

电网电压暂降对用电客户的影响及对策

陈晓华

(淮安供电公司,江苏 淮安 223002)

摘 要:随着现代企业电子设备的大量应用,电子元器件对电压暂降的敏感不尽相同,部分元器件常因电压暂降而停止工作,导致整套设备受到影响。针对电网电压暂降引起用户内部设备欠压保护动作导致设备停电,分析了发生电压暂降的原因及危害,并结合案例提出了改进建议。

关键词:电压;暂降;保护;电能质量

中图分类号:TM743

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)03-0067-02