

某 300 MW 水氢氢机组定冷水含氢量超标分析及处理

史松梅,范朝光,顾孟祥,曾云峰,刘 波

(太仓港协鑫发电有限公司,江苏 苏州 215433)

摘 要:针对太仓港协鑫发电有限公司4号机发电机组定冷水含氢量超标问题,根据系统构成和现场检查结果分析了产生的原因,制定了合理的处理方案,确保定冷水含氢量在允许范围内,并提出了防止此类问题再发生的预防措施。

关键词:水氢氢机组;定冷水含氢量;分析处理;预防措施

中图分类号:TM621.7

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)03-0079-02