

主变冷却器全停保护回路改进分析

杨晶伟

(国华太仓发电有限公司,江苏 太仓 215433)

摘 要:通过主变压器冷却器全停保护回路在特殊工况时的分析,分析了全停保护电气元件失效导致变压器全停保护误动的原理,提出了避免变压器全停保护误动的改进方案。

关键词:变压器;变压器冷却器;冷却器全停保护

中图分类号:TM406

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)S2-0001-02