

GIS 电磁式电压互感器的励磁特性试验

赵华鑫, 吉亚民, 邵新苍

(江苏省电力公司检修分公司, 江苏 南京 211002)

摘 要:介绍了某 110 kV 线路 GIS 电磁式电压互感器(TV)励磁特性曲线产生的“异常”现象,通过与出厂试验数据比对,定性分析了由于容性电流与感性电流复合影响的原因,为 GIS 电磁式 TV 励磁特性试验提供参考。

关键词:GIS; 电磁式 TV; 励磁特性曲线; 电容

中图分类号:TM451

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)04-0060-02