

一起备自投拒动事故的分析及解决方案

张雄伟, 蒋 琪, 陈静如

(常州供电公司, 江苏 常州 213003)

摘 要:针对一起 35 kV 系统备自投保护的拒动作, 通过理论分析, 得出了在大电流系统下适用的备自投逻辑, 且在小电流接地系统中却并不能在所有工况下正确动作。在此基础上, 提出了相关的改进措施和解决方案, 以确保备自投的正确动作。

关键词:备自投; 拒动; 大电流接地系统; 小电流接地系统

中图分类号: TM762.1

文献标志码: B

文章编号: 1009-0665 (2012) 06-0019-03