

苏州木渎 500 千伏变电站第 4 台主变扩建 工程竣工环境保护验收意见

2020 年 9 月 28 日，国网江苏省电力有限公司在常州市召开了苏州木渎 500 千伏变电站第 4 台主变扩建工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，建设管理单位国网江苏省电力有限公司建设分公司、国网苏州供电公司，设计单位中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司，环评单位国电环境保护研究院有限公司，验收调查单位中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司，监测单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 4 名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程在木渎 500 千伏变电站内预留位置扩建 1000MVA 主变压器 1 组（4#主变），在其低压侧配套扩建 2 组 60Mvar 低压电容器，将原 3#主变低压侧 1 组 60Mvar 低压电抗器改接至 4#主变低压侧。

本工程总投资额为 4847 万元，其中环保投资为 112 万元，占总投资的 2.31%。该工程于 2019 年 11 月开工，2020 年 7 月工程竣工并投入试运行。

二、工程变动情况

本工程于 2018 年 5 月 3 日取得江苏省环境保护厅《苏州木渎 500kV 变电站第 4 台主变扩建工程环境影响报告书的批复》（苏环审[2018]10 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等与环评一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告书及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环保设施调试效果

木渎 500 千伏变电站内建有生活污水处理设施，处理能力和处理效果均能够满足站内生活污水处理需求，符合环境影响报告书及其批复文件要求。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合验收要求；变电站内污水不外排，对水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已制定突发环境事件应急

预案，环境风险控制措施可行。


六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求














加强本工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2020年9月28日

苏州木渎 500kV 变电站第 4 台主变扩建工程 竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务 职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
成员	郝天明	南京普环电力科技有限公司	研 高		特邀专家
	张 斌	江苏玖清玖蓝环保科技有限公司	研 高		特邀专家
	汤翠萍	江苏辐环环境科技有限公司	高 工		特邀专家
	李培明	江苏省苏核辐射科技有限责任公司	主 任		特邀专家
	杨庆刚	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	方 向	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		
	程 曦	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	专 责		
	王瑞武	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	专 责		
	胡晓冬	国网江苏省电力有限公司 建设分公司	专 责		建设管理 单位
	周国祺	国网江苏省电力有限公司 苏州分公司	专 责		
	施 金	中国能源建设集团江苏省电力设计 院有限公司	工程师		设计单位
	赵 刚	国电环境保护研究院有限公司	高 工		环评报告 编制单位
	曹丽红	中国电力工程顾问集团华东电力设计 院有限公司	教 高		验收调查 单位

	俞 超	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	工程师	俞超	验收调查单位
	肖 骏	江苏省苏核辐射科技有限责任公司	工程师	肖骏	验收监测单位
	谭国祥	国网江苏省电力工程咨询有限公司		谭国祥	监理