

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 茶信线      | 10        | 595      | D5000维护 | 64.34      | 2022-01-01 | 10.81   | 轻载   | 6099.41     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏 V 段母线   | 1       | 3200          | 6099.41       |
| 堤君一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 22.86      | 2022-01-01 | 3.84    | 轻载   | 6817.84     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏 I 段母线   | 4       | 8100          | 6817.84       |
| 复朝一线     | 10        | 485      | 经验值     | 0.35       | 2022-01-01 | 0.07    | 轻载   | 5874.08     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5874.08       |
| 绿万三线     | 10        | 600      | D5000维护 | 92.3       | 2022-01-01 | 15.38   | 轻载   | 5675.76     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏 I 段母线   | 5       | 8700          | 5675.76       |
| 绿万一线     | 10        | 600      | D5000维护 | 108.12     | 2022-01-01 | 18.02   | 轻载   | 5401.76     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏 III 段母线 | 6       | 11050         | 5401.76       |
| 七海线      | 10        | 485      | 经验值     | 35.23      | 2022-01-01 | 7.26    | 轻载   | 5269.96     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 5269.96       |
| 商宁二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 252.67     | 2022-01-01 | 42.47   | 轻载   | 2837.54     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 2837.54       |
| 西丁线      | 10        | 595      | D5000维护 | 70.86      | 2022-01-01 | 11.91   | 轻载   | 5986.48     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏 I 段母线   | 24      | 7890          | 5986.48       |
| 奚屯线      | 10        | 600      | D5000维护 | 318.73     | 2022-01-01 | 53.12   | 中载   | 1754        | 0          | 徐州.奚阁变/2号主 | 33.28       | 10千伏 II 段母线  | 73      | 16275         | 1754          |
| 河水131线   | 10        | 485      | 经验值     | 216.56     | 2022-01-01 | 44.65   | 轻载   | 2129.32     | 0          | 徐州.河湾变/1号主 | 67.07       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 2129.32       |
| 利泉一117线  | 10        | 560      | D5000维护 | 326.04     | 2022-01-01 | 58.22   | 中载   | 1142.43     | 0          | 徐州.利国变/1号主 | 43.15       | 10千伏 I 段母线   | 105     | 35770         | 1142.43       |
| 田空一11A线  | 10        | 595      | D5000维护 | 51.72      | 2022-01-01 | 8.69    | 轻载   | 6317.99     | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 6317.99       |
| 开谷三线     | 10        | 511      | D5000维护 | 149.94     | 2022-01-02 | 29.34   | 轻载   | 3598.4      | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 3598.4        |
| 奎商143线   | 10        | 400      | D5000维护 | 120.35     | 2022-01-02 | 30.09   | 轻载   | 2765.14     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 2765.14       |
| 七东三线     | 10        | 595      | D5000维护 | 1.54       | 2022-01-02 | 0.26    | 轻载   | 7187.11     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 7187.11       |
| 拾天线      | 10        | 595      | D5000维护 | 17.68      | 2022-01-02 | 2.97    | 轻载   | 6907.56     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 6907.56       |
| 苏环117线   | 10        | 525      | D5000维护 | 61.54      | 2022-01-02 | 11.72   | 轻载   | 5299.23     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏 I 段母线   | 21      | 11095         | 5299.23       |
| 范朱线      | 10        | 600      | D5000维护 | 1.23       | 2022-01-02 | 0.2     | 轻载   | 7253.1      | 0          | 徐州.范庄变/2号主 | 33.17       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 7253.1        |
| 周南117线   | 10        | 600      | D5000维护 | 312.03     | 2022-01-02 | 52      | 中载   | 1870.04     | 0          | 徐州.周庄变/1号主 | 30.57       | 10千伏 I 段母线   | 27      | 7560          | 1870.04       |
| 柳黄113线   | 10        | 485      | 经验值     | 81.21      | 2022-01-02 | 16.74   | 轻载   | 4473.58     | 0          | 徐州.柳家变/1号主 | 14.66       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4473.58       |
| 邹西106线   | 10        | 360      | D5000维护 | 65.21      | 2022-01-02 | 18.11   | 轻载   | 3235.2      | 0          | 徐州.邹庄变/1号主 | 11.94       | 10千伏 II 段母线  | 51      | 14510         | 3235.2        |
| 北石110线   | 10        | 432      | D5000维护 | 271.31     | 2022-01-02 | 62.8    | 中载   | 538.48      | 0          | 徐州.北沟变/2号主 | 6.4         | 10千伏 II 段母线  | 113     | 40205         | 538.48        |
| 沭北二106线  | 10        | 400      | D5000维护 | 273        | 2022-01-02 | 68.25   | 中载   | 121.24      | 0          | 徐州.北沟变/2号主 | 6.4         | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 121.24        |
| 沭北二120线  | 10        | 800      | D5000维护 | 273.4      | 2022-01-02 | 34.17   | 轻载   | 4963.91     | 0          | 徐州.沭东变/2号主 | 11.11       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4963.91       |
| 贺开一线     | 10        | 600      | D5000维护 | 0.35       | 2022-01-03 | 0.06    | 轻载   | 7268.34     | 0          | 江苏.贺村变/#1主 | 63.49       | 10千伏 I 段母线   | 98      | 90870         | 7268.34       |
| 九吴线      | 10        | 420      | D5000维护 | 38.69      | 2022-01-03 | 9.21    | 轻载   | 4421.97     | 0          | 徐州.九里变     | 3.75        | 10千伏 I 段母线   | 96      | 30940         | 3750          |
| 彭港线      | 10        | 595      | D5000维护 | 349.56     | 2022-01-03 | 58.75   | 中载   | 1159.4      | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏 I 段母线   | 108     | 48100         | 1159.4        |
| 孔八线      | 10        | 600      | D5000维护 | 343.83     | 2022-01-03 | 57.3    | 中载   | 1319.26     | 0          | 徐州.孔庄变/1号主 | 15.85       | 10千伏 I 段母线   | 17      | 5695          | 1319.26       |
| 联铁2线     | 10        | 481      | D5000维护 | 45.47      | 2022-01-03 | 9.45    | 轻载   | 5044.1      | 0          | 徐州.联群变/2号主 | 22.88       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 5044.1        |
| 双铁2线131线 | 10        | 330      | D5000维护 | 23.33      | 2022-01-03 | 7.07    | 轻载   | 3596.84     | 0          | 徐州.双沟变/2号主 | 21.58       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 3596.84       |
| 坝铜线      | 10        | 462      | D5000维护 | 79.65      | 2022-01-04 | 17.24   | 轻载   | 4221.75     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 I 段母线   | 32      | 14170         | 4221.75       |
| 大四线      | 10        | 595      | D5000维护 | 208.65     | 2022-01-04 | 35.07   | 轻载   | 3599.96     | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 31.74       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3599.96       |
| 复信四线     | 10        | 590      | D5000维护 | 186.55     | 2022-01-04 | 31.62   | 轻载   | 3922.11     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 3922.11       |
| 古王137线   | 10        | 595      | D5000维护 | 270.53     | 2022-01-04 | 45.47   | 轻载   | 2528.2      | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏 III 段母线 | 39      | 17830         | 2528.2        |
| 花河线      | 10        | 462      | D5000维护 | 81.52      | 2022-01-04 | 17.65   | 轻载   | 4189.36     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏 II 段母线  | 7       | 7180          | 4189.36       |
| 黄开线      | 10        | 364      | D5000维护 | 96.18      | 2022-01-04 | 26.42   | 轻载   | 2747.3      | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏 II 段母线  | 74      | 21380         | 2747.3        |
| 奎七12E线   | 10        | 595      | D5000维护 | 305.86     | 2022-01-04 | 51.41   | 中载   | 1916.28     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 II 段母线  | 57      | 29295         | 1916.28       |
| 绿邻线绿荆线   | 10        | 595      | D5000维护 | 126.93     | 2022-01-04 | 21.33   | 轻载   | 5015.35     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏 I 段母线   | 18      | 14960         | 5015.35       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 桥淮线     | 10        | 595      | D5000维护 | 24.57      | 2022-01-04 | 4.13    | 轻载   | 6788.23     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏 I 段母线   | 6       | 1840          | 6788.23       |
| 石开一12G线 | 10        | 485      | 经验值     | 281.39     | 2022-01-04 | 58.02   | 中载   | 1006.47     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 1006.47       |
| 苏淮线     | 10        | 595      | D5000维护 | 103.03     | 2022-01-04 | 17.32   | 轻载   | 5429.3      | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏 III 段母线 | 30      | 13105         | 5429.3        |
| 统大线     | 10        | 364      | D5000维护 | 317.96     | 2022-01-04 | 87.35   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏 I 段母线   | 242     | 97130         | 0             |
| 西景线     | 10        | 595      | D5000维护 | 10.55      | 2022-01-04 | 1.77    | 轻载   | 7031.05     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 7031.05       |
| 翟软二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 232.91     | 2022-01-04 | 39.14   | 轻载   | 3179.78     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏 II 段母线  | 7       | 9850          | 3179.78       |
| 张户线     | 10        | 448      | D5000维护 | 105.69     | 2022-01-04 | 23.59   | 轻载   | 3601        | 0          | 徐州.张庄变/1号主 | 7.21        | 10千伏 I 段母线   | 45      | 16345         | 3601          |
| 凤斯145线  | 10        | 485      | 经验值     | 34.8       | 2022-01-04 | 7.18    | 轻载   | 5277.4      | 0          | 徐州.凤城变/2号主 | 36.89       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 5277.4        |
| 沙嘴165线  | 10        | 600      | D5000维护 | 95.23      | 2022-01-04 | 15.87   | 轻载   | 5625.02     | 0          | 徐州.沙园变/3号主 | 48.57       | 10千伏 VI 段母线  | 25      | 6810          | 5625.02       |
| 青农三121线 | 10        | 595      | D5000维护 | 148.69     | 2022-01-04 | 24.99   | 轻载   | 4638.47     | 0          | 徐州.青山泉变/2号 | 20.26       | 10千伏 II 段母线  | 20      | 9365          | 4638.47       |
| 头园二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 223.95     | 2022-01-04 | 37.33   | 轻载   | 3395.59     | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏 II 段母线  | 18      | 5930          | 3395.59       |
| 杜杰一138线 | 10        | 600      | D5000维护 | 50.91      | 2022-01-04 | 8.48    | 轻载   | 6392.64     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏 III 段母线 | 1       | 1260          | 6392.64       |
| 联江143线  | 10        | 550      | D5000维护 | 217.27     | 2022-01-04 | 39.5    | 轻载   | 2905.08     | 0          | 徐州.联群变/2号主 | 22.88       | 10千伏 IV 段母线  | 102     | 29230         | 2905.08       |
| 高河二126线 | 10        | 595      | D5000维护 | 385.85     | 2022-01-04 | 64.85   | 中载   | 530.86      | 0          | 徐州.高营变/2号主 | 42.44       | 10千伏 II 段母线  | 51      | 20200         | 530.86        |
| 琅南132线  | 10        | 595      | D5000维护 | 276.19     | 2022-01-04 | 46.42   | 轻载   | 2430.17     | 0          | 徐州.琅溪变/2号主 | 31.61       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 2430.17       |
| 张豆117线  | 10        | 462      | D5000维护 | 219.02     | 2022-01-04 | 47.41   | 轻载   | 1807.86     | 0          | 徐州.张集变/1号主 | 26.57       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 1807.86       |
| 张集128线  | 10        | 595      | D5000维护 | 337.15     | 2022-01-04 | 56.66   | 中载   | 1374.34     | 0          | 徐州.张集变/1号主 | 26.57       | 10千伏 II 段母线  | 137     | 44099         | 1374.34       |
| 道开105线  | 10        | 400      | D5000维护 | 256.54     | 2022-01-04 | 64.14   | 中载   | 406.33      | 0          | 徐州.道北变/1号主 | 9.8         | 10千伏 I 段母线   | 76      | 24960         | 406.33        |
| 墨鲁109线  | 10        | 576      | D5000维护 | 195.7      | 2022-01-04 | 33.98   | 轻载   | 3593.9      | 0          | 徐州.墨河变/1号主 | 50.73       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3593.9        |
| 新磷127线  | 10        | 560      | D5000维护 | 19.99      | 2022-01-04 | 3.57    | 轻载   | 6443.21     | 0          | 徐州.新沂变/1号主 | 22.57       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 6443.21       |
| 坝荆155线  | 10        | 485      | 经验值     | 119.91     | 2022-01-05 | 24.72   | 轻载   | 3803.3      | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 3803.3        |
| 坝绿四124线 | 10        | 525      | D5000维护 | 279.91     | 2022-01-05 | 53.32   | 中载   | 1517.06     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏 II 段母线  | 32      | 33405         | 1517.06       |
| 坝平154线  | 10        | 485      | 经验值     | 119.91     | 2022-01-05 | 24.72   | 轻载   | 3803.3      | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 3803.3        |
| 堤湖线     | 10        | 525      | D5000维护 | 181.98     | 2022-01-05 | 34.66   | 轻载   | 3213.21     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏 II 段母线  | 44      | 24695         | 3213.21       |
| 堤环线     | 10        | 595      | D5000维护 | 97.58      | 2022-01-05 | 16.4    | 轻载   | 5523.69     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏 III 段母线 | 23      | 14100         | 5523.69       |
| 贺楚线贺君一  | 10        | 525      | D5000维护 | 151.44     | 2022-01-05 | 28.85   | 轻载   | 3742.16     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏 I 段母线   | 17      | 15480         | 3742.16       |
| 贺上线     | 10        | 462      | D5000维护 | 170.91     | 2022-01-05 | 36.99   | 轻载   | 2641.13     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 贺村变/1号主变     | 51      | 22570         | 2641.13       |
| 花青线     | 10        | 525      | D5000维护 | 130.46     | 2022-01-05 | 24.85   | 轻载   | 4105.53     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏 I 段母线   | 26      | 13185         | 4105.53       |
| 奎康135线  | 10        | 525      | D5000维护 | 287.93     | 2022-01-05 | 54.84   | 中载   | 1378.15     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏 III 段母线 | 12      | 9900          | 1378.15       |
| 奎热一114线 | 10        | 462      | D5000维护 | 47.81      | 2022-01-05 | 10.35   | 轻载   | 4773.22     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4773.22       |
| 刘特129线  | 10        | 595      | D5000维护 | 414.12     | 2022-01-05 | 69.6    | 中载   | 41.22       | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏 II 段母线  | 35      | 18230         | 41.22         |
| 绿郭线绿云线  | 10        | 595      | D5000维护 | 165.26     | 2022-01-05 | 27.77   | 轻载   | 4351.48     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏 IV 段母线  | 20      | 18200         | 4351.48       |
| 绿翰线绿兰线  | 10        | 595      | D5000维护 | 281.47     | 2022-01-05 | 47.31   | 轻载   | 2338.72     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏 IV 段母线  | 67      | 63640         | 2338.72       |
| 彭李线     | 10        | 595      | D5000维护 | 126.72     | 2022-01-05 | 21.3    | 轻载   | 5018.99     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏 II 段母线  | 95      | 44190         | 5018.99       |
| 七姚线     | 10        | 595      | D5000维护 | 153.48     | 2022-01-05 | 25.79   | 轻载   | 4555.51     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏 I 段母线   | 91      | 39805         | 4555.51       |
| 桥金线     | 10        | 300      | D5000维护 | 22.07      | 2022-01-05 | 7.36    | 轻载   | 3254.95     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏 II 段母线  | 3       | 3000          | 3254.95       |
| 石药12H线  | 10        | 485      | 经验值     | 184.86     | 2022-01-05 | 38.12   | 轻载   | 2678.36     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 2678.36       |
| 拾楼线     | 10        | 595      | D5000维护 | 431.19     | 2022-01-05 | 72.47   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏 II 段母线  | 141     | 47890         | 0             |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 佟高线     | 10        | 315      | D5000维护 | 55.43      | 2022-01-05 | 17.6    | 轻载   | 2859.01     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 0       |               | 2859.01       |
| 佟湖线     | 10        | 595      | D5000维护 | 181.68     | 2022-01-05 | 30.53   | 轻载   | 4067.08     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 198     | 85295         | 4067.08       |
| 佟一四140线 | 10        | 485      | 经验值     | 538.61     | 2022-01-05 | 111.05  | 重载   | 0           | 0          |            |             |          | 0       |               | 0             |
| 佟一四线    | 10        | 485      | 经验值     | 537.7      | 2022-01-05 | 110.87  | 重载   | 0           | 0          |            |             |          | 0       |               | 0             |
| 佟医一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 80.96      | 2022-01-05 | 13.61   | 轻载   | 5811.55     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5811.55       |
| 统药线     | 10        | 250      | D5000维护 | 79         | 2022-01-05 | 31.6    | 轻载   | 1662.72     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1662.72       |
| 翟矿线     | 10        | 525      | D5000维护 | 212.5      | 2022-01-05 | 40.48   | 轻载   | 2684.6      | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2684.6        |
| 凤宝110线  | 10        | 485      | 经验值     | 159.53     | 2022-01-05 | 32.89   | 轻载   | 3117.08     | 0          | 徐州.凤城变/1号主 | 29.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3117.08       |
| 凤高116线  | 10        | 485      | 经验值     | 229.1      | 2022-01-05 | 47.24   | 轻载   | 1912.13     | 0          | 徐州.凤城变/1号主 | 29.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 44      | 12885         | 1912.13       |
| 于力154线  | 10        | 485      | 经验值     | 1.66       | 2022-01-05 | 0.34    | 轻载   | 5851.39     | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5851.39       |
| 东韩A线东康  | 10        | 595      | D5000维护 | 403.59     | 2022-01-05 | 67.83   | 中载   | 223.6       | 0          | 徐州.东山变/1号主 | 35.26       | 10千伏Ⅰ段母线 | 113     | 76715         | 223.6         |
| 屯朗线     | 10        | 595      | D5000维护 | 287.76     | 2022-01-05 | 48.36   | 轻载   | 2229.78     | 0          | 徐州.屯头变/2号主 | 14.06       | 10千伏Ⅱ段母线 | 7       | 7850          | 2229.78       |
| 东电110线  | 10        | 600      | D5000维护 | 229.15     | 2022-01-05 | 38.19   | 轻载   | 3305.52     | 0          | 徐州.东关变/2号主 | 12.49       | 10千伏Ⅱ段母线 | 41      | 17065         | 3305.52       |
| 高河一121线 | 10        | 595      | D5000维护 | 404.14     | 2022-01-05 | 67.92   | 中载   | 214.08      | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏Ⅰ段母线 | 69      | 18440         | 214.08        |
| 高园122线  | 10        | 595      | D5000维护 | 341.18     | 2022-01-05 | 57.34   | 中载   | 1304.54     | 0          | 徐州.高营变/2号主 | 42.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 119     | 40175         | 1304.54       |
| 焦工112线  | 10        | 595      | D5000维护 | 418.88     | 2022-01-05 | 70.4    | 重载   | 0           | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 12670         | 0             |
| 七成线     | 10        | 595      | D5000维护 | 285.88     | 2022-01-05 | 48.05   | 轻载   | 2262.34     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 97.3        | 10千伏Ⅳ段母线 | 48      | 15865         | 2262.34       |
| 滕梁113线  | 10        | 469      | D5000维护 | 235.2      | 2022-01-05 | 50.15   | 中载   | 1612.49     | 0          | 徐州.滕梁变/1号主 | 5.8         | 10千伏Ⅰ段母线 | 112     | 35690         | 1612.49       |
| 许铁119线  | 10        | 30       | D5000维护 | 8.47       | 2022-01-05 | 28.23   | 轻载   | 217.02      | 0          | 徐州.大许变/1号主 | 25.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 217.02        |
| 合港110线  | 10        | 480      | D5000维护 | 0.6        | 2022-01-05 | 0.12    | 轻载   | 5809.13     | 0          | 徐州.合沟变/2号主 | 12.8        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5809.13       |
| 唐开112线  | 10        | 576      | D5000维护 | 120.21     | 2022-01-05 | 20.87   | 轻载   | 4901.39     | 0          | 徐州.唐店变/2号主 | 11.92       | 10千伏Ⅱ段母线 | 95      | 20940         | 4901.39       |
| 茶学线     | 10        | 595      | D5000维护 | 86.49      | 2022-01-06 | 14.54   | 轻载   | 5715.77     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5715.77       |
| 复信三线    | 10        | 590      | D5000维护 | 172.48     | 2022-01-06 | 29.23   | 轻载   | 4165.81     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4165.81       |
| 复信一线    | 10        | 500      | D5000维护 | 149.16     | 2022-01-06 | 29.83   | 轻载   | 3478.55     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3478.55       |
| 贺柴线     | 10        | 500      | D5000维护 | 266.81     | 2022-01-06 | 53.36   | 中载   | 1440.85     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1440.85       |
| 黄信线     | 10        | 300      | D5000维护 | 8.35       | 2022-01-06 | 2.78    | 轻载   | 3492.58     | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3492.58       |
| 九热线     | 10        | 518      | D5000维护 | 54.81      | 2022-01-06 | 10.58   | 轻载   | 5330.92     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5330.92       |
| 奎热二144线 | 10        | 462      | D5000维护 | 78.05      | 2022-01-06 | 16.89   | 轻载   | 4249.46     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 4249.46       |
| 绿医一线    | 10        | 497      | D5000维护 | 64.9       | 2022-01-06 | 13.06   | 轻载   | 4901.56     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 4901.56       |
| 七淮125线  | 10        | 595      | D5000维护 | 18.6       | 2022-01-06 | 3.13    | 轻载   | 6891.63     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 122     | 44180         | 6891.63       |
| 拾庞线     | 10        | 595      | D5000维护 | 151.35     | 2022-01-06 | 25.44   | 轻载   | 4592.4      | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅱ段母线 | 67      | 25305         | 4592.4        |
| 拾张线     | 10        | 595      | D5000维护 | 43.66      | 2022-01-06 | 7.34    | 轻载   | 6457.59     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6457.59       |
| 苏书线     | 10        | 595      | D5000维护 | 40.79      | 2022-01-06 | 6.86    | 轻载   | 6507.3      | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 11      | 10230         | 6507.3        |
| 西夹线     | 10        | 560      | D5000维护 | 117.27     | 2022-01-06 | 20.94   | 轻载   | 4758.32     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 66      | 25405         | 4758.32       |
| 河张线     | 10        | 595      | D5000维护 | 171.86     | 2022-01-06 | 28.88   | 轻载   | 4237.16     | 0          | 徐州.大沙河变/2号 | 15.68       | 10千伏Ⅱ段母线 | 121     | 38710         | 4237.16       |
| 房林线     | 10        | 490      | D5000维护 | 377.64     | 2022-01-06 | 77.07   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.房上变/#1主 | 11.52       | 10千伏Ⅰ段母线 | 30      | 6985          | 0             |
| 夏园线     | 10        | 485      | 经验值     | 119.56     | 2022-01-06 | 24.65   | 轻载   | 3809.36     | 0          | 徐州.夏桥变/#1主 | 11.75       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3809.36       |
| 焦航135线  | 10        | 300      | D5000维护 | 122.99     | 2022-01-06 | 41      | 轻载   | 1507.01     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 1507.01       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 田刘125线  | 10        | 595      | D5000维护 | 50.28      | 2022-01-06 | 8.45    | 轻载   | 6342.93     | 0          | 徐州.田园变/2号主 | 20.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6342.93       |
| 高消215线  | 20        | 485      | 经验值     | 133.48     | 2022-01-06 | 27.52   | 轻载   | 7136.53     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 20千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7136.53       |
| 凤桃124线  | 10        | 485      | 经验值     | 75.48      | 2022-01-06 | 15.56   | 轻载   | 4572.83     | 0          | 徐州.风云变/2号主 | 15.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4572.83       |
| 王楼107线  | 10        | 480      | D5000维护 | 135        | 2022-01-06 | 28.12   | 轻载   | 3481.32     | 0          | 徐州.王楼变/2号主 | 7.99        | 10千伏Ⅰ段母线 | 83      | 28225         | 3481.32       |
| 新澄137线  | 10        | 600      | D5000维护 | 122        | 2022-01-06 | 20.33   | 轻载   | 5161.36     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏Ⅲ段母线 | 8       | 4230          | 5161.36       |
| 御双121线  | 10        | 485      | 经验值     | 21.6       | 2022-01-06 | 4.45    | 轻载   | 5506.03     | 0          | 江苏.御窑变/1号主 | 127.05      | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5506.03       |
| 卓创222线  | 20        | 576      | D5000维护 | 10.9       | 2022-01-06 | 1.89    | 轻载   | 13589.27    | 0          | 徐州.卓窑变/3号主 | 72.92       | 20千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 13589.27      |
| 贺铜线     | 10        | 462      | D5000维护 | 156.25     | 2022-01-07 | 33.82   | 轻载   | 2895.04     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 73      | 27940         | 2895.04       |
| 黄诚一线    | 10        | 364      | D5000维护 | 0.18       | 2022-01-07 | 0.05    | 轻载   | 4410.02     | 0          | 徐州.大黄山变/1号 | 45.83       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4410.02       |
| 统惠三线    | 10        | 525      | D5000维护 | 193.45     | 2022-01-07 | 36.85   | 轻载   | 3014.55     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅰ段母线 | 28      | 15130         | 3014.55       |
| 祥彭119线  | 10        | 485      | 经验值     | 4          | 2022-01-07 | 0.82    | 轻载   | 5810.86     | 0          | 徐州.祥和变/1号主 | 39.85       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5810.86       |
| 杨电138线  | 10        | 700      | D5000维护 | 643.67     | 2022-01-07 | 91.95   | 重载   | 0           | 0          | 江苏.杨台变/#2主 | 109.57      | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 0             |
| 河东114线  | 10        | 578.4    | D5000维护 | 380.04     | 2022-01-07 | 65.71   | 中载   | 430.23      | 0          | 徐州.河湾变/2号主 | 28.88       | 10千伏Ⅰ段母线 | 104     | 51060         | 430.23        |
| 邳工线     | 10        | 578.4    | D5000维护 | 226.58     | 2022-01-07 | 39.17   | 轻载   | 3088.16     | 0          | 徐州.邳州变/1号主 | 51          | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 22305         | 3088.16       |
| 高金106线  | 10        | 264      | D5000维护 | 320.72     | 2022-01-07 | 121.48  | 重载   | 0           | 0          | 徐州.高集变/1号主 | 6.07        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 0             |
| 吕赵114线  | 10        | 595      | D5000维护 | 77.16      | 2022-01-07 | 12.97   | 轻载   | 5877.37     | 0          | 徐州.吕城变/1号主 | 17.5        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5877.37       |
| 物环134线  | 10        | 595      | D5000维护 | 47.02      | 2022-01-07 | 7.9     | 轻载   | 6399.39     | 0          | 徐州.物流变/2号主 | 32.36       | 10千伏Ⅲ段母线 | 19      | 12860         | 6399.39       |
| 纪南106线  | 10        | 480      | D5000维护 | 73.51      | 2022-01-07 | 15.31   | 轻载   | 4546.33     | 0          | 徐州.纪集变/2号主 | 37.38       | 纪集变/2号主变 | 38      | 11645         | 4546.33       |
| 王平106线  | 10        | 480      | D5000维护 | 63.81      | 2022-01-07 | 13.29   | 轻载   | 4714.33     | 0          | 徐州.王楼变/2号主 | 7.99        | 10千伏Ⅱ段母线 | 85      | 25995         | 4714.33       |
| 刘水东11H线 | 10        | 525      | D5000维护 | 109.8      | 2022-01-08 | 20.91   | 轻载   | 4463.36     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4463.36       |
| 统冯线     | 10        | 525      | D5000维护 | 274.74     | 2022-01-08 | 52.33   | 中载   | 1606.6      | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 84      | 27075         | 1606.6        |
| 杨电118线  | 10        | 700      | D5000维护 | 636.64     | 2022-01-08 | 90.95   | 重载   | 0           | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 史交135线  | 10        | 455      | D5000维护 | 127.62     | 2022-01-08 | 28.05   | 轻载   | 3306.04     | 0          | 徐州.史小桥变/2号 | 21.85       | 10千伏Ⅲ段母线 | 15      | 12145         | 3306.04       |
| 许林129线  | 10        | 595      | D5000维护 | 92.46      | 2022-01-08 | 15.54   | 轻载   | 5612.37     | 0          | 徐州.大许变/2号主 | 38.16       | 10千伏Ⅱ段母线 | 25      | 11245         | 5612.37       |
| 纪街108线  | 10        | 480      | D5000维护 | 262.39     | 2022-01-08 | 54.66   | 中载   | 1274.93     | 0          | 徐州.纪集变/2号主 | 37.38       | 10千伏Ⅱ段母线 | 58      | 21195         | 1274.93       |
| 丁开线     | 10        | 560      | D5000维护 | 6.92       | 2022-01-09 | 1.24    | 轻载   | 6669.59     | 0          | 江苏.丁楼变/1号主 | 83.81       | 10千伏2段母线 | 0       |               | 6669.59       |
| 丁星线     | 10        | 560      | D5000维护 | 14.48      | 2022-01-09 | 2.59    | 轻载   | 6538.65     | 0          | 江苏.丁楼变/1号主 | 83.81       | 10千伏1段母线 | 0       |               | 6538.65       |
| 商铜线     | 10        | 485      | 经验值     | 5.93       | 2022-01-09 | 1.22    | 轻载   | 5777.43     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5777.43       |
| 吴元一线    | 10        | 350      | D5000维护 | 45.48      | 2022-01-09 | 12.99   | 轻载   | 3455.69     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3455.69       |
| 西泉线     | 10        | 770      | D5000维护 | 83.52      | 2022-01-09 | 10.85   | 轻载   | 7888.91     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 20500         | 7888.91       |
| 张前线     | 10        | 448      | D5000维护 | 301.37     | 2022-01-09 | 67.27   | 中载   | 211.82      | 0          | 徐州.张庄变/1号主 | 7.21        | 10千伏Ⅰ段母线 | 53      | 20550         | 211.82        |
| 梁新112线  | 10        | 390      | D5000维护 | 207.38     | 2022-01-09 | 53.17   | 中载   | 1136.54     | 0          | 徐州.梁寨变/2号主 | 14.64       | 10千伏Ⅱ段母线 | 93      | 32735         | 1136.54       |
| 东开线     | 10        | 595      | D5000维护 | 420.47     | 2022-01-09 | 70.67   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.东山变/1号主 | 35.26       | 10千伏Ⅱ段母线 | 90      | 37630         | 0             |
| 奚官线     | 10        | 600      | D5000维护 | 301.84     | 2022-01-09 | 50.31   | 中载   | 2046.53     | 0          | 徐州.奚圈变/1号主 | 22.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 99      | 17815         | 2046.53       |
| 邳江线     | 10        | 485      | 经验值     | 263.91     | 2022-01-09 | 54.41   | 中载   | 1309.22     | 0          | 徐州.邳州变/2号主 | 52.68       | 10千伏Ⅲ段母线 | 45      | 33490         | 1309.22       |
| 汶园线     | 10        | 485      | 经验值     | 2.76       | 2022-01-09 | 0.57    | 轻载   | 5832.34     | 0          | 徐州.汶河变/1号主 | 28          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5832.34       |
| 夹乾135线  | 10        | 560      | D5000维护 | 16.8       | 2022-01-09 | 3       | 轻载   | 6498.46     | 0          | 徐州.夹河变/2号主 | 13.81       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 6498.46       |
| 坝云162线  | 10        | 485      | 经验值     | 119.91     | 2022-01-10 | 24.72   | 轻载   | 3803.3      | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 3803.3        |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线        | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |             |         |               |               |
| 彭星线      | 10        | 182      | D5000维护 | 69.52      | 2022-01-10 | 38.2    | 轻载   | 1002.48     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 1002.48       |
| 七郡线      | 10        | 595      | D5000维护 | 148.28     | 2022-01-10 | 24.92   | 轻载   | 4645.57     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏IV段母线   | 12      | 7480          | 4645.57       |
| 七崑线      | 10        | 485      | 经验值     | 69.32      | 2022-01-10 | 14.29   | 轻载   | 4679.52     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏VI段母线   | 0       |               | 4679.52       |
| 石杨3环网站   | 10        | 485      | 经验值     | 314.23     | 2022-01-10 | 64.79   | 中载   | 437.68      | 0          |            |             |             | 0       |               | 437.68        |
| 统崑线      | 10        | 595      | D5000维护 | 95.48      | 2022-01-10 | 16.05   | 轻载   | 5560.07     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏III段母线  | 0       |               | 5560.07       |
| 统食二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 276.25     | 2022-01-10 | 46.43   | 轻载   | 2429.13     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏IV段母线   | 56      | 32075         | 2429.13       |
| 统食一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 485.72     | 2022-01-10 | 81.63   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏 I 段母线  | 78      | 40900         | 0             |
| 江龙线      | 10        | 455      | D5000维护 | 76.56      | 2022-01-10 | 16.83   | 轻载   | 4190.4      | 0          | 徐州.江庄变/1号主 | 9.78        | 10千伏 I 段母线  | 13      | 9645          | 4190.4        |
| 联园146线   | 10        | 600      | D5000维护 | 4.92       | 2022-01-10 | 0.82    | 轻载   | 7189.19     | 0          | 徐州.联群变/2号主 | 22.88       | 10千伏IV段母线   | 0       |               | 7189.19       |
| 睢星2线14G  | 10        | 400      | D5000维护 | 56.62      | 2022-01-10 | 14.16   | 轻载   | 3868.94     | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏IV段母线   | 0       |               | 3868.94       |
| 桃西108线   | 10        | 264      | D5000维护 | 0.44       | 2022-01-10 | 0.17    | 轻载   | 3193.12     | 0          | 徐州.睢宁桃园变/1 | 4.31        | 10千伏 II 段母线 | 0       |               | 3193.12       |
| 张维115线   | 10        | 462      | D5000维护 | 261.09     | 2022-01-10 | 56.51   | 中载   | 1079.21     | 0          | 徐州.张集变/1号主 | 26.57       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 1079.21       |
| 黄可线      | 10        | 595      | D5000维护 | 44.66      | 2022-01-11 | 7.51    | 轻载   | 6440.27     | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏 II 段母线 | 76      | 41920         | 6440.27       |
| 惠李线      | 10        | 595      | D5000维护 | 234.2      | 2022-01-11 | 39.36   | 轻载   | 3157.44     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏III段母线  | 126     | 37760         | 3157.44       |
| 石城13A线   | 10        | 485      | 经验值     | 63.29      | 2022-01-11 | 13.05   | 轻载   | 4783.96     | 0          | 徐州.石桥变/3号主 | 22.74       | 10千伏III段母线  | 0       |               | 4783.96       |
| 石开二11H线  | 10        | 485      | 经验值     | 120.01     | 2022-01-11 | 24.74   | 轻载   | 3801.57     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3801.57       |
| 石乐11J线   | 10        | 485      | 经验值     | 119.96     | 2022-01-11 | 24.73   | 轻载   | 3802.43     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3802.43       |
| 石万118线   | 10        | 485      | 经验值     | 200.04     | 2022-01-11 | 41.25   | 轻载   | 2415.45     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 2415.45       |
| 拾港线      | 10        | 595      | D5000维护 | 63.92      | 2022-01-11 | 10.74   | 轻载   | 6106.69     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 V 段母线  | 0       |               | 6106.69       |
| 拾虎一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 218.85     | 2022-01-11 | 36.78   | 轻载   | 3423.3      | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 I 段母线  | 139     | 39710         | 3423.3        |
| 苏宁三线     | 10        | 595      | D5000维护 | 111.65     | 2022-01-11 | 18.76   | 轻载   | 5280        | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏 II 段母线 | 0       |               | 5280          |
| 苏宁一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 112.23     | 2022-01-11 | 18.86   | 轻载   | 5269.96     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 5269.96       |
| 西辰二线西智   | 10        | 595      | D5000维护 | 140.48     | 2022-01-11 | 23.61   | 轻载   | 4780.67     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏 II 段母线 | 34      | 25350         | 4780.67       |
| 西湖一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 191.47     | 2022-01-11 | 32.18   | 轻载   | 3897.52     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏 I 段母线  | 25      | 8780          | 3897.52       |
| 顺巩109线   | 10        | 455      | D5000维护 | 99.23      | 2022-01-11 | 21.81   | 轻载   | 3797.76     | 0          | 徐州.顺河变/1号主 | 21.87       | 10千伏 I 段母线  | 126     | 28750         | 3797.76       |
| 江西线      | 10        | 455      | D5000维护 | 165.23     | 2022-01-11 | 36.31   | 轻载   | 2654.64     | 0          | 徐州.江庄变/1号主 | 9.78        | 10千伏 I 段母线  | 78      | 27435         | 2654.64       |
| 青九125线   | 10        | 595      | D5000维护 | 234.51     | 2022-01-11 | 39.41   | 轻载   | 3152.07     | 0          | 徐州.青山泉变/2号 | 20.26       | 10千伏 II 段母线 | 31      | 11775         | 3152.07       |
| 夏尚线      | 10        | 595      | D5000维护 | 2.99       | 2022-01-11 | 0.5     | 轻载   | 7161.99     | 0          | 徐州.夏桥变/#1主 | 11.75       | 10千伏 I 段母线  | 5       | 3515          | 7161.99       |
| 墩南166线   | 10        | 485      | 经验值     | 377.28     | 2022-01-11 | 77.79   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.墩集变/3号主 | 24.6        | 10千伏VI段母线   | 71      | 43656         | 0             |
| 宋井120线   | 10        | 485      | 经验值     | 204.85     | 2022-01-11 | 42.24   | 轻载   | 2332.14     | 0          | 徐州.大宋变/2号主 | 27.97       | 10千伏 II 段母线 | 74      | 25825         | 2332.14       |
| 联东112线   | 10        | 550      | D5000维护 | 63.28      | 2022-01-11 | 11.51   | 轻载   | 5572.19     | 0          | 徐州.联群变/1号主 | 25.93       | 10千伏 I 段母线  | 14      | 3550          | 5572.19       |
| 张孟116线   | 10        | 525      | D5000维护 | 396.91     | 2022-01-11 | 75.6    | 重载   | 0           | 0          | 徐州.张集变/1号主 | 26.57       | 10千伏 II 段母线 | 63      | 19585         | 0             |
| 瓦北113线   | 10        | 528      | D5000维护 | 87.58      | 2022-01-11 | 16.59   | 轻载   | 4884.59     | 0          | 徐州.瓦窑变/1号主 | 13.84       | 10千伏 I 段母线  | 9       | 3665          | 4884.59       |
| 坝河线      | 10        | 595      | D5000维护 | 149.63     | 2022-01-12 | 25.15   | 轻载   | 4622.19     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 I 段母线  | 64      | 23980         | 4622.19       |
| 坝绿二.163线 | 10        | 485      | 经验值     | 119.74     | 2022-01-12 | 24.69   | 轻载   | 3806.24     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏VI段母线   | 0       |               | 3806.24       |
| 坝绿一线     | 10        | 462      | D5000维护 | 126.59     | 2022-01-12 | 27.4    | 轻载   | 3408.75     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 V 段母线  | 16      | 12150         | 3408.75       |
| 茶汉线      | 10        | 595      | D5000维护 | 113.91     | 2022-01-12 | 19.14   | 轻载   | 5240.86     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏 V 段母线  | 8       | 5530          | 5240.86       |
| 茶环线      | 10        | 595      | D5000维护 | 162.43     | 2022-01-12 | 27.3    | 轻载   | 4400.49     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏VI段母线   | 8       | 5575          | 4400.49       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变         |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称   | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 茶景线     | 10        | 595      | D5000维护 | 186.69     | 2022-01-12 | 31.38   | 轻载   | 3980.31     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主   | 84.59       | 10千伏 V 段母线   | 29      | 15205         | 3980.31       |
| 大东线     | 10        | 595      | D5000维护 | 11.79      | 2022-01-12 | 1.98    | 轻载   | 7009.58     | 0          | 徐州.大庙变/2号主   | 13.24       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 7009.58       |
| 复家二线    | 10        | 525      | D5000维护 | 2.29       | 2022-01-12 | 0.44    | 轻载   | 6325.44     | 0          | 徐州.复兴变/#2主   | 9.1         | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 6325.44       |
| 古风一118线 | 10        | 462      | D5000维护 | 65.21      | 2022-01-12 | 14.11   | 轻载   | 4471.85     | 0          | 徐州.古彭变/1号主   | 44.68       | 10千伏 I 段母线   | 6       | 815           | 4471.85       |
| 贺广线     | 10        | 595      | D5000维护 | 340.89     | 2022-01-12 | 57.29   | 中载   | 1309.57     | 0          | 江苏.贺村变/2号主   | 74.83       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 1309.57       |
| 黄荆线     | 10        | 595      | D5000维护 | 197.98     | 2022-01-12 | 33.27   | 轻载   | 3784.77     | 0          | 徐州.大黄山变/1号   | 45.83       | 10千伏 I 段母线   | 88      | 34265         | 3784.77       |
| 惠华线     | 10        | 485      | 经验值     | 190.77     | 2022-01-12 | 39.33   | 轻载   | 2576        | 0          | 徐州.惠民变/#3主   | 11.63       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 2576          |
| 九刘线     | 10        | 420      | D5000维护 | 346.11     | 2022-01-12 | 82.41   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.九里变/35kV2 | 8.08        | 10千伏 II 段母线  | 10      | 3310          | 0             |
| 升花二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 225.01     | 2022-01-12 | 37.5    | 轻载   | 3377.23     | 0          | 徐州.升辉变/#3主   | 70.41       | 10千伏 VI 段母线  | 33      | 27830         | 3377.23       |
| 升悦162线  | 10        | 485      | 经验值     | 17.58      | 2022-01-12 | 3.62    | 轻载   | 5575.65     | 0          | 徐州.升辉变/#3主   | 70.41       | 10千伏 VI 段母线  | 0       |               | 5575.65       |
| 拾民线     | 10        | 595      | D5000维护 | 50.55      | 2022-01-12 | 8.5     | 轻载   | 6338.25     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主   | 17.86       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 6338.25       |
| 佟所线     | 10        | 485      | 经验值     | 113.35     | 2022-01-12 | 23.37   | 轻载   | 3916.92     | 0          | 徐州.佟村变/1号主   | 17.78       | 佟村变/1号主变     | 0       |               | 3916.92       |
| 统电线     | 10        | 462      | D5000维护 | 60.31      | 2022-01-12 | 13.05   | 轻载   | 4556.72     | 0          | 徐州.统一变/1号主   | 17.79       | 10千伏 II 段母线  | 11      | 23300         | 4556.72       |
| 西康一线    | 10        | 462      | D5000维护 | 55.21      | 2022-01-12 | 11.95   | 轻载   | 4645.05     | 0          | 徐州.西郊变/#1主   | 18.11       | 10千伏 III 段母线 | 8       | 5830          | 4645.05       |
| 杨辰一线    | 10        | 500      | D5000维护 | 30.48      | 2022-01-12 | 6.1     | 轻载   | 5534.09     | 0          | 江苏.杨台变/#3主   | 100.69      | 10千伏 VI 段母线  | 0       |               | 5534.09       |
| 杨高136线  | 10        | 245      | D5000维护 | 28.72      | 2022-01-12 | 11.72   | 轻载   | 2472.95     | 0          | 江苏.杨台变/#2主   | 109.57      | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 2472.95       |
| 玉房线     | 10        | 595      | D5000维护 | 208.35     | 2022-01-12 | 35.02   | 轻载   | 3605.16     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主   | 31.13       | 10千伏 V 段母线   | 50      | 19935         | 3605.16       |
| 大泵线     | 10        | 485      | 经验值     | 112.32     | 2022-01-12 | 23.16   | 轻载   | 3934.76     | 0          | 江苏.大洼变/1号主   | 76.19       | 10千伏 II 段母线  | 2       | 14630         | 3934.76       |
| 大河线     | 10        | 485      | 经验值     | 212.88     | 2022-01-12 | 43.89   | 轻载   | 2193.06     | 0          | 江苏.大洼变/1号主   | 76.19       | 10千伏 II 段母线  | 114     | 32830         | 2193.06       |
| 凤安111线  | 10        | 485      | 经验值     | 112.88     | 2022-01-12 | 23.27   | 轻载   | 3925.06     | 0          | 徐州.凤城变/1号主   | 29.3        | 10千伏 I 段母线   | 24      | 16470         | 3925.06       |
| 风木146线  | 10        | 485      | 经验值     | 22.32      | 2022-01-12 | 4.6     | 轻载   | 5493.56     | 0          | 徐州.凤城变/2号主   | 36.89       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 5493.56       |
| 风汪109线  | 10        | 485      | 经验值     | 158.24     | 2022-01-12 | 32.63   | 轻载   | 3139.42     | 0          | 徐州.凤城变/1号主   | 29.3        | 10千伏 I 段母线   | 78      | 33560         | 3139.42       |
| 江钢线     | 10        | 370      | D5000维护 | 60.84      | 2022-01-12 | 16.44   | 轻载   | 3432.13     | 0          | 徐州.江庄变/#2主   | 5.95        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 3432.13       |
| 夏湖线     | 10        | 485      | 经验值     | 13.19      | 2022-01-12 | 2.72    | 轻载   | 5651.69     | 0          | 徐州.夏桥变/#2主   | 10.37       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5651.69       |
| 歌东113线  | 10        | 600      | D5000维护 | 160.13     | 2022-01-12 | 26.69   | 轻载   | 4500.95     | 0          | 徐州.歌风变/1号主   | 40          | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4500.95       |
| 沛环线     | 10        | 600      | D5000维护 | 364.27     | 2022-01-12 | 60.71   | 中载   | 965.24      | 0          | 徐州.沛县变/1号主   | 44.91       | 10千伏 I 段母线   | 38      | 6960          | 965.24        |
| 朱燕线     | 10        | 600      | D5000维护 | 261.56     | 2022-01-12 | 43.59   | 轻载   | 2744.18     | 0          | 徐州.朱寨变/1号主   | 30.29       | 10千伏 II 段母线  | 44      | 17020         | 2744.18       |
| 墩高146线  | 10        | 485      | 经验值     | 58.56      | 2022-01-12 | 12.07   | 轻载   | 4865.88     | 0          | 徐州.墩集变/2号主   | 30.44       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 4865.88       |
| 焦玖145线  | 10        | 595      | D5000维护 | 101.56     | 2022-01-12 | 17.07   | 轻载   | 5454.76     | 0          | 徐州.焦山变/2号主   | 73.46       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 5454.76       |
| 古运122线  | 10        | 485      | 经验值     | 140.64     | 2022-01-12 | 29      | 轻载   | 3444.26     | 0          | 徐州.古镇变/1号主   | 12.44       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 3444.26       |
| 卓开257线  | 20        | 576      | D5000维护 | 132.54     | 2022-01-12 | 23.01   | 轻载   | 9375.66     | 0          | 徐州.卓窑变/1号主   | 77.34       | 20千伏 VI 段母线  | 85      | 37400         | 9375.66       |
| 卓水273线  | 20        | 300      | D5000维护 | 46.4       | 2022-01-12 | 15.47   | 轻载   | 5667.1      | 0          | 徐州.卓窑变/1号主   | 77.34       | 20千伏 VI 段母线  | 0       |               | 5667.1        |
| 坝美112线  | 10        | 462      | D5000维护 | 241.76     | 2022-01-13 | 52.33   | 中载   | 1414        | 0          | 徐州.小坝山变/2号   | 24.84       | 10千伏 II 段母线  | 42      | 20535         | 1414          |
| 大高线     | 10        | 485      | 经验值     | 156.45     | 2022-01-13 | 32.26   | 轻载   | 3170.43     | 0          | 徐州.大庙变/1号主   | 31.74       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3170.43       |
| 大湖线     | 10        | 595      | D5000维护 | 11.95      | 2022-01-13 | 2.01    | 轻载   | 7006.81     | 0          | 徐州.大庙变/1号主   | 31.74       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 7006.81       |
| 复橡线     | 10        | 525      | D5000维护 | 114.46     | 2022-01-13 | 21.8    | 轻载   | 4382.65     | 0          | 徐州.复兴变/#2主   | 9.1         | 10千伏 II 段母线  | 15      | 8140          | 4382.65       |
| 贺蟠二线贺豪  | 10        | 525      | D5000维护 | 484.66     | 2022-01-13 | 92.32   | 重载   | 0           | 0          | 江苏.贺村变/2号主   | 74.83       | 10千伏 II 段母线  | 107     | 62550         | 0             |
| 贺桥线     | 10        | 595      | D5000维护 | 442.92     | 2022-01-13 | 74.44   | 重载   | 0           | 0          | 江苏.贺村变/1号主   | 63.49       | 10千伏 I 段母线   | 12      | 5245          | 0             |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线        | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |             |         |               |               |
| 惠金一137线 | 10        | 595      | D5000维护 | 504.44     | 2022-01-13 | 84.78   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏 I 段母线  | 60      | 48555         | 0             |
| 九李线     | 10        | 420      | D5000维护 | 82.31      | 2022-01-13 | 19.6    | 轻载   | 3666.47     | 0          | 徐州.九里变     | 3.75        | 10千伏 I 段母线  | 45      | 15585         | 3666.47       |
| 九珑115线  | 10        | 485      | 经验值     | 39.86      | 2022-01-13 | 8.22    | 轻载   | 5189.76     | 0          | 徐州.九里变     | 3.75        | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3750          |
| 九万线     | 10        | 420      | D5000维护 | 136.47     | 2022-01-13 | 32.49   | 轻载   | 2728.42     | 0          | 徐州.九里变     | 3.75        | 10千伏 I 段母线  | 79      | 28780         | 2728.42       |
| 奎科115线  | 10        | 595      | D5000维护 | 142.03     | 2022-01-13 | 23.87   | 轻载   | 4753.82     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 4753.82       |
| 奎水二136线 | 10        | 462      | D5000维护 | 223.77     | 2022-01-13 | 48.44   | 轻载   | 1725.59     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏III段母线  | 42      | 21540         | 1725.59       |
| 奎水一116线 | 10        | 462      | D5000维护 | 298.83     | 2022-01-13 | 64.68   | 中载   | 425.55      | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 I 段母线  | 69      | 31070         | 425.55        |
| 刘荆一118线 | 10        | 525      | D5000维护 | 143.15     | 2022-01-13 | 27.27   | 轻载   | 3885.74     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏 I 段母线  | 17      | 7075          | 3885.74       |
| 刘湾127线  | 10        | 595      | D5000维护 | 187.17     | 2022-01-13 | 31.46   | 轻载   | 3972        | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏 II 段母线 | 36      | 17860         | 3972          |
| 绿铜线绿和线  | 10        | 595      | D5000维护 | 438.47     | 2022-01-13 | 73.69   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏IV段母线   | 97      | 51735         | 0             |
| 彭清一150线 | 10        | 595      | D5000维护 | 98.29      | 2022-01-13 | 16.52   | 轻载   | 5511.4      | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏 V 段母线  | 0       |               | 5511.4        |
| 桥监线     | 10        | 300      | D5000维护 | 188.91     | 2022-01-13 | 62.97   | 中载   | 365.28      | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏 I 段母线  | 1       |               | 365.28        |
| 拾丁线     | 10        | 595      | D5000维护 | 305.86     | 2022-01-13 | 51.41   | 中载   | 1916.28     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 I 段母线  | 72      | 27240         | 1916.28       |
| 拾九线     | 10        | 595      | D5000维护 | 228.16     | 2022-01-13 | 38.35   | 轻载   | 3262.05     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 I 段母线  | 65      | 27945         | 3262.05       |
| 拾彭线     | 10        | 595      | D5000维护 | 68.03      | 2022-01-13 | 11.43   | 轻载   | 6035.5      | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏 II 段母线 | 44      | 16740         | 6035.5        |
| 拾平线     | 10        | 595      | D5000维护 | 142.73     | 2022-01-13 | 23.99   | 轻载   | 4741.7      | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 I 段母线  | 14      | 5305          | 4741.7        |
| 拾襄线     | 10        | 595      | D5000维护 | 177.2      | 2022-01-13 | 29.78   | 轻载   | 4144.68     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏VI段母线   | 0       |               | 4144.68       |
| 佟彭线     | 10        | 462      | D5000维护 | 358.75     | 2022-01-13 | 77.65   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变    | 35      | 18460         | 0             |
| 佟山一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 233.82     | 2022-01-13 | 39.3    | 轻载   | 3164.02     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变    | 38      | 32360         | 3164.02       |
| 佟一六160线 | 10        | 485      | 经验值     | 471.94     | 2022-01-13 | 97.31   | 重载   | 0           | 0          |            |             |             | 0       |               | 0             |
| 佟一六线    | 10        | 485      | 经验值     | 470.61     | 2022-01-13 | 97.03   | 重载   | 0           | 0          |            |             |             | 0       |               | 0             |
| 佟元13C线  | 10        | 485      | 经验值     | 129.29     | 2022-01-13 | 26.66   | 轻载   | 3640.84     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变    | 0       |               | 3640.84       |
| 佟月线     | 10        | 595      | D5000维护 | 166.87     | 2022-01-13 | 28.05   | 轻载   | 4323.59     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变    | 6       | 11000         | 4323.59       |
| 统沟线     | 10        | 595      | D5000维护 | 41.06      | 2022-01-13 | 6.9     | 轻载   | 6502.62     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏III段母线  | 18      | 12020         | 6502.62       |
| 吴农线     | 10        | 595      | D5000维护 | 224.28     | 2022-01-13 | 37.69   | 轻载   | 3329.25     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏 I 段母线  | 43      | 21725         | 3329.25       |
| 西春一线    | 10        | 525      | D5000维护 | 65.41      | 2022-01-13 | 12.46   | 轻载   | 5232.2      | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏III段母线  | 10      | 5060          | 5232.2        |
| 西马线     | 10        | 595      | D5000维护 | 66.11      | 2022-01-13 | 11.11   | 轻载   | 6068.75     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏 I 段母线  | 54      | 23105         | 6068.75       |
| 西民线     | 10        | 595      | D5000维护 | 207.65     | 2022-01-13 | 34.9    | 轻载   | 3617.28     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏 I 段母线  | 23      | 12985         | 3617.28       |
| 响庆线     | 10        | 595      | D5000维护 | 324.61     | 2022-01-13 | 54.56   | 中载   | 1591.53     | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏 II 段母线 | 79      | 35105         | 1591.53       |
| 杨工165线  | 10        | 485      | 经验值     | 245.75     | 2022-01-13 | 50.67   | 中载   | 1623.75     | 0          | 江苏.杨台变/#3主 | 100.69      | 10千伏VI段母线   | 0       |               | 1623.75       |
| 杨医二线    | 10        | 490      | D5000维护 | 48.07      | 2022-01-13 | 9.81    | 轻载   | 5108.19     | 0          | 江苏.杨台变/#4主 | 116.37      | 10千伏VIII段母线 | 0       |               | 5108.19       |
| 玉港线     | 10        | 595      | D5000维护 | 30.77      | 2022-01-13 | 5.17    | 轻载   | 6680.84     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏VI段母线   | 4       | 3200          | 6680.84       |
| 翟水三线    | 10        | 595      | D5000维护 | 60.64      | 2022-01-13 | 10.19   | 轻载   | 6163.5      | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏 I 段母线  | 9       | 5375          | 6163.5        |
| 翟太线     | 10        | 462      | D5000维护 | 149.41     | 2022-01-13 | 32.34   | 轻载   | 3013.51     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏 I 段母线  | 69      | 34760         | 3013.51       |
| 丰城119线  | 10        | 1000     | D5000维护 | 319.72     | 2022-01-13 | 31.97   | 轻载   | 6586.45     | 0          | 徐州.丰县变/1号主 | 12.29       | 10千伏 I 母线   | 57      | 29000         | 6586.45       |
| 沙季127线  | 10        | 600      | D5000维护 | 533.77     | 2022-01-13 | 88.96   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.沙园变/1号主 | 15.4        | 10千伏 II 段母线 | 35      | 20900         | 0             |
| 夏水线     | 10        | 560      | D5000维护 | 7.21       | 2022-01-13 | 1.29    | 轻载   | 6664.56     | 0          | 徐州.夏桥变/#2主 | 10.37       | 10千伏 II 段母线 | 7       | 3760          | 6664.56       |
| 龙安线     | 10        | 150      | D5000维护 | 0.9        | 2022-01-13 | 0.6     | 轻载   | 1803.01     | 0          | 徐州.龙北变/3号主 | 46.55       | 10千伏 V 段母线  | 0       |               | 1803.01       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 奚姚一线    | 10        | 600      | D5000维护 | 110.53     | 2022-01-13 | 18.42   | 轻载   | 5360.02     | 0          | 徐州.奚阁变/1号主 | 22.49       | 10千伏 I 段母线   | 23      | 13960         | 5360.02       |
| 杜工115线  | 10        | 660      | D5000维护 | 208.22     | 2022-01-13 | 31.55   | 轻载   | 4395.47     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏 I 段母线   | 29      | 20385         | 4395.47       |
| 墩军153线  | 10        | 485      | 经验值     | 26.76      | 2022-01-13 | 5.52    | 轻载   | 5416.66     | 0          | 徐州.墩集变/3号主 | 24.6        | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 5416.66       |
| 凌胜146线  | 10        | 550      | D5000维护 | 263.54     | 2022-01-13 | 47.92   | 轻载   | 2103.69     | 0          | 徐州.凌城变/2号主 | 22.39       | 10千伏 IV 段母线  | 73      | 18520         | 2103.69       |
| 双标125线  | 10        | 425      | D5000维护 | 56.79      | 2022-01-13 | 13.36   | 轻载   | 4169.1      | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4169.1        |
| 焦安一11N线 | 10        | 595      | D5000维护 | 265.55     | 2022-01-13 | 44.63   | 轻载   | 2614.45     | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏 I 段母线   | 46      | 30710         | 2614.45       |
| 焦环137线  | 10        | 462      | D5000维护 | 70.1       | 2022-01-13 | 15.17   | 轻载   | 4387.16     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 4387.16       |
| 焦医二124线 | 10        | 595      | D5000维护 | 70.25      | 2022-01-13 | 11.81   | 轻载   | 5997.05     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5997.05       |
| 田军12C线  | 10        | 100      | D5000维护 | 36.44      | 2022-01-13 | 36.44   | 轻载   | 581.26      | 0          | 徐州.田园变/2号主 | 20.4        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 581.26        |
| 合新104线  | 10        | 480      | D5000维护 | 241.8      | 2022-01-13 | 50.38   | 中载   | 1631.54     | 0          | 徐州.合沟变/2号主 | 12.8        | 10千伏 II 段母线  | 28      | 11740         | 1631.54       |
| 田开112线  | 10        | 500      | D5000维护 | 240.97     | 2022-01-13 | 48.19   | 轻载   | 1888.4      | 0          | 徐州.田吴变/1号主 | 21.92       | 10千伏 II 段母线  | 45      | 22500         | 1888.4        |
| 钟卧253线  | 20        | 480      | D5000维护 | 102.65     | 2022-01-13 | 21.39   | 轻载   | 8083.24     | 0          | 徐州.钟吾变/2号主 | 74.2        | 20千伏 II 段母线  | 0       |               | 8083.24       |
| 钟药三233线 | 20        | 600      | D5000维护 | 4.22       | 2022-01-13 | 0.7     | 轻载   | 14402.62    | 0          | 徐州.钟吾变/2号主 | 74.2        | 20千伏 III 段母线 | 0       |               | 14402.62      |
| 钟药一231线 | 20        | 600      | D5000维护 | 4.22       | 2022-01-13 | 0.7     | 轻载   | 14402.62    | 0          | 徐州.钟吾变/2号主 | 74.2        | 20千伏 III 段母线 | 0       |               | 14402.62      |
| 坝环线     | 10        | 595      | D5000维护 | 164.75     | 2022-01-14 | 27.69   | 轻载   | 4360.31     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏 II 段母线  | 41      | 14775         | 4360.31       |
| 坝民一115线 | 10        | 525      | D5000维护 | 226.29     | 2022-01-14 | 43.1    | 轻载   | 2445.76     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 I 段母线   | 22      | 12770         | 2445.76       |
| 坝怡一121线 | 10        | 462      | D5000维护 | 248.97     | 2022-01-14 | 53.89   | 中载   | 1289.13     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 I 段母线   | 27      | 16890         | 1289.13       |
| 大彭线     | 10        | 595      | D5000维护 | 129.38     | 2022-01-14 | 21.74   | 轻载   | 4972.92     | 0          | 徐州.大庙变/2号主 | 13.24       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4972.92       |
| 大清线     | 10        | 595      | D5000维护 | 261.04     | 2022-01-14 | 43.87   | 轻载   | 2692.57     | 0          | 徐州.大庙变/2号主 | 13.24       | 10千伏 II 段母线  | 71      | 35040         | 2692.57       |
| 大维线     | 10        | 595      | D5000维护 | 188.26     | 2022-01-14 | 31.64   | 轻载   | 3953.12     | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 31.74       | 10千伏 I 段母线   | 25      | 9430          | 3953.12       |
| 堤北线     | 10        | 595      | D5000维护 | 203.96     | 2022-01-14 | 34.28   | 轻载   | 3681.19     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏 II 段母线  | 39      | 20700         | 3681.19       |
| 堤朱线     | 10        | 595      | D5000维护 | 238.24     | 2022-01-14 | 40.04   | 轻载   | 3087.46     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏 III 段母线 | 46      | 22365         | 3087.46       |
| 复骆线     | 10        | 364      | D5000维护 | 218.2      | 2022-01-14 | 59.95   | 中载   | 633.91      | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏 II 段母线  | 52      | 22890         | 633.91        |
| 复茂线     | 10        | 595      | D5000维护 | 43.6       | 2022-01-14 | 7.33    | 轻载   | 6458.63     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏 I 段母线   | 11      | 10000         | 6458.63       |
| 古马125线  | 10        | 462      | D5000维护 | 174.55     | 2022-01-14 | 37.78   | 轻载   | 2578.08     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏 II 段母线  | 26      | 12485         | 2578.08       |
| 古彭122线  | 10        | 595      | D5000维护 | 11.6       | 2022-01-14 | 1.95    | 轻载   | 7012.87     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 7012.87       |
| 古王一123线 | 10        | 595      | D5000维护 | 136.05     | 2022-01-14 | 22.87   | 轻载   | 4857.39     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏 II 段母线  | 36      | 16700         | 4857.39       |
| 古新126线  | 10        | 595      | D5000维护 | 35.86      | 2022-01-14 | 6.03    | 轻载   | 6592.68     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏 II 段母线  | 1       | 3130          | 6592.68       |
| 古永二133线 | 10        | 462      | D5000维护 | 94.92      | 2022-01-14 | 20.55   | 轻载   | 3957.27     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏 III 段母线 | 10      | 6250          | 3957.27       |
| 古云二14A线 | 10        | 462      | D5000维护 | 137.81     | 2022-01-14 | 29.83   | 轻载   | 3214.42     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏 IV 段母线  | 29      | 13460         | 3214.42       |
| 花环线     | 10        | 525      | D5000维护 | 238.51     | 2022-01-14 | 45.43   | 轻载   | 2234.11     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏 I 段母线   | 66      | 32135         | 2234.11       |
| 花烟线     | 10        | 525      | D5000维护 | 84.59      | 2022-01-14 | 16.11   | 轻载   | 4900        | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏 II 段母线  | 9       | 4090          | 4900          |
| 黄西线     | 10        | 595      | D5000维护 | 65.58      | 2022-01-14 | 11.02   | 轻载   | 6077.93     | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏 II 段母线  | 13      | 4530          | 6077.93       |
| 黄小线     | 10        | 595      | D5000维护 | 122.55     | 2022-01-14 | 20.6    | 轻载   | 5091.21     | 0          | 徐州.大黄山变/1号 | 45.83       | 10千伏 I 段母线   | 22      | 6150          | 5091.21       |
| 惠技线     | 10        | 525      | D5000维护 | 261.98     | 2022-01-14 | 49.9    | 轻载   | 1827.61     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏 II 段母线  | 16      | 16440         | 1827.61       |
| 开马线     | 10        | 595      | D5000维护 | 76.99      | 2022-01-14 | 12.94   | 轻载   | 5880.31     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏 III 段母线 | 29      | 11050         | 5880.31       |
| 开雅二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 126.91     | 2022-01-14 | 21.33   | 轻载   | 5015.7      | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏 II 段母线  | 15      | 9620          | 5015.7        |
| 奎橙125线  | 10        | 525      | D5000维护 | 20.39      | 2022-01-14 | 3.88    | 轻载   | 6011.95     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 II 段母线  | 6       | 3360          | 6011.95       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 奎太一117线 | 10        | 595      | D5000维护 | 362.11     | 2022-01-14 | 60.86   | 中载   | 942.03      | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 74      | 34000         | 942.03        |
| 刘德115线  | 10        | 595      | D5000维护 | 241.37     | 2022-01-14 | 40.57   | 轻载   | 3033.25     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 3       | 10560         | 3033.25       |
| 刘光12F线  | 10        | 595      | D5000维护 | 417.9      | 2022-01-14 | 70.24   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 93      | 45700         | 0             |
| 刘加12A线  | 10        | 595      | D5000维护 | 29.99      | 2022-01-14 | 5.04    | 轻载   | 6694.35     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 4       | 5000          | 6694.35       |
| 绿工线     | 10        | 595      | D5000维护 | 235.41     | 2022-01-14 | 39.56   | 轻载   | 3136.48     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅲ段母线 | 102     | 41845         | 3136.48       |
| 庞夹111线  | 10        | 485      | 经验值     | 263        | 2022-01-14 | 54.23   | 中载   | 1324.98     | 0          | 徐州.庞庄变/1号主 | 37.38       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1324.98       |
| 彭环线     | 10        | 595      | D5000维护 | 365.4      | 2022-01-14 | 61.41   | 中载   | 885.05      | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 68      | 31400         | 885.05        |
| 彭金二线    | 10        | 300      | D5000维护 | 42.84      | 2022-01-14 | 14.28   | 轻载   | 2895.21     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2895.21       |
| 彭路线     | 10        | 210      | D5000维护 | 89.92      | 2022-01-14 | 42.82   | 轻载   | 988.63      | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 988.63        |
| 彭南线     | 10        | 396      | D5000维护 | 37.44      | 2022-01-14 | 9.45    | 轻载   | 4152.64     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 12      | 9210          | 4152.64       |
| 彭清二164线 | 10        | 595      | D5000维护 | 85.45      | 2022-01-14 | 14.36   | 轻载   | 5733.79     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5733.79       |
| 彭朱线     | 10        | 595      | D5000维护 | 133.8      | 2022-01-14 | 22.49   | 轻载   | 4896.36     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 36      | 15980         | 4896.36       |
| 七翠线     | 10        | 595      | D5000维护 | 143.52     | 2022-01-14 | 24.12   | 轻载   | 4728.01     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 14      | 11260         | 4728.01       |
| 七铜线     | 10        | 595      | D5000维护 | 49.14      | 2022-01-14 | 8.26    | 轻载   | 6362.68     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅵ段母线 | 27      | 13150         | 6362.68       |
| 桥都线     | 10        | 525      | D5000维护 | 67.95      | 2022-01-14 | 12.94   | 轻载   | 5188.21     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 5       | 4160          | 5188.21       |
| 桥环线     | 10        | 595      | D5000维护 | 134.51     | 2022-01-14 | 22.61   | 轻载   | 4884.07     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 34      | 15100         | 4884.07       |
| 桥铜一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 287.56     | 2022-01-14 | 48.33   | 轻载   | 2233.24     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 62      | 34640         | 2233.24       |
| 升花一113线 | 10        | 485      | 经验值     | 49.22      | 2022-01-14 | 10.15   | 轻载   | 5027.65     | 0          | 徐州.升辉变/#1主 | 74.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5027.65       |
| 升金127线  | 10        | 485      | 经验值     | 19.34      | 2022-01-14 | 3.99    | 轻载   | 5545.17     | 0          | 徐州.升辉变/#1主 | 74.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5545.17       |
| 石长12J线  | 10        | 485      | 经验值     | 432.06     | 2022-01-14 | 89.08   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 0             |
| 石杨122线  | 10        | 485      | 经验值     | 218.02     | 2022-01-14 | 44.95   | 轻载   | 2104.03     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2104.03       |
| 拾南二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 324.32     | 2022-01-14 | 54.51   | 中载   | 1596.56     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅱ段母线 | 77      | 27020         | 1596.56       |
| 拾苏线     | 10        | 595      | D5000维护 | 42.71      | 2022-01-14 | 7.18    | 轻载   | 6474.04     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅰ段母线 | 16      | 5035          | 6474.04       |
| 拾秀一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 108.28     | 2022-01-14 | 18.2    | 轻载   | 5338.37     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 7440          | 5338.37       |
| 拾玉线     | 10        | 595      | D5000维护 | 71.71      | 2022-01-14 | 12.05   | 轻载   | 5971.76     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5971.76       |
| 苏景线苏尊线  | 10        | 595      | D5000维护 | 174.59     | 2022-01-14 | 29.34   | 轻载   | 4189.88     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 14      | 19940         | 4189.88       |
| 苏尚线苏矿线  | 10        | 462      | D5000维护 | 64.53      | 2022-01-14 | 13.97   | 轻载   | 4483.63     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 10      | 8700          | 4483.63       |
| 苏庭二线苏九  | 10        | 595      | D5000维护 | 152.79     | 2022-01-14 | 25.68   | 轻载   | 4567.46     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 23      | 13400         | 4567.46       |
| 苏苑一线    | 10        | 525      | D5000维护 | 99.69      | 2022-01-14 | 18.99   | 轻载   | 4638.47     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 6265          | 4638.47       |
| 亭龙115线  | 10        | 595      | D5000维护 | 111.84     | 2022-01-14 | 18.8    | 轻载   | 5276.71     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5276.71       |
| 佟上线     | 10        | 595      | D5000维护 | 83.84      | 2022-01-14 | 14.09   | 轻载   | 5761.67     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 21      | 7645          | 5761.67       |
| 统惠五线    | 10        | 525      | D5000维护 | 155.14     | 2022-01-14 | 29.55   | 轻载   | 3678.08     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅲ段母线 | 21      | 12380         | 3678.08       |
| 吴滨线     | 10        | 595      | D5000维护 | 287.4      | 2022-01-14 | 48.3    | 轻载   | 2236.01     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 33      | 18295         | 2236.01       |
| 吴段线     | 10        | 595      | D5000维护 | 185.88     | 2022-01-14 | 31.24   | 轻载   | 3994.34     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 16630         | 3994.34       |
| 吴广线     | 10        | 595      | D5000维护 | 46.68      | 2022-01-14 | 7.85    | 轻载   | 6405.28     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 7       | 13600         | 6405.28       |
| 西段二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 127.65     | 2022-01-14 | 21.45   | 轻载   | 5002.88     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 32      | 15795         | 5002.88       |
| 西锦二线西华  | 10        | 595      | D5000维护 | 103.91     | 2022-01-14 | 17.46   | 轻载   | 5414.06     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅳ段母线 | 18      | 10930         | 5230          |
| 西良线     | 10        | 595      | D5000维护 | 171.08     | 2022-01-14 | 28.75   | 轻载   | 4250.67     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 117     | 43585         | 4250.67       |

| 线路名称   | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|--------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|        |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 西麓线    | 10        | 595      | D5000维护 | 102.68     | 2022-01-14 | 17.26   | 轻载   | 5435.36     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 14      | 10600         | 5230          |
| 西铜线    | 10        | 595      | D5000维护 | 181.63     | 2022-01-14 | 30.53   | 轻载   | 4067.95     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 29      | 13965         | 4067.95       |
| 西卧线    | 10        | 485      | 经验值     | 75.08      | 2022-01-14 | 15.48   | 轻载   | 4579.75     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 58      | 21540         | 4579.75       |
| 响山线    | 10        | 595      | D5000维护 | 282.13     | 2022-01-14 | 47.42   | 轻载   | 2327.29     | 0          | 徐州.响山变/3号主 | 31.11       | 10千伏Ⅳ段母线 | 61      | 24430         | 2327.29       |
| 响水线    | 10        | 595      | D5000维护 | 181.93     | 2022-01-14 | 30.58   | 轻载   | 4062.75     | 0          | 徐州.响山变/3号主 | 31.11       | 10千伏Ⅳ段母线 | 28      | 13735         | 4062.75       |
| 玉平线    | 10        | 595      | D5000维护 | 254.95     | 2022-01-14 | 42.85   | 轻载   | 2798.05     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅰ段母线 | 86      | 53290         | 2798.05       |
| 玉时线    | 10        | 595      | D5000维护 | 32.23      | 2022-01-14 | 5.42    | 轻载   | 6655.56     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 9       | 7200          | 6655.56       |
| 翟创二线   | 10        | 595      | D5000维护 | 167.29     | 2022-01-14 | 28.12   | 轻载   | 4316.32     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 10      | 15725         | 4316.32       |
| 翟马线翟水二 | 10        | 525      | D5000维护 | 274.22     | 2022-01-14 | 52.23   | 中载   | 1615.61     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 64      | 34300         | 1615.61       |
| 翟南线    | 10        | 560      | D5000维护 | 283.3      | 2022-01-14 | 50.59   | 中载   | 1882.68     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 74      | 36455         | 1882.68       |
| 翟想线    | 10        | 595      | D5000维护 | 29.88      | 2022-01-14 | 5.02    | 轻载   | 6696.26     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 9       | 7200          | 6696.26       |
| 张医线张工线 | 10        | 448      | D5000维护 | 222.74     | 2022-01-14 | 49.72   | 轻载   | 1573.7      | 0          | 徐州.张庄变/1号主 | 7.21        | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 28255         | 1573.7        |
| 河杨线    | 10        | 595      | D5000维护 | 122.26     | 2022-01-14 | 20.55   | 轻载   | 5096.24     | 0          | 徐州.大沙河变/2号 | 15.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 47      | 14160         | 5096.24       |
| 沙品155线 | 10        | 600      | D5000维护 | 84.34      | 2022-01-14 | 14.06   | 轻载   | 5813.63     | 0          | 徐州.沙园变/1号主 | 15.4        | 10千伏Ⅴ段母线 | 33      | 26220         | 5813.63       |
| 首羨106线 | 10        | 500      | D5000维护 | 59.16      | 2022-01-14 | 11.83   | 轻载   | 5037.35     | 0          | 徐州.首羨变/2号主 | 20.8        | 10千伏Ⅱ段母线 | 30      | 8625          | 5037.35       |
| 于鸣165线 | 10        | 485      | 经验值     | 181.05     | 2022-01-14 | 37.33   | 轻载   | 2744.35     | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅵ段母线 | 49      | 30440         | 2744.35       |
| 荆湖线    | 10        | 595      | D5000维护 | 35.17      | 2022-01-14 | 5.91    | 轻载   | 6604.64     | 0          | 徐州.荆台变/#1主 | 10.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 8       | 6800          | 6604.64       |
| 马唐线    | 10        | 560      | D5000维护 | 201        | 2022-01-14 | 35.89   | 轻载   | 3308.12     | 0          |            |             | 10千伏Ⅰ段母线 | 76      | 29460         | 3308.12       |
| 马庄线    | 10        | 560      | D5000维护 | 127.32     | 2022-01-14 | 22.74   | 轻载   | 4584.26     | 0          |            |             | 10千伏Ⅱ段母线 | 25      | 11184         | 4584.26       |
| 屯莫线    | 10        | 595      | D5000维护 | 277.08     | 2022-01-14 | 46.57   | 轻载   | 2414.75     | 0          | 徐州.屯头变/#1主 | 6.39        | 10千伏Ⅰ段母线 | 3       | 4350          | 2414.75       |
| 安机线    | 10        | 600      | D5000维护 | 161.72     | 2022-01-14 | 26.95   | 轻载   | 4473.41     | 0          | 徐州.安国变/2号主 | 29.8        | 10千伏Ⅳ段母线 | 34      | 7595          | 4473.41       |
| 东水116线 | 10        | 600      | D5000维护 | 49.56      | 2022-01-14 | 8.26    | 轻载   | 6416.02     | 0          | 徐州.东关变/2号主 | 12.49       | 10千伏Ⅱ段母线 | 7       | 3630          | 6416.02       |
| 范东线    | 10        | 600      | D5000维护 | 169.8      | 2022-01-14 | 28.3    | 轻载   | 4333.46     | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏Ⅰ段母线 | 59      | 14586         | 4333.46       |
| 沛能线    | 10        | 600      | D5000维护 | 242.57     | 2022-01-14 | 40.43   | 轻载   | 3073.09     | 0          | 徐州.沛县变/2号主 | 28.57       | 10千伏Ⅳ段母线 | 72      | 30530         | 3073.09       |
| 沛汤线    | 10        | 400      | D5000维护 | 169.52     | 2022-01-14 | 42.38   | 轻载   | 1913.51     | 0          | 徐州.沛县变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 31      | 13990         | 1913.51       |
| 栖工线    | 10        | 600      | D5000维护 | 188.35     | 2022-01-14 | 31.39   | 轻载   | 4012.18     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏Ⅳ段母线 | 77      | 18680         | 4012.18       |
| 头御线    | 10        | 600      | D5000维护 | 317.11     | 2022-01-14 | 52.85   | 中载   | 1782.05     | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 43      | 29400         | 1782.05       |
| 新街线    | 10        | 600      | D5000维护 | 246.59     | 2022-01-14 | 41.1    | 轻载   | 3003.46     | 0          | 徐州.杨新变/1号主 | 27.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 46      | 17060         | 3003.46       |
| 张机线    | 10        | 600      | D5000维护 | 323.4      | 2022-01-14 | 53.9    | 中载   | 1673.11     | 0          | 徐州.沛县张庄变/1 | 3.88        | 10千伏Ⅰ段母线 | 88      | 30065         | 1673.11       |
| 周碳104线 | 10        | 400      | D5000维护 | 315.29     | 2022-01-14 | 78.82   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.周庄变/2号主 | 37.72       | 10千伏Ⅱ段母线 | 14      | 8781          | 0             |
| 杜邦123线 | 10        | 660      | D5000维护 | 188.21     | 2022-01-14 | 28.52   | 轻载   | 4742.04     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅱ段母线 | 53      | 25765         | 4742.04       |
| 杜院148线 | 10        | 660      | D5000维护 | 152.45     | 2022-01-14 | 23.1    | 轻载   | 5361.41     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅳ段母线 | 21      | 20320         | 5361.41       |
| 宋集125线 | 10        | 485      | 经验值     | 106.13     | 2022-01-14 | 21.88   | 轻载   | 4041.97     | 0          | 徐州.大宋变/2号主 | 27.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 19      | 5555          | 4041.97       |
| 铁膏127线 | 10        | 485      | 经验值     | 336.72     | 2022-01-14 | 69.43   | 中载   | 48.15       | 0          | 徐州.铁富变/2号主 | 35.22       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 48.15         |
| 圩网114线 | 10        | 485      | 经验值     | 131.12     | 2022-01-14 | 27.04   | 轻载   | 3609.14     | 0          | 徐州.戴圩变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3609.14       |
| 李东108线 | 10        | 550      | D5000维护 | 61.28      | 2022-01-14 | 11.14   | 轻载   | 5606.83     | 0          | 徐州.李集变/2号主 | 8.08        | 10千伏Ⅱ段母线 | 31      | 9000          | 5606.83       |
| 凌街136线 | 10        | 550      | D5000维护 | 229.11     | 2022-01-14 | 41.66   | 轻载   | 2700.01     | 0          | 徐州.凌城变/1号主 | 31          | 10千伏Ⅲ段母线 | 63      | 22485         | 2700.01       |
| 沙东105线 | 10        | 550      | D5000维护 | 318.9      | 2022-01-14 | 57.98   | 中载   | 1144.85     | 0          | 徐州.沙集变/1号主 | 5.15        | 10千伏Ⅰ段母线 | 75      | 27150         | 1144.85       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 双西116线  | 10        | 550      | D5000维护 | 294.82     | 2022-01-14 | 53.6    | 中载   | 1561.92     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏Ⅰ段母线 | 161     | 60820         | 1561.92       |
| 睢徐132线  | 10        | 550      | D5000维护 | 353.41     | 2022-01-14 | 64.26   | 中载   | 547.14      | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅲ段母线 | 129     | 60745         | 547.14        |
| 睢中131线  | 10        | 553      | D5000维护 | 272.18     | 2022-01-14 | 49.22   | 轻载   | 1990.41     | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅲ段母线 | 88      | 42570         | 1990.41       |
| 大阎线     | 10        | 595      | D5000维护 | 185.63     | 2022-01-14 | 31.2    | 轻载   | 3998.67     | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 38.04       | 10千伏Ⅰ段母线 | 79      | 25015         | 3998.67       |
| 高生一125线 | 10        | 200      | D5000维护 | 51.47      | 2022-01-14 | 25.74   | 轻载   | 1533.34     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏Ⅰ段母线 | 3       | 180           | 1533.34       |
| 高驿124线  | 10        | 595      | D5000维护 | 400.97     | 2022-01-14 | 67.39   | 中载   | 268.98      | 0          | 徐州.高营变/2号主 | 42.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 70      | 29860         | 268.98        |
| 黄河113线  | 10        | 511      | D5000维护 | 48.23      | 2022-01-14 | 9.44    | 轻载   | 5360.02     | 0          | 徐州.黄桥变/1号主 | 5.16        | 10千伏Ⅰ段母线 | 11      | 3810          | 5160          |
| 焦祖111线  | 10        | 595      | D5000维护 | 274.58     | 2022-01-14 | 46.15   | 轻载   | 2458.05     | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 37320         | 2458.05       |
| 龙留125线  | 10        | 595      | D5000维护 | 206.02     | 2022-01-14 | 34.63   | 轻载   | 3645.51     | 0          | 徐州.龙庄变/2号主 | 30.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 70      | 22600         | 3645.51       |
| 龙任136线  | 10        | 595      | D5000维护 | 304.7      | 2022-01-14 | 51.21   | 中载   | 1936.38     | 0          | 徐州.龙庄变/2号主 | 30.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 94      | 30775         | 1936.38       |
| 滕关118线  | 10        | 490      | D5000维护 | 288        | 2022-01-14 | 58.78   | 中载   | 952.6       | 0          | 徐州.滕寨变/1号主 | 5.8         | 10千伏Ⅱ段母线 | 49      | 21765         | 952.6         |
| 物银143线  | 10        | 595      | D5000维护 | 59.51      | 2022-01-14 | 10      | 轻载   | 6183.07     | 0          | 徐州.物流变/2号主 | 32.36       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 6183.07       |
| 易宝线     | 10        | 595      | D5000维护 | 42.21      | 2022-01-14 | 7.09    | 轻载   | 6482.7      | 0          | 江苏.易城变/1号主 | 107.83      | 10千伏8段母线 | 18      | 10640         | 6482.7        |
| 凤邵122线  | 10        | 485      | 经验值     | 93.45      | 2022-01-14 | 19.27   | 轻载   | 4261.59     | 0          | 徐州.风云变/2号主 | 15.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4261.59       |
| 神凤114线  | 10        | 560      | D5000维护 | 52.06      | 2022-01-14 | 9.3     | 轻载   | 5887.76     | 0          | 徐州.神山变/2号主 | 26.63       | 10千伏Ⅱ段母线 | 10      | 6300          | 5887.76       |
| 沈田151线  | 10        | 560      | D5000维护 | 127.07     | 2022-01-14 | 22.69   | 轻载   | 4588.59     | 0          | 徐州.沈马变/3号主 | 31.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 19      | 12320         | 4588.59       |
| 唐街103线  | 10        | 528      | D5000维护 | 172.06     | 2022-01-14 | 32.59   | 轻载   | 3421.39     | 0          | 徐州.唐店变/1号主 | 7.29        | 10千伏Ⅰ段母线 | 106     | 39325         | 3421.39       |
| 唐李110线  | 10        | 528      | D5000维护 | 198.3      | 2022-01-14 | 37.56   | 轻载   | 2966.92     | 0          | 徐州.唐店变/2号主 | 11.92       | 10千伏Ⅱ段母线 | 46      | 22185         | 2966.92       |
| 唐新107线  | 10        | 576      | D5000维护 | 296.48     | 2022-01-14 | 51.47   | 中载   | 1848.39     | 0          | 徐州.唐店变/1号主 | 7.29        | 10千伏Ⅰ段母线 | 132     | 70830         | 1848.39       |
| 田城119线  | 10        | 500      | D5000维护 | 247.56     | 2022-01-14 | 49.51   | 轻载   | 1774.26     | 0          | 徐州.田吴变/1号主 | 21.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 35      | 19855         | 1774.26       |
| 王岗108线  | 10        | 300      | D5000维护 | 39.1       | 2022-01-14 | 13.03   | 轻载   | 2959.99     | 0          | 徐州.王庄变/2号主 | 12.14       | 10千伏Ⅱ段母线 | 51      | 16030         | 2959.99       |
| 卓倪251线  | 20        | 576      | D5000维护 | 194.76     | 2022-01-14 | 33.81   | 轻载   | 7220.36     | 0          | 徐州.卓窑变/3号主 | 72.92       | 20千伏Ⅴ段母线 | 19      | 9940          | 7220.36       |
| 丁季117线  | 10        | 485      | 经验值     | 19.59      | 2022-01-15 | 4.04    | 轻载   | 5540.84     | 0          | 江苏.丁楼变/1号主 | 83.81       | 10千伏1段母线 | 0       |               | 5540.84       |
| 贺月二160线 | 10        | 595      | D5000维护 | 113.51     | 2022-01-15 | 19.08   | 轻载   | 5247.79     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5247.79       |
| 石赵128线  | 10        | 485      | 经验值     | 186.07     | 2022-01-15 | 38.36   | 轻载   | 2657.41     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2657.41       |
| 统两线     | 10        | 462      | D5000维护 | 135.59     | 2022-01-15 | 29.35   | 轻载   | 3252.87     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 65      | 29915         | 3252.87       |
| 史双114线  | 10        | 600      | D5000维护 | 152.93     | 2022-01-15 | 25.49   | 轻载   | 4625.65     | 0          | 徐州.史小桥变/2号 | 21.85       | 10千伏Ⅰ段母线 | 51      | 16250         | 4625.65       |
| 沛开线     | 10        | 600      | D5000维护 | 45.5       | 2022-01-15 | 7.58    | 轻载   | 6486.34     | 0          | 徐州.沛县变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 21      | 18210         | 6486.34       |
| 沙庙110线  | 10        | 465      | D5000维护 | 322.29     | 2022-01-15 | 69.31   | 中载   | 55.6        | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏Ⅱ段母线 | 98      | 28500         | 55.6          |
| 沙全106线  | 10        | 550      | D5000维护 | 171.28     | 2022-01-15 | 31.14   | 轻载   | 3701.63     | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏Ⅱ段母线 | 80      | 22120         | 3701.63       |
| 双临111线  | 10        | 550      | D5000维护 | 250.54     | 2022-01-15 | 45.55   | 轻载   | 2328.85     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏Ⅰ段母线 | 72      | 38340         | 2328.85       |
| 睢星112线  | 10        | 395      | D5000维护 | 344.12     | 2022-01-15 | 87.12   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.睢宁变/1号主 | 39.77       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 琅北131线  | 10        | 595      | D5000维护 | 194.93     | 2022-01-15 | 32.76   | 轻载   | 3837.59     | 0          | 徐州.琅溪变/2号主 | 31.61       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3837.59       |
| 檀林115线  | 10        | 500      | D5000维护 | 218.3      | 2022-01-15 | 43.66   | 轻载   | 2281.04     | 0          | 徐州.檀山变/1号主 | 32          | 10千伏Ⅰ段母线 | 106     | 29878         | 2281.04       |
| 翟军线     | 10        | 266      | D5000维护 | 60.64      | 2022-01-16 | 22.8    | 轻载   | 2174.7      | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2174.7        |
| 五西线     | 10        | 600      | D5000维护 | 221.41     | 2022-01-16 | 36.9    | 轻载   | 3439.58     | 0          | 徐州.五段变/2号主 | 15.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 73      | 14825         | 3439.58       |
| 秦商124线  | 10        | 600      | D5000维护 | 12.7       | 2022-01-16 | 2.12    | 轻载   | 7054.44     | 0          | 徐州.秦庄变/2号主 | 47.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7054.44       |
| 沙西104线  | 10        | 550      | D5000维护 | 211.25     | 2022-01-16 | 38.41   | 轻载   | 3009.35     | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏Ⅱ段母线 | 85      | 25865         | 3009.35       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 琅东11E线  | 10        | 425      | D5000维护 | 0.06       | 2022-01-16 | 0.01    | 轻载   | 5151.66     | 0          | 徐州.琅溪变/1号主 | 26.16       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5151.66       |
| 琅刘121线  | 10        | 425      | D5000维护 | 0.06       | 2022-01-16 | 0.01    | 轻载   | 5151.66     | 0          | 徐州.琅溪变/2号主 | 31.61       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5151.66       |
| 坝民二线坝绿  | 10        | 462      | D5000维护 | 274.81     | 2022-01-17 | 59.48   | 中载   | 841.58      | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 26      | 15500         | 841.58        |
| 古艺一112线 | 10        | 462      | D5000维护 | 44.65      | 2022-01-17 | 9.66    | 轻载   | 4827.95     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 5       | 4390          | 4827.95       |
| 惠城二线    | 10        | 322      | D5000维护 | 31.47      | 2022-01-17 | 9.77    | 轻载   | 3358.87     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3358.87       |
| 惠市二线    | 10        | 161      | D5000维护 | 27.43      | 2022-01-17 | 17.04   | 轻载   | 1476.88     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1476.88       |
| 奎蓝141线  | 10        | 400      | D5000维护 | 16.52      | 2022-01-17 | 4.13    | 轻载   | 4563.47     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 4563.47       |
| 彭洞线     | 10        | 595      | D5000维护 | 94.08      | 2022-01-17 | 15.81   | 轻载   | 5584.31     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 27      | 8460          | 5584.31       |
| 亭镇111线  | 10        | 595      | D5000维护 | 393.84     | 2022-01-17 | 66.19   | 中载   | 392.47      | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 392.47        |
| 西烟线     | 10        | 595      | D5000维护 | 140.84     | 2022-01-17 | 23.67   | 轻载   | 4774.43     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 80      | 30690         | 4774.43       |
| 玉科线     | 10        | 595      | D5000维护 | 45.71      | 2022-01-17 | 7.68    | 轻载   | 6422.08     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏Ⅴ段母线 | 4       | 2520          | 6422.08       |
| 玉麓线     | 10        | 595      | D5000维护 | 8.79       | 2022-01-17 | 1.48    | 轻载   | 7061.54     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 1       | 400           | 7061.54       |
| 金寨124线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0.06       | 2022-01-17 | 0.01    | 轻载   | 7212.74     | 0          | 徐州.金刘寨变/2号 | 12          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7212.74       |
| 梁红103线  | 10        | 390      | D5000维护 | 176.7      | 2022-01-17 | 45.31   | 轻载   | 1667.92     | 0          | 徐州.梁寨变/2号主 | 14.64       | 10千伏Ⅰ段母线 | 59      | 22610         | 1667.92       |
| 马湖段     | 10        | 560      | D5000维护 | 1.8        | 2022-01-17 | 0.32    | 轻载   | 6758.26     | 0          |            |             | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6758.26       |
| 张东线     | 10        | 600      | D5000维护 | 0.6        | 2022-01-17 | 0.1     | 轻载   | 7264.01     | 0          | 徐州.沛县张庄变/1 | 3.88        | 10千伏Ⅰ段母线 | 96      | 27775         | 3880          |
| 高电二112线 | 10        | 595      | D5000维护 | 109.74     | 2022-01-17 | 18.44   | 轻载   | 5313.08     | 0          | 徐州.高营变/2号主 | 42.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5313.08       |
| 田空二12A线 | 10        | 595      | D5000维护 | 3.24       | 2022-01-17 | 0.54    | 轻载   | 7157.66     | 0          | 徐州.田园变/2号主 | 20.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7157.66       |
| 滨河113线  | 10        | 600      | D5000维护 | 100.15     | 2022-01-17 | 16.69   | 轻载   | 5539.8      | 0          | 徐州.滨湖变/1号主 | 20.3        | 10千伏Ⅰ段母线 | 49      | 12760         | 5539.8        |
| 坝怡二114线 | 10        | 462      | D5000维护 | 275.69     | 2022-01-18 | 59.67   | 中载   | 826.34      | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 36      | 21180         | 826.34        |
| 大庙线     | 10        | 490      | D5000维护 | 478.65     | 2022-01-18 | 97.68   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.大庙变/2号主 | 13.24       | 10千伏Ⅱ段母线 | 76      | 31595         | 0             |
| 大铁线     | 10        | 459      | D5000维护 | 26.81      | 2022-01-18 | 5.84    | 轻载   | 5100.57     | 0          | 徐州.大庙变/2号主 | 13.24       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5100.57       |
| 七东一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 169.8      | 2022-01-18 | 28.54   | 轻载   | 4272.84     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 18      | 14090         | 4272.84       |
| 统赵线     | 10        | 595      | D5000维护 | 183.58     | 2022-01-18 | 30.85   | 轻载   | 4034.17     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅱ段母线 | 30      | 8240          | 4034.17       |
| 祥医121线  | 10        | 490      | D5000维护 | 12         | 2022-01-18 | 2.45    | 轻载   | 5732.92     | 0          | 徐州.祥和变/1号主 | 39.85       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5732.92       |
| 大水线     | 10        | 485      | 经验值     | 94.5       | 2022-01-18 | 19.48   | 轻载   | 4243.4      | 0          | 江苏.大洼变/1号主 | 76.19       | 10千伏Ⅰ段母线 | 4       | 7840          | 4243.4        |
| 汉马111线  | 10        | 595      | D5000维护 | 228.32     | 2022-01-18 | 38.37   | 轻载   | 3259.28     | 0          | 徐州.汉王变/2号主 | 12.05       | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 22005         | 3259.28       |
| 高汽二223线 | 20        | 400      | D5000维护 | 161.39     | 2022-01-18 | 40.35   | 轻载   | 4108.65     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 20千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4108.65       |
| 卓康三线231 | 20        | 576      | D5000维护 | 4.57       | 2022-01-18 | 0.79    | 轻载   | 13808.54    | 0          | 徐州.卓窑变/3号主 | 72.92       | 20千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 13808.54      |
| 坝工153线  | 10        | 485      | 经验值     | 275.22     | 2022-01-19 | 56.75   | 中载   | 1113.33     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 1113.33       |
| 坝景线     | 10        | 595      | D5000维护 | 16         | 2022-01-19 | 2.69    | 轻载   | 6936.66     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅵ段母线 | 5       | 3200          | 6936.66       |
| 丁连125线  | 10        | 485      | 经验值     | 41.52      | 2022-01-19 | 8.56    | 轻载   | 5161.01     | 0          | 江苏.丁楼变/1号主 | 83.81       | 10千伏2段母线 | 0       |               | 5161.01       |
| 花宝一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 53.73      | 2022-01-19 | 9.03    | 轻载   | 6283.18     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6283.18       |
| 楼杜线     | 10        | 600      | D5000维护 | 216.56     | 2022-01-19 | 36.09   | 轻载   | 3523.58     | 0          | 徐州.鹿楼变/1号主 | 34.37       | 10千伏Ⅰ段母线 | 50      | 14137.4       | 3523.58       |
| 方桥116线  | 10        | 550      | D5000维护 | 158.4      | 2022-01-19 | 28.8    | 轻载   | 3924.71     | 0          | 徐州.方杨变/2号主 | 31.51       | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 20015         | 3924.71       |
| 仙南线     | 10        | 550      | D5000维护 | 100.93     | 2022-01-19 | 18.35   | 轻载   | 4920.09     | 0          | 江苏.子仙变/2号主 | 85.25       | 10千伏Ⅲ段母线 | 41      | 14150         | 4920.09       |
| 风云121线  | 10        | 485      | 经验值     | 0.11       | 2022-01-19 | 0.02    | 轻载   | 5878.23     | 0          | 徐州.风云变/2号主 | 15.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5878.23       |
| 沈高158线  | 10        | 560      | D5000维护 | 54.95      | 2022-01-19 | 9.81    | 轻载   | 5837.71     | 0          | 徐州.沈马变/3号主 | 31.83       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5837.71       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 坝东线     | 10        | 595      | D5000维护 | 347.25     | 2022-01-20 | 58.36   | 中载   | 1199.41     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 67      | 39400         | 1199.41       |
| 坝丰164线  | 10        | 485      | 经验值     | 247.03     | 2022-01-20 | 50.93   | 中载   | 1601.58     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 1601.58       |
| 坝绿七线坝都  | 10        | 462      | D5000维护 | 58.02      | 2022-01-20 | 12.56   | 轻载   | 4596.38     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 11      | 5510          | 4596.38       |
| 坝骆线     | 10        | 462      | D5000维护 | 435.69     | 2022-01-20 | 94.31   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 56      | 23420         | 0             |
| 坝茂线     | 10        | 420      | D5000维护 | 47.47      | 2022-01-20 | 11.3    | 轻载   | 4269.9      | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 5       | 8600          | 4269.9        |
| 茶月线     | 10        | 595      | D5000维护 | 23.91      | 2022-01-20 | 4.02    | 轻载   | 6799.66     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏Ⅰ段母线 | 4       | 6000          | 6799.66       |
| 大工线     | 10        | 595      | D5000维护 | 502.56     | 2022-01-20 | 84.46   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 31.74       | 10千伏Ⅰ段母线 | 124     | 86010         | 0             |
| 大然二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 196.52     | 2022-01-20 | 33.03   | 轻载   | 3810.05     | 0          | 徐州.大庙变/2号主 | 13.24       | 10千伏Ⅱ段母线 | 49      | 27060         | 3810.05       |
| 大翔线     | 10        | 595      | D5000维护 | 282.13     | 2022-01-20 | 47.42   | 轻载   | 2327.29     | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 31.74       | 10千伏Ⅰ段母线 | 51      | 22665         | 2327.29       |
| 堤坝线     | 10        | 525      | D5000维护 | 295.38     | 2022-01-20 | 56.26   | 中载   | 1249.12     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅱ段母线 | 62      | 28300         | 1249.12       |
| 堤场线     | 10        | 595      | D5000维护 | 345.49     | 2022-01-20 | 58.07   | 中载   | 1229.89     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅳ段母线 | 43      | 20120         | 1229.89       |
| 堤九线     | 10        | 595      | D5000维护 | 375.38     | 2022-01-20 | 63.09   | 中载   | 712.2       | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅲ段母线 | 106     | 42710         | 712.2         |
| 堤君二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 89.67      | 2022-01-20 | 15.07   | 轻载   | 5660.7      | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅳ段母线 | 4       | 7700          | 5660.7        |
| 堤马线     | 10        | 595      | D5000维护 | 169.67     | 2022-01-20 | 28.52   | 轻载   | 4275.1      | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅲ段母线 | 66      | 30320         | 4275.1        |
| 堤祥线     | 10        | 595      | D5000维护 | 443.08     | 2022-01-20 | 74.47   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅱ段母线 | 60      | 41895         | 0             |
| 堤医一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 123.96     | 2022-01-20 | 20.83   | 轻载   | 5066.79     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5066.79       |
| 复宝线     | 10        | 595      | D5000维护 | 106.2      | 2022-01-20 | 17.85   | 轻载   | 5374.4      | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 5       | 6060          | 5374.4        |
| 复朝二线    | 10        | 525      | D5000维护 | 170.73     | 2022-01-20 | 32.52   | 轻载   | 3408.06     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 12990         | 3408.06       |
| 复广线     | 10        | 525      | D5000维护 | 304.18     | 2022-01-20 | 57.94   | 中载   | 1096.7      | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 49      | 16985         | 1096.7        |
| 复家一线    | 10        | 525      | D5000维护 | 99.34      | 2022-01-20 | 18.92   | 轻载   | 4644.53     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 15      | 6360          | 4644.53       |
| 复建二线    | 10        | 462      | D5000维护 | 101.27     | 2022-01-20 | 21.92   | 轻载   | 3847.29     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 12      | 3700          | 3847.29       |
| 复建一线    | 10        | 462      | D5000维护 | 299.78     | 2022-01-20 | 64.89   | 中载   | 409.1       | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 57      | 25940         | 409.1         |
| 复开一线    | 10        | 462      | D5000维护 | 165.63     | 2022-01-20 | 35.85   | 轻载   | 2732.58     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 4460          | 2732.58       |
| 复康线     | 10        | 210      | D5000维护 | 39.91      | 2022-01-20 | 19      | 轻载   | 1854.8      | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 5       | 500           | 1854.8        |
| 复美二线    | 10        | 462      | D5000维护 | 66.11      | 2022-01-20 | 14.31   | 轻载   | 4456.26     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 8       | 3430          | 4456.26       |
| 复庆线     | 10        | 462      | D5000维护 | 122.02     | 2022-01-20 | 26.41   | 轻载   | 3487.9      | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 26      | 14055         | 3487.9        |
| 复时线     | 10        | 245      | D5000维护 | 20.4       | 2022-01-20 | 8.33    | 轻载   | 2617.05     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 2       | 3000          | 2617.05       |
| 复铜线     | 10        | 525      | D5000维护 | 256.88     | 2022-01-20 | 48.93   | 轻载   | 1915.94     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 36      | 16150         | 1915.94       |
| 古财11A线  | 10        | 462      | D5000维护 | 28.83      | 2022-01-20 | 6.24    | 轻载   | 5101.95     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 3       | 3200          | 5101.95       |
| 古河124线  | 10        | 462      | D5000维护 | 117.42     | 2022-01-20 | 25.42   | 轻载   | 3567.57     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅱ段母线 | 6       | 10060         | 3567.57       |
| 古淮132线  | 10        | 525      | D5000维护 | 123.57     | 2022-01-20 | 23.54   | 轻载   | 4224.87     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅲ段母线 | 28      | 13980         | 4224.87       |
| 古机145线  | 10        | 595      | D5000维护 | 184.22     | 2022-01-20 | 30.96   | 轻载   | 4023.09     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅳ段母线 | 17      | 14865         | 4023.09       |
| 古景141线  | 10        | 462      | D5000维护 | 58.54      | 2022-01-20 | 12.67   | 轻载   | 4587.38     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅳ段母线 | 7       | 4050          | 4587.38       |
| 古开113线  | 10        | 595      | D5000维护 | 172.97     | 2022-01-20 | 29.07   | 轻载   | 4217.94     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 12      | 12140         | 4217.94       |
| 古枢二147线 | 10        | 595      | D5000维护 | 96.68      | 2022-01-20 | 16.25   | 轻载   | 5539.28     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅳ段母线 | 20      | 7060          | 5539.28       |
| 古枢一115线 | 10        | 595      | D5000维护 | 207.77     | 2022-01-20 | 34.92   | 轻载   | 3615.2      | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 28      | 11410         | 3615.2        |
| 古永一116线 | 10        | 462      | D5000维护 | 159.43     | 2022-01-20 | 34.51   | 轻载   | 2839.96     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 25      | 13260         | 2839.96       |
| 贺城一线贺东  | 10        | 595      | D5000维护 | 260.87     | 2022-01-20 | 43.84   | 轻载   | 2695.51     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 20      | 13300         | 2695.51       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 贺国162线  | 10        | 595      | D5000维护 | 226.29     | 2022-01-20 | 38.03   | 轻载   | 3294.44     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 3294.44       |
| 贺绿152线  | 10        | 595      | D5000维护 | 404.97     | 2022-01-20 | 68.06   | 中载   | 199.7       | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 199.7         |
| 贺蟠一线贺蟠  | 10        | 600      | D5000维护 | 482.33     | 2022-01-20 | 80.39   | 重载   | 0           | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 73      | 39530         | 0             |
| 贺坡151线  | 10        | 595      | D5000维护 | 92.08      | 2022-01-20 | 15.48   | 轻载   | 5618.95     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5618.95       |
| 贺璞164线  | 10        | 595      | D5000维护 | 205.88     | 2022-01-20 | 34.6    | 轻载   | 3647.94     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 3647.94       |
| 贺泰125线  | 10        | 300      | D5000维护 | 101.87     | 2022-01-20 | 33.96   | 轻载   | 1872.81     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1872.81       |
| 贺西二线贺山  | 10        | 595      | D5000维护 | 126.84     | 2022-01-20 | 21.32   | 轻载   | 5016.91     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 24      | 12130         | 5016.91       |
| 贺月一150线 | 10        | 595      | D5000维护 | 107.03     | 2022-01-20 | 17.99   | 轻载   | 5360.02     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5360.02       |
| 花府线     | 10        | 525      | D5000维护 | 111.66     | 2022-01-20 | 21.27   | 轻载   | 4431.15     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 22      | 12155         | 4431.15       |
| 花牌线     | 10        | 595      | D5000维护 | 96.94      | 2022-01-20 | 16.29   | 轻载   | 5534.78     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 16      | 12465         | 5534.78       |
| 花团线     | 10        | 525      | D5000维护 | 252.77     | 2022-01-20 | 48.15   | 轻载   | 1987.12     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 89      | 42935         | 1987.12       |
| 花银线     | 10        | 455      | D5000维护 | 94.5       | 2022-01-20 | 20.77   | 轻载   | 3879.68     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 8       | 10080         | 3879.68       |
| 花中线     | 10        | 364      | D5000维护 | 203.57     | 2022-01-20 | 55.93   | 中载   | 887.3       | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 24      | 10275         | 887.3         |
| 黄安线     | 10        | 595      | D5000维护 | 7.03       | 2022-01-20 | 1.18    | 轻载   | 7092.02     | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 3       | 2060          | 7092.02       |
| 惠奥一117线 | 10        | 595      | D5000维护 | 59.6       | 2022-01-20 | 10.02   | 轻载   | 6181.51     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6181.51       |
| 惠馆线     | 10        | 400      | D5000维护 | 30.01      | 2022-01-20 | 7.5     | 轻载   | 4329.83     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4329.83       |
| 惠绿二112线 | 10        | 595      | D5000维护 | 191.06     | 2022-01-20 | 32.11   | 轻载   | 3904.62     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3904.62       |
| 惠铁一129线 | 10        | 595      | D5000维护 | 232.44     | 2022-01-20 | 39.07   | 轻载   | 3187.92     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 53      | 39430         | 3187.92       |
| 奎大130线  | 10        | 595      | D5000维护 | 112.5      | 2022-01-20 | 18.91   | 轻载   | 5265.28     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅲ段母线 | 63      | 29265         | 5265.28       |
| 奎复12C线  | 10        | 595      | D5000维护 | 154.34     | 2022-01-20 | 25.94   | 轻载   | 4540.61     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 37      | 16385         | 4540.61       |
| 奎马一122线 | 10        | 595      | D5000维护 | 217.44     | 2022-01-20 | 36.54   | 轻载   | 3447.72     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 45      | 20780         | 3447.72       |
| 奎狮148线  | 10        | 665      | D5000维护 | 296.9      | 2022-01-20 | 44.65   | 轻载   | 2920.15     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 72      | 39100         | 2920.15       |
| 奎太二133线 | 10        | 462      | D5000维护 | 275.98     | 2022-01-20 | 59.74   | 中载   | 821.31      | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅲ段母线 | 57      | 28535         | 821.31        |
| 奎沃一14E线 | 10        | 371      | D5000维护 | 41.84      | 2022-01-20 | 11.28   | 轻载   | 3773.34     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 3773.34       |
| 奎新二131线 | 10        | 462      | D5000维护 | 206.02     | 2022-01-20 | 44.59   | 轻载   | 2033.02     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅲ段母线 | 51      | 21530         | 2033.02       |
| 刘开二12C线 | 10        | 595      | D5000维护 | 279.46     | 2022-01-20 | 46.97   | 轻载   | 2373.53     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 31      | 12940         | 2373.53       |
| 刘罗112线  | 10        | 336      | D5000维护 | 120.81     | 2022-01-20 | 35.96   | 轻载   | 1981.23     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1981.23       |
| 刘蟠11G线  | 10        | 595      | D5000维护 | 53.81      | 2022-01-20 | 9.04    | 轻载   | 6281.79     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 11      | 7440          | 6281.79       |
| 刘秦124线  | 10        | 560      | D5000维护 | 255.95     | 2022-01-20 | 45.71   | 轻载   | 2356.39     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 64      | 18320         | 2356.39       |
| 刘赵113线  | 10        | 595      | D5000维护 | 511.39     | 2022-01-20 | 85.95   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 103     | 36235         | 0             |
| 绿丰线绿橡线  | 10        | 595      | D5000维护 | 134.67     | 2022-01-20 | 22.63   | 轻载   | 4881.3      | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅳ段母线 | 44      | 21650         | 4881.3        |
| 绿尚二线绿香  | 10        | 595      | D5000维护 | 207.27     | 2022-01-20 | 34.84   | 轻载   | 3623.86     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 21      | 14050         | 3623.86       |
| 绿悦线     | 10        | 595      | D5000维护 | 254.4      | 2022-01-20 | 42.76   | 轻载   | 2807.57     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2807.57       |
| 彭坝线     | 10        | 595      | D5000维护 | 411.36     | 2022-01-20 | 69.14   | 中载   | 89.02       | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 84      | 33745         | 89.02         |
| 彭北线     | 10        | 595      | D5000维护 | 268.56     | 2022-01-20 | 45.14   | 轻载   | 2562.32     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 38      | 21465         | 2562.32       |
| 彭滨二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 76.44      | 2022-01-20 | 12.85   | 轻载   | 5889.84     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 9       | 5095          | 5889.84       |
| 彭经二160线 | 10        | 595      | D5000维护 | 108.66     | 2022-01-20 | 18.26   | 轻载   | 5331.79     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5331.79       |
| 彭经一线    | 10        | 525      | D5000维护 | 87.48      | 2022-01-20 | 16.66   | 轻载   | 4849.95     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 27      | 15830         | 4849.95       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 七泉线     | 10        | 595      | D5000维护 | 168.72     | 2022-01-20 | 28.36   | 轻载   | 4291.55     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏 I 段母线   | 127     | 60185         | 4291.55       |
| 七水线     | 10        | 595      | D5000维护 | 185.64     | 2022-01-20 | 31.2    | 轻载   | 3998.5      | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏 I 段母线   | 48      | 27325         | 3998.5        |
| 七田线     | 10        | 595      | D5000维护 | 34.8       | 2022-01-20 | 5.85    | 轻载   | 6611.04     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏 I 段母线   | 7       | 4290          | 6611.04       |
| 桥古线     | 10        | 595      | D5000维护 | 255.29     | 2022-01-20 | 42.91   | 轻载   | 2792.16     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏 I 段母线   | 32      | 13670         | 2792.16       |
| 桥夹二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 68.41      | 2022-01-20 | 11.5    | 轻载   | 6028.92     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏 II 段母线  | 10      | 5110          | 6028.92       |
| 桥夹一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 319.88     | 2022-01-20 | 53.76   | 中载   | 1673.46     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏 I 段母线   | 52      | 30515         | 1673.46       |
| 桥凯线     | 10        | 595      | D5000维护 | 108.07     | 2022-01-20 | 18.16   | 轻载   | 5342.01     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏 II 段母线  | 13      | 10090         | 5342.01       |
| 桥沈线     | 10        | 595      | D5000维护 | 198.72     | 2022-01-20 | 33.4    | 轻载   | 3771.95     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏 II 段母线  | 43      | 18915         | 3771.95       |
| 桥苏线     | 10        | 462      | D5000维护 | 198.2      | 2022-01-20 | 42.9    | 轻载   | 2168.46     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏 II 段母线  | 37      | 19170         | 2168.46       |
| 桥铜二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 352.04     | 2022-01-20 | 59.17   | 中载   | 1116.45     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏 I 段母线   | 63      | 23685         | 1116.45       |
| 商宁三线    | 10        | 595      | D5000维护 | 62.89      | 2022-01-20 | 10.57   | 轻载   | 6124.53     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 6124.53       |
| 商宁一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 65.23      | 2022-01-20 | 10.96   | 轻载   | 6084        | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏 VI 段母线  | 0       |               | 6084          |
| 商书线     | 10        | 595      | D5000维护 | 33.7       | 2022-01-20 | 5.66    | 轻载   | 6630.1      | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏 V 段母线   | 12      | 10430         | 6630.1        |
| 升品线     | 10        | 595      | D5000维护 | 133.6      | 2022-01-20 | 22.45   | 轻载   | 4899.83     | 0          | 徐州.升辉变/#1主 | 74.84       | 10千伏 II 段母线  | 22      | 9545          | 4899.83       |
| 升食线     | 10        | 595      | D5000维护 | 321.69     | 2022-01-20 | 54.07   | 中载   | 1642.11     | 0          | 徐州.升辉变/#3主 | 70.41       | 10千伏 V 段母线   | 47      | 28420         | 1642.11       |
| 石广12K线  | 10        | 485      | 经验值     | 323.33     | 2022-01-20 | 66.67   | 中载   | 280.06      | 0          |            |             |              | 0       |               | 280.06        |
| 石郭112线  | 10        | 485      | 经验值     | 140.54     | 2022-01-20 | 28.98   | 轻载   | 3445.99     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3445.99       |
| 石螺135线  | 10        | 485      | 经验值     | 385.48     | 2022-01-20 | 79.48   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.石桥变/3号主 | 22.74       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 0             |
| 拾和线     | 10        | 595      | D5000维护 | 193.01     | 2022-01-20 | 32.44   | 轻载   | 3870.85     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 I 段母线   | 50      | 22275         | 3870.85       |
| 拾路线     | 10        | 595      | D5000维护 | 70.14      | 2022-01-20 | 11.79   | 轻载   | 5998.96     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏 II 段母线  | 22      | 13705         | 5998.96       |
| 拾南一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 181.41     | 2022-01-20 | 30.49   | 轻载   | 4071.76     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏 II 段母线  | 51      | 23385         | 4071.76       |
| 拾市线     | 10        | 595      | D5000维护 | 95.23      | 2022-01-20 | 16.01   | 轻载   | 5564.4      | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 5564.4        |
| 拾永线     | 10        | 595      | D5000维护 | 118.65     | 2022-01-20 | 19.94   | 轻载   | 5158.76     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏 II 段母线  | 6       | 10800         | 5158.76       |
| 苏民线     | 10        | 525      | D5000维护 | 210.81     | 2022-01-20 | 40.15   | 轻载   | 2713.87     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏 III 段母线 | 40      | 21170         | 2713.87       |
| 苏万苏鼎113 | 10        | 595      | D5000维护 | 147.52     | 2022-01-20 | 24.79   | 轻载   | 4658.73     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏 I 段母线   | 14      | 10860         | 4658.73       |
| 苏苑二线    | 10        | 525      | D5000维护 | 52.04      | 2022-01-20 | 9.91    | 轻载   | 5463.77     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏 III 段母线 | 7       | 3375          | 5463.77       |
| 苏中121线  | 10        | 595      | D5000维护 | 92.84      | 2022-01-20 | 15.6    | 轻载   | 5605.79     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏 I 段母线   | 13      | 8230          | 5605.79       |
| 佟三七170线 | 10        | 485      | 经验值     | 476.48     | 2022-01-20 | 98.24   | 重载   | 0           | 0          |            |             |              | 0       |               | 0             |
| 佟三七线    | 10        | 595      | D5000维护 | 475.63     | 2022-01-20 | 79.94   | 重载   | 0           | 0          |            |             |              | 0       |               | 0             |
| 佟医二线    | 10        | 490      | D5000维护 | 30.11      | 2022-01-20 | 6.14    | 轻载   | 5419.25     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变     | 0       |               | 5419.25       |
| 统曹线     | 10        | 595      | D5000维护 | 210.35     | 2022-01-20 | 35.35   | 轻载   | 3570.52     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏 III 段母线 | 78      | 36075         | 3570.52       |
| 统馆线     | 10        | 400      | D5000维护 | 62.72      | 2022-01-20 | 15.68   | 轻载   | 3763.29     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 3763.29       |
| 统惠四线    | 10        | 462      | D5000维护 | 181.42     | 2022-01-20 | 39.27   | 轻载   | 2459.09     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏 IV 段母线  | 53      | 25590         | 2459.09       |
| 统惠一线    | 10        | 525      | D5000维护 | 129.46     | 2022-01-20 | 24.66   | 轻载   | 4122.85     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏 III 段母线 | 14      | 7390          | 4122.85       |
| 统绿线     | 10        | 595      | D5000维护 | 254.23     | 2022-01-20 | 42.73   | 轻载   | 2810.52     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏 I 段母线   | 29      | 23270         | 2810.52       |
| 吴韩线     | 10        | 595      | D5000维护 | 236.76     | 2022-01-20 | 39.79   | 轻载   | 3113.1      | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏 IV 段母线  | 48      | 19045         | 3113.1        |
| 吴湖线     | 10        | 595      | D5000维护 | 196.92     | 2022-01-20 | 33.1    | 轻载   | 3803.13     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏 I 段母线   | 54      | 24340         | 3803.13       |
| 吴花三线    | 10        | 462      | D5000维护 | 57.48      | 2022-01-20 | 12.44   | 轻载   | 4605.73     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏 II 段母线  | 6       | 5510          | 4605.73       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 吴建线     | 10        | 595      | D5000维护 | 244.32     | 2022-01-20 | 41.06   | 轻载   | 2982.16     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 32      | 17325         | 2982.16       |
| 吴苏二线    | 10        | 462      | D5000维护 | 72.96      | 2022-01-20 | 15.79   | 轻载   | 4337.62     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 3       | 3000          | 4337.62       |
| 吴体线     | 10        | 350      | D5000维护 | 23.76      | 2022-01-20 | 6.79    | 轻载   | 3831.88     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 3831.88       |
| 吴新线     | 10        | 595      | D5000维护 | 151.44     | 2022-01-20 | 25.45   | 轻载   | 4590.84     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 33      | 15540         | 4590.84       |
| 西辰一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 85.27      | 2022-01-20 | 14.33   | 轻载   | 5736.9      | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 7800          | 5736.9        |
| 西福一线    | 10        | 525      | D5000维护 | 54.51      | 2022-01-20 | 10.38   | 轻载   | 5420.99     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 10      | 4500          | 5420.99       |
| 西华一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 101.63     | 2022-01-20 | 17.08   | 轻载   | 5453.55     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅲ段母线 | 22      | 15100         | 5453.55       |
| 西军线     | 10        | 595      | D5000维护 | 48.18      | 2022-01-20 | 8.1     | 轻载   | 6379.3      | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 11      | 17195         | 6379.3        |
| 西群线     | 10        | 595      | D5000维护 | 216.79     | 2022-01-20 | 36.44   | 轻载   | 3458.98     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 62      | 33670         | 3458.98       |
| 西荣线     | 10        | 595      | D5000维护 | 107.96     | 2022-01-20 | 18.14   | 轻载   | 5343.91     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 12      | 9260          | 5230          |
| 西肖线     | 10        | 595      | D5000维护 | 68.4       | 2022-01-20 | 11.5    | 轻载   | 6029.09     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 39      | 15325         | 6029.09       |
| 西苑一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 144.18     | 2022-01-20 | 24.23   | 轻载   | 4716.58     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 26      | 15990         | 4716.58       |
| 响广线     | 10        | 595      | D5000维护 | 337.5      | 2022-01-20 | 56.72   | 中载   | 1368.28     | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 104     | 43105         | 1368.28       |
| 响新线     | 10        | 595      | D5000维护 | 192.48     | 2022-01-20 | 32.35   | 轻载   | 3880.03     | 0          | 徐州.响山变/3号主 | 31.11       | 10千伏Ⅲ段母线 | 25      | 13955         | 3880.03       |
| 杨台线     | 10        | 595      | D5000维护 | 415.75     | 2022-01-20 | 69.87   | 中载   | 12.99       | 0          | 江苏.杨台变/#4主 | 116.37      | 10千伏Ⅷ段母线 | 44      | 15275         | 12.99         |
| 玉城线     | 10        | 595      | D5000维护 | 96.7       | 2022-01-20 | 16.25   | 轻载   | 5538.94     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏Ⅵ段母线 | 93      | 36030         | 5538.94       |
| 玉科二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 54.51      | 2022-01-20 | 9.16    | 轻载   | 6269.67     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏Ⅵ段母线 | 14      | 19130         | 6269.67       |
| 玉民线     | 10        | 595      | D5000维护 | 51.65      | 2022-01-20 | 8.68    | 轻载   | 6319.2      | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6319.2        |
| 玉苏线     | 10        | 595      | D5000维护 | 96.7       | 2022-01-20 | 16.25   | 轻载   | 5538.94     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 8750          | 5538.94       |
| 翟创一线翟水  | 10        | 595      | D5000维护 | 213.57     | 2022-01-20 | 35.89   | 轻载   | 3514.75     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 26      | 25205         | 3514.75       |
| 翟孟线     | 10        | 595      | D5000维护 | 328.71     | 2022-01-20 | 55.25   | 中载   | 1520.52     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 38      | 22400         | 1520.52       |
| 翟七一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 184.86     | 2022-01-20 | 31.07   | 轻载   | 4012        | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 127     | 58285         | 4012          |
| 翟水四线翟佳  | 10        | 595      | D5000维护 | 73.83      | 2022-01-20 | 12.41   | 轻载   | 5935.04     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 21      | 14330         | 5935.04       |
| 翟中线     | 10        | 595      | D5000维护 | 41.31      | 2022-01-20 | 6.94    | 轻载   | 6498.29     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 1       | 1260          | 6498.29       |
| 张东线张黄线  | 10        | 448      | D5000维护 | 61.73      | 2022-01-20 | 13.78   | 轻载   | 4362.39     | 0          | 徐州.张庄变/2号主 | 5.83        | 10千伏Ⅱ段母线 | 16      | 7080          | 4362.39       |
| 张塔线张化线  | 10        | 448      | D5000维护 | 254.09     | 2022-01-20 | 56.72   | 中载   | 1030.71     | 0          | 徐州.张庄变/2号主 | 5.83        | 10千伏Ⅱ段母线 | 60      | 28040         | 1030.71       |
| 郭鸣123线  | 10        | 455      | D5000维护 | 171.32     | 2022-01-20 | 37.65   | 轻载   | 2549.16     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 34      | 24110         | 2549.16       |
| 郭仕115线  | 10        | 600      | D5000维护 | 185        | 2022-01-20 | 30.83   | 轻载   | 4070.2      | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅰ段母线 | 30      | 15960         | 4070.2        |
| 郭月线131线 | 10        | 455      | D5000维护 | 117.82     | 2022-01-20 | 25.89   | 轻载   | 3475.78     | 0          | 徐州.郭楼变/2号主 | 22.95       | 10千伏Ⅲ段母线 | 20      | 15345         | 3475.78       |
| 张五114线  | 10        | 455      | D5000维护 | 315.29     | 2022-01-20 | 69.29   | 中载   | 55.6        | 0          | 徐州.张五楼变/2号 | 16          | 10千伏Ⅱ段母线 | 65      | 35875         | 55.6          |
| 塔彭线     | 10        | 469      | D5000维护 | 50.63      | 2022-01-20 | 10.8    | 轻载   | 4809.24     | 0          | 徐州.塔山变/1号主 | 12.27       | 10千伏Ⅰ段母线 | 23      | 7290          | 4809.24       |
| 新龙线新十线  | 10        | 595      | D5000维护 | 131.31     | 2022-01-20 | 22.07   | 轻载   | 4939.49     | 0          | 徐州.新桥变/#1主 | 30.93       | 10千伏Ⅰ段母线 | 42      | 24565         | 4939.49       |
| 杏泉线     | 10        | 595      | D5000维护 | 168.72     | 2022-01-20 | 28.36   | 轻载   | 4291.55     | 0          | 徐州.大杏沃变/2号 | 43.2        | 10千伏Ⅱ段母线 | 61      | 45670         | 4291.55       |
| 安张线     | 10        | 600      | D5000维护 | 148.36     | 2022-01-20 | 24.73   | 轻载   | 4704.8      | 0          | 徐州.安国变/1号主 | 34.37       | 10千伏Ⅱ段母线 | 49      | 12820         | 4704.8        |
| 堡阳线     | 10        | 600      | D5000维护 | 233.79     | 2022-01-20 | 38.97   | 轻载   | 3225.16     | 0          | 徐州.头堡变/1号主 | 41.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 35      | 19825         | 3225.16       |
| 东关103线  | 10        | 600      | D5000维护 | 357.23     | 2022-01-20 | 59.54   | 中载   | 1087.18     | 0          | 徐州.东关变/1号主 | 8.5         | 10千伏Ⅰ段母线 | 57      | 24440         | 1087.18       |
| 东汉107线  | 10        | 600      | D5000维护 | 329.95     | 2022-01-20 | 54.99   | 中载   | 1559.67     | 0          | 徐州.东关变/1号主 | 8.5         | 10千伏Ⅰ段母线 | 31      | 17635         | 1559.67       |
| 范嘉线     | 10        | 600      | D5000维护 | 88.24      | 2022-01-20 | 14.71   | 轻载   | 5746.08     | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5746.08       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 汉桂线      | 10        | 600      | D5000维护 | 177.36     | 2022-01-20 | 29.56   | 轻载   | 4202.52     | 0          | 徐州.汉城变/2号主 | 33.31       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 4202.52       |
| 汉侨线      | 10        | 500      | D5000维护 | 79.85      | 2022-01-20 | 15.97   | 轻载   | 4679        | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4679          |
| 胡机线      | 10        | 600      | D5000维护 | 50.76      | 2022-01-20 | 8.46    | 轻载   | 6395.24     | 0          | 徐州.胡寨变/1号主 | 12.75       | 10千伏Ⅰ段母线 | 60      | 18845         | 6395.24       |
| 敬安12C线   | 10        | 600      | D5000维护 | 379.73     | 2022-01-20 | 63.29   | 中载   | 697.48      | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 697.48        |
| 敬纱12A线   | 10        | 600      | D5000维护 | 71.54      | 2022-01-20 | 11.92   | 轻载   | 6035.33     | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6035.33       |
| 孔刘线      | 10        | 600      | D5000维护 | 394.1      | 2022-01-20 | 65.68   | 中载   | 448.59      | 0          | 徐州.孔庄变/1号主 | 15.85       | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 7100          | 448.59        |
| 龙街线      | 10        | 600      | D5000维护 | 118.59     | 2022-01-20 | 19.76   | 轻载   | 5220.42     | 0          | 徐州.龙北变/3号主 | 46.55       | 10千伏Ⅵ段母线 | 26      | 6515          | 5220.42       |
| 鹿金线      | 10        | 600      | D5000维护 | 408.62     | 2022-01-20 | 68.1    | 中载   | 197.1       | 0          | 徐州.鹿湾变/1号主 | 46.75       | 10千伏Ⅰ段母线 | 50      | 26070         | 197.1         |
| 魏街104线   | 10        | 300      | D5000维护 | 215.96     | 2022-01-20 | 71.99   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.魏庙变/2号主 | 8.99        | 10千伏Ⅱ段母线 | 82      | 25060         | 0             |
| 肖崔线      | 10        | 600      | D5000维护 | 132.84     | 2022-01-20 | 22.14   | 轻载   | 4973.61     | 0          | 徐州.肖庄变/1号主 | 7.4         | 10千伏Ⅰ段母线 | 132     | 32580         | 4973.61       |
| 新工线      | 10        | 600      | D5000维护 | 514.75     | 2022-01-20 | 85.79   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.杨新变/2号主 | 21.19       | 10千伏Ⅱ段母线 | 96      | 23100         | 0             |
| 新刘线      | 10        | 600      | D5000维护 | 437.65     | 2022-01-20 | 72.94   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.杨新变/2号主 | 21.19       | 10千伏Ⅱ段母线 | 53      | 13025         | 0             |
| 新昭线      | 10        | 600      | D5000维护 | 128.9      | 2022-01-20 | 21.48   | 轻载   | 5041.85     | 0          | 徐州.杨新变/1号主 | 27.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 21      | 12270         | 5041.85       |
| 朱鹭线      | 10        | 600      | D5000维护 | 200.04     | 2022-01-20 | 33.34   | 轻载   | 3809.71     | 0          | 徐州.朱寨变/2号主 | 33.37       | 10千伏Ⅰ段母线 | 87      | 29120         | 3809.71       |
| 八镇111线   | 10        | 560      | D5000维护 | 216.56     | 2022-01-20 | 38.67   | 轻载   | 3038.62     | 0          | 徐州.八义集变/1号 | 21.32       | 10千伏Ⅰ段母线 | 76      | 26513         | 3038.62       |
| 杜龙128线   | 10        | 578.4    | D5000维护 | 22.9       | 2022-01-20 | 3.96    | 轻载   | 6615.89     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6615.89       |
| 杜桃134线   | 10        | 660      | D5000维护 | 336.7      | 2022-01-20 | 51.02   | 中载   | 2170.2      | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅲ段母线 | 158     | 71425         | 2170.2        |
| 杜左133线   | 10        | 660      | D5000维护 | 197.59     | 2022-01-20 | 29.94   | 轻载   | 4579.58     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅲ段母线 | 68      | 22215         | 4579.58       |
| 庙宏一118线  | 10        | 720      | D5000维护 | 340.32     | 2022-01-20 | 47.27   | 轻载   | 2834.94     | 0          | 徐州.二庙变/1号主 | 33.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 52      | 36190         | 2834.94       |
| 邳奥线      | 10        | 485      | 经验值     | 84.22      | 2022-01-20 | 17.36   | 轻载   | 4421.45     | 0          | 徐州.邳州变/2号主 | 52.68       | 10千伏Ⅳ段母线 | 14      | 10035         | 4421.45       |
| 邳富线      | 10        | 485      | 经验值     | 410.2      | 2022-01-20 | 84.58   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.邳州变/1号主 | 51          | 10千伏Ⅱ段母线 | 65      | 32985         | 0             |
| 新东106线   | 10        | 273.9    | D5000维护 | 243.76     | 2022-01-20 | 89      | 重载   | 0           | 0          | 徐州.新集变/2号主 | 15.98       | 10千伏Ⅱ段母线 | 130     | 32723         | 0             |
| 凌新134线   | 10        | 550      | D5000维护 | 177.1      | 2022-01-20 | 32.2    | 轻载   | 3600.83     | 0          | 徐州.凌城变/1号主 | 31          | 10千伏Ⅲ段母线 | 155     | 37345         | 3600.83       |
| 睢康2线124线 | 10        | 600      | D5000维护 | 106.2      | 2022-01-20 | 17.7    | 轻载   | 5435.02     | 0          | 徐州.睢宁变/1号主 | 39.77       | 10千伏Ⅱ段母线 | 14      | 11230         | 5435.02       |
| 汉新114线   | 10        | 595      | D5000维护 | 270.05     | 2022-01-20 | 45.39   | 轻载   | 2536.51     | 0          | 徐州.汉王变/2号主 | 12.05       | 10千伏Ⅱ段母线 | 126     | 51440         | 2536.51       |
| 焦财11Q线   | 10        | 525      | D5000维护 | 112.26     | 2022-01-20 | 21.38   | 轻载   | 4420.76     | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 8       | 7260          | 4420.76       |
| 焦梁一115线  | 10        | 595      | D5000维护 | 25.14      | 2022-01-20 | 4.23    | 轻载   | 6778.36     | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6778.36       |
| 利北119线   | 10        | 595      | D5000维护 | 205.76     | 2022-01-20 | 34.58   | 轻载   | 3650.02     | 0          | 徐州.利国变/1号主 | 43.15       | 10千伏Ⅰ段母线 | 43      | 12725         | 3650.02       |
| 龙官123线   | 10        | 595      | D5000维护 | 266.1      | 2022-01-20 | 44.72   | 轻载   | 2604.93     | 0          | 徐州.龙庄变/2号主 | 30.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 47      | 17795         | 2604.93       |
| 龙赵112线   | 10        | 595      | D5000维护 | 417.98     | 2022-01-20 | 70.25   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.龙庄变/1号主 | 33.04       | 10千伏Ⅰ段母线 | 133     | 45080         | 0             |
| 马南112线   | 10        | 595      | D5000维护 | 110.38     | 2022-01-20 | 18.55   | 轻载   | 5302        | 0          | 徐州.马山变/2号主 | 19.54       | 10千伏Ⅱ段母线 | 41      | 15015         | 5302          |
| 南农11F线   | 10        | 595      | D5000维护 | 236.07     | 2022-01-20 | 39.68   | 轻载   | 3125.05     | 0          | 徐州.南郊变/1号主 | 29.52       | 南郊变/1号主变 | 42      | 19885         | 3125.05       |
| 孙口132线   | 10        | 595      | D5000维护 | 151.35     | 2022-01-20 | 25.44   | 轻载   | 4592.4      | 0          | 徐州.孙庄变/2号主 | 29.05       | 10千伏Ⅲ段母线 | 38      | 15960         | 4592.4        |
| 孙柳147线   | 10        | 595      | D5000维护 | 222.36     | 2022-01-20 | 37.37   | 轻载   | 3362.5      | 0          | 徐州.孙庄变/2号主 | 29.05       | 10千伏Ⅳ段母线 | 62      | 21015         | 3362.5        |
| 孙唐115线   | 10        | 595      | D5000维护 | 236.6      | 2022-01-20 | 39.76   | 轻载   | 3115.87     | 0          | 徐州.孙庄变/1号主 | 54.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 65      | 18795         | 3115.87       |
| 孙杨143线   | 10        | 595      | D5000维护 | 253.48     | 2022-01-20 | 42.6    | 轻载   | 2823.51     | 0          | 徐州.孙庄变/2号主 | 29.05       | 10千伏Ⅳ段母线 | 73      | 24305         | 2823.51       |
| 田张二129线  | 10        | 595      | D5000维护 | 21.24      | 2022-01-20 | 3.57    | 轻载   | 6845.9      | 0          | 徐州.田园变/2号主 | 20.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6845.9        |
| 微八线      | 10        | 595      | D5000维护 | 288        | 2022-01-20 | 48.4    | 轻载   | 2225.62     | 0          | 江苏.微山湖变/3号 | 161.89      | 10千伏Ⅵ段母线 | 94      | 28505         | 2225.62       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 物赋136线  | 10        | 595      | D5000维护 | 109.69     | 2022-01-20 | 18.44   | 轻载   | 5313.95     | 0          | 徐州.物流变/2号主 | 32.36       | 10千伏Ⅲ段母线 | 13      | 16800         | 5313.95       |
| 许太一113线 | 10        | 595      | D5000维护 | 213.4      | 2022-01-20 | 35.87   | 轻载   | 3517.69     | 0          | 徐州.大许变/1号主 | 25.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 53      | 18280         | 3517.69       |
| 许姚128线  | 10        | 595      | D5000维护 | 165.94     | 2022-01-20 | 27.89   | 轻载   | 4339.7      | 0          | 徐州.大许变/2号主 | 38.16       | 10千伏Ⅱ段母线 | 63      | 23495         | 4339.7        |
| 张园126线  | 10        | 315      | D5000维护 | 245.21     | 2022-01-20 | 77.84   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.张集变/1号主 | 26.57       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 0             |
| 道师107线  | 10        | 400      | D5000维护 | 211.83     | 2022-01-20 | 52.96   | 中载   | 1180.7      | 0          | 徐州.道北变/1号主 | 9.8         | 10千伏Ⅰ段母线 | 55      | 17770         | 1180.7        |
| 南平111线  | 10        | 485      | 经验值     | 231.03     | 2022-01-20 | 47.64   | 轻载   | 1878.7      | 0          | 徐州.南陈变/1号主 | 37.1        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1878.7        |
| 神开117线  | 10        | 384      | D5000维护 | 244.1      | 2022-01-20 | 63.57   | 中载   | 427.8       | 0          | 徐州.神山变/1号主 | 31.78       | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 36780         | 427.8         |
| 沈明126线  | 10        | 560      | D5000维护 | 115.91     | 2022-01-20 | 20.7    | 轻载   | 4781.88     | 0          | 徐州.沈马变/2号主 | 27.31       | 10千伏Ⅳ段母线 | 20      | 18715         | 4781.88       |
| 沐阳11F线  | 10        | 485      | 经验值     | 123.24     | 2022-01-20 | 25.41   | 轻载   | 3745.62     | 0          | 徐州.沐东变/1号主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3745.62       |
| 沐医114线  | 10        | 576      | D5000维护 | 148.56     | 2022-01-20 | 25.79   | 轻载   | 4410.36     | 0          | 徐州.沐东变/1号主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 9800          | 4410.36       |
| 沐中112线  | 10        | 576      | D5000维护 | 72.24      | 2022-01-20 | 12.54   | 轻载   | 5732.23     | 0          | 徐州.沐东变/1号主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       |               | 5732.23       |
| 新京113线  | 10        | 600      | D5000维护 | 240.57     | 2022-01-20 | 40.1    | 轻载   | 3107.73     | 0          | 徐州.新沂变/1号主 | 22.57       | 10千伏Ⅰ段母线 | 46      | 24670         | 3107.73       |
| 新南133线  | 10        | 600      | D5000维护 | 183.6      | 2022-01-20 | 30.6    | 轻载   | 4094.45     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏Ⅲ段母线 | 58      | 26393         | 4094.45       |
| 新平145线  | 10        | 600      | D5000维护 | 141.52     | 2022-01-20 | 23.59   | 轻载   | 4823.27     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏Ⅳ段母线 | 18      | 10900         | 4823.27       |
| 古成一110线 | 10        | 250      | D5000维护 | 36.62      | 2022-01-21 | 14.65   | 轻载   | 2396.74     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2396.74       |
| 黄药线     | 10        | 595      | D5000维护 | 145.76     | 2022-01-21 | 24.5    | 轻载   | 4689.22     | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 65      | 23950         | 4689.22       |
| 开王线     | 10        | 595      | D5000维护 | 27.07      | 2022-01-21 | 4.55    | 轻载   | 6744.93     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅳ段母线 | 14      | 7490          | 6744.93       |
| 刘万12E线  | 10        | 500      | D5000维护 | 169.56     | 2022-01-21 | 33.91   | 轻载   | 3125.22     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3125.22       |
| 刘庄110线  | 10        | 595      | D5000维护 | 297.07     | 2022-01-21 | 49.93   | 轻载   | 2068.53     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2068.53       |
| 桥华线     | 10        | 595      | D5000维护 | 97.33      | 2022-01-21 | 16.36   | 轻载   | 5528.02     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 19      | 10205         | 5528.02       |
| 石坝119线  | 10        | 485      | 经验值     | 108.95     | 2022-01-21 | 22.46   | 轻载   | 3993.13     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3993.13       |
| 石卡二124线 | 10        | 485      | 经验值     | 125.5      | 2022-01-21 | 25.88   | 轻载   | 3706.48     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3706.48       |
| 石开11G线  | 10        | 485      | 经验值     | 122.98     | 2022-01-21 | 25.36   | 轻载   | 3750.13     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3750.13       |
| 石蠡四126线 | 10        | 485      | 经验值     | 171.25     | 2022-01-21 | 35.31   | 轻载   | 2914.09     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2914.09       |
| 石润117线  | 10        | 485      | 经验值     | 54.6       | 2022-01-21 | 11.26   | 轻载   | 4934.47     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4934.47       |
| 石资131线  | 10        | 485      | 经验值     | 41.15      | 2022-01-21 | 8.48    | 轻载   | 5167.42     | 0          | 徐州.石桥变/3号主 | 22.74       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5167.42       |
| 吴卡一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 61.92      | 2022-01-21 | 10.41   | 轻载   | 6141.33     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 8       | 7330          | 6141.33       |
| 西邮线     | 10        | 595      | D5000维护 | 121.14     | 2022-01-21 | 20.36   | 轻载   | 5115.64     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 30      | 11130         | 5115.64       |
| 杨铁线     | 10        | 459      | D5000维护 | 51.59      | 2022-01-21 | 11.24   | 轻载   | 4671.38     | 0          | 江苏.杨台变/4号主 | 116.37      | 10千伏Ⅷ段母线 | 0       |               | 4671.38       |
| 张建线     | 10        | 448      | D5000维护 | 323.4      | 2022-01-21 | 72.19   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.张庄变/1号主 | 7.21        | 10千伏Ⅰ段母线 | 121     | 51475         | 0             |
| 墩沙162线  | 10        | 485      | 经验值     | 144        | 2022-01-21 | 29.69   | 轻载   | 3386.06     | 0          | 徐州.墩集变/3号主 | 24.6        | 10千伏Ⅵ段母线 | 146     | 52880         | 3386.06       |
| 九高103线  | 10        | 330      | D5000维护 | 241.46     | 2022-01-21 | 73.17   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.九镜湖变/1号 | 6.35        | 10千伏Ⅰ段母线 | 98      | 33470         | 0             |
| 李周107线  | 10        | 550      | D5000维护 | 107.4      | 2022-01-21 | 19.53   | 轻载   | 4808.03     | 0          | 徐州.李集变/1号主 | 11.88       | 10千伏Ⅰ段母线 | 47      | 12260         | 4808.03       |
| 利西114线  | 10        | 595      | D5000维护 | 215.88     | 2022-01-21 | 36.28   | 轻载   | 3474.74     | 0          | 徐州.利国变/2号主 | 34.47       | 10千伏Ⅱ段母线 | 97      | 26475         | 3474.74       |
| 吴邓113线  | 10        | 532      | D5000维护 | 312.22     | 2022-01-21 | 58.69   | 中载   | 1042.32     | 0          | 徐州.吴邵变/2号主 | 8.07        | 吴邵变/2号主变 | 98      | 26380         | 1042.32       |
| 物港118线  | 10        | 490      | D5000维护 | 54.18      | 2022-01-21 | 11.06   | 轻载   | 5002.36     | 0          | 徐州.物流变/1号主 | 28.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 5       | 4800          | 5002.36       |
| 物政116线  | 10        | 595      | D5000维护 | 155.21     | 2022-01-21 | 26.09   | 轻载   | 4525.54     | 0          | 徐州.物流变/1号主 | 28.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 54      | 32045         | 4525.54       |
| 新汉112线  | 10        | 600      | D5000维护 | 182.55     | 2022-01-21 | 30.42   | 轻载   | 4112.63     | 0          | 徐州.新沂变/1号主 | 22.57       | 10千伏Ⅰ段母线 | 21      | 14640         | 4112.63       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 古龙14C线  | 10        | 595      | D5000维护 | 59.06      | 2022-01-22 | 9.93    | 轻载   | 6190.86     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅳ段母线 | 1       | 5000          | 6190.86       |
| 贺高线     | 10        | 315      | D5000维护 | 111.35     | 2022-01-22 | 35.35   | 轻载   | 1890.48     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1890.48       |
| 惠奥二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 40.09      | 2022-01-22 | 6.74    | 轻载   | 6519.42     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6519.42       |
| 石蟠五111线 | 10        | 485      | 经验值     | 106.99     | 2022-01-22 | 22.06   | 轻载   | 4027.07     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4027.07       |
| 苏铜二线    | 10        | 525      | D5000维护 | 149.63     | 2022-01-22 | 28.5    | 轻载   | 3773.51     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅲ段母线 | 54      | 26520         | 3773.51       |
| 佟凤线     | 10        | 595      | D5000维护 | 197.89     | 2022-01-22 | 33.26   | 轻载   | 3786.33     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 7       | 29354         | 3786.33       |
| 佟府线     | 10        | 485      | 经验值     | 17         | 2022-01-22 | 3.51    | 轻载   | 5585.7      | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 0       |               | 5585.7        |
| 吴音二线    | 10        | 525      | D5000维护 | 22.32      | 2022-01-22 | 4.25    | 轻载   | 5978.52     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5978.52       |
| 套毛122线  | 10        | 595      | D5000维护 | 69.24      | 2022-01-22 | 11.64   | 轻载   | 6014.54     | 0          | 徐州.套楼变/2号主 | 35.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 27      | 6325          | 6014.54       |
| 墩阳144线  | 10        | 485      | 经验值     | 272.2      | 2022-01-22 | 56.12   | 中载   | 1165.64     | 0          | 徐州.墩集变/2号主 | 30.44       | 10千伏Ⅳ段母线 | 2       | 1200          | 1165.64       |
| 桥东103线  | 10        | 360      | D5000维护 | 179.94     | 2022-01-22 | 49.98   | 轻载   | 1248.08     | 0          | 徐州.邳州新桥变/1 | 6.4         | 10千伏Ⅰ段母线 | 56      | 16580         | 1248.08       |
| 鲁田127线  | 10        | 550      | D5000维护 | 113.22     | 2022-01-22 | 20.59   | 轻载   | 4707.23     | 0          | 徐州.鲁庙变/1号主 | 16.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 53      | 10745         | 4707.23       |
| 茶星线     | 10        | 300      | D5000维护 | 33.93      | 2022-01-23 | 11.31   | 轻载   | 3049.53     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 3049.53       |
| 奎铜一124线 | 10        | 525      | D5000维护 | 37.97      | 2022-01-23 | 7.23    | 轻载   | 5707.46     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 9       | 7520          | 5707.46       |
| 刘罗二128线 | 10        | 476      | D5000维护 | 216.12     | 2022-01-23 | 45.4    | 轻载   | 2027.83     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2027.83       |
| 七花二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 45.95      | 2022-01-23 | 7.72    | 轻载   | 6417.93     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6417.93       |
| 拾苑线     | 10        | 595      | D5000维护 | 97.67      | 2022-01-23 | 16.42   | 轻载   | 5522.14     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5522.14       |
| 玉九一115线 | 10        | 485      | 经验值     | 82.05      | 2022-01-23 | 16.92   | 轻载   | 4459.03     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4459.03       |
| 翟山线翟公线  | 10        | 595      | D5000维护 | 7.91       | 2022-01-23 | 1.33    | 轻载   | 7076.78     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 1       |               | 7076.78       |
| 于庆118线  | 10        | 485      | 经验值     | 274.91     | 2022-01-23 | 56.68   | 中载   | 1118.7      | 0          | 徐州.于双楼变/1号 | 33.16       | 10千伏Ⅰ段母线 | 54      | 30190         | 1118.7        |
| 紫九线     | 10        | 300      | D5000维护 | 0.7        | 2022-01-23 | 0.23    | 轻载   | 3625.08     | 0          | 徐州.紫庄变/#1主 | 4.88        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3625.08       |
| 宋岱121线  | 10        | 485      | 经验值     | 210.82     | 2022-01-23 | 43.47   | 轻载   | 2228.74     | 0          | 徐州.大宋变/2号主 | 27.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 130     | 35015         | 2228.74       |
| 邱东104线  | 10        | 493      | D5000维护 | 132.2      | 2022-01-23 | 26.82   | 轻载   | 3687.43     | 0          | 徐州.邱集变/2号主 | 11.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 91      | 21915         | 3687.43       |
| 桃南106线  | 10        | 400      | D5000维护 | 160.33     | 2022-01-23 | 40.08   | 轻载   | 2072.68     | 0          | 徐州.睢宁桃园变/2 | 3.39        | 10千伏Ⅱ段母线 | 96      | 22725         | 2072.68       |
| 张南107线  | 10        | 423      | D5000维护 | 76.74      | 2022-01-23 | 18.14   | 轻载   | 3799.32     | 0          | 徐州.张圩变/1号主 | 3.04        | 10千伏Ⅰ段母线 | 110     | 37960         | 3040          |
| 坝黄116线  | 10        | 595      | D5000维护 | 117.45     | 2022-01-24 | 19.74   | 轻载   | 5179.55     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5179.55       |
| 堤健线     | 10        | 595      | D5000维护 | 50.11      | 2022-01-24 | 8.42    | 轻载   | 6345.87     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 20      | 7325          | 6345.87       |
| 复中线     | 10        | 595      | D5000维护 | 59.6       | 2022-01-24 | 10.02   | 轻载   | 6181.51     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 16      | 11530         | 6181.51       |
| 古九一114线 | 10        | 462      | D5000维护 | 106.35     | 2022-01-24 | 23.02   | 轻载   | 3759.31     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 10805         | 3759.31       |
| 古银111线  | 10        | 462      | D5000维护 | 137.99     | 2022-01-24 | 29.87   | 轻载   | 3211.3      | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 4380          | 3211.3        |
| 贺东线     | 10        | 595      | D5000维护 | 193.6      | 2022-01-24 | 32.54   | 轻载   | 3860.63     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 2       | 250           | 3860.63       |
| 贺锦A156线 | 10        | 595      | D5000维护 | 22.24      | 2022-01-24 | 3.74    | 轻载   | 6828.58     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6828.58       |
| 奎帝123线  | 10        | 200      | D5000维护 | 40.96      | 2022-01-24 | 20.48   | 轻载   | 1715.37     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1715.37       |
| 刘环12G线  | 10        | 595      | D5000维护 | 297.18     | 2022-01-24 | 49.95   | 轻载   | 2066.62     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 28      | 15515         | 2066.62       |
| 桥景线0号站  | 10        | 462      | D5000维护 | 18.68      | 2022-01-24 | 4.04    | 轻载   | 5277.75     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 3       | 2520          | 5277.75       |
| 石军120线  | 10        | 485      | 经验值     | 118.02     | 2022-01-24 | 24.33   | 轻载   | 3836.03     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3836.03       |
| 石卡四125线 | 10        | 485      | 经验值     | 151.27     | 2022-01-24 | 31.19   | 轻载   | 3260.14     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3260.14       |
| 石仁130线  | 10        | 485      | 经验值     | 51.25      | 2022-01-24 | 10.57   | 轻载   | 4992.49     | 0          | 徐州.石桥变/3号主 | 22.74       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 4992.49       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 拾秀二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 41.65      | 2022-01-24 | 7       | 轻载   | 6492.4      | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 6492.4        |
| 佟港线     | 10        | 595      | D5000维护 | 176.77     | 2022-01-24 | 29.71   | 轻载   | 4152.12     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 4       | 12800         | 4152.12       |
| 统观线     | 10        | 595      | D5000维护 | 9.95       | 2022-01-24 | 1.67    | 轻载   | 7041.45     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7041.45       |
| 吴嘉线     | 10        | 462      | D5000维护 | 15         | 2022-01-24 | 3.25    | 轻载   | 5341.49     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅲ段母线 | 2       | 1800          | 5341.49       |
| 仙庄125线  | 10        | 485      | 经验值     | 0.82       | 2022-01-24 | 0.17    | 轻载   | 5865.94     | 0          | 徐州.仙桃变/2号主 | 34.94       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5865.94       |
| 翟湖线     | 10        | 525      | D5000维护 | 157.03     | 2022-01-24 | 29.91   | 轻载   | 3645.34     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 67      | 27865         | 3645.34       |
| 翟汇线     | 10        | 595      | D5000维护 | 139.16     | 2022-01-24 | 23.39   | 轻载   | 4803.53     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4803.53       |
| 翟犁线     | 10        | 462      | D5000维护 | 121.88     | 2022-01-24 | 26.38   | 轻载   | 3490.33     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 85      | 39180         | 3490.33       |
| 丰工11C线  | 10        | 600      | D5000维护 | 157.1      | 2022-01-24 | 26.18   | 轻载   | 4553.43     | 0          | 徐州.丰县变/1号主 | 12.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 38      | 17525         | 4553.43       |
| 金彭120线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0.07       | 2022-01-24 | 0.01    | 轻载   | 7212.57     | 0          | 徐州.金刘寨变/2号 | 12          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7212.57       |
| 马陈线     | 10        | 560      | D5000维护 | 4.68       | 2022-01-24 | 0.84    | 轻载   | 6708.38     | 0          |            |             | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 400           | 6708.38       |
| 头镇线     | 10        | 600      | D5000维护 | 353.68     | 2022-01-24 | 58.95   | 中载   | 1148.66     | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 122     | 39145         | 1148.66       |
| 八中103线  | 10        | 273.9    | D5000维护 | 134.01     | 2022-01-24 | 48.93   | 轻载   | 999.71      | 0          | 徐州.八路变/1号主 | 5.14        | 10千伏Ⅰ段母线 | 43      | 14320         | 999.71        |
| 庙发139线  | 10        | 600      | D5000维护 | 73.96      | 2022-01-24 | 12.33   | 轻载   | 5993.41     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5993.41       |
| 圩隆153线  | 10        | 485      | 经验值     | 139.74     | 2022-01-24 | 28.81   | 轻载   | 3459.84     | 0          | 徐州.戴圩变/3号主 | 35.98       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 3459.84       |
| 吴专线     | 10        | 485      | 经验值     | 0.08       | 2022-01-24 | 0.02    | 轻载   | 5878.75     | 0          | 徐州.吴闸变/2号主 | 17.22       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5878.75       |
| 秦阳141线  | 10        | 550      | D5000维护 | 407.81     | 2022-01-24 | 74.15   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.秦庄变/2号主 | 47.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 59      | 23455         | 0             |
| 邱高邱集110 | 10        | 300      | D5000维护 | 153.98     | 2022-01-24 | 51.33   | 中载   | 970.27      | 0          | 徐州.邱集变/2号主 | 11.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 47      | 16440         | 970.27        |
| 夹空134线  | 10        | 200      | D5000维护 | 36         | 2022-01-24 | 18      | 轻载   | 1801.28     | 0          | 徐州.夹河变/2号主 | 13.81       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 1801.28       |
| 焦禧一126线 | 10        | 595      | D5000维护 | 16.09      | 2022-01-24 | 2.7     | 轻载   | 6935.1      | 0          |            |             |          | 0       |               | 6935.1        |
| 檀家118线  | 10        | 595      | D5000维护 | 148.02     | 2022-01-24 | 24.88   | 轻载   | 4650.07     | 0          | 徐州.檀山变/2号主 | 21.03       | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 18950         | 4650.07       |
| 物新128线  | 10        | 595      | D5000维护 | 415.05     | 2022-01-24 | 69.76   | 中载   | 25.11       | 0          | 徐州.物流变/1号主 | 28.95       | 10千伏Ⅱ段母线 | 91      | 26430         | 25.11         |
| 许岳124线  | 10        | 595      | D5000维护 | 128.32     | 2022-01-24 | 21.57   | 轻载   | 4991.28     | 0          | 徐州.大许变/2号主 | 38.16       | 10千伏Ⅱ段母线 | 60      | 17841         | 4991.28       |
| 田马115线  | 10        | 600      | D5000维护 | 232.38     | 2022-01-24 | 38.73   | 轻载   | 3249.58     | 0          | 徐州.田吴变/1号主 | 21.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 98      | 57265         | 3249.58       |
| 吴龙线     | 10        | 595      | D5000维护 | 139.32     | 2022-01-25 | 23.42   | 轻载   | 4800.76     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 3       | 1460          | 4800.76       |
| 夏龙线     | 10        | 595      | D5000维护 | 23.74      | 2022-01-25 | 3.99    | 轻载   | 6802.6      | 0          | 徐州.夏桥变/#1主 | 11.75       | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 4460          | 6802.6        |
| 新城线新高线  | 10        | 595      | D5000维护 | 243.27     | 2022-01-25 | 40.89   | 轻载   | 3000.34     | 0          | 徐州.新桥变/3号主 | 33.72       | 10千伏Ⅱ段母线 | 44      | 46201         | 3000.34       |
| 汉孔线     | 10        | 600      | D5000维护 | 159.47     | 2022-01-25 | 26.58   | 轻载   | 4512.38     | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4512.38       |
| 坝都二107线 | 10        | 525      | D5000维护 | 107.96     | 2022-01-26 | 20.56   | 轻载   | 4495.23     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 7       | 5700          | 4495.23       |
| 坝橡134线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0.7        | 2022-01-26 | 0.12    | 轻载   | 7201.66     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 27700         | 7201.66       |
| 贺开二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 0.7        | 2022-01-26 | 0.12    | 轻载   | 7262.28     | 0          | 江苏.贺村变/#2主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 91      | 79460         | 7262.28       |
| 升和线     | 10        | 595      | D5000维护 | 123.05     | 2022-01-26 | 20.68   | 轻载   | 5082.55     | 0          | 徐州.升辉变/#3主 | 70.41       | 10千伏Ⅴ段母线 | 2       | 1600          | 5082.55       |
| 亭吴120线  | 10        | 595      | D5000维护 | 13.92      | 2022-01-26 | 2.34    | 轻载   | 6972.69     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6972.69       |
| 吴观线     | 10        | 595      | D5000维护 | 20.88      | 2022-01-26 | 3.51    | 轻载   | 6852.14     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 4460          | 6852.14       |
| 吴云线     | 10        | 595      | D5000维护 | 174.12     | 2022-01-26 | 29.26   | 轻载   | 4198.02     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 16      | 6200          | 4198.02       |
| 杨医一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 63.31      | 2022-01-26 | 10.64   | 轻载   | 6117.25     | 0          | 江苏.杨台变/#3主 | 100.69      | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6117.25       |
| 史齐133线  | 10        | 455      | D5000维护 | 1.41       | 2022-01-26 | 0.31    | 轻载   | 5492        | 0          | 徐州.史小桥变/2号 | 21.85       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5492          |
| 张建109线  | 10        | 200      | D5000维护 | 11.65      | 2022-01-26 | 5.82    | 轻载   | 2223.02     | 0          | 徐州.张五楼变/1号 | 8.41        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2223.02       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 敬金128线  | 10        | 150      | D5000维护 | 56.34      | 2022-01-26 | 37.56   | 轻载   | 842.79      | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 842.79        |
| 头文线     | 10        | 400      | D5000维护 | 40.69      | 2022-01-26 | 10.17   | 轻载   | 4144.85     | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4144.85       |
| 富尤154线  | 10        | 600      | D5000维护 | 54.49      | 2022-01-26 | 9.08    | 轻载   | 6330.63     | 0          | 徐州.富山变/3号主 | 32.83       | 10千伏Ⅴ段母线 | 25      | 13940         | 6330.63       |
| 吴杨线     | 10        | 485      | 经验值     | 0.08       | 2022-01-26 | 0.02    | 轻载   | 5878.75     | 0          | 徐州.吴闸变/1号主 | 11.87       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5878.75       |
| 岚中线     | 10        | 405      | D5000维护 | 104.41     | 2022-01-26 | 25.78   | 轻载   | 3101.84     | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 28      | 10985         | 3101.84       |
| 高开一115线 | 10        | 462      | D5000维护 | 159.45     | 2022-01-26 | 34.51   | 轻载   | 2839.61     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2839.61       |
| 焦美一113线 | 10        | 300      | D5000维护 | 131.47     | 2022-01-26 | 43.82   | 轻载   | 1360.14     | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1360.14       |
| 利黄116线  | 10        | 595      | D5000维护 | 271.76     | 2022-01-26 | 45.67   | 轻载   | 2506.9      | 0          | 徐州.利国变/2号主 | 34.47       | 10千伏Ⅱ段母线 | 115     | 31525         | 2506.9        |
| 位工线     | 10        | 595      | D5000维护 | 137.88     | 2022-01-26 | 23.17   | 轻载   | 4825.7      | 0          | 江苏.位庄变/2号主 | 110.77      | 10千伏Ⅲ段母线 | 56      | 14345         | 4825.7        |
| 贺翠166线  | 10        | 595      | D5000维护 | 98.26      | 2022-01-27 | 16.51   | 轻载   | 5511.92     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5511.92       |
| 石秦11A线  | 10        | 485      | 经验值     | 353.22     | 2022-01-27 | 72.83   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 沛医线     | 10        | 600      | D5000维护 | 3.84       | 2022-01-27 | 0.64    | 轻载   | 7207.89     | 0          | 徐州.沛县变/2号主 | 28.57       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7207.89       |
| 秦东133线  | 10        | 425      | D5000维护 | 13.8       | 2022-01-27 | 3.25    | 轻载   | 4913.68     | 0          | 徐州.秦庄变/2号主 | 47.71       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 4913.68       |
| 马刘121线  | 10        | 595      | D5000维护 | 279.56     | 2022-01-27 | 46.98   | 轻载   | 2371.8      | 0          | 徐州.马山变/1号主 | 22.18       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 5150          | 2371.8        |
| 邵北107线  | 10        | 400      | D5000维护 | 163.92     | 2022-01-27 | 40.98   | 轻载   | 2010.51     | 0          | 徐州.邵店变/2号主 | 4.11        | 10千伏Ⅰ段母线 | 110     | 41040         | 2010.51       |
| 升商线     | 10        | 595      | D5000维护 | 181.06     | 2022-01-28 | 30.43   | 轻载   | 4077.82     | 0          | 徐州.升辉变/#3主 | 70.41       | 10千伏Ⅴ段母线 | 15      | 16100         | 4077.82       |
| 统沁线     | 10        | 400      | D5000维护 | 64.55      | 2022-01-28 | 16.14   | 轻载   | 3731.59     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3731.59       |
| 翟风线     | 10        | 595      | D5000维护 | 163.77     | 2022-01-28 | 27.52   | 轻载   | 4377.28     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 12      | 6830          | 4377.28       |
| 范镇112线  | 10        | 200      | D5000维护 | 167.37     | 2022-01-28 | 83.68   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.范楼变/2号主 | 10.46       | 10千伏Ⅱ段母线 | 43      | 18635         | 0             |
| 郭批12F线  | 10        | 455      | D5000维护 | 60.49      | 2022-01-28 | 13.29   | 轻载   | 4468.73     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4468.73       |
| 金镇123线  | 10        | 595      | D5000维护 | 174.96     | 2022-01-28 | 29.41   | 轻载   | 4183.47     | 0          | 徐州.金刘寨变/2号 | 12          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4183.47       |
| 贾吴瓦线    | 10        | 595      | D5000维护 | 157.15     | 2022-01-28 | 26.41   | 轻载   | 4491.94     | 0          | 徐州.大吴变/1号主 | 14.66       | 10千伏Ⅰ段母线 | 27      | 10680         | 4491.94       |
| 滨滨一线    | 10        | 600      | D5000维护 | 254.88     | 2022-01-28 | 42.48   | 轻载   | 2859.88     | 0          | 徐州.滨城变/2号主 | 36.92       | 10千伏Ⅱ段母线 | 64      | 36610         | 2859.88       |
| 黄闫106线  | 10        | 600      | D5000维护 | 96.24      | 2022-01-28 | 16.04   | 轻载   | 5607.52     | 0          | 徐州.黄井变/2号主 | 15.1        | 10千伏Ⅱ段母线 | 52      | 13001.2       | 5607.52       |
| 沛融线     | 10        | 200      | D5000维护 | 69.59      | 2022-01-28 | 34.8    | 轻载   | 1219.5      | 0          | 徐州.沛县变/2号主 | 28.57       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 1219.5        |
| 栖河线     | 10        | 600      | D5000维护 | 170.07     | 2022-01-28 | 28.34   | 轻载   | 4328.79     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏Ⅳ段母线 | 73      | 28520         | 4328.79       |
| 戴西116线  | 10        | 540      | D5000维护 | 110.77     | 2022-01-28 | 20.51   | 轻载   | 4628.42     | 0          | 徐州.戴庄变/2号主 | 19.59       | 10千伏Ⅱ段母线 | 121     | 35605         | 4628.42       |
| 河张126线  | 10        | 485      | 经验值     | 162.77     | 2022-01-28 | 33.56   | 轻载   | 3060.96     | 0          | 徐州.河湾变/1号主 | 67.07       | 10千伏Ⅱ段母线 | 87      | 21505         | 3060.96       |
| 宋太117线  | 10        | 485      | 经验值     | 72.49      | 2022-01-28 | 14.95   | 轻载   | 4624.61     | 0          | 徐州.大宋变/1号主 | 65.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 9390          | 4624.61       |
| 安东126线  | 10        | 550      | D5000维护 | 0.19       | 2022-01-28 | 0.03    | 轻载   | 6664.91     | 0          | 徐州.安宁变/2号主 | 39.73       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6664.91       |
| 岚山线     | 10        | 405      | D5000维护 | 99.49      | 2022-01-28 | 24.57   | 轻载   | 3187.05     | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏Ⅱ段母线 | 38      | 13710         | 3187.05       |
| 李南104线  | 10        | 550      | D5000维护 | 281.95     | 2022-01-28 | 51.26   | 中载   | 1784.83     | 0          | 徐州.李集变/2号主 | 8.08        | 10千伏Ⅱ段母线 | 176     | 43695         | 1784.83       |
| 联中111线  | 10        | 550      | D5000维护 | 178.6      | 2022-01-28 | 32.47   | 轻载   | 3574.85     | 0          | 徐州.联群变/1号主 | 25.93       | 10千伏Ⅰ段母线 | 34      | 20315         | 3574.85       |
| 鲁街109线  | 10        | 550      | D5000维护 | 149.08     | 2022-01-28 | 27.11   | 轻载   | 4086.13     | 0          | 徐州.鲁庙变/1号主 | 16.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 35      | 10725         | 4086.13       |
| 蒲北104线  | 10        | 520      | D5000维护 | 73.51      | 2022-01-28 | 14.14   | 轻载   | 5031.29     | 0          | 徐州.蒲棠变/2号主 | 4.61        | 10千伏Ⅱ段母线 | 47      | 11285         | 4610          |
| 睢街14L线  | 10        | 550      | D5000维护 | 232.44     | 2022-01-28 | 42.26   | 轻载   | 2642.34     | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅳ段母线 | 12      | 4220          | 2642.34       |
| 睢同11H线  | 10        | 405      | D5000维护 | 218.37     | 2022-01-28 | 53.92   | 中载   | 1128.05     | 0          | 徐州.睢宁变/1号主 | 39.77       | 10千伏Ⅰ段母线 | 37      | 15300         | 1128.05       |
| 桃陈105线  | 10        | 400      | D5000维护 | 184.06     | 2022-01-28 | 46.02   | 轻载   | 1661.68     | 0          | 徐州.睢宁桃园变/2 | 3.39        | 10千伏Ⅰ段母线 | 95      | 27865         | 1661.68       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 张吕107线   | 10        | 595      | D5000维护 | 30.94      | 2022-01-28 | 5.2     | 轻载   | 6677.9      | 0          | 徐州.张集变/1号主 | 26.57       | 10千伏Ⅰ段母线 | 72      | 29815         | 6677.9        |
| 邵街105线   | 10        | 300      | D5000维护 | 89.76      | 2022-01-28 | 29.92   | 轻载   | 2082.56     | 0          | 徐州.邵店变/2号主 | 4.11        | 10千伏Ⅰ段母线 | 50      | 18530         | 2082.56       |
| 神徐113线   | 10        | 600      | D5000维护 | 154.06     | 2022-01-28 | 25.68   | 轻载   | 4606.08     | 0          | 徐州.神山变/1号主 | 31.78       | 10千伏Ⅰ段母线 | 84      | 26245         | 4606.08       |
| 双河128线   | 10        | 485      | 经验值     | 103.94     | 2022-01-28 | 21.43   | 轻载   | 4079.9      | 0          | 徐州.双塘变/2号主 | 29.86       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4079.9        |
| 王街111线   | 10        | 560      | D5000维护 | 346.59     | 2022-01-28 | 61.89   | 中载   | 786.5       | 0          | 徐州.王庄变/1号主 | 32.78       | 10千伏Ⅰ段母线 | 84      | 29000         | 786.5         |
| 七东二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 43.16      | 2022-01-29 | 7.25    | 轻载   | 6466.25     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅳ段母线 | 14      | 12290         | 6466.25       |
| 顺常113线   | 10        | 425      | D5000维护 | 228.12     | 2022-01-29 | 53.68   | 中载   | 1201.66     | 0          | 徐州.顺河变/1号主 | 21.87       | 10千伏Ⅰ段母线 | 114     | 29515         | 1201.66       |
| 敬孟联络112  | 10        | 600      | D5000维护 | 0          | 2022-01-29 | 0       | 轻载   | 7274.4      | 0          |            |             |          | 0       |               | 7274.4        |
| 敬唐126线   | 10        | 600      | D5000维护 | 0          | 2022-01-29 | 0       | 轻载   | 7274.4      | 0          |            |             |          | 0       |               | 7274.4        |
| 城葛124线   | 10        | 485      | 经验值     | 57.66      | 2022-01-29 | 11.89   | 轻载   | 4881.47     | 0          | 徐州.邳城变/2号主 | 37.56       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4881.47       |
| 汉月116线   | 10        | 469      | D5000维护 | 18.58      | 2022-01-29 | 3.96    | 轻载   | 5364.35     | 0          | 徐州.汉王变/2号主 | 12.05       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5364.35       |
| 古开二110线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-01-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 统国一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 65.66      | 2022-01-30 | 11.04   | 轻载   | 6076.55     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 9720          | 6076.55       |
| 单三103线   | 10        | 425      | D5000维护 | 336.96     | 2022-01-30 | 79.28   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.单楼变/1号主 | 8.95        | 10千伏Ⅰ段母线 | 152     | 47279         | 0             |
| 郭御114线   | 10        | 600      | D5000维护 | 215.71     | 2022-01-30 | 35.95   | 轻载   | 3538.3      | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅰ段母线 | 44      | 21170         | 3538.3        |
| 金岳122线   | 10        | 595      | D5000维护 | 211.26     | 2022-01-30 | 35.51   | 轻载   | 3554.76     | 0          | 徐州.金刘寨变/2号 | 12          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3554.76       |
| 梁寨104线   | 10        | 280      | D5000维护 | 174.42     | 2022-01-30 | 62.29   | 中载   | 373.77      | 0          | 徐州.梁寨变/2号主 | 14.64       | 10千伏Ⅱ段母线 | 46      | 17450         | 373.77        |
| 套袁112线   | 10        | 595      | D5000维护 | 78.48      | 2022-01-30 | 13.19   | 轻载   | 5854.51     | 0          | 徐州.套楼变/1号主 | 36.35       | 10千伏Ⅰ段母线 | 46      | 9940          | 5854.51       |
| 徐府126线   | 10        | 485      | 经验值     | 179.15     | 2022-01-30 | 36.94   | 轻载   | 2777.26     | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2777.26       |
| 庙港线      | 10        | 200      | D5000维护 | 48.93      | 2022-01-30 | 24.46   | 轻载   | 1577.33     | 0          | 徐州.庙山变/#2主 | 5.9         | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1577.33       |
| 龙镇线      | 10        | 600      | D5000维护 | 203.61     | 2022-01-30 | 33.94   | 轻载   | 3747.87     | 0          | 徐州.龙北变/2号主 | 30.29       | 10千伏Ⅲ段母线 | 43      | 14380         | 3747.87       |
| 龙中线      | 10        | 600      | D5000维护 | 152.96     | 2022-01-30 | 25.49   | 轻载   | 4625.13     | 0          | 徐州.龙北变/2号主 | 30.29       | 10千伏Ⅲ段母线 | 36      | 10610         | 4625.13       |
| 西机109线   | 10        | 600      | D5000维护 | 64.44      | 2022-01-30 | 10.74   | 轻载   | 6158.3      | 0          | 徐州.湖西变/1号主 | 4.89        | 10千伏Ⅰ段母线 | 22      | 5690          | 4890          |
| 邢朵11C线   | 10        | 485      | 经验值     | 125.64     | 2022-01-30 | 25.91   | 轻载   | 3704.06     | 0          | 徐州.邢楼变/1号主 | 12.7        | 10千伏Ⅰ段母线 | 54      | 17305         | 3704.06       |
| 岚赵线      | 10        | 550      | D5000维护 | 38.32      | 2022-01-30 | 6.97    | 轻载   | 6004.5      | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏Ⅱ段母线 | 26      | 6430          | 6004.5        |
| 鲁东108线   | 10        | 550      | D5000维护 | 158.92     | 2022-01-30 | 28.89   | 轻载   | 3915.71     | 0          | 徐州.鲁庙变/2号主 | 18.47       | 10千伏Ⅱ段母线 | 57      | 16340         | 3915.71       |
| 双纪1线117线 | 10        | 550      | D5000维护 | 284.8      | 2022-01-30 | 51.78   | 中载   | 1735.46     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 38650         | 1735.46       |
| 吕白125线   | 10        | 595      | D5000维护 | 87.36      | 2022-01-30 | 14.68   | 轻载   | 5700.7      | 0          | 徐州.吕城变/2号主 | 16.2        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5700.7        |
| 风科115线   | 10        | 485      | 经验值     | 60.59      | 2022-01-30 | 12.49   | 轻载   | 4830.72     | 0          | 徐州.风云变/1号主 | 10.05       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4830.72       |
| 凤时二103线  | 10        | 416      | D5000维护 | 104.19     | 2022-01-30 | 25.05   | 轻载   | 3239.01     | 0          | 徐州.时集变/1号主 | 12.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 94      | 27635         | 3239.01       |
| 凤时二123线  | 10        | 485      | 经验值     | 103.87     | 2022-01-30 | 21.42   | 轻载   | 4081.11     | 0          | 徐州.风云变/2号主 | 15.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4081.11       |
| 风踢110线   | 10        | 485      | 经验值     | 86.41      | 2022-01-30 | 17.82   | 轻载   | 4383.52     | 0          | 徐州.风云变/1号主 | 10.05       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4383.52       |
| 棋冲119线   | 10        | 560      | D5000维护 | 105.77     | 2022-01-30 | 18.89   | 轻载   | 4957.5      | 0          | 徐州.棋盘变/1号主 | 37.46       | 10千伏Ⅰ段母线 | 85      | 23700         | 4957.5        |
| 时街105线   | 10        | 416      | D5000维护 | 105.95     | 2022-01-30 | 25.47   | 轻载   | 3208.53     | 0          | 徐州.时集变/1号主 | 12.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 85      | 27500         | 3208.53       |
| 王庄117线   | 10        | 300      | D5000维护 | 95.09      | 2022-01-30 | 31.7    | 轻载   | 1990.24     | 0          | 徐州.王庄变/1号主 | 32.78       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 200           | 1990.24       |
| 钟新241线   | 20        | 600      | D5000维护 | 24.61      | 2022-01-30 | 4.1     | 轻载   | 13696.31    | 0          | 徐州.钟吾变/2号主 | 74.2        | 20千伏Ⅳ段母线 | 24      | 14450         | 13696.31      |
| 丁和线      | 10        | 595      | D5000维护 | 54.43      | 2022-01-31 | 9.15    | 轻载   | 6271.05     | 0          | 江苏.丁楼变/1号主 | 83.81       | 10千伏1段母线 | 9       | 7600          | 6271.05       |
| 开庭127线   | 10        | 485      | 经验值     | 35.33      | 2022-01-31 | 7.28    | 轻载   | 5268.22     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5268.22       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 拾花线     | 10        | 595      | D5000维护 | 42.86      | 2022-01-31 | 7.2     | 轻载   | 6471.44     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 6471.44       |
| 拾水线     | 10        | 595      | D5000维护 | 9.49       | 2022-01-31 | 1.59    | 轻载   | 7049.41     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅱ段母线 | 6       | 3975          | 7049.41       |
| 亨埠121线  | 10        | 595      | D5000维护 | 44.8       | 2022-01-31 | 7.53    | 轻载   | 6437.84     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6437.84       |
| 亨苑110线  | 10        | 485      | 经验值     | 93.92      | 2022-01-31 | 19.36   | 轻载   | 4253.45     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4253.45       |
| 亨赵114线  | 10        | 595      | D5000维护 | 59.68      | 2022-01-31 | 10.03   | 轻载   | 6180.12     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6180.12       |
| 西盛线     | 10        | 770      | D5000维护 | 128.35     | 2022-01-31 | 16.67   | 轻载   | 7112.46     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 14      | 12400         | 5230          |
| 玉水线     | 10        | 595      | D5000维护 | 124.84     | 2022-01-31 | 20.98   | 轻载   | 5051.55     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏Ⅵ段母线 | 11      | 10000         | 5051.55       |
| 大程线     | 10        | 485      | 经验值     | 99.72      | 2022-01-31 | 20.56   | 轻载   | 4152.99     | 0          | 江苏.大洼变/1号主 | 76.19       | 10千伏Ⅱ段母线 | 48      | 13160         | 4152.99       |
| 大王线     | 10        | 485      | 经验值     | 126.06     | 2022-01-31 | 25.99   | 轻载   | 3696.78     | 0          | 江苏.大洼变/1号主 | 76.19       | 10千伏Ⅱ段母线 | 100     | 21340         | 3696.78       |
| 大张线     | 10        | 485      | 经验值     | 98.76      | 2022-01-31 | 20.36   | 轻载   | 4169.62     | 0          | 江苏.大洼变/1号主 | 76.19       | 10千伏Ⅰ段母线 | 56      | 11600         | 4169.62       |
| 单安105线  | 10        | 425      | D5000维护 | 186.86     | 2022-01-31 | 43.97   | 轻载   | 1916.28     | 0          | 徐州.单楼变/1号主 | 8.95        | 10千伏Ⅰ段母线 | 71      | 22710         | 1916.28       |
| 单北107线  | 10        | 425      | D5000维护 | 424.14     | 2022-01-31 | 99.8    | 重载   | 0           | 0          | 徐州.单楼变/1号主 | 8.95        | 10千伏Ⅰ段母线 | 149     | 47700         | 0             |
| 单楼104线  | 10        | 200      | D5000维护 | 129.59     | 2022-01-31 | 64.8    | 中载   | 180.3       | 0          | 徐州.单楼变/2号主 | 12.59       | 10千伏Ⅱ段母线 | 39      | 12410         | 180.3         |
| 范丁105线  | 10        | 200      | D5000维护 | 62.58      | 2022-01-31 | 31.29   | 轻载   | 1340.91     | 0          | 徐州.范楼变/1号主 | 12.35       | 10千伏Ⅰ段母线 | 29      | 6935          | 1340.91       |
| 范东104线  | 10        | 200      | D5000维护 | 129.47     | 2022-01-31 | 64.74   | 中载   | 182.38      | 0          | 徐州.范楼变/2号主 | 10.46       | 10千伏Ⅱ段母线 | 58      | 17575         | 182.38        |
| 范富109线  | 10        | 250      | D5000维护 | 154.16     | 2022-01-31 | 61.66   | 中载   | 360.95      | 0          | 徐州.范楼变/1号主 | 12.35       | 10千伏Ⅰ段母线 | 76      | 20240         | 360.95        |
| 范齐107线  | 10        | 200      | D5000维护 | 101.82     | 2022-01-31 | 50.91   | 中载   | 661.28      | 0          | 徐州.范楼变/1号主 | 12.35       | 10千伏Ⅰ段母线 | 40      | 9960          | 661.28        |
| 凤刘112线  | 10        | 485      | 经验值     | 69.63      | 2022-01-31 | 14.36   | 轻载   | 4674.15     | 0          | 徐州.凤城变/1号主 | 29.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 46      | 12805         | 4674.15       |
| 郭体12C线  | 10        | 455      | D5000维护 | 29.31      | 2022-01-31 | 6.44    | 轻载   | 5008.77     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5008.77       |
| 郭王113线  | 10        | 455      | D5000维护 | 71.42      | 2022-01-31 | 15.7    | 轻载   | 4279.43     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅰ段母线 | 39      | 25840         | 4279.43       |
| 和便103线  | 10        | 600      | D5000维护 | 196.44     | 2022-01-31 | 32.74   | 轻载   | 3872.06     | 0          | 徐州.和集变/2号主 | 5.68        | 10千伏Ⅰ段母线 | 84      | 26140         | 3872.06       |
| 和丁107线  | 10        | 600      | D5000维护 | 61.38      | 2022-01-31 | 10.23   | 轻载   | 6211.3      | 0          | 徐州.和集变/2号主 | 5.68        | 10千伏Ⅰ段母线 | 31      | 8790          | 5680          |
| 和集109线  | 10        | 600      | D5000维护 | 93.74      | 2022-01-31 | 15.62   | 轻载   | 5650.82     | 0          | 徐州.和集变/2号主 | 5.68        | 10千伏Ⅰ段母线 | 38      | 12565         | 5650.82       |
| 和连104线  | 10        | 600      | D5000维护 | 85.3       | 2022-01-31 | 14.22   | 轻载   | 5797        | 0          | 徐州.和集变/2号主 | 5.68        | 10千伏Ⅱ段母线 | 39      | 11825         | 5680          |
| 和渠106线  | 10        | 600      | D5000维护 | 38.34      | 2022-01-31 | 6.39    | 轻载   | 6610.35     | 0          | 徐州.和集变/2号主 | 5.68        | 10千伏Ⅱ段母线 | 19      | 6030          | 5680          |
| 和徐105线  | 10        | 600      | D5000维护 | 90.4       | 2022-01-31 | 15.07   | 轻载   | 5708.67     | 0          | 徐州.和集变/2号主 | 5.68        | 10千伏Ⅰ段母线 | 40      | 10726.2       | 5680          |
| 河套线     | 10        | 595      | D5000维护 | 118.38     | 2022-01-31 | 19.9    | 轻载   | 5163.44     | 0          | 徐州.大沙河变/1号 | 9.94        | 10千伏Ⅰ段母线 | 64      | 14010         | 5163.44       |
| 金安117线  | 10        | 595      | D5000维护 | 126.78     | 2022-01-31 | 21.31   | 轻载   | 5017.95     | 0          | 徐州.金刘寨变/1号 | 9.86        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5017.95       |
| 金刘118线  | 10        | 595      | D5000维护 | 134.07     | 2022-01-31 | 22.53   | 轻载   | 4891.69     | 0          | 徐州.金刘寨变/1号 | 9.86        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4891.69       |
| 金站-116线 | 10        | 595      | D5000维护 | 112.55     | 2022-01-31 | 18.92   | 轻载   | 5264.41     | 0          | 徐州.金刘寨变/1号 | 9.86        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5264.41       |
| 李包109线  | 10        | 340      | D5000维护 | 165.67     | 2022-01-31 | 48.73   | 轻载   | 1252.76     | 0          | 徐州.李寨变/1号主 | 7.62        | 10千伏Ⅰ段母线 | 56      | 17180         | 1252.76       |
| 李工105线  | 10        | 455      | D5000维护 | 145.27     | 2022-01-31 | 31.93   | 轻载   | 3000.34     | 0          | 徐州.李寨变/1号主 | 7.62        | 10千伏Ⅰ段母线 | 49      | 15430         | 3000.34       |
| 李双111线  | 10        | 368      | D5000维护 | 147.02     | 2022-01-31 | 39.95   | 轻载   | 1915.25     | 0          | 徐州.李寨变/1号主 | 7.62        | 10千伏Ⅰ段母线 | 74      | 20865         | 1915.25       |
| 李寨112线  | 10        | 455      | D5000维护 | 153.36     | 2022-01-31 | 33.71   | 轻载   | 2860.22     | 0          | 徐州.李寨变/2号主 | 2.27        | 10千伏Ⅱ段母线 | 56      | 18060         | 2270          |
| 梁金109线  | 10        | 425      | D5000维护 | 171.78     | 2022-01-31 | 40.42   | 轻载   | 2177.47     | 0          | 徐州.梁寨变/2号主 | 14.64       | 10千伏Ⅰ段母线 | 83      | 23065         | 2177.47       |
| 梁周114线  | 10        | 390      | D5000维护 | 94.24      | 2022-01-31 | 24.16   | 轻载   | 3096.12     | 0          | 徐州.梁寨变/2号主 | 14.64       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3096.12       |
| 刘洼105线  | 10        | 485      | 经验值     | 112.36     | 2022-01-31 | 23.17   | 轻载   | 3934.06     | 0          | 徐州.刘王楼变/2号 | 3.29        | 10千伏Ⅰ段母线 | 40      | 15390         | 3290          |
| 刘王107线  | 10        | 485      | 经验值     | 153.43     | 2022-01-31 | 31.64   | 轻载   | 3222.73     | 0          | 徐州.刘王楼变/2号 | 3.29        | 10千伏Ⅰ段母线 | 77      | 28140         | 3222.73       |

| 线路名称   | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|--------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|        |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 刘西120线 | 10        | 485      | 经验值     | 88.78      | 2022-01-31 | 18.31   | 轻载   | 4342.47     | 0          | 徐州.刘王楼变/2号 | 3.29        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3290          |
| 沙荣115线 | 10        | 485      | 经验值     | 105.42     | 2022-01-31 | 21.74   | 轻载   | 4054.27     | 0          | 徐州.沙园变/3号主 | 48.57       | 10千伏Ⅰ段母线 | 41      | 24205         | 4054.27       |
| 师工111线 | 10        | 485      | 经验值     | 172.15     | 2022-01-31 | 35.49   | 轻载   | 2898.5      | 0          | 徐州.师寨变/1号主 | 3.67        | 10千伏Ⅰ段母线 | 166     | 49390         | 2898.5        |
| 师马106线 | 10        | 320      | D5000维护 | 157.51     | 2022-01-31 | 49.22   | 轻载   | 1151.61     | 0          | 徐州.师寨变/2号主 | 4.63        | 10千伏Ⅱ段母线 | 77      | 23750         | 1151.61       |
| 师桥104线 | 10        | 425      | D5000维护 | 161.72     | 2022-01-31 | 38.05   | 轻载   | 2351.71     | 0          | 徐州.师寨变/2号主 | 4.63        | 10千伏Ⅱ段母线 | 60      | 24295         | 2351.71       |
| 师寨105线 | 10        | 400      | D5000维护 | 203.67     | 2022-01-31 | 50.92   | 中载   | 1322.04     | 0          | 徐州.师寨变/1号主 | 3.67        | 10千伏Ⅰ段母线 | 142     | 47620         | 1322.04       |
| 师张107线 | 10        | 320      | D5000维护 | 95.29      | 2022-01-31 | 29.78   | 轻载   | 2229.26     | 0          | 徐州.师寨变/1号主 | 3.67        | 10千伏Ⅰ段母线 | 19      | 8460          | 2229.26       |
| 史丁122线 | 10        | 455      | D5000维护 | 85.08      | 2022-01-31 | 18.7    | 轻载   | 4042.83     | 0          | 徐州.史小桥变/1号 | 32.52       | 10千伏Ⅱ段母线 | 47      | 9775          | 4042.83       |
| 首荏112线 | 10        | 500      | D5000维护 | 66.84      | 2022-01-31 | 13.37   | 轻载   | 4904.33     | 0          | 徐州.首蓂变/2号主 | 20.8        | 10千伏Ⅱ段母线 | 75      | 27150         | 4904.33       |
| 首葛109线 | 10        | 500      | D5000维护 | 95.4       | 2022-01-31 | 19.08   | 轻载   | 4409.67     | 0          | 徐州.首蓂变/1号主 | 19.6        | 10千伏Ⅰ段母线 | 84      | 22210         | 4409.67       |
| 首沙108线 | 10        | 500      | D5000维护 | 80.4       | 2022-01-31 | 16.08   | 轻载   | 4669.47     | 0          | 徐州.首蓂变/2号主 | 20.8        | 10千伏Ⅱ段母线 | 40      | 12595         | 4669.47       |
| 首屯107线 | 10        | 500      | D5000维护 | 142.8      | 2022-01-31 | 28.56   | 轻载   | 3588.7      | 0          | 徐州.首蓂变/1号主 | 19.6        | 10千伏Ⅰ段母线 | 95      | 29205         | 3588.7        |
| 首杨115线 | 10        | 500      | D5000维护 | 131.76     | 2022-01-31 | 26.35   | 轻载   | 3779.92     | 0          | 徐州.首蓂变/1号主 | 19.6        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3779.92       |
| 首镇110线 | 10        | 500      | D5000维护 | 122.04     | 2022-01-31 | 24.41   | 轻载   | 3948.27     | 0          | 徐州.首蓂变/2号主 | 20.8        | 10千伏Ⅱ段母线 | 75      | 27150         | 3948.27       |
| 顺河105线 | 10        | 150      | D5000维护 | 126.96     | 2022-01-31 | 84.64   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.顺河变/1号主 | 21.87       | 10千伏Ⅰ段母线 | 73      | 16343         | 0             |
| 顺齐120线 | 10        | 485      | 经验值     | 84.25      | 2022-01-31 | 17.37   | 轻载   | 4420.93     | 0          | 徐州.顺河变/2号主 | 20.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4420.93       |
| 宋季106线 | 10        | 455      | D5000维护 | 129.38     | 2022-01-31 | 28.44   | 轻载   | 3275.56     | 0          | 徐州.宋楼变/2号主 | 13          | 10千伏Ⅱ段母线 | 52      | 17740         | 3275.56       |
| 孙陈线    | 10        | 264      | D5000维护 | 168.52     | 2022-01-31 | 63.83   | 中载   | 281.97      | 0          | 徐州.孙楼变/2号主 | 27.63       | 10千伏Ⅱ段母线 | 66      | 25910         | 281.97        |
| 套渠121线 | 10        | 595      | D5000维护 | 69         | 2022-01-31 | 11.6    | 轻载   | 6018.7      | 0          | 徐州.套楼变/2号主 | 35.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 8950          | 6018.7        |
| 套石117线 | 10        | 595      | D5000维护 | 85.32      | 2022-01-31 | 14.34   | 轻载   | 5736.04     | 0          | 徐州.套楼变/1号主 | 36.35       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5736.04       |
| 徐邓121线 | 10        | 595      | D5000维护 | 138.33     | 2022-01-31 | 23.25   | 轻载   | 4817.9      | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4817.9        |
| 徐董110线 | 10        | 595      | D5000维护 | 74.32      | 2022-01-31 | 12.49   | 轻载   | 5926.56     | 0          | 徐州.徐楼变/1号主 | 28.9        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5926.56       |
| 徐贾12G线 | 10        | 485      | 经验值     | 186.76     | 2022-01-31 | 38.51   | 轻载   | 2645.46     | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2645.46       |
| 徐沙120线 | 10        | 595      | D5000维护 | 75.15      | 2022-01-31 | 12.63   | 轻载   | 5912.18     | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5912.18       |
| 徐碳11C线 | 10        | 485      | 经验值     | 113.06     | 2022-01-31 | 23.31   | 轻载   | 3921.94     | 0          | 徐州.徐楼变/1号主 | 28.9        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3921.94       |
| 徐魏112线 | 10        | 595      | D5000维护 | 71.06      | 2022-01-31 | 11.94   | 轻载   | 5983.02     | 0          | 徐州.徐楼变/1号主 | 28.9        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5983.02       |
| 徐兴11A线 | 10        | 485      | 经验值     | 95.24      | 2022-01-31 | 19.64   | 轻载   | 4230.58     | 0          | 徐州.徐楼变/1号主 | 28.9        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4230.58       |
| 徐尹127线 | 10        | 485      | 经验值     | 195.93     | 2022-01-31 | 40.4    | 轻载   | 2486.63     | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2486.63       |
| 徐于111线 | 10        | 595      | D5000维护 | 157.55     | 2022-01-31 | 26.48   | 轻载   | 4485.01     | 0          | 徐州.徐楼变/1号主 | 28.9        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4485.01       |
| 于大151线 | 10        | 485      | 经验值     | 154.33     | 2022-01-31 | 31.82   | 轻载   | 3207.14     | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅴ段母线 | 69      | 18506.2       | 3207.14       |
| 于苏167线 | 10        | 485      | 经验值     | 35.16      | 2022-01-31 | 7.25    | 轻载   | 5271.17     | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅵ段母线 | 14      | 9800          | 5271.17       |
| 于苑117线 | 10        | 600      | D5000维护 | 69.61      | 2022-01-31 | 11.6    | 轻载   | 6068.75     | 0          | 徐州.于双楼变/1号 | 33.16       | 10千伏Ⅰ段母线 | 10      | 7320          | 6068.75       |
| 汴苻线    | 10        | 476      | D5000维护 | 289.86     | 2022-01-31 | 60.89   | 中载   | 750.65      | 0          | 徐州.汴塘变/#1主 | 14.42       | 汴塘变/#1主变 | 111     | 36595         | 750.65        |
| 房贾一线   | 10        | 469      | D5000维护 | 72.98      | 2022-01-31 | 15.56   | 轻载   | 4422.14     | 0          | 徐州.房上变/#2主 | 6.68        | 10千伏Ⅱ段母线 | 40      | 21710         | 4422.14       |
| 耿北线    | 10        | 322      | D5000维护 | 65.83      | 2022-01-31 | 20.44   | 轻载   | 2763.75     | 0          | 徐州.耿集变/1号主 | 12.61       | 10千伏Ⅰ段母线 | 35      | 10655         | 2763.75       |
| 耿柳线    | 10        | 322      | D5000维护 | 73.62      | 2022-01-31 | 22.86   | 轻载   | 2628.83     | 0          | 徐州.耿集变/2号主 | 10.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 11435         | 2628.83       |
| 贾吴荒线   | 10        | 595      | D5000维护 | 141.15     | 2022-01-31 | 23.72   | 轻载   | 4769.06     | 0          | 徐州.大吴变/1号主 | 14.66       | 10千伏Ⅰ段母线 | 66      | 25445         | 4769.06       |
| 贾吴尚线   | 10        | 595      | D5000维护 | 51.15      | 2022-01-31 | 8.6     | 轻载   | 6327.86     | 0          | 徐州.大吴变/2号主 | 13.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6327.86       |

| 线路名称   | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|--------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|        |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 贾吴星线   | 10        | 595      | D5000维护 | 58.18      | 2022-01-31 | 9.78    | 轻载   | 6206.1      | 0          | 徐州.大吴变/1号主 | 14.66       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 6206.1        |
| 荆陈线    | 10        | 595      | D5000维护 | 156.87     | 2022-01-31 | 26.36   | 轻载   | 4496.79     | 0          | 徐州.荆台变/2号主 | 16          | 10千伏 II 段母线  | 69      | 16715         | 4496.79       |
| 李宗线    | 10        | 266      | D5000维护 | 71.7       | 2022-01-31 | 26.95   | 轻载   | 1983.14     | 0          | 徐州.大李庄变/#2 | 4           | 10千伏 II 段母线  | 30      | 11750         | 1983.14       |
| 塔二线    | 10        | 469      | D5000维护 | 294.26     | 2022-01-31 | 62.74   | 中载   | 589.57      | 0          | 徐州.塔山变/2号主 | 7.72        | 10千伏 II 段母线  | 80      | 25965         | 589.57        |
| 塔太线    | 10        | 469      | D5000维护 | 154.69     | 2022-01-31 | 32.98   | 轻载   | 3006.93     | 0          | 徐州.塔山变/1号主 | 12.27       | 10千伏 I 段母线   | 57      | 17780         | 3006.93       |
| 王圩线    | 10        | 441      | D5000维护 | 135.35     | 2022-01-31 | 30.69   | 轻载   | 3002.42     | 0          | 徐州.紫庄变/#1主 | 4.88        | 10千伏 I 段母线   | 84      | 30730         | 3002.42       |
| 夏广122线 | 10        | 560      | D5000维护 | 60.66      | 2022-01-31 | 10.83   | 轻载   | 5738.81     | 0          | 徐州.夏桥变/#2主 | 10.37       | 10千伏 II 段母线  | 19      | 11740         | 5738.81       |
| 夏矿线    | 10        | 595      | D5000维护 | 142.42     | 2022-01-31 | 23.94   | 轻载   | 4747.07     | 0          | 徐州.夏桥变/#2主 | 10.37       | 夏桥变/#2主变     | 42      | 21085         | 4747.07       |
| 新福二线新泉 | 10        | 595      | D5000维护 | 83.24      | 2022-01-31 | 13.99   | 轻载   | 5772.06     | 0          | 徐州.新桥变/#1主 | 30.93       | 10千伏 I 段母线   | 26      | 20860         | 5772.06       |
| 紫石线    | 10        | 441      | D5000维护 | 136.75     | 2022-01-31 | 31.01   | 轻载   | 2978.17     | 0          | 徐州.紫庄变/#1主 | 4.88        | 10千伏 II 段母线  | 58      | 19165         | 2978.17       |
| 安汉线    | 10        | 600      | D5000维护 | 25.66      | 2022-01-31 | 4.28    | 轻载   | 6829.97     | 0          | 徐州.安国变/1号主 | 34.37       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 6829.97       |
| 安西线    | 10        | 600      | D5000维护 | 17.58      | 2022-01-31 | 2.93    | 轻载   | 6969.91     | 0          | 徐州.安国变/1号主 | 34.37       | 10千伏 I 段母线   | 5       | 1900          | 6969.91       |
| 滨华二线   | 10        | 600      | D5000维护 | 31.61      | 2022-01-31 | 5.27    | 轻载   | 6726.91     | 0          | 徐州.滨城变/1号主 | 37.51       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 6726.91       |
| 汉矿二线   | 10        | 600      | D5000维护 | 54.36      | 2022-01-31 | 9.06    | 轻载   | 6332.88     | 0          | 徐州.汉城变/2号主 | 33.31       | 10千伏 IV 段母线  | 20      | 7820          | 6332.88       |
| 胡北线    | 10        | 150      | D5000维护 | 80.71      | 2022-01-31 | 53.81   | 中载   | 420.7       | 0          | 徐州.胡寨变/2号主 | 4.97        | 10千伏 II 段母线  | 37      | 9668          | 420.7         |
| 胡东线    | 10        | 150      | D5000维护 | 103.34     | 2022-01-31 | 68.89   | 中载   | 28.75       | 0          | 徐州.胡寨变/1号主 | 12.75       | 10千伏 I 段母线   | 73      | 13730         | 28.75         |
| 胡南线    | 10        | 600      | D5000维护 | 31.49      | 2022-01-31 | 5.25    | 轻载   | 6728.99     | 0          | 徐州.胡寨变/2号主 | 4.97        | 10千伏 II 段母线  | 75      | 13376         | 4970          |
| 胡西线    | 10        | 600      | D5000维护 | 130.96     | 2022-01-31 | 21.83   | 轻载   | 5006.17     | 0          | 徐州.胡寨变/1号主 | 12.75       | 10千伏 I 段母线   | 57      | 15120         | 5006.17       |
| 黄北105线 | 10        | 600      | D5000维护 | 141.84     | 2022-01-31 | 23.64   | 轻载   | 4817.73     | 0          | 徐州.黄井变/1号主 | 12          | 10千伏 I 段母线   | 68      | 17750         | 4817.73       |
| 黄南103线 | 10        | 600      | D5000维护 | 86.64      | 2022-01-31 | 14.44   | 轻载   | 5773.8      | 0          | 徐州.黄井变/1号主 | 12          | 10千伏 I 段母线   | 46      | 14930         | 5773.8        |
| 敬街119线 | 10        | 600      | D5000维护 | 226.43     | 2022-01-31 | 37.74   | 轻载   | 3352.63     | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3352.63       |
| 孔王联络线  | 10        | 600      | D5000维护 | 43.52      | 2022-01-31 | 7.25    | 轻载   | 6520.63     | 0          | 徐州.沛县王庄变/1 | 2.2         | 10千伏 I 段母线   | 30      | 9080          | 2200          |
| 龙丁线    | 10        | 600      | D5000维护 | 138.37     | 2022-01-31 | 23.06   | 轻载   | 4877.83     | 0          | 徐州.龙北变/3号主 | 46.55       | 10千伏 V 段母线   | 68      | 15720         | 4877.83       |
| 楼北线    | 10        | 600      | D5000维护 | 111.44     | 2022-01-31 | 18.57   | 轻载   | 5344.26     | 0          | 徐州.鹿楼变/2号主 | 35.42       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 5344.26       |
| 楼鹿东线   | 10        | 600      | D5000维护 | 75.58      | 2022-01-31 | 12.6    | 轻载   | 5965.35     | 0          | 徐州.鹿楼变/1号主 | 34.37       | 10千伏 I 段母线   | 35      | 10130         | 5965.35       |
| 楼鹿西线   | 10        | 600      | D5000维护 | 132.18     | 2022-01-31 | 22.03   | 轻载   | 4985.04     | 0          | 徐州.鹿楼变/1号主 | 34.37       | 10千伏 II 段母线  | 78      | 23983         | 4985.04       |
| 鹿工线    | 10        | 600      | D5000维护 | 187.96     | 2022-01-31 | 31.33   | 轻载   | 4018.93     | 0          | 徐州.鹿湾变/2号主 | 31.48       | 10千伏 II 段母线  | 163     | 46165         | 4018.93       |
| 孟东线    | 10        | 300      | D5000维护 | 174.26     | 2022-01-31 | 58.09   | 中载   | 619.02      | 0          | 徐州.孟庄变/1号主 | 4.53        | 10千伏 I 段母线   | 96      | 31760         | 619.02        |
| 孟河线    | 10        | 300      | D5000维护 | 106.96     | 2022-01-31 | 35.65   | 轻载   | 1784.65     | 0          | 徐州.孟庄变/1号主 | 4.53        | 10千伏 II 段母线  | 55      | 18550         | 1784.65       |
| 孟西线    | 10        | 300      | D5000维护 | 248.09     | 2022-01-31 | 82.7    | 重载   | 0           | 0          | 徐州.孟庄变/1号主 | 4.53        | 10千伏 I 段母线   | 131     | 41830         | 0             |
| 栖北线    | 10        | 600      | D5000维护 | 144.77     | 2022-01-31 | 24.13   | 轻载   | 4766.98     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏 III 段母线 | 91      | 22240         | 4766.98       |
| 栖南线    | 10        | 600      | D5000维护 | 171.48     | 2022-01-31 | 28.58   | 轻载   | 4304.37     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏 IV 段母线  | 86      | 22295         | 4304.37       |
| 栖唐北线   | 10        | 600      | D5000维护 | 174.64     | 2022-01-31 | 29.11   | 轻载   | 4249.64     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏 III 段母线 | 96      | 27175         | 4249.64       |
| 栖唐线    | 10        | 600      | D5000维护 | 128.61     | 2022-01-31 | 21.44   | 轻载   | 5046.87     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏 III 段母线 | 57      | 17420         | 5046.87       |
| 栖魏线    | 10        | 600      | D5000维护 | 148.54     | 2022-01-31 | 24.76   | 轻载   | 4701.69     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏 II 段母线  | 64      | 20113         | 4701.69       |
| 汤崔线    | 10        | 600      | D5000维护 | 245.65     | 2022-01-31 | 40.94   | 轻载   | 3019.74     | 0          | 徐州.汤沐变/2号主 | 9.47        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 3019.74       |
| 汤东线    | 10        | 600      | D5000维护 | 239.36     | 2022-01-31 | 39.89   | 轻载   | 3128.68     | 0          | 徐州.汤沐变/2号主 | 9.47        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 3128.68       |
| 汤南线    | 10        | 600      | D5000维护 | 171.62     | 2022-01-31 | 28.6    | 轻载   | 4301.94     | 0          | 徐州.汤沐变/1号主 | 14.1        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4301.94       |

| 线路名称   | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|--------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|        |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 汤西线    | 10        | 600      | D5000维护 | 213.95     | 2022-01-31 | 35.66   | 轻载   | 3568.79     | 0          | 徐州.汤沐变/2号主 | 9.47        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3568.79       |
| 王东线    | 10        | 600      | D5000维护 | 28.44      | 2022-01-31 | 4.74    | 轻载   | 6781.82     | 0          | 徐州.沛县王庄变/2 | 6.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 12      | 3100          | 6100          |
| 王郝线    | 10        | 400      | D5000维护 | 251.44     | 2022-01-31 | 62.86   | 中载   | 494.66      | 0          | 徐州.沛县王庄变/1 | 2.2         | 10千伏Ⅰ段母线 | 64      | 21575         | 494.66        |
| 王魏线    | 10        | 600      | D5000维护 | 93.48      | 2022-01-31 | 15.58   | 轻载   | 5655.33     | 0          | 徐州.沛县王庄变/1 | 2.2         | 10千伏Ⅰ段母线 | 34      | 8830          | 2200          |
| 王驾线    | 10        | 600      | D5000维护 | 110.88     | 2022-01-31 | 18.48   | 轻载   | 5353.96     | 0          | 徐州.沛县王庄变/2 | 6.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 62      | 17930         | 5353.96       |
| 魏西106线 | 10        | 600      | D5000维护 | 341.18     | 2022-01-31 | 56.86   | 中载   | 1365.16     | 0          | 徐州.魏庙变/2号主 | 8.99        | 10千伏Ⅱ段母线 | 142     | 39095         | 1365.16       |
| 五北线    | 10        | 600      | D5000维护 | 86.02      | 2022-01-31 | 14.34   | 轻载   | 5784.53     | 0          | 徐州.五段变/1号主 | 15.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 39      | 7640          | 5784.53       |
| 五高线    | 10        | 600      | D5000维护 | 220.46     | 2022-01-31 | 36.74   | 轻载   | 3456.03     | 0          | 徐州.五段变/2号主 | 15.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 72      | 17325         | 3456.03       |
| 五彭线    | 10        | 600      | D5000维护 | 123.61     | 2022-01-31 | 20.6    | 轻载   | 5133.47     | 0          | 徐州.五段变/2号主 | 15.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 45      | 11885         | 5133.47       |
| 西北113线 | 10        | 300      | D5000维护 | 89.46      | 2022-01-31 | 29.82   | 轻载   | 2087.75     | 0          | 徐州.湖西变/1号主 | 4.89        | 10千伏Ⅰ段母线 | 60      | 10285         | 2087.75       |
| 西东110线 | 10        | 600      | D5000维护 | 93         | 2022-01-31 | 15.5    | 轻载   | 5663.64     | 0          | 徐州.湖西变/2号主 | 3.72        | 10千伏Ⅱ段母线 | 46      | 9485          | 3720          |
| 西李114线 | 10        | 600      | D5000维护 | 182.4      | 2022-01-31 | 30.4    | 轻载   | 4115.23     | 0          | 徐州.湖西变/2号主 | 3.72        | 10千伏Ⅱ段母线 | 132     | 27950         | 3720          |
| 肖东线    | 10        | 600      | D5000维护 | 301.92     | 2022-01-31 | 50.32   | 中载   | 2045.15     | 0          | 徐州.肖庄变/2号主 | 10.7        | 10千伏Ⅱ段母线 | 102     | 29240         | 2045.15       |
| 肖唐线    | 10        | 400      | D5000维护 | 361.04     | 2022-01-31 | 90.26   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.肖庄变/1号主 | 7.4         | 10千伏Ⅰ段母线 | 140     | 37503         | 0             |
| 肖西线    | 10        | 600      | D5000维护 | 311.88     | 2022-01-31 | 51.98   | 中载   | 1872.64     | 0          | 徐州.肖庄变/2号主 | 10.7        | 10千伏Ⅱ段母线 | 150     | 45925         | 1872.64       |
| 肖张线    | 10        | 600      | D5000维护 | 191.88     | 2022-01-31 | 31.98   | 轻载   | 3951.04     | 0          | 徐州.肖庄变/1号主 | 7.4         | 10千伏Ⅰ段母线 | 63      | 19035         | 3951.04       |
| 朱楼线    | 10        | 600      | D5000维护 | 88.35      | 2022-01-31 | 14.72   | 轻载   | 5744.18     | 0          | 徐州.朱寨变/1号主 | 30.29       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5744.18       |
| 朱双二线   | 10        | 600      | D5000维护 | 50.98      | 2022-01-31 | 8.5     | 轻载   | 6391.43     | 0          | 徐州.朱寨变/2号主 | 33.37       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 6391.43       |
| 朱宋线    | 10        | 600      | D5000维护 | 70.05      | 2022-01-31 | 11.68   | 轻载   | 6061.13     | 0          | 徐州.朱寨变/1号主 | 30.29       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 6061.13       |
| 朱王线    | 10        | 600      | D5000维护 | 95.98      | 2022-01-31 | 16      | 轻载   | 5612.03     | 0          | 徐州.朱寨变/2号主 | 33.37       | 10千伏Ⅰ段母线 | 52      | 17660         | 5612.03       |
| 八工135线 | 10        | 485      | 经验值     | 61.16      | 2022-01-31 | 12.61   | 轻载   | 4820.85     | 0          | 徐州.八义集变/2号 | 36.72       | 10千伏Ⅲ段母线 | 39      | 10095         | 4820.85       |
| 八刘106线 | 10        | 443.3    | D5000维护 | 117.48     | 2022-01-31 | 26.5    | 轻载   | 3339.82     | 0          | 徐州.八路变/2号主 | 13.46       | 10千伏Ⅱ段母线 | 103     | 33160         | 3339.82       |
| 八南113线 | 10        | 600      | D5000维护 | 82.8       | 2022-01-31 | 13.8    | 轻载   | 5840.3      | 0          | 徐州.八义集变/1号 | 21.32       | 10千伏Ⅰ段母线 | 60      | 18245         | 5840.3        |
| 八农140线 | 10        | 560      | D5000维护 | 177.66     | 2022-01-31 | 31.72   | 轻载   | 3712.37     | 0          | 徐州.八义集变/2号 | 36.72       | 10千伏Ⅳ段母线 | 100     | 31791         | 3712.37       |
| 八圩112线 | 10        | 600      | D5000维护 | 21.45      | 2022-01-31 | 3.58    | 轻载   | 6902.89     | 0          | 徐州.八义集变/1号 | 21.32       | 10千伏Ⅰ段母线 | 37      | 10470         | 6902.89       |
| 八新141线 | 10        | 560      | D5000维护 | 93.75      | 2022-01-31 | 16.74   | 轻载   | 5165.69     | 0          | 徐州.八义集变/2号 | 36.72       | 10千伏Ⅳ段母线 | 47      | 14437         | 5165.69       |
| 八杨104线 | 10        | 445.5    | D5000维护 | 87.76      | 2022-01-31 | 19.7    | 轻载   | 3881.24     | 0          | 徐州.八路变/2号主 | 13.46       | 10千伏Ⅱ段母线 | 69      | 16680         | 3881.24       |
| 车东107线 | 10        | 400      | D5000维护 | 125.92     | 2022-01-31 | 31.48   | 轻载   | 2668.67     | 0          | 徐州.车夫山变/1号 | 10.46       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2668.67       |
| 车滩106线 | 10        | 451.2    | D5000维护 | 121.35     | 2022-01-31 | 26.89   | 轻载   | 3368.57     | 0          | 徐州.车夫山变/2号 | 11.35       | 10千伏Ⅱ段母线 | 109     | 32410         | 3368.57       |
| 城街116线 | 10        | 485      | 经验值     | 110.96     | 2022-01-31 | 22.88   | 轻载   | 3958.31     | 0          | 徐州.邳城变/1号主 | 36.93       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3958.31       |
| 城刘113线 | 10        | 485      | 经验值     | 61.09      | 2022-01-31 | 12.6    | 轻载   | 4822.06     | 0          | 徐州.邳城变/1号主 | 36.93       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4822.06       |
| 城庙123线 | 10        | 485      | 经验值     | 122.95     | 2022-01-31 | 25.35   | 轻载   | 3750.65     | 0          | 徐州.邳城变/2号主 | 37.56       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3750.65       |
| 城寺115线 | 10        | 485      | 经验值     | 130.08     | 2022-01-31 | 26.82   | 轻载   | 3627.15     | 0          | 徐州.邳城变/1号主 | 36.93       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3627.15       |
| 城新126线 | 10        | 485      | 经验值     | 57.54      | 2022-01-31 | 11.86   | 轻载   | 4883.55     | 0          | 徐州.邳城变/2号主 | 37.56       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4883.55       |
| 城元114线 | 10        | 485      | 经验值     | 76.84      | 2022-01-31 | 15.84   | 轻载   | 4549.27     | 0          | 徐州.邳城变/1号主 | 36.93       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4549.27       |
| 戴岔103线 | 10        | 600      | D5000维护 | 187.78     | 2022-01-31 | 31.3    | 轻载   | 4022.05     | 0          | 徐州.戴庄变/1号主 | 21.7        | 10千伏Ⅰ段母线 | 89      | 26788         | 4022.05       |
| 戴加108线 | 10        | 520      | D5000维护 | 135.96     | 2022-01-31 | 26.15   | 轻载   | 3949.65     | 0          | 徐州.戴庄变/2号主 | 19.59       | 10千伏Ⅱ段母线 | 199     | 59900         | 3949.65       |
| 戴水107线 | 10        | 540      | D5000维护 | 185.38     | 2022-01-31 | 34.33   | 轻载   | 3336.18     | 0          | 徐州.戴庄变/1号主 | 21.7        | 10千伏Ⅰ段母线 | 141     | 44327         | 3336.18       |

| 线路名称   | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|--------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|        |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 戴庄106线 | 10        | 550      | D5000维护 | 238.49     | 2022-01-31 | 43.36   | 轻载   | 2537.55     | 0          | 徐州.戴庄变/2号主 | 19.59       | 10千伏Ⅱ段母线 | 104     | 32235         | 2537.55       |
| 杜君线    | 10        | 660      | D5000维护 | 45.81      | 2022-01-31 | 6.94    | 轻载   | 7208.41     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7208.41       |
| 杜熙113线 | 10        | 578.4    | D5000维护 | 31.87      | 2022-01-31 | 5.51    | 轻载   | 6460.53     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6460.53       |
| 墩池156线 | 10        | 485      | 经验值     | 359.28     | 2022-01-31 | 74.08   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.墩集变/3号主 | 24.6        | 10千伏Ⅴ段母线 | 108     | 34260         | 0             |
| 墩范155线 | 10        | 485      | 经验值     | 90.72      | 2022-01-31 | 18.71   | 轻载   | 4308.87     | 0          | 徐州.墩集变/3号主 | 24.6        | 10千伏Ⅴ段母线 | 30      | 14965         | 4308.87       |
| 墩水157线 | 10        | 485      | 经验值     | 123.48     | 2022-01-31 | 25.46   | 轻载   | 3741.47     | 0          | 徐州.墩集变/3号主 | 24.6        | 10千伏Ⅴ段母线 | 74      | 28165         | 3741.47       |
| 坊祁163线 | 10        | 485      | 经验值     | 74.16      | 2022-01-31 | 15.29   | 轻载   | 4595.69     | 0          | 徐州.坊上变/3号主 | 40.79       | 10千伏Ⅵ段母线 | 92      | 27521         | 4595.69       |
| 坊汤164线 | 10        | 485      | 经验值     | 164.51     | 2022-01-31 | 33.92   | 轻载   | 3030.83     | 0          | 徐州.坊上变/3号主 | 40.79       | 10千伏Ⅵ段母线 | 92      | 37140         | 3030.83       |
| 富东112线 | 10        | 660      | D5000维护 | 78.75      | 2022-01-31 | 11.93   | 轻载   | 6637.89     | 0          | 徐州.富山变/3号主 | 32.83       | 10千伏Ⅰ段母线 | 69      | 17330         | 6637.89       |
| 富官122线 | 10        | 600      | D5000维护 | 122.7      | 2022-01-31 | 20.45   | 轻载   | 5149.24     | 0          | 徐州.富山变/3号主 | 32.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 71      | 22115         | 5149.24       |
| 富湖153线 | 10        | 600      | D5000维护 | 82.97      | 2022-01-31 | 13.83   | 轻载   | 5837.36     | 0          | 徐州.富山变/3号主 | 32.83       | 10千伏Ⅴ段母线 | 65      | 12250         | 5837.36       |
| 富棠157线 | 10        | 600      | D5000维护 | 35.86      | 2022-01-31 | 5.98    | 轻载   | 6653.3      | 0          | 徐州.富山变/3号主 | 32.83       | 10千伏Ⅴ段母线 | 25      | 8375          | 6653.3        |
| 港北114线 | 10        | 316.8    | D5000维护 | 254.44     | 2022-01-31 | 80.32   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.港上变/1号主 | 11.52       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 港东112线 | 10        | 316.8    | D5000维护 | 126.56     | 2022-01-31 | 39.95   | 轻载   | 1648.86     | 0          | 徐州.港上变/1号主 | 11.52       | 10千伏Ⅰ段母线 | 108     | 34550         | 1648.86       |
| 港南126线 | 10        | 316.8    | D5000维护 | 254.88     | 2022-01-31 | 80.45   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.港上变/2号主 | 6.82        | 10千伏Ⅱ段母线 | 89      | 41495         | 0             |
| 港镇113线 | 10        | 316.8    | D5000维护 | 216.06     | 2022-01-31 | 68.2    | 中载   | 98.72       | 0          | 徐州.港上变/1号主 | 11.52       | 10千伏Ⅰ段母线 | 65      | 22225         | 98.72         |
| 果镇线    | 10        | 485      | 经验值     | 284.94     | 2022-01-31 | 58.75   | 中载   | 944.98      | 0          | 江苏.果园变/1号主 | 77.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 944.98        |
| 河华线    | 10        | 485      | 经验值     | 77.7       | 2022-01-31 | 16.02   | 轻载   | 4534.38     | 0          | 徐州.河湾变/1号主 | 67.07       | 10千伏Ⅲ段母线 | 24      | 16700         | 4534.38       |
| 河新141线 | 10        | 485      | 经验值     | 59.06      | 2022-01-31 | 12.18   | 轻载   | 4857.22     | 0          | 徐州.河湾变/2号主 | 28.88       | 10千伏Ⅳ段母线 | 18      | 12700         | 4857.22       |
| 庙碧123线 | 10        | 660      | D5000维护 | 127.82     | 2022-01-31 | 19.37   | 轻载   | 5788        | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅱ段母线 | 38      | 30400         | 5788          |
| 庙泰12E线 | 10        | 660      | D5000维护 | 23.1       | 2022-01-31 | 3.5     | 轻载   | 7601.75     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7601.75       |
| 庙湾12A线 | 10        | 660      | D5000维护 | 30.04      | 2022-01-31 | 4.55    | 轻载   | 7481.55     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7481.55       |
| 邳翠线    | 10        | 25       | D5000维护 | 20.63      | 2022-01-31 | 82.52   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.邳州变/2号主 | 52.68       | 10千伏Ⅳ段母线 | 14      | 9720          | 0             |
| 邳宁线    | 10        | 485      | 经验值     | 256.35     | 2022-01-31 | 52.86   | 中载   | 1440.16     | 0          | 徐州.邳州变/2号主 | 52.68       | 10千伏Ⅳ段母线 | 30      | 25660         | 1440.16       |
| 桥南104线 | 10        | 485      | 经验值     | 51.18      | 2022-01-31 | 10.55   | 轻载   | 4993.7      | 0          | 徐州.邳州新桥变/2 | 8           | 10千伏Ⅱ段母线 | 42      | 9223          | 4993.7        |
| 桥山107线 | 10        | 455      | D5000维护 | 53.5       | 2022-01-31 | 11.76   | 轻载   | 4589.8      | 0          | 徐州.邳州新桥变/1 | 6.4         | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4589.8        |
| 桥西108线 | 10        | 360      | D5000维护 | 65.4       | 2022-01-31 | 18.17   | 轻载   | 3231.91     | 0          | 徐州.邳州新桥变/2 | 8           | 10千伏Ⅱ段母线 | 76      | 19940         | 3231.91       |
| 桥占106线 | 10        | 360      | D5000维护 | 93.28      | 2022-01-31 | 25.91   | 轻载   | 2749.03     | 0          | 徐州.邳州新桥变/2 | 8           | 10千伏Ⅱ段母线 | 81      | 19375         | 2749.03       |
| 宋黄112线 | 10        | 485      | 经验值     | 182.54     | 2022-01-31 | 37.64   | 轻载   | 2718.55     | 0          | 徐州.大宋变/1号主 | 65.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 77      | 23385         | 2718.55       |
| 宋庙124线 | 10        | 485      | 经验值     | 74.29      | 2022-01-31 | 15.32   | 轻载   | 4593.44     | 0          | 徐州.大宋变/2号主 | 27.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 45      | 14345         | 4593.44       |
| 宋徐123线 | 10        | 485      | 经验值     | 164.53     | 2022-01-31 | 33.92   | 轻载   | 3030.48     | 0          | 徐州.大宋变/2号主 | 27.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 54      | 18900         | 3030.48       |
| 宋闫118线 | 10        | 485      | 经验值     | 104.03     | 2022-01-31 | 21.45   | 轻载   | 4078.34     | 0          | 徐州.大宋变/1号主 | 65.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 67      | 16795         | 4078.34       |
| 宿工107线 | 10        | 660      | D5000维护 | 210.38     | 2022-01-31 | 31.88   | 轻载   | 4358.06     | 0          | 徐州.宿羊山变/2号 | 32.15       | 10千伏Ⅰ段母线 | 99      | 26810         | 4358.06       |
| 宿龙114线 | 10        | 660      | D5000维护 | 122.99     | 2022-01-31 | 18.63   | 轻载   | 5871.65     | 0          | 徐州.宿羊山变/2号 | 32.15       | 10千伏Ⅱ段母线 | 70      | 21500         | 5871.65       |
| 宿南104线 | 10        | 660      | D5000维护 | 226.48     | 2022-01-31 | 34.32   | 轻载   | 4079.21     | 0          | 徐州.宿羊山变/2号 | 32.15       | 10千伏Ⅱ段母线 | 87      | 27875         | 4079.21       |
| 宿农103线 | 10        | 600      | D5000维护 | 254.95     | 2022-01-31 | 42.49   | 轻载   | 2858.67     | 0          | 徐州.宿羊山变/2号 | 32.15       | 10千伏Ⅰ段母线 | 101     | 34470         | 2858.67       |
| 宿滩112线 | 10        | 600      | D5000维护 | 164.58     | 2022-01-31 | 27.43   | 轻载   | 4423.87     | 0          | 徐州.宿羊山变/2号 | 32.15       | 10千伏Ⅱ段母线 | 125     | 27945         | 4423.87       |
| 铁埠11F线 | 10        | 485      | 经验值     | 266.89     | 2022-01-31 | 55.03   | 中载   | 1257.61     | 0          | 徐州.铁富变/1号主 | 32.66       | 10千伏Ⅰ段母线 | 118     | 38335         | 1257.61       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 铁连115线   | 10        | 660      | D5000维护 | 194.96     | 2022-01-31 | 29.54   | 轻载   | 4625.13     | 0          | 徐州.铁富变/1号主 | 32.66       | 10千伏 I 段母线   | 72      | 22898         | 4625.13       |
| 铁吕118线   | 10        | 480      | D5000维护 | 177.36     | 2022-01-31 | 36.95   | 轻载   | 2747.64     | 0          | 徐州.铁富变/1号主 | 32.66       | 10千伏 I 段母线   | 58      | 18670         | 2747.64       |
| 铁西116线   | 10        | 510      | D5000维护 | 163.73     | 2022-01-31 | 32.1    | 轻载   | 3347.44     | 0          | 徐州.铁富变/1号主 | 32.66       | 10千伏 I 段母线   | 135     | 39373         | 3347.44       |
| 土井116线   | 10        | 485      | 经验值     | 128        | 2022-01-31 | 26.39   | 轻载   | 3663.18     | 0          | 徐州.土山变/2号主 | 33.1        | 10千伏 II 段母线  | 97      | 25636         | 3663.18       |
| 土陆113线   | 10        | 451.2    | D5000维护 | 103.58     | 2022-01-31 | 22.96   | 轻载   | 3676.34     | 0          | 徐州.土山变/1号主 | 34.44       | 10千伏 I 段母线   | 83      | 20945         | 3676.34       |
| 土薛122线   | 10        | 451.2    | D5000维护 | 101.65     | 2022-01-31 | 22.53   | 轻载   | 3709.77     | 0          | 徐州.土山变/2号主 | 33.1        | 10千伏 II 段母线  | 128     | 30730         | 3709.77       |
| 土占111线   | 10        | 403      | D5000维护 | 212.53     | 2022-01-31 | 52.74   | 中载   | 1204.95     | 0          | 徐州.土山变/1号主 | 34.44       | 10千伏 I 段母线   | 133     | 37372         | 1204.95       |
| 圩高156线   | 10        | 485      | 经验值     | 179.81     | 2022-01-31 | 37.07   | 轻载   | 2765.83     | 80         | 徐州.戴圩变/3号主 | 35.98       | 10千伏 V 段母线   | 88      | 28250         | 2765.83       |
| 汶岔线      | 10        | 485      | 经验值     | 234.36     | 2022-01-31 | 48.32   | 轻载   | 1821.02     | 0          | 徐州.汶河变/1号主 | 28          | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 1821.02       |
| 汶街线      | 10        | 485      | 经验值     | 315.24     | 2022-01-31 | 65      | 中载   | 420.18      | 0          | 徐州.汶河变/2号主 | 28.6        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 420.18        |
| 汶铁116线   | 10        | 485      | 经验值     | 112.08     | 2022-01-31 | 23.11   | 轻载   | 3938.91     | 0          | 徐州.汶河变/1号主 | 28          | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3938.91       |
| 汶镇线      | 10        | 485      | 经验值     | 236.16     | 2022-01-31 | 48.69   | 轻载   | 1789.85     | 0          | 徐州.汶河变/1号主 | 28          | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 1789.85       |
| 吴惠线      | 10        | 485      | 经验值     | 247.89     | 2022-01-31 | 51.11   | 中载   | 1586.69     | 0          | 徐州.吴闸变/2号主 | 17.22       | 10千伏 II 段母线  | 60      | 22440         | 1586.69       |
| 吴尚116线   | 10        | 485      | 经验值     | 16         | 2022-01-31 | 3.3     | 轻载   | 5603.02     | 0          | 徐州.吴闸变/1号主 | 11.87       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5603.02       |
| 兴庙126线   | 10        | 485      | 经验值     | 111.57     | 2022-01-31 | 23      | 轻载   | 3947.75     | 0          | 徐州.兴塘变/2号主 | 20.98       | 10千伏 II 段母线  | 65      | 15595         | 3947.75       |
| 兴滩128线   | 10        | 485      | 经验值     | 100.19     | 2022-01-31 | 20.66   | 轻载   | 4144.85     | 0          | 徐州.兴塘变/2号主 | 20.98       | 10千伏 II 段母线  | 57      | 12375         | 4144.85       |
| 兴厅127线   | 10        | 485      | 经验值     | 70.24      | 2022-01-31 | 14.48   | 轻载   | 4663.58     | 0          | 徐州.兴塘变/2号主 | 20.98       | 10千伏 II 段母线  | 41      | 9685          | 4663.58       |
| 邢北114线   | 10        | 485      | 经验值     | 125.76     | 2022-01-31 | 25.93   | 轻载   | 3701.98     | 0          | 徐州.邢楼变/1号主 | 12.7        | 10千伏 I 段母线   | 68      | 18870         | 3701.98       |
| 邢长123线   | 10        | 485      | 经验值     | 107.4      | 2022-01-31 | 22.14   | 轻载   | 4019.97     | 0          | 徐州.邢楼变/2号主 | 12.9        | 10千伏 II 段母线  | 34      | 12645         | 4019.97       |
| 邢东115线   | 10        | 485      | 经验值     | 72.72      | 2022-01-31 | 14.99   | 轻载   | 4620.63     | 0          | 徐州.邢楼变/1号主 | 12.7        | 10千伏 I 段母线   | 58      | 17595         | 4620.63       |
| 邢刘113线   | 10        | 485      | 经验值     | 97.68      | 2022-01-31 | 20.14   | 轻载   | 4188.32     | 0          | 徐州.邢楼变/1号主 | 12.7        | 10千伏 I 段母线   | 50      | 14990         | 4188.32       |
| 邢奎125线   | 10        | 485      | 经验值     | 78.6       | 2022-01-31 | 16.21   | 轻载   | 4518.79     | 0          | 徐州.邢楼变/2号主 | 12.9        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4518.79       |
| 邢蒲126线   | 10        | 485      | 经验值     | 102.84     | 2022-01-31 | 21.2    | 轻载   | 4098.95     | 0          | 徐州.邢楼变/2号主 | 12.9        | 10千伏 II 段母线  | 49      | 11940         | 4098.95       |
| 议北111线   | 10        | 578.4    | D5000维护 | 94.22      | 2022-01-31 | 16.29   | 轻载   | 5380.63     | 0          | 徐州.议堂变/1号主 | 30.92       | 10千伏 I 段母线   | 68      | 27145         | 5380.63       |
| 议工128线   | 10        | 578.4    | D5000维护 | 174.73     | 2022-01-31 | 30.21   | 轻载   | 3986.2      | 0          | 徐州.议堂变/2号主 | 36.72       | 10千伏 II 段母线  | 110     | 35320         | 3986.2        |
| 议柳144线   | 10        | 485      | 经验值     | 111.62     | 2022-01-31 | 23.01   | 轻载   | 3946.88     | 0          | 徐州.议堂变/1号主 | 30.92       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 3946.88       |
| 议赵115线   | 10        | 485      | 经验值     | 45.88      | 2022-01-31 | 9.46    | 轻载   | 5085.5      | 0          | 徐州.议堂变/1号主 | 30.92       | 10千伏 I 段母线   | 132     | 38145         | 5085.5        |
| 安何116线   | 10        | 550      | D5000维护 | 83.87      | 2022-01-31 | 15.25   | 轻载   | 5215.57     | 0          | 徐州.安宁变/1号主 | 38.39       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5215.57       |
| 方井124线   | 10        | 550      | D5000维护 | 94.8       | 2022-01-31 | 17.24   | 轻载   | 5026.26     | 0          | 徐州.方杨变/1号主 | 31.59       | 10千伏 II 段母线  | 30      | 17465         | 5026.26       |
| 方武117线   | 10        | 550      | D5000维护 | 159.6      | 2022-01-31 | 29.02   | 轻载   | 3903.93     | 0          | 徐州.方杨变/2号主 | 31.51       | 10千伏 I 段母线   | 76      | 19765         | 3903.93       |
| 方周1线134线 | 10        | 600      | D5000维护 | 30         | 2022-01-31 | 5       | 轻载   | 6754.8      | 0          | 徐州.方杨变/1号主 | 31.59       | 10千伏 III 段母线 | 19      | 15200         | 6754.8        |
| 方周2线144线 | 10        | 600      | D5000维护 | 30         | 2022-01-31 | 5       | 轻载   | 6754.8      | 0          | 徐州.方杨变/2号主 | 31.51       | 10千伏 IV 段母线  | 6       | 4800          | 6754.8        |
| 高集105线   | 10        | 550      | D5000维护 | 104.9      | 2022-01-31 | 19.07   | 轻载   | 4851.33     | 0          | 徐州.高集变/1号主 | 6.07        | 10千伏 I 段母线   | 94      | 22715         | 4851.33       |
| 高刘168线   | 10        | 405      | D5000维护 | 130.12     | 2022-01-31 | 32.13   | 轻载   | 2656.54     | 0          | 徐州.高李变/2号主 | 33.43       | 10千伏 VI 段母线  | 73      | 16220         | 2656.54       |
| 高新157线   | 10        | 400      | D5000维护 | 143.81     | 2022-01-31 | 35.95   | 轻载   | 2358.81     | 0          | 徐州.高李变/3号主 | 27.51       | 10千伏 V 段母线   | 86      | 17770         | 2358.81       |
| 古东104线   | 10        | 550      | D5000维护 | 134.6      | 2022-01-31 | 24.47   | 轻载   | 4336.93     | 0          | 徐州.古邳变/2号主 | 20.22       | 10千伏 II 段母线  | 114     | 25750         | 4336.93       |
| 古巨108线   | 10        | 550      | D5000维护 | 128.48     | 2022-01-31 | 23.36   | 轻载   | 4442.93     | 0          | 徐州.古邳变/2号主 | 20.22       | 10千伏 II 段母线  | 78      | 16945         | 4442.93       |
| 古邵107线   | 10        | 403      | D5000维护 | 161.8      | 2022-01-31 | 40.15   | 轻载   | 2083.6      | 0          | 徐州.古邳变/1号主 | 18.15       | 10千伏 I 段母线   | 65      | 21380         | 2083.6        |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 古水103线   | 10        | 450      | D5000维护 | 93.4       | 2022-01-31 | 20.76   | 轻载   | 3838.11     | 0          | 徐州.古邳变/1号主 | 18.15       | 10千伏Ⅰ段母线 | 93      | 18020         | 3838.11       |
| 官黄106线   | 10        | 405      | D5000维护 | 112.56     | 2022-01-31 | 27.79   | 轻载   | 2960.68     | 0          | 徐州.官山变/2号主 | 23.48       | 10千伏Ⅱ段母线 | 109     | 21850         | 2960.68       |
| 官山111线   | 10        | 550      | D5000维护 | 205.2      | 2022-01-31 | 37.31   | 轻载   | 3114.14     | 0          | 徐州.官山变/1号主 | 23.09       | 10千伏Ⅰ段母线 | 94      | 24600         | 3114.14       |
| 官圩107线   | 10        | 550      | D5000维护 | 60.36      | 2022-01-31 | 10.97   | 轻载   | 5622.76     | 0          | 徐州.官山变/1号主 | 23.09       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5622.76       |
| 官赵115线   | 10        | 550      | D5000维护 | 104.28     | 2022-01-31 | 18.96   | 轻载   | 4862.07     | 0          | 徐州.官山变/1号主 | 23.09       | 10千伏Ⅰ段母线 | 62      | 15150         | 4862.07       |
| 九林110线   | 10        | 290      | D5000维护 | 79.3       | 2022-01-31 | 27.34   | 轻载   | 2142.48     | 0          | 徐州.九镜湖变/2号 | 13.38       | 10千伏Ⅱ段母线 | 74      | 12620         | 2142.48       |
| 九刘112线   | 10        | 430      | D5000维护 | 143.47     | 2022-01-31 | 33.37   | 轻载   | 2728.42     | 0          | 徐州.九镜湖变/2号 | 13.38       | 10千伏Ⅱ段母线 | 89      | 20340         | 2728.42       |
| 九龙111线   | 10        | 290      | D5000维护 | 133.52     | 2022-01-31 | 46.04   | 轻载   | 1203.39     | 0          | 徐州.九镜湖变/1号 | 6.35        | 10千伏Ⅰ段母线 | 116     | 26080         | 1203.39       |
| 九水109线   | 10        | 290      | D5000维护 | 162.31     | 2022-01-31 | 55.97   | 中载   | 704.75      | 0          | 徐州.九镜湖变/1号 | 6.35        | 10千伏Ⅰ段母线 | 58      | 17390         | 704.75        |
| 岚戈线      | 10        | 550      | D5000维护 | 37.27      | 2022-01-31 | 6.78    | 轻载   | 6022.68     | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 33      | 5835          | 6022.68       |
| 岚位线      | 10        | 405      | D5000维护 | 51.68      | 2022-01-31 | 12.76   | 轻载   | 4015.12     | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 39      | 11440         | 4015.12       |
| 岚项线      | 10        | 405      | D5000维护 | 64.69      | 2022-01-31 | 15.97   | 轻载   | 3789.79     | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 70      | 15955         | 3789.79       |
| 岚新线      | 10        | 405      | D5000维护 | 27.77      | 2022-01-31 | 6.86    | 轻载   | 4429.24     | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏Ⅱ段母线 | 20      | 3690          | 4429.24       |
| 李黄110线   | 10        | 550      | D5000维护 | 153.46     | 2022-01-31 | 27.9    | 轻载   | 4010.27     | 0          | 徐州.李集变/2号主 | 8.08        | 10千伏Ⅱ段母线 | 81      | 17580         | 4010.27       |
| 李徐109线   | 10        | 550      | D5000维护 | 174        | 2022-01-31 | 31.64   | 轻载   | 3654.52     | 0          | 徐州.李集变/1号主 | 11.88       | 10千伏Ⅰ段母线 | 67      | 21180         | 3654.52       |
| 联八1线137线 | 10        | 425      | D5000维护 | 184.93     | 2022-01-31 | 43.51   | 轻载   | 1949.71     | 0          | 徐州.联群变/2号主 | 22.88       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 1949.71       |
| 联汇1线123线 | 10        | 600      | D5000维护 | 119.89     | 2022-01-31 | 19.98   | 轻载   | 5197.91     | 0          | 徐州.联群变/1号主 | 25.93       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5197.91       |
| 联李121线   | 10        | 405      | D5000维护 | 175.79     | 2022-01-31 | 43.4    | 轻载   | 1865.54     | 0          | 徐州.联群变/1号主 | 25.93       | 10千伏Ⅱ段母线 | 96      | 32240         | 1865.54       |
| 梁睢106线   | 10        | 405      | D5000维护 | 246.24     | 2022-01-31 | 60.8    | 中载   | 645.34      | 0          | 徐州.梁集变/2号主 | 4           | 10千伏Ⅱ段母线 | 113     | 49740         | 645.34        |
| 凌南125线   | 10        | 550      | D5000维护 | 161.13     | 2022-01-31 | 29.3    | 轻载   | 3877.43     | 0          | 徐州.凌城变/1号主 | 31          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3877.43       |
| 鲁宋110线   | 10        | 423      | D5000维护 | 158.92     | 2022-01-31 | 37.57   | 轻载   | 2375.96     | 0          | 徐州.鲁庙变/2号主 | 18.47       | 10千伏Ⅱ段母线 | 87      | 25215         | 2375.96       |
| 鲁苏112线   | 10        | 550      | D5000维护 | 128.51     | 2022-01-31 | 23.37   | 轻载   | 4442.41     | 0          | 徐州.鲁庙变/2号主 | 18.47       | 10千伏Ⅱ段母线 | 79      | 21385         | 4442.41       |
| 鲁孙107线   | 10        | 550      | D5000维护 | 85.09      | 2022-01-31 | 15.47   | 轻载   | 5194.44     | 0          | 徐州.鲁庙变/1号主 | 16.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 22      | 7680          | 5194.44       |
| 鲁杨114线   | 10        | 300      | D5000维护 | 96.43      | 2022-01-31 | 32.14   | 轻载   | 1967.03     | 0          | 徐州.鲁庙变/2号主 | 18.47       | 10千伏Ⅱ段母线 | 85      | 19660         | 1967.03       |
| 鲁营125线   | 10        | 553      | D5000维护 | 71.37      | 2022-01-31 | 12.91   | 轻载   | 5468.44     | 0          | 徐州.鲁庙变/1号主 | 16.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 42      | 10005         | 5468.44       |
| 浦东103线   | 10        | 450      | D5000维护 | 176.74     | 2022-01-31 | 39.28   | 轻载   | 2394.66     | 0          | 徐州.蒲棠变/2号主 | 4.61        | 10千伏Ⅰ段母线 | 100     | 31810         | 2394.66       |
| 蒲张107线   | 10        | 500      | D5000维护 | 84.97      | 2022-01-31 | 16.99   | 轻载   | 4590.32     | 0          | 徐州.蒲棠变/2号主 | 4.61        | 10千伏Ⅰ段母线 | 58      | 14520         | 4590.32       |
| 秦乐123线   | 10        | 600      | D5000维护 | 35.27      | 2022-01-31 | 5.88    | 轻载   | 6663.52     | 0          | 徐州.秦庄变/2号主 | 47.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6663.52       |
| 邱官107线   | 10        | 550      | D5000维护 | 142.44     | 2022-01-31 | 25.9    | 轻载   | 4201.14     | 0          | 徐州.邱集变/1号主 | 10.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 122     | 25705         | 4201.14       |
| 邱南106线   | 10        | 300      | D5000维护 | 98.96      | 2022-01-31 | 32.99   | 轻载   | 1923.21     | 0          | 徐州.邱集变/2号主 | 11.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 57      | 15245         | 1923.21       |
| 邱五108线   | 10        | 400      | D5000维护 | 101.01     | 2022-01-31 | 25.25   | 轻载   | 3100.11     | 0          | 徐州.邱集变/2号主 | 11.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 67      | 16290         | 3100.11       |
| 邱西105线   | 10        | 300      | D5000维护 | 168.42     | 2022-01-31 | 56.14   | 中载   | 720.17      | 0          | 徐州.邱集变/1号主 | 10.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 94      | 24645         | 720.17        |
| 山鸿113线   | 10        | 425      | D5000维护 | 135.12     | 2022-01-31 | 31.79   | 轻载   | 2812.42     | 0          | 徐州.山水变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2812.42       |
| 双关144线   | 10        | 550      | D5000维护 | 229.59     | 2022-01-31 | 41.74   | 轻载   | 2691.7      | 0          | 徐州.双沟变/2号主 | 21.58       | 10千伏Ⅳ段母线 | 155     | 51450         | 2691.7        |
| 双纪2线147线 | 10        | 550      | D5000维护 | 11.95      | 2022-01-31 | 2.17    | 轻载   | 6461.23     | 0          | 徐州.双沟变/2号主 | 21.58       | 10千伏Ⅳ段母线 | 6       | 4800          | 6461.23       |
| 睢汇1线135线 | 10        | 600      | D5000维护 | 21.63      | 2022-01-31 | 3.6     | 轻载   | 6899.77     | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 6899.77       |
| 睢蓝14J线   | 10        | 600      | D5000维护 | 198.59     | 2022-01-31 | 33.1    | 轻载   | 3834.82     | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅳ段母线 | 26      | 14245         | 3834.82       |
| 仙巍线      | 10        | 550      | D5000维护 | 116.91     | 2022-01-31 | 21.26   | 轻载   | 4643.32     | 0          | 江苏.子仙变/2号主 | 85.25       | 10千伏Ⅲ段母线 | 60      | 12200         | 4643.32       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 姚街123线  | 10        | 550      | D5000维护 | 156        | 2022-01-31 | 28.36   | 轻载   | 3966.28     | 0          | 徐州.姚集变/1号主 | 12.67       | 10千伏Ⅱ段母线 | 66      | 21335         | 3966.28       |
| 姚刘124线  | 10        | 550      | D5000维护 | 58         | 2022-01-31 | 10.55   | 轻载   | 5663.64     | 0          | 徐州.姚集变/1号主 | 12.67       | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 10620         | 5663.64       |
| 张东104线  | 10        | 370      | D5000维护 | 151.16     | 2022-01-31 | 40.85   | 轻载   | 1867.79     | 0          | 徐州.张圩变/1号主 | 3.04        | 10千伏Ⅱ段母线 | 93      | 19970         | 1867.79       |
| 张武106线  | 10        | 370      | D5000维护 | 77.04      | 2022-01-31 | 20.82   | 轻载   | 3151.55     | 0          | 徐州.张圩变/1号主 | 3.04        | 10千伏Ⅱ段母线 | 52      | 11540         | 3040          |
| 张姚103线  | 10        | 370      | D5000维护 | 62.08      | 2022-01-31 | 16.78   | 轻载   | 3410.65     | 0          | 徐州.张圩变/1号主 | 3.04        | 10千伏Ⅰ段母线 | 37      | 6565          | 3040          |
| 房李111线  | 10        | 490      | D5000维护 | 260.14     | 2022-01-31 | 53.09   | 中载   | 1435.14     | 0          | 徐州.房村变/1号主 | 9.22        | 10千伏Ⅰ段母线 | 71      | 23300         | 1435.14       |
| 何元114线  | 10        | 350      | D5000维护 | 96.34      | 2022-01-31 | 27.53   | 轻载   | 2574.79     | 0          | 徐州.何桥变/2号主 | 6.4         | 10千伏Ⅱ段母线 | 40      | 13825         | 2574.79       |
| 何镇113线  | 10        | 350      | D5000维护 | 218.48     | 2022-01-31 | 62.42   | 中载   | 459.33      | 0          | 徐州.何桥变/1号主 | 6.4         | 10千伏Ⅰ段母线 | 52      | 20145         | 459.33        |
| 利安126线  | 10        | 595      | D5000维护 | 36.84      | 2022-01-31 | 6.19    | 轻载   | 6575.71     | 0          | 徐州.利国变/2号主 | 34.47       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6575.71       |
| 吕单117线  | 10        | 595      | D5000维护 | 115.92     | 2022-01-31 | 19.48   | 轻载   | 5206.05     | 0          | 徐州.吕城变/1号主 | 17.5        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5206.05       |
| 吕路126线  | 10        | 595      | D5000维护 | 75.48      | 2022-01-31 | 12.69   | 轻载   | 5906.47     | 0          | 徐州.吕城变/2号主 | 16.2        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5906.47       |
| 马集147线  | 10        | 595      | D5000维护 | 53.63      | 2022-01-31 | 9.01    | 轻载   | 6284.91     | 0          | 徐州.马坡变/2号主 | 34.88       | 10千伏Ⅳ段母线 | 37      | 8630          | 6284.91       |
| 马新123线  | 10        | 595      | D5000维护 | 104.44     | 2022-01-31 | 17.55   | 轻载   | 5404.88     | 0          | 徐州.马坡变/1号主 | 33.07       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5404.88       |
| 毛重118线  | 10        | 595      | D5000维护 | 147.44     | 2022-01-31 | 24.78   | 轻载   | 4660.12     | 0          | 徐州.毛庄变/2号主 | 12.5        | 10千伏Ⅱ段母线 | 96      | 34295         | 4660.12       |
| 田张一119线 | 10        | 595      | D5000维护 | 88.92      | 2022-01-31 | 14.94   | 轻载   | 5673.69     | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5673.69       |
| 位郭线     | 10        | 595      | D5000维护 | 34.7       | 2022-01-31 | 5.83    | 轻载   | 6612.78     | 0          | 江苏.位庄变/2号主 | 110.77      | 10千伏Ⅲ段母线 | 29      | 6420          | 6612.78       |
| 位农线     | 10        | 595      | D5000维护 | 148.2      | 2022-01-31 | 24.91   | 轻载   | 4646.96     | 0          | 江苏.位庄变/2号主 | 110.77      | 10千伏Ⅲ段母线 | 59      | 14170         | 4646.96       |
| 新何一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 222.89     | 2022-01-31 | 37.46   | 轻载   | 3353.33     | 0          | 徐州.新星变/1号主 | 9.06        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3353.33       |
| 新集线     | 10        | 364      | D5000维护 | 108.59     | 2022-01-31 | 29.83   | 轻载   | 2532.36     | 0          | 徐州.新星变/1号主 | 9.06        | 10千伏Ⅰ段母线 | 67      | 19940         | 2532.36       |
| 新双线     | 10        | 595      | D5000维护 | 61.75      | 2022-01-31 | 10.38   | 轻载   | 6144.27     | 0          | 徐州.新星变/2号主 | 10.2        | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 10475         | 6144.27       |
| 新王线     | 10        | 595      | D5000维护 | 119.84     | 2022-01-31 | 20.14   | 轻载   | 5138.15     | 0          | 徐州.新星变/1号主 | 9.06        | 10千伏Ⅰ段母线 | 36      | 12510         | 5138.15       |
| 新西线     | 10        | 595      | D5000维护 | 57.52      | 2022-01-31 | 9.67    | 轻载   | 6217.53     | 0          | 徐州.新星变/2号主 | 10.2        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6217.53       |
| 新肖113线  | 10        | 595      | D5000维护 | 68.45      | 2022-01-31 | 11.5    | 轻载   | 6028.23     | 0          | 徐州.新星变/1号主 | 9.06        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6028.23       |
| 新赵124线  | 10        | 490      | D5000维护 | 151.07     | 2022-01-31 | 30.83   | 轻载   | 3324.23     | 0          | 徐州.新星变/2号主 | 10.2        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3324.23       |
| 许曹117线  | 10        | 595      | D5000维护 | 73.13      | 2022-01-31 | 12.29   | 轻载   | 5947.17     | 0          | 徐州.大许变/1号主 | 25.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 38      | 13810         | 5947.17       |
| 许房118线  | 10        | 595      | D5000维护 | 80.16      | 2022-01-31 | 13.47   | 轻载   | 5825.41     | 0          | 徐州.大许变/1号主 | 25.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 47      | 14685         | 5825.41       |
| 许太二125线 | 10        | 595      | D5000维护 | 137.11     | 2022-01-31 | 23.04   | 轻载   | 4839.03     | 0          | 徐州.大许变/2号主 | 38.16       | 10千伏Ⅱ段母线 | 60      | 18035         | 4839.03       |
| 郑吕123线  | 10        | 595      | D5000维护 | 112.92     | 2022-01-31 | 18.98   | 轻载   | 5258.01     | 0          | 徐州.郑集变/1号主 | 31.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 44      | 14386         | 5258.01       |
| 周郭114线  | 10        | 595      | D5000维护 | 296.05     | 2022-01-31 | 49.76   | 轻载   | 2086.19     | 0          | 徐州.周庙变/1号主 | 16          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2086.19       |
| 阿河105线  | 10        | 400      | D5000维护 | 147.96     | 2022-01-31 | 36.99   | 轻载   | 2286.93     | 0          | 徐州.阿湖变/1号主 | 11.25       | 10千伏Ⅰ段母线 | 52      | 18685         | 2286.93       |
| 滨刘107线  | 10        | 600      | D5000维护 | 136.34     | 2022-01-31 | 22.72   | 轻载   | 4912.99     | 0          | 徐州.滨湖变/1号主 | 20.3        | 10千伏Ⅰ段母线 | 82      | 22060         | 4912.99       |
| 凤北125线  | 10        | 485      | 经验值     | 97.64      | 2022-01-31 | 20.13   | 轻载   | 4189.02     | 0          | 徐州.风云变/2号主 | 15.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4189.02       |
| 凤明114线  | 10        | 485      | 经验值     | 51.51      | 2022-01-31 | 10.62   | 轻载   | 4987.99     | 0          | 徐州.风云变/1号主 | 10.05       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4987.99       |
| 合街103线  | 10        | 480      | D5000维护 | 160.44     | 2022-01-31 | 33.42   | 轻载   | 3040.7      | 0          | 徐州.合沟变/1号主 | 6.2         | 10千伏Ⅰ段母线 | 57      | 18000         | 3040.7        |
| 合杨105线  | 10        | 480      | D5000维护 | 234.6      | 2022-01-31 | 48.88   | 轻载   | 1756.25     | 0          | 徐州.合沟变/1号主 | 6.2         | 10千伏Ⅰ段母线 | 102     | 33850         | 1756.25       |
| 黑桃114线  | 10        | 480      | D5000维护 | 128.43     | 2022-01-31 | 26.76   | 轻载   | 3595.11     | 0          | 徐州.黑埠变/2号主 | 34.53       | 10千伏Ⅱ段母线 | 82      | 26410         | 3595.11       |
| 纪西107线  | 10        | 480      | D5000维护 | 257.47     | 2022-01-31 | 53.64   | 中载   | 1360.14     | 0          | 徐州.纪集变/1号主 | 27.94       | 10千伏Ⅰ段母线 | 104     | 36455         | 1360.14       |
| 纪堰109线  | 10        | 485      | 经验值     | 102.35     | 2022-01-31 | 21.1    | 轻载   | 4107.44     | 0          | 徐州.纪集变/1号主 | 27.94       | 10千伏Ⅰ段母线 | 79      | 22760         | 4107.44       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 墨高151线  | 10        | 576      | D5000维护 | 47.7       | 2022-01-31 | 8.28    | 轻载   | 6157.26     | 0          | 徐州.墨河变/1号主 | 50.73       | 10千伏III段母线   | 0       |               | 6157.26       |
| 棋冯111线  | 10        | 312      | D5000维护 | 115.26     | 2022-01-31 | 36.94   | 轻载   | 1786.38     | 0          | 徐州.棋盘变/1号主 | 37.46       | 10千伏 I 段母线   | 69      | 23580         | 1786.38       |
| 棋金118线  | 10        | 600      | D5000维护 | 34.47      | 2022-01-31 | 5.74    | 轻载   | 6677.38     | 0          | 徐州.棋盘变/2号主 | 37.27       | 10千伏 II 段母线  | 44      | 12330         | 6677.38       |
| 邵南103线  | 10        | 300      | D5000维护 | 84.84      | 2022-01-31 | 28.28   | 轻载   | 2167.77     | 0          | 徐州.邵店变/2号主 | 4.11        | 10千伏 I 段母线   | 51      | 16440         | 2167.77       |
| 神墩138线  | 10        | 560      | D5000维护 | 310.58     | 2022-01-31 | 55.46   | 中载   | 1410.19     | 0          | 徐州.神山变/2号主 | 26.63       | 10千伏 II 段母线  | 84      | 32790         | 1410.19       |
| 石流115线  | 10        | 480      | D5000维护 | 131.48     | 2022-01-31 | 27.39   | 轻载   | 3542.29     | 0          | 徐州.石涧变/3号主 | 33.62       | 10千伏 V 段母线   | 69      | 24140         | 3542.29       |
| 石夏118线  | 10        | 480      | D5000维护 | 104.11     | 2022-01-31 | 21.69   | 轻载   | 4016.33     | 0          | 徐州.石涧变/2号主 | 19.46       | 10千伏 VI 段母线  | 45      | 14040         | 4016.33       |
| 唐双108线  | 10        | 528      | D5000维护 | 110.82     | 2022-01-31 | 20.99   | 轻载   | 4482.07     | 0          | 徐州.唐店变/2号主 | 11.92       | 10千伏 II 段母线  | 81      | 24915         | 4482.07       |
| 踢街107线  | 10        | 384      | D5000维护 | 26.4       | 2022-01-31 | 6.88    | 轻载   | 4198.37     | 0          | 徐州.踢球变/1号主 | 2.83        | 10千伏 I 段母线   | 25      | 5980          | 2830          |
| 王刘112线  | 10        | 480      | D5000维护 | 48.34      | 2022-01-31 | 10.07   | 轻载   | 4982.27     | 0          | 徐州.王楼变/2号主 | 7.99        | 10千伏 II 段母线  | 49      | 14640         | 4982.27       |
| 王渔110线  | 10        | 480      | D5000维护 | 90         | 2022-01-31 | 18.75   | 轻载   | 4260.72     | 0          | 徐州.王楼变/2号主 | 7.99        | 10千伏 II 段母线  | 71      | 25780         | 4260.72       |
| 业后110线  | 10        | 485      | 经验值     | 47.7       | 2022-01-31 | 9.84    | 轻载   | 5053.98     | 0          | 徐州.产业变/1号主 | 33.23       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5053.98       |
| 业营120线  | 10        | 600      | D5000维护 | 61.02      | 2022-01-31 | 10.17   | 轻载   | 6217.53     | 0          | 徐州.产业变/2号主 | 39.96       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 6217.53       |
| 单王106线  | 10        | 425      | D5000维护 | 239.2      | 2022-02-01 | 56.28   | 中载   | 1009.76     | 0          | 徐州.单楼变/2号主 | 12.59       | 10千伏 II 段母线  | 72      | 24050         | 1009.76       |
| 范汪108线  | 10        | 200      | D5000维护 | 65.74      | 2022-02-01 | 32.87   | 轻载   | 1286.18     | 0          | 徐州.范楼变/2号主 | 10.46       | 10千伏 II 段母线  | 29      | 6800          | 1286.18       |
| 荆潘线     | 10        | 595      | D5000维护 | 34.12      | 2022-02-01 | 5.73    | 轻载   | 6622.82     | 0          | 徐州.荆台变/2号主 | 16          | 10千伏 II 段母线  | 7       | 9490          | 6622.82       |
| 吴华线     | 10        | 485      | 经验值     | 0.08       | 2022-02-01 | 0.02    | 轻载   | 5878.75     | 0          | 徐州.吴闸变/1号主 | 11.87       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5878.75       |
| 吴江线     | 10        | 485      | 经验值     | 0.08       | 2022-02-01 | 0.02    | 轻载   | 5878.75     | 0          | 徐州.吴闸变/2号主 | 17.22       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 5878.75       |
| 岚袁线     | 10        | 405      | D5000维护 | 80.51      | 2022-02-01 | 19.88   | 轻载   | 3515.79     | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏 I 段母线   | 108     | 22740         | 3515.79       |
| 李桃111线  | 10        | 550      | D5000维护 | 67.6       | 2022-02-01 | 12.29   | 轻载   | 5497.37     | 0          | 徐州.李集变/1号主 | 11.88       | 10千伏 I 段母线   | 39      | 13190         | 5497.37       |
| 双苏115线  | 10        | 550      | D5000维护 | 196.9      | 2022-02-01 | 35.8    | 轻载   | 3257.89     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏 I 段母线   | 115     | 29020         | 3257.89       |
| 许邵116线  | 10        | 595      | D5000维护 | 93.16      | 2022-02-01 | 15.66   | 轻载   | 5600.25     | 0          | 徐州.大许变/1号主 | 25.17       | 10千伏 I 段母线   | 49      | 21150         | 5600.25       |
| 吴元二线    | 10        | 462      | D5000维护 | 2.76       | 2022-02-02 | 0.6     | 轻载   | 5553.48     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 5553.48       |
| 仙王126线  | 10        | 485      | 经验值     | 0.65       | 2022-02-02 | 0.13    | 轻载   | 5868.88     | 0          | 徐州.仙桃变/2号主 | 34.94       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5868.88       |
| 梁邓107线  | 10        | 356      | D5000维护 | 108.31     | 2022-02-02 | 30.42   | 轻载   | 2440.21     | 0          | 徐州.梁寨变/2号主 | 14.64       | 10千伏 I 段母线   | 49      | 13495         | 2440.21       |
| 梁郭110线  | 10        | 390      | D5000维护 | 135.03     | 2022-02-02 | 34.62   | 轻载   | 2389.64     | 0          | 徐州.梁寨变/2号主 | 14.64       | 10千伏 II 段母线  | 60      | 19455         | 2389.64       |
| 首程111线  | 10        | 500      | D5000维护 | 45.36      | 2022-02-02 | 9.07    | 轻载   | 5276.36     | 0          | 徐州.首羡变/1号主 | 19.6        | 10千伏 I 段母线   | 28      | 7390          | 5276.36       |
| 敬北127线  | 10        | 600      | D5000维护 | 108.4      | 2022-02-02 | 18.07   | 轻载   | 5396.91     | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5396.91       |
| 孟河二109线 | 10        | 600      | D5000维护 | 75.25      | 2022-02-02 | 12.54   | 轻载   | 5971.07     | 0          | 徐州.孟庄变/1号主 | 4.53        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4530          |
| 铁南113线  | 10        | 600      | D5000维护 | 139.78     | 2022-02-02 | 23.3    | 轻载   | 4853.41     | 0          | 徐州.铁富变/1号主 | 32.66       | 10千伏 I 段母线   | 109     | 35470         | 4853.41       |
| 古北110线  | 10        | 550      | D5000维护 | 153.19     | 2022-02-02 | 27.85   | 轻载   | 4014.95     | 0          | 徐州.古邳变/2号主 | 20.22       | 10千伏 II 段母线  | 28      | 9915          | 4014.95       |
| 李北105线  | 10        | 550      | D5000维护 | 74.53      | 2022-02-02 | 13.55   | 轻载   | 5377.34     | 0          | 徐州.李集变/1号主 | 11.88       | 10千伏 I 段母线   | 52      | 11075         | 5377.34       |
| 邱李109线  | 10        | 300      | D5000维护 | 108.3      | 2022-02-02 | 36.1    | 轻载   | 1761.44     | 0          | 徐州.邱集变/1号主 | 10.03       | 10千伏 I 段母线   | 71      | 16580         | 1761.44       |
| 张陈109线  | 10        | 300      | D5000维护 | 86.86      | 2022-02-02 | 28.95   | 轻载   | 2132.78     | 0          | 徐州.张圩变/1号主 | 3.04        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 2132.78       |
| 新沐147线  | 10        | 560      | D5000维护 | 0.09       | 2022-02-02 | 0.02    | 轻载   | 6787.88     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 6787.88       |
| 卓康一线252 | 20        | 576      | D5000维护 | 3.16       | 2022-02-02 | 0.55    | 轻载   | 13857.39    | 0          | 徐州.卓窑变/3号主 | 72.92       | 20千伏 V 段母线   | 0       |               | 13857.39      |
| 河胡线     | 10        | 595      | D5000维护 | 58.93      | 2022-02-03 | 9.9     | 轻载   | 6193.11     | 0          | 徐州.大沙河变/2号 | 15.68       | 10千伏 II 段母线  | 40      | 7580          | 6193.11       |
| 套辛123线  | 10        | 595      | D5000维护 | 137.4      | 2022-02-03 | 23.09   | 轻载   | 4834.01     | 0          | 徐州.套楼变/2号主 | 35.84       | 10千伏 II 段母线  | 63      | 22450         | 4834.01       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 八祠108线  | 10        | 443.3    | D5000维护 | 113.26     | 2022-02-03 | 25.55   | 轻载   | 3412.91     | 0          | 徐州.八路变/2号主 | 13.46       | 10千伏Ⅱ段母线 | 79      | 15430         | 3412.91       |
| 古街106线  | 10        | 550      | D5000维护 | 115.87     | 2022-02-03 | 21.07   | 轻载   | 4661.33     | 0          | 徐州.古邳变/2号主 | 20.22       | 10千伏Ⅱ段母线 | 85      | 27530         | 4661.33       |
| 姚程113线  | 10        | 550      | D5000维护 | 70         | 2022-02-03 | 12.73   | 轻载   | 5455.8      | 0          | 徐州.姚集变/1号主 | 12.67       | 10千伏Ⅰ段母线 | 42      | 8045          | 5455.8        |
| 古开一111线 | 10        | 485      | 经验值     | 159.44     | 2022-02-03 | 32.87   | 轻载   | 3118.64     | 0          |            |             |          | 0       |               | 3118.64       |
| 古开一131线 | 10        | 576      | D5000维护 | 157.8      | 2022-02-03 | 27.4    | 轻载   | 4250.33     | 0          | 徐州.古镇变/1号主 | 12.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4250.33       |
| 窑街109线  | 10        | 432      | D5000维护 | 150.83     | 2022-02-03 | 34.91   | 轻载   | 2625.19     | 0          | 徐州.窑湾变/1号主 | 3.93        | 10千伏Ⅰ段母线 | 74      | 27400         | 2625.19       |
| 彭泽线     | 10        | 595      | D5000维护 | 4.44       | 2022-02-04 | 0.75    | 轻载   | 7136.88     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 1       | 1000          | 7136.88       |
| 铁北117线  | 10        | 600      | D5000维护 | 190.62     | 2022-02-04 | 31.77   | 轻载   | 3972.86     | 0          | 徐州.铁富变/1号主 | 32.66       | 10千伏Ⅰ段母线 | 64      | 22030         | 3972.86       |
| 花城线     | 10        | 200      | D5000维护 | 66.95      | 2022-02-05 | 33.48   | 轻载   | 1265.23     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1265.23       |
| 凤渠107线  | 10        | 485      | 经验值     | 64.18      | 2022-02-05 | 13.23   | 轻载   | 4768.54     | 0          | 徐州.凤城变/1号主 | 29.3        | 10千伏Ⅰ段母线 | 38      | 13740         | 4768.54       |
| 金李12C线  | 10        | 485      | 经验值     | 0.09       | 2022-02-05 | 0.02    | 轻载   | 5878.58     | 0          | 徐州.金刘寨变/2号 | 12          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5878.58       |
| 敬南118线  | 10        | 600      | D5000维护 | 386.83     | 2022-02-05 | 64.47   | 中载   | 574.5       | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 574.5         |
| 邹东107线  | 10        | 451.2    | D5000维护 | 41.31      | 2022-02-05 | 9.16    | 轻载   | 4754.86     | 0          | 徐州.邹庄变/1号主 | 11.94       | 10千伏Ⅰ段母线 | 21      | 8160          | 4754.86       |
| 邹汉112线  | 10        | 485      | 经验值     | 101.6      | 2022-02-05 | 20.95   | 轻载   | 4120.43     | 0          | 徐州.邹庄变/1号主 | 11.94       | 10千伏Ⅱ段母线 | 61      | 17090         | 4120.43       |
| 邹南108线  | 10        | 360      | D5000维护 | 88.15      | 2022-02-05 | 24.49   | 轻载   | 2837.88     | 0          | 徐州.邹庄变/1号主 | 11.94       | 10千伏Ⅱ段母线 | 34      | 8730          | 2837.88       |
| 邹镇105线  | 10        | 360      | D5000维护 | 230.34     | 2022-02-05 | 63.98   | 中载   | 375.15      | 0          | 徐州.邹庄变/1号主 | 11.94       | 10千伏Ⅰ段母线 | 103     | 30705         | 375.15        |
| 吕贺116线  | 10        | 595      | D5000维护 | 190.68     | 2022-02-05 | 32.05   | 轻载   | 3911.2      | 0          | 徐州.吕城变/1号主 | 17.5        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3911.2        |
| 王陆114线  | 10        | 480      | D5000维护 | 83.15      | 2022-02-05 | 17.32   | 轻载   | 4379.36     | 0          | 徐州.王楼变/2号主 | 7.99        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4379.36       |
| 苏宁二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 151.43     | 2022-02-06 | 25.45   | 轻载   | 4591.01     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4591.01       |
| 堤鼓一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 147.25     | 2022-02-07 | 24.75   | 轻载   | 4663.41     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4663.41       |
| 花园一线    | 10        | 350      | D5000维护 | 39.84      | 2022-02-07 | 11.38   | 轻载   | 3553.37     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 1600          | 3553.37       |
| 黄砧一线    | 10        | 400      | D5000维护 | 2.7        | 2022-02-07 | 0.68    | 轻载   | 4802.84     | 0          | 徐州.大黄山变/1号 | 45.83       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4802.84       |
| 佟金线     | 10        | 595      | D5000维护 | 50.7       | 2022-02-07 | 8.52    | 轻载   | 6335.66     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 16      | 12750         | 6335.66       |
| 吴淮一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 164.4      | 2022-02-07 | 27.63   | 轻载   | 4366.37     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 33      | 15425         | 4366.37       |
| 翟胞二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 106.64     | 2022-02-07 | 17.92   | 轻载   | 5366.78     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 翟山变/#2主变 | 9       | 13710         | 5366.78       |
| 翟七二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 127.44     | 2022-02-07 | 21.42   | 轻载   | 5006.52     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 154     | 68455         | 5006.52       |
| 东开二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 195.47     | 2022-02-07 | 32.85   | 轻载   | 3828.24     | 0          | 徐州.东山变/1号主 | 35.26       | 10千伏Ⅱ段母线 | 2       | 12555         | 3828.24       |
| 耿东线     | 10        | 322      | D5000维护 | 128.9      | 2022-02-07 | 40.03   | 轻载   | 1671.38     | 0          | 徐州.耿集变/2号主 | 10.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 40      | 14615         | 1671.38       |
| 头范联络三线  | 10        | 600      | D5000维护 | 8.26       | 2022-02-07 | 1.38    | 轻载   | 7131.34     | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 2       | 4000          | 7131.34       |
| 庙高122线  | 10        | 660      | D5000维护 | 43.09      | 2022-02-07 | 6.53    | 轻载   | 7255.52     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7255.52       |
| 焦洋一11M线 | 10        | 525      | D5000维护 | 130.24     | 2022-02-07 | 24.81   | 轻载   | 4109.34     | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 16      | 11420         | 4109.34       |
| 田东127线  | 10        | 595      | D5000维护 | 160.68     | 2022-02-07 | 27.01   | 轻载   | 4430.8      | 0          | 徐州.田园变/2号主 | 20.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4430.8        |
| 易院线     | 10        | 500      | D5000维护 | 48.93      | 2022-02-07 | 9.79    | 轻载   | 5214.53     | 0          | 江苏.易城变/1号主 | 107.83      | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5214.53       |
| 滨石127线  | 10        | 600      | D5000维护 | 192.21     | 2022-02-07 | 32.03   | 轻载   | 3945.32     | 0          | 徐州.滨湖变/1号主 | 20.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 97      | 28680         | 3945.32       |
| 彭博154线  | 10        | 595      | D5000维护 | 250.66     | 2022-02-08 | 42.13   | 轻载   | 2872.35     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 2872.35       |
| 复信二线    | 10        | 500      | D5000维护 | 97.44      | 2022-02-09 | 19.49   | 轻载   | 4374.34     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4374.34       |
| 七御线     | 10        | 595      | D5000维护 | 3.3        | 2022-02-09 | 0.55    | 轻载   | 7156.62     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅲ段母线 | 1       | 1800          | 7156.62       |
| 翟胞一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 44.24      | 2022-02-09 | 7.44    | 轻载   | 6447.54     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 9       | 6460          | 6447.54       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 高汽一221线  | 20        | 300      | D5000维护 | 155.5      | 2022-02-09 | 51.83   | 中载   | 1887.88     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 20千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1887.88       |
| 石卡三134线  | 10        | 485      | 经验值     | 247.69     | 2022-02-10 | 51.07   | 中载   | 1590.15     | 0          | 徐州.石桥变/3号主 | 22.74       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 1590.15       |
| 翟珠线      | 10        | 595      | D5000维护 | 25.49      | 2022-02-10 | 4.28    | 轻载   | 6772.29     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 1       | 5700          | 6772.29       |
| 汉苑二线     | 10        | 600      | D5000维护 | 49.56      | 2022-02-10 | 8.26    | 轻载   | 6416.02     | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏Ⅲ段母线 | 7       | 11830         | 6416.02       |
| 双铁1线121线 | 10        | 330      | D5000维护 | 36.81      | 2022-02-10 | 11.15   | 轻载   | 3363.37     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3363.37       |
| 城医一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 55.55      | 2022-02-10 | 9.34    | 轻载   | 6251.65     | 0          | 江苏.易城变/1号主 | 107.83      | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 6251.65       |
| 焦美二13C线  | 10        | 400      | D5000维护 | 105.78     | 2022-02-10 | 26.44   | 轻载   | 3017.49     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 3017.49       |
| 田翻11E线   | 10        | 150      | D5000维护 | 2.55       | 2022-02-10 | 1.7     | 轻载   | 1774.43     | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1774.43       |
| 沐石134线   | 10        | 485      | 经验值     | 212.4      | 2022-02-10 | 43.79   | 轻载   | 2201.37     | 0          | 徐州.沐东变/2号主 | 11.11       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2201.37       |
| 钟维244线   | 20        | 600      | D5000维护 | 98.08      | 2022-02-10 | 16.35   | 轻载   | 11151.31    | 0          | 徐州.钟吾变/2号主 | 74.2        | 20千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 11151.31      |
| 惠城一线     | 10        | 364      | D5000维护 | 29.01      | 2022-02-11 | 7.97    | 轻载   | 3910.68     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3910.68       |
| 开雅一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 1.93       | 2022-02-11 | 0.32    | 轻载   | 7180.35     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 7180.35       |
| 刘永116线   | 10        | 385      | D5000维护 | 136.97     | 2022-02-11 | 35.58   | 轻载   | 2295.42     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2295.42       |
| 大史线      | 10        | 485      | 经验值     | 60.66      | 2022-02-11 | 12.51   | 轻载   | 4829.51     | 0          | 江苏.大洼变/1号主 | 76.19       | 10千伏Ⅰ段母线 | 35      | 13195         | 4829.51       |
| 张峰105线   | 10        | 100      | D5000维护 | 0.25       | 2022-02-11 | 0.25    | 轻载   | 1208.07     | 0          | 徐州.张圩变/1号主 | 3.04        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1208.07       |
| 檀班113线   | 10        | 504      | D5000维护 | 139.32     | 2022-02-11 | 27.64   | 轻载   | 3697.47     | 0          | 徐州.檀山变/1号主 | 32          | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 8625          | 3697.47       |
| 高协219线   | 20        | 400      | D5000维护 | 34.7       | 2022-02-11 | 8.68    | 轻载   | 8497.19     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 20千伏Ⅰ段母线 | 1       |               | 8497.19       |
| 新馨148线   | 10        | 560      | D5000维护 | 0.1        | 2022-02-11 | 0.02    | 轻载   | 6787.71     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 6787.71       |
| 刘李11A线   | 10        | 595      | D5000维护 | 259.21     | 2022-02-12 | 43.56   | 轻载   | 2724.26     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 42      | 16610         | 2724.26       |
| 汴马线      | 10        | 420      | D5000维护 | 192.83     | 2022-02-12 | 45.91   | 轻载   | 1752.26     | 0          | 徐州.汴塘变/#1主 | 14.42       | 汴塘变/#1主变 | 84      | 31515         | 1752.26       |
| 青山112线   | 10        | 600      | D5000维护 | 145.33     | 2022-02-12 | 24.22   | 轻载   | 4757.28     | 0          | 徐州.青山泉变/1号 | 30.44       | 10千伏Ⅰ段母线 | 9       | 11750         | 4757.28       |
| 黄硅线      | 10        | 525      | D5000维护 | 3.34       | 2022-02-13 | 0.64    | 轻载   | 6307.25     | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6307.25       |
| 邳港线      | 10        | 300      | D5000维护 | 88.26      | 2022-02-13 | 29.42   | 轻载   | 2108.54     | 0          | 徐州.邳州变/2号主 | 52.68       | 10千伏Ⅳ段母线 | 2       | 480           | 2108.54       |
| 宋桥104线   | 10        | 485      | 经验值     | 63.08      | 2022-02-14 | 13.01   | 轻载   | 4787.59     | 0          | 徐州.宋楼变/2号主 | 13          | 10千伏Ⅱ段母线 | 30      | 10300         | 4787.59       |
| 于刘163线   | 10        | 420      | D5000维护 | 359.81     | 2022-02-14 | 85.67   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅵ段母线 | 98      | 33990         | 0             |
| 范安二线     | 10        | 600      | D5000维护 | 1.76       | 2022-02-14 | 0.29    | 轻载   | 7243.92     | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7243.92       |
| 周北121线   | 10        | 400      | D5000维护 | 217.61     | 2022-02-14 | 54.4    | 中载   | 1080.59     | 0          | 徐州.周庄变/1号主 | 30.57       | 10千伏Ⅰ段母线 | 36      | 10530         | 1080.59       |
| 睢新14C线   | 10        | 425      | D5000维护 | 239.47     | 2022-02-14 | 56.35   | 中载   | 1005.08     | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 1005.08       |
| 马周线      | 10        | 624      | D5000维护 | 152.4      | 2022-02-14 | 24.42   | 轻载   | 4925.81     | 0          | 江苏.马陵山变/3号 | 120.71      | 10千伏Ⅵ段母线 | 60      | 21220         | 4925.81       |
| 沈工153线   | 10        | 575      | D5000维护 | 258.11     | 2022-02-14 | 44.89   | 轻载   | 2500.83     | 0          | 徐州.沈马变/3号主 | 31.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 4       | 3665          | 2500.83       |
| 堤珑线      | 10        | 595      | D5000维护 | 45.71      | 2022-02-15 | 7.68    | 轻载   | 6422.08     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅳ段母线 | 5       | 3200          | 6422.08       |
| 贺科线      | 10        | 200      | 手工维护值   | 34.18      | 2022-02-15 | 17.09   | 轻载   | 1832.8      | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1832.8        |
| 佟型线      | 10        | 485      | 经验值     | 147.22     | 2022-02-15 | 30.35   | 轻载   | 3330.29     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 0       |               | 3330.29       |
| 楼工线      | 10        | 600      | D5000维护 | 129.02     | 2022-02-15 | 21.5    | 轻载   | 5039.77     | 0          | 徐州.鹿楼变/1号主 | 34.37       | 10千伏Ⅰ段母线 | 43      | 13110         | 5039.77       |
| 果丁线      | 10        | 485      | 经验值     | 155.31     | 2022-02-15 | 32.02   | 轻载   | 3190.17     | 0          | 江苏.果园变/1号主 | 77.18       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3190.17       |
| 联龙138线   | 10        | 557      | D5000维护 | 333.12     | 2022-02-15 | 59.81   | 中载   | 983.43      | 0          | 徐州.联群变/2号主 | 22.88       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 983.43        |
| 秦南142线   | 10        | 550      | D5000维护 | 220.78     | 2022-02-15 | 40.14   | 轻载   | 2844.29     | 0          | 徐州.秦庄变/2号主 | 47.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 96      | 23720         | 2844.29       |
| 夹循一线113  | 10        | 595      | D5000维护 | 16.4       | 2022-02-15 | 2.76    | 轻载   | 6929.73     | 0          | 徐州.夹河变/1号主 | 30.28       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6929.73       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变         |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称   | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 琅健120线  | 10        | 595      | D5000维护 | 152.65     | 2022-02-15 | 25.66   | 轻载   | 4569.88     | 0          | 徐州.琅溪变/2号主   | 31.61       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4569.88       |
| 田阳133线  | 10        | 560      | D5000维护 | 240        | 2022-02-15 | 42.86   | 轻载   | 2632.64     | 0          | 徐州.田吴变/1号主   | 21.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 57      | 40845         | 2632.64       |
| 九大线     | 10        | 420      | D5000维护 | 74.57      | 2022-02-16 | 17.75   | 轻载   | 3800.53     | 0          | 徐州.九里变/35kV2 | 8.08        | 10千伏Ⅱ段母线 | 39      | 13820         | 3800.53       |
| 七欣线     | 10        | 595      | D5000维护 | 88.08      | 2022-02-16 | 14.8    | 轻载   | 5688.23     | 0          | 江苏.七里沟变/3号   | 52.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 13385         | 5688.23       |
| 石恩121线  | 10        | 485      | 经验值     | 96.83      | 2022-02-16 | 19.96   | 轻载   | 4203.04     | 0          | 徐州.石桥变/2号主   | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4203.04       |
| 石蓝13F线  | 10        | 485      | 经验值     | 214.97     | 2022-02-16 | 44.32   | 轻载   | 2156.86     | 0          | 徐州.石桥变/3号主   | 22.74       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 2156.86       |
| 仙赵123线  | 10        | 485      | 经验值     | 170.65     | 2022-02-16 | 35.19   | 轻载   | 2924.48     | 0          | 徐州.仙桃变/2号主   | 34.94       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2924.48       |
| 张坡线     | 10        | 448      | D5000维护 | 58.57      | 2022-02-16 | 13.07   | 轻载   | 4417.12     | 0          | 徐州.张庄变/2号主   | 5.83        | 10千伏Ⅱ段母线 | 24      | 20303         | 4417.12       |
| 张水线     | 10        | 448      | D5000维护 | 17.26      | 2022-02-16 | 3.85    | 轻载   | 5132.61     | 0          | 徐州.张庄变/2号主   | 5.83        | 10千伏Ⅱ段母线 | 25      | 20740         | 5132.61       |
| 史白123线  | 10        | 600      | D5000维护 | 433.83     | 2022-02-16 | 72.31   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.史小桥变/1号   | 32.52       | 10千伏Ⅱ段母线 | 84      | 22605         | 0             |
| 泉新线     | 10        | 231      | D5000维护 | 248.29     | 2022-02-16 | 107.48  | 重载   | 0           | 0          | 徐州.泉河变/1号主   | 5.48        | 10千伏Ⅰ段母线 | 50      | 21546         | 0             |
| 头信线     | 10        | 1000     | D5000维护 | 36.31      | 2022-02-16 | 3.63    | 轻载   | 11495.11    | 0          | 徐州.头堡变/1号主   | 41.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 11495.11      |
| 王庄线     | 10        | 150      | D5000维护 | 98.55      | 2022-02-16 | 65.7    | 中载   | 111.71      | 0          | 徐州.沛县王庄变/1   | 2.2         | 10千伏Ⅰ段母线 | 27      | 6640          | 111.71        |
| 杜发127线  | 10        | 578.4    | D5000维护 | 24.42      | 2022-02-16 | 4.22    | 轻载   | 6589.57     | 0          | 徐州.杜村变/1号主   | 35.89       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6589.57       |
| 坊连144线  | 10        | 485      | 经验值     | 295.57     | 2022-02-16 | 60.94   | 中载   | 760.87      | 0          | 徐州.坊上变/2号主   | 26.99       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 760.87        |
| 果银线     | 10        | 485      | 经验值     | 120.39     | 2022-02-16 | 24.82   | 轻载   | 3794.99     | 0          | 江苏.果园变/1号主   | 77.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3794.99       |
| 庙城137线  | 10        | 600      | D5000维护 | 18.23      | 2022-02-16 | 3.04    | 轻载   | 6958.66     | 0          | 徐州.二庙变/2号主   | 41.58       | 10千伏Ⅲ段母线 | 1       | 5000          | 6958.66       |
| 庙翡129线  | 10        | 660      | D5000维护 | 20.98      | 2022-02-16 | 3.18    | 轻载   | 7638.47     | 0          | 徐州.二庙变/2号主   | 41.58       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7638.47       |
| 圩汉115线  | 10        | 485      | 经验值     | 253.64     | 2022-02-16 | 52.3    | 中载   | 1487.1      | 0          | 徐州.戴圩变/1号主   | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1487.1        |
| 议港113线  | 10        | 485      | 经验值     | 286.7      | 2022-02-16 | 59.11   | 中载   | 914.5       | 0          | 徐州.议堂变/1号主   | 30.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 47      | 10610         | 914.5         |
| 官邱108线  | 10        | 403      | D5000维护 | 1.08       | 2022-02-16 | 0.27    | 轻载   | 4867.27     | 0          | 徐州.官山变/2号主   | 23.48       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4867.27       |
| 徐睢北167线 | 10        | 550      | D5000维护 | 299.88     | 2022-02-16 | 54.52   | 中载   | 1474.28     | 0          | 徐州.徐沙河变/3号   | 28.38       | 10千伏Ⅵ段母线 | 49      | 31625         | 1474.28       |
| 高开二134线 | 10        | 462      | D5000维护 | 206.82     | 2022-02-16 | 44.77   | 轻载   | 2019.17     | 0          | 徐州.高营变/2号主   | 42.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2019.17       |
| 龙蔡117线  | 10        | 595      | D5000维护 | 234.78     | 2022-02-16 | 39.46   | 轻载   | 3147.39     | 0          | 徐州.龙庄变/1号主   | 33.04       | 10千伏Ⅰ段母线 | 46      | 16965         | 3147.39       |
| 吕邢115线  | 10        | 595      | D5000维护 | 194.4      | 2022-02-16 | 32.67   | 轻载   | 3846.77     | 0          | 徐州.吕城变/1号主   | 17.5        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3846.77       |
| 业友112线  | 10        | 485      | 经验值     | 247.06     | 2022-02-16 | 50.94   | 中载   | 1601.06     | 0          | 徐州.产业变/1号主   | 33.23       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1601.06       |
| 坝兰线     | 10        | 595      | D5000维护 | 115.52     | 2022-02-17 | 19.42   | 轻载   | 5212.97     | 0          | 徐州.小坝山变/2号   | 24.84       | 10千伏Ⅵ段母线 | 18      | 14320         | 5212.97       |
| 坝升线     | 10        | 700      | D5000维护 | 233.19     | 2022-02-17 | 33.31   | 轻载   | 4447.95     | 0          | 徐州.小坝山变/2号   | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4447.95       |
| 茶顺线     | 10        | 595      | D5000维护 | 319.93     | 2022-02-17 | 53.77   | 中载   | 1672.59     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主   | 84.59       | 10千伏Ⅵ段母线 | 44      | 42120         | 1672.59       |
| 大然一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 149.41     | 2022-02-17 | 25.11   | 轻载   | 4626        | 0          | 徐州.大庙变/1号主   | 31.74       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 30            | 4626          |
| 堤博线     | 10        | 595      | D5000维护 | 63.3       | 2022-02-17 | 10.64   | 轻载   | 6117.42     | 0          | 徐州.堤北变/#2主   | 34.16       | 堤北变/#2主变 | 6       | 6600          | 6117.42       |
| 堤润线堤风二  | 10        | 595      | D5000维护 | 60.66      | 2022-02-17 | 10.19   | 轻载   | 6163.15     | 0          | 徐州.堤北变/#1主   | 39.17       | 10千伏Ⅱ段母线 | 17      | 15600         | 6163.15       |
| 堤尚线堤风一  | 10        | 595      | D5000维护 | 99.34      | 2022-02-17 | 16.7    | 轻载   | 5493.21     | 0          | 徐州.堤北变/#2主   | 34.16       | 10千伏Ⅲ段母线 | 17      | 15200         | 5493.21       |
| 复坝线     | 10        | 462      | D5000维护 | 69.8       | 2022-02-17 | 15.11   | 轻载   | 4392.35     | 0          | 徐州.复兴变/#1主   | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 9       | 2630          | 4392.35       |
| 复美一线    | 10        | 462      | D5000维护 | 50.64      | 2022-02-17 | 10.96   | 轻载   | 4724.2      | 0          | 徐州.复兴变/#1主   | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 8       | 3330          | 4724.2        |
| 复南线     | 10        | 462      | D5000维护 | 165.1      | 2022-02-17 | 35.74   | 轻载   | 2741.76     | 0          | 徐州.复兴变/#2主   | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 26      | 9815          | 2741.76       |
| 复宣线     | 10        | 595      | D5000维护 | 137.49     | 2022-02-17 | 23.11   | 轻载   | 4832.45     | 0          | 徐州.复兴变/#2主   | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4832.45       |
| 古海119线  | 10        | 462      | D5000维护 | 223.07     | 2022-02-17 | 48.28   | 轻载   | 1737.72     | 0          | 徐州.古彭变/1号主   | 44.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 30      | 13330         | 1737.72       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 古艺二142线 | 10        | 462      | D5000维护 | 47.81      | 2022-02-17 | 10.35   | 轻载   | 4773.22     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅳ段母线 | 5       | 3660          | 4773.22       |
| 古院二134线 | 10        | 600      | D5000维护 | 74         | 2022-02-17 | 12.33   | 轻载   | 5992.72     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5992.72       |
| 古院一127线 | 10        | 600      | D5000维护 | 18.46      | 2022-02-17 | 3.08    | 轻载   | 6954.67     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6954.67       |
| 贺村线贺城二  | 10        | 525      | D5000维护 | 91.2       | 2022-02-17 | 17.37   | 轻载   | 4785.52     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 40      | 25545         | 4785.52       |
| 贺地163线  | 10        | 595      | D5000维护 | 61.64      | 2022-02-17 | 10.36   | 轻载   | 6146.18     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 6146.18       |
| 贺金154线  | 10        | 595      | D5000维护 | 59.59      | 2022-02-17 | 10.02   | 轻载   | 6181.68     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6181.68       |
| 贺湾123线  | 10        | 595      | D5000维护 | 44.49      | 2022-02-17 | 7.48    | 轻载   | 6443.21     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 22      | 16860         | 6443.21       |
| 贺西一线贺山  | 10        | 595      | D5000维护 | 298.99     | 2022-02-17 | 50.25   | 中载   | 2035.27     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 63      | 38920         | 2035.27       |
| 贺置155线  | 10        | 595      | D5000维护 | 57.81      | 2022-02-17 | 9.72    | 轻载   | 6212.51     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6212.51       |
| 花淮线     | 10        | 525      | D5000维护 | 289.87     | 2022-02-17 | 55.21   | 中载   | 1344.55     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 52      | 29705         | 1344.55       |
| 花民线     | 10        | 525      | D5000维护 | 277.21     | 2022-02-17 | 52.8    | 中载   | 1563.82     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 54      | 26345         | 1563.82       |
| 惠科142线  | 10        | 525      | D5000维护 | 149.63     | 2022-02-17 | 28.5    | 轻载   | 3773.51     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅳ段母线 | 20      | 36150         | 3773.51       |
| 惠商一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 136.7      | 2022-02-17 | 22.97   | 轻载   | 4846.14     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4846.14       |
| 惠顺二124线 | 10        | 595      | D5000维护 | 380.31     | 2022-02-17 | 63.92   | 中载   | 626.81      | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 87      | 65495         | 626.81        |
| 开居线     | 10        | 485      | 经验值     | 65.92      | 2022-02-17 | 13.59   | 轻载   | 4738.41     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 4738.41       |
| 开郡线     | 10        | 595      | D5000维护 | 39.02      | 2022-02-17 | 6.56    | 轻载   | 6537.95     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅲ段母线 | 8       | 5600          | 6537.95       |
| 开麓线     | 10        | 595      | D5000维护 | 89.47      | 2022-02-17 | 15.04   | 轻载   | 5664.16     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅳ段母线 | 9       | 6400          | 5664.16       |
| 开泉线     | 10        | 770      | D5000维护 | 237.6      | 2022-02-17 | 30.86   | 轻载   | 5220.25     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅲ段母线 | 38      | 39505         | 5220.25       |
| 奎医二142线 | 10        | 595      | D5000维护 | 106.12     | 2022-02-17 | 17.84   | 轻载   | 5375.78     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5375.78       |
| 刘杨123线  | 10        | 539      | D5000维护 | 89.91      | 2022-02-17 | 16.68   | 轻载   | 4977.59     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 31      | 11210         | 4977.59       |
| 绿苑二线绿润  | 10        | 595      | D5000维护 | 106.19     | 2022-02-17 | 17.85   | 轻载   | 5374.57     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅳ段母线 | 26      | 18700         | 5374.57       |
| 绿苑一线绿润  | 10        | 595      | D5000维护 | 127.29     | 2022-02-17 | 21.39   | 轻载   | 5009.12     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅰ段母线 | 25      | 24070         | 5009.12       |
| 彭驹线     | 10        | 462      | D5000维护 | 101.9      | 2022-02-17 | 22.06   | 轻载   | 3836.38     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3836.38       |
| 七梨158线  | 10        | 485      | 经验值     | 330.83     | 2022-02-17 | 68.21   | 中载   | 150.16      | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅴ段母线 | 122     | 44180         | 150.16        |
| 桥程线     | 10        | 525      | D5000维护 | 43.11      | 2022-02-17 | 8.21    | 轻载   | 5618.43     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 5       | 4515          | 5618.43       |
| 桥平线     | 10        | 595      | D5000维护 | 201.52     | 2022-02-17 | 33.87   | 轻载   | 3723.45     | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 37      | 16090         | 3723.45       |
| 商凯线     | 10        | 595      | D5000维护 | 170.01     | 2022-02-17 | 28.57   | 轻载   | 4269.21     | 0          | 江苏.商圉变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅵ段母线 | 15      | 11350         | 4269.21       |
| 商中线     | 10        | 595      | D5000维护 | 29.59      | 2022-02-17 | 4.97    | 轻载   | 6701.28     | 0          | 江苏.商圉变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅵ段母线 | 3       | 3200          | 6701.28       |
| 石蠡三114线 | 10        | 485      | 经验值     | 151.27     | 2022-02-17 | 31.19   | 轻载   | 3260.14     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3260.14       |
| 石蠡一115线 | 10        | 485      | 经验值     | 73.62      | 2022-02-17 | 15.18   | 轻载   | 4605.04     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4605.04       |
| 石七123线  | 10        | 485      | 经验值     | 174.6      | 2022-02-17 | 36      | 轻载   | 2856.07     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2856.07       |
| 石铜113线  | 10        | 485      | 经验值     | 385.57     | 2022-02-17 | 79.5    | 重载   | 0           | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 拾大线     | 10        | 595      | D5000维护 | 334.34     | 2022-02-17 | 56.19   | 中载   | 1423.01     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅰ段母线 | 62      | 29580         | 1423.01       |
| 拾矿二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 65.74      | 2022-02-17 | 11.05   | 轻载   | 6075.16     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅱ段母线 | 22      | 14015         | 6075.16       |
| 苏段线     | 10        | 595      | D5000维护 | 105.49     | 2022-02-17 | 17.73   | 轻载   | 5386.69     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 21      | 12075         | 5386.69       |
| 苏医线     | 10        | 200      | D5000维护 | 86.92      | 2022-02-17 | 43.46   | 轻载   | 919.35      | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 919.35        |
| 台崔线155线 | 10        | 485      | 经验值     | 123.36     | 2022-02-17 | 25.44   | 轻载   | 3743.54     | 0          | 江苏.汉台变/3号主 | 69.34       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 3743.54       |
| 台东二线163 | 10        | 485      | 经验值     | 245.84     | 2022-02-17 | 50.69   | 中载   | 1622.19     | 0          | 江苏.汉台变/3号主 | 69.34       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 1622.19       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 台唐北线164 | 10        | 485      | 经验值     | 110.48     | 2022-02-17 | 22.78   | 轻载   | 3966.63     | 0          | 江苏.汉台变/3号主 | 69.34       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 3966.63       |
| 佟窗线     | 10        | 595      | D5000维护 | 73.39      | 2022-02-17 | 12.33   | 轻载   | 5942.67     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 2       | 6400          | 5942.67       |
| 佟东线     | 10        | 462      | D5000维护 | 148        | 2022-02-17 | 32.03   | 轻载   | 3037.93     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 10千伏Ⅲ段母线 | 50      | 15320         | 3037.93       |
| 佟工线     | 10        | 595      | D5000维护 | 47.82      | 2022-02-17 | 8.04    | 轻载   | 6385.54     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 15      | 5145          | 6385.54       |
| 佟湾线     | 10        | 595      | D5000维护 | 83.64      | 2022-02-17 | 14.06   | 轻载   | 5765.14     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 16      | 12460         | 5765.14       |
| 统惠二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 113.5      | 2022-02-17 | 19.08   | 轻载   | 5247.96     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅱ段母线 | 16      | 9270          | 5247.96       |
| 统塘线     | 10        | 525      | D5000维护 | 30.29      | 2022-02-17 | 5.77    | 轻载   | 5840.48     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅱ段母线 | 18      | 12030         | 5840.48       |
| 统中一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 69         | 2022-02-17 | 11.6    | 轻载   | 6018.7      | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅰ段母线 | 17      | 13890         | 6018.7        |
| 吴场线     | 10        | 595      | D5000维护 | 45.12      | 2022-02-17 | 7.58    | 轻载   | 6432.3      | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅲ段母线 | 7       | 13200         | 6432.3        |
| 吴修线     | 10        | 595      | D5000维护 | 305.64     | 2022-02-17 | 51.37   | 中载   | 1920.1      | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 55      | 27570         | 1920.1        |
| 西福二线    | 10        | 525      | D5000维护 | 85.45      | 2022-02-17 | 16.28   | 轻载   | 4885.11     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 11      | 6800          | 4885.11       |
| 西九线     | 10        | 595      | D5000维护 | 170.73     | 2022-02-17 | 28.69   | 轻载   | 4256.74     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 43      | 14490         | 4256.74       |
| 西苑二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 129.76     | 2022-02-17 | 21.81   | 轻载   | 4966.34     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 30      | 18335         | 4966.34       |
| 仙岐111线  | 10        | 485      | 经验值     | 133.81     | 2022-02-17 | 27.59   | 轻载   | 3562.55     | 0          | 徐州.仙桃变/1号主 | 30.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3562.55       |
| 响福线     | 10        | 595      | D5000维护 | 57.42      | 2022-02-17 | 9.65    | 轻载   | 6219.27     | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 33      | 13850         | 6219.27       |
| 响锦线     | 10        | 595      | D5000维护 | 127.44     | 2022-02-17 | 21.42   | 轻载   | 5006.52     | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 53      | 29785         | 5006.52       |
| 响美127线  | 10        | 595      | D5000维护 | 43.07      | 2022-02-17 | 7.24    | 轻载   | 6467.81     | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 16      | 11780         | 6467.81       |
| 响沙142线  | 10        | 485      | 经验值     | 81.45      | 2022-02-17 | 16.79   | 轻载   | 4469.43     | 0          | 徐州.响山变/3号主 | 31.11       | 10千伏Ⅳ母线  | 20      | 10770         | 4469.43       |
| 杨锦线     | 10        | 595      | D5000维护 | 16.88      | 2022-02-17 | 2.84    | 轻载   | 6921.42     | 0          | 江苏.杨台变/#3主 | 100.69      | 10千伏Ⅵ段母线 | 6       | 10250         | 6921.42       |
| 玉利线     | 10        | 735      | D5000维护 | 14.65      | 2022-02-17 | 1.99    | 轻载   | 8657.4      | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 11      | 8315          | 8657.4        |
| 大林线     | 10        | 485      | 经验值     | 144.96     | 2022-02-17 | 29.89   | 轻载   | 3369.43     | 0          | 江苏.大洼变/1号主 | 76.19       | 10千伏Ⅰ段母线 | 26      | 18350         | 3369.43       |
| 郭景133线  | 10        | 455      | D5000维护 | 188.16     | 2022-02-17 | 41.35   | 轻载   | 2257.49     | 0          | 徐州.郭楼变/2号主 | 22.95       | 10千伏Ⅲ段母线 | 59      | 39080         | 2257.49       |
| 金青119线  | 10        | 485      | 经验值     | 249.98     | 2022-02-17 | 51.54   | 中载   | 1550.49     | 0          | 徐州.金刘寨变/1号 | 9.86        | 10千伏Ⅰ母线  | 0       |               | 1550.49       |
| 金奚110线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0.07       | 2022-02-17 | 0.01    | 轻载   | 7212.57     | 0          | 徐州.金刘寨变/1号 | 9.86        | 10千伏Ⅰ母线  | 0       |               | 7212.57       |
| 沙高163线  | 10        | 485      | 经验值     | 325.74     | 2022-02-17 | 67.16   | 中载   | 238.32      | 0          | 徐州.沙园变/3号主 | 48.57       | 10千伏Ⅵ段母线 | 89      | 33955         | 238.32        |
| 史邱146线  | 10        | 455      | D5000维护 | 99.84      | 2022-02-17 | 21.94   | 轻载   | 3787.19     | 0          | 徐州.史小桥变/2号 | 21.85       | 10千伏Ⅳ段母线 | 18      | 7820          | 3787.19       |
| 宋姚113线  | 10        | 455      | D5000维护 | 356.5      | 2022-02-17 | 78.35   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.宋楼变/1号主 | 6.74        | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 1145          | 0             |
| 于郭162线  | 10        | 600      | D5000维护 | 230.79     | 2022-02-17 | 38.47   | 轻载   | 3277.12     | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅵ母线  | 108     | 35110         | 3277.12       |
| 于马126线  | 10        | 485      | 经验值     | 195.11     | 2022-02-17 | 40.23   | 轻载   | 2500.83     | 0          | 徐州.于双楼变/1号 | 33.16       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2500.83       |
| 于配一156线 | 10        | 485      | 经验值     | 155.03     | 2022-02-17 | 31.96   | 轻载   | 3195.02     | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅴ段母线 | 28      | 4170          | 3195.02       |
| 于杨152线  | 10        | 485      | 经验值     | 337.49     | 2022-02-17 | 69.59   | 中载   | 34.81       | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏Ⅴ段母线 | 48      | 23601.2       | 34.81         |
| 汴公线     | 10        | 420      | D5000维护 | 165.76     | 2022-02-17 | 39.47   | 轻载   | 2221.12     | 0          | 徐州.汴塘变/#1主 | 14.42       | 10千伏Ⅰ段母线 | 93      | 26495         | 2221.12       |
| 庙虎线     | 10        | 385      | D5000维护 | 68.41      | 2022-02-17 | 17.77   | 轻载   | 3482.88     | 0          | 徐州.庙山变/#1主 | 8.51        | 10千伏Ⅰ段母线 | 37      | 11045         | 3482.88       |
| 紫常线     | 10        | 441      | D5000维护 | 128.31     | 2022-02-17 | 29.1    | 轻载   | 3124.35     | 0          | 徐州.紫庄变/#1主 | 4.88        | 紫庄变/#1主变 | 36      | 10790         | 3124.35       |
| 歌鸣112线  | 10        | 600      | D5000维护 | 214.68     | 2022-02-17 | 35.78   | 轻载   | 3556.14     | 0          | 徐州.歌风变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3556.14       |
| 孔安联络二线  | 10        | 600      | D5000维护 | 272.82     | 2022-02-17 | 45.47   | 轻载   | 2549.16     | 0          | 徐州.安国变/2号主 | 29.8        | 10千伏Ⅳ段母线 | 47      | 10585         | 2549.16       |
| 鹿黄线     | 10        | 1250     | D5000维护 | 155.31     | 2022-02-17 | 12.42   | 轻载   | 12465.03    | 0          | 徐州.鹿湾变/2号主 | 31.48       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 12465.03      |
| 沛投二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 52.21      | 2022-02-17 | 8.7     | 轻载   | 6370.12     | 0          | 徐州.沛县变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 8       | 7660          | 6370.12       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 头中线      | 10        | 1000     | D5000维护 | 185.3      | 2022-02-17 | 18.53   | 轻载   | 8914.6      | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 60      | 43500         | 8914.6        |
| 五机线      | 10        | 600      | D5000维护 | 137.29     | 2022-02-17 | 22.88   | 轻载   | 4896.54     | 0          | 徐州.五段变/2号主 | 15.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 41      | 11630         | 4896.54       |
| 墩宋145线   | 10        | 485      | 经验值     | 94.32      | 2022-02-17 | 19.45   | 轻载   | 4246.52     | 0          | 徐州.墩集变/2号主 | 30.44       | 10千伏Ⅳ段母线 | 54      | 15791         | 4246.52       |
| 邳华线      | 10        | 485      | 经验值     | 275.16     | 2022-02-17 | 56.73   | 中载   | 1114.37     | 0          | 徐州.邳州变/1号主 | 51          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1114.37       |
| 土工114线   | 10        | 485      | 经验值     | 164.83     | 2022-02-17 | 33.99   | 轻载   | 3025.28     | 0          | 徐州.土山变/2号主 | 33.1        | 10千伏Ⅱ段母线 | 40      | 17015         | 3025.28       |
| 议西112线   | 10        | 578.4    | D5000维护 | 132.13     | 2022-02-17 | 22.84   | 轻载   | 4724.03     | 0          | 徐州.议堂变/1号主 | 30.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 72      | 25325         | 4724.03       |
| 3泵站118线  | 10        | 485      | 经验值     | 145.25     | 2022-02-17 | 29.95   | 轻载   | 3364.41     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3364.41       |
| 梁中103线   | 10        | 300      | D5000维护 | 182.93     | 2022-02-17 | 60.98   | 中载   | 468.85      | 0          | 徐州.梁集变/1号主 | 5.04        | 10千伏Ⅰ段母线 | 49      | 22865         | 468.85        |
| 秦鼎137线   | 10        | 550      | D5000维护 | 221.37     | 2022-02-17 | 40.25   | 轻载   | 2834.07     | 0          | 徐州.秦庄变/2号主 | 47.71       | 10千伏Ⅲ段母线 | 50      | 26755         | 2834.07       |
| 秦九116线   | 10        | 550      | D5000维护 | 327.66     | 2022-02-17 | 59.57   | 中载   | 993.13      | 0          | 徐州.秦庄变/1号主 | 24.69       | 10千伏Ⅰ段母线 | 78      | 37960         | 993.13        |
| 秦双1111线  | 10        | 550      | D5000维护 | 300.94     | 2022-02-17 | 54.72   | 中载   | 1455.92     | 0          | 徐州.秦庄变/1号主 | 24.69       | 10千伏Ⅰ段母线 | 57      | 18640         | 1455.92       |
| 沙丁116线   | 10        | 550      | D5000维护 | 165.63     | 2022-02-17 | 30.11   | 轻载   | 3799.49     | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏Ⅱ段母线 | 64      | 15835         | 3799.49       |
| 沙兴103线   | 10        | 550      | D5000维护 | 393.28     | 2022-02-17 | 71.51   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.沙集变/1号主 | 5.15        | 10千伏Ⅰ段母线 | 103     | 30405         | 0             |
| 睢北133线   | 10        | 550      | D5000维护 | 339.87     | 2022-02-17 | 61.79   | 中载   | 781.65      | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅲ段母线 | 60      | 24605         | 781.65        |
| 睢河114线   | 10        | 600      | D5000维护 | 131.07     | 2022-02-17 | 21.84   | 轻载   | 5004.27     | 0          | 徐州.睢宁变/1号主 | 39.77       | 10千伏Ⅰ段母线 | 21      | 13000         | 5004.27       |
| 睢康1线134线 | 10        | 600      | D5000维护 | 250.02     | 2022-02-17 | 41.67   | 轻载   | 2944.05     | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅲ段母线 | 40      | 29720         | 2944.05       |
| 睢潘1线     | 10        | 600      | D5000维护 | 404.92     | 2022-02-17 | 67.49   | 中载   | 261.19      | 0          | 徐州.睢宁变/1号主 | 39.77       | 10千伏Ⅱ段母线 | 67      | 41035         | 261.19        |
| 睢秦142线   | 10        | 550      | D5000维护 | 357.45     | 2022-02-17 | 64.99   | 中载   | 477.17      | 0          | 徐州.睢宁变/2号主 | 31.79       | 10千伏Ⅳ段母线 | 65      | 31060         | 477.17        |
| 焦悦141线   | 10        | 595      | D5000维护 | 78.37      | 2022-02-17 | 13.17   | 轻载   | 5856.41     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5856.41       |
| 琅晁119线   | 10        | 595      | D5000维护 | 239.74     | 2022-02-17 | 40.29   | 轻载   | 3061.48     | 0          | 徐州.琅溪变/1号主 | 26.16       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3061.48       |
| 琅镇133线   | 10        | 595      | D5000维护 | 214.72     | 2022-02-17 | 36.09   | 轻载   | 3494.83     | 0          | 徐州.琅溪变/2号主 | 31.61       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3494.83       |
| 马蒋110线   | 10        | 595      | D5000维护 | 141.15     | 2022-02-17 | 23.72   | 轻载   | 4769.06     | 0          | 徐州.马坡变/1号主 | 33.07       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4769.06       |
| 马芦145线   | 10        | 595      | D5000维护 | 142.42     | 2022-02-17 | 23.94   | 轻载   | 4747.07     | 0          | 徐州.马坡变/2号主 | 34.88       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 4747.07       |
| 马政111线   | 10        | 595      | D5000维护 | 184.22     | 2022-02-17 | 30.96   | 轻载   | 4023.09     | 0          | 徐州.马坡变/1号主 | 33.07       | 10千伏Ⅰ段母线 | 75      | 26310         | 4023.09       |
| 七河线      | 10        | 595      | D5000维护 | 393.43     | 2022-02-17 | 66.12   | 中载   | 399.57      | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 97.3        | 10千伏Ⅲ段母线 | 57      | 17860         | 399.57        |
| 郑神113线   | 10        | 595      | D5000维护 | 146.52     | 2022-02-17 | 24.63   | 轻载   | 4676.05     | 0          | 徐州.郑集变/1号主 | 31.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 36      | 10755         | 4676.05       |
| 阿徐107线   | 10        | 400      | D5000维护 | 39.03      | 2022-02-17 | 9.76    | 轻载   | 4173.6      | 0          | 徐州.阿湖变/1号主 | 11.25       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 5110          | 4173.6        |
| 马陈线      | 10        | 624      | D5000维护 | 16.8       | 2022-02-17 | 2.69    | 轻载   | 7274.4      | 0          | 江苏.马陵山变/3号 | 120.71      | 10千伏Ⅴ段母线 | 10      | 3050          | 7274.4        |
| 墨纬112线   | 10        | 576      | D5000维护 | 353.6      | 2022-02-17 | 61.39   | 中载   | 859.07      | 0          | 徐州.墨河变/1号主 | 50.73       | 10千伏Ⅱ段母线 | 24      | 9105          | 859.07        |
| 神东119线   | 10        | 560      | D5000维护 | 194.86     | 2022-02-17 | 34.8    | 轻载   | 3414.46     | 0          | 徐州.神山变/1号主 | 31.78       | 10千伏Ⅰ段母线 | 33      | 20520         | 3414.46       |
| 神热116线   | 10        | 560      | D5000维护 | 144.91     | 2022-02-17 | 25.88   | 轻载   | 4279.6      | 0          | 徐州.神山变/2号主 | 26.63       | 10千伏Ⅱ段母线 | 49      | 23925         | 4279.6        |
| 沈金137线   | 10        | 560      | D5000维护 | 352.26     | 2022-02-17 | 62.9    | 中载   | 688.3       | 0          | 徐州.沈马变/3号主 | 31.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 59      | 37425         | 688.3         |
| 沈唐154线   | 10        | 560      | D5000维护 | 170.02     | 2022-02-17 | 30.36   | 轻载   | 3844.69     | 0          | 徐州.沈马变/3号主 | 31.83       | 10千伏Ⅲ段母线 | 33      | 19615         | 3844.69       |
| 沈校113线   | 10        | 600      | D5000维护 | 176.79     | 2022-02-17 | 29.46   | 轻载   | 4212.4      | 0          | 徐州.沈马变/2号主 | 27.31       | 10千伏Ⅴ段母线 | 58      | 30765         | 4212.4        |
| 沈钟109线   | 10        | 560      | D5000维护 | 257.83     | 2022-02-17 | 46.04   | 轻载   | 2323.82     | 0          | 徐州.沈马变/2号主 | 27.31       | 10千伏Ⅴ段母线 | 62      | 33685         | 2323.82       |
| 沈钟2155线  | 10        | 485      | 经验值     | 21.09      | 2022-02-17 | 4.35    | 轻载   | 5514.86     | 0          | 徐州.沈马变/3号主 | 31.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5514.86       |
| 石高117线   | 10        | 480      | D5000维护 | 248.09     | 2022-02-17 | 51.69   | 中载   | 1522.6      | 0          | 徐州.石洞变/3号主 | 33.62       | 10千伏Ⅴ段母线 | 88      | 30330         | 1522.6        |
| 唐农105线   | 10        | 528      | D5000维护 | 197.99     | 2022-02-17 | 37.5    | 轻载   | 2972.29     | 0          | 徐州.唐店变/1号主 | 7.29        | 10千伏Ⅰ段母线 | 87      | 32385         | 2972.29       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 瓦开110线  | 10        | 400      | D5000维护 | 157.93     | 2022-02-17 | 39.48   | 轻载   | 2114.25     | 0          | 徐州.瓦窑变/2号主 | 8.36        | 10千伏Ⅱ段母线 | 57      | 27210         | 2114.25       |
| 新滨124线  | 10        | 600      | D5000维护 | 248.1      | 2022-02-17 | 41.35   | 轻载   | 2977.31     | 0          | 徐州.新沂变/1号主 | 22.57       | 10千伏Ⅱ段母线 | 47      | 25045         | 2977.31       |
| 新药146线  | 10        | 560      | D5000维护 | 121.21     | 2022-02-17 | 21.64   | 轻载   | 4690.08     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏Ⅳ段母线 | 14      | 9760          | 4690.08       |
| 大后线     | 10        | 595      | D5000维护 | 378.46     | 2022-02-18 | 63.61   | 中载   | 658.85      | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 31.74       | 10千伏Ⅰ段母线 | 74      | 19840         | 658.85        |
| 堤复线     | 10        | 525      | D5000维护 | 276.04     | 2022-02-18 | 52.58   | 中载   | 1584.09     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅲ段母线 | 48      | 19655         | 1584.09       |
| 复景线     | 10        | 595      | D5000维护 | 39.56      | 2022-02-18 | 6.65    | 轻载   | 6528.6      | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 7       | 4400          | 6528.6        |
| 复开二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 96.88      | 2022-02-18 | 16.28   | 轻载   | 5535.82     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 17      | 8505          | 5535.82       |
| 复康二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 19.16      | 2022-02-18 | 3.22    | 轻载   | 6881.93     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏Ⅱ段母线 | 4       | 1000          | 6881.93       |
| 复青线     | 10        | 462      | D5000维护 | 225.58     | 2022-02-18 | 48.83   | 轻载   | 1694.24     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏Ⅰ段母线 | 28      | 10450         | 1694.24       |
| 古风二130线 | 10        | 462      | D5000维护 | 93.16      | 2022-02-18 | 20.16   | 轻载   | 3987.76     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅲ段母线 | 16      | 8120          | 3987.76       |
| 贺平165线  | 10        | 595      | D5000维护 | 14.85      | 2022-02-18 | 2.5     | 轻载   | 6956.58     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 6956.58       |
| 花马线     | 10        | 525      | D5000维护 | 127.04     | 2022-02-18 | 24.2    | 轻载   | 4164.77     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 15      | 7065          | 4164.77       |
| 花彭线     | 10        | 485      | 经验值     | 145.75     | 2022-02-18 | 30.05   | 轻载   | 3355.75     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3355.75       |
| 开翠线开星一  | 10        | 595      | D5000维护 | 155.04     | 2022-02-18 | 26.06   | 轻载   | 4528.49     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅲ段母线 | 26      | 19610         | 4528.49       |
| 开兰130线  | 10        | 485      | 经验值     | 32.52      | 2022-02-18 | 6.71    | 轻载   | 5316.89     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5316.89       |
| 开盛线     | 10        | 770      | D5000维护 | 209.47     | 2022-02-18 | 27.2    | 轻载   | 5707.46     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏Ⅰ段母线 | 31      | 24865         | 5707.46       |
| 开水线     | 10        | 595      | D5000维护 | 21.45      | 2022-02-18 | 3.61    | 轻载   | 6842.27     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅲ段母线 | 9       | 5820          | 6842.27       |
| 奎农132线  | 10        | 525      | D5000维护 | 305.68     | 2022-02-18 | 58.22   | 中载   | 1070.72     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏Ⅲ段母线 | 68      | 33220         | 1070.72       |
| 奎医一11C线 | 10        | 595      | D5000维护 | 81.3       | 2022-02-18 | 13.66   | 轻载   | 5805.66     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5805.66       |
| 刘导111线  | 10        | 595      | D5000维护 | 63.7       | 2022-02-18 | 10.71   | 轻载   | 6110.5      | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6110.5        |
| 刘荆二126线 | 10        | 595      | D5000维护 | 3.42       | 2022-02-18 | 0.57    | 轻载   | 7154.55     | 0          | 徐州.刘湾变/2号主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 36      | 20020         | 7154.55       |
| 刘开一117线 | 10        | 595      | D5000维护 | 398.9      | 2022-02-18 | 67.04   | 中载   | 304.83      | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏Ⅰ段母线 | 25      | 15355         | 304.83        |
| 绿华二线绿府  | 10        | 595      | D5000维护 | 287.08     | 2022-02-18 | 48.25   | 轻载   | 2241.55     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 46      | 38780         | 2241.55       |
| 绿尚一线绿香  | 10        | 595      | D5000维护 | 101.62     | 2022-02-18 | 17.08   | 轻载   | 5453.72     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅲ段母线 | 21      | 18900         | 5453.72       |
| 绿万二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 128.16     | 2022-02-18 | 21.36   | 轻载   | 5054.67     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 6       | 10050         | 5054.67       |
| 绿万五线绿提  | 10        | 595      | D5000维护 | 95.82      | 2022-02-18 | 16.1    | 轻载   | 5554.18     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅲ段母线 | 13      | 12250         | 5554.18       |
| 绿雅线绿紫二  | 10        | 455      | D5000维护 | 183.18     | 2022-02-18 | 40.26   | 轻载   | 2343.74     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 31      | 29990         | 2343.74       |
| 彭滨一线    | 10        | 150      | D5000维护 | 92.4       | 2022-02-18 | 61.6    | 中载   | 218.23      | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 14      | 8870          | 218.23        |
| 彭金一线    | 10        | 300      | D5000维护 | 35.1       | 2022-02-18 | 11.7    | 轻载   | 3029.27     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3029.27       |
| 彭革线     | 10        | 595      | D5000维护 | 73.44      | 2022-02-18 | 12.34   | 轻载   | 5941.8      | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 11      | 9260          | 5941.8        |
| 彭秦线     | 10        | 595      | D5000维护 | 100.32     | 2022-02-18 | 16.86   | 轻载   | 5476.24     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 26      | 17375         | 5476.24       |
| 彭祥线     | 10        | 595      | D5000维护 | 130.32     | 2022-02-18 | 21.9    | 轻载   | 4956.64     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 36      | 11295         | 4956.64       |
| 七花一线    | 10        | 600      | D5000维护 | 147.6      | 2022-02-18 | 24.6    | 轻载   | 4717.97     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 12      | 8920          | 4717.97       |
| 七缘线     | 10        | 595      | D5000维护 | 10.08      | 2022-02-18 | 1.69    | 轻载   | 7039.19     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅳ段母线 | 1       | 315           | 7039.19       |
| 桥安线     | 10        | 595      | D5000维护 | 158.94     | 2022-02-18 | 26.71   | 轻载   | 4460.94     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 25      | 17240         | 4460.94       |
| 商珑线     | 10        | 595      | D5000维护 | 20.89      | 2022-02-18 | 3.51    | 轻载   | 6851.97     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅵ段母线 | 4       | 3200          | 6851.97       |
| 石豪127线  | 10        | 485      | 经验值     | 169.15     | 2022-02-18 | 34.88   | 轻载   | 2950.46     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2950.46       |
| 拾宁线     | 10        | 595      | D5000维护 | 74.13      | 2022-02-18 | 12.46   | 轻载   | 5929.85     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5929.85       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线       | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |            |         |               |               |
| 台唐线152线 | 10        | 485      | 经验值     | 143.28     | 2022-02-18 | 29.54   | 轻载   | 3398.53     | 0          | 江苏.汉台变/3号主 | 69.34       | 10千伏V段母线   | 0       |               | 3398.53       |
| 佟广一线    | 10        | 600      | D5000维护 | 160.96     | 2022-02-18 | 26.83   | 轻载   | 4486.57     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变   | 34      | 26260         | 4486.57       |
| 佟华线     | 10        | 595      | D5000维护 | 159.46     | 2022-02-18 | 26.8    | 轻载   | 4451.93     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 10千伏V段母线   | 50      | 21240         | 4451.93       |
| 佟绿二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 89.27      | 2022-02-18 | 15      | 轻载   | 5667.62     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 10千伏V段母线   | 0       |               | 5667.62       |
| 佟欧一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 164.64     | 2022-02-18 | 27.67   | 轻载   | 4362.22     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变   | 3       | 16800         | 4362.22       |
| 佟三五150线 | 10        | 485      | 经验值     | 376.22     | 2022-02-18 | 77.57   | 重载   | 0           | 0          |            |             |            | 0       |               | 0             |
| 佟三五线    | 10        | 485      | 经验值     | 376.99     | 2022-02-18 | 77.73   | 重载   | 0           | 0          |            |             |            | 0       |               | 0             |
| 佟山二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 85.61      | 2022-02-18 | 14.39   | 轻载   | 5731.01     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变   | 18      | 11665         | 5731.01       |
| 佟时线     | 10        | 595      | D5000维护 | 87.65      | 2022-02-18 | 14.73   | 轻载   | 5695.68     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 10千伏V段母线   | 6       | 4860          | 5695.68       |
| 佟铁线     | 10        | 350      | D5000维护 | 63.54      | 2022-02-18 | 18.15   | 轻载   | 3142.89     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变   | 0       |               | 3142.89       |
| 佟站线     | 10        | 350      | D5000维护 | 60.49      | 2022-02-18 | 17.28   | 轻载   | 3195.71     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变   | 0       |               | 3195.71       |
| 吴港线     | 10        | 595      | D5000维护 | 202.08     | 2022-02-18 | 33.96   | 轻载   | 3713.75     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏IV段母线  | 20      | 14500         | 3713.75       |
| 吴盛线     | 10        | 595      | D5000维护 | 120.96     | 2022-02-18 | 20.33   | 轻载   | 5118.75     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏IV段母线  | 0       |               | 5118.75       |
| 西春二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 57.67      | 2022-02-18 | 9.69    | 轻载   | 6214.94     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏II段母线  | 11      | 6670          | 5230          |
| 西段一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 164.75     | 2022-02-18 | 27.69   | 轻载   | 4360.31     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏I段母线   | 50      | 19990         | 4360.31       |
| 西工线     | 10        | 595      | D5000维护 | 129.76     | 2022-02-18 | 21.81   | 轻载   | 4966.34     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏I段母线   | 35      | 17090         | 4966.34       |
| 西开一线西杏  | 10        | 595      | D5000维护 | 130.99     | 2022-02-18 | 22.02   | 轻载   | 4945.03     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏I段母线   | 38      | 32550         | 4945.03       |
| 西兰147线  | 10        | 200      | D5000维护 | 33.23      | 2022-02-18 | 16.61   | 轻载   | 1849.26     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏III段母线 | 0       |               | 1849.26       |
| 西杏二线西山  | 10        | 595      | D5000维护 | 143.47     | 2022-02-18 | 24.11   | 轻载   | 4728.88     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏IV段母线  | 42      | 30750         | 4728.88       |
| 西中线     | 10        | 595      | D5000维护 | 173.71     | 2022-02-18 | 29.19   | 轻载   | 4205.12     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏II段母线  | 67      | 37655         | 4205.12       |
| 响资一线    | 10        | 490      | D5000维护 | 40.28      | 2022-02-18 | 8.22    | 轻载   | 5243.11     | 0          | 徐州.响山变/3号主 | 31.11       | 10千伏IV母线   | 0       |               | 5243.11       |
| 翟软一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 62.7       | 2022-02-18 | 10.54   | 轻载   | 6127.82     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏I段母线   | 7       | 9850          | 6127.82       |
| 翟铜线翟云线  | 10        | 595      | D5000维护 | 262.79     | 2022-02-18 | 44.17   | 轻载   | 2662.26     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏I段母线   | 60      | 29615         | 2662.26       |
| 丰邦123线  | 10        | 600      | D5000维护 | 24.03      | 2022-02-18 | 4       | 轻载   | 6858.2      | 0          | 徐州.丰县变/2号主 | 26.04       | 10千伏II母线   | 25      | 18550         | 6858.2        |
| 凤茗108线  | 10        | 485      | 经验值     | 174.77     | 2022-02-18 | 36.04   | 轻载   | 2853.12     | 0          | 徐州.凤城变/1号主 | 29.3        | 10千伏II段母线  | 52      | 77797         | 2853.12       |
| 郭秦112线  | 10        | 455      | D5000维护 | 95.4       | 2022-02-18 | 20.97   | 轻载   | 3864.09     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏I段母线   | 43      | 32530         | 3864.09       |
| 沙西116线  | 10        | 485      | 经验值     | 400.94     | 2022-02-18 | 82.67   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.沙园变/3号主 | 48.57       | 10千伏I段母线   | 18      | 8100          | 0             |
| 史汇125线  | 10        | 600      | D5000维护 | 283.36     | 2022-02-18 | 47.23   | 轻载   | 2366.6      | 0          | 徐州.史小桥变/1号 | 32.52       | 10千伏II段母线  | 52      | 18905         | 2366.6        |
| 孙洼线     | 10        | 455      | D5000维护 | 187.38     | 2022-02-18 | 41.18   | 轻载   | 2271        | 0          | 徐州.孙楼变/2号主 | 27.63       | 10千伏I段母线   | 80      | 27565         | 2271          |
| 套府120线  | 10        | 595      | D5000维护 | 194.76     | 2022-02-18 | 32.73   | 轻载   | 3840.54     | 0          | 徐州.套楼变/2号主 | 35.84       | 10千伏II段母线  | 57      | 14345         | 3840.54       |
| 于冯113线  | 10        | 515      | D5000维护 | 300.93     | 2022-02-18 | 58.43   | 中载   | 1031.75     | 0          | 徐州.于双楼变/1号 | 33.16       | 10千伏I段母线   | 35      | 10910         | 1031.75       |
| 张雨116线  | 10        | 400      | D5000维护 | 59.23      | 2022-02-18 | 14.81   | 轻载   | 3823.74     | 0          | 徐州.张五楼变/2号 | 16          | 10千伏II段母线  | 0       |               | 3823.74       |
| 东贾B线    | 10        | 595      | D5000维护 | 85.43      | 2022-02-18 | 14.36   | 轻载   | 5734.13     | 0          | 徐州.东山变/2号主 | 28.66       | 东山变/2号主变   | 51      | 32885         | 5734.13       |
| 贾吴平线    | 10        | 595      | D5000维护 | 212.87     | 2022-02-18 | 35.78   | 轻载   | 3526.87     | 0          | 徐州.大吴变/2号主 | 13.71       | 10千伏II段母线  | 54      | 26205         | 3526.87       |
| 江雷线     | 10        | 455      | D5000维护 | 132.11     | 2022-02-18 | 29.04   | 轻载   | 3228.27     | 0          | 徐州.江庄变/#2主 | 5.95        | 10千伏II段母线  | 29      | 7765          | 3228.27       |
| 堡业线     | 10        | 500      | D5000维护 | 60.35      | 2022-02-18 | 12.07   | 轻载   | 5016.74     | 0          | 徐州.头堡变/1号主 | 41.49       | 10千伏I段母线   | 0       |               | 5016.74       |
| 歌萧131线  | 10        | 600      | D5000维护 | 100.8      | 2022-02-18 | 16.8    | 轻载   | 5528.54     | 0          | 徐州.歌风变/2号主 | 40          | 10千伏II段母线  | 0       |               | 5528.54       |
| 头园三线    | 10        | 400      | D5000维护 | 396.79     | 2022-02-18 | 99.2    | 重载   | 0           | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏II段母线  | 30      | 10325         | 0             |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 新桥一线     | 10        | 600      | D5000维护 | 284.05     | 2022-02-18 | 47.34   | 轻载   | 2354.65     | 0          | 徐州.杨新变/1号主 | 27.11       | 10千伏 I 段母线   | 94      | 24345         | 2354.65       |
| 坊新153线   | 10        | 485      | 经验值     | 101.89     | 2022-02-18 | 21.01   | 轻载   | 4115.41     | 0          | 徐州.坊上变/2号主 | 26.99       | 10千伏 V 段母线   | 49      | 16875         | 4115.41       |
| 河楼112线   | 10        | 660      | D5000维护 | 233.79     | 2022-02-18 | 35.42   | 轻载   | 3952.6      | 0          | 徐州.河湾变/2号主 | 28.88       | 10千伏 I 段母线   | 124     | 27190         | 3952.6        |
| 柳杨104线   | 10        | 605      | D5000维护 | 184.37     | 2022-02-18 | 30.47   | 轻载   | 4141.73     | 0          | 徐州.柳家变/2号主 | 8.81        | 10千伏 II 段母线  | 129     | 40320         | 4141.73       |
| 宿黄108线   | 10        | 600      | D5000维护 | 260.86     | 2022-02-18 | 43.48   | 轻载   | 2756.3      | 0          | 徐州.宿羊山变/2号 | 32.15       | 10千伏 II 段母线  | 84      | 34815         | 2756.3        |
| 土轧105线   | 10        | 451.2    | D5000维护 | 232.96     | 2022-02-18 | 51.63   | 中载   | 1435.48     | 0          | 徐州.土山变/1号主 | 34.44       | 10千伏 I 段母线   | 94      | 32030         | 1435.48       |
| 吴民线      | 10        | 485      | 经验值     | 0.28       | 2022-02-18 | 0.06    | 轻载   | 5875.29     | 0          | 徐州.吴闸变/1号主 | 11.87       | 10千伏 I 段母线   | 62      | 47560         | 5875.29       |
| 兴闫123线   | 10        | 485      | 经验值     | 92.73      | 2022-02-18 | 19.12   | 轻载   | 4274.06     | 0          | 徐州.兴塘变/2号主 | 20.98       | 10千伏 II 段母线  | 21      | 6260          | 4274.06       |
| 方城122线   | 10        | 550      | D5000维护 | 212.4      | 2022-02-18 | 38.62   | 轻载   | 2989.43     | 0          | 徐州.方杨变/1号主 | 31.59       | 10千伏 II 段母线  | 63      | 30370         | 2989.43       |
| 方盛112线   | 10        | 550      | D5000维护 | 169.2      | 2022-02-18 | 30.76   | 轻载   | 3737.66     | 0          | 徐州.方杨变/2号主 | 31.51       | 10千伏 I 段母线   | 29      | 15400         | 3737.66       |
| 高作167线   | 10        | 550      | D5000维护 | 390.22     | 2022-02-18 | 70.95   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.高李变/2号主 | 33.43       | 10千伏 VI 段母线  | 117     | 33860         | 0             |
| 联民线      | 10        | 550      | D5000维护 | 234.15     | 2022-02-18 | 42.57   | 轻载   | 2612.72     | 0          | 徐州.联群变/2号主 | 22.88       | 10千伏 III 段母线 | 45      | 14080         | 2612.72       |
| 沙北124线   | 10        | 550      | D5000维护 | 260.4      | 2022-02-18 | 47.35   | 轻载   | 2158.07     | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏 II 段母线  | 78      | 34865         | 2158.07       |
| 沙南122线   | 10        | 550      | D5000维护 | 250.9      | 2022-02-18 | 45.62   | 轻载   | 2322.61     | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏 II 段母线  | 66      | 24275         | 2322.61       |
| 双巨2线136线 | 10        | 425      | D5000维护 | 164.98     | 2022-02-18 | 38.82   | 轻载   | 2295.25     | 0          | 徐州.双沟变/2号主 | 21.58       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 2295.25       |
| 徐明168线   | 10        | 550      | D5000维护 | 298.13     | 2022-02-18 | 54.21   | 中载   | 1504.59     | 0          | 徐州.徐沙河变/3号 | 28.38       | 10千伏 VI 段母线  | 91      | 33355         | 1504.59       |
| 徐园2线122线 | 10        | 550      | D5000维护 | 157.01     | 2022-02-18 | 28.55   | 轻载   | 3948.79     | 0          | 徐州.徐沙河变/1号 | 34.06       | 10千伏 II 段母线  | 16      | 11460         | 3948.79       |
| 张圩110线   | 10        | 121      | D5000维护 | 62.98      | 2022-02-18 | 52.05   | 中载   | 376.19      | 0          | 徐州.张圩变/1号主 | 3.04        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 376.19        |
| 高环131线   | 10        | 525      | D5000维护 | 54.81      | 2022-02-18 | 10.44   | 轻载   | 5415.79     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏 I 段母线   | 48      | 35445         | 5415.79       |
| 高徐119线   | 10        | 595      | D5000维护 | 291.24     | 2022-02-18 | 48.95   | 轻载   | 2169.5      | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏 I 段母线   | 89      | 31960         | 2169.5        |
| 夹循二线116  | 10        | 595      | D5000维护 | 166        | 2022-02-18 | 27.9    | 轻载   | 4338.66     | 0          | 徐州.夹河变/2号主 | 13.81       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4338.66       |
| 焦科二线121  | 10        | 595      | D5000维护 | 209.84     | 2022-02-18 | 35.27   | 轻载   | 3579.35     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏 II 段母线  | 19      | 29000         | 3579.35       |
| 焦科一11C线  | 10        | 595      | D5000维护 | 217.36     | 2022-02-18 | 36.53   | 轻载   | 3449.1      | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏 I 段母线   | 20      | 25850         | 3449.1        |
| 焦三132线   | 10        | 595      | D5000维护 | 317.11     | 2022-02-18 | 53.3    | 中载   | 1721.43     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏 III 段母线 | 49      | 17960         | 1721.43       |
| 马园146线   | 10        | 595      | D5000维护 | 162.11     | 2022-02-18 | 27.25   | 轻载   | 4406.03     | 0          | 徐州.马坡变/2号主 | 34.88       | 10千伏 IV 段母线  | 40      | 16035         | 4406.03       |
| 孙圩131线   | 10        | 595      | D5000维护 | 237.31     | 2022-02-18 | 39.88   | 轻载   | 3103.57     | 0          | 徐州.孙庄变/2号主 | 29.05       | 10千伏 III 段母线 | 49      | 15190         | 3103.57       |
| 田郭118线   | 10        | 595      | D5000维护 | 114.72     | 2022-02-18 | 19.28   | 轻载   | 5226.83     | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5226.83       |
| 物宝一117线  | 10        | 595      | D5000维护 | 118.38     | 2022-02-18 | 19.9    | 轻载   | 5163.44     | 0          | 徐州.物流变/1号主 | 28.95       | 10千伏 I 段母线   | 19      | 19700         | 5163.44       |
| 新何二118线  | 10        | 595      | D5000维护 | 114.77     | 2022-02-18 | 19.29   | 轻载   | 5225.96     | 0          | 徐州.何桥变/2号主 | 6.4         | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5225.96       |
| 新何二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 117.65     | 2022-02-18 | 19.77   | 轻载   | 5176.08     | 0          | 徐州.新星变/2号主 | 10.2        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5176.08       |
| 新杨线      | 10        | 595      | D5000维护 | 78.7       | 2022-02-18 | 13.23   | 轻载   | 5850.7      | 0          | 徐州.新星变/2号主 | 10.2        | 10千伏 II 段母线  | 27      | 9170          | 5850.7        |
| 郑肖121线   | 10        | 595      | D5000维护 | 164.28     | 2022-02-18 | 27.61   | 轻载   | 4368.45     | 0          | 徐州.郑集变/1号主 | 31.8        | 10千伏 I 段母线   | 77      | 24210         | 4368.45       |
| 马宋线      | 10        | 624      | D5000维护 | 31.2       | 2022-02-18 | 5       | 轻载   | 7024.99     | 0          | 江苏.马陵山变/3号 | 120.71      | 10千伏 V 段母线   | 12      | 3230          | 7024.99       |
| 瓦房112线   | 10        | 528      | D5000维护 | 142.81     | 2022-02-18 | 27.05   | 轻载   | 3928        | 0          | 徐州.瓦窑变/2号主 | 8.36        | 10千伏 II 段母线  | 79      | 24505         | 3928          |
| 新墨123线   | 10        | 600      | D5000维护 | 141.29     | 2022-02-18 | 23.55   | 轻载   | 4827.26     | 0          | 徐州.新沂变/1号主 | 22.57       | 10千伏 II 段母线  | 41      | 20395         | 4827.26       |
| 钟唐211线   | 20        | 576      | D5000维护 | 163.82     | 2022-02-18 | 28.44   | 轻载   | 8292.12     | 0          | 徐州.钟吾变/1号主 | 77.02       | 20千伏 II 段母线  | 28      | 18635         | 8292.12       |
| 坝绿三线     | 10        | 462      | D5000维护 | 132.57     | 2022-02-19 | 28.69   | 轻载   | 3305.18     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 V 段母线   | 19      | 17990         | 3305.18       |
| 坝瑞线      | 10        | 300      | D5000维护 | 50.46      | 2022-02-19 | 16.82   | 轻载   | 2763.23     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 2763.23       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 复康三线    | 10        | 595      | D5000维护 | 13.54      | 2022-02-19 | 2.28    | 轻载   | 6979.27     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏 I 段母线   | 2       | 1000          | 6979.27       |
| 复康四线    | 10        | 595      | D5000维护 | 30.42      | 2022-02-19 | 5.11    | 轻载   | 6686.91     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏 II 段母线  | 3       | 2000          | 6686.91       |
| 复上线     | 10        | 244      | D5000维护 | 36.84      | 2022-02-19 | 15.1    | 轻载   | 2320.19     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 2320.19       |
| 复园线     | 10        | 392      | D5000维护 | 99.34      | 2022-02-19 | 25.34   | 轻载   | 3032.04     | 0          | 徐州.复兴变/#2主 | 9.1         | 10千伏 II 段母线  | 8       | 5550          | 3032.04       |
| 开观线     | 10        | 485      | 经验值     | 65.04      | 2022-02-19 | 13.41   | 轻载   | 4753.65     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4753.65       |
| 奎铜二149线 | 10        | 525      | D5000维护 | 65.21      | 2022-02-19 | 12.42   | 轻载   | 5235.66     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏 IV 段母线  | 11      | 6525          | 5235.66       |
| 绿万四线    | 10        | 600      | D5000维护 | 148.38     | 2022-02-19 | 24.73   | 轻载   | 4704.46     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏 IV 段母线  | 5       | 8700          | 4704.46       |
| 拾利线     | 10        | 595      | D5000维护 | 22.44      | 2022-02-19 | 3.77    | 轻载   | 6825.12     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏 VI 段母线  | 0       |               | 6825.12       |
| 拾新线     | 10        | 595      | D5000维护 | 125.89     | 2022-02-19 | 21.16   | 轻载   | 5033.37     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 5033.37       |
| 苏庭一线苏九  | 10        | 595      | D5000维护 | 177.76     | 2022-02-19 | 29.88   | 轻载   | 4134.98     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏 I 段母线   | 29      | 19545         | 4134.98       |
| 台东一线151 | 10        | 485      | 经验值     | 58.4       | 2022-02-19 | 12.04   | 轻载   | 4868.65     | 0          | 江苏.汉台变/3号主 | 69.34       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 4868.65       |
| 台张线156线 | 10        | 485      | 经验值     | 134.56     | 2022-02-19 | 27.74   | 轻载   | 3549.56     | 0          | 江苏.汉台变/3号主 | 69.34       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 3549.56       |
| 统柳线     | 10        | 595      | D5000维护 | 274.48     | 2022-02-19 | 46.13   | 轻载   | 2459.79     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏 III 段母线 | 80      | 21175         | 2459.79       |
| 吴淮二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 249.12     | 2022-02-19 | 41.87   | 轻载   | 2899.02     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏 IV 段母线  | 33      | 15345         | 2899.02       |
| 西湖二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 174.59     | 2022-02-19 | 29.34   | 轻载   | 4189.88     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏 II 段母线  | 26      | 11080         | 4189.88       |
| 西下线     | 10        | 595      | D5000维护 | 67.16      | 2022-02-19 | 11.29   | 轻载   | 6050.57     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏 II 段母线  | 24      | 18690         | 5230          |
| 玉学线     | 10        | 385      | D5000维护 | 152.97     | 2022-02-19 | 39.73   | 轻载   | 2018.3      | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 2018.3        |
| 翟福线     | 10        | 595      | D5000维护 | 59.47      | 2022-02-19 | 9.99    | 轻载   | 6183.76     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏 II 段母线  | 26      | 12745         | 6183.76       |
| 凤医135线  | 10        | 485      | 经验值     | 85.32      | 2022-02-19 | 17.59   | 轻载   | 4402.4      | 0          | 徐州.凤城变/2号主 | 36.89       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 4402.4        |
| 顺鑫112线  | 10        | 485      | 经验值     | 282        | 2022-02-19 | 58.14   | 中载   | 995.9       | 0          | 徐州.顺河变/2号主 | 20.41       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 995.9         |
| 孟兴线     | 10        | 600      | D5000维护 | 46.99      | 2022-02-19 | 7.83    | 轻载   | 6460.53     | 0          | 徐州.孟庄变/1号主 | 4.53        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4530          |
| 张泵线     | 10        | 200      | D5000维护 | 2          | 2022-02-19 | 1       | 轻载   | 2390.16     | 0          | 徐州.沛县张庄变/2 | 6.4         | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 2390.16       |
| 杜福144线  | 10        | 660      | D5000维护 | 69.35      | 2022-02-19 | 10.51   | 轻载   | 6800.7      | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏 IV 段母线  | 3       | 5200          | 6800.7        |
| 睢西11J线  | 10        | 600      | D5000维护 | 78.42      | 2022-02-19 | 13.07   | 轻载   | 5916.17     | 0          | 徐州.睢宁变/1号主 | 39.77       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5916.17       |
| 房刘118线  | 10        | 490      | D5000维护 | 237.61     | 2022-02-19 | 48.49   | 轻载   | 1825.35     | 0          | 徐州.房村变/2号主 | 8.84        | 10千伏 II 段母线  | 81      | 26640         | 1825.35       |
| 焦安二134线 | 10        | 595      | D5000维护 | 104        | 2022-02-19 | 17.48   | 轻载   | 5412.5      | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏 III 段母线 | 8       | 6400          | 5412.5        |
| 琅兰118线  | 10        | 595      | D5000维护 | 128.24     | 2022-02-19 | 21.55   | 轻载   | 4992.66     | 0          | 徐州.琅溪变/1号主 | 26.16       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4992.66       |
| 琅马122线  | 10        | 595      | D5000维护 | 68.94      | 2022-02-19 | 11.59   | 轻载   | 6019.74     | 0          | 徐州.琅溪变/2号主 | 31.61       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 6019.74       |
| 马楼122线  | 10        | 595      | D5000维护 | 92.66      | 2022-02-19 | 15.57   | 轻载   | 5608.91     | 0          | 徐州.马坡变/1号主 | 33.07       | 10千伏 II 段母线  | 38      | 12075         | 5608.91       |
| 孙苏116线  | 10        | 595      | D5000维护 | 193.54     | 2022-02-19 | 32.53   | 轻载   | 3861.67     | 0          | 徐州.孙庄变/1号主 | 54.92       | 10千伏 I 段母线   | 35      | 14065         | 3861.67       |
| 田潘124线  | 10        | 595      | D5000维护 | 132        | 2022-02-19 | 22.18   | 轻载   | 4927.54     | 0          | 徐州.田园变/2号主 | 20.4        | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4927.54       |
| 黑开116线  | 10        | 480      | D5000维护 | 240        | 2022-02-19 | 50      | 中载   | 1662.72     | 0          | 徐州.黑埠变/2号主 | 34.53       | 10千伏 II 段母线  | 57      | 22355         | 1662.72       |
| 御柳122线  | 10        | 485      | 经验值     | 40         | 2022-02-19 | 8.25    | 轻载   | 5187.34     | 0          | 江苏.御窑变/1号主 | 127.05      | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5187.34       |
| 石工11M线  | 10        | 485      | 经验值     | 264.91     | 2022-02-20 | 54.62   | 中载   | 1291.9      | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 1291.9        |
| 吴韩二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 110.16     | 2022-02-20 | 18.51   | 轻载   | 5305.81     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏 I 段母线   | 25      | 10745         | 5305.81       |
| 耿永线     | 10        | 322      | D5000维护 | 169.74     | 2022-02-20 | 52.71   | 中载   | 964.03      | 0          | 徐州.耿集变/1号主 | 12.61       | 10千伏 I 段母线   | 57      | 19000         | 964.03        |
| 鹿环一线    | 10        | 1250     | D5000维护 | 115.02     | 2022-02-20 | 9.2     | 轻载   | 13162.85    | 0          | 徐州.鹿湾变/1号主 | 46.75       | 10千伏 I 段母线   | 23      | 15850         | 13162.85      |
| 新园线     | 10        | 600      | D5000维护 | 237.59     | 2022-02-20 | 39.6    | 轻载   | 3159.34     | 0          | 徐州.杨新变/2号主 | 21.19       | 10千伏 II 段母线  | 25      | 7618          | 3159.34       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 周西119线  | 10        | 600      | D5000维护 | 16.47      | 2022-02-20 | 2.74    | 轻载   | 6989.14     | 0          | 徐州.周庄变/1号主 | 30.57       | 10千伏Ⅰ段母线 | 8       | 5660          | 6989.14       |
| 汶南线     | 10        | 485      | 经验值     | 20.4       | 2022-02-20 | 4.21    | 轻载   | 5526.81     | 0          | 徐州.汶河变/2号主 | 28.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5526.81       |
| 马今135线  | 10        | 439      | D5000维护 | 329.07     | 2022-02-20 | 74.96   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.马坡变/1号主 | 33.07       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 0             |
| 马今二136线 | 10        | 439      | D5000维护 | 307.45     | 2022-02-20 | 70.03   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.马坡变/1号主 | 33.07       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 0             |
| 丁师线     | 10        | 560      | D5000维护 | 111.54     | 2022-02-21 | 19.92   | 轻载   | 4857.57     | 0          | 江苏.丁楼变/1号主 | 83.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4857.57       |
| 古九二136线 | 10        | 462      | D5000维护 | 170.33     | 2022-02-21 | 36.87   | 轻载   | 2651.17     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅲ段母线 | 37      | 16635         | 2651.17       |
| 开湖线     | 10        | 595      | D5000维护 | 16.7       | 2022-02-21 | 2.81    | 轻载   | 6924.54     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏Ⅰ段母线 | 23      | 24610         | 6924.54       |
| 石旺129线  | 10        | 485      | 经验值     | 57.2       | 2022-02-21 | 11.79   | 轻载   | 4889.44     | 0          | 徐州.石桥变/2号主 | 34.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4889.44       |
| 台西一线165 | 10        | 485      | 经验值     | 220.32     | 2022-02-21 | 45.43   | 轻载   | 2064.2      | 0          | 江苏.汉台变/3号主 | 69.34       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 2064.2        |
| 佟黄线     | 10        | 595      | D5000维护 | 213.86     | 2022-02-21 | 35.94   | 轻载   | 3509.72     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 34      | 24090         | 3509.72       |
| 佟庙线     | 10        | 595      | D5000维护 | 417.85     | 2022-02-21 | 70.23   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 120     | 40925         | 0             |
| 吴矿线     | 10        | 595      | D5000维护 | 218.16     | 2022-02-21 | 36.67   | 轻载   | 3435.25     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 39      | 21830         | 3435.25       |
| 西热111线  | 10        | 595      | D5000维护 | 486.68     | 2022-02-21 | 81.79   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 西学线     | 10        | 462      | D5000维护 | 133.48     | 2022-02-21 | 28.89   | 轻载   | 3289.41     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3289.41       |
| 刘营109线  | 10        | 485      | 经验值     | 115.29     | 2022-02-21 | 23.77   | 轻载   | 3883.32     | 0          | 徐州.刘王楼变/2号 | 3.29        | 10千伏Ⅰ段母线 | 72      | 26600         | 3290          |
| 沙陈125线  | 10        | 600      | D5000维护 | 256.17     | 2022-02-21 | 42.7    | 轻载   | 2837.54     | 0          | 徐州.沙园变/1号主 | 15.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 62      | 26675         | 2837.54       |
| 史新124线  | 10        | 600      | D5000维护 | 112.15     | 2022-02-21 | 18.69   | 轻载   | 5331.96     | 0          | 徐州.史小桥变/1号 | 32.52       | 10千伏Ⅱ段母线 | 14      | 9430          | 5331.96       |
| 宋岗109线  | 10        | 455      | D5000维护 | 159.02     | 2022-02-21 | 34.95   | 轻载   | 2762.19     | 0          | 徐州.宋楼变/1号主 | 6.74        | 10千伏Ⅰ段母线 | 47      | 17395         | 2762.19       |
| 于极122线  | 10        | 485      | 经验值     | 264.84     | 2022-02-21 | 54.61   | 中载   | 1293.11     | 0          | 徐州.于双楼变/1号 | 33.16       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1293.11       |
| 马段线     | 10        | 560      | D5000维护 | 68.28      | 2022-02-21 | 12.19   | 轻载   | 5606.83     | 0          |            |             | 10千伏Ⅱ段母线 | 44      | 20260         | 5606.83       |
| 头范联络一线  | 10        | 600      | D5000维护 | 317.99     | 2022-02-21 | 53      | 中载   | 1766.81     | 0          | 徐州.范庄变/2号主 | 33.17       | 10千伏Ⅲ段母线 | 39      | 15210         | 1766.81       |
| 朱机线     | 10        | 600      | D5000维护 | 211.99     | 2022-02-21 | 35.33   | 轻载   | 3602.73     | 0          | 徐州.朱寨变/2号主 | 33.37       | 10千伏Ⅰ段母线 | 70      | 20500         | 3602.73       |
| 墩红141线  | 10        | 485      | 经验值     | 280.2      | 2022-02-21 | 57.77   | 中载   | 1027.08     | 0          | 徐州.墩集变/2号主 | 30.44       | 10千伏Ⅳ段母线 | 28      | 41515         | 1027.08       |
| 圩非二155线 | 10        | 485      | 经验值     | 42.39      | 2022-02-21 | 8.74    | 轻载   | 5145.95     | 0          | 徐州.戴圩变/3号主 | 35.98       | 10千伏Ⅴ段母线 | 7       | 5800          | 5145.95       |
| 安高127线  | 10        | 550      | D5000维护 | 26.78      | 2022-02-21 | 4.87    | 轻载   | 6204.37     | 0          | 徐州.安宁变/2号主 | 39.73       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6204.37       |
| 高东156线  | 10        | 550      | D5000维护 | 314.03     | 2022-02-21 | 57.1    | 中载   | 1229.2      | 0          | 徐州.高李变/3号主 | 27.51       | 10千伏Ⅴ段母线 | 101     | 24515         | 1229.2        |
| 徐龙162线  | 10        | 550      | D5000维护 | 107.93     | 2022-02-21 | 19.62   | 轻载   | 4798.85     | 0          | 徐州.徐沙河变/3号 | 28.38       | 10千伏Ⅵ段母线 | 38      | 12610         | 4798.85       |
| 田杨114线  | 10        | 595      | D5000维护 | 317.64     | 2022-02-21 | 53.38   | 中载   | 1712.26     | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1712.26       |
| 卓康二线254 | 20        | 576      | D5000维护 | 39.73      | 2022-02-21 | 6.9     | 轻载   | 12590.6     | 0          | 徐州.卓窑变/3号主 | 72.92       | 20千伏Ⅴ段母线 | 2       | 14650         | 12590.6       |
| 花宝二线    | 10        | 490      | D5000维护 | 57.56      | 2022-02-22 | 11.75   | 轻载   | 4943.82     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4943.82       |
| 绿院线     | 10        | 595      | D5000维护 | 290.64     | 2022-02-22 | 48.85   | 轻载   | 2179.9      | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 2179.9        |
| 彭德线     | 10        | 400      | D5000维护 | 24.16      | 2022-02-22 | 6.04    | 轻载   | 4431.15     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4431.15       |
| 亭徐122线  | 10        | 595      | D5000维护 | 390.96     | 2022-02-22 | 65.71   | 中载   | 442.35      | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 442.35        |
| 佟广二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 101.28     | 2022-02-22 | 16.88   | 轻载   | 5520.23     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 22      | 13905         | 5520.23       |
| 吴苏一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 64.32      | 2022-02-22 | 10.81   | 轻载   | 6099.76     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 3       | 6200          | 6099.76       |
| 房王113线  | 10        | 485      | 经验值     | 131.84     | 2022-02-22 | 27.18   | 轻载   | 3596.67     | 0          | 徐州.房上变/#1主 | 11.52       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3596.67       |
| 杏石线     | 10        | 595      | D5000维护 | 179.76     | 2022-02-22 | 30.21   | 轻载   | 4100.34     | 0          | 徐州.大杏沃变/2号 | 43.2        | 10千伏Ⅱ段母线 | 67      | 26430         | 4100.34       |
| 孔魏线     | 10        | 600      | D5000维护 | 275.98     | 2022-02-22 | 46      | 轻载   | 2494.43     | 0          | 徐州.孔庄变/1号主 | 15.85       | 10千伏Ⅰ段母线 | 30      | 11960         | 2494.43       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 头卡线      | 10        | 600      | D5000维护 | 54.14      | 2022-02-22 | 9.02    | 轻载   | 6336.7      | 0          | 徐州.头堡变/1号主 | 41.49       | 10千伏 I 段母线   | 18      | 12050         | 6336.7        |
| 宋园12E线   | 10        | 485      | 经验值     | 120.11     | 2022-02-22 | 24.76   | 轻载   | 3799.83     | 0          | 徐州.大宋变/2号主 | 27.97       | 10千伏 II 段母线  | 53      | 16185         | 3799.83       |
| 圩城167线   | 10        | 485      | 经验值     | 141.4      | 2022-02-22 | 29.15   | 轻载   | 3431.09     | 0          | 徐州.戴圩变/3号主 | 35.98       | 10千伏 VI 段母线  | 5       | 65010         | 3431.09       |
| 高阳166线   | 10        | 550      | D5000维护 | 296.34     | 2022-02-22 | 53.88   | 中载   | 1535.59     | 0          | 徐州.高李变/2号主 | 33.43       | 10千伏 VI 段母线  | 87      | 33180         | 1535.59       |
| 高成二130线  | 10        | 595      | D5000维护 | 104.47     | 2022-02-22 | 17.56   | 轻载   | 5404.36     | 0          | 徐州.高营变/2号主 | 42.44       | 10千伏 II 段母线  | 37      | 12365         | 5404.36       |
| 合马107线   | 10        | 480      | D5000维护 | 185.16     | 2022-02-22 | 38.58   | 轻载   | 2612.55     | 0          | 徐州.合沟变/1号主 | 6.2         | 10千伏 I 段母线   | 55      | 71905         | 2612.55       |
| 开化112线   | 10        | 150      | D5000维护 | 9.18       | 2022-02-22 | 6.12    | 轻载   | 1659.6      | 0          | 徐州.开发区变/2号 | 4           | 10千伏 II 段母线  | 18      | 5410          | 1659.6        |
| 双开125线   | 10        | 485      | 经验值     | 34.6       | 2022-02-22 | 7.13    | 轻载   | 5280.87     | 0          | 徐州.双塘变/2号主 | 29.86       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5280.87       |
| 堤医二线     | 10        | 490      | D5000维护 | 58.61      | 2022-02-23 | 11.96   | 轻载   | 4925.63     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 4925.63       |
| 复铁线      | 10        | 250      | D5000维护 | 0.07       | 2022-02-23 | 0.03    | 轻载   | 3029.79     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3029.79       |
| 七九线      | 10        | 595      | D5000维护 | 52.55      | 2022-02-23 | 8.83    | 轻载   | 6303.61     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 6303.61       |
| 杨光线      | 10        | 385      | D5000维护 | 62.37      | 2022-02-23 | 16.2    | 轻载   | 3587.49     | 0          | 江苏.杨台变/#3主 | 100.69      | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 3587.49       |
| 金站二121线  | 10        | 595      | D5000维护 | 156.7      | 2022-02-23 | 26.34   | 轻载   | 4499.74     | 0          | 徐州.金刘寨变/2号 | 12          | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 4499.74       |
| 于配二164线  | 10        | 485      | 经验值     | 428.54     | 2022-02-23 | 88.36   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.于双楼变/3号 | 22.33       | 10千伏 VI 段母线  | 71      | 18230         | 0             |
| 东韩B线东大   | 10        | 595      | D5000维护 | 258.4      | 2022-02-23 | 43.43   | 轻载   | 2738.29     | 0          | 徐州.东山变/1号主 | 35.26       | 10千伏 II 段母线  | 93      | 48625         | 2738.29       |
| 龙高线      | 10        | 600      | D5000维护 | 180.19     | 2022-02-23 | 30.03   | 轻载   | 4153.51     | 0          | 徐州.龙北变/3号主 | 46.55       | 10千伏 V 段母线   | 26      | 8005          | 4153.51       |
| 龙翼线      | 10        | 600      | D5000维护 | 324.95     | 2022-02-23 | 54.16   | 中载   | 1646.27     | 0          | 徐州.龙北变/3号主 | 46.55       | 10千伏 V 段母线   | 39      | 5260          | 1646.27       |
| 圩晶168线   | 10        | 485      | 经验值     | 45.38      | 2022-02-23 | 9.36    | 轻载   | 5094.16     | 0          | 徐州.戴圩变/3号主 | 35.98       | 10千伏 VI 段母线  | 17      | 5730          | 5094.16       |
| 鲁工106线   | 10        | 423      | D5000维护 | 94.67      | 2022-02-23 | 22.38   | 轻载   | 3488.77     | 0          | 徐州.鲁庙变/2号主 | 18.47       | 10千伏 II 段母线  | 23      | 3565          | 3488.77       |
| 徐工2线164线 | 10        | 550      | D5000维护 | 201.09     | 2022-02-23 | 36.56   | 轻载   | 3185.32     | 0          |            |             |              | 0       |               | 3185.32       |
| 姚高111线   | 10        | 550      | D5000维护 | 152        | 2022-02-23 | 27.64   | 轻载   | 4035.56     | 0          | 徐州.姚集变/1号主 | 12.67       | 10千伏 I 段母线   | 27      | 9530          | 4035.56       |
| 沈升135线   | 10        | 560      | D5000维护 | 76.16      | 2022-02-23 | 13.6    | 轻载   | 5470.35     | 0          | 徐州.沈马变/3号主 | 31.83       | 10千伏 VI 段母线  | 28      | 7025          | 5470.35       |
| 堤兰一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 52.75      | 2022-02-24 | 8.87    | 轻载   | 6300.15     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏 III 段母线 | 12      | 8800          | 6300.15       |
| 堤庆线堤兰二   | 10        | 595      | D5000维护 | 156.48     | 2022-02-24 | 26.3    | 轻载   | 4503.55     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏 II 段母线  | 43      | 28935         | 4503.55       |
| 彭涤线      | 10        | 175      | D5000维护 | 0.36       | 2022-02-24 | 0.21    | 轻载   | 2115.46     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 2115.46       |
| 苏悦线苏瑞线   | 10        | 595      | D5000维护 | 103.21     | 2022-02-24 | 17.35   | 轻载   | 5426.18     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏 II 段母线  | 9       | 6860          | 5426.18       |
| 吴润线      | 10        | 595      | D5000维护 | 146.16     | 2022-02-24 | 24.56   | 轻载   | 4682.29     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏 III 段母线 | 22      | 11600         | 4682.29       |
| 郭中129线   | 10        | 455      | D5000维护 | 16.83      | 2022-02-24 | 3.7     | 轻载   | 5224.92     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5224.92       |
| 河岳线      | 10        | 595      | D5000维护 | 88.79      | 2022-02-24 | 14.92   | 轻载   | 5675.94     | 0          | 徐州.大沙河变/2号 | 15.68       | 10千伏 I 段母线   | 23      | 9310          | 5675.94       |
| 魏梅105线   | 10        | 600      | D5000维护 | 304.95     | 2022-02-24 | 50.82   | 中载   | 1992.67     | 0          | 徐州.魏庙变/1号主 | 3           | 10千伏 I 段母线   | 105     | 30400         | 1992.67       |
| 坊沟143线   | 10        | 485      | 经验值     | 287.02     | 2022-02-24 | 59.18   | 中载   | 908.95      | 0          | 徐州.坊上变/2号主 | 26.99       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 908.95        |
| 圩华121线   | 10        | 578.4    | D5000维护 | 189.16     | 2022-02-24 | 32.7    | 轻载   | 3736.27     | 0          | 徐州.戴圩变/1号主 | 40          | 10千伏 II 段母线  | 73      | 33560         | 3736.27       |
| 安圩114线   | 10        | 425      | D5000维护 | 103.12     | 2022-02-24 | 24.26   | 轻载   | 3366.66     | 0          | 徐州.安宁变/1号主 | 38.39       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3366.66       |
| 方东115线   | 10        | 550      | D5000维护 | 157.2      | 2022-02-24 | 28.58   | 轻载   | 3945.5      | 0          | 徐州.方杨变/2号主 | 31.51       | 10千伏 I 段母线   | 26      | 13545         | 3945.5        |
| 联全122线   | 10        | 405      | D5000维护 | 166.65     | 2022-02-24 | 41.15   | 轻载   | 2023.84     | 0          | 徐州.联群变/1号主 | 25.93       | 10千伏 II 段母线  | 85      | 22095         | 2023.84       |
| 龙季124线   | 10        | 595      | D5000维护 | 195.5      | 2022-02-24 | 32.86   | 轻载   | 3827.72     | 0          | 徐州.龙庄变/2号主 | 30.71       | 10千伏 II 段母线  | 22      | 7435          | 3827.72       |
| 田赵115线   | 10        | 595      | D5000维护 | 163.56     | 2022-02-24 | 27.49   | 轻载   | 4380.92     | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 4380.92       |
| 业潼121线   | 10        | 600      | D5000维护 | 96.96      | 2022-02-24 | 16.16   | 轻载   | 5595.05     | 0          | 徐州.产业变/2号主 | 39.96       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5595.05       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线       | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |            |         |               |               |
| 升城线      | 10        | 485      | 经验值     | 89.65      | 2022-02-25 | 18.48   | 轻载   | 4327.4      | 0          | 徐州.升辉变/#3主 | 70.41       | 10千伏V段母线   | 0       |               | 4327.4        |
| 仙新124线   | 10        | 485      | 经验值     | 306.01     | 2022-02-25 | 63.09   | 中载   | 580.05      | 0          | 徐州.仙桃变/2号主 | 34.94       | 10千伏II段母线  | 0       |               | 580.05        |
| 大凡线      | 10        | 485      | 经验值     | 135.96     | 2022-02-25 | 28.03   | 轻载   | 3525.31     | 0          | 江苏.大洼变/1号主 | 76.19       | 10千伏I段母线   | 82      | 24470         | 3525.31       |
| 塔水线      | 10        | 469      | D5000维护 | 308.33     | 2022-02-25 | 65.74   | 中载   | 345.88      | 0          | 徐州.塔山变/2号主 | 7.72        | 10千伏II段母线  | 63      | 18915         | 345.88        |
| 铁汤123线   | 10        | 485      | 经验值     | 156.94     | 2022-02-25 | 32.36   | 轻载   | 3161.94     | 0          | 徐州.铁富变/2号主 | 35.22       | 10千伏II段母线  | 0       |               | 3161.94       |
| 方前145线   | 10        | 425      | D5000维护 | 122.4      | 2022-02-25 | 28.8    | 轻载   | 3032.73     | 0          | 徐州.方杨变/2号主 | 31.51       | 10千伏IV段母线  | 0       |               | 3032.73       |
| 方宋135线   | 10        | 350      | D5000维护 | 56.4       | 2022-02-25 | 16.11   | 轻载   | 3266.55     | 0          | 徐州.方杨变/1号主 | 31.59       | 10千伏III段母线 | 0       |               | 3266.55       |
| 徐工1线143线 | 10        | 550      | D5000维护 | 188.61     | 2022-02-25 | 34.29   | 轻载   | 3401.47     | 0          |            |             |            | 0       |               | 3401.47       |
| 利东111线   | 10        | 595      | D5000维护 | 305.4      | 2022-02-25 | 51.33   | 中载   | 1924.25     | 0          | 徐州.利国变/1号主 | 43.15       | 10千伏I段母线   | 99      | 24355         | 1924.25       |
| 田工一113线  | 10        | 595      | D5000维护 | 18.6       | 2022-02-25 | 3.13    | 轻载   | 6891.63     | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏I段母线   | 0       |               | 6891.63       |
| 田星11C线   | 10        | 420      | D5000维护 | 144.3      | 2022-02-25 | 34.36   | 轻载   | 2592.8      | 0          | 徐州.田园变/1号主 | 33.1        | 10千伏I段母线   | 0       |               | 2592.8        |
| 吴果116线   | 10        | 588      | D5000维护 | 173.34     | 2022-02-25 | 29.48   | 轻载   | 4126.66     | 0          | 徐州.吴邵变/2号主 | 8.07        | 10千伏II段母线  | 58      | 15055         | 4126.66       |
| 业代111线   | 10        | 485      | 经验值     | 35.43      | 2022-02-25 | 7.31    | 轻载   | 5266.49     | 0          | 徐州.产业变/1号主 | 33.23       | 10千伏I段母线   | 0       |               | 5266.49       |
| 古成二135线  | 10        | 250      | D5000维护 | 0.59       | 2022-02-26 | 0.24    | 轻载   | 3020.78     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏III段母线 | 0       |               | 3020.78       |
| 七滨一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 2.64       | 2022-02-26 | 0.44    | 轻载   | 7168.06     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏I段母线   | 0       |               | 7168.06       |
| 河春115线   | 10        | 485      | 经验值     | 223.24     | 2022-02-26 | 46.03   | 轻载   | 2013.62     | 0          | 徐州.河湾变/2号主 | 28.88       | 10千伏I段母线   | 3       | 10540         | 2013.62       |
| 彭橡线      | 10        | 294      | D5000维护 | 0.64       | 2022-02-27 | 0.22    | 轻载   | 3553.37     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏II段母线  | 0       |               | 3553.37       |
| 七如线      | 10        | 595      | D5000维护 | 123.62     | 2022-02-27 | 20.78   | 轻载   | 5072.68     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏VI段母线  | 0       |               | 5072.68       |
| 利泉二128线  | 10        | 595      | D5000维护 | 146        | 2022-02-27 | 24.54   | 轻载   | 4685.06     | 0          | 徐州.利国变/2号主 | 34.47       | 10千伏II段母线  | 0       |               | 4685.06       |
| 惠龙二119线  | 10        | 525      | D5000维护 | 214.74     | 2022-02-28 | 40.9    | 轻载   | 2645.8      | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏III段母线 | 0       |               | 2645.8        |
| 绿医二线     | 10        | 250      | D5000维护 | 32.6       | 2022-02-28 | 13.04   | 轻载   | 2466.37     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏II段母线  | 0       |               | 2466.37       |
| 石师133线   | 10        | 485      | 经验值     | 46.98      | 2022-02-28 | 9.69    | 轻载   | 5066.45     | 0          | 徐州.石桥变/3号主 | 22.74       | 10千伏III段母线 | 0       |               | 5066.45       |
| 房桥线      | 10        | 485      | 经验值     | 120.12     | 2022-02-28 | 24.77   | 轻载   | 3799.66     | 0          | 徐州.房上变/#1主 | 11.52       | 10千伏I段母线   | 0       |               | 3799.66       |
| 贾吴府线     | 10        | 147      | D5000维护 | 31.47      | 2022-02-28 | 21.41   | 轻载   | 1237.17     | 0          | 徐州.大吴变/1号主 | 14.66       | 10千伏I段母线   | 1       | 400           | 1237.17       |
| 贾吴科线     | 10        | 595      | D5000维护 | 100.37     | 2022-02-28 | 16.87   | 轻载   | 5475.37     | 0          | 徐州.大吴变/1号主 | 14.66       | 10千伏I段母线   | 1       | 7400          | 5475.37       |
| 新电线      | 10        | 600      | D5000维护 | 149.18     | 2022-02-28 | 24.86   | 轻载   | 4690.6      | 0          | 徐州.杨新变/1号主 | 27.11       | 10千伏I段母线   | 36      | 7145          | 4690.6        |
| 杜翥129线   | 10        | 578.4    | D5000维护 | 9.85       | 2022-02-28 | 1.7     | 轻载   | 6841.92     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏II段母线  | 0       |               | 6841.92       |
| 吴塘线      | 10        | 485      | 经验值     | 261.48     | 2022-02-28 | 53.91   | 中载   | 1351.31     | 0          | 徐州.吴闸变/2号主 | 17.22       | 10千伏II段母线  | 32      | 11615         | 1351.31       |
| 坝世线      | 10        | 462      | D5000维护 | 97.76      | 2022-03-01 | 21.16   | 轻载   | 3908.08     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏V段母线   | 11      | 7025          | 3908.08       |
| 古安117线   | 10        | 462      | D5000维护 | 99.49      | 2022-03-01 | 21.53   | 轻载   | 3878.12     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏I段母线   | 10      | 7750          | 3878.12       |
| 惠院二线     | 10        | 252      | D5000维护 | 32.31      | 2022-03-01 | 12.82   | 轻载   | 2495.64     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏II段母线  | 0       |               | 2495.64       |
| 七雀线      | 10        | 595      | D5000维护 | 125.69     | 2022-03-01 | 21.12   | 轻载   | 5036.83     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏IV段母线  | 5       | 3200          | 5036.83       |
| 升都线      | 10        | 595      | D5000维护 | 68.56      | 2022-03-01 | 11.52   | 轻载   | 6026.32     | 0          | 徐州.升辉变/#3主 | 70.41       | 10千伏VI段母线  | 8       | 7980          | 6026.32       |
| 升郭线      | 10        | 595      | D5000维护 | 210.94     | 2022-03-01 | 35.45   | 轻载   | 3560.3      | 0          | 徐州.升辉变/#1主 | 74.84       | 10千伏I段母线   | 102     | 48225         | 3560.3        |
| 升茂线      | 10        | 595      | D5000维护 | 101.96     | 2022-03-01 | 17.14   | 轻载   | 5447.83     | 0          | 徐州.升辉变/#1主 | 74.84       | 10千伏I段母线   | 10      | 6980          | 5447.83       |
| 石酒11K线   | 10        | 485      | 经验值     | 91.43      | 2022-03-01 | 18.85   | 轻载   | 4296.57     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏I段母线   | 0       |               | 4296.57       |
| 杜杰二126线  | 10        | 660      | D5000维护 | 173.23     | 2022-03-01 | 26.25   | 轻载   | 5001.5      | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏II段母线  | 11      | 10335         | 5001.5        |
| 庙文13A线   | 10        | 660      | D5000维护 | 72.51      | 2022-03-01 | 10.99   | 轻载   | 6745.97     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏III段母线 | 10      | 6980          | 6745.97       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 圩子158线   | 10        | 485      | 经验值     | 232.76     | 2022-03-01 | 47.99   | 轻载   | 1848.74     | 0          | 徐州.戴圩变/3号主 | 35.98       | 戴圩变/3号主变 | 14      | 19430         | 1848.74       |
| 檀农114线   | 10        | 595      | D5000维护 | 148.38     | 2022-03-01 | 24.94   | 轻载   | 4643.84     | 0          | 徐州.檀山变/2号主 | 21.03       | 10千伏Ⅱ段母线 | 29      | 5020          | 4643.84       |
| 惠院一113线  | 10        | 500      | D5000维护 | 66.67      | 2022-03-02 | 13.33   | 轻载   | 4907.28     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4907.28       |
| 统城三线     | 10        | 350      | D5000维护 | 43.24      | 2022-03-02 | 12.35   | 轻载   | 3494.48     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3494.48       |
| 杨辰二线     | 10        | 500      | D5000维护 | 1.47       | 2022-03-02 | 0.29    | 轻载   | 6036.54     | 0          | 江苏.杨台变/#4主 | 116.37      | 10千伏Ⅷ段母线 | 0       |               | 6036.54       |
| 玉溪线      | 10        | 595      | D5000维护 | 1.47       | 2022-03-02 | 0.25    | 轻载   | 7188.32     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 30            | 7188.32       |
| 戴园二105线  | 10        | 500      | D5000维护 | 67.7       | 2022-03-02 | 13.54   | 轻载   | 4889.44     | 0          | 徐州.戴庄变/1号主 | 21.7        | 10千伏Ⅰ段母线 | 16      | 5180          | 4889.44       |
| 沙楼120线   | 10        | 485      | 经验值     | 299.96     | 2022-03-02 | 61.85   | 中载   | 684.83      | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏Ⅱ段母线 | 51      | 21085         | 684.83        |
| 徐发124线   | 10        | 425      | D5000维护 | 2.19       | 2022-03-02 | 0.52    | 轻载   | 5114.77     | 0          | 徐州.徐沙河变/1号 | 34.06       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5114.77       |
| 徐开114线   | 10        | 425      | D5000维护 | 2.2        | 2022-03-02 | 0.52    | 轻载   | 5114.6      | 0          | 徐州.徐沙河变/1号 | 34.06       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5114.6        |
| 徐园1线112线 | 10        | 550      | D5000维护 | 0.79       | 2022-03-02 | 0.14    | 轻载   | 6654.52     | 0          | 徐州.徐沙河变/1号 | 34.06       | 10千伏Ⅰ段母线 | 14      | 5830          | 6654.52       |
| 马丁130线   | 10        | 595      | D5000维护 | 127.62     | 2022-03-02 | 21.45   | 轻载   | 5003.4      | 0          | 徐州.马坡变/1号主 | 33.07       | 10千伏Ⅲ段母线 | 52      | 15035         | 5003.4        |
| 周尚113线   | 10        | 595      | D5000维护 | 173.64     | 2022-03-02 | 29.18   | 轻载   | 4206.34     | 0          | 徐州.周庙变/1号主 | 16          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4206.34       |
| 石新111线   | 10        | 480      | D5000维护 | 116.74     | 2022-03-02 | 24.32   | 轻载   | 3797.58     | 0          | 徐州.石洞变/3号主 | 33.62       | 10千伏Ⅴ段母线 | 88      | 23780         | 3797.58       |
| 大酒线      | 10        | 150      | D5000维护 | 18.37      | 2022-03-03 | 12.25   | 轻载   | 1500.43     | 0          | 徐州.大庙变/2号主 | 13.24       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1500.43       |
| 佟德线      | 10        | 500      | D5000维护 | 6.2        | 2022-03-03 | 1.24    | 轻载   | 5954.62     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 0       |               | 5954.62       |
| 夏韩108线   | 10        | 560      | D5000维护 | 119.91     | 2022-03-03 | 21.41   | 轻载   | 4712.6      | 0          |            |             |          | 0       |               | 4712.6        |
| 夏桥107线   | 10        | 560      | D5000维护 | 119.91     | 2022-03-03 | 21.41   | 轻载   | 4712.6      | 0          |            |             |          | 0       |               | 4712.6        |
| 汉公线      | 10        | 600      | D5000维护 | 287.12     | 2022-03-03 | 47.85   | 轻载   | 2301.48     | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2301.48       |
| 栖新线      | 10        | 600      | D5000维护 | 92.29      | 2022-03-03 | 15.38   | 轻载   | 5675.94     | 0          | 徐州.栖山变/1号主 | 34.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 41      | 9590          | 5675.94       |
| 魏冯108线   | 10        | 150      | D5000维护 | 42.3       | 2022-03-03 | 28.2    | 轻载   | 1085.96     | 0          | 徐州.魏庙变/2号主 | 8.99        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1085.96       |
| 八单136线   | 10        | 485      | 经验值     | 171.88     | 2022-03-03 | 35.44   | 轻载   | 2903.18     | 0          | 徐州.八义集变/2号 | 36.72       | 10千伏Ⅲ段母线 | 36      | 8750          | 2903.18       |
| 坊东157线   | 10        | 485      | 经验值     | 150.71     | 2022-03-03 | 31.07   | 轻载   | 3269.84     | 0          | 徐州.坊上变/2号主 | 26.99       | 10千伏Ⅴ段母线 | 43      | 19940         | 3269.84       |
| 凌闸133线   | 10        | 550      | D5000维护 | 173.59     | 2022-03-03 | 31.56   | 轻载   | 3661.62     | 0          | 徐州.凌城变/1号主 | 31          | 10千伏Ⅲ段母线 | 77      | 20795         | 3661.62       |
| 利矿121线   | 10        | 595      | D5000维护 | 152.52     | 2022-03-03 | 25.63   | 轻载   | 4572.13     | 0          | 徐州.利国变/1号主 | 43.15       | 10千伏Ⅰ段母线 | 36      | 7090          | 4572.13       |
| 新热Ⅱ129线  | 10        | 560      | D5000维护 | 0.1        | 2022-03-03 | 0.02    | 轻载   | 6787.71     | 0          | 徐州.新沂变/1号主 | 22.57       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6787.71       |
| 彭轴线      | 10        | 595      | D5000维护 | 0.72       | 2022-03-04 | 0.12    | 轻载   | 7201.31     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 2400          | 7201.31       |
| 佟雅13G线   | 10        | 485      | 经验值     | 31.73      | 2022-03-04 | 6.54    | 轻载   | 5330.58     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 0       |               | 5330.58       |
| 滨河线      | 10        | 485      | 经验值     | 120.11     | 2022-03-04 | 24.76   | 轻载   | 3799.83     | 0          | 徐州.滨城变/2号主 | 36.92       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3799.83       |
| 头环线      | 10        | 600      | D5000维护 | 131.84     | 2022-03-04 | 21.97   | 轻载   | 4990.93     | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏Ⅱ段母线 | 5       | 21910         | 4990.93       |
| 宋产11F线   | 10        | 485      | 经验值     | 403.14     | 2022-03-04 | 83.12   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.大宋变/1号主 | 65.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 10      | 2480          | 0             |
| 檀留112线   | 10        | 490      | D5000维护 | 119.84     | 2022-03-04 | 24.46   | 轻载   | 3865.13     | 0          | 徐州.檀山变/2号主 | 21.03       | 10千伏Ⅱ段母线 | 8       | 8375          | 3865.13       |
| 大李线      | 10        | 595      | D5000维护 | 94.57      | 2022-03-05 | 15.89   | 轻载   | 5575.83     | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 31.74       | 10千伏Ⅰ段母线 | 163     | 48351         | 5575.83       |
| 刘水西125线  | 10        | 525      | D5000维护 | 163.4      | 2022-03-05 | 31.12   | 轻载   | 3535.01     | 0          | 徐州.刘湾变/#2主 | 22.45       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3535.01       |
| 拾金线      | 10        | 595      | D5000维护 | 141.93     | 2022-03-05 | 23.85   | 轻载   | 4755.55     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 4755.55       |
| 夹楚115线   | 10        | 300      | D5000维护 | 274.2      | 2022-03-05 | 91.4    | 重载   | 0           | 0          | 徐州.夹河变/1号主 | 30.28       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 高工225线   | 20        | 595      | D5000维护 | 345.05     | 2022-03-05 | 57.99   | 中载   | 2475.03     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 20千伏Ⅰ段母线 | 5       | 6300          | 2475.03       |
| 王小113线   | 10        | 560      | D5000维护 | 35.17      | 2022-03-05 | 6.28    | 轻载   | 6180.3      | 0          | 徐州.王庄变/1号主 | 32.78       | 10千伏Ⅰ段母线 | 4       | 1265          | 6180.3        |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 庞楼120线   | 10        | 485      | 经验值     | 10.38      | 2022-03-06 | 2.14    | 轻载   | 5700.36     | 0          | 徐州.庞庄变/2号主 | 40          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5700.36       |
| 七污线      | 10        | 300      | D5000维护 | 1.56       | 2022-03-06 | 0.52    | 轻载   | 3610.18     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3610.18       |
| 佟晶二线     | 10        | 300      | D5000维护 | 0.82       | 2022-03-06 | 0.27    | 轻载   | 3623        | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 2       | 200           | 3623          |
| 仙石117线   | 10        | 485      | 经验值     | 0.29       | 2022-03-06 | 0.06    | 轻载   | 5875.12     | 0          | 徐州.仙桃变/1号主 | 30.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5875.12       |
| 响家线      | 10        | 595      | D5000维护 | 98.44      | 2022-03-06 | 16.54   | 轻载   | 5508.8      | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 17      | 7305          | 5508.8        |
| 青泉二124线  | 10        | 595      | D5000维护 | 8.39       | 2022-03-06 | 1.41    | 轻载   | 7068.47     | 0          | 徐州.青山泉变/2号 | 20.26       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7068.47       |
| 新蒋线      | 10        | 600      | D5000维护 | 282.74     | 2022-03-06 | 47.12   | 轻载   | 2377.34     | 0          | 徐州.杨新变/2号主 | 21.19       | 10千伏Ⅱ段母线 | 45      | 8075          | 2377.34       |
| 八园128线   | 10        | 485      | 经验值     | 116        | 2022-03-06 | 23.92   | 轻载   | 3871.02     | 0          | 徐州.八义集变/1号 | 21.32       | 10千伏Ⅱ段母线 | 35      | 10785         | 3871.02       |
| 周豆115线   | 10        | 595      | D5000维护 | 81.96      | 2022-03-06 | 13.77   | 轻载   | 5794.23     | 0          | 徐州.周庙变/1号主 | 16          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5794.23       |
| 石特139线   | 10        | 485      | 经验值     | 255.94     | 2022-03-07 | 52.77   | 中载   | 1447.26     | 0          | 徐州.石桥变/3号主 | 22.74       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 1447.26       |
| 仙马118线   | 10        | 595      | D5000维护 | 210.15     | 2022-03-07 | 35.32   | 轻载   | 3573.98     | 0          | 徐州.仙桃变/1号主 | 30.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3573.98       |
| 仙永116线   | 10        | 485      | 经验值     | 2.53       | 2022-03-07 | 0.52    | 轻载   | 5836.32     | 0          | 徐州.仙桃变/1号主 | 30.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5836.32       |
| 祥邻线112线  | 10        | 485      | 经验值     | 2          | 2022-03-07 | 0.41    | 轻载   | 5845.5      | 0          | 徐州.祥和变/1号主 | 39.85       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5845.5        |
| 安刘线      | 10        | 600      | D5000维护 | 286.18     | 2022-03-07 | 47.7    | 轻载   | 2317.76     | 0          | 徐州.安国变/2号主 | 29.8        | 10千伏Ⅳ段母线 | 64      | 13695         | 2317.76       |
| 栖霞线      | 10        | 600      | D5000维护 | 72.66      | 2022-03-07 | 12.11   | 轻载   | 6015.93     | 0          | 徐州.栖霞变/2号主 | 31.72       | 10千伏Ⅱ段母线 | 23      | 6110          | 6015.93       |
| 汤工二线     | 10        | 600      | D5000维护 | 1.37       | 2022-03-07 | 0.23    | 轻载   | 7250.67     | 0          | 徐州.汤沐变/1号主 | 14.1        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7250.67       |
| 汤工一线     | 10        | 600      | D5000维护 | 107.81     | 2022-03-07 | 17.97   | 轻载   | 5407.13     | 0          | 徐州.汤沐变/1号主 | 14.1        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5407.13       |
| 圩尼113线   | 10        | 485      | 经验值     | 90.21      | 2022-03-07 | 18.6    | 轻载   | 4317.7      | 0          | 徐州.戴圩变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4317.7        |
| 黄龙117线   | 10        | 100      | D5000维护 | 69.69      | 2022-03-07 | 69.69   | 中载   | 5.37        | 0          | 徐州.黄桥变/1号主 | 5.16        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5.37          |
| 夹华132线   | 10        | 200      | D5000维护 | 80.8       | 2022-03-07 | 40.4    | 轻载   | 1025.34     | 0          | 徐州.夹河变/2号主 | 13.81       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 1025.34       |
| 马时线      | 10        | 624      | D5000维护 | 45.6       | 2022-03-07 | 7.31    | 轻载   | 6775.58     | 0          | 江苏.马陵山变/3号 | 120.71      | 10千伏Ⅵ段母线 | 27      | 8650          | 6775.58       |
| 沐粮122线   | 10        | 576      | D5000维护 | 53.64      | 2022-03-07 | 9.31    | 轻载   | 6054.38     | 0          | 徐州.沐东变/2号主 | 11.11       | 10千伏Ⅱ段母线 | 33      | 9515          | 6054.38       |
| 新东线      | 10        | 600      | D5000维护 | 120.04     | 2022-03-08 | 20.01   | 轻载   | 5195.31     | 0          | 徐州.杨新变/2号主 | 21.19       | 10千伏Ⅱ段母线 | 20      | 4010          | 5195.31       |
| 杜安125线   | 10        | 660      | D5000维护 | 11.39      | 2022-03-08 | 1.73    | 轻载   | 7804.57     | 0          | 徐州.杜村变/1号主 | 35.89       | 10千伏Ⅱ段母线 | 8       | 5830          | 7804.57       |
| 新工103线   | 10        | 605      | D5000维护 | 384.22     | 2022-03-08 | 63.51   | 中载   | 680.33      | 0          | 徐州.新集变/2号主 | 15.98       | 10千伏Ⅰ段母线 | 104     | 25050         | 680.33        |
| 联南126线   | 10        | 550      | D5000维护 | 378.64     | 2022-03-08 | 68.84   | 中载   | 110.16      | 0          | 徐州.联群变/1号主 | 25.93       | 10千伏Ⅱ段母线 | 57      | 19925         | 110.16        |
| 周申123线   | 10        | 595      | D5000维护 | 264.42     | 2022-03-08 | 44.44   | 轻载   | 2634.03     | 0          | 徐州.周庙变/2号主 | 16          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2634.03       |
| 茶网线      | 10        | 595      | D5000维护 | 151.88     | 2022-03-09 | 25.53   | 轻载   | 4583.22     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏Ⅴ段母线 | 3       | 2500          | 4583.22       |
| 惠香135线   | 10        | 595      | D5000维护 | 174.95     | 2022-03-09 | 29.4    | 轻载   | 4183.65     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅲ段母线 | 33      | 29795         | 4183.65       |
| 七孔线      | 10        | 595      | D5000维护 | 15.72      | 2022-03-09 | 2.64    | 轻载   | 6941.51     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅰ段母线 | 4       | 1600          | 6941.51       |
| 玉九二.165线 | 10        | 485      | 经验值     | 75.6       | 2022-03-09 | 15.59   | 轻载   | 4570.75     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 4570.75       |
| 凤智133线   | 10        | 485      | 经验值     | 3.96       | 2022-03-09 | 0.82    | 轻载   | 5811.55     | 0          | 徐州.凤城变/2号主 | 36.89       | 10千伏Ⅲ段母线 | 5       | 24330         | 5811.55       |
| 师宋110线   | 10        | 485      | 经验值     | 110.27     | 2022-03-09 | 22.74   | 轻载   | 3970.26     | 0          | 徐州.师寨变/2号主 | 4.63        | 10千伏Ⅱ段母线 | 63      | 19240         | 3970.26       |
| 徐镇12C线   | 10        | 485      | 经验值     | 318.54     | 2022-03-09 | 65.68   | 中载   | 363.03      | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 363.03        |
| 汴城线      | 10        | 595      | D5000维护 | 74.18      | 2022-03-09 | 12.47   | 轻载   | 5928.98     | 0          | 徐州.汴塘变/2号主 | 16.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 4       | 3350          | 5928.98       |
| 孟李线      | 10        | 75       | D5000维护 | 20.89      | 2022-03-09 | 27.85   | 轻载   | 547.49      | 0          | 徐州.孟庄变/1号主 | 4.53        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 547.49        |
| 惠站线      | 10        | 595      | D5000维护 | 162.11     | 2022-03-10 | 27.25   | 轻载   | 4406.03     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4406.03       |
| 绿淮线      | 10        | 560      | D5000维护 | 94.23      | 2022-03-10 | 16.83   | 轻载   | 5157.38     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5157.38       |

| 线路名称   | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变         |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|--------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|        |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称   | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 汉华线    | 10        | 1000     | D5000维护 | 195.2      | 2022-03-10 | 19.52   | 轻载   | 8743.14     | 0          | 徐州.汉城变/2号主   | 33.31       | 10千伏Ⅳ段母线 | 15      | 9640          | 8743.14       |
| 墩炮131线 | 10        | 485      | 经验值     | 167.8      | 2022-03-10 | 34.6    | 轻载   | 2973.84     | 0          | 徐州.墩集变/2号主   | 30.44       | 10千伏Ⅲ段母线 | 7       | 12310         | 2973.84       |
| 位沙线    | 10        | 595      | D5000维护 | 101.3      | 2022-03-10 | 17.03   | 轻载   | 5459.26     | 0          | 江苏.位庄变/2号主   | 110.77      | 10千伏Ⅳ段母线 | 33      | 10025         | 5459.26       |
| 茶庵线    | 10        | 595      | D5000维护 | 91.06      | 2022-03-11 | 15.3    | 轻载   | 5636.62     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主   | 84.59       | 10千伏Ⅵ段母线 | 7       | 5630          | 5636.62       |
| 仙彭110线 | 10        | 485      | 经验值     | 482.9      | 2022-03-11 | 99.57   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.仙桃变/1号主   | 30.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 凤凯147线 | 10        | 485      | 经验值     | 106.2      | 2022-03-11 | 21.9    | 轻载   | 4040.76     | 0          | 徐州.凤城变/2号主   | 36.89       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 4040.76       |
| 沛柳线    | 10        | 400      | D5000维护 | 164.35     | 2022-03-11 | 41.09   | 轻载   | 2003.06     | 0          | 徐州.沛县变/1号主   | 44.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2003.06       |
| 墩春133线 | 10        | 485      | 经验值     | 290.4      | 2022-03-11 | 59.88   | 中载   | 850.41      | 0          | 徐州.墩集变/2号主   | 30.44       | 10千伏Ⅲ段母线 | 1       | 8000          | 850.41        |
| 庙青144线 | 10        | 660      | D5000维护 | 130.24     | 2022-03-11 | 19.73   | 轻载   | 5746.08     | 0          | 徐州.二庙变/2号主   | 41.58       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5746.08       |
| 土山107线 | 10        | 451.2    | D5000维护 | 194.7      | 2022-03-11 | 43.15   | 轻载   | 2098.14     | 0          | 徐州.土山变/1号主   | 34.44       | 10千伏Ⅰ段母线 | 45      | 10745         | 2098.14       |
| 圩场166线 | 10        | 485      | 经验值     | 3.85       | 2022-03-11 | 0.79    | 轻载   | 5813.46     | 0          | 徐州.戴圩变/3号主   | 35.98       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5813.46       |
| 堤棕线    | 10        | 595      | D5000维护 | 4.4        | 2022-03-12 | 0.74    | 轻载   | 7137.57     | 0          | 徐州.堤北变/#1主   | 39.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 800           | 7137.57       |
| 九港线    | 10        | 420      | D5000维护 | 47.13      | 2022-03-12 | 11.22   | 轻载   | 4275.79     | 0          | 徐州.九里变/35kV2 | 8.08        | 10千伏Ⅱ段母线 | 18      | 10000         | 4275.79       |
| 佟程线    | 10        | 595      | D5000维护 | 145.51     | 2022-03-12 | 24.46   | 轻载   | 4693.55     | 0          | 徐州.佟村变/3号主   | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 28      | 19260         | 4693.55       |
| 佟玺线    | 10        | 595      | D5000维护 | 147.31     | 2022-03-12 | 24.76   | 轻载   | 4662.37     | 0          | 徐州.佟村变/1号主   | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 0       |               | 4662.37       |
| 徐水119线 | 10        | 485      | 经验值     | 348.04     | 2022-03-12 | 71.76   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.徐楼变/1号主   | 28.9        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 0             |
| 富工155线 | 10        | 600      | D5000维护 | 282.3      | 2022-03-12 | 47.05   | 轻载   | 2384.96     | 0          | 徐州.富山变/3号主   | 32.83       | 10千伏Ⅴ段母线 | 8       | 960           | 2384.96       |
| 大马线    | 10        | 595      | D5000维护 | 421.52     | 2022-03-12 | 70.84   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.大庙变/2号主   | 18.76       | 10千伏Ⅱ段母线 | 52      | 16120         | 0             |
| 双徐114线 | 10        | 485      | 经验值     | 145.27     | 2022-03-12 | 29.95   | 轻载   | 3364.06     | 0          | 徐州.双塘变/1号主   | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3364.06       |
| 王水113线 | 10        | 480      | D5000维护 | 142.03     | 2022-03-12 | 29.59   | 轻载   | 3359.56     | 0          | 徐州.王楼变/2号主   | 7.99        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3359.56       |
| 杨鑫三线   | 10        | 1950     | D5000维护 | 1519.79    | 2022-03-13 | 77.94   | 重载   | 0           | 0          | 江苏.杨台变/#1主   | 124.64      | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 0             |
| 歌粮121线 | 10        | 600      | D5000维护 | 152.08     | 2022-03-13 | 25.35   | 轻载   | 4640.37     | 0          | 徐州.歌风变/2号主   | 40          | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4640.37       |
| 宋彭12C线 | 10        | 485      | 经验值     | 171.78     | 2022-03-13 | 35.42   | 轻载   | 2904.91     | 0          | 徐州.大宋变/2号主   | 27.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 31      | 9590          | 2904.91       |
| 土源124线 | 10        | 485      | 经验值     | 220.03     | 2022-03-13 | 45.37   | 轻载   | 2069.22     | 0          | 徐州.土山变/2号主   | 33.1        | 10千伏Ⅱ段母线 | 2       |               | 2069.22       |
| 丁雅126线 | 10        | 485      | 经验值     | 29.85      | 2022-03-14 | 6.15    | 轻载   | 5363.14     | 0          | 江苏.丁楼变/1号主   | 83.81       | 10千伏2段母线 | 0       |               | 5363.14       |
| 贺翡157线 | 10        | 595      | D5000维护 | 27.42      | 2022-03-14 | 4.61    | 轻载   | 6738.87     | 0          | 江苏.贺村变/1号主   | 63.49       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6738.87       |
| 惠环线    | 10        | 485      | 经验值     | 119.91     | 2022-03-14 | 24.72   | 轻载   | 3803.3      | 0          | 徐州.惠民变/#3主   | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3803.3        |
| 风达114线 | 10        | 485      | 经验值     | 32.23      | 2022-03-14 | 6.65    | 轻载   | 5321.92     | 0          | 徐州.凤城变/1号主   | 29.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 4       | 13980         | 5321.92       |
| 风德136线 | 10        | 485      | 经验值     | 135.72     | 2022-03-14 | 27.98   | 轻载   | 3529.47     | 0          | 徐州.凤城变/2号主   | 36.89       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 3529.47       |
| 议驰133线 | 10        | 485      | 经验值     | 213.22     | 2022-03-14 | 43.96   | 轻载   | 2187.17     | 0          | 徐州.议堂变/2号主   | 36.72       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 2187.17       |
| 徐德154线 | 10        | 550      | D5000维护 | 2.81       | 2022-03-14 | 0.51    | 轻载   | 6619.53     | 0          | 徐州.徐沙河变/1号   | 34.06       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6619.53       |
| 滨矿125线 | 10        | 600      | D5000维护 | 40.41      | 2022-03-14 | 6.74    | 轻载   | 6574.5      | 0          | 徐州.滨湖变/1号主   | 20.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 34      | 9015          | 6574.5        |
| 王石118线 | 10        | 560      | D5000维护 | 107        | 2022-03-14 | 19.11   | 轻载   | 4936.2      | 0          | 徐州.王庄变/2号主   | 12.14       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4936.2        |
| 卓墨233线 | 20        | 576      | D5000维护 | 26.01      | 2022-03-14 | 4.52    | 轻载   | 13065.86    | 0          | 徐州.卓窑变/3号主   | 72.92       | 20千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 13065.86      |
| 大集11F线 | 10        | 485      | 经验值     | 3.34       | 2022-03-15 | 0.69    | 轻载   | 5822.29     | 0          |              |             |          | 0       |               | 5822.29       |
| 贺医一线   | 10        | 462      | D5000维护 | 1.15       | 2022-03-15 | 0.25    | 轻载   | 5581.37     | 0          | 江苏.贺村变/1号主   | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5581.37       |
| 响泰134线 | 10        | 485      | 经验值     | 12.3       | 2022-03-15 | 2.54    | 轻载   | 5667.1      | 0          | 徐州.响山变/3号主   | 31.11       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5667.1        |
| 玉雅164线 | 10        | 595      | D5000维护 | 71.21      | 2022-03-15 | 11.97   | 轻载   | 5980.42     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主   | 31.13       | 10千伏Ⅵ段母线 | 10      | 8000          | 5980.42       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 焦府142线  | 10        | 595      | D5000维护 | 43.98      | 2022-03-15 | 7.39    | 轻载   | 6452.05     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 6452.05       |
| 柳塔116线  | 10        | 364      | D5000维护 | 80.51      | 2022-03-15 | 22.12   | 轻载   | 3018.7      | 0          | 徐州.柳泉变/2号主 | 5.04        | 柳泉变/2号主变 | 4       | 1860          | 3018.7        |
| 马西117线  | 10        | 595      | D5000维护 | 71.17      | 2022-03-15 | 11.96   | 轻载   | 5981.12     | 0          | 徐州.马山变/1号主 | 22.18       | 10千伏Ⅰ段母线 | 42      | 10715         | 5981.12       |
| 黑工113线  | 10        | 560      | D5000维护 | 359.65     | 2022-03-15 | 64.22   | 中载   | 560.3       | 0          | 徐州.黑埠变/1号主 | 24.16       | 10千伏Ⅰ段母线 | 10      | 3650          | 560.3         |
| 墨工135线  | 10        | 576      | D5000维护 | 350.9      | 2022-03-15 | 60.92   | 中载   | 905.84      | 0          | 徐州.墨河变/1号主 | 50.73       | 10千伏Ⅲ段母线 | 9       | 9850          | 905.84        |
| 钟药二232线 | 20        | 600      | D5000维护 | 52.03      | 2022-03-15 | 8.67    | 轻载   | 12746.48    | 0          | 徐州.钟吾变/2号主 | 74.2        | 20千伏Ⅲ段母线 | 2       | 17250         | 12746.48      |
| 卓康四线239 | 20        | 576      | D5000维护 | 26.37      | 2022-03-15 | 4.58    | 轻载   | 13053.39    | 0          | 徐州.卓窑变/3号主 | 72.92       | 20千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 13053.39      |
| 黄朱111线  | 10        | 364      | D5000维护 | 0.18       | 2022-03-16 | 0.05    | 轻载   | 4410.02     | 0          | 徐州.大黄山变/1号 | 45.83       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4410.02       |
| 惠大120线  | 10        | 300      | D5000维护 | 119.38     | 2022-03-16 | 39.79   | 轻载   | 1569.54     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1569.54       |
| 七菁线     | 10        | 595      | D5000维护 | 82.94      | 2022-03-16 | 13.94   | 轻载   | 5777.26     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅴ段母线 | 13      | 9320          | 5777.26       |
| 佟开线     | 10        | 595      | D5000维护 | 407.89     | 2022-03-16 | 68.55   | 中载   | 149.13      | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 7       | 24254         | 149.13        |
| 楼邹线     | 10        | 300      | D5000维护 | 64.65      | 2022-03-16 | 21.55   | 轻载   | 2517.46     | 0          | 徐州.鹿楼变/1号主 | 34.37       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2517.46       |
| 周中线     | 10        | 200      | D5000维护 | 106.26     | 2022-03-16 | 53.13   | 中载   | 584.38      | 0          | 徐州.周庄变/1号主 | 30.57       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 584.38        |
| 河船121线  | 10        | 578.4    | D5000维护 | 170.16     | 2022-03-16 | 29.42   | 轻载   | 4065.35     | 0          | 徐州.河湾变/1号主 | 67.07       | 10千伏Ⅱ段母线 | 61      | 7675          | 4065.35       |
| 山民123线  | 10        | 425      | D5000维护 | 3.41       | 2022-03-16 | 0.8     | 轻载   | 5093.64     | 0          | 徐州.山水变/2号主 | 37.9        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5093.64       |
| 茶工线     | 10        | 595      | D5000维护 | 1.76       | 2022-03-17 | 0.3     | 轻载   | 7183.3      | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 7183.3        |
| 茶中线     | 10        | 595      | D5000维护 | 1.76       | 2022-03-17 | 0.3     | 轻载   | 7183.3      | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 7183.3        |
| 大安线     | 10        | 574      | D5000维护 | 347.52     | 2022-03-17 | 60.54   | 中载   | 940.13      | 0          | 徐州.大庙变/2号主 | 13.24       | 10千伏Ⅱ段母线 | 112     | 32430         | 940.13        |
| 惠悦线     | 10        | 595      | D5000维护 | 132.92     | 2022-03-17 | 22.34   | 轻载   | 4911.61     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 4911.61       |
| 升茂二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 1.76       | 2022-03-17 | 0.3     | 轻载   | 7183.3      | 0          | 徐州.升辉变/#3主 | 70.41       | 10千伏Ⅴ段母线 | 1       | 2000          | 7183.3        |
| 佟矿线     | 10        | 595      | D5000维护 | 217.08     | 2022-03-17 | 36.48   | 轻载   | 3453.95     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 5       | 9000          | 3453.95       |
| 统龙139线  | 10        | 595      | D5000维护 | 26.38      | 2022-03-17 | 4.43    | 轻载   | 6756.88     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 6756.88       |
| 西淮线西锦一  | 10        | 595      | D5000维护 | 160.18     | 2022-03-17 | 26.92   | 轻载   | 4439.46     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 48      | 32075         | 4439.46       |
| 南污11K线  | 10        | 300      | D5000维护 | 124.75     | 2022-03-17 | 41.58   | 轻载   | 1476.53     | 0          | 徐州.南郊变/1号主 | 29.52       | 南郊变/1号主变 | 0       |               | 1476.53       |
| 纪开112线  | 10        | 528      | D5000维护 | 326.76     | 2022-03-17 | 61.89   | 中载   | 741.99      | 0          | 徐州.纪集变/2号主 | 37.38       | 10千伏Ⅱ段母线 | 59      | 15170         | 741.99        |
| 开柏109线  | 10        | 528      | D5000维护 | 311.28     | 2022-03-17 | 58.95   | 中载   | 1010.1      | 0          | 徐州.开发区变/2号 | 4           | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1010.1        |
| 墨升111线  | 10        | 576      | D5000维护 | 114.2      | 2022-03-17 | 19.83   | 轻载   | 5005.48     | 0          | 徐州.墨河变/1号主 | 50.73       | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 8555          | 5005.48       |
| 新开103线  | 10        | 528      | D5000维护 | 311.58     | 2022-03-17 | 59.01   | 中载   | 1004.91     | 0          | 徐州.开发区变/2号 | 4           | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1004.91       |
| 新开134线  | 10        | 600      | D5000维护 | 302.66     | 2022-03-17 | 50.44   | 中载   | 2032.33     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 2032.33       |
| 惠工一149线 | 10        | 485      | 经验值     | 38.92      | 2022-03-18 | 8.02    | 轻载   | 5206.05     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5206.05       |
| 徐鹏124线  | 10        | 595      | D5000维护 | 264.5      | 2022-03-18 | 44.45   | 轻载   | 2632.64     | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2632.64       |
| 庙京12C线  | 10        | 660      | D5000维护 | 119.43     | 2022-03-18 | 18.1    | 轻载   | 5933.31     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5933.31       |
| 庙铁135线  | 10        | 600      | D5000维护 | 119.48     | 2022-03-18 | 19.91   | 轻载   | 5205.01     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5205.01       |
| 铁管126线  | 10        | 480      | D5000维护 | 175.91     | 2022-03-18 | 36.65   | 轻载   | 2772.76     | 0          | 徐州.铁富变/2号主 | 35.22       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2772.76       |
| 开工104线  | 10        | 400      | D5000维护 | 336.01     | 2022-03-18 | 84      | 重载   | 0           | 0          | 徐州.开发区变/2号 | 4           | 10千伏Ⅱ段母线 | 87      | 32432         | 0             |
| 沈开110线  | 10        | 528      | D5000维护 | 334.92     | 2022-03-18 | 63.43   | 中载   | 600.66      | 0          | 徐州.开发区变/2号 | 4           | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 600.66        |
| 沈开119线  | 10        | 800      | D5000维护 | 340.2      | 2022-03-18 | 42.52   | 轻载   | 3806.94     | 0          | 徐州.沈马变/2号主 | 27.31       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 3806.94       |
| 惠龙一109线 | 10        | 462      | D5000维护 | 119.74     | 2022-03-19 | 25.92   | 轻载   | 3527.39     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3527.39       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 惠绿三131线  | 10        | 500      | D5000维护 | 119.74     | 2022-03-19 | 23.95   | 轻载   | 3988.1      | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 3988.1        |
| 绿环线绿颂线   | 10        | 595      | D5000维护 | 273.74     | 2022-03-19 | 46.01   | 轻载   | 2472.6      | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏Ⅰ段母线 | 80      | 67645         | 2472.6        |
| 彭嘉线      | 10        | 595      | D5000维护 | 67.44      | 2022-03-19 | 11.33   | 轻载   | 6045.72     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅰ段母线 | 21      | 14960         | 6045.72       |
| 统惠六线     | 10        | 462      | D5000维护 | 208.14     | 2022-03-19 | 45.05   | 轻载   | 1996.3      | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅱ段母线 | 17      | 8680          | 1996.3        |
| 仙紫112线   | 10        | 485      | 经验值     | 0.24       | 2022-03-19 | 0.05    | 轻载   | 5875.98     | 0          | 徐州.仙桃变/1号主 | 30.95       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5875.98       |
| 杨林线      | 10        | 100      | D5000维护 | 23.92      | 2022-03-19 | 23.92   | 轻载   | 798.11      | 0          | 江苏.杨台变/#3主 | 100.69      | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 798.11        |
| 敬农129线   | 10        | 600      | D5000维护 | 139.63     | 2022-03-19 | 23.27   | 轻载   | 4856.01     | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4856.01       |
| 吴天线      | 10        | 485      | 经验值     | 0.08       | 2022-03-19 | 0.02    | 轻载   | 5878.75     | 0          | 徐州.吴闸变/1号主 | 11.87       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5878.75       |
| 方宝133线   | 10        | 300      | D5000维护 | 46.8       | 2022-03-19 | 15.6    | 轻载   | 2826.62     | 0          | 徐州.方杨变/1号主 | 31.59       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 2826.62       |
| 黑阳117线   | 10        | 560      | D5000维护 | 276.89     | 2022-03-19 | 49.44   | 轻载   | 1993.71     | 0          | 徐州.黑埠变/1号主 | 24.16       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 1993.71       |
| 坝绿五113线  | 10        | 595      | D5000维护 | 84.22      | 2022-03-20 | 14.15   | 轻载   | 5755.09     | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 20      | 17200         | 5755.09       |
| 堤华线      | 10        | 595      | D5000维护 | 42.2       | 2022-03-20 | 7.09    | 轻载   | 6482.88     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅰ段母线 | 9       | 6900          | 6482.88       |
| 七滨二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 46.11      | 2022-03-20 | 7.75    | 轻载   | 6415.15     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅲ段母线 | 7       | 4920          | 6415.15       |
| 商场线      | 10        | 595      | D5000维护 | 19.51      | 2022-03-20 | 3.28    | 轻载   | 6875.87     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅴ段母线 | 11      | 6861          | 6875.87       |
| 石林110线   | 10        | 485      | 经验值     | 68.1       | 2022-03-20 | 14.04   | 轻载   | 4700.65     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4700.65       |
| 西星线      | 10        | 595      | D5000维护 | 127.82     | 2022-03-20 | 21.48   | 轻载   | 4999.94     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 西郊变/#2主变 | 15      | 11660         | 4999.94       |
| 玉悦线      | 10        | 595      | D5000维护 | 17.58      | 2022-03-20 | 2.95    | 轻载   | 6909.29     | 0          | 徐州.玉潭变/3号主 | 31.13       | 10千伏Ⅴ段母线 | 7       | 4510          | 6909.29       |
| 沙名一151线  | 10        | 485      | 经验值     | 74.14      | 2022-03-20 | 15.29   | 轻载   | 4596.04     | 0          | 徐州.沙园变/1号主 | 15.4        | 10千伏Ⅴ段母线 | 11      | 7860          | 4596.04       |
| 顺康108线   | 10        | 485      | 经验值     | 272.35     | 2022-03-20 | 56.15   | 中载   | 1163.04     | 0          | 徐州.顺河变/2号主 | 20.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 14      | 8650          | 1163.04       |
| 泉山线      | 10        | 231      | D5000维护 | 73.49      | 2022-03-20 | 31.81   | 轻载   | 1527.8      | 0          | 徐州.泉河变/1号主 | 5.48        | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 10945         | 1527.8        |
| 头邦线      | 10        | 600      | D5000维护 | 54.49      | 2022-03-20 | 9.08    | 轻载   | 6330.63     | 0          | 徐州.头堡变/1号主 | 41.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 19      | 14090         | 6330.63       |
| 五荣线      | 10        | 600      | D5000维护 | 12.74      | 2022-03-20 | 2.12    | 轻载   | 7053.74     | 0          | 徐州.五段变/1号主 | 15.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7053.74       |
| 庙苏132线   | 10        | 660      | D5000维护 | 26.98      | 2022-03-20 | 4.09    | 轻载   | 7534.55     | 0          | 徐州.二庙变/2号主 | 41.58       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 7534.55       |
| 双徐1线122线 | 10        | 550      | D5000维护 | 3.34       | 2022-03-20 | 0.61    | 轻载   | 6610.35     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6610.35       |
| 焦国11H线   | 10        | 462      | D5000维护 | 178.87     | 2022-03-20 | 38.72   | 轻载   | 2503.26     | 0          | 徐州.焦山变/1号主 | 28.29       | 10千伏Ⅰ段母线 | 26      | 26250         | 2503.26       |
| 坝郭线      | 10        | 300      | D5000维护 | 18.29      | 2022-03-21 | 6.1     | 轻载   | 3320.42     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅱ段母线 | 3       | 2330          | 3320.42       |
| 坝尚线      | 10        | 595      | D5000维护 | 112        | 2022-03-21 | 18.82   | 轻载   | 5273.94     | 0          | 徐州.小坝山变/2号 | 24.84       | 10千伏Ⅵ段母线 | 12      | 7960          | 5273.94       |
| 堤滨线      | 10        | 462      | D5000维护 | 39.56      | 2022-03-21 | 8.56    | 轻载   | 4916.11     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅲ段母线 | 17      | 12940         | 4916.11       |
| 堤晶线      | 10        | 595      | D5000维护 | 41.32      | 2022-03-21 | 6.94    | 轻载   | 6498.12     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏Ⅳ段母线 | 7       | 5600          | 6498.12       |
| 堤铜线      | 10        | 462      | D5000维护 | 143.3      | 2022-03-21 | 31.02   | 轻载   | 3119.33     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅱ段母线 | 40      | 21010         | 3119.33       |
| 堤烟线      | 10        | 595      | D5000维护 | 137.14     | 2022-03-21 | 23.05   | 轻载   | 4838.52     | 0          | 徐州.堤北变/#1主 | 39.17       | 10千伏Ⅱ段母线 | 27      | 14720         | 4838.52       |
| 贺保161线   | 10        | 595      | D5000维护 | 108.28     | 2022-03-21 | 18.2    | 轻载   | 5338.37     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5338.37       |
| 贺美120线   | 10        | 595      | D5000维护 | 88.93      | 2022-03-21 | 14.95   | 轻载   | 5673.51     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 23      | 16470         | 5673.51       |
| 贺庭线贺窗线   | 10        | 595      | D5000维护 | 151.59     | 2022-03-21 | 25.48   | 轻载   | 4588.24     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 23      | 28970         | 4588.24       |
| 贺星线      | 10        | 462      | D5000维护 | 60.44      | 2022-03-21 | 13.08   | 轻载   | 4554.47     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 12      | 7325          | 4554.47       |
| 花龙二线     | 10        | 600      | D5000维护 | 32.44      | 2022-03-21 | 5.41    | 轻载   | 6712.54     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 5       | 3660          | 6712.54       |
| 花龙一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 45.37      | 2022-03-21 | 7.63    | 轻载   | 6427.97     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 7       | 5460          | 6427.97       |
| 花元线      | 10        | 525      | D5000维护 | 125.1      | 2022-03-21 | 23.83   | 轻载   | 4198.37     | 0          | 徐州.花园变/2号主 | 21.21       | 10千伏Ⅱ段母线 | 22      | 18215         | 4198.37       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 黄夏线     | 10        | 595      | D5000维护 | 272.35     | 2022-03-21 | 45.77   | 轻载   | 2496.68     | 0          | 徐州.大黄山变/2号 | 31.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 64      | 28605         | 2496.68       |
| 惠龙三147线 | 10        | 485      | 经验值     | 128.88     | 2022-03-21 | 26.57   | 轻载   | 3647.94     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3647.94       |
| 惠网线     | 10        | 175      | D5000维护 | 111.82     | 2022-03-21 | 63.9    | 中载   | 184.98      | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 184.98        |
| 开乐线     | 10        | 462      | D5000维护 | 97.03      | 2022-03-21 | 21      | 轻载   | 3920.73     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅲ段母线 | 35      | 16240         | 3920.73       |
| 开西线     | 10        | 462      | D5000维护 | 78.75      | 2022-03-21 | 17.05   | 轻载   | 4237.34     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏Ⅱ段母线 | 38      | 18650         | 4237.34       |
| 开杏线开山线  | 10        | 595      | D5000维护 | 148.36     | 2022-03-21 | 24.93   | 轻载   | 4644.18     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏Ⅱ段母线 | 28      | 19150         | 4644.18       |
| 开元二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 57.13      | 2022-03-21 | 9.6     | 轻载   | 6224.29     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅳ段母线 | 18      | 10155         | 6224.29       |
| 开元一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 73.65      | 2022-03-21 | 12.38   | 轻载   | 5938.16     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏Ⅰ段母线 | 19      | 11560         | 5938.16       |
| 开悦二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 47.64      | 2022-03-21 | 8.01    | 轻载   | 6388.66     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏Ⅳ段母线 | 18      | 13050         | 6388.66       |
| 开悦一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 52.21      | 2022-03-21 | 8.77    | 轻载   | 6309.5      | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏Ⅰ段母线 | 18      | 13050         | 6309.5        |
| 奎中12A线  | 10        | 595      | D5000维护 | 34.45      | 2022-03-21 | 5.79    | 轻载   | 6617.11     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 13      | 10560         | 6617.11       |
| 绿城三线绿紫  | 10        | 595      | D5000维护 | 151.55     | 2022-03-21 | 25.47   | 轻载   | 4588.93     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅲ段母线 | 29      | 21840         | 4588.93       |
| 绿华一线绿平  | 10        | 595      | D5000维护 | 170.89     | 2022-03-21 | 28.72   | 轻载   | 4253.97     | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅲ段母线 | 37      | 33880         | 4253.97       |
| 彭华152线  | 10        | 595      | D5000维护 | 59.43      | 2022-03-21 | 9.99    | 轻载   | 6184.45     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 6184.45       |
| 彭锦151线  | 10        | 595      | D5000维护 | 138.2      | 2022-03-21 | 23.23   | 轻载   | 4820.16     | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 4820.16       |
| 彭郡162线  | 10        | 595      | D5000维护 | 87.74      | 2022-03-21 | 14.75   | 轻载   | 5694.12     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5694.12       |
| 彭美153线  | 10        | 595      | D5000维护 | 73.85      | 2022-03-21 | 12.41   | 轻载   | 5934.7      | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5934.7        |
| 彭绣161线  | 10        | 595      | D5000维护 | 6.68       | 2022-03-21 | 1.12    | 轻载   | 7098.08     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 7098.08       |
| 七道线     | 10        | 595      | D5000维护 | 121.6      | 2022-03-21 | 20.44   | 轻载   | 5107.67     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5107.67       |
| 七管线     | 10        | 595      | D5000维护 | 148.57     | 2022-03-21 | 24.97   | 轻载   | 4640.55     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 4640.55       |
| 七绿线     | 10        | 595      | D5000维护 | 106.97     | 2022-03-21 | 17.98   | 轻载   | 5361.06     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅲ段母线 | 16      | 12395         | 5361.06       |
| 桥院二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 45.7       | 2022-03-21 | 7.62    | 轻载   | 6482.88     | 0          | 徐州.庆云桥变/2号 | 25.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 6482.88       |
| 桥院一线    | 10        | 600      | D5000维护 | 105.3      | 2022-03-21 | 17.55   | 轻载   | 5450.6      | 0          | 徐州.庆云桥变/1号 | 20.62       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5450.6        |
| 商和线     | 10        | 595      | D5000维护 | 292.46     | 2022-03-21 | 49.15   | 轻载   | 2148.37     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅵ段母线 | 62      | 31615         | 2148.37       |
| 石美136线  | 10        | 485      | 经验值     | 35.1       | 2022-03-21 | 7.24    | 轻载   | 5272.21     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5272.21       |
| 拾代线     | 10        | 595      | D5000维护 | 62.58      | 2022-03-21 | 10.52   | 轻载   | 6129.89     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅰ段母线 | 20      | 15200         | 6129.89       |
| 拾科二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 122.7      | 2022-03-21 | 20.62   | 轻载   | 5088.62     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅱ段母线 | 27      | 19810         | 5088.62       |
| 拾科线     | 10        | 595      | D5000维护 | 199.86     | 2022-03-21 | 33.59   | 轻载   | 3752.2      | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅰ段母线 | 32      | 23965         | 3752.2        |
| 苏海线苏天七  | 10        | 595      | D5000维护 | 49.23      | 2022-03-21 | 8.27    | 轻载   | 6361.12     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 24      | 18110         | 6361.12       |
| 苏兰一线苏兰  | 10        | 595      | D5000维护 | 116.57     | 2022-03-21 | 19.59   | 轻载   | 5194.79     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 31      | 23275         | 5194.79       |
| 苏天二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 84.92      | 2022-03-21 | 14.15   | 轻载   | 5803.59     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅲ段母线 | 21      | 14670         | 5803.59       |
| 苏天一109线 | 10        | 600      | D5000维护 | 119.38     | 2022-03-21 | 19.9    | 轻载   | 5206.74     | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 20      | 15180         | 5206.74       |
| 苏鑫线苏天六  | 10        | 595      | D5000维护 | 130.99     | 2022-03-21 | 22.02   | 轻载   | 4945.03     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 24      | 21380         | 4945.03       |
| 苏智线苏场线  | 10        | 595      | D5000维护 | 103.91     | 2022-03-21 | 17.46   | 轻载   | 5414.06     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 26      | 26205         | 5414.06       |
| 佟美线     | 10        | 595      | D5000维护 | 98.06      | 2022-03-21 | 16.48   | 轻载   | 5515.38     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 10千伏Ⅴ段母线 | 32      | 17040         | 5515.38       |
| 佟茨线     | 10        | 300      | D5000维护 | 34.03      | 2022-03-21 | 11.34   | 轻载   | 3047.8      | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 0       |               | 3047.8        |
| 佟置线     | 10        | 595      | D5000维护 | 57.82      | 2022-03-21 | 9.72    | 轻载   | 6212.34     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 15      | 10770         | 6212.34       |
| 统百线     | 10        | 595      | D5000维护 | 198.29     | 2022-03-21 | 33.33   | 轻载   | 3779.4      | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅱ段母线 | 34      | 23270         | 3779.4        |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 统国二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 147.28     | 2022-03-21 | 24.75   | 轻载   | 4662.89     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 26      | 17400         | 4662.89       |
| 统路线      | 10        | 595      | D5000维护 | 403.8      | 2022-03-21 | 67.87   | 中载   | 219.96      | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏Ⅱ段母线 | 87      | 26610         | 219.96        |
| 吴翠二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 59.4       | 2022-03-21 | 9.98    | 轻载   | 6184.97     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 8       | 7650          | 6184.97       |
| 吴翠一线     | 10        | 595      | D5000维护 | 85.92      | 2022-03-21 | 14.44   | 轻载   | 5725.65     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 8       | 8450          | 5725.65       |
| 吴花二线     | 10        | 525      | D5000维护 | 81.72      | 2022-03-21 | 15.57   | 轻载   | 4949.71     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 7       | 7900          | 4949.71       |
| 吴花一线     | 10        | 525      | D5000维护 | 71.76      | 2022-03-21 | 13.67   | 轻载   | 5122.22     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 7       | 7900          | 5122.22       |
| 吴卡二线     | 10        | 425      | D5000维护 | 91.92      | 2022-03-21 | 21.63   | 轻载   | 3560.65     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 14      | 10145         | 3560.65       |
| 西翠线      | 10        | 595      | D5000维护 | 70.15      | 2022-03-21 | 11.79   | 轻载   | 5998.78     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5998.78       |
| 西康二线     | 10        | 462      | D5000维护 | 61.89      | 2022-03-21 | 13.4    | 轻载   | 4529.35     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅳ段母线 | 7       | 5730          | 4529.35       |
| 西天线      | 10        | 595      | D5000维护 | 94.07      | 2022-03-21 | 15.81   | 轻载   | 5584.49     | 0          | 徐州.西郊变/#1主 | 18.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 20      | 18860         | 5584.49       |
| 西尊154线   | 10        | 595      | D5000维护 | 34.64      | 2022-03-21 | 5.82    | 轻载   | 6613.82     | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅱ段母线 | 8       | 7890          | 5230          |
| 响滨线      | 10        | 595      | D5000维护 | 53.91      | 2022-03-21 | 9.06    | 轻载   | 6280.06     | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 7       | 5000          | 6280.06       |
| 玉天线      | 10        | 595      | D5000维护 | 109.89     | 2022-03-21 | 18.47   | 轻载   | 5310.49     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 84      | 38230         | 5310.49       |
| 翟本线      | 10        | 392      | D5000维护 | 15.04      | 2022-03-21 | 3.84    | 轻载   | 4492.12     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4492.12       |
| 翟科线      | 10        | 595      | D5000维护 | 203.91     | 2022-03-21 | 34.27   | 轻载   | 3682.06     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 46      | 29790         | 3682.06       |
| 翟泉二线翟永   | 10        | 525      | D5000维护 | 107.81     | 2022-03-21 | 20.54   | 轻载   | 4497.83     | 0          | 徐州.翟山变/#2主 | 43.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 24      | 12940         | 4497.83       |
| 翟泉一线翟永   | 10        | 525      | D5000维护 | 79.1       | 2022-03-21 | 15.07   | 轻载   | 4995.09     | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 14      | 8070          | 4995.09       |
| 单蒋110线   | 10        | 485      | 经验值     | 114.54     | 2022-03-21 | 23.62   | 轻载   | 3896.31     | 0          | 徐州.单楼变/2号主 | 12.59       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3896.31       |
| 丰盛124线   | 10        | 600      | D5000维护 | 40.81      | 2022-03-21 | 6.8     | 轻载   | 6567.57     | 0          | 徐州.丰县变/2号主 | 26.04       | 10千伏Ⅱ段母线 | 6       | 4800          | 6567.57       |
| 郭安119线   | 10        | 455      | D5000维护 | 87.63      | 2022-03-21 | 19.26   | 轻载   | 3998.67     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅰ段母线 | 40      | 24510         | 3998.67       |
| 郭鼎二137线  | 10        | 455      | D5000维护 | 247.3      | 2022-03-21 | 54.35   | 中载   | 1233.18     | 0          | 徐州.郭楼变/2号主 | 22.95       | 10千伏Ⅲ段母线 | 17      | 12370         | 1233.18       |
| 郭鼎一148线  | 10        | 600      | D5000维护 | 56.71      | 2022-03-21 | 9.45    | 轻载   | 6292.18     | 0          | 徐州.郭楼变/2号主 | 22.95       | 10千伏Ⅳ段母线 | 14      | 10520         | 6292.18       |
| 郭融135线   | 10        | 600      | D5000维护 | 46.51      | 2022-03-21 | 7.75    | 轻载   | 6468.85     | 0          | 徐州.郭楼变/2号主 | 22.95       | 10千伏Ⅲ段母线 | 21      | 16630         | 6468.85       |
| 郭新126线   | 10        | 455      | D5000维护 | 219.18     | 2022-03-21 | 48.17   | 轻载   | 1720.22     | 0          | 徐州.郭楼变/1号主 | 42.97       | 10千伏Ⅱ段母线 | 67      | 42340         | 1720.22       |
| 马一线      | 10        | 200      | D5000维护 | 0.4        | 2022-03-21 | 0.2     | 轻载   | 2417.87     | 0          |            |             | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2417.87       |
| 夏开二线     | 10        | 595      | D5000维护 | 416        | 2022-03-21 | 69.92   | 中载   | 8.66        | 0          | 徐州.夏桥变/#2主 | 10.37       | 10千伏Ⅱ段母线 | 57      | 74980         | 8.66          |
| 杏凰线      | 10        | 485      | 经验值     | 125.4      | 2022-03-21 | 25.86   | 轻载   | 3708.21     | 0          | 徐州.大杏沃变/1号 | 43.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3708.21       |
| 范安一线     | 10        | 600      | D5000维护 | 80.86      | 2022-03-21 | 13.48   | 轻载   | 5873.9      | 0          | 徐州.范庄变/2号主 | 33.17       | 10千伏Ⅲ段母线 | 24      | 21640         | 5873.9        |
| 范江线      | 10        | 600      | D5000维护 | 53.09      | 2022-03-21 | 8.85    | 轻载   | 6354.88     | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏Ⅰ段母线 | 7       | 8400          | 6354.88       |
| 范屯二线     | 10        | 600      | D5000维护 | 117.77     | 2022-03-21 | 19.63   | 轻载   | 5234.62     | 0          | 徐州.范庄变/2号主 | 33.17       | 10千伏Ⅳ段母线 | 33      | 17760         | 5234.62       |
| 范屯三线     | 10        | 600      | D5000维护 | 74.36      | 2022-03-21 | 12.39   | 轻载   | 5986.48     | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏Ⅰ段母线 | 31      | 17385         | 5986.48       |
| 范屯一线     | 10        | 600      | D5000维护 | 86.13      | 2022-03-21 | 14.36   | 轻载   | 5782.63     | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏Ⅱ段母线 | 21      | 11720         | 5782.63       |
| 汉邦线      | 10        | 600      | D5000维护 | 149.98     | 2022-03-21 | 25      | 轻载   | 4676.75     | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏Ⅱ段母线 | 29      | 20380         | 4676.75       |
| 敬泵11C线   | 10        | 200      | D5000维护 | 1.07       | 2022-03-21 | 0.54    | 轻载   | 2406.27     | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2406.27       |
| 龙邵线      | 10        | 600      | D5000维护 | 260.05     | 2022-03-21 | 43.34   | 轻载   | 2770.33     | 0          | 徐州.龙北变/3号主 | 46.55       | 10千伏Ⅵ段母线 | 78      | 18605         | 2770.33       |
| 双巨1线126线 | 10        | 425      | D5000维护 | 39.27      | 2022-03-21 | 9.24    | 轻载   | 4472.54     | 0          | 徐州.双沟变/1号主 | 14.18       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4472.54       |
| 徐刘1线     | 10        | 600      | D5000维护 | 226.98     | 2022-03-21 | 37.83   | 轻载   | 3343.11     | 0          | 徐州.徐沙河变/1号 | 34.06       | 10千伏Ⅰ段母线 | 13      | 7595          | 3343.11       |
| 高成一127线  | 10        | 595      | D5000维护 | 106.22     | 2022-03-21 | 17.85   | 轻载   | 5374.05     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏Ⅰ段母线 | 49      | 18235         | 5374.05       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线         | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |              |         |               |               |
| 高电一117线 | 10        | 595      | D5000维护 | 108.45     | 2022-03-21 | 18.23   | 轻载   | 5335.43     | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5335.43       |
| 南环二123线 | 10        | 595      | D5000维护 | 137.81     | 2022-03-21 | 23.16   | 轻载   | 4826.91     | 0          | 徐州.南郊变/1号主 | 29.52       | 10千伏 II 段母线  | 23      | 15700         | 4826.91       |
| 南矿127线  | 10        | 462      | D5000维护 | 117.66     | 2022-03-21 | 25.47   | 轻载   | 3563.42     | 0          | 徐州.南郊变/2号主 | 25.98       | 南郊变/2号主变     | 0       |               | 3563.42       |
| 檀明116线  | 10        | 525      | D5000维护 | 347        | 2022-03-21 | 66.1    | 中载   | 355.06      | 0          | 徐州.檀山变/2号主 | 21.03       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 355.06        |
| 易安线     | 10        | 595      | D5000维护 | 13.36      | 2022-03-21 | 2.25    | 轻载   | 6982.38     | 0          | 江苏.易城变/1号主 | 107.83      | 10千伏 I 段母线   | 6       | 4120          | 6982.38       |
| 易环二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 42.54      | 2022-03-21 | 7.15    | 轻载   | 6476.99     | 0          | 江苏.易城变/1号主 | 107.83      | 10千伏 III 段母线 | 40      | 32310         | 6476.99       |
| 易荟133线  | 10        | 595      | D5000维护 | 35.51      | 2022-03-21 | 5.97    | 轻载   | 6598.75     | 0          | 江苏.易城变/1号主 | 107.83      | 10千伏 III 段母线 | 20      | 17280         | 6598.75       |
| 王灌104线  | 10        | 480      | D5000维护 | 73.65      | 2022-03-21 | 15.34   | 轻载   | 4543.9      | 0          | 徐州.王楼变/2号主 | 7.99        | 10千伏 II 段母线  | 53      | 15680         | 4543.9        |
| 钟星245线  | 20        | 384      | D5000维护 | 14.77      | 2022-03-21 | 3.85    | 轻载   | 8799.6      | 0          | 徐州.钟吾变/2号主 | 74.2        | 20千伏 IV 段母线  | 0       |               | 8799.6        |
| 复锦线     | 10        | 525      | D5000维护 | 45.19      | 2022-03-22 | 8.61    | 轻载   | 5582.41     | 0          | 徐州.复兴变/#1主 | 12.08       | 10千伏 I 段母线   | 6       | 4000          | 5582.41       |
| 惠工二线    | 10        | 525      | D5000维护 | 196.69     | 2022-03-22 | 37.46   | 轻载   | 2958.43     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 2958.43       |
| 奎健140线  | 10        | 200      | D5000维护 | 61.35      | 2022-03-22 | 30.68   | 轻载   | 1362.22     | 0          | 徐州.奎山变/2号主 | 36.84       | 10千伏 IV 段母线  | 0       |               | 1362.22       |
| 彭镇165线  | 10        | 595      | D5000维护 | 92.31      | 2022-03-22 | 15.51   | 轻载   | 5614.97     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏 VI 段母线  | 0       |               | 5614.97       |
| 石卡116线  | 10        | 485      | 经验值     | 151.12     | 2022-03-22 | 31.16   | 轻载   | 3262.74     | 0          | 徐州.石桥变/1号主 | 40          | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3262.74       |
| 石医132线  | 10        | 485      | 经验值     | 95.15      | 2022-03-22 | 19.62   | 轻载   | 4232.14     | 0          |            |             |              | 0       |               | 4232.14       |
| 统城一线    | 10        | 385      | D5000维护 | 43.38      | 2022-03-22 | 11.27   | 轻载   | 3916.4      | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3916.4        |
| 统潘线     | 10        | 595      | D5000维护 | 35.14      | 2022-03-22 | 5.91    | 轻载   | 6605.16     | 0          | 徐州.统一变/1号主 | 17.79       | 10千伏 I 段母线   | 29      | 10055         | 6605.16       |
| 吴花四线    | 10        | 595      | D5000维护 | 55.32      | 2022-03-22 | 9.3     | 轻载   | 6255.64     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏 IV 段母线  | 6       | 5000          | 6255.64       |
| 吴梅线     | 10        | 525      | D5000维护 | 17.88      | 2022-03-22 | 3.41    | 轻载   | 6055.42     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏 II 段母线  | 4       | 2000          | 6055.42       |
| 玉澜116线  | 10        | 485      | 经验值     | 10.26      | 2022-03-22 | 2.12    | 轻载   | 5702.44     | 0          | 徐州.玉潭变/1号主 | 72.42       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 5702.44       |
| 敬阁117线  | 10        | 600      | D5000维护 | 70.8       | 2022-03-22 | 11.8    | 轻载   | 6048.14     | 0          | 徐州.敬安变/2号主 | 50.4        | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 6048.14       |
| 沛啤线     | 10        | 100      | D5000维护 | 80.27      | 2022-03-22 | 80.27   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.沛县变/1号主 | 44.91       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 0             |
| 栖主线     | 10        | 600      | D5000维护 | 347.88     | 2022-03-22 | 57.98   | 中载   | 1249.12     | 0          | 徐州.栖山变/2号主 | 31.72       | 10千伏 III 段母线 | 96      | 24305         | 1249.12       |
| 马东115线  | 10        | 595      | D5000维护 | 72.97      | 2022-03-22 | 12.26   | 轻载   | 5949.94     | 0          | 徐州.马山变/1号主 | 22.18       | 10千伏 I 段母线   | 18      | 5470          | 5949.94       |
| 黑马119线  | 10        | 485      | 经验值     | 296.33     | 2022-03-22 | 61.1    | 中载   | 747.7       | 0          | 徐州.黑埠变/1号主 | 24.16       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 747.7         |
| 纪西二116线 | 10        | 485      | 经验值     | 48.3       | 2022-03-22 | 9.96    | 轻载   | 5043.58     | 0          | 徐州.纪集变/2号主 | 37.38       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 5043.58       |
| 新化131线  | 10        | 600      | D5000维护 | 0.24       | 2022-03-22 | 0.04    | 轻载   | 7270.24     | 0          | 徐州.新沂变/2号主 | 29.46       | 10千伏 III 段母线 | 0       |               | 7270.24       |
| 河西111线  | 10        | 485      | 经验值     | 138.29     | 2022-03-23 | 28.51   | 轻载   | 3484.96     | 0          | 徐州.不老河变/1号 | 31.66       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3484.96       |
| 开环线     | 10        | 595      | D5000维护 | 151        | 2022-03-23 | 25.38   | 轻载   | 4598.46     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏 IV 段母线  | 63      | 28270         | 4598.46       |
| 新方线     | 10        | 595      | D5000维护 | 6.74       | 2022-03-23 | 1.13    | 轻载   | 7097.04     | 0          | 徐州.新桥变/3号主 | 33.72       | 10千伏 V 段母线   | 11      | 7660          | 7097.04       |
| 新雅155线  | 10        | 485      | 经验值     | 4.4        | 2022-03-23 | 0.91    | 轻载   | 5803.93     | 0          | 徐州.新桥变/3号主 | 33.72       | 10千伏 V 段母线   | 0       |               | 5803.93       |
| 奚贾线     | 10        | 600      | D5000维护 | 404.22     | 2022-03-23 | 67.37   | 中载   | 273.31      | 0          | 徐州.奚阁变/1号主 | 22.49       | 10千伏 I 段母线   | 94      | 19035         | 273.31        |
| 宋祁11E线  | 10        | 485      | 经验值     | 253.01     | 2022-03-23 | 52.17   | 中载   | 1498.01     | 0          | 徐州.大宋变/1号主 | 65.49       | 10千伏 I 段母线   | 72      | 20355         | 1498.01       |
| 岚庄线     | 10        | 330      | D5000维护 | 0.7        | 2022-03-23 | 0.21    | 轻载   | 3988.8      | 0          | 徐州.岚山变/1号主 | 11.03       | 10千伏 II 段母线  | 0       |               | 3988.8        |
| 徐天117线  | 10        | 425      | D5000维护 | 119.73     | 2022-03-23 | 28.17   | 轻载   | 3078.98     | 0          | 徐州.徐沙河变/1号 | 34.06       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 3078.98       |
| 焦滕133线  | 10        | 595      | 手工维护值   | 246.62     | 2022-03-23 | 41.45   | 轻载   | 2942.32     | 0          | 徐州.焦山变/2号主 | 73.46       | 10千伏 III 段母线 | 59      | 23780         | 2942.32       |
| 棋专109线  | 10        | 550      | D5000维护 | 320.12     | 2022-03-23 | 58.2    | 中载   | 1123.72     | 0          | 徐州.棋盘变/1号主 | 37.46       | 10千伏 I 段母线   | 36      | 10015         | 1123.72       |
| 河青110线  | 10        | 485      | 经验值     | 245.43     | 2022-03-24 | 50.6    | 中载   | 1629.29     | 0          | 徐州.不老河变/1号 | 31.66       | 10千伏 I 段母线   | 0       |               | 1629.29       |

| 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|          |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 河纬125线   | 10        | 485      | 经验值     | 263.22     | 2022-03-24 | 54.27   | 中载   | 1321.17     | 0          | 徐州.不老河变/1号 | 31.66       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 1321.17       |
| 贺丰167线   | 10        | 595      | D5000维护 | 157.13     | 2022-03-24 | 26.41   | 轻载   | 4492.29     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 4492.29       |
| 沙源108线   | 10        | 62       | D5000维护 | 5.5        | 2022-03-24 | 8.87    | 轻载   | 656.43      | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 656.43        |
| 姚古132线   | 10        | 550      | D5000维护 | 164        | 2022-03-24 | 29.82   | 轻载   | 3827.72     | 0          | 徐州.姚集变/2号主 | 12.14       | 10千伏Ⅲ母线  | 34      | 13685         | 3827.72       |
| 利宽113线   | 10        | 560      | D5000维护 | 251.28     | 2022-03-24 | 44.87   | 轻载   | 2437.27     | 0          | 徐州.利国变/1号主 | 43.15       | 10千伏Ⅰ段母线 | 85      | 25241         | 2437.27       |
| 神江124线   | 10        | 560      | D5000维护 | 229.68     | 2022-03-24 | 41.01   | 轻载   | 2811.38     | 0          | 徐州.神山变/2号主 | 26.63       | 10千伏Ⅱ段母线 | 74      | 24170         | 2811.38       |
| 古建143线   | 10        | 462      | D5000维护 | 119.88     | 2022-03-25 | 25.95   | 轻载   | 3524.97     | 0          | 徐州.古彭变/2号主 | 45.12       | 10千伏Ⅳ段母线 | 34      | 16545         | 3524.97       |
| 河工112线   | 10        | 485      | 经验值     | 207.09     | 2022-03-25 | 42.7    | 轻载   | 2293.34     | 0          | 徐州.不老河变/1号 | 31.66       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 2293.34       |
| 河园124线   | 10        | 485      | 经验值     | 434.28     | 2022-03-25 | 89.54   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.不老河变/1号 | 31.66       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 0             |
| 花河一线     | 10        | 462      | D5000维护 | 43.48      | 2022-03-25 | 9.41    | 轻载   | 4848.21     | 0          | 徐州.花园变/1号主 | 28.03       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4848.21       |
| 惠海线      | 10        | 485      | 经验值     | 114.29     | 2022-03-25 | 23.56   | 轻载   | 3900.64     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 惠民变/#3主变 | 0       |               | 3900.64       |
| 绿海线      | 10        | 595      | D5000维护 | 110.23     | 2022-03-25 | 18.53   | 轻载   | 5304.6      | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5304.6        |
| 七文线      | 10        | 595      | D5000维护 | 39.82      | 2022-03-25 | 6.69    | 轻载   | 6524.1      | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅳ段母线 | 1       | 30            | 6524.1        |
| 佟九11E线   | 10        | 485      | 经验值     | 20.69      | 2022-03-25 | 4.27    | 轻载   | 5521.79     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 佟村变/1号主变 | 0       |               | 5521.79       |
| 徐工二.125线 | 10        | 595      | D5000维护 | 371.76     | 2022-03-25 | 62.48   | 中载   | 774.9       | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 774.9         |
| 歌许111线   | 10        | 600      | D5000维护 | 2.68       | 2022-03-25 | 0.45    | 轻载   | 7227.98     | 0          | 徐州.歌风变/1号主 | 40          | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7227.98       |
| 奚徐一线     | 10        | 600      | D5000维护 | 9.38       | 2022-03-25 | 1.56    | 轻载   | 7111.94     | 0          | 徐州.奚阁变/1号主 | 22.49       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7111.94       |
| 秦园134线   | 10        | 600      | D5000维护 | 3.47       | 2022-03-25 | 0.58    | 轻载   | 7214.3      | 0          | 徐州.秦庄变/2号主 | 47.71       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 7214.3        |
| 柳工113线   | 10        | 364      | D5000维护 | 119.71     | 2022-03-25 | 32.89   | 轻载   | 2339.76     | 0          | 徐州.柳泉变/1号主 | 5.73        | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 1600          | 2339.76       |
| 纪华103线   | 10        | 480      | D5000维护 | 215.5      | 2022-03-25 | 44.9    | 轻载   | 2087.06     | 0          | 徐州.纪集变/1号主 | 27.94       | 10千伏Ⅰ段母线 | 53      | 17240         | 2087.06       |
| 惠都123线   | 10        | 462      | D5000维护 | 119.56     | 2022-03-26 | 25.88   | 轻载   | 3530.51     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 3530.51       |
| 惠福121线   | 10        | 595      | D5000维护 | 119.74     | 2022-03-26 | 20.12   | 轻载   | 5139.88     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 17      | 33940         | 5139.88       |
| 首工一113线  | 10        | 500      | D5000维护 | 80.88      | 2022-03-26 | 16.18   | 轻载   | 4661.16     | 0          | 徐州.首羡变/1号主 | 19.6        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4661.16       |
| 徐金117线   | 10        | 595      | D5000维护 | 86.49      | 2022-03-26 | 14.54   | 轻载   | 5715.77     | 0          | 徐州.徐楼变/1号主 | 28.9        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5715.77       |
| 范水二线     | 10        | 200      | D5000维护 | 101.95     | 2022-03-26 | 50.98   | 中载   | 659.03      | 0          | 徐州.范庄变/2号主 | 33.17       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 659.03        |
| 墨瓦113线   | 10        | 576      | D5000维护 | 73         | 2022-03-26 | 12.67   | 轻载   | 5719.06     | 0          | 徐州.墨河变/1号主 | 50.73       | 10千伏Ⅰ段母线 | 16      | 4965          | 5719.06       |
| 河韩123线   | 10        | 485      | 经验值     | 127.97     | 2022-03-27 | 26.39   | 轻载   | 3663.7      | 0          | 徐州.不老河变/1号 | 31.66       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3663.7        |
| 贺大线      | 10        | 462      | D5000维护 | 24.71      | 2022-03-27 | 5.35    | 轻载   | 5173.31     | 0          | 江苏.贺村变/2号主 | 74.83       | 10千伏Ⅱ段母线 | 4       | 3200          | 5173.31       |
| 惠市一153线  | 10        | 485      | 经验值     | 119.91     | 2022-03-27 | 24.72   | 轻载   | 3803.3      | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3803.3        |
| 拾安线      | 10        | 595      | D5000维护 | 21.98      | 2022-03-27 | 3.69    | 轻载   | 6833.09     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 6833.09       |
| 祥坝线160线  | 10        | 485      | 经验值     | 1          | 2022-03-27 | 0.21    | 轻载   | 5862.82     | 0          | 徐州.祥和变/1号主 | 39.85       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5862.82       |
| 祥腾线152线  | 10        | 485      | 经验值     | 1          | 2022-03-27 | 0.21    | 轻载   | 5862.82     | 0          | 徐州.祥和变/1号主 | 39.85       | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5862.82       |
| 祥泽线122线  | 10        | 485      | 经验值     | 1          | 2022-03-27 | 0.21    | 轻载   | 5862.82     | 0          | 徐州.祥和变/1号主 | 39.85       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5862.82       |
| 单晟109线   | 10        | 485      | 经验值     | 241.25     | 2022-03-27 | 49.74   | 轻载   | 1701.69     | 0          | 徐州.单楼变/1号主 | 8.95        | 10千伏Ⅰ段母线 | 2       | 4000          | 1701.69       |
| 宋楼108线   | 10        | 400      | D5000维护 | 88.59      | 2022-03-27 | 22.15   | 轻载   | 3315.22     | 0          | 徐州.宋楼变/2号主 | 13          | 10千伏Ⅱ段母线 | 95      | 35295         | 3315.22       |
| 徐肖122线   | 10        | 595      | D5000维护 | 234.04     | 2022-03-27 | 39.33   | 轻载   | 3160.21     | 0          | 徐州.徐楼变/2号主 | 27.71       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3160.21       |
| 八石105线   | 10        | 443.3    | D5000维护 | 126.86     | 2022-03-27 | 28.62   | 轻载   | 3177.35     | 0          | 徐州.八路变/1号主 | 5.14        | 10千伏Ⅰ段母线 | 71      | 15670         | 3177.35       |
| 凤工112线   | 10        | 485      | 经验值     | 72.75      | 2022-03-27 | 15      | 轻载   | 4620.11     | 0          | 徐州.风云变/1号主 | 10.05       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4620.11       |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线        | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |             |         |               |               |
| 坝连线     | 10        | 300      | D5000维护 | 31.12      | 2022-03-28 | 10.37   | 轻载   | 3098.2      | 0          | 徐州.小坝山变/1号 | 29.8        | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3098.2        |
| 奎开113线  | 10        | 595      | D5000维护 | 104.59     | 2022-03-28 | 17.58   | 轻载   | 5402.28     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 I 段母线  | 1       | 6100          | 5402.28       |
| 刘统114线  | 10        | 400      | D5000维护 | 73.06      | 2022-03-28 | 18.26   | 轻载   | 3584.2      | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3584.2        |
| 滨都线     | 10        | 600      | D5000维护 | 144.76     | 2022-03-28 | 24.13   | 轻载   | 4767.16     | 0          | 徐州.滨城变/1号主 | 37.51       | 10千伏 I 段母线  | 9       | 5750          | 4767.16       |
| 滨环二线    | 10        | 600      | D5000维护 | 128.02     | 2022-03-28 | 21.34   | 轻载   | 5057.09     | 0          | 徐州.滨城变/1号主 | 37.51       | 10千伏 I 段母线  | 10      | 12280         | 5057.09       |
| 滨润线     | 10        | 600      | D5000维护 | 167.88     | 2022-03-28 | 27.98   | 轻载   | 4366.72     | 0          | 徐州.滨城变/1号主 | 37.51       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 4366.72       |
| 范华线     | 10        | 600      | D5000维护 | 509.53     | 2022-03-28 | 84.92   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.范庄变/1号主 | 33.3        | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 0             |
| 汉都线     | 10        | 600      | D5000维护 | 157.56     | 2022-03-28 | 26.26   | 轻载   | 4545.46     | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏III段母线  | 0       |               | 4545.46       |
| 汉矿一线    | 10        | 1000     | D5000维护 | 105.2      | 2022-03-28 | 10.52   | 轻载   | 10301.94    | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏 II 段母线 | 17      | 11390         | 10301.94      |
| 孔灌线     | 10        | 200      | D5000维护 | 13.48      | 2022-03-28 | 6.74    | 轻载   | 2191.33     | 0          | 徐州.孔庄变/2号主 | 23.18       | 10千伏 II 段母线 | 0       |               | 2191.33       |
| 鹿华一线    | 10        | 600      | D5000维护 | 189.89     | 2022-03-28 | 31.65   | 轻载   | 3985.51     | 0          | 徐州.鹿湾变/2号主 | 31.48       | 10千伏 II 段母线 | 25      | 16120         | 3985.51       |
| 头华二线    | 20        | 400      | D5000维护 | 334.91     | 2022-03-28 | 83.73   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.头堡变/1号主 | 41.49       | 20千伏 I 段母线  | 0       |               | 0             |
| 墩东154线  | 10        | 485      | 经验值     | 90.6       | 2022-03-28 | 18.68   | 轻载   | 4310.95     | 0          | 徐州.墩集变/3号主 | 24.6        | 10千伏 V 段母线  | 1       |               | 4310.95       |
| 河岛144线  | 10        | 485      | 经验值     | 1.76       | 2022-03-28 | 0.36    | 轻载   | 5849.66     | 0          | 徐州.河湾变/2号主 | 28.88       | 10千伏IV段母线   | 0       |               | 5849.66       |
| 沙闸114线  | 10        | 30       | D5000维护 | 6.84       | 2022-03-28 | 22.8    | 轻载   | 245.25      | 0          | 徐州.沙集变/2号主 | 25.28       | 10千伏 II 段母线 | 0       |               | 245.25        |
| 高云129线  | 10        | 300      | D5000维护 | 79.14      | 2022-03-28 | 26.38   | 轻载   | 2266.5      | 0          | 徐州.高营变/1号主 | 37.06       | 10千伏 I 段母线  | 4       | 4630          | 2266.5        |
| 道平112线  | 10        | 480      | D5000维护 | 45.52      | 2022-03-28 | 9.48    | 轻载   | 5031.11     | 0          | 徐州.道北变/1号主 | 9.8         | 道北变/1号主变    | 99      | 25080         | 5031.11       |
| 坝开二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          |            |             |             | 0       |               | 7213.78       |
| 坝开一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          |            |             |             | 0       |               | 7213.78       |
| 茶潘线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 江苏.茶庵变/3号主 | 84.59       | 茶庵变/3号主变    | 7       | 2170          | 7213.78       |
| 大中线     | 10        | 245      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 2970.38     | 0          | 徐州.大庙变/1号主 | 31.74       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 2970.38       |
| 堤鼓二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.堤北变/#2主 | 34.16       | 10千伏IV段母线   | 0       |               | 7213.78       |
| 古铁120线  | 10        | 490      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5940.76     | 0          | 徐州.古彭变/1号主 | 44.68       | 10千伏 II 段母线 | 0       |               | 5940.76       |
| 贺桥12A线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |             | 0       |               | 5880.14       |
| 贺时153线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 江苏.贺村变/1号主 | 63.49       | 10千伏 V 段母线  | 0       |               | 7213.78       |
| 花铁线     | 10        | 250      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3031        | 0          | 徐州.花园变/#1主 | 28.03       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3031          |
| 黄墩117线  | 10        | 364      | D5000维护 | 99.87      | 2022-03-29 | 27.44   | 轻载   | 2683.39     | 0          | 徐州.大黄山变/1号 | 45.83       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 2683.39       |
| 开公线     | 10        | 485      | 经验值     | 32.7       | 2022-03-29 | 6.74    | 轻载   | 5313.78     | 0          | 徐州.开元变/#2主 | 37.47       | 10千伏IV段母线   | 0       |               | 5313.78       |
| 开荣线     | 10        | 595      | D5000维护 | 133.77     | 2022-03-29 | 22.48   | 轻载   | 4896.88     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏 I 段母线  | 12      | 9260          | 4896.88       |
| 开雨线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.开元变/#1主 | 39.31       | 10千伏 II 段母线 | 10      | 8515          | 7213.78       |
| 奎铁11A线  | 10        | 266      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3224.98     | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3224.98       |
| 奎王128线  | 10        | 525      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 6365.1      | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 II 段母线 | 0       |               | 6365.1        |
| 奎沃二112线 | 10        | 371      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 4498        | 0          | 徐州.奎山变/1号主 | 44.91       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 4498          |
| 刘博119线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.刘湾变/1号主 | 27.86       | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 7213.78       |
| 绿金线绿玺线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.绿地变/#1主 | 30.44       | 10千伏 II 段母线 | 36      | 33570         | 7213.78       |
| 绿学线     | 10        | 250      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3031        | 0          | 徐州.绿地变/#2主 | 19.15       | 10千伏IV段母线   | 0       |               | 3031          |
| 彭开二线    | 10        | 1000     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 12124       | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏 II 段母线 | 93      | 67560         | 12124         |
| 彭开一线    | 10        | 1000     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 12124       | 0          | 徐州.彭场变/#1主 | 27.81       | 10千伏 I 段母线  | 48      | 37560         | 12124         |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 彭橡二线    | 10        | 315      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3819.06     | 0          | 徐州.彭场变/2号主 | 20.42       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3819.06       |
| 七胞线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 江苏.七里沟变/2号 | 72.93       | 10千伏Ⅲ段母线 | 2       | 9250          | 7213.78       |
| 七想线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅵ段母线 | 5       | 4000          | 7213.78       |
| 商环线     | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5880.14       |
| 商沈线     | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          | 江苏.商圈变/3号主 | 108.57      | 10千伏Ⅴ段母线 | 0       |               | 5880.14       |
| 拾屯二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.拾屯变/2号主 | 17.86       | 10千伏Ⅱ段母线 | 64      | 45240         | 7213.78       |
| 拾屯一线    | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.拾屯变/1号主 | 16.26       | 10千伏Ⅰ段母线 | 69      | 51120         | 7213.78       |
| 苏广线     | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          | 江苏.苏堤变/#2主 | 76.6        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5880.14       |
| 苏馨线     | 10        | 450      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5455.8      | 0          | 江苏.苏堤变/#1主 | 73.92       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5455.8        |
| 台西二线157 | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 亭工123线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7213.78       |
| 亭土112线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7213.78       |
| 亭庄131线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          | 江苏.房亭变/1号主 | 82.11       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 5880.14       |
| 佟保线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.佟村变/1号主 | 17.78       | 10千伏Ⅴ段母线 | 6       | 1750          | 7213.78       |
| 佟机线     | 10        | 595      | D5000维护 | 241.07     | 2022-03-29 | 40.52   | 轻载   | 3038.45     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 4       | 5715          | 3038.45       |
| 统科线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 7213.78       |
| 统龙线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 7213.78       |
| 统轧线     | 10        | 300      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3637.2      | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 3637.2        |
| 吴锦线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 4       | 3200          | 7213.78       |
| 吴卡三线    | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 7213.78       |
| 吴山线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.吴庄变/2号主 | 42.84       | 10千伏Ⅲ段母线 | 5       | 2705          | 7213.78       |
| 吴音一线    | 10        | 525      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 6365.1      | 0          | 徐州.吴庄变/1号主 | 36.84       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 6365.1        |
| 西冷线     | 10        | 300      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3637.2      | 0          | 徐州.西郊变/#2主 | 5.23        | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 3637.2        |
| 仙平127线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          | 徐州.仙桃变/2号主 | 34.94       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 5880.14       |
| 响淀线     | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.响山变/3号主 | 31.11       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 7213.78       |
| 响汇124线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 13      | 10660         | 7213.78       |
| 响铁线     | 10        | 250      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3031        | 0          | 徐州.响山变/2号主 | 26.41       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3031          |
| 响铜135线  | 10        | 595      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7213.78     | 0          | 徐州.响山变/3号主 | 31.11       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 7213.78       |
| 杨晶115线  | 10        | 1540     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 18670.96    | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 18670.96      |
| 杨晶116线  | 10        | 1715     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 20792.66    | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 20792.66      |
| 杨晶117线  | 10        | 600      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7274.4      | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 7274.4        |
| 杨晶124线  | 10        | 1226     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 14864.02    | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 14864.02      |
| 杨晶125线  | 10        | 1270     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 15397.48    | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 15397.48      |
| 杨晶126线  | 10        | 600      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7274.4      | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 7274.4        |
| 杨晶135线  | 10        | 1540     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 18670.96    | 0          | 江苏.杨台变/#2主 | 109.57      | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 18670.96      |
| 杨晶137线  | 10        | 600      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7274.4      | 0          | 江苏.杨台变/#2主 | 109.57      | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 7274.4        |
| 杨晶144线  | 10        | 1715     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 20792.66    | 0          | 江苏.杨台变/#2主 | 109.57      | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 20792.66      |
| 杨晶145线  | 10        | 600      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 7274.4      | 0          | 江苏.杨台变/#2主 | 109.57      | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 7274.4        |

| 线路名称    | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|         |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 杨晶146线  | 10        | 1226     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 14864.02    | 0          | 江苏.杨台变/#2主 | 109.57      | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 14864.02      |
| 杨鑫二线    | 10        | 1950     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 23641.8     | 0          | 江苏.杨台变/#2主 | 109.57      | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 23641.8       |
| 杨鑫四线    | 10        | 1950     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 23641.8     | 0          | 江苏.杨台变/2号主 | 109.57      | 杨台变/2号主变 | 0       |               | 23641.8       |
| 杨鑫一线    | 10        | 1950     | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 23641.8     | 0          | 江苏.杨台变/#1主 | 124.64      | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 23641.8       |
| 园东135线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园工113线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园户116线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园化134线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园黄132线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园建115线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园坡133线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园前117线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园水130线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园塔131线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园医114线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 园张118线  | 10        | 485      | 经验值     | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |            |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 翟大线     | 10        | 300      | D5000维护 | 0          | 2022-03-29 | 0       | 轻载   | 3637.2      | 0          | 徐州.翟山变/#1主 | 26.45       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 3637.2        |
| 屯白线     | 10        | 595      | D5000维护 | 85.44      | 2022-03-29 | 14.36   | 轻载   | 5733.96     | 0          | 徐州.屯头变/#1主 | 6.39        | 屯头变/#1主变 | 10      | 6690          | 5733.96       |
| 滨李线     | 10        | 600      | D5000维护 | 104.15     | 2022-03-29 | 17.36   | 轻载   | 5470.52     | 0          | 徐州.滨城变/2号主 | 36.92       | 10千伏Ⅱ段母线 | 41      | 11810         | 5470.52       |
| 汉东线     | 10        | 600      | D5000维护 | 177.76     | 2022-03-29 | 29.63   | 轻载   | 4195.6      | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏Ⅰ段母线 | 59      | 21685         | 4195.6        |
| 汉玺线     | 10        | 1000     | D5000维护 | 228.4      | 2022-03-29 | 22.84   | 轻载   | 8168.11     | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏Ⅲ段母线 | 0       |               | 8168.11       |
| 龙西线     | 10        | 600      | D5000维护 | 437.79     | 2022-03-29 | 72.96   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.龙北变/3号主 | 46.55       | 10千伏Ⅵ段母线 | 32      | 4635          | 0             |
| 圩工163线  | 10        | 485      | 经验值     | 43.06      | 2022-03-29 | 8.88    | 轻载   | 5134.34     | 0          | 徐州.戴圩变/3号主 | 35.98       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5134.34       |
| 纪开二120线 | 10        | 485      | 经验值     | 60.58      | 2022-03-29 | 12.49   | 轻载   | 4830.89     | 0          | 徐州.纪集变/2号主 | 37.38       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4830.89       |
| 惠湖线     | 10        | 595      | D5000维护 | 144.18     | 2022-03-30 | 24.23   | 轻载   | 4716.58     | 0          | 徐州.惠民变/#3主 | 11.63       | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4716.58       |
| 七盛线     | 10        | 595      | D5000维护 | 29.33      | 2022-03-30 | 4.93    | 轻载   | 6705.78     | 0          | 江苏.七里沟变/3号 | 52.68       | 10千伏Ⅲ段母线 | 2       | 800           | 6705.78       |
| 佟欧二线    | 10        | 595      | D5000维护 | 108.34     | 2022-03-30 | 18.21   | 轻载   | 5337.33     | 0          | 徐州.佟村变/3号主 | 18.07       | 佟村变/3号主变 | 62      | 31945         | 5337.33       |
| 统中二线    | 10        | 560      | D5000维护 | 146.52     | 2022-03-30 | 26.16   | 轻载   | 4251.71     | 0          | 徐州.统一变/2号主 | 11.71       | 10千伏Ⅳ段母线 | 32      | 23950         | 4251.71       |
| 河谷142线  | 10        | 485      | 经验值     | 371.6      | 2022-03-30 | 76.62   | 重载   | 0           | 0          | 徐州.河湾变/2号主 | 28.88       | 10千伏Ⅳ段母线 | 2       |               | 0             |
| 吕博119线  | 10        | 525      | D5000维护 | 30         | 2022-03-30 | 5.71    | 轻载   | 5845.5      | 0          | 徐州.吕城变/1号主 | 17.5        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 5845.5        |
| 惠铁二线惠金  | 10        | 595      | D5000维护 | 266.55     | 2022-03-31 | 44.8    | 轻载   | 2597.13     | 0          | 徐州.惠民变/#2主 | 37.44       | 10千伏Ⅱ段母线 | 34      | 29170         | 2597.13       |
| 沙南162线  | 10        | 485      | 经验值     | 13.35      | 2022-03-31 | 2.75    | 轻载   | 5648.92     | 0          | 徐州.沙园变/3号主 | 48.57       | 10千伏Ⅵ段母线 | 0       |               | 5648.92       |
| 滨街线     | 10        | 600      | D5000维护 | 143.84     | 2022-03-31 | 23.97   | 轻载   | 4783.09     | 0          | 徐州.滨城变/1号主 | 37.51       | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 17430         | 4783.09       |
| 滨玺线     | 10        | 600      | D5000维护 | 213.42     | 2022-03-31 | 35.57   | 轻载   | 3577.97     | 0          | 徐州.滨城变/2号主 | 36.92       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 3577.97       |

| 线路名称   | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型  | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变       |             | 所属母线        | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|--------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|
|        |           |          |         |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量 (MVA) |             |         |               |               |
| 汉学线    | 10        | 600      | D5000维护 | 114.99     | 2022-03-31 | 19.16   | 轻载   | 5282.77     | 0          | 徐州.汉城变/1号主 | 29.27       | 10千伏 I 段母线  | 12      | 10890         | 5282.77       |
| 头邱线    | 10        | 400      | D5000维护 | 200.15     | 2022-03-31 | 50.04   | 中载   | 1383        | 0          | 徐州.头堡变/2号主 | 27.29       | 10千伏 II 段母线 | 33      | 11090         | 1383          |
| 魏河113线 | 10        | 600      | D5000维护 | 122.4      | 2022-03-31 | 20.4    | 轻载   | 5154.43     | 0          | 徐州.魏庙变/1号主 | 3           | 10千伏 I 段母线  | 0       |               | 3000          |
| 阿黑103线 | 10        | 400      | D5000维护 | 225.56     | 2022-03-31 | 56.39   | 中载   | 942.9       | 0          | 徐州.阿湖变/1号主 | 11.25       | 10千伏 I 段母线  | 1       | 100           | 942.9         |
| 古海124线 | 10        | 485      | 经验值     | 119.04     | 2022-03-31 | 24.54   | 轻载   | 3818.37     | 0          | 徐州.古镇变/1号主 | 12.44       | 10千伏 II 段母线 | 0       |               | 3818.37       |