

扬州电信云 110 千伏线路等 3 项工程 竣工环境保护验收意见

2022 年 7 月 22 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了扬州电信云 110 千伏线路等 3 项工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司、技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、设计单位扬州浩辰电力设计有限公司，施工单位扬州广源集团有限公司，验收调查单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 4 名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本批验收的输变电工程共有 3 项，分别为（1）扬州电信云 110 千伏线路工程、（2）扬州广陵~霍沙 T 接东城变 110 千伏线路工程、（3）高邮 220 千伏周巷变 110 千伏配套线路工程（其中 110 千伏品振线开断环入周巷变线路）。

本批项目共新建 110 千伏架空线路（折单）39.32 公里，新建 110 千伏电缆线路（折单）5.77 公里。本批项目总投资 9189 万元，其中环保投资 30 万元。各项输变电工程基本情况详见表 1。

二、工程变动情况

本批验收工程均取得了扬州市生态环境局的环评批复（详见

表 2)，本批竣工环保验收的各项工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评阶段基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本批工程均按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本批工程均采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合环评及批复要求；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

本批工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本批工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强本批工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长： 

2022 年 7 月 22 日




附表 1 本批验收工程建设基本情况表

序号	工程名称	本批验收工程组成	建设规模
1	扬州电信云 110 千伏线路工程	110 千伏新东变至电信云线路	2 回，其中 1 回预留，线路路径全长 6.48 公里，其中：①新建双回架空线路长 6.1 公里；②单回电缆线路长 0.38 公里。
		110 千伏山农线开断点至电信云 110 千伏线路	2 回，其中 1 回预留，线路路径全长 13.8 公里，其中新建双回架空线路长 9.86 公里（新建双回架空线路 3.16 公里，换倍容量导线 6.7 公里），单回电缆线路 3.94 公里。
2	扬州广陵~霍沙 T 接东城变 110 千伏线路工程	110 千伏 东城变至 110 千伏广霍 779 线 11#杆电缆线路	1 回，线路路径全长 1.45 公里，利用现有管沟敷设。本工程建设完成后拆除原 110 千伏广泉线 T 接东城变电缆线路，长度 0.35 公里。
3	高邮 220 千伏周巷变 110 千伏配套线路工程（其中 110 千伏品振线开断环入周巷变线路）	110 千伏品振线开断环入周巷变线路	新建双回架空线路路径长 3.7 公里。

附表 2 本期验收工程环评审批情况一览表

序号	工程名称	审批部门	文号	时间
1	扬州电信云 110 千伏线路工程	扬州市生态环境局	扬固〔2019〕99 号	2019.11.26
2	扬州广陵~霍沙 T 接东城变 110 千伏线路工程	扬州市生态环境局	扬固〔2019〕86 号	2019.9.1
3	高邮 220 千伏周巷变 110 千伏配套线路工程（其中 110 千伏品振线开断环入周巷变线路）	扬州市生态环境局	扬环审批〔2017〕43 号	2017.5.23

扬州电信云 110 千伏线路等 3 项工程 竣工环保验收会验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职 称	签 字	备 注
组 长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
成 员	王凤英	江苏省辐射防护协会	研 高		特邀专家
	王文兵	江苏省辐射防护协会	高 工		特邀专家
	赵 刚	国电环境保护研究院有限公司	高 工		特邀专家
	林 炬	江苏通凯生态环境科技有限公司	高 工		特邀专家
	杨庆刚	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	副主任		审评单位
	黄一凡	国网江苏省电力有限公司扬州供电 分公司	工程师		建设单位
	俞伦波	扬州浩辰电力设计有限公司	工程师		设计单位
	王贵章	扬州广源集团有限工程有限公司	工程师		施工单位
	葛晓阳	江苏省苏核辐射科技有限责任公司	高 工		验收报告 编制单位
	王 磊	江苏方天电力技术有限公司	高 工		环评报告 编制单位