

| 区域 | 线路名称     | 电压等级 (kV) | 额定电流 (A) | 额定电流类型   | 最大历史电流 (A) | 最大历史电流日期   | 负载率 (%) | 线路性质 | 可开放容量 (kVA) | 在途容量 (kVA) | 所属主变        |             | 所属母线     | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量 (kVA) | 核算可开放容量 (kVA) |
|----|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------|
|    |          |           |          |          |            |            |         |      |             |            | 变电站名称/主变名称  | 可开放容量 (MVA) |          |         |               |               |
| 句容 | 爱家Ⅰ1G17线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 0          | 2022-07-11 | 0       | 轻载   | 5843.77     | 0          | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1        | 10千伏Ⅲ段母线 | 9       | 6690          | 5843.77       |
| 句容 | 爱家Ⅱ1G24线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 127.8      | 2022-09-20 | 26.51   | 轻载   | 3630.27     | 0          | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1        | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 3630.27       |
| 句容 | 爱家Ⅲ1G14线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 318.6      | 2022-08-05 | 66.1    | 中载   | 325.62      | 0          | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1        | 10千伏Ⅲ段母线 | 2       | 10000         | 325.62        |
| 句容 | 爱家Ⅳ1G23线 | 10        | 550      | D5000维护值 | 395.28     | 2022-07-04 | 71.87   | 重载   | 0           | 0          | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1        | 10千伏Ⅳ段母线 | 2       | 19450         | 0             |
| 句容 | 安头292线   | 10        | 482      | D5000维护值 | 150.8      | 2022-07-12 | 31.29   | 轻载   | 3231.91     | 0          | 镇江.白兔变/1号主变 | 2.75        | 10千伏Ⅰ段母线 | 56      | 18525         | 2750          |
| 句容 | 奥特Ⅰ1G07线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 197.28     | 2022-08-14 | 40.93   | 轻载   | 2426.88     | 0          | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8        | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 2426.88       |
| 句容 | 白鹭苑1R16线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 8.09       | 2022-08-14 | 1.68    | 轻载   | 5703.65     | 0          | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17       | 10kVⅣ段母线 | 6       | 4800          | 5703.65       |
| 句容 | 宝凤Ⅰ1B08线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 142.39     | 2022-08-14 | 29.54   | 轻载   | 3377.57     | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 85      | 36795         | 3377.57       |
| 句容 | 宝凤Ⅱ1B16线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 0          | 2022-07-11 | 0       | 轻载   | 5843.77     | 0          | 镇江.宝华变/2号主变 | 6.91        | 10千伏Ⅲ段母线 | 1       | 250           | 5843.77       |
| 句容 | 宝和1B04线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 14.06      | 2022-09-26 | 2.92    | 轻载   | 5600.25     | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 6       | 2000          | 5600.25       |
| 句容 | 宝和Ⅱ1B13线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 87.89      | 2022-09-02 | 18.23   | 轻载   | 4321.51     | 0          | 镇江.宝华变/2号主变 | 6.91        | 10千伏Ⅲ段母线 | 13      | 6740          | 4321.51       |
| 句容 | 宝开Ⅰ1B14线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 77.35      | 2022-08-25 | 16.05   | 轻载   | 4504.07     | 0          | 镇江.宝华变/2号主变 | 6.91        | 10千伏Ⅲ段母线 | 71      | 35075         | 4504.07       |
| 句容 | 宝开Ⅱ1B20线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 36.92      | 2022-08-20 | 7.66    | 轻载   | 5204.31     | 0          | 镇江.宝华变/2号主变 | 6.91        | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5204.31       |
| 句容 | 宝开Ⅳ1B21线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 0          | 2022-07-11 | 0       | 轻载   | 5843.77     | 0          | 镇江.宝华变/2号主变 | 6.91        | 10千伏Ⅳ段母线 | 0       |               | 5843.77       |
| 句容 | 宝栗1B11线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 328.72     | 2022-08-15 | 68.2    | 中载   | 150.34      | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 80      | 28500         | 150.34        |
| 句容 | 宝六1B10线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 133.6      | 2022-08-07 | 27.72   | 轻载   | 3529.82     | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 18      | 13340         | 3529.82       |
| 句容 | 宝楠1B01线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 87.89      | 2022-08-08 | 18.23   | 轻载   | 4321.51     | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 39      | 11405         | 4321.51       |
| 句容 | 宝配1B12线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 147.66     | 2022-08-12 | 30.63   | 轻载   | 3286.3      | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅱ段母线 | 101     | 23855         | 3286.3        |
| 句容 | 宝润1B02线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 124.81     | 2022-08-14 | 25.89   | 轻载   | 3682.06     | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 73      | 15370         | 3682.06       |
| 句容 | 宝蜀1B03线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 0          | 2022-07-11 | 0       | 轻载   | 5843.77     | 0          | 镇江.宝华变/1号主变 | 14.91       | 10千伏Ⅰ段母线 | 1       | 80            | 5843.77       |
| 句容 | 北环118线   | 10        | 482      | D5000维护值 | 79.6       | 2022-08-15 | 16.51   | 轻载   | 4465.1      | 0          | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31       | 10千伏Ⅰ段母线 | 11      | 9410          | 4465.1        |
| 句容 | 碧桂园1M16  | 10        | 482      | D5000维护值 | 195.96     | 2022-07-05 | 40.66   | 轻载   | 2449.74     | 0          | 镇江.黄梅变/2号主变 | 24.86       | 10千伏Ⅲ段母线 | 9       | 10450         | 2449.74       |
| 句容 | 滨黄Ⅰ1B01线 | 10        | 485      | 经验值      | 8.64       | 2022-09-29 | 1.78    | 轻载   | 5730.5      | 0          |             |             |          | 0       |               | 5730.5        |
| 句容 | 滨黄Ⅱ1B19线 | 10        | 485      | 经验值      | 0          | 2022-07-11 | 0       | 轻载   | 5880.14     | 0          |             |             |          | 0       |               | 5880.14       |
| 句容 | 部队1D15线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 91.62      | 2022-08-22 | 19.01   | 轻载   | 4256.91     | 0          | 镇江.东昌变/1号主变 | 8.69        | 10千伏Ⅰ段母线 | 0       |               | 4256.91       |
| 句容 | 财大136线   | 10        | 482      | D5000维护值 | 100.27     | 2022-09-06 | 20.8    | 轻载   | 4107.09     | 0          | 镇江.桥头变/2号主变 | 26.13       | 10千伏Ⅱ段母线 | 0       |               | 4107.09       |
| 句容 | 蔡巷1F07线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 149.52     | 2022-08-13 | 31.02   | 轻载   | 3254.08     | 0          | 镇江.浮山变/1号主变 | 28.51       | 10千伏Ⅰ段母线 | 51      | 17195         | 3254.08       |
| 句容 | 茶香苑127线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 43.78      | 2022-08-12 | 9.08    | 轻载   | 5085.5      | 0          | 镇江.二圣变/1号主变 | 1.86        | 10千伏Ⅰ段母线 | 51      | 25355         | 1860          |
| 句容 | 车站Ⅰ1J10线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 201.94     | 2022-07-12 | 41.9    | 轻载   | 2346.17     | 0          | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31       | 10千伏Ⅱ段母线 | 26      | 12565         | 2346.17       |
| 句容 | 车站Ⅱ1J23线 | 10        | 482      | D5000维护值 | 201.75     | 2022-08-16 | 41.86   | 轻载   | 2349.46     | 0          | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88       | 10千伏Ⅳ段母线 | 69      | 52000         | 2349.46       |
| 句容 | 陈家埠186线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 183.52     | 2022-08-19 | 38.07   | 轻载   | 2665.2      | 0          | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8        | 10千伏Ⅰ段母线 | 48      | 25415         | 2665.2        |
| 句容 | 陈塘214线   | 10        | 482      | D5000维护值 | 155.88     | 2022-08-12 | 32.34   | 轻载   | 3143.93     | 0          | 镇江.陈武变/2号主变 | 4.11        | 10千伏Ⅱ段母线 | 68      | 18440         | 3143.93       |
| 句容 | 城邦Ⅰ1G18线 | 10        | 600      | D5000维护值 | 72.96      | 2022-08-15 | 12.16   | 轻载   | 6010.73     | 0          | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1        | 10千伏Ⅲ段母线 | 43      | 38820         | 6010.73       |
| 句容 | 城邦Ⅱ1G21线 | 10        | 600      | D5000维护值 | 47.52      | 2022-08-14 | 7.92    | 轻载   | 6451.35     | 0          | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1        | 10千伏Ⅳ段母线 | 13      | 10060         | 6451.35       |
| 句容 | 城邦Ⅲ1G22线 | 10        | 600      | D5000维护值 | 33         | 2022-08-15 | 5.5     | 轻载   | 6702.84     | 0          | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1        | 10千伏Ⅳ段母线 | 9       | 10600         | 6702.84       |
| 句容 | 城北119线   | 10        | 482      | D5000维护值 | 152.79     | 2022-08-11 | 31.7    | 轻载   | 3197.45     | 0          | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31       | 10千伏Ⅱ段母线 | 53      | 22915         | 3197.45       |
| 句容 | 城东Ⅰ114线  | 10        | 482      | D5000维护值 | 317.31     | 2022-08-10 | 65.83   | 中载   | 347.96      | 0          | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31       | 10千伏Ⅰ段母线 | 54      | 25585         | 347.96        |
| 句容 | 城南112线   | 10        | 482      | D5000维护值 | 143.3      | 2022-08-09 | 29.73   | 轻载   | 3361.81     | 0          | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31       | 10千伏Ⅰ段母线 | 17      | 16375         | 3361.81       |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |     |       |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|-----|-------|---------|
| 句容 | 城西Ⅰ113线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 175.31 | 2022-08-15 | 36.37 | 轻载 | 2807.4  | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 27  | 14205 | 2807.4  |
| 句容 | 城西Ⅱ111线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 216.96 | 2022-08-15 | 45.01 | 轻载 | 2086.02 | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28  | 16330 | 2086.02 |
| 句容 | 城中117线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 254.26 | 2022-08-15 | 52.75 | 中载 | 1439.98 | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 51  | 20350 | 1439.98 |
| 句容 | 赤山湖Ⅰ1G16 | 10 | 482 | D5000维护值 | 181.8  | 2022-08-14 | 37.72 | 轻载 | 2694.99 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅲ段母线 | 38  | 38630 | 2694.99 |
| 句容 | 赤山湖Ⅱ1G19 | 10 | 482 | D5000维护值 | 50.64  | 2022-07-13 | 10.51 | 轻载 | 4966.68 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅳ段母线 | 34  | 32130 | 4966.68 |
| 句容 | 崇北172线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 275    | 2022-08-14 | 57.05 | 中载 | 1080.77 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅲ段母线 | 49  | 20210 | 1080.77 |
| 句容 | 崇福176线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 291    | 2022-08-15 | 60.37 | 中载 | 803.65  | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅲ段母线 | 65  | 47820 | 803.65  |
| 句容 | 崇豪171线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 163.6  | 2022-07-08 | 33.94 | 轻载 | 3010.22 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅲ段母线 | 22  | 10295 | 3010.22 |
| 句容 | 崇京1C25线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0.2    | 2022-09-02 | 0.04  | 轻载 | 5840.3  | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5840.3  |
| 句容 | 崇明182线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 242.88 | 2022-08-15 | 50.39 | 中载 | 1637.09 | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 32  | 14740 | 1637.09 |
| 句容 | 崇明Ⅱ173线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 305.3  | 2022-08-15 | 63.34 | 中载 | 555.97  | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅲ段母线 | 49  | 23135 | 555.97  |
| 句容 | 崇石1C23线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0.12   | 2022-08-19 | 0.02  | 轻载 | 5841.69 | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5841.69 |
| 句容 | 崇铁1C22线  | 10 | 508 | D5000维护值 | 0.12   | 2022-08-15 | 0.02  | 轻载 | 6156.91 | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 6156.91 |
| 句容 | 春何1C03线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 99.54  | 2022-08-14 | 20.65 | 轻载 | 4119.74 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 33260 | 4119.74 |
| 句容 | 春何Ⅱ1C19线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 25.32  | 2022-09-27 | 5.25  | 轻载 | 5405.23 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5405.23 |
| 句容 | 春佳1C17线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 7.03   | 2022-08-23 | 1.46  | 轻载 | 5722.01 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1   | 500   | 5722.01 |
| 句容 | 春磨1C09线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 64.37  | 2022-08-12 | 13.35 | 轻载 | 4728.88 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35  | 8380  | 4728.88 |
| 句容 | 春潘1C13线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 86.53  | 2022-07-28 | 17.95 | 轻载 | 4345.07 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38  | 8720  | 4345.07 |
| 句容 | 春蒲1C15线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 95.32  | 2022-08-10 | 19.78 | 轻载 | 4192.83 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39  | 9870  | 4192.83 |
| 句容 | 春天1C14线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 139.99 | 2022-09-20 | 29.04 | 轻载 | 3419.14 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27  | 7835  | 3419.14 |
| 句容 | 春吴1C08线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 131.9  | 2022-08-12 | 27.37 | 轻载 | 3559.26 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70  | 17575 | 3559.26 |
| 句容 | 春西1C07线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 58.04  | 2022-09-04 | 12.04 | 轻载 | 4838.52 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44  | 12670 | 4838.52 |
| 句容 | 春新1C16线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 86.88  | 2022-08-05 | 18.02 | 轻载 | 4339.01 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26  | 12415 | 4339.01 |
| 句容 | 春镇1C10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 223    | 2022-08-14 | 46.27 | 轻载 | 1981.41 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65  | 23415 | 1981.41 |
| 句容 | 电石224线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 69.43  | 2022-08-11 | 14.4  | 轻载 | 4641.24 | 0 | 镇江.三岔变/1号主变 | 4.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 35  | 10650 | 4520    |
| 句容 | 丁村151线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 177.27 | 2022-08-10 | 36.78 | 轻载 | 2773.45 | 0 | 镇江.大卓变/1号主变 | 5.18  | 10千伏Ⅰ段母线 | 79  | 19495 | 2773.45 |
| 句容 | 丁葡1C05线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 119.94 | 2022-08-13 | 24.88 | 轻载 | 3766.41 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75  | 21600 | 3766.41 |
| 句容 | 东安Ⅰ1D11线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 0.05   | 2022-09-23 | 0.01  | 轻载 | 5842.9  | 0 | 镇江.东昌变/1号主变 | 8.69  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0   |       | 5842.9  |
| 句容 | 东安Ⅱ1D12线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 0.2    | 2022-09-02 | 0.04  | 轻载 | 5840.3  | 0 | 镇江.东昌变/1号主变 | 8.69  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0   |       | 5840.3  |
| 句容 | 东坊285线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 141.2  | 2022-08-14 | 29.29 | 轻载 | 3398.18 | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅰ段母线 | 166 | 62050 | 3398.18 |
| 句容 | 东坊285线   | 10 | 550 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 6668.2  | 0 |             |       |          | 0   |       | 6668.2  |
| 句容 | 东高154线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 79.45  | 2022-08-12 | 16.48 | 轻载 | 4467.69 | 0 | 镇江.东昌变/2号主变 | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45  | 14210 | 4467.69 |
| 句容 | 东湖158线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 11.43  | 2022-07-09 | 2.37  | 轻载 | 5645.8  | 0 | 镇江.东昌变/2号主变 | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2   | 900   | 5645.8  |
| 句容 | 东暨155线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 99.04  | 2022-07-12 | 20.55 | 轻载 | 4128.4  | 0 | 镇江.东昌变/1号主变 | 8.69  | 10千伏Ⅰ段母线 | 33  | 11880 | 4128.4  |
| 句容 | 东暨Ⅱ156线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 269.81 | 2022-08-01 | 55.98 | 中载 | 1170.66 | 0 | 镇江.东昌变/2号主变 | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16  | 11040 | 1170.66 |
| 句容 | 东贾277线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 97.2   | 2022-08-14 | 20.17 | 轻载 | 4160.26 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅲ段母线 | 56  | 27335 | 4160.26 |
| 句容 | 东贾277线   | 10 | 300 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 3637.2  | 0 |             |       |          | 0   |       | 3637.2  |
| 句容 | 东姜157线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 84.39  | 2022-08-16 | 17.51 | 轻载 | 4382.13 | 0 | 镇江.东昌变/1号主变 | 8.69  | 10千伏Ⅰ段母线 | 34  | 7715  | 4382.13 |
| 句容 | 东南273线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 322.2  | 2022-07-14 | 66.85 | 中载 | 263.26  | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅰ段母线 | 68  | 30845 | 263.26  |
| 句容 | 东南273线   | 10 | 550 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 6668.2  | 0 |             |       |          | 0   |       | 6668.2  |
| 句容 | 东桥1D15线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 352.8  | 2022-07-13 | 73.2  | 重载 | 0       | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅲ段母线 | 0   |       | 0       |
| 句容 | 东桥279线   | 10 | 550 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 6668.2  | 0 |             |       |          | 0   |       | 6668.2  |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |              |       |          |     |       |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|-------|----------|-----|-------|---------|
| 句容 | 东润1D12线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 225.6  | 2022-08-15 | 46.8  | 轻载 | 1936.38 | 0 | 镇江.御东变/1号主变  | 15.5  | 10千伏Ⅱ段母线 | 44  | 27570 | 1936.38 |
| 句容 | 东润283线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 |              |       |          | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 东上282线   | 10 | 550 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 6668.2  | 0 |              |       |          | 0   |       | 6668.2  |
| 句容 | 东上282线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 192.72 | 2022-08-15 | 39.98 | 轻载 | 2505.86 | 0 | 镇江.御东变/1号主变  | 15.5  | 10千伏Ⅰ段母线 | 43  | 19590 | 2505.86 |
| 句容 | 东亭275线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 266.04 | 2022-08-14 | 55.2  | 中载 | 1235.96 | 0 | 镇江.御东变/1号主变  | 15.5  | 10千伏Ⅰ段母线 | 110 | 40800 | 1235.96 |
| 句容 | 东亭275线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 |              |       |          | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 东衣252线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 103.31 | 2022-08-11 | 21.43 | 轻载 | 4054.44 | 0 | 镇江.东昌变/2号主变  | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63  | 23235 | 4054.44 |
| 句容 | 东御286线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.句容东门变/1号主 |       | 10千伏Ⅱ段母线 | 3   | 1890  | 5843.77 |
| 句容 | 东兆281线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 244.56 | 2022-08-15 | 50.74 | 中载 | 1607.99 | 0 | 镇江.御东变/1号主变  | 15.5  | 10千伏Ⅱ段母线 | 86  | 41930 | 1607.99 |
| 句容 | 东兆281线   | 10 | 550 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 6668.2  | 0 |              |       |          | 0   |       | 6668.2  |
| 句容 | 东镇152线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 107.95 | 2022-08-15 | 22.4  | 轻载 | 3974.07 | 0 | 镇江.东昌变/2号主变  | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33  | 14740 | 3974.07 |
| 句容 | 都茂162线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.京容变/2号主变  | 2.41  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 2410    |
| 句容 | 二〇二116线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 163.32 | 2022-07-04 | 33.88 | 轻载 | 3015.07 | 0 | 镇江.句北变/1号主变  | 25.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 29  | 12775 | 3015.07 |
| 句容 | 二圣125线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 111.3  | 2022-09-06 | 23.09 | 轻载 | 3916.05 | 0 | 镇江.二圣变/1号主变  | 1.86  | 10千伏Ⅰ段母线 | 42  | 12110 | 1860    |
| 句容 | 二水厂164线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 86.86  | 2022-08-21 | 18.02 | 轻载 | 4339.35 | 0 | 镇江.京容变/1号主变  | 2.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0   |       | 2520    |
| 句容 | 二新126线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 126.59 | 2022-08-13 | 26.26 | 轻载 | 3651.23 | 0 | 镇江.二圣变/1号主变  | 1.86  | 10千伏Ⅰ段母线 | 66  | 17370 | 1860    |
| 句容 | 佃池212线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 144.72 | 2022-08-12 | 30.02 | 轻载 | 3337.22 | 0 | 镇江.陈武变/1号主变  | 2.03  | 10千伏Ⅰ段母线 | 68  | 15040 | 2030    |
| 句容 | 法院181线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 320.9  | 2022-08-10 | 66.58 | 中载 | 285.78  | 0 | 镇江.崇明变/2号主变  | 29.2  | 10千伏Ⅲ段母线 | 47  | 17000 | 285.78  |
| 句容 | 方山152线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 134.48 | 2022-07-05 | 27.9  | 轻载 | 3514.57 | 0 | 镇江.磨盘变/2号主变  | 3.58  | 10千伏Ⅱ段母线 | 65  | 19790 | 3514.57 |
| 句容 | 风塘294线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 259.67 | 2022-07-09 | 53.87 | 中载 | 1346.28 | 0 | 镇江.白兔变/1号主变  | 2.75  | 10千伏Ⅱ段母线 | 27  | 9770  | 1346.28 |
| 句容 | 风塘Ⅱ295线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 71.02  | 2022-08-05 | 14.73 | 轻载 | 4613.7  | 0 | 镇江.白兔变/1号主变  | 2.75  | 10千伏Ⅱ段母线 | 24  | 7850  | 2750    |
| 句容 | 凤凰城1M08  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变  | 28.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 风坛1H29线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 137.18 | 2022-07-12 | 28.46 | 轻载 | 3467.81 | 0 | 镇江.和平变/2号主变  | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 51  | 16400 | 3467.81 |
| 句容 | 凤雅苑1M05  | 10 | 482 | D5000维护值 | 136.92 | 2022-07-15 | 28.41 | 轻载 | 3472.31 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变  | 28.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69  | 56530 | 3472.31 |
| 句容 | 凤仪苑1M17  | 10 | 482 | D5000维护值 | 84.48  | 2022-08-14 | 17.53 | 轻载 | 4380.57 | 0 | 镇江.黄梅变/2号主变  | 24.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 36  | 27670 | 4380.57 |
| 句容 | 浮山1F01线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 142.92 | 2022-08-13 | 29.65 | 轻载 | 3368.39 | 0 | 镇江.浮山变/1号主变  | 28.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69  | 17460 | 3368.39 |
| 句容 | 富仕苑1C42线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 87.24  | 2022-09-08 | 18.1  | 轻载 | 4332.77 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变  | 29.2  | 10千伏Ⅳ段母线 | 15  | 12800 | 4332.77 |
| 句容 | 高德157线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.磨盘变/2号主变  | 3.58  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 3580    |
| 句容 | 葛东244线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 115.16 | 2022-08-12 | 23.89 | 轻载 | 3849.2  | 0 | 镇江.葛村变/2号主变  | 3.38  | 10千伏Ⅱ段母线 | 87  | 25010 | 3380    |
| 句容 | 葛湖245线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 81.76  | 2022-08-12 | 16.96 | 轻载 | 4427.68 | 0 | 镇江.葛村变/1号主变  | 4.26  | 10千伏Ⅰ段母线 | 41  | 11325 | 4260    |
| 句容 | 葛祁248线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 135.38 | 2022-08-17 | 28.09 | 轻载 | 3498.99 | 0 | 镇江.葛村变/2号主变  | 3.38  | 10千伏Ⅱ段母线 | 66  | 15245 | 3380    |
| 句容 | 葛西243线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 171.43 | 2022-08-12 | 35.57 | 轻载 | 2874.6  | 0 | 镇江.葛村变/1号主变  | 4.26  | 10千伏Ⅰ段母线 | 76  | 21690 | 2874.6  |
| 句容 | 葛镇246线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 153.85 | 2022-08-11 | 31.92 | 轻载 | 3179.09 | 0 | 镇江.葛村变/2号主变  | 3.38  | 10千伏Ⅱ段母线 | 25  | 10885 | 3179.09 |
| 句容 | 工业园Ⅰ1H12 | 10 | 482 | D5000维护值 | 32.1   | 2022-08-04 | 6.66  | 轻载 | 5287.8  | 0 | 镇江.后白变/1号主变  | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |       | 5287.8  |
| 句容 | 工业园Ⅱ1H24 | 10 | 482 | D5000维护值 | 118.21 | 2022-09-07 | 24.52 | 轻载 | 3796.37 | 0 | 镇江.后白变/2号主变  | 19.44 | 10kVⅣ母线  | 0   |       | 3796.37 |
| 句容 | 公园道1J11线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 247.66 | 2022-08-13 | 51.38 | 中载 | 1554.3  | 0 | 镇江.句北变/1号主变  | 25.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39  | 29210 | 1554.3  |
| 句容 | 固江1M15线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 205.44 | 2022-08-14 | 42.62 | 轻载 | 2285.55 | 0 | 镇江.黄梅变/2号主变  | 24.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 108 | 33160 | 2285.55 |
| 句容 | 官桥213线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 129.3  | 2022-07-04 | 26.83 | 轻载 | 3604.29 | 0 | 镇江.陈武变/1号主变  | 2.03  | 10千伏Ⅰ段母线 | 43  | 10770 | 2030    |
| 句容 | 光轩Ⅰ1G12线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 240    | 2022-07-17 | 49.79 | 轻载 | 1686.97 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变  | 29.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 2   | 6030  | 1686.97 |
| 句容 | 光轩Ⅱ1G13线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 115.4  | 2022-07-19 | 23.94 | 轻载 | 3845.04 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变  | 41.1  | 10千伏Ⅲ段母线 | 2   | 100   | 3845.04 |
| 句容 | 郭陈133线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 144.12 | 2022-08-12 | 29.9  | 轻载 | 3347.61 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变  | 29.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 85  | 21995 | 3347.61 |
| 句容 | 郭戴136线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 222.8  | 2022-08-14 | 46.22 | 轻载 | 1984.87 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变  | 29.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 125 | 42735 | 1984.87 |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |     |        |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|-----|--------|---------|
| 句容 | 郭港138线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 297.6  | 2022-07-22 | 61.74 | 中载 | 689.34  | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 20  | 13955  | 689.34  |
| 句容 | 郭葛1G09线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 105.12 | 2022-08-16 | 21.81 | 轻载 | 4023.09 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 7   | 1815   | 4023.09 |
| 句容 | 郭三Ⅰ1G10线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 184.2  | 2022-07-19 | 38.22 | 轻载 | 2653.42 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 11  | 18150  | 2653.42 |
| 句容 | 郭三Ⅱ1G11线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 104.52 | 2022-08-12 | 21.68 | 轻载 | 4033.48 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 4   | 5280   | 4033.48 |
| 句容 | 郭镇1G08线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 197.76 | 2022-08-15 | 41.03 | 轻载 | 2418.56 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 52  | 20915  | 2418.56 |
| 句容 | 哈佛123线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 155.53 | 2022-08-14 | 32.27 | 轻载 | 3149.99 | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 37  | 22415  | 3149.99 |
| 句容 | 和宝1H15线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 76.96  | 2022-08-19 | 15.97 | 轻载 | 4510.82 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17  | 6525   | 4510.82 |
| 句容 | 和鲍1H16线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 97.29  | 2022-08-15 | 20.18 | 轻载 | 4158.71 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 131 | 53185  | 4158.71 |
| 句容 | 和德Ⅰ1H06线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 344.75 | 2022-08-15 | 57.46 | 中载 | 1303.33 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 140 | 103110 | 1303.33 |
| 句容 | 和德Ⅱ1H21线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 244.7  | 2022-08-14 | 40.78 | 轻载 | 3036.2  | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 95  | 68095  | 3036.2  |
| 句容 | 和坊Ⅰ1H11线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 224.39 | 2022-08-15 | 46.55 | 轻载 | 1957.33 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 133 | 66490  | 1957.33 |
| 句容 | 和坊Ⅱ1H12线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 68.88  | 2022-08-15 | 14.29 | 轻载 | 4650.77 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24  | 10555  | 4650.77 |
| 句容 | 和湖Ⅲ1H07线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 85.06  | 2022-08-14 | 14.18 | 轻载 | 5801.16 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41  | 25855  | 5801.16 |
| 句容 | 和湖Ⅳ1H28线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 327.5  | 2022-08-15 | 54.58 | 中载 | 1602.1  | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 119 | 83130  | 1602.1  |
| 句容 | 和埕1H19线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 239.13 | 2022-08-14 | 49.61 | 轻载 | 1702.04 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 113 | 57375  | 1702.04 |
| 句容 | 和配1H20线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 126.75 | 2022-09-02 | 26.3  | 轻载 | 3648.46 | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 68  | 30360  | 3648.46 |
| 句容 | 和墅1H17线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 139.12 | 2022-08-14 | 28.86 | 轻载 | 3434.21 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38  | 25530  | 3434.21 |
| 句容 | 和坛1H13线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 329.61 | 2022-08-15 | 68.38 | 中载 | 134.92  | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74  | 39040  | 134.92  |
| 句容 | 和亭1H18线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 73.81  | 2022-08-15 | 15.31 | 轻载 | 4565.38 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28  | 16970  | 4565.38 |
| 句容 | 和镇1H10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 184.71 | 2022-08-15 | 38.32 | 轻载 | 2644.59 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40  | 21565  | 2644.59 |
| 句容 | 恒大Ⅰ1H09线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 353.38 | 2022-08-14 | 73.32 | 重载 | 0       | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57  | 45620  | 0       |
| 句容 | 恒大Ⅱ1H27线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 312.75 | 2022-08-15 | 64.89 | 中载 | 426.94  | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 55  | 43640  | 426.94  |
| 句容 | 恒大Ⅲ1H05线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 188.4  | 2022-08-15 | 31.4  | 轻载 | 4011.31 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 88550  | 4011.31 |
| 句容 | 恒大Ⅳ1H22线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 342.15 | 2022-08-14 | 57.02 | 中载 | 1348.36 | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 117 | 96020  | 1348.36 |
| 句容 | 后浮1H04线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0.26   | 2022-08-23 | 0.05  | 轻载 | 5839.26 | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |        | 5839.26 |
| 句容 | 后福1H08线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 133.99 | 2022-08-15 | 27.8  | 轻载 | 3523.06 | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |        | 3523.06 |
| 句容 | 后高1H17线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 190.21 | 2022-07-08 | 39.46 | 轻载 | 2549.33 | 0 | 镇江.后白变/2号主变 | 19.44 | 10kVⅡ母线  | 0   |        | 2549.33 |
| 句容 | 后高Ⅱ1H03线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 70.78  | 2022-08-18 | 14.68 | 轻载 | 4617.86 | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |        | 4617.86 |
| 句容 | 后古1H02线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 108.07 | 2022-08-08 | 22.42 | 轻载 | 3972    | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |        | 3972    |
| 句容 | 后芦1H16线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 109.16 | 2022-08-12 | 22.65 | 轻载 | 3953.12 | 0 | 镇江.后白变/2号主变 | 19.44 | 10kVⅡ母线  | 0   |        | 3953.12 |
| 句容 | 后茅1H10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 97.09  | 2022-07-15 | 20.14 | 轻载 | 4162.17 | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |        | 4162.17 |
| 句容 | 后西1H18线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 201.87 | 2022-08-15 | 41.88 | 轻载 | 2347.38 | 0 | 镇江.后白变/2号主变 | 19.44 | 10kVⅡ母线  | 0   |        | 2347.38 |
| 句容 | 后镇1H14线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 232.22 | 2022-08-15 | 48.18 | 轻载 | 1821.72 | 0 | 镇江.后白变/2号主变 | 19.44 | 10kVⅡ母线  | 0   |        | 1821.72 |
| 句容 | 花语墅1C21线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 234    | 2022-08-15 | 48.55 | 轻载 | 1790.89 | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 96  | 33410  | 1790.89 |
| 句容 | 华电Ⅰ1Y12线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 1.34   | 2022-07-24 | 0.28  | 轻载 | 5820.56 | 0 | 镇江.沿江变/2号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2   | 5050   | 5820.56 |
| 句容 | 华电Ⅱ1Y04线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 257.47 | 2022-08-18 | 53.42 | 中载 | 1384.39 | 0 | 镇江.沿江变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36  | 19525  | 1384.39 |
| 句容 | 黄开Ⅰ1M06  | 10 | 600 | D5000维护值 | 405.4  | 2022-08-15 | 67.57 | 中载 | 252.87  | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 90330  | 252.87  |
| 句容 | 黄开Ⅱ1M13  | 10 | 600 | D5000维护值 | 461.6  | 2022-08-14 | 76.93 | 重载 | 0       | 0 | 镇江.黄梅变/2号主变 | 24.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 161 | 124860 | 0       |
| 句容 | 黄梅187线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 176.52 | 2022-07-25 | 36.62 | 轻载 | 2786.44 | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 42  | 10803  | 2786.44 |
| 句容 | 黄学1M01线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 95.64  | 2022-09-07 | 19.84 | 轻载 | 4187.28 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1   | 7980   | 4187.28 |
| 句容 | 集镇123线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 213.27 | 2022-07-26 | 44.25 | 轻载 | 2149.93 | 0 | 镇江.二圣变/2号主变 | 1.8   | 10千伏Ⅱ段母线 | 76  | 24205  | 1800    |
| 句容 | 集镇134线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 76.68  | 2022-08-14 | 15.91 | 轻载 | 4515.67 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 29  | 12420  | 4515.67 |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |     |       |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|-----|-------|---------|
| 句容 | 集镇1F15线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 245.28 | 2022-08-11 | 50.89 | 中载 | 1595.52 | 0 | 镇江.浮山变/2号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48  | 18260 | 1595.52 |
| 句容 | 集镇1M02线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 238.08 | 2022-08-16 | 49.39 | 轻载 | 1720.22 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102 | 44110 | 1720.22 |
| 句容 | 集镇215线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 191.04 | 2022-08-05 | 39.63 | 轻载 | 2534.96 | 0 | 镇江.陈武变/2号主变 | 4.11  | 10千伏Ⅱ段母线 | 61  | 18030 | 2534.96 |
| 句容 | 集镇241线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 86.15  | 2022-08-19 | 17.87 | 轻载 | 4351.65 | 0 | 镇江.葛村变/1号主变 | 4.26  | 10千伏Ⅰ段母线 | 20  | 8010  | 4260    |
| 句容 | 监狱254线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 198.41 | 2022-07-11 | 41.16 | 轻载 | 2407.31 | 0 | 镇江.东昌变/2号主变 | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1   |       | 2407.31 |
| 句容 | 江港1Y10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 106.62 | 2022-09-25 | 22.12 | 轻载 | 3997.11 | 0 | 镇江.沿江变/2号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28  | 6320  | 3997.11 |
| 句容 | 江工ⅠY09线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 167.96 | 2022-08-09 | 34.85 | 轻载 | 2934.7  | 0 | 镇江.沿江变/2号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5   | 4360  | 2934.7  |
| 句容 | 江工ⅡY01线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.沿江变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1   | 630   | 5843.77 |
| 句容 | 江河1Y03线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 105.05 | 2022-09-16 | 21.79 | 轻载 | 4024.3  | 0 | 镇江.沿江变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31  | 5655  | 4024.3  |
| 句容 | 江开1Y33线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 |             |       |          | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 江天ⅠY05线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 193.05 | 2022-08-30 | 40.05 | 轻载 | 2500.14 | 0 | 镇江.沿江变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1   | 3130  | 2500.14 |
| 句容 | 江天ⅡY13线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 178.88 | 2022-08-05 | 37.11 | 轻载 | 2745.57 | 0 | 镇江.沿江变/2号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 9   | 3360  | 2745.57 |
| 句容 | 江下1Y02线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 383.58 | 2022-08-28 | 79.58 | 重载 | 0       | 0 | 镇江.沿江变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48  | 17550 | 0       |
| 句容 | 江阅1Y08线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.沿江变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1   | 320   | 5843.77 |
| 句容 | 江韵1G15线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 53.76  | 2022-07-14 | 11.15 | 轻载 | 4912.64 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅲ段母线 | 1   | 2500  | 4912.64 |
| 句容 | 金山1F13线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 173.6  | 2022-08-11 | 36.02 | 轻载 | 2837.02 | 0 | 镇江.浮山变/2号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39  | 12425 | 2837.02 |
| 句容 | 金香樟1C45线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 0.12   | 2022-08-15 | 0.02  | 轻载 | 6156.91 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅳ段母线 | 0   |       | 6156.91 |
| 句容 | 金星135线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 208.92 | 2022-07-04 | 43.34 | 轻载 | 2225.27 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 93  | 30410 | 2225.27 |
| 句容 | 京百1H08线  | 10 | 600 | D5000维护值 | 415.65 | 2022-08-15 | 69.28 | 中载 | 75.34   | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89  | 72810 | 75.34   |
| 句容 | 京黄168线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 80.25  | 2022-09-26 | 16.65 | 轻载 | 4453.84 | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅱ段母线 | 46  | 24253 | 2520    |
| 句容 | 京西163线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 158.06 | 2022-09-27 | 32.79 | 轻载 | 3106.17 | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 27  | 12625 | 2520    |
| 句容 | 京西1X09线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 26.2   | 2022-09-29 | 5.44  | 轻载 | 5389.98 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40  | 27860 | 5389.98 |
| 句容 | 句贾1J21线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 203.21 | 2022-08-12 | 42.16 | 轻载 | 2324.17 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 113 | 33195 | 2324.17 |
| 句容 | 句农1J20线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 190.68 | 2022-08-29 | 39.56 | 轻载 | 2541.19 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2   | 6780  | 2541.19 |
| 句容 | 句润1J27线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 15.86  | 2022-08-13 | 3.29  | 轻载 | 5569.07 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4   | 3200  | 5569.07 |
| 句容 | 句亭1J22线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 104.98 | 2022-08-13 | 21.78 | 轻载 | 4025.51 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 17  | 8875  | 4025.51 |
| 句容 | 句西1J36线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 20.85  | 2022-09-08 | 4.33  | 轻载 | 5482.65 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0   |       | 5482.65 |
| 句容 | 句卓121线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 155.71 | 2022-07-12 | 32.3  | 轻载 | 3146.87 | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91  | 41160 | 3146.87 |
| 句容 | 聚星1G28线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 37.8   | 2022-08-15 | 7.84  | 轻载 | 5189.07 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅳ段母线 | 4   | 8000  | 5189.07 |
| 句容 | 开关站ⅠC18线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 5.63   | 2022-08-18 | 1.17  | 轻载 | 5746.26 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5746.26 |
| 句容 | 开关站ⅠJ09  | 10 | 482 | D5000维护值 | 307.44 | 2022-08-15 | 63.78 | 中载 | 518.91  | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 518.91  |
| 句容 | 开关站ⅡJ18  | 10 | 550 | D5000维护值 | 410.94 | 2022-08-15 | 74.72 | 重载 | 0       | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 43  | 37450 | 0       |
| 句容 | 可一1H26线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 52.76  | 2022-08-11 | 10.95 | 轻载 | 4929.96 | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3   | 4770  | 4929.96 |
| 句容 | 孔塘137线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 168.12 | 2022-08-11 | 34.88 | 轻载 | 2931.93 | 0 | 镇江.郭庄变/1号主变 | 29.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 70  | 19758 | 2931.93 |
| 句容 | 李塔155线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 85.68  | 2022-08-09 | 17.78 | 轻载 | 4359.79 | 0 | 镇江.磨盘变/2号主变 | 3.58  | 10千伏Ⅱ段母线 | 113 | 28905 | 3580    |
| 句容 | 李塔Ⅱ156线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 62     | 2022-08-10 | 12.86 | 轻载 | 4769.93 | 0 | 镇江.磨盘变/1号主变 | 4.1   | 10千伏Ⅰ段母线 | 81  | 21085 | 4100    |
| 句容 | 利生1H05线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 119.5  | 2022-09-10 | 24.79 | 轻载 | 3774.03 | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |       | 3774.03 |
| 句容 | 林场192线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 206.59 | 2022-08-18 | 42.86 | 轻载 | 2265.63 | 0 | 镇江.袁巷变/1号主变 | 3.7   | 10千伏Ⅰ段母线 | 83  | 21370 | 2265.63 |
| 句容 | 林梅124线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 156.13 | 2022-09-07 | 32.39 | 轻载 | 3139.6  | 0 | 镇江.二圣变/2号主变 | 1.8   | 10千伏Ⅱ段母线 | 61  | 18780 | 1800    |
| 句容 | 龙嘉1J12线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 149.95 | 2022-08-15 | 31.11 | 轻载 | 3246.63 | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37  | 28060 | 3246.63 |
| 句容 | 仑山湖153线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 29.72  | 2022-08-20 | 6.17  | 轻载 | 5329.02 | 0 | 镇江.东昌变/1号主变 | 8.69  | 10千伏Ⅰ段母线 | 2   | 4945  | 5329.02 |
| 句容 | 马埂194线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 120.64 | 2022-08-16 | 25.03 | 轻载 | 3754.28 | 0 | 镇江.袁巷变/2号主变 | 4.68  | 10千伏Ⅱ段母线 | 70  | 16320 | 3754.28 |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |    |       |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|----|-------|---------|
| 句容 | 马埂Ⅱ191线  | 10 | 485 | 经验值      | 91.1   | 2022-08-09 | 18.78 | 轻载 | 4302.29 | 0 | 镇江.袁巷变/1号主变 | 3.7   | 10千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 3700    |
| 句容 | 茅晨1M03线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 126.56 | 2022-08-22 | 26.26 | 轻载 | 3651.75 | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 45 | 18590 | 3651.75 |
| 句容 | 茅宫1M13线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 138.1  | 2022-08-05 | 28.65 | 轻载 | 3451.88 | 0 | 镇江.茅峰变/2号主变 | 21.16 | 10kVⅡ段母线 | 3  | 11360 | 3451.88 |
| 句容 | 茅河1M06线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 70.91  | 2022-07-26 | 14.71 | 轻载 | 4615.61 | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 0  |       | 4615.61 |
| 句容 | 茅后1M08线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 0  |       | 5843.77 |
| 句容 | 茅嘉1M09线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 55.8   | 2022-07-08 | 11.58 | 轻载 | 4877.31 | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 2  | 4860  | 4877.31 |
| 句容 | 茅开Ⅰ1M01  | 10 | 482 | D5000维护值 | 34.58  | 2022-08-15 | 7.17  | 轻载 | 5244.84 | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 0  |       | 5244.84 |
| 句容 | 茅开Ⅱ1M16  | 10 | 482 | D5000维护值 | 123.44 | 2022-08-13 | 25.61 | 轻载 | 3705.79 | 0 | 镇江.茅峰变/2号主变 | 21.16 | 10kVⅡ段母线 | 0  |       | 3705.79 |
| 句容 | 茅石Ⅰ1M04  | 10 | 482 | D5000维护值 | 152.84 | 2022-08-13 | 31.71 | 轻载 | 3196.58 | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 0  |       | 3196.58 |
| 句容 | 茅石Ⅱ1M15  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.茅峰变/2号主变 | 21.16 | 10kVⅡ段母线 | 0  |       | 5843.77 |
| 句容 | 茅亭1M07线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 76.49  | 2022-08-04 | 15.87 | 轻载 | 4518.96 | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 0  |       | 4518.96 |
| 句容 | 茅湾1M14线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 112.38 | 2022-08-21 | 23.32 | 轻载 | 3897.35 | 0 | 镇江.茅峰变/2号主变 | 21.16 | 10kVⅡ段母线 | 41 | 18585 | 3897.35 |
| 句容 | 茅西1F14线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 135.48 | 2022-08-05 | 28.11 | 轻载 | 3497.25 | 0 | 镇江.浮山变/2号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 19700 | 3497.25 |
| 句容 | 茅镇1M18线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 47.88  | 2022-08-11 | 9.93  | 轻载 | 5014.49 | 0 | 镇江.茅峰变/2号主变 | 21.16 | 10kVⅡ段母线 | 0  |       | 5014.49 |
| 句容 | 茅庄291线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 122.24 | 2022-07-12 | 25.36 | 轻载 | 3726.57 | 0 | 镇江.白兔变/1号主变 | 2.75  | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 12375 | 2750    |
| 句容 | 梅河Ⅰ1M11  | 10 | 482 | D5000维护值 | 3.96   | 2022-09-29 | 0.82  | 轻载 | 5775.18 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0  |       | 5775.18 |
| 句容 | 梅河Ⅱ1M22  | 10 | 482 | D5000维护值 | 1.8    | 2022-07-06 | 0.37  | 轻载 | 5812.59 | 0 | 镇江.黄梅变/2号主变 | 24.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0  |       | 5812.59 |
| 句容 | 蒙爱城1C11线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 56.63  | 2022-08-17 | 11.75 | 轻载 | 4862.94 | 0 | 镇江.春城变/2号主变 | 27.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0  |       | 4862.94 |
| 句容 | 蒙爱城Ⅱ1C04 | 10 | 482 | D5000维护值 | 27.44  | 2022-08-19 | 5.69  | 轻载 | 5368.51 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 5368.51 |
| 句容 | 明豪174线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 208.5  | 2022-08-18 | 43.26 | 轻载 | 2232.55 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅲ段母线 | 49 | 26545 | 2232.55 |
| 句容 | 明旺175线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 107.2  | 2022-08-19 | 22.24 | 轻载 | 3987.06 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅲ段母线 | 35 | 16375 | 3987.06 |
| 句容 | 南空1H24线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 123.41 | 2022-07-10 | 25.6  | 轻载 | 3706.31 | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0  |       | 3706.31 |
| 句容 | 南门185线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 352.48 | 2022-07-15 | 73.13 | 重载 | 0       | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 35655 | 0       |
| 句容 | 南巷1M04线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 149.88 | 2022-08-05 | 31.1  | 轻载 | 3247.85 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14595 | 3247.85 |
| 句容 | 南巷Ⅱ1M03  | 10 | 482 | D5000维护值 | 99.24  | 2022-09-28 | 20.59 | 轻载 | 4124.93 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 17735 | 4124.93 |
| 句容 | 农场163线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 269.22 | 2022-07-01 | 55.85 | 中载 | 1180.88 | 0 | 镇江.亭子变/2号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 5855  | 1180.88 |
| 句容 | 农学1C06线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 39.86  | 2022-09-23 | 8.27  | 轻载 | 5153.39 | 0 | 镇江.春城变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 5153.39 |
| 句容 | 帕缇亚115线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 170.66 | 2022-08-15 | 35.41 | 轻载 | 2887.94 | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3  | 6230  | 2887.94 |
| 句容 | 启迪1M10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 160.56 | 2022-09-28 | 33.31 | 轻载 | 3062.87 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0  |       | 3062.87 |
| 句容 | 铃塘1D13线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 315.84 | 2022-08-15 | 65.53 | 中载 | 373.42  | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅲ段母线 | 0  |       | 373.42  |
| 句容 | 铃塘271线   | 10 | 550 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 6668.2  | 0 |             |       |          | 21 | 7360  | 6668.2  |
| 句容 | 桥财139线   | 10 | 423 | D5000维护值 | 122.24 | 2022-07-28 | 28.9  | 轻载 | 3011.26 | 0 | 镇江.桥头变/1号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 14245 | 3011.26 |
| 句容 | 桥工Ⅰ138线  | 10 | 423 | D5000维护值 | 117.02 | 2022-09-10 | 27.66 | 轻载 | 3101.67 | 0 | 镇江.桥头变/2号主变 | 26.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3  | 5650  | 3101.67 |
| 句容 | 桥工Ⅱ142线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 15.42  | 2022-08-14 | 3.2   | 轻载 | 5576.69 | 0 | 镇江.桥头变/2号主变 | 26.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8  | 2615  | 5576.69 |
| 句容 | 桥河133线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 117.15 | 2022-08-15 | 24.3  | 轻载 | 3814.73 | 0 | 镇江.桥头变/1号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 16350 | 3814.73 |
| 句容 | 桥江Ⅰ134线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.桥头变/2号主变 | 26.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1  | 80    | 5843.77 |
| 句容 | 桥江Ⅱ132线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.桥头变/2号主变 | 26.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0  |       | 5843.77 |
| 句容 | 桥六146线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 124.91 | 2022-08-19 | 25.91 | 轻载 | 3680.33 | 0 | 镇江.桥头变/2号主变 | 26.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 16245 | 3680.33 |
| 句容 | 桥天137线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 4.94   | 2022-08-14 | 1.02  | 轻载 | 5758.21 | 0 | 镇江.桥头变/1号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅰ段母线 | 6  | 4770  | 5758.21 |
| 句容 | 桥镇144线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 293.43 | 2022-08-15 | 60.88 | 中载 | 761.56  | 0 | 镇江.桥头变/2号主变 | 26.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 32865 | 761.56  |
| 句容 | 青城225线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 120.63 | 2022-09-08 | 25.03 | 轻载 | 3754.46 | 0 | 镇江.三岔变/1号主变 | 4.52  | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 13165 | 3754.46 |
| 句容 | 晴园124线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 205.57 | 2022-08-15 | 42.65 | 轻载 | 2283.3  | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 14920 | 2283.3  |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |     |       |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|-----|-------|---------|
| 句容 | 人民医院1D05 | 10 | 482 | D5000维护值 | 153.48 | 2022-07-19 | 31.84 | 轻载 | 3185.49 | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0   |       | 3185.49 |
| 句容 | 容白1R03线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅠ段母线 | 3   | 330   | 5843.77 |
| 句容 | 容甲1R06线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 98.49  | 2022-08-14 | 20.43 | 轻载 | 4137.92 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅡ段母线 | 87  | 24945 | 4137.92 |
| 句容 | 容姜1R08线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 136.82 | 2022-08-11 | 28.39 | 轻载 | 3474.05 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅡ段母线 | 89  | 21480 | 3474.05 |
| 句容 | 容井1R09线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 121.7  | 2022-09-06 | 25.25 | 轻载 | 3735.92 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅡ段母线 | 55  | 11800 | 3735.92 |
| 句容 | 容开Ⅰ1X01线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 106.26 | 2022-08-15 | 22.05 | 轻载 | 4003.34 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26  | 30180 | 4003.34 |
| 句容 | 容开Ⅱ1X12线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 127.54 | 2022-08-15 | 26.46 | 轻载 | 3634.78 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43  | 35800 | 3634.78 |
| 句容 | 容仑Ⅰ1R05线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 22.86  | 2022-09-05 | 4.74  | 轻载 | 5447.83 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅠ段母线 | 5   | 3860  | 5447.83 |
| 句容 | 容仑Ⅱ1R11线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 96.38  | 2022-08-14 | 20    | 轻载 | 4174.47 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅢ段母线 | 71  | 35720 | 4174.47 |
| 句容 | 容马1R01线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 119.59 | 2022-08-22 | 24.81 | 轻载 | 3772.47 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅠ段母线 | 40  | 13040 | 3772.47 |
| 句容 | 容南1R02线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 51.7   | 2022-09-05 | 10.73 | 轻载 | 4948.32 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅠ段母线 | 87  | 23740 | 4948.32 |
| 句容 | 容祥1R10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 60.15  | 2022-08-14 | 12.48 | 轻载 | 4801.97 | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅡ段母线 | 46  | 14275 | 4801.97 |
| 句容 | 容镇1R04线  | 10 | 550 | D5000维护值 | 341.18 | 2022-08-11 | 62.03 | 中载 | 758.96  | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅠ段母线 | 101 | 31365 | 758.96  |
| 句容 | 容镇1X02线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 24.67  | 2022-07-29 | 5.12  | 轻载 | 5416.48 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71  | 37980 | 5416.48 |
| 句容 | 容庄1R07线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 315.86 | 2022-08-13 | 65.53 | 中载 | 373.07  | 0 | 江苏.容东变/#1主变 | 86.17 | 10kVⅡ段母线 | 203 | 56960 | 373.07  |
| 句容 | 三中184线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 253.68 | 2022-08-15 | 52.63 | 中载 | 1450.03 | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 41  | 16175 | 1450.03 |
| 句容 | 上杆195线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 153.24 | 2022-08-03 | 31.79 | 轻载 | 3189.65 | 0 | 镇江.袁巷变/2号主变 | 4.68  | 10千伏Ⅱ段母线 | 40  | 10125 | 3189.65 |
| 句容 | 上荣296线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 392.5  | 2022-07-31 | 81.43 | 重载 | 0       | 0 | 镇江.白兔变/1号主变 | 2.75  | 10千伏Ⅱ段母线 | 66  | 20220 | 0       |
| 句容 | 上书房1J19线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 234.5  | 2022-08-15 | 48.65 | 轻载 | 1782.23 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 65  | 53170 | 1782.23 |
| 句容 | 神富1H01线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 26.69  | 2022-08-14 | 5.54  | 轻载 | 5381.5  | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ段母线 | 0   |       | 5381.5  |
| 句容 | 神富Ⅱ1H13线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 328.26 | 2022-08-26 | 68.1  | 中载 | 158.3   | 0 | 镇江.后白变/2号主变 | 19.44 | 10kVⅡ段母线 | 0   |       | 158.3   |
| 句容 | 石安1S28线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 122.03 | 2022-07-22 | 25.32 | 轻载 | 3730.21 | 0 | 镇江.石狮变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 3730.21 |
| 句容 | 石坝1S04线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 37.28  | 2022-08-15 | 7.73  | 轻载 | 5198.08 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19  | 3920  | 5198.08 |
| 句容 | 石超Ⅱ1S25线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 167.12 | 2022-08-23 | 34.67 | 轻载 | 2949.25 | 0 | 镇江.石狮变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2   | 16555 | 2949.25 |
| 句容 | 石城1S21线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 302.49 | 2022-07-20 | 62.76 | 中载 | 604.64  | 0 | 镇江.石狮变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49  | 18050 | 604.64  |
| 句容 | 石崇1S27线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0.11   | 2022-09-18 | 0.02  | 轻载 | 5841.86 | 0 | 镇江.石狮变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5841.86 |
| 句容 | 石凤Ⅰ1S06线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 93.21  | 2022-07-08 | 19.34 | 轻载 | 4229.37 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17  | 10270 | 4229.37 |
| 句容 | 石凤Ⅱ1S07线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 288.07 | 2022-07-12 | 59.77 | 中载 | 854.4   | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72  | 37320 | 854.4   |
| 句容 | 石富1S10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 103.76 | 2022-09-08 | 21.53 | 轻载 | 4046.64 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9   | 8000  | 4046.64 |
| 句容 | 石马1S02线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 295.94 | 2022-07-10 | 61.4  | 中载 | 718.09  | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96  | 30080 | 718.09  |
| 句容 | 石桥1S05线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 134.01 | 2022-08-13 | 27.8  | 轻载 | 3522.71 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50  | 13060 | 3522.71 |
| 句容 | 石塘1S03线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 150.18 | 2022-08-05 | 31.16 | 轻载 | 3242.65 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71  | 15810 | 3242.65 |
| 句容 | 石桃1S29线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 268.72 | 2022-08-08 | 55.75 | 中载 | 1189.54 | 0 | 镇江.石狮变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 1189.54 |
| 句容 | 石镇1S01线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 205.64 | 2022-08-10 | 42.66 | 轻载 | 2282.08 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50  | 18585 | 2282.08 |
| 句容 | 时代城1J28线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 47.07  | 2022-08-13 | 9.77  | 轻载 | 5028.52 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 13  | 10020 | 5028.52 |
| 句容 | 水畔Ⅰ1X05线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 223.88 | 2022-07-13 | 46.45 | 轻载 | 1966.17 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51  | 42070 | 1966.17 |
| 句容 | 水畔Ⅱ1X10线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 338.82 | 2022-08-15 | 70.29 | 重载 | 0       | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67  | 56010 | 0       |
| 句容 | 苏博特258线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 50.28  | 2022-09-14 | 10.43 | 轻载 | 4972.92 | 0 | 镇江.东昌变/1号主变 | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1   | 4330  | 4972.92 |
| 句容 | 台北172线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 16.87  | 2022-08-15 | 3.5   | 轻载 | 5551.58 | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅱ段母线 | 7   | 6050  | 2520    |
| 句容 | 台城166线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 60.47  | 2022-08-12 | 12.55 | 轻载 | 4796.43 | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅱ段母线 | 24  | 13740 | 2520    |
| 句容 | 台湾小镇165  | 10 | 482 | D5000维护值 | 141.49 | 2022-08-06 | 29.35 | 轻载 | 3393.16 | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 20  | 11015 | 2520    |
| 句容 | 台镇161线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 70.34  | 2022-08-15 | 14.59 | 轻载 | 4625.48 | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 29  | 17250 | 2520    |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |     |       |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|-----|-------|---------|
| 句容 | 唐陵153线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 136.72 | 2022-08-14 | 28.37 | 轻载 | 3475.78 | 0 | 镇江.磨盘变/1号主变 | 4.1   | 10千伏Ⅰ段母线 | 38  | 11110 | 3475.78 |
| 句容 | 天湖Ⅰ1F02线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.浮山变/1号主变 | 28.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 天湖Ⅱ1F17线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.浮山变/2号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 天开Ⅰ1F08线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 23.16  | 2022-08-15 | 4.8   | 轻载 | 5442.64 | 0 | 镇江.浮山变/1号主变 | 28.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7   | 4960  | 5442.64 |
| 句容 | 天开Ⅱ1F16线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 20.64  | 2022-08-12 | 4.28  | 轻载 | 5486.28 | 0 | 镇江.浮山变/2号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28  | 10870 | 5486.28 |
| 句容 | 天濠1F18线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 72.84  | 2022-07-13 | 15.11 | 轻载 | 4582.18 | 0 | 镇江.浮山变/2号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 4582.18 |
| 句容 | 天王1F06线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 213.2  | 2022-08-13 | 44.23 | 轻载 | 2151.14 | 0 | 镇江.浮山变/1号主变 | 28.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76  | 28745 | 2151.14 |
| 句容 | 天镇1F05线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 331.56 | 2022-07-20 | 68.79 | 中载 | 101.15  | 0 | 镇江.浮山变/1号主变 | 28.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32  | 11335 | 101.15  |
| 句容 | 亭安169线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 13.34  | 2022-07-18 | 2.77  | 轻载 | 5612.72 | 0 | 镇江.亭子变/2号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅱ段母线 | 6   | 4030  | 5612.72 |
| 句容 | 亭东166线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 120.04 | 2022-07-02 | 24.9  | 轻载 | 3764.68 | 0 | 镇江.亭子变/2号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅱ段母线 | 157 | 45305 | 3764.68 |
| 句容 | 亭墅164线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 110.18 | 2022-08-28 | 22.86 | 轻载 | 3935.45 | 0 | 镇江.亭子变/1号主变 | 21.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17  | 6610  | 3935.45 |
| 句容 | 亭湾165线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 29.52  | 2022-08-15 | 6.12  | 轻载 | 5332.48 | 0 | 镇江.亭子变/2号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅱ段母线 | 6   | 2200  | 5332.48 |
| 句容 | 亭镇167线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 49.35  | 2022-08-11 | 10.24 | 轻载 | 4989.03 | 0 | 镇江.亭子变/1号主变 | 21.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29  | 13040 | 4989.03 |
| 句容 | 亭子162线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 113.2  | 2022-08-14 | 23.49 | 轻载 | 3883.14 | 0 | 镇江.亭子变/1号主变 | 21.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77  | 18600 | 3883.14 |
| 句容 | 统博1H09线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0.15   | 2022-08-21 | 0.03  | 轻载 | 5841.17 | 0 | 镇江.后白变/1号主变 | 26.15 | 10kVⅠ母线  | 0   |       | 5841.17 |
| 句容 | 吴岗152线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 117.13 | 2022-08-05 | 24.3  | 轻载 | 3815.08 | 0 | 镇江.大卓变/2号主变 | 5.71  | 10千伏Ⅱ段母线 | 61  | 20700 | 3815.08 |
| 句容 | 吾悦Ⅰ1D08线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 258.84 | 2022-08-21 | 53.7  | 中载 | 1360.66 | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅱ段母线 | 1   | 9820  | 1360.66 |
| 句容 | 吾悦Ⅱ1D20线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 69     | 2022-08-15 | 14.32 | 轻载 | 4648.69 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅳ段母线 | 29  | 22410 | 4648.69 |
| 句容 | 吾悦Ⅲ1J31线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 163.77 | 2022-07-15 | 33.98 | 轻载 | 3007.27 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1   | 5710  | 3007.27 |
| 句容 | 吾悦Ⅳ1J32线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 38.07  | 2022-08-12 | 7.9   | 轻载 | 5184.4  | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 17  | 13165 | 5184.4  |
| 句容 | 五里墩1J15线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 213.83 | 2022-08-15 | 44.36 | 轻载 | 2140.23 | 0 | 镇江.句北变/1号主变 | 25.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 122 | 59093 | 2140.23 |
| 句容 | 五星222线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 147.35 | 2022-08-11 | 30.57 | 轻载 | 3291.67 | 0 | 镇江.三岔变/1号主变 | 4.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 129 | 34255 | 3291.67 |
| 句容 | 西宝1X03线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 141.5  | 2022-09-28 | 29.36 | 轻载 | 3392.99 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36  | 39520 | 3392.99 |
| 句容 | 西京Ⅱ1X08线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 8.74   | 2022-07-17 | 1.81  | 轻载 | 5692.39 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27  | 19200 | 5692.39 |
| 句容 | 西开Ⅰ1X06线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 291.26 | 2022-09-28 | 60.43 | 中载 | 799.14  | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47  | 36580 | 799.14  |
| 句容 | 西开Ⅱ1X11线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 280.44 | 2022-09-28 | 58.18 | 中载 | 986.55  | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47  | 36800 | 986.55  |
| 句容 | 西开Ⅲ1X14线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 6.68   | 2022-09-17 | 1.39  | 轻载 | 5728.07 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0   |       | 5728.07 |
| 句容 | 西开Ⅳ1X15线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 17.53  | 2022-08-22 | 3.64  | 轻载 | 5540.15 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0   |       | 5540.15 |
| 句容 | 西宁1X17线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 88.85  | 2022-07-08 | 18.43 | 轻载 | 4304.89 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0   |       | 4304.89 |
| 句容 | 西石Ⅰ1X04线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 102.21 | 2022-08-04 | 21.21 | 轻载 | 4073.49 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24  | 12075 | 4073.49 |
| 句容 | 西石Ⅱ1X13线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 232.92 | 2022-07-05 | 48.32 | 轻载 | 1809.59 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅲ段母线 | 81  | 39073 | 1809.59 |
| 句容 | 下余1F03线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 215.04 | 2022-08-12 | 44.61 | 轻载 | 2119.28 | 0 | 镇江.浮山变/1号主变 | 28.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64  | 24695 | 2119.28 |
| 句容 | 香溪湾Ⅰ1D09 | 10 | 600 | D5000维护值 | 107.52 | 2022-08-14 | 17.92 | 轻载 | 5412.15 | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅱ段母线 | 39  | 26490 | 5412.15 |
| 句容 | 香溪湾Ⅱ1D21 | 10 | 600 | D5000维护值 | 130.32 | 2022-08-15 | 21.72 | 轻载 | 5017.26 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅳ段母线 | 40  | 30760 | 5017.26 |
| 句容 | 协鑫Ⅰ1G25线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 183    | 2022-09-02 | 37.97 | 轻载 | 2674.21 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅳ段母线 | 0   |       | 2674.21 |
| 句容 | 协鑫Ⅱ1G27线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 142.2  | 2022-09-02 | 29.5  | 轻载 | 3380.86 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅳ段母线 | 0   |       | 3380.86 |
| 句容 | 新塘1M14线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 350.16 | 2022-08-14 | 72.65 | 重载 | 0       | 0 | 镇江.黄梅变/2号主变 | 24.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 111 | 72315 | 0       |
| 句容 | 星悦湾Ⅰ     | 10 | 600 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 7274.4  | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 7274.4  |
| 句容 | 星悦湾Ⅱ     | 10 | 600 | D5000维护值 | 260.4  | 2022-09-25 | 43.4  | 轻载 | 2764.27 | 0 | 镇江.黄梅变/2号主变 | 24.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0   |       | 2764.27 |
| 句容 | 行政1J24线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 193.86 | 2022-08-11 | 40.22 | 轻载 | 2486.11 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0   |       | 2486.11 |
| 句容 | 许棚154线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 65.88  | 2022-08-08 | 13.67 | 轻载 | 4702.73 | 0 | 镇江.磨盘变/2号主变 | 3.58  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 3580    |
| 句容 | 蓄能站256线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.东昌变/2号主变 | 26.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5843.77 |



|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |     |       |         |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|-----|-------|---------|
| 句容 | 亚中1Y11线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.沿江变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 严甲293线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 126.73 | 2022-08-10 | 26.29 | 轻载 | 3648.8  | 0 | 镇江.白兔变/1号主变 | 2.75  | 10千伏Ⅰ段母线 | 20  | 7930  | 2750    |
| 句容 | 羊角山183线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 313.32 | 2022-08-15 | 65    | 中载 | 417.07  | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅰ段母线 | 58  | 27145 | 417.07  |
| 句容 | 羊角山Ⅱ1C44 | 10 | 482 | D5000维护值 | 104.4  | 2022-08-15 | 21.66 | 轻载 | 4035.56 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅳ段母线 | 0   |       | 4035.56 |
| 句容 | 阳山1X16线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 139.63 | 2022-08-23 | 28.97 | 轻载 | 3425.38 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0   |       | 3425.38 |
| 句容 | 杨塘岗169线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 200.31 | 2022-08-25 | 41.56 | 轻载 | 2374.4  | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅱ段母线 | 52  | 17295 | 2374.4  |
| 句容 | 杨巷216线   | 10 | 318 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 3855.43 | 0 | 镇江.陈武变/2号主变 | 4.11  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 3855.43 |
| 句容 | 窑业135线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 139.11 | 2022-08-07 | 28.86 | 轻载 | 3434.38 | 0 | 镇江.桥头变/1号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 27835 | 3434.38 |
| 句容 | 壹度Ⅰ1S08线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 300.03 | 2022-08-11 | 62.25 | 中载 | 647.25  | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4   | 11410 | 647.25  |
| 句容 | 壹度Ⅱ1S24线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.石狮变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1   | 5630  | 5843.77 |
| 句容 | 义台街Ⅰ1C24 | 10 | 482 | D5000维护值 | 31.2   | 2022-09-06 | 6.47  | 轻载 | 5303.38 | 0 | 镇江.崇明变/1号主变 | 31.8  | 10千伏Ⅱ段母线 | 2   | 4000  | 5303.38 |
| 句容 | 义台街Ⅱ1C43 | 10 | 482 | D5000维护值 | 59.88  | 2022-08-05 | 12.42 | 轻载 | 4806.65 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅳ段母线 | 7   | 6600  | 4806.65 |
| 句容 | 义台街Ⅳ1D17 | 10 | 482 | D5000维护值 | 262.08 | 2022-08-08 | 54.37 | 中载 | 1304.54 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅲ段母线 | 32  | 17790 | 1304.54 |
| 句容 | 益进167线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 291.39 | 2022-07-20 | 60.45 | 中载 | 796.89  | 0 | 镇江.京容变/1号主变 | 2.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 27  | 18930 | 796.89  |
| 句容 | 迎峰223线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 100.47 | 2022-08-07 | 20.84 | 轻载 | 4103.63 | 0 | 镇江.三岔变/1号主变 | 4.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 52  | 16455 | 4103.63 |
| 句容 | 雨润Ⅰ1J25线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 165.72 | 2022-08-19 | 34.38 | 轻载 | 2973.5  | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1   | 9290  | 2973.5  |
| 句容 | 雨润Ⅱ1J26线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 33.47  | 2022-07-18 | 6.94  | 轻载 | 5264.07 | 0 | 镇江.句北变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1   | 4745  | 5264.07 |
| 句容 | 御东Ⅰ1D07线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 79.6   | 2022-08-15 | 16.51 | 轻载 | 4465.1  | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅱ段母线 | 13  | 9760  | 4465.1  |
| 句容 | 御东Ⅱ1D14线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 34.32  | 2022-08-15 | 7.12  | 轻载 | 5249.35 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅲ段母线 | 11  | 7830  | 5249.35 |
| 句容 | 御东Ⅲ1D22线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 233.76 | 2022-08-15 | 48.5  | 轻载 | 1795.04 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅳ段母线 | 40  | 30105 | 1795.04 |
| 句容 | 御东Ⅳ1D16线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 44.04  | 2022-08-15 | 7.34  | 轻载 | 6511.63 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅲ段母线 | 0   |       | 6511.63 |
| 句容 | 御东Ⅴ1D19线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 145.44 | 2022-08-13 | 24.24 | 轻载 | 4755.38 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅳ段母线 | 0   |       | 4755.38 |
| 句容 | 御河1D23线  | 10 | 600 | D5000维护值 | 156.12 | 2022-08-13 | 26.02 | 轻载 | 4570.4  | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅳ段母线 | 35  | 27350 | 4570.4  |
| 句容 | 御玺Ⅰ1D01线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 107.52 | 2022-08-12 | 22.31 | 轻载 | 3981.52 | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅰ段母线 | 26  | 19915 | 3981.52 |
| 句容 | 御玺Ⅱ1D24线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 13.2   | 2022-08-13 | 2.74  | 轻载 | 5615.14 | 0 | 镇江.御东变/2号主变 | 21.3  | 10千伏Ⅳ段母线 | 25  | 19600 | 5615.14 |
| 句容 | 御周1D10线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 177.24 | 2022-08-05 | 36.77 | 轻载 | 2773.97 | 0 | 镇江.御东变/1号主变 | 15.5  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 2773.97 |
| 句容 | 园林1M02线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 183.37 | 2022-08-11 | 38.04 | 轻载 | 2667.8  | 0 | 镇江.茅峰变/1号主变 | 18.1  | 10kVⅠ段母线 | 0   |       | 2667.8  |
| 句容 | 袁镇193线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 71.99  | 2022-09-26 | 14.94 | 轻载 | 4596.9  | 0 | 镇江.袁巷变/1号主变 | 3.7   | 10千伏Ⅰ段母线 | 19  | 6210  | 3700    |
| 句容 | 云玺苑Ⅰ     | 10 | 600 | D5000维护值 | 76.2   | 2022-08-12 | 12.7  | 轻载 | 5954.62 | 0 | 镇江.黄梅变/1号主变 | 28.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37  | 27480 | 5954.62 |
| 句容 | 云玺苑Ⅱ     | 10 | 600 | D5000维护值 | 284.64 | 2022-09-25 | 47.44 | 轻载 | 2344.44 | 0 | 镇江.黄梅变/2号主变 | 24.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 37  | 27610 | 2344.44 |
| 句容 | 轧钢131线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 5843.77 | 0 | 镇江.桥头变/1号主变 | 27.6  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0   |       | 5843.77 |
| 句容 | 轧钢242线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 156.48 | 2022-08-16 | 32.46 | 轻载 | 3133.53 | 0 | 镇江.葛村变/2号主变 | 3.38  | 10千伏Ⅱ段母线 | 77  | 23695 | 3133.53 |
| 句容 | 张庙221线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 332.93 | 2022-08-16 | 69.07 | 中载 | 77.42   | 0 | 镇江.三岔变/1号主变 | 4.52  | 10千伏Ⅰ段母线 | 108 | 38500 | 77.42   |
| 句容 | 赵塘154线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 56.63  | 2022-07-10 | 11.75 | 轻载 | 4862.94 | 0 | 镇江.大卓变/2号主变 | 5.71  | 10千伏Ⅱ段母线 | 78  | 22505 | 4862.94 |
| 句容 | 赵塘Ⅱ156线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 41.5   | 2022-08-13 | 8.61  | 轻载 | 5124.99 | 0 | 镇江.大卓变/2号主变 | 5.71  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0   |       | 5124.99 |
| 句容 | 赵巷211线   | 10 | 318 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 3855.43 | 0 | 镇江.陈武变/1号主变 | 2.03  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0   |       | 2030    |
| 句容 | 中创园Ⅰ1G20 | 10 | 482 | D5000维护值 | 25.56  | 2022-09-07 | 5.3   | 轻载 | 5401.07 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅳ段母线 | 2   | 10400 | 5401.07 |
| 句容 | 中创园Ⅱ1G26 | 10 | 482 | D5000维护值 | 200.52 | 2022-08-15 | 41.6  | 轻载 | 2370.76 | 0 | 镇江.郭庄变/2号主变 | 41.1  | 10千伏Ⅳ段母线 | 10  | 12180 | 2370.76 |
| 句容 | 中央1C41线  | 10 | 482 | D5000维护值 | 62.8   | 2022-08-14 | 13.03 | 轻载 | 4756.07 | 0 | 镇江.崇明变/2号主变 | 29.2  | 10千伏Ⅳ段母线 | 16  | 12830 | 4756.07 |
| 句容 | 卓镇153线   | 10 | 482 | D5000维护值 | 81.95  | 2022-08-13 | 17    | 轻载 | 4424.39 | 0 | 镇江.大卓变/1号主变 | 5.18  | 10千伏Ⅰ段母线 | 62  | 18975 | 4424.39 |
| 句容 | 紫金Ⅰ1H14线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 114.83 | 2022-08-15 | 23.82 | 轻载 | 3854.91 | 0 | 镇江.和平变/1号主变 | 15.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38  | 25770 | 3854.91 |
| 句容 | 紫金Ⅱ1H23线 | 10 | 482 | D5000维护值 | 84.98  | 2022-08-15 | 17.63 | 轻载 | 4371.91 | 0 | 镇江.和平变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 47  | 27120 | 4371.91 |

|    |          |    |     |          |        |            |       |    |         |   |             |       |          |    |       |          |
|----|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|----------|----|-------|----------|
| 句容 | 总部大楼Ⅱ    | 10 | 482 | D5000维护值 | 57.93  | 2022-07-14 | 12.02 | 轻载 | 4840.42 | 0 | 江苏.容西变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9  | 15040 | 4840.42  |
| 句容 | 福宝Ⅰ2F23线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 186.04 | 2022-07-13 | 38.6  | 轻载 | 5243.11 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 5243.11  |
| 句容 | 福宝Ⅱ2F25线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 213.47 | 2022-07-12 | 44.29 | 轻载 | 4292.94 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0  |       | 4292.94  |
| 句容 | 福宝Ⅲ2F12线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 155.44 | 2022-08-16 | 32.25 | 轻载 | 6303.09 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 6303.09  |
| 句容 | 福宝Ⅳ2F19线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 203.98 | 2022-08-05 | 42.32 | 轻载 | 4621.67 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 4621.67  |
| 句容 | 福超Ⅰ2F33线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅲ段母线 | 0  |       | 11687.54 |
| 句容 | 福超Ⅱ2F34线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅲ段母线 | 0  |       | 11687.54 |
| 句容 | 福金2F11线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 71.04  | 2022-08-14 | 14.74 | 轻载 | 9226.71 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 20 | 20000 | 9226.71  |
| 句容 | 福纳2F28线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1  | 315   | 11687.54 |
| 句容 | 福宁2F29线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 31.65  | 2022-08-04 | 6.57  | 轻载 | 10591.2 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 23 | 15780 | 10591.18 |
| 句容 | 福强2F24线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 147.71 | 2022-07-20 | 30.65 | 轻载 | 6570.86 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 38 | 38785 | 6570.86  |
| 句容 | 福三2F13线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 109.37 | 2022-08-27 | 22.69 | 轻载 | 7898.96 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4  | 8640  | 7898.96  |
| 句容 | 福狮Ⅰ2F15线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 78.78  | 2022-09-19 | 16.34 | 轻载 | 8958.6  | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12 | 10235 | 8958.6   |
| 句容 | 福狮Ⅱ2F32线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅲ段母线 | 1  | 500   | 11687.54 |
| 句容 | 福通2F18线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 32.36  | 2022-08-11 | 6.71  | 轻载 | 10566.6 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11 | 5750  | 10566.59 |
| 句容 | 福同2F26线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0  |       | 11687.54 |
| 句容 | 福阳Ⅰ2F14线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 11.25  | 2022-07-12 | 2.33  | 轻载 | 11297.8 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6  | 9455  | 11297.84 |
| 句容 | 福阳Ⅱ2F31线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 115    | 2022-07-04 | 23.86 | 轻载 | 7703.94 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12 | 26540 | 7703.94  |
| 句容 | 富达2F22线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 115.35 | 2022-08-02 | 23.93 | 轻载 | 7691.81 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 20 | 10740 | 7691.81  |
| 句容 | 绿动2F16线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 316.85 | 2022-09-29 | 65.74 | 中载 | 711.85  | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1  | 16000 | 711.85   |
| 句容 | 狮福Ⅰ2S16线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1  | 800   | 11687.54 |
| 句容 | 狮福Ⅱ2S17线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 11687.54 |
| 句容 | 石茂2S18线  | 20 | 482 | D5000维护值 | 139.64 | 2022-08-14 | 28.97 | 轻载 | 6850.41 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 20千伏Ⅰ段母线 | 57 | 43840 | 6850.41  |
| 句容 | 石茂Ⅱ2S19线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 41.86  | 2022-08-04 | 8.68  | 轻载 | 10237.5 | 0 | 镇江.石狮变/1号主变 | 32.87 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12 | 8570  | 10237.51 |
| 句容 | 世茂Ⅰ2F21线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 123.44 | 2022-07-12 | 25.61 | 轻载 | 7411.57 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 16 | 16010 | 7411.57  |
| 句容 | 世茂Ⅱ2F27线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 115.7  | 2022-07-09 | 24    | 轻载 | 7679.69 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 24 | 16275 | 7679.69  |
| 句容 | 同人Ⅰ2F17线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 21.45  | 2022-08-23 | 4.45  | 轻载 | 10944.5 | 0 | 镇江.福地变/1号主变 | 44.03 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0  |       | 10944.51 |
| 句容 | 同人Ⅲ2F35线 | 20 | 482 | D5000维护值 | 0      | 2022-07-11 | 0     | 轻载 | 11687.5 | 0 | 镇江.福地变/2号主变 | 40.28 | 20千伏Ⅲ段母线 | 0  |       | 11687.54 |