

受限接入配电线路清单

截止 2023 年 9 月底，徐州电网存在受限接入配电线路 1 条。

建平变-贾汪-6kV 建南线，最大负载率 118.35%，不满足对外开放负荷条件。

*负面清单编制原则：

10(20)千伏业扩涉及徐州供电公司管辖资产的 10(20)千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%。