

宝应县供电公司 10（20、6）千伏公用配电线路电源
可开放容量信息
（2024 年第四季度）

截至 2024 年第三季度，宝应县 10（20、6）千伏公用配电线路共有 308 条，发生倒送的有 118 条，占比 38.31%。其中，最大倒送负载率小于 80%的共有 117 条，占比 37.99%；最大倒送负载率大于等于 80%的共有 1 条，占比 0.32%。倒送负载率小于 80%的线路电源可开放容量清单及倒送负载率大于等于 80%的线路电源容量受限清单分别如下。

表 1 倒送负载率小于 80%的线路电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定负载（kW）	最大负载（kW）	电源可开放容量（kW）
1	宝应	金湾 523 线	20kV	17908.88	1931	12396.104
2	宝应	康源 I 524 线	20kV	17908.88	9361	4966.104
3	宝应	大陆 543 线	20kV	17354.64	1404	12479.712
4	宝应	红日 544 线	20kV	17354.64	1193	12690.712
5	宝应	兴发 542 线	20kV	13856.0	3292	7792.8

6	宝应	聚酯 II 548 线	20kV	8660. 0	3806	3122
7	宝应	北港 275 线	10kV	8954. 44	408. 55	6755. 002
8	宝应	北园 111 线	10kV	8954. 44	4440. 24	2723. 312
9	宝应	蔡园 276 线	10kV	8954. 44	0. 35	7163. 202
10	宝应	藏陈 252 线	10kV	8954. 44	403. 71	6759. 842
11	宝应	曹南 216 线	10kV	8954. 44	954	6209. 552
12	宝应	陈家 173 线	10kV	8954. 44	406	6757. 552
13	宝应	陈庄 122 线	10kV	8954. 44	1329. 91	5833. 642
14	宝应	春光 121 线	10kV	8954. 44	2361. 3	4802. 252
15	宝应	崔渡 262 线	10kV	8954. 44	746. 45	6417. 102
16	宝应	崔王 222 线	10kV	8954. 44	1708. 72	5454. 832
17	宝应	大李 122 线	10kV	8954. 44	78	7085. 552
18	宝应	大汕 290 线	10kV	8954. 44	478. 63	6684. 922
19	宝应	道口 133 线	10kV	8954. 44	1935. 91	5227. 642
20	宝应	东阳 121 线	10kV	8954. 44	468	6695. 552

21	宝应	福新 166 线	10kV	8954.44	5076	2087.552
22	宝应	高阳 111 线	10kV	8954.44	1261.38	5902.172
23	宝应	古塔 213 线	10kV	8954.44	304	6859.552
24	宝应	光辉 119 线	10kV	8954.44	815.49	6348.062
25	宝应	光明 214 线	10kV	8954.44	598	6565.552
26	宝应	荷香 143 线	10kV	8954.44	3162	4001.552
27	宝应	槐楼 174 线	10kV	8954.44	883	6280.552
28	宝应	机场 271 线	10kV	8954.44	1287.68	5875.872
29	宝应	交管 133 线	10kV	8954.44	2147.15	5016.402
30	宝应	金宝 126 线	10kV	8954.44	971.24	6192.312
31	宝应	廖徐 257 线	10kV	8954.44	127.72	7035.832
32	宝应	刘舍 111 线	10kV	8954.44	618	6545.552
33	宝应	芦村 153 线	10kV	8954.44	1122	6041.552
34	宝应	鲁开 II 223 线	10kV	8954.44	893.79	6269.762
35	宝应	鲁鑫 221 线	10kV	8954.44	5574.12	1589.432

36	宝应	南门 280 线	10kV	8954.44	0.38	7163.172
37	宝应	南舍 264 线	10kV	8954.44	214	6949.552
38	宝应	南唐 171 线	10kV	8954.44	1243	5920.552
39	宝应	平南 137 线	10kV	8954.44	547	6616.552
40	宝应	齐心 136 线	10kV	8954.44	1035.5	6128.052
41	宝应	仁里 122 线	10kV	8954.44	466.8	6696.752
42	宝应	上浦 112 线	10kV	8954.44	1470	5693.552
43	宝应	盛南 259 线	10kV	8954.44	2145.79	5017.762
44	宝应	寿林 156 线	10kV	8954.44	1020	6143.552
45	宝应	双苏 125 线	10kV	8954.44	154.23	7009.322
46	宝应	顺河 125 线	10kV	8954.44	1707.45	5456.102
47	宝应	苏林 124 线	10kV	8954.44	930	6233.552
48	宝应	苏律 122 线	10kV	8954.44	449.31	6714.242
49	宝应	天阳 136 线	10kV	8954.44	957	6206.552
50	宝应	廷柏 158 线	10kV	8954.44	4670	2493.552

51	宝应	吴坝 213 线	10kV	8954.44	997.46	6166.092
52	宝应	西门 278 线	10kV	8954.44	0.24	7163.312
53	宝应	西组 126 线	10kV	8954.44	241.1	6922.452
54	宝应	锡洲 125 线	10kV	8954.44	978	6185.552
55	宝应	新安 123 线	10kV	8954.44	217.9	6945.652
56	宝应	新城 253 线	10kV	8954.44	902.18	6261.372
57	宝应	兴同 118 线	10kV	8954.44	829.06	6334.492
58	宝应	徐杨 123 线	10kV	8954.44	1524.75	5638.802
59	宝应	续笙 I 294 线	10kV	8954.44	0.04	7163.512
60	宝应	续笙 II 299 线	10kV	8954.44	10.8	7152.752
61	宝应	沿湖 131 线	10kV	8954.44	166.72	6996.832
62	宝应	杨河 122 线	10kV	8954.44	2165.73	4997.822
63	宝应	杨桥 175 线	10kV	8954.44	432	6731.552
64	宝应	雍尹 124 线	10kV	8954.44	768.17	6395.382
65	宝应	油坊 251 线	10kV	8954.44	1083.92	6079.632

66	宝应	运河 277 线	10kV	8954.44	0.25	7163.302
67	宝应	张袁 115 线	10kV	8954.44	147.63	7015.922
68	宝应	赵庄 127 线	10kV	8954.44	1888.27	5275.282
69	宝应	周管 218 线	10kV	8954.44	911	6252.552
70	宝应	泗河 134 线	10kV	8954.44	383	6780.552
71	宝应	鑫源 138 线	10kV	8954.44	5433.6	1729.952
72	宝应	广工 161 线	10kV	6928.0	1317.98	4224.42
73	宝应	广农 163 线	10kV	6928.0	452.42	5089.98
74	宝应	郭工 184 线	10kV	6928.0	362.29	5180.11
75	宝应	韦农 186 线	10kV	6928.0	284.9	5257.5
76	宝应	夏农 181 线	10kV	6928.0	651.1	4891.3
77	宝应	子农 188 线	10kV	6928.0	1503.36	4039.04
78	宝应	郭农 185 线	10kV	5196.0	1400.29	2756.51
79	宝应	蔡桥 161 线	10kV	8954.44	1002.6	6160.952
80	宝应	曹工 224 线	10kV	8954.44	2920	4243.552

81	宝应	陈郝 149 线	10kV	8954.44	444.6	6718.952
82	宝应	诚忠 135 线	10kV	8954.44	900.42	6263.132
83	宝应	东红 148 线	10kV	8954.44	826.2	6337.352
84	宝应	高庄 151 线	10kV	8954.44	46.8	7116.752
85	宝应	耿耿 148 线	10kV	8954.44	207.6	6955.952
86	宝应	顾家 232 线	10kV	8954.44	574	6589.552
87	宝应	果园 187 线	10kV	6928.0	2171.32	3371.08
88	宝应	郝舍 231 线	10kV	8954.44	400	6763.552
89	宝应	禾润 152 线	10kV	8954.44	575.4	6588.152
90	宝应	建设 144 线	10kV	8954.44	1057.86	6105.692
91	宝应	江庄 132 线	10kV	8954.44	3090	4073.552
92	宝应	金吾 227 线	10kV	8954.44	499	6664.552
93	宝应	楼中 147 线	10kV	8954.44	1041.6	6121.952
94	宝应	陆庄 226 线	10kV	8954.44	394	6769.552
95	宝应	明珠 233 线	10kV	8954.44	3769	3394.552

96	宝应	南场 126 线	10kV	8954.44	301.81	6861.742
97	宝应	潘夏 235 线	10kV	8954.44	780	6383.552
98	宝应	施庄 223 线	10kV	8954.44	2174	4989.552
99	宝应	石先 113 线	10kV	8954.44	400.73	6762.822
100	宝应	双闸 112 线	10kV	8954.44	564.87	6598.682
101	宝应	水泗 132 线	10kV	8954.44	1183	5980.552
102	宝应	台许 142 线	10kV	8954.44	238.2	6925.352
103	宝应	太平 123 线	10kV	8954.44	1050.88	6112.672
104	宝应	王圩 121 线	10kV	8954.44	577.61	6585.942
105	宝应	西沟 141 线	10kV	8954.44	782.84	6380.712
106	宝应	下园 229 线	10kV	8954.44	1240	5923.552
107	宝应	新华 145 线	10kV	8954.44	0.07	7163.482
108	宝应	新瑞 227 线	10kV	8954.44	9267.56	0
109	宝应	幸福 153 线	10kV	8954.44	694.8	6468.752
110	宝应	杨蒋 141 线	10kV	8954.44	530.75	6632.802

111	宝应	拥军 236 线	10kV	8954.44	352	6811.552
112	宝应	灶户 146 线	10kV	8954.44	135.6	7027.952
113	宝应	张楼 132 线	10kV	8954.44	645.66	6517.892
114	宝应	甄庄 223 线	10kV	8954.44	307	6856.552
115	宝应	朱家 143 线	10kV	8954.44	5257.96	1905.592
116	宝应	左堡 164 线	10kV	8954.44	258.6	6904.952
117	宝应	馨怡 232 线	10kV	8954.44	640	6523.552

表 2 倒送负载率大于等于 80%的线路电源容量受限清单

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定负载 (kW)	最大倒送负载 (kW)	最大倒送负载率 (%)
1	宝应	光硕 135 线	10kV	8954.44	7158	82.4