

江都区供电公司 10（20、6）千伏公用配电线路电源 可开放容量信息 （2024 年第四季度）

截至 2024 年第三季度，扬州市江都区 10（20、6）千伏公用配电线路共有 379 条，发生倒送的有 90 条，占比 23.75%。其中，最大倒送负载率小于 80%的共有 90 条，占比 23.75%；最大倒送负载率大于等于 80%的共有 0 条，占比 0%。倒送负载率小于 80%的线路电源可开放容量清单及倒送负载率大于等于 80%的线路电源容量受限清单分别如下。

表 1 倒送负载率小于 80%的线路电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级（kV）	额定负载（kw）	最大负载（kw）	电源可开放容量（kw）
1	江都	飞平 531 线	20kV	18393.84	2500	12215.072
2	江都	管桩 563 线	20kV	15899.76	1108.65	11611.158
3	江都	龙奥 125 线	10kV	9526.0	1.24	7619.56
4	江都	人医 124 线	10kV	9526.0	0.34	7620.46
5	江都	仙双 132 线	10kV	9526.0	0.17	7620.63
6	江都	承仪 124 线	10kV	9196.92	421	6936.536
7	江都	大同 141 线	10kV	9196.92	0.22	7357.316
8	江都	大兴 114 线	10kV	9196.92	2959.91	4397.626

9	江都	丁北 131 线	10kV	9196.92	153.22	7204.316
10	江都	丁西 141 线	10kV	9196.92	817.15	6540.386
11	江都	丁镇 114 线	10kV	9196.92	2934	4423.536
12	江都	东元 123 线	10kV	9196.92	795	6562.536
13	江都	二姜 124 线	10kV	9196.92	829.36	6528.176
14	江都	二里 133 线	10kV	9196.92	1534.18	5823.356
15	江都	樊富 1 号 123 线	10kV	9196.92	0.27	7357.266
16	江都	樊富 2 号 135 线	10kV	9196.92	0.24	7357.296
17	江都	伏巷 118 线	10kV	9196.92	1527.13	5830.406
18	江都	郭华 121 线	10kV	9196.92	1957.36	5400.176
19	江都	韩二 117 线	10kV	9196.92	1791.16	5566.376
20	江都	横沟 117 线	10kV	9196.92	1130.81	6226.726
21	江都	华阳 113 线	10kV	9196.92	5533.29	1824.246
22	江都	吉港 116 线	10kV	9196.92	2326.46	5031.076
23	江都	纪北 111 线	10kV	9196.92	936.99	6420.546
24	江都	纪东 115 线	10kV	9196.92	6546.25	811.286
25	江都	建民 123 线	10kV	9196.92	374.03	6983.506
26	江都	江成 141 线	10kV	9196.92	968.7	6388.836
27	江都	江泰 123 线	10kV	9196.92	1685.65	5671.886
28	江都	江源 114 线	10kV	9196.92	278.56	7078.976
29	江都	锦东 124 线	10kV	9196.92	996	6361.536
30	江都	临江 113 线	10kV	9196.92	380.04	6977.496
31	江都	陆巷 143 线	10kV	9196.92	203.98	7153.556

32	江都	麻村 113 线	10kV	9196.92	210.66	7146.876
33	江都	南环 115 线	10kV	9196.92	2862	4495.536
34	江都	南荀 125 线	10kV	9196.92	3163.25	4194.286
35	江都	七里 117 线	10kV	9196.92	4215.46	3142.076
36	江都	沙桥 118 线	10kV	9196.92	1300	6057.536
37	江都	沙王 116 线	10kV	9196.92	694.03	6663.506
38	江都	世桥 117 线	10kV	9196.92	1700	5657.536
39	江都	曙光 115 线	10kV	9196.92	705.35	6652.186
40	江都	双汇 144 线	10kV	9196.92	1126.82	6230.716
41	江都	双桥 115 线	10kV	9196.92	1388.06	5969.476
42	江都	嘶西 134 线	10kV	9196.92	486.98	6870.556
43	江都	苏新 141 线	10kV	9196.92	927.84	6429.696
44	江都	苏庄 134 线	10kV	9196.92	248.89	7108.646
45	江都	孙墩 122 线	10kV	9196.92	1600	5757.536
46	江都	汤营 126 线	10kV	9196.92	3742.24	3615.296
47	江都	王家 113 线	10kV	9196.92	2337.79	5019.746
48	江都	王厦 122 线	10kV	9196.92	659.61	6697.926
49	江都	吴农 121 线	10kV	9196.92	1300	6057.536
50	江都	武景 111 线	10kV	9196.92	3830.61	3526.926
51	江都	武南 231 线	10kV	9196.92	4372.62	2984.916
52	江都	五东 251 线	10kV	9196.92	1954.89	5402.646
53	江都	物流 I 113 线	10kV	9196.92	502.65	6854.886
54	江都	西闫 136 线	10kV	9196.92	432.89	6924.646

55	江都	先进 125 线	10kV	9196.92	720.7	6636.836
56	江都	湘江 122 线	10kV	9196.92	2406.93	4950.606
57	江都	小湖 131 线	10kV	9196.92	401.81	6955.726
58	江都	谢东 113 线	10kV	9196.92	1000	6357.536
59	江都	谢农 125 线	10kV	9196.92	2000	5357.536
60	江都	新城 II 124 线	10kV	9196.92	1.82	7355.716
61	江都	新华 125 线	10kV	9196.92	1583.51	5774.026
62	江都	新圩 122 线	10kV	9196.92	311.57	7045.966
63	江都	沿江 113 线	10kV	9196.92	1762.47	5595.066
64	江都	杨墅 114 线	10kV	9196.92	117.55	7239.986
65	江都	窑头 116 线	10kV	9196.92	180	7177.536
66	江都	宜北 116 线	10kV	9196.92	837.63	6519.906
67	江都	宜南 112 线	10kV	9196.92	1022.78	6334.756
68	江都	园区 115 线	10kV	9196.92	791.75	6565.786
69	江都	运东 111 线	10kV	9196.92	492.89	6864.646
70	江都	昭关坝 113 线	10kV	9196.92	543.63	6813.906
71	江都	周桥 122 线	10kV	9196.92	779.35	6578.186
72	江都	嵇庄 115 线	10kV	9196.92	607.78	6749.756
73	江都	麾北 135 线	10kV	9196.92	804.98	6552.556
74	江都	麾东 133 线	10kV	9196.92	3006.48	4351.056
75	江都	麾西 114 线	10kV	9196.92	763	6594.536
76	江都	黄海 219 线	10kV	9093.0	1497.84	5776.56
77	江都	纪工 124 线	10kV	9093.0	4646.95	2627.45

78	江都	纪联 131 线	10kV	9093.0	139.28	7135.12
79	江都	杨东 111 线	10kV	9093.0	743.91	6530.49
80	江都	真农 112 线	10kV	9093.0	749.64	6524.76
81	江都	高工 117 线	10kV	8954.44	734.4	6429.152
82	江都	华农 111 线	10kV	8348.24	6356.32	322.272
83	江都	富民 122 线	10kV	8296.28	1405.48	5231.544
84	江都	同昌 111 线	10kV	8227.0	1209	5372.6
85	江都	汉东 152 线	10kV	7949.88	627	5732.904
86	江都	江淮 115 线	10kV	7949.88	2508	3851.904
87	江都	新城 I 112 线	10kV	7949.88	13.08	6346.824
88	江都	高东 123 线	10kV	7447.6	2025.92	3932.16
89	江都	远洋 134 线	10kV	7447.6	0.01	5958.07
90	江都	五舍 241 线	10kV	7447.6	5267.85	690.23

表 2 倒送负载率大于等于 80%的线路电源容量受限清单

序号	市（县、区）	线路名称	电压等级 (kV)	额定负载 (kW)	最大倒送负载 (kW)	最大倒送负载率 (%)