

附件 4：电源可开放容量信息

无锡市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变电源
可开放容量信息
（2025 年第二季度）

截至 2025 年第一季度，无锡市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 56569 台，发生倒送的有 11811 台，占 20.88%。其中，最大倒送负载率小于 80%的共有 11787 台，占比 99.80%；最大倒送负载率大于等于 80%的共有 24 台，占比 0.2%。倒送负载率大于等于 80%的公用配变电源容量受限清单如下。

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定负载 (kW)	最大倒送负载 (kW)	最大倒送负载率 (%)
1	宜兴	PMS_双墩组公变	10kV	200	160.5	80.25%
2	惠山	林业村三配变	10kV	200	161.92	80.96%
3	宜兴	胥藏 2#公变（光伏 并网）	10kV	200	162.38	81.19%

4	江阴	PMS_胡家湾北变	10kV	315	258.962	82.21%
5	江阴	PMS_严家巷东变	10kV	315	260.127	82.58%
6	宜兴	洋溪 2#公变（光伏 并网）	10kV	200	165.7	82.85%
7	宜兴	钱家村北公变（光伏 并网）	10kV	200	166.84	83.42%
8	宜兴	PMS_高滕田舍公变	10kV	100	83.83	83.83%
9	宜兴	上干 3#公变（光伏 并网）	10kV	200	167.7	83.85%
10	江阴	PMS_柴场里变	10kV	200	168.3	84.15%
11	江阴	PMS_河南弯里变	10kV	200	168.56	84.28%
12	江阴	PMS_洗菜沟变	10kV	315	267.026	84.77%
13	宜兴	PMS_徐渎东公变	10kV	200	169.8	84.90%
14	江阴	PMS_刘家庄变	10kV	200	169.94	84.97%

15	江阴	PMS_南吴巷变	10kV	200	173.28	86.64%
16	宜兴	PMS_琅玕桥公变	10kV	200	177.54	88.77%
17	宜兴	燕山朱家公变	10kV	200	181.08	90.54%
18	江阴	南国桥南变	10kV	400	365.52	91.38%
19	江阴	PMS_沈巷北变	10kV	315	297.077	94.31%
20	惠山	PMS_正明村委配变	10kV	250	251.225	100.49%
21	惠山	PMS_新星电工配变	10kV	400	402.08	100.52%
22	江阴	PMS_袁家高头西变	10kV	400	411.24	102.81%
23	惠山	10kV 高潮 6#箱变 T1	10kV	200	251.76	125.88%
24	江阴	PMS_蔡东中心路变	10kV	200	277.78	138.89%