

高邮电网受限接入配电线路清单

截止 2022 年 12 月底，高邮电网受限接入配电线路共 0 条，具体情况如下表所示。

序号	线路名称	最大负载率
无		

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%且未完成治理。