

仪征电网受限接入配电线路清单

截止 2023 年 3 月底，仪征电网受限接入配电线路共有 7 条，具体情况如下表所示：

序号	线路名称	最高负载率
1	安达 113 线	93.28%
2	大陈 143 线	70.71%
3	东开 2 号 126 线	80.18%
4	霏林 113 线	70.81%
5	张云 125 线	72.70%
6	中兴 212 线	87.86%
7	天富 111 线	84.78%

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%且未完成治理。

