

苏州市供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
(2025 年第三季度)

截至 2025 年 6 月 30 日，苏州市 110、35 千伏公用变压器共有 911 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 820 台，占比 90.01%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 91 台，占比 9.99%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	车载变	1 号主变	110	20000	4700
2	市区	白洋变	1 号主变	110	50000	27280
3	市区	亭东变	2 号主变	110	50000	26810
4	市区	拾联变	1 号主变	110	63000	36720
5	市区	竹辉变	3 号主变	110	40000	17290
6	市区	城西变（市区）	2 号主变	110	50000	24990
7	市区	尹山变	1 号主变	110	50000	24190
8	市区	运河变	2 号主变	110	50000	23820
9	市区	苏苑变	1 号主变	110	63000	33400
10	市区	滨河变	3 号主变	110	40000	14780
11	市区	七子变	1 号主变	110	50000	22400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12	市区	塔园变	2号主变	110	50000	22340
13	市区	塔园变	3号主变	110	50000	22320
14	市区	胜浦变	1号主变	110	50000	21990
15	市区	斜镇变	1号主变	110	63000	31890
16	市区	白荡变	2号主变	110	50000	21400
17	市区	开山变	1号主变	110	40000	13170
18	市区	唯亭变	1号主变	110	40000	13090
19	市区	竹辉变	2号主变	110	40000	13070
20	市区	平门变	2号主变	110	40000	13070
21	市区	运河变	1号主变	110	50000	20900
22	市区	星红变	1号主变	110	40000	12530
23	市区	石路变	2号主变	110	40000	12450
24	市区	城南变（市区）	2号主变	110	31500	5480
25	市区	塔园变	1号主变	110	50000	20250
26	市区	镇湖变	1号主变	110	40000	29920
27	市区	唯亭变	2号主变	110	40000	11560
28	市区	竹辉变	1号主变	110	40000	11450
29	市区	马涧变	1号主变	110	40000	11410
30	市区	旺山变	1号主变	110	63000	29770
31	市区	沈巷变	2号主变	110	40000	11240
32	市区	沈巷变	3号主变	110	40000	11200
33	市区	藏书变	2号主变	110	40000	11120
34	市区	石路变	3号主变	110	40000	11080
35	市区	新光变	2号主变	110	63000	29400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36	市区	木镇变	1 号主变	110	63000	29350
37	市区	嘉元变	2 号主变	110	40000	10840
38	市区	彩虹变	2 号主变	110	50000	18700
39	市区	淞泽变	2 号主变	110	63000	28910
40	市区	由巷变	2 号主变	110	63000	28910
41	市区	临湖变	2 号主变	110	40000	10510
42	市区	石路变	1 号主变	110	40000	10480
43	市区	庄桥变	1 号主变	110	50000	18320
44	市区	觅渡变	2 号主变	110	50000	18050
45	市区	何山变	1 号主变	110	40000	9920
46	市区	平门变	1 号主变	110	40000	9700
47	市区	开山变	3 号主变	110	40000	9660
48	市区	尹山变	2 号主变	110	40000	9260
49	市区	榭雨变	2 号主变	110	63000	27590
50	市区	南门变	1 号主变	110	40000	9140
51	市区	钱埂变	1 号主变	110	63000	27440
52	市区	石桥变	2 号主变	110	50000	16960
53	市区	滨河变	1 号主变	110	40000	8780
54	市区	葑亭变	2 号主变	110	50000	16520
55	市区	白荡变	1 号主变	110	40000	8360
56	市区	界浦变	3 号主变	110	63000	26470
57	市区	联星变	3 号主变	110	40000	7880
58	市区	渭北变	1 号主变	110	63000	26230
59	市区	高浜变	2 号主变	110	80000	39810

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60	市区	新升变	2号主变	110	40000	7690
61	市区	友新变	1号主变	110	50000	15680
62	市区	香山变	2号主变	110	50000	15600
63	市区	何山变	2号主变	110	40000	7430
64	市区	聚金变	2号主变	110	50000	15410
65	市区	七子变	2号主变	110	50000	15400
66	市区	南门变	3号主变	110	50000	15270
67	市区	湖东变	2号主变	110	63000	25560
68	市区	石桥变	1号主变	110	50000	15000
69	市区	湖东变	3号主变	110	50000	14990
70	市区	青莲变	2号主变	110	50000	14910
71	市区	星红变	2号主变	110	40000	6820
72	市区	干将变	1号主变	110	40000	6800
73	市区	沈巷变	1号主变	110	40000	6720
74	市区	蒋墩变	2号主变	110	63000	25110
75	市区	新升变	1号主变	110	40000	6680
76	市区	桃坞变	1号主变	110	40000	6620
77	市区	日益变	2号主变	110	50000	14580
78	市区	桃坞变	2号主变	110	40000	6560
79	市区	珠江变	1号主变	110	40000	6500
80	市区	滨河变	2号主变	110	40000	6350
81	市区	彩虹变	1号主变	110	50000	14300
82	市区	何山变	3号主变	110	40000	6290
83	市区	星红变	3号主变	110	40000	6270

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
84	市区	时代变	1 号主变	110	63000	24670
85	市区	嘉元变	3 号主变	110	50000	14120
86	市区	友新变	2 号主变	110	63000	24520
87	市区	渔泾变	1 号主变	110	63000	24520
88	市区	开山变	2 号主变	110	40000	6070
89	市区	干将变	3 号主变	110	40000	5930
90	市区	觅渡变	1 号主变	110	50000	13800
91	市区	胜浦变	2 号主变	110	63000	23950
92	市区	马涧变	3 号主变	110	50000	13390
93	市区	白洋变	2 号主变	110	50000	13070
94	市区	由巷变	1 号主变	110	63000	23430
95	市区	城南变（市区）	1 号主变	110	31500	9340
96	市区	渭北变	2 号主变	110	63000	23280
97	市区	城西变（市区）	1 号主变	110	63000	23260
98	市区	珠江变	3 号主变	110	40000	4830
99	市区	金庭变	2 号主变	110	31500	2730
100	市区	齐门变	3 号主变	110	50000	12700
101	市区	渚镇变	1 号主变	110	40000	4500
102	市区	马巷变	2 号主变	110	50000	12430
103	市区	藏书变	1 号主变	110	50000	12130
104	市区	木镇变	2 号主变	110	63000	22350
105	市区	界浦变	2 号主变	110	63000	22330
106	市区	珠江变	2 号主变	110	40000	3730
107	市区	文昌变	2 号主变	110	63000	21810

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
108	市区	角镇变	1 号主变	110	63000	21730
109	市区	鹿山变	2 号主变	110	50000	11200
110	市区	青莲变	3 号主变	110	50000	11160
111	市区	庄桥变	2 号主变	110	50000	11010
112	市区	新光变	1 号主变	110	63000	21410
113	市区	金门变	2 号主变	110	63000	21380
114	市区	园区变	2 号主变	110	63000	21340
115	市区	黄桥变	1 号主变	110	40000	2910
116	市区	旺山变	2 号主变	110	50000	10830
117	市区	胥门变	2 号主变	110	50000	10690
118	市区	园区变	3 号主变	110	63000	21050
119	市区	里口变	2 号主变	110	50000	10640
120	市区	下良变	2 号主变	110	63000	21000
121	市区	研究城变	1 号主变	110	40000	2360
122	市区	马涧变	2 号主变	110	40000	2310
123	市区	角镇变	2 号主变	110	63000	20640
124	市区	青剑变	1 号主变	110	63000	20610
125	市区	天平变	2 号主变	110	80000	33990
126	市区	日益变	1 号主变	110	50000	9960
127	市区	时代变	2 号主变	110	63000	20180
128	市区	临湖变	1 号主变	110	80000	33710
129	市区	钱埂变	2 号主变	110	50000	9270
130	市区	黄桥变	2 号主变	110	40000	1260
131	市区	星华变	1 号主变	110	63000	19640

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
132	市区	园区变	1 号主变	110	63000	19540
133	市区	文陵变	3 号主变	110	50000	8980
134	市区	淞泽变	1 号主变	110	63000	19380
135	市区	嘉元变	1 号主变	110	40000	970
136	市区	方洲变	1 号主变	110	63000	19330
137	市区	文陵变	1 号主变	110	40000	760
138	市区	胥门变	1 号主变	110	50000	8700
139	市区	新升变	3 号主变	110	40000	420
140	市区	干将变	2 号主变	110	40000	370
141	市区	下良变	1 号主变	110	63000	18700
142	市区	青剑变	2 号主变	110	63000	18660
143	市区	潘阳变	2 号主变	110	63000	18550
144	市区	香山变	1 号主变	110	50000	8000
145	市区	观山变	3 号主变	110	63000	18350
146	市区	高浜变	1 号主变	110	80000	31910
147	市区	强胜变	1 号主变	110	63000	17630
148	市区	联星变	1 号主变	110	40000	0
149	市区	莫厘变	2 号主变	110	63000	17380
150	市区	景山变	2 号主变	110	50000	6970
151	市区	渔泾变	2 号主变	110	63000	17290
152	市区	凌港变	1 号主变	110	80000	30810
153	市区	葑亭变	3 号主变	110	63000	17110
154	市区	徐庄变	1 号主变	110	50000	6680
155	市区	福利变	1 号主变	110	50000	6630

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
156	市区	文昌变	1 号主变	110	63000	16910
157	市区	倪汇变	3 号主变	110	50000	6370
158	市区	湖东变	1 号主变	110	63000	16580
159	市区	南门变	2 号主变	110	40000	0
160	市区	拾联变	2 号主变	110	63000	16450
161	市区	方洲变	3 号主变	110	63000	16400
162	市区	纳米变	2 号主变	110	63000	16230
163	市区	斜镇变	2 号主变	110	63000	16140
164	市区	金庭变	1 号主变	110	50000	5510
165	市区	浦庄变	2 号主变	110	50000	5430
166	市区	灵峰变	2 号主变	110	50000	5400
167	市区	蒋墩变	1 号主变	110	40000	0
168	市区	倪汇变	1 号主变	110	50000	5220
169	市区	徐庄变	2 号主变	110	63000	15460
170	市区	红庄变	1 号主变	110	63000	15150
171	市区	金门变	1 号主变	110	63000	14940
172	市区	里口变	1 号主变	110	50000	4530
173	市区	邵昂变	1 号主变	110	63000	14670
174	市区	倪汇变	2 号主变	110	50000	4100
175	市区	钟南变	3 号主变	110	63000	14330
176	市区	强胜变	3 号主变	110	63000	14300
177	市区	前庄变	1 号主变	110	80000	27900
178	市区	景山变	1 号主变	110	50000	3740
179	市区	南施变	2 号主变	110	63000	13910

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
180	市区	繁荣变	2 号主变	110	50000	3160
181	市区	望亭变	2 号主变	110	40000	0
182	市区	纳米变	1 号主变	110	63000	13280
183	市区	繁荣变	1 号主变	110	50000	2860
184	市区	玲珑变	2 号主变	110	63000	13000
185	市区	观山变	2 号主变	110	50000	2490
186	市区	泰山变	1 号主变	110	63000	12480
187	市区	灵峰变	1 号主变	110	50000	1880
188	市区	前庄变	2 号主变	110	80000	25810
189	市区	齐门变	1 号主变	110	50000	1810
190	市区	五浦变	2 号主变	110	50000	1690
191	市区	登云变	2 号主变	110	63000	11810
192	市区	钟南变	2 号主变	110	63000	11730
193	市区	研究城变	2 号主变	110	40000	2280
194	市区	娄门变	2 号主变	110	50000	850
195	市区	玲珑变	1 号主变	110	63000	11230
196	市区	科技城变	2 号主变	110	80000	24300
197	市区	鹿山变	1 号主变	110	80000	24150
198	市区	榭雨变	1 号主变	110	63000	10430
199	市区	聚金变	1 号主变	110	80000	24010
200	市区	镇湖变	2 号主变	110	40000	27740
201	市区	界浦变	1 号主变	110	63000	10390
202	市区	福利变	2 号主变	110	50000	17650
203	市区	金堰变	1 号主变	110	63000	10210

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
204	市区	浒关变	2号主变	110	50000	0
205	市区	南场变	2号主变	110	63000	9890
206	市区	红庄变	3号主变	110	63000	9800
207	市区	莫厘变	1号主变	110	63000	9740
208	市区	红庄变	2号主变	110	50000	0
209	市区	金鸡湖变	1号主变	110	80000	22900
210	市区	拾联变	3号主变	110	63000	9270
211	市区	湘城变	1号主变	110	40000	0
212	市区	凌港变	2号主变	110	50000	0
213	市区	繁荣变	3号主变	110	50000	0
214	市区	万盛变	2号主变	110	50000	0
215	市区	天平变	1号主变	110	80000	22000
216	市区	南施变	3号主变	110	63000	8160
217	市区	星华变	2号主变	110	63000	8010
218	市区	娄门变	1号主变	110	50000	0
219	市区	苏苑变	2号主变	110	63000	7900
220	市区	南场变	1号主变	110	50000	0
221	市区	双阳变	2号主变	110	63000	7560
222	市区	科技城变	1号主变	110	80000	20840
223	市区	郭镇变	2号主变	110	80000	20240
224	市区	方洲变	2号主变	110	63000	6360
225	市区	双阳变	1号主变	110	63000	6190
226	市区	潘阳变	1号主变	110	63000	5690
227	市区	船闸变	2号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
228	市区	登云变	1 号主变	110	63000	5520
229	市区	公园变	1 号主变	110	80000	18720
230	市区	浦庄变	3 号主变	110	50000	0
231	市区	郭镇变	1 号主变	110	80000	18320
232	市区	钟南变	1 号主变	110	63000	4250
233	市区	观山变	1 号主变	110	50000	0
234	市区	新峰变	2 号主变	110	63000	3620
235	市区	马巷变	1 号主变	110	50000	0
236	市区	五浦变	1 号主变	110	50000	0
237	市区	渚镇变	2 号主变	110	50000	0
238	市区	金堰变	2 号主变	110	50000	0
239	市区	强胜变	2 号主变	110	63000	2330
240	市区	金鸡湖变	2 号主变	110	80000	15800
241	市区	塘南变	2 号主变	110	50000	0
242	市区	望亭变	1 号主变	110	63000	1270
243	市区	汤埂变	2 号主变	110	63000	900
244	市区	汤埂变	1 号主变	110	63000	200
245	市区	万盛变	1 号主变	110	63000	0
246	市区	浒关变	1 号主变	110	50000	0
247	市区	南施变	1 号主变	110	63000	0
248	市区	旺港变	3 号主变	110	80000	12400
249	市区	塘南变	1 号主变	110	50000	0
250	市区	公园变	2 号主变	110	80000	12160
251	市区	邵昂变	2 号主变	110	63000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
252	市区	通安变	2号主变	110	80000	11300
253	市区	东沙变	1号主变	110	100000	26920
254	市区	花莲变	1号主变	110	80000	10720
255	市区	旺港变	2号主变	110	80000	10180
256	市区	东沙变	2号主变	110	100000	24770
257	市区	湘城变	2号主变	110	63000	0
258	市区	花莲变	2号主变	110	80000	7900
259	市区	通安变	1号主变	110	80000	3720
260	市区	旺港变	1号主变	110	80000	3010
261	市区	御窑变	2号主变	110	80000	0
262	市区	御窑变	1号主变	110	80000	0
263	市区	亭东变	1号主变	110	50000	40000
264	市区	泰山变	2号主变	110	63000	50400
265	市区	青莲变	1号主变	110	63000	50400
266	市区	船闸变	1号主变	110	63000	50400
267	市区	新峰变	1号主变	110	50000	40000
268	张家港	白鹿变	1号主变	110	40000	4760
269	张家港	白鹿变	2号主变	110	50000	11440
270	张家港	白鹿变	3号主变	110	50000	11540
271	张家港	北庄变	1号主变	110	80000	23540
272	张家港	北庄变	2号主变	110	80000	26930
273	张家港	常青变	1号主变	35	20000	8920
274	张家港	常青变	2号主变	35	16000	11000
275	张家港	朝阳变	1号主变	110	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
276	张家港	朝阳变	2 号主变	110	50000	4780
277	张家港	城东变	1 号主变	110	50000	17130
278	张家港	城东变	2 号主变	110	50000	23170
279	张家港	乘航变	1 号主变	110	80000	44030
280	张家港	乘航变	2 号主变	110	80000	37650
281	张家港	大德变	1 号主变	110	63000	28180
282	张家港	大德变	2 号主变	110	50000	11960
283	张家港	德积变	1 号主变	35	20000	12270
284	张家港	德积变	2 号主变	35	20000	2660
285	张家港	东莱变	2 号主变	110	50000	24020
286	张家港	东莱变	1 号主变	110	40000	12810
287	张家港	凤凰变	1 号主变	110	40000	13070
288	张家港	凤凰变	2 号主变	110	50000	8280
289	张家港	扶海变	1 号主变	110	63000	19740
290	张家港	扶海变	2 号主变	110	50000	300
291	张家港	港口变	1 号主变	110	63000	31670
292	张家港	港口变	2 号主变	110	50000	6730
293	张家港	高东变	1 号主变	110	50000	15900
294	张家港	高东变	2 号主变	110	50000	7860
295	张家港	高东变	3 号主变	110	50000	7970
296	张家港	顾家变	1 号主变	110	63000	16100
297	张家港	顾家变	2 号主变	110	50000	10710
298	张家港	合兴变	2 号主变	110	50000	18340
299	张家港	合兴变	3 号主变	110	50000	19960

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
300	张家港	何桥变	1 号主变	110	50000	8720
301	张家港	何桥变	2 号主变	110	50000	8640
302	张家港	后塍变	1 号主变	110	63000	34059
303	张家港	后塍变	2 号主变	110	63000	33000
304	张家港	暨阳变	1 号主变	110	50000	7910
305	张家港	暨阳变	2 号主变	110	50000	6580
306	张家港	建丰变	1 号主变	110	50000	24280
307	张家港	建丰变	2 号主变	110	50000	5840
308	张家港	金当巷变	1 号主变	110	50000	23920
309	张家港	金当巷变	2 号主变	110	50000	24960
310	张家港	锦东变	1 号主变	110	40000	5250
311	张家港	锦东变	2 号主变	110	50000	9080
312	张家港	黎明变	1 号主变	110	80000	30780
313	张家港	黎明变	2 号主变	110	50000	3130
314	张家港	梁丰变	1 号主变	110	63000	32524
315	张家港	梁丰变	2 号主变	110	50000	18510
316	张家港	南沙变	1 号主变	110	63000	27800
317	张家港	南沙变	2 号主变	110	63000	26560
318	张家港	南苑变	1 号主变	110	50000	10270
319	张家港	南苑变	2 号主变	110	50000	16220
320	张家港	农场变	1 号主变	110	50000	430
321	张家港	农场变	2 号主变	110	63000	20370
322	张家港	庆余变	2 号主变	35	16000	5710
323	张家港	庆余变	1 号主变	35	20000	15000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
324	张家港	善政变	2号主变	110	63000	3860
325	张家港	善政变	3号主变	110	80000	27800
326	张家港	思贤变	1号主变	110	50000	380
327	张家港	思贤变	2号主变	110	50000	0
328	张家港	思贤变	3号主变	110	63000	46000
329	张家港	泗港变	1号主变	110	63000	15680
330	张家港	泗港变	2号主变	110	63000	8990
331	张家港	塘桥变	1号主变	110	63000	22510
332	张家港	塘桥变	2号主变	110	80000	29510
333	张家港	塘市变	1号主变	110	50000	0
334	张家港	塘市变	2号主变	110	40000	6050
335	张家港	恬庄变	1号主变	35	16000	11693.6
336	张家港	恬庄变	2号主变	35	16000	11883
337	张家港	旺西变	1号主变	110	50000	11570
338	张家港	旺西变	2号主变	110	63000	23950
339	张家港	文兴变	1号主变	110	40000	7400
340	张家港	文兴变	2号主变	110	40000	11130
341	张家港	奚浦变	1号主变	110	50000	17710
342	张家港	奚浦变	2号主变	110	40000	11700
343	张家港	斜桥变	1号主变	110	50000	20800
344	张家港	斜桥变	2号主变	110	63000	20070
345	张家港	新东变	1号主变	110	63000	0
346	张家港	新东变	2号主变	110	50000	0
347	张家港	新民变	1号主变	110	63000	21170

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
348	张家港	新民变	2 号主变	110	63000	16330
349	张家港	杨舍变	1 号主变	110	40000	15280
350	张家港	杨舍变	2 号主变	110	40000	8330
351	张家港	永河变	1 号主变	110	50000	15480
352	张家港	永河变	2 号主变	110	50000	11000
353	张家港	袁家桥变	1 号主变	110	40000	0
354	张家港	袁家桥变	2 号主变	110	50000	13650
355	张家港	袁市变	1 号主变	110	40000	3710
356	张家港	袁市变	2 号主变	110	50000	0
357	张家港	长山变	1 号主变	110	63000	27020
358	张家港	长山变	2 号主变	110	50000	31740
359	张家港	赵庄变	1 号主变	110	50000	5520
360	张家港	赵庄变	2 号主变	110	50000	14390
361	张家港	中兴变	1 号主变	110	50000	17888
362	张家港	中兴变	2 号主变	110	50000	8750
363	张家港	周家桥变	1 号主变	110	80000	26850
364	张家港	周家桥变	2 号主变	110	80000	24820
365	昆山	杨湘变	1 号主变	110	50000	14840
366	昆山	杨湘变	2 号主变	110	50000	17470
367	昆山	百灵变	1 号主变	110	63000	29980
368	昆山	百灵变	2 号主变	110	63000	26880
369	昆山	柏庐变	3 号主变	110	50000	7210
370	昆山	柏庐变	2 号主变	110	50000	4670
371	昆山	兵希变	1 号主变	35	20000	1600

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
372	昆山	兵希变	3 号主变	35	31500	3430
373	昆山	兵希变	2 号主变	35	20000	6810
374	昆山	曹安变	1 号主变	110	40000	13880
375	昆山	曹安变	2 号主变	110	40000	7810
376	昆山	绰墩变	1 号主变	110	63000	28150
377	昆山	绰墩变	2 号主变	110	63000	17990
378	昆山	晨丰变	1 号主变	110	50000	18960
379	昆山	晨丰变	2 号主变	110	63000	14390
380	昆山	城北变	1 号主变	35	16000	5410
381	昆山	城北变	2 号主变	35	16000	3280
382	昆山	城西变（昆山）	2 号主变	35	20000	3610
383	昆山	城西变（昆山）	1 号主变	35	16000	0
384	昆山	城中变（昆山）	2 号主变	110	40000	7320
385	昆山	城中变（昆山）	1 号主变	110	40000	0
386	昆山	翠薇变	2 号主变	110	63000	18150
387	昆山	翠薇变	1 号主变	110	63000	16940
388	昆山	大市变	1 号主变	110	50000	25330
389	昆山	大市变	2 号主变	110	50000	30460
390	昆山	大同变	2 号主变	110	40000	12340
391	昆山	大同变	1 号主变	110	50000	12610
392	昆山	大直变	1 号主变	110	50000	1220
393	昆山	大直变	2 号主变	110	50000	0
394	昆山	淀东变	2 号主变	110	40000	7480
395	昆山	淀东变	1 号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
396	昆山	东门变	2 号主变	35	16000	2550
397	昆山	东门变	1 号主变	35	16000	0
398	昆山	杜桥变	2 号主变	110	56000	15040
399	昆山	杜桥变	1 号主变	110	50000	8410
400	昆山	杜桥变	3 号主变	110	50000	6660
401	昆山	富康变	2 号主变	110	50000	15210
402	昆山	富康变	1 号主变	110	50000	12800
403	昆山	富康变	3 号主变	110	50000	8280
404	昆山	富荣变	2 号主变	110	50000	0
405	昆山	富荣变	1 号主变	110	100000	32250
406	昆山	高鼎变	2 号主变	110	63000	27520
407	昆山	高鼎变	1 号主变	110	63000	26390
408	昆山	高勇变	2 号主变	110	50000	24730
409	昆山	高勇变	1 号主变	110	50000	5920
410	昆山	公桥变	1 号主变	110	63000	17090
411	昆山	公桥变	3 号主变	110	80000	30370
412	昆山	共青变	1 号主变	110	40000	11330
413	昆山	共青变	2 号主变	110	50000	8950
414	昆山	古南变	2 号主变	110	50000	16640
415	昆山	古南变	1 号主变	110	50000	15320
416	昆山	海腾变	2 号主变	110	63000	21020
417	昆山	海腾变	1 号主变	110	63000	7180
418	昆山	汉浦变	2 号主变	110	63000	28160
419	昆山	汉浦变	1 号主变	110	63000	14970

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
420	昆山	合丰变	1 号主变	110	40000	10320
421	昆山	合丰变	2 号主变	110	40000	3440
422	昆山	恒盛变	2 号主变	110	63000	3610
423	昆山	恒盛变	1 号主变	110	63000	0
424	昆山	衡山变	1 号主变	110	80000	35100
425	昆山	衡山变	2 号主变	110	80000	33390
426	昆山	虹桥变	2 号主变	110	50000	13420
427	昆山	虹桥变	1 号主变	110	50000	2990
428	昆山	环湖变	2 号主变	110	50000	22520
429	昆山	环湖变	1 号主变	110	50000	19370
430	昆山	黄山变	1 号主变	110	63000	21700
431	昆山	黄山变	2 号主变	110	63000	15600
432	昆山	集善变	1 号主变	110	40000	10440
433	昆山	集善变	2 号主变	110	50000	13320
434	昆山	江丰变	1 号主变	110	63000	19600
435	昆山	江丰变	3 号主变	110	63000	11280
436	昆山	金城变	2 号主变	110	50000	18520
437	昆山	金城变	1 号主变	110	100000	43940
438	昆山	金沙变	1 号主变	110	50000	12570
439	昆山	金沙变	2 号主变	110	50000	10950
440	昆山	锦溪变	1 号主变	110	50000	14160
441	昆山	锦溪变	2 号主变	110	50000	13560
442	昆山	昆阳变	1 号主变	110	63000	22930
443	昆山	昆阳变	2 号主变	110	63000	20780

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
444	昆山	立基变	1 号主变	110	63000	23500
445	昆山	立基变	3 号主变	110	50000	6570
446	昆山	立基变	2 号主变	110	63000	16270
447	昆山	利都变	2 号主变	110	50000	7010
448	昆山	利都变	1 号主变	110	63000	9980
449	昆山	陆家变	2 号主变	35	25000	3000
450	昆山	陆家变	1 号主变	35	25000	2350
451	昆山	陆杨变	1 号主变	110	40000	4800
452	昆山	陆杨变	2 号主变	110	50000	9850
453	昆山	南浜变	2 号主变	110	50000	8810
454	昆山	南浜变	1 号主变	110	40000	70
455	昆山	南港变	1 号主变	110	44000	19860
456	昆山	南港变	2 号主变	110	50000	13500
457	昆山	南湾变	1 号主变	110	63000	12030
458	昆山	南湾变	2 号主变	110	63000	9720
459	昆山	蓬镇变	1 号主变	35	25000	15490
460	昆山	蓬镇变	2 号主变	35	25000	10550
461	昆山	平庄变	3 号主变	110	40000	15570
462	昆山	平庄变	2 号主变	110	50000	14960
463	昆山	平庄变	1 号主变	110	40000	5670
464	昆山	千灯变	2 号主变	35	16000	1870
465	昆山	千灯变	1 号主变	35	16000	3280
466	昆山	青阳变	2 号主变	110	63000	23220
467	昆山	青阳变	1 号主变	110	63000	23170

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
468	昆山	虬泽变	2 号主变	110	50000	16270
469	昆山	虬泽变	1 号主变	110	50000	4480
470	昆山	邵泾变	3 号主变	110	50000	16270
471	昆山	邵泾变	1 号主变	110	50000	10090
472	昆山	胜利变	2 号主变	110	40000	14260
473	昆山	胜利变	1 号主变	110	40000	2920
474	昆山	石浦变	1 号主变	35	16000	540
475	昆山	石浦变	2 号主变	35	16000	6380
476	昆山	石镇变	1 号主变	35	16000	2390
477	昆山	石镇变	2 号主变	35	16000	720
478	昆山	顺杨变	2 号主变	35	16000	2800
479	昆山	顺杨变	1 号主变	35	16000	2850
480	昆山	泗桥变	2 号主变	110	80000	37360
481	昆山	泗桥变	1 号主变	110	56000	13510
482	昆山	天福变	1 号主变	110	50000	18770
483	昆山	天福变	2 号主变	110	50000	6650
484	昆山	铁南变	1 号主变	110	40000	15160
485	昆山	铁南变	2 号主变	110	40000	11160
486	昆山	西横变	2 号主变	110	50000	11160
487	昆山	西横变	1 号主变	110	50000	8300
488	昆山	曦园变	1 号主变	110	80000	31680
489	昆山	曦园变	2 号主变	110	80000	20060
490	昆山	萧林变	2 号主变	110	63000	12020
491	昆山	萧林变	1 号主变	110	63000	7310

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
492	昆山	新镇变	1 号主变	110	63000	14070
493	昆山	新镇变	2 号主变	110	63000	12220
494	昆山	学院变	2 号主变	110	50000	6400
495	昆山	学院变	1 号主变	110	50000	5350
496	昆山	秧浦变	2 号主变	110	50000	12980
497	昆山	秧浦变	1 号主变	110	50000	11120
498	昆山	阳澄变	2 号主变	110	63000	16150
499	昆山	阳澄变	1 号主变	110	50000	4650
500	昆山	银杏变	1 号主变	110	40000	16750
501	昆山	银杏变	2 号主变	110	40000	10000
502	昆山	迎宾变	2 号主变	110	50000	990
503	昆山	迎宾变	1 号主变	110	50000	0
504	昆山	永利变	2 号主变	110	50000	7630
505	昆山	永利变	1 号主变	110	50000	4980
506	昆山	岳浦变	1 号主变	110	50000	12300
507	昆山	岳浦变	2 号主变	110	50000	7000
508	昆山	震川变	2 号主变	110	50000	14560
509	昆山	震川变	1 号主变	110	50000	8820
510	昆山	正仪变	1 号主变	35	16000	6320
511	昆山	正仪变	2 号主变	35	16000	5130
512	昆山	支浦变	2 号主变	110	63000	22230
513	昆山	支浦变	1 号主变	110	63000	18970
514	昆山	周庄变	1 号主变	35	16000	0
515	昆山	周庄变	2 号主变	35	16000	7490

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
516	吴江	开明变	2 号主变	35	20000	5540
517	吴江	杏花变	1 号主变	35	12500	0
518	吴江	同镇变	2 号主变	35	16000	1480
519	吴江	横扇变	1 号主变	35	20000	4660
520	吴江	浦北变	2 号主变	35	16000	930
521	吴江	北麻变	2 号主变	35	16000	200
522	吴江	开明变	1 号主变	35	25000	7310
523	吴江	北麻变	1 号主变	35	16000	0
524	吴江	梅堰变	2 号主变	35	16000	0
525	吴江	同镇变	1 号主变	35	20000	880
526	吴江	八都变	1 号主变	35	16000	0
527	吴江	梅堰变	1 号主变	35	20000	0
528	吴江	八都变	2 号主变	35	16000	9710
529	吴江	金鼎变	2 号主变	35	16000	7830
530	吴江	苑南变	1 号主变	35	10000	2280
531	吴江	坛丘变	2 号主变	35	16000	5440
532	吴江	横扇变	2 号主变	35	16000	5390
533	吴江	坛丘变	1 号主变	35	16000	5030
534	吴江	苑南变	2 号主变	35	16000	3690
535	吴江	浦北变	1 号主变	35	16000	3550
536	吴江	屯浦变	2 号主变	35	16000	3540
537	吴江	屯浦变	1 号主变	35	25000	10710
538	吴江	新营变	1 号主变	35	25000	10220
539	吴江	杏花变	2 号主变	35	16000	12800

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
540	吴江	乌桥变	1 号主变	35	25000	20000
541	吴江	金鼎变	1 号主变	35	25000	20000
542	吴江	南庄变	1 号主变	110	63000	40020
543	吴江	荻塘变	2 号主变	110	63000	37410
544	吴江	新和变	1 号主变	110	50000	26900
545	吴江	盛中变	1 号主变	110	40000	18690
546	吴江	流虹变	2 号主变	110	63000	36360
547	吴江	大龙变	2 号主变	110	63000	36180
548	吴江	北旺变	2 号主变	110	63000	34450
549	吴江	莘塔变	1 号主变	110	63000	34160
550	吴江	荻塘变	1 号主变	110	63000	34030
551	吴江	清溪变	1 号主变	110	63000	33880
552	吴江	华莺变	1 号主变	110	80000	47400
553	吴江	明珠变	2 号主变	110	50000	22800
554	吴江	永乐变	2 号主变	110	40000	14450
555	吴江	芦东变	2 号主变	110	50000	22270
556	吴江	高新变	2 号主变	110	63000	32480
557	吴江	坛北变	1 号主变	110	63000	32110
558	吴江	明珠变	1 号主变	110	50000	21680
559	吴江	中山变	1 号主变	110	40000	12970
560	吴江	北横变	2 号主变	110	50000	20910
561	吴江	北横变	3 号主变	110	80000	44780
562	吴江	盛东变	2 号主变	110	63000	30940
563	吴江	陇南变	1 号主变	110	40000	11740

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
564	吴江	南庄变	2 号主变	110	63000	29000
565	吴江	中山变	2 号主变	110	50000	18550
566	吴江	新城变	1 号主变	110	50000	18350
567	吴江	舜湖变	1 号主变	110	40000	10250
568	吴江	新城变	2 号主变	110	50000	17440
569	吴江	双喜变	1 号主变	110	80000	41190
570	吴江	南宵变	1 号主变	110	40000	9020
571	吴江	北厍变	1 号主变	110	40000	8920
572	吴江	大谢变	3 号主变	110	63000	27180
573	吴江	盛中变	2 号主变	110	40000	8410
574	吴江	流虹变	1 号主变	110	63000	26760
575	吴江	双喜变	2 号主变	110	50000	16360
576	吴江	庞山变	1 号主变	110	50000	16220
577	吴江	南宵变	2 号主变	110	40000	8100
578	吴江	苑湖变	1 号主变	110	50000	15710
579	吴江	北厍变	2 号主变	110	40000	7300
580	吴江	花港变	1 号主变	110	50000	15230
581	吴江	苑湖变	2 号主变	110	50000	14970
582	吴江	高新变	1 号主变	110	63000	25180
583	吴江	大龙变	1 号主变	110	63000	24920
584	吴江	富土变	1 号主变	110	40000	5870
585	吴江	鲈乡变	2 号主变	110	80000	37680
586	吴江	汾湖变	2 号主变	110	40000	5640
587	吴江	运东变	2 号主变	110	40000	5550

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
588	吴江	舜湖变	2号主变	110	40000	5370
589	吴江	曹村变	2号主变	110	40000	4980
590	吴江	运东变	1号主变	110	40000	4920
591	吴江	运东变	3号主变	110	50000	12640
592	吴江	震泽变	1号主变	110	31500	0
593	吴江	青云变	1号主变	110	40000	4380
594	吴江	莘塔变	2号主变	110	63000	22400
595	吴江	楔湖变	1号主变	110	40000	3800
596	吴江	七镇变	1号主变	110	40000	3380
597	吴江	盛东变	1号主变	110	50000	11370
598	吴江	屯村变	1号主变	110	63000	21350
599	吴江	芦东变	1号主变	110	63000	21130
600	吴江	青云变	2号主变	110	40000	2650
601	吴江	塔桥变	1号主变	110	50000	10610
602	吴江	清溪变	3号主变	110	63000	20890
603	吴江	云龙变	1号主变	110	40000	2220
604	吴江	南宵变	3号主变	110	40000	2110
605	吴江	浦南变	1号主变	110	63000	47290
606	吴江	汾湖变	1号主变	110	40000	1150
607	吴江	楔湖变	2号主变	110	40000	1100
608	吴江	茅塔变	1号主变	110	63000	19490
609	吴江	绸都变	2号主变	110	63000	19370
610	吴江	永乐变	3号主变	110	63000	19360
611	吴江	屯村变	2号主变	110	63000	19300

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
612	吴江	陇南变	2 号主变	110	50000	8320
613	吴江	庞东变	2 号主变	110	50000	8250
614	吴江	心田湾变	1 号主变	110	80000	32220
615	吴江	南和变	1 号主变	110	40000	130
616	吴江	震泽变	2 号主变	110	40000	130
617	吴江	曹村变	1 号主变	110	40000	60
618	吴江	心田湾变	2 号主变	110	80000	32010
619	吴江	龙泉变	2 号主变	110	40000	0
620	吴江	东南变	2 号主变	110	80000	31830
621	吴江	花港变	2 号主变	110	50000	7450
622	吴江	杨墅变	1 号主变	110	80000	30720
623	吴江	富土变	2 号主变	110	50000	6400
624	吴江	绸都变	1 号主变	110	50000	6230
625	吴江	庞山变	2 号主变	110	50000	6180
626	吴江	九里变	1 号主变	110	50000	6010
627	吴江	塔桥变	2 号主变	110	50000	6000
628	吴江	兴桥变	1 号主变	110	40000	0
629	吴江	兴桥变	2 号主变	110	40000	0
630	吴江	莺湖变	2 号主变	110	40000	0
631	吴江	莺湖变	1 号主变	110	40000	0
632	吴江	红安变	2 号主变	110	40000	0
633	吴江	垂虹变	1 号主变	110	40000	0
634	吴江	盛庄变	2 号主变	110	50000	4780
635	吴江	大谢变	2 号主变	110	63000	14660

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
636	吴江	垂虹变	2 号主变	110	40000	0
637	吴江	红安变	1 号主变	110	40000	0
638	吴江	东南变	3 号主变	110	40000	0
639	吴江	龙泉变	1 号主变	110	40000	0
640	吴江	七镇变	2 号主变	110	40000	0
641	吴江	华莺变	2 号主变	110	50000	2740
642	吴江	云龙变	2 号主变	110	40000	0
643	吴江	凌益变	1 号主变	110	80000	25720
644	吴江	平望变	1 号主变	110	80000	25570
645	吴江	长安变	2 号主变	110	80000	24950
646	吴江	九里变	2 号主变	110	50000	720
647	吴江	坛北变	2 号主变	110	63000	46370
648	吴江	金庄变	1 号主变	110	63000	10040
649	吴江	茅塔变	2 号主变	110	63000	9860
650	吴江	南和变	2 号主变	110	63000	9470
651	吴江	红安变	3 号主变	110	50000	0
652	吴江	盛庄变	3 号主变	110	50000	0
653	吴江	清溪变	2 号主变	110	63000	6970
654	吴江	南庄变	3 号主变	110	63000	6430
655	吴江	长安变	1 号主变	110	80000	19890
656	吴江	庞东变	1 号主变	110	80000	19120
657	吴江	东南变	1 号主变	110	80000	18670
658	吴江	杨墅变	2 号主变	110	80000	17090
659	吴江	华莺变	3 号主变	110	80000	16960

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
660	吴江	凌益变	2 号主变	110	50000	0
661	吴江	南厍变	1 号主变	110	50000	0
662	吴江	南厍变	2 号主变	110	80000	15460
663	吴江	平望变	2 号主变	110	80000	14780
664	吴江	富乡变	3 号主变	110	63000	280
665	吴江	鲈乡变	1 号主变	110	80000	12690
666	吴江	富乡变	2 号主变	110	63000	0
667	吴江	大谢变	1 号主变	110	63000	0
668	吴江	富乡变	1 号主变	110	63000	0
669	吴江	金庄变	2 号主变	110	63000	0
670	吴江	思进变	1 号主变	110	63000	44180
671	吴江	澜溪变	1 号主变	110	63000	42820
672	吴江	澜溪变	2 号主变	110	63000	42720
673	吴江	友谊变	1 号主变	110	80000	0
674	吴江	友谊变	2 号主变	110	80000	0
675	吴江	浦南变	2 号主变	110	63000	41180
676	吴江	永乐变	1 号主变	110	63000	41040
677	吴江	新和变	2 号主变	110	50000	30510
678	吴江	思进变	2 号主变	110	63000	40510
679	吴江	北旺变	1 号主变	110	63000	50400
680	吴江	八坼变	1 号主变	110	63000	50400
681	吴江	八坼变	2 号主变	110	63000	50400
682	常熟	天星变	2 号主变	110	50000	29320
683	常熟	杨园变	2 号主变	35	20000	4980

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
684	常熟	东唐变	2 号主变	110	50000	28750
685	常熟	项桥变	2 号主变	110	50000	27820
686	常熟	报慈变	1 号主变	110	50000	27470
687	常熟	浒浦变	1 号主变	110	40000	19140
688	常熟	支塘变	1 号主变	35	25000	6930
689	常熟	海虞变	2 号主变	110	31500	11510
690	常熟	支塘变	2 号主变	35	16000	0
691	常熟	东唐变	1 号主变	110	50000	25800
692	常熟	中泾变	2 号主变	110	50000	25760
693	常熟	玄武变	2 号主变	110	50000	25070
694	常熟	肖桥变	2 号主变	110	50000	25040
695	常熟	珍门变	1 号主变	110	50000	24790
696	常熟	兴福变	2 号主变	110	40000	16620
697	常熟	兴福变	1 号主变	110	40000	16590
698	常熟	龙腾变	1 号主变	110	40000	16540
699	常熟	世茂变	2 号主变	110	63000	34760
700	常熟	俞巷变	1 号主变	110	50000	24210
701	常熟	肖桥变	1 号主变	110	50000	23260
702	常熟	王庄变	1 号主变	35	25000	3240
703	常熟	报慈变	2 号主变	110	31500	8180
704	常熟	碧溪变	1 号主变	110	50000	22740
705	常熟	吴市变	2 号主变	110	63000	32620
706	常熟	东郊变	1 号主变	110	80000	45950
707	常熟	天星变	1 号主变	110	40000	13730

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
708	常熟	项桥变	1 号主变	110	40000	13290
709	常熟	龙江变	2 号主变	110	63000	31660
710	常熟	中泾变	1 号主变	110	50000	21260
711	常熟	俞巷变	2 号主变	110	50000	21240
712	常熟	青墩塘变	3 号主变	110	50000	21110
713	常熟	玄武变	1 号主变	110	50000	20990
714	常熟	世茂变	1 号主变	110	63000	31390
715	常熟	元和变	2 号主变	110	50000	20900
716	常熟	青墩塘变	2 号主变	110	50000	20710
717	常熟	昆承变	1 号主变	110	80000	44150
718	常熟	淼虹变	2 号主变	110	50000	37930
719	常熟	兴隆变	2 号主变	110	50000	37430
720	常熟	淼泉变	1 号主变	35	16000	10050
721	常熟	南塘变	2 号主变	110	50000	19620
722	常熟	陈塘变	2 号主变	110	50000	19150
723	常熟	王庄变	2 号主变	35	25000	0
724	常熟	淼虹变	1 号主变	110	63000	28660
725	常熟	庐山变	2 号主变	110	63000	28510
726	常熟	龙江变	1 号主变	110	80000	42020
727	常熟	赵市变	2 号主变	110	80000	42000
728	常熟	梅李变	1 号主变	110	50000	17600
729	常熟	铁黄沙变	2 号主变	110	50000	16430
730	常熟	珍门变	2 号主变	110	40000	8290
731	常熟	吴市变	1 号主变	110	50000	16220

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
732	常熟	莫城变	2号主变	110	40000	8210
733	常熟	浒浦变	2号主变	110	80000	40190
734	常熟	清江变	2号主变	110	50000	16110
735	常熟	龙桥变	3号主变	110	50000	15800
736	常熟	商城变	1号主变	110	40000	7680
737	常熟	元和变	1号主变	110	50000	15400
738	常熟	东周变	1号主变	110	40000	7230
739	常熟	商城变	2号主变	110	63000	24540
740	常熟	清江变	1号主变	110	50000	13420
741	常熟	滨江变	2号主变	110	50000	13090
742	常熟	梅李变	2号主变	110	50000	13040
743	常熟	荷花变	2号主变	110	50000	12990
744	常熟	荷花变	1号主变	110	50000	12200
745	常熟	常昆变	1号主变	110	40000	4140
746	常熟	任阳变	3号主变	110	40000	3910
747	常熟	东郊变	2号主变	110	80000	35910
748	常熟	方塔变	2号主变	110	40000	3720
749	常熟	徐市变	1号主变	110	40000	3630
750	常熟	莫城变	1号主变	110	40000	3520
751	常熟	张桥变	1号主变	110	50000	11510
752	常熟	任阳变	2号主变	110	63000	21870
753	常熟	李桥变	1号主变	110	80000	35230
754	常熟	碧溪变	3号主变	110	40000	3180
755	常熟	雪沟变	2号主变	110	40000	2870

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
756	常熟	东周变	2 号主变	110	80000	34840
757	常熟	辛庄变	2 号主变	110	50000	10460
758	常熟	西郊变	1 号主变	110	40000	2330
759	常熟	李桥变	2 号主变	110	80000	34050
760	常熟	藕渠变	2 号主变	110	50000	9730
761	常熟	海虞变	1 号主变	110	50000	9670
762	常熟	藕渠变	1 号主变	110	40000	1430
763	常熟	赵市变	1 号主变	110	40000	1370
764	常熟	方塔变	1 号主变	110	40000	1280
765	常熟	陈塘变	1 号主变	110	40000	1150
766	常熟	西郊变	3 号主变	110	40000	410
767	常熟	毛桥变	1 号主变	110	50000	8380
768	常熟	南塘变	1 号主变	110	50000	8360
769	常熟	张桥变	2 号主变	110	50000	7850
770	常熟	龙桥变	2 号主变	110	50000	7720
771	常熟	铁黄沙变	1 号主变	110	50000	7670
772	常熟	洞泾变	2 号主变	110	50000	7010
773	常熟	翁庄变	2 号主变	110	50000	6970
774	常熟	翁庄变	1 号主变	110	50000	6660
775	常熟	窑镇变	1 号主变	110	50000	6550
776	常熟	三峰变	1 号主变	110	40000	0
777	常熟	芦荡变	1 号主变	110	80000	30150
778	常熟	任阳变	1 号主变	110	63000	15690
779	常熟	滨江变	1 号主变	110	50000	4950

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
780	常熟	洞泾变	1 号主变	110	50000	4670
781	常熟	白茆变	2 号主变	110	50000	4470
782	常熟	桂香变	2 号主变	110	63000	14250
783	常熟	三峰变	2 号主变	110	50000	3150
784	常熟	徐市变	2 号主变	110	40000	0
785	常熟	古里变	2 号主变	110	50000	2980
786	常熟	常昆变	2 号主变	110	80000	26250
787	常熟	古里变	1 号主变	110	50000	640
788	常熟	大义变	1 号主变	110	80000	24540
789	常熟	毛桥变	2 号主变	110	50000	340
790	常熟	雪沟变	3 号主变	110	50000	290
791	常熟	淼泉变	2 号主变	35	16000	8400
792	常熟	芦荡变	2 号主变	110	80000	23940
793	常熟	桂香变	1 号主变	110	63000	9720
794	常熟	庐山变	1 号主变	110	63000	9190
795	常熟	辛庄变	1 号主变	110	50000	0
796	常熟	大义变	2 号主变	110	80000	22500
797	常熟	白茆变	1 号主变	110	50000	0
798	常熟	窑镇变	2 号主变	110	50000	0
799	常熟	昆承变	2 号主变	110	80000	21520
800	常熟	银河变	2 号主变	110	63000	540
801	常熟	兴隆变	1 号主变	110	50000	34980
802	常熟	何市变	1 号主变	35	16000	6010
803	常熟	银河变	1 号主变	110	63000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
804	常熟	龙腾变	2 号主变	110	40000	24630
805	常熟	何市变	2 号主变	35	12500	2440
806	常熟	杨园变	1 号主变	35	16000	5040
807	常熟	世茂变	3 号主变	110	63000	42070
808	常熟	冶塘变	2 号主变	35	12500	920
809	常熟	冶塘变	1 号主变	35	12500	810
810	常熟	碧溪变	2 号主变	110	50000	30410
811	太仓	百花变	1 号主变	110	50000	11820
812	太仓	百花变	2 号主变	110	50000	3050
813	太仓	板东变	2 号主变	35	20000	2190
814	太仓	板东变	1 号主变	35	16000	8210
815	太仓	城南变（太仓）	1 号主变	35	16000	1780
816	太仓	城南变（太仓）	2 号主变	35	16000	8410
817	太仓	城厢变	2 号主变	110	80000	9550
818	太仓	城厢变	1 号主变	110	80000	5790
819	太仓	荡茜变	1 号主变	110	50000	2300
820	太仓	荡茜变	2 号主变	110	50000	1550
821	太仓	东林变	2 号主变	110	63000	8720
822	太仓	高桥变	2 号主变	110	63000	9350
823	太仓	高桥变	1 号主变	110	63000	4260
824	太仓	广丰变	2 号主变	110	63000	31210
825	太仓	广丰变	1 号主变	110	63000	4120
826	太仓	归庄变	1 号主变	35	20000	9710

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
827	太仓	海塘变	1 号主变	110	50000	23380
828	太仓	海塘变	2 号主变	110	50000	36850
829	太仓	华阳变	2 号主变	110	50000	5750
830	太仓	璜南变	2 号主变	110	40000	17030
831	太仓	璜南变	1 号主变	110	40000	10710
832	太仓	金浪变	1 号主变	110	40000	13960
833	太仓	金浪变	2 号主变	110	50000	35960
834	太仓	开发变	1 号主变	110	100000	5370
835	太仓	浏河变	2 号主变	110	50000	17730
836	太仓	浏河变	1 号主变	110	40000	350
837	太仓	浏西变	1 号主变	35	20000	7300
838	太仓	浏西变	2 号主变	35	16000	3540
839	太仓	陆渡变	2 号主变	110	63000	6660
840	太仓	鹿河变	2 号主变	35	16000	1920
841	太仓	鹿河变	1 号主变	35	16000	7570
842	太仓	牌楼变	2 号主变	35	10000	1580
843	太仓	牌楼变	1 号主变	35	20000	7850
844	太仓	三井变	2 号主变	110	63000	15700
845	太仓	三井变	1 号主变	110	63000	12100
846	太仓	沙溪变	1 号主变	110	50000	11680
847	太仓	沙溪变	2 号主变	110	50000	8060
848	太仓	胜泾变	2 号主变	110	50000	1810
849	太仓	双凤变	1 号主变	110	50000	16620
850	太仓	双凤变	2 号主变	110	63000	7400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
851	太仓	松南变	2 号主变	110	50000	20680
852	太仓	松南变	1 号主变	110	40000	6980
853	太仓	太仓港变	2 号主变	110	50000	4450
854	太仓	太城变	1 号主变	110	50000	18860
855	太仓	王秀变	2 号主变	110	50000	21610
856	太仓	王秀变	1 号主变	110	50000	14780
857	太仓	维新变	1 号主变	110	80000	31430
858	太仓	维新变	2 号主变	110	80000	9020
859	太仓	伟阳变	2 号主变	110	50000	14140
860	太仓	伟阳变	1 号主变	110	50000	4760
861	太仓	新联变	1 号主变	110	40000	8410
862	太仓	新联变	2 号主变	110	40000	550
863	太仓	新毛变	1 号主变	35	16000	7210
864	太仓	新毛变	2 号主变	35	20000	8870
865	太仓	远太变	1 号主变	110	40000	110
866	太仓	远太变	2 号主变	110	40000	60
867	太仓	岳南变	2 号主变	110	50000	24090
868	太仓	岳南变	1 号主变	110	50000	9460
869	太仓	岳王变	1 号主变	35	16000	1090
870	太仓	岳王变	2 号主变	35	20000	8830
871	太仓	长桥变	2 号主变	110	50000	8660
872	太仓	长桥变	1 号主变	110	50000	8570
873	太仓	直塘变	2 号主变	110	50000	27140
874	太仓	直塘变	1 号主变	110	80000	47100

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
875	太仓	板桥变	2 号主变	110	50000	0
876	太仓	板桥变	1 号主变	110	50000	0
877	太仓	东林变	1 号主变	110	40000	0
878	太仓	归庄变	2 号主变	35	16000	0
879	太仓	华阳变	1 号主变	110	40000	0
880	太仓	开发变	2 号主变	110	100000	0
881	太仓	陆渡变	1 号主变	110	40000	0
882	太仓	胜泾变	1 号主变	110	50000	0
883	太仓	太仓港变	1 号主变	110	40000	0
884	太仓	太城变	2 号主变	110	50000	0
885	市区	太平变	1 号主变	35	16000	2360
886	市区	光福变	2 号主变	35	16000	1830
887	市区	东镇变	1 号主变	35	20000	4390
888	市区	太平变	2 号主变	35	20000	4040
889	市区	黄埭变	2 号主变	35	16000	680
890	市区	黄埭变	1 号主变	35	16000	220
891	市区	东镇变	2 号主变	35	20000	12510
892	市区	阳澄湖变	1 号主变	35	25000	16430
893	市区	东山变	2 号主变	35	16000	7690
894	市区	阳澄湖变	2 号主变	35	16000	7640
895	市区	北桥变	1 号主变	35	20000	9510
896	市区	光福变	1 号主变	35	20000	8980
897	市区	文正变	3 号主变	35	20000	8830
898	市区	东山变	1 号主变	35	16000	5600

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
899	市区	文正变	1 号主变	35	20000	7890
900	市区	跨镇变	2 号主变	35	20000	7850
901	市区	北桥变	2 号主变	35	20000	7390
902	市区	横镇变	1 号主变	35	20000	7060
903	市区	文正变	2 号主变	35	20000	7040
904	市区	横镇变	2 号主变	35	20000	6920
905	市区	教育园变	2 号主变	35	20000	6270
906	市区	教育园变	1 号主变	35	20000	6200
907	市区	跨镇变	1 号主变	35	20000	6120
908	市区	北河变	2 号主变	35	20000	16000
909	市区	龙山变	1 号主变	35	20000	16000
910	市区	龙山变	2 号主变	35	25000	20000
911	市区	北河变	1 号主变	35	16000	12800

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	联星变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
2	市区	南门变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
3	市区	蒋墩变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
4	市区	望亭变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
5	市区	浒关变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
6	市区	红庄变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
7	市区	湘城变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8	市区	凌港变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
9	市区	繁荣变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
10	市区	万盛变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
11	市区	娄门变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
12	市区	南场变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
13	市区	船闸变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
14	市区	浦庄变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
15	市区	观山变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
16	市区	马巷变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
17	市区	五浦变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
18	市区	渚镇变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
19	市区	金堰变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
20	市区	塘南变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
21	市区	万盛变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
22	市区	浒关变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
23	市区	南施变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
24	市区	塘南变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
25	市区	邵昂变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
26	市区	湘城变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
27	市区	御窑变	2号主变	110	80000	本级设备容量受限
28	市区	御窑变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
29	张家港	朝阳变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
30	张家港	思贤变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
31	张家港	塘市变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
32	张家港	新东变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
33	张家港	新东变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
34	张家港	袁家桥变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
35	张家港	袁市变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
36	昆山	城西变（昆山）	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
37	昆山	城中变（昆山）	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
38	昆山	大直变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
39	昆山	淀东变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
40	昆山	东门变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
41	昆山	富荣变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
42	昆山	恒盛变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
43	昆山	迎宾变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
44	昆山	周庄变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
45	吴江	杏花变	1 号主变	35	12500	本级设备容量受限
46	吴江	北麻变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
47	吴江	梅堰变	2 号主变	35	16000	本级设备容量受限
48	吴江	八都变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
49	吴江	梅堰变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
50	吴江	震泽变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
51	吴江	龙泉变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
52	吴江	兴桥变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
53	吴江	兴桥变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
54	吴江	莺湖变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
55	吴江	莺湖变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
56	吴江	红安变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
57	吴江	垂虹变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
58	吴江	垂虹变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
59	吴江	红安变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
60	吴江	东南变	3号主变	110	40000	本级设备容量受限
61	吴江	龙泉变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
62	吴江	七镇变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
63	吴江	云龙变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
64	吴江	红安变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
65	吴江	盛庄变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
66	吴江	凌益变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
67	吴江	南厍变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
68	吴江	富乡变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
69	吴江	大谢变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
70	吴江	富乡变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
71	吴江	金庄变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
72	吴江	友谊变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
73	吴江	友谊变	2号主变	110	80000	本级设备容量受限
74	常熟	支塘变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
75	常熟	王庄变	2号主变	35	25000	本级设备容量受限
76	常熟	三峰变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
77	常熟	徐市变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
78	常熟	辛庄变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
79	常熟	白茆变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
80	常熟	窑镇变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
81	常熟	银河变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
82	太仓	板桥变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
83	太仓	板桥变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
84	太仓	东林变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
85	太仓	归庄变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
86	太仓	华阳变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
87	太仓	开发变	2号主变	110	100000	本级设备容量受限
88	太仓	陆渡变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
89	太仓	胜泾变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
90	太仓	太仓港变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
91	太仓	太城变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限