

江苏南通柴湾 110 千伏变电站 3 号主变扩建 工程竣工环境保护验收意见

2025 年 7 月 17 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了江苏南通柴湾 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司南通供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位江苏皋能电力实业有限公司，施工单位江苏东电电力建设有限公司，监理单位南通电力设计院有限公司监理分公司，环评单位江苏辐环环境科技有限公司，验收调查单位江苏春骥环境科技咨询有限公司，验收监测单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 1 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程在原地址预留位置处扩建 1 台主变（#3），容量为 50 兆伏安，新增户外 110 千伏 AIS 主变进线间隔 1 个，新增 10 千伏出线 12 回，扩建 1 座事故油池有效容积约 9 立方米，与原事故油池连通，合计事故油池有效容积约为 29 立方米。110 千伏配电装置布置型式不变，110 千伏出线规模不变。

本工程总投资为 1102 万元，环保投资为 28 万元，环保投资占总投资的 2.54%。工程于 2024 年 11 月开工，2025 年 5 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于 2024 年 6 月取得南通市行政审批局《关于江苏南通柴湾 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程环境影响报告表的批复》（通行审批〔2024〕182 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

柴湾 110 千伏变电站无人值守，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合验收要求；变电站内污水得到妥善处理，对水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；运行单位已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复

文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。














验收工作组组长：



2025 年 7 月 17 日

江苏南通柴湾 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程

验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
组员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	陈璞金	江苏辐环环境科技有限公司	高 工		特邀专家
	程 曦	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	专 职		技术审评 单位
	冯 鹏	国网江苏省电力有限公司 南通供电分公司	高 工		建设管理 单位
	朱佳鼎	江苏皋能电力实业有限公司	工程师		设计单位
		江苏东电电力建设有限公司	工程师		施工单位
		南通电力设计院有限公司 监理分公司	工程师		监理单位
	严 洁	江苏辐环环境科技有限公司	工程师		环评单位
	陈明庭	江苏春骥环境科技咨询 有限公司	工程师		验收报告 编制单位
	赵 翔	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	工程师		验收监测 单位