

江苏南通九州星际 20000 吨年超高分子量聚乙烯纤维项目 110 千伏配套工程 竣工环境保护验收意见

2025 年 7 月 17 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了江苏南通九州星际 20000 吨年超高分子量聚乙烯纤维项目 110 千伏配套工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司南通供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位南通电力设计院有限公司，施工单位如东永晟实业有限公司，监理单位国网江苏省电力工程咨询有限公司，环评单位江苏春骥环境科技咨询有限公司，验收调查单位江苏春骥环境科技咨询有限公司，验收监测单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 1 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程包括 2 项子工程，分别为：港城 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程、港城~九州星际 110 千伏线路工程。（1）港城 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：港城 220 千伏变电站为户外布置，电压等级为 220/110/35 千伏，现有 1 台主变（#1），

容量为 1×240 兆伏安。现有 220 千伏出线 8 回，110 千伏出线 7 回，220 千伏配电装置及 110 千伏配电装置均为户外 AIS 设备；本期港城 220 千伏变电站扩建 1 回 110 千伏出线间隔至九州星际 110 千伏变电站，采用架空出线。（2）港城~九州星际 110 千伏线路工程：建设港城~九州星际 110 千伏线路，1 回，线路路径总长约 10.672 公里，其中 110 千伏新建同塔双回（1 回预留）架空线路路径长约 6.869 公里；新建 110 千伏单回电缆线路路径长约 3.528 公里，利用已建电缆土建通道敷设单回电缆线路路径长约 0.275 公里。

本工程总投资为 6830 万元，环保投资为 77 万元，环保投资占总投资的 1.13%。工程于 2025 年 2 月开工，2025 年 5 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于 2024 年 9 月取得南通市数据局《关于江苏南通九州星际 20000 吨年超高分子量聚乙烯纤维项目 110 千伏配套工程环境影响报告表的批复》（通数据审批〔2024〕64 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

港城 220 千伏变电站无人值守，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合验收要求；变电站内污水得到妥善处理，对水环境无影响；固体废物得到妥善处理，对环境无影响；运行单位已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求











进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2025 年 7 月 17 日

江苏南通九州星际 20000 吨年超高分子量聚乙烯纤维 项目 110 千伏配套工程验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
组员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	陈璞金	江苏福环环境科技有限公司	高 工		特邀专家
	程 曦	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	专 职		技术审评 单位
	冯 鹏	国网江苏省电力有限公司 南通供电分公司	高 工		建设管理 单位
	杨朋朋	南通电力设计院有限公司	工程师		设计单位
	金亚东	如东永晟实业有限公司	工程师		施工单位
	张 兵	国网江苏省电力工程咨询有 限公司	工程师		监理单位
	邓荣杰	江苏春骥环境科技咨询 有限公司	工程师		环评单位
	陈明庭	江苏春骥环境科技咨询 有限公司	工程师		验收报告 编制单位
	赵 翔	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	工程师		验收监测 单位