宿迁市供电公司 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量信息 (2025 年第四季度)

截至 2025 年 9 月 30 日，宿迁市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 264 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 248 台，占比 93.94%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 16 台，占比 6.06%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	顺河变	2 号主变	110kV	31500	0
2	市区	府苑变	1 号主变	110kV	40000	0
3	市区	钱塘变	2 号主变	110kV	40000	0
4	市区	王官集变	1 号主变	110kV	20000	0
5	市区	豫东变	3 号主变	110kV	50000	0
6	市区	来龙变	2 号主变	110kV	31500	280
7	市区	港口变	1 号主变	110kV	40000	490
8	市区	开发区变	2 号主变	110kV	40000	670
9	市区	皂河变	1 号主变	110kV	31500	1580
10	市区	新城变	2 号主变	110kV	40000	2090

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11	市区	叶庄变	1号主变	110kV	20000	3420
12	市区	井头变	1号主变	35kV	10000	3700
13	市区	郑楼变	1号主变	35kV	20000	3720
14	市区	路北变	2号主变	35kV	16000	4770
15	市区	开发区变	1号主变	110kV	40000	4780
16	市区	陈集变	1号主变	35kV	20000	5010
17	市区	埠子变	2号主变	110kV	31500	5200
18	市区	港铁变	1号主变	110kV	31500	5550
19	市区	富康变	1号主变	110kV	50000	5840
20	市区	侍岭变	1号主变	35kV	8000	5840
21	市区	埠子变	1号主变	110kV	31500	6110
22	市区	城中变	1号主变	110kV	63000	6120
23	市区	陈集变	2号主变	35kV	20000	6470
24	市区	西南区变	1号主变	110kV	40000	6660
25	市区	王官集变	3号主变	110kV	50000	6750
26	市区	路北变	1号主变	35kV	20000	7420
27	市区	豫东变	1号主变	110kV	80000	7740
28	市区	钱塘变	1号主变	110kV	50000	7750

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29	市区	中扬变	2号主变	35kV	10000	8000
30	市区	黄墩变	2号主变	35kV	20000	8060
31	市区	黄墩变	1号主变	35kV	20000	8220
32	市区	井头变	2号主变	35kV	20000	8270
33	市区	侍岭变	2号主变	35kV	12500	9440
34	市区	洋河变	2号主变	110kV	31500	9750
35	市区	港口变	2号主变	110kV	50000	9920
36	市区	三义变	1号主变	110kV	50000	10100
37	市区	金沙变	2号主变	110kV	50000	10660
38	市区	城中变	2号主变	110kV	63000	11000
39	市区	皂河变	2号主变	110kV	50000	11160
40	市区	仰化变	1号主变	110kV	31500	11850
41	市区	通湖变	2号主变	110kV	50000	12350
42	市区	郑楼变	2号主变	35kV	20000	12700
43	市区	顺河变	1号主变	110kV	50000	12990
44	市区	府苑变	2号主变	110kV	40000	13110
45	市区	红海变	2号主变	110kV	50000	14110
46	市区	三义变	2号主变	110kV	50000	14280

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47	市区	光前变	1号主变	110kV	50000	14670
48	市区	金沙变	1号主变	110kV	50000	14960
49	市区	红海变	1号主变	110kV	50000	15020
50	市区	大兴变	2号主变	110kV	40000	15290
51	市区	西南区变	2号主变	110kV	63000	15320
52	市区	付庄变	1号主变	110kV	40000	15620
53	市区	付庄变	2号主变	110kV	40000	15680
54	市区	龙河变	1号主变	110kV	50000	15970
55	市区	中扬变	1号主变	35kV	20000	16000
56	市区	同济变	2号主变	110kV	50000	17480
57	市区	罗桥变	2号主变	110kV	63000	17640
58	市区	来龙变	1号主变	110kV	50000	17730
59	市区	幸福变	1号主变	110kV	50000	18600
60	市区	关庙变	1号主变	110kV	40000	20040
61	市区	富康变	3号主变	110kV	50000	20660
62	市区	新城变	1号主变	110kV	50000	21340
63	市区	关庙变	3号主变	110kV	50000	21360
64	市区	古山变	1号主变	110kV	50000	21670

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
65	市区	幸福变	2号主变	110kV	63000	21800
66	市区	三台山变	1号主变	110kV	50000	21890
67	市区	罗曼变	1号主变	110kV	50000	22250
68	市区	运东变	1号主变	110kV	63000	22360
69	市区	曹集变	2号主变	110kV	50000	22610
70	市区	三台山变	2号主变	110kV	50000	22830
71	市区	隆锦变	2号主变	110kV	50000	23680
72	市区	同济变	1号主变	110kV	50000	23790
73	市区	支口变	2号主变	110kV	50000	24860
74	市区	龙河变	3号主变	110kV	50000	25530
75	市区	洋河变	1号主变	110kV	63000	26260
76	市区	大兴变	1号主变	110kV	50000	26520
77	市区	惠泽变	1号主变	110kV	50000	26670
78	市区	北区变	2号主变	110kV	50000	26670
79	市区	果园变	2号主变	110kV	50000	27000
80	市区	罗桥变	1号主变	110kV	63000	27510
81	市区	隆锦变	1号主变	110kV	50000	28390
82	市区	北区变	3号主变	110kV	50000	28610

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
83	市区	新庄变	1号主变	110kV	50000	28900
84	市区	惠泽变	2号主变	110kV	50000	29240
85	市区	振兴变	2号主变	110kV	50000	29380
86	市区	罗曼变	2号主变	110kV	50000	29790
87	市区	支口变	1号主变	110kV	50000	29950
88	市区	曹集变	1号主变	110kV	50000	30890
89	市区	洋北变	2号主变	110kV	50000	31320
90	市区	运东变	2号主变	110kV	50000	31800
91	市区	通湖变	1号主变	110kV	80000	32330
92	市区	果园变	1号主变	110kV	63000	33220
93	市区	电商变	1号主变	110kV	50000	33333
94	市区	振兴变	1号主变	110kV	50000	33820
95	市区	新庄变	2号主变	110kV	50000	34700
96	市区	光前变	2号主变	110kV	80000	34860
97	市区	叶庄变	2号主变	110kV	50000	34910
98	市区	仰化变	3号主变	110kV	50000	36060
99	市区	电商变	2号主变	110kV	50000	38500
100	市区	古山变	2号主变	110kV	50000	38970

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
101	市区	五星变	2号主变	110kV	100000	44700
102	市区	五星变	1号主变	110kV	80000	47320
103	市区	许庄变	2号主变	110kV	100000	54900
104	市区	洋北变	1号主变	110kV	80000	57100
105	市区	许庄变	1号主变	110kV	100000	63200
106	市区	许庄变	3号主变	110kV	100000	78200
107	沭阳	柴米变	2号主变	110kV	63000	0
108	沭阳	柴米变	1号主变	110kV	63000	0
109	沭阳	花乡变	2号主变	110kV	50000	0
110	沭阳	花乡变	1号主变	110kV	50000	0
111	沭阳	南湖变	3号主变	110kV	50000	0
112	沭阳	迎宾变	1号主变	110kV	50000	0
113	沭阳	迎宾变	2号主变	110kV	50000	0
114	沭阳	胡集变	1号主变	110kV	50000	10
115	沭阳	胡集变	2号主变	110kV	50000	60
116	沭阳	淮沭变	2号主变	110kV	50000	340
117	沭阳	塘沟变	2号主变	110kV	31500	560
118	沭阳	南湖变	1号主变	110kV	80000	1080

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
119	沭阳	慈溪变	2号主变	110kV	50000	2020
120	沭阳	华冲变	2号主变	110kV	31500	2120
121	沭阳	沂涛变	2号主变	110kV	31500	2710
122	沭阳	陇集变	2号主变	35kV	20000	3010
123	沭阳	沭城变	2号主变	110kV	50000	3360
124	沭阳	扎下变	2号主变	110kV	50000	3950
125	沭阳	徐庄变	2号主变	110kV	50000	4600
126	沭阳	悦来变	1号主变	35kV	20000	4920
127	沭阳	贤官变	2号主变	110kV	50000	5120
128	沭阳	徐庄变	1号主变	110kV	50000	5490
129	沭阳	长庄变	1号主变	110kV	50000	8000
130	沭阳	高墟变	2号主变	110kV	50000	9220
131	沭阳	桑墟变	2号主变	110kV	50000	9610
132	沭阳	马厂变	1号主变	110kV	40000	9870
133	沭阳	扎下变	1号主变	110kV	50000	10120
134	沭阳	华冲变	1号主变	110kV	50000	10250
135	沭阳	慈溪变	1号主变	110kV	63000	10480
136	沭阳	庙头变	1号主变	110kV	40000	10490

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
137	沭阳	庙头变	2号主变	110kV	40000	10760
138	沭阳	沭城变	1号主变	110kV	50000	11070
139	沭阳	黄竹变	1号主变	110kV	50000	11850
140	沭阳	蔷薇变	2号主变	110kV	50000	12030
141	沭阳	耿圩变	1号主变	110kV	20000	12340
142	沭阳	青伊湖变	2号主变	110kV	31500	12880
143	沭阳	长庄变	2号主变	110kV	63000	13140
144	沭阳	陇集变	1号主变	35kV	20000	13970
145	沭阳	淮沭变	1号主变	110kV	80000	14240
146	沭阳	耿圩变	2号主变	110kV	63000	15290
147	沭阳	悦来变	2号主变	35kV	25000	15540
148	沭阳	杨店变	2号主变	110kV	80000	16110
149	沭阳	青伊湖变	1号主变	110kV	50000	17060
150	沭阳	茆圩变	1号主变	110kV	50000	17740
151	沭阳	贤官变	1号主变	110kV	63000	18770
152	沭阳	桑墟变	1号主变	110kV	50000	20400
153	沭阳	韩山变	2号主变	110kV	40000	20410
154	沭阳	塘沟变	1号主变	110kV	50000	21700

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
155	沭阳	高墟变	1号主变	110kV	50000	22080
156	沭阳	杨店变	1号主变	110kV	63000	22470
157	沭阳	沂涛变	1号主变	110kV	50000	22740
158	沭阳	蔷薇变	1号主变	110kV	50000	23510
159	沭阳	颜集变	2号主变	110kV	50000	24160
160	沭阳	茆圩变	2号主变	110kV	50000	24420
161	沭阳	韩山变	1号主变	110kV	50000	25130
162	沭阳	汤涧变	1号主变	110kV	50000	25280
163	沭阳	颜集变	1号主变	110kV	50000	25450
164	沭阳	黄竹变	2号主变	110kV	50000	25630
165	沭阳	汤涧变	2号主变	110kV	50000	26890
166	沭阳	吴集变	1号主变	110kV	50000	28370
167	沭阳	马厂变	2号主变	110kV	63000	28920
168	沭阳	吴集变	2号主变	110kV	50000	30470
169	沭阳	钱集变	1号主变	110kV	50000	32810
170	沭阳	钱集变	2号主变	110kV	50000	33810
171	泗阳	北庄变	2号主变	110kV	50000	0
172	泗阳	天后变	1号主变	110kV	50000	10160

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
173	泗阳	来安变	2号主变	110kV	80000	12180
174	泗阳	北庄变	1号主变	110kV	50000	1320
175	泗阳	穿城变	2号主变	110kV	31500	14070
176	泗阳	裴圩变	2号主变	110kV	50000	16890
177	泗阳	临河变	2号主变	110kV	50000	17840
178	泗阳	泗港变	2号主变	110kV	80000	1830
179	泗阳	穿城变	1号主变	110kV	50000	18480
180	泗阳	河埝变	1号主变	110kV	31500	2110
181	泗阳	城南变	2号主变	110kV	50000	21410
182	泗阳	吉安变	1号主变	110kV	50000	23110
183	泗阳	王集变	2号主变	110kV	50000	23190
184	泗阳	裴圩变	1号主变	110kV	50000	23290
185	泗阳	前圩变	1号主变	110kV	50000	23550
186	泗阳	吉安变	2号主变	110kV	50000	23790
187	泗阳	花井变	1号主变	110kV	50000	23950
188	泗阳	城南变	1号主变	110kV	50000	24460
189	泗阳	花井变	2号主变	110kV	50000	24770
190	泗阳	三庄变	2号主变	110kV	50000	24970

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
191	泗阳	郑庄变	2号主变	110kV	63000	24970
192	泗阳	前圩变	2号主变	110kV	50000	25850
193	泗阳	卢集变	1号主变	110kV	50000	25870
194	泗阳	三庄变	1号主变	110kV	50000	26560
195	泗阳	卢集变	2号主变	110kV	50000	27300
196	泗阳	爱园变	2号主变	110kV	50000	28070
197	泗阳	王集变	1号主变	110kV	50000	28380
198	泗阳	来安变	1号主变	110kV	80000	28590
199	泗阳	爱园变	1号主变	110kV	50000	31240
200	泗阳	青年变	1号主变	110kV	50000	35050
201	泗阳	青年变	2号主变	110kV	50000	36080
202	泗阳	泗港变	1号主变	110kV	80000	4040
203	泗阳	众兴变	1号主变	110kV	50000	5080
204	泗阳	天后变	2号主变	110kV	50000	6020
205	泗阳	河埝变	2号主变	110kV	40000	6480
206	泗阳	东祥变	1号主变	110kV	50000	6600
207	泗阳	郑庄变	1号主变	110kV	50000	7340
208	泗阳	众兴变	2号主变	110kV	50000	7790

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
209	泗阳	东祥变	2号主变	110kV	50000	9170
210	泗阳	临河变	1号主变	110kV	50000	9760
211	泗洪	泗洪变	1号主变	110	50000	0
212	泗洪	泗洪变	2号主变	110	50000	0
213	泗洪	北郊变	1号主变	35	16000	0
214	泗洪	石集变	2号主变	35	5000	290
215	泗洪	太平变	1号主变	35	10000	680
216	泗洪	泗洲变	2号主变	110	50000	880
217	泗洪	石集变	1号主变	35	10000	1030
218	泗洪	芦沟变	1号主变	35	6300	1240
219	泗洪	太平变	2号主变	35	6300	1270
220	泗洪	三里变	1号主变	110	50000	1460
221	泗洪	芦沟变	2号主变	35	10000	2070
222	泗洪	薛岗变	1号主变	110	50000	2227
223	泗洪	梅花变	2号主变	110	50000	2280
224	泗洪	北郊变	2号主变	35	25000	2810
225	泗洪	金镇变	2号主变	110	50000	2830
226	泗洪	金镇变	1号主变	110	31500	3300

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
227	泗洪	陈圩变	2号主变	35	10000	3380
228	泗洪	田桥变	1号主变	110	50000	3850
229	泗洪	孙园变	1号主变	110	31500	4570
230	泗洪	青阳变	1号主变	110	50000	4870
231	泗洪	城头变	2号主变	110	31500	5110
232	泗洪	归仁变	1号主变	35	20000	5850
233	泗洪	兴湖变	2号主变	110	31500	6030
234	泗洪	董沟变	2号主变	110	80000	6170
235	泗洪	归仁变	2号主变	35	20000	6260
236	泗洪	薛岗变	2号主变	110	50000	6413
237	泗洪	魏营变	2号主变	35	20000	7020
238	泗洪	魏营变	1号主变	35	20000	8140
239	泗洪	天岗湖变	1号主变	110	20000	8770
240	泗洪	农场变	2号主变	110	20000	9470
241	泗洪	陈圩变	1号主变	35	20000	9540
242	泗洪	天岗湖变	2号主变	110	20000	11020
243	泗洪	青阳变	2号主变	110	50000	11350
244	泗洪	兴湖变	1号主变	110	31500	11520

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
245	泗洪	三里变	2号主变	110	63000	11620
246	泗洪	上塘变	2号主变	110	31500	12500
247	泗洪	孙园变	2号主变	110	31500	14580
248	泗洪	双沟变	2号主变	110	50000	16880
249	泗洪	泗洲变	1号主变	110	63000	16900
250	泗洪	田桥变	3号主变	110	50000	17160
251	泗洪	董沟变	1号主变	110	80000	19290
252	泗洪	车门变	1号主变	110	50000	23780
253	泗洪	城头变	1号主变	110	50000	24140
254	泗洪	梅花变	1号主变	110	50000	24900
255	泗洪	上塘变	1号主变	110	50000	25100
256	泗洪	车门变	2号主变	110	50000	26230
257	泗洪	朱湖变	1号主变	110	50000	26250
258	泗洪	朱湖变	2号主变	110	50000	28580
259	泗洪	界集变	1号主变	110	50000	28680
260	泗洪	峰山变	2号主变	110	50000	29420
261	泗洪	双沟变	1号主变	110	63000	31090
262	泗洪	农场变	1号主变	110	50000	32500

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
263	泗洪	界集变	2号主变	110	50000	33120
264	泗洪	峰山变	1号主变	110	50000	35360

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	顺河变	2号主变	110kV	31500	本级设备容量受限
2	市区	府苑变	1号主变	110kV	40000	本级设备容量受限
3	市区	钱塘变	2号主变	110kV	40000	本级设备容量受限
4	市区	王官集变	1号主变	110kV	20000	本级设备容量受限
5	市区	豫东变	3号主变	110kV	50000	本级设备容量受限
6	沭阳	柴米变	2号主变	110kV	63000	上级设备容量受限
7	沭阳	柴米变	1号主变	110kV	63000	本级设备容量受限
8	沭阳	花乡变	2号主变	110kV	50000	本级设备容量受限
9	沭阳	花乡变	1号主变	110kV	50000	本级设备容量受限
10	沭阳	南湖变	3号主变	110kV	50000	本级设备容量受限
11	沭阳	迎宾变	1号主变	110kV	50000	上级设备容量受限
12	沭阳	迎宾变	2号主变	110kV	50000	上级设备容量受限
13	泗阳	北庄变	2号主变	110kV	50000	本级设备容量受限
14	泗洪	泗洪变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15	泗洪	泗洪变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
16	泗洪	北郊变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限