

南通市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2025 年第 4 季度）

截至 2025 年 09 月 30 日，南通市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 451 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 330 台，占比 73.17%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 121 台，占比 26.83%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	南兴变	2 号主变	110	80000	8680
2	市区	南兴变	3 号主变	110	80000	8680
3	市区	张芝山变	1 号主变	110	63000	13150
4	市区	张芝山变	2 号主变	110	50000	10700
5	市区	河口变	2 号主变	110	31500	460
6	市区	河口变	1 号主变	110	63000	7970
7	市区	小海变	1 号主变	110	40000	600
8	市区	小海变	2 号主变	110	40000	2050

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区	文峰变	1 号主变	110	40000	3490
10	市区	文峰变	2 号主变	110	40000	0
11	市区	唐闸变	1 号主变	110	50000	0
12	市区	唐闸变	2 号主变	110	50000	12430
13	市区	运河桥变	2 号主变	110	63000	4790
14	市区	运河桥变	3 号主变	110	63000	0
15	市区	开发区变	1 号主变	110	50000	4780
16	市区	开发区变	2 号主变	110	50000	0
17	市区	横河变	3 号主变	110	80000	14490
18	市区	横河变	1 号主变	110	80000	4790
19	市区	横河变	2 号主变	110	80000	4790
20	市区	永兴变	1 号主变	110	40000	0
21	市区	永兴变	2 号主变	110	40000	9840
22	市区	城中变	1 号主变	110	40000	740
23	市区	城中变	2 号主变	110	50000	4790
24	市区	新西变	1 号主变	110	40000	14380
25	市区	新西变	2 号主变	110	40000	8470
26	市区	民主变	1 号主变	110	50000	4920

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27	市区	民主变	2号主变	110	40000	11900
28	市区	北郊变	2号主变	110	50000	590
29	市区	北郊变	1号主变	110	50000	590
30	市区	西郊变	1号主变	110	50000	2080
31	市区	西郊变	2号主变	110	50000	10510
32	市区	西郊变	3号主变	110	50000	14390
33	市区	曹公变	1号主变	110	40000	6110
34	市区	曹公变	2号主变	110	40000	13180
35	市区	友谊变	1号主变	110	40000	590
36	市区	友谊变	2号主变	110	40000	13450
37	市区	二化区变	1号主变	110	40000	1580
38	市区	二化区变	2号主变	110	40000	0
39	市区	行南变	1号主变	110	40000	8680
40	市区	行南变	2号主变	110	40000	110
41	市区	南憩亭变	1号主变	110	50000	7970
42	市区	南憩亭变	2号主变	110	50000	0
43	市区	南憩亭变	3号主变	110	50000	0
44	市区	能达变	1号主变	110	80000	4920

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45	市区	能达变	2号主变	110	80000	10700
46	市区	团结变	1号主变	110	63000	9500
47	市区	团结变	2号主变	110	80000	9500
48	市区	富民变	1号主变	110	80000	4920
49	市区	富民变	2号主变	110	40000	0
50	市区	富民变	3号主变	110	50000	0
51	市区	九圩港变	1号主变	110	50000	9950
52	市区	九圩港变	2号主变	110	50000	6250
53	市区	秦灶变	1号主变	110	63000	0
54	市区	秦灶变	2号主变	110	80000	23840
55	市区	三谷变	2号主变	110	50000	0
56	市区	三谷变	1号主变	110	50000	2090
57	市区	通达变	1号主变	110	50000	10450
58	市区	通达变	2号主变	110	80000	7780
59	市区	中南变	1号主变	110	80000	14390
60	市区	中南变	2号主变	110	80000	8470
61	市区	中沙变	2号主变	110	50000	14800
62	市区	中沙变	1号主变	110	50000	8470

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63	市区	世纪变	1 号主变	110	100000	44860
64	市区	世纪变	2 号主变	110	100000	8470
65	市区	陈桥变	1 号主变	110	80000	18200
66	市区	陈桥变	2 号主变	110	80000	4050
67	市区	军山变	1 号主变	110	50000	8470
68	市区	军山变	2 号主变	110	50000	8470
69	市区	南川变	1 号主变	110	50000	8470
70	市区	南川变	2 号主变	110	50000	8470
71	市区	竹韵变	1 号主变	110	63000	0
72	市区	竹韵变	2 号主变	110	50000	13310
73	市区	北区变	1 号主变	110	80000	8690
74	市区	北区变	2 号主变	110	100000	61660
75	市区	北高变	1 号主变	110	20000	20
76	市区	北高变	2 号主变	110	50000	0
77	市区	龙腾变	1 号主变	110	50000	8690
78	市区	龙腾变	2 号主变	110	50000	19160
79	市区	通甲变	1 号主变	110	50000	8470
80	市区	通甲变	2 号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
81	市区	海伦变	1 号主变	110	50000	8480
82	市区	海伦变	2 号主变	110	50000	19160
83	市区	易南变	1 号主变	110	50000	17360
84	市区	易南变	2 号主变	110	50000	18420
85	市区	红星变	1 号主变	110	50000	14390
86	市区	红星变	2 号主变	110	50000	8470
87	市区	东海变	1 号主变	35	8000	6400
88	市区	东海变	2 号主变	35	20000	0
89	市区	幸福变	1 号主变	35	16000	3130
90	市区	幸福变	2 号主变	35	16000	590
91	市区	易家桥变	1 号主变	35	20000	1120
92	市区	易家桥变	2 号主变	35	20000	5040
93	市区	福利变	1 号主变	35	20000	700
94	市区	福利变	2 号主变	35	20000	5240
95	市区	七彩城变	1 号主变	35	16000	1290
96	市区	七彩城变	2 号主变	35	25000	590
97	市区	三余变	1 号主变	110	50000	3440
98	市区	三余变	2 号主变	110	31500	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	市区	观音山变	2号主变	110	63000	0
100	市区	观音山变	1号主变	110	80000	0
101	市区	海晏变	1号主变	110	80000	0
102	市区	海晏变	2号主变	110	50000	7170
103	如东	治港变	1号主变	110	40000	6750
104	如东	治港变	2号主变	110	31500	7700
105	如东	治港变	3号主变	110	31500	740
106	如东	岔南变	1号主变	110	50000	7650
107	如东	岔南变	2号主变	110	31500	5400
108	如东	江桥变	1号主变	110	50000	10450
109	如东	江桥变	2号主变	110	40000	5720
110	如东	掘南变	1号主变	110	50000	7700
111	如东	掘南变	2号主变	110	31500	1490
112	如东	丰利变	2号主变	110	31500	4910
113	如东	丰利变	1号主变	110	50000	14130
114	如东	栟茶变	1号主变	110	50000	0
115	如东	栟茶变	2号主变	110	31500	0
116	如东	西环变	1号主变	110	50000	7700

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
117	如东	西环变	2号主变	110	50000	410
118	如东	化工变	2号主变	110	63000	11290
119	如东	化工变	3号主变	110	63000	13790
120	如东	化工变	1号主变	110	63000	19620
121	如东	袁庄变	2号主变	110	50000	10480
122	如东	袁庄变	1号主变	110	31500	3430
123	如东	富强变	1号主变	110	80000	4320
124	如东	富强变	2号主变	110	80000	28480
125	如东	新店变	1号主变	110	50000	6220
126	如东	新店变	3号主变	110	50000	14930
127	如东	古坝变	1号主变	110	80000	6220
128	如东	古坝变	2号主变	110	50000	420
129	如东	恩民变	1号主变	110	100000	39710
130	如东	恩民变	2号主变	110	80000	6500
131	如东	东安变	1号主变	110	50000	0
132	如东	东安变	2号主变	110	50000	14350
133	如东	东安变	3号主变	110	50000	8810
134	如东	云浦变	1号主变	110	100000	4320

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
135	如东	云浦变	2 号主变	110	100000	4320
136	如东	金蛤变	1 号主变	110	80000	10480
137	如东	金蛤变	3 号主变	110	50000	2050
138	如东	宾山变	1 号主变	110	50000	410
139	如东	宾山变	2 号主变	110	50000	14840
140	如东	蔡墩变	1 号主变	110	40000	0
141	如东	蔡墩变	2 号主变	110	50000	4320
142	如东	跨岸变	2 号主变	110	50000	7700
143	如东	跨岸变	3 号主变	110	50000	6220
144	如东	新光变	1 号主变	110	50000	15080
145	如东	新光变	2 号主变	110	50000	4320
146	如东	香台变	1 号主变	110	50000	0
147	如东	香台变	2 号主变	110	50000	12070
148	如东	阳光岛变	1 号主变	110	50000	4320
149	如东	阳光岛变	2 号主变	110	50000	26680
150	如东	河园变	1 号主变	35	20000	3470
151	如东	河园变	2 号主变	35	20000	6910
152	如东	开发变	1 号主变	35	20000	5370

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
153	如东	开发变	2 号主变	35	12500	3270
154	如东	石甸变	1 号主变	35	20000	1080
155	如东	石甸变	2 号主变	35	20000	2950
156	如东	长沙变	1 号主变	35	20000	0
157	如东	长沙变	2 号主变	35	20000	3980
158	如东	苴镇变	1 号主变	35	10000	1360
159	如东	苴镇变	2 号主变	35	10000	1330
160	如东	凌北变	1 号主变	35	20000	4120
161	如东	凌北变	2 号主变	35	20000	0
162	海安	李堡变	1 号主变	110	50000	70
163	海安	李堡变	2 号主变	110	63000	0
164	海安	墩头变	1 号主变	110	50000	3100
165	海安	墩头变	2 号主变	110	50000	0
166	海安	新城变	1 号主变	110	40000	0
167	海安	新城变	2 号主变	110	40000	5580
168	海安	平桥变	1 号主变	110	50000	0
169	海安	平桥变	2 号主变	110	31500	990
170	海安	曲塘变	1 号主变	110	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
171	海安	曲塘变	2号主变	110	31500	0
172	海安	腰庄变	1号主变	110	40000	0
173	海安	腰庄变	2号主变	110	50000	0
174	海安	立发变	2号主变	110	80000	7360
175	海安	立发变	3号主变	110	80000	0
176	海安	立发变	1号主变	110	50000	10300
177	海安	戚庄变	1号主变	110	31500	4280
178	海安	戚庄变	2号主变	110	40000	70
179	海安	永安变	1号主变	110	50000	330
180	海安	永安变	2号主变	110	50000	0
181	海安	谭港变	1号主变	110	63000	11150
182	海安	谭港变	2号主变	110	63000	0
183	海安	镇南变	1号主变	110	80000	5450
184	海安	镇南变	2号主变	110	80000	0
185	海安	刘圩变	1号主变	110	50000	14090
186	海安	刘圩变	2号主变	110	50000	0
187	海安	老坝港变	1号主变	110	50000	70
188	海安	老坝港变	2号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	海安	青墩变	1 号主变	110	50000	0
190	海安	青墩变	2 号主变	110	50000	18660
191	海安	雅周变	1 号主变	110	50000	0
192	海安	雅周变	2 号主变	110	50000	14090
193	海安	紫石变	1 号主变	110	50000	19950
194	海安	紫石变	2 号主变	110	50000	330
195	海安	大公变	1 号主变	110	31500	3490
196	海安	大公变	2 号主变	110	31500	330
197	海安	角斜变	1 号主变	110	50000	0
198	海安	角斜变	2 号主变	110	50000	70
199	海安	西热变	1 号主变	110	50000	8260
200	海安	西热变	2 号主变	110	50000	7650
201	海安	瓦甸变	2 号主变	35	20000	2840
202	海安	瓦甸变	1 号主变	35	20000	3840
203	海安	北凌变	1 号主变	35	10000	70
204	海安	北凌变	2 号主变	35	10000	410
205	海安	泰宁变	1 号主变	35	20000	2390
206	海安	泰宁变	2 号主变	35	16000	330
207	海安	营溪变	2 号主变	35	10000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
208	海安	营溪变	1 号主变	35	10000	0
209	海安	滩涂变	2 号主变	35	10000	0
210	海安	滩涂变	1 号主变	35	10000	0
211	海安	沙岗变	1 号主变	35	5000	130
212	海安	沙岗变	2 号主变	35	5000	0
213	海安	隆政变	1 号主变	35	10000	0
214	海安	隆政变	2 号主变	35	16000	0
215	海安	吉庆变	1 号主变	35	16000	0
216	海安	吉庆变	2 号主变	35	16000	0
217	海安	章郭变	1 号主变	35	10000	0
218	海安	章郭变	2 号主变	35	10000	0
219	如皋	九华变	1 号主变	110	50000	10670
220	如皋	九华变	2 号主变	110	50000	7050
221	如皋	搬经变	1 号主变	110	63000	4400
222	如皋	搬经变	2 号主变	110	50000	9700
223	如皋	皋北变	1 号主变	110	63000	9040
224	如皋	皋北变	2 号主变	110	50000	8230
225	如皋	丁西变	2 号主变	110	31500	790

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
226	如皋	丁西变	1 号主变	110	80000	17100
227	如皋	健康变	2 号主变	110	50000	11170
228	如皋	健康变	1 号主变	110	50000	1440
229	如皋	龙河变	1 号主变	110	31500	8130
230	如皋	龙河变	2 号主变	110	31500	7040
231	如皋	长青沙变	3 号主变	110	40000	11060
232	如皋	长青沙变	2 号主变	110	40000	17650
233	如皋	港区变	1 号主变	110	40000	9630
234	如皋	港区变	2 号主变	110	63000	9030
235	如皋	白蒲变	2 号主变	110	50000	7050
236	如皋	白蒲变	1 号主变	110	50000	11970
237	如皋	柴湾变	2 号主变	110	80000	5830
238	如皋	柴湾变	1 号主变	110	80000	9040
239	如皋	柴湾变	3 号主变	110	50000	14090
240	如皋	顾坊变	1 号主变	110	50000	8680
241	如皋	顾坊变	2 号主变	110	31500	3610
242	如皋	新民变	2 号主变	110	40000	9040
243	如皋	新民变	1 号主变	110	80000	8230

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
244	如皋	葛市变	1 号主变	110	80000	9970
245	如皋	葛市变	2 号主变	110	50000	8520
246	如皋	邓高变	1 号主变	110	50000	9720
247	如皋	邓高变	2 号主变	110	50000	12720
248	如皋	永平变	1 号主变	110	80000	37350
249	如皋	永平变	2 号主变	110	50000	12790
250	如皋	郭园变	3 号主变	110	50000	4220
251	如皋	郭园变	1 号主变	110	50000	7050
252	如皋	平明变	1 号主变	110	50000	2640
253	如皋	平明变	2 号主变	110	50000	8230
254	如皋	石北变	1 号主变	110	31500	9410
255	如皋	石北变	3 号主变	110	50000	10300
256	如皋	永丰变	1 号主变	110	50000	9830
257	如皋	永丰变	2 号主变	110	50000	10260
258	如皋	十里变	1 号主变	110	50000	6450
259	如皋	十里变	2 号主变	110	50000	1230
260	如皋	月旦变	1 号主变	110	50000	10890
261	如皋	月旦变	2 号主变	110	50000	7050

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
262	如皋	袁桥变	1 号主变	110	50000	4440
263	如皋	袁桥变	2 号主变	110	50000	4440
264	如皋	桃园变	1 号主变	110	50000	10890
265	如皋	桃园变	2 号主变	110	50000	7050
266	如皋	如皋变	1 号主变	110	50000	8920
267	如皋	如皋变	2 号主变	110	50000	5010
268	如皋	张八里变	1 号主变	110	50000	10890
269	如皋	张八里变	2 号主变	110	50000	9040
270	如皋	下原变	2 号主变	35	10000	2050
271	如皋	下原变	1 号主变	35	20000	2450
272	如皋	丁堰变	1 号主变	35	16000	2290
273	如皋	丁堰变	2 号主变	35	12500	330
274	如皋	薛窑变	1 号主变	35	16000	160
275	如皋	薛窑变	2 号主变	35	25000	7200
276	如皋	戴庄变	2 号主变	35	16000	3530
277	如皋	戴庄变	1 号主变	35	20000	1580
278	如皋	南凌变	1 号主变	35	16000	2740
279	如皋	南凌变	2 号主变	35	20000	7940

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
280	如皋	高明变	1 号主变	35	20000	2560
281	如皋	高明变	2 号主变	35	16000	210
282	如皋	常青北变	1 号主变	35	16000	4440
283	如皋	常青北变	2 号主变	35	16000	4440
284	如皋	江安变	1 号主变	35	20000	570
285	如皋	江安变	2 号主变	35	16000	0
286	海门	悦来变	1 号主变	110	31500	0
287	海门	悦来变	2 号主变	110	31500	1400
288	海门	圩角变	1 号主变	110	31500	0
289	海门	圩角变	2 号主变	110	50000	5840
290	海门	青龙变	1 号主变	110	50000	450
291	海门	青龙变	2 号主变	110	80000	20360
292	海门	包场变	1 号主变	110	50000	1400
293	海门	包场变	2 号主变	110	50000	7220
294	海门	滨江变	1 号主变	110	63000	2000
295	海门	滨江变	2 号主变	110	63000	0
296	海门	城兴变	1 号主变	110	50000	17380
297	海门	城兴变	2 号主变	110	50000	11680

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
298	海门	海东变	1 号主变	110	31500	20
299	海门	海东变	2 号主变	110	40000	4840
300	海门	东灶变	1 号主变	110	63000	1400
301	海门	东灶变	2 号主变	110	63000	7220
302	海门	灵甸变	1 号主变	110	63000	1400
303	海门	灵甸变	2 号主变	110	63000	1400
304	海门	师山变	1 号主变	110	40000	8510
305	海门	师山变	2 号主变	110	40000	6270
306	海门	四甲变	2 号主变	110	50000	7220
307	海门	四甲变	1 号主变	110	40000	16020
308	海门	星桥变	2 号主变	110	63000	0
309	海门	星桥变	1 号主变	110	31500	0
310	海门	秀山变	2 号主变	110	40000	6970
311	海门	秀山变	1 号主变	110	50000	4350
312	海门	德胜变	2 号主变	110	31500	0
313	海门	德胜变	1 号主变	110	31500	0
314	海门	新街变	1 号主变	110	50000	14440
315	海门	新街变	2 号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
316	海门	彦英变	1 号主变	110	80000	0
317	海门	彦英变	2 号主变	110	50000	0
318	海门	叠石变	1 号主变	110	80000	0
319	海门	叠石变	2 号主变	110	50000	0
320	海门	刘浩变	1 号主变	110	50000	11350
321	海门	刘浩变	2 号主变	110	50000	1400
322	海门	凤凰变	1 号主变	110	50000	14440
323	海门	凤凰变	2 号主变	110	50000	21150
324	海门	麒麟变	1 号主变	110	50000	16040
325	海门	麒麟变	2 号主变	110	50000	1400
326	海门	兄弟变	1 号主变	110	50000	10230
327	海门	兄弟变	2 号主变	110	50000	0
328	海门	海太变	1 号主变	110	50000	26130
329	海门	海太变	2 号主变	110	50000	40000
330	海门	海太变	4 号主变	110	50000	8680
331	海门	海太变	3 号主变	110	50000	8680
332	海门	汤家变	1 号主变	35	16000	1410
333	海门	汤家变	2 号主变	35	10000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
334	海门	万年变	1 号主变	35	16000	610
335	海门	万年变	2 号主变	35	10000	190
336	海门	三阳变	1 号主变	35	10000	1320
337	海门	三阳变	2 号主变	35	12500	1400
338	海门	临镇变	1 号主变	35	16000	1400
339	海门	临镇变	2 号主变	35	16000	0
340	海门	平山变	1 号主变	35	16000	1480
341	海门	平山变	2 号主变	35	16000	450
342	海门	张南变	1 号主变	35	16000	0
343	海门	张南变	2 号主变	35	16000	0
344	启东	启东变	1 号主变	110	31500	0
345	启东	启东变	2 号主变	110	50000	0
346	启东	城东变	1 号主变	110	50000	4940
347	启东	城东变	2 号主变	110	63000	8210
348	启东	民乐变	2 号主变	110	50000	12940
349	启东	民乐变	1 号主变	110	50000	12950
350	启东	江海变	1 号主变	110	50000	4940
351	启东	江海变	2 号主变	110	31500	1300

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
352	启东	启兴变	2 号主变	110	40000	270
353	启东	启兴变	1 号主变	110	31500	1080
354	启东	滨海变	1 号主变	110	63000	0
355	启东	滨海变	2 号主变	110	63000	0
356	启东	川洪变	2 号主变	110	63000	12940
357	启东	川洪变	1 号主变	110	63000	0
358	启东	启南变	2 号主变	110	100000	0
359	启东	启南变	1 号主变	110	100000	10790
360	启东	台角变	1 号主变	110	40000	0
361	启东	台角变	2 号主变	110	50000	24920
362	启东	和合变	2 号主变	110	40000	12580
363	启东	和合变	1 号主变	110	50000	4940
364	启东	吕四变	1 号主变	110	50000	0
365	启东	吕四变	2 号主变	110	40000	0
366	启东	惠阳变	1 号主变	110	100000	12940
367	启东	惠阳变	2 号主变	110	50000	4940
368	启东	圆陀角变	2 号主变	110	50000	23440
369	启东	圆陀角变	1 号主变	110	50000	12580

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
370	启东	久隆变	1 号主变	110	50000	12950
371	启东	久隆变	2 号主变	110	50000	0
372	启东	合兴变	1 号主变	110	50000	12940
373	启东	合兴变	2 号主变	110	50000	0
374	启东	港口变	1 号主变	110	50000	980
375	启东	港口变	2 号主变	110	50000	0
376	启东	海复变	1 号主变	35	20000	980
377	启东	海复变	2 号主变	35	16000	0
378	启东	希士变	2 号主变	35	16000	2760
379	启东	希士变	1 号主变	35	10000	0
380	启东	寅阳变	1 号主变	35	20000	3780
381	启东	寅阳变	2 号主变	35	10000	1150
382	启东	王鲍变	1 号主变	35	10000	0
383	启东	王鲍变	2 号主变	35	16000	0
384	启东	天汾变	2 号主变	35	25000	0
385	启东	天汾变	1 号主变	35	20000	0
386	启东	向阳变	1 号主变	35	16000	3900
387	启东	向阳变	2 号主变	35	20000	1570
388	启东	南阳变	1 号主变	35	10000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
389	启东	南阳变	2 号主变	35	16000	2640
390	启东	新港变	1 号主变	35	6300	0
391	启东	新港变	2 号主变	35	10000	0
392	启东	合作变	1 号主变	35	16000	0
393	启东	合作变	2 号主变	35	10000	0
394	启东	茅家港变	1 号主变	35	10000	0
395	启东	茅家港变	2 号主变	35	8000	0
396	启东	秦潭变	1 号主变	35	16000	0
397	启东	秦潭变	2 号主变	35	10000	0
398	启东	惠萍变	1 号主变	35	8000	40
399	启东	惠萍变	2 号主变	35	6300	110
400	启东	启隆变	1 号主变	35	10000	1370
401	启东	崇和变	1 号主变	35	20000	10550
402	启东	长征变	1 号主变	35	10000	5370
403	通州	川港变	1 号主变	110	50000	8680
404	通州	川港变	2 号主变	110	50000	18220
405	通州	平东变	1 号主变	110	50000	4050
406	通州	平东变	2 号主变	110	50000	7050

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
407	通州	正场变	2 号主变	110	80000	0
408	通州	正场变	1 号主变	110	40000	740
409	通州	金沙变	2 号主变	110	31500	2690
410	通州	金沙变	1 号主变	110	50000	0
411	通州	姜中变	1 号主变	110	50000	2510
412	通州	姜中变	2 号主变	110	50000	7900
413	通州	平南变	1 号主变	110	63000	4050
414	通州	平南变	2 号主变	110	63000	2220
415	通州	石西变	1 号主变	110	31500	0
416	通州	石西变	2 号主变	110	50000	4040
417	通州	四安变	1 号主变	110	80000	26270
418	通州	四安变	2 号主变	110	63000	0
419	通州	五接变	1 号主变	110	50000	2950
420	通州	五接变	2 号主变	110	50000	13330
421	通州	先锋变	1 号主变	110	40000	3220
422	通州	先锋变	2 号主变	110	50000	0
423	通州	镇中变	2 号主变	110	40000	0
424	通州	镇中变	1 号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
425	通州	志浩变	1 号主变	110	50000	4820
426	通州	志浩变	2 号主变	110	80000	20540
427	通州	西亭变	1 号主变	110	50000	0
428	通州	西亭变	2 号主变	110	50000	7310
429	通州	十总变	1 号主变	110	31500	0
430	通州	十总变	3 号主变	110	31500	0
431	通州	果园变	1 号主变	110	80000	0
432	通州	果园变	2 号主变	110	80000	7220
433	通州	姜北变	1 号主变	110	100000	7380
434	通州	姜北变	2 号主变	110	50000	0
435	通州	二甲变	1 号主变	110	50000	7220
436	通州	二甲变	2 号主变	110	50000	0
437	通州	桥南变	1 号主变	110	50000	18200
438	通州	桥南变	2 号主变	110	50000	12020
439	通州	东社变	1 号主变	35	16000	0
440	通州	东社变	2 号主变	35	16000	0
441	通州	东社变	3 号主变	35	10000	0
442	通州	庆丰变	1 号主变	35	16000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
443	通州	庆丰变	2 号主变	35	16000	0
444	通州	新联变	1 号主变	35	20000	7220
445	通州	新联变	2 号主变	35	20000	460
446	通州	老平东变	1 号主变	35	16000	7930
447	通州	老平东变	2 号主变	35	20000	4590
448	通州	兴东变	1 号主变	35	16000	0
449	通州	兴东变	2 号主变	35	16000	1840
450	通州	骑岸变	1 号主变	35	16000	0
451	通州	骑岸变	2 号主变	35	20000	0

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	文峰变	2 号主变	110	40000	上级设备容量受限
2	市区	唐闸变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
3	市区	运河桥变	3 号主变	110	63000	上级设备容量受限
4	市区	开发区变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
5	市区	永兴变	1 号主变	110	40000	上级设备容量受限
6	市区	二化区变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
7	市区	南憩亭变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
8	市区	南憩亭变	3 号主变	110	50000	上级设备容量受限
9	市区	富民变	2 号主变	110	40000	上级设备容量受限
10	市区	富民变	3 号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	市区	秦灶变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
12	市区	三谷变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
13	市区	竹韵变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
14	市区	北高变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
15	市区	通甲变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	市区	东海变	2 号主变	35	20000	本级设备容量受限
17	市区	三余变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18	市区	观音山变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
19	市区	观音山变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
20	市区	海晏变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
21	如东	栟茶变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
22	如东	栟茶变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
23	如东	东安变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
24	如东	蔡墩变	1 号主变	110	40000	上级设备容量受限
25	如东	香台变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
26	如东	长沙变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
27	如东	凌北变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
28	海安	李堡变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
29	海安	墩头变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
30	海安	新城变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
31	海安	平桥变	1 号主变	110	50000	本级设备容量受限
32	海安	曲塘变	1 号主变	110	40000	上级设备容量受限
33	海安	曲塘变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
34	海安	腰庄变	1 号主变	110	40000	上级设备容量受限
35	海安	腰庄变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36	海安	立发变	3 号主变	110	80000	本级设备容量受限
37	海安	永安变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
38	海安	谭港变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
39	海安	镇南变	2 号主变	110	80000	本级设备容量受限
40	海安	刘圩变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
41	海安	老坝港变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
42	海安	青墩变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
43	海安	雅周变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
44	海安	角斜变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
45	海安	营溪变	1 号主变	35	10000	上级设备容量受限
46	海安	营溪变	2 号主变	35	10000	上级设备容量受限
47	海安	滩涂变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
48	海安	滩涂变	1 号主变	35	10000	上级设备容量受限
49	海安	沙岗变	2 号主变	35	5000	上级设备容量受限
50	海安	隆政变	1 号主变	35	10000	上级设备容量受限
51	海安	隆政变	2 号主变	35	16000	上级设备容量受限
52	海安	吉庆变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
53	海安	吉庆变	2 号主变	35	16000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
54	海安	章郭变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
55	海安	章郭变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
56	如皋	江安变	2 号主变	35	16000	本级设备容量受限
57	海门	悦来变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
58	海门	圩角变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
59	海门	滨江变	2 号主变	110	63000	本级设备容量受限
60	海门	星桥变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
61	海门	星桥变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
62	海门	德胜变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
63	海门	德胜变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
64	海门	新街变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
65	海门	彦英变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
66	海门	彦英变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
67	海门	叠石变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
68	海门	叠石变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
69	海门	兄弟变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
70	海门	汤家变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
71	海门	临镇变	2 号主变	35	16000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
72	海门	张南变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
73	海门	张南变	2 号主变	35	16000	上级设备容量受限
74	启东	启东变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
75	启东	启东变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
76	启东	滨海变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
77	启东	滨海变	2 号主变	110	63000	本级设备容量受限
78	启东	川洪变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
79	启东	启南变	2 号主变	110	100000	上级设备容量受限
80	启东	台角变	1 号主变	110	40000	本级设备容量受限
81	启东	吕四变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
82	启东	吕四变	2 号主变	110	40000	本级设备容量受限
83	启东	久隆变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
84	启东	合兴变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
85	启东	港口变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
86	启东	海复变	2 号主变	35	16000	本级设备容量受限
87	启东	希士变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
88	启东	王鲍变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
89	启东	王鲍变	2 号主变	35	16000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
90	启东	天汾变	2 号主变	35	25000	上级设备容量受限
91	启东	天汾变	1 号主变	35	20000	本级设备容量受限
92	启东	南阳变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
93	启东	新港变	1 号主变	35	6300	上级设备容量受限
94	启东	新港变	2 号主变	35	10000	上级设备容量受限
95	启东	合作变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
96	启东	合作变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
97	启东	茅家港变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
98	启东	茅家港变	2 号主变	35	8000	上级设备容量受限
99	启东	秦潭变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
100	启东	秦潭变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
101	通州	正场变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
102	通州	金沙变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
103	通州	石西变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
104	通州	四安变	2 号主变	110	63000	本级设备容量受限
105	通州	先锋变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
106	通州	镇中变	2 号主变	110	40000	上级设备容量受限
107	通州	镇中变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
108	通州	西亭变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
109	通州	十总变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
110	通州	十总变	3 号主变	110	31500	上级设备容量受限
111	通州	果园变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
112	通州	姜北变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
113	通州	二甲变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
114	通州	东社变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
115	通州	东社变	2 号主变	35	16000	本级设备容量受限
116	通州	东社变	3 号主变	35	10000	上级设备容量受限
117	通州	庆丰变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
118	通州	庆丰变	2 号主变	35	16000	本级设备容量受限
119	通州	兴东变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
120	通州	骑岸变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
121	通州	骑岸变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限