

江苏盱眙～秋藤 500 千伏线路工程 竣工环境保护验收意见

2025 年 10 月 9 日，国家电网有限公司基建部在北京组织召开了江苏盱眙～秋藤 500 千伏线路工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位国网江苏省电力有限公司，建设管理单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、建设分公司、淮安供电分公司、南京供电分公司，技术审评单位国网经济技术研究院有限公司，设计单位国网江苏电力设计咨询有限公司，施工单位江苏省送变电有限公司，环评单位江苏辐环环境科技有限公司，环保验收调查及环境监测单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护设施实施情况、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况及技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

工程经过江苏省淮安市、南京市，安徽省滁州市。建设内容包括扩建盱眙 1000kV 变电站工程、扩建秋藤 500kV 变电站工程；新建盱眙～秋藤 500kV 线路工程，线路全长 $2 \times 103.129\text{km}$ ，采用同塔双回架设，新建铁塔 265 基。工程于 2021 年 9 月开工，2025 年 5 月建成。

二、工程变动情况

本工程 2020 年 10 月取得生态环境部《关于江苏盱眙~秋藤 500 千伏线路工程环境影响报告书的批复》（环审〔2020〕131 号）。对照环办辐射〔2016〕84 号，工程不涉及环保重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告书及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

本工程变电站前期建有生活污水处理设施，处理能力和处理效果满足要求。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程周围电磁环境和声环境质量、变电站厂界噪声监测值均符合验收标准要求；线路一档跨越河流，未在水中立塔，变电站生活污水不外排，对水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已制定突发环境事件应急预案，突发环境事件防范措施可行。

六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求













进一步加强工程运行维护，做好公众科普宣传工作。

验收组组长: 

2025 年 10 月 9 日

江苏盱眙~秋藤 500 千伏线路工程

竣工环境保护验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	白凤春	中国电力工程顾问集团 东北电力设计院有限公司	教 高		特邀专家
成员	汪美顺	国家电网有限公司基建部	教 高		建设单位
	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		
	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	程 曦	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	专 责		
	屠 鹏	国网江苏省电力有限公司 建设分公司	高 工		
	胡晓冬	国网江苏省电力有限公司 建设分公司	专 责		
	李海涛	国网江苏省电力有限公司 淮安供电分公司	高 工		
	李征恢	国网江苏省电力有限公司 南京供电分公司	高 工		技术 审评 单位
	梁 冬	国网经济技术研究院有限公司	教 高		
	梁一帆	国网经济技术研究院有限公司	专 责		
	麻鑫垚	国网经济技术研究院有限公司	专 责		设计 单位
	齐敦金	国网江苏电力设计咨询 有限公司	设 总		
	刘松海	江苏省送变电有限公司	项 目 经 理		
	汤翠萍	江苏辐环环境科技有限公司	高 工		环评 单位

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
成员	葛晓阳	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	高 工	葛晓阳	验收 调查 单位
	刘 云	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	工程师	刘云	
	赵 翔	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	工程师	赵翔	环境 监测 单位
	梁振明	中国电力工程顾问集团 华北电力设计院有限公司	教 高	梁振明	特邀 专家
	陈 健	中国电力工程顾问集团 华东电力设计院有限公司	教 高	陈健	