

苏州市供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2025 年第四季度)

截至 2025 年 9 月 30 日，苏州市 110、35 千伏公用变压器共有 919 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 796 台，占比 86.62%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 123 台，占比 13.38%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
1	市区	北桥变	1号主变	35	20000	5270
2	市区	光福变	2号主变	35	16000	1400
3	市区	黄埭变	2号主变	35	16000	1030
4	市区	跨镇变	1号主变	35	20000	4040
5	市区	横镇变	2号主变	35	20000	4010
6	市区	教育园变	2号主变	35	20000	3880
7	市区	白洋变	1号主变	110	50000	27850
8	市区	车载变	1号主变	110	20000	3460
9	市区	黄埭变	1号主变	35	16000	0
10	市区	教育园变	1号主变	35	20000	2740

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
11	市区	太平变	1号主变	35	16000	0
12	市区	太平变	2号主变	35	20000	2130
13	市区	文正变	2号主变	35	20000	1970
14	市区	东镇变	1号主变	35	20000	1920
15	市区	城西变(市区)	2号主变	110	50000	25510
16	市区	龙山变	2号主变	35	25000	5130
17	市区	亭东变	1号主变	110	50000	24610
18	市区	拾联变	1号主变	110	63000	32350
19	市区	竹辉变	3号主变	110	40000	13080
20	市区	亭东变	2号主变	110	50000	20330
21	市区	何山变	1号主变	110	40000	12260
22	市区	尹山变	1号主变	110	50000	19670
23	市区	开山变	1号主变	110	40000	11190
24	市区	青剑变	1号主变	110	63000	29480
25	市区	高浜变	2号主变	110	80000	42960
26	市区	滨河变	3号主变	110	40000	10250
27	市区	唯亭变	1号主变	110	40000	10180
28	市区	南门变	1号主变	110	40000	10060
29	市区	苏苑变	1号主变	110	63000	28370
30	市区	白洋变	2号主变	110	50000	17970
31	市区	马涧变	1号主变	110	40000	9950
32	市区	斜镇变	1号主变	110	63000	28200
33	市区	嘉元变	2号主变	110	40000	9510

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
34	市区	淞泽变	2号主变	110	63000	27690
35	市区	平门变	2号主变	110	40000	8920
36	市区	友新变	1号主变	110	50000	16830
37	市区	何山变	2号主变	110	40000	8610
38	市区	沈巷变	3号主变	110	40000	8270
39	市区	渭北变	1号主变	110	63000	26460
40	市区	唯亭变	2号主变	110	40000	8000
41	市区	蒋墩变	2号主变	110	63000	26350
42	市区	星红变	1号主变	110	40000	7940
43	市区	城南变(市区)	2号主变	110	31500	1120
44	市区	塔园变	2号主变	110	50000	15680
45	市区	城西变(市区)	1号主变	110	63000	25990
46	市区	星红变	2号主变	110	40000	7490
47	市区	蒋墩变	1号主变	110	40000	7440
48	市区	桃坞变	2号主变	110	40000	7380
49	市区	运河变	2号主变	110	50000	15300
50	市区	黄桥变	1号主变	110	40000	7160
51	市区	竹辉变	2号主变	110	40000	6970
52	市区	娄门变	2号主变	110	50000	14720
53	市区	沈巷变	2号主变	110	40000	6600
54	市区	何山变	3号主变	110	40000	6580
55	市区	白荡变	2号主变	110	50000	14510
56	市区	觅渡变	2号主变	110	50000	14370

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
57	市区	七子变	1号主变	110	50000	14300
58	市区	友新变	2号主变	110	63000	24690
59	市区	旺山变	1号主变	110	63000	24540
60	市区	城南变(市区)	1号主变	110	31500	0
61	市区	尹山变	2号主变	110	40000	5950
62	市区	聚金变	2号主变	110	50000	13940
63	市区	石路变	3号主变	110	40000	5930
64	市区	竹辉变	1号主变	110	40000	5930
65	市区	金庭变	2号主变	110	31500	9037.35
66	市区	界浦变	3号主变	110	63000	23880
67	市区	石桥变	2号主变	110	50000	13180
68	市区	石路变	1号主变	110	40000	5090
69	市区	桃坞变	1号主变	110	40000	5020
70	市区	平门变	1号主变	110	40000	4930
71	市区	白荡变	1号主变	110	40000	4830
72	市区	石桥变	1号主变	110	50000	12790
73	市区	庄桥变	1号主变	110	50000	12690
74	市区	开山变	3号主变	110	40000	4510
75	市区	彩虹变	1号主变	110	50000	12380
76	市区	运河变	1号主变	110	50000	12270
77	市区	青剑变	2号主变	110	63000	22630
78	市区	木镇变	1号主变	110	63000	22510
79	市区	藏书变	2号主变	110	40000	4070

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
80	市区	滨河变	2号主变	110	40000	4050
81	市区	香山变	2号主变	110	50000	11880
82	市区	鹿山变	2号主变	110	50000	11870
83	市区	胜浦变	2号主变	110	63000	22030
84	市区	新升变	2号主变	110	40000	3590
85	市区	塔园变	3号主变	110	50000	11280
86	市区	珠江变	1号主变	110	40000	3160
87	市区	星红变	3号主变	110	40000	3110
88	市区	下良变	1号主变	110	63000	21330
89	市区	研究城变	1号主变	110	40000	2750
90	市区	由巷变	2号主变	110	63000	21140
91	市区	界浦变	2号主变	110	63000	20830
92	市区	淞泽变	1号主变	110	63000	20800
93	市区	渔泾变	1号主变	110	63000	20790
94	市区	开山变	2号主变	110	40000	2280
95	市区	彩虹变	2号主变	110	50000	10230
96	市区	滨河变	1号主变	110	40000	2160
97	市区	新光变	2号主变	110	63000	20490
98	市区	新升变	1号主变	110	40000	1920
99	市区	繁荣变	1号主变	110	50000	9790
100	市区	观山变	2号主变	110	50000	9760
101	市区	临湖变	2号主变	110	40000	1730
102	市区	马涧变	2号主变	110	40000	1640

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
103	市区	园区变	1号主变	110	63000	19880
104	市区	觅渡变	1号主变	110	50000	9470
105	市区	石路变	2号主变	110	40000	1460
106	市区	香山变	1号主变	110	50000	9420
107	市区	青莲变	2号主变	110	50000	9370
108	市区	金庭变	1号主变	110	50000	9260
109	市区	南门变	3号主变	110	50000	9190
110	市区	红庄变	1号主变	110	63000	19350
111	市区	干将变	1号主变	110	40000	920
112	市区	莫厘变	2号主变	110	63000	19250
113	市区	胥门变	2号主变	110	50000	8820
114	市区	天平变	2号主变	110	80000	32790
115	市区	干将变	3号主变	110	40000	780
116	市区	马巷变	2号主变	110	50000	8780
117	市区	庄桥变	2号主变	110	50000	8740
118	市区	方洲变	1号主变	110	63000	18970
119	市区	角镇变	1号主变	110	63000	18970
120	市区	湖东变	2号主变	110	63000	18950
121	市区	新升变	3号主变	110	40000	480
122	市区	干将变	2号主变	110	40000	470
123	市区	观山变	3号主变	110	63000	18590
124	市区	联星变	3号主变	110	40000	130
125	市区	娄门变	1号主变	110	50000	8070

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
126	市区	鹿山变	1号主变	110	80000	31950
127	市区	嘉元变	3号主变	110	50000	7920
128	市区	高浜变	1号主变	110	80000	31840
129	市区	黄桥变	2号主变	110	40000	0
130	市区	藏书变	1号主变	110	50000	7420
131	市区	南门变	2号主变	110	40000	0
132	市区	下良变	2号主变	110	63000	17760
133	市区	灵峰变	2号主变	110	50000	7270
134	市区	日益变	2号主变	110	50000	7260
135	市区	新光变	1号主变	110	63000	17520
136	市区	沈巷变	1号主变	110	40000	0
137	市区	园区变	2号主变	110	63000	17330
138	市区	角镇变	2号主变	110	63000	17290
139	市区	方洲变	3号主变	110	63000	17070
140	市区	嘉元变	1号主变	110	40000	0
141	市区	钱埂变	2号主变	110	50000	6540
142	市区	文陵变	1号主变	110	40000	0
143	市区	青莲变	3号主变	110	50000	6290
144	市区	倪汇变	1号主变	110	50000	6240
145	市区	倪汇变	3号主变	110	50000	6040
146	市区	文陵变	3号主变	110	50000	5900
147	市区	凌港变	1号主变	110	80000	29770
148	市区	里口变	2号主变	110	50000	5710

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
149	市区	马涧变	3号主变	110	50000	5700
150	市区	浒关变	1号主变	110	50000	5630
151	市区	徐庄变	2号主变	110	63000	15910
152	市区	繁荣变	2号主变	110	50000	5370
153	市区	珠江变	2号主变	110	40000	7928
154	市区	七子变	2号主变	110	50000	4890
155	市区	景山变	1号主变	110	50000	4830
156	市区	临湖变	1号主变	110	80000	28740
157	市区	钱埂变	1号主变	110	63000	15110
158	市区	钟南变	3号主变	110	63000	14710
159	市区	星华变	1号主变	110	63000	14690
160	市区	江苏.南施变	2号主变	110	63000	14560
161	市区	塔园变	1号主变	110	50000	4090
162	市区	浒关变	2号主变	110	50000	3890
163	市区	金门变	1号主变	110	63000	14180
164	市区	联星变	1号主变	110	40000	0
165	市区	时代变	2号主变	110	63000	13920
166	市区	钟南变	2号主变	110	63000	13870
167	市区	园区变	3号主变	110	63000	13630
168	市区	五浦变	2号主变	110	50000	3200
169	市区	榭雨变	2号主变	110	63000	13540
170	市区	湖东变	3号主变	110	50000	3120
171	市区	聚金变	1号主变	110	80000	27030

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
172	市区	斜镇变	2号主变	110	63000	13410
173	市区	渚镇变	1号主变	110	40000	0
174	市区	景山变	2号主变	110	50000	2680
175	市区	旺山变	2号主变	110	50000	2560
176	市区	由巷变	1号主变	110	63000	12580
177	市区	渔泾变	2号主变	110	63000	12550
178	市区	灵峰变	1号主变	110	50000	2150
179	市区	莫厘变	1号主变	110	63000	12490
180	市区	潘阳变	2号主变	110	63000	12490
181	市区	齐门变	3号主变	110	50000	2060
182	市区	研究城变	2号主变	110	40000	0
183	市区	渭北变	2号主变	110	63000	12330
184	市区	泰山变	2号主变	110	63000	12230
185	市区	珠江变	3号主变	110	40000	0
186	市区	科技城变	2号主变	110	80000	25490
187	市区	时代变	1号主变	110	63000	11700
188	市区	福利变	1号主变	110	50000	1080
189	市区	邵昂变	1号主变	110	63000	11450
190	市区	金门变	2号主变	110	63000	11280
191	市区	界浦变	1号主变	110	63000	11250
192	市区	天平变	1号主变	110	80000	24820
193	市区	金鸡湖变	1号主变	110	80000	24790
194	市区	塘南变	2号主变	110	50000	420

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
195	市区	文昌变	1号主变	110	63000	10770
196	市区	倪汇变	2号主变	110	50000	350
197	市区	红庄变	3号主变	110	63000	10600
198	市区	北河变	1号主变	35	16000	8630
199	市区	胥门变	1号主变	110	50000	0
200	市区	万盛变	2号主变	110	50000	5510
201	市区	拾联变	3号主变	110	63000	9860
202	市区	红庄变	2号主变	110	50000	0
203	市区	纳米变	2号主变	110	63000	9470
204	市区	胜浦变	1号主变	110	50000	0
205	市区	强胜变	1号主变	110	63000	9330
206	市区	公园变	1号主变	110	80000	22870
207	市区	福利变	2号主变	110	50000	0
208	市区	前庄变	2号主变	110	80000	22610
209	市区	木镇变	2号主变	110	63000	8710
210	市区	徐庄变	1号主变	110	50000	0
211	市区	前庄变	1号主变	110	80000	21960
212	市区	湘城变	1号主变	110	40000	0
213	市区	新峰变	2号主变	110	63000	8330
214	市区	玲珑变	1号主变	110	63000	8250
215	市区	里口变	1号主变	110	50000	0
216	市区	登云变	1号主变	110	63000	8090
217	市区	苏苑变	2号主变	110	63000	7930

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
218	市区	湖东变	1号主变	110	63000	7850
219	市区	南场变	1号主变	110	50000	5855
220	市区	南场变	2号主变	110	63000	7460
221	市区	玲珑变	2号主变	110	63000	7430
222	市区	观山变	1号主变	110	50000	0
223	市区	江苏.南施变	3号主变	110	63000	7090
224	市区	新峰变	1号主变	110	50000	0
225	市区	塘南变	1号主变	110	50000	0
226	市区	繁荣变	3号主变	110	50000	0
227	市区	凌港变	2号主变	110	50000	0
228	市区	强胜变	3号主变	110	63000	5740
229	市区	金堰变	1号主变	110	63000	5660
230	市区	科技城变	1号主变	110	80000	19230
231	市区	方洲变	2号主变	110	63000	5570
232	市区	葑亭变	2号主变	110	50000	0
233	市区	马巷变	1号主变	110	50000	0
234	市区	榭雨变	1号主变	110	63000	4850
235	市区	五浦变	1号主变	110	50000	0
236	市区	船闸变	2号主变	110	50000	0
237	市区	浦庄变	2号主变	110	50000	0
238	市区	强胜变	2号主变	110	63000	4170
239	市区	登云变	2号主变	110	63000	4040
240	市区	拾联变	2号主变	110	63000	3960

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
241	市区	葑亭变	3号主变	110	63000	3630
242	市区	渚镇变	2号主变	110	50000	0
243	市区	齐门变	1号主变	110	50000	0
244	市区	日益变	1号主变	110	50000	0
245	市区	金堰变	2号主变	110	50000	0
246	市区	泰山变	1号主变	110	63000	1930
247	市区	星华变	2号主变	110	63000	1830
248	市区	浦庄变	3号主变	110	50000	0
249	市区	江苏.南施变	1号主变	110	63000	1580
250	市区	金鸡湖变	2号主变	110	80000	14960
251	市区	公园变	2号主变	110	80000	14300
252	市区	阳澄湖变	1号主变	35	25000	14850
253	市区	龙山变	1号主变	35	20000	10790
254	市区	钟南变	1号主变	110	63000	0
255	市区	邵昂变	2号主变	110	63000	0
256	市区	郭镇变	1号主变	110	80000	11580
257	市区	纳米变	1号主变	110	63000	0
258	市区	万盛变	1号主变	110	63000	18112.5
259	市区	湘城变	2号主变	110	63000	0
260	市区	船闸变	1号主变	110	63000	0
261	市区	潘阳变	1号主变	110	63000	0
262	市区	郭镇变	2号主变	110	80000	9340
263	市区	汤埂变	2号主变	110	63000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
264	市区	汤埂变	1号主变	110	63000	0
265	市区	花莲变	2号主变	110	80000	7200
266	市区	花莲变	1号主变	110	80000	7030
267	市区	旺港变	2号主变	110	80000	6970
268	市区	旺港变	3号主变	110	80000	5800
269	市区	东沙变	1号主变	110	100000	20590
270	市区	御窑变	2号主变	110	80000	4420
271	市区	双阳变	1号主变	110	63000	0
272	市区	镇湖变	1号主变	110	40000	25950
273	市区	北河变	2号主变	35	20000	9560
274	市区	阳澄湖变	2号主变	35	16000	6240
275	市区	东镇变	2号主变	35	20000	9170
276	市区	双阳变	2号主变	110	63000	0
277	市区	通安变	2号主变	110	80000	1720
278	市区	东沙变	2号主变	110	100000	14430
279	市区	御窑变	1号主变	110	80000	0
280	市区	文正变	1号主变	35	20000	8030
281	市区	旺港变	1号主变	110	80000	0
282	市区	通安变	1号主变	110	80000	0
283	市区	光福变	1号主变	35	20000	7950
284	市区	文正变	3号主变	35	20000	7670
285	市区	东山变	1号主变	35	16000	4220
286	市区	镇湖变	2号主变	110	40000	23190

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
287	市区	北桥变	2号主变	35	20000	7010
288	市区	跨镇变	2号主变	35	20000	6970
289	市区	东山变	2号主变	35	16000	3660
290	市区	横镇变	1号主变	35	20000	6480
291	市区	望亭变	1号主变	110	63000	50400
292	市区	浦庄变	1号主变	110	50000	18830
293	市区	青莲变	1号主变	110	63000	50400
294	市区	望亭变	2号主变	110	63000	32000
295	昆山	百灵变	1号主变	110	63000	25750
296	昆山	百灵变	2号主变	110	63000	27640
297	昆山	柏庐变	2号主变	110	50000	5780
298	昆山	柏庐变	3号主变	110	50000	5340
299	昆山	兵希变	1号主变	35	20000	0
300	昆山	兵希变	2号主变	35	20000	1940
301	昆山	兵希变	3号主变	35	31500	750
302	昆山	曹安变	1号主变	110	40000	9010
303	昆山	曹安变	2号主变	110	40000	5320
304	昆山	绰墩变	1号主变	110	63000	26220
305	昆山	绰墩变	2号主变	110	63000	21590
306	昆山	晨丰变	1号主变	110	50000	14460
307	昆山	晨丰变	2号主变	110	63000	2000
308	昆山	城北变	1号主变	35	16000	5400
309	昆山	城北变	2号主变	35	16000	3530

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
310	昆山	城西变(昆山)	1号主变	35	20000	0
311	昆山	城西变(昆山)	2号主变	35	20000	4030
312	昆山	城中变(昆山)	1号主变	110	40000	2560
313	昆山	城中变(昆山)	2号主变	110	40000	6710
314	昆山	翠薇变	1号主变	110	63000	12490
315	昆山	翠薇变	2号主变	110	63000	4100
316	昆山	大市变	1号主变	110	50000	20060
317	昆山	大市变	2号主变	110	50000	19710
318	昆山	大同变	1号主变	110	50000	0
319	昆山	大同变	2号主变	110	40000	4090
320	昆山	大直变	1号主变	110	50000	3300
321	昆山	大直变	2号主变	110	50000	5880
322	昆山	淀东变	1号主变	110	50000	13340
323	昆山	淀东变	2号主变	110	40000	2070
324	昆山	东门变	1号主变	35	16000	5920
325	昆山	东门变	2号主变	35	16000	3700
326	昆山	杜桥变	1号主变	110	50000	0
327	昆山	杜桥变	2号主变	110	56000	0
328	昆山	杜桥变	3号主变	110	50000	0
329	昆山	富康变	1号主变	110	50000	8750
330	昆山	富康变	2号主变	110	50000	11770
331	昆山	富康变	3号主变	110	50000	570
332	昆山	富荣变	1号主变	110	100000	32780

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
333	昆山	富荣变	2号主变	110	50000	3470
334	昆山	高鼎变	1号主变	110	63000	14000
335	昆山	高鼎变	2号主变	110	63000	15470
336	昆山	高勇变	1号主变	110	50000	15280
337	昆山	高勇变	2号主变	110	50000	23260
338	昆山	公桥变	1号主变	110	63000	22530
339	昆山	公桥变	3号主变	110	80000	31570
340	昆山	共青变	1号主变	110	40000	10440
341	昆山	共青变	2号主变	110	50000	14180
342	昆山	古南变	1号主变	110	50000	8680
343	昆山	古南变	2号主变	110	50000	13270
344	昆山	海腾变	1号主变	110	63000	2040
345	昆山	海腾变	2号主变	110	63000	26720
346	昆山	汉浦变	1号主变	110	63000	20050
347	昆山	汉浦变	2号主变	110	63000	25560
348	昆山	合丰变	1号主变	110	40000	6410
349	昆山	合丰变	2号主变	110	40000	0
350	昆山	恒盛变	1号主变	110	63000	0
351	昆山	恒盛变	2号主变	110	63000	3180
352	昆山	衡山变	1号主变	110	80000	27290
353	昆山	衡山变	2号主变	110	80000	33450
354	昆山	虹桥变	1号主变	110	50000	3250
355	昆山	虹桥变	2号主变	110	50000	8960

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
356	昆山	环湖变	1号主变	110	50000	19770
357	昆山	环湖变	2号主变	110	50000	24660
358	昆山	黄山变	1号主变	110	63000	10990
359	昆山	黄山变	2号主变	110	63000	16000
360	昆山	集善变	1号主变	110	40000	8250
361	昆山	集善变	2号主变	110	50000	5260
362	昆山	江丰变	1号主变	110	63000	7990
363	昆山	江丰变	3号主变	110	63000	11080
364	昆山	金城变	1号主变	110	100000	57790
365	昆山	金城变	2号主变	110	50000	17240
366	昆山	金沙变	1号主变	110	50000	6320
367	昆山	金沙变	2号主变	110	50000	940
368	昆山	锦溪变	1号主变	110	50000	10920
369	昆山	锦溪变	2号主变	110	50000	9210
370	昆山	昆阳变	1号主变	110	63000	14430
371	昆山	昆阳变	2号主变	110	63000	15300
372	昆山	立基变	1号主变	110	63000	22000
373	昆山	立基变	2号主变	110	63000	16230
374	昆山	立基变	3号主变	110	50000	0
375	昆山	利都变	1号主变	110	63000	15700
376	昆山	利都变	2号主变	110	50000	0
377	昆山	陆家变	1号主变	35	25000	2040
378	昆山	陆家变	2号主变	35	25000	760

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
379	昆山	陆杨变	1号主变	110	40000	5380
380	昆山	陆杨变	2号主变	110	50000	12240
381	昆山	南浜变	1号主变	110	40000	0
382	昆山	南浜变	2号主变	110	50000	5340
383	昆山	南港变	1号主变	110	44000	9680
384	昆山	南港变	2号主变	110	50000	14360
385	昆山	南湾变	1号主变	110	63000	600
386	昆山	南湾变	2号主变	110	63000	5760
387	昆山	蓬镇变	1号主变	35	25000	14850
388	昆山	蓬镇变	2号主变	35	25000	7730
389	昆山	平庄变	1号主变	110	40000	3120
390	昆山	平庄变	2号主变	110	50000	5850
391	昆山	平庄变	3号主变	110	40000	11120
392	昆山	千灯变	1号主变	35	16000	3260
393	昆山	千灯变	2号主变	35	16000	0
394	昆山	青阳变	1号主变	110	63000	15420
395	昆山	青阳变	2号主变	110	63000	15160
396	昆山	虬泽变	1号主变	110	50000	0
397	昆山	虬泽变	2号主变	110	50000	5920
398	昆山	邵泾变	1号主变	110	50000	1490
399	昆山	邵泾变	3号主变	110	50000	1300
400	昆山	胜利变	1号主变	110	40000	0
401	昆山	胜利变	2号主变	110	40000	7720

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
402	昆山	石浦变	1号主变	35	16000	250
403	昆山	石浦变	2号主变	35	16000	2240
404	昆山	石镇变	1号主变	35	16000	1150
405	昆山	石镇变	2号主变	35	16000	7120
406	昆山	顺杨变	1号主变	35	16000	3780
407	昆山	顺杨变	2号主变	35	16000	1030
408	昆山	泗桥变	1号主变	110	56000	1330
409	昆山	泗桥变	2号主变	110	80000	35910
410	昆山	西门变	1号主变	110	63000	40210
411	昆山	西门变	2号主变	110	63000	38380
412	昆山	新浜变	1号主变	110	80000	53530
413	昆山	新浜变	2号主变	110	80000	59510
414	昆山	天福变	1号主变	110	50000	19040
415	昆山	天福变	2号主变	110	50000	5430
416	昆山	铁南变	1号主变	110	40000	10100
417	昆山	铁南变	2号主变	110	40000	8300
418	昆山	西横变	1号主变	110	50000	420
419	昆山	西横变	2号主变	110	50000	3590
420	昆山	曦园变	2号主变	110	80000	10560
421	昆山	曦园变	3号主变	110	80000	32120
422	昆山	萧林变	1号主变	110	63000	1020
423	昆山	萧林变	2号主变	110	63000	6640
424	昆山	新镇变	1号主变	110	63000	6520

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
425	昆山	新镇变	2号主变	110	63000	10880
426	昆山	学院变	1号主变	110	50000	4770
427	昆山	学院变	2号主变	110	50000	4900
428	昆山	秧浦变	1号主变	110	50000	11760
429	昆山	秧浦变	2号主变	110	50000	11010
430	昆山	阳澄变	1号主变	110	50000	13090
431	昆山	阳澄变	2号主变	110	63000	13350
432	昆山	杨湘变	1号主变	110	50000	14840
433	昆山	杨湘变	2号主变	110	50000	14360
434	昆山	银杏变	1号主变	110	40000	9010
435	昆山	银杏变	2号主变	110	40000	7210
436	昆山	迎宾变	1号主变	110	50000	2420
437	昆山	迎宾变	2号主变	110	50000	4130
438	昆山	永利变	1号主变	110	50000	10700
439	昆山	永利变	2号主变	110	50000	12060
440	昆山	岳浦变	1号主变	110	50000	240
441	昆山	岳浦变	2号主变	110	50000	3780
442	昆山	震川变	1号主变	110	50000	1930
443	昆山	震川变	2号主变	110	50000	7620
444	昆山	正仪变	1号主变	35	16000	3810
445	昆山	正仪变	2号主变	35	16000	4690
446	昆山	支浦变	1号主变	110	63000	7990
447	昆山	支浦变	2号主变	110	63000	20010

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
448	昆山	周庄变	1号主变	35	20000	2850
449	昆山	周庄变	2号主变	35	20000	1910
450	张家港	白鹿变	1号主变	110	40000	5940
451	张家港	白鹿变	2号主变	110	50000	9920
452	张家港	白鹿变	3号主变	110	50000	12370
453	张家港	北庄变	1号主变	110	80000	23940
454	张家港	北庄变	2号主变	110	80000	22870
455	张家港	常青变	1号主变	35	20000	7650
456	张家港	常青变	2号主变	35	16000	830
457	张家港	朝阳变	1号主变	110	40000	0
458	张家港	朝阳变	2号主变	110	50000	24990
459	张家港	城东变	1号主变	110	50000	24460
460	张家港	城东变	2号主变	110	50000	15080
461	张家港	乘航变	1号主变	110	80000	44130
462	张家港	乘航变	2号主变	110	80000	39950
463	张家港	大德变	1号主变	110	63000	27920
464	张家港	大德变	2号主变	110	50000	5140
465	张家港	德积变	1号主变	35	20000	12390
466	张家港	德积变	2号主变	35	20000	2160
467	张家港	东莱变	1号主变	110	40000	16260
468	张家港	东莱变	2号主变	110	50000	18768
469	张家港	凤凰变	1号主变	110	40000	3880
470	张家港	凤凰变	2号主变	110	50000	8480

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
471	张家港	扶海变	1号主变	110	63000	14180
472	张家港	扶海变	2号主变	110	50000	480
473	张家港	港口变	1号主变	110	63000	19670
474	张家港	港口变	2号主变	110	50000	7890
475	张家港	高东变	1号主变	110	50000	16650
476	张家港	高东变	2号主变	110	50000	4600
477	张家港	高东变	3号主变	110	50000	9120
478	张家港	顾家变	1号主变	110	63000	3200
479	张家港	顾家变	2号主变	110	50000	11960
480	张家港	合兴变	2号主变	110	50000	15350
481	张家港	合兴变	3号主变	110	50000	19050
482	张家港	何桥变	1号主变	110	50000	8260
483	张家港	何桥变	2号主变	110	50000	9560
484	张家港	后塍变	1号主变	110	63000	22269
485	张家港	后塍变	2号主变	110	63000	31410
486	张家港	暨阳变	1号主变	110	50000	6500
487	张家港	暨阳变	2号主变	110	50000	9930
488	张家港	建丰变	1号主变	110	50000	25140
489	张家港	建丰变	2号主变	110	50000	6120
490	张家港	金当巷变	1号主变	110	50000	24230
491	张家港	金当巷变	2号主变	110	50000	24320
492	张家港	锦东变	1号主变	110	40000	6910
493	张家港	锦东变	2号主变	110	50000	13480

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
494	张家港	黎明变	1号主变	110	80000	30510
495	张家港	黎明变	2号主变	110	50000	3860
496	张家港	梁丰变	1号主变	110	63000	16560
497	张家港	梁丰变	2号主变	110	50000	13860
498	张家港	南沙变	1号主变	110	63000	25540
499	张家港	南沙变	2号主变	110	63000	24590
500	张家港	南苑变	1号主变	110	50000	18300
501	张家港	南苑变	2号主变	110	50000	17760
502	张家港	农场变	1号主变	110	50000	12280
503	张家港	农场变	2号主变	110	63000	21150
504	张家港	庆余变	1号主变	35	20000	4720
505	张家港	庆余变	2号主变	35	16000	820
506	张家港	善政变	2号主变	110	63000	3680
507	张家港	善政变	3号主变	110	80000	16600
508	张家港	思贤变	1号主变	110	50000	2790
509	张家港	思贤变	2号主变	110	50000	0
510	张家港	思贤变	3号主变	110	50000	5605
511	张家港	泗港变	1号主变	110	63000	17080
512	张家港	泗港变	2号主变	110	63000	10140
513	张家港	塘桥变	1号主变	110	63000	27030
514	张家港	塘桥变	2号主变	110	80000	28920
515	张家港	塘市变	1号主变	110	50000	12970
516	张家港	塘市变	2号主变	110	40000	5510

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
517	张家港	恬庄变	1号主变	35	16000	9820
518	张家港	恬庄变	2号主变	35	16000	8130
519	张家港	旺西变	1号主变	110	50000	14610
520	张家港	旺西变	2号主变	110	63000	30830
521	张家港	文兴变	1号主变	110	40000	4220
522	张家港	文兴变	2号主变	110	40000	6650
523	张家港	奚浦变	1号主变	110	50000	13390
524	张家港	奚浦变	2号主变	110	40000	14680
525	张家港	斜桥变	1号主变	110	50000	23970
526	张家港	斜桥变	2号主变	110	63000	21300
527	张家港	新东变	1号主变	110	63000	0
528	张家港	新东变	2号主变	110	50000	0
529	张家港	新民变	1号主变	110	63000	19350
530	张家港	新民变	2号主变	110	63000	19080
531	张家港	杨舍变	1号主变	110	40000	13370
532	张家港	杨舍变	2号主变	110	40000	0
533	张家港	永河变	1号主变	110	50000	13350
534	张家港	永河变	2号主变	110	50000	11040
535	张家港	袁家桥变	1号主变	110	40000	2320
536	张家港	袁家桥变	2号主变	110	50000	13310
537	张家港	袁市变	1号主变	110	40000	0
538	张家港	袁市变	2号主变	110	50000	0
539	张家港	长山变	1号主变	110	63000	35130

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
540	张家港	长山变	2号主变	110	50000	29390
541	张家港	赵庄变	1号主变	110	50000	8220
542	张家港	赵庄变	2号主变	110	50000	16830
543	张家港	中兴变	1号主变	110	50000	7400
544	张家港	中兴变	2号主变	110	50000	2830
545	张家港	周家桥变	1号主变	110	80000	29100
546	张家港	周家桥变	2号主变	110	80000	23340
547	常熟	天星变	2号主变	110	50000	29830
548	常熟	肖桥变	1号主变	110	50000	29830
549	常熟	肖桥变	2号主变	110	50000	29710
550	常熟	碧溪变	2号主变	110	50000	28940
551	常熟	杨园变	1号主变	35	16000	980
552	常熟	报慈变	1号主变	110	50000	27800
553	常熟	杨园变	2号主变	35	20000	3290
554	常熟	东唐变	2号主变	110	50000	26340
555	常熟	支塘变	2号主变	35	16000	0
556	常熟	玄武变	1号主变	110	50000	25490
557	常熟	世茂变	2号主变	110	63000	35130
558	常熟	青墩塘变	2号主变	110	50000	24460
559	常熟	报慈变	2号主变	110	31500	9590
560	常熟	珍门变	1号主变	110	50000	23550
561	常熟	龙江变	2号主变	110	63000	33710
562	常熟	浒浦变	1号主变	110	40000	14250

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
563	常熟	王庄变	1号主变	35	25000	1700
564	常熟	王庄变	2号主变	35	25000	1210
565	常熟	玄武变	2号主变	110	50000	20910
566	常熟	梅李变	1号主变	110	50000	20210
567	常熟	东唐变	1号主变	110	50000	19840
568	常熟	昆承变	1号主变	110	80000	43630
569	常熟	支塘变	1号主变	35	25000	0
570	常熟	陈塘变	2号主变	110	50000	19400
571	常熟	项桥变	2号主变	110	50000	19300
572	常熟	兴福变	1号主变	110	40000	11220
573	常熟	兴福变	2号主变	110	40000	11010
574	常熟	碧溪变	1号主变	110	50000	18950
575	常熟	项桥变	1号主变	110	40000	10610
576	常熟	海虞变	2号主变	110	31500	3470
577	常熟	天星变	1号主变	110	40000	10080
578	常熟	青墩塘变	3号主变	110	50000	17900
579	常熟	吴市变	2号主变	110	63000	28290
580	常熟	俞巷变	2号主变	110	50000	17670
581	常熟	铁黄沙变	2号主变	110	50000	17170
582	常熟	中泾变	1号主变	110	50000	17160
583	常熟	清江变	2号主变	110	50000	16680
584	常熟	莫城变	2号主变	110	40000	8610
585	常熟	中泾变	2号主变	110	50000	16560

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
586	常熟	龙腾变	1号主变	110	40000	8500
587	常熟	世茂变	1号主变	110	63000	26820
588	常熟	吴市变	1号主变	110	50000	16330
589	常熟	珍门变	2号主变	110	40000	8320
590	常熟	元和变	1号主变	110	50000	16260
591	常熟	赵市变	2号主变	110	80000	40190
592	常熟	清江变	1号主变	110	50000	15420
593	常熟	东郊变	1号主变	110	80000	39410
594	常熟	森虹变	1号主变	110	63000	25480
595	常熟	滨江变	2号主变	110	50000	15040
596	常熟	俞巷变	1号主变	110	50000	14710
597	常熟	张桥变	1号主变	110	50000	14480
598	常熟	方塔变	1号主变	110	40000	6210
599	常熟	东周变	2号主变	110	80000	38140
600	常熟	陈塘变	1号主变	110	40000	6010
601	常熟	龙桥变	3号主变	110	50000	13910
602	常熟	李桥变	1号主变	110	80000	37640
603	常熟	南塘变	2号主变	110	50000	13640
604	常熟	商城变	2号主变	110	63000	24030
605	常熟	元和变	2号主变	110	50000	13390
606	常熟	东周变	1号主变	110	40000	5370
607	常熟	梅李变	2号主变	110	50000	13280
608	常熟	浒浦变	2号主变	110	80000	37180

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
609	常熟	徐市变	1号主变	110	40000	5150
610	常熟	荷花变	2号主变	110	50000	13100
611	常熟	李桥变	2号主变	110	80000	36900
612	常熟	方塔变	2号主变	110	40000	4450
613	常熟	莫城变	1号主变	110	40000	4190
614	常熟	任阳变	3号主变	110	40000	4190
615	常熟	毛桥变	1号主变	110	50000	12130
616	常熟	荷花变	1号主变	110	50000	12090
617	常熟	西郊变	1号主变	110	40000	3230
618	常熟	碧溪变	3号主变	110	40000	2790
619	常熟	东郊变	2号主变	110	80000	34530
620	常熟	西郊变	3号主变	110	40000	2390
621	常熟	淼泉变	1号主变	35	16000	9550
622	常熟	淼虹变	2号主变	110	50000	36250
623	常熟	商城变	1号主变	110	40000	1950
624	常熟	常昆变	1号主变	110	40000	1670
625	常熟	任阳变	2号主变	110	63000	20060
626	常熟	赵市变	1号主变	110	40000	1560
627	常熟	白茆变	1号主变	110	50000	9420
628	常熟	海虞变	1号主变	110	50000	9400
629	常熟	白茆变	2号主变	110	50000	9210
630	常熟	张桥变	2号主变	110	50000	8680
631	常熟	芦荡变	1号主变	110	80000	32330

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
632	常熟	洞泾变	1号主变	110	50000	8280
633	常熟	铁黄沙变	1号主变	110	50000	8260
634	常熟	辛庄变	2号主变	110	50000	7530
635	常熟	龙桥变	2号主变	110	50000	7460
636	常熟	藕渠变	1号主变	110	40000	0
637	常熟	雪沟变	2号主变	110	40000	0
638	常熟	滨江变	1号主变	110	50000	6280
639	常熟	三峰变	1号主变	110	40000	0
640	常熟	藕渠变	2号主变	110	50000	5360
641	常熟	翁庄变	1号主变	110	50000	5230
642	常熟	任阳变	1号主变	110	63000	14330
643	常熟	芦荡变	2号主变	110	80000	27290
644	常熟	龙江变	1号主变	110	80000	27080
645	常熟	古里变	2号主变	110	50000	3030
646	常熟	徐市变	2号主变	110	40000	0
647	常熟	洞泾变	2号主变	110	50000	1670
648	常熟	古里变	1号主变	110	50000	1050
649	常熟	翁庄变	2号主变	110	50000	270
650	常熟	淼泉变	2号主变	35	16000	8740
651	常熟	兴隆变	2号主变	110	50000	35890
652	常熟	桂香变	2号主变	110	63000	10340
653	常熟	南塘变	1号主变	110	50000	0
654	常熟	雪沟变	3号主变	110	50000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
655	常熟	窑镇变	2号主变	110	50000	0
656	常熟	三峰变	2号主变	110	50000	0
657	常熟	窑镇变	1号主变	110	50000	0
658	常熟	桂香变	1号主变	110	63000	9260
659	常熟	毛桥变	2号主变	110	50000	0
660	常熟	庐山变	2号主变	110	63000	8490
661	常熟	大义变	1号主变	110	80000	20430
662	常熟	辛庄变	1号主变	110	50000	0
663	常熟	常昆变	2号主变	110	80000	18350
664	常熟	昆承变	2号主变	110	80000	17180
665	常熟	庐山变	1号主变	110	63000	2460
666	常熟	银河变	2号主变	110	63000	470
667	常熟	银河变	1号主变	110	63000	0
668	常熟	大义变	2号主变	110	80000	1370
669	常熟	何市变	2号主变	35	12500	2790
670	常熟	何市变	1号主变	35	16000	5590
671	常熟	冶塘变	2号主变	35	12500	2700
672	常熟	冶塘变	1号主变	35	12500	2010
673	常熟	世茂变	3号主变	110	63000	41960
674	常熟	兴隆变	1号主变	110	50000	31340
675	常熟	龙腾变	2号主变	110	40000	22190
676	吴江	杏花变	1号主变	35	12500	0
677	吴江	杏花变	2号主变	35	16000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
678	吴江	新营变	1号主变	35	25000	9450
679	吴江	乌桥变	1号主变	35	25000	10450
680	吴江	菀南变	2号主变	35	16000	2040
681	吴江	菀南变	1号主变	35	10000	200
682	吴江	屯浦变	2号主变	35	16000	2670
683	吴江	屯浦变	1号主变	35	25000	9490
684	吴江	同镇变	2号主变	35	16000	0
685	吴江	同镇变	1号主变	35	20000	0
686	吴江	坛丘变	1号主变	35	16000	4800
687	吴江	坛丘变	2号主变	35	16000	4310
688	吴江	浦北变	1号主变	35	16000	5090
689	吴江	浦北变	2号主变	35	16000	2930
690	吴江	梅堰变	2号主变	35	16000	0
691	吴江	梅堰变	1号主变	35	20000	0
692	吴江	开明变	2号主变	35	20000	380
693	吴江	开明变	1号主变	35	25000	110
694	吴江	金鼎变	2号主变	35	16000	1920
695	吴江	金鼎变	1号主变	35	25000	11720
696	吴江	横扇变	1号主变	35	20000	0
697	吴江	横扇变	2号主变	35	16000	3100
698	吴江	北麻变	1号主变	35	16000	2020
699	吴江	北麻变	2号主变	35	16000	390
700	吴江	八都变	1号主变	35	16000	590

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
701	吴江	八都变	2号主变	35	16000	8650
702	吴江	中山变	1号主变	110	40000	12070
703	吴江	中山变	2号主变	110	50000	14850
704	吴江	震泽变	1号主变	110	31500	6590
705	吴江	震泽变	2号主变	110	40000	1430
706	吴江	长安变	1号主变	110	80000	22740
707	吴江	长安变	2号主变	110	80000	19760
708	吴江	运东变	1号主变	110	40000	7150
709	吴江	运东变	2号主变	110	40000	660
710	吴江	运东变	3号主变	110	50000	8240
711	吴江	云龙变	1号主变	110	40000	0
712	吴江	云龙变	2号主变	110	40000	0
713	吴江	友谊变	1号主变	110	80000	0
714	吴江	友谊变	2号主变	110	80000	0
715	吴江	永乐变	2号主变	110	40000	3140
716	吴江	永乐变	3号主变	110	63000	18090
717	吴江	永乐变	1号主变	110	63000	41390
718	吴江	莺湖变	1号主变	110	40000	0
719	吴江	莺湖变	2号主变	110	40000	0
720	吴江	杨墅变	1号主变	110	80000	32180
721	吴江	杨墅变	2号主变	110	80000	19240
722	吴江	兴桥变	1号主变	110	40000	0
723	吴江	兴桥变	2号主变	110	40000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
724	吴江	新和变	1号主变	110	50000	27940
725	吴江	新和变	2号主变	110	50000	27610
726	吴江	新城变	1号主变	110	50000	19190
727	吴江	新城变	2号主变	110	50000	14740
728	吴江	心田湾变	1号主变	110	80000	32670
729	吴江	心田湾变	2号主变	110	80000	32670
730	吴江	禊湖变	1号主变	110	40000	16380
731	吴江	禊湖变	2号主变	110	40000	8320
732	吴江	菀湖变	1号主变	110	50000	13800
733	吴江	菀湖变	2号主变	110	50000	30020
734	吴江	屯村变	1号主变	110	63000	22080
735	吴江	屯村变	2号主变	110	63000	20850
736	吴江	坛北变	1号主变	110	63000	31290
737	吴江	坛北变	2号主变	110	63000	43380
738	吴江	塔桥变	2号主变	110	50000	23400
739	吴江	塔桥变	1号主变	110	50000	15790
740	吴江	思进变	1号主变	110	63000	45620
741	吴江	思进变	2号主变	110	63000	43200
742	吴江	舜湖变	1号主变	110	40000	7950
743	吴江	舜湖变	2号主变	110	40000	3020
744	吴江	双喜变	1号主变	110	80000	42600
745	吴江	双喜变	2号主变	110	50000	17630
746	吴江	盛庄变	2号主变	110	50000	4950

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
747	吴江	盛庄变	3号主变	110	50000	0
748	吴江	盛中变	1号主变	110	40000	19990
749	吴江	盛中变	2号主变	110	40000	11490
750	吴江	盛东变	2号主变	110	63000	30640
751	吴江	盛东变	1号主变	110	50000	12000
752	吴江	莘塔变	1号主变	110	63000	31760
753	吴江	莘塔变	2号主变	110	63000	22780
754	吴江	清溪变	1号主变	110	63000	33920
755	吴江	清溪变	3号主变	110	63000	19880
756	吴江	清溪变	2号主变	110	63000	8070
757	吴江	青云变	1号主变	110	40000	3560
758	吴江	青云变	2号主变	110	40000	3470
759	吴江	七镇变	1号主变	110	40000	3230
760	吴江	七镇变	2号主变	110	40000	0
761	吴江	浦南变	1号主变	110	63000	48270
762	吴江	浦南变	2号主变	110	63000	42740
763	吴江	平望变	2号主变	110	80000	36930
764	吴江	平望变	1号主变	110	80000	30230
765	吴江	庞山变	1号主变	110	50000	11330
766	吴江	庞山变	2号主变	110	50000	10500
767	吴江	庞东变	2号主变	110	50000	9290
768	吴江	庞东变	1号主变	110	80000	28370
769	吴江	南庄变	1号主变	110	63000	40290

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
770	吴江	南庄变	2号主变	110	63000	30140
771	吴江	南庄变	3号主变	110	63000	2510
772	吴江	南宵变	2号主变	110	40000	8900
773	吴江	南宵变	1号主变	110	40000	8730
774	吴江	南宵变	3号主变	110	40000	1700
775	吴江	南厍变	1号主变	110	50000	730
776	吴江	南厍变	2号主变	110	80000	18520
777	吴江	南和变	1号主变	110	40000	0
778	吴江	南和变	2号主变	110	63000	11220
779	吴江	明珠变	2号主变	110	50000	25400
780	吴江	明珠变	1号主变	110	50000	22810
781	吴江	茅塔变	1号主变	110	63000	24750
782	吴江	茅塔变	2号主变	110	63000	7760
783	吴江	鲈乡变	2号主变	110	80000	41230
784	吴江	鲈乡变	1号主变	110	80000	33190
785	吴江	芦东变	2号主变	110	50000	17060
786	吴江	芦东变	1号主变	110	63000	22630
787	吴江	陇南变	1号主变	110	40000	11290
788	吴江	陇南变	2号主变	110	50000	13130
789	吴江	龙泉变	1号主变	110	40000	7690
790	吴江	龙泉变	2号主变	110	40000	6880
791	吴江	流虹变	2号主变	110	63000	36660
792	吴江	流虹变	1号主变	110	63000	20090

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
793	吴江	凌益变	2号主变	110	50000	0
794	吴江	凌益变	1号主变	110	80000	13900
795	吴江	澜溪变	1号主变	110	63000	40060
796	吴江	澜溪变	2号主变	110	63000	40840
797	吴江	九里变	2号主变	110	50000	9960
798	吴江	九里变	1号主变	110	50000	150
799	吴江	金庄变	2号主变	110	63000	13590
800	吴江	金庄变	1号主变	110	63000	9310
801	吴江	华莺变	2号主变	110	50000	2960
802	吴江	华莺变	1号主变	110	80000	20330
803	吴江	华莺变	3号主变	110	80000	14520
804	吴江	花港变	1号主变	110	50000	15470
805	吴江	花港变	2号主变	110	50000	12310
806	吴江	红安变	2号主变	110	40000	0
807	吴江	红安变	1号主变	110	40000	0
808	吴江	红安变	3号主变	110	50000	0
809	吴江	高新变	2号主变	110	63000	33250
810	吴江	高新变	1号主变	110	63000	17510
811	吴江	富乡变	3号主变	110	63000	7790
812	吴江	富乡变	1号主变	110	63000	5790
813	吴江	富乡变	2号主变	110	63000	4920
814	吴江	富土变	1号主变	110	40000	11440
815	吴江	富土变	2号主变	110	50000	1440

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
816	吴江	汾湖变	2号主变	110	40000	5030
817	吴江	汾湖变	1号主变	110	40000	3090
818	吴江	东南变	2号主变	110	80000	38170
819	吴江	东南变	3号主变	110	40000	0
820	吴江	东南变	1号主变	110	80000	12540
821	吴江	荻塘变	2号主变	110	63000	36280
822	吴江	荻塘变	1号主变	110	63000	34080
823	吴江	大谢变	3号主变	110	63000	31990
824	吴江	大谢变	2号主变	110	63000	12430
825	吴江	大谢变	1号主变	110	63000	0
826	吴江	大龙变	2号主变	110	63000	35760
827	吴江	大龙变	1号主变	110	63000	25750
828	吴江	垂虹变	1号主变	110	40000	0
829	吴江	垂虹变	2号主变	110	40000	0
830	吴江	绸都变	1号主变	110	50000	5840
831	吴江	绸都变	2号主变	110	63000	16100
832	吴江	曹村变	2号主变	110	40000	6040
833	吴江	曹村变	1号主变	110	40000	1450
834	吴江	北旺变	2号主变	110	63000	33040
835	吴江	北旺变	1号主变	110	63000	3020
836	吴江	北厍变	1号主变	110	40000	7930
837	吴江	北厍变	2号主变	110	40000	7010
838	吴江	北横变	2号主变	110	50000	14090

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
839	吴江	北横变	3号主变	110	80000	33500
840	吴江	八坼变	1号主变	110	63000	47230
841	吴江	八坼变	2号主变	110	63000	36860
842	太仓	红庙变	1号主变	110	50000	40000
843	太仓	红庙变	2号主变	110	50000	40000
844	太仓	童桥变	2号主变	110	50000	40000
845	太仓	童桥变	1号主变	110	50000	40000
846	太仓	板桥变	1号主变	110	50000	100
847	太仓	高桥变	2号主变	110	63000	10480
848	太仓	璜南变	1号主变	110	40000	10680
849	太仓	三井变	1号主变	110	63000	11060
850	太仓	新联变	2号主变	110	40000	1120
851	太仓	金浪变	1号主变	110	40000	11570
852	太仓	城厢变	1号主变	110	80000	1240
853	太仓	岳王变	1号主变	35	16000	1320
854	太仓	牌楼变	1号主变	35	20000	1350
855	太仓	伟阳变	1号主变	110	50000	13550
856	太仓	浏河变	2号主变	110	50000	14390
857	太仓	王秀变	1号主变	110	50000	14410
858	太仓	伟阳变	2号主变	110	50000	14600
859	太仓	板桥变	2号主变	110	50000	1520
860	太仓	双凤变	1号主变	110	50000	18100
861	太仓	海塘变	1号主变	110	50000	19330

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
862	太仓	璜南变	2号主变	110	40000	19390
863	太仓	松南变	2号主变	110	50000	19700
864	太仓	荡茜变	2号主变	110	50000	2080
865	太仓	王秀变	2号主变	110	50000	21910
866	太仓	三井变	2号主变	110	63000	22180
867	太仓	岳南变	2号主变	110	50000	24730
868	太仓	维新变	1号主变	110	80000	24880
869	太仓	双凤变	2号主变	110	63000	2620
870	太仓	直塘变	2号主变	110	50000	29690
871	太仓	广丰变	2号主变	110	63000	30840
872	太仓	浏西变	2号主变	35	16000	3340
873	太仓	百花变	1号主变	110	50000	3420
874	太仓	金浪变	2号主变	110	50000	35850
875	太仓	开发变	1号主变	110	100000	3780
876	太仓	海塘变	2号主变	110	50000	40000
877	太仓	城南变(太仓)	2号主变	35	16000	4180
878	太仓	直塘变	1号主变	110	80000	44850
879	太仓	高桥变	1号主变	110	63000	4590
880	太仓	胜泾变	2号主变	110	50000	4960
881	太仓	浏西变	1号主变	35	20000	4990
882	太仓	太仓港变	2号主变	110	50000	5070
883	太仓	城厢变	2号主变	110	80000	5460
884	太仓	广丰变	1号主变	110	63000	5460

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
885	太仓	太城变	1号主变	110	50000	6110
886	太仓	华阳变	2号主变	110	50000	6660
887	太仓	板东变	2号主变	35	20000	670
888	太仓	荡茜变	1号主变	110	50000	670
889	太仓	松南变	1号主变	110	40000	7080
890	太仓	板东变	1号主变	35	16000	7300
891	太仓	鹿河变	1号主变	35	16000	7450
892	太仓	长桥变	1号主变	110	50000	7580
893	太仓	新毛变	1号主变	35	16000	7960
894	太仓	新毛变	2号主变	35	20000	8050
895	太仓	岳王变	2号主变	35	20000	8130
896	太仓	陆渡变	2号主变	110	63000	8160
897	太仓	维新变	2号主变	110	80000	8360
898	太仓	岳南变	1号主变	110	50000	8450
899	太仓	新联变	1号主变	110	40000	8740
900	太仓	东林变	2号主变	110	63000	8790
901	太仓	沙溪变	2号主变	110	50000	8910
902	太仓	长桥变	2号主变	110	50000	9270
903	太仓	归庄变	1号主变	35	20000	9630
904	太仓	沙溪变	1号主变	110	50000	9880
905	太仓	百花变	2号主变	110	50000	0
906	太仓	城南变(太仓)	1号主变	35	16000	0
907	太仓	东林变	1号主变	110	40000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
908	太仓	归庄变	2号主变	35	16000	0
909	太仓	华阳变	1号主变	110	40000	0
910	太仓	开发变	2号主变	110	100000	0
911	太仓	浏河变	1号主变	110	40000	0
912	太仓	陆渡变	1号主变	110	40000	0
913	太仓	鹿河变	2号主变	35	16000	0
914	太仓	牌楼变	2号主变	35	10000	0
915	太仓	胜泾变	1号主变	110	50000	0
916	太仓	太仓港变	1号主变	110	40000	0
917	太仓	太城变	2号主变	110	50000	0
918	太仓	远太变	2号主变	110	40000	0
919	太仓	远太变	1号主变	110	40000	0

表2 110、35千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
1	市区	黄埭变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
2	市区	太平变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
3	市区	城南变(市区)	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
4	市区	黄桥变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
5	市区	南门变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
6	市区	沈巷变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
7	市区	嘉元变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限

8	市区	文陵变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
9	市区	联星变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
10	市区	渚镇变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
11	市区	研究城变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
12	市区	珠江变	3号主变	110	40000	本级设备容量受限
13	市区	胥门变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
14	市区	红庄变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
15	市区	胜浦变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
16	市区	福利变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
17	市区	徐庄变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
18	市区	湘城变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
19	市区	里口变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
20	市区	观山变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
21	市区	新峰变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
22	市区	塘南变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
23	市区	繁荣变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
24	市区	凌港变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
25	市区	葑亭变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
26	市区	马巷变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
27	市区	五浦变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
28	市区	船闸变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
29	市区	浦庄变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
30	市区	渚镇变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
31	市区	齐门变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
32	市区	日益变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限

33	市区	金堰变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
34	市区	浦庄变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
35	市区	钟南变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
36	市区	邵昂变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
37	市区	纳米变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
38	市区	湘城变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
39	市区	船闸变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
40	市区	潘阳变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
41	市区	汤埂变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
42	市区	汤埂变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
43	市区	双阳变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
44	市区	双阳变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
45	市区	御窑变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
46	市区	旺港变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
47	市区	通安变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
48	昆山	兵希变	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
49	昆山	城西变(昆山)	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
50	昆山	大同变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
51	昆山	杜桥变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
52	昆山	杜桥变	2号主变	110	56000	本级设备容量受限
53	昆山	杜桥变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
54	昆山	合丰变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
55	昆山	恒盛变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
56	昆山	立基变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
57	昆山	利都变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限

58	昆山	南浜变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
59	昆山	千灯变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
60	昆山	虬泽变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
61	昆山	胜利变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
62	张家港	朝阳变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
63	张家港	思贤变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
64	张家港	新东变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
65	张家港	新东变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
66	张家港	杨舍变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
67	张家港	袁市变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
68	张家港	袁市变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
69	常熟	支塘变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
70	常熟	支塘变	1号主变	35	25000	本级设备容量受限
71	常熟	藕渠变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
72	常熟	雪沟变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
73	常熟	三峰变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
74	常熟	徐市变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
75	常熟	南塘变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
76	常熟	雪沟变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
77	常熟	窑镇变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
78	常熟	三峰变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
79	常熟	窑镇变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
80	常熟	毛桥变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
81	常熟	辛庄变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
82	常熟	银河变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限

83	吴江	杏花变	1号主变	35	12500	本级设备容量受限
84	吴江	杏花变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
85	吴江	同镇变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
86	吴江	同镇变	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
87	吴江	梅堰变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
88	吴江	梅堰变	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
89	吴江	横扇变	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
90	吴江	云龙变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
91	吴江	云龙变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
92	吴江	友谊变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
93	吴江	友谊变	2号主变	110	80000	本级设备容量受限
94	吴江	莺湖变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
95	吴江	莺湖变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
96	吴江	兴桥变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
97	吴江	兴桥变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
98	吴江	盛庄变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
99	吴江	七镇变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
100	吴江	南和变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
101	吴江	凌益变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
102	吴江	红安变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
103	吴江	红安变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
104	吴江	红安变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
105	吴江	东南变	3号主变	110	40000	本级设备容量受限
106	吴江	大谢变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
107	吴江	垂虹变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限

108	吴江	垂虹变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
109	太仓	百花变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
110	太仓	城南变(太仓)	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
111	太仓	东林变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
112	太仓	归庄变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
113	太仓	华阳变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
114	太仓	开发变	2号主变	110	100000	本级设备容量受限
115	太仓	浏河变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
116	太仓	陆渡变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
117	太仓	鹿河变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
118	太仓	牌楼变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
119	太仓	胜泾变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
120	太仓	太仓港变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
121	太仓	太城变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
122	太仓	远太变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
123	太仓	远太变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限