无锡市（县、区）供电公司10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息

（2026年第一季度）

截至2025年12月31日，无锡市（县、区）公司10（20）千伏公用配变共有56761台，发生倒送的有13006台，占比22.91%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有56707台，占比99.91%；公用配变电源容量受限的共有54台，占比00.09%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	10kV江花3#站T1	10	800	640	640
2	市区	PMS_10kV天域9#站T1	10	800	640	640
3	市区	PMS_10kV天域9#站T2	10	800	640	640
4	市区	10kV兴宸嘉苑3#站T3	10	800	640	640
5	市区	10kV悦惠雅苑2#站T2	10	800	640	640
6	市区	PMS_10kV小天鹅11#站T1	10	800	640	640
7	市区	PMS_10kV小天鹅11#站T3	10	800	640	640
8	市区	PMS_10kV小天鹅11#站T4	10	800	640	640
9	市区	PMS_10kV小天鹅11#站T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10	市区	10kV 交电 4#箱变 T1	10	630	504	504
11	市区	10kV 融禾 13#站 T2	10	800	640	640
12	市区	10kV 震泽 3#箱变 T1	10	630	504	504
13	市区	物资局配变（融合终端）	10	400	320	320
14	市区	养牛场配变（融合终端）	10	400	320	320
15	市区	10kV 水秀 34#箱变 T1	10	630	504	504
16	市区	10kV 吉宝 6#站 T1	10	800	640	640
17	市区	PMS_水车湾站 T2	10	1000	800	800
18	市区	10kV 融禾 9#站 T4	10	800	640	640
19	市区	10kV 长庆大厦 1#箱变 T1	10	630	504	504
20	市区	PMS_凤翔花苑 4#箱变 T1	10	400	320	320
21	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T2	10	800	640	640
22	市区	10kV 天卒 4#箱变 T1	10	630	504	504
23	市区	PMS_后阳巷三配变	10	400	320	320
24	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T2	10	800	640	640
25	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T4	10	800	640	640
26	市区	10kV 西泾 7#箱变 T1	10	630	504	504
27	市区	PMS_后西溪丁配变（TTU）	10	400	320	320
28	市区	10kV 水秀 35#箱变 T1	10	630	504	504
29	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T2	10	630	504	504
30	市区	10kV 水秀 32#箱变 T1	10	630	504	504
31	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
32	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33	市区	西坝头五配变	10	400	320	320
34	市区	10kV 彩乐居 6#站 T1	10	800	640	640
35	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T4	10	800	640	640
36	市区	10kV 青瑭雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
37	市区	PMS_曹家浜二配变	10	400	320	320
38	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T2	10	800	640	640
39	市区	10kV 孔雀 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
40	市区	10kV 孔雀 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
41	市区	柏庄四配变（融合终端）	10	400	320	320
42	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T1	10	800	640	640
43	市区	10kV 大运华府 10#站 T3	10	800	640	640
44	市区	10kV 青瑭雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
45	市区	PMS_泛华箱变 T1	10	500	400	400
46	市区	锦明九配变（融合终端）	10	400	320	320
47	市区	风雷村配变（融合终端）	10	400	320	320
48	市区	PMS_10kV 置煤 3#箱变 T1	10	630	504	504
49	市区	10kV 南洋 3#箱变 T1	10	630	504	504
50	市区	PMS_张东配变	10	400	320	320
51	市区	向阳村东配变（融合终端）	10	400	320	320
52	市区	PMS_尤王配变	10	400	320	320
53	市区	10kV 邱巷 42#箱变 T1	10	630	504	504
54	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
55	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T4	10	800	640	640
57	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T2	10	800	640	640
58	市区	金盾配变（融合终端）	10	400	320	320
59	市区	10kV 大塘御园 9#站 T1	10	800	640	640
60	市区	10kV 海角 6#箱变 T1	10	630	504	504
61	市区	10kV 兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
62	市区	PMS_百岁坊一配变	10	400	320	320
63	市区	10kV 北创 8#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
64	市区	红卫桥北配变（融合终端）	10	400	320	320
65	市区	10kV 水秀 36#箱变 T1	10	630	504	504
66	市区	10kV 水秀 9#箱变 T1	10	630	504	504
67	市区	风雷陈配变（融合终端）	10	400	320	320
68	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T1	10	800	640	640
69	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T3	10	800	640	640
70	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T4	10	800	640	640
71	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T2	10	800	640	640
72	市区	10kV 天域 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
73	市区	10kV 天域 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
74	市区	10kV 大运华府 4#站 T3	10	800	640	640
75	市区	华伍配变（融合终端）	10	400	320	320
76	市区	10kV 江花 2#站 T1	10	800	640	640
77	市区	曹许配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
78	市区	10kV 金科 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
79	市区	10kV 金科 2#站 T3	10	800	640	640
80	市区	10kV 金科 2#站 T4	10	800	640	640
81	市区	10kV 金科 2#站 T2	10	800	640	640
82	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
83	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T1	10	800	640	640
84	市区	月秀 1 号站 T1	10	1000	800	800
85	市区	10kV 孔雀 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
86	市区	10kV 孔雀 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
87	市区	PMS_尤岸基站配变	10	400	320	320
88	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T3	10	800	640	640
89	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T1	10	800	640	640
90	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T2	10	800	640	640
91	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T4	10	800	640	640
92	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T1	10	800	640	640
93	市区	10kV 金科 3#站 T3	10	800	640	640
94	市区	10kV 金科 3#站 T4	10	800	640	640
95	市区	10kV 金科 3#站 T2	10	800	640	640
96	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T1	10	800	640	640
97	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T1	10	800	640	640
98	市区	会龙桥二配变	10	400	320	320
99	市区	10kV 金科 4#站 T1	10	800	640	640
100	市区	10kV 金科 4#站 T3	10	800	640	640
101	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
102	市区	10kV 金科 4#站 T2	10	800	640	640
103	市区	10kV 天域华园 4#站 T2	10	800	640	640
104	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T1	10	800	640	640
105	市区	PMS_沈巷新村配变	10	400	320	320
106	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T2	10	800	640	640
107	市区	三周巷配变（融合终端）	10	400	272	272
108	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
109	市区	10kV 天域 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
110	市区	10kV 天域 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
111	市区	醉香园配变（融合终端）	10	400	320	320
112	市区	10kV 水秀 23#箱变 T1	10	630	504	504
113	市区	扬帆副食配变（融合终端）	10	400	320	320
114	市区	10kV 五河新村 2＃箱变 T1	10	630	504	504
115	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T2	10	800	640	640
116	市区	10kV 北庄 10#箱变 T1	10	630	504	504
117	市区	PMS_10kV 崇安府 3#站 T3	10	800	640	640
118	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
119	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T2	10	800	640	640
120	市区	10kV 江溪 1#箱变 T1	10	630	504	504
121	市区	10kV 锡沙 2#箱变 T1	10	630	504	504
122	市区	10kV 九里雅园 5#站 T1	10	800	640	640
123	市区	东塘巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
124	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
125	市区	10kV 邱巷 12#箱变 T1	10	630	504	504
126	市区	PMS_新任巷配变（TTU）	10	200	160	160
127	市区	谈巷泵配变（融合终端）	10	400	320	320
128	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
129	市区	PMS_广益丙配变 （TTU）	10	400	320	320
130	市区	PMS_邓周巷三配变（TTU）	10	400	320	320
131	市区	大运华府 6#站 T1	10	800	640	640
132	市区	10kV 融禾 11#站 T2	10	800	640	640
133	市区	PMS_10kV 华宇开闭所 T1	10	1000	800	800
134	市区	10kV 天域华园 5#站 T4	10	800	640	640
135	市区	10kV 江花 3#站 T2	10	800	640	640
136	市区	九曲基乙配变（融合终端）	10	400	320	320
137	市区	10kV 东岭 2#站 T2	10	800	640	640
138	市区	五里 1#箱变 T1	10	630	504	504
139	市区	10kV 印湖 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
140	市区	PMS_乌桥配变	10	400	320	320
141	市区	高桥天惠配变（融合终端）	10	400	320	320
142	市区	10kV 稻村 5#箱变 T1	10	630	504	504
143	市区	PMS_曹湾配变	10	400	320	320
144	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T2	10	800	640	640
145	市区	PMS_10kV 金色 13#站 T2	10	800	640	640
146	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T3	10	800	640	640
147	市区	美极超声配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
148	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T2	10	800	640	640
149	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T3	10	800	640	640
150	市区	10kV 水秀 15#箱变 T1	10	630	504	504
151	市区	10kV 唐周 1#箱变 T1	10	630	504	504
152	市区	PMS_西漳 1#箱变 T1	10	630	504	504
153	市区	盛岸路配变（融合终端）	10	400	320	320
154	市区	10kV 锡沙 5#箱变 T1	10	630	504	504
155	市区	10kV 蔚观 8#站 T1	10	800	640	640
156	市区	PMS_10kV 蔚观 8#站 T2	10	800	640	640
157	市区	PMS_随想配变	10	400	320	320
158	市区	石澄路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
159	市区	民单四配变	10	200	160	160
160	市区	民单五配变	10	200	160	160
161	市区	PMS_民单六配变	10	200	160	160
162	市区	PMS_民单一配变	10	200	160	160
163	市区	PMS_民单三配变	10	200	160	160
164	市区	PMS_锡澄 1#箱变 T1	10	630	504	504
165	市区	孙蒋十五配变（融合终端）	10	200	160	160
166	市区	速达配变（融合终端）	10	200	160	160
167	市区	10kV 瑞景 1＃站 T2	10	800	640	640
168	市区	PMS_瑞景 2＃站 T2	10	800	640	640
169	市区	PMS_瑞景 2＃站 T1	10	800	640	640
170	市区	PMS_金匮苑 4＃站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
171	市区	10kV 景苑站 T1	10	1000	800	800
172	市区	PMS_后周巷配变	10	200	160	160
173	市区	PMS_茂新站 T1	10	1000	800	800
174	市区	PMS_申新线 1#箱变 T1	10	200	160	160
175	市区	PMS_申新线 2#箱变 T1	10	200	160	160
176	市区	PMS_庙湾新配变	10	200	160	160
177	市区	苗湾里配变（融合终端）	10	400	320	320
178	市区	红光三队配变（融合终端）	10	400	320	320
179	市区	PMS_建筑丙配变（TTU）	10	400	320	320
180	市区	PMS_扬北新村配变	10	400	320	320
181	市区	PMS_防汛配变（TTU）	10	200	160	160
182	市区	金阳大厦站 T1	10	400	320	320
183	市区	PMS_五星#8 站 T3*	10	1000	800	800
184	市区	PMS_凤盛灯配变（TTU）	10	200	160	160
185	市区	PMS_陈巷任巷南配变（TTU）	10	200	160	160
186	市区	PMS_龙塘家园 7＃站 T2	10	1000	800	800
187	市区	PMS_扬中农配变（TTU）	10	400	320	320
188	市区	扬队配变（TTU）	10	400	320	320
189	市区	PMS_西新乐配变	10	400	320	320
190	市区	五里一配变（融合终端）	10	400	320	320
191	市区	PMS_扬名花园 T4	10	1000	800	800
192	市区	前宋巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
193	市区	健康桥配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
194	市区	PMS_尤渡苑 5＃站 T2	10	800	640	640
195	市区	PMS_10kV 南长 3#箱变 T1	10	630	504	504
196	市区	PMS_南长 4#箱变 T1	10	630	504	504
197	市区	10kV 叶片 7#箱变 T1	10	630	504	504
198	市区	PMS_扬名 2#箱变 T1	10	630	504	504
199	市区	PMS_扬名 3＃箱变 T1	10	630	504	504
200	市区	PMS_芦村 6#箱变 T1	10	630	504	504
201	市区	PMS_芦村 8#箱变 T1	10	630	504	504
202	市区	10kV 叶片 4#箱变 T1	10	630	504	504
203	市区	10kV 叶片 1#箱变 T1	10	630	504	504
204	市区	10kV 叶片 2#箱变 T1	10	630	504	504
205	市区	上马叁三配变（融合终端）	10	400	320	320
206	市区	上马叁四配变（融合终端）	10	200	160	160
207	市区	五里二配变（融合终端）	10	400	320	320
208	市区	PMS_五里三配变	10	400	320	320
209	市区	PMS_照相厂配变	10	400	320	320
210	市区	PMS_锡沙 6#箱变 T1	10	630	504	504
211	市区	PMS_锡沙 7#箱变 T1	10	630	504	504
212	市区	PMS_周山浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
213	市区	PMS_周山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
214	市区	PMS_周山浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
215	市区	10kV 诸家 4#箱变 T1	10	500	400	400
216	市区	PMS_上庄 1#箱变 T1	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
217	市区	PMS_梁丁 1#箱变 T1	10	400	320	320
218	市区	10kV 申新线 3#箱变 T1	10	630	504	504
219	市区	PMS_芦荡 3#箱变 T1	10	630	504	504
220	市区	一棉舍配变（需删除）	10	400	320	320
221	市区	10kV 御墅 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
222	市区	10kV 御墅 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
223	市区	PMS_苏豪 1#站 T2	10	800	640	640
224	市区	PMS_苏豪 2#站 T2	10	1000	800	800
225	市区	PMS_清扬一配变（TTU）	10	400	320	320
226	市区	PMS_清扬二配变（TTU）	10	400	320	320
227	市区	PMS_清扬三配变（TTU）	10	200	160	160
228	市区	PMS_清扬四配变（TTU）	10	400	320	320
229	市区	PMS_塘泾一配变(TTU)	10	315	252	252
230	市区	PMS_扬名西坝甲配变	10	200	160	160
231	市区	PMS_扬名西坝乙配变(TTU)	10	400	320	320
232	市区	政舍十九配变（融合终端）	10	400	320	320
233	市区	PMS_塘泾三配变(TTU)	10	315	252	252
234	市区	PMS_塘泾乙配变(TTU)	10	315	252	252
235	市区	塘泾二配变(TTU)	10	400	320	320
236	市区	PMS_南洋花园站 T1	10	800	640	640
237	市区	PMS_南洋花园站 T2	10	800	640	640
238	市区	PMS_范古 5#站 T2	10	1000	800	800
239	市区	PMS_金匮苑 4#站 T4	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
240	市区	上马叁六配变（融合终端）	10	400	320	320
241	市区	PMS_上马墩三配变	10	400	320	320
242	市区	PMS_上马墩五配变	10	400	320	320
243	市区	靖海浴配变（融合终端）	10	400	320	320
244	市区	PMS_上马墩乙配变	10	200	160	160
245	市区	电仪房开配变（融合终端）	10	400	320	320
246	市区	宋巷五三配变（融合终端）	10	400	320	320
247	市区	PMS_朗诗 1#站 T1	10	1000	800	800
248	市区	PMS_朗诗 1#站 T2	10	1000	800	800
249	市区	PMS_朗诗 2＃站 T1	10	1000	800	800
250	市区	PMS_朗诗 2＃站 T2	10	1000	800	800
251	市区	PMS_利农南配变	10	400	320	320
252	市区	PMS_凤加站 T1	10	800	640	640
253	市区	PMS_锡星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
254	市区	PMS_华硬灯配变（TTU）	10	200	160	160
255	市区	李巷桥配变（融合终端）	10	200	160	160
256	市区	PMS_上马墩村甲配变	10	400	320	320
257	市区	浜头二配变（融合终端）	10	400	320	320
258	市区	宝车配变（融合终端）	10	200	160	160
259	市区	朱巷配变（TTU）	10	200	160	160
260	市区	金星新村配变	10	200	160	160
261	市区	潘巷(二)（TTU）	10	200	160	160
262	市区	人大舍配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
263	市区	农喷灌配变（需删除）	10	400	320	320
264	市区	莫后配变（融合终端）	10	400	320	320
265	市区	PMS_周桐配变	10	400	320	320
266	市区	山墩凹乙配变（融合终端）	10	400	320	320
267	市区	山墩凹甲配变（融合终端）	10	315	252	252
268	市区	山墩凹三配变（融合终端）	10	400	320	320
269	市区	丁巷二新配变（融合终端）	10	400	320	320
270	市区	PMS_学广路灯配变	10	200	160	160
271	市区	PMS_春晖七配变	10	400	320	320
272	市区	PMS_春晖四配变	10	200	160	160
273	市区	PMS_春晖一配变（TTU）	10	400	320	320
274	市区	塔影十三配变（融合终端）	10	400	320	320
275	市区	PMS_春晖三配变	10	400	320	320
276	市区	PMS_春晖五配变	10	400	320	320
277	市区	PMS_塔影三配变（TTU）	10	400	320	320
278	市区	PMS_塔影十二配变	10	400	320	320
279	市区	PMS_塔影五配变	10	400	320	320
280	市区	PMS_金叶 3#箱变 T1	10	315	252	252
281	市区	盛北（乙）配变（融合终端）	10	400	320	320
282	市区	路灯建配变（融合终端）	10	200	160	160
283	市区	PMS_新桥泵配变	10	200	160	160
284	市区	PMS_槐古一配变	10	200	160	160
285	市区	PMS_槐古二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
286	市区	槐古坊四配变	10	400	320	320
287	市区	高速分析一配变（融合终端）	10	400	320	320
288	市区	PMS_中房槐配变	10	200	160	160
289	市区	PMS_槐古二一配变	10	400	320	320
290	市区	PMS_槐古配变	10	400	320	320
291	市区	PMS_槐谢三配变	10	200	160	160
292	市区	PMS_槐古坊二配变	10	200	160	160
293	市区	PMS_槐古坊三配变	10	200	160	160
294	市区	上马叁七配变（融合终端）	10	200	160	160
295	市区	上马叁八配变（融合终端）	10	200	160	160
296	市区	上马叁十四配变（融合终端）	10	400	320	320
297	市区	上马叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
298	市区	靖海四配变（融合终端）	10	200	160	160
299	市区	靖海肆一配变（融合终端）	10	400	320	320
300	市区	靖海十一配变（融合终端）	10	200	160	160
301	市区	靖海贰二配变（融合终端）	10	400	320	320
302	市区	华新村 3（融合终端）	10	400	320	320
303	市区	PMS_塔影十四配变	10	400	320	320
304	市区	前宋巷站 T3	10	1000	800	800
305	市区	10kV 前宋巷站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
306	市区	PMS_梁园 1#箱变 T1	10	630	504	504
307	市区	PMS_金叶 1#箱变 T1	10	315	252	252
308	市区	PMS_朝家桥配变(TTU)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
309	市区	PMS_西顾巷丙配变	10	400	320	320
310	市区	西顾巷甲配变	10	400	320	320
311	市区	PMS_大地名扬配变(TTU)	10	200	160	160
312	市区	PMS_薛夹里乙配变	10	200	160	160
313	市区	PMS_薛夹里四配变	10	200	160	160
314	市区	PMS_新电二配变	10	200	160	160
315	市区	PMS_西顾巷配变	10	400	320	320
316	市区	PMS_沁园集配变（TTU）	10	400	320	320
317	市区	清零二配变（TTU）	10	400	320	320
318	市区	清零一配变（TTU）	10	400	320	320
319	市区	PMS_扬单三配变	10	80	64	64
320	市区	PMS_扬单二配变	10	80	64	64
321	市区	PMS_扬单一配变	10	80	64	64
322	市区	PMS_槐谢巷配变	10	400	320	320
323	市区	PMS_蔬菜批发配变	10	200	160	160
324	市区	槐古坊一配变	10	400	320	320
325	市区	靖海一配变（融合终端）	10	400	320	320
326	市区	靖海壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
327	市区	靖海壹二配变（融合终端）	10	200	160	160
328	市区	靖海贰一配变（融合终端）	10	200	160	160
329	市区	靖海五配变（融合终端）	10	400	320	320
330	市区	林埝桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
331	市区	江海配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
332	市区	靖海六配变（融合终端）	10	400	320	320
333	市区	靖海七配变（融合终端）	10	400	320	320
334	市区	靖海二配变（融合终端）	10	400	320	320
335	市区	靖海叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
336	市区	PMS_长庆大厦 2＃箱变 T1	10	400	320	320
337	市区	PMS_鑫茂苑站 1＃变 1000	10	1000	800	800
338	市区	10kV 宁海里北站 T2	10	1250	1000	1000
339	市区	PMS_前张巷甲配变	10	400	320	320
340	市区	桥边 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
341	市区	PMS_风顺里 1＃箱变 T1	10	400	320	320
342	市区	PMS_风顺里 4＃箱变 T1	10	400	320	320
343	市区	孙蒋十一配变（融合终端）	10	200	160	160
344	市区	茂业城 2#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
345	市区	PMS_茂业城 2#站 T2	10	630	504	504
346	市区	茂业城 3#站 T1*（融合终端）	10	630	504	504
347	市区	PMS_茂业城 3#站 T2	10	630	504	504
348	市区	茂业城 4#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
349	市区	PMS_茂业城 4#站 T2	10	630	504	504
350	市区	PMS_梁园 2#箱变 T1	10	315	252	252
351	市区	PMS_扬单十二配变	10	80	64	64
352	市区	PMS_扬单十一配变	10	80	64	64
353	市区	PMS_扬单八配变	10	80	64	64
354	市区	PMS_扬单九配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
355	市区	PMS_扬单十配变	10	80	64	64
356	市区	PMS_扬单六配变	10	80	64	64
357	市区	PMS_扬单五配变	10	80	64	64
358	市区	PMS_扬单七配变	10	80	64	64
359	市区	PMS_扬单四配变	10	80	64	64
360	市区	PMS_清扬十六配变（TTU）	10	400	320	320
361	市区	勤俭新村三配变（融合终端）	10	400	320	320
362	市区	PMS_清扬乙一配变（TTU）	10	400	320	320
363	市区	PMS_清扬乙二配变（TTU）	10	400	320	320
364	市区	PMS_清扬乙四配变（TTU）	10	400	320	320
365	市区	PMS_清扬乙三配变（TTU）	10	400	320	320
366	市区	PMS_清扬乙五配变（TTU）	10	400	320	320
367	市区	民丰里三配变（融合终端）	10	200	160	160
368	市区	PMS_民单十二配变	10	200	160	160
369	市区	PMS_民单十三配变	10	200	160	160
370	市区	民单九配变	10	200	160	160
371	市区	民单十一配变	10	200	160	160
372	市区	PMS_民单七配变	10	200	160	160
373	市区	PMS_民单八配变	10	200	160	160
374	市区	靖海九配变（融合终端）	10	400	320	320
375	市区	塔影 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
376	市区	PMS_靖塔 1#箱变 T1	10	400	320	320
377	市区	塔影 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
378	市区	10kV 宁海里北站 T1	10	1250	1000	1000
379	市区	PMS_惠钱 1#箱变 T1	10	630	504	504
380	市区	桥边 2＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
381	市区	桥边 3＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
382	市区	龙管配变（融合终端）	10	200	160	160
383	市区	郑巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
384	市区	PMS_纳新桥甲配变（TTU）	10	400	320	320
385	市区	PMS_清扬五配变（TTU）	10	400	320	320
386	市区	PMS_清扬乙六配变（TTU）	10	200	160	160
387	市区	10kV 金山 1#箱变 T1	10	630	504	504
388	市区	10kV 无锡监狱站 T2	10	630	504	504
389	市区	纳新舍乙配变（TTU）	10	400	320	320
390	市区	尤渡新村甲配变（融合终端）	10	400	320	320
391	市区	尤村东配变（融合终端）	10	400	320	320
392	市区	康电子配变（融合终端）	10	400	320	320
393	市区	凌夹里甲配变（融合终端）	10	400	320	320
394	市区	PMS_张夹里泵配变	10	400	320	320
395	市区	洞桥头甲配变（融合终端）	10	400	320	320
396	市区	沪东装饰配变（融合终端）	10	400	320	320
397	市区	军医 1#箱变 T1	10	630	504	504
398	市区	军医 2#箱变 T1	10	630	504	504
399	市区	PMS_军医 3#箱变 T1	10	630	504	504
400	市区	PMS_凤滨线 1＃箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
401	市区	梁溪苑配变（融合终端）	10	400	320	320
402	市区	机床三配变（融合终端）	10	200	160	160
403	市区	机床四配变（融合终端）	10	200	160	160
404	市区	机床十配变（融合终端）	10	200	160	160
405	市区	机床二配变（融合终端）	10	200	160	160
406	市区	机床一配变（融合终端）	10	200	160	160
407	市区	康居配变（融合终端）	10	200	160	160
408	市区	PMS_宁海里二配变	10	400	320	320
409	市区	PMS_水车 1#箱变 T1	10	630	504	504
410	市区	柴巷四配变（TTU）（融合终端）	10	200	160	160
411	市区	李巷四配变（TTU）	10	400	320	320
412	市区	柴巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
413	市区	柴巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
414	市区	李巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
415	市区	李巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
416	市区	柏庄九配变（融合终端）	10	400	320	320
417	市区	10kV 聚江苑站 T1	10	1000	800	800
418	市区	柏庄一配变（TTU）	10	400	320	320
419	市区	柏庄十配变（融合终端）	10	400	320	320
420	市区	柏庄七配变（融合终端）	10	200	160	160
421	市区	PMS_宪丰 1＃箱变 T1	10	630	504	504
422	市区	PMS_宪丰 3＃箱变 T1	10	630	504	504
423	市区	PMS_宪丰 4＃箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
424	市区	PMS_宪丰 5＃箱变 T1	10	630	504	504
425	市区	PMS_地质 5＃箱变 T1	10	630	504	504
426	市区	PMS_凤加站 T2	10	800	640	640
427	市区	PMS_观庭 1＃站 T1	10	800	640	640
428	市区	PMS_观庭 2＃站 T1	10	800	640	640
429	市区	PMS_观庭 3＃站 T1	10	800	640	640
430	市区	机床八配变（融合终端）	10	200	160	160
431	市区	机床九配变（融合终端）	10	200	160	160
432	市区	机床六配变（融合终端）	10	200	160	160
433	市区	PMS_宁海里一配变	10	400	320	320
434	市区	PMS_银杏苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
435	市区	PMS_宁海二二配变	10	400	320	320
436	市区	蠡桥村委配变（融合终端）	10	400	320	320
437	市区	永泰一配变（融合终端）	10	200	160	160
438	市区	小木桥三配变（融合终端）	10	400	320	320
439	市区	PMS_严家 1＃箱变 T1	10	630	504	504
440	市区	PMS_严家 2＃箱变 T1	10	630	504	504
441	市区	PMS_严家 5＃箱变 T1	10	630	504	504
442	市区	PMS_阅山 2#箱变 T1	10	630	504	504
443	市区	PMS_阅山 4#箱变 T1	10	630	504	504
444	市区	PMS_地质 1#箱变 T1	10	630	504	504
445	市区	PMS_地质 2#箱变 T1	10	630	504	504
446	市区	蠡成新村一配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
447	市区	五爱三配变	10	400	320	320
448	市区	刘扬巷配变（融合终端）	10	400	320	320
449	市区	宁海二三配变	10	400	320	320
450	市区	PMS_宁海二四配变	10	200	160	160
451	市区	许巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
452	市区	红星桥配变（融合终端）	10	400	320	320
453	市区	锡山区丁配变（融合终端）	10	200	160	160
454	市区	俭德路丙配变（融合终端）	10	400	320	320
455	市区	迎龙桥配变（融合终端）	10	400	320	320
456	市区	西新桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
457	市区	PMS_小木桥站 T1	10	1000	800	800
458	市区	PMS_地质 3#箱变 T1	10	630	504	504
459	市区	PMS_地质 4#箱变 T1	10	630	504	504
460	市区	PMS_同仁 5＃箱变 T1	10	630	504	504
461	市区	PMS_永兴站 T1	10	1000	800	800
462	市区	PMS_永兴站 T2	10	1000	800	800
463	市区	PMS_永兴站 T3	10	1000	800	800
464	市区	华晶家舍一配变（融合终端）	10	200	160	160
465	市区	华晶家舍二配变（融合终端）	10	400	320	320
466	市区	蠡桥村二配变（融合终端）	10	400	320	320
467	市区	PMS_10kV 仁和 1#站 T1	10	1250	1000	1000
468	市区	PMS_10kV 仁和 2#站 T1	10	1250	1000	1000
469	市区	五里四配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
470	市区	红光配变（融合终端）	10	400	230	230
471	市区	物资舍甲配变（融合终端）	10	400	320	320
472	市区	物资舍乙配变（融合终端）	10	400	320	320
473	市区	物资舍丙配变（融合终端）	10	400	320	320
474	市区	红星舍甲配变（融合终端）	10	315	252	252
475	市区	红星舍乙配变（融合终端）	10	200	160	160
476	市区	PMS_广石 1#站 T1	10	1250	1000	1000
477	市区	10kV 凤宾站 T1	10	1000	800	800
478	市区	10kV 凤宾站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
479	市区	10kV 凤宾 2#站 T3	10	1000	800	800
480	市区	PMS_广石 2#站 T3	10	1250	1000	1000
481	市区	PMS_广石 3#站 T3	10	1250	1000	1000
482	市区	PMS_广石 4#站 T3	10	1250	1000	1000
483	市区	10kV 槐古北站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
484	市区	PMS_惠泉 1#站 T1	10	1000	800	800
485	市区	PMS_惠泉 2#站 T4	10	1000	800	800
486	市区	PMS_惠泉 3#站 T4	10	1000	800	800
487	市区	PMS_惠泉 4#站 T4	10	1000	800	800
488	市区	PMS_惠泉 5#站 T3	10	1000	800	800
489	市区	PMS_嘉锡大厦站 T2	10	1250	1000	1000
490	市区	PMS_惠泉 6#站 T1	10	1000	800	800
491	市区	PMS_家乐 1 号站 T2	10	1000	800	800
492	市区	10kV 汇金站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
493	市区	龙佰管业配变（融合终端）	10	400	320	320
494	市区	10kV 金鼎站 T1	10	1000	800	800
495	市区	PMS_家乐 2 号站 T1	10	800	640	640
496	市区	10kV 金凤凰站 T2	10	630	504	504
497	市区	PMS_10kV 金乐站 T2	10	800	640	640
498	市区	PMS_金马 1#站 T4	10	1000	800	800
499	市区	PMS_金马 1#站 T1	10	1000	800	800
500	市区	PMS_金马 2#站 T3	10	1000	800	800
501	市区	PMS_金马 2#站 T2	10	1000	800	800
502	市区	PMS_金马国际花园 3 号站 T3	10	1000	800	800
503	市区	PMS_金匮苑#1 站 T4	10	1250	1000	1000
504	市区	星海房产五配变（融合终端）	10	400	320	320
505	市区	化工泵站	10	200	160	160
506	市区	PMS_旺佳瑞配变（TTU）	10	200	160	160
507	市区	PMS_清明 1#箱变 T1	10	400	320	320
508	市区	PMS_清明 2#箱变 T1	10	400	320	320
509	市区	PMS_金匮苑#2 站 T4	10	1250	1000	1000
510	市区	PMS_金匮苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
511	市区	PMS_10kV 凯宾站 T1	10	1250	1000	1000
512	市区	PMS_康桥 1#站 1#	10	1000	800	800
513	市区	10kV 梨庄站 T3	10	1000	800	800
514	市区	PMS_康桥 2#站 2#	10	1000	800	800
515	市区	PMS_丽舍站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
516	市区	10kV 康桥 3#站 T1	10	1000	800	800
517	市区	清三村配变（融合终端）	10	400	320	320
518	市区	10kV 绿洲站 T3	10	1250	1000	1000
519	市区	10kV 民丰 1#站 T3（融合终端）	10	630	504	504
520	市区	PMS_民丰北苑 1＃站 T1	10	800	640	640
521	市区	10kV 明珠站 T2	10	1000	800	800
522	市区	10kV 明珠站 T1	10	1000	800	800
523	市区	PMS_民丰北苑 2＃站 T1	10	800	640	640
524	市区	10kV 明珠站 T3	10	1000	800	800
525	市区	PMS_民丰北苑 3＃站 T1	10	800	640	640
526	市区	10kV 摩天站 T1	10	1250	1000	1000
527	市区	PMS_欧典 1#站 T3	10	1000	800	800
528	市区	PMS_路东站 T2	10	630	504	504
529	市区	PMS_欧典 2#站 T1	10	1000	800	800
530	市区	PMS_二泉东园站 T2	10	1250	1000	1000
531	市区	林埝桥配变（融合终端）	10	400	272	272
532	市区	毛巷西二配变（融合终端）	10	200	160	160
533	市区	PMS_郑巷东配变	10	400	320	320
534	市区	PMS_民丰北苑 1＃站 T2	10	800	640	640
535	市区	PMS_民丰北苑 2＃站 T2	10	800	640	640
536	市区	PMS_民丰北苑 3＃站 T2	10	800	640	640
537	市区	五河新村配变（融合终端）	10	400	320	320
538	市区	PMS_东汀路北配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
539	市区	刘潭叁七配变（TTU）	10	200	160	160
540	市区	PMS_刘潭单九配变	10	80	64	64
541	市区	PMS_刘潭单十配变	10	80	64	64
542	市区	吴桥泵甲配变（融合终端）	10	400	320	320
543	市区	PMS_饭巷西配变（TTU）	10	200	160	160
544	市区	PMS_小娄巷箱式变 T1	10	315	252	252
545	市区	PMS_崇宁路二配变	10	400	320	320
546	市区	崇宁路一配变（融合终端）	10	400	320	320
547	市区	PMS_悦华亮化配变	10	200	160	160
548	市区	进士坊配变（融合终端）	10	400	320	320
549	市区	PMS_景开发配变	10	400	320	320
550	市区	PMS_学前街甲配变	10	400	320	320
551	市区	PMS_水落基滨泵配变	10	400	320	320
552	市区	PMS_大朱巷乙配变	10	400	320	320
553	市区	大朱巷丙配变	10	400	320	320
554	市区	PMS_大朱巷甲配变	10	400	320	320
555	市区	PMS_星晟 1#站 T2	10	1000	800	800
556	市区	PMS_星晟 1#站 T3	10	1000	800	800
557	市区	10kV 槐古北站 T1	10	1000	800	800
558	市区	PMS_尤渡苑 2#站 1#	10	1000	800	800
559	市区	PMS_尤渡苑 2#站 2#	10	1000	800	800
560	市区	PMS_学前街站 T2	10	800	640	640
561	市区	10kV 学前 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
562	市区	埝桥下配变（融合终端）	10	400	320	320
563	市区	市教委配变（融合终端）	10	400	320	320
564	市区	PMS_丛崟钢管配变	10	400	320	320
565	市区	PMS_邵巷 1＃站 T2	10	800	640	640
566	市区	PMS_邵巷 1＃站 T1	10	800	640	640
567	市区	PMS_杨巷 5＃箱变 630kVA	10	630	504	504
568	市区	PMS_杨巷 6＃箱变 630kVA	10	630	504	504
569	市区	10kV 西横街站 T2	10	1250	1000	1000
570	市区	10kV 嘉禾 1#站 T4	10	1250	1000	1000
571	市区	10kV 嘉禾 1#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
572	市区	PMS_秦桥配变	10	400	320	320
573	市区	10kV 保利广场 2#站 T2	10	800	640	640
574	市区	PMS_双河苑站 T1	10	800	640	640
575	市区	10kV 尤渡苑站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
576	市区	10kV 宁海里南站 T1	10	1250	1000	1000
577	市区	10kV 宁海里南站 T2	10	1250	1000	1000
578	市区	10kV 金海里 1#站 T2	10	1250	1000	1000
579	市区	10kV 金海里 2#站 T2	10	1250	1000	1000
580	市区	PMS_和园站 2＃	10	630	504	504
581	市区	宋巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
582	市区	10kV 合成站 T1	10	630	504	504
583	市区	PMS_合成 2#站 T1	10	1000	800	800
584	市区	PMS_西前村北配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
585	市区	南阳十一配变（融合终端）	10	400	320	320
586	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T3	10	1000	800	800
587	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T3	10	1000	800	800
588	市区	10kV 永定配电所 T2	10	1000	800	800
589	市区	华夏配电所 T1	10	630	504	504
590	市区	10kV 中大 1#站 T2	10	1000	800	800
591	市区	PMS_田基浜甲配变	10	315	252	252
592	市区	田基浜乙配变（融合终端）	10	400	320	320
593	市区	曹阳二配变（融合终端）	10	400	320	320
594	市区	东泾桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
595	市区	PMS_东塘巷二配变（TTU）	10	400	320	320
596	市区	PMS_西梁溪一变	10	315	252	252
597	市区	PMS_五河单二十配变	10	80	64	64
598	市区	PMS_五河单二一配变	10	80	64	64
599	市区	PMS_五河单二二配变	10	80	64	64
600	市区	PMS_五河单三一配变	10	80	64	64
601	市区	PMS_五河单三二配变	10	80	64	64
602	市区	PMS_五河单三三配变	10	80	64	64
603	市区	PMS_五河单三四配变	10	80	64	64
604	市区	PMS_五河单三五配变	10	80	64	64
605	市区	PMS_五河单三六配变	10	80	64	64
606	市区	五河单三七配变	10	80	64	64
607	市区	PMS_五河单三八配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
608	市区	PMS_五河单三九配变	10	80	64	64
609	市区	PMS_五河单四十配变	10	80	64	64
610	市区	PMS_五河单四一配变	10	80	64	64
611	市区	PMS_中大 2＃站 T4	10	1000	800	800
612	市区	10kV 中大 3#站 T2	10	1000	800	800
613	市区	PMS_扬北 4#箱变 T1	10	400	320	320
614	市区	PMS_映山河 2#站 2#	10	1000	800	800
615	市区	10kV 和泰苑站 T2	10	1000	800	800
616	市区	PMS_木栖苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
617	市区	PMS_新街巷 2＃箱变 T1	10	630	504	504
618	市区	PMS_七尺场配变	10	400	320	320
619	市区	PMS_健康里 1#箱变 T1	10	630	504	504
620	市区	PMS_健康里 3＃箱变 T1	10	630	504	504
621	市区	风王巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
622	市区	PMS_小木桥箱变 T1	10	630	504	504
623	市区	10kV 石子街小区箱变 T1	10	630	504	504
624	市区	PMS_东城风景 2#	10	1000	800	800
625	市区	PMS_康桥 1#站 4#	10	1000	800	800
626	市区	PMS_站前 2＃站 T2	10	1250	1000	1000
627	市区	PMS_站前 2＃站 T3	10	1250	1000	1000
628	市区	PMS_茂新站 T2	10	1000	800	800
629	市区	PMS_10kV 康馨苑站 T1	10	1000	682	682
630	市区	PMS_10kV 仁和 2#站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
631	市区	PMS_10kV 健康站 T1	10	1000	800	800
632	市区	PMS_10kV 仁和 1#站 T3	10	1250	1000	1000
633	市区	PMS_南洋花园站 T3	10	800	640	640
634	市区	新世纪 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
635	市区	PMS_10kV 金乐站 T1	10	800	640	640
636	市区	PMS_永德站 T2	10	800	640	640
637	市区	PMS_五星小区 C 块 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
638	市区	10KV 华侨城 1 号站 T2（融合终端）	10	630	504	504
639	市区	新世纪 3 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
640	市区	PMS_新世纪 3 号站 T2	10	800	640	640
641	市区	PMS_规监队配变	10	315	252	252
642	市区	中二村六配变（TTU）	10	400	320	320
643	市区	菜场街配变（融合终端）	10	400	320	320
644	市区	PMS_10kV 东河头巷站 T1	10	1250	1000	1000
645	市区	PMS_10kV 东河头巷站 T2	10	1250	1000	1000
646	市区	10kV 新世纪 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
647	市区	PMS_财富站 T4	10	1000	800	800
648	市区	PMS_标准站 T1	10	1000	800	800
649	市区	10kV 扬北站 T2	10	630	504	504
650	市区	PMS_德源站 T2	10	1000	800	800
651	市区	PMS_锡星苑 1#站 T1	10	800	640	640
652	市区	PMS_芦庄 3#站 T3	10	630	504	504
653	市区	PMS_五星 4#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
654	市区	PMS_上三村甲配变	10	400	320	320
655	市区	崇安人防配变	10	400	320	320
656	市区	教育设备配变	10	400	320	320
657	市区	10kV 仁和 4#站 T3	10	1250	1000	1000
658	市区	10kV 仁和 4#站 T1	10	1250	1000	1000
659	市区	PMS_仁和 3#站 T3	10	1250	1000	1000
660	市区	PMS_仁和 3#站 T1	10	1250	1000	1000
661	市区	PMS_照高桥配变	10	200	160	160
662	市区	PMS_紫园站 T3	10	1250	1000	1000
663	市区	PMS_槐古二四配变	10	400	320	320
664	市区	10kV 军医院站 T2	10	630	504	504
665	市区	PMS_红星 1#站 T1	10	800	640	640
666	市区	PMS_红星 2#站 T1	10	800	640	640
667	市区	标准站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
668	市区	PMS_五星#7 站 T1	10	1000	800	800
669	市区	PMS_五里 2 号站 T2	10	1000	800	800
670	市区	PMS_阳光二期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
671	市区	PMS_芦庄 2#站 T2	10	1250	1000	1000
672	市区	10kV 五星 18#站 T1	10	630	504	504
673	市区	PMS_五星沁园#2 站 T1	10	1000	800	800
674	市区	PMS_盛新苑站 T2	10	1000	800	800
675	市区	PMS_盛新苑站 T1	10	1000	800	800
676	市区	PMS_新联苑 1#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
677	市区	PMS_新联苑 1#站 T1	10	1000	800	800
678	市区	PMS_塘泵配变（TTU）	10	200	160	160
679	市区	移动配变（融合终端）	10	200	160	160
680	市区	PMS_春晖阁配变	10	200	160	160
681	市区	PMS_阳光 2#站 T1	10	1000	800	800
682	市区	PMS_瑞希苑站 T2	10	1000	800	800
683	市区	PMS_芦庄 7#站 T2	10	1250	1000	1000
684	市区	PMS_五星 C 块 3#站 T4	10	1250	1000	1000
685	市区	PMS_梁鸿站 T1	10	1000	800	800
686	市区	PMS_10kV 凯宾站 T2	10	1250	1000	1000
687	市区	PMS_堵巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
688	市区	PMS_大巷上配变	10	200	160	160
689	市区	10kV 绿洲站 T1	10	1250	1000	1000
690	市区	德福站 T2	10	630	504	504
691	市区	10kV 东方时代站 T2	10	800	640	640
692	市区	10kV 凤园站 T4	10	1000	800	800
693	市区	财富站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
694	市区	PMS_五星沁园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
695	市区	PMS_嘉德站 T2	10	1000	800	800
696	市区	PMS_嘉德站 T4	10	1000	800	800
697	市区	PMS_老轻院一配变	10	400	320	320
698	市区	PMS_巡桥 1＃箱变 T1	10	630	504	504
699	市区	PMS_巡桥 2＃箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
700	市区	10kV 古运河 3#站 T1	10	1000	800	800
701	市区	PMS_杨巷 1＃箱变 630kVA	10	630	504	504
702	市区	PMS_杨巷 3＃箱变 630kVA	10	630	504	504
703	市区	PMS_黄试验配变	10	200	160	160
704	市区	PMS_山水湖滨 2#站 T1	10	1000	800	800
705	市区	10kV 新联家园 1#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
706	市区	10kV 新联家园 2#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
707	市区	PMS_10kV 欧典 7＃箱变 T1	10	630	504	504
708	市区	10kV 新联家园 3#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
709	市区	PMS_欧典 8＃箱变 800kVA	10	630	504	504
710	市区	PMS_欧典 9＃箱变 800kVA	10	630	504	504
711	市区	PMS_欧典 10＃箱变 800kVA	10	630	504	504
712	市区	PMS_学前街站 T1	10	800	640	640
713	市区	PMS_杨木桥 2＃站 T3	10	1000	800	800
714	市区	河埒配变（融合终端）	10	400	320	320
715	市区	PMS_海角 1#箱变 T1	10	630	504	504
716	市区	北桥配变（融合终端）	10	400	320	320
717	市区	10kV 西河站 T3	10	1000	800	800
718	市区	10kV 航运 1#箱变 T1	10	630	504	504
719	市区	PMS_北大街配变	10	200	160	160
720	市区	PMS_江尖桥配变（TTU）	10	400	320	320
721	市区	PMS_江尖站 T1	10	1000	800	800
722	市区	PMS_10kV 自治路配电所 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
723	市区	PMS_金匮苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
724	市区	PMS_巡桥 4＃箱变 T1	10	630	504	504
725	市区	PMS_巡桥 5＃箱变 T1	10	630	504	504
726	市区	PMS_绿洲 1＃箱变 T1	10	630	504	504
727	市区	PMS_绿洲 2＃箱变 T1	10	630	504	504
728	市区	10kV 刘渔 1#箱变 T1	10	400	320	320
729	市区	石门路配变	10	400	320	320
730	市区	五里芮配变（融合终端）	10	400	320	320
731	市区	PMS_欧典 2#站 T3	10	1000	800	800
732	市区	10kV 瑞江 1#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
733	市区	10kV 瑞江 2#站 T3	10	1000	800	800
734	市区	PMS_商城 2＃站 1#	10	1000	800	800
735	市区	朱巷丙配变（融合终端）	10	200	160	160
736	市区	锡航丁配变（融合终端）	10	400	320	320
737	市区	PMS_政舍一配变	10	80	64	64
738	市区	PMS_政舍二配变	10	80	64	64
739	市区	PMS_政舍三配变	10	80	64	64
740	市区	PMS_政舍六配变	10	80	64	64
741	市区	PMS_政舍七配变	10	80	64	64
742	市区	政舍十六配变（融合终端）	10	200	160	160
743	市区	政舍十三配变	10	200	160	160
744	市区	政舍十四配变	10	200	160	160
745	市区	10kV 双子星 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
746	市区	10kV 双子星 2＃站 T1	10	1000	800	800
747	市区	10kV 水曲巷站 T2	10	800	640	640
748	市区	10kV 唐周巷 10#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
749	市区	PMS_唐周巷 2#站 T3*	10	1000	800	800
750	市区	PMS_唐周巷 3#站 T3*	10	1000	800	800
751	市区	唐周巷 9#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
752	市区	PMS_唐周巷 4#站 T2*	10	1250	1000	1000
753	市区	唐周巷 8#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
754	市区	PMS_星晟 2#站 T1	10	800	640	640
755	市区	10kV 龙潭 2#箱变 T1	10	400	320	320
756	市区	扬名一九配变（融合终端）	10	200	160	160
757	市区	PMS_新联苑 2#站 T2	10	800	640	640
758	市区	赵家浜北配变（TTU）	10	400	320	320
759	市区	PMS_金匮苑#1 站 T1	10	1250	1000	1000
760	市区	10kV 龙海苑站 T1	10	1000	800	800
761	市区	PMS_灯管理配变	10	200	160	160
762	市区	PMS_民生站 T2	10	1000	800	800
763	市区	PMS_民生站 T1	10	1000	800	800
764	市区	PMS_小木桥站 T2	10	1000	800	800
765	市区	PMS_唐周巷 5#站 T3*	10	1250	1000	1000
766	市区	惠龙四配变（融合终端）	10	400	320	320
767	市区	10kV 民丰 1#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
768	市区	PMS_惠东二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
769	市区	PMS_惠东四配变	10	200	160	160
770	市区	惠东五配变	10	400	320	320
771	市区	惠东六配变	10	400	320	320
772	市区	荷叶六配变（融合终端）	10	400	320	320
773	市区	PMS_盛二一泵配变（TTU）	10	400	320	320
774	市区	PMS_唐周巷 6#站 T3*	10	1000	800	800
775	市区	10kV 唐周巷 7#站 T3	10	1250	1000	1000
776	市区	双河苑站 T2（融合终端）	10	800	640	640
777	市区	解困甲配变（融合终端）	10	200	160	160
778	市区	陈巷南配变（需删除）	10	400	320	320
779	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
780	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
781	市区	PMS_新联家园 1#站 T1	10	1000	800	800
782	市区	PMS_银仁站 T2	10	1000	800	800
783	市区	PMS_新联家园 2#站 T1*	10	1250	1000	1000
784	市区	PMS_笆斗弄一配变（TTU）	10	400	320	320
785	市区	PMS_维也纳站 T1	10	800	640	640
786	市区	PMS_五星 14#站 T2	10	1000	800	800
787	市区	PMS_五爱家园 1 号站 T3	10	1000	800	800
788	市区	PMS_五星 15#站 T2	10	1000	800	800
789	市区	PMS_五星 16#站 T2*	10	1000	800	800
790	市区	五爱家园 2#站 T2	10	1000	800	800
791	市区	PMS_五星 4#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
792	市区	PMS_刘潭单五配变	10	80	64	64
793	市区	PMS_刘潭单十一配变	10	80	64	64
794	市区	刘潭单七配变	10	80	64	64
795	市区	PMS_刘潭单十三配变	10	80	64	64
796	市区	许壹配变（融合终端）	10	200	160	160
797	市区	PMS_畅舜苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
798	市区	PMS_畅舜苑 6#箱变 T1	10	400	320	320
799	市区	PMS_锡星苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000
800	市区	PMS_新联家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
801	市区	PMS_塔影苑#2 站 T2	10	630	504	504
802	市区	PMS_黄安＃1 站 T2	10	800	640	640
803	市区	10kV 紫金门 2#站 T3	10	1250	1000	1000
804	市区	10kV 紫金门 1#站 T3	10	1250	1000	1000
805	市区	柏庄五配变（融合终端）	10	315	252	252
806	市区	10kV 高路 3#箱变 T1	10	400	320	320
807	市区	五爱家园 3 号站 T1	10	1000	800	800
808	市区	PMS_五爱家园 4 号站 T1	10	1000	800	800
809	市区	PMS_紫园站 T1	10	1250	1000	1000
810	市区	PMS_五星 1#站（原五星小区 C 块 1 号站）T1	10	1250	1000	1000
811	市区	PMS_五星小区 C 块 2 号站 T2	10	1250	1000	1000
812	市区	PMS_锡惠里站 T1	10	630	504	504
813	市区	10kV 香榭 1#站 T1	10	1250	1000	1000
814	市区	蒋家湾站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
815	市区	10kV 嘉禾 2#站 T2	10	1000	800	800
816	市区	PMS_10kV 新世纪 2#站 T2	10	800	640	640
817	市区	PMS_新江南 3#站 T1	10	1250	1000	1000
818	市区	兴盛站 T1（融合终端）	10	630	504	504
819	市区	10kV 泰翔站 T1	10	1000	800	800
820	市区	PMS_东方云顶站 2＃	10	1000	800	800
821	市区	PMS_东方云顶站 1＃	10	1000	800	800
822	市区	PMS_尤渡苑 5＃站 T1	10	800	640	640
823	市区	PMS_黄安＃1 站 T1	10	800	640	640
824	市区	PMS_黄安＃2 站 T2	10	800	640	640
825	市区	PMS_黄安＃2 站 T1	10	800	640	640
826	市区	PMS_塔影苑#2 站 T1	10	630	504	504
827	市区	PMS_民丰红配变	10	400	320	320
828	市区	PMS_银杏苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
829	市区	PMS_扬名花园 T2	10	1000	800	800
830	市区	幼儿园七配变（融合终端）	10	200	160	160
831	市区	PMS_锦明村配变	10	400	320	320
832	市区	PMS_金马站 T1	10	1000	800	800
833	市区	10kV 紫金门 3#站 T1	10	800	640	640
834	市区	10kV 紫金门 4#站 T1	10	800	640	640
835	市区	10kV 紫金门 5#站 T1	10	800	640	640
836	市区	PMS_紫金门 6＃站 T1	10	800	640	640
837	市区	10kV 尤渡苑站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
838	市区	PMS_站前 2＃站 T1	10	1250	1000	1000
839	市区	PMS_站前 3＃站 T2	10	1250	1000	1000
840	市区	PMS_站前 3＃站 T3	10	1250	1000	1000
841	市区	10kV 鱼腥巷站 T1	10	1250	1000	1000
842	市区	10kV 中大 1#站 T3	10	1000	800	800
843	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T3*	10	800	640	640
844	市区	10kV 杨木桥站 T2	10	1000	800	800
845	市区	10kV 杨木桥站 T3	10	1000	800	800
846	市区	10kV 杨木桥站 T1	10	1000	800	800
847	市区	PMS_龙翔网吧配变（TTU）	10	200	160	160
848	市区	PMS_安全基站配变	10	200	160	160
849	市区	PMS_五河单四二配变	10	80	64	64
850	市区	PMS_五河单四三配变	10	80	64	64
851	市区	PMS_五河单四四配变	10	80	64	64
852	市区	PMS_五河单四五配变	10	80	64	64
853	市区	PMS_五河单四六配变	10	80	64	64
854	市区	五河单四七配变	10	80	64	64
855	市区	PMS_阳光 6#站 T1	10	800	640	640
856	市区	PMS_阳光 7#站 T1	10	800	640	640
857	市区	PMS_阳光 8#站 T1	10	1000	800	800
858	市区	10kV 尤渡苑 3＃站 T1	10	630	504	504
859	市区	10kV 尤渡苑 3＃站 T2	10	630	504	504
860	市区	10kV 尤渡苑 4＃站 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
861	市区	10kV 尤渡苑 4＃站 T2	10	630	504	504
862	市区	10kV 工运 1#站 T1	10	1000	800	800
863	市区	10kV 工运 1#站 T2	10	1000	800	800
864	市区	10kV 嘉禾 2#站 T3	10	1000	800	800
865	市区	PMS_阳光 9#站 T1	10	800	640	640
866	市区	10kV 范古 1#站 T4	10	1000	800	800
867	市区	PMS_五河新村箱变 T1	10	630	504	504
868	市区	PMS_五河壹二配变	10	400	320	320
869	市区	PMS_尚城 1＃站 T1	10	1000	800	800
870	市区	PMS_二泉东园站 T1*	10	1250	1000	1000
871	市区	10kV 塔影苑站 T1	10	630	504	504
872	市区	PMS_五星#7 站 T4	10	1000	800	800
873	市区	10kV 摩天站 T4	10	1250	1000	1000
874	市区	宋巷配变（融合终端）	10	200	160	160
875	市区	10kV 镇巷站 T1	10	1000	800	800
876	市区	10kV 镇巷站 T2	10	1000	800	800
877	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T1	10	800	640	640
878	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T2	10	800	640	640
879	市区	阳光 6#站 T2	10	800	640	640
880	市区	阳光 7#站 T2	10	800	640	640
881	市区	阳光 8#站 T2	10	1000	800	800
882	市区	阳光 9#站 T2	10	800	640	640
883	市区	PMS_蠡灯配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
884	市区	PMS_金阳大厦站 T2	10	400	320	320
885	市区	PMS_五河桥二配变（TTU）	10	200	160	160
886	市区	江阴物管配变（融合终端）	10	400	320	320
887	市区	10kV 博苑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
888	市区	10kV 博苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
889	市区	花园弄一配变（融合终端）	10	400	320	320
890	市区	前宋巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
891	市区	庄基浜甲配变	10	400	320	320
892	市区	10kV 金海苑站 T3	10	1000	800	800
893	市区	10kV 金海苑站 T1	10	1000	800	800
894	市区	10kV 金海苑站 T2	10	1000	800	800
895	市区	10kV 瑞景 1＃站 T1	10	800	640	640
896	市区	阳光 3#站 T2	10	1250	1000	1000
897	市区	PMS_江南大厦（宝锡大厦）T1	10	1000	800	800
898	市区	PMS_宁海里七配变	10	200	160	160
899	市区	PMS_沁园一期 2#箱变 T1	10	630	504	504
900	市区	PMS_尚城 1＃站 T4	10	1000	800	800
901	市区	10kV 尚城 2#站 T3	10	1000	800	800
902	市区	PMS_宁海里箱变 T1	10	630	504	504
903	市区	PMS_10kV 华侨城站 T2	10	630	504	504
904	市区	10kV 二泉 1 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
905	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T2	10	630	504	504
906	市区	庄前村配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
907	市区	10kV 紫金门 1#站 T2	10	1250	1000	1000
908	市区	10kV 紫金门 2#站 T2	10	1250	1000	1000
909	市区	阳光 2#站 T2*	10	1000	800	800
910	市区	红星 1#站 T2	10	800	640	640
911	市区	PMS_鑫茂苑站 T2	10	1000	800	800
912	市区	10kV 阳光 1#站 T3	10	1250	1000	1000
913	市区	阳光二期 2#站 T4	10	1000	800	800
914	市区	10kV 阳光 1#站 T1	10	1250	1000	1000
915	市区	阳光二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
916	市区	PMS_阳光二期 4#站 T1	10	1250	1000	1000
917	市区	PMS_金门灯	10	200	160	160
918	市区	10kV 道长巷站 T3	10	1000	800	800
919	市区	PMS_映山河 2#站 T4	10	1000	800	800
920	市区	PMS_槐古南站 T1	10	1000	800	800
921	市区	PMS_范古 3#站 T2 630	10	630	504	504
922	市区	10kV 范古 4＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
923	市区	10kV 汇利站 T1	10	630	504	504
924	市区	PMS_10kV 二泉 2 号站 T3	10	1000	800	800
925	市区	10kV 二泉 3 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
926	市区	10kV 合成站 T2	10	630	504	504
927	市区	合成 2#站 T2*	10	1000	800	800
928	市区	PMS_棉花巷站 T2	10	1250	1000	1000
929	市区	10kV 道长巷站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
930	市区	三周东配变（融合终端）	10	200	160	160
931	市区	PMS_五星 6#站 T1	10	1000	800	800
932	市区	PMS_五星 6#站 T2	10	1000	800	800
933	市区	PMS_五星 6#站 T3	10	1000	800	800
934	市区	PMS_五星 9#站 T1	10	1000	800	800
935	市区	PMS_五星 9#站 T3	10	1000	800	800
936	市区	PMS_五星 9#站 T2	10	1000	800	800
937	市区	PMS_五星 10 号站 T1	10	1000	800	800
938	市区	PMS_五星 10 号站 T2	10	1000	800	800
939	市区	PMS_五星 10 号站 T3	10	1000	800	800
940	市区	阳光二期 4#站 T4	10	1250	1000	1000
941	市区	PMS_银辉站 2#	10	800	640	640
942	市区	PMS_银仁站 T1	10	1000	800	800
943	市区	10kV 中大 3#站 T3	10	1000	800	800
944	市区	10kV 五星 17#站 T1	10	1000	800	800
945	市区	PMS_中大 2＃站 T1	10	1000	800	800
946	市区	新世纪 4#站 T2	10	1250	1000	1000
947	市区	PMS_工运 2#站 T2	10	1000	800	800
948	市区	太湖新城站 T2	10	1250	1000	1000
949	市区	10kV 兴江站 T1	10	1000	800	800
950	市区	10kV 兴江站 T2	10	1000	800	800
951	市区	10kV 兴江站 T3	10	1000	800	800
952	市区	PMS_五星 11#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
953	市区	10kV 尚城 2#站 T1	10	1000	800	800
954	市区	PMS_五星 11#站 T2	10	1000	800	800
955	市区	PMS_优族联盟站 T2	10	1000	800	800
956	市区	PMS_优族联盟站 T4	10	1000	800	800
957	市区	PMS_10kV 自治路配电所 T2	10	800	640	640
958	市区	PMS_映山河小区配电所 T2	10	1000	800	800
959	市区	PMS_御墅 1＃站 T2	10	800	640	640
960	市区	PMS_御墅 1＃站 T1	10	800	640	640
961	市区	PMS_御墅 1＃站 T3	10	800	640	640
962	市区	10kV 无锡监狱站 T1	10	630	504	504
963	市区	10kV 黄金站 T1	10	1000	800	800
964	市区	10kV 黄金站 T2	10	1000	800	800
965	市区	10kV 黄金站 T3	10	1000	800	800
966	市区	PMS_周堂里甲配变	10	400	320	320
967	市区	PMS_槐古三配变	10	400	320	320
968	市区	PMS_沁园一期 3#箱变 T1	10	400	320	320
969	市区	10kV 沁园一期 4#箱变 T1	10	400	320	320
970	市区	PMS_沁园一期 5#箱变 T1	10	630	504	504
971	市区	PMS_沁园一期 6#箱变 T1	10	400	320	320
972	市区	PMS_沁园一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
973	市区	PMS_沁园一期 8#箱变 T1	10	400	320	320
974	市区	PMS_沁园一期 9#箱变 T1	10	400	320	320
975	市区	10kV 沁园一期 10#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
976	市区	PMS_沁园一期 11#箱变 T1	10	630	504	504
977	市区	PMS_沁园一期 12#箱变 T1	10	400	320	320
978	市区	PMS_沁园一期 13#箱变 T1	10	630	504	504
979	市区	PMS_沁园一期 14#箱变 T1	10	315	252	252
980	市区	PMS_沁园一期 15#箱变 T1	10	400	320	320
981	市区	PMS_沁园一期 16#箱变 T1	10	400	320	320
982	市区	PMS_沁园一期 17#箱变 T1	10	630	504	504
983	市区	PMS_沁园一期 18#箱变 T1	10	400	320	320
984	市区	PMS_沁园一期 19#箱变 T1	10	630	504	504
985	市区	陆巷四配变	10	400	320	320
986	市区	PMS_大朱巷丁配变	10	400	320	320
987	市区	PMS_五姓巷配电所 T2	10	1000	800	800
988	市区	PMS_芦庄 2#站 T1	10	1250	1000	1000
989	市区	上庄浜一配变(TTU)	10	200	160	160
990	市区	PMS_上庄浜二配变(TTU)	10	200	160	160
991	市区	新联花园配变（融合终端）	10	200	160	160
992	市区	PMS_上庄浜三配变(TTU)	10	200	160	160
993	市区	PMS_上庄浜四配变(TTU)	10	200	160	160
994	市区	许湾里三配变（融合终端）	10	400	320	320
995	市区	许湾里二配变（融合终端）	10	400	320	320
996	市区	PMS_兰苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
997	市区	PMS_瑞希苑站 T1	10	1000	800	800
998	市区	PMS_芦庄 7#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
999	市区	PMS_新苏六配变（TTU）	10	400	320	320
1000	市区	PMS_新苏五配变（TTU）	10	200	160	160
1001	市区	PMS_新苏四配变（TTU）	10	400	320	320
1002	市区	PMS_新苏旁配变（TTU）	10	200	160	160
1003	市区	PMS_新苏二配变（TTU）	10	400	320	320
1004	市区	PMS_新苏一配变（TTU）	10	200	160	160
1005	市区	PMS_善泥坝乙配变（TTU）	10	200	160	160
1006	市区	PMS_建材舍二配变（TTU）	10	400	320	320
1007	市区	PMS_中南中配变（TTU）	10	200	160	160
1008	市区	PMS_中销舍配变（TTU）	10	200	160	160
1009	市区	初中舍配变（融合终端）	10	200	160	160
1010	市区	永安市配变（融合终端）	10	400	320	320
1011	市区	中花苑三配变（融合终端）	10	400	320	320
1012	市区	中花苑一配变（融合终端）	10	400	320	320
1013	市区	五星场配变（融合终端）	10	200	160	160
1014	市区	肖巷配变（融合终端）	10	200	160	160
1015	市区	清扬路配变（融合终端）	10	200	160	160
1016	市区	PMS_青石路 5＃箱变 T1	10	630	504	504
1017	市区	PMS_青石路 2＃箱变 T1	10	630	504	504
1018	市区	PMS_五星 C 块 3#站 T2	10	1250	1000	1000
1019	市区	水秀小学配变（融合终端）	10	400	320	320
1020	市区	PMS_金匮苑#2 站 T2	10	1250	1000	1000
1021	市区	PMS_新巷五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1022	市区	庙湾配变（融合终端）	10	400	313	313
1023	市区	PMS_顾桥泵配变	10	315	252	252
1024	市区	荷叶村一配变（融合终端）	10	400	320	320
1025	市区	荷叶村二配变（融合终端）	10	400	320	320
1026	市区	荷叶村（中）（融合终端）	10	400	320	320
1027	市区	荷叶村三配变（融合终端）	10	200	160	160
1028	市区	复兴路甲配变	10	400	320	320
1029	市区	PMS_小尖泵配变	10	400	320	320
1030	市区	管巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
1031	市区	PMS_市北高中配变（TTU）	10	200	160	160
1032	市区	新巷七配变（TTU）	10	400	320	320
1033	市区	PMS_青石路配变	10	400	320	320
1034	市区	复兴巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1035	市区	10kV 惠农 4#箱变 T1	10	400	320	320
1036	市区	10kV 沈果 2#箱变 T1	10	630	504	504
1037	市区	沈果 1#箱变 T1	10	500	400	400
1038	市区	PMS_石化环网箱变 T1	10	630	504	504
1039	市区	惠农 1#箱变 T1	10	400	320	320
1040	市区	PMS_房产箱变 T1	10	500	400	400
1041	市区	高车头配变（融合终端）	10	400	320	320
1042	市区	PMS_社福院配变（TTU）	10	400	320	320
1043	市区	PMS_广益村配变（TTU）	10	400	320	320
1044	市区	PMS_广益七配变 （TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1045	市区	丰三八配变（融合终端）	10	315	252	252
1046	市区	动力家舍配变（融合终端）	10	200	160	160
1047	市区	PMS_陆巷贰村配变	10	315	252	252
1048	市区	秀菜配变（融合终端）	10	400	320	320
1049	市区	稻香超市配变（融合终端）	10	400	320	320
1050	市区	水秀三一配变（融合终端）	10	400	320	320
1051	市区	水秀三二配变（融合终端）	10	200	160	160
1052	市区	北桥新村配变（融合终端）	10	200	160	160
1053	市区	PMS_槐古桥配变	10	400	320	320
1054	市区	PMS_大会堂箱变 T1	10	500	400	400
1055	市区	PMS_广益六配变（TTU）	10	400	320	320
1056	市区	广益五配变（TTU）	10	400	320	320
1057	市区	PMS_广益四配变（TTU）	10	400	320	320
1058	市区	PMS_广益三配变 （TTU）	10	400	320	320
1059	市区	PMS_广益一配变（TTU）	10	400	320	320
1060	市区	PMS_广益二配变（TTU）	10	400	320	320
1061	市区	丁村医配变（融合终端）	10	400	320	320
1062	市区	施巷乙配变（融合终端）	10	200	160	160
1063	市区	PMS_槐古二二配变	10	400	320	320
1064	市区	上马叁十一配变（融合终端）	10	200	160	160
1065	市区	姚巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
1066	市区	月秀 2 号站 T3	10	1000	800	800
1067	市区	10kV 月秀 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1068	市区	月秀 2 号站 T1	10	1000	800	800
1069	市区	月秀 1 号站 T3	10	1000	800	800
1070	市区	野岸排涝泵（融合终端）	10	200	160	160
1071	市区	PMS_星晟 1#站 T1	10	1000	800	800
1072	市区	PMS_蚊香厂配变	10	400	320	320
1073	市区	杨巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
1074	市区	盛南配变（融合终端）	10	400	320	320
1075	市区	PMS_月秀 1 号站 T2	10	1000	800	800
1076	市区	PMS_月秀 3 号站 T3	10	1000	800	800
1077	市区	月秀 3 号站 T2	10	1000	800	800
1078	市区	月秀 3 号站 T1	10	1000	800	800
1079	市区	通江电信配变（融合终端）	10	400	256	256
1080	市区	PMS_火炬 1#箱变 T1	10	400	320	320
1081	市区	中恒汽配配变（融合终端）	10	400	320	320
1082	市区	鑫成新村二配变（融合终端）	10	400	320	320
1083	市区	教会配变（融合终端）	10	400	320	320
1084	市区	八中基建配变（融合终端）	10	400	320	320
1085	市区	PMS_10kV 阅山 2#站 T2*	10	1250	1000	1000
1086	市区	PMS_联桃园二配变（TTU）	10	400	320	320
1087	市区	芦村新村配变（融合终端）	10	400	320	320
1088	市区	PMS_芦配配变（TTU）	10	200	160	160
1089	市区	PMS_西金路灯配变（TTU）	10	200	160	160
1090	市区	PMS_河埒农场配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1091	市区	郑巷新村配变（融合终端）	10	400	320	320
1092	市区	10kV 南桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
1093	市区	诸家桥丙配变（融合终端）	10	400	320	320
1094	市区	一里街四配变（融合终端）	10	200	160	160
1095	市区	杨木桥中配变（融合终端）	10	400	320	320
1096	市区	杨木桥巷配变（融合终端）	10	200	160	160
1097	市区	杨木桥六配变（融合终端）	10	200	160	160
1098	市区	杨木桥西配变（融合终端）	10	200	160	160
1099	市区	杨木桥新配变（融合终端）	10	400	320	320
1100	市区	五河北配变（融合终端）	10	200	160	160
1101	市区	杨木桥新三配变（融合终端）	10	400	320	320
1102	市区	杨木新四配变（融合终端）	10	400	320	320
1103	市区	PMS_崇宁路三配变	10	400	320	320
1104	市区	一里街一配变（融合终端）	10	400	320	320
1105	市区	PMS_山水湖滨 2#站 T2	10	1000	800	800
1106	市区	PMS_嘉锡大厦站 T1	10	1250	1000	1000
1107	市区	PMS_菜场十五	10	400	320	320
1108	市区	PMS_新村十四	10	400	320	320
1109	市区	丁巷二己配变（融合终端）	10	200	160	160
1110	市区	明水里（融合终端）	10	400	320	320
1111	市区	丁巷二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1112	市区	丁巷二甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1113	市区	新桥东配变（融合终端）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1114	市区	庄工业配变（融合终端）	10	400	320	320
1115	市区	10kV 军医院站 T1	10	630	504	504
1116	市区	半寺西配变（融合终端）	10	400	320	320
1117	市区	南洋滩（融合终端）	10	200	160	160
1118	市区	电化北（融合终端）	10	200	160	160
1119	市区	PMS_沿河五配变	10	400	320	320
1120	市区	PMS_玉泉新村	10	400	320	320
1121	市区	PMS_长庆 3#箱变	10	400	320	320
1122	市区	PMS_陈家单 2	10	50	40	40
1123	市区	PMS_勤丰村	10	400	320	320
1124	市区	野花园甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1125	市区	野花园二配变（融合终端）	10	400	320	320
1126	市区	县三招配变（融合终端）	10	200	160	160
1127	市区	江南花园六配变（融合终端）	10	200	160	160
1128	市区	江南花园五配变（融合终端）	10	200	160	160
1129	市区	清扬泵配变（融合终端）	10	200	160	160
1130	市区	和平二配变	10	400	320	320
1131	市区	书院弄三配变	10	400	320	320
1132	市区	江南花园四配变（融合终端）	10	200	160	160
1133	市区	江南花园一配变（融合终端）	10	200	160	160
1134	市区	江南花园二配变（融合终端）	10	200	160	160
1135	市区	江南花园三配变（融合终端）	10	200	160	160
1136	市区	丰一乙配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1137	市区	PMS_接官亭配变	10	400	320	320
1138	市区	惠盛路甲配变（融合终端）	10	200	160	160
1139	市区	丰一丙配变（融合终端）	10	400	320	320
1140	市区	丰二丙配变（融合终端）	10	400	320	320
1141	市区	质量监督配变（融合终端）	10	200	160	160
1142	市区	瑞二甲配变（融合终端）	10	200	160	160
1143	市区	马夹里配变（融合终端）	10	400	320	320
1144	市区	庄甲里配变（融合终端）	10	400	320	320
1145	市区	PMS_普济桥配变	10	400	320	320
1146	市区	瑞二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1147	市区	瑞二戊配变（融合终端）	10	400	320	320
1148	市区	县种舍配变（融合终端）	10	400	320	320
1149	市区	瑞陈贰一配变（融合终端）	10	400	320	320
1150	市区	瑞陈壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
1151	市区	瑞陈壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
1152	市区	瑞陈贰二配变（融合终端）	10	400	320	320
1153	市区	PMS_10kV 广丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
1154	市区	PMS_东城风景 1#	10	1000	800	800
1155	市区	PMS_商业贸配变	10	400	320	320
1156	市区	凤翔南配变（融合终端）	10	200	160	160
1157	市区	黄巷集甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1158	市区	黄巷东二配变（融合终端）	10	400	320	320
1159	市区	PMS_薛湾里二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1160	市区	PMS_黄石桥配变	10	400	320	320
1161	市区	中南东配变	10	400	320	320
1162	市区	中三一配变	10	400	320	320
1163	市区	中三二配变	10	400	320	320
1164	市区	中三三配变	10	200	160	160
1165	市区	中三四配变	10	400	320	320
1166	市区	PMS_巡桥配变	10	400	320	320
1167	市区	PMS_薛湾里一配变	10	200	160	160
1168	市区	污水泵站二配变（融合终端）	10	400	320	320
1169	市区	路灯处配变（融合终端）	10	200	160	160
1170	市区	PMS_住友苑 1＃箱变 T1	10	630	504	504
1171	市区	PMS_住友苑 2＃箱变 T1	10	400	320	320
1172	市区	PMS_住友苑 3＃箱变 T1	10	630	504	504
1173	市区	PMS_住友苑 4＃箱变 T1	10	630	504	504
1174	市区	孙蒋十配变（融合终端）	10	400	320	320
1175	市区	PMS_中三十一配变	10	400	320	320
1176	市区	PMS_中三十配变	10	200	160	160
1177	市区	中三九配变	10	400	320	320
1178	市区	PMS_中三五配变	10	400	320	320
1179	市区	PMS_中三六配变	10	200	160	160
1180	市区	百花苑一配变（TTU）	10	200	160	160
1181	市区	百花苑三配变（TTU）	10	400	320	320
1182	市区	百花苑二配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1183	市区	PMS_水墨头乙配变（TTU）	10	400	320	320
1184	市区	PMS_水墨头三配变（TTU）	10	400	320	320
1185	市区	PMS_水墨头二配变（TTU）	10	200	160	160
1186	市区	水墨头北配变（TTU）	10	400	320	320
1187	市区	PMS_中三七配变	10	200	160	160
1188	市区	PMS_中三八配变	10	400	320	320
1189	市区	中联二配变	10	400	320	320
1190	市区	中联四配变	10	400	320	320
1191	市区	中联三配变	10	400	320	320
1192	市区	中联五配变	10	400	320	320
1193	市区	PMS_中联七配变	10	200	160	160
1194	市区	PMS_中联六配变	10	200	160	160
1195	市区	中联十配变	10	400	320	320
1196	市区	中联九配变	10	400	320	320
1197	市区	PMS_南沁二配变（TTU）	10	400	320	320
1198	市区	南长环卫配变（TTU）	10	400	320	320
1199	市区	锦明七配变（融合终端）	10	400	320	320
1200	市区	锦明四配变（TTU）	10	400	320	320
1201	市区	PMS_九里基二配变（TTU）	10	400	320	320
1202	市区	PMS_远东动画配变（TTU）	10	400	320	320
1203	市区	小桥头乙配变（融合终端）	10	200	160	160
1204	市区	金盛苑一配变（融合终端）	10	200	160	160
1205	市区	PMS_孙蒋三配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1206	市区	孙蒋二配变（融合终端）	10	400	320	320
1207	市区	孙蒋浜一配变（融合终端）	10	400	320	320
1208	市区	孙蒋浜二配变（融合终端）	10	200	160	160
1209	市区	孙蒋浜三配变（融合终端）	10	400	320	320
1210	市区	孙蒋集贸配变（融合终端）	10	200	160	160
1211	市区	孙蒋水产配变（融合终端）	10	400	320	320
1212	市区	PMS_孙蒋四配变（TTU）	10	315	252	252
1213	市区	孙蒋五配变（融合终端）	10	400	320	320
1214	市区	中联十一配变	10	400	320	320
1215	市区	中联十二配变	10	400	320	320
1216	市区	中联十三配变	10	400	320	320
1217	市区	PMS_中联二八配变	10	200	160	160
1218	市区	PMS_中联二七配变	10	400	320	320
1219	市区	中联二五配变	10	400	320	320
1220	市区	PMS_中联二六配变	10	200	160	160
1221	市区	PMS_中联二四配变	10	200	160	160
1222	市区	中联二三配变	10	400	320	320
1223	市区	PMS_中联二二配变	10	400	320	320
1224	市区	中联十四配变	10	400	320	320
1225	市区	中联十五配变	10	400	320	320
1226	市区	中联十八配变	10	400	320	320
1227	市区	永乐配变（融合终端）	10	400	320	320
1228	市区	PMS_清邵路配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1229	市区	槐谢一配变（融合终端）	10	200	160	160
1230	市区	PMS_利港电配变	10	200	160	160
1231	市区	PMS_建业路甲配变（TTU）	10	400	320	320
1232	市区	PMS_党校配变（TTU）	10	200	160	160
1233	市区	住友家甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1234	市区	住友家乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1235	市区	孙蒋六配变（融合终端）	10	400	320	320
1236	市区	PMS_孙菜场一配变（TTU）	10	200	160	160
1237	市区	PMS_孙菜场二配变（TTU）	10	200	160	160
1238	市区	PMS_孙蒋八配变（TTU）	10	200	160	160
1239	市区	PMS_整治配变（TTU）	10	200	160	160
1240	市区	中联十七配变	10	400	320	320
1241	市区	PMS_中联十九配变	10	200	160	160
1242	市区	中联二十一配变	10	200	160	160
1243	市区	锡沪弄配变（融合终端）	10	400	277	277
1244	市区	扬名乡配变（融合终端）	10	400	320	320
1245	市区	沁花园一配变（融合终端）	10	400	320	320
1246	市区	PMS_建业路乙配变（TTU）	10	400	320	320
1247	市区	PMS_建业路丁配变（TTU）	10	400	320	320
1248	市区	PMS_建业路丙配变（TTU）	10	200	160	160
1249	市区	修理厂配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
1250	市区	PMS_维也纳站 T2	10	800	640	640
1251	市区	PMS_大成浜配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1252	市区	孙蒋九配变（融合终端）	10	315	252	252
1253	市区	PMS_10kV 吉品花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
1254	市区	PMS_10kV 吉品花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1255	市区	PMS_金宇苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
1256	市区	PMS_金宇苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
1257	市区	PMS_金宇苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
1258	市区	PMS_嘉德站 T1	10	1000	800	800
1259	市区	雷壹丙配变（融合终端）	10	400	320	320
1260	市区	小桥头四配变（融合终端）	10	400	320	320
1261	市区	小桥头丁配变	10	200	160	160
1262	市区	小桥头丙配变（融合终端）	10	200	160	160
1263	市区	金城二四配变	10	400	320	320
1264	市区	金城二五配变	10	400	320	320
1265	市区	中南十四配变	10	400	320	320
1266	市区	中南十五配变	10	400	320	320
1267	市区	中南十六配变	10	400	320	320
1268	市区	杨村委配变（融合终端）	10	400	320	320
1269	市区	杨木桥北配变（融合终端）	10	200	160	160
1270	市区	PMS_10KV 锡星 1#箱变 T1	10	400	320	320
1271	市区	水利照配变（融合终端）	10	200	160	160
1272	市区	PMS_柏庄八配变	10	200	160	160
1273	市区	荷叶八配变（融合终端）	10	400	320	320
1274	市区	荷叶九配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1275	市区	荷叶十配变（融合终端）	10	400	320	320
1276	市区	PMS_广南桥配变	10	200	160	160
1277	市区	计算器配变	10	200	160	160
1278	市区	PMS_桥东甲配变	10	400	320	320
1279	市区	PMS_尤河西配变	10	400	320	320
1280	市区	PMS_尤桥北配变	10	400	320	320
1281	市区	PMS_上三村乙配变	10	400	320	320
1282	市区	荷叶一配变（融合终端）	10	400	320	320
1283	市区	清名桥配变（融合终端）	10	200	160	160
1284	市区	PMS_民单十配变	10	200	160	160
1285	市区	运东口配变（融合终端）	10	400	320	320
1286	市区	五里芮二配变（融合终端）	10	400	320	320
1287	市区	PMS_荷叶二配变（TTU）	10	400	320	320
1288	市区	荷安配变（融合终端）	10	200	160	160
1289	市区	荷叶三配变（融合终端）	10	400	320	320
1290	市区	荷叶四配变（融合终端）	10	200	160	160
1291	市区	孙蒋乔巷配变（融合终端）	10	200	160	160
1292	市区	孙蒋李巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1293	市区	荷叶七配变（融合终端）	10	315	252	252
1294	市区	荷叶十一配变（融合终端）	10	400	320	320
1295	市区	PMS_德源站 T1	10	1000	800	800
1296	市区	PMS_开源 1#箱变 T1	10	630	504	504
1297	市区	PMS_广益供电配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1298	市区	PMS_10kV 康馨苑站 T2	10	1000	800	800
1299	市区	PMS_健康路甲配变（TTU）	10	400	320	320
1300	市区	PMS_康馨配变（TTU）	10	400	320	320
1301	市区	PMS_建筑甲配变（TTU）	10	400	320	320
1302	市区	PMS_建筑乙配变（TTU）	10	400	320	320
1303	市区	玩具厂配变（融合终端）	10	400	320	320
1304	市区	PMS_运河邨配变（TTU）	10	400	320	320
1305	市区	PMS_运河新村配变（TTU）	10	400	320	320
1306	市区	PMS_木栖 3#箱变 T1	10	400	320	320
1307	市区	PMS_木栖站 T1	10	1000	800	800
1308	市区	10kV 金鼎站 T2	10	1000	800	800
1309	市区	荣家头乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1310	市区	PMS_锡山区丙配变	10	400	320	320
1311	市区	PMS_锡山区乙配变	10	400	320	320
1312	市区	PMS_前村后巷配变（TTU）	10	400	320	320
1313	市区	PMS_锡惠里站 T2*	10	500	400	400
1314	市区	五爱配变（融合终端）	10	400	320	320
1315	市区	西康路配变（融合终端）	10	400	320	320
1316	市区	凤翔科技配变（融合终端）	10	200	160	160
1317	市区	徐象巷东配变（融合终端）	10	400	320	320
1318	市区	水沟头配变（融合终端）	10	400	320	320
1319	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T2	10	800	640	640
1320	市区	PMS_大绛 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1321	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T2	10	800	640	640
1322	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T4	10	800	640	640
1323	市区	10kV 任巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
1324	市区	10kV 北庄 9#箱变 T1	10	630	504	504
1325	市区	PMS_崇安寺站 1#	10	800	640	640
1326	市区	10kV 鱼腥巷站 T2	10	1250	1000	1000
1327	市区	PMS_阳光 3#站 T1	10	1250	1000	1000
1328	市区	惠龙甲五配变（融合终端）	10	400	320	320
1329	市区	太极舍配变	10	200	160	160
1330	市区	新民路甲配变（融合终端）	10	200	160	160
1331	市区	新民路配变（融合终端）	10	200	160	160
1332	市区	PMS_炒米浜配变	10	400	320	320
1333	市区	PMS_炒米浜甲配变（TTU）	10	400	320	320
1334	市区	陶沙巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1335	市区	文化宫备配变	10	200	160	160
1336	市区	PMS_医药站配变（TTU）	10	200	160	160
1337	市区	南巷上二配变（融合终端）	10	400	320	320
1338	市区	华新里配变（融合终端）	10	400	320	320
1339	市区	PMS_南洋花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
1340	市区	PMS_南洋花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
1341	市区	长城配变（融合终端）	10	315	252	252
1342	市区	万德福配变（融合终端）	10	400	320	320
1343	市区	PMS_温巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1344	市区	PMS_五里 1 号站 T2	10	1000	800	800
1345	市区	PMS_五里 1 号站 T1	10	1000	800	800
1346	市区	尤巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
1347	市区	10kV 水榭天成 3#站 T2	10	800	640	640
1348	市区	PMS_路西站 T2	10	800	640	640
1349	市区	10KV 金科 7#站 T2	10	800	640	640
1350	市区	20kV 金域 12#站 T1	20	800	640	640
1351	市区	10kV 九里雅园 7#站 T3	10	800	640	640
1352	市区	10kV 邱巷 17#箱变 T1	10	630	504	504
1353	市区	南阳新村二配变（融合终端）	10	200	160	160
1354	市区	PMS_南阳新村配变（TTU）	10	400	320	320
1355	市区	PMS_人大线 1#箱变 T1	10	400	320	320
1356	市区	大会堂 2#箱变 T1	10	400	320	320
1357	市区	10kV 保利广场 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1358	市区	10kV 泰翔站 T2	10	1000	800	800
1359	市区	PMS_黄泥绛箱变 T1	10	630	504	504
1360	市区	PMS_永德站 T1	10	800	640	640
1361	市区	PMS_家乐 1 号站 T1	10	1000	800	800
1362	市区	田禾浜配变（融合终端）	10	400	320	320
1363	市区	吴桥西配变（融合终端）	10	200	160	160
1364	市区	航道站泵配变（融合终端）	10	400	320	320
1365	市区	扬名一配变（融合终端）	10	400	320	320
1366	市区	扬名二配变(融合终端)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1367	市区	扬名三配变（TTU）	10	400	320	320
1368	市区	扬名四配变（融合终端）	10	200	160	160
1369	市区	扬名五配变（融合终端）	10	400	320	320
1370	市区	PMS_前盛里配变（TTU）	10	400	320	320
1371	市区	PMS_北人武配变（TTU）	10	400	320	320
1372	市区	红星朱巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1373	市区	姚巷浜泵配变（融合终端）	10	400	320	320
1374	市区	PMS_会龙埚配变（TTU）	10	400	320	320
1375	市区	PMS_扬名一六变	10	200	160	160
1376	市区	PMS_会龙姚巷配变（TTU）	10	400	320	320
1377	市区	PMS_新江南 1#箱变 T1	10	630	504	504
1378	市区	桥头巷配变（TTU）	10	400	320	320
1379	市区	PMS_五里 2 号站 T1	10	1000	800	800
1380	市区	PMS_湖光三配变（TTU）	10	400	320	320
1381	市区	姚巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1382	市区	PMS_惠钱弄配变	10	200	160	160
1383	市区	李家底配变（融合终端）	10	400	320	320
1384	市区	听松坊二配变	10	400	320	320
1385	市区	PMS_华通一配变	10	400	320	320
1386	市区	华通二配变（融合终端）	10	400	320	320
1387	市区	惠畅里一配变（融合终端）	10	200	160	160
1388	市区	PMS_惠畅里二配变	10	200	160	160
1389	市区	10kV 客运 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1390	市区	10kV 拱北 1#箱变 T1	10	630	504	504
1391	市区	PMS_牛弄配变（TTU）	10	400	320	320
1392	市区	10kV 亭子桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
1393	市区	10kV 融禾 10#站 T4	10	800	640	640
1394	市区	PMS_东方云顶站 3#	10	1000	800	800
1395	市区	PMS_大娄巷箱变 800KVA	10	630	504	504
1396	市区	PMS_文渊坊 1#箱变 T1	10	630	504	504
1397	市区	PMS_文渊坊 2#箱变 T1	10	630	504	504
1398	市区	PMS_文渊坊 3#箱变 T1	10	630	504	504
1399	市区	PMS_石皮巷箱变 T1	10	630	504	504
1400	市区	扬名六配变（TTU）	10	400	320	320
1401	市区	扬名八配变（融合终端）	10	200	160	160
1402	市区	唐周巷 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1403	市区	唐周巷 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1404	市区	PMS_唐周巷 4#站 T4	10	1250	1000	1000
1405	市区	唐周巷 5#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
1406	市区	PMS_唐周巷 6#站 T1	10	1000	800	800
1407	市区	10kV 唐周巷 7#站 T1	10	1250	1000	1000
1408	市区	10kV 唐周巷 10#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
1409	市区	PMS_10kV 永丰站 T1	10	800	640	640
1410	市区	10kV 扬北站 T1	10	630	504	504
1411	市区	PMS_扬北 5#箱变 T1	10	400	320	320
1412	市区	惠龙甲三配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1413	市区	PMS_南基站配变（TTU）	10	200	160	160
1414	市区	PMS_刘潭壹二配变（TTU）	10	400	320	320
1415	市区	PMS_刘潭二五配变（TTU）	10	200	160	160
1416	市区	PMS_10kV 北创 6#站 T2	10	800	640	640
1417	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T3	10	800	640	640
1418	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
1419	市区	10kV 震泽 2#箱变 T1	10	630	504	504
1420	市区	10kV 邱巷 27#箱变 T1	10	630	504	504
1421	市区	丁巷二丁配变（融合终端）	10	400	320	320
1422	市区	10kV 邱巷 37#箱变 T1	10	630	504	504
1423	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T2	10	800	640	640
1424	市区	PMS_老轻院十三配变	10	400	320	320
1425	市区	PMS_老轻院九配变	10	400	320	320
1426	市区	邹巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
1427	市区	PMS_10kV 沁园 II1#箱变 T1	10	630	504	504
1428	市区	10kV 沁园 II4#箱变 T1	10	630	504	504
1429	市区	PMS_沁园 II 线 3 号箱变 T1	10	630	504	504
1430	市区	PMS_沁园 II 线 2 号箱变 T1	10	630	504	504
1431	市区	东塘巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
1432	市区	东塘巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
1433	市区	PMS_沁园三配变（TTU）	10	400	320	320
1434	市区	PMS_民单二十配变	10	400	320	320
1435	市区	后芮二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1436	市区	振新路配变（融合终端）	10	400	320	320
1437	市区	文隆配变（融合终端）	10	400	320	320
1438	市区	姚浜甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1439	市区	一零一家舍配变	10	400	320	320
1440	市区	PMS_一零一家舍甲配变	10	200	160	160
1441	市区	五里 2#箱变 T1	10	630	504	504
1442	市区	10kV 东岭 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1443	市区	10kV 震泽 12#箱变 T1	10	630	504	504
1444	市区	10kV 江花 2#站 T2	10	800	640	640
1445	市区	10kV 彩乐居 7#站 T4	10	800	640	640
1446	市区	10kV 鲍巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
1447	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T2	10	800	640	640
1448	市区	庄贰配变（融合终端）	10	400	320	320
1449	市区	庄壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
1450	市区	盛一一配变（TTU）	10	400	320	320
1451	市区	盛一二配变（融合终端）	10	200	160	160
1452	市区	盛一南配变（融合终端）	10	400	320	320
1453	市区	盛一三配变（TTU）	10	400	320	320
1454	市区	PMS_盛一四配变（TTU）	10	200	160	160
1455	市区	盛一五配变（TTU）	10	400	320	320
1456	市区	PMS_盛一甲配变（TTU）	10	400	320	320
1457	市区	PMS_盛一西配变（TTU）	10	315	252	252
1458	市区	PMS_盛一中配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1459	市区	PMS_盛一北配变（TTU）	10	400	320	320
1460	市区	盛岸村一配变（融合终端）	10	200	160	160
1461	市区	PMS_盛岸新村配变（TTU）	10	200	160	160
1462	市区	木栖新村配变（融合终端）	10	315	252	252
1463	市区	木栖厅三配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
1464	市区	PMS_木栖苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1465	市区	PMS_文艺大楼配变	10	200	160	160
1466	市区	木栖厅二配变（融合终端）	10	400	320	320
1467	市区	天乐园配变（融合终端）	10	400	320	320
1468	市区	PMS_一零一医舍配变	10	400	320	320
1469	市区	PMS_蓄水路配变	10	400	320	320
1470	市区	PMS_惠畅里四配变	10	200	160	160
1471	市区	PMS_惠畅里三配变	10	200	157	157
1472	市区	PMS_部队二配变	10	200	160	160
1473	市区	黄岸头中配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
1474	市区	潭捌一配变（融合终端）	10	400	320	320
1475	市区	潭捌二配变（融合终端）	10	400	320	320
1476	市区	潭玖配变（融合终端）	10	400	320	320
1477	市区	潭柒一配变（融合终端）	10	400	320	320
1478	市区	潭柒二配变（融合终端）	10	400	320	320
1479	市区	潭陆二配变（TTU）（融合终端）	10	400	320	320
1480	市区	龙船浜泵配变（融合终端）	10	400	320	320
1481	市区	潭伍二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1482	市区	外吊桥配变（融合终端）	10	400	320	320
1483	市区	潭肆一配变（融合终端）	10	315	252	252
1484	市区	10kV 天域华园 3#站 T4	10	800	640	640
1485	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T3	10	800	640	640
1486	市区	10kV 天卒 9#箱变 T1	10	630	504	504
1487	市区	10kV 水曲巷站 T1	10	800	640	640
1488	市区	PMS_南市巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
1489	市区	PMS_盛二十二配变（TTU）	10	400	320	320
1490	市区	PMS_盛岸农贸配变（TTU）	10	200	160	160
1491	市区	PMS_盛二三配变（TTU）	10	400	320	320
1492	市区	PMS_盛二四配变（TTU）	10	400	320	320
1493	市区	PMS_盛二十四配变（TTU）	10	315	252	252
1494	市区	PMS_盛二七配变（TTU）	10	200	160	160
1495	市区	PMS_盛二九配变（TTU）	10	200	160	160
1496	市区	惠峰路南配变（融合终端）	10	200	160	160
1497	市区	PMS_惠峰八配变（TTU）	10	200	160	160
1498	市区	PMS_惠峰九配变（TTU）	10	400	320	320
1499	市区	腐乳浜泵配变（融合终端）	10	400	320	320
1500	市区	船泊校配变（融合终端）	10	200	160	160
1501	市区	PMS_木栖苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
1502	市区	通扬一七配变（融合终端）	10	400	320	320
1503	市区	扬名一八配变（TTU）	10	400	320	320
1504	市区	扬名九配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1505	市区	PMS_扬名十配变（TTU）	10	200	160	160
1506	市区	扬名一二配变（融合终端）	10	400	320	320
1507	市区	通扬三配变（融合终端）	10	400	320	320
1508	市区	通扬四配变（融合终端）	10	400	320	320
1509	市区	PMS_南阳六配变（TTU）	10	400	320	320
1510	市区	PMS_南阳五配变（TTU）	10	400	320	320
1511	市区	高巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
1512	市区	PMS_翠云六配变（TTU）	10	200	160	160
1513	市区	永乐美配变（融合终端）	10	400	320	320
1514	市区	富巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
1515	市区	广路灯东配变（融合终端）	10	200	160	160
1516	市区	刘潭三一配变	10	80	64	64
1517	市区	PMS_刘潭单三三配变（TTU）	10	200	160	160
1518	市区	PMS_刘潭三四配变（TTU）	10	200	160	160
1519	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T3	10	800	640	640
1520	市区	10KV 金科 7#站 T3	10	800	640	640
1521	市区	10kV 富岸 1#箱变 T1	10	630	504	504
1522	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
1523	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T1	10	800	640	640
1524	市区	曹张七配变（融合终端）	10	400	320	320
1525	市区	扬名福利配变（融合终端）	10	400	320	320
1526	市区	勤学路配变（融合终端）	10	400	320	320
1527	市区	盛二十一配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1528	市区	惠峰五配变（TTU）	10	400	320	320
1529	市区	PMS_惠峰六配变（TTU）	10	200	160	160
1530	市区	PMS_惠峰七配变（TTU）	10	200	160	160
1531	市区	PMS_惠峰四配变（TTU）	10	200	160	160
1532	市区	PMS_惠峰三配变（TTU）	10	200	160	160
1533	市区	PMS_惠峰乙配变（TTU）	10	400	320	320
1534	市区	PMS_惠峰十配变（TTU）	10	200	160	160
1535	市区	惠峰十一配变（TTU）	10	400	320	320
1536	市区	PMS_惠峰丙配变	10	315	252	252
1537	市区	惠峰干休配变（融合终端）	10	200	160	160
1538	市区	PMS_上马墩四配变	10	400	320	320
1539	市区	PMS_盛三甲配变	10	400	320	320
1540	市区	PMS_鲍家桥乙配变	10	200	160	160
1541	市区	大庄村二配变（融合终端）	10	400	320	320
1542	市区	通扬一配变（融合终端）	10	400	320	320
1543	市区	通扬一二配变（融合终端）	10	400	320	320
1544	市区	北头巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1545	市区	PMS_扬名新村 1#箱变 T1	10	315	252	252
1546	市区	南阳二配变（融合终端）	10	400	320	320
1547	市区	二院家舍配变	10	400	320	320
1548	市区	PMS_建业路配变（TTU）	10	400	320	320
1549	市区	PMS_翠云乙配变（TTU）	10	400	320	320
1550	市区	PMS_交控配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1551	市区	邓湾里配变（TTU)	10	400	320	320
1552	市区	扬名翠云配变（TTU）	10	400	320	320
1553	市区	PMS_翠云丙配变（TTU）	10	400	320	320
1554	市区	翠云七配变（TTU）	10	400	320	320
1555	市区	PMS_翠云丁配变（TTU）	10	400	320	320
1556	市区	PMS_翠云甲配变（TTU）	10	400	320	320
1557	市区	PMS_水仙里甲配变	10	400	320	320
1558	市区	PMS_清严配变(TTU)	10	400	320	320
1559	市区	PMS_清扬十配变（TTU）	10	200	160	160
1560	市区	PMS_清扬九配变（TTU）	10	200	160	160
1561	市区	PMS_水仙里乙配变	10	400	320	320
1562	市区	PMS_清扬十一变（TTU）	10	200	160	160
1563	市区	PMS_清扬一二配变（TTU）	10	400	320	320
1564	市区	PMS_清扬一三配变（TTU）	10	400	320	320
1565	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T3	10	800	640	640
1566	市区	10kV 金山 4#箱变 T1	10	630	504	504
1567	市区	向阳 18#箱变 T1	10	630	504	504
1568	市区	10kV 九里雅园 2#站 T1	10	800	640	640
1569	市区	10kV 江花 4#站 T2	10	800	640	640
1570	市区	10kV 水秀 7#箱变 T1	10	630	504	504
1571	市区	宁海里十五配变	10	400	320	320
1572	市区	PMS_会北陈甲配变	10	315	252	252
1573	市区	PMS_东泾桥乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1574	市区	PMS_西泾桥配变	10	400	320	320
1575	市区	PMS_唐湾里配变	10	200	160	160
1576	市区	PMS_会陈巷配变	10	200	160	160
1577	市区	PMS_会北基配变	10	200	160	160
1578	市区	10kV 龙海苑站 T3	10	1000	800	800
1579	市区	PMS_家乐 2 号站 T2	10	800	640	640
1580	市区	PMS_新江南 2#箱变 T1	10	630	504	504
1581	市区	芦村公交配变	10	400	320	320
1582	市区	五星路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
1583	市区	二校配变（融合终端）	10	200	160	160
1584	市区	南阳九配变	10	400	320	320
1585	市区	南阳四配变（融合终端）	10	400	320	320
1586	市区	南阳十配变（融合终端）	10	400	320	320
1587	市区	南阳八配变（融合终端 ）	10	400	320	320
1588	市区	南阳七配变（融合终端）	10	200	160	160
1589	市区	PMS_清扬一四配变（TTU）	10	200	160	160
1590	市区	PMS_虞湾里配变（TTU）	10	400	320	320
1591	市区	PMS_清扬一五配变（TTU）	10	400	320	320
1592	市区	PMS_清单八配变	10	80	64	64
1593	市区	PMS_清单九配变	10	80	64	64
1594	市区	PMS_清单十配变	10	80	64	64
1595	市区	PMS_清单十一配变	10	80	64	64
1596	市区	PMS_大车口甲配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1597	市区	PMS_大车口乙配变(TTU)	10	400	320	320
1598	市区	PMS_水仙里配变（TTU）	10	200	160	160
1599	市区	PMS_清扬七配变（TTU）	10	200	160	160
1600	市区	PMS_清扬八配变（TTU）	10	400	320	320
1601	市区	PMS_清扬六配变（TTU）	10	400	320	320
1602	市区	PMS_清扬丙一配变（TTU）	10	400	320	320
1603	市区	PMS_清单十二配变	10	80	64	64
1604	市区	PMS_清单十三配变	10	80	64	64
1605	市区	PMS_清单十四配变	10	80	64	64
1606	市区	PMS_清单十六配变	10	80	64	64
1607	市区	PMS_刘潭二村 1#箱变 T1	10	400	320	320
1608	市区	10kV 高路 1#箱变 T1	10	630	504	504
1609	市区	民丰桥埚配变（融合终端）	10	200	160	160
1610	市区	盛岸配变（融合终端）	10	200	160	160
1611	市区	PMS_锡园一配变（TTU）	10	400	320	320
1612	市区	PMS_锡园二配变	10	400	320	320
1613	市区	10kV 邱巷 30#箱变 T1	10	630	504	504
1614	市区	10kV 香榭 1#站 T2	10	800	640	640
1615	市区	PMS_界南四配变	10	400	320	320
1616	市区	PMS_界南二配变	10	400	320	320
1617	市区	PMS_界南一配变	10	400	320	320
1618	市区	电仪房开二配变（融合终端）	10	400	320	320
1619	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1620	市区	PMS_陈巷西配变（TTU）	10	400	320	320
1621	市区	PMS_陈巷丙配变	10	400	320	320
1622	市区	会西郁巷配变	10	400	320	320
1623	市区	陈巷十二配变（融合终端）	10	200	160	160
1624	市区	五星谢配变（融合终端）	10	200	160	160
1625	市区	PMS_五星沁园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1626	市区	扬名沁园配变（融合终端）	10	400	320	320
1627	市区	沁花园三配变（融合终端）	10	400	320	320
1628	市区	沁花园二配变（融合终端）	10	400	320	320
1629	市区	惠龙甲六配变（融合终端）	10	400	320	320
1630	市区	PMS_沁园一期 1#箱变 T1	10	400	320	320
1631	市区	沁苑一配变（融合终端）	10	200	160	160
1632	市区	沁苑乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1633	市区	沁苑二配变	10	200	160	160
1634	市区	沁小二配变（融合终端）	10	400	320	320
1635	市区	沁小一配变（融合终端）	10	400	320	320
1636	市区	PMS_银辉站 1＃	10	800	640	640
1637	市区	PMS_和园站 1#	10	630	504	504
1638	市区	PMS_健康路华房箱变 T1	10	400	320	320
1639	市区	PMS_文管委箱变 T1	10	630	504	504
1640	市区	PMS_堵巷二配变	10	200	160	160
1641	市区	PMS_后盛岸配变（TTU）	10	400	320	320
1642	市区	造船二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1643	市区	PMS_红五月一配变（TTU）	10	400	320	320
1644	市区	小学八配变（融合终端）	10	200	160	160
1645	市区	PMS_新华四队配变（TTU）	10	400	320	320
1646	市区	PMS_唐周巷 8#站 T2*	10	1250	1000	1000
1647	市区	PMS_唐周巷 9#站 T2	10	1250	1000	1000
1648	市区	长善坊一配变（融合终端）	10	400	320	320
1649	市区	一中舍配变（融合终端）	10	400	320	320
1650	市区	PMS_清单十五配变	10	80	64	64
1651	市区	PMS_清单十七配变	10	80	64	64
1652	市区	PMS_清单十八配变	10	80	64	64
1653	市区	清扬丙二配变（TTU）	10	400	320	320
1654	市区	PMS_清扬丙三配变（TTU）	10	400	320	320
1655	市区	PMS_永单四配变	10	80	64	64
1656	市区	PMS_永单三配变	10	80	64	64
1657	市区	PMS_永单二配变	10	80	64	64
1658	市区	PMS_永单一配变	10	80	64	64
1659	市区	PMS_永单五配变	10	80	64	64
1660	市区	PMS_永单六配变	10	80	64	64
1661	市区	黄田桥配变（融合终端）	10	400	320	320
1662	市区	庄前泵配变（融合终端）	10	200	160	160
1663	市区	庄前二村丁配变（融合终端）	10	400	320	320
1664	市区	庄前二村戊配变（融合终端）	10	400	320	320
1665	市区	庄前二村乙配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1666	市区	庄前二村丙配变（融合终端）	10	200	160	160
1667	市区	江海伍二配变（融合终端）	10	400	320	320
1668	市区	锡山区甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1669	市区	10kV 金山 5#箱变 T1	10	630	504	504
1670	市区	10kV 金山 6#箱变 T1	10	630	504	504
1671	市区	10kV 金山 7#箱变 T1	10	630	504	504
1672	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T4	20	800	640	640
1673	市区	10kV 海角 4#箱变 T1	10	630	504	504
1674	市区	10kV 稻村 20#箱变 T1	10	630	504	504
1675	市区	10kV 置煤 6#箱变 T1	10	630	504	504
1676	市区	10kV 亭子桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
1677	市区	PMS_崇宁路丙配变	10	400	320	320
1678	市区	PMS_中市桥配变	10	400	320	320
1679	市区	PMS_清名一配变（TTU）	10	400	320	320
1680	市区	清名二配变（TTU）	10	400	320	320
1681	市区	PMS_清名七配变（TTU）	10	400	320	320
1682	市区	清名六配变（TTU）	10	400	320	320
1683	市区	清名八配变（TTU）	10	400	320	320
1684	市区	PMS_清名十配变（TTU）	10	100	80	80
1685	市区	PMS_清名九配变（TTU）	10	315	252	252
1686	市区	永泰三配变（融合终端）	10	200	160	160
1687	市区	永泰四配变（融合终端）	10	400	320	320
1688	市区	永泰五配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1689	市区	永泰六配变（融合终端）	10	400	320	320
1690	市区	永泰二配变（融合终端）	10	400	320	320
1691	市区	界泾弄配变（融合终端）	10	400	320	320
1692	市区	清名二四配变（融合终端）	10	400	320	320
1693	市区	PMS_永单七配变	10	80	64	64
1694	市区	PMS_永单八配变	10	80	64	64
1695	市区	PMS_永单九配变	10	80	64	64
1696	市区	PMS_永单十配变	10	80	64	64
1697	市区	PMS_永单十一配变	10	80	64	64
1698	市区	PMS_永单十二配变	10	80	64	64
1699	市区	PMS_永单十四配变	10	80	64	64
1700	市区	PMS_永单十五配变	10	80	64	64
1701	市区	PMS_永单十六配变	10	80	64	64
1702	市区	PMS_永单十八配变	10	80	64	64
1703	市区	PMS_永单十九配变	10	80	64	64
1704	市区	潭肆二配变（融合终端）	10	400	320	320
1705	市区	PMS_兴隆苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1706	市区	10kV 兴隆苑 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1707	市区	潭叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
1708	市区	潭叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
1709	市区	10kV 范古 2＃站 T4	10	1000	800	800
1710	市区	潭乙二配变（融合终端）	10	400	320	320
1711	市区	潭贰甲配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1712	市区	潭壹二配变（融合终端）	10	315	252	252
1713	市区	潭壹配变（融合终端）	10	400	320	320
1714	市区	PMS_俭德 1#箱变 T1	10	400	320	320
1715	市区	西德路配变（融合终端）	10	400	320	320
1716	市区	PMS_西德路乙配变	10	315	252	252
1717	市区	PMS_任巷西配变（TTU）	10	200	160	160
1718	市区	坝桥下配变（融合终端）	10	200	160	160
1719	市区	任巷甲配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
1720	市区	PMS_黄巷七配变	10	400	320	320
1721	市区	10kV 置煤 4#箱变 T1	10	630	504	504
1722	市区	PMS_惠畅里 5#箱变 T1	10	630	504	504
1723	市区	10kV 亭子桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
1724	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T4	10	800	640	640
1725	市区	东泉花园配变（南瑞）	10	400	320	320
1726	市区	10kV 溪涧雅苑站 T2	10	800	640	640
1727	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T3	10	800	640	640
1728	市区	饭萝后巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1729	市区	PMS_盛岸里配变（TTU）	10	315	252	252
1730	市区	PMS_东河头配变	10	400	320	320
1731	市区	PMS_盛一八配变（TTU）	10	200	160	160
1732	市区	PMS_盛一七配变（TTU）	10	400	320	320
1733	市区	PMS_红五月乙配变（TTU）	10	400	320	320
1734	市区	PMS_盛一东配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1735	市区	PMS_红五月甲配变(TTU)	10	400	320	320
1736	市区	PMS_后西溪乙配变（TTU）	10	400	320	320
1737	市区	PMS_盛二六配变（TTU）	10	400	320	320
1738	市区	PMS_盛岸村二配变（TTU）	10	200	160	160
1739	市区	PMS_校办司配变	10	400	320	320
1740	市区	PMS_市政协配变（TTU）	10	400	320	320
1741	市区	清名二三配变（融合终端）	10	200	160	160
1742	市区	小朱巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
1743	市区	严巷配变（融合终端）	10	400	320	320
1744	市区	欢庆桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
1745	市区	PMS_清名二一配变（TTU）	10	400	320	320
1746	市区	PMS_清名十一配变（TTU）	10	400	320	320
1747	市区	南阳一配变（融合终端）	10	400	320	320
1748	市区	PMS_严巷五配变（TTU）	10	400	320	320
1749	市区	PMS_刘潭桥四配变	10	400	320	320
1750	市区	翠云五配变（融合终端）	10	400	320	320
1751	市区	PMS_永乐大厦箱变 T1	10	630	504	504
1752	市区	PMS_南洋花园站 T4	10	800	640	640
1753	市区	PMS_逸景苑站 T1	10	800	640	640
1754	市区	PMS_新扬配变	10	100	80	80
1755	市区	盛岸里三配变（融合终端）	10	400	320	320
1756	市区	田屠里三配变（融合终端）	10	200	160	160
1757	市区	田屠里二配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1758	市区	景观配变（融合终端）	10	200	160	160
1759	市区	花明配变（融合终端）	10	400	320	320
1760	市区	蓉湖六配变（融合终端）	10	315	252	252
1761	市区	10kV 香榭 1#站 T4	10	1250	1000	1000
1762	市区	蓉湖一配变（融合终端）	10	400	320	320
1763	市区	PMS_丽舍站 T2	10	1000	800	800
1764	市区	蓉湖四配变（融合终端）	10	200	160	160
1765	市区	10kV 金马国际花园 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
1766	市区	蓉湖二配变（融合终端）	10	200	160	160
1767	市区	PMS_刘潭单十四配变	10	80	64	64
1768	市区	刘潭单十五配变	10	80	64	64
1769	市区	刘潭单六配变	10	80	64	64
1770	市区	刘潭单八配变	10	80	64	64
1771	市区	电热厂配变（融合终端）	10	400	320	320
1772	市区	10KV 金星苑站 T2	10	1000	800	800
1773	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T3	10	800	640	640
1774	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T1	10	800	640	640
1775	市区	10kV 稻村 10#箱变 T1	10	630	504	504
1776	市区	10kV 惠景 8#站 T2	10	800	640	640
1777	市区	PMS_绿塔三配变（TTU）	10	400	320	320
1778	市区	PMS_绿塔四配变（TTU）	10	400	320	320
1779	市区	PMS_县建舍配变	10	400	320	320
1780	市区	PMS_前西溪甲配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1781	市区	盛二十三配变（融合终端）	10	200	160	160
1782	市区	繁殖场配变（融合终端）	10	400	320	320
1783	市区	盛岸路乙配变（融合终端）	10	200	160	160
1784	市区	盛加油配变（融合终端）	10	315	252	252
1785	市区	惠华五配变（融合终端）	10	400	320	320
1786	市区	张巷浜甲配变（融合终端）	10	200	160	160
1787	市区	石街区一配变（融合终端）	10	200	160	160
1788	市区	石街区二配变（融合终端）	10	200	160	160
1789	市区	石街区三配变（融合终端）	10	400	320	320
1790	市区	石街区四配变（融合终端）	10	200	160	160
1791	市区	耕渎桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
1792	市区	耕渎桥三配变（融合终端）	10	400	320	320
1793	市区	耕渎桥二配变（融合终端）	10	315	252	252
1794	市区	PMS_大桥中学师生箱变 T1	10	400	320	320
1795	市区	PMS_木栖苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
1796	市区	刘渔池配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
1797	市区	五爱家园 3 号站 T3	10	1000	800	800
1798	市区	PMS_五爱家园 4 号站 T4	10	1000	800	800
1799	市区	五爱家园 2#站 T4	10	1000	800	800
1800	市区	PMS_五爱家园 1 号站 T1	10	1000	800	800
1801	市区	PMS_广石 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1802	市区	庄前二村甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1803	市区	庄前五配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1804	市区	庄前贰配变（融合终端）	10	400	320	320
1805	市区	庄前叁配变（融合终端）	10	400	320	320
1806	市区	10kV 吉宝 5#站 T2	10	800	640	640
1807	市区	10kV 邱巷 28#箱变 T1	10	630	504	504
1808	市区	10kV 辰上南园 2#站 T1	10	800	640	640
1809	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1810	市区	PMS_铸冶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
1811	市区	PMS_铸冶巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
1812	市区	张巷浜乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1813	市区	五色家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
1814	市区	教育附中配变（融合终端）	10	400	320	320
1815	市区	张巷二五配变（融合终端）	10	400	320	320
1816	市区	PMS_张巷乙配变（TTU）	10	200	160	160
1817	市区	PMS_张巷丙配变（TTU）	10	200	160	160
1818	市区	张巷丁配变（融合终端）	10	400	320	320
1819	市区	李巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1820	市区	永丰甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1821	市区	锡园北配变（融合终端）	10	200	160	160
1822	市区	永竹配变（融合终端）	10	400	320	320
1823	市区	曹张五配变（融合终端）	10	200	160	160
1824	市区	曹张四配变（融合终端）	10	400	320	320
1825	市区	曹张三配变（融合终端）	10	200	160	160
1826	市区	PMS_广石 2#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1827	市区	PMS_广石 3#站 T1	10	1250	1000	1000
1828	市区	PMS_广石 4#站 T1	10	1250	1000	1000
1829	市区	PMS_大降桥配变（TTU）	10	400	320	320
1830	市区	PMS_俭德路甲配变	10	400	320	320
1831	市区	通德桥配变（融合终端）	10	400	320	320
1832	市区	PMS_五爱人防站 T1	10	630	504	504
1833	市区	PMS_庄贰四配变（TTU）	10	400	320	320
1834	市区	PMS_棉花巷站 T1	10	1250	1000	1000
1835	市区	PMS_庄前四配变（TTU）	10	400	320	320
1836	市区	PMS_庄贰三配变（TTU）	10	400	320	320
1837	市区	PMS_庄前卯配变（TTU）	10	200	160	160
1838	市区	PMS_庄前甲配变（TTU）	10	400	320	320
1839	市区	PMS_黄巷站配变	10	200	160	160
1840	市区	10kV 景熙雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
1841	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T2	10	800	640	640
1842	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T4	10	800	640	640
1843	市区	10kV 誉品 3#站 T4	10	800	640	640
1844	市区	10kV 誉品 3#站 T2	10	800	640	640
1845	市区	10kV 誉品 4#站 T4	10	800	640	640
1846	市区	10kV 誉品 4#站 T2	10	800	640	640
1847	市区	PMS_清扬乙七配变（TTU）	10	400	320	320
1848	市区	10kV 天域华园 4#站 T3	10	800	640	640
1849	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1850	市区	PMS_前西溪乙配变（TTU）	10	400	320	320
1851	市区	曹张二配变（融合终端）	10	200	160	160
1852	市区	曹张一配变（融合终端）	10	200	160	160
1853	市区	竹园里配变（融合终端）	10	400	320	320
1854	市区	小吴巷六配变（融合终端）	10	400	320	320
1855	市区	曹婆桥丙配变（融合终端）	10	200	160	160
1856	市区	曹婆桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1857	市区	PMS_畅舜苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
1858	市区	PMS_畅舜苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
1859	市区	PMS_畅舜苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
1860	市区	曹阳一配变（融合终端）	10	400	320	320
1861	市区	曹阳五配变（融合终端）	10	200	160	160
1862	市区	曹张南九配变(融合终端)	10	200	160	160
1863	市区	曹张南六配变（融合终端）	10	400	320	320
1864	市区	曹张南一配变（融合终端）	10	400	320	320
1865	市区	曹张南三配变（融合终端）	10	400	320	320
1866	市区	曹张南五配变（融合终端）	10	400	320	320
1867	市区	曹张南二配变（融合终端）	10	400	320	320
1868	市区	黄草可配变（融合终端）	10	400	320	320
1869	市区	杨横浜配变（融合终端）	10	400	320	320
1870	市区	曹乐一配变（融合终端）	10	400	320	320
1871	市区	曹星十二配变（融合终端）	10	400	320	320
1872	市区	前后芮配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1873	市区	曹乐二配变（融合终端）	10	400	320	320
1874	市区	曹运四配变（融合终端）	10	200	160	160
1875	市区	曹运三配变（融合终端）	10	400	320	320
1876	市区	曹运二配变（融合终端）	10	400	320	320
1877	市区	PMS_庄壹一配变（TTU)	10	400	320	320
1878	市区	PMS_路东站 T1	10	630	504	504
1879	市区	前西陈巷配变（融合终端）（需删除）	10	200	160	160
1880	市区	10kV 西横街站 T1	10	1250	1000	1000
1881	市区	PMS_天丰酒家配变(TTU)	10	315	252	252
1882	市区	PMS_南街队配变(TTU)	10	200	160	160
1883	市区	塘头镇配变（融合终端）	10	400	320	320
1884	市区	PMS_锡山桥配变	10	400	320	320
1885	市区	PMS_锡山李配变	10	400	320	320
1886	市区	民丰小区一配变（融合终端）	10	400	320	320
1887	市区	民丰小区二配变（融合终端）	10	400	320	320
1888	市区	民丰小区三配变（融合终端）	10	400	320	320
1889	市区	荷花塘配变（融合终端）	10	400	320	320
1890	市区	电子贸配变（融合终端）	10	400	320	320
1891	市区	黄新区乙配变（融合终端）	10	200	160	160
1892	市区	金属制品三配变（融合终端）	10	400	320	320
1893	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1894	市区	红星苑 6#箱变 T1	10	630	504	504
1895	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1896	市区	PMS_沁园 2 号站 T2	10	800	640	640
1897	市区	PMS_沁园 2 号站 T1	10	800	640	640
1898	市区	10kV 向阳 20#箱变 T1	10	400	320	320
1899	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T3	10	800	640	640
1900	市区	10kV 西河站 T1	10	1000	800	800
1901	市区	高泾李巷配变（融合终端）	10	200	138	138
1902	市区	PMS_金锡茶花苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
1903	市区	PMS_金锡茶花苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
1904	市区	南浜宅一配变（融合终端）	10	400	320	320
1905	市区	南浜宅二配变（融合终端）	10	400	320	320
1906	市区	PMS_牛弄二配变（TTU）	10	400	320	320
1907	市区	区政府配变（融合终端）	10	200	160	160
1908	市区	曹运一配变（融合终端）	10	400	320	320
1909	市区	曹星二配变（融合终端）	10	200	160	160
1910	市区	曹星一配变（融合终端）	10	400	320	320
1911	市区	曹星三配变（融合终端）	10	200	160	160
1912	市区	曹星五配变（融合终端）	10	400	320	320
1913	市区	曹星六配变（融合终端）	10	200	160	160
1914	市区	曹星八配变（融合终端）	10	200	160	160
1915	市区	曹星九配变（融合终端）	10	200	160	160
1916	市区	曹星十配变（融合终端）	10	200	160	160
1917	市区	永乐路配变（融合终端）	10	400	320	320
1918	市区	市委农工配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1919	市区	PMS_孙家桥二配变	10	400	320	320
1920	市区	PMS_蚂蝗桥配变	10	400	320	320
1921	市区	PMS_西前村配变（TTU）	10	400	320	320
1922	市区	10kV 金山 3#箱变 T1	10	400	320	320
1923	市区	PMS_东前村一配变（TTU）	10	400	320	320
1924	市区	PMS_颂梅新村一配变（TTU）	10	400	320	320
1925	市区	嘉源甲配变	10	400	320	320
1926	市区	PMS_东前村二配变（TTU）	10	400	320	320
1927	市区	荣家头丁配变（融合终端）	10	200	160	160
1928	市区	荣家头丙配变（融合终端）	10	400	320	320
1929	市区	荣家头甲配变（融合终端）	10	400	320	320
1930	市区	10kV 大塘御园 11#站 T2	10	800	640	640
1931	市区	10kV 天卒 1#箱变 T1	10	630	504	504
1932	市区	10kV 许运 2#箱变 T1	10	630	504	504
1933	市区	20kV 金域 11#站 T3	20	800	640	640
1934	市区	干休所二配变（融合终端）	10	400	320	320
1935	市区	东风张巷丁配变（融合终端）	10	400	320	320
1936	市区	10kV 汇利站 T2（融合终端）	10	630	504	504
1937	市区	10kV 摩天站 T3	10	1250	1000	1000
1938	市区	东张巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
1939	市区	江海壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
1940	市区	PMS_江海五配变	10	400	320	320
1941	市区	PMS_前包巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1942	市区	江海三配变（融合终端）	10	400	320	320
1943	市区	江海新村配变（融合终端）	10	400	320	320
1944	市区	江海叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
1945	市区	邓周巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
1946	市区	邓周巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
1947	市区	邓周一三配变（融合终端）	10	200	160	160
1948	市区	PMS_江海壹二配变	10	200	160	160
1949	市区	PMS_陆小娘配变（TTU）	10	200	160	160
1950	市区	PMS_马陆巷西配变（TTU）	10	400	320	320
1951	市区	PMS_金海里一配变	10	400	320	320
1952	市区	PMS_金海里二配变	10	400	320	320
1953	市区	金海里三配变（融合终端）	10	400	320	320
1954	市区	金海里四配变（融合终端）	10	200	160	160
1955	市区	PMS_金海里丙配变	10	400	320	320
1956	市区	10kV 金海里 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1957	市区	10kV 金海里 2#站 T1	10	1250	1000	1000
1958	市区	泾头配变（融合终端）	10	200	160	160
1959	市区	东家巷配变	10	200	160	160
1960	市区	民主街乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1961	市区	园林舍配变（融合终端）	10	400	320	320
1962	市区	李巷园配变（融合终端）	10	400	320	320
1963	市区	惠钱四配变（融合终端）	10	400	320	320
1964	市区	万旺配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1965	市区	石门下配变（融合终端）	10	400	320	320
1966	市区	干休所一配变（融合终端）	10	400	320	320
1967	市区	PMS_惠叁一配变（TTU）	10	400	320	320
1968	市区	PMS_惠叁二配变（TTU）	10	200	160	160
1969	市区	气象台配变（融合终端）	10	400	320	320
1970	市区	PMS_10kV 北庄 2#箱变 T1	10	400	320	320
1971	市区	10KV 华侨城 1 号站 T1（融合终端）	10	630	504	504
1972	市区	丰二丁配变（融合终端）	10	400	320	320
1973	市区	PMS_丰涵桥配变（TTU）	10	200	160	160
1974	市区	PMS_金海里六配变	10	400	320	320
1975	市区	PMS_金海里七配变	10	400	320	320
1976	市区	金海里五配变（融合终端）	10	400	320	320
1977	市区	PMS_金海里八配变	10	200	160	160
1978	市区	金海里九配变（融合终端）	10	400	320	320
1979	市区	金海里十配变（融合终端）	10	400	320	320
1980	市区	小吴巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
1981	市区	小吴巷八配变（融合终端）	10	100	80	80
1982	市区	小吴巷十二配变（融合终端）	10	400	320	320
1983	市区	小吴巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
1984	市区	小吴巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
1985	市区	小吴巷配变（融合终端）	10	200	160	160
1986	市区	小吴巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
1987	市区	吴巷新村配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1988	市区	大吴巷泵配变	10	200	160	160
1989	市区	惠龙十四配变（融合终端）	10	400	320	320
1990	市区	惠龙十五配变（融合终端）	10	400	320	320
1991	市区	山北中学配变（融合终端）	10	400	320	320
1992	市区	惠龙五配变（融合终端）	10	400	320	320
1993	市区	惠龙二配变（融合终端）	10	400	320	320
1994	市区	惠龙三配变（融合终端）	10	200	160	160
1995	市区	邹巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
1996	市区	邹村丙配变（融合终端）	10	200	160	160
1997	市区	PMS_工运 2#站 T1	10	1000	800	800
1998	市区	德福站 T1	10	1000	800	800
1999	市区	10kV 东方时代站 T1	10	800	640	640
2000	市区	PMS_青龙桥宪配变	10	400	320	320
2001	市区	PMS_红星西坝配变	10	400	320	320
2002	市区	孔泾里配变（融合终端）	10	200	134	134
2003	市区	PMS_浜头配变	10	160	128	128
2004	市区	岸惠灯（融合终端）	10	200	160	160
2005	市区	PMS_青蒲配变	10	400	320	320
2006	市区	PMS_杨木桥 2＃站 T2	10	1000	800	800
2007	市区	10kV 梨庄站 T2	10	1000	800	800
2008	市区	吴巷七配变（融合终端）	10	400	320	320
2009	市区	PMS_高泾 1#箱变 T1	10	200	160	160
2010	市区	望宾路灯配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2011	市区	PMS_后社桥配变	10	315	252	252
2012	市区	PMS_方巷乙配变	10	400	320	320
2013	市区	PMS_民丰里一配变	10	400	320	320
2014	市区	民丰里乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2015	市区	民丰里丙配变（融合终端）	10	400	320	320
2016	市区	10kV 民丰家园 3#站 T2	10	1000	800	800
2017	市区	10kV 民丰家园 2#站 T3	10	1000	800	800
2018	市区	PMS_刘潭 1#箱变 T1	10	200	160	160
2019	市区	PMS_村路灯配变	10	200	160	160
2020	市区	PMS_惠叁三配变（TTU）	10	200	160	160
2021	市区	PMS_惠钱三丙配变（TTU）	10	400	320	320
2022	市区	PMS_惠叁五配变（TTU）	10	200	160	160
2023	市区	PMS_惠叁六配变（TTU）	10	200	160	160
2024	市区	PMS_惠钱三甲配变（TTU）	10	400	320	320
2025	市区	惠钱三乙配变（TTU）	10	400	320	320
2026	市区	PMS_干休所甲配变（TTU）	10	200	160	160
2027	市区	PMS_梅泾岸配变	10	200	160	160
2028	市区	PMS_惠钱三丁配变（TTU）	10	400	320	320
2029	市区	群制鞋配变（融合终端）	10	400	320	320
2030	市区	盛巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
2031	市区	风顺里一配变（融合终端）	10	400	320	320
2032	市区	朱角边甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2033	市区	风顺里四配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2034	市区	惠巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2035	市区	PMS_惠巷丙配变	10	400	320	320
2036	市区	东风桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2037	市区	东风桥乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2038	市区	PMS_江海伍一配变	10	400	320	320
2039	市区	民丰里五配变（融合终端）	10	400	320	320
2040	市区	PMS_蔬菜场配变（TTU）	10	200	160	160
2041	市区	PMS_曙光龙配变（TTU）	10	400	320	320
2042	市区	交通贸配变（融合终端）	10	200	160	160
2043	市区	会西唐巷甲配变	10	400	320	320
2044	市区	PMS_惠泉 1#站 T3	10	1000	800	800
2045	市区	PMS_园林舍三配变（TTU）	10	400	320	320
2046	市区	嘉源乙配变	10	400	320	320
2047	市区	PMS_杨木临时配变	10	200	160	160
2048	市区	PMS_中富纺织配变	10	400	320	320
2049	市区	十间头配变（融合终端）	10	400	320	320
2050	市区	九间头甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2051	市区	PMS_谢巷北配变	10	400	320	320
2052	市区	张姆泾泵配变（融合终端）	10	400	320	320
2053	市区	PMS_五河南配变	10	400	320	320
2054	市区	诸巷乙配变（融合终端）	10	200	160	160
2055	市区	PMS_诸巷甲配变	10	400	320	320
2056	市区	PMS_10kV 标准花园 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2057	市区	诸巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
2058	市区	10kV 标准花园 1#箱变 T1	10	400	320	320
2059	市区	风网点配变（融合终端）	10	400	320	320
2060	市区	马巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
2061	市区	五河四配变（TTU）	10	200	160	160
2062	市区	PMS_杨沟水甲配变	10	400	320	320
2063	市区	PMS_雷二期三配变（TTU）	10	400	320	320
2064	市区	PMS_风二期二配变	10	400	320	320
2065	市区	PMS_风二期三配变（TTU）	10	200	160	160
2066	市区	风二期一配变（TTU）	10	400	320	320
2067	市区	小王巷南配变（融合终端）	10	200	160	160
2068	市区	风雷一配变（融合终端）	10	400	320	320
2069	市区	风雷二配变（融合终端）	10	400	320	320
2070	市区	雷壹甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2071	市区	雷壹乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2072	市区	PMS_风雷三配变（TTU）	10	400	320	320
2073	市区	PMS_风雷四配变	10	400	320	320
2074	市区	PMS_羊角皂乙配变	10	400	320	320
2075	市区	PMS_元五舍配变	10	400	320	320
2076	市区	PMS_元舍壹配变	10	400	320	320
2077	市区	PMS_阳光二期 2#站 T1	10	1000	800	800
2078	市区	置业 1#站 T3	10	1000	800	800
2079	市区	10kV 置业 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2080	市区	10kV 置业 4#站 T1	10	1000	800	800
2081	市区	10kV 置业 3#站 T1	10	1000	800	800
2082	市区	10kV 置业 5#站 T1	10	1000	800	800
2083	市区	勤俭新村二配变（融合终端）	10	200	160	160
2084	市区	蒋家湾站 T2	10	1250	1000	1000
2085	市区	PMS_圆通广场箱变 T1	10	630	504	504
2086	市区	PMS_蒋家巷配变（TTU）	10	200	160	160
2087	市区	PMS_10kV 芦村 2#箱变 T1	10	400	320	320
2088	市区	PMS_勤新苑配变	10	400	312	312
2089	市区	陈漕新村一配变（融合终端）	10	400	320	320
2090	市区	绿塔路乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2091	市区	七院配变（融合终端）	10	400	320	320
2092	市区	绿塔路丙配变（融合终端）	10	400	320	320
2093	市区	绿塔路丁泵配变（融合终端）	10	400	320	320
2094	市区	勤新梁鸿一配变（融合终端）	10	200	160	160
2095	市区	勤新梁鸿二配变（融合终端）	10	200	160	160
2096	市区	俞巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
2097	市区	九间头乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2098	市区	建设乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2099	市区	建设村二配变（融合终端）	10	400	320	320
2100	市区	通惠中配变（融合终端）	10	400	320	320
2101	市区	建设村五配变（融合终端）	10	400	320	320
2102	市区	惠工桥西配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2103	市区	PMS_许巷一配变	10	400	320	320
2104	市区	PMS_五河贰一配变	10	400	320	320
2105	市区	PMS_六角亭配变（TTU）	10	200	160	160
2106	市区	柴机八配变（融合终端）	10	400	320	320
2107	市区	PMS_柴机七配变	10	200	160	160
2108	市区	PMS_五河乙配变	10	400	320	320
2109	市区	柴机六配变（融合终端）	10	200	160	160
2110	市区	柴机五配变（融合终端）	10	400	320	320
2111	市区	PMS_五河壹一配变	10	400	320	320
2112	市区	上马叁十二配变（融合终端）	10	200	160	160
2113	市区	PMS_五河甲配变	10	400	320	320
2114	市区	PMS_五河丙配变	10	400	320	320
2115	市区	羊角皂配变（融合终端）	10	400	320	320
2116	市区	PMS_羊角皂甲配变	10	400	320	320
2117	市区	苗泾浜配变（融合终端）	10	400	320	320
2118	市区	苗金浜配变（融合终端）	10	400	320	320
2119	市区	10kV 塔影苑站 T2	10	630	504	504
2120	市区	PMS_红星苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
2121	市区	PMS_红星苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
2122	市区	PMS_红星苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
2123	市区	江海肆乙配变	10	200	160	160
2124	市区	PMS_红星苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
2125	市区	PMS_电仪房开四配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2126	市区	电仪房开三配变（融合终端）	10	400	320	320
2127	市区	10kV 瑞江 1#站 T3	10	1250	1000	1000
2128	市区	10kV 瑞江 2#站 T2	10	1000	800	800
2129	市区	兴源基建配变（融合终端）	10	400	320	320
2130	市区	PMS_肚肠围配变（TTU）	10	400	320	320
2131	市区	PMS_西泾浜配变（TTU）	10	400	320	320
2132	市区	黄巷西泾配变（TTU）	10	400	320	320
2133	市区	PMS_双河三配变	10	200	160	160
2134	市区	双河丁配变	10	400	320	320
2135	市区	PMS_双河牌楼配变	10	400	320	320
2136	市区	PMS_李巷泵配变（TTU）	10	400	320	320
2137	市区	双河十配变（融合终端）	10	400	320	320
2138	市区	双河九配变	10	400	320	320
2139	市区	PMS_双河十三配变	10	400	320	320
2140	市区	双河六配变	10	400	320	320
2141	市区	塔拾壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
2142	市区	严巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
2143	市区	PMS_向阳乙配变（TTU）	10	400	320	320
2144	市区	向阳甲配变（TTU）	10	400	320	320
2145	市区	PMS_向阳村二配变（TTU）	10	200	160	160
2146	市区	清扬甲一配变（TTU）	10	200	160	160
2147	市区	龙山巷配变（融合终端）	10	200	160	160
2148	市区	PMS_8690 部队箱变 T1	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2149	市区	PMS_三茅峰	10	200	160	160
2150	市区	乌金桥巷配变	10	400	320	320
2151	市区	东风周配变	10	400	320	320
2152	市区	PMS_陈漕 1#箱变 T1	10	200	160	160
2153	市区	建东甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2154	市区	建东乙配变（融合终端）	10	200	160	160
2155	市区	顾巷上二配变（融合终端）	10	400	320	320
2156	市区	乌金桥二配变	10	400	320	320
2157	市区	后阳巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
2158	市区	五河叁二配变	10	400	320	320
2159	市区	PMS_五河肆二配变	10	200	160	160
2160	市区	PMS_县化轻配变	10	315	252	252
2161	市区	县物舍配变（融合终端）	10	400	320	320
2162	市区	胜丰村新区配变（融合终端）	10	400	320	320
2163	市区	PMS_胜丰村七配变	10	400	320	320
2164	市区	PMS_风雷桥配变	10	400	320	320
2165	市区	PMS_明达家舍配变（TTU）	10	200	160	160
2166	市区	PMS_益多花园 2#箱变 T1	10	400	320	320
2167	市区	PMS_益多花园 4#箱变 T1	10	400	320	320
2168	市区	PMS_益多花园 3#箱变 T1	10	400	320	320
2169	市区	PMS_10kV 益多花园 5#箱变 T1	10	630	504	504
2170	市区	PMS_老轻院七配变	10	200	160	160
2171	市区	PMS_老轻院十二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2172	市区	PMS_新苑小区配变	10	400	320	320
2173	市区	PMS_沈巷村配变	10	400	320	320
2174	市区	中学家舍配变	10	200	160	160
2175	市区	PMS_利农西配变	10	400	320	320
2176	市区	PMS_沈巷贰二配变	10	200	160	160
2177	市区	PMS_利农东配变	10	200	160	160
2178	市区	PMS_沈巷贰三配变（TTU）	10	200	160	160
2179	市区	薛白配变	10	400	320	320
2180	市区	PMS_沈巷壹一配变（TTU）	10	200	160	160
2181	市区	金星苑乙配变（TTU）	10	200	160	160
2182	市区	金星苑丙配变（TTU）	10	200	160	160
2183	市区	弄里二配变（融合终端）	10	200	160	160
2184	市区	农机新村配变（融合终端）	10	400	320	320
2185	市区	中南路甲配变（融合终端）	10	200	160	160
2186	市区	浦发银行配变（TTU）	10	400	320	320
2187	市区	中二村七配变（TTU）	10	400	320	320
2188	市区	中二村四配变（TTU）	10	400	320	320
2189	市区	中二村三配变（TTU）	10	400	320	320
2190	市区	中二村一配变（TTU）	10	400	320	320
2191	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
2192	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2193	市区	PMS_太湖龙配变	10	200	160	160
2194	市区	小吴巷九配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2195	市区	小吴巷十一配变（融合终端）	10	200	160	160
2196	市区	PMS_惠华一配变	10	400	320	320
2197	市区	PMS_锡航桥甲配变（TTU）	10	400	320	320
2198	市区	PMS_站前 3＃站 T1	10	1250	1000	1000
2199	市区	红星朱巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
2200	市区	蒋家湾甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2201	市区	蒋家湾泵配变（融合终端）	10	400	320	320
2202	市区	锡航七配变（融合终端）	10	400	320	320
2203	市区	玉泉新村二变（融合终端）	10	200	160	160
2204	市区	锡航甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2205	市区	锡航六配变（融合终端）	10	400	320	320
2206	市区	谈巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
2207	市区	惠龙甲一配变（融合终端）	10	400	320	320
2208	市区	邹巷北配变（融合终端）	10	400	320	320
2209	市区	惠龙甲二配变（融合终端）	10	400	320	320
2210	市区	惠龙甲四泵配变（融合终端）	10	400	320	320
2211	市区	PMS_惠泉 4#站 T1	10	1000	800	800
2212	市区	PMS_惠泉 3#站 T1	10	1000	800	800
2213	市区	PMS_惠泉 2#站 T1	10	1000	800	800
2214	市区	PMS_惠泉 6#站 T2	10	1000	800	800
2215	市区	PMS_惠泉 5#站 T1	10	1000	800	800
2216	市区	PMS_长庆路配变（TTU）	10	400	320	320
2217	市区	PMS_熙春街一配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2218	市区	10kV 双子星 2＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2219	市区	10kV 吉庆苑站 T2	10	800	640	640
2220	市区	PMS_唐巷四配变（TTU）	10	200	160	160
2221	市区	PMS_唐巷十配变（TTU）	10	200	160	160
2222	市区	PMS_井亭村配变（TTU）	10	400	320	320
2223	市区	饭萝巷配变（融合终端）	10	400	320	320
2224	市区	湖光六配变（融合终端）	10	400	320	320
2225	市区	饭萝巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
2226	市区	孙姚巷配变（融合终端）	10	200	160	160
2227	市区	红五月配变（融合终端）	10	400	320	320
2228	市区	武警舍配变（融合终端）	10	200	160	160
2229	市区	唐木湾配变（融合终端）	10	400	320	320
2230	市区	美达配变（融合终端）	10	400	320	320
2231	市区	PMS_胜丰村委配变	10	400	320	320
2232	市区	PMS_格林 1#站 T4 1000	10	1000	800	800
2233	市区	10kV 格林 2#站 T1	10	1000	800	800
2234	市区	中南西配变（TTU）	10	400	320	320
2235	市区	庙头配变（融合终端）	10	400	320	320
2236	市区	王巷十一配变（融合终端）	10	400	320	320
2237	市区	园林舍四配变（TTU）	10	400	320	320
2238	市区	PMS_中一村配变（TTU）	10	400	320	320
2239	市区	10kV 金凤凰站 T1	10	630	504	504
2240	市区	PMS_五河 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2241	市区	10kV 凤园站 T1	10	1000	800	800
2242	市区	10kV 凤宾 2#站 T1	10	1000	800	800
2243	市区	PMS_杨沟水配变	10	315	252	252
2244	市区	PMS_振奋周巷配变	10	400	320	320
2245	市区	PMS_塔影二配变	10	200	160	160
2246	市区	PMS_塔影十配变	10	400	320	320
2247	市区	中桥二村二配变（TTU）	10	200	160	160
2248	市区	中二村五配变（TTU）	10	400	320	320
2249	市区	政舍十七配变（融合终端）	10	400	320	320
2250	市区	市场配变（TTU）	10	400	320	320
2251	市区	PMS_前张巷配变	10	400	320	320
2252	市区	中二村二配变（TTU）	10	400	320	320
2253	市区	二村四居委配变（TTU）	10	200	160	160
2254	市区	中桥二配变（TTU）	10	200	160	160
2255	市区	中派所配变（TTU）	10	400	320	320
2256	市区	中桥一配变（TTU）	10	315	252	252
2257	市区	中桥新配变（TTU）	10	200	160	160
2258	市区	倪桥头三配变（TTU）	10	200	160	160
2259	市区	供电备配变（融合终端）	10	400	307	307
2260	市区	惠华三配变（融合终端）	10	400	320	320
2261	市区	PMS_惠华四配变	10	400	320	320
2262	市区	惠华二配变（融合终端）	10	400	320	320
2263	市区	惠华新村泵配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2264	市区	PMS_山北手套配变	10	200	160	160
2265	市区	盛三村配变（融合终端）	10	400	320	320
2266	市区	护渎浜配变（融合终端）	10	400	320	320
2267	市区	PMS_严棚村配变	10	400	320	320
2268	市区	盛巷三配变（融合终端）	10	200	160	160
2269	市区	10kV 二泉 1 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2270	市区	PMS_10kV 二泉 2 号站 T1	10	1000	800	800
2271	市区	10kV 二泉 3 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2272	市区	PMS_风谢巷配变	10	400	320	320
2273	市区	邹巷配变（融合终端）	10	400	320	320
2274	市区	PMS_惠龙十二配变（TTU）	10	200	160	160
2275	市区	惠龙七配变（融合终端）	10	200	160	160
2276	市区	惠龙六配变（TTU）	10	200	160	160
2277	市区	PMS_会龙桥南配变（TTU）	10	200	160	160
2278	市区	山北医院配变（TTU）	10	400	320	320
2279	市区	知足桥配变（TTU）	10	200	160	160
2280	市区	PMS_知足桥二配变（TTU）	10	200	160	160
2281	市区	尤唐桥配变（融合终端）	10	400	320	320
2282	市区	PMS_知足桥四配变（TTU）	10	200	160	160
2283	市区	PMS_知足桥三配变（TTU）	10	200	160	160
2284	市区	PMS_伯渎桥贰配变（TTU）	10	400	320	320
2285	市区	PMS_伯渎桥配变（TTU）	10	400	320	320
2286	市区	PMS_菩堤浜泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2287	市区	10kV 和泰苑站 T1	10	1000	800	800
2288	市区	PMS_生活服务配变	10	400	320	320
2289	市区	PMS_风雷唐巷配变	10	400	320	320
2290	市区	典古桥配变（融合终端）	10	400	320	320
2291	市区	饮片库配变（TTU）	10	400	320	320
2292	市区	PMS_凤翔花苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
2293	市区	PMS_凤翔花苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
2294	市区	老轻院十五配变（融合终端）	10	200	160	160
2295	市区	老轻院八配变（融合终端）	10	400	315	315
2296	市区	PMS_老轻院十四配变	10	400	320	320
2297	市区	老轻院十配变（融合终端）	10	400	320	320
2298	市区	PMS_南塘岸排配变	10	400	320	320
2299	市区	惠盛路乙配变（融合终端）	10	200	160	160
2300	市区	PMS_凤翔花苑（6 号箱变）T1	10	630	504	504
2301	市区	PMS_黄巷六配变	10	200	160	160
2302	市区	PMS_农贸公司配变	10	400	320	320
2303	市区	强巷配变（融合终端）	10	400	320	320
2304	市区	PMS_三棉舍配变	10	400	320	320
2305	市区	惠畅里乙配变（融合终端）	10	200	160	160
2306	市区	惠畅里甲配变（融合终端）	10	200	160	160
2307	市区	北茅峰配变（融合终端）	10	400	320	320
2308	市区	PMS_8720 部队箱变 T1	10	630	504	504
2309	市区	PMS_欧典 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2310	市区	风顺里甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2311	市区	包巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
2312	市区	包巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2313	市区	PMS_溪南五配变（TTU）	10	200	160	160
2314	市区	PMS_老村北配变	10	160	128	128
2315	市区	PMS_旺安二配变	10	400	320	320
2316	市区	PMS_风王巷一配变	10	400	320	320
2317	市区	PMS_大竹园二配变	10	400	320	320
2318	市区	PMS_大竹园四配变	10	400	320	320
2319	市区	PMS_大竹园一配变	10	400	320	320
2320	市区	PMS_柴机四配变	10	400	320	320
2321	市区	PMS_前扬巷配变	10	400	320	320
2322	市区	PMS_柴机二配变	10	400	320	320
2323	市区	PMS_柴机配变	10	400	320	320
2324	市区	PMS_后阳巷二配变	10	400	320	320
2325	市区	PMS_伯渎桥叁配变（TTU）	10	400	320	320
2326	市区	PMS_大车口围墙配变（TTU）	10	400	320	320
2327	市区	PMS_塘泾泵配变（TTU）	10	200	160	160
2328	市区	钢铁桥配变（TTU）	10	400	320	320
2329	市区	PMS_大窑路配变（TTU）	10	400	320	320
2330	市区	PMS_陆青配变（TTU）	10	400	320	320
2331	市区	10kV 芦村线 1#箱变 T1	10	630	504	504
2332	市区	PMS_惠山公路配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2333	市区	PMS_时新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
2334	市区	PMS_絮绵厂配变（TTU）	10	200	160	160
2335	市区	PMS_风雷云配变（TTU）	10	200	160	160
2336	市区	PMS_风光里乙配变（TTU）	10	400	320	320
2337	市区	PMS_风光里丙配变（TTU）	10	400	320	320
2338	市区	风雷宋丙配变（融合终端）	10	400	320	320
2339	市区	苗金西浜配变（融合终端）	10	400	320	320
2340	市区	10kV 永定配电所 T1	10	1000	800	800
2341	市区	PMS_道长 1#箱变 T1	10	630	504	504
2342	市区	华夏配电所 T2	10	630	504	504
2343	市区	PMS_新生路一配变	10	400	320	320
2344	市区	PMS_百岁坊二配变	10	400	320	320
2345	市区	PMS_锦明苑四配变	10	400	320	320
2346	市区	PMS_景华苑乙配变（TTU）	10	200	160	160
2347	市区	风顺里乙配变	10	400	320	320
2348	市区	PMS_风顺里丙配变	10	400	320	320
2349	市区	PMS_风顺里 3#箱变 T1	10	400	320	320
2350	市区	PMS_风顺里 2#箱变 T1	10	400	320	320
2351	市区	PMS_东张巷三配变	10	200	160	160
2352	市区	PMS_旺安南配变	10	400	320	320
2353	市区	水秀三三配变（融合终端）	10	400	320	320
2354	市区	溪南三十配变（融合终端）	10	200	160	160
2355	市区	水秀四十配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2356	市区	PMS_县建库配变	10	200	160	160
2357	市区	PMS_孙惠巷配变	10	400	320	320
2358	市区	PMS_五星 14#站 T1	10	1000	800	800
2359	市区	PMS_五星 15#站 T1	10	1000	800	800
2360	市区	PMS_五星 16#站 T1	10	1000	800	800
2361	市区	PMS_映山河小区配电所 T1	10	1000	800	800
2362	市区	龙山梢配变（融合终端）	10	400	320	320
2363	市区	钱南部队配变（融合终端）	10	400	320	320
2364	市区	PMS_优族联盟站 T1	10	1000	800	800
2365	市区	县物资配变（TTU）	10	400	320	320
2366	市区	PMS_锡山财配变（TTU）	10	400	320	320
2367	市区	PMS_雷二期六配变	10	400	320	320
2368	市区	10kV 兴源 1#箱变 T1	10	630	504	504
2369	市区	10kV 人民 3#箱变 T1	10	400	320	320
2370	市区	运输站配变（融合终端）	10	200	160	160
2371	市区	10kV 芦庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
2372	市区	会村一配变（融合终端）	10	400	320	320
2373	市区	会村二配变（融合终端）	10	400	320	320
2374	市区	惠龙一配变（融合终端）	10	400	320	320
2375	市区	大庄浜配变（融合终端）	10	400	320	320
2376	市区	PMS_大庄泵配变	10	400	320	320
2377	市区	会龙桥配变（融合终端）	10	400	320	320
2378	市区	双河二十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2379	市区	双河十五配变（融合终端）	10	200	160	160
2380	市区	PMS_双河十六配变（TTU）	10	200	160	160
2381	市区	PMS_双河十七配变	10	200	160	160
2382	市区	PMS_双河十八配变（TTU）	10	200	160	160
2383	市区	PMS_双河二十配变（TTU）	10	400	320	320
2384	市区	PMS_双河东庄二配变（TTU）	10	400	320	320
2385	市区	PMS_映山河 2#站 1#	10	1000	800	800
2386	市区	建筑弄配变（TTU）	10	400	320	320
2387	市区	PMS_绿塔路甲配变（TTU）	10	400	320	320
2388	市区	总休二配变（融合终端）	10	200	160	160
2389	市区	PMS_龙舜新村配变	10	250	200	200
2390	市区	PMS_荣威灯配变	10	200	160	160
2391	市区	PMS_沈古巷配变	10	400	320	320
2392	市区	小吴巷十六配变（融合终端）	10	200	160	160
2393	市区	PMS_蠡二配变	10	200	148	148
2394	市区	奥田配变（融合终端）	10	315	252	252
2395	市区	双色织配变（融合终端）	10	400	320	320
2396	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T1	10	1000	800	800
2397	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T3	10	1000	800	800
2398	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T4	10	1000	800	800
2399	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T1	10	1000	800	800
2400	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T1	10	1000	800	800
2401	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2402	市区	10kV 槐古北站 T2	10	1000	800	800
2403	市区	PMS_新联苑 2#站 T1	10	800	640	640
2404	市区	PMS_诸家线#2 箱变 T1	10	400	320	320
2405	市区	丁巷十二配变（融合终端）	10	400	320	320
2406	市区	丁巷十一配变（融合终端）	10	400	320	320
2407	市区	真空管厂配变（融合终端）	10	400	320	320
2408	市区	新联村配变（融合终端）	10	400	320	320
2409	市区	PMS_槐古 1#箱变 T1	10	630	504	504
2410	市区	10kV 兴源 2#箱变 T1	10	400	320	320
2411	市区	10kV 彩乐居 3#站 T1	10	800	640	640
2412	市区	庙头二配变	10	400	320	320
2413	市区	10kV 江花 7#站 T1	10	800	640	640
2414	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T3	10	800	640	640
2415	市区	振新路四变（融合终端）	10	400	320	320
2416	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
2417	市区	10kV 天卒 11#箱变 T1	10	630	504	504
2418	市区	PMS_随想二配变	10	400	320	320
2419	市区	10kV 民新 4#箱变 T1	10	630	504	504
2420	市区	后西溪戊配变	10	400	320	320
2421	市区	10kV 和新 4#箱变 T1	10	630	504	504
2422	市区	10kV 彩乐居 4#站 T1	10	800	640	640
2423	市区	小吴巷十三配变（融合终端）	10	400	320	320
2424	市区	通扬二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2425	市区	PMS_红旗泵配变	10	200	160	160
2426	市区	10kV 海关 1#箱变 T1	10	630	504	504
2427	市区	10kV 邱巷 49#箱变 T1	10	630	504	504
2428	市区	PMS_健康路乙配变（TTU）	10	200	160	160
2429	市区	10kV 五里 3#箱变 T1	10	400	320	320
2430	市区	城建家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
2431	市区	PMS_九里基配变（TTU）	10	400	320	320
2432	市区	10kV 西汀苑 3#站 T2	10	800	640	640
2433	市区	10kV 彩乐居 7#站 T3	10	800	640	640
2434	市区	10kV 稻村 22#箱变 T1	10	630	504	504
2435	市区	PMS_槐古坊五配变	10	400	320	320
2436	市区	PMS_槐古坊六配变	10	400	320	320
2437	市区	10kV 周山浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
2438	市区	曹星十一配变（融合终端）	10	200	160	160
2439	市区	PMS_金城二三配变	10	200	160	160
2440	市区	建乐居委变（融合终端）	10	200	160	160
2441	市区	制板厂配变（融合终端）	10	400	320	320
2442	市区	清名三配变（融合终端）	10	400	320	320
2443	市区	PMS_公园配变	10	400	320	320
2444	市区	对面巷配变（融合终端）	10	400	320	320
2445	市区	PMS_部队一配变	10	400	320	320
2446	市区	10kV 融禾 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2447	市区	10kV 金山 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2448	市区	PMS_李巷东配变（TTU）	10	400	320	320
2449	市区	10kV 山北 4#箱变 T1	10	630	504	504
2450	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T2	10	800	640	640
2451	市区	10kV 风光里 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2452	市区	10kV 风光里 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2453	市区	10kV 水秀 19#箱变 T1	10	630	504	504
2454	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T1	10	800	640	640
2455	市区	10kV 圆通站 T3	10	1000	800	800
2456	市区	10kV 东岭 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2457	市区	10kV 稻村 18#箱变 T1	10	630	504	504
2458	市区	勤俭新村一配变（融合终端）	10	400	320	320
2459	市区	PMS_清明 3#箱变 T1	10	630	504	504
2460	市区	瑞陈叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
2461	市区	PMS_锡桥路灯配变	10	200	160	160
2462	市区	10kV 和韵上院 2#站 T1	10	800	640	640
2463	市区	PMS_沈巷壹三配变（TTU）	10	200	160	160
2464	市区	PMS_10KV 邱巷线 1＃箱变 T1	10	630	504	504
2465	市区	PMS_10KV 邱巷线 2＃箱变 T1	10	630	504	504
2466	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T4	10	630	504	504
2467	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T1	20	800	640	640
2468	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T3	20	800	640	640
2469	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T2	10	800	640	640
2470	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2471	市区	10kV 震泽 9#箱变 T1	10	630	504	504
2472	市区	10kV 东岭 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2473	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T4	10	800	640	640
2474	市区	PMS_张巷二四配变	10	400	320	320
2475	市区	PMS_东张巷二配变	10	400	320	320
2476	市区	10kV 桥悦 4#箱变 T1	10	630	504	504
2477	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T2	10	800	640	640
2478	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T4	10	800	640	640
2479	市区	PMS_芦庄 3#站 T1	10	1250	1000	1000
2480	市区	PMS_芦庄 3#站 T2	10	1250	1000	1000
2481	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T3	10	800	640	640
2482	市区	向阳 13#箱变 T1	10	630	504	504
2483	市区	卜古桥东配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
2484	市区	PMS_20kV 九龙仓 20#站 T1	20	800	640	640
2485	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T4	10	800	640	640
2486	市区	10kV 北庄 8#箱变 T1	10	630	504	504
2487	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T2	10	800	640	640
2488	市区	PMS_箕业配变	10	400	320	320
2489	市区	建设丁二配变（融合终端）	10	200	160	160
2490	市区	10kV 青瑭雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
2491	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2492	市区	10kV 天域华园 4#站 T1	10	800	640	640
2493	市区	10kV 和韵上院 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2494	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T3	10	800	640	640
2495	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T3	10	800	640	640
2496	市区	10kV 新民 2#箱变 T1	10	630	504	504
2497	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T1	10	800	640	640
2498	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T2	10	800	640	640
2499	市区	10kV 尤巷 3#箱变(20kV)T1	10	630	504	504
2500	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T4	10	800	640	640
2501	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T2	10	800	640	640
2502	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T2	10	800	640	640
2503	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T3	10	800	640	640
2504	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T4	10	800	640	640
2505	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
2506	市区	PMS_10kV 弘阳 1#站 T2	10	800	640	640
2507	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T1	10	800	640	640
2508	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T2	20	800	640	640
2509	市区	PMS_东风村 2#箱变 T1	10	400	320	320
2510	市区	丰涵 1#箱变 T1	10	400	320	320
2511	市区	10kV 北庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
2512	市区	10kV 大运华府 4#站 T1	10	800	640	640
2513	市区	10kV 梁丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
2514	市区	20kV 西水东 17#站 T1	20	800	640	640
2515	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
2516	市区	PMS_塔拾贰一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2517	市区	10kV 溪涧雅苑站 T3	10	800	640	640
2518	市区	PMS_盛岸里四配变（TTU）	10	400	320	320
2519	市区	PMS_建筑二配变（TTU）	10	400	320	320
2520	市区	PMS_周山浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
2521	市区	PMS_小王巷三配变（TTU）	10	400	320	320
2522	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T4	10	800	640	640
2523	市区	10kV 震泽 10#箱变 T1	10	630	504	504
2524	市区	惠龙十三配变（融合终端）	10	400	320	320
2525	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T2	10	800	640	640
2526	市区	PMS_绿塔一配变（TTU）	10	200	160	160
2527	市区	10kV 天域华园 5#站 T2	10	800	640	640
2528	市区	机床七配变（融合终端）	10	400	320	320
2529	市区	PMS_10kV 香樹 3#站 T1	10	800	640	640
2530	市区	PMS_10kV 香樹 3#站 T2	10	800	640	640
2531	市区	华新配变（融合终端）	10	400	320	320
2532	市区	PMS_10kV 香樹 3#站 T3	10	800	640	640
2533	市区	PMS_10kV 香樹 3#站 T4	10	800	640	640
2534	市区	风网点一配变（融合终端）	10	400	320	320
2535	市区	曹阳三配变（融合终端）	10	400	320	320
2536	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
2537	市区	凌源机械配变（融合终端）	10	400	320	320
2538	市区	PMS_20kV 西水东 11#站 T1	20	800	640	640
2539	市区	PMS_20kV 西水东 11#站 T2*	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2540	市区	10kV 西汀苑 2#站 T2	10	800	640	640
2541	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T1	10	800	640	640
2542	市区	社区卫生配变（融合终端）	10	400	320	320
2543	市区	10kV 邱巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
2544	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T1	10	800	640	640
2545	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T4	10	800	640	640
2546	市区	10kV 和新 3#箱变 T1	10	630	504	504
2547	市区	红卫家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
2548	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T4	10	800	640	640
2549	市区	10kV 大运华府 2#站 T3	10	800	640	640
2550	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T4	10	800	640	640
2551	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T4	10	800	640	640
2552	市区	10kV 西漳 5#箱变 T1	10	630	504	504
2553	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
2554	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T3	10	800	640	640
2555	市区	PMS_10kV 崇安府 3#站 T1	10	800	640	640
2556	市区	PMS_20kV 九龙仓 17#站 T1	20	1000	800	800
2557	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T1	10	800	640	640
2558	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T3	10	800	640	640
2559	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T1	10	800	640	640
2560	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T3	10	800	640	640
2561	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T2	10	800	640	640
2562	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2563	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T2*	10	800	640	640
2564	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T4*	10	800	640	640
2565	市区	范巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
2566	市区	PMS_慈善物资配变	10	400	320	320
2567	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
2568	市区	PMS_10kV 唐周巷 1#站 2	10	1000	800	800
2569	市区	PMS_10kV 唐周巷 1#站 4	10	1000	800	800
2570	市区	PMS_10kV 天御 2#站 T1	10	800	640	640
2571	市区	PMS_10kV 天御 2#站 T2	10	800	640	640
2572	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
2573	市区	PMS_双甲乙配变	10	200	160	160
2574	市区	10kV 弘阳 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2575	市区	10kV 北创 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2576	市区	10kV 邱巷 44#箱变 T1	10	630	504	504
2577	市区	向阳 12#箱变 T1	10	630	504	504
2578	市区	10kV 青瑭雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
2579	市区	孙蒋十二配变（融合终端）	10	400	320	320
2580	市区	PMS_荷叶十二配变（TTU）	10	400	320	320
2581	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T2	10	800	640	640
2582	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T4	10	800	640	640
2583	市区	PMS_10kV 薛湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
2584	市区	PMS_木栖新村二配变	10	400	320	320
2585	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2586	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T3	10	800	640	640
2587	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T4	10	800	640	640
2588	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T2*	10	800	640	640
2589	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T3	10	800	640	640
2590	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T1	10	800	640	640
2591	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T4	10	800	640	640
2592	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T2	10	800	640	640
2593	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2594	市区	10kV 会龙 1#箱变 T1	10	630	504	504
2595	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T3	10	800	640	640
2596	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T2	10	800	640	640
2597	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T4	10	800	640	640
2598	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T2	10	800	640	640
2599	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T4	10	800	640	640
2600	市区	PMS_10kV 北禅寺 2#箱变 T1	10	630	504	504
2601	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T2	10	800	640	640
2602	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T2	10	800	640	640
2603	市区	谈巷六配变（融合终端）	10	400	320	320
2604	市区	向阳 16#箱变 T1	10	630	504	504
2605	市区	10kV 许湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
2606	市区	10kV 稻村 8#箱变 T1	10	630	504	504
2607	市区	PMS_20kV 九龙仓 18#站 T1	20	800	640	640
2608	市区	20kV 西水东 17#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2609	市区	10kV 兰苑 4#箱变 T1	10	400	320	320
2610	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T4	10	800	640	640
2611	市区	PMS_九龙仓 21#站 T1	20	800	640	640
2612	市区	PMS_九龙仓 21#站 T3	20	800	640	640
2613	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T1	20	800	640	640
2614	市区	10kV 邱巷 25#箱变 T1	10	630	504	504
2615	市区	10kV 西泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
2616	市区	10kV 稻村 13#箱变 T1	10	630	504	504
2617	市区	PMS_双河十九配变（TTU）	10	400	320	320
2618	市区	10kV 印湖 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2619	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T2	10	800	640	640
2620	市区	PMS_10kV 红星苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
2621	市区	10kV 彩乐居 5#站 T1	10	800	640	640
2622	市区	10kV 印湖 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2623	市区	10kV 印湖 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2624	市区	曹阳四配变（融合终端）	10	400	320	320
2625	市区	10kV 江花 5#站 T2	10	800	640	640
2626	市区	豆品配变（融合终端）	10	200	160	160
2627	市区	PMS_永丰七配变（TTU）	10	400	320	320
2628	市区	宁海里四配变（融合终端）	10	400	320	320
2629	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
2630	市区	宁海里十一配变（融合终端）	10	400	320	320
2631	市区	宁海里十二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2632	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
2633	市区	春晖二配变（融合终端）	10	400	320	320
2634	市区	10kV 和韵上院 4#站 T3	10	800	640	640
2635	市区	10kV 西泾 4#箱变 T1	10	630	504	504
2636	市区	PMS_广勤中学配变	10	400	320	320
2637	市区	10kV 水秀 12#箱变 T1	10	630	504	504
2638	市区	PMS_路西站 T1	10	630	504	504
2639	市区	10kV 教育 3#箱变 T1	10	630	504	504
2640	市区	10kV 映山湖 5#箱变 T1	10	400	320	320
2641	市区	10kV 源溪悦庭站 T3	10	800	640	640
2642	市区	PMS_10kV 金色 14#站 T4（配）	10	800	640	640
2643	市区	10kV 金色 14#站 T2（配）	10	800	640	640
2644	市区	10kV 邱巷 38#箱变 T1	10	630	504	504
2645	市区	PMS_10kV 前张 1#箱变 T1	10	630	504	504
2646	市区	PMS_山明江南配变（TTU）	10	400	320	320
2647	市区	10kV 体育场 1#箱变 T1	10	630	504	504
2648	市区	10kV 鲍巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
2649	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T2	10	800	640	640
2650	市区	郑巷东甲配变（融合终端）	10	200	160	160
2651	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
2652	市区	PMS_10kV 大绛 2#箱变 T1	10	630	504	504
2653	市区	塔影九配变（融合终端）	10	400	320	320
2654	市区	PMS_石天配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2655	市区	秀菜四配变（融合终端）	10	400	320	320
2656	市区	10kV 广丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
2657	市区	10kV 横街站 T1	10	1250	1000	1000
2658	市区	10kV 横街站 T2	10	1000	800	800
2659	市区	10kV 置煤 5#箱变 T1	10	630	504	504
2660	市区	10kV 水秀 25#箱变 T1	10	630	504	504
2661	市区	10kV 天域华园 2#站 T4	10	800	640	640
2662	市区	PMS_双河十二配变（TTU）	10	400	320	320
2663	市区	10kV 北创 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2664	市区	10kV 青瑭雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
2665	市区	10kV 稻村 11#箱变 T1	10	630	504	504
2666	市区	10kV 江湾 5#站 T1	10	800	640	640
2667	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
2668	市区	PMS_益多花园（6）T1	10	630	504	504
2669	市区	PMS_益多花园（7)T1	10	630	504	504
2670	市区	PMS_黄巷辛配变（TTU）	10	400	320	320
2671	市区	PMS_益多花园（大房地产）1#箱变 T1	10	630	504	504
2672	市区	PMS_黄巷庚配变（TTU）	10	400	320	320
2673	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T3	10	800	640	640
2674	市区	20kV 金域 12#站 T4	20	800	640	640
2675	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T4	10	800	640	640
2676	市区	PMS_10kV 大绛 4#箱变 T1	10	630	504	504
2677	市区	10kV 天域华园 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2678	市区	宁海里五配变（融合终端）	10	400	320	320
2679	市区	PMS_10kV 南长 1#箱变 T1	10	630	504	504
2680	市区	PMS_10kV 南长 7#箱变 T1	10	630	504	504
2681	市区	10kV 亭子桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
2682	市区	曹乐三配变（融合终端）	10	400	320	320
2683	市区	10kV 大运华府 9#站 T1	10	800	640	640
2684	市区	广瑞壹三配变（融合终端）	10	400	318	318
2685	市区	10kV 兰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
2686	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T4	10	800	640	640
2687	市区	20kV 城南 15#站 T1	20	630	504	504
2688	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T1	10	800	640	640
2689	市区	PMS_北禅寺站 T1	10	1250	1000	1000
2690	市区	10kV 和韵上院 5#站 T3	10	800	640	640
2691	市区	10kV 交电 1#箱变 T1	10	630	504	504
2692	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T3	10	800	640	640
2693	市区	PMS_10kV 龙潭 1#箱变 T1	10	630	504	504
2694	市区	10kV 金叶 4#箱变 T1	10	400	320	320
2695	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T1	10	630	504	504
2696	市区	10kV 东岭 4#站 T1	10	800	640	640
2697	市区	PMS_光明集团配变	10	400	320	320
2698	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T2	10	800	640	640
2699	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T2	10	800	640	640
2700	市区	秀菜六配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2701	市区	10kV 红星 1#箱变 T1	10	630	504	504
2702	市区	10kV 融禾 12#站 T1	10	800	640	640
2703	市区	PMS_20kV 金桂 4 号站 T1	20	800	640	640
2704	市区	PMS_20kV 金桂 4 号站 T2	20	800	640	640
2705	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T3	10	800	640	640
2706	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T1	10	800	640	640
2707	市区	瓦屑坝二配变（融合终端）	10	400	315	315
2708	市区	10kV 大塘御园 3#站 T1	10	800	640	640
2709	市区	金宇临配变（融合终端）	10	400	320	320
2710	市区	PMS_过巷二配变	10	400	320	320
2711	市区	PMS_湖光四配变（TTU）	10	400	320	320
2712	市区	和平村配变	10	400	320	320
2713	市区	10kV 紫金 2#箱变 T1	10	630	504	504
2714	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T1	10	800	640	640
2715	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T2	10	800	640	640
2716	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T4	10	800	640	640
2717	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
2718	市区	10kV 前张 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	297	297
2719	市区	10kV 前张 3#箱变 T1	10	400	320	320
2720	市区	10kV 海角 3#箱变 T1	10	630	504	504
2721	市区	金星 2#箱变 T1	10	400	320	320
2722	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
2723	市区	宁海里十三配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2724	市区	10kV 兴源 6#箱变 T1	10	630	504	504
2725	市区	PMS_新巷四配变（TTU）	10	400	320	320
2726	市区	曹张八配变（融合终端）	10	400	320	320
2727	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T3	10	800	640	640
2728	市区	10kV 金叶 2#箱变 T1	10	630	504	504
2729	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
2730	市区	10kV 稻村 16#箱变 T1	10	630	504	504
2731	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
2732	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T4	20	800	640	640
2733	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T1	10	800	640	640
2734	市区	10kV 北庄 5#箱变 T1	10	630	504	504
2735	市区	叙康 3＃箱变 T1	10	400	320	320
2736	市区	PMS_清扬甲二配变（TTU）	10	400	320	320
2737	市区	五星苑巷配变（融合终端）	10	400	320	320
2738	市区	PMS_清单一配变	10	80	64	64
2739	市区	PMS_清单二配变	10	80	64	64
2740	市区	PMS_清单三配变	10	80	64	64
2741	市区	PMS_清单四配变	10	80	64	64
2742	市区	逸常桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
2743	市区	10kV 水秀 5#箱变 T1	10	630	504	504
2744	市区	10kV 山北 3#箱变 T1	10	630	504	504
2745	市区	10kV 栖庭 4#站 T4	10	800	640	640
2746	市区	PMS_薛夹里丁配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2747	市区	PMS_薛夹里三配变	10	400	320	320
2748	市区	10kV 仁家 9#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2749	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T1	10	800	640	640
2750	市区	10kV 栖庭 4#站 T2	10	800	640	640
2751	市区	10kV 丁村 6#箱变 T1	10	630	504	504
2752	市区	10kV 兴源 5#箱变 T1	10	630	504	504
2753	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T2	10	800	640	640
2754	市区	PMS_薛夹里丙配变	10	400	320	320
2755	市区	10kV 彩乐居 5#站 T2	10	800	640	640
2756	市区	PMS_五河十三配变	10	400	320	320
2757	市区	PMS_五河二七配变	10	400	320	320
2758	市区	PMS_五河二四配变	10	400	320	320
2759	市区	PMS_五河十六配变	10	400	320	320
2760	市区	PMS_五河十四配变	10	400	320	320
2761	市区	10kV 御庭 7#站 T2	10	800	640	640
2762	市区	PMS_田基浜配电所 T1	10	1000	800	800
2763	市区	PMS_田基浜配电所 T2	10	1000	800	800
2764	市区	10kV 融禾 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2765	市区	PMS_10kV 融禾 2#站 T2	10	800	640	640
2766	市区	10kV 融禾 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2767	市区	PMS_10kV 融禾 3#站 T2	10	800	640	640
2768	市区	10kV 融禾 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2769	市区	PMS_10kV 融禾 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2770	市区	梅泾村配变（融合终端）	10	400	320	320
2771	市区	盛二十配变（融合终端）	10	400	320	320
2772	市区	PMS_惠峰一配变（TTU）	10	400	320	320
2773	市区	盛乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2774	市区	PMS_盛一乙配变（TTU）	10	400	320	320
2775	市区	PMS_惠峰二配变（TTU）	10	400	320	320
2776	市区	10kV 水秀 33#箱变 T1	10	630	504	504
2777	市区	10kV 天域华园 6#站 T3	10	800	640	640
2778	市区	PMS_电子一配变	10	400	320	320
2779	市区	PMS_曹婆桥乙配变（TTU）	10	400	320	320
2780	市区	PMS_曹张六配变（TTU）	10	400	320	320
2781	市区	PMS_新江南 2 号站 T1*	10	1000	800	800
2782	市区	PMS_新江南 2 号站 T2*	10	1000	800	800
2783	市区	PMS_新江南 2 号站 T3	10	1000	800	800
2784	市区	10kV 锦树里站 T1	10	1250	1000	1000
2785	市区	20kV 西水东 17#站 T4	20	800	640	640
2786	市区	北禅寺站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
2787	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T1	10	800	640	640
2788	市区	10kV 观河澜院站 T1	10	800	640	640
2789	市区	10kV 吉宝 5#站 T1	10	800	640	640
2790	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T2	10	800	640	640
2791	市区	PMS_五河配电所 T1	10	1000	800	800
2792	市区	10kV 裕旺 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2793	市区	金星路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
2794	市区	PMS_双河一配变	10	200	160	160
2795	市区	10kV 聚江苑站 T3	10	1000	800	800
2796	市区	10kV 聚江苑站 T2	10	1000	800	800
2797	市区	10kV 双子星 1#站 T2	10	1000	800	800
2798	市区	PMS_格林 1#站 T1 1000	10	1000	800	800
2799	市区	10kV 格林 2#站 T4	10	1000	800	800
2800	市区	PMS_芦荡 1#箱变 T1	10	630	504	504
2801	市区	PMS_芦庄 6#站 T2	10	1250	1000	1000
2802	市区	PMS_芦庄 6#站 T1	10	1250	1000	1000
2803	市区	PMS_羊腰湾 1＃箱变 T1	10	630	504	504
2804	市区	PMS_羊腰湾 2＃箱变 T1	10	630	504	504
2805	市区	勤学苑站 T1	10	1000	800	800
2806	市区	PMS_听松坊一配变	10	400	320	320
2807	市区	PMS_益明花园 T3	10	1000	800	800
2808	市区	10kV 古运河 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2809	市区	10kV 古运河 2#站 T1	10	800	640	640
2810	市区	10kV 古运河 3#站 T2	10	1000	800	800
2811	市区	10KV 孔雀 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2812	市区	10KV 孔雀 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2813	市区	10kV 邱巷 32#箱变 T1	10	630	504	504
2814	市区	宁海二一配变	10	400	308	308
2815	市区	槐古南站 T2 1000（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2816	市区	PMS_东单叁配变（TTU）	10	400	320	320
2817	市区	PMS_南方市场配变	10	400	320	320
2818	市区	PMS_南方市场甲配变	10	315	252	252
2819	市区	PMS_东陆巷配变	10	400	320	320
2820	市区	PMS_浦新公司配变	10	315	252	252
2821	市区	PMS_景泰公司配变	10	400	320	320
2822	市区	PMS_天隆钢材配变	10	400	320	320
2823	市区	PMS_兴中兴甲配变	10	315	252	252
2824	市区	PMS_广南交东配变	10	400	320	320
2825	市区	PMS_叙康 2＃箱变 T1	10	400	320	320
2826	市区	PMS_欧典家园 11＃T1	10	400	320	320
2827	市区	PMS_欧典家园 12＃T1	10	400	320	320
2828	市区	PMS_丁村 1#箱变 T1	10	400	320	320
2829	市区	PMS_叙康 1＃箱变 T1	10	400	320	320
2830	市区	10kV 向阳 1#箱变 T1	10	400	320	320
2831	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
2832	市区	丁巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
2833	市区	PMS_10kV 万旺 1#箱变 T1	10	400	320	320
2834	市区	PMS_造船三配变（TTU）	10	200	160	160
2835	市区	PMS_造船一配变（TTU）	10	400	320	320
2836	市区	PMS_庄贰二配变（TTU）	10	400	320	320
2837	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
2838	市区	中南商场配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2839	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T1	10	800	640	640
2840	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T4	10	800	640	640
2841	市区	10kV 荣家 2#箱变 T1	10	630	504	504
2842	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T1	10	800	640	640
2843	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T4	10	800	640	640
2844	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2845	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T2	10	800	640	640
2846	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
2847	市区	10kV 稻村 24#箱变 T1	10	630	504	504
2848	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T2	10	630	504	504
2849	市区	东林书院配变	10	400	320	320
2850	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
2851	市区	北皋桥泵配变（融合终端）	10	400	320	320
2852	市区	10kV 天域华园 6#站 T1	10	800	640	640
2853	市区	中南路乙配变（融合终端）	10	400	320	320
2854	市区	PMS_张巷戊配变（TTU）	10	400	320	320
2855	市区	曹张南八配变（融合终端）	10	400	320	320
2856	市区	中花苑二配变（融合终端）	10	400	320	320
2857	市区	岸里北配变（融合终端）	10	400	320	320
2858	市区	曹张南七配变（融合终端）	10	400	320	320
2859	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T1	10	800	640	640
2860	市区	10kV 天一华府 4#站 T1	10	800	640	640
2861	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2862	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T1	10	800	640	640
2863	市区	10kV 融禾 10#站 T2	10	800	640	640
2864	市区	10kV 邱巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
2865	市区	10kV 融禾 9#站 T3	10	800	640	640
2866	市区	10kV 震泽 1#箱变 T1	10	630	504	504
2867	市区	西乌路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
2868	市区	PMS_老乌浜乙配变	10	400	320	320
2869	市区	PMS_永丰乙配变（TTU）	10	400	320	320
2870	市区	李巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
2871	市区	10kV 置煤 8#箱变 T1	10	630	504	504
2872	市区	曹婆桥丁配变（融合终端）	10	400	320	320
2873	市区	10kV 源溪悦庭站 T4	10	800	640	640
2874	市区	10kV 北创 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2875	市区	PMS_20kV 金域 8#站 T1	20	1000	800	800
2876	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T4	10	1000	800	800
2877	市区	PMS_10kV 大塘锦园 2#站 T1	10	800	640	640
2878	市区	PMS_10kV 大塘锦园 2#站 T2	10	800	640	640
2879	市区	10kV 稻村 23#箱变 T1	10	630	504	504
2880	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T1	10	800	640	640
2881	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T3	10	800	640	640
2882	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T4	10	800	640	640
2883	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T2	10	800	640	640
2884	市区	10kV 邱巷 24#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2885	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T2	10	800	640	640
2886	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T2	10	800	640	640
2887	市区	10kV 大运华府 3#站 T1	10	800	640	640
2888	市区	10kV 水秀 6#箱变 T1	10	630	504	504
2889	市区	PMS_10kV 北创 4#站 T2	10	800	640	640
2890	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T3	10	800	640	640
2891	市区	新中三配变（TTU）	10	400	320	320
2892	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T3	20	800	640	640
2893	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T1	10	800	640	640
2894	市区	10kV 水秀 13#箱变 T1	10	630	504	504
2895	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T1	10	800	640	640
2896	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T1	10	800	640	640
2897	市区	10kV 桥边 6#箱变 T1	10	630	504	504
2898	市区	广国路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
2899	市区	10kV 诸家 5#箱变 T1	10	630	504	504
2900	市区	10kV 芦村 12#箱变 T1	10	630	504	504
2901	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
2902	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T2	10	800	640	640
2903	市区	10kV 大运华府 2#站 T1	10	800	640	640
2904	市区	10kV 邱巷 20#箱变 T1	10	630	504	504
2905	市区	10kV 天卒 6#箱变 T1	10	630	504	504
2906	市区	10kV 向阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
2907	市区	10kV 青瑭雅苑 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2908	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T1	10	800	640	640
2909	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T3	10	800	640	640
2910	市区	PMS_10kV 大塘锦园 5#站 T1	10	800	640	640
2911	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T3	10	800	640	640
2912	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T2	10	800	640	640
2913	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T3	10	800	640	640
2914	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T4	10	800	640	640
2915	市区	10kV 桥悦 5#箱变 T1	10	630	504	504
2916	市区	10kV 大塘御园 8#站 T1	10	800	640	640
2917	市区	10kV 向阳 7#箱变 T1	10	630	504	504
2918	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
2919	市区	PMS_扬名七配变（TTU）	10	400	320	320
2920	市区	PMS_泾头东配变（TTU）	10	400	320	320
2921	市区	10kV 交电 5#箱变 T1	10	630	504	504
2922	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
2923	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T1	10	800	640	640
2924	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T3	10	800	640	640
2925	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T4	10	800	640	640
2926	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T2	10	800	640	640
2927	市区	10kV 江花 7#站 T2	10	800	640	640
2928	市区	PMS_10KV 运河苑 9#站 T1	10	800	640	640
2929	市区	10kV 北创 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2930	市区	大窑路三配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2931	市区	10kV 稻村 3#箱变 T1	10	630	504	504
2932	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T2	10	800	640	640
2933	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T2	10	800	640	640
2934	市区	10kV 海角 2#箱变 T1	10	630	504	504
2935	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T3	10	800	640	640
2936	市区	PMS_10kV 北创 7#站 T2	10	800	640	640
2937	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T2	10	800	640	640
2938	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T2	10	800	640	640
2939	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T3	10	800	640	640
2940	市区	PMS_清单六配变（TTU）	10	400	320	320
2941	市区	PMS_沈巷壹二配变	10	400	320	320
2942	市区	PMS_沈巷贰一配变	10	400	320	320
2943	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T1	10	800	640	640
2944	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T1	10	800	640	640
2945	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T1	10	800	640	640
2946	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T4	10	800	640	640
2947	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T3	10	800	640	640
2948	市区	10kV 天卒 10#箱变 T1	10	630	504	504
2949	市区	10kV 邱巷 33#箱变 T1	10	630	504	504
2950	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T4	10	800	640	640
2951	市区	10kV 九里雅园 6#站 T1	10	800	640	640
2952	市区	10kV 叶片 3#箱变 T1	10	630	504	504
2953	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2954	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T2*	20	800	640	640
2955	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T3	20	800	640	640
2956	市区	10kV 桥边 4#箱变 T1	10	630	504	504
2957	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T3	10	800	640	640
2958	市区	辛惠配变（融合终端）	10	400	320	320
2959	市区	10kV 茂业城 7#站 T2	10	800	640	640
2960	市区	PMS_20kV 九龙仓 23#站 T1	20	800	640	640
2961	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T2	10	800	640	640
2962	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T1	10	800	640	640
2963	市区	10kV 时代 5#站 T1	10	800	640	640
2964	市区	10kV 融禾 11#站 T3	10	800	640	640
2965	市区	PMS_小娄巷配变	10	400	320	320
2966	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T1	10	800	640	640
2967	市区	10kV 融禾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2968	市区	10kV 水秀 17#箱变 T1	10	630	504	504
2969	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T4*	20	800	640	640
2970	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T1	20	800	640	640
2971	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T2	20	800	640	640
2972	市区	20kV 西水东 13#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
2973	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T4	20	800	640	640
2974	市区	10kV 新江南 1#站 T1	10	1000	800	800
2975	市区	浜头一配变（融合终端）	10	400	320	320
2976	市区	PMS_会龙李配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2977	市区	10kV 震泽 4#箱变 T1	10	630	504	504
2978	市区	10kV 北庄 1 号箱变 T1	10	630	504	504
2979	市区	PMS_谢巷东配变	10	400	320	320
2980	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T1	10	800	640	640
2981	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T3	10	800	640	640
2982	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T2	10	800	640	640
2983	市区	小吴巷十四配变（融合终端）	10	400	320	320
2984	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T2	10	800	640	640
2985	市区	10kV 大塘御园 7#站 T2	10	800	640	640
2986	市区	10kV 大塘御园 8#站 T2	10	800	640	640
2987	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2988	市区	10kV 水秀 21#箱变 T1	10	630	504	504
2989	市区	10kV 新惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
2990	市区	10kV 融禾 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2991	市区	PMS_10kV 大绛 3#箱变 T1	10	630	504	504
2992	市区	10kV 新江南 1#站 T2	10	1000	800	800
2993	市区	10kV 大塘御园 11#站 T1	10	800	640	640
2994	市区	PMS_槐古二三配变	10	400	320	320
2995	市区	PMS_田基浜丙配变	10	400	320	320
2996	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
2997	市区	PMS_凤翔花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
2998	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T3	10	800	640	640
2999	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3000	市区	10kV 地税 3#箱变 T1	10	630	504	504
3001	市区	10kV 映湖玖园 4#站 T1 台区_800kVA	10	800	640	640
3002	市区	10kV 莲蓉 1#箱变 T1	10	630	504	504
3003	市区	谈巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
3004	市区	10kV 教育 8#箱变 T1（快速接口）	10	630	504	504
3005	市区	盛岸里二配变（融合终端）	10	400	320	320
3006	市区	10kV 中联 2#箱变 T1	10	630	504	504
3007	市区	前河庄配变（融合终端）	10	400	320	320
3008	市区	10kV 中联 3#箱变 T1	10	630	504	504
3009	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T1	10	800	640	640
3010	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T3	10	1000	800	800
3011	市区	PMS_10kV 未来城 7#站 T2	10	800	640	640
3012	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T3	10	800	640	640
3013	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T1	10	800	640	640
3014	市区	PMS_盛二二配变（TTU）	10	400	320	320
3015	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T1	10	800	640	640
3016	市区	PMS_10kV 时代 6#站 T1	10	800	640	640
3017	市区	PMS_三棉舍二配变	10	400	320	320
3018	市区	向阳 17#箱变 T1	10	630	504	504
3019	市区	10kV 和韵上院 5#站 T1	10	800	640	640
3020	市区	10kV 北创 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3021	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T1	20	800	640	640
3022	市区	10kV 未来城 8#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3023	市区	10kV 未来城 8#站 T2	10	800	640	640
3024	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T3	10	800	640	640
3025	市区	10kV 桥边 7#箱变 T1	10	630	504	504
3026	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T3	10	800	640	640
3027	市区	PMS_崇安卫生配变	10	400	320	320
3028	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T1	10	800	640	640
3029	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T3	10	800	640	640
3030	市区	10kV 江花 6#站 T1	10	800	640	640
3031	市区	10kV 北桥 5#站 T2	10	1000	800	800
3032	市区	10kV 青峰 1#箱变 T1	10	630	504	504
3033	市区	10kV 惠景 8#站 T1	10	800	640	640
3034	市区	10kV 江湾 6#站 T3	10	800	640	640
3035	市区	PMS_芦庄 6#站 T3	10	1000	800	800
3036	市区	梁溪桥路灯配变（融合终端）	10	400	287	287
3037	市区	储运配变（融合终端）	10	400	320	320
3038	市区	10kV 水秀 4#箱变 T1	10	630	504	504
3039	市区	PMS_虞湾里甲配变	10	200	160	160
3040	市区	PMS_绿塔二配变（TTU）	10	400	320	320
3041	市区	PMS_双河二配变	10	400	320	320
3042	市区	机床五配变（融合终端）	10	400	320	320
3043	市区	10kV 大塘御园 7#站 T1	10	800	640	640
3044	市区	永乐二配变（融合终端）	10	400	320	320
3045	市区	10kV 悦诚 6#站 T1（融合终端）	10	800	617	617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3046	市区	10kV 悦诚 7#站 T1（融合终端）	10	800	619	619
3047	市区	10kV 大塘御园 10#站 T2	10	800	640	640
3048	市区	10kV 莲蓉 2#箱变 T1	10	630	504	504
3049	市区	10kV 教育 9#箱变 T1	10	630	504	504
3050	市区	赛达配变（融合终端）	10	400	320	320
3051	市区	10kV 大塘御园 4#站 T2	10	800	640	640
3052	市区	10kV 向阳 9#箱变 T1	10	400	320	320
3053	市区	PMS_毛纺二配变	10	400	320	320
3054	市区	10kV 半塘 6#箱变 T1	10	630	504	504
3055	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T4	10	800	640	640
3056	市区	PMS_10kV 仙泵 1#箱变 T1	10	400	320	320
3057	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T3	10	800	640	640
3058	市区	PMS_10kV 天渝骄园 2#站 T1	10	800	640	640
3059	市区	侨谊小学配变（融合终端）	10	400	320	320
3060	市区	10kV 中桥 2#箱变 T1	10	400	314	314
3061	市区	10kV 北创 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3062	市区	孙蒋三十配变（融合终端）	10	400	320	320
3063	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T3	10	800	640	640
3064	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T1 融合终端	10	800	640	640
3065	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T1	10	800	640	640
3066	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T1	10	800	640	640
3067	市区	PMS_银杏苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
3068	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T3	10	800	561	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3069	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T4	20	800	640	640
3070	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T1	10	1000	800	800
3071	市区	PMS_20kV 西水东 15#站 T2	20	800	640	640
3072	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T3	20	800	640	640
3073	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T1	10	800	640	640
3074	市区	PMS_10kV 惠飞大厦#1 箱变 T1	10	630	504	504
3075	市区	PMS_10kV 全昌 6#箱变 T1	10	630	504	504
3076	市区	PMS_10kV 凤翔 1#箱变 T1	10	630	504	504
3077	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T1	20	800	640	640
3078	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T1	10	800	640	640
3079	市区	PMS_10kV 天渝骄园 3#站 T1	10	800	640	640
3080	市区	PMS_10kV 西泾 1#箱变 T1	10	400	320	320
3081	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3082	市区	PMS_10kV 兴竹 6#箱变 T1	10	630	504	504
3083	市区	PMS_10kV 市北 1#箱变 T1	10	630	504	504
3084	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T2	10	800	640	640
3085	市区	丁巷配变（融合终端）	10	400	320	320
3086	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
3087	市区	10kV 融禾 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3088	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T3	10	800	640	640
3089	市区	PMS_纳新舍丙配变（TTU）	10	400	320	320
3090	市区	10kV 地税 2#箱变 T1	10	630	504	504
3091	市区	PMS_上马墩六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3092	市区	10kV 锡沙 1#箱变 T1	10	630	504	504
3093	市区	PMS_东风村 3#箱变 T1	10	630	504	504
3094	市区	10kV 邱巷 36#箱变 T1	10	630	504	504
3095	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
3096	市区	10kV 永泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
3097	市区	10kV 茂业城 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3098	市区	10kV 茂业城 6#站 T2	10	800	640	640
3099	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
3100	市区	PMS_春晖六配变	10	400	320	320
3101	市区	10kV 融禾 9#站 T2	10	800	640	640
3102	市区	PMS_东风村 1#箱变 T1	10	630	504	504
3103	市区	PMS_邮黄配变	10	400	320	320
3104	市区	宁海里八配变（融合终端）	10	400	320	320
3105	市区	宁海里六配变（融合终端）	10	400	320	320
3106	市区	宁海里九配变（融合终端）	10	400	320	320
3107	市区	10kV 许湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
3108	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T2	10	800	640	640
3109	市区	PMS_惠华 T1	10	630	504	504
3110	市区	10kV 彩乐居 4#站 T4	10	800	640	640
3111	市区	10kV 亭子桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
3112	市区	10kV 水秀 10#箱变 T1	10	630	504	504
3113	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
3114	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3115	市区	PMS_10kV 北创 3#站 T4	10	800	640	640
3116	市区	10kV 融禾 7#站 T4	10	800	640	640
3117	市区	PMS_芦庄 5#站 T1	10	1250	1000	1000
3118	市区	PMS_芦庄 5#站 T2	10	1250	1000	1000
3119	市区	PMS_益明花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
3120	市区	PMS_塔影八配变（TTU）	10	400	320	320
3121	市区	PMS_界南三配变	10	400	320	320
3122	市区	10kV 大塘御园 3#站 T2	10	800	640	640
3123	市区	10kV 稻香 6#箱变 T1	10	630	504	504
3124	市区	潭陆一配变（融合终端）	10	400	320	320
3125	市区	10kV 永泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
3126	市区	塔影七配变（融合终端）	10	400	320	320
3127	市区	倪桥头（融合终端）	10	400	320	320
3128	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
3129	市区	PMS_荣家头配变	10	400	320	320
3130	市区	PMS_芦庄 5#站 T3	10	1250	1000	1000
3131	市区	风雷五配变（融合终端）	10	200	160	160
3132	市区	10kV 邱巷 16#箱变 T1	10	630	504	504
3133	市区	10kV 康桥 3#站 T2	10	1000	800	800
3134	市区	20kV 金域 11#站 T2	20	800	640	640
3135	市区	五金厂六配变（融合终端）	10	400	320	320
3136	市区	潭伍一配变（融合终端）	10	400	320	320
3137	市区	PMS_10kV 幸福里 10#站 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3138	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
3139	市区	PMS_10kV 西前 1#箱变 T1	10	630	504	504
3140	市区	PMS_伯渎桥伍配变（TTU）	10	400	320	320
3141	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T1	10	800	640	640
3142	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T2	10	800	640	640
3143	市区	10kV 唐巷站 T1	10	1000	800	800
3144	市区	10kV 唐巷站 T2	10	1000	800	800
3145	市区	PMS_10kV 运河苑 7#站 T1	10	800	640	640
3146	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T1	10	800	640	640
3147	市区	10kV 东岭 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3148	市区	10kV 彩乐居 4#站 T2	10	800	640	640
3149	市区	10kV 和韵上院 6#站 T1	10	800	640	640
3150	市区	10kV 西泾 11#箱变 T1	10	630	504	504
3151	市区	大运华府 7#站 T1	10	800	640	640
3152	市区	PMS_10kV 马湾 2#箱变 T1	10	400	320	320
3153	市区	PMS_10kV 孔泾 1#站 T1	10	800	640	640
3154	市区	PMS_10kV 孔泾 1#站 T2	10	800	640	640
3155	市区	PMS_10kV 孔泾 1#站 T3	10	800	640	640
3156	市区	PMS_10kV 孔泾 1#站 T4	10	800	640	640
3157	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
3158	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T3	10	800	640	640
3159	市区	10kV 广丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
3160	市区	10kV 水秀 27#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3161	市区	10kV 震泽 8#箱变 T1	10	630	504	504
3162	市区	10kV 北桥 6#站 T2	10	800	640	640
3163	市区	PMS_10kV 兴竹 5#箱变 T1	10	630	504	504
3164	市区	PMS_10kV 凤翔 2#箱变 T1	10	630	504	504
3165	市区	10kV 时代 5#站 T3	10	800	640	640
3166	市区	10kV 红星 2#箱变 T1	10	630	504	504
3167	市区	胜丰村肆配变（融合终端）	10	400	320	320
3168	市区	惠东十配变（融合终端）	10	400	320	320
3169	市区	曹家浜甲配变（融合终端）	10	400	320	320
3170	市区	诸家线#3 箱变 T1	10	630	504	504
3171	市区	10kV 交电 2#箱变 T1	10	630	504	504
3172	市区	10kV 山北 2#箱变 T1	10	400	320	320
3173	市区	20kV 金域 11#站 T4	20	800	640	640
3174	市区	通沙灯配变（融合终端）	10	400	320	320
3175	市区	市政地配变（融合终端）	10	400	320	320
3176	市区	10kV 兴源 4#箱变 T1	10	400	320	320
3177	市区	PMS_西顾巷丁配变	10	400	320	320
3178	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3179	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3180	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T3	10	800	640	640
3181	市区	PMS_新世纪 1 号站 T1	10	1000	800	800
3182	市区	新世纪 1 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3183	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3184	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T3	10	800	640	640
3185	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T4	10	800	640	640
3186	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T2	10	800	640	640
3187	市区	PMS_蒋家二配变（TTU）	10	400	320	320
3188	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
3189	市区	10kV 五河新村 3＃箱变 T1	10	630	504	504
3190	市区	PMS_20kV 金域 9#站 T2	20	1000	800	800
3191	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T4	10	800	640	640
3192	市区	PMS_10kV 绿地观澜 2#站 T2	10	800	640	640
3193	市区	PMS_10kV 总参 1#站 T2	10	400	320	320
3194	市区	10kV 欣风家园 1#站 T2	10	800	640	640
3195	市区	10kV 水秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
3196	市区	孙蒋七配变（融合终端）	10	400	320	320
3197	市区	PMS_瓦屑坝一配变（TTU）	10	400	320	320
3198	市区	中转家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
3199	市区	10kV 江花 5#站 T1	10	800	640	640
3200	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T2	10	800	640	640
3201	市区	PMS_山明 3＃箱变 T1	10	630	504	504
3202	市区	PMS_10KV 山明线 1#箱变 T1	10	630	504	504
3203	市区	10kV 邱巷 41#箱变 T1	10	630	504	504
3204	市区	向阳 14#箱变 T1	10	630	504	504
3205	市区	PMS_时新巷 2＃箱变 T1	10	630	504	504
3206	市区	10kV 多加 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3207	市区	PMS_10kV 惠飞大厦#2 箱变 T1	10	630	504	504
3208	市区	PMS_20kV 西水东 15#站 T1	20	800	640	640
3209	市区	PMS_20kV 金域 8#站 T2	20	1000	800	800
3210	市区	10kV 体中 3#箱变 T1	10	630	504	504
3211	市区	10kV 江花 2#站 T4	10	800	640	640
3212	市区	10kV 九里雅园 2#站 T3	10	800	640	640
3213	市区	PMS_医院充电配变（TTU）	10	400	320	320
3214	市区	扬北桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
3215	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T3	10	800	640	640
3216	市区	杨巷十三配变（融合终端）	10	400	320	320
3217	市区	10kV 优雅 2#箱变 T1	10	630	504	504
3218	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T2	20	800	640	640
3219	市区	PMS_10kV 天渝骄园 3#站 T3	10	800	640	640
3220	市区	PMS_10kV 绿地观澜 2#站 T4	10	800	640	640
3221	市区	10kV 北创 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3222	市区	10kV 融禾 8#站 T1	10	800	640	640
3223	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T1	10	800	640	640
3224	市区	10kV 邱巷 46#箱变 T1	10	630	504	504
3225	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
3226	市区	10kV 源溪悦庭站 T1	10	800	640	640
3227	市区	10kV 邱巷 47#箱变 T1	10	630	504	504
3228	市区	PMS_苗圃八配变（TTU）	10	400	320	320
3229	市区	PMS_精神卫生配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3230	市区	PMS_槐谢二配变	10	400	320	320
3231	市区	10kV 融禾 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3232	市区	风度汽车配变（融合终端）	10	400	320	320
3233	市区	颐养园配变（融合终端）	10	400	320	320
3234	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T1	10	800	640	640
3235	市区	PMS_10kV 北创 3#站 T2	10	800	640	640
3236	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T3	10	800	640	640
3237	市区	PMS_10kV 天渝骄园 2#站 T3	10	800	640	640
3238	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T1	10	800	640	640
3239	市区	PMS_10kV 大塘锦园 5#站 T2	10	800	640	640
3240	市区	10kV 稻村 25#箱变 T1	10	630	504	504
3241	市区	10kV 锡沙 3#箱变 T1	10	630	504	504
3242	市区	10kV 九里雅园 7#站 T1	10	800	640	640
3243	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T4	10	800	640	640
3244	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T3 融合终端	10	800	640	640
3245	市区	PMS_20kV 金域 9#站 T1	20	1000	800	800
3246	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T4	10	800	640	640
3247	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T1	10	800	640	640
3248	市区	10kV 西泾 8#箱变 T1	10	630	504	504
3249	市区	PMS_10kV 宪丰 2#箱变 T1	10	400	320	320
3250	市区	10kV 九里雅园 3#站 T3	10	800	640	640
3251	市区	金瑞家园 2#(农综变)T1（融合终端）	10	630	504	504
3252	市区	10kV 南市桥巷站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3253	市区	10kV 金城 1#箱变 T1	10	630	504	504
3254	市区	10kV 半塘 7#箱变 T1	10	630	504	504
3255	市区	10kV 西泾 5#箱变 T1	10	630	504	504
3256	市区	10kV 教育 5#箱变 T1	10	630	504	504
3257	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
3258	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T1	10	800	640	640
3259	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T1	10	1000	800	800
3260	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T3	10	1000	800	800
3261	市区	群众影配变（融合终端）	10	400	320	320
3262	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
3263	市区	PMS_畅舜苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
3264	市区	PMS_塔影壹一配变	10	200	160	160
3265	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T3	10	800	640	640
3266	市区	塔影十一配变	10	200	160	160
3267	市区	PMS_塔影一配变	10	200	160	160
3268	市区	塔拾壹一配变（融合终端）	10	200	160	160
3269	市区	PMS_塔影六配变	10	200	160	160
3270	市区	PMS_塔拾贰二配变	10	200	160	160
3271	市区	10kV 塔影 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	437	437
3272	市区	10kV 置煤 9#箱变 T1	10	630	504	504
3273	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
3274	市区	PMS_水墨头一配变（TTU）	10	400	320	320
3275	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3276	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T2	10	800	640	640
3277	市区	10kV 景熙雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
3278	市区	勤学路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
3279	市区	10kV 天域华园 6#站 T2	10	800	640	640
3280	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T1	10	800	640	640
3281	市区	塔影四配变（融合终端）	10	400	320	320
3282	市区	塔影壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
3283	市区	10kV 任巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
3284	市区	10kV 天卒 5#箱变 T1	10	630	504	504
3285	市区	南钱泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
3286	市区	10kV 教育 7#箱变 T1	10	630	504	504
3287	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T1	10	800	640	640
3288	市区	PMS_宋巷五二配变	10	400	320	320
3289	市区	10kV 东岭 5#站 T2	10	800	640	640
3290	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
3291	市区	PMS_吴巷八配变	10	400	320	320
3292	市区	公共交通配变（融合终端）	10	400	320	320
3293	市区	10kV 江花 3#站 T4	10	800	640	640
3294	市区	PMS_扬北 1#箱变 T1	10	630	504	504
3295	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T1	10	800	640	640
3296	市区	丰二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
3297	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
3298	市区	10kV 邱巷 29#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3299	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T4	10	800	640	640
3300	市区	乔巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
3301	市区	向阳 11#箱变 T1	10	630	504	504
3302	市区	孙蒋一配变（融合终端）	10	400	320	320
3303	市区	惠峰十三配变（融合终端）	10	400	320	320
3304	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T2	10	800	640	640
3305	市区	PMS_钢舍配变（TTU）	10	400	320	320
3306	市区	PMS_听松坊三配变	10	400	320	320
3307	市区	PMS_惠峰甲配变（TTU）	10	400	320	320
3308	市区	10kV 稻香 8#箱变 T1	10	630	504	504
3309	市区	诸巷西配变	10	400	320	320
3310	市区	施巷二泵配变（融合终端）	10	400	320	320
3311	市区	10kV 许湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
3312	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T2	10	800	640	640
3313	市区	PMS_锡惠里箱变 T1	10	630	504	504
3314	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T1	10	800	640	640
3315	市区	10kV 许运 1#箱变 T1	10	630	504	504
3316	市区	10kV 和新 2#箱变 T1	10	630	504	504
3317	市区	10kV 向阳 8#箱变 T1	10	630	504	504
3318	市区	10kV 葛巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3319	市区	PMS_置煤浜一配变	10	400	320	320
3320	市区	PMS_扬名新村 2#箱变 T1.	10	630	504	504
3321	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3322	市区	郎闻配变	10	400	320	320
3323	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T4	10	800	640	640
3324	市区	PMS_泾头西配变（TTU）	10	400	320	320
3325	市区	10kV 邱巷 51#箱变 T1	10	630	504	504
3326	市区	PMS_新巷北配变（TTU）	10	400	320	320
3327	市区	PMS_中南十三配变	10	400	320	320
3328	市区	华昌焊配变（融合终端）	10	400	320	320
3329	市区	10kV 水秀 38#箱变 T1	10	630	504	504
3330	市区	10kV 邱巷 48#箱变 T1	10	630	504	504
3331	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
3332	市区	新村二七配变（融合终端）	10	400	320	320
3333	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T3	10	800	640	640
3334	市区	PMS_10kV 柯兰公寓箱变 T1	10	630	504	504
3335	市区	10kV 红星 3#箱变 T1	10	630	504	504
3336	市区	10kV 山北 1#箱变 T1	10	630	504	504
3337	市区	10kV 桥边 5#箱变 T1	10	630	504	504
3338	市区	10kV 稻村 1#箱变 T1	10	630	504	504
3339	市区	PMS_盛一六配变（TTU）	10	400	320	320
3340	市区	PMS_教育 1#箱变 T1	10	630	504	504
3341	市区	10kV 辰上南园 1#站 T2	10	800	640	640
3342	市区	庄前村旁配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
3343	市区	PMS_中联十六配变	10	400	320	320
3344	市区	江海叁一配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3345	市区	江海贰二配变（融合终端）	10	400	320	320
3346	市区	10kV 东岭 3#站 T1	10	800	640	640
3347	市区	PMS_10kV 沁园一期 20#箱变 T1	10	630	504	504
3348	市区	10kV 稻村 9#箱变 T1	10	630	504	504
3349	市区	朱巷线 1#箱变 T1	10	630	504	504
3350	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T1	10	800	640	640
3351	市区	PMS_益多花园（8）T1	10	630	504	504
3352	市区	PMS_益多花园（9）T1	10	630	504	504
3353	市区	PMS_益多花园（10）T1	10	630	504	504
3354	市区	10kV 置煤 7#箱变 T1	10	630	504	504
3355	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T1 台区_800kVA	10	800	640	640
3356	市区	10kV 未来城 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3357	市区	PMS_10kV 未来城 5#站 T2	10	800	640	640
3358	市区	10kV 吉宝 6#站 T2	10	800	640	640
3359	市区	10kV 天地 6#箱变 T1	10	630	504	504
3360	市区	10kV 和韵上院 7#站 T1	10	800	640	640
3361	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T2	10	800	640	640
3362	市区	PMS_10kV 吉宝 2#站 T1	10	800	640	640
3363	市区	PMS_10kV 吉宝 2#站 T2	10	800	640	640
3364	市区	盛二十五配变（融合终端）	10	400	320	320
3365	市区	10kV 映山湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
3366	市区	10kV 稻村 4#箱变 T1	10	630	504	504
3367	市区	10kV 桥悦 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3368	市区	10kV 天一华府 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3369	市区	尤巷九配变（TTU）	10	200	160	160
3370	市区	10kV 东河花园站 T2	10	1000	800	800
3371	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T1	10	800	640	640
3372	市区	杨思桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
3373	市区	10kV 邱巷 31#箱变 T1	10	630	504	504
3374	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T1	10	800	640	640
3375	市区	10kV 江湾 6#站 T1	10	800	640	640
3376	市区	惠古 2#站 T2 800kVA	10	800	640	640
3377	市区	孙家桥配变（融合终端）	10	400	320	320
3378	市区	PMS_10kV 道长 3#箱变 T1	10	400	320	320
3379	市区	PMS_10kV 道长 4#箱变 T1	10	630	504	504
3380	市区	10KV 金科 7#站 T1	10	800	640	640
3381	市区	10kV 邱巷 45#箱变 T1	10	630	504	504
3382	市区	PMS_吴单配变	10	400	320	320
3383	市区	10kV 绿塔 3#箱变 T1	10	630	504	504
3384	市区	10kV 香榭 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3385	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T4	10	800	640	640
3386	市区	PMS_五河六配变	10	400	320	320
3387	市区	10kV 大运华府 11#站 T3	10	800	640	640
3388	市区	10kV 塘南 3#箱变 T1	10	630	504	504
3389	市区	10kV 邱巷 34#箱变 T1	10	630	504	504
3390	市区	10kV 新惠 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3391	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
3392	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T3	10	800	640	640
3393	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T2	10	800	640	640
3394	市区	许湾里五配变（融合终端）	10	400	320	320
3395	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T4	10	800	640	640
3396	市区	10kV 融禾 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3397	市区	10kV 大塘御园 9#站 T3	10	800	640	640
3398	市区	泵立配变（融合终端）	10	400	320	320
3399	市区	PMS_芦庄 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
3400	市区	PMS_芦庄 1 号站 T2	10	1250	1000	1000
3401	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T4	10	800	640	640
3402	市区	10kV 大运华府 11#站 T1	10	800	640	640
3403	市区	PMS_10kV 地质 6#箱变 T1	10	630	504	504
3404	市区	PMS_邹巷南配变	10	400	320	320
3405	市区	PMS_10kV 地质 7#箱变 T1	10	630	504	504
3406	市区	PMS_10kV 地质 8#箱变 T1	10	630	504	504
3407	市区	PMS_五河贰二配变	10	400	320	320
3408	市区	小吴巷七配变（融合终端）	10	400	320	320
3409	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
3410	市区	10kV 金科 6#站 T1	10	800	640	640
3411	市区	PMS_云资配变（TTU）	10	400	320	320
3412	市区	10kV 吴桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
3413	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3414	市区	10kV 莲蓉 3#箱变 T1	10	630	504	504
3415	市区	向阳 10#箱变 T1	10	630	504	504
3416	市区	10kV 薛湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
3417	市区	秀菜十一配变（融合终端）	10	400	320	320
3418	市区	10kV 邱巷 23#箱变 T1	10	630	504	504
3419	市区	曹婆乙一配变（融合终端）	10	400	320	320
3420	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T4	10	800	640	640
3421	市区	10kV 兴源 3#箱变 T1	10	630	504	504
3422	市区	PMS_五河路灯配变	10	200	160	160
3423	市区	PMS_10kV 北禅寺 3#箱变 T1	10	630	504	504
3424	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
3425	市区	清明二配变（融合终端）	10	400	320	320
3426	市区	PMS_10kV 龙塘园 2#站 T1	10	1000	800	800
3427	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T1	10	1000	800	800
3428	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T3	10	1000	800	800
3429	市区	10kV 稻香 7#箱变 T1	10	630	504	504
3430	市区	10kV 西汀苑 3#站 T4	10	800	640	640
3431	市区	庆丰桥配变（融合终端）	10	400	320	320
3432	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3433	市区	江海贰一配变（融合终端）	10	400	320	320
3434	市区	10kV 拱北 4#箱变 T1	10	630	504	504
3435	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T2	10	800	640	640
3436	市区	10kV 黄巷站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3437	市区	PMS_新巷二配变（TTU）	10	400	320	320
3438	市区	10kV 桥悦 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3439	市区	供电库二配变（融合终端）	10	400	320	320
3440	市区	盛中南配变（融合终端）	10	400	320	320
3441	市区	10kV 大运华府 8#站 T1	10	800	640	640
3442	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T3	10	800	640	640
3443	市区	10kV 融禾 11#站 T4	10	800	640	640
3444	市区	10kV 震泽 6#箱变 T1	10	630	504	504
3445	市区	10kV 天卒 2#箱变 T1	10	630	504	504
3446	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T2	10	800	640	640
3447	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T4	10	800	640	640
3448	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T2	10	800	640	640
3449	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T3	20	800	640	640
3450	市区	PMS_10kV 悦禧家园#2 站 T1	10	800	640	640
3451	市区	PMS_10kV 悦禧家园#2 站 T2	10	800	640	640
3452	市区	10kV 木栖 4#箱变 T1	10	630	504	504
3453	市区	10kV 彩乐居 2#站 T1	10	800	640	640
3454	市区	PMS_五河肆三配变	10	200	160	160
3455	市区	10kV 江湾 6#站 T4	10	800	640	640
3456	市区	10kV 辰上南园 1#站 T1	10	800	640	640
3457	市区	水秀三六配变（融合终端）	10	400	320	320
3458	市区	PMS_溪南三一配变（TTU）	10	400	320	320
3459	市区	PMS_扬北 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3460	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T4	10	800	640	640
3461	市区	10kV 欣风家园 1#站 T4	10	800	640	640
3462	市区	PMS_刘潭叁一配变（TTU）	10	400	320	320
3463	市区	PMS_刘潭壹一配变（TTU）	10	400	320	320
3464	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T1	10	800	640	640
3465	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T3	10	800	640	640
3466	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T1	10	1000	800	800
3467	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T3	10	1000	800	800
3468	市区	10kV 融禾 8#站 T2	10	800	640	640
3469	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T1	10	800	640	640
3470	市区	10kV 稻村 27#箱变 T1	10	630	504	504
3471	市区	10kV 柴巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3472	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T3	10	800	640	640
3473	市区	PMS_颂梅新村二配变（TTU）	10	400	320	320
3474	市区	PMS_槐古四配变	10	400	320	320
3475	市区	10kV 水秀 2#箱变 T1	10	630	504	504
3476	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T1	10	800	640	640
3477	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T3	10	800	640	640
3478	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T4	10	800	640	640
3479	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T2	10	800	640	640
3480	市区	10kV 水秀 18#箱变 T1	10	630	504	504
3481	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
3482	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3483	市区	10kV 溪涧雅苑站 T4	10	800	640	640
3484	市区	10kV 水秀 28#箱变 T1	10	630	504	504
3485	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
3486	市区	10kV 东河花园站 T1	10	1000	800	800
3487	市区	10kV 东联 1#箱变 T1	10	630	504	504
3488	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T2	10	800	640	640
3489	市区	10kV 大运华府 10#站 T1	10	800	640	640
3490	市区	PMS_木栖 2#箱变 T1	10	630	504	504
3491	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T1	10	800	640	640
3492	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T3	10	800	640	640
3493	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T4	10	800	640	640
3494	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T2	10	800	640	640
3495	市区	10kV 向阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
3496	市区	10kV 芦村 13#箱变 T1	10	630	504	504
3497	市区	10kV 大塘御园 6#站 T3	10	800	640	640
3498	市区	10kV 融禾 10#站 T1	10	800	640	640
3499	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T4	10	800	640	640
3500	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
3501	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
3502	市区	PMS_10kV 运河苑 6#站 T1	10	800	640	640
3503	市区	10kV 水秀 11#箱变 T1	10	630	504	504
3504	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T1	10	800	640	640
3505	市区	10kV 天域华园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3506	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3507	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
3508	市区	10kV 民新 2#箱变 T1	10	630	504	504
3509	市区	10kV 观河澜院站 T2	10	800	640	640
3510	市区	PMS_10kV 南尖站 T1	10	630	504	504
3511	市区	10kV 青瑭雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
3512	市区	10kV 邱巷 40#箱变 T1	10	630	504	504
3513	市区	10kV 叙康 5#箱变 T1	10	630	504	504
3514	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
3515	市区	20kV 金域 12#站 T2	20	800	640	640
3516	市区	10kV 彩乐居 2#站 T2	10	800	640	640
3517	市区	鲲鹏营销配变（融合终端）	10	400	320	320
3518	市区	10kV 教育 6#箱变 T1（快速接口）	10	630	504	504
3519	市区	10kV 中北 1#箱变 T1	10	630	504	504
3520	市区	PMS_西泾一配变（TTU）	10	400	320	320
3521	市区	10kV 北创 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3522	市区	10kV 稻香 4#箱变 T1	10	630	504	504
3523	市区	锦江苑配电所 T1	10	1000	800	800
3524	市区	10kV 住友 4#站 T4	10	800	640	640
3525	市区	10kV 住友 4#站 T2	10	800	640	640
3526	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T3	10	630	504	504
3527	市区	大亚鞋配变（融合终端）	10	400	320	320
3528	市区	10kV 邱巷 21#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3529	市区	置煤浜四配变	10	400	320	320
3530	市区	10kV 向阳 6#箱变 T1	10	630	504	504
3531	市区	10kV 大塘御园 6#站 T2	10	800	640	640
3532	市区	10kV 体中 1#箱变 T1	10	630	504	504
3533	市区	10kV 邱巷 19#箱变 T1	10	630	504	504
3534	市区	10kV 震泽 11#箱变 T1	10	630	504	504
3535	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T3	10	800	640	640
3536	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
3537	市区	10kV 裕旺 4#箱变 T1	10	630	504	504
3538	市区	10kV 九里雅园 3#站 T1	10	800	640	640
3539	市区	谈巷五配变（融合终端）	10	400	313	313
3540	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T4	10	800	640	640
3541	市区	曲泾南配变（融合终端）	10	400	320	320
3542	市区	蒋家湾乙配变（融合终端）	10	400	320	320
3543	市区	会龙村配变（融合终端）	10	400	320	320
3544	市区	永安市二配变（融合终端）	10	400	320	320
3545	市区	PMS_10kV 盛世 6#站 T2	10	1000	800	800
3546	市区	10kV 融禾 12#站 T4	10	800	640	640
3547	市区	PMS_10kV 幸福里 9#站 T1	10	800	640	640
3548	市区	PMS_10kV 塘泾里 1#站 T2	10	1000	800	800
3549	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3550	市区	10kV 邱巷 14#箱变 T1	10	630	504	504
3551	市区	10kV 融禾 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3552	市区	PMS_刘潭叁四配变（TTU）	10	400	320	320
3553	市区	10kV 新苏 1#箱变 T1	10	400	320	320
3554	市区	PMS_10kV 置煤 2#箱变 T1	10	630	504	504
3555	市区	PMS_清名四配变（TTU）	10	400	320	320
3556	市区	PMS_清名五配变（TTU）	10	400	320	320
3557	市区	10kV 九里雅园 6#站 T3	10	800	640	640
3558	市区	长善坊泵配变（融合终端）	10	400	320	320
3559	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T4	10	800	640	640
3560	市区	PMS_钱桥街道配变	10	400	320	320
3561	市区	10kV 彩乐居 3#站 T2	10	800	640	640
3562	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
3563	市区	10kV 兴源 7#箱变 T1	10	630	504	504
3564	市区	10kV 裕旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
3565	市区	10kV 彩乐居 7#站 T1	10	800	640	640
3566	市区	PMS_新街巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3567	市区	PMS_健康里 2#箱变 T1	10	630	504	504
3568	市区	10kV 天域华园 4#站 T4	10	800	640	640
3569	市区	10kV 融禾 13#站 T1	10	800	640	640
3570	市区	PMS_10kV 崇安府 2#站 T1	10	800	640	640
3571	市区	20kV 金桂 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
3572	市区	PMS_20kV 金桂 2#站 T2	20	800	640	640
3573	市区	PMS_20kV 金桂 3#站 T1	20	800	640	640
3574	市区	PMS_20kV 金桂 3#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3575	市区	10kV 金科 6#站 T2	10	800	640	640
3576	市区	20kV 金桂 5#站 T1	20	800	640	640
3577	市区	PMS_20kV 金桂 5#站 T2	20	800	640	640
3578	市区	10kV 稻香 1#箱变 T1	10	630	504	504
3579	市区	通扬一六配变（融合终端）	10	400	320	320
3580	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T1	10	800	640	640
3581	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T2	10	800	640	640
3582	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T3	10	800	640	640
3583	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T4	10	800	640	640
3584	市区	10kV 多加 3#箱变 T1	10	630	504	504
3585	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T2	10	800	640	640
3586	市区	10kV 青峰 2#箱变 T1	10	630	504	504
3587	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T1	10	800	640	640
3588	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T4	10	800	640	640
3589	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T4	10	800	640	640
3590	市区	10kV 北创 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3591	市区	PMS_10kV 未来城 2#站 T2	10	800	640	640
3592	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T2	10	800	640	640
3593	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T4	10	800	640	640
3594	市区	10kV 置煤 10#箱变 T1	10	630	504	504
3595	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T3	10	800	640	640
3596	市区	10kV 邱巷 10#箱变 T1	10	630	504	504
3597	市区	秀菜八配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3598	市区	10kV 孔雀 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3599	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T1（融合终端）	10	800	614	614
3600	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T1	10	800	640	640
3601	市区	扬队二配变（融合终端）	10	400	320	320
3602	市区	建东丙配变	10	400	320	320
3603	市区	柴机三配变（融合终端）	10	400	320	320
3604	市区	曹星四配变（融合终端）	10	400	320	320
3605	市区	10kV 优雅 3#箱变 T1	10	630	504	504
3606	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T2	10	800	640	640
3607	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T1	10	800	640	640
3608	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T2	10	800	640	640
3609	市区	10kV 鲍巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3610	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T1	20	800	640	640
3611	市区	10kV 体中 2#箱变 T1	10	630	504	504
3612	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T3	20	800	640	640
3613	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T1	20	800	640	640
3614	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T3	20	800	640	640
3615	市区	广益集配变（融合终端）	10	400	190	190
3616	市区	西坝头六配变（融合终端）	10	400	320	320
3617	市区	10kV 融禾 12#站 T3	10	800	640	640
3618	市区	10kV 稻村 14#箱变 T1	10	630	504	504
3619	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T1	20	800	640	640
3620	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3621	市区	PMS_20kV 城南 14#站 T1	20	800	640	640
3622	市区	PMS_中联二十配变	10	400	320	320
3623	市区	PMS_诸家线#1 箱变 T1	10	400	320	320
3624	市区	PMS_顾巷线 1#箱变 T1	10	400	320	320
3625	市区	孙蒋十四配变（融合终端）	10	200	160	160
3626	市区	10kV 邱巷 39#箱变 T1	10	630	504	504
3627	市区	10kV 稻村 17#箱变 T1	10	630	504	504
3628	市区	中桥三配变（TTU）	10	400	320	320
3629	市区	PMS_中南新配变	10	400	320	320
3630	市区	吉巷浜乙配变（融合终端）	10	400	320	320
3631	市区	10kV 河北 1#箱变 T1	10	400	320	320
3632	市区	10kV 黄巷站 T2	10	1000	800	800
3633	市区	10kV 大塘御园 6#站 T4	10	800	640	640
3634	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
3635	市区	江海肆甲配变（融合终端）	10	400	320	320
3636	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3637	市区	10kV 稻村 2#箱变 T1	10	630	504	504
3638	市区	郁巷新村配变（融合终端）	10	400	320	320
3639	市区	PMS_10kV 吉宝 3#站 T1	10	800	640	640
3640	市区	PMS_10kV 吉宝 3#站 T2	10	800	640	640
3641	市区	10kV 吉宝 5#站 T4	10	800	640	640
3642	市区	10kV 邱巷 11#箱变 T1	10	630	504	504
3643	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3644	市区	10kV 江湾 6#站 T2	10	800	640	640
3645	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T2	10	800	640	640
3646	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T3	10	800	640	640
3647	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T3	10	800	640	640
3648	市区	双河七配变（融合终端）	10	400	320	320
3649	市区	10kV 邱巷 53#箱变 T1	10	630	504	504
3650	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T3 台区_800kVA	10	800	640	640
3651	市区	10kV 稻村 15#箱变 T1	10	630	504	504
3652	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
3653	市区	10kV 邱巷 15#箱变 T1	10	630	504	504
3654	市区	PMS_10kV 广石 9#站 T1	10	800	640	640
3655	市区	PMS_10kV 广石 9#站 T2	10	800	640	640
3656	市区	10kV 塑料 1#箱变 T1	10	630	504	504
3657	市区	10kV 孔雀 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3658	市区	PMS_中桥一村配变（TTU）	10	400	320	320
3659	市区	丁巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
3660	市区	10kV 孔雀 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3661	市区	10kV 邱巷 26#箱变 T1	10	630	504	504
3662	市区	PMS_大成村一配变（TTU）	10	400	320	320
3663	市区	五里五配变（融合终端）	10	400	320	320
3664	市区	南徐桥四配变（融合终端）	10	400	320	320
3665	市区	永香（融合终端）	10	400	320	320
3666	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3667	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3668	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3669	市区	10kV 震泽 14#箱变 T1	10	630	504	504
3670	市区	PMS_刘潭十八配变（TTU）	10	400	320	320
3671	市区	农机新村二配变	10	400	320	320
3672	市区	PMS_刘潭十九配变（TTU）	10	400	320	320
3673	市区	PMS_刘潭二十配变（TTU）	10	400	320	320
3674	市区	PMS_北塘临时配变	10	400	320	320
3675	市区	10kV 邱巷 35#箱变 T1	10	630	504	504
3676	市区	PMS_双河五配变	10	200	160	160
3677	市区	10kV 多加 2#箱变 T1	10	630	504	504
3678	市区	10kV 辰上南园 2#站 T4	10	800	640	640
3679	市区	10kV 青瑭雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
3680	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3681	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3682	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3683	市区	10kV 江花 3#站 T3	10	800	640	640
3684	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T4	10	800	640	640
3685	市区	10kV 源溪悦庭站 T2	10	800	640	640
3686	市区	谢巷八配变（融合终端）	10	400	313	313
3687	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T4	10	800	640	640
3688	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T2	10	800	640	640
3689	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3690	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T1	10	800	640	640
3691	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
3692	市区	10kV 融禾 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3693	市区	10kV 中北 2#箱变 T1	10	630	504	504
3694	市区	10kV 永泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
3695	市区	10kV 和韵上院 8#站 T1	10	800	640	640
3696	市区	10kV 大塘御园 9#站 T4	10	800	640	640
3697	市区	嘉源三配变（融合终端）	10	400	320	320
3698	市区	PMS_芦庄 4#站 T1	10	1250	1000	1000
3699	市区	PMS_芦庄 4#站 T2	10	1250	1000	1000
3700	市区	10kV 亭子桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
3701	市区	商检局配变（融合终端）	10	400	320	320
3702	市区	10kV 九里雅园 8#站 T1	10	800	640	640
3703	市区	十一中配变（融合终端）	10	400	320	320
3704	市区	10kV 扬花苑 1#站 T2	10	800	640	640
3705	市区	PMS_芦庄 4#站 T3	10	1250	1000	1000
3706	市区	PMS_高桥村配变（南瑞）	10	400	320	320
3707	市区	10kV 邱巷 9#箱变 T1	10	630	504	504
3708	市区	10kV 东岭 1#站 T1	10	800	640	640
3709	市区	棉花巷配变（融合终端）	10	400	320	320
3710	市区	10kV 融禾 7#站 T3	10	800	640	640
3711	市区	柏庄二配变（融合终端）	10	400	320	320
3712	市区	柏庄三配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3713	市区	柏庄十一配变（融合终端）	10	400	320	320
3714	市区	PMS_姚浜二配变（TTU）	10	400	320	320
3715	市区	10kV 交电 3#箱变 T1	10	630	504	504
3716	市区	PMS_兴源照明配变	10	400	320	320
3717	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T3	10	800	640	640
3718	市区	大运华府 5#站 T1	10	800	640	640
3719	市区	PMS_青石路 4#箱变 T1	10	630	504	504
3720	市区	10kV 北庄 11#箱变 T1	10	630	504	504
3721	市区	PMS_宁海里十配变（南瑞）	10	400	320	320
3722	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
3723	市区	胜丰公园配变	10	400	320	320
3724	市区	10kV 世贸 1#箱变 T1	10	400	320	320
3725	市区	PMS_10kV 晶品 3#站 T1	10	800	640	640
3726	市区	10kV 和韵上院 6#站 T3	10	800	640	640
3727	市区	10kV 水秀 3#箱变 T1	10	630	504	504
3728	市区	10kV 彩乐居 3#站 T4	10	800	640	640
3729	市区	PMS_10kV 马湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
3730	市区	PMS_10kV 许艾 3#箱变 T1	10	630	504	504
3731	市区	PMS_10kV 许艾 4#箱变 T1	10	630	504	504
3732	市区	10kV 彩乐居 3#站 T3	10	800	640	640
3733	市区	金瑞四配变（融合终端）	10	400	320	320
3734	市区	10kV 葛巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
3735	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3736	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
3737	市区	PMS_惠巷丁配变	10	400	320	320
3738	市区	PMS_10kV 天紫 2#站 T1	10	800	640	640
3739	市区	PMS_10kV 天紫 4#站 T1	10	800	640	640
3740	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T3	10	800	640	640
3741	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T3	10	800	640	640
3742	市区	10kV 映山湖 4#箱变 T1	10	630	504	504
3743	市区	养基队配变（融合终端）	10	400	320	320
3744	市区	五里十配变（融合终端）	10	200	160	160
3745	市区	10kV 康桥 3#站 T3	10	1000	800	800
3746	市区	10kV 江花 6#站 T2	10	800	640	640
3747	市区	10kV 大塘御园 5#站 T2	10	800	640	640
3748	市区	PMS_解放新村站 T2	10	1000	800	800
3749	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T4	10	800	640	640
3750	市区	PMS_刘潭贰三配变（TTU）	10	400	320	320
3751	市区	10kV 稻村 26#箱变 T1	10	630	504	504
3752	市区	向阳 15#箱变 T1	10	630	504	504
3753	市区	10kV 天卒 8#箱变 T1	10	630	504	504
3754	市区	10kV 稻香 5#箱变 T1	10	630	504	504
3755	市区	10kV 天卒 12#箱变 T1	10	630	504	504
3756	市区	广南交东二配变	10	400	320	320
3757	市区	10kV 西泾 9#箱变 T1	10	630	504	504
3758	市区	盛二八配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3759	市区	PMS_水车湾站 T1	10	1000	800	800
3760	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T2	10	800	640	640
3761	市区	PMS_颂梅新村三配变（TTU）	10	400	320	320
3762	市区	雷二期五配变	10	200	160	160
3763	市区	PMS_双河十四配变（TTU）	10	400	320	320
3764	市区	20kV 金域 12#站 T3	20	800	640	640
3765	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T3	10	800	640	640
3766	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T2	10	800	640	640
3767	市区	10kV 水秀 22#箱变 T1	10	630	504	504
3768	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T4	20	800	640	640
3769	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T2	10	800	640	640
3770	市区	上马叁九配变（融合终端）	10	400	320	320
3771	市区	10kV 融禾 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3772	市区	10kV 江花 7#站 T3	10	800	640	640
3773	市区	10kV 水秀 29#箱变 T1	10	630	504	504
3774	市区	塔水桥配变（融合终端）	10	400	320	320
3775	市区	10kV 融禾 10#站 T3	10	800	640	640
3776	市区	PMS_风王巷三配变	10	400	320	320
3777	市区	PMS_周立交	10	200	160	160
3778	市区	PMS_风王巷甲配变	10	400	320	320
3779	市区	10kV 大塘御园 10#站 T1	10	800	640	640
3780	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T3	10	800	640	640
3781	市区	PMS_10kV 星海苑 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3782	市区	10kV 和新 5#箱变 T1	10	630	504	504
3783	市区	靖海十配变（融合终端）	10	400	320	320
3784	市区	上马叁五配变（融合终端）	10	400	320	320
3785	市区	上马叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
3786	市区	PMS_大全机配变	10	400	320	320
3787	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
3788	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T1	10	800	640	640
3789	市区	10kV 水榭天成 2#站 T4	10	800	640	640
3790	市区	PMS_10kV 星海苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
3791	市区	10kV 水秀 8#箱变 T1	10	630	504	504
3792	市区	PMS_井亭东配变（TTU）	10	400	320	320
3793	市区	10kV 稻村 6#箱变 T1	10	630	504	504
3794	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T1	10	800	640	640
3795	市区	10kV 震泽 7#箱变 T1	10	630	504	504
3796	市区	10kV 工艺 4#箱变 T1	10	630	504	504
3797	市区	广丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
3798	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
3799	市区	PMS_双河上配变	10	400	320	320
3800	市区	PMS_红星西坝二配变	10	400	320	320
3801	市区	惠峰戊配变（融合终端）	10	400	320	320
3802	市区	小吴巷十配变（融合终端）	10	400	320	320
3803	市区	广南 1#箱变	10	400	320	320
3804	市区	10kV 导航 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3805	市区	10kV 地税 4#箱变 T1	10	630	504	504
3806	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T3	10	800	640	640
3807	市区	毛巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
3808	市区	惠龙华配变（融合终端）	10	400	320	320
3809	市区	邹巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
3810	市区	PMS_风光里甲配变（TTU）	10	400	320	320
3811	市区	靖海八配变（融合终端）	10	400	320	320
3812	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
3813	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T1	10	800	640	640
3814	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T2	10	800	640	640
3815	市区	水泵配变（融合终端）	10	400	320	320
3816	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T1	10	800	640	640
3817	市区	10kV 邱巷 52#箱变 T1	10	630	504	504
3818	市区	10kV 融禾 9#站 T1	10	800	640	640
3819	市区	10kV 溪涧雅苑站 T1	10	800	640	640
3820	市区	沪东装饰二配变	10	400	320	320
3821	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T3	10	800	640	640
3822	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T3	10	800	640	640
3823	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
3824	市区	10kV 优雅 1#箱变 T1	10	630	504	504
3825	市区	10kV 九里雅园 4#站 T3	10	800	640	640
3826	市区	PMS_10kV 红园 4#站 T2	10	800	640	640
3827	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3828	市区	10kV 天一华府 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3829	市区	PMS_10kV 红园 5#站 T2*	10	800	640	640
3830	市区	PMS_10kV 红园 5#站 T4*	10	800	640	640
3831	市区	10kV 水秀 37#箱变 T1	10	630	504	504
3832	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T2	10	800	640	640
3833	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T4	10	800	640	640
3834	市区	10kV 水秀 31#箱变 T1	10	630	504	504
3835	市区	10kV 天卒 7#箱变 T1	10	630	504	504
3836	市区	PMS_勤学路二配变（TTU）	10	400	320	320
3837	市区	10kV 水秀 16#箱变 T1	10	630	504	504
3838	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3839	市区	盛二五配变（融合终端）	10	400	320	320
3840	市区	10kV 融禾 11#站 T1	10	800	640	640
3841	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
3842	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
3843	市区	秀菜九配变（融合终端）	10	400	320	320
3844	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T1	10	800	640	640
3845	市区	10kV 惠岸 1#箱变 T1	10	200	160	160
3846	市区	崇小泵配变（融合终端）	10	400	320	320
3847	市区	10kV 震泽 13#箱变 T1	10	630	504	504
3848	市区	PMS_10kV 北创 6#站 T4	10	800	640	640
3849	市区	10kV 江花 4#站 T1	10	800	640	640
3850	市区	10kV 金山 9#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3851	市区	10kV 水秀 39#箱变 T1	10	630	504	504
3852	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
3853	市区	10kV 吉宝 5#站 T3	10	800	640	640
3854	市区	10kV 家州 1#箱变 T1	10	400	320	320
3855	市区	PMS_芦二配变（TTU）	10	400	320	320
3856	市区	PMS_新苏三配变（TTU）	10	400	320	320
3857	市区	10kV 孔雀 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3858	市区	10kV 孔雀 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3859	市区	春申并网配变	10	200	160	160
3860	市区	10kV 稻村 19#箱变 T1	10	630	504	504
3861	市区	10kV 新民 3#箱变 T1	10	630	504	504
3862	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T2	10	800	640	640
3863	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
3864	市区	PMS_10kV 瑞雪 5#站 T1	10	800	640	640
3865	市区	PMS_10kV 瑞雪 5#站 T3	10	800	640	640
3866	市区	10kV 瑞雪 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3867	市区	10kV 瑞雪 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3868	市区	PMS_10kV 瑞雪 2#站 T1	10	800	640	640
3869	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T2	20	800	640	640
3870	市区	10kV 向阳 5#箱变 T1	10	630	504	504
3871	市区	PMS_陆巷四二配变	10	400	320	320
3872	市区	PMS_10kV 孔泾 3#站 T1	10	800	640	640
3873	市区	PMS_10kV 孔泾 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3874	市区	PMS_10kV 孔泾 3#站 T3	10	800	640	640
3875	市区	PMS_10kV 孔泾 3#站 T4	10	800	640	640
3876	市区	10kV 瑞雪 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3877	市区	PMS_10kV 瑞雪 4#站 T1	10	800	640	640
3878	市区	PMS_10kV 瑞雪 4#站 T3	10	800	640	640
3879	市区	10kV 瑞雪 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3880	市区	10kV 香槟街 1#站 T1	10	800	640	640
3881	市区	敬老院十七配变（融合终端）	10	400	320	320
3882	市区	金星 1＃箱变 T1	10	630	504	504
3883	市区	10kV 瑞雪 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3884	市区	PMS_10kV 瑞雪 6#站 T1	10	800	640	640
3885	市区	PMS_10kV 瑞雪 6#站 T3	10	800	640	640
3886	市区	10kV 瑞雪 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3887	市区	10kV 瑞雪 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3888	市区	PMS_10kV 瑞雪 7#站 T1	10	800	640	640
3889	市区	PMS_10kV 瑞雪 7#站 T3	10	800	640	640
3890	市区	10kV 瑞雪 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3891	市区	10kV 瑞雪 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3892	市区	PMS_10kV 瑞雪 3#站 T1	10	800	640	640
3893	市区	PMS_10kV 瑞雪 3#站 T3	10	800	640	640
3894	市区	10kV 瑞雪 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3895	市区	10kV 瑞雪 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3896	市区	10kV 稻村 12#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3897	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
3898	市区	10kV 天地 5#箱变 T1	10	630	504	504
3899	市区	10kV 天域华园 6#站 T4	10	800	640	640
3900	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T4	10	800	640	640
3901	市区	10kV 融禾 7#站 T1	10	800	640	640
3902	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T2	10	800	640	640
3903	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T1	10	800	640	640
3904	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T3	10	800	640	640
3905	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T1	10	800	640	640
3906	市区	PMS_10kV 崇宁路 1#箱变 T1	10	630	504	504
3907	市区	成敏五金配变	10	400	320	320
3908	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T4	10	800	640	640
3909	市区	10kV 融禾 12#站 T2	10	800	640	640
3910	市区	PMS_10kV 南长华府 1#站 T1	10	800	640	640
3911	市区	PMS_沈巷肆配变	10	400	320	320
3912	市区	20kV 西水东 18#站 T2	20	800	640	640
3913	市区	PMS_10kV 运河上府 10#站 T1	10	800	640	640
3914	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T2	10	800	640	640
3915	市区	向阳桥配变（融合终端）	10	400	320	320
3916	市区	冯巷增压配变（融合终端）	10	200	160	160
3917	市区	桥东一配变（融合终端）	10	200	160	160
3918	市区	卜卦桥配变（融合终端）	10	200	160	160
3919	市区	八卦桥配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3920	市区	卜古桥中配变（融合终端）	10	200	160	160
3921	市区	高泾桥北配变（融合终端）	10	400	320	320
3922	市区	高水产配变（融合终端）	10	200	160	160
3923	市区	毛巷东一配变（融合终端）	10	200	160	160
3924	市区	毛巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
3925	市区	南徐巷配变（融合终端）	10	400	320	320
3926	市区	PMS_东塘巷丙配变（TTU）	10	315	252	252
3927	市区	广路灯西配变（融合终端）	10	200	160	160
3928	市区	PMS_龙塘岸川前配变	10	400	320	320
3929	市区	PMS_新西泵配变	10	200	160	160
3930	市区	上场东配变（融合终端）	10	200	160	160
3931	市区	船厂泵配变（融合终端）	10	400	320	320
3932	市区	PMS_南徐桥一单配变	10	400	320	320
3933	市区	PMS_黄巷小学配变	10	400	320	320
3934	市区	PMS_黄巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
3935	市区	PMS_黄巷三配变（TTU）	10	400	320	320
3936	市区	PMS_黄巷戊配变（TTU）	10	400	320	320
3937	市区	PMS_黄巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
3938	市区	PMS_黄巷八配变（TTU）	10	400	320	320
3939	市区	PMS_黄巷巳配变（TTU）	10	400	320	320
3940	市区	PMS_苗圃二配变	10	400	320	320
3941	市区	PMS_苗圃三配变	10	400	320	320
3942	市区	PMS_苗圃四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3943	市区	苗圃十配变（融合终端）	10	400	320	320
3944	市区	苗圃五配变（融合终端）	10	400	320	320
3945	市区	10kV 民丰家园 3#站 T4	10	1000	800	800
3946	市区	10kV 民丰家园 2#站 T1	10	1000	800	800
3947	市区	10kV 凤宾站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
3948	市区	10kV 汇金站 T3	10	1000	800	800
3949	市区	PMS_北禅寺 1#箱变 T1	10	630	504	504
3950	市区	10kV 吉庆苑站 T3	10	800	640	640
3951	市区	PMS_建华宅配变（TTU）	10	400	320	320
3952	市区	张家桥配变（融合终端）	10	400	320	320
3953	市区	10kV 天域华园 2#站 T1	10	800	640	640
3954	市区	10kV 天域华园 5#站 T1	10	800	640	640
3955	市区	PMS_沈巷叁一配变	10	400	320	320
3956	市区	PMS_沈巷叁二配变	10	400	320	320
3957	市区	10kV 绿塔 1#箱变 T1	10	630	504	504
3958	市区	惠峰丁配变（融合终端）	10	400	320	320
3959	市区	陈巷村五配变（融合终端）	10	400	320	320
3960	市区	后芮夹配变（融合终端）	10	400	320	320
3961	市区	PMS_村委旁配变(TTU)	10	400	320	320
3962	市区	PMS_前村南街配变(TTU)	10	400	320	320
3963	市区	PMS_前村后巷二配变(TTU)	10	400	320	320
3964	市区	PMS_桥湾弄配变（TTU）	10	400	320	320
3965	市区	PMS_桥湾弄四配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3966	市区	梨庄小学配变（融合终端）	10	400	320	320
3967	市区	青山集配变（融合终端）	10	400	320	320
3968	市区	冯巷十六配变（融合终端）	10	400	320	320
3969	市区	胜利十配变（融合终端）	10	400	320	320
3970	市区	PMS_上余巷配变（TTU）	10	400	320	320
3971	市区	PMS_西漳 4#箱变 T1	10	630	504	504
3972	市区	PMS_西漳 3#箱变 T1	10	400	320	320
3973	市区	PMS_丁道桥南配变(TTU)	10	400	320	320
3974	市区	PMS_林巷配变	10	400	320	320
3975	市区	PMS_双河东庄一配变（TTU）	10	315	252	252
3976	市区	东塘二配变（融合终端）	10	400	320	320
3977	市区	东塘一配变（融合终端）	10	400	320	320
3978	市区	水默头配变（融合终端）	10	200	160	160
3979	市区	PMS_东塘巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
3980	市区	邵巷路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
3981	市区	PMS_五星林果配变	10	400	320	320
3982	市区	PMS_五星新村配变	10	400	320	320
3983	市区	PMS_沁园一配变（TTU）	10	200	160	160
3984	市区	PMS_县航舍乙配变（TTU）	10	400	320	320
3985	市区	黄泥泵配变（融合终端）	10	400	320	320
3986	市区	向阳村委二配变（融合终端）	10	400	320	320
3987	市区	荷叶村北配变（融合终端）	10	400	320	320
3988	市区	10kV 半塘 1#箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3989	市区	10kV 半塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
3990	市区	锡沙路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
3991	市区	PMS_瑞江花园箱变 T1	10	630	504	504
3992	市区	县航舍甲配变（融合终端）	10	400	320	320
3993	市区	PMS_建仪二配变	10	200	160	160
3994	市区	PMS_建仪一配变	10	400	320	320
3995	市区	PMS_第四招待所配变	10	400	320	320
3996	市区	PMS_前计巷配变	10	400	320	320
3997	市区	高速路配变（融合终端）	10	200	160	160
3998	市区	裕旺村北配变（融合终端）	10	400	320	320
3999	市区	向繁场配变（融合终端）	10	400	320	320
4000	市区	陈巷村四配变（融合终端）	10	200	160	160
4001	市区	半塘寺（融合终端）	10	400	320	320
4002	市区	PMS_前家桥配变	10	400	320	320
4003	市区	溪南构件配变（融合终端）	10	400	320	320
4004	市区	三毛舍配变（融合终端）	10	400	320	320
4005	市区	丁阳间配变（融合终端）	10	400	320	320
4006	市区	大众家舍配变（融合终端）	10	200	160	160
4007	市区	广瑞壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
4008	市区	锡澄叁三配变（融合终端）	10	400	320	320
4009	市区	荷叶村四配变（融合终端）	10	400	320	320
4010	市区	PMS_锡澄叁二配变（TTU）	10	400	320	320
4011	市区	PMS_锡澄惠配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4012	市区	锡澄叁四配变（TTU）	10	400	320	320
4013	市区	PMS_锡澄叁六配变（TTU）	10	400	320	320
4014	市区	PMS_锡澄叁五配变（TTU）	10	400	320	320
4015	市区	泰吴置业配变（融合终端）	10	200	160	160
4016	市区	广瑞壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
4017	市区	威解困配变（融合终端）	10	400	320	320
4018	市区	锡沪弄乙配变（融合终端）	10	200	160	160
4019	市区	PMS_胜丰村六配变	10	400	320	320
4020	市区	10kV 梨花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
4021	市区	10kV 梨花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
4022	市区	豫康路泵配变（融合终端）	10	400	320	320
4023	市区	前宋巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
4024	市区	PMS_丁村 2#箱变 T1	10	400	320	320
4025	市区	星海房产二配变（融合终端）	10	400	320	320
4026	市区	星海房产三配变（融合终端）	10	200	160	160
4027	市区	星海房产四配变（融合终端）	10	400	320	320
4028	市区	星海房产一配变（融合终端）	10	400	320	320
4029	市区	PMS_丁村 4#箱变 T1	10	400	320	320
4030	市区	PMS_丁村 5#箱变 T1	10	400	320	320
4031	市区	PMS_康桥 2#站 3#	10	1000	800	800
4032	市区	10kV 康桥 3#站 T4	10	1000	800	800
4033	市区	PMS_芦荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
4034	市区	吴桥东配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4035	市区	吴桥泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
4036	市区	双河尖丙配变（融合终端）	10	315	252	252
4037	市区	锡沪路配变（融合终端）	10	200	160	160
4038	市区	后芮配变（融合终端）	10	400	320	320
4039	市区	勤俭配变（融合终端）	10	400	320	320
4040	市区	九龙公交配变	10	200	160	160
4041	市区	PMS_航管站	10	200	160	160
4042	市区	路管处配变（融合终端）	10	400	320	320
4043	市区	盐栈配变(融合终端）	10	200	160	160
4044	市区	PMS_庄夹里配变	10	200	160	160
4045	市区	PMS_五星 1#站（原五星小区 C 块 1 号站）T4	10	1250	1000	1000
4046	市区	广瑞壹乙配变（融合终端）	10	400	320	320
4047	市区	PMS_益明花园 T1	10	1000	800	800
4048	市区	PMS_益明花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
4049	市区	PMS_益明苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
4050	市区	PMS_益明苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
4051	市区	PMS_10kV 益明苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
4052	市区	菜花墩配变（融合终端）	10	400	320	320
4053	市区	PMS_建行备配变	10	400	320	320
4054	市区	PMS_10kV 益明苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
4055	市区	胡村壹一配变	10	400	320	320
4056	市区	瑞陈丙配变（融合终端）	10	400	320	320
4057	市区	瑞陈叁二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4058	市区	瑞陈肆二配变（融合终端）	10	400	320	320
4059	市区	瑞陈肆一配变（融合终端）	10	400	320	320
4060	市区	瑞陈伍一配变（融合终端）	10	400	320	320
4061	市区	瑞陈伍二配变（融合终端）	10	400	320	320
4062	市区	瑞陈陆一配变（融合终端）	10	315	252	252
4063	市区	刘巷头临配变（融合终端）	10	200	160	160
4064	市区	瑞陈陆二配变（融合终端）	10	400	320	320
4065	市区	大王庙配变	10	200	160	160
4066	市区	塔影桥三配变（融合终端）	10	400	320	320
4067	市区	轻纺舍配变（融合终端）	10	400	320	320
4068	市区	锡澄二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
4069	市区	锡澄三配变（融合终端）	10	400	320	320
4070	市区	锡澄二配变（融合终端）	10	400	320	320
4071	市区	PMS_胜电二配变（TTU）	10	400	320	320
4072	市区	PMS_冯巷口配变（TTU）	10	400	320	320
4073	市区	PMS_胜电三配变（TTU）	10	200	160	160
4074	市区	PMS_胜电五配变（TTU）	10	400	320	320
4075	市区	PMS_胜电一配变	10	400	320	320
4076	市区	PMS_锦明六配变	10	400	320	320
4077	市区	胜电四配变（融合终端）	10	400	320	320
4078	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
4079	市区	PMS_县航舍丙配变（TTU）	10	400	320	320
4080	市区	10kV 西泾 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4081	市区	10kV 人民 1#箱变 T1	10	400	320	320
4082	市区	10kV 东岭 4#站 T2	10	800	640	640
4083	市区	10kV 邱巷 43#箱变 T1	10	630	504	504
4084	市区	PMS_凤翔花苑（5#箱变）T1	10	630	504	504
4085	市区	10kV 观河澜院站 T4	10	800	640	640
4086	市区	10kV 天域华园 3#站 T3	10	800	640	640
4087	市区	PMS_江南家舍配变	10	400	320	320
4088	市区	交通局配变（融合终端）	10	400	320	320
4089	市区	PMS_盛中学配变（TTU）	10	400	320	320
4090	市区	10kV 教育 4#箱变 T1	10	630	504	504
4091	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T1	10	800	640	640
4092	市区	10kV 稻村 21#箱变 T1	10	630	504	504
4093	市区	10kV 大塘御园 5#站 T1	10	800	640	640
4094	市区	10kV 全昌 5#箱变 T1	10	400	320	320
4095	市区	PMS_10kV 全昌 1#箱变 T1	10	400	320	320
4096	市区	10kV 扬花苑 2#站 T2	10	800	640	640
4097	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T3	10	800	640	640
4098	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T1	10	800	640	640
4099	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T3	10	800	640	640
4100	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T1	10	800	640	640
4101	市区	10kV 环宇 2#箱变 T1	10	630	504	504
4102	市区	PMS_10kV 全昌 2#箱变 T1	10	400	320	320
4103	市区	PMS_10kV 全昌 3#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4104	市区	PMS_10kV 全昌 4#箱变 T1	10	400	320	320
4105	市区	10kV 震泽 5#箱变 T1	10	630	504	504
4106	市区	秀菜五配变（融合终端）	10	400	320	320
4107	市区	10kV 中桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
4108	市区	10kV 凤滨 2#箱变 T1	10	630	504	504
4109	市区	10kV 邱巷 22#箱变 T1	10	630	504	504
4110	市区	10kV 邱巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
4111	市区	10kV 辰上南园 2#站 T3	10	800	640	640
4112	市区	秀菜七配变（融合终端）	10	400	320	320
4113	市区	10kV 大塘御园 4#站 T1	10	800	640	640
4114	市区	仙蠡涝配变（融合终端）	10	400	320	320
4115	市区	PMS_锦明五配变（TTU）	10	400	320	320
4116	市区	PMS_10kV 西漳 2#箱变 T1	10	630	504	504
4117	市区	10kV 稻村 7#箱变 T1	10	630	504	504
4118	市区	PMS_置煤浜箱变 T1	10	630	504	504
4119	市区	南江贸配变（融合终端）	10	400	320	320
4120	市区	10kV 北庄 4#箱变 T1	10	630	504	504
4121	市区	徐巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
4122	市区	10kV 邱巷 50#箱变 T1	10	630	504	504
4123	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T2	10	800	640	640
4124	市区	10kV 惠景 8#站 T4	10	800	640	640
4125	市区	10kV 百乐 4#站 T2	10	800	640	640
4126	市区	10kV 栖庭 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4127	市区	10kV 栖庭 2#站 T4	10	800	640	640
4128	市区	10kV 向阳 19#箱变 T1	10	400	320	320
4129	市区	10kV 百乐 5#站 T2	10	800	640	640
4130	市区	10kV 百乐 5#站 T4	10	800	640	640
4131	市区	10kV 百乐 6#站 T2	10	800	640	640
4132	市区	10kV 百乐 6#站 T4	10	800	640	640
4133	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T3	10	800	640	640
4134	市区	上马叁十三配变（融合终端）	10	400	320	320
4135	市区	10kV 水秀 14#箱变 T1	10	630	504	504
4136	市区	10kV 栖庭 3#站 T2	10	800	640	640
4137	市区	10kV 栖庭 3#站 T4	10	800	640	640
4138	市区	10kV 和韵上院 4#站 T1	10	800	640	640
4139	市区	10kV 稻香 3#箱变 T1	10	630	504	504
4140	市区	10kV 大塘御园 6#站 T1	10	800	640	640
4141	市区	PMS_10kV 天悦 5#站 T1	10	800	640	640
4142	市区	PMS_10kV 天悦 5#站 T2	10	800	640	640
4143	市区	高巷九配变（融合终端）	10	400	320	320
4144	市区	PMS_丁道桥配变(TTU)	10	400	320	320
4145	市区	10kV 天域华园 3#站 T2	10	800	640	640
4146	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
4147	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T3	10	800	640	640
4148	市区	10kV 北庄 6#箱变 T1	10	630	504	504
4149	市区	10kV 江湾 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4150	市区	10kV 市北 2#箱变 T1	10	630	504	504
4151	市区	PMS_向阳丙配变（TTU）	10	400	320	320
4152	市区	任巷丙配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
4153	市区	10kV 御庭 9#站 T2	10	800	640	640
4154	市区	10kV 观河澜院站 T3	10	800	619	619
4155	市区	10kV 邱巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
4156	市区	10KV 金科 7#站 T4	10	800	640	640
4157	市区	PMS_10kV 春嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
4158	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T1	10	800	640	640
4159	市区	10kV 江湾 5#站 T3	10	800	640	640
4160	市区	丰一甲配变（融合终端）	10	400	320	320
4161	市区	10kV 辰上南园 2#站 T2	10	800	640	640
4162	市区	10kV 福润轩 1#站 T2	10	800	640	640
4163	市区	10kV 福润轩 1#站 T4	10	800	640	640
4164	市区	曹张南四配变（融合终端）	10	400	320	320
4165	市区	曹星七配变（融合终端）	10	400	320	320
4166	市区	笆斗弄二配变（TTU）	10	400	302	302
4167	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T1	10	800	640	640
4168	市区	10kV 水秀 26#箱变 T1	10	630	504	504
4169	市区	PMS_沿河二配变	10	400	320	320
4170	市区	10kV 大塘御园 2#站 T1	10	800	640	640
4171	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
4172	市区	10kV 邱巷 18#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4173	市区	10kV 诸家 7#箱变 T1	10	630	504	504
4174	市区	PMS_南沁一配变（TTU）	10	400	320	320
4175	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T2	10	800	640	640
4176	市区	PMS_长安桥配变（TTU）	10	400	320	320
4177	市区	PMS_五河配电所 T2	10	1000	800	800
4178	市区	10kV 北创 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4179	市区	10kV 大塘御园 9#站 T2	10	800	640	640
4180	市区	10kV 西汀 1#箱变	10	630	504	504
4181	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T1	10	800	640	640
4182	市区	10kV 彩乐居 6#站 T2	10	800	640	640
4183	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T1	10	800	640	640
4184	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T1	10	800	640	640
4185	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T2	10	800	640	640
4186	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T3	10	800	640	640
4187	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T4	10	800	640	640
4188	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
4189	市区	10kV 水榭天成 2#站 T2	10	800	640	640
4190	市区	PMS_风二期四配变	10	400	320	320
4191	市区	10kV 青瑭雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
4192	市区	10kV 惠景 8#站 T3	10	800	640	640
4193	市区	10kV 稻香 2#箱变 T1	10	630	504	504
4194	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T4	10	800	640	640
4195	市区	10kV 天域华园 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4196	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T1	10	800	640	640
4197	市区	10kV 御庭 8#站 T2	10	800	640	640
4198	市区	大庄村一配变（融合终端）	10	400	320	320
4199	市区	PMS_五姓巷配电所 T1	10	1000	800	800
4200	市区	PMS_老浜南配变	10	200	160	160
4201	市区	10kV 世国 2#站 T1	10	800	640	640
4202	市区	10kV 世国 2#站 T2	10	800	640	640
4203	市区	10kV 世国 3#站 T1	10	800	640	640
4204	市区	10kV 世国 3#站 T2	10	800	640	640
4205	市区	10kV 世国 3#站 T3	10	800	640	640
4206	市区	10kV 世国 3#站 T4	10	800	640	640
4207	市区	10kV 世国 4#站 T1	10	800	640	640
4208	市区	10kV 世国 4#站 T2	10	800	640	640
4209	市区	10kV 世国 4#站 T3	10	800	640	640
4210	市区	10kV 世国 4#站 T4	10	800	640	640
4211	市区	五里八配变	10	400	320	320
4212	市区	靖海叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
4213	市区	伯桥配变（融合终端）	10	400	320	320
4214	市区	PMS_建坝配变（TTU）	10	200	160	160
4215	市区	PMS_锦明苑七配变	10	200	160	160
4216	市区	汤巷配电所 T1	10	1000	800	800
4217	市区	汤巷配电所 T2	10	1000	800	800
4218	市区	建业南配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4219	市区	PMS_10kV 东宝 4#站 T1	10	800	640	640
4220	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T1*	10	800	640	640
4221	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T3*	10	800	640	640
4222	市区	金鹏配变（融合终端）	10	200	160	160
4223	市区	文隆二配变（融合终端）	10	200	160	160
4224	市区	PMS_10kV 前西溪站 T1	10	630	504	504
4225	市区	PMS_10kV 前西溪站 T2	10	630	504	504
4226	市区	阳光（融合终端）	10	400	320	320
4227	市区	10KV 江阴巷站 T1 融合终端	10	1000	800	800
4228	市区	10KV 江阴巷站 T2 融合终端	10	1000	800	800
4229	市区	PMS_景华苑甲配变（TTU）	10	400	320	320
4230	市区	PMS_景华苑丙配变（TTU）	10	400	320	320
4231	市区	水秀三九配变（融合终端）	10	400	320	320
4232	市区	孙巷配变（融合终端）	10	400	320	320
4233	市区	PMS_扬名二二配变（TTU）	10	400	320	320
4234	市区	PMS_扬名二三配变（TTU）	10	400	320	320
4235	市区	PMS_扬名二十配变（TTU）	10	400	320	320
4236	市区	扬名二一配变（融合终端）	10	400	320	320
4237	市区	中派北配变（融合终端）	10	200	160	160
4238	市区	中村南配变（融合终端）	10	200	160	160
4239	市区	金星配套配变（融合终端）	10	400	320	320
4240	市区	中桥四配变（TTU）	10	400	320	320
4241	市区	中桥二村一配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4242	市区	PMS_双河二十二配变	10	400	320	320
4243	市区	高速分析二配变（融合终端）	10	400	313	313
4244	市区	10kV 道长巷站 T2	10	1000	800	800
4245	市区	PMS_10kV 南市桥巷站 T1	10	1000	800	800
4246	市区	刘潭医院配变（融合终端）	10	400	320	320
4247	市区	吴巷东二配变（融合终端）	10	400	320	320
4248	市区	PMS_丁道桥东配变(TTU)	10	400	320	320
4249	市区	胜丰佳美配变（融合终端）	10	400	320	320
4250	市区	10kV 溪南里 2#站 T1	10	1000	800	800
4251	市区	10kV 溪南里 3#站 T1	10	1000	800	800
4252	市区	10kV 溪南里 4#站 T1	10	1000	800	800
4253	市区	10kV 溪南里 5#站 T1	10	1000	800	800
4254	市区	PMS_10kV 溪南里 5#站 T2	10	1000	800	800
4255	市区	PMS_10kV 溪南里 3#站 T2	10	1000	800	800
4256	市区	PMS_10kV 溪南里 2#站 T2	10	1000	800	800
4257	市区	PMS_10kV 溪南里 4#站 T2	10	1000	800	800
4258	市区	10kV 立泵 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
4259	市区	10kV 水秀 30#箱变 T1	10	630	504	504
4260	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T3	10	800	640	640
4261	市区	10kV 会龙 2#箱变 T1	10	630	504	504
4262	市区	10kV 诸家 6#箱变 T1	10	630	504	504
4263	市区	政舍十八配变（融合终端）	10	200	160	160
4264	市区	复兴路 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4265	市区	10kV 拱北 3#箱变 T1	10	630	504	504
4266	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T4	10	800	640	640
4267	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T2	20	800	640	640
4268	市区	PMS_雷二期四配变	10	400	320	320
4269	市区	10kV 原筑 1#站 T1	10	800	640	640
4270	市区	10kV 原筑 1#站 T3	10	800	640	640
4271	市区	10kV 和新 1#箱变 T1	10	630	504	504
4272	市区	秀菜十配变（融合终端）	10	400	320	320
4273	市区	供电库配变（融合终端）	10	400	320	320
4274	市区	印械厂配变（融合终端）	10	400	320	320
4275	市区	PMS_陈巷乙配变	10	400	320	320
4276	市区	PMS_孙家桥三配变	10	200	160	160
4277	市区	PMS_10kV 人民 4#箱变 T1	10	630	504	504
4278	市区	PMS_苏宏电器配变	10	400	320	320
4279	市区	PMS_惠鑫金属配变	10	400	320	320
4280	市区	PMS_中联二九配变	10	400	320	320
4281	市区	10kV 江花 2#站 T3	10	800	640	640
4282	市区	下周山配变（融合终端）	10	400	299	299
4283	市区	PMS_20kV 西水东 10#站 T2	20	630	504	504
4284	市区	PMS_20kV 西水东 10#站 T1	20	630	504	504
4285	市区	中花苑四配变（融合终端）	10	400	320	320
4286	市区	10kV 仁家 7#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4287	市区	10kV 仁家 7#站 T4(融合终端)	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4288	市区	10kV 仁家 8#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4289	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T1	10	800	640	640
4290	市区	民单二配变	10	400	320	320
4291	市区	10kV 邱巷 13#箱变 T1	10	630	504	504
4292	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
4293	市区	龙山湾村配变（融合终端）	10	400	312	312
4294	市区	PMS_20kV 万达 2#站 T2	20	1000	800	800
4295	市区	PMS_20kV 万达 3#站 T2*	20	1000	800	800
4296	市区	10kV 二泉 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
4297	市区	10kV 二泉 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
4298	市区	PMS_10kV 二泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
4299	市区	PMS_10kV 二泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
4300	市区	10kV 天域华园 3#站 T1	10	800	640	640
4301	市区	任巷 1＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
4302	市区	PMS_前村 3＃箱变 T1	10	630	504	504
4303	市区	PMS_10kV 二泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
4304	市区	10kV 丰涵 2#站 T2	10	1000	800	800
4305	市区	10kV 丰涵 3#站 T1	10	1000	800	800
4306	市区	白水荡站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4307	市区	白水荡站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4308	市区	白水荡站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
4309	市区	白水荡站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
4310	市区	10kV 丰涵 4#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4311	市区	10kV 丰涵 5#站 T2	10	1000	800	800
4312	市区	10kV 丰涵 6#站 T3	10	1000	800	800
4313	市区	10kV 湖滨杰座站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4314	市区	PMS_10kV 湖滨杰座站 T2	10	800	640	640
4315	市区	PMS_10kV 龙韵站 T1	10	800	640	640
4316	市区	PMS_10kV 朗诗 3#站 T1	10	630	504	504
4317	市区	PMS_10kV 朗诗 4#站 T1	10	800	640	640
4318	市区	PMS_10kV 朗诗 3#站 T2	10	630	504	504
4319	市区	PMS_10kV 朗诗 4#站 T2	10	800	640	640
4320	市区	PMS_10kV 惠景 2#站(20kV)T1	10	1000	800	800
4321	市区	PMS_10kV 惠景 2#站(20kV)T2	10	1000	800	800
4322	市区	PMS_10kV 惠景 3#站(20kV)T1	10	1000	800	800
4323	市区	PMS_10kV 惠景 3#站(20kV)T2	10	1000	800	800
4324	市区	绿园 1＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4325	市区	PMS_绿园 1＃站 T1	10	1000	800	800
4326	市区	绿园 2＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4327	市区	PMS_绿园 2＃站 T1	10	800	640	640
4328	市区	绿园 3＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4329	市区	PMS_绿园 3＃站 T1	10	800	640	640
4330	市区	10kV 高泾村箱变 T1	10	630	484	484
4331	市区	七彩配变（融合终端）	10	200	160	160
4332	市区	PMS_10kV 新惠 4#站 T1	10	1000	800	800
4333	市区	PMS_10kV 新惠 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4334	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T1	10	800	640	640
4335	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T2	10	800	640	640
4336	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T3	10	800	640	640
4337	市区	10kV 古韵坊 1#站 T1（融合终端）	10	800	620	620
4338	市区	红星桥路灯配变（TTU）	10	200	160	160
4339	市区	PMS_10kV 阅山 1#站 T1	10	800	640	640
4340	市区	PMS_10kV 古韵坊 2#站 T1	10	800	640	640
4341	市区	PMS_10kV 阅山 1#站 T2*	10	800	640	640
4342	市区	PMS_10kV 春惠苑 1#站 T2	10	800	640	640
4343	市区	PMS_泰隆站 T1	10	800	640	640
4344	市区	泰隆站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4345	市区	PMS_水榭 4＃站 T1	10	1000	800	800
4346	市区	PMS_20kV 万达 1#站 T2	20	1000	800	800
4347	市区	20kV 金域 11#站 T1	20	800	640	640
4348	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T3	10	800	640	640
4349	市区	10kV 仁家 1#站 T2（融合终端）	10	800	612	612
4350	市区	PMS_10kV 通汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
4351	市区	PMS_20kV 西水东 5#站 T1	20	800	640	640
4352	市区	PMS_20kV 西水东 5#站 T2	20	800	640	640
4353	市区	PMS_欧风 4#站 T1	10	800	640	640
4354	市区	PMS_10kV 欧风 4#站 T2	10	800	640	640
4355	市区	PMS_10kV 欧风 5#站 T1	10	800	640	640
4356	市区	PMS_10kV 欧风 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4357	市区	PMS_10kV 欧风 6#站 T1	10	800	640	640
4358	市区	PMS_10kV 欧风 6#站 T2	10	800	640	640
4359	市区	悦诚 2#站 T1	10	800	640	640
4360	市区	悦诚 2#站 T3	10	800	640	640
4361	市区	悦诚 3#站 T1	10	800	640	640
4362	市区	悦诚 3#站 T3	10	800	640	640
4363	市区	PMS_10kV 小天鹅 3#站 T1	10	800	640	640
4364	市区	PMS_10kV 小天鹅 3#站 T2	10	800	640	640
4365	市区	PMS_10kV 小天鹅 4#站 T1	10	800	640	640
4366	市区	PMS_10kV 小天鹅 4#站 T2	10	800	640	640
4367	市区	PMS_市广告配变	10	100	80	80
4368	市区	PMS_20kV 金阁 1#站 T1	20	1000	800	800
4369	市区	PMS_20kV 金阁 1#站 T2	20	1000	800	800
4370	市区	PMS_20kV 金阁 2#站 T1	20	1000	800	800
4371	市区	PMS_20kV 金阁 2#站 T2	20	1000	800	800
4372	市区	PMS_20kV 金阁 3#站 T1	20	1000	800	800
4373	市区	PMS_20kV 金阁 3#站 T2	20	1000	800	800
4374	市区	PMS_10kV 申新站 T1	10	800	640	640
4375	市区	10kV 申新站 T2	10	800	640	640
4376	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T2	10	1000	800	800
4377	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T3	10	1000	800	800
4378	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T2	10	1000	800	800
4379	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4380	市区	PMS_10kV 中南 7#站 T2	10	1000	800	800
4381	市区	PMS_10kV 中南 8#站 T2	10	1000	800	800
4382	市区	20kV 城南 2#站 T1（融合终端）	20	800	597	597
4383	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T1	20	800	640	640
4384	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T3	20	800	640	640
4385	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T1	20	800	640	640
4386	市区	PMS_20kV 悦府 3#站 T1	20	1000	800	800
4387	市区	PMS_20kV 悦府 4#站 T1	20	1000	800	800
4388	市区	欢桥配变（融合终端）	10	400	320	320
4389	市区	PMS_10kV 欧风 1#站 T1	10	800	640	640
4390	市区	PMS_10kV 欧风 1#站 T2	10	800	640	640
4391	市区	PMS_10kV 欧风 2#站 T1	10	800	640	640
4392	市区	PMS_10kV 欧风 2#站 T2	10	800	640	640
4393	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T1	10	800	640	640
4394	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T2	10	800	640	640
4395	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T3	10	800	640	640
4396	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T3	20	800	640	640
4397	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T1	20	800	640	640
4398	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T3	20	800	640	640
4399	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T1	20	800	640	640
4400	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T3	20	800	640	640
4401	市区	PMS_20kV 城南 7#站 T1	20	800	640	640
4402	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4403	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T3	20	800	640	640
4404	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T1	20	800	640	640
4405	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T3	20	800	640	640
4406	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T1	20	800	640	640
4407	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T3	20	800	640	640
4408	市区	南徐巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
4409	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T4	10	800	640	640
4410	市区	PMS_20kV 金域 5#站 T1	20	1000	800	800
4411	市区	PMS_20kV 金域 5#站 T2	20	1000	800	800
4412	市区	PMS_10kV 后张巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
4413	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T2	20	1000	800	800
4414	市区	20kV 梨花苑 2#站 T2	20	1000	800	800
4415	市区	20kV 梨花苑 2#站 T3	20	1000	800	800
4416	市区	PMS_20kV 梨花苑 3#站 T2	20	1000	800	800
4417	市区	PMS_20kV 梨花苑 3#站 T3	20	1000	800	800
4418	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T3	20	1000	800	800
4419	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T2	20	1000	800	800
4420	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T3	20	1000	800	800
4421	市区	PMS_新苑小区二配变	10	400	320	320
4422	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T2	20	1000	800	800
4423	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T3	20	1000	800	800
4424	市区	PMS_20kV 东风 6#站 T2	20	1000	800	800
4425	市区	PMS_20kV 东风 7#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4426	市区	PMS_20kV 东风 8#站 T2	20	1000	800	800
4427	市区	洞桥头乙配变（融合终端）	10	400	320	320
4428	市区	10kV 惠农 6#箱变 T1	10	630	504	504
4429	市区	PMS_前张巷箱变 T1	10	630	504	504
4430	市区	PMS_嘉源丙配变	10	200	160	160
4431	市区	PMS_10kV 君和 1#站 T1	10	1000	800	800
4432	市区	PMS_10kV 君和 1#站 T2	10	1000	800	800
4433	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T1	10	1000	800	800
4434	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T2	10	1000	800	800
4435	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T3	10	1000	800	800
4436	市区	电镀厂三配变（融合终端）	10	200	160	160
4437	市区	邹南配变（融合终端）	10	200	160	160
4438	市区	PMS_东湖塘配变（TTU）	10	400	320	320
4439	市区	PMS_水墨头丁配变（TTU）	10	400	320	320
4440	市区	PMS_杨巷上配变	10	200	160	160
4441	市区	10kV 仁家 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4442	市区	PMS_20kV 九龙仓 5#站 T2	20	1000	800	800
4443	市区	PMS_20kV 九龙仓 6#站 T2	20	1000	800	800
4444	市区	10kV 茂业城 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4445	市区	PMS_20/10kV 富城湾 3#站 T1	10	800	640	640
4446	市区	PMS_20/10kV 富城湾 3#站 T2	20	800	640	640
4447	市区	PMS_20/10kV 富城湾 4#站 T1	10	800	640	640
4448	市区	PMS_20/10kV 富城湾 4#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4449	市区	PMS_20/10kV 富城湾 5#站 T1	10	800	640	640
4450	市区	PMS_20/10kV 富城湾 5#站 T2	20	800	640	640
4451	市区	10kV 百乐 1#站 T1	10	800	640	640
4452	市区	10kV 百乐 2#站 T1	10	800	640	640
4453	市区	10kV 百乐 2#站 T3	10	800	640	640
4454	市区	船泵配变（融合终端）	10	200	160	160
4455	市区	10kV 仁家 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4456	市区	10kV 仁家 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4457	市区	PMS_20kV 九龙仓 7#站 T1	20	1000	800	800
4458	市区	PMS_20kV 九龙仓 8#站 T1	20	1000	800	800
4459	市区	PMS_20kV 九龙仓 9#站 T1	20	1000	800	800
4460	市区	西陈东配变(TTU)	10	400	320	320
4461	市区	西陈北配变（TTU）（需删除）	10	200	160	160
4462	市区	任巷丙二配变（TTU）	10	200	160	160
4463	市区	桥湾弄三配变（TTU）	10	200	160	160
4464	市区	PMS_后巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
4465	市区	PMS_10kV 扬名 7#站 T1	10	1000	800	800
4466	市区	PMS_10kV 扬名 7#站 T2	10	1000	800	800
4467	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T1	10	1000	800	800
4468	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T2	10	1000	800	800
4469	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T3	10	1000	800	800
4470	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T4	10	1000	800	800
4471	市区	PMS_10kV 御墅 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4472	市区	10kV 御墅 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4473	市区	PMS_10kV 御墅 8#站 T1	10	800	640	640
4474	市区	10kV 御墅 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4475	市区	PMS_20/10kV 金太湖 4#站 T1	20	800	640	640
4476	市区	PMS_20/10kV 金太湖 4#站 T2	10	800	640	640
4477	市区	PMS_20/10 金太湖 5#站 T1	20	800	640	640
4478	市区	PMS_20/10 金太湖 5#站 T2	10	800	640	640
4479	市区	PMS_20/10 金太湖 6#站 T1	20	800	640	640
4480	市区	PMS_20/10 金太湖 6#站 T2	10	800	640	640
4481	市区	PMS_20kV 悦府 5#站 T2	20	800	640	640
4482	市区	蠡溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
4483	市区	蠡溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
4484	市区	蠡溪苑 5#站 T2	10	800	640	640
4485	市区	蠡溪苑 5#站 T4	10	800	640	640
4486	市区	张东二配变（融合终端）	10	400	320	320
4487	市区	PMS_20kV 西水东 9#站 T1	20	800	640	640
4488	市区	PMS_20kV 西水东 9#站 T2	20	800	640	640
4489	市区	PMS_20kV 金域 7#站 T1	20	1000	800	800
4490	市区	PMS_20kV 金域 7#站 T2	20	1000	800	800
4491	市区	PMS_天地 1#箱变 T1	10	630	504	504
4492	市区	PMS_天地 2#箱变 T1	10	630	504	504
4493	市区	PMS_天地 3#箱变 T1	10	630	504	504
4494	市区	PMS_天地 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4495	市区	PMS_锡景苑 3#站 T1	10	800	640	640
4496	市区	PMS_锡景苑 3#站 T3	10	800	640	640
4497	市区	锦绣东苑配变（融合终端）	10	400	320	320
4498	市区	10kV 天域 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4499	市区	10kV 天域 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4500	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T1	10	800	640	640
4501	市区	PMS_锡景苑 5#站 T1	10	800	640	640
4502	市区	PMS_名邸 1#站 T1	10	800	640	640
4503	市区	PMS_名邸 1#站 T3	10	800	640	640
4504	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T2	10	800	640	640
4505	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T3	10	800	640	640
4506	市区	10kV 天域 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4507	市区	10kV 天域 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4508	市区	10kV 天域 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4509	市区	10kV 天域 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4510	市区	10kV 天域 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4511	市区	10kV 小天鹅 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4512	市区	PMS_小天鹅 7#站 T1	10	800	640	640
4513	市区	10kV 小天鹅 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4514	市区	PMS_10kV 小天鹅 8#站 T3	10	800	640	640
4515	市区	PMS_小天鹅 7#站 T2	10	800	640	640
4516	市区	PMS_小天鹅 7#站 T3	10	800	640	640
4517	市区	PMS_10kV 小天鹅 8#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4518	市区	PMS_小天鹅 7#站 T4	10	800	640	640
4519	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T1	10	800	640	640
4520	市区	PMS_10kV 广石 7#站 T1	10	1000	800	800
4521	市区	PMS_解放新村站 T3	10	1000	800	800
4522	市区	PMS_10kV 龙塘家园 11#站 T2	10	1000	800	800
4523	市区	PMS_10kV 龙塘家园 12#站 T2	10	1000	800	800
4524	市区	PMS_10kV 龙塘家园 13#站 T2	10	1000	800	800
4525	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T2	10	800	640	640
4526	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T3	10	800	640	640
4527	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T4	10	800	640	640
4528	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T1	10	800	640	640
4529	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T3	10	800	640	640
4530	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T1	10	800	640	640
4531	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T3	10	800	640	640
4532	市区	10kV 广晟苑 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4533	市区	10kV 广晟苑 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
4534	市区	PMS_10kV 广晟苑 4#站 T2	10	1000	800	800
4535	市区	PMS_10kV 广晟苑 4#站 T4	10	1000	800	800
4536	市区	惠古 3#站 T2	10	800	640	640
4537	市区	惠古 3#站 T4	10	800	640	640
4538	市区	PMS_10kV 东晶 1#站 T2	10	800	640	640
4539	市区	PMS_10kV 东晶 1#站 T1	10	800	640	640
4540	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4541	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T2	10	800	640	640
4542	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T3	10	800	640	640
4543	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T4	10	800	626	626
4544	市区	PMS_惠峰一二配变（TTU）	10	200	160	160
4545	市区	PMS_10kV 金园 4#站 T1	10	1000	800	800
4546	市区	10kV 金园 4#站 T2	10	1000	800	800
4547	市区	PMS_10kV 金园 5#站 T1	10	1000	800	800
4548	市区	10kV 金园 5#站 T2	10	1000	800	800
4549	市区	PMS_20kV 清扬 1#站 T1	20	1000	800	800
4550	市区	20kV 清扬 1#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
4551	市区	20kV 清扬 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
4552	市区	PMS_20kV 清扬 2#站 T2	20	1000	800	800
4553	市区	20kV 清扬 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
4554	市区	20kV 清扬 3#站 T2	20	1000	800	800
4555	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T1	10	800	640	640
4556	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T3	10	800	640	640
4557	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T1	10	800	640	640
4558	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T3	10	800	640	640
4559	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T2	10	800	640	640
4560	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T4	10	800	640	640
4561	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T2	10	800	640	640
4562	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T4	10	800	640	640
4563	市区	前张巷乙配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4564	市区	上马叁十配变	10	400	320	320
4565	市区	PMS_南街二配变（TTU）	10	200	160	160
4566	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T1	20	800	640	640
4567	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T3	20	800	640	640
4568	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T1	20	800	640	640
4569	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T3	20	800	640	640
4570	市区	10kV 北桥 2#站 T2	10	1000	800	800
4571	市区	10kV 北桥 3#站 T2	10	1000	800	800
4572	市区	10kV 北桥 3#站 T4	10	1000	800	800
4573	市区	10kV 北桥 4#站 T2	10	1000	800	800
4574	市区	建设丙配变（融合终端）	10	400	320	320
4575	市区	PMS_伯渎桥肆配变（TTU）	10	400	320	320
4576	市区	PMS_明鸿苑 1#站 T1	10	800	640	640
4577	市区	PMS_明鸿苑 1#站 T2	10	800	640	640
4578	市区	PMS_10kV 红园 2#站 T2	10	800	640	640
4579	市区	PMS_10kV 红园 2#站 T4	10	800	640	640
4580	市区	PMS_10kV 红园 3#站 T2	10	800	640	640
4581	市区	PMS_10kV 红园 3#站 T4	10	800	640	640
4582	市区	10kV 惠农 3#箱变 T1	10	400	320	320
4583	市区	PMS_世家 1#站 T2	10	800	640	640
4584	市区	PMS_世家 2#站 T2	10	800	640	640
4585	市区	PMS_范古 6＃站 T2	10	800	640	640
4586	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4587	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T3	10	800	640	640
4588	市区	PMS_大麦巷一配变（TTU）	10	200	160	160
4589	市区	10kV 孙家 1#箱变 T1	10	630	504	504
4590	市区	PMS_荣家 1#箱变 T1	10	630	504	504
4591	市区	PMS_德溪 1＃箱变 T1	10	630	504	504
4592	市区	PMS_德溪 2#箱变 T1	10	630	504	504
4593	市区	PMS_德溪 3＃箱变 T1	10	630	504	504
4594	市区	阳光 10#站 T1	10	800	640	640
4595	市区	PMS_阳光 10#站 T2	10	800	640	640
4596	市区	PMS_水榭 1＃站 T2	10	800	640	640
4597	市区	PMS_水榭 2＃站 T1	10	800	640	640
4598	市区	PMS_水榭 3＃站 T1	10	800	640	640
4599	市区	阳光 11#站 T1	10	800	640	640
4600	市区	PMS_阳光 11#站 T2	10	800	640	640
4601	市区	阳光 12#站 T1	10	800	640	640
4602	市区	PMS_阳光 12#站 T2	10	800	640	640
4603	市区	阳光 13#站 T1	10	800	640	640
4604	市区	PMS_阳光 13#站 T2	10	800	640	640
4605	市区	PMS_尤渡 1＃箱变 T1	10	400	320	320
4606	市区	10KV 中联 1#箱变 T1	10	630	504	504
4607	市区	PMS_扬名 4＃站 T1	10	1000	800	800
4608	市区	PMS_扬名 4＃站 T2	10	1000	800	800
4609	市区	PMS_扬名 5＃站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4610	市区	PMS_扬名 5＃站 T2	10	800	640	640
4611	市区	PMS_江尖站 T2	10	1000	800	800
4612	市区	10kV 隆舜园 1#站 T2	10	800	640	640
4613	市区	10kV 隆舜园 2#站 T2	10	800	640	640
4614	市区	PMS_华清 1＃箱变 T1	10	630	504	504
4615	市区	PMS_华清 3＃箱变 T1	10	630	504	504
4616	市区	PMS_宋巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
4617	市区	PMS_宋巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
4618	市区	10kV 瑞星 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
4619	市区	10kV 瑞星 1#站 T3	10	1250	1000	1000
4620	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
4621	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
4622	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
4623	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
4624	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T1	10	1250	1000	1000
4625	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T3	10	1250	1000	1000
4626	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T1	10	1250	1000	1000
4627	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T3	10	1250	1000	1000
4628	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
4629	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
4630	市区	三号桥配变（融合终端）	10	400	320	320
4631	市区	10kV 凤凰城 1＃站 T1	10	800	640	640
4632	市区	10kV 凤凰城 1＃站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4633	市区	10kV 景苑站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4634	市区	泰山 1#箱变 T1	10	630	504	504
4635	市区	总休家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
4636	市区	10kV 锦树里站 T2	10	1000	800	800
4637	市区	PMS_观庭 1＃站 T2	10	800	640	640
4638	市区	PMS_观庭 2＃站 T2*	10	800	640	640
4639	市区	PMS_观庭 3＃站 T2	10	800	640	640
4640	市区	PMS_10kV 丁降里 2#箱变 T1	10	630	504	504
4641	市区	PMS_棉花巷箱变 T1	10	630	504	504
4642	市区	PMS_御墅 3＃站 T1	10	800	640	640
4643	市区	PMS_御墅 3＃站 T2	10	800	640	640
4644	市区	PMS_御墅 4＃站 T1	10	800	640	640
4645	市区	PMS_御墅 4＃站 T2	10	800	640	640
4646	市区	20kV 西水东 17#站 T2	20	800	640	640
4647	市区	10kV 锡沙 4#箱变 T1	10	630	504	504
4648	市区	10kV 西泾 10#箱变 T1	10	630	504	504
4649	市区	PMS_解放新村站 T1	10	1000	800	800
4650	市区	10kV 邱巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
4651	市区	石子边配变（融合终端）	10	400	320	320
4652	市区	10kV 北庄 7#箱变 T1	10	630	504	504
4653	市区	10kV 水秀 20#箱变 T1	10	630	504	504
4654	市区	过巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
4655	市区	五星制闸配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4656	市区	PMS_民丰家园 1＃站 T2	10	1000	800	800
4657	市区	PMS_民丰家园 1＃站 T3	10	1000	800	800
4658	市区	10kV 江花 7#站 T4	10	800	640	640
4659	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T3	10	800	640	640
4660	市区	10kV 邱巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
4661	市区	10kV 西泾 6#箱变 T1	10	630	504	504
4662	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T1	10	800	640	640
4663	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T2	10	800	640	640
4664	市区	10kV 彩乐居 4#站 T3	10	800	640	640
4665	市区	丽新路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
4666	市区	10kV 水秀 40#箱变 T1	10	630	504	504
4667	市区	20kV 西水东 18#站 T1	20	800	640	640
4668	市区	10kV 孔雀 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4669	市区	10kV 孔雀 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4670	市区	PMS_10kV 崇安府 2#站 T3	10	800	640	640
4671	市区	10kV 北大街 1#箱变 T1	10	630	504	504
4672	市区	10kV 江湾 5#站 T2	10	800	640	640
4673	市区	PMS_上马墩七配变	10	400	320	320
4674	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T3	10	800	640	640
4675	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T1	10	800	640	640
4676	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T1	10	800	640	640
4677	市区	10kV 映山湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
4678	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4679	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T3	10	800	640	640
4680	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T4	10	800	640	640
4681	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T2	10	800	640	640
4682	市区	大运华府 5#站 T3	10	800	640	640
4683	市区	竹园配变（融合终端）	10	400	320	320
4684	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T1	10	800	640	640
4685	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T3	10	800	640	640
4686	市区	10kV 民新 3#箱变 T1	10	630	504	504
4687	市区	杨木桥后巷配变（融合终端）	10	200	160	160
4688	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T3	10	800	640	640
4689	市区	10kV 天卒 3#箱变 T1	10	630	504	504
4690	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T4	10	800	640	640
4691	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T1	10	1000	800	800
4692	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T3	10	1000	800	800
4693	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4694	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T2	10	800	640	640
4695	市区	大降巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
4696	市区	PMS_小娄巷横街箱变 T1	10	630	504	504
4697	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T1	10	800	640	640
4698	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T3	10	800	640	640
4699	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4700	市区	10kV 广石 5#站 T1	10	1000	800	800
4701	市区	20/10kV 尤渡苑 6＃站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4702	市区	20/10kV 尤渡苑 7＃站 T1	10	1000	800	800
4703	市区	金星苑甲配变（融合终端）	10	400	320	320
4704	市区	PMS_五河三配变	10	400	320	320
4705	市区	20/10kV 尤渡苑 8＃站 T3	10	1000	800	800
4706	市区	孙巷八配变（融合终端）	10	200	160	160
4707	市区	西大岸配变（融合终端）	10	200	160	160
4708	市区	10kV 彩乐居 7#站 T2	10	800	640	640
4709	市区	10kV 大塘御园 2#站 T2	10	800	640	640
4710	市区	10kV 向阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
4711	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
4712	市区	10kV 北创 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4713	市区	黄泥泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
4714	市区	PMS_10kV 勤新苑 1#站 T1	10	1000	800	800
4715	市区	东门泵站配变（融合终端）	10	200	160	160
4716	市区	PMS_10kV 勤新苑 2#站 T1	10	800	640	640
4717	市区	PMS_10kV 勤新苑 2#站 T2	10	800	640	640
4718	市区	PMS_10kV 勤新苑 3#站 T1	10	800	640	640
4719	市区	10kV 拱北 2#箱变 T1	10	630	504	504
4720	市区	10kV 水秀 24#箱变 T1	10	630	504	504
4721	市区	PMS_刘潭叁三配变（TTU）	10	200	160	160
4722	市区	东大巷配变（融合终端）	10	200	160	160
4723	市区	PMS_电子二配变（南瑞）	10	200	160	160
4724	市区	PMS_电子三配变（南瑞）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4725	市区	PMS_五河支路配变	10	400	320	320
4726	市区	PMS_五河桥一配变	10	400	320	320
4727	市区	10kV 九里雅园 4#站 T1	10	800	640	640
4728	市区	建设村三配变（融合终端）	10	400	320	320
4729	市区	建设丁配变（融合终端）	10	400	320	320
4730	市区	安全局配变（融合终端）	10	400	320	320
4731	市区	PMS_龙塘家园 8＃站 T2	10	800	640	640
4732	市区	PMS_龙塘家园 9＃站 T2	10	1000	800	800
4733	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T1	10	800	640	640
4734	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T3	10	800	640	640
4735	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T4	10	800	640	640
4736	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T2	10	800	640	640
4737	市区	10kV 裕旺 6#箱变 T1	10	400	320	320
4738	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T2	10	800	640	640
4739	市区	10kV 锦绣花园站 T1	10	1000	800	800
4740	市区	PMS_10kV 吉宝 4#站 T1	10	800	640	640
4741	市区	PMS_10kV 吉宝 4#站 T2	10	800	640	640
4742	市区	10kV 锦绣花园站 T2	10	1000	800	800
4743	市区	扬名路配变（融合终端）	10	400	320	320
4744	市区	纪湾里乙配变（融合终端）	10	200	160	160
4745	市区	PMS_金山园配变	10	200	160	160
4746	市区	宁区二配变（融合终端）	10	400	320	320
4747	市区	PMS_宁区一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4748	市区	PMS_10kV 鲍巷 2#箱变 T1	10	400	320	320
4749	市区	PMS_西前村甲配变（TTU）	10	200	160	160
4750	市区	10kV 康臣 5#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
4751	市区	PMS_10kV 月溪苑 1#站 T2	10	800	640	640
4752	市区	PMS_10kV 月溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
4753	市区	PMS_10kV 月溪苑 3#站 T2	10	800	640	640
4754	市区	PMS_10kV 月溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
4755	市区	PMS_10kV 映山湖 2#箱变(20kV)T1	10	630	504	504
4756	市区	公司通信站 T1	10	100	80	80
4757	市区	PMS_10kV 世贸 1#站 T1*	10	800	640	640
4758	市区	PMS_10kV 世贸 1#站 T2	10	800	640	640
4759	市区	PMS_10kV 世贸 2#站 T1*	10	800	640	640
4760	市区	PMS_10kV 世贸 2#站 T2	10	800	640	640
4761	市区	PMS_10kV 世贸 3#站 T1*	10	800	640	640
4762	市区	PMS_10kV 世贸 3#站 T2	10	800	640	640
4763	市区	PMS_10kV 世贸 4#站 T1*	10	800	640	640
4764	市区	PMS_10kV 世贸 4#站 T2*	10	800	640	640
4765	市区	PMS_民丰 2＃站 T1	10	1000	800	800
4766	市区	PMS_民丰 2＃站 T2	10	1000	800	800
4767	市区	PMS_民丰 2＃站 T3	10	1000	800	800
4768	市区	PMS_民丰 3＃站 T1	10	1000	800	800
4769	市区	PMS_民丰 3＃站 T2	10	1000	800	800
4770	市区	PMS_振奋路站 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4771	市区	PMS_振奋路站 T2	10	630	504	504
4772	市区	PMS_大竹园三配变	10	200	160	160
4773	市区	泡塑（融合终端）	10	200	160	160
4774	市区	PMS_10kV 康臣 1#站 T1	10	1000	800	800
4775	市区	PMS_10kV 康臣 2#站 T2	10	1000	800	800
4776	市区	PMS_10kV 康臣 3#站 T2	10	1000	800	800
4777	市区	PMS_江苏胜利配变	10	400	320	320
4778	市区	PMS_10kV 康臣 4#站 T1	10	800	640	640
4779	市区	许湾里甲配变（融合终端）	10	400	320	320
4780	市区	PMS_10kV 新惠 1#站 T1	10	800	640	640
4781	市区	PMS_10kV 新惠 1#站 T2	10	800	640	640
4782	市区	PMS_10kV 新惠 2#站 T1	10	800	640	640
4783	市区	PMS_龙塘家园 10＃站 T2	10	800	640	640
4784	市区	PMS_10kV 新惠 2#站 T2	10	800	640	640
4785	市区	PMS_10kV 新惠 3#站 T1	10	800	640	640
4786	市区	PMS_10kV 新惠 3#站 T2	10	800	640	640
4787	市区	10kV 广石 6#站 T2	10	1000	800	800
4788	市区	10kV 尤巷 2#箱变(20kV)T1	10	630	504	504
4789	市区	PMS_五河苑 5#站 T2	10	1000	800	800
4790	市区	PMS_五河苑 5#站 T1	10	1000	800	800
4791	市区	PMS_五河苑 6#站 T1	10	1000	800	800
4792	市区	PMS_五河苑 6#站 T2	10	1000	800	800
4793	市区	惠钱三戊配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4794	市区	10kV 环宇 1#箱变 T1	10	630	504	504
4795	市区	PMS_10kV 广晟苑 1#站 T2*	10	1000	800	800
4796	市区	10kV 广晟苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4797	市区	10kV 广晟苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4798	市区	PMS_10kV 广晟苑 2#站 T2	10	1000	800	800
4799	市区	PMS_奇士缘配变	10	200	160	160
4800	市区	PMS_陈巷东会配变	10	200	160	160
4801	市区	PMS_10kV 御庭 1#站 T2	10	800	640	640
4802	市区	PMS_10kV 御庭 2#站 T2	10	800	640	640
4803	市区	PMS_10kV 广晟苑 3#站 T2	10	1000	800	800
4804	市区	10kV 广晟苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4805	市区	PMS_佳洲处理配变(TTU)	10	200	160	160
4806	市区	崇建园林配变（融合终端）	10	400	320	320
4807	市区	朝阳（融合终端）	10	200	160	160
4808	市区	横庄（融合终端）	10	400	320	320
4809	市区	PMS_老轻院 1#站 T1	10	1000	800	800
4810	市区	PMS_老轻院 1#站 T2	10	1000	800	800
4811	市区	PMS_教育 2#箱变 T1	10	200	160	160
4812	市区	PMS_10kV 阅山 3#站 T2	10	1000	800	800
4813	市区	PMS_10kV 阅山 3#站 T1	10	1000	800	800
4814	市区	PMS_10kV 御庭 3#站 T2	10	800	640	640
4815	市区	PMS_10kV 御庭 4#站 T2	10	800	640	640
4816	市区	PMS_松梅叁配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4817	市区	运蓉灯配变（融合终端）	10	200	160	160
4818	市区	PMS_10KV 孔城 1#箱变 T1	10	630	504	504
4819	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1#站 T2	10	1000	800	800
4820	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1#站 T3	10	1000	800	800
4821	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1#站 T1	10	1000	800	800
4822	市区	PMS_10kV 惠麓苑 2#站 T1	10	1000	800	800
4823	市区	PMS_10kV 惠麓苑 2#站 T2	10	1000	800	800
4824	市区	PMS_苗圃九配变	10	200	160	160
4825	市区	PMS_苗圃七配变	10	400	320	320
4826	市区	10kV 叶片 6#箱变 T1	10	630	504	504
4827	市区	10kV 叶片 5#箱变 T1	10	630	504	504
4828	市区	PMS_金河湾 1#站 T1*	10	800	640	640
4829	市区	金河湾 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4830	市区	PMS_金河湾 2#站 T1	10	1000	800	800
4831	市区	金河湾 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4832	市区	PMS_金河湾 3#站 T1	10	1000	800	800
4833	市区	金河湾 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4834	市区	PMS_金河湾 4#站 T1	10	800	640	640
4835	市区	金河湾 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4836	市区	PMS_金河湾 5#站 T1	10	800	640	640
4837	市区	金河湾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4838	市区	PMS_金河湾 6#站 T1	10	800	640	640
4839	市区	金河湾 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4840	市区	金河湾 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4841	市区	PMS_金河湾 7#站 T2	10	800	640	640
4842	市区	PMS_20kV 金域 2#站 T1	20	1000	800	800
4843	市区	PMS_20kV 金域 2#站 T2	20	1000	800	800
4844	市区	PMS_20kV 金域 3#站 T1	20	1000	800	800
4845	市区	PMS_20/10kV 富城湾 1#站 T2	20	800	640	640
4846	市区	PMS_10kV 富城湾 1#站 T1	10	800	640	640
4847	市区	PMS_20/10kV 富城湾 2#站 T1	10	800	640	640
4848	市区	PMS_20/10kV 富城湾 2#站 T2	20	800	640	640
4849	市区	西汀桥乙配变（融合终端）	10	400	320	320
4850	市区	PMS_10kV 新惠 6#站 T1	10	1000	800	800
4851	市区	PMS_10kV 新惠 6#站 T2	10	1000	800	800
4852	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T1	10	1000	800	800
4853	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T2	10	1000	800	800
4854	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T3	10	1000	800	800
4855	市区	PMS_10kV 新惠 8#站 T1	10	1000	800	800
4856	市区	PMS_10kV 新惠 8#站 T2	10	1000	800	800
4857	市区	PMS_10kV 新乐苑 1#站 T1	10	1000	800	800
4858	市区	PMS_10kV 新乐苑 1#站 T2	10	1000	800	800
4859	市区	PMS_10kV 新乐苑 1#站 T3	10	1000	800	800
4860	市区	PMS_10kV 新乐苑 2#站 T2	10	1000	800	800
4861	市区	PMS_10kV 新乐苑 2#站 T1	10	1000	800	800
4862	市区	PMS_20kV 金域 3#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4863	市区	PMS_20kV 金域 4#站 T1	20	1000	800	800
4864	市区	PMS_20kV 金域 4#站 T2	20	1000	800	800
4865	市区	PMS_永定 1#箱变 T1	10	630	504	504
4866	市区	PMS_诸巷丙配变	10	200	160	160
4867	市区	10kV 旅游局 T1	10	1000	800	800
4868	市区	PMS_10kV 南长 11#箱变 T1	10	630	504	504
4869	市区	PMS_锡钢特钢配变（TTU）	10	200	160	160
4870	市区	PMS_张夹里泵(二)	10	400	320	320
4871	市区	PMS_东风 1#站 T2	10	800	640	640
4872	市区	PMS_东风 2#站 T2	10	1000	800	800
4873	市区	PMS_联桃园配变（TTU）	10	400	320	320
4874	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T2	10	1000	800	800
4875	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T1	10	1000	800	800
4876	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T3	10	1000	800	800
4877	市区	PMS_新村二五	10	400	320	320
4878	市区	PMS_敬老院(五)	10	400	320	320
4879	市区	PMS_20kV 九龙仓 2 号站 T2	20	1000	800	800
4880	市区	PMS_20kV 九龙仓 3 号站 T2	20	1000	800	800
4881	市区	20kV 九龙仓 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
4882	市区	10kV 庄木 1#箱变 T1	10	630	504	504
4883	市区	PMS_五河叁一配变	10	400	320	320
4884	市区	PMS_10kV 奕盛 2#站 T2	10	800	640	640
4885	市区	PMS_10kV 奕盛 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4886	市区	PMS_10kV 奕盛 3#站 T1	10	800	640	640
4887	市区	PMS_10kV 奕盛 3#站 T2	10	800	640	640
4888	市区	PMS_10kV 奕盛 4#站 T1	10	800	640	640
4889	市区	PMS_10kV 奕盛 4#站 T2	10	800	640	640
4890	市区	PMS_10kV 奕盛 5#站 T1	10	800	640	640
4891	市区	PMS_10kV 奕盛 5#站 T2	10	800	640	640
4892	市区	PMS_10kV 奕盛 6#站 T1	10	1000	800	800
4893	市区	PMS_10kV 奕盛 6#站 T2	10	1000	800	800
4894	市区	PMS_观庭 5#站 T1*	10	1000	800	800
4895	市区	PMS_观庭 5#站 T2	10	1000	800	800
4896	市区	PMS_观庭 6#站 T1	10	1000	800	800
4897	市区	PMS_观庭 6#站 T2	10	1000	800	800
4898	市区	PMS_20kV 黄泥头 3#站 T2	20	1000	800	800
4899	市区	苗圃六配变（融合终端）	10	200	160	160
4900	市区	教工家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
4901	市区	PMS_10kV 地税 1#箱变 T1	10	400	320	320
4902	市区	10kV 朗诗 5#站 T1	10	800	640	640
4903	市区	10kV 朗诗 5#站 T2	10	800	640	640
4904	市区	PMS_10kV 御墅 5#站 T1	10	1000	800	800
4905	市区	PMS_10kV 御墅 5#站 T2	10	1000	800	800
4906	市区	PMS_10kV 御墅 6#站 T1	10	1000	800	800
4907	市区	PMS_10kV 御墅 6#站 T2	10	1000	800	800
4908	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4909	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T3	10	1000	800	800
4910	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T2	10	1000	800	800
4911	市区	PMS_10kV 惠麓苑 4#站 T1	10	1000	800	800
4912	市区	PMS_10kV 惠麓苑 4#站 T2	10	1000	800	800
4913	市区	PMS_10kV 天悦 2#站 T1	10	1000	800	800
4914	市区	PMS_10kV 天悦 2#站 T2	10	1000	800	800
4915	市区	10kV 天域 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4916	市区	10kV 天域 8#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4917	市区	10kV 天域 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4918	市区	10kV 天域 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4919	市区	PMS_10kV 南长 2#箱变 T1	10	630	504	504
4920	市区	PMS_10kV 南长 6#箱变 T1	10	630	504	504
4921	市区	PMS_10kV 水曲 1#箱变 T1	10	630	504	504
4922	市区	PMS_电经部一配变	10	200	160	160
4923	市区	PMS_输电仓库配变	10	200	160	160
4924	市区	PMS_10kV 南长 10#箱变 T1	10	630	504	504
4925	市区	PMS_10kV 新民 1#箱变 T1	10	630	504	504
4926	市区	PMS_江舍配变	10	200	160	160
4927	市区	惠盛路丁配变（融合终端）	10	400	320	320
4928	市区	惠盛路配变（融合终端）	10	200	160	160
4929	市区	PMS_朝阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
4930	市区	PMS_柴机 1#箱变 T1	10	630	504	504
4931	市区	PMS_柴机 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4932	市区	PMS_柴机 3#箱变 T1	10	630	504	504
4933	市区	PMS_柴机 4#箱变 T1	10	630	504	504
4934	市区	PMS_兴竹 3#箱变 T1	10	630	504	504
4935	市区	PMS_兴竹 4#箱变 T1	10	630	504	504
4936	市区	PMS_道长 2#箱变 T1	10	400	320	320
4937	市区	PMS_10kV 水曲 2#箱变 T1	10	630	504	504
4938	市区	西陈桥叁配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
4939	市区	PMS_鸣一	10	200	160	160
4940	市区	工艺 1#箱变 T1	10	630	504	504
4941	市区	PMS_工艺 2#箱变 T1	10	630	504	504
4942	市区	PMS_工艺 3#箱变 T1	10	630	504	504
4943	市区	PMS_陈巷二一配变（TTU）	10	400	320	320
4944	市区	PMS_10kV 梁开 1#箱变 T1	10	630	504	504
4945	市区	PMS_盛世 1#站 T1	10	800	640	640
4946	市区	PMS_盛世 1#站 T2	10	800	640	640
4947	市区	10kV 惠农 5#箱变 T1	10	630	504	504
4948	市区	PMS_20kV 万达 9#站 T1	20	1000	800	800
4949	市区	PMS_20kV 万达 10#站 T1	20	1000	800	800
4950	市区	PMS_20kV 万达 4#站 T2	20	800	640	640
4951	市区	PMS_五星#8 站 T1	10	1000	800	800
4952	市区	PMS_10kV 阅山 2#站 T1	10	1000	800	800
4953	市区	PMS_10kV 西城 1#站 T2	10	1000	800	800
4954	市区	PMS_10kV 西城 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4955	市区	PMS_10kV 西城 2#站 T2	10	800	640	640
4956	市区	PMS_10kV 西城 2#站 T1	10	800	640	640
4957	市区	PMS_10kV 西城 3#站 T2	10	800	640	640
4958	市区	PMS_10kV 西城 3#站 T1	10	800	640	640
4959	市区	PMS_10kV 西城 4#站 T2	10	800	640	640
4960	市区	PMS_盛世 2#站 T2	10	800	640	640
4961	市区	PMS_盛世 2#站 T1	10	800	640	640
4962	市区	PMS_盛世 3#站 T1	10	800	640	640
4963	市区	PMS_盛世 3#站 T2	10	800	640	640
4964	市区	PMS_盛世 4#站 T1	10	800	640	640
4965	市区	PMS_盛世 4#站 T2	10	800	640	640
4966	市区	PMS_10kV 西城 4#站 T1	10	800	640	640
4967	市区	PMS_10kV 西城 5#站 T2	10	800	640	640
4968	市区	PMS_10kV 西城 5#站 T1	10	800	640	640
4969	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 2#站 T1	20	1000	800	800
4970	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 3#站 T1	20	1000	800	800
4971	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 4#站 T1	20	1000	800	800
4972	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 4#站 T2	20	1000	800	800
4973	市区	PMS_10kV 永泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
4974	市区	中花苑乙配变（融合终端）	10	400	320	320
4975	市区	PMS_10kV 丁降里 1#箱变 T1	10	400	320	320
4976	市区	PMS_10kV 奕盛 1#站 T2	10	800	640	640
4977	市区	PMS_10kV 奕盛 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4978	市区	PMS_10kV 金扬 2#箱变 T1	10	630	504	504
4979	市区	PMS_10kV 金扬 3#箱变 T1	10	630	504	504
4980	市区	PMS_广益十三配变（TTU）	10	200	160	160
4981	市区	PMS_广益十配变（TTU）	10	200	160	160
4982	市区	PMS_广益十二配变 （TTU）	10	400	320	320
4983	市区	PMS_广益十一配变（TTU）	10	200	160	160
4984	市区	高墩上乙配变（融合终端）	10	200	160	160
4985	市区	PMS_刘潭叁二配变（TTU）	10	400	320	320
4986	市区	PMS_10kV 水仙里 1#站 T1	10	800	640	640
4987	市区	PMS_10kV 水仙里 1#站 T2	10	800	640	640
4988	市区	PMS_庄前乙配变（TTU）	10	400	320	320
4989	市区	PMS_庄贰五配变（TTU）	10	400	320	320
4990	市区	PMS_庄壹三配变(TTU)	10	400	320	320
4991	市区	PMS_松梅配变	10	400	320	320
4992	市区	PMS_宁海里三配变	10	400	320	320
4993	市区	PMS_10kV 中星苑 1#站(20kV)T1	10	500	400	400
4994	市区	PMS_欧典 3#站 T2	10	1000	800	800
4995	市区	PMS_欧典 4#站 T2	10	1000	800	800
4996	市区	PMS_20kV 万达 5#站 T1	20	800	640	640
4997	市区	PMS_20KV 万达 6#站 T1	20	800	640	640
4998	市区	PMS_20KV 万达 7#站 T1	20	800	640	640
4999	市区	西新桥一配变（融合终端）	10	200	160	160
5000	市区	老干部金配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5001	市区	凤南配变（融合终端）	10	200	160	160
5002	市区	PMS_光隆站 T1	10	1250	1000	1000
5003	市区	光隆站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
5004	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T2	10	1000	800	800
5005	市区	PMS_农河配变	10	400	320	320
5006	市区	丰二甲配变（融合终端）	10	400	320	320
5007	市区	丰二庚配变（融合终端）	10	400	320	320
5008	市区	PMS_金太湖 1#站 T1	20	630	504	504
5009	市区	PMS_金太湖 2#站 T1	20	630	504	504
5010	市区	PMS_金太湖 1#站 T2	10	630	504	504
5011	市区	PMS_金太湖 2#站 T2	10	630	504	504
5012	市区	PMS_20KV 万达 8#站 T1	20	800	640	640
5013	市区	PMS_10kV 诺卡 4#站 T1	10	800	640	640
5014	市区	PMS_10kV 诺卡 5#站 T1	10	800	640	640
5015	市区	PMS_10kV 诺卡 6#站 T1	10	800	640	640
5016	市区	南街南配变(TTU)	10	400	320	320
5017	市区	双河朱巷配变	10	400	320	320
5018	市区	PMS_10kV 晶品 4#站 T1	10	800	640	640
5019	市区	PMS_10kV 晶品 5#站 T1	10	800	640	640
5020	市区	PMS_10kV 晶品 5#站 T3	10	800	640	640
5021	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T1	10	800	640	640
5022	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T3	10	800	640	640
5023	市区	PMS_10kV 惠苑 3#变 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5024	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T1	10	1000	800	800
5025	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T2	10	1000	800	800
5026	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T3	10	1000	800	800
5027	市区	PMS_10kV 瑞星家园 8#站 T1	10	1000	800	800
5028	市区	PMS_10kV 瑞星家园 8#站 T2	10	1000	800	800
5029	市区	PMS_10kV 瑞星家园 9#站 T1	10	1000	800	800
5030	市区	PMS_10kV 瑞星家园 9#站 T2	10	1000	800	800
5031	市区	PMS_10kV 瑞星家园 10#站 T1	10	1250	1000	1000
5032	市区	PMS_10kV 瑞星家园 10#站 T3	10	1250	1000	1000
5033	市区	10kV 运河苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5034	市区	10kV 运河苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5035	市区	PMS_金太湖 3＃站 T2	10	1000	800	800
5036	市区	PMS_10kV 御庭 5#站 T1	10	1000	800	800
5037	市区	PMS_20kV 金域 6#站 T1	20	1000	800	800
5038	市区	PMS_20kV 金域 6#站 T2	20	1000	800	800
5039	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T1	10	800	640	640
5040	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T4	10	800	640	640
5041	市区	PMS_金太湖 3＃站 T1	20	1000	800	800
5042	市区	PMS_10kV 观庭 4#站 T1	10	800	640	640
5043	市区	PMS_10kV 梧桐 1#站 T1	10	800	640	640
5044	市区	PMS_10kV 梧桐 1#站 T2	10	800	640	640
5045	市区	PMS_罗巷二配变	10	400	320	320
5046	市区	10kV 天域 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5047	市区	建设村一配变（融合终端）	10	200	160	160
5048	市区	建设村四配变（融合终端）	10	200	160	160
5049	市区	瓦南配变	10	400	320	320
5050	市区	PMS_10kV 凤凰城 2#站 T2	10	1250	1000	1000
5051	市区	PMS_10kV 凤凰城 2#站 T1	10	1250	1000	1000
5052	市区	PMS_10kV 凤凰城 3#站 T2	10	800	640	640
5053	市区	PMS_10kV 凤凰城 3#站 T1	10	800	640	640
5054	市区	PMS_10kV 凤凰城 4#站 T2	10	800	640	640
5055	市区	PMS_10kV 凤凰城 4#站 T1	10	800	640	640
5056	市区	PMS_10kV 观庭 4#站 T2	10	800	640	640
5057	市区	PMS_10kV 五河苑 7#站 T1	10	1000	800	800
5058	市区	PMS_10kV 五河苑 7#站 T2	10	1000	800	800
5059	市区	PMS_10kV 五河苑 7#站 T3	10	1000	800	800
5060	市区	PMS_10kV 五河苑 8#站 T1	10	1000	800	800
5061	市区	PMS_10kV 五河苑 8#站 T2	10	1000	800	800
5062	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T1	10	800	640	640
5063	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T2	10	800	640	640
5064	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T3	10	800	640	640
5065	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T4	10	800	640	640
5066	市区	PMS_10kV 梧桐 3#站 T1	10	800	640	640
5067	市区	10kV 梧桐 3#站 T2	10	800	640	640
5068	市区	PMS_10kV 惠麓苑 5#站 T1	10	800	640	640
5069	市区	PMS_10kV 惠麓苑 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5070	市区	PMS_西桥头六配变	10	400	320	320
5071	市区	金瑞三配变（融合终端）	10	400	312	312
5072	市区	10kV 天域 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5073	市区	10kV 天域 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5074	市区	10kV 天域 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5075	市区	10kV 天域 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5076	市区	10kV 天域 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5077	市区	10kV 天域 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5078	市区	10kV 天域 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5079	市区	10kV 天域 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5080	市区	10kV 天域 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5081	市区	PMS_10kV 天域 7#站 T1	10	800	640	640
5082	市区	PMS_10kV 天域 7#站 T2	10	800	640	640
5083	市区	塘头三配变（融合终端）	10	400	320	320
5084	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T1	10	800	640	640
5085	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T3	10	800	640	640
5086	市区	PMS_10kV 金园 2#站 T1	10	1000	800	800
5087	市区	10kV 金园 2#站 T2	10	1000	800	800
5088	市区	PMS_10kV 金园 3#站 T1	10	1000	800	800
5089	市区	PMS_10kV 金园 3#站 T3	10	1000	800	800
5090	市区	10kV 金园 3#站 T2	10	1000	800	800
5091	市区	10kV 金园 3#站 T4	10	1000	800	800
5092	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5093	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T2	10	800	640	640
5094	市区	10kV 梧桐 4#站 T3	10	800	640	640
5095	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T4	10	800	640	640
5096	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T1	10	800	640	640
5097	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T2	10	800	640	640
5098	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T3	10	800	640	640
5099	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T4	10	800	640	640
5100	市区	PMS_溪岸 3#站 T2	10	800	640	640
5101	市区	PMS_物惠资产配变（TTU）	10	200	160	160
5102	市区	PMS_叙康 4#箱变 01	10	630	504	504
5103	市区	沁园二配变（融合终端）	10	400	320	320
5104	市区	PMS_20kV 悦府 1#站 T1	20	800	640	640
5105	市区	PMS_20kV 悦府 2#站 T1	20	1000	800	800
5106	市区	PMS_溪岸 3#站 T4	10	800	640	640
5107	市区	PMS_孔泾 2#站 T1	10	800	640	640
5108	市区	PMS_孔泾 2#站 T2	10	800	640	640
5109	市区	PMS_孔泾 2#站 T3	10	800	640	640
5110	市区	PMS_孔泾 2#站 T4	10	800	640	640
5111	市区	PMS_槐古二五配变	10	400	320	320
5112	市区	锡澄四配变（融合终端）	10	400	320	320
5113	市区	防空配变（融合终端）	10	200	160	160
5114	市区	PMS_10kV 水榭 5#站 T1	10	800	640	640
5115	市区	PMS_10kV 水榭 6#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5116	市区	PMS_10kV 润泽 1#站 T2	10	800	640	640
5117	市区	瑞陈陆三配变（融合终端）	10	400	320	320
5118	市区	庄前新巷配变（融合终端）	10	400	320	320
5119	市区	10kV 海角 5#箱变 T1	10	630	504	504
5120	市区	PMS_10kV 月秀东园 2#箱变 T1	10	630	504	504
5121	市区	PMS_10kV 月秀东园 3#箱变 T1	10	630	504	504
5122	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T2	10	800	640	640
5123	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T4	10	800	640	640
5124	市区	PMS_10kV 震泽 1#站 T1	10	800	640	640
5125	市区	PMS_10kV 震泽 1#站 T2	10	800	640	640
5126	市区	20/10kV 富城湾 6#站 T2*	20	800	640	640
5127	市区	PMS_20/10kV 富城湾 7#站 T2*	20	800	640	640
5128	市区	PMS_20/10kV 富城湾 8#站 T2*	20	800	640	640
5129	市区	PMS_20/10kV 富城湾 6#站 T1	10	800	640	640
5130	市区	PMS_20/10kV 富城湾 7#站 T1	10	800	640	640
5131	市区	PMS_20/10kV 富城湾 8#站 T1	10	800	640	640
5132	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T1	10	800	640	640
5133	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T3	10	800	640	640
5134	市区	PMS_20kV 城南 9#站 T1	20	800	640	640
5135	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T1	20	800	640	640
5136	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T3	20	800	640	640
5137	市区	PMS_10kV 惠景 4#站 T1	10	1000	800	800
5138	市区	PMS_10kV 惠景线 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5139	市区	PMS_10kV 惠景线 4#站 T3	10	1000	800	800
5140	市区	PMS_10kV 惠景 5#站 T1	10	1000	800	800
5141	市区	PMS_10kV 惠景线 5#站 T3	10	1000	800	800
5142	市区	PMS_10kV 惠景线 5#站 T2	10	1000	800	800
5143	市区	PMS_10kV 惠景线 6#站 T2	10	1000	800	800
5144	市区	PMS_10kV 惠景 6#站 T1	10	1000	800	800
5145	市区	PMS_10kV 惠景线 6#站 T3	10	1000	800	800
5146	市区	10kV 惠景 7#站 T2	10	1250	1000	1000
5147	市区	10kV 惠景 7#站 T1	10	1250	1000	1000
5148	市区	10kV 惠景 7#站 T3	10	1250	1000	1000
5149	市区	PMS_沈巷东配变(TTU)	10	200	160	160
5150	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T1	10	800	640	640
5151	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T3	10	800	640	640
5152	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T2	10	800	640	640
5153	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T4	10	800	640	640
5154	市区	10kV 诺卡 7＃站 T1	10	800	640	640
5155	市区	10kV 诺卡 8＃站 T1	10	800	640	640
5156	市区	PMS_20kV 西水东 2#站 T1	20	800	640	640
5157	市区	PMS_20kV 西水东 2#站 T2	20	800	640	640
5158	市区	PMS_20kV 西水东 3#站 T1	20	800	640	640
5159	市区	PMS_20kV 西水东 3#站 T2	20	800	640	640
5160	市区	PMS_10kV 小天鹅#1 站 T1	10	800	640	640
5161	市区	PMS_10kV 小天鹅#1 站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5162	市区	10kV 小天鹅 2#站 T1	10	800	640	640
5163	市区	10kV 小天鹅 2#站 T2	10	800	640	640
5164	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T2	10	800	640	640
5165	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T4	10	800	640	640
5166	市区	PMS_10kV 蔚观 6#站 T1	10	800	640	640
5167	市区	PMS_10kV 蔚观 6#站 T2	10	800	640	640
5168	市区	机要配变（融合终端）	10	400	320	320
5169	市区	桥高配变（融合终端）	10	400	320	320
5170	市区	通照明配变（融合终端）	10	200	160	160
5171	市区	PMS_10kV 瑞翔 1#站 T1	10	1000	800	800
5172	市区	PMS_10kV 东宝 2#站 T1	10	800	640	640
5173	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T1	10	800	640	640
5174	市区	10kV 尚城 2#站 T2	10	800	640	640
5175	市区	PMS_黄试验二配变	10	200	160	160
5176	市区	桥湾弄二配变（融合终端）	10	400	320	320
5177	市区	野花园三配变（融合终端）	10	200	160	160
5178	市区	10kV 诺卡 10#站 T1	10	800	640	640
5179	市区	10kV 诺卡 9#站 T1	10	800	640	640
5180	市区	PMS_10kV 诺卡 11#站 T1	10	800	640	640
5181	市区	PMS_10kV 幸福里 2#站 T1	10	800	640	640
5182	市区	PMS_10kV 幸福里 3#站 T1	10	1000	800	800
5183	市区	PMS_10kV 幸福里 4#站 T1	10	800	640	640
5184	市区	PMS_10kV 幸福里 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5185	市区	PMS_金瑞家园 1#(农综变)T1	10	630	504	504
5186	市区	小吴巷南配变（融合终端）	10	200	160	160
5187	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T3	10	800	640	640
5188	市区	PMS_金置广场站 T1	10	1000	800	800
5189	市区	PMS_10kV 严家 6#箱变 T1	10	630	504	504
5190	市区	10kV 纳新 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
5191	市区	PMS_20kV 兴竹 2#站 T1	20	1000	800	800
5192	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T1	20	1000	800	800
5193	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T2	20	1000	800	800
5194	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T1	20	1000	800	800
5195	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T2	20	1000	800	800
5196	市区	辅沁路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
5197	市区	PMS_20kV 苏宁 2#站 T1	20	800	640	640
5198	市区	PMS_20kV 苏宁 2#站 T2	20	800	640	640
5199	市区	20kV 范巷 1#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
5200	市区	PMS_20kV 范巷 1#站 T2	20	1000	800	800
5201	市区	20kV 范巷 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
5202	市区	PMS_20kV 范巷 2#站 T2	20	1000	800	800
5203	市区	PMS_刘巷北配变	10	200	160	160
5204	市区	谈巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
5205	市区	蒋家湾二配变（融合终端）	10	200	160	160
5206	市区	PMS_10kV 世纪苑 3#站 T1	10	1000	800	800
5207	市区	10kV 世纪苑 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5208	市区	PMS_10kV 世纪苑 4#站 T1	10	1000	800	800
5209	市区	PMS_10kV 世纪苑 4#站 T2	10	1000	800	800
5210	市区	PMS_10kV 永通 1#站 T1	10	800	640	640
5211	市区	PMS_10kV 永通 1#站 T2	10	800	640	640
5212	市区	PMS_10kV 天元 1#站 T1	10	800	640	640
5213	市区	PMS_10kV 天元 1#站 T2	10	800	640	640
5214	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T1	10	800	640	640
5215	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T2	10	800	640	640
5216	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T3	10	800	640	640
5217	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T4	10	800	640	640
5218	市区	PMS_新华配变	10	315	252	252
5219	市区	PMS_20kV 苏宁 3#站 T2	20	1000	800	800
5220	市区	PMS_20kV 苏宁 3#站 T1	20	1000	800	800
5221	市区	民丰里四配变（融合终端）	10	200	160	160
5222	市区	PMS_10kV 锡景苑 2#站 T1	10	800	640	640
5223	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T1	10	800	640	640
5224	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T3	10	800	640	640
5225	市区	PMS_10kV 蔚观 1#站 T1	10	800	640	640
5226	市区	PMS_10kV 蔚观 1#站 T2	10	800	640	640
5227	市区	PMS_10kV 蔚观 2#站 T1	10	800	640	640
5228	市区	PMS_10kV 蔚观 2#站 T2	10	800	640	640
5229	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T1	10	800	640	640
5230	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5231	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T3	10	800	640	640
5232	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T4	10	800	640	640
5233	市区	PMS_10kV 御墅 9#站 T1	10	800	640	640
5234	市区	PMS_10kV 御墅 9#站 T2	10	800	640	640
5235	市区	PMS_10kV 御墅 10#站 T1	10	800	640	640
5236	市区	PMS_10kV 御墅 10#站 T2	10	800	640	640
5237	市区	PMS_九龙仓 13#站 T1	20	800	640	640
5238	市区	PMS_九龙仓 13#站 T3	20	800	640	640
5239	市区	PMS_九龙仓 14#站 T1	20	800	640	640
5240	市区	PMS_九龙仓 14#站 T3	20	800	640	640
5241	市区	10kV 向阳苑 1#站 T2	10	800	640	640
5242	市区	10kV 向阳苑 1#站 T3	10	800	640	640
5243	市区	10kV 仁家 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5244	市区	10kV 仁家 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5245	市区	刘潭叁六配变（TTU）	10	200	160	160
5246	市区	刘潭叁八配变（TTU）	10	200	160	160
5247	市区	PMS_刘潭单十二配变	10	80	64	64
5248	市区	10kV 人民 2#箱变 T1	10	630	504	504
5249	市区	10kV 丁昌桥 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5250	市区	PMS_10kV 观庭 7#站 T2	10	800	640	640
5251	市区	PMS_10kV 观庭 7#站 T1	10	800	640	640
5252	市区	清明三配变（融合终端）	10	400	320	320
5253	市区	PMS_20kV 西水东 6#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5254	市区	PMS_20kV 西水东 6#站 T2	20	800	640	640
5255	市区	PMS_20kV 西水东 7#站 T1	20	800	640	640
5256	市区	PMS_20kV 西水东 7#站 T2	20	800	640	640
5257	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T1	20	800	640	640
5258	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T2	20	800	640	640
5259	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T3	20	800	640	640
5260	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T4	20	800	640	640
5261	市区	10kV 悦诚 4#站 T1	10	800	640	640
5262	市区	10kV 悦诚 4#站 T3	10	800	640	640
5263	市区	10kV 悦诚 5#站 T1	10	800	640	640
5264	市区	10kV 悦诚 5#站 T3	10	800	640	640
5265	市区	PMS_10kV 观庭 8#站 T2	10	800	640	640
5266	市区	PMS_10kV 观庭 8#站 T1	10	800	640	640
5267	市区	外事客运配变（融合终端）	10	200	160	160
5268	市区	PMS_10kV 盛世 5#站 T1	10	800	640	640
5269	市区	PMS_10kV 盛世 5#站 T2	10	800	640	640
5270	市区	PMS_10kV 盛世 6#站 T1	10	1000	800	800
5271	市区	PMS_10kV 盛世 7#站 T1	10	800	640	640
5272	市区	PMS_10kV 盛世 7#站 T2	10	800	640	640
5273	市区	PMS_10kV 盛世 8#站 T1	10	800	640	640
5274	市区	10kV 蔚蓝 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
5275	市区	曹家配变（融合终端）	10	400	320	320
5276	市区	PMS_10kV 惠苑 3#变 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5277	市区	10kV 丁昌桥 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5278	市区	10kV 丁昌桥 3#站 T2（融合终端）	10	400	320	320
5279	市区	PMS_任巷东二配变（TTU）	10	200	160	160
5280	市区	PMS_10kV 盛世 8#站 T2	10	800	640	640
5281	市区	PMS_20kV 建乐苑 1#站 T1	20	1000	800	800
5282	市区	PMS_20kV 建乐苑 1#站 T2	20	1000	800	800
5283	市区	PMS_20kV 建乐苑 1#站 T3	20	1000	800	800
5284	市区	PMS_20kV 建乐苑 2#站 T1	20	1000	800	800
5285	市区	PMS_20kV 建乐苑 2#站 T2	20	1000	800	800
5286	市区	PMS_20kV 建乐苑 3#站 T1	20	1000	800	800
5287	市区	PMS_20kV 建乐苑 3#站 T2	20	1000	800	800
5288	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 5#站 T1	20	1000	800	800
5289	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 5#站 T2	20	1000	800	800
5290	市区	10kV 芦Ⅰ线 2#箱变 T1	10	400	320	320
5291	市区	后杨木桥配变（融合终端）	10	400	320	320
5292	市区	PMS_东朝巷甲配变	10	200	160	160
5293	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 6#站 T1	20	1000	800	800
5294	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 6#站 T2	20	1000	800	800
5295	市区	重点处配变（融合终端）	10	200	160	160
5296	市区	PMS_10kV 世纪苑 1#站 T1	10	1000	800	800
5297	市区	10kV 世纪苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5298	市区	PMS_10kV 世纪苑 2#站 T1	10	1000	800	800
5299	市区	PMS_10kV 世纪苑 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5300	市区	PMS_10kV 阅山 4#站 T1	10	800	640	640
5301	市区	PMS_10kV 阅山 4#站 T2	10	800	640	640
5302	市区	杨木新五配变（融合终端）	10	200	160	160
5303	市区	惠山孙巷配变（融合终端）	10	200	160	160
5304	市区	铁路南配变（融合终端）	10	200	160	160
5305	市区	PMS_青石三配变（TTU）	10	200	160	160
5306	市区	前盛岸西配变（TTU）	10	400	320	320
5307	市区	PMS_石门路甲配变（TTU）	10	200	160	160
5308	市区	PMS_10kV 惠苑 1#站 T1	10	800	640	640
5309	市区	PMS_10kV 惠苑 1#站 T2	10	800	640	640
5310	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T1	10	800	640	640
5311	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T2	10	800	640	640
5312	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T3	10	800	640	640
5313	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T4	10	800	640	640
5314	市区	PMS_20kV 西水东 4#站 T1	20	800	640	640
5315	市区	PMS_20kV 西水东 4#站 T2	20	800	640	640
5316	市区	PMS_10kV 山水 1#站 T1	10	1000	800	800
5317	市区	PMS_10kV 山水 3#站 T2	10	800	640	640
5318	市区	PMS_10kV 山水 2#站 T2	10	1000	800	800
5319	市区	PMS_10kV 山水 4#站 T1	10	800	640	640
5320	市区	PMS_20kV 梨花苑 1#站 T2	20	1000	800	800
5321	市区	PMS_20kV 梨花苑 1#站 T3	20	1000	800	800
5322	市区	PMS_20KV 梨花苑 4#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5323	市区	PMS_20KV 梨花苑 4#站 T3	20	1000	800	800
5324	市区	PMS_20KV 梨花苑 5#站 T2	20	500	400	400
5325	市区	PMS_10kV 五爱 1#站 T1	10	800	640	640
5326	市区	PMS_10kV 五爱 1#站 T2	10	800	640	640
5327	市区	PMS_10kV 五爱 2#站 T1	10	1000	800	800
5328	市区	PMS_10kV 五爱 2#站 T2	10	1000	800	800
5329	市区	二号桥配变（融合终端）	10	400	320	320
5330	市区	高泾李东配变（融合终端）	10	200	148	148
5331	市区	PMS_10kV 香榭 2#站 T1	10	800	640	640
5332	市区	PMS_10kV 香榭 2#站 T2	10	800	640	640
5333	市区	PMS_10kV 水仙里 2#站 T1	10	1000	800	800
5334	市区	PMS_10kV 水仙里 2#站 T2	10	1000	800	800
5335	市区	PMS_10kV 家乐 3#站 T1	10	800	640	640
5336	市区	PMS_10kV 家乐 3#站 T2	10	800	640	640
5337	市区	PMS_20kV 黄泥头 2#站 T2	20	1000	800	800
5338	市区	PMS_税务家舍配变	10	400	320	320
5339	市区	PMS_尤村配变	10	200	160	160
5340	市区	锦明八配变（融合终端）	10	200	160	160
5341	市区	PMS_桥头巷甲配变（TTU）	10	200	160	160
5342	市区	10kV 五河苑 1#站 T1	10	1000	800	800
5343	市区	10kV 五河苑 1#站 T2	10	1000	800	800
5344	市区	10kV 五河苑 2#站 T1	10	1000	800	800
5345	市区	10kV 五河苑 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5346	市区	10kV 五河苑 3#站 T1	10	1000	800	800
5347	市区	10kV 五河苑 3#站 T2	10	1000	800	800
5348	市区	10kV 五河苑 4#站 T1	10	1000	800	800
5349	市区	10kV 五河苑 4#站 T2	10	1000	800	800
5350	市区	10kV 五河苑 4#站 T3	10	1000	800	800
5351	市区	PMS_庄前巷配变	10	400	320	320
5352	市区	PMS_古运配变（TTU）	10	400	320	320
5353	市区	PMS_沁园 II 线 5 号箱变 T1	10	630	504	504
5354	市区	PMS_沁园 II 线 6 号箱变 T1	10	630	504	504
5355	市区	PMS_沁园 II 线 7 号箱变 T1	10	630	504	504
5356	市区	10kV 古运河 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5357	市区	10kV 古运河 2#站 T3	10	800	640	640
5358	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5359	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T1	10	1000	800	800
5360	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5361	市区	PMS_清盛灯配变	10	200	160	160
5362	市区	PMS_郁巷村北配变	10	200	160	160
5363	市区	消防基建配变（融合终端）	10	200	160	160
5364	市区	民丰里二配变（融合终端）	10	200	160	160
5365	市区	朱巷东配变	10	400	320	320
5366	市区	PMS_大庄三配变（TTU）	10	400	320	320
5367	市区	PMS_旺安北配变	10	400	320	320
5368	市区	PMS_南谢巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5369	市区	PMS_周家湾二配变	10	200	160	160
5370	市区	PMS_五星 12＃站 T2	10	1000	800	800
5371	市区	PMS_五星 12＃站 T1	10	1000	800	800
5372	市区	PMS_五星 12＃站 T3	10	1000	800	800
5373	市区	PMS_五星 13＃站 T1	10	1000	800	800
5374	市区	PMS_五星 13＃站 T2	10	1000	800	800
5375	市区	PMS_邵巷 2＃站 T1	10	800	640	640
5376	市区	PMS_邵巷 2＃站 T2	10	800	640	640
5377	市区	10kV 诺卡 1＃站 T1	10	800	640	640
5378	市区	PMS_诺卡 2＃站 T1	10	800	640	640
5379	市区	PMS_苏豪 1#站 T1	10	800	640	640
5380	市区	PMS_苏豪 2#站 T1	10	1000	800	800
5381	市区	10kV 诺卡 3＃站 T1	10	800	640	640
5382	市区	10kV 紫金门 3#站 T2	10	800	640	640
5383	市区	10kV 紫金门 4#站 T2	10	800	640	640
5384	市区	10kV 紫金门 5#站 T2	10	800	640	640
5385	市区	PMS_紫金门 6＃站 T2	10	800	640	640
5386	市区	大河三配变	10	400	320	320
5387	市区	皋山二配变（需删除）	10	400	320	320
5388	市区	PMS_安西许更三配变	10	400	320	320
5389	市区	10kV 羊尖 5#站 T1	10	800	640	640
5390	市区	许公桥西配变	10	400	320	320
5391	市区	PMS_三联村委配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5392	市区	毛东二配变	10	400	320	320
5393	市区	PMS_三房工业二配变	10	400	320	320
5394	市区	新泾河二配变	10	400	320	320
5395	市区	PMS_邮电局（一）	10	200	160	160
5396	市区	10kV 山河 3#箱变 T1	10	630	504	504
5397	市区	PMS_朱更上四配变	10	400	197	197
5398	市区	南桥三变（需删除）	10	400	320	320
5399	市区	10kV 锦明 2#箱变 T1	10	630	504	504
5400	市区	PMS_曹慕塘配变	10	400	320	320
5401	市区	振达配变（光伏）	10	400	306	306
5402	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T2	10	800	640	640
5403	市区	国羊玻纤配变	10	400	320	320
5404	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T2	10	800	640	640
5405	市区	10kV 水岸五区 2#站 T2	10	800	640	640
5406	市区	10kV 云南 1#站 T2	10	1000	800	800
5407	市区	渔业村委二配变	10	400	320	320
5408	市区	梅园里四配变（光伏）	10	200	134	134
5409	市区	10kV 新红 3#箱变 T1	10	630	504	504
5410	市区	10kV 仓实 1#站 T1	10	400	320	320
5411	市区	大河二配变	10	400	320	320
5412	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T2	10	800	640	640
5413	市区	袁巷配变（光伏）	10	400	320	320
5414	市区	戴家三配变（光伏）	10	400	271	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5415	市区	横江防汛泵配变（融合终端）	10	400	320	320
5416	市区	PMS_华乾二配变	10	400	320	320
5417	市区	PMS_兴东配变	10	400	320	320
5418	市区	下庄三配变	10	400	320	320
5419	市区	中学五配变	10	400	320	320
5420	市区	益润电子二配变	10	400	320	320
5421	市区	10kV 宏诚 9#站 T1	10	800	640	640
5422	市区	10kV 杨亭 13#箱变 T1	10	630	504	504
5423	市区	PMS_力达配变	10	400	320	320
5424	市区	铁路浜配变	10	200	160	160
5425	市区	10kV 山河福邸 3#站 T1	10	800	640	640
5426	市区	10kV 源筑 11#站 T2	10	800	640	640
5427	市区	陈巷六配变（光伏）	10	400	260	260
5428	市区	PMS_港口二配变	10	400	320	320
5429	市区	润友配变	10	400	320	320
5430	市区	金三角四配变	10	400	320	320
5431	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
5432	市区	10kV 天一华府 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5433	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T1	20	800	640	640
5434	市区	PMS_液化北配变	10	400	320	320
5435	市区	新塘里五配变	10	400	320	320
5436	市区	10kV 东柏 6#箱变 T1	10	630	504	504
5437	市区	PMS_让村西三配变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5438	市区	PMS_贡家庄二配变	10	400	307	307
5439	市区	PMS_让村西二配变	10	400	320	320
5440	市区	庆安桥二配变（光伏）	10	400	299	299
5441	市区	10kV 北方 1#箱变 T1	10	630	504	504
5442	市区	陈巷三变（光伏）	10	400	312	312
5443	市区	PMS_安怡 2#站 T1	10	800	640	640
5444	市区	PMS_安怡 2#站 T3	10	800	640	640
5445	市区	PMS_安怡 2#站 T4	10	800	640	640
5446	市区	PMS_安怡 2#站 T2	10	800	640	640
5447	市区	PMS_水产厂	10	400	320	320
5448	市区	PMS_李东二配变	10	400	320	320
5449	市区	辛界山二配变（光伏）	10	400	261	261
5450	市区	大上巷二配变	10	400	320	320
5451	市区	PMS_孙孟巷配变	10	400	320	320
5452	市区	PMS_中巷八配变	10	400	320	320
5453	市区	10kV 长搂 2#箱变 T1	10	630	504	504
5454	市区	10kV 水岸五区 4#站 T1	10	800	640	640
5455	市区	杜村村委二配变（光伏）	10	400	284	284
5456	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T4	10	800	640	640
5457	市区	PMS_绅泰苑箱变 T1	10	630	504	504
5458	市区	10kV 芙蓉 14#站 T1	10	800	640	640
5459	市区	泾秀 2#箱变 T1	10	630	504	504
5460	市区	PMS_群联三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5461	市区	10kV 芙蓉苑站 T4	10	1250	1000	1000
5462	市区	PMS_10kV 谢埭荡 1#站 T2	10	800	640	640
5463	市区	10kV 港东 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
5464	市区	尤村湾配变	10	400	320	320
5465	市区	春光新村配变	10	400	320	320
5466	市区	PMS_汤界舍二配变	10	400	320	320
5467	市区	PMS_荡口中学配变	10	400	320	320
5468	市区	10kV 长搂 9#箱变 T1	10	630	504	504
5469	市区	10kV 紫汀 5#箱变 T1	10	630	504	504
5470	市区	PMS_龙头嘴二配变	10	200	160	160
5471	市区	PMS_久力材料二配变	10	400	320	320
5472	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T1	10	800	640	640
5473	市区	10kV 书院河府 6#站 T1	10	800	640	640
5474	市区	PMS_里西村配变	10	400	320	320
5475	市区	10kV 景苑 7#站 T3	10	800	640	640
5476	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T1	10	800	640	640
5477	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T3	10	800	640	640
5478	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T4	10	800	640	640
5479	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T2	10	800	640	640
5480	市区	谢埭塘泵二配变	10	400	320	320
5481	市区	外浜乙配变	10	400	320	320
5482	市区	PMS_谢埭荡二配变	10	400	320	320
5483	市区	PMS_周更上三变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5484	市区	何更巷四配变（光伏）	10	400	308	308
5485	市区	汤东二配变	10	400	320	320
5486	市区	PMS_乡政府二配变	10	400	320	320
5487	市区	华联二配变	10	200	160	160
5488	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
5489	市区	10kV 查镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
5490	市区	海默达配变	10	400	320	320
5491	市区	PMS_10kV 晶石 1#箱变 T1	10	630	504	504
5492	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
5493	市区	10kV 晶石 2#箱变 T1	10	630	504	504
5494	市区	PMS_黄西村三配变	10	400	320	320
5495	市区	PMS_留南三配变	10	400	320	320
5496	市区	曹东配变（光伏）	10	400	314	314
5497	市区	PMS_安怡 3#站 T3	10	800	640	640
5498	市区	PMS_安怡 3#站 T1	10	800	640	640
5499	市区	PMS_安怡 3#站 T2	10	800	640	640
5500	市区	PMS_安怡 3#站 T4	10	800	640	640
5501	市区	10kV 汇智科创站 T3（光伏）	10	800	629	629
5502	市区	PMS_莱斯克	10	400	320	320
5503	市区	陈家里五变	10	200	160	160
5504	市区	董家二配变（光伏）	10	400	257	257
5505	市区	PMS_友虹新村二配变	10	400	320	320
5506	市区	PMS_埝田里二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5507	市区	窑厂五配变	10	400	320	320
5508	市区	10kV 云溪人家 4#站 T1	10	800	640	640
5509	市区	东街桥配变	10	400	320	320
5510	市区	杨园二配变（光伏）	10	400	299	299
5511	市区	东亭银幕二配变	10	400	320	320
5512	市区	PMS_市镇(五十九)	10	400	320	320
5513	市区	达康二配变	10	400	320	320
5514	市区	PMS_东前壹配变	10	400	320	320
5515	市区	PMS_振新涂装配变	10	400	320	320
5516	市区	半棵下配变（光伏）	10	400	296	296
5517	市区	蓉北大街二配变	10	400	320	320
5518	市区	PMS_化工厂三配变	10	400	320	320
5519	市区	PMS_费巷三配变	10	400	320	320
5520	市区	PMS_孙巷乙二配变	10	400	320	320
5521	市区	PMS_响墩上二配变	10	400	320	320
5522	市区	PMS_园区东配变	10	400	320	320
5523	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T3	10	800	640	640
5524	市区	PMS_光明村	10	400	320	320
5525	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
5526	市区	PMS_小余巷二配变	10	400	320	320
5527	市区	梅元三配变	10	400	320	320
5528	市区	PMS_曹庄中片二配变	10	400	320	320
5529	市区	10kV 文怡苑站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5530	市区	小吴巷三	10	400	320	320
5531	市区	PMS_曹庄新村二配变	10	400	320	320
5532	市区	PMS_包家塘二配变	10	400	320	320
5533	市区	PMS_后头巷三配变	10	400	320	320
5534	市区	庄上三变（光伏）	10	400	260	260
5535	市区	PMS_10kV 龙西 5#箱变 T1	10	630	489	489
5536	市区	桑园配变（光伏）	10	400	283	283
5537	市区	迎宾小区三配变	10	400	320	320
5538	市区	迎宾小区七配变	10	400	320	320
5539	市区	芙蓉东四配变	10	400	320	320
5540	市区	PMS_渔业九配变	10	400	320	320
5541	市区	东鹏 5#箱变 T1	10	630	504	504
5542	市区	荣更上配变（光伏）	10	400	297	297
5543	市区	PMS_戴巷八变	10	400	320	320
5544	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T2	10	800	640	640
5545	市区	PMS_谭塘桥配变	10	400	320	320
5546	市区	PMS_戴巷七变	10	400	320	320
5547	市区	10kV 安国 3#箱变 T1	10	630	504	504
5548	市区	周后二配变（光伏）	10	400	288	288
5549	市区	10kV 新红 1#箱变 T1	10	630	504	504
5550	市区	大坟头三配变	10	200	160	160
5551	市区	PMS_小马巷二配变	10	400	320	320
5552	市区	10kV 仓实 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5553	市区	李湾里三配变	10	400	320	320
5554	市区	PMS_南头树二变	10	400	320	320
5555	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T4	10	800	640	640
5556	市区	10kV 宏诚 10#站 T1	10	800	640	640
5557	市区	10kV 宝来 1#箱变 T1	10	400	320	320
5558	市区	10kV 仓实 1#站 T2	10	400	320	320
5559	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T3	10	800	640	640
5560	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T2	10	800	640	640
5561	市区	PMS_安定电站三配变	10	400	320	320
5562	市区	PMS_半棵下二配变	10	400	320	320
5563	市区	PMS_新诸巷二变	10	400	320	320
5564	市区	PMS_梅元二配变	10	400	320	320
5565	市区	10kV 瑭悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
5566	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T3	10	800	640	640
5567	市区	PMS_毛条厂三配变	10	400	320	320
5568	市区	10kV 召乎 2#箱变 T1	10	630	445	445
5569	市区	10kV 海特 2#箱变 T1	10	630	504	504
5570	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T1	10	800	640	640
5571	市区	燕水配变（光伏）	10	200	141	141
5572	市区	力克力配变	10	400	320	320
5573	市区	10kV 水岸五区 7#站 T2	10	800	640	640
5574	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
5575	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5576	市区	东顺苑 5#站 T4	10	800	640	640
5577	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
5578	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T2	10	800	640	640
5579	市区	PMS_湾京配变	10	200	160	160
5580	市区	君玥配变	10	400	320	320
5581	市区	甘虞二配变	10	400	320	320
5582	市区	桥贰配变	10	400	320	320
5583	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
5584	市区	PMS_北街十配变	10	400	320	320
5585	市区	陆西庄三配变	10	400	320	320
5586	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5587	市区	PMS_胶山二配变	10	400	320	320
5588	市区	PMS_宿舍区二配变	10	400	320	320
5589	市区	陈更巷二配变（光伏）	10	400	281	281
5590	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T3	10	800	640	640
5591	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T1	10	800	640	640
5592	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T3	10	800	640	640
5593	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T4	10	800	640	640
5594	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T2	10	800	640	640
5595	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T3	10	800	640	640
5596	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T2	10	800	640	640
5597	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5598	市区	PMS_界泾西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5599	市区	丰盈起重配变	10	400	320	320
5600	市区	PMS_后庄新村配变	10	400	320	320
5601	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
5602	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T2	10	800	640	640
5603	市区	PMS_新万安配变	10	400	320	320
5604	市区	PMS_周中二配变	10	400	320	320
5605	市区	菜厂配变（光伏）	10	400	320	320
5606	市区	10kV 东璟 25#站 T2	10	800	640	640
5607	市区	PMS_10kV 茅庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
5608	市区	10kV 长搂 13#箱变 T1	10	630	504	504
5609	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T2	10	800	640	640
5610	市区	PMS_10kV 蓝光 2#站 T2	10	800	640	640
5611	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T4	10	800	640	640
5612	市区	PMS_10kV 蓝光 2#站 T1	10	800	640	640
5613	市区	10kV 大河 3#箱变 T1	10	630	504	504
5614	市区	PMS_云林苑北区站 T1	10	1250	1000	1000
5615	市区	赵东	10	400	320	320
5616	市区	PMS_蒋荡坝配变	10	400	320	320
5617	市区	PMS_陈更上配变	10	200	160	160
5618	市区	PMS_北界泾配变	10	200	160	160
5619	市区	PMS_村委四配变	10	400	320	320
5620	市区	向阳村三配变	10	400	320	320
5621	市区	10kV 尚书苑 2＃站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5622	市区	10kV 尚书苑 3＃站 T1	10	800	640	640
5623	市区	10kV 尚书苑 3＃站 T2	10	800	640	640
5624	市区	苏单五配变	10	400	320	320
5625	市区	县苗圃配变	10	400	320	320
5626	市区	嵩山大巷配变	10	400	320	320
5627	市区	大上巷配变	10	400	320	320
5628	市区	许大房配变（光伏）	10	400	298	298
5629	市区	PMS_上水村配变	10	200	160	160
5630	市区	PMS_浜沿上村配变	10	200	160	160
5631	市区	PMS_孙上配变	10	200	160	160
5632	市区	水利站一配变	10	400	320	320
5633	市区	谢家塘(二)	10	400	320	320
5634	市区	PMS_农贸配变	10	400	320	320
5635	市区	PMS_市镇新区	10	400	320	320
5636	市区	PMS_东阳电站	10	400	320	320
5637	市区	唐更巷配变（光伏）	10	400	303	303
5638	市区	PMS_乡政府九配变	10	400	320	320
5639	市区	PMS_后巷十一	10	400	320	320
5640	市区	河南新村（光伏）	10	400	306	306
5641	市区	西街(七)（光伏）	10	400	287	287
5642	市区	张巷十六	10	400	320	320
5643	市区	苗圃场二配变	10	400	320	320
5644	市区	PMS_吕满房配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5645	市区	PMS_芙蓉开发区	10	400	320	320
5646	市区	徐家桥二配变（光伏）	10	200	64	64
5647	市区	PMS_张家里配变	10	200	160	160
5648	市区	PMS_东太华苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
5649	市区	PMS_东太华苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
5650	市区	吴巷上站	10	200	160	160
5651	市区	PMS_东向巷站	10	200	160	160
5652	市区	后迈斗站配变	10	200	160	160
5653	市区	北庄三配变（光伏）	10	400	265	265
5654	市区	陆家巷三配变	10	200	160	160
5655	市区	PMS_河东五	10	400	320	320
5656	市区	杨家湾(三)（光伏）	10	200	61	61
5657	市区	PMS_燕马村配变	10	200	160	160
5658	市区	界东配变（光伏）	10	200	147	147
5659	市区	10kV 尚书苑 3＃站 T3	10	800	640	640
5660	市区	PMS_界河路灯	10	200	160	160
5661	市区	PMS_塘家新配变	10	400	320	320
5662	市区	小桥头三变（光伏）	10	400	277	277
5663	市区	PMS_堂前配变	10	400	320	320
5664	市区	田都里（光伏）	10	400	260	260
5665	市区	PMS_任家塘	10	200	160	160
5666	市区	潘家塘	10	400	320	320
5667	市区	平家塘（光伏）	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5668	市区	天塔寺（光伏）	10	400	298	298
5669	市区	PMS_水厂二变	10	200	160	160
5670	市区	市镇南街（光伏）	10	400	291	291
5671	市区	PMS_无线电二配变	10	400	320	320
5672	市区	PMS_粮站三变	10	400	320	320
5673	市区	PMS_金星针织内衣配变	10	400	320	320
5674	市区	PMS_杜铁村	10	400	320	320
5675	市区	PMS_陈家塘配变	10	200	160	160
5676	市区	PMS_顾家巷配变	10	200	160	160
5677	市区	PMS_邹四房一配变	10	200	160	160
5678	市区	罗庄配变	10	400	320	320
5679	市区	10kV 泾秀苑站 T1	10	800	640	640
5680	市区	10kV 泾秀苑站 T2	10	800	640	640
5681	市区	10kV 泾秀苑站 T3	10	800	640	640
5682	市区	PMS_大许更巷配变	10	250	200	200
5683	市区	PMS_徐更上一配变	10	200	160	160
5684	市区	PMS_何更配变	10	200	160	160
5685	市区	PMS_新路配变	10	200	160	160
5686	市区	PMS_东亚配变	10	400	320	320
5687	市区	PMS_谢巷九配变	10	400	320	320
5688	市区	大坝上配变	10	200	160	160
5689	市区	PMS_后胡村甲配变	10	400	320	320
5690	市区	PMS_陈塘桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5691	市区	PMS_后前配变	10	400	320	320
5692	市区	PMS_协新房产公司	10	400	320	320
5693	市区	PMS_后胡村乙配变	10	400	320	320
5694	市区	五房二配变	10	400	320	320
5695	市区	PMS_斗山花园 5#箱变 1#630	10	630	504	504
5696	市区	PMS_斗山花园 6#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
5697	市区	PMS_斗山花园 7#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
5698	市区	PMS_斗山花园 8#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
5699	市区	石利甲配变（融合终端）	10	200	160	160
5700	市区	广丰队配变（融合终端）	10	400	320	320
5701	市区	广丰村配变（融合终端）	10	400	320	320
5702	市区	杨陆巷配变（融合终端）	10	400	320	320
5703	市区	新杨陆巷配变（融合终端）	10	400	320	320
5704	市区	PMS_新嘉苑站 T1	10	800	640	640
5705	市区	PMS_新嘉苑站 T2	10	800	640	640
5706	市区	PMS_新嘉苑站 T3	10	800	640	640
5707	市区	PMS_文八灯一配变	10	200	160	160
5708	市区	PMS_文八灯二配变	10	200	160	160
5709	市区	大成新配变（光伏）	10	400	295	295
5710	市区	大马桥南配变（光伏）	10	315	194	194
5711	市区	PMS_中心小学一配变	10	400	320	320
5712	市区	PMS_万坝三配变	10	400	320	320
5713	市区	PMS_大利巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5714	市区	PMS_泾新村二	10	400	320	320
5715	市区	石桥头二配变（融合终端）	10	400	320	320
5716	市区	福人配变（融合终端）	10	200	160	160
5717	市区	六橡胶配变（融合终端）	10	200	160	160
5718	市区	10kV 水榭 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
5719	市区	10kV 水榭 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
5720	市区	PMS_万巷二配变	10	200	160	160
5721	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
5722	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T2	10	1250	1000	1000
5723	市区	PMS_廊下花园 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
5724	市区	PMS_廊下花园 2 号站 T2	10	1250	1000	1000
5725	市区	PMS_长大河配变	10	200	160	160
5726	市区	曹慕杜庄配变	10	400	320	320
5727	市区	PMS_高更上配变	10	200	160	160
5728	市区	PMS_朱翔坝配变	10	200	160	160
5729	市区	曹壹配变	10	200	160	160
5730	市区	PMS_曹慕塘小学配变	10	400	320	320
5731	市区	蒋巷八配变（光伏）	10	200	85	85
5732	市区	PMS_东三谢更配变	10	200	160	160
5733	市区	周家角配变	10	400	320	320
5734	市区	PMS_谢埭排涝配变	10	400	320	320
5735	市区	周巷西配变（光伏）	10	315	230	230
5736	市区	PMS_荣星配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5737	市区	PMS_勒更巷二配变	10	400	320	320
5738	市区	斗山花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
5739	市区	10kV 斗山花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
5740	市区	10kV 斗山花园 3#箱变 T1	10	630	504	504
5741	市区	10kV 春江花园 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5742	市区	春江花园 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5743	市区	春江花园 3#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
5744	市区	10kV 春江花园 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
5745	市区	PMS_东廊路	10	200	160	160
5746	市区	10kV 荣达 2#箱变 T1	10	630	504	504
5747	市区	PMS_中村甲配变	10	200	160	160
5748	市区	PMS_谢埭塘泵配变	10	200	160	160
5749	市区	东三谢埭配变	10	200	160	160
5750	市区	谢埭大墩配变	10	400	320	320
5751	市区	云庆寺配变	10	400	320	320
5752	市区	梅园里配变	10	400	320	320
5753	市区	市镇九配变（光伏）	10	400	320	320
5754	市区	PMS_市镇二十二配变	10	315	252	252
5755	市区	市镇十二配变	10	400	268	268
5756	市区	市镇二配变	10	400	320	320
5757	市区	东桥村配变	10	400	320	320
5758	市区	水厂三配变	10	400	320	320
5759	市区	旺介桥二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5760	市区	井亭	10	400	320	320
5761	市区	金锡苑 6＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5762	市区	金锡苑 6＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5763	市区	唐巷二配变（光伏）	10	400	303	303
5764	市区	PMS_群合配变	10	400	320	320
5765	市区	万塘浜配变（光伏）	10	400	285	285
5766	市区	PMS_私营管理二配变	10	200	160	160
5767	市区	PMS_杜庄配变	10	200	160	160
5768	市区	PMS_市镇九三配变	10	200	160	160
5769	市区	高田上二配变	10	400	320	320
5770	市区	金锡苑 6＃站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
5771	市区	PMS_朝辉新村配变	10	315	252	252
5772	市区	PMS_粮管所七配变	10	400	320	320
5773	市区	PMS_万坝二配变	10	400	320	320
5774	市区	PMS_西大桥配变	10	400	320	320
5775	市区	戴巷四配变	10	400	320	320
5776	市区	PMS_东新西片配变	10	400	320	320
5777	市区	后方巷配变（光伏）	10	200	147	147
5778	市区	基建配变	10	400	320	320
5779	市区	新桥头配变	10	200	160	160
5780	市区	新屯村三配变	10	400	320	320
5781	市区	石皮桥配变	10	200	160	160
5782	市区	PMS_河更上配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5783	市区	PMS_东南坊站 T2	10	1000	800	800
5784	市区	PMS_东南坊站 T1	10	1000	800	800
5785	市区	湖光二配变	10	400	320	320
5786	市区	PMS_万坝六配变	10	400	320	320
5787	市区	PMS_湖光配变	10	315	252	252
5788	市区	PMS_湖光七配变	10	400	320	320
5789	市区	PMS_更巷配变	10	200	160	160
5790	市区	PMS_荡西陈三房配变	10	200	160	160
5791	市区	PMS_东前头配变	10	200	160	160
5792	市区	席巷村坝配变	10	400	320	320
5793	市区	徐家桥配变	10	400	320	320
5794	市区	三坝电站配变	10	400	320	320
5795	市区	万安新村二配变	10	200	160	160
5796	市区	新蒋配变	10	400	320	320
5797	市区	PMS_燕军 1#箱变 T1	10	400	320	320
5798	市区	PMS_花苑新村一配变	10	315	252	252
5799	市区	PMS_街北二配变	10	400	320	320
5800	市区	万巷配变	10	200	160	160
5801	市区	PMS_斗西配变	10	200	160	160
5802	市区	PMS_棉织厂配变	10	400	320	320
5803	市区	辛巷配变	10	315	252	252
5804	市区	旺更巷二配变	10	400	320	320
5805	市区	章巷三变（光伏）	10	400	288	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5806	市区	水榭 1＃站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5807	市区	水榭 3＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5808	市区	日辉桥配变（光伏）	10	400	177	177
5809	市区	PMS_杜家桥配变	10	200	160	160
5810	市区	PMS_塘西杜家配变	10	200	160	160
5811	市区	PMS_谷里配变	10	200	160	160
5812	市区	PMS_关黄桥配变	10	400	320	320
5813	市区	亚光变	10	200	160	160
5814	市区	斗山花苑配变（融合终端）	10	400	320	320
5815	市区	PMS_席巷一配变	10	400	320	320
5816	市区	PMS_浒家坝配变	10	400	320	320
5817	市区	南巷八配变（光伏）	10	400	283	283
5818	市区	冯南二配变	10	400	320	320
5819	市区	三坝村配变	10	400	320	320
5820	市区	三坝村壹配变	10	400	320	320
5821	市区	PMS_万安	10	200	160	160
5822	市区	陆巷十配变	10	200	160	160
5823	市区	春象（5）（需删除）	10	400	320	320
5824	市区	石利五配变（融合终端）	10	400	320	320
5825	市区	尤渡里配变	10	400	320	320
5826	市区	张巷西配变（光伏）	10	400	222	222
5827	市区	北单配变	10	200	160	160
5828	市区	庙前二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5829	市区	烈士墓配变	10	400	320	320
5830	市区	开发区四配变	10	400	320	320
5831	市区	南水渠二配变	10	400	320	320
5832	市区	芙蓉九配变	10	400	320	320
5833	市区	PMS_创新企业配变	10	200	160	160
5834	市区	PMS_杨河头配变	10	200	160	160
5835	市区	PMS_九宫浜配变	10	200	160	160
5836	市区	PMS_南庄桥配变	10	400	320	320
5837	市区	PMS_许塘村镇南配变	10	400	320	320
5838	市区	马古桥一变（融合终端）	10	315	252	252
5839	市区	PMS_市镇二十配变	10	400	320	320
5840	市区	PMS_邮电局二配变	10	200	160	160
5841	市区	PMS_紫汀苑 1 号箱变 T1	10	630	504	504
5842	市区	PMS_春风村斗山配变	10	200	160	160
5843	市区	东房后辛巷配变（光伏）	10	200	127	127
5844	市区	PMS_山小村配变	10	200	160	160
5845	市区	西下脚北配变	10	200	160	160
5846	市区	PMS_后五二配变	10	200	160	160
5847	市区	邱更上配变（光伏）	10	400	278	278
5848	市区	PMS_南西街配变	10	400	320	320
5849	市区	多服公司配变	10	400	320	320
5850	市区	PMS_北小桥配变	10	400	320	320
5851	市区	南园二配变（光伏）	10	200	155	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5852	市区	PMS_四房配变	10	200	160	160
5853	市区	盛家桥村黄更上配变	10	200	160	160
5854	市区	PMS_黄更上二配变	10	200	160	160
5855	市区	东桥村委配变	10	400	320	320
5856	市区	东桥村吴家坝配变	10	400	320	320
5857	市区	PMS_村北陈巷配变	10	400	320	320
5858	市区	PMS_俞家湾配变	10	200	160	160
5859	市区	建设夏二配变	10	200	160	160
5860	市区	PMS_育才 2#箱变 T1	10	630	504	504
5861	市区	孙更巷配变（光伏）	10	200	131	131
5862	市区	PMS_育才 1#箱变 T1	10	400	320	320
5863	市区	后桥三配变（光伏）	10	400	312	312
5864	市区	高更巷配变（光伏）	10	400	270	270
5865	市区	PMS_建筑公司一配变	10	400	320	320
5866	市区	PMS_蓉吴配变	10	400	320	320
5867	市区	唐周电信（融合终端）	10	400	320	320
5868	市区	PMS_市镇十配变	10	400	320	320
5869	市区	PMS_陈巷二配变	10	400	320	320
5870	市区	PMS_医院四配变	10	200	160	160
5871	市区	市镇三二配变	10	200	160	160
5872	市区	PMS_粮管所三配变	10	200	160	160
5873	市区	PMS_厚桥河北配变	10	200	160	160
5874	市区	PMS_群联企业配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5875	市区	PMS_群联二配变	10	400	320	320
5876	市区	群联配变	10	200	160	160
5877	市区	陆家湾三配变（光伏）	10	400	278	278
5878	市区	村西东配变（光伏）	10	400	210	210
5879	市区	河谷落配变	10	200	160	160
5880	市区	唐家庄配变（光伏）	10	200	148	148
5881	市区	西大房二配变	10	400	320	320
5882	市区	朱巷新宅基配变（光伏）	10	200	146	146
5883	市区	老西庄配变（光伏）	10	400	287	287
5884	市区	金桥配变	10	400	320	320
5885	市区	朱巷桥配变	10	400	320	320
5886	市区	PMS_谢埭桥村蔡家湾配变	10	200	160	160
5887	市区	PMS_轮轱厂配变	10	400	320	320
5888	市区	朱巷西场上配变（光伏）	10	400	294	294
5889	市区	PMS_新农配变	10	200	160	160
5890	市区	东桥村花园浜配变（光伏）	10	200	134	134
5891	市区	PMS_育府 1#站 1 号主变	10	1000	800	800
5892	市区	PMS_彭祖河配变	10	200	160	160
5893	市区	PMS_陆介弄配变	10	400	320	320
5894	市区	PMS_西荷村配变	10	400	320	320
5895	市区	PMS_毛岸村配变	10	400	320	320
5896	市区	PMS_前毛岸南配变	10	200	160	160
5897	市区	PMS_潘家桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5898	市区	北站三配变	10	400	320	320
5899	市区	PMS_朱浦湾配变	10	200	160	160
5900	市区	PMS_尤二房配变	10	200	160	160
5901	市区	PMS_甘露苑站 T1	10	800	640	640
5902	市区	PMS_甘露苑站 T2	10	800	640	640
5903	市区	兴后配变	10	400	309	309
5904	市区	PMS_华歧东配变	10	400	320	320
5905	市区	PMS_蒋家配变	10	200	160	160
5906	市区	马树下二配变	10	400	320	320
5907	市区	PMS_马树下配变	10	200	160	160
5908	市区	PMS_林业徐巷配变	10	200	160	160
5909	市区	PMS_蔬菜场三变	10	200	160	160
5910	市区	PMS_市镇七六配变	10	400	294	294
5911	市区	河西北配变	10	200	160	160
5912	市区	PMS_塑料厂六配变	10	400	320	320
5913	市区	市镇八二配变（光伏）	10	400	300	300
5914	市区	陈更上五配变	10	200	160	160
5915	市区	PMS_靳家里配变	10	200	160	160
5916	市区	北七配变（光伏）	10	315	199	199
5917	市区	浒塘姚金岸配变	10	400	320	320
5918	市区	PMS_溪塘下配变	10	400	320	320
5919	市区	浒塘配变（光伏）	10	400	320	320
5920	市区	浒塘村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5921	市区	PMS_印刷厂配变	10	400	320	320
5922	市区	长青乐园配变（光伏）	10	400	320	320
5923	市区	邮电局八配变	10	400	320	320
5924	市区	蓉达新村配变（光伏）	10	400	320	320
5925	市区	通新路配变	10	400	320	320
5926	市区	PMS_蓉北大街配变	10	400	320	320
5927	市区	PMS_金属加工厂配变	10	400	320	320
5928	市区	PMS_恒丰	10	400	320	320
5929	市区	PMS_小学(五)	10	400	320	320
5930	市区	PMS_荡供配变	10	400	320	320
5931	市区	汤东配变	10	200	160	160
5932	市区	PMS_林业四配变	10	400	320	320
5934	市区	PMS_新村三配变	10	400	320	320
5935	市区	PMS_走马塘配变	10	200	160	160
5936	市区	塘南六配变	10	200	160	160
5937	市区	PMS_前进配变	10	200	160	160
5938	市区	二砖配变（光伏）	10	400	304	304
5939	市区	PMS_殷更巷配变	10	400	320	320
5940	市区	何家店配变	10	400	320	320
5941	市区	蒋家里配变（光伏）	10	200	135	135
5942	市区	PMS_长沿头配变	10	400	320	320
5943	市区	东廊路灯	10	200	160	160
5944	市区	PMS_顾旺村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5945	市区	PMS_胶阳路 2	10	200	160	160
5946	市区	锡沙灯八配变	10	200	160	160
5947	市区	黄沙圩	10	400	320	320
5948	市区	蒋庄电站配变	10	400	320	320
5949	市区	PMS_张南二	10	400	320	320
5950	市区	PMS_铜材厂	10	400	320	320
5951	市区	PMS_朝阳河二配变	10	400	320	320
5952	市区	PMS_茅庄黄泥头配变	10	200	160	160
5953	市区	PMS_茅庄西配变	10	400	320	320
5954	市区	PMS_银行旁配变	10	400	320	320
5955	市区	上塘弄配变（光伏）	10	400	320	320
5956	市区	PMS_屠更上二配变	10	200	160	160
5957	市区	PMS_后仓村配变	10	200	142	142
5958	市区	PMS_鲍圩三配变	10	200	128	128
5959	市区	浦介塘配变（光伏）	10	200	156	156
5960	市区	PMS_锦阳 1＃箱变 T1	10	630	504	504
5961	市区	PMS_兴盛毛条配变	10	400	320	320
5962	市区	陈东配变	10	200	160	160
5964	市区	唐介浜配变	10	400	320	320
5965	市区	PMS_陆更上三配变	10	200	160	160
5966	市区	PMS_莫介塘	10	400	320	320
5967	市区	黄泥桥一配变	10	400	320	320
5968	市区	里浜三配变（光伏）	10	400	267	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5969	市区	PMS_宅前二配变	10	200	160	160
5970	市区	PMS_安更上配变	10	200	160	160
5971	市区	PMS_梁家湾二配变	10	200	160	160
5972	市区	PMS_尤湾里	10	400	320	320
5973	市区	马古桥三变（融合终端）	10	400	320	320
5974	市区	马介里配变（光伏）	10	200	125	125
5975	市区	吴塘二配变（光伏）	10	400	312	312
5976	市区	北荡角配变	10	200	160	160
5977	市区	梅元配变（光伏）	10	400	317	317
5978	市区	东泰投资配变	10	400	320	320
5979	市区	PMS_刘北变	10	400	320	320
5980	市区	PMS_张家塘二配变	10	200	160	160
5981	市区	杨家塘二配变	10	400	320	320
5982	市区	PMS_杨新配变	10	400	320	320
5983	市区	PMS_龙潭浜二配变	10	200	160	160
5984	市区	中窑配变	10	400	320	320
5985	市区	PMS_西巷新村配变	10	400	320	320
5986	市区	东阳院配变（光伏）	10	200	112	112
5987	市区	后巷三配变（光伏）	10	200	153	153
5988	市区	PMS_红豆杉药业配变	10	200	160	160
5989	市区	建港配变	10	400	320	320
5990	市区	PMS_锡沙灯七配变	10	200	160	160
5991	市区	陆家巷配变（光伏）	10	400	288	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5992	市区	塘坊甲配变	10	400	320	320
5993	市区	黄青庄配变（光伏）	10	400	213	213
5994	市区	北桥头配变（光伏）	10	400	283	283
5995	市区	PMS_杜东配变	10	200	160	160
5996	市区	PMS_正大轴承配变	10	400	320	320
5997	市区	PMS_市镇老菜场配变	10	400	320	320
5998	市区	川桥配变	10	400	320	320
5999	市区	PMS_泾西农西	10	400	320	320
6000	市区	PMS_曹庄中片配变	10	400	320	320
6001	市区	辛家塘（光伏）	10	200	93	93
6002	市区	徐巷菜场配变（光伏）	10	400	285	285
6003	市区	农林局二配变	10	400	320	320
6004	市区	肖后	10	400	320	320
6005	市区	PMS_石柱头二配变	10	200	160	160
6006	市区	沿河配变	10	400	308	308
6007	市区	PMS_锡沙灯十七配变	10	200	160	160
6008	市区	市镇八八配变	10	400	320	320
6009	市区	PMS_春雨 1#箱变 T1	10	630	504	504
6010	市区	PMS_荣巷四配变	10	400	320	320
6011	市区	对中配变	10	400	320	320
6012	市区	PMS_梦卡迪配变	10	200	160	160
6013	市区	PMS_圣鑫科技	10	400	320	320
6014	市区	牛车桥	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6015	市区	PMS_小成配变	10	400	320	320
6016	市区	PMS_茅梓 1＃箱变 T1	10	630	504	504
6017	市区	10kV 茅梓 2#箱变 T1	10	630	504	504
6018	市区	PMS_春雨 2＃箱变 T1	10	630	504	504
6019	市区	10kV 春雨 3#箱变 T1	10	400	320	320
6020	市区	刘西配变（光伏）	10	400	201	201
6021	市区	宋家桥配变（光伏）	10	200	126	126
6022	市区	PMS_政府二配变	10	315	252	252
6023	市区	PMS_胶阳路四配变	10	200	160	160
6024	市区	PMS_北街五配变	10	200	160	160
6025	市区	PMS_蒋巷十四配变	10	200	160	160
6026	市区	旗峰水渠配变（光伏）	10	400	259	259
6027	市区	许更上二配变	10	200	160	160
6028	市区	德冠化工（光伏）	10	400	250	250
6029	市区	PMS_丁虞巷 2	10	315	252	252
6030	市区	新桥	10	400	320	320
6031	市区	PMS_大徐巷	10	400	320	320
6032	市区	跳板桥二（光伏）	10	200	113	113
6033	市区	市镇（五十三）（光伏）	10	400	280	280
6034	市区	勤丰新村二变	10	400	320	320
6035	市区	天塔寺 2	10	400	320	320
6036	市区	PMS_路巷 1＃箱变 T1	10	630	504	504
6037	市区	PMS_路巷 2＃箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6038	市区	张皮桥 2（光伏）	10	200	112	112
6039	市区	杨更上二配变	10	200	160	160
6040	市区	PMS_锡沙灯八变	10	200	160	160
6041	市区	PMS_锡沙灯二十变	10	200	160	160
6042	市区	PMS_锡沙灯四配变	10	200	160	160
6043	市区	10kV 春江花园 7#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6044	市区	10kV 春江花园 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6045	市区	春江花园 9#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
6046	市区	PMS_10kV 范古 2#站 T1	10	1000	800	800
6047	市区	PMS_2 号箱变 T1	10	630	504	504
6048	市区	外浜三配变	10	400	320	320
6049	市区	长江路灯配变	10	200	160	160
6050	市区	年余村外浜配变	10	400	320	320
6051	市区	博宇科技配变	10	400	320	320
6052	市区	云林苑西区 1 号站 2 号主变	10	630	504	504
6053	市区	云林苑西区 2 号站 T2	10	800	640	640
6054	市区	PMS_斗山花园 4#箱变 1#	10	630	504	504
6055	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T1	10	1000	800	800
6056	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T2	10	1000	800	800
6057	市区	PMS_羊尖政府三配变	10	200	160	160
6058	市区	PMS_胶阳路三配变	10	200	160	160
6059	市区	菜场十三（光伏）	10	400	267	267
6060	市区	PMS_锡沙灯二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6061	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T2	10	800	640	640
6062	市区	PMS_锡沙灯 9	10	200	160	160
6063	市区	春江花园 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6064	市区	10kV 春江花园 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6065	市区	10kV 春江花园 2#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6066	市区	雅居站 T2	10	1250	1000	1000
6067	市区	PMS_金色庭院站 T1	10	800	640	640
6068	市区	PMS_金色庭院站 T2	10	800	640	640
6069	市区	PMS_范古 5#站 T1	10	1000	800	800
6070	市区	PMS_义北配变	10	400	320	320
6071	市区	PMS_建东二配变	10	400	320	320
6072	市区	PMS_石桥泵站配变	10	200	160	160
6073	市区	PMS_凌云站 T1	10	630	504	504
6074	市区	PMS_凌云站 T2	10	630	504	504
6075	市区	绿羊配变	10	400	320	320
6076	市区	PMS_东港泵站	10	200	160	160
6077	市区	PMS_锡沙灯五配变	10	200	160	160
6078	市区	雄狮配变	10	400	320	320
6079	市区	PMS_曹家里配变	10	200	140	140
6080	市区	PMS_公路处	10	200	160	160
6081	市区	蔡桥北配变	10	400	320	320
6082	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T1	10	800	640	640
6083	市区	PMS_杜更巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6084	市区	塘头上配变（光伏）	10	200	138	138
6085	市区	PMS_花园新村配变	10	200	160	160
6086	市区	PMS_东方袜业配变	10	400	320	320
6087	市区	PMS_朱巷桥二配变	10	400	320	320
6088	市区	10kV 金锡 3#箱变 T1	10	630	504	504
6089	市区	PMS_胶阳路一配变	10	200	160	160
6090	市区	PMS_柳庄村配变	10	200	160	160
6091	市区	PMS_污水处理三配变	10	200	160	160
6092	市区	PMS_花园村四配变	10	200	160	160
6093	市区	锡沙灯六配变	10	200	160	160
6094	市区	PMS_久力材料配变	10	400	320	320
6095	市区	洪更巷配变	10	200	160	160
6096	市区	10kV 春江花园 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6097	市区	10kV 春江花园 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6098	市区	10kV 春江花园 5#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6099	市区	10kV 宝城 13#柜 T1	10	400	320	320
6100	市区	PMS_锡沙灯三配变	10	200	160	160
6101	市区	锡沙灯九配变	10	200	160	160
6102	市区	10kV 金牛苑 1＃站 T1	10	800	640	640
6103	市区	10kV 金牛苑 1＃站 T2	10	800	640	640
6104	市区	PMS_鑫安花园 4 号站 T1*	10	800	640	640
6105	市区	PMS_鑫安花园 4 号站 T2*	10	800	640	640
6106	市区	PMS_鑫安花园 5 号站 T1*	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6107	市区	PMS_鑫安花园 5 号站 T2*	10	800	640	640
6108	市区	居民区二配变	10	400	320	320
6109	市区	居民区一配变	10	400	320	320
6110	市区	10kV 竹苑二期站 1 号主变	10	1000	800	800
6111	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T1	10	1250	1000	1000
6112	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T2	10	1250	1000	1000
6113	市区	PMS_10kV 梓旺二村 2#站 T1	10	800	640	640
6114	市区	PMS_10kV 梓旺二村 2#站 T2	10	800	640	640
6115	市区	PMS_10kV 友谊家园站 1 号主变	10	1250	1000	1000
6116	市区	PMS_大巷十配变	10	200	160	160
6117	市区	PMS_上陈巷二配变	10	400	320	320
6118	市区	标牌厂配变	10	400	320	320
6119	市区	PMS_锦湖苑站 T2	10	800	640	640
6120	市区	PMS_王更上三配变	10	200	160	160
6121	市区	PMS_10kV 竹苑 2#站 T1	10	630	504	504
6122	市区	PMS_10kV 竹苑 2#站 T2	10	630	504	504
6123	市区	PMS_公路管理配变	10	200	160	160
6124	市区	吊钩浜配变（光伏）	10	400	273	273
6125	市区	PMS_锡太路六配变	10	200	160	160
6126	市区	PMS_锡太路四配变	10	200	160	160
6127	市区	PMS_锡太路五配变	10	200	160	160
6128	市区	PMS_锡太路配变	10	200	160	160
6129	市区	PMS_江南坊 1 号站 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6130	市区	PMS_江南坊 1 号站 T2	10	630	504	504
6131	市区	PMS_江南坊 2 号站 T1	10	630	504	504
6132	市区	PMS_江南坊 2 号站 T2	10	630	504	504
6133	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T2	10	1250	1000	1000
6134	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
6135	市区	云林苑北区站 T3	10	1250	1000	1000
6136	市区	苏巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
6137	市区	锡洲小区四配变	10	80	64	64
6138	市区	污水处理四配变	10	200	160	160
6139	市区	PMS_新港二配变	10	200	160	160
6140	市区	10kV 华夏 1#站 T1	10	800	640	640
6141	市区	10kV 华夏 2#站 T1	10	800	640	640
6142	市区	PMS_华夏 3 号站 1 号主变	10	800	640	640
6143	市区	PMS_豪门 5＃箱变 T1	10	630	504	504
6144	市区	10kV 豪门 1#箱变 T1	10	630	504	504
6145	市区	PMS_豪门 4＃箱变 T1	10	400	320	320
6146	市区	10kV 范古 4＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6147	市区	PMS_钦家村	10	400	320	320
6148	市区	PMS_锡沙灯十配变	10	200	160	160
6149	市区	PMS_锡沙灯一变	10	200	160	160
6150	市区	新杨泵站配变	10	400	320	320
6151	市区	PMS_甘虞泵站配变	10	200	160	160
6152	市区	PMS_燕军 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6153	市区	PMS_竹园 1#站 T1	10	1000	800	800
6154	市区	PMS_竹园 1#站 T3	10	1000	800	800
6155	市区	PMS_春阳西配变	10	250	200	200
6156	市区	10kV 春江花园 12 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6157	市区	10kV 春江花园 12 号站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
6158	市区	PMS_荣家湾二配变	10	200	160	160
6159	市区	李湾配变	10	200	160	160
6160	市区	PMS_居民二村配变	10	200	160	160
6161	市区	PMS_兴湖配变	10	400	320	320
6162	市区	PMS_尤巷三配变	10	200	160	160
6163	市区	育秧厂一配变	10	400	320	320
6164	市区	朱更上一配变（光伏）	10	200	148	148
6165	市区	PMS_兴塘配变	10	400	320	320
6166	市区	夹龙桥配变	10	400	320	320
6167	市区	北虞前配变	10	400	320	320
6168	市区	范家配变（光伏）	10	400	291	291
6169	市区	PMS_鑫安花园 3 号站 T1	10	800	640	640
6170	市区	北塘岸一配变（光伏）	10	200	135	135
6171	市区	东村配变	10	400	320	320
6172	市区	陆东配变（光伏）	10	200	116	116
6173	市区	PMS_马西配变	10	400	320	320
6174	市区	PMS_庙前四配变	10	200	160	160
6175	市区	周更巷三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6176	市区	PMS_瞿家坝配变	10	400	320	320
6177	市区	大河头配变	10	200	125	125
6178	市区	圩更上配变	10	200	160	160
6179	市区	桑达园 1 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6180	市区	PMS_张巷十七配变	10	200	160	160
6181	市区	陈更上二配变	10	200	160	160
6182	市区	小更配变	10	200	160	160
6183	市区	PMS_花前	10	400	320	320
6184	市区	虎更（光伏）	10	400	237	237
6185	市区	PMS_杨树甲配变	10	400	320	320
6186	市区	PMS_隽府 1 号站 T1	10	800	640	640
6187	市区	隽府 1 号站 T2	10	800	640	640
6188	市区	PMS_隽府 2 号站 T1	10	800	640	640
6189	市区	隽府 2 号站 T2	10	800	640	640
6190	市区	PMS_隽府 3 号站 T1	10	800	640	640
6191	市区	隽府 3 号站 T2	10	800	640	640
6192	市区	PMS_庄前配变	10	200	160	160
6193	市区	PMS_王家村配变	10	200	160	160
6194	市区	PMS_锡沪灯南配变	10	200	160	160
6195	市区	万安新村配变	10	400	320	320
6196	市区	10kV 博苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6197	市区	10kV 博苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6198	市区	PMS_钱家庄陆	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6199	市区	包更上	10	400	320	320
6200	市区	PMS_田埂二配变	10	400	320	320
6201	市区	PMS_华沙湾配变	10	200	160	160
6202	市区	张公桥乙（光伏）	10	200	133	133
6203	市区	PMS_张公桥甲	10	200	160	160
6204	市区	PMS_葛家巷	10	400	320	320
6205	市区	张家二配变（光伏）	10	200	63	63
6206	市区	PMS_椿树头配变	10	200	160	160
6207	市区	PMS_姚更巷配变	10	200	160	160
6208	市区	柳家里配变（光伏）	10	200	111	111
6209	市区	廊下徐汇桥配变	10	200	160	160
6210	市区	尤家湾配变（光伏）	10	200	110	110
6211	市区	PMS_殷家场配变	10	400	320	320
6212	市区	PMS_市镇华腾配变	10	400	305	305
6213	市区	PMS_学海路配变	10	400	320	320
6214	市区	PMS_香港街一配变	10	400	320	320
6215	市区	新村二十配变（光伏）	10	400	214	214
6216	市区	春江花园 10#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6217	市区	春江花园 10#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6218	市区	张村四配变	10	400	320	320
6219	市区	PMS_戏场头配变	10	200	160	160
6220	市区	范家塘二配变（光伏）	10	400	202	202
6221	市区	何夹立配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6222	市区	PMS_桥北四配变	10	200	160	160
6223	市区	鱼垦配变（光伏）	10	200	142	142
6224	市区	嵩林配变	10	400	320	320
6225	市区	居民区配变（光伏）	10	400	320	320
6226	市区	PMS_污水处理一配变	10	200	160	160
6227	市区	龙后配变（光伏）	10	200	134	134
6228	市区	北东配变	10	200	160	160
6229	市区	10kV 华夏 2#站 T2	10	800	640	640
6230	市区	PMS_华夏 3 号站 T2	10	800	640	640
6231	市区	PMS_华夏豪门 1 号站 T2	10	800	640	640
6232	市区	PMS_速接系统	10	400	320	320
6233	市区	蒋家塘（光伏）	10	400	296	296
6234	市区	后罗村（光伏）	10	200	119	119
6235	市区	PMS_达中配变	10	200	160	160
6236	市区	志高配变	10	400	320	320
6237	市区	PMS_春雷新村二配变	10	200	160	160
6238	市区	广丰村二（融合终端）	10	400	320	320
6239	市区	严埭配变	10	400	320	320
6240	市区	PMS_万家坝配变	10	200	160	160
6241	市区	周介塘配变	10	400	320	320
6242	市区	许东一配变（光伏）	10	400	168	168
6243	市区	大钱更二配变（光伏）	10	200	92	92
6244	市区	PMS_丽南二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6245	市区	PMS_丽南一变	10	400	225	225
6246	市区	钱家塘二配变	10	400	320	320
6247	市区	陆家塘（光伏）	10	200	112	112
6248	市区	南庄三配变（光伏）	10	400	320	320
6249	市区	PMS_南周介配变	10	400	320	320
6250	市区	PMS_蔡家贰配变	10	200	160	160
6251	市区	陆皮桥配变（光伏）	10	400	289	289
6252	市区	PMS_杜家湾配变	10	400	320	320
6253	市区	冷陈巷配变	10	400	320	320
6254	市区	PMS_路西配变	10	200	160	160
6255	市区	春江花园 11 号站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6256	市区	PMS_市镇西配变	10	400	320	320
6257	市区	东风新村配变（融合终端）	10	400	320	320
6258	市区	太钢管配变（融合终端）	10	200	160	160
6259	市区	贝尔化工配变（融合终端）	10	200	160	160
6260	市区	青虹中路配变	10	400	320	320
6261	市区	青虹二配变	10	200	160	160
6262	市区	PMS_鹅湖花苑站 T1	10	800	640	640
6263	市区	PMS_角上新村配变	10	400	320	320
6264	市区	PMS_园地队配变	10	400	320	320
6265	市区	PMS_医院十三配变	10	400	320	320
6266	市区	供电所（光伏）	10	400	285	285
6267	市区	城南周家里配变（光伏）	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6268	市区	大荡湾配变	10	400	320	320
6269	市区	PMS_居民小区配变	10	400	320	320
6270	市区	PMS_西路南配变	10	400	320	320
6271	市区	PMS_蔡家坊配变	10	400	320	320
6272	市区	周巷二十配变	10	200	160	160
6273	市区	PMS_市镇单配变	10	50	40	40
6274	市区	全巷泵	10	200	160	160
6275	市区	梓旺富村配变	10	400	320	320
6276	市区	PMS_小陈巷配变	10	200	160	160
6277	市区	PMS_西北塘排涝站配变	10	400	320	320
6278	市区	PMS_大奶桥配变	10	400	320	320
6279	市区	凤桥排涝站泵配变（融合终端）	10	400	320	320
6280	市区	PMS_农坝村配变	10	400	320	320
6281	市区	农坝小徐配变	10	400	320	320
6282	市区	新村九配变	10	400	320	320
6283	市区	桃园小区配变	10	400	320	320
6284	市区	PMS_邮电局三配变	10	200	160	160
6285	市区	PMS_市镇一零八配变	10	400	320	320
6286	市区	PMS_市镇四六配变	10	400	320	320
6287	市区	PMS_皮件厂一配变	10	200	160	160
6288	市区	PMS_葛巷四配变	10	200	160	160
6289	市区	鹅湖一配变	10	200	160	160
6290	市区	大胡巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6291	市区	PMS_鑫威苑箱变 T1	10	630	504	504
6292	市区	PMS_寨门	10	400	320	320
6293	市区	南村里（光伏）	10	400	270	270
6294	市区	农行前配变	10	400	320	320
6295	市区	菜场西配变（光伏）	10	400	308	308
6296	市区	PMS_中学路口配变	10	400	320	320
6297	市区	华东小区配变（融合终端）	10	400	320	320
6298	市区	PMS_鱼家塘配变	10	400	320	320
6299	市区	锦安二村配变	10	400	320	320
6300	市区	新村五配变	10	400	320	320
6301	市区	水产场二变	10	400	320	320
6302	市区	钱市桥	10	400	320	320
6303	市区	费巷二配变	10	400	320	320
6304	市区	PMS_旺荒田	10	200	160	160
6305	市区	PMS_旺更巷三配变	10	315	228	228
6306	市区	PMS_锡达	10	250	200	200
6307	市区	外经委配变（融合终端）	10	400	320	320
6308	市区	市镇变八配变（融合终端）	10	400	320	320
6309	市区	过巷配变（融合终端）	10	315	252	252
6310	市区	PMS_中街五配变	10	400	320	320
6311	市区	PMS_电控厂	10	200	160	160
6312	市区	五农机	10	400	320	320
6313	市区	PMS_农里三变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6314	市区	泾五（光伏）	10	400	263	263
6315	市区	PMS_泾新中	10	400	320	320
6316	市区	贴花厂配变	10	400	320	320
6317	市区	后西泾（光伏）	10	400	240	240
6318	市区	PMS_有机玻璃厂北	10	400	320	320
6319	市区	PMS_尹家弄二配变	10	200	160	160
6320	市区	角里配变（光伏）	10	200	119	119
6321	市区	七房巷配变（光伏）	10	200	148	148
6322	市区	迎宾小区五配变	10	80	64	64
6323	市区	廊下镇（融合终端）	10	400	320	320
6324	市区	养路队	10	400	320	320
6325	市区	PMS_麦芽厂配变	10	400	320	320
6326	市区	后鱼池	10	400	320	320
6327	市区	硕房桥配变	10	400	320	320
6328	市区	柏庄六配变（融合终端）	10	400	320	320
6329	市区	PMS_玉树堂配变	10	200	160	160
6330	市区	PMS_市镇一零四配变	10	400	320	320
6331	市区	医院十配变	10	400	320	320
6332	市区	新村六配变	10	400	320	320
6333	市区	PMS_北横配变	10	200	160	160
6334	市区	赵更上配变	10	400	288	288
6335	市区	锡洲小区一配变	10	80	64	64
6336	市区	锡洲小区二配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6337	市区	锡洲小区三配变	10	80	64	64
6338	市区	民主配变	10	400	320	320
6339	市区	北灰洲（光伏）	10	200	139	139
6340	市区	市镇一零七配变（融合终端）	10	400	320	320
6341	市区	PMS_市镇曹配变	10	400	320	320
6342	市区	浦更上配变（光伏）	10	200	97	97
6343	市区	二商街配变	10	400	320	320
6344	市区	市镇十五配变	10	400	320	320
6345	市区	大业二配变	10	400	320	320
6346	市区	PMS_周家桥配变	10	400	320	320
6347	市区	三房廊下配变	10	400	320	320
6348	市区	PMS_园区变	10	200	160	160
6349	市区	PMS_廊下库河头配变	10	200	160	160
6350	市区	廊下新区配变	10	400	320	320
6351	市区	PMS_张羊路灯配变	10	200	160	160
6352	市区	油车巷（二）	10	400	320	320
6353	市区	长浜三配变（光伏）	10	400	270	270
6354	市区	河南东配变（光伏）	10	400	272	272
6355	市区	PMS_曹庄新村配变	10	400	320	320
6356	市区	PMS_小桥湾配变	10	400	320	320
6357	市区	PMS_周家角二配变	10	400	320	320
6358	市区	陆介庄二配变	10	400	312	312
6359	市区	PMS_周家塘配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6360	市区	杨家塘四	10	400	320	320
6361	市区	PMS_市镇七五配变	10	400	320	320
6362	市区	PMS_前湾三	10	200	160	160
6363	市区	PMS_北许巷	10	400	320	320
6364	市区	PMS_市镇八五配变	10	400	320	320
6365	市区	PMS_豪景苑站 T1	10	1250	1000	1000
6366	市区	浦北配变（光伏）	10	400	260	260
6367	市区	市镇七二配变	10	400	320	320
6368	市区	紫汀苑站 T1	10	1250	1000	1000
6369	市区	米厂配变	10	200	160	160
6370	市区	PMS_泾新中片配变	10	400	320	320
6371	市区	沈家庄配变（光伏）	10	400	258	258
6372	市区	泾南村（融合终端）	10	400	213	213
6373	市区	PMS_南涸	10	400	320	320
6374	市区	山房施家塘配变（光伏）	10	200	142	142
6375	市区	PMS_谢介塘配变	10	250	200	200
6376	市区	湾里十二配变	10	400	320	320
6377	市区	PMS_制衣厂配变	10	400	320	320
6378	市区	PMS_沈家里二配变	10	400	320	320
6379	市区	PMS_渔业村一配变	10	400	320	320
6380	市区	渔业大队配变	10	400	320	320
6381	市区	蒋庄二配变（光伏）	10	400	288	288
6382	市区	PMS_建筑公司二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6383	市区	龙齐坝村配变	10	400	292	292
6384	市区	泾南中坝配变（光伏）	10	400	299	299
6385	市区	PMS_菜场三配变	10	200	115	115
6386	市区	PMS_三房工业配变	10	400	207	207
6387	市区	羊尖政府	10	200	160	160
6388	市区	PMS_北壹配变	10	200	160	160
6389	市区	钱家桥五配变（光伏）	10	400	246	246
6390	市区	钱家桥四配变	10	200	160	160
6391	市区	PMS_大里河村	10	400	320	320
6392	市区	絮片厂配变	10	200	160	160
6393	市区	PMS_粮站十三	10	200	160	160
6394	市区	PMS_县良机械	10	200	160	160
6395	市区	PMS_奶牛场四变	10	400	320	320
6396	市区	南新三配变	10	200	160	160
6397	市区	PMS_电站三配变	10	200	160	160
6398	市区	周更巷四配变	10	400	320	320
6399	市区	巷前（光伏）	10	400	297	297
6400	市区	PMS_市镇配变	10	400	320	320
6401	市区	PMS_郭家里二配变	10	200	160	160
6402	市区	PMS_后西街二配变	10	400	320	320
6403	市区	乌土坝一配变	10	200	160	160
6404	市区	泾北乌土坝配变	10	400	320	320
6405	市区	锡巍泡塑配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6406	市区	PMS_福利厂	10	200	160	160
6407	市区	沈更巷二配变	10	400	320	320
6408	市区	章吕巷配变	10	400	320	320
6409	市区	PMS_上山巷配变	10	200	160	160
6410	市区	PMS_胜利配变	10	400	320	320
6411	市区	PMS_南张巷配变	10	200	160	160
6412	市区	PMS_锡东路灯配变	10	200	160	160
6413	市区	PMS_荡北村珠西配变	10	400	320	320
6414	市区	PMS_包家桥配变	10	400	320	320
6415	市区	南小桥配变	10	400	320	320
6416	市区	大孙介塘（光伏）	10	400	231	231
6417	市区	PMS_泾新范南配变	10	400	320	320
6418	市区	PMS_西后配变	10	315	252	252
6419	市区	PMS_豪普配变	10	400	320	320
6420	市区	辉城配变	10	400	84	84
6421	市区	泾西石人配变	10	200	160	160
6422	市区	费南配变（光伏）	10	200	134	134
6423	市区	丁巷加工厂配变	10	400	320	320
6424	市区	PMS_电缆厂二配变	10	400	320	320
6425	市区	PMS_小高巷二配变	10	400	320	320
6426	市区	PMS_晓峰配变	10	200	160	160
6427	市区	徐家二配变（光伏）	10	200	132	132
6428	市区	PMS_五星二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6429	市区	PMS_石村一配变	10	400	320	320
6430	市区	市镇北（光伏）	10	400	304	304
6431	市区	PMS_浜上	10	400	320	320
6432	市区	PMS_布厂四配变	10	315	252	252
6433	市区	百货公司配变（光伏）	10	400	315	315
6434	市区	建工新村（光伏）	10	400	296	296
6435	市区	PMS_塑料厂三配变	10	400	320	320
6436	市区	PMS_胶西一配变	10	400	320	320
6437	市区	PMS_春阳小区配变	10	400	309	309
6438	市区	PMS_春阳小区二配变	10	400	320	320
6439	市区	PMS_北方塑料配变	10	400	320	320
6440	市区	康达听诊配变	10	400	163	163
6441	市区	PMS_灵浪电器配变	10	400	320	320
6442	市区	刘泾纸厂配变	10	400	320	320
6443	市区	五金机械厂配变	10	400	320	320
6444	市区	PMS_夏更巷配变	10	400	320	320
6445	市区	PMS_龚巷新村配变	10	200	160	160
6446	市区	木梗（光伏）	10	400	273	273
6447	市区	PMS_供销器材	10	200	160	160
6448	市区	PMS_安居四配变	10	400	320	320
6449	市区	宛北西站配变（光伏）	10	400	222	222
6450	市区	施家浜配变（光伏）	10	200	132	132
6451	市区	PMS_宛山新村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6452	市区	胶二电站配变	10	200	160	160
6453	市区	PMS_西张配变	10	400	320	320
6454	市区	河里	10	200	160	160
6455	市区	PMS_里桥大队一配变	10	200	160	160
6456	市区	PMS_大巷九配变	10	200	160	160
6457	市区	PMS_杨泉里配变	10	400	320	320
6458	市区	PMS_顾旺桥配变	10	400	320	320
6459	市区	龙凤村（光伏）	10	200	86	86
6460	市区	PMS_胶西二配变	10	200	160	160
6461	市区	PMS_北赵巷配变	10	200	160	160
6462	市区	PMS_李湾里配变	10	200	160	160
6463	市区	探花墩二配变	10	200	160	160
6464	市区	倪更上配变	10	200	160	160
6465	市区	PMS_庄桥 3#箱变 T1	10	400	320	320
6466	市区	春阳配变	10	200	160	160
6467	市区	PMS_路灯箱变 T1	10	400	320	320
6468	市区	锡东出入配变	10	200	160	160
6469	市区	PMS_庄桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
6470	市区	苏巷配变	10	400	320	320
6471	市区	芙蓉 4	10	400	320	320
6472	市区	PMS_向阳多种经营配变	10	200	160	160
6473	市区	PMS_铝合金五金厂配变	10	400	320	320
6474	市区	PMS_东北塘大队配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6475	市区	PMS_市镇变十三	10	400	320	320
6476	市区	PMS_河西新村	10	400	320	320
6477	市区	PMS_抽水站(九)	10	200	160	160
6478	市区	老中学北	10	400	320	320
6479	市区	东苑花园	10	400	320	320
6480	市区	PMS_医疗用品	10	200	160	160
6481	市区	PMS_教师新村(三)	10	400	320	320
6482	市区	PMS_河南巷二配变	10	400	320	320
6483	市区	橡塑厂（光伏）	10	400	304	304
6484	市区	PMS_木梗西	10	400	320	320
6485	市区	PMS_粮站一配变	10	200	160	160
6486	市区	PMS_市镇六十九	10	400	320	320
6487	市区	PMS_木器厂一变	10	400	320	320
6488	市区	水渠里三配变（光伏）	10	400	265	265
6489	市区	宛北东站配变（光伏）	10	400	272	272
6490	市区	三房（二）（光伏）	10	400	302	302
6491	市区	PMS_施村配变	10	400	320	320
6492	市区	PMS_万夹里配变	10	400	320	320
6493	市区	PMS_北平巷配变	10	200	160	160
6494	市区	敬老院十一配变（融合终端）	10	400	320	320
6495	市区	PMS_春合村变	10	200	160	160
6496	市区	五大房泵	10	400	320	320
6497	市区	PMS_资景路	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6498	市区	PMS_学士一变	10	400	320	320
6499	市区	PMS_东旺新村西	10	400	320	320
6500	市区	PMS_菜场北门	10	400	320	320
6501	市区	PMS_有机玻璃厂中	10	400	320	320
6502	市区	PMS_贾家里配变	10	400	320	320
6503	市区	猪场三配变	10	200	160	160
6504	市区	宛山奚介塘配变（光伏）	10	200	134	134
6505	市区	顾家塘配变（光伏）	10	400	270	270
6506	市区	旺介桥配变	10	200	160	160
6507	市区	PMS_刘更巷二	10	200	160	160
6508	市区	勤丰配变（光伏）	10	400	280	280
6509	市区	界泾桥配变（光伏）	10	200	79	79
6510	市区	东桥配变（光伏）	10	400	320	320
6511	市区	PMS_许巷大队	10	400	320	320
6512	市区	下廊底（光伏）	10	400	295	295
6513	市区	PMS_私营工业园配变	10	400	320	320
6514	市区	PMS_尤巷四变	10	400	320	320
6515	市区	南站泵	10	200	160	160
6516	市区	PMS_学士二变	10	400	320	320
6517	市区	PMS_东市镇	10	400	320	320
6518	市区	西市镇一变	10	400	320	320
6519	市区	大西桥东	10	400	320	320
6520	市区	大桥东	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6521	市区	PMS_东路新村	10	315	252	252
6522	市区	春阳路灯	10	200	160	160
6523	市区	PMS_庄桥家电	10	400	320	320
6524	市区	庄桥小区	10	400	320	320
6525	市区	PMS_锦湖苑站 T1	10	800	640	640
6526	市区	PMS_华乾配变	10	400	320	320
6527	市区	PMS_补水站	10	400	320	320
6528	市区	高更巷二变（光伏）	10	400	262	262
6529	市区	PMS_旺湾配变	10	200	160	160
6530	市区	陆更巷二配变（光伏）	10	400	128	128
6531	市区	金家湾配变（光伏）	10	400	209	209
6532	市区	PMS_宛山吕三房配变	10	200	160	160
6533	市区	西巷电站（光伏）	10	200	136	136
6534	市区	PMS_尖角村	10	315	252	252
6535	市区	许巷新村	10	400	320	320
6536	市区	彭家新村（光伏）	10	400	273	273
6537	市区	PMS_浦家湾	10	200	160	160
6538	市区	PMS_李更巷二	10	200	160	160
6539	市区	钦家桥二	10	400	320	320
6540	市区	PMS_庄桥小区一变	10	400	320	320
6541	市区	PMS_友谊 1#箱变 T1	10	500	400	400
6542	市区	PMS_友谊 2#箱变 T1	10	400	320	320
6543	市区	PMS_友谊 3#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6544	市区	PMS_泾西三变	10	200	160	160
6545	市区	PMS_漂染厂一变	10	200	160	160
6546	市区	PMS_马读湾配变	10	200	136	136
6547	市区	老陆巷配变（光伏）	10	400	268	268
6548	市区	PMS_许更上配变	10	400	320	320
6549	市区	PMS_河西降	10	400	320	320
6550	市区	赵陆更上配变（光伏）	10	400	293	293
6551	市区	PMS_毛介塘配变	10	200	160	160
6552	市区	PMS_农贸市场北配变	10	400	320	320
6553	市区	人才楼六配变	10	400	320	320
6554	市区	PMS_小桥头十二配变	10	200	160	160
6555	市区	PMS_交通一配变	10	400	320	320
6556	市区	农服公司三配变	10	400	320	320
6557	市区	北街八变	10	400	320	320
6558	市区	幼儿园配变	10	400	320	320
6559	市区	新光二配变	10	400	320	320
6560	市区	PMS_园村东配变	10	200	160	160
6561	市区	南元前巷配变（光伏）	10	200	131	131
6562	市区	南园村二配变（光伏）	10	400	159	159
6564	市区	PMS_张家配变	10	250	200	200
6565	市区	毛家桥三配变（光伏）	10	400	310	310
6566	市区	PMS_柳村委配变	10	400	320	320
6567	市区	PMS_柳庄窑厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6568	市区	朱家巷二配变（光伏）	10	200	148	148
6569	市区	诸更上二配变	10	200	142	142
6570	市区	何更巷二配变（光伏）	10	200	86	86
6571	市区	何更上配变（光伏）	10	400	222	222
6572	市区	PMS_柳庄电站配变	10	400	320	320
6573	市区	PMS_柳家桥配变	10	200	160	160
6574	市区	蔡计巷配变（光伏）	10	200	130	130
6575	市区	PMS_潘市包装厂配变	10	400	320	320
6576	市区	PMS_高田岸二配变	10	200	160	160
6577	市区	蔡家塘配变	10	400	320	320
6578	市区	马后配变	10	200	160	160
6579	市区	PMS_马市配变	10	200	160	160
6580	市区	杨介宅基配变	10	400	320	320
6581	市区	PMS_赵家塘一配变	10	400	320	320
6582	市区	PMS_陆介塘配变	10	200	160	160
6583	市区	张家港配变（光伏）	10	200	142	142
6584	市区	陈家塘三配变	10	200	135	135
6585	市区	PMS_周介巷配变	10	200	160	160
6586	市区	王介坝（光伏）	10	400	254	254
6587	市区	钱家塘三配变	10	400	320	320
6588	市区	PMS_李家坝配变	10	400	320	320
6589	市区	焦吉村配变	10	400	320	320
6590	市区	PMS_雀家坝配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6591	市区	万丰路配变	10	400	320	320
6592	市区	PMS_汪西队配变	10	200	160	160
6593	市区	殷家巷配变	10	200	160	160
6594	市区	沈更巷配变	10	400	320	320
6595	市区	董家配变	10	400	320	320
6596	市区	新光六配变	10	400	320	320
6597	市区	PMS_安西许更配变	10	400	320	320
6598	市区	新光五配变	10	400	320	320
6599	市区	PMS_西大房配变	10	400	320	320
6600	市区	PMS_高岸头乙配变	10	400	293	293
6601	市区	黄石皮桥配变	10	400	320	320
6602	市区	满房巷配变（光伏）	10	400	263	263
6603	市区	严南大降上配变	10	200	160	160
6604	市区	南庄桥村配变（光伏）	10	200	108	108
6605	市区	严北新站配变	10	400	320	320
6606	市区	浦巷上配变（光伏）	10	400	208	208
6607	市区	新光四配变	10	400	320	320
6608	市区	黄中配变（光伏）	10	400	249	249
6609	市区	PMS_曹庄配变	10	200	160	160
6610	市区	坟头巷四配变	10	200	160	160
6611	市区	三房庄配变	10	200	160	160
6612	市区	东前村三配变（光伏）	10	200	112	112
6613	市区	麻子丘配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6614	市区	京西巷配变	10	400	320	320
6615	市区	PMS_钢窗厂配变	10	200	160	160
6616	市区	PMS_胶山总表配变	10	200	160	160
6617	市区	PMS_姚更上四配变	10	400	320	320
6618	市区	PMS_徐巷八配变	10	200	160	160
6619	市区	PMS_东新配变	10	400	320	320
6620	市区	九队配变（光伏）	10	400	248	248
6621	市区	PMS_渔业村四配变	10	400	320	320
6622	市区	PMS_南塘村对中配变	10	200	160	160
6623	市区	楼子下配变（光伏）	10	200	126	126
6624	市区	PMS_大房村贰配变	10	200	160	160
6625	市区	PMS_胶东大队配变	10	400	320	320
6626	市区	陆介降配变	10	400	320	320
6627	市区	PMS_第七针织配变	10	400	320	320
6628	市区	北南巷配变	10	400	320	320
6629	市区	PMS_东荒田配变	10	200	160	160
6630	市区	让西配变（光伏）	10	200	22	22
6631	市区	PMS_让村西配变	10	200	160	160
6632	市区	PMS_种田桥配变	10	200	160	160
6633	市区	PMS_董家里配变	10	400	320	320
6634	市区	PMS_送坟头配变	10	400	320	320
6635	市区	北舍配变（光伏）	10	200	69	69
6636	市区	PMS_团结中巫配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6637	市区	开发办配变	10	400	320	320
6638	市区	水厂一八变	10	400	320	320
6639	市区	PMS_夏更一配变	10	400	320	320
6640	市区	包更巷配变（光伏）	10	400	308	308
6641	市区	PMS_红星化工配变	10	400	320	320
6642	市区	PMS_丝织厂二配变	10	200	160	160
6643	市区	PMS_寺脚下	10	200	160	160
6644	市区	PMS_中巷六配变	10	200	160	160
6645	市区	电子元件厂配变	10	400	320	320
6646	市区	PMS_小朱上配变	10	400	320	320
6647	市区	东新七队配变	10	400	320	320
6648	市区	PMS_粮站八配变	10	400	320	320
6649	市区	档案局配变（融合终端）	10	200	160	160
6650	市区	PMS_寿山配变	10	400	320	320
6651	市区	PMS_宝城花园 4#箱变 T1	10	400	320	320
6652	市区	中心菜场南	10	400	320	320
6653	市区	PMS_元亨小区	10	400	320	320
6654	市区	杜巷五	10	200	160	160
6655	市区	PMS_第一居民点配变	10	400	320	320
6656	市区	PMS_电子机械厂配变	10	400	320	320
6657	市区	许公桥配变（光伏）	10	400	301	301
6658	市区	PMS_中心小学三配变	10	400	105	105
6659	市区	PMS_补水站二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6660	市区	居住区二配变	10	400	141	141
6661	市区	PMS_毛巾厂二配变	10	400	320	320
6662	市区	九队二配变（光伏）	10	400	272	272
6663	市区	10kV 金锡苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6664	市区	金锡苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6665	市区	10kV 金锡苑 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6666	市区	PMS_门楼 1#箱变 T1	10	315	252	252
6667	市区	PMS_门楼 2#箱变 T1	10	315	252	252
6668	市区	杨亭 4#箱变 T1	10	400	320	320
6669	市区	亭拆迁二变	10	400	320	320
6670	市区	杨亭 2#箱变 T1	10	200	160	160
6671	市区	PMS_杨家里(四)	10	200	160	160
6672	市区	PMS_杨树园(二)	10	200	160	160
6673	市区	PMS_土山湾配变	10	200	160	160
6674	市区	PMS_陆更巷配变	10	200	160	160
6675	市区	新宅基配变（光伏）	10	400	221	221
6676	市区	北瞿配变	10	200	160	160
6677	市区	杨家桥七配变	10	200	160	160
6678	市区	PMS_双庙四配变	10	400	320	320
6679	市区	陈更巷配变	10	400	320	320
6680	市区	洑家廊下配变（光伏）	10	400	249	249
6681	市区	杨木桥五配变	10	400	320	320
6682	市区	西周二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6683	市区	市镇公用	10	400	320	320
6684	市区	锡洲东路配变	10	400	320	320
6685	市区	东街丙三变	10	400	320	320
6686	市区	锡洲东路三变	10	400	320	320
6687	市区	二泉东路	10	400	320	320
6688	市区	PMS_运河东配变	10	200	160	160
6689	市区	王更巷	10	200	160	160
6690	市区	PMS_电管站配变	10	400	320	320
6691	市区	PMS_后堰头东配变	10	400	320	320
6692	市区	工业公司二配变	10	200	160	160
6693	市区	除尘设备厂配变（光伏）	10	400	167	167
6694	市区	潘市二配变（光伏）	10	400	265	265
6695	市区	潘市电站配变	10	200	160	160
6696	市区	PMS_东杨木桥配变	10	400	320	320
6697	市区	PMS_长松降配变	10	200	160	160
6698	市区	PMS_长松峰配变	10	200	160	160
6699	市区	包家塘配变（光伏）	10	200	109	109
6700	市区	PMS_汤更巷配变	10	200	138	138
6701	市区	PMS_黄一队配变	10	200	143	143
6702	市区	10kV 芙蓉苑站 T1	10	1250	1000	1000
6703	市区	通达石油配变	10	200	160	160
6704	市区	PMS_汤介塘	10	200	160	160
6705	市区	PMS_凤桥村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6706	市区	曹巷	10	400	272	272
6707	市区	倪家塘（光伏）	10	400	225	225
6708	市区	PMS_灰扒泾	10	400	320	320
6709	市区	丁家塘配变	10	400	320	320
6710	市区	PMS_车站新村	10	400	320	320
6711	市区	冯家桥二变（光伏）	10	400	265	265
6712	市区	章家塘（光伏）	10	200	145	145
6713	市区	章更巷（光伏）	10	400	233	233
6714	市区	杨家弄（光伏）	10	200	137	137
6715	市区	PMS_雷巷村	10	200	160	160
6716	市区	善更巷（光伏）	10	200	141	141
6717	市区	PMS_东船坊	10	200	160	160
6718	市区	张家塘配变（光伏）	10	200	109	109
6719	市区	南宅基配变（光伏）	10	200	142	142
6720	市区	勒更巷一配变（光伏）	10	400	279	279
6721	市区	长沿头二配变（光伏）	10	400	300	300
6722	市区	谢荡村配变	10	400	320	320
6723	市区	宾馆五配变	10	400	320	320
6724	市区	PMS_三砖配变	10	400	320	320
6725	市区	塘坊乙配变	10	200	160	160
6726	市区	PMS_消防器材厂配变	10	400	320	320
6727	市区	何更巷配变（光伏）	10	400	289	289
6728	市区	张村三配变（光伏）	10	200	58	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6729	市区	潘市配变（光伏）	10	200	116	116
6730	市区	大孔庄配变	10	400	320	320
6731	市区	乔巷东站配变	10	200	160	160
6732	市区	PMS_汪湖上配变	10	200	160	160
6733	市区	胶二周更上配变（光伏）	10	400	311	311
6734	市区	胶二小孔庄配变	10	200	160	160
6735	市区	PMS_邱家湾	10	200	160	160
6736	市区	PMS_基场路灯	10	200	160	160
6737	市区	秦巷五配变	10	200	160	160
6738	市区	费家塘二配变（光伏）	10	200	136	136
6739	市区	大陈巷三配变（光伏）	10	200	128	128
6740	市区	厦介塘（光伏）	10	400	243	243
6741	市区	东支巷（光伏）	10	200	113	113
6742	市区	新坝村配变	10	400	320	320
6743	市区	PMS_汤介里	10	400	320	320
6744	市区	PMS_交管所三配变	10	400	320	320
6745	市区	东南巷配变（光伏）	10	200	105	105
6746	市区	PMS_自来水十一配变	10	400	320	320
6747	市区	PMS_步行街中配变	10	315	252	252
6748	市区	一区配变	10	400	320	320
6749	市区	兴洪配变	10	400	320	320
6750	市区	PMS_牛尖角配变	10	200	160	160
6751	市区	PMS_金属加工二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6752	市区	徐家桥西配变	10	400	320	320
6753	市区	10kV 东柏 11#箱变 T1	10	630	504	504
6754	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
6755	市区	PMS_双桥废品配变	10	400	320	320
6756	市区	园塘下配变（南瑞）	10	400	320	320
6757	市区	10kV 育德苑 2#站 T4	10	800	640	640
6758	市区	长泰 12#站 T2（光伏）	10	800	614	614
6759	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T1	10	800	640	640
6760	市区	10kV 曹庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
6761	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
6762	市区	横林配变	10	200	160	160
6763	市区	PMS_周冯配变	10	400	320	320
6764	市区	PMS_里西村南周巷配变	10	400	320	320
6765	市区	泾松浜配变	10	400	320	320
6766	市区	PMS_市镇东八配变	10	400	320	320
6767	市区	PMS_市镇三四配变	10	400	320	320
6768	市区	市镇六配变	10	400	320	320
6769	市区	PMS_曹家村配变	10	400	320	320
6770	市区	曹家塘沙配变（光伏）	10	200	123	123
6771	市区	徐巷菜场三配变	10	400	320	320
6772	市区	PMS_山二配变	10	400	320	320
6773	市区	PMS_五房庄配变	10	400	320	320
6774	市区	陆家里三配变（光伏）	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6775	市区	PMS_新光配变	10	400	320	320
6776	市区	西阳院配变（光伏）	10	200	129	129
6777	市区	华歧中配变	10	400	320	320
6778	市区	PMS_10kV 范古 1#站 T1	10	1000	800	800
6779	市区	徐介里配变	10	400	320	320
6780	市区	PMS_10kV 范古 3#站 T1	10	630	504	504
6781	市区	10kV 尚书苑 9#站 T4	10	800	640	640
6782	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T2	10	800	640	640
6783	市区	PMS_菜厂二配变	10	315	252	252
6784	市区	金三角配变	10	200	160	160
6785	市区	PMS_西店三配变	10	400	320	320
6786	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T1	10	800	640	640
6787	市区	PMS_李家三变	10	400	306	306
6788	市区	夹龙桥五配变	10	400	320	320
6789	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
6790	市区	PMS_里西	10	200	160	160
6791	市区	汽修厂（融合终端）	10	400	320	320
6792	市区	PMS_大河巷	10	400	320	320
6793	市区	朱家塘（光伏）	10	400	288	288
6794	市区	里西村冯家巷（光伏）	10	400	317	317
6795	市区	后杨陆巷配变（融合终端）	10	200	160	160
6796	市区	薛夹里桑配变（融合终端）	10	400	320	320
6797	市区	PMS_田六房二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6798	市区	王家塘三配变	10	400	320	320
6799	市区	晨钟配变	10	400	320	320
6800	市区	邵北配变	10	200	160	160
6801	市区	PMS_朱家配变	10	400	320	320
6802	市区	马舟二配变	10	400	320	320
6803	市区	PMS_董家里二配变	10	400	258	258
6804	市区	PMS_市镇北三配变	10	400	320	320
6805	市区	10kV 宏诚 5#站 T1	10	800	640	640
6806	市区	10kV 重楼 6#箱变 T1	10	630	504	504
6807	市区	PMS_周巷西五配变	10	400	320	320
6808	市区	塘家里配变（光伏）	10	400	298	298
6809	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T2	10	800	640	640
6810	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T4	10	800	640	640
6811	市区	银湖配变	10	400	320	320
6812	市区	养路队二配变（光伏）	10	400	320	320
6813	市区	10kV 毛湾 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
6814	市区	10kV 毛湾 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6815	市区	10kV 毛湾 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
6816	市区	10kV 毛湾 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
6817	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T2	10	800	640	640
6818	市区	PMS_张巷一一配变	10	400	320	320
6819	市区	镇政府二（光伏）	10	400	310	310
6820	市区	PMS_港下村二区	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6821	市区	PMS_娱乐中心二配变	10	400	320	320
6822	市区	PMS_新庄配变	10	400	320	320
6823	市区	普及彩印配变	10	400	320	320
6824	市区	PMS_江南小区配变	10	400	320	320
6825	市区	新庄二配变	10	400	320	320
6826	市区	PMS_宅前四配变	10	200	160	160
6827	市区	工业二（需删除）	10	315	252	252
6828	市区	新屯村配变	10	315	252	252
6829	市区	钦家桥配变	10	200	160	160
6830	市区	小河头配变	10	160	128	128
6831	市区	10kV 云林苑 1#站 T1	10	1000	800	800
6832	市区	10kV 云林苑 2#站 T1	10	1000	800	800
6833	市区	马更上配变（光伏）	10	400	315	315
6834	市区	市镇九九配变	10	400	320	320
6835	市区	PMS_市镇公用三配变	10	400	278	278
6836	市区	市镇七三配变（光伏）	10	400	217	217
6837	市区	PMS_新泾河配变	10	400	320	320
6838	市区	PMS_粮站四配变	10	200	160	160
6839	市区	PMS_汽配厂配变	10	400	320	320
6840	市区	PMS_复合厂配变	10	400	320	320
6841	市区	PMS_彩桥东前头配变	10	400	320	320
6842	市区	PMS_新泾巷配变	10	200	160	160
6843	市区	PMS_彩桥村新泾巷配变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6845	市区	路灯乙配变	10	200	160	160
6846	市区	外湾配变（光伏）	10	200	133	133
6847	市区	风佳木门配变（光伏）	10	400	161	161
6848	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T1	10	800	640	640
6849	市区	10kV 水岸五区 8#站 T3	10	800	640	640
6850	市区	PMS_南新二配变	10	400	320	320
6851	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T1	10	800	640	640
6852	市区	10kV 景苑 6#站 T2	10	800	640	640
6853	市区	市镇三十五配变	10	400	320	320
6854	市区	PMS_山泉金属配变	10	400	320	320
6855	市区	PMS_石柱头配变	10	400	320	320
6856	市区	杨园配变（光伏）	10	400	305	305
6857	市区	PMS_杨家桥六配变	10	200	160	160
6858	市区	10kV 羊尖 6#站 T2	10	800	640	640
6859	市区	10kV 团北 6#箱变 T1	10	630	504	504
6860	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T1	10	1000	800	800
6861	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6862	市区	PMS_新港配变	10	400	320	320
6863	市区	渔业村六变	10	400	309	309
6864	市区	龚巷南配变	10	400	320	320
6865	市区	长塘圩大巷配变	10	400	320	320
6866	市区	市镇一零二配变	10	400	320	320
6867	市区	彩桥南配变（光伏）	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6868	市区	PMS_市桥配变	10	400	320	320
6869	市区	PMS_蔡桥配变	10	400	320	320
6870	市区	彩桥东配变	10	400	320	320
6871	市区	北南桥配变（融合终端）	10	400	320	320
6872	市区	南舍配变（光伏）	10	200	121	121
6873	市区	PMS_吊沟浜排配变	10	200	160	160
6874	市区	PMS_彩桥村田头巷配变	10	200	160	160
6875	市区	PMS_矮步圩东配变	10	200	132	132
6876	市区	城南村陆西配变	10	200	148	148
6877	市区	陆更上五配变（光伏）	10	200	97	97
6878	市区	PMS_东店四	10	400	320	320
6879	市区	PMS_坟上谢家湾配变	10	200	160	160
6880	市区	PMS_北王配变	10	400	320	320
6881	市区	庆安桥配变	10	200	160	160
6882	市区	东浜村二配变	10	400	320	320
6883	市区	PMS_烫花厂配变	10	400	320	320
6884	市区	10kV 春合苑 7#箱变 T1	10	630	504	504
6885	市区	10kV 水岸五区 7#站 T1	10	800	640	640
6886	市区	尚书排涝配变	10	400	320	320
6887	市区	PMS_10kV 孙钱 3#箱变 T1	10	400	320	320
6888	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T2	10	800	640	640
6889	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T3	10	800	640	640
6890	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6891	市区	元亨小区二配变	10	400	320	320
6892	市区	长流村配变（融合终端）	10	400	320	320
6893	市区	PMS_东亚酒家配变	10	400	320	320
6894	市区	新光小区配变	10	400	320	320
6895	市区	PMS_西巷二配变	10	200	160	160
6896	市区	东巷四配变（光伏）	10	400	287	287
6897	市区	中心小学二配变（光伏）	10	400	298	298
6898	市区	PMS_市镇六六配变	10	400	320	320
6899	市区	PMS_小木桥配变	10	400	320	320
6900	市区	PMS_市镇四三配变	10	400	320	320
6901	市区	PMS_电力站四配变	10	400	320	320
6902	市区	PMS_排涝站五配变	10	200	160	160
6903	市区	邓家塘配变（光伏）	10	400	288	288
6904	市区	PMS_王家塘四配变	10	400	320	320
6905	市区	PMS_郭家巷配变	10	400	320	320
6906	市区	肖家坝配变	10	400	320	320
6907	市区	东店(1)	10	400	320	320
6908	市区	PMS_新石基配变	10	200	160	160
6909	市区	建材厂配变	10	400	320	320
6910	市区	PMS_茅庄排涝配变	10	400	320	320
6911	市区	PMS_茅庄配变	10	400	320	320
6912	市区	PMS_翁家里三配变	10	400	291	291
6913	市区	小园里四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6914	市区	PMS_东和尚圩配变	10	400	165	165
6915	市区	茅庄顾家里配变（光伏）	10	200	150	150
6916	市区	茅庄村茅东配变	10	400	320	320
6917	市区	PMS_谢埭塘配变	10	200	160	160
6918	市区	PMS_东浜南配变	10	200	160	160
6919	市区	PMS_东浜村配变	10	200	160	160
6920	市区	PMS_荣家湾配变	10	200	160	160
6921	市区	老五房配变	10	400	320	320
6922	市区	北潢东队配变（光伏）	10	250	141	141
6923	市区	谢家桥配变（光伏）	10	200	136	136
6924	市区	PMS_谢埭桥二配变	10	400	311	311
6925	市区	中片配变（光伏）	10	200	137	137
6926	市区	渔业村八配变	10	400	320	320
6927	市区	PMS_春光苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
6928	市区	PMS_春光苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
6929	市区	PMS_曹介里配变	10	400	320	320
6930	市区	PMS_市镇西桥配变	10	400	320	320
6931	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
6932	市区	10kV 曹庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
6933	市区	毛壹配变（光伏）	10	400	302	302
6934	市区	李家坝三配变（光伏）	10	400	290	290
6935	市区	弘奕农场配变	10	400	320	320
6936	市区	戴点中二配变（光伏）	10	400	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6937	市区	10kV 芙蓉 13#站 T1	10	800	640	640
6938	市区	周巷九配变	10	400	320	320
6939	市区	PMS_雅居站 T4	10	1250	1000	1000
6940	市区	PMS_广电 1#箱变 T1	10	630	504	504
6941	市区	西周巷配变	10	400	320	320
6942	市区	任巷村配变	10	315	252	252
6943	市区	PMS_磁材厂二配变	10	400	320	320
6944	市区	任巷东配变	10	400	320	320
6945	市区	春鑫	10	400	320	320
6946	市区	PMS_周巷二变	10	160	128	128
6947	市区	PMS_黄塘桥配变	10	200	160	160
6948	市区	PMS_东新河配变	10	200	160	160
6949	市区	新桥村配变	10	400	320	320
6950	市区	PMS_小陈巷三配变	10	200	160	160
6951	市区	PMS_东石园配变	10	400	320	320
6952	市区	PMS_肖家桥配变	10	400	320	320
6953	市区	PMS_摩配厂配变	10	400	320	320
6954	市区	后丁巷配变	10	400	320	320
6955	市区	丁巷电站配变	10	400	320	320
6956	市区	PMS_潘巷七配变	10	200	160	160
6957	市区	PMS_东张巷五配变	10	400	320	320
6958	市区	PMS_10kV 水府 1#站 T1	10	800	640	640
6959	市区	PMS_10kV 水府 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6960	市区	10kV 东璟 17#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6961	市区	10kV 东璟 17#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6962	市区	10kV 东璟 17#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6963	市区	10kV 东璟 17#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
6964	市区	PMS_10kV 东璟 18#站 T1	10	1000	800	800
6965	市区	10kV 东璟 18#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6966	市区	PMS_1 号箱变 T1	10	630	504	504
6967	市区	10kV 红光 1#箱变 T1	10	400	320	320
6968	市区	东顺苑 7#站 T4	10	800	640	640
6969	市区	10kV 中兴隆 3#站 T1	10	800	640	640
6970	市区	渔业十八配变	10	400	320	320
6971	市区	10kV 泉电 2#箱变 T1	10	630	504	504
6972	市区	PMS_嵩山四配变	10	400	320	320
6973	市区	通万配变	10	400	320	320
6974	市区	PMS_安东大队二配变	10	400	320	320
6975	市区	10kV 宛山湖 5#站 T4	10	800	640	640
6976	市区	PMS_彭家新村二配变	10	400	320	320
6977	市区	PMS_能光线 1#箱变 T1	10	630	504	504
6978	市区	10kV 查镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
6979	市区	南庄配变（光伏）	10	400	285	285
6980	市区	北街一配变	10	400	320	320
6981	市区	北街小区配变（光伏）	10	200	160	160
6982	市区	北街小区二配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6983	市区	杨树园三配变（融合终端）	10	400	320	320
6984	市区	10kV 张泾 1#箱变 T1	10	630	504	504
6985	市区	10kV 育德苑 2#站 T2	10	800	640	640
6986	市区	PMS_东亚酒家二配变	10	400	320	320
6987	市区	10kV 东璟 16#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6988	市区	10kV 东璟 16#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6989	市区	10kV 东璟 16#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6990	市区	10kV 东璟 16#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
6991	市区	10kV 云南 1#站 T4	10	1000	800	800
6992	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T1	10	800	640	640
6993	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T2	10	800	640	640
6994	市区	PMS_安定电站	10	400	320	320
6995	市区	低坝上配变（光伏）	10	400	303	303
6996	市区	陆家巷四配变	10	400	320	320
6997	市区	PMS_小余巷配变	10	200	160	160
6998	市区	凤凰工艺配变	10	400	320	320
6999	市区	PMS_集四一变	10	400	320	320
7000	市区	大桑园二配变	10	200	160	160
7001	市区	北街西周巷配变	10	400	320	320
7002	市区	西田配变	10	400	320	320
7003	市区	西单一配变	10	80	64	64
7004	市区	西单二配变	10	80	64	64
7005	市区	西单三配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7006	市区	陆夹里配变	10	200	160	160
7007	市区	上浜巷一配变	10	400	320	320
7008	市区	PMS_杨亭配变	10	200	160	160
7009	市区	10kV 玖里映月 3#站 T3	10	800	640	640
7010	市区	10kV 兰香和园 4#站 T2	10	800	640	640
7011	市区	PMS_10kV 春合苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
7012	市区	PMS_10kV 春合苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
7013	市区	东璟 15#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
7014	市区	东璟 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
7015	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T3	10	800	640	640
7016	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T1	10	800	640	640
7017	市区	10kV 晶石 3#箱变 T1	10	630	470	470
7018	市区	东鹏 1#箱变 T1	10	630	504	504
7019	市区	10kV 芙蓉 15#站 T1	10	800	640	640
7020	市区	后庄三配变（光伏）	10	400	228	228
7021	市区	PMS_鲁家朱家配变	10	400	320	320
7022	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T4	10	800	640	640
7023	市区	PMS_刘巷九配变	10	400	249	249
7024	市区	10kV 红横 1#箱变 T1	10	630	504	504
7025	市区	木易二配变	10	200	160	160
7026	市区	10kV 书院河府 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7027	市区	PMS_市镇八一配变	10	400	320	320
7028	市区	PMS_芙蓉十配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7029	市区	PMS_殷家坝配变	10	200	160	160
7030	市区	石灰厂配变	10	200	160	160
7031	市区	余家桥配变	10	400	320	320
7032	市区	PMS_大钱更配变	10	200	160	160
7033	市区	翁家里四配变（光伏）	10	200	149	149
7034	市区	PMS_南市镇一配变	10	200	160	160
7035	市区	PMS_10kV 春合苑 6#箱变 T1	10	630	504	504
7036	市区	PMS_长泰 10#站 T2	10	800	640	640
7037	市区	PMS_谢家塘三配变	10	400	320	320
7038	市区	南园村三配变（光伏）	10	400	226	226
7039	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T3	10	800	640	640
7040	市区	10kV 蔡家 1#箱变 T1	10	630	504	504
7041	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T1	10	800	640	640
7042	市区	10kV 龙西 7#箱变 T1	10	630	504	504
7043	市区	徐家配变	10	400	320	320
7044	市区	10kV 瑭悦雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
7045	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T3	10	800	640	640
7046	市区	PMS_市镇东六配变	10	200	160	160
7047	市区	芙蓉东一配变	10	400	320	320
7048	市区	湖塘桥二配变（光伏）	10	400	295	295
7049	市区	李家庄配变	10	400	320	320
7050	市区	PMS_分水墩	10	400	320	320
7051	市区	PMS_福华桥	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7052	市区	陆巷新村一配变（融合终端）	10	400	320	320
7053	市区	PMS_春合苑	10	400	320	320
7054	市区	PMS_10kV 香花 2#站 T1	10	800	640	640
7055	市区	PMS_10kV 香花 2#站 T2	10	800	640	640
7056	市区	PMS_二分厂	10	400	320	320
7057	市区	PMS_山前小学配变	10	400	320	320
7058	市区	PMS_荣威配变	10	400	320	320
7059	市区	10kV 芙蓉 15#站 T2	10	800	640	640
7060	市区	10kV 观澜府 5#站 T3	10	800	640	640
7061	市区	10kV 夏庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
7062	市区	黄土塘农机配变	10	400	320	320
7063	市区	毕家坝三配变	10	400	320	320
7064	市区	芙蓉东 4 号	10	200	160	160
7065	市区	顾巷十二	10	400	320	320
7066	市区	迎龙村泵配变	10	400	320	320
7067	市区	诸巷配变	10	200	160	160
7068	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T3	10	800	640	640
7069	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
7070	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T1	10	800	640	640
7071	市区	PMS_小陈巷四配变（南瑞）	10	400	320	320
7072	市区	许巷大队三配变	10	400	320	320
7073	市区	PMS_埝头二配变	10	400	320	320
7074	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7075	市区	PMS_东璟 14#站 T1	10	1000	800	800
7076	市区	东璟 14#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
7077	市区	10kV 港东 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
7078	市区	10kV 柏北 1#箱变 T1	10	630	504	504
7079	市区	通讯器材配变	10	400	320	320
7080	市区	PMS_五房桥配变	10	400	320	320
7081	市区	新屯配变	10	400	320	320
7082	市区	云林新村（光伏）	10	400	297	297
7083	市区	PMS_云林二	10	400	320	320
7084	市区	云林三（光伏）	10	400	295	295
7085	市区	PMS_钱家庄伍	10	250	200	200
7086	市区	长大厦（光伏）	10	400	241	241
7087	市区	晨钟二配变	10	400	320	320
7088	市区	10kV 书院河府 4#T3（融合终端）	10	800	640	640
7089	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T1	10	800	640	640
7090	市区	10kV 浒村 2#箱变 T1	10	630	504	504
7091	市区	PMS_河海水利配变	10	400	320	320
7092	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T1	10	800	640	640
7093	市区	酸菜鱼配变	10	400	320	320
7094	市区	夹龙桥六配变	10	400	320	320
7095	市区	旺更巷五配变	10	400	320	320
7096	市区	10kV 云溪人家 4#站 T4	10	800	640	640
7097	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7098	市区	祁大寺	10	400	320	320
7099	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T3	10	800	640	640
7100	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
7101	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T4	10	800	640	640
7102	市区	PMS_过介桥三配变	10	400	320	320
7103	市区	PMS_吴家沿二配变	10	400	320	320
7104	市区	双泾配变（光伏）	10	200	106	106
7105	市区	PMS_河南庄吴家沿配变	10	200	160	160
7106	市区	PMS_吴家沿配变	10	400	320	320
7107	市区	PMS_里西村盛头村配变	10	400	320	320
7108	市区	村委五配变	10	400	320	320
7109	市区	PMS_里西厂配变	10	400	320	320
7110	市区	东后巷配变（光伏）	10	400	283	283
7111	市区	旗杆下三配变	10	400	228	228
7112	市区	屯中巷西片	10	400	320	320
7113	市区	西严巷	10	400	320	320
7114	市区	长大厦 1	10	400	320	320
7115	市区	下岸配变	10	400	320	320
7116	市区	PMS_浩上村配变	10	400	320	320
7117	市区	PMS_新桥三配变	10	315	252	252
7118	市区	PMS_坟上村配变	10	400	156	156
7119	市区	10kV 山河福邸 2#站 T2	10	800	640	640
7120	市区	朱潭巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7121	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T4	10	800	640	640
7122	市区	大成路隧道二配变	10	200	160	160
7123	市区	10kV 创智天地 1#站 T2	10	800	640	640
7124	市区	PMS_谭塘桥二配变	10	400	320	320
7125	市区	PMS_纸箱厂二配变	10	400	320	320
7126	市区	PMS_宏达配变	10	400	320	320
7127	市区	PMS_10kV 万业 8#站 T1	10	800	640	640
7128	市区	PMS_10kV 万业 8#站 T2	10	800	640	640
7129	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T4	10	800	640	640
7130	市区	芙蓉五配变	10	400	320	320
7131	市区	PMS_朱巷村配变	10	400	320	320
7132	市区	建屯排涝泵	10	200	160	160
7133	市区	PMS_朱巷村二配变	10	400	320	320
7134	市区	PMS_京东园配变	10	400	320	320
7135	市区	里北电站配变	10	400	320	320
7136	市区	PMS_公路泵配变	10	250	200	200
7137	市区	春潮中路配变（融合终端）	10	200	160	160
7138	市区	北街排涝泵	10	200	160	160
7139	市区	柏木苑配变（融合终端）	10	200	160	160
7140	市区	大库村委配变（需删除）	10	400	320	320
7141	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T3	10	800	640	640
7142	市区	10kV 源筑 10#站 T3	10	800	640	640
7143	市区	PMS_祝北塘配变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7144	市区	10kV 云溪人家 2#站 T3	10	800	640	640
7145	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T3	10	800	640	640
7146	市区	10kV 水岸五区 8#站 T4	10	800	640	640
7147	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T4	10	800	640	640
7148	市区	10kV 紫汀 3#箱变 T1	10	630	504	504
7149	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
7150	市区	10kV 正阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
7151	市区	PMS_立介里配变	10	400	320	320
7152	市区	渔业村委	10	400	320	320
7153	市区	渔业一〇	10	400	320	320
7154	市区	PMS_建材二配变	10	400	320	320
7155	市区	云林苑西区 1 号站 1 号主变	10	630	504	504
7156	市区	云林苑西区 2 号站 T1	10	800	640	640
7157	市区	金锡房产	10	400	320	320
7158	市区	PMS_香港街二配变	10	400	320	320
7159	市区	浦巷五配变	10	400	320	320
7160	市区	PMS_仙盈配变	10	400	320	320
7161	市区	PMS_嘉乙配变	10	400	320	320
7162	市区	PMS_新霞光村李家湾配变	10	400	320	320
7163	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T4	10	800	640	640
7164	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T1	10	800	640	640
7165	市区	10kV 创智天地 1#站 T3	10	800	640	640
7166	市区	PMS_市镇七十配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7167	市区	PMS_长泰 11#站 T4	10	800	640	640
7168	市区	PMS_长泰 11#站 T2	10	800	640	640
7169	市区	水利局泵	10	200	160	160
7170	市区	预制场一	10	200	160	160
7171	市区	PMS_尤巷八	10	200	160	160
7172	市区	PMS_潘东村	10	400	320	320
7173	市区	农科站三配变	10	400	320	320
7174	市区	九房巷配变	10	400	320	320
7175	市区	PMS_姚家里配变	10	200	160	160
7176	市区	PMS_渔业村七配变	10	400	320	320
7177	市区	PMS_李介里配变	10	200	160	160
7178	市区	PMS_陈家桥四配变	10	400	320	320
7179	市区	PMS_任港新村配变	10	200	160	160
7180	市区	PMS_善家巷配变	10	200	160	160
7181	市区	任巷龙木桥配变（光伏）	10	200	112	112
7182	市区	尤木桥配变（光伏）	10	400	282	282
7183	市区	PMS_北村头配变	10	200	160	160
7184	市区	PMS_白更巷	10	400	320	320
7185	市区	PMS_旗杆下配变	10	200	160	160
7186	市区	PMS_旗杆下二配变	10	200	160	160
7187	市区	PMS_周巷十配变	10	200	160	160
7188	市区	PMS_邮电局十配变	10	200	160	160
7189	市区	梓旺一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7190	市区	梓旺二配变	10	400	320	320
7191	市区	PMS_嵩山街村配变	10	400	320	320
7192	市区	PMS_黄介巷配变	10	400	320	320
7193	市区	PMS_梓旺花园站 T2	10	1000	800	800
7194	市区	PMS_梓旺花园站 T3	10	1000	800	800
7195	市区	PMS_北庄东配变	10	400	320	320
7196	市区	东山村配变	10	200	160	160
7197	市区	PMS_梓旺花园二期 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
7198	市区	PMS_小马巷一配变	10	200	160	160
7199	市区	PMS_农里二配变	10	200	160	160
7200	市区	西高巷二配变	10	400	320	320
7201	市区	PMS_西高巷配变	10	400	320	320
7202	市区	医院五配变	10	400	320	320
7203	市区	东园新村配变	10	400	320	320
7204	市区	PMS_坝里电站配变	10	200	160	160
7205	市区	毛泾浜电站配变（光伏）	10	400	220	220
7206	市区	南山头配变	10	400	320	320
7207	市区	PMS_山南巷配变	10	400	320	320
7208	市区	PMS_南虞巷配变	10	200	160	160
7209	市区	吴家桥二配变（光伏）	10	400	303	303
7210	市区	山三配变（光伏）	10	400	312	312
7211	市区	八医配变	10	400	320	320
7212	市区	PMS_刘川桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7213	市区	PMS_林果场二配变	10	200	160	160
7214	市区	大厍头配变	10	200	160	160
7215	市区	唐西三配变（光伏）	10	200	142	142
7216	市区	PMS_中心小学十配变	10	200	160	160
7217	市区	后西街配变	10	400	320	320
7218	市区	PMS_宏亚配变	10	200	160	160
7219	市区	水泥制品厂二配变（光伏）	10	400	136	136
7220	市区	新荣配变（光伏）	10	400	305	305
7221	市区	PMS_砑柴下二配变	10	200	160	160
7222	市区	PMS_小斗里配变	10	400	320	320
7223	市区	PMS_村联社一配变	10	315	252	252
7224	市区	村联社三配变	10	400	320	320
7225	市区	PMS_九房村委配变	10	200	160	160
7226	市区	PMS_大成毛纺厂配变	10	400	320	320
7227	市区	PMS_王庄配变	10	200	106	106
7228	市区	PMS_庙桥配变	10	400	320	320
7229	市区	庙桥西配变（光伏）	10	200	107	107
7230	市区	孟家里泵配变（融合终端）	10	400	320	320
7231	市区	戴家塘配变（光伏）	10	200	146	146
7232	市区	秦家塘配变（光伏）	10	400	152	152
7233	市区	袁家塘配变（光伏）	10	200	78	78
7234	市区	PMS_吴家基配变	10	200	160	160
7235	市区	PMS_尹家弄配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7236	市区	李公圩配变（光伏）	10	200	137	137
7237	市区	陶家坝二配变（光伏）	10	400	320	320
7238	市区	PMS_梓旺花园二期 1 号站 T4	10	1250	1000	1000
7239	市区	陆西庄配变	10	400	320	320
7240	市区	PMS_后孟巷配变	10	200	160	160
7241	市区	PMS_尤巷村配变	10	400	320	320
7242	市区	小桥头二配变	10	400	320	320
7243	市区	下旺北配变（融合终端）	10	400	320	320
7244	市区	PMS_靳更巷二配变	10	400	320	320
7245	市区	红卫一配变	10	400	320	320
7246	市区	荡湾里配变（光伏）	10	200	130	130
7247	市区	10kV 东方名苑站 T1	10	1250	1000	1000
7248	市区	10kV 东方名苑站 T3（光伏）	10	1250	1000	1000
7249	市区	PMS_省庄村配变	10	400	320	320
7250	市区	PMS_柳更配变	10	400	320	320
7251	市区	亚光村配变	10	400	320	320
7252	市区	东前头二配变	10	250	200	200
7253	市区	PMS_电机路灯配变	10	200	160	160
7254	市区	PMS_荡西三变	10	400	320	320
7255	市区	PMS_华四房配变	10	400	320	320
7256	市区	居民区三配变	10	400	320	320
7257	市区	PMS_东石园二配变	10	400	320	320
7258	市区	东升高田上配变（光伏）	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7259	市区	蔡庄配变（光伏）	10	400	282	282
7260	市区	PMS_下庄西二配变	10	400	320	320
7261	市区	下庄村配变（光伏）	10	400	259	259
7262	市区	李高配变（光伏）	10	400	290	290
7263	市区	南头树基（光伏）	10	400	213	213
7264	市区	下庄东片配变	10	400	320	320
7265	市区	PMS_华野二配变	10	200	160	160
7266	市区	鲁家华野配变	10	400	320	320
7267	市区	杨家塘三配变	10	400	320	320
7268	市区	朱家塘二配变	10	200	160	160
7269	市区	PMS_王家基配变	10	200	160	160
7270	市区	毛墩配变（光伏）	10	200	142	142
7271	市区	PMS_李家塘配变	10	400	305	305
7272	市区	鲁家塘岸配变	10	200	160	160
7273	市区	前戴湾配变（光伏）	10	200	47	47
7274	市区	河头配变（光伏）	10	200	129	129
7275	市区	王岸圩配变	10	400	320	320
7276	市区	PMS_指挥部配变	10	200	160	160
7277	市区	PMS_塘南二	10	400	320	320
7278	市区	邮局六配变	10	400	320	320
7279	市区	PMS_希望配变	10	400	320	320
7280	市区	PMS_镇西区配变	10	400	320	320
7281	市区	减速机械配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7282	市区	新区配变	10	200	160	160
7283	市区	大隆配变	10	400	320	320
7284	市区	PMS_后塘湾配变	10	200	160	160
7285	市区	PMS_老石基配变	10	200	160	160
7286	市区	PMS_河西巷三配变	10	200	160	160
7287	市区	席介巷配变（光伏）	10	400	299	299
7288	市区	山塘泾配变	10	400	320	320
7289	市区	PMS_春光苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
7290	市区	PMS_春光苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
7291	市区	大船头配变（光伏）	10	400	304	304
7292	市区	PMS_张干嘴配变	10	200	160	160
7293	市区	PMS_姚巷二配变	10	200	160	160
7294	市区	映山桥配变	10	400	320	320
7295	市区	PMS_马家庄配变	10	400	320	320
7296	市区	晶石二配变	10	400	320	320
7297	市区	PMS_洞桥浜二配变	10	400	320	320
7298	市区	洞桥浜配变	10	400	320	320
7299	市区	PMS_柏桥配变	10	400	146	146
7300	市区	PMS_屠更上配变	10	200	160	160
7301	市区	PMS_湖桥配变	10	200	137	137
7302	市区	后仓配变（融合终端）	10	400	320	320
7303	市区	下庄配变（光伏）	10	400	247	247
7304	市区	PMS_后歧配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7305	市区	老街东配变（光伏）	10	400	253	253
7306	市区	荷花池配变（光伏）	10	400	313	313
7307	市区	PMS_大陈甲配变	10	400	320	320
7308	市区	PMS_杨树配变	10	400	320	320
7309	市区	杨树下村田埂配变	10	400	320	320
7310	市区	PMS_汤介巷配变	10	400	320	320
7311	市区	钱巷贰配变	10	400	320	320
7312	市区	市镇北四配变	10	400	320	320
7313	市区	东湖苑配变（融合终端）	10	400	320	320
7314	市区	第二居民点配变	10	400	320	320
7315	市区	PMS_大宅基	10	200	160	160
7316	市区	PMS_长洪岸二配变	10	200	160	160
7317	市区	PMS_庙上配变	10	400	320	320
7318	市区	PMS_长洪岸配变	10	200	160	160
7319	市区	PMS_杨树下配变	10	400	320	320
7320	市区	PMS_曹墩上配变	10	200	160	160
7321	市区	西盛塘配变（光伏）	10	200	151	151
7322	市区	东庄（光伏）	10	200	52	52
7323	市区	喜巷（光伏）	10	400	288	288
7324	市区	PMS_里东电站	10	400	320	320
7325	市区	PMS_桥前	10	200	160	160
7326	市区	PMS_圆通	10	400	320	320
7327	市区	PMS_老街三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7328	市区	邹家桥	10	400	320	320
7329	市区	PMS_生力纸业	10	400	320	320
7330	市区	PMS_友虹新村	10	200	160	160
7331	市区	PMS_友红配变	10	400	320	320
7332	市区	友红村角里配变（光伏）	10	400	250	250
7333	市区	PMS_发酵甘油厂配变	10	400	320	320
7334	市区	PMS_杨石泾配变	10	400	320	320
7335	市区	PMS_西北塘二配变	10	400	320	320
7336	市区	西北塘配变	10	400	320	320
7337	市区	小园里六配变	10	400	320	320
7338	市区	PMS_严埭天池巷配变	10	400	320	320
7339	市区	朱桥头配变	10	200	160	160
7340	市区	苏舍桥配变	10	315	252	252
7341	市区	PMS_新红村四三房配变	10	400	320	320
7342	市区	PMS_寿山坟配变	10	400	320	320
7343	市区	陈巷范庄配变（光伏）	10	200	130	130
7344	市区	PMS_油车巷二配变	10	400	320	320
7345	市区	油车电站配变	10	200	160	160
7346	市区	PMS_范庄配变	10	200	160	160
7347	市区	塘东巷二配变（光伏）	10	200	129	129
7348	市区	PMS_塘东巷配变	10	200	160	160
7349	市区	陈巷村三配变（光伏）	10	400	259	259
7350	市区	庙湾里配变（光伏）	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7351	市区	南陈巷配变（光伏）	10	200	148	148
7352	市区	邵市二配变（光伏）	10	200	98	98
7353	市区	PMS_陈巷村配变	10	200	160	160
7354	市区	PMS_邵市配变	10	200	160	160
7355	市区	赵家塘三配变	10	400	320	320
7356	市区	赵家塘二配变	10	200	160	160
7357	市区	油车巷配变（光伏）	10	400	287	287
7358	市区	菜场十四配变	10	400	320	320
7359	市区	PMS_农服公司二配变	10	200	160	160
7360	市区	骆庄配变	10	400	320	320
7361	市区	PMS_农服单一配变	10	50	40	40
7362	市区	PMS_农服单二配变	10	50	40	40
7363	市区	PMS_机械厂四配变	10	200	160	160
7364	市区	尤岸泵配变（融合终端）	10	200	160	160
7365	市区	PMS_燕水庄二配变	10	400	320	320
7366	市区	PMS_河西海配变	10	400	307	307
7367	市区	PMS_白迷荡配变	10	200	160	160
7368	市区	PMS_鲍圩二配变	10	250	200	200
7369	市区	北鲍圩配变（光伏）	10	400	291	291
7370	市区	南鲍圩三配变（光伏）	10	200	121	121
7371	市区	南鲍圩一配变	10	200	160	160
7372	市区	PMS_常锡厂配变	10	200	160	160
7373	市区	PMS_施界塘配变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7374	市区	PMS_鹅场二配变	10	200	160	160
7375	市区	PMS_戏场电站配变	10	200	160	160
7376	市区	PMS_西塘四配变	10	400	320	320
7377	市区	大成村配变（光伏）	10	400	283	283
7378	市区	大成配变	10	400	320	320
7379	市区	东升浦田圩（光伏）	10	200	79	79
7380	市区	吴巷上三（光伏）	10	400	307	307
7381	市区	老四房（光伏）	10	400	304	304
7382	市区	张缪舍思前圩	10	400	320	320
7383	市区	张谬舍东门巷（光伏）	10	400	311	311
7384	市区	斗东（光伏）	10	400	289	289
7385	市区	PMS_刘巷三变	10	200	160	160
7386	市区	PMS_南园新村配变	10	200	160	160
7387	市区	市镇三八配变（光伏）	10	400	224	224
7388	市区	PMS_杨树下村新村配变	10	400	320	320
7389	市区	PMS_农科队配变	10	400	320	320
7390	市区	德中配变（光伏）	10	400	303	303
7391	市区	胡家巷甲配变（光伏）	10	400	284	284
7392	市区	PMS_沈耀庄	10	200	160	160
7393	市区	PMS_南古庄配变	10	200	160	160
7394	市区	PMS_西安斗	10	200	160	160
7395	市区	南罗庄	10	200	160	160
7396	市区	新电（光伏）	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7397	市区	PMS_水渠里四	10	200	160	160
7398	市区	水渠里 2	10	200	160	160
7399	市区	杨家巷配变（光伏）	10	400	294	294
7400	市区	PMS_王家弄配变	10	200	160	160
7401	市区	PMS_北古庄二配变	10	200	160	160
7402	市区	PMS_北古村配变	10	400	306	306
7403	市区	草河甲配变	10	400	307	307
7404	市区	PMS_大泾头配变	10	200	160	160
7405	市区	PMS_介巷村配变	10	400	320	320
7406	市区	PMS_前渡泾配变	10	200	160	160
7407	市区	PMS_里东村新电	10	400	320	320
7408	市区	PMS_严埭后孟巷配变	10	200	160	160
7409	市区	PMS_通灵机械配变	10	200	160	160
7410	市区	电站泵配变	10	200	160	160
7411	市区	PMS_田家塘	10	200	160	160
7412	市区	华介湾配变	10	400	320	320
7413	市区	新红村陆更上配变（光伏）	10	400	303	303
7414	市区	PMS_新红村东巷配变	10	200	160	160
7415	市区	PMS_新霞桥配变	10	400	320	320
7416	市区	PMS_四方公司配变	10	400	320	320
7417	市区	PMS_横泾配变	10	400	320	320
7418	市区	后桥头配变	10	200	160	160
7419	市区	朱更巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7420	市区	PMS_中学三配变	10	400	320	320
7421	市区	PMS_市镇六八配变	10	400	320	320
7422	市区	PMS_大公场配变	10	400	320	320
7423	市区	PMS_袜厂配变	10	400	320	320
7424	市区	PMS_柳更上一配变	10	400	320	320
7425	市区	PMS_河北巷配变	10	200	160	160
7426	市区	PMS_中巷配变	10	400	292	292
7427	市区	PMS_幸福圩二配变	10	200	160	160
7428	市区	孙大桥配变	10	200	160	160
7429	市区	PMS_渔业八配变	10	200	160	160
7430	市区	范巷六（光伏）	10	400	285	285
7431	市区	PMS_小桥巷	10	400	320	320
7432	市区	张缪（光伏）	10	400	285	285
7433	市区	张缪舍后配变	10	250	200	200
7434	市区	斗东二配变（光伏）	10	400	249	249
7435	市区	纸箱厂配变（光伏）	10	400	184	184
7436	市区	兴湖东街配变	10	400	320	320
7437	市区	PMS_邮局四配变	10	200	160	160
7438	市区	蒋庄配变（光伏）	10	400	312	312
7439	市区	朝阳水渠配变	10	200	160	160
7440	市区	PMS_宁通紧固件厂配变	10	200	160	160
7441	市区	门里配变（光伏）	10	400	276	276
7442	市区	湖塘桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7443	市区	PMS_顾巷头配变	10	400	320	320
7444	市区	PMS_小园里五配变	10	160	128	128
7445	市区	顾巷头乙配变（光伏）	10	200	144	144
7446	市区	PMS_顾巷三配变	10	400	320	320
7447	市区	PMS_侯湾里	10	200	160	160
7448	市区	草河上配变（光伏）	10	200	84	84
7449	市区	五五电站配变	10	400	320	320
7450	市区	中亚彩印	10	400	320	320
7451	市区	PMS_三联村仓厅配变	10	200	160	160
7452	市区	PMS_邬家里配变	10	200	160	160
7453	市区	南联村祝家湾配变（光伏）	10	200	160	160
7454	市区	白牛车头配变	10	400	320	320
7455	市区	天更上配变	10	400	320	320
7456	市区	虎更上配变	10	400	320	320
7457	市区	新霞村造家圩配变（光伏）	10	400	311	311
7458	市区	东蔡湾配变	10	400	320	320
7459	市区	新霞桥南巷上配变（光伏）	10	400	310	310
7460	市区	新霞村陈更上配变	10	400	320	320
7461	市区	南庄五配变（光伏）	10	200	141	141
7462	市区	PMS_新建村外浜配变	10	200	160	160
7463	市区	包装厂配变	10	200	160	160
7464	市区	PMS_倪家弄配变	10	200	160	160
7465	市区	PMS_荡西村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7466	市区	PMS_电工材料二配变	10	400	320	320
7467	市区	PMS_宏达彩印厂配变	10	400	320	320
7468	市区	PMS_老村委配变	10	200	160	160
7469	市区	杨家里十一配变	10	200	160	160
7470	市区	校直机厂配变	10	200	160	160
7471	市区	山二电站二配变	10	400	320	320
7472	市区	邓更巷配变（光伏）	10	400	303	303
7473	市区	龙前配变	10	400	320	320
7474	市区	市镇东七配变	10	400	320	320
7475	市区	PMS_市镇八六配变	10	400	320	320
7476	市区	10kV 龙西线 1#箱变 T1	10	500	400	400
7477	市区	新村二四（光伏）	10	200	115	115
7478	市区	10kV 龙西线 2#箱变 T1	10	500	400	400
7479	市区	锡山开发办配变	10	400	320	320
7480	市区	PMS_钱介庄村一配变	10	400	320	320
7481	市区	钱介配变	10	400	320	320
7482	市区	阿沙泾配变	10	400	320	320
7483	市区	春雷新村配变（光伏）	10	400	305	305
7484	市区	春雷南站二配变	10	400	320	320
7485	市区	南站配变	10	400	320	320
7486	市区	西湖塘配变	10	400	320	320
7487	市区	夏家廊下配变（光伏）	10	200	143	143
7488	市区	抽水站二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7489	市区	洪家庄配变	10	400	320	320
7490	市区	正达装潢配变	10	200	160	160
7491	市区	湖塘村委配变	10	200	160	160
7492	市区	钮家湾配变	10	400	320	320
7493	市区	PMS_钮湾配变	10	400	320	320
7494	市区	邮电局二二配变	10	200	160	160
7495	市区	钢厂配变	10	400	320	320
7496	市区	齿轮厂配变	10	400	320	320
7497	市区	陈市村河南配变（光伏）	10	400	317	317
7498	市区	河北配变（光伏）	10	400	235	235
7499	市区	陈市南配变（光伏）	10	400	309	309
7500	市区	北窑配变	10	400	320	320
7501	市区	南窑配变	10	200	160	160
7502	市区	陈市村栅头配变	10	200	160	160
7503	市区	陈市配变	10	400	320	320
7504	市区	PMS_锦伦丝厂配变	10	400	320	320
7505	市区	高田岸配变	10	200	160	160
7506	市区	陈市村黄泥配变	10	200	160	160
7507	市区	大新小配变	10	400	320	320
7508	市区	荡上村田配变（光伏）	10	400	269	269
7509	市区	新红村李家桥配变	10	400	320	320
7510	市区	PMS_沿河三配变	10	200	138	138
7511	市区	钱更巷三配变（光伏）	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7512	市区	节油设备厂配变	10	400	320	320
7513	市区	PMS_冯家里配变	10	200	160	160
7514	市区	PMS_新建二配变	10	200	160	160
7515	市区	大三房二配变	10	400	320	320
7516	市区	鹅湖路配变	10	400	320	320
7517	市区	粮站七配变	10	400	320	320
7518	市区	摇塘圩二配变（光伏）	10	400	285	285
7519	市区	PMS_摇塘圩	10	400	320	320
7520	市区	PMS_鹅湖三配变	10	400	320	320
7521	市区	PMS_石埭桥二配变	10	400	320	320
7522	市区	PMS_蒋梅栅配变	10	400	320	320
7523	市区	月溪桥配变	10	400	320	320
7524	市区	PMS_凤溪苑配变	10	400	320	320
7525	市区	PMS_朱更上六配变	10	400	320	320
7526	市区	陈介里二配变（光伏）	10	200	149	149
7527	市区	PMS_人才楼五配变	10	400	320	320
7528	市区	荡上制衣配变（光伏）	10	400	300	300
7529	市区	荡上村东配变	10	200	160	160
7530	市区	西荡配变（光伏）	10	400	308	308
7531	市区	排涝站泵配变	10	200	160	160
7532	市区	西荡二配变	10	400	320	320
7533	市区	荡上南荡配变	10	200	160	160
7534	市区	荡上西坝配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7535	市区	制线厂三配变	10	400	320	320
7536	市区	PMS_晶石一配变	10	400	320	320
7537	市区	PMS_王小桥配变	10	200	160	160
7538	市区	PMS_苏舍配变	10	400	320	320
7539	市区	PMS_姚家湾二配变	10	400	320	320
7540	市区	PMS_马泾桥二配变	10	200	160	160
7541	市区	PMS_烈士墓排泵配变	10	400	320	320
7542	市区	朝中巷配变	10	400	308	308
7543	市区	PMS_天昊配变	10	400	320	320
7544	市区	PMS_文教彩印配变	10	400	320	320
7545	市区	PMS_周更上四配变	10	200	146	146
7546	市区	东团泾配变（光伏）	10	200	136	136
7547	市区	油车三配变（光伏）	10	200	122	122
7548	市区	PMS_山前二配变	10	400	320	320
7549	市区	PMS_山前村配变	10	400	320	320
7550	市区	PMS_冯家塘配变	10	200	160	160
7551	市区	PMS_江南包装厂	10	400	320	320
7552	市区	河南庄村斗里	10	200	137	137
7553	市区	PMS_村东居民配变	10	400	320	320
7554	市区	PMS_后桥配变	10	400	320	320
7555	市区	PMS_车头巷配变	10	400	320	320
7556	市区	中巷五配变	10	400	320	320
7557	市区	抽水站五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7558	市区	PMS_后市菜场配变	10	400	320	320
7559	市区	河东庄配变（光伏）	10	400	101	101
7560	市区	PMS_城南陈介里配变	10	200	160	160
7561	市区	塘头二配变（光伏）	10	200	151	151
7562	市区	PMS_前浜二配变	10	200	160	160
7563	市区	城南村前浜配变（光伏）	10	400	296	296
7564	市区	港口配变	10	200	160	160
7565	市区	PMS_外浜六配变	10	200	160	160
7566	市区	PMS_外浜配变	10	200	123	123
7567	市区	唐西二配变	10	400	320	320
7568	市区	PMS_唐西五配变	10	400	320	320
7569	市区	PMS_黄胶二配变	10	400	320	320
7570	市区	PMS_横河陆家配变	10	400	320	320
7571	市区	PMS_防腐设备厂配变	10	200	160	160
7572	市区	杨家配变（光伏）	10	200	150	150
7573	市区	PMS_华东饲料配变	10	400	320	320
7574	市区	PMS_坝里桥电站配变	10	400	320	320
7575	市区	坝里桥配变（光伏）	10	400	320	320
7576	市区	坝里桥村配变（光伏）	10	400	203	203
7577	市区	PMS_荡西村新村配变	10	400	320	320
7578	市区	学海小区配变（光伏）	10	400	320	320
7579	市区	PMS_邹北	10	400	320	320
7580	市区	夏更二配变（需删除）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7581	市区	PMS_青荡村委配变	10	250	200	200
7582	市区	PMS_苏舍郭家配变	10	200	160	160
7583	市区	PMS_时家里配变	10	200	147	147
7584	市区	PMS_林东配变	10	400	310	310
7585	市区	PMS_关帝殿二配变	10	200	160	160
7586	市区	安介庄配变	10	400	320	320
7587	市区	PMS_南二变	10	400	320	320
7588	市区	PMS_狄石电站配变	10	400	320	320
7589	市区	PMS_泡沫厂配变	10	200	160	160
7590	市区	丰盈配变（光伏）	10	200	99	99
7591	市区	戴东配变（光伏）	10	400	297	297
7592	市区	PMS_西居民点配变	10	400	320	320
7593	市区	PMS_唐巷八配变	10	200	160	160
7594	市区	PMS_东亚电器配变	10	200	160	160
7595	市区	后市配变	10	200	160	160
7596	市区	PMS_彭庄配变	10	400	320	320
7597	市区	高巷五配变（光伏）	10	400	261	261
7598	市区	PMS_戴巷二配变	10	400	320	320
7599	市区	下甸桥一配变（光伏）	10	200	147	147
7600	市区	下田桥配变（光伏）	10	200	101	101
7601	市区	PMS_北头巷二配变	10	400	320	320
7602	市区	戴西配变（光伏）	10	200	130	130
7603	市区	周三房二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7604	市区	PMS_孙家里配变	10	200	160	160
7605	市区	庄上四配变（光伏）	10	315	231	231
7606	市区	PMS_杨树张家配变	10	200	24	24
7607	市区	PMS_万达电器	10	400	320	320
7608	市区	PMS_朝阳村	10	400	320	320
7609	市区	PMS_七东配变	10	200	160	160
7610	市区	PMS_渔村陈更配变	10	200	160	160
7611	市区	PMS_三水配变	10	200	160	160
7612	市区	北村头泵配变（光伏）	10	200	137	137
7613	市区	黄土塘老街配变（光伏）	10	400	300	300
7614	市区	PMS_老街一配变	10	315	252	252
7615	市区	黄西村配变	10	400	320	320
7616	市区	鸿泰苑二期站 T2（融合终端）	10	630	504	504
7617	市区	黄西村二变	10	400	320	320
7618	市区	PMS_裕巷村配变	10	200	160	160
7619	市区	PMS_钱巷配变	10	400	320	320
7620	市区	锡峰彩印配变	10	400	199	199
7621	市区	PMS_荡西村河亭上	10	200	160	160
7622	市区	PMS_荡西	10	400	320	320
7623	市区	夏更上配变	10	400	320	320
7624	市区	PMS_湖光村红卫配变	10	400	320	320
7625	市区	六步桥配变	10	400	320	320
7626	市区	横河头二配变（融合终端）（光伏）	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7627	市区	PMS_云林路配变	10	400	320	320
7628	市区	狄石村配变（光伏）	10	200	151	151
7629	市区	PMS_吴更上三配变	10	200	160	160
7630	市区	PMS_查桥市镇配变	10	400	320	320
7631	市区	桃墩头配变	10	200	160	160
7632	市区	南角配变（光伏）	10	200	113	113
7633	市区	PMS_南庄桥三变	10	400	320	320
7634	市区	宿舍区四配变	10	400	320	320
7635	市区	10kV 山河 1#箱变 T1	10	630	504	504
7636	市区	PMS_里泾四配变	10	400	320	320
7637	市区	华容电器配变	10	400	320	320
7638	市区	PMS_过介桥二配变	10	400	320	320
7639	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T1	10	800	640	640
7640	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T3	10	800	640	640
7641	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T4	10	800	640	640
7642	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T2	10	800	640	640
7643	市区	PMS_南庄桥二配变	10	400	320	320
7644	市区	PMS_庄桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
7645	市区	PMS_泾壹变	10	200	160	160
7646	市区	塘泗桥三配变	10	400	320	320
7647	市区	PMS_敬老院贰配变	10	400	320	320
7648	市区	大通二配变	10	400	320	320
7649	市区	锡山安装配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7650	市区	石村南片二配变	10	400	320	320
7651	市区	荣达配变（融合终端）	10	400	320	320
7652	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7653	市区	PMS_邓更巷二配变	10	400	320	320
7654	市区	嵩山大巷二配变	10	400	320	320
7655	市区	PMS_花园里四配变	10	200	160	160
7656	市区	10kV 水岸五区 8#站 T2	10	800	640	640
7657	市区	10kV 查镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
7658	市区	PMS_陈家桥三配变	10	400	320	320
7659	市区	10kV 东港 4#站 T3	10	630	504	504
7660	市区	河东七配变（光伏）	10	400	290	290
7661	市区	梅园里三配变	10	200	160	160
7662	市区	王夹里一配变（融合终端）	10	400	320	320
7663	市区	PMS_戴店配变	10	400	320	320
7664	市区	PMS_开发区二	10	400	320	320
7665	市区	10kV 兰香和园 3#站 T4	10	800	640	640
7666	市区	前林二变	10	400	320	320
7667	市区	田埂上配变（光伏）	10	400	280	280
7668	市区	PMS_市镇五二配变	10	400	320	320
7669	市区	尤岸一变（融合终端）	10	400	320	320
7670	市区	PMS_高田四配变	10	400	320	320
7671	市区	PMS_太芙胡更二配变	10	400	320	320
7672	市区	PMS_五号房二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7673	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
7674	市区	市镇一零三配变	10	200	160	160
7675	市区	PMS_10kV 新街口 3#站 T1	10	800	640	640
7676	市区	PMS_10kV 新街口 3#站 T2	10	800	640	640
7677	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T3	10	800	640	640
7678	市区	PMS_泾南三配变	10	400	320	320
7679	市区	PMS_李更巷三变	10	400	320	320
7680	市区	前辛二配变（光伏）	10	400	301	301
7681	市区	PMS_杜北二配变	10	400	320	320
7682	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7683	市区	PMS_丽南四变	10	400	320	320
7684	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T1	10	800	640	640
7685	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T3	10	800	640	640
7686	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T1	10	800	640	640
7687	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T3	10	800	640	640
7688	市区	10kV 羊尖 6#站 T3	10	800	640	640
7689	市区	PMS_10KV 绿景 4#站 T1	10	800	640	640
7690	市区	PMS_金家里一配变	10	400	320	320
7691	市区	PMS_胶阳路甲配变	10	400	320	320
7692	市区	10kV 泾东 1#箱变 T1（光伏）	10	630	442	442
7693	市区	PMS_芙蓉八变	10	400	320	320
7694	市区	敬老院十配变	10	200	160	160
7695	市区	PMS_五房泾配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7696	市区	PMS_刘介宅基配变	10	400	320	320
7697	市区	西邵巷配变（光伏）	10	400	278	278
7698	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T1	10	800	640	640
7699	市区	山峰村周巷配变（南瑞）（光伏）	10	200	166	166
7700	市区	PMS_顾家湾（南瑞）	10	200	160	160
7701	市区	10kV 泾北 1#箱变 T1	10	630	504	504
7702	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T1	10	800	640	640
7703	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T1	10	800	640	640
7704	市区	PMS_砑石下配变（南瑞）	10	200	160	160
7705	市区	10kV 浒周 1#箱变 T1	10	630	504	504
7706	市区	10kV 亿帆 2#箱变 T1	10	630	504	504
7707	市区	10kV 长搂 1#箱变 T1	10	630	504	504
7708	市区	PMS_山石机械配变	10	400	320	320
7709	市区	窑厂四配变	10	400	320	320
7710	市区	东洲配变	10	200	160	160
7711	市区	10kV 长搂 11#箱变 T1	10	630	504	504
7712	市区	PMS_中学旁配变	10	400	320	320
7713	市区	格瑞斯配变	10	400	320	320
7714	市区	PMS_灰扒泾二配变	10	400	320	320
7715	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
7716	市区	七房巷五配变	10	400	320	320
7717	市区	PMS_10kV 蜜园 2#站 T1	10	800	640	640
7718	市区	PMS_10kV 蜜园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7719	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
7720	市区	10kV 明辉 2#箱变 T1（光伏）	10	630	284	284
7721	市区	东顺苑 8#站 T2	10	800	640	640
7722	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T4	10	800	640	640
7723	市区	PMS_安定二配变	10	400	320	320
7724	市区	10kV 大河 2#箱变 T1	10	630	504	504
7725	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T1	10	800	640	640
7726	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T3	10	800	640	640
7727	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T4	10	800	640	640
7728	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T2	10	800	640	640
7729	市区	居民区五配变（光伏）	10	400	277	277
7730	市区	PMS_曹更配变	10	400	320	320
7731	市区	10kV 泉电 1#箱变 T1	10	630	504	504
7732	市区	10kV 竹园 1#站 T4	10	1000	800	800
7733	市区	10kV 星邻里 2#站 T3	10	800	640	640
7734	市区	PMS_10kV 安怡 4#站 T1	10	800	640	640
7735	市区	PMS_10kV 安怡 4#站 T2	10	800	640	640
7736	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T1	10	800	640	640
7737	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T3	10	800	640	640
7738	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T4	10	800	640	640
7739	市区	10kV 富村 2#箱变 T1	10	400	320	320
7740	市区	PMS_10kV 青虹 2#箱变 T1	10	630	504	504
7741	市区	蓉北大街三配变（光伏）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7742	市区	PMS_汤介里二变	10	200	160	160
7743	市区	10kV 商贸 2#箱变 T1	10	630	504	504
7744	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T1	10	800	640	640
7745	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T3	10	800	640	640
7746	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T4	10	800	640	640
7747	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T2	10	800	640	640
7748	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T2	10	800	640	640
7749	市区	PMS_10kV 鸿雅 5#站 T1	10	800	640	640
7750	市区	PMS_10kV 鸿雅 5#站 T2	10	800	640	640
7751	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T3	10	800	640	640
7752	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T3	10	800	640	640
7753	市区	10kV 真荡 1#箱变 T1	10	400	320	320
7754	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T2	10	800	640	640
7755	市区	PMS_10kV 弘阳 1#站 T1*	10	800	640	640
7756	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T1	10	800	640	640
7757	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T3	10	800	640	640
7758	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T4	10	800	640	640
7759	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T2	10	800	640	640
7760	市区	PMS_新高树下二变	10	400	320	320
7761	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T1	10	800	640	640
7762	市区	PMS_万安桥二	10	400	320	320
7763	市区	双桥村电站配变	10	400	320	320
7764	市区	徐家桥南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7765	市区	PMS_志高三配变	10	400	320	320
7766	市区	10kV 宏诚 9#站 T3	10	800	640	640
7767	市区	10kV 明蕴 1#箱变 T1	10	630	504	504
7768	市区	PMS_东南村孙巷配变	10	400	320	320
7769	市区	10kV 春合苑 2#箱变 T1	10	800	640	640
7770	市区	PMS_10kV 春合苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
7771	市区	PMS_10kV 鸿雅 4#站 T1	10	800	640	640
7772	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T2	10	800	640	640
7773	市区	PMS_10kV 袁村 1#箱变 T1	10	200	160	160
7774	市区	PMS_10kV 袁村 2#箱变 T1	10	200	160	160
7775	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T3	10	800	640	640
7776	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T2	10	800	640	640
7777	市区	PMS_10kV 鸿雅 4#站 T2	10	800	640	640
7778	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T1	10	800	640	640
7779	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T3	10	800	640	640
7780	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T2	10	800	640	640
7781	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640
7782	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T1	10	800	640	640
7783	市区	PMS_10kV 育才苑 2#站 T1	10	800	640	640
7784	市区	10kV 育才苑 2#站 T2（光伏）	10	800	627	627
7785	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
7786	市区	湖桥三配变	10	200	160	160
7787	市区	小吴巷十五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7788	市区	PMS_10kV 育才苑 3#站 T1	10	800	640	640
7789	市区	10kV 育才苑 3#站 T3（光伏）	10	800	640	640
7790	市区	PMS_10kV 育才苑 3#站 T4	10	800	640	640
7791	市区	PMS_10kV 育才苑 3#站 T2	10	800	640	640
7792	市区	10kV 云溪人家 2#站 T2	10	800	640	640
7793	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
7794	市区	PMS_石桥浜二变	10	200	160	160
7795	市区	尹家弄三配变	10	200	160	160
7796	市区	10kV 尚书苑 11#站 T2	10	800	640	640
7797	市区	PMS_市镇一零九配变	10	400	320	320
7798	市区	农贸市场四配变（光伏）	10	400	313	313
7799	市区	PMS_勤丰二配变	10	400	320	320
7800	市区	PMS_金斗丙配变	10	400	320	320
7801	市区	建筑公司三配变	10	400	320	320
7802	市区	10kV 毛湾 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7803	市区	10kV 毛湾 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7804	市区	10kV 毛湾 10#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
7805	市区	10kV 毛湾 10#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
7806	市区	10kV 毛湾 10#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
7807	市区	10kV 毛湾 10#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
7808	市区	10kV 毛湾 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7809	市区	10kV 毛湾 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7810	市区	10kV 毛湾 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7811	市区	10kV 毛湾 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7812	市区	PMS_小朱桥配变	10	400	320	320
7813	市区	10kV 毛湾 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7814	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T1	10	1000	800	800
7815	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T3	10	1000	800	800
7816	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T2	10	1000	800	800
7817	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T4	10	1000	800	800
7818	市区	里西村三配变	10	400	320	320
7819	市区	群合二配变	10	200	160	160
7820	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T1	10	800	640	640
7821	市区	PMS_鞋捌配变	10	200	160	160
7822	市区	杨家塘五变	10	400	320	320
7823	市区	10kV 广博 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7824	市区	10kV 广博 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7825	市区	10kV 广博 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7826	市区	10kV 广博 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7827	市区	10kV 广博 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7828	市区	10kV 广博 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7829	市区	10kV 广博 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7830	市区	10kV 广博 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7831	市区	10kV 广博 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7832	市区	10kV 广博 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7833	市区	10kV 广博 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7834	市区	10kV 广博 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7835	市区	10kV 尚书苑 2#站 T2	10	1000	800	800
7836	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7837	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7838	市区	PMS_姚家湾一配变	10	400	320	320
7839	市区	PMS_姚更上五变	10	400	320	320
7840	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T2	10	800	640	640
7841	市区	杨木桥三配变	10	400	320	320
7842	市区	佳迪五金厂配变	10	400	320	320
7843	市区	PMS_杨家里十变	10	400	320	320
7844	市区	10kV 中兴隆 3#站 T3	10	800	640	640
7845	市区	源泉小区	10	400	320	320
7846	市区	泾南中坝二配变	10	400	320	320
7847	市区	新光小区二配变	10	400	320	320
7848	市区	南国 1#箱变 T1	10	630	504	504
7849	市区	泾南中坝三配变	10	400	320	320
7850	市区	PMS_10kV 山韵 13#站 T2	10	1000	800	800
7851	市区	PMS_10kV 山韵 13#站 T1	10	1000	800	800
7852	市区	谢更上一配变	10	200	160	160
7853	市区	PMS_徐巷十八配变	10	400	320	320
7854	市区	创新配变	10	400	320	320
7855	市区	PMS_谢埭塘三配变	10	400	320	320
7856	市区	严家湾二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7857	市区	PMS_小桥头一配变	10	400	320	320
7858	市区	10kV 五七 2#箱变 T1	10	630	504	504
7859	市区	PMS_安更二配变	10	200	160	160
7860	市区	PMS_厚小学配变	10	200	160	160
7861	市区	PMS_石村北配变	10	400	320	320
7862	市区	布厂六配变	10	400	320	320
7863	市区	10kV 弘阳 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7864	市区	10kV 山泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
7865	市区	10kV 尚书苑 10#站 T1	10	800	640	640
7866	市区	祥里二配变	10	200	160	160
7867	市区	浦更上二配变	10	400	290	290
7868	市区	PMS_曹东巷二配变	10	400	320	320
7869	市区	电站六配变	10	400	320	320
7870	市区	PMS_长沿头四变	10	400	320	320
7871	市区	10kV 查镇 8#箱变 T1	10	630	504	504
7872	市区	PMS_旺更一配变	10	200	160	160
7873	市区	PMS_宅前三配变	10	200	160	160
7874	市区	PMS_张巷五配变	10	400	320	320
7875	市区	前方巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
7876	市区	10kV 龙西 4#箱变 T1	10	630	504	504
7877	市区	泉山一配变（光伏）	10	400	236	236
7878	市区	西塘北二配变	10	200	160	160
7879	市区	西塘北一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7880	市区	幸福圩一配变	10	400	320	320
7881	市区	10kV 云溪人家 4#站 T2	10	800	640	640
7882	市区	PMS_大巷五配变	10	400	320	320
7883	市区	10kV 汇智科创站 T1	10	800	640	640
7884	市区	红星三配变	10	400	320	320
7885	市区	北阁二变（光伏）	10	400	305	305
7886	市区	PMS_蠡河港配变	10	400	320	320
7887	市区	10kV 建港 2#箱变 T1	10	630	504	504
7888	市区	PMS_恒大纺织配变	10	400	197	197
7889	市区	任巷村二配变	10	400	320	320
7890	市区	PMS_戴巷六变	10	400	320	320
7891	市区	沈巷八配变	10	200	160	160
7892	市区	10kV 宛山湖 5#站 T2	10	800	640	640
7893	市区	长浜村三配变	10	400	320	320
7894	市区	PMS_东升村变	10	400	320	320
7895	市区	旺湾二配变（光伏）	10	400	295	295
7896	市区	PMS_沈巷五配变	10	400	320	320
7897	市区	鹅场一配变	10	200	160	160
7898	市区	毕家坝二配变	10	315	252	252
7899	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T3	10	800	640	640
7900	市区	廊下小学二配变	10	400	320	320
7901	市区	10kV 东柏 13#箱变 T1	10	630	504	504
7902	市区	10kV 羊尖 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7903	市区	谈家一配变（光伏）	10	400	314	314
7904	市区	PMS_电炉厂二配变	10	400	305	305
7905	市区	万塘浜三配变（光伏）	10	400	254	254
7906	市区	百利源配变（光伏）	10	400	262	262
7907	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T3	10	800	640	640
7908	市区	10kV 毛湾 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7909	市区	PMS_10kV 毛湾 6#站 T2	10	800	640	640
7910	市区	10kV 毛湾 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7911	市区	10kV 毛湾 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7912	市区	10kV 毛湾 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7913	市区	10kV 毛湾 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7914	市区	10kV 毛湾 8#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7915	市区	PMS_探花墩配变	10	400	320	320
7916	市区	PMS_探花墩三配变	10	400	320	320
7917	市区	PMS_竹园章村巷配变	10	400	320	320
7918	市区	杜铁村二配变	10	400	320	320
7919	市区	曹家塘	10	400	320	320
7920	市区	10kV 仓实 2#站 T2	10	800	640	640
7921	市区	PMS_岳家弄	10	400	320	320
7922	市区	苏巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
7923	市区	羊尖桥二配变	10	400	320	320
7924	市区	10kV 眉周 2#箱变 T1	10	630	504	504
7925	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7926	市区	10kV 宛山湖 5#站 T3	10	800	640	640
7927	市区	范家塘配变（南瑞）（光伏）	10	200	134	134
7928	市区	PMS_荡西后巷二配变（南瑞）	10	400	320	320
7929	市区	北街新村配变（南瑞）	10	400	320	320
7930	市区	下庄村二配变	10	400	320	320
7931	市区	木材市场配变（融合终端）	10	400	320	320
7932	市区	10kV 春和景明 3#站 T1	10	800	640	640
7933	市区	PMS_西陈巷一配变	10	400	320	320
7934	市区	市镇鸿西配变	10	400	320	320
7935	市区	斗东村配变（南瑞）（光伏）	10	400	289	289
7936	市区	PMS_东前队配变（南瑞）	10	400	270	270
7937	市区	华巷西配变（南瑞）（光伏）	10	400	161	161
7938	市区	PMS_曲尺巷配变（南瑞）	10	400	320	320
7939	市区	沿河六配变（南瑞）（光伏）	10	200	146	146
7940	市区	10kV 创智天地 1#站 T1	10	800	640	640
7941	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T1	10	800	640	640
7942	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T3	10	800	640	640
7943	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T4	10	800	640	640
7944	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T2	10	800	640	640
7945	市区	PMS_谢埭配变	10	400	320	320
7946	市区	PMS_洞桥配变	10	200	160	160
7947	市区	PMS_汽配厂二配变	10	400	320	320
7948	市区	10kV 景苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7949	市区	10kV 景苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7950	市区	10kV 景苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7951	市区	10kV 景苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7952	市区	10kV 景苑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7953	市区	10kV 景苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7954	市区	10kV 景苑 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
7955	市区	10kV 景苑 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
7956	市区	10kV 景苑 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
7957	市区	10kV 景苑 4#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
7958	市区	10kV 景苑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
7959	市区	10kV 景苑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7960	市区	PMS_粮站十四配变	10	400	320	320
7961	市区	10kV 源筑 10#站 T2	10	800	640	640
7962	市区	10kV 春和景明 2#站 T3	10	800	640	640
7963	市区	PMS_菲妮服饰配变	10	400	320	320
7964	市区	新屯村四配变	10	400	320	320
7965	市区	村委十配变	10	400	320	320
7966	市区	新泾坝配变（光伏）	10	400	298	298
7967	市区	PMS_星光锁厂配变	10	400	320	320
7968	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
7969	市区	南底田配变（光伏）	10	400	304	304
7970	市区	10kV 云溪人家 5#站 T2	10	800	640	640
7971	市区	山联村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7972	市区	PMS_李巷六变	10	400	320	320
7973	市区	北舍三配变（光伏）	10	400	234	234
7974	市区	PMS_老街学配变	10	400	320	320
7975	市区	PMS_张南三变	10	400	320	320
7976	市区	PMS_何家桥	10	400	320	320
7977	市区	10kV 瑭悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
7978	市区	新屯村五配变	10	400	320	320
7979	市区	10kV 崇安府 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
7980	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T4	10	800	640	640
7981	市区	PMS_柏桥二配变	10	400	320	320
7982	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T2	10	800	640	640
7983	市区	人武部配变（融合终端）	10	400	320	320
7984	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T2	10	800	640	640
7985	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
7986	市区	10kV 崇安府 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
7987	市区	PMS_洞桥浜三配变	10	400	320	320
7988	市区	PMS_福达三配变	10	400	320	320
7989	市区	PMS_松芝村配变	10	400	320	320
7990	市区	裕蓉名邸 2#站 T3	10	800	640	640
7991	市区	PMS_医院八配变	10	400	320	320
7992	市区	排涝乙配变（光伏）	10	400	203	203
7993	市区	PMS_周家里一配变	10	400	320	320
7994	市区	杨家里九变配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7995	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T1	10	800	640	640
7996	市区	10kV 东璟 24#站 T3	10	800	640	640
7997	市区	俞更巷二配变（光伏）	10	200	122	122
7998	市区	顺祥环保配变	10	400	320	320
7999	市区	10kV 宏诚 6#站 T3	10	800	640	640
8000	市区	PMS_八队二配变	10	400	320	320
8001	市区	PMS_居民新村三配变	10	400	320	320
8002	市区	PMS_东塘南配变	10	400	320	320
8003	市区	泾新范南二配变	10	400	320	320
8004	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T2	10	800	640	640
8005	市区	张更巷三配变	10	400	320	320
8006	市区	市镇三十六配变	10	400	320	320
8007	市区	张马桥二配变	10	200	160	160
8008	市区	国奥服饰配变（光伏）	10	400	143	143
8009	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T2	10	800	640	640
8010	市区	PMS_10kV 新都苑 5#站 T1	10	800	640	640
8011	市区	PMS_10kV 新都苑 5#站 T2	10	800	640	640
8012	市区	PMS_10kV 新都苑 6#站 T1	10	800	640	640
8013	市区	PMS_10kV 新都苑 6#站 T2	10	800	640	640
8014	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T4	10	800	640	640
8015	市区	PMS_10kV 新都苑 7#站 T1	10	800	640	640
8016	市区	PMS_东水渠配变	10	400	320	320
8017	市区	荡里	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8018	市区	五星一配变	10	400	320	320
8019	市区	PMS_廊下镇二配变	10	400	320	320
8020	市区	PMS_桑达园一配变（TTU）	10	400	320	320
8021	市区	居委三配变	10	400	320	320
8022	市区	10kV 山南 3#箱变 T1	10	630	504	504
8023	市区	10kV 苏巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
8024	市区	PMS_10kV 新都苑 7#站 T2	10	800	640	640
8025	市区	10kV 春雷苑 8#站 T2	10	800	640	640
8026	市区	PMS_10kV 新都苑 8#站 T1	10	800	640	640
8027	市区	PMS_10kV 新都苑 8#站 T2	10	800	640	640
8028	市区	10kV 仓实 2#站 T4	10	800	640	640
8029	市区	PMS_东亭居委三配变（TTU）	10	400	320	320
8030	市区	PMS_包巷配变	10	400	307	307
8031	市区	PMS_柳更上四配变	10	400	320	320
8032	市区	PMS_湾头上配变	10	400	320	320
8033	市区	10kV 杨亭 11#箱变 T1	10	630	504	504
8034	市区	东山村二配变（光伏）	10	200	116	116
8035	市区	曹庄西巷配变（光伏）	10	400	271	271
8036	市区	10kV 明蕴 4#箱变 T1	10	630	504	504
8037	市区	PMS_陆家巷贰甲配变	10	400	320	320
8038	市区	10kV 友谊 5#箱变 T1	10	630	504	504
8039	市区	PMS_中宅配变	10	400	320	320
8040	市区	PMS_曹慕塘二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8041	市区	PMS_黄泥三配变	10	400	320	320
8042	市区	10kV 富村 4#箱变 T1	10	630	504	504
8043	市区	10kV 胜利 4#箱变 T1	10	400	320	320
8044	市区	PMS_庄桥小区四配变	10	400	320	320
8045	市区	10kV 东鹏 6#箱变 T1	10	630	504	504
8046	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8047	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T4	10	800	640	640
8048	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T1	10	800	640	640
8049	市区	蒋东村配变(南瑞）	10	200	160	160
8050	市区	PMS_市镇东十四配变	10	400	320	320
8051	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T4	10	800	640	640
8052	市区	PMS_九房二配变	10	400	320	320
8053	市区	PMS_毛条一配变	10	400	320	320
8054	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8055	市区	市镇西桥二配变	10	400	320	320
8056	市区	山联村泵站配变	10	400	320	320
8057	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T1	10	800	640	640
8058	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T2	10	800	640	640
8059	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T3	10	800	640	640
8060	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T4	10	800	640	640
8061	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T2	10	800	640	640
8062	市区	PMS_圩库村委一配变	10	400	320	320
8063	市区	PMS_南场二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8064	市区	PMS_旺巷配变	10	400	320	320
8065	市区	10kV 东柏 10#箱变 T1	10	630	504	504
8066	市区	市镇十八配变（光伏）	10	400	195	195
8067	市区	10kV 富村 6#箱变 T1	10	400	320	320
8068	市区	临壹配变（光伏）	10	400	315	315
8069	市区	PMS_胶东大队二配变	10	400	320	320
8070	市区	花家桥配变（南瑞）	10	400	320	320
8071	市区	金三角二配变	10	200	160	160
8072	市区	PMS_天车配变	10	400	320	320
8073	市区	PMS_志高二配变	10	400	320	320
8074	市区	倪家塘二配变	10	400	320	320
8075	市区	PMS_10kV 团北 4#箱变 T1	10	630	504	504
8076	市区	10kV 汇智科创站 T4	10	800	640	640
8077	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
8078	市区	PMS_镇排涝站配变	10	400	320	320
8079	市区	朱更配变	10	200	160	160
8080	市区	10kV 书院河府 6#站 T2	10	800	640	640
8081	市区	PMS_云林新村二配变	10	400	320	320
8082	市区	苏巷	10	400	320	320
8083	市区	PMS_桑达园五配变（TTU）	10	400	320	320
8084	市区	PMS_桑达一区配变	10	400	320	320
8085	市区	市镇中安配变	10	400	320	320
8086	市区	10kV 水岸五区 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8087	市区	施东配变（南瑞）（光伏）	10	400	236	236
8088	市区	宛北站配变（南瑞）（光伏）	10	400	267	267
8089	市区	10kV 宏诚 9#站 T4	10	800	640	640
8090	市区	10kV 茅梓 3#箱变 T1	10	630	504	504
8091	市区	吉飞配变	10	400	320	320
8092	市区	东鹏 2#箱变 T1	10	630	504	504
8093	市区	10kV 查镇 11#箱变 T1	10	630	504	504
8094	市区	新桥二十配变	10	200	160	160
8095	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T2	10	800	640	640
8096	市区	工业（光伏）	10	400	248	248
8097	市区	10kV 兰香和园 2#站 T2	10	800	640	640
8098	市区	坝里桥宏达配变	10	400	320	320
8099	市区	PMS_大会堂配变	10	400	320	320
8100	市区	PMS_曹家湾站配变	10	200	160	160
8101	市区	PMS_顾巷头站配变	10	200	160	160
8102	市区	PMS_10kV 嘉城 1#站 T2	10	1000	800	800
8103	市区	旗杆下四变	10	200	160	160
8104	市区	友虹印刷配变	10	400	320	320
8105	市区	西西配变（光伏）	10	200	133	133
8106	市区	PMS_南乔北配变	10	200	160	160
8107	市区	金家里三配变（光伏）	10	200	129	129
8108	市区	华家桥配变（光伏）	10	200	99	99
8109	市区	PMS_橡胶配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8110	市区	PMS_旺巷桥配变	10	200	160	160
8111	市区	小桥头九配变（光伏）	10	200	145	145
8112	市区	东茅庄配变（光伏）	10	400	312	312
8113	市区	和尚圩配变（光伏）	10	400	283	283
8114	市区	尤西三配变（光伏）	10	200	150	150
8115	市区	PMS_蔡湾村外湾配变	10	200	160	160
8116	市区	坝头上配变（光伏）	10	400	110	110
8117	市区	PMS_木桥头配变	10	200	160	160
8118	市区	朱更上二变	10	400	320	320
8119	市区	中荡配变（光伏）	10	400	307	307
8120	市区	10kV 春雨 4#箱变 T1	10	630	504	504
8121	市区	PMS_10kV 谈村 1#箱变 T1	10	630	504	504
8122	市区	10kV 东廊 2#箱变 T1	10	630	504	504
8123	市区	10kV 水岸五区 10#站 T4	10	800	640	640
8124	市区	绝缘一变	10	400	320	320
8125	市区	10kV 水岸五区 9#站 T1	10	800	640	640
8126	市区	巫东四配变	10	400	320	320
8127	市区	PMS_10kV 广电 3#箱变 T1	10	630	504	504
8128	市区	10kV 山泉 1#箱变 T1	10	630	504	504
8129	市区	10kV 和居雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
8130	市区	市镇桥二配变	10	400	320	320
8131	市区	彭家塘（南瑞）（光伏）	10	400	289	289
8132	市区	PMS_冯更巷配变（南瑞）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8133	市区	PMS_汗庄桥二配变	10	400	320	320
8134	市区	10kV 北方 3#箱变 T1	10	630	504	504
8135	市区	海翔汽修配变	10	400	320	320
8136	市区	PMS_徐家里配变	10	400	320	320
8137	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T3	10	1000	800	800
8138	市区	PMS_马泾桥三配变	10	400	320	320
8139	市区	10kV 芙蓉 13#站 T3	10	800	640	640
8140	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T4	10	800	640	640
8141	市区	PMS_安镇充配变	10	200	160	160
8142	市区	10kV 周家角 1#箱变 T1	10	630	504	504
8143	市区	PMS_育秧厂二配变	10	400	320	320
8144	市区	PMS_10kV 泉商#1 站 T1	10	800	640	640
8145	市区	PMS_10kV 泉商#1 站 T2	10	800	640	640
8146	市区	PMS_10kV 泉商#2 站 T1	10	800	640	640
8147	市区	PMS_渔业村三配变	10	400	320	320
8148	市区	PMS_10kV 泉商#2 站 T2	10	800	640	640
8149	市区	10kV 丰泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
8150	市区	10kV 金锡苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
8151	市区	PMS_金锡苑 2#站 T2	10	1000	800	800
8152	市区	10kV 金锡苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
8153	市区	10kV 金锡苑 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
8154	市区	10kV 春合 1#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
8155	市区	春合 2#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8156	市区	10kV 春江花园 6#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
8157	市区	东叁配变	10	400	320	320
8158	市区	PMS_里泾贰	10	400	320	320
8159	市区	北前头甲配变	10	200	160	160
8160	市区	10kV 尚书苑 1＃站 T1	10	800	640	640
8161	市区	市镇商贸配变	10	400	320	320
8162	市区	第二砖厂配变	10	400	48	48
8163	市区	PMS_巫东配变	10	200	160	160
8164	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
8165	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
8166	市区	太芙二配变	10	400	320	320
8167	市区	章家湾四配变	10	200	160	160
8168	市区	五联三配变	10	200	160	160
8169	市区	PMS_小高巷三配变	10	400	320	320
8170	市区	10kV 华亭苑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8171	市区	10kV 华亭苑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8172	市区	10kV 文怡苑站 T3	10	800	640	640
8173	市区	周三房三配变	10	400	320	320
8174	市区	河南配变	10	400	320	320
8175	市区	后大河配变（光伏）	10	400	320	320
8176	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T4	10	1000	800	800
8177	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
8178	市区	PMS_鹅湖花苑站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8179	市区	10kV 云南 2#站 T1	10	1000	800	800
8180	市区	10kV 云南 2#站 T3	10	1000	800	800
8181	市区	10kV 云林苑 1#站 T2	10	1000	800	800
8182	市区	10kV 云林苑 2#站 T2	10	1000	800	800
8183	市区	PMS_豪景苑站 T4	10	1250	1000	1000
8184	市区	PMS_紫汀苑站 T3	10	1250	1000	1000
8185	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T2	10	800	640	640
8186	市区	PMS_园塘下三配变	10	400	320	320
8187	市区	10kV 水岸五区 5#站 T2	10	800	640	640
8188	市区	PMS_车站二配变	10	400	218	218
8189	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T1	10	800	640	640
8190	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T2	10	800	640	640
8191	市区	PMS_荣家湾三配变	10	400	320	320
8192	市区	寨门三变（光伏）	10	400	298	298
8193	市区	PMS_管集二配变	10	400	320	320
8194	市区	10kV 斗山花园 9#箱变 T1	10	630	504	504
8195	市区	10kV 书院河府 4#T1（融合终端）	10	800	640	640
8196	市区	PMS_虹光一配变	10	400	320	320
8197	市区	10kV 百和花园 6#站 T1	10	800	640	640
8198	市区	PMS_开发区东区配变	10	400	320	320
8199	市区	PMS_大陆寺配变	10	400	320	320
8200	市区	10kV 山河福邸 4#站 T2	10	800	640	640
8201	市区	PMS_花园村六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8202	市区	PMS_建材三配变	10	400	320	320
8203	市区	中巷十二配变	10	400	320	320
8204	市区	前林三配变	10	400	320	320
8205	市区	10kV 张南 1#箱变（光伏）T1	10	630	489	489
8206	市区	井亭二配变	10	400	320	320
8207	市区	PMS_港南村配变	10	400	320	320
8208	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T1	10	800	640	640
8209	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T3	10	800	640	640
8210	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T1	10	800	640	640
8211	市区	PMS_农里五配变	10	400	320	320
8212	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T2	10	800	640	640
8213	市区	10kV 宏诚 8#站 T1	10	800	640	640
8214	市区	中窑四配变	10	400	320	320
8215	市区	康柏二配变	10	400	320	320
8216	市区	PMS_大墩二配变	10	400	320	320
8217	市区	埃米顿配变	10	400	320	320
8218	市区	PMS_陆北队配变	10	400	320	320
8219	市区	PMS_市镇六三配变	10	400	320	320
8220	市区	PMS_七房巷一配变	10	400	320	320
8221	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T3	10	800	640	640
8222	市区	10kV 山河福邸 6#站 T4	10	800	640	640
8223	市区	PMS_外浜甲配变	10	400	320	320
8224	市区	PMS_兴塘二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8225	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T3	10	800	640	640
8226	市区	PMS_10kV 土西 4#箱变 T1	10	630	504	504
8227	市区	PMS_前西队二配变	10	400	320	320
8228	市区	PMS_10kV 路巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
8229	市区	PMS_富达塑料厂二配变	10	400	320	320
8230	市区	PMS_芙蓉八配变	10	400	320	320
8231	市区	PMS_湖光印刷二配变	10	400	320	320
8232	市区	PMS_10kV 红豆 6#站 T2	10	800	640	640
8233	市区	PMS_金朋配变	10	400	320	320
8234	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T4	10	800	640	640
8235	市区	PMS_精装三配变	10	400	320	320
8236	市区	杜南二配变	10	400	320	320
8237	市区	PMS_抽水站柳配变	10	400	320	320
8238	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T3	10	800	640	640
8239	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T1	10	800	640	640
8240	市区	10kV 育才 3#箱变 T1	10	630	504	504
8241	市区	PMS_七房巷二配变	10	400	320	320
8242	市区	PMS_邵巷七配变	10	400	320	320
8243	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
8244	市区	PMS_长沿头五配变	10	400	320	320
8245	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T2	10	800	640	640
8246	市区	PMS_夏更巷二配变	10	400	320	320
8247	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8248	市区	10kV 新政 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
8249	市区	10kV 长泰 15#站 T2	10	800	640	640
8250	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T4	10	800	640	640
8251	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T2	10	800	640	640
8252	市区	PMS_10kV 福源华亭 3#站 T2	10	800	640	640
8253	市区	PMS_苗圃场配变	10	400	320	320
8254	市区	蔡巷五配变（光伏）	10	400	302	302
8255	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T4	10	800	640	640
8256	市区	PMS_周巷十七	10	400	320	320
8257	市区	PMS_采矿配变	10	400	320	320
8258	市区	PMS_东房桥北配变	10	400	320	320
8259	市区	PMS_敬老院配变	10	400	320	320
8260	市区	豪门 3＃箱变 T1	10	630	504	504
8261	市区	美塑配变	10	400	320	320
8262	市区	PMS_三育二配变	10	400	320	320
8263	市区	蒋巷七配变	10	400	320	320
8264	市区	钱更上五配变	10	200	160	160
8265	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T2	10	800	640	640
8266	市区	PMS_珍珠厂配变	10	400	320	320
8267	市区	10kV 瑭悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
8268	市区	PMS_虹光二配变	10	400	320	320
8269	市区	徐家四配变	10	400	320	320
8270	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8271	市区	10kV 金锡 1#箱变 T1	10	630	504	504
8272	市区	PMS_综合执法局配变	10	400	320	320
8273	市区	PMS_北前头乙配变	10	400	320	320
8274	市区	PMS_雪诗情配变	10	400	320	320
8275	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
8276	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
8277	市区	惠前	10	400	320	320
8278	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T2	10	800	640	640
8279	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8280	市区	庄桥小区五配变（光伏）	10	400	320	320
8281	市区	10kV 张泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
8282	市区	金锡三配变	10	400	320	320
8283	市区	10kV 春雨 6#箱变 T1	10	630	504	504
8284	市区	PMS_10kV 蓝光 3#站 T2	10	800	640	640
8285	市区	PMS_10kV 花溪樾 3#站 T1	10	800	640	640
8286	市区	PMS_云林北区配变	10	400	320	320
8287	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T3	10	800	640	640
8288	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
8289	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T1	10	800	640	640
8290	市区	湾泾河一配变	10	400	320	320
8291	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640
8292	市区	10kV 荡海 1#箱变 T1	10	630	504	504
8293	市区	10kV 明蕴 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8294	市区	PMS_小街一配变	10	400	320	320
8295	市区	查家塘（光伏）	10	400	263	263
8296	市区	宅基三配变	10	400	320	320
8297	市区	PMS_石家浜贰配变	10	400	320	320
8298	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T3	10	800	640	640
8299	市区	安镇大队三配变（需删除）	10	400	320	320
8300	市区	PMS_10kV 兴塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
8301	市区	井亭三配变	10	400	320	320
8302	市区	诸肆配变	10	400	320	320
8303	市区	10kV 兰香和园 3#站 T1	10	800	640	640
8304	市区	10kV 先进 1#箱变 T1	10	630	504	504
8305	市区	10kV 东柏 7#箱变 T1	10	630	504	504
8306	市区	PMS_10kV 神羊 1#箱变 T1	10	400	320	320
8307	市区	10kV 陈更 3#箱变 T1	10	630	504	504
8308	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T3	10	800	640	640
8309	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T1	10	800	640	640
8310	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T2	10	800	640	640
8311	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T4	10	800	640	640
8312	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T1	10	800	640	640
8313	市区	PMS_10kV 御澜湾 11#站 T1	10	800	640	640
8314	市区	PMS_10kV 御澜湾 11#站 T2	10	800	640	640
8315	市区	10kV 观澜府 5#站 T2	10	800	640	640
8316	市区	PMS_10kV 御澜湾 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8317	市区	PMS_10kV 御澜湾 9#站 T2	10	800	640	640
8318	市区	东鹏 4#箱变 T1	10	630	504	504
8319	市区	10kV 宏诚 11#站 T2	10	800	640	640
8320	市区	基家坝（光伏）	10	400	272	272
8321	市区	龙光配变	10	400	320	320
8322	市区	PMS_巷前甲配变	10	400	320	320
8323	市区	李巷十五配变（光伏）	10	400	291	291
8324	市区	PMS_三联村三配变	10	400	320	320
8325	市区	PMS_三羊三配变	10	400	320	320
8326	市区	学士三配变	10	400	320	320
8327	市区	李东三配变	10	400	320	320
8328	市区	10kV 书院河府 6#站 T4	10	800	640	640
8329	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T4	10	800	640	640
8330	市区	10kV 景苑 8#站 T2	10	800	640	640
8331	市区	水渠北配变（光伏）	10	400	287	287
8332	市区	后北庄配变（光伏）	10	400	261	261
8333	市区	斗西村二配变（光伏）	10	400	211	211
8334	市区	PMS_西宅配变	10	400	320	320
8335	市区	PMS_花苑新村贰配变	10	400	320	320
8336	市区	10kV 赛维拉 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8337	市区	庄后二配变	10	400	320	320
8338	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T4	10	800	640	640
8339	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8340	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T2	10	800	640	640
8341	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T3	10	800	640	640
8342	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T4	10	800	640	640
8343	市区	10kV 农关 1#箱变 T1	10	630	504	504
8344	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
8345	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T1	20	800	640	640
8346	市区	PMS_10kV 御澜湾 10#站 T1	10	800	640	640
8347	市区	PMS_10kV 御澜湾 10#站 T2	10	800	640	640
8348	市区	10kV 宏诚 11#站 T3	10	800	640	640
8349	市区	庙南二配变	10	400	320	320
8350	市区	PMS_秦西二配变	10	400	320	320
8351	市区	10kV 查镇 1#箱变 T1	10	630	504	504
8352	市区	PMS_10kV 查镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
8353	市区	PMS_10kV 查镇 3#箱变 T1	10	630	504	504
8354	市区	PMS_10kV 查镇 4#箱变 T1	10	630	504	504
8355	市区	PMS_10kV 陈更 1#箱变 T1	10	630	504	504
8356	市区	10kV 云溪人家 6#站 T2	10	800	640	640
8357	市区	10kV 土西 1#箱变 T1（光伏）	10	630	475	475
8358	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
8359	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T2	10	800	640	640
8360	市区	建筑公司四配变	10	200	160	160
8361	市区	10kV 长泰 15#站 T4	10	800	640	640
8362	市区	PMS_10kV 土西 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8363	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T1	10	800	640	640
8364	市区	PMS_农里四配变	10	400	320	320
8365	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T3	10	800	640	640
8366	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
8367	市区	PMS_减震器厂配变	10	400	320	320
8368	市区	PMS_东房新村配变	10	400	320	320
8369	市区	泾新范南四配变	10	400	320	320
8370	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8371	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T2	10	800	640	640
8372	市区	PMS_甘化配变	10	400	320	320
8373	市区	PMS_万佳达纺织配变	10	400	320	320
8374	市区	小湾里四配变	10	400	320	320
8375	市区	PMS_育秧厂四配变	10	400	320	320
8376	市区	南园村一配变	10	400	320	320
8377	市区	PMS_东九	10	200	160	160
8378	市区	10kV 泉山 1#箱变 T1（光伏）	10	630	460	460
8379	市区	PMS_港东新城配变	10	400	320	320
8380	市区	PMS_山前配变	10	400	320	320
8381	市区	PMS_坟堂上配变	10	400	320	320
8382	市区	高更巷四配变	10	400	320	320
8383	市区	10kV 华亭苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8384	市区	10kV 华亭苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8385	市区	10kV 华亭苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8386	市区	10kV 华亭苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8387	市区	PMS_中经配变	10	200	160	160
8388	市区	PMS_夹龙桥三配变	10	400	320	320
8389	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T2	10	800	640	640
8390	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T4	10	800	640	640
8391	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T3	10	800	640	640
8392	市区	10kV 土西 5#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504
8393	市区	10kV 春江花园 19#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8394	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T4	10	800	640	640
8395	市区	PMS_恒发纺织配变	10	400	320	320
8396	市区	PMS_基南二配变	10	400	320	320
8397	市区	PMS_斗北四房桥贰配变	10	400	320	320
8398	市区	PMS_10kV 杨家桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
8399	市区	PMS_周巷西四配变	10	400	320	320
8400	市区	PMS_圩库二配变	10	400	320	320
8401	市区	10kV 澳美 1#箱变 T1	10	630	504	504
8402	市区	PMS_市镇八十配变	10	400	320	320
8403	市区	10kV 百和花园 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8404	市区	仙洲配变	10	400	320	320
8405	市区	PMS_中东厂二配变	10	400	320	320
8406	市区	10kV 世奥 2#站 T2	10	800	640	640
8407	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8408	市区	老二房配变（光伏）	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8409	市区	PMS_协新配变	10	400	320	320
8410	市区	PMS_马东配变	10	400	320	320
8411	市区	洛卡五金配变	10	400	320	320
8412	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T4	10	800	640	640
8413	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
8414	市区	10kV 东柏 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
8415	市区	PMS_福得标牌配变	10	400	320	320
8416	市区	PMS_10kV 香江 8#站 T1	10	800	640	640
8417	市区	前湾五配变	10	400	320	320
8418	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T4	10	800	640	640
8419	市区	PMS_医院配变	10	400	320	320
8420	市区	PMS_艾科隆配变	10	400	320	320
8421	市区	羊民二配变	10	400	320	320
8422	市区	10kV 星邻里 2#站 T4	10	800	640	640
8423	市区	家坝一配变	10	400	320	320
8424	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T1	10	800	640	640
8425	市区	PMS_农星二变	10	400	320	320
8426	市区	PMS_机器厂配变	10	400	320	320
8427	市区	PMS_荡泾排配变	10	400	320	320
8428	市区	PMS_市镇二五配变	10	400	320	320
8429	市区	田七房二配变	10	400	320	320
8430	市区	10kV 书院河府 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8431	市区	10kV 新政 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8432	市区	PMS_小泾二配变	10	400	320	320
8433	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T1	10	800	640	640
8434	市区	沈巷十一配变	10	400	320	320
8435	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T3	10	800	640	640
8436	市区	PMS_兴隆包装配变	10	400	320	320
8437	市区	10kV 谈村 5#箱变 T1	10	630	324	324
8438	市区	肖后一	10	200	160	160
8439	市区	基南变	10	200	160	160
8440	市区	10kV 胜利 5#箱变 T1（光伏）	10	630	407	407
8441	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T1	10	800	640	640
8442	市区	PMS_龚东配变	10	400	320	320
8443	市区	PMS_梅园里二配变	10	400	320	320
8444	市区	PMS_杜巷配变	10	400	320	320
8445	市区	施浜配变	10	400	320	320
8446	市区	10kV 圆上 1#箱变 T1	10	630	504	504
8447	市区	PMS_五金厂三变	10	400	320	320
8448	市区	寨张二变（光伏）	10	400	299	299
8449	市区	PMS_浩桥二配变	10	400	320	320
8450	市区	10kV 长搂 5#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504
8451	市区	10kV 紫汀 1#箱变 T1	10	630	504	504
8452	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T4	10	800	640	640
8453	市区	PMS_里桥大队三配变	10	400	320	320
8454	市区	PMS_王更巷东二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8455	市区	明媛电子配变（光伏）	10	400	237	237
8456	市区	新塘桥二配变（需删除）	10	400	320	320
8457	市区	PMS_10kV 景湖美苑 5#站 T2	10	800	640	640
8458	市区	PMS_东前队二配变	10	400	320	320
8459	市区	泉山四配变	10	400	320	320
8460	市区	10kV 景苑 7#站 T4	10	800	640	640
8461	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8462	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8463	市区	PMS_柏木苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
8464	市区	PMS_小湾里配变	10	400	320	320
8465	市区	10kV 春合 2#站 T3	10	1250	1000	1000
8466	市区	PMS_知青杨配变	10	400	320	320
8467	市区	10kV 百和花园 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8468	市区	10kV 百和花园 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8469	市区	PMS_钱家塘配变	10	400	320	320
8470	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T4	10	800	640	640
8471	市区	PMS_五星三配变	10	400	320	320
8472	市区	10kV 兰香和园 3#站 T3	10	800	640	640
8473	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T3	10	800	640	640
8474	市区	陈巷变（光伏）	10	400	290	290
8475	市区	PMS_制镜厂二配变	10	400	320	320
8476	市区	PMS_杨市里	10	400	291	291
8477	市区	PMS_鲍圩配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8478	市区	PMS_预制厂三配变	10	400	320	320
8479	市区	白荡头配变（光伏）	10	400	226	226
8480	市区	PMS_大理石厂	10	400	320	320
8481	市区	10kV 东望 8#站 T1（融合终端）（光伏）	10	800	640	640
8482	市区	10kV 庄桥 9#箱变 T1	10	400	279	279
8483	市区	大成路隧道一配变	10	200	160	160
8484	市区	PMS_豪普三配变	10	400	320	320
8485	市区	PMS_石园二配变	10	400	320	320
8486	市区	PMS_湖光五配变（南瑞）	10	200	160	160
8487	市区	横河三配变	10	400	320	320
8488	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
8489	市区	10kV 东璟 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8490	市区	10kV 东璟 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8491	市区	杏花村	10	400	320	320
8492	市区	南鲍配变	10	200	160	160
8493	市区	10kV 东璟 21#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
8494	市区	10kV 东璟 21#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
8495	市区	10kV 东璟 21#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
8496	市区	10kV 东璟 21#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
8497	市区	PMS_斗西村四配变	10	400	320	320
8498	市区	五三电站（光伏）	10	400	290	290
8499	市区	PMS_居民新村配变	10	400	320	320
8500	市区	PMS_菜场八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8501	市区	水庄西村配变（光伏）	10	400	305	305
8502	市区	西房巷配变（光伏）	10	400	277	277
8503	市区	范庄二配变（光伏）	10	400	277	277
8504	市区	PMS_惠介里配变	10	400	320	320
8505	市区	万塘浜二配变（光伏）	10	400	275	275
8506	市区	10kV 世奥 2#站 T1	10	800	640	640
8507	市区	10kV 观澜府 5#站 T4	10	800	640	640
8508	市区	10kV 书院河府 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8509	市区	PMS_10kV 龙西 3#箱变 T1	10	630	504	504
8510	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
8511	市区	辞家桥三配变	10	400	320	320
8512	市区	10kV 长搂 4#箱变 T1	10	630	504	504
8513	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T1	10	800	640	640
8514	市区	10kV 东璟 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8515	市区	10kV 东璟 22#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8516	市区	PMS_宏伟电器配变	10	400	320	320
8517	市区	PMS_宝林二配变	10	400	320	320
8518	市区	五东二配变	10	200	160	160
8519	市区	裕蓉名邸 3#站 T3	10	800	640	640
8520	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T4	10	800	640	640
8521	市区	靖益配变（光伏）	10	400	292	292
8522	市区	10kV 水岸五区 10#站 T3	10	800	640	640
8523	市区	10kV 大通 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8524	市区	10kV 方巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
8525	市区	PMS_华田配变	10	400	320	320
8526	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T2	10	800	640	640
8527	市区	PMS_庄上一配变	10	400	257	257
8528	市区	PMS_谢埭发放配变	10	400	320	320
8529	市区	宏力配变	10	400	320	320
8530	市区	PMS_岸乙配变	10	400	320	320
8531	市区	龙亭苑（南瑞）	10	400	320	320
8532	市区	10kV 海特 3#箱变 T1	10	630	504	504
8533	市区	10kV 陈更 5#箱变 T1	10	630	504	504
8534	市区	10kV 东璟 23#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8535	市区	10kV 东璟 23#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8536	市区	PMS_杨树张家二配变	10	400	320	320
8537	市区	西前头配变	10	400	320	320
8538	市区	PMS_宝骏冶金	10	400	320	320
8539	市区	广丰泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
8540	市区	石利新村配变（融合终端）	10	400	320	320
8541	市区	陈市村孙介配变（光伏）	10	400	281	281
8542	市区	10kV 丰泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
8543	市区	PMS_仓下中学配变	10	400	320	320
8544	市区	PMS_新泾河三配变	10	400	320	320
8545	市区	长塘圩村后巷配变	10	400	320	320
8546	市区	PMS_市镇集贸村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8547	市区	PMS_瑞峰精密配变	10	400	320	320
8548	市区	PMS_三房巷二配变	10	200	160	160
8549	市区	PMS_铸铁厂配变	10	400	320	320
8550	市区	10kV 海特 1#箱变 T1	10	630	504	504
8551	市区	PMS_10kV 蓝光 4#站 T2	10	800	640	640
8552	市区	PMS_10kV 观澜府 4#站 T2	10	800	640	640
8553	市区	芙蓉开发区一配变（光伏）	10	400	153	153
8554	市区	10kV 春江花园 20#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8555	市区	PMS_湖晨石化配变	10	400	320	320
8556	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
8557	市区	10kV 长泰 14#站 T2	10	800	640	640
8558	市区	PMS_李更巷四配变	10	400	320	320
8559	市区	10kV 青虹 1#箱变 T1	10	630	504	504
8560	市区	PMS_10kV 蓝光 4#站 T1	10	800	640	640
8561	市区	PMS_羊名防腐配变	10	400	320	320
8562	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T2	10	800	640	640
8563	市区	PMS_斗北村二配变	10	400	320	320
8564	市区	PMS_北南巷四配变	10	400	320	320
8565	市区	10kV 书院河府 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8566	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T2	10	800	640	640
8567	市区	10kV 春江花园 20#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8568	市区	PMS_10kV 天郡 12#站 T2	10	800	640	640
8569	市区	10kV 路巷 3#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8570	市区	东南巷贰配变（光伏）	10	400	277	277
8571	市区	钱介庄村三配变	10	400	320	320
8572	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T4	10	800	640	640
8573	市区	桥南八配变	10	400	320	320
8574	市区	10kV 书院河府 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8575	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T1	10	800	640	640
8576	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T3	10	800	640	640
8577	市区	PMS_10kV 大马巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
8578	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T4	10	800	640	640
8579	市区	PMS_戴东二配变	10	400	320	320
8580	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T1	10	800	640	640
8581	市区	PMS_李巷十七配变	10	400	320	320
8582	市区	10kV 百和花园 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8583	市区	PMS_邵巷西二配变	10	400	320	320
8584	市区	10kV 浩桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
8585	市区	PMS_龙齐坝二配变	10	400	320	320
8586	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T2	10	800	640	640
8587	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T1	10	800	640	640
8588	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T4	10	800	640	640
8589	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T2	10	800	640	640
8590	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T1	10	800	640	640
8591	市区	PMS_席巷四配变	10	400	320	320
8592	市区	PMS_10kV 花溪樾 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8593	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T1	10	800	640	640
8594	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T1	10	800	640	640
8595	市区	PMS_北街十二配变	10	400	320	320
8596	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T4	10	800	640	640
8597	市区	PMS_殷西二配变	10	400	320	320
8598	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T4	10	800	640	640
8599	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T4	10	800	640	640
8600	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T4	10	800	640	640
8601	市区	PMS_昶通配变	10	400	320	320
8602	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T1	10	800	640	640
8603	市区	PMS_华东村委配变	10	400	320	320
8604	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T3	10	800	640	640
8605	市区	10kV 百和花园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8606	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T3	10	800	640	640
8607	市区	10kV 尚书苑 8#站 T2	10	800	640	640
8608	市区	PMS_庄桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
8609	市区	PMS_宝城花园 5#箱变 T1	10	630	504	504
8610	市区	PMS_华盛配变	10	400	320	320
8611	市区	朱青庄配变（光伏）	10	400	303	303
8612	市区	东张巷六配变	10	400	320	320
8613	市区	PMS_浩浦威配变	10	400	320	320
8614	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
8615	市区	PMS_高田上岸三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8616	市区	PMS_李家庄二配变	10	400	320	320
8617	市区	PMS_沈更巷三配变	10	400	320	320
8618	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T3	10	800	640	640
8619	市区	PMS_恒信商业配变	10	400	320	320
8620	市区	10kV 水榭 3#箱变 T1	10	400	320	320
8621	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T3	10	800	640	640
8622	市区	PMS_鞋山周后配变	10	400	320	320
8623	市区	PMS_洋河头二配变	10	400	320	320
8624	市区	PMS_寨门四配变	10	400	320	320
8625	市区	新诸巷（光伏）	10	400	275	275
8626	市区	PMS_张巷十四变	10	400	320	320
8627	市区	PMS_市民广场	10	400	320	320
8628	市区	10kV 张南 2#箱变（光伏）T1	10	630	482	482
8629	市区	PMS_北周巷配变	10	400	320	320
8630	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T2	10	800	640	640
8631	市区	PMS_华纳电器配变	10	400	320	320
8632	市区	竹苑箱变 T1	10	630	504	504
8633	市区	PMS_10kV 香江 8#站 T2	10	800	640	640
8634	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T2	10	800	640	640
8635	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T4	10	800	640	640
8636	市区	10kV 长泰 13#站 T2	10	800	640	640
8637	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T2	10	800	640	640
8638	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8639	市区	PMS_塑机配变	10	400	320	320
8640	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8641	市区	10kV 东璟 25#站 T3	10	800	640	640
8642	市区	勤新村菜场配变	10	400	320	320
8643	市区	10kV 育德苑 1#站 T2	10	800	640	640
8644	市区	10kV 东璟 24#站 T1	10	800	640	640
8645	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8646	市区	罗家桥（光伏）	10	200	130	130
8647	市区	10kV 云南 1#站 T1	10	1000	800	800
8648	市区	10kV 云南 1#站 T3	10	1000	800	800
8649	市区	PMS_大厦贰配变	10	400	320	320
8650	市区	东亚酒家四配变	10	400	320	320
8651	市区	PMS_王家小桥二配变	10	400	320	320
8652	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T2	10	800	640	640
8653	市区	10kV 百和花园 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8654	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T4	10	800	640	640
8655	市区	10kV 书院河府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8656	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T1	10	800	640	640
8657	市区	PMS_开元配变	10	400	320	320
8658	市区	10kV 尚书苑 10#站 T2	10	800	640	640
8659	市区	振壹配变（光伏）	10	400	311	311
8660	市区	山三二配变（光伏）	10	400	276	276
8661	市区	PMS_蓉阳橡塑配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8662	市区	10kV 新红 2#箱变 T1	10	630	504	504
8663	市区	10kV 书院河府 6#站 T3	10	800	640	640
8664	市区	10kV 星邻里 2#站 T1	10	800	640	640
8665	市区	PMS_市镇一零一配变	10	400	320	320
8666	市区	10kV 庄桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
8667	市区	旺家头二配变（光伏）	10	200	135	135
8668	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T4	10	800	640	640
8669	市区	泵站二配变	10	400	320	320
8670	市区	欧卡酷配变	10	400	320	320
8671	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T2	10	800	640	640
8672	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T2	10	800	640	640
8673	市区	10kV 建达 2#箱变 T1	10	630	504	504
8674	市区	PMS_湾里六配变	10	400	320	320
8675	市区	西河二配变（光伏）	10	400	258	258
8676	市区	朱巷新宅基二配变（光伏）	10	400	260	260
8677	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
8678	市区	10kV 春和景明 3#站 T4	10	800	640	640
8679	市区	大上巷三配变	10	400	320	320
8680	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T2	10	800	640	640
8681	市区	10kV 蔡湾 8#箱变 T1	10	630	504	504
8682	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
8683	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T4	10	800	640	640
8684	市区	10kV 尚书苑 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8685	市区	10kV 紫汀 6#箱变 T1	10	630	504	504
8686	市区	王更巷东变（光伏）	10	400	293	293
8687	市区	PMS_五星村一配变	10	400	320	320
8688	市区	前西甲配变	10	400	320	320
8689	市区	西巷电站二配变（光伏）	10	400	288	288
8690	市区	PMS_许巷大队二配变	10	400	320	320
8691	市区	黄泥西二配变（光伏）	10	400	294	294
8692	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T4	10	800	640	640
8693	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T1	10	800	640	640
8694	市区	10kV 尚书苑 7#站 T3	10	800	640	640
8695	市区	PMS_东石园三配变	10	400	320	320
8696	市区	东顺苑 8#站 T4	10	800	640	640
8697	市区	汪佃三配变	10	400	320	320
8698	市区	张巷十五变（光伏）	10	400	286	286
8699	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T2	10	800	640	640
8700	市区	PMS_河家塘二配变	10	400	320	320
8701	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T4	10	800	640	640
8702	市区	PMS_10kV 大马巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
8703	市区	PMS_东街九配变	10	400	320	320
8704	市区	PMS_10kV 花溪樾 2#站 T1	10	800	640	640
8705	市区	PMS_费家塘三配变	10	400	320	320
8706	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T2	10	800	640	640
8707	市区	10kV 茅梓 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8708	市区	10kV 蔡湾 7#箱变 T1	10	630	504	504
8709	市区	村委三坝配变	10	400	320	320
8710	市区	10kV 尚书苑 11#站 T1	10	800	640	640
8711	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T2	10	800	640	640
8712	市区	高巷配变	10	400	320	320
8713	市区	PMS_华家桥六配变	10	400	320	320
8714	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T1	10	800	640	640
8715	市区	华家桥五配变（光伏）	10	400	291	291
8716	市区	PMS_10kV 土西 3#箱变 T1	10	630	504	504
8717	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T2	10	800	640	640
8718	市区	PMS_10kV 花溪樾 2#站 T2	10	800	640	640
8719	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
8720	市区	10kV 重楼 5#箱变 T1	10	630	504	504
8721	市区	PMS_10kV 金瑚湾 6#站 T1	10	800	640	640
8722	市区	PMS_10kV 金瑚湾 6#站 T2	10	800	640	640
8723	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T1	10	800	640	640
8724	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T3	10	800	640	640
8725	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T4	10	800	640	640
8726	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T2	10	800	640	640
8727	市区	靳更巷三配变	10	200	160	160
8728	市区	10kV 张南 3#箱变 T1	10	630	504	504
8729	市区	花园浜三配变（光伏）	10	200	85	85
8730	市区	北小厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8731	市区	港陈配变	10	400	129	129
8732	市区	10kV 世奥 1#站 T1	10	800	640	640
8733	市区	杜南配变	10	400	305	305
8734	市区	PMS_张巷二八配变	10	400	320	320
8735	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T2	10	800	640	640
8736	市区	10kV 源筑 10#站 T4	10	800	640	640
8737	市区	PMS_杨树丙配变	10	400	320	320
8738	市区	PMS_姚更上配变	10	400	320	320
8739	市区	10kV 万泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
8740	市区	PMS_豪普五配变	10	400	320	320
8741	市区	王家小桥配变（光伏）	10	400	304	304
8742	市区	PMS_新桥头五配变	10	400	320	320
8743	市区	10kV 玖里映月 3#站 T4	10	800	640	640
8744	市区	杜家配变（光伏）	10	400	86	86
8745	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T3	10	800	640	640
8746	市区	湾里十配变	10	400	320	320
8747	市区	PMS_集四二配变	10	400	320	320
8748	市区	PMS_唐巷十六配变	10	400	308	308
8749	市区	PMS_居住区五配变	10	400	320	320
8750	市区	双庙七配变	10	400	320	320
8751	市区	10kV 山河福邸 5#站 T1	10	800	640	640
8752	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T3	10	800	640	640
8753	市区	10kV 锦河雅苑站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8754	市区	PMS_新塘里三配变	10	400	320	320
8755	市区	达康变	10	400	320	320
8756	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T1	10	800	640	640
8757	市区	10kV 泉山 3#箱变 T1	10	630	504	504
8758	市区	PMS_10kV 东宛 1#箱变 T1	10	630	504	504
8759	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T1	10	800	640	640
8760	市区	PMS_毛条四配变	10	400	320	320
8761	市区	PMS_角南配变	10	400	320	320
8762	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T1	10	800	640	640
8763	市区	夹龙桥七配变	10	400	320	320
8764	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T1	10	800	640	640
8765	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T3	10	800	640	640
8766	市区	PMS_10kV 杨家桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
8767	市区	PMS_万坝五配变	10	400	320	320
8768	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T3	10	800	640	640
8769	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T4	10	800	640	640
8770	市区	南村配变	10	200	160	160
8771	市区	PMS_汇筑配变	10	400	320	320
8772	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T2	10	800	640	640
8773	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T3	10	800	640	640
8774	市区	10kV 长泰 17#站 T4	10	800	640	640
8775	市区	畅顺客运配变	10	400	320	320
8776	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8777	市区	10kV 兴塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
8778	市区	严家配变	10	400	320	320
8779	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T2	10	800	640	640
8780	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T1	10	800	640	640
8781	市区	PMS_河南二配变	10	400	320	320
8782	市区	大方抛轮配变	10	400	320	320
8783	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T1	10	800	640	640
8784	市区	厚鑫配变	10	400	320	320
8785	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
8786	市区	10kV 春江花园 19#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8787	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T4	10	800	640	640
8788	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T3	10	800	640	640
8789	市区	PMS_镀锌二配变	10	400	320	320
8790	市区	PMS_蓝精灵配变	10	400	320	320
8791	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T1	10	800	640	640
8792	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T3	20	800	640	640
8793	市区	晃山桥配变	10	400	320	320
8794	市区	10kV 春和景明 3#站 T3	10	800	640	640
8795	市区	织布厂二配变（光伏）	10	400	290	290
8796	市区	PMS_三房廊下二配变	10	400	320	320
8797	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T3	10	800	640	640
8798	市区	彭东二配变	10	400	320	320
8799	市区	PMS_10kV 谈村 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8800	市区	后庄（光伏）	10	400	244	244
8801	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T2	10	800	640	640
8802	市区	10kV 水岸五区 4#站 T2	10	800	640	640
8803	市区	知青场配变	10	400	320	320
8804	市区	10kV 前毛 1#箱变 T1	10	400	320	320
8805	市区	PMS_田头巷三配变	10	400	320	320
8806	市区	北站一配变	10	200	160	160
8807	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
8808	市区	10kV 书院河府 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8809	市区	10kV 书院河府 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8810	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T2	10	800	640	640
8811	市区	PMS_10kV 花溪樾 4#站 T2	10	800	640	640
8812	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T1	10	800	640	640
8813	市区	10kV 东柏 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
8814	市区	PMS_四房庄配变	10	400	320	320
8815	市区	PMS_10kV 景湖美苑 5#站 T1	10	800	640	640
8816	市区	PMS_赵家塘六配变	10	400	320	320
8817	市区	PMS_沈更上三配变	10	400	320	320
8818	市区	10kV 兰香和园 2#站 T3	10	800	640	640
8819	市区	八士村四配变	10	400	320	320
8820	市区	后斗二配变（光伏）	10	400	204	204
8821	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T1	10	800	640	640
8822	市区	大房村配变（光伏）	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8823	市区	长流排涝站泵配变	10	400	320	320
8824	市区	PMS_团结巫东配变	10	400	320	320
8825	市区	10kV 玖里映月 2#站 T1	10	800	640	640
8826	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T4	10	800	640	640
8827	市区	周家角三配变	10	200	160	160
8828	市区	周介巷二配变（光伏）	10	400	259	259
8829	市区	谢家塘二配变（光伏）	10	400	290	290
8830	市区	PMS_10kV 东泰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
8831	市区	北阁三配变(光伏)	10	400	277	277
8832	市区	PMS_补水站三配变	10	400	320	320
8833	市区	PMS_10kV 花溪樾 3#站 T2	10	800	640	640
8834	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T1	10	800	640	640
8835	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T4	10	800	640	640
8836	市区	PMS_劳车配变	10	400	320	320
8837	市区	PMS_10kV 蓝光 3#站 T1	10	800	640	640
8838	市区	PMS_朝新村配变	10	400	320	320
8839	市区	浒塘四配变	10	400	320	320
8840	市区	PMS_东后巷二配变	10	400	320	320
8841	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
8842	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T2	10	800	640	640
8843	市区	10kV 兰香和园 2#站 T1	10	800	640	640
8844	市区	浒塘闸配变	10	200	160	160
8845	市区	PMS_市镇（1）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8846	市区	PMS_陆家巷七配变	10	400	320	320
8847	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8848	市区	10kV 爱齐 2#箱变 T1（光伏）	10	630	341	341
8849	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T2	10	800	640	640
8850	市区	PMS_10kV 天郡 12#站 T1	10	800	640	640
8851	市区	PMS_丽南五配变	10	400	320	320
8852	市区	PMS_10kV 福源华亭 3#站 T1	10	800	640	640
8853	市区	PMS_集贸二村二配变	10	400	320	320
8854	市区	PMS_交通三配变	10	400	320	320
8855	市区	PMS_色织厂二配变	10	400	320	320
8856	市区	三坝电站三配变	10	400	320	320
8857	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T1	10	800	640	640
8858	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T4	10	800	640	640
8859	市区	10kV 宛山湖 5#站 T1	10	800	640	640
8860	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T4	10	800	640	640
8861	市区	PMS_尤巷七配变	10	400	320	320
8862	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T2	10	800	640	640
8863	市区	PMS_10kV 观澜府 4#站 T1	10	800	640	640
8864	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T3	10	800	640	640
8865	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T4	10	800	640	640
8866	市区	PMS_10kV 红豆 6#站 T1	10	800	640	640
8867	市区	10kV 花溪樾 5#站 T2（光伏）	10	800	640	640
8868	市区	10kV 书院河府 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8869	市区	10kV 东柏 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
8870	市区	PMS_巫东三配变	10	400	320	320
8871	市区	PMS_敬老院十八配变	10	400	320	320
8872	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T3	10	800	640	640
8873	市区	PMS_长泰壹配变	10	400	320	320
8874	市区	PMS_10kV 花溪樾 4#站 T1	10	800	640	640
8875	市区	10kV 百和花园 6#站 T2	10	800	640	640
8876	市区	10kV 春江花园 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8877	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T3	10	800	640	640
8878	市区	10kV 东柏 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
8879	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T1	10	800	640	640
8880	市区	10kV 书院河府 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8881	市区	PMS_慧欣纤维配变	10	400	320	320
8882	市区	巷门头配变	10	400	320	320
8883	市区	10kV 百和花园 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8884	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T3	10	800	640	640
8885	市区	10kV 春江花园 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
8886	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T3	10	800	640	640
8887	市区	10kV 世奥 1#站 T2	10	800	640	640
8888	市区	PMS_电单二配变	10	400	320	320
8889	市区	PMS_南联村门楼下配变	10	400	320	320
8890	市区	10kV 春雷苑 8#站 T1	10	800	640	640
8891	市区	PMS_淡更配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8892	市区	南巷七配变（光伏）	10	400	311	311
8893	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T2	10	800	640	640
8894	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T1	10	800	640	640
8895	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T3	10	800	640	640
8896	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
8897	市区	前西队三配变	10	400	320	320
8898	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
8899	市区	10kV 羊尖 5#站 T2	10	800	640	640
8900	市区	10kV 宏诚 5#站 T2	10	800	640	640
8901	市区	PMS_宏宝五金二配变	10	400	320	320
8902	市区	万巷三配变（光伏）	10	400	261	261
8903	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T1	10	800	640	640
8904	市区	PMS_里西厂二配变	10	400	320	320
8905	市区	PMS_小朱家湾二配变	10	400	320	320
8906	市区	PMS_盛头村二配变	10	400	320	320
8907	市区	PMS_斗西村三配变	10	400	320	320
8908	市区	PMS_斗中村邵介村配变	10	400	320	320
8909	市区	PMS_育秧厂三配变	10	400	320	320
8910	市区	PMS_夹龙桥四配变	10	400	320	320
8911	市区	PMS_夏家塘配变	10	400	320	320
8912	市区	10kV 和居雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
8913	市区	PMS_春合苑箱变 T1	10	630	504	504
8914	市区	临贰配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8915	市区	成胡一配变	10	400	320	320
8916	市区	10kV 书院河府 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8917	市区	镀锌配变	10	400	320	320
8918	市区	PMS_沈更巷四配变	10	400	320	320
8919	市区	PMS_10kV 香颂 3#站 T1	10	800	640	640
8920	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T1	10	800	640	640
8921	市区	东支巷二变（光伏）	10	400	298	298
8922	市区	PMS_高田上配变	10	400	320	320
8923	市区	PMS_东房村西宅配变	10	400	320	320
8924	市区	木城配变（光伏）	10	400	302	302
8925	市区	PMS_五房三配变	10	400	320	320
8926	市区	三坝村三配变	10	200	160	160
8927	市区	PMS_双泾桥三配变	10	400	320	320
8928	市区	PMS_华美塑料配变	10	400	320	320
8929	市区	苏单六配变	10	400	320	320
8930	市区	PMS_夏家庄配变	10	400	320	320
8931	市区	10kV 崇安府 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
8932	市区	PMS_东黄泥二配变	10	400	320	320
8933	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T2	10	800	640	640
8934	市区	PMS_市镇五配变	10	400	320	320
8935	市区	10kV 东柏 8#箱变 T1	10	630	504	504
8936	市区	10kV 玖里映月 5#站 T1	10	800	640	640
8937	市区	PMS_污水处理厂	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8938	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T1	10	800	640	640
8939	市区	杨家塘（光伏）	10	400	315	315
8940	市区	PMS_渔业队二配变	10	400	320	320
8941	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T2	10	800	640	640
8942	市区	PMS_东亭居委一配变（TTU）	10	400	320	320
8943	市区	PMS_东亭居委四配变（TTU）	10	400	320	320
8944	市区	东亭居委五配变（TTU）	10	400	320	320
8945	市区	PMS_廊下小学配变	10	400	320	320
8946	市区	PMS_欧力特配变	10	400	320	320
8947	市区	钱六房配变	10	200	160	160
8948	市区	10kV 中兴隆 3#站 T4	10	800	640	640
8949	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T3	10	800	640	640
8950	市区	10kV 书院河府 4#T4（融合终端）	10	800	640	640
8951	市区	李家庄（一）	10	400	320	320
8952	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8953	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T4	10	800	640	640
8954	市区	PMS_罗巷三配变	10	400	320	320
8955	市区	河西配变（光伏）	10	400	300	300
8956	市区	PMS_宝园二配变	10	400	320	320
8957	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T1	10	800	640	640
8958	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T3	10	800	640	640
8959	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T4	10	800	640	640
8960	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8961	市区	PMS_金星制衣配变	10	400	320	320
8962	市区	PMS_达美制衣配变	10	400	320	320
8963	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
8964	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T4	10	800	640	640
8965	市区	PMS_夏更四配变	10	400	320	320
8966	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
8967	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T2	10	800	640	640
8968	市区	PMS_市镇四四配变	10	400	320	320
8969	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
8970	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
8971	市区	杨亭 3#箱变 T1	10	630	504	504
8972	市区	10kV 雅居站 T1	10	1250	1000	1000
8973	市区	劳动局配变（融合终端）	10	400	320	320
8974	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T2	10	800	640	640
8975	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T3	20	800	640	640
8976	市区	PMS_徐巷十五（南瑞）	10	200	160	160
8977	市区	PMS_尤家里（南瑞）	10	400	320	320
8978	市区	PMS_万安桥	10	400	320	320
8979	市区	PMS_宝园一配变	10	400	320	320
8980	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T1	10	800	640	640
8981	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T3	10	800	640	640
8982	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T4	10	800	640	640
8983	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8984	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
8985	市区	PMS_葛巷五配变	10	400	320	320
8986	市区	PMS_电工材料三配变	10	400	320	320
8987	市区	陈家塘四配变（光伏）	10	400	300	300
8988	市区	10kV 芙蓉 13#站 T4	10	800	640	640
8989	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T1	10	800	640	640
8990	市区	PMS_安东大队配变	10	400	320	320
8991	市区	宇通纺织配变	10	400	320	320
8992	市区	PMS_10kV 安瑞 2#站 T1	10	800	640	640
8993	市区	PMS_10kV 安瑞 2#站 T2	10	800	640	640
8994	市区	邹介里配变（光伏）	10	200	97	97
8995	市区	陆家巷西配变（光伏）	10	400	305	305
8996	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T4	10	800	640	640
8997	市区	西浜配变（融合终端）	10	400	320	320
8998	市区	西浜南二配变（融合终端）	10	400	320	320
8999	市区	西浜甲二配变（融合终端）	10	400	320	320
9000	市区	颐康农业配变	10	400	320	320
9001	市区	PMS_太芙成配变	10	400	320	320
9002	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
9003	市区	PMS_夹龙桥二配变	10	400	320	320
9004	市区	春江花园 11 号站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
9005	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T3	10	800	640	640
9006	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9007	市区	10kV 世锦 10#站（光伏）T1	10	800	640	640
9008	市区	PMS_10kV 世锦 10#站 T2	10	800	640	640
9009	市区	PMS_10kV 世锦 10#站 T3	10	800	640	640
9010	市区	PMS_10kV 世锦 10#站 T4	10	800	640	640
9011	市区	钱西四配变	10	400	320	320
9012	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T2（光伏）	10	800	640	640
9013	市区	PMS_步行街北配变	10	400	320	320
9014	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
9015	市区	PMS_杨树丁配变	10	400	320	320
9016	市区	PMS_前塘桥	10	400	284	284
9017	市区	10kV 瑭悦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
9018	市区	10kV 泾秀 3#箱变 T1	10	630	504	504
9019	市区	PMS_市镇八三配变（南瑞）	10	400	320	320
9020	市区	PMS_扣板厂配变（南瑞）	10	400	320	320
9021	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T3	10	800	640	640
9022	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T4	10	800	640	640
9023	市区	10kV 安瑞 4#站 T2（光伏）	10	800	640	640
9024	市区	10kV 宏诚 10#站 T2	10	800	640	640
9025	市区	10kV 安瑞 5#站 T1（光伏）	10	800	640	640
9026	市区	PMS_10kV 安瑞 5#站 T2	10	800	640	640
9027	市区	PMS_后双河配变	10	400	320	320
9028	市区	10kV 厚德 1#箱变 T1	10	630	504	504
9029	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9030	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9031	市区	PMS_东亭银幕	10	400	320	320
9032	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T3	10	800	640	640
9033	市区	PMS_水渠里一配变	10	200	160	160
9034	市区	10kV 瑭悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
9035	市区	10kV 柳庄 1#箱变 T1（光伏）	10	630	459	459
9036	市区	10kV 蒲田 3#箱变 T1	10	630	504	504
9037	市区	10kV 尚书苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
9038	市区	PMS_10kV 世锦 11#站 T1	10	800	640	640
9039	市区	PMS_10kV 世锦 11#站 T2	10	800	640	640
9040	市区	PMS_一区三变配变	10	400	320	320
9041	市区	三联村二配变（光伏）	10	400	264	264
9042	市区	浒家坝三配变	10	400	320	320
9043	市区	PMS_苏舍三配变	10	400	320	320
9044	市区	PMS_10kV 陈更 2#箱变 T1	10	630	504	504
9045	市区	10kV 玖里映月 5#站 T4	10	800	640	640
9046	市区	PMS_陈南村配变	10	400	320	320
9047	市区	10kV 东璟 24#站 T2	10	800	640	640
9048	市区	留南四配变	10	400	320	320
9049	市区	10kV 安瑞 3#站 T1（光伏）	10	800	640	640
9050	市区	10kV 安瑞 3#站 T2（光伏）	10	800	640	640
9051	市区	PMS_蒋巷十五配变	10	400	320	320
9052	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9053	市区	PMS_陶巷四配变	10	400	320	320
9054	市区	PMS_北七三配变	10	400	320	320
9055	市区	益润电子配变	10	400	320	320
9056	市区	响前配变（光伏）	10	400	222	222
9057	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T2	10	800	640	640
9058	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9059	市区	10kV 山河福邸 5#站 T4	10	800	640	640
9060	市区	10kV 书院河府 4#T2（融合终端）	10	800	640	640
9061	市区	PMS_俞家湾二配变	10	400	320	320
9062	市区	新巷村配变	10	400	320	320
9063	市区	PMS_墙门配变	10	400	320	320
9064	市区	PMS_五房庄南配变	10	400	320	320
9065	市区	10kV 亿帆 1#箱变 T1	10	630	504	504
9066	市区	10kV 蓉阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
9067	市区	东顺苑 9#站 T2	10	800	640	640
9068	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T1	10	800	640	640
9069	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T3	10	800	640	640
9070	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T4	10	800	640	640
9071	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T2	10	800	640	640
9072	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T2	10	800	640	640
9073	市区	羊民配变	10	400	320	320
9074	市区	10kV 春雷苑 10#站 T2	10	800	640	640
9075	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9076	市区	10kV 浒村 1#箱变 T1	10	630	504	504
9077	市区	10kV 兰香和园 3#站 T2	10	800	640	640
9078	市区	10kV 山河福邸 4#站 T3	10	800	640	640
9079	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9080	市区	市镇三九三配变	10	400	320	320
9081	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
9082	市区	PMS_渔业村九配变	10	400	320	320
9083	市区	10kV 月牙 1#箱变 T1	10	630	504	504
9084	市区	10kV 查镇 12#箱变 T1	10	630	504	504
9085	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T2	10	800	640	640
9086	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T4	10	800	640	640
9087	市区	10kV 山河福邸 6#站 T3	10	800	640	640
9088	市区	PMS_范庄五配变	10	400	320	320
9089	市区	10kV 云南 2#站 T2	10	1000	800	800
9090	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T3	10	800	640	640
9091	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T1	10	800	640	640
9092	市区	10kV 天一华府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9093	市区	10kV 中兴隆 2#站 T1	10	800	640	640
9094	市区	石积山配变	10	400	320	320
9095	市区	钱二房配变（光伏）	10	400	263	263
9096	市区	PMS_布厂五二配变	10	400	320	320
9097	市区	PMS_枫桥配变	10	400	320	320
9098	市区	PMS_欧诺托配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9099	市区	PMS_里浜	10	400	320	320
9100	市区	10kV 育德苑 2#站 T3	10	800	640	640
9101	市区	坝上一配变	10	200	160	160
9102	市区	PMS_桑园二配变	10	400	320	320
9103	市区	PMS_亚亨配变	10	400	320	320
9104	市区	锦阳配变	10	400	320	320
9105	市区	蒋梅棚二配变	10	400	320	320
9106	市区	10kV 士田 1#箱变 T1	10	630	504	504
9107	市区	10kV 羊尖 6#站 T4	10	800	640	640
9108	市区	10kV 宏诚 5#站 T3	10	800	640	640
9109	市区	10kV 尚书苑 10#站 T4	10	800	640	640
9110	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T1	10	800	640	640
9111	市区	庆安桥南配变	10	200	160	160
9112	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9113	市区	新宇机械配变	10	400	320	320
9114	市区	席巷二配变（光伏）	10	400	267	267
9115	市区	PMS_河南街二配变	10	400	320	320
9116	市区	10kV 厚桥 1#箱变 T1（光伏）	10	630	429	429
9117	市区	PMS_桑园三配变	10	400	320	320
9118	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T1	10	800	640	640
9119	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T3	10	800	640	640
9120	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T4	10	800	640	640
9121	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9122	市区	10kV 金锡 4#箱变 T1	10	630	504	504
9123	市区	PMS_万昌配变	10	400	320	320
9124	市区	宿舍区三配变	10	400	320	320
9125	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
9126	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T1	10	800	640	640
9127	市区	顾巷头三配变	10	400	320	320
9128	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T1	10	800	640	640
9129	市区	10kV 红光 2#箱变 T1	10	630	504	504
9130	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
9131	市区	矮步圩北配变（光伏）	10	200	124	124
9132	市区	联合火车浜配变	10	200	160	160
9133	市区	濮家湾配变	10	200	160	160
9134	市区	PMS_邹家里一配变	10	200	160	160
9135	市区	PMS_中窑三配变	10	400	320	320
9136	市区	洪家湾配变	10	200	160	160
9137	市区	PMS_布厂一配变	10	200	160	160
9138	市区	PMS_天佑二配变	10	400	320	320
9139	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T2	10	800	640	640
9140	市区	周巷四配变	10	400	320	320
9141	市区	PMS_麦吉金配变	10	400	320	320
9142	市区	PMS_南弄配变	10	400	320	320
9143	市区	PMS_塘南站配变	10	400	320	320
9144	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9145	市区	PMS_消防器材三配变	10	400	320	320
9146	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T1	10	800	640	640
9147	市区	南头二配变	10	400	320	320
9148	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
9149	市区	10kV 春和景明 2#站 T2	10	800	640	640
9150	市区	PMS_路灯甲	10	400	320	320
9151	市区	10kV 龙西 8#箱变 T1	10	630	504	504
9152	市区	裕蓉名邸 2#站 T2	10	800	640	640
9153	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T1	10	800	640	640
9154	市区	10kV 东柏 9#箱变 T1	10	630	504	504
9155	市区	PMS_浒塘三配变	10	400	320	320
9156	市区	10kV 羊尖 5#站 T4	10	800	640	640
9157	市区	PMS_飞虹	10	400	320	320
9158	市区	东鹏 3#箱变 T1	10	630	504	504
9159	市区	10kV 山河福邸 5#站 T2	10	800	640	640
9160	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T1	10	800	640	640
9161	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T1	10	800	640	640
9162	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T2	10	800	640	640
9163	市区	PMS_影剧院七配变	10	400	320	320
9164	市区	PMS_绝缘三配变	10	400	320	320
9165	市区	PMS_燃化公司二配变	10	400	320	320
9166	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T2	10	800	640	640
9167	市区	PMS_升达配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9168	市区	PMS_羊尖政府二配变	10	400	320	320
9169	市区	铝材一配变（光伏）	10	400	297	297
9170	市区	PMS_天辉车场配变	10	400	320	320
9171	市区	PMS_东五房配变	10	400	320	320
9172	市区	农服单六配变	10	400	320	320
9173	市区	PMS_羊严三配变	10	400	320	320
9174	市区	10kV 尤介 1#箱变 T1	10	400	320	320
9175	市区	10kV 云溪人家 6#站 T3	10	800	640	640
9176	市区	10kV 宏诚 8#站 T2	10	800	640	640
9177	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T3	10	800	640	640
9178	市区	PMS_猪场二配变	10	400	320	320
9179	市区	角上新村二配变	10	400	320	320
9180	市区	胶阳路二配变（光伏）	10	400	143	143
9181	市区	10kV 港东 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
9182	市区	花园新村五配变	10	400	320	320
9183	市区	PMS_马泾桥四配变	10	400	320	320
9184	市区	10kV 云溪人家 3#站 T3	10	800	640	640
9185	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T4	10	800	640	640
9186	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T2	10	800	640	640
9187	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T2	10	800	640	640
9188	市区	PMS_私营管理三配变	10	400	320	320
9189	市区	10kV 查镇 7#箱变 T1	10	400	320	320
9190	市区	PMS_雀家坝三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9191	市区	PMS_联合五配变	10	400	320	320
9192	市区	PMS_10KV 绿景 5#站 T1	10	800	640	640
9193	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T1	10	800	640	640
9194	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T3	10	800	640	640
9195	市区	PMS_底头配变	10	400	320	320
9196	市区	10kV 源筑 11#站 T1	10	800	640	640
9197	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T2	10	800	640	640
9198	市区	PMS_永裕包装配变	10	400	320	320
9199	市区	PMS_朱巷桥三配变	10	400	320	320
9200	市区	PMS_新世纪配变	10	400	320	320
9201	市区	10kV 春雷苑 10#站 T1	10	800	640	640
9202	市区	PMS_金色山联配变	10	400	320	320
9203	市区	陆皮桥三配变	10	400	320	320
9204	市区	10kV 雷鑫 1#箱变 T1	10	630	504	504
9205	市区	PMS_10kV 鸿雅 3#站 T2	10	800	640	640
9206	市区	PMS_10kV 五洲 2#站 T2	10	800	640	640
9207	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T2	10	800	640	640
9208	市区	PMS_湖桥二配变	10	400	320	320
9209	市区	周介巷三配变	10	400	320	320
9210	市区	五房四配变	10	400	320	320
9211	市区	大新三配变（光伏）	10	400	258	258
9212	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T4	10	800	640	640
9213	市区	朱巷七配变（光伏）	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9214	市区	PMS_北街十一配变	10	400	320	320
9215	市区	PMS_农贸五配变	10	400	320	320
9216	市区	PMS_下甸桥二配变	10	400	320	320
9217	市区	PMS_严家桥五配变	10	400	320	320
9218	市区	PMS_胶南路口二变	10	400	320	320
9219	市区	马后三配变	10	400	320	320
9220	市区	PMS_10kV 绿景 7#站 T1	10	800	640	640
9221	市区	PMS_10kV 绿景 8#站 T1	10	800	640	640
9222	市区	PMS_10kV 绿景 9#站 T1	10	800	640	640
9223	市区	10kV 云溪人家 6#站 T1	10	800	640	640
9224	市区	10kV 杨亭 5#箱变 T1	10	630	504	504
9225	市区	10kV 蔡湾 6#箱变 T1	10	630	504	504
9226	市区	10kV 山河福邸 2#站 T1	10	800	640	640
9227	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T1	10	800	640	640
9228	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T3	10	800	640	640
9229	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T4	10	800	640	640
9230	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T2	10	800	640	640
9231	市区	PMS_市镇八二甲配变	10	400	320	320
9232	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T3	10	800	640	640
9233	市区	长风配变	10	400	320	320
9234	市区	10kV 水岸五区 10#站 T1	10	800	640	640
9235	市区	PMS_五联二配变	10	400	320	320
9236	市区	10kV 苏巷 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9237	市区	10kV 苏巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
9238	市区	斗星村甲配变	10	400	320	320
9239	市区	10kV 苏巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
9240	市区	10kV 苏巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
9241	市区	PMS_乐易购配变	10	400	320	320
9242	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T1	10	800	640	640
9243	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
9244	市区	10kV 宏诚 7#站 T1	10	800	640	640
9245	市区	廊羊 1#箱变 T1	10	630	504	504
9246	市区	10kV 玖里映月 4#站 T2	10	800	640	640
9247	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T3	10	800	640	640
9248	市区	范家二配变	10	400	320	320
9249	市区	10kV 长搂 6#箱变 T1	10	630	504	504
9250	市区	10kV 长搂 12#箱变 T1	10	630	504	504
9251	市区	10kV 张村 1#箱变 T1	10	630	504	504
9252	市区	10kV 宏诚 6#站 T4	10	800	640	640
9253	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
9254	市区	10kV 芙蓉苑站 T2	10	1250	1000	1000
9255	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T3	10	800	640	640
9256	市区	PMS_顾巷头二配变	10	400	320	320
9257	市区	教师新村配变	10	400	320	320
9258	市区	PMS_兴后二配变	10	400	320	320
9259	市区	西店配变（光伏）	10	400	193	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9260	市区	PMS_中坝	10	400	320	320
9261	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T2	10	800	640	640
9262	市区	建东变（光伏）	10	400	314	314
9263	市区	PMS_泾南二	10	400	320	320
9264	市区	PMS_西街四变	10	400	320	320
9265	市区	小朱家湾三配变	10	400	320	320
9266	市区	10kV 宏诚 6#站 T1	10	800	640	640
9267	市区	10kV 玖里映月 5#站 T3	10	800	640	640
9268	市区	PMS_庙桥东配变	10	400	320	320
9269	市区	PMS_中山新村配变	10	400	320	320
9270	市区	PMS_老石基二配变	10	400	320	320
9271	市区	木渎墩一配变	10	400	320	320
9272	市区	三房巷六配变（光伏）	10	400	307	307
9273	市区	PMS_10kV 五彩 2#站 T1	10	800	640	640
9274	市区	10kV 五彩 2#站 T2	10	800	640	640
9275	市区	PMS_10kV 五彩 3#站 T1	10	800	640	640
9276	市区	10kV 五彩 3#站 T2	10	800	640	640
9277	市区	PMS_大宅西	10	400	224	224
9278	市区	PMS_布厂三配变	10	400	320	320
9279	市区	10kV 山河福邸 4#站 T1	10	800	640	640
9280	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T4	10	800	640	640
9281	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T3	10	800	640	640
9282	市区	尤村湾二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9283	市区	PMS_兴塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
9284	市区	兴塘 1#箱变 T1（光伏）	10	400	312	312
9285	市区	PMS_兴塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
9286	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T4	10	800	640	640
9287	市区	第二燃化配变	10	400	320	320
9288	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
9289	市区	包家塘三配变	10	400	320	320
9290	市区	龙木桥二配变（光伏）	10	400	301	301
9291	市区	PMS_谈家宅基二配变	10	400	320	320
9292	市区	10kV 宏诚 7#站 T2	10	800	640	640
9293	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T4	10	800	640	640
9294	市区	10kV 和居雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
9295	市区	速接配变	10	400	151	151
9296	市区	东大街一配变	10	400	320	320
9297	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T2	10	800	640	640
9298	市区	PMS_村西四配变	10	400	320	320
9299	市区	石桥西（光伏）	10	400	292	292
9300	市区	曹更巷二配变（光伏）	10	400	313	313
9301	市区	10kV 山河福邸 5#站 T3	10	800	640	640
9302	市区	PMS_邹更上配变	10	400	320	320
9303	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T4	10	800	640	640
9304	市区	PMS_南联村北前配变	10	200	160	160
9305	市区	老西庄二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9306	市区	PMS_华塑配变	10	400	320	320
9307	市区	东店五配变	10	400	320	320
9308	市区	10kV 明蕴 3#箱变 T1	10	630	504	504
9309	市区	泾秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
9310	市区	PMS_东亚酒家三配变	10	400	320	320
9311	市区	杨家里六配变	10	400	320	320
9312	市区	PMS_三家村二配变	10	400	320	320
9313	市区	PMS_毛线厂三配变	10	400	320	320
9314	市区	PMS_市镇经贸配变	10	400	320	320
9315	市区	PMS_新街二配变	10	400	320	320
9316	市区	10kV 虎更 1#箱变 T1	10	400	320	320
9317	市区	南庄三二配变（光伏）	10	400	320	320
9318	市区	PMS_陆家巷六配变	10	400	320	320
9319	市区	10kV 文怡苑站 T2	10	800	640	640
9320	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T2	10	800	640	640
9321	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9322	市区	泾达南路二配变	10	400	320	320
9323	市区	湾东	10	400	320	320
9324	市区	10kV 茅梓 5#箱变 T1	10	630	504	504
9325	市区	PMS_10kV 御澜湾 2#站 T1	10	800	640	640
9326	市区	PMS_10kV 御澜湾 2#站 T2	10	800	640	640
9327	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T1	10	800	640	640
9328	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9329	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T4	10	800	640	640
9330	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T2	10	800	640	640
9331	市区	10kV 东璟 24#站 T4	10	800	640	640
9332	市区	PMS_徐家巷二配变	10	400	320	320
9333	市区	锡磨机床配变	10	400	320	320
9334	市区	建凌配变	10	400	320	320
9335	市区	裕蓉名邸 2#站 T4	10	800	640	640
9336	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T4	10	800	640	640
9337	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T3	10	800	640	640
9338	市区	PMS_赵家塘四配变	10	400	320	320
9339	市区	10kV 山河福邸 6#站 T1	10	800	640	640
9340	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T4	10	800	640	640
9341	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
9342	市区	天新配变	10	400	320	320
9343	市区	10kV 玖里映月 5#站 T2	10	800	640	640
9344	市区	下庄二配变	10	400	320	320
9345	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T4	10	800	640	640
9346	市区	PMS_集管配变	10	400	320	320
9347	市区	10kV 茅梓 7#箱变 T1	10	630	504	504
9348	市区	PMS_钱介庄村四配变	10	400	320	320
9349	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T4	10	1000	800	800
9350	市区	PMS_长风二配变	10	400	320	320
9351	市区	东顺苑 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9352	市区	消防器材二配变	10	400	320	320
9353	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T3	10	800	640	640
9354	市区	PMS_吴家沿三配变	10	400	320	320
9355	市区	PMS_周更上	10	400	320	320
9356	市区	陆家塘二变（光伏）	10	400	267	267
9357	市区	安定电站二变（光伏）	10	400	283	283
9358	市区	交管七配变	10	400	320	320
9359	市区	坝头上北配变（光伏）	10	400	420	420
9360	市区	陈介配变（融合终端）（光伏）	10	400	256	256
9361	市区	PMS_居民二配变	10	200	160	160
9362	市区	建材四配变（光伏）	10	200	130	130
9363	市区	前西队配变（光伏）	10	400	127	127
9364	市区	周巷十四配变（光伏）	10	400	288	288
9365	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T2	10	800	640	640
9366	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T1	10	800	640	640
9367	市区	10kV 东港 4#站 T2	10	630	504	504
9368	市区	PMS_严家桥弄配变	10	400	320	320
9369	市区	10kV 南村 3#箱变 T1	10	630	504	504
9370	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T2	10	800	640	640
9371	市区	锡沙灯十一配变	10	400	320	320
9372	市区	10kV 厚桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
9373	市区	10kV 观澜府 6#站 T1	10	800	640	640
9374	市区	PMS_校直机厂二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9375	市区	石园六配变	10	400	320	320
9376	市区	PMS_柳更上三配变	10	400	320	320
9377	市区	绿羊二配变	10	400	320	320
9378	市区	西高巷三配变	10	400	320	320
9379	市区	10kV 长泰 17#站 T2	10	800	640	640
9380	市区	PMS_佳乐二配变	10	400	320	320
9381	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
9382	市区	PMS_高巷十配变	10	400	320	320
9383	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T4	10	800	640	640
9384	市区	10kV 云溪人家 3#站 T4	10	800	640	640
9385	市区	10kV 友红 1#箱变 T1	10	630	504	504
9386	市区	里桥大队四配变（光伏）	10	400	93	93
9387	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T1	20	800	640	640
9388	市区	PMS_夹板四配变	10	400	320	320
9389	市区	柳更二配变	10	400	320	320
9390	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T2	10	800	640	640
9391	市区	矿灯厂配变（光伏）	10	400	191	191
9392	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T1	10	800	640	640
9393	市区	PMS_乡政府八配变	10	400	320	320
9394	市区	PMS_大钱更三配变	10	400	320	320
9395	市区	鼎峰包装配变	10	400	320	320
9396	市区	市镇新村配变（光伏）	10	400	320	320
9397	市区	PMS_强世配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9398	市区	PMS_刘家庄二配变	10	400	320	320
9399	市区	10kV 春芯 2#箱变 T1（光伏）	10	630	452	452
9400	市区	高更补配变	10	400	320	320
9401	市区	10kV 斗山花园 12#箱变 T1	10	630	504	504
9402	市区	裕蓉名邸 3#站 T2	10	800	640	640
9403	市区	PMS_周家湾三配变	10	400	289	289
9404	市区	骆家里配变	10	250	200	200
9405	市区	吴家沿四配变	10	400	320	320
9406	市区	蓉北大街四配变	10	400	320	320
9407	市区	益美绣品配变	10	400	320	320
9408	市区	PMS_联鑫汽配厂配变	10	400	320	320
9409	市区	青庄配变（南瑞）（光伏）	10	400	260	260
9410	市区	公正配变	10	400	320	320
9411	市区	10kV 竹园 1#站 T2	10	1000	800	800
9412	市区	总表二配变	10	400	320	320
9413	市区	宅基二配变	10	400	320	320
9414	市区	PMS_东南二配变	10	400	320	320
9415	市区	小街二配变（光伏）	10	400	309	309
9416	市区	志海 1#箱变 T1	10	630	504	504
9417	市区	PMS_春光村配变	10	400	320	320
9418	市区	PMS_砖瓦厂四配变	10	400	320	320
9419	市区	虎更上巷（光伏）	10	400	306	306
9420	市区	PMS_刘家桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9421	市区	PMS_锡北充配变	10	400	320	320
9422	市区	北虞后配变（光伏）	10	400	307	307
9423	市区	钱家庄肆（南瑞）（光伏）	10	400	297	297
9424	市区	10kV 五七 3#箱变 T1（光伏）	10	630	456	456
9425	市区	10kV 尚书苑 9#站 T1	10	800	640	640
9426	市区	10kV 富村 1#箱变 T1	10	400	320	320
9427	市区	PMS_泾西实业二配变	10	400	320	320
9428	市区	PMS_老公社配变	10	400	320	320
9429	市区	PMS_西戴巷配变	10	400	320	320
9430	市区	苏舍四配变	10	400	320	320
9431	市区	10kV 宏诚 6#站 T2	10	800	640	640
9432	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T2	10	800	640	640
9433	市区	10kV 团北 3#箱变 T1	10	800	640	640
9434	市区	裕蓉名邸 3#站 T1	10	800	640	640
9435	市区	10kV 鞋山 1#箱变 T1	10	630	504	504
9436	市区	PMS_10kV 胜利 2#箱变 T1	10	630	504	504
9437	市区	华越彩印配变	10	400	320	320
9438	市区	10kV 尚书苑 10#站 T3	10	800	640	640
9439	市区	东顺苑 9#站 T4	10	800	640	640
9440	市区	10kV 兴塘 7#箱变 T1	10	630	504	504
9441	市区	10kV 水岸五区 3#站 T2	10	800	640	640
9442	市区	港下敬老院配变	10	400	320	320
9443	市区	PMS_水利站二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9444	市区	PMS_里东二配变	10	400	320	320
9445	市区	PMS_贾家里三配变	10	400	320	320
9446	市区	PMS_春象树三配变	10	400	320	320
9447	市区	PMS_杨家塘六配变	10	400	320	320
9448	市区	PMS_伟业印刷配变	10	400	320	320
9449	市区	PMS_10kV 芙五站 T1	10	800	640	640
9450	市区	PMS_嵩山街三配变	10	400	320	320
9451	市区	PMS_10kV 芙五站 T2	10	800	640	640
9452	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T3	10	800	640	640
9453	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T4	10	800	640	640
9454	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T3	10	800	640	640
9455	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T4	10	800	640	640
9456	市区	PMS_夏更上三配变	10	400	320	320
9457	市区	10kV 长搂 10#箱变 T1	10	630	504	504
9458	市区	10kV 世奥 2#站 T3	10	800	640	640
9459	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T1	10	800	640	640
9460	市区	10kV 玖里映月 4#站 T1	10	800	640	640
9461	市区	袁二配变	10	400	320	320
9462	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
9463	市区	高邓配变	10	400	320	320
9464	市区	宇仓配变	10	400	320	320
9465	市区	10kV 中兴隆 3#站 T2	10	800	640	640
9466	市区	10kV 瑭悦雅苑 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9467	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T1	10	800	640	640
9468	市区	南西街三配变	10	400	320	320
9469	市区	10kV 水岸五区 3#站 T3	10	800	640	640
9470	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T4	10	800	640	640
9471	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T4	10	800	640	640
9472	市区	10kV 景苑 6#站 T4	10	800	640	640
9473	市区	新政 3#箱变 T1	10	630	504	504
9474	市区	10kV 世奥 2#站 T4	10	800	640	640
9475	市区	10kV 山泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
9476	市区	10kV 创智天地 1#站 T4	10	800	640	640
9477	市区	10kV 陈更 6#箱变 T1	10	630	504	504
9478	市区	杨亭 1#箱变 T1	10	400	320	320
9479	市区	羊小变（光伏）	10	400	313	313
9480	市区	10kV 南村 1#箱变 T1（光伏）	10	630	467	467
9481	市区	眉周	10	200	160	160
9482	市区	建港二配变	10	400	320	320
9483	市区	10kV 陈更 4#箱变 T1	10	630	504	504
9484	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
9485	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
9486	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9487	市区	PMS_市镇十九配变	10	400	320	320
9488	市区	曹家村二配变	10	400	320	320
9489	市区	平氏机械配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9490	市区	南村里二变	10	400	320	320
9491	市区	PMS_春鑫二配变	10	400	320	320
9492	市区	PMS_王南村二配变	10	400	320	320
9493	市区	PMS_拉管厂配变	10	400	320	320
9494	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T2	10	800	640	640
9495	市区	10kV 云溪人家 2#站 T4	10	800	640	640
9496	市区	农林局一配变	10	400	320	320
9497	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9498	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
9499	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T3	10	800	640	640
9500	市区	PMS_三房巷四配变	10	400	320	320
9501	市区	PMS_10kV 团北#2 箱变 T1	10	630	504	504
9502	市区	云林西二变（光伏）	10	400	290	290
9503	市区	PMS_电缆厂三配变	10	400	320	320
9504	市区	油车巷三配变（光伏）	10	400	294	294
9505	市区	PMS_柏庄南一配变（TTU）	10	400	320	320
9506	市区	龙头嘴配变	10	200	160	160
9507	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
9508	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T1	10	800	640	640
9509	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T2	10	800	640	640
9510	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T3	10	800	640	640
9511	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T4	10	800	640	640
9512	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9513	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T2	10	800	640	640
9514	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T3	10	800	640	640
9515	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T4	10	800	640	640
9516	市区	10kV 云溪人家 6#站 T4	10	800	640	640
9517	市区	蔡桥二配变	10	400	320	320
9518	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
9519	市区	PMS_10kV 新都苑 2#站 T1	10	800	640	640
9520	市区	PMS_前西泾	10	400	320	320
9521	市区	PMS_冯南甲配变	10	400	320	320
9522	市区	10kV 南窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
9523	市区	农行前二配变	10	400	320	320
9524	市区	PMS_10kV 香颂 4#站 T1	10	800	640	640
9525	市区	PMS_龙墩配变	10	400	320	320
9526	市区	10kV 尚书苑 9#站 T3	10	800	640	640
9527	市区	戴巷西配变（光伏）	10	400	297	297
9528	市区	PMS_杜北南配变	10	400	320	320
9529	市区	PMS_10kV 新都苑 2#站 T2	10	800	640	640
9530	市区	10kV 云溪人家 4#站 T3	10	800	640	640
9531	市区	10kV 庄桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
9532	市区	PMS_红光二配变	10	400	320	320
9533	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T1	10	800	640	640
9534	市区	10kV 源筑 11#站 T3	10	800	640	640
9535	市区	徐介里二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9536	市区	制衣配变	10	400	320	320
9537	市区	PMS_电器厂一配变	10	400	320	320
9538	市区	小后巷配变（光伏）	10	400	163	163
9539	市区	PMS_陈巷十九配变	10	400	308	308
9540	市区	PMS_南新陆北二配变	10	400	320	320
9541	市区	PMS_10kV 万业 5#站 T1	10	800	640	640
9542	市区	PMS_10kV 万业 5#站 T2	10	800	640	640
9543	市区	PMS_10kV 万业 6#站 T1	10	800	640	640
9544	市区	PMS_10kV 万业 6#站 T2	10	800	640	640
9545	市区	大马巷西三配变	10	400	320	320
9546	市区	七房巷四配变	10	400	320	320
9547	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T1	10	800	640	640
9548	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T1	10	800	640	640
9549	市区	PMS_朱更上五配变	10	400	320	320
9550	市区	10kV 丰泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
9551	市区	PMS_东新西二配变	10	400	320	320
9552	市区	胡家坝配变	10	200	160	160
9553	市区	PMS_新街配变	10	400	320	320
9554	市区	PMS_宛山村配变	10	400	320	320
9555	市区	汤介里三配变	10	200	160	160
9556	市区	云庆寺二配变（光伏）	10	400	155	155
9557	市区	10kV 富村 3#箱变 T1	10	400	320	320
9558	市区	徐巷村吴家配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9559	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T1	10	800	640	640
9560	市区	制衣厂三配变	10	200	160	160
9561	市区	南元前巷二配变（光伏）	10	400	290	290
9562	市区	王唐二配变	10	400	320	320
9563	市区	10kV 星邻里 2#站 T2	10	800	640	640
9564	市区	10kV 春和景明 2#站 T1	10	800	640	640
9565	市区	PMS_泾南村甲配变	10	400	320	320
9566	市区	PMS_东油车配变	10	400	320	320
9567	市区	PMS_泾新范南三配变	10	400	320	320
9568	市区	张更巷四配变	10	400	320	320
9569	市区	PMS_石埭胶木厂二配变	10	400	320	320
9570	市区	PMS_群联荡上配变	10	400	320	320
9571	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9572	市区	PMS_庄东三配变	10	400	320	320
9573	市区	PMS_通业机械配变	10	400	320	320
9574	市区	PMS_新桥十配变	10	400	320	320
9575	市区	PMS_新蒋二配变	10	400	320	320
9576	市区	PMS_三坝村四配变	10	400	320	320
9577	市区	PMS_东廊二配变	10	400	202	202
9578	市区	殷巷四配变	10	400	304	304
9579	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T3	10	800	640	640
9580	市区	PMS_中更一配变	10	200	160	160
9581	市区	PMS_兴湖东街二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9582	市区	PMS_市镇三九配变	10	400	320	320
9583	市区	PMS_李巷七配变	10	400	320	320
9584	市区	PMS_10kV 北新河 6#站 T1	10	1000	800	800
9585	市区	PMS_10kV 北新河 6#站 T2	10	1000	800	800
9586	市区	10kV 尚书苑 11#站 T3	10	800	640	640
9587	市区	PMS_10kV 北新河 7#站 T1	10	1000	800	800
9588	市区	PMS_10kV 北新河 7#站 T2	10	1000	800	800
9589	市区	PMS_10kV 北新河 8#站 T1	10	1000	800	800
9590	市区	PMS_10kV 北新河 8#站 T2	10	1000	800	800
9591	市区	飞翔配变	10	400	320	320
9592	市区	10kV 瑭悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
9593	市区	10kV 锦河雅苑站 T2	10	800	640	640
9594	市区	PMS_马宗浜配变	10	400	320	320
9595	市区	PMS_金更上配变	10	400	320	320
9596	市区	PMS_包装厂五配变	10	400	320	320
9597	市区	10kV 东朔 1#箱变 T1	10	630	504	504
9598	市区	10kV 亿帆 3#箱变 T1	10	630	504	504
9599	市区	PMS_兴湖东街三配变	10	400	320	320
9600	市区	PMS_10kV 中梁四季 1#站 T1	10	800	640	640
9601	市区	10kV 中梁四季 1#站（光伏）T2	10	800	640	640
9602	市区	10kV 紫汀 2#箱变 T1	10	630	504	504
9603	市区	PMS_10kV 北新河 9#站 T1	10	1000	800	800
9604	市区	PMS_10kV 北新河 9#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9605	市区	PMS_10kV 北新河 10#站 T1	10	1000	800	800
9606	市区	PMS_10kV 北新河 10#站 T2	10	1000	800	800
9607	市区	10kV 尚书苑 9#站 T2	10	800	640	640
9608	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
9609	市区	北庄配变	10	400	320	320
9610	市区	10kV 张泾 3#箱变 T1	10	630	504	504
9611	市区	钱更上九配变	10	200	160	160
9612	市区	钱更上十配变	10	400	320	320
9613	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T3	10	800	640	640
9614	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T1	10	800	640	640
9615	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T2	10	800	640	640
9616	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T4	10	800	640	640
9617	市区	10kV 大河 1#箱变 T1	10	630	504	504
9618	市区	PMS_10kV 天紫 2#站 T2	10	800	640	640
9619	市区	PMS_10kV 天紫 4#站 T2	10	800	640	640
9620	市区	PMS_庄后一配变	10	400	320	320
9621	市区	金鹰彩印配变	10	400	320	320
9622	市区	10kV 芙蓉 15#站 T4	10	800	640	640
9623	市区	唐巷三配变	10	200	160	160
9624	市区	10kV 宏诚 11#站 T1	10	800	640	640
9625	市区	PMS_邵巷十配变	10	400	320	320
9626	市区	张巷二三配变	10	400	320	320
9627	市区	PMS_芙蓉四	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9628	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T1	10	800	640	640
9629	市区	10kV 芙蓉 15#站 T3	10	800	640	640
9630	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T4	10	800	640	640
9631	市区	光明基东（光伏）	10	400	272	272
9632	市区	北街二配变	10	400	320	320
9633	市区	惠巷星光配变	10	400	320	320
9634	市区	10kV 廊羊 2#箱变 T1（光伏）	10	630	385	385
9635	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T3	10	800	640	640
9636	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T2	10	800	640	640
9637	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T1	10	800	640	640
9638	市区	PMS_石园	10	400	320	320
9639	市区	PMS_朝辉三配变	10	400	320	320
9640	市区	PMS_浦巷六配变	10	400	320	320
9641	市区	蓉达新村二配变	10	400	320	320
9642	市区	PMS_重楼 3#箱变 T1	10	630	504	504
9643	市区	10kV 泉山 2#箱变 T1	10	630	504	504
9644	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T1	10	800	640	640
9645	市区	10kV 文怡苑站 T1	10	800	640	640
9646	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T4	10	800	640	640
9647	市区	PMS_曲尺巷二配变	10	400	320	320
9648	市区	PMS_普邦绝热配变	10	400	320	320
9649	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T2	10	800	640	640
9650	市区	PMS_周巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9651	市区	10kV 山河福邸 4#站 T4	10	800	640	640
9652	市区	10kV 水岸五区 5#站 T3	10	800	640	640
9653	市区	葛巷五二配变	10	400	320	320
9654	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
9655	市区	PMS_河北西甲配变	10	400	320	320
9656	市区	10kV 万泉 1#箱变 T1	10	400	320	320
9657	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T3	10	800	640	640
9658	市区	PMS_苏舍村小桥头配变	10	400	320	320
9659	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
9660	市区	李南三配变（需删除）	10	400	320	320
9661	市区	10kV 鸿泰 1#箱变 T1	10	400	320	320
9662	市区	PMS_西巷 1#	10	400	320	320
9663	市区	中学七配变	10	400	320	320
9664	市区	10kV 斗山花园 10#箱变 T1	10	630	504	504
9665	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T1	10	800	640	640
9666	市区	10kV 振达 1#箱变 T1	10	630	504	504
9667	市区	PMS_人民路北三配变	10	400	320	320
9668	市区	10kV 翡翠文华 4#站 T1	10	800	640	640
9669	市区	10kV 景苑 7#站 T1	10	800	640	640
9670	市区	PMS_凯旋 11#站 T1	10	800	640	640
9671	市区	龙齐坝配变	10	400	320	320
9672	市区	PMS_凯旋 11#站 T2	10	800	640	640
9673	市区	凯旋 11#站 T3（光伏）	10	800	578	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9674	市区	PMS_凯旋 11#站 T4	10	800	640	640
9675	市区	10kV 胜利 6#箱变 T1（光伏）	10	630	424	424
9676	市区	泾新配变	10	400	305	305
9677	市区	谢埭塘四配变	10	400	101	101
9678	市区	PMS_精装配变	10	400	320	320
9679	市区	裕蓉名邸 2#站 T1	10	800	640	640
9680	市区	PMS_下山巷二配变	10	400	320	320
9681	市区	PMS_环卫管理配变	10	400	320	320
9682	市区	10kV 兰香和园 2#站 T4	10	800	640	640
9683	市区	10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	504	504
9684	市区	PMS_10kV 景湖美苑 2#站 T1	10	800	640	640
9685	市区	PMS_10kV 景湖美苑 2#站 T2	10	800	640	640
9686	市区	全生喷涂配变	10	400	320	320
9687	市区	10kV 赛维拉 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9688	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T3	10	800	640	640
9689	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T1	10	800	640	640
9690	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T2	10	800	640	640
9691	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T4	10	800	640	640
9692	市区	泾西实业配变	10	400	320	320
9693	市区	10kV 谈村 6#箱变 T1	10	630	504	504
9694	市区	10kV 兰香和园 4#站 T1	10	800	640	640
9695	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
9696	市区	农服公司八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9697	市区	10kV 鸿泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
9698	市区	10kV 龙西 9#箱变 T1	10	630	504	504
9699	市区	PMS_后四房配变	10	400	320	320
9700	市区	PMS_凯旋 12#站 T1	10	800	640	640
9701	市区	PMS_凯旋 12#站 T2	10	800	640	640
9702	市区	PMS_凯旋 12#站 T3	10	800	640	640
9703	市区	PMS_凯旋 12#站 T4	10	800	640	640
9704	市区	PMS_凯旋 13#站 T1	10	800	640	640
9705	市区	PMS_凯旋 13#站 T2	10	800	640	640
9706	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T4	10	800	640	640
9707	市区	10kV 中兴隆 2#站 T2	10	800	640	640
9708	市区	市镇北二 （光伏）	10	400	307	307
9709	市区	杜北丙配变	10	400	320	320
9710	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T4	10	800	640	640
9711	市区	PMS_浒家坝二配变	10	400	320	320
9712	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9713	市区	PMS_佳乐配变	10	400	320	320
9714	市区	PMS_渔业七配变	10	400	320	320
9715	市区	里西村二配变	10	400	320	320
9716	市区	10kV 云溪人家 3#站 T1	10	800	640	640
9717	市区	10kV 仓实 2#站 T1	10	800	640	640
9718	市区	PMS_10kV 谈村 3#箱变 T1	10	630	504	504
9719	市区	PMS_凯旋 13#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9720	市区	殷西三配变	10	400	320	320
9721	市区	PMS_凯旋 13#站 T4	10	800	640	640
9722	市区	10kV 云南 2#站 T4	10	1000	800	800
9723	市区	10kV 水岸五区 3#站 T4	10	800	640	640
9724	市区	张西二配变（光伏）	10	400	305	305
9725	市区	10kV 水岸五区 9#站 T2	10	800	640	640
9726	市区	10kV 紫汀 4#箱变 T1	10	630	504	504
9727	市区	PMS_第三居民点配变	10	400	320	320
9728	市区	斗山配变（光伏）	10	200	143	143
9729	市区	橡胶厂二配变	10	400	320	320
9730	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T3	10	800	640	640
9731	市区	唐建村配变	10	400	320	320
9732	市区	云林西（光伏）	10	400	294	294
9733	市区	PMS_豪门 2＃箱变 T1	10	630	504	504
9734	市区	PMS_凯旋 10#站 T1	10	800	640	640
9735	市区	PMS_凯旋 10#站 T2	10	800	640	640
9736	市区	汗庄桥三配变	10	400	320	320
9737	市区	商贸二配变	10	200	160	160
9738	市区	PMS_渔业十七配变	10	200	160	160
9739	市区	PMS_包家桥泵一配变	10	400	320	320
9740	市区	PMS_郡联配变	10	400	320	320
9741	市区	小湾里五配变	10	400	320	320
9742	市区	PMS_10kV 万业 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9743	市区	PMS_10kV 万业 9#站 T2	10	800	640	640
9744	市区	10kV 春和景明 2#站 T4	10	800	640	640
9745	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9746	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T4	10	800	640	640
9747	市区	PMS_烫花厂三配变	10	400	320	320
9748	市区	嵩山街四配变	10	400	320	320
9749	市区	严北村委二配变	10	400	320	320
9750	市区	包装厂四配变	10	400	320	320
9751	市区	储舍乙配变	10	400	320	320
9752	市区	PMS_毛条三配变	10	400	320	320
9753	市区	PMS_塘西西二配变	10	400	320	320
9754	市区	PMS_张巷十九配变	10	400	320	320
9755	市区	10kV 水岸五区 2#站 T1	10	800	640	640
9756	市区	富达塑料厂（光伏）	10	400	314	314
9757	市区	泽凯纸业配变	10	400	320	320
9758	市区	10kV 重楼 4#箱变 T1	10	630	504	504
9759	市区	10kV 廊下 1#箱变 T1	10	630	504	504
9760	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
9761	市区	蚂蚁桥配变（光伏）	10	200	149	149
9762	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T2	10	800	640	640
9763	市区	10kV 宏诚 9#站 T2	10	800	640	640
9764	市区	PMS_五联四配变	10	400	320	320
9765	市区	茅岳配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9766	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T2	10	800	640	640
9767	市区	国禄配变	10	400	320	320
9768	市区	PMS_10kV 蒲田 1#箱变 T1	10	630	504	504
9769	市区	10kV 红园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9770	市区	农机厂四配变（光伏）	10	400	146	146
9771	市区	PMS_山湾里配变	10	400	320	320
9772	市区	PMS_中学一配变	10	400	320	320
9773	市区	10kV 长泰 18#站 T4	10	800	640	640
9774	市区	顾油车配变	10	200	160	160
9775	市区	友红曹东配变（南瑞）（光伏）	10	400	305	305
9776	市区	前进村山南河界（南瑞）（光伏）	10	400	257	257
9777	市区	PMS_龙西配变（南瑞）	10	200	160	160
9778	市区	10kV 红园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9779	市区	10kV 红园 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
9780	市区	上亚公司（需删除）	10	400	320	320
9781	市区	10kV 水岸五区 5#站 T1	10	800	640	640
9782	市区	华航配变	10	400	320	320
9783	市区	10kV 书院河府 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9784	市区	中联三二配变	10	400	320	320
9785	市区	PMS_曹更巷配变（南瑞）	10	400	320	320
9786	市区	PMS_市镇十六配变（南瑞）	10	400	320	320
9787	市区	PMS_许家湾二配变（南瑞）	10	200	160	160
9788	市区	PMS_谢埭桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9789	市区	PMS_徐西配变（南瑞）	10	200	160	160
9790	市区	PMS_一号临时配变（南瑞）	10	400	320	320
9791	市区	PMS_赵家塘五配变	10	400	320	320
9792	市区	10kV 东柏 1#箱变 T1	10	630	504	504
9793	市区	10kV 荡口 1#箱变 T1	10	400	320	320
9794	市区	10kV 竹园 6#站 T1	10	800	640	640
9795	市区	PMS_10kV 竹园 6#站 T2	10	800	640	640
9796	市区	10kV 竹园 6#站 T3	10	800	640	640
9797	市区	PMS_10kV 竹园 6#站 T4	10	800	640	640
9798	市区	PMS_通辉配变	10	400	320	320
9799	市区	10kV 羊尖 5#站 T3	10	800	640	640
9800	市区	PMS_华夏房产箱变 T1	10	630	504	504
9801	市区	PMS_金鸡墩二配变	10	400	320	320
9802	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
9803	市区	PMS_10kV 源筑 5#站 T1	10	800	640	640
9804	市区	PMS_10kV 源筑 5#站 T2	10	800	640	640
9805	市区	庄桥村	10	400	320	320
9806	市区	PMS_坟上浩桥配变	10	400	320	320
9807	市区	PMS_10kV 映月 2#站 T1	10	800	640	640
9808	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T1	10	800	640	640
9809	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T3	10	800	640	640
9810	市区	10kV 尚书苑 7#站 T2	10	800	640	640
9811	市区	10kV 尚书苑 7#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9812	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T4	10	800	640	640
9813	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T2	10	800	640	640
9814	市区	10kV 顾头 1#箱变 T1（光伏）	10	630	463	463
9815	市区	PMS_红岩阀门	10	400	320	320
9816	市区	10kV 东璟 25#站 T4	10	800	640	640
9817	市区	PMS_湖明二配变	10	400	320	320
9818	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T3	10	800	640	640
9819	市区	10kV 走马 1#箱变 T1	10	630	504	504
9820	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
9821	市区	PMS_杨泉里二配变	10	400	320	320
9822	市区	庄里九配变（光伏）	10	400	307	307
9823	市区	PMS_10kV 映月 2#站 T2	10	800	640	640
9824	市区	PMS_10kV 映月 3#站 T1	10	800	640	640
9825	市区	苏吴配变	10	400	320	320
9826	市区	PMS_长浜二配变	10	400	320	320
9827	市区	丽萍配变	10	400	320	320
9828	市区	10kV 百和花园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9829	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T2	10	800	640	640
9830	市区	李南四配变	10	400	320	320
9831	市区	渔新村配变（光伏）	10	200	109	109
9832	市区	PMS_渔业十三配变	10	400	320	320
9833	市区	10kV 广电 2#箱变 T1	10	630	504	504
9834	市区	染色厂.（光伏）	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9835	市区	PMS_复合厂二配变	10	400	320	320
9836	市区	PMS_10kV 映月 3#站 T2	10	800	640	640
9837	市区	PMS_10kV 映月 4#站 T1	10	800	640	640
9838	市区	PMS_10kV 映月 4#站 T2	10	800	640	640
9839	市区	龙亭苑二变	10	400	320	320
9840	市区	PMS_山二电站一配变	10	200	160	160
9841	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
9842	市区	PMS_雀家坝二配变	10	400	320	320
9843	市区	PMS_10kV 映月 5#站 T1	10	800	640	640
9844	市区	PMS_10kV 映月 5#站 T2	10	800	640	640
9845	市区	PMS_10kV 花海 2#站 T1	10	800	640	640
9846	市区	PMS_10kV 花海 2#站 T2	10	800	640	640
9847	市区	PMS_山二二配变	10	400	320	320
9848	市区	杨家桥八配变（光伏）	10	400	88	88
9849	市区	10kV 里国 2#箱变 T1	10	630	504	504
9850	市区	10kV 神羊 2#箱变 T1	10	630	504	504
9851	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T4	10	800	640	640
9852	市区	PMS_省庄村二变	10	400	320	320
9853	市区	PMS_旺荒田甲配变	10	400	320	320
9854	市区	PMS_10kV 胜利 1#箱变 T1	10	630	504	504
9855	市区	10kV 育德苑 2#站 T1	10	800	640	640
9856	市区	章家湾五配变	10	400	320	320
9857	市区	PMS_10kV 鑫泰苑 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9858	市区	PMS_10kV 鑫泰苑 1#站 T2	10	800	640	640
9859	市区	PMS_骆家巷二配变	10	400	320	320
9860	市区	10kV 尚书苑 11#站 T4	10	800	640	640
9861	市区	10kV 荡苏 1#箱变 T1	10	630	504	504
9862	市区	10kV 百和花园 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
9863	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T2	10	800	640	640
9864	市区	PMS_10kV 港悦站 T1	10	800	640	640
9865	市区	PMS_10kV 港悦站 T2	10	800	640	640
9866	市区	10kV 庄桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
9867	市区	小陈巷五配变	10	400	320	320
9868	市区	PMS_胜利一配变	10	400	320	320
9869	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T2	10	800	640	640
9870	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
9871	市区	PMS_中渔服装厂	10	400	320	320
9872	市区	PMS_10kV 绅泰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
9873	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T1	10	800	640	640
9874	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T2	10	800	640	640
9875	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T3	10	800	640	640
9876	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T4	10	800	640	640
9877	市区	10kV 瑭悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
9878	市区	靳家里二配变	10	400	320	320
9879	市区	窦南四配变	10	400	320	320
9880	市区	10kV 景苑 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9881	市区	10kV 玖里映月 2#站 T2	10	800	640	640
9882	市区	10kV 水岸五区 8#站 T1	10	800	640	640
9883	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T4	10	800	640	640
9884	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T2	10	800	640	640
9885	市区	PMS_小湾里三配变	10	400	320	320
9886	市区	PMS_柳更上五配变	10	400	320	320
9887	市区	10kV 水岸五区 3#站 T1	10	800	640	640
9888	市区	10kV 金锡苑 3#站 T2	10	1000	800	800
9889	市区	10kV 山河福邸 3#站 T2	10	800	640	640
9890	市区	工业一变	10	400	320	320
9891	市区	申达彩印配变	10	400	320	320
9892	市区	PMS_蓉鹿大队	10	400	320	320
9893	市区	PMS_塘头四配变	10	400	320	320
9894	市区	PMS_塘头上二配变	10	400	320	320
9895	市区	10kV 南林 1#箱变 T1	10	630	504	504
9896	市区	任家塘二变（光伏）	10	400	236	236
9897	市区	PMS_倪介桥配变	10	400	295	295
9898	市区	宛北西二配变（光伏）	10	400	247	247
9899	市区	10kV 曹庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
9900	市区	PMS_何更巷三配变	10	400	320	320
9901	市区	PMS_横河头一配变	10	400	320	320
9902	市区	影剧院四配变（光伏）	10	400	320	320
9903	市区	PMS_市镇三五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9904	市区	斗北四房桥配变（光伏）	10	400	308	308
9905	市区	PMS_派出所配变	10	400	320	320
9906	市区	PMS_斗星村配变	10	400	320	320
9907	市区	PMS_八士镇配变	10	400	320	320
9908	市区	PMS_毕家坝陈配变	10	400	320	320
9909	市区	东街八配变（融合终端）	10	400	320	320
9910	市区	PMS_潘巷五配变	10	200	160	160
9911	市区	戴点中配变	10	400	320	320
9912	市区	凌云闸配变（光伏）	10	200	124	124
9913	市区	席巷家配变（光伏）	10	400	222	222
9914	市区	PMS_沈巷二配变	10	200	160	160
9915	市区	八士二村配变	10	400	320	320
9916	市区	八士村配变	10	315	252	252
9917	市区	PMS_三羊二变	10	400	320	320
9918	市区	湖明配变	10	400	320	320
9919	市区	PMS_茶林场配变	10	200	160	160
9920	市区	姚家二配变（光伏）	10	200	117	117
9921	市区	PMS_山林电站配变	10	200	160	160
9922	市区	PMS_廉家配变	10	200	160	160
9923	市区	陈北房配变（光伏）	10	400	320	320
9924	市区	PMS_辛界山配变	10	200	160	160
9925	市区	牛塘庵配变（光伏）	10	200	153	153
9926	市区	杜家坝二配变（光伏）	10	200	4	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9927	市区	前上山配变（光伏）	10	200	111	111
9928	市区	杨园里配变（光伏）	10	400	290	290
9929	市区	PMS_罗巷配变	10	200	160	160
9930	市区	PMS_北街七配变	10	400	320	320
9931	市区	PMS_葛巷配变	10	200	160	160
9932	市区	电炉厂配变	10	200	160	160
9933	市区	PMS_东南配变	10	200	160	160
9934	市区	PMS_石家浜二配变	10	400	320	320
9935	市区	PMS_斗住基配变	10	200	160	160
9936	市区	PMS_木勺配变	10	200	160	160
9937	市区	PMS_石家浜谈家配变	10	200	160	160
9938	市区	石家浜配变	10	400	320	320
9939	市区	东南村新南配变（光伏）	10	400	301	301
9940	市区	PMS_补水站四配变	10	400	320	320
9941	市区	中巷十配变（光伏）	10	400	289	289
9942	市区	PMS_育府 1#站 3 号主变	10	1000	800	800
9943	市区	PMS_桥梁工程	10	400	320	320
9944	市区	三房巷配变（光伏）	10	400	307	307
9945	市区	东房桥配变（光伏）	10	400	298	298
9946	市区	毛条二配变	10	400	320	320
9947	市区	斗西火烧厂配变	10	200	160	160
9948	市区	PMS_斗西村配变	10	400	320	320
9949	市区	化工厂七配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9950	市区	PMS_东房桥东配变	10	200	160	160
9951	市区	沈巷四配变	10	200	160	160
9952	市区	PMS_山林陆队配变	10	200	160	160
9953	市区	PMS_龚巷五配变	10	200	160	160
9954	市区	PMS_陆庄配变	10	200	160	160
9955	市区	陆水庄配变（光伏）	10	400	142	142
9956	市区	李台配变（光伏）	10	200	114	114
9957	市区	西河头明配变	10	400	320	320
9958	市区	PMS_斗北村配变	10	400	320	320
9959	市区	PMS_斗北村龙潭浜配变	10	400	320	320
9960	市区	水渠里五配变	10	200	160	160
9961	市区	谢家塘配变（融合终端）（光伏）	10	400	292	292
9962	市区	斗北村陆家配变（光伏）	10	400	212	212
9963	市区	10kV 芙蓉苑站 T3	10	1250	1000	1000
9964	市区	大成芦巷二配变（光伏）	10	400	293	293
9965	市区	PMS_惠后二变	10	400	128	128
9966	市区	PMS_蓉鹿配变	10	400	320	320
9967	市区	三房巷三配变	10	400	320	320
9968	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T4	10	800	640	640
9969	市区	斗住基一配变	10	200	160	160
9970	市区	PMS_陆更巷三配变	10	400	320	320
9971	市区	PMS_线材厂	10	400	320	320
9972	市区	PMS_善家巷二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9973	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T1	10	800	640	640
9974	市区	PMS_窦南三变	10	400	320	320
9975	市区	PMS_上陈巷三配变	10	400	320	320
9976	市区	万坝四配变（光伏）	10	400	227	227
9977	市区	满房巷二配变（光伏）	10	400	300	300
9978	市区	谈更上二配变	10	200	160	160
9979	市区	毛线厂二配变	10	400	320	320
9980	市区	PMS_北前二配变	10	400	320	320
9981	市区	PMS_汤界舍一配变	10	400	320	320
9982	市区	南鲍圩二配变	10	400	320	320
9983	市区	PMS_集贸四村	10	400	320	320
9984	市区	制线厂一配变（光伏）	10	400	223	223
9985	市区	制线厂二配变（光伏）	10	400	243	243
9986	市区	集贸二村配变	10	400	320	320
9987	市区	寨门二变（光伏）	10	400	226	226
9988	市区	前进村高树下	10	400	320	320
9989	市区	徐巷村何家（光伏）	10	400	255	255
9990	市区	徐巷村李家	10	400	320	320
9991	市区	PMS_花园浜配变	10	400	320	320
9992	市区	西新张家（光伏）	10	200	112	112
9993	市区	唐家四配变（光伏）	10	200	22	22
9994	市区	庄上二变（光伏）	10	200	142	142
9995	市区	春江花园 4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9996	市区	旺家头（光伏）	10	400	286	286
9997	市区	徐巷十变	10	400	320	320
9998	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T1	10	800	640	640
9999	市区	PMS_西店二配变	10	400	320	320
10000	市区	铸件（光伏）	10	400	283	283
10001	市区	春江花园 6#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
10002	市区	春江花园 7#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
10003	市区	春江花园 8#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
10004	市区	10kV 春江花园 9#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10005	市区	孙巷乙配变（光伏）	10	400	243	243
10006	市区	PMS_杜村村委一配变	10	400	320	320
10007	市区	PMS_工业园二配变	10	400	320	320
10008	市区	PMS_李南巷配变	10	400	320	320
10009	市区	PMS_祝更配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10010	市区	PMS_毕家坝配变	10	400	320	320
10011	市区	PMS_翠屏配变	10	200	160	160
10012	市区	PMS_达康自行车	10	400	320	320
10013	市区	PMS_奶牛场三变	10	200	160	160
10014	市区	PMS_尤长桥	10	200	160	160
10015	市区	皋山配变	10	400	320	320
10016	市区	子文配变	10	200	160	160
10017	市区	PMS_曹庄二配变	10	200	160	160
10018	市区	PMS_陈巷五配变	10	200	160	160
10019	市区	石村河北配变	10	200	160	160
10020	市区	马东三配变	10	400	320	320
10021	市区	PMS_陈更巷三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10022	市区	蚕种场配变	10	200	160	160
10023	市区	赵袁介配变（光伏）	10	400	307	307
10024	市区	南新响墩配变（光伏）	10	200	132	132
10025	市区	南凤配变	10	400	320	320
10026	市区	PMS_南光明一配变	10	400	320	320
10027	市区	陆介庄配变（光伏）	10	400	308	308
10028	市区	浒村配变（需删除）	10	400	320	320
10029	市区	PMS_油脂厂	10	400	320	320
10030	市区	石桥头	10	200	160	160
10031	市区	石桥浜（光伏）	10	400	270	270
10032	市区	唐巷五配变	10	400	320	320
10033	市区	孙巷五配变（光伏）	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10034	市区	PMS_南光明二配变	10	200	160	160
10035	市区	朱村头配变（光伏）	10	400	259	259
10036	市区	PMS_周后配变	10	200	160	160
10037	市区	单更巷配变（光伏）	10	400	247	247
10038	市区	PMS_钱四房配变	10	200	160	160
10039	市区	寨门市镇（光伏）	10	400	250	250
10040	市区	一分厂	10	200	160	160
10041	市区	燃料公司配变（融合终端）	10	200	160	160
10042	市区	化学试剂厂	10	400	320	320
10043	市区	东黄泥配变	10	400	320	320
10044	市区	PMS_黄泥配变	10	400	320	320
10045	市区	市镇十三配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10046	市区	黄泥西配变（光伏）	10	400	259	259
10047	市区	PMS_北光明刘巷	10	200	160	160
10048	市区	光明肖庄（光伏）	10	200	124	124
10049	市区	刘南（光伏）	10	200	133	133
10050	市区	朱潭巷配变（光伏）	10	400	301	301
10051	市区	PMS_胶山电站配变	10	200	160	160
10052	市区	和尚桥一配变（光伏）	10	200	149	149
10053	市区	PMS_铸件厂三配变	10	400	320	320
10054	市区	PMS_北光明水渠巷	10	200	160	160
10055	市区	刘家庄配变	10	400	320	320
10056	市区	PMS_住基一配变	10	400	320	320
10057	市区	项南配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10058	市区	PMS_柏木苑 1#箱变 T1	10	500	400	400
10059	市区	PMS_林更巷配变	10	200	160	160
10060	市区	胶山配变（光伏）	10	400	291	291
10061	市区	采矿厂五配变	10	400	320	320
10062	市区	北光明一变	10	400	320	320
10063	市区	洪古桥配变	10	200	151	151
10064	市区	北光明（光伏）	10	400	209	209
10065	市区	PMS_小东浜配变（TTU）	10	400	320	320
10066	市区	PMS_柏庄南二配变（TTU）	10	400	320	320
10067	市区	锡北二村（光伏）	10	400	306	306
10068	市区	PMS_桑达园四配变	10	400	320	320
10069	市区	袁巷上（光伏）	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10070	市区	袁巷二（光伏）	10	400	44	44
10071	市区	PMS_东亭居委二配变（TTU）	10	400	320	320
10072	市区	桑达园三配变（TTU）	10	400	320	320
10073	市区	桑达园二配变（融合终端）	10	400	320	320
10074	市区	PMS_桑园五配变（TTU）	10	400	320	320
10075	市区	PMS_桑园四配变（TTU）	10	250	200	200
10076	市区	陈市村桥圩配变（光伏）	10	400	280	280
10077	市区	严家湾配变	10	400	320	320
10078	市区	泾达南路配变	10	400	320	320
10079	市区	PMS_路典配变	10	400	320	320
10080	市区	PMS_长浜村配变	10	200	160	160
10081	市区	云浦配变（光伏）	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10082	市区	周庄配变（光伏）	10	400	297	297
10083	市区	泾西配变	10	400	320	320
10084	市区	泾西西新配变	10	400	320	320
10085	市区	市镇五六配变	10	400	320	320
10086	市区	三联村	10	400	320	320
10087	市区	夹山一（光伏）	10	200	136	136
10088	市区	PMS_诸巷四	10	200	160	160
10089	市区	PMS_春合苑 2#	10	400	320	320
10090	市区	尤介配变（光伏）	10	200	141	141
10091	市区	PMS_冷冻厂	10	200	160	160
10092	市区	泾南纺布配变	10	200	160	160
10093	市区	布厂家舍（光伏）	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10094	市区	特种电器厂	10	400	320	320
10095	市区	农服公司七（光伏）	10	400	320	320
10096	市区	PMS_夹山二变	10	200	160	160
10097	市区	PMS_张西配变	10	200	160	160
10098	市区	PMS_前进村	10	400	320	320
10099	市区	新高树下（光伏）	10	200	144	144
10100	市区	PMS_钱家庄配变（南瑞）	10	200	160	160
10101	市区	朝东村配变（光伏）	10	400	312	312
10102	市区	加弹厂	10	400	320	320
10103	市区	10kV 毛湾 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10104	市区	10kV 毛湾 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10105	市区	10kV 毛湾 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10106	市区	10kV 毛湾 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10107	市区	10kV 瑭悦雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
10108	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T4	10	800	640	640
10109	市区	PMS_塘南站二配变	10	400	320	320
10110	市区	10kV 观澜府 5#站 T1	10	800	640	640
10111	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T4	10	800	640	640
10112	市区	10kV 旺更 1#箱变 T1（光伏）	10	630	470	470
10113	市区	10kV 泾北 2#箱变 T1	10	630	504	504
10114	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10115	市区	10kV 芙蓉 13#站 T2	10	800	640	640
10116	市区	10kV 和居雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
10117	市区	10kV 前毛 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10118	市区	宝林三配变	10	400	320	320
10119	市区	PMS_范更上配变	10	400	320	320
10120	市区	10kV 毛湾 15#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10121	市区	10kV 毛湾 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10122	市区	10kV 毛湾 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10123	市区	10kV 毛湾 15#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10124	市区	朱家湾五配变	10	400	320	320
10125	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T1	10	800	640	640
10126	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T3	10	800	640	640
10127	市区	PMS_罗更上配变	10	400	320	320
10128	市区	园塘下二配变（光伏）	10	400	308	308
10129	市区	PMS_关帝殿三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10130	市区	10kV 芙蓉 14#站 T2	10	800	640	640
10131	市区	凯诚配变	10	400	320	320
10132	市区	10kV 毛湾 16#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10133	市区	10kV 毛湾 16#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
10134	市区	10kV 毛湾 16#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10135	市区	10kV 毛湾 16#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
10136	市区	钱介庄村五配变	10	400	320	320
10137	市区	10kV 毛湾 17#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10138	市区	10kV 毛湾 17#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10139	市区	10kV 毛湾 17#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10140	市区	10kV 毛湾 17#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10141	市区	市镇桥配变（光伏）	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10142	市区	10kV 东望 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10143	市区	10kV 东望 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10144	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T4	10	800	640	640
10145	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T2	10	800	640	640
10146	市区	市镇一百一配变	10	400	320	320
10147	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T4	10	800	640	640
10148	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T2	10	800	640	640
10149	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T1	10	800	640	640
10150	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T2	10	800	640	640
10151	市区	赛维拉 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10152	市区	赛维拉 2#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
10153	市区	PMS_10kV 团北 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10154	市区	10kV 源筑 10#站 T1	10	800	640	640
10155	市区	PMS_10kV 五彩 6#站 T3	10	800	640	640
10156	市区	10kV 五彩 6#站 T2	10	800	640	640
10157	市区	10kV 五彩 6#站 T4	10	800	640	640
10158	市区	PMS_10kV 五彩 6#站 T1	10	800	640	640
10159	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T4	10	800	640	640
10160	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10161	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T2	10	800	640	640
10162	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T1	10	800	640	640
10163	市区	金家里四配变	10	400	320	320
10164	市区	PMS_丰田汽修配变	10	400	320	320
10165	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10166	市区	PMS_三羊四配变	10	400	320	320
10167	市区	10kV 邵巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
10168	市区	PMS_邵巷西配变	10	400	320	320
10169	市区	10kV 东廊 1#箱变 T1	10	630	504	504
10170	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T2	10	800	640	640
10171	市区	10kV 尚书苑 7#站 T1	10	800	640	640
10172	市区	10kV 瑭悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
10173	市区	里桥大队二配变（光伏）	10	400	240	240
10174	市区	PMS_华夏五配变	10	400	320	320
10175	市区	精密配变	10	400	204	204
10176	市区	林业新村配变	10	400	320	320
10177	市区	东顺苑 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10178	市区	10kV 水岸五区 10#站 T2	10	800	640	640
10179	市区	10kV 东望 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10180	市区	10kV 东望 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10181	市区	10kV 杨亭 12#箱变 T1	10	630	504	504
10182	市区	PMS_窦北二配变	10	400	320	320
10183	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T1	10	800	640	640
10184	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T4	10	800	640	640
10185	市区	PMS_10kV 五彩 4#站 T3	10	800	640	640
10186	市区	PMS_10kV 五彩 4#站 T1	10	800	640	640
10187	市区	10kV 五彩 4#站 T2	10	800	640	640
10188	市区	10kV 五彩 4#站 T4	10	800	640	640
10189	市区	10kV 玖里映月 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10190	市区	PMS_10kV 五彩 5#站 T3	10	800	640	640
10191	市区	PMS_东环南瑞配变	10	400	320	320
10192	市区	PMS_10kV 谢埭荡 1#站 T1	10	1000	787	787
10193	市区	PMS_邓家弄二配变（南瑞）	10	400	320	320
10194	市区	东顺苑 6#站 T2	10	800	640	640
10195	市区	10kV 五彩 5#站 T2	10	800	640	640
10196	市区	10kV 五彩 5#站 T4	10	800	640	640
10197	市区	PMS_10kV 五彩 5#站 T1	10	800	640	640
10198	市区	PMS_张泾小学	10	400	320	320
10199	市区	PMS_潭塘桥二配变	10	400	320	320
10200	市区	10kV 春雷苑 9#站 T2	10	800	640	640
10201	市区	后丁巷二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10202	市区	PMS_建材五配变	10	400	304	304
10203	市区	朝阳四配变	10	400	320	320
10204	市区	PMS_旺四房配变	10	200	160	160
10205	市区	PMS_10kV 锦明 1#箱变 T1	10	630	504	504
10206	市区	10kV 长搂 8#箱变 T1	10	630	504	504
10207	市区	标达配变	10	200	160	160
10208	市区	PMS_10kV 嘉城 3#站 T1	10	1250	1000	1000
10209	市区	PMS_10kV 嘉城 3#站 T2	10	1250	1000	1000
10210	市区	PMS_太芙三配变	10	400	320	320
10211	市区	西塘一配变	10	200	160	160
10212	市区	肖后二变	10	200	160	160
10213	市区	PMS_燕水庄一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10214	市区	PMS_二泉东路北配变	10	400	320	320
10215	市区	PMS_康柏配变	10	400	320	320
10216	市区	PMS_附件厂配变	10	400	320	320
10217	市区	10kV 东亭 1#箱变 T1	10	630	504	504
10218	市区	PMS_新光三配变	10	400	320	320
10219	市区	PMS_石村南片	10	400	320	320
10220	市区	PMS_里泾配变	10	200	160	160
10221	市区	10kV 浒塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
10222	市区	10kV 观澜府 6#站 T2	10	800	640	640
10223	市区	新旺村委配变 （融合终端）	10	400	320	320
10224	市区	浒塘五配变	10	400	320	320
10225	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10226	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T1	10	800	640	640
10227	市区	新区二配变	10	400	320	320
10228	市区	PMS_田头巷二配变	10	400	320	320
10229	市区	PMS_外浜二配变	10	400	320	320
10230	市区	PMS_蒋庄三配变	10	400	309	309
10231	市区	旺更巷六配变	10	400	320	320
10232	市区	10kV 长泰 18#站 T2	10	800	640	640
10233	市区	PMS_上陈巷配变	10	400	320	320
10234	市区	PMS_上陈巷四配变	10	400	320	320
10235	市区	10kV 蒲田 2#箱变 T1	10	630	504	504
10236	市区	10kV 爱齐 1#箱变 T1	10	630	504	504
10237	市区	PMS_南西街二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10238	市区	钱家庄七配变	10	200	160	160
10239	市区	10kV 焦化 1#箱变 T1	10	630	504	504
10240	市区	10kV 金锡 5#箱变 T1	10	630	504	504
10241	市区	西巷四配变	10	400	320	320
10242	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
10243	市区	外浜四配变	10	400	320	320
10244	市区	10kV 兴塘 8#箱变 T1	10	630	504	504
10245	市区	橡胶五配变	10	400	291	291
10246	市区	PMS_红河新村配变	10	400	320	320
10247	市区	人民桥二配变（光伏）	10	400	306	306
10248	市区	PMS_交管所一配变	10	400	320	320
10249	市区	PMS_荡里二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10250	市区	马泾桥五配变	10	400	320	320
10251	市区	PMS_马舟配变	10	400	320	320
10252	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T2	10	800	640	640
10253	市区	PMS_严家桥村配变	10	400	320	320
10254	市区	小后巷二配变	10	200	160	160
10255	市区	PMS_周巷西三配变	10	400	320	320
10256	市区	后孙巷配变（光伏）	10	400	256	256
10257	市区	文化小学配变	10	400	320	320
10258	市区	10kV 崇安府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10259	市区	10kV 兴塘 6#箱变 T1	10	630	504	504
10260	市区	巨富汽车配变	10	400	320	320
10261	市区	10kV 毛湾 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10262	市区	10kV 毛湾 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10263	市区	九洲彩印配变	10	400	320	320
10264	市区	10kV 春芯 3#箱变 T1（光伏）	10	630	437	437
10265	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T3	10	1000	800	800
10266	市区	10kV 泾虹 1#箱变 T1	10	630	504	504
10267	市区	10kV 春和景明 3#站 T2	10	800	640	640
10268	市区	市镇一配变	10	400	320	320
10269	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T1	10	800	640	640
10270	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T3	10	800	640	640
10271	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T3	10	800	640	640
10272	市区	10kV 召乎 1#箱变 T1	10	630	504	504
10273	市区	10kV 东璟 25#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10274	市区	10kV 毛湾 13#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10275	市区	10kV 毛湾 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10276	市区	10kV 毛湾 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10277	市区	10kV 毛湾 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10278	市区	新屯村六配变	10	400	320	320
10279	市区	10kV 宏诚 5#站 T4	10	800	640	640
10280	市区	成胡二配变	10	400	320	320
10281	市区	谢蔡配变	10	400	320	320
10282	市区	10kV 长搂 3#箱变 T1	10	630	504	504
10283	市区	10kV 馨华苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10284	市区	10kV 馨华苑 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10285	市区	10kV 馨华苑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10286	市区	10kV 馨华苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10287	市区	绿巷二（光伏）	10	400	320	320
10288	市区	渔业十四配变	10	400	320	320
10289	市区	PMS_生锦机械(农综变)T1	10	630	504	504
10290	市区	PMS_金斗乙配变	10	200	160	160
10291	市区	PMS_市镇七配变	10	400	320	320
10292	市区	PMS_王介坝二配变	10	400	320	320
10293	市区	交通二配变	10	400	320	320
10294	市区	PMS_毛岸泵二配变	10	200	160	160
10295	市区	马古桥一（融合终端）	10	200	160	160
10296	市区	花家乙配变	10	400	320	320
10297	市区	PMS_农新加工二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10298	市区	PMS_市镇六二配变	10	200	160	160
10299	市区	西浜四配变（融合终端）	10	200	160	160
10300	市区	西村湾配变	10	200	160	160
10301	市区	10kV 安龙 3#站（光伏）T1	10	800	640	640
10302	市区	PMS_10kV 安龙 3#站 T2	10	800	640	640
10303	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T1	10	800	640	640
10304	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T2	10	800	640	640
10305	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T3	10	800	640	640
10306	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T4	10	800	640	640
10307	市区	眉月乙	10	400	320	320
10308	市区	陆东二配变（光伏）	10	200	147	147
10309	市区	PMS_朱桥乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10310	市区	10kV 春江花园 18#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10311	市区	10kV 春江花园 18#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10312	市区	春江花园 17#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10313	市区	春江花园 17#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10314	市区	春江花园 17#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
10315	市区	春江花园 17#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
10316	市区	PMS_长沿头三配变	10	200	160	160
10317	市区	PMS_友红乙配变	10	200	160	160
10318	市区	PMS_苏舍二配变	10	400	320	320
10319	市区	PMS_10kV 鸿雅 2#站 T1	10	800	640	640
10320	市区	10kV 鸿雅 2#站 T2（光伏）	10	800	640	640
10321	市区	PMS_10kV 鸿雅 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10322	市区	陆家巷贰配变（光伏）	10	400	288	288
10323	市区	葛巷一配变（光伏）	10	200	145	145
10324	市区	周巷乙贰配变	10	400	320	320
10325	市区	PMS_自介泾配变	10	200	160	160
10326	市区	邵巷九配变	10	400	320	320
10327	市区	渔业副业配变	10	400	320	320
10328	市区	PMS_水利彩印厂配变	10	400	320	320
10329	市区	胜利八配变	10	400	298	298
10330	市区	华捷环保配变（光伏）	10	400	172	172
10331	市区	六步桥二配变（光伏）	10	400	305	305
10332	市区	PMS_冯家巷二	10	400	320	320
10333	市区	农新加工配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10334	市区	PMS_西市镇二变	10	400	320	320
10335	市区	庄桥小区二变（光伏）	10	400	312	312
10336	市区	PMS_庄桥小区三变	10	400	320	320
10337	市区	PMS_泉山二配变	10	400	320	320
10338	市区	10kV 东璟 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10339	市区	10kV 东璟 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10340	市区	10kV 东璟 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10341	市区	10kV 东璟 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10342	市区	10kV 东璟 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10343	市区	10kV 东璟 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10344	市区	10kV 东璟 9 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10345	市区	10kV 东璟 9 站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10346	市区	10kV 东璟 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10347	市区	10kV 东璟 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10348	市区	10kV 东璟 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10349	市区	10kV 东璟 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10350	市区	PMS_10kV 东顺苑 2#站 T2	10	800	640	640
10351	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T2	10	800	640	640
10352	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T4	10	800	640	640
10353	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T2	10	1000	800	800
10354	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T4	10	1000	800	800
10355	市区	PMS_长益 2#箱变 T1	10	630	504	504
10356	市区	塘子头三	10	400	320	320
10357	市区	桑达 3＃箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10358	市区	闸东配变	10	400	320	320
10359	市区	PMS_贺朱巷配变	10	400	320	320
10360	市区	PMS_下大河二	10	400	320	320
10361	市区	PMS_下庄西三配变	10	400	320	320
10362	市区	PMS_东大街配变	10	400	320	320
10363	市区	PMS_市镇老街配变	10	400	320	320
10364	市区	PMS_兴塘村配变	10	200	160	160
10365	市区	10kV 馨华苑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10366	市区	10kV 馨华苑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10367	市区	10kV 馨华苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10368	市区	10kV 馨华苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10369	市区	10kV 馨华苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10370	市区	10kV 馨华苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10371	市区	PMS_朱家五配变	10	400	320	320
10372	市区	万安乙配变	10	400	320	320
10373	市区	丽南三	10	400	320	320
10374	市区	PMS_车站一	10	200	160	160
10375	市区	PMS_安定一	10	200	160	160
10376	市区	PMS_钱介庄村二配变	10	400	320	320
10377	市区	PMS_里泾三变	10	400	320	320
10378	市区	PMS_单更巷二配变	10	400	320	320
10379	市区	PMS_唐西七配变	10	400	320	320
10380	市区	荡西二变	10	400	320	320
10381	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10382	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T3	10	1000	800	800
10383	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T4	10	1000	800	800
10384	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T2	10	1000	800	800
10385	市区	10kV 山河福邸 6#站 T2	10	800	640	640
10386	市区	PMS_红益配变	10	400	320	320
10387	市区	10kV 长搂 7#箱变 T1	10	630	504	504
10388	市区	PMS_军区配变	10	200	160	160
10389	市区	七房巷三配变	10	400	320	320
10390	市区	10kV 景苑 6#站 T1	10	800	640	640
10391	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T1	10	800	640	640
10392	市区	PMS_10kV 香江 4#站 TI	10	800	640	640
10393	市区	PMS_浒村小学配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10394	市区	PMS_红旗新村配变	10	400	320	320
10395	市区	西周巷三配变	10	400	320	320
10396	市区	PMS_木渎墩三配变	10	400	320	320
10397	市区	西前配变	10	400	320	320
10398	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T4	10	800	640	640
10399	市区	PMS_砖瓦厂五配变	10	400	320	320
10400	市区	PMS_严埭河北巷	10	400	320	320
10401	市区	西大房三配变	10	200	160	160
10402	市区	晏家湾配变	10	400	320	320
10403	市区	PMS_陆皮桥二配变	10	400	320	320
10404	市区	PMS_10kV 香江 4#站 T2	10	800	640	640
10405	市区	10kV 香江 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10406	市区	PMS_10kV 香江 5#站 T2	10	800	640	640
10407	市区	PMS_浒塘二配变	10	400	320	320
10408	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T2	10	800	640	640
10409	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T3	10	800	640	640
10410	市区	沿河甲配变（光伏）	10	400	296	296
10411	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T4	10	800	640	640
10412	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T2	10	800	640	640
10413	市区	普及彩二配变	10	400	320	320
10414	市区	PMS_唐更上配变	10	200	160	160
10415	市区	PMS_王巷十七配变	10	200	160	160
10416	市区	PMS_红花泾变	10	400	243	243
10417	市区	西黄泥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10418	市区	友联村配变	10	200	160	160
10419	市区	PMS_山前巷配变	10	400	320	320
10420	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T4	10	800	640	640
10421	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T2	10	800	640	640
10422	市区	党校二配变	10	200	160	160
10423	市区	10kV 明辉 1#箱变 T1	10	630	504	504
10424	市区	10kV 天一华府 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10425	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
10426	市区	PMS_村西三配变	10	200	160	160
10427	市区	PMS_后北二配变	10	400	320	320
10428	市区	PMS_龚巷七配变	10	200	160	160
10429	市区	PMS_马泾桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10430	市区	PMS_振新路三配变	10	400	320	320
10431	市区	PMS_电单一配变	10	400	320	320
10432	市区	华家桥四配变	10	400	320	320
10433	市区	宛山乙配变（光伏）	10	400	320	320
10434	市区	PMS_绝壹乙变	10	400	320	320
10435	市区	PMS_线材变	10	400	320	320
10436	市区	朱巷厚桥配变（光伏）	10	400	289	289
10437	市区	PMS_大坝东配变	10	200	160	160
10438	市区	胡家店配变	10	200	160	160
10439	市区	PMS_中东厂配变	10	400	320	320
10440	市区	尤村北配变	10	400	320	320
10441	市区	PMS_大巷北配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10442	市区	PMS_张家四配变	10	400	320	320
10443	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T2	10	800	640	640
10444	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
10445	市区	新菜场三配变（光伏）	10	400	320	320
10446	市区	PMS_曹家北变	10	400	320	320
10447	市区	10kV 金瑚湾 4#站 T1（光伏）	10	800	621	621
10448	市区	PMS_10kV 金瑚湾 4#站 T2	10	800	640	640
10449	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T1	10	800	640	640
10450	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T2	10	800	640	640
10451	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T3	10	800	640	640
10452	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T4	10	800	640	640
10453	市区	西村湾二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10454	市区	PMS_羊发一配变	10	200	160	160
10455	市区	PMS_潭泾圩配变	10	400	320	320
10456	市区	严北村委配变	10	400	250	250
10457	市区	PMS_大三房三配变	10	200	160	160
10458	市区	PMS_10kV 源筑 4#站 T1	10	800	640	640
10459	市区	PMS_10kV 源筑 4#站 T2	10	800	640	640
10460	市区	10kV 源筑 11#站 T4	10	800	640	640
10461	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T2	10	800	640	640
10462	市区	钱家桥三配变	10	200	160	160
10463	市区	中巷十一配变	10	200	160	160
10464	市区	陆南队配变	10	400	320	320
10465	市区	PMS_东降湾配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10466	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T2	10	800	640	640
10467	市区	10kV 庄桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
10468	市区	PMS_永远配变	10	200	160	160
10469	市区	赛维拉 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10470	市区	赛维拉 1#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
10471	市区	赛维拉 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10472	市区	赛维拉 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10473	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T2	10	1000	800	800
10474	市区	PMS_开发配变	10	400	320	320
10475	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10476	市区	PMS_电厂配变	10	400	320	320
10477	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10478	市区	西庄中配变（光伏）	10	200	139	139
10479	市区	隽府 4#站 T1	10	800	640	640
10480	市区	PMS_隽府 4#站 T2	10	800	640	640
10481	市区	10kV 南窑 2#箱变 T1	10	630	504	504
10482	市区	市镇七九配变（光伏）	10	400	268	268
10483	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T3	10	800	640	640
10484	市区	隽府 5#站 T1	10	800	640	640
10485	市区	PMS_隽府 5#站 T2	10	800	640	640
10486	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T3	10	800	640	640
10487	市区	PMS_新庄小区配变	10	200	160	160
10488	市区	东湖苑二配变	10	400	320	320
10489	市区	新屯村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10490	市区	PMS_斗山花园 1 号站 T1	10	630	504	504
10491	市区	PMS_怡景苑 3 号站 T1	10	800	640	640
10492	市区	PMS_怡景苑 3 号站 T2	10	800	640	640
10493	市区	PMS_怡景苑 4 号站 T1	10	800	640	640
10494	市区	PMS_怡景苑 4 号站 T2	10	800	640	640
10495	市区	PMS_10kV 月溪花苑站 T1	10	500	400	400
10496	市区	PMS_10kV 月溪花苑站 T2	10	500	400	400
10497	市区	PMS_中窑 2	10	400	320	320
10498	市区	PMS_金锡线 2#箱变 T1	10	630	504	504
10499	市区	苗圃配变	10	200	160	160
10500	市区	PMS_隆达苑配变	10	400	320	320
10501	市区	水榭 4＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10502	市区	春雷南配变	10	400	320	320
10503	市区	10kV 雅居站 T3	10	1250	1000	1000
10504	市区	PMS_徐家巷配变	10	200	160	160
10505	市区	河东配变（光伏）	10	200	118	118
10506	市区	PMS_唐家塘配变	10	400	320	320
10507	市区	10kV 东港 4#站 T1	10	630	504	504
10508	市区	10kV 南村 2#箱变 T1	10	630	504	504
10509	市区	后前二配变（光伏）	10	400	299	299
10510	市区	活动室配变	10	400	320	320
10511	市区	花木场配变	10	400	320	320
10512	市区	PMS_杨树下二配变	10	400	320	320
10513	市区	朱青庄东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10514	市区	PMS_陆家庄	10	200	160	160
10515	市区	斗中（光伏）	10	400	239	239
10516	市区	楼下配变（光伏）	10	400	247	247
10517	市区	PMS_松江里配变	10	200	160	160
10518	市区	PMS_李家塘二配变	10	200	160	160
10519	市区	西庄变配变（光伏）	10	200	127	127
10520	市区	10kV 东升 4#箱变 T1（光伏）	10	630	460	460
10521	市区	陆家里二配变（光伏）	10	200	123	123
10522	市区	10kV 景苑 7#站 T2	10	800	640	640
10523	市区	PMS_蓉鹿村青店巷	10	200	160	160
10524	市区	后斗配变	10	400	320	320
10525	市区	斗北配变（光伏）	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10526	市区	PMS_冯南	10	400	320	320
10527	市区	PMS_石河岸	10	200	160	160
10528	市区	曹家塘三（光伏）	10	200	123	123
10529	市区	大河头三配变	10	200	160	160
10530	市区	钱西三配变（光伏）	10	200	136	136
10531	市区	PMS_沈家巷二	10	200	160	160
10532	市区	PMS_顾家里二配变	10	200	160	160
10533	市区	PMS_茅庄小街配变	10	400	320	320
10534	市区	菜场十一配变	10	400	320	320
10535	市区	高东配变	10	400	320	320
10536	市区	水岸 11#站 T2	10	800	640	640
10537	市区	PMS_10kV 大诚苑 11＃站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10538	市区	PMS_10kV 大诚苑 11＃站 T2	10	800	640	640
10539	市区	PMS_10kV 大诚苑 12＃站 T1	10	800	640	640
10540	市区	PMS_10kV 大诚苑 12＃站 T2	10	800	640	640
10541	市区	PMS_10kV 大诚苑 13＃站 T1	10	800	640	640
10542	市区	PMS_10kV 大诚苑 13＃站 T2	10	800	640	640
10543	市区	PMS_宏诚 1#站 T1	10	800	640	640
10544	市区	PMS_宏诚 1#站 T2	10	800	640	640
10545	市区	PMS_谢家湾配变	10	200	160	160
10546	市区	PMS_尤介里配变	10	200	160	160
10547	市区	大珠桥配变	10	200	160	160
10548	市区	PMS_羊严配变	10	400	320	320
10549	市区	PMS_丽安社区配变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10550	市区	李巷十配变（光伏）	10	200	141	141
10551	市区	水岸 11#站 T4	10	800	640	640
10552	市区	水岸 11#站 T3	10	800	640	640
10553	市区	水岸 11#站 T1	10	800	640	640
10554	市区	PMS_水岸 12#站 T1	10	800	640	640
10555	市区	PMS_水岸 12#站 T3	10	800	640	640
10556	市区	PMS_水岸 12#站 T2	10	800	640	640
10557	市区	PMS_水岸 12#站 T4	10	800	640	640
10558	市区	PMS_水岸 13#站 T1	10	1000	800	800
10559	市区	PMS_水岸 13#站 T2	10	1000	800	800
10560	市区	PMS_水岸 14#站 T3	10	800	640	640
10561	市区	PMS_水岸 14#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10562	市区	PMS_水岸 14#站 T2	10	800	640	640
10563	市区	PMS_水岸 14#站 T4	10	800	640	640
10564	市区	PMS_水岸 15#站 T1	10	1000	800	800
10565	市区	PMS_水岸 15#站 T2	10	1000	800	800
10566	市区	PMS_丰田 6#站 T1	10	800	640	640
10567	市区	PMS_丰田 6#站 T2	10	800	640	640
10568	市区	10kV 丰田 7#站 T1	10	800	640	640
10569	市区	10kV 丰田 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10570	市区	PMS_丰田 8#站 T1	10	800	640	640
10571	市区	PMS_丰田 8#站 T2	10	800	640	640
10572	市区	塘中西配变（光伏）	10	200	110	110
10573	市区	PMS_10kV 大诚苑 14＃站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10574	市区	PMS_10kV 大诚苑 14＃站 T2	10	800	640	640
10575	市区	PMS_10kV 大诚苑 15＃站 T1	10	800	640	640
10576	市区	PMS_10kV 大诚苑 15＃站 T2	10	800	640	640
10577	市区	PMS_周巷二配变	10	400	320	320
10578	市区	PMS_10kV 伯仕苑 1#站 T1	10	800	640	640
10579	市区	PMS_10kV 伯仕苑 1#站 T2	10	800	640	640
10580	市区	吴成	10	200	160	160
10581	市区	PMS_新巷六配变	10	400	320	320
10582	市区	PMS_居住区四配变	10	200	160	160
10583	市区	PMS_杨伞配变	10	200	145	145
10584	市区	PMS_华野新村配变	10	200	160	160
10585	市区	荷花池二配变（光伏）	10	400	206	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10586	市区	PMS_10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	504	504
10587	市区	宝林配变	10	400	320	320
10588	市区	PMS_豪普二配变	10	400	320	320
10589	市区	10kV 宏普 1#箱变 T1	10	630	504	504
10590	市区	泾变配变	10	400	320	320
10591	市区	PMS_河东九配变	10	200	160	160
10592	市区	PMS_人民桥配变	10	200	160	160
10593	市区	PMS_朱家里一配变	10	400	320	320
10594	市区	PMS_丰田 4#站 T1	10	800	640	640
10595	市区	PMS_丰田 4#站 T2	10	800	640	640
10596	市区	PMS_丰田 5#站 T1	10	800	640	640
10597	市区	PMS_丰田 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10598	市区	10kV 金锡苑 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10599	市区	10kV 金锡苑 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10600	市区	PMS_10kV 金锡苑 7#站 T4	10	800	640	640
10601	市区	PMS_10kV 金锡苑 7#站 T2	10	800	640	640
10602	市区	洪西配变（光伏）	10	400	292	292
10603	市区	PMS_新区三配变	10	400	320	320
10604	市区	三育配变	10	400	320	320
10605	市区	殷西	10	400	320	320
10606	市区	天东	10	200	160	160
10607	市区	PMS_严家庄二配变	10	200	160	160
10608	市区	黄土塘北配变（光伏）	10	400	291	291
10609	市区	港斗里配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10610	市区	PMS_北巷前	10	200	160	160
10611	市区	PMS_羊勒配变	10	400	320	320
10612	市区	陈家塘二配变（光伏）	10	200	120	120
10613	市区	徐巷十二配变	10	400	320	320
10614	市区	PMS_和薛配变	10	400	320	320
10615	市区	10kV 芙蓉 6#站 T1（光伏）	10	630	498	498
10616	市区	PMS_10kV 芙蓉 6#站 T2	10	630	504	504
10617	市区	10kV 芙蓉 7#站 T1（光伏）	10	800	623	623
10618	市区	10kV 芙蓉 8#站 T1（光伏）	10	800	625	625
10619	市区	10kV 宏普 2#箱变 T1	10	630	504	504
10620	市区	PMS_居住区三配变	10	400	320	320
10621	市区	小桥头八配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10622	市区	PMS_鞋叁配变	10	200	160	160
10623	市区	PMS_10kV 怡丰苑 1#站 T1	10	1000	800	800
10624	市区	PMS_10kV 怡丰苑 1#站 T2	10	1000	800	800
10625	市区	10kV 港通 1#箱变 T1	10	630	504	504
10626	市区	PMS_北街六配变	10	200	160	160
10627	市区	PMS_田西巷	10	400	320	320
10628	市区	蒋西配变	10	400	320	320
10629	市区	毛东配变（光伏）	10	200	131	131
10630	市区	河北四配变	10	400	320	320
10631	市区	PMS_石浜配变	10	200	160	160
10632	市区	沿东配变（光伏）	10	200	133	133
10633	市区	PMS_山庄配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10634	市区	姚家配变（光伏）	10	400	268	268
10635	市区	廉家二配变（光伏）	10	200	118	118
10636	市区	振新路二配变（光伏）	10	400	279	279
10637	市区	PMS_电缆料厂配变	10	400	320	320
10638	市区	王家塘二配变（光伏）	10	200	66	66
10639	市区	王家场二配变	10	400	320	320
10640	市区	PMS_周北配变	10	200	160	160
10641	市区	PMS_张毛房配变	10	400	320	320
10642	市区	PMS_双泾桥二配变	10	400	320	320
10643	市区	PMS_学前二配变	10	200	160	160
10644	市区	浩田里配变（光伏）	10	200	101	101
10645	市区	PMS_东湖一村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10646	市区	农贸三配变	10	400	320	320
10647	市区	PMS_10kV 锦旺苑 3#站 T1	10	800	640	640
10648	市区	PMS_10kV 锦旺苑 3#站 T2	10	800	640	640
10649	市区	PMS_10kV 锦旺苑 4#站 T1	10	800	640	640
10650	市区	PMS_10kV 锦旺苑 4#站 T2	10	800	640	640
10651	市区	PMS_10kV 锦旺苑 5#站 T2	10	800	640	640
10652	市区	PMS_10kV 锦旺苑 5#站 T1	10	800	640	640
10653	市区	PMS_10kV 锦旺苑 6#站 T2	10	800	640	640
10654	市区	PMS_10kV 锦旺苑 6#站 T1	10	800	640	640
10655	市区	后巷十配变（光伏）	10	200	140	140
10656	市区	南杨树下配变（光伏）	10	200	141	141
10657	市区	20kV 梨花苑 2#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10658	市区	PMS_20kV 梨花苑 3#站 T1	20	1000	800	800
10659	市区	PMS_红星配变	10	400	320	320
10660	市区	乔巷三配变	10	400	320	320
10661	市区	PMS_20kV 云林苑 9#站 T1	20	800	640	640
10662	市区	PMS_20kV 云林苑 9#站 T2	20	800	640	640
10663	市区	PMS_横河陆家二配变	10	200	160	160
10664	市区	PMS_河东八配变	10	200	160	160
10665	市区	谢埭塘二配变	10	400	320	320
10666	市区	PMS_坝头西配变	10	200	160	160
10667	市区	PMS_顾更上	10	200	160	160
10668	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T4	10	800	640	640
10669	市区	夹里配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10670	市区	PMS_迎龙队配变	10	200	160	160
10671	市区	PMS_居民二村三配变	10	400	320	320
10672	市区	PMS_北南巷三配变	10	400	320	320
10673	市区	惠巷上二	10	200	160	160
10674	市区	东陈新村（光伏）	10	400	294	294
10675	市区	PMS_邬家西配变	10	200	160	160
10676	市区	PMS_10kV 鹅湖 2#站 T1	10	1000	800	800
10677	市区	PMS_10kV 鹅湖 2#站 T2	10	1000	800	800
10678	市区	PMS_抢水泾配变	10	200	160	160
10679	市区	PMS_潘南二配变	10	200	160	160
10680	市区	PMS_摇唐东配变	10	200	160	160
10681	市区	PMS_李巷九配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10682	市区	王湾里配变	10	200	160	160
10683	市区	10kV 鹅湖 1#站 T2	10	800	640	640
10684	市区	PMS_10kV 鹅湖 1#站 T1	10	800	640	640
10685	市区	10kV 怀仁 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10686	市区	10kV 怀仁 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10687	市区	10kV 怀仁 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10688	市区	10kV 怀仁 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10689	市区	PMS_氧化锌厂配变	10	400	320	320
10690	市区	PMS_鸿景 3#站 T1	10	800	640	640
10691	市区	PMS_鸿景 3#站 T2	10	800	640	640
10692	市区	PMS_鸿景 4#站 T1	10	800	640	640
10693	市区	PMS_鸿景 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10694	市区	PMS_丰田苑 1#站 T2	10	1000	800	800
10695	市区	PMS_丰田苑 1#站 T1	10	1000	800	800
10696	市区	PMS_丰田苑 2#站 T1	10	800	640	640
10697	市区	PMS_丰田苑 2#站 T2	10	800	640	640
10698	市区	PMS_丰田苑 2#站 T3	10	800	640	640
10699	市区	陈市二配变（光伏）	10	400	270	270
10700	市区	10kV 怀仁 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10701	市区	10kV 怀仁 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10702	市区	PMS_蚕种场三配变	10	200	160	160
10703	市区	PMS_甘虞配变	10	400	320	320
10704	市区	唐东配变	10	400	320	320
10705	市区	PMS_河北巷二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10706	市区	PMS_薛家湾配变	10	200	160	160
10707	市区	新泾西二配变	10	400	320	320
10708	市区	PMS_屠更三配变	10	200	160	160
10709	市区	PMS_范更上二配变	10	200	150	150
10710	市区	塘里浜配变	10	400	320	320
10711	市区	PMS_河西四配变	10	200	131	131
10712	市区	老宅基配变（光伏）	10	200	109	109
10713	市区	PMS_圩库配变	10	400	320	320
10714	市区	PMS_北鲍一配变	10	200	160	160
10715	市区	PMS_夏更南配变	10	200	160	160
10716	市区	PMS_昕湖坊 1#站 T1	10	500	400	400
10717	市区	PMS_昕湖坊 1#站 T2	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10718	市区	PMS_10kV 香花 4#站 T1	10	800	640	640
10719	市区	PMS_10kV 香花 4#站 T2	10	800	640	640
10720	市区	PMS_世锦 2#站 T1	10	800	640	640
10721	市区	世锦 2#站 T2（光伏）	10	800	615	615
10722	市区	世锦 3#站（光伏）T1	10	800	640	640
10723	市区	世锦 3#站 T2（光伏）	10	800	624	624
10724	市区	PMS_董家里三配变	10	200	160	160
10725	市区	PMS_高田上三配变	10	200	160	160
10726	市区	西巷三	10	400	320	320
10727	市区	PMS_小河东庄配变	10	400	320	320
10728	市区	PMS_东居民点配变	10	400	320	320
10729	市区	PMS_安居三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10730	市区	天福苑 2＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10731	市区	天福苑 2＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10732	市区	天福苑 3＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10733	市区	天福苑 3＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10734	市区	天福苑 4＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10735	市区	天福苑 4＃站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10736	市区	PMS_南荡角配变	10	200	160	160
10737	市区	邹更上二配变	10	400	320	320
10738	市区	PMS_窦北	10	400	320	320
10739	市区	李家二（光伏）	10	200	145	145
10740	市区	牛塘变（光伏）	10	400	272	272
10741	市区	PMS_新建电站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10742	市区	PMS_城南配变	10	400	320	320
10743	市区	陆南配变	10	200	127	127
10744	市区	PMS_杨树下四配变	10	200	160	160
10745	市区	PMS_朱青庄三配变	10	200	160	160
10746	市区	PMS_曹墩上二配变	10	200	160	160
10747	市区	PMS_精装二配变	10	400	320	320
10748	市区	PMS_庙南配变	10	400	320	320
10749	市区	张步桥配变	10	400	320	320
10750	市区	PMS_肖家桥四配变	10	400	320	320
10751	市区	PMS_界河	10	400	320	320
10752	市区	PMS_立新五配变	10	400	320	320
10753	市区	鞋山周中配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10754	市区	PMS_10kV 尚书苑 4#站 T1	10	800	640	640
10755	市区	PMS_10kV 尚书苑 4#站 T2	10	800	640	640
10756	市区	严巷村	10	400	320	320
10757	市区	PMS_10kV 尚书苑 5#站 T1	10	800	640	640
10758	市区	PMS_10kV 尚书苑 5#站 T2	10	800	640	640
10759	市区	PMS_杨巷(三)	10	400	320	320
10760	市区	10kV 怀仁 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10761	市区	10kV 怀仁 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10762	市区	10kV 怀仁 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10763	市区	10kV 怀仁 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10764	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T1	10	800	640	640
10765	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10766	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T3	10	800	640	640
10767	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T4	10	800	640	640
10768	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T1	10	800	640	640
10769	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T2	10	800	640	640
10770	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T3	10	800	640	640
10771	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T4	10	800	640	640
10772	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T1	10	800	640	640
10773	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T2	10	800	640	640
10774	市区	柏木苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10775	市区	柏木苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10776	市区	柏木苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10777	市区	柏木苑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10778	市区	柏木苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10779	市区	柏木苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10780	市区	PMS_10kV 香江 2#站 TI	10	1000	800	800
10781	市区	PMS_10kV 香江 2#站 T2	10	1000	800	800
10782	市区	10kV 香江 3#站 TI	10	800	640	640
10783	市区	PMS_10kV 香江 3#站 T2	10	800	640	640
10784	市区	10kV 香江 6#站 T1	10	800	640	640
10785	市区	PMS_10kV 香江 6#站 T2	10	800	640	640
10786	市区	PMS_10kV 隆亭苑 2#站 T1	10	800	640	640
10787	市区	PMS_10kV 隆亭苑 2#站 T2	10	800	640	640
10788	市区	PMS_10kV 隆亭苑 3#站 T1	10	800	640	640
10789	市区	PMS_10kV 隆亭苑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10790	市区	PMS_10kV 隆亭苑 4#站 T1	10	800	640	640
10791	市区	PMS_10kV 隆亭苑 4#站 T2	10	800	640	640
10792	市区	PMS_10kV 隆亭苑 5#站 T1	10	800	640	640
10793	市区	PMS_10kV 隆亭苑 5#站 T2	10	800	640	640
10794	市区	PMS_10kV 五洲 2#站 T1	10	800	640	640
10795	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T1	10	800	640	640
10796	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T3	10	800	640	640
10797	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T4	10	800	640	640
10798	市区	PMS_10kV 五洲 1#站 T1	10	800	640	640
10799	市区	PMS_10kV 五洲 1#站 T2	10	800	640	640
10800	市区	PMS_10kV 源筑 2#站 T1	10	800	640	640
10801	市区	PMS_10kV 源筑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10802	市区	PMS_10kV 源筑 3#站 T1	10	800	640	640
10803	市区	PMS_10kV 源筑 3#站 T2	10	800	640	640
10804	市区	PMS_10kV 红豆 2#站 T1	10	800	640	640
10805	市区	PMS_10kV 红豆 2#站 T2	10	800	640	640
10806	市区	PMS_10kV 红豆 3#站 T1	10	800	640	640
10807	市区	10kV 红豆 3#站 T2（光伏）	10	800	640	640
10808	市区	PMS_10kV 红豆 4#站 T1	10	800	640	640
10809	市区	PMS_10kV 红豆 4#站 T2	10	800	640	640
10810	市区	PMS_辛家一配变	10	400	320	320
10811	市区	PMS_浒石配变	10	400	320	320
10812	市区	PMS_10kV 芙蓉 9#站 T1	10	800	640	640
10813	市区	PMS_10kV 芙蓉 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10814	市区	PMS_10kV 芙蓉 10#站 T1	10	800	640	640
10815	市区	PMS_10kV 芙蓉 10#站 T2	10	800	640	640
10816	市区	PMS_10kV 芙蓉 11#站 T1	10	800	640	640
10817	市区	PMS_10kV 芙蓉 11#站 T2	10	800	640	640
10818	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T1	10	800	640	640
10819	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T2	10	800	640	640
10820	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T3	10	800	640	640
10821	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T4	10	800	640	640
10822	市区	PMS_江家塘	10	200	160	160
10823	市区	PMS_10kV 天郡 2#站 T2	10	800	640	640
10824	市区	10kV 天郡 2#站 T1（光伏）	10	800	640	640
10825	市区	PMS_10kV 天郡 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10826	市区	PMS_10kV 天郡 3#站 T2	10	800	640	640
10827	市区	PMS_10kV 天郡 4#站 T1	10	800	640	640
10828	市区	PMS_10kV 天郡 4#站 T2	10	800	640	640
10829	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T2	10	800	640	640
10830	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T4	10	800	640	640
10831	市区	PMS_10kV 晶品 3#站 T2	10	800	640	640
10832	市区	10kV 羊尖 3#站 T1	10	800	640	640
10833	市区	PMS_10kV 羊尖 3#站 T2	10	800	640	640
10834	市区	PMS_10kV 羊尖 4#站 T1	10	800	640	640
10835	市区	PMS_10kV 羊尖 4#站 T2	10	800	640	640
10836	市区	10kV 金锡苑 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10837	市区	10kV 金锡苑 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10838	市区	PMS_10kV 金锡苑 10#站 T1	10	800	640	640
10839	市区	10kV 金锡苑 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10840	市区	10kV 金锡苑 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10841	市区	10kV 金锡苑 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10842	市区	PMS_10kV 竹园#4 站 T2	10	800	640	640
10843	市区	PMS_巫东二配变	10	400	320	320
10844	市区	西场南配变	10	200	160	160
10845	市区	PMS_圩库村委二配变	10	400	320	320
10846	市区	PMS_春象树二配变	10	400	320	320
10847	市区	PMS_春合苑三	10	200	160	160
10848	市区	PMS_孙钱 4#箱变 T1	10	630	504	504
10849	市区	PMS_孙钱 5#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10850	市区	PMS_联合二配变	10	200	160	160
10851	市区	PMS_10kV 春雷苑 3#站 T1	10	800	640	640
10852	市区	PMS_10kV 春雷苑 3#站 T2	10	800	640	640
10853	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T1	10	800	640	640
10854	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T3	10	800	640	640
10855	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T4	10	800	640	640
10856	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T2	10	800	640	640
10857	市区	PMS_10kV 壹品 2#站 T1	10	800	640	640
10858	市区	PMS_10kV 壹品 2#站 T2	10	800	640	640
10859	市区	PMS_10kV 壹品 3#站 T1	10	800	640	640
10860	市区	PMS_10kV 壹品 3#站 T2	10	800	640	640
10861	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10862	市区	10kV 壹品 4#站 T2（光伏）	10	800	640	640
10863	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T3	10	800	640	640
10864	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T4	10	800	640	640
10865	市区	10kV 红园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10866	市区	10kV 红园 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10867	市区	10kV 红园 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10868	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T2	10	800	640	640
10869	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T4	10	800	640	640
10870	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T3	10	800	640	640
10871	市区	10kV 怀仁 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10872	市区	10kV 怀仁 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10873	市区	10kV 红园 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10874	市区	PMS_朱北二配变	10	200	160	160
10875	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T1	10	800	640	640
10876	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T1	10	800	640	640
10877	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T3	10	800	640	640
10878	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T4	10	800	640	640
10879	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T2	10	800	640	640
10880	市区	10kV 万业 2#站 T1（光伏）	10	800	629	629
10881	市区	PMS_10kV 万业 2#站 T2	10	800	640	640
10882	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T1	10	800	640	640
10883	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T2	10	800	640	640
10884	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T3	10	800	640	640
10885	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10886	市区	PMS_10kV 万业 4#站 T1	10	800	640	640
10887	市区	PMS_10kV 万业 4#站 T2	10	800	640	640
10888	市区	PMS_龙更上配变	10	200	160	160
10889	市区	10kV 国信 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10890	市区	10kV 国信 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10891	市区	10kV 国信 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10892	市区	10kV 国信 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10893	市区	10kV 国信 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10894	市区	10kV 国信 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10895	市区	10kV 国信 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10896	市区	10kV 国信 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10897	市区	10kV 国信 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10898	市区	10kV 国信 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10899	市区	东阳配变（光伏）	10	200	148	148
10900	市区	后头巷配变（光伏）	10	400	283	283
10901	市区	张舍	10	400	320	320
10902	市区	天主堂配变（光伏）	10	400	289	289
10903	市区	街东配变（光伏）	10	400	315	315
10904	市区	唐更巷二配变	10	200	160	160
10905	市区	PMS_北头配变	10	200	160	160
10906	市区	后市村配变（光伏）	10	200	127	127
10907	市区	PMS_10kV 范古 6#站 T1	10	800	640	640
10908	市区	PMS_庄里二配变	10	400	320	320
10909	市区	西浜南配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10910	市区	河南街配变	10	400	320	320
10911	市区	PMS_三善堂配变	10	400	320	320
10912	市区	袁家塘二配变	10	400	320	320
10913	市区	水榭 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10914	市区	羊尖大桥（光伏）	10	400	315	315
10915	市区	寨张	10	400	320	320
10916	市区	路灯（四）	10	400	320	320
10917	市区	PMS_大坝头配变	10	200	160	160
10918	市区	PMS_窦南二变	10	400	320	320
10919	市区	PMS_西街三配变	10	400	320	320
10920	市区	PMS_中堂 1#站 T1	10	800	640	640
10921	市区	PMS_中堂 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10922	市区	PMS_西联	10	400	320	320
10923	市区	PMS_毛纺变	10	400	320	320
10924	市区	PMS_路灯八配变	10	200	160	160
10925	市区	鸿泰苑 1 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10926	市区	金锡苑 5 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10927	市区	金锡苑 5 号站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
10928	市区	砖瓦厂七配变	10	400	320	320
10929	市区	鸿泰苑 2 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10930	市区	鸿泰苑 2 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
10931	市区	鸿泰苑 3 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10932	市区	PMS_铜材二配变	10	400	320	320
10933	市区	PMS_铜材一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10934	市区	鸿泰苑 4 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
10935	市区	10kV 云中 1#站 T1	10	1250	1000	1000
10936	市区	10kV 云中 1#站 T2	10	800	640	640
10937	市区	10kV 云中 1#站 T3	10	800	640	640
10938	市区	10kV 云中 2#站 T1	10	1000	800	800
10939	市区	10kV 云中 2#站 T2	10	1000	800	800
10940	市区	PMS_金锡房产箱变 T1	10	500	400	400
10941	市区	PMS_蓉阳 1＃站 T1	10	1000	800	800
10942	市区	PMS_蓉阳 1＃站 T2	10	1000	800	800
10943	市区	PMS_蓉阳 2＃站 T1	10	1000	800	800
10944	市区	PMS_蓉阳 2＃站 T2	10	1000	800	800
10945	市区	PMS_创新针纺配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10946	市区	张巷十三配变（光伏）	10	400	304	304
10947	市区	冯更二配变	10	200	160	160
10948	市区	大许更配变	10	200	160	160
10949	市区	PMS_中学二配变	10	400	320	320
10950	市区	张家贰配变	10	400	320	320
10951	市区	柏木南苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10952	市区	柏木南苑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10953	市区	PMS_冯家桥配变	10	400	320	320
10954	市区	PMS_南前配变	10	200	160	160
10955	市区	锦隆软管	10	400	320	320
10956	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T1	10	800	640	640
10957	市区	旺更二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10958	市区	石园七配变	10	400	320	320
10959	市区	公安局配变（融合终端）	10	400	320	320
10960	市区	马古桥二变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
10961	市区	PMS_混纺厂配变	10	400	320	320
10962	市区	10kV 云溪人家 3#站 T2	10	800	640	640
10963	市区	PMS_明山配变	10	200	160	160
10964	市区	李巷一配变（光伏）	10	400	184	184
10965	市区	菜场十六配变	10	400	320	320
10966	市区	北小配变（光伏）	10	400	264	264
10967	市区	PMS_湾泾河配变	10	400	320	320
10968	市区	桥河东配变（光伏）	10	400	303	303
10969	市区	PMS_黄胶壹配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10970	市区	庄湾二配变	10	400	320	320
10971	市区	10kV 百和花园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10972	市区	PMS_春雷新村三配变	10	400	320	320
10973	市区	10kV 山泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
10974	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
10975	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T4	10	800	640	640
10976	市区	PMS_邹北二配变	10	400	320	320
10977	市区	PMS_宅基配变	10	400	320	320
10978	市区	10kV 春雨 5#箱变 T1	10	630	504	504
10979	市区	PMS_胜利二配变	10	400	320	320
10980	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10981	市区	10kV 里国 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10982	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T1	10	800	640	640
10983	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T3	10	800	640	640
10984	市区	PMS_胡家巷乙配变	10	400	221	221
10985	市区	10kV 斗山花园 11#箱变 T1	10	630	504	504
10986	市区	PMS_10kV 绿景 13#站 T1	10	800	640	640
10987	市区	PMS_东横头	10	400	320	320
10988	市区	张巷十配变	10	400	320	320
10989	市区	10kV 蔡湾 5#箱变 T1	10	630	504	504
10990	市区	10kV 丰泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
10991	市区	PMS_线材厂二配变	10	400	320	320
10992	市区	裕蓉名邸 3#站 T4	10	800	640	640
10993	市区	PMS_10kV 绿景 16#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10994	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T1	10	800	640	640
10995	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T3	10	800	640	640
10996	市区	PMS_东浜头二配变	10	400	310	310
10997	市区	张更巷二配变	10	400	320	320
10998	市区	马东二配变（光伏）	10	400	225	225
10999	市区	新陆更配变（光伏）	10	200	130	130
11000	市区	10kV 春芯 1#箱变 T1	10	630	504	504
11001	市区	万扬塑料配变	10	400	320	320
11002	市区	10kV 云溪人家 5#站 T1	10	800	640	640
11003	市区	PMS_10kV 御澜湾 5#站 T1	10	800	640	640
11004	市区	PMS_10kV 御澜湾 5#站 T2	10	800	640	640
11005	市区	南桥五配变（需删除）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11006	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T2	10	800	640	640
11007	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T3	10	800	640	640
11008	市区	德克赛配变	10	400	320	320
11009	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T3	10	800	640	640
11010	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T1	10	800	640	640
11011	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T4	10	800	640	640
11012	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T2	10	800	640	640
11013	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T1	10	800	640	640
11014	市区	PMS_刘东配变	10	200	136	136
11015	市区	陈西巷（光伏）	10	200	69	69
11016	市区	PMS_冯家桥三配变	10	400	320	320
11017	市区	10kV 万泉 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11018	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T2	10	800	640	640
11019	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T4	10	800	640	640
11020	市区	PMS_中村四配变	10	400	320	320
11021	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T1	10	800	640	640
11022	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T1	10	800	640	640
11023	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T3	10	800	640	640
11024	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T4	10	800	640	640
11025	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T2	10	800	640	640
11026	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T1	10	800	640	640
11027	市区	PMS_后胡村丁配变	10	400	320	320
11028	市区	PMS_坟上配变	10	200	160	160
11029	市区	PMS_季家湾南配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11030	市区	刑家湾配变	10	400	320	320
11031	市区	PMS_西河桥配变	10	200	160	160
11032	市区	PMS_梁家湾一配变	10	200	160	160
11033	市区	PMS_北横南配变	10	200	160	160
11034	市区	PMS_怡景苑 1 号站 T1	10	1000	800	800
11035	市区	PMS_怡景苑 1 号站 T2	10	1000	800	800
11036	市区	PMS_怡景苑 2 号站 T1	10	1000	800	800
11037	市区	PMS_怡景苑 2 号站 T2	10	1000	800	800
11038	市区	周西三配变	10	400	320	320
11039	市区	10kV 春雷苑 9#站 T1	10	800	640	640
11040	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T4	10	800	640	640
11041	市区	PMS_许巷新村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11042	市区	PMS_西巷头二配变	10	400	320	320
11043	市区	PMS_何家二配变	10	400	320	320
11044	市区	巨星塑胶配变	10	400	320	320
11045	市区	10kV 路巷 5#箱变 T1	10	400	320	320
11046	市区	PMS_夹板三配变	10	400	320	320
11047	市区	贡家庄配变（光伏）	10	200	147	147
11048	市区	小宅基配变（光伏）	10	400	295	295
11049	市区	PMS_鲁家塘配变	10	200	160	160
11050	市区	PMS_王家巷配变	10	400	320	320
11051	市区	贡家塘配变（光伏）	10	200	139	139
11052	市区	毛巷六配变	10	200	160	160
11053	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11054	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T3	10	800	640	640
11055	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T4	10	800	640	640
11056	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T2	10	800	640	640
11057	市区	电壹配变	10	400	320	320
11058	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T4	10	800	640	640
11059	市区	10kV 育德苑 1#站 T1	10	800	640	640
11060	市区	PMS_盘龙墩配变	10	400	320	320
11061	市区	湖塘桥三配变（光伏）	10	400	149	149
11062	市区	PMS_参里桥配变	10	400	320	320
11063	市区	东盛塘配变（光伏）	10	200	129	129
11064	市区	10kV 大诚苑 1#站 T1	10	1000	800	800
11065	市区	河北海配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11066	市区	PMS_奥运配变	10	400	320	320
11067	市区	PMS_六曹头下配变	10	200	160	160
11068	市区	大树下四配变（光伏）	10	200	141	141
11069	市区	PMS_大诚苑 2＃站 T1	10	1000	800	800
11070	市区	PMS_邹陈	10	200	160	160
11071	市区	陆家巷二配变（光伏）	10	400	281	281
11072	市区	谈家宅基配变（光伏）	10	200	73	73
11073	市区	PMS_张家宅基配变	10	400	320	320
11074	市区	PMS_大诚苑 3＃站 T1	10	1000	800	800
11075	市区	汤家浜配变（光伏）	10	400	307	307
11076	市区	PMS_大诚苑 4＃站 T1	10	1000	800	800
11077	市区	PMS_10kV 水府 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11078	市区	春星一配变（融合终端）	10	400	320	320
11079	市区	PMS_10kV 水府 2#站 T2	10	800	640	640
11080	市区	吴更上四配变	10	200	160	160
11081	市区	10kV 云溪人家 5#站 T4	10	800	640	640
11082	市区	PMS_居民新村四配变	10	400	320	320
11083	市区	10kV 云溪人家 2#站 T1	10	800	640	640
11084	市区	PMS_顺家桥配变	10	400	320	320
11085	市区	PMS_李家坝二配变	10	400	286	286
11086	市区	PMS_北七二配变	10	400	320	320
11087	市区	PMS_紫藤苑配变	10	400	311	311
11088	市区	龙底头一配变	10	200	160	160
11089	市区	龙底头二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11090	市区	PMS_10kV 东升 1#箱变 T1	10	630	504	504
11091	市区	PMS_10kV 东升 2#箱变 T1	10	630	504	504
11092	市区	PMS_10kV 东升 3#箱变 T1	10	630	504	504
11093	市区	10kV 东望 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11094	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T4	10	800	640	640
11095	市区	PMS_华李巷配变	10	400	320	320
11096	市区	10kV 景苑 6#站 T3	10	800	640	640
11097	市区	新城配变	20	400	160	160
11098	市区	前方巷配变（南瑞）（光伏）	10	400	219	219
11099	市区	10kV 玖里映月 3#站 T2	10	800	640	640
11100	市区	PMS_关帝殿配变	10	400	320	320
11101	市区	坟上姚家里配变（需删除）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11102	市区	10kV 汇智科创站 T2	10	800	640	640
11103	市区	PMS_西谢埭二配变	10	400	320	320
11104	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
11105	市区	斗里二配变（光伏）	10	200	141	141
11106	市区	北站二配变	10	400	320	320
11107	市区	PMS_盛更上配变	10	200	160	160
11108	市区	PMS_前辛巷配变	10	200	160	160
11109	市区	PMS_邵家二配变	10	200	160	160
11110	市区	10kV 东望 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11111	市区	PMS_曹庄西二配变	10	400	320	320
11112	市区	PMS_色织厂配变	10	400	320	320
11113	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11114	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T1	10	800	640	640
11115	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T2	10	800	640	640
11116	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T2（光伏）	10	800	631	631
11117	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T4	10	800	640	640
11118	市区	PMS_用电站（南瑞）	10	400	320	320
11119	市区	10kV 宏诚 11#站 T4	10	800	640	640
11120	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T2	10	1000	800	800
11121	市区	10kV 广益 1#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
11122	市区	10kV 正阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
11123	市区	PMS_机库印刷厂	10	400	320	320
11124	市区	北阁（南瑞）（光伏）	10	200	116	116
11125	市区	塘南十三配变（光伏）	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11126	市区	朱北配变（光伏）	10	400	241	241
11127	市区	PMS_钱毛更配变	10	200	160	160
11128	市区	PMS_西前头二配变	10	200	160	160
11129	市区	PMS_小更上配变	10	400	320	320
11130	市区	蔡更上配变	10	400	320	320
11131	市区	PMS_南柏桥配变	10	200	160	160
11132	市区	南横头配变	10	400	320	320
11133	市区	顾家里配变（光伏）	10	200	141	141
11134	市区	10kV 名花 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11135	市区	10kV 名花 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11136	市区	10kV 名花 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11137	市区	10kV 名花 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11138	市区	PMS_旺更巷	10	200	160	160
11139	市区	许家湾配变	10	400	320	320
11140	市区	10kV 名花 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11141	市区	10kV 名花 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11142	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
11143	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T1	10	800	640	640
11144	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T2	10	800	640	640
11145	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T3	10	800	640	640
11146	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T4	10	800	640	640
11147	市区	10kV 东柏 14#箱变 T1	10	630	504	504
11148	市区	PMS_曹庄中片三配变	10	400	320	320
11149	市区	10kV 眉周 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11150	市区	PMS_王家里	10	200	160	160
11151	市区	陈家里四配变（光伏）	10	200	114	114
11152	市区	PMS_泾新村	10	200	160	160
11153	市区	PMS_邓前配变	10	200	160	160
11154	市区	东向巷南（光伏）	10	400	255	255
11155	市区	PMS_田地巷 2	10	200	99	99
11156	市区	10kV 大诚苑 1#站 T2	10	1000	800	800
11157	市区	PMS_大诚苑 2＃站 T2	10	1000	800	800
11158	市区	PMS_大诚苑 3＃站 T2	10	1000	800	800
11159	市区	PMS_大诚苑 4＃站 T2	10	1000	800	800
11160	市区	PMS_鑫安花园 6 号站 T1	10	1000	800	800
11161	市区	PMS_鑫安花园 6 号站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11162	市区	PMS_鑫安花园 6 号站 T3	10	1000	800	800
11163	市区	PMS_鑫安花园 7 号站 T1	10	1000	800	800
11164	市区	PMS_鑫安花园 7 号站 T2	10	1000	800	800
11165	市区	PMS_10kV 凯旋 15#站 T1	10	800	640	640
11166	市区	PMS_10kV 凯旋 15#站 T2	10	800	640	640
11167	市区	斗西村五配变	10	400	320	320
11168	市区	PMS_豪普四配变	10	400	320	320
11169	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T4	10	800	640	640
11170	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T2	10	800	640	640
11171	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T4	10	800	640	640
11172	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T2	10	800	640	640
11173	市区	PMS_石园五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11174	市区	PMS_华杰电子配变	10	400	320	320
11175	市区	10kV 张南 4#箱变（光伏）T1	10	630	504	504
11176	市区	刘更巷配变（光伏）	10	400	310	310
11177	市区	蒋湾电站配变（光伏）	10	400	302	302
11178	市区	俞介巷配变	10	200	160	160
11179	市区	林介巷配变（光伏）	10	200	126	126
11180	市区	新南村二配变（光伏）	10	200	127	127
11181	市区	PMS_浦家湾二配变	10	200	160	160
11182	市区	PMS_西宅西配变	10	200	160	160
11183	市区	PMS_胶山灯一配变	10	200	160	160
11184	市区	胶山灯二配变	10	200	160	160
11185	市区	10kV 云溪人家 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11186	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T4	10	800	640	640
11187	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T2	10	800	640	640
11188	市区	10kV 东柏 12#箱变 T1	10	630	504	504
11189	市区	10kV 茅梓 6#箱变 T1	10	630	504	504
11190	市区	曹巷上二配变（光伏）	10	400	229	229
11191	市区	PMS_辞家桥二配变	10	400	320	320
11192	市区	朱巷二配变	10	400	320	320
11193	市区	吴巷配变（光伏）	10	400	309	309
11194	市区	辛家二配变（光伏）	10	400	273	273
11195	市区	金斗巷配变（光伏）	10	200	140	140
11196	市区	PMS_华通	10	400	320	320
11197	市区	PMS_南联二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11198	市区	朝阳二配变	10	200	160	160
11199	市区	PMS_西新河东配变	10	400	320	320
11200	市区	PMS_曹庄小区配变	10	400	320	320
11201	市区	PMS_丰田配变	10	400	320	320
11202	市区	PMS_李南二配变	10	400	320	320
11203	市区	PMS_10kV 万花 2#站 T1	10	800	640	640
11204	市区	PMS_10kV 万花 2#站 T2	10	800	640	640
11205	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T1	10	800	640	640
11206	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T4	10	800	640	640
11207	市区	徐家廊下配变	10	400	320	320
11208	市区	PMS_塘下桥配变	10	200	132	132
11209	市区	PMS_汤家湾配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11210	市区	PMS_国奥配变	10	400	320	320
11211	市区	PMS_里南配变	10	400	320	320
11212	市区	PMS_造桥圩南配变	10	200	160	160
11213	市区	PMS_南华四配变	10	400	320	320
11214	市区	10kV 龙西 6#箱变 T1	10	630	504	504
11215	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T3	10	800	640	640
11216	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T1	10	800	640	640
11217	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T2	10	800	640	640
11218	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T3	10	800	640	640
11219	市区	长房巷配变	10	400	310	310
11220	市区	舍上配变	10	200	160	160
11221	市区	倪家弄三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11222	市区	PMS_香花苑站 T1	10	800	640	640
11223	市区	舍河头（光伏）	10	200	142	142
11224	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T2	10	800	640	640
11225	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T3	10	800	640	640
11226	市区	PMS_芙蓉配变	10	400	320	320
11227	市区	PMS_江南坊 3 号站 T1	10	800	640	640
11228	市区	PMS_江南坊 3 号站 T2	10	800	640	640
11229	市区	PMS_后东村配变	10	400	320	320
11230	市区	英格配变	10	400	320	320
11231	市区	10kV 东港 4#站 T4	10	630	504	504
11232	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T4	10	800	640	640
11233	市区	春江花园 13#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11234	市区	春江花园 13#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11235	市区	春江花园 14#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
11236	市区	春江花园 14#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11237	市区	春江花园 15#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
11238	市区	春江花园 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11239	市区	张巷十四配变（光伏）	10	200	147	147
11240	市区	邵巷配变（光伏）	10	200	122	122
11241	市区	唐家二配变	10	400	320	320
11242	市区	望泥河配变（光伏）	10	200	147	147
11243	市区	菜一配变（光伏）	10	400	248	248
11244	市区	濮更巷配变	10	400	311	311
11245	市区	PMS_后庄巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11246	市区	东环二配变	20	200	160	160
11247	市区	PMS_学海东路配变	10	400	320	320
11248	市区	PMS_鑫安花园 8 号站 T1	10	1000	800	800
11249	市区	PMS_鑫安花园 8 号站 T2	10	1000	800	800
11250	市区	PMS_鑫安花园 9 号站 T1	10	1000	800	800
11251	市区	PMS_鑫安花园 9 号站 T2	10	1000	800	800
11252	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T1	10	1000	800	800
11253	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T2	10	1000	800	800
11254	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T3	10	1000	800	800
11255	市区	PMS_红旗队配变	10	400	320	320
11256	市区	10kV 新湖苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11257	市区	10kV 新湖苑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11258	市区	10kV 新湖苑 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11259	市区	10kV 新湖苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11260	市区	10kV 新湖苑 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11261	市区	PMS_友谊 4＃箱变 T1	10	400	320	320
11262	市区	PMS_春江花园 16#站 T1	10	800	640	640
11263	市区	春江花园 16#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11264	市区	新塘西村朝东配变（光伏）	20	400	274	274
11265	市区	浦巷二（光伏）	10	200	148	148
11266	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T1	10	800	640	640
11267	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T2	10	800	640	640
11268	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T3	10	800	640	640
11269	市区	PMS_锦旺苑 2 号站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11270	市区	PMS_锦旺苑 2 号站 T2	10	1000	800	800
11271	市区	PMS_土塘村委配变	10	400	320	320
11272	市区	PMS_宿舍区	10	400	320	320
11273	市区	思北配变（光伏）	10	200	113	113
11274	市区	PMS_窑厂二配变	10	400	320	320
11275	市区	塘南陈家配变	10	200	124	124
11276	市区	养猪场配变（光伏）	10	200	111	111
11277	市区	PMS_乔巷菜场配变	10	400	320	320
11278	市区	PMS_前埝头配变	10	400	320	320
11279	市区	王更巷一（光伏）	10	400	281	281
11280	市区	PMS_嵩山街二配变	10	400	320	320
11281	市区	PMS_锡东大道配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11282	市区	PMS_响墩上三配变	10	200	160	160
11283	市区	张更巷旺配变（光伏）	10	200	12	12
11284	市区	PMS_邹南队配变	10	400	320	320
11285	市区	PMS_西谢埭配变	10	200	160	160
11286	市区	谢家桥二配变（光伏）	10	400	288	288
11287	市区	新泾中配变（光伏）	10	400	308	308
11288	市区	PMS_秦西配变	10	400	320	320
11289	市区	庙北配变	10	400	320	320
11290	市区	PMS_安国 1＃箱变 T1	10	630	504	504
11291	市区	PMS_安中新村配变	10	400	320	320
11292	市区	PMS_北西配变	10	400	320	320
11293	市区	PMS_10kV 朱桥 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11294	市区	PMS_10kV 朱桥 2#箱变	10	630	504	504
11295	市区	PMS_10kV 朱桥 3#箱变	10	630	504	504
11296	市区	三羊	10	400	320	320
11297	市区	章家湾三变（光伏）	10	200	141	141
11298	市区	PMS_黄家桥配变	10	200	160	160
11299	市区	PMS_郭家里一配变	10	400	320	320
11300	市区	PMS_宅前一配变	10	200	160	160
11301	市区	PMS_金太阳配变	10	200	160	160
11302	市区	PMS_席巷三配变	10	400	320	320
11303	市区	PMS_惠更北配变	10	200	160	160
11304	市区	杜家贰配变（光伏）	10	200	67	67
11305	市区	华巷南配变（光伏）	10	200	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11306	市区	电化村配变（光伏）	10	400	300	300
11307	市区	PMS_芙蓉三	10	400	320	320
11308	市区	西后二配变	10	400	320	320
11309	市区	旺家里东配变	10	400	295	295
11310	市区	廉租房配变	10	400	320	320
11311	市区	PMS_东头巷配变	10	400	320	320
11312	市区	庄里六配变	10	400	320	320
11313	市区	PMS_长大厦 1＃箱变 T1	10	630	504	504
11314	市区	PMS_钱西巷配变	10	200	160	160
11315	市区	PMS_锦安三村	10	400	320	320
11316	市区	汪佃配变	10	400	320	320
11317	市区	嘉荫园 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11318	市区	嘉荫园 1#站 T2	10	800	640	640
11319	市区	嘉荫园 2#站 T1	10	800	640	640
11320	市区	嘉荫园 2#站 T2	10	800	640	640
11321	市区	嘉荫园 3#站 T1	10	1000	800	800
11322	市区	嘉荫园 3#站 T2	10	1000	800	800
11323	市区	PMS_朱家湾二配变	10	400	320	320
11324	市区	嘉荫园 4#站 T1	10	1000	800	800
11325	市区	嘉荫园 4#站 T2	10	1000	800	800
11326	市区	嘉荫园 4#站 T3	10	1000	800	800
11327	市区	PMS_大诚苑 5#站 01002	10	1000	800	800
11328	市区	PMS_大诚苑 5#站 01003	10	1000	800	800
11329	市区	砖厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11330	市区	PMS_南新陆北配变	10	400	320	320
11331	市区	浦巷七配变（光伏）	10	400	285	285
11332	市区	PMS_10kV 泾悦站 T1	10	630	504	504
11333	市区	10kV 泾悦站 T2	10	630	504	504
11334	市区	10kV 新湖苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11335	市区	交巷三配变	10	400	320	320
11336	市区	戴巷东配变（光伏）	10	400	278	278
11337	市区	PMS_里东村西安斗	10	400	320	320
11338	市区	PMS_新中二配变	10	200	160	160
11339	市区	下山巷配变	10	200	160	160
11340	市区	PMS_黄介桥二配变	10	200	160	160
11341	市区	PMS_小街三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11342	市区	PMS_李湾里二配变	10	200	160	160
11343	市区	PMS_大东（一）	10	200	143	143
11344	市区	金富南苑站 T1	10	1000	800	800
11345	市区	PMS_金富南苑站 T2	10	1000	800	800
11346	市区	PMS_10kV 中和 1#站 T2	10	630	504	504
11347	市区	PMS_10kV 中和 1#站 T1	10	630	504	504
11348	市区	20kV 博苑 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
11349	市区	20kV 博苑 5#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
11350	市区	PMS_安西路配变	10	200	160	160
11351	市区	PMS_钱更上八配变	10	200	160	160
11352	市区	PMS_李湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
11353	市区	高树下一变（光伏）	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11354	市区	PMS_断塘桥配变	10	200	121	121
11355	市区	10kV 金牛苑 3#站 T1（光伏）	10	800	640	640
11356	市区	10kV 金牛苑 3#站 T2	10	800	640	640
11357	市区	PMS_20kV 黄泥头 3#站 T1	20	1000	800	800
11358	市区	10kV 杨亭 8#箱变 T1	10	630	504	504
11359	市区	10kV 杨亭 7#箱变 T1	10	630	504	504
11360	市区	10kV 杨亭 6#箱变 T1	10	630	504	504
11361	市区	PMS_鞋山路口配变	10	400	320	320
11362	市区	PMS_南丰村配变	10	200	160	160
11363	市区	姚更巷二配变（光伏）	10	200	131	131
11364	市区	富羊 1#站 T1（光伏）	10	1250	1000	1000
11365	市区	PMS_富羊 1#站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11366	市区	PMS_毛条厂二配变	10	400	320	320
11367	市区	斗西村西宅配变（光伏）	10	400	312	312
11368	市区	花园厚桥配变	10	400	320	320
11369	市区	PMS_周巷三配变	10	400	320	320
11370	市区	木渎墩二配变	10	200	160	160
11371	市区	PMS_青虹路	10	200	160	160
11372	市区	西巷上配变	10	400	320	320
11373	市区	PMS_支家塘	10	200	160	160
11374	市区	PMS_水墩上配变	10	200	160	160
11375	市区	彭东配变	10	200	160	160
11376	市区	前东(一)（光伏）	10	400	267	267
11377	市区	舍东配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11378	市区	胡家巷配变（光伏）	10	200	122	122
11379	市区	PMS_黄东一配变	10	400	320	320
11380	市区	小钱巷	10	400	320	320
11381	市区	孙更巷三配变（光伏）	10	400	289	289
11382	市区	鸿泰苑 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11383	市区	PMS_东亭老街	10	200	160	160
11384	市区	PMS_大马巷西一配变	10	400	320	320
11385	市区	商贸 1＃箱变 T1	10	630	504	504
11386	市区	工业 1#箱变 T1	10	630	504	504
11387	市区	工业 2#箱变 T1	10	630	504	504
11388	市区	工业 3#箱变 T1	10	630	504	504
11389	市区	工业 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11390	市区	工业 5#箱变 T1	10	630	504	504
11391	市区	工业 6#箱变 T1	10	630	504	504
11392	市区	PMS_10kV 鑫安 11#站 T3	10	1000	800	800
11393	市区	PMS_10kV 鑫安 11#站 T1	10	1000	800	800
11394	市区	PMS_10kV 鑫安 11#站 T2	10	1000	800	800
11395	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T3	10	1000	800	800
11396	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T1	10	1000	800	800
11397	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T2	10	1000	800	800
11398	市区	PMS_10kV 鑫安花园 13#站 T1	10	1000	800	800
11399	市区	PMS_10kV 鑫安花园 13#站 T2	10	1000	800	800
11400	市区	PMS_10kV 鑫安花园 14#站 T1	10	1000	800	800
11401	市区	源泉新村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11402	市区	PMS_10kV 紫金苑站 T1	10	1000	800	800
11403	市区	人才楼四配变	10	400	320	320
11404	市区	PMS_育府 2＃站 T1	10	1000	800	800
11405	市区	PMS_育府 2＃站 T2	10	1000	800	800
11406	市区	PMS_羊尖 1＃站 T1	10	800	640	640
11407	市区	思念配变	10	400	320	320
11408	市区	斗西基建变	10	400	320	320
11409	市区	李更巷	10	400	320	320
11410	市区	PMS_10kV 鑫安花园 14#站 T2	10	1000	800	800
11411	市区	PMS_10kV 鑫安花园 15#站 T1	10	1000	800	800
11412	市区	PMS_10kV 鑫安花园 15#站 T2	10	1000	800	800
11413	市区	鸿泰苑 11#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11414	市区	PMS_宜东苑站 T1	10	630	504	504
11415	市区	PMS_宜东苑站 T2	10	630	504	504
11416	市区	PMS_怡景苑 5＃站 T1	10	800	640	640
11417	市区	PMS_怡景苑 5＃站 T2	10	800	640	640
11418	市区	村东四配变（光伏）	10	200	135	135
11419	市区	PMS_北南巷二配变	10	400	320	320
11420	市区	PMS_斗山北配变	10	200	160	160
11421	市区	10kV 高达 1#站 T1	10	1000	800	800
11422	市区	PMS_重楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
11423	市区	重楼 2#箱变 T1（光伏）	10	630	495	495
11424	市区	PMS_20kV 云林苑 4#站 T1	20	1000	800	800
11425	市区	PMS_20kV 云林苑 4#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11426	市区	PMS_20kV 云林苑 4#站 T3	20	1000	800	800
11427	市区	PMS_过渡房	10	400	320	320
11428	市区	PMS_西塘北三配变	10	200	160	160
11429	市区	PMS_中角里配变	10	200	160	160
11430	市区	20kV 博苑 3#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
11431	市区	东廊配变	10	200	160	160
11432	市区	PMS_泾新李东配变	10	400	320	320
11433	市区	社区配变（融合终端）	10	400	320	320
11434	市区	PMS_王家湾洪配变	10	200	160	160
11435	市区	杜北三配变（需删除）	10	400	320	320
11436	市区	10kV 诺卡 4＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11437	市区	10kV 诺卡 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11438	市区	10kV 诺卡 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11439	市区	PMS_高额电站配变	10	200	160	160
11440	市区	PMS_摇金岸二配变	10	200	160	160
11441	市区	王介场配变（光伏）	10	200	130	130
11442	市区	PMS_10kV 宛山湖 2#站 T2*	10	1000	800	800
11443	市区	PMS_10kV 宛山湖 3#站 T1	10	800	640	640
11444	市区	PMS_10kV 宛山湖 3#站 T2*	10	800	640	640
11445	市区	10kV 晶品 4#站 T2	10	800	640	640
11446	市区	10kV 晶品 5#站 T2	10	800	640	640
11447	市区	10kV 晶品 5#站 T4	10	800	640	640
11448	市区	南荡二配变（光伏）	10	200	121	121
11449	市区	PMS_前湾四配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11450	市区	吴戴街配变（光伏）	10	400	289	289
11451	市区	PMS_红新配变	10	400	320	320
11452	市区	西周巷二配变	10	400	320	320
11453	市区	PMS_20kV 云林苑 11#站 T2	20	800	640	640
11454	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T1	20	800	640	640
11455	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T2	20	800	640	640
11456	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T3	20	800	640	640
11457	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T4	20	800	640	640
11458	市区	南桥二配变	10	400	320	320
11459	市区	10kV 团北 1#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504
11460	市区	10kV 世锦 4#站（光伏）T1	10	800	608	608
11461	市区	10kV 世锦 4#站 T2（光伏）	10	800	622	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11462	市区	10kV 世锦 5#站（光伏）T1	10	800	623	623
11463	市区	PMS_10kV 世锦 5#站 T2	10	800	626	626
11464	市区	PMS_10kV 世锦 6#站 T1	10	800	640	640
11465	市区	PMS_10kV 世锦 6#站 T2	10	800	640	640
11466	市区	南巷南配变	10	400	320	320
11467	市区	PMS_江南小区二配变	10	400	320	320
11468	市区	PMS_徐巷菜场二	10	200	160	160
11469	市区	农贸四配变	10	315	252	252
11470	市区	PMS_10kV 宛山湖 4#站 T1	10	800	640	640
11471	市区	PMS_10kV 宛山湖 4#站 T2*	10	800	640	640
11472	市区	长青乐园二配变	10	400	320	320
11473	市区	PMS_云林苑 13#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11474	市区	PMS_云林苑 13#站 T2	20	1000	800	800
11475	市区	PMS_10kV 芙蓉 4#站 T2	10	800	640	640
11476	市区	PMS_10kV 芙蓉 5#站 T2	10	1000	800	800
11477	市区	PMS_10kV 环翠苑 2#站 T1	10	800	640	640
11478	市区	PMS_10kV 环翠苑 2#站 T2	10	800	640	640
11479	市区	PMS_环翠苑 3#站 T1	10	800	640	640
11480	市区	PMS_环翠苑 3#站 T2	10	800	640	640
11481	市区	PMS_环翠苑 4#站 T1	10	800	640	640
11482	市区	PMS_环翠苑 4#站 T2	10	800	640	640
11483	市区	顾巷十三配变	10	400	320	320
11484	市区	PMS_浩田里二配变	10	200	160	160
11485	市区	PMS_石东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11486	市区	聚龙桥配变	10	200	160	160
11487	市区	四房桥二配变（光伏）	10	200	129	129
11488	市区	草塘里配变	10	200	160	160
11489	市区	PMS_渔业副业二配变	10	400	320	320
11490	市区	PMS_夹板二配变	10	400	320	320
11491	市区	河南巷一配变（光伏）	10	400	298	298
11492	市区	PMS_10kV 水岸 17#站 T1	10	1000	800	800
11493	市区	PMS_10kV 水岸 17#站 T2	10	1000	800	800
11494	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T1	10	1000	800	800
11495	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T2	10	1000	800	800
11496	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T3	10	1000	800	800
11497	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11498	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T1	10	800	640	640
11499	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T2	10	800	640	640
11500	市区	PMS_敬老院六配变	10	200	160	160
11501	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T2	10	800	640	640
11502	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T4	10	800	640	640
11503	市区	PMS_吴更上二配变	10	400	320	320
11504	市区	PMS_祝家里二配变	10	200	160	160
11505	市区	PMS_宏诚 2#站 T1	10	800	640	640
11506	市区	10kV 宏诚 2#站 T2	10	800	640	640
11507	市区	PMS_宏诚 3#站 T1	10	1000	800	800
11508	市区	10kV 宏诚 3#站 T2	10	1000	800	800
11509	市区	PMS_建达 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11510	市区	PMS_10kV 山南 1#箱变 T1	10	630	504	504
11511	市区	PMS_环翠苑 5#站 T1	10	1000	800	800
11512	市区	PMS_环翠苑 5#站 T2	10	1000	800	800
11513	市区	PMS_环翠苑 6#站 T1	10	800	640	640
11514	市区	PMS_环翠苑 6#站 T2	10	800	640	640
11515	市区	PMS_环翠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
11516	市区	PMS_环翠苑 7#站 T2	10	1000	800	800
11517	市区	PMS_云林苑 14#站 T1	20	800	640	640
11518	市区	PMS_云林苑 14#站 T2	20	800	640	640
11519	市区	小斗里二配变（光伏）	10	400	283	283
11520	市区	戴巷南配变（光伏）	10	200	110	110
11521	市区	10kV 安龙 1#站（光伏）T1	10	800	652	652

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11522	市区	10kV 安龙 1#站 T2（光伏）	10	800	654	654
11523	市区	10kV 安龙 2#站（光伏）T1	10	800	640	640
11524	市区	10kV 安龙 2#站 T2	10	800	640	640
11525	市区	10kV 安龙 2#站（光伏）T3	10	800	640	640
11526	市区	10kV 安龙 2#站 T4（光伏）	10	800	640	640
11527	市区	PMS_埝头配变	10	400	320	320
11528	市区	三坝电站二配变	10	400	320	320
11529	市区	PMS_大徐巷二	10	200	160	160
11530	市区	东新西三配变	10	400	320	320
11531	市区	朱家巷三配变	10	200	160	160
11532	市区	PMS_小新桥配变	10	200	160	160
11533	市区	PMS_北新河 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11534	市区	PMS_北新河 2#站 T2	10	800	640	640
11535	市区	PMS_北新河 3#站 T1	10	800	640	640
11536	市区	PMS_北新河 3#站 T2	10	800	640	640
11537	市区	PMS_北新河 4#站 T1	10	800	640	640
11538	市区	PMS_北新河 4#站 T2	10	800	640	640
11539	市区	PMS_北新河 5#站 T1	10	800	640	640
11540	市区	PMS_北新河 5#站 T2	10	800	640	640
11541	市区	PMS_10kV 厚德苑 8#站 T1	10	800	640	640
11542	市区	PMS_10kV 厚德苑 8#站 T2	10	800	640	640
11543	市区	PMS_10kV 厚德苑 9#站 T1	10	800	640	640
11544	市区	PMS_10kV 厚德苑 9#站 T2	10	800	640	640
11545	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11546	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T2*	10	800	640	640
11547	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T3	10	800	640	640
11548	市区	PMS_五七队	10	200	160	160
11549	市区	双华配变	10	200	160	160
11550	市区	PMS_10kV 绿景 2#站 T1	10	800	640	640
11551	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T1	10	800	640	640
11552	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T3	10	800	640	640
11553	市区	杨家里七配变	10	400	320	320
11554	市区	PMS_塘子头二	10	400	320	320
11555	市区	隆达苑 1#站 T1（光伏）	10	800	631	631
11556	市区	PMS_隆达苑 1#站 T2	10	800	640	640
11557	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11558	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T4	10	800	640	640
11559	市区	PMS_五房配变	10	200	160	160
11560	市区	谢埭桥三配变	10	400	320	320
11561	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T3	10	800	640	640
11562	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T4	10	800	640	640
11563	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T1	10	1000	800	800
11564	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T2	10	1000	800	800
11565	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T3	10	1000	800	800
11566	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T4	10	1000	800	800
11567	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T1	10	800	640	640
11568	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T2	10	800	640	640
11569	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11570	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T4	10	800	640	640
11571	市区	PMS_沿河东配变	10	200	160	160
11572	市区	PMS_橡胶三配变	10	400	320	320
11573	市区	黄泥二配变	10	400	320	320
11574	市区	PMS_杨树五配变	10	400	320	320
11575	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T4*	10	800	640	640
11576	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T1	10	800	640	640
11577	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T2*	10	800	640	640
11578	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T3	10	800	640	640
11579	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T4*	10	800	640	640
11580	市区	锦华新村配变	10	400	320	320
11581	市区	PMS_泾铁配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11582	市区	PMS_10kV 竹园#4 站 T1	10	800	640	640
11583	市区	PMS_新塘里二配变	10	400	320	320
11584	市区	PMS_10kV 金碧苑 1#站 T1	10	800	640	640
11585	市区	PMS_10kV 金碧苑 1#站 T2	10	800	640	640
11586	市区	PMS_10kV 金碧苑 2#站 T1	10	800	640	640
11587	市区	PMS_10kV 金碧苑 2#站 T2	10	800	640	640
11588	市区	塘西配变	10	200	160	160
11589	市区	PMS_10kV 凯旋 2#站 T1	10	800	640	640
11590	市区	PMS_10kV 凯旋 2#站 T2	10	800	640	640
11591	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T1	10	800	640	640
11592	市区	10kV 凯旋 3#站 T3（光伏）	10	800	640	640
11593	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11594	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T4	10	800	640	640
11595	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T1	10	800	640	640
11596	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T3	10	800	640	640
11597	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T4	10	800	640	640
11598	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T2	10	800	640	640
11599	市区	10kV 凯旋 5#站 T1（光伏）	10	800	640	640
11600	市区	PMS_10kV 凯旋 5#站 T3	10	800	640	640
11601	市区	PMS_10kV 凯旋 5#站 T4	10	800	640	640
11602	市区	10kV 凯旋 5#站 T2（光伏）	10	800	640	640
11603	市区	新杨树配变	10	400	320	320
11604	市区	10kV 顶锋 1#箱变 T1	10	630	504	504
11605	市区	PMS_10kV 百和 1＃箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11606	市区	PMS_夹板一变	10	400	320	320
11607	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T1	10	800	640	640
11608	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T3	10	800	640	640
11609	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T1	10	800	640	640
11610	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T3	10	800	640	640
11611	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T1	10	800	640	640
11612	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T3	10	800	640	640
11613	市区	PMS_10kV 香溢 5#站 T1	10	800	640	640
11614	市区	周中配变	10	400	320	320
11615	市区	有机玻璃厂	10	400	320	320
11616	市区	10kV 万博 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11617	市区	10kV 万博 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11618	市区	10kV 万博 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11619	市区	10kV 万博 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11620	市区	10kV 万博 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11621	市区	10kV 万博 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11622	市区	10kV 万博 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11623	市区	10kV 万博 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11624	市区	10kV 万博 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11625	市区	10kV 万博 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11626	市区	薛家桥配变（光伏）	10	400	266	266
11627	市区	PMS_10kV 厚德苑 2#站 T1	10	800	640	640
11628	市区	PMS_10kV 厚德苑 2#站 T2	10	800	640	640
11629	市区	PMS_10kV 厚德苑 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11630	市区	PMS_10kV 厚德苑 3#站 T2	10	800	640	640
11631	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T2	10	800	640	640
11632	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T1	10	800	640	640
11633	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T3	10	800	640	640
11634	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T4	10	800	640	640
11635	市区	PMS_10kV 厚德苑 5#站 T1	10	800	640	640
11636	市区	PMS_南园三配变	10	400	320	320
11637	市区	PMS_西庄二配变	10	400	320	320
11638	市区	PMS_后辛巷二配变	10	200	160	160
11639	市区	唐西四配变	10	400	320	320
11640	市区	PMS_西大桥二配变	10	400	320	320
11641	市区	市镇矿山二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11642	市区	10kV 毛岸 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
11643	市区	PMS_塘泗桥二配变	10	400	320	320
11644	市区	PMS_东孟配变	10	200	160	160
11645	市区	PMS_石皮场配变	10	400	320	320
11646	市区	PMS_新杨十二配变	10	200	160	160
11647	市区	10kV 水榭 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11648	市区	10kV 水榭 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11649	市区	PMS_新桥十一配变	10	400	320	320
11650	市区	PMS_柳更上二配变	10	400	320	320
11651	市区	PMS_小朱家湾	10	200	160	160
11652	市区	PMS_外浜五配变	10	400	320	320
11653	市区	10kV 云林苑 7#站 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11654	市区	10kV 云林苑 7#站 T2	10	630	504	504
11655	市区	PMS_10kV 厚德苑 5#站 T2	10	800	640	640
11656	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T2	10	800	640	640
11657	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T1	10	800	640	640
11658	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T3	10	800	640	640
11659	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T4	10	800	640	640
11660	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T2	10	800	640	640
11661	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T1	10	800	640	640
11662	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T3	10	800	640	640
11663	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T4	10	800	640	640
11664	市区	10kV 华亭苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11665	市区	10kV 华亭苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11666	市区	10kV 华亭苑 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11667	市区	10kV 华亭苑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11668	市区	严埭殷巷配变	10	400	320	320
11669	市区	PMS_周东二配变	10	200	160	160
11670	市区	PMS_供电所后	10	400	320	320
11671	市区	10kV 毛湾 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11672	市区	10kV 毛湾 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11673	市区	10kV 毛湾 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11674	市区	10kV 毛湾 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11675	市区	10kV 毛湾 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11676	市区	10kV 毛湾 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11677	市区	10kV 毛湾 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11678	市区	10kV 毛湾 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11679	市区	10kV 毛湾 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11680	市区	10kV 毛湾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11681	市区	10kV 毛湾 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11682	市区	10kV 毛湾 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11683	市区	10kV 毛岸 2#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
11684	市区	10kV 毛岸 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11685	市区	10kV 毛岸 2#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
11686	市区	10kV 毛岸 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11687	市区	10kV 毛岸 3#站 T4（融合终端 ）	10	1000	800	800
11688	市区	10kV 毛岸 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
11689	市区	10kV 毛岸 3#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11690	市区	10kV 毛岸 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
11691	市区	10kV 毛岸 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
11692	市区	10kV 毛岸 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11693	市区	10kV 毛岸 4#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
11694	市区	朱更上三	10	400	320	320
11695	市区	PMS_陆更西配变	10	400	320	320
11696	市区	盛南二配变（光伏）	10	400	311	311
11697	市区	PMS_西泾变	10	400	320	320
11698	市区	大坟上配变	10	400	320	320
11699	市区	PMS_鱼垦二配变	10	200	160	160
11700	市区	PMS_殷巷河配变	10	200	160	160
11701	市区	PMS_石东二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11702	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T1	10	800	640	640
11703	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T3	10	800	640	640
11704	市区	PMS_甘露社区配变	10	200	160	160
11705	市区	十队配变	10	400	320	320
11706	市区	南弄二配变（光伏）	10	400	317	317
11707	市区	大河巷二	10	400	320	320
11708	市区	陶湾二	10	400	320	320
11709	市区	PMS_盛家湾	10	200	160	160
11710	市区	PMS_唐更南配变	10	400	320	320
11711	市区	PMS_朝东巷六配变	10	400	320	320
11712	市区	周东一配变	10	400	295	295
11713	市区	东新村种田桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11714	市区	PMS_市镇东三配变	10	200	160	160
11715	市区	PMS_市镇东四配变	10	200	160	160
11716	市区	PMS_10kV 孙钱 1#箱变 T1	10	630	504	504
11717	市区	PMS_芙蓉六	10	400	320	320
11718	市区	PMS_灵鸿 1#箱变 T1	10	400	320	320
11719	市区	PMS_陆更上七配变	10	400	320	320
11720	市区	PMS_下坝三配变	10	200	160	160
11721	市区	PMS_徐巷十六配变	10	200	133	133
11722	市区	10kV 诺卡 7＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11723	市区	10kV 诺卡 8＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11724	市区	周家塘二配变（光伏）	10	400	309	309
11725	市区	PMS_华夏彩印配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11726	市区	PMS_园地队二配变	10	200	160	160
11727	市区	菜场五配变	10	400	320	320
11728	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
11729	市区	PMS_10kV 丰泰苑 3#站 T1	10	1000	800	800
11730	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11731	市区	PMS_前湾二变	10	200	160	160
11732	市区	PMS_东廊路（二）	10	200	160	160
11733	市区	后张配变	10	400	320	320
11734	市区	孙家圩配变（光伏）	10	200	137	137
11735	市区	何家坝（光伏）	10	200	134	134
11736	市区	PMS_10kV 东港 1#站 T1	10	800	640	640
11737	市区	PMS_10kV 东港 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11738	市区	PMS_10kV 东港 2#站 T1	10	800	640	640
11739	市区	PMS_10kV 东港 2#站 T2	10	800	640	640
11740	市区	10kV 东望 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11741	市区	10kV 东望 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11742	市区	PMS_10kV 东望 3#站 T1	10	800	640	640
11743	市区	下庄四配变	10	400	320	320
11744	市区	PMS_老四房二	10	200	160	160
11745	市区	荡上桥西（光伏）	10	200	132	132
11746	市区	PMS_居唐更配变	10	200	160	160
11747	市区	PMS_华家桥头配变	10	200	160	160
11748	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11749	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11750	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11751	市区	PMS_张东	10	400	320	320
11752	市区	桥头里二配变	10	400	320	320
11753	市区	10kV 杨亭 9#箱变 T1	10	630	504	504
11754	市区	菜场六配变	10	200	160	160
11755	市区	天佑配变	10	400	320	320
11756	市区	下连塘（光伏）	10	200	135	135
11757	市区	PMS_水岸 2#站 002003	10	1000	800	800
11758	市区	PMS_10kV 水岸 2#站 005004	10	1000	800	800
11759	市区	PMS_安新壹配变	10	200	160	160
11760	市区	10kV 水岸 3#站 T1	10	1000	800	800
11761	市区	PMS_10kV 丰泰苑 3#站 T2*	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11762	市区	PMS_宅基上	10	200	160	160
11763	市区	PMS_田庄朗	10	200	160	160
11764	市区	里河西（光伏）	10	200	148	148
11765	市区	东张二配变（光伏）	10	200	145	145
11766	市区	PMS_汗庄桥配变	10	400	320	320
11767	市区	三泾桥配变（光伏）	10	200	20	20
11768	市区	朝东巷二变	10	400	320	320
11769	市区	PMS_嵩山巷二配变	10	400	320	320
11770	市区	窑场队配变（光伏）	10	200	154	154
11771	市区	10kV 诺卡 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11772	市区	10kV 诺卡 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11773	市区	10kV 诺卡 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11774	市区	PMS_无锡市欣盛纸制品厂(农综变)T1	10	630	504	504
11775	市区	PMS_小园浜配变	10	200	160	160
11776	市区	PMS_金星二配变	10	200	160	160
11777	市区	10kV 明瑞 2#站 T1	10	800	640	640
11778	市区	PMS_10kV 明瑞 2#站 T2	10	800	640	640
11779	市区	山二南配变	10	200	160	160
11780	市区	制镜厂三配变	10	400	320	320
11781	市区	PMS_邹陈二	10	200	160	160
11782	市区	对桥中村配变（光伏）	10	400	300	300
11783	市区	朱潭巷二配变	10	400	320	320
11784	市区	刘潭桥配变	10	400	320	320
11785	市区	PMS_安国 2#箱变 02001	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11786	市区	10kV 杨亭 10#箱变 T1	10	630	504	504
11787	市区	10kV 水岸 3#站 T2	10	1000	800	800
11788	市区	港昌配变	10	400	320	320
11789	市区	东盛二配变（光伏）	10	200	147	147
11790	市区	PMS_蒋梅棚配变	10	200	160	160
11791	市区	PMS_北市弄配变	10	200	160	160
11792	市区	渡外圩配变（光伏）	10	200	132	132
11793	市区	赵更上三配变（光伏）	10	200	102	102
11794	市区	PMS_金露配变	10	400	320	320
11795	市区	PMS_老东街	10	400	320	320
11796	市区	PMS_10kV 明瑞花园 1#站 T1	10	800	640	640
11797	市区	PMS_10kV 明瑞花园 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11798	市区	沈家庄二配变	10	400	320	320
11799	市区	曹更巷叁配变	10	200	160	160
11800	市区	PMS_里国工业区(农综变)T1	10	630	504	504
11801	市区	PMS_安西路口配变	10	200	160	160
11802	市区	陆家河头配变	10	400	320	320
11803	市区	石皮场二配变（光伏）	10	400	289	289
11804	市区	PMS_庄上五配变	10	400	320	320
11805	市区	徐巷西一变	10	400	320	320
11806	市区	南头住基西（光伏）	10	200	146	146
11807	市区	中荡二配变	10	400	320	320
11808	市区	PMS_东街东	10	200	160	160
11809	市区	中心街二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11810	市区	杨陆巷新配变（融合终端）	10	200	160	160
11811	市区	PMS_10kV 春雷苑 5#站 T1	10	1000	800	800
11812	市区	假山配变（光伏）	10	200	165	165
11813	市区	白洋里配变（光伏）	10	200	144	144
11814	市区	PMS_袁南配变	10	200	160	160
11815	市区	PMS_兴前配变	10	400	320	320
11816	市区	施更上配变	10	400	320	320
11817	市区	PMS_燕马东配变	10	200	160	160
11818	市区	朱家塘三配变（光伏）	10	200	140	140
11819	市区	PMS_黄青庄二配变	10	200	160	160
11820	市区	PMS_10kV 大诚苑 6#站 02001*	10	1000	800	800
11821	市区	PMS_10kV 大诚苑 6#站 02002	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11822	市区	PMS_10kV 大诚苑 6#站 02003	10	1000	800	800
11823	市区	PMS_10kV 大诚苑 7#站 03002	10	1000	800	800
11824	市区	PMS_10kV 大诚苑 7#站 03001*	10	1000	800	800
11825	市区	PMS_10kV 大诚苑 8#站 04001*	10	1000	800	800
11826	市区	PMS_10kV 大诚苑 8#站 04002	10	1000	800	800
11827	市区	PMS_10kV 大诚苑 9#站 05001**	10	1000	800	800
11828	市区	PMS_10kV 大诚苑 9#站 05002	10	1000	800	800
11829	市区	京西	10	400	320	320
11830	市区	河西庄配变（光伏）	10	200	103	103
11831	市区	PMS_云林苑 5＃站 T1	10	800	640	640
11832	市区	云林苑 5＃站 T2	10	800	640	640
11833	市区	PMS_10kV 春雷苑 5#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11834	市区	PMS_10kV 春雷苑 6#站 T2	10	800	640	640
11835	市区	PMS_10kV 春雷苑 6#站 T1	10	800	640	640
11836	市区	PMS_烫花厂二配变	10	400	320	320
11837	市区	PMS_水庄东村配变	10	200	160	160
11838	市区	PMS_许中配变	10	400	320	320
11839	市区	吴更巷配变（光伏）	10	200	139	139
11840	市区	PMS_10kV 法雷 1#箱变 T1	10	630	504	504
11841	市区	10kV 东璟 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11842	市区	戴家塘二配变	10	400	320	320
11843	市区	短蛇巷	10	400	320	320
11844	市区	PMS_10kV 宛山湖 2#站 T1	10	1000	800	800
11845	市区	PMS_电化村二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11846	市区	PMS_云林苑 6#站 T1	10	800	640	640
11847	市区	云林苑 6#站 T2	10	800	640	640
11848	市区	西坝头二配变	10	200	160	160
11849	市区	南窑二配变	10	200	160	160
11850	市区	坝头配变（光伏）	10	200	118	118
11851	市区	PMS_曹巷上一配变	10	200	160	160
11852	市区	PMS_20kV 云林苑 10#站 T1	20	800	640	640
11853	市区	PMS_20kV 云林苑 10#站 T2	20	800	640	640
11854	市区	PMS_20kV 云林苑 11#站 T1	20	800	640	640
11855	市区	前林	10	400	320	320
11856	市区	10kV 东璟 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11857	市区	10kV 东璟 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11858	市区	10kV 东璟 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11859	市区	10kV 东璟 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
11860	市区	10kV 东璟 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
11861	市区	10kV 东璟 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11862	市区	10kV 东璟 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11863	市区	10kV 东璟 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11864	市区	10kV 东璟 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11865	市区	PMS_西北前配变	10	200	160	160
11866	市区	PMS_胶南路口配变	10	200	160	160
11867	市区	PMS_中东配变	10	400	320	320
11868	市区	朱村头二配变（光伏）	10	400	247	247
11869	市区	PMS_华昌二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11870	市区	后塘湾东配变（光伏）	10	200	121	121
11871	市区	小湾里二配变	10	400	320	320
11872	市区	五东配变（光伏）	10	200	107	107
11873	市区	上沙配变（光伏）	10	400	276	276
11874	市区	PMS_尤村西配变	10	400	320	320
11875	市区	PMS_10kV 山韵 2#站 T1	10	1000	800	800
11876	市区	PMS_10kV 山韵 2#站 T2	10	1000	800	800
11877	市区	PMS_10kV 山韵 3#站 T1	10	1000	800	800
11878	市区	PMS_10kV 山韵 3#站 T2	10	1000	800	800
11879	市区	PMS_10kV 山韵 8#站 T2	10	1000	800	800
11880	市区	低石桥配变（光伏）	10	400	291	291
11881	市区	西船坊配变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11882	市区	浜沿配变	10	400	320	320
11883	市区	朱介坝配变	10	400	320	320
11884	市区	贾家里二配变	10	400	320	320
11885	市区	薛家塘（光伏）	10	200	126	126
11886	市区	PMS_北圣塘配变	10	200	160	160
11887	市区	周西二配变	10	400	320	320
11888	市区	PMS_韩更上二配变	10	200	160	160
11889	市区	PMS_万坝一配变	10	400	320	320
11890	市区	PMS_10kV 春雷苑 1#站 T1	10	1000	800	800
11891	市区	PMS_10kV 春雷苑 1#站 T2	10	1000	800	800
11892	市区	PMS_新红桥配变	10	400	320	320
11893	市区	PMS_旺更上配变	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11894	市区	低坝上二配变（光伏）	10	200	84	84
11895	市区	PMS_菜场北三配变	10	400	320	320
11896	市区	PMS_色织配变	10	400	320	320
11897	市区	PMS_10kV 能光 2#箱变 T1	10	630	504	504
11898	市区	PMS_10kV 豪景苑 2#站 T1	10	800	640	640
11899	市区	PMS_10kV 豪景苑 2#站 T2	10	800	640	640
11900	市区	PMS_10kV 豪景苑 3#站 T1	10	800	640	640
11901	市区	PMS_10kV 豪景苑 3#站 T2	10	800	640	640
11902	市区	PMS_10kV 豪景苑 4#站 T1	10	800	640	640
11903	市区	PMS_10kV 豪景苑 4#站 T2	10	800	640	640
11904	市区	PMS_10kV 豪景苑 4#站 T3	10	800	640	640
11905	市区	大后配变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11906	市区	PMS_浒塘村小吴巷	10	400	320	320
11907	市区	PMS_东巷三	10	200	160	160
11908	市区	严家桥村二配变（光伏）	10	400	299	299
11909	市区	严家桥三配变	10	400	320	320
11910	市区	PMS_严家桥四配变	10	400	320	320
11911	市区	PMS_劳动所配变	10	400	320	320
11912	市区	PMS_福达二配变	10	400	320	320
11913	市区	PMS_金太阳二配变	10	400	320	320
11914	市区	PMS_20kV 梨花苑 1#站 T1	20	1000	800	800
11915	市区	PMS_20KV 梨花苑 4#站 T1	20	1000	800	800
11916	市区	PMS_杨树下三配变	10	200	131	131
11917	市区	PMS_五大房配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11918	市区	PMS_张西三配变	10	400	320	320
11919	市区	东升二配变	10	400	320	320
11920	市区	PMS_20KV 梨花苑 5#站 T1	20	500	400	400
11921	市区	王南村配变	10	200	160	160
11922	市区	田头巷配变（光伏）	10	200	107	107
11923	市区	寺家坝配变	10	200	160	160
11924	市区	PMS_尹后配变	10	400	320	320
11925	市区	PMS_荡小校办厂配变	10	400	320	320
11926	市区	渔业六配变	10	400	320	320
11927	市区	PMS_渔业十二配变	10	400	320	320
11928	市区	PMS_10KV 和泽 1#站 T1	10	800	640	640
11929	市区	PMS_10KV 和泽 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11930	市区	PMS_古镇配变	10	200	160	160
11931	市区	PMS_10KV 和泽 2#站 T1	10	1000	800	800
11932	市区	10KV 和泽 2#站 T2	10	1000	800	800
11933	市区	横泾桥配变	10	400	320	320
11934	市区	高田上岸二配变	10	200	160	160
11935	市区	祥里配变	10	200	160	160
11936	市区	俞更巷配变	10	200	160	160
11937	市区	PMS_春象树配变	10	400	320	320
11938	市区	PMS_斗里三配变	10	400	320	320
11939	市区	PMS_新桥二	10	400	320	320
11940	市区	PMS_10kV 新湖苑 3#站 T1	10	800	640	640
11941	市区	PMS_10kV 新湖苑 3#站 T2*	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11942	市区	PMS_10kV 新湖苑 4#站 T1	10	800	640	640
11943	市区	PMS_10kV 新湖苑 4#站 T2	10	800	640	640
11944	市区	PMS_丰田里配变	10	200	160	160
11945	市区	PMS_风机三配变	10	400	320	320
11946	市区	风机二配变	10	400	320	320
11947	市区	PMS_风机一配变	10	400	320	320
11948	市区	PMS_10kV 新湖苑 5#站 T1	10	800	640	640
11949	市区	PMS_10kV 新湖苑 5#站 T2	10	800	640	640
11950	市区	PMS_10kV 新湖苑 6#站 T1	10	800	640	640
11951	市区	PMS_10kV 新湖苑 6#站 T2	10	800	640	640
11952	市区	PMS_10kV 山韵 9#站 T1	10	1000	800	800
11953	市区	PMS_10kV 山韵 9#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11954	市区	PMS_10kV 山韵 10#站 T1	10	1000	800	800
11955	市区	PMS_10kV 山韵 10#站 T2	10	1000	800	800
11956	市区	PMS_10kV 水岸 8#站 T1	10	1000	800	800
11957	市区	PMS_10kV 水岸 8#站 T2	10	1000	800	800
11958	市区	PMS_10kV 水岸 9#站 T1	10	800	640	640
11959	市区	PMS_10kV 水岸 9#站 T2	10	800	640	640
11960	市区	明扬配变	10	400	320	320
11961	市区	PMS_谈村 2#箱变 T1	10	400	320	320
11962	市区	PMS_人民路南配变	10	200	160	160
11963	市区	PMS_徐村吴家	10	200	140	140
11964	市区	PMS_宏洋	10	400	320	320
11965	市区	西沿泾配变（光伏）	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11966	市区	PMS_国奥二配变	10	400	320	320
11967	市区	PMS_10kV 宜东苑 2#站 T1	10	800	640	640
11968	市区	10kV 宜东苑 2#站 T2	10	800	640	640
11969	市区	PMS_10kV 宜东苑 2#站 T3	10	800	640	640
11970	市区	10kV 宜东苑 2#站 T4	10	800	640	640
11971	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T1	10	1000	800	800
11972	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T2	10	1000	800	800
11973	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T3	10	1000	800	800
11974	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T1	10	1000	800	800
11975	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T2	10	1000	800	800
11976	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T3	10	1000	800	800
11977	市区	PMS_10kV 隽府 6#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11978	市区	10kV 隽府 6#站 T2	10	1000	800	800
11979	市区	PMS_10kV 隽府 7#站 T1	10	1000	800	800
11980	市区	10kV 隽府 7#站 T2	10	1000	800	800
11981	市区	PMS_嘉城 2#站 T1	10	1000	800	800
11982	市区	PMS_嘉城 2#站 T2	10	1000	800	800
11983	市区	PMS_双庙六配变	10	400	320	320
11984	市区	居民新村二配变	10	315	252	252
11985	市区	PMS_西海巷配变	10	200	160	160
11986	市区	PMS_新造桥配变	10	200	160	160
11987	市区	PMS_史家圩配变	10	200	160	160
11988	市区	PMS_章树巷配变	10	200	160	160
11989	市区	PMS_南施村	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11990	市区	PMS_浒周变配变	10	200	160	160
11991	市区	PMS_20kV 云林苑 8#站 T1	20	1000	800	800
11992	市区	PMS_20kV 云林苑 8#站 T2	20	1000	800	800
11993	市区	PMS_10kV 鸿景 1#站 T1	10	800	640	640
11994	市区	PMS_10kV 鸿景 1#站 T2*	10	800	640	640
11995	市区	PMS_10kV 鸿景 2#站 T1	10	800	640	640
11996	市区	PMS_10kV 鸿景 2#站 T2	10	800	640	640
11997	市区	10kV 芙蓉 2#站 T2（光伏）	10	800	640	640
11998	市区	PMS_10kV 芙蓉 2#站 T1	10	800	640	640
11999	市区	PMS_10kV 芙蓉 3#站 T2	10	800	640	640
12000	市区	PMS_10kV 芙蓉 3#站 T1	10	800	640	640
12001	市区	10kV 芙蓉 4#站 T1（光伏）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12002	市区	PMS_10kV 芙蓉 5#站 T1	10	1000	800	800
12003	市区	PMS_10kV 水岸 4#站 T2	10	800	640	640
12004	市区	PMS_10kV 水岸 4#站 T1	10	800	640	640
12005	市区	PMS_10kV 水岸 5#站 T1	10	1000	800	800
12006	市区	PMS_10kV 水岸 5#站 T2	10	1000	800	800
12007	市区	PMS_20kV 黄泥头 2#站 T1	20	1000	800	800
12008	市区	PMS_20kV 黄泥头 2#站 T3	20	1000	800	800
12009	市区	PMS_姚更巷三配变	10	200	160	160
12010	市区	PMS_10kV 水岸 7#站 T1	10	1000	800	800
12011	市区	PMS_10kV 水岸 7#站 T2	10	1000	800	800
12012	市区	PMS_10kV 水岸 6#站 T1	10	1000	800	800
12013	市区	PMS_10kV 水岸 6#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12014	市区	10kV 孟家苑 1#站 T1	10	800	640	640
12015	市区	10kV 孟家苑 1#站 T2	10	800	640	640
12016	市区	10kV 孟家苑 1#站 T3	10	800	640	640
12017	市区	10kV 孟家苑 1#站 T4	10	800	640	640
12018	市区	唐家庄三配变	10	400	320	320
12019	市区	雷北（光伏）	10	200	138	138
12020	市区	PMS_旺家塘配变	10	200	160	160
12021	市区	PMS_后头巷二	10	200	160	160
12022	市区	PMS_旺更巷四	10	200	160	160
12023	市区	大河配变	10	200	160	160
12024	市区	PMS_村委二配变	10	400	320	320
12025	市区	PMS_西中村二	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12026	市区	里国配变	10	400	320	320
12027	市区	PMS_寿同庄配变	10	200	160	160
12028	市区	南新村配变（光伏）	10	200	87	87
12029	市区	PMS_锡太路二配变	10	200	160	160
12030	市区	PMS_10kV 嵩山 1#箱变 T1	10	630	504	504
12031	市区	PMS_10kV 嵩山 3#箱变 T1	10	630	504	504
12032	市区	PMS_10kV 嵩山 4#箱变 T1	10	630	504	504
12033	市区	PMS_10kV 蔡湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
12034	市区	PMS_10kV 蔡湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
12035	市区	10kV 蔡湾 4#箱变 T1（光伏）	10	630	490	490
12036	市区	PMS_农服家舍配变	10	200	160	160
12037	市区	敬老院四配变（光伏）	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12038	市区	PMS_10kV 山韵 6#站 T1	10	800	640	640
12039	市区	PMS_10kV 山韵 6#站 T2	10	800	640	640
12040	市区	PMS_10kV 山韵 7#站 T1	10	800	640	640
12041	市区	PMS_10kV 山韵 7#站 T2	10	800	640	640
12042	市区	PMS_10kV 山韵 8#站 T1	10	1000	800	800
12043	市区	PMS_市镇八队配变	10	400	320	320
12044	市区	PMS_东新西配变	10	400	320	320
12045	市区	PMS_后桥二配变	10	200	150	150
12046	市区	袁土坝配变（光伏）	10	200	149	149
12047	市区	马路里配变	10	200	74	74
12048	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T1	10	1000	800	800
12049	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12050	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T3	10	1000	800	800
12051	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T1	10	1000	800	800
12052	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T2	10	1000	800	800
12053	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T3	10	1000	800	800
12054	市区	PMS_10kV 嘉城 1#站 T1	10	1000	800	800
12055	市区	PMS_泾南	10	400	320	320
12056	市区	前巷五配变（光伏）	10	400	288	288
12057	市区	PMS_小庄里 1	10	400	320	320
12058	市区	PMS_南寺头配变	10	200	142	142
12059	市区	田七房配变	10	400	320	320
12060	市区	PMS_王西配变	10	400	320	320
12061	市区	PMS_后戴湾配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12062	市区	PMS_泾南新村	10	400	320	320
12063	市区	杨家二配变	10	200	160	160
12064	市区	杨树乙配变	10	400	320	320
12065	市区	PMS_水产公司二配变	10	200	160	160
12066	市区	丰达供销二配变（光伏）	10	400	161	161
12067	市区	PMS_洋河头	10	400	320	320
12068	市区	肖庄南配变	10	400	320	320
12069	市区	10kV 诺卡 1＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12070	市区	10kV 诺卡 2＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12071	市区	PMS_石村配变	10	400	320	320
12072	市区	10kV 诺卡 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12073	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12074	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T2	10	800	640	640
12075	市区	PMS_上村配变	10	400	320	320
12076	市区	PMS_杜北东配变	10	400	320	320
12077	市区	PMS_梓旺花园四期站 T1	10	1000	800	800
12078	市区	PMS_梓旺花园四期站 T2	10	1000	800	800
12079	市区	PMS_塘子头	10	400	320	320
12080	市区	10kV 新阳光 39#站 T1	10	800	640	640
12081	市区	10kV 金玥湾 2#站 T4	10	800	640	640
12082	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T3	10	800	640	640
12083	市区	PMS_浦一队配变	10	400	320	320
12084	市区	PMS_拓发自控配变	10	400	320	320
12085	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12086	市区	10kV 藕乐园 14#站 T1	10	800	640	640
12087	市区	10kV 藕乐园 14#站 T3	10	800	640	640
12088	市区	10kV 藕乐园 14#站 T4	10	800	640	640
12089	市区	10kV 藕乐园 14#站 T2	10	800	640	640
12090	市区	PMS_管岸配变	10	400	320	320
12091	市区	10kV 藕乐园 15#站 T1	10	1000	800	800
12092	市区	10kV 藕乐园 15#站 T2	10	1000	800	800
12093	市区	10kV 星火 1#箱变 T1	10	630	504	504
12094	市区	10kV 西羲里 5#站 T1	10	800	640	640
12095	市区	PMS_10kV 塘村 2#箱变 T1	10	630	504	504
12096	市区	PMS_刘潭一配变	10	400	320	320
12097	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12098	市区	10kV 浜口 2#箱变 T1	10	630	504	504
12099	市区	10kV 西羲里 3#站 T4	10	800	640	640
12100	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
12101	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T2	10	800	640	640
12102	市区	桥南九配变	10	400	320	320
12103	市区	10kV 安阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
12104	市区	禧航源配变	10	400	320	320
12105	市区	PMS_高山新村配变	10	400	320	320
12106	市区	10kV 桂语和风 3#站 T1	10	800	640	640
12107	市区	10kV 正明 9#站 T1	10	800	640	640
12108	市区	PMS_出新二配变	10	400	320	320
12109	市区	PMS_10kV 兰亭站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12110	市区	PMS_10kV 兰亭站 T2	10	800	640	640
12111	市区	10kV 金玥湾 7#站 T2	10	800	640	640
12112	市区	10kV 西羲里 3#站 T3	10	800	640	640
12113	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T1	10	800	640	640
12114	市区	PMS_10kV 船帆 3#箱变 T1	10	400	297	297
12115	市区	10kV 春光苑 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12116	市区	10kV 中福 1#箱变 T1	10	630	504	504
12117	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
12118	市区	PMS_前马路二配变	10	400	320	320
12119	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T1	10	800	640	640
12120	市区	苏巷二配变（光伏）	10	400	308	308
12121	市区	PMS_王家旦三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12122	市区	PMS_石漕头二配变	10	400	320	320
12123	市区	10kV 北洋湖 4#箱变 T1	10	630	494	494
12124	市区	PMS_大万巷	10	400	320	320
12125	市区	PMS_市镇四电配变	10	400	320	320
12126	市区	10kV 端桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
12127	市区	10kV 学府上院 5#站 T2	10	800	640	640
12128	市区	10kV 长乐 15#站 T1	10	800	640	640
12129	市区	10kV 长乐 15#站 T3	10	800	640	640
12130	市区	10kV 长乐 15#站 T4	10	800	640	640
12131	市区	10kV 长乐 15#站 T2	10	800	640	640
12132	市区	大马巷村配变	10	400	320	320
12133	市区	易尔易配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12134	市区	PMS_胡公二配变	10	400	320	320
12135	市区	10kV 明旭 1#箱变 T1	10	630	504	504
12136	市区	PMS_星月配变	10	400	320	320
12137	市区	拾房村配变	10	400	320	320
12138	市区	10kV 新洲七期 2#站 T1	10	800	640	640
12139	市区	10kV 云境华庭 3#站 T2	10	800	640	640
12140	市区	10kV 太平洋 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
12141	市区	PMS_润村配变	10	400	320	320
12142	市区	PMS_10kV 天一城 11#站 T1	10	800	640	640
12143	市区	10kV 嘉利 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
12144	市区	10kV 嘉利 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
12145	市区	10kV 嘉利 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12146	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T4	10	800	640	640
12147	市区	PMS_10kV 天一城 11#站 T2	10	800	640	640
12148	市区	PMS_东柳二配变	10	200	160	160
12149	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T1	10	800	640	640
12150	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T3	10	800	640	640
12151	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T4	10	800	640	640
12152	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T2	10	800	640	640
12153	市区	10kV 嘉利 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12154	市区	PMS_乡政府配变	10	400	320	320
12155	市区	PMS_钱巷村配变	10	400	320	320
12156	市区	协航配变	10	400	320	320
12157	市区	PMS_10kV 馨城 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12158	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T3	10	800	640	640
12159	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T1	10	800	640	640
12160	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T2	10	800	640	640
12161	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T4	10	800	640	640
12162	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T1	10	800	640	640
12163	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T3	10	800	640	640
12164	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T4	10	800	640	640
12165	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T2	10	800	640	640
12166	市区	PMS_贝尔乐配变	10	200	160	160
12167	市区	10kV 寺头 11#站 T1	10	1000	800	800
12168	市区	10kV 寺头 11#站 T2	10	1000	800	800
12169	市区	10kV 桃盛 9#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12170	市区	10kV 学府上院 2#站 T2	10	800	640	640
12171	市区	浦巷二配变	10	400	320	320
12172	市区	PMS_花园村五配变	10	400	320	320
12173	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
12174	市区	PMS_10kV 寺头 12#站 T1	10	1000	800	800
12175	市区	PMS_10kV 寺头 12#站 T2	10	1000	800	800
12176	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T1	10	800	640	640
12177	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T3	10	800	640	640
12178	市区	PMS_助剂厂	10	400	320	320
12179	市区	10kV 新洲七期 4#站 T1	10	800	640	640
12180	市区	10kV 桃泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
12181	市区	PMS_新区 2	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12182	市区	PMS_惠巷	10	400	320	320
12183	市区	PMS_陈巷北配变	10	400	320	320
12184	市区	PMS_10kV 榭丽苑 14#站 T1	10	800	640	640
12185	市区	PMS_10kV 榭丽苑 14#站 T2	10	800	640	640
12186	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T4	10	800	640	640
12187	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T2	10	800	640	640
12188	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T1	10	800	640	640
12189	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T3	10	800	640	640
12190	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T4	10	800	640	640
12191	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T2	10	800	640	640
12192	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T3	10	800	640	640
12193	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12194	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T2	10	800	640	640
12195	市区	助船居	10	200	160	160
12196	市区	10kV 屯里 1#箱变 T1	10	400	320	320
12197	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
12198	市区	PMS_新区南配变	10	400	320	320
12199	市区	宋庄三配变	10	400	320	320
12200	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T4	10	800	640	640
12201	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T1	10	800	640	640
12202	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T3	10	800	640	640
12203	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T4	10	800	640	640
12204	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T2	10	800	640	640
12205	市区	PMS_礼舍村四	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12206	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
12207	市区	PMS_立新二配变	10	400	303	303
12208	市区	10kV 前洲 4#箱变 T1	10	630	504	504
12209	市区	10kV 云境华庭 2#站 T1	10	800	640	640
12210	市区	PMS_10kV 榭丽苑 13#站 T1	10	800	640	640
12211	市区	PMS_10kV 榭丽苑 13#站 T2	10	800	640	640
12212	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T2	10	800	640	640
12213	市区	PMS_抽水站四配变	10	400	320	320
12214	市区	PMS_溪南电站二变	10	400	320	320
12215	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T4	10	800	640	640
12216	市区	PMS_金马服饰	10	400	320	320
12217	市区	PMS_庄里十配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12218	市区	PMS_桑园北二配变	10	400	320	320
12219	市区	PMS_小村二配变	10	400	320	320
12220	市区	PMS_二闸二配变	10	400	320	320
12221	市区	10kV 茂桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
12222	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T1	10	800	640	640
12223	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T4	10	800	640	640
12224	市区	PMS_北幛配变	10	400	320	320
12225	市区	10kV 福山 2#箱变 T1	10	630	504	504
12226	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12227	市区	10kV 蓉玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
12228	市区	花园梅配变	10	400	320	320
12229	市区	10kV 解放 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12230	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T3	10	800	640	640
12231	市区	PMS_衬胶 3#	10	400	320	320
12232	市区	PMS_前金岸甲	10	400	320	320
12233	市区	PMS_茶场北	10	400	320	320
12234	市区	10kV 平湖苑 2#站 T1	10	800	640	640
12235	市区	PMS_章巷六配变	10	400	320	320
12236	市区	10kV 翔纺 4#箱变 T1	10	630	504	504
12237	市区	10kV 堰新 13#站 T4	10	800	640	640
12238	市区	10kV 华城 2#箱变 T1	10	630	504	504
12239	市区	10kV 学府上院 5#站 T1	10	800	640	640
12240	市区	PMS_北山下	10	400	320	320
12241	市区	10kV 西浜 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12242	市区	PMS_邮电局十八配变	10	400	320	320
12243	市区	PMS_溪南村二配变	10	200	160	160
12244	市区	PMS_正明村委三配变	10	400	320	320
12245	市区	10kV 雍荣院 3#站 T2	10	800	640	640
12246	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T2	10	800	640	640
12247	市区	PMS_小岸变	10	400	320	320
12248	市区	10kV 正明 8#站 T2	10	800	640	640
12249	市区	PMS_洑巷东配变	10	400	297	297
12250	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T2	10	800	640	640
12251	市区	10kV 雍荣院 5#站 T2	10	800	640	640
12252	市区	翔龙焊业配变	10	400	320	320
12253	市区	PMS_勤建村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12254	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
12255	市区	10kV 塘基 3#箱变 T1	10	630	504	504
12256	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T2	10	800	640	640
12257	市区	10kV 行星 4#箱变 T1	10	630	504	504
12258	市区	10kV 正明 10#站 T1	10	800	640	640
12259	市区	PMS_10kV 排巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
12260	市区	正明村东二配变	10	400	320	320
12261	市区	PMS_10kV 榭丽苑 15#站 T2	10	1000	800	800
12262	市区	PMS_10kV 榭丽苑 15#站 T1	10	1000	800	800
12263	市区	10kV 顺驰 3#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
12264	市区	徐巷十一配变（光伏）	10	400	305	305
12265	市区	PMS_镇北 2	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12266	市区	10kV 天奇 1#站 T2	10	800	640	640
12267	市区	PMS_邮电局十六配变	10	200	160	160
12268	市区	PMS_五金厂七	10	400	320	320
12269	市区	10kV 张镇桥 1#站 T1	10	1000	800	800
12270	市区	10kV 蓝城 4#站 T1	10	500	400	400
12271	市区	10kV 蓝城 4#站 T2	10	500	400	400
12272	市区	PMS_珠峰液压配变	10	200	160	160
12273	市区	PMS_王巷十三配变	10	400	314	314
12274	市区	北园巷配变	10	200	160	160
12275	市区	PMS_小孙巷配变	10	200	160	160
12276	市区	管家湾一配变	10	200	160	160
12277	市区	10kV 天奇 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12278	市区	10kV 天奇 3#站 T2	10	630	504	504
12279	市区	PMS_朝东配变	10	200	137	137
12280	市区	10kV 洛城上院 1#站 T1	10	1000	800	800
12281	市区	PMS_粘带厂泵配变	10	400	320	320
12282	市区	PMS_张华村一配变	10	400	320	320
12283	市区	PMS_陈巷居二配变	10	400	320	320
12284	市区	马巷排泵配变	10	400	320	320
12285	市区	PMS_电灌站泵配变	10	400	320	320
12286	市区	PMS_端楷桥二配变	10	200	160	160
12287	市区	PMS_张巷九配变	10	200	160	160
12288	市区	PMS_杨贰配变	10	200	160	160
12289	市区	10kV 青城苑 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12290	市区	10kV 青城苑 2#站 T3	10	1000	800	800
12291	市区	10kV 洛城上院 1#站 T2	10	1000	800	800
12292	市区	10kV 洛城上院 2#站 T1	10	1000	800	800
12293	市区	10kV 洛城上院 2#站 T2	10	1000	800	800
12294	市区	10kV 中威 1#站 T2	10	1000	800	800
12295	市区	10kV 平湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
12296	市区	10kV 平湖苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
12297	市区	林达制衣配变	10	400	320	320
12298	市区	PMS_鼎鑫电器配变	10	200	160	160
12299	市区	PMS_勤荣针织制衣厂	10	200	160	160
12300	市区	居委	10	400	320	320
12301	市区	王家庄泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12302	市区	PMS_锁厂(二)	10	400	320	320
12303	市区	PMS_上舍巷	10	400	261	261
12304	市区	华勋织带	10	400	320	320
12305	市区	PMS_玉珍巷泵	10	400	320	320
12306	市区	PMS_上舍泵	10	200	160	160
12307	市区	上舍华巷	10	200	160	160
12308	市区	PMS_华巷二	10	200	160	160
12309	市区	PMS_大利减震配变	10	200	160	160
12310	市区	PMS_风鸿机械配变	10	200	160	160
12311	市区	PMS_孙家队配变	10	200	145	145
12312	市区	PMS_丁家二配变	10	200	160	160
12313	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12314	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T2	10	1000	800	800
12315	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T3	10	1000	800	800
12316	市区	PMS_方舟	10	200	160	160
12317	市区	PMS_上东村变	10	400	320	320
12318	市区	太平路	10	400	320	320
12319	市区	PMS_长安村	10	400	320	320
12320	市区	永勤机械	10	400	320	320
12321	市区	PMS_前浓沿	10	400	320	320
12322	市区	PMS_西横河配变	10	315	252	252
12323	市区	高巷四配变	10	400	320	320
12324	市区	正中制衣配变	10	400	320	320
12325	市区	PMS_三毛纺配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12326	市区	沈氏焊管配变	10	400	320	320
12327	市区	10kV 馨城 4#箱变 T1	10	630	504	504
12328	市区	10kV 馨城 1#箱变 T1	10	630	504	504
12329	市区	PMS_市镇箱变 T1	10	630	504	504
12330	市区	10kV 馨城 2#箱变 T1	10	630	504	504
12331	市区	滤清器厂箱变 T1	10	315	252	252
12332	市区	村委三配变	10	400	320	320
12333	市区	PMS_红军居配变	10	200	160	160
12334	市区	大下冯二配变	10	400	320	320
12335	市区	朱巷上配变	10	400	320	320
12336	市区	PMS_市镇一八配变	10	400	294	294
12337	市区	PMS_刘马配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12338	市区	PMS_奔达制衣	10	200	160	160
12339	市区	田堵里二配变	10	200	160	160
12340	市区	PMS_南胡站泵配变	10	400	320	320
12341	市区	PMS_大利针织	10	200	160	160
12342	市区	PMS_万巷上舍	10	400	320	320
12343	市区	PMS_华润服饰	10	200	160	160
12344	市区	PMS_长安村(甲)	10	400	320	320
12345	市区	长宏色织	10	400	320	320
12346	市区	PMS_长安小学	10	400	320	320
12347	市区	PMS_飞美针织厂	10	200	160	160
12348	市区	建达制衣	10	400	320	320
12349	市区	PMS_松山	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12350	市区	德法制衣配变（需删除）	10	400	320	320
12351	市区	PMS_新塘里村象大房配变	10	160	128	128
12352	市区	新塘里村花园里配变	10	400	320	320
12353	市区	10kV 庙洛线电机分校 4#箱变 T1	10	630	504	504
12354	市区	PMS_小巷里三配变	10	200	160	160
12355	市区	10kV 张镇桥 2#站 T1	10	1000	800	800
12356	市区	10kV 张镇桥 2#站 T2	10	1000	800	800
12357	市区	PMS_许家五配变	10	400	320	320
12358	市区	PMS_大墩头	10	400	320	320
12359	市区	PMS_市镇变九	10	315	252	252
12360	市区	PMS_正伟制品	10	200	160	160
12361	市区	华仁制衣	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12362	市区	PMS_双惠印染	10	200	160	160
12363	市区	PMS_周姚配变	10	200	160	160
12364	市区	PMS_锦绣三村配变	10	400	320	320
12365	市区	10kV 张镇桥 1#站 T2	10	1000	800	800
12366	市区	10kV 张镇桥 2#站 T3	10	1000	800	800
12367	市区	海春环保	10	400	320	320
12368	市区	大利巷三配变（需删除）	10	400	320	320
12369	市区	PMS_张村配变	10	200	160	160
12370	市区	张村站泵配变	10	400	320	320
12371	市区	PMS_第二奶牛场配变	10	200	160	160
12372	市区	10kV 长宁 1#站 T4	10	1000	800	800
12373	市区	10kV 长宁 2#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12374	市区	10kV 胶南 6#箱变 T1	10	630	504	504
12375	市区	PMS_球敏配变	10	400	320	320
12376	市区	大路头配变	10	200	160	160
12377	市区	PMS_西环配变	10	200	160	160
12378	市区	李仓配变	10	200	160	160
12379	市区	镇东配变	10	400	320	320
12380	市区	PMS_崔巷西配变	10	200	160	160
12381	市区	PMS_桃园九配变	10	200	160	160
12382	市区	10kV 天奇 1#站 T1	10	800	640	640
12383	市区	10kV 天奇 2#站 T1	10	800	640	640
12384	市区	PMS_仓场南配变	10	200	160	160
12385	市区	PMS_西湾圩配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12386	市区	10kV 天奇 3#站 T1	10	630	504	504
12387	市区	PMS_团结桥配变	10	200	160	160
12388	市区	PMS_育东	10	200	160	160
12389	市区	PMS_西村头配变	10	200	160	160
12390	市区	PMS_袁六桥配变	10	200	157	157
12391	市区	北柳巷配变	10	200	160	160
12392	市区	PMS_新西二配变	10	200	160	160
12393	市区	10kV 长宁苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
12394	市区	10kV 长宁苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
12395	市区	PMS_后姑里泵配变	10	200	160	160
12396	市区	10kV 长宁苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
12397	市区	PMS_西华巷泵配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12398	市区	PMS_前朱巷配变	10	200	160	160
12399	市区	10kV 后沈安置箱变 T1	10	400	320	320
12400	市区	10kV 春来苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
12401	市区	PMS_会场配变	10	200	160	160
12402	市区	PMS_下巷配变	10	200	160	160
12403	市区	PMS_匡家配变	10	200	151	151
12404	市区	PMS_大东配变	10	200	160	160
12405	市区	联丰二	10	400	320	320
12406	市区	PMS_前东三配变	10	400	320	320
12407	市区	泾头浜二配变	10	200	160	160
12408	市区	塘村冯巷配变	10	400	310	310
12409	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12410	市区	PMS_马大漕配变	10	400	320	320
12411	市区	东施家配变	10	400	320	320
12412	市区	PMS_东施单二配变	10	50	40	40
12413	市区	PMS_10kV 匹克 1#站 T1	10	1000	800	800
12414	市区	10kV 匹克 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
12415	市区	西村头三配变	10	200	160	160
12416	市区	PMS_高岗上配变	10	400	320	320
12417	市区	PMS_东谅巷配变	10	200	160	160
12418	市区	PMS_尖东配变	10	200	160	160
12419	市区	冬青配变	10	400	320	320
12420	市区	PMS_东降三配变	10	400	320	320
12421	市区	PMS_回家居配变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12422	市区	PMS_前塘配变	10	200	160	160
12423	市区	PMS_富岸配变	10	400	290	290
12424	市区	PMS_丁南配变	10	200	160	160
12425	市区	PMS_张南配变	10	200	103	103
12426	市区	PMS_大岸配变	10	200	139	139
12427	市区	PMS_胡东配变	10	200	141	141
12428	市区	PMS_后漕配变	10	200	160	160
12429	市区	PMS_前漕配变	10	400	291	291
12430	市区	10kV 橄榄园 1#站 T1	10	800	640	640
12431	市区	10kV 橄榄园 1#站 T2	10	800	640	640
12432	市区	10kV 橄榄园 2#站 T1	10	800	640	640
12433	市区	10kV 橄榄园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12434	市区	10kV 橄榄园 3#站 T1	10	800	640	640
12435	市区	10kV 百大 3#站 T1	10	800	640	640
12436	市区	10kV 百大 3#站 T2	10	800	640	640
12437	市区	PMS_苏巷中配变	10	200	160	160
12438	市区	PMS_徐巷十九配变	10	200	160	160
12439	市区	中蒋配变	10	400	320	320
12440	市区	PMS_陆家村配变	10	400	304	304
12441	市区	PMS_东街十一配变	10	200	160	160
12442	市区	10kV 橄榄园 3#站 T2	10	800	640	640
12443	市区	10kV 橄榄园 4#站 T1	10	800	640	640
12444	市区	10kV 橄榄园 4#站 T2	10	800	640	640
12445	市区	10kV 橄榄园 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12446	市区	10kV 橄榄园 5#站 T2	10	800	640	640
12447	市区	PMS_前芦配变	10	200	160	160
12448	市区	陈家庄三配变	10	400	320	320
12449	市区	PMS_山北	10	200	160	160
12450	市区	PMS_马亩居配变	10	200	160	160
12451	市区	PMS_老河东配变	10	200	160	160
12452	市区	PMS_陈巷十七配变	10	200	160	160
12453	市区	PMS_石人桥三配变	10	400	320	320
12454	市区	PMS_能源设备厂	10	400	320	320
12455	市区	PMS_联通公司配变	10	200	160	160
12456	市区	PMS_陆家庄二	10	400	320	320
12457	市区	PMS_公用变五	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12458	市区	PMS_邮电局二一	10	200	160	160
12459	市区	渔业队配变	10	200	160	160
12460	市区	曙光三配变	10	400	320	320
12461	市区	PMS_大会堂三	10	200	160	160
12462	市区	赵巷三配变	10	400	320	320
12463	市区	PMS_坝巷泵	10	400	320	320
12464	市区	胡巷配变	10	400	320	320
12465	市区	PMS_胡巷东泵	10	400	320	320
12466	市区	PMS_鞋厂	10	400	320	320
12467	市区	PMS_江大毛纺	10	200	160	160
12468	市区	10kV 藕乐园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
12469	市区	10kV 藕乐园 3#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12470	市区	宏泰机械制造厂	10	400	320	320
12471	市区	PMS_薛巷三配变	10	400	320	320
12472	市区	PMS_水产队配变	10	200	160	160
12473	市区	PMS_河西二配变	10	200	160	160
12474	市区	PMS_贾东配变	10	200	160	160
12475	市区	PMS_严家旦南配变	10	400	320	320
12476	市区	PMS_石人垛西配变	10	400	320	320
12477	市区	PMS_庄家东配变	10	400	320	320
12478	市区	10kV 高山花园箱变 T1	10	630	504	504
12479	市区	PMS_双丽配变	10	400	320	320
12480	市区	PMS_朱中	10	400	320	320
12481	市区	PMS_新长铁路三	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12482	市区	PMS_朱巷五配变	10	200	160	160
12483	市区	PMS_赵巷四	10	400	320	320
12484	市区	西漳孙家	10	400	320	320
12485	市区	市镇九七配变	10	200	160	160
12486	市区	PMS_红卫四配变	10	400	320	320
12487	市区	PMS_安庄配变	10	200	160	160
12488	市区	PMS_南刘巷	10	200	160	160
12489	市区	南冯一配变	10	400	320	320
12490	市区	PMS_吴巷二配变	10	400	320	320
12491	市区	黄浦配变	10	400	320	320
12492	市区	PMS_绒线厂配变	10	200	160	160
12493	市区	PMS_电力设备厂	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12494	市区	PMS_俞巷	10	200	160	160
12495	市区	PMS_后姑里配变	10	200	160	160
12496	市区	PMS_华巷新村二配变	10	400	320	320
12497	市区	PMS_张巷泵配变	10	200	160	160
12498	市区	PMS_邵巷四配变	10	200	160	160
12499	市区	邵巷三配变	10	400	311	311
12500	市区	沿塘泵配变	10	400	320	320
12501	市区	上东村二	10	400	320	320
12502	市区	PMS_优妮可	10	200	160	160
12503	市区	PMS_鼎欣包装	10	200	160	160
12504	市区	PMS_万巷杨树园	10	200	160	160
12505	市区	PMS_马四岸配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12506	市区	PMS_李巷十一	10	400	320	320
12507	市区	PMS_密封件厂	10	200	160	160
12508	市区	永佳设备	10	400	320	320
12509	市区	前石桥配变	10	400	320	320
12510	市区	PMS_市镇九八	10	315	252	252
12511	市区	PMS_镇区	10	400	320	320
12512	市区	万巷泵	10	200	160	160
12513	市区	PMS_潘巷三配变	10	200	160	160
12514	市区	10kV 碧波苑站 T1	10	1000	800	800
12515	市区	10kV 碧波苑站 T2	10	1000	800	800
12516	市区	PMS_建筑新村二配变	10	400	320	320
12517	市区	PMS_贝前	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12518	市区	PMS_马巷十	10	400	320	320
12519	市区	PMS_马巷(五)	10	400	320	320
12520	市区	PMS_小学	10	200	160	160
12521	市区	PMS_市镇五三配变	10	400	320	320
12522	市区	10kV 复地 1#站 T1	10	1250	1000	1000
12523	市区	PMS_费巷 1	10	200	160	160
12524	市区	PMS_东浜 1	10	200	160	160
12525	市区	PMS_长春头 1	10	200	160	160
12526	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T1	10	800	640	640
12527	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T2	10	800	640	640
12528	市区	10kV 文曲公寓 2#站 T1	10	800	640	640
12529	市区	PMS_单家坝	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12530	市区	PMS_美丽家具配变	10	200	160	160
12531	市区	10kV 枫渡 3#箱变 T1	10	500	400	400
12532	市区	10kV 金都站 T2	10	1250	1000	1000
12533	市区	10kV 金都 2#站 T4	10	1250	1000	1000
12534	市区	10kV 金惠 1#站 T4	10	1000	800	800
12535	市区	10kV 金惠 5#站 T1	10	1250	1000	1000
12536	市区	10kV 金惠 2#站 T4	10	1000	800	800
12537	市区	10kV 金惠 3#站 T1	10	1000	800	800
12538	市区	10kV 枫渡 2#箱变 T1	10	500	400	400
12539	市区	10kV 枫渡 1#箱变 T1	10	630	471	471
12540	市区	10kV 别墅 1#箱变 T1	10	630	497	497
12541	市区	10kV 别墅 4#箱变 T1	10	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12542	市区	10kV 别墅 5#箱变 T1	10	630	488	488
12543	市区	10kV 别墅 3#箱变 T1	10	630	499	499
12544	市区	10kV 别墅 6#箱变 T1	10	630	488	488
12545	市区	PMS_鑫洪材料配变	10	400	320	320
12546	市区	PMS_环境配变	10	200	160	160
12547	市区	惠山路灯配变（需删除）	10	200	160	160
12548	市区	PMS_陆巷二配变	10	400	320	320
12549	市区	范巷七配变（融合终端）	10	400	320	320
12550	市区	PMS_晓星排涝	10	200	160	160
12551	市区	PMS_正明村委二配变	10	200	160	160
12552	市区	10kV 藕乐园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
12553	市区	PMS_针织厂配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12554	市区	惠达环保配变	10	400	320	320
12555	市区	PMS_朱东配变	10	200	160	160
12556	市区	PMS_唐巷东配变	10	200	160	160
12557	市区	PMS_南村头配变	10	200	160	160
12558	市区	下高二号配变	10	400	320	320
12559	市区	PMS_辰依针织配变	10	400	320	320
12560	市区	PMS_劳丰二	10	400	307	307
12561	市区	PMS_蒋巷(三)	10	400	320	320
12562	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T1	10	800	640	640
12563	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T1	10	800	640	640
12564	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T2	10	800	640	640
12565	市区	PMS_丁庄菜场配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12566	市区	后张庄配变	10	400	320	320
12567	市区	PMS_上巷配变	10	200	160	160
12568	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T1	10	800	640	640
12569	市区	PMS_上梅巷配变	10	400	320	320
12570	市区	PMS_下裕旺配变	10	200	160	160
12571	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T1	10	800	640	640
12572	市区	PMS_上薛配变	10	200	160	160
12573	市区	PMS_刘庄一配变	10	200	160	160
12574	市区	PMS_丁庄东配变	10	200	160	160
12575	市区	PMS_桥西六配变	10	200	160	160
12576	市区	PMS_锦绣装饰	10	200	160	160
12577	市区	PMS_前庄配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12578	市区	PMS_南红旗配变	10	400	320	320
12579	市区	PMS_西张东配变	10	200	160	160
12580	市区	10kV 泰富 1#站 T2	10	1000	800	800
12581	市区	10kV 泰富 1#站 T3	10	1000	800	800
12582	市区	10kV 泰富 2#站 T4	10	1000	800	800
12583	市区	10kV 泰富 2#站 T2	10	1000	800	800
12584	市区	10kV 长宁 8#站 T3	10	1250	1000	1000
12585	市区	PMS_华新电器配变	10	400	320	320
12586	市区	PMS_东吴弦配变	10	400	320	320
12587	市区	PMS_范家庄配变	10	400	320	320
12588	市区	PMS_干戈头二配变	10	200	160	160
12589	市区	10kV 馨城 2#站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12590	市区	10kV 加洲 2#站 T3	10	800	640	640
12591	市区	10kV 加洲 2#站 T1	10	800	640	640
12592	市区	10kV 堰新苑 1#站 T1	10	800	640	640
12593	市区	10kV 堰新苑 1#站 T2	10	800	640	640
12594	市区	10kV 春来苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
12595	市区	长四房配变	10	400	320	320
12596	市区	PMS_兴洲配变	10	400	320	320
12597	市区	PMS_桃园六配变	10	200	156	156
12598	市区	PMS_仓西房配变	10	400	320	320
12599	市区	PMS_余巷一配变	10	200	160	160
12600	市区	PMS_后场三配变	10	200	160	160
12601	市区	PMS_前浓沿二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12602	市区	PMS_浜口配变	10	400	320	320
12603	市区	PMS_北环路配变	10	400	320	320
12604	市区	PMS_塘村二配变	10	200	160	160
12605	市区	10kV 绿地 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
12606	市区	PMS_东升精密配变	10	200	160	160
12607	市区	新达净化配变	10	400	320	320
12608	市区	PMS_叶巷三配变	10	200	160	160
12609	市区	宋坝配变	10	400	305	305
12610	市区	PMS_构犬里配变	10	200	160	160
12611	市区	PMS_陈家弄二配变	10	200	160	160
12612	市区	PMS_上舍头配变	10	200	160	160
12613	市区	姚家浜二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12614	市区	PMS_锦绣四村配变	10	400	320	320
12615	市区	PMS_新桥头四	10	200	160	160
12616	市区	PMS_下旺队配变	10	400	320	320
12617	市区	PMS_丰达供销配变	10	200	160	160
12618	市区	PMS_唐家坝配变	10	200	160	160
12619	市区	苏排配变	10	400	320	320
12620	市区	PMS_戈西配变	10	400	320	320
12621	市区	PMS_开一配变	10	200	129	129
12622	市区	徐前配变	10	200	160	160
12623	市区	PMS_王前二配变	10	200	138	138
12624	市区	杨后配变	10	400	320	320
12625	市区	10kV 阳山安置站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12626	市区	永安南路配变	10	400	320	320
12627	市区	PMS_王后配变	10	200	160	160
12628	市区	10kV 前洲商贸站 T1	10	1250	1000	1000
12629	市区	PMS_商城居配变	10	400	320	320
12630	市区	PMS_李巷五配变	10	400	286	286
12631	市区	10kV 石塘安居站 T1	10	1250	1000	1000
12632	市区	县油泵厂配变	10	400	183	183
12633	市区	浜口排配变	10	400	320	320
12634	市区	PMS_东降四配变	10	400	320	320
12635	市区	PMS_粮管所六变	10	200	160	160
12636	市区	PMS_东头村二配变	10	400	320	320
12637	市区	PMS_教师新村一变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12638	市区	PMS_蓉丰村一配变	10	200	160	160
12639	市区	PMS_陡门乙配变	10	400	320	320
12640	市区	PMS_后长巷配变	10	400	302	302
12641	市区	前长巷配变	10	200	160	160
12642	市区	水产二配变	10	400	320	320
12643	市区	PMS_星玛机件配变	10	400	320	320
12644	市区	文团配变	10	200	160	160
12645	市区	PMS_山峰壹配变	10	400	320	320
12646	市区	10kV 顺驰 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
12647	市区	10kV 青城苑 1#站 T3	10	1000	800	800
12648	市区	10kV 青城苑 1#站 T1	10	1000	800	800
12649	市区	10kV 百大 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12650	市区	10kV 长宁 1#站 T1	10	1000	800	800
12651	市区	PMS_住基新村配变	10	400	320	320
12652	市区	PMS_赵家旦配变	10	400	320	320
12653	市区	PMS_万里齿轮配变	10	200	160	160
12655	市区	PMS_利达机械配变	10	200	160	160
12656	市区	阳通机械配变	10	400	320	320
12657	市区	PMS_山支头	10	200	160	160
12658	市区	华机配变	10	400	320	320
12659	市区	10kV 长宁 2#站 T1	10	1000	800	800
12660	市区	PMS_路巷四配变	10	400	320	320
12661	市区	10kV 长宁 3#站 T4	10	1000	800	800
12662	市区	10kV 长宁 4#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12663	市区	10kV 长宁 3#站 T1	10	1000	800	800
12664	市区	10kV 长宁 5#站 T1	10	1000	800	800
12665	市区	PMS_水利服务二	10	400	320	320
12666	市区	PMS_市镇九六	10	400	320	320
12667	市区	万巷 2 号	10	400	320	320
12668	市区	PMS_殷邹巷	10	200	160	160
12669	市区	PMS_蒋巷九配变	10	200	160	160
12670	市区	PMS_东巷二配变	10	400	320	320
12671	市区	PMS_排涝站三配变	10	400	320	320
12672	市区	10kV 长宁 6#站 T1	10	1000	800	800
12673	市区	PMS_东浜五配变	10	200	160	160
12674	市区	PMS_桃园新村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12675	市区	后花园配变	10	200	160	160
12676	市区	PMS_叶巷六配变	10	400	308	308
12677	市区	PMS_远翔通信配变	10	200	160	160
12678	市区	PMS_徐家巷三配变	10	200	160	160
12679	市区	PMS_南巷六	10	250	200	200
12680	市区	PMS_竟丰	10	400	320	320
12681	市区	PMS_胡中一变配变	10	400	320	320
12682	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T2	10	800	640	640
12683	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T2	10	800	640	640
12684	市区	华润配变	10	400	320	320
12685	市区	PMS_唐巷十五配变	10	200	160	160
12686	市区	PMS_老街中配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12687	市区	10kV 馨城 1#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
12688	市区	大杨巷配变	10	200	160	160
12689	市区	PMS_史古巷配变	10	400	320	320
12690	市区	PMS_蔡公岸北配变	10	400	320	320
12691	市区	10kV 蓝城 3#站 T4	10	1000	800	800
12692	市区	10kV 清水湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000
12693	市区	10kV 清水湾 1#站 T2	10	1250	986	986
12694	市区	PMS_污水泵站配变	10	200	160	160
12695	市区	PMS_诺亚电器配变	10	200	160	160
12696	市区	PMS_仁西配变	10	400	320	320
12697	市区	农贸市场	10	400	320	320
12698	市区	蓉九队配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12699	市区	PMS_后坝居	10	200	160	160
12700	市区	魏东一配变	10	400	320	320
12701	市区	PMS_苏巷西配变	10	400	320	320
12702	市区	PMS_胜定桥二配变	10	315	206	206
12703	市区	PMS_许家三配变	10	400	320	320
12704	市区	10kV 万佳福邸站 T1	10	800	640	640
12705	市区	10kV 万佳福邸站 T2	10	800	640	640
12706	市区	10kV 藕乐园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
12707	市区	10kV 藕乐园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
12708	市区	新长铁路二变	10	200	160	160
12709	市区	PMS_春满园变	10	400	320	320
12710	市区	PMS_商业楼一变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12711	市区	商业楼二变	10	50	40	40
12712	市区	西环灯配变	10	200	160	160
12713	市区	10kV 馨城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
12714	市区	10kV 馨城 2#站 T3	10	1250	1000	1000
12715	市区	PMS_北曹配变	10	200	138	138
12716	市区	PMS_曹西三配变	10	200	160	160
12717	市区	PMS_陶家村配变	10	200	160	160
12718	市区	PMS_溪家配变	10	200	160	160
12719	市区	王家二配变	10	400	320	320
12720	市区	PMS_赵家配变	10	200	160	160
12721	市区	PMS_王村配变	10	200	160	160
12722	市区	农服东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12723	市区	PMS_谢家配变	10	200	117	117
12724	市区	PMS_顾北村配变	10	200	129	129
12725	市区	PMS_和缘纺织配变	10	200	160	160
12726	市区	PMS_刘家宕配变	10	200	160	160
12727	市区	山下居配变	10	400	320	320
12728	市区	PMS_华星开关配变	10	400	320	320
12729	市区	PMS_街东二配变	10	200	160	160
12730	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T2	10	800	640	640
12731	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T1	10	800	640	640
12732	市区	PMS_西漳新村配变	10	400	320	320
12733	市区	PMS_上舍配变	10	400	320	320
12734	市区	PMS_纬山灯配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12735	市区	PMS_通风设备配变	10	200	160	160
12736	市区	PMS_沟里配变	10	200	160	160
12737	市区	PMS_净化空调配变	10	200	160	160
12738	市区	PMS_丰明干燥配变	10	200	160	160
12739	市区	PMS_惠山法院二配变	10	200	160	160
12740	市区	PMS_新开河居配变	10	200	160	160
12741	市区	西村二变	10	400	320	320
12742	市区	PMS_桥西居配变	10	400	320	320
12743	市区	PMS_超大配变	10	200	160	160
12744	市区	10kV 天一城 1#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
12745	市区	10kV 天一城 2#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
12746	市区	10kV 嘉利 2#箱变 T1	10	630	462	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12747	市区	10kV 嘉利 1#箱变 T1	10	630	504	504
12748	市区	乙铨精件	10	400	320	320
12749	市区	费南二配变	10	400	320	320
12750	市区	塘南配变	10	200	160	160
12751	市区	小桥头十一配变	10	400	320	320
12752	市区	火炬配变	10	160	128	128
12753	市区	塘路配变	10	200	148	148
12754	市区	PMS_红星	10	400	320	320
12755	市区	PMS_市镇北桥配变	10	400	320	320
12756	市区	西前章配变	10	400	320	320
12757	市区	PMS_花尖	10	200	160	160
12758	市区	PMS_新民村一变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12759	市区	PMS_金洲塑料配变	10	200	45	45
12760	市区	东龙二配变	10	200	160	160
12761	市区	PMS_薛家弄配变	10	400	320	320
12762	市区	名尧电液配变	10	400	320	320
12763	市区	华城印刷	10	400	320	320
12764	市区	PMS_德氟隆	10	400	320	320
12765	市区	利达喷塑配变	10	400	320	320
12766	市区	10kV 华新苑站 T1	10	800	640	640
12767	市区	10kV 春满园 2#站 T1	10	800	640	640
12768	市区	10kV 春满园 2#站 T2	10	800	640	640
12769	市区	10kV 春满园 2#站 T3	10	800	640	640
12770	市区	PMS_鸿日用品配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12771	市区	PMS_胜定桥一配变	10	200	138	138
12772	市区	PMS_桃园配变	10	400	320	320
12773	市区	10kV 绿地 1#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
12774	市区	10kV 新街安置站 T1	10	800	640	640
12775	市区	10kV 新街安置站 T2	10	800	640	640
12776	市区	10kV 新街安置站 T3	10	800	640	640
12777	市区	PMS_锡宜高速配变	10	200	160	160
12778	市区	PMS_洛藕路配变	10	200	160	160
12779	市区	10kV 蓝城 1#站 T1	10	1000	800	800
12780	市区	10kV 蓝城 1#站 T3	10	1000	800	800
12781	市区	10kV 蓝城 2#站 T1	10	1000	800	800
12782	市区	10kV 蓝城 2#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12783	市区	10kV 蓝城 3#站 T1	10	1000	800	800
12784	市区	PMS_星火三配变	10	400	320	320
12785	市区	润杨村民配变	10	400	320	320
12786	市区	PMS_华力纺机	10	400	320	320
12787	市区	PMS_后柒配变	10	400	320	320
12788	市区	PMS_后叁锡配变	10	400	320	320
12789	市区	PMS_宏大	10	400	320	320
12790	市区	PMS_镇北村	10	400	320	320
12791	市区	PMS_桥东三配变	10	400	320	320
12792	市区	PMS_桥东四配变	10	400	320	320
12793	市区	PMS_寄巷三变	10	200	160	160
12794	市区	PMS_城塘中配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12795	市区	PMS_长巷一配变	10	400	320	320
12796	市区	PMS_新村十一配变	10	400	320	320
12797	市区	10kV 林陆巷 2#站 T1	10	800	640	640
12798	市区	10kV 林陆巷 2#站 T2	10	800	640	640
12799	市区	PMS_航校配变	10	315	252	252
12800	市区	PMS_沿河四配变	10	400	320	320
12801	市区	PMS_师古桥配变	10	400	320	320
12802	市区	PMS_桥南六配变	10	400	320	320
12803	市区	PMS_交通学校配变	10	200	160	160
12804	市区	PMS_李新配变	10	200	160	160
12805	市区	后故里丙配变	10	400	320	320
12806	市区	PMS_后故里甲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12807	市区	PMS_塘村原配变	10	200	160	160
12808	市区	PMS_前故里南配变	10	400	320	320
12809	市区	PMS_前故里配变	10	400	320	320
12810	市区	上阳庄配变	10	400	320	320
12811	市区	PMS_小张巷	10	200	160	160
12812	市区	PMS_二闸口东配变	10	200	160	160
12813	市区	蓉联四配变	10	400	320	320
12814	市区	PMS_蓉联二配变	10	400	320	320
12815	市区	PMS_刘东二配变	10	400	320	320
12816	市区	PMS_范庄四配变	10	400	320	320
12817	市区	PMS_范庄六配变	10	400	320	320
12818	市区	PMS_范庄三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12819	市区	PMS_葑庄一配变	10	200	160	160
12820	市区	PMS_庄村二配变	10	200	160	160
12821	市区	PMS_葑庄三配变	10	200	160	160
12822	市区	PMS_玉东二配变	10	200	160	160
12823	市区	PMS_东柳一配变	10	200	160	160
12824	市区	PMS_范家巷二配变	10	200	160	160
12825	市区	PMS_陆巷十二配变	10	200	160	160
12826	市区	PMS_金降巷三配变	10	400	320	320
12827	市区	PMS_邓巷六配变	10	400	320	320
12828	市区	PMS_中蒋二配变	10	200	160	160
12829	市区	PMS_林庄居	10	200	160	160
12830	市区	PMS_吕口桥居配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12831	市区	PMS_威华配变	10	400	320	320
12832	市区	PMS_向阳二配变	10	400	320	320
12833	市区	10kV 金惠 4#站 T4	10	1250	1000	1000
12834	市区	PMS_姚沈巷配变	10	400	320	320
12835	市区	PMS_郑巷居配变	10	200	160	160
12836	市区	PMS_唐巷一配变	10	200	160	160
12837	市区	邵巷上	10	400	320	320
12838	市区	PMS_市镇东九配变	10	400	320	320
12839	市区	PMS_陆园西配变	10	400	320	320
12840	市区	PMS_邓崔配变	10	200	160	160
12841	市区	PMS_芒巷配变	10	200	160	160
12842	市区	PMS_华七房二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12843	市区	PMS_狄家桥	10	400	314	314
12844	市区	PMS_花岸居配变	10	400	290	290
12845	市区	PMS_葑溪居配变	10	400	320	320
12846	市区	PMS_对巷	10	400	320	320
12847	市区	PMS_邵前居配变	10	400	320	320
12848	市区	PMS_油车里三配变	10	200	160	160
12849	市区	国道配变	10	200	160	160
12850	市区	10kV 百大 1#站 T1	10	800	640	640
12851	市区	10kV 百大 1#站 T2	10	800	640	640
12852	市区	PMS_冬青东配变	10	400	320	320
12853	市区	PMS_钱威路灯二配变	10	200	160	160
12854	市区	10kV 乐多站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12855	市区	211 工地	10	200	160	160
12856	市区	10kV 乐多站 T4	10	800	640	640
12857	市区	PMS_金昊胶粘配变	10	200	160	160
12858	市区	尹城南配变	10	400	320	320
12859	市区	尹城北配变	10	200	160	160
12860	市区	PMS_钢管甲	10	400	320	320
12861	市区	PMS_钢管乙配变	10	400	320	320
12862	市区	PMS_华歧强巷配变	10	200	160	160
12863	市区	PMS_冯巷四配变	10	400	303	303
12864	市区	新范二配变	10	200	160	160
12865	市区	10kV 馨城 3#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
12866	市区	10kV 馨城 3#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12867	市区	10kV 馨城 4#站 T1	10	1250	1000	1000
12868	市区	10kV 馨城 4#站 T4	10	1250	1000	1000
12869	市区	PMS_桃园八配变	10	200	160	160
12870	市区	PMS_邓李二配变	10	200	80	80
12871	市区	PMS_邓李一配变	10	400	274	274
12872	市区	PMS_微管配变	10	400	320	320
12873	市区	10kV 天一城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
12874	市区	PMS_红庙	10	400	320	320
12875	市区	PMS_大坎居配变	10	400	320	320
12876	市区	PMS_服务配变	10	400	320	320
12877	市区	PMS_舜柯一配变	10	400	320	320
12878	市区	PMS_舜柯二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12879	市区	PMS_振兴	10	400	320	320
12880	市区	PMS_10kV 春来 1#箱变 T1	10	315	252	252
12881	市区	10kV 金龙公寓 T1	10	630	504	504
12882	市区	PMS_塘永一配变	10	200	160	160
12883	市区	PMS_塘永二配变	10	200	160	160
12884	市区	PMS_降上二配变	10	400	320	320
12885	市区	PMS_曹家塘二	10	400	320	320
12886	市区	PMS_张村北配变	10	200	160	160
12887	市区	PMS_南郁巷配变	10	400	300	300
12888	市区	朱巷南配变	10	400	320	320
12889	市区	PMS_商城甲配变	10	400	320	320
12890	市区	PMS_商城乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12891	市区	东庄二配变	10	400	320	320
12892	市区	PMS_大康配变	10	400	320	320
12893	市区	PMS_新渎二配变	10	200	160	160
12894	市区	PMS_周村二	10	400	320	320
12895	市区	PMS_东巷配变	10	200	160	160
12896	市区	PMS_祥缺里配变	10	400	314	314
12897	市区	PMS_惠山法院	10	200	160	160
12898	市区	PMS_圻头居配变	10	200	160	160
12899	市区	PMS_后叙配变	10	200	117	117
12900	市区	PMS_冬青西配变	10	400	320	320
12901	市区	PMS_球铁北配变	10	400	320	320
12902	市区	PMS_球铁南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12903	市区	PMS_下院西配变	10	200	160	160
12904	市区	PMS_西秦单一配变	10	80	64	64
12905	市区	PMS_站前单一配变	10	80	64	64
12906	市区	PMS_苏嘉经贸配变	10	400	320	320
12907	市区	PMS_水厂十配变	10	100	80	80
12908	市区	PMS_西漳 1	10	400	320	320
12909	市区	PMS_西漳 2	10	400	320	320
12910	市区	西漳 3	10	400	320	320
12911	市区	PMS_西漳 4	10	400	320	320
12912	市区	PMS_徐巷九配变	10	400	320	320
12913	市区	缪巷配变（光伏）	10	200	151	151
12914	市区	PMS_水渠里配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12915	市区	PMS_岸里泵	10	315	252	252
12916	市区	PMS_沈巷泵配变	10	200	160	160
12917	市区	恒三配变	10	200	160	160
12918	市区	PMS_建工里配变	10	400	320	320
12919	市区	PMS_山峰配变	10	400	320	320
12920	市区	PMS_张巷村	10	400	320	320
12921	市区	PMS_砖场一配变	10	400	320	320
12922	市区	PMS_大花岸二配变	10	400	320	320
12923	市区	PMS_大龙岸配变	10	400	320	320
12924	市区	新村变二配变	10	400	320	320
12925	市区	惠山西漳配变	10	400	320	320
12926	市区	PMS_秦家漕配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12927	市区	PMS_毛绒厂配变	10	400	320	320
12928	市区	PMS_南西漳排	10	400	320	320
12929	市区	南西漳木排	10	400	320	320
12930	市区	PMS_毛家	10	200	160	160
12931	市区	PMS_朱巷十	10	200	160	160
12932	市区	PMS_许巷配变	10	200	160	160
12933	市区	PMS_大陆岸头配变	10	400	320	320
12934	市区	PMS_蒲塘	10	400	320	320
12935	市区	PMS_西漳村	10	400	320	320
12936	市区	三八圩	10	400	320	320
12937	市区	PMS_朱巷三配变	10	400	320	320
12938	市区	PMS_井亭小区配变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12939	市区	PMS_西石配变	10	400	320	320
12940	市区	10kV 林陆巷 1#站 T1	10	1250	1000	1000
12941	市区	PMS_东徐巷配变	10	400	320	320
12942	市区	PMS_前冯配变	10	200	160	160
12943	市区	冯巷五配变	10	400	320	320
12944	市区	朱家一配变	10	400	320	320
12945	市区	王巷十配变	10	400	320	320
12946	市区	PMS_张华村二配变	10	400	320	320
12947	市区	PMS_张华村配变	10	400	320	320
12948	市区	PMS_南章巷配变	10	400	304	304
12949	市区	PMS_杨东配变	10	400	320	320
12950	市区	PMS_唐家村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12951	市区	PMS_新村泵配变	10	200	160	160
12952	市区	PMS_俞巷六配变	10	200	160	160
12953	市区	姚巷四配变	10	400	309	309
12954	市区	PMS_童徐巷	10	250	200	200
12955	市区	PMS_青联长巷配变	10	250	200	200
12956	市区	杨家桥(二)	10	200	160	160
12957	市区	黄家巷	10	200	160	160
12958	市区	红旗排泵配变	10	200	160	160
12959	市区	PMS_华丽达配变	10	400	320	320
12960	市区	桃溪桥配变	10	200	160	160
12961	市区	PMS_市镇变泵配变	10	315	252	252
12962	市区	PMS_吴湾里二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12963	市区	洛社初中配变	10	400	320	320
12964	市区	PMS_西斗垛配变	10	400	320	320
12965	市区	PMS_陆区村委配变	10	200	160	160
12966	市区	PMS_工业公司配变	10	400	320	320
12967	市区	PMS_第一水厂配变	10	400	320	320
12968	市区	PMS_庵东配变	10	400	302	302
12969	市区	PMS_朝东二配变	10	400	302	302
12970	市区	PMS_后巷八配变	10	200	160	160
12971	市区	PMS_前巷六配变	10	400	320	320
12972	市区	PMS_江西岸配变	10	400	320	320
12973	市区	PMS_利农桥配变	10	400	320	320
12974	市区	PMS_运动厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12975	市区	西三新村配变	10	400	320	320
12976	市区	PMS_欣兴针织厂	10	200	160	160
12977	市区	南芦荡配变	10	200	160	160
12978	市区	PMS_开元庄配变	10	400	320	320
12979	市区	PMS_戴家二配变	10	400	320	320
12980	市区	PMS_保健新村配变	10	400	274	274
12981	市区	PMS_田舍新配变	10	400	211	211
12982	市区	修配厂配变	10	200	160	160
12983	市区	PMS_蒋巷水厂配变	10	400	320	320
12984	市区	PMS_顺昌配变	10	400	320	320
12985	市区	姚巷一配变	10	400	320	320
12986	市区	PMS_邓巷四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12987	市区	PMS_邓西配变	10	400	269	269
12988	市区	宋家坝配变	10	200	160	160
12989	市区	PMS_容器厂配变	10	400	320	320
12990	市区	PMS_后场配变	10	400	320	320
12991	市区	PMS_胜丰村委二配变	10	400	320	320
12992	市区	PMS_威武村唐家村配变	10	200	160	160
12993	市区	PMS_西王巷配变	10	400	320	320
12994	市区	PMS_东北村配变	10	200	156	156
12995	市区	万新村配变	10	400	320	320
12996	市区	PMS_乡镇府配变	10	400	320	320
12997	市区	PMS_施家村二配变	10	400	309	309
12998	市区	PMS_党校七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12999	市区	PMS_施家岸配变	10	400	320	320
13000	市区	PMS_花园村丙配变	10	400	320	320
13001	市区	PMS_后降东配变	10	200	160	160
13002	市区	PMS_降东二配变	10	400	320	320
13003	市区	鱼池南配变	10	400	320	320
13004	市区	PMS_水利站三配变	10	200	160	160
13005	市区	PMS_二场配变	10	400	320	320
13006	市区	PMS_二养殖场配变	10	400	320	320
13007	市区	PMS_宜兴岸配变	10	200	160	160
13008	市区	PMS_大支路南	10	400	320	320
13009	市区	PMS_西街中巷	10	400	320	320
13010	市区	化工设备厂配变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13011	市区	PMS_倪巷配变	10	200	160	160
13012	市区	PMS_保健修甫配变	10	400	320	320
13013	市区	水厂八配变	10	400	320	320
13014	市区	PMS_王巷九配变	10	400	320	320
13015	市区	PMS_夏家桥配变	10	400	320	320
13016	市区	古东配变	10	200	160	160
13017	市区	PMS_东方红配变	10	400	320	320
13018	市区	PMS_府村弄配变	10	400	320	320
13019	市区	PMS_奶粉厂配变	10	200	160	160
13020	市区	岸田里配变	10	400	320	320
13021	市区	PMS_孙巷七配变	10	200	37	37
13022	市区	PMS_胜利桥配变	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13023	市区	桃源福利厂配变	10	400	320	320
13024	市区	野百亩泵配变	10	400	320	320
13025	市区	PMS_村委八配变	10	400	320	320
13026	市区	PMS_佳毅配变	10	200	160	160
13027	市区	PMS_朝南巷配变	10	400	320	320
13028	市区	PMS_南洋猪场配变	10	200	160	160
13029	市区	PMS_服农配变	10	400	320	320
13030	市区	PMS_鹅子岸二配变	10	200	160	160
13031	市区	PMS_中胡庄配变	10	200	160	160
13032	市区	PMS_公岸东配变	10	200	160	160
13033	市区	PMS_丁吕配变	10	200	160	160
13034	市区	吕巷刘配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13035	市区	PMS_管公岸配变	10	400	320	320
13036	市区	PMS_丁塔东配变	10	400	320	320
13037	市区	PMS_驳岸配变	10	400	320	320
13038	市区	堰桥开发四变	10	400	320	320
13039	市区	PMS_公用三配变	10	400	320	320
13040	市区	西圩配变	10	400	313	313
13041	市区	圩巷配变	10	200	160	160
13042	市区	浜头三配变	10	200	160	160
13043	市区	PMS_冯家岸泵配变	10	400	320	320
13044	市区	PMS_新雅路二配变	10	200	160	160
13045	市区	火炬徐城配变	10	400	320	320
13046	市区	古西配变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13047	市区	费北配变	10	400	320	320
13048	市区	PMS_金家桥配变	10	200	160	160
13049	市区	PMS_中街新村配变	10	400	320	320
13050	市区	PMS_虎降头配变	10	400	320	320
13051	市区	尹城西配变	10	200	160	160
13052	市区	PMS_庙前变	10	200	160	160
13053	市区	石新排泵配变	10	400	320	320
13054	市区	PMS_陈巷十八配变	10	200	160	160
13055	市区	PMS_衬胶二配变	10	400	320	320
13056	市区	PMS_达基服装配变	10	200	160	160
13057	市区	PMS_衬胶四配变	10	400	320	320
13058	市区	衬胶五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13059	市区	PMS_通用四配变	10	400	320	320
13060	市区	PMS_万新村委配变	10	400	320	320
13061	市区	异型材料配变	10	400	320	320
13062	市区	PMS_鹅子岸配变	10	400	320	320
13063	市区	PMS_刁庄东岸配变	10	400	320	320
13064	市区	PMS_西村刘	10	400	320	320
13065	市区	PMS_刁庄桥配变	10	400	320	320
13066	市区	PMS_花渡岸配变	10	200	160	160
13067	市区	PMS_小岸里配变	10	200	160	160
13068	市区	PMS_塘岸配变	10	400	286	286
13069	市区	PMS_后丁庄配变	10	400	188	188
13070	市区	PMS_蔡西配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13071	市区	PMS_蔡前配变	10	400	320	320
13072	市区	PMS_石岗上配变	10	400	320	320
13073	市区	PMS_三好配变	10	400	320	320
13074	市区	PMS_唐公岸西配变	10	200	160	160
13075	市区	PMS_李前庄配变	10	400	320	320
13076	市区	PMS_前介配变	10	400	231	231
13077	市区	PMS_松林配变	10	200	160	160
13078	市区	PMS_杨树岸泵配变	10	400	320	320
13079	市区	火炬祁巷配变	10	200	160	160
13080	市区	顾巷五配变	10	400	293	293
13081	市区	火炬村配变	10	400	320	320
13082	市区	东降六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13083	市区	老古潭配变	10	400	317	317
13084	市区	东俞巷配变	10	400	320	320
13085	市区	PMS_中街二配变	10	400	320	320
13086	市区	PMS_西田舍配变	10	400	320	320
13087	市区	PMS_南农场配变	10	400	295	295
13088	市区	10kV 安阳花园站 T1（融合终端）	10	800	640	640
13089	市区	PMS_农机厂三配变	10	200	160	160
13090	市区	鑫丰压铸配变	10	400	320	320
13091	市区	PMS_农机站配变	10	400	320	320
13092	市区	PMS_冬青村五配变	10	400	287	287
13093	市区	PMS_冬青村四配变	10	400	320	320
13094	市区	PMS_邵家配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13095	市区	PMS_盛巷西	10	400	320	320
13096	市区	PMS_花园村配变	10	400	320	320
13097	市区	PMS_堰桥村	10	200	160	160
13098	市区	宾馆三变	10	400	320	320
13099	市区	PMS_花园里一配变	10	400	320	320
13100	市区	PMS_汤家巷配变	10	400	258	258
13101	市区	PMS_杨树头配变	10	200	160	160
13102	市区	PMS_石柱岸配变	10	400	320	320
13103	市区	PMS_花园村二配变	10	400	320	320
13104	市区	PMS_刘西二配变	10	400	320	320
13105	市区	PMS_杨家村配变	10	400	273	273
13106	市区	PMS_前杨湖配变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13107	市区	阳山村委配变	10	400	291	291
13108	市区	后李庄配变	10	400	320	320
13109	市区	住基村湖西配变	10	400	320	320
13110	市区	PMS_张庄二配变	10	400	320	320
13111	市区	PMS_旺房	10	160	128	128
13112	市区	PMS_沈介里三配变	10	400	320	320
13113	市区	PMS_住基鱼池配变	10	400	320	320
13114	市区	淀粉配变	10	400	320	320
13115	市区	PMS_大长圩二配变	10	400	320	320
13116	市区	毛公岸配变	10	400	172	172
13117	市区	PMS_金属材料厂配变	10	400	320	320
13118	市区	10kV 长宁 7#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13119	市区	10kV 长宁 8#站 T1	10	1250	1000	1000
13120	市区	10kV 长宁苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
13121	市区	10kV 长宁 4#站 T4	10	1000	800	800
13122	市区	10kV 长宁 6#站 T4	10	1000	800	800
13123	市区	PMS_麻雀园配变	10	200	160	160
13124	市区	PMS_古庄新村配变	10	200	160	160
13125	市区	PMS_老街五配变	10	200	160	160
13126	市区	PMS_南对二配变	10	400	320	320
13127	市区	PMS_市镇二六配变	10	400	320	320
13128	市区	陆中二配变	10	200	160	160
13129	市区	PMS_灵光机件配变	10	200	160	160
13130	市区	PMS_甘田上配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13131	市区	PMS_丁家旦配变	10	400	320	320
13132	市区	PMS_谢巷七配变	10	200	160	160
13133	市区	PMS_湾里三配变	10	400	311	311
13134	市区	谢洪桥配变	10	400	320	320
13135	市区	PMS_镀膜厂二配变	10	400	320	320
13136	市区	PMS_田舍三配变	10	400	320	320
13137	市区	10kV 复地 1#站 T3	10	1250	1000	1000
13138	市区	PMS_南洋湖配变	10	200	160	160
13139	市区	PMS_养殖场配变	10	400	320	320
13140	市区	PMS_南阳湖配变	10	200	160	160
13141	市区	PMS_大舍头配变	10	200	160	160
13142	市区	PMS_大长圩配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13143	市区	PMS_裕东配变	10	200	160	160
13144	市区	刘巷配变	10	400	320	320
13145	市区	PMS_吕巷配变	10	200	160	160
13146	市区	PMS_工贸配变	10	400	320	320
13147	市区	PMS_戈巷三配变	10	400	320	320
13148	市区	PMS_山下配变	10	400	320	320
13149	市区	PMS_芦桥村配变	10	200	160	160
13150	市区	PMS_芦桥配变	10	315	252	252
13151	市区	PMS_胡公配变	10	400	320	320
13152	市区	PMS_洪桥村二配变	10	200	160	160
13153	市区	PMS_前洪桥配变	10	200	160	160
13154	市区	PMS_古庄二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13155	市区	PMS_古庄排泵配变	10	200	160	160
13156	市区	PMS_湾斗里配变	10	200	160	160
13157	市区	PMS_河东四配变	10	200	160	160
13158	市区	PMS_水厂九配变	10	200	160	160
13159	市区	PMS_高降头配变	10	400	320	320
13160	市区	坝头二配变	10	400	320	320
13161	市区	谅巷上配变	10	400	320	320
13162	市区	PMS_季家里配变	10	400	320	320
13163	市区	PMS_安前配变	10	400	320	320
13164	市区	PMS_渔业(三)	10	200	160	160
13165	市区	PMS_运河路灯	10	200	160	160
13166	市区	PMS_田舍里三配变	10	400	267	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13167	市区	PMS_王家庄配变	10	400	320	320
13168	市区	PMS_布厂八配变	10	400	320	320
13169	市区	PMS_圻头上配变	10	400	320	320
13170	市区	PMS_多科工程配变	10	400	320	320
13171	市区	后刘配变	10	400	320	320
13172	市区	烘漆厂配变	10	400	320	320
13173	市区	电站五	10	200	160	160
13174	市区	电配厂配变	10	400	320	320
13175	市区	匡桥头泵配变	10	400	320	320
13176	市区	PMS_北街三配变	10	200	160	160
13177	市区	村委十一配变	10	400	320	320
13178	市区	PMS_西坝头配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13179	市区	PMS_后洪桥配变	10	160	128	128
13180	市区	PMS_三香岸配变	10	400	320	320
13181	市区	边巷配变	10	400	320	320
13182	市区	PMS_顾巷泵	10	400	320	320
13183	市区	农服公司一配变	10	400	320	320
13184	市区	PMS_东家井配变	10	200	114	114
13185	市区	PMS_马区村配变	10	400	320	320
13186	市区	10kV 盛岸三期 1#站 T1	10	1250	1000	1000
13187	市区	PMS_西王巷二配变	10	400	320	320
13188	市区	PMS_官下配变	10	400	320	320
13189	市区	PMS_王巷里配变	10	400	320	320
13190	市区	PMS_水厂房配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13191	市区	PMS_通用六配变	10	400	320	320
13192	市区	PMS_邓巷配变	10	200	160	160
13193	市区	PMS_电力仪表配变	10	400	320	320
13194	市区	张贵桥村配变	10	200	160	160
13195	市区	PMS_高田配变	10	200	160	160
13196	市区	新塘东配变	10	400	320	320
13197	市区	10kV 金惠 3#站 T4	10	1000	800	800
13198	市区	10kV 金惠 5#站 T4	10	1250	1000	1000
13199	市区	PMS_冯巷二配变	10	200	160	160
13200	市区	仓桥配变	10	200	160	160
13201	市区	卫家巷配变	10	400	320	320
13202	市区	东降头配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13203	市区	PMS_堰新(二)	10	400	320	320
13204	市区	10kV 陈新 5#箱变 T1	10	200	160	160
13205	市区	10kV 大船桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
13206	市区	10kV 大船桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
13207	市区	杨仓渡一配变	10	400	320	320
13208	市区	PMS_化工厂十配变	10	400	320	320
13209	市区	PMS_金巷三配变	10	200	160	160
13210	市区	顾巷六配变	10	400	320	320
13211	市区	PMS_朱巷泵	10	200	138	138
13212	市区	PMS_水利服务配变	10	200	160	160
13213	市区	PMS_朱新巷配变	10	200	147	147
13214	市区	PMS_渔业十九配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13215	市区	化工排配变	10	400	320	320
13216	市区	天虹环保	10	400	139	139
13217	市区	西漳八配变	10	400	320	320
13218	市区	林业二配变	10	200	160	160
13219	市区	PMS_西漳七配变	10	400	320	320
13220	市区	PMS_舜一配变	10	250	200	200
13221	市区	PMS_东南头配变	10	400	320	320
13222	市区	PMS_通用七配变	10	400	320	320
13223	市区	PMS_贾巷配变	10	200	160	160
13224	市区	PMS_毛家桥二配变	10	400	320	320
13225	市区	PMS_南横街二配变	10	400	320	320
13226	市区	PMS_横街徐巷配变	10	250	188	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13227	市区	PMS_立新四配变	10	250	200	200
13228	市区	PMS_尤家旦新区配变	10	400	320	320
13229	市区	张镇桥南配变	10	200	160	160
13230	市区	PMS_尤街配变	10	200	160	160
13231	市区	尤家旦小元配变	10	400	320	320
13232	市区	PMS_朱家弄三配变	10	200	160	160
13233	市区	PMS_自来水厂配变	10	250	200	200
13234	市区	PMS_民丰秦巷配变	10	400	320	320
13235	市区	PMS_曲轮厂配变	10	400	320	320
13236	市区	PMS_齿轮厂二配变	10	400	320	320
13237	市区	PMS_谢巷新配变	10	400	320	320
13238	市区	新范配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13239	市区	农场排涝配变	10	400	320	320
13240	市区	PMS_农科站二变	10	200	160	160
13241	市区	友联二配变	10	400	320	320
13242	市区	PMS_杨西村	10	400	320	320
13243	市区	PMS_惠瑞净化配变	10	200	160	160
13244	市区	PMS_藕塘派所	10	400	320	320
13245	市区	PMS_兰新包装	10	200	160	160
13246	市区	PMS_东陈巷配变	10	400	320	320
13247	市区	PMS_电缆专件	10	200	160	160
13248	市区	PMS_苏排泵配变	10	400	320	320
13249	市区	PMS_丁西配变	10	200	160	160
13250	市区	丁巷八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13251	市区	PMS_范巷四配变	10	400	320	320
13252	市区	PMS_强家配变	10	200	160	160
13253	市区	PMS_住基泵配变	10	400	320	320
13254	市区	PMS_弄里三配变	10	400	320	320
13255	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T1	10	1250	1000	1000
13256	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T2	10	1000	800	800
13257	市区	PMS_念四桥配变	10	200	160	160
13258	市区	PMS_南周巷配变	10	200	160	160
13259	市区	PMS_陈家弄配变	10	100	80	80
13260	市区	PMS_海天船舶配变	10	400	320	320
13261	市区	南西漳孙家	10	400	320	320
13262	市区	PMS_东街(六)	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13263	市区	PMS_西漳新村 1	10	400	320	320
13264	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
13265	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
13266	市区	10kV 隆泉园 2#站 T1	10	1000	800	800
13267	市区	10kV 隆泉园 1#站 T2	10	1000	800	800
13268	市区	PMS_新开路口配变	10	100	80	80
13269	市区	PMS_新开路灯配变	10	200	160	160
13270	市区	PMS_新开河四配变	10	400	320	320
13271	市区	新开河村配变	10	400	320	320
13272	市区	陶蚌配变	10	400	320	320
13273	市区	PMS_寄巷	10	200	160	160
13274	市区	PMS_寄庄里	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13275	市区	PMS_铁路村配变	10	400	320	320
13276	市区	10kV 新惠花园 1#站 T1	10	1000	800	800
13277	市区	10kV 胶南 11#箱变 T1	10	630	504	504
13278	市区	10kV 胶南 12#箱变 T1	10	630	504	504
13279	市区	大村配变	10	200	160	160
13280	市区	永安配变	10	200	160	160
13281	市区	殷巷六配变	10	400	320	320
13282	市区	PMS_天一大队（张巷）	10	400	320	320
13283	市区	排水处理处配变	10	200	160	160
13284	市区	PMS_林陆巷配变	10	400	320	320
13285	市区	PMS_华巷配变	10	400	320	320
13286	市区	排洪配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13287	市区	PMS_市镇菜场三配变	10	400	320	320
13288	市区	PMS_新开河二配变	10	200	160	160
13289	市区	PMS_铁路村委配变	10	400	320	320
13290	市区	PMS_张巷八配变	10	400	320	320
13291	市区	10kV 天润北区站 T1	10	800	640	640
13292	市区	PMS_火车站配变	10	200	160	160
13293	市区	PMS_陆巷五配变	10	400	320	320
13294	市区	PMS_小陆巷配变	10	400	320	320
13295	市区	PMS_红军三二配变	10	400	320	320
13296	市区	PMS_许西配变	10	400	310	310
13297	市区	10kV 胶南 1#箱变 T1	10	630	504	504
13298	市区	10kV 胶南 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13299	市区	10kV 胶南 3#箱变 T1	10	630	504	504
13300	市区	10kV 胶南 4#箱变 T1	10	630	504	504
13301	市区	PMS_渔业二配变	10	250	200	200
13302	市区	PMS_北鱼配变	10	200	160	160
13303	市区	PMS_南站二配变	10	200	160	160
13304	市区	PMS_曙光电器厂配变	10	400	320	320
13305	市区	东泾闸配变	10	400	320	320
13306	市区	二闸泵配变	10	200	160	160
13307	市区	PMS_贝沙桥二配变	10	200	160	160
13308	市区	PMS_高田二变	10	400	320	320
13309	市区	PMS_时巷	10	400	320	320
13310	市区	南达衬套配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13311	市区	PMS_周巷十一配变	10	400	320	320
13312	市区	PMS_赵家旦二配变	10	400	320	320
13313	市区	供销社配变	10	400	320	320
13314	市区	PMS_南巷新村二配变	10	400	320	320
13315	市区	PMS_供电所七配变	10	400	320	320
13316	市区	PMS_三电五配变	10	400	320	320
13317	市区	PMS_浒泗桥配变	10	400	320	320
13318	市区	PMS_褚巷配变	10	400	320	320
13319	市区	PMS_杨巷五配变	10	200	160	160
13320	市区	PMS_新华三配变	10	200	160	160
13321	市区	PMS_新华机械配变	10	400	320	320
13322	市区	10kV 胶南 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13323	市区	胡家渡西闸配变	10	315	252	252
13324	市区	10kV 胶南 7#箱变 T1	10	630	504	504
13325	市区	10kV 胶南 8#箱变 T1	10	630	504	504
13326	市区	PMS_旺村	10	250	200	200
13327	市区	PMS_强巷排泵配变	10	315	252	252
13328	市区	PMS_陈巷八配变	10	400	320	320
13329	市区	PMS_金巷二配变	10	400	320	320
13330	市区	PMS_高陈巷二配变	10	400	320	320
13331	市区	PMS_老公房配变	10	400	320	320
13332	市区	PMS_高车渡配变	10	400	312	312
13333	市区	红星桥(二)	10	400	320	320
13334	市区	后夏配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13335	市区	PMS_天一村前夏配变	10	400	320	320
13336	市区	PMS_吴巷六配变	10	315	252	252
13337	市区	PMS_凤翔路配变	10	315	252	252
13338	市区	PMS_麦芽厂泵配变	10	400	320	320
13339	市区	PMS_新区一配变	10	200	160	160
13340	市区	仁前配变	10	400	320	320
13341	市区	马巷六变	10	400	320	320
13342	市区	市镇（五十七）	10	400	320	320
13343	市区	PMS_国庆配变	10	315	252	252
13344	市区	PMS_老街配变	10	400	320	320
13345	市区	PMS_水厂十一配变	10	400	320	320
13346	市区	PMS_费巷三	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13347	市区	PMS_庙下六配变	10	400	311	311
13348	市区	PMS_河下配变	10	400	320	320
13349	市区	PMS_戈巷一配变	10	400	320	320
13350	市区	PMS_林新路	10	200	160	160
13351	市区	老街二配变	10	400	320	320
13352	市区	PMS_钢丝厂配变	10	200	160	160
13353	市区	PMS_元件厂配变	10	200	160	160
13354	市区	行星三变	10	400	320	320
13355	市区	10kV 胶南 9#箱变 T1	10	630	504	504
13356	市区	10kV 胶南 10#箱变 T1	10	630	504	504
13357	市区	10kV 新惠花园 3#站 T1	10	1000	800	800
13358	市区	10kV 新惠花园 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13359	市区	PMS_村前村配变	10	315	252	252
13360	市区	新民村配变	10	400	320	320
13361	市区	PMS_东村二配变	10	400	320	320
13362	市区	PMS_农科站配变	10	200	160	160
13363	市区	PMS_房产公司三配变	10	200	160	160
13364	市区	PMS_市镇七一	10	400	320	320
13365	市区	PMS_市镇八七	10	400	320	320
13366	市区	10kV 松竹苑站 T1	10	1000	800	800
13367	市区	PMS_高陈巷配变	10	200	160	160
13368	市区	PMS_钟巷配变	10	315	252	252
13369	市区	PMS_钟巷二配变	10	200	160	160
13370	市区	PMS_育才新村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13371	市区	PMS_凤翔路口配变	10	200	160	160
13372	市区	PMS_杨丰配变	10	400	313	313
13373	市区	医院六配变	10	400	293	293
13374	市区	PMS_水厂六配变	10	400	320	320
13375	市区	PMS_后潘配变	10	200	160	160
13376	市区	PMS_孙家弄	10	400	320	320
13377	市区	PMS_金城巷	10	400	320	320
13378	市区	PMS_金虾龙	10	250	200	200
13379	市区	尤家旦前巷配变	10	400	320	320
13380	市区	PMS_钱巷三配变	10	200	138	138
13381	市区	直街配变	10	400	320	320
13382	市区	公用六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13383	市区	PMS_机械厂配变	10	400	320	320
13384	市区	PMS_市镇五十五配变	10	400	320	320
13385	市区	西巷配变	10	400	320	320
13386	市区	PMS_胡家渡配变	10	250	200	200
13387	市区	PMS_中支路	10	315	252	252
13388	市区	PMS_东林	10	400	320	320
13389	市区	PMS_育才路	10	250	200	200
13390	市区	PMS_山下西	10	400	320	320
13391	市区	PMS_山下二变配变	10	400	320	320
13392	市区	PMS_强家渡二配变	10	400	320	320
13393	市区	强家渡一配变	10	400	320	320
13394	市区	PMS_出新电镀配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13395	市区	PMS_许巷十二配变	10	400	320	320
13396	市区	PMS_浜口桥配变	10	200	160	160
13397	市区	支巷二配变	10	200	160	160
13398	市区	潘后配变	10	400	320	320
13399	市区	PMS_出新配变	10	400	320	320
13400	市区	PMS_潘巷配变	10	250	200	200
13401	市区	姜家湾配变	10	400	281	281
13402	市区	PMS_金巷新配变	10	400	320	320
13403	市区	PMS_戈巷甲配变	10	400	320	320
13404	市区	PMS_张泾河泵配变	10	400	320	320
13405	市区	可达配变	10	400	320	320
13406	市区	10kV 路灯专用箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13407	市区	PMS_塘泗桥	10	400	320	320
13408	市区	PMS_农机厂七	10	400	320	320
13409	市区	PMS_金龙泵配变	10	400	320	320
13410	市区	PMS_杨墅园配变	10	315	252	252
13411	市区	PMS_胡中南配变	10	250	200	200
13412	市区	PMS_南山下配变	10	250	200	200
13413	市区	PMS_石柱岸西配变	10	400	169	169
13414	市区	PMS_席巷排涝站	10	400	320	320
13415	市区	PMS_新区五配变	10	400	320	320
13416	市区	PMS_勤丰新村配变	10	400	320	320
13417	市区	PMS_镇北新村二配变	10	400	320	320
13418	市区	PMS_麦芽配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13419	市区	PMS_徐古岸配变	10	200	160	160
13420	市区	西清路口	10	400	320	320
13421	市区	PMS_后中配变	10	200	160	160
13422	市区	后场二配变	10	200	160	160
13423	市区	PMS_南街(三)	10	200	160	160
13424	市区	钢管厂配变	10	400	320	320
13425	市区	市镇四五变	10	400	320	320
13426	市区	PMS_新街十一	10	400	320	320
13427	市区	PMS_邵巷泵	10	400	320	320
13428	市区	PMS_蔡西三配变	10	200	160	160
13429	市区	蔡巷三配变	10	400	288	288
13430	市区	PMS_前于巷一配变	10	400	201	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13431	市区	PMS_隧道配变	10	200	160	160
13432	市区	南方三配变	10	400	320	320
13433	市区	PMS_六堡里配变	10	315	252	252
13434	市区	PMS_六堡北配变	10	400	265	265
13435	市区	PMS_六堡西	10	250	200	200
13436	市区	盛巷配变	10	400	320	320
13437	市区	PMS_火炬芦荡配变	10	400	320	320
13438	市区	PMS_保健菜场配变	10	400	320	320
13439	市区	PMS_邵巷五配变	10	200	160	160
13440	市区	PMS_保健左舍里配变	10	400	320	320
13441	市区	PMS_农药厂泵	10	400	320	320
13442	市区	PMS_煤栈配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13443	市区	PMS_里口桥泵配变	10	200	160	160
13444	市区	PMS_道生浜	10	400	320	320
13445	市区	PMS_倪巷四	10	400	320	320
13446	市区	PMS_缪言章	10	400	320	320
13447	市区	PMS_缪巷(四)	10	200	160	160
13448	市区	PMS_袁巷梅配变	10	400	320	320
13449	市区	雪妍针纺配变	10	200	160	160
13450	市区	PMS_蔡巷十配变	10	400	320	320
13451	市区	PMS_农服壹配变	10	200	160	160
13452	市区	PMS_宝庆配变	10	200	160	160
13453	市区	PMS_排涝站八配变	10	250	200	200
13454	市区	抽水站三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13455	市区	PMS_陡门电站配变	10	200	160	160
13456	市区	PMS_邹巷二配变	10	315	252	252
13457	市区	PMS_秦巷村委配变	10	400	320	320
13458	市区	后拓泾配变	10	200	160	160
13459	市区	何巷五配变	10	200	160	160
13460	市区	藕塘中学	10	400	320	320
13461	市区	PMS_唐角桥配变	10	200	160	160
13462	市区	PMS_东蔡配变	10	200	160	160
13463	市区	PMS_倪巷甲配变	10	200	160	160
13464	市区	PMS_亿力配变	10	400	320	320
13465	市区	PMS_双庙五配变	10	400	320	320
13466	市区	PMS_秦巷西街配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13467	市区	PMS_祠堂巷配变	10	400	320	320
13468	市区	PMS_迎龙桥二配变	10	200	160	160
13469	市区	PMS_贝沙桥泵配变	10	200	160	160
13470	市区	PMS_白石沟配变	10	200	160	160
13471	市区	PMS_种猪厂配变	10	200	160	160
13472	市区	PMS_中巷梅配变	10	400	320	320
13473	市区	PMS_工商所(二)	10	400	320	320
13474	市区	市镇二九配变	10	400	320	320
13475	市区	PMS_洋房小区配变	10	400	320	320
13476	市区	PMS_液化气站(二)	10	200	160	160
13477	市区	PMS_秦巷菜场配变	10	400	320	320
13478	市区	PMS_横街配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13479	市区	PMS_徐巷十四配变	10	200	160	160
13480	市区	PMS_东泾大队配变	10	200	160	160
13481	市区	PMS_李巷十六配变	10	400	320	320
13482	市区	PMS_云海服饰	10	200	160	160
13483	市区	湖纺配变	10	400	320	320
13484	市区	PMS_南漕头二配变	10	200	160	160
13485	市区	PMS_唐古桥二配变	10	400	320	320
13486	市区	PMS_实业公司配变	10	400	320	320
13487	市区	PMS_模范桥配变	10	200	160	160
13488	市区	PMS_路灯园区配变	10	200	160	160
13489	市区	PMS_梅泾排涝站配变	10	200	160	160
13490	市区	PMS_下梅配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13491	市区	黄西降配变	10	400	320	320
13492	市区	亨达配变	10	400	320	320
13493	市区	PMS_桥南四配变	10	400	293	293
13494	市区	PMS_华家桥村配变	10	400	320	320
13495	市区	PMS_铁路局配变	10	200	160	160
13496	市区	PMS_麻歧排泵配变	10	200	160	160
13497	市区	PMS_五七泵配变	10	200	160	160
13498	市区	PMS_庄家	10	400	320	320
13499	市区	PMS_教仪厂	10	400	320	320
13500	市区	PMS_双壹配变	10	400	320	320
13501	市区	PMS_藕塘政新	10	400	320	320
13502	市区	PMS_龙潮浜配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13503	市区	PMS_龙浜变	10	400	320	320
13504	市区	绿化印染配变	10	400	320	320
13505	市区	PMS_五金巷配变	10	200	160	160
13506	市区	PMS_梅泾配变	10	400	320	320
13507	市区	PMS_排蓬头配变	10	200	160	160
13508	市区	PMS_梅泾顾巷配变	10	400	320	320
13509	市区	PMS_顾巷十一配变	10	400	320	320
13510	市区	PMS_大岸里配变	10	400	320	320
13511	市区	古庄村泵配变	10	200	160	160
13512	市区	PMS_前缪巷	10	200	160	160
13513	市区	秦家庄配变	10	400	320	320
13514	市区	PMS_朝东巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13515	市区	PMS_先锋排涝配变	10	400	320	320
13516	市区	PMS_老公岸配变	10	200	160	160
13517	市区	PMS_顾陈巷配变	10	200	160	160
13518	市区	PMS_双庙五牧配变	10	400	320	320
13519	市区	PMS_五牧二配变	10	400	320	320
13520	市区	PMS_夹江二配变	10	400	320	320
13521	市区	西栅四配变	10	400	320	320
13522	市区	PMS_冯巷十配变	10	315	252	252
13523	市区	PMS_绿化冯巷配变	10	200	160	160
13524	市区	PMS_让巷配变	10	250	200	200
13525	市区	PMS_梅巷配变	10	400	320	320
13526	市区	PMS_下底岸配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13527	市区	PMS_郁巷二配变	10	200	160	160
13528	市区	PMS_孙巷四配变	10	400	255	255
13529	市区	东张配变	10	200	160	160
13530	市区	PMS_绿化陆巷配变	10	400	320	320
13531	市区	PMS_西栅配变	10	400	320	320
13532	市区	PMS_邵巷六配变	10	400	320	320
13533	市区	PMS_强巷电站配变	10	400	320	320
13534	市区	PMS_后东配变	10	400	320	320
13535	市区	PMS_东泾制革厂配变	10	400	320	320
13536	市区	PMS_黄金坝四配变	10	400	320	320
13537	市区	PMS_模范桥二配变	10	400	320	320
13538	市区	PMS_戴巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13539	市区	淀粉厂三配变	10	200	160	160
13540	市区	PMS_大利巷二配变	10	200	160	160
13541	市区	祝巷一配变	10	400	320	320
13542	市区	PMS_张祝巷二配变	10	400	320	320
13543	市区	PMS_晴棉染整配变	10	400	320	320
13544	市区	PMS_五村配变	10	400	320	320
13545	市区	PMS_磨盘桥配变	10	400	320	320
13546	市区	PMS_周巷岸配变	10	200	160	160
13547	市区	PMS_南蒋巷泵配变	10	315	252	252
13548	市区	PMS_华胜园配变	10	200	160	160
13549	市区	PMS_黄金坝一配变	10	315	252	252
13550	市区	PMS_大浜头	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13551	市区	PMS_朱巷十三配变	10	400	320	320
13552	市区	PMS_街西五配变	10	400	320	320
13553	市区	PMS_前楼下配变	10	200	160	160
13554	市区	PMS_亿纺织	10	400	320	320
13555	市区	PMS_北丁塔	10	200	160	160
13556	市区	丁塔 2	10	400	320	320
13557	市区	PMS_杨家桥村	10	400	320	320
13558	市区	PMS_淀粉厂(二)	10	200	160	160
13559	市区	上乡巷	10	200	160	160
13560	市区	陈巷十六配变	10	400	320	320
13561	市区	PMS_章基闸泵变	10	160	128	128
13562	市区	陈家壹配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13563	市区	PMS_青龙桥配变	10	200	160	160
13564	市区	PMS_沈巷七	10	200	160	160
13565	市区	龚巷配变	10	400	320	320
13566	市区	PMS_因中	10	200	160	160
13567	市区	张公峰泵	10	400	320	320
13568	市区	PMS_林庄村	10	200	160	160
13569	市区	PMS_恒利贸易配变	10	200	160	160
13570	市区	PMS_雅肪丝织配变	10	200	160	160
13571	市区	PMS_林庄西	10	200	160	160
13572	市区	PMS_庄巷	10	315	252	252
13573	市区	PMS_林庄泵	10	315	252	252
13574	市区	PMS_林村	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13575	市区	PMS_天祥	10	400	280	280
13576	市区	PMS_河献村 1#	10	400	320	320
13577	市区	河献村	10	200	160	160
13578	市区	东头村配变	10	400	320	320
13579	市区	PMS_化工涂料配变	10	400	320	320
13580	市区	大龙潭配变	10	400	320	320
13581	市区	PMS_商业社配变	10	400	320	320
13582	市区	PMS_营业所一配变	10	400	320	320
13583	市区	PMS_营业所二配变	10	400	243	243
13584	市区	PMS_贝府配变	10	400	320	320
13585	市区	PMS_大龙	10	400	320	320
13586	市区	PMS_收费站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13587	市区	PMS_界泾村	10	400	320	320
13588	市区	PMS_界泾村(1)	10	400	320	320
13589	市区	PMS_陈家村	10	160	128	128
13590	市区	通鑫冷弯配变	10	400	320	320
13591	市区	PMS_石塘湾村配变	10	400	320	320
13592	市区	PMS_东升配变	10	400	320	320
13593	市区	PMS_市镇变五配变	10	400	320	320
13594	市区	村上配变	10	400	306	306
13595	市区	PMS_孟里配变	10	200	160	160
13596	市区	PMS_锦绣花园二配变	10	400	304	304
13597	市区	PMS_市镇三一配变	10	400	311	311
13598	市区	界泾村 2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13599	市区	PMS_街西配变	10	400	320	320
13600	市区	PMS_针织机械配变	10	400	320	320
13601	市区	PMS_陆巷葑配变	10	400	320	320
13602	市区	PMS_后底巷配变	10	400	320	320
13603	市区	PMS_万佳变	10	200	160	160
13604	市区	PMS_市镇(三十)	10	400	320	320
13605	市区	PMS_秋巷	10	400	320	320
13606	市区	PMS_凯勋动力	10	400	320	320
13607	市区	浜头四配变	10	200	160	160
13608	市区	PMS_刘家巷配变	10	400	320	320
13609	市区	吴巷排泵配变	10	400	320	320
13610	市区	中降配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13611	市区	周前巷配变	10	400	320	320
13612	市区	杨仓泵一配变	10	400	320	320
13613	市区	PMS_卫马巷配变	10	200	160	160
13614	市区	PMS_自来水厂三配变	10	400	320	320
13615	市区	PMS_正明村东配变	10	400	320	320
13616	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
13617	市区	PMS_西塘村十二配变	10	200	113	113
13618	市区	PMS_西塘村八配变	10	400	320	320
13619	市区	PMS_诸巷排泵二配变	10	400	320	320
13620	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T2	10	630	504	504
13621	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
13622	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13623	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T1(融合终端）	10	800	640	640
13624	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T3(融合终端）	10	800	640	640
13625	市区	10kV 晨光静园 2#站 T4	10	800	640	640
13626	市区	水厂拾捌配变	10	400	320	320
13627	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
13628	市区	县丝线配变（南瑞）	10	400	320	320
13629	市区	10kV 塘头 5#箱变 T1	10	630	504	504
13630	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T2	10	800	640	640
13631	市区	10kV 太平洋 4#站 T1（融合终端）	10	800	630	630
13632	市区	10kV 太平洋 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
13633	市区	华忻配变	10	400	320	320
13634	市区	PMS_刘壹泵配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13635	市区	PMS_一心配变	10	200	160	160
13636	市区	PMS_农机厂白配变	10	400	320	320
13637	市区	PMS_惠水处理配变	10	200	160	160
13638	市区	PMS_芮巷变	10	400	320	320
13639	市区	PMS_翔华	10	400	320	320
13640	市区	PMS_前巷二配变	10	400	320	320
13641	市区	PMS_田舍	10	400	320	320
13642	市区	PMS_田舍一变	10	400	320	320
13643	市区	PMS_液化气站 2#	10	400	320	320
13644	市区	PMS_市镇四变	10	400	320	320
13645	市区	PMS_镇南配变	10	400	320	320
13646	市区	PMS_苏庙沈巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13647	市区	PMS_猛将庙配变	10	400	320	320
13648	市区	PMS_邓巷五配变	10	400	304	304
13649	市区	红明泵	10	200	160	160
13650	市区	PMS_叶巷五配变	10	400	320	320
13651	市区	洛社排泵配变	10	400	320	320
13652	市区	PMS_蔡巷六配变	10	200	160	160
13653	市区	霞皋配变	10	200	160	160
13654	市区	PMS_市镇六十配变	10	400	320	320
13655	市区	PMS_绝缘材配变	10	200	160	160
13656	市区	PMS_郭巷	10	400	320	320
13657	市区	陈巷四变	10	400	320	320
13658	市区	PMS_排涝站九配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13659	市区	PMS_佐村	10	400	320	320
13660	市区	PMS_西塘村一配变	10	200	160	160
13661	市区	PMS_西塘村十一配变	10	200	160	160
13662	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T2	10	800	640	640
13663	市区	PMS_西塘村十配变	10	400	277	277
13664	市区	PMS_西塘村九配变	10	400	320	320
13665	市区	PMS_西塘村七配变	10	200	160	160
13666	市区	PMS_西塘村四配变	10	400	320	320
13667	市区	PMS_西塘村五配变	10	400	320	320
13668	市区	西塘村六配变	10	400	320	320
13669	市区	PMS_西塘村二配变	10	400	320	320
13670	市区	PMS_西塘村三配变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13671	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T3	10	800	640	640
13672	市区	10kV 新阳光 30#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
13673	市区	10kV 金科集美 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
13674	市区	10kV 新阳光 30#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
13675	市区	华烨配变	10	400	320	320
13676	市区	东顺苑 8#站 T1	10	800	640	640
13677	市区	10kV 太平洋 5#站 T1（融合终端）	10	800	618	618
13678	市区	10kV 太平洋 5#站 T3（融合终端）	10	800	598	598
13679	市区	10kV 太平洋 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
13680	市区	10kV 太平洋 5#站 T4（融合终端）	10	800	600	600
13681	市区	10kV 寺头 22#站 T2	10	800	640	640
13682	市区	PMS_彩印一厂	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13683	市区	PMS_黄泥桥（二）	10	400	320	320
13684	市区	PMS_施巷	10	200	160	160
13685	市区	PMS_藕塘村委	10	400	320	320
13686	市区	PMS_市镇(三十九)	10	200	160	160
13687	市区	电讯厂配变	10	200	160	160
13688	市区	PMS_邵巷南变	10	400	320	320
13689	市区	华润家舍配变	10	315	252	252
13690	市区	李祥巷配变	10	400	316	316
13691	市区	PMS_缪公岸	10	400	291	291
13692	市区	PMS_柘塘浜街里配变	10	400	320	320
13693	市区	PMS_冯巷一配变	10	400	314	314
13694	市区	PMS_红明村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13695	市区	PMS_下高配变	10	400	320	320
13696	市区	PMS_倪巷二配变	10	400	308	308
13697	市区	PMS_塘村一配变	10	400	302	302
13698	市区	红明排泵配变	10	250	200	200
13699	市区	PMS_周巷四配变	10	400	320	320
13700	市区	PMS_中心小学五配变	10	200	160	160
13701	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T3	10	800	640	640
13702	市区	PMS_后丁庄甲配变	10	400	292	292
13703	市区	10kV 张镇桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
13704	市区	10kV 西羲里 4#站 T4	10	800	640	640
13705	市区	PMS_10kV 蓝城 13#站 T1	10	630	504	504
13706	市区	PMS_10kV 蓝城 13#站 T2	10	630	481	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13707	市区	PMS_10kV 蓝城 14#站 T1	10	630	504	504
13708	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T1	10	800	640	640
13709	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T3	10	800	640	640
13710	市区	10kV 桃泉 14#箱变 T1	10	630	504	504
13711	市区	PMS_后街配变	10	400	320	320
13712	市区	吴巷三配变	10	400	320	320
13713	市区	PMS_双庙沈巷配变	10	200	160	160
13714	市区	下洋湖泵配变	10	400	308	308
13715	市区	PMS_群胜村配变	10	400	320	320
13716	市区	PMS_舜一二配变	10	200	160	160
13717	市区	PMS_灯泡厂白配变	10	400	320	320
13718	市区	PMS_麻歧村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13719	市区	PMS_麻西东配变	10	200	160	160
13720	市区	10kV 春来 2#箱变 T1	10	315	252	252
13721	市区	迎龙配变	10	400	320	320
13722	市区	PMS_新民新村配变	10	400	320	320
13723	市区	PMS_10kV 姚安 1#箱变 T1	10	630	504	504
13724	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T3	20	800	640	640
13725	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T4	10	800	640	640
13726	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T2	10	800	640	640
13727	市区	兴隆配变	10	400	320	320
13728	市区	10kV 太平洋 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
13729	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T4	10	800	640	640
13730	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13731	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T2	10	800	640	640
13732	市区	群胜村二配变	10	200	160	160
13733	市区	PMS_长胜岸泵配变	10	400	320	320
13734	市区	PMS_戴巷白配变	10	200	160	160
13735	市区	PMS_电容器厂配变	10	400	320	320
13736	市区	PMS_彭村配变	10	400	320	320
13737	市区	PMS_双庙港东配变	10	400	320	320
13738	市区	PMS_杨村排泵配变	10	200	160	160
13739	市区	PMS_花渡谢巷	10	200	160	160
13740	市区	PMS_华场头配变	10	400	320	320
13741	市区	PMS_惠发特	10	400	320	320
13742	市区	PMS_李巷八变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13743	市区	PMS_育才路配电区	10	400	320	320
13744	市区	新华书店	10	400	320	320
13745	市区	PMS_邮电局九变	10	200	160	160
13746	市区	PMS_利得配变	10	200	160	160
13747	市区	PMS_八一菜场配变	10	200	160	160
13748	市区	PMS_杨小配变	10	200	160	160
13749	市区	PMS_溪南电站配变	10	400	320	320
13750	市区	PMS_前马路上配变	10	200	160	160
13751	市区	PMS_马路上配变	10	400	320	320
13752	市区	陈巷二十配变	10	400	320	320
13753	市区	PMS_邮局配变	10	200	160	160
13754	市区	10kV 悦湖 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13755	市区	PMS_红桥配变	10	400	320	320
13756	市区	PMS_西塘六配变	10	400	320	320
13757	市区	PMS_前村三配变	10	400	320	320
13758	市区	白云配变	10	400	320	320
13759	市区	10kV 金玥湾 7#站 T3	10	800	640	640
13760	市区	PMS_通用三配变	10	400	320	320
13761	市区	10kV 桃泉 10#箱变 T1	10	630	504	504
13762	市区	10kV 晨光和园 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
13763	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
13764	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T3	10	800	640	640
13765	市区	秦唐配变	10	400	320	320
13766	市区	10kV 安阳 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13767	市区	20kV 雅锦园 2#站 T1	20	800	640	640
13768	市区	20kV 雅锦园 2#站 T2	20	800	640	640
13769	市区	20kV 雅锦园 3#站 T1	20	800	640	640
13770	市区	20kV 雅锦园 3#站 T3	20	800	640	640
13771	市区	PMS_岸上配变	20	400	320	320
13772	市区	PMS_春来公园配变	20	400	320	320
13773	市区	PMS_小学二变	10	400	320	320
13774	市区	PMS_钱桥中学	10	400	320	320
13775	市区	PMS_金岸新村	10	400	320	320
13776	市区	PMS_毛村电站配变	10	400	320	320
13777	市区	PMS_邓巷村配变	10	400	320	320
13778	市区	大诚配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13779	市区	大诚二配变	10	400	320	320
13780	市区	PMS_三浜排泵配变	10	400	320	320
13781	市区	PMS_北郁配变	10	400	320	320
13782	市区	PMS_水塘桥配变	10	400	320	320
13783	市区	PMS_永谊配变	10	400	320	320
13784	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T3	10	800	640	640
13785	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T2	10	800	640	640
13786	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T4	10	800	640	640
13787	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T1	10	800	640	640
13788	市区	PMS_前村二配变	10	400	320	320
13789	市区	PMS_西塘五配变	10	400	320	320
13790	市区	PMS_惠洲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13791	市区	PMS_和畅二配变	10	400	320	320
13792	市区	PMS_惠洲二配变	10	400	320	320
13793	市区	PMS_和畅配变	10	400	320	320
13794	市区	10kV 文湖苑 5#站 T2	10	800	640	640
13795	市区	20kV 雅锦园 1#站 T1	20	800	640	640
13796	市区	20kV 雅锦园 1#站 T2	20	800	640	640
13797	市区	10kV 西羲里 4#站 T1	10	800	640	640
13798	市区	PMS_石人桥四配变	10	400	320	320
13799	市区	20kV 雅锦园 3#站 T4	20	800	640	640
13800	市区	20kV 雅锦园 3#站 T2	20	800	640	640
13801	市区	PMS_西桥配变	10	200	160	160
13802	市区	孟家村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13803	市区	PMS_镇政府四变	10	400	320	320
13804	市区	凤翔路旁配变	10	200	160	160
13805	市区	PMS_溪南村配变	10	160	128	128
13806	市区	PMS_龚巷四配变	10	400	320	320
13807	市区	中兴压铸配变	10	400	320	320
13808	市区	PMS_顾巷十四配变	10	400	320	320
13809	市区	PMS_中圩村印配变	10	400	320	320
13810	市区	PMS_胡巷三配变	10	400	320	320
13811	市区	邓巷三配变	10	400	320	320
13812	市区	PMS_街南配变	10	400	316	316
13813	市区	PMS_第二中学配变	10	200	160	160
13814	市区	PMS_仓场配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13815	市区	PMS_华七房配变	10	200	160	160
13816	市区	老戏场配变	10	400	320	320
13817	市区	PMS_曹西二配变	10	200	160	160
13818	市区	PMS_水门配变	10	200	160	160
13819	市区	PMS_西村三配变	10	200	160	160
13820	市区	PMS_织染厂配变	20	400	320	320
13821	市区	大工匠配变	10	400	320	320
13822	市区	PMS_大唐焊割配变	10	400	320	320
13823	市区	10kV 玉龙 11#箱变 T1	10	630	504	504
13824	市区	10kV 山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
13825	市区	10kV 云境华庭 2#站 T3	10	800	640	640
13826	市区	PMS_新贰三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13827	市区	西蒋巷配变	10	400	312	312
13828	市区	10kV 后政 1#箱变 T1	10	630	504	504
13829	市区	PMS_20kV 壹方 5#站 T1	20	800	640	640
13830	市区	PMS_20kV 壹方 5#站 T2	20	800	640	640
13831	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T1	10	800	640	640
13832	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T2	10	800	640	640
13833	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T3	10	800	640	640
13834	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T4	10	800	640	640
13835	市区	10kV 金科集美 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
13836	市区	PMS_后叁配变	10	200	160	160
13837	市区	PMS_下坝二配变	10	200	160	160
13838	市区	PMS_三队配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13839	市区	PMS_林业北配变	10	400	320	320
13840	市区	PMS_新圩中心河	10	250	200	200
13841	市区	PMS_前金岸泵	10	400	320	320
13842	市区	PMS_北湖排泵配变	10	400	320	320
13843	市区	PMS_陈龙岸配变	10	400	320	320
13844	市区	PMS_埭上配变	10	400	320	320
13845	市区	PMS_埭二配变	10	400	320	320
13846	市区	PMS_凯城配变	10	400	320	320
13847	市区	高渎排配变	10	400	320	320
13848	市区	10kV 高石 1#箱变 T1	10	400	320	320
13849	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
13850	市区	英立杰配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13851	市区	10kV 华圻 1#箱变 T1	10	400	320	320
13852	市区	奥斯卡配变	10	400	320	320
13853	市区	PMS_后故里甲二配变	10	400	320	320
13854	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
13855	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T1	10	800	640	640
13856	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T3	10	800	640	640
13857	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T4	10	800	640	640
13858	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T2	10	800	640	640
13859	市区	PMS_赵家旦三配变	10	400	320	320
13860	市区	10kV 陈新 8#箱变 T1	10	630	504	504
13861	市区	东顺苑 6#站 T1	10	800	640	640
13862	市区	运河配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13863	市区	PMS_牌楼村配变	10	400	320	320
13864	市区	村陆配变	10	400	320	320
13865	市区	PMS_和尚桥三配变	10	400	320	320
13866	市区	PMS_前向巷配变	10	200	160	160
13867	市区	PMS_一心排涝站配变	10	200	160	160
13868	市区	PMS_赵巷二配变	10	200	160	160
13869	市区	PMS_南巷配变	10	250	200	200
13870	市区	严家塘配变	10	400	320	320
13871	市区	PMS_航测厂配变	10	400	320	320
13872	市区	PMS_前五桥配变	10	400	320	320
13873	市区	前旺桥配变	10	200	160	160
13874	市区	PMS_大徐巷三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13875	市区	PMS_伟博金属	10	400	320	320
13876	市区	PMS_岸里排涝	10	400	320	320
13877	市区	惠澄西配变	10	200	160	160
13878	市区	PMS_教师新村二变	10	400	320	320
13879	市区	PMS_曹家巷配变	10	400	299	299
13880	市区	PMS_东街黄配变	10	200	150	150
13881	市区	PMS_降上配变	10	400	320	320
13882	市区	PMS_顾巷天配变	10	400	320	320
13883	市区	PMS_锡亚暖通配变	10	400	320	320
13884	市区	PMS_朱巷十四	10	400	320	320
13885	市区	PMS_10kV 长哥 1#站 T1	10	800	640	640
13886	市区	10kV 长哥 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13887	市区	PMS_10kV 长哥 1#站 T3	10	800	640	640
13888	市区	10kV 长哥 1#站 T4	10	800	640	640
13889	市区	PMS_宇子	10	400	320	320
13890	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
13891	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
13892	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
13893	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
13894	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
13895	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
13896	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
13897	市区	10kV 天一城 8#站 T1（融合终端）	10	500	400	400
13898	市区	10kV 天一城 4#站 T1（融合终端）	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13899	市区	10kV 天一城 6#站 T1（融合终端）	10	500	400	400
13900	市区	10kV 天一城 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
13901	市区	10kV 天一城 3#站 T1	10	500	400	400
13902	市区	10kV 天一城 5#站 T1	10	500	400	400
13903	市区	10kV 天一城 7#站 T1	10	500	400	400
13904	市区	10kV 金都站 T1	10	1250	1000	1000
13905	市区	朝东排配变	10	200	160	160
13906	市区	10kV 金惠 1#站 T1	10	1000	800	800
13907	市区	PMS_缪巷泵配变	10	400	320	320
13908	市区	PMS_黄西	10	400	314	314
13909	市区	PMS_柘堂浜二配变	10	315	252	252
13910	市区	杨巷七配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13911	市区	PMS_王天堂配变	10	250	200	200
13912	市区	庄里十一配变	10	400	320	320
13913	市区	10kV 桂语和风 4#站 T1	10	800	640	640
13914	市区	PMS_苏巷南配变	10	400	320	320
13915	市区	10kV 端桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
13916	市区	10kV 堰新 11#站 T3	10	800	640	640
13917	市区	10kV 正明 10#站 T2	10	800	640	640
13918	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
13919	市区	10kV 金惠 2#站 T1	10	1000	800	800
13920	市区	10kV 金惠 4#站 T1	10	1250	1000	1000
13921	市区	PMS_市镇安居配变	10	400	320	320
13922	市区	PMS_新安东庄配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13923	市区	上头巷四配变	10	400	320	320
13924	市区	PMS_农场变	10	400	320	320
13925	市区	华家田桥配变	10	200	160	160
13926	市区	10kV 云境华庭 4#站 T1	10	800	640	640
13927	市区	江胜泵振二变 1	10	400	320	320
13928	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T3	10	800	640	640
13929	市区	10kV 春城 1#箱变 T1	10	400	320	320
13930	市区	PMS_洋房配变	10	400	320	320
13931	市区	PMS_大明起重配变	10	400	320	320
13932	市区	10kV 新阳光 40#站 T2	10	800	640	640
13933	市区	PMS_天地康	10	400	320	320
13934	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13935	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T2	10	800	640	640
13936	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T3	10	800	640	640
13937	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T4	10	800	640	640
13938	市区	10kV 张镇桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
13939	市区	10kV 长东 13#箱变 T1	10	630	504	504
13940	市区	PMS_新民新村三配变	10	400	320	320
13941	市区	南巷上配变	10	400	320	320
13942	市区	10kV 金惠苑 6#站 T1	10	1000	800	800
13943	市区	10kV 金惠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
13944	市区	10kV 金惠苑 8#站 T1	10	1000	800	800
13945	市区	黄岸坝泵配变	20	400	320	320
13946	市区	唐亚英配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13947	市区	PMS_铝材厂二配变	10	200	160	160
13948	市区	10kV 庙洛 3#箱变 T1	10	630	504	504
13949	市区	法维莱配变	10	400	320	320
13950	市区	10kV 端桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
13951	市区	10kV 扬花苑 2#站 T1	10	800	640	640
13952	市区	PMS_肖东泵配变	10	400	320	320
13953	市区	PMS_20kV 壹方 4#站 T1	20	800	640	640
13954	市区	PMS_20kV 壹方 4#站 T2	20	800	640	640
13955	市区	PMS_彭丁桥配变	10	400	320	320
13956	市区	PMS_大丰桥	10	400	320	320
13957	市区	PMS_华家巷三配变	10	400	320	320
13958	市区	新核特殊钢配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13959	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
13960	市区	10kV 卫家 2#箱变 T1	10	630	504	504
13961	市区	龙舌头泵配变	10	200	160	160
13962	市区	10kV 华府 1#箱变 T1	10	630	504	504
13963	市区	10kV 华府 2#箱变 T1	10	630	492	492
13964	市区	陆家湾二	10	200	160	160
13965	市区	PMS_马山片配变	10	400	320	320
13966	市区	PMS_市镇九四配变	10	400	320	320
13967	市区	市镇四二配变	10	400	320	320
13968	市区	邓巷村二配变	10	400	320	320
13969	市区	PMS_铝薄厂配变	10	400	320	320
13970	市区	PMS_拓塘浜村委配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13971	市区	PMS_拓塘浜配变	10	400	320	320
13972	市区	鞋帽厂配变	10	400	320	320
13973	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T1	10	800	640	640
13974	市区	10kV 振染 13#箱变 T1	10	630	504	504
13975	市区	PMS_舍得配变	10	400	320	320
13976	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T2	10	630	504	504
13977	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
13978	市区	10kV 长馨 8#站 T3	10	800	640	640
13979	市区	公寓二配变	10	400	320	320
13980	市区	PMS_种子站配变	10	400	320	320
13981	市区	新村八配变（光伏）	10	400	167	167
13982	市区	PMS_秦巷六配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13983	市区	林场配变	10	200	160	160
13984	市区	PMS_西秦巷配变	10	200	160	160
13985	市区	油墨厂配变	10	200	160	160
13986	市区	归山头配变	10	200	160	160
13987	市区	PMS_潭东配变	10	400	320	320
13988	市区	PMS_黄巷配变	10	200	160	160
13989	市区	PMS_供电配变	10	400	320	320
13990	市区	PMS_井塘头配变	10	400	320	320
13991	市区	PMS_龙潭二配变	10	400	320	320
13992	市区	PMS_电灌站配变	10	315	252	252
13993	市区	PMS_吴巷十一配变	10	200	160	160
13994	市区	PMS_塘家圩配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13995	市区	街中配变	10	200	160	160
13996	市区	PMS_张村二配变	10	200	160	160
13997	市区	PMS_袁东配变	10	200	160	160
13998	市区	PMS_10kV 排巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
13999	市区	PMS_10kV 振染 7#箱变 T1	10	630	504	504
14000	市区	PMS_10kV 前玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
14001	市区	10kV 新华 2#箱变 T1	10	630	504	504
14002	市区	PMS_农贸市场三配变	10	400	320	320
14003	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
14004	市区	PMS_10kV 银河紫苑 1#站 T1	10	800	640	640
14005	市区	PMS_10kV 银河紫苑 1#站 T2	10	800	640	640
14006	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14007	市区	PMS_10kV 银河紫苑 2#站 T1	10	800	640	640
14008	市区	PMS_公寓三配变	10	400	320	320
14009	市区	PMS_兰溪岸配变	10	400	320	320
14010	市区	PMS_张巷(七)	10	400	320	320
14011	市区	PMS_刁庄二配变	10	200	160	160
14012	市区	PMS_农场二配变	10	200	160	160
14013	市区	庙桥四配变	10	400	320	320
14014	市区	欣欣苑配变	10	400	320	320
14015	市区	PMS_联圩排	10	400	320	320
14016	市区	PMS_并铁厂	10	400	320	320
14017	市区	PMS_新泾配变	10	200	160	160
14018	市区	PMS_粮站(九)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14019	市区	PMS_化工厂四配变	10	200	160	160
14020	市区	黄石街配变	10	400	320	320
14021	市区	降上四配变	10	200	160	160
14022	市区	PMS_陈巷十三配变	10	200	160	160
14023	市区	PMS_长浜配变	10	200	160	160
14024	市区	PMS_南岐墩二配变	10	400	320	320
14025	市区	南岐墩配变	10	400	231	231
14026	市区	南漕二配变	10	400	320	320
14027	市区	PMS_坝巷一配变	10	400	320	320
14028	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14029	市区	辛裕配变	10	400	320	320
14030	市区	10kV 华圻 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14031	市区	PMS_周贰配变	10	400	320	320
14032	市区	PMS_水塘桥二配变	10	400	301	301
14033	市区	PMS_殷邹庄	10	400	320	320
14034	市区	10kV 寺头 22#站 T1	10	800	640	640
14035	市区	PMS_10kV 银河紫苑 2#站 T2	10	800	640	640
14036	市区	PMS_10kV 银河紫苑 3#站 T1	10	800	621	621
14037	市区	PMS_10kV 银河紫苑 3#站 T2	10	800	596	596
14038	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T4	10	800	640	640
14039	市区	10kV 太平洋 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14040	市区	10kV 太平洋 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14041	市区	10kV 太平洋 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
14042	市区	10kV 太平洋 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14043	市区	新宇配变	10	400	320	320
14044	市区	PMS_出新村	10	400	320	320
14045	市区	PMS_郑徐巷配变	10	400	320	320
14046	市区	郑巷镇配变	10	400	320	320
14047	市区	PMS_勤丰三配变	10	400	320	320
14048	市区	PMS_振益配变	10	400	320	320
14049	市区	PMS_新胜利桥配变	10	400	320	320
14050	市区	PMS_刘家头泵配变	10	400	320	320
14051	市区	PMS_唐家坝村	10	400	320	320
14052	市区	PMS_永安构件	10	200	160	160
14053	市区	PMS_种羊场	10	400	320	320
14054	市区	PMS_预制厂	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14055	市区	PMS_新村廿三配变	10	250	200	200
14056	市区	庙浜配变	10	400	320	320
14057	市区	PMS_市镇房产二变	10	400	320	320
14058	市区	PMS_公用二变	10	400	320	320
14059	市区	PMS_市镇变六	10	400	320	320
14060	市区	兴蒋配变	10	400	320	320
14061	市区	PMS_高木桥	10	200	160	160
14062	市区	PMS_前楼上	10	200	147	147
14063	市区	办公大楼	10	400	320	320
14064	市区	PMS_周村变	10	400	320	320
14065	市区	蒋巷十一配变	10	400	320	320
14066	市区	PMS_周外圩配变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14067	市区	白荡圩配变	10	200	160	160
14068	市区	PMS_新吴巷配变	10	400	320	320
14069	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T1(融合终端）	10	800	640	640
14070	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T3(融合终端）	10	800	640	640
14071	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T4(融合终端）	10	800	640	640
14072	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T2(融合终端）	10	800	640	640
14073	市区	10kV 姑金 1#箱变 T1	10	630	504	504
14074	市区	玉东八配变	10	400	320	320
14075	市区	10kV 太平洋 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14076	市区	10kV 太平洋 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14077	市区	10kV 太平洋 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
14078	市区	10kV 太平洋 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14079	市区	PMS_盛业铸造配变	10	400	320	320
14080	市区	PMS_林业三	10	400	320	320
14081	市区	PMS_历村采石	10	400	320	320
14082	市区	PMS_锁厂配变	10	200	160	160
14083	市区	PMS_惠巷二配变	10	200	160	160
14084	市区	南前巷配变	10	400	320	320
14085	市区	PMS_南冯二配变	10	200	151	151
14086	市区	PMS_唐明闸一配变	10	400	320	320
14087	市区	PMS_唐明闸二配变	10	200	160	160
14088	市区	民主闸泵配变	10	400	320	320
14089	市区	印桥配变	10	400	320	320
14090	市区	PMS_华苑配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14091	市区	PMS_玉东新村配变	10	400	320	320
14092	市区	PMS_盛店配变	10	200	141	141
14093	市区	PMS_吴巷十二配变	10	400	271	271
14094	市区	PMS_张巷二十配变	10	200	160	160
14095	市区	PMS_黄泥坝配变	10	400	320	320
14096	市区	PMS_黄泥坝三配变	10	400	320	320
14097	市区	浜口排泵配变	10	400	320	320
14098	市区	郑家宕配变	10	400	320	320
14099	市区	PMS_大下冯配变	10	200	160	160
14100	市区	小下冯配变	10	400	320	320
14101	市区	PMS_农机配变	10	400	320	320
14102	市区	PMS_王巷十五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14103	市区	PMS_前王巷配变	10	200	160	160
14104	市区	PMS_村委变二配变	10	200	160	160
14105	市区	PMS_永丰泵配变	10	200	160	160
14106	市区	PMS_彩印五配变	10	400	320	320
14107	市区	PMS_长浜村二配变	10	200	160	160
14108	市区	PMS_争丰泵二配变	10	400	320	320
14109	市区	PMS_费巷四	10	400	320	320
14110	市区	PMS_庄稼二变	10	400	320	320
14111	市区	PMS_上秦	10	400	320	320
14112	市区	PMS_钱乔采石	10	200	160	160
14113	市区	PMS_绝缘材料厂配变	10	400	320	320
14114	市区	PMS_后肆配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14115	市区	PMS_裕旺路灯配变	10	100	80	80
14116	市区	PMS_下旺南配变	10	400	320	320
14117	市区	PMS_周古弄	10	400	320	320
14118	市区	PMS_浦巷排涝站配变	10	315	252	252
14119	市区	湾里十一配变	10	400	320	320
14120	市区	唐家村二配变	10	400	320	320
14121	市区	PMS_盛巷站泵	10	400	320	320
14122	市区	PMS_刘渎桥配变	10	400	320	320
14123	市区	PMS_周巷一九配变	10	400	320	320
14124	市区	PMS_朱巷八配变	10	400	320	320
14125	市区	新巷配变	10	400	320	320
14126	市区	PMS_中心桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14127	市区	PMS_蓉新排泵配变	10	200	160	160
14128	市区	河东二配变	10	400	320	320
14129	市区	PMS_任家村河东配变	10	200	160	160
14130	市区	PMS_祝巷二配变	10	200	160	160
14131	市区	元邦塑料配变	10	400	320	320
14132	市区	龙杰	10	400	320	320
14133	市区	PMS_龙亨沟泵	10	400	292	292
14134	市区	显像管厂配变	10	200	160	160
14135	市区	胶粉厂配变	10	200	160	160
14136	市区	陈漕南	10	400	320	320
14137	市区	PMS_张巷十二变	10	400	320	320
14138	市区	PMS_支巷南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14139	市区	PMS_岸里二	10	400	320	320
14140	市区	PMS_庵北配变	10	200	160	160
14141	市区	PMS_雅西居配变	10	400	320	320
14142	市区	横锻居配变	10	400	320	320
14143	市区	PMS_东吴巷	10	200	160	160
14144	市区	玉东村委配变	10	400	320	320
14145	市区	PMS_紧固件厂	10	400	320	320
14146	市区	南水渠	10	400	320	320
14147	市区	PMS_水渠	10	200	160	160
14148	市区	PMS_南水渠芙巷	10	400	320	320
14149	市区	PMS_藕塘徐巷	10	200	160	160
14150	市区	PMS_南水渠浜顶	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14151	市区	PMS_刘古桥配变	10	200	160	160
14152	市区	PMS_芦朱巷配变	10	400	320	320
14153	市区	东环路二	10	400	320	320
14154	市区	PMS_冷渡桥	10	250	200	200
14155	市区	PMS_北街多服公司	10	400	320	320
14156	市区	三电四变	10	400	320	320
14157	市区	PMS_三电一变	10	400	320	320
14158	市区	PMS_藕苑村	10	400	320	320
14159	市区	PMS_渔业村二变	10	400	320	320
14160	市区	PMS_市镇五十八变	10	400	320	320
14161	市区	PMS_周家岭	10	400	316	316
14162	市区	PMS_许家二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14163	市区	PMS_叶家墩配变	10	200	160	160
14164	市区	PMS_许家村配变	10	200	160	160
14165	市区	PMS_维维制锁配变	10	400	320	320
14166	市区	PMS_蓉南东降配变	10	400	320	320
14167	市区	PMS_裕旺村配变	10	400	320	320
14168	市区	PMS_友好	10	200	160	160
14169	市区	PMS_蓉新四配变	10	400	299	299
14170	市区	任家村配变	10	200	160	160
14171	市区	北七袁巷配变	10	400	320	320
14172	市区	PMS_荷花径配变	10	200	160	160
14173	市区	PMS_高家尖二配变	10	400	320	320
14174	市区	PMS_高家尖泵配变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14175	市区	PMS_高石头配变	10	400	320	320
14176	市区	PMS_铭洪五金机械厂配变	10	200	160	160
14177	市区	PMS_市镇二一配变	10	400	320	320
14178	市区	PMS_蓉中村委六配变	10	400	320	320
14179	市区	海瑞路配变	10	400	320	320
14180	市区	PMS_市镇水厂配变	10	400	320	320
14181	市区	民壹甲配变	10	400	320	320
14182	市区	PMS_育才路三配变	10	315	252	252
14183	市区	PMS_育才小区二配变	10	250	200	200
14184	市区	PMS_下毛二配变	10	250	200	200
14185	市区	PMS_当街	10	200	160	160
14186	市区	刘介头配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14187	市区	PMS_刘家旦配变	10	400	320	320
14188	市区	PMS_韩村排泵配变	10	400	320	320
14189	市区	PMS_五牧配变	10	400	320	320
14190	市区	PMS_韩村二配变	10	400	320	320
14191	市区	PMS_球铁厂配变	10	400	320	320
14192	市区	PMS_礼舍村二配变	10	400	320	320
14193	市区	PMS_小杨巷二配变	10	400	320	320
14194	市区	PMS_朝东村二配变	10	160	128	128
14195	市区	PMS_塑料二厂配变	10	400	320	320
14196	市区	PMS_小冯巷	10	400	320	320
14197	市区	PMS_漳树巷	10	400	320	320
14198	市区	市镇北街配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14199	市区	PMS_镇北	10	400	320	320
14200	市区	PMS_新区四	10	315	252	252
14201	市区	PMS_北街(四)	10	200	160	160
14202	市区	PMS_石驳岸配变	10	400	320	320
14203	市区	联芋排泵配变	10	400	320	320
14204	市区	新长铁路配变	10	200	160	160
14205	市区	PMS_苏巷八配变	10	400	320	320
14206	市区	蓉中配变	10	200	37	37
14207	市区	PMS_蓉南村配变	10	400	320	320
14208	市区	PMS_排涝站四配变	10	400	320	320
14209	市区	PMS_塑料厂九配变	10	200	160	160
14210	市区	PMS_拾房村五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14211	市区	拾房村二配变	10	400	320	320
14212	市区	PMS_黄泥泾配变	10	200	160	160
14213	市区	PMS_蓉新二配变	10	200	81	81
14214	市区	石幢排泵配变	10	400	320	320
14215	市区	PMS_信文机械厂配变	10	400	320	320
14216	市区	PMS_兴华机械二	10	400	320	320
14217	市区	潘家配变	10	400	320	320
14218	市区	PMS_影剧院二配变	10	400	320	320
14219	市区	影剧院五配变	10	400	320	320
14220	市区	周枕路一配变	10	400	320	320
14221	市区	PMS_敬老院十二配变	10	200	160	160
14222	市区	PMS_招待所配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14223	市区	PMS_市镇五四配变	10	200	160	160
14224	市区	PMS_叶巷四配变	10	400	320	320
14225	市区	PMS_东街七配变	10	400	320	320
14226	市区	PMS_王鑫新村配变	10	400	320	320
14227	市区	PMS_五牧排泵配变	10	400	320	320
14228	市区	PMS_下坝四配变	10	200	160	160
14229	市区	PMS_葑庄四配变	10	400	320	320
14230	市区	PMS_葑庄三队配变	10	400	320	320
14231	市区	PMS_盛店车站乙配变	10	400	320	320
14232	市区	PMS_蓉湖小南坝	10	400	320	320
14233	市区	PMS_海骏液压配变	10	200	160	160
14234	市区	PMS_苏巷四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14235	市区	PMS_苏巷三配变	10	400	320	320
14236	市区	PMS_缪巷三配变	10	400	320	320
14237	市区	PMS_蓉东村配变	10	400	313	313
14238	市区	PMS_朱家二配变	10	200	160	160
14239	市区	PMS_朱村配变	10	400	307	307
14240	市区	PMS_林业大阳山配变	10	400	320	320
14241	市区	PMS_鑫机械	10	400	320	320
14242	市区	PMS_余浩配变	10	400	320	320
14243	市区	PMS_玉祁西街配变	10	400	320	320
14244	市区	PMS_杨树园配变	10	400	320	320
14245	市区	PMS_魏家排涝配变	10	400	320	320
14246	市区	PMS_公用变八	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14247	市区	唐家配变（需删除）	10	400	320	320
14248	市区	PMS_水厂十七配变	10	200	160	160
14249	市区	PMS_洋溪村配变	10	400	320	320
14250	市区	PMS_联圩排泵配变	10	400	320	320
14251	市区	PMS_礼舍闸配变	10	400	320	320
14252	市区	PMS_万里模板局配变	10	200	160	160
14253	市区	PMS_小胡公岸排涝	10	400	320	320
14254	市区	民主三配变	10	400	320	320
14255	市区	纺配厂二配变	10	400	320	320
14256	市区	PMS_配件厂配变	10	250	200	200
14257	市区	PMS_才巷配变	10	400	320	320
14258	市区	PMS_桥北配变	10	400	323	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14259	市区	轴承厂二配变	10	400	320	320
14260	市区	PMS_蓉南村委配变	10	400	320	320
14261	市区	PMS_容中村委配变	10	400	320	320
14262	市区	PMS_锡西南配变	10	200	160	160
14263	市区	PMS_冯家配变	10	200	160	160
14264	市区	市镇七四	10	400	320	320
14265	市区	PMS_市镇三电	10	400	320	320
14266	市区	PMS_孟家墩配变	10	400	320	320
14267	市区	PMS_养殖厂三配变	10	200	160	160
14268	市区	PMS_小园里三	10	200	160	160
14269	市区	庙塘桥配变	10	400	320	320
14270	市区	PMS_后塘巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14271	市区	PMS_中圩配变	10	400	320	320
14272	市区	PMS_张巷二六配变	10	315	252	252
14273	市区	PMS_刘巷四配变	10	200	160	160
14274	市区	PMS_水利管理二配变	10	200	160	160
14275	市区	汽车站三配变	10	400	320	320
14276	市区	PMS_市镇二三配变	10	400	320	320
14277	市区	PMS_新村二变	10	400	320	320
14278	市区	PMS_甘戈头排涝配变	20	400	320	320
14279	市区	PMS_周古巷配变	10	315	252	252
14280	市区	PMS_水厂七配变	10	200	160	160
14281	市区	PMS_西牌楼配变	10	400	320	320
14282	市区	PMS_东柳排配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14283	市区	PMS_水产二场配变	10	200	160	160
14284	市区	PMS_新丰配变	10	400	320	320
14285	市区	模具厂三配变	10	400	320	320
14286	市区	PMS_丁家村配变	10	200	160	160
14287	市区	PMS_周巷十九配变	10	400	320	320
14288	市区	PMS_稍塘桥北配变	10	400	320	320
14289	市区	章巷七配变	10	400	320	320
14290	市区	PMS_北工二配变	10	400	320	320
14291	市区	PMS_新南四配变	10	400	320	320
14292	市区	PMS_阳山市镇北配变	10	160	128	128
14293	市区	PMS_邮电局七配变	10	200	160	160
14294	市区	丁巷四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14295	市区	PMS_林业大队配变	10	400	320	320
14296	市区	PMS_阳山村委二配变	10	400	320	320
14297	市区	PMS_阳庄泵配变	10	315	252	252
14298	市区	中街配变	10	200	160	160
14299	市区	PMS_管家旦配变	10	200	160	160
14300	市区	PMS_东塘桥配变	10	200	160	160
14301	市区	殷巷五配变	10	200	147	147
14302	市区	庙塘村委配变	10	200	160	160
14303	市区	庙塘排配变	10	400	320	320
14304	市区	西山五配变	10	200	160	160
14305	市区	PMS_王巷十二配变	10	400	320	320
14306	市区	PMS_成套厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14307	市区	PMS_螺栓配变	10	200	160	160
14308	市区	PMS_张家响配变	10	200	160	160
14309	市区	PMS_李巷十二	10	400	320	320
14310	市区	PMS_民主蒋巷配变	10	400	320	320
14311	市区	PMS_范巷五配变	10	160	128	128
14312	市区	PMS_公路养护	10	200	160	160
14313	市区	禾田生物	10	400	234	234
14314	市区	乌金桥一	10	400	320	320
14315	市区	PMS_新社配变	10	200	160	160
14316	市区	PMS_南元机床	10	400	320	320
14317	市区	PMS_朱巷十二	10	400	320	320
14318	市区	勤新园区	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14319	市区	PMS_华盛彩印	10	200	160	160
14320	市区	PMS_中学六配变	10	315	252	252
14321	市区	PMS_太湖电表配变	10	200	160	160
14322	市区	PMS_天成防火	10	200	160	160
14323	市区	PMS_吴氏医药	10	400	320	320
14324	市区	PMS_勤新村委	10	200	160	160
14325	市区	魏家村配变	10	400	320	320
14326	市区	10kV1 文曲 1#箱变 T1	10	630	504	504
14327	市区	PMS_洛城大道配变	10	200	160	160
14328	市区	10kV 文曲 2#箱变 T1	10	630	504	504
14329	市区	PMS_西刘庄一配变	10	200	160	160
14330	市区	PMS_桥东二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14331	市区	民主新区配变	10	400	320	320
14332	市区	PMS_玉东下毛配变	10	400	320	320
14333	市区	PMS_蓉联九队配变	10	200	160	160
14334	市区	会议中心配变	10	400	320	320
14335	市区	中联配变	10	400	320	320
14336	市区	PMS_义村电灌配变	10	400	320	320
14337	市区	曙光村委配变	10	200	160	160
14338	市区	唐西配变	10	200	160	160
14339	市区	PMS_大树下三配变	10	400	320	320
14340	市区	PMS_余丰化工配变	10	400	320	320
14341	市区	PMS_建成配变	10	400	320	320
14342	市区	PMS_稍塘村委配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14343	市区	PMS_蓉丰排涝配变	10	400	320	320
14344	市区	小村配变	10	400	320	320
14345	市区	PMS_设备厂二配变	10	400	320	320
14346	市区	PMS_照明厂配变	10	400	320	320
14347	市区	PMS_蓉联十队配变	10	400	320	320
14348	市区	PMS_湾里七配变	10	400	320	320
14349	市区	PMS_溪家村配变	10	200	160	160
14350	市区	林业	10	400	307	307
14351	市区	PMS_八宝泵配变	10	200	160	160
14352	市区	PMS_小园里一变	10	200	160	160
14353	市区	姚姑桥东配变	10	400	320	320
14354	市区	高冯巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14355	市区	PMS_寺前配变	10	160	128	128
14356	市区	PMS_吴后配变	10	400	262	262
14357	市区	PMS_盛峰村委配变	10	400	320	320
14358	市区	PMS_佳宝配变	10	400	320	320
14359	市区	PMS_盛店桥二配变	10	400	320	320
14360	市区	盛店桥配变	10	400	320	320
14361	市区	PMS_国庆泵配变	10	400	320	320
14362	市区	PMS_市镇一零六配变	10	250	200	200
14363	市区	庙排居配变	10	200	160	160
14364	市区	蓉西中片配变	10	400	320	320
14365	市区	PMS_蓉西中片四配变	10	400	302	302
14366	市区	PMS_朱家坝配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14367	市区	PMS_蓉西陈古配变	10	400	320	320
14368	市区	秦家村配变	10	200	160	160
14369	市区	PMS_玉西缪巷配变	10	400	320	320
14370	市区	PMS_魏家塘配变	10	400	320	320
14371	市区	上场配变	10	400	320	320
14372	市区	PMS_西南巷配变	10	400	320	320
14373	市区	PMS_北巷配变	10	200	160	160
14374	市区	PMS_西单排泵二配变	10	200	160	160
14375	市区	PMS_石家旦配变	10	400	320	320
14376	市区	PMS_乌家塘配变	10	250	200	200
14377	市区	PMS_北冯	10	200	160	160
14378	市区	唐巷十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14379	市区	何巷二配变	10	200	160	160
14380	市区	PMS_曙光村配变	10	250	200	200
14381	市区	PMS_槽纺二配变	10	400	320	320
14382	市区	PMS_龚巷二配变	10	400	320	320
14383	市区	蓉丰五金配变	10	400	320	320
14384	市区	PMS_塑料厂八配变	10	400	320	320
14385	市区	PMS_新丰里配变	10	400	289	289
14386	市区	PMS_徐巷十三配变	10	400	320	320
14387	市区	PMS_稍村委配变	10	400	320	320
14388	市区	PMS_莫家村配变	10	200	160	160
14389	市区	PMS_王家村二配变	10	200	160	160
14390	市区	PMS_冯家村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14391	市区	徐家村配变	10	400	320	320
14392	市区	PMS_长巷村配变	10	200	160	160
14393	市区	王家村四配变	10	200	160	160
14394	市区	PMS_江区配变	10	200	160	160
14395	市区	沟南配变	10	400	320	320
14396	市区	PMS_大洛头村配变	10	200	160	160
14397	市区	PMS_中心二配变	10	400	320	320
14398	市区	PMS_姚家桥村配变	10	315	252	252
14399	市区	PMS_贾山桥配变	10	160	128	128
14400	市区	PMS_自来水厂八配变	10	200	160	160
14401	市区	PMS_周巷十五配变	10	400	320	320
14402	市区	PMS_后强新区配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14403	市区	PMS_下向配变	10	400	320	320
14404	市区	张巷新区配变	10	400	320	320
14405	市区	PMS_浜排配变	10	400	320	320
14406	市区	雅西村配变	10	400	320	320
14407	市区	盛店村三配变	10	400	320	320
14408	市区	PMS_新兴东路配变	10	250	200	200
14409	市区	PMS_蓉西三队配变	10	200	160	160
14410	市区	PMS_小巷里二配变	10	400	320	320
14411	市区	赤湖岩配变	10	400	320	320
14412	市区	新队配变	10	400	320	320
14413	市区	PMS_西村头二配变	10	200	160	160
14414	市区	PMS_刘巷七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14415	市区	PMS_纺织厂配变	10	200	160	160
14416	市区	PMS_曙光配变	10	200	160	160
14417	市区	PMS_新鑫机械配变	10	200	160	160
14418	市区	PMS_天授村配变	10	200	160	160
14419	市区	PMS_龚巷三配变	10	400	320	320
14420	市区	PMS_铝厂配变	10	400	320	320
14421	市区	东降一配变	10	315	252	252
14422	市区	PMS_蓉中村四配变	10	400	320	320
14423	市区	PMS_蓉湖村配变	10	200	128	128
14424	市区	PMS_北横河配变	10	200	160	160
14425	市区	PMS_楼下六配变	10	200	160	160
14426	市区	PMS_郭庄二泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14427	市区	龙坊岸泵配变	10	400	308	308
14428	市区	10kV 盛巷站 T3	10	1250	1000	1000
14429	市区	PMS_肖家桥二配变	10	200	160	160
14430	市区	PMS_新区路配变	10	400	320	320
14431	市区	PMS_盛店村二配变	10	400	320	320
14432	市区	PMS_叶家坝	10	200	160	160
14433	市区	陈村配变	10	200	160	160
14434	市区	青上桥配变	10	160	128	128
14435	市区	PMS_装饰材料厂	10	200	160	160
14436	市区	PMS_高家旦二配变	10	50	40	40
14437	市区	PMS_鸿祥电站配变	10	400	320	320
14438	市区	PMS_徐东二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14439	市区	PMS_前徐家旦配变	10	200	160	160
14440	市区	PMS_徐西二配变	10	200	160	160
14441	市区	PMS_东沿配变	10	200	160	160
14442	市区	PMS_周司里配变	10	200	160	160
14443	市区	PMS_翁家桥配变	10	400	320	320
14444	市区	PMS_田舍里二配变	10	200	160	160
14445	市区	PMS_市镇西(三)	10	400	320	320
14446	市区	PMS_俞西巷配变	10	400	320	320
14447	市区	PMS_坞家坝配变	10	200	160	160
14448	市区	PMS_韩村一配变	10	400	320	320
14449	市区	PMS_章巷排泵配变	20	200	160	160
14450	市区	PMS_东店二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14451	市区	10kV 堰新 12#站 T3	10	800	640	640
14452	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
14453	市区	惠丰配变	10	400	210	210
14454	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
14455	市区	PMS_禾丰二村	10	400	320	320
14456	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T2	10	800	640	640
14457	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T3	10	800	640	640
14458	市区	10kV 太平洋 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14459	市区	10kV 正明 7#站 T1	10	800	640	640
14460	市区	PMS_10kV 陆区苑 2#站 T1	10	800	640	640
14461	市区	PMS_10kV 陆区苑 2#站 T2	10	800	640	640
14462	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14463	市区	10kV 博桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
14464	市区	PMS_农场三配变	10	400	320	320
14465	市区	10kV 悦湖 6#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
14466	市区	PMS_邓巷十一配变	10	400	320	320
14467	市区	PMS_海洲二配变	10	400	320	320
14468	市区	PMS_长金针织配变	10	400	320	320
14469	市区	PMS_东浜(四)	10	400	320	320
14470	市区	PMS_后朱村配变	10	200	154	154
14471	市区	PMS_20kV 丽都 2#站 T1	20	800	640	640
14472	市区	PMS_20kV 丽都 2#站 T2	20	800	640	640
14473	市区	PMS_10kV 山浜 2#箱变 T1	10	400	320	320
14474	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14475	市区	10kV 玉龙 10#箱变 T1	10	630	483	483
14476	市区	PMS_10kV 新华 1#箱变 T1	10	630	496	496
14477	市区	10kV 福山 1#箱变 T1	10	630	504	504
14478	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T4	10	800	640	640
14479	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T1	10	800	640	640
14480	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T3	10	800	640	640
14481	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T4	10	800	640	640
14482	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T2	10	800	640	640
14483	市区	10kV 裕通 1#箱变 T1	10	630	504	504
14484	市区	东顺苑 9#站 T1	10	800	640	640
14485	市区	PMS_谢家村东二配变	10	400	320	320
14486	市区	古庄三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14487	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T1	10	800	640	640
14488	市区	10kV 绿化 5#箱变 T1	10	630	504	504
14489	市区	PMS_马路上二配变	10	400	320	320
14490	市区	PMS_魏家排涝二配变	10	400	320	320
14491	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T1	10	800	640	640
14492	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T3	10	800	640	640
14493	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T4	10	800	640	640
14494	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T2	10	800	640	640
14495	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T4	10	800	640	640
14496	市区	华西配变	10	400	320	320
14497	市区	10kV 悦湖 8#站 T1	10	800	640	640
14498	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14499	市区	PMS_争峰泵一配变	10	400	320	320
14500	市区	10kV 常春名邸 4#站 T4	10	800	640	640
14501	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T3	20	800	640	640
14502	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T1	20	800	640	640
14503	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T2	20	800	640	640
14504	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T4	20	800	640	640
14505	市区	PMS_10kV 刘仓 8#箱变 T1	10	630	504	504
14506	市区	10kV 浜口 3#箱变 T1	10	630	504	504
14507	市区	PMS_新铁二配变（南瑞）	10	200	160	160
14508	市区	PMS_南圩村委配变（南瑞）	10	200	160	160
14509	市区	苏庙二房配变	10	400	320	320
14510	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14511	市区	刘杨配变	10	400	320	320
14512	市区	能元轴承配变	10	400	320	320
14513	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
14514	市区	PMS_10kV 百好锦园 3#站 T1	10	800	640	640
14515	市区	PMS_10kV 百好锦园 3#站 T2	10	800	640	640
14516	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T3	10	800	640	640
14517	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T1	10	800	640	640
14518	市区	大汤公配变	10	400	320	320
14519	市区	10kV 白荡 1#箱变 T1	10	630	486	486
14520	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T1	10	800	640	640
14521	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T1	10	800	640	640
14522	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14523	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T4	10	800	640	640
14524	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T2	10	800	640	640
14525	市区	10kV 枫杨 1#箱变 T1	10	630	504	504
14526	市区	洋溪村委	10	400	320	320
14527	市区	金顺（南瑞）	10	400	320	320
14528	市区	PMS_江胜泵振	10	400	320	320
14529	市区	10kV 张镇桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
14530	市区	10kV 堰桥 1#箱 T1	10	400	320	320
14531	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T3	10	800	640	640
14532	市区	冷暖器配变	10	400	320	320
14533	市区	蓉联六配变	10	400	320	320
14534	市区	10kV 嘉利 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14535	市区	10kV 嘉利 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14536	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T1	10	800	640	640
14537	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T3	10	800	640	640
14538	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T4	10	800	640	640
14539	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T2	10	800	640	640
14540	市区	PMS_溪南村委二配变	10	400	320	320
14541	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T2	10	800	640	640
14542	市区	PMS_渡岸北二配变	10	400	320	320
14543	市区	PMS_桥弄里配变	10	400	320	320
14544	市区	PMS_前村一变	10	400	320	320
14545	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T3	10	800	640	640
14546	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14547	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T2	10	800	640	640
14548	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T4	10	800	640	640
14549	市区	PMS_惠汕冷钢	10	400	320	320
14550	市区	PMS_下段村	10	400	320	320
14551	市区	PMS_10kV 惠丰 3#站 T1	10	1000	800	800
14552	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T4	10	800	640	640
14553	市区	10kV 云境华庭 2#站 T2	10	800	640	640
14554	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T1	10	800	640	640
14555	市区	PMS_电镀厂二	10	400	320	320
14556	市区	10kV 陈新 7#箱变 T1	10	630	504	504
14557	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
14558	市区	PMS_10kV 站头 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14559	市区	PMS_10kV 站头 2#站 T2	10	800	640	640
14560	市区	槽纺三配变	10	400	314	314
14561	市区	PMS_20kV 壹方 2#站 T1	20	800	640	640
14562	市区	PMS_20kV 壹方 2#站 T2	20	800	640	640
14563	市区	PMS_20kV 壹方 3#站 T1	20	800	640	640
14564	市区	PMS_20kV 壹方 3#站 T2	20	800	640	640
14565	市区	PMS_冯巷桥配变	10	400	320	320
14566	市区	PMS_河西(三)	10	400	320	320
14567	市区	PMS_新生路市镇配变	10	400	320	320
14568	市区	10kV 阳山 3#箱变 T1	10	630	504	504
14569	市区	PMS_小南坝一配变	10	400	320	320
14570	市区	10kV 春光苑 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14571	市区	PMS_苏南二变	10	400	320	320
14572	市区	PMS_范巷配变	10	400	320	320
14573	市区	PMS_季家湾一配变	10	200	160	160
14574	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T1	10	800	640	640
14575	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T3	10	800	631	631
14576	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T4	10	800	629	629
14577	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T2	10	800	634	634
14578	市区	PMS_新苑公司九配变	10	400	320	320
14579	市区	PMS_三乡桥二配变	10	400	320	320
14580	市区	PMS_南苑三配变	10	200	160	160
14581	市区	惠山西漳二配变	10	400	320	320
14582	市区	PMS_彩印四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14583	市区	PMS_东栅排泵配变	10	400	320	320
14584	市区	PMS_10kV 新盛花苑 4#站 T1	10	1000	800	800
14585	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
14586	市区	PMS_10kV 新盛花苑 4#站 T3	10	1000	800	800
14587	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
14588	市区	PMS_10kV 新盛花苑 5#站 T1	10	1000	800	800
14589	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
14590	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
14591	市区	PMS_南汀一配变	10	400	320	320
14592	市区	下洋一配变	10	400	320	320
14593	市区	PMS_10kV 新盛花苑 5#站 T3	10	1000	800	800
14594	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14595	市区	惠嘉达配变	10	400	212	212
14596	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T1	10	800	640	640
14597	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T2	10	800	640	640
14598	市区	10kV 黄石 1#箱变 T1	10	630	504	504
14599	市区	蓉西中片六配变	10	400	320	320
14600	市区	PMS_10kV 拾房 3#站 T1	10	800	640	640
14601	市区	PMS_10kV 拾房 3#站 T2	10	800	614	614
14602	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T1	10	800	624	624
14603	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T2	10	800	640	640
14604	市区	PMS_北横河二配变	10	400	320	320
14605	市区	10kV 百邻 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
14606	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14607	市区	黄巷二变配变	10	200	160	160
14608	市区	10kV 长东 10#箱变 T1	10	630	504	504
14609	市区	10kV 长东 11#箱变 T1	10	630	504	504
14610	市区	10kV 长东 12#箱变 T1	10	630	504	504
14611	市区	10kV 长东 1#箱变 T1	10	630	504	504
14612	市区	10kV 长东 2#箱变 T1	10	630	504	504
14613	市区	10kV 长东 3#箱变 T1	10	630	504	504
14614	市区	10kV 长东 4#箱变 T1	10	630	504	504
14615	市区	10kV 长东 5#箱变 T1	10	630	504	504
14616	市区	10kV 长东 6#箱变 T1	10	630	504	504
14617	市区	10kV 长东 7#箱变 T1	10	630	504	504
14618	市区	10kV 长东 8#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14619	市区	10kV 长东 9#箱变 T1	10	630	504	504
14620	市区	10kV 长馨 8#站 T1	10	800	640	640
14621	市区	PMS_革新配变	10	400	320	320
14622	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T2	10	800	640	640
14623	市区	PMS_10kV 榭丽苑 12#站 T1	10	800	640	640
14624	市区	PMS_10kV 榭丽苑 12#站 T2	10	800	640	640
14625	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T3	10	800	640	640
14626	市区	PMS_谢巷二配变	10	400	320	320
14627	市区	PMS_峰村变	10	400	320	320
14628	市区	沁怡配变	10	400	320	320
14629	市区	支巷浜泵配变	10	200	160	160
14630	市区	PMS_惠州配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14631	市区	10kV 学府上院 3#站 T1	10	800	640	640
14632	市区	10kV 卫星 1#箱变 T1	10	630	504	504
14633	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T1	10	800	640	640
14634	市区	PMS_城塘东居配变	10	400	320	320
14635	市区	PMS_工商二配变	10	400	320	320
14636	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14637	市区	PMS_灯具厂	10	400	320	320
14638	市区	PMS_蒋巷水厂二配变	10	400	320	320
14639	市区	前朱巷二配变	10	200	160	160
14640	市区	岸里贝配变	10	200	160	160
14641	市区	PMS_刘家头一变	10	400	320	320
14642	市区	瑞晶配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14643	市区	PMS_陆巷十一配变	10	400	320	320
14644	市区	PMS_邵巷桥三配变	10	400	320	320
14645	市区	10kV 东旺 1#箱变 T1	10	630	504	504
14646	市区	10kV 东旺 10#箱变 T1	10	630	504	504
14647	市区	10kV 东旺 11#箱变 T1	10	630	504	504
14648	市区	10kV 晨光和园 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
14649	市区	10kV 东旺 12#箱变 T1	10	630	504	504
14650	市区	10kV 东旺 2#箱变 T1	10	630	504	504
14651	市区	10kV 东旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
14652	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
14653	市区	10kV 中兴 5#箱变 T1	10	630	504	504
14654	市区	PMS_小桥头十六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14655	市区	PMS_南村头三配变	10	400	320	320
14656	市区	PMS_大桥二配变	10	400	320	320
14657	市区	10kV 东旺 4#箱变 T1	10	630	504	504
14658	市区	10kV 东旺 5#箱变 T1	10	630	504	504
14659	市区	10kV 东旺 6#箱变 T1	10	630	504	504
14660	市区	10kV 东旺 7#箱变 T1	10	630	504	504
14661	市区	10kV 东旺 8#箱变 T1	10	630	504	504
14662	市区	10kV 东旺 9#箱变 T1	10	630	492	492
14663	市区	10kV 嘉阳 1#站 T1	10	800	640	640
14664	市区	10kV 嘉阳 1#站 T2	10	800	640	640
14665	市区	10kV 学府上院 5#站 T4	10	800	640	640
14666	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14667	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
14668	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T1（融合终端 ）	10	800	640	640
14669	市区	PMS_新祁配变	10	400	320	320
14670	市区	沈涛配变	10	400	320	320
14671	市区	南前巷二配变	10	200	160	160
14672	市区	PMS_秦村路二变	10	400	320	320
14673	市区	PMS_轻工材料泵配变	10	200	160	160
14674	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T1	10	800	640	640
14675	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T3	10	800	640	640
14676	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T4	10	800	640	640
14677	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T2	10	800	640	640
14678	市区	PMS_二闸口三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14679	市区	10kV 堰西 1#箱变 T1 台区	10	630	504	504
14680	市区	PMS_惠巷六配变	10	200	160	160
14681	市区	10kV 桃盛 7#站 T1	10	1000	800	800
14682	市区	10kV 桃盛 7#站 T2	10	1000	800	800
14683	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T1	10	800	640	640
14684	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T1	10	800	640	640
14685	市区	PMS_三电配变	10	400	320	320
14686	市区	10kV 新洲七期 4#站 T4	10	800	640	640
14687	市区	10kV 嘉利 13#站 T1（融合终端）	10	800	619	619
14688	市区	10kV 嘉利 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14689	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
14690	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14691	市区	礼舍配变	10	400	320	320
14692	市区	双鹰配变	10	400	320	320
14693	市区	PMS_华场头二配变	10	400	320	320
14694	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14695	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
14696	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
14697	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14698	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14699	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14700	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T3	10	800	640	640
14701	市区	PMS_新普西配变	10	400	320	320
14702	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14703	市区	宏烨核电配变	10	400	320	320
14704	市区	县中二配变	10	400	320	320
14705	市区	10kV 新洲七期 4#站 T3	10	800	640	640
14706	市区	PMS_邬家居配变	10	400	91	91
14707	市区	10kV 牌楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
14708	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T3	10	800	640	640
14709	市区	桥西二配变	10	200	160	160
14710	市区	PMS_金岸新村二变	10	400	320	320
14711	市区	PMS_许巷居配变	10	400	320	320
14712	市区	PMS_河西高配变	10	400	320	320
14713	市区	PMS_工农配变	10	400	320	320
14714	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14715	市区	PMS_10kV 惠韵 5#站 T2	10	800	640	640
14716	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
14717	市区	蓉南小学配变	10	400	320	320
14718	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T4	10	800	640	640
14719	市区	PMS_松涛 1	10	400	320	320
14720	市区	PMS_下底岸二配变	10	400	320	320
14721	市区	PMS_方东 4	10	400	320	320
14722	市区	PMS_金属 2	10	400	320	320
14723	市区	PMS_方东	10	400	320	320
14724	市区	动世配变	10	400	320	320
14725	市区	PMS_华家配变	10	400	320	320
14726	市区	10kV 晨光静园 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14727	市区	10kV 悦湖 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
14728	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T2	10	800	640	640
14729	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T3	10	800	640	640
14730	市区	10kV 文曲 3#箱变 T1	10	630	504	504
14731	市区	PMS_锡西配变	10	400	320	320
14732	市区	PMS_城市配变	10	400	320	320
14733	市区	中心小学七	10	400	320	320
14734	市区	PMS_松涛 2	10	200	160	160
14735	市区	张镇配变	10	400	320	320
14736	市区	PMS_政府西二配变	10	400	320	320
14737	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T2	10	800	640	640
14738	市区	10kV 堰桥 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14739	市区	PMS_市镇一百配变	10	400	320	320
14740	市区	PMS_丽豪苑	10	400	320	320
14741	市区	艾之源配变	10	400	320	320
14742	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T2	10	800	640	640
14743	市区	10kV 悦湖 9#站 T4	10	800	640	640
14744	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
14745	市区	PMS_杨树泵贰配变	10	400	320	320
14746	市区	10kV 金玥湾 5#站 T1	10	800	640	640
14747	市区	PMS_桃溪中配变	10	400	320	320
14748	市区	10kV 德昌 1#箱变 T1	10	400	320	320
14749	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T3	10	800	640	640
14750	市区	PMS_伟申锻造配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14751	市区	PMS_毛厂二配变	10	400	320	320
14752	市区	PMS_朱二配变	10	400	320	320
14753	市区	PMS_蔡亭桥配变	10	400	320	320
14754	市区	10kV 新阳光 41#站 T1	10	800	640	640
14755	市区	PMS_陆西泵一配变	10	400	320	320
14756	市区	10kV 嘉利 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14757	市区	10kV 嘉利 12#站 T2（融合终端）	10	800	527	527
14758	市区	PMS_东村头配变	10	400	301	301
14759	市区	PMS_鲍家.	10	400	320	320
14760	市区	PMS_东沿河配变	10	400	320	320
14761	市区	10kV 苏利 2#箱变 T1	10	630	504	504
14762	市区	10kV 金玥湾 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14763	市区	PMS_秦家漕一配变	10	400	320	320
14764	市区	PMS_河亭下配变	10	400	320	320
14765	市区	东顺苑 9#站 T3	10	800	640	640
14766	市区	10kV 桃盛 8#站 T2	10	800	640	640
14767	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T1	10	800	640	640
14768	市区	PMS_10kV 浦巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
14769	市区	PMS_火花二	10	400	320	320
14770	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T3	10	800	640	640
14771	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
14772	市区	新二标二配变	10	400	320	320
14773	市区	PMS_宝盛机械	10	400	320	320
14774	市区	拾房村四	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14775	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T3	10	800	640	640
14776	市区	PMS_花明桥配变	10	400	320	320
14777	市区	PMS_陆西泵二配变	10	400	320	320
14778	市区	PMS_西贰配变	10	400	320	320
14779	市区	PMS_纺壹配变	10	400	320	320
14780	市区	10kV 学府上院 3#站 T3	10	800	640	640
14781	市区	PMS_欣荣瓶盖配变	10	400	320	320
14782	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T4	10	800	640	640
14783	市区	城塘北二配变	10	400	320	320
14784	市区	PMS_国庆机械变	10	400	320	320
14785	市区	界泾村二配变	10	400	320	320
14786	市区	PMS_排涝站七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14787	市区	PMS_隆顺座骑	10	400	320	320
14788	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T3	10	800	640	640
14789	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T2	10	800	640	640
14790	市区	PMS_航管处配变	10	400	320	320
14791	市区	PMS_劳丰三配变	10	400	320	320
14792	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
14793	市区	10kV 普照 3#箱变 T1	10	630	504	504
14794	市区	PMS_自强配变	10	400	320	320
14795	市区	PMS_怡璇配变	10	400	320	320
14796	市区	蓉中村委七配变	10	400	320	320
14797	市区	PMS_西石贰配变	10	400	320	320
14798	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14799	市区	PMS_石园四配变	10	400	320	320
14800	市区	王巷庙配变	10	400	320	320
14801	市区	锡钟机电配变	10	400	236	236
14802	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T2	10	800	640	640
14803	市区	PMS_杨市新村	10	400	320	320
14804	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T4（融合终端 ）	10	800	640	640
14805	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T3	10	800	640	640
14806	市区	10kV 中兴 1#箱变 T1	10	630	504	504
14807	市区	PMS_副业二配变	10	400	320	320
14808	市区	10kV 翔纺 5#箱变 T1	10	630	504	504
14809	市区	PMS_勤新	10	400	320	320
14810	市区	PMS_装饰材料二变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14811	市区	PMS_福鑫针织	10	400	320	320
14812	市区	PMS_公园泵配变	10	400	320	320
14813	市区	PMS_范巷八配变	10	400	320	320
14814	市区	PMS_西村四配变	10	400	320	320
14815	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
14816	市区	10kV 悦湖 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
14817	市区	10kV 庙洛 6#箱变 T1	10	630	504	504
14818	市区	东顺苑 5#站 T1	10	800	640	640
14819	市区	10kV 行星 6#箱变 T1	10	630	504	504
14820	市区	10kV 学府上院 3#站 T2	10	800	640	640
14821	市区	10kV 亿丰 6#站 T2	10	800	640	640
14822	市区	王家居配变	10	400	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14823	市区	10kV 园区 2#箱变 T1	10	630	504	504
14824	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T1	20	800	640	640
14825	市区	10kV 晨光静园 3#站 T2	10	800	640	640
14826	市区	10kV 太平洋 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14827	市区	10kV 金玥湾 3#站 T2	10	800	640	640
14828	市区	10kV 安阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
14829	市区	10kV 姚家 2#箱变 T1	10	630	504	504
14830	市区	10kV 桃盛 9#站 T1	10	800	640	640
14831	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T1	10	800	640	640
14832	市区	PMS_10kV 润玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
14833	市区	PMS_10kV 惠韵 5#站 T1	10	800	640	640
14834	市区	10kV 陈新 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14835	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
14836	市区	坚邦机械配变	10	400	320	320
14837	市区	PMS_庙陈巷	10	200	160	160
14838	市区	朱巷后配变	10	400	320	320
14839	市区	PMS_苏巷九配变	10	200	160	160
14840	市区	PMS_陶巷(三)	10	200	160	160
14841	市区	梅东配变	10	400	320	320
14842	市区	PMS_东浜六配变	10	200	160	160
14843	市区	PMS_洋房区一配变	10	400	282	282
14844	市区	PMS_小杨巷一配变	10	200	148	148
14845	市区	保健村配变	10	400	320	320
14846	市区	后底桥配变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14847	市区	PMS_左一	10	200	160	160
14848	市区	PMS_供电所九配变	10	400	320	320
14849	市区	PMS_供电所八配变	10	400	312	312
14850	市区	PMS_惠泽配变	10	400	320	320
14851	市区	PMS_供电所十一配变	10	400	320	320
14852	市区	PMS_齐家社配变	10	400	320	320
14853	市区	PMS_魏巷三配变	10	400	320	320
14854	市区	PMS_制衣厂泵配变	10	200	160	160
14855	市区	PMS_10kV 凯水 1#箱变 T1	10	400	320	320
14856	市区	10kV 阳山 1#箱变 T1	10	630	504	504
14857	市区	10kV 悠山#4 站 T1	10	800	640	640
14858	市区	10kV 悠山 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14859	市区	PMS_10kV 半岛 3#站 T1	10	800	640	640
14860	市区	PMS_10kV 半岛 3#站 T2	10	800	640	640
14861	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T3	10	800	640	640
14862	市区	PMS_10kV 半岛 2#站 T1	10	800	640	640
14863	市区	PMS_10kV 半岛 2#站 T2	10	800	640	640
14864	市区	PMS_光明电站配变	10	400	320	320
14865	市区	PMS_10kV 惠韵 4#站 T1	10	800	640	640
14866	市区	PMS_10kV 惠韵 4#站 T2	10	800	640	640
14867	市区	PMS_林业村配变	10	400	320	320
14868	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T2	10	800	640	640
14869	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T4	10	800	640	640
14870	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14871	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T3	10	800	640	640
14872	市区	10kV 学府上院 2#站 T1	10	800	640	640
14873	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T1	10	800	640	640
14874	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T3	10	800	640	640
14875	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T4	10	800	640	640
14876	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T2	10	800	640	640
14877	市区	PMS_10kV 惠韵 2#站 T1	10	800	640	640
14878	市区	PMS_10kV 惠韵 2#站 T2	10	800	640	640
14879	市区	10kV 桂语和风 2#站 T1	10	800	640	640
14880	市区	虞巷配变	10	400	300	300
14881	市区	10kV 文曲 5#箱变 T1	10	630	504	504
14882	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14883	市区	10kV 悦湖 7#站 T1(融合终端）	10	800	640	640
14884	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
14885	市区	PMS_东浜八配变	10	200	160	160
14886	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
14887	市区	10kV 东学 4#箱变 T1	10	630	504	504
14888	市区	10kV 太平洋 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14889	市区	科机二配变	10	400	320	320
14890	市区	10kV 西羲里 4#站 T3	10	800	640	640
14891	市区	10kV 堰新 11#站 T2	10	800	640	640
14892	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T1	10	800	640	640
14893	市区	10kV 北洋湖 10#箱变 T1	10	630	504	504
14894	市区	10kV 庙洛 8#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14895	市区	华源二配变	10	400	320	320
14896	市区	10kV 金玥湾 7#站 T1	10	800	640	640
14897	市区	PMS_10kV 堰新苑 9#站 T1	10	1000	800	800
14898	市区	PMS_10kV 堰新苑 9#站 T2	10	1000	800	800
14899	市区	PMS_10kV 堰新苑 10#站 T1	10	1000	800	800
14900	市区	PMS_10kV 堰新苑 10#站 T2	10	1000	800	800
14901	市区	PMS_10kV 堰新苑 11#站 T1	10	1000	800	800
14902	市区	PMS_10kV 堰新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
14903	市区	10kV 阳山 2#箱变 T1	10	630	504	504
14904	市区	PMS_10kV 半岛 4#站 T1	10	800	640	640
14905	市区	PMS_10kV 半岛 4#站 T2	10	800	640	640
14906	市区	建城冷弯配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14907	市区	PMS_西漕村二配变	10	400	320	320
14908	市区	PMS_方东六配变	10	400	320	320
14909	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T1	10	800	640	640
14910	市区	10kV 天润站 T2	10	1000	800	800
14911	市区	10kV 隆泉园 1#站 T4	10	1000	800	800
14912	市区	10kV 隆泉园 2#站 T4	10	1000	800	800
14913	市区	10kV 翠竹园站 T3	10	1250	1000	1000
14914	市区	10kV 天润站 T4	10	1000	800	800
14915	市区	沈家配变	10	400	231	231
14916	市区	10kV 松竹苑站 T3	10	1000	800	800
14917	市区	10kV 金惠苑 8#站 T4	10	1000	800	800
14918	市区	10kV 金惠苑 7#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14919	市区	10kV 金惠苑 6#站 T4	10	1000	800	800
14920	市区	西街北一变	10	200	160	160
14921	市区	10kV 盛巷站 T1	10	1250	1000	1000
14922	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T3	10	1000	800	800
14923	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T4	10	1250	1000	1000
14924	市区	10kV 林陆巷 1#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
14925	市区	PMS_尤巷	10	400	320	320
14926	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T2	10	800	640	640
14927	市区	10kV 新洲七期 4#站 T2	10	800	640	640
14928	市区	福汇配变	10	400	320	320
14929	市区	容盛配变	10	400	287	287
14930	市区	10kV 北洋湖 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14931	市区	10kV 金都 2#站 T1	10	1250	1000	1000
14932	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T4	10	800	640	640
14933	市区	PMS_龚巷居配变	10	400	320	320
14934	市区	10kV 吉星家园 1#站 T1	10	1000	800	800
14935	市区	10kV 吉星家园 1#站 T4	10	1000	800	800
14936	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T2	10	800	640	640
14937	市区	10kV 雍荣院 5#站 T1	10	800	640	640
14938	市区	吴巷九配变	10	400	320	320
14939	市区	五金厂配变	10	400	320	320
14940	市区	古北配变	10	200	160	160
14941	市区	PMS_三电家舍配变	10	400	294	294
14942	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14943	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T3	10	800	640	640
14944	市区	PMS_春来竟丰配变	20	400	320	320
14945	市区	10kV 春光苑 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14946	市区	10kV 西羲里 4#站 T2	10	800	640	640
14947	市区	华蓝配变	10	400	320	320
14948	市区	胡贰配变	10	400	320	320
14949	市区	PMS_王巷中二配变	10	400	320	320
14950	市区	钦阳配变	10	400	320	320
14951	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T2	10	800	640	640
14952	市区	东顺苑 7#站 T1	10	800	640	640
14953	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T2	10	800	640	640
14954	市区	PMS_龙花配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14955	市区	PMS_港务处二配变	10	400	320	320
14956	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T1	10	800	640	640
14957	市区	10kV 蓝力 1#箱变 T1	10	630	504	504
14958	市区	PMS_杨巷居五配变	10	400	320	320
14959	市区	10kV 理想城市站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14960	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14961	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14962	市区	10kV 勤新苑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
14963	市区	PMS_王家三配变	10	400	320	320
14964	市区	10kV 桃泉 7#箱变 T1	10	630	504	504
14965	市区	PMS_马四岸二配变	10	400	320	320
14966	市区	10kV 西羲里 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14967	市区	20kV 雅锦园 6#站 T2	20	800	640	640
14968	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T3	10	800	640	640
14969	市区	PMS_强壹配变	10	400	320	320
14970	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T2(融合终端）	10	800	640	640
14971	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
14972	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T1	10	800	640	640
14973	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T1	10	800	640	640
14974	市区	PMS_10kV 殷惠 1#箱变 T1	10	630	504	504
14975	市区	PMS_10kV 玉麒会 2#站 T2	10	800	640	640
14976	市区	PMS_周姚二配变	10	400	320	320
14977	市区	10kV 堰新 9#站 T2	10	800	640	640
14978	市区	PMS_锐可传动二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14979	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T4	10	800	640	640
14980	市区	PMS_南西排涝配变	10	400	320	320
14981	市区	PMS_10kV 巨正 3#站 T4	10	800	640	640
14982	市区	10kV 玉龙 12#箱变 T1	10	630	504	504
14983	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T3	10	800	640	640
14984	市区	PMS_陈巷泵配变	10	400	320	320
14985	市区	孙家村二配变	10	400	320	320
14986	市区	10kV 文汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
14987	市区	二闸口配变	10	400	297	297
14988	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
14989	市区	燕裕配变	10	400	320	320
14990	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14991	市区	PMS_20kV 雅锦园 4#站 T1	20	800	640	640
14992	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T1	20	800	640	640
14993	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T3	20	800	622	622
14994	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T4	20	800	640	640
14995	市区	PMS_20kV 雅锦园 4#站 T2	20	800	640	640
14996	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T2	20	800	640	640
14997	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14998	市区	10kV 翔纺 1#箱变 T1	10	630	504	504
14999	市区	PMS_钱东二配变	10	400	320	320
15000	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T3	10	800	640	640
15001	市区	PMS_彭村乙配变	10	400	320	320
15002	市区	PMS_泡棉配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15003	市区	PMS_10kV 玉麒会 1#站 T2	10	800	640	640
15004	市区	10kV 柏翠春居 8#站 T1	10	800	640	640
15005	市区	10kV 红明 2#箱变 T1	10	630	504	504
15006	市区	10kV 堰新 11#站 T1	10	800	640	640
15007	市区	PMS_杨树园四配变	10	400	320	320
15008	市区	10kV 福山 3#箱变 T1	10	630	504	504
15009	市区	特丰二配变	10	200	160	160
15010	市区	PMS_金燕冷饮配变	10	400	320	320
15011	市区	PMS_恒顺针织	10	400	320	320
15012	市区	10kV 悦湖 8#站 T2	10	800	640	640
15013	市区	PMS_邵巷十一配变	10	400	320	320
15014	市区	PMS_凯龙机械配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15015	市区	10kV 春惠 1#箱变 T1	10	630	396	396
15016	市区	10kV 后新 1#箱变 T1	10	400	320	320
15017	市区	10kV 春惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
15018	市区	10kV 太平洋 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15019	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T4	10	800	640	640
15020	市区	10kV 新阳光 34#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15021	市区	10kV 春光苑 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15022	市区	礼舍电器厂二配变	10	400	320	320
15023	市区	PMS_10kV 杨市 2#站 T2	10	800	640	640
15024	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15025	市区	东街十二配变	10	400	320	320
15026	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15027	市区	10kV 博桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15028	市区	10kV 华城 3#箱变 T1	10	630	504	504
15029	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T2	10	800	640	640
15030	市区	PMS_10kV 雅苑 16#站 T2	10	800	640	640
15031	市区	PMS_南渠芙蓉	10	400	320	320
15032	市区	PMS_10kV 长哥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15033	市区	PMS_杨贰甲	10	400	320	320
15034	市区	PMS_下薛宕配变	10	400	320	320
15035	市区	PMS_三友变配变	10	400	320	320
15036	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
15037	市区	10kV 新阳光 34#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15038	市区	PMS_10kV 新阳光 34#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15039	市区	PMS_10kV 新阳光 34#站 T2	10	800	640	640
15040	市区	PMS_10kV 新阳光 33#站 T1	10	1000	800	800
15041	市区	PMS_10kV 新阳光 33#站 T2	10	1000	800	800
15042	市区	10kV 寺头 20#站 T2	10	800	640	640
15043	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T3	10	800	640	640
15044	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15045	市区	10kV 东旺 13#箱变 T1	10	630	504	504
15046	市区	PMS_桑蓉配变	10	400	320	320
15047	市区	10kV 西羲里 2#站 T1	10	800	640	640
15048	市区	PMS_前村四配变	10	400	320	320
15049	市区	PMS_下旺泵配变	10	400	320	320
15050	市区	PMS_出新村三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15051	市区	10kV 芦桥 14#箱变 T1	10	630	490	490
15052	市区	PMS_10kV 钱桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15053	市区	PMS_10kV 钱桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
15054	市区	PMS_采石场三	10	200	160	160
15055	市区	马大漕一配变	10	400	320	320
15056	市区	10kV 文曲 4#箱变 T1	10	630	504	504
15057	市区	PMS_冬青中配变	10	400	320	320
15058	市区	PMS_加工厂配变	10	400	320	320
15059	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T2	10	800	640	640
15060	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T4	10	800	640	640
15061	市区	10kV 绿地 17#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15062	市区	10kV 绿地 17#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15063	市区	10kV 绿地 17#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15064	市区	10kV 绿地 17#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15065	市区	PMS_禾丰三村配变	10	400	320	320
15066	市区	10kV 悦湖 9#站 T2	10	800	640	640
15067	市区	10kV 普照 2#箱变 T1	10	630	504	504
15068	市区	10kV 金玥湾 2#站 T1	10	800	640	640
15069	市区	PMS_南蒋巷泵二配变	10	400	320	320
15070	市区	10kV 景观 1#箱变 T1	10	400	320	320
15071	市区	10kV 陈新 1#箱变 T1	10	400	320	320
15072	市区	10kV 嘉利 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15073	市区	10kV 嘉利 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15074	市区	10kV 正明 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15075	市区	10kV 嘉利 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15076	市区	PMS_江南起重配变	10	400	320	320
15077	市区	10kV 嘉利 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15078	市区	PMS_马巷十二配变	10	400	320	320
15079	市区	PMS_10kV 芦桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15080	市区	10kV 万新 2#箱变 T1	10	630	504	504
15081	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T1	10	800	640	640
15082	市区	PMS_后严二配变	10	400	320	320
15083	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15084	市区	PMS_顾巷居二配变	10	400	320	320
15085	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T4	10	630	504	504
15086	市区	10kV 端桥 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15087	市区	10kV 中兴 2#箱变 T1	10	630	504	504
15088	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T1	10	800	640	640
15089	市区	10kV 东育 2#箱变 T1	10	630	504	504
15090	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T2	10	800	640	640
15091	市区	PMS_10kV 柏翠春居 8#站 T2	10	800	640	640
15092	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15093	市区	PMS_交舜配变	10	400	320	320
15094	市区	10kV 堰新 9#站 T1	10	800	640	640
15095	市区	10kV 常春名邸 2#站 T1	10	800	640	640
15096	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T1	10	800	640	640
15097	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T4	10	800	640	640
15098	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15099	市区	10kV 惠医 1#箱变 T1	10	630	504	504
15100	市区	润弘配变	10	400	320	320
15101	市区	10kV 绿地 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15102	市区	10kV 绿地 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15103	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T3	10	800	640	640
15104	市区	PMS_20kV 水韵园 6#站 T1	20	800	640	640
15105	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T1	10	800	640	640
15106	市区	PMS_蓉联五配变	10	400	320	320
15107	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T1	10	800	640	640
15108	市区	10kV 桃泉 13#箱变 T1	10	630	504	504
15109	市区	PMS_10kV 明湖 2#站 T1	10	800	640	640
15110	市区	PMS_10kV 明湖 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15111	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T1	10	800	640	640
15112	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T2	10	800	640	640
15113	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T3	10	800	640	640
15114	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T4	10	800	640	640
15115	市区	PMS_丁巷六配变	10	400	320	320
15116	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T3（融合终端 ）	10	800	640	640
15117	市区	PMS_建筑新村一变	10	400	320	320
15118	市区	PMS_南巷新村配变	10	400	320	320
15119	市区	PMS_西恒配变	10	400	320	320
15120	市区	PMS_10kV 浜口 1#箱变 T1	10	400	320	320
15121	市区	10kV 勤新苑 4#站 T3	10	800	640	640
15122	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15123	市区	PMS_电抗器二配变	10	400	320	320
15124	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15125	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15126	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T2	10	800	640	640
15127	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T2	10	800	640	640
15128	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15129	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T2	10	800	640	640
15130	市区	PMS_西蔡村委配变	10	400	320	320
15131	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T3	10	800	640	640
15132	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T1	10	800	640	640
15133	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T2	10	800	640	640
15134	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15135	市区	尹城东二配变	10	400	320	320
15136	市区	10kV 金科集美 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15137	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T2	10	800	640	640
15138	市区	邵巷新配变	10	400	320	320
15139	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T1	10	800	640	640
15140	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T2	10	800	640	640
15141	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T3	10	800	640	640
15142	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T4	10	800	640	640
15143	市区	PMS_东宣沟二配变	10	400	320	320
15144	市区	PMS_前洪桥三配变	10	400	320	320
15145	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T4	10	800	640	640
15146	市区	荣芝耀配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15147	市区	10kV 正明 10#站 T3	10	800	640	640
15148	市区	PMS_革新二配变	10	400	320	320
15149	市区	10kV 塘基 2#箱变 T1	10	630	504	504
15150	市区	PMS_10kV 未来城 7#站 T1	10	800	640	640
15151	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T2	10	800	640	640
15152	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T3	10	800	640	640
15153	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T1	10	800	640	640
15154	市区	10kV 东架 1#箱变 T1	10	630	504	504
15155	市区	10kV 张镇桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
15156	市区	PMS_前金岸甲二配变	10	400	320	320
15157	市区	10kV 西矿 1#箱变 T1	10	630	504	504
15158	市区	日用器材配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15159	市区	10kV 桃盛 8#站 T1	10	800	640	640
15160	市区	PMS_索立工具配变	10	400	320	320
15161	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
15162	市区	油并浜配变	10	400	320	320
15163	市区	PMS_电镀厂配变	10	200	160	160
15164	市区	PMS_捷驰精密	10	400	320	320
15165	市区	PMS_凤翔路二配变	10	400	320	320
15166	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T4	10	800	640	640
15167	市区	东顺苑 5#站 T3	10	800	640	640
15168	市区	10kV 未来城 8#站 T1	10	800	640	640
15169	市区	10kV 未来城 8#站 T3	10	800	640	640
15170	市区	PMS_邮电局十五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15171	市区	PMS_针织二厂	10	400	320	320
15172	市区	前洲一品配变	10	400	320	320
15173	市区	10kV 红明 3#箱变 T1	10	630	504	504
15174	市区	PMS_花居配变	10	400	320	320
15175	市区	PMS_开元庄二配变	10	400	285	285
15176	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T2	10	800	640	640
15177	市区	10kV 塘头 2#箱变 T1	10	630	504	504
15178	市区	PMS_庙下(二)	10	400	320	320
15179	市区	10kV 上源名筑 2#站 T1	10	800	640	640
15180	市区	PMS_降东西配变	10	400	317	317
15181	市区	PMS_刁庄里配变	10	400	320	320
15182	市区	10kV 后石 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15183	市区	10kV 张镇桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15184	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
15185	市区	振祁路配变	10	400	251	251
15186	市区	10kV 金玥湾 2#站 T2	10	800	640	640
15187	市区	10kV 寺头 21#站 T3	10	800	640	640
15188	市区	10kV 庙洛 7#箱变 T1	10	630	504	504
15189	市区	PMS_开元庄三配变	10	400	320	320
15190	市区	PMS_华美塑料二	10	400	320	320
15191	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T3	10	800	640	640
15192	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T2	20	800	640	640
15193	市区	PMS_邵龙泵配变	10	400	320	320
15194	市区	PMS_市镇西七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15195	市区	10kV 正明 8#站 T1	10	800	640	640
15196	市区	PMS_10kV 洛社 2#箱变 T1	10	630	504	504
15197	市区	10kV 蓉陶 1#箱变 T1	10	630	504	504
15198	市区	10kV 苏利 1#箱变 T1	10	630	504	504
15199	市区	10kV 晨光和园 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
15200	市区	10kV 绿地 16#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15201	市区	10kV 绿地 16#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15202	市区	PMS_田壹配变	10	400	320	320
15203	市区	10kV 渔业 1#箱变 T1	10	630	504	504
15204	市区	10KV 盛店 1#箱变 T1	10	400	320	320
15205	市区	10kV 新洲七期 2#站 T2	10	800	640	640
15206	市区	10kV 学府上院 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15207	市区	10kV 玉龙 9#箱变 T1	10	630	504	504
15208	市区	PMS_唐家旦二配变	10	400	320	320
15209	市区	PMS_上舍巷三配变	10	400	320	320
15210	市区	10kV 西矿 2#箱变 T1	10	630	504	504
15211	市区	10kV 玉龙 3#箱变 T1	10	630	480	480
15212	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
15213	市区	PMS_城塘村委配变	10	400	320	320
15214	市区	朱巷十五配变	10	400	320	320
15215	市区	PMS_陈巷十四配变	10	400	320	320
15216	市区	PMS_周池里配变	10	400	320	320
15217	市区	PMS_钱东配变	10	400	320	320
15218	市区	PMS_10kV 晨光和园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15219	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T4	10	800	640	640
15220	市区	PMS_10kV 藕乐汇 2#站 T1	10	800	640	640
15221	市区	PMS_绿苑配变	10	400	320	320
15222	市区	10kV 行星 2#箱变 T1	10	630	504	504
15223	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15224	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15225	市区	PMS_冬青村二配变	10	400	164	164
15226	市区	杨家五配变	10	400	320	320
15227	市区	PMS_10kV 玉麒会 1#站 T1	10	800	640	640
15228	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T1	10	800	640	640
15229	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15230	市区	10kV 行星 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15231	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T4	10	800	640	640
15232	市区	PMS_北环路四配变	10	400	320	320
15233	市区	10kV 理想城市站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15234	市区	10kV 理想城市站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15235	市区	油压五配变	10	400	320	320
15236	市区	PMS_衬胶十配变	10	400	320	320
15237	市区	10kV 巨正 4#站 T1	10	800	640	640
15238	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15239	市区	10kV 巨正 4#站 T3	10	800	640	640
15240	市区	PMS_蓉玉配变	10	400	320	320
15241	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15242	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15243	市区	PMS_公安分局二配变	10	400	320	320
15244	市区	10kV 巨正 4#站 T2	10	800	640	640
15245	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15246	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T1	10	800	640	640
15247	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15248	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15249	市区	PMS_缪巷四配变	10	400	320	320
15250	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T3	10	800	640	640
15251	市区	PMS_10kV 亿丰 4#站 T1	10	800	640	640
15252	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T4	10	800	640	640
15253	市区	蓉西中片五配变	10	400	320	320
15254	市区	住阳配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15255	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T3	10	800	640	640
15256	市区	PMS_10kV 杨市 2#站 T1	10	800	640	640
15257	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15258	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15259	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15260	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T3	10	800	640	640
15261	市区	PMS_高家旦三配变	10	400	320	320
15262	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
15263	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640
15264	市区	PMS_华洋干燥二配变	10	400	320	320
15265	市区	10kV 桃泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
15266	市区	10kV 理想城市站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15267	市区	PMS_谢巷四配变	10	400	320	320
15268	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
15269	市区	PMS_市镇九二配变	10	400	320	320
15270	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T4	10	800	640	640
15271	市区	10kV 悦湖 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15272	市区	西安庄二配变	10	200	160	160
15273	市区	PMS_校办厂(二)	10	400	320	320
15274	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T3	10	800	640	640
15275	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T2	10	800	640	640
15276	市区	PMS_胜利十一配变	10	400	320	320
15277	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T1	10	800	640	640
15278	市区	10kV 巨正 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15279	市区	PMS_莫家村二配变	10	400	297	297
15280	市区	PMS_南水二变	10	200	160	160
15281	市区	10kV 锦巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
15282	市区	10kV 悦湖 8#站 T4	10	800	640	640
15283	市区	10kV 绿化 2#箱变 T1	10	630	504	504
15284	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T1	10	800	640	640
15285	市区	PMS_赵旦配变	10	400	320	320
15286	市区	10kV 花都 1#箱变 T1	10	630	504	504
15287	市区	10kV 新阳光 39#站 T2	10	800	640	640
15288	市区	仓渡北配变	10	200	160	160
15289	市区	PMS_唐南配变	10	400	320	320
15290	市区	PMS_新村二二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15291	市区	PMS_张刘.	10	400	320	320
15292	市区	PMS_电抗器一配变	10	400	320	320
15293	市区	PMS_埭桥	10	400	320	320
15294	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15295	市区	10kV 巨正 3#站 T1	10	800	640	640
15296	市区	五牧六配变	10	200	160	160
15297	市区	PMS_10kV 藕乐汇 2#站 T2	10	800	640	640
15298	市区	PMS_水产四配变	10	400	320	320
15299	市区	10kV 东育 3#箱变 T1	10	630	504	504
15300	市区	10kV 安阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
15301	市区	PMS_浜排二配变	10	400	320	320
15302	市区	PMS_国庆泵二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15303	市区	PMS_香花桥四配变	10	400	320	320
15304	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T1	10	800	640	640
15305	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T3	10	800	640	640
15306	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T4	10	800	640	640
15307	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T2	10	800	640	640
15308	市区	PMS_10kV 丁香 5#站 T1	10	800	640	640
15309	市区	PMS_10kV 丁香 5#站 T2	10	800	640	640
15310	市区	10kV 亿丰 7#站 T3	10	800	640	640
15311	市区	10kV 常春名邸 4#站 T3	10	800	640	640
15312	市区	PMS_钱洲化工配变	10	400	320	320
15313	市区	PMS_翔冀金属配变	10	400	320	320
15314	市区	10kV 桃泉 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15315	市区	PMS_浜口排泵二配变	10	400	320	320
15316	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T4	10	800	640	640
15317	市区	PMS_重工配变	10	400	320	320
15318	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T3	10	800	640	640
15319	市区	10kV 万新 1#箱变 T1	10	630	504	504
15320	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15321	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T3	10	800	640	640
15322	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T2	10	800	640	640
15323	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15324	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15325	市区	PMS_中吴巷配变	10	400	320	320
15326	市区	PMS_隆盛配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15327	市区	PMS_前花园配变	10	400	320	320
15328	市区	PMS_杨桥北配变	10	400	320	320
15329	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
15330	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T2	10	800	640	640
15331	市区	PMS_蚕桑队配变	10	400	320	320
15332	市区	PMS_西漳五变	10	400	320	320
15333	市区	PMS_南兴涂料厂配变	10	400	320	320
15334	市区	冷轧	10	400	320	320
15335	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T3	10	800	640	640
15336	市区	藕塘检察	10	400	320	320
15337	市区	10kV 桃泉 6#箱变 T1	10	630	504	504
15338	市区	PMS_支巷	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15339	市区	PMS_五角场二配变	10	400	320	320
15340	市区	10kV 玉龙 1#箱变 T1	10	630	504	504
15341	市区	PMS_布厂七配变	10	400	320	320
15342	市区	PMS_塘府村二配变	10	400	320	320
15343	市区	10kV 新西 2#箱变 T1	10	630	504	504
15344	市区	PMS_陈古二配变	10	400	320	320
15345	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T1	10	800	640	640
15346	市区	PMS_威武三配变	10	400	320	320
15347	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T1	10	800	640	640
15348	市区	PMS_潭伍四配变	10	400	320	320
15349	市区	PMS_潭伍三配变	10	400	320	320
15350	市区	PMS_刘潭贰二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15351	市区	PMS_刘潭壹七配变	10	400	320	320
15352	市区	PMS_苏降排涝三配变	10	400	320	320
15353	市区	PMS_刘潭四配变	10	400	320	320
15354	市区	PMS_刘潭五配变	10	400	320	320
15355	市区	PMS_刘潭六配变	10	400	320	320
15356	市区	PMS_刘潭七配变	10	400	320	320
15357	市区	20kV 壹方 8#站 T1	20	800	640	640
15358	市区	PMS_戴氏超声	10	400	320	320
15359	市区	PMS_杨市配变	10	400	320	320
15360	市区	邮电局十三变	10	200	160	160
15361	市区	茶场变	10	200	160	160
15362	市区	PMS_黄泥坝二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15363	市区	龙壹配变	10	400	320	320
15364	市区	10kV 寺头 20#站 T1	10	800	640	640
15365	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T4	10	800	640	640
15366	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15367	市区	10kV 巨正 3#站 T3	10	800	640	640
15368	市区	PMS_水务配变	10	400	320	320
15369	市区	PMS_降贰配变	10	400	320	320
15370	市区	PMS_梅秦路二配变	10	400	320	320
15371	市区	PMS_唐古桥三配变	10	400	320	320
15372	市区	PMS_健康新村配变	10	400	320	320
15373	市区	PMS_后庄四配变	10	400	320	320
15374	市区	PMS_市镇三配变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15375	市区	PMS_10kV 晨光和园 1#站 T1	10	800	640	640
15376	市区	10kV 学府上院 4#站 T3	10	800	640	640
15377	市区	10kV 前洲 5#箱变 T1	10	630	504	504
15378	市区	方寸工具配变	10	400	320	320
15379	市区	永安南路叁配变	10	400	320	320
15380	市区	10kV 仓渡 1#箱变 T1	10	400	320	320
15381	市区	PMS_威武配变	10	400	320	320
15382	市区	10kV 晨光和园 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
15383	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
15384	市区	10kV 文曲 8#箱变 T1	10	630	504	504
15385	市区	PMS_新雅路配变	10	400	320	320
15386	市区	新开河三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15387	市区	PMS_洋湖桥配变	10	400	320	320
15388	市区	PMS_兴洲二配变	10	400	320	320
15389	市区	20kV 壹方 8#站 T2	20	800	640	640
15390	市区	PMS_20kV 壹方 7#站 T1	20	800	640	640
15391	市区	PMS_20kV 壹方 7#站 T2	20	800	640	640
15392	市区	PMS_新油压二配变	10	400	320	320
15393	市区	10kV 杨出 3#箱变 T1	10	630	504	504
15394	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15395	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15396	市区	欣诚服饰配变	10	400	320	320
15397	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15398	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15399	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15400	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15401	市区	PMS_魏巷一配变	10	400	320	320
15402	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15403	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15404	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15405	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15406	市区	PMS_汤家巷公配变	10	400	320	320
15407	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T1	10	800	640	640
15408	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T3	10	800	640	640
15409	市区	PMS_花园村三配变	10	400	320	320
15410	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15411	市区	PMS_鹏程植绒配变	10	400	146	146
15412	市区	PMS_华洋干燥配变	10	400	320	320
15413	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T2	20	800	640	640
15414	市区	10kV 绿化 4#箱变 T1	10	630	504	504
15415	市区	10kV 张镇桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
15416	市区	10kV 杨出 1#箱变 T1	10	630	504	504
15417	市区	PMS_玉西一配变	10	400	320	320
15418	市区	PMS_南官配变	10	400	320	320
15419	市区	10kV 勤新苑 5#站 T4	10	800	640	640
15420	市区	PMS_10kV 华城 1#箱变 T1	10	630	504	504
15421	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T4	10	800	640	640
15422	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15423	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15424	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T1	10	800	640	640
15425	市区	10kV 常春名邸 4#站 T2	10	800	640	640
15426	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T1	10	800	640	640
15427	市区	10kV 塘头 3#箱变 T1	10	630	504	504
15428	市区	10kV 红明 1#箱变 T1	10	630	504	504
15429	市区	10kV 新阳光 44#站 T1	10	800	640	640
15430	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T3	10	800	640	640
15431	市区	10kV 悦湖 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15432	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
15433	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T1	10	800	640	640
15434	市区	祁北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15435	市区	PMS_10kV 奥凯 2#站 T1	10	800	640	640
15436	市区	PMS_10kV 奥凯 2#站 T2	10	800	640	640
15437	市区	PMS_张镇村丙配变	10	400	320	320
15438	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15439	市区	PMS_新胜利桥二配变	10	400	320	320
15440	市区	PMS_西张五配变	10	400	320	320
15441	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T2	10	800	640	640
15442	市区	PMS_兴业工贸二配变	10	400	320	320
15443	市区	10kV 勤新苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15444	市区	PMS_孙家居二配变	10	400	320	320
15445	市区	10kV 常隆 1#箱变 T1	10	400	320	320
15446	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15447	市区	10kV 总参 1#站 T1	10	400	320	320
15448	市区	PMS_西栅五配变	10	400	320	320
15449	市区	PMS_刘巷枫配变	10	400	320	320
15450	市区	PMS_威华二配变	10	400	320	320
15451	市区	10kV 陈新 9#箱变 T1	10	630	504	504
15452	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T3	10	800	640	640
15453	市区	PMS_10kV 振染 1#箱变 T1	10	630	504	504
15454	市区	PMS_10kV 天奇 4#站 T1	10	800	640	640
15455	市区	PMS_10kV 天奇 4#站 T2	10	800	640	640
15456	市区	10kV 渔业 2#箱变 T1	10	630	504	504
15457	市区	PMS_纺织甲配变	10	400	320	320
15458	市区	PMS_环卫管理二	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15459	市区	PMS_朱赵巷二配变	10	400	320	320
15460	市区	PMS_南华配变	10	400	320	320
15461	市区	PMS_公用配变	10	400	320	320
15462	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
15463	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T2	10	800	640	640
15464	市区	PMS_北顺配变	10	400	320	320
15465	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15466	市区	PMS_红星桥三配变	10	400	320	320
15467	市区	PMS_钱高二配变	10	400	320	320
15468	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T4	10	800	640	640
15469	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T1	10	800	640	640
15470	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15471	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T4	10	800	640	640
15472	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T2	10	800	640	640
15473	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T1	10	630	504	504
15474	市区	宏杰配变	10	400	320	320
15475	市区	10kV 金科集美 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15476	市区	PMS_粮管所四配变	10	400	320	320
15477	市区	PMS_10kV 怡和站 T1	10	1250	1000	1000
15478	市区	PMS_10kV 怡和站 T2	10	1250	1000	1000
15479	市区	10kV 巨正 4#站 T4	10	800	640	640
15480	市区	10kV 勤新苑 4#站 T1	10	800	640	640
15481	市区	10kV 华新苑 2#站 T1	10	800	640	640
15482	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15483	市区	PMS_新东配变	10	400	320	320
15484	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T3	10	800	640	640
15485	市区	上舍巷二配变	10	400	124	124
15486	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15487	市区	PMS_祠堂五配变	10	400	320	320
15488	市区	时南配变	10	400	320	320
15489	市区	10kV 惠医 2#箱变 T1	10	630	504	504
15490	市区	PMS_龙泽服饰	10	200	160	160
15491	市区	PMS_后故里乙配变	10	400	320	320
15492	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T2	10	800	640	640
15493	市区	PMS_左舍里配变	10	400	320	320
15494	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15495	市区	市镇菜场六配变	10	200	160	160
15496	市区	PMS_风雷棚二配变	10	400	320	320
15497	市区	PMS_佳利达化工配变	10	400	320	320
15498	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
15499	市区	10kV 玉龙 5#箱变 T1	10	630	504	504
15500	市区	PMS_钢管丁配变	10	400	320	320
15501	市区	10kV 万新 3#箱变 T1	10	630	504	504
15502	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15503	市区	PMS_稍塘乙配变	10	400	320	320
15504	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15505	市区	10kV 太平洋 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15506	市区	10kV 埃姆 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15507	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640
15508	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T3	10	800	640	640
15509	市区	PMS_大合圩配变	10	200	160	160
15510	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T3	10	800	640	640
15511	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T2	10	800	640	640
15512	市区	PMS_林中园配变	10	400	320	320
15513	市区	PMS_10kV 亿丰 4#站 T2	10	800	640	640
15514	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15515	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15516	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T4	10	800	640	640
15517	市区	PMS_10kV 常顺 1#箱变 T1	10	630	504	504
15518	市区	10kV 万新 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15519	市区	PMS_龙潭四配变	10	400	320	320
15520	市区	PMS_五牧排配变	10	400	320	320
15521	市区	顺达二配变	10	400	320	320
15522	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15523	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T1	10	800	640	640
15524	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
15525	市区	PMS_10kV 玉麒会 2#站 T1	10	800	640	640
15526	市区	PMS_上东村三配变	10	400	320	320
15527	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15528	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15529	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T4	10	800	640	640
15530	市区	10kV 常春名邸 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15531	市区	10kV 太平洋 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15532	市区	PMS_朱恒配变	10	400	320	320
15533	市区	PMS_10kV 景悦 2#箱变 T1	10	630	504	504
15534	市区	10kV 橡树湾 7#站 T1	10	800	640	640
15535	市区	10kV 橡树湾 7#站 T2	10	800	640	640
15536	市区	宏益甲配变	10	400	320	320
15537	市区	10kV 桃泉 9#箱变 T1	10	630	504	504
15538	市区	PMS_10kV 后村 1#箱变 T1	10	630	504	504
15539	市区	PMS_10kV 后村 2#箱变 T1	10	630	504	504
15540	市区	PMS_国壹配变	10	400	320	320
15541	市区	PMS_朱三配变	10	200	160	160
15542	市区	10kV 御景名仕 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15543	市区	10kV 御景名仕 2#站 T3	10	800	640	640
15544	市区	10kV 御景名仕 2#站 T4	10	800	640	640
15545	市区	10kV 御景名仕 2#站 T2	10	800	640	640
15546	市区	PMS_盛店村四变	10	400	320	320
15547	市区	尹城北二配变	10	200	160	160
15548	市区	PMS_礼北配变	10	400	320	320
15549	市区	10kV 新阳光 40#站 T1	10	800	640	640
15550	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T4	10	1000	800	800
15551	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T2	10	1000	800	800
15552	市区	PMS_大渎巷泵配变	10	400	320	320
15553	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
15554	市区	PMS_生活配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15555	市区	PMS_10kV 景悦 3#箱变 T1	10	630	504	504
15556	市区	PMS_10kV 景悦 4#箱变 T1	10	630	504	504
15557	市区	PMS_10kV 景悦 5#箱变 T1	10	630	504	504
15558	市区	PMS_10kV 景悦 6#箱变 T1	10	630	504	504
15559	市区	10kV 新华 4#箱变 T1	10	630	504	504
15560	市区	PMS_稍塘特种配变	10	400	320	320
15561	市区	10kV 新阳光 44#站 T2	10	800	640	640
15562	市区	10kV 雍荣院 3#站 T1	10	800	640	640
15563	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15564	市区	PMS_10kV 雅苑 16#站 T1	10	800	640	640
15565	市区	10kV 博桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
15566	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15567	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T1	10	800	640	640
15568	市区	10kV 芦桥 13#箱变 T1	10	630	504	504
15569	市区	生态园二配变	10	400	320	320
15570	市区	PMS_广益十四变	10	200	160	160
15571	市区	10kV 桃盛 9#站 T2	10	800	640	640
15572	市区	PMS_南水渠三配变	10	400	320	320
15573	市区	PMS_陈村八变配变	10	400	320	320
15574	市区	10kV 文曲 11#箱变 T1	10	630	504	504
15575	市区	PMS_10kV 景悦 7#箱变 T1	10	630	497	497
15576	市区	PMS_10kV 景悦 8#箱变 T1	10	630	500	500
15577	市区	PMS_10kV 景悦 9#箱变 T1	10	630	504	504
15578	市区	PMS_稍塘周巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15579	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15580	市区	广场三配变	10	400	320	320
15581	市区	10kV 端桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
15582	市区	PMS_锐可传动配变	10	400	232	232
15583	市区	PMS_张道泾泵配变	10	400	320	320
15584	市区	PMS_华锦乙配变	10	400	320	320
15585	市区	10kV 常春名邸 3#站 T2	10	800	640	640
15586	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T2	10	800	640	640
15587	市区	建中纸塑配变	10	400	320	320
15588	市区	10kV 雍荣院 2#站 T1	10	800	640	640
15589	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T1	10	800	640	640
15590	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15591	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T4	10	800	640	640
15592	市区	PMS_渔业十五配变	10	200	160	160
15593	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T1	10	630	504	504
15594	市区	横渔居配变	10	200	160	160
15595	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T4	10	800	640	640
15596	市区	10kV 金玥湾 4#站 T2	10	800	640	640
15597	市区	PMS_新苑公司十配变	10	400	320	320
15598	市区	10kV 嘉利 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15599	市区	10kV 嘉利 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15600	市区	PMS_帝庙配变	10	400	320	320
15601	市区	10kV 寺头 19#站 T1	10	800	640	640
15602	市区	PMS_永丰闸泵配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15603	市区	PMS_10kV 雅苑 17#站 T1	10	800	640	640
15604	市区	PMS_10kV 雅苑 17#站 T2	10	800	640	640
15605	市区	10kV 锡通花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
15606	市区	10kV 行星 5#箱变 T1	10	630	504	504
15607	市区	10kV 新阳光 38#站 T4	10	800	640	640
15608	市区	PMS_染厂配变	10	400	320	320
15609	市区	PMS_丽豪苑二变	10	400	320	320
15610	市区	PMS_保健左右舍配变	10	400	320	320
15611	市区	PMS_10kV 前洲 2#箱变 T1	10	630	504	504
15612	市区	PMS_10kV 前洲 3#箱变 T1	10	630	504	504
15613	市区	PMS_10kV 振染 2#箱变 T1	10	630	504	504
15614	市区	PMS_10kV 振染 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15615	市区	PMS_10kV 振染 4#箱变 T1	10	630	504	504
15616	市区	PMS_10kV 振染 5#箱变 T1	10	630	504	504
15617	市区	PMS_街贰二配变	10	400	320	320
15618	市区	PMS_10kV 振染 6#箱变 T1	10	630	504	504
15619	市区	PMS_朱后配变	10	400	320	320
15620	市区	10kV 杨湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
15621	市区	PMS_刘家头泵二配变	10	400	320	320
15622	市区	PMS_张巷二九配变	10	400	320	320
15623	市区	PMS_花渡宾馆配变	10	400	320	320
15624	市区	PMS_花明路配变	10	400	224	224
15625	市区	10kV 堰新 13#站 T1	10	800	640	640
15626	市区	PMS_尖岸配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15627	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T2	10	800	640	640
15628	市区	10kV 嘉利 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15629	市区	10kV 嘉利 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15630	市区	10kV 橡树湾 8#站 T1	10	800	640	640
15631	市区	10kV 橡树湾 8#站 T3	10	800	640	640
15632	市区	10kV 橡树湾 8#站 T4	10	800	640	640
15633	市区	PMS_莫家二配变	10	400	320	320
15634	市区	PMS_宏达电机	10	400	320	320
15635	市区	10kV 悦湖 9#站 T1	10	800	640	640
15636	市区	PMS_东宣沟配变	10	400	320	320
15637	市区	10kV 义村 1#箱变 T1	10	630	504	504
15638	市区	PMS_渡桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15639	市区	PMS_吴台泾排配变	10	400	320	320
15640	市区	PMS_东泾排涝配变	10	400	320	320
15641	市区	中兴配变	10	400	320	320
15642	市区	PMS_彩钢厂	10	400	320	320
15643	市区	PMS_高田上甲配变	10	400	320	320
15644	市区	PMS_锡凤停车配变	10	400	320	320
15645	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T4	10	800	640	640
15646	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
15647	市区	PMS_10kV 未来城 5#站 T1	10	800	640	640
15648	市区	10kV 未来城 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15649	市区	10kV 堰新 12#站 T1	10	800	640	640
15650	市区	10kV 新西 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15651	市区	PMS_东铁机械配变	10	400	320	320
15652	市区	PMS_东龙桥配变	10	400	320	320
15653	市区	PMS_花明桥二配变	10	400	320	320
15654	市区	PMS_新星电工配变	10	400	320	320
15655	市区	PMS_村委七配变	10	400	320	320
15656	市区	PMS_大树庵二配变	10	400	262	262
15657	市区	山下三配变	10	400	320	320
15658	市区	10kV 高雄 1#箱变 T1	10	630	504	504
15659	市区	10kV 上源名筑 2#站 T3	10	800	640	640
15660	市区	PMS_齐家社二配变	10	400	320	320
15661	市区	10kV 橡树湾 8#站 T2	10	800	640	640
15662	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15663	市区	10kV 亿丰 6#站 T1	10	800	640	640
15664	市区	PMS_锦苑二配变	10	400	320	320
15665	市区	PMS_强巷电站三配变	10	400	320	320
15666	市区	PMS_新贰二配变	10	400	320	320
15667	市区	陈巷二十一配变	10	400	320	320
15668	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T1	10	800	640	640
15669	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T1	10	800	640	640
15670	市区	前洲建设配变	10	400	320	320
15671	市区	10kV 晨光静园 1#站 T1	10	800	640	640
15672	市区	丁东二配变	10	400	217	217
15673	市区	双赢机械配变	10	400	320	320
15674	市区	PMS_10kV 雅苑 19#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15675	市区	PMS_10kV 雅苑 19#站 T2	10	800	640	640
15676	市区	10kV 白荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
15677	市区	PMS_华光乙配变	10	400	320	320
15678	市区	10kV 范东 2#箱变 T1	10	630	504	504
15679	市区	10kV 寺头 21#站 T4	10	800	640	640
15680	市区	PMS_茧行二配变	10	400	320	320
15681	市区	缪巷二配变	10	400	320	320
15682	市区	PMS_10kV 排巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
15683	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T1	10	800	640	640
15684	市区	PMS_强家渡三配变	10	400	320	320
15685	市区	PMS_新兴村配变	10	400	320	320
15686	市区	10kV 上源名筑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15687	市区	PMS_村十队二配变	10	400	320	320
15688	市区	PMS_手联社二配变	10	400	320	320
15689	市区	敬老院二配变	10	400	320	320
15690	市区	普中配变	10	400	320	320
15691	市区	10kV 常春名邸 4#站 T1	10	800	640	640
15692	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
15693	市区	10kV 长馨 8#站 T4	10	800	640	640
15694	市区	秦巷村配变	10	400	320	320
15695	市区	PMS_柘堂浜一配变	10	400	320	320
15696	市区	10kV 翔纺 2#箱变 T1	10	630	504	504
15697	市区	PMS_虞巷二配变	10	400	320	320
15698	市区	10kV 桂语和风 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15699	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15700	市区	PMS_德地配变	10	400	320	320
15701	市区	PMS_采矿厂二配变	10	400	320	320
15702	市区	PMS_10kV 船帆 4#箱变 T1	10	400	320	320
15703	市区	PMS_杨仓泵配变	10	400	320	320
15704	市区	PMS_陶家坝配变	10	400	320	320
15705	市区	PMS_10kV 排巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
15706	市区	PMS_10kV 塘村 1#箱变 T1	10	630	489	489
15707	市区	PMS_10kV 尹城 1#箱变 T1	10	630	504	504
15708	市区	PMS_10kV 庄朵 1#箱变 T1	10	630	504	504
15709	市区	PMS_10kV 姚安 4#箱变 T1	10	630	504	504
15710	市区	PMS_农业公司配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15711	市区	德法配变	10	400	320	320
15712	市区	10kV 姚家 1#箱变 T1	10	400	320	320
15713	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T4	10	800	640	640
15714	市区	10kV 桃泉 11#箱变 T1	10	630	504	504
15715	市区	文博配变	10	400	320	320
15716	市区	PMS_河西七配变	10	400	320	320
15717	市区	10kV 卫家 1#箱变 T1	10	630	504	504
15718	市区	PMS_铁路南二配变	10	400	320	320
15719	市区	PMS_刘巷五配变	10	400	320	320
15720	市区	西环桥东配变	10	200	160	160
15721	市区	PMS_桥西七配变	10	400	320	320
15722	市区	PMS_天京配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15723	市区	PMS_10kV 园区 1#箱变 T1	10	630	504	504
15724	市区	10kV 云境华庭 2#站 T4	10	800	640	640
15725	市区	10kV 普照 1#箱变 T1	10	630	504	504
15726	市区	10kV 五牧 5#箱变 T1	10	630	504	504
15727	市区	PMS_10KV 橡树湾 1#站 T1	10	800	640	640
15728	市区	PMS_10KV 橡树湾 1#站 T2	10	800	640	640
15729	市区	10kV 常春名邸 3#站 T1	10	800	640	640
15730	市区	PMS_10kV 姚安 3#箱变 T1	10	630	504	504
15731	市区	PMS_10kV 姚安 2#箱变 T1	10	630	504	504
15732	市区	10kV 新洲七期 3#站 T2	10	800	640	640
15733	市区	10kV 园区 3#箱变 T1	10	630	504	504
15734	市区	PMS_太湖油品配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15735	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
15736	市区	10kV 界经 1#箱变 T1	10	630	504	504
15737	市区	10kV 玉龙 2#箱变 T1	10	630	504	504
15738	市区	PMS_堰桥石粉配变	10	400	320	320
15739	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
15740	市区	PMS_市镇二四配变	10	400	320	320
15741	市区	PMS_油压四配变	10	400	320	320
15742	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T2	10	800	640	640
15743	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T2	10	800	640	640
15744	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T1	10	800	640	640
15745	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T3	10	800	640	640
15746	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15747	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T4	10	800	640	640
15748	市区	10kV 金玥湾 2#站 T3	10	800	640	640
15749	市区	PMS_府村弄二配变	10	400	320	320
15750	市区	PMS_10kV 龙塘园 2#站 T2	10	1000	800	800
15751	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T4	10	1000	800	800
15752	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T2	10	1000	800	800
15753	市区	10kV 西汀苑 3#站 T1	10	800	640	640
15754	市区	PMS_新民东配变	10	400	320	320
15755	市区	10kV 姚家 3#箱变 T1	10	630	504	504
15756	市区	PMS_塘西村西四配变	10	400	320	320
15757	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T2	10	800	640	640
15758	市区	10kV 平湖苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15759	市区	10kV 新阳光 41#站 T2	10	800	640	640
15760	市区	PMS_芦岸配变	10	200	160	160
15761	市区	10kV 振染 11#箱变 T1	10	630	504	504
15762	市区	PMS_陈家岸贰配变	10	400	320	320
15763	市区	PMS_高岗上二配变	10	400	320	320
15764	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
15765	市区	PMS_东蓉环二配变	10	400	320	320
15766	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T2	10	800	640	640
15767	市区	10kV 云境华庭 4#站 T2	10	800	640	640
15768	市区	金耐特配变	10	400	320	320
15769	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T3	10	800	640	640
15770	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15771	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T2	10	800	640	640
15772	市区	10kV 春来 3#箱变 T1	10	630	504	504
15773	市区	PMS_东施家二配变	10	400	320	320
15774	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T1	10	800	640	640
15775	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T3	10	800	640	640
15776	市区	10kV 文曲 6#箱变 T1	10	630	504	504
15777	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T1	10	800	640	640
15778	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T3	10	800	640	640
15779	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T4	10	800	640	640
15780	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T2	10	800	640	640
15781	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T2	10	800	640	640
15782	市区	10kV 金玥湾 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15783	市区	县中四配变	10	400	320	320
15784	市区	港航事业配变	10	400	320	320
15785	市区	PMS_10kV 船帆 2#箱变 T1	10	630	504	504
15786	市区	10kV 堰新 11#站 T4	10	800	640	640
15787	市区	赵家旦五配变	10	400	320	320
15788	市区	10kV 晨光静园 3#站 T1	10	800	640	640
15789	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T1	10	800	640	640
15790	市区	10kV 晨光和园 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
15791	市区	10kV 贝张 1#箱变 T1	10	630	504	504
15792	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T4	10	800	640	640
15793	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T2	10	800	640	640
15794	市区	PMS_大东三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15795	市区	PMS_前洪桥二配变	10	400	320	320
15796	市区	10kV 西羲里 3#站 T2	10	800	640	640
15797	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T1	10	800	640	640
15798	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
15799	市区	PMS_夹江配变	10	400	320	320
15800	市区	PMS_绿化配变	10	400	320	320
15801	市区	10kV 裕通 2#箱变 T1	10	630	504	504
15802	市区	10kV 新阳光 38#站 T1	10	800	640	640
15803	市区	10kV 上源名筑 1#站 T1	10	800	640	640
15804	市区	PMS_10kV 长安 1#箱变 T1	10	200	160	160
15805	市区	PMS_福利厂二配变	10	400	320	320
15806	市区	10kV 寺头 21#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15807	市区	10kV 堰新 13#站 T2	10	800	640	640
15808	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T1	10	800	640	640
15809	市区	10kV 文湖苑 5#站 T1	10	800	640	640
15810	市区	PMS_藕坝头配变	10	200	160	160
15811	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T4	10	1000	800	800
15812	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T2	10	1000	800	800
15813	市区	马排配变	10	400	320	320
15814	市区	西漳十配变	10	400	320	320
15815	市区	福运配变	10	400	320	320
15816	市区	10kV 玉西 1#箱变 T1	10	630	504	504
15817	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
15818	市区	10kV 博约 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15819	市区	PMS_10kV 博约 2#箱变 T1	10	630	504	504
15820	市区	PMS_10kV 博约 3#箱变 T1	10	400	320	320
15821	市区	10kV 塘头 4#箱变 T1	10	630	504	504
15822	市区	PMS_10kV 环镇 1#箱变 T1	10	400	320	320
15823	市区	10kV 西浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
15824	市区	10kV 太平洋 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15825	市区	10kV 晨光静园 2#站 T2	10	800	640	640
15826	市区	PMS_张皋庄后庄配变	10	400	320	320
15827	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T3	10	800	640	640
15828	市区	新苑二村三配变	10	400	320	320
15829	市区	PMS_大诚四配变	10	400	320	320
15830	市区	前石桥二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15831	市区	PMS_车垛配变	10	400	320	320
15832	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T3	10	800	640	640
15833	市区	10kV 北洋湖 9#箱变 T1	10	630	504	504
15834	市区	PMS_合金二配变	10	400	320	320
15835	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T1	20	800	640	640
15836	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T4	10	800	640	640
15837	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T1	10	800	640	640
15838	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T3	10	800	640	640
15839	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T2	10	800	640	640
15840	市区	PMS_市镇三三变	10	400	320	320
15841	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T3	10	630	504	504
15842	市区	10kV 西羲里 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15843	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T3	10	800	640	640
15844	市区	10kV 洋溪华庭站 T1	10	800	640	640
15845	市区	PMS_杨巷九	10	400	320	320
15846	市区	PMS_纸品二厂	10	400	320	320
15847	市区	PMS_双庙五牧二配变	10	400	320	320
15848	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T4	10	800	640	640
15849	市区	10kV 新阳光 43#站 T2	10	800	640	640
15850	市区	PMS_长春头	10	400	320	320
15851	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T4	10	800	640	640
15852	市区	PMS_家旦配变	10	400	320	320
15853	市区	PMS_老街六配变	10	400	320	320
15854	市区	PMS_10kV 船帆 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15855	市区	10kV 芦桥 12#箱变 T1	10	630	504	504
15856	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T4	20	800	640	640
15857	市区	PMS_三乡岸配变	10	400	320	320
15858	市区	君晟天弘配变	10	400	320	320
15859	市区	10kV 桃泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
15860	市区	PMS_毛家桥四配变	10	400	320	320
15861	市区	10kV 华新苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
15862	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T2	10	800	640	640
15863	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T2	10	800	640	640
15864	市区	PMS_桥东五配变	10	400	320	320
15865	市区	新西四配变	10	400	320	320
15866	市区	PMS_爱普尔化工厂配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15867	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
15868	市区	10kV 晨光静园 2#站 T3	10	800	640	640
15869	市区	10kV 悦湖 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15870	市区	PMS_小杨巷坝	10	400	320	320
15871	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
15872	市区	降上三配变	10	400	320	320
15873	市区	PMS_方西配变	10	400	283	283
15874	市区	范西二配变	10	200	160	160
15875	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15876	市区	PMS_人民桥东二配变	10	400	320	320
15877	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
15878	市区	10kV 亿丰 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15879	市区	PMS_上沿配变	10	400	320	320
15880	市区	PMS_西塘村十三配变	10	400	320	320
15881	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T1	10	800	640	640
15882	市区	10kV 景悦 1#箱变 T1	10	630	504	504
15883	市区	PMS_邓巷十配变	10	400	320	320
15884	市区	PMS_张巷泵二配变	10	400	320	320
15885	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
15886	市区	PMS_盛店桥三变	10	400	320	320
15887	市区	PMS_刘马二配变	10	400	320	320
15888	市区	PMS_道浜	10	400	320	320
15889	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T2	10	800	640	640
15890	市区	西斗垛贰配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15891	市区	西张七配变	10	400	265	265
15892	市区	10kV 新阳光 43#站 T1	10	800	640	640
15893	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T4	10	800	640	640
15894	市区	10kV 太平洋 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15895	市区	黄金坝五配变	10	400	320	320
15896	市区	刘西南配变	10	400	320	320
15897	市区	10kV 西隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
15898	市区	PMS_夹江四配变	10	200	160	160
15899	市区	10kV 洋溪华庭站 T3	10	800	640	640
15900	市区	PMS_新叁二配变	10	400	320	320
15901	市区	10kV 太平洋 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15902	市区	PMS_10kV 陆邸站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15903	市区	PMS_10kV 陆邸站 T3	10	800	640	640
15904	市区	PMS_10kV 陆邸站 T4	10	800	640	640
15905	市区	PMS_10kV 陆邸站 T2	10	800	640	640
15906	市区	10kV 玉龙 6#箱变 T1	10	630	504	504
15907	市区	PMS_华歧村溪巷配变（南瑞）	10	200	160	160
15908	市区	PMS_10KV 振染 8#箱变 T1	10	630	504	504
15909	市区	线厂配变	10	400	320	320
15910	市区	民主塑料二配变	10	400	320	320
15911	市区	PMS_小高巷配变	10	400	320	320
15912	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T1	10	800	640	640
15913	市区	PMS_土方配变	10	400	320	320
15914	市区	10kV 苏庙 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15915	市区	民壹乙配变	10	400	320	320
15916	市区	PMS_刘西南乙配变	10	400	320	320
15917	市区	PMS_杨后二配变	10	400	320	320
15918	市区	PMS_长巷三配变	10	400	320	320
15919	市区	PMS_10kV 龙世站 T1	10	800	640	640
15920	市区	PMS_10kV 龙世站 T2	10	800	640	640
15921	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T4	10	800	640	640
15922	市区	10kV 常春名邸 5#站 T4	10	800	640	640
15923	市区	PMS_天主堂二配变	10	400	320	320
15924	市区	10kV 高潮 4#箱变 T1	10	630	504	504
15925	市区	10kV 高潮 5#箱变 T1	10	630	504	504
15926	市区	10kV 隆祁 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15927	市区	PMS_10kV 未来城 2#站 T1	10	800	640	640
15928	市区	PMS_10kV 东司 1#箱变 T1 配电变压器	10	630	494	494
15929	市区	10kV 解放 1#箱变 T1	10	630	504	504
15930	市区	10kV 高潮 6#箱变 T1	10	200	160	160
15931	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 7#站 T2	10	800	640	640
15932	市区	10kV 新阳光 38#站 T3	10	800	640	640
15933	市区	高通配变	10	400	320	320
15934	市区	PMS_印家宕三配变	10	400	320	320
15935	市区	PMS_张祝巷配变（南瑞）	10	200	160	160
15936	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T1	10	800	640	640
15937	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T3	10	800	640	640
15938	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15939	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T2	10	800	640	640
15940	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T1	10	800	640	640
15941	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T3	10	800	640	640
15942	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T4	10	800	640	640
15943	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T2	10	800	640	640
15944	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T1	10	800	640	640
15945	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T3	10	800	640	640
15946	市区	星开配变	10	400	320	320
15947	市区	10kV 范东 1#箱变 T1	10	630	504	504
15948	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
15949	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T4	10	800	640	640
15950	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15951	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T1	10	800	640	640
15952	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T3	10	800	640	640
15953	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T4	10	800	640	640
15954	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T2	10	800	640	640
15955	市区	宏珲配变	10	400	320	320
15956	市区	10kV 新阳光 36#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15957	市区	10kV 新阳光 36#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
15958	市区	10kV 新阳光 36#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
15959	市区	10kV 新阳光 36#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
15960	市区	天健塑业配变	10	400	320	320
15961	市区	PMS_10kV 商业 1#箱变 T1	10	400	320	320
15962	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15963	市区	10kV 高潮 1#箱变 T1	10	630	481	481
15964	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T1	10	800	640	640
15965	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T3	10	800	640	640
15966	市区	10kV 文湖苑 4#站 T2	10	800	640	640
15967	市区	10kV 高潮 2#箱变 T1	10	630	504	504
15968	市区	10kV 悦湖 7#站 T2(融合终端）	10	800	640	640
15969	市区	PMS_10kV 堰新苑 17#站 T1	10	800	640	640
15970	市区	王泵配变	10	400	320	320
15971	市区	10kV 西羲里 6#站 T1	10	800	640	640
15972	市区	PMS_汤巷泵配变	10	400	320	320
15973	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T4	10	800	640	640
15974	市区	PMS_城塘北一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15975	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T1	10	800	640	640
15976	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T3	10	800	640	640
15977	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T4	10	800	640	640
15978	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T2	10	800	640	640
15979	市区	PMS_10kV 青城苑 18#站 T1	10	1000	800	800
15980	市区	PMS_10kV 青城苑 18#站 T2	10	1000	800	800
15981	市区	大龙潭二配变	10	400	320	320
15982	市区	10kV 西汀苑 2#站 T1	10	800	640	640
15983	市区	10kV 高潮 3#箱变 T1	10	630	504	504
15984	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T4	10	800	640	640
15985	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T1	10	800	640	640
15986	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15987	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T4	10	800	640	640
15988	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T2	10	800	640	640
15989	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T1	10	800	640	640
15990	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T3	10	800	640	640
15991	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T4	10	800	640	640
15992	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T2	10	800	640	640
15993	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
15994	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T1	10	800	640	640
15995	市区	10kV 金科集美 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
15996	市区	PMS_崔巷配变	10	400	320	320
15997	市区	PMS_锦塘配变	10	400	320	320
15998	市区	PMS_长城色织厂	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15999	市区	PMS_南水渠新村配变	10	400	320	320
16000	市区	10kV 陆区 1#箱变 T1	10	630	504	504
16001	市区	10kV 陆区 2#箱变 T1	10	630	504	504
16002	市区	10kV 陆区 3#箱变 T1	10	630	504	504
16003	市区	10kV 雍荣院 5#站 T4	10	800	640	640
16004	市区	10kV 勤新苑 5#站 T3	10	800	640	640
16005	市区	邵巷八配变	10	400	320	320
16006	市区	PMS_蒋巷十配变	10	400	320	320
16007	市区	10kV 东育 5#箱变 T1	10	630	492	492
16008	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
16009	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
16010	市区	PMS_10kV 塘头 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16011	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T1	10	800	640	640
16012	市区	PMS_10kV 刁庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
16013	市区	PMS_众丰配变	10	400	320	320
16014	市区	PMS_梅泾二配变	10	400	320	320
16015	市区	PMS_新南居配变	10	400	320	320
16016	市区	PMS_驳岸北配变	10	400	320	320
16017	市区	PMS_波云机械配变	10	400	320	320
16018	市区	PMS_西严配变	10	400	320	320
16019	市区	PMS_金鸡墩配变	10	400	320	320
16020	市区	10kV 新阳光 35#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16021	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T4	10	800	640	640
16022	市区	PMS_10kV 丁香 12#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16023	市区	PMS_10kV 丁香 12#站 T2	10	800	640	640
16024	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T1	10	800	640	640
16025	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T3	10	800	640	640
16026	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T4	10	800	640	640
16027	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T2	10	800	640	640
16028	市区	10kV 新阳光 35#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16029	市区	10kV 新阳光 35#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16030	市区	10kV 新阳光 35#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16031	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
16032	市区	PMS_大利巷四配变	10	400	320	320
16033	市区	PMS_10kV 惠丰 8#站 T1	10	1000	800	800
16034	市区	PMS_10kV 惠丰 8#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16035	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T1	10	800	640	640
16036	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T3	10	800	640	640
16037	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T4	10	800	640	640
16038	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T2	10	800	640	640
16039	市区	10kV 雅苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
16040	市区	锦绣二配变	10	400	320	320
16041	市区	PMS_金家岩配变	10	400	316	316
16042	市区	PMS_谢家尖泵配变	10	200	160	160
16043	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T1	10	800	640	640
16044	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
16045	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
16046	市区	PMS_孙巷白二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16047	市区	10kV 悦湖 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16048	市区	PMS_粮管所八配变	10	400	320	320
16049	市区	10kV 太平洋 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16050	市区	PMS_10kV 晨光和园 1#站 T2	10	800	640	640
16051	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T2	10	800	640	640
16052	市区	10kV 扬花苑 1#站 T1	10	800	640	640
16053	市区	PMS_上舍四变	10	200	160	160
16054	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
16055	市区	PMS_模范桥三配变	10	400	320	320
16056	市区	10kV 新渎苑 4#站 T1	10	800	640	640
16057	市区	10kV 天锦 1#箱变 T1	10	630	504	504
16058	市区	10kV 玉龙 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16059	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T2	10	800	640	640
16060	市区	PMS_10kV 杨市 1#箱变 T1	10	630	504	504
16061	市区	10kV 文湖苑 4#站 T1	10	800	640	640
16062	市区	镇北壹配变	10	400	320	320
16063	市区	10kV 林业 1#箱变 T1	10	400	320	320
16064	市区	10kV 太平洋 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16065	市区	10kV 太平洋 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16066	市区	10kV 太平洋 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16067	市区	10kV 太平洋 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16068	市区	10kV 太平洋 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16069	市区	10kV 太平洋 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16070	市区	PMS_周巷乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16071	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T2	20	800	640	640
16072	市区	PMS_小巷里配变	10	400	320	320
16073	市区	10kV 太平洋 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16074	市区	育钱配变	10	400	320	320
16075	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T3	10	800	640	640
16076	市区	海新色织配变	10	400	320	320
16077	市区	庄稼一配变	10	400	320	320
16078	市区	10kV 中兴 4#箱变 T1	10	630	504	504
16079	市区	PMS_蔡西二配变	10	400	292	292
16080	市区	PMS_堰安配变	10	400	320	320
16081	市区	PMS_李家巷配变	10	400	320	320
16082	市区	10kV 船帆 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16083	市区	10kV 太平洋 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16084	市区	10kV 太平洋 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16085	市区	金星农配变	10	400	320	320
16086	市区	10kV 振染 12#箱变 T1	10	630	504	504
16087	市区	PMS_葑西配变	10	400	320	320
16088	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T4	10	800	640	640
16089	市区	10kV 学府上院 4#站 T2	10	800	640	640
16090	市区	PMS_10kV 丁香 2#站 T1	10	800	640	640
16091	市区	PMS_10kV 丁香 2#站 T2	10	800	640	640
16092	市区	10kV 庙洛 5#箱变 T1	10	630	504	504
16093	市区	10kV 万宝 1#箱变 T1	10	630	504	504
16094	市区	10kV 金玥湾 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16095	市区	八宝泵二配变	10	400	320	320
16096	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T1	10	800	640	640
16097	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T3	10	800	640	640
16098	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T2	10	800	640	640
16099	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T4	10	800	640	640
16100	市区	10kV 西羲里 5#站 T2	10	800	640	640
16101	市区	10kV 嘉利 16#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16102	市区	10kV 嘉利 16#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16103	市区	PMS_兴业路配变	10	400	320	320
16104	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T1	10	800	640	640
16105	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T1	10	800	640	640
16106	市区	10kV 翡翠 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16107	市区	10kV 翡翠 2#站 T2	10	1000	800	800
16108	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
16109	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T4	10	800	640	640
16110	市区	PMS_方家浜配变	10	400	320	320
16111	市区	10kV 堰沃 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16112	市区	荣达膜配变	10	400	320	320
16113	市区	PMS_10kV 丁香 9#站 T1	10	800	640	640
16114	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T1	10	800	640	640
16115	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T3	10	800	640	640
16116	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T4	10	800	640	640
16117	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T2	10	800	640	640
16118	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16119	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T3	10	800	640	640
16120	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T4	10	800	640	640
16121	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T2	10	800	640	640
16122	市区	PMS_10kV 丁香 9#站 T2	10	800	640	640
16123	市区	10kV 学府上院 4#站 T4	10	800	640	640
16124	市区	PMS_好力泵业配变	10	400	320	320
16125	市区	10kV 亿丰 7#站 T1	10	800	640	640
16126	市区	10kV 玉龙 7#箱变 T1	10	630	504	504
16127	市区	PMS_葑庄二配变	10	400	320	320
16128	市区	街里居二配变	10	200	160	160
16129	市区	10kV 学府上院 3#站 T4	10	800	640	640
16130	市区	PMS_10kV 桃盛 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16131	市区	隆达电力配变	10	400	320	320
16132	市区	10kV 堰沃 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16133	市区	10kV 堰沃 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16134	市区	10kV 堰沃 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16135	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T2	10	800	640	640
16136	市区	10kV 端桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
16137	市区	李巷配变	10	200	160	160
16138	市区	永安北路二配变	10	400	320	320
16139	市区	PMS_10kV 桃盛 5#站 T2	10	800	640	640
16140	市区	大诚三配变	10	400	320	320
16141	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T4	10	800	640	640
16142	市区	盛巷村泵配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16143	市区	10kV 省锡 1#箱变 T1	10	400	320	320
16144	市区	PMS_菜场二配变	10	400	320	320
16145	市区	PMS_薛家场配变	10	400	320	320
16146	市区	10kV 堰沃 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16147	市区	10kV 堰沃 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16148	市区	10kV 堰沃 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16149	市区	10kV 堰沃 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16150	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T2	10	800	640	640
16151	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T1	10	800	640	640
16152	市区	车行配变	10	400	320	320
16153	市区	PMS_10KV 桃盛 6#站 T1	10	800	640	640
16154	市区	PMS_10KV 桃盛 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16155	市区	10kV 尹城 2#箱变 T1	10	630	504	504
16156	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T2（融合终端 ）	10	800	640	640
16157	市区	PMS_10kV 新庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
16158	市区	10kV 金科集美 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16159	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T3(融合终端）	10	800	640	640
16160	市区	华洋玻璃配变	10	400	320	320
16161	市区	10kV 堰新 12#站 T2	10	800	640	640
16162	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
16163	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T2	10	800	640	640
16164	市区	10kV 亿丰 7#站 T4	10	800	640	640
16165	市区	10kV 翔纺 3#箱变 T1	10	630	504	504
16166	市区	10kV 常春名邸 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16167	市区	PMS_孙家村泵配变	10	400	320	320
16168	市区	10kV 庙洛 9#箱变 T1	10	630	504	504
16169	市区	PMS_浜口新村配变	10	400	320	320
16170	市区	10kV 悦湖 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16171	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16172	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T1	20	800	640	640
16173	市区	PMS_大万巷三配变	10	400	320	320
16174	市区	PMS_堰绵二配变	10	400	261	261
16175	市区	10kV 雍荣院 4#站 T1	10	630	504	504
16176	市区	PMS_南蒋巷二配变	10	400	320	320
16177	市区	10kV 桃泉 15#箱变 T1	10	630	504	504
16178	市区	PMS_10kV 堰新苑 17#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16179	市区	东南头二配变	10	400	320	320
16180	市区	PMS_10kV 雅洛 1#箱变 T1	10	630	504	504
16181	市区	PMS_正明移动配变	10	400	320	320
16182	市区	10kV 新洲七期 3#站 T1	10	800	640	640
16183	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T1	10	800	640	640
16184	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
16185	市区	10kV 勤新苑 5#站 T1	10	800	640	640
16186	市区	10kV 寺头 21#站 T1	10	800	640	640
16187	市区	PMS_塘西村西三配变	10	400	320	320
16188	市区	10kV 上源名筑 1#站 T2	10	800	640	640
16189	市区	PMS_惠巷三配变	10	400	320	320
16190	市区	PMS_任家村河西配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16191	市区	10kV 静学和鸣 4#站 TI	10	800	640	640
16192	市区	PMS_龙潭湾配变	10	400	320	320
16193	市区	PMS_10kV 柏翠春居 7#站 T2	10	800	640	640
16194	市区	PMS_青桥二配变	10	400	320	320
16195	市区	10kV 正明 10#站 T4	10	800	640	640
16196	市区	盛源汽车配变	10	400	320	320
16197	市区	PMS_刘巷村配变	10	400	320	320
16198	市区	PMS_丁旦北配变	10	400	302	302
16199	市区	大利巷五配变	10	400	320	320
16200	市区	20kV 雅锦园 6#站 T1	20	800	640	640
16201	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T1	10	800	640	640
16202	市区	PMS_自来水厂五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16203	市区	PMS_10kV 悦水园 7#站 T1	10	800	640	640
16204	市区	PMS_10kV 悦水园 7#站 T2	10	800	640	640
16205	市区	PMS_10kV 悦水园 8#站 T1	10	800	640	640
16206	市区	PMS_10kV 悦水园 8#站 T2	10	800	640	640
16207	市区	10kV 勤新苑 5#站 T2	10	800	640	640
16208	市区	10kV 悦湖 8#站 T3	10	800	640	640
16209	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T1	20	800	640	640
16210	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T1	10	1000	800	800
16211	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T2	10	1000	800	800
16212	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T4	10	1000	800	800
16213	市区	PMS_友谊	10	400	320	320
16214	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16215	市区	10kV 顺通 1#箱变 T1	10	630	504	504
16216	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
16217	市区	10kV 长宁苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
16218	市区	10kV 晨光和园 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
16219	市区	PMS_民主新村配变	10	400	320	320
16220	市区	10kV 桃泉 17#箱变 T1	10	630	504	504
16221	市区	PMS_10kV 晴山 1#箱变 T1	10	630	504	504
16222	市区	PMS_小桥头配变	10	400	304	304
16223	市区	东顺苑 7#站 T3	10	800	640	640
16224	市区	PMS_沈一配变	10	400	309	309
16225	市区	PMS_村十队配变	10	400	320	320
16226	市区	PMS_巨亿机械配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16227	市区	PMS_10kV 张镇桥 19#站 T1	10	800	640	640
16228	市区	PMS_10kV 张镇桥 19#站 T2	10	800	640	640
16229	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
16230	市区	陈家桥二	10	200	160	160
16231	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T1	10	800	640	640
16232	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T3	10	800	640	640
16233	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T3	10	800	640	640
16234	市区	10kV 太平洋 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16235	市区	10kV 新阳光 38#站 T2	10	800	640	640
16236	市区	尚丰金属配变	10	400	320	320
16237	市区	PMS_和尚桥二配变	10	400	320	320
16238	市区	PMS_10KV 张镇桥 20#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16239	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T3	10	800	640	640
16240	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T4	10	800	640	640
16241	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T2	10	800	640	640
16242	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T4	10	800	640	640
16243	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T2	10	800	640	640
16244	市区	力盛配变	10	400	320	320
16245	市区	红联二配变	10	400	320	320
16246	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
16247	市区	PMS_姚家浜一配变	10	400	320	320
16248	市区	PMS_帆鑫机械配变	10	400	320	320
16249	市区	PMS_万张泵配变	10	400	320	320
16250	市区	10kV 文曲 10#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16251	市区	PMS_张华村三配变	10	400	320	320
16252	市区	PMS_园诚配变	10	400	320	320
16253	市区	PMS_桑园北四配变	10	400	320	320
16254	市区	PMS_新长铁路四配变	10	200	160	160
16255	市区	PMS_苏排泵二配变	10	400	320	320
16256	市区	锦光配变	10	400	320	320
16257	市区	PMS_桃村配变	10	400	320	320
16258	市区	PMS_扬树配变	10	400	320	320
16259	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
16260	市区	PMS_龙镇配变	10	400	320	320
16261	市区	10kV 东育 4#箱变 T1	10	630	504	504
16262	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16263	市区	10kV 洋溪华庭站 T2	10	800	640	640
16264	市区	10kV 桃泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
16265	市区	PMS_花园里(三)（南瑞）	10	200	160	160
16266	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T4	10	800	640	640
16267	市区	PMS_坝头变（南瑞）	10	200	160	160
16268	市区	刘西三配变	10	400	320	320
16269	市区	PMS_20kV 水韵园 6#站 T2	20	800	640	640
16270	市区	西秦巷三配变	10	400	320	320
16271	市区	10kV 百邻 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
16272	市区	10kV 百邻 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
16273	市区	10kV 百邻 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
16274	市区	10kV 富寓 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16275	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T1	10	800	640	640
16276	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T3	10	800	640	640
16277	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T2	10	800	640	640
16278	市区	10kV 桃泉 8#箱变 T1	10	630	504	504
16279	市区	PMS_10kV 新雅 1#箱变 T1	10	630	504	504
16280	市区	PMS_彩板配变	10	200	160	160
16281	市区	10kV 西羲里 5#站 T4	10	800	640	640
16282	市区	10kV 春光苑 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16283	市区	PMS_10kV 陆区苑 3#站 T1	10	800	640	640
16284	市区	PMS_10kV 陆区苑 3#站 T2	10	800	640	640
16285	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T1	10	800	640	640
16286	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16287	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T2	10	800	640	640
16288	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T4	10	800	640	640
16289	市区	10kV 新洲七期 3#站 T4	10	800	640	640
16290	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
16291	市区	PMS_玉珍巷泵三变	10	200	160	160
16292	市区	PMS_徐巷七配变（南瑞）	10	400	320	320
16293	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T4	10	800	640	640
16294	市区	10kV 东育 1#箱变 T1	10	630	504	504
16295	市区	PMS_10kV 堰新苑 12#站 T1	10	1000	800	800
16296	市区	PMS_10kV 堰新苑 12#站 T2	10	1000	800	800
16297	市区	PMS_10kV 东学 3#箱变 T1	10	630	504	504
16298	市区	PMS_匡桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16299	市区	10kV 雍荣院 5#站 T3	10	800	640	640
16300	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T1	10	800	640	640
16301	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T3	10	800	640	640
16302	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T4	10	800	640	640
16303	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T2	10	800	640	640
16304	市区	10kV 梅泾 1#站 T1	10	1000	800	800
16305	市区	10kV 梅泾 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
16306	市区	PMS_10kV 惠丰 3#站 T2	10	1000	800	800
16307	市区	PMS_10kV 惠丰 4#站 T1	10	800	640	640
16308	市区	PMS_10kV 惠丰 4#站 T2	10	800	640	640
16309	市区	10kV 上源名筑 2#站 T4	10	800	640	640
16310	市区	PMS_10KV 振染 9#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16311	市区	10kV 桃盛 9#站 T3	10	800	640	640
16312	市区	10kV 洋溪华庭站 T4	10	800	640	640
16313	市区	10kV 桂语和风 3#站 T2	10	800	640	640
16314	市区	10kV 长馨 8#站 T2	10	800	640	640
16315	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
16316	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T1	10	800	640	640
16317	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T2	10	800	640	640
16318	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T3	10	800	640	640
16319	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T4	10	800	640	640
16320	市区	10kV 堰新苑 13#站 T1	10	1000	800	800
16321	市区	10kV 堰新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
16322	市区	PMS_路灯十配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16323	市区	10kV 堰新苑 14#站 T3	10	1000	800	800
16324	市区	10kV 堰新苑 14#站 T1	10	1000	800	800
16325	市区	10kV 堰新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
16326	市区	10kV 堰新苑 14#站 T4	10	1000	800	800
16327	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T1	10	800	640	640
16328	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T2	10	800	640	640
16329	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T3	10	800	640	640
16330	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T4	10	800	640	640
16331	市区	PMS_10kV 惠丰 7#站 T1	10	1000	800	800
16332	市区	PMS_10kV 惠丰 7#站 T2	10	1000	800	800
16333	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T3	10	1000	800	800
16334	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16335	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T2	10	1000	800	800
16336	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T4	10	1000	800	800
16337	市区	10kV 北洋湖 7#箱变 T1	10	630	504	504
16338	市区	PMS_华波	10	400	320	320
16339	市区	10kV 文曲 9#箱变 T1	10	630	504	504
16340	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T4	10	800	640	640
16341	市区	10kV 惠丰 9#站 T1	10	800	640	640
16342	市区	10kV 惠丰 9#站 T2	10	800	640	640
16343	市区	10kV 惠丰 10#站 T1	10	800	640	640
16344	市区	10kV 惠丰 10#站 T2	10	800	640	640
16345	市区	10kV 惠丰 10#站 T3	10	800	640	640
16346	市区	10kV 惠丰 10#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16347	市区	PMS_10kV 惠丰 11#站 T1	10	1000	800	800
16348	市区	PMS_10kV 惠丰 11#站 T2	10	1000	800	800
16349	市区	PMS_10kV 藕乐园 13#站 T1	10	800	640	640
16350	市区	PMS_10kV 藕乐园 13#站 T2	10	800	640	640
16351	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
16352	市区	PMS_国人金贸	10	400	320	320
16353	市区	PMS_10kV 长乐 12#站 T1	10	800	640	640
16354	市区	PMS_10kV 长乐 12#站 T2	10	800	640	640
16355	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T1	10	1000	800	800
16356	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T2	10	1000	800	800
16357	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T3	10	1000	800	800
16358	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16359	市区	PMS_金巷泵	10	400	320	320
16360	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16361	市区	PMS_煤栈一配变	10	200	160	160
16362	市区	PMS_蓉委乙配变	10	200	160	160
16363	市区	PMS_10kV 柏翠春居 7#站 T1	10	800	640	640
16364	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T1	10	800	640	640
16365	市区	10kV 云境华庭 3#站 T1	10	800	640	640
16366	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T2	10	800	640	640
16367	市区	PMS_星美变	10	400	320	320
16368	市区	PMS_福鑫针织内衣厂	10	400	320	320
16369	市区	10kV 雍荣院 4#站 T2	10	630	504	504
16370	市区	PMS_徐排配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16371	市区	郑家宕贰配变	10	400	320	320
16372	市区	PMS_10kV 香花 1#箱变 T1	10	400	320	320
16373	市区	10kV 常春名邸 5#站 T2	10	800	640	640
16374	市区	10kV 杨出 2#箱变 T1	10	630	504	504
16375	市区	PMS_街中东配变	10	400	320	320
16376	市区	天授大队配变	10	400	320	320
16377	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
16378	市区	PMS_陈家岸配变	10	200	160	160
16379	市区	10kV 春满园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
16380	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
16381	市区	PMS_印染厂一配变	10	400	320	320
16382	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16383	市区	10kV 长宁 7#站 T2	10	1000	800	800
16384	市区	10kV 新惠花园 2#站 T4	10	1000	800	800
16385	市区	10kV 长宁 5#站 T4	10	1000	800	800
16386	市区	10kV 新惠花园 1#站 T4	10	1000	800	800
16387	市区	PMS_蓉西队二配变	10	400	320	320
16388	市区	PMS_蓉西中片二配变	10	400	320	320
16389	市区	PMS_唐家尖二变	10	400	320	320
16390	市区	10kV 加洲 1#站 T1	10	800	640	640
16391	市区	10kV 加洲 1#站 T3	10	800	640	640
16392	市区	10kV 安阳花园站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16393	市区	PMS_曙光四配变	10	400	320	320
16394	市区	PMS_塘郁配变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16395	市区	PMS_石中新村二配变	10	400	320	320
16396	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T3	10	800	640	640
16397	市区	PMS_魏家村二配变	10	400	320	320
16398	市区	吴巷十配变	10	200	160	160
16399	市区	PMS_溪家居配变	10	400	320	320
16400	市区	PMS_巷张一配变	10	400	320	320
16401	市区	10kV 天润北区站 T2	10	800	640	640
16402	市区	南巷变配变	10	200	160	160
16403	市区	新苑二村配变	10	315	252	252
16404	市区	PMS_排涝站泵三配变	10	400	320	320
16405	市区	PMS_炉件厂配变	10	400	320	320
16406	市区	10kV 春满园 1#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16407	市区	PMS_船用辅机厂	10	400	320	320
16408	市区	PMS_绫丰	10	400	320	320
16409	市区	PMS_杨介村配变	10	400	320	320
16410	市区	PMS_支巷南二	10	200	160	160
16411	市区	PMS_预制场二配变	10	400	320	320
16412	市区	大树庵配变	10	400	320	320
16413	市区	PMS_北蒋巷配变	10	200	160	160
16414	市区	PMS_威武巷浦巷配变	10	200	160	160
16415	市区	PMS_铸件厂二变	10	200	160	160
16416	市区	PMS_衬胶一配变	10	400	320	320
16417	市区	PMS_徐贵桥配变	10	400	320	320
16418	市区	市镇医院东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16419	市区	PMS_汇龙新村配变	10	400	320	320
16420	市区	PMS_钢管厂三配变	10	400	320	320
16421	市区	PMS_许巷泵三配变	10	200	160	160
16422	市区	盛岸路灯配变	10	200	160	160
16423	市区	PMS_毛村	10	200	160	160
16424	市区	PMS_华新村委	10	200	160	160
16425	市区	周基头配变	10	250	188	188
16426	市区	肖尤配变	10	200	160	160
16427	市区	PMS_下旺配变	10	400	320	320
16428	市区	PMS_冯巷六配变	10	400	320	320
16429	市区	PMS_南蒋巷配变	10	250	183	183
16430	市区	PMS_铁路配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16431	市区	PMS_高架路灯二	10	200	160	160
16432	市区	PMS_江胜桥桥西	10	400	320	320
16433	市区	PMS_喷漆厂配变	10	400	320	320
16434	市区	PMS_供销公司配变	10	200	160	160
16435	市区	正明路灯配变	10	400	320	320
16436	市区	PMS_铸件厂配变	10	200	160	160
16437	市区	PMS_正明村委配变	10	250	200	200
16438	市区	PMS_杭家旦配变	10	400	320	320
16439	市区	PMS_齿轮厂三配变	10	315	252	252
16440	市区	PMS_交管所二配变	10	400	320	320
16441	市区	PMS_冯巷十四配变	10	50	40	40
16442	市区	PMS_大栈岸泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16443	市区	PMS_新高中配变	10	400	320	320
16444	市区	王傲里配变	10	400	320	320
16445	市区	PMS_钱西配变	10	400	320	320
16446	市区	PMS_锦绣苑配变	10	400	320	320
16447	市区	PMS_奥化二配变	10	200	160	160
16448	市区	PMS_斯达电器配变	10	200	160	160
16449	市区	刘邹配变	10	250	200	200
16450	市区	锡北灯配变	10	400	320	320
16451	市区	PMS_电机厂配变	10	400	320	320
16452	市区	PMS_李家巷二配变	10	400	320	320
16453	市区	PMS_陆区药店配变	10	400	320	320
16454	市区	陈巷新村配变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16455	市区	PMS_农贸市场加配变	10	200	160	160
16456	市区	PMS_控江配变	10	400	320	320
16457	市区	PMS_西漳房产配变	10	400	320	320
16458	市区	PMS_刘潭贰四配变	10	200	160	160
16459	市区	PMS_半夜浜配变	10	400	320	320
16460	市区	岸底北	10	200	160	160
16461	市区	PMS_市镇三七配变	10	400	309	309
16462	市区	PMS_红旗配变	10	400	294	294
16463	市区	PMS_中心小学六配变	10	400	320	320
16464	市区	PMS_大世界歌厅配变	10	400	320	320
16465	市区	PMS_安阳楼配变	10	400	320	320
16466	市区	PMS_陆中南路配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16467	市区	PMS_丁家三配变	10	400	320	320
16468	市区	PMS_后庄二配变	10	400	320	320
16469	市区	PMS_江湾里配变	10	200	160	160
16470	市区	PMS_收费站二配变	10	200	160	160
16471	市区	PMS_邵古桥配变	10	200	160	160
16472	市区	高田上四配变	10	400	320	320
16473	市区	10kV 龙之韵 2#箱变 T1	10	630	504	504
16474	市区	PMS_刘潭贰六配变	10	400	320	320
16475	市区	PMS_刘潭壹五配变	10	200	160	160
16476	市区	PMS_普照西配变	10	400	320	320
16477	市区	PMS_潭伍配变	10	200	160	160
16478	市区	10kV 翠竹园站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16479	市区	10kV 乐泉花园站 T1	10	1250	1000	1000
16480	市区	PMS_新兴一村配变	10	315	226	226
16481	市区	PMS_徐贵桥排配变	10	400	320	320
16482	市区	PMS_小陶配变	10	400	320	320
16483	市区	PMS_新苑公司配变	10	315	252	252
16484	市区	PMS_刘潭壹四配变	10	400	320	320
16485	市区	PMS_刘潭壹六配变	10	200	160	160
16486	市区	PMS_邮局二配变	10	200	160	160
16487	市区	PMS_前于巷二配变	10	400	320	320
16488	市区	PMS_冬青村丙配变	10	400	320	320
16489	市区	10kV 锦盛苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
16490	市区	PMS_先沟配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16491	市区	PMS_冬青村配变	10	400	320	320
16492	市区	10kV 锦盛苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
16493	市区	PMS_杨木桥村配变	10	250	200	200
16494	市区	PMS_西张三配变	10	400	320	320
16495	市区	10kV 刘潭二村 3#箱变 T1	10	400	320	320
16496	市区	PMS_浦家桥配变	10	200	160	160
16497	市区	PMS_新苑公司二配变	10	400	320	320
16498	市区	10kV 花苑新村 1#站 T1	10	1000	800	800
16499	市区	PMS_华苑新村配变	10	400	320	320
16500	市区	PMS_新苑公司三配变	10	400	320	320
16501	市区	10kV 刘潭二村 2#箱变 T1	10	400	320	320
16502	市区	PMS_石漕东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16503	市区	蚂蚁浜配变（需删除）	10	400	320	320
16504	市区	PMS_周管塘配变	10	200	160	160
16505	市区	10kV 洛社 1#箱变 T1	10	630	504	504
16506	市区	PMS_前周配变	10	200	160	160
16507	市区	PMS_蚁浜配变	10	400	320	320
16508	市区	PMS_下院配变	10	160	128	128
16509	市区	PMS_西张贰配变	10	400	320	320
16510	市区	PMS_杨木桥二配变	10	400	320	320
16511	市区	PMS_前沈巷配变	10	200	160	160
16512	市区	PMS_惠山大队配变	10	200	160	160
16513	市区	PMS_减震机厂配变	10	400	320	320
16514	市区	PMS_净水设备厂配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16515	市区	大联圩排配变	10	400	320	320
16516	市区	PMS_许巷九配变	10	315	252	252
16517	市区	天一机电配变	10	400	320	320
16518	市区	PMS_冯巷三配变	10	400	320	320
16519	市区	PMS_庄古桥配变	10	400	320	320
16520	市区	PMS_石人垛配变	10	200	160	160
16521	市区	PMS_西张四配变	10	400	320	320
16522	市区	漕村配变	10	400	320	320
16523	市区	PMS_杨村配变	10	200	160	160
16524	市区	PMS_油压一配变	10	400	320	320
16525	市区	PMS_杨村泵配变	10	200	160	160
16526	市区	PMS_油压成套配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16527	市区	PMS_油压二配变	10	400	320	320
16528	市区	丁塔村配变	10	400	320	320
16529	市区	PMS_南路灯泵配变	10	100	80	80
16530	市区	PMS_张镇桥宾馆配变	10	400	320	320
16531	市区	PMS_张镇桥排配变	10	400	320	320
16532	市区	PMS_齐坝配变	10	200	160	160
16533	市区	香花桥三配变	10	400	320	320
16534	市区	PMS_许东二配变	10	200	160	160
16535	市区	油压三配变	10	400	320	320
16536	市区	吴巷排泵二配变	10	400	320	320
16537	市区	PMS_岸里配变	10	400	320	320
16538	市区	PMS_陆巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16539	市区	溪南村委	10	400	320	320
16540	市区	PMS_纵横变	10	400	320	320
16541	市区	PMS_工农新村配变	10	400	320	320
16542	市区	PMS_洛社排配变	10	200	160	160
16543	市区	PMS_陆家庄三配变	10	400	320	320
16544	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T2	10	800	640	640
16545	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T4	10	800	640	640
16546	市区	PMS_10kV 海韵 1#站 T1	10	800	640	640
16547	市区	PMS_10kV 海韵 1#站 T2	10	800	640	640
16548	市区	PMS_恒通石油配变	10	400	320	320
16549	市区	PMS_赵西二配变	10	400	320	320
16550	市区	PMS_县外贸配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16551	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
16552	市区	PMS_刘潭贰一配变	10	400	320	320
16553	市区	PMS_勤建村委配变	10	400	320	320
16554	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T4	10	800	640	640
16555	市区	PMS_洛社大队二配变	10	400	320	320
16556	市区	PMS_东严配变	10	400	320	320
16557	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
16558	市区	PMS_镇北村二配变	10	400	320	320
16559	市区	PMS_井亭小区二变配变	10	400	320	320
16560	市区	10kV 北洋湖 5#箱变 T1	10	630	504	504
16561	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
16562	市区	PMS_振业合金配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16563	市区	10kV 惠州安置 1#站 T1	10	1000	800	800
16564	市区	10kV 惠州安置 1#站 T2	10	1000	800	800
16565	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T3	10	800	640	640
16566	市区	PMS_华场头三配变	10	200	160	160
16567	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
16568	市区	10kV 中兴 3#箱变 T1	10	630	504	504
16569	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
16570	市区	10kV 春光苑 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16571	市区	PMS_宁壹二配变	10	400	320	320
16572	市区	红明村三配变	10	200	160	160
16573	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
16574	市区	PMS_华云钢管	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16575	市区	10kV 庙洛 4#箱变 T1	10	630	504	504
16576	市区	10kV 惠州安置 2#站 T1	10	800	640	640
16577	市区	10kV 惠州安置 2#站 T2	10	800	640	640
16578	市区	10kV 后畅 3#箱变 T1	10	315	252	252
16579	市区	10kV 新洲七期 3#站 T3	10	800	640	640
16580	市区	10kV 塘头 6#箱变 T1	10	630	504	504
16581	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T3	10	800	640	640
16582	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T2	20	800	640	640
16583	市区	10kV 星火 2#箱变 T1	10	630	412	412
16584	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T3	10	800	640	640
16585	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T1	10	800	640	640
16586	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16587	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T4	10	800	640	640
16588	市区	10kV 新阳光 39#站 T3	10	800	640	640
16589	市区	10kV 百乐 4#站 T1	10	800	640	640
16590	市区	10kV 百乐 5#站 T1	10	800	640	640
16591	市区	PMS_张明桥小学配变	10	400	320	320
16592	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
16593	市区	PMS_香花桥二配变（南瑞）	10	200	160	160
16594	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T3	10	800	640	640
16595	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T1	10	800	640	640
16596	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T2	10	800	640	640
16597	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T4	10	800	640	640
16598	市区	华新村委二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16599	市区	10kV 百乐 5#站 T3	10	800	640	640
16600	市区	10kV 百乐 6#站 T1	10	800	640	640
16601	市区	10kV 百乐 6#站 T3	10	800	640	640
16602	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T1	10	800	640	640
16603	市区	PMS_高巷八配变	10	400	320	320
16604	市区	10kV 锡通花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
16605	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T1	20	800	640	640
16606	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T3	20	800	640	640
16607	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T4	20	800	640	640
16608	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T2	20	800	640	640
16609	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
16610	市区	PMS_20kV 湖园 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16611	市区	PMS_20kV 湖园 3#站 T2	20	800	640	640
16612	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T3	10	800	640	640
16613	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T1	10	800	640	640
16614	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T2	10	800	640	640
16615	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T4	10	800	640	640
16616	市区	10kV 博桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
16617	市区	PMS_10kV 陆区苑 5#站 T1	10	1000	800	800
16618	市区	PMS_10kV 陆区苑 5#站 T2	10	1000	800	800
16619	市区	10kV 林业 2#箱变 T1	10	400	320	320
16620	市区	PMS_10kV 晨光和园 2#站 T1	10	800	640	640
16621	市区	10kV 亚星 1#箱变 T1	10	630	504	504
16622	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16623	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T3	20	800	640	640
16624	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T4	20	800	640	640
16625	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T2	20	800	640	640
16626	市区	PMS_移动三配变	10	400	320	320
16627	市区	东严叁配变	10	400	320	320
16628	市区	PMS_勤建村配变	10	400	320	320
16629	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T1	10	800	640	640
16630	市区	PMS_街北配变	10	400	320	320
16631	市区	10kV 悦湖 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16632	市区	PMS_刁庄桥二配变	10	200	160	160
16633	市区	PMS_石贰配变	10	400	320	320
16634	市区	兄弟制衣有限公司	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16635	市区	10kV 新渎苑 4#站 T2	10	800	640	640
16636	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T1	10	800	640	640
16637	市区	10kV 堰新 12#站 T4	10	800	640	640
16638	市区	10kV 顺驰 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
16639	市区	10kV 顺驰 1#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
16640	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T3	10	800	640	640
16641	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
16642	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T3	10	800	640	640
16643	市区	PMS_万巷上舍二配变	10	400	320	320
16644	市区	东张巷四配变	10	400	320	320
16645	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T2	10	800	640	640
16646	市区	PMS_小龙潭配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16647	市区	10kV 仓渡 2#箱变 T1	10	630	504	504
16648	市区	大普电子配变	10	400	320	320
16649	市区	PMS_医院东三配变	10	400	320	320
16650	市区	PMS_百兴回收配变	10	400	320	320
16651	市区	海杉林配变	10	400	320	320
16652	市区	10kV 新阳光 42#站 T1	10	800	640	640
16653	市区	富杰机械配变	10	400	320	320
16654	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T2	10	800	640	640
16655	市区	PMS_蒋巷十六配变	10	400	320	320
16656	市区	PMS_潘巷四配变	10	400	320	320
16657	市区	PMS_范家巷配变	10	400	320	320
16658	市区	PMS_正明配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16659	市区	10kV 玉龙 8#箱变 T1	10	630	496	496
16660	市区	交管二配变	10	400	320	320
16661	市区	10kV 新阳光 39#站 T4	10	800	640	640
16662	市区	PMS_金时捷配变	10	400	320	320
16663	市区	PMS_下旺厂专用配变	10	400	320	320
16664	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
16665	市区	PMS_钱街配变	10	400	320	320
16666	市区	范家庄居配变	10	400	320	320
16667	市区	小徐巷东配变	10	200	160	160
16668	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T1	10	800	640	640
16669	市区	PMS_五牧五配变	10	400	320	320
16670	市区	10kV 绿化 3#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16671	市区	PMS_南头一配变	10	100	80	80
16672	市区	10kV 桂语和风 4#站 T2	10	800	640	640
16673	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T2	10	800	640	640
16674	市区	民主新西配变	10	400	320	320
16675	市区	PMS_金梅老街配变	10	400	320	320
16676	市区	10kV 西羲里 2#站 T2	10	800	640	640
16677	市区	PMS_蔡巷东二变	10	400	320	320
16678	市区	PMS_赵家旦四配变	10	400	320	320
16679	市区	曙光村排配变	10	400	320	320
16680	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T1	10	800	640	640
16681	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T3	10	800	640	640
16682	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16683	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T2	10	800	640	640
16684	市区	PMS_金汇涂层配变	10	400	320	320
16685	市区	10kV 西汀苑 3#站 T3	10	800	640	640
16686	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
16687	市区	PMS_邵巷泵二配变	10	400	320	320
16688	市区	10kV 华新苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
16689	市区	PMS_新街十配变	10	400	320	320
16690	市区	PMS_20kV 港投 2#站 T1	20	800	640	640
16691	市区	PMS_20kV 港投 2#站 T2	20	800	640	640
16692	市区	PMS_太基配变	10	400	320	320
16693	市区	PMS_毛家二	10	200	160	160
16694	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16695	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T1	10	800	640	640
16696	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T2	10	800	640	640
16697	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T4	10	800	640	640
16698	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T3	10	800	640	640
16699	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T1	10	800	640	640
16700	市区	PMS_涂料配变	10	400	320	320
16701	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
16702	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T4	10	800	640	640
16703	市区	PMS_天泉配变	10	400	320	320
16704	市区	PMS_堰绵三配变	10	400	320	320
16705	市区	PMS_10kV 麻歧 1#箱变 T1	10	400	320	320
16706	市区	10kV 桃泉 16#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16707	市区	PMS_华巷新村配变	10	400	314	314
16708	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
16709	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
16710	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
16711	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16712	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T3	10	800	640	640
16713	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16714	市区	PMS_马卫甲配变	10	200	160	160
16715	市区	PMS_秦家一配变	10	400	320	320
16716	市区	PMS_东降二配变	10	400	320	320
16717	市区	蓉许配变	10	400	320	320
16718	市区	PMS_水塘桥三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16719	市区	PMS_华强配变	10	200	160	160
16720	市区	PMS_路犬配变	10	200	160	160
16721	市区	PMS_胜利巷配变	10	400	320	320
16722	市区	PMS_钢管丙配变	10	200	160	160
16723	市区	PMS_李巷十四配变	10	200	160	160
16724	市区	PMS_下坝一配变	10	400	320	320
16725	市区	兆丰配变	10	200	160	160
16726	市区	PMS_铝厂二配变	10	200	160	160
16727	市区	PMS_钱高配变	10	400	320	320
16728	市区	PMS_庄西配变	10	400	320	320
16729	市区	永邦一配变	10	400	320	320
16730	市区	PMS_金梅乙	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16731	市区	PMS_南官二配变	10	400	320	320
16732	市区	PMS_双庙北庄配变	10	200	160	160
16733	市区	尹城东一配变	10	400	320	320
16734	市区	PMS_溪南二一配变	10	400	320	320
16735	市区	PMS_10kV 悦湖 2#站 T1	10	800	640	640
16736	市区	PMS_10kV 悦湖 2#站 T2	10	800	640	640
16737	市区	PMS_10kV 悦湖 3#站 T1	10	800	640	640
16738	市区	恒溢路配变	10	400	320	320
16739	市区	PMS_农场四配变	10	200	160	160
16740	市区	PMS_锦苑配变	10	200	160	160
16741	市区	PMS_新高配变	10	400	320	320
16742	市区	火炬二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16743	市区	PMS_徐杨家配变	10	200	160	160
16744	市区	PMS_周家岭二	10	400	320	320
16745	市区	PMS_润丰乙	10	200	160	160
16746	市区	PMS_桑瑞配变	10	400	320	320
16747	市区	介发配变	10	400	320	320
16748	市区	PMS_欧丰配变	10	400	320	320
16749	市区	印高配变	10	200	160	160
16750	市区	PMS_正旺配变	10	200	160	160
16751	市区	10kV 绿地 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16752	市区	10kV 绿地 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16753	市区	10kV 绿地 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16754	市区	10kV 绿地 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16755	市区	PMS_田堵里三配变	10	400	320	320
16756	市区	PMS_单家坝东	10	200	160	160
16757	市区	PMS_金巷南配变	10	400	320	320
16758	市区	PMS_周巷十二配变	10	200	160	160
16759	市区	堰翔配变	10	400	320	320
16760	市区	PMS_锦簧	10	200	160	160
16761	市区	PMS_农药乙	10	200	160	160
16762	市区	金巷四配变	10	400	320	320
16763	市区	PMS_镇杨叁配变	10	400	320	320
16764	市区	PMS_渔业二十配变	10	200	160	160
16765	市区	刘家槽配变	10	400	320	320
16766	市区	PMS_严叁配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16767	市区	PMS_北山下一	10	200	141	141
16768	市区	赵巷一	10	400	320	320
16769	市区	PMS_苏降排泵配变	10	400	320	320
16770	市区	10kV 张镇桥 14#站 T1	10	800	640	640
16771	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T2	10	800	640	640
16772	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T3	10	800	640	640
16773	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T4	10	800	640	640
16774	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T1	10	800	640	640
16775	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T2	10	800	640	640
16776	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T3	10	800	640	640
16777	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T4	10	800	640	640
16778	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16779	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T2	10	800	640	640
16780	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T3	10	800	640	640
16781	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T4	10	800	640	640
16782	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T1	10	800	640	640
16783	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T2	10	800	640	640
16784	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T3	10	800	640	640
16785	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T4	10	800	640	640
16786	市区	PMS_10kV 东学 2#箱变 T1	10	500	400	400
16787	市区	PMS_10kV 张镇桥 18#站 T1	10	1000	800	800
16788	市区	PMS_10kV 张镇桥 18#站 T2	10	1000	800	800
16789	市区	PMS_玉祁西街二配变	10	400	320	320
16790	市区	PMS_10kV 润秀苑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16791	市区	PMS_10kV 润秀苑 4#站 T2	10	800	640	640
16792	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T1	10	800	640	640
16793	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T2	10	800	640	640
16794	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T3	10	800	640	640
16795	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T4	10	800	640	640
16796	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T1	10	800	640	640
16797	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T2	10	800	640	640
16798	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T3	10	800	640	640
16799	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T4	10	800	640	640
16800	市区	PMS_10kV 桃香苑 9#站 T1	10	1000	800	800
16801	市区	PMS_10kV 桃香苑 9#站 T2	10	1000	800	800
16802	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16803	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T2	10	800	640	640
16804	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T1	10	800	640	640
16805	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T4	10	800	640	640
16806	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T1	10	800	640	640
16807	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T2	10	800	640	640
16808	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T3	10	800	640	640
16809	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T4	10	800	640	640
16810	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T1	10	800	640	640
16811	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T2	10	800	640	640
16812	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T3	10	800	640	640
16813	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T4	10	800	640	640
16814	市区	PMS_10kV 金龙 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16815	市区	PMS_10kV 金龙 1#站 T2	10	800	640	640
16816	市区	PMS_龙山合作配变	10	400	320	320
16817	市区	PMS_曹家李配变	10	400	284	284
16818	市区	PMS_服务公司配变	10	400	320	320
16819	市区	PMS_车站三配变	10	400	320	320
16820	市区	PMS_农场矿厂配变	10	400	320	320
16821	市区	PMS_大展电子配变	10	400	320	320
16822	市区	PMS_庙双配变	10	400	320	320
16823	市区	PMS_杨介配变	10	400	320	320
16824	市区	PMS_长丰漂染厂	10	400	320	320
16825	市区	PMS_鹂樱铧	10	400	320	320
16826	市区	大华制衣	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16827	市区	PMS_副业	10	400	320	320
16828	市区	PMS_10kV 寺头 6#站 T1	10	1000	800	800
16829	市区	PMS_10kV 寺头 6#站 T2	10	1000	800	800
16830	市区	PMS_10kV 寺头 7#站 T1	10	1000	800	800
16831	市区	PMS_10kV 寺头 7#站 T2	10	1000	800	800
16832	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T1	10	1000	800	800
16833	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T2	10	1000	800	800
16834	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T3	10	1000	800	800
16835	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T4	10	1000	800	800
16836	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T1	10	1000	800	800
16837	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T2	10	1000	800	800
16838	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16839	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T4	10	1000	800	800
16840	市区	PMS_官渎配变	10	400	320	320
16841	市区	PMS_食品厂配变	10	400	320	320
16842	市区	PMS_福昌机械配变	10	400	320	320
16843	市区	PMS_时巷二	10	400	320	320
16844	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T1	10	800	640	640
16845	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T2	10	800	640	640
16846	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T3	10	800	640	640
16847	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T4	10	800	640	640
16848	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T1	10	800	640	640
16849	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T2	10	800	640	640
16850	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16851	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T4	10	800	640	640
16852	市区	PMS_茶场（四）	10	400	320	320
16853	市区	PMS_职中	10	400	320	320
16854	市区	PMS_水利泵配变	10	400	320	320
16855	市区	PMS_10kV 东顺苑 2#站 T1	10	800	640	640
16856	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T1	10	800	640	640
16857	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T3	10	800	640	640
16858	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T1	10	1000	800	800
16859	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T3	10	1000	800	800
16860	市区	PMS_10kV 润秀苑 6#站 T1	10	800	640	640
16861	市区	PMS_10kV 润秀苑 6#站 T2	10	800	640	640
16862	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16863	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T2	10	800	640	640
16864	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T3	10	800	640	640
16865	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T4	10	800	640	640
16866	市区	PMS_北圩村配变	10	400	212	212
16867	市区	PMS_仓北配变	10	200	160	160
16868	市区	PMS_神陆机件配变	10	400	320	320
16869	市区	PMS_10kV 堰新 6#站 T1	10	800	640	640
16870	市区	PMS_10kV 堰新 6#站 T2	10	800	640	640
16871	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T1	10	800	640	640
16872	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T2	10	800	640	640
16873	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T3	10	800	640	640
16874	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16875	市区	PMS_10kV 堰新 8#站 T1	10	800	640	640
16876	市区	PMS_10kV 堰新 8#站 T2	10	800	640	640
16877	市区	PMS_高田上乙配变	10	200	160	160
16878	市区	PMS_霜叶一	10	200	160	160
16879	市区	PMS_蓉西中片三配变	10	200	160	160
16880	市区	PMS_蓉新三配变	10	200	160	160
16881	市区	PMS_城塘西泵配变	10	400	320	320
16882	市区	PMS_小马巷泵配变	10	400	320	320
16883	市区	PMS_南降乙配变	10	200	160	160
16884	市区	PMS_10kV 新藕苑 7#站 T1	10	1000	800	800
16885	市区	PMS_10kV 新藕苑 7#站 T2	10	1000	800	800
16886	市区	庙叁一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16887	市区	PMS_前姑里东泵配变	10	400	320	320
16888	市区	PMS_姑里后巷配变	10	400	320	320
16889	市区	PMS_蓉中居配变	10	200	160	160
16890	市区	PMS_敬老院三配变	10	200	160	160
16891	市区	PMS_高潮变	10	400	320	320
16892	市区	岸里三配变	10	400	320	320
16893	市区	PMS_郁巷四配变	10	200	160	160
16894	市区	PMS_王前配变	10	400	320	320
16895	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
16896	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T1	10	800	640	640
16897	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T2	10	800	640	640
16898	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16899	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T4	10	800	640	640
16900	市区	PMS_机械六变	10	400	320	320
16901	市区	PMS_西张六配变	10	400	320	320
16902	市区	桥南七配变	10	400	320	320
16903	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T1	10	1000	800	800
16904	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T2	10	1000	800	800
16905	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T3	10	1000	800	800
16906	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T4	10	1000	800	800
16907	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T1	10	800	640	640
16908	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T2	10	800	640	640
16909	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T3	10	800	640	640
16910	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16911	市区	PMS_大龙二配变	10	200	160	160
16912	市区	PMS_中学东	10	200	160	160
16913	市区	陈东配变	10	400	320	320
16914	市区	桑园甲配变	10	200	160	160
16915	市区	10kV 浜口 4#箱变 T1	10	630	504	504
16916	市区	PMS_宁宁服饰配变	10	400	320	320
16917	市区	PMS_中福轴承配变	10	400	320	320
16918	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T1	10	800	640	640
16919	市区	PMS_前李居配变	10	200	160	160
16920	市区	PMS_冷降配变	10	200	160	160
16921	市区	PMS_西漕村配变	10	400	320	320
16922	市区	PMS_党校五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16923	市区	刁庄一配变	10	400	320	320
16924	市区	PMS_10kV 桃盛 2#站 T1	10	1000	800	800
16925	市区	PMS_10kV 桃盛 2#站 T2	10	1000	800	800
16926	市区	PMS_10kV 桃盛 3#站 T1	10	1000	800	800
16927	市区	PMS_10kV 桃盛 3#站 T2	10	1000	800	800
16928	市区	新圩田配变	10	400	320	320
16929	市区	PMS_邓巷八配变	10	400	320	320
16930	市区	PMS_10kV 桃盛 4#站 T1	10	1000	800	800
16931	市区	PMS_10kV 桃盛 4#站 T2	10	1000	800	800
16932	市区	10kV 学府上院 5#站 T3	10	800	640	640
16933	市区	10kV 常春名邸 5#站 T3	10	800	640	640
16934	市区	PMS_徐长排配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16935	市区	PMS_明隆变	10	400	320	320
16936	市区	10kV 徐贵桥箱变 T1	10	630	504	504
16937	市区	PMS_玩具厂二配变	10	400	320	320
16938	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
16939	市区	10kV 金玥湾 6#站 T1	10	800	640	640
16940	市区	PMS_朱家坝二配变	10	200	101	101
16941	市区	PMS_10kV 悦水园 4#站 T1	10	800	640	640
16942	市区	PMS_10kV 悦水园 4#站 T2	10	800	640	640
16943	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T1	10	800	640	640
16944	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T2	10	800	640	640
16945	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T3	10	800	640	640
16946	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16947	市区	PMS_五金二配变	10	200	160	160
16948	市区	PMS_灯泡厂二配变	10	200	160	160
16949	市区	PMS_唐家尖	10	400	320	320
16950	市区	PMS_小沙头配变	10	200	160	160
16951	市区	PMS_胡地变	10	400	320	320
16952	市区	春来公园二配变	20	200	160	160
16953	市区	PMS_香花园配变	10	400	320	320
16954	市区	10kV 文曲 7#箱变 T1	10	630	504	504
16955	市区	古西二配变	10	400	320	320
16956	市区	PMS_横唐桥一配变	10	400	320	320
16957	市区	PMS_华立实业配变	10	400	320	320
16958	市区	PMS_管道厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16959	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T1	10	800	640	640
16960	市区	PMS_10kV 悦湖 3#站 T2	10	800	627	627
16961	市区	PMS_10kV 悦湖 4#站 T1	10	800	640	640
16962	市区	PMS_10kV 悦湖 4#站 T2	10	800	640	640
16963	市区	PMS_华东南配变	10	400	320	320
16964	市区	PMS_前叶配变	10	200	160	160
16965	市区	PMS_秦巷七配变	10	400	320	320
16966	市区	PMS_庙巷配变	10	400	320	320
16967	市区	10kV 春光苑 6#站 T1	10	800	640	640
16968	市区	10kV 春光苑 6#站 T3	10	800	640	640
16969	市区	10kV 春光苑 6#站 T4	10	800	640	640
16970	市区	10kV 春光苑 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16971	市区	PMS_蒋巷配变	10	400	320	320
16972	市区	PMS_沈巷三配变	10	400	320	320
16973	市区	PMS_秦巷四配变	10	400	320	320
16974	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T1	10	800	640	640
16975	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T2	10	800	640	640
16976	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T3	10	800	640	640
16977	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T4	10	800	640	640
16978	市区	PMS_祠堂巷二配变	10	400	320	320
16979	市区	宏达电机二变	10	400	320	320
16980	市区	PMS_出新村二变	10	400	320	320
16981	市区	PMS_正明移动二配变	10	315	252	252
16982	市区	PMS_村上二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16983	市区	PMS_后街三配变	10	200	160	160
16984	市区	PMS_秦家村二配变	10	200	144	144
16985	市区	PMS_西于巷二配变	10	400	320	320
16986	市区	PMS_弄桥配变	10	400	320	320
16987	市区	PMS_对桥巷配变	10	400	320	320
16988	市区	PMS_大花岸配变	10	400	320	320
16989	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T1	10	800	640	640
16990	市区	PMS_东泾居配变	10	400	320	320
16991	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T2	10	800	640	640
16992	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T3	10	800	640	640
16993	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T4	10	800	640	640
16994	市区	10kV 新阳光 31#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16995	市区	10kV 新阳光 31#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
16996	市区	10kV 新阳光 31#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16997	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T1	10	800	640	640
16998	市区	PMS_工农四配变	10	200	160	160
16999	市区	PMS_下洋二配变	10	200	160	160
17000	市区	10kV 新阳光 31#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
17001	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T2	10	800	640	640
17002	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T3	10	800	640	640
17003	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T4	10	800	640	640
17004	市区	PMS_薛东二配变	10	400	320	320
17005	市区	10kV 新阳光 32#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17006	市区	10kV 新阳光 32#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17007	市区	10kV 新阳光 30#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17008	市区	PMS_周村三变	10	200	160	160
17009	市区	PMS_水浜一配变	10	400	320	320
17010	市区	10kV 新阳光 30#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17011	市区	PMS_上舍五配变	10	400	320	320
17012	市区	10kV 新阳光 29#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17013	市区	10kV 新阳光 29#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17014	市区	PMS_10kV 新阳光 29#站 T3	10	800	640	640
17015	市区	10kV 新阳光 29#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
17016	市区	10kV 新阳光 28#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17017	市区	10kV 新阳光 28#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17018	市区	东顺苑 8#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17019	市区	PMS_师范配变	10	400	320	320
17020	市区	PMS_周巷排泵配变	10	400	320	320
17021	市区	PMS_前贰配变	10	400	320	320
17022	市区	利农配变	10	400	320	320
17023	市区	PMS_古庄一变	10	400	320	320
17024	市区	新民村北变	10	400	320	320
17025	市区	PMS_水浜二配变	10	400	320	320
17026	市区	PMS_水浜三配变	10	400	320	320
17027	市区	PMS_庙角一配变	10	200	160	160
17028	市区	PMS_10kV 御景名仕 1#站 T1	10	800	640	640
17029	市区	PMS_10kV 御景名仕 1#站 T2	10	800	640	640
17030	市区	PMS_顺达一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17031	市区	PMS_浒泗桥二配变	10	400	320	320
17032	市区	PMS_五牧四配变	10	400	320	320
17033	市区	中圩村一配变	10	400	320	320
17034	市区	PMS_沈巷九配变	10	400	320	320
17035	市区	PMS_东严贰配变	10	400	320	320
17036	市区	PMS_环卫处配变	10	400	320	320
17037	市区	PMS_10kV 富安 1#站(20kV)T2	10	1000	800	800
17038	市区	PMS_10kV 富安 2#站(20kV)T2	10	1000	800	800
17039	市区	PMS_10kV 富安 3#站(20kV)T1	10	1000	800	800
17040	市区	PMS_10kV 富安 3#站(20kV)T3	10	1000	800	800
17041	市区	PMS_人民中路配变	10	400	320	320
17042	市区	PMS_10kV 北洋湖 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17043	市区	10kV 恒源 1#箱变 T1	10	630	504	504
17044	市区	广陌配变	10	400	320	320
17045	市区	PMS_大墩头二配变	10	400	320	320
17046	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T4	10	800	640	640
17047	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T4	20	800	640	640
17048	市区	青云机械配变	10	400	320	320
17049	市区	10kV 行星 1#箱变 T1	10	630	504	504
17050	市区	10kV 长乐 1#站(20kV)T1（融合终端）	10	1000	800	800
17051	市区	10kV 长乐 1#站(20kV)T2（融合终端）	10	1000	800	800
17052	市区	10kV 长乐 2#站(20kV)T1（融合终端）	10	1000	800	800
17053	市区	10kV 长乐 2#站(20kV)T2（融合终端）	10	1000	800	800
17054	市区	10kV 长乐 3#站(20kV)T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17055	市区	10kV 长乐 3#站(20kV)T2（融合终端）	10	1000	800	800
17056	市区	10kV 长乐 3#站(20kV)T3（融合终端）	10	1000	800	800
17057	市区	10kV 长乐 4#站(20kV)T1（融合终端）	10	1000	800	800
17058	市区	10kV 长乐 4#站(20kV)T2（融合终端）	10	1000	800	800
17059	市区	10kV 长乐 4#站(20kV)T3（融合终端）	10	1000	800	800
17060	市区	10kV 丰涵 2#站 T1	10	1000	800	800
17061	市区	10kV 丰涵 2#站 T3	10	1000	800	800
17062	市区	10kV 丰涵 3#站 T2	10	1000	800	800
17063	市区	10kV 丰涵 4#站 T1	10	1000	800	800
17064	市区	10kV 丰涵 4#站 T2	10	1000	800	800
17065	市区	10kV 丰涵 5#站 T1	10	1000	800	800
17066	市区	10kV 丰涵 5#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17067	市区	10kV 丰涵 6#站 T1	10	1000	800	800
17068	市区	10kV 丰涵 6#站 T2	10	1000	800	800
17069	市区	PMS_10kV 毓秀苑 1#站(20kV)T1	10	800	640	640
17070	市区	PMS_10kV 毓秀苑 1#站(20kV)T2	10	800	640	640
17071	市区	PMS_10kV 毓秀苑 2#站(20kV)T1	10	800	640	640
17072	市区	PMS_10kV 毓秀苑 2#站(20kV)T2	10	800	640	640
17073	市区	PMS_10kV 蓝城 7#站 T1	10	800	640	640
17074	市区	PMS_10kV 蓝城 7#站 T2	10	800	640	640
17075	市区	PMS_10kV 蓝城 8#站 T1	10	800	640	640
17076	市区	PMS_10kV 蓝城 8#站 T2	10	800	640	640
17077	市区	PMS_10kV 蓝城 9#站 T1	10	800	640	640
17078	市区	PMS_10kV 蓝城 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17079	市区	PMS_10kV 龙韵站 T2	10	800	640	640
17080	市区	10kV 湖畔 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17081	市区	PMS_10kV 湖畔 3#站 T2	10	800	640	640
17082	市区	10kV 湖畔 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
17083	市区	10kV 湖畔 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17084	市区	PMS_10kV 湖畔 4#站 T2	10	800	640	640
17085	市区	PMS_10kV 新盛花园站(20kV)T1	10	1000	800	800
17086	市区	10kV 新盛花园站(20kV)T2（融合终端）	10	1000	800	800
17087	市区	PMS_10kV 新盛花园站(20kV)T3	10	1000	800	800
17088	市区	10kV 文湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
17089	市区	10kV 文湖苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17090	市区	10kV 春惠苑 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17091	市区	10kV 匹克 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17092	市区	PMS_10kV 匹克 2#站 T2	10	800	640	640
17093	市区	10kV 匹克 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17094	市区	PMS_10kV 匹克 3#站 T2	10	800	640	640
17095	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T2	10	800	640	640
17096	市区	PMS_10kV 新藕苑 1#站 T1	10	1000	800	800
17097	市区	10kV 新藕苑 1#站 T2	10	1000	800	800
17098	市区	PMS_10kV 新藕苑 2#站 T1	10	1000	800	800
17099	市区	10kV 新藕苑 2#站 T2	10	1000	800	800
17100	市区	PMS_10kV 新藕苑 3#站 T1	10	1000	800	800
17101	市区	10kV 新藕苑 3#站 T2	10	1000	800	800
17102	市区	惠新涤纶配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17103	市区	PMS_万马村配变	10	400	320	320
17104	市区	PMS_晟阳配变	10	400	320	320
17105	市区	PMS_打工楼二配变	10	400	320	320
17106	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
17107	市区	PMS_马盘居	10	400	320	320
17108	市区	PMS_沟犬里配变	10	400	320	320
17109	市区	万昌密封配变	10	400	320	320
17110	市区	10kV 寺头 19#站 T2	10	800	640	640
17111	市区	PMS_华意德	10	400	217	217
17112	市区	夹江五配变	10	400	320	320
17113	市区	10kV 端桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
17114	市区	PMS_稍塘一代配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17115	市区	PMS_丁家一配变	10	400	320	320
17116	市区	PMS_前巷村委配变	10	400	320	320
17117	市区	PMS_10kV 百大 5#站 T1	10	1000	800	800
17118	市区	PMS_10kV 百大 5#站 T2	10	1000	800	800
17119	市区	PMS_秋居	10	200	141	141
17120	市区	PMS_东降五配变	10	400	320	320
17121	市区	PMS_许家四配变	10	400	320	320
17122	市区	PMS_东降居配变	10	400	320	320
17123	市区	PMS_医院九配变	10	200	160	160
17124	市区	潘巷六配变	10	400	320	320
17125	市区	PMS_益达配变	10	200	160	160
17126	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17127	市区	PMS_10kV 玉洲 2#站 T1	10	800	640	640
17128	市区	PMS_10kV 玉洲 2#站 T2	10	800	640	640
17129	市区	朝南二配变	10	200	160	160
17130	市区	PMS_礼舍村五配变	10	400	320	320
17131	市区	PMS_汤古巷二配变	10	400	320	320
17132	市区	PMS_礼舍杨北配变	10	400	320	320
17133	市区	PMS_导航备配变	10	200	160	160
17134	市区	PMS_东壹配变	10	200	160	160
17135	市区	PMS_李石配变	10	200	160	160
17136	市区	PMS_马后二	10	200	160	160
17137	市区	PMS_天水	10	200	144	144
17138	市区	欣欣小区配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17139	市区	PMS_工商银行	10	400	320	320
17140	市区	PMS_10kV 锦翠 1#站 T1	10	1000	800	800
17141	市区	PMS_10kV 锦翠 1#站 T2	10	1000	800	800
17142	市区	PMS_10kV 永利 4#站 T1	10	800	640	640
17143	市区	PMS_10kV 永利 4#站 T2	10	800	640	640
17144	市区	PMS_10kV 永利 5#站 T1	10	1000	800	800
17145	市区	10kV 永利 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17146	市区	PMS_凯亚制衣	10	400	320	320
17147	市区	陈家配变	10	400	320	320
17148	市区	PMS_红农桥配变	10	400	320	320
17149	市区	PMS_友新配变	10	200	160	160
17150	市区	PMS_绿化二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17151	市区	PMS_前朱巷二	10	400	241	241
17152	市区	PMS_新庙下	10	200	160	160
17153	市区	PMS_刘渡配变	10	400	320	320
17154	市区	渔业北配变	10	400	320	320
17155	市区	新鲍巷	10	200	160	160
17156	市区	10kV 新阳光 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17157	市区	10kV 新阳光 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17158	市区	10kV 新阳光 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17159	市区	10kV 新阳光 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17160	市区	10kV 新阳光 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
17161	市区	10kV 新阳光 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
17162	市区	10kV 新阳光 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17163	市区	10kV 新阳光 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17164	市区	PMS_小朱巷三配变	10	400	310	310
17165	市区	PMS_汽车厂乙	10	400	320	320
17166	市区	PMS_汽车厂丙	10	400	320	320
17167	市区	PMS_黄里配变	10	400	320	320
17168	市区	玉泉街配变	10	400	320	320
17169	市区	PMS_周巷居配变	10	400	320	320
17170	市区	老街四配变	10	400	320	320
17171	市区	10KV 嘉寓 7#站 T2	10	1000	800	800
17172	市区	PMS_10KV 嘉寓 7#站 T1	10	1000	800	800
17173	市区	PMS_新叁配变	10	400	320	320
17174	市区	湖村二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17175	市区	PMS_汤许二配变	10	400	287	287
17176	市区	PMS_永安南路二配变	10	400	320	320
17177	市区	PMS_汽车厂丁	10	400	320	320
17178	市区	10kV 石塘安居站 T2	10	1250	1000	1000
17179	市区	PMS_农机厂东二	10	400	320	320
17180	市区	PMS_中新村配变	10	400	320	320
17181	市区	南元	10	200	160	160
17182	市区	PMS_大漕坝配变	10	200	160	160
17183	市区	PMS_10kV 张舍苑 4#站 T2	10	800	640	640
17184	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T2	10	800	640	640
17185	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T4	10	800	640	640
17186	市区	PMS_10kV 宏润 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17187	市区	PMS_10kV 宏润 3#站 T2	10	800	640	640
17188	市区	PMS_中心三配变	10	400	320	320
17189	市区	PMS_东湾里二配变	10	400	195	195
17190	市区	PMS_10kV 藕乐园 5#站 T1	10	800	640	640
17191	市区	PMS_10kV 藕乐园 5#站 T2	10	800	640	640
17192	市区	PMS_10kV 藕乐园 6#站 T1	10	800	640	640
17193	市区	PMS_10kV 藕乐园 6#站 T2	10	800	640	640
17194	市区	PMS_10kV 藕乐园 7#站 T1	10	800	640	640
17195	市区	PMS_10kV 藕乐园 7#站 T2	10	800	640	640
17196	市区	前马配变	10	400	320	320
17197	市区	PMS_西漳综合	10	200	160	160
17198	市区	PMS_炼染	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17199	市区	PMS_庙桥二	10	400	320	320
17200	市区	PMS_庙桥三	10	400	320	320
17201	市区	PMS_新石一配变	10	400	320	320
17202	市区	PMS_新石二配变	10	400	320	320
17203	市区	PMS_西张桥配变	10	400	320	320
17204	市区	PMS_座圩西一配变	10	400	320	320
17205	市区	PMS_座圩东一配变	10	400	311	311
17206	市区	PMS_座圩西二配变	10	400	320	320
17207	市区	PMS_南三房二配变	10	400	320	320
17208	市区	PMS_水月浜配变	10	400	320	320
17209	市区	归山路配变	10	200	160	160
17210	市区	PMS_梅车口配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17211	市区	PMS_中段配变	10	400	320	320
17212	市区	PMS_秦巷幼园配变	10	200	160	160
17213	市区	PMS_祠堂二配变	10	200	145	145
17214	市区	芒巷二配变	10	200	160	160
17215	市区	PMS_鱼池东配变	10	200	160	160
17216	市区	PMS_高达环境配变	10	315	252	252
17217	市区	PMS_江岸北配变	10	400	320	320
17218	市区	PMS_鱼池南二配变	10	200	160	160
17219	市区	PMS_10kV 新阳光 9#站 T1	10	800	640	640
17220	市区	PMS_10kV 新阳光 9#站 T3	10	800	640	640
17221	市区	10kV 新阳光 9#站 T4	10	800	640	640
17222	市区	10kV 新阳光 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17223	市区	PMS_奥化配变	10	400	320	320
17224	市区	PMS_堰坛	10	200	160	160
17225	市区	PMS_刘师配变	10	400	146	146
17226	市区	PMS_姜家南配变	10	400	320	320
17227	市区	PMS_邓巷七配变	10	200	160	160
17228	市区	PMS_黄家二配变	10	400	320	320
17229	市区	PMS_进发配变	10	400	320	320
17230	市区	PMS_牌楼配变	10	200	160	160
17231	市区	PMS_保洛配变	10	200	160	160
17232	市区	PMS_叶家旦配变	10	200	160	160
17233	市区	PMS_范西配变	10	200	160	160
17234	市区	PMS_10kV 北洋湖 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17235	市区	PMS_10kV 北洋湖 3#箱变 T1	10	400	320	320
17236	市区	PMS_金虾居	10	200	160	160
17237	市区	PMS_藕塘新区	10	200	160	160
17238	市区	PMS_10kV 悦水园 2#站 T1	10	800	640	640
17239	市区	宋巷西配变	10	400	320	320
17240	市区	俞西巷二配变	10	400	320	320
17241	市区	PMS_仓邓配变	10	200	160	160
17242	市区	PMS_林庄东	10	200	160	160
17243	市区	PMS_20kV 水韵园 1#站 T1	20	800	640	640
17244	市区	PMS_20kV 水韵园 1#站 T2	20	800	640	640
17245	市区	PMS_10kV 新街 1#站 T1	10	1000	800	800
17246	市区	10kV 新街 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17247	市区	10kV 新街 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17248	市区	PMS_10kV 新街 2#站 T1	10	800	640	640
17249	市区	PMS_10kV 新街 2#站 T3	10	800	640	640
17250	市区	10kV 新街 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
17251	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T1	10	1000	800	800
17252	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T2	10	1000	800	800
17253	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T3	10	1000	800	800
17254	市区	PMS_华杰配变	10	200	160	160
17255	市区	PMS_20kV 水韵园 1#站 T3	20	800	640	640
17256	市区	PMS_20kV 水韵园 2#站 T1	20	800	640	640
17257	市区	PMS_20kV 水韵园 2#站 T2	20	800	640	640
17258	市区	PMS_20kV 水韵园 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17259	市区	PMS_20kV 水韵园 3#站 T1	20	800	640	640
17260	市区	PMS_20kV 水韵园 3#站 T2	20	800	640	640
17261	市区	PMS_20kV 水韵园 3#站 T3	20	800	640	640
17262	市区	PMS_敬老院九配变	10	400	320	320
17263	市区	阳山化工厂配变	10	200	160	160
17264	市区	PMS_盛店街配变	10	400	320	320
17265	市区	PMS_西坝二配变	10	200	160	160
17266	市区	PMS_10kV 青城苑 5#站 T1	10	1000	800	800
17267	市区	PMS_10kV 青城苑 5#站 T2	10	1000	800	800
17268	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T4	10	1000	800	800
17269	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T1	10	800	640	640
17270	市区	10kV 新街 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17271	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T3	10	800	640	640
17272	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T4	10	800	640	640
17273	市区	PMS_10kV 新街 5#站 T1	10	1000	800	800
17274	市区	10kV 新街 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17275	市区	PMS_10kV 新街 5#站 T3	10	1000	800	800
17276	市区	10kV 新街 5#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
17277	市区	PMS_潭东二配变	10	400	320	320
17278	市区	10kV 百乐 1#站 T2	10	800	640	640
17279	市区	10kV 百乐 2#站 T2	10	800	640	640
17280	市区	10kV 百乐 2#站 T4	10	800	619	619
17281	市区	PMS_木桥东配变	10	400	320	320
17282	市区	PMS_东头村南	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17283	市区	PMS_赵家北配变	10	400	320	320
17284	市区	PMS_油车里东配变	10	200	160	160
17285	市区	晓丰电站配变	10	200	160	160
17286	市区	PMS_小岸南配变	10	200	160	160
17287	市区	新衬胶三	10	400	320	320
17288	市区	PMS_拓新配变	10	400	320	320
17289	市区	PMS_俞北配变	10	400	320	320
17290	市区	PMS_赵家西配变	10	400	320	320
17291	市区	PMS_南漕配变	10	400	320	320
17292	市区	PMS_宣沟北配变	10	400	320	320
17293	市区	PMS_黄塘里一配变	10	400	320	320
17294	市区	PMS_前黄巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17295	市区	党校西配变	10	200	160	160
17296	市区	PMS_派出所四配变	10	200	160	160
17297	市区	PMS_礼舍前巷配变	10	200	160	160
17298	市区	陈巷桥配变	10	400	320	320
17299	市区	PMS_10kV 东学 1#箱变 T1	10	630	504	504
17300	市区	PMS_鸿翔路配变	10	400	320	320
17301	市区	走马岗配变	10	200	160	160
17302	市区	PMS_奚家村一配变	10	200	160	160
17303	市区	村四队配变	10	200	160	160
17304	市区	PMS_蓉联村配变	10	200	160	160
17305	市区	PMS_陶家村二配变	10	200	160	160
17306	市区	小南坝二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17307	市区	PMS_导航主配变	10	200	160	160
17308	市区	PMS_教师新村五	10	400	320	320
17309	市区	党校东一配变	10	400	234	234
17310	市区	党校东二配变	10	200	160	160
17311	市区	PMS_小元里二配变	10	200	160	160
17312	市区	群华村配变	10	400	320	320
17313	市区	PMS_冯村配变	10	200	160	160
17314	市区	PMS_西漳九配变	10	200	160	160
17315	市区	桑园乙配变	10	400	320	320
17316	市区	PMS_兴高配变	10	200	160	160
17317	市区	PMS_大万巷二	10	400	320	320
17318	市区	PMS_葑庄五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17319	市区	PMS_万张一配变	10	200	160	160
17320	市区	PMS_前场配变	10	200	160	160
17321	市区	PMS_朝南居配变	10	200	160	160
17322	市区	PMS_洛玉路配变	10	200	160	160
17323	市区	PMS_益康配变	10	200	160	160
17324	市区	PMS_花园南配变	10	400	320	320
17325	市区	PMS_田舍北配变	10	400	320	320
17326	市区	PMS_尹城中配变	10	200	160	160
17327	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T1	10	800	640	640
17328	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T2	10	800	640	640
17329	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T3	10	800	640	640
17330	市区	PMS_任家村二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17331	市区	PMS_康园	10	200	160	160
17332	市区	PMS_20kV 水韵园 4#站 T1	20	800	640	640
17333	市区	PMS_20kV 水韵园 4#站 T2	20	800	640	640
17334	市区	20kV 水韵园 5#站 T1	20	800	640	640
17335	市区	20kV 水韵园 5#站 T2	20	800	640	640
17336	市区	PMS_20kV 水韵园 5#站 T3	20	800	640	640
17337	市区	10kV 维盛 1#站 T1	10	800	640	640
17338	市区	10kV 维盛 1#站 T2	10	800	640	640
17339	市区	10kV 维盛 2#站 T1	10	800	640	640
17340	市区	10kV 维盛 2#站 T2	10	800	640	640
17341	市区	10kV 维盛 3#站 T1	10	800	640	640
17342	市区	PMS_10kV 顺驰 16#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17343	市区	PMS_10kV 顺驰 16#站 T2	10	800	640	640
17344	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T1	10	800	640	640
17345	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T2	10	800	640	640
17346	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T3	10	800	640	640
17347	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T4	10	800	640	640
17348	市区	10kV 维盛 3#站 T2	10	800	640	640
17349	市区	10kV 维盛 3#站 T3	10	800	640	640
17350	市区	10kV 维盛 3#站 T4	10	800	640	640
17351	市区	10kV 维盛 4#站 T1	10	800	640	640
17352	市区	10kV 维盛 4#站 T2	10	800	640	640
17353	市区	PMS_乐博配变	10	400	320	320
17354	市区	PMS_佐村西配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17355	市区	PMS_钻探一配变	10	200	160	160
17356	市区	PMS_河西六配变	10	400	320	320
17357	市区	陈古一配变	10	400	320	320
17358	市区	PMS_钱威路灯配变	10	200	160	160
17359	市区	10kV 天力苑 1#站 T1	10	800	640	640
17360	市区	10kV 天力苑 1#站 T2	10	800	640	640
17361	市区	PMS_10kV 礼舍 1#箱变 T1	10	630	504	504
17362	市区	PMS_10kV 广石 7#站 T2	10	1000	800	800
17363	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T1	10	800	640	640
17364	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T2	10	800	640	640
17365	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T3	10	800	632	632
17366	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17367	市区	PMS_10kV 悠山 2#站 T1	10	800	640	640
17368	市区	PMS_10kV 悠山 2#站 T2	10	800	624	624
17369	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T1	10	1000	800	800
17370	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T2	10	1000	800	800
17371	市区	PMS_10kV 榭丽苑 10#站 T1	10	800	640	640
17372	市区	PMS_10kV 榭丽苑 10#站 T2	10	800	640	640
17373	市区	PMS_10kV 榭丽苑 11#站 T1	10	1000	800	800
17374	市区	PMS_10kV 榭丽苑 11#站 T2	10	1000	800	800
17375	市区	戒毒所	10	200	160	160
17376	市区	PMS_仓场东配变	10	200	160	160
17377	市区	PMS_10kV 美林湖 7#站 T2	10	800	640	640
17378	市区	10kV 美林湖 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17379	市区	10kV 美林湖 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
17380	市区	PMS_10kV 美林湖 6#站 T2	10	800	640	640
17381	市区	10kV 美林湖 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17382	市区	10kV 雅苑 12#站 T1	10	800	640	640
17383	市区	10kV 雅苑 12#站 T2	10	800	640	640
17384	市区	10kV 雅苑 13#站 T1	10	800	640	640
17385	市区	10kV 雅苑 13#站 T2	10	800	640	640
17386	市区	10kV 雅苑 14#站 T1	10	800	640	640
17387	市区	10kV 雅苑 14#站 T2	10	800	640	640
17388	市区	10kV 雅苑 15#站 T1	10	800	640	640
17389	市区	10kV 雅苑 15#站 T2	10	800	640	640
17390	市区	PMS_山峰三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17391	市区	10kV 绿地 10#站 T1（融合终端 ）	10	800	640	640
17392	市区	10kV 绿地 10#站 T2（融合终端 ）	10	800	640	640
17393	市区	10kV 绿地 11#站 T1（融合终端 ）	10	800	640	640
17394	市区	PMS_彭村甲配变	10	400	320	320
17395	市区	10kV 长馨 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
17396	市区	10kV 长馨 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17397	市区	10kV 长馨 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
17398	市区	10kV 长馨 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17399	市区	10kV 长馨 6#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
17400	市区	10kV 长馨 6#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
17401	市区	10kV 长馨 7#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
17402	市区	10kV 长馨 7#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17403	市区	10kV 长馨 7#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
17404	市区	20kV 张镇桥 12#站 T1	20	800	640	640
17405	市区	10kV 长馨 7#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
17406	市区	20kV 张镇桥 12#站 T2	20	800	640	640
17407	市区	20kV 张镇桥 12#站 T3	20	800	640	640
17408	市区	20kV 张镇桥 12#站 T4	20	800	640	640
17409	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T1	10	800	640	640
17410	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T2	10	800	640	640
17411	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T3	10	800	640	640
17412	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T4	10	800	640	640
17413	市区	PMS_洋泾岸配变	10	200	160	160
17414	市区	南对三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17415	市区	PMS_10kV 春光苑 3#站 T1	10	800	640	640
17416	市区	PMS_10kV 春光苑 3#站 T2	10	800	640	640
17417	市区	PMS_10kV 春光苑 4#站 T2	10	800	640	640
17418	市区	PMS_10kV 春光苑 4#站 T1	10	800	640	640
17419	市区	PMS_老街北	10	200	160	160
17420	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T1	10	800	640	640
17421	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T2	10	800	640	640
17422	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T3	10	800	640	640
17423	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T4	10	800	640	640
17424	市区	PMS_10kV 榭丽苑 5#站 T1	10	1000	800	800
17425	市区	10kV 青城苑 10#站 T1	10	800	640	640
17426	市区	10kV 青城苑 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17427	市区	10kV 青城苑 11#站 T1	10	800	640	640
17428	市区	10kV 青城苑 11#站 T2	10	800	640	640
17429	市区	10kV 青城苑 11#站 T3	10	800	640	640
17430	市区	10kV 青城苑 11#站 T4	10	800	640	640
17431	市区	10kV 青城苑 12#站 T1	10	800	640	640
17432	市区	10kV 青城苑 12#站 T2	10	800	640	640
17433	市区	10kV 青城苑 13#站 T1	10	1000	800	800
17434	市区	10kV 青城苑 13#站 T2	10	1000	800	800
17435	市区	10kV 青城苑 14#站 T1	10	1000	800	800
17436	市区	PMS_10kV 榭丽苑 5#站 T2	10	1000	800	800
17437	市区	PMS_10kV 榭丽苑 6#站 T1	10	1000	800	800
17438	市区	PMS_10kV 榭丽苑 6#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17439	市区	PMS_10kV 榭丽苑 7#站 T1	10	1000	800	800
17440	市区	PMS_10kV 榭丽苑 7#站 T2	10	1000	800	800
17441	市区	10kV 青城苑 14#站 T2	10	1000	800	800
17442	市区	10kV 青城苑 15#站 T1	10	1000	800	800
17443	市区	10kV 青城苑 15#站 T2	10	1000	800	800
17444	市区	10kV 青城苑 8#站 T1	10	800	640	640
17445	市区	10kV 青城苑 8#站 T2	10	800	640	640
17446	市区	10kV 青城苑 9#站 T1	10	800	640	640
17447	市区	10kV 青城苑 9#站 T2	10	800	640	640
17448	市区	PMS_10kV 林陆巷 4#站 T1	10	800	640	640
17449	市区	PMS_10kV 林陆巷 4#站 T2	10	800	640	640
17450	市区	PMS_10kV 林陆巷 5#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17451	市区	10kV 林陆巷 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17452	市区	PMS_崔巷三配变	10	200	144	144
17453	市区	横河配变	10	400	320	320
17454	市区	PMS_莫家一配变	10	200	160	160
17455	市区	PMS_孙家七队配变	10	400	312	312
17456	市区	PMS_永安北路配变	10	400	320	320
17457	市区	PMS_东正南配变	10	400	320	320
17458	市区	PMS_藕上舍配变	10	200	160	160
17459	市区	PMS_华一	10	200	160	160
17460	市区	PMS_佳士利	10	200	160	160
17461	市区	PMS_刘古居配变	10	400	320	320
17462	市区	PMS_芦前配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17463	市区	PMS_菜场十配变	10	400	320	320
17464	市区	住基里配变	10	400	320	320
17465	市区	阉头泵甲配变	10	400	320	320
17466	市区	PMS_东圩配变	10	200	160	160
17467	市区	街东四	10	400	246	246
17468	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17469	市区	PMS_钱姚路一	10	200	160	160
17470	市区	小岸西配变	10	400	310	310
17471	市区	PMS_市镇西六配变	10	200	160	160
17472	市区	PMS_桥南居	10	400	320	320
17473	市区	PMS_景盛路口	10	200	160	160
17474	市区	PMS_蒋大队	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17475	市区	后长四房	10	200	160	160
17476	市区	西蒋巷 2	10	400	320	320
17477	市区	PMS_魏巷二配变	10	200	160	160
17478	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T1	10	800	640	640
17479	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T2	10	800	640	640
17480	市区	10kV 绿地 3#站 T1	10	1000	800	800
17481	市区	10kV 隆舜园 2#站 T1	10	800	640	640
17482	市区	10kV 隆舜园 3#站 T1	10	800	640	640
17483	市区	10kV 隆舜园 1#站 T1	10	800	640	640
17484	市区	PMS_飞跃花园配变	10	200	160	160
17485	市区	10kV 复地 2#站 T2	10	1000	800	800
17486	市区	10kV 复地 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17487	市区	对桥巷加配变	10	200	160	160
17488	市区	PMS_陆区镇东配变	10	400	320	320
17489	市区	PMS_风雷棚户配变	10	200	160	160
17490	市区	PMS_锡容电器配变	10	200	160	160
17491	市区	PMS_杨巷东福二配变	10	200	160	160
17492	市区	云芳里配变	10	400	320	320
17493	市区	PMS_陆南二配变	10	400	320	320
17494	市区	10kV 塘基 1#箱变 T1	10	630	504	504
17495	市区	10kV 刁庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
17496	市区	PMS_山南配变	10	200	160	160
17497	市区	PMS_电力南配变	10	400	320	320
17498	市区	PMS_电力北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17499	市区	10kV 陆缘站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17500	市区	PMS_10kV 陆缘站 T2	10	800	640	640
17501	市区	黄泥居配变	10	400	320	320
17502	市区	10kV 常隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
17503	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
17504	市区	PMS_10kV 融域 3#站 T1	10	800	640	640
17505	市区	PMS_10kV 融域 3#站 T2	10	800	640	640
17506	市区	10kV 绿地 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
17507	市区	10kV 绿地 2#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
17508	市区	PMS_跳前二配变	10	400	297	297
17509	市区	PMS_二区配变	10	400	320	320
17510	市区	PMS_洑巷南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17511	市区	PMS_村委十二配变	10	400	320	320
17512	市区	PMS_跳后配变	10	400	320	320
17513	市区	PMS_西头段配变	10	400	320	320
17514	市区	PMS_新屋村配变	10	400	320	320
17515	市区	PMS_角落村配变	10	400	320	320
17516	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T4	10	800	640	640
17517	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
17518	市区	PMS_双庙村委配变	10	400	320	320
17519	市区	PMS_林村二配变	10	400	320	320
17520	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
17521	市区	10kV 茂桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
17522	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17523	市区	10kV 金玥湾 7#站 T4	10	800	640	640
17524	市区	20kV 张镇桥 4#站 T1	20	800	640	640
17525	市区	20kV 张镇桥 4#站 T2	20	800	640	640
17526	市区	丰友配变	10	400	320	320
17527	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T1	10	800	640	640
17528	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T3	10	800	640	640
17529	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T4	10	800	640	640
17530	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T2	10	800	640	640
17531	市区	PMS_黄甘浜配变	10	400	320	320
17532	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17533	市区	10kV 亿丰 6#站 T4	10	800	640	640
17534	市区	PMS_葛巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17535	市区	PMS_下沿二配变	10	400	299	299
17536	市区	PMS_10kV 美林湖站 T1	10	1000	800	800
17537	市区	10kV 美林湖站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17538	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
17539	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
17540	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T4	10	800	640	640
17541	市区	10kV 前玉 2#箱变 T1	10	630	504	504
17542	市区	10kV 西羲里 5#站 T3	10	800	640	640
17543	市区	10kV 亿丰 7#站 T2	10	800	640	640
17544	市区	PMS_10kV 鸿运坊站(20kV)T1	10	800	640	640
17545	市区	10kV 鸿运坊站(20kV)T2	10	800	640	640
17546	市区	PMS_10kV 藕乐汇站 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17547	市区	PMS_10kV 藕乐汇站 T2	10	400	320	320
17548	市区	PMS_球铁东配变	10	400	320	320
17549	市区	10kV 悦湖 9#站 T3	10	800	640	640
17550	市区	回收站配变	10	400	320	320
17551	市区	立志金属配变	10	400	320	320
17552	市区	PMS_西栅三配变	10	400	320	320
17553	市区	PMS_星火	10	200	160	160
17554	市区	10kV 北洋湖 8#箱变 T1	10	630	504	504
17555	市区	污联配变	10	400	320	320
17556	市区	PMS_红联配变	10	400	320	320
17557	市区	PMS_贾家巷配变	10	400	320	320
17558	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17559	市区	装卸配变	10	200	160	160
17560	市区	10kV 金玥湾 3#站 T1	10	800	640	640
17561	市区	PMS_内燃机	10	400	320	320
17562	市区	高田村配变（需删除）	10	400	320	320
17563	市区	黄金坝二配变	10	400	320	320
17564	市区	PMS_石壹南配变	10	400	320	320
17565	市区	10kV 堰新 13#站 T3	10	800	640	640
17566	市区	10kV 雍荣院 2#站 T2	10	800	640	640
17567	市区	PMS_齐古旦配变	10	200	160	160
17568	市区	PMS_阳光二配变	10	200	160	160
17569	市区	10kV 别墅 7#箱变 T1	10	630	490	490
17570	市区	PMS_西漳六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17571	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T3	10	800	640	640
17572	市区	耐力配变	10	400	320	320
17573	市区	PMS_砖场二配变	10	400	285	285
17574	市区	10kV 绿化 1#箱变 T1	10	630	504	504
17575	市区	10kV 正明 7#站 T2	10	800	640	640
17576	市区	10kV 新华 3#箱变 T1	10	630	481	481
17577	市区	10kV 新阳光 42#站 T2	10	800	640	640
17578	市区	PMS_杨家旦配变	10	400	320	320
17579	市区	PMS_10KV 振染 10#箱变 T1	10	630	504	504
17580	市区	PMS_前一配变	10	400	320	320
17581	市区	PMS_陈家湾配变	10	400	320	320
17582	市区	10kV 顺驰 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17583	市区	10kV 顺驰 2#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
17584	市区	大下冯三配变	10	400	320	320
17585	市区	PMS_民主桥东配变	10	400	320	320
17586	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T4	10	800	640	640
17587	市区	10kV 端桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
17588	市区	PMS_戴歧排泵配变（南瑞）	10	200	160	160
17589	市区	PMS_行政变	10	400	320	320
17590	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17591	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17592	市区	PMS_茧行配变	10	400	320	320
17593	市区	10kV 桃泉 12#箱变 T1	10	630	504	504
17594	市区	PMS_戴家头配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17595	市区	PMS_幼儿园九配变	10	400	320	320
17596	市区	PMS_黄泥坝十五配变	10	400	320	320
17597	市区	PMS_黄泥坝十六配变	10	400	320	320
17598	市区	PMS_黄泥坝十七配变	10	400	320	320
17599	市区	PMS_黄泥坝四配变	10	400	320	320
17600	市区	PMS_黄泥坝五配变	10	400	320	320
17601	市区	PMS_黄泥坝六配变	10	400	320	320
17602	市区	PMS_黄泥坝七配变	10	400	320	320
17603	市区	PMS_黄泥坝十三配变	10	400	320	320
17604	市区	PMS_水厂十六配变（南瑞）	10	400	320	320
17605	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
17606	市区	10kV 晨光静园 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17607	市区	10kV 加洲 3#站 T1	10	800	640	640
17608	市区	10kV 广石 5#站 T2	10	1000	800	800
17609	市区	10kV 加洲 3#站 T4	10	800	640	640
17610	市区	PMS_佳年制衣	10	400	320	320
17611	市区	PMS_黄泥坝十四配变	10	400	320	320
17612	市区	PMS_菜场十八配变	10	400	320	320
17613	市区	PMS_黄泥坝九配变	10	400	320	320
17614	市区	PMS_黄泥坝十配变	10	400	320	320
17615	市区	10kV 华圻 2#箱变 T1	10	400	320	320
17616	市区	俞西巷三配变	10	400	320	320
17617	市区	PMS_前拓泾配变	10	400	320	320
17618	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17619	市区	PMS_百兴毛绒配变	10	400	320	320
17620	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
17621	市区	PMS_前巷配变	10	200	160	160
17622	市区	PMS_后胡配变	10	400	301	301
17623	市区	林业村三配变	10	200	160	160
17624	市区	小塘岸配变	10	400	320	320
17625	市区	PMS_和尚岸配变	10	400	320	320
17626	市区	PMS_后巷中西配变	10	400	302	302
17627	市区	PMS_后巷中配变	10	400	320	320
17628	市区	西浜三配变	10	200	124	124
17629	市区	许唐巷配变	10	200	160	160
17630	市区	PMS_北徐居配变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17631	市区	PMS_杭家旦居配变	10	400	320	320
17632	市区	丁巷九配变	10	400	320	320
17633	市区	陶蚌二配变	10	400	320	320
17634	市区	PMS_六房配变	10	200	160	160
17635	市区	PMS_彭湾里配变	10	200	147	147
17636	市区	PMS_勤丰四配变	10	400	320	320
17637	市区	PMS_10kV 后村 3#箱变 T1	10	630	504	504
17638	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T2	10	800	640	640
17639	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T1	10	800	640	640
17640	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T3	10	800	640	640
17641	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T4	10	800	640	640
17642	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17643	市区	PMS_10kV 后村 4#箱变 T1	10	630	504	504
17644	市区	PMS_华歧村强巷配变	10	400	320	320
17645	市区	PMS_二心配变	10	400	320	320
17646	市区	PMS_石园三配变	10	400	320	320
17647	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17648	市区	湖河配变	10	400	320	320
17649	市区	PMS_拾房村三配变	10	400	320	320
17650	市区	PMS_东郑配变	10	400	320	320
17651	市区	PMS_后于巷配变	10	400	320	320
17652	市区	PMS_刘庄二配变	10	400	320	320
17653	市区	PMS_西堰南配变	10	400	320	320
17654	市区	PMS_华子庄配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17655	市区	PMS_角落配变	10	200	160	160
17656	市区	PMS_西村配变	10	200	160	160
17657	市区	陡门上配变	10	400	320	320
17658	市区	跳前一配变	10	400	320	320
17659	市区	PMS_大龙三配变	10	400	320	320
17660	市区	PMS_邓西二配变	10	400	320	320
17661	市区	宇鼎机械配变	10	400	320	320
17662	市区	站南配变	10	400	320	320
17663	市区	PMS_南巷三配变	10	200	160	160
17664	市区	PMS_朱家四配变	10	200	160	160
17665	市区	水墩配变	10	200	77	77
17666	市区	孙巷新村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17667	市区	PMS_金龙虾 2	10	200	160	160
17668	市区	PMS_石人桥东配变	10	200	160	160
17669	市区	PMS_华圻小学配变	10	400	320	320
17670	市区	市镇新配变	10	400	320	320
17671	市区	PMS_花园配变	10	200	160	160
17672	市区	溪南菜场配变	10	400	317	317
17673	市区	PMS_朱巷新村	10	200	160	160
17674	市区	PMS_西栅二配变	10	200	160	160
17675	市区	PMS_华场东配变	10	200	160	160
17676	市区	PMS_前杨配变	10	200	151	151
17677	市区	10kV 湖畔 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17678	市区	PMS_10kV 湖畔 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17679	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T2	20	1000	800	800
17680	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T1	20	1000	800	800
17681	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T2	20	1000	800	800
17682	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T1	20	1000	800	800
17683	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T2	20	1000	800	800
17684	市区	PMS_陈西配变	10	200	160	160
17685	市区	PMS_10kV 金都 3#站 T1	10	1000	800	800
17686	市区	PMS_10kV 金都 3#站 T2	10	1000	800	800
17687	市区	PMS_10kV 百大 4#站 T2	10	800	640	640
17688	市区	10kV 百大 4#站 T1	10	800	640	640
17689	市区	PMS_周家居配变	10	200	160	160
17690	市区	PMS_甘大配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17691	市区	PMS_蓉北配变	10	200	139	139
17692	市区	PMS_新任配变	10	200	160	160
17693	市区	PMS_新陆配变	10	200	117	117
17694	市区	PMS_汤许配变	10	200	114	114
17695	市区	PMS_蓉西队配变	10	200	139	139
17696	市区	PMS_水利农机站配变	10	200	160	160
17697	市区	PMS_长巷二配变	10	400	320	320
17698	市区	PMS_六房村配变	10	200	160	160
17699	市区	湖村配变	10	200	160	160
17700	市区	PMS_姚家村配变	10	200	160	160
17701	市区	PMS_朝南配变	10	400	320	320
17702	市区	PMS_10kV 苹果园 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17703	市区	PMS_10kV 苹果园 1#站 T2	10	800	640	640
17704	市区	10kV 华府 3#箱变 T1	10	630	497	497
17705	市区	10kV 华府 4#箱变 T1	10	630	504	504
17706	市区	10kV 华府 5#箱变 T1	10	630	493	493
17707	市区	10kV 华府 6#箱变 T1	10	630	504	504
17708	市区	蓉西七队配变	10	200	107	107
17709	市区	PMS_10kV 藕乐园 4#站(20kV)T1	10	800	640	640
17710	市区	PMS_10kV 藕乐园 4#站(20kV)T2	10	800	640	640
17711	市区	PMS_10kV 藕乐园 4#站(20kV)T3	10	800	640	640
17712	市区	10kV 天河 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
17713	市区	PMS_10kV 天河 1#站 T3	10	1250	1000	1000
17714	市区	10kV 钱大 1#箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17715	市区	10kV 胜丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
17716	市区	10kV 胜丰 2#箱变 T1	10	200	160	160
17717	市区	PMS_大兴电站(二)	10	200	160	160
17718	市区	PMS_戈巷四配变	10	400	320	320
17719	市区	华锦甲配变	10	400	320	320
17720	市区	10kV 祥育苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17721	市区	10kV 祥育苑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17722	市区	10kV 祥育苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17723	市区	10kV 祥育苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17724	市区	10kV 广石 6#站 T1	10	1000	800	800
17725	市区	10kV 湖畔 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17726	市区	PMS_10kV 湖畔 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17727	市区	10kV 新阳光 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17728	市区	10kV 新阳光 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17729	市区	10kV 新阳光 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17730	市区	PMS_10kV 新阳光 2#站 T2	10	800	640	640
17731	市区	10kV 新阳光 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17732	市区	PMS_10kV 新阳光 3#站 T2	10	800	640	640
17733	市区	PMS_20kV 张镇桥 7#站 T1	20	630	504	504
17734	市区	PMS_20kV 张镇桥 8#站 T1	20	800	640	640
17735	市区	PMS_南汀双配变	10	200	160	160
17736	市区	PMS_保杨配变	10	400	320	320
17737	市区	PMS_塘桥配变	10	200	160	160
17738	市区	PMS_钱东南配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17739	市区	PMS_沈贰配变	10	400	304	304
17740	市区	PMS_周家配变	10	200	160	160
17741	市区	10kV 清水湾 2#站 T2	10	1250	1000	1000
17742	市区	PMS_前三巷	10	200	160	160
17743	市区	PMS_医院北配变	10	200	160	160
17744	市区	PMS_钱供	10	200	160	160
17745	市区	水垛上配变	10	200	160	160
17746	市区	PMS_华新村委一变	10	400	320	320
17747	市区	PMS_排水配变	10	200	160	160
17748	市区	10kV 清水湾 2#站 T5	10	800	640	640
17749	市区	10kV 清水湾 2#站 T3	10	1250	1000	1000
17750	市区	PMS_孙头居配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17751	市区	马巷居配变	10	400	320	320
17752	市区	新中	10	400	320	320
17753	市区	PMS_街里居配变	10	200	160	160
17754	市区	PMS_渡水闸	10	200	160	160
17755	市区	PMS_周枕路二配变	10	400	320	320
17756	市区	PMS_陈巷村二配变	10	200	160	160
17757	市区	PMS_20kV 新盛花园 2#站 T1	20	800	640	640
17758	市区	20kV 新盛花园 2#站 T2	20	1250	1000	1000
17759	市区	PMS_20kV 德院 1#站 T1	20	800	640	640
17760	市区	PMS_北张配变	10	400	320	320
17761	市区	PMS_北蚁浜配变	10	400	320	320
17762	市区	PMS_10kV 明发 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17763	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T1	10	800	640	640
17764	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T2	10	800	640	640
17765	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T3	10	800	640	640
17766	市区	PMS_前刘配变	10	400	320	320
17767	市区	PMS_沈巷居	10	200	149	149
17768	市区	PMS_石中新村配变	10	200	160	160
17769	市区	中巷（三）	10	200	160	160
17770	市区	PMS_尚书湾配变	10	200	160	160
17771	市区	PMS_寄巷 1	10	400	320	320
17772	市区	贾巷居配变	10	400	320	320
17773	市区	PMS_20kV 德院 2#站 T1	20	800	640	640
17774	市区	PMS_20kV 德院 3#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17775	市区	PMS_20kV 德院 3#站 T1	20	800	640	640
17776	市区	PMS_费家弄二配变	10	400	320	320
17777	市区	PMS_费家弄三配变	10	400	320	320
17778	市区	PMS_魏巷居配变	10	200	160	160
17779	市区	PMS_南杨树配变	10	200	160	160
17780	市区	PMS_张菜	10	400	320	320
17781	市区	PMS_10kV 张镇桥 9#站 T2	10	800	640	640
17782	市区	PMS_10kV 张镇桥 9#站 T3	10	800	640	640
17783	市区	PMS_10kV 张镇桥 9#站 T1	10	800	640	640
17784	市区	10kV 张镇桥 10#站 T1	10	800	640	640
17785	市区	PMS_10kV 张镇桥 11#站 T	10	630	504	504
17786	市区	PMS_20kV 渔港 2#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17787	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T2	20	1000	800	800
17788	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T2	20	1000	800	800
17789	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T2	20	1000	800	800
17790	市区	PMS_铝厂三配变	10	400	320	320
17791	市区	PMS_后背配变	10	200	160	160
17792	市区	PMS_漕北配变	10	200	160	160
17793	市区	东环蓉配变	10	400	320	320
17794	市区	PMS_南横配变	10	400	320	320
17795	市区	PMS_横降二配变	10	400	320	320
17796	市区	PMS_王泥岗配变	10	200	160	160
17797	市区	PMS_10kV 春光苑 2#站 T2	10	1000	800	800
17798	市区	10kV 春光苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17799	市区	10kV 春光苑 2#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
17800	市区	PMS_杭家村配变	10	400	313	313
17801	市区	PMS_北塘配变	10	200	160	160
17802	市区	PMS_宪芝巷配变	10	400	320	320
17803	市区	10kV 嘉寓 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
17804	市区	10kV 嘉寓 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
17805	市区	PMS_10kV 嘉寓 2#站 T1	10	800	640	640
17806	市区	PMS_10kV 嘉寓 2#站 T2	10	800	640	640
17807	市区	PMS_10kV 明发 3#站 T2	10	630	504	504
17808	市区	PMS_10kV 明发 4#站 T1	10	800	640	640
17809	市区	PMS_后方西配变	10	400	320	320
17810	市区	PMS_新民南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17811	市区	PMS_西秦巷二配变	10	200	160	160
17812	市区	PMS_匡南配变	10	400	320	320
17813	市区	PMS_韩家巷二配变	10	200	160	160
17814	市区	PMS_降南	10	400	320	320
17815	市区	PMS_宋庄配变	10	400	320	320
17816	市区	PMS_20kV 渔港 6#站 T1	20	1000	800	800
17817	市区	PMS_20kV 渔港 7#站 T1	20	1000	800	800
17818	市区	10kV 金岸 1#站 T1	10	800	640	640
17819	市区	10kV 金岸 1#站 T2	10	800	640	640
17820	市区	PMS_10kV 金岸世家 2#站 T2	10	1000	800	800
17821	市区	PMS_10kV 金岸世家 2#站 T1	10	1000	800	800
17822	市区	PMS_20kV 大渲 1#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17823	市区	PMS_清水洞配变	10	400	320	320
17824	市区	大滩配变	10	400	320	320
17825	市区	PMS_天津岸配变	10	200	160	160
17826	市区	10kV 百好锦园 1#站 T1	10	800	640	640
17827	市区	10kV 百好锦园 1#站 T2	10	800	640	640
17828	市区	PMS_10kV 嘉寓 6#站 T1	10	800	640	640
17829	市区	中鹏西配变	10	400	320	320
17830	市区	PMS_唐家三	10	400	320	320
17831	市区	PMS_胜利桥二	10	200	122	122
17832	市区	10kV 花苑新村 2#站 T1	10	1000	800	800
17833	市区	PMS_10kV 嘉寓 6#站 T2	10	800	640	640
17834	市区	PMS_堰力配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17835	市区	PMS_10kV 新渎苑 1#站 T1	10	1000	800	800
17836	市区	PMS_10kV 新渎苑 1#站 T2	10	1000	800	800
17837	市区	PMS_五角场配变	10	400	320	320
17838	市区	10kV 匹克 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17839	市区	10kV 匹克 4#站 T2	10	800	640	640
17840	市区	10kV 匹克 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17841	市区	PMS_10kV 匹克 5#站 T2	10	800	640	640
17842	市区	鱼池西配变	10	200	160	160
17843	市区	10kV 绿地 4#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
17844	市区	10kV 绿地 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
17845	市区	10kV 绿地 4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
17846	市区	10kV 新阳光 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17847	市区	PMS_10kV 新阳光 4#站 T2	10	1000	800	800
17848	市区	PMS_10kV 新阳光 4#站 T1	10	1000	800	800
17849	市区	PMS_20kV 德院 1#站 T2	20	800	640	640
17850	市区	20kV 德院 2#站 T2	20	800	640	640
17851	市区	PMS_10kV 明发 3#站 T1	10	630	504	504
17852	市区	PMS_缪古配变	10	400	320	320
17853	市区	PMS_政府西配变	10	400	320	320
17854	市区	PMS_玉蓉配变	10	400	320	320
17855	市区	PMS_新贰配变	10	400	320	320
17856	市区	PMS_蓉联居配变	10	400	320	320
17857	市区	PMS_南联配变	10	200	160	160
17858	市区	PMS_东贰二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17859	市区	桥西三配变	10	400	320	320
17860	市区	PMS_后汤东	10	200	160	160
17861	市区	PMS_火郭二配变	10	400	320	320
17862	市区	PMS_费家弄一配变	10	400	320	320
17863	市区	PMS_韩家巷配变	10	200	160	160
17864	市区	街贰配变	10	400	320	320
17865	市区	PMS_幼儿园四配变	10	200	160	160
17866	市区	PMS_林果配变	10	200	160	160
17867	市区	西街五配变	10	400	320	320
17868	市区	前巷西配变	10	400	315	315
17869	市区	PMS_寺头街	10	200	160	160
17870	市区	PMS_城西配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17871	市区	PMS_青城配变	10	400	320	320
17872	市区	PMS_顾巷四配变	10	200	160	160
17873	市区	PMS_人民桥(三)	10	400	320	320
17874	市区	PMS_农中配变	10	400	320	320
17875	市区	PMS_开壹配变	10	400	302	302
17876	市区	10kV 顺驰 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17877	市区	10kV 顺驰 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17878	市区	10kV 顺驰 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17879	市区	10kV 顺驰 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17880	市区	10kV 顺驰 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
17881	市区	10kV 顺驰 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17882	市区	PMS_10kV 顺驰 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17883	市区	PMS_西园配变	10	200	160	160
17884	市区	PMS_毛巷二配变	10	200	160	160
17885	市区	后村新配变	10	400	320	320
17886	市区	PMS_蒋巷五配变	10	200	160	160
17887	市区	PMS_戚巷配变	10	400	320	320
17888	市区	冬青村丁配变	10	400	320	320
17889	市区	PMS_谢家二配变	10	200	134	134
17890	市区	PMS_南方二配变	10	400	320	320
17891	市区	刘村配变	10	250	200	200
17892	市区	PMS_南季家配变	10	200	160	160
17893	市区	PMS_管家湾二配变	10	200	160	160
17894	市区	PMS_20kV 洋溪 3#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17895	市区	20kV 洋溪 3#站 T1	20	1000	800	800
17896	市区	三坝头配变	10	200	160	160
17897	市区	PMS_10kV 嘉寓 3#站 T2	10	800	640	640
17898	市区	PMS_10kV 嘉寓 3#站 T1	10	800	640	640
17899	市区	PMS_10kV 嘉寓 4#站 T2	10	800	640	640
17900	市区	PMS_10kV 嘉寓 4#站 T1	10	800	640	640
17901	市区	PMS_10kV 嘉寓 5#站 T2	10	800	640	640
17902	市区	PMS_10kV 嘉寓 5#站 T1	10	800	640	640
17903	市区	PMS_丁家郭配变	10	400	320	320
17904	市区	PMS_三电二配变	10	200	160	160
17905	市区	PMS_龙潭三配变	10	400	289	289
17906	市区	PMS_后蒋配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17907	市区	PMS_桃园西配变	10	400	320	320
17908	市区	新街东配变	10	400	320	320
17909	市区	蒋巷四配变	10	400	320	320
17910	市区	PMS_戏贰配变	10	200	160	160
17911	市区	PMS_渔业四配变	10	200	160	160
17912	市区	戴壹配变	10	200	160	160
17913	市区	PMS_西后李配变	10	200	160	160
17914	市区	PMS_沈家西配变	10	400	320	320
17915	市区	中李庄配变	10	400	257	257
17916	市区	PMS_邵巷菜场配变	10	400	310	310
17917	市区	PMS_北环路二配变	10	400	320	320
17918	市区	田庄巷二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17919	市区	PMS_后尖岸配变	10	400	320	320
17920	市区	PMS_住基南配变	10	400	320	320
17921	市区	PMS_张庄中配变	10	200	160	160
17922	市区	PMS_前杨家配变	10	200	160	160
17923	市区	PMS_冷冻	10	400	320	320
17924	市区	PMS_姑里社区配变	10	400	320	320
17925	市区	PMS_邵巷桥配变	10	400	320	320
17926	市区	PMS_20kV 橙园 1#站 T1	20	800	640	640
17927	市区	PMS_20kV 橙园 1#站 T2	20	800	640	640
17928	市区	20kV 橙园 2#站 T1	20	1000	800	800
17929	市区	PMS_20kV 橙园 2#站 T2	20	800	640	640
17930	市区	振达居配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17931	市区	PMS_太平庵二配变	10	200	160	160
17932	市区	PMS_赵家二配变	10	200	160	160
17933	市区	PMS_桥北三配变	10	400	320	320
17934	市区	PMS_吕家配变	10	200	160	160
17935	市区	PMS_严一配变	10	400	320	320
17936	市区	中心小学四配变	10	315	252	252
17937	市区	PMS_海威农业配变	10	400	320	320
17938	市区	红卫居配变	10	200	160	160
17939	市区	PMS_陈巷居配变	10	400	320	320
17940	市区	PMS_10kV 嘉利 3#箱变 T1	10	630	490	490
17941	市区	PMS_10kV 嘉利 4#箱变 T1	10	630	491	491
17942	市区	PMS_10kV 嘉利 5#箱变 T1	10	630	480	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17943	市区	PMS_10kV 嘉利 6#箱变 T1	10	630	504	504
17944	市区	10kV 蓝城 5#站 T1	10	800	640	640
17945	市区	10kV 蓝城 5#站 T2	10	800	640	640
17946	市区	10kV 蓝城 6#站 T1	10	800	640	640
17947	市区	10kV 蓝城 6#站 T2	10	800	640	640
17948	市区	PMS_南降配变	10	400	320	320
17949	市区	PMS_刁东配变	10	200	160	160
17950	市区	PMS_刁庄村委配变	10	400	320	320
17951	市区	PMS_莫叁配变	10	200	160	160
17952	市区	PMS_河南三配变	10	200	160	160
17953	市区	PMS_盛岸二配变	10	200	160	160
17954	市区	PMS_惠巷小学配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17955	市区	PMS_玉彩配变	10	200	160	160
17956	市区	村委六配变	10	400	320	320
17957	市区	PMS_机贰配变	10	200	160	160
17958	市区	PMS_10kV 美林湖 2#站 T2	10	800	640	640
17959	市区	10kV 美林湖 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
17960	市区	PMS_10kV 美林湖 3#站 T1	10	800	640	640
17961	市区	10kV 美林湖 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
17962	市区	PMS_东村一变	10	400	320	320
17963	市区	PMS_老石街配变	10	200	160	160
17964	市区	PMS_兴才配变	10	200	160	160
17965	市区	PMS_石新蟆配变	10	200	160	160
17966	市区	PMS_刘贰配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17967	市区	PMS_季巷配变	10	200	160	160
17968	市区	PMS_机壹配变	10	400	320	320
17969	市区	PMS_钱东福配变	10	200	142	142
17970	市区	PMS_杨巷东福配变	10	400	320	320
17971	市区	河东福配变	10	200	160	160
17972	市区	PMS_新村二六配变	10	200	160	160
17973	市区	10kV 百大 2#站 T2	10	1000	800	800
17974	市区	PMS_堰桥路三配变	10	400	320	320
17975	市区	PMS_堰桥路 4#	10	200	160	160
17976	市区	10kV 高达 1#站 T2	10	1000	800	800
17977	市区	PMS_路桥北配变	10	200	160	160
17978	市区	后花园二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17979	市区	PMS_光明西配变	10	200	160	160
17980	市区	陆区北配变	10	630	504	504
17981	市区	PMS_西阳庄一配变	10	400	320	320
17982	市区	西阳庄二配变	10	400	320	320
17983	市区	PMS_洋房区二配变	10	200	147	147
17984	市区	PMS_周巷新配变	10	200	160	160
17985	市区	PMS_殷士桥配变	10	200	160	160
17986	市区	龙享居配变	10	400	294	294
17987	市区	PMS_陈家湾林配变	10	400	320	320
17988	市区	PMS_烧窑巷配变	10	200	160	160
17989	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T2	10	1000	800	800
17990	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17991	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T2	10	1000	800	800
17992	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T3	10	1000	800	800
17993	市区	PMS_后严配变	10	400	320	320
17994	市区	PMS_木桥配变	10	200	160	160
17995	市区	PMS_万里村委配变	10	200	160	160
17996	市区	PMS_黄圩岸配变	10	400	320	320
17997	市区	农民园	10	400	320	320
17998	市区	PMS_三电三变	10	400	320	320
17999	市区	PMS_特标二变	10	200	160	160
18000	市区	10kV 陆区苑 1#站(20kV)T3（融合终端）	10	800	640	640
18001	市区	10kV 陆区苑 1#站(20kV)T1（融合终端）	10	800	640	640
18002	市区	PMS_10kV 陆区苑 1#站(20kV)T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18003	市区	PMS_10kV 融域 1#站 T1	10	800	640	640
18004	市区	10kV 融域 1#站 T2	10	800	640	640
18005	市区	PMS_浜斗配变	10	400	320	320
18006	市区	PMS_10kV 堰新 1#站(20kV)T1	10	1000	800	800
18007	市区	PMS_10kV 堰新 1#站(20kV)T2	10	1000	800	800
18008	市区	10kV 恒电 1#箱变 T1	10	630	504	504
18009	市区	PMS_路曹许配变	10	200	160	160
18010	市区	PMS_10kV 堰新苑 2#站 T1	10	800	640	640
18011	市区	PMS_10kV 堰新苑 2#站 T2	10	800	640	640
18012	市区	PMS_20kV 张镇桥 5#站 T1	20	800	640	640
18013	市区	PMS_20kV 张镇桥 6#站 T1	20	630	504	504
18014	市区	PMS_太平庵配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18015	市区	PMS_医院七配变	10	200	160	160
18016	市区	PMS_广场二配变	10	200	140	140
18017	市区	PMS_沈叁配变	10	200	139	139
18018	市区	PMS_10kV 康嘉苑站(20kV)T1	10	1000	800	800
18019	市区	PMS_10kV 康嘉苑站(20kV)T2	10	1000	800	800
18020	市区	PMS_西北巷配变	10	400	320	320
18021	市区	PMS_10kV 堰新 2#站(20kV)T1	10	1000	800	800
18022	市区	PMS_10kV 堰新 2#站(20kV)T2	10	1000	800	800
18023	市区	10kV 堰新 3#站(20kV)T1	10	1000	800	800
18024	市区	PMS_10kV 堰新 3#站(20kV)T2	10	1000	800	800
18025	市区	PMS_10kV 堰新 4#站(20kV)T1	10	1000	800	800
18026	市区	PMS_10kV 堰新 4#站(20kV)T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18027	市区	PMS_潘巷居配变	10	200	160	160
18028	市区	新桥七配变	10	400	320	320
18029	市区	PMS_新桥八配变	10	200	160	160
18030	市区	PMS_后巷六配变	10	400	320	320
18031	市区	PMS_10kV 新阳光 6#站 T1	10	800	640	640
18032	市区	PMS_10kV 新阳光 6#站 T2	10	800	640	640
18033	市区	西闸二配变	10	400	320	320
18034	市区	PMS_10kV 刘仓 1#箱变 T1	10	400	320	320
18035	市区	PMS_10kV 刘仓 2#箱变 T1	10	630	504	504
18036	市区	PMS_10kV 刘仓 3#箱变 T1	10	630	504	504
18037	市区	PMS_10kV 刘仓 4#箱变 T1	10	630	504	504
18038	市区	PMS_10kV 刘仓 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18039	市区	PMS_10kV 刘仓 6#箱变 T1	10	630	504	504
18040	市区	PMS_10kV 刘仓 7#箱变 T1	10	630	504	504
18041	市区	村贰配变	10	630	504	504
18042	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T2	10	800	640	640
18043	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T4	10	800	640	640
18044	市区	PMS_10kV 雅苑 7#站 T1	10	800	640	640
18045	市区	PMS_10kV 雅苑 7#站 T2	10	800	640	640
18046	市区	PMS_10kV 雅苑 8#站 T1	10	800	640	640
18047	市区	PMS_10kV 雅苑 8#站 T2	10	800	640	640
18048	市区	PMS_10kV 雅苑 9#站 T1	10	800	640	640
18049	市区	PMS_10kV 雅苑 9#站 T2	10	800	640	640
18050	市区	PMS_10kV 苹果园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18051	市区	PMS_10kV 苹果园 3#站 T2	10	800	640	640
18052	市区	PMS_10kV 苹果园 4#站 T1	10	1000	800	800
18053	市区	PMS_10kV 苹果园 4#站 T2	10	1000	800	800
18054	市区	PMS_10kV 桃香苑 2#站 T1	10	800	640	640
18055	市区	PMS_10kV 桃香苑 2#站 T2	10	800	640	640
18056	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T1	10	800	640	640
18057	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T2	10	800	640	640
18058	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T3	10	800	640	640
18059	市区	PMS_前婆墩配变	10	400	320	320
18060	市区	10kV 长安 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18061	市区	10kV 长安 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18062	市区	PMS_10kV 长安 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18063	市区	10kV 顺驰 18#站 T1	10	800	640	640
18064	市区	10kV 顺驰 18#站 T3	10	800	640	640
18065	市区	PMS_10kV 顺驰 19#站 T1	10	800	640	640
18066	市区	PMS_堰桥路五配变	10	400	320	320
18067	市区	PMS_衬胶六配变	10	400	320	320
18068	市区	PMS_南巷新村三配变	10	200	160	160
18069	市区	华工配变	10	200	160	160
18070	市区	PMS_绿庙配变	10	200	160	160
18071	市区	PMS_10kV 新阳光 7#站 T1	10	800	640	640
18072	市区	10kV 新阳光 16#站 T1	10	800	614	614
18073	市区	10kV 新阳光 16#站 T2	10	800	621	621
18074	市区	PMS_下沿桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18075	市区	10kV 赵巷 1#箱变 T1	10	800	640	640
18076	市区	10kV 绿地 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18077	市区	10kV 绿地 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18078	市区	10kV 绿地 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18079	市区	10kV 绿地 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18080	市区	10kV 绿地 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18081	市区	PMS_10kV 新阳光 12#站 T1	10	800	640	640
18082	市区	PMS_10kV 新阳光 12#站 T2	10	800	640	640
18083	市区	PMS_10kV 惠丰 1#站 T1	10	800	640	640
18084	市区	PMS_10kV 惠丰 1#站 T3	10	800	640	640
18085	市区	10kV 惠丰 1#站 T4	10	800	640	640
18086	市区	10kV 惠丰 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18087	市区	开发公司配变	10	400	320	320
18088	市区	PMS_10kV 湖畔 6#站 T1	10	800	640	640
18089	市区	PMS_10kV 湖畔 6#站 T2	10	800	640	640
18090	市区	PMS_10kV 湖畔 7#站 T1	10	800	640	640
18091	市区	PMS_10kV 湖畔 7#站 T2	10	800	640	640
18092	市区	PMS_10kV 湖畔 8#站 T1	10	800	640	640
18093	市区	PMS_10kV 湖畔 8#站 T2	10	800	640	640
18094	市区	PMS_10kV 堰新 5#站(20kV)T1	10	1000	800	800
18095	市区	10kV 堰新 5#站(20kV)T2	10	1000	800	800
18096	市区	10kV 绿地 11#站 T2（融合终端 ）	10	800	640	640
18097	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T4	10	800	640	640
18098	市区	PMS_10kV 桃香苑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18099	市区	PMS_10kV 桃香苑 4#站 T2	10	800	640	640
18100	市区	PMS_10kV 长乐 6#站 T1	10	800	640	640
18101	市区	PMS_10kV 长乐 6#站 T2	10	800	640	640
18102	市区	PMS_10kV 长乐 7#站 T1	10	800	640	640
18103	市区	PMS_10kV 长乐 7#站 T2	10	800	640	640
18104	市区	PMS_10kV 堰新苑 4#站 T1	10	800	640	640
18105	市区	PMS_10kV 堰新苑 4#站 T2	10	800	640	640
18106	市区	PMS_10kV 堰新苑 5#站 T1	10	800	640	640
18107	市区	PMS_10kV 堰新苑 5#站 T2	10	800	640	640
18108	市区	PMS_10kV 堰新苑 6#站 T1	10	800	640	640
18109	市区	PMS_10kV 堰新苑 6#站 T2	10	800	640	640
18110	市区	10kV 长安 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18111	市区	PMS_10kV 顺驰 19#站 T3	10	800	640	640
18112	市区	PMS_10kV 顺驰 20#站 T1	10	800	640	640
18113	市区	PMS_10kV 顺驰 20#站 T3	10	800	640	640
18114	市区	PMS_10kV 顺驰 21#站 T1	10	800	640	640
18115	市区	PMS_10kV 顺驰 18#站 T2	10	800	640	640
18116	市区	PMS_10kV 顺驰 18#站 T4	10	800	640	640
18117	市区	10kV 顺驰 19#站 T2	10	800	640	640
18118	市区	10kV 顺驰 19#站 T4	10	800	640	640
18119	市区	10kV 顺驰 20#站 T2	10	800	640	640
18120	市区	10kV 顺驰 20#站 T4	10	800	640	640
18121	市区	10kV 顺驰 21#站 T2	10	800	640	640
18122	市区	PMS_杨树三配变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18123	市区	PMS_小学(四)	10	200	160	160
18124	市区	染巷配变	10	400	320	320
18125	市区	东朝配变	10	200	160	160
18126	市区	PMS_工商三配变	10	400	320	320
18127	市区	PMS_10kV 融域 2#站 T2	10	1000	800	800
18128	市区	PMS_10kV 融域 2#站 T1	10	1000	800	800
18129	市区	10kV 复地 3#站 T2	10	1000	800	800
18130	市区	PMS_20kV 大渲 2#站 T1	20	800	640	640
18131	市区	PMS_前巷南配变	10	200	160	160
18132	市区	PMS_藕上舍二配变	10	200	160	160
18133	市区	PMS_北环路三配变	10	400	320	320
18134	市区	PMS_上舍二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18135	市区	PMS_杨墅东配变	10	400	320	320
18136	市区	10kV 绿地 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18137	市区	PMS_老年活动配变	10	400	320	320
18138	市区	PMS_稍塘社区配变	10	400	320	320
18139	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T1	10	800	640	640
18140	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T2	10	800	640	640
18141	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T3	10	800	640	640
18142	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T4	10	800	640	640
18143	市区	PMS_金壹配变	10	200	160	160
18144	市区	PMS_10kV 堰新苑 7#站 T1	10	800	640	640
18145	市区	PMS_10kV 堰新苑 7#站 T2	10	800	640	640
18146	市区	PMS_10kV 碧波苑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18147	市区	PMS_10kV 碧波苑 4#站 T2	10	800	640	640
18148	市区	PMS_10kV 碧波苑 5#站 T2	10	800	640	640
18149	市区	PMS_10kV 碧波苑 5#站 T1	10	800	640	640
18150	市区	PMS_顾巷九配变	10	200	160	160
18151	市区	PMS_水产三配变	10	400	320	320
18152	市区	PMS_生态园	10	200	160	160
18153	市区	PMS_让壹配变	10	200	160	160
18154	市区	PMS_让贰配变	10	200	160	160
18155	市区	东前配变	10	400	320	320
18156	市区	PMS_藕塘幼儿园	10	400	320	320
18157	市区	PMS_东街十	10	400	320	320
18158	市区	10kV 复地 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18159	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T1	10	1000	800	800
18160	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T2	10	1000	800	800
18161	市区	PMS_10kV 新渎苑 2#站 T1	10	800	640	640
18162	市区	PMS_10kV 新渎苑 2#站 T2	10	800	640	640
18163	市区	PMS_洛中配变	10	200	160	160
18164	市区	PMS_胡公排配变	10	200	160	160
18165	市区	PMS_东乔配变	10	200	135	135
18166	市区	PMS_雅西中吴配变	10	400	320	320
18167	市区	PMS_杨巷居三配变	10	400	320	320
18168	市区	10kV 优博 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18169	市区	PMS_10kV 优博 1#站 T2	10	800	640	640
18170	市区	PMS_小桥头十三	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18171	市区	PMS_后楼	10	200	160	160
18172	市区	10kV 长馨 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18173	市区	10kV 长馨 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18174	市区	10kV 长馨 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18175	市区	10kV 长馨 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18176	市区	10kV 长馨 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18177	市区	10kV 长馨 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18178	市区	10kV 长馨 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18179	市区	10kV 长馨 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18180	市区	PMS_10kV 富润 3#站 T1	10	1000	800	800
18181	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T1	10	1000	800	800
18182	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18183	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T1	10	1000	800	800
18184	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T2	10	1000	800	800
18185	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T1	10	1000	800	800
18186	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T2	10	1000	800	800
18187	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T1	10	1000	800	800
18188	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T2	10	1000	800	800
18189	市区	PMS_市镇泵配变	10	200	160	160
18190	市区	10kV 绿地 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18191	市区	10kV 绿地 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18192	市区	PMS_南山下二变	10	400	320	320
18193	市区	PMS_10kV 顺驰 12#站 T1	10	800	640	640
18194	市区	10kV 顺驰 12#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18195	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T2	10	800	640	640
18196	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T1	10	800	640	640
18197	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T3	10	800	640	640
18198	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T4	10	800	640	640
18199	市区	PMS_新村十五配变	10	400	320	320
18200	市区	PMS_新村十六配变	10	400	320	320
18201	市区	PMS_新村十八配变	10	400	320	320
18202	市区	PMS_轴承配变	10	400	320	320
18203	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T1	20	1000	800	800
18204	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T2	20	1000	800	800
18205	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T3	20	1000	800	800
18206	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18207	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T2	20	1000	800	800
18208	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T3	20	1000	800	800
18209	市区	PMS_10kV 长乐 8#站 T1	10	800	640	640
18210	市区	PMS_10kV 长乐 8#站 T2	10	800	640	640
18211	市区	PMS_10kV 长乐 9#站 T1	10	800	640	640
18212	市区	PMS_10kV 长乐 9#站 T2	10	800	640	640
18213	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T1	10	800	640	640
18214	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T2	10	800	640	640
18215	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T3	10	800	640	640
18216	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T4	10	800	640	640
18217	市区	PMS_张皋庄配变	10	400	320	320
18218	市区	10kV 后乐 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18219	市区	PMS_10kV 润秀苑 2#站 T2	10	800	640	640
18220	市区	PMS_10kV 润秀苑 2#站 T4	10	800	640	640
18221	市区	PMS_10kV 润秀苑 3#站 T2	10	800	640	640
18222	市区	PMS_10kV 润秀苑 3#站 T4	10	800	640	640
18223	市区	10kV 润秀苑 2#站 T1	10	800	640	640
18224	市区	10kV 润秀苑 2#站 T3	10	800	640	640
18225	市区	10kV 润秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
18226	市区	10kV 润秀苑 3#站 T3	10	800	640	640
18227	市区	PMS_10kV 恒泰 1#站 T1	10	800	640	640
18228	市区	PMS_10kV 恒泰 1#站 T2	10	800	640	640
18229	市区	镇北徐巷上配变	10	400	320	320
18230	市区	10kV 绿地 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18231	市区	10kV 绿地 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18232	市区	10kV 绿地 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18233	市区	10kV 绿地 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18234	市区	10kV 绿地 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18235	市区	10kV 绿地 8#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
18236	市区	10kV 惠达 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18237	市区	10kV 惠达 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18238	市区	10kV 惠达 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18239	市区	10kV 惠达 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18240	市区	10kV 惠达 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18241	市区	10kV 惠达 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18242	市区	PMS_化工配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18243	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T1	10	800	640	640
18244	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T2	10	800	640	640
18245	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T3	10	800	640	640
18246	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T4	10	800	640	640
18247	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T1	10	800	640	640
18248	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T2	10	800	640	640
18249	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T3	10	800	640	640
18250	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T4	10	800	640	640
18251	市区	10kV 嘉利 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18252	市区	10kV 嘉利 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18253	市区	10kV 嘉利 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18254	市区	10kV 嘉利 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18255	市区	10kV 嘉利 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18256	市区	10kV 嘉利 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18257	市区	10kV 嘉利 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18258	市区	10kV 嘉利 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18259	市区	10kV 嘉利 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18260	市区	10kV 嘉利 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18261	市区	10kV 嘉利 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18262	市区	10kV 嘉利 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18263	市区	PMS_兴业工贸配变	10	400	320	320
18264	市区	10kV 新阳光 19#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18265	市区	10kV 新阳光 19#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18266	市区	10kV 新阳光 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18267	市区	10kV 新阳光 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18268	市区	10kV 新阳光 20#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18269	市区	10kV 新阳光 20#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18270	市区	10kV 新阳光 21#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18271	市区	10kV 新阳光 21#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18272	市区	10kV 新阳光 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18273	市区	10kV 新阳光 22#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18274	市区	村湾配变	10	400	320	320
18275	市区	PMS_前洋配变	10	200	160	160
18276	市区	PMS_修排配变	10	200	160	160
18277	市区	寄铁配变	10	400	320	320
18278	市区	PMS_十一队配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18279	市区	PMS_大漕坝二配变	10	400	320	320
18280	市区	PMS_10kV 藕乐园 11#站 T1	10	1000	800	800
18281	市区	PMS_10kV 藕乐园 11#站 T2	10	1000	800	800
18282	市区	PMS_10kV 溪畔 1#站 T1	10	800	640	640
18283	市区	PMS_10kV 溪畔 1#站 T2	10	800	640	640
18284	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T1	10	800	640	640
18285	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T2	10	800	640	640
18286	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T3	10	800	640	640
18287	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T4	10	800	640	640
18288	市区	PMS_邵家东配变	10	200	160	160
18289	市区	PMS_西马漕配变	10	200	160	160
18290	市区	PMS_溪南社区配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18291	市区	PMS_10kV 逸湾苑 2#站 T1	10	800	640	640
18292	市区	10kV 逸湾苑 2#站 T2	10	800	640	640
18293	市区	PMS_10KV 逸湾苑 3#站 T1	10	800	640	640
18294	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T2	10	800	640	640
18295	市区	PMS_10KV 逸湾苑 3#站 T3	10	800	640	640
18296	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T4	10	800	640	640
18297	市区	PMS_10kV 逸湾苑 4#站 T1	10	800	640	640
18298	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T2	10	800	640	640
18299	市区	PMS_10kV 逸湾苑 4#站 T3	10	800	640	640
18300	市区	PMS_20kV 湖山湾 5#站 T2	20	1000	800	800
18301	市区	PMS_20kV 湖山湾 6#站 T2	20	1000	800	800
18302	市区	PMS_庄里南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18303	市区	PMS_龙潭湾三配变	10	400	320	320
18304	市区	10kV 新阳光 23#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18305	市区	10kV 新阳光 23#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18306	市区	10kV 新阳光 24#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18307	市区	10kV 新阳光 24#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18308	市区	10kV 新阳光 24#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18309	市区	10kV 新阳光 24#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18310	市区	10kV 新阳光 25#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18311	市区	10kV 新阳光 25#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18312	市区	10kV 新阳光 26#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18313	市区	10kV 新阳光 26#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18314	市区	PMS_天授村二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18315	市区	PMS_新苑二村二配变	10	400	320	320
18316	市区	PMS_后强配变	10	400	320	320
18317	市区	寄西配变	10	400	320	320
18318	市区	PMS_汽车厂甲	10	400	320	320
18319	市区	桥西居二配变	10	400	320	320
18320	市区	PMS_彩印二配变	10	200	160	160
18321	市区	PMS_10kV 宏润 1#站 T1	10	800	640	640
18322	市区	PMS_10kV 宏润 1#站 T2	10	800	640	640
18323	市区	PMS_10kV 宏润 2#站 T1	10	800	640	640
18324	市区	PMS_10kV 宏润 2#站 T2	10	800	640	640
18325	市区	PMS_20kV 新河 1#站 T1	20	800	640	640
18326	市区	PMS_20kV 新河 1#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18327	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T1	20	800	640	640
18328	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T3	20	800	640	640
18329	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T2	20	800	640	640
18330	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T4	20	800	640	640
18331	市区	PMS_刘南二配变	10	400	320	320
18332	市区	PMS_教工四配变	10	400	320	320
18333	市区	PMS_周巷十八配变	10	400	320	320
18334	市区	PMS_春来苑	10	250	200	200
18335	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T4	10	800	640	640
18336	市区	PMS_10kV 逸湾苑 5#站 T1	10	800	604	604
18337	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T2	10	800	640	640
18338	市区	PMS_10kV 逸湾苑 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18339	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T4	10	800	640	640
18340	市区	化壹配变	10	400	320	320
18341	市区	河村配变	10	400	320	320
18342	市区	PMS_龙四	10	200	160	160
18343	市区	PMS_吴里配变	10	400	320	320
18344	市区	俞巷三配变	10	400	305	305
18345	市区	PMS_水厂十二变	10	200	160	160
18346	市区	PMS_水厂十三变	10	200	160	160
18347	市区	万里一配变	10	200	160	160
18348	市区	PMS_堰绵配变	10	400	320	320
18349	市区	PMS_张巷西二配变	10	200	160	160
18350	市区	PMS_倪巷(三)	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18351	市区	PMS_养殖配变	10	200	160	160
18352	市区	PMS_10kV 新阳光 11#站 T1	10	800	640	640
18353	市区	PMS_10kV 新阳光 11#站 T2	10	800	640	640
18354	市区	10kV 嘉利 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18355	市区	10kV 嘉利 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18356	市区	10kV 嘉利 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18357	市区	PMS_10kV 顺驰 14#站 T1	10	800	640	640
18358	市区	PMS_10kV 顺驰 14#站 T2	10	800	640	640
18359	市区	PMS_苏南配变	10	400	320	320
18360	市区	10kV 金苏 2#站 T1	10	800	640	640
18361	市区	PMS_10kV 金苏 2#站 T2	10	800	640	640
18362	市区	PMS_10kV 金苏 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18363	市区	PMS_10kV 金苏 3#站 T2	10	800	640	640
18364	市区	PMS_上巷二配变	10	200	160	160
18365	市区	PMS_浦巷三	10	400	320	320
18366	市区	PMS_茶场五配变	10	400	320	320
18367	市区	10kV 泰富 1#站 T4	10	1000	800	800
18368	市区	10kV 泰富 1#站 T1	10	1000	800	800
18369	市区	10kV 绿地 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18370	市区	PMS_渡水闸二配变	10	200	160	160
18371	市区	PMS_10kV 文湖苑 2#站 T1	10	800	640	640
18372	市区	10kV 文湖苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18373	市区	10kV 文湖苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18374	市区	PMS_10kV 文湖苑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18375	市区	PMS_下毛居配变	10	400	314	314
18376	市区	PMS_20kV 湖山湾 1#站 T1	20	1000	800	800
18377	市区	PMS_20kV 湖山湾 2#站 T2	20	1000	800	800
18378	市区	PMS_20kV 湖山湾 3#站 T2	20	1000	800	800
18379	市区	PMS_20kV 湖山湾 4#站 T2	20	1000	800	800
18380	市区	10kV 春来苑 1#站 T1	10	1000	800	800
18381	市区	10kV 春来苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18382	市区	PMS_10kV 新阳光 7#站 T2	10	800	640	640
18383	市区	PMS_横唐桥配变	10	400	320	320
18384	市区	张华二配变	10	400	320	320
18385	市区	PMS_润杨配变	10	200	17	17
18386	市区	PMS_杨东站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18387	市区	PMS_让巷二配变	10	200	160	160
18388	市区	PMS_斜桥二配变	10	200	160	160
18389	市区	祁东配变	10	200	160	160
18390	市区	10kV 翡翠 1#站 T1	10	1000	800	800
18391	市区	10kV 翡翠 1#站 T2	10	1000	800	800
18392	市区	PMS_10kV 康顺园 1#站 T1	10	1000	800	800
18393	市区	10kV 康顺园 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18394	市区	PMS_10kV 康顺园 2#站 T1	10	1000	800	800
18395	市区	华宝配变	10	400	320	320
18396	市区	PMS_南降一配变	10	200	160	160
18397	市区	朝西巷配变	10	400	300	300
18398	市区	PMS_沟东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18399	市区	PMS_小学三配变	10	400	320	320
18400	市区	PMS_南桥配变	10	400	306	306
18401	市区	PMS_杨幼配变	10	400	320	320
18402	市区	PMS_六角井配变	10	400	293	293
18403	市区	PMS_匡巷配变	10	200	160	160
18404	市区	PMS_新华书店二配变	10	400	320	320
18405	市区	PMS_健康一号配变	10	400	320	320
18406	市区	PMS_三乡桥配变	10	400	320	320
18407	市区	PMS_塘府村配变	10	400	320	320
18408	市区	前沈配变	10	400	320	320
18409	市区	PMS_枫杨路配变	10	200	160	160
18410	市区	PMS_高下配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18411	市区	九龙四变配变	10	200	160	160
18412	市区	PMS_文明村配变	10	200	160	160
18413	市区	PMS_强家湾配变	10	200	160	160
18414	市区	大张巷五变	10	400	308	308
18415	市区	PMS_东风农机配变	10	400	320	320
18416	市区	PMS_富苑配变	10	200	160	160
18417	市区	煤配厂配变	10	200	160	160
18418	市区	石发路配变	10	400	320	320
18419	市区	PMS_洋房区三配变	10	200	160	160
18420	市区	PMS_秦东配变	10	400	320	320
18421	市区	PMS_实业丙	10	200	160	160
18422	市区	PMS_上梅配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18423	市区	PMS_梅秦路配变	10	200	160	160
18424	市区	PMS_永固	10	400	320	320
18425	市区	PMS_实业	10	400	320	320
18426	市区	PMS_路下场巷配变	10	200	160	160
18427	市区	PMS_沈东配变	10	400	317	317
18428	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T1	10	800	640	640
18429	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T2	10	800	640	640
18430	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T3	10	800	640	640
18431	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T4	10	800	640	640
18432	市区	10kV 复地 5#站 T1	10	800	640	640
18433	市区	PMS_10kV 复地 5#站 T2	10	800	640	640
18434	市区	PMS_10kV 百好锦园 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18435	市区	PMS_10kV 百好锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
18436	市区	PMS_溪南赋和(农综变)T1	10	630	504	504
18437	市区	水利管理(农综变)T1	10	2000	1600	1600
18438	市区	PMS_科创苑配变	10	200	160	160
18439	市区	PMS_长巷居配变	10	400	320	320
18440	市区	PMS_林庄北	10	400	320	320
18441	市区	PMS_杨墅园二配变	10	400	320	320
18442	市区	PMS_东漕配变	10	400	320	320
18443	市区	PMS_周巷五配变	10	400	320	320
18444	市区	尤巷五配变	10	400	304	304
18445	市区	PMS_楼下(三)	10	200	160	160
18446	市区	PMS_公路配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18447	市区	PMS_华家桥二配变	10	200	160	160
18448	市区	PMS_后花园三配变	10	200	148	148
18449	市区	毛绒配变	10	400	320	320
18450	市区	南苑四配变	10	400	320	320
18451	市区	PMS_南苑五配变	10	400	320	320
18452	市区	PMS_斜桥三配变	10	200	160	160
18453	市区	PMS_庄家二	10	400	320	320
18454	市区	PMS_锦绣一村三配变	10	400	320	320
18455	市区	PMS_后花园四配变	10	200	160	160
18456	市区	PMS_黄金坝三配变	10	400	320	320
18457	市区	PMS_濮巷配变	10	200	160	160
18458	市区	PMS_吕港二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18459	市区	PMS_10kV 金都 4#站 T1	10	800	640	640
18460	市区	PMS_10kV 金都 4#站 T2	10	800	640	640
18461	市区	PMS_10kV 金都 5#站 T1	10	800	640	640
18462	市区	PMS_10kV 金都 5#站 T2	10	800	640	640
18463	市区	西漳焊管厂(农综变)T1	10	1000	800	800
18464	市区	王巷中配变	10	400	320	320
18465	市区	PMS_官东配变	10	400	320	320
18466	市区	徐后配变	10	200	160	160
18467	市区	PMS_东赵家配变	10	400	320	320
18468	市区	PMS_北中配变	10	400	320	320
18469	市区	PMS_盛巷村二配变	10	200	160	160
18470	市区	安阳里配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18471	市区	火郭配变	10	200	160	160
18472	市区	PMS_恒溢配变	10	400	320	320
18473	市区	PMS_纺织配变	10	400	320	320
18474	市区	PMS_汤家配变	10	200	160	160
18475	市区	PMS_向阳变	10	200	160	160
18476	市区	PMS_祠堂三配变	10	200	160	160
18477	市区	莲杆交校	10	400	320	320
18478	市区	PMS_大陆巷配变	10	200	160	160
18479	市区	PMS_东龙四配变	10	400	320	320
18480	市区	巷张二配变	10	200	160	160
18481	市区	PMS_社彩配变	10	400	320	320
18482	市区	洛水路配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18483	市区	冯村巷配变	10	400	320	320
18484	市区	PMS_10kV 龙栖湾 2#站 T2	10	1000	800	800
18485	市区	PMS_渡岸北配变	10	400	320	320
18486	市区	场南配变	10	400	320	320
18487	市区	PMS_新联配变	10	200	160	160
18488	市区	幼儿园八配变	10	400	320	320
18489	市区	PMS_机电家舍配变	10	400	320	320
18490	市区	PMS_海瑞居配变	10	400	320	320
18491	市区	PMS_孙家配变	10	400	320	320
18492	市区	PMS_宋帝庙配变	10	400	320	320
18493	市区	雅兴配变	10	400	295	295
18494	市区	PMS_梅前	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18495	市区	PMS_10kV 青城苑 3#站 T1	10	1000	800	800
18496	市区	10kV 青城苑 3#站 T3	10	1000	800	800
18497	市区	PMS_10kV 青城苑 3#站 T2	10	1000	800	800
18498	市区	PMS_10kV 青城苑 4#站 T1	10	1000	800	800
18499	市区	PMS_10kV 青城苑 4#站 T2	10	1000	800	800
18500	市区	西村头四配变	10	400	320	320
18501	市区	PMS_王庄巷 3	10	200	146	146
18502	市区	PMS_秦村路	10	200	160	160
18503	市区	祝巷三配变	10	400	320	320
18504	市区	PMS_贝沙桥	10	200	160	160
18505	市区	PMS_缪巷甲	10	400	320	320
18506	市区	PMS_商所配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18507	市区	PMS_万里路配变	10	200	160	160
18508	市区	PMS_漕北二配变	10	400	320	320
18509	市区	PMS_孙家居	10	200	160	160
18510	市区	PMS_10kV 盈科站 T1	10	800	640	640
18511	市区	PMS_10kV 盈科站 T2	10	800	640	640
18512	市区	PMS_10kV 盈科站 T3	10	800	640	640
18513	市区	PMS_10kV 盈科站 T4	10	800	640	640
18514	市区	PMS_南漳配变	10	400	320	320
18515	市区	PMS_信达配变	10	200	160	160
18516	市区	PMS_10kV 龙栖湾 2#站 T1	10	1000	800	800
18517	市区	PMS_向阳四配变	10	200	160	160
18518	市区	PMS_东南三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18519	市区	勤余配变	10	400	320	320
18520	市区	余丰化工二配变	10	400	320	320
18521	市区	彩印三配变	10	400	320	320
18522	市区	PMS_建宏配变	10	400	320	320
18523	市区	PMS_徐湾里配变	10	200	160	160
18524	市区	10kV 新阳光 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18525	市区	PMS_10kV 新阳光 5#站 T2	10	800	640	640
18526	市区	PMS_纸箱配变	10	400	313	313
18527	市区	10kV 嘉利 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18528	市区	PMS_10kV 悦水园 2#站 T2	10	800	640	640
18529	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T1	10	800	640	640
18530	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18531	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T4	10	800	640	640
18532	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T2	10	800	640	640
18533	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T3	10	800	640	640
18534	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T1	10	800	640	640
18535	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T2	10	800	640	640
18536	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T4	10	800	640	640
18537	市区	PMS_10kV 雅苑 10#站 T1	10	800	640	640
18538	市区	PMS_10kV 雅苑 10#站 T2	10	800	640	640
18539	市区	10kV 雅苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18540	市区	10kV 雅苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18541	市区	PMS_10kV 雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
18542	市区	PMS_10kV 雅苑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18543	市区	10kV 雅苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18544	市区	10kV 雅苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18545	市区	PMS_10kV 雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
18546	市区	PMS_10kV 雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
18547	市区	PMS_10kV 雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
18548	市区	PMS_10kV 雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
18549	市区	PMS_蓉新居配变	10	200	160	160
18550	市区	PMS_陈古居配变	10	200	135	135
18551	市区	PMS_市镇二二配变	10	400	320	320
18552	市区	PMS_太基二配变	10	400	320	320
18553	市区	诸巷六配变	10	400	320	320
18554	市区	PMS_安庄二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18555	市区	志新配变	10	400	320	320
18556	市区	PMS_锦丰配变	10	400	320	320
18557	市区	PMS_10kV 桃香苑 6#站 T2	10	800	640	640
18558	市区	PMS_10kV 桃香苑 7#站 T2	10	800	640	640
18559	市区	PMS_10kV 桃香苑 8#站 T2	10	800	640	640
18560	市区	PMS_10kV 桃香苑 8#站 T4	10	800	640	640
18561	市区	10kV 桃香苑 6#站 T1	10	800	640	640
18562	市区	10kV 桃香苑 7#站 T1	10	800	640	640
18563	市区	PMS_10kV 桃香苑 8#站 T1	10	800	640	640
18564	市区	10kV 桃香苑 8#站 T3	10	800	640	640
18565	市区	PMS_龙桥配变	10	200	160	160
18566	市区	PMS_江胜桥	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18567	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T2	10	800	640	640
18568	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T4	10	800	640	640
18569	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T1	10	800	640	640
18570	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T3	10	800	640	640
18571	市区	PMS_下段村二	10	400	320	320
18572	市区	PMS_新桥十三配变	10	400	320	320
18573	市区	PMS_新桥十四配变	10	400	320	320
18574	市区	PMS_新桥四配变	10	400	320	320
18575	市区	PMS_新桥五配变	10	400	320	320
18576	市区	PMS_新桥六配变	10	400	320	320
18577	市区	中街一配变	10	400	320	320
18578	市区	10kV 嘉利 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18579	市区	10kV 华府 7#箱变 T1	10	630	481	481
18580	市区	10kV 华府 8#箱变 T1	10	630	504	504
18581	市区	10kV 嘉利 7#箱变 T1	10	630	494	494
18582	市区	10kV 嘉利 8#箱变 T1	10	630	496	496
18583	市区	PMS_卫马居配变	10	400	320	320
18584	市区	PMS_新生路三配变	10	400	320	320
18585	市区	PMS_喷漆甲配变	10	200	160	160
18586	市区	PMS_晓丰配变	10	400	320	320
18587	市区	PMS_薛家弄二配变	10	400	320	320
18588	市区	PMS_10kV 匹克 6#站 T2	10	1000	800	800
18589	市区	10kV 匹克 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18590	市区	PMS_陡门甲	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18591	市区	PMS_楼下五	10	400	320	320
18592	市区	PMS_李坦桥	10	400	277	277
18593	市区	PMS_郑家弄配变	10	400	320	320
18594	市区	PMS_曹家坝	10	400	320	320
18595	市区	PMS_谢巷三配变	10	400	320	320
18596	市区	PMS_华家桥三配变	10	400	320	320
18597	市区	敬老院七配变	10	200	160	160
18598	市区	PMS_中场配变	10	400	320	320
18599	市区	10kV 华府 9#箱变 T1	10	630	504	504
18600	市区	10kV 嘉利 9#箱变 T1	10	630	495	495
18601	市区	PMS_郑家弄二配变	10	400	320	320
18602	市区	PMS_西于巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18603	市区	PMS_住基二配变	10	200	139	139
18604	市区	新贝来	10	200	160	160
18605	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T2	10	800	640	640
18606	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T3	10	800	640	640
18607	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T1	10	800	640	640
18608	市区	PMS_村东二配变	10	200	160	160
18609	市区	PMS_龚巷北配变	10	200	160	160
18610	市区	PMS_玉东七配变	10	400	320	320
18611	市区	PMS_玉东四配变	10	400	152	152
18612	市区	PMS_玉东五配变	10	400	320	320
18613	市区	PMS_玉东六配变	10	400	320	320
18614	市区	PMS_蒋巷六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18615	市区	PMS_大西配变	10	200	160	160
18616	市区	PMS_小洋房配变	10	200	160	160
18617	市区	新村十配变	10	200	160	160
18618	市区	万里二配变	10	400	320	320
18619	市区	PMS_新村十二配变	10	400	320	320
18620	市区	PMS_新村十三配变	10	400	320	320
18621	市区	PMS_小岸里三配变	10	200	106	106
18622	市区	PMS_双建液压配变	10	400	320	320
18623	市区	PMS_秦巷南二配变	10	200	160	160
18624	市区	欣欣居配变	10	400	320	320
18625	市区	PMS_小岸里二配变	10	200	148	148
18626	市区	PMS_北庄甲配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18627	市区	PMS_吴巷五配变	10	400	320	320
18628	市区	PMS_黄家配变	10	200	150	150
18629	市区	PMS_东安二配变	10	400	320	320
18630	市区	加工厂二配变	10	200	160	160
18631	市区	PMS_开河小学配变	10	400	320	320
18632	市区	PMS_钱洛配变	10	400	320	320
18633	市区	中街北配变	10	200	160	160
18634	市区	林巷二配变	10	315	223	223
18635	市区	徐巷南二	10	400	320	320
18636	市区	10kV 顺驰 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18637	市区	10kV 顺驰 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18638	市区	10kV 顺驰 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18639	市区	10kV 顺驰 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18640	市区	殷邹	10	400	320	320
18641	市区	PMS_殷邹甲	10	200	160	160
18642	市区	PMS_雅西甲配变	10	200	160	160
18643	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T1	10	800	640	640
18644	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T2	10	800	640	640
18645	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T4	10	800	640	640
18646	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T3	10	800	640	640
18647	市区	10kV 顺驰 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18648	市区	10kV 顺驰 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18649	市区	PMS_干壹配变	10	400	320	320
18650	市区	PMS_邓徐配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18651	市区	PMS_石壹配变	10	400	320	320
18652	市区	PMS_运河北路二配变	10	400	320	320
18653	市区	PMS_10kV 榭丽苑 1#站 T1	10	1000	800	800
18654	市区	PMS_10kV 榭丽苑 1#站 T2	10	1000	800	800
18655	市区	PMS_10kV 榭丽苑 2#站 T1	10	1000	800	800
18656	市区	PMS_10kV 榭丽苑 2#站 T2	10	1000	800	800
18657	市区	大东二配变	10	200	160	160
18658	市区	PMS_10kV 蓝城 10#站 T1	10	800	640	640
18659	市区	PMS_10kV 榭丽苑 3#站 T1	10	1000	800	800
18660	市区	PMS_10kV 榭丽苑 3#站 T2	10	1000	800	800
18661	市区	PMS_10kV 榭丽苑 4#站 T1	10	1000	800	800
18662	市区	PMS_10kV 榭丽苑 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18663	市区	PMS_10kV 蓝城 10#站 T2	10	800	640	640
18664	市区	PMS_10kV 蓝城 11#站 T1	10	800	640	640
18665	市区	PMS_10kV 蓝城 11#站 T2	10	800	640	640
18666	市区	PMS_10kV 蓝城 12#站 T1	10	1000	800	800
18667	市区	PMS_10kV 蓝城 12#站 T2	10	1000	800	800
18668	市区	PMS_暂住区配变	10	400	320	320
18669	市区	特丰配变	10	400	320	320
18670	市区	戴巷甲配变	10	400	320	320
18671	市区	PMS_濮巷桥配变	10	200	160	160
18672	市区	PMS_曹家坝二	10	200	160	160
18673	市区	PMS_电抗器厂配变	10	200	160	160
18674	市区	PMS_强巷电站二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18675	市区	PMS_五村二配变	10	200	160	160
18676	市区	南砖配变	10	400	320	320
18677	市区	PMS_南镁配变	10	400	320	320
18678	市区	10kV 寺头家园 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18679	市区	拉链厂二配变	10	400	320	320
18680	市区	10kV 寺头家园 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18681	市区	10kV 寺头 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18682	市区	10kV 寺头 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18683	市区	10kV 寺头 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18684	市区	10kV 寺头 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18685	市区	10kV 寺头 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
18686	市区	10kV 寺头 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18687	市区	10kV 寺头 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
18688	市区	10kV 松竹苑 2#站 T3	10	800	640	640
18689	市区	PMS_10kV 松竹苑 2#站 T1	10	800	640	640
18690	市区	PMS_10kV 松竹苑 2#站 T2	10	800	640	640
18691	市区	PMS_20kV 橙园 3#站 T1	20	1000	800	800
18692	市区	PMS_20kV 橙园 3#站 T2	20	1000	800	800
18693	市区	PMS_前洲排二配变	10	400	320	320
18694	市区	PMS_朱后二	10	400	320	320
18695	市区	PMS_沈巷十配变	10	200	160	160
18696	市区	PMS_20kV 橙园 4#站 T1	20	800	640	640
18697	市区	PMS_20kV 橙园 4#站 T2	20	800	640	640
18698	市区	10kV 复地 4#站 T1	10	800	610	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18699	市区	10kV 复地 4#站 T2	10	800	611	611
18700	市区	PMS_中壹配变	10	400	320	320
18701	市区	PMS_10kV 美林湖 4#站 T1	10	800	640	640
18702	市区	10kV 美林湖 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18703	市区	10kV 美林湖 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18704	市区	PMS_10kV 美林湖 5#站 T1	10	800	640	640
18705	市区	PMS_10kV 苹果园 2#站 T2	10	800	640	640
18706	市区	PMS_10kV 苹果园 2#站 T1	10	800	640	640
18707	市区	PMS_梅西配变	10	400	320	320
18708	市区	PMS_10kV 碧波苑 2#站 T1	10	800	640	640
18709	市区	PMS_10kV 碧波苑 2#站 T2	10	800	640	640
18710	市区	PMS_10kV 碧波苑 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18711	市区	PMS_10kV 碧波苑 3#站 T2	10	800	640	640
18712	市区	PMS_杨思桥配变	10	400	320	320
18713	市区	PMS_威武二配变	10	400	320	320
18714	市区	PMS_电容甲配变	10	400	320	320
18715	市区	PMS_10kV 永利 1#站 T1	10	800	640	640
18716	市区	PMS_10kV 永利 1#站 T2	10	800	640	640
18717	市区	PMS_10kV 永利 2#站 T1	10	800	640	640
18718	市区	10kV 永利 2#站 T2（融合终端）	10	800	616	616
18719	市区	PMS_10kV 永利 3#站 T1	10	800	640	640
18720	市区	10kV 永利 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18721	市区	PMS_玉东九配变	10	200	160	160
18722	市区	恒昌配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18723	市区	PMS_大鼎配变	10	200	160	160
18724	市区	包装厂三配变	10	400	320	320
18725	市区	PMS_羊绒厂配变	10	400	320	320
18726	市区	PMS_张镇村乙配变	10	400	320	320
18727	市区	PMS_蔡居配变	10	400	320	320
18728	市区	程宇物资二配变	10	400	320	320
18729	市区	PMS_西村居变	10	400	320	320
18730	市区	PMS_佐材配变	10	400	320	320
18731	市区	PMS_皮革化工配变	10	200	160	160
18732	市区	PMS_新二标配变	10	400	320	320
18733	市区	PMS_不锈钢厂配变	10	400	320	320
18734	市区	PMS_东风社区配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18735	市区	PMS_东亚焊管配变	10	400	320	320
18736	市区	蒋巷村二配变	10	400	320	320
18737	市区	PMS_蒋巷村一配变	10	400	320	320
18738	市区	PMS_新东一配变	10	200	94	94
18739	市区	PMS_后叁二配变	10	200	149	149
18740	市区	PMS_庄巷二配变	10	400	320	320
18741	市区	PMS_杨中配变	10	400	320	320
18742	市区	横降村配变	10	400	298	298
18743	市区	PMS_方西(二)	10	400	320	320
18744	市区	PMS_天主堂三配变	10	400	320	320
18745	市区	PMS_松涛 3	10	200	160	160
18746	市区	PMS_东方 3	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18747	市区	PMS_王家宕配变	10	200	160	160
18748	市区	10kV 藕乐园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
18749	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T2	10	1000	800	800
18750	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18751	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
18752	市区	PMS_周家岭三配变	10	400	320	320
18753	市区	PMS_欣伟配变	10	200	160	160
18754	市区	永兴染整配变	10	400	320	320
18755	市区	谢家村东配变	10	400	320	320
18756	市区	PMS_鱼场居配变	10	200	160	160
18757	市区	10kV 春光苑 1#站 T1	10	1000	800	800
18758	市区	10kV 中威 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18759	市区	10kV 春光苑 1#站 T2	10	1000	800	800
18760	市区	10kV 春光苑 1#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
18761	市区	10kV 晓星 1#站 T1	10	1000	800	800
18762	市区	10kV 晓星 1#站 T2	10	1000	800	800
18763	市区	PMS_因果岸	10	200	160	160
18764	市区	PMS_王庄巷	10	200	160	160
18765	市区	中巷四配变	10	400	320	320
18766	市区	PMS_七拾岸配变	10	200	160	160
18767	市区	PMS_王庄巷 2	10	200	160	160
18768	市区	PMS_尤巷六配变	10	400	320	320
18769	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T2	10	800	640	640
18770	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18771	市区	20kV 和喜瑞园 5#T1	20	800	640	640
18772	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T1	10	800	640	640
18773	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T3	10	800	640	640
18774	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T4	10	800	640	640
18775	市区	荣巷新村二配变	10	400	320	320
18776	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T2	10	800	640	640
18777	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T1	10	800	640	640
18778	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T3	10	800	640	640
18779	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T4	10	800	640	640
18780	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T2	10	800	640	640
18781	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T2	20	800	640	640
18782	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18783	市区	10kV 凯宾 1#站 T2	10	800	616	616
18784	市区	20kV 香馨苑 7#站 T2	20	800	640	640
18785	市区	PMS_10kV 塘铁 1#箱变 T1（TTU）	10	630	327	327
18786	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T2	20	800	640	640
18787	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T2	10	800	640	640
18788	市区	10kV 李高 13#箱变 T1	10	630	504	504
18789	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T4	20	800	640	640
18790	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T4	10	800	640	640
18791	市区	10kV 雪墅 1#箱变 T1	10	630	504	504
18792	市区	PMS_华藏湾	10	400	320	320
18793	市区	10kV 福安状元里 5#站 T1	10	800	640	640
18794	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18795	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T2	20	800	640	640
18796	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T2	10	800	640	640
18797	市区	10kV 铁巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
18798	市区	10kV 雪嶂 1#箱变 T1	10	400	320	320
18799	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T4	20	800	640	640
18800	市区	10kV 福安状元里 5#站 T2	10	800	640	640
18801	市区	上里东十五配变（融合终端）	10	400	320	320
18802	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T2	20	800	640	640
18803	市区	PMS_10kV 雁栖园 2#站 T1	10	800	640	640
18804	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 7#站 T3	20	800	640	640
18805	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 7#站 T1	20	800	640	640
18806	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18807	市区	PMS_20kV 魅力 13#站 T2	20	1000	800	800
18808	市区	PMS_20kV 魅力 13#站 T1	20	1000	800	800
18809	市区	PMS_龙飞食品配变	10	400	320	320
18810	市区	20kV 鸿基 37#站 T1	20	800	640	640
18811	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T1	10	800	640	640
18812	市区	湖山三配变（融合终端）	10	200	160	160
18813	市区	20kV 山水澜园 5#站 T3	20	800	640	640
18814	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
18815	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T3	10	800	640	640
18816	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T2	20	800	640	640
18817	市区	PMS_10kV 孔雀 2#站 T3	10	800	640	640
18818	市区	10kV 李高 9#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18819	市区	10kV 香樟园 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18820	市区	10kV 香樟园 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18821	市区	10kV 香樟园 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18822	市区	PMS_鲍家庄配变	10	400	320	320
18823	市区	10kV 文旅城 6#站 T1	10	800	640	640
18824	市区	10kV 文旅城 6#站 T3	10	800	640	640
18825	市区	10kV 文旅城 6#站 T4	10	800	640	640
18826	市区	10kV 文旅城 6#站 T2	10	800	640	640
18827	市区	20kV 和喜瑞园 6#T3	20	800	640	640
18828	市区	10kV 梅梁 1#箱变 T1	10	630	504	504
18829	市区	PMS_龙业配变(TTU)	10	400	320	320
18830	市区	PMS_山公墓配变（南瑞）（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18831	市区	10kV 龙盘 1#箱变 T1	10	630	504	504
18832	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T4	10	800	640	640
18833	市区	PMS_路通电子配变（TTU）	10	400	320	320
18834	市区	PMS_工艺部配变（TTU）	10	400	320	320
18835	市区	PMS_裕村别墅	10	400	320	320
18836	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T4	20	800	640	640
18837	市区	PMS_10kV 横山 2#箱变 T1	10	630	504	504
18838	市区	10kV 湖滨 1#箱变 T1	10	630	504	504
18839	市区	10kV 周潭 1#箱变 T1	10	630	504	504
18840	市区	10kV 塘前 1#箱变 T1	10	630	504	504
18841	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T3	10	800	626	626
18842	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18843	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T4	10	800	640	640
18844	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T2	10	800	640	640
18845	市区	10kV 香樟园 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18846	市区	10kV 香樟园 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18847	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T1	10	800	640	640
18848	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T3	10	800	640	640
18849	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T4	10	800	640	640
18850	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T2	10	800	640	640
18851	市区	10kV 申梅苑 1#站 T4	10	800	640	640
18852	市区	10kV 香樟园 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18853	市区	10kV 香樟园 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18854	市区	10kV 香樟园 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18855	市区	10kV 香樟园 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18856	市区	PMS_20kV 玉兰 18#站 T2	20	800	640	640
18857	市区	PMS_20kV 玉兰 18#站 T1	20	800	640	640
18858	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T1	10	800	640	640
18859	市区	20kV 立信 5#站 T4	20	800	640	640
18860	市区	10kV 水星 3#箱变 T1	10	630	504	504
18861	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T3	20	800	640	640
18862	市区	PMS_10kV 溪雅 10#站 T1	10	800	640	640
18863	市区	PMS_10kV 溪雅 10#站 T2	10	800	640	640
18864	市区	20kV 金匮里 11#站 T3	20	800	640	640
18865	市区	PMS_10kV 孔雀 3#站 T1	10	800	640	640
18866	市区	PMS_10kV 孔雀 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18867	市区	PMS_10kV 货运 1#箱变 T1	10	630	504	504
18868	市区	PMS_曹场配变	10	400	320	320
18869	市区	20kV 雪新苑 12#站 T3	20	800	640	640
18870	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T1	20	800	640	640
18871	市区	10kV 瑞仕 4#站 T4	10	800	640	640
18872	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T2	10	800	640	640
18873	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T2	20	800	640	640
18874	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T1	20	800	640	640
18875	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T2	20	800	640	640
18876	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T3	20	800	640	640
18877	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T4	20	800	640	640
18878	市区	PMS_10kV 孔雀 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18879	市区	PMS_20kV 玉兰 17#站 T1	20	800	640	640
18880	市区	PMS_20kV 玉兰 17#站 T2	20	800	640	640
18881	市区	PMS_20kV 魅力 12#站 T1	20	1000	800	800
18882	市区	PMS_20kV 魅力 12#站 T2	20	1000	800	800
18883	市区	10kV 福安状元里 6#站 T2	10	800	640	640
18884	市区	20kV 香馨苑 8#站 T2	20	800	640	640
18885	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T1	10	800	640	640
18886	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T2	10	800	640	640
18887	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T4	10	800	640	640
18888	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T3	10	800	640	640
18889	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T1	10	800	640	640
18890	市区	10kV 香樟园 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18891	市区	10kV 香樟园 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18892	市区	10kV 香樟园 10#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
18893	市区	10kV 香樟园 10#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
18894	市区	PMS_张舍村委	10	400	320	320
18895	市区	10kV 军路 2#箱变 T1	10	630	504	504
18896	市区	10kV 塘前 3#箱变 T1	10	630	504	504
18897	市区	铂晨名筑 4#站 T1	20	800	640	640
18898	市区	10kV 李高 10#箱变 T1	10	630	504	504
18899	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T3	10	800	640	640
18900	市区	10kV 瑞仕 7#站 T2	10	800	640	640
18901	市区	PMS_啤酒园	10	400	320	320
18902	市区	PMS_团村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18903	市区	10kV 普睿 1#箱变 T1	10	630	504	504
18904	市区	10kV 铁巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
18905	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T1	20	800	640	640
18906	市区	10kV 峰湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
18907	市区	10kV 东降 3#箱变 T1	10	400	320	320
18908	市区	PMS_10kV 文旅城 26#站 T2	10	800	640	640
18909	市区	PMS_永丰二变	10	400	320	320
18910	市区	PMS_梅园公墓配变(TTU)	10	400	320	320
18911	市区	PMS_古竹五配变	10	400	301	301
18912	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T3	20	800	640	640
18913	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T1	20	800	640	640
18914	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18915	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T4	20	800	640	640
18916	市区	10kV 东降 1#箱变 T1	10	630	504	504
18917	市区	10kV 瑞仕 5#站 T1	10	800	640	640
18918	市区	10kV 石街 1#箱变 T1	10	630	504	504
18919	市区	10kV 西园 9#箱变 T1	10	630	504	504
18920	市区	大张北配变	10	400	320	320
18921	市区	PMS_环湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
18922	市区	20kV 山水澜园 3#站 T3	20	800	640	640
18923	市区	PMS_10kV 文旅城 19#站 T2	10	800	640	640
18924	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T4	20	800	640	640
18925	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T3	20	800	640	640
18926	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18927	市区	10kV 东大 3#箱变 T1	10	630	504	504
18928	市区	PMS_20kV 风起和苑 6#站 T2	20	800	640	640
18929	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T4	10	800	640	640
18930	市区	PMS_加油站新村配变（南瑞）	10	400	320	320
18931	市区	PMS_20kV 风起和苑 4#站 T3	20	800	640	640
18932	市区	20kV 香馨苑 6#站 T1	20	800	640	640
18933	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T3	20	800	640	640
18934	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T3	20	800	640	640
18935	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T3	20	800	640	640
18936	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T3	20	800	640	640
18937	市区	PMS_栖云苑 1#站 T1	10	1000	800	800
18938	市区	PMS_栖云苑 1#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18939	市区	PMS_鸿基 3#站 T2	10	800	640	640
18940	市区	PMS_柴泉苑 1#站 T1	10	630	504	504
18941	市区	PMS_柴泉苑 2＃站 T1	10	630	504	504
18942	市区	PMS_医院十一变	10	200	160	160
18943	市区	PMS_污处配变	10	200	160	160
18944	市区	蠡湖人家 5#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
18945	市区	蠡湖人家 5#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
18946	市区	江南景园 1＃箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
18947	市区	江南景园 2＃箱变 T1（融合终端）	10	500	355	355
18948	市区	张舍市场配变（融合终端）	10	200	160	160
18949	市区	PMS_鸭绿桥	10	200	160	160
18950	市区	PMS_前龙潭配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18951	市区	PMS_余坎山配变（TTU）	10	400	320	320
18952	市区	PMS_青龙山二配变（TTU）	10	100	80	80
18953	市区	PMS_湖景山林配变	10	200	160	160
18954	市区	PMS_湖景队配变（TTU）	10	200	160	160
18955	市区	湖景村配变（TTU）	10	400	320	320
18956	市区	PMS_孙家湾配变(TTU)	10	200	160	160
18957	市区	大箕西湾二配变（融合终端）	10	400	320	320
18958	市区	大箕村配变（融合终端）	10	400	320	320
18959	市区	PMS_大箕新村一配变	10	400	320	320
18960	市区	PMS_徐巷配变（TTU）	10	400	312	312
18961	市区	PMS_徐巷四配变	10	400	320	320
18962	市区	PMS_菜田	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18963	市区	PMS_杨巷乙二配变（TTU）	10	400	307	307
18964	市区	PMS_路灯五配变（TTU）	10	200	160	160
18965	市区	PMS_杨巷八配变（TTU）	10	400	306	306
18966	市区	PMS_万科 9#站 T1	10	1250	1000	1000
18967	市区	青山配变（融合终端）	10	200	160	160
18968	市区	PMS_星乐织配变	10	200	160	160
18969	市区	PMS_西华路灯配变	10	200	160	160
18970	市区	PMS_环卫管配变	10	200	160	160
18971	市区	PMS_冯巷十五配变	10	400	320	320
18972	市区	PMS_公安消防配变	10	400	320	320
18973	市区	惠湾里甲配变	10	400	320	320
18974	市区	肖巷二配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18975	市区	扬湾里配变（融合终端）	10	400	320	320
18976	市区	许夹里配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
18977	市区	南洋电器配变（融合终端）	10	400	320	320
18978	市区	PMS_张沈古	10	400	320	320
18979	市区	PMS_远田里	10	200	160	160
18980	市区	PMS_张伯桥南配变（TTU）	10	400	320	320
18981	市区	PMS_地震站	10	200	160	160
18982	市区	公园灯配变	10	400	320	320
18983	市区	PMS_风景管理配变(TTU)	10	200	160	160
18984	市区	PMS_杨巷新村配变（TTU）	10	400	294	294
18985	市区	PMS_大渲村配变（TTU）	10	400	320	320
18986	市区	PMS_瓜果集配变(TTU)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18987	市区	PMS_北桥头(二)	10	200	160	160
18988	市区	梅园东配变（融合终端）	10	200	160	160
18989	市区	PMS_红山 2#站 T4	10	1000	800	800
18990	市区	PMS_莫巷 1＃箱变 T1	10	400	320	320
18991	市区	PMS_花汇苑 5#站 T1*	10	1000	800	800
18992	市区	PMS_花汇苑 5#站 T3	10	1000	800	800
18993	市区	PMS_南泉站 T2	10	1000	800	800
18994	市区	PMS_赵巷五配变	10	200	160	160
18995	市区	龙山寺配变	10	200	160	160
18996	市区	薛夹里配变	10	400	320	320
18997	市区	PMS_塘前村	10	400	320	320
18998	市区	PMS_杨张头	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18999	市区	PMS_船丰	10	200	160	160
19000	市区	杨沈古	10	400	320	320
19001	市区	沈古	10	400	320	320
19002	市区	西站头	10	200	160	160
19003	市区	杨巷一变	10	400	320	320
19004	市区	PMS_张桥东	10	200	160	160
19005	市区	张桥头三	10	400	320	320
19006	市区	10kV 柏树 1#箱变 T1	10	630	504	504
19007	市区	东横山北配变（TTU）	10	400	320	320
19008	市区	10kV 荣巷 6#箱变 T1	10	400	320	320
19009	市区	PMS_梁湖家园 1#站 T3	10	1000	800	800
19010	市区	PMS_世纪湖滨箱变(泵站)T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19011	市区	PMS_瑜憬湾 1 号站 T2	10	800	640	640
19012	市区	瑜憬湾 2 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
19013	市区	PMS_瑜憬湾 3 号站 T2	10	800	640	640
19014	市区	PMS_瑜憬湾 4 号站 T2	10	800	640	640
19015	市区	PMS_沙木桥配变	10	400	320	320
19016	市区	PMS_毛纺贰配变	10	200	160	160
19017	市区	化工械配变（融合终端）	10	400	320	320
19018	市区	PMS_山庄头	10	200	160	160
19019	市区	PMS_市镇八九配变	10	200	160	160
19020	市区	PMS_茶场村配变	10	200	160	160
19021	市区	PMS_吴塘新建配变	10	200	160	160
19022	市区	PMS_吴塘桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19023	市区	PMS_园上	10	200	160	160
19024	市区	PMS_扬名 2#站 T3	10	1250	1000	1000
19025	市区	PMS_素兰 1#箱变 T1	10	500	400	400
19026	市区	PMS_水乡苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
19027	市区	PMS_水乡苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
19028	市区	石柱贰	10	400	320	320
19029	市区	龙延村委	10	400	320	320
19030	市区	PMS_10kV 奥林站 T1	10	1000	800	800
19031	市区	PMS_奥林花园 2#站(B1)T2	10	1250	1000	1000
19032	市区	PMS_奥林花园 3#站(A)T1	10	1250	1000	1000
19033	市区	PMS_奥林花园 4#站 T3	10	1250	1000	1000
19034	市区	PMS_康山头	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19035	市区	PMS_康山西	10	200	160	160
19036	市区	王村庄贰配变	10	400	320	320
19037	市区	PMS_吴塘队配变	10	200	160	160
19038	市区	PMS_水厂	10	400	320	320
19039	市区	PMS_西林街	10	400	320	320
19040	市区	PMS_南巷五	10	100	80	80
19041	市区	PMS_白旄东	10	200	160	160
19042	市区	PMS_前湾	10	200	160	160
19043	市区	PMS_郁巷	10	100	80	80
19044	市区	PMS_后湾	10	200	160	160
19045	市区	PMS_柑桔所	10	200	160	160
19046	市区	PMS_鸿基 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19047	市区	PMS_鸿基 2#站 T1	10	800	640	640
19048	市区	PMS_鸿基 3#站 T1	10	800	640	640
19049	市区	PMS_锡星苑 3#站 T1	10	1000	800	800
19050	市区	PMS_山水名园站 T3	10	800	611	611
19051	市区	PMS_山水名园站 T2	10	800	603	603
19052	市区	PMS_山水名园站 T1	10	800	640	640
19053	市区	湖滨壹号 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19054	市区	PMS_大箕山 4#站 T2	10	1000	800	800
19055	市区	瑜憬湾 1 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
19056	市区	PMS_瑜憬湾 2 号站 T2	10	800	640	640
19057	市区	瑜憬湾 3 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
19058	市区	瑜憬湾 4 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19059	市区	PMS_路灯涛配变	10	200	160	160
19060	市区	PMS_梁湖 1#站 T1	10	1000	800	800
19061	市区	PMS_梁湖南苑 2#站 T1*	10	1000	800	800
19062	市区	PMS_梁湖南苑 3#站 T1	10	1000	800	800
19063	市区	PMS_大箕山 3#站 T2	10	1000	800	800
19064	市区	PMS_麻风医院	10	100	80	80
19065	市区	PMS_羊岐新村配变	10	200	160	160
19066	市区	柑桔场配变	10	400	320	320
19067	市区	PMS_羊祁泵	10	200	160	160
19068	市区	PMS_黄泥岑下	10	200	160	160
19069	市区	军南村	10	400	320	320
19070	市区	PMS_浒水里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19071	市区	PMS_跃进茶	10	400	320	320
19072	市区	PMS_芮巷南	10	200	160	160
19073	市区	PMS_西林九队	10	400	320	320
19074	市区	漆塘小区东	10	400	320	320
19075	市区	军六北队配变	10	400	320	320
19076	市区	军六村配变（融合终端）	10	400	320	320
19077	市区	沙泾村配变（融合终端）	10	400	320	320
19078	市区	PMS_太湖北甲	10	400	320	320
19079	市区	10kV 住友 1＃箱变 T1	10	630	504	504
19080	市区	PMS_住友 2＃箱变 T1	10	630	504	504
19081	市区	PMS_住友 3＃箱变 T1	10	630	504	504
19082	市区	PMS_邓昕配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19083	市区	PMS_10kV 山语 1#站 T1*	10	1000	800	800
19084	市区	PMS_10kV 山语 2#站 T1	10	1000	800	800
19085	市区	PMS_新安 15＃站 T2	10	1000	800	800
19086	市区	PMS_湖滨北站 T3	10	1000	800	800
19087	市区	PMS_湖滨北站 T1	10	1000	800	800
19088	市区	PMS_西园站 T1	10	1000	800	800
19089	市区	PMS_新安花园 16＃站 T2	10	1000	800	800
19090	市区	PMS_新安花园 17＃站 T2	10	1000	800	800
19091	市区	PMS_新安花园 18＃站 T2	10	1000	800	800
19092	市区	PMS_新安花园 19＃站 T2	10	1000	800	800
19093	市区	PMS_桃源人家站 T1	10	1000	800	800
19094	市区	PMS_军民路南配变（TTU)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19095	市区	PMS_军民路北配变	10	400	320	320
19096	市区	PMS_西山脚一配变(TTU)	10	200	160	160
19097	市区	PMS_西山脚二配变	10	200	160	160
19098	市区	PMS_梅场二配变(TTU)	10	100	80	80
19099	市区	PMS_洪口墩配变	10	200	160	160
19100	市区	PMS_大箕新村配变	10	200	139	139
19101	市区	管社山配变	10	400	320	320
19102	市区	PMS_桃源人家站 T3	10	1000	800	800
19103	市区	PMS_10kV 仙河苑 2#站 T1	10	800	640	640
19104	市区	PMS_10kV 仙河苑 2#站 T2*	10	800	640	640
19105	市区	PMS_10kV 仙河苑 3#站 T1	10	800	640	640
19106	市区	PMS_10kV 仙河苑 3#站 T2*	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19107	市区	PMS_10kV 仙河苑 4#站 T1	10	800	640	640
19108	市区	PMS_10kV 仙河苑 4#站 T2*	10	800	640	640
19109	市区	PMS_10kV 仙河苑 5#站 T1	10	800	640	640
19110	市区	PMS_10kV 仙河苑 5#站 T2	10	800	640	640
19111	市区	PMS_73801 部队站 T1	10	800	640	640
19112	市区	PMS_丁巷十三配变	10	100	80	80
19113	市区	PMS_徐部队配变(TTU)	10	400	320	320
19114	市区	PMS_徐部队二配变	10	400	320	320
19115	市区	PMS_徐休所配变	10	400	320	320
19116	市区	省疗院配变	10	400	320	320
19117	市区	梅场三配变（融合终端）	10	200	160	160
19118	市区	郑家旦配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19119	市区	祝家旦配变（融合终端）	10	400	320	320
19120	市区	PMS_天鹅 4#站 T1	10	1250	1000	1000
19121	市区	PMS_天鹅 4#站 T3	10	1250	1000	1000
19122	市区	PMS_庵西东配变	10	200	160	160
19123	市区	PMS_大通路灯配变	10	200	160	160
19124	市区	PMS_万顺灯	10	200	160	160
19125	市区	PMS_万科 9#站 T3	10	1250	1000	1000
19126	市区	中独山配变（融合终端）	10	400	320	320
19127	市区	大箕三配变（融合终端）	10	200	160	160
19128	市区	大箕山配变（融合终端）	10	400	320	320
19129	市区	大箕山二配变（融合终端）	10	400	320	320
19130	市区	箕路灯配变（融合终端）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19131	市区	10kV 京江苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
19132	市区	PMS_梁湖南苑 4#站 T1	10	1000	800	800
19133	市区	PMS_湖滨北站 T2	10	1000	800	800
19134	市区	PMS_锡铁巷站 T1	10	1000	800	800
19135	市区	PMS_锡铁巷站 T2	10	1000	800	800
19136	市区	PMS_徐巷十七配变（TTU）	10	200	160	160
19137	市区	PMS_新兴泵厂配变（TTU）	10	200	160	160
19138	市区	PMS_查巷三配变（TTU）	10	200	160	160
19139	市区	杨巷东	10	400	320	320
19140	市区	PMS_梁湖 1#站 T2	10	1000	800	800
19141	市区	PMS_梁湖南苑 2#站 T2	10	1000	800	800
19142	市区	PMS_梁湖南苑 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19143	市区	PMS_梁湖南苑 4#站 T2	10	1000	800	800
19144	市区	PMS_梁湖南苑 5#站 T1*	10	1000	800	800
19145	市区	PMS_梁湖南苑 5#站 T2	10	1000	800	800
19146	市区	顾陈巷二配变	10	400	320	320
19147	市区	长广村配变	10	400	320	320
19148	市区	长广村二配变	10	250	200	200
19149	市区	乐山苑十一配变（融合终端）	10	200	160	160
19150	市区	乐山苑十配变（融合终端）	10	200	160	160
19151	市区	乐山苑五配变（融合终端）	10	400	320	320
19152	市区	乐山苑六配变（融合终端）	10	400	320	320
19153	市区	乐山苑一配变（融合终端）	10	400	320	320
19154	市区	乐山六配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19155	市区	乐山五配变（融合终端）	10	400	320	320
19156	市区	潘氏包装配变（TTU）	10	400	320	320
19157	市区	10kV 环湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
19158	市区	10kV 环湖 8#箱变 T1	10	400	320	320
19159	市区	10kV 环湖 9#箱变 T1	10	400	320	320
19160	市区	PMS_华镇 1#箱变 T1（TTU）	10	630	504	504
19161	市区	10kV 华镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
19162	市区	PMS_华镇 3#箱变 T1（TTU）	10	400	320	320
19163	市区	PMS_香料厂一变	10	400	320	320
19164	市区	PMS_香料厂二变	10	400	320	320
19165	市区	路耿下路西配变	10	200	160	160
19166	市区	PMS_七零二三	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19167	市区	PMS_七零二二	10	200	160	160
19168	市区	PMS_七零二一	10	200	160	160
19169	市区	袁家湾七队	10	400	320	320
19170	市区	乐山苑二配变（融合终端）	10	400	320	320
19171	市区	乐山苑三配变（融合终端）	10	400	320	320
19172	市区	乐山七配变（融合终端 ）	10	400	320	320
19173	市区	乐山配变（融合终端）	10	400	320	320
19174	市区	翼铁配变（融合终端）	10	400	320	320
19175	市区	梅梁新村一配变（融合终端）	10	315	252	252
19176	市区	梅梁甲配变（融合终端）	10	400	320	320
19177	市区	梅梁丁配变（融合终端）	10	400	320	320
19178	市区	梅梁乙配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19179	市区	梅梁新村七配变（融合终端）	10	400	320	320
19180	市区	梅梁新村六配变（融合终端）	10	400	320	320
19181	市区	梅梁新村五配变（融合终端）	10	400	320	320
19182	市区	PMS_水乡苑 4#站 T1	10	1000	800	800
19183	市区	PMS_水乡苑 4#站 T2	10	1000	800	800
19184	市区	PMS_水乡苑 5#站 T1	10	800	640	640
19185	市区	PMS_大箕山 2#站 T2	10	1000	800	800
19186	市区	PMS_大箕山 2#站 T1	10	1000	800	800
19187	市区	PMS_大箕山 4#站 T1	10	1000	800	800
19188	市区	PMS_大箕山 3#站 T1	10	1000	800	800
19189	市区	PMS_10kV 山语 1#站 T2*	10	1000	800	800
19190	市区	茶场(2)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19191	市区	袁家湾二	10	400	320	320
19192	市区	PMS_上头巷三	10	200	160	160
19193	市区	PMS_三通机械	10	200	160	160
19194	市区	梅梁新村二配变（融合终端）	10	400	320	320
19195	市区	梅梁新村三配变（融合终端）	10	400	320	320
19196	市区	梅梁新村十配变（融合终端）	10	400	320	320
19197	市区	梅梁新村四配变（融合终端）	10	400	320	320
19198	市区	梅梁新村八配变（融合终端）	10	400	320	320
19199	市区	梅梁丙配变（融合终端）	10	400	320	320
19200	市区	时新纺配变（融合终端）	10	400	320	320
19201	市区	梅梁桥配变（融合终端）	10	400	320	320
19202	市区	振兴路二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19203	市区	PMS_雪云路灯	10	200	160	160
19204	市区	PMS_金鸡岭配变	10	200	160	160
19205	市区	PMS_水乡苑 5#站 T2	10	800	640	640
19206	市区	PMS_10kV 山语 2#站 T2	10	1000	800	800
19207	市区	PMS_山门口西	10	200	160	160
19208	市区	PMS_汇塘	10	200	160	160
19209	市区	办事处配变（融合终端）	10	400	320	320
19210	市区	纺水队配变	10	200	160	160
19211	市区	PMS_纺水产配变	10	200	160	160
19212	市区	PMS_镇水产	10	200	160	160
19213	市区	PMS_马商乙	10	50	40	40
19214	市区	PMS_马商甲	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19215	市区	马商业	10	400	320	320
19216	市区	PMS_服务用品	10	200	160	160
19217	市区	PMS_秦巷休配变(TTU)	10	200	160	160
19218	市区	PMS_查巷配变(TTU)	10	200	160	160
19219	市区	PMS_青龙山一配变（TTU）	10	400	320	320
19220	市区	青龙村二配变（TTU）	10	400	320	320
19221	市区	PMS_红旗塑料配变(TTU)	10	200	101	101
19222	市区	PMS_虹桥花园站 T1	10	630	470	470
19223	市区	乐山苑十三配变（融合终端）	10	200	160	160
19224	市区	乐山苑十二配变（融合终端）	10	200	160	160
19225	市区	乐山苑九配变（融合终端）	10	200	160	160
19226	市区	乐山苑八配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19227	市区	乐山四配变（融合终端）	10	400	320	320
19228	市区	PMS_青龙村配变（TTU）	10	315	252	252
19229	市区	PMS_青龙配变（TTU）	10	400	320	320
19230	市区	PMS_联合三配变（TTU）	10	200	160	160
19231	市区	渔工商配变（TTU）	10	400	320	320
19232	市区	PMS_学基地配变（TTU）	10	200	160	160
19233	市区	PMS_茅城山配变（TTU）	10	400	320	320
19234	市区	师医院配变（TTU）	10	400	320	320
19235	市区	PMS_建华村	10	400	320	320
19236	市区	PMS_杜巷（二）	10	400	320	320
19237	市区	PMS_谢巷五	10	160	128	128
19238	市区	PMS_高浪南	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19239	市区	PMS_南泉站 T1*	10	1000	800	800
19240	市区	PMS_度污配变	10	200	160	160
19241	市区	PMS_村北	10	400	320	320
19242	市区	PMS_纺工四	10	200	160	160
19243	市区	PMS_天鹅 2#站 T1	10	1250	1000	1000
19244	市区	PMS_天鹅 3#站 T1	10	1250	1000	1000
19245	市区	金色江南 1#站 T1	10	1000	800	800
19246	市区	金色江南 3#站 T3	10	1000	800	800
19247	市区	金色江南 4#站 T3	10	1000	800	800
19248	市区	金色江南 5#站 T1	10	1250	1000	1000
19249	市区	PMS_景鸿苑站 T1	10	1250	1000	1000
19250	市区	金色江南四期 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19251	市区	金色江南四期 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19252	市区	PMS_景鑫苑站 T3	10	1000	800	800
19253	市区	金色江南四期 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19254	市区	PMS_梁鸿站 T2	10	1000	800	800
19255	市区	PMS_小巷上	10	200	160	160
19256	市区	PMS_花汇苑 6#站 T3	10	1000	800	800
19257	市区	PMS_花汇苑 4#站 T2	10	1000	800	800
19258	市区	PMS_花汇苑 4#站 T1	10	1000	800	800
19259	市区	石柱西配变	10	400	320	320
19260	市区	PMS_古竹西乙配变	10	400	320	320
19261	市区	PMS_花村一队配变	10	200	160	160
19262	市区	张舍南街配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19263	市区	PMS_别墅区五变	10	200	160	160
19264	市区	PMS_西站基	10	200	160	160
19265	市区	石塘 1#箱变 T1（融合终端）	10	200	160	160
19266	市区	PMS_二期 2#箱变 T1	10	500	379	379
19267	市区	PMS_一期 1#箱变 T1	10	630	475	475
19268	市区	PMS_一期 2#箱变 T1	10	630	504	504
19269	市区	PMS_梁湖家园 1#站 T1	10	1000	800	800
19270	市区	10kV 二期 6#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
19271	市区	10kV 二期 1#箱变 T1（融合终端）	10	500	400	400
19272	市区	PMS_一期 3#箱变 T1	10	630	504	504
19273	市区	PMS_西堰变	10	200	160	160
19274	市区	PMS_二期 5#箱变 T1	10	630	496	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19275	市区	PMS_二期 4#箱变 T1	10	500	375	375
19276	市区	PMS_二期 3#箱变 T1	10	500	400	400
19277	市区	PMS_一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
19278	市区	PMS_听涛 2＃箱变 T1	10	400	320	320
19279	市区	PMS_湖山配变	10	200	160	160
19280	市区	10kV 鑫龙 1#站 T1	10	800	640	640
19281	市区	PMS_周新苑 7#站 T4	10	1000	800	800
19282	市区	PMS_周新苑 7#站 T1	10	1000	800	800
19283	市区	PMS_一期 8#箱变 T1	10	630	504	504
19284	市区	PMS_一期 6#箱变 T1	10	630	504	504
19285	市区	PMS_一期 4#箱变 T1	10	630	504	504
19286	市区	PMS_一期 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19287	市区	PMS_周新苑#1 站 T1	10	800	640	640
19288	市区	PMS_周新苑 3#站 T1	10	800	640	640
19289	市区	PMS_周新苑 4#站 T1	10	800	640	640
19290	市区	PMS_周新苑 5#站 T1	10	800	640	640
19291	市区	万科 7#站 T1	10	1250	1000	1000
19292	市区	万科 7#站 T3	10	1250	1000	1000
19293	市区	武警 8270 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
19294	市区	武警 8270 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19295	市区	湖滨 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
19296	市区	蠡湖人家 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
19297	市区	湖滨 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19298	市区	蠡湖人家 4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19299	市区	蠡湖人家 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
19300	市区	PMS_梅园仓库配变	10	200	160	160
19301	市区	PMS_梁湖 3#站 T2	10	630	504	504
19302	市区	PMS_新华印刷	10	400	320	320
19303	市区	PMS_徐巷五配变	10	400	320	320
19304	市区	PMS_百花 1#箱变 T1	10	400	320	320
19305	市区	PMS_万科 5#站 T3	10	1250	1000	1000
19306	市区	PMS_万科 5#站 T1	10	1250	1000	1000
19307	市区	10kV 万科 6#站 T1	10	1250	1000	1000
19308	市区	10kV 万科 6#站 T3	10	1250	1000	1000
19309	市区	PMS_泰康六配变（TTU）	10	200	160	160
19310	市区	PMS_蠡鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19311	市区	PMS_鑫鸿 2#箱变 T1	10	630	504	504
19312	市区	PMS_梁青路灯配变（TTU）	10	100	80	80
19313	市区	PMS_磁材厂配变（TTU）	10	400	320	320
19314	市区	PMS_湖滨路商业街站 T2	10	800	640	640
19315	市区	PMS_新梁溪人家 4#站 T4	10	1250	1000	1000
19316	市区	PMS_西村甲二变	10	400	320	320
19317	市区	西村乙二变（融合终端）	10	400	310	310
19318	市区	PMS_南边村乙	10	400	320	320
19319	市区	PMS_和平北	10	400	320	320
19320	市区	记者站配变	10	400	320	320
19321	市区	308 部队配变	10	400	320	320
19322	市区	PMS_古竹竹巷	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19323	市区	PMS_鸭潭头	10	400	320	320
19324	市区	10kV 檀溪湾 12#箱变 T1（融合终端）	10	630	474	474
19325	市区	PMS_照明处配变（TTU）	10	200	160	160
19326	市区	PMS_飞达化机配变	10	200	160	160
19327	市区	西站头三	10	400	320	320
19328	市区	PMS_吴塘三配变	10	200	160	160
19329	市区	PMS_莱索 1#箱变 T1	10	400	320	320
19330	市区	莱索 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	469	469
19331	市区	莱索 4#箱变 T1	10	400	320	320
19332	市区	PMS_莱索 5#箱变 T1	10	400	320	320
19333	市区	莱索 6#箱变 T1	10	400	320	320
19334	市区	红山 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19335	市区	红山站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
19336	市区	PMS_隐秀苑 6 号站 T2	10	800	640	640
19337	市区	PMS_世纪湖滨站 T1	10	800	618	618
19338	市区	PMS_景鸿苑站 T3	10	1250	1000	1000
19339	市区	东蠡湖 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
19340	市区	景亭苑站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
19341	市区	PMS_奥林花园 2#站(B1)T3	10	1250	1000	1000
19342	市区	PMS_花汇苑 2#站 T1	10	800	640	640
19343	市区	PMS_奥林花园 3#站(A)T2	10	1250	1000	1000
19344	市区	PMS_农区乙配变	10	200	160	160
19345	市区	PMS_檀溪湾#11 箱变 T1	10	630	504	504
19346	市区	PMS_檀溪湾#7 箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19347	市区	10kV 檀溪湾 8#箱变 T1（融合终端）	10	630	446	446
19348	市区	PMS_檀溪湾#9 箱变 T1	10	630	504	504
19349	市区	10kV 檀溪湾 10#箱变 T1（融合终端）	10	630	494	494
19350	市区	振兴北配变（融合终端）	10	400	320	320
19351	市区	秦巷配变（融合终端）	10	200	151	151
19352	市区	PMS_杨家里五变	10	200	160	160
19353	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
19354	市区	PMS_农区丙配变	10	200	160	160
19355	市区	PMS_大通路	10	200	160	160
19356	市区	PMS_花汇苑 1#站 T2	10	800	640	640
19357	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T2	10	1250	1000	1000
19358	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19359	市区	PMS_梁青站 T3	10	1000	800	800
19360	市区	PMS_山水湖滨 1#站 T1	10	1000	800	800
19361	市区	PMS_山水湖滨 1#站 T2	10	1000	800	800
19362	市区	PMS_杨墅圆	10	200	160	160
19363	市区	南湾里	10	400	320	320
19364	市区	PMS_群丰南配变	10	400	320	320
19365	市区	PMS_北岸南	10	200	160	160
19366	市区	PMS_幼儿园(二)	10	400	320	320
19367	市区	PMS_大桥(乙)	10	400	320	320
19368	市区	PMS_西街八	10	400	320	320
19369	市区	PMS_东街二变	10	400	320	320
19370	市区	PMS_农机厂	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19371	市区	PMS_胡埭镇	10	400	320	320
19372	市区	PMS_粮站二变	10	200	160	160
19373	市区	PMS_丰收桥（东）	10	400	320	320
19374	市区	PMS_东盛巷	10	200	160	160
19375	市区	PMS_丰收桥	10	200	160	160
19376	市区	PMS_西溪变	10	400	320	320
19377	市区	PMS_后沙滩二变	10	200	160	160
19378	市区	PMS_石柱头甲	10	400	320	320
19379	市区	PMS_星湖苑站 T1	10	1250	1000	1000
19380	市区	PMS_星湖苑站 T2	10	1250	1000	1000
19381	市区	10kV 南苑 1#站 T1	10	800	640	640
19382	市区	PMS_景丽东苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19383	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
19384	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T4	10	1250	1000	1000
19385	市区	PMS_景丽东苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
19386	市区	PMS_10kV 湖滨苑 1#站 T2	10	800	640	640
19387	市区	PMS_小涧头配变	10	400	320	320
19388	市区	PMS_许巷十一配变	10	200	160	160
19389	市区	上山村配变（融合终端）	10	400	320	320
19390	市区	PMS_湖山北	10	400	320	320
19391	市区	PMS_百和花园箱变 T1	10	630	486	486
19392	市区	PMS_鲍家村	10	200	147	147
19393	市区	PMS_下场西	10	400	320	320
19394	市区	PMS_鸿翔包装	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19395	市区	PMS_老别墅区配变	10	400	320	320
19396	市区	洪翔村委丁配变	10	400	320	320
19397	市区	PMS_塑料厂五配变	10	400	320	320
19398	市区	PMS_物流配变	10	400	320	320
19399	市区	PMS_鸿翔村委丙配变	10	400	320	320
19400	市区	PMS_中弄潭配变	10	400	320	320
19401	市区	新梁溪 1#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
19402	市区	PMS_太饭 1#箱变 T1	10	400	320	320
19403	市区	PMS_白毛灯	10	200	160	160
19404	市区	军水灯配变	10	200	160	160
19405	市区	秀景站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
19406	市区	东蠡湖 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19407	市区	东蠡湖 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
19408	市区	PMS_圣芭芭拉 1#站 T2	10	800	640	640
19409	市区	PMS_圣芭芭拉 1#站 T1	10	800	640	640
19410	市区	PMS_龙世 3#箱变 T1	10	630	504	504
19411	市区	PMS_蔡巷东配变	10	200	160	160
19412	市区	PMS_虎弄北配变	10	200	160	160
19413	市区	湖水灯（需删除）	10	400	320	320
19414	市区	荣巷街道安居房 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
19415	市区	PMS_中品配变(TTU)	10	200	160	160
19416	市区	荣巷街道安居房 3#站 T1（融合终端）	10	500	400	400
19417	市区	PMS_金色江南四期 2#站 T1	10	800	640	640
19418	市区	PMS_金色江南四期 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19419	市区	PMS_金色江南四期 4#站 T1	10	800	640	640
19420	市区	荣巷 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
19421	市区	潘贵庄	10	400	320	320
19422	市区	PMS_钱古桥西	10	400	320	320
19423	市区	PMS_杨木北溪	10	400	320	320
19424	市区	PMS_朝东西	10	200	160	160
19425	市区	PMS_南巷二	10	400	320	320
19426	市区	PMS_田舍二配变	10	400	320	320
19427	市区	西村丙配变	10	400	320	320
19428	市区	PMS_陶巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
19429	市区	PMS_陶巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
19430	市区	PMS_天鹅 1#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19431	市区	钱家巷三配变	10	400	320	320
19432	市区	志成电炉（融合终端）	10	200	160	160
19433	市区	PMS_西太湖站 T1	10	1000	800	800
19434	市区	PMS_隐秀苑 4 号站 T1	10	800	640	640
19435	市区	PMS_隐秀苑 5 号站 T1	10	800	640	640
19436	市区	PMS_路灯所	10	200	160	160
19437	市区	PMS_10kV 中皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
19438	市区	PMS_10kV 中皇 3#箱变 T1	10	400	320	320
19439	市区	PMS_10kV 中皇 4#箱变 T1	10	630	504	504
19440	市区	PMS_灵山 6#箱变 T1	10	630	504	504
19441	市区	PMS_路灯科技东路配变	10	200	160	160
19442	市区	PMS_山路单一配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19443	市区	PMS_山路单三配变	10	80	64	64
19444	市区	PMS_山路单四配变	10	80	64	64
19445	市区	PMS_山路单五配变	10	80	64	64
19446	市区	PMS_山路单六配变	10	80	64	64
19447	市区	PMS_山路单七配变	10	80	64	64
19448	市区	PMS_山路单八配变	10	80	64	64
19449	市区	PMS_工业物	10	200	160	160
19450	市区	美特	10	400	320	320
19451	市区	南兴配变(TTU)	10	400	320	320
19452	市区	PMS_蠡湖大道	10	200	160	160
19453	市区	PMS_金石路三	10	200	160	160
19454	市区	PMS_排水管理处	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19455	市区	冶金化工	10	200	160	160
19456	市区	新村一配变	10	400	320	320
19457	市区	PMS_太湖西	10	315	252	252
19458	市区	PMS_景丽东苑 1#站 T1	10	1000	800	800
19459	市区	PMS_湖滨路商业街站 T1	10	800	640	640
19460	市区	PMS_桃园站 T4*	10	1000	800	800
19461	市区	查子巷配变（TTU）	10	400	320	320
19462	市区	西胡灯配变（融合终端）	10	200	160	160
19463	市区	PMS_大浮南	10	400	312	312
19464	市区	PMS_花汇苑 6#站 T1*	10	1000	800	800
19465	市区	PMS_花汇新村	10	200	160	160
19466	市区	花汇新村 3	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19467	市区	PMS_周新西灯	10	200	160	160
19468	市区	PMS_山路单二配变	10	80	64	64
19469	市区	PMS_孙巷九配变（TTU）	10	200	160	160
19470	市区	PMS_天鹅 1#站 T3	10	1250	1000	1000
19471	市区	PMS_天鹅 2#站 T3	10	1250	1000	1000
19472	市区	PMS_天鹅 3#站 T3	10	1250	1000	1000
19473	市区	万科 1#站 T3	10	1250	1000	1000
19474	市区	PMS_汤巷东	10	400	320	320
19475	市区	PMS_神州佳苑 56 所#1 箱变 T1	10	630	504	504
19476	市区	PMS_神州佳苑 56 所#2 箱变 T1	10	630	504	504
19477	市区	马巷南配变	10	400	320	320
19478	市区	PMS_雪溪房产	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19479	市区	青松五配变（融合终端）	10	400	320	320
19480	市区	PMS_峰影二	10	200	160	160
19481	市区	PMS_虹桥花园站 T2	10	630	504	504
19482	市区	PMS_花汇苑 3#站 T1	10	800	640	640
19483	市区	PMS_花汇苑 3#站 T2	10	800	640	640
19484	市区	龙延村（融合终端）	10	400	320	320
19485	市区	PMS_漕头西 2	10	200	160	160
19486	市区	PMS_西头二变	10	400	320	320
19487	市区	PMS_湖滨苑 3#站 T1	10	800	640	640
19488	市区	PMS_湖滨苑 3#站 T2	10	800	640	640
19489	市区	PMS_万科 2#站 T4	10	1250	1000	1000
19490	市区	PMS_金色江南 6＃站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19491	市区	PMS_万科 3#站 T3	10	1250	1000	1000
19492	市区	金色江南 6＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19493	市区	PMS_万科 4#站 T3	10	1250	1000	1000
19494	市区	PMS_梁湖 3#站 T1	10	630	504	504
19495	市区	PMS_锡星苑 1#站 T4	10	800	640	640
19496	市区	PMS_扬名 2#站 T1	10	800	640	640
19497	市区	PMS_扬名 3#站 T1	10	800	640	640
19498	市区	周新东路配变	10	200	160	160
19499	市区	文化馆配变（融合终端）	10	200	160	160
19500	市区	PMS_10kV 剑桥 1#站 T2	10	800	603	603
19501	市区	PMS_10kV 剑桥 1#站 T1	10	800	631	631
19502	市区	PMS_10kV 剑桥 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19503	市区	PMS_10kV 剑桥 2#站 T2	10	800	640	640
19504	市区	PMS_10kV 剑桥 2#站 T1	10	800	606	606
19505	市区	PMS_10kV 剑桥 4#站 T1	10	800	640	640
19506	市区	杜家安居二配变（融合终端）	10	400	320	320
19507	市区	PMS_景明房产 T1	10	630	504	504
19508	市区	PMS_汇景站 T1*	10	1250	1000	1000
19509	市区	PMS_锡宜高架	10	200	160	160
19510	市区	PMS_刘闾路配变	10	200	160	160
19511	市区	PMS_扬名 2#站 T2	10	1250	1000	1000
19512	市区	PMS_扬名 3#站 T3	10	1250	1000	1000
19513	市区	PMS_扬名 3#站 T2	10	1250	1000	1000
19514	市区	PMS_荣青山配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19515	市区	PMS_连秆村一配变	10	400	320	320
19516	市区	PMS_连秆村二配变	10	400	187	187
19517	市区	PMS_上仓头配变	10	200	160	160
19518	市区	永丰四	10	400	320	320
19519	市区	PMS_隐秀苑 4 号站 T2	10	800	640	640
19520	市区	太湖新城站 T1	10	1250	1000	1000
19521	市区	10kV 置业 2#站 T2	10	1000	800	800
19522	市区	10kV 置业 3#站 T2	10	1000	800	800
19523	市区	PMS_隐秀苑 5 号站 T2	10	800	640	640
19524	市区	10kV 置业 4#站 T2	10	1000	800	800
19525	市区	10kV 置业 5#站 T2	10	1000	800	800
19526	市区	PMS_隐秀苑 3#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19527	市区	PMS_望山灯配变	10	200	160	160
19528	市区	PMS_仙河 1#站 T1	10	800	640	640
19529	市区	PMS_仙河 1#站 T2*	10	800	640	640
19530	市区	PMS_金色江南 1#站 T2	10	1000	800	800
19531	市区	金色江南 2#站 T1	10	1000	800	800
19532	市区	PMS_金色江南 2#站 T2	10	1000	800	800
19533	市区	PMS_汇景站 T2	10	1250	1000	1000
19534	市区	PMS_寺后 2	10	200	160	160
19535	市区	奚巷配变	10	100	80	80
19536	市区	PMS_江宁舍六配变	10	200	160	160
19537	市区	PMS_凯发路灯	10	200	160	160
19538	市区	PMS_基康里丁配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19539	市区	PMS_黄巷东	10	200	160	160
19540	市区	PMS_东肖变	10	400	320	320
19541	市区	PMS_金鑫村	10	200	160	160
19542	市区	PMS_黄巷丙	10	400	320	320
19543	市区	PMS_建东配变（TTU）	10	400	320	320
19544	市区	10kV 奥林花园 4#站 T2	10	1000	800	800
19545	市区	大箕工仪配变（TTU）	10	400	320	320
19546	市区	PMS_化工厂六配变	10	400	320	320
19547	市区	PMS_博隆配变	10	400	320	320
19548	市区	PMS_水乡苑 1 号站 T1	10	800	640	640
19549	市区	PMS_水乡苑 1 号站 T2	10	800	640	640
19550	市区	PMS_水乡苑 2 号站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19551	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T1	10	1000	800	800
19552	市区	PMS_是家旦	10	400	320	320
19553	市区	PMS_淀溪新村	10	400	320	320
19554	市区	前吴	10	400	320	320
19555	市区	PMS_私营城	10	400	320	320
19556	市区	PMS_龙延后吴	10	400	320	320
19557	市区	PMS_前楼下二变	10	200	160	160
19558	市区	前巷塔	10	200	160	160
19559	市区	PMS_张舍苑 1#站 T1	10	1000	800	800
19560	市区	PMS_张舍苑 2#站 T1	10	800	640	640
19561	市区	龙延西庄	10	400	320	320
19562	市区	姚家后（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19563	市区	立源电器配变	10	400	320	320
19564	市区	花村北配变	10	400	320	320
19565	市区	PMS_南湖苑 1#站 T1*	10	1250	1000	1000
19566	市区	PMS_南湖苑 1#站 T3*	10	1250	1000	1000
19567	市区	PMS_南湖苑 3＃站 T1	10	1250	1000	1000
19568	市区	PMS_南湖苑 4#站 TI ＊	10	1250	1000	1000
19569	市区	PMS_南湖苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
19570	市区	PMS_南湖苑 4#站 T3*	10	1250	1000	1000
19571	市区	PMS_南湖苑 2#站 T1 ＊	10	1250	1000	1000
19572	市区	PMS_南湖苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
19573	市区	PMS_南湖苑 7#站 T1	10	1250	1000	1000
19574	市区	PMS_南湖苑 7#站 T4	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19575	市区	PMS_南湖苑 6＃站 T1	10	1250	1000	1000
19576	市区	PMS_南湖苑 6＃站 T3	10	1250	1000	1000
19577	市区	PMS_南湖苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
19578	市区	PMS_川金配变（TTU）	10	200	160	160
19579	市区	PMS_塘曹村甲	10	400	320	320
19580	市区	PMS_万科 8#站 T1	10	1250	1000	1000
19581	市区	PMS_龙延马巷	10	400	320	320
19582	市区	PMS_万科 8#站 T3	10	1250	1000	1000
19583	市区	大箕山站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
19584	市区	大箕山站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
19585	市区	PMS_南湖苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
19586	市区	永邦配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19587	市区	PMS_张舍苑 1#站 T2	10	1000	800	800
19588	市区	PMS_张舍苑 2#站 T2	10	800	640	640
19589	市区	PMS_张舍苑 2#站 T3	10	800	640	640
19590	市区	PMS_塘曹村丙配变	10	200	160	160
19591	市区	PMS_后张村西配变	10	400	320	320
19592	市区	PMS_龙爪桥后配变	10	400	320	320
19593	市区	PMS_唐家旦东	10	400	320	320
19594	市区	PMS_瑞和	10	400	320	320
19595	市区	PMS_山西上配变	10	200	160	160
19596	市区	PMS_落霞苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
19597	市区	PMS_落霞苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
19598	市区	PMS_落霞苑 3 号站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19599	市区	PMS_落霞苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
19600	市区	PMS_10kV 落霞苑 6#站 T1	10	1000	800	800
19601	市区	PMS_10kV 落霞苑 6#站 T2	10	1000	800	800
19602	市区	PMS_落霞苑 5 号站 T1	10	800	640	640
19603	市区	PMS_落霞苑 5 号站 T2	10	800	640	640
19604	市区	PMS_大池灯配变(TTU)	10	200	160	160
19605	市区	PMS_10kV 江大 3#站 T2	10	1000	800	800
19606	市区	PMS_10kV 江大 3#站 T1	10	1000	800	800
19607	市区	PMS_胡埭大桥	10	200	160	160
19608	市区	PMS_许巷(七)	10	200	160	160
19609	市区	荣巷街道安居房 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
19610	市区	荣巷 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19611	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
19612	市区	人民路西配变	10	400	320	320
19613	市区	PMS_鸿翔张村配变	10	200	160	160
19614	市区	PMS_长镇二配变	10	400	320	320
19615	市区	PMS_干燥机厂	10	400	320	320
19616	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
19617	市区	蠡湖人家 2#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
19618	市区	PMS_周新苑 5#站 T2	10	800	640	640
19619	市区	PMS_周新苑 4#站 T2	10	800	640	640
19620	市区	PMS_周新苑 3#站 T2	10	800	640	640
19621	市区	PMS_周新苑#1 站 T2	10	800	640	640
19622	市区	PMS_隐秀苑 1#站 T4*	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19623	市区	PMS_隐秀苑 2#站 T4*	10	1000	800	800
19624	市区	新梁溪人家 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
19625	市区	PMS_红山站 T4	10	1000	800	800
19626	市区	PMS_华侨城 3 号站 T1	10	1250	1000	1000
19627	市区	新梁溪人家 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
19628	市区	置业 1#站 T1	10	1000	800	800
19629	市区	新梁溪人家 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
19630	市区	PMS_亨达机械	10	200	160	160
19631	市区	PMS_金色水岸#2 站 T3	10	1000	784	784
19632	市区	PMS_金色水岸#2 站 T1	10	1000	781	781
19633	市区	PMS_杨巷西	10	200	160	160
19634	市区	PMS_山庄二变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19635	市区	PMS_康山南	10	200	160	160
19636	市区	PMS_后湾二变	10	200	160	160
19637	市区	PMS_安西二变	10	200	160	160
19638	市区	育才花园 1＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
19639	市区	PMS_育才花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
19640	市区	PMS_前蔡巷配变	10	200	106	106
19641	市区	PMS_中湾茶厂配变	10	200	160	160
19642	市区	PMS_中湾村配变	10	400	320	320
19643	市区	PMS_锡马法兰配变	10	400	320	320
19644	市区	PMS_北湾配变	10	400	320	320
19645	市区	PMS_周山嘴配变	10	400	309	309
19646	市区	弯头厂配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19647	市区	PMS_严巷三配变	10	200	160	160
19648	市区	PMS_胡埭工业园公配所 T2	10	1000	800	800
19649	市区	东浜配变（融合终端）	10	400	320	320
19650	市区	蔡村西队配变（融合终端）	10	200	160	160
19651	市区	PMS_上荣一配变（TTU）	10	400	320	320
19652	市区	威玛制衣配变（融合终端）	10	400	320	320
19653	市区	PMS_上荣二配变（TTU）	10	400	320	320
19654	市区	河乡府配变（TTU）	10	400	320	320
19655	市区	PMS_夏慕湾配变	10	50	40	40
19656	市区	徐巷村配变	10	400	320	320
19657	市区	PMS_翠园三配变（TTU）	10	200	160	160
19658	市区	天宇配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19659	市区	PMS_翠园二配变（TTU）	10	200	160	160
19660	市区	PMS_翠园一配变（TTU）	10	400	320	320
19661	市区	PMS_翠园四配变（TTU）	10	400	320	320
19662	市区	PMS_翠园九配变（TTU）	10	200	160	160
19663	市区	PMS_东浜 1＃箱变 T1	10	400	320	320
19664	市区	PMS_翠园六配变（TTU）	10	200	160	160
19665	市区	PMS_东浜 2＃箱变 T1	10	400	320	320
19666	市区	PMS_翠园八配变（TTU）	10	400	320	320
19667	市区	PMS_东山 1＃箱变 T1	10	630	504	504
19668	市区	PMS_金城湾一配变（TTU）	10	400	320	320
19669	市区	PMS_金城湾乙配变（TTU）	10	400	320	320
19670	市区	PMS_翠园十配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19671	市区	PMS_翠园十一配变（TTU）	10	200	160	160
19672	市区	PMS_翠园十二配变（TTU）	10	200	160	160
19673	市区	扬树头乙配变（融合终端）	10	400	320	320
19674	市区	加油站北配变（融合终端）	10	400	320	320
19675	市区	PMS_东后街一配变	10	50	40	40
19676	市区	PMS_张舍市镇配变	10	400	320	320
19677	市区	负来桥配变（融合终端）	10	400	320	320
19678	市区	杨巷十五配变（融合终端）	10	400	320	320
19679	市区	杨巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
19680	市区	PMS_江大舍配变（TTU）	10	400	320	320
19681	市区	PMS_孙楼巷二配变（TTU）	10	200	160	160
19682	市区	大张巷甲配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19683	市区	PMS_大张巷丁配变（TTU）	10	400	320	320
19684	市区	PMS_大张巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
19685	市区	PMS_东浜七配变（TTU）	10	400	320	320
19686	市区	新桥头二配变	10	200	160	160
19687	市区	PMS_翠园五配变（TTU）	10	200	160	160
19688	市区	PMS_翠园十三配变（TTU）	10	400	320	320
19689	市区	PMS_城南二一配变（TTU）	10	200	160	160
19690	市区	PMS_金城二八配变（TTU）	10	200	160	160
19691	市区	PMS_金城二十配变（TTU）	10	200	160	160
19692	市区	PMS_中南十九配变（TTU）	10	200	160	160
19693	市区	PMS_10kV 梅花 3#箱变 T1	10	400	320	320
19694	市区	PMS_产山甲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19695	市区	忍草庵丙配变（融合终端）	10	400	320	320
19696	市区	忍草庵丁配变（融合终端）	10	400	320	320
19697	市区	轻院舍配变（融合终端）	10	400	320	320
19698	市区	青山路甲配变（融合终端）	10	400	320	320
19699	市区	青山三村 1#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
19700	市区	青山三村 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
19701	市区	青山路乙配变（融合终端）	10	200	160	160
19702	市区	PMS_勤风基建配变	10	400	320	320
19703	市区	PMS_群丰住宅配变	10	400	320	320
19704	市区	PMS_姚段配变	10	400	320	320
19705	市区	PMS_古竹南配变	10	400	320	320
19706	市区	PMS_古竹街配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19707	市区	PMS_吴巷上配变	10	400	299	299
19708	市区	PMS_后张村二配变	10	400	320	320
19709	市区	青松二配变（融合终端）	10	400	320	320
19710	市区	青松三配变（融合终端）	10	200	160	160
19711	市区	华晶一配变（融合终端）	10	400	320	320
19712	市区	华晶家舍配变（融合终端）	10	315	252	252
19713	市区	华晶二配变（融合终端）	10	200	160	160
19714	市区	华晶七配变（融合终端）	10	400	320	320
19715	市区	青山寺一配变（融合终端）	10	400	320	320
19716	市区	青山寺三配变（融合终端）	10	400	320	320
19717	市区	PMS_青山村配变	10	400	320	320
19718	市区	PMS_上里东四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19719	市区	PMS_上里东十配变	10	200	160	160
19720	市区	朝霞新村(1)（融合终端）	10	400	320	320
19721	市区	朝霞新村（2）（融合终端）	10	400	320	320
19722	市区	区政府(二)（融合终端）	10	200	160	160
19723	市区	PMS_六纺器	10	200	160	160
19724	市区	PMS_蓓蕾二配变	10	200	160	160
19725	市区	蓓蕾一配变（融合终端）	10	200	160	160
19726	市区	PMS_钱巷二配变	10	400	320	320
19727	市区	PMS_后戈湾一配变（TTU）	10	400	320	320
19728	市区	PMS_农民区配变	10	200	153	153
19729	市区	PMS_古竹西配变	10	400	320	320
19730	市区	PMS_古竹村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19731	市区	PMS_梅果配变	10	200	160	160
19732	市区	10kV 檀溪 6#箱变 T1（融合终端）	10	500	384	384
19733	市区	PMS_上里东七配变	10	200	160	160
19734	市区	PMS_上里东六配变	10	200	160	160
19735	市区	PMS_上里东三配变	10	400	320	320
19736	市区	PMS_上里东九配变	10	200	160	160
19737	市区	PMS_溪北口配变	10	400	320	320
19738	市区	大蒋巷配变（TTU）	10	400	320	320
19739	市区	世达配变	10	200	160	160
19740	市区	梅梁中学配变	10	400	320	320
19741	市区	PMS_邮电局十四配变	10	200	160	160
19742	市区	客运站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19743	市区	PMS_乐山市场配变	10	400	320	320
19744	市区	培训处（备）配变	10	400	320	320
19745	市区	乐山新村配变（融合终端）	10	400	320	320
19746	市区	振兴路配变（融合终端 ）	10	400	320	320
19747	市区	渔三队配变（融合终端）	10	200	160	160
19748	市区	PMS_金城一配变（TTU）	10	400	320	320
19749	市区	PMS_金城二配变（TTU）	10	200	160	160
19750	市区	PMS_金城三配变（TTU）	10	200	160	160
19751	市区	PMS_金城四配变（TTU）	10	400	309	309
19752	市区	金城五配变（TTU）	10	400	320	320
19753	市区	PMS_金城三一配变（TTU）	10	200	160	160
19754	市区	PMS_金城三二配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19755	市区	PMS_金城六配变（TTU）	10	200	160	160
19756	市区	PMS_金城八配变（TTU）	10	200	160	160
19757	市区	PMS_檀溪湾 5#箱变 T1	10	400	320	320
19758	市区	起重厂配变（融合终端）	10	200	160	160
19759	市区	孙蒋巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
19760	市区	PMS_电站二变	10	400	320	320
19761	市区	PMS_金城十四配变（TTU）	10	200	160	160
19762	市区	PMS_金城十五配变（TTU）	10	200	160	160
19763	市区	PMS_金城十六配变（TTU）	10	200	160	160
19764	市区	PMS_金城九配变（TTU）	10	200	160	160
19765	市区	PMS_金城十配变（TTU）	10	200	160	160
19766	市区	PMS_金城十二配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19767	市区	PMS_金城十一配变（TTU）	10	200	160	160
19768	市区	PMS_金城七配变（TTU）	10	400	320	320
19769	市区	PMS_金城十七配变（TTU）	10	315	244	244
19770	市区	金城十八配变（TTU）	10	400	320	320
19771	市区	PMS_金城二六配变（TTU）	10	200	160	160
19772	市区	青桥配变	10	400	320	320
19773	市区	PMS_方湖水车头配变	10	400	320	320
19774	市区	和平村甲	10	400	320	320
19775	市区	PMS_蓓蕾甲配变	10	100	80	80
19776	市区	PMS_丰裕新村	10	400	320	320
19777	市区	PMS_丰裕路	10	400	320	320
19778	市区	PMS_陶墅村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19779	市区	PMS_中南四配变（TTU）	10	400	320	320
19780	市区	PMS_中南七配变（TTU）	10	200	160	160
19781	市区	PMS_中南九配变(TTU)	10	200	160	160
19782	市区	PMS_中南十一配变（TTU）	10	200	160	160
19783	市区	PMS_中南十配变（TTU）	10	200	160	160
19784	市区	许道	10	200	160	160
19785	市区	PMS_邮电局(四)	10	200	160	160
19786	市区	PMS_市镇文化	10	400	320	320
19787	市区	PMS_家舍(一)	10	400	320	320
19788	市区	PMS_仙河 3	10	400	320	320
19789	市区	PMS_仙河村委 2	10	400	320	320
19790	市区	PMS_仙河村委 3	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19791	市区	PMS_别墅小区	10	400	320	320
19792	市区	PMS_陶墅新村	10	400	320	320
19793	市区	PMS_新梁溪人家 2#站 T4	10	1250	1000	1000
19794	市区	PMS_新梁溪人家 3#站 T4	10	1250	1000	1000
19795	市区	PMS_新梁溪 1#站 T2	10	1000	800	800
19796	市区	PMS_惠泽桥配变	10	200	160	160
19797	市区	PMS_岸里五配变	10	400	320	320
19798	市区	PMS_村后街配变	10	400	320	320
19799	市区	路灯变一配变	10	200	160	160
19800	市区	PMS_胡埭工业园公配所 T1	10	1000	800	800
19801	市区	PMS_10kV 奥林站 T2	10	1000	800	800
19802	市区	PMS_洪洪	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19803	市区	PMS_溪北四配变	10	400	320	320
19804	市区	酒市场配变（融合终端）	10	400	320	320
19805	市区	PMS_大丁 4#箱变 T1	10	630	504	504
19806	市区	PMS_北溪北甲配变	10	400	320	320
19807	市区	PMS_北溪北戊配变	10	100	80	80
19808	市区	北溪北乙配变（融合终端）	10	400	320	320
19809	市区	PMS_溪北新村配变	10	400	320	320
19810	市区	PMS_北溪北丙配变	10	200	160	160
19811	市区	PMS_北溪北丁配变	10	200	160	160
19812	市区	PMS_石塘	10	400	320	320
19813	市区	PMS_环卫管理三配变	10	200	160	160
19814	市区	朱宽桥配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19815	市区	善埝桥甲配变（融合终端）	10	400	312	312
19816	市区	惠湾里配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
19817	市区	PMS_路灯变二	10	200	160	160
19818	市区	PMS_河埒浜配变	10	400	320	320
19819	市区	PMS_泰康苑配变（TTU）	10	200	160	160
19820	市区	PMS_锦明公司配变（TTU）	10	200	160	160
19821	市区	PMS_蠡溪路配变	10	400	320	320
19822	市区	PMS_蠡溪丙配变	10	400	320	320
19823	市区	南降巷甲配变(TTU)	10	400	320	320
19824	市区	张庄巷配变	10	400	320	320
19825	市区	侨联里桥配变	10	400	320	320
19826	市区	PMS_桃园 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19827	市区	PMS_西太湖站 T3	10	1000	800	800
19828	市区	石塘新村	10	200	160	160
19829	市区	PMS_党校四	10	250	200	200
19830	市区	PMS_育才二村	10	400	320	320
19831	市区	PMS_杨夹里变	10	315	252	252
19832	市区	PMS_徐甲里	10	400	306	306
19833	市区	PMS_教师楼	10	400	320	320
19834	市区	PMS_农具部	10	400	320	320
19835	市区	PMS_华庄中学	10	400	320	320
19836	市区	PMS_博澳配变	10	200	160	160
19837	市区	PMS_隐秀苑 6 号站 T1	10	800	640	640
19838	市区	PMS_上蒋乙配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19839	市区	太湖站配变（融合终端）	10	200	160	160
19840	市区	水压站乙配变（融合终端）	10	200	160	160
19841	市区	PMS_明方南	10	200	160	160
19842	市区	PMS_陆甲里	10	315	252	252
19843	市区	PMS_沈二村	10	400	320	320
19844	市区	PMS_钱古桥	10	400	320	320
19845	市区	PMS_农联变	10	400	320	320
19846	市区	PMS_柏树下	10	160	128	128
19847	市区	PMS_农联	10	160	128	128
19848	市区	农联村委	10	400	320	320
19849	市区	PMS_电机新村	10	400	320	320
19850	市区	林湖	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19851	市区	PMS_梅花 1#箱变 T1	10	400	320	320
19852	市区	PMS_龙城 1#箱变 T1	10	400	320	320
19853	市区	龙城 2#箱变(20kV)T1（融合终端）	10	630	504	504
19854	市区	PMS_朝东巷	10	160	128	128
19855	市区	PMS_东湾里	10	250	200	200
19856	市区	PMS_八棉家舍	10	400	320	320
19857	市区	江海园配变（融合终端）	10	400	320	320
19858	市区	上里东十三配变（融合终端）	10	400	320	320
19859	市区	上里东十四配变（融合终端）	10	400	320	320
19860	市区	水压站甲配变（融合终端）	10	200	160	160
19861	市区	桃园二配变（融合终端）	10	400	320	320
19862	市区	桃园三配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19863	市区	桃园四配变（融合终端）	10	400	320	320
19864	市区	王巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
19865	市区	PMS_馒头山配变	10	200	160	160
19866	市区	PMS_东泉配变	10	200	160	160
19867	市区	PMS_桃坞配变	10	200	160	160
19868	市区	PMS_小士配变	10	200	160	160
19869	市区	PMS_大士配变	10	200	160	160
19870	市区	西庄东	10	400	320	320
19871	市区	PMS_凯夫制药配变	10	400	320	320
19872	市区	PMS_瑞富	10	200	160	160
19873	市区	PMS_古竹	10	400	320	320
19874	市区	PMS_贝迪生物配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19875	市区	王巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
19876	市区	王巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
19877	市区	王巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
19878	市区	王巷六配变（融合终端）	10	400	320	320
19879	市区	PMS_隐秀苑 1#站 T1	10	1000	800	800
19880	市区	PMS_隐秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
19881	市区	PMS_隐秀苑 3#站 T1	10	1000	800	800
19882	市区	PMS_青松	10	400	320	320
19883	市区	PMS_生物	10	400	320	320
19884	市区	PMS_贝尔森	10	200	160	160
19885	市区	青山东三配变（融合终端）	10	400	320	320
19886	市区	忍草庵四配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19887	市区	忍草庵乙配变（融合终端）	10	400	320	320
19888	市区	度假区	10	400	320	320
19889	市区	PMS_马法庭	10	200	160	160
19890	市区	PMS_张桥 1#箱变 T1	10	400	320	320
19891	市区	桃园站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
19892	市区	张桥 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
19893	市区	PMS_大孙巷配变	10	400	320	320
19894	市区	PMS_小袁巷甲配变	10	400	320	320
19895	市区	PMS_兰化疗养	10	200	160	160
19896	市区	PMS_东大池配变（TTU）	10	400	320	320
19897	市区	PMS_大池梁巷配变（TTU）	10	400	320	320
19898	市区	严唐巷甲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19899	市区	PMS_严唐巷乙配变	10	400	320	320
19900	市区	PMS_严唐巷丙配变	10	400	320	320
19901	市区	PMS_兽医站配变（TTU）	10	200	160	160
19902	市区	PMS_二市政甲配变（TTU）	10	200	160	160
19903	市区	PMS_二市政乙配变（TTU）	10	200	160	160
19904	市区	PMS_园艺桥	10	200	160	160
19905	市区	PMS_二市政丙配变（TTU）	10	200	160	160
19906	市区	西桥头四配变（TTU）	10	400	320	320
19907	市区	PMS_联盟配变	10	200	160	160
19908	市区	邵格里配变（融合终端）	10	200	160	160
19909	市区	后边巷配变	10	200	160	160
19910	市区	PMS_南双沟	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19911	市区	PMS_上仓桥配变	10	200	160	160
19912	市区	PMS_锡星苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
19913	市区	PMS_奥林花园配变（TTU）	10	400	320	320
19914	市区	PMS_北村路东	10	400	320	320
19915	市区	北村路西	10	400	320	320
19916	市区	PMS_谢古桥	10	400	320	320
19917	市区	漆塘谢古	10	400	320	320
19918	市区	上沿山配变（融合终端）	10	200	160	160
19919	市区	张庄配变（融合终端）	10	200	160	160
19920	市区	PMS_陆井丙配变（TTU）	10	400	320	320
19921	市区	PMS_鸿桥乙配变（TTU）	10	200	160	160
19922	市区	中巷交配变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19923	市区	PMS_新城	10	200	160	160
19924	市区	PMS_漆塘南村	10	400	320	320
19925	市区	东山头	10	400	320	320
19926	市区	PMS_漆塘街	10	400	320	320
19927	市区	PMS_华藏寺东	10	400	320	320
19928	市区	PMS_华藏部队	10	100	80	80
19929	市区	PMS_军队	10	200	160	160
19930	市区	PMS_华藏寺	10	200	160	160
19931	市区	PMS_湖减震配变	10	400	320	320
19932	市区	PMS_西巷头	10	200	160	160
19933	市区	PMS_华藏西	10	200	160	160
19934	市区	PMS_庙下四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19935	市区	PMS_码头配变	10	200	160	160
19936	市区	幛青鱼池	10	400	320	320
19937	市区	PMS_陈东二变	10	400	265	265
19938	市区	PMS_莲毅二变	10	400	249	249
19939	市区	PMS_莲毅配变	10	400	320	320
19940	市区	幛青四变	10	200	160	160
19941	市区	10kV 时代大酒店 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
19942	市区	PMS_幛青五变	10	400	320	320
19943	市区	PMS_幛青三变	10	400	320	320
19944	市区	PMS_幛青一变	10	400	308	308
19945	市区	PMS_前幛青	10	400	289	289
19946	市区	PMS_幛青二变	10	400	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19947	市区	PMS_龙泉养配变	10	200	160	160
19948	市区	PMS_西村丁配变	10	200	160	160
19949	市区	PMS_滨桥头配变	10	200	160	160
19950	市区	PMS_村山村西配变	10	200	160	160
19951	市区	PMS_场部	10	200	160	160
19952	市区	PMS_西村甲配变	10	400	271	271
19953	市区	PMS_西村锅炉	10	200	160	160
19954	市区	后陆巷（融合终端）	10	400	320	320
19955	市区	PMS_和平	10	200	160	160
19956	市区	PMS_西村乙配变	10	400	309	309
19957	市区	朱家绛（融合终端）	10	400	320	320
19958	市区	青龙新村配变（TTU）	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19959	市区	PMS_青布厂配变（TTU）	10	200	160	160
19960	市区	查巷一配变（TTU）	10	400	320	320
19961	市区	PMS_新街六	10	400	320	320
19962	市区	孟湾配变	10	400	320	320
19963	市区	PMS_西溪路灯配变（TTU）	10	200	160	160
19964	市区	PMS_西浜甲配变	10	200	160	160
19965	市区	扬锡店配变（融合终端）	10	200	160	160
19966	市区	PMS_和平泵	10	200	160	160
19967	市区	PMS_牛塘二变配变	10	400	320	320
19968	市区	PMS_和平村乙变	10	400	320	320
19969	市区	PMS_南边村	10	400	320	320
19970	市区	PMS_和平村三变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19971	市区	和平村二（融合终端）	10	400	320	320
19972	市区	PMS_采石场二变	10	200	160	160
19973	市区	PMS_万丰排灌	10	200	160	160
19974	市区	PMS_青龙站一配变(TTU)	10	200	160	160
19975	市区	PMS_兴源配变(TTU)	10	400	320	320
19976	市区	PMS_奥顺毛纺配变	10	200	160	160
19977	市区	张巷浜配变(TTU)	10	400	320	320
19978	市区	PMS_植物园配变	10	200	160	160
19979	市区	PMS_檀溪 1#箱变 T1	10	500	382	382
19980	市区	PMS_产山 1#箱变 T1	10	400	320	320
19981	市区	PMS_孙巷楼配变（TTU）	10	400	320	320
19982	市区	PMS_产山 2#箱变 T1	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19983	市区	拜香桥	10	200	160	160
19984	市区	建筑设计配变	10	200	160	160
19985	市区	PMS_檀溪湾 2#箱变 T1	10	500	382	382
19986	市区	PMS_檀溪湾 3#箱变 T1	10	500	400	400
19987	市区	PMS_檀溪 4#箱变 T1	10	315	252	252
19988	市区	PMS_宅休所配变（TTU）	10	400	320	320
19989	市区	PMS_麻袋厂配变	10	400	320	320
19990	市区	PMS_医师院	10	200	160	160
19991	市区	江南学院三配变(TTU)	10	400	320	320
19992	市区	江南学院二配变（TTU）	10	400	320	320
19993	市区	江南学院一配变(TTU)	10	400	320	320
19994	市区	PMS_许巷四配变(TTU)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19995	市区	PMS_中南八配变（TTU）	10	200	160	160
19996	市区	PMS_中南五配变（TTU）	10	200	160	160
19997	市区	PMS_中南三配变（TTU）	10	200	160	160
19998	市区	PMS_中南十八配变（TTU）	10	200	160	160
19999	市区	冠峰厂	10	400	320	320
20000	市区	PMS_89001 部队	10	200	160	160
20001	市区	PMS_大庆渡假	10	200	160	160
20002	市区	箸坞里	10	400	320	320
20003	市区	PMS_停车场四	10	400	303	303
20004	市区	南村路西	10	400	320	320
20005	市区	新街十二	10	400	320	320
20006	市区	PMS_谢古泵站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20007	市区	大浮电站	10	200	160	160
20008	市区	PMS_漆塘茶场	10	200	160	160
20009	市区	PMS_漆塘新村乙变	10	315	252	252
20010	市区	漆塘小区西	10	400	320	320
20011	市区	PMS_漆塘新村	10	400	320	320
20012	市区	漆塘外水配变	10	400	320	320
20013	市区	PMS_林果场站 T4	10	1250	1000	1000
20014	市区	PMS_上荣丙配变（TTU）	10	400	320	320
20015	市区	PMS_江大教师村公配所 T1	10	1000	800	800
20016	市区	PMS_六一四所三配变（TTU）	10	200	160	160
20017	市区	六一四所二配变（TTU）	10	400	320	320
20018	市区	PMS_大池路乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20019	市区	PMS_龚村配变(TTU)	10	400	320	320
20020	市区	PMS_龚村乙配变(TTU)	10	400	309	309
20021	市区	龙山橡胶	10	200	160	160
20022	市区	PMS_路耿下北村	10	200	160	160
20023	市区	PMS_七零二四	10	200	160	160
20024	市区	PMS_七零二五	10	200	160	160
20025	市区	10kV 湖玺山庄 1#站 T2	10	500	400	400
20026	市区	PMS_10kV 湖玺山庄 1#站 T1	10	500	400	400
20027	市区	10kV 湖玺山庄 2#站 T2	10	630	504	504
20028	市区	PMS_10kV 湖玺山庄 2#站 T1	10	630	504	504
20029	市区	PMS_学府 2#箱变 T1	10	630	504	504
20030	市区	PMS_胡埭东街	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20031	市区	PMS_10kV 宝界站 T1	10	1000	800	800
20032	市区	PMS_学府 1#箱变 T1	10	400	320	320
20033	市区	PMS_南曹配变	10	200	160	160
20034	市区	PMS_象山北	10	200	160	160
20035	市区	PMS_杭巷	10	200	160	160
20036	市区	PMS_叶巷二变	10	400	320	320
20037	市区	PMS_叶巷一变	10	200	160	160
20038	市区	铆焊厂二变	10	400	320	320
20039	市区	PMS_泰村二变	10	200	160	160
20040	市区	PMS_西陈	10	200	160	160
20041	市区	PMS_何家桥西	10	200	160	160
20042	市区	PMS_西林村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20043	市区	卫生院	10	400	320	320
20044	市区	PMS_电站七配变	10	200	160	160
20045	市区	PMS_裕村二配变	10	160	128	128
20046	市区	PMS_韩巷配变	10	200	160	160
20047	市区	PMS_高巷七配变	10	200	95	95
20048	市区	高村巷配变	10	200	160	160
20049	市区	李巷十三配变	10	315	252	252
20050	市区	10kV 福安状元里 7#站 T3	10	800	640	640
20051	市区	10kV 金茂府 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
20052	市区	10kV 小溪 1#箱变 T1	10	630	504	504
20053	市区	徐巷一配变(TTU)（南瑞）	10	400	320	320
20054	市区	10kV 建筑 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20055	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T1	10	800	640	640
20056	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T3	10	800	640	640
20057	市区	忍草庵一配变（融合终端）	10	400	320	320
20058	市区	马鞍苑配变	10	400	320	320
20059	市区	10kV 梅花 2#箱变 T1	10	630	504	504
20060	市区	10kV 黄湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
20061	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T3	20	800	640	640
20062	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T1	10	800	640	640
20063	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T2	10	800	640	640
20064	市区	PMS_邬甲里	10	400	320	320
20065	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
20066	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20067	市区	路耿下村配变	10	400	320	320
20068	市区	PMS_兴隆二	10	400	320	320
20069	市区	PMS_同苑新村二	10	400	320	320
20070	市区	10kV 澜岸 7#站 T4	10	800	640	640
20071	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T4	20	800	640	640
20072	市区	PMS_医院十五配变	10	400	320	320
20073	市区	PMS_部队油库	10	200	160	160
20074	市区	连秆村四配变	10	400	320	320
20075	市区	南镇（融合终端）	10	400	320	320
20076	市区	PMS_市镇西社	10	400	320	320
20077	市区	PMS_镇幼儿园	10	400	320	320
20078	市区	南尤巷	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20079	市区	PMS_市镇塘	10	400	320	320
20080	市区	PMS_许仁	10	400	320	320
20081	市区	PMS_市镇医院(二)	10	400	320	320
20082	市区	PMS_永福	10	400	320	320
20083	市区	市镇中学（快速接口）	10	400	320	320
20084	市区	PMS_兴隆	10	400	320	320
20085	市区	前头浜	10	400	320	320
20086	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T4	10	800	640	640
20087	市区	10kV 建华 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
20088	市区	10kV 华镇 4#箱变 T1	10	630	504	504
20089	市区	PMS_荣军 4#箱变 T1	10	630	504	504
20090	市区	10kV 蒋浜 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20091	市区	PMS_李林巷	10	400	320	320
20092	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
20093	市区	10kV 瑞仕 6#站 T3	10	800	640	640
20094	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T4	10	800	640	640
20095	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
20096	市区	PMS_龙爪桥配变	10	400	320	320
20097	市区	汪家配变	10	400	320	320
20098	市区	PMS_张巷村二配变	10	200	160	160
20099	市区	PMS_南山配变	10	400	320	320
20100	市区	PMS_前李村配变	10	200	160	160
20101	市区	PMS_李家二配变	10	400	254	254
20102	市区	PMS_仙河村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20103	市区	南码头配变	10	400	320	320
20104	市区	仙河村四配变	10	400	320	320
20105	市区	PMS_后码头配变	10	200	160	160
20106	市区	PMS_王典桥(1)	10	400	320	320
20107	市区	PMS_合新	10	400	320	320
20108	市区	PMS_山槐	10	250	200	200
20109	市区	PMS_塘前	10	400	291	291
20110	市区	西溪村二配变	10	200	160	160
20111	市区	PMS_泥黄村	10	200	160	160
20112	市区	黄泥田	10	400	291	291
20113	市区	PMS_排灌站	10	400	320	320
20114	市区	PMS_沙滩村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20115	市区	PMS_楼下二变	10	200	160	160
20116	市区	PMS_永兴配变	10	400	320	320
20117	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T2	10	800	640	640
20118	市区	10kV 西园 13#箱变 T1	10	630	504	504
20119	市区	PMS_裕村别墅二变	10	400	320	320
20120	市区	10kV 翠园 2#箱变 T1	10	630	504	504
20121	市区	20kV 星元 4#站 T2	20	800	640	640
20122	市区	PMS_团结八配变（TTU）	10	400	320	320
20123	市区	通用件厂	10	400	320	320
20124	市区	巷塔里	10	400	320	320
20125	市区	前家	10	200	160	160
20126	市区	排涝站一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20127	市区	10kV 闾江 1#箱变 T1	10	630	504	504
20128	市区	PMS_山西下配变	10	400	320	320
20129	市区	10kV 金匮里 12#站 T1	20	800	640	640
20130	市区	10kV 环湖 10#箱变 T1	10	630	504	504
20131	市区	10kV 蔡皇 2#箱变 T1	10	400	320	320
20132	市区	10kV 金茂府 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20133	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T1	10	800	640	640
20134	市区	PMS_排水管理三配变	10	200	160	160
20135	市区	PMS_蠡江配变	10	200	160	160
20136	市区	侣港村配变(TTU)	10	400	320	320
20137	市区	PMS_鲍家庄前	10	250	200	200
20138	市区	PMS_鲍巷(二)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20139	市区	PMS_南邵	10	400	320	320
20140	市区	PMS_东杜巷	10	250	200	200
20141	市区	高速指挥	10	400	320	320
20142	市区	周巷(七)	10	400	320	320
20143	市区	陆巷七配变	10	400	320	320
20144	市区	PMS_杭家边配变	10	200	160	160
20145	市区	PMS_后董村	10	200	160	160
20146	市区	PMS_郑巷四配变（TTU）	10	400	320	320
20147	市区	PMS_后湖山西	10	400	320	320
20148	市区	PMS_上头巷配变	10	200	160	160
20149	市区	PMS_茶场三配变	10	400	320	320
20150	市区	PMS_高车朵	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20151	市区	PMS_凯发苑五	10	400	320	320
20152	市区	10kV 板桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
20153	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T1	10	1000	800	800
20154	市区	20kV 祥翼 2#站 T4	20	800	640	640
20155	市区	10kV 板桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
20156	市区	PMS_反应锅厂二	10	400	320	320
20157	市区	万泉金属	10	400	320	320
20158	市区	PMS_娱乐中心	10	400	320	320
20159	市区	PMS_安全滑触线	10	200	160	160
20160	市区	PMS_集贤配变	10	200	160	160
20161	市区	集贤西队配变	10	400	309	309
20162	市区	PMS_闾江口配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20163	市区	PMS_北山子配变	10	400	320	320
20164	市区	PMS_短沟上配变	10	400	320	320
20165	市区	清水潭配变	10	400	320	320
20166	市区	PMS_下湾配变	10	200	160	160
20167	市区	PMS_上湾配变	10	400	302	302
20168	市区	PMS_虎弄配变	10	200	160	160
20169	市区	PMS_油库闾配变	10	200	160	160
20170	市区	PMS_杨家三配变	10	400	288	288
20171	市区	PMS_杨家一配变	10	400	299	299
20172	市区	PMS_桃花山配变(TTU)	10	400	320	320
20173	市区	PMS_东城配变	10	400	320	320
20174	市区	PMS_湖山大队配变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20175	市区	闾江牛弄配变	10	200	160	160
20176	市区	PMS_神骏桥配变	10	200	160	160
20177	市区	PMS_闾江新村配变	10	100	80	80
20178	市区	PMS_铁培中心配变	10	400	320	320
20179	市区	PMS_下基湾配变	10	50	40	40
20180	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 2#站 T2	10	800	640	640
20181	市区	10kV 金茂府 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
20182	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T1	20	800	640	640
20183	市区	PMS_新华四变	10	400	320	320
20184	市区	幸福弄	10	400	320	320
20185	市区	PMS_钱古桥东	10	400	320	320
20186	市区	PMS_檀溪湾 14#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20187	市区	20kV 和喜瑞园 5#T4	20	800	640	640
20188	市区	10kV 小箕 8#箱变 T1	10	630	504	504
20189	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T3	20	800	640	640
20190	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T1	20	800	640	640
20191	市区	10kV 壬港 1#箱变 T1	10	630	504	504
20192	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T3	20	800	640	640
20193	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T1	10	800	640	640
20194	市区	PMS_北岸中配变	10	200	160	160
20195	市区	PMS_渔港村中配变	10	200	160	160
20196	市区	赵周浜	10	200	160	160
20197	市区	PMS_基康里(甲)	10	400	320	320
20198	市区	PMS_景鑫苑站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20199	市区	PMS_血防所配变（TTU）	10	400	320	320
20200	市区	铂晨名筑 3#站 T2	20	800	640	640
20201	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 1#站 T2	10	800	640	640
20202	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 6#站 T3	20	800	640	640
20203	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 6#站 T1	20	800	640	640
20204	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
20205	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
20206	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T1	10	800	640	640
20207	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T4	10	800	640	640
20208	市区	20kV 兴想 17#站 T4	20	800	640	640
20209	市区	10kV 金匮里 14#站 T1	20	800	640	640
20210	市区	乐山十配变（融合终端 ）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20211	市区	PMS_后吴变	10	400	320	320
20212	市区	梁南大队配变（融合终端）	10	400	320	320
20213	市区	PMS_营业所配变	10	200	160	160
20214	市区	PMS_西河头一配变	10	200	146	146
20215	市区	锦明配变（融合终端）	10	200	160	160
20216	市区	PMS_鲍家庄桥配变	10	315	252	252
20217	市区	PMS_鲍家吴巷配变	10	400	320	320
20218	市区	PMS_钱家巷二配变	10	200	151	151
20219	市区	特种电机配变	10	400	320	320
20220	市区	PMS_北庄	10	200	160	160
20221	市区	医院十二变（快速接口）（融合终端）	10	400	320	320
20222	市区	PMS_鸿翔电辅	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20223	市区	PMS_汤巷二变	10	400	320	320
20224	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T3	10	800	640	640
20225	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T2	10	800	640	640
20226	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T4	10	800	640	640
20227	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T3	10	800	640	640
20228	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T1	10	800	640	640
20229	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T2	10	800	640	640
20230	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T4	10	800	640	640
20231	市区	PMS_10kV 翠景 1#站 T2	10	800	640	640
20232	市区	PMS_10kV 澜岸 8#站 T1	10	800	640	640
20233	市区	PMS_10kV 幸福里 9#站 T2	10	800	640	640
20234	市区	20kV 星元 6#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20235	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T3	20	800	640	640
20236	市区	PMS_梁南曹巷配变	10	400	320	320
20237	市区	塘降上配变	10	400	320	320
20238	市区	西贡村	10	400	320	320
20239	市区	蔡巷上	10	400	320	320
20240	市区	PMS_化工厂五	10	400	320	320
20241	市区	PMS_南山寺前	10	200	160	160
20242	市区	PMS_蔡村东配变	10	200	160	160
20243	市区	PMS_壬港村配变	10	200	160	160
20244	市区	万埠配变（融合终端）	10	200	160	160
20245	市区	PMS_赵家湾配变	10	200	160	160
20246	市区	PMS_铸铁配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20247	市区	PMS_王村庄配变	10	200	160	160
20248	市区	PMS_后王村庄配变	10	200	160	160
20249	市区	PMS_东京头配变	10	200	160	160
20250	市区	10kV 南苑 1#站 T2	10	800	640	640
20251	市区	10kV 福安状元里 6#站 T3	10	800	640	640
20252	市区	PMS_东大堤路灯二配变	10	200	160	160
20253	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
20254	市区	严唐巷一配变	10	200	160	160
20255	市区	10kV 东大 1#箱变 T1	10	630	504	504
20256	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T3	20	800	640	640
20257	市区	10kV 青山 4#箱变 T1	10	630	488	488
20258	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20259	市区	铂晨名筑 3#站 T1	20	800	640	640
20260	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 4#站 T3	20	800	640	640
20261	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 4#站 T1	20	800	640	640
20262	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
20263	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
20264	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T2	10	800	640	640
20265	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T4	20	800	640	640
20266	市区	20kV 鸿基 38#站 T2	20	800	640	640
20267	市区	10kV 东坞 2#箱变 T1	10	630	504	504
20268	市区	运输大队配变（融合终端）	10	400	320	320
20269	市区	张巷六配变	10	400	320	320
20270	市区	PMS_明园村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20271	市区	陈大巷配变	10	400	320	320
20272	市区	PMS_蠡湖中学配变	10	200	160	160
20273	市区	PMS_陈大巷南配变	10	200	160	160
20274	市区	PMS_前吴巷配变	10	400	320	320
20275	市区	PMS_马安村委配变	10	400	320	320
20276	市区	PMS_马安化工配变	10	400	320	320
20277	市区	PMS_张巷二二配变	10	200	160	160
20278	市区	前张巷二配变	10	400	290	290
20279	市区	PMS_蔡巷八配变	10	200	160	160
20280	市区	采石场五配变	10	200	160	160
20281	市区	中湾配变	10	200	160	160
20282	市区	PMS_唯琼农庄配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20283	市区	PMS_采石厂二配变	10	400	320	320
20284	市区	PMS_乌鹊浜配变	10	315	252	252
20285	市区	PMS_江西里配变	10	400	320	320
20286	市区	10kV 水榭天成 3#站 T1	10	800	640	640
20287	市区	10kV 福安状元里 6#站 T4	10	800	640	640
20288	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T1	20	800	640	640
20289	市区	10kV 杨工 1#箱变	10	400	320	320
20290	市区	PMS_华亨机械	10	400	320	320
20291	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T1	20	800	640	640
20292	市区	20kV 侬联园 10#站 T1	20	800	640	640
20293	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T1	20	800	640	640
20294	市区	20kV 雪新苑 12#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20295	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 5#站 T3	20	800	640	640
20296	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 5#站 T1	20	800	640	640
20297	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
20298	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
20299	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
20300	市区	汽车检测站（融合终端）	10	200	160	160
20301	市区	球钢配变（融合终端）	10	400	320	320
20302	市区	大通公司配变（融合终端）	10	400	320	320
20303	市区	电力站二（融合终端）	10	400	320	320
20304	市区	长槽河配变	10	200	160	160
20305	市区	前张野配变（融合终端）	10	200	160	160
20306	市区	王家湾配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20307	市区	PMS_鸿翔法兰	10	200	160	160
20308	市区	PMS_中心	10	400	320	320
20309	市区	PMS_万寿	10	200	160	160
20310	市区	PMS_马巷七变	10	400	157	157
20311	市区	前张村配变	10	400	320	320
20312	市区	PMS_马巷	10	400	320	320
20313	市区	马巷东配变	10	400	320	320
20314	市区	PMS_塘行星配变	10	315	252	252
20315	市区	马巷前配变	10	400	320	320
20316	市区	PMS_白水塘	10	400	320	320
20317	市区	PMS_丰产二配变	10	400	320	320
20318	市区	PMS_泉家湾	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20319	市区	PMS_科瑞兹配变	10	400	320	320
20320	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T1	10	800	640	640
20321	市区	20kV 祥翼 3#站 T2	20	800	640	640
20322	市区	10kV 河庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
20323	市区	PMS_凯发苑四	10	400	320	320
20324	市区	10kV 庙圩 2#箱变 T1	10	630	504	504
20325	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
20326	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T1	10	800	640	640
20327	市区	PMS_市镇四配变	10	400	320	320
20328	市区	20kV 山水澜园 5#站 T2	20	800	640	640
20329	市区	PMS_学校二配变	10	200	160	160
20330	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20331	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T1	20	800	640	640
20332	市区	PMS_二号桥(二)	10	315	252	252
20333	市区	PMS_花汇西队	10	400	320	320
20334	市区	电力厂配变（融合终端）	10	400	320	320
20335	市区	乌叼咀配变（融合终端）	10	200	160	160
20336	市区	杨巷配变（融合终端）	10	200	160	160
20337	市区	上山配变（融合终端）	10	200	160	160
20338	市区	部队农场配变（融合终端）	10	200	160	160
20339	市区	PMS_竹山村	10	200	160	160
20340	市区	PMS_站头	10	200	160	160
20341	市区	PMS_岸东配变	10	400	320	320
20342	市区	王典桥四配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20343	市区	PMS_中巷九配变	10	200	160	160
20344	市区	PMS_板桥市镇	10	400	320	320
20345	市区	PMS_浣溪村	10	400	320	320
20346	市区	沙滩北（融合终端）	10	400	320	320
20347	市区	PMS_西头三变	10	400	320	320
20348	市区	PMS_西庄	10	400	320	320
20349	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T2	20	800	640	640
20350	市区	10kV 铁巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
20351	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T1	10	800	640	640
20352	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T3	10	800	640	640
20353	市区	PMS_10kV 富雅 2#站 T1	10	800	640	640
20354	市区	10kV 誉品 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20355	市区	PMS_10kV 富雅 2#站 T2	10	800	640	640
20356	市区	10kV 誉品 3#站 T1	10	800	640	640
20357	市区	10kV 分校 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
20358	市区	10kV 誉品 4#站 T3	10	800	640	640
20359	市区	10kV 誉品 4#站 T1	10	800	640	640
20360	市区	10kV 映湖玖园 4#站 T2 台区_800kVA	10	800	640	640
20361	市区	10kV 永翰 1#箱变	10	630	504	504
20362	市区	PMS_东浜二配变（TTU）	10	400	320	320
20363	市区	20kV 金匮里 10#站 T2	20	800	640	640
20364	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
20365	市区	PMS_友谊三	10	400	320	320
20366	市区	PMS_高浮桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20367	市区	双洋药配变（融合终端）	10	400	320	320
20368	市区	PMS_富长桥变	10	400	320	320
20369	市区	市镇（3）	10	400	320	320
20370	市区	PMS_20kV 悦园 8#站 T1	20	800	640	640
20371	市区	PMS_20kV 悦园 8#站 T2	20	800	640	640
20372	市区	20kV 祥翼 5#站 T4	20	800	640	640
20373	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T1	20	800	640	640
20374	市区	PMS_10kV 万湖 1#箱变 T1	10	400	320	320
20375	市区	20kV 山水澜园 3#站 T2	20	800	640	640
20376	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T2	20	800	640	640
20377	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T1	20	800	640	640
20378	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20379	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T4	20	800	640	640
20380	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T2	20	800	640	640
20381	市区	20kV 悦园 10#站 T1	20	800	640	640
20382	市区	20kV 悦园 10#站 T2	20	800	640	640
20383	市区	20kV 悦园 10#站 T3	20	800	640	640
20384	市区	20kV 悦园 10#站 T4	20	800	640	640
20385	市区	PMS_20kV 悦园 11#站 T1	20	800	640	640
20386	市区	PMS_20kV 悦园 11#站 T2	20	800	640	640
20387	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T4	20	800	640	640
20388	市区	20kV 城南 15#站 T2	20	630	504	504
20389	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T2	10	800	640	640
20390	市区	PMS_马安铸钢配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20391	市区	真意堂配变	10	315	252	252
20392	市区	PMS_中学四	10	400	320	320
20393	市区	小学七配变	10	400	320	320
20394	市区	万顺路口	10	200	160	160
20395	市区	税务所	10	400	320	320
20396	市区	周泾塘配变	10	400	296	296
20397	市区	伽兰寺配变	10	200	160	160
20398	市区	小圩田二配变	10	400	320	320
20399	市区	农机厂东配变	10	400	320	320
20400	市区	PMS_华侨 1#箱变 T1	10	400	320	320
20401	市区	PMS_湖服装	10	315	252	252
20402	市区	PMS_轧钢	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20403	市区	鸿翔路东	10	400	320	320
20404	市区	PMS_旺安村配变	10	400	320	320
20405	市区	花汇里	10	400	320	320
20406	市区	PMS_别墅区二配变	10	400	320	320
20407	市区	PMS_后张村	10	400	320	320
20408	市区	唐村配变	10	400	320	320
20409	市区	PMS_友谊活塞	10	315	252	252
20410	市区	PMS_印涂	10	400	320	320
20411	市区	PMS_唐家旦配变	10	400	320	320
20412	市区	PMS_侣东新村	10	400	320	320
20413	市区	PMS_红卫二	10	400	320	320
20414	市区	农实验配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20415	市区	PMS_景园路配变	10	200	160	160
20416	市区	油泵配变	10	400	320	320
20417	市区	PMS_环能配变	10	200	160	160
20418	市区	PMS_迎辉新村三配变	10	400	320	320
20419	市区	PMS_迎辉新村四配变	10	400	320	320
20420	市区	迎辉新村(2)	10	200	160	160
20421	市区	绳线厂配变	10	400	320	320
20422	市区	PMS_园区路灯配变	10	400	320	320
20423	市区	PMS_东沿塘配变	10	400	320	320
20424	市区	高甲里配变	10	400	144	144
20425	市区	PMS_公益三配变（TTU）	10	200	160	160
20426	市区	PMS_公益八配变（TTU）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20427	市区	PMS_荣巷新村配变（TTU）	10	400	320	320
20428	市区	PMS_荣菜配变（TTU）	10	400	320	320
20429	市区	PMS_上荣巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
20430	市区	PMS_上荣巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
20431	市区	PMS_华晶新村配变（TTU）	10	400	320	320
20432	市区	PMS_华晶乙配变（TTU）	10	400	320	320
20433	市区	PMS_荣巷一配变（TTU）	10	400	320	320
20434	市区	PMS_华侨城 3 号站 T3	10	1250	1000	1000
20435	市区	PMS_景秀苑二配变	10	400	320	320
20436	市区	景秀苑一配变	10	315	252	252
20437	市区	PMS_电站设备二配变	10	400	320	320
20438	市区	华燕小区（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20439	市区	水利工程	10	200	160	160
20440	市区	PMS_北闸泵配变	10	200	160	160
20441	市区	PMS_江溪桥配变	10	200	160	160
20442	市区	溪北七配变（融合终端）	10	200	160	160
20443	市区	PMS_黄西二	10	200	160	160
20444	市区	钱隆桥	10	200	160	160
20445	市区	PMS_荣巷二配变（TTU）	10	200	160	160
20446	市区	PMS_东肖	10	400	320	320
20447	市区	PMS_戴巷五变	10	400	320	320
20448	市区	PMS_华新彩板	10	200	160	160
20449	市区	PMS_湖滨苑 2#站 T1	10	800	640	640
20450	市区	PMS_湖滨苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20451	市区	PMS_10kV 湖滨苑 1#站 T1	10	800	640	640
20452	市区	PMS_小园里（二）	10	400	320	320
20453	市区	侣江新村(2)	10	250	200	200
20454	市区	PMS_侣江新村(3)	10	400	320	320
20455	市区	人才楼二配变	10	250	200	200
20456	市区	人才楼三配变	10	250	200	200
20457	市区	PMS_秀景站 T1	10	1250	1000	1000
20458	市区	PMS_洪二村配变	10	200	160	160
20459	市区	葛埭桥配变	10	400	320	320
20460	市区	PMS_王甲里	10	400	320	320
20461	市区	PMS_开来 2#箱变 T1	10	100	80	80
20462	市区	葛巷甲配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20463	市区	PMS_中桥三角井	10	400	320	320
20464	市区	PMS_葛巷丙配变（TTU）	10	200	160	160
20465	市区	中南农科配变（融合终端）	10	200	160	160
20466	市区	PMS_新吉阀业配变	10	315	252	252
20467	市区	PMS_灯泡厂配变	10	400	320	320
20468	市区	PMS_安活	10	400	320	320
20469	市区	寺后乙	10	400	320	320
20470	市区	PMS_芮巷	10	400	320	320
20471	市区	军转办一配变（融合终端）	10	200	160	160
20472	市区	周巷西二配变	10	400	320	320
20473	市区	PMS_席古庄	10	200	160	160
20474	市区	PMS_后湾钱	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20475	市区	惠浜配变	10	200	160	160
20476	市区	PMS_龙渚电站	10	400	320	320
20477	市区	唐甲里配变	10	400	320	320
20478	市区	PMS_新菜场	10	250	200	200
20479	市区	典基上配变	10	315	252	252
20480	市区	PMS_祝台桥北配变	10	250	200	200
20481	市区	PMS_蒋洞邮电	10	200	160	160
20482	市区	PMS_蒋洞南配变	10	250	200	200
20483	市区	PMS_化工厂	10	250	200	200
20484	市区	PMS_周潭村	10	400	320	320
20485	市区	PMS_周潭村二变	10	250	200	200
20486	市区	PMS_东宋	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20487	市区	PMS_东宋村	10	200	160	160
20488	市区	PMS_周潭朱巷	10	250	200	200
20489	市区	葛埭老街配变	10	400	320	320
20490	市区	许祥浜配变	10	200	160	160
20491	市区	PMS_袁村西	10	400	320	320
20492	市区	PMS_油车头	10	200	160	160
20493	市区	PMS_李春湾	10	200	160	160
20494	市区	PMS_金色江南 3#站 T1	10	1000	800	800
20495	市区	PMS_金色江南 4#站 T1	10	1000	800	800
20496	市区	PMS_金色江南 5#站 T3	10	1250	1000	1000
20497	市区	景亭苑站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
20498	市区	PMS_沁芳苑站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20499	市区	PMS_横山 3＃箱变 T1	10	400	320	320
20500	市区	沙滩桥	10	400	320	320
20501	市区	PMS_托改厂	10	250	200	200
20502	市区	PMS_周潭桥东	10	250	200	200
20503	市区	PMS_桥西变	10	400	320	320
20504	市区	PMS_菜南 1 号单	10	50	40	40
20505	市区	PMS_菜南 2 号单	10	50	40	40
20506	市区	PMS_锡后	10	400	320	320
20507	市区	PMS_周潭锡西	10	200	160	160
20508	市区	PMS_陶瓷厂配变	10	400	320	320
20509	市区	俞田二配变（融合终端）	10	400	320	320
20510	市区	市镇法院配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20511	市区	PMS_市镇(五十二)	10	400	320	320
20512	市区	PMS_周新桥	10	400	320	320
20513	市区	PMS_市镇(五十六)	10	400	320	320
20514	市区	PMS_焊接厂	10	200	160	160
20515	市区	PMS_俞田里	10	400	320	320
20516	市区	大桥村	10	400	320	320
20517	市区	PMS_10KV 金星苑站 T1	10	1000	800	800
20518	市区	PMS_横山 1＃箱变 T1	10	400	320	320
20519	市区	PMS_重点泵站配变（TTU）	10	200	160	160
20520	市区	PMS_杨木桥四配变	10	400	320	320
20521	市区	PMS_水养场一配变	10	200	160	160
20522	市区	PMS_龙村二变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20523	市区	PMS_大塘里配变	10	200	160	160
20524	市区	PMS_恒昌胶带配变	10	400	320	320
20525	市区	PMS_花汇苑 1#站 T1	10	800	640	640
20526	市区	PMS_花汇苑 2#站 T2	10	800	640	640
20527	市区	PMS_汤巷西	10	400	320	320
20528	市区	农机站四配变	10	400	320	320
20529	市区	PMS_章里巷配变	10	200	160	160
20530	市区	PMS_苏锡路口（一）	10	200	160	160
20531	市区	蠡湖六队（融合终端）	10	200	160	160
20532	市区	拥宪鲍巷配变	10	400	320	320
20533	市区	PMS_五号桥	10	200	160	160
20534	市区	PMS_轻疗养配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20535	市区	龙延草屋配变（融合终端）	10	200	160	160
20536	市区	碧波西（融合终端）	10	400	320	320
20537	市区	轻农场（融合终端）	10	200	160	160
20538	市区	PMS_机械	10	200	160	160
20539	市区	杨木桥一配变	10	400	320	320
20540	市区	PMS_牛弄三配变	10	200	160	160
20541	市区	新村塘西配变	10	400	320	320
20542	市区	PMS_惠甲里	10	200	160	160
20543	市区	PMS_电力站五配变	10	400	320	320
20544	市区	PMS_花村二配变	10	200	160	160
20545	市区	PMS_公园路配变	10	400	320	320
20546	市区	PMS_花汇配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20547	市区	PMS_花汇小区配变	10	400	320	320
20548	市区	PMS_北岸配变	10	400	320	320
20549	市区	邮电支局配变	10	400	320	320
20550	市区	PMS_三星钢球	10	200	160	160
20551	市区	PMS_旺安村二配变	10	400	320	320
20552	市区	PMS_锡海桥配变	10	400	320	320
20553	市区	PMS_彭公桥一变	10	400	320	320
20554	市区	PMS_王巷上配变	10	400	320	320
20555	市区	PMS_起重厂二配变	10	400	320	320
20556	市区	开发区（融合终端）	10	250	200	200
20557	市区	PMS_吴二湾	10	250	200	200
20558	市区	新农场（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20559	市区	周巷上配变	10	400	320	320
20560	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T1	10	1000	800	800
20561	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T3	10	1000	800	800
20562	市区	连大桥（融合终端）	10	200	154	154
20563	市区	PMS_东塘村	10	400	320	320
20564	市区	PMS_康兴钢板	10	400	320	320
20566	市区	PMS_窑厂配变	10	400	320	320
20567	市区	PMS_水处理	10	200	160	160
20568	市区	PMS_壤桥头配变	10	400	320	320
20569	市区	PMS_同步带配变	10	200	160	160
20570	市区	PMS_前村五配变	10	200	160	160
20571	市区	PMS_南漕头配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20572	市区	PMS_桥后	10	200	160	160
20573	市区	PMS_谢埝一变	10	200	160	160
20574	市区	PMS_鸿翔村委	10	400	320	320
20575	市区	PMS_中张村配变	10	400	320	320
20576	市区	PMS_农工商	10	400	320	320
20577	市区	PMS_震湖桥	10	200	160	160
20578	市区	万科 1#站 T1	10	1250	1000	1000
20579	市区	PMS_万科 2#站 T1	10	1250	1000	1000
20580	市区	PMS_万科 3#站 T1	10	1250	1000	1000
20581	市区	PMS_万科 4#站 T1	10	1250	1000	1000
20582	市区	PMS_鱼花路配变	10	200	160	160
20583	市区	PMS_王巷七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20584	市区	PMS_旺安配变	10	200	160	160
20585	市区	PMS_落霞桥配变	10	200	160	160
20586	市区	PMS_裕村楼下四变	10	200	160	160
20587	市区	杜家安居一配变（融合终端）	10	400	320	320
20588	市区	范新村配变（融合终端）	10	400	320	320
20589	市区	范新村二配变（融合终端）	10	400	320	320
20590	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T1	10	1250	1000	1000
20591	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T1	10	1250	1000	1000
20592	市区	PMS_老乌桥配变	10	200	160	160
20593	市区	谢湾北配变（融合终端）	10	200	160	160
20594	市区	杜家安居四配变（融合终端）	10	400	320	320
20595	市区	杜家安居三配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20596	市区	杜家安居五配变（融合终端）	10	400	320	320
20597	市区	杜甲里配变（融合终端）	10	400	320	320
20598	市区	郑湾配变（融合终端）	10	400	320	320
20599	市区	PMS_公益南配变（TTU）	10	200	160	160
20600	市区	PMS_公益一配变（TTU）	10	200	160	160
20601	市区	PMS_公益二配变（TTU）	10	400	320	320
20602	市区	PMS_二钢配变	10	400	320	320
20603	市区	PMS_明芳路西	10	400	320	320
20604	市区	PMS_韩巷二	10	160	128	128
20605	市区	社员村配变（融合终端）	10	400	320	320
20606	市区	信和（融合终端）	10	200	160	160
20607	市区	PMS_后湖山	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20608	市区	河西村联社配变	10	200	160	160
20609	市区	宏净配变	10	400	320	320
20610	市区	中路生态配变	10	400	320	320
20611	市区	PMS_麦特福	10	200	160	160
20612	市区	周巷六配变	10	400	320	320
20613	市区	沙滩村委配变	10	400	320	320
20614	市区	PMS_明珠	10	200	160	160
20615	市区	弄里配变	10	400	320	320
20616	市区	安西配变	10	400	320	320
20617	市区	PMS_河西自然村配变	10	200	160	160
20618	市区	PMS_许家配变	10	200	160	160
20619	市区	大河绛配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20620	市区	PMS_华成漆	10	400	320	320
20621	市区	东鑫湖 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
20622	市区	20kV 山水澜园 4#站 T2	20	800	640	640
20623	市区	20kV 祥翼 3#站 T1	20	800	640	640
20624	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T2	10	800	640	640
20625	市区	10kV 柒塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
20626	市区	10kV 金匮里 13#站 T2	20	800	640	640
20627	市区	10kV 西园 18#箱变 T1	10	630	504	504
20628	市区	PMS_船厂浜二变	10	400	320	320
20629	市区	PMS_塘曹一配变	10	400	320	320
20630	市区	10kV 钱甲 2#箱变 T1	10	400	320	320
20631	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20632	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T1	20	800	640	640
20633	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20634	市区	铂晨名筑 4#站 T4	20	800	640	640
20635	市区	PMS_迎辉新村一配变	10	200	160	160
20636	市区	20kV 河滨 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
20637	市区	20kV 河滨 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
20638	市区	20kV 河滨 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
20639	市区	20kV 河滨 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
20640	市区	10kV 塘前 2#箱变 T1	10	630	504	504
20641	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T1	20	800	640	640
20642	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T4	20	800	640	640
20643	市区	10kV 东山 7#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20644	市区	10kV 瑞仕 4#站 T1	10	800	640	640
20645	市区	PMS_严唐巷四配变	10	400	320	320
20646	市区	铂晨名筑 2#站 T2	20	800	640	640
20647	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T2	20	800	640	640
20648	市区	10kV 袁塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
20649	市区	10kV 瑞仕 5#站 T4	10	800	640	640
20650	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T1	20	800	640	640
20651	市区	PMS_黄巷乙	10	400	320	320
20652	市区	10kV 香樟园 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20653	市区	PMS_10kV 香樟园 2#站 T4	10	800	640	640
20654	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T2	20	800	640	640
20655	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20656	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T4	10	800	640	640
20657	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T2	20	800	640	640
20658	市区	10kV 西园 2#箱变 T1	10	630	504	504
20659	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T3	20	800	640	640
20660	市区	裕村楼下五配变	10	400	320	320
20661	市区	10kV 金匮里 14#站 T4	20	800	640	640
20662	市区	PMS_20kV 侬联园 8#站 T1	20	800	640	640
20663	市区	PMS_20kV 侬联园 8#站 T3	20	800	640	640
20664	市区	10kV 金匮里 14#站 T3	20	800	640	640
20665	市区	20kV 祥翼 2#站 T1	20	800	640	640
20666	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T2	10	800	640	640
20667	市区	10kV 庙圩 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20668	市区	青松四配变（融合终端）	10	400	320	320
20669	市区	10kV 瑞仕 9#站 T1	10	800	640	640
20670	市区	PMS_园育苗二配变	10	200	160	160
20671	市区	PMS_20kV 悦园 5#站 T1	20	800	640	640
20672	市区	PMS_20kV 悦园 5#站 T2	20	800	640	640
20673	市区	PMS_20kV 侬联园 9#站 T1	20	800	640	640
20674	市区	PMS_20kV 侬联园 9#站 T3	20	800	640	640
20675	市区	10kV 九丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
20676	市区	10kV 小南湾 3#站 T2	10	630	504	504
20677	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
20678	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T2	20	800	640	640
20679	市区	10kV 中央 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20680	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T1	20	800	640	640
20681	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T3	20	800	640	640
20682	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T4	20	800	640	640
20683	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T2	20	800	640	640
20684	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T3	10	800	640	640
20685	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T2	20	800	640	640
20686	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T3	20	800	640	640
20687	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T1	20	800	640	640
20688	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T2	20	800	640	640
20689	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T2	20	800	640	640
20690	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T4	20	800	640	640
20691	市区	20kV 雪新苑 11#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20692	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T3	20	800	640	640
20693	市区	五星临时配变（融合终端）	10	400	320	320
20694	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T4	10	800	640	640
20695	市区	PMS_后巷十三配变	10	400	320	320
20696	市区	PMS_20kV 悦园 6#站 T1	20	800	640	640
20697	市区	PMS_20kV 悦园 6#站 T2	20	800	640	640
20698	市区	青山东四配变（融合终端）	10	200	160	160
20699	市区	10kV 福安状元里 7#站 T1	10	800	640	640
20700	市区	海鹰配变（融合终端）	10	200	160	160
20701	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T3	10	800	640	640
20702	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T1	10	800	640	640
20703	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20704	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T2	20	800	640	640
20705	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T4	20	800	640	640
20706	市区	10kV 圣芭 11#站 T1	10	800	640	640
20707	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T2	20	800	640	640
20708	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T4	10	800	640	640
20709	市区	10kV 普睿 5#箱变 T1	10	630	504	504
20710	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T2	10	800	640	640
20711	市区	10kV 文旅城 28#站 T2	10	800	640	640
20712	市区	PMS_轻院三配变	10	200	160	160
20713	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T3	20	800	640	640
20714	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T1	20	800	640	640
20715	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20716	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T4	20	800	640	640
20717	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T1	10	800	640	640
20718	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T3	10	800	640	640
20719	市区	PMS_10kV 落霞苑 9#站 T2	10	800	640	640
20720	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T3	20	800	640	640
20721	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T3	10	800	640	640
20722	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T1	10	800	640	640
20723	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T3	10	800	640	640
20724	市区	PMS_敬老院十三配变	10	400	320	320
20725	市区	PMS_10kV 英郡 7#站 T1*	10	800	640	640
20726	市区	PMS_10kV 英郡 7#站 T2	10	800	640	640
20727	市区	PMS_启龙机床配变（TTU）	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20728	市区	10kV 天鹅 4#站 T4	10	1250	1000	1000
20729	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T1	20	800	640	640
20730	市区	公司通信站 T2	10	100	80	80
20731	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T1	20	800	640	640
20732	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T3	20	800	640	640
20733	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T4	20	800	640	640
20734	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T2	20	800	640	640
20735	市区	10kV 东降 2#箱变 T1	10	630	504	504
20736	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T4	20	800	640	640
20737	市区	10kV 铂庭 7#站 T4	10	800	601	601
20738	市区	PMS_华瑞机械	10	400	320	320
20739	市区	10kV 和韵上院 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20740	市区	PMS_冷拉型钢配变（TTU）	10	400	320	320
20741	市区	PMS_青龙村甲配变（TTU）	10	400	320	320
20742	市区	PMS_兴龙业配变（TTU）	10	400	320	320
20743	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T4	20	800	640	640
20744	市区	灵秀茶场配变	10	400	320	320
20745	市区	PMS_板桥村	10	400	320	320
20746	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T2	10	800	640	640
20747	市区	PMS_10kV 瑞湖 2#站 T1*	10	800	640	640
20748	市区	PMS_10kV 瑞湖 2#站 T2	10	800	640	640
20749	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T1	10	800	640	640
20750	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T2	10	800	640	640
20751	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20752	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T4	10	800	640	640
20753	市区	PMS_青山二村 2#箱变 T1	10	630	504	504
20754	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T1	20	800	640	640
20755	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T2	10	800	640	640
20756	市区	河埒中学配变（融合终端）	10	200	160	160
20757	市区	军转办五配变（融合终端）	10	200	160	160
20758	市区	河埒张桥配变（融合终端）	10	200	160	160
20759	市区	PMS_20kV 海岸城 5#站 T1	20	800	640	640
20760	市区	PMS_20kV 海岸城 5#站 T2	20	800	640	640
20761	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T1	20	800	640	640
20762	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T3	20	800	640	640
20763	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20764	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T2	20	800	640	640
20765	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T1	20	800	640	640
20766	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T3	20	800	640	640
20767	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T4	20	800	640	640
20768	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T2	20	800	640	640
20769	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T3	20	800	640	640
20770	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T1	10	800	640	640
20771	市区	10kV 鑫园人才公寓 1#站 T3	10	800	572	572
20772	市区	10kV 维侬 3#箱变 T1	10	630	504	504
20773	市区	10kV 二钢 1#箱变 T1	10	630	504	504
20774	市区	PMS_10kV 鑫龙 3#站 T2	10	800	640	640
20775	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20776	市区	10kV 福安状元里 4#站 T3	10	800	640	640
20777	市区	东堤路灯（融合终端）	10	200	160	160
20778	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T2	20	800	640	640
20779	市区	20kV 河滨 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
20780	市区	20kV 河滨 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
20781	市区	PMS_20kV 雪新苑 7#站 T1	20	800	640	640
20782	市区	PMS_20kV 雪新苑 7#站 T2	20	800	640	640
20783	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T1	20	800	640	640
20784	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T3	20	800	640	640
20785	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T4	20	800	640	640
20786	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T2	20	800	640	640
20787	市区	20kV 和喜瑞园 5#T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20788	市区	10kV 福安状元里 2#站 T4	10	800	640	640
20789	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T4	20	800	640	640
20790	市区	PMS_10kV 方泉 13#站 T1	10	1000	800	800
20791	市区	PMS_10kV 方泉 13#站 T2	10	1000	800	800
20792	市区	10kV 鑫湖 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20793	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T1	10	800	640	640
20794	市区	PMS_二湾二配变	10	100	80	80
20795	市区	PMS_朝阳三变	10	400	320	320
20796	市区	10kV 协民 1#箱变 T1	10	630	504	504
20797	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T2	10	800	640	640
20798	市区	械材汇配变	10	400	320	320
20799	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20800	市区	20kV 雅居乐 8#站 T2	20	800	640	640
20801	市区	后朱巷二配变	10	400	320	320
20802	市区	西村社区配变	10	400	320	320
20803	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T2	10	800	607	607
20804	市区	西元桥配变（TTU）	10	400	320	320
20805	市区	10kV 蠡湖 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
20806	市区	10kV 蠡湖 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20807	市区	建工住宅配变	10	400	320	320
20808	市区	PMS_莞歌二配变	10	400	320	320
20809	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T2	10	800	640	640
20810	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T1	10	800	640	640
20811	市区	10kV 建华 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20812	市区	10kV 瑞仕 6#站 T1	10	800	640	640
20813	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T2	10	800	640	640
20814	市区	PMS_西站头二变	10	200	160	160
20815	市区	PMS_上里东八配变	10	400	320	320
20816	市区	杨树路配变	10	400	320	320
20817	市区	PMS_钱家巷四配变	10	400	320	320
20818	市区	PMS_孙蒋巷四配变	10	400	320	320
20819	市区	PMS_山创配变	10	400	320	320
20820	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T1	20	800	640	640
20821	市区	10kV 庙新 1#箱变 T1	10	630	504	504
20822	市区	10kV 晨光 5#箱变 T1	10	630	504	504
20823	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20824	市区	PMS_排涝站二配变	10	400	320	320
20825	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T3	20	800	640	640
20826	市区	10kV 青山 3#箱变 T1	10	630	504	504
20827	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T1	10	800	640	640
20828	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T2	10	800	640	640
20829	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T3	10	800	640	640
20830	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T4	10	800	640	640
20831	市区	10kV 蠡湖 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
20832	市区	10kV 蠡湖 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20833	市区	10kV 蠡湖 13#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
20834	市区	10kV 蠡湖 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
20835	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20836	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T3	20	800	640	640
20837	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T4	20	800	640	640
20838	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T2	20	800	640	640
20839	市区	10kV 蠡湖 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
20840	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T1	10	800	640	640
20841	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T2	10	800	640	640
20842	市区	北村巷变	10	400	320	320
20843	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T1	10	800	640	640
20844	市区	10kV 金茂府 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20845	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T2	10	800	640	640
20846	市区	10kV 申梅苑 1#站 T3	10	800	640	640
20847	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20848	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T2	20	800	640	640
20849	市区	PMS_10kV 印湖 2#站 T2	10	800	640	640
20850	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T1 台区	10	800	640	640
20851	市区	PMS_孙楼巷三配变（TTU）	10	400	320	320
20852	市区	PMS_梁溪市政工程配变	10	400	320	320
20853	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T4	20	800	640	640
20854	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T2	20	800	640	640
20855	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T1	20	800	640	640
20856	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T3	20	800	640	640
20857	市区	10kV 金茂府 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
20858	市区	20kV 兴想 16#站 T4	20	800	640	640
20859	市区	10kV 圣芭 11#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20860	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T4	20	800	640	640
20861	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T4	20	800	640	640
20862	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T4	20	800	640	640
20863	市区	张典桥配变	10	400	320	320
20864	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T1	20	800	640	640
20865	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T4	20	800	640	640
20866	市区	PMS_10kV 铂庭 4#站 T1	10	800	640	640
20867	市区	20kV 祥翼 4#站 T2	20	800	640	640
20868	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T2	20	800	640	640
20869	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T1	20	800	640	640
20870	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T3	20	800	640	640
20871	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20872	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T2	20	800	640	640
20873	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T3	10	800	640	640
20874	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T4	10	800	640	640
20875	市区	PMS_10kV 印湖 3#站 T2	10	800	640	640
20876	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
20877	市区	10kV 福安状元里 3#站 T2	10	800	640	640
20878	市区	PMS_10kV 印湖 4#站 T4	10	800	640	640
20879	市区	PMS_10kV 印湖 4#站 T2	10	800	640	640
20880	市区	10kV 灵达 6#箱变 T1	10	630	504	504
20881	市区	PMS_景秀苑(3)	10	400	313	313
20882	市区	陈多加二配变	10	400	320	320
20883	市区	10kV 水榭天成 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20884	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T2	10	800	640	640
20885	市区	10kV 连大桥 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
20886	市区	10kV 连大桥 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
20887	市区	10kV 连大桥 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
20888	市区	10kV 连大桥 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
20889	市区	PMS_许舍二配变	10	400	320	320
20890	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T2	20	800	640	640
20891	市区	10kV 马波 2#箱变 T1	10	630	504	504
20892	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T1	20	800	640	640
20893	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T4	10	800	640	640
20894	市区	PMS_20kV 新光 9#站 T2	20	800	640	640
20895	市区	PMS_20kV 新光 9#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20896	市区	10kV 典基 1#箱变 T1	10	630	504	504
20897	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T3	10	800	640	640
20898	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T2	10	800	640	640
20899	市区	杨张配变	10	400	320	320
20900	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T2	10	800	640	640
20901	市区	10kV 大渲 5#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
20902	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T2	20	800	640	640
20903	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T2	10	800	640	640
20904	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T3	10	800	640	640
20905	市区	10kV 文旅城 21#站 T2	10	800	640	640
20906	市区	20kV 信诚 9#站 T1	20	800	640	640
20907	市区	20kV 信诚 9#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20908	市区	20kV 信诚 9#站 T4	20	800	640	640
20909	市区	20kV 信诚 9#站 T2	20	800	640	640
20910	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T1	20	800	640	640
20911	市区	江宁家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
20912	市区	PMS_10kV 铂庭 5#站 T1	10	800	640	640
20913	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T2	20	800	640	640
20914	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T2	20	800	640	640
20915	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T3	10	800	640	640
20916	市区	PMS_恒源塑二配变（TTU）	10	400	320	320
20917	市区	PMS_板桥市镇二变	10	400	320	320
20918	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T4	10	800	640	640
20919	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20920	市区	20kV 香馨苑 8#站 T3	20	800	640	640
20921	市区	20kV 香馨苑 8#站 T1	20	800	640	640
20922	市区	10kV 普睿 6#箱变 T1	10	630	504	504
20923	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
20924	市区	10kV 李高 15#箱变 T1	10	630	504	504
20925	市区	PMS_伟星配变（TTU）	10	400	320	320
20926	市区	10kV 东降 7#箱变 T1	10	630	504	504
20927	市区	龙延西电二配变（融合终端）	10	400	320	320
20928	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T2	20	800	640	640
20929	市区	10kV 建华 5#箱变 T1	10	630	504	504
20930	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T1	10	800	640	640
20931	市区	20kV 香馨苑 7#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20932	市区	10kV 青山 2#箱变 T1	10	630	504	504
20933	市区	10kV 姚湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
20934	市区	PMS_邓湾里二	10	400	320	320
20935	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T4	10	800	640	640
20936	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T2	20	800	640	640
20937	市区	10kV 柒塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
20938	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T3	10	800	640	640
20939	市区	PMS_南苑安居	10	400	320	320
20940	市区	10kV 小南湾 2#站 T1	10	800	630	630
20941	市区	10kV 文旅城 21#站 T3	10	800	640	640
20942	市区	PMS_10kV 栖庭 4#站 T1	10	800	640	640
20943	市区	PMS_10kV 澜岸 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20944	市区	PMS_10kV 澜岸 4#站 T2	10	800	640	640
20945	市区	紫金机器配变	10	400	320	320
20946	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T1	10	800	603	603
20947	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T2	10	800	640	640
20948	市区	10kV 典基 3#箱变 T1	10	630	504	504
20949	市区	10kV 水乡 1#箱变 T1	10	630	504	504
20950	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T2	10	800	640	640
20951	市区	10kV 圣芭 11#站 T2	10	800	640	640
20952	市区	PMS_20kV 金匮里 6#站 T2	20	800	640	640
20953	市区	PMS_新盛配变（TTU）	10	400	320	320
20954	市区	20kV 新光 10#站 T2	20	800	640	640
20955	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20956	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
20957	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
20958	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
20959	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
20960	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
20961	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
20962	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
20963	市区	晨光 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
20964	市区	乐山路二配变	10	400	320	320
20965	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
20966	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T2	10	800	640	640
20967	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20968	市区	10kV 瑞仕 6#站 T2	10	800	640	640
20969	市区	橙心配变	10	400	320	320
20970	市区	10kV 素兰 2#箱变 T1	10	630	504	504
20971	市区	PMS_10kV 文旅城 26#站 T1	10	800	640	640
20972	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T4	20	800	640	640
20973	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T1	10	800	640	640
20974	市区	太湖如院 6#站 T4	10	800	640	640
20975	市区	和平村丙配变	10	400	320	320
20976	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T1	10	800	640	640
20977	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T4 台区_800kVA	10	800	640	640
20978	市区	PMS_大丁村三配变（TTU）	10	400	320	320
20979	市区	10kV 板桥 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20980	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T1	10	800	640	640
20981	市区	10kV 和韵上院 8#站 T2	10	800	640	640
20982	市区	PMS_人民西路	10	400	320	320
20983	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T4	20	800	640	640
20984	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T2	20	800	640	640
20985	市区	PMS_10kV 文旅城 13#站 T1	10	800	640	640
20986	市区	PMS_10kV 文旅城 13#站 T2	10	800	640	640
20987	市区	PMS_景丽苑 2＃站 T2	10	1000	800	800
20988	市区	10kV 宝界 1#箱变 T1	10	630	504	504
20989	市区	PMS_20kV 新光 8#站 T2	20	1000	800	800
20990	市区	10kV 水乡 2#箱变 T1	10	400	320	320
20991	市区	10kV 王巷 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20992	市区	PMS_红船 1#箱变 T1	10	400	320	320
20993	市区	农贸(2)	10	400	320	320
20994	市区	市镇肆配变	10	200	160	160
20995	市区	PMS_球墨铸铁	10	250	200	200
20996	市区	PMS_洪涛配变	10	200	160	160
20997	市区	PMS_冯湾里	10	400	320	320
20998	市区	PMS_仙富(2)	10	400	320	320
20999	市区	PMS_南张北	10	200	160	160
21000	市区	PMS_陆甲里东	10	200	160	160
21001	市区	PMS_柏树上	10	200	160	160
21002	市区	PMS_陆甲里西	10	200	160	160
21003	市区	10kV 霞村 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21004	市区	PMS_大同起重	10	400	320	320
21005	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T2	10	800	640	640
21006	市区	10kV 和韵上院 6#站 T4	10	800	640	640
21007	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T1	10	800	640	640
21008	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T2	20	800	640	640
21009	市区	PMS_黄巷丁	10	400	320	320
21010	市区	娱南配变	10	400	320	320
21011	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T3	10	800	640	640
21012	市区	20kV 兴想 16#站 T3	20	800	640	640
21013	市区	20kV 悦园 14#站 T2	20	800	640	640
21014	市区	10kV 小箕 6#箱变 T1	10	630	504	504
21015	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21016	市区	20kV 立信 5#站 T3	20	800	640	640
21017	市区	PMS_10kV 纺工 1#箱变 T1	10	630	490	490
21018	市区	马鞍社区配变	10	400	320	320
21019	市区	10kV 和韵上院 5#站 T4	10	800	640	640
21020	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T2	10	800	640	640
21021	市区	PMS_10kV 圣芭 10#站 T1	10	800	640	640
21022	市区	20kV 星元 5#站 T2	20	800	640	640
21023	市区	10kV 西园 6#箱变 T1	10	630	504	504
21024	市区	PMS_10kV 檀溪湾 15#箱变 T1	10	630	497	497
21025	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
21026	市区	PMS_10kV 溪雅 14#站 T1	10	800	640	640
21027	市区	PMS_10kV 溪雅 14#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21028	市区	PMS_10kV 溪雅 15#站 T1	10	800	640	640
21029	市区	PMS_10kV 溪雅 15#站 T2	10	800	640	640
21030	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T2	10	800	640	640
21031	市区	10kV 蒋浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
21032	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T4	10	800	640	640
21033	市区	10kV 晨光 6#箱变 T1	10	630	504	504
21034	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T3	10	800	640	640
21035	市区	10kV 马波 3#箱变 T1	10	630	504	504
21036	市区	PMS_青龙村三配变（TTU）	10	400	320	320
21037	市区	PMS_印务配变（TTU）	10	400	320	320
21038	市区	南古巷配变	10	400	320	320
21039	市区	PMS_刘费巷	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21040	市区	PMS_金巷东配变	10	200	160	160
21041	市区	PMS_许舍北街配变	10	200	160	160
21042	市区	PMS_宋巷三配变	10	200	160	160
21043	市区	南山东配变	10	400	320	320
21044	市区	PMS_金色水岸站 T4	10	1000	779	779
21045	市区	PMS_金色水岸站 T3	10	1000	800	800
21046	市区	PMS_金色水岸站 T2	10	1000	788	788
21047	市区	PMS_金色水岸站 T1	10	1000	774	774
21048	市区	南横山	10	400	320	320
21049	市区	PMS_商疗养	10	200	160	160
21050	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
21051	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T2	20	800	621	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21052	市区	PMS_20kV 仙河苑 31#站 T1	20	800	640	640
21053	市区	PMS_20kV 仙河苑 31#站 T2	20	800	640	640
21054	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T2	10	800	640	640
21055	市区	PMS_市镇中配变	10	400	320	320
21056	市区	20kV 雅居乐 9#站 T2	20	800	640	640
21057	市区	PMS_10KV 孔雀 8#站 T3	10	800	640	640
21058	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T2	10	800	640	640
21059	市区	后新村配变	10	400	314	314
21060	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
21061	市区	20kV 和悦澜庭 9#站 T2	20	800	640	640
21062	市区	10kV 方泉 14#站 T1	10	1000	800	800
21063	市区	团结新村十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21064	市区	青山寺二配变（融合终端）	10	400	320	320
21065	市区	10kV 小南湾 3#站 T1	10	630	504	504
21066	市区	10kV 方泉 14#站 T2	10	1000	800	800
21067	市区	10kV 方泉 15#站 T2	10	800	640	640
21068	市区	10kV 方泉 15#站 T1	10	800	640	640
21069	市区	10kV 方泉 16#站 T1	10	800	640	640
21070	市区	10kV 方泉 16#站 T2	10	800	640	640
21071	市区	20kV 祥翼 2#站 T2	20	800	640	640
21072	市区	PMS_小糜湾配变	10	400	320	320
21073	市区	10kV 灵达 4#箱变 T1	10	400	320	320
21074	市区	PMS_鲍家惠巷配变	10	400	320	320
21075	市区	PMS_西林泵	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21076	市区	PMS_万金配变	10	400	320	320
21077	市区	PMS_十棉家舍配变	10	200	160	160
21078	市区	PMS_窑厂三配变	10	400	320	320
21079	市区	PMS_20kV 悦园 12#站 T2	20	800	640	640
21080	市区	PMS_20kV 悦园 12#站 T1	20	800	640	640
21081	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T3	20	800	640	640
21082	市区	PMS_10kV 赤咀 1#箱变 T1	10	400	320	320
21083	市区	PMS_10kV 赤咀 2#箱变 T1	10	400	320	320
21084	市区	10kV 西园 7#箱变 T1	10	630	504	504
21085	市区	10kV 天骄 1#箱变 T1	10	630	504	504
21086	市区	20kV 雪新苑 10#站 T2	20	800	640	640
21087	市区	10kV 瑞仕 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21088	市区	PMS_20kV 天禧 3#站 T1	20	800	640	640
21089	市区	PMS_20kV 天禧 3#站 T2	20	800	640	640
21090	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T4	20	800	640	640
21091	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T3	20	800	640	640
21092	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T2	20	800	640	640
21093	市区	PMS_20kV 天禧 4#站 T1	20	800	640	640
21094	市区	PMS_20kV 天禧 4#站 T2	20	800	640	640
21095	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T1	20	800	640	640
21096	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T4	20	800	640	640
21097	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T3	20	800	640	640
21098	市区	PMS_雪派所配变	10	400	320	320
21099	市区	PMS_军嶂居委配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21100	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
21101	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T4	10	800	640	640
21102	市区	PMS_10kV 帝泊湾 1#站 T2	10	800	640	640
21103	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T3	10	800	640	640
21104	市区	PMS_20kV 兴想 13#站 T2	20	800	640	640
21105	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 5#站 T1	20	800	640	640
21106	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 5#站 T3	20	800	640	640
21107	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 5#站 T4	20	800	640	640
21108	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 5#站 T2	20	800	640	640
21109	市区	前张野一配变	10	200	160	160
21110	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T4	20	800	640	640
21111	市区	PMS_青农站配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21112	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T1	20	800	640	640
21113	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
21114	市区	PMS_尤巷(七)	10	400	320	320
21115	市区	20kV 立信 2#站 T4	20	800	640	640
21116	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T1	20	800	640	640
21117	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T2	20	800	640	640
21118	市区	10kV 瑞仕 9#站 T3	10	800	640	640
21119	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T4	20	800	640	640
21120	市区	PMS_吴巷丙配变	10	400	320	320
21121	市区	PMS_华丰配变	10	400	320	320
21122	市区	10kV 东山 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21123	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21124	市区	PMS_田舍四配变	10	400	320	320
21125	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T2	20	800	640	640
21126	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T2	20	800	640	640
21127	市区	PMS_10kV 剑桥 8#站 T2	10	800	640	640
21128	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T3	20	800	640	640
21129	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T1	20	800	640	640
21130	市区	PMS_大元	10	400	118	118
21131	市区	PMS_王典桥二	10	400	320	320
21132	市区	10kV 大浮 2#箱变 T1	10	630	504	504
21133	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
21134	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T2	20	800	640	640
21135	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21136	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T3	10	800	640	640
21137	市区	10kV 福安状元里 3#站 T3	10	800	640	640
21138	市区	10kV 瑞仕 6#站 T4	10	800	640	640
21139	市区	10kV 大渲 6#箱变 T1	10	630	504	504
21140	市区	10kV 金茂府 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21141	市区	20kV 山水澜园 2#站 T1	20	800	640	640
21142	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T1	20	800	640	640
21143	市区	PMS_金石路泵站	10	200	160	160
21144	市区	前张野二配变	10	200	160	160
21145	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T3	10	800	640	640
21146	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T1	10	1000	800	800
21147	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21148	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T4（TTU）	10	1000	800	800
21149	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T2	10	1000	800	800
21150	市区	PMS_10kV 旺安佳园 2#站 T1	10	1000	800	800
21151	市区	PMS_10kV 旺安佳园 2#站 T3	10	1000	800	800
21152	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T4（TTU）	10	1000	800	800
21153	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T2（TTU）	10	1000	800	800
21154	市区	PMS_太湖世家站 T3	10	1000	800	800
21155	市区	PMS_万禅配变	10	400	320	320
21156	市区	PMS_10kV 帝泊湾 1#站 T4	10	800	640	640
21157	市区	20kV 金匮里 9#站 T4	20	800	640	640
21158	市区	永通二配变（融合终端）	10	400	320	320
21159	市区	20kV 鸿基 37#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21160	市区	10kV 嘉禾 1#箱变 T1	10	630	504	504
21161	市区	PMS_永丰六配变	10	400	320	320
21162	市区	PMS_龙延西电配变	10	400	320	320
21163	市区	PMS_辛光新村	10	200	160	160
21164	市区	10kV 华镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
21165	市区	PMS_10kV 庙桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
21166	市区	10kV 瑞仕 9#站 T2	10	800	640	640
21167	市区	PMS_远鑫配变	10	400	320	320
21168	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T2	10	800	640	640
21169	市区	PMS_华润燃气二配变	10	200	160	160
21170	市区	PMS_10kV 剑桥 9#站 T2	10	800	617	617
21171	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21172	市区	PMS_10kV 帝泊湾 3#站 T2	10	800	640	640
21173	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T2	10	800	640	640
21174	市区	PMS_10kV 美湖 4#箱变 T1	10	400	320	320
21175	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T1	10	800	640	640
21176	市区	20kV 香馨苑 6#站 T2	20	800	640	640
21177	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T3	10	800	640	640
21178	市区	10kV 小箕 2#箱变 T1	10	630	504	504
21179	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T3	10	800	640	640
21180	市区	王典桥五配变	10	400	320	320
21181	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T1	20	800	640	640
21182	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T4	10	800	640	640
21183	市区	PMS_梅袜厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21184	市区	20kV 尚锦 18#站 T3	20	800	640	640
21185	市区	PMS_10kV 太湖如院 2#站 T3	10	800	640	640
21186	市区	20kV 海岸 1#箱变 T1	20	630	504	504
21187	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T1	10	800	621	621
21188	市区	10kV 李高 8#箱变 T1	10	630	504	504
21189	市区	10kV 和韵上院 3#站 T2	10	800	640	640
21190	市区	10kV 铂庭 6#站 T2	10	800	594	594
21191	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T4	10	800	640	640
21192	市区	龙延重工配变（融合终端）	10	400	320	320
21193	市区	20kV 山水澜园 5#站 T4	20	800	640	640
21194	市区	20kV 金匮里 8#站 T1	20	800	640	640
21195	市区	10kV 东坞 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21196	市区	20kV 悦园 15#站 T1	20	800	640	640
21197	市区	10kV 太湖如院 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21198	市区	PMS_10kV 太湖如院 3#站 T1	10	800	640	640
21199	市区	20kV 仙河苑 35#站 T1	20	800	640	640
21200	市区	PMS_20kV 兴想 13#站 T1	20	800	640	640
21201	市区	PMS_10kV 五庙 1#箱变 T1	10	400	320	320
21202	市区	10kV 袁塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
21203	市区	PMS_市镇医院四配变	10	400	320	320
21204	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T2	10	800	640	640
21205	市区	PMS_天骄 5#箱变 T1	10	400	320	320
21206	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T1	20	800	640	640
21207	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21208	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T3	20	800	640	640
21209	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T4	20	800	640	640
21210	市区	菜场北一配变	10	400	320	320
21211	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T4	10	800	640	640
21212	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T4	20	800	640	640
21213	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T2	20	800	640	640
21214	市区	PMS_20kV 魅力 14#站 T1	20	1000	800	800
21215	市区	PMS_20kV 魅力 14#站 T2	20	1000	800	800
21216	市区	后张村三配变（融合终端）	10	400	320	320
21217	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T3	10	800	640	640
21218	市区	电培训配变（融合终端）	10	315	252	252
21219	市区	PMS_10kV 帝泊湾 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21220	市区	PMS_10kV 霞村 2#箱变 T1	10	630	504	504
21221	市区	PMS_20kV 仙河苑 33#站 T1	20	1000	800	800
21222	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T1	20	800	640	640
21223	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T2	20	800	640	640
21224	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T3	20	800	640	640
21225	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T4	20	800	640	640
21226	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T1	20	800	640	640
21227	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T2	20	800	640	640
21228	市区	PMS_纺织机械配变	10	400	320	320
21229	市区	PMS_20kV 琅石名筑 1#站 T1	20	800	640	640
21230	市区	PMS_仙河村五配变	10	400	320	320
21231	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21232	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T3	10	800	640	640
21233	市区	PMS_10kV 耿湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
21234	市区	PMS_10kV 檀溪湾 17#箱变 T1	10	630	477	477
21235	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T2	10	800	640	640
21236	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T4	10	800	640	640
21237	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T1	20	800	640	640
21238	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T4	10	800	586	586
21239	市区	PMS_周巷房配变	10	400	289	289
21240	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T1	20	800	640	640
21241	市区	10kV 柏树 4#箱变 T1	10	400	320	320
21242	市区	烟草	10	400	320	320
21243	市区	20kV 香馨苑 5#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21244	市区	20kV 香馨苑 3#站 T2	20	800	640	640
21245	市区	PMS_20kV 仙河苑 32#站 T1	20	1000	800	800
21246	市区	PMS_10kV 檀溪湾 21#箱变 T1	10	630	504	504
21247	市区	20kV 兴想 17#站 T1	20	800	640	640
21248	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
21249	市区	10kV 新桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
21250	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T2	10	800	640	640
21251	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
21252	市区	PMS_宏实配变	10	400	320	320
21253	市区	10kV 河庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
21254	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T2	20	800	640	640
21255	市区	10kV 福安状元里 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21256	市区	PMS_兴隆三配变	10	400	320	320
21257	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T3	10	800	640	640
21258	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T1	20	800	640	640
21259	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T2	10	800	640	640
21260	市区	20kV 星元 4#站 T3	20	800	640	640
21261	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T3	20	800	640	640
21262	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T1	20	800	640	640
21263	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T3	20	800	640	640
21264	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T4	20	800	640	640
21265	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T2	20	800	640	640
21266	市区	永和塑料配变	10	400	320	320
21267	市区	PMS_10kV 北桥 5#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21268	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T1	10	800	640	640
21269	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 3#站 T1	20	800	640	640
21270	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 3#站 T2	20	800	640	640
21271	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 4#站 T1	20	800	640	640
21272	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T4	10	800	640	640
21273	市区	忍草庵二配变（融合终端）	10	400	320	320
21274	市区	PMS_10kV 檀溪湾 22#箱变 T1	10	630	455	455
21275	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
21276	市区	PMS_上余巷二配变（TTU）	10	200	160	160
21277	市区	20kV 金匮里 9#站 T3	20	800	640	640
21278	市区	20kV 祥翼 3#站 T4	20	800	640	640
21279	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 4#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21280	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 4#站 T4	20	800	640	640
21281	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 4#站 T2	20	800	640	640
21282	市区	PMS_东山头南	10	400	320	320
21283	市区	PMS_10kV 青山二村 1#箱 T1	10	630	504	504
21284	市区	PMS_鲍家村配变	10	400	320	320
21285	市区	10kV 铂庭 7#站 T1	10	800	588	588
21286	市区	20kV 金匮里 9#站 T1	20	800	640	640
21287	市区	10kV 金茂府 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21288	市区	10kV 灵达 2#箱变 T1	10	400	320	320
21289	市区	PMS_20kV 雅居乐 2#站 T1	20	800	640	640
21290	市区	PMS_20kV 雅居乐 2#站 T2	20	800	640	640
21291	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21292	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T4	20	800	640	640
21293	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T3	20	800	640	640
21294	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T2	20	800	640	640
21295	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T1	20	800	640	640
21296	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T3	20	800	640	640
21297	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T1	20	800	640	640
21298	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T2	20	800	640	640
21299	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T4	20	800	640	640
21300	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 6#站 T1	20	800	640	640
21301	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 6#站 T3	20	800	640	640
21302	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 6#站 T4	20	800	640	640
21303	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 6#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21304	市区	10kV 板桥 5#箱变 T1	10	630	495	495
21305	市区	PMS_王甲里二配变	10	400	320	320
21306	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T1	10	800	640	640
21307	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800
21308	市区	PMS_10kV 荣巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
21309	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T2	20	800	640	640
21310	市区	PMS_水产公司	10	400	320	320
21311	市区	PMS_10kV 圣芭 8#站 T1	10	800	640	640
21312	市区	PMS_泰山村	10	200	160	160
21313	市区	PMS_10kV 太湖如院 4#站 T1	10	800	640	640
21314	市区	10kV 太湖如院 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21315	市区	PMS_10kV 剑桥 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21316	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T1	10	800	640	640
21317	市区	20kV 仙河苑 34#站 T2	20	1000	800	800
21318	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T1	10	800	640	640
21319	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21320	市区	20kV 香馨苑 2#站 T2	20	800	640	640
21321	市区	20kV 香馨苑 5#站 T3	20	800	640	640
21322	市区	20kV 天禧 8#站 T1	20	800	640	640
21323	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T2	20	800	640	640
21324	市区	20kV 香馨苑 2#站 T1	20	800	640	640
21325	市区	徐村二配变（融合终端）	10	400	320	320
21326	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T4	10	800	640	640
21327	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21328	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21329	市区	10kV 太湖如院 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21330	市区	PMS_20kV 仙河苑 34#站 T1	20	1000	800	800
21331	市区	20kV 仙河苑 35#站 T2	20	800	640	640
21332	市区	PMS_10kV 檀溪湾 18#箱变 T1	10	630	493	493
21333	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T4	10	800	640	640
21334	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 2#站 T1	10	800	640	640
21335	市区	PMS_10kV 太湖如院 5#站 T3	10	800	640	640
21336	市区	10kV 东山 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21337	市区	20kV 香馨苑 3#站 T4	20	800	640	640
21338	市区	PMS_10kV 帝泊湾 4#站 T2	10	800	640	640
21339	市区	PMS_20kV 琅石名筑 1#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21340	市区	PMS_20kV 仙河苑 33#站 T2	20	1000	800	800
21341	市区	PMS_10kV 太湖如院 5#站 T1	10	800	640	640
21342	市区	10kV 梁溪警苑站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21343	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T3	10	800	640	640
21344	市区	10kV 山文 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21345	市区	PMS_10kV 剑桥 9#站 T1	10	800	560	560
21346	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T3	20	800	640	640
21347	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T4	20	800	640	640
21348	市区	PMS_10kV 建清 1#箱变 T1	10	630	504	504
21349	市区	PMS_工艺部二配变（TTU）	10	400	320	320
21350	市区	10kV 帝泊湾 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21351	市区	PMS_小学九配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21352	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T2	10	800	640	640
21353	市区	10kV 柏树 2#箱变 T1	10	400	320	320
21354	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 2#站 T2	10	800	640	640
21355	市区	PMS_小圩田三配变	10	400	320	320
21356	市区	PMS_10kV 帝泊湾 2#站 T2	10	800	640	640
21357	市区	10kV 华镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
21358	市区	20kV 山水澜园 3#站 T4	20	800	640	640
21359	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T4	20	800	640	640
21360	市区	PMS_20kV 天禧 6#站 T1	20	800	640	640
21361	市区	PMS_20kV 天禧 6#站 T2	20	800	640	640
21362	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T1	20	800	640	640
21363	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21364	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T1	20	800	640	640
21365	市区	10kV 瑞仕 7#站 T3	10	800	640	640
21366	市区	10kV 荣巷 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21367	市区	PMS_凯发苑三	10	400	320	320
21368	市区	10kV 福安状元里 4#站 T2	10	800	640	640
21369	市区	PMS_公益五配变	10	400	320	320
21370	市区	PMS_公益六配变	10	400	320	320
21371	市区	PMS_公益七配变	10	400	320	320
21372	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T4	10	800	640	640
21373	市区	10kV 瑞扬 4#站 T1	10	1000	800	800
21374	市区	10kV 瑞扬 4#站 T3	10	1000	800	800
21375	市区	10kV 瑞扬 4#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21376	市区	10kV 瑞扬 4#站 T2	10	1000	800	800
21377	市区	鸿联配变（融合终端）	10	400	320	320
21378	市区	10kV 环湖 6#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21379	市区	10kV 瑞仕 8#站 T1	10	800	640	640
21380	市区	PMS_20kV 天禧 5#站 T1	20	800	640	640
21381	市区	PMS_20kV 天禧 5#站 T2	20	800	640	640
21382	市区	10kV 金茂府 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21383	市区	10kV 金茂府 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
21384	市区	10kV 金茂府 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21385	市区	10kV 金茂府 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21386	市区	10kV 金茂府 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21387	市区	10kV 金茂府 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21388	市区	10kV 金茂府 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21389	市区	PMS_马壹配变	10	400	320	320
21390	市区	20kV 香馨苑 4#站 T2	20	800	640	640
21391	市区	PMS_10kV 太湖如院 4#站 T3	10	800	640	640
21392	市区	PMS_正茂配变	10	400	320	320
21393	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T2	20	800	640	640
21394	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T4	20	800	640	640
21395	市区	10kV 渔花 1#箱变 T1	10	400	320	320
21396	市区	10kV 石塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
21397	市区	PMS_10kV 圣芭 8#站 T2	10	800	640	640
21398	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T1	10	800	640	640
21399	市区	10kV 李高 12#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21400	市区	10kV 环湖 7#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21401	市区	PMS_美品配变（TTU）	10	400	320	320
21402	市区	PMS_楼下四	10	400	320	320
21403	市区	10kV 铁巷 9#箱变 T1	10	630	504	504
21404	市区	10kV 金茂府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21405	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T2	20	800	640	640
21406	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T4	10	800	640	640
21407	市区	20kV 祥翼 2#站 T3	20	800	640	640
21408	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T1	10	800	640	640
21409	市区	PMS_威特配变	10	400	320	320
21410	市区	PMS_氏机配变	10	400	320	320
21411	市区	PMS_农机厂八	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21412	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T4	10	800	640	640
21413	市区	PMS_10kV 小箕 1#箱变 T1	10	630	504	504
21414	市区	PMS_徐巷六配变	10	400	320	320
21415	市区	PMS_河乡府二配变（TTU）	10	400	320	320
21416	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T3	10	800	640	640
21417	市区	小桥头五配变（融合终端）	10	400	320	320
21418	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T1	10	800	640	640
21419	市区	西溪村配变（融合终端）	10	400	320	320
21420	市区	10kV 金茂府 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21421	市区	PMS_10kV 帝泊湾 2#站 T4	10	800	640	640
21422	市区	20kV 香馨苑 4#站 T1	20	800	640	640
21423	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21424	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T2	20	800	640	640
21425	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T3	20	800	640	640
21426	市区	10kV 瑞仕 9#站 T4	10	800	640	640
21427	市区	10kV 蒋浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
21428	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T1	20	800	640	640
21429	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T3	20	800	640	640
21430	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T4	20	800	640	640
21431	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T2	20	800	640	640
21432	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T1	20	800	640	640
21433	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T3	20	800	640	640
21434	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T4	20	800	640	640
21435	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21436	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T3	10	800	640	640
21437	市区	10kV 住友 5#箱变 T1	10	630	504	504
21438	市区	10kV 丹贝 1#箱变 T1	10	400	320	320
21439	市区	10kV 金茂府 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21440	市区	PMS_采石场四配变	10	200	160	160
21441	市区	PMS_周巷上二配变	10	400	320	320
21442	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T4	20	800	640	640
21443	市区	PMS_20kV 雅居 6#站 T1	20	800	640	640
21444	市区	PMS_20kV 雅居 6#站 T2	20	800	640	640
21445	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T3	20	800	640	640
21446	市区	20kV 山水澜园 2#站 T2	20	800	640	640
21447	市区	星河口二变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21448	市区	金城三十配变（融合终端）	10	400	320	320
21449	市区	上山湾配变	10	400	320	320
21450	市区	20kV 和喜瑞园 6#T2	20	800	640	640
21451	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
21452	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T4	10	800	640	640
21453	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
21454	市区	PMS_周潭配变	10	400	320	320
21455	市区	10kV 塘舍 1#箱变 T1	10	630	504	504
21456	市区	PMS_科茂配变	10	400	320	320
21457	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T3	20	800	640	640
21458	市区	PMS_南泉四配变	10	400	320	320
21459	市区	10kV 福安状元里 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21460	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T2	20	800	640	640
21461	市区	PMS_10kV 天骄 6#箱变 T1	10	630	504	504
21462	市区	PMS_20kV 尚锦 18#站 T1	20	800	640	640
21463	市区	PMS_皮电配变	10	400	320	320
21464	市区	蓓蕾三配变（融合终端）	10	400	320	320
21465	市区	10kV 东坞 1#箱变 T1	10	630	504	504
21466	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T1	20	800	640	640
21467	市区	PMS_渔港桥	10	400	320	320
21468	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T2	10	800	640	640
21469	市区	10kV 庙新 3#箱变 T1	10	630	504	504
21470	市区	铂晨名筑 3#站 T3	20	800	640	640
21471	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T1	10	800	611	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21472	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T3	10	800	640	640
21473	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T2	20	800	640	640
21474	市区	白水塘西二配变	10	400	320	320
21475	市区	PMS_10kV 北桥 6#站 T1	10	800	640	640
21476	市区	10kV 金匮里 13#站 T1	20	800	640	640
21477	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T1	20	800	628	628
21478	市区	PMS_20kV 仙河苑 32#站 T2	20	1000	800	800
21479	市区	20kV 香馨苑 5#站 T1	20	800	640	640
21480	市区	PMS_永通配变	10	400	320	320
21481	市区	20kV 金匮里 11#站 T4	20	800	621	621
21482	市区	10kV 福安状元里 2#站 T1	10	800	640	640
21483	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21484	市区	龟背山配变	10	400	320	320
21485	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T1	10	800	640	640
21486	市区	PMS_10kV 落霞苑 9#站 T1	10	800	640	640
21487	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T1	10	1000	800	800
21488	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T2	10	1000	800	800
21489	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T3	10	1000	800	800
21490	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T1	20	800	640	640
21491	市区	PMS_林格巷	10	400	320	320
21492	市区	PMS_恒通电表二配变	10	400	320	320
21493	市区	10kV 太湖如院 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21494	市区	10kV 太湖如院 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21495	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21496	市区	PMS_玉兰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
21497	市区	PMS_芙蓉北二配变	10	400	320	320
21498	市区	PMS_对安配变	10	400	320	320
21499	市区	PMS_10kV 天湖 6#站 T1	10	800	640	640
21500	市区	10kV 太湖如院 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21501	市区	PMS_10kV 檀溪湾 16#箱变 T1	10	630	479	479
21502	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T2	20	800	640	640
21503	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T1	10	800	640	640
21504	市区	PMS_龙渚二村	10	400	320	320
21505	市区	PMS_杨木桥南	10	400	320	320
21506	市区	PMS_镇政府六	10	400	320	320
21507	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21508	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T2	20	800	640	640
21509	市区	20kV 兴想 16#站 T2	20	800	640	640
21510	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T4	10	1000	800	800
21511	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T1	10	800	640	640
21512	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T2	10	800	640	640
21513	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T4	10	800	640	640
21514	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T1	10	1000	800	800
21515	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T2	10	1000	800	800
21516	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T3	10	1000	800	800
21517	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T4	10	1000	800	800
21518	市区	PMS_溪北六配变	10	400	320	320
21519	市区	20kV 香馨苑 7#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21520	市区	10kV 太湖如院 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21521	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T2	10	800	640	640
21522	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T3	10	800	640	640
21523	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21524	市区	PMS_黄巷五配变	10	400	320	320
21525	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T1	20	800	640	640
21526	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T1	10	800	640	640
21527	市区	PMS_10kV 太湖如院 2#站 T1	10	800	640	640
21528	市区	PMS_公益四配变（TTU）	10	400	320	320
21529	市区	PMS_金城十九配变（TTU）	10	400	320	320
21530	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T3	10	800	640	640
21531	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21532	市区	PMS_市镇医院 1	10	400	320	320
21533	市区	10kV 柒塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
21534	市区	PMS_诚赐增压配变	10	400	320	320
21535	市区	PMS_低田丁配变（TTU）	10	400	320	320
21536	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T2	10	800	640	640
21537	市区	PMS_南方电梯配变（TTU）	10	400	320	320
21538	市区	江兴贸易配变	10	400	320	320
21539	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T1	10	800	640	640
21540	市区	PMS_叶巷七配变	10	400	320	320
21541	市区	PMS_长镇三配变	10	400	320	320
21542	市区	PMS_20kV 尚锦 18#站 T2	20	800	640	640
21543	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21544	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T3	20	800	640	640
21545	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T4	10	800	640	640
21546	市区	PMS_陶巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
21547	市区	10kV 分校 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21548	市区	公园路二配变	10	400	320	320
21549	市区	恒立液压配变（融合终端）	10	400	320	320
21550	市区	PMS_苏盛汽车配变（TTU）	10	400	320	320
21551	市区	10kV 西园 14#箱变 T1	10	630	504	504
21552	市区	20kV 雪新苑 9#站 T2	20	800	640	640
21553	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T4	10	800	640	640
21554	市区	PMS_10kV 梁溪警苑站 T2	10	800	640	640
21555	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21556	市区	PMS_10kV 太湖如院 3#站 T3	10	800	640	640
21557	市区	10kV 赤咀 3#箱变 T1	10	630	207	207
21558	市区	10kV 雪印 4#箱变 T1	10	630	504	504
21559	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T1	20	800	640	640
21560	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T2	20	800	640	640
21561	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T3	20	800	640	640
21562	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T4	20	800	640	640
21563	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T4	10	800	640	640
21564	市区	PMS_溪鱼一配变	10	400	320	320
21565	市区	PMS_10kV 瑞扬 2#站 T2	10	1000	800	800
21566	市区	PMS_10kV 瑞扬 3#站 T2	10	1000	800	800
21567	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21568	市区	10kV 青山 6#箱变 T1	10	630	504	504
21569	市区	PMS_金石路二配变	10	400	320	320
21570	市区	10kV 黄湾 4#箱变 T1	10	630	504	504
21571	市区	20kV 祥翼 6#站 T1	20	800	640	640
21572	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T2	10	800	640	640
21573	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T2	10	800	640	640
21574	市区	PMS_群丰苑配变	10	400	320	320
21575	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T4	20	800	640	640
21576	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T1	10	800	640	640
21577	市区	PMS_20kV 尚锦 18#站 T4	20	800	640	640
21578	市区	杜新配变（融合终端）	10	400	320	320
21579	市区	10kV 开发 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21580	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T4	20	800	640	640
21581	市区	杜家安居七配变（融合终端）	10	400	320	320
21582	市区	20kV 香馨苑 3#站 T1	20	800	640	640
21583	市区	20kV 香馨苑 3#站 T3	20	800	640	640
21584	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T2	10	800	640	640
21585	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T1	10	800	640	640
21586	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T3	10	800	640	640
21587	市区	PMS_10kV 听涛 3#箱变 T1	10	400	320	320
21588	市区	20kV 香馨苑 5#站 T4	20	800	640	640
21589	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T4	10	800	640	640
21590	市区	10kV 柏树 3#箱变 T1	10	400	320	320
21591	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21592	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T2	10	800	640	640
21593	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T1	10	800	640	640
21594	市区	PMS_管厂三配变	10	400	320	320
21595	市区	PMS_10kV 五庙 2#箱变 T1	10	400	320	320
21596	市区	PMS_10kV 天湖 7#站 T2	10	800	640	640
21597	市区	20kV 兴想 16#站 T1	20	800	640	640
21598	市区	PMS_上里东十二配变	10	400	320	320
21599	市区	PMS_10kV 天湖 6#站 T2	10	800	640	640
21600	市区	PMS_10kV 天湖 7#站 T1	10	800	640	640
21601	市区	PMS_后李村配变	10	200	160	160
21602	市区	10kV 太湖如院 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21603	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21604	市区	10kV 福安状元里 7#站 T2	10	800	640	640
21605	市区	上里东十一配变	10	400	320	320
21606	市区	PMS_金城二七配变	10	400	320	320
21607	市区	10kV 庙桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
21608	市区	PMS_金城十三配变（TTU）	10	400	320	320
21609	市区	PMS_村委乙配变	10	200	160	160
21610	市区	PMS_木桥北甲	10	400	320	320
21611	市区	PMS_振兴路四	10	400	320	320
21612	市区	10kV 铂庭 6#站 T4	10	800	640	640
21613	市区	20kV 星元 5#站 T1	20	800	640	640
21614	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T2	10	800	640	640
21615	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21616	市区	10kV 瑞仕 5#站 T2	10	800	640	640
21617	市区	10kV 碧波 1#箱变 T1	10	630	504	504
21618	市区	10kV 文旅城 21#站 T4	10	800	640	640
21619	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T1	20	800	640	640
21620	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T1	20	800	640	640
21621	市区	10kV 梅梁 2#箱变 T1	10	630	504	504
21622	市区	PMS_20kV 海岸城 10#站 T1	20	800	640	640
21623	市区	20kV 海岸城 10#站 T2	20	800	640	640
21624	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T2	10	800	640	640
21625	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T1	10	800	640	640
21626	市区	PMS_10kV 栖庭 4#站 T3	10	800	640	640
21627	市区	PMS_大鸿配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21628	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T1	10	800	640	640
21629	市区	10kV 铁巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
21630	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T1	20	800	640	640
21631	市区	20kV 鸿基 38#站 T1	20	800	640	640
21632	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T4	10	800	640	640
21633	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T3	10	800	640	640
21634	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T1	20	800	640	640
21635	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
21636	市区	PMS_西桥头三配变（TTU）	10	400	320	320
21637	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T3	20	800	640	640
21638	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T1	20	800	640	640
21639	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21640	市区	20kV 海岸城 8#站 T4	20	800	640	640
21641	市区	PMS_20kV 海岸城 9#站 T3	20	800	640	640
21642	市区	PMS_陈巷(九)	10	400	320	320
21643	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T1	10	800	640	640
21644	市区	20kV 蓝庭 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
21645	市区	20kV 蓝庭 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
21646	市区	荣昌元筑配变	10	400	320	320
21647	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T1	10	800	640	640
21648	市区	PMS_测绘配变	10	400	320	320
21649	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T3	10	800	640	640
21650	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T1	10	800	640	640
21651	市区	PMS_裕西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21652	市区	PMS_裕东二配变	10	400	320	320
21653	市区	PMS_中板基建配变	10	400	320	320
21654	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T2	10	800	640	640
21655	市区	PMS_黄巷部队配变（TTU）	10	400	320	320
21656	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T4	10	800	640	640
21657	市区	PMS_涂装厂配变(TTU)	10	400	320	320
21658	市区	善埝桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
21659	市区	太湖如院 6#站 T1	10	800	640	640
21660	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T2	20	800	640	640
21661	市区	PMS_20kV 海岸城 9#站 T1	20	800	640	640
21662	市区	20kV 海岸城 9#站 T2	20	800	640	640
21663	市区	PMS_20kV 海岸城 9#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21664	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T1	20	800	640	640
21665	市区	10kV 瑞仕 5#站 T3	10	800	640	640
21666	市区	龙爪桥前配变	10	400	320	320
21667	市区	PMS_陶巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
21668	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 1#站 T1	10	800	640	640
21669	市区	10kV 普睿 4#箱变 T1	10	630	504	504
21670	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T2	10	800	640	640
21671	市区	10kV 瑞仕 7#站 T4	10	800	640	640
21672	市区	多加配变	10	400	320	320
21673	市区	10kV 西园 11#箱变 T1	10	630	504	504
21674	市区	PMS_农科队二配变（TTU）	10	200	160	160
21675	市区	蠡湖农科（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21676	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T3	20	800	640	640
21677	市区	PMS_龙村东配变（TTU）	10	400	320	320
21678	市区	10kV 东降 5#箱变 T1	10	630	504	504
21679	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T2	10	800	640	640
21680	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T3	20	800	640	640
21681	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T2	10	800	640	640
21682	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T1	20	800	640	640
21683	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T3	20	800	640	640
21684	市区	PMS_10kV 溪雅 11#站 T1	10	800	640	640
21685	市区	PMS_10kV 溪雅 11#站 T2	10	800	640	640
21686	市区	PMS_10kV 溪雅 12#站 T1	10	800	640	640
21687	市区	PMS_10kV 溪雅 12#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21688	市区	PMS_10kV 溪雅 13#站 T1	10	800	640	640
21689	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T4	10	800	640	640
21690	市区	10kV 和韵上院 4#站 T4	10	800	624	624
21691	市区	20kV 香馨苑 8#站 T4	20	800	640	640
21692	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T3	20	800	640	640
21693	市区	10kV 铂庭 6#站 T1	10	800	640	640
21694	市区	PMS_中南十二配变(TTU)	10	400	320	320
21695	市区	PMS_中南六配变（TTU）	10	400	320	320
21696	市区	中南二配变（融合终端）	10	400	320	320
21697	市区	10kV 瑞仕 10#站 T2	10	800	640	640
21698	市区	PMS_电迅二变	10	400	320	320
21699	市区	沪联机械配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21700	市区	10kV 铁巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
21701	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T2	20	800	640	640
21702	市区	10kV 闾江 3#箱变 T1	10	400	320	320
21703	市区	PMS_合欢配变	10	400	320	320
21704	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T3	10	800	640	640
21705	市区	10kV 澜岸 9#站 T1	10	800	640	640
21706	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T1	20	800	640	640
21707	市区	晨光 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21708	市区	10kV 李高 14#箱变 T1	10	630	504	504
21709	市区	10kV 东降 6#箱变 T1	10	630	504	504
21710	市区	PMS_10kV 板桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
21711	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21712	市区	PMS_寿长湾	10	200	160	160
21713	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
21714	市区	10kV 西园 4#箱变 T1	10	630	504	504
21715	市区	PMS_古溪巷（南瑞）	10	400	320	320
21716	市区	PMS_南镇宾馆（南瑞）	10	400	320	320
21717	市区	PMS_市镇东(五)（南瑞）	10	400	320	320
21718	市区	PMS_中压厂（南瑞）	10	200	160	160
21719	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T3	10	800	640	640
21720	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T1	10	800	640	640
21721	市区	惠古 2#站 T1 800kVA	10	800	640	640
21722	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T2	10	800	640	640
21723	市区	PMS_10kV 圣芭 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21724	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T3	20	800	629	629
21725	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T4	20	800	640	640
21726	市区	10kV 庙圩 3#箱变 T1	10	630	504	504
21727	市区	10kV 分校 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21728	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T3	10	800	640	640
21729	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
21730	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T1	10	800	640	640
21731	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T3	10	800	640	640
21732	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T2	20	800	640	640
21733	市区	10kV 福安状元里 4#站 T4	10	800	640	640
21734	市区	PMS_柯玛板业配变	10	400	182	182
21735	市区	铂晨名筑 4#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21736	市区	铂晨名筑 2#站 T1	20	800	640	640
21737	市区	20kV 山水澜园 4#站 T1	20	800	640	640
21738	市区	10kV 钱隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
21739	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T2	20	800	640	640
21740	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T1	10	800	640	640
21741	市区	PMS_陶瓷厂二配变	10	400	320	320
21742	市区	10kV 瑞仕 3#站 T1	10	800	640	640
21743	市区	20kV 雪新苑 10#站 T3	20	800	640	640
21744	市区	10kV 东降 4#箱变 T1	10	630	504	504
21745	市区	20kV 祥翼 6#站 T2	20	800	640	640
21746	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T2	20	800	640	640
21747	市区	10kV 水乡 3#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21748	市区	20kV 祥翼 5#站 T2	20	800	640	640
21749	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T3	20	800	640	640
21750	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T1	10	800	640	640
21751	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T3	20	800	640	640
21752	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T1	20	800	640	640
21753	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T2	10	800	640	640
21754	市区	10kV 铂庭 7#站 T3	10	800	640	640
21755	市区	PMS_下基湾二配变	10	200	160	160
21756	市区	10kV 铂庭 6#站 T3	10	800	640	640
21757	市区	10kV 李高 5#箱变 T1	10	400	320	320
21758	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T3	20	800	640	640
21759	市区	20kV 雅居乐 9#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21760	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T4	20	800	640	640
21761	市区	10kV 雪印 2#箱变 T1	10	400	320	320
21762	市区	PMS_乌鹊浜二配变	10	400	320	320
21763	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T1	10	800	640	640
21764	市区	10kV 水星 2#箱变 T1	10	630	504	504
21765	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T4	20	800	640	640
21766	市区	10kV 河庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
21767	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T3	20	800	640	640
21768	市区	10kV 落霞 1#箱变 T1	10	630	504	504
21769	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T1	10	800	640	640
21770	市区	308 部队一配变	10	400	320	320
21771	市区	军村西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21772	市区	10kV 福安状元里 4#站 T1	10	800	640	640
21773	市区	PMS_长塘	10	400	320	320
21774	市区	PMS_陈多加配变	10	400	320	320
21775	市区	10kV 东山 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21776	市区	10kV 开来 3#箱变 T1	10	630	504	504
21777	市区	PMS_梁南苑 11#站 T1	20	800	640	640
21778	市区	PMS_梁南苑 11#站 T2	20	800	640	640
21779	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T1	20	800	640	640
21780	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T1	20	800	640	640
21781	市区	10kV 塘舍 2#箱变 T1	10	630	504	504
21782	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T2	10	800	640	640
21783	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21784	市区	20kV 山水澜园 5#站 T1	20	800	640	640
21785	市区	PMS_10kV 瑞扬 2#站 T1	10	1000	800	800
21786	市区	PMS_10kV 瑞扬 3#站 T1	10	1000	800	800
21787	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T2	10	800	640	640
21788	市区	10kV 庙新 2#箱变 T1	10	630	504	504
21789	市区	10kV 美湖 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
21790	市区	10kV 美湖 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
21791	市区	10kV 美湖 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
21792	市区	10kV 美湖 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
21793	市区	10kV 西园 3#箱变 T1	10	630	504	504
21794	市区	PMS_10kV 锦绣 3#站 T1	10	800	640	640
21795	市区	PMS_10kV 锦绣 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21796	市区	PMS_乐市配变	10	400	320	320
21797	市区	10kV 大渲 4#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
21798	市区	20kV 和喜瑞园 6#T1	20	800	640	640
21799	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T3	10	1000	800	800
21800	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T1	20	800	640	640
21801	市区	20kV 金匮里 9#站 T2	20	800	640	640
21802	市区	20kV 和悦澜庭 9#站 T1	20	800	640	640
21803	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T1	10	800	640	640
21804	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T4	20	800	640	640
21805	市区	10kV 维侬 2#箱变 T1	10	630	504	504
21806	市区	20kV 山水澜园 3#站 T1	20	800	640	640
21807	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21808	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T2	10	800	640	640
21809	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T3	20	800	640	640
21810	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T2	10	800	640	640
21811	市区	10kV 袁塘 2#箱变 T1	10	630	504	504
21812	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T1	10	800	640	640
21813	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T3	10	800	640	640
21814	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T4	10	800	640	640
21815	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T2	10	800	640	640
21816	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T3	10	800	640	640
21817	市区	10KV 落霞 2#箱变 T1	10	630	504	504
21818	市区	10kV 申梅苑 1#站 T1	10	800	640	640
21819	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21820	市区	10kV 钱隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
21821	市区	PMS_10kV 翠景 2#站 T1	10	800	640	640
21822	市区	PMS_10kV 圣芭 9#站 T2	10	800	640	640
21823	市区	PMS_华英阀业配变（TTU）	10	400	320	320
21824	市区	贾村配变（融合终端）	10	400	320	320
21825	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
21826	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T1	20	800	640	640
21827	市区	PMS_泵站配变	10	200	160	160
21828	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T1	10	800	640	640
21829	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T3	10	800	640	640
21830	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T4	10	800	640	640
21831	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21832	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T1	10	800	640	640
21833	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T3	10	800	640	640
21834	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T4	10	800	640	640
21835	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T2	10	800	640	640
21836	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T4	10	800	640	640
21837	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T4	20	800	640	640
21838	市区	扬帆液压配变	10	400	320	320
21839	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T1	10	800	640	640
21840	市区	10kV 糜巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
21841	市区	PMS_锦明十配变	10	400	320	320
21842	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T2	20	800	640	640
21843	市区	金城二九配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21844	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T3	20	800	640	640
21845	市区	10kV 青山 1#箱变 T1	10	630	504	504
21846	市区	10kV 王巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
21847	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T1	10	800	640	640
21848	市区	10kV 翠景 1#站 T1	10	800	640	640
21849	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 2#站 T1	10	800	640	640
21850	市区	PMS_李春湾二变	10	400	320	320
21851	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T4	20	800	640	640
21852	市区	10kV 福安状元里 3#站 T4	10	800	640	640
21853	市区	10kV 曹巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
21854	市区	10kV 姚湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
21855	市区	10kV 荣巷 5#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21856	市区	10kV 荣巷 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21857	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T4	10	800	640	640
21858	市区	10kV 普睿 2#箱变 T1	10	630	504	504
21859	市区	PMS_严唐巷丙一配变(TTU)	10	400	320	320
21860	市区	铂晨名筑 4#站 T2	20	800	640	640
21861	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T2	10	800	640	640
21862	市区	10kV 小南湾 2#站 T2	10	800	640	640
21863	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T4	10	800	640	640
21864	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T3	20	800	640	640
21865	市区	20kV 立信 5#站 T1	20	800	640	640
21866	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T1	20	800	640	640
21867	市区	10kV 铁巷 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21868	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T1	20	800	640	640
21869	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T3	20	800	640	640
21870	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T4	20	800	640	640
21871	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T2	20	800	640	640
21872	市区	PMS_10kV 住友 4#站 T1	10	800	640	640
21873	市区	PMS_10kV 住友 4#站 T3	10	800	640	640
21874	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T3	10	800	640	640
21875	市区	PMS_10kV 翠景 2#站 T2	10	800	640	640
21876	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T3	10	800	640	640
21877	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T4	10	800	640	640
21878	市区	PMS_塑料三厂配变	10	400	320	320
21879	市区	10kV 万景 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21880	市区	PMS_邮电局十七	10	400	320	320
21881	市区	皮革厂配变	10	400	320	320
21882	市区	10kV 赤咀 4#箱变 T1	10	630	504	504
21883	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T1	20	800	640	640
21884	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T1	10	800	640	640
21885	市区	10kV 黄湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
21886	市区	20kV 和喜瑞园 5#T3	20	800	640	640
21887	市区	PMS_古溪巷二变	10	400	320	320
21888	市区	PMS_南湾里二变	10	400	320	320
21889	市区	PMS_杨巷村配变	10	400	320	320
21890	市区	10kV 大浮 1#箱变 T1	10	630	504	504
21891	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21892	市区	10kV 瑞仕 8#站 T2	10	800	640	640
21893	市区	10kV 渔梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
21894	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T1	20	800	640	640
21895	市区	PMS_景丽东苑 1#站 T2	10	1000	800	800
21896	市区	PMS_10kV 绿岛花苑（农电高压综合变）T1	10	630	504	504
21897	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T2	10	800	640	640
21898	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T2	20	800	640	640
21899	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T4	20	800	640	640
21900	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T3	20	800	640	640
21901	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T1	20	800	640	640
21902	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T1	20	800	640	640
21903	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21904	市区	西吴塘	10	200	160	160
21905	市区	10kV 史巷 1#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
21906	市区	PMS_石巷二配变	10	400	320	320
21907	市区	PMS_新阳电器配变	10	400	320	320
21908	市区	PMS_疗养院配变（TTU）	10	400	320	320
21909	市区	PMS_上里东五配变	10	400	320	320
21910	市区	PMS_西园 1#箱变 T1	10	630	504	504
21911	市区	10kV 南山 1#箱变 T1	10	630	504	504
21912	市区	大渲 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21913	市区	PMS_大渲 2#箱变 T1	10	630	504	504
21914	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T4	20	800	640	640
21915	市区	PMS_农服公司(六)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21916	市区	PMS_西桥头二配变（TTU）	10	400	320	320
21917	市区	PMS_10kV 铂庭 5#站 T2	10	800	640	640
21918	市区	PMS_永兴寺配变	10	400	320	320
21919	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
21920	市区	10kV 小箕 7#箱变 T1	10	630	504	504
21921	市区	大渲 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
21922	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T1	20	800	640	640
21923	市区	10kV 福安状元里 2#站 T2	10	800	640	640
21924	市区	10kV 鑫湖壹号 7#站 T3	10	800	640	640
21925	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T3	10	800	640	640
21926	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
21927	市区	PMS_园育苗配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21928	市区	10kV 圩田 3#箱变 T1	10	400	320	320
21929	市区	盛锻配变	10	400	320	320
21930	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T4	10	800	640	640
21931	市区	10kV 铁巷 8#箱变 T1	10	630	497	497
21932	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T2	10	800	640	640
21933	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T4	10	800	640	640
21934	市区	弯头厂二配变	10	400	320	320
21935	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
21936	市区	太湖如院 6#站 T2	10	800	640	640
21937	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T2	20	800	640	640
21938	市区	10kV 西园 15#箱变 T1	10	630	504	504
21939	市区	10kV 军福 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21940	市区	PMS_孙蒋巷二配变	10	400	320	320
21941	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T3	20	800	640	640
21942	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T1	10	800	640	640
21943	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T3	10	800	640	640
21944	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T3	20	800	640	640
21945	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T3	20	800	640	640
21946	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T1	20	800	640	640
21947	市区	PMS_北岸南二变	10	200	160	160
21948	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T2	10	800	640	640
21949	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T4	20	800	640	640
21950	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T3	20	800	640	640
21951	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21952	市区	10kV 孔雀 7#站 T1	10	800	640	640
21953	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T2	20	800	640	640
21954	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T4	20	800	640	640
21955	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T3	20	800	640	640
21956	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T1	20	800	640	640
21957	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T2	20	800	640	640
21958	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T4	20	800	640	640
21959	市区	PMS_20kV 海悦花园 7#站 T1	20	800	640	640
21960	市区	PMS_20kV 海悦花园 7#站 T2	20	800	640	640
21961	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T4	10	800	640	640
21962	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 2#站 T2	10	800	640	640
21963	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21964	市区	PMS_戈湾四配变（TTU）	10	400	320	320
21965	市区	PMS_渔工商二配变（TTU）	10	200	160	160
21966	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T3	20	800	640	640
21967	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T1	20	800	640	640
21968	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T4	20	800	640	640
21969	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T2	20	800	640	640
21970	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T2	20	800	640	640
21971	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T4	20	800	640	640
21972	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T2	20	800	640	640
21973	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T4	20	800	640	640
21974	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T4	10	800	640	640
21975	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 12#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21976	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 12#站 T2	20	800	640	640
21977	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T1	20	800	640	640
21978	市区	PMS_戈湾三配变（TTU）	10	400	320	320
21979	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T3	10	800	640	640
21980	市区	PMS_安西南二配变	10	400	320	320
21981	市区	青祁路甲配变（融合终端）	10	400	320	320
21982	市区	20kV 金匮里 10#站 T1	20	800	640	640
21983	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T2	20	800	640	640
21984	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T4	20	800	640	640
21985	市区	PMS_20kV 城南 14#站 T2	20	800	640	640
21986	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T3	20	800	640	640
21987	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21988	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T2	20	800	640	640
21989	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 10#站 T1	20	800	640	640
21990	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 10#站 T2	20	800	640	640
21991	市区	PMS_燕尾 1#箱变 T1	10	630	504	504
21992	市区	龙延（融合终端）	10	400	320	320
21993	市区	PMS_吴村西配变	10	400	320	320
21994	市区	20kV 金匮里 11#站 T1	20	800	640	640
21995	市区	20kV 祥翼 4#站 T1	20	800	640	640
21996	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T4	10	1000	800	800
21997	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 11#站 T1	20	800	640	640
21998	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 11#站 T2	20	800	640	640
21999	市区	20kV 香馨苑 7#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22000	市区	PMS_20kV 兴想 15#站 T1	20	800	640	640
22001	市区	PMS_村西配变	10	400	320	320
22002	市区	10kV 西园 16#箱变 T1	10	630	504	504
22003	市区	蠡湖村配变（融合终端）	10	400	313	313
22004	市区	PMS_北横山配变（南瑞）	10	200	160	160
22005	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T2	20	800	640	640
22006	市区	PMS_石塘周配变（南瑞）	10	200	160	160
22007	市区	10kV 桃山 1#箱变 T1	10	630	504	504
22008	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
22009	市区	10kV 富饶 1#箱变 T1	10	400	320	320
22010	市区	PMS_新宾馆	10	400	320	320
22011	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22012	市区	PMS_塘曹	10	400	320	320
22013	市区	PMS_窑炕头配变	10	400	320	320
22014	市区	PMS_塘曹村乙	10	400	320	320
22015	市区	10kV 庙圩 1#箱变 T1	10	630	504	504
22016	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T1	10	800	640	640
22017	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T1	20	800	640	640
22018	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T2	20	800	640	640
22019	市区	10kV 闾江 2#箱变 T1	10	630	504	504
22020	市区	PMS_10kV 雁栖园 2#站 T2	10	800	640	640
22021	市区	PMS_别墅村	10	400	293	293
22022	市区	PMS_大箕经配变(TTU)	10	400	320	320
22023	市区	10kV 蒋浜 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22024	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T2	20	800	640	640
22025	市区	20kV 悦园 14#站 T1	20	800	640	640
22026	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T3	10	800	613	613
22027	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T3	20	800	640	640
22028	市区	10kV 黄湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
22029	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T2	10	800	640	640
22030	市区	10kV 孔雀 6#站 T1	10	800	640	640
22031	市区	PMS_10kV 孔雀 6#站 T3	10	800	640	640
22032	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T1	10	800	640	640
22033	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T3	20	800	640	640
22034	市区	湖山减震配变（融合终端）	10	400	320	320
22035	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22036	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
22037	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 2#站 T3	20	800	640	640
22038	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
22039	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 3#站 T1	20	800	640	640
22040	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
22041	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 3#站 T3	20	800	640	640
22042	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
22043	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T3	10	800	640	640
22044	市区	10kV 九松 1#箱变 T1	10	630	504	504
22045	市区	PMS_连秆村六配变	10	400	320	320
22046	市区	PMS_徐巷二配变(TTU)	10	400	320	320
22047	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22048	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T1	20	800	640	640
22049	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T1	20	800	640	640
22050	市区	10kV 巡塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
22051	市区	10kV 和韵上院 4#站 T2	10	800	640	640
22052	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T4	10	800	640	640
22053	市区	10kV 美湖 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
22054	市区	10kV 美湖 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
22055	市区	PMS_20kV 玉兰 25#站 T1	20	800	640	640
22056	市区	PMS_20kV 玉兰 25#站 T2	20	800	640	640
22057	市区	10kV 美湖 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22058	市区	10kV 美湖 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22059	市区	10kV 美湖 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22060	市区	10kV 美湖 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
22061	市区	PMS_漕头西	10	400	320	320
22062	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
22063	市区	PMS_汪家二配变	10	400	320	320
22064	市区	PMS_新加路	10	400	320	320
22065	市区	PMS_汤巷	10	400	320	320
22066	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T1	20	800	640	640
22067	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T3	20	800	640	640
22068	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T4	20	800	640	640
22069	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T2	20	800	640	640
22070	市区	PMS_20kV 立信 2#站 T1	20	800	640	640
22071	市区	PMS_20kV 立信 2#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22072	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T1	10	800	640	640
22073	市区	10kV 中央 2#箱变 T1	10	630	504	504
22074	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T1	10	800	640	640
22075	市区	PMS_太湖法兰配变	10	400	320	320
22076	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
22077	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T1	10	800	640	640
22078	市区	10kV 灵达 3#箱变 T1	10	400	320	320
22079	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T2	20	800	640	640
22080	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T4	20	800	640	640
22081	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T1	10	800	640	640
22082	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T3	10	800	640	640
22083	市区	PMS_锡拖西	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22084	市区	PMS_怡园二	10	400	320	320
22085	市区	PMS_孙巷二配变（TTU）	10	400	320	320
22086	市区	PMS_建设变	10	400	320	320
22087	市区	PMS_怡园一	10	400	320	320
22088	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T1	20	800	640	640
22089	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T4	20	800	640	640
22090	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T3	10	800	640	640
22091	市区	10kV 华镇 8#箱变 T1	10	630	504	504
22092	市区	团结新村十二配变	10	400	320	320
22093	市区	PMS_太湖助剂	10	400	320	320
22094	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T3	10	800	640	640
22095	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22096	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T2	10	800	640	640
22097	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T4	10	800	640	640
22098	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T3	10	800	640	640
22099	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T1	10	800	640	640
22100	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T2	10	800	640	640
22101	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T4	10	800	640	640
22102	市区	PMS_溪北三配变（TTU）	10	400	320	320
22103	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T1	20	800	640	640
22104	市区	10kV 秦甲 1#箱变 T1	10	630	504	504
22105	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T3	20	800	640	640
22106	市区	PMS_恒源塑配变（TTU）	10	400	320	320
22107	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22108	市区	PMS_王夹里	10	400	320	320
22109	市区	10kV 观山 1#箱变 T1	10	630	504	504
22110	市区	PMS_军民路	10	400	320	320
22111	市区	PMS_龙渚村委	10	400	320	320
22112	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T1	20	800	613	613
22113	市区	10kV 华镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
22114	市区	市镇六五配变	10	315	252	252
22115	市区	PMS_石埠甲配变(TTU)	10	200	160	160
22116	市区	PMS_排水管理配变(TTU)	10	200	160	160
22117	市区	10kV 东山 6#箱变 T1	10	630	504	504
22118	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T3	10	800	640	640
22119	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22120	市区	团结新村十五配变	10	400	320	320
22121	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T1	10	800	640	640
22122	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
22123	市区	10kV 贝斯 1#箱变 T1	10	630	504	504
22124	市区	20kV 雪新苑 11#站 T3	20	800	640	640
22125	市区	PMS_震球后配变(TTU)	10	400	320	320
22126	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T4	20	800	640	640
22127	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T3	10	800	640	640
22128	市区	10kV 瑞仕 7#站 T1	10	800	640	640
22129	市区	铂晨名筑 3#站 T4	20	800	640	640
22130	市区	东横湾配变（南瑞）	10	400	320	320
22131	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22132	市区	10kV 普睿 7#箱变 T1	10	630	504	504
22133	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
22134	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T4	20	800	640	640
22135	市区	PMS_陶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
22136	市区	大浮	10	400	320	320
22137	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T3	20	800	640	640
22138	市区	PMS_10kV 塘铁 2#箱变 T1	10	630	504	504
22139	市区	10kV 澜岸 7#站 T3	10	800	640	640
22140	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T4	10	800	640	640
22141	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T3	10	800	640	640
22142	市区	10kV 和韵上院 5#站 T2	10	800	640	640
22143	市区	PMS_10kV 圣芭 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22144	市区	10kV 李高 11#箱变 T1	10	630	504	504
22145	市区	10kV 庙新 5#箱变 T1	10	630	504	504
22146	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T4	20	800	640	640
22147	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T4	10	800	640	640
22148	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T4	10	800	640	640
22149	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T4	20	800	640	640
22150	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T4	10	800	640	640
22151	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T1	20	800	640	640
22152	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T3	20	800	640	640
22153	市区	PMS_庄桥头配变	10	400	320	320
22154	市区	10kV 瑞仕 4#站 T3	10	800	640	640
22155	市区	10kV 西园 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22156	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T3	10	800	640	640
22157	市区	10kV 雪印 3#箱变 T1	10	400	320	320
22158	市区	10kV 时代大酒店 T1	10	1000	800	800
22159	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T1	10	800	640	640
22160	市区	10kV 铂庭 7#站 T2	10	800	640	640
22161	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T2	10	800	640	640
22162	市区	PMS_怡路东	10	400	306	306
22163	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T4	10	800	640	640
22164	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T2	10	800	640	640
22165	市区	PMS_许巷南配变（TTU）	10	400	320	320
22166	市区	PMS_10kV 文旅城 19#站 T1	10	800	640	640
22167	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T2	20	800	623	623

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22168	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T3	20	800	640	640
22169	市区	PMS_团结六配变	10	400	320	320
22170	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
22171	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T2	20	800	640	640
22172	市区	PMS_10kV 香樟园 14#站 T1	10	800	640	640
22173	市区	10kV 香樟园 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22174	市区	PMS_王夹里甲	10	400	320	320
22175	市区	20kV 雪新苑 10#站 T1	20	800	640	640
22176	市区	博凯三配变	10	400	320	320
22177	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T3	20	800	640	640
22178	市区	PMS_后湖山西二变	10	400	320	320
22179	市区	晨光 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22180	市区	PMS_水招配变	10	400	320	320
22181	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T4	10	800	640	640
22182	市区	PMS_沈甲里	10	400	320	320
22183	市区	PMS_玉兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
22184	市区	PMS_10kV 香樟园 13#站 T3	10	800	640	640
22185	市区	PMS_10kV 香樟园 13#站 T1	10	800	640	640
22186	市区	10kV 香樟园 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22187	市区	10kV 香樟园 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
22188	市区	PMS_玉兰苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
22189	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T4	20	800	640	640
22190	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T3	20	800	640	640
22191	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22192	市区	10kV 金匮里 12#站 T2	20	800	640	640
22193	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T4	10	800	640	640
22194	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T3	10	800	640	640
22195	市区	20kV 鸿基 38#站 T4	20	800	640	640
22196	市区	新村南配变	10	400	320	320
22197	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T1	20	800	640	640
22198	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T3	10	800	640	640
22199	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
22200	市区	晓阳二配变	10	400	320	320
22201	市区	10kV 澜岸 9#站 T2	10	800	640	640
22202	市区	PMS_轴承厂三变	10	400	320	320
22203	市区	PMS_10kV 香樟园 15#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22204	市区	PMS_10kV 香樟园 15#站 T1	10	800	640	640
22205	市区	10kV 香樟园 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22206	市区	10kV 香樟园 15#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
22207	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T4	10	800	640	640
22208	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T3	20	800	640	640
22209	市区	前吴巷二配变	10	400	320	320
22210	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
22211	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T1	20	800	640	640
22212	市区	10kV 文旅城 28#站 T4	10	800	640	640
22213	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T2	20	800	640	640
22214	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T3	20	800	640	640
22215	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22216	市区	PMS_20kV 玉兰 26#站 T1	20	800	640	640
22217	市区	PMS_锡拖东	10	400	320	320
22218	市区	PMS_华庄小区二变	10	400	320	320
22219	市区	PMS_10kV 幸福里 10#站 T2	10	400	320	320
22220	市区	PMS_荣巷市场配变（TTU）	10	400	320	320
22221	市区	20kV 雪新苑 10#站 T4	20	800	640	640
22222	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T3	20	800	640	640
22223	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T4	20	800	640	640
22224	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T1	10	800	640	640
22225	市区	PMS_10kV 新北 1#箱变 T1	10	630	504	504
22226	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T1	10	630	504	504
22227	市区	20kV 兴想 17#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22228	市区	10kV 天鹅 4#站 T2	10	1250	1000	1000
22229	市区	PMS_商业区二	10	400	320	320
22230	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T4	10	800	640	640
22231	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T1	20	800	640	640
22232	市区	PMS_20kV 玉兰 26#站 T2	20	800	640	640
22233	市区	20kV 兴想 17#站 T3	20	800	591	591
22234	市区	PMS_20kV 玉兰 24#站 T1	20	800	640	640
22235	市区	PMS_20kV 玉兰 24#站 T2	20	800	640	640
22236	市区	PMS_杨木桥	10	400	320	320
22237	市区	10kV 庙桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
22238	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22239	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22240	市区	20kV 金匮里 8#站 T2	20	800	640	640
22241	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T3	10	800	640	640
22242	市区	PMS_20kV 玉兰 27#站 T1	20	800	640	640
22243	市区	20kV 玉兰 27#站 T2	20	800	640	640
22244	市区	10kV 美湖 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22245	市区	10kV 美湖 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22246	市区	PMS_秦甲里	10	400	320	320
22247	市区	10kV 西园 10#箱变 T1	10	630	504	504
22248	市区	PMS_家禽食品	10	400	320	320
22249	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T1	10	800	640	640
22250	市区	10kV 板桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
22251	市区	10kV 申梅苑 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22252	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T1	20	800	640	640
22253	市区	PMS_20kV 雪新苑 4#站 T1	20	1000	800	800
22254	市区	PMS_20kV 雪新苑 4#站 T2	20	1000	800	800
22255	市区	PMS_20kV 雪新苑 5#站 T1	20	1000	800	800
22256	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T2	20	800	640	640
22257	市区	PMS_20kV 雪新苑 5#站 T2	20	1000	800	800
22258	市区	PMS_20kV 雪新苑 6#站 T2	20	1000	800	800
22259	市区	PMS_20kV 雪新苑 6#站 T1	20	1000	800	800
22260	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T1	20	800	640	640
22261	市区	PMS_鸣威	10	400	320	320
22262	市区	10kV 闾江 5#箱变 T1	10	630	504	504
22263	市区	10KV 印湖线 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22264	市区	PMS_春光二	10	200	160	160
22265	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T4	10	800	640	640
22266	市区	PMS_望湖路二配变（TTU）	10	200	160	160
22267	市区	PMS_10kV 文旅城 2#站 T1	10	800	640	640
22268	市区	PMS_10kV 文旅城 2#站 T2	10	800	640	640
22269	市区	PMS_20kV 绿郡 4#站 T1	20	800	640	640
22270	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T1	20	800	640	640
22271	市区	PMS_10kV 方泉 18#站 T1	10	800	640	640
22272	市区	PMS_10kV 方泉 19#站 T1	10	800	640	640
22273	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T1	10	800	640	640
22274	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T3	10	800	640	640
22275	市区	PMS_10kV 方泉 18#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22276	市区	东京头二配变	10	400	320	320
22277	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T1	20	800	640	640
22278	市区	PMS_景丽苑 2＃站 T1	10	1000	800	800
22279	市区	PMS_景丽苑 1＃站 T1	10	1000	800	800
22280	市区	PMS_景丽苑 1＃站 T2	10	1000	800	800
22281	市区	10kV 闾江 4#箱变 T1	10	630	504	504
22282	市区	PMS_盘龙路配变	10	400	320	320
22283	市区	PMS_20kV 绿郡 4#站 T2	20	800	640	640
22284	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T1	20	800	640	640
22285	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T2	20	800	640	640
22286	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T3	20	800	640	640
22287	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22288	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T1	20	800	640	640
22289	市区	PMS_10kV 方泉 19#站 T2	10	800	640	640
22290	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T2	10	800	640	640
22291	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T4	10	800	640	640
22292	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T2	20	800	640	640
22293	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T3	20	800	640	640
22294	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T4	20	800	640	640
22295	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
22296	市区	客运站二配变	10	400	320	320
22297	市区	PMS_20kV 太湖华府 1#站 T1	20	800	640	640
22298	市区	PMS_20kV 太湖华府 1#站 T2	20	800	640	640
22299	市区	PMS_10kV 澜岸 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22300	市区	PMS_10kV 澜岸 2#站 T2	10	800	633	633
22301	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T1	20	800	640	640
22302	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T3	20	800	640	640
22303	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T2	20	800	640	640
22304	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T4	20	800	640	640
22305	市区	环湖 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
22306	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T2	10	800	640	640
22307	市区	PMS_杨巷十	10	400	320	320
22308	市区	PMS_10kV 澜岸 3#站 T1	10	800	640	640
22309	市区	PMS_10kV 澜岸 3#站 T2	10	800	618	618
22310	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T1	10	800	640	640
22311	市区	20kV 雪新苑 11#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22312	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T1	20	800	640	640
22313	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T1	10	800	640	640
22314	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T2	20	800	640	640
22315	市区	PMS_20kV 雪新苑 1#站 T1	20	1000	800	800
22316	市区	PMS_20kV 雪新苑 1#站 T2	20	1000	800	800
22317	市区	PMS_20kV 玖玖世家 6#站 T1	20	800	640	640
22318	市区	PMS_20kV 玖玖世家 6#站 T2	20	800	640	640
22319	市区	PMS_20kV 雪新苑 2#站 T1	20	1000	800	800
22320	市区	PMS_20kV 雪新苑 2#站 T2	20	1000	800	800
22321	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T1	20	800	640	640
22322	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T3	20	800	640	640
22323	市区	PMS_20kV 雪新苑 3#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22324	市区	PMS_20kV 雪新苑 3#站 T2	20	1000	800	800
22325	市区	20kV 雪新苑 11#站 T1	20	800	640	640
22326	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T1	10	1000	800	800
22327	市区	10kV 西园 17#箱变 T1	10	630	504	504
22328	市区	10kV 分校 7#箱变 T1	10	630	504	504
22329	市区	团结新村十六配变	10	400	320	320
22330	市区	20kV 雪新苑 9#站 T1	20	800	640	640
22331	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T2	20	800	640	640
22332	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T4	20	800	640	640
22333	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T4	20	800	618	618
22334	市区	10kV 铁巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
22335	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22336	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T3	10	1000	800	800
22337	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T4	10	1000	800	800
22338	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T4	10	800	640	640
22339	市区	PMS_10kV 孔雀 4#站 T1	10	800	640	640
22340	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T1	20	800	640	640
22341	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T3	20	800	640	640
22342	市区	PMS_10kV 孔雀 4#站 T3	10	800	640	640
22343	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T2	20	800	640	640
22344	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T4	20	800	640	640
22345	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T3	20	800	640	640
22346	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T4	10	800	640	640
22347	市区	PMS_龚巷六配变(TTU)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22348	市区	PMS_武警后勤配变(TTU)	10	400	320	320
22349	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T1	20	800	640	640
22350	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T2	20	800	640	640
22351	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T2	10	800	640	640
22352	市区	PMS_六一四所一配变（南瑞）（TTU）	10	400	320	320
22353	市区	20kV 祥翼 3#站 T3	20	800	640	640
22354	市区	10kV 香槟街 1#站 T2	10	800	640	640
22355	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T3	20	800	640	640
22356	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T1	20	800	640	640
22357	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T2	20	800	640	640
22358	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T3	20	800	640	640
22359	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22360	市区	PMS_20kV 玉兰 21#站 T1	20	800	640	640
22361	市区	PMS_20kV 玉兰 21#站 T2	20	800	640	640
22362	市区	PMS_20kV 玉兰 22#站 T1	20	800	640	640
22363	市区	PMS_20kV 玉兰 22#站 T2	20	800	640	640
22364	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T2	20	800	640	640
22365	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T3	20	800	640	640
22366	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T4	20	800	640	640
22367	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
22368	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T4	20	800	640	640
22369	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T1	20	800	640	640
22370	市区	10kV 鑫园人才公寓 1#站 T4	10	800	640	640
22371	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22372	市区	PMS_杨巷六变	10	400	320	320
22373	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
22374	市区	10kV 文旅城 3#站 T1	10	800	640	640
22375	市区	10kV 文旅城 3#站 T2	10	800	640	640
22376	市区	10kV 文旅城 3#站 T3	10	800	640	640
22377	市区	10kV 文旅城 3#站 T4	10	800	640	640
22378	市区	PMS_双锦配变	10	400	320	320
22379	市区	20kV 祥翼 5#站 T1	20	800	640	640
22380	市区	10kV 福安状元里 7#站 T4	10	800	640	640
22381	市区	PMS_梁河湾	10	400	320	320
22382	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T1	20	800	640	640
22383	市区	10kV 文旅城 21#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22384	市区	PMS_何家桥东配变	10	200	160	160
22385	市区	后朱巷配变	10	400	320	320
22386	市区	锦明一配变	10	400	320	320
22387	市区	锦明二配变	10	400	320	320
22388	市区	PMS_锦明三配变	10	315	252	252
22389	市区	红山 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
22390	市区	郊民政配变（融合终端）	10	400	320	320
22391	市区	邱巷三配变（融合终端）	10	200	160	160
22392	市区	溪南五队配变（融合终端）	10	400	320	320
22393	市区	打油湾四配变（融合终端）	10	400	320	320
22394	市区	PMS_政治桥配变	10	400	320	320
22395	市区	五家桥一配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22396	市区	PMS_邱巷二配变	10	400	320	320
22397	市区	邱巷配变	10	400	320	320
22398	市区	PMS_军转办二配变	10	400	320	320
22399	市区	军转办三配变（融合终端）	10	200	160	160
22400	市区	军转办四配变（融合终端）	10	200	160	160
22401	市区	PMS_军转办六配变	10	200	160	160
22402	市区	溪一队配变	10	200	160	160
22403	市区	邱巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
22404	市区	PMS_佳华电器	10	200	160	160
22405	市区	PMS_民丰	10	400	320	320
22406	市区	PMS_预制厂二变	10	400	320	320
22407	市区	PMS_脱水厂	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22408	市区	PMS_新大楼	10	400	320	320
22409	市区	PMS_金甲里	10	400	320	320
22410	市区	PMS_建筑公司	10	200	160	160
22411	市区	怡园北配变	10	400	320	320
22412	市区	粉末厂配变	10	400	320	320
22413	市区	PMS_排水公司变	10	400	320	320
22414	市区	青山东一配变（融合终端）	10	400	320	320
22415	市区	PMS_青山村二配变	10	400	320	320
22416	市区	青山东二配变（融合终端）	10	400	320	320
22417	市区	PMS_团结一配变	10	400	320	320
22418	市区	PMS_10kV 团结站 T2	10	1000	800	800
22419	市区	PMS_团结三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22420	市区	PMS_团结四配变	10	400	320	320
22421	市区	PMS_团结七配变	10	400	320	320
22422	市区	PMS_团结二配变	10	400	320	320
22423	市区	PMS_梁青站 T1	10	1000	800	800
22424	市区	PMS_孙蒋路配变	10	400	320	320
22425	市区	方泰钢板配变	10	400	320	320
22426	市区	PMS_太湖大厦站 T1	10	630	504	504
22427	市区	PMS_求精机械	10	400	320	320
22428	市区	PMS_金属软管	10	250	200	200
22429	市区	PMS_谢湾里	10	250	200	200
22430	市区	PMS_团结五配变	10	200	160	160
22431	市区	PMS_谢湾	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22432	市区	杨家旦二变	10	400	154	154
22433	市区	华晶四配变（融合终端）	10	400	320	320
22434	市区	华晶三配变（融合终端）	10	400	320	320
22435	市区	华晶六配变（融合终端）	10	200	160	160
22436	市区	华晶五配变（融合终端）	10	400	320	320
22437	市区	PMS_胜利九配变（TTU）	10	400	320	320
22438	市区	PMS_胜利四配变（TTU）	10	400	320	320
22439	市区	PMS_鹏程站 T2	10	800	640	640
22440	市区	蠡溪甲配变（融合终端）	10	400	320	320
22441	市区	PMS_泰康一配变	10	200	160	160
22442	市区	PMS_溪北旁配变（TTU）	10	400	320	320
22443	市区	溪北乙配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22444	市区	溪北配变（融合终端）	10	200	160	160
22445	市区	PMS_溪北已配变（TTU）	10	400	320	320
22446	市区	PMS_溪北八配变（TTU）	10	200	160	160
22447	市区	PMS_江宁舍三配变（TTU）	10	400	320	320
22448	市区	胜利三配变（融合终端）	10	400	320	320
22449	市区	PMS_胜利六配变（TTU）	10	400	320	320
22450	市区	PMS_胜利五配变（TTU）	10	400	320	320
22451	市区	PMS_胜利七配变（TTU）	10	400	320	320
22452	市区	PMS_江宁舍一配变	10	400	320	320
22453	市区	江宁舍四配变（融合终端）	10	400	320	320
22454	市区	江宁舍二配变（融合终端）	10	400	320	320
22455	市区	PMS_江宁舍五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22456	市区	泰康四配变	10	400	320	320
22457	市区	PMS_泰康甲配变	10	400	320	320
22458	市区	泰康五配变	10	400	320	320
22459	市区	PMS_泰康七配变（TTU）	10	400	320	320
22460	市区	PMS_泰康乙配变	10	400	320	320
22461	市区	PMS_古竹南乙配变	10	400	320	320
22462	市区	六建配变（融合终端）	10	400	320	320
22463	市区	PMS_溪北庚配变（TTU）	10	400	320	320
22464	市区	PMS_溪北丙配变（TTU）	10	400	320	320
22465	市区	PMS_溪北二配变（TTU）	10	400	320	320
22466	市区	溪北丁配变（TTU）	10	400	320	320
22467	市区	PMS_低田甲配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22468	市区	PMS_低田丙配变（TTU）	10	400	320	320
22469	市区	低田乙配变（TTU）	10	400	320	320
22470	市区	PMS_低田配变（TTU）	10	400	320	320
22471	市区	PMS_溪北戊配变（TTU）	10	400	320	320
22472	市区	粮科舍配变（融合终端）	10	200	160	160
22473	市区	青山湾二配变（融合终端）	10	400	320	320
22474	市区	PMS_锡山谢配变（TTU）	10	400	320	320
22475	市区	下余巷配变（融合终端）	10	400	320	320
22476	市区	PMS_下余巷甲配变	10	400	320	320
22477	市区	PMS_10kV 荣军 2#箱变 T1	10	400	320	320
22478	市区	PMS_10kV 荣军 3#箱变 T1	10	400	320	320
22479	市区	PMS_桃园七变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22480	市区	PMS_桃源一村变	10	400	320	320
22481	市区	PMS_桃园二村	10	400	320	320
22482	市区	PMS_大邬甲	10	400	320	320
22483	市区	PMS_车站华镇	10	400	320	320
22484	市区	怡园一村	10	400	320	320
22485	市区	怡园一村二变	10	400	320	320
22486	市区	PMS_金泰新村变	10	400	320	320
22487	市区	PMS_姚蔡巷	10	400	320	320
22488	市区	PMS_水单一	10	50	40	40
22489	市区	PMS_影剧院六	10	400	320	320
22490	市区	PMS_水管站	10	200	160	160
22491	市区	PMS_邮局三变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22492	市区	PMS_公园河	10	400	320	320
22493	市区	PMS_沈南一配变	10	50	40	40
22494	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T1	20	800	640	640
22495	市区	20kV 侬联园 10#站 T3	20	800	640	640
22496	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T1	20	800	640	640
22497	市区	PMS_街伍配变	10	400	320	320
22498	市区	PMS_蠡河东配变	10	200	160	160
22499	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T1	20	800	640	640
22500	市区	10kV 白旄 1#箱变 T1	10	630	504	504
22501	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
22502	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T2	20	800	640	640
22503	市区	20kV 祥翼 5#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22504	市区	蠡溪丁配变（融合终端）	10	400	320	320
22505	市区	PMS_10kV 天骄 3#箱变 T1	10	400	320	320
22506	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T3	20	800	640	640
22507	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
22508	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T1	20	800	640	640
22509	市区	10kV 灵达 5#箱变 T1	10	400	320	320
22510	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T2*	20	800	604	604
22511	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T3	20	800	640	640
22512	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T4*	20	800	640	640
22513	市区	PMS_10kV 檀溪湾 19#箱变 T1	10	630	477	477
22514	市区	PMS_10kV 御园 3#站 T1	10	800	542	542
22515	市区	PMS_10kV 御园 3#站 T2	10	800	621	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22516	市区	PMS_后张村西二配变	10	400	320	320
22517	市区	10kV 马波 1#箱变 T1	10	630	504	504
22518	市区	PMS_10KV 御园 4#站 T1	10	800	640	640
22519	市区	PMS_10KV 御园 4#站 T2	10	800	619	619
22520	市区	10kV 荣巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
22521	市区	10kV 荣巷 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
22522	市区	PMS_对安嘴北配变（TTU）	10	400	320	320
22523	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T3	20	800	640	640
22524	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T2 台区_800kVA	10	800	640	640
22525	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T1	20	800	640	640
22526	市区	PMS_10kV 檀溪湾 20#箱变 T1	10	630	504	504
22527	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22528	市区	天骄 2#箱变 T1	10	630	504	504
22529	市区	10kV 瑞仕 3#站 T2	10	800	640	640
22530	市区	20kV 悦园 15#站 T2	20	800	640	640
22531	市区	10kV 水榭天成 2#站 T1	10	800	640	640
22532	市区	20kV 立信 4#站 T1	20	800	640	640
22533	市区	20kV 立信 4#站 T3	20	800	640	640
22534	市区	20kV 立信 4#站 T4	20	800	640	640
22535	市区	20kV 立信 4#站 T2	20	800	640	640
22536	市区	10kV 和韵上院 2#站 T2	10	800	640	640
22537	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T1	20	800	640	640
22538	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T4	20	800	640	640
22539	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22540	市区	PMS_20kV 金匮里 6#站 T1	20	800	640	640
22541	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T1	20	800	640	640
22542	市区	日之尧配变	10	400	320	320
22543	市区	20kV 鸿基 38#站 T3	20	800	640	640
22544	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
22545	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T4	10	800	640	640
22546	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T3	20	800	640	640
22547	市区	PMS_10kV 栖庭 2#站 T3	10	800	640	640
22548	市区	PMS_10kV 栖庭 2#站 T1	10	800	640	640
22549	市区	PMS_华庄小区一变	10	400	320	320
22550	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T4	20	800	640	640
22551	市区	10kV 翠园 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22552	市区	县医药配变（融合终端）	10	400	320	320
22553	市区	10kV 西园 8#箱变 T1	10	630	504	504
22554	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T1	20	800	640	640
22555	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T4	20	800	640	640
22556	市区	20kV 星元 4#站 T1	20	800	640	640
22557	市区	PMS_10kV 栖庭 3#站 T3	10	800	640	640
22558	市区	PMS_10kV 栖庭 3#站 T1	10	800	640	640
22559	市区	10kV 文旅城 28#站 T1	10	800	640	640
22560	市区	10kV 大丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
22561	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T1	20	800	640	640
22562	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T1	20	800	640	640
22563	市区	10kV 分校 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22564	市区	忍草庵三配变（融合终端）	10	400	320	320
22565	市区	10kV 文旅城 28#站 T3	10	800	640	640
22566	市区	20kV 和喜瑞园 6#T4	20	800	640	640
22567	市区	桃园新配变（融合终端）	10	400	320	320
22568	市区	桃园五配变（融合终端）	10	400	320	320
22569	市区	东工地配变（融合终端）	10	400	320	320
22570	市区	10kV 小箕 5#箱变 T1	10	630	504	504
22571	市区	10kV 金匮里 14#站 T2	20	800	640	640
22572	市区	10kV 金茂府 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
22573	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T4	10	800	640	640
22574	市区	PMS_振华纺织二配变	10	400	320	320
22575	市区	PMS_唐鸿	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22576	市区	PMS_鸿桥甲配变（TTU）	10	400	320	320
22577	市区	饭箩墩北配变（融合终端）	10	400	320	320
22578	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
22579	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T4	20	800	640	640
22580	市区	10kV 澜岸 9#站 T4	10	800	640	640
22581	市区	PMS_大浮西林	10	400	320	320
22582	市区	PMS_龙延小学	10	400	320	320
22583	市区	PMS_20kV 兴想 15#站 T2	20	800	640	640
22584	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
22585	市区	PMS_古竹三配变	10	400	320	320
22586	市区	20kV 雪新苑 12#站 T4	20	800	640	640
22587	市区	PMS_康复院	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22588	市区	10kV 文旅城 23#站 T2	10	800	640	640
22589	市区	PMS_大桥	10	400	320	320
22590	市区	PMS_杜巷居	10	400	320	320
22591	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T4	10	800	640	640
22592	市区	PMS_周新中路	10	400	320	320
22593	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T4	20	800	640	640
22594	市区	太湖如院 6#站 T3	10	800	640	640
22595	市区	PMS_10kV 铂庭 4#站 T2	10	800	640	640
22596	市区	10kV 分校 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
22597	市区	PMS_侣江新村(1)	10	400	320	320
22598	市区	PMS_鲍家新村配变	10	400	320	320
22599	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22600	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
22601	市区	PMS_寺后底配变（南瑞）	10	200	160	160
22602	市区	PMS_农贸市场(二)	10	400	320	320
22603	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T1	20	800	640	640
22604	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T3	20	800	640	640
22605	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T4	20	800	640	640
22606	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T2	20	800	640	640
22607	市区	10kV 小箕 4#箱变 T1	10	400	320	320
22608	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
22609	市区	PMS_三杨变	10	400	320	320
22610	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T3	20	800	640	640
22611	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22612	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T1	20	800	640	640
22613	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T3	20	800	640	640
22614	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T4	20	800	640	640
22615	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T2	20	800	640	640
22616	市区	PMS_20kV 传奇 1#站 T1	20	800	640	640
22617	市区	PMS_20kV 传奇 1#站 T2	20	800	640	640
22618	市区	杜家安居六配变（融合终端）	10	400	320	320
22619	市区	张巷四配变（南瑞）	10	200	160	160
22620	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T4	20	800	640	640
22621	市区	10kV 澜岸 9#站 T3	10	800	640	640
22622	市区	PMS_太湖同步配变	10	400	320	320
22623	市区	PMS_连村配变	10	400	196	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22624	市区	幼儿园六（融合终端）	10	400	320	320
22625	市区	PMS_果园配变	10	200	160	160
22626	市区	PMS_10kV 星湖苑站 T3	10	1250	1000	1000
22627	市区	10kV 星湖苑站 T4（TTU）	10	1250	1000	1000
22628	市区	PMS_张典桥二配变	10	200	160	160
22629	市区	PMS_20kV 鸿基 35#站 T1	20	800	640	640
22630	市区	PMS_20kV 鸿基 35#站 T2	20	800	640	640
22631	市区	PMS_20kV 鸿基 36#站 T1	20	1000	800	800
22632	市区	PMS_20kV 鸿基 36#站 T2	20	1000	800	800
22633	市区	PMS_永丰五	10	200	160	160
22634	市区	PMS_隐秀路灯配变	10	200	160	160
22635	市区	PMS_张野配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22636	市区	PMS_鱼巷乙	10	400	320	320
22637	市区	PMS_10kV 荣裕 1#站 T1	10	800	640	640
22638	市区	PMS_10kV 荣裕 1#站 T2	10	800	640	640
22639	市区	PMS_10kV 荣裕 2#站 T1	10	800	640	640
22640	市区	PMS_10kV 荣裕 2#站 T2	10	800	640	640
22641	市区	PMS_育才二村二	10	400	320	320
22642	市区	PMS_恒盛配变	10	200	160	160
22643	市区	PMS_农场	10	400	320	320
22644	市区	PMS_恒通电表配变	10	400	320	320
22645	市区	PMS_恒威洁具	10	400	320	320
22646	市区	PMS_路耿上配变	10	400	320	320
22647	市区	PMS_倪桥头二	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22648	市区	20kV 太湖佳园 5#站 T1	20	800	640	640
22649	市区	20kV 太湖佳园 5#站 T2	20	800	640	640
22650	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T1	20	800	625	625
22651	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T2	20	800	640	640
22652	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T3	20	800	640	640
22653	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T4	20	800	640	640
22654	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T1	20	800	640	640
22655	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T2*	20	800	640	640
22656	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T3	20	800	640	640
22657	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T4*	20	800	640	640
22658	市区	PMS_翠园十四配变（TTU）	10	400	320	320
22659	市区	PMS_县石化配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22660	市区	PMS_工业园四配变（TTU）	10	400	320	320
22661	市区	西桥头七配变（TTU）	10	400	320	320
22662	市区	PMS_大张巷丙配变（TTU）	10	400	320	320
22663	市区	PMS_许巷五配变（TTU）	10	400	320	320
22664	市区	PMS_龚巷村配变(TTU)	10	400	320	320
22665	市区	PMS_大池路甲配变（TTU）	10	400	320	320
22666	市区	翠园七配变（TTU）	10	400	320	320
22667	市区	PMS_葛巷二配变（TTU）	10	400	320	320
22668	市区	PMS_槟园#1 站 T1	10	800	640	640
22669	市区	PMS_槟园#1 站 T2	10	800	640	640
22670	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T1	10	800	640	640
22671	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22672	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T3	10	800	640	640
22673	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T4	10	800	640	640
22674	市区	PMS_10kV 侬联园 4#站 T1	20	1000	800	800
22675	市区	PMS_10kV 侬联园 5#站 T1	20	1000	800	800
22676	市区	PMS_10kV 侬联园 5#站 T3	20	1000	800	800
22677	市区	PMS_10kV 侬联园 6#站 T1	20	1000	800	800
22678	市区	PMS_10kV 侬联园 7#站 T1	20	1000	800	800
22679	市区	PMS_华泗变	10	400	320	320
22680	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T2	10	800	640	640
22681	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T1	10	800	640	640
22682	市区	10kV 蔡皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
22683	市区	PMS_牛塘配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22684	市区	10kV 羊歧 1#箱变 T1	10	630	504	504
22685	市区	大圩田配变	10	400	320	320
22686	市区	20kV 立信 2#站 T3	20	800	640	640
22687	市区	10kV 西园 12#箱变 T1	10	630	504	504
22688	市区	10kV 瑞仕 2#站 T4	10	800	640	640
22689	市区	10kV 瑞仕 2#站 T2	10	800	640	640
22690	市区	PMS_10kV 瑞仕 2#站 T1	10	800	640	640
22691	市区	PMS_10kV 瑞仕 2#站 T3	10	800	640	640
22692	市区	10kV 原筑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22693	市区	10kV 原筑 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
22694	市区	PMS_小袁巷乙配变	10	400	320	320
22695	市区	20kV 新光 10#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22696	市区	10kV 李高 6#箱变 T1	10	630	504	504
22697	市区	PMS_张浜八配变(TTU)	10	200	160	160
22698	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
22699	市区	PMS_荣院配变（TTU）	10	400	320	320
22700	市区	餐友供应配变	10	400	320	320
22701	市区	10kV 小箕 3#箱变 T1	10	630	504	504
22702	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T4	10	800	640	640
22703	市区	PMS_太湖一配变	10	400	320	320
22704	市区	PMS_软包配变	10	400	320	320
22705	市区	PMS_南方物流配变	10	400	144	144
22706	市区	PMS_20kV 新光 4#站 T2	20	800	640	640
22707	市区	PMS_20kV 新光 5#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22708	市区	PMS_20kV 新光 6#站 T2	20	1000	800	800
22709	市区	PMS_站头变二变	10	400	320	320
22710	市区	20kV 新光 7#站 T2	20	1000	800	800
22711	市区	PMS_仙河村三配变	10	400	320	320
22712	市区	PMS_10kV 溪雅 6#站 T1	10	800	640	640
22713	市区	PMS_10kV 溪雅 6#站 T2	10	800	640	640
22714	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T1	10	800	640	640
22715	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T2	10	800	640	640
22716	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T3	10	800	640	640
22717	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T4	10	800	640	640
22718	市区	PMS_连秆村五配变	10	400	320	320
22719	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22720	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T2	10	800	640	640
22721	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T3	10	800	640	640
22722	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T4	10	800	640	640
22723	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T1	10	800	640	640
22724	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T2	10	800	640	640
22725	市区	10kV 溪雅 3#站 T3	10	800	640	640
22726	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T4	10	800	640	640
22727	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T1	10	800	640	640
22728	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T2	10	800	640	640
22729	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T3	20	800	640	640
22730	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T2	20	800	640	640
22731	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22732	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T4	10	800	640	640
22733	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T1	20	800	640	640
22734	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T3	20	800	640	640
22735	市区	10kV 灵达 1#箱变 T1	10	400	320	320
22736	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T1	20	800	640	640
22737	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T4	20	800	640	640
22738	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T1*	10	1000	800	800
22739	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T3*	10	1000	800	800
22740	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T1*	10	1000	800	800
22741	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T3*	10	1000	800	800
22742	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T2*	10	1000	800	800
22743	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T4*	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22744	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T2*	10	1000	800	800
22745	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T4*	10	1000	800	800
22746	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T1	20	800	640	640
22747	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T3	20	800	640	640
22748	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T2	20	800	640	640
22749	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T4	20	800	640	640
22750	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T2	20	800	640	640
22751	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T4	20	800	640	640
22752	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T2	10	800	640	640
22753	市区	PMS_张桥变	10	200	160	160
22754	市区	PMS_10kV 李高 2#箱变 T1	10	630	504	504
22755	市区	PMS_10kV 李高 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22756	市区	PMS_10kV 李高 4#箱变 T1	10	630	461	461
22757	市区	PMS_10kV 李高 1#箱变 T1	10	630	504	504
22758	市区	PMS_10kV 侬联园 2#站 T1	20	1000	800	800
22759	市区	PMS_10kV 侬联园 2#站 T3	20	1000	800	800
22760	市区	PMS_10kV 侬联园 3#站 T1	20	1000	800	800
22761	市区	20kV 雪新苑 12#站 T1	20	800	640	640
22762	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
22763	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
22764	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
22765	市区	PMS_10kV 天鹅 6#站 T1	10	800	640	640
22766	市区	PMS_10kV 天鹅 6#站 T2	10	800	640	640
22767	市区	PMS_10kV 天鹅 7#站 T1	10	1000	777	777

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22768	市区	PMS_10kV 天鹅 7#站 T2	10	1000	778	778
22769	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T4	10	800	640	640
22770	市区	PMS_20kV 风起和苑 5#站 T2	20	800	640	640
22771	市区	10kV 庙新 4#箱变 T1	10	630	504	504
22772	市区	PMS_10kV 富安 1#站(20kV)T1*	10	1000	800	800
22773	市区	PMS_10kV 富安 2#站(20kV)T1	10	1000	800	800
22774	市区	PMS_10kV 富安 3#站(20kV)T2	10	1000	800	800
22775	市区	10kV 锦园#1 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22776	市区	PMS_10kV 锦园#1 站 T2*	10	800	596	596
22777	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T2	20	800	640	640
22778	市区	PMS_汇丰巷	10	400	320	320
22779	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22780	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T1	20	800	640	640
22781	市区	20kV 万达 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
22782	市区	20kV 万达 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
22783	市区	PMS_10kV 张舍苑 3#站(20kV)T1	10	1000	800	800
22784	市区	PMS_10kV 张舍苑 3#站(20kV)T2	10	1000	800	800
22785	市区	PMS_10kV 张舍苑 3#站 T3	10	1000	800	800
22786	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T4	10	800	640	640
22787	市区	10kV 锦园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22788	市区	PMS_10kV 锦园 2#站 T2*	10	800	640	640
22789	市区	10kV 锦园 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
22790	市区	PMS_10kV 锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
22791	市区	10kV 锦园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22792	市区	PMS_10kV 锦园 4#站 T2*	10	800	609	609
22793	市区	10kV 集景 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22794	市区	PMS_10kV 集景 2#站 T1	10	800	640	640
22795	市区	10kV 集景 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22796	市区	PMS_10kV 集景 3#站 T1	10	800	640	640
22797	市区	PMS_10kV 集景 1#站 T1	10	800	640	640
22798	市区	10kV 集景 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22799	市区	PMS_公园路东配变	10	400	320	320
22800	市区	PMS_华润燃气配变	10	200	160	160
22801	市区	PMS_10kV 水乡苑 6#站 T1	10	1000	800	800
22802	市区	PMS_10kV 水乡苑 6#站 T2	10	1000	800	800
22803	市区	PMS_10kV 水乡苑 6#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22804	市区	张舍村配变（融合终端）	10	200	160	160
22805	市区	PMS_10kV 凯发站(20kV)T1	10	1000	800	800
22806	市区	PMS_10KV 银河湾 1#站 T1	10	800	640	640
22807	市区	10KV 银河湾 1#站 T2	10	800	640	640
22808	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 3#站 T1	10	800	640	640
22809	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 3#站 T2	10	800	640	640
22810	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 4#站 T1	10	800	640	640
22811	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 4#站 T2	10	800	632	632
22812	市区	PMS_周新苑 8#站 T1	10	800	640	640
22813	市区	PMS_周新苑 8#站 T2	10	800	640	640
22814	市区	PMS_周新苑 9#站 T1	10	800	640	640
22815	市区	PMS_周新苑 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22816	市区	PMS_下沿	10	400	320	320
22817	市区	PMS_10kV 银河湾 2#站 T1	10	800	640	640
22818	市区	PMS_10kV 银河湾 2#站 T2	10	800	640	640
22819	市区	PMS_曹巷四配变	10	200	160	160
22820	市区	朝霞新村（融合终端）	10	200	160	160
22821	市区	生态农业配变（融合终端）	10	400	320	320
22822	市区	PMS_乌鹊村配变	10	200	160	160
22823	市区	20kV 万达 1#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
22824	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T4	20	800	640	640
22825	市区	PMS_10kV 百花 3#箱变 T1	10	400	297	297
22826	市区	PMS_10kV 天鹅 5#站 T1	10	800	640	640
22827	市区	PMS_10kV 天鹅 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22828	市区	PMS_花汇小区 4	10	200	160	160
22829	市区	PMS_10kV 博润站 T1	10	500	400	400
22830	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T2	20	800	640	640
22831	市区	PMS_10kV 溪雅 13#站 T2	10	800	640	640
22832	市区	PMS_白水塘西	10	400	320	320
22833	市区	PMS_陈西二配变	10	200	160	160
22834	市区	PMS_敬老院东	10	200	160	160
22835	市区	PMS_20kV 水乡苑 23#站 T1	20	800	640	640
22836	市区	20kV 水乡苑 23#站 T2	20	800	640	640
22837	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T1	20	800	640	640
22838	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T2	20	800	640	640
22839	市区	湖山队北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22840	市区	PMS_10kV 宇晖 1#箱变 T1	10	630	504	504
22841	市区	10kV 美湖 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22842	市区	10kV 美湖 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22843	市区	10kV 美湖 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22844	市区	10kV 美湖 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22845	市区	10kV 美湖 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
22846	市区	10kV 美湖 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
22847	市区	10kV 美湖 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22848	市区	10kV 美湖 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22849	市区	PMS_10kV 美湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
22850	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T1	20	800	640	640
22851	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22852	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T3	20	800	640	640
22853	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T4	20	800	640	640
22854	市区	水龙灯（融合终端）	10	200	160	160
22855	市区	溪北村二配变（融合终端）	10	200	160	160
22856	市区	PMS_莲杆楼配变	10	400	320	320
22857	市区	PMS_西格玛	10	200	160	160
22858	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T3	20	800	640	640
22859	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T4	20	800	640	640
22860	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T1	20	800	640	640
22861	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T2	20	800	640	640
22862	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T3	20	800	640	640
22863	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22864	市区	PMS_20kV 鸿基 14#站 T1	20	800	640	640
22865	市区	PMS_20kV 鸿基 14#站 T2	20	800	640	640
22866	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T1	20	800	640	640
22867	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T2	20	800	640	640
22868	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T3	20	800	640	640
22869	市区	PMS_10kV 住友 1#柜 T1	10	1000	800	800
22870	市区	PMS_10kV 住友 1#柜 T2	10	1000	800	800
22871	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T1	10	1000	800	800
22872	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T2	10	1000	800	800
22873	市区	PMS_金通四配变	10	400	320	320
22874	市区	PMS_鲍家桥东	10	200	160	160
22875	市区	PMS_周潭老街	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22876	市区	PMS_20kV 水乡苑 25#站 T1	20	800	640	640
22877	市区	PMS_20kV 水乡苑 25#站 T2	20	800	640	640
22878	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T1	20	800	640	640
22879	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T2	20	800	640	640
22880	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T3	20	800	640	640
22881	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T4	20	800	640	640
22882	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T1	20	800	640	640
22883	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T2	20	800	640	640
22884	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T3	20	800	640	640
22885	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T4	20	800	640	640
22886	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T4	20	800	640	640
22887	市区	碧波路配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22888	市区	服装厂三（融合终端）	10	200	160	160
22889	市区	碧波村乙（融合终端）	10	400	320	320
22890	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T3	10	1000	800	800
22891	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 5#站 T1	10	800	640	640
22892	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 5#站 T2	10	800	640	640
22893	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T1	10	800	640	640
22894	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T2	10	800	640	640
22895	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T3	10	800	640	640
22896	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T4	10	800	640	640
22897	市区	PMS_仙浪配变	10	400	315	315
22898	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T1	20	800	640	640
22899	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22900	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T3	20	800	640	640
22901	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T4	20	800	640	640
22902	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T1	20	800	640	640
22903	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T2	20	800	640	640
22904	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T3	20	800	640	640
22905	市区	振兴路三配变	10	200	160	160
22906	市区	乐山甲配变（融合终端 ）	10	200	160	160
22907	市区	锦湖配变（融合终端）	10	400	320	320
22908	市区	绿化队配变（融合终端）	10	200	160	160
22909	市区	PMS_朝霞新村四	10	400	320	320
22910	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T1*	10	1000	800	800
22911	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T1*	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22912	市区	PMS_10kV 中南 7#站 T1*	10	1000	800	800
22913	市区	PMS_10kV 中南 8#站 T1*	10	1000	800	800
22914	市区	20kV 城南 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
22915	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T2	20	800	640	640
22916	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T4	20	800	640	640
22917	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T2	20	800	640	640
22918	市区	PMS_10kV 张舍苑 4#站 T1	10	800	640	640
22919	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T1	10	800	640	640
22920	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T3	10	800	640	640
22921	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T4	20	800	640	640
22922	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T1	20	800	640	640
22923	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22924	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T3	20	800	640	640
22925	市区	PMS_经济城东	10	200	160	160
22926	市区	PMS_丰产方东配变	10	400	320	320
22927	市区	PMS_派出所三配变（TTU）	10	400	320	320
22928	市区	后戈泵配变（TTU）	10	400	320	320
22929	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T4	20	800	640	640
22930	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T2	20	800	640	640
22931	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T4	20	800	640	640
22932	市区	PMS_吴都配变	10	200	160	160
22933	市区	PMS_10kV 尚锦 10#站 T1	10	800	640	640
22934	市区	PMS_10kV 尚锦 10#站 T2	10	800	640	640
22935	市区	PMS_10kV 尚锦 11#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22936	市区	PMS_10kV 尚锦 11#站 T2	10	800	640	640
22937	市区	众驰（融合终端）	10	400	320	320
22938	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T2*	20	800	640	640
22939	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T4*	20	800	640	640
22940	市区	PMS_20kV 城南 7#站 T2	20	800	640	640
22941	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T2	20	800	640	640
22942	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T4	20	800	640	640
22943	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T4	20	800	640	640
22944	市区	PMS_20kV 信诚 3#站 T1	20	800	640	640
22945	市区	PMS_20kV 信诚 3#站 T2	20	800	640	640
22946	市区	10kV 英郡 6#站 T1	10	800	640	640
22947	市区	10kV 英郡 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22948	市区	10kV 英郡 6#站 T3	10	800	640	640
22949	市区	10kV 英郡 6#站 T4	10	800	640	640
22950	市区	PMS_峰影八	10	200	160	160
22951	市区	PMS_20kV 太湖佳园 1#站 T1	20	800	640	640
22952	市区	PMS_20kV 太湖佳园 1#站 T2	20	800	640	640
22953	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T1	20	800	640	640
22954	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T2	20	800	640	640
22955	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T3	20	800	640	640
22956	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T4	20	800	640	640
22957	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T1	20	800	640	640
22958	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T2	20	800	640	640
22959	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22960	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T4	20	800	640	640
22961	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T1	20	800	640	640
22962	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T2	20	800	640	640
22963	市区	前王家湾配变（融合终端）	10	200	160	160
22964	市区	PMS_后张野配变	10	200	160	160
22965	市区	PMS_松壹配变	10	200	160	160
22966	市区	PMS_胡埭一配变	10	200	160	160
22967	市区	PMS_江南构造配变	10	315	252	252
22968	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T3	20	800	640	640
22969	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T4	20	800	640	640
22970	市区	PMS_张桥北	10	400	320	320
22971	市区	PMS_大河降西	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22972	市区	PMS_20kV 魅力 4#站 T1	20	1000	800	800
22973	市区	PMS_20kV 魅力 4#站 T2	20	1000	800	800
22974	市区	PMS_胡埭老桥	10	200	160	160
22975	市区	倪巷上配变	10	200	160	160
22976	市区	PMS_10kV 太康 1#站 T1	10	630	504	504
22977	市区	PMS_10kV 太康 1#站 T2	10	630	504	504
22978	市区	隽园 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
22979	市区	PMS_隽园 1#站 T4	10	800	640	640
22980	市区	龙爪路配变（融合终端）	10	200	160	160
22981	市区	PMS_博凯二	10	400	320	320
22982	市区	乐山苑七配变（融合终端）	10	200	160	160
22983	市区	亿盛钢模	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22984	市区	PMS_后湖山中配变	10	400	320	320
22985	市区	PMS_香料厂三	10	400	320	320
22986	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T1	10	800	640	640
22987	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T2	10	800	640	640
22988	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T3	10	800	640	640
22989	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T4	10	800	640	640
22990	市区	PMS_盛巷东配变	10	400	320	320
22991	市区	PMS_盛巷西二配变	10	400	320	320
22992	市区	PMS_桥后二	10	200	160	160
22993	市区	花汇西队二	10	200	160	160
22994	市区	叶家桥东配变	10	200	160	160
22995	市区	PMS_20kV 鸿基 12#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22996	市区	PMS_20kV 鸿基 12#站 T2	20	800	640	640
22997	市区	PMS_10kV 军路 1#箱变 T1	10	500	400	400
22998	市区	PMS_老年室	10	200	160	160
22999	市区	PMS_西头四配变	10	200	160	160
23000	市区	PMS_20kV 新光 2#站 T2	20	630	504	504
23001	市区	PMS_20kV 新光 3#站 T2	20	800	640	640
23002	市区	PMS_20kV 新光 3#站 T4	20	800	640	640
23003	市区	PMS_南山下三配变	10	200	160	160
23004	市区	PMS_宇翔化纤	10	400	320	320
23005	市区	浩特（融合终端）	10	400	320	320
23006	市区	PMS_10kV 天鹅 19#站 T1	10	800	640	640
23007	市区	PMS_10kV 天鹅 19#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23008	市区	PMS_芮巷西	10	200	160	160
23009	市区	PMS_南新街中	10	400	320	320
23010	市区	中巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
23011	市区	PMS_永和苑	10	200	160	160
23012	市区	PMS_荣青山二配变（TTU）	10	200	160	160
23013	市区	豪达石化	10	200	52	52
23014	市区	PMS_林果场站 T1	10	1250	1000	1000
23015	市区	PMS_20kV 水乡苑 19#站 T1	20	800	640	640
23016	市区	PMS_20kV 水乡苑 19#站 T2	20	800	640	640
23017	市区	PMS_峰影四	10	400	320	320
23018	市区	PMS_峰影五	10	400	320	320
23019	市区	PMS_峰影六	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23020	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T1	20	800	640	640
23021	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T2	20	800	640	640
23022	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T3	20	800	640	640
23023	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T4	20	800	640	640
23024	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T1	20	800	640	640
23025	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T2	20	800	640	640
23026	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T3	20	800	640	640
23027	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T4	20	800	640	640
23028	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T1	20	800	640	640
23029	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T2	20	800	640	640
23030	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T3	20	800	640	640
23031	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23032	市区	万佳（融合终端）	10	400	320	320
23033	市区	PMS_碧波	10	400	204	204
23034	市区	PMS_集贤一队配变	10	200	160	160
23035	市区	乐山苑四配变（融合终端）	10	200	160	160
23036	市区	PMS_10kV 大池 5#箱变 T1	10	630	504	504
23037	市区	PMS_曹巷三配变	10	200	160	160
23038	市区	PMS_20kV 魅力 7#站 T1	20	1000	800	800
23039	市区	PMS_20kV 魅力 7#站 T2	20	1000	800	800
23040	市区	PMS_峰影七	10	400	320	320
23041	市区	PMS_峰影九	10	400	320	320
23042	市区	PMS_峰影十	10	400	320	320
23043	市区	消防队二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23044	市区	PMS_潘贵村	10	400	320	320
23045	市区	PMS_雪柴配变	10	200	160	160
23046	市区	PMS_孟村三配变	10	400	320	320
23047	市区	PMS_履丰苑 3#站 T4	10	800	640	640
23048	市区	PMS_履丰苑 4#站 T1	10	800	640	640
23049	市区	PMS_履丰苑 4#站 T2	10	800	640	640
23050	市区	PMS_履丰苑 4#站 T3	10	800	640	640
23051	市区	PMS_履丰苑 4#站 T4	10	800	640	640
23052	市区	PMS_履丰苑 5#站 T1	10	1000	800	800
23053	市区	PMS_履丰苑 5#站 T2	10	1000	800	800
23054	市区	香樟园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23055	市区	香樟园 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23056	市区	香樟园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23057	市区	香樟园 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
23058	市区	香樟园 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
23059	市区	PMS_香樟园 5#站 T4	10	800	640	640
23060	市区	香樟园 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23061	市区	香樟园 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23062	市区	香樟园 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
23063	市区	香樟园 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
23064	市区	香樟园 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23065	市区	香樟园 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23066	市区	香樟园 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
23067	市区	PMS_20kV 雪溪苑 11#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23068	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T1	20	800	640	640
23069	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T2	20	800	640	640
23070	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T3	20	800	640	640
23071	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T4	20	800	640	640
23072	市区	PMS_20kV 雪溪苑 13#站 T1	20	1000	800	800
23073	市区	PMS_20kV 雪溪苑 13#站 T2	20	1000	800	800
23074	市区	PMS_20kV 雪溪苑 14#站 T1	20	800	640	640
23075	市区	PMS_20kV 雪溪苑 14#站 T2	20	800	640	640
23076	市区	PMS_10kV 铂庭 1#站 T1	10	800	640	640
23077	市区	PMS_10kV 铂庭 1#站 T2	10	800	640	640
23078	市区	香樟园 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
23079	市区	PMS_振华德裕	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23080	市区	PMS_蠡溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
23081	市区	PMS_蠡溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
23082	市区	PMS_蠡溪苑 5#站 T1	10	800	640	640
23083	市区	PMS_蠡溪苑 5#站 T3	10	800	640	640
23084	市区	PMS_海岸城 2#站 T1	20	800	640	640
23085	市区	PMS_海岸城 2#站 T2	20	800	640	640
23086	市区	PMS_海岸城 3#站 T1	20	800	640	640
23087	市区	PMS_海岸城 3#站 T2	20	800	640	640
23088	市区	PMS_海岸城 4#站 T1	20	800	640	640
23089	市区	PMS_海岸城 4#站 T2	20	800	640	640
23090	市区	海岸城 4#站 T3	20	800	640	640
23091	市区	PMS_海岸城 4#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23092	市区	PMS_鸿基 27#站 T1	20	800	640	640
23093	市区	PMS_鸿基 27#站 T2	20	800	640	640
23094	市区	PMS_鸿基 28#站 T1	20	800	640	640
23095	市区	PMS_鸿基 28#站 T2	20	800	640	640
23096	市区	鸿基 29#站 T1	20	800	640	640
23097	市区	PMS_鸿基 29#站 T2	20	800	640	640
23098	市区	PMS_鸿基 30#站 T1	20	800	640	640
23099	市区	PMS_鸿基 30#站 T2	20	800	640	640
23100	市区	PMS_鸿基 31#站 T1	20	800	640	640
23101	市区	PMS_鸿基 31#站 T2	20	800	640	640
23102	市区	PMS_贡湖苑 2#站 T1	20	1000	800	800
23103	市区	PMS_贡湖苑 2#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23104	市区	PMS_贡湖苑 3#站 T1	20	1000	800	800
23105	市区	PMS_贡湖苑 3#站 T2	20	1000	800	800
23106	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T1	20	800	640	640
23107	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T2	20	800	640	640
23108	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T3	20	800	640	640
23109	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T4	20	800	640	640
23110	市区	PMS_20kV 魅力 10#站 T1	20	1000	800	800
23111	市区	PMS_20kV 魅力 10#站 T2	20	1000	800	800
23112	市区	PMS_20kV 魅力 11#站 T1	20	1000	800	800
23113	市区	PMS_20kV 魅力 11#站 T2	20	1000	800	800
23114	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T1	20	800	640	640
23115	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23116	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T3	20	800	640	640
23117	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T4	20	800	640	640
23118	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T1	20	800	640	640
23119	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T2	20	800	640	640
23120	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T3	20	800	640	640
23121	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T4	20	800	640	640
23122	市区	PMS_锡景苑 3#站 T2	10	800	640	640
23123	市区	PMS_锡景苑 3#站 T4	10	800	640	640
23124	市区	PMS_华谊配变	10	400	320	320
23125	市区	PMS_胡埭商贸配变	10	400	320	320
23126	市区	PMS_檀招待二	10	200	160	160
23127	市区	10kV 方泉 10#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23128	市区	10kV 方泉 10#站 T2	10	1000	800	800
23129	市区	10kV 方泉 11#站 T1	10	800	640	640
23130	市区	10kV 方泉 11#站 T2	10	800	640	640
23131	市区	PMS_锡景苑 5#站 T2	10	800	640	640
23132	市区	名邸 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23133	市区	名邸 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
23134	市区	PMS_和田	10	200	160	160
23135	市区	10kV 方泉 12#站 T1	10	800	640	640
23136	市区	10kV 方泉 12#站 T2	10	800	640	640
23137	市区	10kV 方泉 12#站 T3	10	800	640	640
23138	市区	10kV 方泉 12#站 T4	10	800	640	640
23139	市区	20kV 天鹅 22#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23140	市区	20kV 天鹅 22#站 T2	20	800	640	640
23141	市区	20kV 天鹅 22#站 T3	20	800	640	640
23142	市区	20kV 天鹅 22#站 T4	20	800	640	640
23143	市区	20kV 天鹅 23#站 T1	20	800	640	640
23144	市区	20kV 天鹅 23#站 T2	20	800	640	640
23145	市区	20kV 天鹅 23#站 T3	20	800	640	640
23146	市区	20kV 天鹅 23#站 T4	20	800	640	640
23147	市区	20kV 天鹅 20#站 T1	20	800	640	640
23148	市区	20kV 天鹅 20#站 T2	20	800	640	640
23149	市区	20kV 天鹅 20#站 T3	20	800	640	640
23150	市区	20kV 天鹅 20#站 T4	20	800	640	640
23151	市区	20kV 天鹅 24#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23152	市区	20kV 天鹅 24#站 T2	20	800	640	640
23153	市区	蠡湖 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23154	市区	蠡湖 9#站 T2（融合终端）	10	800	626	626
23155	市区	PMS_铂庭 2#站 T1	10	800	631	631
23156	市区	PMS_铂庭 2#站 T2	10	800	640	640
23157	市区	PMS_法马配变	10	400	320	320
23158	市区	惠古 3#站 T1	10	800	640	640
23159	市区	惠古 3#站 T3	10	800	640	640
23160	市区	PMS_铂庭 3#站 T1	10	800	640	640
23161	市区	PMS_铂庭 3#站 T2	10	800	640	640
23162	市区	PMS_方泰配变	10	200	160	160
23163	市区	PMS_金匮里 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23164	市区	PMS_金匮里 2#站 T2	20	800	640	640
23165	市区	PMS_金匮里 2#站 T3	20	800	640	640
23166	市区	PMS_10kV 泰康苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
23167	市区	PMS_10kV 泰康苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
23168	市区	PMS_金匮里 2#站 T4	20	800	640	640
23169	市区	PMS_10kV 孙蒋 1#箱变 T1	10	630	504	504
23170	市区	PMS_10kV 北桥 2#站 T1	10	1000	800	800
23171	市区	PMS_10kV 北桥 3#站 T1	10	1000	800	800
23172	市区	PMS_10kV 北桥 3#站 T3	10	1000	800	800
23173	市区	PMS_10kV 北桥 4#站 T1	10	1000	800	800
23174	市区	PMS_马安乌鹊配变	10	400	320	320
23175	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23176	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T2	20	800	640	640
23177	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T3	20	800	640	640
23178	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T4	20	800	640	640
23179	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T1	20	800	640	640
23180	市区	PMS_履丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
23181	市区	PMS_履丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
23182	市区	PMS_履丰苑 2#站 T3	10	1000	800	800
23183	市区	PMS_履丰苑 2#站 T4	10	1000	800	800
23184	市区	PMS_履丰苑 3#站 T1	10	800	640	640
23185	市区	PMS_履丰苑 3#站 T2	10	800	640	640
23186	市区	PMS_履丰苑 3#站 T3	10	800	640	640
23187	市区	PMS_20kV 雪溪苑 11#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23188	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T2	20	800	640	640
23189	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T3	20	800	640	640
23190	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T4	20	800	640	640
23191	市区	东蠡湖 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23192	市区	东蠡湖 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23193	市区	PMS_周新苑 2#站 T2	10	800	640	640
23194	市区	PMS_水上加油配变	10	200	160	160
23195	市区	PMS_世家 1#站 T1	10	800	640	640
23196	市区	PMS_世家 2#站 T1	10	800	640	640
23197	市区	PMS_高头上配变	10	200	160	160
23198	市区	PMS_京江苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
23200	市区	PMS_费村灯配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23201	市区	PMS_燕尾山庄 1#站 T1	10	800	578	578
23202	市区	PMS_10KV 星海 2#箱变 T1	10	630	504	504
23203	市区	PMS_10kV 星海 1#箱变 T1	10	630	504	504
23204	市区	PMS_10kV 仙河苑 6#站 T2	10	1000	800	800
23205	市区	PMS_10kV 仙河苑 6#站 T3	10	1000	800	800
23206	市区	PMS_10kV 仙河苑 6#站 T1*	10	1000	800	800
23207	市区	PMS_10kV 仙河苑 7#站 T2	10	800	640	640
23208	市区	PMS_10kV 军嶂 1#站 T1	10	1000	800	800
23209	市区	PMS_10kV 军嶂 1#站 T2	10	1000	800	800
23210	市区	PMS_10kV 仙河苑 7#站 T1*	10	800	640	640
23211	市区	10kV 方泉 1#站 T2	10	1000	800	800
23212	市区	PMS_方泉 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23213	市区	PMS_西园站 T2	10	1000	800	800
23214	市区	PMS_圣芭芭拉 2#站 T1	10	800	640	640
23215	市区	PMS_圣芭芭拉 2#站 T2	10	800	640	640
23216	市区	PMS_桃源人家站 T2*	10	1000	800	800
23217	市区	PMS_五湖大道	10	200	160	160
23218	市区	PMS_新安花园 20#站 T2	10	1000	800	800
23219	市区	PMS_新安花园 21#站 T2	10	1000	800	800
23220	市区	PMS_新安花园 22#站 T2	10	1000	800	800
23221	市区	PMS_新安花园 23#站 T2	10	1000	800	800
23222	市区	PMS_新安花园 24#站 T2	10	1000	800	800
23223	市区	PMS_兴华站 T2	10	500	400	400
23224	市区	兴华站 T1	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23225	市区	10kV 开发 1＃箱变 T1	10	400	320	320
23226	市区	农行疗养（融合终端）	10	400	320	320
23227	市区	PMS_黄巷公寓配变（TTU）	10	400	320	320
23228	市区	PMS_污水处理二配变	10	200	160	160
23229	市区	PMS_峰影三期 1#站 T2	10	800	640	640
23230	市区	PMS_峰影三期 1#站 T1	10	800	640	640
23231	市区	PMS_周新苑 2#站 T1	10	800	640	640
23232	市区	PMS_青莲路配变	10	400	320	320
23233	市区	PMS_乡政府(七)	10	200	160	160
23234	市区	PMS_永新	10	400	320	320
23235	市区	PMS_壬新配变	10	200	160	160
23236	市区	PMS_高级中学 1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23237	市区	PMS_华清路灯	10	200	160	160
23238	市区	PMS_南石基	10	200	160	160
23239	市区	PMS_典基南	10	200	160	160
23240	市区	PMS_鲍家前	10	200	160	160
23241	市区	PMS_里弄配变	10	200	160	160
23242	市区	PMS_10kV 淀溪 1#箱变 T1	10	500	400	400
23243	市区	10kV 瑞仕 10#站 T1	10	800	640	640
23244	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T4	20	800	640	640
23245	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T3	20	800	640	640
23246	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T3	10	800	626	626
23247	市区	机械综配变	10	400	320	320
23248	市区	华海配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23249	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T3	20	800	640	640
23250	市区	10kV 青山 5#箱变 T1	10	630	504	504
23251	市区	10kV 圣芭 11#站 T3	10	800	640	640
23252	市区	10kV 普睿 3#箱变 T1	10	630	504	504
23253	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T3	10	800	640	640
23254	市区	10kV 华镇 5#箱变 T1	10	630	504	504
23255	市区	PMS_10kV 峰影 1#站 T1	10	1000	800	800
23256	市区	PMS_10kV 峰影 1#站 T2	10	1000	800	800
23257	市区	PMS_山槐东	10	400	320	320
23258	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T2	10	800	640	640
23259	市区	PMS_10kV 峰影 2#站 T1	10	1000	800	800
23260	市区	10kV 圩田 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23261	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T2	10	800	640	640
23262	市区	20kV 星元 4#站 T4	20	800	640	640
23263	市区	10kV 鑫湖壹号 7#站 T4	10	800	640	640
23264	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T2	20	800	640	640
23265	市区	PMS_芙蓉北	10	400	320	320
23266	市区	PMS_后龙潭配变	10	400	320	320
23267	市区	PMS_10kV 澜岸 8#站 T2	10	800	640	640
23268	市区	10kV 新北 2#箱变 T1	10	630	504	504
23269	市区	PMS_杨巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
23270	市区	PMS_20kV 仙河苑 30#站 T1	20	800	640	640
23271	市区	PMS_20kV 仙河苑 30#站 T2	20	800	640	640
23272	市区	PMS_10kV 峰影 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23273	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 1#站 T1	20	800	640	640
23274	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 1#站 T2	20	800	640	640
23275	市区	荣华密封配变	10	400	320	320
23276	市区	PMS_仙河村委	10	400	320	320
23277	市区	20kV 星元 6#站 T1	20	800	640	640
23278	市区	PMS_20kV 仙河苑 29#站 T1	20	800	640	640
23279	市区	PMS_20kV 仙河苑 29#站 T2	20	800	640	640
23280	市区	PMS_20kV 仙河苑 28#站 T1	20	800	640	640
23281	市区	PMS_20kV 仙河苑 28#站 T2	20	800	640	640
23282	市区	10kV 建华 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
23283	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
23284	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23285	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 2#站 T3	20	800	640	640
23286	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 2#站 T4	20	800	640	640
23287	市区	PMS_20kV 瑷颐湾 2#站 T2	20	800	640	640
23288	市区	PMS_园艺中心配变（TTU）	10	400	320	320
23289	市区	PMS_10kV 菩提 1#箱变 T1	10	630	504	504
23290	市区	PMS_东站基变	10	400	320	320
23291	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T1	20	800	640	640
23292	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T3	20	800	640	640
23293	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T4	20	800	640	640
23294	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T2	20	800	640	640
23295	市区	10kV 和韵上院 7#站 T2	10	800	640	640
23296	市区	PMS_10kV 孔雀 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23297	市区	20kV 金匮里 11#站 T2	20	800	640	640
23298	市区	PMS_建行配变（TTU）	10	400	320	320
23299	市区	PMS_中鲍巷	10	400	320	320
23300	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡站 T1	10	1000	800	800
23301	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡站 T2	10	1000	800	800
23302	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡站 T3	10	1000	800	800
23303	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T2	10	800	640	640
23304	市区	10kV 利农 1#箱变 T1	10	630	504	504
23305	市区	10kV 孔雀 5#站 T1	10	800	640	640
23306	市区	PMS_10kV 孔雀 5#站 T3	10	800	640	640
23307	市区	PMS_南新街二配变	10	400	320	320
23308	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23309	市区	PMS_电迅一配变	10	200	160	160
23310	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T4	20	800	640	640
23311	市区	10kV 庙桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
23312	市区	南山富配变	10	400	320	320
23313	市区	PMS_10kV 澜岸 7#站 T1	10	800	640	640
23314	市区	PMS_10kV 澜岸 7#站 T2	10	800	640	640
23315	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T2	20	800	627	627
23316	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T2	10	800	640	640
23317	市区	PMS_鸿基 4#站 T2	10	800	640	640
23318	市区	塘铁 3#箱变 T1	10	630	504	504
23319	市区	10kV 百花 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
23320	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T1	10	800	554	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23321	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T2	20	800	640	640
23322	市区	10kV 柒塘 3#箱变 T1	10	400	320	320
23323	市区	20kV 立信 5#站 T2	20	800	640	640
23324	市区	PMS_鸿基 4#站 T1	10	800	640	640
23325	市区	PMS_鸿基 5#站 T1	10	800	640	640
23326	市区	PMS_鸿基 5#站 T2	10	800	640	640
23327	市区	10kV 分校 6#箱变 T1	10	630	504	504
23328	市区	PMS_燕尾山庄 2#站 T1	10	800	619	619
23329	市区	PMS_燕尾山庄 2#站 T2	10	800	582	582
23330	市区	PMS_徐祥村配变	10	200	160	160
23331	市区	PMS_东头配变	10	400	320	320
23332	市区	PMS_索门口	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23333	市区	PMS_张甲里配变	10	400	320	320
23334	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T3	10	800	640	640
23335	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T2	20	800	640	640
23336	市区	花村配变	10	400	320	320
23337	市区	永丰三	10	400	320	320
23338	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T1	20	800	640	640
23339	市区	10kV 福安状元里 3#站 T1	10	800	640	640
23340	市区	市镇翁家里（融合终端）	10	400	320	320
23341	市区	10kV 华镇 7#箱变 T1	10	630	504	504
23342	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T1	10	1000	800	800
23343	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T3	10	1000	800	800
23344	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23345	市区	10kV 周新苑 6#站 T1	10	800	640	640
23346	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T2	20	800	640	640
23347	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T1	20	800	640	640
23348	市区	10kV 分校 8#箱变 T1	10	630	504	504
23349	市区	10kV 周新苑 6#站 T2	10	800	640	640
23350	市区	PMS_仙河路灯	10	200	160	160
23351	市区	PMS_西街西配变	10	400	320	320
23352	市区	张舍西街配变	10	400	320	320
23353	市区	PMS_10kV 大丁 1#箱变 T1	10	500	400	400
23354	市区	柴泉新村一配变	10	400	320	320
23355	市区	PMS_沙滩西庄二	10	400	320	320
23356	市区	乐山路一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23357	市区	10kV 蒋浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
23358	市区	汪家里配变	10	200	160	160
23359	市区	PMS_丁巷七配变	10	200	160	160
23360	市区	PMS_纺试中心配变	10	200	160	160
23361	市区	PMS_神州佳苑 56 所 3#箱变 T1	10	630	504	504
23362	市区	PMS_前家浜	10	400	320	320
23363	市区	PMS_龙延红光	10	400	229	229
23364	市区	PMS_王典桥三配变	10	400	320	320
23365	市区	10kV 建华 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
23366	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
23367	市区	PMS_鸿祥南路	10	200	160	160
23368	市区	PMS_10kV 檀溪站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23369	市区	PMS_10kV 檀溪站 T3	10	1000	800	800
23370	市区	PMS_公园路西配变	10	400	320	320
23371	市区	PMS_10kV 逸泉 1#站 T1	10	800	640	640
23372	市区	10kV 逸泉 1#站 T2	10	800	640	640
23373	市区	PMS_10kV 逸泉 2#站 T1	10	1000	800	800
23374	市区	10kV 逸泉 2#站 T2	10	1000	800	800
23375	市区	PMS_袁夫桥	10	400	320	320
23376	市区	综治中心	10	400	320	320
23377	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T1	10	800	640	640
23378	市区	晨光 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
23379	市区	PMS_谢古新村	10	200	160	160
23380	市区	PMS_马巷西	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23381	市区	PMS_怡路西	10	400	320	320
23382	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
23383	市区	10kV 南镇 1#箱变 T1	10	630	498	498
23384	市区	PMS_太湖世家站 T1	10	1000	774	774
23385	市区	10kV 蠡湖 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23386	市区	10kV 蠡湖 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23387	市区	10kV 蠡湖 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23388	市区	10kV 蠡湖 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23389	市区	10kV 蠡湖 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23390	市区	10kV 蠡湖 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23391	市区	10kV 蠡湖 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23392	市区	10kV 蠡湖 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23393	市区	10kV 蠡湖 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23394	市区	10kV 蠡湖 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23395	市区	10kV 蠡湖 7#站 T1（融合终端）	10	1000	785	785
23396	市区	10kV 蠡湖 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23397	市区	PMS_10kV 山语 3#站 T2	10	800	640	640
23398	市区	PMS_10kV 山语 3#站 T1*	10	800	640	640
23399	市区	PMS_南新街	10	400	320	320
23400	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
23401	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
23402	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
23403	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
23404	市区	10kV 月溪苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23405	市区	10kV 月溪苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23406	市区	10kV 月溪苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23407	市区	10kV 月溪苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23408	市区	10kV 瑜憬湾 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23409	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 5#站 T2	10	1000	800	800
23410	市区	10kV 瑜憬湾 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23411	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 6#站 T2	10	800	640	640
23412	市区	PMS_军照明	10	200	160	160
23413	市区	10kV 夏家 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23414	市区	10kV 夏家 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23415	市区	10kV 夏家 2#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
23416	市区	10kV 夏家 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23417	市区	10kV 夏家 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23418	市区	金星配变	10	200	160	160
23419	市区	PMS_永丰	10	400	320	320
23420	市区	PMS_段庄配变	10	200	160	160
23421	市区	PMS_10kV 仙河苑 8#站 T2	10	1000	800	800
23422	市区	PMS_10kV 仙河苑 8#站 T1*	10	1000	800	800
23423	市区	PMS_10kV 仙河苑 9#站 T2	10	1000	800	800
23424	市区	PMS_10kV 仙河苑 9#站 T1*	10	1000	800	800
23425	市区	PMS_10kV 仙河苑 12#站 T1	10	1000	800	800
23426	市区	PMS_10kV 仙河苑 12#站 T2*	10	1000	800	800
23427	市区	10kV 蠡湖公馆 1#站 T1	10	1000	800	800
23428	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23429	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 2#站 T1	10	1000	800	800
23430	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 2#站 T2	10	1000	800	800
23431	市区	PMS_钱甲 1＃箱变 T1	10	630	504	504
23432	市区	大通路二配（融合终端）	10	200	160	160
23433	市区	PMS_圩田 1＃箱变 T1	10	630	504	504
23434	市区	10kV 环湖苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23435	市区	PMS_10kV 环湖苑 1#站 T2	10	1000	800	800
23436	市区	10kV 环湖苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23437	市区	PMS_10kV 环湖苑 2#站 T2	10	1000	800	800
23438	市区	PMS_10kV 尚锦 1#站 T1	10	800	640	640
23439	市区	PMS_10kV 尚锦 1#站 T2*	10	800	640	640
23440	市区	PMS_10kV 尚锦 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23441	市区	PMS_10kV 尚锦 2#站 T2*	10	800	640	640
23442	市区	PMS_10kV 尚锦 3#站 T1	10	800	640	640
23443	市区	PMS_10kV 尚锦 3#站 T2*	10	800	640	640
23444	市区	PMS_10kV 尚锦 4#站 T1	10	800	640	640
23445	市区	PMS_10kV 尚锦 4#站 T2*	10	800	640	640
23446	市区	PMS_10kV 尚锦 5#站 T1	10	500	400	400
23447	市区	PMS_10kV 尚锦 5#站 T2*	10	500	400	400
23448	市区	PMS_10kV 尚锦 6#站 T1	10	630	504	504
23449	市区	PMS_10kV 尚锦 6#站 T2	10	630	504	504
23450	市区	PMS_徐村配变	10	400	145	145
23451	市区	10kV 天马站 T1	10	800	640	640
23452	市区	10kV 天马站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23453	市区	PMS_路口 1	10	200	160	160
23454	市区	PMS_10kV 栖云苑 2#站 T3	10	1000	800	800
23455	市区	PMS_10kV 栖云苑 2#站 T4	10	1000	800	800
23456	市区	PMS_10kV 大箕山 8#站 T1	10	800	640	640
23457	市区	PMS_10kV 大箕山 8#站 T2	10	800	640	640
23458	市区	PMS_10kV 大箕山 8#站 T3	10	800	640	640
23459	市区	PMS_10kV 大丁 1#站 T1	10	1000	800	800
23460	市区	PMS_10kV 大丁 1#站 T2	10	1000	800	800
23461	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 2#站 T1	10	1000	800	800
23462	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
23463	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800
23464	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23465	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 5#站 T1	10	1000	800	800
23466	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 5#站 T2	10	1000	800	800
23467	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 6#站 T1	10	1000	800	800
23468	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 6#站 T2	10	1000	800	800
23469	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 4#站 T1	10	1000	800	800
23470	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 4#站 T2	10	1000	800	800
23471	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 7#站 T1	10	1000	800	800
23472	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 7#站 T2	10	1000	800	800
23473	市区	10kV 蠡湖 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23474	市区	10kV 蠡湖 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23475	市区	PMS_10kV 鸿基 6#站 T2	10	800	640	640
23476	市区	PMS_10kV 鸿基 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23477	市区	PMS_杰鑫工艺	10	200	160	160
23478	市区	PMS_腾达万向	10	400	320	320
23479	市区	PMS_10kV 奥林花园 5#站 T1	10	800	640	640
23480	市区	PMS_10kV 奥林花园 5#站 T2	10	800	640	640
23481	市区	PMS_10kV 仙河苑 10#站 T1	10	800	640	640
23482	市区	PMS_10kV 仙河苑 10#站 T2*	10	800	640	640
23483	市区	PMS_10kV 仙河苑 11#站 T1	10	800	640	640
23484	市区	PMS_10kV 仙河苑 11#站 T2*	10	800	640	640
23485	市区	PMS_10kV 仙河苑 13#站 T2	10	1000	800	800
23486	市区	PMS_10kV 仙河苑 14#站 T2	10	1000	800	800
23487	市区	PMS_10kV 仙河苑 15#站 T2	10	1000	800	800
23488	市区	PMS_10kV 仙河苑 16#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23489	市区	PMS_10kV 仙河苑 17#站 T2	10	1000	800	800
23490	市区	PMS_西莲杆配变	10	200	160	160
23491	市区	胡埭模版配变	10	400	132	132
23492	市区	PMS_金凯利配变	10	400	320	320
23493	市区	PMS_10kV 湖滨苑 4#站 T1	10	800	640	640
23494	市区	PMS_10kV 湖滨苑 4#站 T2	10	800	640	640
23495	市区	PMS_10kV 广场 1#箱变 T1	10	200	160	160
23496	市区	PMS_10kV 剑桥 3#站 T2	10	800	640	640
23497	市区	PMS_10kV 剑桥 5#站(20kV)T1	10	800	640	640
23498	市区	PMS_10kV 剑桥 5#站(20kV)T2	10	800	640	640
23499	市区	PMS_孟村二配变	10	400	143	143
23500	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23501	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T3	10	1000	800	800
23502	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T2	10	1000	800	800
23503	市区	PMS_10kV 仙河苑 19#站 T2	10	1000	800	800
23504	市区	PMS_孟村礼宾配变	10	400	183	183
23505	市区	PMS_10kV 生科站 T1	10	1250	1000	1000
23506	市区	PMS_周新苑 23#T2	10	1000	800	800
23507	市区	PMS_20kV 渔港 2#站 T2	20	1000	800	800
23508	市区	PMS_周新苑 23#站 T1	10	1000	800	800
23509	市区	PMS_周新苑 24#站 T1	10	1000	800	800
23510	市区	PMS_周新苑 24#站 T2	10	1000	800	800
23511	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T3	20	1000	800	800
23512	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23513	市区	PMS_周新苑 24#站 T3	10	1000	800	800
23514	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T1	20	1000	800	800
23515	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T3	20	1000	800	800
23516	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T1	20	1000	800	800
23517	市区	PMS_10kV 夏家 1#箱变(20kV)T1	10	630	504	504
23518	市区	10kV 水星 1#箱变 T1	10	630	504	504
23519	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23520	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23521	市区	PMS_巷后	10	200	160	160
23522	市区	PMS_20kV 水乡苑 8#站 T1	20	1000	800	800
23523	市区	PMS_20kV 水乡苑 8#站 T2	20	1000	800	800
23524	市区	PMS_20kV 水乡苑 9#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23525	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T3	20	1000	800	800
23526	市区	PMS_10kV 同心 1#箱变 01002	10	630	504	504
23527	市区	PMS_为民经营	10	400	320	320
23528	市区	锦鱼配变	10	400	320	320
23529	市区	PMS_20kV 水乡苑 9#站 T1	20	800	640	640
23530	市区	PMS_20kV 水乡苑 10#站 T2	20	1000	800	800
23531	市区	PMS_20kV 水乡苑 10#站 T1	20	1000	800	800
23532	市区	PMS_20kV 渔港 6#站 T2	20	1000	800	800
23533	市区	PMS_20kV 渔港 7#站 T2	20	1000	800	800
23534	市区	PMS_周新苑 18#站 T1	10	1000	800	800
23535	市区	PMS_周新苑 18#站 T2	10	1000	800	800
23536	市区	PMS_周新苑 19#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23537	市区	PMS_周新苑 19#站 T1	10	1000	800	800
23538	市区	PMS_周新苑 20#站 T2	10	1000	800	800
23539	市区	PMS_周新苑 20#站 T1	10	1000	800	800
23540	市区	PMS_周新苑 21#站 T2	10	1000	800	800
23541	市区	PMS_周新苑 21#站 T1	10	1000	800	800
23542	市区	PMS_周新苑 22#站 T2	10	1000	800	800
23543	市区	PMS_周新苑 22#站 T1	10	1000	800	800
23544	市区	20kV 东顾巷 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
23545	市区	江南景园 3＃箱变 03001（融合终端）	10	500	337	337
23546	市区	PMS_10kV 惠河 3#箱变 T1	10	630	504	504
23547	市区	PMS_10kV 惠河 4#箱变 T1	10	630	504	504
23548	市区	PMS_10kV 荣军 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23549	市区	PMS_10kV 桃源居 1#站(20kV)T1	10	1000	800	800
23550	市区	PMS_10kV 桃源居 1#站(20kV)T2*	10	1000	800	800
23551	市区	PMS_孙巷三配变	10	200	160	160
23552	市区	20kV 大渲 1#站 T1	20	800	640	640
23553	市区	PMS_禄权配变	10	200	160	160
23554	市区	PMS_环服务配变(TTU)	10	200	160	160
23555	市区	20kV 水乡苑 16#站 T2	20	1000	800	800
23556	市区	PMS_20kV 水乡苑 16#站 T1	20	1000	800	800
23557	市区	PMS_20kV 水乡苑 17#站 T2	20	1000	800	800
23558	市区	20kV 河滨花园 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
23559	市区	20kV 河滨花园 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
23560	市区	20kV 河滨花园 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23561	市区	20kV 河滨花园 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
23562	市区	PMS_10kV 英郡 1#站 T1	10	800	640	640
23563	市区	PMS_10kV 英郡 1#站 T2	10	800	640	640
23564	市区	PMS_10kV 英郡 2#站 T1	10	800	640	640
23565	市区	PMS_10kV 英郡 2#站 T2	10	800	640	640
23566	市区	PMS_10kV 英郡 3#站 T1	10	800	640	640
23567	市区	PMS_10kV 英郡 3#站 T2	10	800	640	640
23568	市区	PMS_10kV 英郡 4#站 T2	10	800	640	640
23569	市区	PMS_10kV 英郡 4#站 T1	10	800	640	640
23570	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T1	10	1250	1000	1000
23571	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T4	10	800	640	640
23572	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23573	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T3	10	1250	1000	1000
23574	市区	PMS_20kV 水乡苑 17#站 T1	20	1000	800	800
23575	市区	PMS_20kV 水乡苑 18#站 T2	20	1000	800	800
23576	市区	PMS_20kV 水乡苑 18#站 T1	20	1000	800	800
23577	市区	PMS_10kV 荣御山庄站 T2	10	800	640	640
23578	市区	PMS_10kV 荣御山庄站 T1	10	800	640	640
23579	市区	10kV 瑜憬湾 7#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23580	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 7#站 T2	10	1000	800	800
23581	市区	10kV 瑜憬湾 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23582	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 8#站 T2	10	1000	800	800
23583	市区	江苏银行	10	200	160	160
23584	市区	PMS_10kV 住友 4#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23585	市区	PMS_周新苑 17#站 TI	10	1000	800	800
23586	市区	PMS_周新苑 17#站 T2	10	1000	800	800
23587	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T2	10	800	640	640
23588	市区	PMS_10kV 山语 4#站 T1	10	800	640	640
23589	市区	PMS_10kV 山语 4#站 T2	10	800	640	640
23590	市区	10kV 山语 5#站 T1	10	800	640	640
23591	市区	PMS_10kV 山语 5#站 T2	10	800	640	640
23592	市区	PMS_10kV 山语 6#站 T1	10	1000	800	800
23593	市区	PMS_姚段甲配变	10	400	297	297
23594	市区	PMS_吴巷甲配变	10	400	320	320
23595	市区	山照明配变	10	200	160	160
23596	市区	PMS_10kV 凯宾 1#站 T1	10	630	478	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23597	市区	PMS_10kV 凯宾 2#站 T1	10	630	504	504
23598	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23599	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
23600	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23601	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23602	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23603	市区	10kV 御园站 T1	10	800	614	614
23604	市区	10kV 御园站 T2	10	800	640	640
23605	市区	PMS_10kV 天鹅 8#站 T2	10	800	640	640
23606	市区	PMS_10kV 天鹅 8#站 T1	10	800	640	640
23607	市区	PMS_10kV 天鹅 9#站 T2	10	800	640	640
23608	市区	PMS_10kV 天鹅 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23609	市区	10kV 天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
23610	市区	10kV 天鹅 10#站 T2	10	800	640	640
23611	市区	PMS_10kV 仙河苑 18#站 T2	10	1000	800	800
23612	市区	PMS_10kV 仙河苑 19#站 T1	10	1000	800	800
23613	市区	PMS_10kV 仙河苑 18#站 T1	10	1000	800	800
23614	市区	10kV 锡海 1#箱变 T1	10	630	504	504
23615	市区	PMS_10kV 山语 6#站 T2	10	1000	800	800
23616	市区	人民政府配变	10	400	320	320
23617	市区	20kV 水乡苑 11#站 T2	20	1000	800	800
23618	市区	20kV 水乡苑 11#站 T1	20	1000	800	800
23619	市区	PMS_20kV 水乡苑 12#站 T1	20	1000	800	800
23620	市区	PMS_20kV 水乡苑 12#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23621	市区	PMS_20kV 水乡苑 13#站 T2	20	1000	800	800
23622	市区	PMS_20kV 水乡苑 13#站 T1	20	1000	800	800
23623	市区	10kV 独月 1#箱变 T1	10	400	320	320
23624	市区	PMS_20kV 水乡苑 14#站 T2	20	1000	800	800
23625	市区	PMS_20kV 水乡苑 14#站 T1	20	1000	800	800
23626	市区	PMS_20kV 水乡苑 15#站 T2	20	1000	800	800
23627	市区	PMS_20kV 水乡苑 15#站 T1	20	1000	800	800
23628	市区	PMS_10kV 东山 2#箱变(20kV)T1	10	630	504	504
23629	市区	PMS_胡埭村配变	10	400	320	320
23630	市区	PMS_章家配变	10	400	218	218
23631	市区	PMS_大张巷戊配变（TTU）	10	400	320	320
23632	市区	20kV 万达 9#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23633	市区	20kV 万达 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
23634	市区	PMS_10kV 嘉园 1#站(20kV)T2	10	800	640	640
23635	市区	PMS_10kV 嘉园 1#站(20kV)T1	10	800	640	640
23636	市区	PMS_10kV 嘉园 2#站(20kV)T2	10	800	640	640
23637	市区	PMS_10kV 嘉园 2#站(20kV)T1	10	800	640	640
23638	市区	PMS_10kV 嘉园 3#站(20kV)T2	10	800	640	640
23639	市区	PMS_10kV 嘉园 3#站(20kV)T1	10	800	640	640
23640	市区	PMS_10kV 嘉园 4#站(20kV)T2	10	1000	800	800
23641	市区	PMS_10kV 嘉园 4#站(20kV)T1	10	1000	800	800
23642	市区	PMS_10kV 鸿基 7#站 T1	10	1000	800	800
23643	市区	PMS_10kV 鸿基 7#站 T2	10	1000	800	800
23644	市区	20kV 万达 10#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23645	市区	PMS_10KV 白金站 T1	10	1000	765	765
23646	市区	PMS_10kV 白金站 T2	10	1000	800	800
23647	市区	PMS_前家浜东	10	400	320	320
23648	市区	PMS_联灯配变(TTU)	10	200	160	160
23649	市区	PMS_章家二配变	10	400	320	320
23650	市区	20kV 仙蠡苑 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
23651	市区	20kV 仙蠡苑 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
23652	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
23653	市区	10kV 中南 3#站 T2	10	1000	800	800
23654	市区	10kV 中南 3#站（20kV）T1（融合终端）	10	1000	800	800
23655	市区	10kV 中南 3#站（20kV）T3（融合终端）	10	1000	800	800
23656	市区	10kV 香槟站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23657	市区	PMS_10kV 香槟站 T2	10	1000	800	800
23658	市区	松坟头二配变（融合终端）	10	200	160	160
23659	市区	PMS_慕湾变	10	200	160	160
23660	市区	湖山二配变（融合终端）	10	200	160	160
23661	市区	PMS_10kV 万鑫 1#站 T2	10	1000	800	800
23662	市区	PMS_10kV 万鑫 1#站 T1	10	1000	800	800
23663	市区	PMS_10kV 中南 1#站（20kV）T1	10	1000	800	800
23664	市区	10kV 中南 1#站（20kV）T2（融合终端）	10	1000	800	800
23665	市区	PMS_10kV 中南 2#站（20kV）T1	10	1000	800	800
23666	市区	10kV 中南 2#站（20kV）T2（融合终端）	10	1000	800	800
23667	市区	10kV 中南 2#站（20kV）T3（融合终端）	10	1000	800	800
23668	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23669	市区	PMS_10kV 鸿基 8#站 T1	10	800	640	640
23670	市区	PMS_10kV 鸿基 8#站 T2	10	800	640	640
23671	市区	PMS_10kV 鸿基 9#站 T1	10	800	640	640
23672	市区	PMS_10kV 鸿基 9#站 T2	10	800	640	640
23673	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23674	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23675	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
23676	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23677	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
23678	市区	PMS_10kV 大箕山 9#站 T2	10	1000	800	800
23679	市区	PMS_10kV 大箕山 9#站 T1	10	1000	800	800
23680	市区	PMS_10kV 仙河苑 13#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23681	市区	PMS_10kV 仙河苑 14#站 T1	10	1000	800	800
23682	市区	PMS_10kV 周新苑 10#站 T1	10	1000	800	800
23683	市区	PMS_10kV 周新苑 10#站 T2	10	1000	800	800
23684	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T1	10	1000	800	800
23685	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
23686	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T3	10	1000	800	800
23687	市区	PMS_10kV 周新苑 12#站 T1	10	1000	800	800
23688	市区	PMS_10kV 周新苑 12#站 T2	10	1000	800	800
23689	市区	PMS_10kV 周新苑 13#站 T1	10	1000	800	800
23690	市区	10kV 环湖苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23691	市区	PMS_10kV 环湖苑 3#站 T2	10	1000	800	800
23692	市区	20kV 万达 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23693	市区	20kV 万达 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
23694	市区	PMS_10kV 周新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
23695	市区	PMS_10kV 周新苑 14#站 T1	10	1000	800	800
23696	市区	PMS_10kV 周新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
23697	市区	PMS_10kV 周新苑 15#站 T1	10	1000	800	800
23698	市区	PMS_10kV 周新苑 15#站 T2	10	1000	800	800
23699	市区	PMS_10kV 周新苑 16#站 T1	10	1000	800	800
23700	市区	PMS_10kV 周新苑 16#站 T2	10	1000	800	800
23701	市区	PMS_10kV 仙河苑 15#站 T1	10	1000	800	800
23702	市区	PMS_10kV 仙河苑 16#站 T1	10	1000	800	800
23703	市区	PMS_10kV 仙河苑 17#站 T1	10	1000	800	800
23704	市区	PMS_10kV 江大 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23705	市区	PMS_10kV 江大 4#站 T2	10	800	640	640
23706	市区	新西街配变（融合终端）	10	400	320	320
23707	市区	20kV 万达 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
23708	市区	20kV 万达 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
23709	市区	10kV 方泉 2#站 T1	10	1000	800	800
23710	市区	10kV 方泉 2#站 T2	10	1000	800	800
23711	市区	10kV 方泉 2#站 T3	10	1000	800	800
23712	市区	10kV 方泉 3#站 T1	10	1000	800	800
23713	市区	10kV 方泉 3#站 T2	10	1000	800	800
23714	市区	10kV 方泉 3#站 T3	10	1000	800	800
23715	市区	张舍楼配变（融合终端）	10	200	160	160
23716	市区	10kV 锦园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23717	市区	PMS_10kV 锦园 5#站 T2	10	800	640	640
23718	市区	10kV 锦园 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23719	市区	PMS_10kV 锦园 6#站 T2	10	1000	800	800
23720	市区	PMS_10kV 梅梁苑 1#站 T1	10	800	640	640
23721	市区	PMS_10kV 梅梁苑 1#站 T2	10	800	640	640
23722	市区	PMS_10kV 梅梁苑 2#站 T1	10	800	640	640
23723	市区	PMS_10kV 梅梁苑 2#站 T2	10	800	640	640
23724	市区	PMS_10kV 梅梁苑 3#站 T1	10	800	640	640
23725	市区	PMS_10kV 梅梁苑 3#站 T2	10	800	640	640
23726	市区	PMS_峰影三	10	200	160	160
23727	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T2	10	1000	800	800
23728	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23729	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T4	10	1000	800	800
23730	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T1	10	1000	800	800
23731	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T2	10	1000	800	800
23732	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T3	10	1000	800	800
23733	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T4	10	1000	800	800
23734	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T1	10	1000	800	800
23735	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T2	10	1000	800	800
23736	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T3	10	1000	800	800
23737	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T4	10	1000	800	800
23738	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T1	10	1000	800	800
23739	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T2	10	1000	800	800
23740	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23741	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T4	10	1000	800	800
23742	市区	PMS_10kV 马鞍苑 9#站 T1	10	1000	800	800
23743	市区	PMS_10kV 马鞍苑 9#站 T2	10	1000	800	800
23744	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T1	10	1000	800	800
23745	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T2	10	1000	800	800
23746	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T3	10	1000	800	800
23747	市区	PMS_金村二配变	10	200	160	160
23748	市区	PMS_张巷四	10	400	320	320
23749	市区	PMS_鑫园开发一配变（TTU）	10	200	160	160
23750	市区	PMS_鑫园开发二配变（TTU）	10	400	320	320
23751	市区	PMS_10kV 鑫景苑 1#箱变 T1	10	630	479	479
23752	市区	PMS_10kV 鑫景苑 2#箱变 T1	10	630	495	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23753	市区	湖滨壹号 4 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23754	市区	湖滨壹号 4 号站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23755	市区	隽园 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23756	市区	PMS_隽园 1#站 T2	10	800	640	640
23757	市区	PMS_金匮里 3#站 T1	20	800	640	640
23758	市区	PMS_金匮里 3#站 T2	20	800	640	640
23759	市区	PMS_金匮里 3#站 T3	20	800	640	640
23760	市区	PMS_金匮里 3#站 T4	20	800	640	640
23761	市区	PMS_金匮里 4#站 T1	20	800	640	640
23762	市区	PMS_金匮里 4#站 T2	20	800	640	640
23763	市区	PMS_金匮里 4#站 T3	20	800	640	640
23764	市区	PMS_10kV 香槟 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23765	市区	PMS_10kV 香槟 5#站 T2	10	800	640	640
23766	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T1	10	800	640	640
23767	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T2	10	800	640	640
23768	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T3	10	800	640	640
23769	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T4	10	800	640	640
23770	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T2	10	800	640	640
23771	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T3	10	800	640	640
23772	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T4	10	1000	800	800
23773	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T1	10	1000	800	800
23774	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T2	10	1000	800	800
23775	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T3	10	1000	800	800
23776	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23777	市区	PMS_马安村委二配变	10	400	320	320
23778	市区	PMS_胡埭南岸	10	400	320	320
23779	市区	PMS_20kV 大渲 2#站 T2	20	800	640	640
23780	市区	落霞苑配变（融合终端）	10	400	320	320
23781	市区	落霞苑二配变（融合终端）	10	400	320	320
23782	市区	落霞苑四配变（融合终端）	10	400	320	320
23783	市区	PMS_油车巷四配变	10	200	160	160
23784	市区	PMS_金匮里 4#站 T4	20	800	640	640
23785	市区	PMS_金匮里 5#站 T1	20	800	640	640
23786	市区	PMS_金匮里 5#站 T2	20	800	640	640
23787	市区	PMS_胡埭小学配变	10	400	320	320
23788	市区	蠡湖 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23789	市区	蠡湖 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23790	市区	蠡湖 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
23791	市区	蠡湖 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23792	市区	PMS_上头巷二配变	10	200	160	160
23793	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T3	10	1000	800	800
23794	市区	PMS_10kV 鸿基 32#站 T1	10	800	640	640
23795	市区	PMS_10kV 鸿基 32#站 T2	10	800	640	640
23796	市区	PMS_10kV 鸿基 33#站 T1	10	800	640	640
23797	市区	PMS_10kV 鸿基 33#站 T2	10	800	640	640
23798	市区	PMS_10kV 万科 11#站 T1	10	1250	1000	1000
23799	市区	PMS_10kV 万科 11#站 T3	10	1250	1000	1000
23800	市区	PMS_滨湖渎东	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23801	市区	PMS_20kV 仙河苑 24#站 T1	20	1000	800	800
23802	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T1	20	1000	800	800
23803	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T2	20	1000	800	800
23804	市区	PMS_20kV 仙河苑 24#站 T2	20	1000	800	800
23805	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T3	20	1000	800	800
23806	市区	PMS_20kV 仙河苑 25#站 T1	20	1000	800	800
23807	市区	PMS_20kV 仙河苑 25#站 T2	20	1000	800	800
23808	市区	PMS_20kV 鸿基 17#站 T1	20	800	640	640
23809	市区	PMS_20kV 鸿基 17#站 T2	20	800	640	640
23810	市区	PMS_20kV 鸿基 18#站 T1	20	800	640	640
23811	市区	PMS_20kV 鸿基 18#站 T2	20	800	640	640
23812	市区	PMS_20kV 鸿基 19#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23813	市区	PMS_20kV 鸿基 19#站 T2	20	800	640	640
23814	市区	PMS_20kV 鸿基 20#站 T1	20	800	640	640
23815	市区	PMS_梁南苑 2#站 T1	20	800	640	640
23816	市区	PMS_梁南苑 2#站 T2	20	800	640	640
23817	市区	PMS_梁南苑 3#站 T1	20	800	640	640
23818	市区	PMS_梁南苑 3#站 T2	20	800	640	640
23819	市区	PMS_梁南苑 4#站 T1	20	800	640	640
23820	市区	PMS_梁南苑 4#站 T2	20	800	640	640
23821	市区	PMS_梁南苑 4#站 T3	20	800	640	640
23822	市区	PMS_梁南苑 4#站 T4	20	800	640	640
23823	市区	PMS_梁南苑 5#站 T1	20	800	640	640
23824	市区	PMS_梁南苑 5#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23825	市区	PMS_梁南苑 6#站 T1	20	800	640	640
23826	市区	PMS_梁南苑 6#站 T2	20	800	640	640
23827	市区	PMS_梁南苑 6#站 T3	20	800	640	640
23828	市区	PMS_梁南苑 6#站 T4	20	800	640	640
23829	市区	PMS_梁南苑 7#站 T1	20	800	640	640
23830	市区	PMS_梁南苑 7#站 T2	20	800	640	640
23831	市区	PMS_梁南苑 8#站 T1	20	800	640	640
23832	市区	PMS_梁南苑 8#站 T2	20	800	640	640
23833	市区	PMS_梁南苑 9#站 T1	20	800	640	640
23834	市区	PMS_10kV 剑桥 7#站 T1	10	630	504	504
23835	市区	PMS_10kV 剑桥 7#站 T2	10	630	498	498
23836	市区	PMS_20kV 华憬佳园 1#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23837	市区	PMS_20kV 华憬佳园 1#站 T2	20	1000	800	800
23838	市区	PMS_20kV 华憬佳园 3#站 T1	20	800	640	640
23839	市区	PMS_20kV 华憬佳园 3#站 T2	20	800	640	640
23840	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T1	20	1000	800	800
23841	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T2	20	1000	800	800
23842	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T3	20	1000	800	800
23843	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T4	20	1000	800	800
23844	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T1	20	1000	800	800
23845	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T2	20	1000	800	800
23846	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T3	20	1000	800	800
23847	市区	徐仙桥二（需删除）	10	400	320	320
23848	市区	PMS_10kV 富润 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23849	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T3	10	1000	800	800
23850	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T3	10	1000	800	800
23851	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T3	10	1000	800	800
23852	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T3	10	1000	800	800
23853	市区	20kV 东顾巷 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
23854	市区	10kV 檀溪湾 13#箱变 T1（融合终端）	10	630	477	477
23855	市区	大河降东配变	10	400	320	320
23856	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4#站 T1	20	1000	800	800
23857	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4#站 T2	20	1000	800	800
23858	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4#站 T3	20	1000	800	800
23859	市区	PMS_10kV 方泉 4#站 T1	10	1000	800	800
23860	市区	PMS_10kV 方泉 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23861	市区	PMS_10kV 方泉 5#站 T1	10	1000	800	800
23862	市区	PMS_10kV 方泉 5#站 T2	10	1000	800	800
23863	市区	PMS_20kV 鸿基 20#站 T2	20	800	640	640
23864	市区	PMS_20kV 鸿基 21#站 T1	20	800	640	640
23865	市区	PMS_20kV 鸿基 21#站 T2	20	800	640	640
23866	市区	PMS_梁南苑 9#站 T2	20	800	640	640
23867	市区	PMS_梁南苑 10#站 T1	20	800	640	640
23868	市区	PMS_梁南苑 10#站 T2	20	800	640	640
23869	市区	PMS_梁南苑 12#站 T1	20	800	640	640
23870	市区	PMS_梁南苑 12#站 T2	20	800	640	640
23871	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T4	20	1000	800	800
23872	市区	PMS_20kV 华憬佳园 5#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23873	市区	PMS_20kV 华憬佳园 5#站 T2	20	800	640	640
23874	市区	PMS_文苹配变	10	400	320	320
23875	市区	PMS_20kV 玖玖世家 1#站 T1	20	800	640	640
23876	市区	PMS_20kV 玖玖世家 1#站 T2	20	800	640	640
23877	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T1	20	800	640	640
23878	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T2	20	800	640	640
23879	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T3	20	800	640	640
23880	市区	20kV 魅力 9#站 T1	20	1000	800	800
23881	市区	20kV 魅力 9#站 T2	20	1000	800	800
23882	市区	PMS_古竹市场配变	10	200	160	160
23883	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T1	10	800	640	640
23884	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23885	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T3	10	800	640	640
23886	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T4	10	800	640	640
23887	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T1	10	800	640	640
23888	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T2	10	800	640	640
23889	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T3	10	800	640	640
23890	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T4	10	800	640	640
23891	市区	PMS_加油站二	10	200	160	160
23892	市区	PMS_10kV 栖云苑 4#站 T1	10	1000	800	800
23893	市区	PMS_10kV 栖云苑 4#站 T2	10	1000	800	800
23894	市区	PMS_溪岸 3#站 T1	10	800	640	640
23895	市区	西林六队	10	200	160	160
23896	市区	PMS_10kV 湖香 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23897	市区	PMS_10kV 湖香 1#站 T2	10	800	640	640
23898	市区	PMS_10kV 富安华庭 1#站 T2	10	1000	800	800
23899	市区	10kV 富安华庭 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
23900	市区	建南二配变	10	400	320	320
23901	市区	PMS_20kV 雪溪苑 1#站 T1	20	1000	800	800
23902	市区	PMS_20kV 雪溪苑 2#站 T1	20	1000	800	800
23903	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3#站 T1	20	800	640	640
23904	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3#站 T3	20	800	640	640
23905	市区	PMS_20kV 雪溪苑 4#站 T1	20	1000	800	800
23906	市区	PMS_沙滩村二配变	10	200	160	160
23907	市区	PMS_大渲村二配变（TTU）	10	200	160	160
23908	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23909	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T2	10	800	640	640
23910	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T3	10	800	640	640
23911	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T4	10	800	640	640
23912	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T1	10	800	640	640
23913	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T2	10	800	640	640
23914	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T4	10	800	640	640
23915	市区	PMS_景秀苑乙	10	200	160	160
23916	市区	PMS_景秀苑甲配变	10	200	160	160
23917	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T1	10	800	640	640
23918	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T2	10	800	640	640
23919	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T3	10	800	640	640
23920	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23921	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T1	10	800	640	640
23922	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T2	10	800	640	640
23923	市区	PMS_10kV 栖云苑 6#站 T1	10	1000	800	800
23924	市区	PMS_10kV 栖云苑 6#站 T2	10	1000	800	800
23925	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T3	10	800	640	640
23926	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T4	10	800	640	640
23927	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T1	10	800	640	640
23928	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T2	10	800	640	640
23929	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T3	10	800	640	640
23930	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T4	10	800	640	640
23931	市区	PMS_贡湖苑 7#站 T1	20	800	640	640
23932	市区	贡湖苑 7#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23933	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T1	20	800	640	640
23934	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T2	20	800	640	640
23935	市区	PMS_溪岸 3#站 T3	10	800	640	640
23936	市区	PMS_杭巷东	10	200	160	160
23937	市区	市镇六一配变	10	200	160	160
23938	市区	PMS_别墅北桥	10	200	160	160
23939	市区	PMS_10kV 天湖 2#站 T1	10	800	640	640
23940	市区	PMS_10kV 天湖 2#站 T2*	10	800	640	640
23941	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T1	10	800	640	640
23942	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T2*	10	800	640	640
23943	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T3	10	800	640	640
23944	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T4*	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23945	市区	PMS_10kV 天湖 4#站 T1	10	800	640	640
23946	市区	PMS_10kV 天湖 4#站 T2*	10	800	640	640
23947	市区	PMS_20kV 湖山湾 5#站 T1	20	1000	800	800
23948	市区	PMS_20kV 湖山湾 6#站 T1	20	1000	800	800
23949	市区	PMS_20kV 悦园 2#站 T1	20	800	640	640
23950	市区	PMS_20kV 悦园 2#站 T2	20	800	640	640
23951	市区	PMS_20kV 雪溪苑 5#站 T1	20	1000	800	800
23952	市区	PMS_20kV 雪溪苑 1#站 T2	20	1000	800	800
23953	市区	PMS_20kV 雪溪苑 2#站 T2*	20	1000	800	800
23954	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3#站 T2*	20	800	640	640
23955	市区	PMS_20kV 雪溪苑 4#站 T2*	20	1000	800	800
23956	市区	PMS_20kV 雪溪苑 5#站 T2*	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23957	市区	PMS_盩湖南二配变	10	200	160	160
23958	市区	PMS_周甲里	10	400	320	320
23959	市区	鲍家菜场配变	10	400	320	320
23960	市区	PMS_袁家三	10	200	160	160
23961	市区	PMS_10kV 鸿基 16#站 T1	10	800	640	640
23962	市区	PMS_10kV 鸿基 16#站 T2	10	800	640	640
23963	市区	PMS_盘龙配变	10	200	160	160
23964	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T3	20	800	640	640
23965	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T4	20	800	640	640
23966	市区	PMS_西桥头五配变（TTU）	10	400	320	320
23967	市区	20kV 魅力 8#站 T1	20	1000	800	800
23968	市区	20kV 魅力 8#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23969	市区	PMS_鸿翔丰产配变	10	400	320	320
23970	市区	PMS_下湾三配变	10	200	160	160
23971	市区	10kV 沙泾 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
23972	市区	PMS_20kV 玉兰 13#站 T1	20	800	640	640
23973	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T1	20	800	640	640
23974	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T2	20	800	640	640
23975	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T3	20	800	640	640
23976	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T4	20	800	640	640
23977	市区	PMS_20kV 天鹅 26#站 T1	20	800	640	640
23978	市区	PMS_20kV 天鹅 26#站 T2	20	800	640	640
23979	市区	20kV 蓝庭 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
23980	市区	20kV 蓝庭 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23981	市区	PMS_20kV 观山 2#站 T1	20	1000	800	800
23982	市区	PMS_20kV 观山 2#站 T2	20	1000	800	800
23983	市区	PMS_20kV 观山 3#站 T2	20	800	640	640
23984	市区	PMS_20kV 观山 3#站 T1	20	800	640	640
23985	市区	PMS_20kV 观山 4#站 T1	20	800	640	640
23986	市区	PMS_20kV 鸿基 22#站 T1	20	800	640	640
23987	市区	PMS_20kV 鸿基 22#站 T2	20	800	640	640
23988	市区	PMS_20kV 鸿基 23#站 T1	20	800	640	640
23989	市区	PMS_20kV 鸿基 23#站 T2	20	800	640	640
23990	市区	PMS_20kV 鸿基 24#站 T1	20	800	640	640
23991	市区	PMS_20kV 鸿基 24#站 T2	20	800	640	640
23992	市区	PMS_20kV 鸿基 25#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23993	市区	PMS_20kV 鸿基 25#站 T2	20	800	640	640
23994	市区	PMS_20kV 鸿基 26#站 T1	20	800	640	640
23995	市区	PMS_20kV 鸿基 26#站 T2	20	800	640	640
23996	市区	PMS_华盛苑 10#站 T1	20	800	640	640
23997	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T1	20	800	640	640
23998	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T2	20	800	640	640
23999	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T3	20	800	640	640
24000	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T4	20	800	640	640
24001	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T1	20	800	640	640
24002	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T2	20	800	640	640
24003	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T3	20	800	640	640
24004	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24005	市区	PMS_20kV 城南 9#站 T2	20	800	640	640
24006	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T2	20	800	640	640
24007	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T4	20	800	640	640
24008	市区	后沙滩	10	400	320	320
24009	市区	PMS_20kV 玉兰 13#站 T2	20	800	640	640
24010	市区	PMS_20kV 玉兰 14#站 T1	20	800	640	640
24011	市区	PMS_20kV 玉兰 14#站 T2	20	800	640	640
24012	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T1	20	800	640	640
24013	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T2	20	800	640	640
24014	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T3	20	800	640	640
24015	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T4	20	800	640	640
24016	市区	PMS_20kV 玉兰 16#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24017	市区	PMS_20kV 玉兰 16#站 T2	20	800	640	640
24018	市区	PMS_20kV 信诚 5#站 T1	20	800	640	640
24019	市区	PMS_20kV 信诚 5#站 T2	20	800	640	640
24020	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T1	20	800	640	640
24021	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T2	20	800	640	640
24022	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T3	20	800	640	640
24023	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T4	20	800	640	640
24024	市区	PMS_10kV 云景 2#站 T1	10	800	640	640
24025	市区	PMS_10kV 云景 2#站 T2	10	800	640	640
24026	市区	PMS_10kV 云景 3#站 T1	10	800	640	640
24027	市区	PMS_20kV 观山 4#站 T2	20	800	640	640
24028	市区	PMS_20kV 观山 5#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24029	市区	PMS_20kV 观山 5#站 T2	20	800	640	640
24030	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T1	10	800	640	640
24031	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T3*	10	800	640	640
24032	市区	PMS_青山路灯配变（TTU）	10	200	160	160
24033	市区	PMS_华盛苑 10#站 T2	20	800	640	640
24034	市区	PMS_华盛苑 2#站 T1	20	800	640	640
24035	市区	PMS_华盛苑 2#站 T2	20	800	640	640
24036	市区	PMS_华盛苑 2#站 T3	20	800	640	640
24037	市区	PMS_华盛苑 2#站 T4	20	800	640	640
24038	市区	PMS_华盛苑 3#站 T1	20	800	640	640
24039	市区	PMS_华盛苑 3#站 T2	20	800	640	640
24040	市区	PMS_华盛苑 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24041	市区	PMS_华盛苑 3#站 T4	20	800	640	640
24042	市区	PMS_华盛苑 4#站 T1	20	800	640	640
24043	市区	PMS_华盛苑 4#站 T2	20	800	640	640
24044	市区	PMS_华盛苑 5#站 T1	20	800	640	640
24045	市区	PMS_华盛苑 5#站 T2	20	800	640	640
24046	市区	10kV 华盛苑 6#站 T1	20	800	640	640
24047	市区	10kV 华盛苑 6#站 T2	20	800	640	640
24048	市区	PMS_华盛苑 7#站 T1	20	800	640	640
24049	市区	PMS_华盛苑 7#站 T2	20	800	640	640
24050	市区	20kV 华盛苑 8#站 T1	20	800	640	640
24051	市区	20kV 华盛苑 8#站 T2	20	800	640	640
24052	市区	PMS_华盛苑 9#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24053	市区	PMS_10kV 锦绣 1#站 T1	10	800	640	640
24054	市区	PMS_10kV 锦绣 1#站 T2	10	800	640	640
24055	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T4	10	800	640	640
24056	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T2	10	800	640	640
24057	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T1	10	800	640	640
24058	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T3	10	800	640	640
24059	市区	PMS_正明二配变	10	200	160	160
24060	市区	PMS_孟村	10	200	160	160
24061	市区	PMS_朱巷北	10	400	320	320
24062	市区	PMS_朝东北	10	200	160	160
24063	市区	PMS_20kV 湖山湾 1#站 T2	20	1000	800	800
24064	市区	PMS_20kV 湖山湾 2#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24065	市区	PMS_20kV 湖山湾 3#站 T1	20	1000	800	800
24066	市区	PMS_20kV 湖山湾 4#站 T1	20	1000	800	800
24067	市区	PMS_张舍老街配变	10	400	320	320
24068	市区	PMS_湖山北(2)	10	200	160	160
24069	市区	PMS_新熠	10	200	137	137
24070	市区	PMS_西泉配变	10	200	160	160
24071	市区	PMS_10kV 云景 3#站 T2	10	800	640	640
24072	市区	PMS_华盛苑 9#站 T2	20	800	640	640
24073	市区	10kV 西杜 3#箱变（TTU）T1	10	630	504	504
24074	市区	10kV 西杜 1#箱变（TTU）T1	10	630	504	504
24075	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T1	20	800	640	640
24076	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24077	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T3	20	800	640	640
24078	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T4	20	800	640	640
24079	市区	PMS_芮巷街	10	200	160	160
24080	市区	PMS_杨家旦北配变	10	200	160	160
24081	市区	PMS_20kV 湖山湾 4#站 T3	20	1000	800	800
24082	市区	PMS_张舍街配变	10	200	160	160
24083	市区	PMS_10kV 美湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
24084	市区	PMS_10kV 美湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
24085	市区	PMS_沙滩漕头	10	200	160	160
24086	市区	PMS_花汇东队配变	10	400	320	320
24087	市区	PMS_10kV 大池 1#箱变 T1	10	630	493	493
24088	市区	PMS_10kV 剑桥 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24089	市区	PMS_10kV 剑桥 6#站 T2	10	800	640	640
24090	市区	PMS_方泉 6#站 T1	10	800	640	640
24091	市区	PMS_方泉 6#站 T2	10	800	640	640
24092	市区	PMS_方泉 7#站 T1	10	800	640	640
24093	市区	PMS_方泉 7#站 T3	10	800	640	640
24094	市区	PMS_方泉 7#站 T4	10	800	640	640
24095	市区	PMS_方泉 7#站 T2	10	800	640	640
24096	市区	PMS_10kV 瑞翔 1#站 T2	10	1000	800	800
24097	市区	船校配变（融合终端）	10	200	160	160
24098	市区	PMS_10kV 幸福里 2#站 T2	10	800	640	640
24099	市区	PMS_10kV 幸福里 3#站 T2	10	1000	800	800
24100	市区	PMS_10kV 幸福里 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24101	市区	PMS_10kV 幸福里 5#站 T2	10	800	640	640
24102	市区	10kV 西杜 2#箱变（TTU）T1	10	630	504	504
24103	市区	轧钢厂(农综变)T1	10	800	640	640
24104	市区	10kV 货运 2#箱变 T1	10	630	504	504
24105	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T1	20	800	640	640
24106	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T2	20	800	640	640
24107	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T3	20	800	640	640
24108	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T4	20	800	640	640
24109	市区	PMS_二湾配变	10	200	160	160
24110	市区	PMS_派出所六配变	10	400	320	320
24111	市区	沙滩西庄	10	400	320	320
24112	市区	PMS_晓阳	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24113	市区	明丰	10	400	320	320
24114	市区	PMS_20kV 鸿基 34#站 T2	20	800	640	640
24115	市区	PMS_20kV 鸿基 34#站 T1	20	800	640	640
24116	市区	PMS_10kV 大池 2#箱变 T1	10	630	504	504
24117	市区	PMS_10kV 大池 3#箱变 T1	10	630	504	504
24118	市区	PMS_10kV 大池 4#箱变 T1	10	630	504	504
24119	市区	10kV 香樟园 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
24120	市区	PMS_10kV 香樟园 1#站 T2	10	800	640	640
24121	市区	10kV 香樟园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
24122	市区	PMS_10kV 香樟园 2#站 T2	10	800	627	627
24123	市区	10kV 香樟园 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
24124	市区	PMS_飞达二	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24125	市区	PMS_暖通配变	10	400	163	163
24126	市区	PMS_武警二配变(TTU)	10	200	160	160
24127	市区	PMS_方泉 8#站 T1	10	800	640	640
24128	市区	PMS_方泉 8#站 T2	10	800	640	640
24129	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T1	20	800	640	640
24130	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T2	20	800	640	640
24131	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T3	20	800	640	640
24132	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T4	20	800	640	640
24133	市区	PMS_别墅区三配变	10	200	160	160
24134	市区	别墅区四配变	10	200	160	160
24135	市区	PMS_锡西化机	10	400	243	243
24136	市区	PMS_龙渚三村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24137	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T1	20	1000	800	800
24138	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T2	20	1000	800	800
24139	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T3	20	1000	800	800
24140	市区	PMS_10kV 奥林花园 6#站 T1	10	1000	800	800
24141	市区	PMS_10kV 奥林花园 6#站 T2	10	1000	800	800
24142	市区	PMS_10kV 栖霞站 T1	10	1000	800	800
24143	市区	PMS_10kV 栖霞站 T2	10	1000	800	800
24144	市区	PMS_10kV 栖霞 2#站 T1	10	800	640	640
24145	市区	PMS_10kV 栖霞 2#站 T2	10	800	640	640
24146	市区	PMS_10kV 栖霞 3#站 T1	10	800	640	640
24147	市区	PMS_10kV 栖霞 3#站 T2	10	800	640	640
24148	市区	PMS_北新村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24149	市区	吴巷乙配变	10	400	320	320
24150	市区	PMS_10kV 香槟 1#站 T1	10	800	640	640
24151	市区	PMS_10kV 香槟 1#站 T2	10	800	640	640
24152	市区	PMS_10kV 香槟 2#站 T1*	10	800	640	640
24153	市区	PMS_10kV 香槟 2#站 T2	10	800	640	640
24154	市区	PMS_10kV 香槟 3#站 T1	10	800	640	640
24155	市区	PMS_10kV 香槟 3#站 T2	10	800	640	640
24156	市区	PMS_10kV 锡景苑 2#站 T2	10	800	640	640
24157	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T2	10	800	640	640
24158	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T4	10	800	640	640
24159	市区	PMS_10kV 龙城 3#箱变 T1	10	630	504	504
24160	市区	PMS_10kV 鑫龙 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24161	市区	PMS_10kV 鑫龙 4#站 T2	10	800	640	640
24162	市区	PMS_10kV 鑫龙 5#站 T1	10	800	640	640
24163	市区	PMS_10kV 鑫龙 5#站 T2	10	800	640	640
24164	市区	10kV 鑫龙 3#站 T1	10	800	640	640
24165	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T1	10	800	640	640
24166	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T2	10	800	640	640
24167	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T3	10	800	640	640
24168	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T4	10	800	640	640
24169	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T3	10	800	640	640
24170	市区	10kV 鑫龙 1#站 T2	10	800	640	640
24171	市区	乙杨配变	10	200	160	160
24172	市区	工业三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24173	市区	新瑞（融合终端）	10	400	320	320
24174	市区	10kV 御园 2#站 T1	10	800	640	640
24175	市区	10kV 御园 2#站 T2	10	800	640	640
24176	市区	PMS_20kV 雪溪苑 15#站 T2	20	800	640	640
24177	市区	PMS_20kV 雪溪苑 15#站 T1	20	800	640	640
24178	市区	PMS_前东二配变	10	200	160	160
24179	市区	PMS_10kV 周新苑 25#站 T1	10	1000	800	800
24180	市区	PMS_10kV 周新苑 25#站 T2	10	1000	800	800
24181	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T1	10	1000	800	800
24182	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T2	10	1000	800	800
24183	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T3	10	1000	800	800
24184	市区	PMS_10kV 周新苑 27#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24185	市区	PMS_10kV 周新苑 27#站 T2	10	1000	800	800
24186	市区	PMS_10kV 丁昌桥 2#站 T1	10	800	640	640
24187	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站(20kV)T1	10	1000	800	800
24188	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站(20kV)T2	10	1000	800	800
24189	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站(20kV)T3	10	1000	800	800
24190	市区	PMS_10kV 逸泉 3#站 T1	10	800	640	640
24191	市区	PMS_10kV 逸泉 3#站 T2	10	800	640	640
24192	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6#站 T1	20	1000	800	800
24193	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6#站 T2	20	1000	800	800
24194	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6#站 T3	20	1000	800	800
24195	市区	PMS_20kV 雪溪苑 7#站 T1	20	1000	800	800
24196	市区	PMS_20kV 雪溪苑 7#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24197	市区	PMS_长泰寺	10	200	160	160
24198	市区	PMS_姣家变	10	200	160	160
24199	市区	PMS_10kV 丁昌桥 1#站 T1	10	800	640	640
24200	市区	PMS_博凯	10	400	320	320
24201	市区	PMS_20kV 贡湖苑 9#站 T1	20	800	640	640
24202	市区	PMS_20kV 贡湖苑 9#站 T2	20	800	640	640
24203	市区	PMS_20kV 贡湖苑 11#站 T1	20	1000	800	800
24204	市区	PMS_20kV 贡湖苑 11#站 T2	20	1000	800	800
24205	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T1	20	800	640	640
24206	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T2	20	800	640	640
24207	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T3	20	800	640	640
24208	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24209	市区	前惠巷配变（融合终端）	10	400	320	320
24210	市区	PMS_彭公桥	10	400	231	231
24211	市区	PMS_20kV 观山 1#站 T1	20	1000	800	800
24212	市区	PMS_20kV 观山 1#站 T2	20	1000	800	800
24213	市区	PMS_20kV 魅力 5#站 T1	20	1000	800	800
24214	市区	PMS_20kV 魅力 5#站 T2	20	1000	800	800
24215	市区	PMS_20kV 魅力 6#站 T1	20	1000	800	800
24216	市区	PMS_20kV 魅力 6#站 T2	20	1000	800	800
24217	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T1	20	800	640	640
24218	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T2*	20	800	640	640
24219	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T3	20	800	640	640
24220	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T4*	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24221	市区	PMS_20kV 玉兰 7#站 T1	20	800	640	640
24222	市区	PMS_20kV 玉兰 7#站 T2*	20	800	640	640
24223	市区	PMS_20kV 玉兰 8#站 T1	20	800	640	640
24224	市区	PMS_20kV 玉兰 8#站 T2*	20	800	640	640
24225	市区	PMS_20kV 玉兰 9#站 T1	20	800	640	640
24226	市区	PMS_20kV 玉兰 9#站 T2*	20	800	640	640
24227	市区	PMS_20kV 玉兰 10#站 T1	20	800	640	640
24228	市区	PMS_20kV 玉兰 10#站 T2*	20	800	640	640
24229	市区	PMS_20kV 玉兰 11#站 T1	20	800	640	640
24230	市区	PMS_20kV 玉兰 11#站 T2*	20	800	640	640
24231	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T1	10	1000	800	800
24232	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24233	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T3	10	1000	800	800
24234	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T4	10	1000	800	800
24235	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T1	10	1000	800	800
24236	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T2	10	1000	800	800
24237	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T3	10	1000	800	800
24238	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T4	10	1000	800	800
24239	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T1	10	1000	800	800
24240	市区	PMS_10kV 丁昌桥 3#站 T1	10	400	320	320
24241	市区	PMS_藏西	10	200	160	160
24242	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T1	10	1000	800	800
24243	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T2	10	1000	800	800
24244	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24245	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T1	10	1000	800	800
24246	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T2	10	1000	800	800
24247	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T3	10	1000	800	800
24248	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T1	10	1000	800	800
24249	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T2	10	1000	800	800
24250	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T3	10	1000	800	800
24251	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
24252	市区	PMS_10kV 长广溪 1#站 T1	10	500	400	400
24253	市区	PMS_10kV 落霞苑 7#站 T1	10	800	640	640
24254	市区	PMS_10kV 落霞苑 7#站 T2	10	800	640	640
24255	市区	PMS_科茂塑胶配变	10	200	160	160
24256	市区	PMS_金锡机械配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24257	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
24258	市区	PMS_新冯巷配变	10	400	320	320
24259	市区	PMS_油巷配变	10	200	160	160
24260	市区	PMS_孙蒋巷三配变	10	400	320	320
24261	市区	20kV 东顾巷 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
24262	市区	20kV 东顾巷 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
24263	市区	20kV 东顾巷 3#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
24264	市区	20kV 东顾巷 4#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
24265	市区	20kV 东顾巷 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
24266	市区	PMS_越祥机械配变	10	200	160	160
24267	市区	20kV 东顾巷 5#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
24268	市区	20kV 东顾巷 5#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24269	市区	20kV 东顾巷 5#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
24270	市区	PMS_东浜三配变	10	200	160	160
24271	市区	PMS_迎辉五配变	10	200	160	160
24272	市区	水产场四配变（融合终端）	10	200	160	160
24273	市区	PMS_星晨毛绒配变	10	400	320	320
24274	市区	壬子港一配变	10	400	320	320
24275	市区	PMS_壬子港二配变	10	200	160	160
24276	市区	PMS_振华纺织配变	10	400	320	320
24277	市区	PMS_胜丰鞋材配变	10	200	160	160
24278	市区	PMS_20kV 仙河苑 21#站 T1	20	1000	800	800
24279	市区	PMS_20kV 仙河苑 21#站 T2	20	1000	800	800
24280	市区	PMS_20kV 仙河苑 22#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24281	市区	PMS_20kV 仙河苑 22#站 T2	20	1000	800	800
24282	市区	PMS_10kV 山水 1#站 T2*	10	1000	800	800
24283	市区	PMS_10kV 山水 3#站 T1*	10	800	640	640
24284	市区	PMS_10kV 山水 2#站 T1*	10	1000	800	800
24285	市区	PMS_10kV 山水 4#站 T2*	10	800	640	640
24286	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2#站 T1	20	1000	800	800
24287	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2#站 T2	20	1000	800	800
24288	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2#站 T3	20	1000	800	800
24289	市区	PMS_普明	10	400	320	320
24290	市区	PMS_新村乙配变	10	200	160	160
24291	市区	PMS_吴村二配变	10	200	160	160
24292	市区	翼铁二配变（融合终端）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24293	市区	PMS_梅梁十二配变	10	400	320	320
24294	市区	梅梁十一配变（融合终端 ）	10	400	320	320
24295	市区	交警队配变（融合终端）	10	200	160	160
24296	市区	PMS_10kV 鸿基 10#站 T1	10	800	640	640
24297	市区	PMS_10kV 鸿基 10#站 T2	10	800	640	640
24298	市区	PMS_20kV 丰裕苑 3#站 T1	20	1000	800	800
24299	市区	PMS_20kV 丰裕苑 3#站 T2	20	1000	800	800
24300	市区	PMS_宠物中心	10	200	104	104
24301	市区	PMS_大浮后西	10	200	160	160
24302	市区	20kV 蓝庭 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
24303	市区	PMS_柴塘西	10	200	160	160
24304	市区	20kV 蓝庭 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24305	市区	PMS_20kV 魅力 3#站 T1	20	1000	800	800
24306	市区	PMS_20kV 魅力 3#站 T2	20	1000	800	800
24307	市区	PMS_方湖村委一	10	400	320	320
24308	市区	PMS_裕村楼下一	10	400	320	320
24309	市区	PMS_裕村楼下二	10	400	320	320
24310	市区	PMS_裕村楼下三	10	400	320	320
24311	市区	PMS_裕村村一	10	400	320	320
24312	市区	PMS_裕村村二	10	400	320	320
24313	市区	裕村村三	10	400	320	320
24314	市区	万家	10	200	160	160
24315	市区	PMS_10kV 长广溪 1#站 T2	10	500	400	400
24316	市区	科工委配变（融合终端）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24317	市区	PMS_西吴塘二配变	10	200	160	160
24318	市区	PMS_新建下配变	10	200	160	160
24319	市区	PMS_金通三配变	10	400	320	320
24320	市区	PMS_金通一配变	10	200	123	123
24321	市区	南泉一配变	10	400	320	320
24322	市区	PMS_南泉二配变	10	400	320	320
24323	市区	PMS_南泉三配变	10	400	320	320
24324	市区	PMS_10kV 环湖 5#箱变 T1	10	630	504	504
24325	市区	PMS_20kV 魅力 2#站 T1	20	1000	800	800
24326	市区	PMS_20kV 魅力 2#站 T2	20	1000	800	800
24327	市区	PMS_里华路二	10	400	320	320
24328	市区	PMS_龙延后东	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24329	市区	PMS_10kV 独月 2#箱变 T1	10	630	504	504
24330	市区	10kV 瑜憬湾 9#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24331	市区	PMS_康乐路	10	400	320	320
24332	市区	朝霞新村三（融合终端）	10	400	320	320
24333	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 9#站 T2	10	1000	800	800
24334	市区	10kV 瑜憬湾 10#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24335	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 10#站 T2	10	1000	800	800
24336	市区	武警（融合终端）	10	400	320	320
24337	市区	PMS_西塘二变	10	400	320	320
24338	市区	建华二	10	200	160	160
24339	市区	PMS_20kV 天鹅 12#站 T1	20	800	640	640
24340	市区	PMS_20kV 天鹅 12#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24341	市区	PMS_20kV 天鹅 13#站 T1	20	800	640	640
24342	市区	PMS_20kV 天鹅 13#站 T2	20	800	640	640
24343	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T1	20	800	640	640
24344	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T2	20	800	640	640
24345	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T3	20	800	640	640
24346	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T4	20	800	640	640
24347	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T1	20	800	640	640
24348	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T2	20	800	640	640
24349	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T3	20	800	640	640
24350	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T4	20	800	640	640
24351	市区	PMS_20kV 天鹅 16#站 T1	20	800	640	640
24352	市区	PMS_20kV 天鹅 16#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24353	市区	PMS_北湾二配变	10	400	320	320
24354	市区	PMS_桃园路	10	400	320	320
24355	市区	PMS_20kV 玉兰 2#站 T2	20	800	640	640
24356	市区	PMS_20kV 玉兰 2#站 T1	20	800	640	640
24357	市区	PMS_20kV 玉兰 3#站 T1	20	800	640	640
24358	市区	PMS_20kV 玉兰 3#站 T2	20	800	640	640
24359	市区	PMS_20kV 玉兰 4#站 T1	20	1000	800	800
24360	市区	PMS_20kV 玉兰 4#站 T2	20	1000	800	800
24361	市区	电培配变（融合终端）	10	400	320	320
24362	市区	PMS_20kV 玉兰 5#站 T1	20	1000	800	800
24363	市区	PMS_20kV 玉兰 5#站 T2	20	1000	800	800
24364	市区	PMS_10kV 富安华庭 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24365	市区	10kV 富安华庭 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
24366	市区	柴泉新村二配变	10	400	320	320
24367	市区	20kV 金星苑 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
24368	市区	20kV 金星苑 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
24369	市区	20kV 金星苑 2#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
24370	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T1	10	1000	800	800
24371	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T2	10	1000	800	800
24372	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T3	10	1000	800	800
24373	市区	PMS_10kV 尚锦 8#站 T1	10	800	640	640
24374	市区	PMS_10kV 尚锦 8#站 T2	10	800	640	640
24375	市区	PMS_10kV 尚锦 9#站 T1	10	800	640	640
24376	市区	PMS_10kV 尚锦 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24377	市区	轧辊变四	10	400	320	320
24378	市区	PMS_轧辊变三	10	400	320	320
24379	市区	PMS_轧辊变二	10	400	320	320
24380	市区	PMS_轧辊变一	10	400	320	320
24381	市区	PMS_胡埭西街	10	200	160	160
24382	市区	迎辉配变（融合终端）	10	200	160	160
24383	市区	PMS_鸿基 1#站 T2	10	800	640	640
24384	市区	PMS_鸿基 2#站 T2	10	800	640	640
24385	市区	西街北配变	10	400	320	320
24386	市区	PMS_市镇东 1	10	200	160	160
24387	市区	西社新村	10	200	160	160
24388	市区	PMS_排水管理(二)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24389	市区	PMS_大浮南村二变	10	200	117	117
24390	市区	PMS_阚甲里配变	10	200	160	160
24391	市区	PMS_张巷上配变	10	200	160	160
24392	市区	PMS_小园一村	10	400	320	320
24393	市区	PMS_谈巷（三）	10	400	320	320
24394	市区	PMS_小园	10	400	320	320
24395	市区	路耿下二配变	10	200	160	160
24396	市区	中龙潭二配变（融合终端）	10	200	160	160
24397	市区	10kV 南苑 2#站 T1	10	800	640	640
24398	市区	10kV 南苑 2#站 T2	10	800	640	640
24399	市区	10kV 南苑 2#站 T3	10	800	640	640
24400	市区	PMS_青山公园配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24401	市区	戴巷一配变	10	400	320	320
24402	市区	PMS_张舍中路配变	10	400	320	320
24403	市区	PMS_华轻机械	10	200	160	160
24404	市区	10kV 大运华府 2#站 T4	10	800	640	640
24405	市区	10kV 泊月湾 4#站 T2	10	800	640	640
24406	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T1	10	800	640	640
24407	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T2	10	800	640	640
24408	市区	PMS_墙里配变	10	400	320	320
24409	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T1	10	800	640	640
24410	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T3	10	800	640	640
24411	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T4	10	800	640	640
24412	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24413	市区	10kV 泊月湾 6#站 T1	10	800	640	640
24414	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
24415	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T2	10	800	640	640
24416	市区	PMS_谈介里三变	10	400	320	320
24417	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T3	20	800	640	640
24418	市区	PMS_太湖花园一期 3 号站 T1	10	1000	800	800
24419	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T3	20	800	640	640
24420	市区	10kV 九里雅园 6#站 T4	10	800	640	640
24421	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T3	10	1000	800	800
24422	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T4	10	800	640	640
24423	市区	10kV 滨河景园 4#站 T4	10	800	640	640
24424	市区	10kV 景南 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24425	市区	10kV 国际 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24426	市区	跨塘 2＃箱变 T1	10	800	640	640
24427	市区	PMS_信用社配变	10	400	320	320
24428	市区	PMS_10kV 青荡线 1#箱变 T1	10	400	320	320
24429	市区	PMS_10kV 洪山线 1#箱变 T1	10	400	320	320
24430	市区	PMS_10kV 洪山线 2#箱变 T1	10	400	320	320
24431	市区	PMS_春潮一期 6＃站一号主变	10	1250	1000	1000
24432	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T2	10	800	640	640
24433	市区	PMS_春潮一期 6＃站三号主变	10	1250	1000	1000
24434	市区	PMS_群力西前头配变	10	400	320	320
24435	市区	PMS_塘南九配变	10	400	320	320
24436	市区	PMS_南都超市配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24437	市区	PMS_徐家桥变	10	400	320	320
24438	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T3	10	800	640	640
24439	市区	10kV 龙业世家 5#站 T3	10	800	640	640
24440	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T3	20	800	640	640
24441	市区	10kV 御庭 8#站 T1	10	800	640	640
24442	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T1	10	800	640	640
24443	市区	PMS_协丰一配变	10	400	320	320
24444	市区	PMS_农民公园二	10	400	320	320
24445	市区	徐家桥（一）	10	200	160	160
24446	市区	20kV 观湖湾 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
24447	市区	PMS_电线厂二配变	10	400	320	320
24448	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24449	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T3	10	800	640	640
24450	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T4	10	800	640	640
24451	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T2	10	800	640	640
24452	市区	PMS_钱家桥二配变	10	400	320	320
24453	市区	PMS_建锡桥北二变	10	400	320	320
24454	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T4	10	800	640	640
24455	市区	10kV 长泰 18#站 T3	10	800	640	640
24456	市区	PMS_湾里二配变	10	400	320	320
24457	市区	PMS_梅西贰	10	400	320	320
24458	市区	PMS_10kV 江南府 8#站 T2	10	800	640	640
24459	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T1	10	800	640	640
24460	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24461	市区	10kV 龙业世家 5#站 T1	10	800	640	640
24462	市区	10kV 熙悦府 5#站 T2	10	800	640	640
24463	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T2	10	800	640	640
24464	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T2	10	800	640	640
24465	市区	PMS_油车里二变	10	400	320	320
24466	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T1	10	800	640	640
24467	市区	10kV 裕后 1#箱变 T1	10	400	320	320
24468	市区	20kV 新光 10#站 T1	20	800	640	640
24469	市区	10kV 紫兰园 3#站 T1	10	800	640	640
24470	市区	20kV 新安 45#站 T4	20	800	640	640
24471	市区	20kV 观湖湾 8#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
24472	市区	PMS_承兴服饰	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24473	市区	PMS_市镇甲二配变	10	400	320	320
24474	市区	10kV 伯渎 5#箱变 T1	10	630	504	504
24475	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
24476	市区	PMS_牌楼下配变	10	400	320	320
24477	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T3	10	800	640	640
24478	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T1	10	800	640	640
24479	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
24480	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
24481	市区	10kV 春风南岸 2#站 T4	10	800	640	640
24482	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T3	10	800	640	640
24483	市区	20kV 凯发 11#站 T1	20	800	640	640
24484	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24485	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T1	10	800	640	640
24486	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T3	10	800	640	640
24487	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T4	10	800	640	640
24488	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T2	10	800	640	640
24489	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T1	10	800	640	640
24490	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T2	10	800	640	640
24491	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T3	10	800	640	640
24492	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T4	10	800	640	640
24493	市区	10kV 桐桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
24494	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T1	10	800	640	640
24495	市区	PMS_东头湾	10	400	320	320
24496	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24497	市区	10kV 泊月湾 5#站 T2	10	800	640	640
24498	市区	10kV 滨河景园 2#站 T4	10	800	640	640
24499	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T1	10	800	640	640
24500	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T2	10	800	640	640
24501	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T3	10	800	640	640
24502	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T4	10	800	640	640
24503	市区	PMS_10kV 玫瑰 10#站 T1	10	800	640	640
24504	市区	PMS_10kV 玫瑰 10#站 T2	10	800	640	640
24505	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T3	10	800	640	640
24506	市区	PMS_10KV 君域 6#站 T1	10	1000	800	800
24507	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T1	10	800	640	640
24508	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24509	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T4	10	800	640	640
24510	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T2	10	800	640	640
24511	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T2	10	800	640	640
24512	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T1	20	800	640	640
24513	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T3	20	800	640	640
24514	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T4	20	800	640	640
24515	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T2	20	800	640	640
24516	市区	PMS_10KV 君域 6#站 T2	10	1000	800	800
24517	市区	PMS_10KV 君域 5#站 T1	10	1000	800	800
24518	市区	PMS_10KV 君域 5#站 T2	10	1000	800	800
24519	市区	10kV 新安 2#箱变 T1	10	630	504	504
24520	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24521	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T4	10	800	640	640
24522	市区	10kV 曙光 4#箱变 T1	10	630	504	504
24523	市区	10kV 梅荆 27#站 T2	10	800	640	640
24524	市区	PMS_苏州农大配变	10	400	320	320
24525	市区	PMS_尤西二变	10	400	320	320
24526	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T4	10	800	640	640
24527	市区	20kV 观湖湾 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
24528	市区	PMS_华力神配变	10	400	320	320
24529	市区	PMS_月城三配变	10	200	160	160
24530	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T3	10	800	640	640
24531	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T1	10	800	640	640
24532	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24533	市区	PMS_下沿湾二变	10	400	320	320
24534	市区	PMS_陆埂上二变	10	400	320	320
24535	市区	大新村配变	10	400	320	320
24536	市区	10kV 安科 1#箱变 T1	10	630	504	504
24537	市区	10kV 滨河景园 4#站 T1	10	800	640	640
24538	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T1	10	800	640	640
24539	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T4	10	800	640	640
24540	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
24541	市区	PMS_市镇民巷配变	10	400	320	320
24542	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
24543	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4#站 T3	10	800	640	640
24544	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24545	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T2	10	800	640	640
24546	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4#站 T4	10	800	640	640
24547	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T2	10	800	640	640
24548	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T2	20	800	640	640
24549	市区	PMS_亨沃机配变（南瑞）	10	200	160	160
24550	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T3	10	800	640	640
24551	市区	PMS_金家浜边二配变	10	400	320	320
24552	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
24553	市区	10kV 梅都府 2#站 T2	10	800	640	640
24554	市区	10kV 熙悦府 3#站 T1	10	800	640	640
24555	市区	PMS_顺通四配变	10	400	320	320
24556	市区	PMS_外下甸村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24557	市区	20kV 青春 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
24558	市区	20kV 青春 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
24559	市区	20kV 青春 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
24560	市区	20kV 青春 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
24561	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T4	10	800	640	640
24562	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T2	10	800	640	640
24563	市区	PMS_10kV 金色 13#站 T1	10	800	640	640
24564	市区	10kV 九里雅园 6#站 T2	10	800	640	640
24565	市区	10kV 庄西 3#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
24566	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T1	10	800	640	640
24567	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T3	10	800	640	640
24568	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24569	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T2	10	800	640	640
24570	市区	新丰苑 4#站 T2	10	1000	800	800
24571	市区	10kV 荡东 7#箱变 T1	10	400	320	320
24572	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T3	10	800	640	640
24573	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T2	20	800	640	640
24574	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
24575	市区	PMS_喻松一配变	10	400	320	320
24576	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T1	20	800	640	640
24577	市区	PMS_喻松三配变	10	400	320	320
24578	市区	PMS_车站二变	10	200	160	160
24579	市区	PMS_土产库配变	10	200	160	160
24580	市区	高浪渡乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24581	市区	PMS_垠下乙变	10	400	320	320
24582	市区	高浪渡村配变	10	400	320	320
24583	市区	PMS_垠下甲变	10	400	320	320
24584	市区	PMS_垠下丙变	10	400	320	320
24585	市区	10kV 跃进 1#箱变 T1	10	400	320	320
24586	市区	PMS_南桥巷配变	10	200	160	160
24587	市区	PMS_锡梅花园 2＃站 T1	10	800	640	640
24588	市区	PMS_锡梅花园 2＃站 T2	10	800	640	640
24589	市区	PMS_港欣站一号主变	10	800	640	640
24590	市区	PMS_港欣站二号主变	10	800	640	640
24591	市区	泰伯 2#站 2 号主变（融合终端）	10	1000	800	800
24592	市区	PMS_垠下丙二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24593	市区	PMS_琅下新村	10	100	80	80
24594	市区	PMS_甘露上一变	10	200	160	160
24595	市区	PMS_锡春站 T1	10	800	640	640
24596	市区	PMS_新风路配变	10	400	320	320
24597	市区	鸿山园区一变	10	400	320	320
24598	市区	PMS_宋更上	10	200	160	160
24599	市区	PMS_黄金沙 2	10	400	320	320
24600	市区	PMS_春潮 5#站 T3	10	1000	800	800
24601	市区	PMS_新港路灯	10	200	160	160
24602	市区	PMS_路灯管理配变	10	200	160	160
24603	市区	PMS_杨家湾北配变	10	200	160	160
24604	市区	PMS_新都会 2#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24605	市区	PMS_新都会 2#站 T2	10	1000	800	800
24606	市区	PMS_后华巷甲配变	10	200	160	160
24607	市区	PMS_发展配变（TTU）	10	200	160	160
24608	市区	PMS_里下甸叁配变	10	400	320	320
24609	市区	PMS_里下甸贰配变	10	400	320	320
24610	市区	PMS_后华巷配变	10	200	160	160
24611	市区	PMS_李夹里甲配变	10	400	320	320
24612	市区	PMS_红旗村配变	10	400	320	320
24613	市区	PMS_祥二房配变	10	400	320	320
24614	市区	PMS_二端桥配变	10	400	320	320
24615	市区	PMS_蔡夹里乙配变	10	200	160	160
24616	市区	PMS_农科队四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24617	市区	PMS_塘南贰二配变	10	400	320	320
24618	市区	隐秀站一号主变	10	630	504	504
24619	市区	PMS_奕淳 3＃站 T1	10	800	640	640
24620	市区	PMS_奕淳 4＃站 T1	10	630	504	504
24621	市区	PMS_奕淳 5＃站 T1	10	630	504	504
24622	市区	PMS_香山 1＃站二号主变	10	800	640	640
24623	市区	PMS_香山 2#站 T2	10	1000	800	800
24624	市区	新安 15＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24625	市区	新安花园 16＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24626	市区	新安花园 17＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24627	市区	新安花园 18＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24628	市区	新安花园 19＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24629	市区	PMS_塘南叁二配变	10	400	320	320
24630	市区	PMS_塘南叁一配变	10	400	320	320
24631	市区	塘南肆二配变	10	400	320	320
24632	市区	塘南肆一配变	10	400	320	320
24633	市区	PMS_塘南四配变	10	400	320	320
24634	市区	PMS_塘南五配变	10	400	320	320
24635	市区	PMS_秦巷二配变	10	200	160	160
24636	市区	PMS_朝阳泵	10	400	320	320
24637	市区	PMS_槐古路	10	400	320	320
24638	市区	PMS_张更上一配变	10	200	160	160
24639	市区	PMS_鸿运苑 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
24640	市区	PMS_鸿运苑 1 号站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24641	市区	河南湾	10	400	320	320
24642	市区	PMS_香山 1＃站 1＃主变	10	800	640	640
24643	市区	PMS_香山 2#站 T1	10	1000	800	800
24644	市区	PMS_新都会站 T4	10	1250	1000	1000
24645	市区	PMS_春城 1＃站 T1	10	800	640	640
24646	市区	PMS_春城 1＃站 T2	10	800	640	640
24647	市区	PMS_春城 2＃站 T1	10	800	640	640
24648	市区	春城 2＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24649	市区	PMS_春城 3＃站 T1	10	800	640	640
24650	市区	万裕苑 7＃站 1＃主变	10	1000	800	800
24651	市区	万裕苑 7＃站 2＃主变*	10	1000	800	800
24652	市区	万裕苑 7＃站 3＃主变*	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24653	市区	PMS_南塘村配变	10	200	160	160
24654	市区	PMS_鸿运苑 7 号站 T1	10	1000	800	800
24655	市区	PMS_鸿运苑 8 号站 T1	10	800	640	640
24656	市区	PMS_鸿运苑 8 号站 T2	10	800	640	640
24657	市区	PMS_春城 3＃站 T2	10	800	640	640
24658	市区	PMS_南星苑 16＃站 T1	10	1000	800	800
24659	市区	PMS_南星苑 16＃站 T2	10	1000	800	800
24660	市区	PMS_春潮 12＃站 2 号主变	10	800	640	640
24661	市区	PMS_新力大队	10	250	200	200
24662	市区	PMS_吴更上一变	10	400	320	320
24663	市区	太湖花园二期 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
24664	市区	PMS_太湖花园二期 7 号站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24665	市区	PMS_太湖花园二期 7 号站 T3	10	1000	800	800
24666	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T1	10	1000	800	800
24667	市区	PMS_瑞城 1＃站 T1	10	800	640	640
24668	市区	瑞城 1#站 T2	10	800	640	640
24669	市区	PMS_瑞城 2#站 T2	10	800	640	640
24670	市区	PMS_瑞城 2#站 T1	10	800	640	640
24671	市区	PMS_协村一配变	10	400	320	320
24672	市区	一甲	10	200	160	160
24673	市区	PMS_三周塘	10	200	160	160
24674	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T3	10	1000	800	800
24675	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T3	10	1250	1000	1000
24676	市区	前进 8＃站一号主变（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24677	市区	前进 8＃站二号主变（融合终端）	10	800	640	640
24678	市区	春潮二期 1#站 T4	10	1000	800	800
24679	市区	春潮二期 1#站 T2	10	1250	1000	1000
24680	市区	PMS_春潮二期 7＃站 T3	10	1250	1000	1000
24681	市区	PMS_春潮二期 7＃站 T2	10	1250	1000	1000
24682	市区	春潮二期 2#站 T2	10	1250	1000	1000
24683	市区	PMS_奕淳 3＃站 T2	10	800	640	640
24684	市区	PMS_奕淳 4＃站 T2	10	630	504	504
24685	市区	PMS_奕淳 5＃站 T2	10	630	504	504
24686	市区	春潮二期 3#站 T2	10	1250	1000	1000
24687	市区	春潮二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
24688	市区	PMS_奕淳 1＃站一号主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24689	市区	梅荆花园 12#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24690	市区	梅荆花园 13#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24691	市区	梅荆花园 14#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24692	市区	梅荆花园 15#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24693	市区	梅荆花园 16#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24694	市区	梅荆花园 17#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24695	市区	梅荆花园 18#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24696	市区	梅荆花园 19#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24697	市区	梅荆花园 1＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24698	市区	梅荆花园 2＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24699	市区	梅荆花园 3＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24700	市区	梅荆花园 4＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24701	市区	梅荆花园 5＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24702	市区	梅荆花园 6＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24703	市区	梅荆花园 7＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24704	市区	梅荆花园 8＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24705	市区	梅荆花园 9＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24706	市区	PMS_奕淳 2＃站三号主变	10	1000	800	800
24707	市区	PMS_周更配变	10	400	320	320
24708	市区	PMS_明欣变 2	10	400	320	320
24709	市区	春潮二期 4 号站 T2	10	1250	1000	1000
24710	市区	春潮二期 4 号站 T4	10	1250	1000	1000
24711	市区	梅荆花园 10＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
24712	市区	梅荆花园 11＃箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24713	市区	春丰 4#箱变 T1	10	500	400	400
24714	市区	春丰 5#箱变 T1	10	500	400	400
24715	市区	严家庄配变	10	315	252	252
24716	市区	PMS_张更薛	10	400	320	320
24717	市区	10kV 春潮二期 5#站 T2	10	1250	1000	1000
24718	市区	10kV 春潮二期 5#站 T4	10	1250	1000	1000
24719	市区	春潮二期 6 号站 T1	10	1250	1000	1000
24720	市区	春潮二期 6 号站 T2	10	1250	1000	1000
24721	市区	金马灯二配变	10	200	160	160
24722	市区	PMS_金马灯一变	10	200	160	160
24723	市区	PMS_春潮 11＃站 T1	10	800	640	640
24724	市区	PMS_高田路 2＃箱变 T1	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24725	市区	10kV 春潮一期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
24726	市区	春潮一期 4＃站三号主变	10	800	640	640
24727	市区	春潮一期 4＃站一号主变	10	800	640	640
24728	市区	飞达配变	10	400	320	320
24729	市区	PMS_润硕苑 2＃站 T4	10	1000	800	800
24730	市区	雪梅灯配变	10	400	320	320
24731	市区	金岸站 T3	10	1250	1000	1000
24732	市区	PMS_金粤站 3#主变	10	1000	800	800
24733	市区	PMS_金粤站 4#主变	10	1000	800	800
24734	市区	粮站六配变	10	400	320	320
24735	市区	PMS_姚更上三	10	400	320	320
24736	市区	PMS_东盛木业	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24737	市区	PMS_张更上配变	10	200	160	160
24738	市区	PMS_里下甸壹配变	10	200	160	160
24739	市区	红旗路灯配变	10	400	320	320
24740	市区	PMS_香梅假日 5#站 T1	10	1000	800	800
24741	市区	PMS_泰伯花苑 1#T2	10	1000	800	800
24742	市区	PMS_香梅假日 4#站 T2	10	1000	800	800
24743	市区	PMS_梅荆 1＃站 3#主变	10	1000	800	800
24744	市区	PMS_香梅假日 2#站 T2	10	1000	800	800
24745	市区	新安花园 25#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
24746	市区	新安花园 25#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24747	市区	PMS_10kV 水晶城站 T1	10	1600	1280	1280
24748	市区	PMS_10kV 水晶城站 T2	10	1600	1280	1280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24749	市区	PMS_一方站 T4	10	1000	800	800
24750	市区	PMS_石家沿头变	10	315	252	252
24751	市区	PMS_吴大坟	10	400	320	320
24752	市区	PMS_旺庄中学配变	10	200	160	160
24753	市区	PMS_荣巷三配变	10	400	320	320
24754	市区	PMS_李巷丙泵配变	10	200	160	160
24755	市区	PMS_大尤巷甲配变	10	400	320	320
24756	市区	PMS_陆巷壹村配变	10	400	311	311
24757	市区	PMS_里下甸肆配变	10	200	160	160
24758	市区	PMS_长滨三配变	10	200	160	160
24759	市区	PMS_长滨四配变	10	200	160	160
24760	市区	PMS_长滨二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24761	市区	PMS_小巷乙配变	10	400	320	320
24762	市区	PMS_小朱巷二配变	10	400	320	320
24763	市区	PMS_吕巷上配变	10	200	160	160
24764	市区	中巷乙配变	10	400	320	320
24765	市区	PMS_春雷苑站 T2	10	1000	800	800
24766	市区	PMS_春雷苑站 T1	10	1000	800	800
24767	市区	新安 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
24768	市区	PMS_多友站 1#	10	1000	800	800
24769	市区	PMS_润硕苑 3＃站 2#	10	1000	800	800
24770	市区	PMS_润硕苑 3＃站 3#	10	1000	800	800
24771	市区	PMS_润硕苑 3＃站 4#	10	1000	800	800
24772	市区	PMS_润硕苑 1＃站 2＃主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24773	市区	PMS_润硕苑 1＃站 4＃主变	10	1000	800	800
24774	市区	PMS_春潮 7#站 T2	10	1000	768	768
24775	市区	PMS_锡鸿市场	10	400	320	320
24776	市区	PMS_吉冈精密	10	200	160	160
24777	市区	春丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
24778	市区	PMS_南星苑 13＃站（原 C14 公配所）T1	10	1000	800	800
24779	市区	PMS_南星苑 14＃站（原 E19 公配所）T1	10	1000	800	800
24780	市区	PMS_南星苑 15＃站（原 F18 公配所）T1	10	1000	800	800
24781	市区	新安 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24782	市区	PMS_东郡 1＃站 T1	10	800	640	640
24783	市区	PMS_东郡 2＃站 T1	10	800	640	640
24784	市区	PMS_东郡 3＃站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24785	市区	PMS_东郡 4＃站 T1	10	800	640	640
24786	市区	城南灯配变	10	200	160	160
24787	市区	10kV 春潮 2#站 T2	10	1000	800	800
24788	市区	PMS_春潮 1#站 T2	10	1000	800	800
24789	市区	10kV 春潮 8#站 T2	10	1000	800	800
24790	市区	PMS_春潮 6#站 T2	10	1000	800	800
24791	市区	PMS_新光大厦站 2＃主变	10	800	640	640
24792	市区	PMS_长欣 1#站 2#	10	1250	1000	1000
24793	市区	PMS_春潮 4#站 T2	10	1000	731	731
24794	市区	PMS_春潮 3#站 T2	10	1000	800	800
24795	市区	PMS_春潮 3#站 T3	10	1000	800	800
24796	市区	长欣公寓 1#站 1#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24797	市区	PMS_南星苑 4#站 T4	10	1000	800	800
24798	市区	10kV 南星苑 5#站 T4	10	1000	800	800
24799	市区	10kV 南星苑 5#站 T2	10	1000	800	800
24800	市区	PMS_南星苑 6#站 T3	10	1000	800	800
24801	市区	PMS_南星苑 6#站 T2	10	1000	800	800
24802	市区	曹家里泵	10	400	320	320
24803	市区	PMS_格尔顿配变	10	200	160	160
24804	市区	PMS_娄上二	10	200	153	153
24805	市区	杨更上一	10	200	160	160
24806	市区	PMS_水利农机配变	10	400	320	320
24807	市区	PMS_南星苑 7#站 T3	10	1000	800	800
24808	市区	PMS_南星苑 7#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24809	市区	南星苑 8#站 T1	10	1000	800	800
24810	市区	南星苑 8#站 T4	10	1000	800	800
24811	市区	南星苑 9#站 T4	10	1000	800	800
24812	市区	南星苑 9#站 T1	10	1000	800	800
24813	市区	PMS_南星苑 10#站 T3	10	1000	800	800
24814	市区	PMS_南星苑 10#站 T2	10	1000	800	800
24815	市区	PMS_长欣公寓 2#站 1#主变	10	1250	1000	1000
24816	市区	PMS_南星苑 12#站 T2	10	1000	800	800
24817	市区	PMS_南星苑 12#站 T3	10	1000	800	800
24818	市区	PMS_长欣公寓 5#站 2#主变	10	1250	1000	1000
24819	市区	PMS_长欣公寓 4#站 3#主变 1000	10	1000	800	800
24820	市区	10kV 长欣公寓 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24821	市区	PMS_硕放电信二配变	10	200	160	160
24822	市区	10kV 长欣公寓 3#站 T3	10	1000	800	800
24823	市区	PMS_奕淳 2＃站 2＃主变	10	1000	800	800
24824	市区	小桥下泵配变	10	400	320	320
24825	市区	PMS_世嵩配变	10	400	320	320
24826	市区	秦村电信配变	10	200	160	160
24827	市区	丽景苑 1＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24828	市区	丽景苑 1＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
24829	市区	丽景苑 2＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24830	市区	丽景苑 2＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
24831	市区	新安花园 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24832	市区	PMS_里路灯	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24833	市区	PMS_塘南邱巷配变	10	400	320	320
24834	市区	叙丰家园 1＃站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
24835	市区	叙丰家园 2＃站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
24836	市区	PMS_新安花园#3 站 T1	10	800	640	640
24837	市区	新安花园#4 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
24838	市区	PMS_太湖花园 III 期 1＃站 3 号主变	10	1000	800	800
24839	市区	PMS_步行街站 1 号主变	10	1250	1000	1000
24840	市区	PMS_步行街站 3 号主变	10	1250	1000	1000
24841	市区	PMS_步行街站 4 号主变	10	1250	1000	1000
24842	市区	PMS_步行街站 2 号主变	10	1250	1000	1000
24843	市区	PMS_大木桥村子呈祥巷	10	200	160	160
24844	市区	PMS_照城	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24845	市区	PMS_秦后配变	10	200	160	160
24846	市区	前步街配变	10	400	320	320
24847	市区	PMS_秦前一配变	10	400	320	320
24848	市区	PMS_多友站 3#主变	10	1000	800	800
24849	市区	10kV 南星苑 21#站 T1	10	800	640	640
24850	市区	10kV 南星苑 21#站 T2	10	800	640	640
24851	市区	10kV 南星苑 22#站 T1	10	800	640	640
24852	市区	10kV 南星苑 22#站 T2	10	800	640	640
24853	市区	PMS_润硕苑 2＃站 T2	10	1000	800	800
24854	市区	PMS_电站四	10	200	160	160
24855	市区	国际 1＃站 1 号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
24856	市区	国际 2＃站 1 号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24857	市区	国际 3＃站 1 号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
24858	市区	PMS_双曹	10	200	160	160
24859	市区	PMS_梅叁配变	10	200	160	160
24860	市区	PMS_群星贰村三配变	10	400	320	320
24861	市区	群星叁村配变	10	400	306	306
24862	市区	PMS_群星贰村贰配变	10	400	320	320
24863	市区	PMS_鲍庙桥配变	10	400	320	320
24864	市区	大巷一配变	10	400	313	313
24865	市区	PMS_欧典 6＃箱变 800kVA	10	800	640	640
24866	市区	PMS_红旗花园 B 区 1#站 T2	10	1000	800	800
24867	市区	泰伯 5＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24868	市区	泰伯 5＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24869	市区	泰伯 5＃站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
24870	市区	泰伯 6＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24871	市区	泰伯 6＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
24872	市区	PMS_鸿运苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
24873	市区	PMS_鸿运苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
24874	市区	PMS_鸿运苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
24875	市区	PMS_鸿运苑 5 号站 T1	10	1000	800	800
24876	市区	新安花园#3 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24877	市区	新安花园#4 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24878	市区	叙丰家园 2＃站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
24879	市区	前进 5#站 1＃主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
24880	市区	叙丰家园 1＃站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24881	市区	泰伯 7#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24882	市区	泰伯 7#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
24883	市区	PMS_雷顿	10	200	160	160
24884	市区	新南二配变	10	400	320	320
24885	市区	大物配变	10	400	320	320
24886	市区	PMS_锡东灯	10	200	160	160
24887	市区	钱更巷二配变	10	400	320	320
24888	市区	施方园配变	10	160	128	128
24889	市区	PMS_何家里配变	10	100	80	80
24890	市区	PMS_鸿运苑 5 号站 T2	10	1000	800	800
24891	市区	PMS_鸿运苑 6 号站 T1	10	1000	800	800
24892	市区	PMS_鸿运苑 6 号站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24893	市区	PMS_高浪 6＃站 T2	10	800	640	640
24894	市区	PMS_高浪 6＃站 T1	10	800	560	560
24895	市区	PMS_高浪 9#站 T1	10	800	640	640
24896	市区	PMS_高浪 9#站 T2	10	800	640	640
24897	市区	PMS_高浪 7#站 1#	10	800	640	640
24898	市区	PMS_高浪嘉园 7#站 2#	10	800	640	640
24899	市区	网船巷	10	400	198	198
24900	市区	西月	10	400	320	320
24901	市区	PMS_长江站 T2	10	630	504	504
24902	市区	PMS_春潮 5#站 T2	10	1000	800	800
24903	市区	PMS_泰伯花苑 1#T1	10	1000	800	800
24904	市区	PMS_泰伯花苑 2#T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24905	市区	PMS_泰伯花苑 3#T2	10	1000	800	800
24906	市区	丁更上	10	400	320	320
24907	市区	PMS_方介门前	10	200	160	160
24908	市区	蒋巷十二配变	10	200	160	160
24909	市区	西头二房配变	10	400	320	320
24910	市区	PMS_锡太灯配变	10	200	160	160
24911	市区	PMS_江南路桥	10	200	160	160
24912	市区	健奥生物配变	10	400	320	320
24913	市区	PMS_新港 2＃站 T1	10	1000	800	800
24914	市区	PMS_新港 1＃站 T3	10	1000	800	800
24915	市区	春雷嘉苑站 2＃主变（融合终端）	10	800	640	640
24916	市区	春雷嘉苑站 1＃主变（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24917	市区	PMS_奕淳 1＃站 2＃主变	10	1000	800	800
24918	市区	马桥二配变	10	400	320	320
24919	市区	PMS_南星苑 13＃站（原 C14 公配所）T2	10	1000	800	800
24920	市区	PMS_南星苑 13＃站（原 C14 公配所）T3	10	1000	800	800
24921	市区	PMS_南星苑 14＃站（原 E19 公配所）T3	10	1000	800	800
24922	市区	PMS_南星苑 14＃站（原 E19 公配所）T2	10	1000	800	800
24923	市区	PMS_南星苑 15＃站（原 F18 公配所）T2	10	1000	800	800
24924	市区	PMS_南星苑 15＃站（原 F18 公配所）T3	10	1000	800	800
24925	市区	PMS_西仓	10	400	320	320
24926	市区	新安花园 6#站 T1	10	800	640	640
24927	市区	新安花园 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24928	市区	新安花园 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24929	市区	新安花园 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24930	市区	PMS_万裕苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
24931	市区	新安花园 8#站 T1	10	800	640	640
24932	市区	PMS_下塘巷	10	400	320	320
24933	市区	PMS_春潮一期 1#站三号主变	10	1000	800	800
24934	市区	新阳配变	10	400	320	320
24935	市区	陈更配变	10	400	320	320
24936	市区	新安花园 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24937	市区	新安花园 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
24938	市区	新安花园 9#站 T2	10	800	640	640
24939	市区	PMS_吴越之星 1#站 T2	10	1000	800	800
24940	市区	PMS_吴越之星 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24941	市区	新安花园 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
24942	市区	新安花园 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24943	市区	PMS_银河站 2 号主变	10	1250	1000	1000
24944	市区	PMS_华中	10	200	160	160
24945	市区	PMS_锡梅花园 1#站 T2	10	1000	800	800
24946	市区	PMS_锡梅花园 1#站 T1	10	1000	800	800
24947	市区	锡西灯	10	400	320	320
24948	市区	PMS_印象 1＃站 3 号主变	10	1250	1000	1000
24949	市区	PMS_印象 2＃站 3 号主变	10	1250	1000	1000
24950	市区	PMS_朝阳南配变	10	400	320	320
24951	市区	三喜配变	10	400	320	320
24952	市区	PMS_香梅假日 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24953	市区	PMS_香梅假日 3#站 T1	10	1000	800	800
24954	市区	PMS_香梅假日 4#站 T4	10	1000	800	800
24955	市区	新安花园 11#站 T1	10	800	640	640
24956	市区	新安花园 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
24957	市区	新丰苑 5＃T4（融合终端）	10	1000	800	800
24958	市区	PMS_香梅假日 5#站 T4	10	1000	800	800
24959	市区	PMS_春金灯	10	200	160	160
24960	市区	PMS_塘金湾配变	10	200	160	160
24961	市区	PMS_庄里八	10	200	160	160
24962	市区	勇力制品配变（需删除）	10	400	320	320
24963	市区	PMS_花园甲配变	10	400	320	320
24964	市区	PMS_林牧场	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24965	市区	PMS_河南巷南配变	10	400	320	320
24966	市区	PMS_华科配变	10	200	160	160
24967	市区	PMS_太湖花园 III 期 2#站 1 号主变	10	1000	800	800
24968	市区	PMS_太湖花园 III 期 2#站 3 号主变	10	1000	800	800
24969	市区	PMS_高浪 10#站 1 号主变	10	800	640	640
24970	市区	PMS_高浪嘉园 10#站 2 号主变	10	800	640	640
24971	市区	PMS_太阳城 1#站 1 号主变	10	800	640	640
24972	市区	PMS_太阳城 1#站 2 号主变	10	800	640	640
24973	市区	PMS_太阳城 2#站 1 号主变	10	800	640	640
24974	市区	PMS_太阳城 2#站 2 号主变	10	800	640	640
24975	市区	PMS_鸿运苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
24976	市区	PMS_锡春站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24977	市区	前进 6＃站二号主变（融合终端）	10	800	640	640
24978	市区	前进 6＃站一号主变（融合终端）	10	800	640	640
24979	市区	前进＃7 站二号主变（融合终端）	10	800	640	640
24980	市区	前进＃7 站一号主变（融合终端）	10	800	640	640
24981	市区	PMS_朱家三配变	10	200	160	160
24982	市区	PMS_硕桥	10	200	160	160
24983	市区	PMS_鲍庙桥二配变	10	200	160	160
24984	市区	鲍庙桥三配变	10	400	320	320
24985	市区	PMS_高典 1＃箱变 T1	10	100	80	80
24986	市区	PMS_大圩	10	200	160	160
24987	市区	PMS_梅北一变	10	200	160	160
24988	市区	七房变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24989	市区	桐桥头	10	400	320	320
24990	市区	PMS_建锡桥北	10	400	320	320
24991	市区	PMS_槐树下一配变	10	200	160	160
24992	市区	PMS_春潮一期 7＃站 1#主变	10	1250	1000	1000
24993	市区	PMS_春潮一期 7＃站 3＃主变	10	1250	1000	1000
24994	市区	PMS_10kV 春潮一期 8#站 T3	10	1250	1000	1000
24995	市区	PMS_10kV 春潮一期 8#站 T1	10	1250	1000	1000
24996	市区	PMS_旺家门	10	200	160	160
24997	市区	10kV 南禅站 T3	10	1250	1000	1000
24998	市区	10kV 南禅站 T2	10	1250	1000	1000
24999	市区	PMS_梅荆 1＃站 1 号主变	10	1000	800	800
25000	市区	吴桥浜配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25001	市区	PMS_槐树下 2	10	200	160	160
25002	市区	坊桥粮库	10	400	320	320
25003	市区	PMS_印象＃3 站 T2	10	1250	1000	1000
25004	市区	PMS_印象＃3 站 T1	10	1250	1000	1000
25005	市区	PMS_长江站 T1	10	630	504	504
25006	市区	PMS_新佳苑 1＃站 T2	10	800	640	640
25007	市区	PMS_新佳苑 2＃站二号主变	10	800	640	640
25008	市区	PMS_南塘配变	10	200	160	160
25009	市区	PMS_湾里西	10	200	160	160
25010	市区	国际 1＃站 3 号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
25011	市区	国际 2＃站 3 号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
25012	市区	国际 3＃站 3 号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25013	市区	PMS_托尔配变	10	200	160	160
25014	市区	新丰苑 6#站一号主变（融合终端）	10	1000	800	800
25015	市区	新丰苑 7#一号主变（融合终端）	10	1000	800	800
25016	市区	PMS_唐巷十二	10	400	320	320
25017	市区	春暖配变	10	400	320	320
25018	市区	PMS_协丰三配变	10	200	160	160
25019	市区	新裕配变	10	400	320	320
25020	市区	PMS_香梅假日 5#站 2 号主变	10	1000	800	800
25021	市区	PMS_新佳苑 1＃站一号主变	10	800	640	640
25022	市区	PMS_新佳苑 2＃站一号主变	10	800	640	640
25023	市区	丽景苑 3＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
25024	市区	丽景苑 3＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25025	市区	PMS_春潮 11＃站 T2	10	800	640	640
25026	市区	PMS_春潮 12＃站 1 号主变	10	800	640	640
25027	市区	引航桥配变	10	200	160	160
25028	市区	PMS_吉祥 1#站 T1	10	1250	1000	1000
25029	市区	PMS_吉祥 2#站 T3	10	1250	1000	1000
25030	市区	协丰村惠配变	10	400	320	320
25031	市区	PMS_东郡 1＃站 T2	10	800	640	640
25032	市区	PMS_东郡 2＃站 T2	10	800	640	640
25033	市区	PMS_东郡 3＃站 T2	10	800	640	640
25034	市区	PMS_东郡 4＃站 T2	10	800	640	640
25035	市区	PMS_印象 1＃站 1 号主变	10	1250	1000	1000
25036	市区	PMS_印象 2＃站 1 号主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25037	市区	银座站 T3	10	1250	1000	1000
25038	市区	PMS_红旗花园 A 期 1＃站 T1	10	1000	800	800
25039	市区	PMS_红旗花园 A 期 1＃站 T3	10	1000	800	800
25040	市区	PMS_前进 1#箱变 T1	10	630	504	504
25041	市区	PMS_一方站 T2	10	1000	800	800
25042	市区	PMS_银河站 1 号主变	10	800	640	640
25043	市区	南井潭配变	10	400	320	320
25044	市区	PMS_太湖花园 III 期 1＃站 T1	10	1000	800	800
25045	市区	PMS_泰伯花苑 4#站 T2	10	1000	800	800
25046	市区	PMS_新港 1＃站 T1	10	1000	800	800
25047	市区	PMS_新港 2＃站 T3	10	1000	800	800
25048	市区	新丰苑 7#四号主变（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25049	市区	PMS_润滑配变	10	200	160	160
25050	市区	PMS_小桥头二十变	10	200	160	160
25051	市区	PMS_硕放二变	10	200	160	160
25052	市区	PMS_宇嘉	10	200	160	160
25053	市区	PMS_菜场东配变	10	400	320	320
25054	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T2	10	800	640	640
25055	市区	PMS_娄下配变	10	400	320	320
25056	市区	三房配变	10	200	160	160
25057	市区	PMS_里桥配变	10	200	160	160
25058	市区	PMS_陈华山二配变	10	400	320	320
25059	市区	PMS_吴家桥三	10	200	160	160
25060	市区	PMS_帆布厂	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25061	市区	PMS_陆叉口	10	400	320	320
25062	市区	环利配变	10	315	252	252
25063	市区	PMS_菜场西二配变	10	400	320	320
25064	市区	PMS_华红配变	10	200	160	160
25065	市区	PMS_香一村配变	10	400	320	320
25066	市区	PMS_华更乙配变	10	200	160	160
25067	市区	PMS_三墩巷配变	10	200	160	160
25068	市区	上浦巷甲配变	10	400	320	320
25069	市区	PMS_梅育路灯配变	10	200	160	160
25070	市区	银座站 1#	10	1250	1000	1000
25071	市区	PMS_严家庄乙配变	10	400	320	320
25072	市区	PMS_永胜贰二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25073	市区	PMS_殷家桥配变	10	200	160	160
25074	市区	PMS_联心甲配变	10	400	320	320
25075	市区	PMS_桥头弄配变	10	200	160	160
25076	市区	PMS_顾巷上一配变	10	200	160	160
25077	市区	PMS_供电所十配变	10	400	320	320
25078	市区	PMS_高步沿配变	10	400	320	320
25079	市区	新安花园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
25080	市区	PMS_运河变(二)	10	400	320	320
25081	市区	长欣公寓 1#站 2#主变	10	1250	1000	1000
25082	市区	PMS_长欣公寓 4#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
25083	市区	PMS_长欣公寓 5#站 1#主变	10	1250	1000	1000
25084	市区	PMS_长欣公寓 2#站 2#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25085	市区	PMS_盛业 1＃站 1#主变 630	10	630	504	504
25086	市区	PMS_长欣公寓箱变 T1	10	400	320	320
25087	市区	坊德居民配变	10	400	320	320
25088	市区	PMS_墩西配变	10	250	200	200
25089	市区	PMS_电信公司配变	10	200	160	160
25090	市区	PMS_葛西配变	10	400	320	320
25091	市区	姜巷二配变	10	400	320	320
25092	市区	PMS_福曼	10	400	320	320
25093	市区	新南苑园配变	10	400	320	320
25094	市区	PMS_春丰丙配变	10	400	320	320
25095	市区	沿沟陈巷配变	10	400	320	320
25096	市区	PMS_春丰乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25097	市区	上乡甲配变	10	400	320	320
25098	市区	镀层厂配变	10	400	320	320
25099	市区	PMS_兴龙塑料	10	200	160	160
25100	市区	PMS_下场桥甲配变	10	200	160	160
25101	市区	PMS_大坝厂	10	400	320	320
25102	市区	PMS_冷作厂	10	200	160	160
25103	市区	沿里庄配变	10	200	160	160
25104	市区	村巷里三变	10	400	320	320
25105	市区	PMS_华丰 1#站三号主变 1000	10	1000	800	800
25106	市区	PMS_华丰 2#站 1＃主变 1000	10	1000	800	800
25107	市区	叙丰家园 3#站 T1800（融合终端）	10	800	640	640
25108	市区	PMS_张浜斗	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25109	市区	南苑歌配变	10	400	320	320
25110	市区	PMS_唐巷十七配变	10	400	320	320
25111	市区	PMS_曙光后埝配变	10	400	320	320
25112	市区	PMS_川桥头配变	10	315	252	252
25113	市区	西小园一配变	10	200	160	160
25114	市区	江明配变	10	400	320	320
25115	市区	PMS_冷制作配变	10	200	160	160
25116	市区	华腾配变	10	200	160	160
25117	市区	PMS_许巷上配变	10	400	320	320
25118	市区	PMS_新开河	10	200	160	160
25119	市区	玩具厂四	10	400	320	320
25120	市区	PMS_东街三变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25121	市区	PMS_河北街	10	400	320	320
25122	市区	PMS_河北街一变	10	400	320	320
25123	市区	PMS_市镇五五配变	10	400	320	320
25124	市区	PMS_影剧院一配变	10	400	320	320
25125	市区	PMS_小菜场配变	10	250	200	200
25126	市区	PMS_康裕一变	10	315	252	252
25127	市区	PMS_振法公寓一变	10	400	320	320
25128	市区	PMS_康裕二变	10	315	252	252
25129	市区	PMS_市镇丙配变	10	400	320	320
25130	市区	市镇戊配变	10	400	320	320
25131	市区	市镇乙配变	10	200	160	160
25132	市区	市镇甲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25133	市区	市镇老街二配变	10	400	320	320
25134	市区	PMS_江家里	10	200	160	160
25135	市区	金岸站 T1	10	1250	1000	1000
25136	市区	PMS_华光村配变	10	400	320	320
25137	市区	PMS_西宅周巷	10	200	160	160
25138	市区	PMS_唯一食品	10	200	160	160
25139	市区	PMS_周巷(六)	10	200	160	160
25140	市区	PMS_城南路灯	10	200	160	160
25141	市区	粮库	10	400	320	320
25142	市区	PMS_唐家里	10	400	320	320
25143	市区	PMS_明欣变	10	200	160	160
25144	市区	PMS_章家湾配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25145	市区	塑料厂四配变	10	400	320	320
25146	市区	PMS_市镇别墅区	10	400	320	320
25147	市区	后中村配变	10	400	320	320
25148	市区	陆更上二配变	10	200	160	160
25149	市区	新桥头三配变	10	400	320	320
25150	市区	PMS_五号配变	10	400	320	320
25151	市区	PMS_周家湾一变	10	400	320	320
25152	市区	PMS_张公桥村杨家湾	10	400	320	320
25153	市区	PMS_杨家贰	10	400	320	320
25154	市区	PMS_杨家叁配变	10	200	160	160
25155	市区	砖瓦厂六配变	10	400	320	320
25156	市区	PMS_望虞河配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25157	市区	针织厂一配变	10	400	173	173
25158	市区	下沿河配变	10	250	200	200
25159	市区	群力村柏树下配变	10	400	320	320
25160	市区	PMS_路灯春阳	10	400	320	320
25161	市区	PMS_郭巷二配变	10	400	320	320
25162	市区	PMS_新光村一配变	10	400	320	320
25163	市区	PMS_高步沿二配变	10	400	320	320
25164	市区	PMS_杨家里三	10	400	320	320
25165	市区	PMS_朱塘桥配变	10	200	160	160
25166	市区	PMS_陆更上(四)	10	200	160	160
25167	市区	PMS_陆更上九配变	10	200	130	130
25168	市区	PMS_七大里配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25169	市区	石家里	10	200	160	160
25170	市区	PMS_吴袁	10	200	160	160
25171	市区	金更上三	10	400	320	320
25172	市区	PMS_马场上配变	10	400	320	320
25173	市区	PMS_绿色网络配变	10	200	160	160
25174	市区	PMS_甘路口二配变	10	400	320	320
25175	市区	PMS_甘路口一配变	10	400	320	320
25176	市区	PMS_南水电配变	10	200	160	160
25177	市区	东新桥配变	10	400	320	320
25178	市区	西上浜二配变	10	200	160	160
25179	市区	PMS_水西二配变	10	200	160	160
25180	市区	PMS_渔业对配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25181	市区	PMS_永新石街配变	10	400	320	320
25182	市区	PMS_朱家弄二	10	400	320	320
25183	市区	PMS_永新村吴大坟	10	200	160	160
25184	市区	PMS_永新村	10	400	320	320
25185	市区	PMS_吴大坟贰	10	200	160	160
25186	市区	茅桥配变	10	400	320	320
25187	市区	PMS_弗兰德配变	10	200	160	160
25188	市区	PMS_喻松五配变	10	200	160	160
25189	市区	输电堆场配变	10	400	289	289
25190	市区	PMS_永胜叁配变	10	400	320	320
25191	市区	PMS_永胜肆一配变	10	400	320	320
25192	市区	永胜肆二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25193	市区	PMS_锡鸿配变	10	400	320	320
25194	市区	PMS_徐家弄配变	10	400	320	320
25195	市区	PMS_喻松六配变	10	400	320	320
25196	市区	PMS_喻松桥南配变	10	400	320	320
25197	市区	PMS_南加油配变	10	400	320	320
25198	市区	PMS_塘南五二配变	10	400	320	320
25199	市区	PMS_老市镇配变	10	400	320	320
25200	市区	喻松二配变	10	400	320	320
25201	市区	PMS_马巷十一配变	10	400	320	320
25202	市区	PMS_兴源路配变	10	200	160	160
25203	市区	PMS_货运路配变	10	400	320	320
25204	市区	PMS_周更加配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25205	市区	宝城 6#箱变 T1	10	630	504	504
25206	市区	硕桥巷	10	400	320	320
25207	市区	PMS_塘南七配变	10	400	320	320
25208	市区	PMS_塘南八配变	10	400	320	320
25209	市区	PMS_工具厂一配变	10	400	320	320
25210	市区	PMS_张公路配变	10	400	320	320
25211	市区	PMS_永胜伍二配变	10	400	320	320
25212	市区	PMS_西古巷	10	200	160	160
25213	市区	PMS_东甲头	10	200	160	160
25214	市区	下甸桥	10	400	320	320
25215	市区	谈更上荡配变	10	200	160	160
25216	市区	PMS_寺湾里北	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25217	市区	PMS_探机 1#箱变 T1	10	400	320	320
25218	市区	PMS_梅新村桥西湾	10	200	160	160
25219	市区	PMS_章家浜	10	400	320	320
25220	市区	PMS_赵更上（二）	10	200	160	160
25221	市区	PMS_大桥角三配变	10	160	128	128
25222	市区	PMS_大桥角四配变	10	200	160	160
25223	市区	大桥南	10	400	320	320
25224	市区	PMS_华方	10	200	160	160
25225	市区	大尤巷配变	10	400	320	320
25226	市区	PMS_后巷配变	10	400	320	320
25227	市区	PMS_花园里五配变	10	400	320	320
25228	市区	PMS_利民一弄配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25229	市区	PMS_南苑一配变	10	400	320	320
25230	市区	PMS_南苑二配变	10	400	320	320
25231	市区	PMS_太湖大道 9#箱变 T1	10	400	320	320
25232	市区	PMS_新宅里	10	250	200	200
25233	市区	PMS_东塘街	10	400	320	320
25234	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T2	10	800	640	640
25235	市区	10kV 春明 3#箱变 T1	10	630	504	504
25236	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T2	20	800	640	640
25237	市区	20kV 丽景苑 19#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
25238	市区	20kV 丽景苑 19#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
25239	市区	10kV 友雪 3#箱变 T1	10	630	504	504
25240	市区	20kV 丽景苑 21#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25241	市区	20kV 丽景苑 21#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
25242	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T4	10	800	640	640
25243	市区	10kV 经一 2#箱变 T1	10	630	504	504
25244	市区	PMS_10kV 梅荆 15#站 T1	10	800	640	640
25245	市区	PMS_10kV 梅荆 15#站 T2	10	800	640	640
25246	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T3	10	800	640	640
25247	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
25248	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T2	10	800	640	640
25249	市区	姚更上东	10	400	320	320
25250	市区	姚更上(二)	10	400	320	320
25251	市区	PMS_天龙胶	10	400	320	320
25252	市区	PMS_日弛	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25253	市区	PMS_南下园配变	10	400	320	320
25254	市区	PMS_陈五房配变	10	250	200	200
25255	市区	PMS_大达渡贰配变	10	400	320	320
25256	市区	PMS_胜宝配变	10	200	160	160
25257	市区	机光电配变	10	400	320	320
25258	市区	PMS_锡井汽配配变	10	200	160	160
25259	市区	金马五配变	10	400	320	320
25260	市区	钱更上配变	10	400	320	320
25261	市区	20kV 丽景苑 21#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
25262	市区	10kV 能汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
25263	市区	姜越五金配变	10	400	320	320
25264	市区	PMS_联金配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25265	市区	PMS_南石园村西河头	10	400	320	320
25266	市区	PMS_田堵里配变	10	200	160	160
25267	市区	鸿铝配变	10	400	320	320
25268	市区	西小园二配变	10	400	320	320
25269	市区	PMS_佳机械配变	10	200	160	160
25270	市区	PMS_新设路灯	10	200	160	160
25271	市区	10kV 远正 5#箱变 T1	10	630	504	504
25272	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T4	10	800	640	640
25273	市区	10kV 常嘉 10#站 T1	10	800	640	640
25274	市区	10kV 常嘉 10#站 T3	10	800	640	640
25275	市区	10kV 常嘉 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
25276	市区	10kV 常嘉 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25277	市区	PMS_龙择餐饮配变	10	400	320	320
25278	市区	10kV 春风南岸 3#站 T4	10	800	640	640
25279	市区	10kV 大运华府 10#站 T4	10	800	640	640
25280	市区	PMS_金西	10	315	252	252
25281	市区	PMS_陆家上三配变	10	400	320	320
25282	市区	陆更上六配变	10	400	320	320
25283	市区	和平船厂配变	10	400	320	320
25284	市区	10kV 大运华府 11#站 T2	10	800	640	640
25285	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T4	20	800	640	640
25286	市区	10kV 春风南岸 3#站 T3	10	800	640	640
25287	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T4	10	800	640	640
25288	市区	10kV 墙韵佳园三区 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25289	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T3	10	800	640	640
25290	市区	PMS_姚更	10	200	160	160
25291	市区	10kV 远正 10#箱变 T1	10	630	504	504
25292	市区	PMS_钢管 1	10	200	160	160
25293	市区	PMS_东园村蒋巷配变	10	400	320	320
25294	市区	泰伯 4#站 1 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
25295	市区	PMS_上乡一配变	10	400	320	320
25296	市区	PMS_田头宕配变	10	400	320	320
25297	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T4	10	800	640	640
25298	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
25299	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T3	10	800	640	640
25300	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25301	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T1	10	800	640	640
25302	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T2	10	800	640	640
25303	市区	PMS_高田东路	10	100	80	80
25304	市区	泰伯 2#站 1 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
25305	市区	泰伯 1#站 1#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
25306	市区	泰伯 3#站 1 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
25307	市区	陆家湾配变	10	200	160	160
25308	市区	汤介桥二	10	400	320	320
25309	市区	华三房贰配变	10	200	160	160
25310	市区	PMS_谈更上三配变	10	400	320	320
25311	市区	10kV 裕丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
25312	市区	10kV 群星 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25313	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T1	10	800	640	640
25314	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T1	10	800	640	640
25315	市区	PMS_杨介浜	10	200	160	160
25316	市区	PMS_小栅里	10	400	320	320
25317	市区	PMS_陆家里	10	400	320	320
25318	市区	黄金沙	10	400	320	320
25319	市区	PMS_电门	10	400	320	320
25320	市区	大新	10	400	320	320
25321	市区	PMS_旺二房桥	10	400	320	320
25322	市区	PMS_天惠物资	10	200	160	160
25323	市区	周介角	10	400	320	320
25324	市区	PMS_机械器	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25325	市区	PMS_拌料厂	10	400	320	320
25326	市区	PMS_梅西新村二	10	400	320	320
25327	市区	PMS_梅西新村	10	400	320	320
25328	市区	实验小学配变	10	400	320	320
25329	市区	角更上配变	10	200	160	160
25330	市区	杨家桥配变	10	200	160	160
25331	市区	浜山东站配变（南瑞）	10	400	320	320
25332	市区	20kV 费湾 1#箱变 T1	20	630	504	504
25333	市区	PMS_金东配变	10	400	320	320
25334	市区	供电所 4#	10	200	160	160
25335	市区	左家桥	10	400	320	320
25336	市区	PMS_勤丰电站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25337	市区	沈巷上配变	10	400	320	320
25338	市区	PMS_小村北	10	160	128	128
25339	市区	PMS_海泰机械	10	400	320	320
25340	市区	PMS_万裕苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
25341	市区	10kV 常嘉 6#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
25342	市区	鸿南路二	10	200	160	160
25343	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T1	20	800	640	640
25344	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
25345	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T3	10	800	640	640
25346	市区	10kV 滨河景园 2#站 T1	10	800	640	640
25347	市区	远盛体育配变	10	400	320	320
25348	市区	10kV 常嘉 13#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25349	市区	PMS_南星苑 4#站 T3	10	1000	800	800
25350	市区	10kV 南星苑 5#站 T3	10	1000	800	800
25351	市区	南星苑 9#站 T2	10	1000	800	800
25352	市区	PMS_南星苑 6#站 T1	10	1000	800	800
25353	市区	南星苑 8#站 T2	10	1000	800	800
25354	市区	PMS_南星苑 7#站 T1	10	1000	800	800
25355	市区	PMS_南星苑 11#站 1#主变	10	1000	800	800
25356	市区	PMS_南星苑 12#站 T1	10	1000	800	800
25357	市区	PMS_建新助剂厂配变	10	400	320	320
25358	市区	PMS_贤梅灯配变	10	200	160	160
25359	市区	PMS_外浜泵	10	200	160	160
25360	市区	PMS_庄里七	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25361	市区	PMS_外浜二泵变	10	200	160	160
25362	市区	梅北三配变	10	400	320	320
25363	市区	PMS_前墩	10	400	320	320
25364	市区	光印厂	10	400	320	320
25365	市区	PMS_西义灯	10	100	80	80
25366	市区	PMS_小坝头	10	400	320	320
25367	市区	PMS_荆同村	10	400	320	320
25368	市区	PMS_荆发配变	10	400	320	320
25369	市区	PMS_新梅路灯	10	200	160	160
25370	市区	10kV 杨普 11#箱变 T1	10	630	504	504
25371	市区	PMS_恒丰锁	10	400	320	320
25372	市区	10kV 常嘉 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25373	市区	10kV 常嘉 9#站 T3	10	800	640	640
25374	市区	10kV 常嘉 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
25375	市区	10kV 常嘉 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
25376	市区	大运华府 5#站 T2	10	800	640	640
25377	市区	20kV 汇融 1#站 T2	20	800	640	640
25378	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T4	10	800	640	640
25379	市区	PMS_机床电器配变	10	200	160	160
25380	市区	PMS_友创机	10	200	160	160
25381	市区	PMS_方更贰配变	10	200	160	160
25382	市区	开利配变	10	400	320	320
25383	市区	陈德屋	10	400	320	320
25384	市区	PMS_帅龙服饰配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25385	市区	PMS_里河村配变	10	400	320	320
25386	市区	PMS_木桥新	10	250	200	200
25387	市区	PMS_新北四变	10	200	160	160
25388	市区	PMS_新北三配变	10	400	320	320
25389	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T2	10	800	640	640
25390	市区	PMS_长泰 10#站 T1	10	800	640	640
25391	市区	10kV 九里雅园 2#站 T2	10	800	640	640
25392	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T4	10	800	640	640
25393	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
25394	市区	10kV 墙韵佳园三区 2#站 T1	10	800	640	640
25395	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T3	10	800	640	640
25396	市区	10kV 墙冶 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25397	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T2	10	800	640	640
25398	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T1	10	800	640	640
25399	市区	长丘头	10	200	160	160
25400	市区	金马配变	10	400	320	320
25401	市区	PMS_大业	10	400	320	320
25402	市区	PMS_朱家湾	10	315	252	252
25403	市区	孙介里配变	10	200	160	160
25404	市区	夏介上配变	10	200	160	160
25405	市区	古市桥配变	10	200	160	160
25406	市区	排涝站六配变	10	200	160	160
25407	市区	大新配变	10	400	320	320
25408	市区	PMS_沿沟配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25409	市区	梅林大队配变	10	400	320	320
25410	市区	群居民配变	10	400	320	320
25411	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T4	10	800	640	640
25412	市区	20kV 岁梅 1#箱变 T1	20	630	504	504
25413	市区	协丰东配变	10	400	320	320
25414	市区	新丰苑 6#站四号主变（融合终端）	10	1000	800	800
25415	市区	PMS_市镇（廿四）	10	400	320	320
25416	市区	PMS_花朵园配变	10	200	160	160
25417	市区	PMS_新南埝下	10	250	200	200
25418	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T3	20	800	640	640
25419	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T2	10	800	640	640
25420	市区	PMS_大木桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25421	市区	20kV 丽景苑 20#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
25422	市区	20kV 丽景苑 20#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
25423	市区	20kV 丽景苑 20#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
25424	市区	20kV 丽景苑 20#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
25425	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
25426	市区	10kV 朱更 1#箱变 T1	10	630	504	504
25427	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T2	10	800	640	640
25428	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T1	10	800	640	640
25429	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
25430	市区	10kV 远正 7#箱变 T1	10	630	504	504
25431	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T4	10	800	640	640
25432	市区	东河头泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25433	市区	PMS_杨家桥一变	10	200	160	160
25434	市区	PMS_硕放桥配变	10	200	160	160
25435	市区	PMS_新芳园	10	400	320	320
25436	市区	PMS_朝阳新村二	10	400	320	320
25437	市区	PMS_贤洲灯配变	10	100	80	80
25438	市区	新丰苑 1#站 T1（融合终端）	10	1600	1280	1280
25439	市区	10kV 新丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
25440	市区	PMS_新梅东路	10	100	80	80
25441	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T2	10	800	640	640
25442	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T4	10	800	640	640
25443	市区	利百嘉配变	10	400	320	320
25444	市区	10kV 景南 11#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25445	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T2	10	800	640	640
25446	市区	10kV 江南府 11#站 T1	10	800	640	640
25447	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T1	10	800	640	640
25448	市区	10kV 泊月湾 4#站 T3	10	800	640	640
25449	市区	10kV 金桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
25450	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T1	10	800	640	640
25451	市区	10kV 水产 3#箱变 T1	10	630	504	504
25452	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T2	10	800	640	640
25453	市区	PMS_盈鑫机械	10	200	160	160
25454	市区	PMS_王道人巷	10	400	320	320
25455	市区	PMS_华尔	10	400	320	320
25456	市区	新丰苑 4#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25457	市区	PMS_齐香配变	10	200	160	160
25458	市区	10kV 世凯 2#箱变 T1	10	630	504	504
25459	市区	10kV 世凯 4#箱变 T1	10	630	504	504
25460	市区	10kV 世凯 6#箱变 T1	10	630	504	504
25461	市区	10kV 世凯 3#箱变 T1	10	630	504	504
25462	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T2	10	800	640	640
25463	市区	10kV 秦泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
25464	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T3	10	800	640	640
25465	市区	唐庄村配变（南瑞）	10	200	160	160
25466	市区	PMS_豪邦二配变	10	400	320	320
25467	市区	陆更上一变（需删除）	10	200	160	160
25468	市区	PMS_通用电器	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25469	市区	PMS_南洋化工	10	200	160	160
25470	市区	西街六配变	10	400	320	320
25471	市区	PMS_福仕德	10	400	320	320
25472	市区	下沿湾	10	400	320	320
25473	市区	PMS_杨家一路	10	315	252	252
25474	市区	隆昌电子	10	400	320	320
25475	市区	河北三配变	10	400	320	320
25476	市区	PMS_大朱家配变	10	200	160	160
25477	市区	PMS_钢盛厂	10	400	320	320
25478	市区	PMS_金家里二	10	200	160	160
25479	市区	PMS_泰伯花苑 2#T1	10	1000	800	800
25480	市区	PMS_泰伯花苑 3#T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25481	市区	PMS_泰伯花苑 4#站 T1	10	1250	1000	1000
25482	市区	10kV 庄西 4#箱变 T1（融合终端）	10	400	291	291
25483	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T3	10	800	640	640
25484	市区	20kV 观湖湾 9#站 T4	20	800	640	640
25485	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640
25486	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
25487	市区	西码头	10	400	320	320
25488	市区	PMS_王家桥乙配变	10	400	320	320
25489	市区	PMS_用电配变	10	400	320	320
25490	市区	史东配变	10	400	320	320
25491	市区	PMS_火车配变	10	200	160	160
25492	市区	PMS_中巷七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25493	市区	PMS_春路灯变	10	200	160	160
25494	市区	陈家浜配变	10	200	160	160
25495	市区	PMS_陈东三变	10	200	160	160
25496	市区	供电所五变	10	400	320	320
25497	市区	PMS_唐明园 2 号箱变 T1	10	630	504	504
25498	市区	PMS_唐明园 4 号箱变 T1	10	630	504	504
25499	市区	PMS_昊瑞塑胶配变	10	400	320	320
25500	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
25501	市区	10kV 九里雅园 8#站 T2	10	800	640	640
25502	市区	10kV 锦叙苑站 T2	10	800	640	640
25503	市区	PMS_布桥变	10	400	320	320
25504	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25505	市区	PMS_前墩二配变	10	400	320	320
25506	市区	PMS_长泰 11#站 T1	10	800	640	640
25507	市区	PMS_长泰 11#站 T3	10	800	640	640
25508	市区	10kV 金桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
25509	市区	长泰 12#站 T1（光伏）	10	800	640	640
25510	市区	PMS_李更上	10	200	160	160
25511	市区	PMS_陆埂上	10	400	320	320
25512	市区	市村配变	10	400	320	320
25513	市区	PMS_新农路	10	50	40	40
25514	市区	PMS_吴越之星 1#站 T1	10	1000	800	800
25515	市区	PMS_吴越之星 2#站 T1	10	1000	800	800
25516	市区	永华助剂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25517	市区	PMS_新农村	10	400	320	320
25518	市区	PMS_洪中	10	400	320	320
25519	市区	PMS_电线厂	10	400	320	320
25520	市区	PMS_春阳村委二	10	400	320	320
25521	市区	鸿泰苑 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
25522	市区	PMS_鸿泰苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
25523	市区	鸿泰苑 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
25524	市区	PMS_鸿泰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
25525	市区	PMS_鸿泰苑 5#箱变 T1	10	400	320	320
25526	市区	PMS_新洲花园 7＃箱变 T1	10	800	640	640
25527	市区	PMS_新洲花园 10＃箱变 T1	10	800	640	640
25528	市区	PMS_新洲花园 8＃箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25529	市区	PMS_新洲花园 11＃箱变 T1	10	800	640	640
25530	市区	PMS_停车场配变	10	400	320	320
25531	市区	PMS_供电所二配变	10	400	320	320
25532	市区	PMS_市镇丁配变	10	400	320	320
25533	市区	PMS_市镇七七配变	10	400	320	320
25534	市区	PMS_塘南路配变	10	250	200	200
25535	市区	PMS_川乔头泵配变	10	400	320	320
25536	市区	PMS_邮电局十一配变	10	400	320	320
25537	市区	PMS_庙下贰配变	10	400	320	320
25538	市区	桥头一配变	10	200	160	160
25539	市区	桥头五配变	10	400	320	320
25540	市区	协新村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25541	市区	PMS_钱夹里	10	400	320	320
25542	市区	PMS_马夹里村东庄巷	10	200	160	160
25543	市区	PMS_西仓马更上	10	200	160	160
25544	市区	鸿西村	10	200	160	160
25545	市区	PMS_锦宅箱变 T1	10	630	504	504
25546	市区	PMS_鸿山景苑站 T2	10	1000	800	800
25547	市区	PMS_邵家坝	10	400	320	320
25548	市区	PMS_长江国际 1#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
25549	市区	PMS_长江国际 2#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
25550	市区	PMS_长江国际 3#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
25551	市区	PMS_长江国际 3#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
25552	市区	PMS_长江国际 3#站 1#主变 1000	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25553	市区	前进 4#站 1#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
25554	市区	前进 3#站 1#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
25555	市区	前进 2#站 1#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
25556	市区	前进 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
25557	市区	协新村许布桥	10	400	320	320
25558	市区	PMS_永丰五金厂	10	400	320	320
25559	市区	PMS_外下甸队配变	10	315	252	252
25560	市区	PMS_投资公司配变	10	200	160	160
25561	市区	PMS_法院	10	200	160	160
25562	市区	PMS_个私乙	10	400	320	320
25563	市区	坊前塑料厂配变	10	400	320	320
25564	市区	PMS_金空一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25565	市区	春暖实业配变	10	400	320	320
25566	市区	协新小桥头配变	10	400	320	320
25567	市区	佰渎船闸配变	10	100	80	80
25568	市区	PMS_鸿山景苑站 T1	10	1000	800	800
25569	市区	PMS_中心小学八变	10	400	320	320
25570	市区	锦宅 2 号	10	400	320	320
25571	市区	锦宅 1 号	10	400	320	320
25572	市区	农贸甲	10	400	320	320
25573	市区	南丰路灯配变	10	200	160	160
25574	市区	PMS_曙光队配变	10	400	320	320
25575	市区	新南徐配变	10	400	320	320
25576	市区	前进 5#站 3#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25577	市区	PMS_叶夹里配变	10	400	320	320
25578	市区	PMS_新路灯配变	10	200	160	160
25579	市区	PMS_汽运公司	10	200	160	160
25580	市区	PMS_市镇公柒	10	400	320	320
25581	市区	PMS_春建村委	10	400	320	320
25582	市区	PMS_里降	10	400	320	320
25583	市区	PMS_苏雪二	10	400	320	320
25584	市区	PMS_苏雪一	10	400	320	320
25585	市区	PMS_锻造厂一变	10	400	320	320
25586	市区	苏雪三配变	10	400	320	320
25587	市区	PMS_太平路灯配变	10	200	160	160
25588	市区	PMS_五香配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25589	市区	PMS_热单一配变	10	50	40	40
25590	市区	PMS_张巷配变	10	200	160	160
25591	市区	PMS_打锡巷配变	10	400	320	320
25592	市区	PMS_打锡巷甲配变	10	200	160	160
25593	市区	PMS_新光伊夹配变	10	400	320	320
25594	市区	PMS_尹夹里二配变	10	200	160	160
25595	市区	PMS_石场三变	10	400	320	320
25596	市区	PMS_电工厂	10	400	320	320
25597	市区	PMS_田舍里	10	400	320	320
25598	市区	PMS_旺盛粘土配变	10	200	160	160
25599	市区	扬巷十四配变	10	400	320	320
25600	市区	PMS_海光	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25601	市区	南平配变	10	200	160	160
25602	市区	PMS_石园里配变	10	400	320	320
25603	市区	PMS_电力站十	10	400	320	320
25604	市区	黄贵桥	10	400	320	320
25605	市区	娄上配变	10	400	320	320
25606	市区	大陆塑料配变	10	400	320	320
25607	市区	PMS_南安桥配变	10	400	320	320
25608	市区	PMS_五河浜一配变	10	200	160	160
25609	市区	尤西	10	400	320	320
25610	市区	公用变九	10	400	320	320
25611	市区	PMS_黄金甲配变	10	200	160	160
25612	市区	PMS_梅新村华更配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25613	市区	PMS_曹家里二配变	10	200	160	160
25614	市区	西仓浦家湾配变	10	200	160	160
25615	市区	基建二变	10	400	320	320
25616	市区	东潘巷	10	400	320	320
25617	市区	PMS_夹板厂	10	400	320	320
25618	市区	塘家桥	10	400	320	320
25619	市区	马家里村北舍	10	400	320	320
25620	市区	PMS_李家弄	10	200	160	160
25621	市区	PMS_旺庄东灯配变	10	200	160	160
25622	市区	阿沙泾二配变	10	400	320	320
25623	市区	PMS_吴三房配变	10	400	320	320
25624	市区	松华液压配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25625	市区	PMS_红光村配变	10	200	160	160
25626	市区	PMS_顾家浜乙配变	10	200	160	160
25627	市区	高浪渡丙配变	10	200	160	160
25628	市区	PMS_许家桥配变	10	400	320	320
25629	市区	PMS_红力路 1#箱变 T1	10	315	252	252
25630	市区	PMS_红力路 2#箱变 T1	10	315	252	252
25631	市区	PMS_马甲里村朱小渠	10	200	160	160
25632	市区	马桥配变	10	400	320	320
25633	市区	PMS_机电站（一）	10	200	160	160
25634	市区	PMS_湾里九配变	10	200	160	160
25635	市区	PMS_南省滩配变	10	200	129	129
25636	市区	PMS_华庄桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25637	市区	精纺厂配变	10	400	320	320
25638	市区	PMS_鸿南路配变	10	400	320	320
25639	市区	PMS_七西	10	200	160	160
25640	市区	联丰配变	10	250	200	200
25641	市区	PMS_黄家湾	10	200	160	160
25642	市区	PMS_河沿头村南前	10	200	143	143
25643	市区	PMS_河沿头村六房上	10	200	160	160
25644	市区	PMS_冰箱厂	10	400	320	320
25645	市区	PMS_县农科站	10	400	320	320
25646	市区	PMS_农丰机械厂	10	400	320	320
25647	市区	PMS_新区贤灯	10	200	160	160
25648	市区	PMS_民众配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25649	市区	PMS_润硕苑 3＃站 1#	10	1000	800	800
25650	市区	PMS_市镇医院三配变	10	400	320	320
25651	市区	马桥吴家配变	10	100	80	80
25652	市区	PMS_王更上一配变	10	200	160	160
25653	市区	香山一配变	10	400	320	320
25654	市区	PMS_香西	10	400	320	320
25655	市区	PMS_东城变	10	400	320	320
25656	市区	PMS_东家湾二变	10	200	160	160
25657	市区	PMS_东家湾	10	400	264	264
25658	市区	庙下三配变	10	400	320	320
25659	市区	钱三房	10	400	320	320
25660	市区	庙下(五)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25661	市区	西唐街	10	200	160	160
25662	市区	PMS_许家里配变	10	400	320	320
25663	市区	吉祥 2#站 T1	10	1250	981	981
25664	市区	PMS_经济厂	10	400	320	320
25665	市区	PMS_商城 2＃站 3#	10	1000	800	800
25666	市区	PMS_张塘桥配变	10	400	320	320
25667	市区	PMS_陈家里配变	10	400	320	320
25668	市区	PMS_张塘桥村店里桥	10	200	160	160
25669	市区	张塘桥村圩田湾	10	400	320	320
25670	市区	PMS_范巷一配变	10	400	320	320
25671	市区	PMS_农科所	10	400	320	320
25672	市区	PMS_锡山稻麦良种场	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25673	市区	川闸配变	10	400	320	320
25674	市区	PMS_新屋里配变	10	200	160	160
25675	市区	个私丁	10	400	320	320
25676	市区	良友动力	10	400	320	320
25677	市区	PMS_百宏传动	10	315	252	252
25678	市区	苏家湾配变	10	400	320	320
25679	市区	双场塑料配变	10	400	320	320
25680	市区	PMS_外场三配变	10	200	160	160
25681	市区	后巷十四配变	10	400	320	320
25682	市区	PMS_陈更上四配变	10	200	160	160
25683	市区	自来水厂十	10	200	160	160
25684	市区	PMS_西香湾	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25685	市区	曹家湾配变	10	400	320	320
25686	市区	联昌工控	10	400	320	320
25687	市区	PMS_个私丙	10	400	320	320
25688	市区	PMS_红力上	10	400	73	73
25689	市区	PMS_老大房配变	10	400	320	320
25690	市区	PMS_东塘北	10	400	320	320
25691	市区	PMS_香山村浜南配变	10	200	160	160
25692	市区	PMS_新光大厦站 1＃主变	10	800	640	640
25693	市区	PMS_何介里砖瓦厂	10	315	252	252
25694	市区	PMS_徐更上二变	10	400	320	320
25695	市区	PMS_春潮一期 1#站一号主变	10	1000	800	800
25696	市区	PMS_建农配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25697	市区	PMS_东轩坟	10	400	320	320
25698	市区	PMS_墙西村	10	200	160	160
25699	市区	PMS_香花桥	10	400	320	320
25700	市区	服装厂配变	10	400	320	320
25701	市区	PMS_华三房	10	200	160	160
25702	市区	PMS_鸿东	10	400	320	320
25703	市区	PMS_浜斗上	10	200	160	160
25704	市区	PMS_山羊巷	10	400	320	320
25705	市区	春丰朱巷配变	10	400	320	320
25706	市区	PMS_华家里配变	10	400	320	320
25707	市区	PMS_外场配变	10	400	320	320
25708	市区	PMS_金村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25709	市区	PMS_石桥头一变	10	400	320	320
25710	市区	PMS_新洲花园 1＃箱变 T1	10	800	640	640
25711	市区	PMS_新洲花园 4＃箱变 T2	10	800	640	640
25712	市区	PMS_新洲花园 5＃箱变 T1	10	800	640	640
25713	市区	PMS_新洲花园 6＃箱变 T1	10	800	640	640
25714	市区	PMS_新洲花园 9＃箱变 T1	10	630	504	504
25715	市区	PMS_新洲花园 2＃箱变 T1	10	800	640	640
25716	市区	PMS_新洲花园 3＃箱变 T2	10	800	640	640
25717	市区	PMS_庙下七	10	400	320	320
25718	市区	PMS_机场路灯 2	10	200	160	160
25719	市区	PMS_中华电信	10	200	160	160
25720	市区	PMS_陈家里乙	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25721	市区	个私甲	10	400	320	320
25722	市区	PMS_吉祥 1#站 T3	10	1250	1000	1000
25723	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
25724	市区	PMS_叙丰里配电所 T1	10	1250	1000	1000
25725	市区	10kV 尚苑 4#站 T1	10	800	640	640
25726	市区	PMS_荷花井配变	10	400	320	320
25727	市区	10kV 墙南 3#箱变 T1	10	630	504	504
25728	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
25729	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T4	20	800	640	640
25730	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T1	10	800	640	640
25731	市区	PMS_向前一	10	200	160	160
25732	市区	顺庆配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25733	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T1	10	800	640	640
25734	市区	PMS_溶剂厂	10	400	320	320
25735	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T1	10	800	640	640
25736	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T3	20	800	640	640
25737	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T2	20	800	640	640
25738	市区	20kV 丽景苑 14#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
25739	市区	20kV 丽景苑 14#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
25740	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T1	20	800	640	640
25741	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T3	20	800	640	640
25742	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T4	20	800	640	640
25743	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T2	20	800	640	640
25744	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25745	市区	10kV 锦叙苑站 T3	10	800	640	640
25746	市区	10kV 熙悦府 3#站 T3	10	800	640	640
25747	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
25748	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
25749	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
25750	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T1	10	800	640	640
25751	市区	20kV 丽景苑 16#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
25752	市区	20kV 丽景苑 16#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
25753	市区	20kV 丽景苑 16#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
25754	市区	20kV 丽景苑 16#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
25755	市区	PMS_塘南三变	10	200	160	160
25756	市区	富泰尔配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25757	市区	10kV 梅都府 1#站 T2	10	800	640	640
25758	市区	20kV 丽景苑 17#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
25759	市区	20kV 丽景苑 17#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
25760	市区	20kV 丽景苑 17#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
25761	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
25762	市区	10kV 新芳 7#箱变 T1	10	630	504	504
25763	市区	20kV 凯发 12#站 T2	20	800	640	640
25764	市区	10kV 远正 2#箱变 T1	10	630	504	504
25765	市区	20kV 丽景苑 17#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
25766	市区	20kV 丽景苑 15#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
25767	市区	20kV 丽景苑 15#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
25768	市区	20kV 丽景苑 15#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25769	市区	20kV 丽景苑 15#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
25770	市区	PMS_沪光袜业	10	400	320	320
25771	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T2	10	800	640	640
25772	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T1	10	800	640	640
25773	市区	PMS_大坝头二变	10	400	320	320
25774	市区	PMS_太湖花园一期 3 号站 T2	10	1000	800	800
25775	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T4	10	800	640	640
25776	市区	10kV 九里雅园 4#站 T4	10	800	640	640
25777	市区	10kV 西格玛 1#箱变 T1	10	400	320	320
25778	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T4	10	800	640	640
25779	市区	PMS_20kV 侬联园 8#站 T4	20	800	640	640
25780	市区	PMS_20kV 侬联园 8#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25781	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T4	10	800	640	640
25782	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T2	10	800	640	640
25783	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T4	10	800	640	640
25784	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T2	10	800	640	640
25785	市区	PMS_20kV 天骄 10#站 T1	20	800	640	640
25786	市区	PMS_20kV 天骄 10#站 T2	20	800	640	640
25787	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
25788	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
25789	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
25790	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T4	10	800	640	640
25791	市区	PMS_10kV 常嘉 5#站 T1	10	1000	800	800
25792	市区	10kV 常嘉 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25793	市区	10kV 常嘉 5#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
25794	市区	PMS_10kV 常嘉 6#站 T1	10	1000	800	800
25795	市区	10kV 荡东 6#箱变 T1	10	630	504	504
25796	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T1	20	800	640	640
25797	市区	PMS_20kV 侬联园 9#站 T4	20	800	640	640
25798	市区	PMS_20kV 侬联园 9#站 T2	20	800	640	640
25799	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
25800	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T1	10	800	640	640
25801	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
25802	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
25803	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
25804	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25805	市区	10kV 紫兰园 3#站 T3	10	800	640	640
25806	市区	PMS_10kV 常嘉 8#站 T1	10	1000	800	800
25807	市区	10kV 常嘉 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
25808	市区	PMS_10kV 常嘉 7#站 T1	10	1000	800	800
25809	市区	10kV 常嘉 7#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
25810	市区	10kV 春丰 7#箱变 T1	10	630	504	504
25811	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T1	10	800	640	640
25812	市区	10kV 梅荆 27#站 T1	10	800	640	640
25813	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T1	10	800	640	640
25814	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
25815	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
25816	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25817	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T4	20	800	640	640
25818	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T2	20	800	640	640
25819	市区	10kV 龙业世家 5#站 T4	10	800	640	640
25820	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T1	10	800	640	640
25821	市区	10kV 梅荆 25#站 T1	10	800	640	640
25822	市区	10kV 景南 21#箱变 T1	10	630	504	504
25823	市区	PMS_20kV 和风 5#站 T1	20	1000	800	800
25824	市区	PMS_20kV 和风 5#站 T2	20	1000	800	800
25825	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T1	20	1000	800	800
25826	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T3	20	1000	800	800
25827	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T4	20	1000	800	800
25828	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25829	市区	PMS_20kV 新安 42#站 T3	20	800	640	640
25830	市区	20kV 新安 42#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
25831	市区	20kV 新安 42#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
25832	市区	20kV 新安 42#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
25833	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T3	10	800	640	640
25834	市区	PMS_林牧场二变	10	400	320	320
25835	市区	PMS_20kV 九龙仓 20#站 T2	20	800	640	640
25836	市区	10kV 群星 1#箱变 T1	10	400	320	320
25837	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T2	10	800	640	640
25838	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T1	10	800	640	640
25839	市区	PMS_新宅里二变	10	400	320	320
25840	市区	10kV 佳美 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25841	市区	10kV 泊月湾 3#站 T1	10	800	640	640
25842	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T2	10	800	640	640
25843	市区	10kV 香山 2#箱变 T1	10	630	504	504
25844	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T2	20	800	640	640
25845	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T1	20	800	640	640
25846	市区	PMS_金更上二配变	10	400	320	320
25847	市区	PMS_陆叉口二变	10	400	320	320
25848	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T1	20	800	640	640
25849	市区	20kV 新安 43#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
25850	市区	20kV 新安 43#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
25851	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T2	10	800	640	640
25852	市区	PMS_顺通三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25853	市区	10kV 远正 3#箱变 T1	10	630	504	504
25854	市区	PMS_群星贰村配变	10	400	320	320
25855	市区	10kV 景南 3#箱变 T1	10	630	504	504
25856	市区	10kV 春潮 8#站 T3	10	1000	800	800
25857	市区	20kV 新安 44#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
25858	市区	20kV 新安 44#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
25859	市区	20kV 新安 44#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
25860	市区	20kV 新安 44#站 T4（融合终端）	20	800	570	570
25861	市区	PMS_新金配变	10	400	320	320
25862	市区	PMS_石家湾	10	200	160	160
25863	市区	PMS_春建村委二变	10	400	320	320
25864	市区	10kV 瑞港 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25865	市区	10kV 景南 7#箱变 T1	10	630	504	504
25866	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T1	10	800	640	640
25867	市区	10kV 阳光 2#箱变 T1	10	630	504	504
25868	市区	PMS_中心小学九配变	10	400	320	320
25869	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T1	10	800	640	640
25870	市区	20kV 裕沁 10#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
25871	市区	10kV 杨普 10#箱变 T1	10	630	504	504
25872	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T2	20	800	640	640
25873	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
25874	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T4	10	800	640	640
25875	市区	PMS_新力大队二变	10	200	160	160
25876	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25877	市区	PMS_20kV 九龙仓 17#站 T2	20	1000	800	800
25878	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T1	20	800	640	640
25879	市区	PMS_叙丰村委配变	10	400	320	320
25880	市区	PMS_姚更上七配变	10	400	320	320
25881	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T4	10	800	640	640
25882	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T4	20	800	640	640
25883	市区	PMS_莫家三配变	10	400	320	320
25884	市区	PMS_塘南伍一配变	10	400	320	320
25885	市区	PMS_许家里 2	10	400	320	320
25886	市区	PMS_坊桥村委变	10	400	320	320
25887	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
25888	市区	鸿声苑变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25889	市区	10kV 熙悦府 6#站 T1	10	800	640	640
25890	市区	PMS_黄家湾二变	10	200	160	160
25891	市区	PMS_10kV 南星苑 1#站 T2	10	1000	800	800
25892	市区	PMS_10kV 南星苑 1#站 T3*	10	1000	800	800
25893	市区	PMS_10kV 南星苑 1#站 T4	10	1000	800	800
25894	市区	PMS_嘉灵变	10	400	320	320
25895	市区	金马三配变	10	400	320	320
25896	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T1	10	800	640	640
25897	市区	PMS_硕放立交配变	10	400	320	320
25898	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T3	10	800	640	640
25899	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T2	10	800	640	640
25900	市区	PMS_马巷南二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25901	市区	PMS_南甲头变	10	200	160	160
25902	市区	10kV 许布 3#箱变 T1	10	630	504	504
25903	市区	10kV 田岸 3#箱变 T1	10	630	504	504
25904	市区	马桥五配变	10	400	320	320
25905	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T2	20	800	640	640
25906	市区	孙介里二配变	10	400	320	320
25907	市区	10kV 国信 13#站 T4	10	800	640	640
25908	市区	PMS_浜斗上三变	10	400	320	320
25909	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T2	10	800	640	640
25910	市区	PMS_农贸乙	10	400	320	320
25911	市区	PMS_10kV 金禧 2#站 T1	10	800	640	640
25912	市区	10kV 金禧 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25913	市区	PMS_新丰变	10	200	160	160
25914	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T2	20	800	640	640
25915	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T4	20	800	640	640
25916	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T1	20	800	640	640
25917	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T3	20	800	640	640
25918	市区	大巷乙配变	10	400	320	320
25919	市区	10kV 河韵 6#站 T2	10	800	640	640
25920	市区	PMS_村巷里二变	10	400	320	320
25921	市区	PMS_张三房配变	10	400	320	320
25922	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
25923	市区	步行街中二变	10	400	320	320
25924	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25925	市区	10kV 伯渎 1#箱变 T1	10	630	504	504
25926	市区	PMS_春阳东配变	10	200	160	160
25927	市区	10kV 大方桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
25928	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
25929	市区	10kV 春风南岸 4#站 T1	10	800	640	640
25930	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T2	10	800	640	640
25931	市区	20kV 汇融 1#站 T1	20	800	640	640
25932	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T1	10	800	640	640
25933	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T3	10	800	640	640
25934	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T1	10	800	640	640
25935	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T3	10	800	640	640
25936	市区	PMS_10kV 吉祥 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25937	市区	PMS_10kV 吉祥 8#站 T2	10	800	640	640
25938	市区	10kV 梅荆 22#站 T2	10	800	640	640
25939	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T3	10	800	640	640
25940	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T1	10	800	640	640
25941	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T3	10	800	640	640
25942	市区	10kV 国信 13#站 T1	10	800	640	640
25943	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T3	20	800	640	640
25944	市区	PMS_20kV 九龙仓 18#站 T2	20	800	640	640
25945	市区	10kV 桐桥 10#箱变 T1	10	630	504	504
25946	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T3	10	800	640	640
25947	市区	10kV 大运华府 8#站 T2	10	800	640	640
25948	市区	PMS_太湖大道 11#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25949	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T2	10	800	640	640
25950	市区	PMS_九龙仓 21#站 T2	20	800	640	640
25951	市区	PMS_九龙仓 21#站 T4	20	800	640	640
25952	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T1	10	800	640	640
25953	市区	20kV 观湖湾 9#站 T2	20	800	640	640
25954	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
25955	市区	10KV 梅荆 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
25956	市区	PMS_10KV 梅荆 20#站 T3	10	800	640	640
25957	市区	PMS_10KV 梅荆 20#站 T4	10	800	640	640
25958	市区	PMS_10KV 梅荆 20#站 T2	10	800	640	640
25959	市区	PMS_红旗花园 B 区 2#站 T4	10	1000	800	800
25960	市区	PMS_红旗花园 B 区 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25961	市区	10kV 利民 2#箱变 T1	10	200	160	160
25962	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T2	10	800	640	640
25963	市区	10kV 滨河景园 2#站 T2	10	800	640	640
25964	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T1	10	800	640	640
25965	市区	PMS_月城二配变	10	400	320	320
25966	市区	PMS_10kV 春潮二期 8#站 T1	10	800	640	640
25967	市区	PMS_10kV 春潮二期 8#站 T2	10	800	640	640
25968	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T1	10	800	640	640
25969	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T3	10	800	640	640
25970	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T4	10	800	640	640
25971	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T2	10	800	640	640
25972	市区	20kV 新光 9#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25973	市区	20kV 新光 9#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
25974	市区	PMS_新印配变	10	400	320	320
25975	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
25976	市区	10kV 九里雅园 3#站 T4	10	800	640	640
25977	市区	大运华府 5#站 T4	10	800	640	640
25978	市区	10kV 泰伯 2#箱变 T1	10	630	504	504
25979	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
25980	市区	10kV 跨塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
25981	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T1	10	800	640	640
25982	市区	PMS_10kV 金色 14#站 T1（配）	10	800	640	640
25983	市区	10kV 金色 14#站 T3（配）	10	800	640	640
25984	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25985	市区	PMS_竹园五配变	10	400	320	320
25986	市区	廊下东二配变	10	400	320	320
25987	市区	10kV 国信 14#站 T1	10	800	640	640
25988	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T4	20	800	640	640
25989	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T1	20	800	640	640
25990	市区	10k 春丰 6#箱变 T1	10	630	504	504
25991	市区	20kV 耀春 1#箱变 T1	20	630	504	504
25992	市区	10kV 新芳 2#箱变 T1	10	630	504	504
25993	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T3	10	800	640	640
25994	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T3	10	800	640	640
25995	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T3	10	800	640	640
25996	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25997	市区	10kV 泰伯 1#箱变 T1	10	630	504	504
25998	市区	10kV 景南 18#箱变 T1	10	630	504	504
25999	市区	20kV 新安 45#站 T3	20	800	640	640
26000	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
26001	市区	10kV 群星 3#箱变 T1	10	400	320	320
26002	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T3	10	800	640	640
26003	市区	10kV 景南 26#箱变 T1	10	630	504	504
26004	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T3	10	800	640	640
26005	市区	20kV 新安老街站 T1	20	800	640	640
26006	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T1	10	800	640	640
26007	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T4	20	800	640	640
26008	市区	10kV 熙悦府 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26009	市区	PMS_10kV 梅里花苑 1#站 T1	10	1000	800	800
26010	市区	PMS_10kV 梅里花苑 1#站 T2	10	1000	800	800
26011	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
26012	市区	10kV 紫兰园 4#站 T2	10	800	640	640
26013	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T3	10	800	640	640
26014	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T2	10	800	640	640
26015	市区	10kV 水产 1#箱变 T1	10	630	504	504
26016	市区	10kV 墙韵佳园三区 6#站 T2	10	800	640	640
26017	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T4	10	800	640	640
26018	市区	10kV 梅坞 14#箱变 T1	10	630	504	504
26019	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T4	10	800	640	640
26020	市区	10kV 友雪 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26021	市区	10kV 滨河景园 3#站 T1	10	800	640	640
26022	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T3	10	800	640	640
26023	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T4	20	800	640	640
26024	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T2	10	800	640	640
26025	市区	10kV 桐桥 5#箱变 T1	10	400	320	320
26026	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T2	10	800	640	640
26027	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
26028	市区	10kV 祥园 1#箱变 T1	10	630	504	504
26029	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
26030	市区	PMS_太湖花园二期 4 号站 T1	10	1000	800	800
26031	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T2	10	800	640	640
26032	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26033	市区	PMS_春丰丙二配变	10	400	320	320
26034	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T1	10	800	640	640
26035	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T3	10	800	640	640
26036	市区	10kV 紫兰园 4#站 T3	10	800	640	640
26037	市区	20kV 观湖湾 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
26038	市区	10kV 梅坞 19#箱变 T1	10	630	504	504
26039	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T1	10	800	640	640
26040	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T1	10	800	640	640
26041	市区	PMS_兴宅一配变	10	400	320	320
26042	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
26043	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T2	10	800	640	640
26044	市区	10kV 杨普 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26045	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T3	10	800	640	640
26046	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T4	10	800	640	640
26047	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T2	10	800	640	640
26048	市区	20kV 观湖湾 9#站 T3	20	800	640	640
26049	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T1	10	800	640	640
26050	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T3	10	800	640	640
26051	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T4	10	800	640	640
26052	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T2	10	800	640	640
26053	市区	10kV 大运华府 9#站 T2	10	800	640	640
26054	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T4	10	800	640	640
26055	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
26056	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26057	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T1	10	800	640	640
26058	市区	20kV 新光 8#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
26059	市区	10kV 长泰 17#站 T1	10	800	640	640
26060	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T2	20	800	640	640
26061	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
26062	市区	通贤灯	10	200	160	160
26063	市区	PMS_上下场	10	200	160	160
26064	市区	中心巷	10	400	320	320
26065	市区	PMS_苏锡巷	10	200	160	160
26066	市区	10kV 春风南岸 2#站 T3	10	800	640	640
26067	市区	10kV 跃进 3#箱变 T1	10	630	504	504
26068	市区	10kV 庄西 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26069	市区	PMS_供电三配变	10	400	320	320
26070	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T3	20	800	640	640
26071	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T1	10	800	640	640
26072	市区	PMS_20kV 新安佳苑 2#站 T1	20	800	640	640
26073	市区	PMS_20kV 新安佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
26074	市区	10kV 锦叙苑站 T4	10	800	640	640
26075	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T4	10	800	640	640
26076	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T4	10	800	640	640
26077	市区	10kV 杨普 6#箱变 T1	10	630	504	504
26078	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T4	10	800	640	640
26079	市区	PMS_10kV 清枫 1#站 T1	10	800	640	640
26080	市区	PMS_10kV 清枫 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26081	市区	PMS_10kV 路威 1#箱变 T1	10	400	320	320
26082	市区	里降二配变	10	400	320	320
26083	市区	10kV 景南 16#箱变 T1	10	630	504	504
26084	市区	PMS_10kV 清枫 2#站 T1	10	800	640	640
26085	市区	PMS_10kV 清枫 2#站 T2	10	800	640	640
26086	市区	老干部二配变	10	400	320	320
26087	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
26088	市区	10kV 常嘉 11#站 T1	10	800	640	640
26089	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T4	20	800	640	640
26090	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T2	10	800	640	640
26091	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T4	20	800	640	640
26092	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26093	市区	PMS_白吐桥二配变	10	400	320	320
26094	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
26095	市区	跨塘 1#箱变 T1	10	800	640	640
26096	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T4	10	800	640	640
26097	市区	20kV 五爱南 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
26098	市区	20kV 五爱南 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
26099	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
26100	市区	10kV 河韵 4#站 T4	10	800	640	640
26101	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T1	10	800	640	640
26102	市区	20kV 五爱南 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
26103	市区	20kV 五爱南 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
26104	市区	20kV 五爱南 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26105	市区	20kV 五爱南 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
26106	市区	20kV 五爱南 7#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
26107	市区	20kV 五爱南 7#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
26108	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
26109	市区	10kV 曙光 3#箱变 T1	10	630	504	504
26110	市区	前进 4#站 4#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
26111	市区	PMS_长江国际 1#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
26112	市区	PMS_长江国际 1#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
26113	市区	10kV 星尔 1#箱变 T1	10	630	504	504
26114	市区	PMS_长江国际 2#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
26115	市区	PMS_长江国际 2#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
26116	市区	PMS_党校一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26117	市区	PMS_金粤站 1#主变 1000	10	1000	800	800
26118	市区	PMS_金粤站 2#主变 1000	10	1000	800	800
26119	市区	10kV 南星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
26120	市区	PMS_朝阳新村一配变	10	400	320	320
26121	市区	新丰苑 5＃T1（融合终端）	10	1000	800	800
26122	市区	PMS_10kV 岷山 2#箱变 T1	10	630	504	504
26123	市区	PMS_幕墙装饰	10	400	118	118
26124	市区	10kV 新丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
26125	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T3	10	800	640	640
26126	市区	PMS_永胜贰一配变	10	400	320	320
26127	市区	PMS_塘南中学配变	10	400	320	320
26128	市区	PMS_国道Ⅳ线 1#箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26129	市区	PMS_国道Ⅳ线 3#箱变 T1	10	200	160	160
26130	市区	陈更上三配变	10	400	320	320
26131	市区	10kV 紫兰园 4#站 T1	10	800	640	640
26132	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T1	20	800	640	640
26133	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T3	20	800	640	640
26134	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T4	20	800	640	640
26135	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T2	20	800	640	640
26136	市区	PMS_国道Ⅳ线 2#箱变 T1	10	400	320	320
26137	市区	PMS_万裕苑 6#站 T1	10	1250	1000	1000
26138	市区	PMS_陈华山配变	10	400	320	320
26139	市区	20kV 新安 45#站 T2	20	800	640	640
26140	市区	PMS_20KV 香硕 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26141	市区	PMS_20KV 香硕 3#站 T2	20	800	640	640
26142	市区	10kV 南星苑 3#站 T3	10	1000	800	800
26143	市区	10kV 南星苑 3#站 T4	10	1000	800	800
26144	市区	10kV 南星苑 2#站 T2	10	1000	800	800
26145	市区	10kV 南星苑 2#站 T4	10	1000	800	800
26146	市区	泰伯 1#站 3#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
26147	市区	泰伯 4#站 3 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
26148	市区	PMS_廊下东配变	10	400	320	320
26149	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T2	10	800	640	640
26150	市区	金马变二配变	10	400	320	320
26151	市区	PMS_市镇九十	10	400	320	320
26152	市区	PMS_维金	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26153	市区	PMS_西湾	10	200	160	160
26154	市区	泰伯 3#站 3 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
26155	市区	前进 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
26156	市区	PMS_鸿运苑 2 号站 T3	10	1250	1000	1000
26157	市区	前进 2#站 4#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
26158	市区	前进 3#站 4#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
26159	市区	PMS_私企业	10	400	320	320
26160	市区	PMS_苏雪降	10	400	320	320
26161	市区	PMS_欧典 4＃箱变 T1	10	800	640	640
26162	市区	PMS_欧典 3＃箱变 T1	10	800	640	640
26163	市区	PMS_欧典 2＃箱变 T1	10	800	640	640
26164	市区	鸿泰苑二期站 T1*（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26165	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T2	10	800	640	640
26166	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T2	10	800	640	640
26167	市区	20kV 耀春 2#箱变 T1	20	630	504	504
26168	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T1	20	800	640	640
26169	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T3	20	800	640	640
26170	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T4	20	800	640	640
26171	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T2	20	800	640	640
26172	市区	10kV 远正 8#箱变 T1	10	630	504	504
26173	市区	20kV 凯发 12#站 T1	20	800	640	640
26174	市区	金家里五配变	10	400	320	320
26175	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T3	10	800	640	640
26176	市区	10kV 梅荆 29#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26177	市区	PMS_食品机	10	400	320	320
26178	市区	PMS_妙光苑 1＃主变	10	1000	800	800
26179	市区	PMS_大桥角二配变	10	400	320	320
26180	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T4	20	800	640	640
26181	市区	10kV 荣盛 6#站 T2	10	1000	800	800
26182	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T2	10	800	640	640
26183	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T1	10	800	640	640
26184	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T1	10	800	640	640
26185	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T3	10	800	640	640
26186	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T4	10	800	640	640
26187	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T3	10	800	640	640
26188	市区	PMS_太湖花园二期 6 号站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26189	市区	PMS_振兴路二	10	400	320	320
26190	市区	PMS_天赐	10	400	320	320
26191	市区	PMS_圣博爱配变	10	400	320	320
26192	市区	PMS_南湖巷	10	400	320	320
26193	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T4	10	800	640	640
26194	市区	20kV 君悦府 1#站 T2	20	800	640	640
26195	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T3	10	800	640	640
26196	市区	PMS_10kV 马桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
26197	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T4	20	800	640	640
26198	市区	10kV 紫兰园 5#站 T1	10	800	640	640
26199	市区	10kV 鸿经 4#箱变 T1	10	630	504	504
26200	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26201	市区	10kV 桐桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
26202	市区	10kV 梅荆 28#站 T2	10	800	640	640
26203	市区	10kV 裕丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
26204	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T3	10	800	640	640
26205	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T1	10	800	640	640
26206	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T2	10	800	640	640
26207	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T4	10	800	640	640
26208	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T2	10	800	640	640
26209	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
26210	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T1	10	800	640	640
26211	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T2	10	800	640	640
26212	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26213	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 1#站 T2	10	800	640	640
26214	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 1#站 T1	10	800	640	640
26215	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
26216	市区	PMS_银禧#3 站 T1	10	800	640	640
26217	市区	PMS_银禧#3 站 T3	10	800	640	640
26218	市区	PMS_银禧#3 站 T4	10	800	640	640
26219	市区	PMS_银禧#3 站 T2	10	800	640	640
26220	市区	PMS_百灵配变	10	400	320	320
26221	市区	PMS_储运库	10	400	320	320
26222	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T2	10	800	640	640
26223	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T1	10	800	640	640
26224	市区	10kV 金桥 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26225	市区	PMS_太湖花园一期 1 号站 T2	10	1000	800	800
26226	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T3	10	800	640	640
26227	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T2	10	800	640	640
26228	市区	10kV 常嘉 13#站 T1	10	800	640	640
26229	市区	10kV 江南府 11#站 T2	10	800	640	640
26230	市区	10kV 泊月湾 3#站 T3	10	800	640	640
26231	市区	10kV 九里雅园 3#站 T2	10	800	640	640
26232	市区	PMS_范巷变	10	200	160	160
26233	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
26234	市区	PMS_墙门里	10	400	320	320
26235	市区	20kV 耀春 4#箱变 T1	20	630	504	504
26236	市区	10kV 天纺 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26237	市区	10kV 秦泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
26238	市区	10kV 滨河景园 3#站 T2	10	800	640	640
26239	市区	薛家里三配变	10	400	320	320
26240	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T2	10	800	640	640
26241	市区	PMS_20kV 君悦府 4#站 T2	20	800	640	640
26242	市区	PMS_20kV 君悦府 3#站 T2	20	800	640	640
26243	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T1	20	800	640	640
26244	市区	10kV 梅坞 15#箱变 T1	10	630	504	504
26245	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T1	10	800	640	640
26246	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T4	10	800	640	640
26247	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T1	10	800	640	640
26248	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26249	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T1	10	800	640	640
26250	市区	20kV 新安老街站 T3	20	800	640	640
26251	市区	10kV 杨普 8#箱变 T1	10	630	504	504
26252	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T2	10	800	640	640
26253	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
26254	市区	10kV 滨河景园 4#站 T2	10	800	640	640
26255	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T1	10	800	640	640
26256	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T4	10	800	640	640
26257	市区	20kV 湖景 1#箱变 T1	20	630	504	504
26258	市区	10kV 荣盛 7#站 T2	10	1000	800	800
26259	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T2	10	800	640	640
26260	市区	PMS_10kV 梅荆 19#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26261	市区	10kV 行创 1#箱变 T1	10	630	504	504
26262	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T4	10	800	640	640
26263	市区	10kV 熙悦府 3#站 T4	10	800	640	640
26264	市区	10kV 滨河景园 2#站 T3	10	800	640	640
26265	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T3	10	800	640	640
26266	市区	10kV 大运华府 4#站 T2	10	800	640	640
26267	市区	硕放建设配变	10	400	320	320
26268	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T1	10	800	640	640
26269	市区	20kV 裕沁 9#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
26270	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T2	10	800	640	640
26271	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T2	10	800	640	640
26272	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26273	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T3	10	800	640	640
26274	市区	10kV 景南 28#箱变 T1	10	630	504	504
26275	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
26276	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T3	10	800	640	640
26277	市区	PMS_马制配变	10	400	239	239
26278	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T1	10	800	640	640
26279	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T3	10	800	640	640
26280	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T2	10	800	640	640
26281	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
26282	市区	PMS_10kV 时代 5#站 T2	10	800	640	640
26283	市区	PMS_10kV 荣盛 4#站 T1	10	1000	800	800
26284	市区	PMS_20kV 君悦府 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26285	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T4	10	800	640	640
26286	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T3	10	800	640	640
26287	市区	10kV 河韵 5#站 T1	10	800	640	640
26288	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T2	10	800	640	640
26289	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T4	10	800	640	640
26290	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T2	10	800	640	640
26291	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T2	10	800	640	640
26292	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
26293	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T1	10	800	640	640
26294	市区	PMS_10kV 长欣公寓 B2 箱变 T1	10	630	504	504
26295	市区	20kV 观湖湾 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
26296	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26297	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T4	10	800	640	640
26298	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T4	20	800	640	640
26299	市区	20kV 裕沁 8#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
26300	市区	20kV 观湖湾 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
26301	市区	10kV 梅荆 25#站 T4	10	800	640	640
26302	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T3	10	800	640	640
26303	市区	10kV 春风南岸 3#站 T2	10	800	640	640
26304	市区	PMS_东园村东园北站	10	400	320	320
26305	市区	20kV 裕沁 8#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
26306	市区	PMS_10KV 运河苑 9#站 T2	10	800	640	640
26307	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T4	10	800	640	640
26308	市区	10kV 荣盛 7#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26309	市区	PMS_10kV 梅荆 18#站 T2	10	1000	800	800
26310	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T3	10	800	640	640
26311	市区	10kV 荣盛 6#站 T1	10	1000	800	800
26312	市区	PMS_东园村二配变	10	400	320	320
26313	市区	新丰苑 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
26314	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
26315	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T3	10	800	640	640
26316	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T1	10	800	640	640
26317	市区	后宅幼儿园配变	10	400	320	320
26318	市区	PMS_20kV 耘生 1#站 T1	20	1000	800	800
26319	市区	20kV 耘生 1#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
26320	市区	PMS_10kV 文台变箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26321	市区	10kV 景南 4#箱变 T1	10	630	504	504
26322	市区	20kV 观湖湾 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
26323	市区	PMS_10kV 时代 6#站 T2	10	800	640	640
26324	市区	10kV 梅荆 24#站 T1	10	800	640	640
26325	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T1	10	800	640	640
26326	市区	PMS_10kV 荣盛 4#站 T2	10	1000	800	800
26327	市区	10kV 秦泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
26328	市区	10kV 友雪 2#箱变 T1	10	630	504	504
26329	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T4	10	800	640	640
26330	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T4	10	800	640	640
26331	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T2	10	800	640	640
26332	市区	10kV 东望 8#站 T2（光伏）（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26333	市区	PMS_严家庄乙二配变	10	400	320	320
26334	市区	10kV 天罗 1#箱变 T1	10	500	400	400
26335	市区	10kV 墙裕 3#箱变 T1	10	400	320	320
26336	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T1	10	800	640	640
26337	市区	10kV 墙南 4#箱变 T1	10	630	504	504
26338	市区	PMS_20kV 耘生 2#站 T1	20	800	640	640
26339	市区	20kV 耘生 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
26340	市区	PMS_塘南贰一配变	10	400	320	320
26341	市区	20kV 观湖湾 7#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
26342	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
26343	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
26344	市区	杨家庄三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26345	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T4	10	800	640	640
26346	市区	10kV 梅都府 2#站 T4	10	800	640	640
26347	市区	10kV 景南 9#箱变 T1	10	630	504	504
26348	市区	PMS_太湖花园一期 1 号站 T1	10	1000	800	800
26349	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T1	10	800	640	640
26350	市区	PMS_寺前街配变	10	400	320	320
26351	市区	20kV 观湖湾 11#站 T2	20	800	640	640
26352	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T1	10	800	640	640
26353	市区	PMS_南储运	10	400	71	71
26354	市区	PMS_太湖花园二期 1 号站 T1	10	1000	800	800
26355	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T3	10	800	640	640
26356	市区	PMS_太湖花园二期 1 号站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26357	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T3	10	800	640	640
26358	市区	PMS_叙丰里配电所 T2	10	1250	1000	1000
26359	市区	中纺厂配变	10	400	320	320
26360	市区	10kV 齐心 1#箱变 T1	10	630	504	504
26361	市区	10kV 公沿 1#箱变 T1	10	630	504	504
26362	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T2	10	800	640	640
26363	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T2	20	800	640	640
26364	市区	PMS_莫家湾配变	10	400	320	320
26365	市区	10kV 尚苑 4#站 T2	10	800	640	640
26366	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T1	10	800	640	640
26367	市区	10kV 悦诚 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
26368	市区	10kV 悦诚 7#站 T2（融合终端）	10	800	600	600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26369	市区	10kV 锦鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504
26370	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T1	10	800	640	640
26371	市区	PMS_村上浜二配变	10	400	320	320
26372	市区	10kV 紫兰园 2#站 T1	10	800	640	640
26373	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
26374	市区	10kV 祥园 2#箱变 T1	10	630	504	504
26375	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T4	10	800	640	640
26376	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T2	10	800	640	640
26377	市区	PMS_妙光苑 2＃主变	10	1000	800	800
26378	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T4	10	800	640	640
26379	市区	PMS_20kV 九龙仓 23#站 T2	20	800	640	640
26380	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26381	市区	PMS_10kV 梅荆 19#站 T1	10	1000	800	800
26382	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T4	10	800	640	640
26383	市区	10kV 长泰 14#站 T1	10	800	640	640
26384	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T1	20	800	640	640
26385	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T2	10	800	640	640
26386	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T4	10	800	640	640
26387	市区	10kV 长泰 15#站 T1	10	800	640	640
26388	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T2	10	800	640	640
26389	市区	10kV 长泰 13#站 T1	10	800	640	640
26390	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T4	10	800	640	640
26391	市区	太湖花园二期 8 号站 T2	10	1250	1000	1000
26392	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26393	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T1	10	800	640	640
26394	市区	PMS_10kV 嘉悦园 2#站 T1	10	800	640	640
26395	市区	太湖花园二期 6 号站 T3	10	1250	1000	1000
26396	市区	20kV 裕沁 8#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
26397	市区	PMS_姆堰配变	10	200	160	160
26398	市区	20kV 裕沁 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
26399	市区	PMS_10kV 探机 8#柜 T1	10	630	504	504
26400	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T1	10	800	640	640
26401	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T1	10	800	640	640
26402	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T3	10	800	640	640
26403	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T1	10	800	640	640
26404	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26405	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T3	10	800	640	640
26406	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T1	10	800	640	640
26407	市区	西路灯配变	10	200	160	160
26408	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T4	10	800	640	640
26409	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T1	10	800	640	640
26410	市区	东安一配变	10	200	160	160
26411	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T4	10	800	640	640
26412	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T4	10	800	640	640
26413	市区	10kV 河韵 2#站 T2	10	800	640	640
26414	市区	20kV 新光 10#站 T3	20	800	640	640
26415	市区	PMS_10kV 新峰站 T1	10	630	504	504
26416	市区	10kV 世凯 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26417	市区	10kV 新芳 3#箱变 T1	10	630	504	504
26418	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T1	10	800	640	640
26419	市区	PMS_春潮一期 10#站一号主变	10	1000	800	800
26420	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T2	20	800	640	640
26421	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
26422	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T2	10	800	640	640
26423	市区	重庆路二配变	10	400	320	320
26424	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T4	10	800	640	640
26425	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T3	10	800	640	640
26426	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T2	20	800	640	640
26427	市区	PMS_10KV 江南府#4 站 T2	10	800	640	640
26428	市区	20kV 丽景苑 21#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26429	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T4	10	800	640	640
26430	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
26431	市区	10kV 河韵 6#站 T1	10	800	640	640
26432	市区	10kV 泊月湾 2#站 T3	10	800	640	640
26433	市区	10kV 和谐 1#箱变 T1	10	630	504	504
26434	市区	PMS_春丰乙二配变	10	400	320	320
26435	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T1	10	800	640	640
26436	市区	PMS_沟家湾（南瑞）	10	400	320	320
26437	市区	10kV 锦河 2#箱变 T1	10	630	504	504
26438	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T4	10	800	640	640
26439	市区	PMS_10kV 嘉悦园 2#站 T2	10	800	640	640
26440	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26441	市区	20kV 中电 1#箱变 T1	20	630	504	504
26442	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T4	10	800	640	640
26443	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
26444	市区	PMS_菜场十七配变	10	400	320	320
26445	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T3	10	800	640	640
26446	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T4	10	800	640	640
26447	市区	PMS_沿钩陈巷乙配变	10	400	320	320
26448	市区	PMS_上乡三配变	10	400	320	320
26449	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T1	10	800	640	640
26450	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T2	10	800	640	640
26451	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
26452	市区	PMS_10kV 时代 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26453	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T2	10	800	640	640
26454	市区	20kV 君悦府 1#站 T1	20	800	640	640
26455	市区	PMS_下浦巷甲配变	10	400	320	320
26456	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T4	20	800	640	640
26457	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T3	10	800	640	640
26458	市区	PMS_10kV 运河苑 7#站 T2	10	800	640	640
26459	市区	PMS_10kV 尚苑 3#站 T1	10	800	640	640
26460	市区	PMS_10kV 尚苑 3#站 T2	10	800	640	640
26461	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T2	10	800	640	640
26462	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T2	20	800	640	640
26463	市区	10kV 利民 3#箱变 T1	10	630	504	504
26464	市区	鸿运	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26465	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T2	20	800	640	640
26466	市区	PMS_10kV 荣盛 5#站 T1	10	1000	800	800
26467	市区	10kV 慈善 1#箱变 T1（融合终端）	10	200	160	160
26468	市区	10kV 河韵 3#站 T1	10	800	640	640
26469	市区	10kV 宝品 1#箱变 T1	10	400	320	320
26470	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T4	10	800	640	640
26471	市区	PMS_大巷三配变	10	400	320	320
26472	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T1	20	800	640	640
26473	市区	PMS_周巷甲二配变	10	400	320	320
26474	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T2	10	800	640	640
26475	市区	10kV 马桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
26476	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26477	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T2	20	800	640	640
26478	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T3	10	800	640	640
26479	市区	PMS_春潮一期 11#站 T3	10	1250	1000	1000
26480	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T3	10	800	640	640
26481	市区	PMS_春潮一期 9#站三号主变	10	1250	1000	1000
26482	市区	PMS_丰硕苑 T1	10	1000	800	800
26483	市区	联友汽贸配变	10	400	320	320
26484	市区	民众二配变	10	400	320	320
26485	市区	10kV 新丰苑 3#站 T2	10	1250	1000	1000
26486	市区	10kV 国信 14#站 T3	10	800	640	640
26487	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T4	10	800	640	640
26488	市区	PMS_君山 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26489	市区	10kV 跨塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
26490	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T2	10	800	640	640
26491	市区	10kV 景南 12#箱变 T1	10	630	504	504
26492	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T2	10	800	640	640
26493	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T3	20	800	640	640
26494	市区	PMS_唐明园 1 号箱变 T1	10	630	504	504
26495	市区	PMS_10kV 梅荆 18#站 T1	10	1000	800	800
26496	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T2	10	800	640	640
26497	市区	10kV 九里雅园 7#站 T4	10	800	640	640
26498	市区	10kV 长欣 1#箱变 T1	10	630	504	504
26499	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T1	10	800	640	640
26500	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26501	市区	PMS_10kV 泰伯 15#站 T1	10	1000	800	800
26502	市区	10kV 泰伯 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
26503	市区	PMS_动轴	10	400	320	320
26504	市区	10kV 春潮 2#站 T3	10	1000	800	800
26505	市区	PMS_严家浜二	10	400	320	320
26506	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T2	20	800	640	640
26507	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T4	10	800	640	640
26508	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
26509	市区	10kV 招路 1#箱变 T1	10	630	504	504
26510	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T1	10	1250	1000	1000
26511	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T2	10	800	640	640
26512	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26513	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T1	10	800	640	640
26514	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T1	10	800	640	640
26515	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T1	10	800	640	640
26516	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T2	10	800	640	640
26517	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T4	10	800	640	640
26518	市区	PMS_月城一配变	10	400	320	320
26519	市区	PMS_工业乙配变	10	400	320	320
26520	市区	10kV 滨河景园 3#站 T3	10	800	640	640
26521	市区	20kV 侬联园 10#站 T2	20	800	640	640
26522	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T1	10	800	640	640
26523	市区	PMS_大巷四二配变	10	400	320	320
26524	市区	10kV 南徐 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26525	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T3	10	800	640	640
26526	市区	10kV 远正 4#箱变 T1	10	630	504	504
26527	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T2	10	800	640	640
26528	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T4	10	800	640	640
26529	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
26530	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T3	10	800	640	640
26531	市区	PMS_10KV 江南府#4 站 T1	10	800	640	640
26532	市区	PMS_周家湾四配变	10	200	160	160
26533	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T4	10	800	640	640
26534	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
26535	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T1	10	800	640	640
26536	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26537	市区	10kV 景南 24#箱变 T1	10	630	504	504
26538	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T1	10	800	640	640
26539	市区	PMS_硕放中学配变	10	400	320	320
26540	市区	PMS_凌克配变	10	400	320	320
26541	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T1	10	800	640	640
26542	市区	PMS_10kV 光群 1#箱变 T1	10	630	504	504
26543	市区	20kV 侬联园 10#站 T4	20	800	640	640
26544	市区	10kV 梅荆 22#站 T1	10	800	640	640
26545	市区	沙场变	10	250	200	200
26546	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T1	10	800	640	640
26547	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T2	20	800	640	640
26548	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26549	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T4	10	800	640	640
26550	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T2	10	800	640	640
26551	市区	PMS_10kV 探机 6#箱变 T1	10	400	320	320
26552	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T1	10	800	640	640
26553	市区	10kV 景南 20#箱变 T1	10	630	504	504
26554	市区	金拓机械配变	10	400	320	320
26555	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T3	10	800	640	640
26556	市区	PMS_张夏冲压配变	10	400	320	320
26557	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
26558	市区	PMS_蔡介坝	10	400	320	320
26559	市区	10kV 国际 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
26560	市区	10kV 公利 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26561	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T1	10	800	640	640
26562	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
26563	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T1	10	800	640	640
26564	市区	PMS_10kV 荡东 1#箱变 T1	10	630	504	504
26565	市区	10kV 长泰 15#站 T3	10	800	640	640
26566	市区	PMS_10kV 马桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
26567	市区	10kV 太湖花园二期 4#站 T3	10	1000	800	800
26568	市区	PMS_20kV 君悦府 3#站 T1	20	800	640	640
26569	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T3	10	800	640	640
26570	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T3	10	800	640	640
26571	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T3	10	800	640	640
26572	市区	10kV 卫服 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26573	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T2	10	800	640	640
26574	市区	PMS_红旗花园 B 区 2#站 T1	10	1000	800	800
26575	市区	PMS_10kV 嘉悦园 5#站 T2	10	800	640	640
26576	市区	PMS_10kV 荣盛 5#站 T2	10	1000	800	800
26577	市区	PMS_10kV 嘉悦园 5#站 T1	10	800	640	640
26578	市区	南湖巷二配变	10	400	320	320
26579	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T4	10	800	640	640
26580	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T1	10	800	640	640
26581	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T4	10	800	640	640
26582	市区	10kV 俞尚 1#箱变 T1	10	630	504	504
26583	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T1	10	800	640	640
26584	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26585	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T2	10	800	640	640
26586	市区	10kV 大运华府 11#站 T4	10	800	640	640
26587	市区	PMS_10kV 微密 1#箱变 T1	10	630	504	504
26588	市区	10kV 鸿经 2#箱变 T1	10	630	504	504
26589	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T4	10	800	640	640
26590	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
26591	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
26592	市区	10kV 欣风家园 1#站 T3	10	800	640	640
26593	市区	PMS_新明新村配变	10	400	320	320
26594	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T4	10	800	640	640
26595	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T1	10	800	640	640
26596	市区	10kV 墙韵佳园三区 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26597	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T3	10	800	640	640
26598	市区	PMS_10kV 香颂 3#站 T2	10	800	640	640
26599	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
26600	市区	PMS_探机 2#箱变 T1	10	400	320	320
26601	市区	乔博配变	10	400	320	320
26602	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
26603	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T4	10	800	640	640
26604	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T2	10	800	640	640
26605	市区	10kV 泊月湾 2#站 T2	10	800	640	640
26606	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T3	10	800	640	640
26607	市区	10kV 紫兰园 2#站 T2	10	800	640	640
26608	市区	10kV 石通 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26609	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T1	10	800	640	640
26610	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T3	10	800	640	640
26611	市区	10kV 新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
26612	市区	PMS_10kV 双象 1#箱变 T1	10	630	504	504
26613	市区	PMS_抽水站配变	10	400	320	320
26614	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
26615	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T4	10	800	640	640
26616	市区	PMS_严家浜	10	200	160	160
26617	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T4	10	800	640	640
26618	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T2	10	800	640	640
26619	市区	10kV 长欣 2#箱变 T1	10	630	504	504
26620	市区	PMS_荆同村五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26621	市区	金马六配变	10	400	320	320
26622	市区	10kV 河韵 4#站 T1	10	800	640	640
26623	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T2	10	800	640	640
26624	市区	PMS_荆同村四配变	10	400	320	320
26625	市区	20kV 岁梅 2#箱变 T1	20	630	504	504
26626	市区	10kV 太湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
26627	市区	PMS_高田路 1＃箱变 T1	10	630	504	504
26628	市区	后亚桥配变	10	400	320	320
26629	市区	PMS_霞洲路灯配变	10	200	160	160
26630	市区	10kV 春潮一期 4#站 T2	10	800	640	640
26631	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T1	10	800	640	640
26632	市区	20kV 新安 45#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26633	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T4	10	800	640	640
26634	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T2	10	800	640	640
26635	市区	PMS_木盘场配变	10	400	320	320
26636	市区	PMS_西陈巷配变	10	400	320	320
26637	市区	PMS_锦宅三号变	10	400	320	320
26638	市区	PMS_沙墩一配变	10	400	320	320
26639	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T4	20	800	640	640
26640	市区	10kV 杨普 12#箱变 T1	10	630	504	504
26641	市区	PMS_群星贰村五配变	10	400	306	306
26642	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T2	10	800	640	640
26643	市区	10k 河韵 3#站 T2	10	800	640	640
26644	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26645	市区	PMS_太湖花园二期 8 号站 T1	10	1000	800	800
26646	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T4	10	800	640	640
26647	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T1	10	800	640	640
26648	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T3	10	800	640	640
26649	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T4	10	800	640	640
26650	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T2	10	800	640	640
26651	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T1	10	800	640	640
26652	市区	PMS_兴宅二配变	10	400	320	320
26653	市区	PMS_月台 2	10	400	320	320
26654	市区	PMS_锡梅五金配变	10	400	320	320
26655	市区	PMS_大巷二配变	10	400	320	320
26656	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26657	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
26658	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T4	10	800	640	640
26659	市区	10kV 墙冶 1#箱变 T1	10	630	504	504
26660	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T2	10	800	640	640
26661	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T2	10	800	640	640
26662	市区	PMS_10kV 海雅锦园 4#站 T1	10	800	640	640
26663	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
26664	市区	PMS_10kV 海雅锦园 4#站 T4	10	800	640	640
26665	市区	PMS_10kV 海雅锦园 4#站 T2	10	800	640	640
26666	市区	陆家桥	10	400	320	320
26667	市区	PMS_邵家坝二配变	10	400	320	320
26668	市区	PMS_巷大配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26669	市区	PMS_正杨造纸	10	200	160	160
26670	市区	10kV 曙光 1#箱变 T1	10	400	320	320
26671	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T4	10	800	640	640
26672	市区	10kV 梅荆 28#站 T1	10	800	640	640
26673	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T2	10	800	640	640
26674	市区	PMS_10kV 金竣苑 1#站 T1	10	800	640	640
26675	市区	PMS_10kV 金竣苑 1#站 T2	10	800	640	640
26676	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T2	10	800	640	640
26677	市区	PMS_秦巷乙二配变	10	400	320	320
26678	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T3	10	800	640	640
26679	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T2	10	800	640	640
26680	市区	20kV 裕沁 9#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26681	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T4	20	800	640	640
26682	市区	20kV 观湖湾 7#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
26683	市区	10kV 景南 29#箱变 T1	10	630	504	504
26684	市区	10kV 国际 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
26685	市区	10kV 新芳 6#箱变 T1	10	630	504	504
26686	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T2	10	800	640	640
26687	市区	10kV 金桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
26688	市区	10kV 梅荆 29#站 T1	10	800	640	640
26689	市区	PMS_10kV 海雅锦园 5#站 T1	10	800	640	640
26690	市区	PMS_10kV 海雅锦园 5#站 T2	10	800	640	640
26691	市区	鸿山园区配变	10	400	320	320
26692	市区	PMS_欧典 5＃箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26693	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T4	10	800	640	640
26694	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T1	10	800	640	640
26695	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T3	10	800	640	640
26696	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T4	10	800	640	640
26697	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T2	10	800	640	640
26698	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T3	10	800	640	640
26699	市区	10kV 伯渎 6#箱变 T1	10	630	504	504
26700	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T2	20	800	640	640
26701	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T3	10	800	640	640
26702	市区	PMS_停车场五配变	10	400	320	320
26703	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T2	10	800	640	640
26704	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26705	市区	毛家弄北变	10	200	160	160
26706	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T4	10	800	640	640
26707	市区	PMS_打锡巷四配变	10	400	320	320
26708	市区	PMS_塘南五三配变	10	400	320	320
26709	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T4	10	800	640	640
26710	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T3	10	800	640	640
26711	市区	10kV 熙悦府 7#站 T2	10	800	640	640
26712	市区	10kV 陆家 1#箱变 T1	10	400	320	320
26713	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T1	20	800	640	640
26714	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T4	10	800	640	640
26715	市区	10kV 国际 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
26716	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26717	市区	PMS_浜西变	10	200	160	160
26718	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
26719	市区	PMS_10kV 江南府 7#站 T2	10	800	640	640
26720	市区	10kV 泊月湾 4#站 T4	10	800	640	640
26721	市区	10kV 长泰 17#站 T3	10	800	640	640
26722	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T2	10	800	640	640
26723	市区	20kV 观湖湾 10#站 T2	20	800	640	640
26724	市区	PMS_姚更上六配变	10	400	320	320
26725	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
26726	市区	PMS_巨神电力	10	400	320	320
26727	市区	20kV 凯发 11#站 T2	20	800	640	640
26728	市区	10kV 龙业世家 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26729	市区	史家里南配变	10	400	320	320
26730	市区	10kV 水产 2#箱变 T1	10	630	504	504
26731	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T2	10	800	640	640
26732	市区	10kV 共泰 1#箱变 T1	10	400	320	320
26733	市区	10kV 共泰 2#箱变 T1	10	400	320	320
26734	市区	PMS_大桥角三变	10	400	320	320
26735	市区	胜境站 T1	10	1000	800	800
26736	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T4	10	800	640	640
26737	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T3	10	800	640	640
26738	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T1	10	800	640	640
26739	市区	PMS_10kV 阳光 1#箱变 T1	10	630	504	504
26740	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26741	市区	10kV 梅荆 26#站 T3	10	800	640	640
26742	市区	10kV 管委 3#箱变 T1	10	630	495	495
26743	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T2	10	800	640	640
26744	市区	溢民针织绒配变	10	400	320	320
26745	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T3	10	800	640	640
26746	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T2	10	800	640	640
26747	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T3	10	800	640	640
26748	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T4	10	800	640	640
26749	市区	PMS_10kV 南长华府 1#站 T2	10	800	640	640
26750	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T3	10	800	640	640
26751	市区	PMS_打工楼三配变	10	400	320	320
26752	市区	10kV 西格玛 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26753	市区	PMS_10kV 裕丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
26754	市区	PMS_10kV 农机 1#箱变 T1	10	400	320	320
26755	市区	10kV 紫兰园 3#站 T4	10	800	640	640
26756	市区	10kV 梅荆 25#站 T3	10	800	640	640
26757	市区	10kV 北平 1#箱变 T1	10	630	504	504
26758	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T1	10	800	640	640
26759	市区	10kV 龙业世家 2#站 T2	10	800	640	640
26760	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T3	10	800	640	640
26761	市区	10kV 熙悦府 8#站 T2	10	800	640	640
26762	市区	10kV 景南 17#箱变 T1	10	630	504	504
26763	市区	10kV 大运华府 2#站 T2	10	800	640	640
26764	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26765	市区	PMS_唐明园 3 号箱变 T1	10	630	504	504
26766	市区	外商用户 2#箱变 T1	10	630	504	504
26767	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
26768	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T1	10	800	640	640
26769	市区	西仓尤家弄配变	10	400	320	320
26770	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T2	20	800	640	640
26771	市区	PMS_10kV 绿景 4#站 T2	10	800	640	640
26772	市区	PMS_10kV 绿景 5#站 T2	10	800	640	640
26773	市区	PMS_10kV 香梅假日 3#站 T2	10	1000	720	720
26774	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T2	10	800	640	640
26775	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T4	10	800	640	640
26776	市区	10kV 新巷 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26777	市区	10kV 伯渎 4#箱变 T1	10	400	320	320
26778	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T1	10	800	640	640
26779	市区	大巷十一配变	10	400	320	320
26780	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T2	10	800	640	640
26781	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T2	20	800	640	640
26782	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T3	10	800	640	640
26783	市区	菜场东二配变	10	400	320	320
26784	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T1	10	800	640	640
26785	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
26786	市区	10kV 跃进 2#箱变 T1	10	400	320	320
26787	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T4	10	800	640	640
26788	市区	PMS_10kV 新恒 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26789	市区	PMS_10kV 夏湾 II 线 1#箱变 T1	10	630	504	504
26790	市区	10kV 远正 13#箱变 T1	10	630	504	504
26791	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T2	20	800	640	640
26792	市区	10kV 杨普 5#箱变 T1	10	630	504	504
26793	市区	PMS_10kV 绿景 7#站 T2	10	800	640	640
26794	市区	10kV 熙悦府 7#站 T3	10	800	640	640
26795	市区	PMS_10kV 绿景 8#站 T2	10	800	640	640
26796	市区	PMS_10kV 绿景 9#站 T2	10	800	640	640
26797	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T2	10	800	640	640
26798	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T1	20	800	640	640
26799	市区	10kV 月城 2#箱变 T1	10	630	504	504
26800	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26801	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T3	10	800	640	640
26802	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T3	10	800	640	640
26803	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T2	20	800	640	640
26804	市区	10kV 紫兰园 4#站 T4	10	800	640	640
26805	市区	10kV 梅荆 26#站 T1	10	800	640	640
26806	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
26807	市区	PMS_朝阳五配变	10	400	320	320
26808	市区	PMS_太湖花园一期 2 号站 T1	10	1000	800	800
26809	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T2	10	800	640	640
26810	市区	10kV 友雪 4#箱变 T1	10	630	504	504
26811	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T2	20	800	640	640
26812	市区	20kV 湖风 1#箱变 T1	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26813	市区	10kV 国际 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
26814	市区	10kV 春风南岸 2#站 T2	10	800	640	640
26815	市区	10kV 宝德 1#箱变 T1	10	630	504	504
26816	市区	亿广优配变	10	400	320	320
26817	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T1	10	800	640	640
26818	市区	10kV 常嘉 11#站 T2	10	800	640	640
26819	市区	PMS_10kV 墙南 1#箱变 T1	10	400	320	320
26820	市区	10kV 梅荆 24#站 T4	10	800	640	640
26821	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T2	10	800	640	640
26822	市区	10kV 泊月湾 4#站 T1	10	800	640	640
26823	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T2	10	800	640	640
26824	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26825	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
26826	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T1	10	800	640	640
26827	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T3	10	800	640	640
26828	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T4	10	800	640	640
26829	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T2	10	800	640	640
26830	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T1	10	800	640	640
26831	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
26832	市区	10kV 景南 19#箱变 T1	10	630	504	504
26833	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T4	10	800	640	640
26834	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T1	10	800	640	640
26835	市区	PMS_10kV 运河苑 6#站 T2	10	800	640	640
26836	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26837	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
26838	市区	20kV 建惠 2#箱变 T1	20	630	504	504
26839	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T4	20	800	640	640
26840	市区	10kV 九里雅园 4#站 T2	10	800	640	640
26841	市区	PMS_旺二房桥二配变	10	400	320	320
26842	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T2	10	800	640	640
26843	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T1	10	800	640	640
26844	市区	10kV 长泰 18#站 T1	10	800	640	640
26845	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T3	10	800	640	640
26846	市区	10kV 大运华府 10#站 T2	10	800	640	640
26847	市区	PMS_依盛纺织	10	400	320	320
26848	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26849	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T2	20	800	640	640
26850	市区	PMS_10kV 梅荆 17#站 T1	10	800	640	640
26851	市区	PMS_10kV 梅荆 17#站 T2	10	800	640	640
26852	市区	群星叁村二配变	10	400	320	320
26853	市区	10kV 梅坞 18#箱变 T1	10	630	504	504
26854	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T3	10	800	640	640
26855	市区	10kV 熙悦府 8#站 T1	10	800	640	640
26856	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T1	10	800	640	640
26857	市区	10kV 梅坞 21#箱变 T1	10	630	504	504
26858	市区	10kV 桐桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
26859	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
26860	市区	10kV 龙业世家 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26861	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
26862	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T2	20	800	640	640
26863	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T4	10	800	640	640
26864	市区	10kV 新巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
26865	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T4	10	800	640	640
26866	市区	长泰 2#站 T1	10	800	640	640
26867	市区	PMS_长泰 2#站 T2	10	800	640	640
26868	市区	长泰 3#站 T1	10	800	640	640
26869	市区	PMS_长泰 3#站 T2	10	800	640	640
26870	市区	长泰 3#站 T3	10	800	640	640
26871	市区	10kV 春风南岸 3#站 T1	10	800	640	640
26872	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26873	市区	PMS_点点	10	400	320	320
26874	市区	锦江苑配电所 T2	10	1000	800	800
26875	市区	锦江苑配电所 T3	10	1000	800	800
26876	市区	南苑六配变	10	400	320	320
26877	市区	10kV 泊月湾 2#站 T1	10	800	640	640
26878	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
26879	市区	朱圆配变	10	400	320	320
26880	市区	20kV 裕沁 9#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
26881	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
26882	市区	10kV 春潮 8#站 T1	10	1000	800	800
26883	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T1	10	800	640	640
26884	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26885	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T4	10	800	640	640
26886	市区	10kV 许布 2#箱变 T1	10	315	252	252
26887	市区	君茂机械配变	10	400	320	320
26888	市区	PMS_长泰 3#站 T4	10	800	640	640
26889	市区	长泰 4#站 T1	10	800	640	640
26890	市区	PMS_长泰 4#站 T2	10	800	640	640
26891	市区	长泰 4#站 T3	10	800	640	640
26892	市区	PMS_长泰 4#站 T4	10	800	640	640
26893	市区	长泰 5#站 T1	10	800	640	640
26894	市区	PMS_长泰 5#站 T2	10	800	640	640
26895	市区	长泰 5#站 T3	10	800	640	640
26896	市区	PMS_长泰 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26897	市区	10kV 鸿经 3#箱变 T1	10	630	504	504
26898	市区	PMS_青石桥甲二配变	10	400	320	320
26899	市区	10kV 国际 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
26900	市区	PMS_新民村渔业池（南瑞）	10	200	160	160
26901	市区	陆更上（南瑞）	10	200	160	160
26902	市区	PMS_10kV 新巷 1#站 T2	10	1000	800	800
26903	市区	10kV 熙悦府 7#站 T4	10	800	640	640
26904	市区	PMS_朱家里变	10	400	320	320
26905	市区	10kV 曙光 5#箱变 T1	10	630	504	504
26906	市区	10kV 梅北 1#箱变 T1	10	630	504	504
26907	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T4	10	800	640	640
26908	市区	PMS_10kV 塘泾里 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26909	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T3	10	800	640	640
26910	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
26911	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T4	10	800	640	640
26912	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T4	10	800	640	640
26913	市区	10kV 新安 4#箱变 T1	10	630	504	504
26914	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T4	10	800	640	640
26915	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T4	10	800	640	640
26916	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T2	10	800	640	640
26917	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T3	20	800	640	640
26918	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T4	10	800	640	640
26919	市区	10kV 祥园 3#箱变 T1	10	630	504	504
26920	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26921	市区	从心农业配变	10	400	320	320
26922	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T2	10	800	640	640
26923	市区	20kV 观湖湾 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
26924	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T2	10	800	640	640
26925	市区	10kV 香楠 1#箱变 T1	10	630	504	504
26926	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
26927	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T4	10	800	640	640
26928	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T4	10	800	640	640
26929	市区	20kV 裕沁 10#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
26930	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T1	10	800	640	640
26931	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T4	10	800	640	640
26932	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26933	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
26934	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T3	10	800	640	640
26935	市区	顺庆二配变	10	400	320	320
26936	市区	10kV 龙业世家 6#站 T2	10	800	640	640
26937	市区	PMS_打锡巷二配变	10	400	320	320
26938	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T3	10	800	640	640
26939	市区	PMS_杨湾里二配变	10	400	320	320
26940	市区	PMS_蓝天轻工配变	10	400	320	320
26941	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T3	10	800	640	640
26942	市区	PMS_东桥角	10	400	320	320
26943	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T2	10	800	640	640
26944	市区	PMS_旺家里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26945	市区	10kV 泊月湾 5#站 T1	10	800	640	640
26946	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T4	10	800	640	640
26947	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
26948	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
26949	市区	菜场西三配变	10	400	320	320
26950	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T2	10	800	640	640
26951	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T4	10	800	640	640
26952	市区	PMS_10kV 红旗 1#箱变 T1	10	400	320	320
26953	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T1	10	800	640	640
26954	市区	20kV 观湖湾 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
26955	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T3	10	800	640	640
26956	市区	10kV 河韵 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26957	市区	10kV 河韵 2#站 T1	10	800	640	640
26958	市区	10kV 泊月湾 6#站 T2	10	800	640	640
26959	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T4	20	800	640	640
26960	市区	PMS_后中村二配变	10	400	320	320
26961	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T2	10	800	640	640
26962	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
26963	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
26964	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
26965	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
26966	市区	PMS_大巷六配变	10	400	320	320
26967	市区	PMS_大巷七配变	10	400	320	320
26968	市区	PMS_大巷八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26969	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T4	10	800	640	640
26970	市区	PMS_国道酒店配变	10	400	320	320
26971	市区	10kV 泊月湾 3#站 T2	10	800	640	640
26972	市区	10kV 景南 23#箱变 T1	10	630	504	504
26973	市区	10kV 润园 1#站 T1	10	800	640	640
26974	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T3	10	800	640	640
26975	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T4	10	800	640	640
26976	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T2	10	800	640	640
26977	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T2	20	800	640	640
26978	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T3	10	800	640	640
26979	市区	PMS_坊前塑料厂二配变	10	400	320	320
26980	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26981	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
26982	市区	10kV 裕安 1#箱变 T1	10	400	320	320
26983	市区	PMS_鑫艳配变	10	400	320	320
26984	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T1	10	800	640	640
26985	市区	10kV 友雪 5#箱变 T1	10	630	504	504
26986	市区	10kV 景南 10#箱变 T1	10	630	504	504
26987	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
26988	市区	10kV 罗益 1#箱变 T1	10	500	400	400
26989	市区	10kV 前绿 1#箱变 T1	10	630	504	504
26990	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T4	10	800	640	640
26991	市区	10kV 九里雅园 5#站 T2	10	800	640	640
26992	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26993	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T2	10	800	640	640
26994	市区	PMS_10kV 春建#1 箱变 T1	10	400	320	320
26995	市区	PMS_新石三配变	10	400	320	320
26996	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T3	10	800	640	640
26997	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T3	10	800	640	640
26998	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T4	10	800	640	640
26999	市区	10kV 九里雅园 2#站 T4	10	800	640	640
27000	市区	10kV 梅荆 23#站 T1	10	800	640	640
27001	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T3	20	800	640	640
27002	市区	10kV 九里雅园 7#站 T2	10	800	640	640
27003	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T2	10	800	640	640
27004	市区	10kV 远正 12#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27005	市区	10kV 深港 1#箱变 T1	10	630	504	504
27006	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T2	10	800	640	640
27007	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T3	10	800	640	640
27008	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T2	10	800	640	640
27009	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T2	10	800	640	640
27010	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T3	10	800	640	640
27011	市区	PMS_前步街三配变	10	400	320	320
27012	市区	10kV 光生 1#箱变 T1	10	630	504	504
27013	市区	10kV 墙韵佳园三区 3#站 T1	10	800	640	640
27014	市区	10kV 景南 6#箱变 T1	10	630	504	504
27015	市区	10kV 欣风家园 1#站 T1	10	800	640	640
27016	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27017	市区	10kV 天纺 2#箱变 T1	10	500	400	400
27018	市区	20kV 慧谷 1#箱变 T1	20	630	504	504
27019	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T2	10	800	640	640
27020	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
27021	市区	PMS_振法公寓三变	10	400	320	320
27022	市区	PMS_税务配变	10	400	320	320
27023	市区	杨家湾	10	400	320	320
27024	市区	PMS_庙下	10	400	320	320
27025	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T3	10	800	640	640
27026	市区	20kV 耀春 3#箱变 T1	20	630	504	504
27027	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T4	10	800	640	640
27028	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27029	市区	PMS_桥头二配变	10	400	320	320
27030	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
27031	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T1	20	800	640	640
27032	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
27033	市区	10kV 香颂 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27034	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T1	10	800	640	640
27035	市区	10kV 常嘉 12#站 T2	10	800	640	640
27036	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T2	10	800	640	640
27037	市区	10kV 春明 1#箱变 T1	10	630	504	504
27038	市区	20kV 裕沁 10#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27039	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T1	10	800	640	640
27040	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27041	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T3	10	800	640	640
27042	市区	PMS_20kV 凯发 7#站 T1	20	1000	800	800
27043	市区	PMS_20kV 凯发 7#站 T2	20	1000	800	800
27044	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T1	20	800	640	640
27045	市区	10kV 梅荆 24#站 T3	10	800	640	640
27046	市区	PMS_10kV 江南府 7#站 T1	10	800	640	640
27047	市区	10kV 梅荆 29#站 T2	10	800	640	640
27048	市区	10kV 桐桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
27049	市区	PMS_西码	10	400	320	320
27050	市区	PMS_下浦巷乙配变	10	400	320	320
27051	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T1	10	800	640	640
27052	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27053	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T3	20	800	640	640
27054	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T4	20	800	640	640
27055	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T1	20	800	640	640
27056	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T2	20	800	640	640
27057	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T3	20	800	640	640
27058	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T4	20	800	640	640
27059	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T1	20	800	640	640
27060	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T2	20	800	640	640
27061	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T3	20	800	640	640
27062	市区	PMS_机场路灯配变	10	400	320	320
27063	市区	博雅德配变	10	400	320	320
27064	市区	10kV 御庭 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27065	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T4	20	800	640	640
27066	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T2	20	800	640	640
27067	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T1	10	800	640	640
27068	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T4	20	800	640	640
27069	市区	10kV 景南 5#箱变 T1	10	630	504	504
27070	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T1	10	800	640	640
27071	市区	10kV 景南 22#箱变 T1	10	630	504	504
27072	市区	10kV 泊月湾 2#站 T4	10	800	640	640
27073	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
27074	市区	10kV 熙悦府 6#站 T2	10	800	640	640
27075	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T3	10	800	640	640
27076	市区	10kV 春风南岸 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27077	市区	10kV 景南 15#箱变 T1	10	630	504	504
27078	市区	10kV 曙光 2#箱变 T1	10	630	504	504
27079	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
27080	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T4	20	800	640	640
27081	市区	PMS_春潮一期 9#站一号主变	10	1000	800	800
27082	市区	协新村委配变	10	400	320	320
27083	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T4	10	800	640	640
27084	市区	10kV 墙韵佳园三区 3#站 T2	10	800	640	640
27085	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T4	10	800	640	640
27086	市区	10kV 公利 2#箱变 T1	10	400	320	320
27087	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T4	10	800	640	640
27088	市区	20kV 沿中 1#箱变 T1	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27089	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
27090	市区	10kV 景南 8#箱变 T1	10	630	504	504
27091	市区	宝顺手套配变	10	400	320	320
27092	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T3	10	800	640	640
27093	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
27094	市区	东泉 1#箱变 T1	10	200	160	160
27095	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
27096	市区	PMS_蚂蟥泵	10	400	320	320
27097	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
27098	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T2	10	800	640	640
27099	市区	PMS_10kV 伯渎 3#箱变 T1	10	630	504	504
27100	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27101	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T3	10	800	640	640
27102	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T2	10	800	640	640
27103	市区	10kV 瑞佳 1#箱变 T1	10	630	504	504
27104	市区	许巷口配变	10	400	320	320
27105	市区	10kV 荡东 4#箱变 T1	10	630	504	504
27106	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T2	10	1000	800	800
27107	市区	PMS_沿湾二配变	10	400	320	320
27108	市区	10kV 春合 2#站 T4	10	1250	1000	1000
27109	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T1	10	800	640	640
27110	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T3	10	800	640	640
27111	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T4	10	800	640	640
27112	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27113	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T4	10	800	640	640
27114	市区	10kV 新丰苑 7#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
27115	市区	10kV 荡东 5#箱变 T1	10	630	504	504
27116	市区	10kV 春潮一期 3#站 T2	10	1250	1000	1000
27117	市区	10kV 沿头 1#箱变 T1	10	630	504	504
27118	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
27119	市区	大尤巷二配变	10	400	320	320
27120	市区	PMS_20kV 金色 2#站 T1	20	1000	800	800
27121	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T1	10	800	640	640
27122	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T3	10	800	640	640
27123	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T4	10	800	640	640
27124	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27125	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T1	10	800	640	640
27126	市区	市政东街	10	250	200	200
27127	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T4	10	800	640	640
27128	市区	10kV 泊月湾 3#站 T4	10	800	640	640
27129	市区	PMS_庙下八配变	10	400	320	320
27130	市区	10kV 熙悦府 7#站 T1	10	800	640	640
27131	市区	东浜桥配变	10	400	320	320
27132	市区	10kV 锦叙苑站 T1	10	800	640	640
27133	市区	PMS_南周配变	10	400	320	320
27134	市区	10kV 瑞佳 2#箱变 T1	10	630	504	504
27135	市区	PMS_姚青圩变	10	400	320	320
27136	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27137	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
27138	市区	10kV 香山 1#箱变 T1	10	630	504	504
27139	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T3	10	800	640	640
27140	市区	10kV 梅坞 16#箱变 T1	10	630	504	504
27141	市区	10kV 滨河景园 5#站 T2	10	800	640	640
27142	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
27143	市区	PMS_前黄甲	10	400	320	320
27144	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
27145	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T4	10	800	640	640
27146	市区	10kV 世凯 1#箱变 T1	10	630	504	504
27147	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T3	10	800	640	640
27148	市区	10kV 罗益 2#箱变 T1	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27149	市区	10kV 田岸 2#箱变 T1	10	630	504	504
27150	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T1	10	800	640	640
27151	市区	PMS_白吐桥配变	10	400	320	320
27152	市区	顺通五配变	10	400	320	320
27153	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T2	10	800	640	640
27154	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T2	10	800	640	640
27155	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T1	10	800	640	640
27156	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T3	10	800	640	640
27157	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T4	10	800	640	640
27158	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T2	10	800	640	640
27159	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T1	10	800	640	640
27160	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27161	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T4	10	800	640	640
27162	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T2	10	800	640	640
27163	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
27164	市区	10kV 景南 14#箱变 T1	10	630	504	504
27165	市区	机电甲配变	10	400	320	320
27166	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T3	10	800	631	631
27167	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T2	10	800	640	640
27168	市区	10kV 裕丰 3#箱变 T1	10	400	320	320
27169	市区	PMS_亿丰变	10	400	320	320
27170	市区	10kV 国信 13#站 T2	10	800	640	640
27171	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T2	10	800	640	640
27172	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27173	市区	PMS_20kV 琥珀 4#站 T1	20	800	640	640
27174	市区	20kV 琥珀 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27175	市区	20KV 裕沁 4#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27176	市区	20KV 裕沁 4#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27177	市区	20KV 裕沁 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27178	市区	20KV 裕沁 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27179	市区	新发用户箱变 T1	10	630	504	504
27180	市区	20KV 裕沁 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27181	市区	20KV 裕沁 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27182	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640
27183	市区	20kV 琥珀 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27184	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27185	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T2	20	800	640	640
27186	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T4	20	800	640	640
27187	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T1	20	800	640	640
27188	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T3	20	800	640	640
27189	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T2	20	800	640	640
27190	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T4	20	800	640	640
27191	市区	PMS_10kV 紫郡 5#站 T1	10	800	640	640
27192	市区	PMS_10kV 紫郡 5#站 T2	10	800	640	640
27193	市区	PMS_10kV 尚东 11#站 T1	10	400	320	320
27194	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T1	10	800	640	640
27195	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T2	10	800	640	640
27196	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27197	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T4	10	800	640	640
27198	市区	10kV 国信 14#站 T2	10	800	640	640
27199	市区	10kV 仁家 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27200	市区	20KV 裕沁 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27201	市区	20KV 裕沁 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27202	市区	20KV 裕沁 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27203	市区	20KV 裕沁 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27204	市区	PMS_邵家湾二（南瑞）	10	200	160	160
27205	市区	PMS_10kV 尚东 11#站 T2	10	400	320	320
27206	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T1	10	800	640	640
27207	市区	10kV 滨河景园 4#站 T3	10	800	640	640
27208	市区	PMS_上乡二配变（TTU）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27209	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
27210	市区	20kV 新安 39#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27211	市区	20kV 新安 39#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27212	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
27213	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T1	10	800	640	640
27214	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T3	10	800	640	640
27215	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T4	10	800	640	640
27216	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T2	10	800	640	640
27217	市区	10kV 大运华府 4#站 T4	10	800	640	640
27218	市区	PMS_10kV 紫郡 8#站 T1	10	800	640	640
27219	市区	PMS_20kV 新安 40#站 T1	20	800	640	640
27220	市区	20kV 新安 40#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27221	市区	PMS_20kV 新安 41#站 T1	20	800	640	640
27222	市区	20kV 新安 41#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27223	市区	PMS_10kV 紫郡 8#站 T2	10	800	640	640
27224	市区	PMS_10kV 紫郡 9#站 T2	10	800	640	640
27225	市区	PMS_10kV 紫郡 9#站 T1	10	800	640	640
27226	市区	10kV 景南 25#箱变 T1	10	630	504	504
27227	市区	PMS_10kV 观澜 1#站 T1	10	800	640	640
27228	市区	PMS_10kV 观澜 1#站 T2	10	800	640	640
27229	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T1	10	800	640	640
27230	市区	PMS_西头三房配变	10	400	320	320
27231	市区	PMS_10kV 农机 3#箱变 T1	10	630	504	504
27232	市区	10kV 梅都府 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27233	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T1	10	800	640	640
27234	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T3	10	800	640	640
27235	市区	10kV 桐桥 3#箱变 T1	10	400	284	284
27236	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T2	10	800	640	640
27237	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T3	10	800	640	640
27238	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T4	10	800	640	640
27239	市区	20kV 青春 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27240	市区	20kV 青春 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27241	市区	20kV 青春 2#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27242	市区	20kV 青春 2#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27243	市区	20kV 观湖湾 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27244	市区	制造园配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27245	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T3	10	800	640	640
27246	市区	PMS_南都花园	10	400	320	320
27247	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T3	10	800	640	640
27248	市区	10kV 远正 11#箱变 T1	10	630	504	504
27249	市区	PMS_20kV 天骄 7#站 T1	20	800	640	640
27250	市区	PMS_20kV 天骄 7#站 T2	20	800	640	640
27251	市区	PMS_10kV 运河上府 10#站 T2	10	800	640	640
27252	市区	PMS_兴隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
27253	市区	20kV 岁梅 3#箱变 T1	20	630	504	504
27254	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T2	10	800	640	640
27255	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T1	20	800	640	640
27256	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27257	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T3	20	800	640	640
27258	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T4	20	800	640	640
27259	市区	10kV 桐桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
27260	市区	10kV 远正 6#箱变 T1	10	630	504	504
27261	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T3	20	800	640	640
27262	市区	10kV 春风南岸 4#站 T2	10	800	640	640
27263	市区	20kV 新安老街站 T2	20	800	640	640
27264	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T1	10	800	640	640
27265	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T3	20	800	640	640
27266	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T4	20	800	640	640
27267	市区	PMS_10kV 尚东 8#站 T1	10	800	640	640
27268	市区	PMS_10kV 尚东 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27269	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T3	10	800	640	640
27270	市区	10kV 荡东 2#箱变 T1	10	630	504	504
27271	市区	鸣腾建设配变	10	400	320	320
27272	市区	10kV 曙光 6#箱变 T1	10	630	504	504
27273	市区	10kV 河韵 5#站 T2	10	800	640	640
27274	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T1	10	800	640	640
27275	市区	PMS_10kV 尚东 9#站 T1	10	800	640	640
27276	市区	PMS_10kV 尚东 9#站 T2	10	800	640	640
27277	市区	PMS_10kV 尚东 10#站 T1	10	800	640	640
27278	市区	PMS_10kV 尚东 10#站 T2	10	800	640	640
27279	市区	PMS_跨塘 3＃箱变 T1	10	400	320	320
27280	市区	大运华府 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27281	市区	PMS_10kV 星光 1#站 T1	10	800	640	640
27282	市区	PMS_10kV 星光 1#站 T2	10	800	640	640
27283	市区	PMS_10kV 金禧 4#站 T1	10	800	640	640
27284	市区	PMS_10kV 金禧 4#站 T2	10	800	640	640
27285	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T4	20	800	640	640
27286	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
27287	市区	PMS_春嘉 2#站 T1	10	1000	800	800
27288	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
27289	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T1	10	800	640	640
27290	市区	PMS_许家桥二配变	10	400	320	320
27291	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T1	10	800	640	640
27292	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27293	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T3	10	800	640	640
27294	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T4	10	800	640	640
27295	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T2	10	800	640	640
27296	市区	10kV 熙悦府 4#站 T2	10	800	640	640
27297	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
27298	市区	PMS_太湖花园二期 2 号站 T3	10	1000	800	800
27299	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
27300	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T2	10	800	640	640
27301	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T2	10	800	640	640
27302	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T2	20	800	640	640
27303	市区	10kV 瑞佳 3#箱变 T1	10	400	320	320
27304	市区	PMS_浜西二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27305	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T1	10	800	640	640
27306	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T4	20	800	640	640
27307	市区	10kV 西仓 1#箱变 T1	10	630	504	504
27308	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T4	10	800	640	640
27309	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T2	10	800	640	640
27310	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T4	10	800	640	640
27311	市区	20kV 观湖湾 11#站 T1	20	800	640	640
27312	市区	20kV 新安老街站 T4	20	800	640	640
27313	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T2	10	800	640	640
27314	市区	蔬菜场四配变	10	400	320	320
27315	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T2	10	800	640	640
27316	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27317	市区	PMS_塘南十二配变	10	400	320	320
27318	市区	PMS_春丰 1＃箱变 T1	10	400	320	320
27319	市区	永动轴承配变	10	400	320	320
27320	市区	PMS_鸿运苑 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
27321	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
27322	市区	PMS_南商三	10	400	320	320
27323	市区	PMS_华丰 1#站一号主变 1000	10	1000	800	800
27324	市区	PMS_华丰 2#站 3＃主变 1000	10	1000	800	800
27325	市区	叙丰家园 3#站 T3 800（融合终端）	10	800	640	640
27326	市区	PMS_鸿经 1#箱变 T1	10	200	160	160
27327	市区	10kV 春合 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
27328	市区	春合 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27329	市区	PMS_新都会站 T1	10	1250	1000	1000
27330	市区	PMS_里下甸桥配变	10	400	320	320
27331	市区	荆同村（甲）	10	400	320	320
27332	市区	荆同村（乙）	10	400	320	320
27333	市区	许布桥配变	10	400	320	320
27334	市区	PMS_陆家上一配变	10	400	299	299
27335	市区	俞巷二配变	10	315	252	252
27336	市区	PMS_春丰四配变	10	400	320	320
27337	市区	梅北二配变	10	400	320	320
27338	市区	PMS_纵二路灯	10	200	160	160
27339	市区	PMS_高浪路乙	10	200	160	160
27340	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27341	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T2	10	800	640	640
27342	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T3	10	800	640	640
27343	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T4	10	800	640	640
27344	市区	PMS_10kV 长泰 7#站 T1	10	800	640	640
27345	市区	10kV 庄里 2#箱变 T1	10	630	504	504
27346	市区	PMS_10kV 长泰 7#站 T2	10	800	640	640
27347	市区	20kV 裕沁 10#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27348	市区	10kV 远正 1#箱变 T1	10	630	504	504
27349	市区	10kV 梅坞 20#箱变 T1	10	630	504	504
27350	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T4	10	800	640	640
27351	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T1	10	800	640	640
27352	市区	PMS_10kV 化工 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27353	市区	陆家上二配变	10	400	320	320
27354	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T3	10	800	640	640
27355	市区	10kV 经一 1#箱变 T1	10	630	504	504
27356	市区	10kV 梅荆 26#站 T4	10	800	640	640
27357	市区	20kV 观湖湾 10#站 T1	20	800	640	640
27358	市区	10kV 紫兰园 5#站 T2	10	800	640	640
27359	市区	10kV 远正 9#箱变 T1	10	630	504	504
27360	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T1	20	800	640	640
27361	市区	PMS_10kV 梅荆 13#站 T1	10	800	640	640
27362	市区	PMS_10kV 梅荆 13#站 T2	10	800	640	640
27363	市区	PMS_10kV 梅荆 14#站 T1	10	800	640	640
27364	市区	PMS_10kV 梅荆 14#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27365	市区	PMS_10kV 南徐 5#箱变 T1	10	400	320	320
27366	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T3	10	800	640	640
27367	市区	PMS_伟惠配变	10	400	320	320
27368	市区	10kV 梅都府 1#站 T1	10	800	640	640
27369	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27370	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T1	10	800	640	640
27371	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T3	10	800	640	640
27372	市区	通用机	10	200	160	160
27373	市区	PMS_村委配变	10	400	320	320
27374	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
27375	市区	PMS_秦前二配变	10	400	320	320
27376	市区	PMS_10kV 南徐 4#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27377	市区	PMS_陆泾二配变	10	400	320	320
27378	市区	10kV 东望 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27379	市区	10kV 东望 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27380	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T3	10	800	640	640
27381	市区	PMS_川桥东配变	10	400	308	308
27382	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27383	市区	PMS_10kV 新巷 1#站 T1	10	1000	800	800
27384	市区	20kV 观湖湾 9#站 T1	20	800	640	640
27385	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T4	10	800	640	640
27386	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T3	10	800	640	640
27387	市区	PMS_明协	10	400	320	320
27388	市区	10kV 桐桥 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27389	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T3	10	800	640	640
27390	市区	10kV 梅荆 29#站 T4	10	800	640	640
27391	市区	20kV 裕沁 9#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27392	市区	10kV 滨河景园 5#站 T1	10	800	640	640
27393	市区	10kV 东望 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27394	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T2	10	800	640	640
27395	市区	10kV 墙南 2#箱变 T1	10	400	320	320
27396	市区	香平针织配变	10	400	320	320
27397	市区	20kV 裕沁 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27398	市区	20kV 裕沁 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27399	市区	PMS_10kV 许布 1#箱变 T1	10	630	504	504
27400	市区	10kV 东望 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27401	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
27402	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T2	10	800	640	640
27403	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T4	10	800	640	640
27404	市区	10kV 梅荆 26#站 T2	10	800	640	640
27405	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T3	20	800	640	640
27406	市区	PMS_埝西配变	10	400	320	320
27407	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T1	10	800	640	640
27408	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T2	10	800	640	640
27409	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T3	10	800	640	640
27410	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T4	10	800	640	640
27411	市区	10kV 新芳 4#箱变 T1	10	630	504	504
27412	市区	10kV 阳光 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27413	市区	20kV 裕沁 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27414	市区	20kV 裕沁 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27415	市区	10kV 景南 27#箱变 T1	10	630	504	504
27416	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T1	10	800	640	640
27417	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T2	10	800	640	640
27418	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T3	10	800	640	640
27419	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T4	10	800	640	640
27420	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T1	10	800	640	640
27421	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T2	10	800	640	640
27422	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T3	10	800	640	640
27423	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T4	10	800	640	640
27424	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27425	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T1	10	800	640	640
27426	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T2	10	800	640	640
27427	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T3	10	800	640	640
27428	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T4	10	800	640	640
27429	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T1	20	800	640	640
27430	市区	市镇五九配变	10	200	160	160
27431	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T1	10	800	640	640
27432	市区	PMS_10kV 江南府 8#站 T1	10	800	640	640
27433	市区	10kV 新芳 5#箱变 T1	10	630	504	504
27434	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T1	20	800	640	640
27435	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T4	10	800	640	640
27436	市区	10kV 景南 13#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27437	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T1	10	800	640	640
27438	市区	10kV 新安 3#箱变 T1	10	630	504	504
27439	市区	南香山配变	10	400	320	320
27440	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T3	10	800	640	640
27441	市区	10kV 墙裕 1#箱变 T1	10	630	504	504
27442	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T3	10	800	640	640
27443	市区	柴峰钢材配变	10	400	320	320
27444	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T1	10	800	640	640
27445	市区	居民用	10	400	320	320
27446	市区	10kV 杨普 7#箱变 T1	10	630	504	504
27447	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T3	10	800	640	640
27448	市区	PMS_10kV 福润轩 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27449	市区	PMS_10kV 福润轩 1#站 T1	10	800	640	640
27450	市区	大运华府 6#站 T2	10	800	640	640
27451	市区	PMS_下甸桥 1＃箱变 T1	10	630	504	504
27452	市区	10kV 金梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
27453	市区	蒋南配变	10	400	320	320
27454	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27455	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T1	10	800	640	640
27456	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T4	10	800	640	640
27457	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
27458	市区	PMS_东甲头丙配变	10	400	320	320
27459	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
27460	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27461	市区	20kV 匮里 1#箱变 T1	20	630	504	504
27462	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T2	10	800	640	640
27463	市区	PMS_南五房配变	10	400	320	320
27464	市区	瀚炜特配变	10	400	320	320
27465	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T4	10	800	640	640
27466	市区	PMS_春潮一期 10#站三号主变	10	1000	800	800
27467	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T3	10	800	640	640
27468	市区	10kV 杨普 9#箱变 T1	10	630	504	504
27469	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T3	10	800	640	640
27470	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T2	10	800	640	640
27471	市区	PMS_二端桥二配变	10	400	320	320
27472	市区	10kV 梅荆 24#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27473	市区	尚德配变	10	400	320	320
27474	市区	10kV 梅坞 17#箱变 T1	10	630	504	504
27475	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T2	10	800	640	640
27476	市区	薛家里配变	10	400	320	320
27477	市区	10kV 深港 2#箱变 T1	10	630	504	504
27478	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
27479	市区	10kV 西荷 3#箱变 T1	10	630	504	504
27480	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T4	20	800	640	640
27481	市区	PMS_新中纺	10	400	320	320
27482	市区	PMS_外场二配变	10	400	320	320
27483	市区	PMS_10kV 鸿运苑 22#站 T1	10	1000	800	800
27484	市区	PMS_10kV 鸿运苑 22#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27485	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T1	10	800	640	640
27486	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T2	10	800	640	640
27487	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T3	10	800	640	640
27488	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T4	10	800	640	640
27489	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T1	10	800	640	640
27490	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T2	10	800	640	640
27491	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T3	10	800	640	640
27492	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T4	10	800	640	640
27493	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T1	10	800	640	640
27494	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T2	10	800	640	640
27495	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T3	10	800	640	640
27496	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27497	市区	PMS_10kV 鸿运苑 26#站 T2	10	800	640	640
27498	市区	PMS_10kV 观邸 3#站 T1	10	800	640	640
27499	市区	PMS_10kV 观邸 3#站 T2	10	800	640	640
27500	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T1	10	800	640	640
27501	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T2	10	800	640	640
27502	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T3	10	800	640	640
27503	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T4	10	800	640	640
27504	市区	PMS_蔡家桥	10	400	320	320
27505	市区	PMS_华光北	10	200	160	160
27506	市区	PMS_帆布巷	10	400	320	320
27507	市区	PMS_庙下乙	10	400	320	320
27508	市区	PMS_10kV 吴月 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27509	市区	PMS_10kV 吴月 2#站 T2	10	800	640	640
27510	市区	PMS_10kV 吴月 3#站 T1	10	1000	800	800
27511	市区	PMS_10kV 吴月 3#站 T2	10	1000	800	800
27512	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T1	10	800	640	640
27513	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T2	10	800	621	621
27514	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T3	10	800	629	629
27515	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T4	10	800	640	640
27516	市区	PMS_10kV 吴月 5#站 T1	10	1000	771	771
27517	市区	PMS_10kV 吴月 5#站 T2	10	1000	749	749
27518	市区	10kV 国信 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27519	市区	10kV 国信 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27520	市区	10kV 国信 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27521	市区	10kV 国信 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27522	市区	10kV 国信 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
27523	市区	10kV 国信 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27524	市区	北叶	10	400	320	320
27525	市区	PMS_冰箱厂二	10	200	160	160
27526	市区	PMS_堰下一	10	200	160	160
27527	市区	PMS_10kV 景南 1#箱变 T1	10	630	504	504
27528	市区	20kV 绿色 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27529	市区	PMS_10kV 东宝 4#站 T2	10	800	640	640
27530	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T2	10	800	640	640
27531	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T4	10	800	640	640
27532	市区	20kV 绿色 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27533	市区	20kV 绿色 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27534	市区	20kV 绿色 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27535	市区	PMS_机电配变	10	400	320	320
27536	市区	PMS_陆巷叁村配变	10	400	320	320
27537	市区	PMS_农民公园	10	400	320	320
27538	市区	PMS_章家浜 2#变	10	400	320	320
27539	市区	PMS_10kV 鸿运苑 19#站 T1	10	800	640	640
27540	市区	PMS_冷制作二配变	10	200	160	160
27541	市区	PMS_10kV 鸿运苑 19#站 T2	10	800	640	640
27542	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T1	10	800	640	640
27543	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T2	10	800	640	640
27544	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27545	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T4	10	800	640	640
27546	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T1	10	800	640	640
27547	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T2	10	800	640	640
27548	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T3	10	800	640	640
27549	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T4	10	800	640	640
27550	市区	PMS_10kV 米兰 9#站 T1	10	800	640	640
27551	市区	PMS_10kV 米兰 9#站 T2	10	800	640	640
27552	市区	PMS_10kV 鸿运苑 26#站 T1	10	800	640	640
27553	市区	PMS_20kV 产电 1#箱变 T1	20	400	320	320
27554	市区	PMS_牌楼下二配变	10	200	160	160
27555	市区	PMS_荡东乙变	10	400	320	320
27556	市区	PMS_10kV 侬联园 4#站 T2*	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27557	市区	PMS_10kV 侬联园 5#站 T2	20	1000	800	800
27558	市区	PMS_10kV 侬联园 5#站 T4	20	1000	800	800
27559	市区	PMS_10kV 侬联园 6#站 T2*	20	1000	800	800
27560	市区	PMS_10kV 侬联园 7#站 T2	20	1000	800	800
27561	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T4	10	800	640	640
27562	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T4	10	800	640	640
27563	市区	PMS_环宇站 T2	10	1000	800	800
27564	市区	PMS_里下甸伍配变	10	400	320	320
27565	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
27566	市区	梅里一配变	10	200	160	160
27567	市区	PMS_旺庄市镇配变	10	200	160	160
27568	市区	10kV 河韵 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27569	市区	10kV 招路 2#箱变 T1	10	630	504	504
27570	市区	PMS_薛家里二配变	10	400	320	320
27571	市区	PMS_周更上二配变	10	400	320	320
27572	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T1	10	800	640	640
27573	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T3	10	800	640	640
27574	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T4	10	800	640	640
27575	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T1	10	800	640	640
27576	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T3	10	800	640	640
27577	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T3	10	800	640	640
27578	市区	外商用户 1#箱变 T1	10	630	504	504
27579	市区	PMS_南木配变	10	400	320	320
27580	市区	10kV 双联 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27581	市区	PMS_鸿口变	10	200	160	160
27582	市区	PMS_灌区变	10	200	160	160
27583	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T1	10	800	640	640
27584	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T3	10	800	640	640
27585	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T4	10	800	640	640
27586	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
27587	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T2	10	800	640	640
27588	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T4	10	800	640	640
27589	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T2	20	800	640	640
27590	市区	高迁桥二变	10	200	160	160
27591	市区	20kV 新光 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27592	市区	20kV 新光 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27593	市区	20kV 新光 6#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27594	市区	20kV 新光 7#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27595	市区	PMS_10kV 仁家 7#站 T1	10	800	640	640
27596	市区	PMS_10kV 仁家 7#站 T3	10	800	640	640
27597	市区	PMS_10kV 仁家 8#站 T1*	10	800	640	640
27598	市区	10kV 春潮 2#站 T1	10	1000	800	800
27599	市区	10kV 梅荆 25#站 T2	10	800	640	640
27600	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T2	20	800	640	640
27601	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T1	10	800	640	640
27602	市区	PMS_朱小渠二变	10	200	160	160
27603	市区	PMS_10kV 侬联园 2#站 T2	20	1000	800	800
27604	市区	PMS_10kV 侬联园 2#站 T4	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27605	市区	PMS_10kV 侬联园 3#站 T2	20	1000	800	800
27606	市区	PMS_梅里 1＃站 T1	10	800	640	640
27607	市区	国际 4＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27608	市区	国际 4＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27609	市区	国际 5＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27610	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T1	10	800	640	640
27611	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T4	20	800	640	640
27612	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T2	10	800	640	640
27613	市区	国际 5＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27614	市区	国际 6＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27615	市区	国际 6＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27616	市区	国际 7＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27617	市区	国际 7＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27618	市区	PMS_新友灯配变	10	200	160	160
27619	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T2	20	800	640	640
27620	市区	10kV 春风南岸 5#站 T2	10	800	640	640
27621	市区	PMS_和睦 1#站 T1	10	800	640	640
27622	市区	PMS_和睦 1#站 T2	10	800	640	640
27623	市区	PMS_和睦 2#站 T1	10	1000	800	800
27624	市区	PMS_和睦 2#站 T2	10	1000	800	800
27625	市区	PMS_电力所	10	200	160	160
27626	市区	20kV 新安花园 26 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27627	市区	20kV 新安花园 26 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27628	市区	20kV 新安花园 27 号站 T3（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27629	市区	PMS_玫瑰 1＃站 T1	10	800	640	640
27630	市区	PMS_玫瑰 1＃站 T2	10	800	640	640
27631	市区	PMS_玫瑰 2＃站 T1	10	800	640	640
27632	市区	PMS_玫瑰 2＃站 T2	10	800	640	640
27633	市区	20kV 新安花园 27 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27634	市区	20kV 新安花园 27 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27635	市区	20kV 新安花园 28 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27636	市区	20kV 新安花园 28 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27637	市区	20kV 新安花园 29 号站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
27638	市区	20kV 新安花园 29 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27639	市区	20kV 新安花园 29 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27640	市区	20kV 新安花园 30 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27641	市区	20kV 新安花园 30 号站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27642	市区	20kV 新安花园 31 号站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
27643	市区	20kV 新安花园 31 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27644	市区	20kV 新安花园 31 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27645	市区	PMS_玫瑰 3＃站 T1	10	800	640	640
27646	市区	叙丰家园 4＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27647	市区	叙丰家园 4＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27648	市区	PMS_建锡桥南	10	400	320	320
27649	市区	博客 1＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27650	市区	博客 1＃站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27651	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
27652	市区	10kV 梅荆 23#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27653	市区	丝织甲配变	10	200	160	160
27654	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
27655	市区	10kV 常嘉 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27656	市区	PMS_顾家浜配变	10	400	320	320
27657	市区	10kV 仁家 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27658	市区	PMS_江家上	10	200	160	160
27659	市区	PMS_10kV 玫瑰 6#站 T2	10	800	640	640
27660	市区	PMS_10kV 玫瑰 6#站 T1	10	800	640	640
27661	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T2	10	800	640	640
27662	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T3	10	800	640	640
27663	市区	PMS_20kV 臻园 1#站 T1	20	800	640	640
27664	市区	金马四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27665	市区	鸿泰苑 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27666	市区	鸿泰苑 15#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27667	市区	鸿泰苑 16#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27668	市区	鸿泰苑 16#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27669	市区	PMS_薛家配变	10	200	160	160
27670	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T4	10	800	640	640
27671	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T1	10	800	640	640
27672	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T2	10	800	640	640
27673	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T3	10	800	640	640
27674	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T4	10	800	640	640
27675	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T3	10	800	640	640
27676	市区	PMS_路灯管理三	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27677	市区	悦诚 2#站 T2	10	800	640	640
27678	市区	悦诚 2#站 T4	10	800	640	640
27679	市区	悦诚 3#站 T2	10	800	640	640
27680	市区	悦诚 3#站 T4	10	800	640	640
27681	市区	PMS_10kV 联心苑 7#站 T1	10	1000	800	800
27682	市区	PMS_10kV 联心苑 7#站 T2*	10	1000	800	800
27683	市区	史家里三	10	400	320	320
27684	市区	PMS_20kV 臻园 2#站 T1	20	800	640	640
27685	市区	PMS_20kV 臻园 2#站 T2	20	800	640	640
27686	市区	PMS_20kV 臻园 1#站 T2	20	800	640	640
27687	市区	PMS_10kV 荣盛 2#站 T1	10	800	640	640
27688	市区	PMS_10kV 荣盛 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27689	市区	PMS_10kV 荣盛 3#站 T1	10	800	640	640
27690	市区	PMS_10kV 荣盛 3#站 T2	10	800	640	640
27691	市区	10kV 香茶 1#箱变 T1	10	400	320	320
27692	市区	PMS_10kV 红力 1#箱变 T1	10	400	320	320
27693	市区	月台三	10	400	320	320
27694	市区	PMS_杨家浜二	10	400	320	320
27695	市区	PMS_20kV 悦府 3#站 T2	20	1000	800	800
27696	市区	PMS_20kV 悦府 4#站 T2	20	1000	800	800
27697	市区	PMS_10kV 华府 1#站 T1*	10	800	640	640
27698	市区	PMS_10kV 华府 1#站 T2	10	800	640	640
27699	市区	PMS_10kV 华府 2#站 T1	10	800	640	640
27700	市区	PMS_10kV 华府 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27701	市区	PMS_10kV 长欣公寓 B1 箱变 T1	10	630	504	504
27702	市区	PMS_长欣公寓 A 箱变 T1	10	1000	800	800
27703	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T1	20	800	640	640
27704	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T2	20	800	640	640
27705	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T2	20	800	640	640
27706	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T4	20	800	640	640
27707	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T2	20	800	640	640
27708	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T4	20	800	640	640
27709	市区	PMS_周大房	10	200	160	160
27710	市区	PMS_徐更上三	10	200	160	160
27711	市区	10kV 中邦 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27712	市区	10kV 中邦 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27713	市区	10kV 中邦 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27714	市区	10kV 中邦 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27715	市区	10kV 中邦 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
27716	市区	10kV 中邦 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27717	市区	10kV 中邦 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27718	市区	10kV 中邦 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27719	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T3	20	800	640	640
27720	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T4	20	800	640	640
27721	市区	PMS_20kV 天骄 3#站 T1	20	800	640	640
27722	市区	PMS_20kV 天骄 3#站 T2	20	800	640	640
27723	市区	观湖湾 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27724	市区	20kV 观湖湾 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27725	市区	观湖湾 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27726	市区	20kV 观湖湾 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27727	市区	观湖湾 4#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
27728	市区	20kV 观湖湾 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
27729	市区	PMS_君域 3#站 T2	10	1000	800	800
27730	市区	PMS_君域 3#站 T1	10	1000	800	800
27731	市区	PMS_10KV 君域 4#站 T1	10	1000	800	800
27732	市区	PMS_10KV 君域 4#站 T2	10	1000	800	800
27733	市区	新北二配变	10	400	320	320
27734	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T1	20	1000	800	800
27735	市区	PMS_10kV 梅荆 10#站 T1	10	800	640	640
27736	市区	PMS_10kV 梅荆 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27737	市区	PMS_20kV 空港 5#站 T1	20	800	640	640
27738	市区	PMS_20kV 空港 5#站 T2	20	800	640	640
27739	市区	PMS_20kV 空港 6#站 T1	20	800	640	640
27740	市区	PMS_20kV 空港 6#站 T2	20	800	640	640
27741	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T1	20	1000	800	800
27742	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T1	20	1000	800	800
27743	市区	PMS_20kV 东风 6#站 T1	20	1000	800	800
27744	市区	PMS_20kV 东风 7#站 T1	20	1000	800	800
27745	市区	PMS_20kV 东风 8#站 T1	20	1000	800	800
27746	市区	PMS_10kV 梅荆 11#站 T1	10	800	640	640
27747	市区	PMS_10kV 梅荆 11#站 T2	10	800	640	640
27748	市区	PMS_20kkV 泓园 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27749	市区	PMS_20kkV 泓园 2#站 T2	20	800	640	640
27750	市区	PMS_20kkV 泓园 2#站 T3	20	800	640	640
27751	市区	PMS_20kkV 泓园 2#站 T4	20	800	640	640
27752	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T1	20	800	640	640
27753	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T2	20	800	640	640
27754	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T3	20	800	640	640
27755	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T4	20	800	640	640
27756	市区	PMS_方家巷	10	200	160	160
27757	市区	石园村配变	10	200	160	160
27758	市区	PMS_10kV 米兰 2#站 T1	10	800	640	640
27759	市区	PMS_10kV 米兰 2#站 T2	10	800	640	640
27760	市区	PMS_10kV 米兰 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27761	市区	PMS_10kV 米兰 3#站 T2	10	800	640	640
27762	市区	PMS_10kV 米兰 4#站 T1	10	800	640	640
27763	市区	PMS_10kV 米兰 4#站 T2	10	800	640	640
27764	市区	PMS_10kV 米兰 5#站 T1	10	800	640	640
27765	市区	PMS_10kV 米兰 5#站 T2	10	800	640	640
27766	市区	PMS_渔业村五配变	10	200	160	160
27767	市区	PMS_10kV 常嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
27768	市区	10kV 常嘉 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27769	市区	10kV 常嘉 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27770	市区	PMS_10kV 常嘉 3#站 T2	10	1000	800	800
27771	市区	10kV 常嘉 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27772	市区	PMS_10kV 常嘉 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27773	市区	PMS_10kV 仁家 2#站 T1	10	800	640	640
27774	市区	PMS_10kV 仁家 2#站 T3	10	800	640	640
27775	市区	PMS_20kV 九龙仓 5#站 T1	20	1000	800	800
27776	市区	PMS_20kV 九龙仓 6#站 T1	20	1000	800	800
27777	市区	20kV 新光 2#站 T1（融合终端）	20	630	504	504
27778	市区	20kV 新光 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27779	市区	20kV 新光 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27780	市区	20kV 丽景苑 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27781	市区	PMS_10kV 仁家 3#站 T1	10	800	640	640
27782	市区	PMS_20kV 九龙仓 7#站 T2	20	1000	800	800
27783	市区	PMS_20kV 九龙仓 8#站 T2	20	1000	800	800
27784	市区	PMS_20kV 九龙仓 9#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27785	市区	农服中心配变	10	200	160	160
27786	市区	大河头二配变	10	200	160	160
27787	市区	PMS_墙西巷	10	200	160	160
27788	市区	PMS_10kV 新都会 3#站 T1	10	800	640	640
27789	市区	PMS_10kV 新都会 3#站 T2	10	800	640	640
27790	市区	20kV 丽景苑 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27791	市区	20kV 丽景苑 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27792	市区	20kV 丽景苑 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27793	市区	20kV 丽景苑 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27794	市区	20kV 丽景苑 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27795	市区	20kV 丽景苑 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27796	市区	20kV 丽景苑 8#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27797	市区	20kV 丽景苑 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27798	市区	20kV 丽景苑 9#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27799	市区	20kV 丽景苑 9#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27800	市区	20kV 丽景苑 11#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27801	市区	20kV 丽景苑 11#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27802	市区	20kV 丽景苑 11#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27803	市区	20kV 丽景苑 11#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27804	市区	20kV 丽景苑 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27805	市区	20kV 丽景苑 10#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27806	市区	20kV 丽景苑 10#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27807	市区	20kV 丽景苑 12#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27808	市区	20kV 丽景苑 12#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27809	市区	20kV 丽景苑 13#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27810	市区	20kV 丽景苑 13#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27811	市区	PMS_凤鸣 2#站 T1	10	800	610	610
27812	市区	PMS_凤鸣 2#站 T2	10	800	640	640
27813	市区	PMS_凤鸣 3#站 T1	10	800	607	607
27814	市区	PMS_凤鸣 3#站 T3	10	800	548	548
27815	市区	PMS_凤鸣 3#站 T4	10	800	603	603
27816	市区	PMS_凤鸣 3#站 T2	10	800	524	524
27817	市区	PMS_20kV 空港 2#站 T2	20	630	504	504
27818	市区	PMS_20kV 空港 2#站 T1	20	630	504	504
27819	市区	PMS_20kV 空港 3#站 T1	20	630	504	504
27820	市区	PMS_20kV 空港 3#站 T2	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27821	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T1	20	800	640	640
27822	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T2	20	800	640	640
27823	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T3	20	800	640	640
27824	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T4	20	800	640	640
27825	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T1	20	800	640	640
27826	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T2	20	800	640	640
27827	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T3	20	800	640	640
27828	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T4	20	800	640	640
27829	市区	PMS_凤鸣 4#站 T1	10	800	573	573
27830	市区	PMS_凤鸣 4#站 T2	10	800	593	593
27831	市区	PMS_吴三配变	10	200	160	160
27832	市区	PMS_20kV 锦硕苑 1#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27833	市区	PMS_20kV 锦硕苑 1#站 T2	20	1000	800	800
27834	市区	PMS_20kV 锦硕苑 2#站 T1	20	1000	800	800
27835	市区	PMS_20kV 锦硕苑 2#站 T2	20	1000	800	800
27836	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4#站 T1	20	800	640	640
27837	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4#站 T2	20	800	640	640
27838	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4#站 T3	20	800	640	640
27839	市区	PMS_前步街二配变	10	400	320	320
27840	市区	PMS_20kV 悦府 5#站 T1	20	800	640	640
27841	市区	10kV 新丰苑 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27842	市区	10kV 新丰苑 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
27843	市区	10kV 新丰苑 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27844	市区	10kV 新丰苑 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27845	市区	10kV 新丰苑 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27846	市区	10kV 新丰苑 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
27847	市区	10kV 新丰苑 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27848	市区	10kV 新丰苑 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27849	市区	10kV 新丰苑 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27850	市区	10kV 新丰苑 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27851	市区	10kV 新丰苑 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27852	市区	10kV 新丰苑 13#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
27853	市区	10kV 新丰苑 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27854	市区	10kV 新丰苑 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27855	市区	10kV 新丰苑 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27856	市区	10kV 新丰苑 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27857	市区	10kV 新丰苑 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27858	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T1	10	800	640	640
27859	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T2	10	800	640	640
27860	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T3	10	800	640	640
27861	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T4	10	800	640	640
27862	市区	绿色 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27863	市区	绿色 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27864	市区	绿色 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
27865	市区	绿色 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
27866	市区	绿色 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
27867	市区	绿色 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
27868	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27869	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T2	10	800	640	640
27870	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T3	10	800	640	640
27871	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T4	10	800	640	640
27872	市区	PMS_10kV 尚东 7#站 T1	10	800	640	640
27873	市区	PMS_荷花井一配变	10	400	320	320
27874	市区	PMS_10kV 叙丰 6#站 T1	10	800	640	640
27875	市区	PMS_10kV 叙丰 6#站 T2	10	800	640	640
27876	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T1	10	800	640	640
27877	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T2	10	800	640	640
27878	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T3	10	800	640	640
27879	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T4	10	800	640	640
27880	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27881	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T2	10	800	640	640
27882	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T3	10	800	640	640
27883	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T4	10	800	640	640
27884	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T1	10	800	640	640
27885	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T2	10	800	640	640
27886	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T3	10	800	640	640
27887	市区	10kV 新丰苑 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27888	市区	10kV 新丰苑 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27889	市区	10kV 新丰苑 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27890	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T3	10	1000	800	800
27891	市区	10kV 杨普 1#箱变 T1	10	630	504	504
27892	市区	10kV 杨普 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27893	市区	PMS_10kV 尚东 7#站 T2*	10	800	640	640
27894	市区	PMS_10kV 观邸 1#站 T1	10	800	640	640
27895	市区	PMS_10kV 观邸 1#站 T2	10	800	640	640
27896	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T1	10	800	640	640
27897	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T3	10	800	640	640
27898	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T4	10	800	640	640
27899	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T2	10	800	640	640
27900	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T4	10	800	640	640
27901	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T1	10	800	640	640
27902	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T2	10	800	640	640
27903	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T3	10	800	640	640
27904	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27905	市区	PMS_夹里变	10	200	160	160
27906	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T2	10	800	640	640
27907	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T4	10	800	640	640
27908	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T1	10	800	640	640
27909	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T2	10	800	640	640
27910	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T3	10	800	640	640
27911	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T4	10	800	640	640
27912	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T1	10	800	640	640
27913	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T2	10	800	640	640
27914	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T3	10	800	640	640
27915	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T4	10	800	640	640
27916	市区	10kV 大东 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27917	市区	东河头二	10	400	320	320
27918	市区	假日 1#箱变 T1	10	630	504	504
27919	市区	PMS_春潮一期 11#站 T1	10	800	640	640
27920	市区	PMS_春潮一期 11#站 T2	10	800	640	640
27921	市区	10kV 玫瑰 7#站 T1	10	1000	800	800
27922	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T2	10	800	640	640
27923	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T3	10	800	640	640
27924	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T4	10	800	640	640
27925	市区	PMS_10kV 玫瑰 8#站 T1	10	800	640	640
27926	市区	PMS_10kV 玫瑰 8#站 T2	10	800	640	640
27927	市区	PMS_上乡乙配变	10	400	320	320
27928	市区	古市桥二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27929	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T2	20	800	640	640
27930	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T4	20	800	640	640
27931	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T2	20	800	640	640
27932	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T4	20	800	640	640
27933	市区	PMS_后巷十二配变	10	200	160	160
27934	市区	PMS_10kV 紫郡 2#站 T1	10	800	640	640
27935	市区	PMS_10kV 紫郡 2#站 T2	10	800	640	640
27936	市区	PMS_10kV 紫郡 3#站 T1	10	800	640	640
27937	市区	PMS_10kV 紫郡 3#站 T2	10	800	640	640
27938	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T1	10	800	640	640
27939	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T2	10	800	640	640
27940	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27941	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T4	10	800	640	640
27942	市区	PMS_10KV 尚苑 1#站 T1	10	800	640	640
27943	市区	PMS_10KV 尚苑 1#站 T2	10	800	640	640
27944	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T1	10	800	640	640
27945	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T3	10	800	640	640
27946	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T4	10	800	626	626
27947	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T2	10	800	640	640
27948	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T1	10	1000	800	800
27949	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T2	10	1000	800	800
27950	市区	10kV 国信 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27951	市区	10kV 国信 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27952	市区	10kV 国信 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27953	市区	10kV 国信 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27954	市区	10kV 国信 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27955	市区	10kV 国信 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27956	市区	10kV 国信 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27957	市区	10kV 国信 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27958	市区	10kV 国信 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27959	市区	10kV 国信 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27960	市区	10kV 国信 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
27961	市区	10kV 国信 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
27962	市区	PMS_春潮 1#站 T4	10	1000	800	800
27963	市区	10kV 春潮 2#站 T4	10	1000	800	800
27964	市区	PMS_春潮 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27965	市区	PMS_春潮 3#站 T4	10	1000	800	800
27966	市区	PMS_春潮 4#站 T4	10	1000	800	800
27967	市区	前进 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
27968	市区	前进 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
27969	市区	PMS_中堂 1#站 T2	10	800	640	640
27970	市区	中堂 2#站 T2（光伏）	10	800	640	640
27971	市区	PMS_长欣 1#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
27972	市区	PMS_盛业 1#站 2 号主变	10	630	504	504
27973	市区	鸿泰苑 1 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27974	市区	PMS_春城 4#站 T1	10	800	640	640
27975	市区	PMS_春城 4#站 T2	10	800	640	640
27976	市区	PMS_春城 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27977	市区	PMS_春城 5＃站 T2	10	800	640	640
27978	市区	鸿泰苑 2 号站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
27979	市区	鸿泰苑 3 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27980	市区	谢家桥（一）	10	200	160	160
27981	市区	PMS_东和苑 1＃站 T2	10	800	640	640
27982	市区	新安花园 20#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27983	市区	PMS_东和苑 2＃站 T2	10	800	640	640
27984	市区	新安花园 21#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27985	市区	新安花园 22#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27986	市区	新安花园 23#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27987	市区	新安花园 24#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27988	市区	鸿泰苑 4 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27989	市区	PMS_东和苑 1＃站 T1	10	800	640	640
27990	市区	PMS_东和苑 2＃站 T1	10	800	640	640
27991	市区	泰伯 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27992	市区	泰伯 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27993	市区	泰伯 9#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
27994	市区	10kV 春潮 8#站 T4	10	1000	800	800
27995	市区	PMS_利民 1#箱变 T1	10	630	504	504
27996	市区	PMS_利民 4＃箱变 T1	10	630	504	504
27997	市区	PMS_利民 5＃箱变 T1	10	630	504	504
27998	市区	泰伯 9#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
27999	市区	PMS_蔬菜场二配变	10	400	320	320
28000	市区	陆泾	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28001	市区	PMS_春潮 6#站 4T4	10	1000	800	800
28002	市区	PMS_春潮 7#站 T4	10	1000	800	800
28003	市区	PMS_宾家酒店配变	10	200	160	160
28004	市区	PMS_陈家里二变	10	200	160	160
28005	市区	PMS_丰硕苑 T2	10	1000	800	800
28006	市区	PMS_刘湖沿配变	10	200	160	160
28007	市区	PMS_溇西配变	10	200	160	160
28008	市区	PMS_吴家桥四	10	200	160	160
28009	市区	PMS_东路二弄配变	10	200	160	160
28010	市区	PMS_曹西	10	200	160	160
28011	市区	沈典巷配变	10	200	160	160
28012	市区	10kV 国信 13#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28013	市区	PMS_锡南站 T1	10	1250	1000	1000
28014	市区	菜场新村配变（南瑞）	10	400	320	320
28015	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T1	10	800	640	640
28016	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
28017	市区	10kV 月城 1#箱变 T1	10	630	504	504
28018	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T4	10	800	640	640
28019	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T2	10	800	640	640
28020	市区	PMS_前房巷配变	10	200	160	160
28021	市区	PMS_东郡 5＃站 T2	10	800	640	640
28022	市区	PMS_东郡 5＃站 T1	10	800	640	640
28023	市区	PMS_城色 1＃站 T1	10	1000	800	800
28024	市区	PMS_城色 1＃站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28025	市区	PMS_城色 1＃站 T3	10	1000	800	800
28026	市区	10kV 大运华府 3#站 T2	10	800	640	640
28027	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T1	10	800	640	640
28028	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T2	20	800	640	640
28029	市区	PMS_10kV 绿景 13#站 T2	10	800	640	640
28030	市区	PMS_10kV 绿景 16#站 T2	10	800	640	640
28031	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T4	10	800	640	640
28032	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T2	10	800	640	640
28033	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T4	10	800	640	640
28034	市区	桥南(五)	10	400	320	320
28035	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T1	10	800	640	640
28036	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28037	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T4	20	800	640	640
28038	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T4	10	800	640	640
28039	市区	PMS_春潮二期 2#站 T4	10	1000	800	800
28040	市区	10kV 滨河景园 3#站 T4	10	800	640	640
28041	市区	PMS_庙下十配变	10	400	320	320
28042	市区	10kV 桐桥 9#箱变 T1	10	630	504	504
28043	市区	PMS_杨家里八配变	10	400	320	320
28044	市区	10kV 春风南岸 5#站 T1	10	800	640	640
28045	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T2	10	800	640	640
28046	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T1	10	800	640	640
28047	市区	PMS_豪邦配变	10	400	320	320
28048	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28049	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T3	10	800	640	640
28050	市区	10kV 国信 14#站 T4	10	800	640	640
28051	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T4	10	800	640	640
28052	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T3	10	800	640	640
28053	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T1	10	1000	800	800
28054	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T3	10	800	640	640
28055	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T2	10	800	640	640
28056	市区	龚更	10	400	320	320
28057	市区	PMS_东南前	10	200	144	144
28058	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T4	10	800	640	640
28059	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T1	10	800	640	640
28060	市区	PMS_10kV 伯渎 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28061	市区	PMS_永胜伍一配变	10	400	320	320
28062	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T1	20	800	640	640
28063	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T4	10	800	640	640
28064	市区	10kV 跃进 6#箱变 T1	10	630	504	504
28065	市区	PMS_太湖花园一期 2 号站 T2	10	1000	800	800
28066	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T4	10	800	640	640
28067	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T2	10	800	640	640
28068	市区	PMS_欧典 1＃箱变 T1	10	630	504	504
28069	市区	曙光村三配变（需删除）	10	400	320	320
28070	市区	乐器厂配变	10	400	320	320
28071	市区	PMS_梁巷里配变	10	200	160	160
28072	市区	10kV 杨普 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28073	市区	10kV 东望 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28074	市区	PMS_住基上	10	400	320	320
28075	市区	运河充配变	10	400	320	320
28076	市区	10kV 荡东 3#箱变 T1	10	630	504	504
28077	市区	10kV 东望 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28078	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
28079	市区	PMS_鑫申纺器二配变	10	400	320	320
28080	市区	PMS_陆泾桥一变	10	400	320	320
28081	市区	PMS_香熙苑 1＃站 T1	10	1000	800	800
28082	市区	PMS_香熙苑 1＃站 T2	10	1000	800	800
28083	市区	PMS_香熙苑 1＃站 T3	10	1000	800	800
28084	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28085	市区	10kV 熙悦府 5#站 T1	10	800	640	640
28086	市区	10kV 墙裕 4#箱变 T1	10	630	504	504
28087	市区	10kV 御庭 9#站 T1	10	800	640	640
28088	市区	PMS_春潮一期 5＃站三号主变	10	1250	1000	1000
28089	市区	PMS_春潮一期 5＃站一号主变	10	1250	1000	1000
28090	市区	20/10kV 尤渡苑 6＃站 T1	20	1000	800	800
28091	市区	20/10kV 尤渡苑 6＃站 T2	20	1000	800	800
28092	市区	20/10kV 尤渡苑 7＃站 T2	20	1000	800	800
28093	市区	20/10kV 尤渡苑 8＃站 T1	20	1000	800	800
28094	市区	20/10kV 尤渡苑 8＃站 T2	20	1000	800	800
28095	市区	PMS_徐家湾	10	200	160	160
28096	市区	10kV 梅都府 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28097	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T4	10	800	640	640
28098	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T1	10	800	640	640
28099	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T3	10	800	640	640
28100	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T1	10	800	640	640
28101	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T3	10	800	640	640
28102	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T4	10	800	640	640
28103	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T2	10	800	640	640
28104	市区	10kV 熙悦府 4#站 T1	10	800	640	640
28105	市区	PMS_万裕苑 2＃站 T1	10	1600	1280	1280
28106	市区	PMS_万裕苑 2＃站 T2	10	1600	1280	1280
28107	市区	10kV 万裕苑 3＃站 T1	10	1250	1000	1000
28108	市区	10kV 万裕苑 3＃站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28109	市区	PMS_万裕苑 4#站 T1	10	1600	1280	1280
28110	市区	PMS_万裕苑 4#站 T2	10	1600	1280	1280
28111	市区	PMS_万裕苑 8#站 T1	10	1600	1280	1280
28112	市区	吉祥 3#站 T2	10	800	640	640
28113	市区	PMS_吉祥 3#站 T1	10	800	640	640
28114	市区	吉祥 4#站 T2	10	1000	800	800
28115	市区	PMS_吉祥 4#站 T1	10	1000	800	800
28116	市区	PMS_梅荆 2#站 T1	10	1000	800	800
28117	市区	PMS_梅荆 2#站 T2	10	1000	800	800
28118	市区	PMS_新学士桥配变	10	400	320	320
28119	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T3	10	800	640	640
28120	市区	PMS_春潮一期 2 号站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28121	市区	PMS_春潮一期 2 号站 T3	10	1250	1000	1000
28122	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28123	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T1	10	800	640	640
28124	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T3	10	800	640	640
28125	市区	10kV 紫兰园 3#站 T2	10	800	640	640
28126	市区	广盈集团配变	10	400	320	320
28127	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T4	10	800	640	640
28128	市区	10kV 锦河 1#箱变 T1	10	630	504	504
28129	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T3	10	800	640	640
28130	市区	PMS_士胶木业配变	10	400	320	320
28131	市区	湾里四变	10	200	160	160
28132	市区	10kV 常嘉 12#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28133	市区	春阳村委四配变	10	400	320	320
28134	市区	老干部配变	10	400	320	320
28135	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T1	10	800	640	640
28136	市区	万裕苑 9＃站 T2	10	1000	800	800
28137	市区	万裕苑 9＃站 T1*	10	1000	800	800
28138	市区	万裕苑 10＃站 T1*	10	1000	800	800
28139	市区	万裕苑 10＃站 T2	10	1000	800	800
28140	市区	万裕苑 11＃站 T1*	10	1000	800	800
28141	市区	万裕苑 11＃站 T2	10	1000	800	800
28142	市区	万裕苑 11＃站 T3*	10	1000	800	800
28143	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
28144	市区	PMS_湾里八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28145	市区	10kV 瑞佳 4#箱变 T1	10	400	320	320
28146	市区	10kV 宝通 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
28147	市区	鸿泰苑 5 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28148	市区	鸿泰苑 5 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28149	市区	鸿泰苑 6 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28150	市区	鸿泰苑 6 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28151	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T3	10	800	640	640
28152	市区	真裕配变	10	400	320	320
28153	市区	PMS_泰伯花园 1#站 T3	10	1000	800	800
28154	市区	PMS_朱家里	10	200	160	160
28155	市区	黄泥降变	10	400	320	320
28156	市区	PMS_锡梅 3＃站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28157	市区	PMS_锡梅 3＃站 T2	10	1000	800	800
28158	市区	PMS_锡梅花园 4＃站 T1	10	800	640	640
28159	市区	PMS_锡梅花园 4＃站 T2	10	800	640	640
28160	市区	PMS_20kV 雅园 4＃站 T1	20	1000	800	800
28161	市区	PMS_20kV 雅园 4＃站 T2	20	1000	800	800
28162	市区	PMS_20kV 雅园 5＃站 T1	20	1000	800	800
28163	市区	PMS_20kV 雅园 5＃站 T2	20	1000	800	800
28164	市区	PMS_宝盛 1＃站 T1	10	1000	800	800
28165	市区	PMS_宝盛 1＃站 T2	10	1000	800	800
28166	市区	10kV 康臣 5#站 T2（融合终端）	10	630	484	484
28167	市区	鸿泰苑 7 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28168	市区	鸿泰苑 7 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28169	市区	鸿泰苑 8 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28170	市区	鸿泰苑 8 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28171	市区	鸿泰苑 9 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28172	市区	鸿泰苑 9 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28173	市区	鸿泰苑 10 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28174	市区	鸿泰苑 10 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28175	市区	PMS_东鼎 1#站 T1	10	800	640	640
28176	市区	PMS_东鼎 1#站 T2	10	800	640	640
28177	市区	PMS_东鼎 2#站 T1	10	800	640	640
28178	市区	PMS_东鼎 2#站 T2	10	800	640	640
28179	市区	PMS_东鼎 3#站 T1	10	800	640	640
28180	市区	PMS_东鼎 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28181	市区	PMS_瑞城 3＃站 T1	10	1000	800	800
28182	市区	PMS_金润华庭 1 号站 T1	10	1000	800	800
28183	市区	PMS_金润华庭 1 号站 T2	10	1000	800	800
28184	市区	PMS_金润华庭 2 号站 T1	10	800	640	640
28185	市区	PMS_金润华庭 2 号站 T2	10	800	640	640
28186	市区	PMS_墙门 1#箱变 T1	10	400	320	320
28187	市区	PMS_墙门 2#箱变 T1	10	200	160	160
28188	市区	PMS_墙门 3#箱变 T1	10	630	504	504
28189	市区	PMS_瑞城 3＃站 T2	10	1000	800	800
28190	市区	PMS_墙门 4#箱变 T1	10	400	320	320
28191	市区	PMS_墙门 5#箱变 T1	10	400	320	320
28192	市区	PMS_墙门 6#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28193	市区	PMS_兴隆 3#箱变 T1	10	630	504	504
28194	市区	PMS_兴隆 4#箱变 T1	10	630	504	504
28195	市区	10kV 绿科 1#箱变 T1	10	630	504	504
28196	市区	PMS_华东 1＃箱变 T1	10	630	504	504
28197	市区	PMS_华东 2#箱变 T1	10	630	504	504
28198	市区	PMS_化工 4＃箱变 T1	10	630	504	504
28199	市区	10kV 咏硕苑 5＃站 T1	10	1000	800	800
28200	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T1	10	800	640	640
28201	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T4	10	800	640	640
28202	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T1	10	800	640	640
28203	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T4	10	800	640	640
28204	市区	咏硕苑 4＃站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28205	市区	咏硕苑 4＃站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
28206	市区	PMS_咏硕苑 1＃站 T1	10	1000	800	800
28207	市区	PMS_咏硕苑 1＃站 T4	10	1000	800	800
28208	市区	高浪 5#站 T1	10	800	640	640
28209	市区	高浪 5#站 T2	10	800	640	640
28210	市区	PMS_高浪 8＃站 T1	10	800	640	640
28211	市区	PMS_高浪 8#站 T2	10	800	640	640
28212	市区	PMS_10kV 康臣 1#站 T2*	10	1000	800	800
28213	市区	PMS_10kV 康臣 2#站 T1*	10	1000	800	800
28214	市区	PMS_10kV 康臣 3#站 T1*	10	1000	800	800
28215	市区	PMS_华丰 1＃箱变 T1	10	315	252	252
28216	市区	PMS_20kV 雅园 1＃站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28217	市区	PMS_20kV 雅园 1#站 T2	20	1000	800	800
28218	市区	PMS_梅里 1#站 T2	10	800	640	640
28219	市区	PMS_10kV 康臣 4#站 T2*	10	800	640	640
28220	市区	PMS_梅里 2#站 T2	10	800	640	640
28221	市区	PMS_梅里 2#站 T1	10	800	640	640
28222	市区	PMS_梅育路站 T1	10	630	504	504
28223	市区	PMS_梅育路站 T2	10	630	504	504
28224	市区	前黄	10	400	320	320
28225	市区	PMS_20kV 雅园 2#站 T1	20	1000	800	800
28226	市区	PMS_20kV 雅园 2#站 T2	20	1000	800	800
28227	市区	PMS_20kV 雅园 3#站 T1	20	1000	800	800
28228	市区	PMS_20kV 雅园 3#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28229	市区	PMS_香楠 1#站 T1	10	1000	800	800
28230	市区	PMS_香楠 2#站 T2	10	1000	800	800
28231	市区	PMS_香楠 2#站 T1	10	1000	800	800
28232	市区	PMS_香楠 3#站 T2	10	1000	800	800
28233	市区	PMS_香楠 3#站 T1	10	1000	800	800
28234	市区	PMS_10kV 星都 2#站 T1	10	800	640	640
28235	市区	PMS_10kV 星都 2#站 T2	10	800	640	640
28236	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T1	10	800	640	640
28237	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T2	10	800	640	640
28238	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T3	10	800	640	640
28239	市区	10kV 中邦 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28240	市区	PMS_东杨更	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28241	市区	PMS_永定桥	10	400	320	320
28242	市区	PMS_沈介里二配变	10	200	160	160
28243	市区	PMS_西黄更	10	200	160	160
28244	市区	红豆树配变	10	200	160	160
28245	市区	PMS_湾里尤	10	200	160	160
28246	市区	PMS_塘明桥东	10	200	160	160
28247	市区	PMS_10kV 飞马 4#箱变 T1	10	630	504	504
28248	市区	PMS_10kV 飞马 5#箱变 T1	10	630	504	504
28249	市区	20kV 建惠 1#箱变 T1	20	630	504	504
28250	市区	20kV 金色 2#站 T2	20	800	640	640
28251	市区	10kV 中邦 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28252	市区	10kV 中邦 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28253	市区	10kV 中邦 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28254	市区	10kV 中邦 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28255	市区	10kV 中邦 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28256	市区	10kV 中邦 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28257	市区	10kV 中邦 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28258	市区	10kV 中邦 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28259	市区	10kV 中邦 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28260	市区	20kV 新安花园 32 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
28261	市区	20kV 新安花园 32 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
28262	市区	20kV 新安花园 33 号站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
28263	市区	20kV 新安花园 33 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
28264	市区	PMS_10kV 御庭 1#站 T1*	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28265	市区	前进 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28266	市区	前进 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28267	市区	前进 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28268	市区	前进 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28269	市区	PMS_20kV 金色 3#站 T2	20	1000	800	800
28270	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9#站 T3	10	1000	800	800
28271	市区	PMS_10kV 鸿运苑 10#站 T1	10	1000	800	800
28272	市区	PMS_10kV 鸿运苑 10#站 T2	10	1000	800	800
28273	市区	PMS_月台上	10	200	160	160
28274	市区	20kV 新安花园 33 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
28275	市区	20kV 新安花园 34 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
28276	市区	20kV 新安花园 34 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28277	市区	20kV 新安花园 35 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
28278	市区	20kV 新安花园 35 号站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
28279	市区	20kV 新安花园 35 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
28280	市区	PMS_叙丰家园 1#箱变 T1	10	500	400	400
28281	市区	PMS_叙丰家园 2#箱变 2	10	400	320	320
28282	市区	PMS_新锦园 1#站 T1	10	1000	800	800
28283	市区	PMS_新锦园 1#站 T2	10	1000	800	800
28284	市区	PMS_新锦园 2#站 T1	10	1000	800	800
28285	市区	PMS_新锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
28286	市区	PMS_塔西村	10	200	160	160
28287	市区	PMS_毛塔桥	10	200	160	160
28288	市区	春城 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28289	市区	PMS_春城 6#站 T2	10	800	640	640
28290	市区	PMS_春城 6#站 T3	10	800	640	640
28291	市区	春城 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
28292	市区	PMS_20kV 凯发 3#站 T2	20	1000	800	800
28293	市区	PMS_20kV 凯发 3#站 T1	20	1000	800	800
28294	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T2	20	800	640	640
28295	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T1	20	800	640	640
28296	市区	叙丰家园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28297	市区	PMS_铭城 1#站 T2	10	1000	800	800
28298	市区	PMS_铭城 1#站 T1	10	1000	800	800
28299	市区	PMS_铭城 2#站 T1	10	1000	800	800
28300	市区	PMS_铭城 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28301	市区	PMS_松幸电子配变	20	200	160	160
28302	市区	PMS_高浪 11#站 T1	10	800	640	640
28303	市区	PMS_高浪 11#站 T2	10	800	640	640
28304	市区	PMS_新锦园 3#站 T1	10	1000	800	800
28305	市区	PMS_新锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
28306	市区	PMS_10kV 御庭 2#站 T1*	10	800	640	640
28307	市区	PMS_10kV 御庭 3#站 T1*	10	800	640	640
28308	市区	PMS_10kV 御庭 4#站 T1*	10	800	640	640
28309	市区	PMS_西魏巷配变	10	200	160	160
28310	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T3	20	800	640	640
28311	市区	PMS_20KV 凯发 5#站 T2	20	800	640	640
28312	市区	20KV 凯发 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28313	市区	20KV 凯发 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
28314	市区	管委 1#箱变 T1	10	630	504	504
28315	市区	PMS_赵介湾配变	10	200	160	160
28316	市区	PMS_华方二变	10	200	160	160
28317	市区	PMS_春阳张夫桥	10	315	252	252
28318	市区	PMS_东风 1#站 T1	10	800	640	640
28319	市区	新芳 1#箱变 T1	10	630	499	499
28320	市区	PMS_大窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
28321	市区	PMS_大桥头配变	10	200	160	160
28322	市区	PMS_东风 2#站 T1	10	1000	800	800
28323	市区	PMS_金桥 1#箱变 1	10	630	504	504
28324	市区	金桥 2#箱变 1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28325	市区	金桥 4#箱变 1	10	630	504	504
28326	市区	10kV 宋公 1#箱变 T1	10	630	504	504
28327	市区	春明 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
28328	市区	PMS_20kV 博苑 4#站 T1*	20	1000	800	800
28329	市区	PMS_20kV 博苑 5#站 T1	20	1000	800	800
28330	市区	叙丰家园 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28331	市区	叙丰家园 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
28332	市区	PMS_20kV 九龙仓 2 号站 T1	20	1000	800	800
28333	市区	PMS_20kV 九龙仓 3 号站 T1	20	1000	800	800
28334	市区	PMS_20kV 九龙仓 4 号站 T1	20	1000	800	800
28335	市区	10kV 南徐 1#箱变 T1	10	400	320	320
28336	市区	梅村 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28337	市区	梅村 3#箱变 T1	10	630	504	504
28338	市区	PMS_新安 1#箱变 1	10	630	504	504
28339	市区	PMS_20kV 金色 5#站 T2	20	1000	736	736
28340	市区	PMS_20kV 金色 5#站 T1	20	1000	800	800
28341	市区	PMS_20kV 金色 4#站 T2	20	1000	800	800
28342	市区	PMS_20kV 金色 4#站 T1	20	1000	800	800
28343	市区	PMS_停车场三配变	10	400	320	320
28344	市区	PMS_塘东配变	10	400	320	320
28345	市区	PMS_万荣 1#箱变 1	10	630	504	504
28346	市区	PMS_寺湾下	10	400	320	320
28347	市区	PMS_20kV 金色 3#站 T1	20	1000	800	800
28348	市区	PMS_香楠 5#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28349	市区	PMS_香楠 5#站 T2	10	1000	800	800
28350	市区	PMS_香楠 6#站 T1	10	1000	800	800
28351	市区	PMS_香楠 6#站 T2	10	1000	800	800
28352	市区	PMS_香楠 7#站 T1	10	1000	800	800
28353	市区	PMS_香楠 7#站 T2	10	1000	800	800
28354	市区	PMS_香楠 8#站 T1	10	1000	800	800
28355	市区	PMS_香楠 8#站 T2	10	1000	800	800
28356	市区	10kV 南禅站 T1	10	1250	1000	1000
28357	市区	10kV 南禅站 T4	10	1250	1000	1000
28358	市区	PMS_春丰 2＃箱变 T1	10	400	320	320
28359	市区	PMS_庄里 1#箱变 1	10	630	504	504
28360	市区	PMS_万荣 2#箱变 1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28361	市区	鸿泰苑 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28362	市区	鸿泰苑 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
28363	市区	谷里（二）	10	400	320	320
28364	市区	PMS_石桥一变	10	200	160	160
28365	市区	PMS_催家东	10	200	160	160
28366	市区	PMS_帆布	10	400	320	320
28367	市区	PMS_探机 3#箱变 T1	10	630	504	504
28368	市区	PMS_唐明苑 1#站 T1	10	800	640	640
28369	市区	PMS_唐明苑 1#站 T2	10	800	640	640
28370	市区	PMS_唐明苑 2#站 T1	10	800	640	640
28371	市区	PMS_唐明苑 2#站 T2	10	800	640	640
28372	市区	PMS_唐明苑 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28373	市区	PMS_唐明苑 3#站 T2	10	800	640	640
28374	市区	PMS_华丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
28375	市区	PMS_10kV 星都 1#站 T1	10	800	640	640
28376	市区	PMS_10kV 星都 1#站 T2	10	800	640	640
28377	市区	鸿泰苑 11#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28378	市区	PMS_田岸 1#箱变 1	10	630	504	504
28379	市区	PMS_联心苑 2#站 T1	10	1000	800	800
28380	市区	PMS_联心苑 2#站 T2	10	1000	800	800
28381	市区	PMS_联心苑 3#站 T1	10	1000	800	800
28382	市区	PMS_联心苑 3#站 T2	10	1000	800	800
28383	市区	PMS_联心苑 4#站 T1	10	1000	800	800
28384	市区	PMS_联心苑 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28385	市区	PMS_联心苑 4#站 T3	10	1000	800	800
28386	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9#站 T1	10	1000	800	800
28387	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9#站 T2	10	1000	800	800
28388	市区	PMS_瑞城 4＃站 T1	10	800	640	640
28389	市区	PMS_瑞城 4＃站 T2	10	800	640	640
28390	市区	PMS_梅荆 3#站 T1	10	1000	800	800
28391	市区	PMS_梅荆 3#站 T2	10	1000	800	800
28392	市区	PMS_梅荆 4#站 T1	10	1000	800	800
28393	市区	PMS_梅荆 4#站 T2	10	1000	800	800
28394	市区	PMS_梅荆 4#站 T3	10	1000	800	800
28395	市区	PMS_20kV 具区 1#箱变 T1	20	630	504	504
28396	市区	20kV 天沿 1#箱变 T1	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28397	市区	20kV 博苑 3#站 T1*（融合终端）	20	1000	800	800
28398	市区	20kV 博苑 3#站 T2*（融合终端）	20	1000	800	800
28399	市区	PMS_瑞城 5#站 T1	10	800	640	640
28400	市区	PMS_瑞城 6#站 T1	10	800	640	640
28401	市区	PMS_瑞城 6#站 T2	10	800	640	640
28402	市区	PMS_瑞城 5#站 T2	10	800	640	640
28403	市区	PMS_欧典 3#站 T1	10	1000	800	800
28404	市区	PMS_欧典 4#站 T1*	10	1000	800	800
28405	市区	张前变	10	400	320	320
28406	市区	PMS_东尤家弄	10	200	160	160
28407	市区	PMS_香楠 4#站 T1	10	1000	800	800
28408	市区	PMS_香楠 4#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28409	市区	PMS_香楠 1#站 T2	10	1000	800	800
28410	市区	金锡桥	10	400	320	320
28411	市区	PMS_东黄更	10	200	153	153
28412	市区	PMS_龚更上	10	200	160	160
28413	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T1	20	1000	800	800
28414	市区	20kV 五爱南 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
28415	市区	20kV 五爱南 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
28416	市区	20kV 五爱南 2#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
28417	市区	20kV 五爱南 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
28418	市区	20kV 五爱南 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
28419	市区	20kV 五爱南 3#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
28420	市区	20kV 裕沁 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28421	市区	20kV 裕沁 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28422	市区	20kV 裕沁 2#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
28423	市区	20kV 裕沁 2#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
28424	市区	杨湾	10	400	320	320
28425	市区	PMS_水家桥	10	200	160	160
28426	市区	PMS_花郡 2#站 T1	10	800	640	640
28427	市区	PMS_花郡 2#站 T2	10	800	640	640
28428	市区	PMS_花郡 2#站 T3	10	800	640	640
28429	市区	PMS_花郡 2#站 T4	10	800	640	640
28430	市区	PMS_花郡 3#站 T1	10	800	640	640
28431	市区	PMS_花郡 3#站 T2	10	800	640	640
28432	市区	PMS_花郡 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28433	市区	PMS_花郡 3#站 T4	10	800	640	640
28434	市区	20kV 滟澜 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28435	市区	20kV 滟澜 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28436	市区	20kV 滟澜 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
28437	市区	20kV 滟澜 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
28438	市区	20kV 滟澜 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28439	市区	10kV 国际 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28440	市区	10kV 国际 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28441	市区	10kV 国际 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
28442	市区	10kV 国际 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
28443	市区	10kV 国际 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28444	市区	10kV 国际 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28445	市区	10kV 国际 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
28446	市区	10kV 国际 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
28447	市区	10kV 国际 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28448	市区	10kV 国际 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28449	市区	10kV 国际 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
28450	市区	10kV 国际 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
28451	市区	20kV 新安 38#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28452	市区	20kV 新安 38#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28453	市区	20kV 新安 37#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28454	市区	20kV 新安 37#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28455	市区	PMS_20kV 新安 37#站 T3	20	800	640	640
28456	市区	20kV 新安 37#站 T4（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28457	市区	20kV 五爱南 4#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
28458	市区	马家桥二配变	10	200	160	160
28459	市区	10kV 运河苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28460	市区	10kV 运河苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28461	市区	PMS_浜斗上四配变	10	200	160	160
28462	市区	PMS_10kV 御庭 5#站 T2	10	1000	800	800
28463	市区	PMS_20kV 滟澜 5#站 T1	20	800	640	640
28464	市区	20kV 滟澜 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28465	市区	PMS_20kV 滟澜 7#站 T2	20	800	640	640
28466	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T1	20	800	640	640
28467	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T2	20	800	640	640
28468	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28469	市区	PMS_10kV 香珺苑 1#站 07001	10	800	640	640
28470	市区	PMS_10kV 香珺苑 1#站 07002	10	800	640	640
28471	市区	PMS_10kV 香珺苑 2#站 1	10	800	640	640
28472	市区	PMS_10kV 香珺苑 2#站 2	10	800	640	640
28473	市区	PMS_陶家里	10	200	160	160
28474	市区	吉祥 5#站 T2	10	800	640	640
28475	市区	PMS_吉祥 5#站 T1	10	800	640	640
28476	市区	吉祥 6#站 T2	10	800	640	640
28477	市区	PMS_吉祥 6#站 T1	10	800	640	640
28478	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T1	10	800	640	640
28479	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T2	10	800	640	640
28480	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28481	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T4	10	800	640	640
28482	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T1	10	800	640	640
28483	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T2	10	800	640	640
28484	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T3	10	800	640	640
28485	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T4	10	800	640	640
28486	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T1	10	800	640	640
28487	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T4	10	800	640	640
28488	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T3	10	800	640	640
28489	市区	20kV 滟澜 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28490	市区	20kV 滟澜 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28491	市区	20kV 滟澜 4#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
28492	市区	PMS_10kV 瑞城 7#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28493	市区	PMS_10kV 瑞城 7#站 T2	10	1000	800	800
28494	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T1	10	800	640	640
28495	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T2	10	800	640	640
28496	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T3	10	800	640	640
28497	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T4	10	800	640	640
28498	市区	PMS_10kV 春城 9#站 T1	10	800	640	640
28499	市区	PMS_10kV 春城 9#站 T2	10	800	640	640
28500	市区	PMS_10kV 春城 10#站 T1	10	800	640	640
28501	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28502	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28503	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28504	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28505	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
28506	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
28507	市区	春阳村委三配变	10	400	320	320
28508	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T4	20	800	640	640
28509	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T1	20	800	640	640
28510	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T2	20	800	640	640
28511	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T3	20	800	640	640
28512	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T4	20	800	640	640
28513	市区	PMS_群星贰村四配变	10	400	320	320
28514	市区	PMS_陈华山乙配变	10	200	160	160
28515	市区	吉祥 7#站 T2	10	800	640	640
28516	市区	PMS_吉祥 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28517	市区	PMS_10kV 金梅苑 1#站 T1	10	800	640	640
28518	市区	PMS_10kV 金梅苑 1#站 T2	10	800	640	640
28519	市区	PMS_10kV 春城 10#站 T2	10	800	640	640
28520	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28521	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28522	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
28523	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
28524	市区	PMS_10kV 绿景 2#站 T2	10	800	640	640
28525	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T2	10	800	640	640
28526	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T4	10	800	640	640
28527	市区	PMS_大通桥	10	200	160	160
28528	市区	后宅供电	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28529	市区	PMS_郭更上二	10	200	160	160
28530	市区	PMS_20kV 香硕 1#站 T1	20	800	640	640
28531	市区	PMS_谈更上一配变	10	400	320	320
28532	市区	丰茂机械配变	10	400	320	320
28533	市区	PMS_10kV 宝通 1#箱变 T1	10	630	504	504
28534	市区	PMS_10kV 宝通 3#箱变 T1	10	630	504	504
28535	市区	20kV 绿色 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28536	市区	古爱 1#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28537	市区	古爱 1#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28538	市区	古爱 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28539	市区	古爱 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28540	市区	古爱 4#站 T3（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28541	市区	古爱 4#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
28542	市区	古爱 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28543	市区	古爱 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28544	市区	古爱 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
28545	市区	古爱 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
28546	市区	PMS_20kV 香硕 1#站 T2	20	800	640	640
28547	市区	10kV 凤张 1#箱变 T1	10	630	504	504
28548	市区	10kV 凤张 2#箱变 T1（光伏）	10	630	430	430
28549	市区	10kV 凤威 1#箱变 T1	10	630	504	504
28550	市区	20kV 绿色 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28551	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T2	10	800	640	640
28552	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28553	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T2	10	800	640	640
28554	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T4	10	800	640	640
28555	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T2	10	800	640	640
28556	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T4	10	800	640	640
28557	市区	PMS_10kV 香溢 5#站 T2	10	800	640	640
28558	市区	PMS_村委九配变	10	200	160	160
28559	市区	PMS_20kV 悦府 1#站 T2	20	800	640	640
28560	市区	PMS_20kV 悦府 2#站 T2	20	1000	800	800
28561	市区	PMS_10kV 香梅 8#站 T1	10	1000	800	800
28562	市区	PMS_10kV 香梅 8#站 T2	10	1000	800	800
28563	市区	PMS_10kV 跃进 5#箱变 T1	10	630	504	504
28564	市区	PMS_10kV 农丰 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28565	市区	PMS_10kV 润泽 1#站 T1	10	800	640	640
28566	市区	PMS_10kV 香梅 9#站 T1	10	1000	800	800
28567	市区	PMS_10kV 香梅 9#站 T2	10	1000	800	800
28568	市区	PMS_10kV 探机 4#箱变 T	10	630	504	504
28569	市区	PMS_10kV 探机 5#箱变 T1	10	630	504	504
28570	市区	PMS_20kV 奕翔 1#站 T1	20	800	640	640
28571	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T1	10	800	640	640
28572	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T3	10	800	640	640
28573	市区	PMS_农科	10	400	320	320
28574	市区	PMS_梅新	10	200	160	160
28575	市区	20kV 古爱 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28576	市区	20kV 古爱 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28577	市区	20kV 古爱 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28578	市区	20kV 古爱 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28579	市区	20kV 古爱 3#站 T1*（融合终端）	20	800	640	640
28580	市区	20kV 古爱 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28581	市区	PMS_鸿声桥	10	400	320	320
28582	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T2	10	800	640	640
28583	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T4	10	800	640	640
28584	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T1	10	800	640	640
28585	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T2	10	800	640	640
28586	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T3	10	800	640	640
28587	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T4	10	800	640	640
28588	市区	PMS_20kV 奕翔 1#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28589	市区	PMS_20kV 奕翔 2#站 T1	20	800	640	640
28590	市区	PMS_20kV 奕翔 2#站 T2	20	800	640	640
28591	市区	PMS_20kV 奕翔 3#站 T1	20	800	640	640
28592	市区	PMS_20kV 奕翔 3#站 T2	20	800	640	640
28593	市区	PMS_用电上配变	10	400	320	320
28594	市区	PMS_缪家里配变	10	200	160	160
28595	市区	PMS_20kV 和风 1#站 T1	20	1000	800	800
28596	市区	PMS_20kV 和风 1#站 T2	20	1000	800	800
28597	市区	PMS_20kV 和风 2#站 T1	20	1000	800	800
28598	市区	PMS_20kV 和风 2#站 T2	20	1000	800	800
28599	市区	PMS_20kV 和风 3#站 T1	20	800	640	640
28600	市区	PMS_20kV 和风 3#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28601	市区	PMS_20kV 和风 4#站 T1	20	800	640	640
28602	市区	PMS_20kV 和风 4#站 T2	20	800	640	640
28603	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T1	20	1000	800	800
28604	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T2	20	1000	800	800
28605	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T3	20	1000	800	800
28606	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T1	20	800	640	640
28607	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T2	20	800	640	640
28608	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T3	20	1000	800	800
28609	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T1	20	800	640	640
28610	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T2	20	800	640	640
28611	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T3	20	800	640	640
28612	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28613	市区	PMS_江家	10	400	320	320
28614	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T2	10	800	640	640
28615	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T4	10	800	640	640
28616	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T1	10	800	640	640
28617	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T3	10	800	640	640
28618	市区	20kV 五爱南 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
28619	市区	20kV 五爱南 5#站 T1	20	1000	800	800
28620	市区	20kV 五爱南 5#站 T2	20	1000	800	800
28621	市区	PMS_品丰配变	10	400	237	237
28622	市区	大巷四配变	10	400	320	320
28623	市区	10kV 东望 2#站 T2（光伏）（融合终端）	10	800	640	640
28624	市区	10kV 东望 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28625	市区	10kV 东望 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28626	市区	PMS_20kV 天骄 5#站 T1	20	800	640	640
28627	市区	PMS_20kV 天骄 5#站 T2	20	800	632	632
28628	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T1	20	800	640	640
28629	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T2	20	800	640	640
28630	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T3	20	800	640	640
28631	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T4	20	800	640	640
28632	市区	PMS_10kV 东宝 2#站 T2	10	800	640	640
28633	市区	PMS_玫瑰 4＃站 T2	10	800	640	640
28634	市区	PMS_玫瑰 4＃站 T1	10	800	640	640
28635	市区	PMS_玫瑰 5＃站 T1	10	800	640	640
28636	市区	PMS_玫瑰 5＃站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28637	市区	华勋电器	10	400	320	320
28638	市区	PMS_张舍小街配变	10	200	160	160
28639	市区	PMS_10kV 跃进 2#柜 T1	10	400	320	320
28640	市区	PMS_10KV 君域 1#站 T1	10	1000	800	800
28641	市区	PMS_10KV 君域 1#站 T2	10	1000	800	800
28642	市区	PMS_10KV 君域 2#站 T2	10	1000	800	800
28643	市区	PMS_10KV 君域 2#站 T1	10	1000	800	800
28644	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T2	10	800	640	640
28645	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T4	10	800	640	640
28646	市区	PMS_后朱配变	10	400	320	320
28647	市区	PMS_20kV 兴竹 2#站 T2	20	1000	800	800
28648	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T3	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28649	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T3	20	1000	800	800
28650	市区	小学巷配变	10	400	320	320
28651	市区	PMS_永心配变	10	200	160	160
28652	市区	PMS_10kV 梅里 3#站 T1	10	800	640	640
28653	市区	PMS_10kV 梅里 3#站 T2	10	800	640	640
28654	市区	PMS_10kV 香梅 6#站 T1	10	1000	800	800
28655	市区	PMS_10kV 香梅 6#站 T2	10	1000	800	800
28656	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T1	10	800	640	640
28657	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T2	10	800	640	640
28658	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T3	10	800	640	640
28659	市区	PMS_10kV 时代 1#站 T1	10	800	640	640
28660	市区	PMS_10kV 时代 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28661	市区	PMS_10kV 时代 2#站 T2	10	800	640	640
28662	市区	PMS_10kV 时代 2#站 T1	10	800	640	640
28663	市区	PMS_10kV 米兰 6#站 T1	10	800	640	640
28664	市区	PMS_10kV 米兰 6#站 T2	10	800	640	640
28665	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T1	10	800	640	640
28666	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T2	10	800	640	640
28667	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T3	10	800	640	640
28668	市区	PMS_九龙仓 13#站 T2	20	800	640	640
28669	市区	PMS_九龙仓 13#站 T4	20	800	640	640
28670	市区	PMS_九龙仓 14#站 T2	20	800	640	640
28671	市区	PMS_九龙仓 14#站 T4	20	800	640	640
28672	市区	春建工业园	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28673	市区	PMS_10kV 向阳苑 1#站 T1	10	800	640	640
28674	市区	PMS_10kV 仁家 4#站 T1	10	800	640	640
28675	市区	PMS_10kV 仁家 5#站 T1	10	800	640	640
28676	市区	PMS_尤西西仓牛棚头	10	200	160	160
28677	市区	PMS_泰伯 10#站 T1	10	800	640	640
28678	市区	泰伯 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28679	市区	泰伯 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28680	市区	PMS_10kV 联心苑 8#站 T1	10	800	640	640
28681	市区	PMS_10kV 联心苑 9#站 T1	10	800	640	640
28682	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T1	10	800	640	640
28683	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T3	10	800	640	640
28684	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28685	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T3	10	800	640	640
28686	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T1	10	800	640	640
28687	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T3	10	800	640	640
28688	市区	10kV 管委 2#箱变 T1	10	630	504	504
28689	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T4	10	800	640	640
28690	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T1	10	800	640	640
28691	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T2	10	800	640	640
28692	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T3	10	800	640	640
28693	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T4	10	800	640	640
28694	市区	PMS_田舍变	10	400	320	320
28695	市区	春暖工业园配变	10	200	160	160
28696	市区	10kV 悦诚 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28697	市区	10kV 悦诚 4#站 T4	10	800	640	640
28698	市区	10kV 悦诚 5#站 T2	10	800	640	640
28699	市区	10kV 悦诚 5#站 T4	10	800	640	640
28700	市区	PMS_泰伯 11#站 T2	10	800	640	640
28701	市区	PMS_石街上配变	10	200	160	160
28702	市区	PMS_10kV 泰伯 12#站 T1	10	800	640	640
28703	市区	PMS_10kV 泰伯 12#站 T2	10	800	640	640
28704	市区	PMS_泰伯 13#站 T1	10	800	640	640
28705	市区	PMS_10kV 泰伯 13#站 T2	10	800	640	640
28706	市区	PMS_10kV 泰伯 14#站 T1	10	800	640	640
28707	市区	PMS_10kV 泰伯 14#站 T2	10	800	640	640
28708	市区	PMS_10kV 联心苑 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28709	市区	PMS_10kV 联心苑 9#站 T2	10	800	640	640
28710	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T2	10	800	640	640
28711	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T4	10	800	640	640
28712	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T2	10	800	640	640
28713	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T4	10	800	640	640
28714	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T2	10	800	640	640
28715	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T4	10	800	640	640
28716	市区	20kV 新安 36#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28717	市区	20kV 新安 36#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28718	市区	金博配变	10	400	320	320
28719	市区	PMS_江溪曙光配变	10	200	160	160
28720	市区	新农二配变	10	400	156	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28721	市区	PMS_革西二配变	10	400	320	320
28722	市区	PMS_顺通二配变	10	400	320	320
28723	市区	PMS_顺通配变	10	400	320	320
28724	市区	PMS_浜底头变	10	200	160	160
28725	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28726	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T2*（融合终端）	10	1000	800	800
28727	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
28728	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
28729	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
28730	市区	PMS_20KV 金色 6#站 T2	20	1000	800	800
28731	市区	PMS_20KV 金色 6#站 T1	20	1000	800	800
28732	市区	金小里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28733	市区	PMS_沿湾	10	400	320	320
28734	市区	PMS_小沿湾	10	400	320	320
28735	市区	PMS_10kV 梅荆 6#站 T1	10	800	640	640
28736	市区	PMS_10kV 梅荆 6#站 T2	10	800	640	640
28737	市区	PMS_曙光二配变	10	200	160	160
28738	市区	路灯新中配变	10	400	320	320
28739	市区	PMS_工业园三配变	10	400	320	320
28740	市区	PMS_10kV 刘桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
28741	市区	PMS_新北五配变	10	200	160	160
28742	市区	PMS_东尤家弄二变	10	200	160	160
28743	市区	PMS_东桥角二	10	200	160	160
28744	市区	PMS_火车浜	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28745	市区	PMS_金家湾二	10	200	160	160
28746	市区	PMS_里浜二	10	200	160	160
28747	市区	PMS_20kV 滟澜 1#站 T1	20	800	640	640
28748	市区	PMS_星尚 1#站 T1	10	800	640	640
28749	市区	PMS_星尚 1#站 T2	10	800	640	640
28750	市区	PMS_20kV 滟澜 1#站 T2	20	800	640	640
28751	市区	20kV 滟澜 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
28752	市区	20kV 滟澜 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
28753	市区	PMS_20kV 滟澜 3#站 T1	20	800	640	640
28754	市区	PMS_20kV 滟澜 3#站 T2	20	800	640	640
28755	市区	PMS_20kV 影苑 1#站 T2	20	1000	800	800
28756	市区	PMS_20kV 影苑 1#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28757	市区	PMS_20kV 影苑 2#站 T2	20	1000	800	800
28758	市区	PMS_20kV 影苑 2#站 T1	20	1000	800	800
28759	市区	PMS_重庆路	10	400	310	310
28760	市区	PMS_中弄二	10	200	160	160
28761	市区	PMS_陆荒田	10	200	160	160
28762	市区	PMS_白吐巷配变	10	400	320	320
28763	市区	PMS_下湾二	10	200	160	160
28764	市区	PMS_喷涂二配变	10	400	320	320
28765	市区	PMS_10kV 梅里 4#站 T1	10	800	640	640
28766	市区	PMS_10kV 梅里 4#站 T2	10	800	640	640
28767	市区	PMS_10kV 梅荆 7#站 T1	10	800	640	640
28768	市区	PMS_10kV 梅荆 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28769	市区	PMS_10kV 梅荆 8#站 T1	10	800	640	640
28770	市区	PMS_10kV 梅荆 9#站 T1	10	800	640	640
28771	市区	PMS_10kV 梅荆 8#站 T2	10	800	640	640
28772	市区	PMS_10kV 梅荆 9#站 T2	10	800	640	640
28773	市区	PMS_10kV 荣盛 1#站 T1	10	800	640	640
28774	市区	PMS_10kV 荣盛 1#站 T2	10	800	640	640
28775	市区	陈家村二配变	10	400	320	320
28776	市区	PMS_10kV 鸿运苑 11#站 T1	10	1000	800	800
28777	市区	PMS_10kV 鸿运苑 11#站 T2	10	1000	800	800
28778	市区	PMS_10kV 鸿运苑 12#站 T1	10	1000	800	800
28779	市区	PMS_10kV 鸿运苑 12#站 T2	10	1000	800	800
28780	市区	PMS_10kV 鸿运苑 13#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28781	市区	PMS_10kV 鸿运苑 13#站 T2	10	1000	800	800
28782	市区	PMS_10kV 鸿运苑 14#站 T1	10	1000	800	800
28783	市区	PMS_10kV 鸿运苑 14#站 T2	10	1000	800	800
28784	市区	PMS_10kV 鸿运苑 15#站 T1	10	1000	800	800
28785	市区	PMS_10kV 鸿运苑 15#站 T2	10	1000	800	800
28786	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T1	10	1000	800	800
28787	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T2	10	1000	800	800
28788	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T3	10	1000	800	800
28789	市区	PMS_10kV 鸿运苑 17#站 T1	10	1000	800	800
28790	市区	PMS_10kV 鸿运苑 17#站 T2	10	1000	800	800
28791	市区	PMS_伯壹配变	10	200	160	160
28792	市区	阿沙泾三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28793	市区	东塘南一配变	10	400	314	314
28794	市区	PMS_北舍二	10	200	160	160
28795	市区	PMS_钦家湾二配变	10	200	160	160
28796	市区	PMS_10kV 联心苑 5#站 T2	10	1000	800	800
28797	市区	PMS_10kV 联心苑 5#站 T3	10	1000	800	800
28798	市区	PMS_10kV 联心苑 6#站 T1	10	1000	800	800
28799	市区	PMS_10kV 联心苑 5#站 T1	10	1000	800	800
28800	市区	PMS_10kV 联心苑 6#站 T2	10	1000	800	800
28801	市区	北张村	10	400	320	320
28802	市区	PMS_陈湾里乙配变	10	200	160	160
28803	市区	PMS_润硕苑 4#站 T1	10	1000	800	800
28804	市区	PMS_万裕苑 6#站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28805	市区	新安花苑 12＃站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28806	市区	新安花苑 12＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28807	市区	新安花苑 13＃站 T1（融合终端）	10	800	640	640
28808	市区	新安花苑 13＃站 T2（融合终端）	10	800	640	640
28809	市区	PMS_新安花苑 14＃站 T1	10	800	640	640
28810	市区	PMS_新安花苑 14＃站 T2	10	800	640	640
28811	市区	PMS_打工楼配变	10	400	320	320
28812	江阴	冯家圩南箱变主变	10	200	160	160
28813	江阴	铂光澜庭 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
28814	江阴	美宸雅苑 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
28815	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
28816	江阴	PMS_大元里新站 1 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28817	江阴	PMS_金高南变	10	400	320	320
28818	江阴	馨云雅居 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
28819	江阴	PMS_朱家场西变	10	400	320	320
28820	江阴	PMS_港欣花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
28821	江阴	PMS_港欣花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
28822	江阴	PMS_康定箱变主变	10	400	320	320
28823	江阴	PMS_后巷桥西变	10	200	160	160
28824	江阴	PMS_港欣花苑 75#配电所 2#主变	10	1000	800	800
28825	江阴	PMS_金苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
28826	江阴	PMS_金苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
28827	江阴	PMS_金苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
28828	江阴	PMS_金苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28829	江阴	瑞庭花园 101#配电所 4#主变	10	630	504	504
28830	江阴	瑞富花园 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
28831	江阴	渡江路西变	10	400	320	320
28832	江阴	华宏世纪苑 1#箱变主变	10	630	504	504
28833	江阴	霞客苑 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
28834	江阴	宝宏寺变	10	400	320	320
28835	江阴	敔光雅苑北区 26#配电所 4#主变	20	800	640	640
28836	江阴	明佳变	10	400	320	320
28837	江阴	御鑫苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
28838	江阴	御鑫苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
28839	江阴	星辉苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
28840	江阴	蟠龙工业园 6#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28841	江阴	PMS_璜塘后场东变	10	400	320	320
28842	江阴	裕珑花园 68#配电所 1#主变	10	630	504	504
28843	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 2#主变	10	1000	800	800
28844	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
28845	江阴	解放巷路里箱变主变	10	630	468	468
28846	江阴	星赋花园三区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
28847	江阴	西园三村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
28848	江阴	璟庭花苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
28849	江阴	PMS_南新村 1#变	10	400	320	320
28850	江阴	南新村 2#变	10	200	145	145
28851	江阴	PMS_金陵箱变主变	10	500	400	400
28852	江阴	汇金公馆配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28853	江阴	汇金公馆配电所 2#主变	10	1000	800	800
28854	江阴	PMS_前旺村变	10	400	320	320
28855	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 1#主变	10	630	504	504
28856	江阴	PMS_康定南箱变主变	10	400	288	288
28857	江阴	PMS_东舜公馆 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
28858	江阴	PMS_东舜公馆 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
28859	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
28860	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
28861	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
28862	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
28863	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
28864	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28865	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
28866	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
28867	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
28868	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
28869	江阴	融城苑 132#配电所 1#主变	10	800	640	640
28870	江阴	融城苑 132#配电所 2#主变	10	800	640	640
28871	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
28872	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
28873	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
28874	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
28875	江阴	新区 2#箱变主变	10	630	504	504
28876	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28877	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
28878	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
28879	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
28880	江阴	融城苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
28881	江阴	融城苑 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
28882	江阴	融城苑 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
28883	江阴	融城苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
28884	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
28885	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
28886	江阴	裕珑花园 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
28887	江阴	PMS_渡江一村 2#箱变主变	10	630	504	504
28888	江阴	敔樾花园中园 165#配电所 1#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28889	江阴	金域广场 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
28890	江阴	PMS_梦东方西箱变主变	10	630	504	504
28891	江阴	长阅花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
28892	江阴	PMS_张家桥北变	10	200	38	38
28893	江阴	PMS_北降红旗西变	10	200	160	160
28894	江阴	PMS_北降西变	10	400	263	263
28895	江阴	PMS_西尖圩南变	10	200	160	160
28896	江阴	PMS_柳家沙东变	10	200	160	160
28897	江阴	郁桥南房巷变	10	400	306	306
28898	江阴	东林陆家巷北变	10	400	81	81
28899	江阴	团子头变	10	200	146	146
28900	江阴	天茂雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28901	江阴	昕悦府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
28902	江阴	东舜华府 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
28903	江阴	PMS_华益杨家基 2#变箱变主变	10	400	320	320
28904	江阴	敔栖雅苑 6#配电所 1#主变	20	800	640	640
28905	江阴	PMS_峭岐新住基变	10	200	134	134
28906	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
28907	江阴	敔樾花园 12#配电所 4#主变	20	800	640	640
28908	江阴	PMS_塘头桥电站北变	10	200	160	160
28909	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
28910	江阴	自由街南 2#变	10	400	320	320
28911	江阴	天悦家园 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
28912	江阴	龙禧花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28913	江阴	龙禧花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
28914	江阴	南房巷 3 号变	10	400	250	250
28915	江阴	上品璟苑 319#配电所 4#主变	10	800	640	640
28916	江阴	东华佳苑 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
28917	江阴	创富路 1 号 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
28918	江阴	环北 2#变	10	400	320	320
28919	江阴	PMS_老虎墩南变	10	400	275	275
28920	江阴	PMS_浦南变	10	400	264	264
28921	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 4#主变	10	800	640	640
28922	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
28923	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
28924	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28925	江阴	龙禧花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
28926	江阴	龙禧花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
28927	江阴	龙禧花园 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
28928	江阴	龙禧花园 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
28929	江阴	东横树东变	10	400	320	320
28930	江阴	龙禧花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
28931	江阴	龙禧花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
28932	江阴	PMS_新颜 1 号变	10	400	320	320
28933	江阴	南房巷 2#变	10	400	134	134
28934	江阴	PMS_澄南路 332#配电所 1#主变	10	800	640	640
28935	江阴	PMS_澄南路 332#配电所 2#主变	10	800	640	640
28936	江阴	龙禧花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28937	江阴	龙禧花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
28938	江阴	星赋花园三区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
28939	江阴	东翎雅苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
28940	江阴	水芸苑 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
28941	江阴	陈家港西变	10	400	266	266
28942	江阴	PMS_申港金杯变	10	400	320	320
28943	江阴	后旺 1 号变	10	400	320	320
28944	江阴	翡翠花苑 114#配电所 2#主变	10	800	640	640
28945	江阴	地板上 4#变	10	400	320	320
28946	江阴	大宅里变	10	400	271	271
28947	江阴	上品璟苑 335#配电所 3#主变	10	800	640	640
28948	江阴	姚介埭西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28949	江阴	港尚名筑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
28950	江阴	翡翠花苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
28951	江阴	华新南 2 号变	10	400	320	320
28952	江阴	龙城福第二期 298#配电所 2#主变	10	800	640	640
28953	江阴	PMS_河北街箱变主变	10	500	400	400
28954	江阴	长和新天地 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
28955	江阴	瑞富花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
28956	江阴	PMS_郁金香箱变主变	10	630	504	504
28957	江阴	南悦家苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
28958	江阴	PMS_御景花园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
28959	江阴	PMS_御景花园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
28960	江阴	常泽桥 2 号变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28961	江阴	申港河变	10	400	320	320
28962	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
28963	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
28964	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
28965	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
28966	江阴	澜岸花苑 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
28967	江阴	PMS_职校南变	10	400	320	320
28968	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 1#主变	10	800	640	640
28969	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 3#主变	10	800	640	640
28970	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 2#主变	10	800	640	640
28971	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 4#主变	10	800	640	640
28972	江阴	澜岸花苑 8#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28973	江阴	云亭村委东变	10	400	286	286
28974	江阴	裕龙变	10	400	320	320
28975	江阴	嘉禾华庭箱变主变	10	630	504	504
28976	江阴	金沙江箱变主变	10	400	320	320
28977	江阴	敔光雅苑北区金云街 46#配电所 1#主变	20	800	640	640
28978	江阴	荣熙花园 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
28979	江阴	PMS_陆家浜变	10	200	160	160
28980	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
28981	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 19#配电所 2#主变	20	800	640	640
28982	江阴	PMS_钱王路变	10	200	94	94
28983	江阴	北山头西箱变主变	10	630	469	469
28984	江阴	PMS_新南村北变	10	200	100	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28985	江阴	PMS_对门北箱变主变	10	500	400	400
28986	江阴	PMS_篁村 1#变	10	200	160	160
28987	江阴	马镇中行弄变	10	400	320	320
28988	江阴	PMS_陈家庄变	10	250	200	200
28989	江阴	PMS_商城 1#单相变	10	80	64	64
28990	江阴	水芝苑 47#配电所 1#主变	10	630	504	504
28991	江阴	陆房东变	10	250	124	124
28992	江阴	路灯箱变主变	10	400	320	320
28993	江阴	PMS_双牌北变	10	400	292	292
28994	江阴	PMS_浦家湾变	10	400	320	320
28995	江阴	PMS_俞家村北变	10	200	101	101
28996	江阴	PMS_临港翟家头变	10	400	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28997	江阴	龙禧花园 57#配电所 1#主变	10	630	504	504
28998	江阴	龙禧花园 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
28999	江阴	龙禧花园 57#配电所 3#主变	10	630	504	504
29000	江阴	龙禧花园 57#配电所 4#主变	10	630	504	504
29001	江阴	水芝苑 47#配电所 2#主变	10	630	504	504
29002	江阴	水芝苑 47#配电所 3#主变	10	630	504	504
29003	江阴	水芝苑 47#配电所 4#主变	10	630	504	504
29004	江阴	PMS_兴利 7#变	10	400	310	310
29005	江阴	林巷东变	10	400	320	320
29006	江阴	水芝苑 64#配电所 3#主变	10	630	504	504
29007	江阴	水芝苑 64#配电所 4#主变	10	630	504	504
29008	江阴	水芝苑 64#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29009	江阴	水芝苑 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
29010	江阴	PMS_环镇东村箱变主变	10	400	298	298
29011	江阴	港尚名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
29012	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 4#主变	10	800	640	640
29013	江阴	新村变	10	250	152	152
29014	江阴	仲巷中变	10	200	145	145
29015	江阴	PMS_芭斗桥北变	10	400	32	32
29016	江阴	创富路 1 号 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
29017	江阴	PMS_工业路 8#变	10	400	320	320
29018	江阴	PMS_塘林东变	10	200	160	160
29019	江阴	云筑雅苑 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
29020	江阴	春风佳苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29021	江阴	PMS_学前新村 2#变	10	200	160	160
29022	江阴	金星箱变主变	10	630	504	504
29023	江阴	PMS_马家巷箱变主变	10	500	400	400
29024	江阴	宝池 3#变	10	250	200	200
29025	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
29026	江阴	万花景苑二区 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
29027	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 1#主变	10	800	640	640
29028	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 3#主变	10	800	640	640
29029	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 2#主变	10	800	640	640
29030	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 4#主变	10	800	640	640
29031	江阴	梅园新村 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
29032	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29033	江阴	PMS_三分厂变	10	400	320	320
29034	江阴	PMS_河塘老街变	10	400	293	293
29035	江阴	PMS_学前新村变	10	200	160	160
29036	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 3#主变	10	800	640	640
29037	江阴	PMS_刘长巷变	10	200	160	160
29038	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29039	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29040	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29041	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29042	江阴	PMS_何家头变	10	250	200	200
29043	江阴	PMS_运河世家 1#箱变主变	10	630	504	504
29044	江阴	PMS_运河世家 112#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29045	江阴	PMS_河东湾东变	10	400	254	254
29046	江阴	文北路北变	10	400	320	320
29047	江阴	PMS_倪家巷三集中 1#箱变主变	10	630	504	504
29048	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
29049	江阴	棠樾锦园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
29050	江阴	PMS_五房北变	10	400	288	288
29051	江阴	PMS_文林西街 5#箱变主变	10	630	504	504
29052	江阴	云麓花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
29053	江阴	江悦尚院 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
29054	江阴	泰山南变	10	400	320	320
29055	江阴	鑫茂悦园 269#配 4#主变	10	800	640	640
29056	江阴	星辉苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29057	江阴	华苑新村 1#变	10	400	310	310
29058	江阴	PMS_赵午桥变	10	200	66	66
29059	江阴	侯士巷南 2 号变	10	315	252	252
29060	江阴	惠济桥北变	10	200	160	160
29061	江阴	PMS_祝塘曹家变	10	400	300	300
29062	江阴	PMS_祝塘东沿河变	10	400	302	302
29063	江阴	天敬雅苑 122#配电所 2#主变	20	800	640	640
29064	江阴	PMS_二房基 2#变	10	200	122	122
29065	江阴	PMS_斗台新村变	10	400	313	313
29066	江阴	PMS_杨庄村委变	10	400	320	320
29067	江阴	五星箱变主变	10	630	504	504
29068	江阴	璜土公安变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29069	江阴	PMS_官桥东变	10	400	274	274
29070	江阴	PMS_新宕东变	10	200	148	148
29071	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
29072	江阴	江家东变	10	400	320	320
29073	江阴	云禧苑 638-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
29074	江阴	晴山路箱变主变	10	400	320	320
29075	江阴	孔家巷北变	10	400	320	320
29076	江阴	PMS_刘村西变	10	200	144	144
29077	江阴	PMS_尚东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
29078	江阴	PMS_祝塘医院变	10	400	309	309
29079	江阴	PMS_大河梢东变	10	200	145	145
29080	江阴	油车里 2#变	10	400	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29081	江阴	霞客苑 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
29082	江阴	PMS_茂龙变	10	400	320	320
29083	江阴	PMS_胡家湾南变	10	400	172	172
29084	江阴	南街新村变	10	400	320	320
29085	江阴	中心寺箱变主变	10	630	504	504
29086	江阴	PMS_景阳路变	10	400	320	320
29087	江阴	PMS_钱巷村委变	10	200	160	160
29088	江阴	PMS_姚家堂南变	10	400	320	320
29089	江阴	荣熙花园 22#配电所 4#主变	10	630	504	504
29090	江阴	上品璟苑 179#配电所 2#主变	10	800	640	640
29091	江阴	PMS_塘家桥西变	10	400	281	281
29092	江阴	PMS_秦家村东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29093	江阴	PMS_洋外口南变	10	400	320	320
29094	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
29095	江阴	PMS_教场南变	10	400	309	309
29096	江阴	PMS_坊前西变	10	400	298	298
29097	江阴	PMS_张家新村变	10	200	124	124
29098	江阴	PMS_汝南北变	10	400	320	320
29099	江阴	PMS_邓洪南变	10	200	117	117
29100	江阴	PMS_尚东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	621	621
29101	江阴	开发 1#箱变主变	10	630	504	504
29102	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
29103	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
29104	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29105	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
29106	江阴	敔樾花园南园 23#配电所 3#主变	20	630	504	504
29107	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
29108	江阴	PMS_顾山园区 3#变	10	400	320	320
29109	江阴	PMS_东街开发箱变主变	10	400	320	320
29110	江阴	水城花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
29111	江阴	PMS_郭庄 3#变	10	400	320	320
29112	江阴	翡翠花苑 119#配电所 2#主变	10	800	640	640
29113	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
29114	江阴	馨云雅居 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
29115	江阴	PMS_璜塘电力西变	10	400	320	320
29116	江阴	河豚箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29117	江阴	创业路东变	10	200	160	160
29118	江阴	港尚名筑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
29119	江阴	PMS_叶林变	10	400	320	320
29120	江阴	PMS_祁庄南变	10	200	142	142
29121	江阴	PMS_前新庄北变	10	400	320	320
29122	江阴	东支公交车站南变	10	400	320	320
29123	江阴	雅澜名苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
29124	江阴	雅澜名苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
29125	江阴	新秀园三期 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
29126	江阴	雅澜名苑 39#配电所 1#主变	10	630	504	504
29127	江阴	雅澜名苑 39#配电所 2#主变	10	630	504	504
29128	江阴	雅澜名苑 39#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29129	江阴	雅澜名苑 39#配电所 4#主变	10	630	504	504
29130	江阴	PMS_陈家村北变	10	400	320	320
29131	江阴	PMS_兴利 2#变	10	400	320	320
29132	江阴	虹五 19 号变	10	400	320	320
29133	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
29134	江阴	PMS_兴利居委变	10	400	303	303
29135	江阴	PMS_茶岐南变	10	400	276	276
29136	江阴	PMS_浦田圩站	10	400	320	320
29137	江阴	璟庭花苑 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
29138	江阴	桃源名筑 1#配电所 1#主变	20	630	504	504
29139	江阴	翡翠花苑 87#配电所 4#主变	10	800	640	640
29140	江阴	顺源雅园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29141	江阴	PMS_沈家头变	10	200	127	127
29142	江阴	翡翠花苑 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
29143	江阴	东舜华府 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
29144	江阴	桃源名筑 193#配电所 4#主变	20	800	640	640
29145	江阴	汤家湾北变	10	400	320	320
29146	江阴	四房庄南变	10	400	290	290
29147	江阴	PMS_郭庄 1#变	10	200	151	151
29148	江阴	PMS_井上变	10	200	160	160
29149	江阴	东麓花园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
29150	江阴	瑞新花苑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
29151	江阴	PMS_山观小学箱变主变	10	630	485	485
29152	江阴	万花景苑 71#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29153	江阴	雅澜名苑 38#配电所 1#主变	10	630	504	504
29154	江阴	雅澜名苑 38#配电所 3#主变	10	630	504	504
29155	江阴	雅澜名苑 38#配电所 2#主变	10	630	504	504
29156	江阴	雅澜名苑 38#配电所 4#主变	10	630	504	504
29157	江阴	华舜雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
29158	江阴	PMS_丁沟中变	10	400	282	282
29159	江阴	PMS_海港变	10	400	320	320
29160	江阴	万花景苑三区 67#配电所 4#主变	10	800	640	640
29161	江阴	PMS_芦沟南变	10	400	308	308
29162	江阴	PMS_金江家变	10	400	284	284
29163	江阴	PMS_周施场北变	10	400	320	320
29164	江阴	万花景苑二区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29165	江阴	PMS_兴西路 8 号 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
29166	江阴	PMS_兴西路 8 号 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
29167	江阴	大元里新站 2#变	10	400	320	320
29168	江阴	梅园新村 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
29169	江阴	桃源名筑 192#配电所 1#主变	20	800	640	640
29170	江阴	双泾新农村 76#配电所 4#主变	10	630	504	504
29171	江阴	PMS_鲍庄东变	10	315	252	252
29172	江阴	高田岸 3#变	10	400	320	320
29173	江阴	花南邱家村变	10	400	154	154
29174	江阴	PMS_青阳陶家村变	10	400	320	320
29175	江阴	城南雅院 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
29176	江阴	PMS_北花山嘴西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29177	江阴	PMS_大坝头东变	10	400	320	320
29178	江阴	PMS_徐官 1 号变	10	400	320	320
29179	江阴	PMS_赵庄新北变	10	400	320	320
29180	江阴	PMS_农机东变	10	400	320	320
29181	江阴	朱家宕 2#箱变主变	10	630	504	504
29182	江阴	谭家村 3#变	10	400	320	320
29183	江阴	芙蓉新村 4#箱变主变	10	630	504	504
29184	江阴	火车站西路灯变	10	315	252	252
29185	江阴	PMS_毛家住基变	10	315	50	50
29186	江阴	PMS_翠园北变	10	400	320	320
29187	江阴	PMS_环宇南变	10	400	320	320
29188	江阴	PMS_华家弄变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29189	江阴	瑞庭花园 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
29190	江阴	天茂雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
29191	江阴	瑞府园 23#配 2#主变	20	800	640	640
29192	江阴	PMS_红豆马家堂变	10	200	160	160
29193	江阴	徐家西 3#变	10	400	320	320
29194	江阴	姚东湾南变	10	400	320	320
29195	江阴	峨山佳苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
29196	江阴	PMS_三家村东变	10	200	120	120
29197	江阴	霞栖苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
29198	江阴	PMS_陶城戴巷头北变	10	400	320	320
29199	江阴	徐庄桥 1 号变	10	400	320	320
29200	江阴	PMS_胡赵家北变	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29201	江阴	建南加油站变	10	400	320	320
29202	江阴	港尚名筑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
29203	江阴	洪家基 2#变	10	400	320	320
29204	江阴	PMS_青祝河套闸变	10	200	160	160
29205	江阴	七房庄中变	10	400	282	282
29206	江阴	祝璜路路灯变	10	400	320	320
29207	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
29208	江阴	三菱家园箱变主变	10	630	504	504
29209	江阴	PMS_泾南变箱变主变	10	400	320	320
29210	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29211	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29212	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 4#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29213	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29214	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29215	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29216	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29217	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 1#主变	20	800	640	640
29218	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 3#主变	20	800	640	640
29219	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 4#主变	20	800	640	640
29220	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 2#主变	20	800	640	640
29221	江阴	山棠雅园 10#配电所 2#主变	20	800	640	640
29222	江阴	PMS_黄家浜南变	10	400	320	320
29223	江阴	云景花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
29224	江阴	大园 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29225	江阴	PMS_大园 2#变	10	400	224	224
29226	江阴	PMS_大园 3#变	10	315	179	179
29227	江阴	PMS_澄东路箱变主变	10	630	504	504
29228	江阴	云新三村 36#箱变主变	10	500	400	400
29229	江阴	云新二村 1#箱变主变	10	630	504	504
29230	江阴	北房变	10	400	130	130
29231	江阴	PMS_电力中站变	10	400	320	320
29232	江阴	PMS_北房西变	10	250	117	117
29233	江阴	璜塘楼下变	10	400	155	155
29234	江阴	PMS_张五房变	10	400	264	264
29235	江阴	PMS_三房中心站	10	400	318	318
29236	江阴	东横街变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29237	江阴	PMS_鸿雁配电所 1#主变	10	630	504	504
29238	江阴	PMS_文富花园二区配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
29239	江阴	PMS_老三房变	10	400	260	260
29240	江阴	PMS_徐庄桥变	10	200	121	121
29241	江阴	东街 1#变	10	315	252	252
29242	江阴	PMS_永安四村 2#箱变主变	10	630	504	504
29243	江阴	西湖村委变	10	200	160	160
29244	江阴	PMS_王金浜变	10	400	313	313
29245	江阴	PMS_前巷村变	10	200	160	160
29246	江阴	PMS_文富花园二区 30#箱变主变	10	630	504	504
29247	江阴	PMS_沪江配电所主变	10	800	640	640
29248	江阴	PMS_孙五房变	10	400	207	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29249	江阴	青钟站变	10	200	160	160
29250	江阴	PMS_小坎北电站变	10	315	137	137
29251	江阴	河家滩变	10	200	116	116
29252	江阴	PMS_永安四村 7#箱变主变	10	630	504	504
29253	江阴	PMS_西阳东站	10	100	80	80
29254	江阴	孙七房变	10	400	243	243
29255	江阴	永安四村综合箱变主变	10	400	312	312
29256	江阴	PMS_焦家变	10	200	129	129
29257	江阴	东风桥变	10	200	160	160
29258	江阴	PMS_河北街 238 号 4#箱变主变	10	630	504	504
29259	江阴	PMS_通渡花苑二区 35#箱变主变	10	630	504	504
29260	江阴	大王庙变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29261	江阴	PMS_胡家桥东变	10	200	130	130
29262	江阴	PMS_蟠龙工业园 1#变	10	400	320	320
29263	江阴	PMS_戴家桥变	10	200	119	119
29264	江阴	PMS_上青莲变	10	315	252	252
29265	江阴	PMS_蟠龙工业园 2#变	10	400	320	320
29266	江阴	孟家头公变	10	400	229	229
29267	江阴	PMS_通渡花苑二区 37#箱变主变	10	400	320	320
29268	江阴	PMS_柏木电站	10	315	252	252
29269	江阴	PMS_苍墩西站变	10	400	287	287
29270	江阴	幸福变	10	400	122	122
29271	江阴	PMS_盛家变	10	200	135	135
29272	江阴	利西路灯	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29273	江阴	杨家变	10	250	116	116
29274	江阴	杨山沟变	10	250	134	134
29275	江阴	永丰圩变	10	200	160	160
29276	江阴	PMS_窑港闸变	10	200	160	160
29277	江阴	PMS_美佳园 1#变	10	315	252	252
29278	江阴	美佳园 2#变	10	400	320	320
29279	江阴	安祥变	10	400	320	320
29280	江阴	PMS_长征村村变	10	200	138	138
29281	江阴	钱家宕变	10	200	69	69
29282	江阴	PMS_勤丰路 2#变	10	315	252	252
29283	江阴	PMS_中心村 2#变	10	315	241	241
29284	江阴	PMS_中心村 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29285	江阴	PMS_永安村变	10	400	320	320
29286	江阴	PMS_中心村 5 号变	10	400	320	320
29287	江阴	PMS_须家变	10	400	306	306
29288	江阴	文富花园二区配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
29289	江阴	大石基变	10	200	103	103
29290	江阴	PMS_红星路变	10	400	320	320
29291	江阴	PMS_韩顾西变	10	250	200	200
29292	江阴	观山东盟 1＃变	10	400	320	320
29293	江阴	PMS_常江巷变	10	100	80	80
29294	江阴	锦达变	10	200	160	160
29295	江阴	PMS_建明新村变	10	400	245	245
29296	江阴	PMS_建南西站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29297	江阴	PMS_宏多变	10	400	220	220
29298	江阴	PMS_檀树降西变	10	400	320	320
29299	江阴	电力南街变	10	400	320	320
29300	江阴	PMS_文西路西变	10	400	320	320
29301	江阴	PMS_文富花园二区 48#箱变主变	10	800	640	640
29302	江阴	PMS_水产变	10	400	306	306
29303	江阴	PMS_文林毛庄变	10	400	299	299
29304	江阴	PMS_文富花园二区 32#箱变主变	10	800	640	640
29305	江阴	PMS_西阳新村变	10	400	320	320
29306	江阴	PMS_文富花园二区 50#箱变主变	10	800	640	640
29307	江阴	路灯 3 号变	10	200	120	120
29308	江阴	湘北服饰变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29309	江阴	璜塘王家巷变	10	400	320	320
29310	江阴	PMS_皇母桥变	10	200	109	109
29311	江阴	船形变	10	200	102	102
29312	江阴	PMS_文林蒋巷变	10	200	113	113
29313	江阴	PMS_姚家公变	10	400	313	313
29314	江阴	后庄变	10	315	213	213
29315	江阴	石庄村委变	10	400	287	287
29316	江阴	PMS_友谊砖瓦厂变	10	100	80	80
29317	江阴	PMS_通渡花苑二区 28#箱变主变	10	630	504	504
29318	江阴	PMS_前巷西变	10	200	160	160
29319	江阴	私营工业园 1#变	10	400	235	235
29320	江阴	PMS_私营工业园 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29321	江阴	吴家丹变	10	315	252	252
29322	江阴	PMS_通渡花苑二区 26#箱变主变	10	400	320	320
29323	江阴	PMS_供电所南站变	10	315	252	252
29324	江阴	PMS_石庄中学变	10	400	320	320
29325	江阴	PMS_薛家头站变	10	200	160	160
29326	江阴	PMS_立埭南站变	10	250	174	174
29327	江阴	PMS_住基变	10	400	320	320
29328	江阴	臧家头站变	10	400	320	320
29329	江阴	PMS_毗巷配电所 1#主变	10	800	640	640
29330	江阴	后梅新村变	10	400	177	177
29331	江阴	PMS_毗巷配电所 2#主变	10	800	640	640
29332	江阴	PMS_东支东站	10	250	184	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29333	江阴	东支北站	10	400	320	320
29334	江阴	PMS_易发城配电所 1#主变	10	800	640	640
29335	江阴	东支南站	10	400	320	320
29336	江阴	PMS_易发城配电所 2#主变	10	800	640	640
29337	江阴	PMS_张家丹西变	10	200	146	146
29338	江阴	东支西变	10	400	247	247
29339	江阴	高田变	10	400	305	305
29340	江阴	PMS_高田公变	10	315	252	252
29341	江阴	PMS_马西轮变	10	400	320	320
29342	江阴	合兴公变	10	400	320	320
29343	江阴	PMS_合兴排变	10	315	252	252
29344	江阴	三队变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29345	江阴	协北河排涝站	10	200	160	160
29346	江阴	PMS_更新圩排涝站	10	250	200	200
29347	江阴	新圩变	10	400	320	320
29348	江阴	PMS_利港江海公变	10	200	160	160
29349	江阴	PMS_北干东箱变主变	10	630	504	504
29350	江阴	PMS_小圩变	10	200	160	160
29351	江阴	PMS_北干箱变主变	10	630	504	504
29352	江阴	PMS_辰苑箱变主变	10	630	504	504
29353	江阴	PMS_澄通箱变主变	10	800	640	640
29354	江阴	祝文路 3#变	10	160	128	128
29355	江阴	PMS_云顾路灯 2#变	10	100	80	80
29356	江阴	PMS_橡胶园变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29357	江阴	PMS_大河头变	10	315	172	172
29358	江阴	PMS_三条降变	10	315	252	252
29359	江阴	任西变	10	400	211	211
29360	江阴	PMS_祝塘浦家堂变	10	315	169	169
29361	江阴	PMS_圣廷苑 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
29362	江阴	圣廷苑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
29363	江阴	PMS_圣庭苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
29364	江阴	PMS_永安变	10	400	320	320
29365	江阴	PMS_龚巷北站变	10	400	307	307
29366	江阴	电力南站	10	400	320	320
29367	江阴	PMS_祝塘小学变	10	400	313	313
29368	江阴	PMS_鱼池变	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29369	江阴	圩田西变	10	400	304	304
29370	江阴	PMS_峭岐后旺东变	10	400	320	320
29371	江阴	前扬变	10	200	160	160
29372	江阴	PMS_李家变	10	400	280	280
29373	江阴	PMS_习里沟沙田变	10	400	269	269
29374	江阴	PMS_小湖 16#箱变主变	10	630	504	504
29375	江阴	习里沟老站变	10	400	157	157
29376	江阴	PMS_习里沟东站变	10	250	200	200
29377	江阴	PMS_小湖 19#箱变主变	10	630	504	504
29378	江阴	PMS_习里沟变	10	315	237	237
29379	江阴	PMS_利港曹家变	10	200	30	30
29380	江阴	小湖 24#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29381	江阴	PMS_薛家丹变	10	200	160	160
29382	江阴	PMS_地税公变	10	400	320	320
29383	江阴	PMS_文林周家湾变	10	400	310	310
29384	江阴	PMS_姚家南变	10	200	160	160
29385	江阴	PMS_章家村变	10	200	65	65
29386	江阴	PMS_新周变	10	200	64	64
29387	江阴	璜塘周家巷变	10	400	189	189
29388	江阴	PMS_三房中站	10	400	320	320
29389	江阴	PMS_东方配电所 1#主变	10	630	504	504
29390	江阴	PMS_祁庄变	10	200	160	160
29391	江阴	PMS_陆家宕变	10	400	320	320
29392	江阴	PMS_小商品变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29393	江阴	PMS_前巷油坊变	10	200	160	160
29394	江阴	申港文化变	10	400	295	295
29395	江阴	胜利电站变	10	400	232	232
29396	江阴	青春电站变	10	400	312	312
29397	江阴	芦墩西变	10	400	309	309
29398	江阴	PMS_石庄谢家头变	10	400	320	320
29399	江阴	许家头变	10	315	252	252
29400	江阴	前周桥东变	10	400	320	320
29401	江阴	PMS_阚家丹变	10	200	137	137
29402	江阴	大巷箱变主变	10	630	504	504
29403	江阴	PMS_环东路变	10	160	128	128
29404	江阴	PMS_程家丹变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29405	江阴	PMS_南库北变	10	315	252	252
29406	江阴	PMS_青果路 130 号箱变主变	10	400	320	320
29407	江阴	阚家头变	10	400	66	66
29408	江阴	PMS_安祥排涝站变	10	200	160	160
29409	江阴	青果路 139 号 11#箱变主变	10	630	504	504
29410	江阴	PMS_渔业队变	10	200	160	160
29411	江阴	PMS_青果路 139 号 17#箱变主变	10	800	640	640
29412	江阴	PMS_新街北站变	10	200	160	160
29413	江阴	PMS_青果路 139 号 2#箱变主变	10	630	504	504
29414	江阴	PMS_青果路 139 号 6#箱变主变	10	630	504	504
29415	江阴	公园箱变主变	10	630	504	504
29416	江阴	PMS_兴利新村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29417	江阴	PMS_吴家村公变	10	250	200	200
29418	江阴	仁和路灯变	10	400	320	320
29419	江阴	PMS_寿山箱变主变	10	630	504	504
29420	江阴	利港北闸	10	400	320	320
29421	江阴	PMS_医药箱变主变	10	630	504	504
29422	江阴	PMS_金色家园配电所 1#主变	10	2000	1600	1600
29423	江阴	PMS_金色家园配电所 2#主变	10	2000	1600	1600
29424	江阴	牛桥站变	10	400	306	306
29425	江阴	PMS_后梅南站变	10	400	290	290
29426	江阴	PMS_后梅北站变	10	200	125	125
29427	江阴	PMS_网船头变	10	200	160	160
29428	江阴	PMS_埝西变	10	400	256	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29429	江阴	PMS_石牌二村 14#箱变主变	10	630	504	504
29430	江阴	PMS_龚家村变	10	400	256	256
29431	江阴	PMS_石牌二村 4#箱变主变	10	500	400	400
29432	江阴	PMS_石牌一村 10#箱变主变	10	630	504	504
29433	江阴	PMS_老虎墩变	10	400	303	303
29434	江阴	PMS_新庄上变	10	400	282	282
29435	江阴	吴家口变	10	400	320	320
29436	江阴	PMS_袁庄 2#变	10	315	252	252
29437	江阴	PMS_章家路灯变	10	200	160	160
29438	江阴	PMS_北前南站	10	200	160	160
29439	江阴	PMS_北前头西站	10	315	252	252
29440	江阴	PMS_北前头大站	10	400	246	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29441	江阴	PMS_西苑新村 100#箱变主变	10	630	504	504
29442	江阴	PMS_西苑新村 24#箱变主变	10	800	640	640
29443	江阴	PMS_西苑新村 41#箱变主变	10	630	504	504
29444	江阴	PMS_西苑新村 48#箱变主变	10	630	504	504
29445	江阴	PMS_新华箱变主变	10	800	640	640
29446	江阴	PMS_小河一村 2#箱变主变	10	630	504	504
29447	江阴	PMS_小河一村 4#箱变主变	10	630	504	504
29448	江阴	PMS_圣庭苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
29449	江阴	璜塘上变	10	400	205	205
29450	江阴	PMS_梅家变	10	250	188	188
29451	江阴	PMS_富阳中心站	10	400	320	320
29452	江阴	东丁墅变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29453	江阴	小湖 28#箱变主变	10	630	504	504
29454	江阴	PMS_杨庄变	10	400	296	296
29455	江阴	富阳新村变	10	400	317	317
29456	江阴	西范电站	10	250	65	65
29457	江阴	东野塘变	10	400	289	289
29458	江阴	PMS_华昌路 3#变	10	315	252	252
29459	江阴	六房村变	10	400	266	266
29460	江阴	新南西变	10	400	199	199
29461	江阴	PMS_费家变	10	400	257	257
29462	江阴	PMS_小湖 43#箱变主变	10	800	640	640
29463	江阴	PMS_文林村北电站	10	400	320	320
29464	江阴	新南村变	10	400	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29465	江阴	PMS_须毛变	10	200	125	125
29467	江阴	PMS_北环变	10	315	252	252
29468	江阴	PMS_王臣里变	10	315	252	252
29469	江阴	PMS_白宕变	10	200	124	124
29470	江阴	PMS_前坞墩变	10	400	141	141
29471	江阴	PMS_文北新村变	10	315	252	252
29472	江阴	白宕西变	10	400	258	258
29473	江阴	PMS_文北南站	10	315	252	252
29474	江阴	PMS_史家塘变	10	315	240	240
29475	江阴	PMS_野周家变	10	200	109	109
29476	江阴	PMS_嘉纺变	10	400	320	320
29477	江阴	PMS_塘下变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29478	江阴	PMS_赵家塘变	10	315	237	237
29479	江阴	华昌路 1#变	10	400	320	320
29480	江阴	PMS_祝文路 2#变	10	100	80	80
29481	江阴	河东湾北变	10	200	160	160
29482	江阴	PMS_文林周家变	10	250	72	72
29483	江阴	PMS_西阳南变	10	400	320	320
29484	江阴	璜塘南村头变	10	400	237	237
29485	江阴	PMS_西阳桥变	10	400	268	268
29486	江阴	PMS_陆云卓变	10	200	93	93
29487	江阴	西肖庄变	10	250	190	190
29488	江阴	PMS_石庄中村变	10	200	160	160
29489	江阴	PMS_桂家变	10	250	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29490	江阴	PMS_马镇浜上变	10	200	160	160
29491	江阴	下村里变	10	400	296	296
29492	江阴	PMS_五市加工厂变	10	315	60	60
29493	江阴	PMS_张子头变	10	200	115	115
29494	江阴	PMS_大岸变	10	200	160	160
29495	江阴	篁村西站变	10	400	262	262
29496	江阴	篁村北变	10	400	320	320
29497	江阴	常泽中变	10	315	252	252
29498	江阴	篁村村南变	10	400	315	315
29499	江阴	PMS_15 大队加工厂站变	10	250	200	200
29500	江阴	PMS_篁村东变	10	400	228	228
29501	江阴	PMS_永利桥变	10	400	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29502	江阴	小江家村变	10	400	320	320
29503	江阴	PMS_青果路 139 号 7#箱变主变	10	630	504	504
29504	江阴	PMS_双桥五队	10	400	320	320
29505	江阴	PMS_东双桥变	10	200	104	104
29506	江阴	PMS_商城箱变主变	10	630	504	504
29507	江阴	田肚变	10	400	320	320
29508	江阴	PMS_老新街变	10	250	200	200
29509	江阴	东维常西变	10	400	293	293
29510	江阴	PMS_祝家花园箱变主变	10	800	640	640
29511	江阴	PMS_东林沟站	10	315	216	216
29512	江阴	PMS_龙岸变	10	400	311	311
29513	江阴	PMS_西单变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29514	江阴	PMS_陈市加工厂变	10	200	160	160
29515	江阴	西陵变	10	400	320	320
29516	江阴	PMS_橡胶厂变	10	400	320	320
29517	江阴	高家带变	10	400	305	305
29518	江阴	前横变	10	400	310	310
29519	江阴	PMS_张定岸公变	10	400	320	320
29520	江阴	PMS_邹家弄变	10	400	320	320
29521	江阴	西小变	10	400	320	320
29522	江阴	公平路变	10	400	320	320
29523	江阴	交警变	10	400	320	320
29524	江阴	PMS_税务公变	10	400	320	320
29525	江阴	PMS_石牌一村 24#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29526	江阴	PMS_石牌一村 30#箱变主变	10	630	504	504
29527	江阴	PMS_石牌一村 40#箱变主变	10	800	640	640
29528	江阴	PMS_石牌一村 50#箱变主变	10	630	504	504
29529	江阴	PMS_石牌一村 7#箱变主变	10	630	504	504
29530	江阴	PMS_水淹桥东变	10	400	320	320
29531	江阴	PMS_定波 28#箱变主变	10	630	504	504
29532	江阴	PMS_定波 21#箱变主变	10	630	504	504
29533	江阴	PMS_杨岸 79#配电所 1#主变	10	500	400	400
29534	江阴	西范里变	10	400	320	320
29535	江阴	PMS_璜东变	10	400	288	288
29536	江阴	PMS_团结桥变	10	200	123	123
29537	江阴	PMS_文林楼下变	10	400	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29538	江阴	利港工业 1 号变	10	400	278	278
29539	江阴	PMS_璜塘林家村变	10	200	63	63
29540	江阴	PMS_柏木壹队站变	10	315	183	183
29541	江阴	PMS_北陈家村变	10	200	147	147
29542	江阴	PMS_璜塘陆家村变	10	200	35	35
29543	江阴	PMS_三宝西站变	10	250	165	165
29544	江阴	PMS_新湾里东变	10	400	279	279
29545	江阴	PMS_新湾里变	10	400	266	266
29546	江阴	PMS_春江华庭箱变主变	10	500	400	400
29547	江阴	美丽花苑箱变主变	10	630	504	504
29548	江阴	陆东变	10	400	286	286
29549	江阴	黄五房变	10	400	170	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29550	江阴	周团村变	10	400	320	320
29551	江阴	PMS_西苑新村 38#箱变主变	10	630	504	504
29552	江阴	PMS_黄泥头南变	10	200	160	160
29553	江阴	PMS_马镇五房村变	10	400	278	278
29554	江阴	精养塘变	10	400	320	320
29555	江阴	朱朝东变	10	400	180	180
29556	江阴	PMS_俞朝变	10	400	284	284
29557	江阴	PMS_山观西苑新村 98#箱变主变	10	800	640	640
29558	江阴	PMS_陆房庄变	10	200	128	128
29559	江阴	周庄头变	10	400	269	269
29560	江阴	PMS_倪巷变	10	200	160	160
29561	江阴	马巷上变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29562	江阴	PMS_冶坊桥南变	10	315	252	252
29563	江阴	PMS_红旗排涝站变	10	400	187	187
29564	江阴	PMS_前周桥变	10	400	269	269
29565	江阴	PMS_大岸东变	10	100	80	80
29566	江阴	贯庄南变	10	400	320	320
29567	江阴	永汇站变	10	400	286	286
29568	江阴	双牌村变	10	400	302	302
29569	江阴	PMS_虎塘站变	10	200	98	98
29570	江阴	PMS_璜土农场变	10	200	133	133
29571	江阴	小朱家丹东变	10	400	320	320
29572	江阴	PMS_公安变	10	400	320	320
29573	江阴	PMS_兴利一村变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29574	江阴	PMS_龙圩变	10	200	160	160
29575	江阴	铁匠巷变	10	400	320	320
29576	江阴	兴西变	10	400	320	320
29577	江阴	PMS_政府变	10	400	320	320
29578	江阴	PMS_利港河西变	10	200	160	160
29579	江阴	街南变	10	400	320	320
29580	江阴	PMS_利港电力站变	10	400	320	320
29581	江阴	PMS_利港电力东站变	10	400	320	320
29582	江阴	PMS_益名配电所 1#主变	10	800	640	640
29583	江阴	PMS_利港电力南站变	10	400	272	272
29584	江阴	白玉二村配电所 2#变	10	800	640	640
29585	江阴	璜土开发区 9#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29586	江阴	坊前南变	10	400	320	320
29587	江阴	PMS_山北小区 1#变	10	315	252	252
29588	江阴	PMS_山北小区 2#变	10	315	252	252
29589	江阴	PMS_硕桥东站变	10	250	200	200
29590	江阴	PMS_开发区 12#公变	10	100	80	80
29591	江阴	PMS_芦墩村委西变	10	315	252	252
29592	江阴	PMS_硕桥西站变	10	400	257	257
29593	江阴	PMS_虹六 11 公变	10	315	252	252
29594	江阴	PMS_殷家墙门变	10	200	130	130
29595	江阴	PMS_兴祥变	10	400	320	320
29596	江阴	夏港电厂箱变主变	10	800	640	640
29597	江阴	PMS_丽岛 201#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29598	江阴	PMS_丽岛 201#配电所 2#主变	10	1000	703	703
29599	江阴	PMS_丽岛 201#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29600	江阴	PMS_丽岛 207#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29601	江阴	PMS_丽岛 207#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29602	江阴	PMS_小梅变	10	400	266	266
29603	江阴	PMS_小湖 48#箱变主变	10	800	640	640
29604	江阴	小据树湾变	10	400	236	236
29605	江阴	PMS_三宝东站	10	200	134	134
29606	江阴	PMS_王家湾变	10	200	160	160
29607	江阴	谢北变	10	400	251	251
29608	江阴	张胡变	10	400	276	276
29609	江阴	中村北变	10	400	246	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29610	江阴	康后变	10	250	191	191
29611	江阴	丁岸桥变	10	400	320	320
29612	江阴	小湖 52#箱变主变	10	630	504	504
29613	江阴	PMS_孙家变	10	250	200	200
29614	江阴	华昌路中变	10	250	200	200
29615	江阴	PMS_红星东站	10	200	160	160
29616	江阴	PMS_文林新庄变	10	400	180	180
29617	江阴	PMS_薛家变	10	400	320	320
29618	江阴	PMS_薛家北变	10	400	300	300
29619	江阴	PMS_环西路 1#变	10	400	320	320
29620	江阴	华三场变	10	400	320	320
29621	江阴	PMS_天鹤路 22#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29622	江阴	PMS_徐庄桥西变	10	400	225	225
29623	江阴	PMS_锦绣变	10	200	160	160
29624	江阴	PMS_上游南站变	10	315	252	252
29625	江阴	PMS_碾城变	10	200	111	111
29626	江阴	PMS_杨村里变	10	200	160	160
29627	江阴	范朝东变	10	400	243	243
29628	江阴	PMS_大二房变	10	400	241	241
29629	江阴	PMS_大村上变	10	400	320	320
29630	江阴	桥下西变	10	200	160	160
29631	江阴	PMS_祝家桥变	10	250	200	200
29632	江阴	PMS_花园一村箱变主变	10	630	504	504
29633	江阴	PMS_谈家住基变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29634	江阴	PMS_西苑新村 54#箱变主变	10	800	640	640
29635	江阴	环南路变	10	400	196	196
29636	江阴	PMS_文八路北变	10	400	320	320
29637	江阴	跃进农场变	10	200	125	125
29638	江阴	PMS_郭庄变	10	400	320	320
29639	江阴	郭庄站变	10	315	180	180
29640	江阴	郭庄南变	10	400	320	320
29641	江阴	PMS_郭庄加工厂变	10	400	320	320
29642	江阴	西贯站变	10	315	171	171
29643	江阴	锦隆三村 41#箱变主变	10	630	504	504
29644	江阴	PMS_西贯变	10	315	182	182
29645	江阴	PMS_十四大队变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29646	江阴	PMS_高家头西变	10	400	320	320
29647	江阴	高家头变	10	400	320	320
29648	江阴	PMS_焦家头变	10	400	301	301
29649	江阴	利港西街变	10	315	241	241
29650	江阴	高家丹变	10	400	268	268
29651	江阴	后村变	10	400	320	320
29652	江阴	西范南变	10	400	110	110
29653	江阴	安子圩变	10	200	98	98
29654	江阴	永定圩变	10	315	252	252
29655	江阴	PMS_西安村变	10	400	320	320
29656	江阴	西安村北变	10	400	320	320
29657	江阴	PMS_安吉圩变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29658	江阴	PMS_别墅变	10	400	320	320
29659	江阴	PMS_车站变	10	400	197	197
29660	江阴	北沟变	10	400	307	307
29661	江阴	利港河东变	10	200	93	93
29662	江阴	PMS_王家丹变	10	400	307	307
29663	江阴	PMS_滨江变	10	400	287	287
29664	江阴	PMS_北街变	10	315	252	252
29665	江阴	PMS_何家圩变	10	200	160	160
29666	江阴	水产场南变	10	315	196	196
29667	江阴	西渔变	10	315	252	252
29668	江阴	白齐岸变	10	400	320	320
29669	江阴	PMS_云新配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29670	江阴	自配厂变	10	400	307	307
29671	江阴	PMS_锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所—1#变	10	500	400	400
29672	江阴	PMS_锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所—2#变	10	500	400	400
29673	江阴	PMS_璜土开发园区 5#变	10	400	320	320
29674	江阴	璜土开发园区 1#变	10	400	320	320
29675	江阴	PMS_璜土开发园区 3#变	10	200	160	160
29676	江阴	璜土开发园区 2#变	10	400	320	320
29677	江阴	PMS_蒋家头西变	10	200	160	160
29678	江阴	PMS_通运钱家变	10	250	200	200
29679	江阴	PMS_瑞鑫公变	10	400	320	320
29680	江阴	潘家头 1#变	10	315	252	252
29681	江阴	金家头公变	10	315	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29682	江阴	PMS_旌阳花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
29683	江阴	PMS_严季家变	10	200	19	19
29684	江阴	PMS_曹家村变	10	200	117	117
29685	江阴	PMS_璜塘姚家湾变	10	200	89	89
29686	江阴	璜塘朱家变	10	400	280	280
29687	江阴	璜塘戴家村变	10	400	297	297
29688	江阴	PMS_公交变	10	200	160	160
29689	江阴	PMS_小湖东区 4#箱变主变	10	630	504	504
29690	江阴	PMS_须毛庄变	10	400	278	278
29691	江阴	PMS_冯家变	10	200	160	160
29692	江阴	PMS_雷下花园 5#箱变主变	10	630	504	504
29693	江阴	PMS_王家湾北变	10	200	27	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29694	江阴	PMS_红星老站	10	400	320	320
29695	江阴	PMS_环北路变	10	400	320	320
29696	江阴	PMS_宕里变	10	400	312	312
29697	江阴	文北变	10	400	195	195
29698	江阴	PMS_李巷上变	10	400	160	160
29699	江阴	PMS_大龚家变	10	200	139	139
29700	江阴	PMS_南房变	10	400	289	289
29701	江阴	PMS_新雅居变	10	400	320	320
29702	江阴	PMS_建义新站变	10	400	320	320
29703	江阴	PMS_北湾中心站	10	315	252	252
29704	江阴	PMS_张巷变	10	200	147	147
29705	江阴	PMS_祝塘任家变	10	400	240	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29706	江阴	PMS_南特变	10	315	252	252
29707	江阴	PMS_青墩变	10	400	149	149
29708	江阴	PMS_文林西王家变	10	315	220	220
29709	江阴	摇车径变	10	400	287	287
29710	江阴	文南路变	10	400	320	320
29711	江阴	PMS_顶好变	10	250	200	200
29712	江阴	PMS_富达变	10	400	176	176
29713	江阴	湖粮变	10	400	320	320
29714	江阴	马文变	10	400	320	320
29715	江阴	阎王坝变	10	400	275	275
29716	江阴	PMS_黄公坝变	10	160	114	114
29717	江阴	新高变	10	400	231	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29718	江阴	PMS_花园一村配电所 1#主变	10	800	640	640
29719	江阴	PMS_花园一村配电所 2#主变	10	800	640	640
29720	江阴	PMS_山观西苑新村 90#箱变主变	10	800	640	640
29721	江阴	PMS_文小变	10	400	320	320
29722	江阴	PMS_麦家变	10	315	252	252
29723	江阴	PMS_常泽桥站变	10	200	134	134
29724	江阴	常泽桥西变	10	250	185	185
29725	江阴	PMS_贯庄公变	10	160	128	128
29726	江阴	钱家头变	10	400	277	277
29727	江阴	三沟变	10	400	300	300
29728	江阴	陈市东站变	10	250	200	200
29729	江阴	PMS_智宏变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29730	江阴	PMS_五寨沟变	10	400	320	320
29731	江阴	PMS_龙港 1#变	10	400	320	320
29732	江阴	奚市北站变	10	400	288	288
29733	江阴	龙港 2#变	10	400	320	320
29734	江阴	龙港 4#变	10	400	320	320
29735	江阴	PMS_龙港 5#变	10	400	320	320
29736	江阴	PMS_滨江路灯变	10	200	160	160
29737	江阴	PMS_大桥一村配电所 2#主变	10	800	640	640
29738	江阴	PMS_天福世纪城配电所 2#变	10	800	640	640
29739	江阴	大河头南变	10	315	103	103
29740	江阴	塘前变	10	250	138	138
29741	江阴	PMS_三毛变	10	200	45	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29742	江阴	璜土开发园区 6#变	10	400	320	320
29743	江阴	PMS_南何家变	10	250	92	92
29744	江阴	PMS_南方公寓配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
29745	江阴	PMS_潘家头站变	10	315	215	215
29746	江阴	PMS_蒋家头变	10	200	160	160
29747	江阴	PMS_泗河口东变	10	200	148	148
29748	江阴	教师新村东变	10	400	320	320
29749	江阴	PMS_王家堂变	10	400	265	265
29750	江阴	PMS_石家坝变	10	400	214	214
29751	江阴	PMS_黄墅村南变	10	400	234	234
29752	江阴	翟家头变	10	400	290	290
29753	江阴	东白土变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29754	江阴	PMS_西园一村 62#箱变主变	10	800	640	640
29755	江阴	PMS_夹降变	10	250	182	182
29756	江阴	PMS_徐市变	10	400	232	232
29757	江阴	李家湾东变	10	315	252	252
29758	江阴	PMS_龚家巷变	10	400	210	210
29759	江阴	PMS_申港明珠 36#箱变主变	10	500	400	400
29760	江阴	PMS_北村里西变	10	400	305	305
29761	江阴	PMS_璜土刘家头变	10	200	160	160
29762	江阴	黄丹路灯变	10	400	320	320
29763	江阴	野塘里变	10	400	320	320
29764	江阴	PMS_电力 2 号变	10	400	270	270
29765	江阴	PMS_龚巷南变	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29766	江阴	PMS_於庄变	10	160	128	128
29767	江阴	PMS_戴南变	10	400	309	309
29768	江阴	PMS_雷下花园 6#箱变主变	10	630	504	504
29769	江阴	PMS_27#路灯变	10	80	64	64
29770	江阴	PMS_小湖东区 6#箱变主变	10	630	504	504
29771	江阴	PMS_江家冲北变	10	315	252	252
29772	江阴	PMS_璜塘陆家村北变	10	200	160	160
29773	江阴	PMS_安上变	10	250	200	200
29774	江阴	祝塘中学变	10	200	160	160
29775	江阴	PMS_景阳北变	10	400	276	276
29776	江阴	PMS_雷下花园 12#箱变主变	10	630	504	504
29777	江阴	PMS_邓洪西变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29778	江阴	PMS_东毛庄变	10	400	223	223
29779	江阴	文林王家村变	10	400	288	288
29780	江阴	PMS_赵丁桥变	10	400	310	310
29781	江阴	PMS_曾家村变	10	200	95	95
29782	江阴	PMS_小九亩变	10	400	320	320
29783	江阴	大王家庄变	10	400	271	271
29784	江阴	冶坊桥变	10	400	320	320
29785	江阴	璜塘顾家村变	10	400	320	320
29786	江阴	湖塘变	10	400	320	320
29787	江阴	PMS_文北中心站	10	400	320	320
29788	江阴	新联变	10	400	320	320
29789	江阴	PMS_北湾南站	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29790	江阴	PMS_璜塘薛家村变	10	200	142	142
29791	江阴	PMS_老住基西变	10	315	23	23
29792	江阴	PMS_潘巷南变	10	400	290	290
29793	江阴	大水宕变	10	400	193	193
29794	江阴	PMS_璜塘新住基变	10	200	119	119
29795	江阴	PMS_祠堂村变	10	400	309	309
29796	江阴	凤凰村变	10	400	256	256
29797	江阴	章华变	10	400	276	276
29798	江阴	湖塘村委变	10	400	320	320
29799	江阴	俞巷东变	10	315	134	134
29800	江阴	牛奶场变	10	400	202	202
29801	江阴	PMS_南楼下变	10	200	29	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29802	江阴	唐家巷变	10	400	310	310
29803	江阴	PMS_符家变	10	200	140	140
29804	江阴	PMS_任东变	10	200	76	76
29805	江阴	PMS_杨淮头变	10	200	82	82
29806	江阴	PMS_沙山变	10	200	80	80
29807	江阴	PMS_富林变	10	400	320	320
29808	江阴	PMS_文林朱家住基变	10	315	252	252
29809	江阴	PMS_文八路变	10	400	320	320
29810	江阴	环南路 3#变	10	315	252	252
29811	江阴	文林周家村变	10	315	211	211
29812	江阴	PMS_文医变	10	315	97	97
29813	江阴	西环变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29814	江阴	PMS_文南新村变	10	200	134	134
29815	江阴	PMS_渣沟变	10	250	133	133
29816	江阴	PMS_汉墩变	10	400	274	274
29817	江阴	苍山桥变	10	400	320	320
29818	江阴	PMS_安利桥箱变主变	10	630	504	504
29819	江阴	PMS_小朱家丹变	10	400	307	307
29820	江阴	严家巷南变	10	400	275	275
29821	江阴	江家湾变	10	400	320	320
29822	江阴	PMS_东街南变	10	400	320	320
29823	江阴	中街东变	10	315	252	252
29824	江阴	PMS_上宅基变	10	160	128	128
29825	江阴	PMS_后程巷变	10	400	171	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29826	江阴	PMS_肖山农贸变	10	200	160	160
29827	江阴	周东庄西变	10	200	147	147
29828	江阴	PMS_西三房变	10	400	290	290
29829	江阴	PMS_大松园变	10	400	248	248
29830	江阴	南庄变	10	400	295	295
29831	江阴	PMS_十房基变	10	400	305	305
29832	江阴	华中东站	10	200	160	160
29833	江阴	王家宅基变	10	250	200	200
29834	江阴	PMS_贡北庄 2#变	10	315	57	57
29835	江阴	PMS_新生变	10	315	244	244
29836	江阴	PMS_兴港新村 4#箱变主变	10	630	504	504
29837	江阴	PMS_树家桥东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29838	江阴	贵滨 2 号变	10	400	320	320
29839	江阴	雷下花园东区 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29840	江阴	PMS_新都苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29841	江阴	PMS_新都苑二村 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29842	江阴	PMS_新都苑二村 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29843	江阴	PMS_新都苑二村 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29844	江阴	PMS_新桥花园 46#箱变主变	10	630	504	504
29845	江阴	PMS_新桥花园配电所 1#主变	10	800	640	640
29846	江阴	PMS_新桥花园配电所 2#主变	10	800	640	640
29847	江阴	PMS_新桥花园配电所 3#主变	10	800	640	640
29848	江阴	PMS_新桥花园配电所 4#主变	10	800	640	640
29849	江阴	PMS_康宁 25#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29850	江阴	PMS_绿苑居配电所3#主变	10	1000	800	800
29851	江阴	西园一村60#箱变主变	10	630	504	504
29852	江阴	申港明珠32#箱变主变	10	500	400	400
29853	江阴	PMS_红旗路变	10	400	320	320
29854	江阴	璜土电力东站变	10	200	150	150
29855	江阴	PMS_璜土电力南站变	10	400	295	295
29856	江阴	PMS_野四甲北变	10	200	56	56
29857	江阴	PMS_贯巷东变	10	400	270	270
29858	江阴	西园一村21#箱变主变	10	630	504	504
29859	江阴	周港巷郎变	10	400	320	320
29860	江阴	PMS_西园一村23#箱变主变	10	630	504	504
29861	江阴	PMS_西庄北站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29862	江阴	PMS_王三元变	10	315	239	239
29863	江阴	PMS_法庭变	10	400	286	286
29864	江阴	PMS_雷下花园 13#箱变主变	10	630	504	504
29865	江阴	PMS_景阳南变	10	400	306	306
29866	江阴	PMS_祝塘中街变	10	400	320	320
29867	江阴	PMS_贸易新村变	10	400	297	297
29868	江阴	PMS_通江公变	10	200	160	160
29869	江阴	PMS_湘南新村变	10	315	244	244
29870	江阴	PMS_雷下花园东区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
29871	江阴	PMS_景阳西变	10	315	209	209
29872	江阴	PMS_小湖营业房箱变主变	10	500	400	400
29873	江阴	PMS_南宅新村变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29874	江阴	PMS_八房村东变	10	400	181	181
29875	江阴	PMS_王村西变	10	250	169	169
29876	江阴	PMS_八房村变	10	400	300	300
29877	江阴	PMS_文林大茂墅变	10	400	296	296
29878	江阴	团子头北变	10	400	320	320
29879	江阴	茂墅北变	10	315	44	44
29880	江阴	PMS_文林小茂墅变	10	400	209	209
29881	江阴	PMS_杨傅变	10	200	11	11
29882	江阴	PMS_塘下徐家变	10	400	296	296
29883	江阴	PMS_文林恩庄变	10	315	176	176
29884	江阴	PMS_红雪里变	10	400	164	164
29885	江阴	PMS_茂墅南变	10	315	157	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29886	江阴	茂墅中心站变	10	200	145	145
29887	江阴	PMS_乌鹊堂变	10	250	121	121
29888	江阴	PMS_文林邓家村变	10	400	126	126
29889	江阴	PMS_俞巷变	10	200	160	160
29890	江阴	PMS_章园里南变	10	250	119	119
29891	江阴	璜塘油车里变	10	400	298	298
29892	江阴	杨园变	10	400	152	152
29893	江阴	PMS_章园里变	10	200	160	160
29894	江阴	PMS_浩里变	10	200	106	106
29895	江阴	PMS_东常变	10	200	32	32
29896	江阴	PMS_包家村变	10	200	51	51
29897	江阴	璜塘新村变	10	400	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29898	江阴	吕家村变	10	400	130	130
29899	江阴	PMS_宕东变	10	200	160	160
29900	江阴	PMS_龙潭南变	10	400	320	320
29901	江阴	孔家变	10	400	270	270
29902	江阴	PMS_展家村变	10	400	275	275
29903	江阴	香山变	10	200	107	107
29904	江阴	PMS_姚东湾变	10	400	320	320
29905	江阴	马镇龙潭北变	10	400	320	320
29906	江阴	界石头变	10	400	290	290
29907	江阴	PMS_文西路变	10	315	252	252
29908	江阴	PMS_文南东站	10	400	277	277
29909	江阴	PMS_花园三村 13#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29910	江阴	文林西站	10	200	160	160
29911	江阴	PMS_文林余巷变	10	400	244	244
29912	江阴	PMS_文林广电变	10	400	320	320
29913	江阴	PMS_花园三村 7#箱变主变	10	630	504	504
29914	江阴	文林成教变	10	250	200	200
29915	江阴	PMS_河湘南变	10	400	304	304
29916	江阴	PMS_综合北变	10	400	282	282
29917	江阴	PMS_综合变	10	400	285	285
29918	江阴	湘南中心站	10	400	320	320
29919	江阴	PMS_光明箱变主变	10	630	504	504
29920	江阴	PMS_渣沟东变	10	200	126	126
29921	江阴	PMS_柏木东站	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29923	江阴	利港南站	10	400	280	280
29924	江阴	PMS_丁工变	10	250	200	200
29925	江阴	PMS_丁工 2 号变	10	200	160	160
29926	江阴	PMS_滨江排涝站	10	250	171	171
29927	江阴	窑港排变	10	400	320	320
29928	江阴	五房巷东变	10	400	320	320
29929	江阴	华士王家场变	10	400	262	262
29930	江阴	PMS_中心村变	10	400	320	320
29931	江阴	PMS_邓巷变	10	315	252	252
29932	江阴	PMS_新和变	10	315	252	252
29933	江阴	PMS_新和北变	10	400	320	320
29934	江阴	老罗家堂变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29935	江阴	PMS_峭用 4#变	10	400	310	310
29936	江阴	PMS_针织新村变	10	400	320	320
29937	江阴	东三房公变	10	400	263	263
29938	江阴	PMS_新生西变	10	400	273	273
29939	江阴	PMS_界泾岸变	10	200	104	104
29940	江阴	PMS_姜家基变	10	315	252	252
29941	江阴	红豆东变	10	400	310	310
29942	江阴	陈俞家宕变	10	400	206	206
29943	江阴	PMS_大卖场变	10	315	252	252
29944	江阴	PMS_永安东变	10	250	175	175
29945	江阴	PMS_华中别墅变	10	400	320	320
29946	江阴	PMS_三房庄变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29947	江阴	PMS_朱家堂变	10	200	116	116
29948	江阴	勤丰路变	10	400	320	320
29949	江阴	PMS_倪家巷东箱变主变	10	800	640	640
29950	江阴	城东箱变主变	10	630	504	504
29951	江阴	PMS_花园新三村箱变主变	10	800	640	640
29952	江阴	PMS_金澄箱变主变	10	630	504	504
29953	江阴	PMS_汽运箱变主变	10	630	504	504
29954	江阴	千禧 7#箱变主变	10	630	504	504
29955	江阴	PMS_花园三村配电所 1#主变	10	800	640	640
29956	江阴	PMS_花园三村配电所 2#主变	10	800	640	640
29957	江阴	PMS_周庄陈家巷变	10	400	301	301
29958	江阴	周庄张家巷变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29959	江阴	周庄袁家巷变	10	400	320	320
29960	江阴	PMS_上村里北变	10	315	252	252
29961	江阴	花园西配电所 1#主变	10	800	640	640
29962	江阴	PMS_花园西配电所 2#主变	10	800	640	640
29963	江阴	PMS_圣庭苑 62#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29964	江阴	圣庭苑 62#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29965	江阴	PMS_新桥花园 2#箱变主变	10	500	400	400
29966	江阴	PMS_新桥花园 23#箱变主变	10	630	504	504
29967	江阴	PMS_新桥花园 7#箱变主变	10	500	400	400
29968	江阴	PMS_新都苑一村 14 配电所 1#主变	10	630	504	504
29969	江阴	PMS_新都苑一村 14 配电所 2#主变	10	630	504	504
29970	江阴	PMS_振新公寓 8#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29971	江阴	PMS_革新北箱变主变	10	800	640	640
29972	江阴	PMS_前周老站变	10	400	320	320
29973	江阴	西园一村 29#箱变主变	10	630	504	504
29974	江阴	PMS_前周新站变	10	200	160	160
29975	江阴	西园一村 6#箱变主变	10	630	504	504
29976	江阴	PMS_金家头变	10	250	181	181
29977	江阴	PMS_后场变	10	400	320	320
29978	江阴	后野田变	10	400	247	247
29979	江阴	PMS_璜塘大住基变	10	400	282	282
29980	江阴	PMS_浆纱变	10	315	252	252
29981	江阴	大住基东变	10	315	240	240
29982	江阴	文化路北变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29983	江阴	璜塘夏家庄变	10	400	288	288
29984	江阴	PMS_孟河湾 2#变	10	315	252	252
29985	江阴	PMS_河东湾变	10	400	320	320
29986	江阴	PMS_璜塘湾里变	10	400	320	320
29987	江阴	PMS_璜塘缪家变	10	400	320	320
29988	江阴	PMS_杜巷变	10	400	320	320
29989	江阴	PMS_湘北北站	10	400	273	273
29990	江阴	开发西变	10	400	320	320
29991	江阴	PMS_范钱路变	10	315	252	252
29993	江阴	PMS_永高村变	10	400	234	234
29994	江阴	PMS_马文桥变	10	400	320	320
29995	江阴	PMS_邓家村西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29996	江阴	PMS_坝头南站	10	400	320	320
29997	江阴	PMS_囊里变	10	200	139	139
29998	江阴	元塘南变	10	400	320	320
29999	江阴	PMS_坝头加工厂变	10	400	292	292
30000	江阴	PMS_元塘变	10	250	166	166
30001	江阴	PMS_坝头西站	10	400	276	276
30002	江阴	PMS_马家村北变	10	400	260	260
30003	江阴	西元塘变	10	400	169	169
30004	江阴	天笃变	10	400	209	209
30005	江阴	PMS_元塘北站变	10	200	143	143
30006	江阴	PMS_马镇石塘桥变	10	250	138	138
30007	江阴	西杜家变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30008	江阴	PMS_工业南变	10	400	320	320
30009	江阴	PMS_吐头西变	10	100	80	80
30010	江阴	PMS_红星变	10	400	320	320
30011	江阴	PMS_龙运南中变	10	400	320	320
30012	江阴	PMS_外环北变	10	400	320	320
30013	江阴	龙潭头变	10	400	268	268
30014	江阴	PMS_上许变	10	200	111	111
30015	江阴	孔北变	10	400	266	266
30016	江阴	PMS_杜典变	10	400	290	290
30017	江阴	PMS_教场变	10	315	252	252
30018	江阴	PMS_马镇吴家村变	10	250	200	200
30019	江阴	PMS_璜塘周家村变	10	250	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30020	江阴	PMS_璜塘许家变	10	400	320	320
30021	江阴	PMS_璜塘河东变	10	200	148	148
30022	江阴	PMS_后朱巷变	10	250	142	142
30023	江阴	PMS_旺家村变	10	200	144	144
30024	江阴	PMS_三号桥变	10	250	54	54
30025	江阴	PMS_文林中街变	10	315	252	252
30026	江阴	PMS_周家堂变	10	315	242	242
30027	江阴	PMS_文林南站	10	400	263	263
30028	江阴	PMS_花园南配电所 1#主变	10	800	640	640
30029	江阴	PMS_朱家堂北变	10	200	28	28
30030	江阴	PMS_文林河南包家变	10	400	292	292
30031	江阴	文林山庄变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30032	江阴	PMS_文林环南路 2#变	10	315	101	101
30033	江阴	PMS_花园南配电所 2#主变	10	800	640	640
30034	江阴	PMS_湘南东变	10	315	252	252
30035	江阴	PMS_湘南变	10	315	252	252
30036	江阴	PMS_花园南配电所 3#主变	10	800	640	640
30037	江阴	文中变	10	400	320	320
30038	江阴	PMS_文林皮服变	10	400	320	320
30039	江阴	文林四房巷变	10	250	132	132
30040	江阴	PMS_四房巷北变	10	400	259	259
30041	江阴	PMS_文林车站西变	10	400	320	320
30042	江阴	PMS_文林车站变	10	400	320	320
30043	江阴	PMS_山观村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30044	江阴	花园西配电所 3#主变	10	800	640	640
30045	江阴	PMS_金澄配电所 1#主变	10	800	640	640
30046	江阴	PMS_金澄配电所 2#主变	10	800	640	640
30047	江阴	PMS_峨山配电所 1#主变	10	630	504	504
30048	江阴	PMS_创新箱变主变	10	500	400	400
30049	江阴	PMS_春晓箱变主变	10	500	400	400
30050	江阴	PMS_虹六箱变主变	10	800	640	640
30051	江阴	PMS_小徐巷变	10	200	160	160
30052	江阴	PMS_虹桥七村箱变主变	10	800	640	640
30053	江阴	PMS_文化新村 23#箱变主变	10	630	504	504
30054	江阴	PMS_文化新村 26#箱变主变	10	630	504	504
30055	江阴	忠巷中变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30056	江阴	塘前路 250 号 7#箱变主变	10	400	320	320
30057	江阴	PMS_名豪山庄 62#箱变主变	10	630	504	504
30058	江阴	PMS_天鹤五村 18#箱变主变	10	800	640	640
30059	江阴	PMS_名豪山庄 76#箱变主变	10	630	504	504
30060	江阴	PMS_名豪山庄 143#箱变主变	10	630	488	488
30061	江阴	PMS_塘前路 250#箱变主变	10	630	504	504
30062	江阴	PMS_天鹤人医北箱变主变	10	630	504	504
30063	江阴	PMS_天鹤七村 11#箱变主变	10	800	640	640
30064	江阴	PMS_南方花园配电所 1#主变	10	630	504	504
30065	江阴	PMS_天鹤三村 18#箱变主变	10	630	504	504
30066	江阴	PMS_城南菜场箱变主变	10	500	400	400
30067	江阴	PMS_南方箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30068	江阴	PMS_文定北配电所—1#变	10	800	640	640
30069	江阴	PMS_文定北配电所—2#变	10	800	640	640
30070	江阴	PMS_东方箱变主变	10	630	504	504
30071	江阴	PMS_文定南配电所 2#主变	10	1000	800	800
30072	江阴	PMS_蒲桥箱变主变	10	630	504	504
30073	江阴	阳光配电所 1#主变	10	1000	800	800
30074	江阴	阳光配电所 2#主变	10	1000	800	800
30075	江阴	PMS_绿园配电所 1#主变	10	800	640	640
30076	江阴	PMS_周施场变	10	315	199	199
30077	江阴	西园一村 5#箱变主变	10	630	504	504
30078	江阴	PMS_郭庄南站变	10	100	49	49
30079	江阴	西园一村 15#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30080	江阴	PMS_东圩北变	10	400	320	320
30081	江阴	PMS_郭庄村中变	10	315	237	237
30082	江阴	PMS_郭庄西站变	10	200	146	146
30083	江阴	朱家尖变	10	250	43	43
30084	江阴	PMS_林巷北变	10	400	320	320
30085	江阴	电力南变	10	400	320	320
30086	江阴	PMS_交管所变	10	400	320	320
30087	江阴	河湘桥变	10	400	256	256
30088	江阴	PMS_璜塘后场变	10	400	294	294
30089	江阴	PMS_璜塘环西变	10	315	252	252
30090	江阴	PMS_电力北站	10	315	252	252
30091	江阴	富湘路变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30092	江阴	PMS_园区变	10	315	237	237
30093	江阴	马镇周家村变	10	315	194	194
30094	江阴	上高头变	10	250	200	200
30095	江阴	百丈中站	10	400	291	291
30096	江阴	PMS_顾家堂变	10	200	123	123
30097	江阴	PMS_百丈里变	10	400	223	223
30098	江阴	PMS_通宝变	10	400	320	320
30099	江阴	PMS_人民东路 123 号 11#箱变主变	10	500	400	400
30100	江阴	杨家河头变	10	400	262	262
30101	江阴	PMS_高金浜变	10	250	200	200
30102	江阴	PMS_王村变	10	400	213	213
30103	江阴	PMS_人民东路 123 号 13#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30104	江阴	PMS_华村变	10	250	124	124
30105	江阴	PMS_下滨变	10	200	71	71
30106	江阴	PMS_璜塘许北变	10	250	200	200
30107	江阴	李油车变	10	400	112	112
30108	江阴	PMS_金丝娘变	10	200	160	160
30109	江阴	璜塘开发北变	10	315	252	252
30110	江阴	金巷上变	10	400	234	234
30111	江阴	PMS_璜塘陆家变	10	200	160	160
30112	江阴	PMS_季家村变	10	250	164	164
30113	江阴	璜塘张家村变	10	400	320	320
30114	江阴	璜塘张家坝变	10	250	158	158
30115	江阴	东环变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30116	江阴	小厅变	10	315	113	113
30117	江阴	PMS_小厅站	10	200	160	160
30118	江阴	PMS_希望广场配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
30119	江阴	PMS_希望广场配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
30120	江阴	PMS_富阳老站	10	315	252	252
30121	江阴	PMS_黄山湖别墅 28#箱变主变	10	400	320	320
30122	江阴	PMS_黄山湖别墅 67#箱变主变	10	400	277	277
30123	江阴	PMS_庆达房变	10	100	64	64
30124	江阴	PMS_黄山箱变主变	10	630	463	463
30125	江阴	PMS_文林南颜家变	10	400	98	98
30126	江阴	PMS_君巫路 256#箱变主变	10	630	504	504
30127	江阴	PMS_颜家中心站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30128	江阴	PMS_龙胜箱变主变	10	800	640	640
30129	江阴	颜家桥变	10	400	146	146
30130	江阴	大桥一村 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
30131	江阴	大桥一村 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
30132	江阴	大桥一村 71#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30133	江阴	江南花园 19#箱变主变	10	630	504	504
30134	江阴	PMS_绿园配电所 2#主变	10	800	640	640
30135	江阴	PMS_光华箱变主变	10	630	504	504
30136	江阴	PMS_文定一村箱变主变	10	800	640	640
30137	江阴	PMS_文定三村 16#箱变主变	10	630	504	504
30138	江阴	PMS_朝阳关新村 14#箱变主变	10	630	492	492
30139	江阴	PMS_新桥花园 18#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30140	江阴	PMS_贯庄西变	10	400	320	320
30141	江阴	贯庄农水变	10	400	320	320
30142	江阴	贯庄东站变	10	400	282	282
30143	江阴	PMS_贯庄北变	10	250	182	182
30144	江阴	PMS_立埭变	10	400	257	257
30145	江阴	PMS_常泽村变	10	200	160	160
30146	江阴	PMS_东圩变	10	400	320	320
30147	江阴	PMS_姚家变	10	315	232	232
30148	江阴	PMS_西园一村 46#箱变主变	10	630	504	504
30149	江阴	PMS_桑田变	10	400	320	320
30150	江阴	PMS_金电北变	10	400	320	320
30151	江阴	建西变	10	400	319	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30152	江阴	PMS_璜塘电力东变	10	400	320	320
30153	江阴	三房西站	10	400	192	192
30154	江阴	PMS_璜塘农贸变	10	400	320	320
30155	江阴	PMS_惠澄变	10	400	320	320
30156	江阴	PMS_湘北中心站	10	400	320	320
30157	江阴	船坞变	10	200	160	160
30158	江阴	PMS_璜塘小商品变	10	400	320	320
30159	江阴	PMS_吉家变	10	400	320	320
30160	江阴	PMS_荡南东站	10	400	320	320
30161	江阴	PMS_人民东路 123 号 3#箱变主变	10	630	504	504
30162	江阴	PMS_荡南加工厂变	10	100	53	53
30163	江阴	PMS_澄山配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30164	江阴	PMS_澄山配电所 2#主变	10	800	640	640
30165	江阴	PMS_明珠西箱变主变	10	800	640	640
30166	江阴	西庄变	10	400	282	282
30167	江阴	油东变	10	400	241	241
30168	江阴	PMS_璜塘华新变	10	250	188	188
30169	江阴	PMS_云顾路 310#箱变主变	10	500	400	400
30170	江阴	PMS_新村北变	10	400	320	320
30171	江阴	PMS_新华二村 56#箱变主变	10	800	640	640
30172	江阴	PMS_石埝北站	10	200	160	160
30173	江阴	PMS_文林钱家堂变	10	400	320	320
30174	江阴	PMS_刘墅村变	10	200	17	17
30175	江阴	PMS_刘墅北变	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30176	江阴	PMS_林巷上变	10	315	210	210
30177	江阴	PMS_文林徐家村变	10	400	288	288
30178	江阴	PMS_陈铁湾变	10	315	32	32
30179	江阴	富阳北站	10	200	160	160
30180	江阴	PMS_潘巷北变	10	400	244	244
30181	江阴	PMS_锦隆五村 17#箱变主变	10	630	504	504
30182	江阴	PMS_被单箱变主变	10	630	504	504
30183	江阴	PMS_板桥箱变主变	10	630	504	504
30184	江阴	PMS_海罄花苑配电所 1#主变	10	500	400	400
30185	江阴	PMS_华明箱变主变	10	630	467	467
30186	江阴	锦隆三村 11#箱变主变	10	630	504	504
30187	江阴	PMS_西园一村 43#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30188	江阴	西园一村 53#箱变主变	10	630	504	504
30189	江阴	PMS_马镇冯家村变	10	400	320	320
30190	江阴	PMS_夏家变	10	200	142	142
30191	江阴	PMS_尚贤堂变	10	400	314	314
30192	江阴	马镇新西变	10	250	200	200
30193	江阴	湘北变	10	400	293	293
30194	江阴	PMS_金浜变	10	400	305	305
30195	江阴	PMS_建工变	10	400	320	320
30196	江阴	PMS_黄河一村南配电所 2#主变	10	630	504	504
30197	江阴	五房村变	10	400	295	295
30198	江阴	PMS_黄河一村南配电所 1#主变	10	630	504	504
30199	江阴	PMS_高头变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30200	江阴	PMS_文林富贝变	10	315	252	252
30201	江阴	荡南西站	10	200	160	160
30202	江阴	PMS_角上变	10	200	38	38
30203	江阴	PMS_人民东路 123 号 4#箱变主变	10	630	504	504
30204	江阴	永联箱变主变	10	630	504	504
30205	江阴	PMS_庄家巷变	10	400	264	264
30206	江阴	PMS_绮山箱变主变	10	630	504	504
30207	江阴	华特东路变	10	400	320	320
30208	江阴	PMS_东进变	10	315	252	252
30209	江阴	PMS_消防变	10	315	252	252
30210	江阴	PMS_要塞箱变主变	10	630	504	504
30211	江阴	PMS_西房东变	10	250	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30212	江阴	大桥公园南箱变主变	10	250	200	200
30213	江阴	PMS_颜家北站	10	100	80	80
30214	江阴	茂墅北站	10	200	160	160
30215	江阴	PMS_文林包家村变	10	200	71	71
30216	江阴	PMS_埝东变	10	250	142	142
30217	江阴	花园六村 12#箱变主变	10	630	504	504
30218	江阴	PMS_环南路 4#变	10	315	240	240
30219	江阴	云新二村 14#箱变主变	10	630	504	504
30220	江阴	云新二村 24#箱变主变	10	630	504	504
30221	江阴	云新二村 28#箱变主变	10	630	504	504
30222	江阴	云新二村 30#箱变主变	10	630	504	504
30223	江阴	云新二村 32#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30224	江阴	云新二村 37#箱变主变	10	630	504	504
30225	江阴	云新二村 19#箱变主变	10	630	504	504
30226	江阴	云新二村 5#箱变主变	10	630	504	504
30227	江阴	云新二村 11#箱变主变	10	630	504	504
30228	江阴	云新二村 3#箱变主变	10	630	504	504
30229	江阴	云新二村 15#箱变主变	10	630	504	504
30230	江阴	PMS_同心变	10	400	320	320
30231	江阴	利港潘家变	10	400	290	290
30232	江阴	PMS_小刘家村变	10	250	200	200
30233	江阴	PMS_范家变	10	200	100	100
30234	江阴	PMS_姚家堂东变	10	400	320	320
30235	江阴	社渎电站变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30236	江阴	PMS_璜塘朝阳变	10	400	266	266
30237	江阴	PMS_新五房变	10	315	252	252
30238	江阴	PMS_医院变	10	315	225	225
30239	江阴	PMS_文林政府变	10	315	252	252
30240	江阴	PMS_璜塘健康变	10	315	252	252
30241	江阴	PMS_文化路变	10	400	320	320
30242	江阴	文化路 1#变	10	250	200	200
30243	江阴	PMS_文富花园一区 8#箱变主变	10	630	504	504
30244	江阴	PMS_官庄变	10	315	175	175
30245	江阴	桃花巷 1#变	10	400	320	320
30246	江阴	PMS_官庄西变	10	200	160	160
30247	江阴	PMS_锦绣豪庭配电所 1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30248	江阴	PMS_文富花苑一区 2#箱变主变	10	800	640	640
30249	江阴	PMS_贯庄电站变	10	200	84	84
30250	江阴	PMS_桃花巷 2#变	10	400	320	320
30251	江阴	PMS_西湖电站变	10	200	160	160
30252	江阴	PMS_石庄医院变	10	315	252	252
30253	江阴	PMS_南陈家村变	10	250	183	183
30254	江阴	PMS_石庄车站变	10	400	320	320
30255	江阴	石庄中街变	10	400	320	320
30256	江阴	PMS_塘前路 245#箱变主变	10	800	640	640
30257	江阴	实验小学变	10	400	320	320
30258	江阴	PMS_新华东箱变主变	10	800	640	640
30259	江阴	文林北街变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30260	江阴	PMS_新华一村 17#箱变主变	10	630	504	504
30261	江阴	PMS_新华一村 19#箱变主变	10	630	504	504
30262	江阴	PMS_新华一村 3#箱变主变	10	630	504	504
30263	江阴	PMS_新华一村 6#箱变主变	10	630	504	504
30264	江阴	PMS_杨家村箱变主变	10	500	400	400
30265	江阴	PMS_健民巷箱变主变	10	630	504	504
30266	江阴	花园六村 24#箱变主变	10	630	504	504
30267	江阴	PMS_花园六村 26#箱变主变	10	800	640	640
30268	江阴	PMS_花园六村 6#箱变主变	10	630	504	504
30269	江阴	PMS_花园六村 8#箱变主变	10	630	504	504
30270	江阴	PMS_花园七村 2#箱变主变	10	630	504	504
30271	江阴	PMS_花园七村 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30272	江阴	PMS_花园五村 12#箱变主变	10	630	504	504
30273	江阴	PMS_花园五村 18#箱变主变	10	630	504	504
30274	江阴	PMS_花园五村 47#箱变主变	10	630	504	504
30275	江阴	PMS_花园北配电所 3#主变	10	800	640	640
30276	江阴	PMS_香叶公寓配电所 1#主变	10	500	400	400
30277	江阴	特电公变	10	400	320	320
30278	江阴	云新一村 64#箱变主变	10	630	504	504
30279	江阴	云新一村 60#箱变主变	10	630	504	504
30280	江阴	云新一村 58#箱变主变	10	630	504	504
30281	江阴	云新一村 55#箱变主变	10	630	504	504
30282	江阴	PMS_云新三村 19#箱变主变	10	500	400	400
30283	江阴	云新一村 53#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30284	江阴	PMS_云新三村 28#箱变主变	10	630	504	504
30285	江阴	PMS_云新三村 49#箱变主变	10	500	400	400
30286	江阴	PMS_云新三村 58#箱变主变	10	500	400	400
30287	江阴	PMS_云新三村 45#箱变主变	10	500	400	400
30288	江阴	PMS_云新三村 25#箱变主变	10	500	400	400
30289	江阴	PMS_云新三村 61#箱变主变	10	400	320	320
30290	江阴	PMS_云新三村 21#箱变主变	10	500	400	400
30291	江阴	PMS_云新三村 66#箱变主变	10	500	400	400
30292	江阴	PMS_云新三村 63#箱变主变	10	400	320	320
30293	江阴	PMS_云新三村 48#箱变主变	10	630	504	504
30294	江阴	PMS_云新三村 34#箱变主变	10	500	400	400
30295	江阴	黄河变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30296	江阴	PMS_小湖 3#箱变主变	10	500	400	400
30297	江阴	马镇刘家村变	10	250	200	200
30298	江阴	姚家堂变	10	400	253	253
30299	江阴	PMS_沿沟站变	10	200	118	118
30300	江阴	PMS_建南村环南变	10	250	200	200
30301	江阴	马镇公路 2#路灯	10	400	320	320
30302	江阴	PMS_丰达变	10	400	320	320
30303	江阴	星宇变	10	400	199	199
30304	江阴	PMS_晴纺变	10	315	252	252
30305	江阴	PMS_璜塘幸福变	10	315	244	244
30306	江阴	PMS_金风苑变	10	400	302	302
30307	江阴	璜塘环南变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30308	江阴	PMS_工商变	10	400	320	320
30309	江阴	PMS_顾西庄北变	10	315	98	98
30310	江阴	PMS_西湖村委西变	10	400	320	320
30311	江阴	PMS_大桥南路 3 号 10#箱变主变	10	630	504	504
30312	江阴	PMS_师古墩变	10	200	143	143
30313	江阴	PMS_大桥南路 3 号 14#箱变主变	10	630	504	504
30314	江阴	岸头上变	10	315	252	252
30315	江阴	PMS_银都配电所 1#主变	10	800	640	640
30316	江阴	大坎五队	10	400	320	320
30317	江阴	PMS_大桥南路 3 号 20#箱变主变	10	630	504	504
30318	江阴	PMS_大坎南站变	10	400	320	320
30319	江阴	PMS_银都配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30320	江阴	PMS_文南东新村变	10	400	320	320
30321	江阴	高城墩变	10	400	302	302
30322	江阴	PMS_文南村委变	10	315	240	240
30323	江阴	PMS_大坎变	10	400	299	299
30324	江阴	PMS_璜土中心南变	10	315	252	252
30325	江阴	PMS_大桥南路 3 号 4#箱变主变	10	630	504	504
30326	江阴	PMS_刘家头变	10	200	160	160
30327	江阴	PMS_富德变	10	315	252	252
30328	江阴	PMS_商场变	10	400	320	320
30329	江阴	PMS_杨木桥变	10	315	252	252
30330	江阴	PMS_后栗南变	10	400	320	320
30331	江阴	PMS_后栗北变	10	250	165	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30332	江阴	PMS_河北街 238 号 3#箱变主变	10	400	320	320
30333	江阴	后栗西变	10	250	93	93
30334	江阴	石庄周家村变	10	400	320	320
30335	江阴	PMS_后栗东变	10	200	118	118
30336	江阴	PMS_工行箱变主变	10	630	504	504
30337	江阴	PMS_鲥鱼港箱变主变	10	500	400	400
30338	江阴	PMS_少年宫箱变主变	10	630	504	504
30339	江阴	PMS_健民巷北箱变主变	10	630	504	504
30340	江阴	PMS_谢北钱家西变	10	250	200	200
30341	江阴	PMS_新港花苑 135#配电所 2#主变	10	800	640	640
30342	江阴	PMS_新港花苑 142#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30343	江阴	PMS_梧村北变	10	400	219	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30344	江阴	PMS_云新三村 52#箱变主变	10	630	504	504
30345	江阴	PMS_云新三村 5#箱变主变	10	500	400	400
30346	江阴	PMS_云新三村 42#箱变主变	10	630	504	504
30347	江阴	PMS_云新三村 38#箱变主变	10	630	504	504
30348	江阴	PMS_云新三村 1#箱变主变	10	500	400	400
30349	江阴	PMS_云新三村 11#箱变主变	10	400	320	320
30350	江阴	PMS_云新三村 24#箱变主变	10	500	400	400
30351	江阴	PMS_云新三村 4#箱变主变	10	500	400	400
30352	江阴	云新三村 20#箱变主变	10	400	320	320
30353	江阴	PMS_云新三村 13#箱变主变	10	500	400	400
30354	江阴	PMS_云新三村 16#箱变主变	10	500	400	400
30355	江阴	PMS_云新三村 6#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30356	江阴	小湖 7#箱变主变	10	500	400	400
30357	江阴	PMS_大后宅变	10	400	320	320
30358	江阴	PMS_曙旦变	10	315	166	166
30359	江阴	PMS_顾西庄变	10	250	169	169
30360	江阴	松岗变	10	250	200	200
30361	江阴	PMS_滩上变	10	200	96	96
30362	江阴	滩上西变	10	400	288	288
30363	江阴	PMS_黄河一村北配电所 1#主变	10	630	504	504
30364	江阴	水厂变	10	400	320	320
30365	江阴	上暨变	10	400	320	320
30366	江阴	PMS_黄河一村北配电所 2#主变	10	630	504	504
30367	江阴	PMS_北房北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30368	江阴	PMS_盘龙路灯变	10	200	160	160
30369	江阴	PMS_石庄敬老院变	10	400	320	320
30370	江阴	PMS_文南西站	10	400	289	289
30371	江阴	PMS_文林新塘变	10	315	211	211
30372	江阴	PMS_岐南中变	10	400	320	320
30373	江阴	达江变	10	315	252	252
30374	江阴	PMS_庙巷变	10	400	320	320
30375	江阴	PMS_后申变	10	250	153	153
30376	江阴	日新变	10	400	320	320
30377	江阴	PMS_兴农变	10	50	40	40
30378	江阴	PMS_文富花苑一区 11#箱变主变	10	800	640	640
30379	江阴	PMS_永安四村 13#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30380	江阴	PMS_石庄电力站变	10	400	320	320
30381	江阴	三房村站	10	315	252	252
30382	江阴	石庄菜场变	10	400	296	296
30383	江阴	PMS_三房东站	10	400	302	302
30384	江阴	PMS_澄丰变	10	400	9	9
30385	江阴	PMS_永安四村 19#箱变主变	10	800	640	640
30386	江阴	东三房变	10	400	225	225
30387	江阴	恽家村公变	10	400	244	244
30388	江阴	PMS_旌阳花苑 9#箱变主变	10	630	504	504
30389	江阴	旌阳花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
30390	江阴	旌阳花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
30391	江阴	PMS_农营变	10	400	197	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30392	江阴	南油车南站变	10	400	289	289
30393	江阴	PMS_长寿南油车变	10	400	179	179
30394	江阴	潘家巷变	10	400	265	265
30395	江阴	PMS_阳光加洲 7#箱变主变	10	630	504	504
30396	江阴	PMS_阳光加洲花园 35#箱变主变	10	630	504	504
30397	江阴	PMS_阳光加洲花园 72#箱变主变	10	630	504	504
30398	江阴	PMS_球庄东站变	10	400	233	233
30399	江阴	球庄西站变	10	400	269	269
30400	江阴	球庄南站	10	400	267	267
30401	江阴	PMS_江市南站变	10	200	111	111
30402	江阴	江市北站	10	315	181	181
30403	江阴	PMS_唐家变	10	250	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30404	江阴	陈家头变	10	400	263	263
30405	江阴	PMS_利港朱家变	10	200	148	148
30406	江阴	PMS_江市西站变	10	400	220	220
30407	江阴	凌沟变	10	400	219	219
30408	江阴	许家变	10	400	186	186
30409	江阴	PMS_钟家变	10	200	160	160
30410	江阴	PMS_钟家北变	10	200	146	146
30411	江阴	PMS_规划箱变主变	10	630	504	504
30412	江阴	PMS_鲥鱼港路 8 号 3#箱变主变	10	630	504	504
30413	江阴	PMS_蔡家巷变	10	315	252	252
30414	江阴	PMS_云顾路路灯 5#变	10	100	80	80
30415	江阴	PMS_冷家圩变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30417	江阴	聚兴圩变	10	400	211	211
30418	江阴	PMS_陆桥种子场变	10	400	263	263
30419	江阴	任社庄北变	10	400	206	206
30420	江阴	PMS_西巷口变	10	250	200	200
30421	江阴	PMS_东盛花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
30422	江阴	PMS_东盛花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
30423	江阴	启港苑 C 区 3#箱变主变	10	630	504	504
30424	江阴	启港苑 C 区 2#箱变主变	10	630	504	504
30425	江阴	PMS_启港苑 B 区 34#箱变主变	10	630	504	504
30426	江阴	PMS_启港苑 B 区 32#箱变主变	10	630	504	504
30427	江阴	启港苑 B 区 27#箱变主变	10	630	504	504
30428	江阴	PMS_启港苑 B 区 14#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30429	江阴	PMS_启港苑 B 区 10#箱变主变	10	630	504	504
30430	江阴	PMS_启港苑 B 区 7#箱变主变	10	500	400	400
30431	江阴	PMS_启港苑 B 区 5#箱变主变	10	500	400	400
30432	江阴	PMS_严家住基东变	10	200	160	160
30433	江阴	PMS_瓦沿站变	10	400	320	320
30434	江阴	PMS_远医箱变主变	10	400	320	320
30435	江阴	PMS_蒯南新变	10	400	298	298
30436	江阴	PMS_通达变	10	400	320	320
30437	江阴	PMS_头山变	10	250	200	200
30438	江阴	PMS_花园 1#变	10	400	320	320
30439	江阴	PMS_花园 2#变	10	400	320	320
30440	江阴	PMS_蛊桥变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30441	江阴	PMS_税务变	10	400	320	320
30442	江阴	PMS_沿河基北变	10	200	160	160
30443	江阴	建设变	10	315	252	252
30444	江阴	PMS_公园变	10	400	320	320
30445	江阴	朱家丹变	10	400	320	320
30446	江阴	PMS_徐家丹变	10	400	284	284
30447	江阴	PMS_新都苑二村35配电所1#主变	10	1000	800	800
30448	江阴	PMS_精品配电所1#主变	10	800	640	640
30449	江阴	PMS_精品配电所2#主变	10	800	640	640
30450	江阴	PMS_港西北变	10	400	320	320
30451	江阴	PMS_徐村工业变	10	400	320	320
30452	江阴	PMS_高家湾变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30453	江阴	PMS_园丁北变	10	400	320	320
30454	江阴	PMS_璜土政府变	10	400	318	318
30455	江阴	PMS_中心公变	10	400	320	320
30456	江阴	PMS_开发区 10#公变	10	200	160	160
30457	江阴	开发区 11#公变	10	200	160	160
30458	江阴	开发园区 16#变	10	400	320	320
30459	江阴	PMS_健民 24#公变	10	400	320	320
30460	江阴	PMS_园区三维变	10	250	200	200
30461	江阴	PMS_益健东公变	10	400	320	320
30462	江阴	PMS_普惠苑 116#箱变主变	10	500	400	400
30463	江阴	PMS_普惠苑 118#箱变主变	10	630	504	504
30464	江阴	PMS_园区联欣变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30465	江阴	PMS_江城家园 19#箱变主变	10	500	400	400
30466	江阴	PMS_江城家园 25#箱变主变	10	630	504	504
30467	江阴	江城家园 47#箱变主变	10	630	504	504
30468	江阴	PMS_江城家园 53#箱变主变	10	630	504	504
30469	江阴	PMS_黄山 2#箱变主变	10	630	504	504
30470	江阴	PMS_周家基 2#变	10	400	320	320
30471	江阴	PMS_省降北变	10	400	320	320
30472	江阴	PMS_生态变	10	315	252	252
30473	江阴	PMS_黄山 6#箱变主变	10	630	504	504
30474	江阴	PMS_黄山 10#箱变主变	10	630	504	504
30475	江阴	PMS_黄山 11#箱变主变	10	630	504	504
30476	江阴	PMS_上丰箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30477	江阴	PMS_电力南变箱变主变	10	500	400	400
30478	江阴	黄河二村配电所 1#主变	10	1000	800	800
30479	江阴	PMS_绿苑居配电所 2#主变	10	1000	782	782
30480	江阴	PMS_龙城花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
30481	江阴	PMS_泾东电力北站变	10	200	160	160
30482	江阴	PMS_镇区菜场变	10	400	320	320
30483	江阴	PMS_镇区电力中站变	10	400	320	320
30484	江阴	PMS_长泾二村变	10	400	320	320
30485	江阴	PMS_三村北变	10	200	160	160
30486	江阴	镇区电力西站变	10	400	320	320
30487	江阴	PMS_百业配电所 1#主变	10	1000	800	800
30488	江阴	PMS_锦隆配电所 1#主变	10	1600	1280	1280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30489	江阴	PMS_锦隆配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
30490	江阴	东支北变	10	400	320	320
30491	江阴	花园四村箱变主变	10	630	504	504
30492	江阴	PMS_消防公变	10	400	320	320
30493	江阴	PMS_花果曲立北变	10	200	67	67
30494	江阴	PMS_东新门村变	10	250	159	159
30495	江阴	习礼河东变	10	400	320	320
30496	江阴	PMS_夏家巷北变	10	400	320	320
30497	江阴	习礼夏家巷变	10	400	286	286
30498	江阴	PMS_习礼北站变	10	400	190	190
30499	江阴	PMS_习礼河南圩变	10	400	297	297
30500	江阴	习礼范家角变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30501	江阴	东新北站变	10	400	189	189
30502	江阴	PMS_东新界下变	10	400	277	277
30503	江阴	界后变	10	400	263	263
30504	江阴	PMS_卫校公变	10	315	252	252
30505	江阴	PMS_口防公变	10	315	252	252
30506	江阴	PMS_海关公变	10	400	320	320
30507	江阴	PMS_海绵公变	10	400	320	320
30508	江阴	PMS_普惠苑 57#箱变主变	10	500	400	400
30509	江阴	PMS_普惠苑 61#箱变主变	10	630	504	504
30510	江阴	普惠苑 65#箱变主变	10	630	504	504
30511	江阴	PMS_普惠苑 75#箱变主变	10	630	504	504
30512	江阴	普惠苑 77#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30513	江阴	东新南站变	10	400	271	271
30514	江阴	习礼南站变	10	400	320	320
30515	江阴	PMS_龙灯变	10	315	252	252
30516	江阴	普惠苑 82#箱变主变	10	800	640	640
30517	江阴	PMS_普惠苑 126#配电所 1#主变	10	630	504	504
30518	江阴	PMS_普惠苑 126#配电所 2#主变	10	630	504	504
30519	江阴	PMS_普惠苑 132#配电所 1#主变	10	630	504	504
30520	江阴	PMS_普惠苑 132#配电所 2#主变	10	630	504	504
30521	江阴	普惠苑 96#配电所 1#主变	10	630	504	504
30522	江阴	普惠苑 96#配电所 2#主变	10	630	504	504
30523	江阴	永安二村 7#箱变主变	10	630	504	504
30524	江阴	PMS_翠园新村 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30525	江阴	梅园箱变主变	10	630	504	504
30526	江阴	PMS_五云家园 8#箱变主变	10	800	640	640
30527	江阴	中街 45 弄箱变主变	10	630	504	504
30528	江阴	PMS_老二房变	10	200	160	160
30529	江阴	侯官桥变	10	200	160	160
30530	江阴	PMS_百丈南站	10	400	320	320
30531	江阴	PMS_人民公变	10	400	320	320
30532	江阴	PMS_电力北公变	10	315	252	252
30533	江阴	PMS_小学变	10	400	320	320
30534	江阴	PMS_巷路里变	10	400	320	320
30535	江阴	陈家巷南变	10	400	320	320
30536	江阴	沈店南变	10	400	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30537	江阴	PMS_潘家滩变	10	250	200	200
30538	江阴	PMS_陈市花苑 A 区 13#箱变主变	10	630	504	504
30539	江阴	陈市花苑 A 区 7#箱变主变	10	630	504	504
30540	江阴	PMS_小兆陈家巷变	10	200	147	147
30541	江阴	陈市花苑 100#箱变主变	10	630	504	504
30542	江阴	PMS_璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 1#变	10	800	640	640
30543	江阴	PMS_璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 2#变	10	800	640	640
30544	江阴	PMS_劳家头变	10	200	160	160
30545	江阴	PMS_兴西花苑 7#箱变主变	10	630	504	504
30546	江阴	PMS_兴西花苑 5#箱变主变	10	630	504	504
30547	江阴	PMS_兴西花苑 3#箱变主变	10	630	504	504
30548	江阴	PMS_兴西花苑 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30549	江阴	PMS_徐家村变（城）	10	315	252	252
30550	江阴	PMS_丽岛 175#箱变主变	10	630	504	504
30551	江阴	PMS_丽岛 163#箱变主变	10	630	485	485
30552	江阴	PMS_丽岛 136#箱变主变	10	630	504	504
30553	江阴	PMS_丽岛 108#箱变主变	10	630	492	492
30554	江阴	PMS_丽岛 90#箱变主变	10	630	504	504
30555	江阴	PMS_丽岛 81#箱变主变	10	500	400	400
30556	江阴	PMS_丽岛 43#箱变主变	10	630	504	504
30557	江阴	PMS_湘北南变	10	315	252	252
30558	江阴	PMS_章家桥西变	10	250	150	150
30559	江阴	PMS_东新配电所 1#主变	10	630	504	504
30560	江阴	PMS_东新配电所 2#主变	10	630	499	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30561	江阴	湾上变	10	400	51	51
30562	江阴	巷口变	10	400	243	243
30563	江阴	东王家巷变	10	400	295	295
30564	江阴	PMS_丽岛华都配电所 1#主变	10	1000	800	800
30565	江阴	PMS_丽岛华都配电所 2#主变	10	1000	800	800
30566	江阴	PMS_汇丰配电所 1#主变	10	630	504	504
30567	江阴	汇丰配电所 2#主变	10	630	504	504
30568	江阴	霞客苑配电所 1#主变	10	630	504	504
30569	江阴	衡山变	10	400	320	320
30570	江阴	PMS_云亭江家冲南变	10	400	185	185
30571	江阴	PMS_泾西村前东变	10	400	320	320
30572	江阴	PMS_常泽南变	10	400	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30573	江阴	PMS_沟西电站	10	250	90	90
30574	江阴	PMS_周庄村委变	10	315	252	252
30575	江阴	东亚西变	10	315	252	252
30576	江阴	PMS_小坟北变	10	200	42	42
30577	江阴	PMS_文富路路灯变	10	315	252	252
30578	江阴	兴利自来水厂变	10	400	320	320
30579	江阴	陈市花苑 99#箱变主变	10	630	504	504
30580	江阴	陈市花苑 56#箱变主变	10	630	504	504
30581	江阴	陈市花苑 55#箱变主变	10	630	504	504
30582	江阴	陈市花苑 43#箱变主变	10	630	504	504
30583	江阴	PMS_陈市花苑 42#箱变主变	10	630	504	504
30584	江阴	龙运袁沟西变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30585	江阴	PMS_西维常南变	10	200	144	144
30586	江阴	PMS_长乐变	10	400	320	320
30587	江阴	PMS_教工 3#单相变	10	80	64	64
30588	江阴	PMS_马夫沟 1#单相变	10	80	64	64
30589	江阴	PMS_马夫沟 2#单相变	10	80	64	64
30590	江阴	PMS_商业街 1#单相变	10	80	64	64
30591	江阴	PMS_商业街 2#单相变	10	80	64	64
30592	江阴	三分场变	10	250	200	200
30593	江阴	PMS_宗言配电所 1#主变	10	1000	800	800
30594	江阴	PMS_圣廷苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30595	江阴	圣廷苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30596	江阴	圣廷苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30597	江阴	圣廷苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
30598	江阴	PMS_华士商城变	10	315	252	252
30599	江阴	PMS_矿机新村变	10	400	320	320
30600	江阴	PMS_架空变	10	200	160	160
30601	江阴	PMS_革新排涝站变	10	250	200	200
30602	江阴	澄山河变	10	400	320	320
30603	江阴	PMS_杨树里变	10	315	212	212
30604	江阴	PMS_东巷东变	10	200	22	22
30605	江阴	锡沙路灯 3#变	10	400	320	320
30606	江阴	PMS_谢园 2#变	10	315	252	252
30607	江阴	世纪路灯变	10	250	200	200
30608	江阴	PMS_西湖中变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30609	江阴	创新东站变	10	400	320	320
30610	江阴	PMS_长新陶家庄变	10	315	252	252
30611	江阴	PMS_花北 3#变	10	315	252	252
30612	江阴	管家丹变	10	400	320	320
30613	江阴	丁家头变	10	250	200	200
30614	江阴	临港徐家埭变	10	400	320	320
30615	江阴	周庄青化巷西变	10	400	304	304
30616	江阴	PMS_马泾焦家村变	10	200	106	106
30617	江阴	PMS_蒋家巷南变	10	400	107	107
30618	江阴	永安圩变	10	400	296	296
30619	江阴	PMS_小周公变	10	400	320	320
30620	江阴	PMS_虹七 18#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30621	江阴	PMS_史家巷西变	10	315	200	200
30622	江阴	三河南站变	10	400	320	320
30623	江阴	PMS_霞栖苑 14#配电所 1#主变	10	1000	759	759
30624	江阴	PMS_霞栖苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30625	江阴	PMS_霞栖苑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
30626	江阴	PMS_霞栖苑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
30627	江阴	圣廷苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
30628	江阴	PMS_圣廷苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
30629	江阴	PMS_圣庭苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30630	江阴	圣庭苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30631	江阴	PMS_圣廷苑 32#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30632	江阴	周南花苑四村 16#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30633	江阴	周南花苑四村 36#箱变主变	10	630	504	504
30634	江阴	PMS_龙游北变	10	400	320	320
30635	江阴	PMS_孟岸电站变	10	160	128	128
30636	江阴	涂镇北变	10	400	259	259
30637	江阴	镇区电力南变	10	400	320	320
30638	江阴	PMS_涂镇村村委变	10	400	320	320
30639	江阴	PMS_园区培发变	10	400	320	320
30640	江阴	PMS_陈市新村变	10	250	200	200
30641	江阴	PMS_黄土金变	10	250	200	200
30642	江阴	PMS_长寿东新变	10	315	252	252
30643	江阴	金水湾 40#箱变主变	10	630	504	504
30644	江阴	金水湾 28#箱变主变	10	630	488	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30645	江阴	金水湾 79#箱变主变	10	630	504	504
30646	江阴	PMS_观山璜冠桥变	10	200	160	160
30647	江阴	龙运车木变	10	200	160	160
30648	江阴	峰南公变	10	400	320	320
30649	江阴	PMS_新区箱变主变	10	630	504	504
30650	江阴	璜土电力 4#变	10	315	252	252
30651	江阴	PMS_航运变	10	250	200	200
30652	江阴	PMS_范庄东变	10	400	320	320
30653	江阴	桥头变	10	200	160	160
30654	江阴	金水湾 39#箱变主变	10	630	498	498
30655	江阴	PMS_延陵北箱变主变	10	630	504	504
30656	江阴	PMS_上山变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30657	江阴	PMS_新港西箱变主变	10	400	320	320
30658	江阴	PMS_港城名邸 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30659	江阴	PMS_港城名邸 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30660	江阴	PMS_港城名邸 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30661	江阴	PMS_港城名邸 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30662	江阴	PMS_港城名邸 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30663	江阴	PMS_港城名邸 16#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30664	江阴	PMS_港城名邸 9#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30665	江阴	PMS_港城名邸 9#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30666	江阴	PMS_港城名邸 9#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30667	江阴	PMS_华联配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
30668	江阴	PMS_紫金花园 513#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30669	江阴	PMS_紫金花园 513#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30670	江阴	PMS_紫金花园 513#配电所 3#主变	10	800	640	640
30671	江阴	PMS_万安桥变	10	400	234	234
30672	江阴	心泾桥公变	10	400	320	320
30673	江阴	PMS_凯博线工业园 3#变	10	315	252	252
30674	江阴	PMS_城东工业园 2#变	10	400	320	320
30675	江阴	PMS_竹园东站变	10	315	214	214
30676	江阴	PMS_缪家墩变	10	200	160	160
30677	江阴	蒲市东站变	10	200	160	160
30678	江阴	璜土健康变	10	400	320	320
30679	江阴	PMS_立埭北变	10	200	80	80
30680	江阴	秦家村变	10	250	185	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30681	江阴	PMS_戴庄新站变	10	200	160	160
30682	江阴	PMS_邵圩变	10	250	200	200
30683	江阴	PMS_华士毛纺变	10	400	320	320
30684	江阴	前进变	10	315	244	244
30685	江阴	PMS_马桥别墅变	10	400	294	294
30686	江阴	PMS_史家基变	10	160	128	128
30687	江阴	PMS_西巷东站变	10	315	252	252
30688	江阴	PMS_西巷西站变	10	250	200	200
30689	江阴	PMS_西巷别墅变	10	400	304	304
30690	江阴	PMS_塔家基变	10	200	147	147
30691	江阴	PMS_紫金花园 536#配电所 2#主变	10	800	640	640
30692	江阴	PMS_紫金花园 536#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30693	江阴	PMS_陈家仓变	10	400	296	296
30694	江阴	PMS_七房桥东变	10	250	200	200
30695	江阴	PMS_高德桥变	10	200	160	160
30696	江阴	PMS_徐庄桥南变	10	250	200	200
30697	江阴	赵行头变	10	400	141	141
30698	江阴	PMS_何家村变	10	315	252	252
30699	江阴	PMS_新港变	10	400	320	320
30700	江阴	PMS_香树湾 87#箱变主变	10	630	490	490
30701	江阴	香树湾 19#箱变主变	10	400	320	320
30702	江阴	PMS_香树湾 207#箱变主变	10	630	504	504
30703	江阴	PMS_香树湾 38#箱变主变	10	500	400	400
30704	江阴	亿达变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30705	江阴	PMS_香树湾 59#箱变主变	10	400	292	292
30706	江阴	PMS_香树湾 78#箱变主变	10	400	320	320
30707	江阴	PMS_徐家桥变	10	250	58	58
30708	江阴	PMS_红星村委变	10	315	252	252
30709	江阴	PMS_薛南变	10	250	200	200
30710	江阴	九州变	10	200	160	160
30711	江阴	PMS_电力路灯变	10	200	160	160
30712	江阴	华西二村 3#变	10	400	320	320
30713	江阴	苏家店变	10	200	19	19
30714	江阴	PMS_锡沙路灯 4＃变	10	250	200	200
30715	江阴	PMS_紫金社区变	10	315	252	252
30716	江阴	创业园变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30717	江阴	PMS_矿机新村东变	10	400	320	320
30718	江阴	PMS_林场东变	10	315	252	252
30719	江阴	PMS_潘家巷西变	10	200	47	47
30720	江阴	PMS_三扳桥东变	10	250	200	200
30721	江阴	申兴村戴东变	10	250	108	108
30722	江阴	PMS_陈市花苑 B 区 42#箱变主变	10	630	504	504
30723	江阴	凤凰路东变	10	250	200	200
30724	江阴	PMS_怡江城 151#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30725	江阴	PMS_怡江城 151#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30726	江阴	PMS_芦塘五星电站变	10	250	180	180
30727	江阴	花果弥陀村变	10	250	200	200
30728	江阴	PMS_怡江城 120#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30729	江阴	PMS_周庄杜家巷西变	10	400	320	320
30730	江阴	PMS_怡江城 120#配电所 2#主变	10	800	640	640
30731	江阴	PMS_怡江城 120#配电所 3#主变	10	800	640	640
30732	江阴	PMS_花果花南变	10	200	130	130
30733	江阴	PMS_大桥三村 131#箱变主变	10	400	313	313
30734	江阴	PMS_谢南苏家村变	10	400	283	283
30735	江阴	贡北庄变	10	315	86	86
30736	江阴	PMS_曙光加工变	10	250	200	200
30737	江阴	PMS_璜塘新苑配电所 1#主变	10	800	628	628
30738	江阴	PMS_长寿新村配电所 1#主变	10	630	504	504
30739	江阴	PMS_长寿新村配电所 2#主变	10	630	504	504
30740	江阴	PMS_璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#配电所 1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30741	江阴	PMS_璜土新世纪花园5#配电所新世纪花园5#配电所2#变	10	800	640	640
30742	江阴	PMS_迎九公变	10	400	320	320
30743	江阴	PMS_沈家田公变	10	400	320	320
30744	江阴	PMS_沈南公变	10	315	252	252
30745	江阴	镇区西弄西变	10	400	295	295
30746	江阴	PMS_顾家村变	10	250	200	200
30747	江阴	北国电力中变	10	400	320	320
30748	江阴	PMS_七房北变	10	250	200	200
30749	江阴	桐岐政府公变	10	400	320	320
30750	江阴	古塘东变	10	400	320	320
30751	江阴	向阳路灯变	10	50	40	40
30752	江阴	PMS_澄杨路11#路灯变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30753	江阴	PMS_石牌一村 18#箱变主变	10	630	504	504
30754	江阴	PMS_贯巷南站变	10	315	252	252
30755	江阴	河南老站变	10	400	226	226
30756	江阴	PMS_十字坝南变	10	400	69	69
30757	江阴	PMS_花果魏家村变	10	200	95	95
30758	江阴	PMS_长安西变	10	250	200	200
30759	江阴	PMS_电力站医院变	10	400	320	320
30760	江阴	河塘电力北站变	10	400	320	320
30761	江阴	楼下南变	10	200	160	160
30762	江阴	PMS_银宇变	10	400	320	320
30763	江阴	PMS_长山金塘里变	10	400	320	320
30764	江阴	长山新站北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30765	江阴	PMS_新联北站变	10	250	25	25
30766	江阴	PMS_缪家埭变	10	315	252	252
30767	江阴	滨江路后段路灯变	10	400	320	320
30768	江阴	邢家店变	10	400	137	137
30769	江阴	PMS_河头北变	10	200	160	160
30770	江阴	蔡西黄家村变	10	400	320	320
30771	江阴	白石山变	10	200	160	160
30772	江阴	PMS_跃进南站变	10	400	320	320
30773	江阴	PMS_泗河村委变	10	400	320	320
30774	江阴	PMS_泗河东村变	10	200	101	101
30775	江阴	PMS_冷冻机厂变	10	400	320	320
30776	江阴	PMS_承家巷变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30777	江阴	PMS_香东公变	10	250	200	200
30778	江阴	PMS_金杯变	10	400	320	320
30779	江阴	东街北变	10	250	200	200
30780	江阴	PMS_工农桥变	10	400	320	320
30781	江阴	PMS_北降变	10	400	238	238
30782	江阴	PMS_北降北变	10	400	168	168
30783	江阴	周海村变	10	200	160	160
30784	江阴	长寿广电变	10	400	320	320
30785	江阴	PMS_长寿电力老站变	10	315	252	252
30786	江阴	电力站（南站）	10	400	320	320
30787	江阴	PMS_袁家堂变	10	400	320	320
30788	江阴	PMS_云顾路灯 1#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30789	江阴	PMS_停塘降北变	10	400	162	162
30790	江阴	PMS_东园公变	10	160	128	128
30791	江阴	PMS_江家冲东变	10	400	191	191
30792	江阴	西缪南变	10	200	47	47
30793	江阴	韩家村变	10	400	320	320
30794	江阴	PMS_何庄南变	10	200	148	148
30795	江阴	PMS_徐家港变	10	400	320	320
30796	江阴	PMS_红卫站	10	200	160	160
30797	江阴	史家埭箱变主变	10	630	504	504
30798	江阴	PMS_西王埭箱变主变	10	630	504	504
30799	江阴	姚家埭箱变主变	10	630	504	504
30800	江阴	慕西变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30801	江阴	PMS_水池巷西变	10	200	160	160
30802	江阴	PMS_云顾路 14#路灯变	10	100	80	80
30803	江阴	PMS_马路上北变	10	315	252	252
30804	江阴	华方变	10	400	320	320
30805	江阴	西张村站变	10	315	191	191
30806	江阴	PMS_西周家巷变	10	400	320	320
30807	江阴	PMS_西周家巷东变	10	400	232	232
30808	江阴	长寿西庄变	10	400	177	177
30809	江阴	PMS_中队变	10	400	320	320
30810	江阴	PMS_惠房巷变	10	250	126	126
30811	江阴	PMS_花园单 1#变	10	80	64	64
30812	江阴	PMS_花园单 2#变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30813	江阴	PMS_雷西变	10	200	114	114
30814	江阴	PMS_张家巷变	10	400	273	273
30815	江阴	张家巷东变	10	400	150	150
30816	江阴	PMS_周家村变	10	250	191	191
30817	江阴	PMS_九五配电所 1#主变	10	1000	800	800
30818	江阴	PMS_九五配电所 2#主变	10	1000	800	800
30819	江阴	PMS_浦家堂东变	10	400	320	320
30820	江阴	马镇农贸变	10	400	320	320
30821	江阴	PMS_周家弄西变	10	315	252	252
30822	江阴	PMS_东巷北变	10	400	278	278
30823	江阴	PMS_中站变	10	315	252	252
30824	江阴	镇区汤家村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30825	江阴	油车里变	10	400	320	320
30826	江阴	高庄西变	10	400	174	174
30827	江阴	PMS_黄家园北变	10	315	252	252
30828	江阴	风尖里西变	10	315	78	78
30829	江阴	PMS_邬墩东变	10	250	163	163
30830	江阴	PMS_祝塘国土变	10	400	223	223
30831	江阴	PMS_园区天翔 2#变	10	200	160	160
30832	江阴	大坎西站变	10	400	320	320
30833	江阴	PMS_西湖村委东变	10	315	228	228
30834	江阴	PMS_南北降变	10	400	320	320
30835	江阴	PMS_小陆变	10	250	181	181
30836	江阴	PMS_苏市桥 2#变	10	400	3	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30837	江阴	PMS_严家住基变	10	400	320	320
30838	江阴	PMS_政府公变	10	315	252	252
30839	江阴	PMS_华士种子场变	10	400	320	320
30840	江阴	PMS_长山路灯变	10	160	128	128
30841	江阴	PMS_南沙变	10	250	200	200
30842	江阴	PMS_张家湾西变	10	315	252	252
30843	江阴	东庄变	10	160	128	128
30844	江阴	黄丹西变	10	400	320	320
30845	江阴	PMS_同心东变	10	200	160	160
30846	江阴	东刘西变	10	200	160	160
30847	江阴	PMS_章家北变	10	200	160	160
30848	江阴	PMS_文林叶家村变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30849	江阴	PMS_观西芦岐南变	10	200	105	105
30850	江阴	何家庄西变	10	400	15	15
30851	江阴	PMS_门楼下北变	10	400	320	320
30852	江阴	PMS_纺居变	10	315	252	252
30853	江阴	PMS_周家北变	10	400	320	320
30854	江阴	PMS_王家南变	10	315	161	161
30855	江阴	PMS_澄扬路路灯 3#变	10	100	80	80
30856	江阴	PMS_费西变	10	400	128	128
30857	江阴	PMS_澄扬路路灯 4#变	10	100	80	80
30858	江阴	PMS_华士教师新村 2#变	10	400	320	320
30859	江阴	PMS_谈家宕北变	10	250	200	200
30860	江阴	PMS_安家巷变	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30861	江阴	倪家巷南变	10	200	160	160
30862	江阴	PMS_6 队变	10	400	298	298
30863	江阴	云新 4#变	10	400	320	320
30864	江阴	云新 3#变	10	400	320	320
30865	江阴	云开 7#变	10	400	320	320
30866	江阴	PMS_云新 1#变	10	315	252	252
30867	江阴	北街东变	10	400	251	251
30868	江阴	云新 5#变	10	400	320	320
30869	江阴	PMS_金文变	10	250	200	200
30870	江阴	PMS_澄杨路 16#路灯变	10	100	80	80
30871	江阴	澄杨路 15#路灯变	10	80	64	64
30872	江阴	PMS_通运排涝变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30873	江阴	PMS_澄杨路 20#路灯变	10	100	80	80
30874	江阴	三板桥变	10	400	309	309
30875	江阴	PMS_澄杨路 19#路灯变	10	100	80	80
30876	江阴	PMS_华宏村蒋巷变	10	160	128	128
30877	江阴	陆家巷中变	10	315	252	252
30878	江阴	PMS_云顾路路灯变 7#变	10	100	80	80
30879	江阴	夏东北站变	10	400	320	320
30880	江阴	小陆家巷变	10	200	160	160
30881	江阴	华宏村陆家巷变	10	400	320	320
30882	江阴	PMS_通运张家变	10	400	320	320
30883	江阴	PMS_陆家巷东变	10	315	252	252
30884	江阴	澄江南站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30885	江阴	PMS_通运包家变	10	315	252	252
30886	江阴	PMS_通运西站变	10	400	320	320
30887	江阴	四房庄变	10	400	299	299
30888	江阴	煤机公变	10	400	320	320
30889	江阴	PMS_四房庄东变	10	315	170	170
30890	江阴	PMS_澄江徐家村变	10	400	320	320
30891	江阴	PMS_澄南大道路灯变	10	250	200	200
30892	江阴	文富村变	10	400	320	320
30893	江阴	PMS_香山汤介弄站	10	315	252	252
30894	江阴	璜圹村变	10	400	320	320
30895	江阴	农贸南变	10	400	320	320
30896	江阴	PMS_山观香山变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30897	江阴	陶家巷变	10	400	320	320
30898	江阴	PMS_新城东变	10	315	252	252
30899	江阴	PMS_船底变	10	250	200	200
30900	江阴	PMS_21#路灯变	10	100	80	80
30901	江阴	PMS_新伍电站	10	315	252	252
30902	江阴	PMS_22#路灯变	10	100	80	80
30903	江阴	PMS_新伍别墅公变	10	400	320	320
30904	江阴	PMS_建设南站	10	400	320	320
30905	江阴	PMS_新伍村变	10	315	252	252
30906	江阴	PMS_陈家村南变	10	400	320	320
30907	江阴	新敬老院变	10	400	320	320
30908	江阴	PMS_云新陈家村变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30909	江阴	PMS_卢家村变	10	400	306	306
30910	江阴	PMS_新伍路灯变	10	100	80	80
30911	江阴	黄思巷 2#变	10	400	320	320
30912	江阴	PMS_西湾头变	10	400	320	320
30913	江阴	夏家村变	10	400	320	320
30914	江阴	PMS_虎塘里变	10	315	252	252
30915	江阴	PMS_龙砂变	10	400	320	320
30916	江阴	长山房产变	10	400	320	320
30917	江阴	川电公变	10	400	320	320
30918	江阴	胜利村新亚变	10	400	320	320
30919	江阴	PMS_澄江东路路灯 3#变	10	200	160	160
30920	江阴	云长 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30921	江阴	PMS_新中变	10	315	252	252
30922	江阴	PMS_云亭中街变	10	400	275	275
30923	江阴	PMS_丰产方变	10	315	252	252
30924	江阴	PMS_云亭中街南变	10	250	134	134
30925	江阴	PMS_云亭陆望桥西变	10	400	217	217
30926	江阴	PMS_石塘桥变	10	400	320	320
30927	江阴	PMS_云新顾家巷变	10	400	291	291
30928	江阴	PMS_花东北站	10	250	200	200
30929	江阴	大元里东变	10	400	320	320
30930	江阴	石塘桥西变	10	250	200	200
30931	江阴	云开 1#变	10	400	320	320
30932	江阴	PMS_电力站南站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30933	江阴	PMS_大元里新站	10	315	252	252
30934	江阴	PMS_大元里工业变	10	400	320	320
30935	江阴	大元里西变	10	400	198	198
30936	江阴	云开 5#变	10	400	320	320
30937	江阴	云开 6#变	10	400	320	320
30938	江阴	PMS_忠巷东变	10	400	320	320
30939	江阴	PMS_忠巷南变	10	315	165	165
30940	江阴	PMS_宗言殷家庄变	10	315	185	185
30941	江阴	下都西变	10	400	320	320
30942	江阴	PMS_严下场变	10	400	259	259
30944	江阴	PMS_锦纶变	10	400	274	274
30945	江阴	白蛇变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30946	江阴	PMS_仓储北变	10	400	320	320
30947	江阴	PMS_南后塍南变	10	315	252	252
30948	江阴	锦苑东变	10	400	320	320
30949	江阴	PMS_锦园变	10	315	251	251
30950	江阴	PMS_长航公变	10	315	252	252
30951	江阴	PMS_王家巷村变	10	315	172	172
30952	江阴	PMS_宗言沈家巷变	10	400	167	167
30953	江阴	PMS_滨江二村 63#箱变主变	10	800	640	640
30954	江阴	PMS_云新 2#变	10	315	252	252
30955	江阴	PMS_滨江二村 23#箱变主变	10	315	252	252
30956	江阴	PMS_西郊菜场变	10	315	252	252
30957	江阴	PMS_湖南南变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30958	江阴	PMS_孙园变	10	400	284	284
30959	江阴	PMS_集装公变	10	315	252	252
30960	江阴	PMS_新街公变	10	315	252	252
30961	江阴	PMS_金山 2#变	10	315	252	252
30962	江阴	PMS_湖南东变	10	400	235	235
30963	江阴	PMS_天福世纪城配电所 1#主变	10	800	640	640
30964	江阴	PMS_西纺公变	10	200	160	160
30965	江阴	PMS_赵港巷东变	10	200	160	160
30966	江阴	PMS_建税变	10	400	320	320
30967	江阴	北顾巷变	10	400	320	320
30968	江阴	PMS_邬墩西变	10	315	219	219
30969	江阴	PMS_宦巷南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30970	江阴	PMS_宦巷中变	10	400	287	287
30971	江阴	PMS_宦巷北变	10	400	289	289
30972	江阴	申成巷东变	10	250	200	200
30973	江阴	PMS_尹范村西变	10	400	320	320
30974	江阴	铺头变	10	400	320	320
30975	江阴	PMS_东横塘北变	10	160	128	128
30976	江阴	钱家巷变	10	400	289	289
30977	江阴	尹范村变	10	400	320	320
30978	江阴	横塘开发区	10	400	320	320
30979	江阴	PMS_申浦开发变	10	400	320	320
30980	江阴	申港菜场变	10	400	320	320
30981	江阴	PMS_电力站 7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30982	江阴	PMS_季中变	10	400	320	320
30983	江阴	PMS_仲家巷变	10	400	197	197
30984	江阴	戴家村变	10	160	128	128
30985	江阴	金高变	10	400	320	320
30986	江阴	PMS_中河南变	10	200	47	47
30987	江阴	PMS_前河东变	10	315	252	252
30988	江阴	PMS_张家变	10	200	160	160
30989	江阴	PMS_虹二 4#公变	10	315	252	252
30990	江阴	PMS_低田里东变	10	200	160	160
30991	江阴	低田里变	10	400	316	316
30992	江阴	PMS_朱家住基西变	10	400	320	320
30993	江阴	定山电站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30994	江阴	PMS_老庄上公变	10	315	252	252
30995	江阴	定山朱家巷变	10	400	24	24
30996	江阴	PMS_脱水港变	10	400	262	262
30997	江阴	PMS_吴家巷变	10	250	200	200
30998	江阴	PMS_电力站东站变	10	315	221	221
30999	江阴	PMS_月城唐家村变	10	200	125	125
31000	江阴	冯家村变	10	400	5	5
31001	江阴	PMS_潜龙变	10	400	320	320
31002	江阴	卧龙北变	10	400	320	320
31003	江阴	PMS_汪家村变	10	250	200	200
31004	江阴	青阳世纪公变	10	315	252	252
31005	江阴	沈家村变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31006	江阴	PMS_绿岛公变	10	315	252	252
31007	江阴	PMS_货站变	10	250	200	200
31008	江阴	客站变	10	400	320	320
31009	江阴	PMS_三里加工厂变	10	200	160	160
31010	江阴	顾介桥公变	10	250	109	109
31011	江阴	闵家场变	10	400	320	320
31012	江阴	PMS_供电公变	10	315	252	252
31013	江阴	余介浜变	10	400	266	266
31014	江阴	PMS_锡澄路灯变	10	315	252	252
31015	江阴	PMS_街西北高头变	10	200	160	160
31016	江阴	PMS_钢材市场 1#变	10	315	252	252
31017	江阴	叶家村西变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31018	江阴	庄家村变	10	400	248	248
31019	江阴	峭岐富贝变	10	400	261	261
31020	江阴	陶小庄变	10	200	111	111
31021	江阴	庄北变	10	400	182	182
31022	江阴	PMS_大村上西变	10	200	144	144
31023	江阴	PMS_大桥南变	10	400	320	320
31024	江阴	峭花路灯变	10	400	320	320
31025	江阴	庄西变	10	200	67	67
31026	江阴	黄家跳变	10	315	252	252
31027	江阴	PMS_郁桥市镇变	10	400	320	320
31028	江阴	PMS_郁桥西站变	10	400	320	320
31029	江阴	PMS_新桥高头上变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31030	江阴	徐家圩变	10	400	297	297
31031	江阴	PMS_戴家湾变	10	250	200	200
31032	江阴	中房变	10	400	216	216
31033	江阴	PMS_王家圩变	10	160	108	108
31034	江阴	PMS_新桥王家巷变	10	200	104	104
31035	江阴	PMS_泾北四本堂变	10	200	160	160
31036	江阴	黄河大站变	10	400	304	304
31037	江阴	PMS_刘桥村东站变	10	200	160	160
31038	江阴	新桥孙家庄变	10	400	320	320
31039	江阴	后巷村中站变	10	400	299	299
31040	江阴	PMS_后巷桥变	10	200	142	142
31041	江阴	PMS_顾家巷变	10	400	235	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31042	江阴	PMS_市中箱变主变	10	630	504	504
31043	江阴	PMS_孔家巷站变	10	250	200	200
31044	江阴	PMS_寿山坟变	10	315	252	252
31045	江阴	PMS_李元村桥头巷变	10	200	111	111
31046	江阴	PMS_李元村石家浜变	10	400	264	264
31047	江阴	PMS_李元村杨元浜变	10	400	310	310
31048	江阴	PMS_李元西站变	10	400	320	320
31049	江阴	PMS_长泾镇镇区利达变	10	400	132	132
31050	江阴	PMS_利东变	10	400	320	320
31051	江阴	PMS_东升变	10	200	160	160
31052	江阴	姚家宕变	10	400	259	259
31053	江阴	PMS_河塘南街变	10	250	173	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31054	江阴	水洞头变	10	400	320	320
31055	江阴	PMS_王家钱巷小学变	10	400	320	320
31056	江阴	PMS_河塘河南变	10	400	320	320
31057	江阴	PMS_河塘门楼下变	10	400	292	292
31058	江阴	蔡桥方北变	10	400	320	320
31059	江阴	计家湾站变	10	315	252	252
31060	江阴	PMS_张家湾站变	10	315	252	252
31061	江阴	PMS_环保箱变主变	10	630	504	504
31062	江阴	前进公变	10	400	320	320
31063	江阴	南野山路灯变	10	400	320	320
31064	江阴	创新周家湾西变	10	400	320	320
31065	江阴	PMS_十方庵变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31066	江阴	PMS_塘前东变	10	400	320	320
31067	江阴	朝阳加工厂变	10	400	320	320
31068	江阴	PMS_杏二公变	10	315	252	252
31069	江阴	PMS_东林陆家巷变	10	400	81	81
31070	江阴	PMS_杜家巷变	10	400	132	132
31071	江阴	PMS_大树下变	10	400	320	320
31072	江阴	工业路 5#变	10	400	320	320
31073	江阴	PMS_华西公寓 2#变	10	200	160	160
31074	江阴	PMS_工业路 2#变	10	400	320	320
31075	江阴	PMS_杜家巷西变	10	400	226	226
31076	江阴	PMS_工业路 4#变	10	400	320	320
31077	江阴	PMS_璜小西变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31079	江阴	PMS_白峰变	10	400	98	98
31080	江阴	PMS_工业路 1#变	10	400	193	193
31081	江阴	PMS_邵家基变	10	200	154	154
31082	江阴	塘新变	10	400	266	266
31083	江阴	申庄砖厂变	10	400	320	320
31084	江阴	PMS_郭家巷南变	10	200	160	160
31085	江阴	PMS_新开弄变	10	400	226	226
31086	江阴	前河变	10	400	320	320
31087	江阴	PMS_桐岐菜场变	10	315	252	252
31088	江阴	应天河变	10	400	314	314
31089	江阴	PMS_南许变	10	200	126	126
31090	江阴	PMS_宏光站变	10	400	259	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31091	江阴	PMS_北前变	10	250	63	63
31092	江阴	北华家村变	10	400	290	290
31093	江阴	陆桥菜场变	10	400	309	309
31094	江阴	PMS_卢巷里东变	10	315	252	252
31095	江阴	PMS_鸡龙山村九队变	10	250	200	200
31096	江阴	唐家巷西变	10	400	320	320
31097	江阴	周庄东方红变	10	400	320	320
31098	江阴	PMS_希望箱变主变	10	630	504	504
31099	江阴	卢巷里南变	10	250	200	200
31100	江阴	唐家巷南变	10	400	320	320
31101	江阴	PMS_观南公变	10	400	320	320
31102	江阴	PMS_支巷变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31103	江阴	山泉村薛家桥变	10	315	252	252
31104	江阴	PMS_电力站东街变	10	400	320	320
31105	江阴	PMS_薛家桥南变	10	315	252	252
31106	江阴	PMS_朝阳路 260#箱变主变	10	400	320	320
31107	江阴	PMS_石弄里南变	10	315	252	252
31108	江阴	石弄里变	10	315	252	252
31109	江阴	PMS_赵家浜东变	10	200	160	160
31110	江阴	PMS_七房桥变	10	250	200	200
31111	江阴	PMS_高庄变	10	200	160	160
31112	江阴	PMS_赵家浜南变	10	400	320	320
31113	江阴	PMS_徐家场变	10	315	252	252
31114	江阴	PMS_云亭蒋家村变	10	315	161	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31115	江阴	PMS_团结闸	10	400	320	320
31116	江阴	市镇变	10	400	320	320
31117	江阴	花园变	10	315	244	244
31118	江阴	月山变	10	400	300	300
31119	江阴	PMS_黄桥北变	10	400	309	309
31120	江阴	PMS_余家港变	10	400	320	320
31121	江阴	PMS_定中变	10	400	320	320
31122	江阴	大夏村变	10	200	160	160
31123	江阴	青璜公变	10	400	320	320
31124	江阴	连州变	10	400	320	320
31125	江阴	PMS_花塘站变	10	250	200	200
31126	江阴	PMS_八站	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31127	江阴	上东变	10	400	320	320
31128	江阴	PMS_角里变	10	315	252	252
31129	江阴	钢材市场 3#变	10	400	320	320
31130	江阴	PMS_新街村变	10	315	252	252
31131	江阴	PMS_园区中变	10	200	160	160
31132	江阴	PMS_汪家变	10	160	78	78
31133	江阴	建义马家村变	10	400	298	298
31134	江阴	王介村站变	10	400	239	239
31135	江阴	建义朱家庄变	10	400	116	116
31136	江阴	钱家埭公变	10	400	52	52
31137	江阴	PMS_西街加工厂公变	10	250	200	200
31138	江阴	PMS_峭岐江家村变	10	250	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31139	江阴	PMS_利明村东变	10	315	62	62
31140	江阴	峭岐韩家村变	10	400	134	134
31141	江阴	后旺东变	10	315	252	252
31142	江阴	PMS_东槐村变	10	200	160	160
31143	江阴	刘家村变	10	400	297	297
31144	江阴	PMS_陈铁村变	10	200	103	103
31145	江阴	楼下村变	10	400	286	286
31146	江阴	大桥东变	10	400	320	320
31147	江阴	PMS_潘家东变	10	400	239	239
31148	江阴	PMS_锡澄路加油站路灯变	10	200	160	160
31149	江阴	PMS_刘桥村老庄变	10	250	174	174
31150	江阴	PMS_长泾刘家桥变	10	315	161	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31151	江阴	PMS_刘桥村太平桥变	10	400	31	31
31152	江阴	屈家宕变	10	400	320	320
31153	江阴	PMS_冯家宕变	10	250	181	181
31154	江阴	PMS_郭家变	10	160	108	108
31155	江阴	刘桥刘中变	10	400	224	224
31156	江阴	刘桥南站变	10	400	224	224
31157	江阴	刘桥圩灯站变	10	400	298	298
31158	江阴	PMS_烟草箱变主变	10	630	504	504
31159	江阴	PMS_图书馆箱变主变	10	630	504	504
31160	江阴	PMS_华馨园箱变主变	10	630	504	504
31161	江阴	PMS_季家园箱变主变	10	630	504	504
31162	江阴	PMS_长泾村三房桥变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31163	江阴	贯庄村变	10	400	320	320
31164	江阴	PMS_绮山王家变	10	400	320	320
31165	江阴	绮下公变	10	400	320	320
31166	江阴	PMS_君山新村箱变主变	10	800	619	619
31167	江阴	朝阳喷灌站变	10	400	320	320
31168	江阴	陈家谷北变	10	400	309	309
31169	江阴	PMS_肖西变	10	315	252	252
31170	江阴	旺湾里南公变	10	400	320	320
31171	江阴	PMS_西庄任家村东变	10	250	200	200
31172	江阴	立新林家村变	10	400	320	320
31173	江阴	尤家埭变	10	400	320	320
31174	江阴	杨岸公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31175	江阴	PMS_澄张 16/17 号路灯变	10	100	80	80
31176	江阴	PMS_道村公变	10	200	160	160
31177	江阴	PMS_澄张 18/19 号路灯变	10	100	80	80
31178	江阴	PMS_双牌一村 5#箱变主变	10	630	504	504
31179	江阴	PMS_澄张路灯 9 号变	10	100	80	80
31180	江阴	PMS_肖家埭变	10	400	320	320
31181	江阴	PMS_双牌一村 29#箱变主变	10	800	640	640
31182	江阴	陈皮弄西变	10	400	320	320
31183	江阴	肖新西变	10	400	320	320
31184	江阴	PMS_双牌二村 55#箱变主变	10	630	504	504
31185	江阴	PMS_西托公变	10	315	252	252
31186	江阴	西郊北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31187	江阴	PMS_新兰箱变主变	10	630	504	504
31188	江阴	黄泥坝变	10	400	320	320
31189	江阴	紫金花园 183#箱变主变	10	630	504	504
31190	江阴	周庄公安变	10	400	320	320
31191	江阴	PMS_钱家湾中变	10	400	320	320
31192	江阴	PMS_健康箱变主变	10	400	320	320
31193	江阴	薛家桥变	10	200	160	160
31194	江阴	PMS_紫金花园 170#箱变主变	10	400	292	292
31196	江阴	加油变	10	400	320	320
31197	江阴	PMS_李家巷变	10	400	306	306
31198	江阴	PMS_周庄村新区变	10	315	252	252
31199	江阴	王家巷西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31200	江阴	PMS_澄南排涝站	10	400	320	320
31201	江阴	澄南变	10	400	320	320
31202	江阴	五四站变	10	400	320	320
31203	江阴	PMS_苏家店南变	10	315	252	252
31204	江阴	PMS_塘林村变	10	200	96	96
31205	江阴	PMS_申港东街变	10	400	292	292
31206	江阴	PMS_西横塘中变	10	400	312	312
31207	江阴	张家桥东变	10	400	297	297
31208	江阴	西横塘南变	10	400	300	300
31209	江阴	向阳站	10	200	81	81
31210	江阴	何巷村排涝站	10	400	320	320
31211	江阴	PMS_邵家圩变	10	400	232	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31212	江阴	PMS_中南花苑箱变主变	10	800	640	640
31213	江阴	PMS_局标准厂房 6#箱变主变	10	630	504	504
31214	江阴	老住基村变	10	400	245	245
31215	江阴	磨盘桥变	10	400	267	267
31216	江阴	PMS_杨元变	10	250	176	176
31217	江阴	陆桥西街变	10	400	224	224
31218	江阴	PMS_长寿刘家基变	10	200	160	160
31219	江阴	沿港变	10	250	200	200
31220	江阴	申南村牌楼下变	10	400	252	252
31221	江阴	PMS_老住基村委变	10	400	320	320
31222	江阴	PMS_牌楼下东变	10	400	268	268
31223	江阴	电力站变	10	400	317	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31224	江阴	PMS_长山站变	10	200	160	160
31225	江阴	圩田变	10	400	320	320
31226	江阴	PMS_花园五村 68#箱变主变	10	630	504	504
31227	江阴	PMS_杜家巷东变	10	400	304	304
31228	江阴	PMS_新村公变	10	315	252	252
31229	江阴	PMS_朱家住基变	10	400	320	320
31230	江阴	东居变	10	400	320	320
31231	江阴	门楼下南变	10	400	267	267
31232	江阴	高庄南变	10	250	200	200
31233	江阴	北山头大站变	10	400	283	283
31234	江阴	寿山东加工厂	10	315	252	252
31235	江阴	上村里变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31236	江阴	PMS_澄张公路 2 号路灯	10	100	80	80
31237	江阴	PMS_澄张公路 3 号路灯	10	100	80	80
31238	江阴	PMS_双良小区 1#箱变主变	10	800	640	640
31239	江阴	PMS_承西桥南变	10	400	320	320
31240	江阴	承西桥变	10	400	272	272
31241	江阴	PMS_刘家住基变	10	315	143	143
31242	江阴	陶城蒋家坝变	10	400	71	71
31243	江阴	PMS_山观陆家村变	10	400	320	320
31244	江阴	PMS_下沙里变	10	400	289	289
31245	江阴	南环公变	10	400	320	320
31246	江阴	PMS_云亭陆望桥变	10	315	207	207
31247	江阴	PMS_陈介庄电站	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31248	江阴	PMS_马家弄变	10	400	320	320
31249	江阴	PMS_三河口公变	10	400	216	216
31250	江阴	朱家巷东变	10	400	252	252
31251	江阴	PMS_染整变	10	400	320	320
31252	江阴	PMS_白工变	10	400	320	320
31253	江阴	PMS_定五公变	10	400	320	320
31254	江阴	PMS_南区变	10	315	252	252
31255	江阴	PMS_小兆其头站变	10	200	160	160
31256	江阴	PMS_月汽变	10	400	320	320
31257	江阴	黄家角变	10	200	160	160
31258	江阴	PMS_元泾陈家村变	10	200	132	132
31259	江阴	陆家村变	10	250	58	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31260	江阴	PMS_何家变	10	200	160	160
31261	江阴	PMS_中介坝公变	10	250	165	165
31262	江阴	开发北变	10	400	320	320
31263	江阴	PMS_庙头村变	10	200	106	106
31264	江阴	街西苍头变	10	400	320	320
31265	江阴	花南变	10	400	206	206
31266	江阴	开发 3#变	10	400	320	320
31267	江阴	PMS_罗介库变	10	400	313	313
31268	江阴	PMS_三小变	10	315	252	252
31269	江阴	停塘排涝站变	10	400	299	299
31270	江阴	PMS_汪家降变	10	200	99	99
31271	江阴	PMS_峭岐大村上变	10	400	213	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31272	江阴	石家庄变	10	400	234	234
31273	江阴	园区 4 号变	10	400	320	320
31274	江阴	红凌塘变	10	400	320	320
31275	江阴	园区 5 号变	10	315	252	252
31276	江阴	PMS_利明南变	10	200	160	160
31277	江阴	对桥村变	10	400	320	320
31278	江阴	PMS_后旺北变	10	400	320	320
31279	江阴	PMS_园区 6 号变	10	400	320	320
31280	江阴	PMS_岐峰村变	10	400	320	320
31281	江阴	PMS_对桥村北变	10	250	200	200
31282	江阴	PMS_园区 7 号变	10	400	320	320
31283	江阴	PMS_任家坝变	10	160	22	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31284	江阴	PMS_泾东陈典桥变	10	400	320	320
31285	江阴	PMS_泾东后路上变	10	400	281	281
31286	江阴	三村变	10	400	320	320
31287	江阴	云都变	10	400	320	320
31288	江阴	PMS_长泾村司家湾变	10	315	252	252
31289	江阴	PMS_通园变	10	400	320	320
31290	江阴	PMS_镇区通达变	10	400	320	320
31291	江阴	PMS_馨宛东变	10	400	320	320
31292	江阴	馨宛西变	10	400	320	320
31293	江阴	PMS_长泾张家油车变	10	400	254	254
31294	江阴	PMS_海澜配电所 1#主变	10	800	640	640
31295	江阴	肖新公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31296	江阴	PMS_绮山公变	10	400	320	320
31297	江阴	PMS_肖家村变	10	250	200	200
31298	江阴	通运顾家变	10	400	320	320
31299	江阴	城东电力新变	10	400	303	303
31300	江阴	PMS_双牌一村 18#箱变主变	10	630	504	504
31301	江阴	PMS_富民园区 1#变	10	315	252	252
31302	江阴	PMS_卞龙桥变	10	315	252	252
31303	江阴	园区三#变	10	400	320	320
31304	江阴	心泾村费介桥变	10	315	252	252
31305	江阴	PMS_双牌一村 33#箱变主变	10	630	504	504
31306	江阴	PMS_通运陈家变	10	315	252	252
31307	江阴	潘家降变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31308	江阴	PMS_双牌一村 44#箱变主变	10	800	640	640
31309	江阴	邵村站变	10	400	320	320
31310	江阴	PMS_城东工业园 4#变	10	400	320	320
31311	江阴	PMS_一招箱变主变	10	800	640	640
31312	江阴	PMS_车宿 1#变	10	50	40	40
31313	江阴	PMS_车宿 3#变	10	50	40	40
31314	江阴	PMS_车宿 4#变	10	50	40	40
31315	江阴	金云港变	10	400	320	320
31316	江阴	PMS_车宿 2#变	10	50	40	40
31317	江阴	PMS_双牌二村 39#箱变主变	10	630	504	504
31318	江阴	PMS_塑料公变	10	200	160	160
31319	江阴	PMS_双牌二村 12#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31320	江阴	PMS_澄张公路 5 号路灯	10	100	80	80
31321	江阴	PMS_双牌二村 29#箱变主变	10	800	640	640
31322	江阴	PMS_科委箱变主变	10	250	200	200
31323	江阴	PMS_桑田东变	10	250	158	158
31324	江阴	至公东变	10	400	320	320
31325	江阴	PMS_周庄村红卫变	10	400	306	306
31326	江阴	史村东变	10	400	259	259
31327	江阴	PMS_贝贝箱变主变	10	630	504	504
31328	江阴	周庄中学变	10	250	159	159
31329	江阴	PMS_鸡龙山村生活变	10	400	320	320
31330	江阴	周庄村沈家巷变	10	400	320	320
31331	江阴	PMS_邮政箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31332	江阴	PMS_居民二村 3#箱变主变	10	500	400	400
31333	江阴	PMS_商贸变	10	400	320	320
31334	江阴	PMS_下都东变	10	400	207	207
31335	江阴	PMS_世纪大道北变	10	200	160	160
31336	江阴	PMS_对门变	10	200	160	160
31337	江阴	PMS_名都公寓箱变主变	10	800	640	640
31338	江阴	于门村东变	10	200	160	160
31339	江阴	PMS_长新变	10	400	320	320
31340	江阴	PMS_于西变	10	400	316	316
31341	江阴	PMS_华西公寓 1#变	10	200	160	160
31342	江阴	天鹤六村配电所 1#主变	10	800	640	640
31343	江阴	天鹤六村配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31344	江阴	PMS_大桥路高层配电所 1#主变	10	800	640	640
31345	江阴	PMS_馨苑 8#箱变主变	10	630	504	504
31346	江阴	PMS_馨苑 42#箱变主变	10	500	386	386
31347	江阴	河北街配电所 1#主变	10	800	640	640
31348	江阴	PMS_馨苑 76#箱变主变	10	500	400	400
31349	江阴	大桥公园北箱变主变	10	400	320	320
31350	江阴	山观电力站变	10	400	320	320
31351	江阴	路口桥变	10	400	251	251
31352	江阴	利康基建箱变主变	10	630	504	504
31353	江阴	PMS_冶金变	10	400	320	320
31354	江阴	PMS_华士农机变	10	315	252	252
31355	江阴	墩北巷变	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31356	江阴	PMS_用电站北站变	10	315	242	242
31357	江阴	PMS_八丈径变	10	400	174	174
31358	江阴	PMS_城东菜场公变	10	400	320	320
31359	江阴	PMS_宗言团结变	10	315	252	252
31360	江阴	PMS_汤家湾变	10	400	320	320
31361	江阴	小诸家巷变	10	200	114	114
31362	江阴	PMS_袁家高头西变	10	400	20	20
31363	江阴	小诸家巷北变	10	400	320	320
31364	江阴	PMS_陶城杨园里变	10	400	249	249
31365	江阴	PMS_田堵里北变	10	315	252	252
31366	江阴	花家巷变	10	400	320	320
31367	江阴	PMS_田堵里西变	10	400	217	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31368	江阴	PMS_田堵里东变	10	400	262	262
31369	江阴	PMS_何家庄东变	10	250	3	3
31370	江阴	PMS_陈四房庄变	10	400	268	268
31371	江阴	PMS_松窑公变	10	400	320	320
31372	江阴	PMS_华宏公变	10	400	320	320
31373	江阴	PMS_严家降变	10	400	139	139
31374	江阴	生态公变	10	400	320	320
31375	江阴	北区变	10	400	320	320
31376	江阴	周钱巷站	10	400	209	209
31377	江阴	耐波特变	10	400	320	320
31378	江阴	月城村郝泾变	10	200	137	137
31379	江阴	PMS_锡澄路路灯变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31380	江阴	PMS_夜叉浜变	10	250	200	200
31381	江阴	PMS_昌盛 2#变	10	400	320	320
31382	江阴	昌盛变	10	400	320	320
31383	江阴	PMS_新南洋变	10	400	320	320
31384	江阴	官家变	10	315	57	57
31385	江阴	副业场变	10	400	320	320
31386	江阴	PMS_新益电站变	10	200	123	123
31387	江阴	PMS_兴业村西滩变	10	200	134	134
31388	江阴	PMS_开发园 17#变	10	100	80	80
31389	江阴	PMS_新益村公变	10	250	10	10
31390	江阴	停塘降变	10	400	308	308
31391	江阴	龙潭圩变	10	400	237	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31392	江阴	PMS_蒲市杨鲍家变	10	200	115	115
31393	江阴	PMS_龙潭圩北变	10	400	268	268
31394	江阴	PMS_九庆圩变	10	200	100	100
31395	江阴	里旺里杨家村变	10	400	88	88
31396	江阴	外宕变	10	400	320	320
31397	江阴	PMS_水渠变	10	200	160	160
31398	江阴	汽市中变	10	200	133	133
31399	江阴	王介村变	10	200	160	160
31400	江阴	PMS_南陈南赵村公变	10	315	242	242
31401	江阴	PMS_王家村北变	10	400	320	320
31402	江阴	PMS_园区 8 号变	10	400	320	320
31403	江阴	邓家村变	10	400	276	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31404	江阴	廖庄变	10	400	238	238
31405	江阴	PMS_唐头浜变	10	400	229	229
31406	江阴	夏芙变	10	400	320	320
31407	江阴	PMS_讯达变	10	315	252	252
31408	江阴	许家弄变	10	400	270	270
31409	江阴	PMS_峭岐水产场变	10	400	320	320
31410	江阴	庙基浜变	10	400	320	320
31411	江阴	PMS_汤家桥变	10	400	254	254
31412	江阴	PMS_圩塘村变	10	400	198	198
31413	江阴	PMS_后巷村南站变	10	400	267	267
31414	江阴	PMS_河北圩变	10	250	111	111
31415	江阴	泾南村北环变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31416	江阴	PMS_学东变	10	400	320	320
31417	江阴	PMS_镇区工商变	10	200	160	160
31418	江阴	PMS_长泾长中变	10	400	320	320
31419	江阴	PMS_长泾曹家弄变	10	315	243	243
31420	江阴	PMS_长江路路灯箱变主变	10	250	200	200
31421	江阴	PMS_镇区北街 2#变	10	400	275	275
31422	江阴	邹南变	10	400	280	280
31423	江阴	PMS_王家袁家宕变	10	315	252	252
31424	江阴	PMS_王家华家宕变	10	400	320	320
31425	江阴	王家协进电站	10	400	298	298
31426	江阴	PMS_新华三村 2#箱变主变	10	800	640	640
31427	江阴	PMS_吴家岩变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31428	江阴	PMS_园区 6#变	10	400	320	320
31429	江阴	PMS_双牌一村 48 箱变主变	10	630	504	504
31430	江阴	PMS_双牌一村 14#箱变主变	10	630	504	504
31431	江阴	中北 17#公变	10	400	309	309
31432	江阴	徐吴杨加工厂变	10	400	320	320
31433	江阴	PMS_双牌一村 23#箱变主变	10	630	504	504
31434	江阴	界达公变	10	400	320	320
31435	江阴	PMS_五联配电所 2#主变	10	1000	800	800
31436	江阴	PMS_五联配电所 3#主变	10	1000	800	800
31437	江阴	PMS_紫金花园 127#箱变主变	10	800	640	640
31438	江阴	PMS_联华配电所 1#主变	10	630	504	504
31439	江阴	PMS_联华配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31440	江阴	PMS_庙巷配电所 1#主变	10	800	640	640
31441	江阴	PMS_庙巷配电所 2#主变	10	800	640	640
31442	江阴	文富花园变	10	400	320	320
31443	江阴	PMS_偶家东变	10	400	320	320
31444	江阴	PMS_偶家西变	10	400	320	320
31445	江阴	江阴大桥南变	10	400	320	320
31446	江阴	PMS_滨江三村 59#箱变主变	10	630	504	504
31447	江阴	PMS_永安西变	10	200	137	137
31448	江阴	PMS_胡家湾北变	10	400	66	66
31449	江阴	PMS_门楼下中变	10	400	276	276
31450	江阴	PMS_长东箱变主变	10	630	504	504
31451	江阴	东林章家桥变	10	250	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31452	江阴	PMS_青化巷变	10	200	160	160
31453	江阴	PMS_滨江二村 70#箱变主变	10	630	504	504
31454	江阴	戴东公变	10	315	192	192
31455	江阴	PMS_滨江二村 90#箱变主变	10	800	640	640
31456	江阴	PMS_老住基东变	10	400	296	296
31457	江阴	PMS_下村东变	10	400	244	244
31458	江阴	老住基中变	10	400	320	320
31459	江阴	下村北变	10	400	290	290
31460	江阴	PMS_景巷南变	10	200	60	60
31461	江阴	老住基北变	10	400	320	320
31462	江阴	滨江路灯 1#变	10	200	160	160
31463	江阴	利达变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31464	江阴	长东变	10	400	281	281
31465	江阴	东达变	10	315	252	252
31466	江阴	PMS_自卫村变	10	400	320	320
31467	江阴	培元变	10	400	320	320
31468	江阴	海口变	10	400	320	320
31469	江阴	富荣变	10	400	320	320
31470	江阴	PMS_供销变	10	400	304	304
31471	江阴	谢家村变	10	400	320	320
31472	江阴	PMS_西庄塘下桥变	10	315	203	203
31473	江阴	PMS_九圩西变	10	250	200	200
31474	江阴	PMS_下庄西公变	10	400	320	320
31475	江阴	蒲黄配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31476	江阴	PMS_三房巷箱变主变	10	630	504	504
31477	江阴	PMS_倪家巷西箱变主变	10	800	640	640
31478	江阴	PMS_天鹤东配电所—2#主变	10	800	640	640
31479	江阴	PMS_黄龙三村 25#箱变主变	10	800	640	640
31480	江阴	PMS_黄龙配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
31481	江阴	PMS_天鹤北配电所 1#主变	10	800	640	640
31482	江阴	PMS_黄龙花苑箱变主变	10	800	640	640
31483	江阴	PMS_黄龙福地箱变主变	10	630	504	504
31484	江阴	PMS_天鹤七村 18#箱变主变	10	630	504	504
31485	江阴	PMS_云盛商住 1#箱变主变	10	630	504	504
31486	江阴	PMS_名豪山庄 8#箱变主变	10	630	504	504
31487	江阴	天鹤五村 7#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31488	江阴	PMS_名豪山庄 88#箱变主变	10	500	400	400
31489	江阴	PMS_名豪山庄 40#箱变主变	10	630	492	492
31490	江阴	PMS_天鹤三村 10#箱变主变	10	800	640	640
31491	江阴	PMS_名豪山庄 179#箱变主变	10	630	490	490
31492	江阴	宋家巷变	10	200	10	10
31493	江阴	PMS_田庄巷 2#变	10	250	165	165
31494	江阴	PMS_林场村变	10	315	252	252
31495	江阴	PMS_戴巷头西变	10	400	166	166
31496	江阴	PMS_泾北南站变	10	250	200	200
31498	江阴	PMS_马家店公变	10	400	320	320
31499	江阴	PMS_耿家住基西变	10	250	129	129
31500	江阴	PMS_微微公变	10	400	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31501	江阴	PMS_何家庄中变	10	400	229	229
31502	江阴	PMS_孟家店公变	10	400	293	293
31503	江阴	PMS_沿河变	10	315	84	84
31504	江阴	钱家巷公变	10	400	270	270
31505	江阴	PMS_城头上变	10	400	128	128
31506	江阴	纺配厂变	10	200	160	160
31507	江阴	陶城村唐家巷变	10	400	109	109
31508	江阴	夏家店变	10	400	320	320
31509	江阴	PMS_新政府变	10	250	200	200
31510	江阴	夏家店东变	10	400	320	320
31511	江阴	新丰站变	10	400	320	320
31512	江阴	PMS_冯泾排涝站变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31513	江阴	PMS_蒋家巷公变	10	200	160	160
31514	江阴	PMS_茶安嘴变	10	200	136	136
31515	江阴	PMS_袁家桥变	10	315	252	252
31516	江阴	沈家圩站变	10	400	320	320
31517	江阴	PMS_陆家湾变	10	400	239	239
31518	江阴	朱家坝东变	10	400	278	278
31519	江阴	航船埠头变	10	400	320	320
31520	江阴	PMS_牛头桥变	10	400	270	270
31521	江阴	PMS_曙光祥西西变	10	250	200	200
31522	江阴	PMS_黄泥西变	10	250	200	200
31523	江阴	PMS_元桥公变	10	400	320	320
31524	江阴	陈家村变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31525	江阴	PMS_浦家村变	10	200	107	107
31526	江阴	善泾村变	10	250	169	169
31527	江阴	东喊变	10	400	320	320
31528	江阴	PMS_中坝西变	10	400	231	231
31529	江阴	汤家村变	10	400	85	85
31530	江阴	PMS_计家变	10	200	69	69
31531	江阴	PMS_远望公变	10	400	320	320
31532	江阴	PMS_新益刘盘里变	10	400	320	320
31533	江阴	芦塘谢家村变	10	400	320	320
31534	江阴	里泾坝变	10	400	320	320
31535	江阴	PMS_周家弄变	10	400	320	320
31536	江阴	PMS_北沿河变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31537	江阴	纺塑公变	10	400	320	320
31538	江阴	PMS_苏介坝站变	10	315	160	160
31539	江阴	下庄坝公变	10	400	246	246
31540	江阴	PMS_张国良变	10	200	19	19
31541	江阴	邱陆花变	10	400	57	57
31542	江阴	圩塘排涝站变	10	400	201	201
31543	江阴	峭岐吉家村变	10	250	106	106
31544	江阴	一达变	10	400	320	320
31545	江阴	袁家庄变	10	400	228	228
31546	江阴	PMS_钓岐黄家村变	10	250	35	35
31547	江阴	北楼下变	10	400	204	204
31548	江阴	峭岐二中变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31549	江阴	PMS_峭岐十房村变	10	100	80	80
31550	江阴	PMS_花木场变	10	400	320	320
31551	江阴	PMS_峭岐南楼下变	10	200	144	144
31552	江阴	东新村变	10	400	313	313
31553	江阴	和平北站变	10	400	276	276
31554	江阴	和平南站变	10	400	251	251
31555	江阴	PMS_和平夏家巷变	10	315	252	252
31556	江阴	PMS_和平新联变	10	400	320	320
31557	江阴	PMS_百花园箱变主变	10	800	640	640
31558	江阴	PMS_花园村南站	10	200	160	160
31559	江阴	泾北北站变	10	315	252	252
31560	江阴	王家姜家庄变	10	400	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31561	江阴	泾北村站变	10	400	320	320
31562	江阴	PMS_陶北庄变	10	315	229	229
31563	江阴	PMS_谈家宕变	10	400	320	320
31564	江阴	泾北吴家湾变	10	400	259	259
31565	江阴	周家宕	10	400	304	304
31566	江阴	泾北仲巷变	10	400	291	291
31567	江阴	PMS_君山 76 弄箱变主变	10	630	504	504
31568	江阴	PMS_花园巷箱变主变	10	630	504	504
31569	江阴	PMS_染三变	10	315	252	252
31570	江阴	PMS_双牌四村 30#箱变主变	10	500	400	400
31571	江阴	PMS_有线箱变主变	10	630	504	504
31572	江阴	园庵公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31573	江阴	PMS_张介巷西变	10	400	320	320
31574	江阴	双牌四村 45#箱变主变	10	630	504	504
31575	江阴	张中公变	10	200	160	160
31576	江阴	园区 5#变	10	400	320	320
31577	江阴	PMS_司马箱变主变	10	630	504	504
31578	江阴	PMS_卞家村变	10	400	320	320
31579	江阴	PMS_车辆箱变主变	10	500	400	400
31580	江阴	PMS_许家北变	10	315	252	252
31581	江阴	PMS_消特变	10	315	252	252
31582	江阴	PMS_城中箱变主变	10	630	504	504
31583	江阴	璜塘套闸变	10	400	320	320
31584	江阴	西横街 31 号 7#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31585	江阴	澄张路灯变	10	400	320	320
31586	江阴	PMS_双牌二村 56#箱变主变	10	630	504	504
31587	江阴	PMS_双牌二村 25#箱变主变	10	630	504	504
31588	江阴	PMS_张家湾变	10	400	320	320
31589	江阴	PMS_双牌二村 41#箱变主变	10	400	320	320
31590	江阴	岸桥头变	10	400	320	320
31591	江阴	PMS_湖南中变	10	315	207	207
31592	江阴	双牌二村 5#箱变主变	10	630	504	504
31593	江阴	浮桥赵家变	10	400	320	320
31594	江阴	PMS_钱家湾西变	10	250	200	200
31595	江阴	东海配电所 1#主变	10	800	640	640
31596	江阴	金湾小朱家巷变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31597	江阴	PMS_梅园南变	10	250	35	35
31598	江阴	PMS_梅园北变	10	400	320	320
31599	江阴	PMS_梅园东变	10	400	320	320
31600	江阴	小梅园变	10	400	142	142
31601	江阴	千禧 4#箱变主变	10	630	504	504
31602	江阴	PMS_千禧 13#箱变主变	10	800	640	640
31603	江阴	南庄南变	10	400	238	238
31604	江阴	PMS_周家港变	10	400	320	320
31605	江阴	老夏港河北闸变	10	400	320	320
31606	江阴	PMS_长达北变	10	315	216	216
31607	江阴	PMS_长达变	10	315	252	252
31608	江阴	PMS_长小变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31609	江阴	七圩南变	10	400	320	320
31610	江阴	PMS_杨家庄中站变	10	400	320	320
31611	江阴	七圩变	10	400	320	320
31612	江阴	PMS_田头村排涝站变	10	200	160	160
31613	江阴	PMS_杨家庄南站变	10	400	271	271
31614	江阴	PMS_于门开发 1#变	10	315	252	252
31615	江阴	于门开发 2#变	10	315	252	252
31616	江阴	于门新站变	10	315	252	252
31617	江阴	PMS_云亭小钱家村变	10	400	218	218
31618	江阴	PMS_李家村变	10	400	186	186
31619	江阴	PMS_蔡村电站变	10	200	160	160
31620	江阴	PMS_工业园 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31621	江阴	PMS_朱家庙变	10	250	161	161
31622	江阴	扬子公变	10	400	307	307
31624	江阴	工业区 4#变	10	400	320	320
31625	江阴	PMS_青阳电力公变	10	400	320	320
31626	江阴	PMS_三塘工业园区变	10	400	320	320
31627	江阴	PMS_邹家桥变	10	200	139	139
31628	江阴	PMS_三塘站变	10	250	179	179
31629	江阴	PMS_三塘北站变	10	200	148	148
31630	江阴	惠济桥变	10	400	298	298
31631	江阴	PMS_降里村变	10	200	160	160
31632	江阴	PMS_新胜河变	10	200	141	141
31633	江阴	彭家变	10	400	241	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31634	江阴	PMS_双泾电站变	10	400	320	320
31635	江阴	PMS_黄港五站变	10	200	160	160
31636	江阴	PMS_黄港站变	10	200	160	160
31637	江阴	PMS_西湖村变	10	400	260	260
31638	江阴	贡赵家东变	10	200	160	160
31639	江阴	PMS_华光河站变	10	250	200	200
31640	江阴	PMS_中坝河北变	10	250	200	200
31641	江阴	PMS_湾河头变	10	400	320	320
31642	江阴	张东变	10	400	264	264
31643	江阴	张家村变	10	200	160	160
31644	江阴	孙家庙头变	10	200	65	65
31645	江阴	开发 5#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31646	江阴	PMS_小青阳村站变	10	250	200	200
31647	江阴	PMS_塘家桥变	10	400	320	320
31648	江阴	普照丁家村变	10	400	320	320
31649	江阴	PMS_里旺里施介村变	10	400	320	320
31650	江阴	双钱变	10	400	251	251
31651	江阴	西张村变	10	400	180	180
31652	江阴	廖新变	10	400	320	320
31653	江阴	钓鱼北变	10	400	320	320
31654	江阴	PMS_新农村变	10	315	1	1
31655	江阴	西缪村变	10	400	320	320
31656	江阴	峭岐园区 3#变	10	400	320	320
31657	江阴	大新东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31658	江阴	PMS_创业变	10	315	252	252
31659	江阴	PMS_新农变	10	250	200	200
31660	江阴	李元头变	10	200	86	86
31661	江阴	PMS_陈子村变	10	400	221	221
31662	江阴	PMS_峭岐石家村变	10	200	147	147
31663	江阴	PMS_范家园变	10	400	88	88
31664	江阴	PMS_长东电站变	10	400	320	320
31665	江阴	红旗北站变	10	400	320	320
31666	江阴	石家湾变	10	400	226	226
31667	江阴	PMS_长泾镇泾北公变	10	400	205	205
31668	江阴	PMS_蒲市北施村西变	10	400	273	273
31669	江阴	PMS_刘桥村夏圩变	10	200	81	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31670	江阴	PMS_河塘蒋家西站变	10	315	221	221
31671	江阴	PMS_蒲市刘庄变	10	200	125	125
31672	江阴	蒋家电站变	10	400	291	291
31673	江阴	PMS_旺家坝变	10	400	220	220
31674	江阴	蒲市北施村变	10	400	292	292
31675	江阴	PMS_蒋家北站	10	315	223	223
31676	江阴	兴园变	10	400	320	320
31677	江阴	PMS_蒲市南庄变	10	200	127	127
31678	江阴	PMS_暨阳西路箱变主变	10	800	640	640
31679	江阴	PMS_黄石桥东变	10	400	320	320
31680	江阴	澄山南变	10	400	168	168
31681	江阴	双牌四村 8#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31682	江阴	八商场箱变主变	10	630	504	504
31683	江阴	长山路 1 号变	10	315	252	252
31684	江阴	PMS_习里沟西站变	10	200	160	160
31685	江阴	PMS_宝柏变	10	400	320	320
31686	江阴	红光排涝站变	10	400	320	320
31687	江阴	PMS_园通公变	10	400	320	320
31688	江阴	PMS_双牌四村 19#箱变主变	10	630	504	504
31689	江阴	贺家埭变	10	400	320	320
31690	江阴	PMS_石子公变	10	315	252	252
31691	江阴	PMS_红光许家村变	10	400	320	320
31692	江阴	PMS_双牌四村 7#箱变主变	10	630	504	504
31693	江阴	PMS_红光牛奶场变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31694	江阴	PMS_双牌四村 21#箱变主变	10	630	504	504
31695	江阴	PMS_王天于巷东变	10	315	252	252
31696	江阴	大金家巷变	10	400	43	43
31697	江阴	东林蒋巷上变	10	400	220	220
31698	江阴	PMS_居民变	10	400	320	320
31700	江阴	PMS_西街北变	10	400	311	311
31701	江阴	PMS_西街东变	10	400	320	320
31702	江阴	PMS_园区新村 2#箱变主变	10	500	400	400
31703	江阴	滨江西路路灯变	10	400	320	320
31704	江阴	PMS_宋家圩变	10	315	135	135
31705	江阴	野鸡村变	10	315	238	238
31706	江阴	PMS_宏伟站	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31707	江阴	PMS_格方于站	10	400	320	320
31708	江阴	狄桥站	10	200	160	160
31709	江阴	PMS_石庄花港 A 区 3#箱变主变	10	630	504	504
31710	江阴	PMS_花园广场配电所 1#主变	10	630	504	504
31711	江阴	PMS_于门开发变	10	315	252	252
31712	江阴	江家场变	10	400	285	285
31713	江阴	三甲里变	10	400	269	269
31714	江阴	千禧 19#箱变主变	10	630	504	504
31715	江阴	PMS_小金家巷变	10	400	307	307
31716	江阴	PMS_戴庄村站变	10	200	123	123
31717	江阴	陶家村公变	10	400	320	320
31718	江阴	PMS_陶家村西变	10	315	236	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31719	江阴	PMS_刘介浜站变	10	200	160	160
31720	江阴	PMS_丁家村变	10	250	169	169
31721	江阴	丁家山站变	10	400	320	320
31722	江阴	PMS_河岸加工厂变	10	400	267	267
31723	江阴	PMS_张公桥变	10	200	160	160
31724	江阴	PMS_马圩排涝站变	10	400	320	320
31725	江阴	河岸韩家村变	10	400	320	320
31726	江阴	钱介闸站变	10	400	320	320
31727	江阴	曾家变	10	400	255	255
31728	江阴	PMS_北头浜变	10	250	1	1
31729	江阴	PMS_曙光徐家村变	10	315	104	104
31730	江阴	PMS_白马村唐家村变	10	315	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31731	江阴	PMS_严家村变	10	400	254	254
31732	江阴	南湖村变	10	400	240	240
31733	江阴	花园北变	10	400	320	320
31734	江阴	开发 1#变	10	400	320	320
31735	江阴	PMS_月城路灯 3#变	10	100	80	80
31736	江阴	木材公变	10	315	252	252
31737	江阴	小青阳排涝站变	10	400	320	320
31738	江阴	PMS_东风电站变	10	400	320	320
31739	江阴	付业场公变	10	400	320	320
31740	江阴	莳介圩站变	10	200	160	160
31741	江阴	PMS_楼至电站变	10	315	221	221
31742	江阴	荒田变	10	400	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31743	江阴	PMS_荒田里东变	10	200	86	86
31744	江阴	PMS_东风加工厂变	10	400	320	320
31745	江阴	金介浜变	10	400	199	199
31746	江阴	PMS_金介浜站变	10	200	160	160
31747	江阴	PMS_普照章家村变	10	200	143	143
31748	江阴	下庄坝电站变	10	200	160	160
31749	江阴	振新新村变	10	400	298	298
31750	江阴	峭岐顾家村变	10	400	100	100
31751	江阴	PMS_陈子南变	10	200	52	52
31752	江阴	PMS_旺家变	10	200	126	126
31753	江阴	PMS_振新大站变	10	315	252	252
31754	江阴	许家村变	10	400	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31755	江阴	虹粮桥变	10	100	80	80
31756	江阴	PMS_峭岐张家巷变	10	250	175	175
31757	江阴	PMS_峭岐夏家村变	10	200	16	16
31758	江阴	大新村变	10	400	218	218
31759	江阴	PMS_湾里变	10	400	320	320
31760	江阴	PMS_红旗参桥变	10	400	294	294
31761	江阴	和平严东变	10	400	119	119
31762	江阴	PMS_红旗董庄桥变	10	400	320	320
31763	江阴	和平严家庄变	10	250	76	76
31764	江阴	蒋家村北变	10	400	320	320
31765	江阴	PMS_红旗南国变	10	400	243	243
31766	江阴	PMS_和平益巷头变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31767	江阴	红旗南天岸变	10	200	95	95
31768	江阴	PMS_红旗南站变	10	400	281	281
31769	江阴	PMS_和平邹家巷变	10	400	320	320
31770	江阴	PMS_蒲市范庄变	10	250	140	140
31771	江阴	PMS_叶桥北站变	10	400	314	314
31772	江阴	徐家塘变	10	400	121	121
31773	江阴	蒲市范庄南站	10	400	320	320
31774	江阴	叶桥东站变	10	315	252	252
31775	江阴	蒲市范庄北站变	10	400	320	320
31776	江阴	叶桥南站变	10	250	114	114
31777	江阴	PMS_蒲市范庄西变	10	400	320	320
31778	江阴	长河湾变	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31779	江阴	PMS_蒲市排涝西变	10	250	171	171
31780	江阴	叶桥西站变	10	315	252	252
31781	江阴	刑家宕变	10	400	320	320
31782	江阴	PMS_叶桥永达变	10	400	320	320
31783	江阴	PMS_王家东站变	10	315	252	252
31784	江阴	PMS_蒲市南巷上变	10	200	109	109
31785	江阴	蒲市竹园浜变	10	400	320	320
31786	江阴	许姚马介村变	10	315	252	252
31787	江阴	贯庄黄家宕变	10	400	320	320
31788	江阴	PMS_水利枢纽箱变主变	10	315	252	252
31789	江阴	友谊桥变	10	400	320	320
31790	江阴	PMS_薛家东变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31791	江阴	PMS_丽都 102#箱变主变	10	630	504	504
31792	江阴	PMS_山观南新变	10	400	320	320
31793	江阴	PMS_君永路 1#箱变主变	10	630	504	504
31794	江阴	PMS_谢北公变	10	400	320	320
31795	江阴	查家宕变	10	400	320	320
31796	江阴	PMS_丽都 108#箱变主变	10	630	504	504
31797	江阴	PMS_教育公变	10	400	320	320
31798	江阴	PMS_丽都 114#箱变主变	10	630	504	504
31799	江阴	教育西变	10	315	252	252
31800	江阴	叶家村变	10	400	320	320
31801	江阴	PMS_双牌四村 36#箱变主变	10	500	400	400
31802	江阴	澄张公路 4 号路灯	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31803	江阴	PMS_园通西变	10	315	252	252
31804	江阴	PMS_南皂荚村变	10	315	252	252
31805	江阴	PMS_尤车浜公变	10	400	320	320
31806	江阴	寿山新站变	10	250	200	200
31807	江阴	PMS_岐北公变	10	250	200	200
31808	江阴	北山公变	10	200	160	160
31809	江阴	PMS_电站公变	10	250	188	188
31810	江阴	前横南变	10	400	269	269
31811	江阴	PMS_红光路灯公变	10	250	200	200
31812	江阴	PMS_张岐山南变	10	250	200	200
31813	江阴	西街南变	10	400	320	320
31814	江阴	申港中街变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31815	江阴	PMS_电力 9#变	10	315	240	240
31816	江阴	电力 10#变	10	400	320	320
31817	江阴	申港电力 1#变	10	400	320	320
31818	江阴	PMS_教工南变	10	400	320	320
31819	江阴	PMS_电力 2#变	10	400	320	320
31820	江阴	PMS_申浦变	10	400	224	224
31821	江阴	PMS_泾西港下村变	10	400	267	267
31822	江阴	PMS_果老园变	10	400	320	320
31823	江阴	PMS_申兴村河北变	10	200	67	67
31824	江阴	PMS_长小西变	10	315	248	248
31825	江阴	缪家埭南变	10	400	320	320
31826	江阴	PMS_环信变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31827	江阴	PMS_石庄花港 A 区 6#箱变主变	10	630	504	504
31828	江阴	PMS_知青北变	10	200	160	160
31829	江阴	PMS_花园二村箱变主变	10	630	504	504
31830	江阴	PMS_花园二村配电所 1#主变	10	800	640	640
31831	江阴	PMS_花园二村配电所 2#主变	10	800	640	640
31832	江阴	大元里村变	10	400	264	264
31833	江阴	PMS_云开 2#变	10	315	252	252
31834	江阴	云亭电力北站	10	400	312	312
31835	江阴	医院公变	10	400	307	307
31836	江阴	PMS_许园 1#变	10	400	320	320
31837	江阴	PMS_蟠龙工业园 3#变	10	400	320	320
31838	江阴	黄家浜岸变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31839	江阴	PMS_高介岗变	10	400	257	257
31840	江阴	定山村委变	10	400	320	320
31841	江阴	PMS_云亭太平桥变	10	400	320	320
31842	江阴	沟西东变	10	400	320	320
31843	江阴	PMS_青阳健康公变	10	400	320	320
31844	江阴	马圩排涝站北变	10	400	320	320
31845	江阴	陆家变	10	400	309	309
31846	江阴	PMS_青医公变	10	400	320	320
31847	江阴	PMS_唐家村排涝站变	10	250	200	200
31848	江阴	PMS_姚介场公变	10	400	320	320
31849	江阴	PMS_新丰河站变	10	400	307	307
31850	江阴	PMS_青阳南街公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31851	江阴	PMS_北兆电站变	10	100	80	80
31852	江阴	金家变	10	400	320	320
31853	江阴	PMS_青阳高田公变	10	315	240	240
31854	江阴	青阳南环公变	10	400	320	320
31855	江阴	PMS_黄桥站变	10	400	320	320
31856	江阴	黄桥工业园 2#变	10	400	320	320
31857	江阴	高远变	10	400	320	320
31858	江阴	旌阳苑 2#变	10	400	320	320
31859	江阴	PMS_黄桥杨家村站变	10	200	160	160
31860	江阴	PMS_田里村变	10	250	152	152
31861	江阴	PMS_峭岐镇西变	10	400	320	320
31862	江阴	PMS_杨南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31863	江阴	皋岸东变	10	400	304	304
31864	江阴	仁家村变	10	400	44	44
31865	江阴	PMS_7 队公变	10	250	185	185
31866	江阴	长板牵变	10	400	279	279
31867	江阴	小新村变	10	400	139	139
31868	江阴	PMS_翻水站变	10	400	320	320
31869	江阴	PMS_朝阳新村 4#变	10	400	312	312
31870	江阴	PMS_树家桥变	10	400	320	320
31871	江阴	PMS_新街东变	10	400	320	320
31872	江阴	PMS_朝阳新村 5#变	10	30	24	24
31873	江阴	PMS_皋岸河北变	10	315	252	252
31874	江阴	PMS_计新变	10	400	247	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31875	江阴	PMS_红旗千家丈变	10	400	320	320
31876	江阴	PMS_红旗新村变	10	250	161	161
31877	江阴	PMS_新桥小站变	10	100	80	80
31878	江阴	PMS_红旗徐家角变	10	250	151	151
31879	江阴	污水处理变	10	400	320	320
31880	江阴	PMS_红旗中心变	10	400	305	305
31881	江阴	PMS_钢绳小区配电所 1#主变	10	800	640	640
31882	江阴	PMS_李元沈家宕变	10	400	306	306
31883	江阴	泾南唐家巷变	10	400	320	320
31884	江阴	李元东站变	10	400	320	320
31885	江阴	PMS_三元箱变主变	10	630	504	504
31886	江阴	PMS_刑家宕南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31887	江阴	PMS_百货配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
31888	江阴	王家河南宅变	10	400	320	320
31889	江阴	长河路 1#单相变	10	50	40	40
31890	江阴	PMS_泾东东圩里变	10	400	121	121
31891	江阴	PMS_泾东东站变	10	315	252	252
31892	江阴	中街配电所 1#主变	10	1000	800	800
31893	江阴	泾东张家巷变	10	400	270	270
31894	江阴	PMS_中街配电所 2#主变	10	1000	800	800
31895	江阴	电力站成教变	10	400	320	320
31896	江阴	城东工业园 1#变	10	400	320	320
31897	江阴	PMS_梅园路路灯变	10	315	252	252
31898	江阴	环东路 98#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31899	江阴	八家桥变	10	400	320	320
31900	江阴	PMS_北庄站变	10	400	320	320
31901	江阴	PMS_丽都 109#箱变主变	10	630	504	504
31902	江阴	东桥南变	10	400	320	320
31903	江阴	PMS_花八箱变主变	10	630	504	504
31904	江阴	红光刘家村变	10	400	320	320
31905	江阴	PMS_张岐西公变	10	400	320	320
31906	江阴	PMS_蒋家桥公变	10	250	200	200
31907	江阴	PMS_张岐山北变	10	400	320	320
31908	江阴	电力 3#变	10	400	320	320
31909	江阴	PMS_职校公变	10	400	320	320
31910	江阴	缪家村东变	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31911	江阴	金山 1#变	10	400	320	320
31912	江阴	PMS_电力 6#变	10	400	320	320
31913	江阴	PMS_水淹桥变	10	400	281	281
31914	江阴	PMS_东街东变	10	400	320	320
31915	江阴	PMS_于菜变	10	400	320	320
31916	江阴	PMS_水淹桥南变	10	400	313	313
31917	江阴	PMS_西街西变	10	400	291	291
31918	江阴	环政变	10	400	320	320
31919	江阴	大丰站	10	400	280	280
31920	江阴	PMS_长寿二中变	10	400	320	320
31921	江阴	PMS_锦南配电所 1#主变	10	800	640	640
31922	江阴	PMS_西新排涝变	10	315	191	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31923	江阴	PMS_石庄花港 A 区 15#箱变主变	10	800	640	640
31924	江阴	PMS_长寿环西变	10	400	320	320
31925	江阴	PMS_新野站	10	200	110	110
31926	江阴	长寿医院变	10	315	252	252
31927	江阴	梅谢公变	10	250	122	122
31928	江阴	PMS_通渡花苑二区 65#箱变主变	10	630	504	504
31929	江阴	PMS_通渡花苑二区 63#箱变主变	10	630	504	504
31930	江阴	通渡花苑二区 47#箱变主变	10	630	504	504
31931	江阴	PMS_通渡花苑二区 44#箱变主变	10	630	504	504
31932	江阴	PMS_文定三村 33 箱变主变	10	800	640	640
31933	江阴	PMS_通渡花园 5#箱变主变	10	800	640	640
31934	江阴	PMS_文定四村 21 箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31935	江阴	PMS_通渡花园二区 16#箱变主变	10	500	400	400
31936	江阴	PMS_通渡花园二区 102#箱变主变	10	630	504	504
31937	江阴	PMS_延陵商住箱变主变	10	630	504	504
31938	江阴	PMS_文定四村 23 箱变主变	10	800	640	640
31939	江阴	PMS_通渡花园 9#箱变主变	10	800	640	640
31940	江阴	PMS_延陵配电所 1#主变	10	800	640	640
31941	江阴	PMS_延陵配电所 2#主变	10	800	640	640
31942	江阴	PMS_通渡花园二区 100#箱变主变	10	630	504	504
31943	江阴	PMS_天鹤三村 22 箱变主变	10	800	640	640
31944	江阴	通渡花园二区 109#箱变主变	10	800	640	640
31945	江阴	PMS_通渡花园二区 111#箱变主变	10	630	504	504
31946	江阴	PMS_城东中学变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31947	江阴	PMS_城东新站变	10	400	320	320
31948	江阴	新坝头公变	10	400	279	279
31949	江阴	旌阳苑 1#变	10	400	320	320
31950	江阴	PMS_黄桥西站变	10	400	320	320
31951	江阴	PMS_连州南变	10	200	160	160
31952	江阴	PMS_南园变	10	315	239	239
31953	江阴	PMS_安基变	10	200	160	160
31954	江阴	PMS_北兆村变	10	200	118	118
31955	江阴	PMS_毛家村变	10	250	166	166
31956	江阴	PMS_前高岸圩变	10	250	111	111
31957	江阴	高岸圩变	10	400	320	320
31958	江阴	炮台公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31959	江阴	PMS_南降站变	10	400	295	295
31960	江阴	PMS_南寺公变	10	250	200	200
31961	江阴	胥林村张家村变	10	400	296	296
31962	江阴	PMS_四本堂西变	10	400	230	230
31963	江阴	冯家坝变	10	400	262	262
31964	江阴	顾家跳变	10	400	320	320
31965	江阴	周庄圩变	10	400	320	320
31966	江阴	峭岐汪家村变	10	250	159	159
31967	江阴	PMS_六保变	10	250	200	200
31969	江阴	PMS_东张村变	10	400	308	308
31970	江阴	PMS_陈家谷西变	10	400	320	320
31971	江阴	PMS_陈家谷变	10	400	250	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31972	江阴	泾新电站变	10	315	252	252
31973	江阴	PMS_李家庄变	10	315	252	252
31974	江阴	泾新工业园变	10	400	320	320
31975	江阴	PMS_李元里变	10	400	320	320
31976	江阴	李元南园变	10	400	320	320
31977	江阴	雷下小站变	10	400	320	320
31978	江阴	长南登家宕变	10	400	320	320
31979	江阴	雷下中站变	10	400	320	320
31980	江阴	PMS_长顺变	10	400	320	320
31981	江阴	PMS_泾新李巷上变	10	315	252	252
31982	江阴	PMS_雷下北站变	10	400	320	320
31983	江阴	李元夏尧桥变	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31984	江阴	PMS_长南韩家宕变	10	80	64	64
31985	江阴	PMS_泾新前苏巷变	10	400	206	206
31986	江阴	PMS_长南九房巷变	10	400	214	214
31987	江阴	PMS_大桥变	10	250	200	200
31988	江阴	PMS_泾新团结站变	10	315	225	225
31989	江阴	PMS_雷下新村变	10	400	320	320
31990	江阴	PMS_长南内衣变	10	315	252	252
31991	江阴	PMS_呢绒城变	10	400	320	320
31992	江阴	PMS_商城变	10	400	307	307
31993	江阴	新东站变	10	400	320	320
31994	江阴	PMS_长泾村蔡巷上变	10	315	224	224
31995	江阴	PMS_长泾三队变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31996	江阴	PMS_共青变	10	315	252	252
31997	江阴	PMS_云顾路路灯 6#变	10	100	80	80
31998	江阴	PMS_蔡巷南变	10	315	86	86
31999	江阴	PMS_山墩变	10	200	89	89
32000	江阴	PMS_河塘村油车巷变	10	250	182	182
32001	江阴	王家王介电站变	10	400	320	320
32002	江阴	PMS_蒲市东区 1 号变	10	400	302	302
32003	江阴	PMS_蒲市小夏家变	10	250	200	200
32004	江阴	PMS_蒲市蒲巷上变	10	200	160	160
32005	江阴	PMS_蒲市河东南站变	10	315	210	210
32006	江阴	王家南山电站变	10	400	277	277
32007	江阴	PMS_蒲市河东东站变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32008	江阴	PMS_丽都 59#箱变主变	10	630	504	504
32009	江阴	PMS_丽都花园 106#箱变主变	10	630	504	504
32010	江阴	PMS_丽都 17#箱变主变	10	630	504	504
32011	江阴	PMS_丽都 85#箱变主变	10	630	504	504
32012	江阴	PMS_丽都 89#箱变主变	10	630	504	504
32013	江阴	南站公变	10	400	320	320
32014	江阴	PMS_千禧 16#箱变主变	10	800	640	640
32015	江阴	三联张家村变	10	400	109	109
32016	江阴	景开 1#变	10	315	252	252
32017	江阴	新徐村变	10	400	280	280
32018	江阴	大路村变	10	400	254	254
32019	江阴	PMS_前村变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32020	江阴	PMS_五云家园 3#箱变主变	10	800	640	640
32021	江阴	下庄南变	10	400	276	276
32022	江阴	PMS_石庄花港 A 区 21#箱变主变	10	800	640	640
32023	江阴	戴君桥变	10	250	134	134
32024	江阴	申兴变	10	400	320	320
32025	江阴	梅家湾变	10	400	204	204
32026	江阴	PMS_石庄花港 A 区 24#箱变主变	10	800	640	640
32027	江阴	PMS_横塘村陈家村变	10	200	66	66
32028	江阴	PMS_文定四村 47#箱变主变	10	800	640	640
32029	江阴	PMS_通渡花园 14#箱变主变	10	630	504	504
32030	江阴	PMS_通渡花园 20#箱变主变	10	630	504	504
32031	江阴	PMS_通渡花园 21#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32032	江阴	PMS_文定四村 22#箱变主变	10	630	504	504
32033	江阴	PMS_通渡花苑二区 70#箱变主变	10	500	390	390
32034	江阴	PMS_通渡花园二区 72#箱变主变	10	630	504	504
32035	江阴	PMS_文定三村 29#箱变主变	10	630	504	504
32036	江阴	PMS_通渡花园二区 85#箱变主变	10	630	504	504
32037	江阴	PMS_文定三村 20#箱变主变	10	630	504	504
32038	江阴	华宏世纪苑配电所 1#主变	10	800	640	640
32039	江阴	PMS_通渡花园二区 87#箱变主变	10	630	504	504
32040	江阴	华宏世纪苑配电所 2#主变	10	800	640	640
32041	江阴	PMS_天鹤人医箱变主变	10	630	504	504
32042	江阴	PMS_蒲桥公寓箱变主变	10	630	504	504
32043	江阴	华宏世纪苑南配电所 1#主变	10	800	616	616

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32044	江阴	PMS_天鹤南配电所 2#主变	10	800	640	640
32045	江阴	华宏世纪苑南配电所 2#主变	10	800	618	618
32046	江阴	蒲黄配电所 2#主变	10	800	640	640
32047	江阴	PMS_医院北变	10	400	320	320
32048	江阴	PMS_渡江二村 2#变	10	400	320	320
32049	江阴	PMS_云亭江家冲变	10	400	243	243
32050	江阴	朱家流变	10	400	320	320
32051	江阴	佘城西站	10	400	308	308
32052	江阴	吴谬公变	10	315	171	171
32053	江阴	PMS_胥林站变	10	200	139	139
32054	江阴	PMS_浦介村变	10	315	227	227
32055	江阴	PMS_南新桥变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32056	江阴	PMS_张家庄变	10	250	89	89
32057	江阴	锡金南变	10	400	311	311
32058	江阴	PMS_峭岐金家村变	10	250	136	136
32059	江阴	PMS_芭斗桥变	10	400	320	320
32060	江阴	生态 2 号变	10	200	160	160
32061	江阴	金家村北变	10	400	248	248
32062	江阴	大新西变	10	400	99	99
32063	江阴	PMS_石机新村变	10	315	252	252
32064	江阴	徐家北变	10	400	72	72
32065	江阴	陈子西变	10	400	118	118
32066	江阴	PMS_小夏家变	10	250	180	180
32067	江阴	姚家村变	10	400	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32068	江阴	雷下新村 2#变	10	400	320	320
32069	江阴	PMS_长南南站变	10	400	320	320
32070	江阴	PMS_新联村村站变	10	315	252	252
32071	江阴	PMS_长南墙东变	10	400	131	131
32072	江阴	新联费东庄变	10	400	234	234
32073	江阴	邓巷站变	10	400	320	320
32074	江阴	PMS_长医变	10	200	160	160
32075	江阴	PMS_新联洪家宕变	10	250	200	200
32076	江阴	苏圩加工变	10	400	280	280
32077	江阴	PMS_镇区车站变	10	400	233	233
32078	江阴	PMS_长泾村老住基变	10	400	320	320
32079	江阴	沈巷东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32080	江阴	PMS_冯门变	10	250	200	200
32081	江阴	河塘颜家里变	10	400	320	320
32082	江阴	PMS_蔡桥新站变	10	250	200	200
32083	江阴	蒲市河东西站变	10	400	300	300
32084	江阴	PMS_王家王家里变	10	250	125	125
32085	江阴	PMS_王家王介宕变	10	200	137	137
32086	江阴	PMS_君山路 12 弄箱变主变	10	500	400	400
32087	江阴	南村头变	10	400	203	203
32088	江阴	PMS_蒲市庵后头西变	10	200	149	149
32089	江阴	PMS_王家村卢巷上变	10	400	292	292
32090	江阴	PMS_蒲市庵后头变	10	400	320	320
32091	江阴	王家村谢庄变	10	400	178	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32092	江阴	PMS_蒲市刑巷上变	10	200	121	121
32093	江阴	南山公变	10	200	160	160
32094	江阴	PMS_南山西站变	10	315	252	252
32095	江阴	PMS_蒲市杨家浜变	10	400	234	234
32096	江阴	PMS_陆家塘变	10	400	320	320
32097	江阴	耿家住基北变	10	315	111	111
32098	江阴	新住基变	10	400	300	300
32099	江阴	PMS_顾三房变	10	200	129	129
32100	江阴	马镇园区南变	10	400	320	320
32101	江阴	PMS_磬园北箱变主变	10	800	640	640
32102	江阴	PMS_丽都84#箱变主变	10	500	400	400
32103	江阴	PMS_斜泾陈家变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32104	江阴	南区 2#变	10	400	320	320
32105	江阴	PMS_南区 1#变	10	315	252	252
32106	江阴	PMS_丽都 162#箱变主变	10	800	640	640
32107	江阴	PMS_南区 4#变	10	315	252	252
32108	江阴	PMS_张沙堡公变	10	400	274	274
32109	江阴	PMS_红光朱家村变	10	400	320	320
32110	江阴	PMS_马家村公变	10	315	252	252
32111	江阴	PMS_王朝配电所 1#主变	10	800	640	640
32112	江阴	PMS_塔灯下变	10	400	320	320
32113	江阴	PMS_凤介村变	10	315	252	252
32114	江阴	PMS_红光蒋家村变	10	250	200	200
32115	江阴	陈桥南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32116	江阴	PMS_山观徐家村变	10	400	320	320
32117	江阴	姚家庄变	10	400	320	320
32118	江阴	PMS_寿山南公变	10	160	128	128
32119	江阴	PMS_蟠龙路 2#变	10	400	320	320
32120	江阴	PMS_双牌四村 40#箱变主变	10	500	400	400
32121	江阴	谢介桥电灌站变	10	400	320	320
32122	江阴	PMS_东定路 2#公变	10	315	252	252
32123	江阴	仓另电站	10	200	160	160
32124	江阴	PMS_景贤西站变	10	400	320	320
32125	江阴	三官殿变	10	400	240	240
32126	江阴	景贤中变	10	400	306	306
32127	江阴	PMS_景贤东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32128	江阴	PMS_跃进站	10	100	80	80
32129	江阴	PMS_创新村高庄变	10	250	200	200
32130	江阴	河头变	10	200	160	160
32131	江阴	PMS_杨家塘变	10	315	252	252
32132	江阴	前杨变	10	400	320	320
32133	江阴	后杨变	10	400	320	320
32134	江阴	PMS_三联村变	10	400	320	320
32135	江阴	PMS_友谊变	10	400	320	320
32136	江阴	PMS_张家店变	10	315	252	252
32137	江阴	三联东变	10	400	320	320
32138	江阴	PMS_三联村委变	10	315	252	252
32139	江阴	PMS_星火站	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32140	江阴	宏益变	10	400	320	320
32141	江阴	PMS_东刘村公变	10	200	160	160
32142	江阴	静堂里电站变	10	400	320	320
32143	江阴	PMS_茅场里变	10	400	320	320
32144	江阴	PMS_申港开发 2#变	10	315	252	252
32145	江阴	新庄西变	10	400	320	320
32146	江阴	洪年小站变	10	400	201	201
32147	江阴	石庄花港 B 区 11#箱变主变	10	630	504	504
32148	江阴	野田里变	10	400	281	281
32149	江阴	申兴杨园里变	10	400	320	320
32150	江阴	PMS_鼎立公变	10	315	252	252
32151	江阴	张胡埭公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32152	江阴	孙家弄公变	10	200	160	160
32153	江阴	鸡笼山马家巷变	10	400	320	320
32154	江阴	PMS_山泉新村变	10	315	252	252
32155	江阴	方家村东变	10	400	320	320
32156	江阴	仓另中村站	10	400	320	320
32157	江阴	PMS_夏寺变	10	200	73	73
32158	江阴	PMS_私营工业园 5#变	10	315	252	252
32159	江阴	PMS_澄杨路 13#路灯变	10	100	80	80
32160	江阴	PMS_澄杨路 14#路灯变	10	100	80	80
32161	江阴	PMS_仓另凤凰变	10	250	200	200
32162	江阴	PMS_澄鹿东变	10	250	200	200
32163	江阴	PMS_金童村朝东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32164	江阴	蒋家庄变	10	400	154	154
32165	江阴	PMS_堵家村变	10	400	191	191
32166	江阴	PMS_车站西变	10	250	200	200
32167	江阴	同心村变	10	400	320	320
32168	江阴	沿山村变	10	400	320	320
32169	江阴	佘城头变	10	250	161	161
32170	江阴	PMS_佘城村变	10	250	200	200
32171	江阴	PMS_大钱家村变	10	200	91	91
32172	江阴	蔡村变	10	400	237	237
32173	江阴	PMS_蔡村南变	10	400	190	190
32174	江阴	PMS_蔡村北站	10	400	63	63
32175	江阴	PMS_缪家宕变	10	400	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32176	江阴	下厍公变	10	400	318	318
32177	江阴	东弄公变	10	400	320	320
32178	江阴	PMS_青阳农贸北变	10	315	252	252
32179	江阴	青阳电力站变	10	400	320	320
32180	江阴	PMS_杨宕头变	10	400	299	299
32181	江阴	PMS_刘家桥南变	10	200	160	160
32182	江阴	PMS_何巷东站变	10	315	252	252
32183	江阴	PMS_新联王家变	10	200	116	116
32184	江阴	PMS_澄杨路路灯 1#变	10	50	40	40
32185	江阴	PMS_泾南村许巷变	10	315	157	157
32186	江阴	PMS_泾南岳家宕变	10	400	223	223
32187	江阴	PMS_澄杨路路灯 2#变	10	50	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32188	江阴	PMS_泾南张家宕变	10	400	320	320
32189	江阴	苏家圩变	10	400	211	211
32190	江阴	PMS_南园站变	10	250	125	125
32191	江阴	不夜城变	10	400	280	280
32192	江阴	PMS_前八房巷变	10	315	223	223
32193	江阴	PMS_鲥鱼港路 8 号 7#箱变主变	10	630	504	504
32194	江阴	PMS_徐呢桥变	10	160	128	128
32195	江阴	PMS_绿园箱变主变	10	630	504	504
32196	江阴	PMS_蒲市叶新站变	10	200	103	103
32197	江阴	蒲市低坝头变	10	400	320	320
32198	江阴	PMS_蒲市南站变	10	400	215	215
32199	江阴	PMS_蒲市章家堂变	10	200	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32200	江阴	PMS_磬园南箱变主变	10	800	640	640
32201	江阴	PMS_蒲市里变	10	200	145	145
32202	江阴	蒲市低坝头东变	10	200	115	115
32203	江阴	蒲市大坝头变	10	400	253	253
32204	江阴	PMS_蒲市东海住基变	10	200	112	112
32205	江阴	蒲市前庄变	10	400	305	305
32206	江阴	蒲市蒋巷上变	10	400	125	125
32207	江阴	PMS_蒲市西变	10	200	139	139
32208	江阴	华昱配电所 1#主变	10	800	640	640
32209	江阴	华昱配电所 2#主变	10	800	640	640
32210	江阴	PMS_黄山路南路灯变	10	250	200	200
32211	江阴	PMS_璜大站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32212	江阴	PMS_省田村变	10	400	320	320
32213	江阴	PMS_璜大东变	10	400	320	320
32214	江阴	颐和绿苑 3#箱变主变	10	630	504	504
32215	江阴	颐和绿苑 5#箱变主变	10	630	504	504
32216	江阴	PMS_君山箱变主变	10	630	504	504
32217	江阴	PMS_颐和绿苑 10#箱变主变	10	800	640	640
32218	江阴	PMS_颐和绿苑 18#箱变主变	10	800	640	640
32219	江阴	PMS_颐和绿苑 25#箱变主变	10	500	400	400
32220	江阴	PMS_武装部配电所 1#主变	10	800	640	640
32221	江阴	PMS_大桥三村 103#箱变主变	10	400	320	320
32222	江阴	PMS_司马配电所 1#主变	10	800	640	640
32223	江阴	PMS_三产园 4#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32224	江阴	PMS_大桥三村 14#箱变主变	10	630	504	504
32225	江阴	PMS_司马配电所 2#主变	10	800	640	640
32226	江阴	北野山咀公变	10	400	320	320
32227	江阴	西茅场变	10	400	320	320
32228	江阴	伍星站	10	400	320	320
32229	江阴	PMS_申港开发 1#变	10	400	320	320
32230	江阴	PMS_育新电站变	10	200	160	160
32231	江阴	PMS_西伍西变	10	400	287	287
32232	江阴	小庄变	10	400	320	320
32233	江阴	PMS_西伍北变	10	400	291	291
32234	江阴	红阳变	10	400	320	320
32235	江阴	PMS_缪庄桥电站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32236	江阴	PMS_西伍东变	10	250	158	158
32237	江阴	PMS_梅压变	10	200	160	160
32238	江阴	王家店变	10	200	141	141
32239	江阴	巨轮变	10	400	320	320
32240	江阴	PMS_小沙上变	10	200	160	160
32241	江阴	省降村变	10	400	157	157
32242	江阴	PMS_西毛变	10	200	160	160
32243	江阴	周家店北变	10	400	296	296
32244	江阴	PMS_矿山变	10	400	320	320
32245	江阴	刘家桥变	10	400	320	320
32246	江阴	刘家桥北变	10	400	320	320
32247	江阴	PMS_符家店变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32248	江阴	PMS_石庄花港 B 区 15#箱变主变	10	800	640	640
32249	江阴	东元村变	10	400	320	320
32250	江阴	PMS_十字坝北变	10	200	63	63
32251	江阴	PMS_刘康里变	10	400	255	255
32252	江阴	西新中变	10	400	320	320
32253	江阴	PMS_徐家埭变	10	400	311	311
32254	江阴	三元西站变	10	400	320	320
32255	江阴	后八甲变	10	400	84	84
32256	江阴	后八甲西变	10	400	257	257
32257	江阴	PMS_河东村变	10	315	116	116
32258	江阴	PMS_金童路 1#变	10	400	320	320
32259	江阴	PMS_金童路 2#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32260	江阴	PMS_恒峰公变	10	400	196	196
32261	江阴	PMS_金童村色织厂	10	315	252	252
32262	江阴	杨家庄北变	10	400	320	320
32263	江阴	PMS_杨家庄南变	10	400	320	320
32264	江阴	PMS_金童村姚介埭变	10	400	320	320
32265	江阴	PMS_周西村楼下变	10	400	320	320
32266	江阴	PMS_汤介庄变	10	200	102	102
32267	江阴	幼托变	10	400	320	320
32268	江阴	PMS_至公西变	10	400	320	320
32269	江阴	幼儿园公变	10	400	320	320
32270	江阴	云亭陆家村变	10	200	160	160
32271	江阴	PMS_居扬村西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32272	江阴	城东菜场变	10	400	320	320
32273	江阴	吴巷里变	10	400	320	320
32274	江阴	徐介村变	10	400	320	320
32275	江阴	PMS_朱家湾变	10	315	163	163
32276	江阴	黄台村站	10	400	320	320
32277	江阴	PMS_黄玉台村变	10	200	118	118
32278	江阴	PMS_奚城坡北变	10	400	290	290
32279	江阴	奚城坡南变	10	400	193	193
32280	江阴	PMS_周家降北变	10	250	134	134
32281	江阴	周家降南变	10	400	204	204
32282	江阴	PMS_赵家变	10	200	45	45
32283	江阴	花东村电站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32284	江阴	花山电站变	10	400	259	259
32285	江阴	PMS_金牛变	10	400	320	320
32286	江阴	PMS_六保大站变	10	400	320	320
32287	江阴	PMS_马嘶桥变	10	400	305	305
32288	江阴	PMS_严郁庄变	10	100	80	80
32289	江阴	PMS_住北变	10	250	131	131
32290	江阴	PMS_马嘶东站变	10	400	320	320
32291	江阴	PMS_鲥鱼港路 8 号 12#箱变主变	10	630	504	504
32292	江阴	苏圩南站变	10	400	320	320
32293	江阴	秦家宕变	10	315	236	236
32294	江阴	PMS_鲥鱼港路 8 号 16#箱变主变	10	630	504	504
32295	江阴	PMS_苏市西站变	10	315	270	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32296	江阴	PMS_苏市桥变	10	400	168	168
32297	江阴	新联沈巷上变	10	400	284	284
32298	江阴	PMS_远望箱变主变	10	630	504	504
32299	江阴	沿河西变	10	400	320	320
32300	江阴	PMS_汽车城公变	10	250	200	200
32301	江阴	PMS_王大北变	10	400	320	320
32302	江阴	PMS_三产园区 1#变	10	315	252	252
32303	江阴	PMS_五里亭西变	10	315	252	252
32304	江阴	PMS_青果配电所 1#主变	10	800	640	640
32305	江阴	PMS_星虹苑 2#箱变主变	10	630	504	504
32306	江阴	PMS_星虹苑 12#箱变主变	10	630	504	504
32307	江阴	新华园区 1 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32308	江阴	河塘张巷上变	10	400	240	240
32309	江阴	王家钱巷上变	10	400	297	297
32310	江阴	PMS_颐和绿苑 28#箱变主变	10	630	504	504
32311	江阴	PMS_东桥电站	10	400	305	305
32312	江阴	PMS_环城箱变主变	10	400	320	320
32313	江阴	PMS_黄岐南变	10	400	320	320
32314	江阴	PMS_大桥三村 97#箱变主变	10	630	504	504
32315	江阴	PMS_山观许园 2#变	10	315	252	252
32316	江阴	PMS_大桥三村 19#箱变主变	10	800	640	640
32317	江阴	申西村向阳站	10	200	160	160
32318	江阴	杨家桥东变	10	400	320	320
32319	江阴	南毛变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32320	江阴	申西村南庄中变	10	400	320	320
32321	江阴	PMS_严村变	10	100	80	80
32322	江阴	崇文路西变	10	400	320	320
32323	江阴	PMS_下庄变	10	315	234	234
32324	江阴	榨树头变	10	400	320	320
32325	江阴	田里四房变	10	315	221	221
32326	江阴	PMS_宗言跃进站	10	200	160	160
32327	江阴	PMS_东港花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
32328	江阴	PMS_周施场西变	10	400	270	270
32329	江阴	PMS_缪家村变	10	400	200	200
32330	江阴	石庄花港 B 区 24#箱变主变	10	630	504	504
32331	江阴	PMS_邱家降变	10	200	69	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32332	江阴	蒋庄南变	10	400	320	320
32333	江阴	PMS_石庄花港 B 区 30#箱变主变	10	800	640	640
32334	江阴	PMS_须家降变	10	200	125	125
32335	江阴	十字坝变	10	400	101	101
32336	江阴	长乐孔家变	10	250	76	76
32337	江阴	石庄花港 C 区 9#箱变主变	10	630	504	504
32338	江阴	PMS_石庄花港 C 区 13#箱变主变	10	800	640	640
32339	江阴	PMS_凝秀华庭 5#箱变主变	10	800	640	640
32340	江阴	PMS_大西街变	10	400	320	320
32341	江阴	花家浜变	10	400	320	320
32342	江阴	PMS_江东二村 2#单相变	10	80	64	64
32343	江阴	PMS_虹八箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32344	江阴	江东二村 1#单相变	10	80	64	64
32345	江阴	严家巷变	10	400	320	320
32346	江阴	小王家巷变	10	400	176	176
32347	江阴	汪家跳变	10	400	320	320
32348	江阴	PMS_南房巷西变	10	400	320	320
32349	江阴	PMS_华昌路 2#变	10	200	160	160
32350	江阴	PMS_滨江路路灯 1#变	10	250	200	200
32351	江阴	PMS_小杨介变	10	250	200	200
32352	江阴	那巷 1#变	10	400	320	320
32353	江阴	PMS_云亭老住基变	10	200	48	48
32354	江阴	毗山新站变	10	400	289	289
32355	江阴	那巷电站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32356	江阴	高家墩西变	10	400	320	320
32357	江阴	PMS_高家墩电站变	10	400	58	58
32358	江阴	PMS_高家墩东变	10	400	262	262
32359	江阴	PMS_北环东公变	10	400	320	320
32360	江阴	PMS_建新西变	10	315	252	252
32361	江阴	蔡庄新站变	10	400	320	320
32362	江阴	PMS_杨巷变	10	400	320	320
32363	江阴	建新二村 1#变	10	400	320	320
32364	江阴	PMS_黄观电站南变	10	200	160	160
32365	江阴	PMS_薛介庄东变	10	400	320	320
32366	江阴	PMS_严北变	10	315	252	252
32367	江阴	PMS_建新二村 4#变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32368	江阴	建新二村 5#变	10	400	320	320
32369	江阴	PMS_陈河岸变	10	200	138	138
32370	江阴	PMS_西陈变	10	200	108	108
32371	江阴	PMS_西街变	10	250	189	189
32372	江阴	PMS_崔巷变	10	400	297	297
32373	江阴	PMS_青阳电力东变	10	400	320	320
32374	江阴	PMS_峭岐建安变	10	400	320	320
32375	江阴	PMS_峭岐幸福变	10	400	300	300
32376	江阴	PMS_日化变	10	400	320	320
32377	江阴	PMS_教师变	10	400	320	320
32378	江阴	PMS_钓鱼墩变	10	400	320	320
32379	江阴	老街变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32380	江阴	河家墩变	10	400	199	199
32381	江阴	菜南变	10	400	320	320
32382	江阴	PMS_杨园圩变	10	250	200	200
32383	江阴	周江站变	10	400	320	320
32384	江阴	PMS_阳光公寓 2#变	10	400	320	320
32385	江阴	华塘变	10	400	320	320
32386	江阴	太阳公寓变	10	400	320	320
32387	江阴	PMS_强巷上变	10	200	160	160
32388	江阴	凌介坝变	10	400	233	233
32389	江阴	PMS_苏市东站变	10	250	200	200
32390	江阴	黄家巷变	10	400	320	320
32391	江阴	PMS_安巷村北站变	10	315	236	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32392	江阴	东孟庄变	10	400	320	320
32393	江阴	新桥南园东变	10	400	261	261
32394	江阴	PMS_七姓村变	10	400	242	242
32395	江阴	PMS_油车巷变	10	400	269	269
32396	江阴	PMS_王家殷家宕变	10	200	80	80
32397	江阴	新华园区 2 号变	10	400	320	320
32398	江阴	PMS_王家钱巷北站变	10	200	160	160
32399	江阴	PMS_新华园区 4 号变	10	315	252	252
32400	江阴	PMS_王家钱巷变	10	400	293	293
32401	江阴	新华园区 5 号变	10	400	320	320
32402	江阴	PMS_交警箱变主变	10	630	504	504
32403	江阴	新华园区 7 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32404	江阴	王家钱巷南站变	10	400	303	303
32405	江阴	新华园区 8 号变	10	400	133	133
32406	江阴	新园路灯变	10	400	320	320
32407	江阴	PMS_延陵路 535 号 10#箱变主变	10	800	640	640
32408	江阴	王家范钱西庄变	10	400	320	320
32409	江阴	PMS_延陵路 535 号 9#箱变主变	10	800	640	640
32410	江阴	澄江排涝站变	10	400	320	320
32411	江阴	PMS_水池巷北站变	10	250	138	138
32412	江阴	绮山南变	10	400	320	320
32413	江阴	PMS_北谭村西变	10	400	320	320
32414	江阴	澄江焦家村变	10	400	320	320
32415	江阴	缪家村西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32416	江阴	大桥二村 66#箱变主变	10	630	504	504
32417	江阴	大桥二村 108#箱变主变	10	630	504	504
32418	江阴	PMS_龙南南站变	10	315	230	230
32419	江阴	PMS_江峰排涝变	10	200	160	160
32420	江阴	申新 1#变	10	200	160	160
32421	江阴	PMS_东港花苑 8#箱变主变	10	630	504	504
32422	江阴	PMS_工业路 3#变	10	400	320	320
32423	江阴	稷山张家巷变	10	400	150	150
32424	江阴	滨江开发 2#变	10	400	320	320
32425	江阴	PMS_东港花苑 12#箱变主变	10	500	400	400
32426	江阴	PMS_稷山张家巷东变	10	400	93	93
32427	江阴	明珠 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32428	江阴	PMS_新庄变	10	200	2	2
32429	江阴	明珠 2#变	10	315	252	252
32430	江阴	PMS_明珠 3#变	10	315	252	252
32431	江阴	PMS_明珠 4#变	10	315	252	252
32432	江阴	PMS_申新 2#变	10	315	252	252
32433	江阴	PMS_明珠 5#变	10	315	252	252
32434	江阴	PMS_大坝上南变	10	250	177	177
32435	江阴	长禄变	10	400	320	320
32436	江阴	PMS_六房变	10	315	252	252
32437	江阴	PMS_赵家湾变	10	315	61	61
32438	江阴	PMS_石庄花港 C 区 16#箱变主变	10	800	640	640
32439	江阴	鼎峰变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32440	江阴	PMS_凝秀华庭 20#箱变主变	10	630	504	504
32441	江阴	大坝变	10	400	320	320
32442	江阴	周庄村张家巷变	10	400	320	320
32443	江阴	PMS_沈店东变	10	315	252	252
32444	江阴	周前村公变	10	400	320	320
32445	江阴	PMS_黄家竹园变	10	315	163	163
32446	江阴	PMS_周庄村杨家庄变	10	315	34	34
32447	江阴	史村北变	10	400	93	93
32448	江阴	PMS_黄思巷 1#变	10	400	320	320
32449	江阴	云开 8#变	10	400	320	320
32450	江阴	PMS_吴巷南变	10	315	252	252
32451	江阴	毗山北变	10	400	215	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32452	江阴	后巷变	10	400	181	181
32453	江阴	云亭前巷变	10	400	84	84
32454	江阴	PMS_云新 8#变	10	315	252	252
32455	江阴	季庄南站	10	400	61	61
32456	江阴	横村桥公变	10	400	157	157
32458	江阴	云亭牛奶场变	10	400	320	320
32459	江阴	华丰公变	10	400	160	160
32460	江阴	大众变	10	200	160	160
32461	江阴	山庄东变	10	400	320	320
32462	江阴	PMS_瓶盖厂站变	10	400	320	320
32463	江阴	PMS_花山村变	10	400	320	320
32464	江阴	面粉变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32465	江阴	PMS_蒋家村变	10	400	191	191
32466	江阴	PMS_月发路 1#变	10	400	320	320
32467	江阴	杨新桥变	10	400	244	244
32468	江阴	PMS_双泾村站变	10	250	200	200
32469	江阴	PMS_宋家坝变	10	200	131	131
32470	江阴	PMS_杨家村变	10	200	109	109
32471	江阴	PMS_青联变	10	400	320	320
32472	江阴	邱家村变	10	400	185	185
32473	江阴	PMS_建行公变	10	400	320	320
32474	江阴	PMS_倪家村变	10	200	129	129
32475	江阴	PMS_东木桥变	10	400	301	301
32477	江阴	岐西村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32478	江阴	PMS_文政路变	10	400	320	320
32479	江阴	陶家村变	10	400	228	228
32480	江阴	莫家弄变	10	400	101	101
32481	江阴	张家巷站变	10	400	268	268
32482	江阴	PMS_茂龙村委变	10	400	260	260
32483	江阴	PMS_虹桥四村 20#箱变主变	10	630	504	504
32484	江阴	PMS_凤凰 2#变	10	400	320	320
32485	江阴	金多来变	10	400	320	320
32486	江阴	马家宕变	10	400	231	231
32487	江阴	PMS_友佳变	10	250	200	200
32488	江阴	PMS_安巷新村变	10	400	281	281
32489	江阴	长新村电站变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32490	江阴	安巷张家湾变	10	400	131	131
32491	江阴	西戴巷变	10	400	320	320
32492	江阴	王家殷家宕西变	10	200	67	67
32493	江阴	PMS_新南庄变	10	400	289	289
32494	江阴	王家巷头上变	10	400	206	206
32495	江阴	PMS_河塘医院变	10	250	200	200
32496	江阴	PMS_卢家坝北变	10	400	320	320
32497	江阴	陆桥小刘家变	10	400	320	320
32498	江阴	河糖苏青变	10	315	252	252
32499	江阴	PMS_蔡桥高家宕变	10	200	160	160
32500	江阴	河塘新南站变	10	315	252	252
32501	江阴	南区 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32502	江阴	PMS_南区 5#变	10	315	252	252
32503	江阴	斜泾路灯变	10	400	320	320
32504	江阴	PMS_大桥二村 80#箱变主变	10	630	504	504
32505	江阴	PMS_大桥二村 93#箱变主变	10	630	504	504
32506	江阴	PMS_偶家中变	10	250	200	200
32507	江阴	大桥二村 8#箱变主变	10	630	504	504
32508	江阴	PMS_大桥二村 53#箱变主变	10	630	504	504
32509	江阴	大桥二村 3#箱变主变	10	630	493	493
32510	江阴	大桥二村 18#箱变主变	10	630	504	504
32511	江阴	PMS_阮庄桥变	10	200	132	132
32512	江阴	PMS_西影公变	10	315	252	252
32513	江阴	PMS_大桥一村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32514	江阴	双泾变	10	400	276	276
32515	江阴	顾家变	10	200	114	114
32516	江阴	PMS_石庄花港 C 区 28#箱变主变	10	800	640	640
32517	江阴	PMS_居民新村配电所 1#主变	10	630	504	504
32518	江阴	后河变	10	400	320	320
32519	江阴	大坝上村东变	10	400	320	320
32520	江阴	中河西变	10	400	285	285
32521	江阴	PMS_锦隆四村 4#箱变主变	10	800	640	640
32522	江阴	景巷变	10	400	320	320
32523	江阴	PMS_倪家巷北变	10	400	320	320
32524	江阴	别墅区东变	10	400	320	320
32525	江阴	PMS_蒋家宕箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32526	江阴	PMS_龙潭村北变	10	400	288	288
32527	江阴	PMS_小山头北变	10	250	200	200
32528	江阴	PMS_小山头变	10	315	252	252
32529	江阴	PMS_周家湾北变	10	400	320	320
32530	江阴	PMS_松桥小学变	10	315	252	252
32531	江阴	PMS_定山高头上变	10	315	252	252
32532	江阴	日照变	10	200	141	141
32533	江阴	钱殷家村变	10	400	320	320
32534	江阴	PMS_上化变	10	315	252	252
32535	江阴	PMS_何庄村排涝站变	10	400	288	288
32536	江阴	月城路灯 1#变	10	400	320	320
32537	江阴	PMS_殷家村变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32538	江阴	梅介浜站变	10	200	124	124
32539	江阴	PMS_潘家变	10	250	176	176
32540	江阴	PMS_徐家村变	10	250	200	200
32541	江阴	PMS_影剧公变	10	315	252	252
32542	江阴	渔池变	10	400	299	299
32543	江阴	南头村站变	10	400	238	238
32544	江阴	潘家村公变	10	400	320	320
32545	江阴	PMS_刘桥电站变	10	400	320	320
32546	江阴	雷家村变	10	400	38	38
32547	江阴	建义电站变	10	200	160	160
32548	江阴	高头上南变	10	400	301	301
32549	江阴	旱沟上变	10	400	219	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32550	江阴	PMS_王家变	10	200	94	94
32551	江阴	PMS_刘家庄变	10	400	115	115
32552	江阴	PMS_湖塘北变	10	400	320	320
32553	江阴	PMS_峭岐预制场变	10	400	320	320
32554	江阴	富贝东变	10	400	148	148
32555	江阴	峭岐江家冲变	10	315	131	131
32556	江阴	PMS_文八路西变	10	315	230	230
32557	江阴	PMS_安巷村南站变	10	400	299	299
32558	江阴	PMS_长东吴家坝变	10	400	320	320
32559	江阴	PMS_花园村西花园变	10	315	214	214
32560	江阴	长泾菜场变	10	400	302	302
32561	江阴	花园电站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32562	江阴	蔡桥金巷上变	10	200	122	122
32563	江阴	PMS_河塘巷上变	10	400	320	320
32564	江阴	河塘化闸变	10	400	320	320
32565	江阴	PMS_丁家宕变	10	200	145	145
32566	江阴	PMS_河塘唐澄变	10	400	320	320
32567	江阴	蔡桥南站变	10	400	320	320
32568	江阴	河塘郁家宕变	10	400	312	312
32569	江阴	蔡桥季家坝变	10	400	301	301
32570	江阴	蔡桥草河岸变	10	200	160	160
32571	江阴	河塘南站变	10	200	145	145
32572	江阴	PMS_河塘富贝西变	10	400	320	320
32573	江阴	蔡桥北站变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32574	江阴	芙蓉 3#变	10	315	252	252
32575	江阴	林家西变	10	400	320	320
32576	江阴	工农公变	10	250	200	200
32577	江阴	PMS_大桥一村配电所 1#主变	10	800	640	640
32578	江阴	PMS_文富公变	10	315	252	252
32579	江阴	PMS_国际商务配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
32580	江阴	PMS_大桥一村 29#箱变主变	10	500	400	400
32581	江阴	芙蓉 2#变	10	315	252	252
32582	江阴	联运公变	10	400	320	320
32583	江阴	PMS_大桥一村 59#箱变主变	10	800	640	640
32584	江阴	PMS_大桥一村 40#箱变主变	10	630	504	504
32585	江阴	五星公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32586	江阴	PMS_大桥一村 41#箱变主变	10	800	640	640
32587	江阴	PMS_大桥一村 37#箱变主变	10	800	640	640
32588	江阴	东刘村排涝站变	10	400	320	320
32589	江阴	西新河变	10	400	320	320
32590	江阴	申西变	10	400	320	320
32591	江阴	PMS_李沟头中变	10	200	160	160
32592	江阴	申港中街北变	10	400	320	320
32593	江阴	PMS_朝阳电站变	10	200	160	160
32594	江阴	申成巷变	10	400	320	320
32595	江阴	PMS_宗城变	10	400	195	195
32596	江阴	PMS_大坝中变	10	400	299	299
32597	江阴	PMS_石庄花港 C 区 29#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32598	江阴	新生站变	10	400	212	212
32599	江阴	PMS_长寿倪家巷变	10	400	320	320
32600	江阴	PMS_石庄花港 C 区 31#箱变主变	10	630	504	504
32601	江阴	长小北变	10	400	320	320
32602	江阴	PMS_南工公变	10	400	320	320
32603	江阴	北巷变	10	315	252	252
32604	江阴	中河变	10	400	224	224
32605	江阴	金家湾变	10	400	302	302
32606	江阴	PMS_龙潭村变	10	400	242	242
32607	江阴	别墅区北变	10	400	320	320
32608	江阴	PMS_电灌站变	10	200	160	160
32609	江阴	PMS_倪家巷中变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32610	江阴	暨阳配电所 1#主变	10	1000	800	800
32611	江阴	PMS_城管箱变主变	10	630	504	504
32612	江阴	暨阳箱变主变	10	630	504	504
32613	江阴	东海二期配电所 1#主变	10	800	640	640
32614	江阴	东海二期配电所 2#主变	10	800	640	640
32615	江阴	PMS_国税箱变主变	10	630	504	504
32616	江阴	PMS_陆丰陆家基变	10	200	146	146
32617	江阴	朱家巷南变	10	400	320	320
32618	江阴	PMS_新伍排涝站	10	400	320	320
32619	江阴	PMS_云东村	10	315	252	252
32620	江阴	路灯变	10	400	320	320
32621	江阴	PMS_东房巷南变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32622	江阴	PMS_日化公变	10	400	320	320
32623	江阴	石塘湾变	10	400	305	305
32624	江阴	PMS_物流变	10	315	252	252
32625	江阴	PMS_新胜河排涝站	10	400	320	320
32626	江阴	PMS_北庄西变	10	315	252	252
32627	江阴	PMS_花塘村变	10	200	33	33
32628	江阴	PMS_六站变	10	250	200	200
32629	江阴	小刘家变	10	400	189	189
32630	江阴	PMS_月城小桥头变	10	200	87	87
32631	江阴	PMS_小桥大村上变	10	315	196	196
32632	江阴	薛家弄变	10	315	252	252
32633	江阴	红洋变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32634	江阴	PMS_小桥张介村变	10	250	200	200
32635	江阴	沿塘大队变	10	400	320	320
32636	江阴	PMS_北环路公变	10	400	303	303
32637	江阴	PMS_凌介弄变	10	400	320	320
32638	江阴	PMS_花山变	10	400	320	320
32639	江阴	冯戈庄变	10	400	139	139
32640	江阴	峭岐高头上变	10	400	271	271
32641	江阴	双友变	10	400	288	288
32642	江阴	灰墩变	10	200	160	160
32643	江阴	黄天荡排涝站变	10	250	200	200
32644	江阴	钓岐缪家村变	10	400	162	162
32645	江阴	PMS_下沿河变	10	400	192	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32646	江阴	PMS_淦家村变	10	400	154	154
32647	江阴	赵港巷变	10	400	320	320
32648	江阴	郁桥北站变	10	400	320	320
32649	江阴	PMS_花园新村变	10	200	160	160
32650	江阴	PMS_刘家宕变	10	400	279	279
32651	江阴	后巷村小园里变	10	200	106	106
32652	江阴	PMS_后巷村徐家宕变	10	400	284	284
32653	江阴	PMS_河塘富贝变	10	400	320	320
32654	江阴	陶家弄变	10	400	320	320
32655	江阴	河塘福利变	10	400	320	320
32656	江阴	金巷西变	10	400	272	272
32657	江阴	东闸变	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32658	江阴	PMS_河塘粮站变	10	315	214	214
32659	江阴	PMS_河塘河塘桥变	10	400	320	320
32660	江阴	蔡家桥变	10	200	54	54
32661	江阴	PMS_许姚村许家公变	10	315	252	252
32662	江阴	PMS_如意变	10	400	194	194
32663	江阴	河塘如意西变	10	400	320	320
32664	江阴	河塘西南站变	10	400	320	320
32665	江阴	PMS_天成公变	10	315	252	252
32666	江阴	PMS_河塘电力南站变	10	315	205	205
32667	江阴	PMS_河塘影剧院变	10	315	157	157
32668	江阴	PMS_革新南河站变	10	250	200	200
32669	江阴	PMS_外贸箱变主变	10	630	464	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32670	江阴	PMS_桐歧箱变主变	10	630	504	504
32671	江阴	PMS_砂长箱变主变	10	630	504	504
32672	江阴	李介北变	10	400	320	320
32673	江阴	PMS_蟠龙路路灯变	10	250	200	200
32674	江阴	PMS_大桥一村 33#箱变主变	10	630	504	504
32675	江阴	PMS_西镇南变	10	315	252	252
32676	江阴	PMS_庄家公变	10	315	252	252
32677	江阴	郑泾公变	10	400	320	320
32678	江阴	五星北变	10	400	320	320
32679	江阴	郑泾西变	10	400	320	320
32680	江阴	PMS_西镇公变	10	315	252	252
32681	江阴	沿河箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32682	江阴	芙蓉 1#变	10	400	320	320
32683	江阴	PMS_开关公变	10	400	320	320
32684	江阴	PMS_中北箱变主变	10	630	504	504
32685	江阴	郑泾东变	10	400	315	315
32686	江阴	郭家村变	10	400	320	320
32687	江阴	PMS_须璜变	10	400	320	320
32688	江阴	PMS_新华三村 20#箱变主变	10	630	504	504
32689	江阴	PMS_新华三村 10#箱变主变	10	630	504	504
32690	江阴	高家巷变	10	400	286	286
32691	江阴	PMS_水池巷中站变	10	400	98	98
32692	江阴	PMS_新华三村 23#箱变主变	10	630	504	504
32693	江阴	兴利二村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32694	江阴	邓洪家变	10	400	224	224
32695	江阴	PMS_新华三村 13#箱变主变	10	800	640	640
32696	江阴	孙家弄北变	10	400	255	255
32697	江阴	南运花家桥变	10	315	179	179
32698	江阴	付家村变	10	400	242	242
32699	江阴	PMS_南运牌楼下北变	10	400	307	307
32700	江阴	吴申村变	10	400	288	288
32701	江阴	柳家沙变	10	400	320	320
32702	江阴	PMS_兴国箱变主变	10	630	542	542
32703	江阴	南运村牌楼下变	10	400	320	320
32704	江阴	夏南时家村变	10	400	307	307
32705	江阴	夏南村变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32706	江阴	泾西余高南变	10	400	282	282
32707	江阴	PMS_塔南新村 17#箱变主变	10	400	320	320
32708	江阴	龙游龙沟口北变	10	400	320	320
32709	江阴	镇区金三角西变	10	400	320	320
32710	江阴	PMS_龙游龙西变	10	400	160	160
32711	江阴	PMS_龙游夏垫变	10	200	160	160
32712	江阴	龙游变	10	250	200	200
32713	江阴	PMS_龙游中变	10	200	160	160
32714	江阴	PMS_国土变	10	400	217	217
32715	江阴	园区植绒变	10	400	320	320
32716	江阴	PMS_南闸政府变	10	400	261	261
32717	江阴	PMS_普惠苑 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32718	江阴	施元王庄村变	10	400	320	320
32719	江阴	PMS_蔡桥村委变	10	400	320	320
32720	江阴	PMS_双桥东变	10	200	160	160
32721	江阴	兴塘变	10	315	236	236
32722	江阴	PMS_老北庄变	10	400	320	320
32723	江阴	PMS_何家巷变	10	200	143	143
32724	江阴	PMS_塘头巷大站	10	250	151	151
32725	江阴	PMS_祝塘曹家庄变	10	400	167	167
32726	江阴	祝塘东庄巷变	10	400	147	147
32727	江阴	PMS_金巷小学变	10	200	160	160
32728	江阴	薛家浜变	10	400	220	220
32729	江阴	俭益东变	10	400	213	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32730	江阴	劳化东站变	10	400	120	120
32731	江阴	锦安南箱变主变	10	630	504	504
32732	江阴	PMS_小康路 3#变	10	315	252	252
32733	江阴	PMS_路墩东变	10	250	190	190
32734	江阴	PMS_翁家基变	10	250	200	200
32735	江阴	PMS_普惠苑 143#箱变主变	10	630	504	504
32736	江阴	PMS_石洞坝变	10	400	320	320
32737	江阴	锦祥北箱变主变	10	630	504	504
32738	江阴	PMS_陶家基变	10	315	160	160
32739	江阴	PMS_观山村委南变	10	250	161	161
32740	江阴	PMS_锦隆四村 9#箱变主变	10	500	400	400
32741	江阴	PMS_瞿巷变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32742	江阴	PMS_南宅上变	10	400	206	206
32743	江阴	PMS_大河大站变	10	200	160	160
32744	江阴	PMS_大河东站变	10	400	320	320
32745	江阴	PMS_陶家桥变	10	400	320	320
32746	江阴	大河西变	10	200	160	160
32747	江阴	PMS_龙河顾家变	10	315	204	204
32748	江阴	PMS_孙家巷变	10	250	154	154
32749	江阴	PMS_袁庄湾变	10	400	320	320
32750	江阴	PMS_陶中房变	10	200	121	121
32751	江阴	观西社区变	10	400	264	264
32752	江阴	PMS_大河小学变	10	315	252	252
32753	江阴	观西下村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32754	江阴	PMS_观西西芦岐变	10	200	144	144
32755	江阴	PMS_南宅北变	10	400	216	216
32756	江阴	孟岸陶家村变	10	400	320	320
32757	江阴	PMS_恩庄变	10	250	165	165
32758	江阴	PMS_勤丰西站变	10	400	227	227
32759	江阴	PMS_孟岸河屯基变	10	400	310	310
32760	江阴	PMS_孟岸陶家村北变	10	400	229	229
32761	江阴	PMS_孟岸圩站变	10	200	160	160
32762	江阴	宏达变	10	400	320	320
32763	江阴	浜上变	10	400	310	310
32764	江阴	PMS_瓦屑坝变	10	200	124	124
32765	江阴	PMS_瓦屑坝东变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32766	江阴	长寿赵家村变	10	400	296	296
32767	江阴	PMS_新华二村 67#箱变主变	10	630	504	504
32768	江阴	PMS_洪家基变	10	315	189	189
32769	江阴	PMS_东方变	10	315	252	252
32770	江阴	PMS_新华二村 58#箱变主变	10	630	504	504
32771	江阴	PMS_文林电力东站	10	400	320	320
32772	江阴	PMS_泾西杨吴村变	10	400	274	274
32773	江阴	泾西排涝变	10	200	160	160
32774	江阴	二房基变	10	400	320	320
32775	江阴	PMS_普惠南站变	10	400	320	320
32776	江阴	PMS_顾山房桥变	10	250	189	189
32777	江阴	PMS_红苗周家基变	10	400	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32778	江阴	PMS_白石山东变	10	250	200	200
32779	江阴	PMS_朱家楼下变	10	200	140	140
32780	江阴	泾西刘都埭变	10	400	261	261
32781	江阴	PMS_普惠苑 11#箱变主变	10	800	640	640
32782	江阴	PMS_寨门变	10	200	160	160
32783	江阴	PMS_陈塘朱家基变	10	315	207	207
32784	江阴	PMS_林塘东场变	10	200	143	143
32785	江阴	泾西刘都埭北变	10	400	315	315
32786	江阴	PMS_园区周龙变	10	315	252	252
32787	江阴	PMS_施元场变	10	400	320	320
32788	江阴	PMS_泾西东前变	10	400	320	320
32789	江阴	PMS_龙游王家村变	10	400	169	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32790	江阴	PMS_紫金社区南变	10	250	200	200
32791	江阴	PMS_塘头巷东站	10	400	235	235
32792	江阴	PMS_杨元湾变	10	200	76	76
32793	江阴	PMS_长泾红旗变	10	315	252	252
32794	江阴	PMS_长寿黄家浜变	10	400	304	304
32795	江阴	PMS_滨江路灯 2#变	10	200	160	160
32796	江阴	史家巷村站变	10	400	228	228
32797	江阴	邱家巷路里变	10	400	281	281
32798	江阴	华南南站变	10	400	320	320
32799	江阴	PMS_六房基变	10	400	254	254
32800	江阴	PMS_华南大站	10	400	262	262
32801	江阴	锦祥南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32802	江阴	凤凰路变	10	400	320	320
32803	江阴	PMS_劳化大站变	10	400	215	215
32804	江阴	贡赵家站变	10	400	294	294
32805	江阴	PMS_环卫变	10	200	160	160
32806	江阴	PMS_永安二村 19#箱变主变	10	800	640	640
32807	江阴	PMS_大河二渡站变	10	315	252	252
32808	江阴	PMS_高峰二渡站变	10	400	320	320
32809	江阴	PMS_滨法箱变主变	10	630	504	504
32810	江阴	PMS_冯家堂变	10	400	320	320
32811	江阴	塘西变	10	400	278	278
32812	江阴	PMS_周南花苑三村 5#箱变主变	10	630	504	504
32813	江阴	PMS_陈家巷北变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32814	江阴	PMS_郭家宅基变	10	400	301	301
32815	江阴	PMS_查徐巷 3#变	10	200	98	98
32816	江阴	项家堂变	10	315	238	238
32817	江阴	PMS_周南花苑三村 14#箱变主变	10	630	504	504
32818	江阴	河北街 238 号 8#箱变主变	10	630	504	504
32819	江阴	PMS_村办厂变	10	400	320	320
32820	江阴	PMS_古塘村变	10	400	320	320
32821	江阴	PMS_章家桥变	10	200	140	140
32822	江阴	PMS_周南花苑一村 8#箱变主变	10	630	504	504
32823	江阴	PMS_马家巷变	10	200	132	132
32824	江阴	PMS_河湾里变	10	400	97	97
32825	江阴	PMS_赵头巷变	10	400	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32826	江阴	PMS_树巷路变	10	250	200	200
32827	江阴	PMS_浦桥站变	10	400	206	206
32828	江阴	南新村变	10	400	309	309
32829	江阴	PMS_竹园西站变	10	250	175	175
32830	江阴	PMS_用电组变	10	400	289	289
32831	江阴	PMS_高头巷变	10	400	101	101
32832	江阴	红苗西变	10	400	320	320
32833	江阴	PMS_澄杨路 9#路灯变	10	100	80	80
32834	江阴	PMS_协和变	10	400	320	320
32835	江阴	PMS_檀树降南变	10	200	160	160
32836	江阴	PMS_灵达变	10	315	239	239
32837	江阴	PMS_跨江箱变主变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32838	江阴	PMS_祝塘锦绣变	10	400	164	164
32839	江阴	高峰南变	10	400	320	320
32840	江阴	PMS_云顾路路灯 8#变	10	100	80	80
32841	江阴	PMS_新村西变	10	400	310	310
32842	江阴	PMS_影剧新村变	10	400	273	273
32843	江阴	PMS_民福变	10	400	320	320
32844	江阴	PMS_向阳三渡站变	10	200	155	155
32845	江阴	PMS_民发变	10	400	320	320
32846	江阴	PMS_刘家坟变	10	250	178	178
32847	江阴	PMS_夏东村路灯变	10	200	160	160
32848	江阴	徐家变	10	315	52	52
32849	江阴	汤沟公变	10	315	206	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32850	江阴	PMS_长寿谭家变	10	400	261	261
32851	江阴	虎山站变	10	400	271	271
32852	江阴	PMS_三元村南变	10	400	320	320
32853	江阴	周月变	10	400	288	288
32854	江阴	夏港西街变	10	400	311	311
32855	江阴	PMS_新华三村 35#箱变主变	10	800	640	640
32856	江阴	高成变	10	400	320	320
32857	江阴	PMS_新华三村 30#箱变主变	10	630	504	504
32858	江阴	PMS_服装变	10	400	320	320
32859	江阴	PMS_新华三村 5#箱变主变	10	630	504	504
32860	江阴	育才变	10	400	295	295
32861	江阴	PMS_普惠中站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32862	江阴	PMS_河东变	10	400	298	298
32863	江阴	PMS_周家基西变	10	400	320	320
32864	江阴	PMS_夏东东街变	10	400	320	320
32865	江阴	普惠北站变	10	400	320	320
32866	江阴	镇东变	10	250	200	200
32867	江阴	PMS_普新变	10	200	160	160
32868	江阴	PMS_商乐变	10	400	320	320
32869	江阴	PMS_红苗湾里变	10	400	210	210
32870	江阴	PMS_青山商城变	10	400	320	320
32871	江阴	PMS_七房基变	10	315	218	218
32872	江阴	PMS_商北变	10	315	252	252
32873	江阴	商南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32874	江阴	PMS_红苗新村东变	10	315	225	225
32875	江阴	PMS_青纺变	10	315	252	252
32876	江阴	PMS_商西变	10	400	320	320
32877	江阴	PMS_青山电站变	10	400	282	282
32878	江阴	PMS_蔡家埭变	10	400	320	320
32879	江阴	PMS_灯塔茶岐南变	10	400	269	269
32880	江阴	庞湾变	10	400	230	230
32881	江阴	PMS_普惠苑 22#箱变主变	10	630	504	504
32882	江阴	革新南箱变主变	10	630	504	504
32883	江阴	PMS_赵家基变	10	160	56	56
32884	江阴	PMS_泾西职校南变	10	400	257	257
32885	江阴	PMS_灯塔茶中变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32886	江阴	PMS_镇区三村变	10	315	238	238
32887	江阴	PMS_观山陆家巷变	10	200	160	160
32888	江阴	PMS_观山南站变	10	315	235	235
32889	江阴	PMS_西陆房变	10	400	270	270
32890	江阴	甲弄里变	10	400	282	282
32891	江阴	PMS_镇区上河变	10	315	210	210
32892	江阴	PMS_塘头巷变	10	250	45	45
32893	江阴	PMS_广场排涝箱变主变	10	160	128	128
32894	江阴	PMS_旺家桥变	10	200	48	48
32895	江阴	PMS_三倒渡站变	10	200	64	64
32896	江阴	PMS_国贸箱变主变	10	400	320	320
32897	江阴	PMS_杨家巷变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32898	江阴	镇区金龙变	10	400	320	320
32899	江阴	朱家巷变	10	400	217	217
32900	江阴	PMS_滴水广场箱变主变	10	400	320	320
32901	江阴	PMS_龙运耿家村公变	10	250	177	177
32902	江阴	PMS_袁庄 1#变	10	315	252	252
32903	江阴	锦和北箱变主变	10	630	504	504
32904	江阴	PMS_中心村 4#变	10	400	320	320
32905	江阴	华新南站	10	315	252	252
32906	江阴	锦和南箱变主变	10	630	504	504
32907	江阴	朝西变	10	400	101	101
32908	江阴	袁庄新村变	10	200	160	160
32909	江阴	宜文南站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32910	江阴	PMS_南村西变	10	100	80	80
32911	江阴	PMS_永安二村 35#箱变主变	10	630	504	504
32912	江阴	PMS_硕桥杨园里变	10	250	197	197
32913	江阴	PMS_南村变	10	400	243	243
32914	江阴	PMS_华士李家巷变	10	400	273	273
32915	江阴	新港 2#箱变主变	10	500	400	400
32916	江阴	PMS_查徐巷新村变	10	400	258	258
32917	江阴	PMS_郭家宅基西变	10	315	237	237
32918	江阴	PMS_周南花苑一村 22#箱变主变	10	630	504	504
32919	江阴	PMS_曹庄新村变	10	400	239	239
32920	江阴	华士大厦变	10	400	288	288
32921	江阴	PMS_田庄巷变	10	315	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32922	江阴	PMS_砖瓦厂变	10	400	320	320
32923	江阴	杨家基变	10	400	240	240
32924	江阴	西村里变	10	400	320	320
32925	江阴	PMS_芭斗桥东变	10	315	174	174
32926	江阴	PMS_龙达变	10	315	252	252
32927	江阴	PMS_兴港新村 68#箱变主变	10	630	504	504
32928	江阴	大宅南变	10	400	320	320
32929	江阴	兴港新村 59#箱变主变	10	630	504	504
32930	江阴	PMS_太石桥 3#变	10	315	252	252
32931	江阴	PMS_凹塘里变	10	315	252	252
32932	江阴	PMS_华顺变	10	400	320	320
32933	江阴	高峰东站变	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32934	江阴	PMS_向阳新村东变	10	400	307	307
32935	江阴	祝塘新北变	10	400	320	320
32936	江阴	徐家埭南变	10	400	310	310
32937	江阴	PMS_马泾张家村变	10	200	26	26
32938	江阴	PMS_澄杨路 12#路灯变	10	100	80	80
32939	江阴	PMS_新巷路变	10	400	306	306
32940	江阴	PMS_曙光花山河西变	10	400	320	320
32941	江阴	内衣厂变	10	400	320	320
32942	江阴	PMS_建南园区变	10	400	205	205
32943	江阴	PMS_殷家庄中变	10	400	311	311
32944	江阴	PMS_园区南变	10	400	320	320
32945	江阴	PMS_殷家庄西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32946	江阴	PMS_曙光花山河东变	10	400	320	320
32947	江阴	PMS_顾北东变	10	400	320	320
32948	江阴	PMS_外宿 3#变	10	400	320	320
32949	江阴	后李庄变	10	315	252	252
32950	江阴	PMS_祝塘园区北变	10	400	176	176
32951	江阴	PMS_汤沟排涝站	10	400	296	296
32952	江阴	汤沟北变	10	400	320	320
32953	江阴	PMS_前巷变	10	200	135	135
32954	江阴	PMS_申新 4#变	10	200	160	160
32955	江阴	PMS_静塘排涝站变	10	315	252	252
32956	江阴	PMS_跨越箱变主变	10	250	200	200
32957	江阴	虹六四公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32958	江阴	PMS_新华三村 17#箱变主变	10	630	504	504
32959	江阴	PMS_夏港中街变	10	400	320	320
32960	江阴	PMS_江南变	10	400	320	320
32961	江阴	PMS_路灯 13#变	10	100	80	80
32962	江阴	PMS_新华三村 34#箱变主变	10	800	640	640
32963	江阴	路灯 12 变	10	80	64	64
32964	江阴	长山西变	10	400	320	320
32965	江阴	PMS_夏港电力站变	10	315	252	252
32966	江阴	北国中学变	10	400	293	293
32967	江阴	PMS_陆桥电力东站	10	315	252	252
32968	江阴	镇澄路灯变	10	400	320	320
32969	江阴	PMS_沈巷上变	10	315	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32970	江阴	PMS_新庄预制场变	10	400	304	304
32971	江阴	PMS_额塘头变	10	400	320	320
32972	江阴	PMS_渔猎变	10	400	320	320
32973	江阴	华都南配电所 1#变	10	1250	1000	1000
32974	江阴	PMS_普惠苑 26#箱变主变	10	630	504	504
32975	江阴	PMS_陆家基东变	10	200	129	129
32976	江阴	华都南配电所 2#变	10	1250	1000	1000
32977	江阴	观山门变	10	400	258	258
32978	江阴	PMS_陆丰陆家基南变	10	200	87	87
32979	江阴	观山门西变	10	400	320	320
32980	江阴	永安二村 15#箱变主变	10	500	400	400
32981	江阴	PMS_观山高家变	10	250	181	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32982	江阴	PMS_镇区二村变	10	315	188	188
32983	江阴	PMS_普惠苑 30#箱变主变	10	630	504	504
32984	江阴	PMS_灯塔殳桥公变	10	400	291	291
32985	江阴	PMS_滨江三村 32#箱变主变	10	630	504	504
32986	江阴	PMS_观山山嘴村南变	10	250	147	147
32987	江阴	PMS_灯塔顾家变	10	200	61	61
32988	江阴	PMS_滨江三村 42#箱变主变	10	630	504	504
32989	江阴	PMS_西弄变	10	400	301	301
32990	江阴	PMS_船户变	10	400	273	273
32991	江阴	PMS_镇区华阳变	10	400	320	320
32992	江阴	PMS_教师新村西变	10	400	320	320
32993	江阴	锦泰北箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32994	江阴	PMS_华士工业园区 1#变	10	400	320	320
32995	江阴	凤凰路西变	10	400	320	320
32996	江阴	PMS_东房巷变	10	400	266	266
32997	江阴	PMS_工业园区 2#变	10	400	320	320
32998	江阴	锦泰南箱变主变	10	630	504	504
32999	江阴	PMS_陆南顾家变	10	400	245	245
33000	江阴	PMS_宝池变	10	400	320	320
33001	江阴	锦隆二村 8#箱变主变	10	630	504	504
33002	江阴	PMS_桥西变	10	200	51	51
33003	江阴	PMS_苏家基变	10	250	184	184
33004	江阴	PMS_永安二村 37#箱变主变	10	400	320	320
33005	江阴	PMS_华士东区 1#变	10	400	328	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33006	江阴	PMS_龙南上渡站变	10	400	320	320
33007	江阴	PMS_徐巷郎变	10	400	40	40
33008	江阴	PMS_环东变	10	250	200	200
33009	江阴	PMS_新港公寓 6#箱变主变	10	500	400	400
33010	江阴	PMS_华士东区 2#变	10	400	320	320
33011	江阴	PMS_永安二村 3#箱变主变	10	630	504	504
33012	江阴	PMS_华士东区 3#变	10	315	212	212
33013	江阴	PMS_瓦雪墩 1#变	10	315	252	252
33014	江阴	PMS_砂山新村变	10	400	320	320
33015	江阴	PMS_水南巷公变	10	250	200	200
33016	江阴	李家堂变	10	315	252	252
33017	江阴	PMS_周南花苑二村 5#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33018	江阴	PMS_徐巷陈家基变	10	400	182	182
33019	江阴	PMS_顾北严家巷变	10	315	137	137
33020	江阴	PMS_澄扬路 8#路灯变	10	100	80	80
33021	江阴	龙河 3#变	10	400	320	320
33022	江阴	巷门头变	10	400	265	265
33023	江阴	PMS_周南花苑二村 9#箱变主变	10	800	640	640
33024	江阴	PMS_曹庄西变	10	200	117	117
33025	江阴	PMS_后墙门变	10	400	320	320
33026	江阴	龙河新村 1#变	10	400	298	298
33027	江阴	PMS_徐巷徐家基变	10	400	228	228
33028	江阴	PMS_电力站河西变	10	315	252	252
33029	江阴	小曹庄变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33030	江阴	祝塘地税变	10	400	320	320
33031	江阴	PMS_银杏西变	10	315	252	252
33032	江阴	PMS_兴港新村 14#箱变主变	10	630	504	504
33033	江阴	PMS_曙光吴家村东变	10	200	139	139
33034	江阴	PMS_外宿 2#变	10	400	320	320
33035	江阴	PMS_包家变	10	400	320	320
33036	江阴	马泾鲤鱼塘变	10	400	148	148
33037	江阴	向阳西变	10	400	301	301
33038	江阴	PMS_中杏变	10	315	252	252
33039	江阴	PMS_平巷 2#变	10	400	168	168
33040	江阴	PMS_蔡河严家基变	10	250	179	179
33041	江阴	PMS_向阳殷家庄变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33042	江阴	PMS_中杏南变	10	400	184	184
33043	江阴	PMS_谢南五金变	10	400	320	320
33044	江阴	向阳大站变	10	400	239	239
33045	江阴	锡沙路灯 2#变	10	400	320	320
33046	江阴	浜东变	10	400	305	305
33047	江阴	太石桥 2#变	10	400	320	320
33048	江阴	PMS_太石桥变	10	400	312	312
33049	江阴	谢南成正源变	10	400	320	320
33050	江阴	PMS_向阳公变	10	400	320	320
33051	江阴	PMS_向阳河东变	10	400	307	307
33052	江阴	花果中村西变	10	200	160	160
33053	江阴	PMS_金家浜排涝站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33054	江阴	夏南南变	10	200	160	160
33055	江阴	PMS_夏南西变	10	250	200	200
33056	江阴	北宅变	10	400	259	259
33057	江阴	静堂里村变	10	400	320	320
33058	江阴	PMS_南巷变	10	315	252	252
33059	江阴	PMS_夏港菜场变	10	400	320	320
33060	江阴	PMS_橡胶变	10	400	320	320
33061	江阴	PMS_影院变	10	400	222	222
33062	江阴	PMS_教工箱变主变	10	400	320	320
33063	江阴	PMS_九房巷变	10	200	16	16
33064	江阴	PMS_荷花变	10	400	320	320
33065	江阴	PMS_灯塔王庄站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33066	江阴	PMS_普惠苑 42#箱变主变	10	630	504	504
33067	江阴	PMS_观山山嘴村北变	10	200	106	106
33068	江阴	PMS_观东村新变	10	315	132	132
33069	江阴	PMS_观东沈家角变	10	200	22	22
33070	江阴	PMS_蔡西赵家村变	10	250	200	200
33071	江阴	镇区美华变	10	400	320	320
33072	江阴	PMS_供销北变	10	315	252	252
33073	江阴	蔡西聂家北变	10	400	30	30
33074	江阴	PMS_普惠苑 46#箱变主变	10	630	504	504
33075	江阴	PMS_观东东风变	10	400	191	191
33076	江阴	PMS_蔡西陈家村变	10	400	225	225
33077	江阴	观东排涝变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33078	江阴	PMS_蔡泾曹沈村变	10	400	295	295
33079	江阴	南新夏村变	10	400	290	290
33080	江阴	PMS_南新何家场变	10	400	299	299
33081	江阴	PMS_塑料变	10	400	320	320
33082	江阴	锦隆二村 20#箱变主变	10	630	504	504
33083	江阴	PMS_桥西北变	10	400	285	285
33084	江阴	锦隆二村 4#箱变主变	10	630	504	504
33085	江阴	PMS_南房巷变	10	400	31	31
33086	江阴	陆桥南变	10	200	46	46
33087	江阴	锦隆二村 15#箱变主变	10	630	504	504
33088	江阴	PMS_天福广场配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
33089	江阴	PMS_张家丹电站变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33090	江阴	PMS_新港公寓 12#箱变主变	10	800	640	640
33091	江阴	蔡河赵大巷变	10	400	254	254
33092	江阴	PMS_蔡河大站	10	250	200	200
33093	江阴	PMS_环西路灯变	10	100	80	80
33094	江阴	PMS_永安二村 31#箱变主变	10	500	400	400
33095	江阴	PMS_华士西村 1#变	10	400	313	313
33096	江阴	PMS_华士西村 2#变	10	400	287	287
33097	江阴	PMS_满堂里变	10	400	192	192
33098	江阴	PMS_新港公寓 23#箱变主变	10	630	504	504
33099	江阴	PMS_蔡河小站变	10	250	69	69
33100	江阴	PMS_东片新村变	10	250	184	184
33101	江阴	PMS_永安二村 27#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33102	江阴	PMS_太平桥变	10	315	231	231
33103	江阴	PMS_杨澄路 10#路灯变	10	100	80	80
33104	江阴	PMS_周南花苑二村 13#箱变主变	10	630	504	504
33105	江阴	华士敬老院变	10	400	320	320
33106	江阴	PMS_华苑 1#变	10	315	252	252
33107	江阴	毛圩变	10	400	286	286
33108	江阴	徐巷南变	10	400	293	293
33109	江阴	黄花墩变	10	400	320	320
33110	江阴	PMS_龙河新村 2#变	10	400	244	244
33111	江阴	PMS_周南一村 7#箱变主变	10	800	640	640
33112	江阴	PMS_翻身村西变	10	400	225	225
33113	江阴	PMS_华苑 2#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33114	江阴	PMS_徐巷电站变	10	400	320	320
33115	江阴	PMS_花家基变	10	315	139	139
33116	江阴	PMS_华士中村 1#变	10	400	320	320
33117	江阴	PMS_华山变	10	315	252	252
33118	江阴	PMS_华士中村 2#变	10	400	310	310
33119	江阴	交管变	10	400	299	299
33120	江阴	PMS_云顾路 10#路灯变	10	100	80	80
33121	江阴	PMS_高头上变	10	315	240	240
33122	江阴	PMS_花果中村变	10	250	200	200
33123	江阴	花果坎家村变	10	200	160	160
33124	江阴	PMS_花果村委变	10	315	109	109
33125	江阴	PMS_硕桥小站变	10	315	211	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33126	江阴	金帆变	10	400	320	320
33127	江阴	PMS_花果排涝变	10	200	81	81
33128	江阴	PMS_肖家浜变	10	315	252	252
33129	江阴	PMS_花果南谭南变	10	400	214	214
33130	江阴	陈家巷新村变	10	400	313	313
33131	江阴	桑家堂变	10	400	295	295
33132	江阴	PMS_花果范家埭变	10	250	176	176
33133	江阴	PMS_西大河变	10	400	155	155
33134	江阴	刘村变	10	400	165	165
33135	江阴	PMS_路灯 11#变	10	100	80	80
33136	江阴	PMS_西横街配电所 1#主变	10	315	252	252
33137	江阴	新璜变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33138	江阴	PMS_供电箱变主变	10	630	504	504
33139	江阴	PMS_新庄电站变	10	200	160	160
33140	江阴	新庄后村西变	10	200	160	160
33141	江阴	PMS_三房基 1#变	10	200	112	112
33142	江阴	新庄石家塘变	10	400	235	235
33143	江阴	PMS_地板上变	10	400	320	320
33144	江阴	PMS_陆桥繁殖场变	10	400	300	300
33145	江阴	PMS_前新庄东变	10	200	160	160
33146	江阴	PMS_贯庄一村 7#箱变主变	10	630	504	504
33147	江阴	PMS_荷花新村变	10	400	320	320
33148	江阴	PMS_贯庄一村 10#箱变主变	10	630	504	504
33149	江阴	PMS_前新庄南变	10	400	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33150	江阴	PMS_新庄中变	10	315	252	252
33151	江阴	双桥南站变	10	400	320	320
33152	江阴	PMS_蔡西丁家村变	10	200	115	115
33153	江阴	南运南庄变	10	400	272	272
33154	江阴	PMS_蔡西丁家村西变	10	200	160	160
33155	江阴	PMS_龙运种子场变	10	315	252	252
33156	江阴	PMS_大洋河站变	10	315	252	252
33157	江阴	蔡西聂家村变	10	400	166	166
33158	江阴	PMS_南新村华昌变	10	400	320	320
33159	江阴	PMS_凤戈南变	10	200	24	24
33160	江阴	耿家巷东变	10	400	242	242
33161	江阴	蔡东蒋家村变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33162	江阴	PMS_璜村西变	10	400	248	248
33163	江阴	慕义庄北变	10	400	250	250
33164	江阴	PMS_李家角变	10	315	75	75
33165	江阴	PMS_香草中站	10	200	90	90
33166	江阴	PMS_镇澄路灯 1#变	10	200	160	160
33167	江阴	PMS_北漫水站	10	200	91	91
33168	江阴	PMS_郁家变	10	200	107	107
33169	江阴	PMS_黄山 2 路灯变	10	80	64	64
33170	江阴	陆南村变	10	400	262	262
33171	江阴	PMS_灯塔盛家凹变	10	200	145	145
33172	江阴	锦隆三村 2#箱变主变	10	630	504	504
33173	江阴	坝里变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33174	江阴	锦隆三村 4#箱变主变	10	630	504	504
33175	江阴	PMS_赵大巷变	10	315	252	252
33176	江阴	面店巷变	10	400	32	32
33177	江阴	泗河外湾南变	10	315	186	186
33178	江阴	PMS_锦隆三村 9#箱变主变	10	630	504	504
33179	江阴	PMS_大住基南变	10	400	170	170
33180	江阴	PMS_草巷桥头变	10	400	320	320
33181	江阴	PMS_勤丰杨家基变	10	400	299	299
33182	江阴	勤丰东变	10	400	248	248
33183	江阴	赵大巷东变	10	315	223	223
33184	江阴	PMS_华明别墅变	10	400	320	320
33185	江阴	谷里变	10	400	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33186	江阴	PMS_新港公寓 25#箱变主变	10	630	504	504
33187	江阴	PMS_香墩庄变	10	400	320	320
33188	江阴	PMS_华明三渡站变	10	200	142	142
33189	江阴	PMS_满堂里北变	10	400	257	257
33190	江阴	PMS_永安一村 20#箱变主变	10	630	504	504
33191	江阴	PMS_东升大站变	10	400	316	316
33192	江阴	PMS_澄扬路 6#路灯变	10	100	80	80
33193	江阴	PMS_永安二村 46#箱变主变	10	400	320	320
33194	江阴	PMS_龙南大站变	10	250	200	200
33195	江阴	自由街 1#变	10	400	320	320
33196	江阴	PMS_华东大住基变	10	400	275	275
33197	江阴	PMS_西陈巷新村变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33198	江阴	江东三村变	10	400	225	225
33199	江阴	PMS_澄扬路 7#路灯变	10	100	80	80
33200	江阴	PMS_华士上渡变	10	400	320	320
33201	江阴	PMS_周南花苑四村 14#箱变主变	10	800	640	640
33202	江阴	PMS_和平街 4#变	10	315	252	252
33203	江阴	PMS_周南花苑四村 24#箱变主变	10	800	640	640
33204	江阴	PMS_沈舍里变	10	100	80	80
33205	江阴	PMS_和平街 3#变	10	315	252	252
33206	江阴	PMS_陈家埭箱变主变	10	400	320	320
33207	江阴	PMS_兴港新村 57#箱变主变	10	400	320	320
33208	江阴	建达变	10	200	160	160
33209	江阴	PMS_桑家堂北变	10	250	172	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33210	江阴	PMS_花果南潭村变	10	400	259	259
33211	江阴	PMS_花果曲立变	10	400	199	199
33212	江阴	PMS_花果知青变	10	400	216	216
33213	江阴	PMS_关桥变	10	400	286	286
33214	江阴	PMS_河头巷变	10	400	305	305
33215	江阴	PMS_硕桥南变	10	400	257	257
33216	江阴	PMS_长寿电力南站	10	400	320	320
33217	江阴	交运变	10	400	320	320
33218	江阴	PMS_东张家巷变	10	400	66	66
33219	江阴	PMS_华西三村 1#变	10	250	200	200
33220	江阴	PMS_小徐介村配电所 1#主变	10	800	640	640
33221	江阴	华西三村 2#变	10	315	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33222	江阴	季巷上变	10	400	320	320
33223	江阴	PMS_长中变	10	250	200	200
33224	江阴	任家变	10	400	264	264
33225	江阴	刘家基变	10	400	258	258
33226	江阴	刘家基西变	10	400	320	320
33227	江阴	PMS_新华二村 63#箱变主变	10	800	640	640
33228	江阴	PMS_车站箱变主变	10	630	504	504
33229	江阴	牌楼变	10	400	55	55
33230	江阴	PMS_贯庄一村 12#箱变主变	10	500	400	400
33231	江阴	PMS_贯庄一村 17#箱变主变	10	630	504	504
33232	江阴	PMS_园区东能变	10	315	252	252
33233	江阴	园区三友变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33234	江阴	园区锻造北变	10	200	160	160
33235	江阴	PMS_陆粮变	10	200	160	160
33236	江阴	PMS_园区福海变	10	400	320	320
33237	江阴	PMS_南闸陆家沟变	10	250	162	162
33238	江阴	PMS_劳化浜变	10	250	21	21
33239	江阴	PMS_陆桥开发变	10	400	320	320
33240	江阴	陆桥商城西变	10	400	320	320
33241	江阴	PMS_观山璜村加工厂变	10	400	165	165
33242	江阴	观山璜村东变	10	400	286	286
33243	江阴	长寿李家巷变	10	400	287	287
33244	江阴	观山社区变	10	315	196	196
33245	江阴	PMS_立新站变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33246	江阴	长丰变	10	400	171	171
33247	江阴	PMS_耿家巷西变	10	400	320	320
33248	江阴	观山陈家塘变	10	400	320	320
33249	江阴	耿家巷变	10	400	320	320
33250	江阴	PMS_林塘焦家塘变	10	250	134	134
33251	江阴	PMS_戴巷头变	10	200	83	83
33252	江阴	东兴变	10	400	320	320
33253	江阴	PMS_马鞍桥变	10	250	200	200
33254	江阴	PMS_漫水站	10	400	320	320
33255	江阴	PMS_北山头变	10	400	111	111
33256	江阴	祝塘孟家堂变	10	400	34	34
33257	江阴	PMS_治安变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33258	江阴	泗河阿塔圩变	10	400	320	320
33259	江阴	PMS_飞燕变	10	400	320	320
33260	江阴	PMS_吴家基变	10	400	320	320
33261	江阴	PMS_勤丰巷路里变	10	200	111	111
33262	江阴	锦隆三村 13#箱变主变	10	630	504	504
33263	江阴	PMS_泗河南野虎变	10	250	164	164
33264	江阴	PMS_郁家北变	10	400	320	320
33265	江阴	PMS_朱家基变	10	315	108	108
33266	江阴	泗河花家凹变	10	400	293	293
33267	江阴	锦隆三村 15#箱变主变	10	630	504	504
33268	江阴	PMS_后头巷变	10	400	334	334
33269	江阴	PMS_勤丰水墩变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33270	江阴	马泾橡胶变	10	200	160	160
33271	江阴	张庄变	10	400	320	320
33272	江阴	泗河外湾变	10	400	320	320
33273	江阴	PMS_锦隆三村 21#箱变主变	10	630	504	504
33274	江阴	PMS_祝塘钱家湾变	10	400	133	133
33275	江阴	PMS_华士电力站西变	10	400	320	320
33276	江阴	PMS_澄扬路 5#路灯变	10	100	80	80
33277	江阴	PMS_华士人民路西变	10	400	320	320
33278	江阴	PMS_东王巷变	10	400	320	320
33279	江阴	PMS_利中街 130#箱变主变	10	400	320	320
33280	江阴	PMS_杨家堂变	10	400	320	320
33281	江阴	PMS_省渡桥南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33282	江阴	水南巷变	10	400	237	237
33283	江阴	PMS_隆介堂变	10	400	183	183
33284	江阴	PMS_人民路变	10	400	320	320
33285	江阴	PMS_周南花苑四村 28#箱变主变	10	630	504	504
33286	江阴	PMS_和平街变	10	400	303	303
33287	江阴	PMS_香山一村变	10	315	233	233
33288	江阴	PMS_和平街 2#变	10	315	252	252
33289	江阴	PMS_水墩变	10	400	320	320
33290	江阴	PMS_周南花苑四村 5#箱变主变	10	800	640	640
33291	江阴	加油站变	10	400	320	320
33292	江阴	PMS_自由街变	10	400	274	274
33293	江阴	PMS_云顾路路灯 9#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33294	江阴	PMS_周南花苑二村 1#箱变主变	10	630	504	504
33295	江阴	PMS_东山泾变	10	400	313	313
33296	江阴	香山西路灯变	10	400	320	320
33297	江阴	PMS_高峰大站变	10	400	223	223
33298	江阴	PMS_小南市变	10	400	297	297
33299	江阴	PMS_长何街 65#箱变主变	10	500	400	400
33300	江阴	PMS_环西新村南箱变主变	10	630	504	504
33301	江阴	PMS_文林花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
33302	江阴	兴港新村 13#箱变主变	10	630	504	504
33303	江阴	PMS_永安二村 9#箱变主变	10	630	504	504
33304	江阴	PMS_种子场 2#变	10	400	320	320
33305	江阴	PMS_华西三村 4#变	10	250	164	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33306	江阴	华西三村 5#变	10	315	252	252
33307	江阴	PMS_华西三村 6#变	10	250	135	135
33308	江阴	PMS_华西三村 7#变	10	250	173	173
33309	江阴	PMS_顾家基变	10	250	192	192
33310	江阴	工业园区 1#变	10	400	320	320
33311	江阴	大坝上北变	10	400	320	320
33312	江阴	小三房变	10	400	320	320
33313	江阴	PMS_於王村变	10	315	252	252
33314	江阴	PMS_田由变	10	315	252	252
33315	江阴	PMS_南闸拉丝变	10	250	178	178
33316	江阴	南闸寨里变	10	400	77	77
33317	江阴	PMS_陆新小桥头变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33318	江阴	PMS_洪年大站变	10	250	160	160
33319	江阴	南闸村变	10	400	320	320
33320	江阴	连三基变	10	400	304	304
33321	江阴	PMS_徐村变	10	200	160	160
33322	江阴	滨江村跃进站变	10	400	263	263
33323	江阴	PMS_龙运林塘变	10	400	248	248
33324	江阴	PMS_永昌路灯变	10	100	80	80
33325	江阴	华巷变	10	400	286	286
33326	江阴	PMS_镇区东区变	10	400	320	320
33327	江阴	PMS_华巷东变	10	400	293	293
33328	江阴	PMS_瓠岱西站	10	250	200	200
33329	江阴	PMS_石桥北变	10	250	190	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33330	江阴	PMS_沈家基站	10	200	160	160
33331	江阴	PMS_马桥电站变	10	160	128	128
33332	江阴	PMS_祝塘孔西庄变	10	400	34	34
33333	江阴	PMS_何赵家基站	10	200	160	160
33334	江阴	PMS_徐巷变	10	200	137	137
33335	江阴	PMS_赵巷上站变	10	315	222	222
33336	江阴	PMS_泗河里湾变	10	200	75	75
33337	江阴	马泾朱家村变	10	400	303	303
33338	江阴	PMS_祝塘南街变	10	400	252	252
33339	江阴	二验箱变主变	10	630	504	504
33340	江阴	泗河西河南变	10	400	320	320
33341	江阴	PMS_安上西变	10	400	196	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33342	江阴	金鹅墩二站	10	400	208	208
33343	江阴	PMS_陶湾中山凹变	10	400	261	261
33344	江阴	PMS_马泾徐家村变	10	400	277	277
33345	江阴	PMS_王赵变	10	250	200	200
33346	江阴	PMS_马泾上下村变	10	200	128	128
33347	江阴	锦隆三村 44#箱变主变	10	630	504	504
33348	江阴	陶湾南变	10	400	287	287
33349	江阴	PMS_五房巷变	10	315	202	202
33350	江阴	PMS_省渡桥中变	10	400	252	252
33351	江阴	PMS_华士电力中变	10	400	320	320
33352	江阴	长江花园北箱变主变	10	630	504	504
33353	江阴	PMS_塘村里变	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33354	江阴	牌楼下变	10	400	81	81
33355	江阴	PMS_文里巷变	10	400	159	159
33356	江阴	赵介堂变	10	400	177	177
33357	江阴	PMS_新生东变	10	250	200	200
33358	江阴	PMS_省渡桥北变	10	400	260	260
33359	江阴	PMS_红卫站变	10	200	160	160
33360	江阴	纸箱厂变	10	250	200	200
33361	江阴	PMS_华士镇政府变	10	315	252	252
33362	江阴	PMS_税务箱变主变	10	500	400	400
33363	江阴	PMS_水湾北变	10	400	47	47
33364	江阴	大南市变	10	400	268	268
33365	江阴	PMS_牛桥变	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33366	江阴	PMS_徐南房变	10	400	298	298
33367	江阴	PMS_西前头变	10	100	80	80
33368	江阴	PMS_大南市西变	10	400	320	320
33369	江阴	蔡化朱家巷变	10	250	141	141
33370	江阴	华士北站变	10	315	252	252
33371	江阴	蔡化排涝站变	10	400	272	272
33372	江阴	PMS_南蒲田站变	10	250	200	200
33373	江阴	PMS_三余巷变	10	160	9	9
33374	江阴	PMS_水潭大站变	10	315	252	252
33375	江阴	唐家巷东变	10	315	252	252
33376	江阴	金牡丹变	10	400	320	320
33377	江阴	PMS_周家变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33378	江阴	PMS_华北东站变	10	400	309	309
33379	江阴	PMS_乌牛泾变	10	400	280	280
33380	江阴	PMS_顾山电力西变	10	400	320	320
33381	江阴	PMS_田家基变	10	200	82	82
33382	江阴	PMS_彭蒿西站变	10	250	27	27
33383	江阴	PMS_彭蒿大站变	10	400	151	151
33384	江阴	PMS_东山变	10	250	161	161
33385	江阴	PMS_万安桥北变	10	400	239	239
33386	江阴	PMS_俭益新村变	10	315	252	252
33387	江阴	毛家堂变	10	400	307	307
33388	江阴	PMS_胡家基变	10	200	127	127
33389	江阴	PMS_俭益公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33390	江阴	PMS_陆新马家堂变	10	400	320	320
33391	江阴	PMS_中学南变	10	250	200	200
33392	江阴	PMS_环南路 2#变	10	315	252	252
33393	江阴	PMS_北缪家变	10	400	311	311
33394	江阴	PMS_陆桥曹家庄变	10	400	320	320
33395	江阴	胡家巷变	10	400	307	307
33396	江阴	PMS_俞家变	10	200	97	97
33397	江阴	PMS_曹家庄北变	10	400	320	320
33398	江阴	周家村西变	10	400	320	320
33399	江阴	须毛园变	10	400	304	304
33400	江阴	华西三村 11#变	10	315	252	252
33401	江阴	分水墩中站变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33402	江阴	华西三村 10#变	10	315	207	207
33403	江阴	PMS_华西三村 9#变	10	315	217	217
33404	江阴	东元中变	10	400	314	314
33405	江阴	镇区湾里变	10	400	320	320
33406	江阴	前庄变	10	400	318	318
33407	江阴	PMS_茶安变	10	315	237	237
33408	江阴	PMS_蔡东庄基村变	10	200	99	99
33409	江阴	高家村变	10	200	160	160
33410	江阴	PMS_蔡东袁洛村变	10	400	254	254
33411	江阴	夏南严家村变	10	400	320	320
33412	江阴	PMS_凤凰变	10	200	160	160
33413	江阴	PMS_蔡东中心路变	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33414	江阴	PMS_南闸许家村变	10	315	225	225
33415	江阴	张家圩北站变	10	400	320	320
33416	江阴	PMS_南闸沙家村变	10	250	115	115
33417	江阴	PMS_陆东大站变	10	315	231	231
33418	江阴	PMS_南闸唐家村变	10	400	313	313
33419	江阴	侯士巷南变	10	400	297	297
33420	江阴	PMS_陆新夏家巷变	10	400	257	257
33421	江阴	PMS_涂镇村涂镇变	10	400	251	251
33422	江阴	PMS_马家堂南变	10	250	143	143
33423	江阴	魏家村变	10	400	320	320
33424	江阴	申港口西变	10	400	198	198
33425	江阴	PMS_林塘菱西变	10	315	205	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33426	江阴	申港口闸变	10	200	160	160
33427	江阴	申港口公变	10	400	320	320
33428	江阴	PMS_南运孙家村变	10	250	200	200
33429	江阴	PMS_江海排涝站变	10	200	160	160
33430	江阴	PMS_龙运东场西变	10	200	39	39
33431	江阴	PMS_施固桥变	10	200	106	106
33432	江阴	滨江路灯 3#变	10	400	320	320
33434	江阴	郭家巷变	10	400	266	266
33435	江阴	孔西庄南站	10	400	92	92
33436	江阴	PMS_燕家变	10	250	155	155
33437	江阴	PMS_俭益许巷变	10	315	149	149
33438	江阴	PMS_华西二村 4#变	10	250	185	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33439	江阴	PMS_路墩西变	10	400	350	350
33440	江阴	PMS_益民大站变	10	400	320	320
33441	江阴	俭益油车里变	10	400	283	283
33442	江阴	PMS_曙光灰罗圩南变	10	200	123	123
33443	江阴	锦隆三村 47#箱变主变	10	630	504	504
33444	江阴	PMS_曙光灰罗圩北变	10	400	268	268
33445	江阴	PMS_新桥河头变	10	400	181	181
33446	江阴	河头西变	10	400	165	165
33447	江阴	锦隆三村 50#箱变主变	10	630	504	504
33448	江阴	PMS_曙光祥西变	10	400	305	305
33449	江阴	PMS_锦隆三村 53#箱变主变	10	500	400	400
33450	江阴	PMS_泗河周家村变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33451	江阴	PMS_泗河黄家山变	10	200	160	160
33452	江阴	刁家站变	10	400	248	248
33453	江阴	PMS_锦隆五村 10#箱变主变	10	630	504	504
33454	江阴	PMS_泾西东前北变	10	400	254	254
33455	江阴	化工厂变	10	400	311	311
33456	江阴	PMS_染织公变	10	400	320	320
33457	江阴	PMS_祥伟公变	10	400	320	320
33458	江阴	三家村变	10	400	287	287
33459	江阴	PMS_和平南变	10	400	252	252
33460	江阴	PMS_东小湾变	10	100	43	43
33461	江阴	PMS_红豆曹家堂变	10	250	200	200
33462	江阴	长江花园南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33463	江阴	和平东变	10	315	217	217
33464	江阴	PMS_后金湾变	10	250	200	200
33465	江阴	翻身村变	10	400	305	305
33466	江阴	PMS_沈舍东变	10	400	203	203
33467	江阴	PMS_塘北变	10	400	200	200
33468	江阴	PMS_程厅弄变	10	315	252	252
33469	江阴	PMS_周南花苑一村 24#箱变主变	10	630	504	504
33470	江阴	PMS_查徐巷西变	10	315	85	85
33471	江阴	陈家巷变	10	400	320	320
33472	江阴	古塘巷变	10	400	298	298
33473	江阴	和平西变	10	400	179	179
33474	江阴	PMS_彭蒿金湾里变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33475	江阴	大宅东变	10	315	229	229
33476	江阴	PMS_刘万市南变	10	400	170	170
33477	江阴	PMS_银杏变	10	400	320	320
33478	江阴	PMS_银杏北变	10	400	320	320
33479	江阴	PMS_后高家基变	10	315	252	252
33480	江阴	PMS_何家基变	10	200	160	160
33481	江阴	PMS_七圩西变	10	315	252	252
33482	江阴	移山变	10	400	320	320
33483	江阴	PMS_蓝天嘉苑配电所 1#主变	10	800	640	640
33484	江阴	杨家庄变	10	400	170	170
33485	江阴	商乐西变	10	400	320	320
33486	江阴	田头村南变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33487	江阴	杨家庄北站变	10	200	139	139
33488	江阴	璜土北站	10	400	304	304
33489	江阴	PMS_田头村北变	10	400	232	232
33490	江阴	PMS_华西三村 8#变	10	315	252	252
33491	江阴	PMS_新华二村 50#箱变主变	10	630	504	504
33492	江阴	PMS_下蔡湾变	10	400	214	214
33493	江阴	PMS_新华二村 65#箱变主变	10	630	504	504
33494	江阴	PMS_新华二村 52#箱变主变	10	630	504	504
33495	江阴	PMS_康须中站变	10	400	209	209
33496	江阴	康须西站变	10	250	166	166
33497	江阴	长寿沈家村变	10	400	320	320
33498	江阴	PMS_新华三村 32#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33499	江阴	PMS_蔡东何头村变	10	400	283	283
33500	江阴	葫桥南站变	10	315	252	252
33501	江阴	PMS_葫桥村变	10	200	160	160
33502	江阴	PMS_蔡东宋家村南变	10	400	320	320
33503	江阴	葫桥中站变	10	400	320	320
33504	江阴	徐家埭北变	10	400	307	307
33505	江阴	蔡东新变	10	400	320	320
33506	江阴	PMS_红苗新村变	10	250	200	200
33507	江阴	PMS_徐家埭东变	10	315	252	252
33508	江阴	PMS_塔南箱变主变	10	630	504	504
33509	江阴	PMS_徐家埭站变	10	200	160	160
33510	江阴	PMS_孙家弄变	10	250	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33511	江阴	涂镇中心变	10	400	320	320
33512	江阴	PMS_陈家圩变	10	200	38	38
33513	江阴	陈家坝变	10	400	129	129
33514	江阴	PMS_张家圩西变	10	250	16	16
33515	江阴	PMS_镇区季家村变	10	400	276	276
33516	江阴	PMS_赵庄西变	10	250	113	113
33517	江阴	PMS_陆新赵庄变	10	400	139	139
33518	江阴	龙游龙沟口南变	10	400	292	292
33519	江阴	PMS_王仕庄变	10	400	226	226
33520	江阴	PMS_龙游龙沟口变	10	200	77	77
33521	江阴	PMS_元湾里变	10	400	280	280
33522	江阴	PMS_华润变	10	315	250	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33523	江阴	祝塘王家巷变	10	400	142	142
33524	江阴	双桥西变	10	400	320	320
33525	江阴	PMS_郁家南变	10	315	252	252
33526	江阴	双桥公变	10	400	320	320
33527	江阴	PMS_塘头巷西站	10	200	111	111
33528	江阴	PMS_十八亩桥变	10	400	283	283
33529	江阴	PMS_俭益北变	10	250	151	151
33530	江阴	PMS_华西二村 1#变	10	315	236	236
33531	江阴	PMS_普惠苑 139#箱变主变	10	630	504	504
33532	江阴	PMS_下湖塘变	10	400	86	86
33533	江阴	PMS_小康路 1#变	10	315	252	252
33534	江阴	PMS_跃进馒头村变	10	250	181	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33535	江阴	锦安北箱变主变	10	630	504	504
33536	江阴	PMS_伍达变	10	400	320	320
33537	江阴	PMS_小康路 2#变	10	315	252	252
33538	江阴	PMS_梁家基变	10	400	148	148
33539	江阴	金鹅墩一站变	10	200	133	133
33540	江阴	PMS_锦隆五村 2#箱变主变	10	630	504	504
33541	江阴	PMS_曙光南后塍北变	10	250	157	157
33542	江阴	符家基变	10	400	320	320
33543	江阴	PMS_周家基变	10	400	287	287
33544	江阴	PMS_锦隆四村 13#箱变主变	10	500	400	400
33545	江阴	PMS_中心村 6#变	10	315	252	252
33546	江阴	PMS_马泾老庄变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33547	江阴	贝卡箱变主变	10	630	459	459
33548	江阴	PMS_西祥丘变	10	250	200	200
33549	江阴	南河西变	10	400	305	305
33550	江阴	PMS_胡家桥变	10	400	265	265
33551	江阴	PMS_璜土开发 1#变	10	315	252	252
33552	江阴	火烧沟站变	10	400	320	320
33553	江阴	PMS_丁市站变	10	200	160	160
33554	江阴	金南变	10	400	320	320
33555	江阴	PMS_园堂变	10	400	305	305
33556	江阴	常泽桥东变	10	400	320	320
33557	江阴	PMS_供销社变	10	400	259	259
33558	江阴	沈舍西变	10	400	222	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33559	江阴	PMS_松降头变	10	400	320	320
33560	江阴	PMS_西小湾变	10	200	63	63
33561	江阴	PMS_王安桥变	10	200	160	160
33562	江阴	小湾西变	10	400	270	270
33563	江阴	PMS_牧达变	10	400	90	90
33564	江阴	PMS_王安桥西变	10	400	320	320
33565	江阴	PMS_须家弄变	10	400	151	151
33566	江阴	茂龙北站	10	400	256	256
33567	江阴	PMS_陶家降西变	10	250	152	152
33568	江阴	洋景北变	10	200	160	160
33569	江阴	PMS_祝塘东庄变	10	400	241	241
33570	江阴	徐巷上变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33571	江阴	新龚开发区变	10	400	320	320
33572	江阴	PMS_江南花园 59#箱变主变	10	630	504	504
33573	江阴	大宇变	10	400	320	320
33574	江阴	PMS_杨后浜变	10	400	282	282
33575	江阴	江南花园 52#箱变主变	10	630	504	504
33576	江阴	PMS_石家村西变	10	400	320	320
33577	江阴	江南花园 61#箱变主变	10	500	400	400
33578	江阴	PMS_青东花苑 3#箱变主变	10	500	400	400
33579	江阴	富家村变	10	400	248	248
33580	江阴	PMS_园湾里变	10	400	265	265
33581	江阴	龚家堂变	10	400	245	245
33582	江阴	顾家墩变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33584	江阴	新作坝变	10	200	160	160
33585	江阴	PMS_庙墩上变	10	400	218	218
33586	江阴	PMS_北王家变	10	100	2	2
33587	江阴	董巷上变	10	400	303	303
33588	江阴	PMS_云顾路灯变	10	400	262	262
33589	江阴	PMS_青东花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
33590	江阴	李家湾变	10	200	84	84
33591	江阴	富家村北变	10	400	320	320
33592	江阴	PMS_小河变	10	400	320	320
33593	江阴	PMS_巨轮南站变	10	400	320	320
33594	江阴	PMS_前鲍庄变	10	400	256	256
33595	江阴	PMS_新世纪配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33596	江阴	PMS_彭蒿北变	10	200	85	85
33597	江阴	PMS_朱庄电站变	10	400	240	240
33598	江阴	PMS_上蟹塘变	10	400	26	26
33599	江阴	夏家塘公变	10	400	245	245
33600	江阴	PMS_薛家基变	10	400	286	286
33601	江阴	顺沟变	10	400	285	285
33602	江阴	PMS_东巷口变	10	400	185	185
33603	江阴	PMS_卜家头变	10	200	160	160
33604	江阴	PMS_园艺场东变	10	400	226	226
33605	江阴	PMS_东巷口北变	10	250	167	167
33606	江阴	百脚沟站变	10	400	320	320
33607	江阴	野四甲变	10	400	216	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33608	江阴	PMS_青东花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
33609	江阴	PMS_刘市西站变	10	200	160	160
33610	江阴	PMS_陶家降村变	10	400	320	320
33611	江阴	PMS_陈家西变	10	315	252	252
33612	江阴	PMS_云顾路灯 3#变	10	100	80	80
33613	江阴	PMS_利城村王家头变	10	400	298	298
33614	江阴	邹家丹变	10	400	210	210
33615	江阴	PMS_北村里变	10	400	184	184
33616	江阴	单家丹变	10	400	63	63
33617	江阴	璜土高家头变	10	250	200	200
33618	江阴	榨机站变	10	400	290	290
33619	江阴	戴家丹变	10	400	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33620	江阴	PMS_后王公变	10	200	39	39
33621	江阴	东陵变	10	400	307	307
33622	江阴	PMS_申港明珠 26#箱变主变	10	500	400	400
33623	江阴	北航公变	10	400	320	320
33624	江阴	PMS_璜土段路灯	10	160	128	128
33625	江阴	PMS_华峰变	10	315	252	252
33626	江阴	PMS_胡家头变	10	400	259	259
33627	江阴	PMS_电力北站变	10	400	260	260
33628	江阴	PMS_桃江变	10	400	320	320
33629	江阴	华庄大队变	10	400	301	301
33630	江阴	PMS_龚巷大站变	10	400	320	320
33631	江阴	华庄北变	10	400	270	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33632	江阴	PMS_申港明珠配电所 2#主变	10	800	640	640
33633	江阴	PMS_璜土河东变	10	315	190	190
33634	江阴	PMS_跨西变	10	200	160	160
33635	江阴	PMS_汇头上变	10	400	259	259
33636	江阴	黄墅站变	10	400	320	320
33637	江阴	PMS_后区里变	10	200	123	123
33638	江阴	中隆变	10	400	288	288
33639	江阴	PMS_包家头变	10	200	109	109
33640	江阴	种子场排涝站变	10	250	173	173
33641	江阴	PMS_北野里变	10	250	181	181
33642	江阴	黄墅村北变	10	200	113	113
33643	江阴	新兴变	10	400	189	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33644	江阴	邹家头变	10	400	320	320
33645	江阴	PMS_永乐变	10	200	160	160
33646	江阴	PMS_环西新村北箱变主变	10	630	504	504
33647	江阴	PMS_兴港新村 25#箱变主变	10	630	504	504
33648	江阴	PMS_新颜路 1#箱变主变	10	630	504	504
33649	江阴	姚家头变	10	400	320	320
33650	江阴	PMS_董巷西变	10	400	224	224
33651	江阴	北塘坊变	10	400	25	25
33652	江阴	PMS_新颜路 21#箱变主变	10	630	504	504
33653	江阴	巨轮公变	10	400	320	320
33654	江阴	文化新村配电所主变	10	800	640	640
33655	江阴	PMS_砂山南站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33656	江阴	河南东站变	10	400	320	320
33657	江阴	石家村变	10	400	275	275
33658	江阴	安成变	10	250	200	200
33659	江阴	PMS_汇南农水变	10	400	320	320
33660	江阴	PMS_河南西站变	10	400	320	320
33661	江阴	PMS_下蟹塘变	10	400	157	157
33662	江阴	PMS_永星变	10	400	214	214
33663	江阴	PMS_新颜路 123#箱变主变	10	630	504	504
33664	江阴	PMS_界圩新村变	10	200	153	153
33665	江阴	PMS_苏士桥西变	10	400	205	205
33666	江阴	PMS_李家桥变	10	315	217	217
33667	江阴	PMS_北顾家变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33668	江阴	PMS_石匠圩变	10	400	244	244
33669	江阴	PMS_蒋家变	10	400	156	156
33670	江阴	PMS_苏士桥变	10	250	200	200
33671	江阴	夏家庄变	10	400	320	320
33672	江阴	PMS_蒋家坝变	10	200	160	160
33673	江阴	PMS_河北四房变	10	250	109	109
33674	江阴	PMS_云新一村 38#箱变主变	10	630	504	504
33675	江阴	PMS_安庆桥变	10	400	320	320
33676	江阴	PMS_云新一村 41#箱变主变	10	500	400	400
33677	江阴	PMS_苏家墩变	10	400	240	240
33678	江阴	PMS_云都 2#箱变主变	10	800	640	640
33679	江阴	岳圩变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33680	江阴	PMS_云都 5#箱变主变	10	800	640	640
33681	江阴	PMS_华西三村 3#变	10	315	245	245
33682	江阴	PMS_马镇曾家村变	10	400	320	320
33683	江阴	PMS_江南花园 46#箱变主变	10	630	504	504
33684	江阴	PMS_云新一村 32#箱变主变	10	800	640	640
33685	江阴	PMS_云新配电所 1#主变	10	800	640	640
33686	江阴	PMS_青东花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
33687	江阴	北降红旗变	10	400	320	320
33688	江阴	PMS_申兴路箱变主变	10	630	493	493
33689	江阴	沈舍村委变	10	400	230	230
33690	江阴	树家村变	10	250	200	200
33691	江阴	土管北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33692	江阴	PMS_陈小变	10	400	320	320
33693	江阴	PMS_陈巷东变	10	250	150	150
33694	江阴	PMS_王岸上变	10	400	251	251
33695	江阴	PMS_李介东路灯变	10	250	200	200
33696	江阴	PMS_大陶家变	10	200	160	160
33697	江阴	小后宅变	10	400	298	298
33698	江阴	PMS_江南东站变	10	400	147	147
33699	江阴	中天北箱变主变	10	630	504	504
33700	江阴	PMS_黄桥西变	10	400	320	320
33701	江阴	PMS_奚市东站	10	250	200	200
33702	江阴	PMS_璜塘教师新村变	10	250	200	200
33703	江阴	PMS_奚市西站变	10	250	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33704	江阴	PMS_沙湖里北变	10	400	290	290
33705	江阴	中天南箱变主变	10	630	504	504
33706	江阴	PMS_任九新区 1#变	10	315	252	252
33707	江阴	破圩变	10	400	320	320
33708	江阴	黄门北变	10	400	320	320
33709	江阴	PMS_任九新区 2#变	10	400	273	273
33710	江阴	黄门公变	10	400	274	274
33711	江阴	环东路 41#箱变主变	10	630	504	504
33712	江阴	PMS_开发区变	10	315	252	252
33713	江阴	PMS_河埂变	10	400	320	320
33714	江阴	PMS_长寿河东变	10	200	116	116
33715	江阴	西城变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33716	江阴	潘家头公变	10	200	120	120
33717	江阴	前小河变	10	200	160	160
33718	江阴	PMS_新世纪配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
33719	江阴	PMS_朱家村变	10	400	301	301
33720	江阴	PMS_梅家基变	10	400	74	74
33721	江阴	PMS_徐家堂变	10	200	80	80
33722	江阴	PMS_黄家基变	10	315	252	252
33723	江阴	PMS_马家头变	10	315	203	203
33724	江阴	PMS_王家巷变	10	400	320	320
33725	江阴	园艺场北变	10	400	320	320
33726	江阴	PMS_文学变	10	200	109	109
33727	江阴	PMS_砂山大站变	10	400	176	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33728	江阴	PMS_后区里南站	10	200	150	150
33729	江阴	PMS_延陵村变	10	400	320	320
33730	江阴	华庄南站变	10	80	64	64
33731	江阴	PMS_延陵排涝站变	10	250	200	200
33732	江阴	PMS_刘常王变	10	400	256	256
33733	江阴	PMS_砂山东站变	10	400	266	266
33734	江阴	小王家头变	10	200	50	50
33735	江阴	PMS_永昌变	10	200	160	160
33736	江阴	PMS_后区里加工厂变	10	200	147	147
33737	江阴	西陇变	10	400	320	320
33738	江阴	PMS_曹家头变	10	315	197	197
33739	江阴	北湖西加工厂变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33740	江阴	PMS_砂山西站变	10	250	75	75
33741	江阴	东隆变	10	400	280	280
33742	江阴	PMS_祝塘公园变	10	400	320	320
33743	江阴	三上桥变	10	400	320	320
33744	江阴	PMS_小桥子变	10	400	301	301
33745	江阴	龙江变	10	400	320	320
33746	江阴	香山七村变	10	400	320	320
33747	江阴	大住基变	10	400	149	149
33748	江阴	PMS_马镇新村变	10	400	320	320
33749	江阴	PMS_飞马变	10	400	320	320
33750	江阴	PMS_顾山张家巷变	10	400	320	320
33751	江阴	徐祥巷变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33752	江阴	PMS_常泽西村变	10	400	178	178
33753	江阴	PMS_华庄北站	10	80	64	64
33754	江阴	PMS_杨家圩变	10	200	160	160
33755	江阴	PMS_申港明珠配电所 1#主变	10	800	640	640
33756	江阴	PMS_璜土广场变	10	400	320	320
33757	江阴	西园一村 20#箱变主变	10	630	504	504
33758	江阴	PMS_龚巷朱家巷变	10	200	75	75
33759	江阴	PMS_电力变	10	315	252	252
33760	江阴	花园 3#变	10	315	252	252
33761	江阴	PMS_栗山变	10	400	320	320
33762	江阴	PMS_张天降南变	10	200	160	160
33763	江阴	钢厂箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33764	江阴	西园一村 31#箱变主变	10	800	640	640
33765	江阴	定心圩变	10	400	320	320
33766	江阴	PMS_金谷里变	10	160	100	100
33767	江阴	PMS_定心圩西变	10	100	80	80
33768	江阴	PMS_园艺场西变	10	200	78	78
33769	江阴	西园一村 59#箱变主变	10	630	504	504
33770	江阴	同心排涝站变	10	400	320	320
33771	江阴	兴港新村 38#箱变主变	10	630	504	504
33772	江阴	万福变	10	400	320	320
33773	江阴	河南弯里变	10	400	151	151
33774	江阴	PMS_下蟹塘中变	10	200	72	72
33775	江阴	龙江站变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33776	江阴	PMS_黄丹江家变	10	400	282	282
33777	江阴	PMS_郭庄 2#变	10	315	252	252
33778	江阴	庆达变	10	400	320	320
33779	江阴	PMS_金鹅墩村委变	10	400	320	320
33780	江阴	龙河水墩变	10	400	284	284
33781	江阴	瓦沿变	10	400	320	320
33782	江阴	PMS_兴港新村 32#箱变主变	10	800	640	640
33783	江阴	园艺场变	10	400	271	271
33784	江阴	PMS_白玉一村 23#箱变主变	10	630	504	504
33785	江阴	PMS_大坝头 1 号变	10	400	320	320
33786	江阴	北湖西变	10	400	291	291
33787	江阴	张家头变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33788	江阴	孟家头东变	10	400	156	156
33789	江阴	璜土东站变	10	400	320	320
33790	江阴	PMS_石柱头变	10	400	252	252
33791	江阴	石桥变	10	400	297	297
33792	江阴	PMS_二中箱变主变	10	630	504	504
33793	江阴	PMS_兴港新村 30#箱变主变	10	630	482	482
33794	江阴	紫金花园 87#箱变主变	10	630	504	504
33795	江阴	PMS_紫金花园 89#箱变主变	10	630	504	504
33796	江阴	PMS_丁沟上变	10	400	313	313
33797	江阴	PMS_白玉一村 4#箱变主变	10	630	504	504
33798	江阴	PMS_新丰排涝变	10	400	320	320
33799	江阴	PMS_敬老院箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33800	江阴	江阴沈巷北变	10	400	320	320
33801	江阴	PMS_白玉一村 14#箱变主变	10	630	504	504
33802	江阴	前马桥南变	10	400	320	320
33803	江阴	PMS_璜土新丰站变	10	400	320	320
33804	江阴	四房巷变	10	200	160	160
33805	江阴	陆梧南变	10	400	320	320
33806	江阴	PMS_春柱头变	10	250	136	136
33807	江阴	江南花园 31#箱变主变	10	630	504	504
33808	江阴	红豆沈家堂变	10	315	252	252
33809	江阴	PMS_秦家变	10	250	200	200
33810	江阴	PMS_塘南北变	10	250	200	200
33811	江阴	PMS_春柱头北变	10	250	180	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33812	江阴	东白土加工厂变	10	200	160	160
33813	江阴	红卫场东变	10	315	252	252
33814	江阴	PMS_江南花园 32#箱变主变	10	630	504	504
33815	江阴	PMS_工业园区变	10	400	320	320
33816	江阴	PMS_张定岸西变	10	400	320	320
33817	江阴	PMS_小湖村西变	10	100	80	80
33818	江阴	PMS_白玉一村 31#箱变主变	10	800	640	640
33819	江阴	PMS_紫金商贸箱变主变	10	630	504	504
33820	江阴	PMS_老阳岐变	10	400	282	282
33821	江阴	PMS_汤家埭箱变主变	10	630	504	504
33822	江阴	PMS_白玉二村配电所 1#变	10	800	640	640
33823	江阴	西阳歧变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33824	江阴	PMS_白玉二村 34#箱变主变	10	630	504	504
33825	江阴	PMS_后横头变	10	250	189	189
33826	江阴	PMS_白玉二村 38#箱变主变	10	630	504	504
33827	江阴	马镇南巷变	10	400	307	307
33828	江阴	周家头变	10	400	320	320
33829	江阴	宦桥变	10	400	320	320
33830	江阴	PMS_山庄上变	10	400	290	290
33831	江阴	PMS_方沟站变	10	400	320	320
33832	江阴	江南花园 24#箱变主变	10	630	504	504
33833	江阴	奚市东变	10	400	186	186
33834	江阴	PMS_黄桥变	10	160	51	51
33835	江阴	PMS_胡家桥北变	10	200	97	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33836	江阴	曹庄变	10	400	320	320
33837	江阴	PMS_东北巷变	10	400	320	320
33838	江阴	三官殿公变	10	400	320	320
33839	江阴	PMS_青龙桥西变	10	200	160	160
33840	江阴	PMS_江南花园 7#箱变主变	10	630	504	504
33841	江阴	PMS_沙湖里变	10	400	299	299
33842	江阴	新区变	10	400	320	320
33843	江阴	PMS_卞家桥站变	10	250	171	171
33844	江阴	江南花园 6#箱变主变	10	630	504	504
33845	江阴	PMS_陆家头站变	10	400	293	293
33846	江阴	韩家头变	10	400	268	268
33847	江阴	PMS_蒲家桥东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33848	江阴	PMS_电力站公园变	10	400	320	320
33849	江阴	PMS_周家头西变	10	400	320	320
33850	江阴	PMS_顾西西站变	10	400	156	156
33851	江阴	界泾桥变	10	400	112	112
33852	江阴	潘龙山西变	10	250	200	200
33853	江阴	王祥住基变	10	400	320	320
33854	江阴	PMS_渣家头变	10	400	227	227
33855	江阴	PMS_黄沙场变	10	400	320	320
33856	江阴	PMS_横河站变	10	160	90	90
33857	江阴	南河头变	10	400	232	232
33858	江阴	PMS_利港中街变	10	315	252	252
33859	江阴	PMS_璜土周家头西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33860	江阴	PMS_土管变	10	400	320	320
33861	江阴	丁市东变	10	400	320	320
33862	江阴	蒲家桥西变	10	400	320	320
33863	江阴	南巷路变	10	400	185	185
33864	江阴	敔樾花园中园 73#配电所 3#主变	20	630	504	504
33865	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 7#配电所 1#主变	20	630	504	504
33866	江阴	东元村西变	10	400	320	320
33867	江阴	郭庄村中东变	10	400	320	320
33868	江阴	PMS_团结站南变	10	400	306	306
33869	江阴	御景雅园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
33870	江阴	御景雅园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
33871	江阴	东苑新村 68#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33872	江阴	PMS_周江箱变主变	10	400	320	320
33873	江阴	复兴变	10	400	299	299
33874	江阴	PMS_临港江海西变	10	400	320	320
33875	江阴	PMS_申港口东变	10	400	320	320
33876	江阴	开发区 19#变	10	400	320	320
33877	江阴	瑞新花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
33878	江阴	水云间花园 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
33879	江阴	PMS_前进 3#变	10	200	160	160
33880	江阴	万花景苑三区 67#配电所 3#主变	10	800	640	640
33881	江阴	丽都 143#配电所—1#变	10	800	640	640
33882	江阴	丽都 143#配电所—2#变	10	800	640	640
33883	江阴	丽都 143#配电所—3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33884	江阴	李沟头东箱变主变	10	630	504	504
33885	江阴	夏家店西变	10	400	320	320
33886	江阴	鼎尚花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
33887	江阴	鼎尚花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
33888	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
33889	江阴	荣熙花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
33890	江阴	鼎尚花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
33891	江阴	鼎尚花园 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
33892	江阴	鼎尚花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
33893	江阴	鼎尚花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
33894	江阴	天瑞苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
33895	江阴	瓦沿南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33896	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
33897	江阴	江南东北巷 2#变	10	400	320	320
33898	江阴	PMS_祝塘钱家东变	10	400	290	290
33899	江阴	PMS_黄天荡变	10	250	200	200
33900	江阴	PMS_钱庄变	10	200	160	160
33901	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
33902	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
33903	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
33904	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
33905	江阴	夏港港城箱变主变	10	630	450	450
33906	江阴	PMS_老阳岐南变	10	400	301	301
33907	江阴	翁家基 2 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33908	江阴	PMS_张家湾南变	10	200	160	160
33909	江阴	PMS_花家基北变	10	200	128	128
33910	江阴	东维常东变	10	400	320	320
33911	江阴	宗言中箱变主变	10	630	504	504
33912	江阴	雅澜名苑 86#配电所 2#主变	10	800	640	640
33913	江阴	南闸泗河野山嘴北变	10	400	320	320
33914	江阴	三联中变	10	400	320	320
33915	江阴	浦家坝西变	10	200	160	160
33916	江阴	顾西庄南变	10	400	320	320
33917	江阴	御鑫苑 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
33918	江阴	翡翠花苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
33919	江阴	PMS_二村南变	10	400	206	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33920	江阴	马镇大村上北变	10	200	160	160
33921	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 6#配电所 3#主变	20	630	504	504
33922	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
33923	江阴	御鑫苑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
33924	江阴	昌里村西变	10	400	320	320
33925	江阴	霞客苑 36#配电所 2#主变	10	630	504	504
33926	江阴	PMS_北山头北站	10	200	142	142
33927	江阴	PMS_吴家巷西变	10	200	160	160
33928	江阴	水塘东变	10	400	183	183
33929	江阴	天敔雅苑 101#配电所 1#主变	20	800	640	640
33930	江阴	翡翠花苑 119#配电所 4#主变	10	800	640	640
33931	江阴	万花景苑三区 64#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33932	江阴	符家基 2#变	10	400	176	176
33933	江阴	西阳歧北变	10	400	320	320
33934	江阴	PMS_中村东变	10	400	245	245
33935	江阴	泾东商南变	10	400	320	320
33936	江阴	PMS_孙家巷北变	10	400	291	291
33937	江阴	春风雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
33938	江阴	万花景苑二区 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
33939	江阴	紫运一村 7#配 4#主变	10	630	504	504
33940	江阴	鑫茂悦园 268#配 2#主变	10	800	640	640
33941	江阴	华裕雅园 7#配 3#主变	10	630	504	504
33942	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
33943	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33944	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
33945	江阴	角上东变	10	400	320	320
33946	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
33947	江阴	金家宕北变	10	200	160	160
33948	江阴	顾北工业西变	10	400	320	320
33949	江阴	PMS_泾鹿箱变主变	10	400	320	320
33950	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
33951	江阴	PMS_青阳公园南箱变主变	10	630	504	504
33952	江阴	棠樾锦园 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
33953	江阴	PMS_杜巷北变	10	400	320	320
33954	江阴	敔光雅苑北区 26#配电所 2#主变	20	800	640	640
33955	江阴	PMS_李家湾南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33956	江阴	门楼南变	10	400	269	269
33957	江阴	PMS_澄南南变	10	200	97	97
33958	江阴	天阙雅苑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
33959	江阴	PMS_吕家基变	10	400	164	164
33960	江阴	PMS_灯塔新变	10	400	320	320
33961	江阴	三医箱变主变	10	630	504	504
33962	江阴	翡翠花苑 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
33963	江阴	敔光雅苑北区 25#配电所 3#主变	20	630	504	504
33964	江阴	新桥南变	10	400	320	320
33965	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
33966	江阴	PMS_云亭政府箱变主变	10	630	504	504
33967	江阴	陶中房 3#变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33968	江阴	PMS_巨轮村委变	10	400	188	188
33969	江阴	青阳开发 6#箱变主变	10	630	504	504
33970	江阴	江建 1#箱变主变	10	630	504	504
33971	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
33972	江阴	新秀园三期 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
33973	江阴	璟庭花苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
33974	江阴	PMS_钱巷西北变	10	200	160	160
33975	江阴	万花景苑二区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
33976	江阴	金石路北变	10	400	320	320
33977	江阴	PMS_东林蒋巷上中变	10	400	139	139
33978	江阴	PMS_南干公变	10	400	320	320
33979	江阴	田二房变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33980	江阴	门楼下东箱变主变台区	10	630	504	504
33981	江阴	PMS_商贸城变	10	315	252	252
33982	江阴	PMS_徐巷里箱变主变	10	500	375	375
33983	江阴	华裕雅园 7#配 4#主变	10	630	504	504
33984	江阴	私营工业园澄发箱变主变	10	630	454	454
33985	江阴	孟家店北变	10	400	276	276
33986	江阴	倪家巷虎跑苑变	10	400	320	320
33987	江阴	PMS_王家坝变	10	400	320	320
33988	江阴	PMS_苍头西变	10	400	299	299
33989	江阴	云景花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
33990	江阴	瑞庭花园 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
33991	江阴	馨悦花园 18#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33992	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
33993	江阴	西田头南变	10	400	320	320
33994	江阴	百兴澜庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
33995	江阴	百兴澜庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
33996	江阴	百兴澜庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
33997	江阴	百兴澜庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
33998	江阴	月发路箱变主变	10	500	400	400
33999	江阴	PMS_大河梢南变	10	200	151	151
34000	江阴	水城花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
34001	江阴	PMS_芦埠港变	10	315	252	252
34002	江阴	陈市新村南变	10	400	320	320
34003	江阴	PMS_大河二渡 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34004	江阴	PMS_吴家岩北变	10	200	160	160
34005	江阴	敔樾花园 7#配电所 4#主变	20	800	640	640
34006	江阴	茅场里北变	10	400	320	320
34007	江阴	华士大厦 2#变	10	400	320	320
34008	江阴	PMS_小庄圩变	10	400	201	201
34009	江阴	PMS_湖村里南变	10	200	160	160
34010	江阴	PMS_路贯村北变	10	200	160	160
34011	江阴	云筑雅苑 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
34012	江阴	华隆广场 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
34013	江阴	PMS_龙岸西变	10	200	160	160
34014	江阴	赵大巷 3#变	10	400	289	289
34015	江阴	PMS_红苗新村南 2#变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34016	江阴	苏市桥 3#变	10	400	216	216
34017	江阴	PMS_北环东南变	10	400	320	320
34018	江阴	古塘新村 14#配电所 2#主变	10	630	504	504
34019	江阴	华隆广场 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
34020	江阴	尚澜名筑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
34021	江阴	荣熙花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
34022	江阴	PMS_新南北公变	10	400	320	320
34023	江阴	馨悦花园 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
34024	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 2#主变	10	800	640	640
34025	江阴	PMS_三联西变	10	400	320	320
34026	江阴	建设路 1#箱变主变	10	630	504	504
34027	江阴	上品璟苑 72#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34028	江阴	天安数码城 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
34029	江阴	天安数码城 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
34030	江阴	天安数码城 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
34031	江阴	天安数码城 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
34032	江阴	天安数码城 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
34033	江阴	卢墩村委变	10	400	320	320
34034	江阴	陈小西变	10	400	320	320
34035	江阴	西横街西变	10	400	320	320
34036	江阴	陆西路 2 号变	10	400	289	289
34037	江阴	环湖路变	10	400	320	320
34038	江阴	钻石广场配电所 1#主变	10	800	640	640
34039	江阴	钻石广场配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34040	江阴	钻石广场配电所 3#主变	10	800	640	640
34041	江阴	钻石广场配电所 4#主变	10	800	640	640
34042	江阴	PMS_西村南变	10	400	320	320
34043	江阴	PMS_毛家堂东变	10	200	160	160
34044	江阴	天悦家园 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
34045	江阴	金杯 1 号变	10	400	320	320
34046	江阴	景阳华府南区 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
34047	江阴	天安数码城 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
34048	江阴	敔栖雅苑 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
34049	江阴	PMS_李元柏树下变	10	400	207	207
34050	江阴	PMS_新庄任前头变	10	400	259	259
34051	江阴	华隆广场 19#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34052	江阴	PMS_薛家坝北变	10	400	320	320
34053	江阴	春风景苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
34054	江阴	PMS_电力东站箱变 1#主变	10	630	504	504
34055	江阴	PMS_二村箱变主变	10	630	504	504
34056	江阴	PMS_顾山东街箱变 1#主变	10	630	504	504
34057	江阴	PMS_顾山菜场箱变 1#主变	10	630	504	504
34058	江阴	宗言南箱变主变	10	630	504	504
34059	江阴	PMS_环亚箱变主变	10	630	445	445
34060	江阴	云筑雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
34061	江阴	PMS_刘万市箱变主变	10	630	504	504
34062	江阴	PMS_陆家桥箱变主变	10	630	489	489
34063	江阴	勤丰新村 11 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34064	江阴	霞映景苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
34065	江阴	PMS_庞庄公变	10	200	108	108
34066	江阴	PMS_普照周家村变	10	200	160	160
34067	江阴	PMS_南楼下北变	10	400	320	320
34068	江阴	PMS_观音堂变	10	250	113	113
34069	江阴	月城镇政府箱变主变	10	630	504	504
34070	江阴	青阳车站箱变主变	10	630	504	504
34071	江阴	星辉苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
34072	江阴	丁家村北箱变主变	10	630	504	504
34073	江阴	东麓花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
34074	江阴	港郦花苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
34075	江阴	雅澜名苑 85#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34076	江阴	梅花墩 2#变	10	400	90	90
34077	江阴	PMS_叶北箱变主变	10	500	400	400
34078	江阴	PMS_邵巷南箱变主变	10	400	292	292
34079	江阴	PMS_邵巷北箱变主变	10	400	262	262
34080	江阴	舜丰花园 1 号变	10	400	320	320
34081	江阴	PMS_蒲市北海住基箱变主变	10	400	275	275
34082	江阴	PMS_蒲东箱变主变	10	400	320	320
34083	江阴	PMS_泾南邵巷上箱变主变	10	400	320	320
34084	江阴	万安佳苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
34085	江阴	PMS_三村箱变主变	10	630	504	504
34086	江阴	PMS_红敌雅苑 126#配电所 1#主变	20	800	640	640
34087	江阴	PMS_红敌雅苑 126#配电所 3#主变	20	800	632	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34088	江阴	PMS_红敔雅苑 126#配电所 4#主变	20	800	558	558
34089	江阴	PMS_红敔雅苑 126#配电所 2#主变	20	800	640	640
34090	江阴	PMS_红敔雅苑 247#配电所 1#主变	20	800	640	640
34091	江阴	PMS_红敔雅苑 247#配电所 3#主变	20	800	640	640
34092	江阴	PMS_红敔雅苑 247#配电所 4#主变	20	800	640	640
34093	江阴	PMS_红敔雅苑 247#配电所 2#主变	20	800	640	640
34094	江阴	PMS_周泾团 1#箱变主变	10	630	504	504
34095	江阴	PMS_周泾团 2#箱变主变	10	630	504	504
34096	江阴	PMS_红敔雅苑 254#配电所 1#主变	20	800	640	640
34097	江阴	PMS_红敔雅苑 254#配电所 3#主变	20	800	640	640
34098	江阴	PMS_红敔雅苑 254#配电所 4#主变	20	800	640	640
34099	江阴	PMS_育才西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34100	江阴	PMS_许家丹变	10	400	248	248
34101	江阴	PMS_向墩站	10	400	311	311
34102	江阴	PMS_叶家村东变	10	400	271	271
34103	江阴	顺源雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
34104	江阴	三元铁匠巷变	10	400	320	320
34105	江阴	PMS_蒲市北站变	10	200	160	160
34106	江阴	皋岸北变	10	400	320	320
34107	江阴	三星变	10	250	177	177
34108	江阴	长青南变	10	400	320	320
34109	江阴	云亭七望庄变	10	400	264	264
34110	江阴	水淹桥西变	10	400	312	312
34111	江阴	花家桥变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34112	江阴	中塑变	10	400	320	320
34113	江阴	徐市箱变主变	10	630	504	504
34114	江阴	PMS_建南苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
34115	江阴	PMS_建南苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
34116	江阴	东苑新村 29#箱变主变	10	630	504	504
34117	江阴	建安西变	10	400	320	320
34118	江阴	PMS_河东湾西变	10	400	283	283
34119	江阴	勤丰新村 5#变	10	400	320	320
34120	江阴	PMS_石家浜西变	10	400	320	320
34121	江阴	PMS_建南苑 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
34122	江阴	翡翠花苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
34123	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34124	江阴	PMS_陈大岸南变	10	400	204	204
34125	江阴	融城苑 182#配电所 4#主变	10	800	640	640
34126	江阴	PMS_红敌雅苑 254#配电所 2#主变	20	800	640	640
34127	江阴	PMS_红敌雅苑 112#配电所 1#主变	20	800	611	611
34128	江阴	PMS_红敌雅苑 112#配电所 3#主变	20	800	622	622
34129	江阴	PMS_红敌雅苑 112#配电所 4#主变	20	800	640	640
34130	江阴	PMS_红敌雅苑 112#配电所 2#主变	20	800	640	640
34131	江阴	华隆广场 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
34132	江阴	PMS_新丰河东变	10	200	160	160
34133	江阴	翡翠花苑 87#配电所 3#主变	10	800	640	640
34134	江阴	PMS_红敌雅苑 244#配电所 1#主变	20	800	640	640
34135	江阴	PMS_红敌雅苑 244#配电所 3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34136	江阴	PMS_红敔雅苑 244#配电所 4#主变	20	800	626	626
34137	江阴	PMS_红敔雅苑 244#配电所 2#主变	20	800	640	640
34138	江阴	翡翠花苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
34139	江阴	PMS_环南箱变主变	10	400	320	320
34140	江阴	华士西石 2#变	10	400	320	320
34141	江阴	水城花园 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
34142	江阴	后吴家基变	10	400	297	297
34143	江阴	PMS_支家浜变	10	400	298	298
34144	江阴	星光苑 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
34145	江阴	PMS_贝虹变	10	400	320	320
34146	江阴	东麓花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
34147	江阴	和平西 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34148	江阴	东华佳苑 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
34149	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 4#主变	10	630	504	504
34150	江阴	星赋花园三区 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
34151	江阴	港尚名筑 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
34152	江阴	PMS_鲤岸北变	10	400	297	297
34153	江阴	江南南变	10	400	320	320
34154	江阴	桃源名筑 193#配电所 1#主变	20	800	640	640
34155	江阴	PMS_建南苑 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
34156	江阴	新桥头北变	10	400	320	320
34157	江阴	昕悦府 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
34158	江阴	天敌雅苑 88#配电所 2#主变	20	800	640	640
34159	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34160	江阴	PMS_南环路向阳箱变主变	10	200	160	160
34161	江阴	富顺村茂荡路变	10	400	320	320
34162	江阴	PMS_文富东变	10	400	320	320
34163	江阴	南悦家苑 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
34164	江阴	金童北变	10	400	320	320
34165	江阴	星辉苑 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
34166	江阴	车站北箱变主变	10	630	504	504
34167	江阴	星赋花园三区 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
34168	江阴	朱家坝花园 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
34169	江阴	PMS_凌介弄东变	10	400	320	320
34170	江阴	PMS_北邵村南变	10	400	296	296
34171	江阴	南区 7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34172	江阴	大丰北变	10	400	320	320
34173	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 3#主变	10	630	504	504
34174	江阴	元房村变	10	200	59	59
34175	江阴	敔栖雅苑 30#配电所 1#主变	20	800	640	640
34176	江阴	新龚嘉福变	10	250	200	200
34177	江阴	雅澜名苑 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
34178	江阴	上海花园二期 297#配电所 2#主变	10	800	640	640
34179	江阴	PMS_开花变	10	200	77	77
34180	江阴	PMS_小青阳南公变	10	200	160	160
34181	江阴	PMS_莳家圩南变	10	400	320	320
34182	江阴	PMS_榨田浜变	10	400	320	320
34183	江阴	PMS_杨加变	10	400	170	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34184	江阴	PMS_邓阳徐家村变	10	400	243	243
34185	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
34186	江阴	天瑞苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
34187	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
34188	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
34189	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
34190	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
34191	江阴	PMS_塘下北变	10	400	179	179
34192	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
34193	江阴	PMS_江城家园二期 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
34194	江阴	PMS_江城家园二期 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
34195	江阴	黄河一村 53#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34196	江阴	黄河一村 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
34197	江阴	云亭陶家村中变	10	400	320	320
34198	江阴	府前雅园 2#箱变主变	10	630	504	504
34199	江阴	PMS_后降圩箱变主变	10	500	400	400
34200	江阴	华士曙新路变	10	400	320	320
34201	江阴	翡翠花苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
34202	江阴	云筑雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
34203	江阴	PMS_兽医变箱变主变	10	400	320	320
34204	江阴	PMS_商场 1 号箱变主变	10	630	504	504
34205	江阴	PMS_王安桥中变	10	400	320	320
34206	江阴	PMS_火车站货运路灯变	10	200	160	160
34207	江阴	PMS_河降南变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34208	江阴	斜泾排涝站变	10	400	320	320
34209	江阴	利明小站东变	10	400	320	320
34210	江阴	PMS_瞿巷 3#变	10	400	320	320
34211	江阴	八房村西变	10	400	320	320
34212	江阴	PMS_花家基东变	10	200	160	160
34213	江阴	如意 1#变	10	400	311	311
34214	江阴	PMS_天鹤南配电所 1#主变	10	1000	800	800
34215	江阴	镇区黄土金变	10	400	320	320
34216	江阴	四小村变	10	400	255	255
34217	江阴	敔栖雅苑 30#配电所 2#主变	20	800	640	640
34218	江阴	PMS_马家西变	10	200	160	160
34219	江阴	PMS_茂墅西变	10	400	14	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34220	江阴	PMS_泓临阁 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
34221	江阴	PMS_泓临阁 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
34222	江阴	顺源雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
34223	江阴	文南路南变	10	400	320	320
34224	江阴	上品璟苑 320#配电所 4#主变	10	630	504	504
34225	江阴	江悦尚院 94#配电所 2#主变	10	800	640	640
34226	江阴	兴隆中箱变主变	10	630	479	479
34227	江阴	港郦花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
34228	江阴	PMS_倪家丹东变	10	400	209	209
34229	江阴	芙蓉新村 3#箱变主变	10	630	504	504
34230	江阴	檀悦花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
34231	江阴	江悦尚院 68#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34232	江阴	雅澜名苑 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
34233	江阴	南苑新村 31#箱变主变	10	400	320	320
34234	江阴	申耐变	10	400	320	320
34235	江阴	季子变	10	400	320	320
34236	江阴	御景雅园 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
34237	江阴	御景雅园 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
34238	江阴	御景雅园 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
34239	江阴	御景雅园 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
34240	江阴	王家场箱变主变	10	200	160	160
34241	江阴	御景雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
34242	江阴	御景雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
34243	江阴	六房基 2#变	10	400	235	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34244	江阴	PMS_陈家变	10	250	155	155
34245	江阴	PMS_金凤苑箱变主变	10	500	369	369
34246	江阴	要塞路 2#箱变主变	10	400	320	320
34247	江阴	PMS_罐头厂变	10	400	320	320
34248	江阴	赤岸荷花变	10	400	297	297
34249	江阴	坝头变	10	315	221	221
34250	江阴	寒塘坝变	10	400	298	298
34251	江阴	PMS_锡沙路灯 7#变	10	250	200	200
34252	江阴	义庄变	10	400	287	287
34253	江阴	塘角变	10	400	296	296
34254	江阴	赤岸西变	10	200	139	139
34255	江阴	PMS_赤岸西街变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34256	江阴	赤岸北变	10	200	127	127
34257	江阴	PMS_沈介圩变	10	200	108	108
34258	江阴	PMS_文一公变	10	315	252	252
34259	江阴	PMS_白屈港管理所	10	250	200	200
34260	江阴	PMS_肖山村南变	10	250	200	200
34261	江阴	文增 1#公变	10	200	160	160
34262	江阴	PMS_文增 2#公变	10	200	160	160
34263	江阴	PMS_文增 3#公变	10	400	320	320
34264	江阴	用电公变	10	400	320	320
34265	江阴	PMS_双牌公变	10	315	252	252
34266	江阴	百胜公变	10	400	320	320
34267	江阴	PMS_君山巷公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34268	江阴	PMS_南干西公变	10	400	320	320
34269	江阴	PMS_南街东公变	10	250	200	200
34270	江阴	PMS_南街公变	10	400	320	320
34271	江阴	PMS_滨总公变	10	315	252	252
34272	江阴	PMS_南粮公变	10	400	320	320
34273	江阴	PMS_西南公变	10	400	320	320
34274	江阴	PMS_同兴公变	10	315	252	252
34275	江阴	PMS_小桥公变	10	315	252	252
34276	江阴	PMS_闸菜公变	10	315	252	252
34277	江阴	PMS_北大街公变	10	400	320	320
34278	江阴	PMS_凤安桥变	10	400	305	305
34279	江阴	PMS_江阴高头南变	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34280	江阴	PMS_君山路 30 弄变	10	400	320	320
34281	江阴	红星公变	10	400	320	320
34282	江阴	PMS_西派公变	10	315	252	252
34283	江阴	PMS_中南公变	10	315	252	252
34284	江阴	晶体公变	10	400	320	320
34285	江阴	PMS_虹二 14#公变	10	250	200	200
34286	江阴	PMS_虹二 18#公变	10	400	320	320
34287	江阴	PMS_泾西吕家村变	10	315	224	224
34288	江阴	PMS_虹二 7#公变	10	400	320	320
34289	江阴	PMS_虹五 39 公变	10	400	320	320
34290	江阴	祝华北变	10	400	253	253
34291	江阴	电力新村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34292	江阴	PMS_虹五 40 公变	10	400	320	320
34293	江阴	PMS_虹五 53 公变	10	400	320	320
34294	江阴	PMS_虹三 12#公变	10	400	320	320
34295	江阴	PMS_虹五 5 公变	10	400	320	320
34296	江阴	PMS_虹三 15#公变	10	315	252	252
34297	江阴	PMS_虹三 20#公变	10	315	252	252
34298	江阴	PMS_虹三 22#公变	10	315	252	252
34299	江阴	PMS_虹三 26#公变	10	315	252	252
34300	江阴	PMS_虹三 28#公变	10	250	200	200
34301	江阴	东宏南变	10	200	160	160
34302	江阴	PMS_江阴环东路变	10	400	320	320
34303	江阴	PMS_虹三 4#公变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34304	江阴	PMS_虹三 7#公变	10	315	252	252
34305	江阴	PMS_虹一 1#公变	10	400	320	320
34306	江阴	检察公变	10	400	320	320
34307	江阴	PMS_工业 B 区变	10	315	252	252
34308	江阴	PMS_检察南公变	10	400	320	320
34309	江阴	PMS_陆家园公变	10	400	320	320
34310	江阴	PMS_陆南公变	10	400	320	320
34311	江阴	PMS_健菜公变	10	400	320	320
34312	江阴	PMS_北国李家桥变	10	200	160	160
34313	江阴	东清河变	10	400	320	320
34314	江阴	PMS_北国金家湾变	10	400	252	252
34315	江阴	PMS_北国村东变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34316	江阴	PMS_张黄家宕变	10	400	294	294
34317	江阴	PMS_洋景变	10	250	124	124
34318	江阴	石池西变	10	400	320	320
34319	江阴	屈巷变	10	400	285	285
34320	江阴	PMS_环二 13#公变	10	250	200	200
34321	江阴	环二 14#公变	10	250	200	200
34322	江阴	PMS_虹四 18 公变	10	315	252	252
34323	江阴	PMS_虹四 3 公变	10	315	252	252
34324	江阴	PMS_虹四 1 公变	10	315	252	252
34325	江阴	PMS_君巫西公变	10	400	320	320
34326	江阴	PMS_绿园公变	10	400	320	320
34327	江阴	PMS_虹一 8#公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34328	江阴	邮电公变	10	400	320	320
34329	江阴	PMS_塑封公变	10	315	252	252
34330	江阴	PMS_虹八 7 公变	10	400	320	320
34331	江阴	PMS_虹五 25 公变	10	400	320	320
34332	江阴	PMS_保险公变	10	400	320	320
34333	江阴	PMS_剪金公变	10	400	320	320
34334	江阴	PMS_计生公变	10	315	252	252
34335	江阴	PMS_剪金南公变	10	315	252	252
34336	江阴	健康公变	10	400	320	320
34337	江阴	PMS_康乐公变	10	315	252	252
34338	江阴	PMS_李家埭 2#公变	10	315	252	252
34339	江阴	李家埭公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34340	江阴	PMS_唐巷变	10	400	320	320
34341	江阴	PMS_文化公变	10	315	252	252
34342	江阴	PMS_锡剧公变	10	400	320	320
34343	江阴	PMS_严读桥变	10	315	142	142
34344	江阴	鉴清东变	10	400	279	279
34345	江阴	PMS_曹家宕变	10	160	116	116
34346	江阴	运河西变	10	400	297	297
34347	江阴	北国村站变	10	400	291	291
34348	江阴	PMS_相圩变	10	400	320	320
34349	江阴	北国段路灯变	10	400	320	320
34350	江阴	浦家宕变	10	400	320	320
34351	江阴	二房里变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34352	江阴	野猫洞变	10	400	320	320
34353	江阴	工业园 3 号变	10	400	320	320
34354	江阴	漳浜变	10	400	205	205
34355	江阴	PMS_电力东变	10	315	252	252
34356	江阴	PMS_刘家堂变	10	200	135	135
34357	江阴	邓东南变	10	200	133	133
34358	江阴	PMS_许庄变	10	200	129	129
34359	江阴	PMS_蔡家堂变	10	400	320	320
34360	江阴	钟蔡家堂变	10	400	320	320
34361	江阴	PMS_解放许巷变	10	250	200	200
34362	江阴	北国环南路变	10	400	320	320
34363	江阴	PMS_农机新村变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34364	江阴	PMS_北国东方变	10	315	252	252
34365	江阴	镇南小学变	10	400	320	320
34366	江阴	PMS_华夏变	10	400	320	320
34367	江阴	工业园 2 号变	10	400	320	320
34368	江阴	工业园 1 号变	10	400	320	320
34369	江阴	云长 1#变	10	400	320	320
34370	江阴	鲍家堂变	10	400	263	263
34371	江阴	国东西变	10	400	320	320
34372	江阴	塔南村公变	10	400	320	320
34373	江阴	PMS_四南公变	10	400	320	320
34374	江阴	PMS_虹四 21 公变	10	400	320	320
34375	江阴	PMS_虹四 23 公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34376	江阴	北煤公变	10	400	320	320
34377	江阴	PMS_虹四 29 公变	10	400	320	320
34378	江阴	PMS_长北公变	10	400	320	320
34379	江阴	十房坝变	10	400	289	289
34380	江阴	PMS_万兴东变	10	250	200	200
34381	江阴	PMS_万水桥变	10	400	186	186
34382	江阴	PMS_庄头变	10	400	296	296
34383	江阴	PMS_夏家宕变	10	160	99	99
34384	江阴	PMS_秦巷变	10	100	42	42
34385	江阴	PMS_邱家弄变	10	400	286	286
34386	江阴	PMS_万兴西变	10	400	226	226
34387	江阴	PMS_陈家堂变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34388	江阴	PMS_鉴清西变	10	200	121	121
34389	江阴	鉴青水渠变	10	200	125	125
34390	江阴	复兴东变	10	400	320	320
34391	江阴	黄巷小学变	10	400	305	305
34392	江阴	北庄河变	10	400	300	300
34393	江阴	湾树桥变	10	400	257	257
34394	江阴	钱家堂变	10	250	200	200
34395	江阴	PMS_吐头变	10	200	111	111
34396	江阴	香花桥变	10	400	320	320
34397	江阴	老桥浜变	10	400	265	265
34398	江阴	PMS_李乔西变	10	200	160	160
34399	江阴	PMS_北国公园变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34400	江阴	商业变	10	400	320	320
34401	江阴	PMS_书院弄变	10	400	305	305
34402	江阴	解放东变	10	400	278	278
34403	江阴	PMS_稻香变	10	400	320	320
34404	江阴	周介宅基变	10	400	320	320
34405	江阴	PMS_锡沙路灯 6#变	10	250	200	200
34406	江阴	红豆西变	10	400	320	320
34407	江阴	煤排公变	10	200	160	160
34408	江阴	双龙公变	10	400	320	320
34409	江阴	引航公变	10	400	320	320
34410	江阴	PMS_金塔变	10	315	252	252
34411	江阴	PMS_虹六 13 公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34412	江阴	PMS_虹六 2 公变	10	400	320	320
34413	江阴	PMS_秦皇村秦望变	10	315	252	252
34414	江阴	虹六五公变	10	400	320	320
34415	江阴	PMS_虹六八公变	10	315	252	252
34416	江阴	PMS_虹八公变	10	400	320	320
34417	江阴	PMS_财发公变	10	315	234	234
34418	江阴	PMS_何家宕公变	10	315	252	252
34419	江阴	PMS_虹七公变	10	315	252	252
34420	江阴	黄纺公变	10	315	252	252
34421	江阴	PMS_交行公变	10	400	320	320
34422	江阴	PMS_华文变	10	400	312	312
34423	江阴	PMS_澄法公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34424	江阴	陶家埭公变	10	400	320	320
34425	江阴	峭岐刘家村东变	10	400	320	320
34426	江阴	新城南公变	10	400	320	320
34427	江阴	水悦公变	10	400	320	320
34428	江阴	PMS_贝钢公变	10	200	160	160
34429	江阴	蒋家村公变	10	250	200	200
34430	江阴	澄南 3#公变	10	315	252	252
34431	江阴	PMS_澄南公变	10	315	252	252
34432	江阴	PMS_澄南 13#公变	10	315	252	252
34433	江阴	PMS_南中变	10	315	252	252
34434	江阴	PMS_酒仙公变	10	315	252	252
34435	江阴	PMS_虹四 36 公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34436	江阴	PMS_虹四 5 公变	10	315	252	252
34437	江阴	PMS_孟家村西变	10	200	66	66
34438	江阴	PMS_虹四 6 公变	10	250	200	200
34439	江阴	PMS_虹四公变	10	400	320	320
34440	江阴	PMS_峰北公变	10	400	320	320
34441	江阴	PMS_黄龙村公变	10	400	320	320
34442	江阴	君派公变	10	315	252	252
34443	江阴	PMS_新宅基变	10	400	222	222
34444	江阴	鉴青姚家堂变	10	400	121	121
34445	江阴	中北 12#公变	10	315	252	252
34446	江阴	PMS_黄巷变	10	200	92	92
34447	江阴	PMS_国南张家堂变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34448	江阴	暨君公变	10	400	320	320
34449	江阴	PMS_中北 13#公变	10	400	320	320
34450	江阴	PMS_新伍菜场 3#变	10	315	252	252
34451	江阴	PMS_暨西公变	10	250	200	200
34452	江阴	PMS_沿河东公变	10	315	252	252
34453	江阴	德明村站变	10	400	320	320
34454	江阴	PMS_吴巷变	10	400	320	320
34455	江阴	PMS_任家宕变	10	200	140	140
34456	江阴	PMS_北国电力南变	10	400	320	320
34457	江阴	PMS_李桥秦家堂变	10	250	153	153
34458	江阴	吴巷西变	10	250	200	200
34459	江阴	PMS_太平变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34460	江阴	PMS_赵庄变	10	315	220	220
34461	江阴	PMS_运河变	10	400	314	314
34462	江阴	渔业变	10	400	320	320
34463	江阴	北国黄家堂变	10	400	276	276
34464	江阴	PMS_李桥园区变	10	315	252	252
34465	江阴	张家堂变	10	400	320	320
34466	江阴	PMS_徐家桥西变	10	250	105	105
34467	江阴	北国电力北变	10	400	320	320
34468	江阴	PMS_多服变	10	400	291	291
34469	江阴	潘家堂变	10	400	302	302
34470	江阴	PMS_西庄村变	10	250	200	200
34471	江阴	PMS_北国医院变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34472	江阴	PMS_宾馆变	10	400	320	320
34473	江阴	彩香变	10	400	320	320
34474	江阴	PMS_环西 14 公变	10	400	320	320
34475	江阴	环西 22 公变	10	315	252	252
34476	江阴	环西 24 公变	10	400	320	320
34477	江阴	PMS_环西 3 公变	10	400	320	320
34478	江阴	PMS_何家塘西公变	10	400	320	320
34479	江阴	环西 9 公变	10	400	320	320
34480	江阴	PMS_虹五 10 公变	10	315	252	252
34481	江阴	PMS_蒋家巷变（城）	10	315	252	252
34482	江阴	PMS_微南公变	10	400	320	320
34483	江阴	江阴敬老院变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34484	江阴	PMS_南仪公变	10	315	252	252
34485	江阴	PMS_施家弄公变	10	400	320	320
34486	江阴	PMS_安全村西变	10	315	252	252
34487	江阴	PMS_澄 1 南公变	10	400	320	320
34488	江阴	PMS_澄 1 北公变	10	315	252	252
34489	江阴	PMS_皇家变	10	315	252	252
34490	江阴	安全村南变	10	400	320	320
34491	江阴	PMS_澄南 25#变	10	315	252	252
34492	江阴	新南公变	10	400	320	320
34493	江阴	南菜公变	10	400	320	320
34494	江阴	小河路公变	10	400	320	320
34495	江阴	PMS_小幼变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34496	江阴	PMS_小河 20#公变	10	315	252	252
34497	江阴	PMS_河三 9#变	10	400	320	320
34498	江阴	PMS_澄南 4#公变	10	400	320	320
34499	江阴	PMS_澄南 16#公变	10	315	252	252
34500	江阴	PMS_澄南 18#公变	10	400	320	320
34501	江阴	PMS_君山二队公变	10	400	320	320
34502	江阴	PMS_黄田公变	10	250	200	200
34503	江阴	李家村公变	10	400	286	286
34504	江阴	PMS_江宿公变	10	400	320	320
34505	江阴	PMS_定波 14 公变	10	400	320	320
34506	江阴	PMS_健民南公变	10	400	320	320
34507	江阴	PMS_中北 5#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34508	江阴	PMS_东歧三房庄变	10	200	87	87
34509	江阴	PMS_查陆家堂变	10	400	320	320
34510	江阴	南吴巷变	10	315	79	79
34511	江阴	PMS_电气东公变	10	400	320	320
34512	江阴	PMS_电气公变	10	400	311	311
34513	江阴	复兴西变	10	400	304	304
34514	江阴	PMS_南杨家堂变	10	400	276	276
34515	江阴	PMS_朝阳河变	10	400	221	221
34516	江阴	郑家巷变	10	400	252	252
34517	江阴	甘家谷变	10	200	28	28
34518	江阴	PMS_西刘圩变	10	200	109	109
34519	江阴	PMS_阮湾变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34520	江阴	长房庄变	10	400	278	278
34521	江阴	东歧冯家堂变	10	400	227	227
34522	江阴	白荡桥变	10	400	246	246
34523	江阴	PMS_北国电力西变	10	315	200	200
34524	江阴	莲墩变	10	400	297	297
34525	江阴	东岐上变	10	400	296	296
34526	江阴	国东北变	10	400	306	306
34527	江阴	PMS_国东袁家堂变	10	400	282	282
34528	江阴	PMS_肖圩变	10	400	241	241
34529	江阴	PMS_凌家坝北变	10	400	315	315
34530	江阴	PMS_国东高头上变	10	400	243	243
34531	江阴	PMS_许巷西变	10	400	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34532	江阴	PMS_泥塘变	10	400	252	252
34533	江阴	PMS_蔡巷西变	10	400	320	320
34534	江阴	赤岸南变	10	400	289	289
34535	江阴	排涝公变	10	400	320	320
34536	江阴	PMS_赤岸东变	10	315	252	252
34537	江阴	黄检公变	10	400	320	320
34538	江阴	PMS_安全村北变	10	250	200	200
34539	江阴	PMS_实业公变	10	400	320	320
34540	江阴	PMS_气象公变	10	315	252	252
34541	江阴	滨路变	10	400	320	320
34542	江阴	双牌加工厂	10	400	320	320
34543	江阴	PMS_白沙村变压器	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34544	江阴	PMS_东宏变	10	400	320	320
34545	江阴	PMS_定波 16 公变	10	400	320	320
34546	江阴	PMS_定波 18 公变	10	400	317	317
34547	江阴	PMS_粮站公变	10	400	320	320
34548	江阴	PMS_长丝公变	10	400	320	320
34549	江阴	七村公变	10	400	320	320
34550	江阴	PMS_澄康桥公变	10	400	320	320
34551	江阴	PMS_大观园公变	10	400	320	320
34552	江阴	PMS_花山河中变	10	200	160	160
34553	江阴	PMS_益健中公变	10	315	252	252
34554	江阴	PMS_益介埭公变	10	400	320	320
34555	江阴	PMS_居民公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34556	江阴	PMS_益南公变	10	315	252	252
34557	江阴	PMS_杨园坝变	10	400	283	283
34558	江阴	PMS_缪三房桥变	10	400	223	223
34559	江阴	PMS_德兴村站变	10	200	160	160
34560	江阴	PMS_德兴新村变	10	400	320	320
34561	江阴	PMS_北曹庄东变	10	315	252	252
34562	江阴	鉴青村委变	10	315	252	252
34563	江阴	东歧龙潭圩变	10	400	183	183
34564	江阴	PMS_山观张岐中公变	10	400	320	320
34565	江阴	PMS_秦湾变	10	315	212	212
34566	江阴	PMS_刘辛庄变	10	200	25	25
34567	江阴	PMS_洑家庄变	10	400	215	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34568	江阴	白荡桥浜变	10	400	300	300
34569	江阴	PMS_石池东变	10	400	197	197
34570	江阴	东歧坝头上变	10	200	137	137
34571	江阴	解放蔡巷变	10	400	309	309
34572	江阴	PMS_解放北变	10	315	234	234
34573	江阴	PMS_唐家圩变	10	400	320	320
34574	江阴	PMS_蒋巷西变	10	400	304	304
34575	江阴	崔家湾变	10	400	218	218
34576	江阴	东蒋巷变	10	400	266	266
34577	江阴	谭家宅基变	10	200	129	129
34578	江阴	解放工业园变	10	400	320	320
34579	江阴	PMS_西蒋巷变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34580	江阴	汝南变	10	400	287	287
34581	江阴	PMS_黄家塘公变	10	400	320	320
34582	江阴	PMS_环北公变	10	200	160	160
34583	江阴	PMS_刘家村东变	10	400	320	320
34584	江阴	文一 7#公变	10	400	320	320
34585	江阴	PMS_肖山北站	10	400	320	320
34586	江阴	PMS_双马公变	10	250	200	200
34587	江阴	江阴长山路路灯变	10	400	320	320
34588	江阴	PMS_渡江三村变	10	400	320	320
34589	江阴	PMS_石牌路路灯变	10	400	320	320
34590	江阴	PMS_泡沫厂西变	10	400	320	320
34591	江阴	城东河南村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34592	江阴	PMS_澄杨路 18#路灯变	10	100	80	80
34593	江阴	PMS_白屈港公变	10	400	320	320
34594	江阴	PMS_美富变	10	400	320	320
34595	江阴	马岐村变	10	200	160	160
34596	江阴	昕悦府 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
34597	江阴	广达公变	10	400	320	320
34598	江阴	PMS_蔡家埭西变	10	400	320	320
34599	江阴	双牌四村 11#箱变主变	10	630	504	504
34600	江阴	陈家基变	10	400	170	170
34601	江阴	天敌雅苑 16#配电所 2#主变	20	800	640	640
34602	江阴	大桥路 1#箱变主变	10	500	400	400
34603	江阴	PMS_祝塘红旗变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34604	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 4#主变	10	800	640	640
34605	江阴	PMS_顾北工业箱变主变	10	500	400	400
34606	江阴	PMS_薛培山变	10	400	291	291
34607	江阴	铂光澜庭 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
34608	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
34609	江阴	上品璟苑 222#配电所 2#主变	10	800	640	640
34610	江阴	瑞府园 34#配 1#主变	20	800	640	640
34611	江阴	铂光澜庭 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
34612	江阴	PMS_苏家墩北变	10	400	320	320
34613	江阴	昕悦府 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
34614	江阴	PMS_丹桂园 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
34615	江阴	PMS_曹庄南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34616	江阴	PMS_景阳小区 98#配电所 1#主变	10	800	640	640
34617	江阴	PMS_景阳小区 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
34618	江阴	新秀园一期 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
34619	江阴	馨云雅居 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
34620	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
34621	江阴	PMS_长小东变	10	400	320	320
34622	江阴	敔光雅苑北区 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
34623	江阴	南苑新村 37#箱变主变	10	400	320	320
34624	江阴	PMS_金庄路变	10	400	320	320
34625	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
34626	江阴	PMS_种子场北变	10	200	138	138
34627	江阴	花山南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34628	江阴	澜景雅苑 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
34629	江阴	团塘湾北变	10	400	102	102
34630	江阴	PMS_三房庄北变	10	200	73	73
34631	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
34632	江阴	公园路南变	10	250	140	140
34633	江阴	PMS_夏港江南北变	10	400	320	320
34634	江阴	PMS_申浦开发东变	10	400	320	320
34635	江阴	渡江四村 1 号公变	10	400	320	320
34636	江阴	PMS_霞客园区中变	10	400	320	320
34637	江阴	PMS_天鹤北配电所 2#主变	10	1000	800	800
34638	江阴	PMS_璜土前巷南变	10	400	265	265
34639	江阴	PMS_东支村变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34640	江阴	东舜豪庭 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
34641	江阴	东舜豪庭 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
34642	江阴	东舜豪庭 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
34643	江阴	东舜豪庭 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
34644	江阴	长寿培元箱变主变	10	400	310	310
34645	江阴	东舜豪庭 79#配电所 1#主变	10	630	504	504
34646	江阴	PMS_寺西村变	10	400	320	320
34647	江阴	华苑新村 2#变	10	400	308	308
34648	江阴	海阅雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
34649	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
34650	江阴	郡庭花园 140#配电所 4#主变	10	800	640	640
34651	江阴	东麓花园 4#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34652	江阴	华馨苑 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
34653	江阴	PMS_张介坝西变	10	400	320	320
34654	江阴	PMS_梅介村东变	10	400	295	295
34655	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 4#主变	10	800	640	640
34656	江阴	PMS_篁村 2#变	10	400	295	295
34657	江阴	PMS_野鸡村南变	10	400	320	320
34658	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
34659	江阴	PMS_李庄变	10	400	238	238
34660	江阴	PMS_虎塘 1#变	10	400	320	320
34661	江阴	PMS_俭益新村 3#变	10	200	160	160
34662	江阴	新颜 2#箱变主变	10	630	504	504
34663	江阴	电力 11#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34664	江阴	东舜豪庭 79#配电所 4#主变	10	630	504	504
34665	江阴	东舜豪庭 79#配电所 2#主变	10	630	504	504
34666	江阴	PMS_鑫霞湾 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
34667	江阴	PMS_鑫霞湾 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
34668	江阴	紫悦花苑 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
34669	江阴	PMS_孟巷箱变主变	10	630	504	504
34670	江阴	PMS_爱家尊邸 58#配电所 1#主变	20	800	640	640
34671	江阴	PMS_爱家尊邸 58#配电所 2#主变	20	800	640	640
34672	江阴	澄中箱变主变	10	630	504	504
34673	江阴	PMS_国韵华府 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
34674	江阴	东舜豪庭 79#配电所 3#主变	10	630	504	504
34675	江阴	林家墩南变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34676	江阴	PMS_华林路 90#配电所 1#主变	10	800	640	640
34677	江阴	PMS_华林路 90#配电所 2#主变	10	800	640	640
34678	江阴	云筑雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
34679	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
34680	江阴	PMS_西贯北变	10	200	148	148
34681	江阴	万花景苑二区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
34682	江阴	敔光雅苑北区 25#配电所 1#主变	20	630	504	504
34683	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 25#配电所 4#主变	20	630	504	504
34684	江阴	南苑新村 48#箱变主变	10	400	320	320
34685	江阴	桃源名筑 40#配电所 2#主变	20	630	504	504
34686	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
34687	江阴	华舜雅园 10#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34688	江阴	星赋花园二区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
34689	江阴	PMS_丁岸桥南变	10	400	320	320
34690	江阴	上品璟苑 222#配电所 3#主变	10	800	640	640
34691	江阴	云亭巡线站箱变主变	10	630	504	504
34692	江阴	PMS_国韵华府 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
34693	江阴	PMS_鑫霞湾 91#配电所 1#主变	10	800	640	640
34694	江阴	PMS_鑫霞湾 91#配电所 2#主变	10	800	640	640
34695	江阴	国韵华府 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
34696	江阴	国韵华府 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
34697	江阴	国韵华府 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
34698	江阴	国韵华府 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
34699	江阴	PMS_下都北箱变主变	10	630	471	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34700	江阴	PMS_祝塘菜场东变	10	400	315	315
34701	江阴	昕悦府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
34702	江阴	新秀园一期 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
34703	江阴	城南雅院 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
34704	江阴	云禧苑 638-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
34705	江阴	修东变	10	400	320	320
34706	江阴	章家村西箱变主变	10	400	320	320
34707	江阴	PMS_文林南街东变	10	400	277	277
34708	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
34709	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
34710	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
34711	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34712	江阴	华馨苑 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
34713	江阴	小康路 4 号变	10	400	320	320
34714	江阴	星赋花园一区 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
34715	江阴	PMS_赵家浜变	10	400	320	320
34716	江阴	翟家头西变	10	400	320	320
34717	江阴	PMS_明清西箱变主变	10	400	317	317
34718	江阴	PMS_如一变	10	400	320	320
34719	江阴	PMS_湖南南箱变主变	10	500	364	364
34720	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
34721	江阴	沈家浜路 1#变	10	200	160	160
34722	江阴	巷路里东 2#变	10	400	320	320
34723	江阴	长福新苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34724	江阴	长福新苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
34725	江阴	长福新苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
34726	江阴	长福新苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
34727	江阴	小村东变	10	400	320	320
34728	江阴	周家头中变	10	400	320	320
34729	江阴	地板西变	10	400	320	320
34730	江阴	涂镇 5#变	10	400	320	320
34731	江阴	兴国路变	10	400	320	320
34732	江阴	瓠岱西 3#变	10	400	320	320
34733	江阴	PMS_顾山内衣东变	10	400	295	295
34734	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 25#配电所 2#主变	20	630	504	504
34735	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34736	江阴	PMS_范家巷北变	10	400	320	320
34737	江阴	东翎雅苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
34738	江阴	东舜华府 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
34739	江阴	东舜华府 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
34740	江阴	南弄箱变主变	10	630	492	492
34741	江阴	劲松箱变主变	10	630	504	504
34742	江阴	西园三村 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
34743	江阴	星光苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
34744	江阴	顺源雅园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
34745	江阴	PMS_邓巷西变	10	400	138	138
34746	江阴	敔樾花园 7#配电所 3#主变	20	800	640	640
34747	江阴	东苑新村 35#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34748	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
34749	江阴	万安佳苑 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
34750	江阴	南闸张家桥变	10	400	320	320
34751	江阴	万花景苑 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
34752	江阴	水云间花园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
34753	江阴	瑞府园 63#配 2#主变	20	800	640	640
34754	江阴	南方豪庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
34755	江阴	南方豪庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
34756	江阴	南方豪庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
34757	江阴	南方豪庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
34758	江阴	鸡龙山村变	10	315	190	190
34759	江阴	定山路 1#箱变主变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34760	江阴	PMS_赵家弄变	10	400	308	308
34761	江阴	金湾里变	10	400	101	101
34762	江阴	长和新天地 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
34763	江阴	PMS_范巷变	10	400	320	320
34764	江阴	草巷桥头 2#变	10	400	282	282
34765	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
34766	江阴	PMS_朱蒋巷西变	10	400	320	320
34767	江阴	PMS_孟巷西箱变主变	10	630	504	504
34768	江阴	PMS_南顾巷箱变主变	10	630	504	504
34769	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 3#主变	10	630	504	504
34770	江阴	PMS_孟巷东箱变主变	10	630	504	504
34771	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34772	江阴	南方豪庭 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
34773	江阴	天茂雅苑 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
34774	江阴	玫瑰园 128#配电所 4#主变	10	800	578	578
34775	江阴	PMS_瓦沿站箱变主变	10	500	400	400
34776	江阴	PMS_大后宅西变	10	200	152	152
34777	江阴	PMS_石家村东变	10	200	160	160
34778	江阴	云亭村委变	10	400	223	223
34779	江阴	PMS_同福新村变	10	400	320	320
34780	江阴	PMS_岐峰西变	10	400	167	167
34781	江阴	翡翠花苑 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
34782	江阴	PMS_东圩东变	10	400	320	320
34783	江阴	坟头庄东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34784	江阴	品尊名邸 63#配 4#主变	10	630	504	504
34785	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
34786	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
34787	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
34788	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
34789	江阴	洪塔变	10	400	320	320
34790	江阴	PMS_璜塘车站变	10	400	320	320
34791	江阴	贵滨 1 号北变	10	400	320	320
34792	江阴	PMS_寺前村变	10	400	320	320
34793	江阴	PMS_金山公寓 3#变	10	400	320	320
34794	江阴	永昌北变	10	400	320	320
34795	江阴	昕悦府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34796	江阴	PMS_南街东变	10	400	320	320
34797	江阴	山棠雅园 10#配电所 3#主变	20	800	640	640
34798	江阴	文林林科变	10	400	320	320
34799	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 1#主变	10	800	640	640
34800	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 3#主变	10	800	640	640
34801	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 2#主变	10	800	640	640
34802	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 4#主变	10	800	640	640
34803	江阴	PMS_周家湾中变	10	400	320	320
34804	江阴	新利变	10	400	320	320
34805	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
34806	江阴	风尖里北变	10	400	320	320
34807	江阴	裕珑花园 162#配电所 4#主变	10	800	631	631

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34808	江阴	PMS_小吴巷 1#变	10	400	320	320
34809	江阴	PMS_周西路变	10	400	194	194
34810	江阴	顾家跳北变	10	400	320	320
34811	江阴	PMS_御龙湾花园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
34812	江阴	PMS_御龙湾花园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
34813	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 1#主变	10	800	640	640
34814	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 3#主变	10	800	640	640
34815	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 4#主变	10	800	640	640
34816	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 2#主变	10	800	640	640
34817	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
34818	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
34819	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34820	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
34821	江阴	PMS_刘康里西变	10	400	290	290
34822	江阴	PMS_顾西路变	10	400	152	152
34823	江阴	西村北变	10	200	160	160
34824	江阴	PMS_曹庄村委变	10	400	320	320
34825	江阴	税务北变	10	400	320	320
34826	江阴	高峰南 2#变	10	400	320	320
34827	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 1#主变	10	800	640	640
34828	江阴	富民路东变	10	400	320	320
34829	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
34830	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
34831	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34832	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
34833	江阴	PMS_郁家西变	10	200	124	124
34834	江阴	上海花园二期 297#配电所 4#主变	10	800	640	640
34835	江阴	PMS_龙泉 1#箱变主变	10	400	320	320
34836	江阴	PMS_朱家基北变	10	400	320	320
34837	江阴	PMS_陈南南变	10	400	320	320
34838	江阴	PMS_富尔肯变	10	400	320	320
34839	江阴	PMS_季家堂西变	10	400	320	320
34840	江阴	PMS_龙泉 2#箱变主变	10	400	320	320
34841	江阴	夏南严家村南变	10	400	320	320
34842	江阴	PMS_唐家巷北箱变主变	10	630	504	504
34843	江阴	PMS_江缪家基箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34844	江阴	卞家村北变	10	400	320	320
34845	江阴	PMS_唐家巷东箱变主变	10	630	504	504
34846	江阴	PMS_山泉新村北箱变主变	10	400	320	320
34847	江阴	PMS_孙家宕箱变主变	10	400	300	300
34848	江阴	峭岐政府北变	10	400	320	320
34849	江阴	PMS_永安桥北变	10	400	268	268
34850	江阴	PMS_寒塘坝南变	10	200	108	108
34851	江阴	PMS_光辉变	10	400	320	320
34852	江阴	PMS_陆家堂东变	10	200	138	138
34853	江阴	谭家村 5#变	10	400	320	320
34854	江阴	PMS_忠巷中箱变主变	10	400	320	320
34855	江阴	PMS_周庄杨家庄西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34856	江阴	紫运一村 7#配 3#主变	10	630	504	504
34857	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 2#主变	10	800	640	640
34858	江阴	PMS_忠巷东箱变主变	10	400	320	320
34859	江阴	PMS_周庄前巷西变	10	200	126	126
34860	江阴	陆西路箱变主变	10	630	417	417
34861	江阴	南弄北箱变主变	10	630	502	502
34862	江阴	敔樾花园南园 23#配电所 2#主变	20	630	504	504
34863	江阴	上品璟苑 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
34864	江阴	PMS_周庄村杨家庄南变	10	400	33	33
34865	江阴	PMS_李市头变	10	400	268	268
34866	江阴	PMS_沙田箱变主变	10	630	504	504
34867	江阴	PMS_沿河街变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34868	江阴	PMS_忠巷新村箱变主变	10	400	320	320
34869	江阴	PMS_范庄工业变	10	400	320	320
34870	江阴	PMS_新南庄北变	10	400	281	281
34871	江阴	利港政府东变	10	400	320	320
34872	江阴	上品璟苑 335#配电所 4#主变	10	800	640	640
34873	江阴	红雪里南变	10	400	320	320
34874	江阴	私营工业园 11 号箱变主变	10	630	504	504
34875	江阴	瑞庭花园 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
34876	江阴	PMS_顾山严家巷东变	10	400	320	320
34877	江阴	桃源名筑 231#配电所 2#主变	20	800	640	640
34878	江阴	水景花苑 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
34879	江阴	PMS_石匠圩东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34880	江阴	PMS_滨江菜场变	10	400	302	302
34881	江阴	雅澜名苑 86#配电所 4#主变	10	800	640	640
34882	江阴	环北西路东变	10	400	284	284
34883	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
34884	江阴	东翎雅苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
34885	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 1#主变	10	800	640	640
34886	江阴	水墩 4 号变	10	400	320	320
34887	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
34888	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
34889	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
34890	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
34891	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34892	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
34893	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
34894	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
34895	江阴	PMS_顾山朱家巷南变	10	200	133	133
34896	江阴	敔樾花园中园 165#配电所 2#主变	20	630	504	504
34897	江阴	PMS_谢家头变	10	400	287	287
34898	江阴	六房西变	10	400	320	320
34899	江阴	PMS_成家堂北变	10	400	320	320
34900	江阴	PMS_东奚市变	10	400	320	320
34901	江阴	五一北变	10	400	320	320
34902	江阴	PMS_西奚墅变	10	400	272	272
34903	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34904	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 2#主变	10	800	640	640
34905	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 4#主变	10	800	640	640
34906	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 1#主变	10	800	640	640
34907	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
34908	江阴	华昌路西变	10	400	320	320
34909	江阴	华苑新村 2#箱变主变	10	500	400	400
34910	江阴	春风雅苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
34911	江阴	PMS_北庄变	10	315	108	108
34912	江阴	虹五 17 号变	10	400	320	320
34913	江阴	PMS_须毛庄西变	10	400	290	290
34914	江阴	PMS_新城府邸箱变主变	10	400	320	320
34915	江阴	柳家沙南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34916	江阴	PMS_新安村委变	10	400	307	307
34917	江阴	PMS_丹桂园 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
34918	江阴	渡江三村 6#变	10	400	320	320
34919	江阴	PMS_申浦北变	10	400	229	229
34920	江阴	棠樾锦园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
34921	江阴	PMS_老住基南箱变主变	10	400	320	320
34922	江阴	新秀园三期 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
34923	江阴	敔光雅苑北区 5#配电所 3#主变	20	800	640	640
34924	江阴	PMS_西郊公变	10	400	301	301
34925	江阴	渡江二村 5#箱变主变	10	630	504	504
34926	江阴	PMS_王家村南变	10	400	320	320
34927	江阴	马镇园区东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34928	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
34929	江阴	孟家浜变	10	400	189	189
34930	江阴	华宏村陆家巷西变	10	200	160	160
34931	江阴	PMS_永安路 250#箱变主变	10	630	504	504
34932	江阴	PMS_陈子中变	10	400	320	320
34933	江阴	邓东西变	10	400	320	320
34934	江阴	PMS_汇雁城 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34935	江阴	PMS_汇雁城 19#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34936	江阴	新桥文化西箱变主变	10	630	504	504
34937	江阴	PMS_汇雁城 34#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34938	江阴	PMS_汇雁城 34#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34939	江阴	文泽苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34940	江阴	薛培山北变	10	400	320	320
34941	江阴	PMS_顾北家园 23#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34942	江阴	PMS_顾北家园 23#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34943	江阴	PMS_聚谊家园 4#变	10	400	320	320
34944	江阴	瑞新花苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
34945	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 3#主变	10	800	640	640
34946	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 1#主变	10	800	640	640
34947	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
34948	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 4#主变	10	800	640	640
34949	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 3#主变	10	1000	800	800
34950	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34951	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34952	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 4#主变	10	1000	800	800
34953	江阴	PMS_聚谊家园 5#变	10	400	320	320
34954	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
34955	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
34956	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
34957	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
34958	江阴	天敬雅苑 28#配电所 2#主变	20	630	504	504
34959	江阴	PMS_华宏村北庄南箱变主变	10	500	400	400
34960	江阴	PMS_汇雁城 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34961	江阴	PMS_汇雁城 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34962	江阴	PMS_卢家村北变	10	400	279	279
34963	江阴	诚富变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34964	江阴	PMS_新市民 3#变	10	400	320	320
34965	江阴	PMS_汇雁城 39#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34966	江阴	PMS_汇雁城 39#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34967	江阴	PMS_汇雁城 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34968	江阴	PMS_汇雁城 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34969	江阴	渡江四村 2 号公变	10	400	320	320
34970	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
34971	江阴	南闸菱塘沟东变	10	400	320	320
34972	江阴	PMS_云亭小学箱变主变	10	500	400	400
34973	江阴	PMS_聚谊家园 6#变	10	400	320	320
34974	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
34975	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34976	江阴	PMS_河东村南变	10	400	159	159
34977	江阴	西渔东变	10	400	320	320
34978	江阴	电力箱变主变	10	630	504	504
34979	江阴	丁沟 1 号变	10	400	310	310
34980	江阴	朱家巷西变	10	400	289	289
34981	江阴	西王家变	10	400	320	320
34982	江阴	PMS_工业园 6#变	10	400	320	320
34983	江阴	正行路西变	10	400	320	320
34984	江阴	仲巷东北变	10	315	252	252
34985	江阴	南苑新村 47#箱变主变	10	630	504	504
34986	江阴	PMS_王家巷箱变主变	10	500	373	373
34987	江阴	医院箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34988	江阴	PMS_永汇 1 号变	10	400	320	320
34989	江阴	雅澜名苑 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
34990	江阴	新市民 5 号变	10	400	320	320
34991	江阴	PMS_石家村北变	10	400	320	320
34992	江阴	PMS_霞客周家村东变	10	400	320	320
34993	江阴	PMS_新世纪变箱变主变	10	630	504	504
34994	江阴	PMS_夏家塘东变	10	200	160	160
34995	江阴	PMS_聚谊家园 7#变	10	400	320	320
34996	江阴	PMS_颜家里西变	10	315	222	222
34997	江阴	PMS_聚谊家园 1#变	10	400	320	320
34998	江阴	紫悦花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
34999	江阴	西河降变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35000	江阴	PMS_后巷浜变	10	400	320	320
35001	江阴	PMS_缪家村北变	10	200	160	160
35002	江阴	PMS_建南路变	10	400	163	163
35003	江阴	兰樾雅院 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
35004	江阴	梅园新村 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
35005	江阴	PMS_申港缪家村北变	10	400	240	240
35006	江阴	南悦家苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
35007	江阴	PMS_小诸家巷西箱变主变	10	500	400	400
35008	江阴	建设路 2#箱变主变	10	630	504	504
35009	江阴	东新路变	10	400	320	320
35010	江阴	PMS_电力老站西箱变主变	10	630	504	504
35011	江阴	天阙雅苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35012	江阴	周东庄东箱变主变	10	630	420	420
35013	江阴	PMS_振华变	10	400	320	320
35014	江阴	PMS_龙江西变	10	200	160	160
35015	江阴	泗河石岐里东变	10	400	320	320
35016	江阴	万花景苑二区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
35017	江阴	PMS_顾家堂北变	10	200	97	97
35018	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
35019	江阴	聚谊家园 2#变	10	400	320	320
35020	江阴	昕悦府 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
35021	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 3#主变	10	800	640	640
35022	江阴	PMS_华中村变	10	400	194	194
35023	江阴	PMS_利达箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35024	江阴	张定岸箱变主变	10	630	504	504
35025	江阴	金域广场 10-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
35026	江阴	古塘新村 14#配电所 1#主变	10	630	504	504
35027	江阴	PMS_硕桥 2#变	10	200	143	143
35028	江阴	花家基北 2#变	10	400	320	320
35029	江阴	PMS_马镇文化箱变主变	10	630	407	407
35030	江阴	老陶家基 2#变	10	400	242	242
35031	江阴	农贸北箱变主变	10	630	504	504
35032	江阴	PMS_兴中变	10	400	320	320
35033	江阴	PMS_聚谊家园 3#变	10	400	320	320
35034	江阴	PMS_兴港新村 106#箱变主变	10	630	504	504
35035	江阴	PMS_朴树东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35036	江阴	陆桥开发 2#箱变主变	10	630	504	504
35037	江阴	PMS_仲巷东变	10	400	207	207
35038	江阴	PMS_长泾龚家宕变	10	200	131	131
35039	江阴	PMS_汇雁城 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
35040	江阴	PMS_汇雁城 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
35041	江阴	门楼箱变主变	10	630	487	487
35042	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
35043	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
35044	江阴	PMS_水湾里 2#变	10	200	44	44
35045	江阴	PMS_利港中街西箱变主变	10	630	488	488
35046	江阴	PMS_敬老院 2#变	10	400	320	320
35047	江阴	陶城新村变	10	400	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35048	江阴	PMS_峭岐大村上北变	10	400	320	320
35049	江阴	PMS_建安东变	10	400	320	320
35050	江阴	PMS_康丽变	10	400	320	320
35051	江阴	PMS_楼下村南变	10	400	320	320
35052	江阴	周海北变	10	400	320	320
35053	江阴	PMS_金茂花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
35054	江阴	PMS_金茂花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
35055	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
35056	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
35057	江阴	西巷 2#变	10	400	158	158
35058	江阴	澜岸花苑 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
35059	江阴	PMS_迎宾 1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35060	江阴	御鑫苑 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
35061	江阴	御鑫苑 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
35062	江阴	御鑫苑 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
35063	江阴	御鑫苑 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
35064	江阴	蟠龙工业园 4#变	10	400	320	320
35065	江阴	贾家头变	10	200	160	160
35066	江阴	PMS_长泾沈巷北变	10	400	313	313
35067	江阴	PMS_东木桥南变	10	400	320	320
35068	江阴	塘下徐家南变	10	400	303	303
35069	江阴	芙蓉新村 2#箱变主变	10	630	504	504
35070	江阴	林湾花苑 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
35071	江阴	PMS_和平村新联西变	10	315	219	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35072	江阴	PMS_通园西变	10	400	165	165
35073	江阴	PMS_龙岸中变	10	400	320	320
35074	江阴	敔光雅苑北区 5#配电所 4#主变	20	800	640	640
35075	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
35076	江阴	创智泓家 32#配电所 1#主变	10	630	504	504
35077	江阴	创智泓家 32#配电所 2#主变	10	630	504	504
35078	江阴	创智泓家 32#配电所 3#主变	10	630	504	504
35079	江阴	创智泓家 32#配电所 4#主变	10	630	504	504
35080	江阴	PMS_前河南变	10	400	320	320
35081	江阴	交管所东变	10	400	320	320
35082	江阴	澜岸花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
35083	江阴	交通箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35084	江阴	天悦家园 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
35085	江阴	创智泓家 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
35086	江阴	创智泓家 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
35087	江阴	创智泓家 13#配电所 3#主变	10	630	504	504
35088	江阴	创智泓家 13#配电所 4#主变	10	630	504	504
35089	江阴	PMS_江市老站变	10	200	160	160
35090	江阴	痘寺塘 4#变	10	400	320	320
35091	江阴	万花景苑 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
35092	江阴	俞王变	10	400	320	320
35093	江阴	毛纺箱变主变	10	630	504	504
35094	江阴	PMS_三小西变	10	400	320	320
35095	江阴	勤丰新村 6#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35096	江阴	上品璟苑 222#配电所 4#主变	10	800	621	621
35097	江阴	新秀园三期 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
35098	江阴	PMS_湖塘南变	10	400	295	295
35099	江阴	融城苑 182#配电所 3#主变	10	800	640	640
35100	江阴	PMS_马镇敬老院变	10	400	320	320
35101	江阴	渡江三村 3#变	10	400	320	320
35102	江阴	北前南变	10	400	223	223
35103	江阴	谢南桥北变	10	400	320	320
35104	江阴	PMS_鸡龙山村东变	10	400	320	320
35105	江阴	季家村东变	10	400	320	320
35106	江阴	PMS_袁家高头南变	10	400	130	130
35107	江阴	园区植绒 2#变	10	400	272	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35108	江阴	PMS_蒋家坝北变	10	200	148	148
35109	江阴	PMS_张五房南变	10	400	267	267
35110	江阴	东华佳苑 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
35111	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 3#箱变主变	10	630	504	504
35112	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
35113	江阴	PMS_戴家弄箱变主变	10	200	160	160
35114	江阴	鑫茂悦园 234#配 1#主变	10	800	640	640
35115	江阴	兴泉西变	10	400	320	320
35116	江阴	澄小箱变主变	10	630	504	504
35117	江阴	PMS_文林黄家变	10	200	21	21
35118	江阴	PMS_南园东变	10	400	206	206
35119	江阴	华舜雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35120	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 4#主变	10	630	504	504
35121	江阴	江悦尚院 50#配电所 1#主变	10	630	504	504
35122	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
35123	江阴	PMS_南国西变	10	315	252	252
35124	江阴	PMS_明达变	10	400	191	191
35125	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 1#主变	10	800	640	640
35126	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 4#主变	10	630	504	504
35127	江阴	万花景苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
35128	江阴	PMS_文化东变	10	400	263	263
35129	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
35130	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
35131	江阴	PMS_蟠龙湾花园 187#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35132	江阴	PMS_蟠龙湾花园 187#配电所 2#主变	10	800	640	640
35133	江阴	丰源变	10	400	10	10
35134	江阴	PMS_大园 6#变	10	400	138	138
35135	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
35136	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 3#主变	10	800	640	640
35137	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 4#主变	10	800	640	640
35138	江阴	北缪家 2#变	10	400	306	306
35139	江阴	PMS_杨家庄东变	10	400	320	320
35140	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 3#主变	10	800	640	640
35141	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 4#主变	10	800	640	640
35142	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
35143	江阴	PMS_新生东村箱变主变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35144	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
35145	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
35146	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
35147	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
35148	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
35149	江阴	PMS_安上 2#变	10	400	320	320
35150	江阴	PMS_高峰北 2#变	10	400	312	312
35151	江阴	西乡顾变	10	400	320	320
35152	江阴	赶船墩变	10	400	114	114
35153	江阴	PMS_设计西公变	10	400	247	247
35154	江阴	PMS_西王庄变	10	200	160	160
35155	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35156	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 3#主变	10	800	640	640
35157	江阴	PMS_兰亭乐府 83#配电所 1#主变	20	800	640	640
35158	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 1#主变	20	800	640	640
35159	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 3#主变	20	800	640	640
35160	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 1#主变	20	800	640	640
35161	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 2#主变	10	800	640	640
35162	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 4#主变	10	800	640	640
35163	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 3#主变	20	800	640	640
35164	江阴	PMS_兰亭乐府 83#配电所 2#主变	20	800	590	590
35165	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 4#主变	20	800	640	640
35166	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 2#主变	20	800	640	640
35167	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35168	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 2#主变	20	800	640	640
35169	江阴	PMS_尤车变	10	400	266	266
35170	江阴	敔光雅苑北区 18-1 配电所 2#主变	20	630	504	504
35171	江阴	跨江东箱变主变	10	630	504	504
35172	江阴	PMS_陶城张家巷北变	10	200	130	130
35173	江阴	尚源名筑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35174	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
35175	江阴	云亭新市民 6 号变	10	400	320	320
35176	江阴	PMS_渡江一村 1#箱变主变	10	630	504	504
35177	江阴	金门路变	10	400	320	320
35178	江阴	小陆家基 2#变	10	400	320	320
35179	江阴	龙城福第二期 235#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35180	江阴	黄思巷 4#变	10	400	320	320
35181	江阴	交警北箱变主变	10	400	320	320
35182	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
35183	江阴	前坞墩西变	10	400	220	220
35184	江阴	赵港北变	10	400	320	320
35185	江阴	双泾新农村 76#配电所 2#主变	10	630	504	504
35186	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
35187	江阴	南苑新村 39#箱变主变	10	400	320	320
35188	江阴	瑞新花苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
35189	江阴	创新大道 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
35190	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 1#主变	20	800	640	640
35191	江阴	白玉二村 4#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35192	江阴	石塘桥中变	10	400	320	320
35193	江阴	殷家巷变	10	400	302	302
35194	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
35195	江阴	PMS_荷花泾南变	10	200	71	71
35196	江阴	昕悦府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
35197	江阴	PMS_陶城张家巷变	10	400	136	136
35198	江阴	PMS_陶城蒋巷变	10	400	213	213
35199	江阴	蒋巷上东变	10	400	320	320
35200	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
35201	江阴	PMS_何家庄村变	10	400	320	320
35202	江阴	PMS_宕东东变	10	200	160	160
35203	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35204	江阴	PMS_蟠龙工业园 5#变	10	400	320	320
35205	江阴	鑫茂悦园 268#配 1#主变	10	800	640	640
35206	江阴	馨悦花园 10#变电所 2#主变	10	800	640	640
35207	江阴	山棠雅园 10#配电所 1#主变	20	800	640	640
35208	江阴	水芸苑 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
35209	江阴	高铁箱变主变	10	630	504	504
35210	江阴	寨里西变	10	200	160	160
35211	江阴	PMS_西湾头工业变	10	400	320	320
35212	江阴	PMS_东桥 1#箱变主变	10	500	400	400
35213	江阴	PMS_菜场 1#箱变主变	10	500	400	400
35214	江阴	PMS_十一房西变	10	200	160	160
35215	江阴	PMS_长泾赵家湾变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35216	江阴	PMS_菜场 2#箱变主变	10	500	400	400
35217	江阴	PMS_中桥 1#箱变主变	10	500	400	400
35218	江阴	PMS_老二房南变	10	200	41	41
35219	江阴	PMS_七房庄西变	10	200	113	113
35220	江阴	PMS_长峭路变	10	400	320	320
35221	江阴	PMS_宋家庄变	10	200	135	135
35222	江阴	PMS_申裕箱变主变	10	400	320	320
35223	江阴	PMS_徐家谷变	10	400	140	140
35224	江阴	PMS_陶城村变	10	200	18	18
35225	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
35226	江阴	红豆村委北变	10	400	320	320
35227	江阴	PMS_南头村东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35228	江阴	南苑新村 49#箱变主变	10	400	320	320
35229	江阴	PMS_杨巷村北变	10	200	128	128
35230	江阴	PMS_灯塔一林场变	10	200	160	160
35231	江阴	璟庭花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
35232	江阴	张家头南变	10	400	312	312
35233	江阴	PMS_西石桥变	10	400	306	306
35234	江阴	水云间花园 33#配电所 3#主变	10	630	504	504
35235	江阴	双友北变	10	400	146	146
35236	江阴	PMS_五市东变	10	200	26	26
35237	江阴	PMS_韩家村东变	10	200	160	160
35238	江阴	芙蓉新村 9#箱变主变	10	630	504	504
35239	江阴	桃源名筑 192#配电所 2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35240	江阴	富南西变	10	400	320	320
35241	江阴	璜土迎宾 2#变	10	400	320	320
35242	江阴	东房巷西 2#变	10	400	320	320
35243	江阴	PMS_明清东箱变主变	10	400	320	320
35244	江阴	祝塘东庄南变	10	200	160	160
35245	江阴	瑞庭花园 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
35246	江阴	璟庭花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
35247	江阴	万花景苑二区 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
35248	江阴	华富名园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
35249	江阴	华富名园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
35250	江阴	香花桥西变	10	400	320	320
35251	江阴	PMS_老庄上中变	10	400	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35252	江阴	PMS_李富田变	10	400	320	320
35253	江阴	泾北村南变	10	400	159	159
35254	江阴	朱家巷中变	10	200	129	129
35255	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
35256	江阴	PMS_韩家头北变	10	200	109	109
35257	江阴	河东湾南变	10	400	320	320
35258	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
35259	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 4#主变	10	1000	800	800
35260	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
35261	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 3#主变	10	1000	800	800
35262	江阴	尚澜名筑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
35263	江阴	PMS_长寿新村箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35264	江阴	PMS_夏圩西变	10	200	125	125
35265	江阴	春华家苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
35266	江阴	PMS_五星电站北变	10	250	200	200
35267	江阴	PMS_殳桥中变	10	400	296	296
35268	江阴	PMS_盛介凹公变	10	400	320	320
35269	江阴	PMS_茶岐公变	10	400	290	290
35270	江阴	新秀园三期 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
35271	江阴	裕珑花园 162#配电所 3#主变	10	800	640	640
35272	江阴	路墩西 2#变	10	400	283	283
35273	江阴	方业变	10	400	320	320
35274	江阴	文林新杰变	10	400	320	320
35275	江阴	PMS_峭用 6#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35276	江阴	蒲家桥中变	10	400	320	320
35277	江阴	PMS_古塘桥北变	10	400	320	320
35278	江阴	新世纪花园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
35279	江阴	紫运一村 3#配 4#主变	10	630	504	504
35280	江阴	PMS_绿城水岸 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
35281	江阴	PMS_绿城水岸 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
35282	江阴	PMS_朱家住基南变	10	400	320	320
35283	江阴	金域广场 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
35284	江阴	盎桥南变	10	400	320	320
35285	江阴	PMS_王家村卢东变	10	200	129	129
35286	江阴	星赋花园三区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
35287	江阴	PMS_凤凰路北变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35288	江阴	PMS_长寿二村 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
35289	江阴	PMS_长寿二村 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
35290	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35291	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
35292	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
35293	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
35294	江阴	姚东箱变主变	10	630	504	504
35295	江阴	卢巷里中变	10	400	320	320
35296	江阴	新世纪花园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
35297	江阴	新世纪花园 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
35298	江阴	新世纪花园 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
35299	江阴	城南雅院 11#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35300	江阴	澜岸花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
35301	江阴	春麓苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
35302	江阴	PMS_小南市南变	10	400	320	320
35303	江阴	邓巷东变	10	200	61	61
35304	江阴	朝阳河南变	10	400	320	320
35305	江阴	PMS_御景花园 11#-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
35306	江阴	天敬雅苑 28#配电所 4#主变	20	630	504	504
35307	江阴	东技变	10	400	320	320
35308	江阴	PMS_国营站变	10	400	320	320
35309	江阴	铂光澜庭 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
35310	江阴	PMS_后区里北变	10	200	132	132
35311	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35312	江阴	PMS_峭粮北变	10	400	320	320
35313	江阴	天敬雅苑 119#配电所 1#主变	20	800	640	640
35314	江阴	PMS_王家头南变	10	200	160	160
35315	江阴	新马园区变	10	400	320	320
35316	江阴	PMS_一品花园 6#箱变主变	10	630	504	504
35317	江阴	PMS_一品花园 7#东箱变主变	10	630	504	504
35318	江阴	PMS_一品花园 7#西箱变主变	10	630	504	504
35319	江阴	朱家宕 1#箱变主变	10	400	320	320
35320	江阴	江悦尚院 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
35321	江阴	PMS_御景花园 11#-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
35322	江阴	PMS_御景花园 11#-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
35323	江阴	PMS_御景花园 11#-2 配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35324	江阴	南宅东变	10	400	296	296
35325	江阴	丹桂颐园 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
35326	江阴	东苑新村 68#配电所 3#主变	10	800	640	640
35327	江阴	PMS_鸿运箱变主变	10	400	320	320
35328	江阴	PMS_杨庄园区变	10	400	320	320
35329	江阴	物流北变	10	400	280	280
35330	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
35331	江阴	尚澜名筑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
35332	江阴	PMS_湖山庭 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
35333	江阴	PMS_湖山庭 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
35334	江阴	上品璟苑 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
35335	江阴	华苑新村 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35336	江阴	创业北变	10	400	320	320
35337	江阴	PMS_湖山庭 65#配电所 1#主变	10	800	640	640
35338	江阴	PMS_湖山庭 65#配电所 2#主变	10	800	640	640
35339	江阴	江悦尚院 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
35340	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 1#主变	10	800	640	640
35341	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 2#主变	10	800	640	640
35342	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 3#主变	10	800	632	632
35343	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 4#主变	10	800	640	640
35344	江阴	澜景雅苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
35345	江阴	泗三房 2 号变	10	400	195	195
35346	江阴	东隆南变	10	400	320	320
35347	江阴	创富路 1 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35348	江阴	杨泾大桥变	10	400	320	320
35349	江阴	PMS_青阳菜场公变	10	400	320	320
35350	江阴	PMS_水潭排涝站变	10	200	160	160
35351	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 3#主变	20	800	640	640
35352	江阴	PMS_湖山庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35353	江阴	PMS_湖山庭 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
35354	江阴	PMS_东新万家宕变	10	400	281	281
35355	江阴	PMS_延陵路 535 号 2#箱变主变	10	500	400	400
35356	江阴	PMS_巷路里 3#变	10	400	320	320
35357	江阴	PMS_巷路里 2#变	10	400	292	292
35358	江阴	PMS_延陵路 535 号 4#箱变主变	10	500	400	400
35359	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35360	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 3#主变	10	800	640	640
35361	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
35362	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 4#主变	10	800	640	640
35363	江阴	沈家湾北变	10	400	320	320
35364	江阴	东徐路南变	10	400	284	284
35365	江阴	云栖雅院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
35366	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
35367	江阴	PMS_灯塔茶歧西变	10	400	271	271
35368	江阴	PMS_叶家村南变	10	400	262	262
35369	江阴	PMS_泗河张家村北变	10	400	228	228
35370	江阴	PMS_塘头桥加工厂南变	10	400	231	231
35371	江阴	草巷桥头 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35372	江阴	PMS_和平西弄变	10	200	160	160
35373	江阴	PMS_高峰东 2#变	10	200	160	160
35374	江阴	PMS_高家湾西变	10	200	160	160
35375	江阴	PMS_天风变	10	400	302	302
35376	江阴	PMS_刘家头北变	10	400	320	320
35377	江阴	朱家宕 4#箱变主变	10	630	504	504
35378	江阴	后旺西变	10	400	320	320
35379	江阴	PMS_高家头东变	10	200	137	137
35380	江阴	PMS_环村南路 1#变	10	400	320	320
35381	江阴	万花景苑 84#配电所 4#主变	10	800	640	640
35382	江阴	云景花园 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
35383	江阴	凝景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35384	江阴	PMS_泾南张家宕南变	10	200	160	160
35385	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 2#主变	10	800	640	640
35386	江阴	PMS_黄墅 1#变	10	400	308	308
35387	江阴	PMS_胡家头东变	10	200	127	127
35388	江阴	PMS_顾家基东变	10	400	303	303
35389	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
35390	江阴	敔樾花园南园 402#配 2#主变	20	630	504	504
35391	江阴	星赋花园二区 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
35392	江阴	PMS_丰源北变	10	400	320	320
35393	江阴	马镇河南变	10	400	310	310
35394	江阴	PMS_庄家巷西变	10	400	320	320
35395	江阴	荡南碧泓苑 2#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35396	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
35397	江阴	霞客周家村东 2#变	10	400	320	320
35398	江阴	张家基 2#变	10	400	320	320
35399	江阴	PMS_华宏南苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
35400	江阴	PMS_华宏南苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
35401	江阴	PMS_华宏南苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
35402	江阴	PMS_华宏南苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
35403	江阴	PMS_益健路公变	10	400	320	320
35404	江阴	PMS_蒋家桥变	10	400	176	176
35405	江阴	瑞庭花园 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
35406	江阴	新秀园一期 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
35407	江阴	东圩北 1#变	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35408	江阴	PMS_御景花园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
35409	江阴	PMS_御景花园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
35410	江阴	PMS_邬墩南变	10	200	160	160
35411	江阴	江东七村北变	10	400	53	53
35412	江阴	东街西变	10	400	320	320
35413	江阴	定山电站北变	10	400	320	320
35414	江阴	郭庄 4#变	10	400	320	320
35415	江阴	PMS_汪家村 1#变	10	400	320	320
35416	江阴	渡江三村 4#变	10	400	320	320
35417	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
35418	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
35419	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35420	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
35421	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
35422	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 3#主变	10	800	640	640
35423	江阴	PMS_新泾箱变主变	10	400	320	320
35424	江阴	PMS_兴隆箱变主变	10	400	320	320
35425	江阴	PMS_新泾北箱变主变	10	400	320	320
35426	江阴	PMS_长东缪家巷路里箱变主变	10	400	304	304
35427	江阴	PMS_二中变箱变主变	10	400	320	320
35428	江阴	PMS_缪家巷西箱变主变	10	400	314	314
35429	江阴	PMS_元上北变	10	200	160	160
35430	江阴	PMS_李家村南变	10	200	160	160
35431	江阴	文泽苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35432	江阴	春风景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
35433	江阴	蔡化朱家巷 3#变	10	400	265	265
35434	江阴	古塘工业南变	10	400	320	320
35435	江阴	PMS_万水桥西变	10	400	224	224
35436	江阴	浪尼莎变	10	400	320	320
35437	江阴	水云间花园 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
35438	江阴	PMS_蚕种箱变主变	10	400	320	320
35439	江阴	PMS_华宏箱变主变	10	630	466	466
35440	江阴	黄巷南变	10	400	320	320
35441	江阴	PMS_长顺西变	10	400	378	378
35442	江阴	棠樾锦园 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
35443	江阴	天敬雅苑 1#配电所 2#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35444	江阴	PMS_夏港菜场箱变主变	10	630	504	504
35445	江阴	PMS_薛家基西变	10	250	28	28
35446	江阴	PMS_新港花苑 135#配电所 1#主变	10	800	640	640
35447	江阴	PMS_沙湖里南变	10	250	106	106
35448	江阴	PMS_祝塘水墩变	10	315	246	246
35449	江阴	PMS_古塘园区变	10	250	200	200
35450	江阴	PMS_前浜变	10	250	132	132
35451	江阴	PMS_宏联站变	10	315	252	252
35452	江阴	五房浜变	10	315	252	252
35453	江阴	PMS_黄家基西变	10	250	200	200
35454	江阴	PMS_湾上西变	10	250	200	200
35455	江阴	PMS_王家村西变	10	250	41	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35456	江阴	路口桥西变	10	400	162	162
35457	江阴	陈家丹变	10	200	160	160
35458	江阴	PMS_电力站南河西变	10	160	96	96
35459	江阴	东龚家变	10	200	62	62
35460	江阴	PMS_中花园变	10	200	142	142
35461	江阴	PMS_黄泥降变	10	400	310	310
35462	江阴	PMS_阳光新村配电所—1#变	10	630	504	504
35463	江阴	阳岐变	10	400	298	298
35464	江阴	PMS_杨跑家西变	10	200	160	160
35465	江阴	PMS_黄观朱家村变	10	100	80	80
35466	江阴	邱南公变	10	200	32	32
35467	江阴	PMS_东街变	10	250	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35468	江阴	PMS_杨家村南变	10	250	108	108
35469	江阴	中街北变	10	250	200	200
35470	江阴	PMS_金谷里西变	10	250	200	200
35471	江阴	前杨北变	10	200	142	142
35472	江阴	新城东中行箱变主变	10	630	422	422
35473	江阴	PMS_消防北箱变主变	10	630	504	504
35474	江阴	吴新村变	10	400	305	305
35475	江阴	PMS_周庄杜家巷中变	10	400	320	320
35476	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
35477	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
35478	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
35479	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35480	江阴	PMS_富南东变	10	400	174	174
35481	江阴	PMS_周庄高庄中变	10	400	320	320
35482	江阴	PMS_长江世纪广场 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
35483	江阴	PMS_长江世纪广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
35484	江阴	敔光雅苑北区 18-1 配电所 3#主变	20	630	504	504
35485	江阴	香墩庄 3#变	10	200	160	160
35486	江阴	长陆路变	10	400	320	320
35487	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
35488	江阴	璜塘夏家变	10	250	200	200
35489	江阴	紫运一村 3#配 1#主变	10	630	504	504
35490	江阴	璜土前村变	10	200	160	160
35491	江阴	南北降南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35492	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
35493	江阴	星赋花园三区 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
35494	江阴	泾东花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
35495	江阴	泾东花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
35496	江阴	泗河石岐里西变	10	400	320	320
35497	江阴	万花景苑 71#配电所 4#主变	10	800	585	585
35498	江阴	御鑫苑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
35499	江阴	紫悦花苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
35500	江阴	上品璟苑 179#配电所 1#主变	10	800	640	640
35501	江阴	朱蒋巷东变	10	400	320	320
35502	江阴	和成配电所 1#主变	10	800	640	640
35503	江阴	和成配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35504	江阴	PMS_白峰南变	10	400	250	250
35505	江阴	品尊名邸 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
35506	江阴	PMS_蒋庄变	10	250	187	187
35507	江阴	PMS_长寿小圩变	10	200	136	136
35508	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 4#主变	10	630	504	504
35509	江阴	PMS_大圩变	10	200	62	62
35510	江阴	PMS_强北变	10	200	160	160
35511	江阴	PMS_杜家店箱变主变	10	630	504	504
35512	江阴	云筑雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
35513	江阴	水路沟箱变主变	10	630	504	504
35514	江阴	PMS_泾鹿 2#箱变主变	10	630	504	504
35515	江阴	积庆街东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35516	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
35517	江阴	华裕雅园 7#配 2#主变	10	630	504	504
35518	江阴	谈家住基东变	10	400	279	279
35519	江阴	上品璟苑 72#配电所 4#主变	10	630	504	504
35520	江阴	界达箱变主变	10	630	504	504
35521	江阴	PMS_维宇变	10	400	315	315
35522	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
35523	江阴	PMS_长小 1#变	10	400	320	320
35524	江阴	薛家浜新村变	10	400	284	284
35525	江阴	兰樾雅院 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
35526	江阴	永福路变	10	400	320	320
35527	江阴	PMS_陆家基东 2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35528	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
35529	江阴	PMS_冯顾家变	10	400	313	313
35530	江阴	杜家巷中变	10	400	104	104
35531	江阴	圣母箱变主变	10	630	504	504
35532	江阴	PMS_惠家村变	10	200	160	160
35533	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
35534	江阴	PMS_西庄村村站西变	10	400	320	320
35535	江阴	华盈佳苑 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
35536	江阴	瑞庭花园 27#配电所 3#主变	10	630	504	504
35537	江阴	PMS_坝头上北变	10	400	211	211
35538	江阴	紫运一村 7#配 1#主变	10	630	504	504
35539	江阴	PMS_平巷变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35540	江阴	PMS_新渡箱变主变	10	630	504	504
35541	江阴	万花商业广场 43#变电所 2#主变	10	630	504	504
35542	江阴	PMS_龙砂 1 号箱变主变	10	400	320	320
35543	江阴	PMS_南新 1#变	10	400	320	320
35544	江阴	PMS_赶船墩北变	10	400	320	320
35545	江阴	华隆广场 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
35546	江阴	工商箱变主变	10	630	504	504
35547	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
35548	江阴	河湘路变	10	400	320	320
35549	江阴	紫悦花苑 52#配电所 4#主变	10	800	640	640
35550	江阴	云景花园 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
35551	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35552	江阴	小三房东 2#变	10	400	320	320
35553	江阴	PMS_华诚悦庭 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
35554	江阴	PMS_华诚悦庭 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
35555	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 1#主变	10	800	640	640
35556	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 3#主变	10	800	640	640
35557	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 4#主变	10	800	640	640
35558	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 2#主变	10	800	640	640
35559	江阴	金域广场 10-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
35560	江阴	黄墅 3#变	10	400	320	320
35561	江阴	PMS_鲤鱼港东箱变主变	10	400	310	310
35562	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
35563	江阴	PMS_李家巷 1#变	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35564	江阴	地板 2#变	10	400	320	320
35565	江阴	PMS_水天变	10	400	320	320
35566	江阴	水景花苑 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
35567	江阴	PMS_申港东街南变	10	400	317	317
35568	江阴	毛纺 2 号变	10	400	309	309
35569	江阴	春风景苑 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
35570	江阴	PMS_西园一村箱变主变	10	630	504	504
35571	江阴	裕珑花园 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
35572	江阴	PMS_庞家变	10	200	55	55
35573	江阴	周王家变	10	400	137	137
35574	江阴	PMS_祝塘良彩里南变	10	400	148	148
35575	江阴	PMS_祝塘楼子下变	10	400	206	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35576	江阴	PMS_桥里变	10	400	229	229
35577	江阴	桥外变	10	400	198	198
35578	江阴	PMS_祝塘周家巷变	10	400	218	218
35579	江阴	虹一 5#公变	10	400	320	320
35580	江阴	PMS_祝塘广电变	10	400	320	320
35581	江阴	北头变	10	400	320	320
35582	江阴	老桥圩变	10	315	197	197
35583	江阴	PMS_老桥圩东变	10	200	135	135
35584	江阴	PMS_坟头颜家变	10	200	67	67
35585	江阴	PMS_王家巷北变	10	250	153	153
35586	江阴	PMS_南巷路北变	10	400	157	157
35587	江阴	PMS_小河口变	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35588	江阴	PMS_陆家堂变	10	200	65	65
35589	江阴	PMS_赵家堂变	10	400	175	175
35590	江阴	PMS_俞家堂变	10	315	123	123
35591	江阴	丁家堂变	10	400	250	250
35592	江阴	成家宕变	10	400	263	263
35593	江阴	PMS_邓家坝变	10	400	99	99
35594	江阴	曹家堂变	10	400	276	276
35595	江阴	PMS_私营工业园 9 号变	10	400	320	320
35596	江阴	PMS_云龙 3#箱变主变	10	500	400	400
35597	江阴	私营工业园 7 号变	10	400	320	320
35598	江阴	私营工业园 6 号变	10	200	160	160
35599	江阴	PMS_车服箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35600	江阴	PMS_张天降站变	10	200	60	60
35601	江阴	PMS_小坎南站变	10	200	160	160
35602	江阴	PMS_绮山路 74 弄 3#箱变主变	10	630	504	504
35603	江阴	排河变	10	200	160	160
35604	江阴	明珠配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
35605	江阴	明珠配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
35606	江阴	慈航桥变	10	400	320	320
35607	江阴	PMS_江李家变	10	400	161	161
35608	江阴	PMS_陆桥南园变	10	315	218	218
35609	江阴	油车基变	10	400	308	308
35610	江阴	PMS_油车基南变	10	250	151	151
35611	江阴	PMS_陆西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35612	江阴	陆梧变	10	400	320	320
35613	江阴	PMS_祝塘江南变	10	400	212	212
35614	江阴	PMS_江南东变	10	315	168	168
35615	江阴	四房基变	10	400	234	234
35616	江阴	PMS_河南住基变	10	200	160	160
35617	江阴	PMS_二大房变	10	200	93	93
35618	江阴	PMS_永昌大站	10	400	318	318
35619	江阴	南房北变	10	200	48	48
35620	江阴	PMS_祝塘满房里变	10	400	166	166
35621	江阴	PMS_永昌小学变	10	400	320	320
35622	江阴	PMS_陆桥钱家巷变	10	250	134	134
35623	江阴	PMS_云新 6#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35624	江阴	PMS_新塘变	10	400	320	320
35625	江阴	陆桥徐家住基变	10	400	183	183
35626	江阴	陆桥老住基北变	10	315	158	158
35627	江阴	PMS_东徐家变	10	400	293	293
35628	江阴	PMS_苗头东变	10	315	228	228
35629	江阴	PMS_三房基变	10	400	246	246
35630	江阴	PMS_王家基变	10	250	148	148
35631	江阴	王家基北变	10	250	132	132
35632	江阴	龙章里变	10	400	226	226
35633	江阴	PMS_上青坝变	10	250	154	154
35634	江阴	PMS_苗头北变	10	200	112	112
35635	江阴	PMS_陆家基变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35636	江阴	PMS_陆桥老住基变	10	250	44	44
35637	江阴	孟河湾变	10	200	160	160
35638	江阴	PMS_文一甲公变	10	400	320	320
35639	江阴	PMS_陆东公变	10	400	320	320
35640	江阴	裕珑花园 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
35641	江阴	北潮路 296#配电所 1#主变	10	630	493	493
35642	江阴	北潮路 296#配电所 3#主变	10	630	504	504
35643	江阴	北潮路 296#配电所 2#主变	10	630	504	504
35644	江阴	北潮路 296#配电所 4#主变	10	630	504	504
35645	江阴	PMS_土管公变	10	315	252	252
35646	江阴	PMS_习礼村小区 1#变	10	400	320	320
35647	江阴	南方景园 128#配电所 1#主变	10	800	620	620

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35648	江阴	南方景园 128#配电所 2#主变	10	800	612	612
35649	江阴	PMS_南六房南变	10	400	207	207
35650	江阴	PMS_益民 3#变	10	400	219	219
35651	江阴	建南村云顾路变	10	400	320	320
35652	江阴	云景花园 29#配电所 1#主变	10	800	627	627
35653	江阴	吴家店变	10	400	320	320
35654	江阴	裕珑花园 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
35655	江阴	孙巷上变	10	400	320	320
35656	江阴	PMS_盛墩弄变	10	200	160	160
35657	江阴	PMS_生态园变	10	200	160	160
35658	江阴	滨江路路灯 2#变	10	200	160	160
35659	江阴	PMS_许家丹站变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35660	江阴	石庄高家丹变	10	400	320	320
35661	江阴	东头圩变	10	400	320	320
35662	江阴	PMS_东排变	10	315	252	252
35663	江阴	PMS_青钟刘家丹变	10	200	160	160
35664	江阴	PMS_苗头南站变	10	400	268	268
35665	江阴	PMS_吴泾圩变	10	315	194	194
35666	江阴	苗泾变	10	400	211	211
35667	江阴	王家典当变	10	315	145	145
35668	江阴	梧村西变	10	400	320	320
35669	江阴	小朱家变	10	400	281	281
35670	江阴	PMS_陆桥戴巷上变	10	250	200	200
35671	江阴	PMS_文东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35672	江阴	文中公变	10	315	252	252
35673	江阴	PMS_信托公变	10	315	252	252
35674	江阴	PMS_二弄公变	10	250	200	200
35675	江阴	二弄南公变	10	400	320	320
35676	江阴	菜桥公变	10	315	252	252
35677	江阴	PMS_钢幼公变	10	400	320	320
35678	江阴	PMS_今生公变	10	315	252	252
35679	江阴	PMS_经宿公变	10	315	252	252
35680	江阴	PMS_设计公变	10	400	320	320
35681	江阴	PMS_外经公变	10	400	320	320
35682	江阴	PMS_长泾村东站变	10	400	178	178
35683	江阴	PMS_华家基变	10	400	162	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35684	江阴	PMS_朱家变	10	400	215	215
35685	江阴	PMS_小刘家 2#变	10	400	310	310
35686	江阴	徐家基变	10	400	320	320
35687	江阴	PMS_周金变	10	250	110	110
35688	江阴	PMS_朱蒋巷大站变	10	400	320	320
35689	江阴	PMS_朱蒋巷变	10	400	189	189
35690	江阴	PMS_南缪家变	10	400	238	238
35691	江阴	南方景园 130#配电所 1#主变	10	800	633	633
35692	江阴	南方景园 130#配电所 2#主变	10	800	636	636
35693	江阴	雅澜名苑 247#配电所 1#主变	10	800	624	624
35694	江阴	雅澜名苑 247#配电所 2#主变	10	800	640	640
35695	江阴	雅澜名苑 247#配电所 3#主变	10	800	622	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35696	江阴	雅澜名苑 247#配电所 4#主变	10	800	640	640
35697	江阴	PMS_谢家头北变	10	400	286	286
35698	江阴	南方景园 129#配电所 1#主变	10	800	640	640
35699	江阴	南方景园 129#配电所 2#主变	10	800	640	640
35700	江阴	南方景园 129#配电所 3#主变	10	800	625	625
35701	江阴	南方景园 129#配电所 4#主变	10	800	624	624
35702	江阴	花山路 1064#配电所 1#主变	10	800	640	640
35703	江阴	花山路 1064#配电所 3#主变	10	800	640	640
35704	江阴	花山路 1064#配电所 2#主变	10	800	640	640
35705	江阴	花山路 1064#配电所 4#主变	10	800	640	640
35706	江阴	PMS_云蝠配电所 1#主变	10	630	504	504
35707	江阴	PMS_云蝠配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35708	江阴	PMS_云顾路路灯 4#变	10	100	80	80
35709	江阴	云都苑 3#箱变主变	10	630	504	504
35710	江阴	云都苑 7#箱变主变	10	630	504	504
35711	江阴	闸板村变	10	400	222	222
35712	江阴	闸板南变	10	315	160	160
35713	江阴	利港邮电变	10	400	320	320
35714	江阴	利港电力西站变	10	400	320	320
35715	江阴	西中变	10	400	202	202
35716	江阴	西中西变	10	400	128	128
35717	江阴	西中南变	10	315	252	252
35718	江阴	利港电力新站变	10	400	320	320
35719	江阴	加油路灯变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35720	江阴	PMS_建安变	10	400	315	315
35721	江阴	PMS_西桥站变	10	250	174	174
35722	江阴	利港敬老院变	10	400	312	312
35723	江阴	观西顾家村变	10	315	252	252
35724	江阴	观西冷却变	10	400	291	291
35725	江阴	PMS_孟岸排涝变	10	400	320	320
35726	江阴	PMS_观西东芦岐变	10	400	244	244
35727	江阴	PMS_泗河焦山南变	10	160	128	128
35728	江阴	PMS_泗河陈士岸变	10	400	310	310
35729	江阴	PMS_观山恒通变	10	400	320	320
35730	江阴	PMS_灯塔殳桥西变	10	200	136	136
35731	江阴	天敌雅苑 119#配电所 2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35732	江阴	陈家村中变	10	400	320	320
35733	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
35734	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 4#主变	20	800	640	640
35735	江阴	PMS_薛家基 3#变	10	250	174	174
35736	江阴	璟庭花苑 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
35737	江阴	绮山雅园西变	10	400	320	320
35738	江阴	长寿电力北变	10	400	320	320
35739	江阴	里旺里华夏箱变主变	10	630	504	504
35740	江阴	PMS_电力北站 1#变	10	400	320	320
35741	江阴	PMS_薛家基 2#变	10	315	252	252
35742	江阴	PMS_国际箱变主变	10	400	320	320
35743	江阴	月翔路西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35744	江阴	童家北变	10	400	273	273
35745	江阴	新秀园一期 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
35746	江阴	南悦家苑 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
35747	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
35748	江阴	鑫茂悦园 268#配 3#主变	10	800	640	640
35749	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35750	江阴	勤丰新村 9#变	10	400	320	320
35751	江阴	PMS_南赵村东变	10	400	282	282
35752	江阴	南弄东箱变主变	10	630	504	504
35753	江阴	PMS_蔡家埭北变	10	400	320	320
35754	江阴	星赋花园一区 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
35755	江阴	PMS_下都东箱变主变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35756	江阴	郡庭花园 142#配电所 2#主变	10	800	640	640
35757	江阴	PMS_环西路箱变主变	10	400	320	320
35758	江阴	金帆西变	10	400	320	320
35759	江阴	玫瑰园 129#配电所 2#主变	10	800	623	623
35760	江阴	PMS_老虎墩北变	10	400	320	320
35761	江阴	环南路中箱变主变	10	630	504	504
35762	江阴	文泽苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
35763	江阴	PMS_纺织西箱变主变	10	400	315	315
35764	江阴	PMS_纺织变箱变主变	10	400	254	254
35765	江阴	PMS_龙西北箱变主变	10	630	504	504
35766	江阴	PMS_小吴巷路 1#变	10	400	320	320
35767	江阴	北街箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35768	江阴	PMS_博爱路 165#配电所 1#主变	10	800	640	640
35769	江阴	PMS_博爱路 165#配电所 2#主变	10	800	640	640
35770	江阴	PMS_博爱路南变	10	400	320	320
35771	江阴	PMS_丰产巷箱变主变	10	400	320	320
35772	江阴	星赋花园四区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
35773	江阴	闻书苑 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
35774	江阴	PMS_文化新村 31#箱变主变	10	400	320	320
35775	江阴	PMS_商品 2#箱变主变	10	400	320	320
35776	江阴	秀江南名苑 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
35777	江阴	PMS_顾家基西变	10	400	231	231
35778	江阴	峭岐潘家南变	10	400	320	320
35779	江阴	东定路西箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35780	江阴	启港路 347 号 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
35781	江阴	PMS_大坎东变	10	200	84	84
35782	江阴	雅澜名苑 78#配电所 3#主变	10	630	504	504
35783	江阴	PMS_范家角北变	10	400	309	309
35784	江阴	PMS_野四甲东变	10	400	300	300
35785	江阴	双泾新农村 76#配电所 3#主变	10	630	504	504
35786	江阴	云麓花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
35787	江阴	泾西吕家村中变	10	400	309	309
35788	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
35789	江阴	梧村西 2#变	10	400	320	320
35790	江阴	桃源名筑 193#配电所 3#主变	20	800	640	640
35791	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35792	江阴	PMS_富璜变	10	400	320	320
35793	江阴	檀悦花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
35794	江阴	尚澜名筑 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
35795	江阴	PMS_普照章家村北变	10	400	320	320
35796	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
35797	江阴	PMS_汤介庄东变	10	400	320	320
35798	江阴	杨园里 2#变	10	200	160	160
35799	江阴	闻书苑 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
35800	江阴	PMS_梁家基北变	10	400	306	306
35801	江阴	PMS_祝璜路变	10	400	193	193
35802	江阴	PMS_陆家弄变	10	200	27	27
35803	江阴	PMS_顾山龙潭圩西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35804	江阴	PMS_排上北变	10	400	320	320
35805	江阴	PMS_柏树头西变	10	400	320	320
35806	江阴	PMS_唐头浜南变	10	200	135	135
35807	江阴	PMS_罗家变	10	200	143	143
35808	江阴	PMS_降下村北变	10	200	82	82
35809	江阴	PMS_门前变	10	400	269	269
35810	江阴	峭岐预制场北变	10	400	320	320
35811	江阴	尚泽名筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
35812	江阴	海阅雅园 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
35813	江阴	PMS_金家头南变	10	400	320	320
35814	江阴	PMS_万翔箱变主变	10	500	400	400
35815	江阴	PMS_开发园区 18#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35816	江阴	何家庄南变	10	400	320	320
35817	江阴	瑞府园 63#配 1#主变	20	800	640	640
35818	江阴	PMS_西区箱变主变	10	630	477	477
35819	江阴	江东花苑 15#配电所 3#主变	10	800	640	640
35820	江阴	大新村北变	10	400	320	320
35821	江阴	PMS_远望南变	10	400	320	320
35822	江阴	荡南碧泓苑 3#箱变主变	10	400	320	320
35823	江阴	吴泾圩 2#变	10	400	320	320
35824	江阴	PMS_王介弄西变	10	400	301	301
35825	江阴	PMS_向阳 2#变	10	400	320	320
35826	江阴	君悦华府 505#配电所 1#主变	10	800	640	640
35827	江阴	君悦华府 505#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35828	江阴	君悦华府 505#配电所 3#主变	10	800	631	631
35829	江阴	君悦华府 505#配电所 4#主变	10	800	640	640
35830	江阴	PMS_澄怡配电所 1#主变	10	800	640	640
35831	江阴	PMS_澄怡配电所 2#主变	10	800	640	640
35832	江阴	PMS_龙运村委东变	10	400	320	320
35833	江阴	万花景苑三区 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
35834	江阴	PMS_张家巷南变	10	400	194	194
35835	江阴	跨越东箱变主变	10	630	504	504
35836	江阴	渡江二村 1#箱变主变	10	630	504	504
35837	江阴	东麓花园 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
35838	江阴	运河世家 253#配电所 1#主变	10	800	640	640
35839	江阴	运河世家 253#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35840	江阴	运河世家 253#配电所 2#主变	10	800	640	640
35841	江阴	运河世家 253#配电所 4#主变	10	800	640	640
35842	江阴	电力新站箱变主变	10	630	493	493
35843	江阴	PMS_陶新东变	10	400	274	274
35844	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
35845	江阴	瑞府园 34#配 4#主变	20	800	640	640
35846	江阴	PMS_谢北南公变	10	400	145	145
35847	江阴	春风景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
35848	江阴	昕悦府 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
35849	江阴	PMS_华宏村北庄箱变主变	10	500	400	400
35850	江阴	PMS_野中变	10	200	160	160
35851	江阴	PMS_倪家巷 7#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35852	江阴	景阳华府南区 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
35853	江阴	新龚村委变	10	400	320	320
35854	江阴	尚泽名筑 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
35855	江阴	敔樾花园 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
35856	江阴	曙光花山河东 2 号变	10	400	320	320
35857	江阴	永利变	10	400	320	320
35858	江阴	川房基 2#变	10	400	320	320
35859	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 1#主变	10	800	640	640
35860	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
35861	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 4#主变	10	630	504	504
35862	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
35863	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35864	江阴	胡子小镇南变	10	400	320	320
35865	江阴	虹五 15 号变	10	400	320	320
35866	江阴	PMS_长山路北箱变主变	10	500	400	400
35867	江阴	PMS_渡江二村 4#箱变主变	10	500	400	400
35868	江阴	红阳东箱变主变	10	630	504	504
35869	江阴	PMS_祝塘王家基变	10	400	267	267
35870	江阴	PMS_江南西变	10	400	320	320
35871	江阴	PMS_缪家墩北变	10	400	320	320
35872	江阴	PMS_李元西变	10	400	285	285
35873	江阴	荣熙花园 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
35874	江阴	PMS_扬名变	10	400	320	320
35875	江阴	创富路 1 号 6#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35876	江阴	修家村南变	10	400	320	320
35877	江阴	PMS_兴港新村 1#箱变主变	10	400	320	320
35878	江阴	PMS_檀巷路变	10	400	320	320
35879	江阴	PMS_礼新变箱变主变	10	500	400	400
35880	江阴	运河世家 245#配电所 1#主变	10	800	640	640
35881	江阴	运河世家 245#配电所 3#主变	10	800	640	640
35882	江阴	运河世家 245#配电所 2#主变	10	800	640	640
35883	江阴	运河世家 245#配电所 4#主变	10	800	640	640
35884	江阴	山泉路 38#箱变主变	10	630	504	504
35885	江阴	长寿新村 1#箱变	10	630	504	504
35886	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
35887	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35888	江阴	PMS_长寿农行箱变主变	10	500	400	400
35889	江阴	PMS_恒美变	10	400	320	320
35890	江阴	PMS_长乐箱变主变	10	500	400	400
35891	江阴	开发 2#箱变主变	10	630	504	504
35892	江阴	万花景苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
35893	江阴	苍山村委变	10	400	294	294
35894	江阴	顾山广电变	10	400	320	320
35895	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
35896	江阴	PMS_幸福新村 5#箱变主变	10	400	320	320
35897	江阴	璟庭花苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
35898	江阴	长安东变	10	400	320	320
35899	江阴	三联村南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35900	江阴	PMS_法庭箱变主变	10	400	320	320
35901	江阴	PMS_金湾村箱变主变	10	400	320	320
35902	江阴	红洋南变	10	400	280	280
35903	江阴	PMS_前八房东变	10	400	299	299
35904	江阴	PMS_中科蓝郡 98#配电所 1#主变	10	800	624	624
35905	江阴	PMS_中队南变	10	400	320	320
35906	江阴	华隆广场 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
35907	江阴	PMS_中科蓝郡 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
35908	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 1#主变	10	800	640	640
35909	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 3#主变	10	800	640	640
35910	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 4#主变	10	800	640	640
35911	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35912	江阴	PMS_中科蓝郡 133#配电所 1#主变	10	800	640	640
35913	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
35914	江阴	陈家坝 2#变	10	400	281	281
35915	江阴	西周巷西变	10	400	320	320
35916	江阴	雅澜名苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
35917	江阴	上品璟苑 320#配电所 3#主变	10	630	504	504
35918	江阴	PMS_一品花园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
35919	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
35920	江阴	PMS_一品花园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
35921	江阴	PMS_一品花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
35922	江阴	PMS_一品花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
35923	江阴	PMS_南区 1#东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35924	江阴	PMS_宏基国际花园 18#配电所 1#主变	10	800	625	625
35925	江阴	PMS_宏基国际花园 18#配电所 2#主变	10	800	619	619
35926	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
35927	江阴	门楼下箱变主变	10	630	504	504
35928	江阴	霞客苑 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
35929	江阴	瑞庭花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
35930	江阴	PMS_邵巷上西变	10	400	320	320
35931	江阴	瑞庭花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35932	江阴	PMS_璜塘上东变	10	400	320	320
35933	江阴	七社里变	10	200	160	160
35934	江阴	檀悦花园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
35935	江阴	PMS_聚义路 1#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35936	江阴	PMS_璜塘幸福北变	10	400	320	320
35937	江阴	PMS_师古墩北变	10	200	160	160
35938	江阴	PMS_金湾西箱变主变	10	500	400	400
35939	江阴	瑞新花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
35940	江阴	PMS_李家巷东箱变主变	10	500	400	400
35941	江阴	PMS_薛家坝箱变主变	10	500	400	400
35942	江阴	PMS_向阳东变	10	400	320	320
35943	江阴	PMS_环宇变	10	400	320	320
35944	江阴	PMS_中科蓝郡 133#配电所 2#主变	10	800	640	640
35945	江阴	PMS_中科蓝郡 243#配电所 1#主变	10	800	625	625
35946	江阴	PMS_中科蓝郡 243#配电所 2#主变	10	800	640	640
35947	江阴	天敬雅苑 7#配电所 2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35948	江阴	PMS_李巷西变	10	250	191	191
35949	江阴	江杨变	10	400	307	307
35950	江阴	PMS_安西西变	10	400	320	320
35951	江阴	PMS_香山东路变	10	400	298	298
35952	江阴	PMS_北国菜场变	10	400	320	320
35953	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
35954	江阴	裕盛变	10	400	320	320
35955	江阴	大元里西 1#变	10	400	320	320
35956	江阴	于门开发 7#变	10	400	320	320
35957	江阴	PMS_一品花园 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
35958	江阴	PMS_朱徐巷徐家变	10	200	91	91
35959	江阴	PMS_一品花园 62#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35960	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
35961	江阴	徐家西 4#变	10	400	320	320
35962	江阴	PMS_吴家头变	10	400	257	257
35963	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
35964	江阴	呼啦啦变	10	400	320	320
35965	江阴	PMS_高城墩西变	10	400	320	320
35966	江阴	PMS_汪家村西变	10	400	257	257
35967	江阴	华隆广场 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
35968	江阴	星光苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35969	江阴	PMS_河北桥变	10	400	273	273
35970	江阴	昕悦府 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
35971	江阴	PMS_百乐配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35972	江阴	瑞庭花园 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
35973	江阴	天茂雅苑 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
35974	江阴	桃源名筑 40#配电所 4#主变	20	630	504	504
35975	江阴	PMS_大卖场 1#变	10	400	320	320
35976	江阴	水景花苑 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
35977	江阴	PMS_丰路箱变主变	10	500	243	243
35978	江阴	PMS_龙河新村 4#变	10	200	160	160
35979	江阴	勤丰新村 3#变	10	400	320	320
35981	江阴	PMS_苏介坝北变	10	400	320	320
35982	江阴	PMS_珂恒变	10	400	320	320
35983	江阴	PMS_庄家村东变	10	200	53	53
35984	江阴	PMS_季家宕南变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35985	江阴	PMS_月城蔡家村变	10	200	160	160
35986	江阴	PMS_顾山赵庄西变	10	400	320	320
35987	江阴	PMS_桐岐税务西变	10	400	317	317
35988	江阴	静堂里村箱变主变	10	630	504	504
35989	江阴	PMS_桐岐宾馆西变	10	400	320	320
35990	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
35991	江阴	璟庭花苑 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
35992	江阴	观澜雅苑 101#配电所 1#主变	10	630	504	504
35993	江阴	观澜雅苑 101#配电所 3#主变	10	630	504	504
35994	江阴	观澜雅苑 101#配电所 4#主变	10	630	504	504
35995	江阴	观澜雅苑 101#配电所 2#主变	10	630	504	504
35996	江阴	宗言箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35997	江阴	PMS_南蒲田东变	10	200	160	160
35998	江阴	PMS_嘴角村西变	10	200	143	143
35999	江阴	PMS_庙前北变	10	200	160	160
36000	江阴	利明村委箱变主变	10	630	467	467
36001	江阴	孔家村东变	10	400	269	269
36002	江阴	PMS_潘家桥东变	10	200	160	160
36003	江阴	PMS_运河世家 203#箱变主变	10	400	320	320
36004	江阴	PMS_运河世家 205#箱变主变	10	400	320	320
36005	江阴	PMS_运河世家 228#箱变主变	10	400	320	320
36006	江阴	PMS_运河世家 231#箱变主变	10	400	320	320
36007	江阴	东街南箱变主变	10	630	504	504
36008	江阴	尚泽名筑 4#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36009	江阴	PMS_老住基中箱变主变	10	400	310	310
36010	江阴	卜家弄 5#箱变主变	10	630	469	469
36011	江阴	范钱路东变	10	400	197	197
36012	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
36013	江阴	PMS_兴达变	10	400	320	320
36014	江阴	村委北箱变主变	10	400	294	294
36015	江阴	荣熙花园 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
36016	江阴	PMS_黄沈基变	10	400	102	102
36017	江阴	锦缎变	10	200	160	160
36018	江阴	霞映景苑 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
36019	江阴	新闸变	10	400	320	320
36020	江阴	PMS_邓阳王家西变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36021	江阴	瑞庭花园 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
36022	江阴	敔光雅苑北区 25#配电所 2#主变	20	630	504	504
36023	江阴	PMS_开发 1#东变	10	400	320	320
36024	江阴	PMS_秦家堂南变	10	400	320	320
36025	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
36026	江阴	PMS_水上箱变主变	10	630	504	504
36027	江阴	PMS_建义新站北变	10	400	298	298
36028	江阴	东舜华府 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
36029	江阴	南闸中心街北变	10	400	320	320
36030	江阴	云栖雅院 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
36031	江阴	兰樾雅院 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
36032	江阴	瑞庭花园 101#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36033	江阴	迎宾路 29 号变	10	400	320	320
36034	江阴	天敬雅苑 122#配电所 1#主变	20	800	640	640
36035	江阴	观澜雅苑 82#配电所 1#主变	10	800	623	623
36036	江阴	观澜雅苑 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
36037	江阴	PMS_税务南变	10	400	320	320
36038	江阴	春风佳苑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
36039	江阴	PMS_闸板东变	10	400	271	271
36040	江阴	PMS_东刘村村委变	10	400	320	320
36041	江阴	春阳花苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
36042	江阴	春阳花苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
36043	江阴	春阳花苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
36044	江阴	春阳花苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36045	江阴	西庄桥变	10	400	320	320
36046	江阴	青阳交警箱变主变	10	630	504	504
36047	江阴	霞栖苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
36048	江阴	长和新天地 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
36049	江阴	PMS_宗言街箱变主变	10	500	377	377
36050	江阴	PMS_云亭敬老院箱变	10	400	320	320
36051	江阴	PMS_永新路箱变主变	10	500	400	400
36052	江阴	PMS_十一房南变	10	400	297	297
36053	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
36054	江阴	PMS_六合大站	10	400	168	168
36055	江阴	PMS_南苑 1#箱变主变	10	400	320	320
36056	江阴	PMS_宝池南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36057	江阴	勤丰东 3#变	10	400	320	320
36058	江阴	PMS_郑泾中变	10	400	320	320
36059	江阴	PMS_蒲南西变	10	400	320	320
36060	江阴	PMS_河三公变	10	400	320	320
36061	江阴	上品璟苑 222#配电所 1#主变	10	800	618	618
36062	江阴	梅园新村 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
36063	江阴	璟庭花苑 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
36064	江阴	PMS_杨木桥南变	10	200	101	101
36065	江阴	梅园新村 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
36066	江阴	PMS_忠巷南箱变主变	10	630	504	504
36067	江阴	PMS_马嘶站箱变主变	10	630	504	504
36068	江阴	刘家宕南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36069	江阴	春阳花苑 30#配电所 1#主变	10	630	504	504
36070	江阴	春阳花苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
36071	江阴	春阳花苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
36072	江阴	春阳花苑 30#配电所 2#主变	10	630	504	504
36073	江阴	云亭红光桥变	10	400	320	320
36074	江阴	东横街 2 号箱变主变	10	630	504	504
36075	江阴	内衣中变	10	400	320	320
36076	江阴	PMS_港东箱变主变	10	500	387	387
36077	江阴	宗言村殷家庄西变	10	400	320	320
36078	江阴	PMS_金石路变	10	400	320	320
36079	江阴	水云间花园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
36080	江阴	PMS_天鹤东配电所-1#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36081	江阴	王家协进西站	10	400	293	293
36082	江阴	戴君东变	10	400	320	320
36083	江阴	小王家巷北变	10	400	214	214
36084	江阴	勤丰新村 7#变	10	400	320	320
36085	江阴	PMS_新都苑 52#配电所 1#主变	10	315	252	252
36086	江阴	PMS_新都苑 52#配电所 2#主变	10	315	252	252
36087	江阴	龙山路 1#变	10	400	138	138
36088	江阴	敔光雅苑北区金云街 46#配电所 2#主变	20	800	640	640
36089	江阴	丰产方西变	10	400	320	320
36090	江阴	季中东变	10	400	320	320
36091	江阴	天敔雅苑 101#配电所 2#主变	20	800	640	640
36092	江阴	PMS_小徐介村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36093	江阴	杨园里北变	10	200	105	105
36094	江阴	翡翠花苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
36095	江阴	PMS_霞客建设变	10	400	320	320
36096	江阴	PMS_邱夏家变	10	400	320	320
36097	江阴	文鑫苑 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
36098	江阴	文鑫苑 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
36099	江阴	文鑫苑 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
36100	江阴	文鑫苑 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
36101	江阴	龙城福第 42#配电所 2#主变	10	800	640	640
36102	江阴	PMS_斜河北变	10	200	107	107
36103	江阴	PMS_西坝头站变	10	400	320	320
36104	江阴	PMS_五重金电站变	10	315	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36105	江阴	益民大 2#变	10	400	320	320
36106	江阴	PMS_泗河钱家村变	10	200	62	62
36107	江阴	南庄南站	10	200	160	160
36108	江阴	西横塘新村 44#箱变主变	10	400	320	320
36109	江阴	农业园区变	10	250	200	200
36110	江阴	PMS_新街南变	10	200	129	129
36111	江阴	PMS_夏家村东变	10	200	124	124
36112	江阴	PMS_牛头桥西变	10	200	129	129
36113	江阴	东新三维变	10	400	320	320
36114	江阴	渡江三村 5#变	10	400	320	320
36115	江阴	云景花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
36116	江阴	电力 4#箱变主变	10	630	481	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36117	江阴	果老园东变	10	315	240	240
36118	江阴	青阳汽市箱变主变	10	630	504	504
36119	江阴	龙港 6#变	10	400	320	320
36120	江阴	PMS_新南洋西箱变主变	10	500	372	372
36121	江阴	荡南碧泓苑 1#箱变主变	10	400	320	320
36122	江阴	上品璟苑 179#配电所 3#主变	10	800	640	640
36123	江阴	定山路 3#箱变主变	10	400	320	320
36124	江阴	长青顺昌变	10	400	207	207
36125	江阴	文鑫苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
36126	江阴	文鑫苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
36127	江阴	文鑫苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
36128	江阴	文鑫苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36129	江阴	文鑫苑 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
36130	江阴	文鑫苑 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
36131	江阴	文鑫苑 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
36132	江阴	文鑫苑 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
36133	江阴	振宇箱变主变	10	630	504	504
36134	江阴	敔樾花园 12#配电所 3#主变	20	800	640	640
36135	江阴	春风佳苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
36136	江阴	梅介村变	10	315	81	81
36137	江阴	PMS_圩塘南变	10	400	276	276
36138	江阴	尚澜名筑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
36139	江阴	冯家坝北变	10	200	113	113
36140	江阴	敔栖雅苑 6#配电所 2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36141	江阴	周庄村张家巷南变	10	400	320	320
36142	江阴	霞客苑 36#配电所 3#主变	10	630	504	504
36143	江阴	新秀园一期 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
36144	江阴	新秀园一期 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
36145	江阴	香槟花园 304#配电所 4#主变	10	800	640	640
36146	江阴	PMS_墓东变	10	400	277	277
36147	江阴	云景花园 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
36148	江阴	PMS_二区一号箱变主变	10	400	320	320
36149	江阴	PMS_旱沟东变	10	200	26	26
36150	江阴	PMS_陶家庄北变	10	400	292	292
36151	江阴	PMS_陶家村南变	10	400	320	320
36152	江阴	小湖市场 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36153	江阴	PMS_陈铁西变	10	200	106	106
36154	江阴	PMS_金家村南变	10	200	121	121
36155	江阴	新坝头西变	10	400	64	64
36156	江阴	华苑新村 4#变	10	400	320	320
36157	江阴	天茂雅苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
36158	江阴	顾北村委南变	10	400	320	320
36159	江阴	PMS_山泉村薛家桥中变	10	400	320	320
36160	江阴	云栖雅院 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
36161	江阴	PMS_高田村变	10	400	320	320
36162	江阴	PMS_服装箱变主变	10	400	320	320
36163	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
36164	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36165	江阴	周家港南变	10	200	160	160
36166	江阴	利港河东南变	10	400	320	320
36167	江阴	万花景苑三区 64#配电所 3#主变	10	630	504	504
36168	江阴	勤丰新村 2#变	10	400	320	320
36169	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
36170	江阴	东翎雅苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
36171	江阴	卢巷里北变	10	200	160	160
36172	江阴	PMS_加油站西变	10	400	320	320
36173	江阴	PMS_龙西西变	10	400	320	320
36174	江阴	PMS_北国水厂箱变主变	10	400	320	320
36175	江阴	PMS_幸福南路箱变主变	10	400	320	320
36176	江阴	PMS_鲤鱼港箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36177	江阴	PMS_一区一号箱变主变	10	400	320	320
36178	江阴	梅园新村 49#配电所 4#主变	10	630	504	504
36179	江阴	PMS_陈家冲南变	10	200	40	40
36180	江阴	马介村东变	10	400	131	131
36181	江阴	尚澜名筑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
36182	江阴	芙蓉新村 6#箱变主变	10	630	504	504
36183	江阴	长板牵西变	10	400	320	320
36184	江阴	PMS_曹庄北变	10	200	160	160
36185	江阴	长阅花园 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
36186	江阴	华苑新村 3#变	10	400	315	315
36187	江阴	痘寺塘 2#变	10	400	320	320
36188	江阴	天敌雅苑 119#配电所 4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36189	江阴	英伦尚郡 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
36190	江阴	英伦尚郡 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
36191	江阴	蒲市村委东变	10	400	320	320
36192	江阴	PMS_华特变	10	200	160	160
36193	江阴	上品璟苑 335#配电所 1#主变	10	800	640	640
36194	江阴	小吴巷路中变	10	400	179	179
36195	江阴	PMS_渔业塑料厂变	10	400	320	320
36196	江阴	PMS_林洋变	10	400	320	320
36197	江阴	金家村中变	10	200	160	160
36198	江阴	东支中村变	10	400	311	311
36199	江阴	PMS_下蔡湾西变	10	200	126	126
36200	江阴	邓洪西 2#变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36201	江阴	PMS_建设北站箱变主变	10	500	383	383
36202	江阴	PMS_小乔北变	10	400	246	246
36203	江阴	PMS_灯塔茶岐东排变	10	400	320	320
36204	江阴	PMS_金鹅墩东变	10	400	308	308
36205	江阴	PMS_红旗西站变	10	400	320	320
36206	江阴	PMS_富民路变	10	400	320	320
36207	江阴	PMS_新村东箱变主变	10	400	320	320
36208	江阴	PMS_新村南箱变主变	10	400	320	320
36209	江阴	月发路东变	10	400	320	320
36210	江阴	昕悦府 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
36211	江阴	PMS_绿园商城箱变主变	10	800	640	640
36212	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36213	江阴	星赋花园三区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
36214	江阴	宜文南 2#变	10	400	168	168
36215	江阴	天瑞苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
36216	江阴	周家基 4#变	10	400	320	320
36217	江阴	龙城福第 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
36218	江阴	PMS_周山路北箱变主变	10	500	400	400
36219	江阴	江东花苑 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
36220	江阴	PMS_中心村 12#变	10	400	291	291
36221	江阴	江东花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
36222	江阴	PMS_花东水厂箱变	10	400	320	320
36223	江阴	江东花苑 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
36224	江阴	龙城福第 34#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36225	江阴	PMS_北新箱变主变	10	500	400	400
36226	江阴	PMS_宏云箱变主变	10	630	504	504
36227	江阴	敔山湾花园 108#配电所 1#主变	20	1000	800	800
36228	江阴	PMS_南村头西变	10	200	160	160
36229	江阴	王家大河梢变	10	200	91	91
36230	江阴	渡江四村 3#箱变主变	10	630	504	504
36231	江阴	广澜南变	10	250	200	200
36232	江阴	袁家高头中变	10	400	320	320
36234	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 1#主变	10	800	640	640
36235	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 2#主变	10	800	640	640
36236	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 3#主变	10	800	640	640
36237	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36238	江阴	树家桥西变	10	400	320	320
36239	江阴	PMS_文定南配电所 1#主变	10	1000	800	800
36240	江阴	PMS_于南变	10	400	320	320
36241	江阴	PMS_河湘西变	10	400	320	320
36242	江阴	川电西变	10	400	320	320
36243	江阴	云景花园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
36244	江阴	朱家住基中变	10	400	320	320
36245	江阴	云景花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
36246	江阴	PMS_下庄西变	10	400	320	320
36247	江阴	山棠雅园 2#配电所 3#主变	20	630	504	504
36248	江阴	江东花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
36249	江阴	馨云雅居 8#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36250	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
36251	江阴	PMS_何赵家 2#变	10	200	160	160
36252	江阴	霞映景苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
36253	江阴	张家埭箱变主变	10	630	504	504
36254	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
36255	江阴	小后宅西变	10	400	320	320
36256	江阴	融城苑 182#配电所 1#主变	10	800	640	640
36257	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
36258	江阴	霞客苑 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
36259	江阴	芙蓉新村 5#箱变主变	10	630	504	504
36260	江阴	PMS_东湾头变	10	400	306	306
36261	江阴	高田岸 2#变	10	315	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36262	江阴	PMS_滩头上东变	10	200	160	160
36263	江阴	PMS_新安底东变	10	200	160	160
36264	江阴	PMS_兴塘路21#配电所1#主变	10	800	640	640
36265	江阴	PMS_兴塘路21#配电所3#主变	10	800	640	640
36266	江阴	PMS_兴塘路21#配电所4#主变	10	800	640	640
36267	江阴	PMS_兴塘路21#配电所2#主变	10	800	640	640
36268	江阴	PMS_申南村新红站变	10	400	320	320
36269	江阴	珺和雅苑一期82-1#配电所4#主变	10	800	640	640
36270	江阴	PMS_教工西变	10	400	320	320
36271	江阴	华馨苑37#配电所2#主变	10	800	640	640
36272	江阴	PMS_东巷口2#变	10	400	228	228
36273	江阴	PMS_习礼村小区2#变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36274	江阴	PMS_兴隆南箱变主变	10	500	400	400
36275	江阴	PMS_龙西箱变主变	10	500	400	400
36276	江阴	PMS_周庄海事箱变主变	10	500	400	400
36277	江阴	PMS_周庄车站箱变主变	10	500	357	357
36278	江阴	鑫茂悦园 269#配 3#主变	10	800	640	640
36279	江阴	PMS_商品箱变主变	10	500	374	374
36280	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
36281	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
36282	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
36283	江阴	PMS_孙家巷站变	10	200	160	160
36284	江阴	PMS_彭家降变	10	200	122	122
36285	江阴	PMS_朋林南变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36286	江阴	梅园新村 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
36287	江阴	PMS_耿家变	10	200	115	115
36288	江阴	PMS_南降新村变	10	400	320	320
36289	江阴	PMS_蒋巷变	10	400	310	310
36290	江阴	PMS_王巷箱变主变	10	630	378	378
36291	江阴	PMS_陆桥宾馆箱变主变	10	630	468	468
36292	江阴	PMS_陆桥政府箱变主变	10	630	504	504
36293	江阴	龙潭圩西变	10	400	203	203
36294	江阴	PMS_龙潭圩东变	10	200	160	160
36295	江阴	PMS_九庆圩东变	10	200	140	140
36296	江阴	蔡化朱家巷 2#变	10	400	295	295
36297	江阴	PMS_季家村南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36298	江阴	PMS_环东路公变	10	400	320	320
36299	江阴	PMS_李元沈家宕西变	10	400	320	320
36300	江阴	馨悦花园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
36301	江阴	PMS_后贯巷变	10	400	320	320
36302	江阴	玫瑰园 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
36303	江阴	PMS_南苑西变	10	400	289	289
36304	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 3#主变	10	630	504	504
36305	江阴	青东嘉苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
36306	江阴	青东嘉苑 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
36307	江阴	青东嘉苑 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
36308	江阴	青东嘉苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
36309	江阴	PMS_海事箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36310	江阴	三甲里南变	10	400	264	264
36311	江阴	龙城福第 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
36312	江阴	PMS_富格箱变主变	10	200	160	160
36313	江阴	PMS_桑田北变	10	400	320	320
36314	江阴	PMS_双佳变	10	400	320	320
36315	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
36316	江阴	春麓苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
36317	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 6#配电所 1#主变	20	630	504	504
36318	江阴	PMS_蔡湾变	10	400	232	232
36319	江阴	PMS_耿家南变	10	200	91	91
36320	江阴	PMS_卢家坝村站变	10	400	320	320
36321	江阴	东常西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36322	江阴	PMS_曹家基变	10	400	247	247
36323	江阴	PMS_冯北变	10	200	160	160
36324	江阴	长寿马路上变	10	200	141	141
36325	江阴	上品璟苑 335#配电所 2#主变	10	800	640	640
36326	江阴	祝塘钱家湾东变	10	250	200	200
36327	江阴	春风景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
36328	江阴	PMS_北环东路箱变主变	10	500	400	400
36329	江阴	PMS_健民箱变主变	10	630	504	504
36330	江阴	PMS_园区宏达箱变主变	10	500	247	247
36331	江阴	翡翠花苑 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
36332	江阴	望隆花苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
36333	江阴	敔樾花园中园 165#配电所 4#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36334	江阴	PMS_云亭陶家巷变	10	400	152	152
36335	江阴	友谊桥公变	10	400	320	320
36336	江阴	品尊名邸 63#配 3#主变	10	630	504	504
36337	江阴	PMS_融城苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
36338	江阴	PMS_融城苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
36339	江阴	PMS_融城苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36340	江阴	PMS_融城苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36341	江阴	青东嘉苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
36342	江阴	青东嘉苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
36343	江阴	青东嘉苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
36344	江阴	青东嘉苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
36345	江阴	PMS_黄山 3 队箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36346	江阴	龙城福第三期 226#配电所 2#主变	10	800	640	640
36347	江阴	PMS_商贸灯塔下 1 号变	10	400	320	320
36348	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
36349	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 1#主变	10	630	504	504
36350	江阴	PMS_果园路 12#箱变主变	10	500	400	400
36351	江阴	PMS_龙游西变	10	200	160	160
36352	江阴	港郦花苑 135#配电所 1#主变	10	630	504	504
36353	江阴	PMS_茂龙村委东变	10	400	320	320
36354	江阴	PMS_莫城变	10	400	265	265
36355	江阴	益民 2#变	10	200	160	160
36356	江阴	天敬雅苑 94#配电所 2#主变	20	800	640	640
36357	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36358	江阴	PMS_王天于巷变	10	400	269	269
36359	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
36360	江阴	东苑新村 23#箱变主变	10	400	320	320
36361	江阴	西园三村 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
36362	江阴	戴巷新村 1 号变	10	400	255	255
36363	江阴	木材南变	10	400	320	320
36364	江阴	PMS_建设西变	10	400	301	301
36365	江阴	创新大道 77#配电所 4#主变	10	800	640	640
36366	江阴	丹桂颐园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
36367	江阴	青阳车站西变	10	400	320	320
36368	江阴	PMS_冯泾电站变	10	200	160	160
36369	江阴	PMS_滨江北配电所主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36370	江阴	滨江南配电所 1#主变	10	800	640	640
36371	江阴	PMS_金御华府 221#配电所 2#主变	10	800	640	640
36372	江阴	PMS_金御华府 221#配电所 1#主变	10	800	640	640
36373	江阴	PMS_云亭太平路 2#变	10	400	320	320
36374	江阴	蟠龙村河西变	10	400	320	320
36375	江阴	PMS_西湖北变	10	200	141	141
36376	江阴	遥径岸变	10	400	303	303
36377	江阴	沿塘站变	10	400	320	320
36378	江阴	赵介浜电站变	10	200	160	160
36379	江阴	PMS_五星西变	10	400	320	320
36380	江阴	PMS_于门园区箱变主变	10	500	223	223
36381	江阴	PMS_金山路 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36382	江阴	大桥路 2#箱变主变	10	500	400	400
36383	江阴	PMS_龙潭小学变	10	400	320	320
36384	江阴	春风佳苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
36385	江阴	公园 4#变	10	400	320	320
36386	江阴	PMS_森源溪岸花园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
36387	江阴	PMS_森源溪岸花园 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
36388	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
36389	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
36390	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
36391	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
36392	江阴	龙城福第(二期)58#配电所 2#主变	10	800	640	640
36393	江阴	港尚名筑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36394	江阴	上海花园二期 288#配电所 1#主变	10	800	640	640
36395	江阴	星辉苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
36396	江阴	东麓花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
36397	江阴	东苑新村 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
36398	江阴	永福圩变	10	200	160	160
36399	江阴	德福东箱变主变	10	630	504	504
36400	江阴	PMS_袁家高头变	10	400	288	288
36401	江阴	夏东菜场变	10	400	320	320
36402	江阴	PMS_永利桥西变	10	400	305	305
36403	江阴	PMS_章家厍南变	10	200	149	149
36404	江阴	立埭 1 号变	10	400	320	320
36405	江阴	PMS_付家村北变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36406	江阴	PMS_稻香箱变主变	10	500	400	400
36407	江阴	雅澜名苑 78#配电所 4#主变	10	630	504	504
36408	江阴	澄堡 14#配电所 1#主变	10	630	504	504
36409	江阴	澄堡 14#配电所 3#主变	10	630	504	504
36410	江阴	澄堡 14#配电所 2#主变	10	630	504	504
36411	江阴	澄堡 14#配电所 4#主变	10	630	504	504
36412	江阴	PMS_后旺南变	10	400	98	98
36413	江阴	康须北站变	10	400	311	311
36414	江阴	澄堡 622#配电所 1#主变	10	800	640	640
36415	江阴	澄堡 622#配电所 2#主变	10	800	640	640
36416	江阴	马镇韩家村箱变主变	10	630	504	504
36417	江阴	PMS_云台路 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36418	江阴	西范开发北变	10	400	320	320
36419	江阴	鑫茂悦园 234#配 2#主变	10	800	640	640
36420	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
36421	江阴	霞栖苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
36422	江阴	雅澜名苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
36423	江阴	锡金箱变主变	10	630	495	495
36424	江阴	吴家村南变	10	200	102	102
36425	江阴	PMS_精养塘北变	10	400	306	306
36426	江阴	品尊名邸 63#配 2#主变	10	630	504	504
36427	江阴	PMS_潘家村南变	10	400	273	273
36428	江阴	PMS_桥下南变	10	400	320	320
36429	江阴	馨云雅居 7#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36430	江阴	御景雅园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
36431	江阴	渡江四村 4#箱变主变	10	630	504	504
36432	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
36433	江阴	PMS_门楼下西变	10	400	320	320
36434	江阴	文政路 1 号变	10	400	320	320
36435	江阴	大西街北箱变主变	10	630	504	504
36436	江阴	PMS_新胜河北变	10	200	139	139
36437	江阴	皋岸镇南变	10	250	167	167
36438	江阴	新秀园三期 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
36439	江阴	汇南村委变	10	400	320	320
36440	江阴	PMS_雷家湾变	10	200	160	160
36441	江阴	水城花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36442	江阴	雅澜名苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
36443	江阴	雅澜名苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
36444	江阴	雅澜名苑 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
36445	江阴	雅澜名苑 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
36446	江阴	PMS_金瀚变	10	400	320	320
36447	江阴	龙城福第 42#配电所 1#主变	10	800	640	640
36448	江阴	PMS_小学西箱变	10	400	320	320
36449	江阴	龙城福第 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
36450	江阴	绮峰公变	10	200	160	160
36451	江阴	周庄广电 2#箱变主变	10	630	504	504
36452	江阴	PMS_青龙西变	10	400	320	320
36453	江阴	长和新天地 10#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36454	江阴	御景雅园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
36455	江阴	御景雅园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
36456	江阴	御景雅园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
36457	江阴	张巷西变	10	315	205	205
36458	江阴	宕里南变	10	250	137	137
36459	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
36460	江阴	石池北变	10	400	320	320
36461	江阴	支巷新村南变	10	400	320	320
36462	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
36463	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
36464	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
36465	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36466	江阴	PMS_御景花园 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
36467	江阴	PMS_御景花园 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
36468	江阴	PMS_窑墩头东变	10	400	313	313
36469	江阴	鉴清工业变	10	400	320	320
36470	江阴	青阳锡澄路商城箱变主变	10	630	504	504
36471	江阴	上品璟苑 179#配电所 4#主变	10	800	640	640
36472	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
36473	江阴	益民大 3#变	10	400	320	320
36474	江阴	东苑新村 25#箱变主变	10	400	320	320
36475	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
36476	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
36477	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36478	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
36479	江阴	双前巷变	10	315	77	77
36480	江阴	星赋花园二区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
36481	江阴	PMS_墩上变	10	400	320	320
36482	江阴	品尊名邸 63#配 1#主变	10	630	504	504
36483	江阴	邱夏家北变	10	400	320	320
36484	江阴	PMS_璜塘北楼下变	10	400	157	157
36485	江阴	PMS_忠巷北箱变主变	10	500	400	400
36486	江阴	PMS_青龙西箱变主变	10	500	350	350
36487	江阴	PMS_云亭太平路 1#变	10	400	320	320
36488	江阴	坊前新村 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36489	江阴	镇区车站 1 号箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36490	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
36491	江阴	鑫茂悦园 217#配 4#主变	10	630	504	504
36492	江阴	雍锦园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
36493	江阴	春风雅苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
36494	江阴	江悦尚院 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
36495	江阴	卞家桥 1#变	10	400	286	286
36496	江阴	品尊名邸 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
36497	江阴	PMS_东徐箱变主变	10	200	160	160
36498	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36499	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36500	江阴	PMS_御景花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
36501	江阴	PMS_御景花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36502	江阴	春华家苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
36503	江阴	江悦尚院 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
36504	江阴	PMS_茶安头北变	10	400	254	254
36505	江阴	PMS_石岐里北变	10	200	160	160
36506	江阴	江悦尚院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
36507	江阴	桃源名筑 1#配电所 2#主变	20	630	504	504
36508	江阴	环城南路箱变主变	10	630	504	504
36509	江阴	天敬雅苑 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
36510	江阴	新颜箱变主变	10	630	504	504
36511	江阴	PMS_香山村变	10	400	320	320
36512	江阴	江东花苑 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
36513	江阴	高头上南 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36514	江阴	谢家头南变	10	200	160	160
36515	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
36516	江阴	桃源名筑 40#配电所 1#主变	20	630	504	504
36517	江阴	PMS_平达北变	10	400	320	320
36518	江阴	范巷上 2#变	10	400	270	270
36519	江阴	西阳桥北变	10	400	320	320
36520	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
36521	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
36522	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
36523	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 4#主变	10	800	640	640
36524	江阴	郡庭花园 142#配电所 4#主变	10	800	640	640
36525	江阴	PMS_银杏路北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36526	江阴	PMS_郭庄东站变	10	400	241	241
36527	江阴	御景雅园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
36528	江阴	御景雅园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
36529	江阴	御景雅园 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
36530	江阴	御景雅园 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
36531	江阴	天成雅苑箱变主变	10	630	504	504
36532	江阴	PMS_渔业村南变	10	200	160	160
36533	江阴	PMS_沿山公寓楼 8#变	10	400	320	320
36534	江阴	PMS_沿山新村变	10	400	320	320
36535	江阴	PMS_沿山公寓楼 2#变	10	400	320	320
36536	江阴	PMS_沿山公寓楼 10#变	10	400	320	320
36537	江阴	PMS_沿山公寓楼 6#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36538	江阴	PMS_东亚箱变主变	10	500	285	285
36539	江阴	PMS_胡介昌北变	10	400	193	193
36540	江阴	PMS_繁殖场北变	10	200	160	160
36541	江阴	PMS_铺头南变	10	400	293	293
36542	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 1#主变	10	800	640	640
36543	江阴	云麓花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
36544	江阴	棠樾锦园 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
36545	江阴	村办厂南变	10	400	320	320
36546	江阴	PMS_梦佳变	10	400	320	320
36547	江阴	电力站 3 号变	10	400	277	277
36548	江阴	PMS_花果知青西箱变主变	10	500	400	400
36549	江阴	PMS_南云箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36550	江阴	敔山湾花园 108#配电所 2#主变	20	1000	800	800
36551	江阴	PMS_西新村 1#箱变主变	10	630	458	458
36552	江阴	PMS_小南庄西变	10	315	142	142
36553	江阴	新庄预制场南变	10	400	320	320
36554	江阴	PMS_东刘市变	10	400	106	106
36555	江阴	孟家村变	10	400	273	273
36556	江阴	中村变	10	400	213	213
36557	江阴	云亭蒋家村东变	10	250	180	180
36558	江阴	三元变	10	200	160	160
36559	江阴	紫悦花苑 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
36560	江阴	峭岐钱家村变	10	200	126	126
36561	江阴	云禧苑 638-2#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36562	江阴	望隆花苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
36563	江阴	PMS_花家浜东箱变主变	10	500	400	400
36564	江阴	尚源名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
36565	江阴	PMS_申港开发 4#变	10	400	320	320
36566	江阴	PMS_周庄医院箱变主变	10	500	400	400
36567	江阴	尚源名筑 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
36568	江阴	万安佳苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
36569	江阴	PMS_贡北庄 4#变	10	200	49	49
36570	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 1#主变	10	800	640	640
36571	江阴	PMS_菜北变	10	200	10	10
36572	江阴	夏港北站箱变主变	10	630	504	504
36573	江阴	PMS_章家变	10	200	6	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36574	江阴	中隆南变	10	400	320	320
36575	江阴	御景雅园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
36576	江阴	御景雅园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
36577	江阴	御景雅园 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
36578	江阴	御景雅园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
36579	江阴	PMS_光辉路 3#箱变主变	10	400	320	320
36580	江阴	御景雅园 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
36581	江阴	御景雅园 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
36582	江阴	御景雅园 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
36583	江阴	御景雅园 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
36584	江阴	PMS_镇东南箱变主变	10	400	320	320
36585	江阴	PMS_东江小区 1#北箱变 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36586	江阴	星赋花园一区 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
36587	江阴	PMS_东江小区 2#南箱变 1#主变	10	630	504	504
36588	江阴	PMS_九州西变	10	200	160	160
36589	江阴	PMS_双人变	10	400	320	320
36590	江阴	PMS_新河南北变	10	400	320	320
36591	江阴	江悦尚院 64#配电所 1#主变	10	630	504	504
36592	江阴	PMS_祝塘东街中变	10	400	236	236
36593	江阴	月发路 3#变	10	400	320	320
36594	江阴	黄桥村陆家村变	10	400	320	320
36595	江阴	河南变	10	200	78	78
36596	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
36597	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36598	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
36599	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
36600	江阴	PMS_水塔坝变	10	200	160	160
36601	江阴	紫悦花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
36602	江阴	龙城福第三期 226#配电所 1#主变	10	800	640	640
36603	江阴	江东花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
36604	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 4#主变	10	800	640	640
36605	江阴	秀江南名苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
36606	江阴	PMS_文林砖瓦变	10	400	320	320
36607	江阴	PMS_文化路 3#变	10	400	320	320
36608	江阴	PMS_西胖官变	10	200	56	56
36609	江阴	江东花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36610	江阴	PMS_薛家坝西箱变主变	10	500	400	400
36611	江阴	PMS_新巷路北变	10	400	320	320
36612	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
36613	江阴	PMS_自由街 7#箱变主变	10	400	294	294
36614	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
36615	江阴	馨云雅居 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
36616	江阴	澜岸花苑 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
36617	江阴	黄桥村委变	10	400	320	320
36618	江阴	PMS_运河东变	10	400	320	320
36619	江阴	PMS_北渚驾校变	10	400	320	320
36620	江阴	青苑南箱变主变	10	630	504	504
36621	江阴	侯士巷 3 号变	10	400	261	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36622	江阴	PMS_澄张路 2#变	10	200	160	160
36623	江阴	PMS_峭岐朝东村变	10	400	306	306
36624	江阴	PMS_工业路变	10	400	320	320
36625	江阴	小九亩北变	10	250	200	200
36626	江阴	于菜西变	10	400	320	320
36627	江阴	星赋花园四区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
36628	江阴	PMS_莳家圩西变	10	200	160	160
36629	江阴	金家村西变	10	315	252	252
36630	江阴	PMS_小南庄变	10	400	320	320
36631	江阴	南降东变	10	200	160	160
36632	江阴	龙城福第二期 235#配电所 1#主变	10	800	640	640
36633	江阴	PMS_灰罗圩东变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36634	江阴	PMS_三房桥南变	10	400	299	299
36635	江阴	PMS_河塘家园 1#变	10	400	320	320
36636	江阴	PMS_南山头北变	10	200	114	114
36637	江阴	PMS_白峰东变	10	400	118	118
36638	江阴	PMS_徐家住基变	10	200	145	145
36639	江阴	PMS_河塘家园 2#变	10	400	320	320
36640	江阴	PMS_张家坝南变	10	400	231	231
36641	江阴	PMS_龚巷南 2#变	10	200	131	131
36642	江阴	林家村南变	10	400	219	219
36643	江阴	PMS_须家跳变	10	400	166	166
36644	江阴	PMS_安乐桥变	10	400	320	320
36645	江阴	PMS_唐家村变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36646	江阴	PMS_江家村变	10	400	320	320
36647	江阴	PMS_施家门变	10	400	320	320
36648	江阴	PMS_月发路 2#变	10	400	320	320
36649	江阴	PMS_月照变	10	400	320	320
36650	江阴	PMS_西陈南变	10	400	276	276
36651	江阴	PMS_南陈村站变	10	400	233	233
36652	江阴	PMS_桐岐商城公变	10	400	310	310
36653	江阴	PMS_桐岐税务公变	10	400	320	320
36654	江阴	和平街 5#变	10	400	320	320
36655	江阴	PMS_王介弄公变	10	400	320	320
36656	江阴	PMS_三房庄南变	10	200	143	143
36657	江阴	PMS_杨北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36658	江阴	天鹤一村 2#箱变主变	10	630	504	504
36659	江阴	万兴堆场北变	10	315	252	252
36660	江阴	PMS_龙皇基变	10	400	320	320
36661	江阴	尚源名筑 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
36662	江阴	PMS_税务西变	10	400	320	320
36663	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
36664	江阴	PMS_岳南变箱变主变	10	630	504	504
36665	江阴	敔樾花园中园 73#配电所 4#主变	20	630	504	504
36666	江阴	PMS_璜塘老住基变	10	400	94	94
36667	江阴	PMS_丽都 151#配电所 1#主变	10	800	640	640
36668	江阴	PMS_丽都 151#配电所 2#主变	10	800	640	640
36669	江阴	PMS_丽都 151#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36670	江阴	PMS_村委变	10	200	160	160
36671	江阴	PMS_润博苑 15#箱变主变	10	400	320	320
36672	江阴	PMS_润博苑 16#箱变主变	10	400	320	320
36673	江阴	北国幼儿园箱变主变	10	630	452	452
36674	江阴	创业双源变	10	400	320	320
36675	江阴	毗山南站变	10	200	85	85
36676	江阴	小徐家变	10	400	112	112
36677	江阴	石埝西站	10	200	113	113
36678	江阴	青阳锡澄路商城北箱变主变	10	630	504	504
36679	江阴	PMS_徐油车变	10	200	107	107
36680	江阴	PMS_倪家宕变	10	200	145	145
36681	江阴	PMS_璜塘菜场变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36682	江阴	PMS_金溢变	10	400	320	320
36683	江阴	申裕苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
36684	江阴	春华家苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
36685	江阴	钱家西变	10	400	320	320
36686	江阴	PMS_柞树下变	10	200	88	88
36687	江阴	PMS_长寿翻水站变	10	200	160	160
36688	江阴	PMS_何蒋变	10	200	102	102
36689	江阴	榨树下西变	10	315	205	205
36690	江阴	敔栖雅苑 30#配电所 3#主变	20	800	640	640
36691	江阴	PMS_顾三房东变	10	200	111	111
36692	江阴	PMS_王土墩变	10	400	295	295
36693	江阴	PMS_斜泾周家西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36694	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 3#主变	10	630	504	504
36695	江阴	河塘西站变	10	400	320	320
36696	江阴	天茂雅苑 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
36697	江阴	霍家巷变	10	400	297	297
36698	江阴	PMS_西山头变	10	400	166	166
36699	江阴	PMS_霍家巷北变	10	400	244	244
36700	江阴	PMS_曹家庄西变	10	400	149	149
36701	江阴	黄观加工厂变	10	400	320	320
36702	江阴	PMS_怀家村变	10	200	160	160
36703	江阴	PMS_八房变	10	400	249	249
36704	江阴	郡庭花园 142#配电所 1#主变	10	800	640	640
36705	江阴	PMS_芙蓉西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36706	江阴	勤丰新村 10 号变	10	400	320	320
36707	江阴	PMS_王庄上变	10	400	300	300
36708	江阴	PMS_老阳岐东变	10	400	320	320
36709	江阴	万花景苑 84#配电所 3#主变	10	800	640	640
36710	江阴	PMS_青阳菜场箱变主变	10	500	400	400
36711	江阴	PMS_马镇王家村变	10	400	320	320
36712	江阴	PMS_潘家西变	10	200	88	88
36713	江阴	PMS_张宕浜南变	10	400	320	320
36714	江阴	PMS_青阳菜场南变	10	400	255	255
36715	江阴	PMS_海洲御园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
36716	江阴	PMS_海洲御园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
36717	江阴	PMS_海洲御园 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36718	江阴	PMS_海洲御园 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
36719	江阴	瑞府园 23#配 1#主变	20	800	640	640
36720	江阴	PMS_河湘苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
36721	江阴	PMS_河湘苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
36722	江阴	PMS_陶湾西变	10	200	160	160
36723	江阴	PMS_松岗南变	10	200	160	160
36724	江阴	鑫茂悦园 217#配 2#主变	10	630	504	504
36725	江阴	省降中变	10	400	320	320
36726	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 6#配电所 2#主变	20	630	504	504
36727	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
36728	江阴	PMS_南野东变	10	200	160	160
36729	江阴	云景花园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36730	江阴	泾西余家村变	10	400	307	307
36731	江阴	赤岸东庄变	10	400	305	305
36732	江阴	郡庭花园 140#配电所 1#主变	10	800	640	640
36733	江阴	瑞新花苑 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
36734	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
36735	江阴	港东 1#箱变主变	10	630	489	489
36736	江阴	PMS_钱家东变	10	400	320	320
36737	江阴	PMS_俞家村变	10	400	310	310
36738	江阴	星赋花园四区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
36739	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 3#主变	10	800	640	640
36740	江阴	雪家桥中变	10	400	184	184
36741	江阴	PMS_香草东站	10	400	223	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36742	江阴	PMS_庄家变	10	200	160	160
36743	江阴	PMS_金湾里 2#变	10	200	123	123
36744	江阴	荷花路北变	10	315	241	241
36745	江阴	二窑变	10	200	160	160
36746	江阴	PMS_湾坝南变	10	400	208	208
36747	江阴	PMS_前高岸圩东变	10	200	120	120
36748	江阴	PMS_朝阳农家变	10	200	160	160
36749	江阴	PMS_云亭金家村变	10	400	320	320
36750	江阴	周中箱变主变	10	630	504	504
36751	江阴	康后西变	10	400	171	171
36752	江阴	梅园新村 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
36753	江阴	PMS_曙新外宿变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36754	江阴	PMS_高峰北变	10	400	164	164
36755	江阴	PMS_钱龙东箱变主变	10	630	490	490
36756	江阴	PMS_后栗 1#变	10	400	320	320
36757	江阴	小陆家基 3#变	10	400	320	320
36758	江阴	PMS_苍墩北变	10	400	320	320
36759	江阴	河岸加工厂西变	10	200	79	79
36760	江阴	红豆村委箱变主变	10	630	504	504
36761	江阴	黄家基南变	10	400	320	320
36762	江阴	澜岸花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
36763	江阴	PMS_上暨西变	10	400	320	320
36764	江阴	庄基南变	10	200	160	160
36765	江阴	PMS_范安桥 2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36766	江阴	四三房变	10	400	234	234
36767	江阴	鑫茂悦园 150#配 1#主变	10	800	640	640
36768	江阴	PMS_蔡桥顾家堂变	10	200	160	160
36769	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
36770	江阴	PMS_太平桥 1 号变	10	400	320	320
36771	江阴	PMS_广电南变	10	400	279	279
36772	江阴	PMS_申兴箱变 1#主变	10	630	504	504
36773	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 2#主变	20	800	640	640
36774	江阴	新江尖变	10	250	136	136
36775	江阴	PMS_茂财富变	10	200	69	69
36776	江阴	霞客苑 36#配电所 1#主变	10	630	504	504
36777	江阴	蒲市庄上变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36778	江阴	后巷北站变	10	200	160	160
36779	江阴	PMS_元房村南变	10	400	207	207
36780	江阴	丹桂颐园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
36781	江阴	PMS_孟河湾 3#变	10	400	320	320
36782	江阴	东舜花苑 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
36783	江阴	万花商业广场 43#变电所 1#主变	10	630	504	504
36784	江阴	PMS_龙游虞家村变	10	400	308	308
36785	江阴	PMS_里泾坝电站变	10	200	137	137
36786	江阴	PMS_观山东变	10	400	320	320
36787	江阴	小周家村公变	10	400	272	272
36788	江阴	长山变基建变	10	200	160	160
36789	江阴	新城中公变	10	400	316	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36790	江阴	PMS_史村中变	10	400	155	155
36791	江阴	PMS_洪流电灌站变	10	200	160	160
36792	江阴	PMS_芦岐南山变	10	200	136	136
36793	江阴	PMS_刘庄东变	10	200	153	153
36794	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
36795	江阴	高家头 1 号变	10	400	320	320
36796	江阴	霞客苑 36#配电所 4#主变	10	630	504	504
36797	江阴	PMS_南宅西变	10	200	160	160
36798	江阴	PMS_街中箱变主变	10	630	504	504
36799	江阴	PMS_七村北箱变主变	10	630	504	504
36800	江阴	PMS_顾山成教箱变主变	10	630	504	504
36801	江阴	后巷 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36802	江阴	PMS_顾山东新村箱变主变	10	630	504	504
36803	江阴	PMS_顾山宾馆箱变主变	10	630	504	504
36804	江阴	PMS_陶家弄西变	10	200	160	160
36805	江阴	PMS_镇南路箱变主变	10	400	179	179
36806	江阴	水云间花园 33#配电所 1#主变	10	630	504	504
36807	江阴	南国村委南变	10	400	320	320
36808	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 4#主变	10	800	640	640
36809	江阴	新秀园一期 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
36810	江阴	澄园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
36811	江阴	澄园 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
36812	江阴	澄园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
36813	江阴	澄园 1#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36814	江阴	澄园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
36815	江阴	澄园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
36816	江阴	澄园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
36817	江阴	澄园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
36818	江阴	夕阳红公寓配电所 1#主变	10	630	504	504
36819	江阴	夕阳红公寓配电所 2#主变	10	630	504	504
36820	江阴	PMS_尤家坝变	10	250	200	200
36821	江阴	祝塘环南路东变	10	250	200	200
36822	江阴	璜塘高家村变	10	400	187	187
36823	江阴	天茂雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
36824	江阴	PMS_金山箱变主变	10	630	504	504
36825	江阴	PMS_小河 17#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36826	江阴	澄常路北箱变主变	10	630	504	504
36827	江阴	PMS_八房西变	10	200	160	160
36828	江阴	江悦尚院 24#配电所 1#主变	10	630	504	504
36829	江阴	PMS_苏果超市变	10	400	320	320
36830	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 2#主变	10	800	640	640
36831	江阴	华盈佳苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
36832	江阴	PMS_周庄永安西变	10	200	160	160
36833	江阴	符祥巷变	10	400	320	320
36834	江阴	云顾公变箱变主变	10	630	491	491
36835	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
36836	江阴	PMS_富民园区 1#北变	10	400	320	320
36837	江阴	PMS_双桥北站变	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36838	江阴	PMS_文林向阳西变	10	400	320	320
36839	江阴	新街村南变	10	400	320	320
36840	江阴	祝塘吴家基变	10	400	281	281
36841	江阴	草荡电站	10	400	310	310
36842	江阴	至公南箱变主变	10	630	455	455
36843	江阴	芙蓉新村 8#箱变主变	10	630	504	504
36844	江阴	郡庭花园 140#配电所 3#主变	10	800	640	640
36845	江阴	滨江开发 6#变	10	250	200	200
36846	江阴	前野田东变	10	400	320	320
36847	江阴	PMS_周庄村红卫南变	10	400	277	277
36848	江阴	PMS_青阳兴达公变	10	400	320	320
36849	江阴	渡江二村 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36850	江阴	倪家巷北箱变主变	10	500	400	400
36851	江阴	PMS_地税箱变主变	10	630	560	560
36852	江阴	PMS_香山北路箱变主变	10	630	504	504
36853	江阴	PMS_顾山电力站箱变主变	10	630	504	504
36854	江阴	PMS_顾山商城箱变主变	10	630	504	504
36855	江阴	PMS_顾山塑料厂箱变主变	10	630	504	504
36856	江阴	PMS_上场头箱变主变	10	630	504	504
36857	江阴	PMS_香山西路箱变主变	10	630	504	504
36858	江阴	PMS_计生箱变主变	10	630	441	441
36859	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
36860	江阴	PMS_香山三村箱变主变	10	630	504	504
36861	江阴	河岸韩家村东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36862	江阴	忠巷西箱变主变	10	630	504	504
36863	江阴	雅澜名苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
36864	江阴	田由 2#变	10	400	320	320
36865	江阴	PMS_祝塘顾家基变	10	400	269	269
36866	江阴	顾山南庄北变	10	400	320	320
36867	江阴	峭岐通达西变	10	400	320	320
36868	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
36869	江阴	蒋庄西变	10	400	320	320
36870	江阴	卢巷里西变	10	400	320	320
36871	江阴	华隆广场 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
36872	江阴	金家湾北变	10	400	320	320
36873	江阴	PMS_东升南站变	10	400	272	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36874	江阴	PMS_双平变	10	400	320	320
36875	江阴	PMS_良彩里变	10	400	309	309
36876	江阴	PMS_祝塘钱家圩变	10	400	183	183
36877	江阴	PMS_北庙变	10	400	295	295
36878	江阴	PMS_南塘坊变	10	400	259	259
36879	江阴	PMS_浦田圩东变	10	400	320	320
36880	江阴	天韵雅苑 9 配电所 1#主变	10	800	640	640
36881	江阴	PMS_民营变	10	400	320	320
36882	江阴	PMS_电力西站	10	400	308	308
36883	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
36884	江阴	南闸水电箱变主变	10	630	504	504
36885	江阴	PMS_鉴清潭巷变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36886	江阴	春风景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
36887	江阴	PMS_竹港变	10	400	320	320
36888	江阴	虹五 13 号变	10	400	320	320
36889	江阴	凝景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
36890	江阴	天敌雅苑 28#配电所 3#主变	20	630	504	504
36891	江阴	天敌雅苑 88#配电所 1#主变	20	800	640	640
36893	江阴	PMS_璜土西湖南变	10	315	252	252
36894	江阴	PMS_龙东路变	10	400	320	320
36895	江阴	东翎雅苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
36896	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 3#主变	10	630	504	504
36897	江阴	PMS_汉墩北变	10	400	270	270
36898	江阴	顾山工业园 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36899	江阴	PMS_七房基 2#箱变主变	10	400	179	179
36900	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
36901	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
36902	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
36903	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
36904	江阴	小吴巷 2#变	10	400	320	320
36905	江阴	天阙雅苑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
36906	江阴	夏港张家村南变	10	400	246	246
36907	江阴	PMS_公园南变	10	400	320	320
36908	江阴	万安佳苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
36909	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 25#配电所 3#主变	20	630	504	504
36910	江阴	PMS_邹家丹东变	10	400	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36911	江阴	PMS_柏西东变	10	400	320	320
36912	江阴	PMS_雪家桥东变	10	400	247	247
36913	江阴	文林马家村变	10	400	243	243
36914	江阴	敔光雅苑北区 18-1 配电所 1#主变	20	630	504	504
36915	江阴	玫瑰园 128#配电所 3#主变	10	800	612	612
36916	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
36917	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
36918	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
36919	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
36920	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
36921	江阴	PMS_丽都 133#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36922	江阴	PMS_丽都 133#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36923	江阴	PMS_丽都 133#配电所 3#主变	10	630	504	504
36924	江阴	敬老院 3#变	10	400	320	320
36925	江阴	西渔北变	10	400	307	307
36926	江阴	费家巷西变	10	400	294	294
36927	江阴	花山西变	10	315	252	252
36928	江阴	丹桂颐园 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
36929	江阴	恒方变	10	400	320	320
36930	江阴	融城苑 228#配电所 2#主变	10	800	640	640
36931	江阴	泾西村蒯家村变	10	400	185	185
36932	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
36933	江阴	梅家角变	10	400	132	132
36934	江阴	PMS_灯塔石粉变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36935	江阴	西渔公变	10	200	160	160
36936	江阴	小坎路 1 号箱变主变	10	630	504	504
36937	江阴	东翎雅苑 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
36938	江阴	PMS_德鑫镀液箱变主变	10	500	400	400
36939	江阴	云筑雅苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
36940	江阴	PMS_建明南箱变主变	10	400	317	317
36941	江阴	洪年西变	10	400	320	320
36942	江阴	PMS_宝辉中箱变主变	10	400	257	257
36943	江阴	万花景苑二区 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
36944	江阴	PMS_新庄路东箱变主变	10	500	400	400
36945	江阴	PMS_景阳东村箱变主变	10	400	276	276
36946	江阴	PMS_文定南配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36947	江阴	PMS_许家南变	10	400	320	320
36948	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
36949	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
36950	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
36951	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
36952	江阴	北庄东变	10	400	320	320
36953	江阴	创富路 1 号 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
36954	江阴	PMS_潘家头南变	10	400	212	212
36955	江阴	瑞新花苑 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
36956	江阴	云景花园 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
36957	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
36958	江阴	雷下二村 23#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36959	江阴	苗头 3#变	10	400	320	320
36960	江阴	江悦尚院 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
36961	江阴	PMS_西谢家变	10	400	251	251
36962	江阴	棠樾锦园 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
36963	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 2#主变	10	800	640	640
36964	江阴	PMS_一航变	10	400	147	147
36965	江阴	PMS_加压变	10	400	155	155
36966	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
36967	江阴	PMS_边检箱变主变	10	630	504	504
36968	江阴	春麓苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
36969	江阴	戴庄电站变	10	200	147	147
36970	江阴	天茂雅苑 19#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36971	江阴	利港北街东变	10	400	320	320
36972	江阴	PMS_小兆其北变	10	400	320	320
36973	江阴	PMS_王大坝变	10	400	320	320
36974	江阴	PMS_蛇窝里公变	10	400	213	213
36975	江阴	PMS_塘下桥西变	10	400	269	269
36976	江阴	上品璟苑 320#配电所 2#主变	10	630	504	504
36977	江阴	PMS_河西 2#变	10	200	160	160
36978	江阴	计委箱变主变	10	630	504	504
36979	江阴	星辉苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
36980	江阴	河南北变	10	400	320	320
36981	江阴	钮巷南变	10	400	320	320
36982	江阴	PMS_银宇南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36983	江阴	双桥路 1#变	10	400	111	111
36984	江阴	PMS_云顾 2#箱变主变	10	500	366	366
36985	江阴	顾家基北变	10	200	130	130
36986	江阴	江悦尚院 24#配电所 3#主变	10	630	504	504
36987	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
36988	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
36989	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 3#主变	10	800	611	611
36990	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
36991	江阴	PMS_祝塘楼下变	10	200	77	77
36992	江阴	花山姚家村变	10	400	277	277
36993	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 2#主变	10	800	640	640
36994	江阴	华家基 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36995	江阴	金瀚北变	10	400	320	320
36996	江阴	PMS_教育小区 3#变	10	400	320	320
36997	江阴	PMS_教育小区 1#变	10	400	310	310
36998	江阴	PMS_马家宕南变	10	200	69	69
36999	江阴	PMS_教育小区 4#变	10	400	320	320
37000	江阴	PMS_教育小区 2#变	10	400	320	320
37001	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
37002	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
37003	江阴	创富路 1 号 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
37004	江阴	PMS_兴港南变	10	400	320	320
37005	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
37006	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37007	江阴	微微南变	10	400	320	320
37008	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
37009	江阴	PMS_染整南变	10	400	285	285
37010	江阴	8 队变箱变主变	10	630	320	320
37011	江阴	PMS_前球庄变	10	400	275	275
37012	江阴	PMS_郭庄村变	10	400	320	320
37013	江阴	朝阳新村北变	10	400	320	320
37014	江阴	云西桥北箱变主变	10	500	371	371
37015	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37016	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
37017	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
37018	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37019	江阴	新秀园三期 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
37020	江阴	东舜花苑 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
37021	江阴	莱克箱变主变	10	500	400	400
37022	江阴	华盈佳苑 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
37023	江阴	大汶村变	10	400	266	266
37024	江阴	电力站专件变	10	400	320	320
37025	江阴	创富路 1 号 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
37026	江阴	PMS_棉纺配电所 1#主变	10	1000	800	800
37027	江阴	新秀园三期 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
37028	江阴	万花景苑二区 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
37029	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
37030	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37031	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
37032	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
37033	江阴	PMS_龙山变	10	400	320	320
37034	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
37035	江阴	PMS_邮电北变	10	400	320	320
37036	江阴	金域广场 10-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
37037	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
37038	江阴	谭家村 4#变	10	400	320	320
37039	江阴	汤家湾东变	10	400	320	320
37040	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
37041	江阴	PMS_于门开发 4#变	10	400	320	320
37042	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 6#配电所 4#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37043	江阴	PMS_峭岐刘家村西变	10	400	259	259
37044	江阴	PMS_华宏新区 3#变	10	400	320	320
37045	江阴	馨悦花园 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
37046	江阴	白荡桥西变	10	400	320	320
37047	江阴	PMS_查徐巷 1#变	10	400	214	214
37048	江阴	PMS_金源变	10	400	320	320
37049	江阴	PMS_和谐苑小区二区 117#箱变主变	10	630	504	504
37050	江阴	PMS_凤凰南变	10	200	160	160
37051	江阴	PMS_青阳黄泥头变	10	400	225	225
37052	江阴	PMS_柏木东变	10	400	320	320
37053	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
37054	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37055	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 4#主变	10	800	640	640
37056	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
37057	江阴	梅园新村 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
37058	江阴	红豆树变	10	400	320	320
37059	江阴	PMS_陈乔箱变主变	10	400	320	320
37060	江阴	PMS_唐里巷箱变主变	10	400	314	314
37061	江阴	PMS_文化 1#变	10	400	320	320
37062	江阴	虹五 9 号变	10	400	320	320
37063	江阴	下沙里中变	10	400	279	279
37064	江阴	港尚名筑 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
37065	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
37066	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37067	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 4#主变	10	800	640	640
37068	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
37069	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
37070	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
37071	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
37072	江阴	PMS_望龙变	10	400	320	320
37073	江阴	PMS_桐岐幼儿园变	10	400	320	320
37074	江阴	PMS_杨家庄中变	10	400	320	320
37075	江阴	PMS_小坟东变	10	400	198	198
37076	江阴	PMS_顾山塘前西变	10	400	320	320
37077	江阴	荣裕西变	10	400	320	320
37078	江阴	PMS_砂山南 2#变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37079	江阴	PMS_北街西箱变主变	10	630	477	477
37080	江阴	九方广场 286#配电所 1#主变	10	800	640	640
37081	江阴	九方广场 286#配电所 2#主变	10	800	640	640
37082	江阴	九方广场 286#配电所 3#主变	10	800	640	640
37083	江阴	九方广场 286#配电所 4#主变	10	800	640	640
37084	江阴	九方广场 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
37085	江阴	九方广场 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
37086	江阴	九方广场 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
37087	江阴	九方广场 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
37088	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37089	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
37090	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37091	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
37092	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
37093	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
37094	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
37095	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
37096	江阴	环卫箱变主变	10	500	400	400
37097	江阴	PMS_西亭家园 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
37098	江阴	PMS_西亭家园 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
37099	江阴	万安佳苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
37100	江阴	扬子华都 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
37101	江阴	PMS_扬子华都 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
37102	江阴	扬子华都 32#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37103	江阴	PMS_扬子华都 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
37104	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
37105	江阴	PMS_沈家村东变	10	400	320	320
37106	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
37107	江阴	乌鹊堂南变	10	315	252	252
37108	江阴	PMS_多利果变	10	200	160	160
37109	江阴	PMS_大夏家东变	10	200	160	160
37110	江阴	一诺变	10	400	320	320
37111	江阴	PMS_联水公变	10	200	160	160
37112	江阴	PMS_塘头桥电站变	10	200	95	95
37113	江阴	PMS_建义李家村变	10	400	299	299
37114	江阴	PMS_徐家南变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37115	江阴	春麓苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
37116	江阴	新城北公变	10	400	320	320
37117	江阴	田堵里变	10	400	305	305
37118	江阴	长北山站变	10	200	135	135
37119	江阴	城东夏家村变	10	400	320	320
37120	江阴	心泾村公变	10	400	320	320
37121	江阴	PMS_华宏新区 1#变	10	400	320	320
37122	江阴	悟空张家村变	10	400	303	303
37123	江阴	PMS_黄墅西变	10	400	307	307
37124	江阴	云亭中街北 1 号变	10	400	320	320
37125	江阴	PMS_石塘湾西变	10	400	284	284
37126	江阴	华士环西路 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37127	江阴	上品璟苑 72#配电所 2#主变	10	630	504	504
37128	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
37129	江阴	大路东变	10	400	303	303
37130	江阴	PMS_霞客大住基南变	10	400	320	320
37131	江阴	PMS_塘下路变	10	400	320	320
37132	江阴	上青莲东变	10	400	320	320
37133	江阴	雷下二村 23#配电所 1#主变	10	630	504	504
37134	江阴	华盈佳苑 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
37135	江阴	水云间花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
37136	江阴	PMS_农商行箱变主变	10	400	307	307
37137	江阴	环北西路西变	10	400	320	320
37138	江阴	PMS_和谐苑小区二区 124#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37139	江阴	霞映景苑 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
37140	江阴	霞栖苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
37141	江阴	白玉二村 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
37142	江阴	PMS_南泰变	10	400	320	320
37143	江阴	PMS_顾家基南变	10	400	320	320
37144	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
37145	江阴	PMS_浦家堂北变	10	200	70	70
37146	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
37147	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
37148	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
37149	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
37150	江阴	水淹桥北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37151	江阴	政府 1#箱变主变	10	630	504	504
37152	江阴	创富路 1 号 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
37153	江阴	融城苑 228#配电所 1#主变	10	800	640	640
37154	江阴	铂光澜庭 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
37155	江阴	东麓花园 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
37156	江阴	PMS_高家带西变	10	400	308	308
37157	江阴	PMS_石池站变	10	315	137	137
37158	江阴	PMS_大巷北变	10	400	320	320
37159	江阴	PMS_幸福庄南变	10	400	190	190
37160	江阴	PMS_璜土高家头东变	10	400	313	313
37161	江阴	PMS_开发园区 13#公变	10	400	320	320
37162	江阴	PMS_人民路东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37163	江阴	PMS_西双桥西变	10	400	241	241
37164	江阴	PMS_忆达南变	10	400	297	297
37165	江阴	PMS_广场 2#箱变主变	10	500	400	400
37166	江阴	PMS_秦家北变	10	400	296	296
37167	江阴	PMS_顾山陶湾变	10	400	320	320
37168	江阴	PMS_程家丹东变	10	400	298	298
37169	江阴	PMS_任家堂西变	10	200	141	141
37170	江阴	PMS_马镇南巷北变	10	200	160	160
37171	江阴	东翎雅苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
37172	江阴	月城文化箱变主变	10	630	504	504
37173	江阴	树家桥北变	10	400	320	320
37174	江阴	德福箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37175	江阴	PMS_西亭家园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
37176	江阴	PMS_西亭家园 43#配电所 2#主变	10	800	627	627
37177	江阴	PMS_西亭家园 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
37178	江阴	PMS_西亭家园 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
37179	江阴	鸿亚变	10	400	320	320
37180	江阴	PMS_太平桥西变	10	400	320	320
37181	江阴	霞栖苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
37182	江阴	PMS_友谊桥西变	10	400	320	320
37183	江阴	长泾富贝东变	10	400	320	320
37184	江阴	PMS_三期箱变主变	10	400	320	320
37185	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
37186	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37187	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
37188	江阴	PMS_老庄上变	10	400	224	224
37189	江阴	PMS_南庄东变	10	400	160	160
37190	江阴	泾新中苏巷变	10	400	320	320
37191	江阴	花家巷东变	10	315	252	252
37192	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
37193	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
37194	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
37195	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
37196	江阴	PMS_前刘庄变	10	200	153	153
37197	江阴	PMS_杨家西变	10	200	160	160
37198	江阴	创富路 1 号 6#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37199	江阴	鑫茂悦园 217#配 1#主变	10	630	504	504
37200	江阴	潘家桥公变	10	200	160	160
37201	江阴	农药公变	10	400	320	320
37202	江阴	田头村变	10	200	119	119
37203	江阴	PMS_华宏新区 2#变	10	400	320	320
37204	江阴	PMS_里新桥公变	10	200	160	160
37205	江阴	PMS_里新江家村变	10	400	320	320
37206	江阴	振新华府 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
37207	江阴	振新华府 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
37208	江阴	振新华府 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
37209	江阴	振新华府 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
37210	江阴	振新华府 2#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37211	江阴	振新华府 2#配电所 2#主变	10	800	611	611
37212	江阴	上海花园二期 288#配电所 2#主变	10	800	640	640
37213	江阴	PMS_大洋桥变	10	200	160	160
37214	江阴	梅园新村 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
37215	江阴	PMS_虹三 4 号西公变	10	400	320	320
37216	江阴	世纪花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
37217	江阴	万花商业广场 43#变电所 4#主变	10	630	504	504
37218	江阴	PMS_富康路北变	10	400	320	320
37219	江阴	PMS_柏西变	10	315	252	252
37220	江阴	华家基 3#变	10	400	320	320
37221	江阴	PMS_石塘桥北变	10	400	320	320
37222	江阴	峭岐人民路 91 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37223	江阴	PMS_月城教工箱变主变	10	500	394	394
37224	江阴	东升南 2#变	10	400	320	320
37225	江阴	东翎雅苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
37226	江阴	PMS_严家基 2#变	10	400	298	298
37227	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 1#主变	10	800	640	640
37228	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 3#主变	10	800	640	640
37229	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 4#主变	10	800	640	640
37230	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 2#主变	10	800	640	640
37231	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
37232	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
37233	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
37234	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37235	江阴	PMS_社渎村变	10	200	160	160
37236	江阴	PMS_朱家住基北变	10	200	160	160
37237	江阴	祥人巷变	10	200	160	160
37238	江阴	PMS_老西街变	10	400	279	279
37239	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37240	江阴	PMS_临港王家头南变	10	400	320	320
37241	江阴	PMS_东庄南变	10	400	320	320
37242	江阴	PMS_田肚西变	10	315	224	224
37243	江阴	PMS_硕桥 3#变	10	200	102	102
37244	江阴	PMS_杨家头变	10	400	320	320
37245	江阴	PMS_马家住基变	10	200	137	137
37246	江阴	PMS_天笃东变	10	400	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37247	江阴	PMS_栗山 1#箱变主变	10	500	400	400
37248	江阴	华新西变	10	400	320	320
37249	江阴	秀江南名苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
37250	江阴	星赋花园三区 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
37251	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
37252	江阴	翡翠花苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
37253	江阴	荣熙花园 22#配电所 3#主变	10	630	504	504
37254	江阴	PMS_孔家巷东变	10	400	293	293
37255	江阴	水景花苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37256	江阴	水景花苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37257	江阴	檀悦花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
37258	江阴	PMS_长寿周家巷变	10	400	78	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37259	江阴	史家巷站变	10	400	243	243
37260	江阴	卜家弄 6#箱变主变	10	630	504	504
37261	江阴	翡翠花苑 119#配电所 3#主变	10	800	640	640
37262	江阴	春华家苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37263	江阴	融城苑 182#配电所 2#主变	10	800	640	640
37264	江阴	PMS_花园五村 21#箱变主变	10	630	504	504
37265	江阴	敔樾花园 12#配电所 2#主变	20	800	640	640
37266	江阴	堵家村东变	10	400	256	256
37267	江阴	PMS_花园三村 8#箱变主变	10	630	504	504
37268	江阴	PMS_陆家村南变	10	315	40	40
37269	江阴	尚仁南箱变主变	10	630	486	486
37270	江阴	顾家跳中变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37271	江阴	汉皇西变	10	400	320	320
37272	江阴	凝景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
37273	江阴	荣熙花园 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
37274	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
37275	江阴	王家头中变	10	400	320	320
37276	江阴	云栖雅院 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
37277	江阴	荣熙花园 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
37278	江阴	PMS_低坝头南变	10	400	320	320
37279	江阴	春华家苑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
37280	江阴	PMS_竹园里西变	10	400	301	301
37281	江阴	PMS_扬子华都 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
37282	江阴	PMS_扬子华都 3#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37283	江阴	PMS_祝塘幸福变	10	400	298	298
37284	江阴	PMS_那巷 3#变	10	400	320	320
37285	江阴	PMS_通运包家西变	10	400	320	320
37286	江阴	PMS_建材南变	10	400	320	320
37287	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
37288	江阴	PMS_申南村张家村变	10	400	278	278
37289	江阴	PMS_小吴巷路东变	10	400	320	320
37290	江阴	长东村西变	10	400	320	320
37291	江阴	张家基 3#变	10	400	320	320
37292	江阴	利港华兴路变	10	400	320	320
37293	江阴	PMS_龙庭花苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
37294	江阴	PMS_龙庭花苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37295	江阴	白玉二村 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
37296	江阴	要塞路 1#箱变主变	10	400	320	320
37297	江阴	PMS_朝阳箱变主变	10	630	504	504
37298	江阴	PMS_东肖庄变	10	400	232	232
37299	江阴	勤丰杨家基 2#变	10	200	97	97
37300	江阴	利康路西变	10	400	316	316
37301	江阴	PMS_瓦雪墩 4#变	10	400	320	320
37302	江阴	PMS_三宝西村变	10	400	312	312
37303	江阴	华士新开弄 2#变	10	400	227	227
37304	江阴	云景花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
37305	江阴	PMS_兴西南变	10	400	278	278
37306	江阴	PMS_港欣花苑 75#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37307	江阴	PMS_修家村变	10	400	320	320
37308	江阴	江家西变	10	400	279	279
37309	江阴	PMS_阳岐东变	10	200	160	160
37310	江阴	PMS_江阴蔡巷西变	10	400	294	294
37311	江阴	东支路灯变	10	400	320	320
37312	江阴	杨树沟变	10	400	231	231
37313	江阴	万花景苑二区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
37314	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 1#箱变主变	10	400	320	320
37315	江阴	昕悦府 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
37316	江阴	江建 2#箱变主变	10	630	504	504
37317	江阴	水云间花园 33#配电所 4#主变	10	630	504	504
37318	江阴	PMS_峭岐杨家村东变	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37319	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
37320	江阴	PMS_新颜家变	10	200	52	52
37321	江阴	PMS_缪巷西变	10	200	160	160
37322	江阴	PMS_马镇环北变	10	400	320	320
37323	江阴	PMS_野埭山变	10	200	110	110
37324	江阴	PMS_长江丁家村变	10	400	320	320
37325	江阴	知青变	10	315	252	252
37326	江阴	璜塘新璜变	10	400	320	320
37327	江阴	PMS_祝陆路西变	10	400	320	320
37328	江阴	PMS_黄巷西变	10	200	160	160
37329	江阴	PMS_茂龙村委北变	10	400	320	320
37330	江阴	虎头村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37331	江阴	南悦家苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
37332	江阴	PMS_徐家埭中变	10	400	284	284
37333	江阴	黄桥西 2#变	10	400	320	320
37334	江阴	塘头桥村委变	10	400	320	320
37335	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
37336	江阴	天敬雅苑 119#配电所 3#主变	20	800	640	640
37337	江阴	北沟北变	10	400	320	320
37338	江阴	天福箱变主变	10	400	320	320
37339	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 3#主变	10	630	504	504
37340	江阴	建义朱家庄南变	10	400	320	320
37341	江阴	西石桥梅家西变	10	400	177	177
37342	江阴	唐曹东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37344	江阴	腾飞变	10	400	320	320
37345	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
37346	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
37347	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
37348	江阴	PMS_后八甲北变	10	400	252	252
37349	江阴	海阅雅园 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
37350	江阴	制线东变	10	400	320	320
37351	江阴	西园二村 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
37352	江阴	西园二村 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
37353	江阴	西园二村 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
37354	江阴	西园二村 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
37355	江阴	PMS_余家巷东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37356	江阴	PMS_陶家北变	10	400	320	320
37357	江阴	PMS_渡江一村 4#箱变主变	10	630	504	504
37358	江阴	PMS_马镇园区南 1#变	10	400	320	320
37359	江阴	PMS_潘家南变	10	400	293	293
37360	江阴	预制场北变	10	400	320	320
37361	江阴	天瑞苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
37362	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37363	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37364	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37365	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 4#主变	10	1000	800	800
37366	江阴	痘寺塘 3#变	10	400	320	320
37367	江阴	新郁箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37368	江阴	野长泾变	10	400	320	320
37369	江阴	临港华家店变	10	400	320	320
37370	江阴	申浦开发西变	10	400	320	320
37371	江阴	PMS_怀家村电站变	10	400	320	320
37372	江阴	PMS_小陆家村变	10	400	288	288
37373	江阴	PMS_瓦碎坝公变	10	250	176	176
37374	江阴	PMS_滨江开发 1#变	10	400	320	320
37375	江阴	PMS_水平南变	10	400	320	320
37376	江阴	PMS_金家湾东变	10	400	305	305
37377	江阴	PMS_程家丹北变	10	400	320	320
37378	江阴	祝塘塑料厂变	10	400	295	295
37379	江阴	顾北村委变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37380	江阴	PMS_西新宅基变	10	315	252	252
37381	江阴	PMS_临港姚家南变	10	400	250	250
37382	江阴	葫桥陆家村变	10	250	194	194
37383	江阴	任家堂北变	10	400	310	310
37384	江阴	PMS_河北变	10	315	241	241
37385	江阴	周巷上 2#变	10	400	320	320
37386	江阴	PMS_湖南变	10	400	310	310
37387	江阴	东支公交车站变	10	400	320	320
37388	江阴	长安河塘变	10	400	320	320
37389	江阴	PMS_月港湾花园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
37390	江阴	PMS_月港湾花园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
37391	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 1#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37392	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 2#主变	10	500	400	400
37393	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 3#主变	10	500	400	400
37394	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 4#主变	10	500	400	400
37395	江阴	石佛变	10	400	320	320
37396	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37397	江阴	PMS_花园雅居 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
37398	江阴	PMS_滨河家园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
37399	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
37400	江阴	PMS_花园雅居 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
37401	江阴	PMS_北山头东站	10	400	150	150
37402	江阴	PMS_芦家东变	10	400	320	320
37403	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37404	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
37405	江阴	雷下二村 23#配电所 2#主变	10	630	504	504
37406	江阴	PMS_云亭菜场箱变主变	10	500	400	400
37407	江阴	观山新农村 1 号变	10	400	320	320
37408	江阴	长宁路变	10	400	246	246
37409	江阴	工业路 9#变	10	400	320	320
37410	江阴	雍锦园 35#配电所 1#主变	10	800	626	626
37411	江阴	水芙苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
37412	江阴	水芙苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
37413	江阴	水芙苑 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
37414	江阴	水芙苑 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
37415	江阴	建义猪桑场箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37416	江阴	西陈巷变	10	400	204	204
37417	江阴	水芙苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
37418	江阴	水芙苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
37419	江阴	支巷新村北变	10	400	320	320
37420	江阴	西园二村 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
37421	江阴	西园二村 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
37422	江阴	西园二村 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
37423	江阴	西园二村 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
37424	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
37425	江阴	林湾花苑 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
37426	江阴	PMS_蔡家基变	10	400	222	222
37427	江阴	PMS_狄家巷变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37428	江阴	尚源名筑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
37429	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
37430	江阴	尚泽名筑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
37431	江阴	PMS_马家店东变	10	400	320	320
37432	江阴	馨悦花园 22#配电所 4#主变	10	630	504	504
37433	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
37434	江阴	小湖新村东区 12#配 1#主变	10	630	504	504
37435	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
37436	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
37437	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
37438	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
37439	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37440	江阴	盛巷上变	10	400	261	261
37441	江阴	于门开发 3#变	10	400	320	320
37442	江阴	季家宕变	10	200	72	72
37443	江阴	PMS_渔业西变	10	400	310	310
37444	江阴	PMS_澄张路 4#变	10	400	320	320
37445	江阴	瑞新花苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
37446	江阴	PMS_杨园里西变	10	200	160	160
37447	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
37448	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
37449	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
37450	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
37451	江阴	孟河湾 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37452	江阴	PMS_菜桥西站箱变主变	10	400	320	320
37453	江阴	PMS_万悦城 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37454	江阴	PMS_万悦城 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
37455	江阴	PMS_金童一村 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
37456	江阴	PMS_滨河家园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
37457	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
37458	江阴	PMS_花园雅居 53#配电所 1#主变	10	630	504	504
37459	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
37460	江阴	PMS_金童一村 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
37461	江阴	PMS_滨河家园 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
37462	江阴	PMS_南苑五村 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
37463	江阴	PMS_南闸金三角 2#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37464	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
37465	江阴	PMS_滨河家园 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
37466	江阴	PMS_金童一村 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37467	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
37468	江阴	PMS_南闸金三角 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
37469	江阴	敔光雅苑北区 26#配电所 1#主变	20	800	640	640
37470	江阴	PMS_慕义庄中变	10	200	119	119
37471	江阴	东麓花园 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
37472	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 4#主变	10	800	640	640
37473	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
37474	江阴	云禧苑 638-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
37475	江阴	PMS_新圩路变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37476	江阴	PMS_新红卫箱变主变	10	200	160	160
37477	江阴	PMS_耿家巷北变	10	200	144	144
37478	江阴	青阳公园西箱变主变	10	500	400	400
37479	江阴	启港路 347 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
37480	江阴	檀悦花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
37481	江阴	PMS_七里庄变	10	200	102	102
37482	江阴	桃源名筑 134#配电所 2 主变	20	800	640	640
37483	江阴	春风雅苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
37484	江阴	史家庄 2#变	10	400	295	295
37485	江阴	PMS_协进北站变	10	400	306	306
37486	江阴	PMS_后路上北变	10	400	310	310
37487	江阴	PMS_南庄北变	10	400	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37488	江阴	馨云雅居 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
37489	江阴	万安佳苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
37490	江阴	PMS_虎塘里北变	10	200	160	160
37491	江阴	PMS_繁殖场西变	10	400	295	295
37492	江阴	水芙苑 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
37493	江阴	水芙苑 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
37494	江阴	紫悦花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
37495	江阴	PMS_云开 4#变	10	400	320	320
37496	江阴	PMS_黄墅 2#变	10	400	320	320
37497	江阴	石家村西 2#变	10	400	320	320
37498	江阴	西石桥菜场箱变主变	10	630	504	504
37499	江阴	PMS_陆苑路变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37500	江阴	PMS_华诚悦庭 1#配电所 1#主变	10	800	628	628
37501	江阴	渡江四村 12#箱变主变	10	630	504	504
37502	江阴	PMS_华诚悦庭 1#配电所 2#主变	10	800	634	634
37503	江阴	朱家庄东变	10	400	320	320
37504	江阴	PMS_汤介村变	10	400	164	164
37505	江阴	渡江二村 3#箱变主变	10	630	504	504
37506	江阴	棠樾锦园 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
37507	江阴	星光苑 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
37508	江阴	PMS_方砖湾西变	10	200	160	160
37509	江阴	尚泽名筑 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
37510	江阴	PMS_金巷南变	10	200	160	160
37511	江阴	PMS_东发西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37512	江阴	西新河东箱变主变	10	630	504	504
37513	江阴	PMS_昌元路变	10	400	153	153
37514	江阴	PMS_蔡西赵家村北变	10	200	140	140
37515	江阴	龙运龙新变	10	400	320	320
37516	江阴	PMS_雪家桥北变	10	400	320	320
37517	江阴	江悦尚院 24#配电所 4#主变	10	630	504	504
37518	江阴	荣熙花园 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
37519	江阴	敔樾花园南园 23#配电所 1#主变	20	630	504	504
37520	江阴	PMS_兴利 5#变	10	400	320	320
37521	江阴	水云间花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
37522	江阴	PMS_顾山水厂箱变主变	10	630	504	504
37523	江阴	PMS_璜土叶家桥变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37524	江阴	PMS_香山六村箱变主变	10	630	504	504
37525	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
37526	江阴	PMS_瞿巷 2#变	10	315	252	252
37527	江阴	藏品裕院 32#配电所 1#主变	20	800	640	640
37528	江阴	藏品裕院 32#配电所 3#主变	20	800	640	640
37529	江阴	藏品裕院 32#配电所 4#主变	20	800	640	640
37530	江阴	藏品裕院 32#配电所 2#主变	20	800	640	640
37531	江阴	PMS_南苑五村 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
37532	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
37533	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
37534	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
37535	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37536	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
37537	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
37538	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
37539	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
37540	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
37541	江阴	新民箱变主变	10	630	504	504
37542	江阴	白屈港西变	10	400	320	320
37543	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
37544	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
37545	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 1#主变	20	630	495	495
37546	江阴	PMS_法尔赛花园 62#箱变主变	10	630	504	504
37547	江阴	PMS_戴庄新苑配电所主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37548	江阴	悦港路 100#配电所 1#主变	10	630	504	504
37549	江阴	PMS_法尔赛花园 75#箱变主变	10	630	504	504
37550	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 2#主变	20	630	504	504
37551	江阴	PMS_法尔赛花园 106#配电所 1#主变	10	800	640	640
37552	江阴	悦港路 100#配电所 2#主变	10	630	504	504
37553	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 3#主变	20	630	504	504
37554	江阴	PMS_天福苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37555	江阴	PMS_孙家村南变	10	200	160	160
37556	江阴	PMS_徐霞客小学变	10	400	320	320
37557	江阴	PMS_公馆变	10	400	288	288
37558	江阴	朱家宕 3#箱变主变	10	400	320	320
37559	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37560	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
37561	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
37562	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
37563	江阴	PMS_五市 1#东变	10	200	147	147
37564	江阴	东华佳苑 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
37565	江阴	棠樾锦园 71#配电所 4#主变	10	800	640	640
37566	江阴	东苑新村 40#箱变主变	10	400	320	320
37567	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
37568	江阴	PMS_后场东变	10	400	295	295
37569	江阴	PMS_谢南五金 2#变	10	400	320	320
37570	江阴	PMS_老庄南变	10	400	304	304
37571	江阴	PMS_东盟 2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37572	江阴	PMS_南花山嘴变	10	400	320	320
37573	江阴	PMS_青阳徐家村西变	10	200	160	160
37574	江阴	PMS_私营工业园 3 号变	10	315	252	252
37575	江阴	PMS_周浜里东变	10	200	160	160
37576	江阴	小吴巷变	10	400	320	320
37577	江阴	PMS_二站东变	10	200	160	160
37578	江阴	PMS_蒋家村南变	10	400	256	256
37579	江阴	云景花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
37580	江阴	PMS_蒋庄北变	10	200	160	160
37581	江阴	PMS_门村西变	10	400	320	320
37582	江阴	朝阳路东变	10	400	320	320
37583	江阴	PMS_孙园南变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37584	江阴	PMS_仲家巷北变	10	400	285	285
37585	江阴	PMS_朝东村变	10	200	38	38
37586	江阴	PMS_科发公变	10	400	320	320
37587	江阴	PMS_黄家浜变	10	400	267	267
37588	江阴	PMS_种子二场变	10	400	320	320
37589	江阴	PMS_党校变	10	400	320	320
37590	江阴	PMS_成教变	10	400	320	320
37591	江阴	PMS_孟岸是家门变	10	400	320	320
37592	江阴	三河北站变	10	200	160	160
37593	江阴	PMS_下圹村中村变	10	400	306	306
37594	江阴	美宸雅苑 43#配电所 1#主变	10	630	504	504
37595	江阴	府前雅园 1#箱变 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37596	江阴	春风佳苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
37597	江阴	裕珑花园 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
37598	江阴	PMS_云幼箱变主变	10	500	400	400
37599	江阴	华裕雅园 35#配 3#主变	10	800	640	640
37600	江阴	PMS_香翠园箱变主变	10	630	504	504
37601	江阴	PMS_香山四村箱变主变	10	630	504	504
37602	江阴	天敌雅苑 28#配电所 1#主变	20	630	504	504
37603	江阴	燕庄箱变主变	10	630	504	504
37604	江阴	藏品裕院 93#配电所 1#主变	20	800	640	640
37605	江阴	藏品裕院 93#配电所 3#主变	20	800	640	640
37606	江阴	藏品裕院 93#配电所 4#主变	20	800	640	640
37607	江阴	藏品裕院 93#配电所 2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37608	江阴	PMS_金凤变箱变主变	10	630	504	504
37609	江阴	陆家基西变	10	400	223	223
37610	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
37611	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
37612	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
37613	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
37614	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
37615	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
37616	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
37617	江阴	PMS_金三角路 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37618	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
37619	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37620	江阴	PMS_金三角路 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37621	江阴	PMS_金童一村 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
37622	江阴	PMS_人民南路南箱变主变	10	500	400	400
37623	江阴	PMS_南苑二村 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
37624	江阴	PMS_金童一村 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
37625	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 4#主变	20	630	510	510
37626	江阴	PMS_新港花苑箱变主变	10	500	400	400
37627	江阴	PMS_法尔赛花园 106#配电所 2#主变	10	800	640	640
37628	江阴	山棠雅园 10#配电所 4#主变	20	800	640	640
37629	江阴	PMS_天福苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
37630	江阴	PMS_港隆苑 18#箱变主变	10	500	400	400
37631	江阴	PMS_文化新村 75#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37632	江阴	PMS_文化新村 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
37633	江阴	刘桥北站变	10	400	131	131
37634	江阴	茅场里东变	10	400	320	320
37635	江阴	PMS_包家小区箱变主变	10	400	320	320
37636	江阴	PMS_农贸西变	10	400	320	320
37637	江阴	PMS_赵家湾北变	10	400	320	320
37638	江阴	PMS_东横塘站	10	200	160	160
37639	江阴	PMS_万润变	10	400	320	320
37640	江阴	PMS_五东变	10	250	200	200
37641	江阴	PMS_镇南路西变	10	400	320	320
37642	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
37643	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37644	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
37645	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
37646	江阴	PMS_额塘头 2#变	10	200	160	160
37647	江阴	PMS_庙巷北变	10	400	320	320
37648	江阴	PMS_源发变	10	200	160	160
37649	江阴	PMS_美丽华都 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37650	江阴	PMS_美丽华都 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37651	江阴	PMS_美丽华都 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37652	江阴	PMS_美丽华都 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37653	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
37654	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
37655	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37656	江阴	西大街花园 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
37657	江阴	西大街花园 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
37658	江阴	西大街花园 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
37659	江阴	西大街花园 56#配电所 4#主变	10	800	640	640
37660	江阴	上品璟苑 319#配电所 1#主变	10	800	640	640
37661	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
37662	江阴	PMS_王大坝南变	10	400	310	310
37663	江阴	PMS_南湫站变	10	200	160	160
37664	江阴	澜景雅苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
37665	江阴	翡翠花苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
37666	江阴	PMS_新桥头站变	10	400	320	320
37667	江阴	PMS_慕义庄东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37668	江阴	华隆广场 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
37669	江阴	石牌路变	10	400	320	320
37670	江阴	港尚名筑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
37671	江阴	七里庙变	10	400	320	320
37672	江阴	江悦尚院 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
37673	江阴	PMS_菜场变	10	400	261	261
37674	江阴	香庄 2#变	10	400	320	320
37675	江阴	PMS_朱家坝变	10	400	320	320
37676	江阴	PMS_黄家庄公变	10	400	320	320
37677	江阴	璜土菜场变	10	400	320	320
37678	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37679	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37680	江阴	PMS_灰罗变	10	100	80	80
37681	江阴	PMS_景阳村车站箱变主变	10	630	504	504
37682	江阴	翡翠花苑 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
37683	江阴	万花景苑 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
37684	江阴	濮家宕东变	10	400	320	320
37685	江阴	PMS_田家基 2#变	10	200	53	53
37686	江阴	PMS_金谷里南变	10	200	91	91
37687	江阴	馨悦花园 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
37688	江阴	PMS_渡江一村 5#箱变主变	10	630	504	504
37689	江阴	PMS_西角庄变	10	400	237	237
37690	江阴	超宇变	10	400	158	158
37691	江阴	俞巷西变	10	250	180	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37692	江阴	敔光雅苑北区 18-1 配电所 4#主变	20	630	504	504
37693	江阴	PMS_小南市东箱变主变	10	400	320	320
37694	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 1#主变	10	630	504	504
37695	江阴	春风景苑 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
37696	江阴	PMS_向阳南变	10	400	320	320
37697	江阴	PMS_立达箱变主变	10	400	290	290
37698	江阴	PMS_人民北路箱变主变	10	400	320	320
37699	江阴	PMS_陈徐家港南变	10	200	143	143
37700	江阴	PMS_坝头上东变	10	400	320	320
37701	江阴	PMS_张宕浜变	10	400	320	320
37702	江阴	PMS_青税公变	10	400	320	320
37703	江阴	PMS_绍墓公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37704	江阴	杨家庄西变	10	250	200	200
37705	江阴	工业园 3#变	10	400	320	320
37706	江阴	PMS_圩里变	10	200	34	34
37707	江阴	PMS_后王西变	10	200	132	132
37708	江阴	华益村 51#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37709	江阴	华益村 51#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37710	江阴	新港大街箱变主变	10	630	504	504
37711	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
37712	江阴	PMS_满房里西变	10	400	302	302
37713	江阴	观澜雅苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
37714	江阴	观澜雅苑 28#配电所 3#主变	10	630	489	489
37715	江阴	观澜雅苑 28#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37716	江阴	观澜雅苑 28#配电所 2#主变	10	630	504	504
37717	江阴	PMS_桐岐新村变	10	400	282	282
37718	江阴	四三房南变	10	200	149	149
37719	江阴	南方豪庭 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
37720	江阴	PMS_星五变	10	400	320	320
37721	江阴	PMS_龙城福第 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37722	江阴	PMS_龙城福第 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
37723	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
37724	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
37725	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
37726	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
37727	江阴	博爱 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37728	江阴	后五市变	10	400	320	320
37729	江阴	PMS_高头上西变	10	200	160	160
37730	江阴	PMS_沈家巷南变	10	400	296	296
37731	江阴	PMS_街西公变	10	400	320	320
37732	江阴	PMS_同干基 2#变	10	200	98	98
37733	江阴	PMS_张庄西变	10	400	320	320
37734	江阴	孙家巷东变	10	315	252	252
37735	江阴	PMS_大弄口公变	10	400	320	320
37736	江阴	全广变	10	200	160	160
37737	江阴	PMS_长沟河公变	10	400	320	320
37738	江阴	星光苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
37739	江阴	PMS_芷家弄公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37740	江阴	PMS_长寿郁家变	10	200	108	108
37741	江阴	PMS_小乔公变	10	400	106	106
37742	江阴	观澜雅苑 88#配电所 1#主变	10	630	504	504
37743	江阴	观澜雅苑 88#配电所 3#主变	10	630	504	504
37744	江阴	观澜雅苑 88#配电所 4#主变	10	630	504	504
37745	江阴	观澜雅苑 88#配电所 2#主变	10	630	504	504
37746	江阴	住基北变	10	400	320	320
37747	江阴	鑫茂悦园 153#配 1#主变	10	800	640	640
37748	江阴	融城苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
37749	江阴	融城苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
37750	江阴	PMS_新安电站变	10	400	287	287
37751	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37752	江阴	PMS_同福变	10	400	263	263
37753	江阴	PMS_山下东箱变主变	10	400	320	320
37754	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
37755	江阴	华宏路 1#变	10	400	320	320
37756	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
37757	江阴	夏庄桥变	10	400	203	203
37758	江阴	PMS_小桥排上村变	10	400	306	306
37759	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
37760	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
37761	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
37762	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
37763	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37764	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
37765	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
37766	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
37767	江阴	PMS_须毛园南变	10	200	160	160
37768	江阴	鼎峰西变	10	400	320	320
37769	江阴	PMS_能家村变	10	400	320	320
37770	江阴	星赋花园四区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
37771	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
37772	江阴	尚品华府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
37773	江阴	尚品华府 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
37774	江阴	尚品华府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
37775	江阴	尚品华府 10#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37776	江阴	丹桂颐园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
37777	江阴	霞映景苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
37778	江阴	华隆广场 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
37779	江阴	PMS_黄丹公变	10	400	261	261
37780	江阴	PMS_大坝西变	10	200	160	160
37781	江阴	PMS_君珠变	10	400	320	320
37782	江阴	瑞府园 23#配 4#主变	20	800	640	640
37783	江阴	富南中变	10	400	198	198
37784	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
37785	江阴	长安利伟变	10	400	320	320
37786	江阴	东翎雅苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
37787	江阴	星辉苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37788	江阴	PMS_戴巷头南变	10	400	259	259
37789	江阴	雅澜名苑 78#配电所 1#主变	10	630	504	504
37790	江阴	北何家桥变	10	400	320	320
37791	江阴	勤丰新村 1#变	10	400	320	320
37792	江阴	瑞富花园 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
37793	江阴	PMS_戴巷头北变	10	400	208	208
37794	江阴	璜土农场南变	10	200	160	160
37795	江阴	朱家湾北变	10	400	320	320
37796	江阴	舜丰花园 2 号变	10	400	320	320
37797	江阴	上品璟苑 72#配电所 3#主变	10	630	504	504
37798	江阴	上海花园二期 297#配电所 3#主变	10	800	640	640
37799	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37800	江阴	谭家村 2#变	10	400	320	320
37801	江阴	星辉苑 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
37802	江阴	万花景苑 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
37803	江阴	鑫茂悦园 150#配 3#主变	10	800	640	640
37804	江阴	PMS_河北巷变	10	400	312	312
37805	江阴	PMS_呈彩桥变	10	200	160	160
37806	江阴	PMS_东嶽殿变	10	400	309	309
37807	江阴	PMS_北庄北变	10	400	267	267
37808	江阴	PMS_王庄上西变	10	400	320	320
37809	江阴	顺源雅园 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
37810	江阴	PMS_耿家住基南变	10	400	255	255
37811	江阴	PMS_高城墩东变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37812	江阴	万花景苑二区 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
37813	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
37814	江阴	上海花园二期 297#配电所 1#主变	10	800	640	640
37815	江阴	桃源名筑 40#配电所 3#主变	20	630	487	487
37816	江阴	开发箱变主变	10	200	160	160
37817	江阴	PMS_东舜湖箱变主变	10	630	504	504
37818	江阴	PMS_君巫路箱变主变	10	500	400	400
37819	江阴	PMS_新友东变	10	400	320	320
37820	江阴	PMS_君巫箱变主变	10	500	400	400
37821	江阴	PMS_下沙里东变	10	400	320	320
37822	江阴	PMS_环北西路变	10	400	320	320
37823	江阴	PMS_劳训箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37824	江阴	缪家圩箱变主变	10	500	400	400
37825	江阴	申浦路北箱变主变	10	630	498	498
37826	江阴	PMS_周北变	10	400	274	274
37827	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
37828	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
37829	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
37830	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
37831	江阴	启港路 347 号 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
37832	江阴	江悦尚院 50#配电所 2#主变	10	630	504	504
37833	江阴	PMS_新北变	10	400	320	320
37834	江阴	万水桥北变	10	400	258	258
37835	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37836	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
37837	江阴	文北桥南变	10	400	320	320
37838	江阴	PMS_夏芙北变	10	400	320	320
37839	江阴	PMS_后马北变	10	200	160	160
37840	江阴	PMS_茂市桥西变	10	400	320	320
37841	江阴	电力北站 2#变	10	400	320	320
37842	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
37843	江阴	湾里箱变主变	10	630	446	446
37844	江阴	陈家仓中变	10	400	320	320
37845	江阴	上品璟苑 320#配电所 1#主变	10	630	504	504
37846	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
37847	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37848	江阴	云亭建设南站南变	10	400	320	320
37849	江阴	黄山路路灯箱变主变	10	400	320	320
37850	江阴	鑫茂悦园 150#配 4#主变	10	800	626	626
37851	江阴	水池里 2#变	10	400	320	320
37852	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
37853	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
37854	江阴	PMS_那巷 2#变	10	400	320	320
37855	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 2#主变	10	630	504	504
37856	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
37857	江阴	美宸雅苑 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
37858	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
37859	江阴	尚泽名筑 4#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37860	江阴	江东七村南变	10	400	267	267
37861	江阴	PMS_沙湖里 2#变	10	200	113	113
37862	江阴	桃源名筑 231#配电所 1#主变	20	800	640	640
37863	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
37864	江阴	馨云雅居 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
37865	江阴	PMS_云亭季庄东变	10	400	49	49
37866	江阴	双泾新农村 76#配电所 1#主变	10	630	504	504
37867	江阴	三河口西变	10	400	275	275
37868	江阴	PMS_江豚变	10	400	320	320
37869	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37870	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
37871	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37872	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
37873	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
37874	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
37875	江阴	兰樾雅院 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
37876	江阴	万花景苑三区 64#配电所 4#主变	10	630	504	504
37877	江阴	马镇敬老院东变	10	400	168	168
37878	江阴	PMS_霞客中村西变	10	200	160	160
37879	江阴	星赋花园二区 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
37880	江阴	PMS_罗家湾箱变主变	10	200	124	124
37881	江阴	兴港新村南箱变主变	10	630	504	504
37882	江阴	敔樾花园 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
37883	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37884	江阴	PMS_华家宕北变	10	400	170	170
37885	江阴	蔡家桥东变	10	200	76	76
37886	江阴	PMS_富家村西变	10	400	277	277
37887	江阴	林湾花苑 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
37888	江阴	PMS_影剧东变	10	400	240	240
37889	江阴	PMS_楼下西变	10	400	288	288
37890	江阴	PMS_大宅西变	10	400	320	320
37891	江阴	李家桥西变	10	400	320	320
37892	江阴	PMS_墩北巷西变	10	200	160	160
37893	江阴	王家谷南箱变主变	10	400	320	320
37894	江阴	周山路变	10	400	320	320
37895	江阴	PMS_镇北路东箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37896	江阴	PMS_景阳村菜场箱变主变	10	630	504	504
37897	江阴	PMS_镇北路西变箱变主变	10	630	504	504
37898	江阴	PMS_祝塘政府箱变主变	10	400	320	320
37899	江阴	景阳世纪箱变主变	10	630	388	388
37900	江阴	PMS_景阳村成教箱变主变	10	400	320	320
37901	江阴	连洋变箱变主变	10	630	504	504
37902	江阴	PMS_新沟村委变	10	400	320	320
37903	江阴	梅园新村 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
37904	江阴	霞映景苑 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
37905	江阴	敔栖雅苑 30#配电所 4#主变	20	800	640	640
37906	江阴	老桥圩中变	10	200	160	160
37907	江阴	天阙雅苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37908	江阴	PMS_前高家基变	10	400	320	320
37909	江阴	PMS_双平北变	10	400	194	194
37910	江阴	夏港西街南变	10	400	309	309
37911	江阴	建南村环卫箱变主变	10	630	504	504
37912	江阴	PMS_建南车站箱变主变	10	400	238	238
37913	江阴	PMS_华达箱变主变	10	400	320	320
37914	江阴	PMS_农商箱变主变	10	400	320	320
37915	江阴	PMS_祝塘宾馆箱变主变	10	630	479	479
37916	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 4#主变	10	800	640	640
37917	江阴	东发南变	10	400	320	320
37918	江阴	郁桥老街 3#箱变主变	10	630	504	504
37919	江阴	天韵雅苑 9 配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37920	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
37921	江阴	观山村宏图路东变	10	400	320	320
37922	江阴	山棠雅园 2#配电所 1#主变	20	630	504	504
37923	江阴	峭岐医院变	10	400	320	320
37924	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 2#主变	10	800	640	640
37925	江阴	华士电力中 2#变	10	400	320	320
37926	江阴	北房南变	10	400	315	315
37927	江阴	PMS_新丰排涝北变	10	400	320	320
37928	江阴	天悦家园 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
37929	江阴	PMS_船户南变	10	400	178	178
37930	江阴	PMS_宝辉公寓变	10	400	293	293
37931	江阴	姚家村南 1 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37932	江阴	PMS_汤家丹变	10	400	312	312
37933	江阴	PMS_祝塘渔猎变	10	400	320	320
37934	江阴	PMS_迅达 3#变	10	400	320	320
37935	江阴	陈墅花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
37936	江阴	PMS_自由 1 号变	10	400	320	320
37937	江阴	PMS_电力站箱变主变	10	500	394	394
37938	江阴	PMS_祝塘西街变	10	400	242	242
37939	江阴	PMS_泗河村委东变	10	400	320	320
37940	江阴	马泾徐家村南变	10	400	320	320
37941	江阴	PMS_界下东变	10	400	320	320
37942	江阴	品尊名邸 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
37943	江阴	PMS_陆房村变	10	400	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37944	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
37945	江阴	PMS_建南村农机箱变主变	10	400	266	266
37946	江阴	PMS_安巷中心变	10	400	320	320
37947	江阴	PMS_劳服箱变主变	10	400	283	283
37948	江阴	PMS_谢家村北变	10	400	320	320
37949	江阴	PMS_停车场箱变主变	10	400	320	320
37950	江阴	南湖村西变	10	200	140	140
37951	江阴	荣熙花园 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
37952	江阴	南区南变	10	400	320	320
37953	江阴	PMS_红卫箱变主变	10	500	400	400
37954	江阴	林湾花苑 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
37955	江阴	采矿南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37956	江阴	PMS_西陵北变	10	400	245	245
37957	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 1#主变	10	800	640	640
37958	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 3#主变	10	800	640	640
37959	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 4#主变	10	800	640	640
37960	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 2#主变	10	800	640	640
37961	江阴	向阳路东变	10	400	320	320
37962	江阴	东翎雅苑 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
37963	江阴	西大街花园 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
37964	江阴	西大街花园 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
37965	江阴	西大街花园 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
37966	江阴	西大街花园 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
37967	江阴	PMS_费东庄南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37968	江阴	西大街花园 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
37969	江阴	西大街花园 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
37970	江阴	西大街花园 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
37971	江阴	西大街花园 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
37972	江阴	西大街花园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
37973	江阴	西大街花园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
37974	江阴	西大街花园 46#配电所 3#主变	10	800	640	640
37975	江阴	西大街花园 46#配电所 4#主变	10	800	640	640
37976	江阴	PMS_安巷新东变	10	400	320	320
37977	江阴	PMS_城管变箱变主变	10	630	504	504
37978	江阴	PMS_蛇窝里东变	10	400	223	223
37979	江阴	小梅园东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37980	江阴	尚源名筑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
37981	江阴	PMS_纸塑箱变主变	10	500	400	400
37982	江阴	定山路 12#箱变主变	10	400	320	320
37983	江阴	华裕雅园 35#配 4#主变	10	800	640	640
37984	江阴	东支农场变	10	400	320	320
37985	江阴	瑞富花园 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
37986	江阴	紫悦花苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
37987	江阴	黄北沟东变	10	200	64	64
37988	江阴	龙居箱变主变	10	630	504	504
37989	江阴	创新大道 77#配电所 3#主变	10	800	640	640
37990	江阴	水芸苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
37991	江阴	PMS_唐家圩东变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37992	江阴	霞映景苑 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
37993	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
37994	江阴	PMS_幸福北变	10	400	320	320
37995	江阴	长安万福变	10	400	187	187
37996	江阴	PMS_停塘降南变	10	200	160	160
37997	江阴	新秀园一期 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
37998	江阴	浮桥箱变主变	10	630	504	504
37999	江阴	PMS_邓阳村西变	10	200	160	160
38000	江阴	PMS_河塘新村 2#箱变主变	10	500	400	400
38001	江阴	PMS_河塘政府箱变主变	10	500	400	400
38002	江阴	水云间花园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
38003	江阴	PMS_蒲市村 1#箱变主变	10	500	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38004	江阴	PMS_康宁小区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
38005	江阴	华盈佳苑 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
38006	江阴	PMS_南巷路南变	10	400	301	301
38007	江阴	蒋家巷中变	10	400	242	242
38008	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 3#主变	10	800	640	640
38009	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 4#主变	10	800	640	640
38010	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 2#主变	10	800	640	640
38011	江阴	PMS_霞栖苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
38012	江阴	PMS_霞栖苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
38013	江阴	新塘 3#变	10	400	320	320
38014	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
38015	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38016	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
38017	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
38018	江阴	PMS_黄山华都 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
38019	江阴	PMS_黄山华都 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
38020	江阴	PMS_北航公 1 号变	10	400	320	320
38021	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
38022	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
38023	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
38024	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
38025	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
38026	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
38027	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38028	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 1#主变	10	800	640	640
38029	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 1#主变	10	800	640	640
38030	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 2#主变	10	800	640	640
38031	江阴	PMS_金三角路 1 号 10#箱变主变	10	630	504	504
38032	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 2#主变	10	800	640	640
38033	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 3#主变	10	800	640	640
38034	江阴	杜家巷北变	10	400	185	185
38035	江阴	PMS_余巷西变	10	400	295	295
38036	江阴	PMS_杨园里南变	10	400	320	320
38037	江阴	PMS_祝塘富达变	10	400	320	320
38038	江阴	新南箱变主变	10	630	504	504
38039	江阴	蔡河陶家基变	10	400	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38040	江阴	PMS_谷里 2#变	10	200	26	26
38041	江阴	PMS_满堂里 2#变	10	200	157	157
38042	江阴	芦墩村委箱变主变	10	630	504	504
38043	江阴	PMS_西杜家东变	10	200	130	130
38044	江阴	刘后村箱变主变	10	630	504	504
38045	江阴	天茂雅苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
38046	江阴	PMS_停排东变	10	200	160	160
38047	江阴	龙城福第二期 298#配电所 1#主变	10	800	640	640
38048	江阴	PMS_纺织城西箱变主变	10	630	504	504
38049	江阴	虹五 11 号变	10	400	320	320
38050	江阴	桃源名筑 193#配电所 2#主变	20	800	640	640
38051	江阴	PMS_爱家尊邸 18#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38052	江阴	PMS_万悦城 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
38053	江阴	PMS_万悦城 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
38054	江阴	PMS_东苑新村 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
38055	江阴	PMS_东苑新村 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
38056	江阴	瑞富花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
38057	江阴	璜塘沈家村西变	10	400	320	320
38058	江阴	品尊名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38059	江阴	华舜雅园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
38060	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 3#主变	10	800	640	640
38061	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 4#主变	10	800	640	640
38062	江阴	PMS_金三角路 1 号 1#箱变主变	10	630	504	504
38063	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38064	江阴	PMS_东苑新村 81#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38065	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
38066	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
38067	江阴	上品璟苑 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
38068	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 3#主变	10	800	640	640
38069	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
38070	江阴	PMS_永昌东站	10	200	134	134
38071	江阴	PMS_湾坝上变	10	400	65	65
38072	江阴	PMS_华宏新区变	10	400	165	165
38073	江阴	潘圩变	10	400	251	251
38074	江阴	云景花园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
38075	江阴	玫瑰园 129#配电所 1#主变	10	800	596	596

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38076	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
38077	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
38078	江阴	后河北变	10	250	200	200
38079	江阴	文林人民路变	10	400	320	320
38080	江阴	PMS_车站北变	10	400	274	274
38081	江阴	铂光澜庭 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
38082	江阴	PMS_薛家村东变	10	400	320	320
38083	江阴	凝景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
38084	江阴	梧村北 3#变	10	400	320	320
38085	江阴	PMS_石牌四村 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38086	江阴	PMS_石牌四村 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38087	江阴	PMS_西苑一村 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38088	江阴	PMS_西苑一村 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38089	江阴	PMS_绿城东苑一区 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
38090	江阴	华盈佳苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
38091	江阴	PMS_西苑一村 26#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38092	江阴	PMS_绿城东苑一区 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
38093	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 1#主变	10	800	640	640
38094	江阴	PMS_西苑一村 26#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38095	江阴	PMS_绿城东苑一区 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38096	江阴	PMS_石牌四村 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38097	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 2#主变	10	800	640	640
38098	江阴	PMS_绿城东苑一区 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38099	江阴	东房巷 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38100	江阴	PMS_要塞幼小公变	10	400	320	320
38101	江阴	PMS_红星村委北变	10	400	320	320
38102	江阴	PMS_功臣 1#箱变主变	10	630	504	504
38103	江阴	德福南箱变主变	10	630	504	504
38104	江阴	华宏村委变	10	400	320	320
38105	江阴	PMS_二圩变	10	400	320	320
38106	江阴	PMS_五重金北变	10	200	160	160
38107	江阴	PMS_东塔变	10	400	227	227
38108	江阴	蟠龙工业园 7#变	10	400	320	320
38109	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 1#主变	10	800	640	640
38110	江阴	上品璟苑 319#配电所 2#主变	10	800	640	640
38111	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38112	江阴	通港路西变	10	400	320	320
38113	江阴	文富箱变主变	10	630	504	504
38114	江阴	PMS_前马桥变	10	400	304	304
38115	江阴	周庄砂山大道中变	10	400	320	320
38116	江阴	瑞新花苑 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
38117	江阴	秀江南名苑 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
38118	江阴	PMS_西苑一村 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
38119	江阴	PMS_石牌四村 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38120	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 3#主变	10	800	640	640
38121	江阴	PMS_绿城东苑一区 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
38122	江阴	PMS_西苑一村 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
38123	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38124	江阴	石牌四村 38#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38125	江阴	PMS_绿城东苑一区 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
38126	江阴	PMS_可园 43#配电所 1#主变	10	630	504	504
38127	江阴	PMS_西苑一村 40#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38128	江阴	PMS_石牌四村 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
38129	江阴	金域广场 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
38130	江阴	PMS_可园 43#配电所 2#主变	10	630	504	504
38131	江阴	PMS_可园 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
38132	江阴	PMS_石牌四村 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
38133	江阴	棠樾锦园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
38134	江阴	PMS_富贝中变	10	400	320	320
38135	江阴	PMS_西维常西变	10	400	292	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38136	江阴	双和变	10	400	320	320
38137	江阴	霞栖苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
38138	江阴	PMS_小九亩西变	10	400	320	320
38139	江阴	富贝制线西变	10	400	320	320
38140	江阴	水城花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
38141	江阴	蒋家村中变	10	400	320	320
38142	江阴	云亭敬老院东变	10	400	320	320
38143	江阴	尚源名筑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
38144	江阴	PMS_任九房变	10	400	70	70
38145	江阴	PMS_东张家巷东变	10	400	305	305
38146	江阴	PMS_北国村南变	10	400	320	320
38147	江阴	苏士桥北变	10	250	166	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38148	江阴	PMS_可园 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
38149	江阴	PMS_可园西街 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
38150	江阴	PMS_石牌四村 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
38151	江阴	PMS_可园西街 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
38152	江阴	PMS_石牌四村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38153	江阴	PMS_可园 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
38154	江阴	PMS_东方华府 159#配电所 1#主变	20	800	640	640
38155	江阴	PMS_石牌四村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38156	江阴	PMS_可园 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
38157	江阴	PMS_东方华府 159#配电所 2#主变	20	800	640	640
38158	江阴	PMS_可园 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
38159	江阴	PMS_新梅华府 7#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38160	江阴	PMS_可园 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
38161	江阴	景贤北变	10	400	320	320
38162	江阴	PMS_新梅华府 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
38163	江阴	PMS_可园 1#箱变主变	10	630	504	504
38164	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38165	江阴	尚源名筑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
38166	江阴	PMS_太平桥 2#变	10	200	86	86
38167	江阴	滨江一村箱变主变	10	630	504	504
38168	江阴	赵大巷东 2#变	10	400	277	277
38169	江阴	罗庄北变	10	400	169	169
38170	江阴	万兴堆场变	10	200	160	160
38171	江阴	PMS_红旗楼子下东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38172	江阴	云麓花园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38173	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 4#箱变主变	10	630	504	504
38174	江阴	勤丰新村 8#变	10	400	320	320
38175	江阴	PMS_朝阳河中变	10	200	130	130
38176	江阴	瑞府园 34#配 2#主变	20	800	640	640
38177	江阴	水城花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
38178	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
38179	江阴	峨山佳苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
38180	江阴	勤丰新村 4#变	10	400	307	307
38181	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
38182	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
38183	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38184	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
38185	江阴	PMS_兴公庄变	10	400	205	205
38186	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38187	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
38188	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
38189	江阴	益民 4#变	10	400	320	320
38190	江阴	PMS_卢巷北箱变主变	10	400	320	320
38191	江阴	兴利 16#变	10	400	320	320
38192	江阴	PMS_刘庄西箱变主变	10	500	400	400
38193	江阴	PMS_蒲市村 2#箱变主变	10	500	252	252
38194	江阴	PMS_蒲市老住基箱变主变	10	500	400	400
38195	江阴	冯溪花园 77#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38196	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 1#主变	10	630	504	504
38197	江阴	铂光澜庭 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
38198	江阴	PMS_石家村西 1#变	10	400	320	320
38199	江阴	PMS_建明南变	10	400	320	320
38200	江阴	PMS_兴利北变	10	400	281	281
38201	江阴	云亭中街 2#变	10	400	320	320
38202	江阴	昕悦府 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
38203	江阴	雅澜名苑 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
38204	江阴	PMS_陆家庄箱变主变	10	400	320	320
38205	江阴	星光苑 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
38206	江阴	雪家桥西北变	10	400	304	304
38207	江阴	文泽苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38208	江阴	华裕雅园 35#配 2#主变	10	800	640	640
38209	江阴	PMS_镇西 3#变	10	400	320	320
38210	江阴	PMS_下庄东变	10	400	237	237
38211	江阴	海阅雅园 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
38212	江阴	闻书苑 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
38213	江阴	创业 9#变	10	400	320	320
38214	江阴	毛三巷北变	10	400	143	143
38215	江阴	PMS_北叶家变	10	200	147	147
38216	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 2#主变	10	630	504	504
38217	江阴	PMS_七房堂变	10	200	160	160
38218	江阴	朱蒋巷西 2#变	10	400	320	320
38219	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38220	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38221	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
38222	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
38223	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
38224	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
38225	江阴	敔光雅苑北区 26#配电所 3#主变	20	800	640	640
38226	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
38227	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 3#主变	10	800	640	640
38228	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
38229	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 4#主变	10	800	640	640
38230	江阴	天敔雅苑 16#配电所 1#主变	20	800	640	640
38231	江阴	环南路东箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38232	江阴	PMS_阳光国际 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
38233	江阴	PMS_新龚华源路箱变主变	10	500	297	297
38234	江阴	海口西箱变主变	10	500	400	400
38235	江阴	海阅雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38236	江阴	世纪花苑 1081#箱变主变	10	630	504	504
38237	江阴	谭家村 1#变	10	400	320	320
38238	江阴	PMS_湖滨箱变主变	10	500	400	400
38239	江阴	PMS_薛家村电站变	10	200	75	75
38240	江阴	PMS_长泾食品站变	10	400	308	308
38241	江阴	PMS_树家村南变	10	400	310	310
38242	江阴	翡翠花苑 119#配电所 1#主变	10	800	640	640
38243	江阴	郭家巷南 2#变	10	400	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38244	江阴	PMS_高家宕西变	10	200	160	160
38245	江阴	PMS_陶湾南山变	10	400	320	320
38246	江阴	PMS_顾家村西变	10	200	160	160
38247	江阴	黄家桥箱变主变	10	630	504	504
38248	江阴	PMS_渡口变	10	400	320	320
38249	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
38250	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38251	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38252	江阴	唐巷西变	10	400	320	320
38253	江阴	PMS_阳光国际 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
38254	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38255	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38256	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38257	江阴	长青路变	10	400	320	320
38258	江阴	海阅雅园 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
38259	江阴	观山新农村 2 号变	10	400	320	320
38260	江阴	PMS_阳光国际 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
38261	江阴	许家丹中变	10	400	320	320
38262	江阴	马镇北庄变	10	400	171	171
38263	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
38264	江阴	PMS_后马变	10	250	183	183
38265	江阴	花山中变	10	400	320	320
38266	江阴	小坊前变	10	400	256	256
38267	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38268	江阴	PMS_颐安雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
38269	江阴	新南洋南箱变主变	10	630	504	504
38270	江阴	陆家浜东变	10	400	320	320
38271	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
38272	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
38273	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
38274	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
38275	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
38276	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
38277	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
38278	江阴	敔樾花园南园 402#配 3#主变	20	630	504	504
38279	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38280	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
38281	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
38282	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
38283	江阴	天瑞苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
38284	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
38285	江阴	马文路西变	10	400	320	320
38286	江阴	检查南箱变主变	10	630	504	504
38287	江阴	PMS_颐安雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
38288	江阴	PMS_颐安雅苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38289	江阴	PMS_颐安雅苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38290	江阴	PMS_颐安雅苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38291	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38292	江阴	PMS_颐安雅苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38293	江阴	鑫茂悦园 269#配 1#主变	10	800	640	640
38294	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
38295	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
38296	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 2#主变	10	630	496	496
38297	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 3#主变	10	630	490	490
38298	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 4#主变	10	630	475	475
38299	江阴	PMS_松降头南变	10	400	195	195
38300	江阴	农修南箱变主变	10	630	504	504
38301	江阴	华士连心路变	10	400	320	320
38302	江阴	昕悦府 79#配电所 1#主变	10	800	640	640
38303	江阴	水云间花园 44#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38304	江阴	天茂雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
38305	江阴	西小北变	10	400	320	320
38306	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
38307	江阴	创富路 1 号 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
38308	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
38309	江阴	西园三村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38310	江阴	PMS_澄江徐家村西变	10	400	320	320
38311	江阴	PMS_园区 1#箱变主变	10	630	504	504
38312	江阴	PMS_东元塘变	10	200	109	109
38313	江阴	PMS_塘饼圩站变	10	200	160	160
38314	江阴	昕悦府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
38315	江阴	PMS_农宿箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38316	江阴	观山村上山东变	10	400	320	320
38317	江阴	何家村西变	10	400	121	121
38318	江阴	同心西变	10	400	320	320
38319	江阴	向阳中变	10	400	320	320
38320	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 1#主变	10	630	504	504
38321	江阴	PMS_长泾沿河变	10	400	320	320
38322	江阴	PMS_花园路变	10	400	320	320
38323	江阴	南闸泗河新桥头变	10	400	320	320
38324	江阴	春风雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
38325	江阴	鑫茂悦园 269#配 2#主变	10	800	640	640
38326	江阴	星赋花园一区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
38327	江阴	前立埭变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38328	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38329	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38330	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38331	江阴	水云间花园 33#配电所 2#主变	10	630	504	504
38332	江阴	工业路 10#变	10	400	320	320
38333	江阴	立埭桥南变	10	400	320	320
38334	江阴	敔栖雅苑 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
38335	江阴	通飞南箱变主变	10	630	504	504
38336	江阴	民企 2#变	10	400	320	320
38337	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38338	江阴	荣熙花园 21#配电所 4#主变	10	630	504	504
38339	江阴	紫运一村 3#配 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38340	江阴	霞映景苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38341	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
38342	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
38343	江阴	峭岐村委变	10	400	320	320
38344	江阴	马镇渔业箱变主变	10	630	504	504
38345	江阴	PMS_三医南变	10	400	320	320
38346	江阴	三宝中村变	10	400	269	269
38347	江阴	PMS_和平村南变	10	400	320	320
38348	江阴	PMS_小桥头西变	10	200	160	160
38349	江阴	PMS_沈巷南变	10	400	320	320
38350	江阴	山棠雅园 2#配电所 2#主变	20	630	504	504
38351	江阴	PMS_茂龙村委南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38352	江阴	江悦尚院 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
38353	江阴	PMS_后头巷西变	10	400	320	320
38354	江阴	PMS_陶湾变	10	400	320	320
38355	江阴	PMS_南新村北变	10	400	320	320
38356	江阴	PMS_东南新村变	10	400	320	320
38357	江阴	敔樾花园中园 73#配电所 2#主变	20	630	504	504
38358	江阴	东环南变	10	400	320	320
38359	江阴	PMS_龙岸南变	10	400	320	320
38360	江阴	雷下二村 23#配电所 3#主变	10	630	504	504
38361	江阴	邱塘南变	10	400	292	292
38362	江阴	茂市桥南变	10	400	242	242
38363	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38364	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
38365	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
38366	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
38367	江阴	秀江南名苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38368	江阴	河家滩东变	10	400	320	320
38369	江阴	邮电新村变	10	400	320	320
38370	江阴	谭家村 6#变	10	400	320	320
38371	江阴	西元塘南变	10	400	191	191
38372	江阴	PMS_田堵里南变	10	400	170	170
38373	江阴	PMS_耿家住基东变	10	400	201	201
38374	江阴	PMS_青阳法院箱变主变	10	630	504	504
38375	江阴	上品璟苑 115#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38376	江阴	PMS_梅树巷东变	10	200	160	160
38377	江阴	敔樾花园南园 402#配 1#主变	20	630	504	504
38378	江阴	江悦尚院 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
38379	江阴	上品璟苑 278#配电所 1#主变	10	800	640	640
38380	江阴	云栖雅院 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
38381	江阴	华裕雅园 35#配 1#主变	10	800	640	640
38382	江阴	PMS_五市变	10	400	147	147
38383	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 4#主变	10	630	504	504
38384	江阴	PMS_张黄家西变	10	400	320	320
38385	江阴	创新变	10	315	167	167
38386	江阴	河湘路南变	10	400	320	320
38387	江阴	万花景苑三区 64#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38388	江阴	水城花园 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
38389	江阴	江诚变	10	400	320	320
38390	江阴	璟庭花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38391	江阴	中山 8#变	10	400	320	320
38392	江阴	PMS_红联站变	10	400	242	242
38393	江阴	PMS_顾家基 2#变	10	200	151	151
38394	江阴	郁桥老街 2#箱变主变	10	400	320	320
38395	江阴	陆镇大桥东变	10	400	320	320
38396	江阴	PMS_永安南箱变主变	10	630	504	504
38397	江阴	紫运一村 7#配 2#主变	10	630	504	504
38398	江阴	PMS_王家西变	10	400	320	320
38399	江阴	自来水厂北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38400	江阴	PMS_和平中站变	10	400	320	320
38401	江阴	PMS_嬷嬷堂变	10	200	149	149
38402	江阴	PMS_奇松变	10	400	320	320
38403	江阴	PMS_北村里 1#变	10	200	160	160
38404	江阴	PMS_时装公变	10	400	320	320
38405	江阴	PMS_小桥头变	10	400	320	320
38406	江阴	PMS_碗墩山变	10	200	148	148
38407	江阴	贯巷北变	10	400	320	320
38408	江阴	PMS_向墩南变	10	200	160	160
38409	江阴	PMS_白蛇东变	10	400	160	160
38410	江阴	PMS_大坝上变	10	400	289	289
38411	江阴	PMS_曹家村北变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38412	江阴	上品璟苑 319#配电所 3#主变	10	800	640	640
38413	江阴	PMS_周家宕东变	10	200	160	160
38414	江阴	PMS_蔡巷北变	10	400	320	320
38415	江阴	PMS_华庄西变	10	400	196	196
38416	江阴	PMS_幸福 4#变	10	400	320	320
38417	江阴	徐家宕南变	10	200	160	160
38418	江阴	PMS_张家油车东变	10	400	244	244
38419	江阴	渡江四村 19#箱变主变	10	630	504	504
38420	江阴	南悦家苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
38421	江阴	PMS_王家村菜场变	10	400	310	310
38422	江阴	雍锦园 35#配电所 2#主变	10	800	625	625
38423	江阴	PMS_外宿 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38424	江阴	PMS_教师新村变	10	400	287	287
38425	江阴	须家弄西变	10	400	320	320
38426	江阴	PMS_顾北工业变	10	400	320	320
38427	江阴	PMS_泗河焦山变	10	400	293	293
38428	江阴	PMS_福景园 4#配电所 1#主变	10	800	597	597
38429	江阴	PMS_福景园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
38430	江阴	PMS_福景园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
38431	江阴	PMS_薛家村南变	10	400	272	272
38432	江阴	PMS_福景园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
38433	江阴	PMS_云亭团结桥变	10	400	320	320
38434	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
38435	江阴	铂光澜庭 25#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38436	江阴	PMS_永安箱变主变	10	630	439	439
38437	江阴	PMS_西头巷箱变主变	10	500	376	376
38438	江阴	PMS_少年宫 2#箱变主变	10	630	504	504
38439	江阴	PMS_北村变	10	315	252	252
38440	江阴	高德桥南变	10	200	160	160
38441	江阴	PMS_日化北变	10	400	320	320
38442	江阴	PMS_排河南变	10	200	160	160
38443	江阴	常泽桥 1#变	10	400	320	320
38445	江阴	PMS_璜土农场东变	10	200	137	137
38446	江阴	PMS_卞家桥西变	10	200	80	80
38447	江阴	雅澜名苑 256#配电所 1#主变	10	800	640	640
38448	江阴	雅澜名苑 256#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38449	江阴	雅澜名苑256#配电所3#主变	10	800	640	640
38450	江阴	雅澜名苑256#配电所4#主变	10	800	640	640
38451	江阴	后巷菜场东变	10	400	145	145
38452	江阴	PMS_徐家塘北变	10	200	88	88
38453	江阴	PMS_云顾东变	10	400	320	320
38454	江阴	PMS_孔寺变	10	400	284	284
38455	江阴	PMS_西范开发南变	10	400	320	320
38456	江阴	PMS_文林恩庄西变	10	400	172	172
38457	江阴	南苑新村38#箱变主变	10	400	320	320
38458	江阴	PMS_长达2#变	10	315	185	185
38459	江阴	春华家苑7#配电所4#主变	10	800	640	640
38460	江阴	馨宛中变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38461	江阴	PMS_河塘市镇菜场箱变主变	10	500	400	400
38462	江阴	翡翠花苑 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
38463	江阴	PMS_宋家圩北变	10	400	72	72
38464	江阴	PMS_安巷新农村变	10	400	320	320
38465	江阴	PMS_河塘商城箱变主变	10	500	400	400
38466	江阴	PMS_河塘新村箱变主变	10	500	400	400
38467	江阴	霞客薛家村东变	10	315	177	177
38468	江阴	PMS_花园路箱变主变	10	400	305	305
38469	江阴	芦墩村委东变	10	400	320	320
38470	江阴	谭家村 7#变	10	400	320	320
38471	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
38472	江阴	PMS_菜场西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38473	江阴	PMS_焦山西变	10	200	129	129
38474	江阴	PMS_汤家村西变	10	200	160	160
38475	江阴	PMS_花东南站	10	400	146	146
38476	江阴	PMS_薛家村北变	10	400	262	262
38477	江阴	天敬雅苑 1#配电所 4#主变	20	630	504	504
38478	江阴	东张家巷南变	10	400	272	272
38479	江阴	陈墅花苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
38480	江阴	张九房箱变主变	10	630	504	504
38481	江阴	PMS_新长江路 289#配电所 1#主变	10	800	640	640
38482	江阴	PMS_宁福苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38483	江阴	PMS_戴巷头东变	10	400	204	204
38484	江阴	PMS_宁福苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38485	江阴	PMS_上支巷变	10	400	320	320
38486	江阴	邓洪西 3#变	10	400	320	320
38487	江阴	万安佳苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
38488	江阴	PMS_汇西变	10	200	160	160
38489	江阴	赌家村北变	10	400	49	49
38490	江阴	雅澜名苑 262#配电所 1#主变	10	630	504	504
38491	江阴	雅澜名苑 262#配电所 2#主变	10	630	504	504
38492	江阴	雅澜名苑 262#配电所 3#主变	10	630	488	488
38493	江阴	雅澜名苑 262#配电所 4#主变	10	630	504	504
38494	江阴	PMS_周庄南房巷变	10	400	144	144
38495	江阴	PMS_梧塍变	10	400	259	259
38496	江阴	低坝头东南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38497	江阴	PMS_文林砖瓦南变	10	400	320	320
38498	江阴	朱家坝花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
38499	江阴	PMS_祝塘南街南变	10	400	320	320
38500	江阴	PMS_果园变	10	200	160	160
38501	江阴	PMS_安上西 2#变	10	200	160	160
38502	江阴	PMS_林达西变	10	400	320	320
38503	江阴	PMS_华士高头上 2#变	10	200	137	137
38504	江阴	PMS_顾山南街变	10	400	320	320
38505	江阴	荣熙花园 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
38506	江阴	棠樾锦园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
38507	江阴	PMS_范前东箱变主变	10	400	320	320
38508	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38509	江阴	PMS_川桥头变	10	400	320	320
38510	江阴	西园三村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
38511	江阴	候士巷北箱变主变	10	630	504	504
38512	江阴	文泽苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
38513	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
38514	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
38515	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
38516	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
38517	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
38518	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
38519	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
38520	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38521	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 1#主变	10	800	640	640
38522	江阴	PMS_谢家冲变	10	400	320	320
38523	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
38524	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
38525	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
38526	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
38527	江阴	陈巷上变	10	200	147	147
38528	江阴	PMS_爱家尊邸 18#配电所 2#主变	20	800	640	640
38529	江阴	PMS_东风东变	10	400	287	287
38530	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
38531	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
38532	江阴	PMS_春麓苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38533	江阴	PMS_新长江路 289#配电所 2#主变	10	800	640	640
38534	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
38535	江阴	PMS_春麓苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
38536	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
38537	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
38538	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 3#主变	10	800	640	640
38539	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
38540	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 4#主变	10	800	640	640
38541	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
38542	江阴	山棠雅园 2#配电所 4#主变	20	630	504	504
38543	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38544	江阴	长新同悦变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38545	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 3#主变	10	800	640	640
38546	江阴	PMS_县前箱变主变	10	630	504	504
38547	江阴	任村南变	10	400	320	320
38548	江阴	荣熙花园 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
38549	江阴	PMS_老徐巷变	10	400	188	188
38550	江阴	PMS_花园路 194#配电所 1#主变	10	800	640	640
38551	江阴	PMS_花园路 194#配电所 2#主变	10	800	640	640
38552	江阴	PMS_公平路南箱变主变	10	400	306	306
38553	江阴	新秀园一期 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
38554	江阴	PMS_马圩排涝站西变箱变主变	10	500	400	400
38555	江阴	PMS_祝塘钱家西变	10	400	320	320
38556	江阴	水芸苑 74#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38557	江阴	江悦尚院 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
38558	江阴	东花园变	10	400	279	279
38559	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
38560	江阴	PMS_龙岸东变	10	400	320	320
38561	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
38562	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
38563	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
38564	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
38565	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
38566	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
38567	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
38568	江阴	新塘 1#变	10	250	183	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38569	江阴	东舜花苑 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
38570	江阴	尚品华府 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
38571	江阴	尚品华府 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
38572	江阴	尚品华府 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
38573	江阴	尚品华府 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
38574	江阴	长泾刘家桥北变	10	200	160	160
38575	江阴	澄鹿中变	10	200	160	160
38576	江阴	皋岸桥变	10	400	320	320
38577	江阴	PMS_门楼下北箱变主变	10	500	400	400
38578	江阴	PMS_澄鹿西变	10	200	160	160
38579	江阴	璟庭花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
38580	江阴	PMS_朱家湾花园二村 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38581	江阴	PMS_朱家湾花园二村 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38582	江阴	蔡泾村工农路 8 号北变	10	400	320	320
38583	江阴	裕珑花园 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
38584	江阴	PMS_赵家弄东箱变主变	10	500	392	392
38585	江阴	申港高头上变	10	400	292	292
38586	江阴	PMS_东江小区 3#箱变主变	10	500	400	400
38587	江阴	王臣里东变	10	400	320	320
38588	江阴	山北小区 4 号变	10	400	320	320
38589	江阴	PMS_青阳公园北箱变主变	10	630	504	504
38590	江阴	PMS_青阳公园箱变主变	10	630	504	504
38591	江阴	PMS_建二箱变主变	10	630	504	504
38592	江阴	镇北路箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38593	江阴	PMS_澄堡 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
38594	江阴	PMS_澄堡 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
38595	江阴	宦巷西变	10	400	320	320
38596	江阴	PMS_高僧桥变	10	400	320	320
38597	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38598	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38599	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38600	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38601	江阴	祝塘邱家变	10	200	73	73
38602	江阴	PMS_花山阳光变	10	400	320	320
38603	江阴	PMS_建新南箱变主变	10	630	504	504
38604	江阴	PMS_旌阳苑 5#变箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38605	江阴	PMS_旌阳苑 3#变箱变主变	10	630	504	504
38606	江阴	PMS_旌阳苑 4#变箱变主变	10	630	504	504
38607	江阴	华隆广场 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
38608	江阴	尚品华府 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
38609	江阴	尚品华府 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
38610	江阴	尚品华府 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
38611	江阴	尚品华府 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
38612	江阴	创富路 1 号 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
38613	江阴	南区公变	10	400	267	267
38614	江阴	通飞箱变主变	10	630	504	504
38615	江阴	江悦尚院 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
38616	江阴	金湾南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38617	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
38618	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
38619	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
38620	江阴	侯士巷西变	10	400	166	166
38621	江阴	PMS_云影变	10	400	320	320
38622	江阴	PMS_下支巷变	10	400	320	320
38623	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
38624	江阴	李沟头南变	10	400	320	320
38625	江阴	石塘桥北 1 号变	10	400	320	320
38626	江阴	斜河村变	10	400	272	272
38627	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
38628	江阴	桃源名筑 134#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38629	江阴	PMS_普惠苑 87#箱变 1#主变	10	500	400	400
38630	江阴	如意 2#变	10	400	320	320
38631	江阴	馨悦花园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
38632	江阴	PMS_尚城国际花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
38633	江阴	PMS_尚城国际花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
38634	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
38635	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
38636	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 4#主变	10	800	640	640
38637	江阴	PMS_新桥张家巷北变	10	400	256	256
38638	江阴	敔樾花园中园 73#配电所 1#主变	20	630	504	504
38639	江阴	PMS_三房北变	10	400	320	320
38640	江阴	PMS_尚城国际花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38641	江阴	PMS_尚城国际花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
38642	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
38643	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
38644	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
38645	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
38646	江阴	鑫茂悦园 150#配 2#主变	10	800	640	640
38647	江阴	PMS_朱家湾花园二村 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38648	江阴	PMS_朱家湾花园二村 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38649	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
38650	江阴	天韵雅苑 9 配电所 3#主变	10	800	640	640
38651	江阴	PMS_澄 1 东公变	10	400	314	314
38652	江阴	尚澜名筑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38653	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
38654	江阴	PMS_杜家巷南变	10	400	320	320
38655	江阴	荣熙花园 21#配电所 3#主变	10	630	504	504
38656	江阴	西田头变	10	200	137	137
38657	江阴	春风佳苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
38658	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 19#配电所 1#主变	20	800	640	640
38659	江阴	万花商业广场 43#变电所 3#主变	10	630	504	504
38660	江阴	华苑小区 240#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38661	江阴	PMS_华苑小区 240#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38662	江阴	鑫茂悦园 268#配 4#主变	10	800	640	640
38663	江阴	雅澜名苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
38664	江阴	PMS_邵家圩南变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38665	江阴	倪家湾变	10	250	174	174
38666	江阴	PMS_沿河基变	10	200	160	160
38667	江阴	PMS_窑墩头变	10	400	293	293
38668	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
38669	江阴	水路沟东变	10	400	320	320
38670	江阴	君珠南变	10	400	320	320
38671	江阴	创富路 1 号 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
38672	江阴	敔光雅苑北区 25#配电所 4#主变	20	630	504	504
38673	江阴	别墅西变	10	400	320	320
38674	江阴	华士种子场 3#变	10	400	320	320
38675	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
38676	江阴	景阳华府南区 27#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38677	江阴	水城花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
38678	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
38679	江阴	景阳华府南区 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
38680	江阴	PMS_利民箱变主变	10	400	320	320
38681	江阴	瑞庭花园 101#配电所 3#主变	10	630	504	504
38682	江阴	天瑞苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
38683	江阴	社渎西变	10	400	320	320
38684	江阴	龙河水墩 2 号变	10	400	320	320
38685	江阴	东麓花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
38686	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
38687	江阴	卢墩村委南变	10	400	320	320
38688	江阴	黄泥墩北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38689	江阴	丁家头南变	10	400	320	320
38690	江阴	新桥北变	10	400	320	320
38691	江阴	东翎雅苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
38692	江阴	大坝头 2 号变	10	400	320	320
38693	江阴	建南苑 56#配电所 2#主变	10	630	504	504
38694	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
38695	江阴	星光苑 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
38696	江阴	东翎雅苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
38697	江阴	南村头东变	10	400	320	320
38698	江阴	陆南村 2#变	10	315	161	161
38699	江阴	PMS_云亭顾家村变	10	200	117	117
38700	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38701	江阴	凹塘里东变	10	400	320	320
38702	江阴	PMS_中行箱变主变	10	630	504	504
38703	江阴	府前锦苑 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38704	江阴	府前锦苑 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38705	江阴	PMS_榨田西箱变主变	10	400	320	320
38706	江阴	雅澜名苑 78#配电所 2#主变	10	630	504	504
38707	江阴	青苑箱变主变	10	400	320	320
38708	江阴	PMS_益澄开发箱变主变	10	630	504	504
38709	江阴	青中东箱变主变	10	630	504	504
38710	江阴	郡庭花园 140#配电所 2#主变	10	800	640	640
38711	江阴	PMS_何家庄上变	10	400	223	223
38712	江阴	砂山南站 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38713	江阴	西横塘新村 15#箱变主变	10	400	320	320
38714	江阴	荣熙花园 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
38715	江阴	安居西变	10	400	320	320
38716	江阴	文泽苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
38717	江阴	华巷 2#变	10	400	320	320
38718	江阴	青阳大酒店箱变主变	10	630	504	504
38719	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
38720	江阴	PMS_青小箱变主变	10	630	498	498
38721	江阴	PMS_青阳农贸箱变主变	10	630	504	504
38722	江阴	PMS_三河口东变	10	400	320	320
38723	江阴	郭家宅基南变	10	400	320	320
38724	江阴	天韵雅苑 9 配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38725	江阴	PMS_开发 7#变箱变主变	10	630	504	504
38726	江阴	PMS_杨发 1#变箱变主变	10	400	320	320
38727	江阴	PMS_建新箱变主变	10	400	320	320
38728	江阴	PMS_云亭山庄公变	10	400	320	320
38729	江阴	渡江三村 2#变	10	400	320	320
38730	江阴	璜塘许周变	10	400	320	320
38731	江阴	PMS_西街中变	10	400	320	320
38732	江阴	陆西 2#变	10	400	196	196
38733	江阴	PMS_庄上变	10	200	160	160
38734	江阴	PMS_南陈柏树头变	10	400	320	320
38735	江阴	PMS_兴源路变	10	400	309	309
38736	江阴	PMS_慕义庄变	10	400	191	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38737	江阴	PMS_过家巷变	10	400	119	119
38738	江阴	PMS_鸡龙山 10 队变	10	400	162	162
38739	江阴	华苑 4#变	10	400	320	320
38740	江阴	PMS_南六房变	10	400	273	273
38741	江阴	PMS_香五箱变主变	10	630	484	484
38742	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
38743	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
38744	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
38745	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
38746	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
38747	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
38748	江阴	叶桥中站变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38749	江阴	澄南徐家村箱变主变	10	630	504	504
38750	江阴	PMS_东圩南变	10	400	320	320
38751	江阴	PMS_赵家浜西变	10	400	320	320
38752	江阴	PMS_人民路南变	10	400	320	320
38753	江阴	PMS_江东 1#变箱变主变	10	630	504	504
38754	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 1#主变	20	800	640	640
38755	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 3#主变	20	800	640	640
38756	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 4#主变	20	800	640	640
38757	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 2#主变	20	800	640	640
38758	江阴	融城苑 228#配电所 3#主变	10	800	640	640
38759	江阴	PMS_南石桥变	10	400	320	320
38760	江阴	工业园区 4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38761	江阴	瑞府园 23#配 3#主变	20	800	640	640
38762	江阴	云亭云长 4#变	10	400	320	320
38763	江阴	西园三村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38764	江阴	PMS_南都苑 4#箱变主变	10	630	504	504
38765	江阴	PMS_南都苑 13#箱变主变	10	630	504	504
38766	江阴	PMS_南都苑 20#箱变主变	10	630	504	504
38767	江阴	PMS_南都苑 22#箱变主变	10	800	640	640
38768	江阴	檀悦花园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
38769	江阴	PMS_桐岐毛家村变	10	400	166	166
38770	江阴	PMS_对河村西变	10	400	320	320
38771	江阴	PMS_宗言殷家庄南变	10	400	320	320
38772	江阴	PMS_河二 2#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38773	江阴	颐新华都 34#箱变主变	10	630	504	504
38774	江阴	颐新华都 4#箱变主变	10	630	504	504
38775	江阴	颐新华都 9#箱变主变	10	630	504	504
38776	江阴	PMS_国际商务配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
38777	江阴	PMS_中山路 39 号 1#箱变主变	10	500	400	400
38778	江阴	PMS_中山路 39 号 2#箱变主变	10	500	400	400
38779	江阴	万花景苑 94#配电所 2#主变	10	800	640	640
38780	江阴	东来箱变主变	10	630	504	504
38781	江阴	PMS_冯溪花园箱变主变	10	630	504	504
38782	江阴	东岐园区变	10	400	320	320
38783	江阴	PMS_香草苑 9#箱变主变	10	800	640	640
38784	江阴	PMS_云丰配电所 1#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38785	江阴	PMS_云丰配电所 2#主变	10	400	320	320
38786	江阴	PMS_南都苑 34#箱变主变	10	400	320	320
38787	江阴	PMS_祝塘池家巷变	10	400	305	305
38788	江阴	香草加工厂变	10	315	252	252
38789	江阴	PMS_祝陆变	10	315	252	252
38790	江阴	PMS_锦江变	10	400	216	216
38791	江阴	PMS_林家墩变	10	400	409	409
38792	江阴	祝塘杜家巷变	10	315	56	56
38793	江阴	PMS_南都苑 42#箱变主变	10	500	400	400
38794	江阴	PMS_南都苑 31#箱变主变	10	500	400	400
38795	江阴	PMS_刘伶巷 86#箱变主变	10	630	504	504
38796	江阴	PMS_南都苑 40#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38797	江阴	颐新华都 1#箱变主变	10	630	504	504
38798	江阴	PMS_祝塘新住基变	10	200	160	160
38799	江阴	颐新华都 10#箱变主变	10	630	504	504
38800	江阴	颐新华都 17#箱变主变	10	630	504	504
38801	江阴	颐新华都 19#箱变主变	10	630	504	504
38802	江阴	颐新华都 23#箱变主变	10	630	504	504
38803	江阴	颐新华都 29#箱变主变	10	630	504	504
38804	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 1#主变	20	800	640	640
38805	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 3#主变	20	800	640	640
38806	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 4#主变	20	800	640	640
38807	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 2#主变	20	800	640	640
38808	江阴	北降中变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38809	江阴	周南西变	10	400	320	320
38810	江阴	紫悦花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
38811	江阴	立新河变	10	400	320	320
38812	江阴	PMS_新龚工业园变	10	400	320	320
38813	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
38814	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 3#主变	10	800	640	640
38815	江阴	PMS_南都苑 10#箱变主变	10	630	504	504
38816	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 4#主变	10	800	640	640
38817	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
38818	江阴	PMS_庄头南变	10	400	320	320
38819	江阴	新秀园一期 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
38820	江阴	邓阳周村变	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38821	江阴	PMS_小坟上变	10	400	246	246
38822	江阴	邓阳中变	10	400	320	320
38823	江阴	PMS_坊前东公变	10	200	125	125
38824	江阴	PMS_泗河排涝站变	10	200	160	160
38825	江阴	双漏东变	10	400	320	320
38826	江阴	西双流河排涝站变	10	400	320	320
38827	江阴	PMS_泗河口村委变	10	400	320	320
38828	江阴	PMS_邱塘村变	10	400	277	277
38829	江阴	邓阳蚂义浜站变	10	400	320	320
38830	江阴	PMS_邓阳荷花泾公变	10	200	103	103
38831	江阴	PMS_青阳十一房站变	10	100	80	80
38832	江阴	PMS_昌里十一房变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38833	江阴	童家村变	10	400	153	153
38834	江阴	峭岐曹家变	10	400	233	233
38835	江阴	孔家浜变	10	400	320	320
38836	江阴	PMS_柏木变	10	250	200	200
38837	江阴	PMS_东缪村变	10	200	41	41
38838	江阴	峭岐唐家村变	10	400	243	243
38839	江阴	PMS_唐曹变	10	250	200	200
38840	江阴	岐南村变	10	400	134	134
38841	江阴	PMS_东缪南变	10	400	245	245
38842	江阴	邱五房变	10	400	293	293
38843	江阴	PMS_河南村变	10	400	295	295
38844	江阴	PMS_西周巷变	10	315	154	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38845	江阴	PMS_昌里路基村变	10	200	93	93
38846	江阴	昌李村李介村变	10	400	320	320
38847	江阴	邓阳电站变	10	400	247	247
38848	江阴	PMS_中山变	10	400	320	320
38849	江阴	PMS_中山西变	10	400	320	320
38850	江阴	PMS_水塘村变	10	400	60	60
38852	江阴	PMS_峭岐谢家村变	10	200	51	51
38853	江阴	PMS_马路上变	10	250	85	85
38854	江阴	赵宕村公变	10	400	275	275
38855	江阴	PMS_居家浜变	10	400	320	320
38856	江阴	PMS_云亭中街北变	10	200	160	160
38857	江阴	谢介迂电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38858	江阴	西庄塑料厂变	10	400	320	320
38859	江阴	PMS_西庄村村站变	10	400	303	303
38860	江阴	PMS_水塘上变	10	250	71	71
38861	江阴	团塘湾变	10	400	234	234
38862	江阴	峭岐七房庄变	10	400	147	147
38863	江阴	宦巷东变	10	400	231	231
38864	江阴	PMS_李家宕变	10	200	97	97
38865	江阴	吴家弄变	10	400	215	215
38866	江阴	吴世弄变	10	400	180	180
38867	江阴	王典变	10	400	320	320
38868	江阴	公园路变	10	400	320	320
38869	江阴	综利公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38870	江阴	黄泥电站变	10	400	240	240
38871	江阴	PMS_季介所站变	10	160	128	128
38872	江阴	陆家滩公变	10	400	277	277
38873	江阴	东绛公变	10	400	320	320
38874	江阴	PMS_陈家庵变	10	400	275	275
38875	江阴	PMS_峭粮变	10	400	320	320
38876	江阴	环南变	10	400	320	320
38877	江阴	黄承村西变	10	400	320	320
38878	江阴	西海村变	10	400	320	320
38879	江阴	PMS_邱塘东变	10	400	145	145
38880	江阴	PMS_谭家变	10	400	320	320
38881	江阴	PMS_峭岐丁家村变	10	400	183	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38882	江阴	PMS_河西变	10	250	200	200
38883	江阴	柏木桥南变	10	400	320	320
38884	江阴	黄泥南变	10	400	290	290
38885	江阴	黄观电站变	10	400	320	320
38886	江阴	PMS_宋家渡公变	10	200	160	160
38887	江阴	PMS_东后塘变	10	200	160	160
38888	江阴	PMS_周浜里变	10	200	96	96
38889	江阴	PMS_塘南公变	10	400	320	320
38890	江阴	新河滩变	10	400	320	320
38891	江阴	PMS_梅树巷变	10	200	160	160
38892	江阴	孙家庄变	10	400	210	210
38893	江阴	岐南北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38894	江阴	PMS_朱杨耿变	10	250	38	38
38895	江阴	PMS_九房村变	10	200	62	62
38896	江阴	PMS_童家南变	10	200	65	65
38897	江阴	PMS_皋岸镇变	10	200	153	153
38898	江阴	PMS_计家西变	10	400	305	305
38899	江阴	博爱变	10	315	252	252
38900	江阴	PMS_峭岐政府变	10	400	320	320
38901	江阴	谢介村站变	10	200	160	160
38902	江阴	树家毛庄变	10	400	320	320
38903	江阴	PMS_桐岐陆家村变	10	400	225	225
38904	江阴	王介浜电站变	10	400	320	320
38905	江阴	PMS_西后塘变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38906	江阴	PMS_曹塘圩变	10	200	77	77
38907	江阴	中山 6#单相变	10	80	64	64
38908	江阴	芦塘村变	10	200	160	160
38909	江阴	西庄任家村公变	10	200	160	160
38910	江阴	PMS_杨庄孙家村变	10	200	160	160
38911	江阴	PMS_青阳周家村变	10	200	129	129
38912	江阴	新安底南变	10	400	266	266
38913	江阴	PMS_综合厂变	10	250	186	186
38914	江阴	新安底变	10	400	294	294
38915	江阴	PMS_吴巷中变	10	315	252	252
38916	江阴	PMS_新安张家村变	10	200	12	12
38917	江阴	王虎里公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38918	江阴	舒家村北变	10	400	201	201
38919	江阴	峭岐兴隆变	10	400	320	320
38920	江阴	PMS_汤家北变	10	400	269	269
38921	江阴	PMS_康乐变	10	400	208	208
38922	江阴	PMS_赵家村变	10	400	320	320
38923	江阴	PMS_沈家冲东变	10	200	53	53
38924	江阴	PMS_迎宾变	10	400	320	320
38925	江阴	PMS_河墩上变	10	160	71	71
38926	江阴	沈家冲西变	10	400	268	268
38927	江阴	芦青村变	10	400	320	320
38928	江阴	峭岐文化变	10	400	320	320
38929	江阴	舒家村变	10	400	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38930	江阴	PMS_峭岐后村变	10	200	114	114
38931	江阴	PMS_芦塘电站变	10	400	320	320
38932	江阴	PMS_南楼电站变	10	200	160	160
38933	江阴	PMS_俞家降变	10	200	160	160
38934	江阴	南楼村变	10	200	160	160
38935	江阴	小桥东变	10	200	160	160
38936	江阴	鸭宕圩变	10	400	297	297
38937	江阴	安西电站变	10	400	231	231
38938	江阴	安西公变	10	400	282	282
38939	江阴	PMS_陈大岸公变	10	200	23	23
38940	江阴	毗南村变	10	400	219	219
38941	江阴	PMS_峭用 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38942	江阴	PMS_孔家村变	10	200	11	11
38943	江阴	冷冻变	10	400	285	285
38944	江阴	PMS_峭用 1#变	10	400	320	320
38945	江阴	黄北沟变	10	315	91	91
38946	江阴	PMS_峭用 2#变	10	400	320	320
38947	江阴	峭岐吴家村变	10	400	302	302
38948	江阴	峭岐马家村变	10	400	58	58
38949	江阴	PMS_三房变	10	200	121	121
38950	江阴	PMS_塑加变	10	400	235	235
38951	江阴	PMS_小沈变	10	400	171	171
38952	江阴	水宕里变	10	400	202	202
38953	江阴	贡家村变	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38954	江阴	PMS_东黄家变	10	250	94	94
38955	江阴	PMS_悟空桥变	10	200	160	160
38956	江阴	悟空南变	10	200	160	160
38957	江阴	PMS_镀锌铁丝厂变	10	400	320	320
38958	江阴	章家厍变	10	400	162	162
38959	江阴	PMS_大沈家村站	10	250	178	178
38960	江阴	PMS_水墩村变	10	315	149	149
38961	江阴	东方南站变	10	400	320	320
38962	江阴	泗河张家村变	10	400	165	165
38963	江阴	PMS_小兆电站变	10	315	252	252
38964	江阴	出水流站变	10	100	61	61
38965	江阴	PMS_郁介村站变	10	250	159	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38966	江阴	PMS_泗河北变	10	400	231	231
38967	江阴	滩头上变	10	200	125	125
38968	江阴	二站变	10	400	320	320
38969	江阴	PMS_夏场村变	10	400	238	238
38970	江阴	PMS_峭岐商城变	10	400	298	298
38971	江阴	新宕南变	10	400	254	254
38972	江阴	PMS_封家村变	10	200	83	83
38973	江阴	PMS_峭岐三家村变	10	200	10	10
38974	江阴	PMS_中行北变	10	400	320	320
38975	江阴	PMS_薛家村变	10	400	123	123
38976	江阴	PMS_中行变	10	400	320	320
38977	江阴	峭岐汤家村变	10	200	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38978	江阴	悟空何家村变	10	400	245	245
38979	江阴	PMS_塘头桥排涝站变	10	400	320	320
38980	江阴	PMS_悟空曹家村变	10	200	96	96
38981	江阴	嘴角村站变	10	200	112	112
38982	江阴	PMS_西庄露天浜变	10	400	320	320
38983	江阴	PMS_北迁电站变	10	100	80	80
38984	江阴	PMS_桐岐树家村变	10	200	160	160
38985	江阴	PMS_塘头桥橡胶厂变	10	200	160	160
38986	江阴	PMS_毛庄村东变	10	200	160	160
38987	江阴	PMS_毛庄村西变	10	200	102	102
38988	江阴	PMS_连墩桥变	10	315	229	229
38989	江阴	PMS_渔业村变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38990	江阴	泗河口变	10	400	179	179
38991	江阴	PMS_孙家村公变	10	250	189	189
38992	江阴	PMS_小兆蒋家村变	10	400	299	299
38993	江阴	沈介村变	10	400	320	320
38994	江阴	PMS_桐岐影院公变	10	400	320	320
38995	江阴	PMS_小兆村排涝站变	10	200	160	160
38996	江阴	PMS_建义花站变	10	250	200	200
38997	江阴	PMS_东浜头公变	10	400	281	281
38998	江阴	PMS_五一变	10	400	320	320
38999	江阴	PMS_昌里排涝站变	10	315	252	252
39000	江阴	PMS_洋外口电站变	10	200	160	160
39001	江阴	昌发公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39002	江阴	PMS_路岐浜联站变	10	200	160	160
39003	江阴	PMS_南头村变	10	200	123	123
39004	江阴	PMS_万殖场排涝站变	10	200	88	88
39005	江阴	PMS_铁丝厂北变	10	400	320	320
39006	江阴	PMS_繁殖场变	10	400	307	307
39007	江阴	联合电站变	10	250	199	199
39008	江阴	PMS_薛介庄西变	10	400	320	320
39009	江阴	薛介庄公变	10	400	320	320
39010	江阴	黄承村变	10	400	320	320
39011	江阴	健康变	10	315	252	252
39012	江阴	西谢村变	10	400	282	282
39013	江阴	PMS_塘小公变	10	250	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39014	江阴	PMS_西周宕公变	10	200	142	142
39015	江阴	塘头桥加工厂变	10	400	307	307
39016	江阴	蒋家村东变	10	200	121	121
39017	江阴	塘加变	10	400	248	248
39018	江阴	PMS_塘头桥新排涝站变	10	250	145	145
39019	江阴	PMS_庙前村变	10	200	135	135
39020	江阴	PMS_西尖圩公变	10	200	160	160
39021	江阴	PMS_桐岐湾里变	10	315	199	199
39022	江阴	PMS_南街变	10	200	160	160
39023	江阴	王大坝北变	10	400	320	320
39024	江阴	吴家场变	10	400	320	320
39025	江阴	马介村公变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39026	江阴	PMS_前墙门变	10	315	218	218
39027	江阴	PMS_桐岐王家村变	10	250	185	185
39028	江阴	黄家弄南变	10	400	320	320
39029	江阴	PMS_桐岐周家村变	10	400	309	309
39030	江阴	PMS_桐岐二村变	10	315	252	252
39031	江阴	对河村变	10	400	224	224
39032	江阴	PMS_潘家村变	10	400	262	262
39033	江阴	PMS_环北变	10	400	320	320
39034	江阴	PMS_佳利变	10	315	252	252
39035	江阴	PMS_电厂路变	10	400	320	320
39036	江阴	园区 2 号变	10	250	200	200
39037	江阴	PMS_树家电站变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39038	江阴	桐工路 1#变	10	400	320	320
39039	江阴	冯介圩站变	10	200	160	160
39040	江阴	PMS_园区 1 号变	10	200	160	160
39041	江阴	PMS_元上站变	10	160	128	128
39042	江阴	PMS_渔业公变	10	200	160	160
39043	江阴	斜河排涝站变	10	250	182	182
39044	江阴	泗河胶鞋厂变	10	400	320	320
39045	江阴	新建村变	10	400	320	320
39046	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
39047	江阴	PMS_架空东箱变主变	10	400	320	320
39048	江阴	PMS_施毛变	10	400	320	320
39049	江阴	PMS_七圩北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39050	江阴	苗泾 2#变	10	400	320	320
39051	江阴	PMS_马镇周家村西变	10	200	160	160
39052	江阴	创富路 1 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
39053	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
39054	江阴	PMS_君巫东箱变主变	10	500	400	400
39055	江阴	PMS_君巫中箱变主变	10	500	400	400
39056	江阴	芙蓉箱变主变	10	630	504	504
39057	江阴	朱家 2#变	10	400	320	320
39058	江阴	锦苑西箱变主变	10	630	504	504
39059	江阴	PMS_璜联变	10	250	200	200
39060	江阴	大巷西变	10	400	320	320
39061	江阴	三元 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39062	江阴	香墩庄 4 号变	10	400	320	320
39063	江阴	鸡龙山村生活西变	10	400	320	320
39064	江阴	PMS_马嘶桥南变	10	400	305	305
39065	江阴	PMS_璜塘人民桥变	10	400	258	258
39066	江阴	PMS_马西轮北变	10	400	320	320
39067	江阴	PMS_许家村北变	10	400	320	320
39068	江阴	华西二村 5#变	10	400	320	320
39069	江阴	PMS_格方圩中变	10	400	320	320
39070	江阴	雅澜名苑 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
39071	江阴	灯塔王庄站 2 号变	10	400	320	320
39072	江阴	PMS_新唐家村变	10	315	252	252
39073	江阴	顺源雅园 9#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39074	江阴	PMS_周村南变	10	200	160	160
39075	江阴	PMS_东岐上西变	10	200	160	160
39076	江阴	PMS_停塘降西变	10	200	160	160
39077	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
39078	江阴	PMS_徐家角南变	10	200	160	160
39079	江阴	朱蒋巷 2#变	10	400	320	320
39080	江阴	王巷东 2 号变	10	400	320	320
39081	江阴	PMS_龙潭坝变	10	400	250	250
39082	江阴	塘头巷 2#变	10	400	320	320
39083	江阴	敔樾花园中园 165#配电所 3#主变	20	630	479	479
39084	江阴	建南苑 56#配电所 1#主变	10	630	504	504
39085	江阴	PMS_圩里新村 51#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39086	江阴	PMS_圩里新村 51#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39087	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 1#主变	10	800	640	640
39088	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 2#主变	10	800	640	640
39089	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 3#主变	10	800	640	640
39090	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 4#主变	10	800	640	640
39091	江阴	大园 7 号变	10	400	320	320
39092	江阴	PMS_香槟花园 304#配电所 1#主变	10	800	630	630
39093	江阴	PMS_香槟花园 304#配电所 2#主变	10	800	640	640
39094	江阴	PMS_塘头桥排涝站北变	10	200	160	160
39095	江阴	新华园区 10 号变	10	400	320	320
39096	江阴	PMS_称心变	10	400	320	320
39097	江阴	PMS_蔡西排涝变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39098	江阴	排河北变	10	400	320	320
39099	江阴	施家门箱变主变	10	630	418	418
39100	江阴	香庄变	10	400	137	137
39101	江阴	华馨苑 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
39102	江阴	PMS_澄福配电所 2#主变	10	1000	800	800
39103	江阴	赵巷上 2#变	10	400	240	240
39104	江阴	PMS_翻身村北变	10	200	160	160
39105	江阴	天茂雅苑 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
39106	江阴	山北小区 3#变	10	400	320	320
39107	江阴	PMS_金鹏箱变主变	10	630	504	504
39108	江阴	天茂雅苑 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
39109	江阴	PMS_勤丰东 2#变	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39110	江阴	PMS_山泉唐家巷变	10	400	320	320
39111	江阴	PMS_同福东变	10	400	296	296
39112	江阴	PMS_西阳桥西变	10	400	303	303
39113	江阴	PMS_璜塘小桥头变	10	400	320	320
39114	江阴	幸福新村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39115	江阴	幸福新村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39116	江阴	云亭牛奶场南变	10	400	320	320
39117	江阴	敔光雅苑北区 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
39118	江阴	霞客苑配电所 2#主变	10	630	504	504
39119	江阴	长阅花园 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
39120	江阴	河口西变	10	400	163	163
39121	江阴	北国一队变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39122	江阴	利港邮电北变	10	400	320	320
39123	江阴	陆桥陈家 2#变	10	400	302	302
39124	江阴	应天河南 2#变	10	400	320	320
39125	江阴	PMS_兴塘二村箱变主变	10	500	387	387
39126	江阴	融城苑 228#配电所 4#主变	10	800	640	640
39127	江阴	白玉二村 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
39128	江阴	卜家弄 2#箱变主变	10	630	504	504
39129	江阴	悦澜花园 3#配电所 2#主变	20	800	640	640
39130	江阴	悦澜花园 3#配电所 1#主变	20	800	640	640
39131	江阴	悦澜花园 14#配电所 1#主变	20	800	640	640
39132	江阴	悦澜花园 14#配电所 2#主变	20	800	640	640
39133	江阴	悦澜花园 31#配电所 1#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39134	江阴	悦澜花园 31#配电所 3#主变	20	630	504	504
39135	江阴	悦澜花园 31#配电所 4#主变	20	630	504	504
39136	江阴	悦澜花园 31#配电所 2#主变	20	630	504	504
39137	江阴	鑫茂悦园 217#配 3#主变	10	630	504	504
39138	江阴	芙蓉新村 1#箱变主变	10	630	504	504
39139	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
39140	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
39141	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
39142	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
39143	江阴	敔樾花园南园 23#配电所 4#主变	20	630	504	504
39144	江阴	PMS_二化变	10	400	320	320
39145	江阴	水景花苑 63#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39146	江阴	PMS_新潭变	10	400	291	291
39147	江阴	香槟花园 304#配电所 3#主变	10	800	640	640
39148	江阴	PMS_任村变	10	400	320	320
39149	江阴	华西二村 2 号变	10	400	309	309
39150	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
39151	江阴	PMS_南工配电所 1#主变	10	1000	800	800
39152	江阴	PMS_郭家巷 2#变	10	400	191	191
39153	江阴	周庄村新农村 17#箱变主变	10	630	504	504
39154	江阴	瑞庭花园 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
39155	江阴	万花景苑二区 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
39156	江阴	新塘 2#变	10	400	320	320
39157	江阴	朱家坝花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39158	江阴	星辉苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
39159	江阴	翡翠花苑 114#配电所 1#主变	10	800	640	640
39160	江阴	PMS_泾东工业园箱变主变	10	630	504	504
39161	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
39162	江阴	周庄南房巷东变	10	400	320	320
39163	江阴	梅园新村 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
39164	江阴	包家基 2#变	10	315	252	252
39165	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
39166	江阴	兴隆北箱变主变	10	630	426	426
39167	江阴	PMS_新世纪花园 39#箱变主变	10	400	320	320
39168	江阴	PMS_福加变	10	400	180	180
39169	江阴	春风景苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39170	江阴	景贤村大路南变	10	400	320	320
39171	江阴	PMS_红豆低田里变	10	200	160	160
39172	江阴	华隆广场 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
39173	江阴	昕悦府 79#配电所 2#主变	10	800	640	640
39174	江阴	PMS_庙东箱变 1#主变	10	630	504	504
39175	江阴	渡江路中变	10	400	320	320
39176	江阴	PMS_虹桥箱变主变	10	630	504	504
39177	江阴	PMS_镇区东方变箱变主变	10	500	400	400
39178	江阴	桃港变	10	400	320	320
39179	江阴	PMS_郁家南箱变主变	10	630	353	353
39180	江阴	PMS_泗河东村东变	10	200	160	160
39181	江阴	花园弄箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39182	江阴	五洲国际 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
39183	江阴	五洲国际 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
39184	江阴	PMS_中山北变	10	400	304	304
39185	江阴	PMS_渔猎苑变	10	400	320	320
39186	江阴	小园后巷凯达变	10	400	320	320
39187	江阴	PMS_园区西变	10	400	320	320
39188	江阴	电力 8#变	10	400	270	270
39189	江阴	郁桥老街 1#箱变主变	10	630	504	504
39190	江阴	悦澜花园 11#配电所 1#主变	20	630	504	504
39191	江阴	悦澜花园 11#配电所 3#主变	20	630	504	504
39192	江阴	悦澜花园 11#配电所 4#主变	20	630	504	504
39193	江阴	悦澜花园 11#配电所 2#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39194	江阴	春麓苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
39195	江阴	楼子新村箱变主变	10	500	393	393
39196	江阴	PMS_杨园里变	10	400	215	215
39197	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 3#主变	10	800	640	640
39198	江阴	PMS_建文变	10	200	160	160
39199	江阴	马介村 1#变	10	400	320	320
39200	江阴	PMS_恒和中央璟园 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
39201	江阴	PMS_恒和中央璟园 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
39202	江阴	PMS_林瑞变	10	400	320	320
39203	江阴	PMS_史家北变	10	200	160	160
39204	江阴	工业区 5#变	10	400	320	320
39205	江阴	PMS_皋岸河东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39206	江阴	万花景苑 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
39207	江阴	陶家村北变	10	200	20	20
39208	江阴	PMS_东张北变	10	400	320	320
39209	江阴	天悦家园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39210	江阴	御鑫苑 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
39211	江阴	长阅花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
39212	江阴	PMS_河西 1#变	10	400	280	280
39213	江阴	百乐箱变主变	10	630	504	504
39214	江阴	谢北西变	10	400	320	320
39215	江阴	PMS_封家村南变	10	200	160	160
39216	江阴	戴家南变	10	315	91	91
39217	江阴	PMS_西新东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39218	江阴	PMS_霞客吴家坝变	10	200	144	144
39219	江阴	PMS_小陆房基 2#变	10	200	23	23
39220	江阴	龙定路北变	10	400	320	320
39221	江阴	PMS_苏家坝东变	10	400	276	276
39222	江阴	毗山西变	10	400	320	320
39223	江阴	PMS_凹塘里南变	10	400	320	320
39224	江阴	东舜华府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
39225	江阴	东舜华府 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
39226	江阴	东舜华府 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
39227	江阴	春风佳苑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
39228	江阴	PMS_胡子小镇箱变主变	10	630	504	504
39229	江阴	瑞庭花园 101#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39230	江阴	临港新城中心站变	10	400	320	320
39231	江阴	PMS_长泾公园箱变主变	10	630	504	504
39232	江阴	向阳路 1#变	10	400	320	320
39233	江阴	PMS_开花电站	10	400	295	295
39234	江阴	PMS_星宇北变	10	400	320	320
39235	江阴	PMS_黄泥墩变	10	400	228	228
39236	江阴	PMS_顾家墩西变	10	400	193	193
39237	江阴	四房桥东变	10	400	272	272
39238	江阴	PMS_东横树变	10	400	260	260
39239	江阴	PMS_马镇高家村变	10	400	320	320
39240	江阴	邵家圩东变	10	400	320	320
39241	江阴	PMS_化纤新村箱变主变	10	500	328	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39242	江阴	PMS_苗头 2#变	10	400	233	233
39243	江阴	梅园 4#箱变主变	10	630	504	504
39244	江阴	湖南西箱变主变	10	630	489	489
39245	江阴	PMS_张家庄东变	10	200	160	160
39246	江阴	PMS_朱蒋巷南 1#变	10	400	299	299
39247	江阴	PMS_查徐巷东变	10	160	89	89
39248	江阴	PMS_戴庄新村南变	10	400	295	295
39249	江阴	PMS_胡家湾变	10	400	320	320
39250	江阴	石柱头西变	10	400	320	320
39251	江阴	查徐巷 2#变	10	400	320	320
39252	江阴	PMS_任家堂南变	10	200	131	131
39253	江阴	姚介埭东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39254	江阴	红星村委西变	10	400	320	320
39255	江阴	东舜华府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
39256	江阴	新桥客运站箱变主变	10	630	504	504
39257	江阴	江悦尚院 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
39258	江阴	PMS_兰亭乐府 18#配电所 1#主变	20	800	580	580
39259	江阴	PMS_兰亭乐府 18#配电所 2#主变	20	800	640	640
39260	江阴	PMS_郁桥市镇东变	10	400	210	210
39261	江阴	PMS_大村南变	10	400	320	320
39262	江阴	PMS_东方叶介村变	10	400	309	309
39263	江阴	PMS_悟空薛家村变	10	200	142	142
39264	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
39265	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39266	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
39267	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
39268	江阴	PMS_老住基南变	10	400	320	320
39269	江阴	金域广场 10-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
39270	江阴	PMS_邓阳村变	10	400	256	256
39271	江阴	PMS_景阳东街箱变主变	10	630	504	504
39272	江阴	PMS_小坊前北变	10	200	131	131
39273	江阴	柴场里变	10	400	141	141
39274	江阴	PMS_邓阳坊前村变	10	400	320	320
39275	江阴	金域广场 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
39276	江阴	PMS_环北箱变主变	10	500	400	400
39277	江阴	东麓花园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39278	江阴	PMS_龙潭头南变	10	400	230	230
39279	江阴	富荣南变	10	400	320	320
39280	江阴	蒲市排涝变	10	200	160	160
39281	江阴	PMS_文秀路箱变主变	10	500	400	400
39282	江阴	PMS_南门首府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
39283	江阴	PMS_南门首府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
39284	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39285	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39286	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39287	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39288	江阴	桃江 2#变	10	400	320	320
39289	江阴	天敌雅苑 94#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39290	江阴	PMS_金山变箱变主变	10	630	504	504
39291	江阴	PMS_三兴 1#变	10	400	119	119
39292	江阴	PMS_帝景花园 48#配电所 1#主变	10	800	640	640
39293	江阴	PMS_帝景花园 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
39294	江阴	地税南箱变主变	10	630	504	504
39295	江阴	裕珑花园 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
39296	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39297	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39298	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39299	江阴	新秀园一期 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
39300	江阴	PMS_孟家村北变	10	400	320	320
39301	江阴	PMS_邱五房东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39302	江阴	PMS_黄家堂东变	10	400	320	320
39303	江阴	PMS_定五北公变	10	400	320	320
39304	江阴	PMS_昌里仁社庄变	10	400	290	290
39305	江阴	PMS_教师新村北变	10	400	320	320
39306	江阴	PMS_影剧院南路箱变主变	10	500	400	400
39307	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39308	江阴	PMS_周庄头北变	10	400	294	294
39309	江阴	PMS_环北 2#箱变主变	10	500	400	400
39310	江阴	戴君北变	10	400	320	320
39311	江阴	青阳敬老院箱变主变	10	630	504	504
39312	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 4#主变	10	630	504	504
39313	江阴	PMS_昌里村变	10	400	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39314	江阴	后头巷东变	10	400	288	288
39315	江阴	后巷德亿变	10	400	130	130
39316	江阴	PMS_尤家店东变	10	400	320	320
39317	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 3#主变	10	630	504	504
39318	江阴	敔樾花园 12#配电所 1#主变	20	800	640	640
39319	江阴	澜岸花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
39320	江阴	桐岐影院西变	10	400	301	301
39321	江阴	PMS_城东中学南变	10	400	320	320
39322	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
39323	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
39324	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
39325	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39326	江阴	PMS_医院 1#变	10	400	320	320
39327	江阴	冯溪花园 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
39328	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39329	江阴	上青莲 1#变	10	400	160	160
39330	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
39331	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
39332	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
39333	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
39334	江阴	PMS_扬子华都 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
39335	江阴	PMS_扬子华都 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
39336	江阴	PMS_文林油车变	10	200	73	73
39337	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39338	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
39339	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
39340	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
39341	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39342	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39343	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39344	江阴	PMS_顾山朱家巷北变	10	400	205	205
39345	江阴	PMS_南环西变	10	400	320	320
39346	江阴	PMS_寿山村周姚东变	10	400	320	320
39347	江阴	PMS_雷陈圩南变	10	200	160	160
39348	江阴	PMS_里旺里塑料厂变	10	400	320	320
39349	江阴	PMS_九庆圩站变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39350	江阴	沈店东箱变主变	10	630	504	504
39351	江阴	尚澜名筑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
39352	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
39353	江阴	蒲市东青河变	10	400	320	320
39354	江阴	君鲥南变	10	400	320	320
39355	江阴	瑞新花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
39356	江阴	向阳三渡 2#变	10	400	320	320
39357	江阴	PMS_草塘变	10	200	138	138
39358	江阴	马介村 5#变	10	400	320	320
39359	江阴	时家村变	10	400	320	320
39360	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
39361	江阴	PMS_应天河套闸变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39362	江阴	PMS_墓东北变	10	400	260	260
39363	江阴	PMS_要敬箱变主变	10	630	504	504
39364	江阴	PMS_西三房东变	10	200	160	160
39365	江阴	刘家桥西变	10	400	320	320
39366	江阴	东舜花苑 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
39367	江阴	星赋花园三区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
39368	江阴	东苑新村 68#配电所 4#主变	10	800	640	640
39369	江阴	尚澜名筑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
39370	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
39371	江阴	昕悦府 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
39372	江阴	汤村桥变	10	400	320	320
39373	江阴	雍锦园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39374	江阴	华裕雅园 7#配 1#主变	10	630	504	504
39375	江阴	PMS_西新南变	10	400	320	320
39376	江阴	PMS_海棠湾花园 10#配电所 1#主变	10	800	584	584
39377	江阴	PMS_河头东变	10	400	270	270
39378	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 1#主变	10	800	640	640
39379	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 3#主变	10	800	640	640
39380	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 4#主变	10	800	640	640
39381	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
39382	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
39383	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 3#主变	10	800	640	640
39384	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 4#主变	10	800	640	640
39385	江阴	PMS_尤家村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39386	江阴	PMS_刘斗新变	10	400	281	281
39387	江阴	PMS_大河变	10	200	160	160
39388	江阴	蒯家村 2#变	10	400	320	320
39389	江阴	PMS_景阳弄变	10	400	303	303
39390	江阴	PMS_谢家堂变	10	400	275	275
39391	江阴	PMS_小徐家村东变	10	200	59	59
39392	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
39393	江阴	PMS_余家巷变	10	400	320	320
39394	江阴	PMS_申新 3#变	10	200	160	160
39395	江阴	PMS_黄墅中变	10	200	139	139
39396	江阴	江阴陈家西变	10	400	254	254
39397	江阴	璜土张家头变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39398	江阴	杨树弄变	10	400	313	313
39399	江阴	PMS_三队南变	10	400	320	320
39400	江阴	PMS_邹家头东变	10	200	135	135
39401	江阴	PMS_陈铁湾南变	10	400	172	172
39402	江阴	PMS_盛裕变	10	400	320	320
39403	江阴	PMS_刘墅西变	10	400	275	275
39404	江阴	PMS_埝南变	10	400	304	304
39405	江阴	PMS_松桥东变	10	400	320	320
39406	江阴	PMS_陶家巷北变	10	400	320	320
39407	江阴	PMS_青税东变	10	200	160	160
39408	江阴	PMS_东新北变	10	400	307	307
39409	江阴	PMS_林达东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39410	江阴	PMS_林恩变	10	400	320	320
39411	江阴	PMS_锡达变	10	400	320	320
39412	江阴	PMS_紫旌西变	10	250	200	200
39413	江阴	PMS_雪家桥变	10	400	320	320
39414	江阴	PMS_马介北变	10	400	302	302
39415	江阴	PMS_蒲市村范庄南 1#变	10	400	320	320
39416	江阴	PMS_塘里变	10	200	160	160
39417	江阴	PMS_宝柏东变	10	400	320	320
39418	江阴	PMS_农药西变	10	200	160	160
39419	江阴	PMS_卞家南变	10	400	320	320
39420	江阴	PMS_汽车文化城 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
39421	江阴	PMS_汽车文化城 83#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39422	江阴	PMS_汽车文化城85#配电所2#主变	10	800	640	640
39423	江阴	PMS_汽车文化城85#配电所4#主变	10	800	640	640
39424	江阴	PMS_汽车文化城39#配电所1#主变	10	800	640	640
39425	江阴	PMS_汽车文化城18#配电所1#主变	10	800	640	640
39426	江阴	PMS_汽车文化城67#配电所1#主变	10	800	640	640
39427	江阴	PMS_汽车文化城67#配电所3#主变	10	800	640	640
39428	江阴	PMS_汽车文化城83#配电所1#主变	10	800	640	640
39429	江阴	PMS_汽车文化城83#配电所3#主变	10	800	640	640
39430	江阴	PMS_汽车文化城85#配电所1#主变	10	800	640	640
39431	江阴	PMS_汽车文化城85#配电所3#主变	10	800	640	640
39432	江阴	PMS_北前路东变	10	400	320	320
39433	江阴	PMS_赵丁桥北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39434	江阴	龙亭路变	10	400	211	211
39435	江阴	税务东变	10	400	320	320
39436	江阴	牛桥南变	10	400	320	320
39437	江阴	常家丹东变	10	200	128	128
39438	江阴	PMS_电力 5#箱变主变	10	630	504	504
39439	江阴	PMS_王赵南变	10	400	291	291
39440	江阴	PMS_解放西变	10	400	248	248
39441	江阴	PMS_江阴孙家弄变	10	400	320	320
39442	江阴	PMS_富华 2#箱变主变	10	630	504	504
39443	江阴	PMS_马镇中学箱变主变	10	630	504	504
39444	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39445	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39446	江阴	PMS_季庄前巷北变	10	400	33	33
39447	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39448	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39449	江阴	PMS_林薛家变	10	315	120	120
39450	江阴	PMS_共青北变	10	400	320	320
39451	江阴	PMS_杨家浜南变	10	400	320	320
39452	江阴	河塘村陶北庄南变	10	400	310	310
39453	江阴	PMS_许巷东变	10	400	320	320
39454	江阴	PMS_许庄南变	10	250	85	85
39455	江阴	庆家宕南变	10	315	252	252
39456	江阴	PMS_邹家巷北变	10	400	131	131
39457	江阴	PMS_水渠里变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39458	江阴	PMS_南闸沈家南变	10	315	164	164
39459	江阴	PMS_三友 2#变	10	315	252	252
39460	江阴	PMS_高家村西变	10	200	145	145
39461	江阴	PMS_谢南铁路西变	10	200	160	160
39462	江阴	PMS_花园 4#变	10	315	252	252
39463	江阴	PMS_黄丹村变	10	400	320	320
39464	江阴	PMS_翠园变	10	400	320	320
39465	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 1#主变	10	800	640	640
39466	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 3#主变	10	800	640	640
39467	江阴	PMS_水韵江南花园 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
39468	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 4#主变	10	800	640	640
39469	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39470	江阴	PMS_水韵江南花园 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
39471	江阴	PMS_祝塘环西箱变主变	10	400	309	309
39472	江阴	PMS_盛峰变	10	400	320	320
39473	江阴	PMS_加油站箱变主变	10	500	277	277
39474	江阴	PMS_团子村变	10	400	276	276
39475	江阴	PMS_南闸村东变	10	400	320	320
39476	江阴	PMS_宝龙箱变主变	10	400	320	320
39477	江阴	PMS_商城西箱变主变	10	400	320	320
39478	江阴	PMS_祝塘商城箱变主变	10	630	504	504
39479	江阴	PMS_联立箱变主变	10	630	604	604
39480	江阴	PMS_新庄东箱变主变	10	400	320	320
39481	江阴	PMS_西园变	10	400	221	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39482	江阴	PMS_长顺南变	10	400	320	320
39483	江阴	PMS_沈家宕南变	10	400	320	320
39484	江阴	PMS_董巷变	10	200	160	160
39485	江阴	PMS_高巷上变	10	200	83	83
39486	江阴	PMS_天星变	10	315	252	252
39487	江阴	PMS_文林西街变	10	400	264	264
39488	江阴	PMS_锡文路变	10	400	320	320
39489	江阴	PMS_向阳变	10	400	320	320
39490	江阴	PMS_临港创新变	10	315	252	252
39491	江阴	PMS_百川东变	10	315	252	252
39492	江阴	PMS_张庄北变	10	400	320	320
39493	江阴	PMS_余巷东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39494	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
39495	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 3#主变	10	800	640	640
39496	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 4#主变	10	800	640	640
39497	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 2#主变	10	800	615	615
39498	江阴	PMS_丰源东变	10	400	320	320
39499	江阴	PMS_后塘北变	10	160	128	128
39500	江阴	PMS_灯塔南庄东变	10	200	152	152
39501	江阴	PMS_发达变	10	400	320	320
39502	江阴	PMS_谭家东变	10	400	320	320
39503	江阴	PMS_华宏世纪苑 94#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39504	江阴	PMS_华宏世纪苑 94#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39505	江阴	PMS_夹江里变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39506	江阴	夏建变	10	400	320	320
39507	江阴	PMS_景阳花苑配电所6#箱变主变	10	630	504	504
39508	江阴	PMS_黄花墩2#变	10	200	160	160
39509	江阴	PMS_青龙寺变	10	400	320	320
39510	江阴	PMS_袁落村东变	10	200	135	135
39511	江阴	PMS_庄基北变	10	400	320	320
39512	江阴	PMS_何头村东变	10	400	195	195
39513	江阴	PMS_蔡东蔬菜变	10	200	160	160
39514	江阴	罗家厍南变	10	400	303	303
39515	江阴	PMS_高远北变	10	400	320	320
39516	江阴	PMS_敬老院北变	10	400	320	320
39517	江阴	PMS_青东花苑34#配电所3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39518	江阴	PMS_青东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
39519	江阴	PMS_青东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
39520	江阴	PMS_青东花苑 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
39521	江阴	PMS_青东花苑 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
39522	江阴	PMS_青东花苑 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
39523	江阴	PMS_南村头小苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
39524	江阴	PMS_南村头小苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
39525	江阴	PMS_小幼变北变	10	400	320	320
39526	江阴	PMS_教工变	10	400	320	320
39527	江阴	PMS_利港中街南变	10	400	320	320
39528	江阴	PMS_东闸西变	10	250	193	193
39529	江阴	PMS_幸福里 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39530	江阴	PMS_桐商东变	10	400	320	320
39531	江阴	PMS_幸福里 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
39532	江阴	PMS_翎航城 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
39533	江阴	川房基变	10	400	225	225
39534	江阴	PMS_翎航城 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
39535	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
39536	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
39537	江阴	PMS_幸福里 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
39538	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
39539	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
39540	江阴	PMS_幸福里 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
39541	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39542	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
39543	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
39544	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
39545	江阴	蔡化唐家巷变	10	400	320	320
39546	江阴	PMS_商业南变	10	315	252	252
39547	江阴	PMS_汽车文化城 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
39548	江阴	PMS_汽车文化城 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
39549	江阴	叶家桥变	10	315	162	162
39550	江阴	PMS_汽车文化城 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
39551	江阴	PMS_汽车文化城 67#配电所 4#主变	10	800	640	640
39552	江阴	PMS_米兰阳光花苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
39553	江阴	PMS_米兰阳光花苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39554	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
39555	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
39556	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
39557	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
39558	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
39559	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
39560	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
39561	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
39562	江阴	李巷东变	10	400	297	297
39563	江阴	PMS_杜典南变	10	400	320	320
39564	江阴	PMS_尚贤北变	10	400	315	315
39565	江阴	PMS_江阴西街变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39566	江阴	PMS_朱家场变	10	400	320	320
39567	江阴	PMS_南降北变	10	400	320	320
39568	江阴	PMS_中房巷变	10	200	14	14
39569	江阴	PMS_红豆新宅基变	10	250	179	179
39570	江阴	PMS_袁家西变	10	400	320	320
39571	江阴	PMS_孙家堂变	10	200	160	160
39572	江阴	PMS_须家西变	10	200	101	101
39573	江阴	邵家堂变	10	400	320	320
39574	江阴	PMS_刘桥村委变	10	400	320	320
39575	江阴	堵家村西变	10	400	227	227
39576	江阴	PMS_于门开发 5#变	10	400	320	320
39577	江阴	PMS_青阳黄泥坝变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39578	江阴	PMS_高僧桥西变	10	400	291	291
39579	江阴	PMS_花园东变	10	400	320	320
39580	江阴	PMS_西包家变	10	200	128	128
39581	江阴	PMS_通运村变	10	400	320	320
39582	江阴	开南东变	10	400	320	320
39583	江阴	PMS_前新庄新变	10	400	115	115
39584	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 3#主变	10	800	640	640
39585	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 4#主变	10	800	640	640
39586	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 2#主变	10	800	640	640
39587	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
39588	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 2#主变	10	800	640	640
39589	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 1#主变	10	1000	730	730

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39590	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 3#主变	10	1000	800	800
39591	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 4 主变	10	1000	720	720
39592	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39593	江阴	PMS_曙新村 3#变	10	200	160	160
39594	江阴	PMS_太平桥东变	10	400	320	320
39595	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39596	江阴	浮桥家苑 53#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39597	江阴	PMS_浮桥家苑 53#配电所 4#主变	10	1000	800	800
39598	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
39599	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
39600	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
39601	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39602	江阴	PMS_安巷村公变	10	400	320	320
39603	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
39604	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
39605	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
39606	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
39607	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 1#主变	20	630	504	504
39608	江阴	PMS_南苑五村 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
39609	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 3#主变	20	630	504	504
39610	江阴	PMS_南苑五村 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
39611	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 4#主变	20	630	504	504
39612	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 2#主变	20	630	504	504
39613	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39614	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 3#主变	20	800	640	640
39615	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 4#主变	20	800	640	640
39616	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 2#主变	20	800	640	640
39617	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
39618	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
39619	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
39620	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
39621	江阴	PMS_丽景花园 103#配电所 1#主变	10	800	640	640
39622	江阴	PMS_丽景花园 103#配电所 2#主变	10	800	640	640
39623	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 1#主变	10	800	640	640
39624	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 3#主变	10	800	640	640
39625	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39626	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 2#主变	10	800	631	631
39627	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
39628	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
39629	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 1#主变	10	800	640	640
39630	江阴	PMS_华府名邸 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
39631	江阴	PMS_华府名邸 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
39632	江阴	PMS_华府名邸 117#配电所 1#主变	10	800	640	640
39633	江阴	PMS_华府名邸 117#配电所 2#主变	10	800	612	612
39634	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
39635	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 3#主变	10	800	640	640
39636	江阴	PMS_兴港变	10	315	252	252
39637	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39638	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
39639	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
39640	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
39641	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
39642	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
39643	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
39644	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
39645	江阴	PMS_五洲国际 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
39646	江阴	PMS_五洲国际 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
39647	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
39648	江阴	PMS_方园一村 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
39649	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39650	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
39651	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
39652	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
39653	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
39654	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
39655	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
39656	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
39657	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
39658	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
39659	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
39660	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 4#主变	10	800	640	640
39661	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39662	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
39663	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
39664	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 4#主变	10	800	640	640
39665	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 2#主变	10	800	640	640
39666	江阴	PMS_华诚悦府 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39667	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
39668	江阴	PMS_华诚悦府 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39669	江阴	PMS_华诚悦府 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
39670	江阴	PMS_华诚悦府 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
39671	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
39672	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
39673	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39674	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
39675	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
39676	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
39677	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
39678	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
39679	江阴	PMS_东方金港 323#配电所 1#主变	10	800	640	640
39680	江阴	PMS_东方金港 323#配电所 2#主变	10	800	640	640
39681	江阴	PMS_丹芙春城 76#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39682	江阴	PMS_丹芙春城 76#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39683	江阴	PMS_丹芙春城 82#配电所 1#主变	10	800	640	640
39684	江阴	PMS_公园路箱变主变	10	400	301	301
39685	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39686	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
39687	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
39688	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
39689	江阴	PMS_方园一村 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
39690	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
39691	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
39692	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
39693	江阴	PMS_丹芙春城 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
39694	江阴	PMS_卧龙湖花苑 77#箱变主变	10	630	504	504
39695	江阴	PMS_卧龙湖花苑 69#箱变主变	10	630	504	504
39696	江阴	PMS_世新路 258#配电所 4#主变	10	800	640	640
39697	江阴	PMS_世新路 258#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39698	江阴	PMS_绿城东苑二区 20#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39699	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 1#主变	20	800	640	640
39700	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 3#主变	20	800	640	640
39701	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 4#主变	20	800	640	640
39702	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 2#主变	20	800	640	640
39703	江阴	PMS_南苑七村 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
39704	江阴	PMS_南苑七村 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
39705	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
39706	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
39707	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
39708	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
39709	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39710	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
39711	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800
39712	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39713	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
39714	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
39715	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
39716	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
39717	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
39718	江阴	PMS_世新路 258#配电所 1#主变	10	800	640	640
39719	江阴	PMS_世新路 258#配电所 3#主变	10	800	640	640
39720	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
39721	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39722	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
39723	江阴	PMS_南苑六村 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
39724	江阴	PMS_南苑六村 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
39725	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39726	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 3#主变	10	1000	800	800
39727	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 4#主变	10	1000	800	800
39728	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39729	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 4#主变	10	800	640	640
39730	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
39731	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
39732	江阴	PMS_绿城东苑二区 20#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39733	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39734	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39735	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
39736	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
39737	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 3#主变	10	800	602	602
39738	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 4#主变	10	800	470	470
39739	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
39740	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39741	江阴	塔南家苑 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800
39742	江阴	PMS_融科原筑 57#箱变 1#主变	10	630	473	473
39743	江阴	PMS_锦河街配电所 2#主变	10	800	640	640
39744	江阴	PMS_锦河街配电所 4#主变	10	800	640	640
39745	江阴	PMS_锦河街配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39746	江阴	PMS_锦河街配电所 3#主变	10	800	640	640
39747	江阴	宏基国际花园 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
39748	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
39749	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 4#主变	10	800	640	640
39750	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
39751	江阴	PMS_王家竹园变	10	200	34	34
39752	江阴	PMS_范巷西变	10	250	200	200
39753	江阴	PMS_西庄东变	10	200	86	86
39754	江阴	PMS_太湖庄北变	10	400	320	320
39755	江阴	PMS_顾家东变	10	315	252	252
39756	江阴	PMS_任九新区 3#变	10	400	320	320
39757	江阴	PMS_九曲张家湾变	10	160	71	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39758	江阴	PMS_怡福新村变	10	400	320	320
39759	江阴	工业园 4#变	10	315	252	252
39760	江阴	PMS_寿山坟南变	10	400	275	275
39761	江阴	PMS_雷家湾北箱变主变	10	630	504	504
39762	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
39763	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
39764	江阴	PMS_兴塘东变	10	400	190	190
39765	江阴	天瑞苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
39766	江阴	西周家巷北变	10	400	320	320
39767	江阴	PMS_顺达变	10	400	320	320
39768	江阴	PMS_新圩路东变	10	400	320	320
39769	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39770	江阴	大河滩变	10	400	139	139
39771	江阴	PMS_陶中房 2#变	10	315	226	226
39772	江阴	PMS_华士东区 4#变	10	400	320	320
39773	江阴	PMS_浮桥家苑 74#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39774	江阴	PMS_墙门西变	10	400	158	158
39775	江阴	陆桥苗头 1#变	10	400	301	301
39776	江阴	云景花园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
39777	江阴	PMS_刁家基变	10	200	108	108
39778	江阴	PMS_商城北变	10	400	271	271
39779	江阴	PMS_漫水东变	10	200	58	58
39780	江阴	PMS_胖官里变	10	200	145	145
39781	江阴	PMS_小吴家变	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39782	江阴	陆东大街箱变主变	10	630	504	504
39783	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 1#主变	10	800	640	640
39784	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 3#主变	10	800	640	640
39785	江阴	PMS_浮桥家苑 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
39786	江阴	PMS_浮桥家苑 74#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39787	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 2#主变	10	800	640	640
39788	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 4#主变	10	800	640	640
39789	江阴	PMS_浮桥家苑 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
39790	江阴	PMS_黄玉台东变	10	200	160	160
39791	江阴	长南内南变	10	400	320	320
39792	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 2#主变	10	630	504	504
39793	江阴	PMS_渡江一村 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39794	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
39795	江阴	PMS_永昌南站	10	200	160	160
39796	江阴	PMS_金茂变	10	400	320	320
39797	江阴	云麓花园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
39798	江阴	吉家村东变	10	400	320	320
39799	江阴	尚澜名筑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
39800	江阴	PMS_晨韵箱变主变	10	500	400	400
39801	江阴	PMS_明清变	10	400	320	320
39802	江阴	篁村 3#变	10	400	320	320
39803	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
39804	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
39805	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39806	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
39807	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
39808	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
39809	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
39810	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
39811	江阴	PMS_冯溪家苑 14#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39812	江阴	PMS_冯溪家苑 14#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39813	江阴	春风雅苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
39814	江阴	瑞庭花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
39815	江阴	PMS_红星公变箱变主变	10	400	320	320
39816	江阴	PMS_申龙变	10	400	320	320
39817	江阴	PMS_中村潘家桥站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39818	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
39819	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
39820	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
39821	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
39822	江阴	朱家坝西变	10	400	320	320
39823	江阴	PMS_宏澄箱变主变	10	800	640	640
39824	江阴	教场东变	10	400	320	320
39825	江阴	PMS_西双桥东变	10	400	320	320
39826	江阴	朱家坝花园 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
39827	江阴	PMS_河北庄变	10	400	232	232
39828	江阴	PMS_阳庄菜园变	10	400	320	320
39829	江阴	严家基变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39830	江阴	PMS_谭家村公变	10	200	105	105
39831	江阴	PMS_何巷园区 5#变	10	200	160	160
39832	江阴	河塘楼下变	10	315	200	200
39834	江阴	PMS_殷家庄变	10	200	160	160
39835	江阴	PMS_周巷上变	10	200	145	145
39836	江阴	许家丹西变	10	400	320	320
39837	江阴	PMS_镇西变	10	400	320	320
39838	江阴	PMS_新庄路西变	10	400	320	320
39839	江阴	PMS_花果东站变	10	400	195	195
39840	江阴	长南四房桥变	10	400	283	283
39841	江阴	PMS_云新 7#变	10	315	252	252
39842	江阴	景开 2#变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39843	江阴	PMS_前坞墩东变	10	400	251	251
39844	江阴	PMS_天鹤二村 3#箱变主变	10	800	640	640
39845	江阴	PMS_天生港变	10	400	320	320
39846	江阴	裕珑花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
39847	江阴	环村南路 2 号变	10	400	320	320
39848	江阴	华光河西变	10	200	118	118
39849	江阴	PMS_西湖村八队变	10	200	119	119
39850	江阴	紫运一村 3#配 2#主变	10	630	504	504
39851	江阴	PMS_顾山中队变	10	400	320	320
39852	江阴	PMS_顾山朱家坝变	10	400	320	320
39853	江阴	PMS_彭蒿西 4#变	10	200	160	160
39854	江阴	环政南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39855	江阴	PMS_电力开发新村变箱变主变	10	800	640	640
39856	江阴	PMS_刘常王东变	10	200	134	134
39857	江阴	PMS_后坞墩变	10	400	239	239
39858	江阴	云麓花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
39859	江阴	美宸雅苑 43#配电所 2#主变	10	630	504	504
39860	江阴	PMS_元塘西变	10	250	107	107
39861	江阴	PMS_沈舍北变	10	200	16	16
39862	江阴	PMS_云亭前巷西变	10	400	266	266
39863	江阴	PMS_电力东 2#变	10	200	126	126
39864	江阴	PMS_峭用 5#变	10	400	320	320
39865	江阴	PMS_红苗后巷变	10	400	303	303
39866	江阴	PMS_金电变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39867	江阴	PMS_天门村变	10	400	264	264
39868	江阴	PMS_官泾南变	10	200	160	160
39869	江阴	PMS_峭岐陆家村变	10	400	268	268
39870	江阴	PMS_供电变	10	200	160	160
39871	江阴	PMS_通渡花苑二区 117#配电所 1#主变	10	800	640	640
39872	江阴	PMS_通渡花苑二区 117#配电所 2#主变	10	800	640	640
39873	江阴	PMS_湖塘西变	10	400	262	262
39874	江阴	PMS_龚家巷 2#变	10	200	142	142
39875	江阴	PMS_通渡花苑二区 120#配电所 1#主变	10	800	640	640
39876	江阴	PMS_通渡花苑二区 120#配电所 2#主变	10	800	640	640
39877	江阴	润华路变	10	400	320	320
39878	江阴	PMS_蒋庄东变	10	200	22	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39879	江阴	PMS_迅达 2#变	10	200	160	160
39880	江阴	裕珑花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
39881	江阴	PMS_秦湾西变	10	200	160	160
39882	江阴	PMS_大住基 2#变	10	400	303	303
39883	江阴	PMS_闸中变	10	315	196	196
39884	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39885	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39886	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
39887	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
39888	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39889	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39890	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39891	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
39892	江阴	PMS_薛珠巷变	10	400	320	320
39893	江阴	罐头厂西变箱变主变	10	630	504	504
39894	江阴	PMS_满头堂变	10	400	266	266
39895	江阴	石洞坝北变	10	400	320	320
39896	江阴	昕悦府 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
39897	江阴	PMS_北横河变	10	200	95	95
39898	江阴	PMS_观东邵庄变	10	250	200	200
39899	江阴	PMS_漫水南变	10	400	231	231
39900	江阴	肖头巷变	10	400	51	51
39901	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 2#主变	10	630	504	504
39902	江阴	PMS_朱家降变	10	250	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39903	江阴	北湖西村变	10	200	151	151
39904	江阴	PMS_北田头南变	10	200	51	51
39905	江阴	PMS_河塘村委东变	10	400	320	320
39906	江阴	PMS_观庄 2#变	10	200	145	145
39907	江阴	PMS_沈家村南变	10	400	320	320
39908	江阴	PMS_须璜西变	10	400	320	320
39909	江阴	PMS_夏尧桥南变	10	400	205	205
39910	江阴	PMS_雷陈圩变	10	400	320	320
39911	江阴	PMS_茂龙电站	10	400	320	320
39912	江阴	PMS_石牌路西变	10	400	320	320
39913	江阴	PMS_檀树变	10	200	160	160
39914	江阴	PMS_祝塘东新变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39915	江阴	富贝名门 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39916	江阴	PMS_富贝名门 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39917	江阴	PMS_富贝名门 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39918	江阴	PMS_富贝名门 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39919	江阴	石弄里箱变主变	10	630	493	493
39920	江阴	PMS_庆通变	10	400	320	320
39921	江阴	PMS_华顺北变	10	400	320	320
39922	江阴	PMS_冯家村北变	10	400	320	320
39923	江阴	PMS_景阳花苑配电所 1#箱变主变	10	630	476	476
39924	江阴	PMS_云新 9#变	10	400	320	320
39925	江阴	PMS_三房桥北变	10	400	218	218
39926	江阴	PMS_岐西东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39927	江阴	PMS_峭岐中变	10	400	320	320
39928	江阴	PMS_苏青西变	10	400	305	305
39929	江阴	PMS_叶桥宋家湾变	10	200	121	121
39930	江阴	PMS_周施场东变	10	400	320	320
39931	江阴	PMS_河塘村影剧院西变	10	400	320	320
39932	江阴	PMS_三里桥变	10	200	160	160
39933	江阴	丹桂颐园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39934	江阴	PMS_南漫水站	10	400	141	141
39935	江阴	滨江开发 5#变	10	400	320	320
39936	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39937	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39938	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39939	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 4#主变	10	1000	800	800
39940	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
39941	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
39942	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 3#主变	10	800	640	640
39943	江阴	阳光假日花园 128#配电所 4#主变	10	800	640	640
39944	江阴	PMS_红旗新村北变	10	400	320	320
39945	江阴	PMS_上湖塘变	10	200	40	40
39946	江阴	PMS_华士陶家基变	10	400	298	298
39947	江阴	PMS_小梅园南变	10	400	320	320
39948	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
39949	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
39950	江阴	PMS_祝塘陆家基变	10	400	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39951	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 1#主变	10	800	640	640
39952	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 3#主变	10	800	640	640
39953	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 1#主变	10	800	615	615
39954	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
39955	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
39956	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 2#主变	10	800	610	610
39957	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 4#主变	10	800	640	640
39958	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 2#主变	10	800	640	640
39959	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
39960	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
39961	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
39962	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39963	江阴	PMS_徐家西 2#变	10	400	227	227
39964	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
39965	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
39966	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
39967	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
39968	江阴	PMS_金童路 118#配电所 1#主变	10	800	640	640
39969	江阴	PMS_金童路 118#配电所 3#主变	10	800	640	640
39970	江阴	PMS_金童路 118#配电所 4#主变	10	800	640	640
39971	江阴	PMS_金童路 118#配电所 2#主变	10	800	640	640
39972	江阴	创新大道 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
39973	江阴	PMS_新住基南变	10	400	240	240
39974	江阴	PMS_富康路变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39975	江阴	PMS_内衣西变	10	400	320	320
39976	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
39977	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
39978	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
39979	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 3#主变	10	800	640	640
39980	江阴	PMS_长隆广场 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
39981	江阴	PMS_长隆广场 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
39982	江阴	PMS_王家村祝文变	10	315	166	166
39983	江阴	PMS_苗头 1#变	10	200	96	96
39984	江阴	PMS_电料变	10	400	320	320
39985	江阴	PMS_建材变	10	400	320	320
39986	江阴	PMS_塘头巷北站	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39987	江阴	PMS_浦巷南变	10	200	160	160
39988	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39989	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39990	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39991	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39992	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
39993	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
39994	江阴	PMS_朴树头变	10	315	231	231
39995	江阴	PMS_璜塘沈家村变	10	250	154	154
39996	江阴	PMS_陈家港变	10	400	130	130
39997	江阴	PMS_戴巷新村变	10	315	252	252
39998	江阴	PMS_云顾变	10	250	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39999	江阴	漫水南站	10	400	105	105
40000	江阴	PMS_九思村变	10	400	275	275
40001	江阴	PMS_钱介宕变	10	200	110	110
40002	江阴	龚家宕变	10	200	160	160
40003	江阴	PMS_云开 9#变	10	400	320	320
40004	江阴	PMS_陆家村北变	10	315	252	252
40005	江阴	巨轮村徐家村变	10	400	177	177
40006	江阴	西安路灯变	10	400	320	320
40007	江阴	养殖场变	10	400	298	298
40008	江阴	PMS_新丰站西变	10	200	86	86
40009	江阴	新藏巷变	10	400	254	254
40010	江阴	PMS_泾西吕家村北变	10	315	217	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40011	江阴	PMS_阳光变	10	315	252	252
40012	江阴	PMS_陈介庄南变	10	400	168	168
40013	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 3#主变	10	800	640	640
40014	江阴	云亭陶家村南变	10	400	320	320
40015	江阴	PMS_陶新南变	10	400	243	243
40016	江阴	船坞西变	10	400	320	320
40017	江阴	东盛路变	10	400	320	320
40018	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 1#主变	10	500	400	400
40019	江阴	北前路箱变主变	10	630	504	504
40020	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 2#主变	10	500	400	400
40021	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 3#主变	10	500	334	334
40022	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 4#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40023	江阴	翡翠花苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
40024	江阴	开发 2#变	10	400	320	320
40025	江阴	PMS_钱家湾东变	10	315	252	252
40026	江阴	PMS_汤家庄北变	10	200	82	82
40027	江阴	PMS_皋岸变	10	250	124	124
40028	江阴	迎宾 2#变	10	400	217	217
40029	江阴	物流 2#变	10	400	320	320
40030	江阴	PMS_物流 1#变	10	250	200	200
40031	江阴	PMS_昌里东变	10	200	30	30
40032	江阴	杨后浜北变	10	400	134	134
40033	江阴	翡翠花苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
40034	江阴	馨悦花园 10#变电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40035	江阴	PMS_北渚菜场变	10	400	320	320
40036	江阴	PMS_北降东变	10	400	298	298
40037	江阴	PMS_陈西变	10	200	160	160
40038	江阴	PMS_浜上北变	10	200	160	160
40039	江阴	刘市新村变	10	400	320	320
40040	江阴	PMS_张家桥变	10	400	320	320
40041	江阴	新华园区 9#变	10	400	320	320
40042	江阴	璟庭花苑 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
40043	江阴	茂龙村委西变	10	400	320	320
40044	江阴	PMS_长中南变	10	400	320	320
40045	江阴	游圣箱变主变	10	630	504	504
40046	江阴	天悦家园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40047	江阴	上品璟苑278#配电所2#主变	10	800	640	640
40048	江阴	PMS_恒和中央璟园73#配电所1#主变	10	800	640	640
40049	江阴	PMS_恒和中央璟园73#配电所2#主变	10	800	640	640
40050	江阴	PMS_恒和中央璟园73#配电所3#主变	10	800	640	640
40051	江阴	PMS_巷口西变	10	400	320	320
40052	江阴	PMS_濮家宕变	10	200	103	103
40053	江阴	PMS_林顶桥变	10	200	114	114
40054	江阴	PMS_飞燕东变	10	400	320	320
40055	江阴	PMS_尤家店变	10	400	320	320
40056	江阴	PMS_水池里变	10	250	200	200
40057	江阴	新岭2队变	10	400	261	261
40058	江阴	PMS_徐家堂西变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40059	江阴	河塘新村 1#变	10	315	237	237
40060	江阴	PMS_张西公变	10	400	215	215
40061	江阴	PMS_赵家东变	10	400	316	316
40062	江阴	PMS_广电中心箱变主变	10	630	504	504
40063	江阴	PMS_电力大厦箱变主变	10	630	504	504
40064	江阴	PMS_金湾花苑配电所 1#主变	10	800	627	627
40065	江阴	PMS_金湾花苑配电所 2#主变	10	800	640	640
40066	江阴	月城路灯 2#变	10	200	160	160
40067	江阴	PMS_东胥林变	10	250	140	140
40068	江阴	PMS_缪家变	10	400	320	320
40069	江阴	PMS_隆家堂东变	10	200	116	116
40070	江阴	PMS_毛三巷变	10	400	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40071	江阴	PMS_马家村变	10	400	320	320
40072	江阴	小南庄北变	10	400	166	166
40073	江阴	PMS_新巷西变	10	400	320	320
40074	江阴	夏家店南变	10	400	320	320
40075	江阴	PMS_石家村公变	10	200	160	160
40076	江阴	PMS_云南路路灯 2#变	10	200	160	160
40077	江阴	中庄变	10	400	32	32
40078	江阴	PMS_吴巷路 1#变	10	200	160	160
40079	江阴	PMS_阳光国际花园 55#箱变主变	10	630	504	504
40080	江阴	PMS_名人国际配电所 1#主变	10	800	640	640
40081	江阴	PMS_名人国际配电所 2#主变	10	800	640	640
40082	江阴	PMS_春江华庭 80#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40083	江阴	PMS_春江华庭 80#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40084	江阴	PMS_春江华庭 80#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40085	江阴	PMS_春江华庭 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40086	江阴	PMS_春江华庭 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40087	江阴	PMS_锦隆五村 16#箱变主变	10	630	504	504
40088	江阴	PMS_创智天地配电所 1#主变	10	630	504	504
40089	江阴	PMS_创智天地配电所 2#主变	10	630	504	504
40090	江阴	PMS_凤凰城配电所 1#主变	10	800	640	640
40091	江阴	PMS_凤凰城配电所 2#主变	10	800	640	640
40092	江阴	PMS_王天于巷西变	10	315	252	252
40093	江阴	PMS_金湾大厦配电所 1#主变	10	400	320	320
40094	江阴	PMS_长山村北变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40095	江阴	云亭云长 3#变	10	400	320	320
40096	江阴	PMS_联立西变	10	400	320	320
40097	江阴	PMS_凤凰城配电所 3#主变	10	800	640	640
40098	江阴	西湖宕变	10	400	320	320
40099	江阴	PMS_江家北变	10	200	111	111
40100	江阴	PMS_香樟花园 10#配电所—1#变	10	1000	800	800
40101	江阴	PMS_香樟花园 10#配电所—2#变	10	1000	800	800
40102	江阴	PMS_香樟花园 10#配电所—3#变	10	1000	800	800
40103	江阴	PMS_创业 3#箱变主变	10	630	504	504
40104	江阴	创业 5#箱变主变	10	500	400	400
40105	江阴	PMS_沿山村梁家村变	10	400	320	320
40106	江阴	PMS_沿山村沿山北变	10	400	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40107	江阴	PMS_创业 6#箱变主变	10	630	504	504
40108	江阴	庞家村变	10	400	320	320
40109	江阴	华都北配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
40110	江阴	华都北配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
40111	江阴	新馨花苑 1#箱变主变	10	630	504	504
40112	江阴	PMS_香草苑 10#箱变主变	10	400	320	320
40113	江阴	PMS_香草苑 6#箱变主变	10	400	320	320
40114	江阴	展家村西变	10	250	190	190
40115	江阴	PMS_马镇曾家村西变	10	400	310	310
40116	江阴	星赋花园三区 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
40117	江阴	马镇北环路路灯变	10	200	160	160
40118	江阴	PMS_新村西箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40119	江阴	龙城福第(二期)58#配电所 1#主变	10	800	640	640
40120	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40121	江阴	PMS_中介坝北变	10	400	263	263
40122	江阴	瑞富花园 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
40123	江阴	青阳汽市南箱变主变	10	630	504	504
40124	江阴	PMS_路其村南变	10	400	277	277
40125	江阴	PMS_陈四房庄北变	10	400	246	246
40126	江阴	PMS_新村箱变主变	10	630	504	504
40127	江阴	PMS_双良变	10	400	67	67
40128	江阴	PMS_秦家宕东变	10	200	33	33
40129	江阴	PMS_郑家巷东变	10	200	89	89
40130	江阴	PMS_旧庄桥变	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40131	江阴	PMS_夏家庄箱变主变	10	500	333	333
40132	江阴	龙河村新农村前金湾变	10	400	320	320
40133	江阴	PMS_夏家庄东箱变主变	10	500	400	400
40134	江阴	罗庄西变	10	400	320	320
40135	江阴	PMS_宗言东变	10	400	320	320
40136	江阴	PMS_南郊变	10	400	320	320
40137	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40138	江阴	福利东变	10	400	320	320
40139	江阴	PMS_金港箱变主变	10	630	504	504
40140	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 4#主变	10	800	640	640
40141	江阴	PMS_周家东变	10	400	322	322
40142	江阴	PMS_谈西变	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40143	江阴	PMS_东方华府 152#配电所 1#主变	20	800	640	640
40144	江阴	PMS_东方华府 152#配电所 2#主变	20	800	640	640
40145	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 4#主变	20	800	640	640
40146	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 2#主变	20	800	640	640
40147	江阴	PMS_东方华府 12#配电所 2#主变	20	800	640	640
40148	江阴	工业 7#变	10	315	252	252
40149	江阴	PMS_月东路箱变主变	10	630	504	504
40150	江阴	PMS_鸡龙山 1#箱变主变	10	630	504	504
40151	江阴	PMS_鸡龙山 2#箱变主变	10	500	400	400
40152	江阴	PMS_宗言村 1#箱变主变	10	630	504	504
40153	江阴	PMS_宗言村 2#箱变主变	10	630	504	504
40154	江阴	PMS_钱家村变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40155	江阴	私营工业园 4#变	10	200	160	160
40156	江阴	PMS_革新箱变主变	10	630	504	504
40157	江阴	PMS_涂镇潮河排涝变	10	250	200	200
40158	江阴	PMS_花果坎家东变	10	200	160	160
40159	江阴	PMS_前野田变	10	400	320	320
40160	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
40161	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
40162	江阴	PMS_亚泰华富 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
40163	江阴	西阳西站	10	315	202	202
40164	江阴	PMS_锦和花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
40165	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
40166	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40167	江阴	PMS_中海大院 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
40168	江阴	PMS_中海大院 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
40169	江阴	PMS_如意滩箱变主变	10	630	504	504
40170	江阴	唐家村南变	10	400	248	248
40171	江阴	PMS_查家东变	10	200	112	112
40172	江阴	PMS_高家西变	10	400	312	312
40173	江阴	PMS_创新村高庄南变	10	200	160	160
40174	江阴	PMS_爱家名邸 1#配电所 1#主变	20	630	454	454
40175	江阴	PMS_爱家名邸 1#配电所 2#主变	20	630	486	486
40176	江阴	PMS_王家头变	10	250	181	181
40177	江阴	PMS_爱家名邸 7#配电所 1#主变	20	630	504	504
40178	江阴	PMS_爱家名邸 7#配电所 2#主变	20	630	458	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40179	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
40180	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
40181	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
40182	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
40183	江阴	PMS_周庄菜场变	10	400	216	216
40184	江阴	PMS_三塘村东变	10	200	160	160
40185	江阴	PMS_电力站 2#变	10	200	160	160
40186	江阴	PMS_季东变	10	200	65	65
40187	江阴	PMS_上村变	10	200	64	64
40188	江阴	PMS_长泾孙家巷南变	10	315	249	249
40189	江阴	PMS_马泾桥变	10	200	160	160
40190	江阴	大钱家村西变	10	400	68	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40191	江阴	PMS_前巷东变	10	200	99	99
40192	江阴	PMS_超辰花园 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
40193	江阴	PMS_超辰花园 18 配电所 2#主变	10	800	640	640
40194	江阴	PMS_超辰花园 12 配电所 1#主变	10	800	640	640
40195	江阴	PMS_超辰花园 12 配电所 2#主变	10	800	640	640
40196	江阴	PMS_北欧印象 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40197	江阴	PMS_水墨江南玉园 15#箱变主变	10	500	366	366
40198	江阴	PMS_水墨江南玉园 71#箱变主变	10	630	473	473
40199	江阴	港欣大厦配电所 2#主变	10	800	640	640
40200	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
40201	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
40202	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40203	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
40204	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
40205	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
40206	江阴	PMS_夏东苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
40207	江阴	PMS_书香苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
40208	江阴	PMS_书香苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
40209	江阴	PMS_朱家湾南变	10	315	192	192
40210	江阴	PMS_奚城坡西变	10	250	131	131
40211	江阴	PMS_黄小西公变	10	315	252	252
40212	江阴	PMS_健民公变	10	400	320	320
40213	江阴	PMS_创业 4#变	10	315	252	252
40214	江阴	里旺里塑料厂南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40215	江阴	PMS_绿海香洲6#配电所1#主变	10	800	640	640
40216	江阴	PMS_绿海香洲6#配电所2#主变	10	800	640	640
40217	江阴	PMS_绿海香洲6#配电所3#主变	10	800	640	640
40218	江阴	PMS_绿海香洲8#配电所1#主变	10	1000	800	800
40219	江阴	PMS_绿海香洲8#配电所2#主变	10	1000	800	800
40220	江阴	PMS_绿海香洲8#配电所3#主变	10	1000	800	800
40221	江阴	PMS_范家巷变	10	400	210	210
40222	江阴	宋北变	10	400	280	280
40223	江阴	PMS_新街排涝站变	10	400	247	247
40224	江阴	PMS_元泾站变	10	250	113	113
40225	江阴	吴家村变	10	400	303	303
40226	江阴	PMS_夏东苑35#配电所4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40227	江阴	PMS_新港花苑 135#配电所 3#主变	10	800	640	640
40228	江阴	PMS_新港花苑 142#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40229	江阴	环城南路 362#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40230	江阴	闸西变	10	400	320	320
40231	江阴	PMS_港隆苑 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
40232	江阴	PMS_港隆苑 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
40233	江阴	PMS_港隆苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
40234	江阴	PMS_港隆苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
40235	江阴	居杨村菜场变	10	200	160	160
40236	江阴	PMS_徐家村北变	10	400	291	291
40237	江阴	PMS_小兆村变	10	200	160	160
40238	江阴	PMS_云新二村 41#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40239	江阴	PMS_云新二村 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
40240	江阴	长南村谭家北变	10	200	122	122
40241	江阴	PMS_祝塘水墩南变	10	400	247	247
40242	江阴	徐家村西变	10	400	184	184
40243	江阴	PMS_马家堂变	10	315	252	252
40244	江阴	金域天下花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
40245	江阴	PMS_大西街东变	10	400	276	276
40246	江阴	PMS_钱龙西变	10	400	320	320
40247	江阴	PMS_巷口南变	10	400	261	261
40248	江阴	周庄村汤家巷变	10	400	238	238
40249	江阴	PMS_紫金路灯变	10	200	160	160
40250	江阴	PMS_上海花园洋房 70#配电所 1#主变	10	800	628	628

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40251	江阴	PMS_上海花园洋房 70#配电所 2#主变	10	800	623	623
40252	江阴	上海花园洋房 120#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40253	江阴	上海花园洋房 120#配电所 2#主变	10	800	632	632
40254	江阴	PMS_上海花园洋房 28#箱变主变	10	500	381	381
40255	江阴	PMS_上海花园洋房 1#箱变主变	10	250	194	194
40256	江阴	PMS_上海花园洋房 212#箱变主变	10	630	504	504
40257	江阴	PMS_上海花园洋房 102#箱变主变	10	630	496	496
40258	江阴	斜泾周家变	10	400	320	320
40259	江阴	新华变	10	400	320	320
40260	江阴	PMS_大汶村北变	10	200	103	103
40261	江阴	PMS_金鹅南变	10	400	155	155
40262	江阴	PMS_蒋巷东变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40263	江阴	PMS_弘建国际配电所 1#主变	10	800	640	640
40264	江阴	PMS_弘建国际配电所 2#主变	10	800	640	640
40265	江阴	PMS_弘建国际配电所 3#主变	10	800	640	640
40266	江阴	PMS_香树湾 313#箱变主变	10	630	294	294
40267	江阴	PMS_香树湾 287#箱变主变	10	630	303	303
40268	江阴	PMS_香树湾 318#箱变主变	10	630	504	504
40269	江阴	PMS_香树湾 282#箱变主变	10	630	504	504
40270	江阴	PMS_香树湾 11#箱变主变	10	630	504	504
40271	江阴	PMS_陈市花苑 71#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40272	江阴	PMS_陈市花苑 71#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40273	江阴	PMS_陈市花苑 113#配电所 1#主变	10	630	504	504
40274	江阴	陈市花苑 113#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40275	江阴	PMS_陈市花苑 121#配电所 1#主变	10	800	640	640
40276	江阴	PMS_陈市花苑 121#配电所 2#主变	10	800	640	640
40277	江阴	PMS_小湖新村 67#配电所 1#主变	10	630	504	504
40278	江阴	PMS_小湖新村 67#配电所 2#主变	10	630	504	504
40279	江阴	PMS_小湖新村 57#配电所 1#主变	10	630	504	504
40280	江阴	PMS_小湖新村 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
40281	江阴	PMS_长何街 85#箱变主变	10	500	400	400
40282	江阴	PMS_长何街 119#箱变主变	10	500	400	400
40283	江阴	PMS_新藏巷南变	10	315	86	86
40284	江阴	PMS_和院 295#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40285	江阴	环城北路 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
40286	江阴	环城北路 28#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40287	江阴	PMS_长和馨园配电所 1#主变	10	1000	800	800
40288	江阴	长和馨园配电所 2#主变	10	1000	800	800
40289	江阴	PMS_金龙 2#变	10	400	320	320
40290	江阴	PMS_东区 3#变	10	400	320	320
40291	江阴	PMS_石庄东街变	10	400	281	281
40292	江阴	PMS_周家头东变	10	400	320	320
40293	江阴	PMS_河弯变	10	200	160	160
40294	江阴	PMS_绿城帝景 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
40295	江阴	PMS_绿城帝景 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
40296	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40297	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40298	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40299	江阴	PMS_香树湾 350#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40300	江阴	PMS_香树湾 350#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40301	江阴	PMS_双喜苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
40302	江阴	PMS_双喜苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
40303	江阴	PMS_南苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
40304	江阴	PMS_南苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
40305	江阴	PMS_南苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
40306	江阴	PMS_南苑小区 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
40307	江阴	PMS_南苑小区 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
40308	江阴	PMS_南苑小区 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
40309	江阴	PMS_南苑小区 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
40310	江阴	PMS_普惠苑 105#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40311	江阴	PMS_普惠苑105#配电所2#主变	10	800	640	640
40312	江阴	PMS_江海南变	10	315	252	252
40313	江阴	PMS_三元公寓配电所1#主变	10	1000	800	800
40314	江阴	PMS_南苑二村29#配电所1#主变	10	1000	800	800
40315	江阴	PMS_新都苑二村30#箱变主变	10	630	504	504
40316	江阴	南苑二村17#配电所1#主变	10	1000	800	800
40317	江阴	PMS_南苑二村17#配电所2#主变	10	1000	800	800
40318	江阴	PMS_启港路418#箱变主变	10	630	470	470
40319	江阴	新世纪花园21#配电所1#主变	10	630	504	504
40320	江阴	新世纪花园21#配电所2#主变	10	630	504	504
40321	江阴	PMS_双牌一村37#箱变主变	10	400	320	320
40322	江阴	PMS_石牌二村24#配电所1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40323	江阴	PMS_石牌二村 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
40324	江阴	PMS_石牌二村 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
40325	江阴	PMS_石牌二村 38#配电所 2#主变	10	500	400	400
40326	江阴	PMS_绿苑居 168#箱变主变	10	630	489	489
40327	江阴	PMS_绿苑居 266#箱变主变	10	630	427	427
40328	江阴	环东路小区 329#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40329	江阴	环东路小区 427#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40330	江阴	环东路小区 396#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40331	江阴	华苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
40332	江阴	PMS_华苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
40333	江阴	和院 295#配电所 2#主变	10	800	640	640
40334	江阴	PMS_和院 295#配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40335	江阴	PMS_和院 295#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40336	江阴	PMS_狮子山变	10	200	160	160
40337	江阴	PMS_莫城北变	10	400	254	254
40338	江阴	PMS_南庄西变	10	250	188	188
40339	江阴	PMS_新南洋东变	10	400	320	320
40340	江阴	PMS_金玉变	10	400	320	320
40341	江阴	PMS_双泾闸变	10	400	261	261
40342	江阴	PMS_三元公寓配电所 2#主变	10	1000	800	800
40343	江阴	PMS_文化路路灯变	10	160	128	128
40344	江阴	PMS_新世纪变	10	400	320	320
40345	江阴	影剧院变	10	400	309	309
40346	江阴	PMS_东方华府 206#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40347	江阴	PMS_东方华府 206#配电所 2#主变	20	800	640	640
40348	江阴	PMS_东方华府 235#配电所 1#主变	20	800	610	610
40349	江阴	PMS_东方华府 235#配电所 2#主变	20	800	628	628
40350	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 4#主变	20	800	640	640
40351	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 2#主变	20	800	640	640
40352	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 1#主变	20	800	640	640
40353	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 3#主变	20	800	640	640
40354	江阴	PMS_映像江南配电所 1#主变	10	800	640	640
40355	江阴	PMS_映像江南配电所 2#主变	10	800	640	640
40356	江阴	PMS_映像江南 82#箱变主变	10	630	482	482
40357	江阴	PMS_锦湖苑二村 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
40358	江阴	PMS_锦湖苑二村 10#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40359	江阴	PMS_璜溪绿洲北配电所 1#主变	10	500	390	390
40360	江阴	江南景苑配电所 1#主变	10	800	640	640
40361	江阴	江南景苑配电所 2#主变	10	800	640	640
40362	江阴	PMS_东吴苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
40363	江阴	PMS_东吴苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
40364	江阴	PMS_兴西花苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
40365	江阴	兴西花苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
40366	江阴	PMS_兴西花苑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
40367	江阴	PMS_兴西花苑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
40368	江阴	陈市花苑 108#箱变主变	10	630	504	504
40369	江阴	PMS_富琛苑 12#箱变主变	10	630	504	504
40370	江阴	PMS_富琛苑 30#箱变主变	10	630	489	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40371	江阴	PMS_大洋桥西路灯变	10	160	128	128
40372	江阴	东苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
40373	江阴	东苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
40374	江阴	PMS_双牌二村 26#箱变主变	10	800	640	640
40375	江阴	PMS_长福花苑配电所 1#主变	10	630	504	504
40376	江阴	PMS_长福花苑配电所 2#主变	10	630	504	504
40377	江阴	陆新花园配电所 1#主变	10	1000	800	800
40378	江阴	文林套闸变	10	200	160	160
40379	江阴	PMS_蒋北变	10	250	187	187
40380	江阴	九曲王家湾变	10	400	320	320
40381	江阴	PMS_金童电站	10	400	320	320
40382	江阴	程巷东变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40383	江阴	省渡桥东变	10	400	320	320
40384	江阴	四本堂南变	10	400	320	320
40385	江阴	唐家圩南变	10	400	285	285
40386	江阴	PMS_中杏北变	10	400	320	320
40387	江阴	PMS_侯士巷变	10	400	309	309
40388	江阴	白马站变	10	315	185	185
40389	江阴	黄山北变	10	400	320	320
40390	江阴	费家巷南变	10	400	320	320
40391	江阴	PMS_华中西站	10	200	160	160
40392	江阴	PMS_金宸国际花园 27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40393	江阴	PMS_金宸国际花园 27#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40394	江阴	PMS_金宸国际花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40395	江阴	PMS_金宸国际花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
40396	江阴	长乐路变	10	315	252	252
40397	江阴	PMS_长乐配电所 2#主变	10	630	504	504
40398	江阴	长山南路路灯变	10	400	320	320
40399	江阴	PMS_澄杨路路灯 31#变	10	100	80	80
40400	江阴	PMS_澄杨路路灯 32#变	10	100	80	80
40401	江阴	PMS_28#路灯变	10	100	80	80
40402	江阴	李家村西公变	10	400	320	320
40403	江阴	PMS_松桥东路灯变	10	200	160	160
40404	江阴	世纪公变	10	200	160	160
40405	江阴	PMS_忠巷新村变	10	400	300	300
40406	江阴	长寿村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40407	江阴	PMS_新华苑 177#箱变主变	10	800	640	640
40408	江阴	PMS_幸福新村 50#箱变主变	10	800	640	640
40409	江阴	PMS_南苑二村 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
40410	江阴	PMS_璜溪绿洲北配电所 2#主变	10	500	370	370
40411	江阴	PMS_璜溪绿洲南配电所 1#主变	10	1000	779	779
40412	江阴	PMS_璜溪绿洲南配电所 2#主变	10	1000	800	800
40413	江阴	PMS_金都华庭配电所 1#主变	10	800	640	640
40414	江阴	PMS_金都华庭配电所 2#主变	10	800	640	640
40415	江阴	PMS_利城大队变	10	400	320	320
40416	江阴	花园北配电所 2#主变	10	800	640	640
40417	江阴	PMS_李家北变	10	250	171	171
40418	江阴	PMS_陆桥东街 53#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40419	江阴	PMS_龙山花园 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
40420	江阴	PMS_山泉村三置换安置小区 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
40421	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
40422	江阴	PMS_山泉花园配电所 1#主变	10	1000	500	500
40423	江阴	PMS_文化新村 16#箱变主变	10	630	504	504
40424	江阴	PMS_贯庄二村 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40425	江阴	PMS_贯庄二村 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40426	江阴	PMS_陆丰家园配电所 2#主变	10	1000	800	800
40427	江阴	PMS_朱家南变	10	400	238	238
40428	江阴	PMS_常家丹变	10	400	267	267
40429	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
40430	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40431	江阴	桐岐车站变	10	400	320	320
40432	江阴	PMS_南河头东变	10	200	147	147
40433	江阴	格方圩东变	10	400	320	320
40434	江阴	PMS_锦昌变	10	200	160	160
40435	江阴	PMS_蔡家埭南变	10	400	320	320
40436	江阴	PMS_新都苑二村 91#配电所 1#主变	10	800	640	640
40437	江阴	PMS_农行变	10	400	320	320
40438	江阴	PMS_康馨苑变	10	400	320	320
40439	江阴	PMS_何巷园区 4#变	10	400	320	320
40440	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 1#主变	20	1000	800	800
40441	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 2#主变	20	1000	800	800
40442	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 3#主变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40443	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 4#主变	20	1000	800	800
40444	江阴	PMS_天华锦园 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40445	江阴	PMS_铂领公馆 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40446	江阴	PMS_铂领公馆 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40447	江阴	PMS_璜土龙江变	10	160	84	84
40448	江阴	PMS_水岸新都 131#箱变主变	10	630	504	504
40449	江阴	PMS_兴利箱变主变	10	630	396	396
40450	江阴	PMS_江南中站变	10	200	160	160
40451	江阴	龙山花园 29#配电所 1#主变	10	630	474	474
40452	江阴	PMS_天富小区配电所 1#主变	10	400	320	320
40453	江阴	PMS_天富小区配电所 2#主变	10	400	320	320
40454	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40455	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
40456	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40457	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40458	江阴	PMS_香樟花园 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40459	江阴	PMS_香樟花园 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40460	江阴	PMS_和泰苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
40461	江阴	PMS_六保新村 406#配电所 1#主变	10	800	640	640
40462	江阴	PMS_江湾配电所 1#主变	10	1000	800	800
40463	江阴	PMS_江湾配电所 2#主变	10	1000	800	800
40464	江阴	PMS_顾北家园配电所 1#主变	10	630	504	504
40465	江阴	PMS_顾北家园配电所 2#主变	10	630	504	504
40466	江阴	PMS_明清配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40467	江阴	PMS_明清配电所 2#主变	10	1000	800	800
40468	江阴	PMS_康宁小区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40469	江阴	PMS_明清配电所 3#主变	10	1000	800	800
40470	江阴	PMS_康宁小区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40471	江阴	黄河 2#变	10	200	160	160
40472	江阴	PMS_政府北变	10	400	320	320
40473	江阴	PMS_府前配电所 1#主变	10	630	504	504
40474	江阴	PMS_府前配电所 2#主变	10	630	504	504
40475	江阴	PMS_红苗周家基 4#变	10	250	193	193
40476	江阴	PMS_三宝中村东变	10	200	85	85
40477	江阴	PMS_周金 2#变	10	400	238	238
40478	江阴	PMS_公园 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40479	江阴	公园 2#变	10	400	320	320
40480	江阴	PMS_王巷东变	10	400	320	320
40481	江阴	PMS_甲弄 2#变	10	200	64	64
40482	江阴	PMS_倪巷别墅 4#变	10	400	320	320
40483	江阴	PMS_西陆 2#变	10	250	200	200
40484	江阴	PMS_廖南变	10	400	275	275
40485	江阴	PMS_天笃北变	10	400	320	320
40486	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40487	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
40488	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
40489	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40490	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40491	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
40492	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
40493	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
40494	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
40495	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
40496	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
40497	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
40498	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
40499	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
40500	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
40501	江阴	PMS_周庄老住基西变	10	315	252	252
40502	江阴	PMS_忠巷新村北变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40503	江阴	PMS_名豪山庄 604#箱变主变	20	500	400	400
40504	江阴	PMS_名豪山庄 708#箱变主变	20	500	400	400
40505	江阴	PMS_名豪山庄 306#箱变主变	20	630	504	504
40506	江阴	PMS_名豪山庄 502#箱变主变	20	500	400	400
40507	江阴	PMS_名豪山庄 321#箱变主变	20	500	400	400
40508	江阴	戈家村变	10	250	163	163
40509	江阴	陶家村东变	10	400	70	70
40510	江阴	PMS_花山社区变	10	200	160	160
40511	江阴	宏岐陶家村东变	10	400	62	62
40512	江阴	莫家北变	10	400	99	99
40513	江阴	PMS_长沟东变	10	400	223	223
40514	江阴	PMS_桥下变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40515	江阴	PMS_西谢南变	10	200	139	139
40516	江阴	PMS_胡介昌南变	10	400	310	310
40517	江阴	PMS_南国村周家变	10	400	305	305
40518	江阴	PMS_人和变	10	400	320	320
40519	江阴	PMS_泾西杨家村变	10	400	287	287
40520	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
40521	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
40522	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
40523	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
40524	江阴	广澜变	10	315	252	252
40525	江阴	长寿汤家巷变	10	400	320	320
40526	江阴	PMS_无名箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40527	江阴	三砖变	10	250	200	200
40528	江阴	PMS_圩田湾变	10	200	112	112
40529	江阴	峭岐杨家村变	10	400	320	320
40530	江阴	PMS_幸福新村配电所 1#主变	10	1000	800	800
40531	江阴	PMS_幸福新村配电所 2#主变	10	1000	800	800
40532	江阴	东源花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
40533	江阴	PMS_锦湖苑一村配电所 2#主变	10	800	640	640
40534	江阴	PMS_锦湖苑一村配电所 1#主变	10	800	640	640
40535	江阴	PMS_金色嘉苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40536	江阴	PMS_金色嘉苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40537	江阴	PMS_长隆香榭丽 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
40538	江阴	PMS_长隆香榭丽 13#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40539	江阴	PMS_长隆香榭丽 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40540	江阴	PMS_长隆香榭丽 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40541	江阴	PMS_锦湖苑二村 9#配电所 1#主变	10	500	400	400
40542	江阴	PMS_锦湖苑二村 9#配电所 2#主变	10	500	400	400
40543	江阴	PMS_锦湖苑二村 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
40544	江阴	PMS_锦湖苑二村 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
40545	江阴	绿苑居 252#箱变主变	10	630	481	481
40546	江阴	PMS_水韵华庭箱变主变	10	630	504	504
40547	江阴	PMS_天福苑箱变	10	315	252	252
40548	江阴	PMS_河北箱变主变	10	400	320	320
40549	江阴	低田里北变	10	200	160	160
40550	江阴	戴巷南变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40551	江阴	PMS_耿家村变	10	200	97	97
40552	江阴	PMS_下王典变	10	200	144	144
40553	江阴	PMS_新宕蒋家村变	10	200	56	56
40554	江阴	PMS_紫金花园 362#箱变主变	10	630	504	504
40555	江阴	PMS_紫金花园 323#箱变主变	10	630	480	480
40556	江阴	PMS_紫金花园 610#箱变主变	10	500	400	400
40557	江阴	PMS_黄山路 288#配电所 1#主变	10	630	504	504
40558	江阴	黄山路 288#配电所 2#主变	10	630	504	504
40559	江阴	PMS_紫金花园 655#箱变主变	10	500	400	400
40560	江阴	PMS_新华苑配电所 1#主变	10	800	640	640
40561	江阴	PMS_华府家园南配电所 1#主变	10	1000	800	800
40562	江阴	PMS_华府家园南配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40563	江阴	PMS_华府家园北配电所 1#主变	10	1000	800	800
40564	江阴	PMS_华府家园北配电所 2#主变	10	1000	800	800
40565	江阴	PMS_海达箱变主变	10	630	504	504
40566	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
40567	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
40568	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
40569	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
40570	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
40571	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40572	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40573	江阴	PMS_文化新村 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
40574	江阴	文化新村 50#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40575	江阴	PMS_新华苑 240#配电所 1#主变	10	800	640	640
40576	江阴	PMS_泾新南变	10	200	138	138
40577	江阴	PMS_10kV 西景花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40578	江阴	PMS_10kV 西景花苑 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40579	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40580	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40581	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40582	江阴	PMS_观山上山变	10	250	177	177
40583	江阴	PMS_自卫村南变	10	200	160	160
40584	江阴	PMS_徐村西变	10	400	320	320
40585	江阴	PMS_石家塘北变	10	200	160	160
40586	江阴	供电东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40587	江阴	龙游夏垫新变	10	315	215	215
40588	江阴	PMS_水岸华府 85#箱变主变	10	400	320	320
40589	江阴	PMS_红豆佳苑配电所 1#主变	10	800	640	640
40590	江阴	PMS_红豆佳苑配电所 2#主变	10	800	640	640
40591	江阴	PMS_水韵华庭配电所 1#主变	10	500	400	400
40592	江阴	水韵华庭配电所 2#主变	10	500	400	400
40593	江阴	PMS_红豆佳苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
40594	江阴	PMS_红豆佳苑二期 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40595	江阴	PMS_香山大厦配电所 1#主变	10	800	640	640
40596	江阴	PMS_南新家园配电所 1#主变	10	630	504	504
40597	江阴	PMS_南新家园配电所 2#主变	10	630	504	504
40598	江阴	新住基北变	10	400	276	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40599	江阴	PMS_文化路 270#箱变主变	10	400	320	320
40600	江阴	PMS_新都苑二村 65#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40601	江阴	PMS_东方金科大院 61#配电所 1#主变	20	1000	800	800
40602	江阴	PMS_东方金科大院 61#配电所 2#主变	20	800	640	640
40603	江阴	PMS_幸福新村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
40604	江阴	PMS_幸福新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
40605	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 1#主变	20	800	640	640
40606	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 2#主变	20	800	640	640
40607	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 3#主变	20	1000	800	800
40608	江阴	PMS_幸福新村 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
40609	江阴	PMS_幸福新村 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
40610	江阴	PMS_金都华庭 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40611	江阴	PMS_金都华庭 15#箱变主变	10	630	504	504
40612	江阴	PMS_金都华庭 51#箱变主变	10	630	504	504
40613	江阴	PMS_南苑二村 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
40614	江阴	贯庄一村 48#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40615	江阴	文化新村 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
40616	江阴	PMS_黄山路 112#箱变主变	10	250	200	200
40617	江阴	PMS_紫金苑 6#箱变主变	10	500	400	400
40618	江阴	PMS_紫金苑 5#箱变主变	10	500	400	400
40619	江阴	PMS_金达配电所 1#主变	10	315	252	252
40620	江阴	PMS_世纪花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
40621	江阴	PMS_花园路 88#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40622	江阴	PMS_王家村陆家堂变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40623	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 1#箱变主变	10	630	504	504
40624	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 2#箱变主变	10	630	504	504
40625	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 3#箱变主变	10	630	504	504
40626	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 4#箱变主变	10	630	504	504
40627	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 6#箱变主变	10	630	504	504
40628	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 7#箱变主变	10	630	504	504
40629	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 8#箱变主变	10	630	504	504
40630	江阴	PMS_文马变	10	400	298	298
40631	江阴	PMS_文林马东变	10	315	252	252
40632	江阴	邱岗爿变	10	400	155	155
40633	江阴	湖塘东变	10	400	137	137
40634	江阴	PMS_东方北变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40635	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40636	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40637	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
40638	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
40639	江阴	PMS_香叶公寓配电所 2#主变	10	400	320	320
40640	江阴	PMS_周庄村商铺 1#箱变主变	10	630	504	504
40641	江阴	PMS_周庄村商铺 2#箱变主变	10	630	504	504
40642	江阴	PMS_美地山庄 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
40643	江阴	PMS_美地山庄 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
40644	江阴	PMS_化闸南变	10	400	320	320
40645	江阴	PMS_美地山庄 5#箱变主变	10	630	504	504
40646	江阴	PMS_美地山庄 68#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40647	江阴	PMS_翡翠城 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40648	江阴	PMS_翡翠城 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40649	江阴	PMS_王北变	10	200	150	150
40650	江阴	PMS_百丈北站	10	400	320	320
40651	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
40652	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
40653	江阴	PMS_下沙里南变	10	200	160	160
40654	江阴	工业路 6#变	10	250	200	200
40655	江阴	PMS_泰和江南 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40656	江阴	PMS_泰和江南 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40657	江阴	港郦花苑 A27#配电所 1#主变	10	800	640	640
40658	江阴	港郦花苑 A27#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40659	江阴	贯庄一村 48#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40660	江阴	PMS_南苑二村 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
40661	江阴	PMS_贯庄一村 33#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40662	江阴	PMS_贯庄一村 33#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40663	江阴	PMS_迎秀花园配电所 1#主变	10	800	640	640
40664	江阴	PMS_迎秀花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
40665	江阴	PMS_贯庄一村 35#箱变主变	10	630	504	504
40666	江阴	PMS_远望花园箱变主变	10	500	400	400
40667	江阴	PMS_香樟花园 1#箱变主变	10	400	320	320
40668	江阴	PMS_敔山湾花园 76#配电所 1#主变	20	800	640	640
40669	江阴	PMS_敔山湾花园 76#配电所 2#主变	20	800	640	640
40670	江阴	PMS_敔山湾花园 76#配电所 3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40671	江阴	PMS_青水阳光 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
40672	江阴	PMS_青水阳光 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
40673	江阴	敔山湾花园 3#箱变主变	20	630	504	504
40674	江阴	敔山湾花园 4#箱变主变	20	630	504	504
40675	江阴	PMS_世纪花苑 229#箱变主变	10	630	497	497
40676	江阴	世纪花苑 339#箱变主变	10	630	454	454
40677	江阴	中江大院配电所 1#主变	10	630	504	504
40678	江阴	PMS_中江大院配电所 2#主变	10	630	504	504
40679	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 9#箱变主变	10	630	504	504
40680	江阴	三房巷世纪公寓 10#箱变主变	10	630	504	504
40681	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 11#箱变主变	10	630	504	504
40682	江阴	PMS_停塘降东变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40683	江阴	PMS_上场变	10	200	82	82
40684	江阴	PMS_万安桥东变	10	400	201	201
40685	江阴	巨轮村变	10	400	276	276
40686	江阴	永丰南变	10	400	239	239
40687	江阴	PMS_申港路灯变	10	200	160	160
40688	江阴	PMS_彭蒿西 2#变	10	250	166	166
40689	江阴	利港何家圩变	10	400	320	320
40690	江阴	PMS_北庙 2#变	10	315	211	211
40691	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
40692	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
40693	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
40694	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40695	江阴	华昌路 4#变	10	400	313	313
40696	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
40697	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
40698	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
40699	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
40700	江阴	PMS_青阳张家村北变	10	315	71	71
40701	江阴	PMS_昌盛商贸城箱变主变	10	500	400	400
40702	江阴	PMS_社渎前杨南变	10	200	142	142
40703	江阴	长南村北宅北变	10	200	104	104
40704	江阴	PMS_林达变	10	400	320	320
40705	江阴	PMS_锁业变	10	400	320	320
40706	江阴	夹江变	10	400	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40707	江阴	筑塘变	10	160	128	128
40708	江阴	PMS_黄山公园 1#箱变主变	10	100	80	80
40709	江阴	PMS_新龚朱家巷变	10	400	205	205
40710	江阴	PMS_金阳西变	10	400	320	320
40711	江阴	PMS_远望花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
40712	江阴	PMS_远望花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
40713	江阴	PMS_翡翠城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40714	江阴	PMS_立新加工厂变	10	250	200	200
40715	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 1#主变	10	630	504	504
40716	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 3#主变	10	630	504	504
40717	江阴	PMS_水芸苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
40718	江阴	PMS_水芸苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40719	江阴	PMS_水芸苑10#配电所1#主变	10	630	504	504
40720	江阴	PMS_水芸苑10#配电所2#主变	10	630	504	504
40721	江阴	PMS_水芸苑38#配电所1#主变	10	630	504	504
40722	江阴	PMS_水芸苑38#配电所2#主变	10	630	504	504
40723	江阴	PMS_水芸苑38#配电所3#主变	10	630	504	504
40724	江阴	PMS_水芸苑38#配电所4#主变	10	630	504	504
40725	江阴	PMS_民主西变	10	200	160	160
40726	江阴	PMS_倪家巷西变	10	200	160	160
40727	江阴	PMS_峭岐太平桥变	10	400	320	320
40728	江阴	港郦花苑A10#配电所1#主变	10	1000	800	800
40729	江阴	PMS_博爱路20#箱变主变	10	500	400	400
40730	江阴	PMS_启港路211#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40731	江阴	PMS_启港路 285#箱变主变	10	630	504	504
40732	江阴	PMS_申浦路箱变主变	10	630	504	504
40733	江阴	PMS_启港路 356#箱变主变	10	630	504	504
40734	江阴	PMS_陶然居 285#箱变主变	10	630	490	490
40735	江阴	PMS_澄常路箱变主变	10	630	504	504
40736	江阴	PMS_新颜路 363#箱变主变	10	630	504	504
40737	江阴	PMS_香树湾 260#箱变主变	10	630	504	504
40738	江阴	PMS_香树湾 131#箱变主变	10	630	492	492
40739	江阴	PMS_香树湾 152#箱变主变	10	630	465	465
40740	江阴	PMS_香树湾 255#箱变主变	10	630	504	504
40741	江阴	PMS_香树湾 273#箱变主变	10	630	491	491
40742	江阴	PMS_明珠花苑箱变主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40743	江阴	PMS_薛家墩变	10	200	130	130
40744	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
40745	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
40746	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
40747	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
40748	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
40749	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
40750	江阴	PMS_青阳吴家村西变	10	200	160	160
40751	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
40752	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
40753	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 2#主变	10	1250	777	777
40754	江阴	山泉村三置换安置小区 2#配电所 2#主变	10	630	332	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40755	江阴	PMS_云顾路 16#路灯变	10	100	80	80
40756	江阴	PMS_云顾路 15#路灯变	10	100	80	80
40757	江阴	PMS_南园路 A#箱变主变	10	400	320	320
40758	江阴	PMS_南园路 B#箱变主变	10	400	320	320
40759	江阴	PMS_黄山公园 2#箱变主变	10	100	80	80
40760	江阴	PMS_延陵路路灯变	10	100	80	80
40761	江阴	PMS_启港路北 519 箱变主变	10	250	200	200
40762	江阴	开发园区 8#变	10	315	252	252
40763	江阴	PMS_南闸电力东站变	10	400	320	320
40764	江阴	渔池村北变	10	400	253	253
40765	江阴	PMS_永盛变	10	200	81	81
40766	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40767	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40768	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40769	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40770	江阴	PMS_永昌南变	10	400	320	320
40771	江阴	霞客路灯变	10	400	320	320
40772	江阴	PMS_岸桥头西变	10	400	320	320
40773	江阴	PMS_七亩变	10	200	90	90
40774	江阴	PMS_小诸家巷南变	10	400	320	320
40775	江阴	PMS_钱巷东变	10	200	84	84
40776	江阴	PMS_赤岸蒋巷东变	10	200	160	160
40777	江阴	PMS_姜家基东变	10	315	252	252
40778	江阴	PMS_大弄西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40779	江阴	PMS_云新路 28#配电所 1#主变	10	500	400	400
40780	江阴	PMS_殷家村北变	10	200	160	160
40781	江阴	PMS_吕家变	10	315	238	238
40782	江阴	PMS_长泾新村东变	10	200	148	148
40783	江阴	PMS_轻纺变	10	400	180	180
40784	江阴	广电变	10	400	296	296
40785	江阴	PMS_黄山路 4#路灯变	10	100	80	80
40786	江阴	黄山 5#变	10	400	320	320
40787	江阴	PMS_环北路 1#箱变主变	10	400	320	320
40788	江阴	PMS_华东大站变	10	400	320	320
40789	江阴	PMS_巷路里南变	10	400	268	268
40790	江阴	PMS_中心村 11#变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40791	江阴	PMS_新生 2#变	10	400	320	320
40792	江阴	PMS_新生中路变	10	400	320	320
40793	江阴	PMS_潘龙山变	10	400	320	320
40794	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
40795	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
40796	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
40797	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
40798	江阴	PMS_华富花苑箱变主变	10	630	504	504
40799	江阴	PMS_富昌变	10	400	320	320
40800	江阴	PMS_石牌一村 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
40801	江阴	马泾朱家村北变	10	400	320	320
40802	江阴	PMS_电力西站变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40803	江阴	新徐东变	10	400	225	225
40804	江阴	PMS_袁堂弄变	10	315	252	252
40805	江阴	PMS_澄张路灯 6#变	10	100	80	80
40806	江阴	PMS_澄张路灯 7#变	10	100	80	80
40807	江阴	PMS_社渎北变	10	200	132	132
40808	江阴	PMS_利港花园变	10	200	85	85
40809	江阴	泾西路灯变	10	200	160	160
40810	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
40811	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
40812	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
40813	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
40814	江阴	PMS_香雪海梅园 14#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40815	江阴	PMS_石牌一村 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
40816	江阴	PMS_唐家村东变	10	400	149	149
40817	江阴	PMS_邱家巷西变	10	200	94	94
40818	江阴	PMS_陆新花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
40819	江阴	PMS_东方华府 12#配电所 1#主变	20	800	640	640
40820	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 1#主变	20	800	640	640
40821	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 3#主变	20	800	640	640
40822	江阴	吴浦村公变	10	400	320	320
40823	江阴	PMS_景翠园箱变主变	10	400	320	320
40824	江阴	PMS_戴庄新村变	10	400	277	277
40825	江阴	PMS_欧锦花都 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
40826	江阴	PMS_欧锦花都 2#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40827	江阴	PMS_欧锦花都 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
40828	江阴	木材东变	10	400	320	320
40829	江阴	PMS_利港缪家村变	10	400	307	307
40830	江阴	PMS_欧锦花都 17#箱变主变	10	630	504	504
40831	江阴	PMS_陈南变	10	315	196	196
40832	江阴	PMS_百兴澜庭 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40833	江阴	PMS_浮桥家苑 53#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40834	江阴	浮桥家苑 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
40835	江阴	PMS_百兴澜庭 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40836	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 1#主变	10	800	627	627
40837	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40838	江阴	PMS_章家桥南变	10	400	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40839	江阴	PMS_协兴圩变	10	400	320	320
40840	江阴	PMS_小陶家变	10	400	222	222
40841	江阴	PMS_下村西变	10	400	320	320
40842	江阴	PMS_花八公变	10	400	320	320
40843	江阴	唐东巷变	10	400	320	320
40844	江阴	七房巷变	10	400	233	233
40845	江阴	PMS_狮子山南变	10	200	160	160
40846	江阴	篁村西变	10	315	221	221
40847	江阴	PMS_於王南变	10	400	282	282
40848	江阴	PMS_官桥西变	10	200	107	107
40849	江阴	PMS_泗河南北变	10	200	160	160
40850	江阴	PMS_泾西北变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40851	江阴	西槐南变	10	200	72	72
40852	江阴	PMS_三房南变	10	200	1	1
40853	江阴	PMS_红光贺家埭西变	10	250	200	200
40854	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 3#主变	20	630	504	504
40855	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 1#主变	20	630	504	504
40856	江阴	PMS_后巷南变	10	400	192	192
40857	江阴	PMS_北庄新村变	10	400	189	189
40858	江阴	PMS_坊前新村 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
40859	江阴	PMS_丹芙春城 73#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40860	江阴	PMS_丹芙春城 73#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40861	江阴	丹芙春城 73#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40862	江阴	PMS_王家基南变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40863	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 1#主变	10	800	640	640
40864	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 3#主变	10	800	640	640
40865	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 2#主变	10	800	640	640
40866	江阴	PMS_小桥头东变	10	315	19	19
40867	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 4#主变	10	800	640	640
40868	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
40869	江阴	PMS_协和西变	10	400	320	320
40870	江阴	PMS_红光许家村西变	10	250	200	200
40871	江阴	馒头村 2#变	10	400	312	312
40872	江阴	PMS_姚家北变	10	200	72	72
40873	江阴	PMS_丁沟上南变	10	315	51	51
40874	江阴	PMS_一方城 5#配电所 4#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40875	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 2#主变	20	630	504	504
40876	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 4#主变	20	630	504	504
40877	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 3#主变	20	500	400	400
40878	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 1#主变	20	500	400	400
40879	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 2#主变	20	500	400	400
40880	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 4#主变	20	500	400	400
40881	江阴	PMS_高家堂北变	10	400	183	183
40882	江阴	PMS_金宸国际 34#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40883	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
40884	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 1#主变	10	800	640	640
40885	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 3#主变	10	800	640	640
40886	江阴	PMS_墩上北变	10	200	22	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40887	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 2#主变	10	800	640	640
40888	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 4#主变	10	800	640	640
40889	江阴	PMS_张家巷西变	10	315	62	62
40890	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 1#主变	10	800	640	640
40891	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 3#主变	10	800	640	640
40892	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 2#主变	10	800	640	640
40893	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 4#主变	10	800	640	640
40894	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 1#主变	10	800	640	640
40895	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 3#主变	10	800	640	640
40896	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 2#主变	10	800	640	640
40897	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 4#主变	10	800	640	640
40898	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40899	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
40900	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
40901	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40902	江阴	PMS_红光张家村变	10	250	200	200
40903	江阴	PMS_红光毛西变	10	200	160	160
40904	江阴	内衣东变	10	400	247	247
40905	江阴	PMS_姜北变	10	200	69	69
40906	江阴	PMS_红光东站变	10	400	320	320
40907	江阴	格宾变	10	315	114	114
40908	江阴	PMS_金宸国际 34#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40909	江阴	PMS_金宸国际 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
40910	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40911	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40912	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40913	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40914	江阴	新中北变	10	400	320	320
40915	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40916	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40917	江阴	PMS_澄南花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
40918	江阴	PMS_澄南花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
40919	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40920	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40921	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40922	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40923	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
40924	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
40925	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
40926	江阴	高北变	10	400	304	304
40927	江阴	涂镇南西变	10	400	276	276
40928	江阴	PMS_东场南变	10	400	304	304
40929	江阴	PMS_花家南变	10	400	320	320
40930	江阴	PMS_上山南变	10	200	160	160
40931	江阴	PMS_阳光假日花园 85#配电所 1#主变	10	630	478	478
40932	江阴	PMS_阳光假日花园 9#配电所 1#主变	10	630	472	472
40933	江阴	PMS_阳光假日花园 35#配电所 1#主变	10	630	504	504
40934	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40935	江阴	PMS_蟠龙湾花园 122#配电所 1#主变	10	800	634	634
40936	江阴	PMS_蟠龙湾花园 122#配电所 2#主变	10	800	640	640
40937	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 1#主变	10	800	640	640
40938	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 3#主变	10	800	640	640
40939	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 4#主变	10	800	640	640
40940	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
40941	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
40942	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
40943	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
40944	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
40945	江阴	PMS_白玉变	10	200	160	160
40946	江阴	夏垫南西变	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40947	江阴	PMS_金江花苑 54#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40948	江阴	PMS_金江花苑 54#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40949	江阴	PMS_金江花苑 72#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40950	江阴	PMS_金江花苑 72#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40951	江阴	PMS_洁具变	10	200	160	160
40952	江阴	PMS_花果北变	10	400	320	320
40953	江阴	PMS_黄墅变	10	400	308	308
40954	江阴	PMS_长泾镇菜场南变	10	400	320	320
40955	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 1#主变	20	800	640	640
40956	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 3#主变	20	800	640	640
40957	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40958	江阴	PMS_中街 49#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40959	江阴	PMS_中街 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
40960	江阴	PMS_芙蓉华都 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
40961	江阴	PMS_芙蓉华都 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
40962	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
40963	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
40964	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
40965	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
40966	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 4#主变	20	800	640	640
40967	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 2#主变	20	800	640	640
40968	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 1#主变	20	800	640	640
40969	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 3#主变	20	800	640	640
40970	江阴	路灯 2 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40971	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 4#主变	20	800	640	640
40972	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 2#主变	20	800	640	640
40973	江阴	PMS_南蒲田南变	10	200	160	160
40974	江阴	PMS_任前南变	10	200	93	93
40975	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 1#主变	20	630	504	504
40976	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 3#主变	20	630	504	504
40977	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 4#主变	20	630	504	504
40978	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 2#主变	20	630	504	504
40979	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 4#主变	20	800	640	640
40980	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 2#主变	20	800	640	640
40981	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 1#主变	20	800	640	640
40982	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40983	江阴	PMS_上城一区 98#配电所 1#主变	10	800	629	629
40984	江阴	PMS_上城一区 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
40985	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
40986	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
40987	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
40988	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
40989	江阴	PMS_农修箱变主变	10	630	504	504
40990	江阴	PMS_凯虹广场 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
40991	江阴	PMS_永安二村 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40992	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
40993	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 3#主变	10	800	640	640
40994	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40995	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
40996	江阴	PMS_永安二村 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40997	江阴	PMS_丹芙春城 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40998	江阴	PMS_丹芙春城 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40999	江阴	PMS_丹芙春城 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41000	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
41001	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
41002	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
41003	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
41004	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
41005	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
41006	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41007	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41008	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 3#主变	10	500	400	400
41009	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 1#主变	10	500	400	400
41010	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 2#主变	10	500	400	400
41011	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 4#主变	10	500	400	400
41012	江阴	PMS_胡家湾东变	10	400	320	320
41013	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
41014	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 3#主变	10	800	626	626
41015	江阴	PMS_凯虹广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
41016	江阴	PMS_富春江箱变主变	10	500	400	400
41017	江阴	PMS_港欣花苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
41018	江阴	PMS_港欣花苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41019	江阴	PMS_孙家弄东变	10	200	123	123
41020	江阴	PMS_香树湾 361#箱变主变	10	500	389	389
41021	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
41022	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
41023	江阴	PMS_天新嘉苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
41024	江阴	PMS_天新嘉苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
41025	江阴	PMS_园区天翔变	10	400	320	320
41026	江阴	PMS_冯溪花园小区配电所 2#主变	10	1000	800	800
41027	江阴	PMS_冯溪花园小区配电所 1#主变	10	1000	800	800
41028	江阴	PMS_伟达变	10	400	320	320
41029	江阴	PMS_宏宇变	10	400	320	320
41030	江阴	PMS_云开变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41031	江阴	PMS_邹家桥北变	10	200	106	106
41032	江阴	PMS_月城蒋家村南变	10	200	51	51
41033	江阴	PMS_榨树头西变	10	400	254	254
41034	江阴	PMS_曙新小学变	10	250	183	183
41035	江阴	PMS_华士环南路 3#变	10	315	252	252
41036	江阴	PMS_农机 2#变	10	400	306	306
41037	江阴	商城东变	10	400	320	320
41038	江阴	摩尔大厦配电所 1#主变	10	1000	800	800
41039	江阴	PMS_鲍庄中变	10	200	160	160
41040	江阴	摩尔大厦配电所 2#主变	10	1000	800	800
41041	江阴	PMS_顾家墩东变	10	400	309	309
41042	江阴	PMS_五市南变	10	200	58	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41043	江阴	PMS_紫竹苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
41044	江阴	PMS_紫竹苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41045	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
41046	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
41047	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
41048	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
41049	江阴	PMS_东方华府 141#配电所 1#主变	20	800	640	640
41050	江阴	PMS_东方华府 141#配电所 2#主变	20	800	640	640
41051	江阴	PMS_倪巷别墅 6#变	10	400	320	320
41052	江阴	PMS_敔山嶺秀花园 40#配电所 1#主变	20	800	640	640
41053	江阴	PMS_敔山嶺秀花园 40#配电所 3#主变	20	800	552	552
41054	江阴	PMS_敔山嶺秀花园 40#配电所 4#主变	20	800	615	615

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41055	江阴	PMS_敔山嶺秀花园 40#配电所 2#主变	20	800	640	640
41056	江阴	PMS_敔山嶺秀 49#配电所 1#主变	20	800	640	640
41057	江阴	PMS_敔山嶺秀 49#配电所 2#主变	20	800	640	640
41058	江阴	PMS_上蟹塘 2#变	10	160	40	40
41059	江阴	PMS_孙家庄东变	10	200	73	73
41060	江阴	PMS_惠济桥西变	10	200	160	160
41061	江阴	PMS_夕阳红配电所 2#主变	10	800	640	640
41062	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
41063	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
41064	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
41065	江阴	PMS_何蒋南变	10	200	160	160
41066	江阴	南顾家变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41067	江阴	PMS_黄家浜西变	10	200	127	127
41068	江阴	PMS_圣旺变	10	400	240	240
41069	江阴	PMS_河湘村文林富河变	10	400	320	320
41070	江阴	PMS_民建箱变主变	10	630	504	504
41071	江阴	PMS_朝阳关箱变主变	10	500	383	383
41072	江阴	PMS_外轮箱变主变	10	630	504	504
41073	江阴	党校箱变主变	10	630	504	504
41074	江阴	香山八村箱变主变	10	400	307	307
41075	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41076	江阴	PMS_双桥中变	10	200	160	160
41077	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
41078	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41079	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
41080	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
41081	江阴	PMS_新世界商业广场 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
41082	江阴	PMS_新世界商业广场 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
41083	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
41084	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
41085	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
41086	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41087	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
41088	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
41089	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
41090	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41091	江阴	PMS_长南村拆迁安置房（三集中）箱变主变	10	630	504	504
41092	江阴	PMS_度假村箱变主变	10	630	504	504
41093	江阴	PMS_百合箱变主变	10	400	320	320
41094	江阴	PMS_华士中村 3#变	10	315	217	217
41095	江阴	PMS_绿海香洲 94#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41096	江阴	PMS_绿海香洲 94#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41097	江阴	PMS_绿海香洲 94#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41098	江阴	PMS_林家墩西变	10	400	179	179
41099	江阴	PMS_青年广场 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
41100	江阴	PMS_青年广场 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
41101	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
41102	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41103	江阴	PMS_六保新村 1#箱变主变	10	400	320	320
41104	江阴	PMS_环南路箱变主变	10	630	504	504
41105	江阴	PMS_六保新村 2#箱变主变	10	400	320	320
41106	江阴	PMS_中学箱变主变	10	630	504	504
41107	江阴	PMS_六保新村 3#主变箱变	10	400	320	320
41108	江阴	PMS_振新新村箱变主变	10	630	487	487
41109	江阴	PMS_六保新村 5#箱变主变	10	400	320	320
41110	江阴	PMS_农机公寓箱变主变	10	400	320	320
41111	江阴	PMS_菜东箱变主变	10	630	504	504
41112	江阴	华南北站箱变主变	10	630	487	487
41113	江阴	中心村 7#箱变主变	10	630	504	504
41114	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41115	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
41116	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
41117	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
41118	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
41119	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 3#主变	10	800	640	640
41120	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
41121	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
41122	江阴	王圩变	10	400	259	259
41123	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
41124	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
41125	江阴	邢家宕变	10	400	320	320
41126	江阴	PMS_新村北箱变 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41127	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
41128	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
41129	江阴	PMS_称心阁花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41130	江阴	PMS_称心阁花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41131	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41132	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 3#主变*	10	1000	800	800
41133	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41134	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41135	江阴	PMS_陈墅花苑 149#配电所 1#主变	10	800	640	640
41136	江阴	PMS_陈墅花苑 149#配电所 2#主变	10	800	640	640
41137	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
41138	江阴	PMS_农贸箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41139	江阴	PMS_利港南街箱变主变	10	400	320	320
41140	江阴	PMS_福汇公变	10	315	252	252
41141	江阴	PMS_锦湖苑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
41142	江阴	PMS_锦湖苑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
41143	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
41144	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
41145	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
41146	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
41147	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
41148	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
41149	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
41150	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41151	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
41152	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
41153	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
41154	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
41155	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
41156	江阴	PMS_汇南西变	10	200	116	116
41157	江阴	灶木弄变	10	400	236	236
41158	江阴	PMS_中海花苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
41159	江阴	PMS_中海花苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
41160	江阴	PMS_霞客朝阳变	10	400	320	320
41161	江阴	PMS_周庄教师新村变	10	400	320	320
41162	江阴	PMS_新生南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41163	江阴	PMS_东街箱变主变	10	400	315	315
41164	江阴	PMS_方家村变	10	400	320	320
41165	江阴	PMS_常泽变	10	400	255	255
41166	江阴	PMS_吕家村东变	10	400	320	320
41167	江阴	PMS_河西新变	10	200	109	109
41168	江阴	PMS_倪家巷三集中 2#箱变主变	10	630	504	504
41169	江阴	PMS_倪家巷三集中 3#箱变主变	10	630	504	504
41170	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
41171	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
41172	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
41173	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
41174	江阴	PMS_利港电力老站箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41175	江阴	水产场变	10	400	320	320
41176	江阴	PMS_陆家基南变	10	400	262	262
41177	江阴	PMS_朱三房变	10	315	252	252
41178	江阴	PMS_新雅都变	10	315	252	252
41179	江阴	建义排涝站变	10	400	320	320
41180	江阴	PMS_灯塔万达变	10	315	252	252
41181	江阴	吴家湾北变	10	200	112	112
41182	江阴	PMS_梅园西公变	10	250	163	163
41183	江阴	PMS_瓦雪墩2#变	10	315	252	252
41184	江阴	PMS_曙光吴家村西变	10	200	103	103
41185	江阴	PMS_灯塔南高变	10	250	161	161
41186	江阴	PMS_泗河南西变	10	315	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41187	江阴	PMS_孟岸石歧里变	10	250	185	185
41188	江阴	PMS_赵宕村南变	10	250	131	131
41189	江阴	PMS_沿山西泾村变	10	250	200	200
41190	江阴	沿山村汪家村变	10	250	200	200
41191	江阴	PMS_北街中变	10	400	312	312
41192	江阴	胡家湾西变	10	400	320	320
41193	江阴	PMS_中片新村变	10	315	252	252
41194	江阴	PMS_文林花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
41195	江阴	PMS_云亭农机变	10	400	320	320
41196	江阴	PMS_姚蒋变	10	200	160	160
41197	江阴	PMS_港监变	10	200	160	160
41198	江阴	PMS_宏基花园 71#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41199	江阴	PMS_宏基花园 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
41200	江阴	PMS_宏基花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
41201	江阴	PMS_宏基花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
41202	江阴	PMS_宏基花园 28#配电所 1#主变	10	800	606	606
41203	江阴	PMS_宏基花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
41204	江阴	PMS_怡江城 386#箱变主变	10	630	504	504
41205	江阴	PMS_薛家西变	10	400	320	320
41206	江阴	申裕苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
41207	江阴	PMS_文富花苑一区 14#箱变主变	10	160	128	128
41208	江阴	岸桥头东变	10	400	320	320
41209	江阴	金庄变	10	200	160	160
41210	江阴	平达变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41211	江阴	PMS_独家变	10	200	133	133
41212	江阴	PMS_长影箱变主变	10	630	504	504
41213	江阴	PMS_友谊箱变主变	10	630	504	504
41214	江阴	PMS_农研箱变主变	10	400	320	320
41215	江阴	青果箱变主变	10	630	504	504
41216	江阴	PMS_崎山路 238 号 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
41217	江阴	PMS_崎山路 238 号 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
41218	江阴	PMS_崎山路 238 号 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
41219	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41220	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
41221	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
41222	江阴	PMS_杨树里 2#变	10	315	228	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41223	江阴	PMS_金江花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
41224	江阴	PMS_金江花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41225	江阴	PMS_金江花苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
41226	江阴	PMS_金江花苑 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
41227	江阴	PMS_金江花苑 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
41228	江阴	PMS_金江花苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
41229	江阴	PMS_金江花苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
41230	江阴	PMS_金江花苑 43#配电所 1#主变	10	500	400	400
41231	江阴	PMS_金江花苑 43#配电所 2#主变	10	500	400	400
41232	江阴	PMS_刘南公变	10	200	130	130
41233	江阴	PMS_泾西村委变	10	400	113	113
41234	江阴	PMS_小陆房基变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41235	江阴	PMS_卢家坝南变	10	200	160	160
41236	江阴	PMS_金江花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
41237	江阴	PMS_朱蒋巷南变	10	400	246	246
41238	江阴	PMS_徐家西变	10	400	310	310
41239	江阴	PMS_龙沟口东变	10	200	140	140
41240	江阴	PMS_泾西村蒯南变	10	400	310	310
41241	江阴	PMS_陶北庄北变	10	160	128	128
41242	江阴	PMS_野南变	10	250	200	200
41243	江阴	PMS_申裕变	10	400	320	320
41244	江阴	西新西变	10	400	320	320
41245	江阴	PMS_居民南变	10	400	320	320
41246	江阴	小铺头南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41247	江阴	泾东花园 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
41248	江阴	泾东花园 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
41249	江阴	泾东花园 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
41250	江阴	泾东花园 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
41251	江阴	昕悦府 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41252	江阴	郡庭花园 142#配电所 3#主变	10	800	640	640
41253	江阴	星光苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41254	江阴	万安佳苑 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
41255	江阴	PMS_后头巷北变	10	315	252	252
41256	江阴	里泾坝西变	10	400	267	267
41257	江阴	北大街箱变主变	10	630	504	504
41258	江阴	PMS_朝阳配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41259	江阴	PMS_十房村变	10	400	224	224
41260	江阴	启港路 347 号 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
41261	江阴	PMS_李沟头西变	10	400	201	201
41262	江阴	周家村东 1#变	10	400	320	320
41263	江阴	西张村东变	10	400	320	320
41264	江阴	春麓苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
41265	江阴	PMS_绿苑居配电所 1#主变	10	1000	800	800
41266	江阴	林家变	10	200	160	160
41267	江阴	赵家塘西变	10	400	320	320
41268	江阴	PMS_祝塘李家堂变	10	400	191	191
41269	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
41270	江阴	PMS_王苍培变	10	400	169	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41271	江阴	太平路 3 号变	10	400	320	320
41272	江阴	邓洪家 3#变	10	400	320	320
41273	江阴	PMS_朱家庙西变	10	400	271	271
41274	江阴	佘城村委变	10	400	227	227
41275	江阴	馨悦花园 22#配电所 3#主变	10	630	504	504
41276	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
41277	江阴	敔樾花园南园 402#配 4#主变	20	630	466	466
41278	江阴	PMS_祝塘西园变	10	315	252	252
41279	江阴	张家坝东变	10	200	145	145
41280	江阴	PMS_景贤唐家村变	10	400	199	199
41281	江阴	园区北变	10	400	320	320
41282	江阴	PMS_璜溪变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41283	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
41284	江阴	创富路 1 号 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
41285	江阴	漫水桥变	10	400	320	320
41286	江阴	新秀园一期 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
41287	江阴	PMS_金南 1#变	10	400	320	320
41288	江阴	PMS_伊人变	10	400	183	183
41289	江阴	澜景雅苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
41290	江阴	鑫茂悦园 153#配 2#主变	10	800	640	640
41291	江阴	小湖新村东区 12#配 2#主变	10	630	504	504
41292	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
41293	江阴	湾里 2#变	10	400	320	320
41294	江阴	PMS_长泾村西站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41295	江阴	闻书苑 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
41296	江阴	PMS_沈家堂变	10	250	74	74
41297	江阴	前横西变	10	400	179	179
41298	江阴	望隆花苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
41299	江阴	怡诚变	10	400	320	320
41300	江阴	PMS_顾山下庄变	10	400	275	275
41301	江阴	民企变	10	400	320	320
41302	江阴	PMS_永兴公变	10	400	320	320
41303	江阴	PMS_二中公变	10	400	320	320
41304	江阴	夏南时家村北变	10	400	320	320
41305	江阴	东舜华府 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
41306	江阴	PMS_吴家湾南变	10	400	288	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41307	江阴	富园南变	10	400	187	187
41308	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
41309	江阴	PMS_辉旺变	10	400	281	281
41310	江阴	新宅变	10	400	94	94
41311	江阴	PMS_朋林变	10	250	200	200
41312	江阴	PMS_新兴圩东变	10	200	81	81
41313	江阴	PMS_谢家西头变	10	250	193	193
41314	江阴	PMS_丽岛华都 188#箱变主变	10	500	400	400
41315	江阴	PMS_北前头东站	10	400	320	320
41316	江阴	PMS_南新公变	10	400	275	275
41317	江阴	PMS_孔西庄北站	10	400	139	139
41318	江阴	PMS_祝塘戴家变	10	400	20	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41319	江阴	PMS_沿塘北杨庄变	10	400	212	212
41320	江阴	PMS_茶安头变	10	400	212	212
41321	江阴	PMS_北邵村变	10	400	301	301
41322	江阴	小村箱变主变	10	630	504	504
41323	江阴	PMS_南陈电站变	10	400	278	278
41324	江阴	PMS_新安底西变	10	400	320	320
41325	江阴	周海南变	10	250	200	200
41326	江阴	PMS_孙家庄西变	10	200	160	160
41327	江阴	PMS_芦塘五房村变	10	400	269	269
41328	江阴	PMS_镇区东区 2#变	10	400	320	320
41329	江阴	PMS_金阳公变	10	400	320	320
41330	江阴	私营工业园 12 号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41331	江阴	PMS_泾新金家宕变	10	400	304	304
41332	江阴	贝塔变	10	200	160	160
41333	江阴	长茂变	10	400	320	320
41334	江阴	PMS_长泾唐家巷西变	10	400	283	283
41335	江阴	PMS_于门开发 6#变	10	400	320	320
41336	江阴	PMS_供运变	10	400	320	320
41337	江阴	PMS_东刘市南变	10	400	277	277
41338	江阴	芙东箱变主变	10	400	320	320
41339	江阴	包家基多层 1#箱变主变	10	500	400	400
41340	江阴	夏港文化站变	10	400	320	320
41341	江阴	PMS_丽岛华都 190#箱变主变	10	630	504	504
41342	江阴	PMS_丽岛华都 196#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41343	江阴	PMS_颐安雅苑 27#箱变主变	10	630	504	504
41344	江阴	PMS_颐安雅苑 15#箱变主变	10	400	320	320
41345	江阴	PMS_颐安雅苑 21#箱变主变	10	630	504	504
41346	江阴	PMS_颐安雅苑 18#箱变主变	10	400	320	320
41347	江阴	PMS_张介坝公变	10	400	235	235
41348	江阴	PMS_通达西变	10	400	283	283
41349	江阴	PMS_唐曹西变	10	400	320	320
41350	江阴	PMS_陈家谷东变	10	200	88	88
41351	江阴	PMS_丰路南变	10	400	239	239
41352	江阴	苏家墩北 2#变	10	400	320	320
41353	江阴	PMS_桃江 1#变	10	400	320	320
41354	江阴	PMS_友谊北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41355	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
41356	江阴	春柱头北 2#变	10	400	254	254
41357	江阴	PMS_孟家村南变	10	400	121	121
41358	江阴	PMS_运河南变	10	400	320	320
41359	江阴	PMS_中杏西变	10	400	320	320
41360	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41361	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41362	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41363	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41364	江阴	PMS_祝塘环南路变	10	400	320	320
41365	江阴	新民北箱变主变	10	630	448	448
41366	江阴	PMS_利城中变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41367	江阴	兴公庄西变	10	400	320	320
41368	江阴	PMS_小河西变	10	400	320	320
41369	江阴	霞栖苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
41370	江阴	刘介变	10	400	320	320
41371	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 2#主变	10	630	504	504
41372	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
41373	江阴	PMS_金水园 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
41374	江阴	PMS_金水园 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
41375	江阴	紫悦花苑 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
41376	江阴	PMS_华夏箱变主变	10	500	400	400
41377	江阴	三元公寓西箱变主变	10	630	504	504
41378	江阴	金宸国际花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41379	江阴	金宸国际花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41380	江阴	金宸国际花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41381	江阴	陆西路 3#变	10	400	320	320
41382	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 25#配电所 1#主变	20	630	504	504
41383	江阴	皋岸南变	10	400	320	320
41384	江阴	PMS_北塘庄变	10	200	160	160
41385	江阴	塘庄变	10	400	320	320
41386	江阴	PMS_西横街变	10	400	320	320
41387	江阴	PMS_梧村北 2#变	10	400	230	230
41388	江阴	中河村委变	10	400	320	320
41389	江阴	PMS_孙家宕变	10	400	256	256
41390	江阴	春风佳苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41391	江阴	PMS_祝塘朱家堂变	10	400	282	282
41392	江阴	蔡家南变	10	400	320	320
41393	江阴	PMS_福海箱变主变	10	400	320	320
41394	江阴	南苑村委变	10	400	216	216
41395	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
41396	江阴	秀江南名苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
41397	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
41398	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
41399	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
41400	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
41401	江阴	PMS_和平西 2#变	10	315	252	252
41402	江阴	PMS_和平东 2#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41403	江阴	PMS_矿机新村西变	10	315	252	252
41404	江阴	PMS_周家店变	10	315	252	252
41405	江阴	PMS_长浜北变	10	250	186	186
41406	江阴	利港陆家变	10	400	293	293
41407	江阴	PMS_文林南街变	10	315	252	252
41408	江阴	PMS_十房基 2#变	10	315	242	242
41409	江阴	PMS_尚仁变	10	400	320	320
41410	江阴	PMS_南陈吴家湾变	10	400	320	320
41411	江阴	云景花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
41412	江阴	江悦尚院 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
41413	江阴	PMS_邓阳九房浜站变	10	200	42	42
41414	江阴	PMS_医院东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41415	江阴	PMS_怀西村西变	10	160	90	90
41416	江阴	PMS_金阳东变	10	315	252	252
41417	江阴	南闸寨里北变	10	400	320	320
41418	江阴	PMS_镇区东新街变	10	315	237	237
41419	江阴	PMS_季家庄变	10	200	160	160
41420	江阴	PMS_河北东变	10	250	181	181
41421	江阴	PMS_沈家基变	10	315	252	252
41422	江阴	PMS_志圩里变	10	200	140	140
41423	江阴	寨门东变	10	200	160	160
41424	江阴	黄丹东变	10	400	273	273
41425	江阴	PMS_定山徐家变	10	315	252	252
41426	江阴	PMS_富民路北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41427	江阴	交运西变	10	400	320	320
41428	江阴	PMS_紫金花园 239#箱变主变	10	630	504	504
41429	江阴	PMS_五区一号箱变主变	10	400	309	309
41430	江阴	PMS_申菜南变	10	400	320	320
41431	江阴	杜家店北变	10	400	320	320
41432	江阴	云筑雅苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
41433	江阴	天敬雅苑 1#配电所 3#主变	20	630	504	504
41434	江阴	PMS_锦绣豪庭配电所 2#变	10	630	504	504
41435	江阴	PMS_烟墩头变	10	400	253	253
41436	江阴	PMS_长南村下庄变	10	315	252	252
41437	江阴	PMS_茅家巷变	10	400	320	320
41438	江阴	PMS_史家庄变	10	200	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41439	江阴	PMS_紫金花园 260#箱变主变	10	630	487	487
41440	江阴	PMS_陆家宕西变	10	400	320	320
41441	江阴	PMS_紫金花园 273#箱变主变	10	630	504	504
41442	江阴	西伍箱变主变	10	400	320	320
41443	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
41444	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
41445	江阴	PMS_五区二号箱变主变	10	400	279	279
41446	江阴	天敬雅苑 1#配电所 1#主变	20	630	504	504
41447	江阴	江悦尚院 24#配电所 2#主变	10	630	504	504
41448	江阴	云栖雅院 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
41449	江阴	田堵里 1#变	10	400	183	183
41450	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41451	江阴	PMS_春申路96#配电所1#主变	10	800	640	640
41452	江阴	PMS_春申路96#配电所2#主变	10	800	640	640
41453	江阴	芙蓉新村7#箱变主变	10	630	504	504
41454	江阴	城南雅院11#配电所2#主变	10	630	504	504
41455	江阴	PMS_工业园区3#变	10	400	320	320
41456	江阴	PMS_景巷北变	10	200	160	160
41457	江阴	大桥西变	10	400	320	320
41458	江阴	外环西变	10	400	308	308
41459	江阴	PMS_海澜配电所2#主变	10	800	640	640
41460	江阴	霞栖苑52#配电所2#主变	10	800	640	640
41461	江阴	PMS_长南村长荣路86号安置房1#（主）箱变主变	10	630	504	504
41462	江阴	PMS_长南村长荣路86号安置房2#（辅）箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41463	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
41464	江阴	昕悦府 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
41465	江阴	刘家基北变	10	400	286	286
41466	江阴	玫瑰园 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
41467	江阴	PMS_马镇刘家村西变	10	400	320	320
41468	江阴	PMS_李家桥村委变	10	400	320	320
41469	江阴	严家巷东变	10	400	22	22
41470	江阴	龙运花家村变	10	250	159	159
41471	江阴	唐家村西变	10	400	264	264
41472	江阴	PMS_徐官变	10	400	320	320
41473	江阴	PMS_山庄上 2#变	10	400	320	320
41474	江阴	天瑞苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41475	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
41476	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
41477	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
41478	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
41479	江阴	瑞府园 34#配 3#主变	20	800	640	640
41480	江阴	尚城国际花园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
41481	江阴	尚城国际花园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
41482	江阴	尚城国际花园 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
41483	江阴	星辉苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
41484	江阴	仲家巷中变	10	400	277	277
41485	江阴	PMS_万安北变	10	200	106	106
41487	江阴	PMS_南下庄变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41488	江阴	PMS_七圩东变	10	250	200	200
41489	江阴	谢北韩家西变	10	250	200	200
41490	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
41491	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
41492	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
41493	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
41494	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
41495	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
41496	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
41497	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
41498	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
41499	江阴	尚城国际花园 32#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41500	江阴	敔光雅苑南区 AB 区 7#配电所 2#主变	20	630	504	504
41501	江阴	尚城国际花园 42#配电所 1#主变	10	630	504	504
41502	江阴	尚城国际花园 42#配电所 3#主变	10	630	504	504
41503	江阴	尚城国际花园 42#配电所 4#主变	10	630	504	504
41504	江阴	尚城国际花园 42#配电所 2#主变	10	630	504	504
41505	江阴	江悦尚院 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
41506	江阴	言子湖东变	10	400	320	320
41507	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
41508	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 3#主变	10	800	640	640
41509	江阴	沿山桥变	10	400	320	320
41510	江阴	桃园里变	10	400	320	320
41511	江阴	PMS_王沙圩变	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41512	江阴	PMS_严家村东变	10	200	160	160
41513	江阴	万花景苑三区 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
41514	江阴	周庄新庄上变	10	400	50	50
41515	江阴	PMS_毛家基北变	10	315	217	217
41517	江阴	PMS_刘莘庄北变	10	250	90	90
41518	江阴	石池南变	10	400	320	320
41519	江阴	PMS_徐巷陈家变	10	250	174	174
41520	江阴	PMS_赵庄北变	10	400	320	320
41521	江阴	许园 5#变	10	250	200	200
41522	江阴	沟西南变	10	400	320	320
41523	江阴	PMS_澄张路灯 8#变	10	100	80	80
41524	江阴	长南新村变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41525	江阴	PMS_陈家冲变	10	400	134	134
41526	江阴	PMS_小刘家南变	10	400	268	268
41527	江阴	PMS_西街箱变主变	10	630	504	504
41528	江阴	PMS_幼儿园箱变主变	10	630	504	504
41529	江阴	PMS_镇政府箱变主变	10	630	504	504
41530	江阴	PMS_东站箱变主变	10	630	504	504
41531	江阴	PMS_西高头东变	10	250	200	200
41532	江阴	通渡南路灯变	10	400	320	320
41533	江阴	PMS_潘六房变	10	400	208	208
41534	江阴	PMS_文林工商变	10	315	252	252
41535	江阴	PMS_西张南变	10	250	160	160
41536	江阴	王家村变	10	400	255	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41537	江阴	茂市桥变	10	400	320	320
41538	江阴	PMS_赵大巷 2#变	10	315	239	239
41539	江阴	锡沙路灯 5#变	10	400	320	320
41540	江阴	PMS_香墩庄 2#变	10	315	215	215
41541	江阴	PMS_宝池 2＃变	10	250	200	200
41542	江阴	PMS_坊前北 2#变	10	315	184	184
41543	江阴	PMS_华士公安变	10	315	252	252
41544	江阴	小三房东变	10	315	209	209
41545	江阴	PMS_上下村变	10	315	252	252
41546	江阴	PMS_葛李村变	10	315	252	252
41547	江阴	PMS_邬墩北变	10	200	160	160
41548	江阴	PMS_油车变	10	250	16	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41549	江阴	PMS_长中东变	10	315	252	252
41550	江阴	PMS_大刘变	10	250	18	18
41551	江阴	PMS_农贸变	10	315	252	252
41552	江阴	PMS_卧龙变	10	315	252	252
41553	江阴	江家村西变	10	400	208	208
41554	江阴	PMS_长寿西街变	10	315	252	252
41555	江阴	PMS_长新小学变	10	400	320	320
41556	江阴	PMS_蒋家中心站	10	315	252	252
41557	江阴	洗菜沟变	10	400	53	53
41559	江阴	PMS_后栗中变	10	400	211	211
41560	江阴	承家巷东变	10	400	320	320
41561	江阴	PMS_王家巷中变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41562	江阴	PMS_胡介昌公变	10	250	119	119
41563	江阴	北湾新村变	10	315	252	252
41564	江阴	PMS_祥东变	10	315	164	164
41565	江阴	PMS_水墩 2#变	10	315	252	252
41566	江阴	PMS_璜村袁家村变	10	200	160	160
41567	江阴	PMS_小马介箱变主变	10	630	504	504
41568	江阴	PMS_永安一村 22#箱变主变	10	400	320	320
41569	江阴	PMS_农培变箱变主变	10	630	504	504
41570	江阴	PMS_长江国际 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41571	江阴	PMS_长江国际 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
41572	江阴	PMS_长江国际 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
41573	江阴	PMS_长江国际 5#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41574	江阴	PMS_长江国际 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
41575	江阴	高头上 2#变	10	400	310	310
41576	江阴	PMS_宝宇大厦配电所 1#主变	10	1000	800	800
41577	江阴	PMS_苍山中变	10	200	83	83
41578	江阴	PMS_石弄里北变	10	400	320	320
41579	江阴	山泉村村变	10	400	320	320
41580	江阴	PMS_红苗新村南变	10	315	235	235
41581	江阴	PMS_东方大院 71#配电所 1#主变	20	800	640	640
41582	江阴	PMS_东方大院 71#配电所 2#主变	20	800	640	640
41583	江阴	PMS_夏尧桥东变	10	200	56	56
41584	江阴	菜场南变	10	400	320	320
41585	江阴	PMS_马家桥变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41586	江阴	黄梅变	10	400	320	320
41587	江阴	PMS_马镇唐家村变	10	250	139	139
41588	江阴	PMS_北田头变	10	200	152	152
41589	江阴	PMS_青塑公变	10	315	252	252
41590	江阴	PMS_东桥箱变主变	10	630	504	504
41591	江阴	PMS_中桥箱变主变	10	630	504	504
41592	江阴	PMS_学前箱变主变	10	630	504	504
41593	江阴	PMS_善北变	10	315	237	237
41594	江阴	PMS_西湖东变	10	315	241	241
41595	江阴	PMS_西湖西变	10	250	185	185
41596	江阴	PMS_许北变	10	400	320	320
41597	江阴	PMS_干部楼 4#单相变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41598	江阴	老住南变	10	315	196	196
41599	江阴	PMS_瑞达变	10	315	252	252
41600	江阴	PMS_大元里加工厂	10	400	270	270
41601	江阴	PMS_供电所变	10	400	284	284
41602	江阴	PMS_荡南坝头变	10	400	269	269
41603	江阴	月城徐家村变	10	400	277	277
41604	江阴	东方红变	10	400	320	320
41605	江阴	PMS_建北变	10	400	320	320
41606	江阴	PMS_璜塘夏西变	10	200	160	160
41607	江阴	PMS_邱家西变	10	200	4	4
41608	江阴	庙头箱变主变	10	630	386	386
41609	江阴	沿山南变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41610	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
41611	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41612	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
41613	江阴	PMS_天新嘉苑 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
41614	江阴	PMS_天新嘉苑 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
41615	江阴	PMS_天新嘉苑 21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41616	江阴	PMS_天新嘉苑 21#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41617	江阴	PMS_菜场箱变主变	10	630	504	504
41618	江阴	PMS_鉴青周家堂变	10	200	149	149
41619	江阴	PMS_镇区粮站变	10	315	252	252
41620	江阴	PMS_长泾张家巷北变	10	400	320	320
41621	江阴	PMS_石塘桥南变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41622	江阴	PMS_三元北变	10	400	320	320
41623	江阴	任祠变	10	200	146	146
41624	江阴	蒲介西变	10	400	279	279
41625	江阴	环菜公变	10	400	320	320
41626	江阴	PMS_苍头东变	10	200	146	146
41627	江阴	PMS_白洋变	10	400	320	320
41628	江阴	PMS_高田西变	10	315	252	252
41629	江阴	PMS_南闸影剧院变	10	315	252	252
41630	江阴	PMS_南运新上河变	10	200	133	133
41631	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
41632	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
41633	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41634	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41635	江阴	龙运模具变	10	315	252	252
41636	江阴	PMS_华中陈家基变	10	250	116	116
41637	江阴	PMS_窑港站	10	250	200	200
41638	江阴	长兴变	10	315	252	252
41639	江阴	PMS_博爱路 199#箱变主变	10	400	320	320
41640	江阴	PMS_徐市西变	10	400	311	311
41641	江阴	薛北村变	10	400	206	206
41642	江阴	PMS_蒲宕里变	10	200	80	80
41643	江阴	PMS_夏南张家村变	10	400	309	309
41644	江阴	PMS_泾东村变	10	200	160	160
41645	江阴	PMS_矿山新公变箱变主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41646	江阴	PMS_钱家巷东变	10	250	166	166
41647	江阴	李沟头站变	10	400	320	320
41648	江阴	小山头西变	10	200	160	160
41649	江阴	PMS_云亭工商变	10	400	320	320
41650	江阴	PMS_虹六 13 东公变	10	315	252	252
41651	江阴	PMS_钟家堂变	10	400	310	310
41652	江阴	PMS_章家宕变	10	200	96	96
41653	江阴	PMS_水平北变	10	315	239	239
41654	江阴	PMS_薛家坝西变	10	400	320	320
41655	江阴	PMS_环球变	10	400	175	175
41656	江阴	PMS_新市民 2#变	10	400	201	201
41657	江阴	新市民 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41658	江阴	PMS_陆桥网船头变	10	250	200	200
41659	江阴	PMS_梅家西变	10	200	160	160
41660	江阴	PMS_文林富南变	10	400	320	320
41661	江阴	PMS_赵家弄东变	10	400	320	320
41662	江阴	长新长浜变	10	250	161	161
41663	江阴	PMS_西伍南变	10	250	200	200
41664	江阴	PMS_滨江开发 4#变	10	315	252	252
41665	江阴	PMS_三上桥南变	10	200	160	160
41666	江阴	PMS_云长桥南变	10	200	160	160
41667	江阴	PMS_李家巷箱变主变	10	630	504	504
41668	江阴	PMS_孟岸是家门东变	10	315	252	252
41669	江阴	PMS_陶湾北变	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41670	江阴	PMS_金鹅墩变	10	315	177	177
41671	江阴	河口南变	10	400	320	320
41672	江阴	PMS_坟头东变	10	200	103	103
41673	江阴	野西变	10	315	252	252
41674	江阴	吴李村变	10	400	295	295
41675	江阴	PMS_岐峰南变	10	315	208	208
41676	江阴	PMS_南闸菜场北变	10	250	200	200
41677	江阴	PMS_中街变	10	315	161	161
41678	江阴	PMS_东房巷西变	10	400	244	244
41679	江阴	PMS_医东变	10	315	252	252
41680	江阴	PMS_乐丰变	10	400	320	320
41681	江阴	PMS_梅花墩变	10	400	185	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41682	江阴	PMS_镇区季新变	10	400	314	314
41683	江阴	PMS_马池变	10	200	157	157
41684	江阴	张家圩变	10	315	230	230
41685	江阴	PMS_沈家湾变	10	315	252	252
41686	江阴	PMS_学园变	10	315	241	241
41687	江阴	PMS_丽都 190#箱变主变	10	500	383	383
41688	江阴	PMS_丽都 218#箱变主变	10	500	400	400
41689	江阴	PMS_丽都 232#箱变主变	10	630	504	504
41690	江阴	PMS_丽都 160#箱变主变	10	800	640	640
41691	江阴	PMS_丽都 126#箱变主变	10	500	400	400
41692	江阴	PMS_丽都 120#箱变主变	10	630	504	504
41693	江阴	PMS_丽都 115#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41694	江阴	PMS_丽都 118#箱变主变	10	800	640	640
41695	江阴	PMS_下厍北变	10	400	301	301
41696	江阴	PMS_丽都 97#箱变主变	10	630	504	504
41697	江阴	PMS_丽都 125#箱变主变	10	500	400	400
41698	江阴	PMS_丽都 93#箱变主变	10	500	400	400
41699	江阴	PMS_丽都 98#箱变主变	10	630	504	504
41700	江阴	PMS_悟空顾家村变	10	400	275	275
41701	江阴	月汽北变	10	400	320	320
41702	江阴	PMS_名流变	10	400	320	320
41703	江阴	吴家变	10	400	320	320
41704	江阴	PMS_戴巷头中变	10	400	288	288
41705	江阴	PMS_北山南变	10	315	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41706	江阴	PMS_王天于巷北变	10	400	320	320
41707	江阴	毗北变	10	400	320	320
41708	江阴	PMS_黄山路 3#路灯变	10	100	80	80
41709	江阴	PMS_山庄变	10	200	160	160
41710	江阴	PMS_严读桥东变	10	400	258	258
41711	江阴	PMS_泰和江南 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41712	江阴	PMS_泰和江南 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41713	江阴	陈高变	10	400	320	320
41714	江阴	PMS_水秀变	10	400	320	320
41715	江阴	PMS_璜塘陆西变	10	400	236	236
41716	江阴	南阳变	10	200	160	160
41717	江阴	PMS_锡金西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41718	江阴	沈家南变	10	400	216	216
41719	江阴	石南变	10	400	285	285
41720	江阴	PMS_迎秀花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41721	江阴	PMS_迎秀花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
41722	江阴	PMS_商中变	10	400	320	320
41723	江阴	PMS_於王北变	10	200	121	121
41724	江阴	石牌三村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
41725	江阴	石牌三村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
41726	江阴	石牌三村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
41727	江阴	PMS_迎秀花园 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41728	江阴	长兴东变	10	400	320	320
41729	江阴	PMS_金湾箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41730	江阴	周家湾西变	10	200	160	160
41731	江阴	PMS_新市民 4#变	10	400	320	320
41732	江阴	PMS_仲巷北变	10	400	320	320
41733	江阴	利明小站变	10	200	49	49
41734	江阴	镇区北街变	10	400	309	309
41735	江阴	永新 2#变	10	400	320	320
41736	江阴	长寿沿河变	10	400	308	308
41737	江阴	长泾村孙家巷	10	400	320	320
41738	江阴	港郦花苑 135#配电所 2#主变	10	630	504	504
41739	江阴	同心路北箱变主变	10	630	504	504
41740	江阴	华士菜场 2#变	10	400	320	320
41741	江阴	御鑫苑 30#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41742	江阴	御鑫苑 30#配电所 2#主变	10	630	504	504
41743	江阴	御鑫苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
41744	江阴	刘桥菜场变	10	400	137	137
41745	江阴	PMS_孙五南变	10	200	107	107
41746	江阴	PMS_寨门南变	10	200	75	75
41747	江阴	PMS_文化西变	10	400	320	320
41748	江阴	PMS_祝塘高家堂变	10	400	299	299
41749	江阴	文林文学变	10	400	320	320
41750	江阴	PMS_镇区供电所变	10	200	160	160
41751	江阴	PMS_施元缪家西变	10	315	252	252
41752	江阴	PMS_施元缪家村变	10	200	160	160
41753	江阴	李元北变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41754	江阴	PMS_罗庄变	10	250	196	196
41755	江阴	PMS_银杏树变	10	250	200	200
41756	江阴	PMS_大路北变	10	400	296	296
41757	江阴	西范中变	10	400	303	303
41758	江阴	PMS_金家坝变	10	315	221	221
41759	江阴	PMS_胡家湾中变	10	315	252	252
41760	江阴	PMS_龙运夏垫西变	10	250	200	200
41761	江阴	PMS_金湾永昌变	10	315	252	252
41762	江阴	光孝公变	10	200	160	160
41763	江阴	观东村观庄变	10	400	46	46
41764	江阴	徐家住基南变	10	400	208	208
41765	江阴	朱家庙北变	10	400	207	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41766	江阴	PMS_蒲市陈家住基变	10	160	128	128
41767	江阴	PMS_东风变	10	400	320	320
41768	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
41769	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41770	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
41771	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
41772	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
41773	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
41774	江阴	PMS_汤东变	10	315	252	252
41775	江阴	PMS_安居变	10	400	320	320
41776	江阴	PMS_老菜场变	10	315	230	230
41777	江阴	巷路东变	10	250	154	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41778	江阴	PMS_卡口变	10	400	320	320
41779	江阴	汝南西变	10	200	137	137
41780	江阴	御鑫苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
41781	江阴	御鑫苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
41782	江阴	御鑫苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
41783	江阴	御鑫苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
41784	江阴	御鑫苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
41785	江阴	PMS_河塘油南变	10	200	99	99
41786	江阴	望隆花苑 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
41787	江阴	PMS_东林王家村变	10	315	252	252
41788	江阴	PMS_红旗楼子下变	10	400	320	320
41789	江阴	PMS_文林马家堂变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41790	江阴	PMS_泗河南野新变	10	315	252	252
41791	江阴	PMS_江家冲西变	10	400	320	320
41792	江阴	PMS_利明村变	10	400	312	312
41793	江阴	PMS_镇北公变	10	400	320	320
41794	江阴	PMS_大沈变	10	200	148	148
41795	江阴	PMS_港东 2#变	10	250	170	170
41796	江阴	PMS_西村西变	10	400	298	298
41797	江阴	PMS_黄南变	10	200	152	152
41798	江阴	PMS_官南变	10	200	135	135
41799	江阴	PMS_荣裕变	10	400	320	320
41800	江阴	PMS_陈家弄变	10	200	122	122
41801	江阴	PMS_角里北变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41802	江阴	PMS_杨弓变	10	200	160	160
41803	江阴	PMS_官泾变	10	250	200	200
41804	江阴	风尖里变	10	400	320	320
41805	江阴	PMS_鉴青南变	10	400	320	320
41806	江阴	PMS_苏圩西站变	10	250	200	200
41807	江阴	PMS_后宅北变	10	250	159	159
41808	江阴	PMS_渔猎 2 号变	10	400	320	320
41809	江阴	PMS_九曲新农村变	10	315	198	198
41810	江阴	PMS_河东村西变	10	400	163	163
41811	江阴	PMS_小王家基变	10	200	122	122
41812	江阴	PMS_滨江路灯 4#变	10	200	160	160
41813	江阴	PMS_小梅园北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41814	江阴	PMS_幸福 3#变	10	400	310	310
41815	江阴	PMS_祝塘钱家北变	10	400	167	167
41816	江阴	PMS_团结变	10	400	320	320
41817	江阴	PMS_蔡庄村委变	10	400	293	293
41818	江阴	对门北变	10	400	320	320
41819	江阴	庄上南变	10	400	320	320
41820	江阴	PMS_龙城花园配电所 1#主变	10	1000	800	800
41821	江阴	PMS_电缆厂北变	10	315	252	252
41822	江阴	PMS_定北箱变主变	10	630	504	504
41823	江阴	PMS_定波箱变主变	10	630	504	504
41824	江阴	PMS_定波 33#箱变主变	10	400	320	320
41825	江阴	PMS_红柳箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41826	江阴	PMS_先锋箱变主变	10	630	504	504
41827	江阴	PMS_先宅箱变主变	10	630	504	504
41828	江阴	航宿箱变主变	10	630	504	504
41829	江阴	PMS_周家基 3#变	10	315	252	252
41830	江阴	PMS_锦纶西变	10	315	252	252
41831	江阴	PMS_海达变	10	315	252	252
41832	江阴	PMS_中房北变	10	250	164	164
41833	江阴	PMS_丰路变	10	315	252	252
41834	江阴	PMS_南花变	10	200	138	138
41835	江阴	PMS_新街变	10	200	160	160
41836	江阴	PMS_李家角西变	10	400	38	38
41837	江阴	PMS_新天地配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41838	江阴	PMS_航空箱变主变	10	630	504	504
41839	江阴	PMS_电力西箱变主变	10	630	504	504
41840	江阴	PMS_黄山路 1#路灯变	10	50	40	40
41841	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
41842	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
41843	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
41844	江阴	PMS_宏基名城花园 197#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41845	江阴	PMS_宏基名城花园 197#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41846	江阴	PMS_西巷口南变	10	400	284	284
41847	江阴	PMS_观东沈家角北变	10	200	48	48
41848	江阴	PMS_万安变	10	400	313	313
41849	江阴	三元东变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41850	江阴	PMS_陆家桥东变	10	250	200	200
41851	江阴	PMS_王家庄变	10	250	101	101
41852	江阴	PMS_万兴村委变	10	400	320	320
41853	江阴	PMS_环西箱变主变	10	630	504	504
41854	江阴	PMS_五云家园配电所 1#主变	10	1000	800	800
41855	江阴	PMS_虹桥南路 168#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41856	江阴	PMS_虹桥南路 168#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41857	江阴	PMS_贾家巷箱变主变	10	630	504	504
41858	江阴	PMS_环周南箱变主变	10	630	504	504
41859	江阴	PMS_侯士巷 2#变	10	400	291	291
41860	江阴	PMS_南门变	10	400	320	320
41861	江阴	PMS_房桥北变	10	400	169	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41862	江阴	PMS_江东 1#变	10	315	85	85
41863	江阴	PMS_史村南变	10	400	254	254
41864	江阴	PMS_天马箱变主变	10	630	504	504
41865	江阴	PMS_高家箱变主变	10	630	504	504
41866	江阴	PMS_沈巷西变	10	400	320	320
41867	江阴	PMS_凤窠变	10	200	160	160
41868	江阴	南沿河公变	10	400	320	320
41869	江阴	PMS_汇东变	10	200	142	142
41870	江阴	PMS_璜土姚家头变	10	200	102	102
41871	江阴	红卫变	10	400	156	156
41872	江阴	PMS_曙光张家村西变	10	200	31	31
41873	江阴	PMS_涂镇 4#变	10	200	35	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41874	江阴	PMS_黄桥东变	10	200	132	132
41875	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41876	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41877	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
41878	江阴	PMS_普惠路 288 号 9#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41879	江阴	PMS_普惠路 288 号 9#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41880	江阴	名都城 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
41881	江阴	PMS_名都城 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
41882	江阴	PMS_名都城 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
41883	江阴	PMS_名都城 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
41884	江阴	PMS_名都城 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
41885	江阴	PMS_名都城 30#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41886	江阴	西村东变	10	250	200	200
41887	江阴	PMS_马东变	10	400	320	320
41888	江阴	PMS_埠桥路 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41889	江阴	PMS_埠桥路 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41890	江阴	PMS_泓佳尊园 13#箱变主变	10	500	395	395
41891	江阴	PMS_泓佳尊园 58#箱变主变	10	500	384	384
41892	江阴	南降变	10	200	160	160
41893	江阴	PMS_南降西变	10	400	320	320
41894	江阴	PMS_石牌三村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41895	江阴	PMS_石牌三村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
41896	江阴	PMS_种子场变	10	400	320	320
41897	江阴	PMS_璜土西街变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41898	江阴	PMS_中心村 8#变	10	400	320	320
41899	江阴	PMS_巷路里东变	10	400	320	320
41900	江阴	PMS_澄福配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
41901	江阴	PMS_棉纺变	10	200	160	160
41902	江阴	PMS_新港北变	10	400	316	316
41903	江阴	PMS_孔家庄西变	10	250	200	200
41904	江阴	PMS_曹祥桥变	10	200	160	160
41905	江阴	PMS_朱长巷下变	10	200	134	134
41906	江阴	闸东变	10	400	320	320
41907	江阴	PMS_名都城 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
41908	江阴	PMS_周家村南变	10	400	301	301
41909	江阴	PMS_河东房变	10	250	186	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41910	江阴	PMS_石牌三村 1#箱变主变	10	630	504	504
41911	江阴	PMS_石牌四村 1#箱变主变	10	500	400	400
41912	江阴	PMS_长江国际 153#配电所 1#主变	10	630	504	504
41913	江阴	PMS_长江国际 153#配电所 2#主变	10	630	504	504
41914	江阴	PMS_长江国际 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
41915	江阴	PMS_长江国际 102#箱变主变	10	500	400	400
41916	江阴	PMS_阳光国际 58#箱变主变	10	500	400	400
41917	江阴	PMS_阳光国际 49#箱变主变	10	630	504	504
41918	江阴	PMS_阳光国际 76#箱变主变	10	500	400	400
41919	江阴	PMS_阳光国际 63#箱变主变	10	500	400	400
41920	江阴	PMS_埠桥路 3#箱变主变	10	630	504	504
41921	江阴	PMS_泰和江南 11#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41922	江阴	PMS_泰和江南 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
41923	江阴	PMS_东方大院 33#配电所 1#主变	20	1000	800	800
41924	江阴	PMS_东方大院 33#配电所 2#主变	20	1000	800	800
41925	江阴	PMS_绮加箱变主变	10	630	504	504
41926	江阴	PMS_丹芙春城 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
41927	江阴	PMS_丹芙春城 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
41928	江阴	PMS_南闸陆新变	10	200	145	145
41929	江阴	PMS_灯塔王新变	10	400	272	272
41930	江阴	PMS_龙运耿西变	10	200	48	48
41931	江阴	马家丹变	10	315	187	187
41932	江阴	PMS_田肚南变	10	400	320	320
41933	江阴	PMS_幸福新村 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41934	江阴	PMS_永新花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
41935	江阴	PMS_纺塑西变	10	250	200	200
41936	江阴	PMS_水岸新都 1#箱变主变	10	630	504	504
41937	江阴	石牌二村 10#箱变主变	10	630	504	504
41938	江阴	PMS_苍山东站变	10	315	171	171
41939	江阴	PMS_水岸新都 2#箱变主变	10	630	504	504
41940	江阴	PMS_水岸新都 3#箱变主变	10	630	504	504
41941	江阴	PMS_水岸新都 4#箱变主变	10	630	504	504
41942	江阴	PMS_水岸新都 5#箱变主变	10	630	504	504
41943	江阴	PMS_水岸新都 6#箱变主变	10	630	504	504
41944	江阴	PMS_水岸新都 7#箱变主变	10	630	504	504
41945	江阴	PMS_水岸新都 8#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41946	江阴	PMS_水岸新都 9#箱变主变	10	630	504	504
41947	江阴	PMS_水岸新都 10#箱变主变	10	630	504	504
41948	江阴	PMS_水岸新都 11#箱变主变	10	630	504	504
41949	江阴	PMS_水岸新都 12#箱变主变	10	630	504	504
41950	江阴	PMS_私营工业园 10 号变	10	315	252	252
41951	江阴	PMS_包家西变	10	400	320	320
41952	江阴	花果范家埭东变	10	200	160	160
41953	江阴	花果曲立东变	10	200	91	91
41954	江阴	PMS_曙光马泾新变	10	200	160	160
41955	江阴	PMS_铝箔公变	10	200	160	160
41956	江阴	孔西庄西站	10	400	179	179
41957	江阴	食品站变	10	250	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41958	江阴	PMS_典当西变	10	200	104	104
41959	江阴	PMS_水岸新都 415-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
41960	江阴	PMS_水岸新都 415-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
41961	江阴	PMS_水岸新都 415-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
41962	江阴	PMS_霞客苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
41963	江阴	PMS_霞客苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
41964	江阴	PMS_南园路 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
41965	江阴	PMS_嘉华豪庭 1#箱变主变	10	630	504	504
41966	江阴	南长房变	10	400	305	305
41967	江阴	PMS_邮电变	10	400	320	320
41968	江阴	张家村北变	10	400	320	320
41969	江阴	PMS_对洞桥排涝站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41970	江阴	PMS_志圩里南变	10	200	160	160
41971	江阴	PMS_包子圩变	10	400	313	313
41972	江阴	夏港新北变	10	400	320	320
41973	江阴	PMS_南头变	10	400	320	320
41974	江阴	PMS_申龙南变	10	400	320	320
41975	江阴	PMS_建义上蒋村变	10	200	135	135
41976	江阴	PMS_申港口北变	10	400	320	320
41978	江阴	PMS_汤家北站	10	400	200	200
41979	江阴	PMS_南苑小区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
41980	江阴	PMS_南苑小区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
41981	江阴	PMS_南苑小区 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
41982	江阴	PMS_南苑小区 20#配电所 2#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41983	江阴	PMS_利康路 191#4#箱变主变	10	630	504	504
41984	江阴	PMS_银信雅园箱变主变	10	630	484	484
41985	江阴	PMS_弘建国际 200#箱变主变	10	500	383	383
41986	江阴	PMS_弘建国际 260#箱变主变	10	630	504	504
41987	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
41988	江阴	PMS_书香门第配电所 1#主变	10	1000	800	800
41989	江阴	PMS_书香门第配电所 2#主变	10	1000	800	800
41990	江阴	花园北配电所 1#主变	10	800	640	640
41991	江阴	PMS_河北街 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
41992	江阴	PMS_河北街 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
41993	江阴	PMS_金美林 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
41994	江阴	PMS_金美林 1#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41995	江阴	PMS_金美林 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
41996	江阴	PMS_金美林 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
41997	江阴	PMS_金美林 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
41998	江阴	PMS_金美林 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
41999	江阴	PMS_金美林 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
42000	江阴	PMS_金美林 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42001	江阴	PMS_东苑新村 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42002	江阴	PMS_东苑新村 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42003	江阴	PMS_璜溪西变	10	400	320	320
42004	江阴	PMS_杨加北变	10	400	320	320
42005	江阴	PMS_陈家塘变	10	200	89	89
42006	江阴	中转西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42007	江阴	PMS_澄杨路 17#路灯变	10	100	80	80
42008	江阴	范东变	10	400	104	104
42009	江阴	PMS_蟠龙华都 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
42010	江阴	PMS_蟠龙华都 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
42011	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
42012	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
42013	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
42014	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
42015	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
42016	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 3#主变	10	800	640	640
42017	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 4#主变	10	800	640	640
42018	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42019	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42020	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
42021	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
42022	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
42023	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
42024	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
42025	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
42026	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
42027	江阴	PMS_长达路 155#配电所 1#主变	10	800	640	640
42028	江阴	PMS_珠江路 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42029	江阴	PMS_祝塘南街西变	10	400	297	297
42030	江阴	PMS_芦岐北变	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42031	江阴	PMS_坊前新村 329#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42032	江阴	PMS_坊前新村 329#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42033	江阴	PMS_新都苑一村 1#配电所 1#主变	10	500	400	400
42034	江阴	PMS_承家巷南变	10	400	229	229
42035	江阴	应天河南变	10	400	309	309
42036	江阴	PMS_建材东变	10	400	320	320
42037	江阴	弘建国际 271#配电所 2#主变	10	630	504	504
42038	江阴	PMS_弘建国际 271#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42039	江阴	弘建国际 275#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42040	江阴	弘建国际 275#配电所 2#主变	10	630	504	504
42041	江阴	PMS_迎秀花园 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
42042	江阴	PMS_迎秀花园 50#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42043	江阴	PMS_迎秀花园 50#配电所 3#主变	10	800	640	640
42044	江阴	PMS_澄杨箱变主变	10	630	504	504
42045	江阴	PMS_要用箱变主变	10	630	504	504
42046	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
42047	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42048	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
42049	江阴	PMS_圣庭苑 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
42050	江阴	PMS_海馨花苑配电所 2#主变	10	500	400	400
42051	江阴	大桥路高层配电所 2#主变	10	800	640	640
42052	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
42053	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 3#主变	10	800	640	640
42054	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42055	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
42056	江阴	PMS_立新变	10	200	128	128
42057	江阴	PMS_小湖箱变 1#主变	10	630	504	504
42058	江阴	PMS_小湖西箱变 1#主变	10	630	504	504
42059	江阴	PMS_开发区箱变 1#主变	10	630	504	504
42060	江阴	PMS_贤庄北箱变 1#主变	10	630	504	504
42061	江阴	PMS_水厂箱变 1#主变	10	630	488	488
42062	江阴	PMS_贤庄村箱变 1#主变	10	630	504	504
42063	江阴	PMS_谢家头东箱变	10	630	504	504
42064	江阴	PMS_薛家头箱变 1#主变	10	630	504	504
42065	江阴	卢巷里变	10	250	200	200
42066	江阴	PMS_广场箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42067	江阴	PMS_季庄电站变	10	400	228	228
42068	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42069	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42070	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
42071	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
42072	江阴	PMS_朱家住基东变	10	400	320	320
42073	江阴	东支开发变	10	400	320	320
42074	江阴	PMS_祝塘王家变	10	200	20	20
42075	江阴	PMS_高田东变	10	400	227	227
42076	江阴	PMS_文林佳乐变	10	400	320	320
42077	江阴	蔡巷东变	10	400	320	320
42078	江阴	PMS_薛家堂变	10	400	288	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42079	江阴	PMS_黄河南站箱变 1#主变	10	400	320	320
42080	江阴	PMS_姚南线 1#箱变主变	10	630	504	504
42081	江阴	PMS_杨巷里箱变 1#主变	10	630	504	504
42082	江阴	PMS_外湾北变	10	200	131	131
42083	江阴	姚南线 2#箱变主变	10	630	504	504
42084	江阴	PMS_文林渔业变	10	400	260	260
42085	江阴	PMS_渔猎村 3#变	10	400	320	320
42086	江阴	PMS_君恒变	10	400	320	320
42087	江阴	PMS_石庄南街变	10	400	230	230
42088	江阴	PMS_团结花园 43#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42089	江阴	PMS_团结花园 43#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42090	江阴	PMS_团结花园 54#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42091	江阴	PMS_团结花园 54#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42092	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42093	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
42094	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42095	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
42096	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
42097	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
42098	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
42099	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
42100	江阴	PMS_陈家冲西变	10	200	72	72
42101	江阴	PMS_龙城福第 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
42102	江阴	PMS_龙城福第 8#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42103	江阴	PMS_龙城福第 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42104	江阴	山下西变	10	400	320	320
42105	江阴	PMS_龙城福第 93#箱变主变	10	500	400	400
42106	江阴	PMS_香树湾花园 359#配电所 1#主变	10	630	504	504
42107	江阴	PMS_香树湾花园 359#配电所 2#主变	10	630	504	504
42108	江阴	PMS_利宿变	10	400	320	320
42109	江阴	PMS_幸福华都 130#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42110	江阴	PMS_幸福华都 130#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42111	江阴	PMS_报社箱变主变	10	630	504	504
42112	江阴	PMS_杏春箱变主变	10	630	504	504
42113	江阴	五金箱变主变	10	630	504	504
42114	江阴	PMS_金都御庭 39#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42115	江阴	PMS_金都御庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42116	江阴	PMS_金都御庭 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42117	江阴	PMS_金都御庭 9#配电所 3#主变	10	1000	769	769
42118	江阴	徐南房北变	10	400	320	320
42119	江阴	PMS_东青西变	10	400	294	294
42120	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
42121	江阴	行政变	10	400	232	232
42122	江阴	PMS_丹芙春城 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42123	江阴	PMS_丹芙春城 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42124	江阴	PMS_丹芙春城 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42125	江阴	黄龙二村 22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42126	江阴	黄龙二村 22#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42127	江阴	黄龙二村 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
42128	江阴	黄龙二村 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
42129	江阴	PMS_黄龙二村 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
42130	江阴	PMS_长江国际花园 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
42131	江阴	PMS_宝辉北变	10	400	282	282
42132	江阴	蔡港河排涝变箱变主变	10	630	504	504
42133	江阴	PMS_电力站西苑箱变主变	10	630	504	504
42134	江阴	PMS_槐树变	10	400	311	311
42135	江阴	PMS_镇区薛家巷变	10	400	320	320
42136	江阴	PMS_西陆 3#变	10	400	234	234
42137	江阴	姚南线 3#箱变主变	10	500	400	400
42138	江阴	PMS_积庆变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42139	江阴	PMS_祝塘菜场南变	10	400	320	320
42140	江阴	PMS_香山北路 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
42141	江阴	PMS_自由街南变	10	315	252	252
42142	江阴	PMS_香山北路 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
42143	江阴	PMS_杨树里 3#变	10	400	279	279
42144	江阴	PMS_俭益新村东变	10	400	320	320
42145	江阴	PMS_影剧小区箱变主变	10	630	504	504
42146	江阴	PMS_巷南变	10	400	166	166
42147	江阴	PMS_二圩南变	10	400	276	276
42148	江阴	PMS_参桥东变	10	200	95	95
42149	江阴	PMS_小园南变	10	200	94	94
42150	江阴	PMS_计家南变	10	400	247	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42151	江阴	大梅园东变	10	400	320	320
42152	江阴	PMS_西海北变	10	400	320	320
42153	江阴	PMS_海棠湾花园 10#配电所 2#主变	10	800	625	625
42154	江阴	盛巷东变	10	400	216	216
42155	江阴	PMS_龙城福第 211#箱变主变	10	500	400	400
42156	江阴	PMS_龙城福第 159#箱主变	10	500	394	394
42157	江阴	PMS_龙城福第 205#箱变主变	10	500	381	381
42158	江阴	PMS_李庄中站变	10	400	320	320
42159	江阴	夏东石柱头变	10	400	320	320
42160	江阴	PMS_幸福华都 130#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42161	江阴	PMS_启港苑 A 区 3#箱变主变	10	630	504	504
42162	江阴	PMS_启港苑 A 区 8#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42163	江阴	PMS_启港苑 A 区 19#箱变主变	10	630	504	504
42164	江阴	PMS_启港苑 A 区 17#箱变主变	10	630	504	504
42165	江阴	PMS_启港苑 A 区 25#箱变主变	10	630	504	504
42166	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
42167	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
42168	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42169	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42170	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42171	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
42172	江阴	PMS_红旗箱变主变	10	630	504	504
42173	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 3#主变	10	800	640	640
42174	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42175	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
42176	江阴	PMS_长城箱变	10	630	458	458
42177	江阴	PMS_贯庄 1#变	10	200	160	160
42178	江阴	PMS_长江国际花园 134#配电所 1#主变	10	800	640	640
42179	江阴	PMS_五寨沟南变	10	400	238	238
42180	江阴	PMS_老二房北变	10	400	320	320
42181	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
42182	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
42183	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
42184	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42185	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
42186	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42187	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
42188	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
42189	江阴	PMS_坊前 2#变	10	315	220	220
42190	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
42191	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
42192	江阴	PMS_水芝苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
42193	江阴	PMS_水芝苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
42194	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
42195	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
42196	江阴	PMS_水华苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
42197	江阴	PMS_水华苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
42198	江阴	邓家村东变	10	315	191	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42199	江阴	PMS_环西北变	10	400	320	320
42200	江阴	PMS_榨头东变	10	315	252	252
42201	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
42202	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
42203	江阴	PMS_许姚村马介西变	10	250	200	200
42204	江阴	PMS_埝北变	10	400	320	320
42205	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42206	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42207	江阴	PMS_梅隆变	10	400	320	320
42208	江阴	祝塘张家坝变	10	400	65	65
42209	江阴	东新变	10	200	115	115
42210	江阴	PMS_新谊村站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42211	江阴	PMS_长江国际 165#配电所 1#主变	10	800	640	640
42212	江阴	PMS_长江国际 165#配电所 2#主变	10	800	640	640
42213	江阴	PMS_长江国际 165#配电所 3#主变	10	800	640	640
42214	江阴	PMS_长江国际 171#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42215	江阴	PMS_长江国际 171#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42216	江阴	PMS_长江国际 175#配电所 1#主变	10	800	640	640
42217	江阴	PMS_长江国际 175#配电所 2#主变	10	800	640	640
42218	江阴	金域天下花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
42219	江阴	金域天下花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
42220	江阴	金域天下花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
42221	江阴	PMS_五联配电所 1#主变	10	1000	800	800
42222	江阴	PMS_敔山嶺秀花园 52#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42223	江阴	PMS_敔山嶺秀花园 52#配电所 2#主变	20	800	640	640
42224	江阴	PMS_金美林 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
42225	江阴	PMS_金美林 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
42226	江阴	PMS_金美林 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
42227	江阴	PMS_金美林 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
42228	江阴	PMS_金美林 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
42229	江阴	PMS_金美林 49#配电所 3#主变	10	800	640	640
42230	江阴	PMS_金美林 49#配电所 4#主变	10	800	640	640
42231	江阴	PMS_金美林 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
42232	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 1#主变	10	800	640	640
42233	江阴	PMS_宏杰变	10	400	320	320
42234	江阴	PMS_迅达变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42235	江阴	PMS_三甲里北变	10	400	219	219
42236	江阴	PMS_颜北变	10	250	24	24
42237	江阴	PMS_河湘东变	10	400	303	303
42238	江阴	PMS_方达变	10	400	320	320
42239	江阴	PMS_云梦变	10	400	320	320
42240	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42241	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
42242	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
42243	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42244	江阴	PMS_东街中变	10	400	320	320
42245	江阴	PMS_体育场变	10	400	308	308
42246	江阴	PMS_中转变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42247	江阴	PMS_弘建 6#箱变主变	10	500	250	250
42248	江阴	PMS_弘建 55#箱变主变	10	630	504	504
42249	江阴	PMS_弘建国际 120#箱变主变	10	500	368	368
42250	江阴	PMS_弘建国际 77#箱变 1#主变	10	500	400	400
42251	江阴	PMS_二圩北变	10	400	320	320
42252	江阴	PMS_金家巷变	10	400	259	259
42253	江阴	PMS_恽家东变	10	400	320	320
42254	江阴	PMS_太湖庄变	10	200	138	138
42255	江阴	PMS_杨家村东变	10	400	247	247
42256	江阴	PMS_何家场西变	10	200	148	148
42257	江阴	俞家村南变	10	400	320	320
42258	江阴	刘家村北变	10	400	212	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42259	江阴	PMS_长泾油车巷西变	10	400	320	320
42260	江阴	PMS_水岸名邸 6#箱变主变	10	630	504	504
42261	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
42262	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
42263	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
42264	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
42265	江阴	PMS_利城东变	10	315	229	229
42266	江阴	PMS_王家头西变	10	400	287	287
42267	江阴	PMS_文林周家村东变	10	400	291	291
42268	江阴	PMS_西房变	10	200	160	160
42269	江阴	PMS_锦绣北变	10	400	320	320
42270	江阴	PMS_梁家南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42271	江阴	PMS_铺头东变	10	400	320	320
42272	江阴	PMS_高田岸变	10	400	259	259
42273	江阴	PMS_蒲市村北站变	10	200	98	98
42274	江阴	二环路变	10	400	309	309
42275	江阴	PMS_贡家变	10	200	85	85
42276	江阴	PMS_管巷变	10	200	40	40
42277	江阴	PMS_锦湖苑三村 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42278	江阴	PMS_锦湖苑三村 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42279	江阴	PMS_锦湖苑三村 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42280	江阴	PMS_锦湖苑三村 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42281	江阴	PMS_山泉安置房 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42282	江阴	PMS_山泉安置房 2#配电所 1#主变	10	1000	646	646

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42283	江阴	PMS_山泉安置房 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42284	江阴	PMS_陈东变	10	200	160	160
42285	江阴	PMS_江家变	10	250	153	153
42286	江阴	PMS_洪流加工厂变	10	315	252	252
42287	江阴	金域天下花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
42288	江阴	金域天下花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
42289	江阴	金域天下花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
42290	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
42291	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
42292	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
42293	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
42294	江阴	PMS_浮桥家苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42295	江阴	PMS_浮桥家苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42296	江阴	PMS_阳光箱变主变	10	400	320	320
42297	江阴	PMS_绿精箱变主变	10	630	504	504
42298	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 3#主变	10	800	640	640
42299	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 4#主变	10	800	640	640
42300	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 2#主变	10	800	640	640
42301	江阴	PMS_西范开发号变	10	400	320	320
42302	江阴	红苗北变	10	400	308	308
42303	江阴	PMS_汤李变	10	200	145	145
42304	江阴	PMS_秦望箱变主变	10	400	320	320
42305	江阴	PMS_园丁变	10	400	320	320
42306	江阴	PMS_江东二村南变	10	400	4	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42307	江阴	PMS_江东六村西变	10	400	105	105
42308	江阴	PMS_周家头北变	10	400	320	320
42309	江阴	江东七村变	10	400	110	110
42310	江阴	江东六村东变	10	400	100	100
42312	江阴	PMS_陆新王家基变	10	250	139	139
42313	江阴	PMS_同干基变	10	400	206	206
42314	江阴	PMS_江南北变	10	400	320	320
42315	江阴	PMS_新城东西街变	10	400	320	320
42316	江阴	PMS_绿城新天地 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
42317	江阴	PMS_绿城新天地 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
42318	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
42319	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42320	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
42321	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
42322	江阴	后苏巷变	10	400	320	320
42323	江阴	PMS_东青变	10	400	275	275
42324	江阴	PMS_戴庄新苑 10#箱变主变	10	400	320	320
42325	江阴	PMS_南新排涝站箱变主变	10	630	504	504
42326	江阴	PMS_纺织城箱变主变	10	630	470	470
42327	江阴	PMS_北新西箱变主变	10	630	504	504
42328	江阴	PMS_江东商城箱变主变	10	500	400	400
42329	江阴	PMS_夏东苑 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
42330	江阴	PMS_夏东苑 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
42331	江阴	PMS_夏东苑 43#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42332	江阴	PMS_夏东苑43#配电所2#主变	10	800	640	640
42333	江阴	PMS_叶南变	10	200	93	93
42334	江阴	楼下北变	10	400	295	295
42335	江阴	PMS_西湖南变	10	200	46	46
42336	江阴	PMS_水潭头变	10	200	30	30
42337	江阴	PMS_李家宕北变	10	200	160	160
42338	江阴	经宿南公变	10	400	320	320
42339	江阴	PMS_林家村变	10	400	320	320
42340	江阴	沿山变	10	400	320	320
42341	江阴	PMS_澄杨路24#路灯变	10	100	80	80
42342	江阴	PMS_澄杨路23#路灯变	10	100	80	80
42343	江阴	PMS_时代观邸41#配电所2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42344	江阴	PMS_时代观邸 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42345	江阴	PMS_天鹤箱变主变	10	400	320	320
42346	江阴	金域天下花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
42347	江阴	PMS_商业箱变主变	10	630	504	504
42348	江阴	PMS_江南西站变	10	250	156	156
42349	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 1#主变	10	800	640	640
42350	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 3#主变	10	800	640	640
42351	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
42352	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
42353	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
42354	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
42355	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 4#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42356	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42357	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42358	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42359	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42360	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42361	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42362	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42363	江阴	PMS_灵光变	10	400	219	219
42364	江阴	PMS_包家新村公寓 131#箱变主变	10	400	320	320
42365	江阴	PMS_十房坝北变	10	200	117	117
42366	江阴	PMS_吴家坝变	10	200	160	160
42367	江阴	PMS_包家新村公寓 132#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42368	江阴	PMS_缪家南变	10	400	315	315
42369	江阴	PMS_双马变	10	400	320	320
42370	江阴	PMS_医院新村变	10	200	160	160
42371	江阴	PMS_之宝变	10	400	320	320
42372	江阴	沿港南变	10	400	256	256
42373	江阴	PMS_青龙桥变	10	200	160	160
42374	江阴	PMS_黄河二村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
42375	江阴	PMS_黄河二村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
42376	江阴	PMS_黄河二村 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
42377	江阴	PMS_黄河二村 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
42378	江阴	文教变	10	400	320	320
42379	江阴	上河北变	10	400	225	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42380	江阴	观庄北变	10	400	120	120
42381	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42382	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42383	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42384	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42385	江阴	PMS_何巷园区 1#变	10	400	320	320
42386	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
42387	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 3#主变	10	800	640	640
42388	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
42389	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
42390	江阴	PMS_通惠花苑 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42391	江阴	PMS_通惠花苑 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42392	江阴	PMS_锡金北变	10	400	320	320
42393	江阴	PMS_长江路 260#配电所 1#主变	10	800	640	640
42394	江阴	PMS_长江路 260#配电所 2#主变	10	800	640	640
42395	江阴	PMS_埠路桥北箱变 1#主变	10	400	320	320
42396	江阴	PMS_埠路桥南箱变 1#主变	10	400	320	320
42397	江阴	PMS_朱家巷北变	10	400	283	283
42398	江阴	PMS_长山路南变	10	315	252	252
42399	江阴	PMS_天福里公变	10	400	320	320
42400	江阴	PMS_蔡家头变	10	200	160	160
42401	江阴	PMS_心泾村三兴公变	10	400	320	320
42402	江阴	PMS_城东工业园 3#变	10	400	320	320
42403	江阴	PMS_盈红变	10	250	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42404	江阴	PMS_新龚朱家巷东变	10	315	214	214
42405	江阴	PMS_园塘夏南变	10	400	86	86
42406	江阴	PMS_时代观邸 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
42407	江阴	PMS_时代观邸 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
42408	江阴	山湾水榭 1#箱变主变	20	400	320	320
42409	江阴	山湾水榭 12#配电所 1#主变	20	630	504	504
42410	江阴	PMS_山湾水榭 13#配电所 1#主变	20	1000	800	800
42411	江阴	PMS_山湾水榭 13#配电所 2#主变	20	1000	800	800
42412	江阴	PMS_山湾水榭 13#配电所 3#主变	20	630	504	504
42413	江阴	PMS_紫馨苑 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42414	江阴	PMS_广场南变	10	400	266	266
42415	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42416	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42417	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42418	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42419	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 4#主变	10	800	640	640
42420	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 2#主变	10	800	640	640
42421	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42422	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
42423	江阴	PMS_绿城东苑一区 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42424	江阴	PMS_顾家北变	10	400	291	291
42425	江阴	PMS_化工变	10	400	320	320
42426	江阴	PMS_新友变	10	400	320	320
42427	江阴	PMS_勤丰路北箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42428	江阴	PMS_渔池南变	10	400	262	262
42429	江阴	PMS_华文北变	10	400	320	320
42430	江阴	PMS_华府家园 29#箱变主变	10	400	320	320
42431	江阴	华府家园 31#箱变主变	10	400	320	320
42432	江阴	PMS_赵家宕变	10	200	160	160
42433	江阴	PMS_贝克变	10	400	320	320
42434	江阴	PMS_王家丹西变	10	400	320	320
42435	江阴	PMS_振新新村 3#变	10	400	320	320
42436	江阴	PMS_许园 8#变	10	400	320	320
42437	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
42438	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 3#主变	10	800	640	640
42439	江阴	花路巷变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42440	江阴	府前沁园 22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42441	江阴	府前沁园 22#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42442	江阴	府前沁园 22#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42443	江阴	PMS_府前沁园 3#箱变主变	10	630	504	504
42444	江阴	PMS_迎秀花园 30#箱主变	10	400	320	320
42445	江阴	PMS_迎秀花园 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42446	江阴	PMS_迎秀花园 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
42447	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42448	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42449	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42450	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42451	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42452	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42453	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42454	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
42455	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
42456	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42457	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 2#主变	10	800	629	629
42458	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
42459	江阴	PMS_兽医站公变	10	400	320	320
42460	江阴	PMS_富特变	10	400	320	320
42461	江阴	PMS_徐家谷北变	10	200	79	79
42462	江阴	PMS_阳光公寓箱变主变	10	400	320	320
42463	江阴	PMS_富华箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42464	江阴	璜土新世纪三期配电所 1#主变	10	630	504	504
42465	江阴	璜土新世纪三期配电所 2#主变	10	630	504	504
42466	江阴	璜土新世纪三期配电所 3#主变	10	800	640	640
42467	江阴	璜土新世纪三期配电所 4#主变	10	630	504	504
42468	江阴	PMS_中村西变	10	200	149	149
42469	江阴	PMS_中学西变	10	400	320	320
42470	江阴	河塘北站变	10	400	280	280
42471	江阴	PMS_泾西东前新变	10	250	177	177
42472	江阴	藏品裕院 63#箱变主变	20	400	304	304
42473	江阴	PMS_紫馨苑 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42474	江阴	PMS_迎秀湖箱变主变	10	630	504	504
42475	江阴	PMS_锦绣庄园 14#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42476	江阴	东舜湖花园 98#配电所 1#主变	10	800	640	640
42477	江阴	东舜湖花园 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
42478	江阴	东舜湖花园 98#配电所 3#主变	10	800	640	640
42479	江阴	PMS_英伦尚郡 49#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42480	江阴	PMS_英伦尚郡 49#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42481	江阴	PMS_黄河一村 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
42482	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
42483	江阴	PMS_绿城东苑一区 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
42484	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42485	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
42486	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 3#主变	10	800	640	640
42487	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42488	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
42489	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
42490	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
42491	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 1#主变	10	800	640	640
42492	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
42493	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
42494	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 3#主变	10	800	640	640
42495	江阴	PMS_贯庄一村 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
42496	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 4#主变	10	800	640	640
42497	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 2#主变	10	800	640	640
42498	江阴	PMS_贯庄一村 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
42499	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42500	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
42501	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
42502	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
42503	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
42504	江阴	PMS_实验广场东变箱变主变	10	500	400	400
42505	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 4#主变	10	800	640	640
42506	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
42507	江阴	维常村变	10	400	168	168
42508	江阴	PMS_地板东变	10	400	278	278
42509	江阴	PMS_建设 4 队变	10	400	290	290
42510	江阴	高沈家基变	10	400	236	236
42511	江阴	文北桥变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42512	江阴	PMS_功臣变	10	400	320	320
42513	江阴	PMS_迎秀花园 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
42514	江阴	PMS_迎秀花园 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
42515	江阴	PMS_虹桥大厦配电所 1#主变	10	630	504	504
42516	江阴	长寿公安变	10	315	252	252
42517	江阴	庄家东变	10	250	200	200
42518	江阴	PMS_长达路 159#配电所 2#主变	10	800	640	640
42519	江阴	PMS_长达路 159#配电所 1#主变	10	800	640	640
42520	江阴	PMS_长达路 155#配电所 2#主变	10	800	640	640
42521	江阴	PMS_珠江路 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42522	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42523	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42524	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42525	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42526	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42527	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
42528	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
42529	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42530	江阴	PMS_水华苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42531	江阴	PMS_水华苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42532	江阴	PMS_水华苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
42533	江阴	PMS_水华苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
42534	江阴	PMS_水芝苑 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42535	江阴	PMS_水芝苑 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42536	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42537	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
42538	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42539	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
42540	江阴	PMS_生态园南变	10	200	160	160
42541	江阴	PMS_浦家村西变	10	200	96	96
42542	江阴	大园 5#变	10	400	320	320
42543	江阴	PMS_百世桥变	10	200	160	160
42544	江阴	PMS_生资变	10	400	266	266
42545	江阴	PMS_金秋变	10	400	320	320
42546	江阴	PMS_藏品裕院 45#箱变主变	20	630	493	493
42547	江阴	PMS_藏品裕院 26#箱变主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42548	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
42549	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
42550	江阴	PMS_东舜湖花园 59#配电所 2#主变	10	800	640	640
42551	江阴	PMS_东舜湖花园 100#箱变主变	10	250	200	200
42552	江阴	PMS_澄江西路 230#配电所 1#主变	10	800	640	640
42553	江阴	PMS_黄河一村 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
42554	江阴	PMS_黄河一村 39#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
42555	江阴	PMS_黄河一村 39#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
42556	江阴	PMS_黄河一村 39#配电所 3#主变	10	1250	1000	1000
42557	江阴	PMS_英伦尚郡 5#箱变主变	10	630	504	504
42558	江阴	PMS_英伦尚郡 11#箱变主变	10	630	504	504
42559	江阴	PMS_英伦尚郡 59#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42560	江阴	PMS_英伦尚郡 54#箱变主变	10	630	504	504
42561	江阴	立新喷灌站变	10	200	160	160
42562	江阴	PMS_前高头变	10	400	234	234
42563	江阴	PMS_自来水箱变 1#主变	10	400	320	320
42564	江阴	马介村 2#变	10	400	320	320
42565	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 3#主变	10	800	640	640
42566	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 4#主变	10	800	640	640
42567	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
42568	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 1#主变	10	800	640	640
42569	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 3#主变	10	800	640	640
42570	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 4#主变	10	800	640	640
42571	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42572	江阴	PMS_朱家基西变	10	400	320	320
42573	江阴	PMS_文林敬老变	10	400	320	320
42574	江阴	PMS_大坝头中变	10	400	305	305
42575	江阴	PMS_迎宾东变	10	315	252	252
42576	江阴	郭庄西变	10	400	302	302
42577	江阴	PMS_时代名邸 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
42578	江阴	PMS_时代名邸 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
42579	江阴	PMS_顾山徐巷南变	10	400	320	320
42580	江阴	芬燕北变	10	400	320	320
42581	江阴	育才路变	10	250	200	200
42582	江阴	PMS_马镇公路 1#路灯	10	200	160	160
42583	江阴	柏树下变	10	400	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42584	江阴	PMS_冀中箱变主变	10	630	504	504
42585	江阴	PMS_朝阳二村 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
42586	江阴	PMS_朝阳二村 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
42587	江阴	PMS_朝阳二村 2#配电所 1#主变	10	500	400	400
42588	江阴	PMS_朝阳二村 2#配电所 2#主变	10	500	400	400
42589	江阴	PMS_文林富贝花苑小区 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
42590	江阴	PMS_文林富贝花苑小区 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
42591	江阴	PMS_孔西庄东站	10	200	82	82
42592	江阴	周庄芙蓉变	10	200	160	160
42593	江阴	PMS_虹桥大厦配电所 2#主变	10	630	504	504
42594	江阴	PMS_府前沁园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
42595	江阴	PMS_府前沁园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42596	江阴	石牌三村 24#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42597	江阴	石牌三村 24#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42598	江阴	PMS_双保村变	10	200	160	160
42599	江阴	PMS_文林圩田变	10	400	219	219
42600	江阴	PMS_上横河变	10	400	320	320
42601	江阴	PMS_钱家湾北箱主变	10	630	504	504
42602	江阴	PMS_云亭上塘湾变	10	400	65	65
42603	江阴	PMS_黄玉台西变	10	250	81	81
42604	江阴	PMS_申港口南变	10	400	320	320
42605	江阴	西周巷南变	10	400	290	290
42606	江阴	PMS_邓家弄变	10	400	295	295
42607	江阴	PMS_梁家基东变	10	400	198	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42608	江阴	PMS_钱家湾变	10	200	139	139
42609	江阴	老桥圩南变	10	400	320	320
42610	江阴	红豆陆家变	10	400	320	320
42611	江阴	PMS_红豆园变	10	400	305	305
42612	江阴	东歧龙潭圩北变	10	400	111	111
42613	江阴	PMS_王南变	10	200	63	63
42614	江阴	永吉变	10	400	150	150
42615	江阴	PMS_银行新村变	10	400	320	320
42616	江阴	港欣大厦配电所 1#主变	10	800	640	640
42617	江阴	PMS_颐康名苑 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
42618	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
42619	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42620	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
42621	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
42622	江阴	PMS_颐康名苑 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
42623	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 2#主变	10	630	504	504
42624	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 4#主变	10	630	504	504
42625	江阴	PMS_颐康名苑 3#配电所 2#主变	10	400	320	320
42626	江阴	PMS_颐康名苑 3#配电所 1#主变	10	400	320	320
42627	江阴	PMS_澄江西路 230#配电所 2#主变	10	800	640	640
42628	江阴	PMS_长江国际 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
42629	江阴	河北街配电所 2#主变	10	800	640	640
42630	江阴	PMS_花园广场配电所 2#主变	10	630	504	504
42631	江阴	PMS_华联配电所 1#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42632	江阴	PMS_锦江花园 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42633	江阴	PMS_锦江花园 19#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42634	江阴	PMS_黄龙配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
42635	江阴	PMS_锦江花园 45#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42636	江阴	PMS_锦江花园 45#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42637	江阴	PMS_嘉华豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
42638	江阴	PMS_锦和花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
42639	江阴	PMS_九五配电所 3#主变	10	1000	800	800
42640	江阴	居民新村配电所 2#主变	10	630	504	504
42641	江阴	PMS_美地山庄 105#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42642	江阴	PMS_美地山庄 105#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42643	江阴	PMS_美地山庄 105#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42644	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
42645	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
42646	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
42647	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
42648	江阴	PMS_聂家村东变	10	200	68	68
42649	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
42650	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
42651	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
42652	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
42653	江阴	PMS_文林东街变	10	400	293	293
42654	江阴	PMS_时代名邸 2#箱变主变	10	630	504	504
42655	江阴	PMS_泾新北变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42656	江阴	PMS_敔山湾花园 221#配电所 3#主变	20	800	640	640
42657	江阴	PMS_敔山湾花园 221#配电所 1#主变	20	800	640	640
42658	江阴	PMS_陶家庄西变	10	250	148	148
42659	江阴	PMS_敔山湾花园 221#配电所 2#主变	20	800	640	640
42660	江阴	PMS_敔山湾花园 221#配电所 4#主变	20	800	640	640
42661	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
42662	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
42663	江阴	潘巷上变	10	400	320	320
42664	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
42665	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
42666	江阴	PMS_敔山湾花园 215#配电所 3#主变	20	800	640	640
42667	江阴	PMS_敔山湾花园 215#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42668	江阴	石牌三村 21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42669	江阴	石牌三村 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
42670	江阴	石牌三村 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
42671	江阴	PMS_青阳南街南变	10	400	320	320
42672	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
42673	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
42674	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
42675	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
42676	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
42677	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 1#主变	20	800	640	640
42678	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42679	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42680	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
42681	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
42682	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
42683	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
42684	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42685	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
42686	江阴	PMS_香颂里 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
42687	江阴	PMS_香颂里 9#配电所 1#主变	20	800	640	640
42688	江阴	PMS_香颂里 16#配电所 1#主变	20	800	640	640
42689	江阴	PMS_四期箱变主变	10	630	504	504
42690	江阴	康须南变	10	400	243	243
42691	江阴	PMS_永安圩西变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42692	江阴	PMS_西刘市变	10	400	296	296
42693	江阴	PMS_贯庄东变	10	400	266	266
42694	江阴	PMS_龙岸北变	10	400	320	320
42695	江阴	PMS_朱家村北变	10	250	163	163
42696	江阴	PMS_璜石南箱变主变	10	630	504	504
42697	江阴	PMS_璜石北箱变主变	10	630	504	504
42698	江阴	PMS_红梅箱变主变	10	630	435	435
42699	江阴	PMS_蓝天嘉苑配电所 2#主变	10	800	640	640
42700	江阴	PMS_美地山庄 60#配电所 3#主变	10	800	640	640
42701	江阴	PMS_南方公寓配电所 2#主变	10	800	640	640
42702	江阴	PMS_双牌三村 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
42703	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42704	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 4#主变	10	630	504	504
42705	江阴	PMS_天福广场配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
42706	江阴	五云家园配电所 2#主变	10	1000	800	800
42707	江阴	PMS_新港花苑 52#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42708	江阴	PMS_新天地配电所 2#主变	10	1000	800	800
42709	江阴	PMS_亚泰华富 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
42710	江阴	PMS_杨岸 79#配电所 2#主变	10	500	400	400
42711	江阴	PMS_红苗苑小区配电所 1#主变	10	1000	800	800
42712	江阴	PMS_石塘湾北变	10	200	160	160
42713	江阴	PMS_邵庄东变	10	200	160	160
42714	江阴	PMS_五星 2#变	10	400	320	320
42715	江阴	PMS_瑞府园 2#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42716	江阴	PMS_瑞府园 2#配电所 2#主变	20	800	640	640
42717	江阴	PMS_大南市北变	10	400	320	320
42718	江阴	丁家南变	10	315	64	64
42719	江阴	九曲桥变	10	400	303	303
42720	江阴	PMS_查家村变	10	200	106	106
42721	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
42722	江阴	PMS_敔山湾花园 215#配电所 2#主变	20	800	640	640
42723	江阴	PMS_敔山湾花园 215#配电所 4#主变	20	800	631	631
42724	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 3#主变	10	800	640	640
42725	江阴	PMS_敔山湾花园 156#配电所 1#主变	20	800	586	586
42726	江阴	PMS_敔山湾花园 156#配电所 2#主变	20	800	640	640
42727	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42728	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
42729	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
42730	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
42731	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
42732	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
42733	江阴	PMS_唐曹北变	10	400	320	320
42734	江阴	嘉华豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
42735	江阴	PMS_新都苑一村 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
42736	江阴	PMS_新都苑一村 20#配电所 2#主变	10	500	400	400
42737	江阴	PMS_泾水苑箱变主变	10	500	400	400
42738	江阴	PMS_圩里新村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
42739	江阴	PMS_圩里新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42740	江阴	PMS_黄家村 2#变	10	200	97	97
42741	江阴	PMS_阳光花园 1#箱变主变	10	400	320	320
42742	江阴	PMS_阳光花园 2#箱变主变	10	500	400	400
42743	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 2#主变	20	800	640	640
42744	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 4#主变	20	800	640	640
42745	江阴	PMS_香颂里 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
42746	江阴	PMS_香颂里 9#配电所 2#主变	20	800	640	640
42747	江阴	PMS_香颂里 16#配电所 2#主变	20	800	640	640
42748	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
42749	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
42750	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
42751	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42752	江阴	港郦花苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
42753	江阴	港郦花苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
42754	江阴	港郦花苑 27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42755	江阴	PMS_兴利二村南变	10	200	160	160
42756	江阴	PMS_皮弄徐家西变	10	400	320	320
42757	江阴	PMS_华苑 3#变	10	400	320	320
42758	江阴	PMS_峭岐新街村变	10	400	160	160
42759	江阴	PMS_计家村变	10	400	231	231
42760	江阴	PMS_曹家庄南变	10	400	305	305
42761	江阴	PMS_徐巷北变	10	400	209	209
42762	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
42763	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42764	江阴	PMS_和院 40#箱变主变	10	630	434	434
42765	江阴	PMS_和院 276#箱变主变	10	630	441	441
42766	江阴	PMS_和院 228#箱变主变	10	630	421	421
42767	江阴	PMS_和院 156#箱变主变	10	500	355	355
42768	江阴	PMS_和院 151#箱变主变	10	500	317	317
42769	江阴	PMS_和院 137#箱变主变	10	630	422	422
42770	江阴	PMS_益名配电所 2#主变	10	800	640	640
42771	江阴	PMS_后旺村变	10	200	160	160
42772	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
42773	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42774	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42775	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42776	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 3#主变	10	800	640	640
42777	江阴	PMS_龙砂苑 2#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42778	江阴	PMS_龙砂苑 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42779	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
42780	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
42781	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 3#主变	10	1250	1000	1000
42782	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 4#主变	10	1250	1000	1000
42783	江阴	PMS_戴庄新苑 12#箱变主变	10	400	320	320
42784	江阴	东方花园 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
42785	江阴	东方花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
42786	江阴	PMS_东方花园 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
42787	江阴	PMS_新都路 299#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42788	江阴	PMS_新都路 299#配电所 2#主变	10	800	640	640
42789	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
42790	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
42791	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
42792	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
42793	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42794	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
42795	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
42796	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
42797	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
42798	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
42799	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42800	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42801	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42802	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42803	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42804	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42805	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42806	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 3#主变	20	800	640	640
42807	江阴	PMS_运河北变	10	400	320	320
42808	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
42809	江阴	PMS_贵滨 1 号变	10	400	320	320
42810	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
42811	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 4#主变	10	630	485	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42812	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 4#主变	20	800	640	640
42813	江阴	PMS_胡赵家变	10	400	226	226
42814	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
42815	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42816	江阴	PMS_袁家巷变	10	400	98	98
42817	江阴	毗山变	10	400	320	320
42818	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42819	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42820	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
42821	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
42822	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42823	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42824	江阴	PMS_勤丰路 251#箱变主变	10	400	320	320
42825	江阴	PMS_勤丰路 295#箱变主变	10	400	320	320
42826	江阴	PMS_教工 1#箱变主变	10	630	504	504
42827	江阴	PMS_格方圩西变	10	400	320	320
42828	江阴	PMS_南街南变	10	400	320	320
42829	江阴	PMS_永定圩西变	10	200	160	160
42830	江阴	PMS_幼儿园变	10	400	320	320
42831	江阴	PMS_敬老院东变	10	400	320	320
42832	江阴	中河东变	10	400	200	200
42833	江阴	PMS_新西变	10	200	59	59
42834	江阴	PMS_王家场 2#变	10	400	305	305
42835	江阴	PMS_石洞坝 2#变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42836	江阴	PMS_三房庄 2#变	10	400	316	316
42837	江阴	石家庄 2#变	10	400	272	272
42838	江阴	东喊西变	10	400	194	194
42839	江阴	梅压北变	10	400	320	320
42840	江阴	PMS_召其公变	10	400	320	320
42841	江阴	PMS_小陆家基变	10	200	139	139
42842	江阴	PMS_张家基变	10	400	320	320
42843	江阴	和院 292#配电所 1#主变	10	800	640	640
42844	江阴	和院 292#配电所 2#主变	10	800	640	640
42845	江阴	和院 292#配电所 3#主变	10	800	640	640
42846	江阴	PMS_季庄后巷东变	10	400	266	266
42847	江阴	PMS_府前小区 18#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42848	江阴	PMS_马家巷西变	10	315	252	252
42849	江阴	PMS_文林加油变	10	400	320	320
42850	江阴	PMS_胡家宕变	10	400	301	301
42852	江阴	西门楼下变	10	400	306	306
42853	江阴	PMS_中心桥公变	10	315	252	252
42854	江阴	PMS_金牛 2#变	10	400	320	320
42855	江阴	庄北 2#变	10	250	42	42
42856	江阴	PMS_何家庄北变	10	400	107	107
42857	江阴	PMS_阳光威尼斯 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
42858	江阴	PMS_阳光威尼斯 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
42859	江阴	PMS_钱家头南变	10	200	160	160
42860	江阴	PMS_阳光威尼斯 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42861	江阴	PMS_阳光威尼斯 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42862	江阴	PMS_阳光威尼斯 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42863	江阴	PMS_阳光威尼斯 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42864	江阴	PMS_阳光威尼斯 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42865	江阴	北村里东变	10	200	85	85
42866	江阴	PMS_璜土李家湾变	10	200	160	160
42867	江阴	前江市变	10	400	252	252
42868	江阴	PMS_新沟变	10	200	160	160
42869	江阴	西维常东变	10	200	90	90
42870	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42871	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42872	江阴	PMS_和院 113#箱变主变	10	500	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42873	江阴	PMS_和院 1#箱变主变	10	630	504	504
42874	江阴	PMS_锦绣天城 7#箱变主变	10	630	504	504
42875	江阴	锦绣天城 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42876	江阴	PMS_锦绣天城 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42877	江阴	PMS_锦绣天城 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42878	江阴	沈店西变	10	400	320	320
42879	江阴	青龙变	10	200	160	160
42880	江阴	东方花园 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
42881	江阴	东方花园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
42882	江阴	PMS_东方花园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
42883	江阴	PMS_佳兆业广场 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42884	江阴	PMS_佳兆业广场 9#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42885	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
42886	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
42887	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
42888	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42889	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
42890	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42891	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42892	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
42893	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
42894	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
42895	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
42896	江阴	PMS_建滔裕花园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42897	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42898	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42899	江阴	PMS_建滔裕花园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
42900	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42901	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42902	江阴	PMS_首府花园 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
42903	江阴	PMS_首府花园 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
42904	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42905	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
42906	江阴	教场北变	10	200	160	160
42907	江阴	PMS_后栗公变	10	315	130	130
42908	江阴	PMS_徐家桥北变	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42909	江阴	PMS_刘家坟东变	10	200	160	160
42910	江阴	小路巷变	10	400	197	197
42911	江阴	PMS_花园菜场东变	10	200	133	133
42912	江阴	PMS_树家村东变	10	200	160	160
42913	江阴	PMS_锦绣庄园 14#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42914	江阴	PMS_锦绣庄园 81#箱变主变	10	630	493	493
42915	江阴	PMS_锦绣庄园 93#箱变主变	10	630	504	504
42916	江阴	PMS_沿塘桥北变	10	200	160	160
42917	江阴	PMS_沿塘街变	10	200	147	147
42918	江阴	PMS_金湾丽景 4#配电所 1#主变	10	500	400	400
42919	江阴	PMS_金湾丽景 4#配电所 2#主变	10	500	400	400
42920	江阴	PMS_百丈东变	10	200	33	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42921	江阴	PMS_青龙箱变主变	10	630	504	504
42922	江阴	PMS_小学箱变主变	10	630	412	412
42923	江阴	PMS_正行路变	10	400	320	320
42924	江阴	PMS_环西路 2#变	10	400	320	320
42925	江阴	PMS_南库变	10	250	175	175
42926	江阴	闸东南变	10	400	320	320
42927	江阴	PMS_兴泉变	10	315	252	252
42928	江阴	PMS_黄思巷 3#变	10	400	320	320
42929	江阴	PMS_毗陵路变电所 1#主变	10	800	640	640
42930	江阴	PMS_毗陵路变电所 2#主变	10	800	640	640
42931	江阴	PMS_霞客马路上北变	10	200	65	65
42932	江阴	PMS_蒋家村西变	10	400	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42933	江阴	璜冠桥北变	10	400	320	320
42934	江阴	PMS_陆新夏家巷北变	10	315	102	102
42935	江阴	PMS_后鲍庄变	10	200	64	64
42936	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42937	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42938	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42939	江阴	PMS_江南花园 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42940	江阴	PMS_江南花园 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42941	江阴	PMS_江南花园 11#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42942	江阴	采矿变	10	315	252	252
42943	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
42944	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42945	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42946	江阴	PMS_水畔兰庭 21#配电所 1#主变	10	800	620	620
42947	江阴	PMS_水畔兰庭 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
42948	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 1#主变	10	800	640	640
42949	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 3#主变	10	800	640	640
42950	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 4#主变	10	800	640	640
42951	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 2#主变	10	800	640	640
42952	江阴	PMS_周庄至公东路南侧安置房 1#箱变 1#主变	10	630	504	504
42953	江阴	PMS_周庄东风路东侧安置房 1#箱变主变	10	630	504	504
42954	江阴	PMS_金海花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42955	江阴	PMS_金海花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42956	江阴	PMS_周庄至公东路南侧安置房 2#箱变 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42957	江阴	PMS_周庄东风路东侧安置房 2#箱变主变	10	630	504	504
42958	江阴	PMS_小湖新村 78#配电所 1#主变	10	800	640	640
42959	江阴	PMS_小湖新村 78#配电所 2#主变	10	800	640	640
42960	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
42961	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42962	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
42963	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
42964	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
42965	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
42966	江阴	PMS_长江御园 20#箱变主变	10	630	504	504
42967	江阴	PMS_长江御园 22#箱变主变	10	630	504	504
42968	江阴	PMS_申成巷西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42969	江阴	PMS_宝顺变	10	400	320	320
42970	江阴	钱家埭东变	10	400	275	275
42971	江阴	PMS_鸿和变	10	315	252	252
42972	江阴	PMS_文林富贝东变	10	400	320	320
42973	江阴	PMS_爱尔变	10	400	320	320
42974	江阴	PMS_文林红卫变	10	400	188	188
42975	江阴	PMS_痘寺塘变	10	400	320	320
42976	江阴	东房巷 2#变	10	400	320	320
42977	江阴	昌里村辛李变	10	400	320	320
42978	江阴	PMS_后场西变	10	200	160	160
42979	江阴	PMS_邓阳王家变	10	200	117	117
42980	江阴	赤岸变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42981	江阴	PMS_蔡桥方砖湾变	10	400	267	267
42982	江阴	鲍家堂西变	10	400	277	277
42983	江阴	PMS_商城中变	10	400	234	234
42984	江阴	PMS_朱三房南变	10	400	290	290
42985	江阴	PMS_晨阳变	10	400	320	320
42986	江阴	PMS_西影北变	10	315	252	252
42987	江阴	PMS_沿塘西变	10	200	141	141
42988	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42989	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42990	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42991	江阴	PMS_后区里西变	10	200	160	160
42992	江阴	PMS_苏龙苑 81#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42993	江阴	PMS_苏龙苑 81#配电所 1#主变	10	800	640	640
42994	江阴	PMS_苏龙苑 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
42995	江阴	苏龙苑 5#配电所 1#主变	10	800	629	629
42996	江阴	PMS_东横街南变	10	400	320	320
42997	江阴	寺背后变	10	400	271	271
42998	江阴	立埭中变	10	400	289	289
42999	江阴	双牌南变	10	400	320	320
43000	江阴	PMS_双牌西变	10	200	116	116
43001	江阴	璜土前巷变	10	400	287	287
43002	江阴	PMS_中街中变	10	400	320	320
43003	江阴	PMS_东巷变	10	400	320	320
43004	江阴	曹家头北变	10	400	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43005	江阴	PMS_郁家箱变主变	10	630	463	463
43006	江阴	PMS_倪家丹北变	10	315	252	252
43007	江阴	PMS_塘林北变	10	400	320	320
43008	江阴	PMS_篁村中变	10	400	277	277
43009	江阴	PMS_马家头南变	10	200	123	123
43010	江阴	栗山中变	10	400	277	277
43011	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
43012	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
43013	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
43014	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
43015	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
43016	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43017	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
43018	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
43019	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
43020	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43021	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43022	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43023	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 4#主变	10	1000	800	800
43024	江阴	PMS_陆丰家园配电所 1#主变	10	800	640	640
43025	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
43026	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
43027	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
43028	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43029	江阴	PMS_新都苑二村 77#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43030	江阴	PMS_新都苑二村 77#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43031	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
43032	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 3#主变	10	800	640	640
43033	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 4#主变	10	800	640	640
43034	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
43035	江阴	PMS_南降南变	10	200	160	160
43036	江阴	郭庄中变	10	400	293	293
43037	江阴	PMS_金江花苑 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43038	江阴	PMS_金江花苑 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43039	江阴	PMS_六保新村 4#变	10	400	320	320
43040	江阴	PMS_新龚小区 18#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43041	江阴	PMS_新龚小区 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
43042	江阴	PMS_新龚小区 2#箱变主变	10	400	320	320
43043	江阴	PMS_陆桥商城变	10	400	320	320
43044	江阴	PMS_王家头北变	10	400	287	287
43045	江阴	PMS_曙光祥西北变	10	200	119	119
43046	江阴	PMS_创新一村 7#箱变主变	10	630	504	504
43047	江阴	PMS_宦巷变	10	315	252	252
43048	江阴	PMS_吴家巷东变	10	160	128	128
43049	江阴	PMS_文化新村 69#配电所 1#主变	10	630	504	504
43050	江阴	PMS_文化新村 69#配电所 2#主变	10	630	504	504
43051	江阴	PMS_大宅中变	10	400	286	286
43052	江阴	PMS_祝塘中街北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43053	江阴	PMS_文林蔡巷变	10	315	252	252
43054	江阴	PMS_小诸巷东变	10	400	320	320
43055	江阴	PMS_华士卡口变	10	400	320	320
43056	江阴	PMS_南苑四期 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
43057	江阴	PMS_南苑四期 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
43058	江阴	PMS_南苑四期 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
43059	江阴	PMS_南苑四期 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
43060	江阴	球庄中变	10	200	142	142
43061	江阴	PMS_黄家变	10	200	114	114
43062	江阴	PMS_红豆南庄南变	10	200	125	125
43063	江阴	PMS_墙门南变	10	200	147	147
43064	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43065	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
43066	江阴	PMS_夏东苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
43067	江阴	PMS_夏东苑 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
43068	江阴	PMS_梅隆一村 73#箱变主变	10	400	320	320
43069	江阴	广源华都 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
43070	江阴	广源华都 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
43071	江阴	涂镇西变	10	250	200	200
43072	江阴	PMS_涂镇崔家埭北变	10	400	199	199
43073	江阴	PMS_华宏世纪苑 87#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43074	江阴	PMS_华宏世纪苑 87#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43075	江阴	PMS_云开 3#变	10	400	320	320
43076	江阴	PMS_下都中变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43077	江阴	PMS_长隆香榭丽6#配电所1#主变	10	1000	800	800
43078	江阴	PMS_长隆香榭丽6#配电所2#主变	10	1000	800	800
43079	江阴	PMS_长隆香榭丽6#配电所3#主变	10	800	640	640
43080	江阴	计家村北变	10	200	136	136
43081	江阴	PMS_一方城1#配电所1#主变	10	800	640	640
43082	江阴	PMS_一方城1#配电所2#主变	10	800	640	640
43083	江阴	PMS_一方城1#配电所3#主变	10	800	640	640
43084	江阴	PMS_农行箱变主变	10	630	504	504
43085	江阴	PMS_青阳工行箱变主变	10	630	504	504
43086	江阴	PMS_自由街4#变	10	400	320	320
43087	江阴	PMS_桃园新居1#配电所1#主变	10	800	640	640
43088	江阴	PMS_桃园新居1#配电所2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43089	江阴	PMS_高家带南变	10	400	290	290
43090	江阴	PMS_柏木桥变	10	200	93	93
43091	江阴	PMS_一方城 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43092	江阴	PMS_一方城 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43093	江阴	PMS_一方城 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43094	江阴	PMS_一方城 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43095	江阴	PMS_一方城 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43096	江阴	PMS_怡景嘉苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43097	江阴	PMS_利南街 127#配电所 1#主变	10	800	640	640
43098	江阴	PMS_利南街 127#配电所 2#主变	10	800	640	640
43099	江阴	PMS_北欧印象 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43100	江阴	PMS_装机公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43101	江阴	PMS_新华苑 399#配电所 1#主变	10	800	640	640
43102	江阴	PMS_染织 2#变	10	400	320	320
43103	江阴	PMS_文林老街变	10	400	320	320
43104	江阴	PMS_秀江南花园 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43105	江阴	PMS_秀江南花园 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43106	江阴	PMS_北欧印象 15#箱变主变	10	630	504	504
43107	江阴	PMS_医东箱变主变	10	630	504	504
43108	江阴	PMS_顾家村箱变主变	10	630	504	504
43109	江阴	PMS_朝阳二村 32#配电所 1#主变	10	500	400	400
43110	江阴	PMS_冯溪花园 47#配电所 1#主变	10	400	320	320
43111	江阴	PMS_冯溪花园 47#配电所 2#主变	10	400	320	320
43112	江阴	PMS_霞客苑 20#配电所 1#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43113	江阴	PMS_霞客苑 29#配电所 1#主变	10	250	200	200
43114	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
43115	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
43116	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
43117	江阴	君邻世家 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43118	江阴	君邻世家 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43119	江阴	君邻世家 2#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43120	江阴	君邻世家 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43121	江阴	君邻世家 2#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43122	江阴	PMS_秀江南 55#配电所 1#主变	10	800	628	628
43123	江阴	PMS_秀江南花园 83#配电所 1#主变	10	630	493	493
43124	江阴	PMS_秀江南花园 83#配电所 2#主变	10	630	485	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43125	江阴	PMS_秀江南花园 51#配电所 1#主变	10	1000	707	707
43126	江阴	PMS_秀江南花园 51#配电所 2#主变	10	800	619	619
43127	江阴	钱江路 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43128	江阴	钱江路 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43129	江阴	钱江路 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
43130	江阴	PMS_文化箱变主变	10	630	504	504
43131	江阴	PMS_百业箱变主变	10	630	504	504
43132	江阴	PMS_水厂箱变主变	10	630	504	504
43133	江阴	PMS_双平箱变主变	10	630	504	504
43134	江阴	PMS_方园一村 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
43135	江阴	方园一村 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
43136	江阴	方园一村 56#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43137	江阴	方园一村 91#配电所 1#主变	10	630	504	504
43138	江阴	PMS_方园小区配电所 1#主变	10	630	504	504
43139	江阴	PMS_方园小区配电所 2#主变	10	630	504	504
43140	江阴	PMS_东舜湖花园 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
43141	江阴	PMS_东舜湖花园 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
43142	江阴	PMS_东舜湖花园 90#箱变主变	10	400	307	307
43143	江阴	PMS_东舜湖花园 59#配电所 1#主变	10	800	640	640
43144	江阴	PMS_宏基名城花园 230#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43145	江阴	PMS_宏基名城花园 230#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43146	江阴	PMS_庆家宕变	10	400	320	320
43147	江阴	PMS_河南东变	10	200	149	149
43148	江阴	PMS_环南路 53#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43149	江阴	PMS_环南路 53#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43150	江阴	PMS_环南路 51#配电所 1#主变	10	630	504	504
43151	江阴	环南路 51#配电所 2#主变	10	630	504	504
43152	江阴	PMS_祝塘巷路东变	10	400	300	300
43153	江阴	PMS_峭岐商城北变	10	400	320	320
43154	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
43155	江阴	PMS_和平东村变	10	400	305	305
43156	江阴	金湾丽景 56#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43157	江阴	金湾丽景 56#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43158	江阴	金湾丽景 56#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43159	江阴	PMS_胡山桥箱变主变	10	400	320	320
43160	江阴	PMS_虹四 7#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43161	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
43162	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 3#主变	10	630	504	504
43163	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 4#主变	10	630	504	504
43164	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
43165	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
43166	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
43167	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
43168	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
43169	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
43170	江阴	PMS_双牌三村 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
43171	江阴	PMS_双牌四村 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
43172	江阴	PMS_双牌四村 27#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43173	江阴	PMS_别墅东 2#变	10	400	316	316
43174	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43175	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43176	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43177	江阴	PMS_华馨苑 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43178	江阴	PMS_幸福华都 26#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43179	江阴	PMS_幸福华都 26#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43180	江阴	PMS_西贯西变	10	400	316	316
43181	江阴	PMS_周家村东变	10	400	234	234
43182	江阴	PMS_幸福华都 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
43183	江阴	PMS_幸福华都 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
43184	江阴	盘龙山变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43185	江阴	PMS_居家湾变	10	200	84	84
43186	江阴	PMS_岸头上南变	10	200	160	160
43187	江阴	中心南变	10	400	320	320
43188	江阴	东奚市西变	10	400	320	320
43189	江阴	PMS_水产北变	10	200	138	138
43190	江阴	PMS_月房湾变	10	400	266	266
43191	江阴	环城南路 362#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43192	江阴	PMS_华馨苑 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43193	江阴	PMS_华馨苑 10#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43194	江阴	PMS_华馨苑 23#箱变主变	10	630	504	504
43195	江阴	花园南变	10	400	320	320
43196	江阴	PMS_华馨苑 15#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43197	江阴	计家湾西变	10	400	320	320
43198	江阴	PMS_张家村南变	10	200	160	160
43199	江阴	PMS_秦望东变	10	400	320	320
43200	江阴	PMS_黄东变	10	400	264	264
43201	江阴	PMS_月东路北变	10	400	291	291
43202	江阴	PMS_卧龙南变	10	400	320	320
43203	江阴	PMS_长寿老住基西变	10	200	126	126
43204	江阴	PMS_兴宇变	10	400	320	320
43205	江阴	PMS_赵宕塑料厂南变	10	200	160	160
43206	江阴	PMS_顾家站	10	315	40	40
43207	江阴	PMS_水岸新都147#配电所1#主变	10	1000	800	800
43208	江阴	PMS_水岸新都147#配电所2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43209	江阴	PMS_水岸新都 140#配电所 1#主变	10	800	640	640
43210	江阴	PMS_水岸新都 140#配电所 2#主变	10	800	626	626
43211	江阴	PMS_降里陈家村变	10	200	100	100
43212	江阴	PMS_南陈陈家村变	10	200	160	160
43213	江阴	PMS_水岸新都 128#箱变主变	10	630	504	504
43214	江阴	PMS_水岸新都 137#箱变主变	10	630	487	487
43215	江阴	PMS_金都豪庭 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43216	江阴	PMS_金都豪庭 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43217	江阴	PMS_金港豪庭 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
43218	江阴	PMS_金港豪庭 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
43219	江阴	PMS_孔家庄东变	10	200	116	116
43220	江阴	皇冠花园 8#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43221	江阴	PMS_皇冠花园 12#箱变主变	10	630	504	504
43222	江阴	皇冠花园 38#箱变主变	10	630	484	484
43223	江阴	皇冠花园 47#箱变主变	10	630	491	491
43224	江阴	PMS_敬老院变	10	400	311	311
43225	江阴	PMS_华新变	10	400	320	320
43226	江阴	PMS_金都豪庭 25#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43227	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
43228	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
43229	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
43230	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
43231	江阴	PMS_肖东变	10	315	252	252
43232	江阴	PMS_五房南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43233	江阴	PMS_谢中变	10	200	20	20
43234	江阴	PMS_西新村变	10	400	251	251
43235	江阴	PMS_泾西余高北变	10	400	320	320
43236	江阴	蔡泾宋家村变	10	400	195	195
43237	江阴	PMS_龙运耿东变	10	315	186	186
43238	江阴	龙运林塘北变	10	400	147	147
43239	江阴	西苑二村 6#配电所—2#变	10	800	640	640
43240	江阴	PMS_新港花苑 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43241	江阴	PMS_新港花苑 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43242	江阴	PMS_姚东变	10	250	166	166
43243	江阴	平家坝变	10	200	84	84
43244	江阴	颜家河头变	10	400	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43245	江阴	PMS_丁家村西变	10	200	109	109
43246	江阴	PMS_居家村变变	10	315	228	228
43247	江阴	PMS_灯塔茶岐东变	10	200	105	105
43248	江阴	PMS_南苑小区 1#箱变主变	10	630	504	504
43249	江阴	新桥花园 36#箱变主变	10	500	400	400
43250	江阴	新桥花园 39#箱变主变	10	500	400	400
43251	江阴	PMS_双漏里变	10	160	128	128
43252	江阴	PMS_杨宕西变	10	250	176	176
43253	江阴	须毛园东变	10	315	198	198
43254	江阴	PMS_胡赵南变	10	250	178	178
43255	江阴	北蒋巷变	10	200	160	160
43256	江阴	PMS_佛光公变	10	250	31	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43257	江阴	PMS_后高岸圩变	10	250	105	105
43258	江阴	PMS_马桥 2#变	10	250	163	163
43259	江阴	PMS_倪家巷公变	10	400	320	320
43260	江阴	PMS_高僧桥东变	10	400	320	320
43261	江阴	寺前村南变	10	400	278	278
43262	江阴	渔东变	10	200	101	101
43263	江阴	田里变	10	400	261	261
43264	江阴	PMS_宋南变	10	250	105	105
43265	江阴	PMS_袁家南变	10	250	113	113
43266	江阴	PMS_体仁公变	10	315	243	243
43267	江阴	环保变	10	400	320	320
43268	江阴	谢南北后滕东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43269	江阴	PMS_西槐村变	10	250	200	200
43270	江阴	水墩东变	10	200	160	160
43271	江阴	PMS_小诸家巷西变	10	315	252	252
43272	江阴	潘赵家基变	10	400	276	276
43273	江阴	PMS_龙潭东变	10	250	200	200
43274	江阴	PMS_下庄坝东变	10	200	151	151
43275	江阴	PMS_王家巷南变	10	200	142	142
43276	江阴	上岸村变	10	200	83	83
43277	江阴	PMS_吉家村变	10	160	24	24
43279	江阴	PMS_泗三房变	10	315	43	43
43280	江阴	PMS_朱家楼下东变	10	200	160	160
43281	江阴	汤家变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43282	江阴	PMS_勤丰高头上变	10	400	255	255
43283	江阴	PMS_东苑西变	10	200	160	160
43284	江阴	PMS_芬燕变	10	400	320	320
43285	江阴	张家巷北变	10	400	285	285
43286	江阴	PMS_华士外宿变	10	200	139	139
43287	江阴	PMS_榨树头北变	10	400	320	320
43288	江阴	PMS_三河公变	10	250	200	200
43289	江阴	PMS_仲巷西变	10	400	308	308
43290	江阴	PMS_东岐村委变	10	250	138	138
43291	江阴	PMS_滨江路路灯 3#变	10	250	200	200
43292	江阴	PMS_广场变	10	315	244	244
43293	江阴	PMS_鲤岸变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43294	江阴	PMS_北国友谊变	10	400	320	320
43295	江阴	红豆水渠变	10	400	133	133
43296	江阴	PMS_前进 2#变	10	250	200	200
43297	江阴	PMS_习礼村蒋巷上变	10	400	297	297
43298	江阴	大巷变	10	400	320	320
43299	江阴	PMS_赵庄东变	10	250	138	138
43300	江阴	秦巷北变	10	200	160	160
43301	江阴	环南路中变	10	400	320	320
43302	江阴	新馨花苑 43#箱变主变	10	400	320	320
43303	江阴	新馨花苑 48#箱变主变	10	630	504	504
43304	江阴	花园雅居配电所 1#主变	10	630	504	504
43305	江阴	花园雅居配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43306	江阴	PMS_银杏花苑配电所 1#主变	10	800	640	640
43307	江阴	PMS_银杏花苑配电所 2#主变	10	800	640	640
43308	江阴	PMS_夕阳红配电所 1#主变	10	800	640	640
43309	江阴	PMS_夕阳红 48#箱变主变	10	630	504	504
43310	江阴	PMS_夕阳红 14#箱变主变	10	630	504	504
43311	江阴	PMS_金港花苑配电所 1#主变	10	630	504	504
43312	江阴	PMS_金港花苑配电所 2#主变	10	630	478	478
43313	江阴	北新路变	10	400	320	320
43314	江阴	PMS_周家坝变	10	400	251	251
43315	江阴	PMS_长虹变	10	315	252	252
43316	江阴	PMS_纱管变	10	400	320	320
43317	江阴	PMS_毛家桥南变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43318	江阴	PMS_小街变	10	250	191	191
43319	江阴	周南公变	10	400	163	163
43320	江阴	大园 4#变	10	400	304	304
43321	江阴	PMS_广电箱变主变	10	315	252	252
43322	江阴	PMS_政府箱变主变	10	630	504	504
43323	江阴	姚家村南变	10	400	153	153
43324	江阴	PMS_天潮华都 12#箱变主变	10	630	504	504
43325	江阴	万岁桥变	10	200	160	160
43326	江阴	PMS_启港苑 C 区 10#箱变主变	10	630	504	504
43327	江阴	PMS_天潮华都 17#箱变主变	10	630	504	504
43328	江阴	PMS_柞树南变	10	250	163	163
43329	江阴	PMS_天潮华都 22#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43330	江阴	PMS_天潮华都 26#箱变主变	10	630	504	504
43331	江阴	PMS_天潮华都 27#箱变主变	10	400	320	320
43332	江阴	董家变	10	200	95	95
43333	江阴	PMS_天潮华都 31#箱变主变	10	630	504	504
43334	江阴	PMS_坝头上变	10	400	320	320
43335	江阴	PMS_张农公变	10	200	160	160
43336	江阴	PMS_天潮华都 32#箱变主变	10	630	504	504
43337	江阴	PMS_天潮华都 36#箱变主变	10	500	400	400
43338	江阴	PMS_天潮华都 37#箱变主变	10	630	504	504
43339	江阴	华庄公变	10	200	83	83
43340	江阴	PMS_天潮华都 41#箱变主变	10	500	400	400
43341	江阴	PMS_天潮华都 5#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43342	江阴	栗山南变	10	400	308	308
43343	江阴	PMS_天潮华都配电所 1#主变	10	800	640	640
43344	江阴	PMS_天潮华都配电所 2#主变	10	800	640	640
43345	江阴	倪家丹变	10	400	305	305
43346	江阴	PMS_长乐配电所 1#主变	10	630	481	481
43347	江阴	贯庄变	10	400	320	320
43348	江阴	PMS_云东变	10	315	252	252
43349	江阴	芦家南变	10	400	297	297
43350	江阴	PMS_心泾北变	10	400	320	320
43351	江阴	PMS_春江华庭 300#箱变主变	10	315	252	252
43352	江阴	PMS_春江华庭 328#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43353	江阴	PMS_春江华庭 328#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43354	江阴	春江华庭 338#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
43355	江阴	PMS_春江华庭 338#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
43356	江阴	PMS_府前景园 8#配电所—1#变	10	1000	800	800
43357	江阴	PMS_府前景园 8#配电所—2#变	10	1000	800	800
43358	江阴	PMS_府前景园 9#配电所—1#变	10	800	640	640
43359	江阴	PMS_府前景园 9#配电所—2#变	10	800	640	640
43360	江阴	贯庄二村 30#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43361	江阴	贯庄二村 30#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43362	江阴	PMS_启港路 78#箱变主变	10	500	400	400
43363	江阴	PMS_贯庄二村 20#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43364	江阴	贯庄二村 20#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43365	江阴	PMS_紫金花园 599#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43366	江阴	PMS_紫金花园 599#配电所 2#主变	10	630	504	504
43367	江阴	PMS_春申庄园 119#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43368	江阴	PMS_春申庄园 119#配电所 2#主变	10	1000	676	676
43369	江阴	PMS_春申庄园 88#配电所 1#主变	10	800	564	564
43370	江阴	PMS_春申庄园 88#配电所 2#主变	10	800	731	731
43371	江阴	朝阳关南路 88#箱变主变	10	630	504	504
43372	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
43373	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
43374	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 3#主变	10	800	640	640
43375	江阴	PMS_西苑一村 4#配电所—1#变	10	630	504	504
43376	江阴	PMS_西苑一村 4#配电所—2#变	10	630	504	504
43377	江阴	PMS_璜石变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43378	江阴	PMS_学前变	10	400	320	320
43379	江阴	PMS_西苑二村 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
43380	江阴	PMS_西苑二村 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
43381	江阴	PMS_华益配电所 1#主变	10	1000	800	800
43382	江阴	PMS_镇西 2#变	10	315	86	86
43383	江阴	PMS_建安 2#变	10	315	252	252
43384	江阴	PMS_幸福 2#变	10	400	320	320
43385	江阴	PMS_散湖配电所散湖村配电所—1#变	10	500	400	400
43386	江阴	PMS_散湖配电所散湖村配电所—2#变	10	500	400	400
43387	江阴	PMS_西苑二村 24#箱变主变	10	500	400	400
43388	江阴	PMS_西苑二村 8#箱变主变	10	630	504	504
43389	江阴	PMS_西苑二村 18#配电所—1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43390	江阴	PMS_西苑二村 18#配电所—2#变	10	800	640	640
43391	江阴	西苑二村 6#配电所—1#变	10	800	640	640
43392	宜兴	赵庄东村 2#箱变主变	10	630	504	504
43393	宜兴	九龙 1#箱变主变	10	200	134	134
43394	宜兴	氿悦湖山雅府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
43395	宜兴	PMS_铸钢公变	10	400	260	260
43396	宜兴	兴业小区四期 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
43397	宜兴	水利公变	10	400	320	320
43398	宜兴	建新军山组公变	10	200	160	160
43399	宜兴	PMS_美栖村公变	10	400	215	215
43400	宜兴	PMS_太滆新村 7#公变	10	400	320	320
43401	宜兴	PMS_师渎新村公变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43402	宜兴	PMS_植保站公变	10	400	320	320
43403	宜兴	PMS_累枝山东公变	10	200	160	160
43404	宜兴	PMS_芳南 3#公变	10	315	252	252
43405	宜兴	PMS_杏花西村 2#公变	10	400	320	320
43406	宜兴	天禧广场 2#室 1#所变主变	20	1250	1000	1000
43407	宜兴	天禧广场 2#室 2#所变主变	20	1250	1000	1000
43408	宜兴	芳西 3#公变	10	400	320	320
43409	宜兴	三洲大粟园公变	10	400	221	221
43410	宜兴	PMS_芳西组公变	10	400	314	314
43411	宜兴	PMS_许家坝站公变	10	200	160	160
43412	宜兴	石材市场 6#公变	10	400	320	320
43413	宜兴	PMS_弯头公变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43414	宜兴	PMS_水厂宿舍公变	10	200	160	160
43415	宜兴	PMS_深洞磨界公变	10	400	144	144
43416	宜兴	PMS_天禧广场 1#站 1#所变	20	1000	800	800
43417	宜兴	PMS_天禧广场 1#站 2#所变	20	1000	800	800
43418	宜兴	PMS_下新圩 2#公变	10	200	160	160
43419	宜兴	PMS_西埂公变	10	200	160	160
43420	宜兴	PMS_天禧广场 3#室 2#所变	20	630	504	504
43421	宜兴	PMS_天禧广场 3#室 1#所变	20	630	504	504
43422	宜兴	PMS_宋江组公变	10	200	160	160
43423	宜兴	PMS_深洞村公变	10	400	76	76
43424	宜兴	闸口吴家公变（光伏并网）	10	200	144	144
43425	宜兴	站前路公变（光伏并网）	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43426	宜兴	PMS_前毛公变	10	200	160	160
43427	宜兴	八房组公变（光伏并网）	10	200	132	132
43428	宜兴	凌霞塘桥公变	10	200	160	160
43429	宜兴	钱家桥 3#公变	10	400	320	320
43430	宜兴	PMS_五洞村 2#箱变主变	10	400	320	320
43431	宜兴	圩渡公变（光伏并网）	10	400	296	296
43432	宜兴	PMS_运河花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
43433	宜兴	PMS_运河花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
43434	宜兴	PMS_小圩新村 2#公变	10	400	320	320
43435	宜兴	楝杨路 3#公变（光伏并网）	10	200	149	149
43436	宜兴	烟山街西公变	10	400	320	320
43437	宜兴	PMS_卫家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43438	宜兴	PMS_任墅金桥 2#公变	10	200	91	91
43439	宜兴	徐一公变（光伏并网）	10	200	117	117
43440	宜兴	PMS_太华大道公变	10	400	320	320
43441	宜兴	PMS_籍亩里公变	10	200	160	160
43442	宜兴	PMS_上圩电站公变	10	200	160	160
43443	宜兴	夹沟东公变	10	400	244	244
43444	宜兴	汤庄公变（光伏并网）	10	400	258	258
43445	宜兴	PMS_东卫公变	10	200	160	160
43446	宜兴	PMS_东前公变	10	400	131	131
43447	宜兴	PMS_10kV 西街茶场箱变主变	10	200	122	122
43448	宜兴	肇富公变（光伏并网）	10	400	298	298
43449	宜兴	新荷公变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43450	宜兴	PMS_顺伟 E 区 2#公变	10	400	320	320
43451	宜兴	PMS_运河花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
43452	宜兴	PMS_运河花园 2#室 2#所变	10	800	640	640
43453	宜兴	上坝庵公变	10	200	72	72
43454	宜兴	南园树西公变	10	200	149	149
43455	宜兴	沙亭 2#公变	10	400	320	320
43456	宜兴	PMS_五洞村 3#箱变主变	10	400	284	284
43457	宜兴	振业 51#楼东箱变	10	630	504	504
43458	宜兴	竹胶板厂 3#公变	10	400	320	320
43459	宜兴	PMS_10kV 玉女潭箱变主变	10	400	273	273
43460	宜兴	水产桥东 2#公变	10	400	320	320
43461	宜兴	湖悦天境 4#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43462	宜兴	杨中 2#公变	10	400	309	309
43463	宜兴	纺织小区 1#箱变主变	10	630	504	504
43464	宜兴	周铁溪南公变（光伏并网）	10	400	255	255
43465	宜兴	PMS_茶东 2#公变	10	400	320	320
43466	宜兴	PMS_万亩 3#公变	10	200	160	160
43467	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
43468	宜兴	厚和电站 2#公变	10	400	260	260
43469	宜兴	璟悦华府 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
43470	宜兴	天樾庭 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
43471	宜兴	中兴新村 5#箱变主变	10	500	400	400
43472	宜兴	杨家田公变	10	400	320	320
43473	宜兴	新征村官塘 3#公变（光伏并网）	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43474	宜兴	花溪山庭 3#室 1#所变	10	800	640	640
43475	宜兴	PMS_文昌路 2#公变	10	400	320	320
43476	宜兴	PMS_塍上村东公变	10	200	160	160
43477	宜兴	春晓江南南苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
43478	宜兴	杨巷新农村公变	10	200	160	160
43479	宜兴	前梅公变	10	400	320	320
43480	宜兴	东山新村 2#箱变主变	10	630	504	504
43481	宜兴	PMS_健康 4#公变	10	200	160	160
43482	宜兴	PMS_新港村 2#公变	10	400	320	320
43483	宜兴	PMS_朱渭抗排公变	10	200	160	160
43484	宜兴	墅中公变	10	400	311	311
43485	宜兴	茶研宿舍公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43486	宜兴	PMS_朱渭花木场公变	10	200	160	160
43487	宜兴	施荡村公变（光伏并网）	10	400	270	270
43488	宜兴	PMS_蒋笠 17 组公变	10	200	137	137
43489	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
43490	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 3#所变	10	800	640	640
43491	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 4#所变	10	800	640	640
43492	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 2#所变	10	800	640	640
43493	宜兴	北塘裴家公变	10	400	320	320
43494	宜兴	PMS_陈联董家公变	10	200	160	160
43495	宜兴	PMS_官山坞 3#公变	10	200	160	160
43496	宜兴	毛旗庄前公变（光伏并网）	10	400	198	198
43497	宜兴	陈店电站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43498	宜兴	下新村公变	10	400	228	228
43499	宜兴	PMS_东南塘公变	10	200	160	160
43500	宜兴	PMS_华阳石矿公变	10	200	160	160
43501	宜兴	PMS_芳庄潘家公变	10	400	205	205
43502	宜兴	戈西电站公变	10	200	160	160
43503	宜兴	PMS_芳庄街东公变	10	400	320	320
43504	宜兴	丰西南公变（光伏并网）	10	400	307	307
43505	宜兴	太华新华公变	10	200	83	83
43506	宜兴	PMS_丰北北公变	10	200	160	160
43507	宜兴	PMS_西文公变	10	200	129	129
43508	宜兴	PMS_顺伟A区4#公变	10	200	160	160
43509	宜兴	PMS_八连公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43510	宜兴	邱家斗公变	10	200	110	110
43511	宜兴	和喜氿府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
43512	宜兴	国山村 2#公变	10	400	320	320
43513	宜兴	西河 1#公变	10	400	290	290
43514	宜兴	PMS_芳庄杨家桥公变	10	200	160	160
43515	宜兴	PMS_邱家斗 2#公变	10	200	142	142
43516	宜兴	PMS_龙眼小区 2#公变	10	200	160	160
43517	宜兴	建材宿舍公变	10	400	320	320
43518	宜兴	南中 2#公变	10	200	147	147
43519	宜兴	PMS_祥门 2#公变	10	200	160	160
43520	宜兴	九龙 3#箱变主变	10	400	271	271
43521	宜兴	PMS_定溪罗大公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43522	宜兴	滨河义庄西公变	10	400	320	320
43523	宜兴	PMS_千东公变	10	200	45	45
43524	宜兴	蜀山北街 5#箱变主变	10	500	400	400
43525	宜兴	观渎西公变（光伏并网）	10	200	97	97
43526	宜兴	潜洛四庄 2#公变（光伏并网）	10	315	73	73
43527	宜兴	PMS_南埠塘西公变	10	400	320	320
43528	宜兴	芳庄万东公变（光伏并网）	10	200	149	149
43529	宜兴	PMS_高庄公变	10	200	145	145
43530	宜兴	PMS_高庄 2#公变	10	200	160	160
43531	宜兴	金龙名都 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
43532	宜兴	马桥公变（光伏并网）	10	200	129	129
43533	宜兴	观澜府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43534	宜兴	漕南工业 3#公变	10	400	320	320
43535	宜兴	和喜氿府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
43536	宜兴	PMS_东山三村箱变主变	10	500	298	298
43537	宜兴	氿著景园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
43538	宜兴	PMS_双场 2#公变	10	400	320	320
43539	宜兴	PMS_芳镇 7#公变	10	400	320	320
43540	宜兴	坝塘村村民委员会公变	10	400	320	320
43541	宜兴	杨店大桥公变	10	400	320	320
43542	宜兴	PMS_新芳太平南公变	10	200	160	160
43543	宜兴	PMS_银湖小区 1#箱变	10	630	481	481
43544	宜兴	PMS_沁和公变	10	400	320	320
43545	宜兴	PMS_安乐西站北公变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43546	宜兴	PMS_华阳新安公变	10	200	160	160
43547	宜兴	PMS_青梅公变	10	200	160	160
43548	宜兴	新世界 2#公变	10	400	320	320
43549	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
43550	宜兴	省庄新华箱变主变	10	400	259	259
43551	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
43552	宜兴	白塔村部公变（光伏并网）	10	400	189	189
43553	宜兴	玫园小区 3#箱变	10	630	504	504
43554	宜兴	南漕小学箱变主变	10	400	320	320
43555	宜兴	尚城学府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
43556	宜兴	PMS_融创汎园二期 9#室 1#所变	10	800	640	640
43557	宜兴	PMS_融创汎园二期 9#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43558	宜兴	五金市场箱变主变	10	630	504	504
43559	宜兴	PMS_大浦西娄桥公变	10	400	320	320
43560	宜兴	PMS_丁塘里北公变	10	200	160	160
43561	宜兴	PMS_鹏程桥公变	10	200	160	160
43562	宜兴	埝兴组鱼塘公变	10	400	320	320
43563	宜兴	PMS_蒲圩 2#西公变	10	200	160	160
43564	宜兴	PMS_潘家西公变	10	200	160	160
43565	宜兴	璟溪翰府 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
43566	宜兴	多赢织厂公变（光伏并网）	10	400	221	221
43567	宜兴	尚城学府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
43568	宜兴	曹家中公变	10	200	160	160
43569	宜兴	涧坞 3#公变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43570	宜兴	北山村公变（光伏并网）	10	400	189	189
43571	宜兴	丁家组公变（光伏并网）	10	200	140	140
43572	宜兴	北山永新公变	10	200	48	48
43573	宜兴	和喜氿府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
43574	宜兴	和桥教堂 4#公变	10	400	320	320
43575	宜兴	PMS_均陶商品 1#公变	10	400	320	320
43576	宜兴	PMS_阳泉东路路灯 1#箱变	10	100	80	80
43577	宜兴	PMS_梅东南站 3#公变	10	200	133	133
43578	宜兴	车站新村 5#箱变主变	10	500	400	400
43579	宜兴	PMS_冯家组 4#公变	10	400	320	320
43580	宜兴	PMS_申兴东路 2#公变	10	400	292	292
43581	宜兴	PMS_隔南村 2#公变	10	200	103	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43582	宜兴	PMS_宏博东路 2#公变	10	400	277	277
43583	宜兴	PMS_太华加油站公变	10	400	151	151
43584	宜兴	PMS_白宕小区 4#公变	10	400	320	320
43585	宜兴	PMS_上袁村 1#公变	10	400	320	320
43586	宜兴	邵坞村箱变主变	10	400	309	309
43587	宜兴	加工厂箱变主变	10	400	320	320
43588	宜兴	PMS_蒲圩王家公变	10	200	117	117
43589	宜兴	PMS_马塘沟东公变	10	200	160	160
43590	宜兴	PMS_赵圩村南公变	10	200	123	123
43591	宜兴	PMS_埝兴大村东公变	10	200	160	160
43592	宜兴	PMS_宗家边东公变	10	200	160	160
43593	宜兴	PMS_石坝头南鱼塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43594	宜兴	隔湖农场 3#公变	10	400	320	320
43595	宜兴	PMS_曹家塘南公变	10	200	95	95
43596	宜兴	丝绸花园 6#公变	10	200	160	160
43597	宜兴	部队宿舍 1#公变	10	400	320	320
43598	宜兴	PMS_南山东山公变	10	200	160	160
43599	宜兴	PMS_港下公变	10	200	117	117
43600	宜兴	宜乐雅园 7#室 2#所变	10	630	504	504
43601	宜兴	PMS_张渚南山羊山公变	10	200	160	160
43602	宜兴	PMS_溪隐府 5#室 1#所变	10	800	640	640
43603	宜兴	PMS_溪隐府 5#室 2#所变	10	800	640	640
43604	宜兴	花溪苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
43605	宜兴	王母新站 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43606	宜兴	PMS_西渚下街闸站公变	10	200	160	160
43607	宜兴	许家坝南公变	10	200	147	147
43608	宜兴	大塍镇西公变	10	315	252	252
43609	宜兴	十一组公变（光伏并网）	10	400	299	299
43610	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
43611	宜兴	PMS_储巷新村箱变主变	10	500	400	400
43612	宜兴	东夹浜 3#公变	10	200	160	160
43613	宜兴	宜丰新圩鱼塘公变	10	200	160	160
43614	宜兴	紫郡东府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
43615	宜兴	万福蒋家东公变	10	400	320	320
43616	宜兴	PMS_琅玕曹家公变	10	200	160	160
43617	宜兴	PMS_蒋市桥东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43618	宜兴	PMS_南塘公变	10	200	145	145
43619	宜兴	PMS_英驻电站西公变	10	200	160	160
43620	宜兴	中兴家园 5#箱变主变	10	630	504	504
43621	宜兴	PMS_中兴家园 6#箱变主变	10	630	504	504
43622	宜兴	PMS_中兴家园 7#箱变主变	10	630	504	504
43623	宜兴	PMS_芳庄芳中箱变主变	10	630	472	472
43624	宜兴	旧渎东公变	10	400	280	280
43625	宜兴	东下东下组公变（光伏并网）	10	400	239	239
43626	宜兴	新东路路灯公变	10	200	160	160
43627	宜兴	市桥 1#公变	10	400	309	309
43628	宜兴	市桥 2#公变	10	200	160	160
43629	宜兴	长寿公变	10	200	96	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43630	宜兴	一线公变（光伏并网）	10	200	132	132
43631	宜兴	PMS_溪隐府 3#室 1#所变	10	800	640	640
43632	宜兴	PMS_溪隐府 3#室 2#所变	10	800	640	640
43633	宜兴	屺亭公交场站充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
43634	宜兴	PMS_溪隐府 1#室 1#所变	10	800	640	640
43635	宜兴	PMS_溪隐府 1#室 2#所变	10	800	640	640
43636	宜兴	PMS_天汎御城 12#站 1#所变	20	800	640	640
43637	宜兴	PMS_天汎御城 12#站 2#所变	20	800	640	640
43638	宜兴	PMS_南漕顾家 2#公变	10	400	320	320
43639	宜兴	PMS_大塍电站公变	10	400	320	320
43640	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 2#所变主变	10	630	504	504
43641	宜兴	PMS_潘先圩 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43642	宜兴	PMS_彭渎西公变	10	200	160	160
43643	宜兴	PMS_虞家 1#公变	10	200	123	123
43644	宜兴	大生新村 1#箱变主变	10	400	320	320
43645	宜兴	荆溪 5#箱变主变	10	630	504	504
43646	宜兴	竹雨轩 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
43647	宜兴	金泉 6#公变	10	400	320	320
43648	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 1#所变	10	800	640	640
43649	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 3#所变	10	800	640	640
43650	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 4#所变	10	800	640	640
43651	宜兴	PMS_雅达健康生态园 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
43652	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
43653	宜兴	PMS_西尤场 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43654	宜兴	东下新山 2#公变	10	400	320	320
43655	宜兴	PMS_庄北村公变	10	200	126	126
43656	宜兴	PMS_归径电力站 2#公变	10	200	160	160
43657	宜兴	临津沈家公变（光伏并网）	10	200	99	99
43658	宜兴	PMS_八仕村公变	10	400	320	320
43659	宜兴	PMS_河浪圩公变	10	200	52	52
43660	宜兴	PMS_洋渭排涝公变	10	200	160	160
43661	宜兴	仇圩北塍公变	10	400	320	320
43662	宜兴	PMS_洋渭太湖公变	10	200	160	160
43663	宜兴	厚和排涝公变	10	200	160	160
43664	宜兴	PMS_天氿御城 14#室 1#所变	20	800	640	640
43665	宜兴	PMS_天氿御城 14#室 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43666	宜兴	PMS_天氿御城 14#室 4#所变	20	800	640	640
43667	宜兴	PMS_天氿御城 14#室 2#所变	20	800	640	640
43668	宜兴	小圩南 2#公变	10	200	160	160
43669	宜兴	PMS_坛树北公变	10	200	160	160
43670	宜兴	蒋浒村南公变（光伏并网）	10	200	139	139
43671	宜兴	PMS_毛北公变	10	200	160	160
43672	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 2#所变	10	800	640	640
43673	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 2#室 1#所变	10	800	640	640
43674	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 2#室 2#所变	10	800	640	640
43675	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
43676	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 3#所变	10	800	640	640
43677	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43678	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
43679	宜兴	PMS_绿洲北路公变	10	400	320	320
43680	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 1#所变	10	800	640	640
43681	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 3#所变	10	800	640	640
43682	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 4#所变	10	800	640	640
43683	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 2#所变	10	800	640	640
43684	宜兴	潘南村公变	10	400	320	320
43685	宜兴	夹沟北公变	10	400	320	320
43686	宜兴	头阳头庄 3#公变（光伏并网）	10	400	179	179
43687	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 4#公变	10	315	252	252
43688	宜兴	沧浜 8#箱变主变	10	400	320	320
43689	宜兴	PMS_花蛇山 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43690	宜兴	客运站充电桩 6#箱变	10	630	504	504
43691	宜兴	PMS_虞墅西路公变	10	400	320	320
43692	宜兴	安泰箱变	10	630	504	504
43693	宜兴	品尚花园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
43694	宜兴	氿悦湖山雅府 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
43695	宜兴	PMS_中兴家园 1#箱变主变	10	630	504	504
43696	宜兴	氿里景园 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
43697	宜兴	PMS_中兴家园 2#箱变主变	10	630	504	504
43698	宜兴	小庄公变（光伏并网）	10	400	304	304
43699	宜兴	PMS_融创氿园二期 8#站 1#所变	10	800	640	640
43700	宜兴	PMS_融创氿园二期 8#站 2#所变	10	800	640	640
43701	宜兴	誉湖郡 2#室 4#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43702	宜兴	南园大山箱变主变	10	500	400	400
43703	宜兴	新建供电所箱变主变（光伏并网）	10	400	262	262
43704	宜兴	PMS_茶圣家园 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
43705	宜兴	东风新村 3#箱变主变	10	630	504	504
43706	宜兴	丰义菜场 2#公变	10	400	320	320
43707	宜兴	PMS_中兴家园 3#箱变主变	10	630	504	504
43708	宜兴	PMS_红塔塘南公变	10	400	320	320
43709	宜兴	PMS_中兴家园 4#箱变主变	10	630	504	504
43710	宜兴	PMS_马塘北公变	10	200	160	160
43711	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
43712	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 12#室 1#所变主变	10	400	320	320
43713	宜兴	芙蓉村部公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43714	宜兴	东贤南路 2#公变	10	400	320	320
43715	宜兴	阳羡 6#箱变主变	10	630	504	504
43716	宜兴	南庄北塍公变	10	200	160	160
43717	宜兴	精陶 1#箱变主变	10	630	486	486
43718	宜兴	南秧箱变	10	400	320	320
43719	宜兴	PMS_龙华苑 1#公变	10	400	320	320
43720	宜兴	花园陶瓷公变（光伏并网）	10	400	311	311
43721	宜兴	PMS_龙华苑 2#公变	10	400	320	320
43722	宜兴	PMS_龙华苑 3#公变	10	400	320	320
43723	宜兴	PMS_龙华苑 4#公变	10	400	320	320
43724	宜兴	PMS_龙渎组公变	10	400	295	295
43725	宜兴	丝绸花园 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43726	宜兴	PMS_红塔电力站 2#公变	10	400	320	320
43727	宜兴	丝绸花园 5#公变	10	200	160	160
43728	宜兴	PMS_红北公变	10	400	306	306
43729	宜兴	PMS_塍里大村公变	10	200	160	160
43730	宜兴	PMS_汤蜀公变	10	200	160	160
43731	宜兴	高塍新庄村 2#公变	10	400	320	320
43732	宜兴	春晓江南北苑 4#室 4#所变	10	800	640	640
43733	宜兴	PMS_潜洛 1#公变	10	400	300	300
43734	宜兴	PMS_花苑小区 1#公变	10	400	320	320
43735	宜兴	向阳排涝公变	10	400	320	320
43736	宜兴	PMS_丁西北公变	10	200	160	160
43737	宜兴	PMS_花苑小区 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43738	宜兴	PMS_丁塘里西公变	10	200	160	160
43739	宜兴	PMS_10kV 洛涧姚家 2#箱变主变	10	400	320	320
43740	宜兴	黄家斗 3#公变	10	400	320	320
43741	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 1#所变主变	10	630	504	504
43742	宜兴	PMS_优湖美地 1#箱变主变	20	400	320	320
43743	宜兴	PMS_人才公寓 2#室 1#所变	20	800	640	640
43744	宜兴	PMS_人才公寓 2#室 2#所变	20	800	640	640
43745	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 1#所变	20	800	640	640
43746	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 2#所变	20	800	640	640
43747	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 1#所变	20	800	640	640
43748	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 2#所变	20	800	640	640
43749	宜兴	PMS_芙蓉马家 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43750	宜兴	花溪苑 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
43751	宜兴	古庄南公变（光伏并网）	10	200	129	129
43752	宜兴	雅达健康生态园 16#室 2#所变	10	800	640	640
43753	宜兴	PMS_水东污 2#公变	10	200	160	160
43754	宜兴	菜批充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
43755	宜兴	飞鹿公变	10	315	252	252
43756	宜兴	PMS_玉女 3#公变	10	200	160	160
43757	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 1#站 2#所变	10	400	320	320
43758	宜兴	小金山南公变（光伏并网）	10	250	180	180
43759	宜兴	珑璟苑 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43760	宜兴	PMS_西锄电站 4#公变	10	200	160	160
43761	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43762	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1#站 1#所变	10	800	640	640
43763	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1#站 2#所变	10	800	640	640
43764	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 1#所变	10	630	504	504
43765	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 3#所变	10	630	504	504
43766	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 4#所变	10	630	488	488
43767	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 2#所变	10	630	504	504
43768	宜兴	湖光珑樾府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
43769	宜兴	龙窑河东 2#公变	10	315	252	252
43770	宜兴	PMS_尚水佳苑三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
43771	宜兴	尚水佳苑三期 1#室 2#所变（光伏并网）	10	630	504	504
43772	宜兴	PMS_鹅洲公馆 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
43773	宜兴	PMS_鹅洲公馆 1#站 2#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43774	宜兴	PMS_白煤家舍 2#公变	10	400	320	320
43775	宜兴	洛涧雅居 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
43776	宜兴	PMS_塘北圩 2#公变	10	400	320	320
43777	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 1#所变	20	800	640	640
43778	宜兴	西坞 3#公变	10	400	214	214
43779	宜兴	PMS_邮政宿舍公变	10	200	160	160
43780	宜兴	PMS_山丫西公变	10	200	160	160
43781	宜兴	PMS_分水张家公变	10	200	115	115
43782	宜兴	和渎电站公变（光伏并网）	10	160	106	106
43783	宜兴	PMS_窑厂组公变	10	400	320	320
43784	宜兴	PMS_杨树下 2#公变	10	200	129	129
43785	宜兴	湖东 3#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43786	宜兴	PMS_太华镇政府箱变主变	10	400	320	320
43787	宜兴	蒋笠十四组 2#公变	10	400	320	320
43788	宜兴	洋渚六庄箱变主变	10	630	497	497
43789	宜兴	PMS_芳西鱼塘公变	10	400	320	320
43790	宜兴	PMS_汇上安置小区公变	10	315	252	252
43791	宜兴	PMS_施荡 3#公变	10	315	207	207
43792	宜兴	PMS_丰南西公变	10	400	303	303
43793	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 3#所变	20	800	640	640
43794	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 4#所变	20	800	640	640
43795	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 2#所变	20	800	640	640
43796	宜兴	PMS_张渚小亩岕公变	10	200	160	160
43797	宜兴	PMS_鹅洲公馆 2#室 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43798	宜兴	PMS_鹅洲公馆 2#室 2#所变	10	630	504	504
43799	宜兴	育才新村箱变主变	10	630	504	504
43800	宜兴	PMS_张泽安置二期 1#室 1#所变	10	400	320	320
43801	宜兴	PMS_张泽安置二期 1#室 2#所变	10	400	320	320
43802	宜兴	龙运天城珺府 5#室 1#所变	10	800	640	640
43803	宜兴	周家 2#公变（光伏并网）	10	400	152	152
43804	宜兴	PMS_川埠市场 6#公变	10	200	160	160
43805	宜兴	北街磁性 2#公变	10	200	140	140
43806	宜兴	PMS_后窑组公变	10	400	320	320
43807	宜兴	双桥村 2#公变	10	400	320	320
43808	宜兴	范祀公变	10	200	160	160
43809	宜兴	PMS_北新新站 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43810	宜兴	民胜大村 3#公变	10	200	160	160
43811	宜兴	竹海岭上 3#室 4#所变	10	800	640	640
43812	宜兴	PMS_汤渎太湖公变	10	200	160	160
43813	宜兴	PMS_天辰府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
43814	宜兴	金兰姚家公变（光伏并网）	10	200	136	136
43815	宜兴	PMS_石路组公变	10	400	300	300
43816	宜兴	PMS_台西里西公变	10	400	320	320
43817	宜兴	PMS_符渎港公变	10	200	160	160
43818	宜兴	潘家塘 3#公变	10	400	320	320
43819	宜兴	周铁李家公变	10	400	254	254
43820	宜兴	芳镇 10#公变（光伏并网）	10	400	315	315
43821	宜兴	PMS_闸口新安电站公变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43822	宜兴	沙塘 1#公变	10	400	295	295
43823	宜兴	余家舍 1#箱变主变	10	400	320	320
43824	宜兴	高家北公变（光伏并网）	10	200	152	152
43825	宜兴	大塘公变	10	200	20	20
43826	宜兴	前徐广场公变	10	400	300	300
43827	宜兴	六典公变	10	200	92	92
43828	宜兴	核心村箱变主变	10	500	400	400
43829	宜兴	PMS_兴建人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
43830	宜兴	PMS_岳滩站西公变	10	400	320	320
43831	宜兴	预制场 2#公变	10	400	320	320
43832	宜兴	大西干公变	10	200	160	160
43833	宜兴	PMS_兴东村 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43834	宜兴	PMS_周铁东街公变	10	400	320	320
43835	宜兴	PMS_朱家南站公变	10	400	214	214
43836	宜兴	周铁南塘北公变（光伏并网）	10	400	306	306
43837	宜兴	丝绸花园 3#公变	10	200	160	160
43838	宜兴	天安逸品花园 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
43839	宜兴	楼下云湖桥 2#公变	10	400	320	320
43840	宜兴	前笪村路北公变（光伏并网）	10	200	135	135
43841	宜兴	天安逸品花园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
43842	宜兴	韶巷老街公变	10	400	320	320
43843	宜兴	洛涧雅居 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
43844	宜兴	南航弄 1#公变	10	400	320	320
43845	宜兴	PMS_毛家南公变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43846	宜兴	PMS_绝热板公变	10	200	160	160
43847	宜兴	PMS_白泥冶炼公变	10	200	160	160
43848	宜兴	东贤中路 2#公变（光伏并网）	10	400	314	314
43849	宜兴	函东村公变	10	400	269	269
43850	宜兴	埝下圩公变（光伏并网）	10	200	83	83
43851	宜兴	PMS_梅后公变	10	200	144	144
43852	宜兴	前蒲圩北公变	10	400	320	320
43853	宜兴	PMS_铁路西公变	10	200	160	160
43854	宜兴	PMS_友谊荷花公变	10	200	160	160
43855	宜兴	广电中心箱变主变	10	630	504	504
43856	宜兴	茗岭电力站箱变主变	10	630	496	496
43857	宜兴	东贤南路 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43858	宜兴	PMS_梅岭公变	10	200	160	160
43859	宜兴	PMS_丁家西公变	10	160	81	81
43860	宜兴	港口 1#公变（光伏并网）	10	200	106	106
43861	宜兴	怀谷轩 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
43862	宜兴	青龙公园西箱变主变	10	630	504	504
43863	宜兴	PMS_前头村公变	10	200	160	160
43864	宜兴	水龙路山公变（光伏并网）	10	200	148	148
43865	宜兴	电力站公安公变	10	400	307	307
43866	宜兴	广桥公变	10	400	255	255
43867	宜兴	PMS_扶桥浜公变	10	200	93	93
43868	宜兴	PMS_王母小村公变	10	200	105	105
43869	宜兴	PMS_潜洛安置小区 3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43870	宜兴	PMS_鸡龙山公变	10	200	124	124
43871	宜兴	烟山朱家公变（光伏并网）	10	400	47	47
43872	宜兴	花溪山庭 3#室 2#所变	10	800	640	640
43873	宜兴	PMS_牌楼公变	10	200	119	119
43874	宜兴	PMS_东埠公变	10	200	84	84
43875	宜兴	PMS_常安 3#公变	10	400	320	320
43876	宜兴	PMS_翰林苑 2#箱变	10	400	320	320
43877	宜兴	和桥小会箱变主变	10	630	504	504
43878	宜兴	杨桥电站 3#公变（光伏并网）	10	400	298	298
43879	宜兴	马家河北公变（光伏并网）	10	200	130	130
43880	宜兴	竹舍东公变（光伏并网）	10	400	296	296
43881	宜兴	丝绸花园 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43882	宜兴	PMS_丝绸花园 7#公变	10	400	320	320
43883	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
43884	宜兴	金龙名都 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
43885	宜兴	PMS_丝绸花园 8#公变	10	400	320	320
43886	宜兴	PMS_丝宿 2#公变	10	400	320	320
43887	宜兴	悦龙台 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
43888	宜兴	PMS_尹家塘 2#公变	10	400	206	206
43889	宜兴	PMS_美前箱变主变	10	400	272	272
43890	宜兴	PMS_丁南新村 2#公变	10	400	320	320
43891	宜兴	PMS_绿洲中路公变	10	200	160	160
43892	宜兴	PMS_长安路箱变	10	630	504	504
43893	宜兴	PMS_土城 8#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43894	宜兴	PMS_金星村 2#公变	10	200	35	35
43895	宜兴	PMS_茶圣家园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
43896	宜兴	新城 1#公变	10	200	139	139
43897	宜兴	石门界公变	10	200	96	96
43898	宜兴	PMS_安居小区南公变	10	400	320	320
43899	宜兴	PMS_土城 1#公变	10	400	320	320
43900	宜兴	余家舍公变	10	200	160	160
43901	宜兴	桥三组公变（光伏并网）	10	400	261	261
43902	宜兴	兰山花园 1#公变	10	400	320	320
43903	宜兴	PMS_芳庄安前公变	10	200	127	127
43904	宜兴	PMS_远东窑具公变	10	200	160	160
43905	宜兴	PMS_圣前公变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43906	宜兴	PMS_水龙七0砂公变	10	200	127	127
43907	宜兴	PMS_黄家冲公变	10	200	112	112
43908	宜兴	PMS_吾桥北公变	10	200	160	160
43909	宜兴	PMS_琅玕山东公变	10	200	160	160
43910	宜兴	长山烂塘公变	10	200	1	1
43911	宜兴	尹家村公变	10	400	320	320
43912	宜兴	长山三百亩公变（光伏并网）	10	200	114	114
43913	宜兴	PMS_英驻南公变	10	200	160	160
43914	宜兴	PMS_ 江南市场5#公变	10	400	320	320
43915	宜兴	氿璋景园3#室1#所变主变	10	800	640	640
43916	宜兴	港北路公变	10	400	320	320
43917	宜兴	梧桐人家3#室3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43918	宜兴	派出所 2#公变	10	400	262	262
43919	宜兴	田肚公变	10	400	226	226
43920	宜兴	苗头组公变	10	400	230	230
43921	宜兴	氿著景园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
43922	宜兴	望湖美筑 4#站 1#所变	20	800	640	640
43923	宜兴	PMS_大港林场公变	10	200	160	160
43924	宜兴	荆溪 4#箱变主变	10	630	504	504
43925	宜兴	长征圩 2#公变	10	200	160	160
43926	宜兴	PMS_天氿御城 3#站 1#所变主变	20	800	640	640
43927	宜兴	杨家园 3#公变	10	400	320	320
43928	宜兴	PMS_新都府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
43929	宜兴	PMS_张公村部北公变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43930	宜兴	PMS_望湖 2#公变	10	400	320	320
43931	宜兴	PMS_望湖 3#公变	10	200	160	160
43932	宜兴	璟悦华府 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
43933	宜兴	陶家公变（光伏并网）	10	400	270	270
43934	宜兴	农场公变	10	400	320	320
43935	宜兴	砺山荒山公变	10	400	216	216
43936	宜兴	任赵 2#公变（光伏并网）	10	200	92	92
43937	宜兴	布台底公变	10	400	320	320
43938	宜兴	杨巷黄家桥公变	10	200	160	160
43939	宜兴	凤凰前山公变	10	200	140	140
43940	宜兴	熙和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
43941	宜兴	PMS_尹家 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43942	宜兴	水龙口轧石公变	10	200	160	160
43943	宜兴	PMS_缪家北公变	10	200	160	160
43944	宜兴	桃花涧南公变	10	200	135	135
43945	宜兴	PMS_塍里西瓦窑公变	10	400	320	320
43946	宜兴	花溪苑 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
43947	宜兴	PMS_百家水产村公变	10	400	305	305
43948	宜兴	湖父凤凰组公变	10	400	303	303
43949	宜兴	五村站公变	10	200	160	160
43950	宜兴	PMS_溪隐府 4#室 1#所变	10	800	640	640
43951	宜兴	PMS_溪隐府 4#室 2#所变	10	800	640	640
43952	宜兴	PMS_迎宾巷 2#公变	10	400	320	320
43953	宜兴	申兴东路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43954	宜兴	青龙供销社公变	10	400	320	320
43955	宜兴	PMS_鲸塘街北公变	10	200	160	160
43956	宜兴	PMS_安乐新桥公变	10	200	160	160
43957	宜兴	云家公变（光伏并网）	10	400	305	305
43958	宜兴	建禾鱼塘公变	10	200	160	160
43959	宜兴	PMS_华谊公变	10	200	160	160
43960	宜兴	南河头公变	10	400	320	320
43961	宜兴	荆溪 8#箱变主变	10	630	504	504
43962	宜兴	四季府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
43963	宜兴	广电站箱变主变	10	630	504	504
43964	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43965	宜兴	南埠和平 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43966	宜兴	PMS_小埠头 2#公变	10	200	160	160
43967	宜兴	川煤 2#箱变主变	10	500	251	251
43968	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 1#所变	10	800	576	576
43969	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 3#所变	10	800	640	640
43970	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 4#所变	10	800	640	640
43971	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 2#所变	10	800	640	640
43972	宜兴	PMS_新南路公变	10	400	320	320
43973	宜兴	PMS_和桥花园组公变	10	400	292	292
43974	宜兴	张家圩西公变	10	200	160	160
43975	宜兴	洋溪陆家公变（光伏并网）	10	400	298	298
43976	宜兴	PMS_茶东 9#公变	10	400	320	320
43977	宜兴	PMS_茶东 10#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43978	宜兴	PMS_杨树科电站公变	10	200	160	160
43979	宜兴	师渎卞家公变	10	400	271	271
43980	宜兴	PMS_中兴家园 8#箱变主变	10	630	504	504
43981	宜兴	柏树南小区 1#公变（光伏并网）	10	400	301	301
43982	宜兴	PMS_石材市场 53#公变	10	400	320	320
43983	宜兴	PMS_胥井西村公变	10	400	320	320
43984	宜兴	志泉备战圩公变	10	400	320	320
43985	宜兴	水产村部公变	10	400	320	320
43986	宜兴	红旗圩北站公变	10	400	320	320
43987	宜兴	PMS_高塍陈家 2#公变	10	400	320	320
43988	宜兴	PMS_高塍沈家电站公变	10	200	160	160
43989	宜兴	PMS_志泉被丰公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43990	宜兴	PMS_沈家富渎公变	10	400	273	273
43991	宜兴	PMS_志泉薛家公变	10	200	160	160
43992	宜兴	PMS_志泉西站公变	10	200	160	160
43993	宜兴	志泉楼下公变	10	200	160	160
43994	宜兴	PMS_志泉东站公变	10	200	114	114
43995	宜兴	PMS_志泉南站公变	10	100	80	80
43996	宜兴	中袁二组公变（光伏并网）	10	315	242	242
43997	宜兴	蒋虹公变	10	400	320	320
43998	宜兴	PMS_临津南河公变	10	200	84	84
43999	宜兴	PMS_烟山前村公变	10	200	49	49
44000	宜兴	PMS_下东 3#公变	10	315	205	205
44001	宜兴	PMS_红卫桃园 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44002	宜兴	PMS_蠡园小区 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44003	宜兴	PMS_东方嘉园 4#箱变	10	630	504	504
44004	宜兴	PMS_周铁安置 1#公变	10	315	252	252
44005	宜兴	PMS_周铁安置 2#公变	10	315	252	252
44006	宜兴	PMS_周铁安置 3#公变	10	315	252	252
44007	宜兴	PMS_周铁安置 4#公变	10	315	252	252
44008	宜兴	PMS_影城箱变	10	630	504	504
44009	宜兴	饮食城 1#箱变	10	400	320	320
44010	宜兴	PMS_饮食城 2#箱变	10	500	400	400
44011	宜兴	PMS_青云巷箱变	10	800	640	640
44012	宜兴	PMS_光明东路 1#箱变	10	630	504	504
44013	宜兴	PMS_光明东路 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44014	宜兴	PMS_书院巷 1#箱变	10	630	504	504
44015	宜兴	东卫 3#公变	10	200	160	160
44016	宜兴	东卫东公变	10	400	320	320
44017	宜兴	东卫北公变（光伏并网）	10	315	239	239
44018	宜兴	PMS_东卫污工泵公变	10	400	320	320
44019	宜兴	座庄圩公变（光伏并网）	10	315	221	221
44020	宜兴	PMS_梧桐村公变	10	315	243	243
44021	宜兴	PMS_思古圩公变	10	400	186	186
44022	宜兴	PMS_渚东小桥公变	10	315	252	252
44023	宜兴	黄龙山公变（光伏并网）	10	400	293	293
44024	宜兴	米厂 2#公变	10	400	320	320
44025	宜兴	米厂 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44026	宜兴	亳渎西公变	10	400	320	320
44027	宜兴	PMS_张五渎联圩公变	10	315	252	252
44028	宜兴	PMS_张五渎 3#公变	10	200	160	160
44029	宜兴	PMS_张五渎 2#公变	10	400	283	283
44030	宜兴	张五渎公变（光伏并网）	10	400	303	303
44031	宜兴	铜山丫枝岭公变（光伏并网）	10	315	189	189
44032	宜兴	PMS_北景桥公变	10	200	160	160
44033	宜兴	大码公变（光伏并网）	10	250	159	159
44034	宜兴	上坝村 2#公变（光伏并网）	10	200	130	130
44035	宜兴	特种涂料公变	10	400	320	320
44036	宜兴	后中里公变（光伏并网）	10	400	288	288
44037	宜兴	PMS_南街 5#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44038	宜兴	PMS_中里村公变	10	400	320	320
44039	宜兴	PMS_红星村公变	10	400	234	234
44040	宜兴	南街 4#公变	10	400	320	320
44041	宜兴	火烧浜公变	10	400	320	320
44042	宜兴	PMS_竹园小区 1#公变	10	400	320	320
44043	宜兴	辅机公变	10	400	320	320
44044	宜兴	PMS_泥塘村公变	10	200	122	122
44045	宜兴	墅东公变	10	315	252	252
44046	宜兴	PMS_屺亭龙亭公变	10	160	86	86
44047	宜兴	PMS_西园 3#公变	10	400	320	320
44048	宜兴	蒋染桥公变	10	160	114	114
44049	宜兴	PMS_张公公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44050	宜兴	前洪电站公变	10	400	320	320
44051	宜兴	PMS_胜天欧家公变	10	200	160	160
44052	宜兴	王厦村公变（光伏并网）	10	400	230	230
44053	宜兴	屺亭王家组公变（光伏并网）	10	400	292	292
44054	宜兴	PMS_屺亭红旗公变	10	160	128	128
44055	宜兴	漫渎 2#公变（光伏并网）	10	400	278	278
44056	宜兴	漫渎电站公变	10	400	243	243
44057	宜兴	PMS_竹门公变	10	315	252	252
44058	宜兴	PMS_红塔场上公变	10	400	158	158
44059	宜兴	PMS_云爱村公变	10	200	121	121
44060	宜兴	云爱三组公变（光伏并网）	10	400	223	223
44061	宜兴	PMS_宋渎河北公变	10	315	237	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44062	宜兴	PMS_蜀风公变	10	400	279	279
44063	宜兴	PMS_下滩公变	10	400	234	234
44064	宜兴	PMS_竹舍庄西公变	10	400	283	283
44065	宜兴	PMS_龙泽苑二期 3#箱变	10	630	504	504
44066	宜兴	PMS_后街公变	10	315	184	184
44067	宜兴	PMS_龙泽苑二期 4#箱变	10	500	400	400
44068	宜兴	化机 C 区 1#公变	10	400	320	320
44069	宜兴	排楼下公变（光伏并网）	10	400	317	317
44070	宜兴	PMS_化机 C 区 2#公变	10	400	320	320
44071	宜兴	PMS_龙泽苑二期 6#箱变	10	630	504	504
44072	宜兴	PMS_龙泽苑二期 5#箱变	10	500	400	400
44073	宜兴	庄北站公变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44074	宜兴	PMS_化机新村 1#公变	10	400	320	320
44075	宜兴	PMS_化机新村 2#公变	10	315	252	252
44076	宜兴	PMS_龙泽苑二期 7#箱变	10	630	504	504
44077	宜兴	PMS_化机新村 3#公变	10	400	320	320
44078	宜兴	PMS_化机 B 区 2#公变	10	400	320	320
44079	宜兴	PMS_龙泽苑二期 8#箱变	10	800	640	640
44080	宜兴	PMS_竹舍新街公变	10	400	297	297
44081	宜兴	芳庄芳北公变（光伏并网）	10	160	97	97
44082	宜兴	高科公变	10	400	320	320
44083	宜兴	PMS_芳北 2#公变	10	400	231	231
44084	宜兴	五胜圩 2#公变	10	400	283	283
44085	宜兴	PMS_五胜圩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44086	宜兴	PMS_渡船头公变	10	200	160	160
44087	宜兴	蒋家坝公变（光伏并网）	10	200	135	135
44088	宜兴	PMS_梅东新村公变	10	400	307	307
44089	宜兴	辈塔公变	10	160	128	128
44090	宜兴	乔头公变（光伏并网）	10	400	279	279
44091	宜兴	PMS_石坝村公变	10	315	252	252
44092	宜兴	PMS_红塔车站公变	10	400	320	320
44093	宜兴	文庄 1#公变	10	315	252	252
44094	宜兴	PMS_马安公变	10	200	160	160
44095	宜兴	周墅公变	10	400	320	320
44096	宜兴	PMS_小张墅公变	10	400	320	320
44097	宜兴	PMS_阳羡新苑 1#箱变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44098	宜兴	PMS_阳羡新苑 2#箱变	10	1000	800	800
44099	宜兴	香樟花园 1#箱变	10	630	504	504
44100	宜兴	香樟花园 2#箱变	10	630	504	504
44101	宜兴	PMS_香樟花园 3#箱变	10	630	504	504
44102	宜兴	PMS_前贩公变	10	200	141	141
44103	宜兴	香樟花园 4#箱变	10	630	504	504
44104	宜兴	PMS_塍东肖东组公变	10	200	129	129
44105	宜兴	PMS_金兰袁家公变	10	400	320	320
44106	宜兴	湖陵新站公变	10	400	320	320
44107	宜兴	高塍刘家公变（光伏并网）	10	400	281	281
44108	宜兴	田干后村公变	10	400	213	213
44109	宜兴	胥井坂上公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44110	宜兴	PMS_田中组公变	10	315	126	126
44111	宜兴	湖陵电站公变	10	400	311	311
44112	宜兴	PMS_坂上 2#公变	10	400	320	320
44113	宜兴	PMS_湖陵大村公变	10	400	311	311
44114	宜兴	PMS_胥井姚家公变	10	250	127	127
44115	宜兴	PMS_胥井电站公变	10	200	160	160
44116	宜兴	胥井黄家组公变	10	400	320	320
44117	宜兴	下东村 1#公变（光伏并网）	10	315	208	208
44118	宜兴	红塔九房公变	10	400	320	320
44119	宜兴	下东龙塘公变（光伏并网）	10	400	291	291
44120	宜兴	PMS_红旗圩渔场公变	10	200	160	160
44121	宜兴	五洞村公变（光伏并网）	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44122	宜兴	浜里 3#公变	10	400	320	320
44123	宜兴	PMS_金兰陈家 2#公变	10	200	160	160
44124	宜兴	PMS_孟桥 2#公变	10	200	140	140
44125	宜兴	三里亭 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
44126	宜兴	PMS_石灰冲公变	10	200	124	124
44127	宜兴	PMS_东方嘉园 5#箱变	10	500	400	400
44128	宜兴	PMS_东方嘉园 6#箱变	10	500	400	400
44129	宜兴	PMS_东方嘉园 7#箱变	10	630	504	504
44130	宜兴	PMS_东方嘉园 8#箱变	10	630	504	504
44131	宜兴	任墅新华公变	10	400	214	214
44132	宜兴	PMS_陶仁欣苑 7#箱变	10	630	504	504
44133	宜兴	PMS_陶仁欣苑 8#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44134	宜兴	PMS_都市港湾南区 1#箱变	10	630	504	504
44135	宜兴	PMS_都市港湾南区 2#箱变	10	630	504	504
44136	宜兴	PMS_都市港湾南区 3#箱变	10	630	504	504
44137	宜兴	PMS_都市港湾南区 4#箱变	10	630	504	504
44138	宜兴	PMS_朝阳路 1#箱变	10	630	504	504
44139	宜兴	PMS_光荣东路 1#箱变	10	315	252	252
44140	宜兴	PMS_光荣东路 2#箱变	10	800	640	640
44141	宜兴	PMS_陶仁欣苑 3#箱变	10	630	504	504
44142	宜兴	PMS_陶仁欣苑 4#箱变	10	630	504	504
44143	宜兴	南巷公变	10	400	229	229
44144	宜兴	PMS_查林工业区 1#公变	10	400	320	320
44145	宜兴	PMS_靠涧 2#公变	10	400	205	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44146	宜兴	PMS_虞墅村中公变	10	250	200	200
44147	宜兴	新东桥公变	10	400	295	295
44148	宜兴	PMS_木工宿舍公变	10	315	252	252
44149	宜兴	PMS_华新东路 1#公变	10	315	252	252
44150	宜兴	PMS_城南 2#公变	10	400	298	298
44151	宜兴	PMS_新大皇庙公变	10	200	160	160
44152	宜兴	PMS_华新东路 2#公变	10	315	252	252
44153	宜兴	PMS_华新东路 3#公变	10	400	320	320
44154	宜兴	PMS_华新东路 4#公变	10	315	252	252
44155	宜兴	华新东路 5#公变	10	400	320	320
44156	宜兴	PMS_华新东路 8#公变	10	315	252	252
44157	宜兴	华新东路 9#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44158	宜兴	PMS_华新东路 10#公变	10	315	252	252
44159	宜兴	宜春公变	10	400	320	320
44160	宜兴	新霞新村公变	10	400	320	320
44161	宜兴	PMS_岳堤苑 5#公变	10	400	320	320
44162	宜兴	PMS_民主路中公变	10	400	320	320
44163	宜兴	PMS_港区宿舍公变	10	400	320	320
44164	宜兴	PMS_竹园小区 2#公变	10	400	320	320
44165	宜兴	PMS_竹园小区 3#公变	10	400	320	320
44166	宜兴	PMS_竹园小区 4#公变	10	315	252	252
44167	宜兴	薛家渎公变（光伏并网）	10	315	232	232
44169	宜兴	兴影化工公变	10	400	320	320
44170	宜兴	PMS_川埠商品房公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44171	宜兴	PMS_埠头村公变	10	200	118	118
44172	宜兴	茶亭抗旱站公变	10	200	160	160
44173	宜兴	金家公变（光伏并网）	10	250	141	141
44174	宜兴	泉水坝公变	10	200	160	160
44175	宜兴	大坝头公变（光伏并网）	10	400	271	271
44176	宜兴	PMS_屺亭静堂公变	10	400	320	320
44177	宜兴	PMS_泥塘后庄公变	10	200	160	160
44178	宜兴	PMS_葡萄圩公变	10	200	160	160
44179	宜兴	PMS_宋渎河南公变	10	315	217	217
44180	宜兴	PMS_凌霞桥头公变	10	400	251	251
44181	宜兴	PMS_宋渎电站公变	10	200	160	160
44182	宜兴	PMS_亳村田桥公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44183	宜兴	PMS_周家浜公变	10	200	160	160
44184	宜兴	PMS_周家浜西公变	10	315	191	191
44185	宜兴	PMS_徐家村公变	10	200	160	160
44186	宜兴	PMS_回图公变	10	400	278	278
44187	宜兴	安头公变	10	400	252	252
44188	宜兴	芦管委公变	10	315	252	252
44189	宜兴	PMS_谈家电站公变	10	200	160	160
44190	宜兴	墩子组公变	10	400	320	320
44191	宜兴	PMS_斗门村 2#公变	10	400	320	320
44192	宜兴	PMS_西街公变	10	400	285	285
44193	宜兴	PMS_抽村公变	10	200	128	128
44194	宜兴	PMS_化机 B 区 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44195	宜兴	PMS_任墅新区 6#公变	10	400	320	320
44196	宜兴	PMS_器件 2#公变	10	400	320	320
44197	宜兴	PMS_孟塘公变	10	200	127	127
44198	宜兴	PMS_丁蜀二中 1#公变	10	400	320	320
44199	宜兴	PMS_张水沟村公变	10	315	181	181
44200	宜兴	红塔桥东公变	10	160	128	128
44201	宜兴	PMS_世纪别墅箱变主变	10	400	320	320
44202	宜兴	PMS_红领巾公变	10	200	160	160
44203	宜兴	河头桥公变	10	400	320	320
44204	宜兴	旱渎公变	10	400	320	320
44205	宜兴	光明公变	10	400	320	320
44206	宜兴	PMS_前储巷公变	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44207	宜兴	PMS_竹舍周家公变	10	400	320	320
44208	宜兴	PMS_崔家公变	10	200	142	142
44209	宜兴	PMS_河塘下公变	10	315	252	252
44210	宜兴	PMS_下圩 2#公变	10	200	160	160
44211	宜兴	芳庄万圩公变	10	400	320	320
44212	宜兴	PMS_芳庄下圩公变	10	200	160	160
44213	宜兴	PMS_陈家站公变	10	400	320	320
44214	宜兴	张渚茶元村公变	10	250	200	200
44215	宜兴	PMS_丰泽苑 1#箱变	10	800	640	640
44216	宜兴	PMS_茶元黄家村公变	10	200	137	137
44217	宜兴	江竹园公变	10	315	198	198
44218	宜兴	PMS_白马公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44219	宜兴	PMS_北谢公变	10	400	320	320
44220	宜兴	西木公变	10	400	320	320
44221	宜兴	PMS_前肖公变	10	200	160	160
44222	宜兴	王家顾家公变	10	400	278	278
44223	宜兴	PMS_高塍人民东路公变	10	400	320	320
44224	宜兴	PMS_新港湾 1#箱变	10	630	504	504
44225	宜兴	PMS_新港湾 2#箱变	10	500	306	306
44226	宜兴	PMS_小张墅宿舍公变	10	400	320	320
44227	宜兴	王家村部公变（光伏并网）	10	200	92	92
44228	宜兴	PMS_丁家村塘田公变	10	200	144	144
44229	宜兴	高塍丁家村公变（光伏并网）	10	400	247	247
44230	宜兴	下干村公变（光伏并网）	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44231	宜兴	PMS_兴村蒋天公变	10	250	149	149
44232	宜兴	下干北站公变（光伏并网）	10	400	277	277
44233	宜兴	PMS_九苞西站公变	10	200	160	160
44234	宜兴	五洞板桥公变（光伏并网）	10	200	66	66
44235	宜兴	沈家塘公变	10	400	320	320
44236	宜兴	PMS_后庄西站公变	10	400	320	320
44237	宜兴	PMS_王婆农贸公变	10	200	160	160
44238	宜兴	PMS_后庄渔池公变	10	400	320	320
44239	宜兴	PMS_高塍北塘公变	10	200	160	160
44240	宜兴	王婆南公变	10	400	320	320
44241	宜兴	塍南路公变	10	400	320	320
44242	宜兴	国山村双桥公变	10	400	232	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44243	宜兴	PMS_小康公变	10	315	252	252
44244	宜兴	PMS_塍民广场南公变	10	315	252	252
44245	宜兴	江南新村公变	10	400	320	320
44246	宜兴	高塍村公变（光伏并网）	10	400	275	275
44247	宜兴	PMS_飞里西山公变	10	200	5	5
44248	宜兴	飞里村公变	10	400	220	220
44249	宜兴	PMS_高塍田舍公变	10	100	80	80
44250	宜兴	兴安公变	10	200	160	160
44251	宜兴	张渚敬老院公变（光伏并网）	10	400	320	320
44252	宜兴	PMS_浯泗排公变	10	400	312	312
44253	宜兴	红梅公变	10	400	320	320
44254	宜兴	小龙亭公变（光伏并网）	10	200	7	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44255	宜兴	湾里 2#公变	10	400	320	320
44256	宜兴	PMS_河东组公变	10	160	128	128
44257	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#箱变	10	630	504	504
44258	宜兴	玉山东村公变	10	400	291	291
44259	宜兴	PMS_丁航宿舍 3#公变	10	400	320	320
44260	宜兴	庄南南公变	10	200	160	160
44261	宜兴	PMS_西郊 3#公变	10	315	252	252
44262	宜兴	PMS_西郊 2#公变	10	400	320	320
44263	宜兴	PMS_西郊 1#公变	10	400	320	320
44264	宜兴	圩东公变（光伏并网）	10	400	259	259
44265	宜兴	南园商城公变	10	200	160	160
44266	宜兴	PMS_岳堤小区 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44267	宜兴	南春园公变	10	400	320	320
44268	宜兴	PMS_积梅 6#公变	10	100	80	80
44269	宜兴	PMS_电力设备公变	10	400	320	320
44270	宜兴	PMS_桃溪小学公变	10	315	252	252
44271	宜兴	PMS_积梅 1#公变	10	400	320	320
44272	宜兴	大坟山 2#公变（光伏并网）	10	315	246	246
44273	宜兴	PMS_大坟山 1#公变	10	315	252	252
44274	宜兴	PMS_凌霞东塘公变	10	400	320	320
44275	宜兴	积梅 4#公变	10	400	320	320
44276	宜兴	PMS_贝斯特 2#公变	10	250	200	200
44277	宜兴	PMS_钱家桥 1#公变	10	400	320	320
44278	宜兴	PMS_龙王口公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44279	宜兴	干北公变	10	200	138	138
44280	宜兴	PMS_屺亭南河公变	10	200	160	160
44281	宜兴	PMS_用电站宿舍公变	10	400	320	320
44282	宜兴	PMS_大南鱼塘公变	10	250	200	200
44283	宜兴	中东牛头岗公变（光伏并网）	10	400	192	192
44284	宜兴	PMS_集镇南公变	10	400	320	320
44285	宜兴	下笠渎 3#公变	10	400	320	320
44286	宜兴	PMS_中东抗旱垛公变	10	200	160	160
44287	宜兴	美达公变	10	400	320	320
44288	宜兴	PMS_集镇北公变	10	400	320	320
44289	宜兴	PMS_上笠渎南公变	10	315	252	252
44290	宜兴	上笠渎村西公变（光伏并网）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44291	宜兴	朱渎村公变（光伏并网）	10	400	238	238
44292	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 5#公变	10	400	320	320
44293	宜兴	申门村公变	10	400	155	155
44294	宜兴	PMS_金山冲公变	10	200	90	90
44295	宜兴	PMS_大董公变	10	400	296	296
44296	宜兴	PMS_马元公变	10	200	88	88
44297	宜兴	茶亭三里亭 1#公变（光伏并网）	10	400	303	303
44298	宜兴	PMS_岭西公变	10	200	160	160
44299	宜兴	张渚茶亭龙糠坞公变（光伏并网）	10	400	309	309
44300	宜兴	PMS_白塔横塘 2#公变	10	400	320	320
44301	宜兴	PMS_屺亭东村公变	10	200	137	137
44302	宜兴	张渚茶亭快活岭公变（光伏并网）	10	200	97	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44303	宜兴	PMS_小江公变	10	200	128	128
44304	宜兴	前姚组公变	10	400	262	262
44305	宜兴	丁山水泥宿舍 5#公变	10	400	320	320
44306	宜兴	丁山水泥宿舍 6#公变	10	400	320	320
44307	宜兴	PMS_丁耐宿舍 1#公变	10	315	252	252
44308	宜兴	PMS_水泥宿 1#公变	10	400	320	320
44309	宜兴	PMS_水泥宿 2#公变	10	315	252	252
44310	宜兴	PMS_水泥宿 3#公变	10	400	320	320
44311	宜兴	PMS_均陶公变	10	315	252	252
44312	宜兴	PMS_岳阳苑 4#箱变	10	800	640	640
44313	宜兴	PMS_解西市政楼公变	10	400	320	320
44314	宜兴	PMS_东山居委公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44315	宜兴	PMS_解放西路 1#公变	10	315	252	252
44316	宜兴	丁山西庄公变	10	200	160	160
44317	宜兴	解放西路公变	10	400	320	320
44318	宜兴	PMS_蛇墩公变	10	400	320	320
44319	宜兴	积梅 2#公变	10	400	296	296
44320	宜兴	PMS_解放西路 2#公变	10	400	320	320
44321	宜兴	均陶 2#公变	10	400	320	320
44322	宜兴	白宕小区 3#公变	10	400	320	320
44323	宜兴	白宕小区 2#公变	10	200	160	160
44324	宜兴	PMS_储巷站公变	10	200	160	160
44325	宜兴	江谷住公变（光伏并网）	10	200	135	135
44326	宜兴	PMS_宜城北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44327	宜兴	新城苑 1#箱变主变	10	630	504	504
44328	宜兴	新城苑 2#箱变主变	10	630	504	504
44329	宜兴	西渚湾里公变（光伏并网）	10	400	156	156
44330	宜兴	孟干公变	10	200	2	2
44331	宜兴	宝宜路灯公变	10	315	252	252
44332	宜兴	PMS_档车公变	10	400	320	320
44333	宜兴	PMS_任赵公变	10	160	97	97
44334	宜兴	PMS_申兴公变	10	200	160	160
44335	宜兴	PMS_王木污公变	10	400	320	320
44336	宜兴	PMS_皇新站公变	10	200	160	160
44337	宜兴	清水潭 2#公变	10	400	320	320
44338	宜兴	后九苞公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44339	宜兴	PMS_紫竹小区 14#箱变	10	630	504	504
44340	宜兴	PMS_赋村 2#公变	10	315	218	218
44341	宜兴	PMS_紫竹小区 15#箱变	10	630	504	504
44342	宜兴	PMS_紫竹小区 20#箱变	10	630	504	504
44343	宜兴	PMS_赋村村部公变	10	200	128	128
44344	宜兴	PMS_丰泽苑西区 5#箱变	10	800	640	640
44345	宜兴	PMS_丰泽苑西区 6#箱变	10	800	640	640
44346	宜兴	PMS_丰泽苑西区 4#箱变	10	800	640	640
44347	宜兴	前九苞公变（光伏并网）	10	160	81	81
44348	宜兴	PMS_丰泽苑西区 3#箱变	10	500	400	400
44349	宜兴	PMS_丰泽苑西区 1#箱变	10	630	504	504
44350	宜兴	PMS_紫竹小区 13#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44351	宜兴	PMS_丰泽苑 2#箱变	10	800	640	640
44352	宜兴	曹家电站公变	10	400	320	320
44353	宜兴	飞里下庄公变	10	315	252	252
44354	宜兴	塔山公变	10	400	320	320
44355	宜兴	涌金南路公变（光伏并网）	10	400	293	293
44356	宜兴	祝陵村公变（光伏并网）	10	400	268	268
44357	宜兴	祝陵路北公变（光伏并网）	10	400	285	285
44358	宜兴	PMS_侍南公变	10	400	320	320
44359	宜兴	阳羡向阳公变	10	400	320	320
44360	宜兴	PMS_善中公变	10	315	252	252
44361	宜兴	PMS_志泉湾里公变	10	250	130	130
44362	宜兴	善卷西路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44363	宜兴	PMS_高塍新渎公变	10	200	145	145
44364	宜兴	PMS_戚家二号公变	10	200	160	160
44365	宜兴	汤大桥公变	10	200	160	160
44366	宜兴	五家公变（光伏并网）	10	200	135	135
44367	宜兴	PMS_胜利桥公变	10	200	131	131
44368	宜兴	PMS_百丰圩公变	10	400	320	320
44369	宜兴	茭渎港公变	10	400	320	320
44370	宜兴	PMS_陆家塘 1#公变	10	315	223	223
44371	宜兴	PMS_杨显桥公变	10	200	112	112
44372	宜兴	PMS_韦家公变	10	200	149	149
44373	宜兴	PMS_水产村北公变	10	315	228	228
44374	宜兴	柏树新村公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44375	宜兴	和兴佳苑 1#箱变主变	20	630	504	504
44376	宜兴	和兴佳苑 2#箱变主变	20	630	504	504
44377	宜兴	PMS_和兴佳苑 3#箱变	20	500	400	400
44378	宜兴	PMS_和兴佳苑 6#箱变	20	630	504	504
44379	宜兴	PMS_和兴佳苑 5#箱变	20	630	504	504
44380	宜兴	PMS_和兴佳苑 7#箱变	20	630	504	504
44381	宜兴	PMS_和兴佳苑 8#箱变	20	630	504	504
44382	宜兴	PMS_和兴佳苑 9#箱变	20	630	504	504
44383	宜兴	PMS_和兴佳苑 10#箱变	20	630	504	504
44384	宜兴	PMS_和兴佳苑 11#箱变	20	630	504	504
44385	宜兴	PMS_和兴佳苑 12#箱变	20	630	504	504
44386	宜兴	PMS_和兴佳苑 13#箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44387	宜兴	PMS_和兴佳苑 14#箱变	20	630	504	504
44388	宜兴	PMS_凌霞王家 2#公变	10	400	320	320
44389	宜兴	PMS_和兴佳苑 15#箱变	20	500	400	400
44390	宜兴	PMS_和兴佳苑 16#箱变	20	630	504	504
44391	宜兴	PMS_和兴佳苑 17#箱变	20	630	495	495
44392	宜兴	PMS_和兴佳苑 18#箱变	20	630	504	504
44393	宜兴	PMS_和兴佳苑 19#箱变	20	630	504	504
44394	宜兴	PMS_后亭村公变	10	200	160	160
44395	宜兴	PMS_刘家东公变	10	250	200	200
44396	宜兴	PMS_建材公变	10	400	320	320
44397	宜兴	PMS_丁东站公变	10	100	80	80
44398	宜兴	杨潭圩公变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44399	宜兴	小南塘公变	10	400	320	320
44400	宜兴	PMS_宣林东公变	10	315	252	252
44401	宜兴	PMS_司马公变	10	200	135	135
44402	宜兴	PMS_宣林西公变	10	400	320	320
44403	宜兴	小符住公变	10	400	339	339
44404	宜兴	江庄桥公变	10	400	320	320
44405	宜兴	桂芳村公变	10	400	320	320
44406	宜兴	PMS_夹沟村公变	10	400	265	265
44407	宜兴	北野田公变	10	400	320	320
44408	宜兴	桂芳污公变（光伏并网）	10	400	297	297
44409	宜兴	PMS_夹沟污公变	10	400	320	320
44410	宜兴	PMS_马公荡公变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44411	宜兴	PMS_竹舍庙桥公变	10	400	320	320
44412	宜兴	钮家水产村北公变	10	400	320	320
44413	宜兴	PMS_典巷村公变	10	400	320	320
44414	宜兴	川埠同乐新村公变	10	400	320	320
44415	宜兴	水龙口 2#公变	10	400	320	320
44416	宜兴	同乐商住楼公变	10	400	320	320
44417	宜兴	广桥 2#公变	10	400	273	273
44418	宜兴	白家公变（光伏并网）	10	400	305	305
44419	宜兴	西渚溪东公变（光伏并网）	10	400	251	251
44420	宜兴	诸桥许家公变	10	400	320	320
44421	宜兴	PMS_和桥渔场公变	10	400	320	320
44422	宜兴	PMS_后白塔公变	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44423	宜兴	南漕高家公变	10	200	160	160
44424	宜兴	PMS_里墅公变	10	400	320	320
44425	宜兴	PMS_丁山供电所公变	10	315	252	252
44426	宜兴	PMS_佳乐公变	10	250	200	200
44427	宜兴	PMS_房管所 1#公变	10	400	320	320
44428	宜兴	PMS_房管所 2#公变	10	400	320	320
44429	宜兴	大新 2#公变	10	400	320	320
44430	宜兴	PMS_大新宿舍 1#公变	10	200	160	160
44431	宜兴	涤南 1#公变（光伏并网）	10	400	307	307
44432	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#箱变主变	10	500	400	400
44433	宜兴	PMS_水岸豪庭 2#箱变主变	10	500	400	400
44434	宜兴	PMS_水岸豪庭 3#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44435	宜兴	PMS_水岸豪庭 4#箱变主变	10	500	400	400
44436	宜兴	PMS_水岸豪庭 5#箱变主变	10	500	400	400
44437	宜兴	PMS_水岸豪庭 6#箱变主变	10	500	400	400
44438	宜兴	PMS_水岸豪庭 7#箱变主变	10	500	400	400
44439	宜兴	PMS_水岸豪庭 8#箱变主变	10	500	400	400
44440	宜兴	PMS_水竹园公变	10	250	200	200
44441	宜兴	PMS_西花园二村 1#箱变	10	800	640	640
44442	宜兴	PMS_西花园二村 2#箱变	10	800	640	640
44443	宜兴	PMS_新山公变	10	400	162	162
44444	宜兴	PMS_芳庄排涝站公变	10	400	320	320
44445	宜兴	骆家圩公变（光伏并网）	10	400	288	288
44446	宜兴	PMS_南阳圩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44447	宜兴	PMS_东夹浜公变	10	200	160	160
44448	宜兴	皇新东村公变	10	200	160	160
44449	宜兴	皇新南城公变	10	400	203	203
44450	宜兴	黄家渡假村公变	10	400	302	302
44451	宜兴	PMS_兴村村公变	10	200	160	160
44452	宜兴	李前公变（光伏并网）	10	200	138	138
44453	宜兴	PMS_紫竹小区 19#箱变	10	630	504	504
44454	宜兴	PMS_下干河南公变	10	200	113	113
44455	宜兴	PMS_紫竹小区 22#箱变	10	800	640	640
44456	宜兴	PMS_紫竹小区 21#箱变	10	800	640	640
44457	宜兴	PMS_高塍顾家 2#公变	10	200	160	160
44458	宜兴	PMS_阳羡石牛山公变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44459	宜兴	吴家北站公变	10	400	320	320
44460	宜兴	PMS_浜里 2#公变	10	200	160	160
44461	宜兴	高塍木桥公变（光伏并网）	10	200	106	106
44462	宜兴	PMS_洋灌电站公变	10	200	160	160
44463	宜兴	邱庄新电站公变	10	400	320	320
44464	宜兴	亳村沙滩组公变	10	200	97	97
44465	宜兴	高塍邱新圩渔塘公变	10	400	320	320
44466	宜兴	PMS_花园河南公变	10	250	56	56
44467	宜兴	PMS_小前电站公变	10	400	320	320
44468	宜兴	PMS_花园小村公变	10	400	214	214
44469	宜兴	庵山公变	10	400	299	299
44470	宜兴	吴家电站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44471	宜兴	兴海公变	10	400	320	320
44472	宜兴	PMS_南荡排涝站公变	10	200	160	160
44473	宜兴	PMS_花园电站公变	10	400	320	320
44474	宜兴	PMS_花园村公变	10	400	320	320
44475	宜兴	许家组公变	10	200	160	160
44476	宜兴	都山新村 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
44477	宜兴	PMS_薛家公变	10	200	78	78
44478	宜兴	PMS_查林新区 3#公变	10	200	160	160
44479	宜兴	新建河东公变（光伏并网）	10	160	115	115
44480	宜兴	前埝头公变（光伏并网）	10	200	130	130
44481	宜兴	PMS_和兴佳苑 20#箱变	20	630	504	504
44482	宜兴	PMS_和兴佳苑 21#箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44483	宜兴	PMS_和兴佳苑 22#箱变	20	630	504	504
44484	宜兴	PMS_和兴佳苑 23#箱变	20	630	504	504
44485	宜兴	PMS_和兴佳苑 4#箱变	20	500	400	400
44486	宜兴	PMS_宜北新城 3#站 1#所变	10	1000	800	800
44487	宜兴	PMS_宜北新城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
44488	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
44489	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 2#所变	10	1000	800	800
44490	宜兴	典巷北公变（光伏并网）	10	200	142	142
44491	宜兴	PMS_后洋塘公变	10	200	160	160
44492	宜兴	PMS_竹舍储家塘公变	10	100	80	80
44493	宜兴	定庄公变	10	200	151	151
44494	宜兴	闸北公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44495	宜兴	PMS_丁蜀二中 2#公变	10	200	160	160
44496	宜兴	PMS_东河公变	10	200	160	160
44497	宜兴	PMS_人民饭店公变	10	315	252	252
44498	宜兴	PMS_一号楼公变	10	400	320	320
44499	宜兴	PMS_公司舍公变	10	400	320	320
44500	宜兴	PMS_财政小区公变	10	200	160	160
44501	宜兴	城建办公变	10	400	320	320
44502	宜兴	迎宾巷公变	10	400	320	320
44503	宜兴	PMS_龙溪花园公变	10	400	320	320
44504	宜兴	PMS_商业公司宿舍公变	10	400	320	320
44505	宜兴	PMS_白宕南路小区公变	10	400	320	320
44506	宜兴	PMS_9#楼公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44507	宜兴	PMS_黑疗区宿舍公变	10	200	160	160
44508	宜兴	PMS_群乐商场 2#公变	10	400	320	320
44509	宜兴	PMS_群乐商场 1#公变	10	400	320	320
44510	宜兴	PMS_公园东路中区公变	10	400	320	320
44511	宜兴	PMS_兰后村公变	10	315	196	196
44512	宜兴	黄渎 2#公变	10	315	252	252
44513	宜兴	PMS_朱渎新公变	10	400	298	298
44514	宜兴	PMS_新宅基公变	10	400	320	320
44515	宜兴	江南市场 2#公变（光伏并网）	10	400	297	297
44516	宜兴	PMS_江南市场 1#公变	10	400	320	320
44517	宜兴	PMS_赵庄 2#公变	10	315	252	252
44518	宜兴	元家公变（光伏并网）	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44519	宜兴	PMS_湖滨电站公变	10	400	320	320
44520	宜兴	西渚立新 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
44521	宜兴	PMS_田浪公变	10	200	146	146
44522	宜兴	PMS_胜天张家组公变	10	200	160	160
44523	宜兴	PMS_田浪村公变	10	400	320	320
44524	宜兴	下新公变	10	400	320	320
44525	宜兴	PMS_新建供电所 8#公变	10	315	252	252
44526	宜兴	PMS_新城绿苑 1#箱变	10	630	504	504
44527	宜兴	PMS_新城绿苑 2#箱变	10	630	504	504
44528	宜兴	PMS_岳阳苑 1#箱变	10	630	504	504
44529	宜兴	PMS_岳阳苑 2#箱变	10	800	640	640
44530	宜兴	PMS_岳阳苑 3#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44531	宜兴	西花园二村 3#箱变	10	1000	800	800
44532	宜兴	PMS_梅园上公变	10	400	306	306
44533	宜兴	PMS_西花园三村 1#箱变	10	800	640	640
44534	宜兴	PMS_西花园三村 2#箱变	10	800	640	640
44535	宜兴	梅园干公变	10	315	194	194
44536	宜兴	PMS_西花园三村 3#箱变	10	800	640	640
44537	宜兴	PMS_西花园三村 4#箱变	10	800	640	640
44538	宜兴	PMS_坝头公变	10	315	252	252
44539	宜兴	PMS_龙坞 2#公变	10	200	146	146
44540	宜兴	PMS_龙坞 1#公变	10	200	160	160
44541	宜兴	PMS_梅东村部公变	10	400	295	295
44542	宜兴	红塔电力站 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44543	宜兴	红塔电力站 3#公变（光伏并网）	10	400	311	311
44544	宜兴	PMS_部队医院箱变	10	630	504	504
44545	宜兴	庄只公变	10	315	252	252
44546	宜兴	PMS_兴武家园箱变	10	630	504	504
44547	宜兴	PMS_烟草城公变	10	400	320	320
44548	宜兴	PMS_金三角 6#公变	10	400	320	320
44549	宜兴	PMS_金三角 1#公变	10	400	320	320
44550	宜兴	PMS_胡家圩公变	10	200	126	126
44551	宜兴	兴乾公变	10	400	320	320
44552	宜兴	PMS_西湖公变	10	400	230	230
44553	宜兴	PMS_西埂电站公变	10	315	252	252
44554	宜兴	东梅村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44555	宜兴	PMS_芳庄南塘公变	10	200	160	160
44556	宜兴	PMS_潘先圩公变	10	400	294	294
44557	宜兴	PMS_金色年华 1#箱变	10	630	504	504
44558	宜兴	PMS_金色年华 2#箱变	10	630	504	504
44559	宜兴	PMS_姚后公变	10	400	320	320
44560	宜兴	PMS_金色年华 4#箱变	10	630	504	504
44561	宜兴	PMS_金色年华 3#箱变	10	630	504	504
44562	宜兴	PMS_金色年华 5#箱变	10	630	504	504
44563	宜兴	PMS_金色年华 6#箱变	10	630	504	504
44564	宜兴	元田里干公变（光伏并网）	10	400	232	232
44565	宜兴	PMS_雪庄后贩公变	10	250	191	191
44566	宜兴	PMS_紫竹小区 23#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44567	宜兴	PMS_紫竹小区 18#箱变	10	630	504	504
44568	宜兴	PMS_紫竹小区 16#箱变	10	800	640	640
44569	宜兴	新建电力站 1#公变	10	400	320	320
44570	宜兴	雪庄村公变	10	400	217	217
44571	宜兴	PMS_紫竹小区 17#箱变	10	800	640	640
44572	宜兴	花园余象组公变（光伏并网）	10	315	213	213
44573	宜兴	拉刚公变	10	400	320	320
44574	宜兴	PMS_高塍电力站公变	10	400	320	320
44575	宜兴	风机公变	10	400	320	320
44576	宜兴	PMS_电工公变	10	315	252	252
44577	宜兴	高塍振兴公变（光伏并网）	10	400	235	235
44578	宜兴	PMS_鲍庄西站公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44579	宜兴	PMS_双环公变	10	400	320	320
44580	宜兴	小江河公变	10	400	320	320
44581	宜兴	PMS_毛市周家公变	10	400	320	320
44582	宜兴	PMS_大巷 2#公变	10	400	320	320
44583	宜兴	PMS_明昌路公变	10	250	200	200
44584	宜兴	钟溪沟南公变（光伏并网）	10	400	293	293
44585	宜兴	PMS_都山新村 2#站 2#所变	10	800	640	640
44586	宜兴	PMS_都山新村 2#站 1#所变	10	800	640	640
44587	宜兴	PMS_蒋笠三组公变	10	200	113	113
44588	宜兴	PMS_东溪望族 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44589	宜兴	PMS_东溪望族 1#站 2#所变	10	1000	800	800
44590	宜兴	小学 2#公变（光伏并网）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44591	宜兴	PMS_高塍菜场 2#公变	10	315	252	252
44592	宜兴	PMS_分水安置 1#公变	10	315	252	252
44593	宜兴	PMS_分水安置 2#公变	10	315	252	252
44594	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#站 1#所变	10	800	551	551
44595	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
44596	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 3#所变	10	1000	800	800
44597	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
44598	宜兴	PMS_分水安置 3#公变	10	200	160	160
44599	宜兴	PMS_丁塘里公变	10	200	131	131
44600	宜兴	PMS_张来公变	10	315	252	252
44601	宜兴	PMS_丁南新村 3#公变	10	400	320	320
44602	宜兴	PMS_水厂经营部公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44603	宜兴	PMS_王干公变	10	160	128	128
44604	宜兴	PMS_上堡公变	10	400	320	320
44605	宜兴	阳羡站公变	10	200	160	160
44606	宜兴	PMS_另家北站公变	10	200	160	160
44607	宜兴	大坟头公变（光伏并网）	10	400	263	263
44608	宜兴	凌家村公变	10	400	275	275
44609	宜兴	PMS_钮家自来水公变	10	200	160	160
44610	宜兴	夏姜公路 2#公变	10	400	320	320
44611	宜兴	PMS_胜天潘家公变	10	315	252	252
44612	宜兴	PMS_电磁公变	10	400	320	320
44613	宜兴	赵庄 1#公变	10	400	320	320
44614	宜兴	东下义山号公变（光伏并网）	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44615	宜兴	PMS_东下黄泥岗公变	10	315	252	252
44616	宜兴	张渚东下祖山公变	10	400	303	303
44617	宜兴	PMS_东下团山公变	10	200	160	160
44618	宜兴	PMS_南村组公变	10	400	247	247
44619	宜兴	堰下组公变	10	400	297	297
44620	宜兴	湖滨桥公变	10	400	320	320
44621	宜兴	木石董家 2#公变	10	400	320	320
44622	宜兴	潜洛 4#公变	10	315	252	252
44623	宜兴	施荡鱼塘 2#公变	10	200	160	160
44624	宜兴	PMS_青年闸公变	10	200	160	160
44625	宜兴	前谢 1#公变（光伏并网）	10	200	127	127
44626	宜兴	PMS_斗上公变	10	315	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44627	宜兴	PMS_前谢北站公变	10	200	160	160
44628	宜兴	PMS_大生村公变	10	200	160	160
44629	宜兴	和桥庙桥组公变	10	400	320	320
44630	宜兴	PMS_苗桥电站公变	10	400	264	264
44631	宜兴	下新污空公变	10	400	320	320
44632	宜兴	鹅圩电站公变（光伏并网）	10	400	286	286
44633	宜兴	官林徐家桥公变（光伏并网）	10	315	171	171
44634	宜兴	PMS_钮家村公变	10	400	249	249
44635	宜兴	PMS_西村东公变	10	200	150	150
44636	宜兴	西村西公变（光伏并网）	10	400	300	300
44637	宜兴	PMS_西村中公变	10	200	113	113
44638	宜兴	李家段公变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44639	宜兴	下圩站公变	10	400	320	320
44640	宜兴	渔庄背污工泵公变	10	315	252	252
44641	宜兴	PMS_金三角 2#公变	10	315	252	252
44642	宜兴	PMS_金三角 3#公变	10	200	160	160
44643	宜兴	PMS_金三角 4#公变	10	200	160	160
44644	宜兴	前巷路东公变（光伏并网）	10	400	302	302
44645	宜兴	PMS_宜红新村公变	10	200	160	160
44646	宜兴	PMS_陈管口公变	10	160	128	128
44647	宜兴	前巷杏洞公变（光伏并网）	10	400	288	288
44648	宜兴	坳桥公变	10	400	320	320
44649	宜兴	PMS_前巷大理石公变	10	400	320	320
44650	宜兴	严家庄公变	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44651	宜兴	PMS_万珍老公变	10	200	160	160
44652	宜兴	芳庄西园公变（光伏并网）	10	400	293	293
44653	宜兴	元田磁性公变	10	400	262	262
44654	宜兴	丰义用电站公变	10	400	320	320
44655	宜兴	襄阳电站公变	10	200	160	160
44656	宜兴	岳堤南苑箱变	10	630	504	504
44657	宜兴	PMS_大江 2#公变	10	250	200	200
44658	宜兴	东周墅公变	10	400	320	320
44659	宜兴	三里田公变（光伏并网）	10	200	124	124
44660	宜兴	西周公变	10	400	296	296
44661	宜兴	新建棚上公变	10	200	160	160
44662	宜兴	PMS_埝头站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44663	宜兴	PMS_埝头村公变	10	400	276	276
44664	宜兴	东西圩公变	10	400	320	320
44665	宜兴	新建义庄村公变	10	400	272	272
44666	宜兴	中圩公变（光伏并网）	10	400	310	310
44667	宜兴	泉桥公变	10	315	252	252
44668	宜兴	泉桥站公变	10	200	160	160
44669	宜兴	PMS_新建野田公变	10	200	160	160
44670	宜兴	PMS_华昌电力站 2#公变	10	400	296	296
44671	宜兴	PMS_雪家 2#公变	10	200	160	160
44672	宜兴	雪庄电站公变	10	400	320	320
44673	宜兴	PMS_雪庄振华公变	10	200	160	160
44674	宜兴	PMS_赋村马王公变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44675	宜兴	雪庄雪家公变	10	400	197	197
44676	宜兴	PMS_紫竹小区 6#箱变	10	630	504	504
44677	宜兴	PMS_桂西公变	10	200	160	160
44678	宜兴	PMS_九包塑料公变	10	400	320	320
44679	宜兴	PMS_紫竹小区 12#箱变	10	800	640	640
44680	宜兴	PMS_紫竹小区 10#箱变	10	630	504	504
44681	宜兴	PMS_紫竹小区 5#箱变	10	800	640	640
44682	宜兴	PMS_吕大桥公变	10	200	160	160
44683	宜兴	高塍加工公变	10	400	320	320
44684	宜兴	鲍庄窑公变	10	400	320	320
44685	宜兴	PMS_渎西公变	10	200	160	160
44686	宜兴	红塔桥南 1#公变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44687	宜兴	鲍庄村公变	10	400	303	303
44688	宜兴	高塍剧院公变	10	400	320	320
44689	宜兴	PMS_塍民广场北公变	10	315	252	252
44690	宜兴	PMS_庄家公变	10	200	160	160
44691	宜兴	吴家南站公变	10	400	260	260
44692	宜兴	段家公变（光伏并网）	10	400	282	282
44693	宜兴	祠堂圩公变	10	400	301	301
44694	宜兴	六庄村公变	10	315	243	243
44695	宜兴	黄泥塘 2#公变	10	400	320	320
44696	宜兴	PMS_郭家排涝 3#公变	10	200	160	160
44697	宜兴	PMS_湖滨小区 4#公变	10	200	160	160
44698	宜兴	PMS_湖滨小区 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44699	宜兴	湖滨小区 2#公变	10	200	160	160
44700	宜兴	PMS_湖滨小区 3#公变	10	400	320	320
44701	宜兴	PMS_顺伟二村 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44702	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44703	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 2#所变	10	1000	767	767
44704	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 3#所变	10	1000	800	800
44705	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 4#所变	10	1000	800	800
44706	宜兴	PMS_桂庄公变	10	200	160	160
44707	宜兴	小毛家公变	10	400	320	320
44708	宜兴	凌霞山南公变	10	200	160	160
44709	宜兴	凌霞蒋家公变	10	200	160	160
44710	宜兴	PMS_西埝公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44711	宜兴	凌霞周家公变	10	400	320	320
44712	宜兴	徐家桥东公变（光伏并网）	10	400	310	310
44713	宜兴	PMS_田舍村公变	10	200	160	160
44714	宜兴	PMS_潘家桥公变	10	315	229	229
44715	宜兴	PMS_红塔新河公变	10	200	160	160
44716	宜兴	PMS_钮家街公变	10	400	138	138
44717	宜兴	芦荡村公变	10	200	160	160
44718	宜兴	杨舍村公变（光伏并网）	10	315	214	214
44719	宜兴	凌霞新村公变（光伏并网）	10	315	247	247
44720	宜兴	良种场公变	10	200	160	160
44721	宜兴	PMS_后管公变	10	200	160	160
44722	宜兴	PMS_山咀头公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44723	宜兴	朱渭排涝 2#公变（光伏并网）	10	400	230	230
44724	宜兴	PMS_邵墅村公变	10	400	320	320
44725	宜兴	PMS_胜天花园 3#公变	10	200	141	141
44726	宜兴	胜天花园 1#公变	10	400	320	320
44727	宜兴	PMS_皂上组公变	10	315	252	252
44728	宜兴	PMS_三河公变	10	200	141	141
44729	宜兴	PMS_鹅麓村公变	10	200	160	160
44730	宜兴	PMS_蒋家公变	10	200	160	160
44731	宜兴	PMS_蒲宕电站公变	10	200	160	160
44732	宜兴	PMS_桂芳南公变	10	315	252	252
44733	宜兴	PMS_杨家电站公变	10	100	80	80
44734	宜兴	PMS_和桥寺前公变	10	160	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44735	宜兴	寺坝公变（光伏并网）	10	200	134	134
44736	宜兴	PMS_南坝站公变	10	200	160	160
44737	宜兴	街镇四公变	10	400	300	300
44738	宜兴	PMS_金盆 1#公变	10	200	134	134
44739	宜兴	PMS_水东污公变	10	200	160	160
44740	宜兴	PMS_川埠恒丰公变	10	400	320	320
44741	宜兴	PMS_水东村公变	10	200	112	112
44742	宜兴	PMS_下圩村公变	10	400	320	320
44743	宜兴	渔庄公变	10	315	218	218
44744	宜兴	PMS_富康家园西区 2#箱变	10	1000	793	793
44745	宜兴	PMS_富康家园西区 3#箱变	10	1000	800	800
44746	宜兴	富康家园东区 1#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44747	宜兴	PMS_富康家园东区 2#箱变	10	630	504	504
44748	宜兴	PMS_富康家园东区 3#箱变	10	630	504	504
44749	宜兴	PMS_富康家园东区 4#箱变	10	630	504	504
44750	宜兴	PMS_长河公变	10	200	106	106
44751	宜兴	PMS_芳庄和尚圩公变	10	200	124	124
44752	宜兴	芳庄长乐 2#公变	10	160	128	128
44753	宜兴	PMS_帮山川公变	10	200	131	131
44754	宜兴	PMS_芳庄电力站 2#公变	10	200	160	160
44755	宜兴	PMS_红塔电力站 1#公变	10	400	320	320
44756	宜兴	PMS_芳庄电力站 4#公变	10	400	305	305
44757	宜兴	PMS_红卫村 1#公变	10	400	259	259
44758	宜兴	PMS_香山公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44759	宜兴	PMS_红卫村 2#公变	10	400	320	320
44760	宜兴	红卫新河公变	10	400	320	320
44761	宜兴	PMS_前巷湾地公变	10	400	320	320
44762	宜兴	玻纤小区 2#箱变	10	630	504	504
44763	宜兴	玻纤小区 1#箱变	10	630	504	504
44764	宜兴	东后姜公变（光伏并网）	10	400	257	257
44765	宜兴	西后姜公变	10	400	295	295
44766	宜兴	PMS_花灯公变	10	400	242	242
44767	宜兴	南塘东公变（光伏并网）	10	400	274	274
44768	宜兴	PMS_南塘站公变	10	160	128	128
44769	宜兴	PMS_单家公变	10	400	320	320
44770	宜兴	PMS_后仁公变	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44771	宜兴	后仁 2#公变（光伏并网）	10	200	84	84
44772	宜兴	PMS_紫竹小区 7#箱变	10	630	504	504
44773	宜兴	PMS_紫竹小区 8#箱变	10	630	504	504
44774	宜兴	PMS_紫竹小区 9#箱变	10	630	504	504
44775	宜兴	上海新苑 1#箱变主变	10	630	504	504
44776	宜兴	PMS_紫竹小区 1#箱变	10	800	640	640
44777	宜兴	PMS_紫竹小区 2#箱变	10	800	640	640
44778	宜兴	PMS_上海新苑 2#箱变	10	630	504	504
44779	宜兴	PMS_紫竹小区 3#箱变	10	800	640	640
44780	宜兴	PMS_紫竹小区 4#箱变	10	800	640	640
44781	宜兴	PMS_电炉 2#公变	10	315	247	247
44782	宜兴	鹏鹞生态公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44783	宜兴	PMS_枫林岕公变	10	400	320	320
44784	宜兴	PMS_犊山村公变	10	400	310	310
44785	宜兴	前笪下兆公变（光伏并网）	10	200	140	140
44786	宜兴	前笪村 1#公变（光伏并网）	10	200	111	111
44787	宜兴	九岭村公变	10	400	320	320
44788	宜兴	九岭肖家公变（光伏并网）	10	400	234	234
44789	宜兴	PMS_北门罗家湾公变	10	200	121	121
44790	宜兴	PMS_北门增产垛公变	10	400	320	320
44791	宜兴	PMS_张公村 4#公变	10	315	252	252
44792	宜兴	PMS_湖父张公向阳 2#公变	10	200	146	146
44793	宜兴	PMS_南山村公变	10	200	96	96
44794	宜兴	PMS_漏沟公变	10	315	214	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44795	宜兴	PMS_芳北 3#公变	10	315	252	252
44796	宜兴	PMS_浯泗西公变	10	200	160	160
44797	宜兴	沈家浜公变	10	400	320	320
44798	宜兴	PMS_东溪望族 4#箱变	10	400	311	311
44799	宜兴	PMS_东溪望族 5#箱变	10	400	308	308
44800	宜兴	PMS_东溪望族 6#箱变	10	400	320	320
44801	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#箱变	10	630	504	504
44802	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#箱变	10	630	504	504
44803	宜兴	PMS_尚水佳苑 3#箱变	10	630	504	504
44804	宜兴	PMS_尚水佳苑 4#箱变	10	630	504	504
44805	宜兴	PMS_黄石安公变	10	200	160	160
44806	宜兴	沙亭公变（光伏并网）	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44807	宜兴	西渚石北公变（光伏并网）	10	400	250	250
44808	宜兴	PMS_后庄河东组公变	10	315	163	163
44809	宜兴	PMS_岳阳苑二期 1#箱变	10	630	504	504
44810	宜兴	PMS_岳阳苑二期 2#箱变	10	630	504	504
44811	宜兴	PMS_岳阳苑二期 3#箱变	10	630	504	504
44812	宜兴	PMS_岳阳苑二期 6#箱变	10	630	504	504
44813	宜兴	PMS_岳阳苑二期 4#箱变	10	630	504	504
44814	宜兴	PMS_岳阳苑二期 5#箱变	10	630	504	504
44815	宜兴	香圩公变（光伏并网）	10	200	69	69
44816	宜兴	PMS_谈墅荡 2#公变	10	400	320	320
44817	宜兴	PMS_汪洋后公变	10	200	160	160
44818	宜兴	周家村西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44819	宜兴	来村北公变（光伏并网）	10	400	294	294
44820	宜兴	PMS_来村中公变	10	200	160	160
44821	宜兴	PMS_来村公变	10	315	240	240
44822	宜兴	兴村公变（光伏并网）	10	400	67	67
44823	宜兴	和桥上水组公变	10	400	302	302
44824	宜兴	PMS_姚家组公变	10	200	95	95
44825	宜兴	海关宿舍公变	10	400	320	320
44826	宜兴	塘家圩公变	10	400	320	320
44827	宜兴	马圩公变	10	400	320	320
44828	宜兴	PMS_陈家斗公变	10	200	99	99
44829	宜兴	蒋笠 2#公变	10	200	125	125
44830	宜兴	PMS_合兴组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44831	宜兴	红卫二垛公变	10	400	320	320
44832	宜兴	西方桥公变	10	400	320	320
44833	宜兴	芳庄加工公变	10	400	301	301
44834	宜兴	PMS_红卫 3#公变	10	200	160	160
44835	宜兴	涧众预制公变	10	400	320	320
44836	宜兴	长征植物园公变	10	400	320	320
44837	宜兴	澄潭公变	10	200	160	160
44838	宜兴	PMS_川煤 1#公变	10	200	160	160
44839	宜兴	PMS_施家坝公变	10	315	252	252
44840	宜兴	PMS_芳庄电力站 1#公变	10	315	252	252
44841	宜兴	红卫 1#公变（光伏并网）	10	250	200	200
44842	宜兴	PMS_红卫五组公变	10	400	250	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44843	宜兴	芳南 2#公变（光伏并网）	10	400	299	299
44844	宜兴	PMS_红卫村 4#公变	10	400	320	320
44845	宜兴	红卫三组公变（光伏并网）	10	400	295	295
44846	宜兴	PMS_红塔河东公变	10	200	160	160
44847	宜兴	上宅公变（光伏并网）	10	200	117	117
44848	宜兴	竹舍王家公变（光伏并网）	10	200	148	148
44849	宜兴	富卓苑 2#箱变主变	10	630	504	504
44850	宜兴	PMS_富卓苑 3#箱变	10	800	640	640
44851	宜兴	PMS_富卓苑 4#箱变	10	630	504	504
44852	宜兴	PMS_富卓苑 5#箱变	10	630	504	504
44853	宜兴	PMS_富卓苑 6#箱变	10	800	640	640
44854	宜兴	PMS_富卓苑 7#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44855	宜兴	PMS_富卓苑 8#箱变	10	630	504	504
44856	宜兴	PMS_富卓苑 9#箱变	10	630	504	504
44857	宜兴	PMS_富卓苑 10#箱变	10	800	640	640
44858	宜兴	蒋笠 1#公变	10	400	280	280
44859	宜兴	PMS_蒋笠村公变	10	315	196	196
44860	宜兴	PMS_蒋笠码头公变	10	400	320	320
44861	宜兴	十七队公变	10	200	61	61
44862	宜兴	蒋笠一组公变（光伏并网）	10	400	302	302
44863	宜兴	清墩 2#公变	10	200	160	160
44864	宜兴	蒋笠村 2#公变（光伏并网）	10	400	248	248
44865	宜兴	蒋笠 5#公变	10	400	320	320
44866	宜兴	中兴二村 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44867	宜兴	中兴二村 4#箱变主变	10	630	504	504
44868	宜兴	中兴二村 1#箱变	10	630	504	504
44869	宜兴	中兴二村 2#箱变	10	630	504	504
44870	宜兴	凤凰北棚公变（光伏并网）	10	200	68	68
44871	宜兴	百家珠墩公变（光伏并网）	10	400	281	281
44872	宜兴	上头村 2#公变（光伏并网）	10	200	59	59
44873	宜兴	叶塘石坝公变（光伏并网）	10	200	100	100
44874	宜兴	PMS_叶塘村 1#公变	10	200	23	23
44875	宜兴	PMS_太阳城 2#公变	10	315	252	252
44876	宜兴	PMS_太阳城 3#公变	10	400	320	320
44877	宜兴	PMS_叶塘村旺山公变	10	200	67	67
44878	宜兴	三门干公变（光伏并网）	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44879	宜兴	北山村油榨公变（光伏并网）	10	200	127	127
44880	宜兴	犊山村庄余公变	10	315	191	191
44881	宜兴	太湖电气公变（光伏并网）	10	200	93	93
44882	宜兴	PMS_土管所公变	10	315	252	252
44883	宜兴	银湖花园小区 2#公变	10	400	320	320
44884	宜兴	PMS_银湖小区 2#公变	10	200	160	160
44885	宜兴	西渚李家公变（光伏并网）	10	200	70	70
44886	宜兴	西渚农贸公变（光伏并网）	10	400	287	287
44887	宜兴	PMS_张泽下庄公变	10	200	160	160
44888	宜兴	PMS_建云公变	10	315	252	252
44889	宜兴	芳西 2#公变	10	400	320	320
44890	宜兴	PMS_庄费公变	10	315	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44891	宜兴	贵圩九组公变（光伏并网）	10	160	109	109
44892	宜兴	PMS_南新水产 3#公变	10	315	207	207
44893	宜兴	PMS_供梢社公变	10	315	252	252
44894	宜兴	PMS_聆书苑小区公变	10	315	252	252
44895	宜兴	PMS_小埠头公变	10	400	300	300
44896	宜兴	新港村 3#公变	10	400	320	320
44897	宜兴	大港太湖组公变（光伏并网）	10	400	148	148
44898	宜兴	PMS_南河 2#公变	10	200	160	160
44899	宜兴	二中公变	10	400	320	320
44900	宜兴	花园别墅 1#公变	10	400	320	320
44901	宜兴	胜天 1#公变	10	315	252	252
44902	宜兴	PMS_阳光花苑 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44903	宜兴	电子宿舍公变	10	400	320	320
44904	宜兴	PMS_育才路公变	10	400	320	320
44905	宜兴	鸿湖环保公变	10	400	320	320
44906	宜兴	PMS_阳光小区东 3#公变	10	400	320	320
44907	宜兴	PMS_阳光小区东 2#公变	10	400	320	320
44908	宜兴	合心圩电站公变	10	100	80	80
44909	宜兴	PMS_斛里中村公变	10	200	132	132
44910	宜兴	PMS_红卫圩电站公变	10	400	320	320
44911	宜兴	川埠 6#公变	10	400	320	320
44912	宜兴	PMS_卫陶宿舍公变	10	400	320	320
44913	宜兴	PMS_川埠十二组公变	10	400	299	299
44914	宜兴	PMS_湖滨新站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44915	宜兴	川埠十三组公变	10	400	320	320
44916	宜兴	川埠 8#公变	10	400	320	320
44917	宜兴	斛里电站公变	10	200	160	160
44918	宜兴	长征七组公变	10	250	143	143
44919	宜兴	红卫 7#公变	10	400	320	320
44920	宜兴	后梅公变	10	400	320	320
44921	宜兴	PMS_芳南公变	10	400	234	234
44922	宜兴	PMS_岸塘桥公变	10	200	160	160
44923	宜兴	芳庄电力站 3#公变	10	400	320	320
44924	宜兴	PMS_湖滨水产新村公变	10	400	320	320
44925	宜兴	召圩公变（光伏并网）	10	400	249	249
44926	宜兴	金家浜公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44927	宜兴	PMS_芳西新站公变	10	200	160	160
44928	宜兴	轸北公变	10	400	320	320
44929	宜兴	PMS_丰泽苑西区 2#箱变	10	800	640	640
44930	宜兴	PMS_丰泽苑西区 8#箱变	10	800	640	640
44931	宜兴	PMS_丰泽苑西区 7#箱变	10	500	400	400
44932	宜兴	华家公变	10	200	160	160
44933	宜兴	PMS_屠家公变	10	315	244	244
44934	宜兴	PMS_开发区杏里杨家公变	10	200	160	160
44935	宜兴	PMS_陆家站公变	10	200	160	160
44936	宜兴	PMS_轸村公变	10	200	160	160
44937	宜兴	薛家西站公变	10	200	160	160
44938	宜兴	PMS_东方花苑 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44939	宜兴	PMS_东方花苑 2#箱变	10	630	504	504
44940	宜兴	PMS_东方花苑 3#箱变	10	630	504	504
44941	宜兴	PMS_东方花苑 5#箱变	10	630	504	504
44942	宜兴	PMS_东方花苑 4#箱变	10	630	504	504
44943	宜兴	PMS_东方花苑 7#箱变	10	630	504	504
44944	宜兴	PMS_东方花苑 6#箱变	10	630	504	504
44945	宜兴	PMS_香樟花园 5#箱变	10	800	640	640
44946	宜兴	PMS_临溪花园 1#箱变	10	630	504	504
44947	宜兴	香樟花园 7#箱变	10	400	320	320
44948	宜兴	PMS_临溪花园 2#箱变	10	800	640	640
44949	宜兴	PMS_香樟花园 6#箱变	10	630	504	504
44950	宜兴	PMS_红塔杨家公变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44951	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#箱变	10	630	504	504
44952	宜兴	PMS_屺亭后村公变	10	315	252	252
44953	宜兴	PMS_犊山前犊公变	10	315	252	252
44954	宜兴	犊山村杨家公变	10	400	320	320
44955	宜兴	PMS_新茶东 1#箱变	10	500	400	400
44956	宜兴	PMS_金色华庭 4#箱变	10	630	504	504
44957	宜兴	PMS_金色华庭 3#箱变	10	630	504	504
44958	宜兴	PMS_金色华庭 1#箱变	10	500	400	400
44959	宜兴	PMS_金色华庭 5#箱变	10	500	400	400
44960	宜兴	PMS_金色华庭 6#箱变	10	500	400	400
44961	宜兴	PMS_毫渎北公变	10	400	302	302
44962	宜兴	PMS_香花湾公变	10	100	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44963	宜兴	PMS_小尖公变	10	200	11	11
44964	宜兴	PMS_扶风 3#公变	10	200	137	137
44965	宜兴	PMS_大场公变	10	315	226	226
44966	宜兴	PMS_南新街路公变	10	315	242	242
44967	宜兴	潘山公变（光伏并网）	10	200	142	142
44968	宜兴	PMS_应家公变	10	315	252	252
44969	宜兴	西渚田舍公变	10	400	282	282
44970	宜兴	大坞公变	10	400	320	320
44971	宜兴	浦东集镇公变	10	400	320	320
44972	宜兴	艾干公变（光伏并网）	10	400	299	299
44973	宜兴	新庄朱家公变	10	200	160	160
44974	宜兴	大港 1#公变（光伏并网）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44975	宜兴	大港 2#公变	10	400	320	320
44976	宜兴	前龙 1#公变	10	400	320	320
44977	宜兴	PMS_前龙 2#公变	10	400	320	320
44978	宜兴	药材场公变	10	400	320	320
44979	宜兴	油塘公变	10	400	320	320
44980	宜兴	花园别墅 2#公变（光伏并网）	10	315	243	243
44981	宜兴	南街 9#公变	10	400	320	320
44982	宜兴	屺亭 1#公变	10	200	160	160
44983	宜兴	屹亭 2#公变（光伏并网）	10	400	302	302
44984	宜兴	PMS_官林村 2#公变	10	400	320	320
44985	宜兴	黄楼公变	10	315	252	252
44986	宜兴	PMS_阳光小区东 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44987	宜兴	PMS_阳光小区南 3#公变	10	400	320	320
44988	宜兴	阳光小区南 4#公变（光伏并网）	10	400	299	299
44989	宜兴	PMS_缶头公变	10	200	130	130
44990	宜兴	PMS_墙门 2#公变	10	200	160	160
44991	宜兴	PMS_蒋后公变	10	200	160	160
44992	宜兴	南圩公变（光伏并网）	10	400	282	282
44993	宜兴	烟山大圩公变	10	400	230	230
44994	宜兴	PMS_中南联圩公变	10	400	320	320
44995	宜兴	PMS_红桑公变	10	315	252	252
44996	宜兴	PMS_谢桥北箱变	10	500	400	400
44997	宜兴	面砖公变	10	400	276	276
44998	宜兴	全方头公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44999	宜兴	PMS_谢桥花园 1#箱变	10	1000	800	800
45000	宜兴	庄村公变	10	400	269	269
45001	宜兴	PMS_谢桥花园 2#箱变	10	1000	800	800
45002	宜兴	后方公变（光伏并网）	10	200	140	140
45003	宜兴	烟山木桥公变（光伏并网）	10	160	50	50
45004	宜兴	永丰公变（光伏并网）	10	400	261	261
45005	宜兴	庄村电站公变	10	200	160	160
45006	宜兴	祥和花园 1#箱变	10	630	504	504
45007	宜兴	PMS_临溪花园 3#箱变	10	800	640	640
45008	宜兴	PMS_临溪花园 4#箱变	10	800	640	640
45009	宜兴	PMS_临溪花园 5#箱变	10	800	640	640
45010	宜兴	里木公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45011	宜兴	PMS_临溪花园 6#箱变	10	800	640	640
45012	宜兴	PMS_临溪花园 7#箱变	10	800	640	640
45013	宜兴	PMS_临溪花园 10#箱变	10	800	640	640
45014	宜兴	PMS_临溪花园 8#箱变	10	800	640	640
45015	宜兴	PMS_临溪花园 9#箱变	10	630	504	504
45016	宜兴	PMS_家和花园 2#箱变	10	800	640	640
45017	宜兴	PMS_家和花园 1#箱变	10	1000	800	800
45018	宜兴	PMS_家和花园 3#箱变	10	630	504	504
45019	宜兴	新东虹 2#箱变主变	10	630	504	504
45020	宜兴	PMS_今日星城 1#箱变	10	500	400	400
45021	宜兴	新东虹 1#箱变主变	10	630	504	504
45022	宜兴	新东虹二期 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45023	宜兴	PMS_今日星城 2#箱变	10	500	400	400
45024	宜兴	新东虹二期 2#箱变主变	10	630	504	504
45025	宜兴	PMS_新茶东 2#箱变	10	500	400	400
45026	宜兴	PMS_新茶东 3#箱变	10	500	400	400
45027	宜兴	PMS_紫荆公寓 1#箱变主变	10	630	504	504
45028	宜兴	PMS_紫荆公寓 2#箱变主变	10	630	504	504
45029	宜兴	外贸综合楼箱变主变	10	500	400	400
45030	宜兴	华兴西区 1#箱变	10	400	320	320
45031	宜兴	PMS_西渚戴家公变	10	400	320	320
45032	宜兴	西渚东村公变	10	400	316	316
45033	宜兴	PMS_新渡公变	10	200	160	160
45034	宜兴	PMS_洋渚四庄 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45035	宜兴	PMS_下东庄公变	10	200	140	140
45036	宜兴	PMS_志泉南泉公变	10	200	160	160
45037	宜兴	PMS_聚贤山庄 1#箱变	10	630	477	477
45038	宜兴	PMS_聚贤山庄 2#箱变	10	630	504	504
45039	宜兴	PMS_聚贤山庄 3#箱变	10	630	504	504
45040	宜兴	PMS_庄家组公变	10	400	320	320
45041	宜兴	尹家新村小区 2#公变	10	400	320	320
45042	宜兴	PMS_海德名园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
45043	宜兴	PMS_海德名园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
45044	宜兴	PMS_海德名园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
45045	宜兴	海德名园 3#站 1#所变	10	1000	800	800
45046	宜兴	新园 1#公变（光伏并网）	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45047	宜兴	南街 3#公变	10	400	320	320
45048	宜兴	PMS_南街 2#公变	10	315	252	252
45049	宜兴	米西公变（光伏并网）	10	200	148	148
45050	宜兴	大都市 1#公变	10	400	320	320
45051	宜兴	大都市 2#公变	10	400	320	320
45052	宜兴	PMS_张渚幼儿园公变	10	315	252	252
45053	宜兴	PMS_埝头街北公变	10	400	286	286
45054	宜兴	PMS_荆西村公变	10	400	248	248
45055	宜兴	PMS_凌霞王家公变	10	315	252	252
45056	宜兴	凌霞别墅公变	10	400	320	320
45057	宜兴	PMS_陆坝公变	10	400	320	320
45058	宜兴	后管村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45059	宜兴	元家 2#公变	10	400	320	320
45060	宜兴	杨庄公变	10	400	320	320
45061	宜兴	PMS_一窑公变	10	200	160	160
45062	宜兴	回坞公变	10	400	320	320
45063	宜兴	PMS_碓坊 6#公变	10	315	252	252
45064	宜兴	PMS_碓坊 5#公变	10	315	252	252
45065	宜兴	PMS_下新圩公变	10	200	151	151
45066	宜兴	PMS_迎宾路 3#公变	10	400	320	320
45067	宜兴	邮堂电力站 4#公变	10	400	320	320
45068	宜兴	PMS_新建新区路公变	10	400	320	320
45069	宜兴	迎宾南虹 1#公变	10	400	320	320
45070	宜兴	PMS_新建前巷公变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45071	宜兴	PMS_祥和花园 2#箱变	10	630	504	504
45072	宜兴	新建 3#公变 1	10	315	252	252
45073	宜兴	PMS_前周 2#公变	10	250	200	200
45074	宜兴	祥和花园 9#箱变	10	630	504	504
45075	宜兴	PMS_蒋王家公变	10	400	311	311
45076	宜兴	前周电站公变	10	200	160	160
45077	宜兴	PMS_下塘桥公变	10	160	128	128
45078	宜兴	PMS_江步公变	10	400	320	320
45079	宜兴	PMS_后高田公变	10	200	112	112
45080	宜兴	新建义庄东公变（光伏并网）	10	400	299	299
45081	宜兴	屯桥村公变	10	400	276	276
45082	宜兴	PMS_合星站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45083	宜兴	王母浜公变	10	200	4	4
45084	宜兴	PMS_屯桥站公变	10	200	94	94
45085	宜兴	PMS_骆家巷公变	10	200	160	160
45086	宜兴	谈家站公变	10	200	147	147
45087	宜兴	PMS_今日星城 4#箱变	10	500	400	400
45088	宜兴	PMS_小前村公变	10	400	320	320
45089	宜兴	PMS_阳光花苑 1#箱变	10	630	504	504
45090	宜兴	PMS_新庄喜美公变	10	200	160	160
45091	宜兴	PMS_高塍陆家公变	10	250	200	200
45092	宜兴	桂西 3#公变	10	400	320	320
45093	宜兴	PMS_松坟公变	10	160	128	128
45094	宜兴	亳兴桥公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45095	宜兴	朝西草包圩公变	10	400	320	320
45096	宜兴	船埠头公变	10	400	320	320
45097	宜兴	PMS_华兴西区 2#箱变	10	630	504	504
45098	宜兴	PMS_杏花新村 1#箱变	10	500	400	400
45099	宜兴	PMS_杏花新村 2#箱变	10	500	400	400
45100	宜兴	PMS_华兴西区 3#箱变	10	630	504	504
45101	宜兴	PMS_富丽花园 1#箱变	10	1000	800	800
45102	宜兴	PMS_杏花新村 3#箱变主变	10	500	400	400
45103	宜兴	富丽花园 2#箱变主变	10	630	504	504
45104	宜兴	富丽花园 3#箱变主变	10	630	504	504
45105	宜兴	PMS_聚贤山庄 6#箱变	10	630	504	504
45106	宜兴	PMS_聚贤山庄 7#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45107	宜兴	PMS_聚贤山庄 10#箱变	10	630	504	504
45108	宜兴	PMS_聚贤山庄 9#箱变	10	630	504	504
45109	宜兴	PMS_聚贤山庄 8#箱变	10	630	504	504
45110	宜兴	PMS_聚贤山庄 5#箱变	10	630	504	504
45111	宜兴	PMS_聚贤山庄 4#箱变	10	630	504	504
45112	宜兴	PMS_前谈墅公变	10	200	126	126
45113	宜兴	李渎 2#公变（光伏并网）	10	200	146	146
45114	宜兴	中庄圩公变	10	400	320	320
45115	宜兴	龙糠坞 2#公变（光伏并网）	10	200	132	132
45116	宜兴	海德名园 3#站 2#所变	10	1000	800	800
45117	宜兴	PMS_海德名园 3#站 3#所变	10	1000	800	800
45118	宜兴	PMS_建工小区公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45119	宜兴	PMS_电力站建材公变	10	315	252	252
45120	宜兴	针纺 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
45121	宜兴	储巷 2#公变	10	315	192	192
45122	宜兴	大埠头 4#公变	10	400	308	308
45123	宜兴	PMS_四洲塘公变	10	200	37	37
45124	宜兴	PMS_热电公变	10	200	160	160
45125	宜兴	南街 1#公变	10	400	320	320
45126	宜兴	PMS_南门 2#公变	10	400	320	320
45127	宜兴	乌泥岗公变	10	200	72	72
45128	宜兴	大山界公变	10	400	320	320
45129	宜兴	PMS_电厂宿舍公变	10	315	252	252
45130	宜兴	PMS_南村背房产公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45131	宜兴	PMS_阳光小区南 2#公变	10	400	320	320
45132	宜兴	PMS_荆西电站公变	10	400	320	320
45133	宜兴	PMS_阳光小区南 1#公变	10	400	320	320
45134	宜兴	官林村 3#公变	10	400	320	320
45135	宜兴	PMS_迎宾南虹 3#公变	10	200	160	160
45136	宜兴	芳庄庄头公变（光伏并网）	10	400	216	216
45137	宜兴	邮堂电力站 2#公变（光伏并网）	10	250	115	115
45138	宜兴	PMS_韩家公变	10	200	160	160
45139	宜兴	耐火公变（光伏并网）	10	200	125	125
45140	宜兴	PMS_干塘公变	10	200	133	133
45141	宜兴	邮堂电力站 6#公变	10	200	160	160
45142	宜兴	PMS_邮东公变	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45143	宜兴	留住新站公变	10	200	160	160
45144	宜兴	芳庄水车头公变（光伏并网）	10	200	154	154
45145	宜兴	PMS_留住村公变	10	315	207	207
45146	宜兴	五牧后村公变（光伏并网）	10	400	194	194
45147	宜兴	PMS_竹舍西公变	10	400	320	320
45148	宜兴	PMS_芳庄长乐 1#公变	10	200	128	128
45149	宜兴	新塘公变	10	400	320	320
45150	宜兴	PMS_白石头公变	10	200	160	160
45151	宜兴	PMS_后竹公变	10	400	269	269
45152	宜兴	五牧前村公变（光伏并网）	10	400	302	302
45153	宜兴	五牧站公变（光伏并网）	10	400	295	295
45154	宜兴	南下圩公变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45155	宜兴	PMS_锦绣二村 2#箱变	10	630	504	504
45156	宜兴	锦绣二村 3#箱变	10	500	400	400
45157	宜兴	PMS_氿滨大道 2#箱变	10	200	160	160
45158	宜兴	PMS_南虹河 1#箱变	10	315	252	252
45159	宜兴	PMS_南虹河 2#箱变	10	315	252	252
45160	宜兴	PMS_迎宾公寓箱变	10	630	504	504
45161	宜兴	PMS_大树家园 1#箱变	10	800	640	640
45162	宜兴	PMS_大树家园 2#箱变	10	1000	800	800
45163	宜兴	PMS_大树家园 3#箱变	10	630	504	504
45164	宜兴	PMS_绿城公寓 2#箱变	10	630	504	504
45165	宜兴	红塔桥南公变	10	200	160	160
45166	宜兴	PMS_亳村新桥公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45167	宜兴	PMS_新庄邵东组公变	10	200	136	136
45168	宜兴	高塍村韩家组公变（光伏并网）	10	315	191	191
45169	宜兴	PMS_龙河花园 1#箱变	10	800	640	640
45170	宜兴	PMS_龙河花园 2#箱变	10	800	640	640
45171	宜兴	PMS_杏花新村 4#箱变	10	500	400	400
45172	宜兴	PMS_南河商住楼 1#公变	10	400	320	320
45173	宜兴	PMS_南河商住楼 2#公变	10	315	252	252
45174	宜兴	PMS_后管组公变	10	400	320	320
45175	宜兴	PMS_南河马兰公变	10	400	320	320
45176	宜兴	绿苑小区 1#公变	10	400	320	320
45177	宜兴	PMS_北庄欧家公变	10	400	286	286
45178	宜兴	PMS_北庄邓家公变	10	200	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45179	宜兴	和桥教堂公变	10	400	320	320
45180	宜兴	永昌新村公变（光伏并网）	10	315	242	242
45181	宜兴	华鑫公变	10	400	320	320
45182	宜兴	螽斯巷公变	10	400	320	320
45183	宜兴	PMS_十里亭公变	10	200	87	87
45184	宜兴	PMS_和桥五沙公变	10	200	160	160
45185	宜兴	PMS_城河公变	10	200	160	160
45186	宜兴	港船公变	10	400	291	291
45187	宜兴	PMS_万福 2#公变	10	315	211	211
45188	宜兴	PMS_屯桥 2#公变	10	200	59	59
45189	宜兴	PMS_张渚祖山花茶公变	10	200	160	160
45190	宜兴	PMS_嘉华苑西区 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45191	宜兴	PMS_嘉华苑西区 1#箱变	10	630	504	504
45192	宜兴	PMS_嘉华苑西区 4#箱变	10	630	504	504
45193	宜兴	PMS_嘉华苑西区 3#箱变	10	630	504	504
45194	宜兴	PMS_南塍 2#公变	10	200	160	160
45195	宜兴	PMS_南方机械公变	10	400	320	320
45196	宜兴	电力站西大街公变（光伏并网）	10	400	310	310
45197	宜兴	宗家村公变	10	400	320	320
45198	宜兴	PMS_中心路公变	10	315	252	252
45199	宜兴	大埠头 2#公变	10	400	304	304
45200	宜兴	窑背公变	10	400	320	320
45201	宜兴	胜山公变	10	200	160	160
45202	宜兴	张渚南门公变（光伏并网）	10	315	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45203	宜兴	PMS_安康小区 1#公变	10	315	252	252
45204	宜兴	南街 8#公变	10	400	320	320
45205	宜兴	烟山村公变（光伏并网）	10	400	72	72
45206	宜兴	下庄村公变	10	400	272	272
45207	宜兴	村西公变	10	200	160	160
45208	宜兴	PMS_诚庄南站公变	10	200	99	99
45209	宜兴	后储公变	10	400	320	320
45210	宜兴	PMS_长安北公变	10	400	309	309
45211	宜兴	PMS_张渚友工公变	10	400	320	320
45212	宜兴	蒋浒公变	10	400	309	309
45213	宜兴	PMS_芳庄塘东 2#公变	10	400	320	320
45214	宜兴	PMS_西长圩站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45215	宜兴	五泽公变	10	400	320	320
45216	宜兴	PMS_前亭村公变	10	400	320	320
45217	宜兴	PMS_西溪公变	10	400	296	296
45218	宜兴	蒋典 1#公变（光伏并网）	10	400	297	297
45219	宜兴	PMS_蒋典 2#公变	10	400	320	320
45220	宜兴	良庄 3#公变	10	200	145	145
45221	宜兴	西村站公变（光伏并网）	10	400	304	304
45222	宜兴	PMS_决西公变	10	200	160	160
45223	宜兴	西圩组公变（光伏并网）	10	400	277	277
45224	宜兴	隔家圩公变	10	400	320	320
45225	宜兴	PMS_缪家公变	10	400	256	256
45226	宜兴	决东站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45227	宜兴	墅中 2#公变	10	400	320	320
45228	宜兴	万家公变（光伏并网）	10	400	268	268
45229	宜兴	PMS_新联圩公变	10	315	252	252
45230	宜兴	PMS_培庄东公变	10	160	128	128
45231	宜兴	徐舍电力站 1#公变（光伏并网）	10	400	254	254
45232	宜兴	PMS_新城公寓 1#箱变	10	630	504	504
45233	宜兴	PMS_新城公寓 3#箱变	10	500	400	400
45234	宜兴	PMS_龙泽苑一期 3#箱变	10	500	393	393
45235	宜兴	PMS_龙泽苑一期 4#箱变主变	10	500	400	400
45236	宜兴	PMS_怡丰苑 1#箱变	10	500	400	400
45237	宜兴	PMS_龙泽苑一期 5#箱变主变	10	500	400	400
45238	宜兴	PMS_怡丰苑 2#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45239	宜兴	PMS_兴园大厦箱变	10	1000	800	800
45240	宜兴	李家定东公变（光伏并网）	10	200	62	62
45241	宜兴	新庄邵家公变（光伏并网）	10	400	288	288
45242	宜兴	PMS_亳村电站公变	10	400	320	320
45243	宜兴	亳村尹家组公变（光伏并网）	10	400	307	307
45244	宜兴	高塍龚家公变	10	400	320	320
45245	宜兴	PMS_高塍农机公变	10	250	200	200
45246	宜兴	PMS_针织公变	10	200	160	160
45247	宜兴	花园小村 2#公变	10	400	320	320
45248	宜兴	PMS_亳村陈家公变	10	200	109	109
45249	宜兴	PMS_李家村公变	10	315	252	252
45250	宜兴	高塍冯家组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45251	宜兴	PMS_王木桥公变	10	250	200	200
45252	宜兴	杭上村公变	10	400	320	320
45253	宜兴	芦东公变	10	400	320	320
45254	宜兴	PMS_杭上大村公变	10	315	147	147
45255	宜兴	PMS_大涧桥西公变	10	200	160	160
45256	宜兴	龙坊公变	10	400	320	320
45257	宜兴	PMS_北街磁性公变	10	400	309	309
45258	宜兴	PMS_胜利小桥公变	10	400	243	243
45259	宜兴	绿苑小区 2#公变	10	400	320	320
45260	宜兴	龙华苑 5#公变	10	200	160	160
45261	宜兴	PMS_龙华苑 6#公变	10	400	320	320
45262	宜兴	丝绸花园 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45263	宜兴	南埠路灯公变	10	200	160	160
45264	宜兴	PMS_宜钢公变	10	200	160	160
45265	宜兴	沁园 1#箱变主变	10	630	504	504
45266	宜兴	沁园 2#箱变主变	10	400	320	320
45267	宜兴	南埠东陆 1#公变	10	400	320	320
45268	宜兴	PMS_文昌花园 1#箱变	10	630	504	504
45269	宜兴	PMS_文昌花园 2#箱变	10	630	504	504
45270	宜兴	PMS_文昌花园 4#箱变	10	630	504	504
45271	宜兴	PMS_文昌花园 3#箱变	10	630	504	504
45272	宜兴	PMS_文昌花园二期 2#箱变	10	800	640	640
45273	宜兴	PMS_文昌花园二期 3#箱变	10	800	640	640
45274	宜兴	PMS_文昌花园二期 4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45275	宜兴	付家公变	10	200	160	160
45276	宜兴	南新新街公变	10	400	262	262
45277	宜兴	荷塘教堂公变	10	400	320	320
45278	宜兴	PMS_许家村公变	10	250	200	200
45279	宜兴	PMS_周铁工商公变	10	400	320	320
45280	宜兴	PMS_滨河义庄村公变	10	400	320	320
45281	宜兴	屺亭电影院公变	10	400	320	320
45282	宜兴	PMS_庄鸡头公变	10	100	80	80
45283	宜兴	PMS_屺亭农机公变	10	400	320	320
45284	宜兴	集义渎西公变（光伏并网）	10	200	131	131
45285	宜兴	集义渎公变（光伏并网）	10	315	228	228
45286	宜兴	集义渎村公变（光伏并网）	10	315	194	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45287	宜兴	PMS_集义渎组公变	10	400	320	320
45288	宜兴	PMS_景马公变	10	315	252	252
45289	宜兴	景桥 2#公变	10	400	320	320
45290	宜兴	PMS_向阳桥公变	10	250	171	171
45291	宜兴	PMS_宜城东城公变	10	200	126	126
45292	宜兴	PMS_安康小区 2#公变	10	315	252	252
45293	宜兴	PMS_中东村下东公变	10	200	160	160
45294	宜兴	PMS_烟下联矿公变	10	250	177	177
45295	宜兴	下庄 2#公变	10	400	320	320
45296	宜兴	PMS_林场公变	10	100	80	80
45297	宜兴	天生圩 3#公变（光伏并网）	10	400	300	300
45298	宜兴	座庄农场 1#公变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45299	宜兴	PMS_农场污工泵公变	10	200	160	160
45300	宜兴	官林龙潭 2#公变	10	400	320	320
45301	宜兴	PMS_阳光小区 3#公变	10	400	320	320
45302	宜兴	PMS_阳光小区 2#公变	10	400	320	320
45303	宜兴	PMS_阳光小区 1#公变	10	400	320	320
45304	宜兴	PMS_培庄村公变	10	315	213	213
45305	宜兴	徐舍电力站 3#公变	10	400	320	320
45306	宜兴	油坊西公变（光伏并网）	10	200	111	111
45307	宜兴	PMS_谈墅 2#公变	10	400	275	275
45308	宜兴	PMS_六店公变	10	200	92	92
45309	宜兴	PMS_冶炼公变	10	315	252	252
45310	宜兴	PMS_和平公变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45311	宜兴	PMS_油坊公变	10	160	101	101
45312	宜兴	土城公变（光伏并网）	10	315	219	219
45313	宜兴	PMS_芳庄桥南公变	10	200	160	160
45314	宜兴	PMS_洪塘电站公变	10	200	160	160
45315	宜兴	姚顶公变	10	200	149	149
45316	宜兴	PMS_竹观门公变	10	160	16	16
45317	宜兴	PMS_乙字圩公变	10	315	252	252
45318	宜兴	PMS_西荡站公变	10	200	160	160
45319	宜兴	PMS_蒋墅公变	10	315	163	163
45320	宜兴	PMS_东街公变	10	400	320	320
45321	宜兴	PMS_芳庄大圩公变	10	200	117	117
45322	宜兴	PMS_沈芝滩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45323	宜兴	芳庄丛圩公变	10	400	320	320
45324	宜兴	PMS_龙泽苑一期 6#箱变	10	630	504	504
45325	宜兴	PMS_龙泽苑一期 7#箱变	10	630	504	504
45326	宜兴	PMS_龙泽苑一期 8#箱变	10	630	504	504
45327	宜兴	PMS_天尽头公变	10	200	160	160
45328	宜兴	PMS_龙泽苑一期 9#箱变	10	630	504	504
45329	宜兴	PMS_新岳站公变	10	200	112	112
45330	宜兴	PMS_桥下圩公变	10	315	252	252
45331	宜兴	岳滩村公变（光伏并网）	10	400	210	210
45332	宜兴	高塍后庄公变	10	400	320	320
45333	宜兴	PMS_汤杏公变	10	250	144	144
45334	宜兴	西村组公变（光伏并网）	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45335	宜兴	高塍农贸公变	10	400	320	320
45336	宜兴	PMS_西尤场箱变主变	10	500	400	400
45337	宜兴	中心公变	10	400	320	320
45338	宜兴	PMS_瑞德康城 1#箱变	10	800	640	640
45339	宜兴	PMS_瑞德康城 2#箱变	10	800	640	640
45340	宜兴	PMS_瑞德康城 3#箱变	10	800	640	640
45341	宜兴	PMS_瑞德康城 4#箱变	10	800	640	640
45342	宜兴	PMS_瑞德康城 5#箱变	10	1000	800	800
45343	宜兴	PMS_张公山南 2#公变	10	400	312	312
45344	宜兴	PMS_白马 2#公变	10	250	114	114
45345	宜兴	丝绸花园 1#箱变主变	10	630	504	504
45346	宜兴	丝绸花园 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45347	宜兴	PMS_南虹河 3#箱变	10	400	320	320
45348	宜兴	PMS_南虹河 4#箱变	10	630	504	504
45349	宜兴	PMS_张渚犊山村万石公变	10	200	160	160
45350	宜兴	PMS_百家蒋渡公变	10	400	320	320
45351	宜兴	百家排涝站公变	10	315	252	252
45352	宜兴	沧浜苑 1#箱变主变	10	630	504	504
45353	宜兴	沧浜苑 2#箱变主变	10	630	504	504
45354	宜兴	景塘家园箱变	10	630	504	504
45355	宜兴	上干 3#公变（光伏并网）	10	400	49	49
45356	宜兴	师鲁公变（光伏并网）	10	200	123	123
45357	宜兴	PMS_东管庄公变	10	400	320	320
45358	宜兴	PMS_洋溪西公变	10	200	92	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45359	宜兴	PMS_董塘前山公变	10	400	320	320
45360	宜兴	PMS_兴隆小区 1#公变	10	315	252	252
45361	宜兴	PMS_兴隆小区 2#公变	10	315	252	252
45362	宜兴	PMS_兴隆小区 3#公变	10	315	252	252
45363	宜兴	兴隆小区 4#公变	10	315	252	252
45364	宜兴	PMS_王西公变	10	200	145	145
45365	宜兴	PMS_分水李家公变	10	200	160	160
45366	宜兴	屺亭南街公变（光伏并网）	10	400	240	240
45367	宜兴	PMS_谈里公变	10	400	98	98
45368	宜兴	PMS_路庄公变	10	315	252	252
45369	宜兴	PMS_路庄 2#公变	10	200	137	137
45370	宜兴	前进桥 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45371	宜兴	PMS_白塘公变	10	200	160	160
45372	宜兴	PMS_富康家园西区 1#箱变	10	1000	800	800
45373	宜兴	塘河南公变	10	400	320	320
45374	宜兴	黄岳南公变	10	400	320	320
45375	宜兴	PMS_新力公变	10	400	320	320
45376	宜兴	后新公变	10	200	160	160
45377	宜兴	前新公变	10	400	290	290
45378	宜兴	武家电站公变	10	400	320	320
45379	宜兴	新建蒋家公变	10	400	268	268
45380	宜兴	新建丁西公变	10	400	309	309
45381	宜兴	PMS_下田舍 2#公变	10	400	320	320
45382	宜兴	PMS_丁庄站公变	10	400	270	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45383	宜兴	丁庄村公变	10	400	209	209
45384	宜兴	PMS_安基公变	10	400	320	320
45385	宜兴	PMS_南环路 2#公变	10	100	80	80
45386	宜兴	PMS_景码公变	10	400	255	255
45387	宜兴	南街 7#公变	10	400	320	320
45388	宜兴	PMS_清白公变	10	400	295	295
45389	宜兴	鲸塘水泵公变	10	200	160	160
45390	宜兴	PMS_将军苑南公变	10	400	320	320
45391	宜兴	PMS_稍渎村公变	10	400	320	320
45392	宜兴	PMS_自来水公变	10	200	160	160
45393	宜兴	PMS_鲸溪公变	10	400	261	261
45394	宜兴	PMS_牧场公变	10	315	227	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45395	宜兴	PMS_皇新小圩公变	10	400	320	320
45396	宜兴	PMS_阳光小区 4#公变	10	400	320	320
45397	宜兴	PMS_阳光小区 5#公变	10	400	320	320
45398	宜兴	PMS_斗门村污工泵公变	10	315	220	220
45399	宜兴	墅前公变	10	400	283	283
45400	宜兴	PMS_谈墅荡公变	10	400	320	320
45401	宜兴	胡家污公变	10	200	160	160
45402	宜兴	PMS_胡家北公变	10	200	88	88
45403	宜兴	唐家溪公变	10	200	95	95
45404	宜兴	PMS_凌霞前庄公变	10	400	286	286
45405	宜兴	石坝公变（光伏并网）	10	200	118	118
45406	宜兴	PMS_柏树头公变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45407	宜兴	PMS_官林干北 1#公变	10	200	160	160
45408	宜兴	PMS_马家公变	10	315	252	252
45409	宜兴	陈巷公变（光伏并网）	10	160	102	102
45410	宜兴	PMS_凌霞张家公变	10	200	160	160
45411	宜兴	PMS_芳庄孙家公变	10	200	141	141
45412	宜兴	PMS_姚家公变	10	200	128	128
45413	宜兴	PMS_马新公变	10	200	65	65
45414	宜兴	PMS_北庄公变	10	400	285	285
45415	宜兴	芳庄李渎公变（光伏并网）	10	400	301	301
45416	宜兴	迓圩村公变（光伏并网）	10	250	178	178
45417	宜兴	PMS_岳滩站公变	10	200	160	160
45418	宜兴	PMS_陶瓷商城公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45419	宜兴	PMS_彩陶新区 5#公变	10	315	252	252
45420	宜兴	PMS_彩陶新区 4#公变	10	315	252	252
45421	宜兴	PMS_彩陶新村 3#公变	10	315	252	252
45422	宜兴	工商大楼公变	10	250	200	200
45423	宜兴	PMS_彩陶小区 3#公变	10	400	320	320
45424	宜兴	PMS_龙泽苑二期 1#箱变	10	500	400	400
45425	宜兴	PMS_庄西站公变	10	315	252	252
45426	宜兴	庄林公变	10	400	320	320
45427	宜兴	PMS_龙泽苑二期 2#箱变	10	630	504	504
45428	宜兴	PMS_胥井米家公变	10	400	320	320
45429	宜兴	PMS_阳泉新山组公变	10	200	63	63
45430	宜兴	PMS_国山村公变	10	315	217	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45431	宜兴	PMS_黄申坝电站公变	10	200	160	160
45432	宜兴	PMS_国山河南公变	10	400	320	320
45433	宜兴	PMS_高塍天乐公变	10	250	200	200
45434	宜兴	下东 2#公变（光伏并网）	10	400	249	249
45435	宜兴	PMS_胥井村公变	10	400	320	320
45436	宜兴	PMS_胥井上姚公变	10	315	129	129
45437	宜兴	湖家公变（光伏并网）	10	400	311	311
45438	宜兴	PMS_湖陵村公变	10	400	229	229
45439	宜兴	磨坊公变	10	400	320	320
45440	宜兴	PMS_荆溪大厦箱变	10	1250	1000	1000
45441	宜兴	PMS_建工大厦箱变	10	630	504	504
45442	宜兴	PMS_金三角公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45443	宜兴	航运公变	10	400	320	320
45444	宜兴	PMS_新镇电力 7#公变	10	315	252	252
45445	宜兴	PMS_玉山小岭公变	10	200	160	160
45446	宜兴	PMS_芙蓉路口公变	10	100	80	80
45447	宜兴	PMS_周铁安置 11#公变	10	400	320	320
45448	宜兴	PMS_周铁安置 12#公变	10	400	320	320
45449	宜兴	PMS_周铁安置 5#公变	10	315	252	252
45450	宜兴	PMS_周铁安置 6#公变	10	315	252	252
45451	宜兴	PMS_周铁安置 7#公变	10	315	252	252
45452	宜兴	PMS_周铁安置 8#公变	10	315	252	252
45453	宜兴	PMS_周铁安置 9#公变	10	315	252	252
45454	宜兴	PMS_岳堤小区 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45455	宜兴	PMS_新建电力站 5#公变	10	400	296	296
45456	宜兴	PMS_岳堤小区 1#公变	10	315	252	252
45457	宜兴	贯庄公变	10	400	190	190
45458	宜兴	PMS_富强 1#公变	10	315	252	252
45459	宜兴	菜批市场公变（光伏并网）	10	400	320	320
45460	宜兴	PMS_中百公变	10	400	320	320
45461	宜兴	PMS_工行公变	10	400	320	320
45462	宜兴	PMS_富强 2#公变	10	200	160	160
45463	宜兴	PMS_电影院公变	10	400	320	320
45464	宜兴	PMS_富强 3#公变	10	400	320	320
45465	宜兴	PMS_丁建综合楼 2#公变	10	315	252	252
45466	宜兴	PMS_刘家西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45467	宜兴	PMS_新建刘家公变	10	400	106	106
45468	宜兴	PMS_紫泥沟公变	10	200	160	160
45469	宜兴	PMS_新建大河边公变	10	400	320	320
45470	宜兴	富强 4#公变	10	400	320	320
45471	宜兴	PMS_大酒店公变	10	400	320	320
45472	宜兴	将军苑北公变	10	400	320	320
45473	宜兴	电力站丝织公变	10	400	320	320
45474	宜兴	PMS_电力站宾馆公变	10	400	320	320
45475	宜兴	PMS_电力站车站公变	10	400	320	320
45476	宜兴	PMS_官林村 1#公变	10	400	320	320
45477	宜兴	南街 6#公变	10	400	320	320
45478	宜兴	PMS_电力站环岛 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45479	宜兴	氿滨国际 2#站 1#所变	10	800	640	640
45480	宜兴	PMS_氿滨国际 2#站 2#所变	10	800	626	626
45481	宜兴	氿滨国际 3#站 1#所变	10	800	640	640
45482	宜兴	氿滨国际 3#站 2#所变	10	800	640	640
45483	宜兴	PMS_氿滨国际 3#站 3#所变	10	800	640	640
45484	宜兴	PMS_氿滨国际 3#站 4#所变	10	800	640	640
45485	宜兴	PMS_港西公变	10	400	207	207
45486	宜兴	沙塘西公变（光伏并网）	10	400	255	255
45487	宜兴	分水沙田公变	10	400	297	297
45488	宜兴	PMS_西元电站公变	10	400	320	320
45489	宜兴	PMS_东干渎公变	10	400	278	278
45490	宜兴	PMS_丁舍公变	10	160	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45491	宜兴	PMS_分水龙亭公变	10	315	252	252
45492	宜兴	分水陆家公变	10	400	229	229
45493	宜兴	牛胡村公变	10	400	320	320
45494	宜兴	许司公变	10	400	320	320
45495	宜兴	分水楼下公变	10	400	320	320
45496	宜兴	PMS_周墅电站公变	10	200	160	160
45497	宜兴	汇浜村公变	10	400	320	320
45498	宜兴	马巷公变（光伏并网）	10	200	152	152
45499	宜兴	PMS_西桥化工公变	10	200	160	160
45500	宜兴	西桥河北公变	10	400	320	320
45501	宜兴	中和公变	10	400	320	320
45502	宜兴	中南电站公变（光伏并网）	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45503	宜兴	PMS_竹器市场公变	10	400	320	320
45504	宜兴	东贤西板块 1#箱变主变	10	630	504	504
45505	宜兴	东贤西板块 2#箱变	10	630	504	504
45506	宜兴	周铁桑场公变	10	400	320	320
45507	宜兴	PMS_分水杨树公变	10	200	160	160
45508	宜兴	PMS_分水南街公变	10	200	137	137
45509	宜兴	周铁港北公变	10	200	160	160
45510	宜兴	古场公变	10	200	135	135
45511	宜兴	PMS_前观电站公变	10	200	160	160
45512	宜兴	华兴东区 1#箱变主变	10	630	504	504
45513	宜兴	华兴东区 2#箱变主变	10	630	504	504
45514	宜兴	华兴东区 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45515	宜兴	家和花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
45516	宜兴	PMS_家和花园 5#站 1#所变	10	1000	800	800
45517	宜兴	PMS_今日星城 3#箱变	10	630	504	504
45518	宜兴	金丽城市 1#箱变	10	630	504	504
45519	宜兴	团氿花园二期 2#箱变	10	500	400	400
45520	宜兴	PMS_西花园三村 5#箱变	10	800	640	640
45521	宜兴	PMS_紫竹小区 11#箱变	10	800	640	640
45522	宜兴	团氿花园二期 4#箱变主变	10	630	504	504
45523	宜兴	团氿花园二期 3#箱变主变	10	630	504	504
45524	宜兴	团氿花园二期 1#箱变	10	630	504	504
45525	宜兴	涧北小桥公变	10	315	128	128
45526	宜兴	金丽城市 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45527	宜兴	PMS_今日星城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
45528	宜兴	PMS_今日星城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45529	宜兴	PMS_今日星城 1#站 1#所变	10	1000	790	790
45530	宜兴	PMS_毛渎电站公变	10	160	128	128
45531	宜兴	PMS_今日星城 2#站 3#所变	10	1000	800	800
45532	宜兴	PMS_今日星城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
45533	宜兴	PMS_今日星城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
45534	宜兴	PMS_褚店公变	10	400	320	320
45535	宜兴	PMS_欧午 1#公变	10	160	116	116
45536	宜兴	PMS_欧午公变	10	200	23	23
45537	宜兴	欧午电站公变（光伏并网）	10	200	122	122
45538	宜兴	PMS_荷南公变	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45539	宜兴	PMS_家和花园 3#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45540	宜兴	PMS_家和花园 3#站 1#所变	10	1250	1000	1000
45541	宜兴	陈桥电站公变	10	200	160	160
45542	宜兴	PMS_浜口公变	10	160	80	80
45543	宜兴	PMS_陈东公变	10	315	173	173
45544	宜兴	PMS_家和花园 4#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45545	宜兴	PMS_上百日公变	10	400	290	290
45546	宜兴	小林场公变	10	200	160	160
45547	宜兴	小山公变	10	200	160	160
45548	宜兴	任墅金桥公变	10	400	320	320
45549	宜兴	PMS_芳东前村公变	10	200	160	160
45550	宜兴	PMS_荷塘老街公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45551	宜兴	蒲圩 2#公变（光伏并网）	10	400	311	311
45552	宜兴	PMS_洋渚小学公变	10	315	252	252
45553	宜兴	PMS_朱渭朱北公变	10	200	136	136
45554	宜兴	PMS_渔业公变	10	400	320	320
45555	宜兴	PMS_桃园公变	10	200	160	160
45556	宜兴	PMS_东岳 3#公变	10	200	160	160
45557	宜兴	PMS_后广桥公变	10	200	116	116
45558	宜兴	PMS_黄泥台北公变	10	200	139	139
45559	宜兴	PMS_家和花园 4#站 1#所变	10	1250	1000	1000
45560	宜兴	PMS_临溪花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45561	宜兴	周铁洪湖公变	10	200	160	160
45562	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 1#所变	10	2000	1600	1600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45563	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 2#所变	10	2000	1600	1600
45564	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 3#所变	10	1600	1280	1280
45565	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 4#所变	10	2000	1600	1600
45566	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000
45567	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000
45568	宜兴	PMS_物资公变	10	400	320	320
45569	宜兴	PMS_龙背山庄二期 4#箱变	10	630	504	504
45570	宜兴	PMS_龙背山庄二期 5#箱变	10	630	504	504
45571	宜兴	PMS_龙背山庄二期 6#箱变	10	630	504	504
45572	宜兴	PMS_新桥组公变	10	200	88	88
45573	宜兴	PMS_楼下 2#公变	10	400	245	245
45574	宜兴	PMS_临津赵家公变	10	250	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45575	宜兴	PMS_临津镇西公变	10	400	320	320
45576	宜兴	坝豪公变（光伏并网）	10	160	80	80
45577	宜兴	南溪村公变（光伏并网）	10	250	124	124
45578	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 3#所变	10	2500	2000	2000
45579	宜兴	PMS_半岛花园 1#站 1#所变	10	800	617	617
45580	宜兴	PMS_半岛花园箱变	10	630	504	504
45581	宜兴	PMS_新港湾 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45582	宜兴	PMS_城市嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45583	宜兴	PMS_新港湾 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45584	宜兴	PMS_城市嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
45585	宜兴	PMS_金色年华 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45586	宜兴	PMS_金色年华 1#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45587	宜兴	PMS_金色年华 1#站 3#所变	10	1000	800	800
45588	宜兴	PMS_金色年华 1#站 4#所变	10	1000	800	800
45589	宜兴	PMS_江南春天 1#箱变	10	800	640	640
45590	宜兴	PMS_江南春天 2#箱变	10	800	640	640
45591	宜兴	PMS_江南春天 3#箱变	10	800	618	618
45592	宜兴	PMS_岳堤南苑商住楼 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45593	宜兴	PMS_江南春天 4#箱变	10	800	621	621
45594	宜兴	PMS_江南春天 5#箱变	10	800	640	640
45595	宜兴	下邾公变（光伏并网）	10	400	268	268
45596	宜兴	PMS_公安宿舍公变	10	315	252	252
45597	宜兴	赵渎公变	10	400	320	320
45598	宜兴	埂南公变（光伏并网）	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45599	宜兴	PMS_兴丰公变	10	100	8	8
45600	宜兴	PMS_西湾公变	10	200	115	115
45601	宜兴	PMS_海兴花园 1#箱变	10	630	504	504
45602	宜兴	PMS_海兴花园 2#箱变	10	500	400	400
45603	宜兴	PMS_湾埂 2#公变	10	315	252	252
45604	宜兴	中范公变	10	400	320	320
45605	宜兴	PMS_临津薛家公变	10	400	320	320
45606	宜兴	余圩中心公变	10	400	227	227
45607	宜兴	庙头公变（光伏并网）	10	400	269	269
45608	宜兴	PMS_上圩下城公变	10	200	23	23
45609	宜兴	分西公变	10	400	188	188
45610	宜兴	PMS_银苑 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45611	宜兴	PMS_银苑 2#公变	10	400	320	320
45612	宜兴	PMS_徐渎湖滨公变	10	200	160	160
45613	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 3#所变	10	1000	800	800
45614	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45615	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45616	宜兴	PMS_和渎西公变	10	200	107	107
45617	宜兴	PMS_徐渎排涝公变	10	400	320	320
45618	宜兴	PMS_王干排涝公变	10	200	160	160
45619	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000
45620	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000
45621	宜兴	PMS_君悦府邸 1#箱变	10	630	504	504
45622	宜兴	PMS_君悦府邸 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45623	宜兴	PMS_君悦府邸 3#箱变	10	630	504	504
45624	宜兴	PMS_君悦府邸 4#箱变	10	630	504	504
45625	宜兴	PMS_君悦府邸 5#箱变	10	630	504	504
45626	宜兴	PMS_文昌花园三期箱变	10	800	640	640
45627	宜兴	PMS_紫薇苑 6#箱变	10	630	504	504
45628	宜兴	PMS_紫薇苑 7#箱变	10	630	504	504
45629	宜兴	刘主公变	10	400	320	320
45630	宜兴	智义庄公变（光伏并网）	10	200	104	104
45631	宜兴	黄沙漕公变	10	315	252	252
45632	宜兴	PMS_周铁许家公变	10	315	179	179
45633	宜兴	汤埝公变	10	400	320	320
45634	宜兴	周铁杨家公变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45635	宜兴	PMS_集镇 1#公变	10	400	276	276
45636	宜兴	PMS_西渚供销社公变	10	400	276	276
45637	宜兴	PMS_紫薇苑 8#箱变	10	630	504	504
45638	宜兴	PMS_紫薇苑 9#箱变	10	630	504	504
45639	宜兴	PMS_紫薇苑 10#箱变	10	630	504	504
45640	宜兴	PMS_旧渎公变	10	250	200	200
45641	宜兴	向阳渔场公变	10	400	320	320
45642	宜兴	向阳村公变	10	400	320	320
45643	宜兴	PMS_张家塘公变	10	400	293	293
45644	宜兴	渎边杨家公变	10	400	281	281
45645	宜兴	洋溪村公变	10	400	259	259
45646	宜兴	PMS_北准二组公变	10	315	203	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45647	宜兴	PMS_洋坝公变	10	315	204	204
45648	宜兴	周铁马家公变	10	400	320	320
45649	宜兴	PMS_马家圩 1#公变	10	200	160	160
45652	宜兴	丰泽苑公变（光伏并网）	10	400	273	273
45653	宜兴	PMS_犊山村 2#公变	10	200	160	160
45654	宜兴	教育路 3#箱变	10	630	504	504
45655	宜兴	PMS_教育路 4#箱变	10	630	504	504
45656	宜兴	PMS_龙背山庄二期 1#箱变	10	630	504	504
45657	宜兴	PMS_龙背山庄二期 2#箱变	10	630	504	504
45658	宜兴	PMS_龙背山庄二期 3#箱变	10	630	504	504
45659	宜兴	龙潭新村 9#公变	10	400	320	320
45660	宜兴	PMS_谢桥安置箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45661	宜兴	毛村公变	10	400	320	320
45662	宜兴	杨树 2#公变	10	400	320	320
45663	宜兴	PMS_农综 1#公变	10	400	320	320
45664	宜兴	PMS_农综 2#公变	10	400	320	320
45665	宜兴	PMS_临津梅家公变	10	400	295	295
45666	宜兴	后新菏公变（光伏并网）	10	200	143	143
45667	宜兴	芳镇 6#公变	10	400	320	320
45668	宜兴	PMS_云巢电站公变	10	200	103	103
45669	宜兴	PMS_云巢公变	10	160	128	128
45670	宜兴	PMS_芳镇 1#公变	10	315	252	252
45671	宜兴	PMS_庙渎桥 2#公变	10	400	308	308
45672	宜兴	夏阳公变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45673	宜兴	大河电站 2#公变	10	400	320	320
45674	宜兴	PMS_张母公变	10	400	320	320
45675	宜兴	王干 2#公变	10	200	160	160
45676	宜兴	王干电站公变	10	200	127	127
45677	宜兴	PMS_王干新村公变	10	200	125	125
45678	宜兴	东下田公变（光伏并网）	10	400	288	288
45679	宜兴	潜浩电站公变	10	400	246	246
45680	宜兴	潜浩新公变	10	200	105	105
45681	宜兴	港河公变	10	200	160	160
45682	宜兴	PMS_金兰裴家公变	10	400	320	320
45683	宜兴	钱家公变（光伏并网）	10	315	239	239
45684	宜兴	双濠农网公变（光伏并网）	10	315	228	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45685	宜兴	金兰桥西公变	10	400	320	320
45686	宜兴	潜浩排涝公变	10	200	160	160
45687	宜兴	PMS_沙坂电站公变	10	200	160	160
45688	宜兴	PMS_沙坊公变	10	400	296	296
45689	宜兴	PMS_沙坊 2#公变	10	400	295	295
45690	宜兴	PMS_金兰西塍公变	10	200	137	137
45691	宜兴	PMS_梅后 2#公变	10	200	70	70
45692	宜兴	PMS_梅前公变	10	400	271	271
45693	宜兴	PMS_殷家公变	10	200	122	122
45694	宜兴	新建丁庄西 3#公变（光伏并网）	10	400	294	294
45695	宜兴	南野田公变	10	400	288	288
45696	宜兴	PMS_下塘坝公变	10	200	47	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45697	宜兴	PMS_合兴公变	10	200	85	85
45698	宜兴	塘门桥公变（光伏并网）	10	400	287	287
45699	宜兴	鳌头公变	10	315	252	252
45700	宜兴	窑头公变（光伏并网）	10	400	306	306
45701	宜兴	川埠市场 1#公变	10	200	160	160
45702	宜兴	南郊花园 2#箱变主变	10	630	504	504
45703	宜兴	PMS_南郊花园 3#箱变	10	500	400	400
45704	宜兴	南郊花园 4#箱变主变	10	630	504	504
45705	宜兴	PMS_南郊花园 5#箱变	10	500	383	383
45706	宜兴	PMS_南郊花园 6#箱变	10	630	504	504
45707	宜兴	PMS_南郊花园 7#箱变	10	630	504	504
45708	宜兴	PMS_南苑小区 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45709	宜兴	PMS_南苑小区 2#箱变	10	630	504	504
45710	宜兴	家和花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45711	宜兴	PMS_家和花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
45712	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000
45713	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45714	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
45715	宜兴	PMS_上海新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
45716	宜兴	上海新苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
45717	宜兴	PMS_上海新苑 3#站 2#所变	10	1000	800	800
45718	宜兴	PMS_小圩公变	10	200	118	118
45719	宜兴	南庄公变（光伏并网）	10	200	119	119
45720	宜兴	夏姜紫云公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45721	宜兴	张家村东公变	10	400	320	320
45722	宜兴	PMS_上海新苑 3#站 1#所变	10	1000	800	800
45723	宜兴	服装小区箱变	10	630	504	504
45724	宜兴	PMS_久隆碧云天 2#箱变	10	630	504	504
45725	宜兴	PMS_华兴花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
45726	宜兴	PMS_华兴花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45727	宜兴	PMS_金碧苑 1#箱变主变	10	1000	800	800
45728	宜兴	PMS_金碧苑 2#箱变主变	10	1000	800	800
45729	宜兴	氿滨国际 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45730	宜兴	氿滨国际 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45731	宜兴	PMS_氿滨国际 1#站 3#所变	10	1000	800	800
45732	宜兴	PMS_氿滨国际 1#站 4#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45733	宜兴	PMS_紫荆小区 2#箱变主变	10	800	640	640
45734	宜兴	紫荆小区 1#箱变主变	10	630	504	504
45735	宜兴	PMS_氿滨北路箱变	10	400	320	320
45736	宜兴	画溪小区 1#箱变主变	10	630	504	504
45737	宜兴	PMS_竹舍埝头公变	10	200	160	160
45738	宜兴	只家公变	10	400	312	312
45739	宜兴	PMS_新港湾 4#箱变	10	630	504	504
45740	宜兴	南漕田舍公变	10	400	320	320
45741	宜兴	李家电站公变	10	400	320	320
45742	宜兴	PMS_排上公变	10	200	130	130
45743	宜兴	PMS_张桥组公变	10	400	320	320
45744	宜兴	宜武 2#公变	10	200	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45745	宜兴	朱东公变	10	400	256	256
45746	宜兴	PMS_中星湖滨城 1#站 2#所变	10	1000	783	783
45747	宜兴	PMS_中星湖滨城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45748	宜兴	PMS_潮音寺公变	10	200	160	160
45749	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 4#所变	10	800	640	640
45750	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 3#所变	10	800	640	640
45751	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 2#所变	10	800	640	640
45752	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 1#所变	10	800	640	640
45753	宜兴	PMS_中星湖滨城 3#站 2#所变	10	800	640	640
45754	宜兴	PMS_中星湖滨城 3#站 1#所变	10	800	640	640
45755	宜兴	PMS_中星湖滨城 4#站 2#所变	10	800	640	640
45756	宜兴	PMS_中星湖滨城 4#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45757	宜兴	PMS_欣阳苑 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45758	宜兴	PMS_苏缆新村 6#公变	10	400	320	320
45759	宜兴	PMS_滨湖小区 1#公变	10	400	320	320
45760	宜兴	PMS_滨河小区 2#公变	10	400	320	320
45761	宜兴	PMS_滨河小区 3#公变	10	400	320	320
45762	宜兴	PMS_滨河小区 4#公变	10	400	320	320
45763	宜兴	PMS_滨河小区 5#公变	10	400	320	320
45764	宜兴	PMS_滨河小区 6#公变	10	400	320	320
45765	宜兴	PMS_滨河小区七号公变	10	400	320	320
45766	宜兴	PMS_滨河小区 8#公变	10	400	320	320
45767	宜兴	PMS_紫京小区一号公变	10	400	320	320
45768	宜兴	PMS_紫京小区 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45769	宜兴	PMS_紫京小区 3#公变	10	400	320	320
45770	宜兴	PMS_紫京小区 4#公变	10	400	320	320
45771	宜兴	PMS_紫京小区 5#公变	10	400	320	320
45772	宜兴	PMS_紫京小区 6#公变	10	400	320	320
45773	宜兴	PMS_紫京小区 7#公变	10	400	320	320
45774	宜兴	PMS_紫京小区 9#公变	10	400	320	320
45775	宜兴	PMS_紫京小区 8#公变	10	400	320	320
45776	宜兴	PMS_建新公变	10	200	160	160
45777	宜兴	PMS_坝壕 2#公变	10	400	320	320
45778	宜兴	高塍高田公变（光伏并网）	10	200	89	89
45779	宜兴	PMS_高塍王家 2#公变	10	200	136	136
45780	宜兴	高塍邵家公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45781	宜兴	申家塘 2#公变	10	200	160	160
45782	宜兴	PMS_高塍沈家 2#公变	10	200	160	160
45783	宜兴	水产渔家组公变	10	160	128	128
45784	宜兴	PMS_邱庄 2#公变	10	160	82	82
45785	宜兴	苏缆新村 2#公变	10	315	252	252
45786	宜兴	PMS_苏缆新村 3#公变	10	315	252	252
45787	宜兴	PMS_苏缆新村 1#公变	10	315	252	252
45788	宜兴	税培 2#公变	10	400	320	320
45789	宜兴	税培 3#公变	10	400	320	320
45790	宜兴	PMS_大修公变	10	400	320	320
45791	宜兴	PMS_税培 1#公变	10	400	320	320
45792	宜兴	新北电站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45793	宜兴	PMS_金兰路家公变	10	200	160	160
45794	宜兴	PMS_虞山电站公变	10	400	320	320
45795	宜兴	PMS_前渚东公变	10	200	29	29
45796	宜兴	PMS_后渚公变	10	200	94	94
45797	宜兴	PMS_古都公变	10	200	160	160
45798	宜兴	PMS_牛车垛公变	10	200	160	160
45799	宜兴	PMS_周阳公变	10	200	152	152
45800	宜兴	芳庄占家公变（光伏并网）	10	400	259	259
45801	宜兴	PMS_蒋巷 3#公变	10	200	160	160
45802	宜兴	屺山 2#公变	10	400	320	320
45803	宜兴	PMS_上边公变	10	200	111	111
45804	宜兴	徐塘田公变（光伏并网）	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45805	宜兴	夏芳村公变	10	400	225	225
45806	宜兴	周师公变	10	200	160	160
45807	宜兴	PMS_夏芳后宅公变	10	200	146	146
45808	宜兴	PMS_电力站 2#公变	10	315	228	228
45809	宜兴	PMS_百合红庙公变	10	400	264	264
45810	宜兴	PMS_陈西公变	10	200	160	160
45811	宜兴	新沟顶公变	10	200	160	160
45812	宜兴	PMS_石路 2#公变	10	400	252	252
45813	宜兴	钱家组公变（光伏并网）	10	200	144	144
45814	宜兴	PMS_丁家村丁家塘公变	10	400	320	320
45815	宜兴	PMS_曲西公变	10	315	252	252
45816	宜兴	PMS_闸口电力站 2#公变	10	315	209	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45817	宜兴	坝塘新区公变	10	200	160	160
45818	宜兴	桥东北公变	10	400	320	320
45819	宜兴	PMS_荷塘王家公变	10	200	160	160
45820	宜兴	PMS_贯东公变	10	200	160	160
45821	宜兴	刘家西 3#公变	10	315	252	252
45822	宜兴	PMS_马埠公变	10	200	146	146
45823	宜兴	PMS_杨埠村西公变	10	200	150	150
45824	宜兴	PMS_西河庄公变	10	200	24	24
45825	宜兴	PMS_杨埠污公变	10	200	108	108
45826	宜兴	PMS_晓苏桥公变	10	250	200	200
45827	宜兴	荷塘南河公变（光伏并网）	10	400	254	254
45828	宜兴	PMS_荷塘新南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45829	宜兴	PMS_前渚村公变	10	200	95	95
45830	宜兴	埝兴大村公变（光伏并网）	10	200	149	149
45831	宜兴	埝兴站公变	10	200	160	160
45832	宜兴	泉东公变（光伏并网）	10	250	160	160
45833	宜兴	孟塘 2#公变（光伏并网）	10	200	148	148
45834	宜兴	PMS_官林电力站东公变	10	400	320	320
45835	宜兴	板桥公变（光伏并网）	10	400	316	316
45836	宜兴	高塍东环公变	10	400	320	320
45837	宜兴	北环路公变	10	400	320	320
45838	宜兴	文化站公变	10	400	320	320
45839	宜兴	PMS_蔡塘圩公变	10	100	80	80
45840	宜兴	PMS_陈家 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45841	宜兴	PMS_杨头户 2#公变	10	200	160	160
45842	宜兴	邱庄 3#公变（光伏并网）	10	200	143	143
45843	宜兴	后墙公变	10	160	128	128
45844	宜兴	PMS_宜丰袁家公变	10	200	68	68
45845	宜兴	宜丰孙家公变（光伏并网）	10	200	118	118
45846	宜兴	谢家塘公变	10	400	320	320
45847	宜兴	PMS_路口公变	10	200	132	132
45848	宜兴	PMS_洋塔公变	10	400	29	29
45849	宜兴	PMS_蒋圩公变	10	160	128	128
45850	宜兴	邵家路灯公变	10	200	160	160
45851	宜兴	PMS_洋岸白岳圩公变	10	200	160	160
45852	宜兴	电力站 4#公变（光伏并网）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45853	宜兴	大北东公变	10	200	114	114
45854	宜兴	PMS_后白塔西公变	10	315	221	221
45855	宜兴	PMS_富康 1#公变	10	400	320	320
45856	宜兴	PMS_富康 2#公变	10	400	320	320
45857	宜兴	PMS_赵渎 1#公变	10	315	120	120
45858	宜兴	PMS_邾渎河北公变	10	315	209	209
45859	宜兴	PMS_邾渎电站公变	10	200	87	87
45860	宜兴	函东公园公变	10	200	160	160
45861	宜兴	PMS_环北路公变	10	315	252	252
45862	宜兴	PMS_毛纺公变	10	400	320	320
45863	宜兴	PMS_黄家北公变	10	315	252	252
45864	宜兴	PMS_黄家南公变	10	315	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45865	宜兴	PMS_赵圩村公变	10	400	277	277
45866	宜兴	赵圩中村公变	10	400	320	320
45867	宜兴	万家 2#公变	10	400	304	304
45868	宜兴	潘口塘 2#公变	10	400	320	320
45869	宜兴	安桥 2#公变（光伏并网）	10	400	295	295
45870	宜兴	PMS_前姜家公变	10	200	160	160
45871	宜兴	PMS_南溪公变	10	160	91	91
45872	宜兴	反大圩公变（光伏并网）	10	315	167	167
45873	宜兴	杨巷路家公变	10	200	160	160
45874	宜兴	PMS_丰义供电所 6#公变	10	315	252	252
45875	宜兴	PMS_塘田村公变	10	200	160	160
45876	宜兴	PMS_张家 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45877	宜兴	宋家塘公变	10	400	320	320
45878	宜兴	后塔公变（光伏并网）	10	200	148	148
45879	宜兴	幼儿园公变	10	400	320	320
45880	宜兴	PMS_营桥公变	10	200	160	160
45881	宜兴	中下村公变	10	400	320	320
45882	宜兴	PMS_湖滨小区二期 1#公变	10	315	252	252
45883	宜兴	PMS_湖滨小区二期 2#公变	10	315	252	252
45884	宜兴	PMS_浯溪苑 4#公变	10	315	252	252
45885	宜兴	PMS_浯溪苑 1#公变	10	315	252	252
45886	宜兴	PMS_浯溪苑 2#公变	10	315	252	252
45887	宜兴	PMS_浯溪苑 3#公变	10	315	252	252
45888	宜兴	桐梓西公变（光伏并网）	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45889	宜兴	PMS_三阳南公变	10	200	160	160
45890	宜兴	PMS_桃园 4#公变	10	250	200	200
45891	宜兴	西夹浜公变（光伏并网）	10	200	142	142
45892	宜兴	PMS_桃园湖滩公变	10	200	133	133
45893	宜兴	金泉 4#公变	10	100	80	80
45894	宜兴	PMS_集镇 2#公变	10	400	320	320
45895	宜兴	祝塘浜公变	10	400	320	320
45896	宜兴	PMS_魏家公变	10	315	17	17
45897	宜兴	PMS_丁建综合楼 1#公变	10	200	160	160
45898	宜兴	南门新村公变（光伏并网）	10	200	108	108
45899	宜兴	PMS_文东花园 3#公变	10	400	320	320
45900	宜兴	PMS_文东花园 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45901	宜兴	PMS_文东花园 5#公变	10	400	320	320
45902	宜兴	PMS_文东花园 6#公变	10	315	252	252
45903	宜兴	PMS_文东花园 7#公变	10	315	252	252
45904	宜兴	PMS_文东花园 8#公变	10	315	252	252
45905	宜兴	PMS_坝上公变	10	160	57	57
45906	宜兴	PMS_金兰河南公变	10	200	160	160
45907	宜兴	张母电站公变（光伏并网）	10	200	153	153
45908	宜兴	大港田舍公变（光伏并网）	10	400	169	169
45909	宜兴	高塍中心小区 3#公变	10	400	320	320
45910	宜兴	PMS_徐渎 2#公变	10	400	270	270
45911	宜兴	龙渎公变（光伏并网）	10	400	193	193
45912	宜兴	PMS_洋溪电站公变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45913	宜兴	溪南村公变（光伏并网）	10	315	17	17
45914	宜兴	北准村公变（光伏并网）	10	400	244	244
45915	宜兴	周铁新渎公变	10	400	247	247
45916	宜兴	PMS_韶庄站公变	10	315	186	186
45917	宜兴	PMS_北小圩公变	10	315	252	252
45918	宜兴	英驻汽配公变	10	400	320	320
45919	宜兴	英驻村公变	10	400	299	299
45920	宜兴	英驻电站公变（光伏并网）	10	400	320	320
45921	宜兴	蒋市桥公变	10	400	275	275
45922	宜兴	PMS_新芳西沟公变	10	200	135	135
45923	宜兴	PMS_山东头公变	10	200	141	141
45924	宜兴	PMS_新芳曹家塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45925	宜兴	琅山黄石矿公变	10	200	160	160
45926	宜兴	琅圩站公变	10	400	320	320
45927	宜兴	PMS_圩里公变	10	200	160	160
45928	宜兴	周桥头公变	10	200	88	88
45929	宜兴	万石姚家公变	10	400	292	292
45930	宜兴	PMS_余境村 2#公变	10	160	128	128
45931	宜兴	PMS_楼南村公变	10	200	59	59
45932	宜兴	南漕沟南公变（光伏并网）	10	200	131	131
45933	宜兴	PMS_东城 2#公变	10	160	128	128
45934	宜兴	田庄公变（光伏并网）	10	100	52	52
45935	宜兴	桥涯涧下公变（光伏并网）	10	400	250	250
45936	宜兴	PMS_劳动桥公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45937	宜兴	PMS_断桥涧公变	10	400	312	312
45938	宜兴	PMS_街北公变	10	400	320	320
45939	宜兴	PMS_方家圩西公变	10	160	128	128
45940	宜兴	核心公变	10	400	320	320
45941	宜兴	PMS_石桥头公变	10	200	145	145
45942	宜兴	PMS_王茂小学公变	10	200	160	160
45943	宜兴	章茂村公变（光伏并网）	10	200	116	116
45944	宜兴	PMS_宝壕小区 1#公变	10	315	252	252
45945	宜兴	PMS_宝壕小区 2#公变	10	315	252	252
45946	宜兴	宝壕小区 3#公变	10	400	320	320
45947	宜兴	洋溪公变（光伏并网）	10	315	101	101
45948	宜兴	秧北公变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45949	宜兴	荷花荡公变	10	200	149	149
45950	宜兴	PMS_西渚下干公变	10	200	134	134
45951	宜兴	PMS_池潭公变	10	200	160	160
45952	宜兴	查林新区 1#公变（光伏并网）	10	315	234	234
45953	宜兴	查林新区 2#公变（光伏并网）	10	315	235	235
45954	宜兴	PMS_西望河东公变	10	315	252	252
45955	宜兴	查林新区 4#公变（光伏并网）	10	315	231	231
45956	宜兴	春华制冷 4#公变	10	250	200	200
45957	宜兴	PMS_乌溪村公变	10	400	259	259
45958	宜兴	PMS_乌溪村 3#公变	10	315	252	252
45959	宜兴	上袁一组公变	10	315	252	252
45960	宜兴	PMS_上袁村 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45961	宜兴	PMS_上袁六组公变	10	400	320	320
45962	宜兴	西山堡 3#公变	10	400	320	320
45963	宜兴	杏头新村公变	10	400	320	320
45964	宜兴	PMS_漳东公变	10	200	110	110
45965	宜兴	PMS_漳水电站公变	10	200	160	160
45966	宜兴	PMS_王泥坝公变	10	200	139	139
45967	宜兴	PMS_扶南新站公变	10	200	160	160
45968	宜兴	扶南公变	10	200	160	160
45969	宜兴	金兰电力站 1#公变	10	400	320	320
45970	宜兴	PMS_金兰丁家公变	10	200	160	160
45971	宜兴	孟桥公变（光伏并网）	10	200	116	116
45972	宜兴	PMS_琅圩西村公变	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45973	宜兴	丰南中公变（光伏并网）	10	160	106	106
45974	宜兴	PMS_蒋家渎污公变	10	315	252	252
45975	宜兴	陵上西公变（光伏并网）	10	400	242	242
45976	宜兴	芙蓉新庄公变（光伏并网）	10	200	112	112
45977	宜兴	PMS_潼渚村公变	10	400	320	320
45978	宜兴	PMS_潼渚灵山公变	10	200	146	146
45979	宜兴	PMS_陆平塘南圩公变	10	200	104	104
45980	宜兴	PMS_北庄组公变	10	315	147	147
45981	宜兴	PMS_任墅工业园 1#公变	10	400	320	320
45982	宜兴	PMS_任墅工业园 2#公变	10	400	320	320
45983	宜兴	PMS_任墅工业园 3#公变	10	400	320	320
45984	宜兴	PMS_宝壕小区 4#公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45985	宜兴	PMS_宝壕小区 5#公变	10	250	200	200
45986	宜兴	PMS_宝壕小区 6#公变	10	250	200	200
45987	宜兴	PMS_宝壕小区 7#公变	10	315	252	252
45988	宜兴	PMS_宝壕小区 8#公变	10	250	200	200
45989	宜兴	PMS_周铁下干公变	10	400	257	257
45990	宜兴	PMS_官庄 2#公变	10	200	134	134
45991	宜兴	PMS_扶西 2#公变	10	200	160	160
45992	宜兴	里高 2#公变（光伏并网）	10	200	40	40
45993	宜兴	五洞汪家公变（光伏并网）	10	400	277	277
45994	宜兴	PMS_定化新站公变	10	315	252	252
45995	宜兴	定化头庄公变	10	400	274	274
45996	宜兴	定化 3#公变（光伏并网）	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45997	宜兴	集镇东 2#公变（光伏并网）	10	315	234	234
45998	宜兴	PMS_新芳镇西公变	10	400	320	320
45999	宜兴	潜洛一组公变	10	400	320	320
46000	宜兴	木石蒋阳圩公变	10	200	160	160
46001	宜兴	新建李家公变	10	400	320	320
46002	宜兴	PMS_张公宫前公变	10	400	262	262
46003	宜兴	PMS_西街 2#公变	10	200	160	160
46004	宜兴	镇西路 1#公变	10	400	320	320
46005	宜兴	山南 1#公变	10	400	299	299
46006	宜兴	PMS_六田二组公变	10	200	115	115
46007	宜兴	后窑电站公变（光伏并网）	10	250	174	174
46008	宜兴	PMS_街头公变	10	400	219	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46009	宜兴	台东公变（光伏并网）	10	400	278	278
46010	宜兴	PMS_文岗公变	10	100	29	29
46011	宜兴	PMS_南漕顾家 3#公变	10	100	80	80
46012	宜兴	汽水公变	10	400	320	320
46013	宜兴	青墩头公变	10	400	309	309
46014	宜兴	PMS_沙塘河东公变	10	250	85	85
46015	宜兴	葛南公变（光伏并网）	10	160	70	70
46016	宜兴	桃园电站公变	10	400	320	320
46017	宜兴	PMS_桃园新公变	10	400	320	320
46018	宜兴	所 14#公变	10	400	320	320
46019	宜兴	PMS_韩家 2#公变	10	200	160	160
46020	宜兴	PMS_小江河 2#公变	10	315	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46021	宜兴	张公村部公变	10	400	320	320
46022	宜兴	PMS_丁建宿舍公变	10	400	320	320
46023	宜兴	PMS_丁山商厦公变	10	400	320	320
46024	宜兴	PMS_烟糖批发公变	10	400	320	320
46025	宜兴	西山堡 5#公变	10	400	320	320
46026	宜兴	PMS_西山堡 4#公变	10	400	320	320
46027	宜兴	西山堡 6#公变	10	400	320	320
46028	宜兴	PMS_化工市场 1#公变	10	400	320	320
46029	宜兴	PMS_化工市场 2#公变	10	400	320	320
46030	宜兴	巷头钢材市场公变	10	630	504	504
46031	宜兴	PMS_芳庄小学公变	10	400	289	289
46032	宜兴	柏树头 2#公变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46033	宜兴	芳镇 12#公变	10	400	320	320
46034	宜兴	PMS_张家园公变	10	200	115	115
46035	宜兴	白塔工业小区公变（光伏并网）	10	400	246	246
46036	宜兴	杨木桥公变（光伏并网）	10	400	207	207
46037	宜兴	PMS_横棟组公变	10	200	160	160
46038	宜兴	PMS_新春组公变	10	200	98	98
46039	宜兴	荷花桥公变	10	160	128	128
46040	宜兴	南新东路公变	10	200	160	160
46041	宜兴	PMS_后漕组公变	10	400	320	320
46042	宜兴	PMS_王家组 1#公变	10	400	294	294
46043	宜兴	王家组 2#公变	10	400	308	308
46044	宜兴	PMS_南漕朱家公变	10	200	92	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46045	宜兴	PMS_南漕杨家公变	10	200	45	45
46046	宜兴	范道沈家公变	10	400	320	320
46047	宜兴	PMS_唐公公变	10	400	320	320
46048	宜兴	孙家 2#公变	10	100	80	80
46049	宜兴	高塍皂上公变	10	200	97	97
46050	宜兴	PMS_高塍庙桥公变	10	160	65	65
46051	宜兴	PMS_省庄清水潭公变	10	200	160	160
46052	宜兴	PMS_观渎路西公变	10	200	140	140
46053	宜兴	PMS_蒿山公变	10	200	119	119
46054	宜兴	PMS_马兰坳公变	10	200	160	160
46055	宜兴	新村 4#公变	10	400	320	320
46056	宜兴	新村 3#公变（光伏并网）	10	315	223	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46057	宜兴	凌霞新村 2#公变（光伏并网）	10	315	172	172
46058	宜兴	PMS_前旺公变	10	400	320	320
46059	宜兴	万石吴家公变（光伏并网）	10	400	320	320
46060	宜兴	PMS_舍楼下 2#公变	10	200	160	160
46061	宜兴	PMS_西渚桑场公变	10	200	60	60
46062	宜兴	观渎中公变（光伏并网）	10	400	283	283
46063	宜兴	PMS_下田公变	10	200	124	124
46064	宜兴	PMS_卡口公变	10	400	320	320
46065	宜兴	PMS_赋村 3 号公变	10	200	160	160
46066	宜兴	PMS_建设新村 1#箱变	10	630	504	504
46067	宜兴	建设新村 3#箱变主变	10	630	504	504
46068	宜兴	PMS_大圩村北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46069	宜兴	PMS_徐西公变	10	200	109	109
46070	宜兴	球中公变（光伏并网）	10	400	320	320
46071	宜兴	PMS_书画院箱变	10	400	320	320
46072	宜兴	PMS_许家 2#公变	10	200	110	110
46073	宜兴	PMS_建设新村 2#箱变	10	1000	800	800
46074	宜兴	PMS_东庙巷 2#箱变	10	630	504	504
46075	宜兴	PMS_东庙巷 1#箱变	10	630	504	504
46076	宜兴	PMS_高塍顾家 3#公变	10	200	89	89
46077	宜兴	PMS_派出所箱变	10	500	400	400
46078	宜兴	PMS_陶仁欣苑 1#箱变	10	630	504	504
46079	宜兴	PMS_陶仁欣苑 2#箱变	10	630	504	504
46080	宜兴	PMS_周铁李渎公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46081	宜兴	PMS_岳家公变	10	200	160	160
46082	宜兴	PMS_丰北东公变	10	200	129	129
46083	宜兴	PMS_康佳苑 1#公变	10	250	200	200
46084	宜兴	PMS_康佳苑 2#公变	10	400	320	320
46085	宜兴	PMS_康佳苑 5#公变	10	250	200	200
46086	宜兴	PMS_康佳苑 4#公变	10	400	320	320
46087	宜兴	PMS_康佳苑 3#公变	10	400	320	320
46088	宜兴	PMS_杨巷渔池西公变	10	315	234	234
46089	宜兴	PMS_扶巷公变	10	160	105	105
46090	宜兴	PMS_远东职工楼公变	10	315	252	252
46091	宜兴	远东路 2#公变	10	200	160	160
46092	宜兴	湖头西公变（光伏并网）	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46093	宜兴	PMS_范道湖滩公变	10	200	160	160
46094	宜兴	PMS_积丰 6#公变	10	200	150	150
46095	宜兴	PMS_北庄新村公变	10	315	229	229
46096	宜兴	PMS_西环公变	10	200	160	160
46097	宜兴	PMS_凌霞村公变	10	400	313	313
46098	宜兴	PMS_远东路 1#公变	10	315	252	252
46099	宜兴	PMS_水北村南公变	10	400	320	320
46100	宜兴	PMS_良西公变	10	160	94	94
46101	宜兴	盛埂公变（光伏并网）	10	200	99	99
46102	宜兴	前漫渎公变（光伏并网）	10	160	114	114
46103	宜兴	PMS_青瓷宿舍 1#公变	10	400	320	320
46104	宜兴	PMS_后漫渎公变	10	160	77	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46105	宜兴	PMS_陶仁欣苑 5#箱变	10	630	504	504
46106	宜兴	PMS_陶仁欣苑 6#箱变	10	630	504	504
46107	宜兴	PMS_东珠巷 2#箱变	10	500	400	400
46108	宜兴	PMS_东珠巷 1#箱变	10	500	400	400
46109	宜兴	PMS_劝业箱变	10	800	640	640
46110	宜兴	PMS_东珠巷 3#箱变	10	400	320	320
46111	宜兴	锦绣三村 3#箱变	10	500	400	400
46112	宜兴	PMS_徐舍芳北公变	10	200	83	83
46113	宜兴	PMS_申家公变	10	200	160	160
46114	宜兴	PMS_欣阳苑 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
46115	宜兴	埂上公变	10	400	320	320
46116	宜兴	中村组公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46117	宜兴	大栗园公变	10	200	160	160
46118	宜兴	黄亩岗公变（光伏并网）	10	400	300	300
46119	宜兴	岭下涧边公变	10	200	160	160
46120	宜兴	PMS_岭下大塘公变	10	200	160	160
46121	宜兴	PMS_岭下老鸦岕公变	10	200	160	160
46122	宜兴	岭山天香坝公变	10	400	253	253
46123	宜兴	响山红公变	10	200	160	160
46124	宜兴	PMS_田沙边公变	10	200	147	147
46125	宜兴	岭下新村公变	10	400	180	180
46126	宜兴	PMS_岭下山岗公变	10	400	302	302
46127	宜兴	PMS_苑坞公变	10	400	320	320
46128	宜兴	PMS_杨舍东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46129	宜兴	PMS_前积公变	10	200	160	160
46130	宜兴	PMS_粉华公变	10	400	320	320
46131	宜兴	上前公变（光伏并网）	10	160	115	115
46132	宜兴	裴家皂公变（光伏并网）	10	160	117	117
46133	宜兴	PMS_周铁陆家公变	10	200	160	160
46134	宜兴	响山滨公变	10	400	294	294
46135	宜兴	PMS_东溪望族 1#箱变	10	500	400	400
46136	宜兴	PMS_龙庆东路公变	10	315	252	252
46137	宜兴	西圩村公变	10	200	160	160
46138	宜兴	PMS_东溪望族 2#箱变	10	500	400	400
46139	宜兴	PMS_东溪望族 3#箱变	10	500	400	400
46140	宜兴	兴和花园 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46141	宜兴	PMS_兴和花园 2#箱变	10	630	504	504
46142	宜兴	PMS_紫薇苑 1#箱变	10	630	504	504
46143	宜兴	PMS_紫薇苑 2#箱变	10	630	504	504
46144	宜兴	PMS_紫薇苑 3#箱变	10	630	504	504
46145	宜兴	PMS_紫薇苑 4#箱变	10	630	504	504
46146	宜兴	PMS_紫薇苑 5#箱变	10	630	504	504
46147	宜兴	PMS_绿园二村 1#箱变	10	500	400	400
46148	宜兴	PMS_绿园二村 2#箱变	10	500	400	400
46149	宜兴	PMS_正新嘉苑 2#箱变	10	630	504	504
46150	宜兴	PMS_潼渚棚山公变	10	200	160	160
46151	宜兴	PMS_绿园二村 3#箱变	10	630	504	504
46152	宜兴	湖光小区 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46153	宜兴	PMS_湖光小区 2#公变	10	400	320	320
46154	宜兴	PMS_湖光小区 3#公变	10	315	252	252
46155	宜兴	PMS_怡人苑 1#公变	10	315	252	252
46156	宜兴	PMS_怡人苑 2#公变	10	250	200	200
46157	宜兴	PMS_怡人苑 3#公变	10	315	252	252
46158	宜兴	PMS_湖渎公变	10	315	252	252
46159	宜兴	聚龙马家公变	10	400	305	305
46160	宜兴	青龙白果树公变	10	400	320	320
46161	宜兴	PMS_上坝 56 组公变	10	200	60	60
46162	宜兴	PMS_浦西蠡园 1#公变	10	200	160	160
46163	宜兴	PMS_浦西蠡园 2#公变	10	200	160	160
46164	宜兴	学前公变（光伏并网）	10	315	191	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46165	宜兴	PMS_浦西蠡园 3#公变	10	400	320	320
46166	宜兴	PMS_浦西蠡园 4#公变	10	400	320	320
46167	宜兴	漳渎花园公变	10	400	320	320
46168	宜兴	PMS_三洞安置 1#公变	10	200	160	160
46169	宜兴	PMS_浪门公变	10	250	200	200
46170	宜兴	PMS_红卫新区 4#公变	10	400	320	320
46171	宜兴	PMS_前白塔公变	10	315	238	238
46172	宜兴	西渚陈家公变	10	200	80	80
46173	宜兴	牛山公变	10	200	160	160
46174	宜兴	PMS_金犊 3#公变	10	315	252	252
46175	宜兴	PMS_金犊 4#公变	10	315	252	252
46176	宜兴	PMS_金犊 5#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46177	宜兴	金犊 6#公变	10	400	320	320
46178	宜兴	PMS_金犊 7#公变	10	315	252	252
46179	宜兴	PMS_金犊 1#公变	10	400	320	320
46180	宜兴	PMS_金犊 2#公变	10	400	320	320
46181	宜兴	刘家巷公变	10	200	160	160
46182	宜兴	PMS_江庄圩公变	10	200	160	160
46183	宜兴	PMS_新盛花苑 9#箱变	10	630	504	504
46184	宜兴	PMS_新盛花苑 10#箱变	10	630	504	504
46185	宜兴	PMS_新盛花苑 11#箱变	10	630	504	504
46186	宜兴	PMS_新盛花苑 12#箱变	10	630	504	504
46187	宜兴	PMS_新盛花苑 1#箱变	10	630	504	504
46188	宜兴	PMS_宜北新城 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46189	宜兴	PMS_和润新村 1#箱变	10	630	504	504
46190	宜兴	PMS_和润新村 2#箱变	10	630	504	504
46191	宜兴	PMS_和润新村 3#箱变	10	630	504	504
46192	宜兴	PMS_和润新村 4#箱变	10	630	504	504
46193	宜兴	PMS_和润新村 5#箱变	10	630	504	504
46194	宜兴	华兴花园 3#箱变主变	10	630	504	504
46195	宜兴	PMS_溪隐新村 1#箱变	10	630	504	504
46196	宜兴	PMS_溪隐新村 10#箱变	10	630	504	504
46197	宜兴	PMS_溪隐新村 2#箱变	10	630	504	504
46198	宜兴	PMS_溪隐新村 3#箱变	10	630	504	504
46199	宜兴	PMS_溪隐新村 4#箱变	10	630	504	504
46200	宜兴	PMS_溪隐新村 5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46201	宜兴	PMS_溪隐新村 6#箱变	10	630	504	504
46202	宜兴	PMS_溪隐新村 7#箱变	10	630	504	504
46203	宜兴	旧渎 3#公变	10	200	76	76
46204	宜兴	PMS_西渚山岗公变	10	315	183	183
46205	宜兴	PMS_西渚杨家组公变	10	200	153	153
46206	宜兴	蒋湾公变（光伏并网）	10	200	89	89
46207	宜兴	吕家公变	10	400	291	291
46208	宜兴	夏庄公变（光伏并网）	10	400	185	185
46209	宜兴	PMS_八房安置小区 1#公变	10	250	200	200
46210	宜兴	PMS_八房安置小区 2#公变	10	400	320	320
46211	宜兴	PMS_横吾 1#公变	10	315	252	252
46212	宜兴	PMS_横吾 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46213	宜兴	PMS_尹家安置小区 1#公变	10	250	200	200
46214	宜兴	PMS_尹家安置小区 2#公变	10	250	200	200
46215	宜兴	浦西车站公变	10	400	320	320
46216	宜兴	PMS_梅东南站公变	10	400	269	269
46217	宜兴	石灰湾公变（光伏并网）	10	400	261	261
46218	宜兴	PMS_百亩场公变	10	400	320	320
46219	宜兴	PMS_现代包装公变	10	200	160	160
46220	宜兴	PMS_下北公变	10	400	320	320
46221	宜兴	PMS_鼎盛花苑 2#公变	10	200	160	160
46222	宜兴	PMS_周桥公变	10	400	263	263
46223	宜兴	割板公变	10	400	276	276
46224	宜兴	PMS_祥圈公变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46225	宜兴	PMS_田干东站公变	10	400	253	253
46226	宜兴	PMS_溪隐新村 8#箱变	10	630	504	504
46227	宜兴	PMS_溪隐新村 9#箱变主变	10	630	504	504
46228	宜兴	PMS_西花园五村 1#箱变	10	630	504	504
46229	宜兴	PMS_西花园五村 10#箱变	10	630	504	504
46230	宜兴	PMS_西花园五村 11#箱变	10	630	504	504
46231	宜兴	PMS_西花园五村 12#箱变	10	630	504	504
46232	宜兴	PMS_西花园五村 2#箱变	10	630	504	504
46233	宜兴	PMS_西花园五村 3#箱变	10	630	504	504
46234	宜兴	PMS_西花园五村 4#箱变	10	630	504	504
46235	宜兴	PMS_西花园五村 5#箱变	10	630	504	504
46236	宜兴	PMS_西花园五村 6#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46237	宜兴	PMS_西花园五村 7#箱变	10	630	504	504
46238	宜兴	PMS_西花园五村 8#箱变	10	630	504	504
46239	宜兴	PMS_西花园五村 9#箱变	10	630	504	504
46240	宜兴	华兴花园 4#箱变主变	10	630	504	504
46241	宜兴	PMS_新盛花苑 2#箱变	10	630	504	504
46242	宜兴	PMS_新盛花苑 3#箱变	10	630	504	504
46243	宜兴	PMS_新盛花苑 4#箱变	10	630	504	504
46244	宜兴	PMS_新盛花苑 5#箱变	10	630	504	504
46245	宜兴	PMS_新盛花苑 6#箱变	10	630	504	504
46246	宜兴	PMS_洛涧 5#公变	10	315	252	252
46247	宜兴	PMS_八房八一组公变	10	200	160	160
46248	宜兴	PMS_储家公变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46249	宜兴	芳庄南湾公变	10	400	304	304
46250	宜兴	PMS_徐舍芳中公变	10	200	160	160
46251	宜兴	PMS_浦南东村公变	10	400	320	320
46252	宜兴	青龙头庄 2#公变	10	200	160	160
46253	宜兴	PMS_定跨 2#公变	10	400	320	320
46254	宜兴	红卫 8#公变（光伏并网）	10	315	213	213
46255	宜兴	PMS_临津周家公变	10	160	128	128
46256	宜兴	PMS_富民公变	10	315	252	252
46257	宜兴	PMS_汪东公变	10	400	320	320
46258	宜兴	茶前场上公变（光伏并网）	10	200	132	132
46259	宜兴	PMS_美二公变	10	400	320	320
46260	宜兴	PMS_岱山 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46261	宜兴	PMS_岱山 2#公变	10	400	320	320
46262	宜兴	PMS_岱山 1#公变	10	400	320	320
46263	宜兴	PMS_临津镇北公变	10	200	160	160
46264	宜兴	PMS_山西公变	10	200	86	86
46265	宜兴	PMS_大冲公变	10	200	95	95
46266	宜兴	蒲墅新苑公变	10	200	160	160
46267	宜兴	PMS_许家塘公变	10	200	151	151
46268	宜兴	王家塘 2#公变（光伏并网）	10	200	146	146
46269	宜兴	PMS_塘田组公变	10	200	160	160
46270	宜兴	邓家组公变（光伏并网）	10	400	284	284
46271	宜兴	PMS_湖民东组公变	10	315	252	252
46272	宜兴	五交化 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46273	宜兴	PMS_五交化 2#公变	10	400	320	320
46274	宜兴	五交化 3#公变	10	400	320	320
46275	宜兴	PMS_药店公变	10	400	320	320
46276	宜兴	PMS_和桥供销社公变	10	400	320	320
46277	宜兴	PMS_三协 2#公变	10	315	252	252
46278	宜兴	PMS_宜金 1#公变	10	200	160	160
46279	宜兴	PMS_新盛花苑 7#箱变	10	630	504	504
46280	宜兴	PMS_新盛花苑 8#箱变	10	630	504	504
46281	宜兴	PMS_西花园二村 4#箱变	10	630	504	504
46282	宜兴	PMS_西花园二村 5#箱变	10	630	504	504
46283	宜兴	PMS_西花园二村 6#箱变	10	630	504	504
46284	宜兴	PMS_西花园二村 7#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46285	宜兴	PMS_西花园二村 8#箱变	10	630	504	504
46286	宜兴	PMS_兴和花园 3#箱变	10	630	504	504
46287	宜兴	兴和花园 4#箱变	10	630	504	504
46288	宜兴	PMS_下漳花园 1#箱变	10	630	504	504
46289	宜兴	PMS_下漳花园 10#箱变	10	630	504	504
46290	宜兴	PMS_下漳花园 11#箱变	10	630	504	504
46291	宜兴	PMS_下漳花园 12#箱变	10	630	504	504
46292	宜兴	PMS_下漳花园 13#箱变	10	630	504	504
46293	宜兴	PMS_下漳花园 14#箱变	10	630	504	504
46294	宜兴	PMS_下漳花园 2#箱变	10	630	504	504
46295	宜兴	PMS_下漳花园 3#箱变	10	630	504	504
46296	宜兴	PMS_下漳花园 4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46297	宜兴	PMS_杭上 2#公变	10	400	320	320
46298	宜兴	PMS_王干西公变	10	200	160	160
46299	宜兴	PMS_渎西 2#公变	10	200	160	160
46300	宜兴	PMS_周迈庄 2#公变	10	200	160	160
46301	宜兴	PMS_阳山 2#公变	10	200	160	160
46302	宜兴	PMS_阳光小区箱变	10	630	492	492
46303	宜兴	PMS_正新嘉苑 3#箱变	10	630	504	504
46304	宜兴	PMS_正新嘉苑 4#箱变	10	630	504	504
46305	宜兴	PMS_正新嘉苑 5#箱变	10	630	504	504
46306	宜兴	PMS_正新嘉苑 6#箱变	10	630	504	504
46307	宜兴	PMS_正新嘉苑 7#箱变	10	630	504	504
46308	宜兴	PMS_正新嘉苑 8#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46309	宜兴	PMS_君悦商业 1#箱变	10	630	504	504
46310	宜兴	PMS_丁香花园 2#箱变	10	630	504	504
46311	宜兴	PMS_丁香花园 1#箱变	10	630	504	504
46312	宜兴	PMS_丁香花园 3#箱变	10	630	498	498
46313	宜兴	PMS_君悦商业 2#箱变	10	630	504	504
46314	宜兴	PMS_君悦商业 3#箱变	10	630	504	504
46315	宜兴	PMS_欣阳苑 1#箱变主变	10	800	640	640
46316	宜兴	PMS_欣阳苑 6#箱变主变	10	630	504	504
46317	宜兴	PMS_欣阳苑 2#箱变主变	10	800	640	640
46318	宜兴	PMS_欣阳苑 3#箱变主变	10	800	640	640
46319	宜兴	PMS_欣阳苑 5#箱变主变	10	630	504	504
46320	宜兴	PMS_欣阳苑 4#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46321	宜兴	PMS_正新嘉苑 1#箱变	10	630	504	504
46322	宜兴	PMS_胜天丁前公变	10	160	128	128
46323	宜兴	PMS_桃巷 I 期 1#箱变	10	630	504	504
46324	宜兴	南肖公变	10	400	311	311
46325	宜兴	红塔港东公变（光伏并网）	10	400	306	306
46326	宜兴	南高小区箱变主变	10	630	504	504
46327	宜兴	徐兴公变	10	400	320	320
46328	宜兴	PMS_竹东公变	10	400	288	288
46329	宜兴	川陶头庄 2#公变	10	400	320	320
46330	宜兴	PMS_小圩新村 5#公变	10	400	320	320
46331	宜兴	PMS_小圩新村 6#公变	10	400	320	320
46332	宜兴	PMS_车站公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46333	宜兴	PMS_圣家公变	10	100	64	64
46334	宜兴	浦南北村公变	10	400	310	310
46335	宜兴	PMS_川埠联建房公变	10	400	320	320
46336	宜兴	PMS_下漳花园 5#箱变	10	630	504	504
46337	宜兴	PMS_下漳花园 6#箱变	10	630	504	504
46338	宜兴	PMS_下漳花园 7#箱变	10	630	504	504
46339	宜兴	PMS_下漳花园 8#箱变	10	630	504	504
46340	宜兴	PMS_下漳花园 9#箱变	10	630	504	504
46341	宜兴	PMS_中心新村Ⅱ期 1#箱变	10	630	504	504
46342	宜兴	PMS_中心新村Ⅱ期 2#箱变	10	630	504	504
46343	宜兴	PMS_丁山蠡园 1#箱变	10	500	400	400
46344	宜兴	PMS_丁山蠡园 2#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46345	宜兴	PMS_枫庭苑 1#箱变	10	630	504	504
46346	宜兴	PMS_枫庭苑 2#箱变	10	630	504	504
46347	宜兴	PMS_枫庭苑 3#箱变	10	630	504	504
46348	宜兴	PMS_枫庭苑 4#箱变	10	630	504	504
46349	宜兴	PMS_泽福苑 1#箱变	10	630	504	504
46350	宜兴	PMS_泽福苑 2#箱变	10	630	504	504
46351	宜兴	张家坝公变	10	200	160	160
46352	宜兴	湖小 2#公变	10	400	301	301
46353	宜兴	东建队公变（光伏并网）	10	200	148	148
46354	宜兴	PMS_丁山公安分局公变	10	400	320	320
46355	宜兴	PMS_南宅公变	10	200	149	149
46356	宜兴	PMS_南中公变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46357	宜兴	新城圩田公变	10	315	252	252
46358	宜兴	PMS_桃香楼 1#公变	10	400	320	320
46359	宜兴	PMS_桃香楼 2#公变	10	400	320	320
46360	宜兴	PMS_桃香楼 3#公变	10	400	320	320
46361	宜兴	PMS_桃香楼 4#公变	10	400	320	320
46362	宜兴	PMS_桃香楼 5#公变	10	400	320	320
46363	宜兴	PMS_桃香楼 6#公变	10	400	320	320
46364	宜兴	PMS_桃香楼 7#公变	10	400	320	320
46365	宜兴	PMS_桃香楼 8#公变	10	400	320	320
46366	宜兴	PMS_桃香楼 9#公变	10	400	320	320
46367	宜兴	前龙大庙公变	10	400	320	320
46368	宜兴	PMS_小马岭西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46369	宜兴	PMS_泽福苑 3#箱变	10	630	504	504
46370	宜兴	PMS_新建新城花园 1#箱变	10	630	504	504
46371	宜兴	PMS_范道菜场公变	10	315	252	252
46372	宜兴	PMS_新建新城花园 2#箱变	10	630	504	504
46373	宜兴	PMS_新建新城花园 3#箱变	10	630	504	504
46374	宜兴	PMS_新建新城花园 4#箱变	10	500	400	400
46375	宜兴	PMS_新建新城花园 5#箱变	10	500	400	400
46376	宜兴	PMS_新建新城花园 6#箱变	10	630	504	504
46377	宜兴	PMS_泽福苑 4#箱变	10	630	504	504
46378	宜兴	PMS_泽福苑 5#箱变	10	630	504	504
46379	宜兴	PMS_泽福苑 6#箱变	10	630	453	453
46380	宜兴	PMS_新港湾 3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46381	宜兴	PMS_金色华庭 2#箱变	10	630	504	504
46382	宜兴	PMS_屺亭窑上公变	10	160	88	88
46383	宜兴	PMS_潘家坝小学公变	10	400	301	301
46384	宜兴	PMS_田舍公变	10	100	80	80
46385	宜兴	PMS_查林 11 组公变	10	400	320	320
46386	宜兴	PMS_南新港北公变	10	250	200	200
46387	宜兴	PMS_埝西公变	10	315	252	252
46388	宜兴	潭家公变	10	400	320	320
46389	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 4#所变	10	1000	800	800
46390	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
46391	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46392	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 1#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46393	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 4#所变	10	1000	800	800
46394	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 3#所变	10	1000	800	800
46395	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
46396	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
46397	宜兴	PMS_万石电力站 1#公变	10	200	160	160
46398	宜兴	PMS_泽福苑 8#箱变	10	630	504	504
46399	宜兴	PMS_泽福苑 7#箱变	10	630	504	504
46400	宜兴	PMS_泽福苑 9#箱变	10	630	504	504
46401	宜兴	PMS_泽福苑 10#箱变	10	630	504	504
46402	宜兴	PMS_滨水花园 4#公变	10	250	200	200
46403	宜兴	PMS_滨水花园 2#公变	10	250	200	200
46404	宜兴	PMS_滨水花园 3#公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46405	宜兴	PMS_滨水花园 1#公变	10	250	200	200
46406	宜兴	PMS_祥和花园东侧箱变	10	800	640	640
46407	宜兴	PMS_东方嘉园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46408	宜兴	海德名园 1#站 3#所变	10	800	640	640
46409	宜兴	PMS_海德名园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46410	宜兴	海德名园 1#站 1#所变	10	800	640	640
46411	宜兴	PMS_百合山庄 1#箱变	10	630	492	492
46412	宜兴	PMS_百合山庄 2#箱变	10	500	391	391
46413	宜兴	PMS_百合山庄 3#箱变	10	500	400	400
46414	宜兴	PMS_百合山庄 4#箱变	10	630	504	504
46415	宜兴	PMS_百合山庄 5#箱变	10	630	504	504
46416	宜兴	PMS_百合山庄 6#箱变	10	630	498	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46417	宜兴	窑庄东公变（光伏并网）	10	315	225	225
46418	宜兴	韶巷中公变	10	400	311	311
46419	宜兴	PMS_头阳圩田公变	10	200	160	160
46420	宜兴	青龙周家公变（光伏并网）	10	400	327	327
46421	宜兴	渔港公变（光伏并网）	10	400	296	296
46422	宜兴	和桥和新路公变	10	400	320	320
46423	宜兴	PMS_东站 2#公变	10	200	160	160
46424	宜兴	PMS_临津溪南公变	10	200	160	160
46425	宜兴	下邾车站公变（光伏并网）	10	400	302	302
46426	宜兴	百合路 2#公变	10	400	320	320
46427	宜兴	PMS_周迈庄公变	10	200	160	160
46428	宜兴	杨巷安西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46429	宜兴	PMS_渎南公变	10	100	80	80
46430	宜兴	PMS_蜀山村 4#公变	10	315	252	252
46431	宜兴	PMS_蜀山村 3#公变	10	400	320	320
46432	宜兴	PMS_步行街 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46433	宜兴	PMS_步行街 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46434	宜兴	PMS_步行街 1#站 3#所变	10	1000	800	800
46435	宜兴	PMS_步行街 1#站 4#所变	10	1000	800	800
46436	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 1#所变	10	1000	800	800
46437	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 2#所变	10	1000	800	800
46438	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 3#所变	10	1000	800	800
46439	宜兴	广汇花园南块 2#站 4#所变	10	1000	800	800
46440	宜兴	PMS_兴和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46441	宜兴	PMS_兴和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46442	宜兴	兴和花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
46443	宜兴	兴和花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
46444	宜兴	今日星城 3#站 1#所变	10	1000	800	800
46445	宜兴	PMS_今日星城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
46446	宜兴	PMS_今日星城 3#站 3#所变	10	800	640	640
46447	宜兴	PMS_百合山庄 7#箱变	10	500	400	400
46448	宜兴	PMS_百合山庄 8#箱变	10	630	504	504
46449	宜兴	PMS_新建新城花园 7#箱变	10	630	504	504
46450	宜兴	PMS_新建新城花园 8#箱变	10	500	400	400
46451	宜兴	PMS_龙泽苑商住楼箱变	10	630	504	504
46452	宜兴	PMS_新东虹三期 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46453	宜兴	PMS_新东虹三期 2#箱变	10	630	504	504
46454	宜兴	PMS_西花园一村 1#箱变	10	500	400	400
46455	宜兴	PMS_谢桥家园 1#箱变	10	630	504	504
46456	宜兴	PMS_谢桥家园 2#箱变	10	630	504	504
46457	宜兴	PMS_谢桥家园 3#箱变	10	630	504	504
46458	宜兴	PMS_海德名园 1#箱变	10	630	504	504
46459	宜兴	PMS_海德名园 2#箱变	10	500	400	400
46460	宜兴	PMS_嘉华广场 1#箱变	10	630	504	504
46461	宜兴	PMS_嘉华广场 2#箱变	10	500	400	400
46462	宜兴	PMS_嘉华广场 3#箱变	10	630	504	504
46463	宜兴	PMS_嘉华广场 4#箱变	10	630	504	504
46464	宜兴	PMS_嘉华广场 5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46465	宜兴	PMS_嘉华广场 6#箱变	10	500	400	400
46466	宜兴	PMS_南郊花园三期 1#箱变	10	630	504	504
46467	宜兴	PMS_今日星城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
46468	宜兴	今日星城 4#站 3#所变	10	1000	800	800
46469	宜兴	PMS_今日星城 4#站 2#所变	10	1000	800	800
46470	宜兴	今日星城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
46471	宜兴	今日星城 5#站 4#所变	10	1000	800	800
46472	宜兴	PMS_今日星城 5#站 3#所变	10	1000	800	800
46473	宜兴	PMS_今日星城 5#站 2#所变	10	1000	800	800
46474	宜兴	今日星城 5#站 1#所变	10	1000	800	800
46475	宜兴	今日星城 6#站 3#所变	10	1000	800	800
46476	宜兴	PMS_今日星城 6#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46477	宜兴	PMS_今日星城 6#站 1#所变	10	1000	800	800
46478	宜兴	PMS_高塍吴家公变	10	200	147	147
46479	宜兴	广汇北块 1#站 4#所变	10	1000	800	800
46480	宜兴	广汇北块 1#站 3#所变	10	1000	800	800
46481	宜兴	PMS_广汇北块 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46482	宜兴	PMS_广汇北块 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46483	宜兴	PMS_南郊花园三期 2#箱变	10	800	633	633
46484	宜兴	PMS_东方嘉园 1#箱变	10	500	400	400
46485	宜兴	PMS_东方嘉园 2#箱变	10	500	400	400
46486	宜兴	PMS_东方嘉园 3#箱变	10	500	400	400
46487	宜兴	PMS_广汇花园 20#箱变	10	630	504	504
46488	宜兴	PMS_广汇花园 21#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46489	宜兴	PMS_广汇花园 22#箱变	10	630	504	504
46490	宜兴	PMS_广汇花园 23#箱变	10	630	504	504
46491	宜兴	PMS_广汇花园 24#箱变	10	630	504	504
46492	宜兴	PMS_广汇花园 25#箱变	10	630	504	504
46493	宜兴	PMS_广汇花园 14#箱变	10	630	504	504
46494	宜兴	PMS_广汇花园 15#箱变	10	630	504	504
46495	宜兴	PMS_广汇花园 16#箱变	10	630	504	504
46496	宜兴	PMS_广汇花园 17#箱变	10	630	504	504
46497	宜兴	PMS_广汇花园 18#箱变	10	630	504	504
46498	宜兴	PMS_广汇花园 19#箱变	10	630	504	504
46499	宜兴	PMS_广汇花园 1#箱变	10	630	504	504
46500	宜兴	PMS_广汇花园 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46501	宜兴	PMS_广汇花园 3#箱变	10	630	504	504
46502	宜兴	PMS_广汇花园 4#箱变	10	630	504	504
46503	宜兴	南新新圩公变	10	400	320	320
46504	宜兴	PMS_新山 2#公变	10	200	160	160
46505	宜兴	庆子干公变	10	315	252	252
46506	宜兴	PMS_神龙 2#公变	10	315	252	252
46507	宜兴	PMS_广汇花园 5#箱变	10	630	504	504
46508	宜兴	PMS_广汇花园 6#箱变	10	630	504	504
46509	宜兴	PMS_广汇花园 7#箱变	10	630	504	504
46510	宜兴	PMS_广汇花园 8#箱变	10	630	504	504
46511	宜兴	广汇花园 9#箱变	10	630	504	504
46512	宜兴	PMS_广汇花园 10#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46513	宜兴	广汇花园 11#箱变	10	630	504	504
46514	宜兴	PMS_东风苑 1#箱变主变	10	630	504	504
46515	宜兴	PMS_广汇花园 12#箱变	10	630	504	504
46516	宜兴	PMS_东风苑 2#箱变主变	10	630	504	504
46517	宜兴	PMS_广汇花园 13#箱变	10	630	504	504
46518	宜兴	PMS_瑞德康城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46519	宜兴	PMS_瑞德康城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46520	宜兴	PMS_瑞德康城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
46521	宜兴	PMS_瑞德康城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
46522	宜兴	PMS_广汇花园 26#箱变	10	630	504	504
46523	宜兴	PMS_广汇花园 27#箱变	10	630	504	504
46524	宜兴	PMS_广汇花园 28#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46525	宜兴	PMS_广汇花园 29#箱变	10	630	504	504
46526	宜兴	PMS_广汇花园 30#箱变	10	630	504	504
46527	宜兴	周铁村西公变（光伏并网）	10	400	313	313
46528	宜兴	马前公变（光伏并网）	10	200	122	122
46529	宜兴	棠西公变	10	400	320	320
46530	宜兴	PMS_泉桥东公变	10	200	160	160
46531	宜兴	PMS_广汇花园 31#箱变	10	630	504	504
46532	宜兴	PMS_林业队公变	10	200	160	160
46533	宜兴	PMS_东圩村北公变	10	400	249	249
46534	宜兴	PMS_锦绣江南 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46535	宜兴	PMS_西大街 1#箱变	10	500	400	400
46536	宜兴	PMS_张家东 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46537	宜兴	新渎河南公变	10	400	320	320
46538	宜兴	王干河南公变（光伏并网）	10	400	175	175
46539	宜兴	PMS_新渎电站公变	10	400	311	311
46540	宜兴	潜洛七庄公变（光伏并网）	10	400	311	311
46541	宜兴	圣欧公变	10	400	292	292
46542	宜兴	PMS_查林工业公变	10	400	320	320
46543	宜兴	查林 3#公变（光伏并网）	10	400	305	305
46544	宜兴	PMS_川埠工业区 3#公变	10	250	200	200
46545	宜兴	PMS_川埠工业区 1#公变	10	400	320	320
46546	宜兴	PMS_川埠工业区 2#公变	10	400	320	320
46548	宜兴	PMS_西大街 4#箱变	10	630	504	504
46549	宜兴	PMS_西大街 5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46550	宜兴	氿滨电站公变	10	400	320	320
46551	宜兴	PMS_方东后村公变	10	100	80	80
46552	宜兴	PMS_胡油 2#公变	10	200	148	148
46553	宜兴	大家桥公变（光伏并网）	10	200	98	98
46554	宜兴	PMS_西大街 2#箱变	10	500	400	400
46555	宜兴	PMS_西大街 3#箱变	10	630	504	504
46556	宜兴	PMS_雪家 3#公变	10	200	123	123
46557	宜兴	蒲荡 2#公变（光伏并网）	10	200	84	84
46558	宜兴	PMS_屺山 3#公变	10	200	132	132
46559	宜兴	上城圩公变	10	400	151	151
46560	宜兴	PMS_徐丰公变	10	400	320	320
46561	宜兴	PMS_平元涧二公变	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46562	宜兴	大塍新镇 2#公变	10	315	252	252
46563	宜兴	PMS_铝材公变	10	315	242	242
46564	宜兴	PMS_王婆扶桥公变	10	200	160	160
46565	宜兴	PMS_杨南公变	10	400	320	320
46566	宜兴	孙家圩公变（光伏并网）	10	200	65	65
46567	宜兴	PMS_西溪路公变	10	315	146	146
46568	宜兴	PMS_王婆临泽电站公变	10	200	160	160
46569	宜兴	PMS_文里宗家公变	10	200	128	128
46570	宜兴	石路沈家公变	10	400	274	274
46571	宜兴	后庄巷东公变	10	200	160	160
46572	宜兴	阳家洞山圩公变	10	400	320	320
46573	宜兴	PMS_五渎对方圩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46574	宜兴	PMS_唐角中公变	10	200	111	111
46575	宜兴	唐角西浜公变	10	400	320	320
46576	宜兴	临泽北埝公变	10	200	160	160
46577	宜兴	PMS_杨路桥公变	10	200	160	160
46578	宜兴	PMS_沿前浜公变	10	400	320	320
46579	宜兴	PMS_南淋黄沙渎公变	10	315	252	252
46580	宜兴	PMS_渔池公变	10	250	200	200
46581	宜兴	PMS_东站公变	10	400	289	289
46582	宜兴	PMS_桥渎公变	10	400	320	320
46583	宜兴	PMS_黄沙渎北公变	10	200	160	160
46584	宜兴	PMS_白塔横塘 3#公变	10	100	80	80
46585	宜兴	前巷组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46586	宜兴	PMS_水中村 2#公变	10	400	202	202
46587	宜兴	PMS_水中后村公变	10	315	252	252
46588	宜兴	PMS_杨树下公变	10	200	131	131
46589	宜兴	和兴家园 2#公变	10	400	320	320
46590	宜兴	王家桥公变（光伏并网）	10	200	140	140
46591	宜兴	和兴家园 1#公变	10	250	200	200
46592	宜兴	PMS_和兴家园 3#公变	10	315	252	252
46593	宜兴	PMS_湖渎 2#公变	10	315	168	168
46594	宜兴	PMS_上窑公变	10	400	320	320
46595	宜兴	PMS_临津万圩公变	10	200	160	160
46596	宜兴	PMS_石材市场 1#公变	10	400	320	320
46597	宜兴	PMS_新亚村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46598	宜兴	PMS_孟家公变	10	200	122	122
46599	宜兴	PMS_后贝公变	10	160	96	96
46600	宜兴	PMS_大东村公变	10	200	124	124
46601	宜兴	湖东村公变	10	400	320	320
46602	宜兴	朱北公变	10	400	320	320
46603	宜兴	梅堂公变	10	200	160	160
46604	宜兴	吴家渎 2#公变	10	315	210	210
46605	宜兴	梅家渎北公变（光伏并网）	10	400	289	289
46606	宜兴	梅家渎西公变	10	400	263	263
46607	宜兴	PMS_潼渚桥西公变	10	200	160	160
46608	宜兴	PMS_桥涯村公变	10	400	175	175
46609	宜兴	PMS_万渔 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46610	宜兴	朱家圩 1#公变	10	400	320	320
46611	宜兴	高塍渔戽圩公变	10	400	320	320
46612	宜兴	PMS_东尤场 1#公变	10	400	320	320
46613	宜兴	PMS_郭家新庄公变	10	160	97	97
46614	宜兴	PMS_东尤场 2#公变	10	315	252	252
46615	宜兴	PMS_新舍电站公变	10	250	159	159
46616	宜兴	鼎球综合楼公变	10	400	320	320
46617	宜兴	万圩 5#公变	10	200	148	148
46618	宜兴	PMS_舍丁圩公变	10	200	58	58
46619	宜兴	大坝桥公变（光伏并网）	10	160	119	119
46620	宜兴	西圩元件公变	10	200	99	99
46621	宜兴	安乐浜里公变	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46622	宜兴	PMS_漕南电站公变	10	200	160	160
46623	宜兴	安乐 4#公变	10	200	160	160
46624	宜兴	南漕邵家塘公变（光伏并网）	10	200	123	123
46625	宜兴	石后电站公变（光伏并网）	10	400	320	320
46626	宜兴	浦北集镇公变	10	400	320	320
46627	宜兴	东高头公变	10	200	160	160
46628	宜兴	PMS_大同小区公变	10	400	320	320
46629	宜兴	PMS_浦东供电所公变	10	400	320	320
46630	宜兴	浦南康盛公变	10	400	320	320
46631	宜兴	官渎中公变（光伏并网）	10	315	241	241
46632	宜兴	PMS_凌家浜公变	10	250	172	172
46633	宜兴	PMS_汤澄西公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46634	宜兴	PMS_澄渎西公变	10	400	299	299
46635	宜兴	PMS_砺山杨家村公变	10	200	15	15
46636	宜兴	PMS_水产综合楼公变	10	315	252	252
46637	宜兴	新华电站公变（光伏并网）	10	400	208	208
46638	宜兴	长山组公变	10	400	320	320
46639	宜兴	见花公变	10	400	320	320
46640	宜兴	PMS_见花岗公变	10	200	128	128
46641	宜兴	PMS_南新金家公变	10	315	151	151
46642	宜兴	PMS_和桥隔南村公变	10	315	223	223
46643	宜兴	PMS_叶家公变	10	200	160	160
46644	宜兴	PMS_云阳胡家公变	10	200	160	160
46645	宜兴	PMS_云阳村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46646	宜兴	PMS_云阳凌潭公变	10	200	160	160
46647	宜兴	PMS_云阳环保公变	10	400	320	320
46648	宜兴	PMS_月龙河公变	10	400	315	315
46649	宜兴	PMS_水北涧桥公变	10	400	254	254
46650	宜兴	PMS_梅家渎村公变	10	200	58	58
46651	宜兴	PMS_太华山庄 1#公变	10	315	252	252
46652	宜兴	太华教育公变（光伏并网）	10	200	144	144
46653	宜兴	华新公变（光伏并网）	10	400	320	320
46654	宜兴	PMS_葫芦圩电站公变	10	160	128	128
46655	宜兴	吴家渎 5#公变	10	400	320	320
46656	宜兴	PMS_水北竹篑桥公变	10	400	243	243
46657	宜兴	上街公变（光伏并网）	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46658	宜兴	PMS_东尤场 5#公变	10	400	320	320
46659	宜兴	PMS_新舍 4#公变	10	200	68	68
46660	宜兴	PMS_陈家滨公变	10	200	113	113
46661	宜兴	PMS_洋埝村东公变	10	200	140	140
46662	宜兴	PMS_北塘官斗公变	10	160	91	91
46663	宜兴	PMS_北塘新站公变	10	400	320	320
46664	宜兴	金星村公变	10	200	160	160
46665	宜兴	PMS_柏山柏果树公变	10	400	320	320
46666	宜兴	金星董家公变（光伏并网）	10	200	134	134
46667	宜兴	PMS_潜龙公变	10	200	53	53
46668	宜兴	马跪塘公变	10	400	134	134
46669	宜兴	PMS_三洲破界公变	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46670	宜兴	南漕湾里公变	10	400	306	306
46671	宜兴	振东 2#公变	10	400	320	320
46672	宜兴	栅村压铸公变	10	315	252	252
46673	宜兴	紫砂小区公变	10	200	160	160
46674	宜兴	六科电站公变	10	200	160	160
46675	宜兴	PMS_汤澄中心公变	10	315	240	240
46676	宜兴	澄渎公变	10	400	320	320
46677	宜兴	西马塘公变（光伏并网）	10	160	111	111
46678	宜兴	南准东公变（光伏并网）	10	400	295	295
46679	宜兴	PMS_荷塘下庄公变	10	400	320	320
46680	宜兴	PMS_弋庄西村公变	10	200	160	160
46681	宜兴	PMS_砺山派出所公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46682	宜兴	PMS_阳羡西路公变	10	315	252	252
46683	宜兴	秧东公变	10	200	84	84
46684	宜兴	PMS_宜丰陈家公变	10	400	217	217
46685	宜兴	东岳村公变（光伏并网）	10	315	178	178
46686	宜兴	北庄麻纺公变	10	200	160	160
46687	宜兴	PMS_和桥北庄村公变	10	200	160	160
46688	宜兴	PMS_鹅州公变	10	400	318	318
46689	宜兴	黄泥台公变	10	400	271	271
46690	宜兴	路家组公变	10	400	295	295
46691	宜兴	北庄河口组公变	10	400	320	320
46692	宜兴	PMS_迎宾饭店公变	10	400	307	307
46693	宜兴	PMS_农贸路公变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46694	宜兴	朝阳综合公变	10	400	320	320
46695	宜兴	PMS_水北电站公变	10	315	230	230
46696	宜兴	PMS_水北陆平圩公变	10	200	131	131
46697	宜兴	PMS_八仕冯道圩公变	10	200	160	160
46698	宜兴	PMS_吴家渎 1#公变	10	315	252	252
46699	宜兴	PMS_吴家渎 3#公变	10	200	160	160
46700	宜兴	PMS_夏姜霞墅公变	10	200	145	145
46701	宜兴	PMS_岗楼公变	10	200	75	75
46702	宜兴	PMS_金星河南公变	10	400	320	320
46703	宜兴	PMS_施荡新村公变	10	160	128	128
46704	宜兴	PMS_桃花洞公变	10	200	160	160
46705	宜兴	PMS_桃花新村 1#公变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46706	宜兴	PMS_桃花村部公变	10	315	252	252
46707	宜兴	PMS_施荡钢塑公变	10	200	160	160
46708	宜兴	PMS_锦欣苑新村 1#公变	10	315	252	252
46709	宜兴	PMS_锦欣苑新村 2#公变	10	315	252	252
46710	宜兴	PMS_南漕供电所 7#公变	10	400	320	320
46711	宜兴	PMS_吴墟贵圩公变	10	200	116	116
46712	宜兴	PMS_北渠新站公变	10	400	294	294
46713	宜兴	沙桥公变（光伏并网）	10	400	292	292
46714	宜兴	青溪公变	10	400	320	320
46715	宜兴	PMS_社渎公变	10	315	252	252
46716	宜兴	PMS_专桥公变	10	200	160	160
46717	宜兴	黄家圩公变（光伏并网）	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46718	宜兴	前渚水产公变	10	200	160	160
46719	宜兴	PMS_茭渎中公变	10	315	247	247
46720	宜兴	PMS_镇龙公变	10	315	252	252
46721	宜兴	PMS_茭渎东公变	10	400	311	311
46722	宜兴	荷塘庄头公变	10	400	320	320
46723	宜兴	宜丰街北公变	10	400	320	320
46724	宜兴	宜丰芦家公变（光伏并网）	10	400	282	282
46725	宜兴	宜丰用电站 1#公变（光伏并网）	10	160	110	110
46726	宜兴	新城兴达公变	10	200	160	160
46727	宜兴	PMS_唐角东公变	10	315	252	252
46728	宜兴	PMS_大南村公变	10	400	320	320
46729	宜兴	PMS_南庄电站公变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46730	宜兴	高楼电站公变	10	400	320	320
46731	宜兴	PMS_赵家组公变	10	400	257	257
46732	宜兴	PMS_前元顾家公变	10	400	298	298
46733	宜兴	PMS_土墩 1#公变	10	200	119	119
46734	宜兴	虎渎顶公变（光伏并网）	10	400	234	234
46735	宜兴	PMS_土墩 2#公变	10	200	87	87
46736	宜兴	南庄北公变（光伏并网）	10	400	288	288
46737	宜兴	PMS_永兴公变	10	400	320	320
46738	宜兴	PMS_鹅洲西路公变	10	400	320	320
46739	宜兴	西南组公变	10	400	320	320
46740	宜兴	稻福乐公变（光伏并网）	10	200	120	120
46741	宜兴	下笠渎东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46742	宜兴	PMS_下笠渎村公变	10	400	312	312
46743	宜兴	薛家渎污工泵公变	10	400	320	320
46744	宜兴	PMS_姚家伙公变	10	200	57	57
46745	宜兴	PMS_庄家荡站公变	10	200	113	113
46746	宜兴	庄家荡 2#公变	10	400	273	273
46747	宜兴	PMS_三协村公变	10	200	160	160
46748	宜兴	邱家斗 3#公变	10	200	160	160
46749	宜兴	PMS_溪稍污空公变	10	200	160	160
46750	宜兴	邱九队公变（光伏并网）	10	250	180	180
46751	宜兴	PMS_夏姜村公变	10	315	71	71
46752	宜兴	夏尖圩公变	10	400	194	194
46753	宜兴	PMS_木连场公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46754	宜兴	PMS_锦欣苑新村 3#公变	10	315	252	252
46755	宜兴	PMS_锦欣苑新村 4#公变	10	400	320	320
46756	宜兴	PMS_贵圩北公变	10	400	320	320
46757	宜兴	PMS_徐西电灌站公变	10	400	232	232
46758	宜兴	漕南村公变	10	400	320	320
46759	宜兴	徐西徐家圩公变	10	400	320	320
46760	宜兴	PMS_襄阳公变	10	200	155	155
46761	宜兴	PMS_大浦渔港 1#公变	10	250	200	200
46762	宜兴	黄土村公变	10	400	320	320
46763	宜兴	PMS_和兴家园 9#公变	10	200	160	160
46764	宜兴	朱家组公变	10	400	320	320
46765	宜兴	PMS_葛家村公变	10	200	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46766	宜兴	桐梓电站公变（光伏并网）	10	200	146	146
46767	宜兴	桐梓桥东公变	10	400	320	320
46768	宜兴	荷塘石车坝公变（光伏并网）	10	200	150	150
46769	宜兴	安坝公变	10	200	123	123
46770	宜兴	用电站 2#公变	10	400	320	320
46771	宜兴	竹塘公变	10	400	320	320
46772	宜兴	PMS_龙芳公变	10	200	160	160
46773	宜兴	PMS_荷塘李家公变	10	200	160	160
46774	宜兴	荒山北公变（光伏并网）	10	400	286	286
46775	宜兴	PMS_宜丰中学公变	10	315	209	209
46776	宜兴	PMS_周家浜南 2#公变	10	200	146	146
46777	宜兴	花园小区公变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46778	宜兴	PMS_柏树村公变	10	400	259	259
46779	宜兴	PMS_地税所公变	10	400	320	320
46780	宜兴	PMS_和桥建行公变	10	400	320	320
46781	宜兴	PMS_闻家建材公变	10	250	200	200
46782	宜兴	陵上公变（光伏并网）	10	200	104	104
46783	宜兴	PMS_大南公变	10	400	320	320
46784	宜兴	永昌路北公变	10	400	320	320
46785	宜兴	PMS_太华中学公变	10	400	252	252
46786	宜兴	PMS_吴墟村公变	10	200	120	120
46787	宜兴	PMS_港西电站公变	10	200	160	160
46788	宜兴	PMS_双庙 2#公变	10	400	320	320
46789	宜兴	PMS_港西村 3#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46790	宜兴	PMS_沙滩电站公变	10	200	160	160
46791	宜兴	PMS_沙滩村公变	10	200	94	94
46792	宜兴	PMS_何南公变	10	315	160	160
46793	宜兴	PMS_何家村东公变	10	400	291	291
46794	宜兴	钟溪庄前公变（光伏并网）	10	400	232	232
46795	宜兴	和桥戴家公变	10	400	320	320
46797	宜兴	PMS_弋庄公变	10	200	160	160
46798	宜兴	东城电站公变（光伏并网）	10	400	289	289
46799	宜兴	PMS_夹渎桥公变	10	160	108	108
46800	宜兴	上棚公变（光伏并网）	10	400	151	151
46801	宜兴	张家村部公变（光伏并网）	10	400	276	276
46802	宜兴	PMS_镜片公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46803	宜兴	华兴小区 2#公变	10	400	320	320
46804	宜兴	文里电站公变	10	200	160	160
46805	宜兴	PMS_楝树新村 2#公变	10	200	160	160
46806	宜兴	PMS_和桥朱家公变	10	200	112	112
46807	宜兴	万兴公变（光伏并网）	10	400	262	262
46808	宜兴	万石高田公变（光伏并网）	10	315	238	238
46809	宜兴	茶亭 1#公变	10	400	320	320
46810	宜兴	南荡公变	10	400	320	320
46811	宜兴	PMS_大塍排涝站公变	10	200	160	160
46812	宜兴	PMS_茶亭 4#公变	10	400	320	320
46813	宜兴	PMS_蒋家渎西公变	10	200	139	139
46814	宜兴	PMS_庄家渎北公变	10	315	225	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46815	宜兴	PMS_轻机公变	10	400	313	313
46816	宜兴	健康新村公变	10	400	313	313
46817	宜兴	PMS_庄家渎南公变	10	400	320	320
46818	宜兴	PMS_北施亩公变	10	400	320	320
46819	宜兴	PMS_庄家渎东公变	10	200	129	129
46820	宜兴	PMS_苏宣公变	10	100	80	80
46821	宜兴	PMS_永昌路公变	10	400	320	320
46822	宜兴	PMS_宝塔中心小区 1#公变	10	400	320	320
46823	宜兴	PMS_永昌路南公变	10	400	320	320
46824	宜兴	PMS_苏宣大桥公变	10	200	160	160
46825	宜兴	PMS_宝塔中心小区 2#公变	10	400	320	320
46826	宜兴	蒋家渎公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46827	宜兴	宝塔中心小区 3#公变	10	400	320	320
46828	宜兴	小桥头公变（光伏并网）	10	400	221	221
46829	宜兴	PMS_临津下圩公变	10	200	160	160
46830	宜兴	后潘公变（光伏并网）	10	400	297	297
46831	宜兴	贝西公变（光伏并网）	10	200	88	88
46832	宜兴	PMS_和兴家园 5#公变	10	400	320	320
46833	宜兴	PMS_贝市电站公变	10	160	128	128
46834	宜兴	PMS_隔湖桥公变	10	315	252	252
46835	宜兴	和建许家公变	10	400	320	320
46836	宜兴	PMS_陈司巷公变	10	200	160	160
46837	宜兴	PMS_北庄村王家组公变	10	400	284	284
46838	宜兴	PMS_北庄石坝公变	10	200	100	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46839	宜兴	PMS_和兴家园 6#公变	10	315	252	252
46840	宜兴	PMS_和兴家园 7#公变	10	400	320	320
46841	宜兴	PMS_和兴家园 8#公变	10	250	200	200
46842	宜兴	PMS_中兴电站公变	10	200	89	89
46843	宜兴	PMS_和兴家园 10#公变	10	400	320	320
46844	宜兴	PMS_前姜 2#公变	10	250	200	200
46845	宜兴	和闸路 1#公变（光伏并网）	10	315	202	202
46846	宜兴	PMS_港西村 2#公变	10	400	226	226
46847	宜兴	PMS_南湾冶炼公变	10	400	320	320
46848	宜兴	PMS_常胜新村 2#公变	10	315	252	252
46849	宜兴	常胜新村 1#公变	10	400	320	320
46850	宜兴	PMS_施荡东站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46851	宜兴	南湾电站公变（光伏并网）	10	200	144	144
46852	宜兴	安泰 2#公变	10	400	320	320
46853	宜兴	PMS_常胜大队公变	10	315	252	252
46854	宜兴	施荡 1#公变	10	400	301	301
46855	宜兴	PMS_施荡 2#公变	10	400	211	211
46856	宜兴	PMS_南湾油车公变	10	400	320	320
46857	宜兴	杏花西村 1#公变	10	400	320	320
46858	宜兴	PMS_施荡加工公变	10	400	244	244
46859	宜兴	施荡排涝公变	10	200	160	160
46860	宜兴	南湾湾南公变	10	400	320	320
46861	宜兴	PMS_西沙公变	10	200	82	82
46862	宜兴	PMS_闸口北沙滩公变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46863	宜兴	和田舍公变（光伏并网）	10	200	131	131
46864	宜兴	三庄小学公变	10	200	160	160
46865	宜兴	何家村公变（光伏并网）	10	400	276	276
46866	宜兴	PMS_黄沟公变	10	200	143	143
46867	宜兴	PMS_周家村东公变	10	200	55	55
46868	宜兴	PMS_尚堡公变	10	315	252	252
46869	宜兴	桥亭村公变	10	400	320	320
46870	宜兴	并利污空泵公变	10	400	270	270
46871	宜兴	PMS_洋塘公变	10	200	116	116
46872	宜兴	PMS_芝果污工泵公变	10	160	128	128
46873	宜兴	PMS_曹家西公变	10	315	155	155
46874	宜兴	PMS_曹家无机公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46875	宜兴	PMS_曹家井背公变	10	200	160	160
46876	宜兴	PMS_曹家东公变	10	200	160	160
46877	宜兴	PMS_周西公变	10	100	80	80
46878	宜兴	芳东电站公变	10	400	320	320
46879	宜兴	PMS_南大西公变	10	200	149	149
46880	宜兴	南大东公变（光伏并网）	10	200	135	135
46881	宜兴	杨巷水产新村公变	10	400	320	320
46882	宜兴	南大组公变（光伏并网）	10	200	146	146
46883	宜兴	安桥电站公变	10	400	320	320
46884	宜兴	PMS_大南东公变	10	400	260	260
46885	宜兴	倪家公变（光伏并网）	10	400	208	208
46886	宜兴	PMS_莲河溪 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46887	宜兴	PMS_莲河溪村公变	10	400	268	268
46888	宜兴	千朱公变	10	200	160	160
46889	宜兴	千亩圩站公变（光伏并网）	10	400	305	305
46891	宜兴	柴山公变	10	400	320	320
46892	宜兴	PMS_铜排公变	10	400	320	320
46893	宜兴	PMS_大田村公变	10	400	320	320
46894	宜兴	大田村 2#公变（光伏并网）	10	400	289	289
46895	宜兴	PMS_凌霞北环公变	10	400	320	320
46896	宜兴	PMS_电力站房管所公变	10	315	252	252
46897	宜兴	PMS_岳堤教工宿舍公变	10	250	200	200
46898	宜兴	PMS_潘家坝村公变	10	315	193	193
46899	宜兴	PMS_宁西组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46900	宜兴	PMS_洗马潭公变	10	200	160	160
46901	宜兴	汤家组公变	10	400	305	305
46902	宜兴	PMS_顾家桥公变	10	250	200	200
46903	宜兴	和兴家园 11#公变	10	400	320	320
46904	宜兴	PMS_和桥杨家公变	10	250	200	200
46905	宜兴	PMS_上俸 2#公变	10	200	160	160
46906	宜兴	PMS_祥下电站公变	10	250	200	200
46907	宜兴	PMS_湾斗公变	10	200	160	160
46908	宜兴	阡塘村公变（光伏并网）	10	400	309	309
46909	宜兴	农工商公变（光伏并网）	10	400	239	239
46910	宜兴	PMS_茶亭 5#公变	10	400	320	320
46911	宜兴	PMS_茶亭 6#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46912	宜兴	PMS_茶亭 7#公变	10	400	320	320
46913	宜兴	PMS_万石新街公变	10	400	320	320
46914	宜兴	PMS_鼎球公变	10	315	212	212
46915	宜兴	中宿公变	10	250	149	149
46916	宜兴	分界岭公变	10	400	243	243
46917	宜兴	PMS_分界岭 2#公变	10	400	279	279
46918	宜兴	PMS_涧北村公变	10	315	252	252
46919	宜兴	PMS_粮机宿舍公变	10	400	320	320
46920	宜兴	PMS_茶东 1#公变	10	315	252	252
46921	宜兴	PMS_茶东 5#公变	10	315	252	252
46922	宜兴	茶东 4#公变	10	315	252	252
46923	宜兴	PMS_茶东 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46924	宜兴	双庙双北公变（光伏并网）	10	200	150	150
46925	宜兴	茶东 7#公变	10	315	252	252
46926	宜兴	PMS_茶东 6#公变	10	315	252	252
46927	宜兴	PMS_陆平水库公变	10	200	160	160
46928	宜兴	PMS_陆圩村 4#公变	10	200	160	160
46929	宜兴	陆家塘 2#公变（光伏并网）	10	200	100	100
46930	宜兴	东马 3#公变（光伏并网）	10	400	320	320
46931	宜兴	PMS_陆圩村公变	10	400	320	320
46932	宜兴	PMS_钟溪新村公变	10	400	320	320
46933	宜兴	PMS_下塘公变	10	400	223	223
46934	宜兴	何家电站公变	10	400	320	320
46935	宜兴	南庄圩公变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46936	宜兴	仲家公变（光伏并网）	10	200	131	131
46937	宜兴	临津河东公变（光伏并网）	10	400	307	307
46938	宜兴	富家公变（光伏并网）	10	400	302	302
46939	宜兴	仇圩村 2#公变	10	400	320	320
46940	宜兴	PMS_桥二组公变	10	200	122	122
46941	宜兴	PMS_临津西塍公变	10	200	66	66
46942	宜兴	PMS_路北公变	10	400	299	299
46943	宜兴	南新人民路公变	10	400	320	320
46944	宜兴	PMS_南阳电站公变	10	200	160	160
46945	宜兴	和闸 2#公变	10	400	320	320
46946	宜兴	PMS_南阳排涝公变	10	200	160	160
46947	宜兴	PMS_双木桥公变	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46948	宜兴	PMS_石材市场 4#公变	10	400	320	320
46949	宜兴	PMS_汇龙横塘公变	10	200	160	160
46950	宜兴	PMS_南新中路公变	10	400	288	288
46951	宜兴	余庄河西 2#公变	10	250	200	200
46952	宜兴	PMS_新庄杨家公变	10	200	160	160
46953	宜兴	西塘村 2#公变	10	400	320	320
46954	宜兴	PMS_新庄水产公变	10	200	160	160
46955	宜兴	潘北公变	10	400	151	151
46956	宜兴	PMS_芳庄新区公变	10	400	311	311
46957	宜兴	官林南塍公变	10	200	160	160
46958	宜兴	PMS_新区 2#公变	10	200	160	160
46959	宜兴	PMS_南塍河南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46960	宜兴	PMS_西小村公变	10	200	160	160
46961	宜兴	PMS_义庄北 2#公变	10	400	313	313
46962	宜兴	小坝电站公变	10	200	160	160
46963	宜兴	PMS_小坝稻香公变	10	200	117	117
46964	宜兴	PMS_稻庄站公变	10	315	252	252
46965	宜兴	PMS_钱圩电站公变	10	200	144	144
46966	宜兴	西北公变	10	400	301	301
46967	宜兴	尖东公变（光伏并网）	10	400	298	298
46968	宜兴	丰台公变	10	400	297	297
46969	宜兴	观渎东公变	10	200	160	160
46970	宜兴	PMS_排头公变	10	200	115	115
46971	宜兴	PMS_查林西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46972	宜兴	潼渚山官塘公变（光伏并网）	10	160	104	104
46973	宜兴	八仕荒田圩公变	10	400	320	320
46974	宜兴	大涧桥头公变（光伏并网）	10	400	310	310
46975	宜兴	PMS_单家塔公变	10	400	310	310
46976	宜兴	PMS_夏江电站公变	10	200	123	123
46977	宜兴	陆平水西公变	10	200	160	160
46978	宜兴	PMS_陆平一组公变	10	250	108	108
46979	宜兴	PMS_水浮桥公变	10	315	252	252
46980	宜兴	PMS_陆平林家公变	10	200	104	104
46981	宜兴	陆平红旗桥公变	10	200	57	57
46982	宜兴	PMS_陆平加工公变	10	250	129	129
46983	宜兴	港北村公变	10	400	218	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46984	宜兴	鼎球小区公变（光伏并网）	10	400	265	265
46985	宜兴	PMS_南新潘家公变	10	315	240	240
46986	宜兴	港北谈家公变	10	400	254	254
46987	宜兴	宣阳电站公变（光伏并网）	10	400	231	231
46988	宜兴	PMS_西横塘公变	10	200	97	97
46989	宜兴	PMS_东马电站公变	10	200	160	160
46990	宜兴	PMS_东马小学公变	10	200	160	160
46991	宜兴	东庄公变	10	200	160	160
46992	宜兴	PMS_下漳小区公变	10	315	252	252
46993	宜兴	PMS_新亚电站公变	10	200	160	160
46994	宜兴	PMS_南漕大桥公变	10	200	160	160
46995	宜兴	PMS_南漕王家塘公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46996	宜兴	河西组公变	10	400	291	291
46997	宜兴	PMS_东渔场公变	10	400	320	320
46998	宜兴	宜丰大圩公变	10	400	320	320
46999	宜兴	PMS_横岭公变	10	200	160	160
47000	宜兴	PMS_并俐村公变	10	315	239	239
47001	宜兴	仇圩村东公变	10	400	284	284
47002	宜兴	PMS_公园路 2#公变	10	400	320	320
47003	宜兴	PMS_大岭公变	10	400	320	320
47004	宜兴	太华大亩界公变	10	200	160	160
47005	宜兴	PMS_河南组公变	10	400	161	161
47006	宜兴	万石油塘公变（光伏并网）	10	400	287	287
47007	宜兴	PMS_和桥南新路公变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47008	宜兴	PMS_南新六房组公变	10	200	56	56
47009	宜兴	夏芳公变（光伏并网）	10	250	189	189
47010	宜兴	南新用电站 1#公变	10	400	320	320
47011	宜兴	洞山圩公变	10	200	160	160
47012	宜兴	PMS_黄家圩北公变	10	400	297	297
47013	宜兴	PMS_周潭村公变	10	315	252	252
47014	宜兴	新和公变（光伏并网）	10	400	264	264
47015	宜兴	祝科里公变	10	200	60	60
47016	宜兴	集房组公变	10	400	252	252
47017	宜兴	PMS_周巷公变	10	200	143	143
47018	宜兴	PMS_丰台村公变	10	200	160	160
47019	宜兴	大涧荷花 2#公变（光伏并网）	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47020	宜兴	锦学小区公变	10	400	298	298
47021	宜兴	PMS_三支岗公变	10	400	320	320
47022	宜兴	PMS_油车村公变	10	400	320	320
47023	宜兴	PMS_大涧村公变	10	400	276	276
47024	宜兴	PMS_银杏公变	10	200	160	160
47025	宜兴	毛巾公变	10	400	320	320
47026	宜兴	PMS_磬山寺公变	10	315	186	186
47027	宜兴	PMS_任墅岗下村公变	10	400	320	320
47028	宜兴	PMS_万家园公变	10	200	117	117
47029	宜兴	PMS_铜山南村公变	10	200	160	160
47030	宜兴	铜山村公变	10	400	251	251
47031	宜兴	PMS_铜山四五组公变	10	400	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47032	宜兴	PMS_中山公变	10	250	192	192
47033	宜兴	PMS_盛泽 3#公变	10	400	294	294
47034	宜兴	新春组 2#公变	10	400	292	292
47035	宜兴	PMS_宜北路公变	10	400	320	320
47036	宜兴	PMS_白云岗公变	10	200	160	160
47037	宜兴	PMS_红凌塘公变	10	200	160	160
47038	宜兴	板桥路公变	10	400	320	320
47039	宜兴	PMS_闸口九房公变	10	200	148	148
47040	宜兴	PMS_东虹 7#公变	10	315	252	252
47041	宜兴	张家村西公变（光伏并网）	10	315	40	40
47042	宜兴	体育场公变	10	400	320	320
47043	宜兴	PMS_大人巷公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47044	宜兴	瑶塘公变	10	400	320	320
47045	宜兴	建新路公变	10	400	320	320
47046	宜兴	新芳信用社公变	10	400	312	312
47047	宜兴	上塘河东公变	10	400	320	320
47048	宜兴	灯头组公变（光伏并网）	10	200	57	57
47049	宜兴	半夜组公变（光伏并网）	10	200	101	101
47050	宜兴	PMS_南塘电站公变	10	250	108	108
47051	宜兴	孟阳公变	10	400	320	320
47052	宜兴	佳顺公变	10	400	320	320
47053	宜兴	南大房公变（光伏并网）	10	400	287	287
47054	宜兴	西锄东站公变	10	200	102	102
47055	宜兴	PMS_西高路公变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47056	宜兴	PMS_黄家桥公变	10	315	167	167
47057	宜兴	南新周家组公变	10	400	136	136
47058	宜兴	仪表公变	10	400	320	320
47059	宜兴	PMS_西锄电站公变	10	400	320	320
47060	宜兴	田干组公变	10	400	243	243
47061	宜兴	PMS_丰义小学公变	10	400	314	314
47062	宜兴	供电住宅公变（光伏并网）	10	200	147	147
47063	宜兴	范道供电所 6#公变	10	400	320	320
47064	宜兴	天生圩村公变	10	400	320	320
47065	宜兴	浦西中学公变	10	400	320	320
47066	宜兴	PMS_苍坞 3#公变	10	100	80	80
47067	宜兴	PMS_黄山公变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47068	宜兴	张泽教堂公变	10	400	320	320
47069	宜兴	PMS_一里桥公变	10	200	160	160
47070	宜兴	PMS_市山公变	10	200	62	62
47071	宜兴	西街村公变	10	400	320	320
47072	宜兴	PMS_平元赤山公变	10	200	26	26
47073	宜兴	扶风 2#公变	10	400	320	320
47074	宜兴	平原村部公变	10	400	207	207
47075	宜兴	PMS_干冲公变	10	200	121	121
47076	宜兴	PMS_洋岸村西公变	10	400	320	320
47077	宜兴	龙池村部公变	10	200	160	160
47078	宜兴	PMS_洋岸村公变	10	315	171	171
47079	宜兴	民周公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47080	宜兴	洋渚村公变（光伏并网）	10	400	320	320
47081	宜兴	PMS_洋渚祠堂 2#公变	10	400	224	224
47082	宜兴	PMS_竹海新区 3#公变	10	400	309	309
47083	宜兴	PMS_铸钢 2#公变	10	400	279	279
47084	宜兴	PMS_太滆新村 2#公变	10	400	320	320
47085	宜兴	PMS_朱树下公变	10	200	20	20
47086	宜兴	PMS_太滆新村 4#公变	10	400	320	320
47087	宜兴	下岗公变	10	400	305	305
47088	宜兴	PMS_太华太平公变	10	315	100	100
47089	宜兴	PMS_太滆新村 9#公变	10	400	320	320
47090	宜兴	PMS_太滆新村 1#公变	10	315	252	252
47091	宜兴	PMS_新庄镇西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47092	宜兴	PMS_繁殖场公变	10	200	128	128
47093	宜兴	PMS_南酷村公变	10	400	320	320
47094	宜兴	PMS_太滆新村 6#公变	10	400	320	320
47095	宜兴	PMS_黄泥山岗公变	10	100	80	80
47096	宜兴	PMS_石世龙公变	10	200	160	160
47097	宜兴	PMS_炮台公变	10	80	64	64
47098	宜兴	石门电站公变	10	200	160	160
47099	宜兴	PMS_路下公变	10	200	160	160
47100	宜兴	PMS_朱家排涝公变	10	315	252	252
47101	宜兴	墙门公变（光伏并网）	10	400	295	295
47102	宜兴	PMS_制钉公变	10	400	320	320
47103	宜兴	PMS_建材市场公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47104	宜兴	PMS_阳泉新村 6#公变	10	315	252	252
47105	宜兴	PMS_圩田东公变	10	400	320	320
47106	宜兴	五家村公变	10	200	88	88
47107	宜兴	PMS_西四组公变	10	400	320	320
47108	宜兴	PMS_人行公变	10	400	320	320
47109	宜兴	PMS_南新塘东公变	10	160	35	35
47110	宜兴	塘渎沽公变（光伏并网）	10	400	303	303
47111	宜兴	PMS_卫星圩公变	10	200	160	160
47112	宜兴	PMS_塘北圩公变	10	400	320	320
47113	宜兴	临泽西村公变	10	200	160	160
47114	宜兴	PMS_东干町公变	10	200	160	160
47115	宜兴	胥锦涧南公变（光伏并网）	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47116	宜兴	PMS_朱家渎 3#公变	10	250	200	200
47117	宜兴	PMS_西街石矿公变	10	200	160	160
47118	宜兴	PMS_张公村 3#公变	10	315	245	245
47119	宜兴	西街白洋公变	10	400	320	320
47120	宜兴	PMS_涧南公变	10	400	213	213
47121	宜兴	PMS_东岭村公变	10	400	320	320
47122	宜兴	洋渚太湖公变	10	400	320	320
47123	宜兴	PMS_省庄庙桥公变	10	400	318	318
47124	宜兴	洋渚西站 2#公变	10	400	320	320
47125	宜兴	PMS_永红村公变	10	315	252	252
47126	宜兴	太滆新村 8#公变	10	400	320	320
47127	宜兴	岗窑界公变（光伏并网）	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47128	宜兴	PMS_太滆新村 10#公变	10	400	320	320
47129	宜兴	太滆新村 5#公变	10	400	320	320
47130	宜兴	板桥 2#公变	10	400	320	320
47131	宜兴	PMS_太滆新村 12#公变	10	400	320	320
47132	宜兴	PMS_太滆新村 11#公变	10	400	320	320
47133	宜兴	PMS_塘西站公变	10	400	320	320
47134	宜兴	PMS_太滆新村 3#公变	10	315	246	246
47135	宜兴	分别桥公变	10	200	135	135
47136	宜兴	PMS_茶场一七队公变	10	200	160	160
47137	宜兴	PMS_新安蒋家公变	10	200	92	92
47138	宜兴	PMS_闸口电站公变	10	315	231	231
47139	宜兴	PMS_分别村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47140	宜兴	南漕龚家公变	10	400	320	320
47141	宜兴	PMS_坟三组公变	10	200	60	60
47142	宜兴	PMS_马庄电站公变	10	200	157	157
47143	宜兴	簖头公变（光伏并网）	10	200	146	146
47144	宜兴	南漕储家塘公变	10	400	320	320
47145	宜兴	PMS_桥涯桥丰公变	10	200	119	119
47146	宜兴	张泽新安公变（光伏并网）	10	400	250	250
47147	宜兴	建禾村公变（光伏并网）	10	315	151	151
47148	宜兴	宜丰西村公变（光伏并网）	10	200	30	30
47149	宜兴	建团圩公变	10	400	140	140
47150	宜兴	宜丰南圩公变（光伏并网）	10	250	150	150
47151	宜兴	马家桥公变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47152	宜兴	PMS_后渎古公变	10	200	85	85
47153	宜兴	供电所 5#公变	10	200	146	146
47154	宜兴	PMS_赵圩污工泵公变	10	200	140	140
47155	宜兴	PMS_王婆前墅电站公变	10	200	160	160
47156	宜兴	宜丰砖桥公变	10	400	262	262
47157	宜兴	PMS_下大涧公变	10	400	211	211
47158	宜兴	PMS_朱家渎 1#公变	10	400	320	320
47159	宜兴	PMS_朱家渎 2#公变	10	315	195	195
47160	宜兴	大涧荷花公变	10	200	160	160
47161	宜兴	PMS_任墅红星公变	10	200	146	146
47162	宜兴	PMS_小涧石矿公变	10	400	249	249
47163	宜兴	洋渚东湾公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47164	宜兴	PMS_港西西村公变	10	400	320	320
47165	宜兴	石家村公变	10	400	320	320
47166	宜兴	PMS_永红 2#公变	10	400	305	305
47167	宜兴	团结公变	10	400	312	312
47168	宜兴	遗踪村公变	10	250	165	165
47169	宜兴	PMS_遗踪南圩公变	10	400	289	289
47170	宜兴	东圩村公变（光伏并网）	10	400	294	294
47171	宜兴	PMS_陆平车站公变	10	400	293	293
47172	宜兴	新芳太平公变	10	400	293	293
47173	宜兴	安乐扎石公变	10	200	160	160
47174	宜兴	新庄供电所 6#公变	10	315	252	252
47175	宜兴	草鞋山公变（光伏并网）	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47176	宜兴	新庄供电所 12#公变	10	400	320	320
47177	宜兴	PMS_医药公变	10	315	252	252
47178	宜兴	PMS_周家公变	10	400	320	320
47179	宜兴	PMS_迎宾公变	10	400	320	320
47180	宜兴	PMS_曹家滩公变	10	200	134	134
47181	宜兴	海棠组公变	10	200	160	160
47182	宜兴	PMS_振华路公变	10	400	320	320
47183	宜兴	PMS_上大涧公变	10	400	320	320
47184	宜兴	PMS_野凌塘公变	10	400	320	320
47185	宜兴	PMS_闸口楼下公变	10	200	142	142
47186	宜兴	宜丰前庄公变	10	200	160	160
47187	宜兴	PMS_王家坝公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47188	宜兴	PMS_堰中公变	10	400	320	320
47189	宜兴	PMS_琅玕山公变	10	160	128	128
47190	宜兴	PMS_宜丰埝南公变	10	315	252	252
47191	宜兴	PMS_古庄村公变	10	400	302	302
47192	宜兴	蒲塘公变	10	200	101	101
47193	宜兴	PMS_闻家公变	10	400	320	320
47194	宜兴	PMS_太婆圩公变	10	160	128	128
47195	宜兴	后元北公变（光伏并网）	10	400	254	254
47196	宜兴	PMS_丰南南公变	10	200	160	160
47197	宜兴	PMS_张坞界公变	10	200	160	160
47198	宜兴	PMS_工业园区公变	10	315	252	252
47199	宜兴	湖滏小学公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47200	宜兴	中心村花园公变	10	400	320	320
47201	宜兴	PMS_积石 3#公变	10	200	130	130
47202	宜兴	PMS_涧坞靠街公变	10	315	237	237
47203	宜兴	朱家东公变	10	315	252	252
47204	宜兴	PMS_东红路东组公变	10	200	69	69
47205	宜兴	PMS_茶局 1#公变	10	315	252	252
47206	宜兴	茶局 5#公变	10	400	320	320
47207	宜兴	胥锦涧北公变（光伏并网）	10	400	281	281
47208	宜兴	PMS_伙巷公变	10	400	320	320
47209	宜兴	锡宜路公变	10	400	320	320
47210	宜兴	一号桥综合楼公变	10	400	320	320
47211	宜兴	新庄供电所 8#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47212	宜兴	PMS_东珠桥公变	10	200	160	160
47213	宜兴	PMS_唐家坝公变	10	315	215	215
47214	宜兴	大浦加工公变（光伏并网）	10	400	113	113
47215	宜兴	大浦老站公变（光伏并网）	10	400	301	301
47216	宜兴	浦南太湖公变	10	400	320	320
47217	宜兴	新芳高家公变（光伏并网）	10	200	137	137
47218	宜兴	杨树科村公变（光伏并网）	10	200	106	106
47219	宜兴	石庄公变（光伏并网）	10	400	261	261
47220	宜兴	塘门公变（光伏并网）	10	400	226	226
47221	宜兴	社坛公变（光伏并网）	10	400	132	132
47222	宜兴	西古瑶公变（光伏并网）	10	200	29	29
47223	宜兴	长福村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47224	宜兴	烟山荆南公变	10	400	320	320
47225	宜兴	埝口公变	10	400	320	320
47226	宜兴	华冶公变	10	400	320	320
47227	宜兴	PMS_宜丰新圩公变	10	400	320	320
47228	宜兴	新芳南站公变（光伏并网）	10	400	301	301
47229	宜兴	新丰公变（光伏并网）	10	400	265	265
47230	宜兴	PMS_庆圩公变	10	200	108	108
47231	宜兴	PMS_汇龙化纤公变	10	400	320	320
47232	宜兴	PMS_汇龙村公变	10	200	160	160
47233	宜兴	PMS_洋塘 2#公变	10	200	106	106
47234	宜兴	PMS_阳羡中路公变	10	400	320	320
47235	宜兴	PMS_阳羡中路 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47236	宜兴	PMS_塘里组公变	10	400	297	297
47237	宜兴	南新楼下组公变	10	200	160	160
47238	宜兴	PMS_同里桑场公变	10	200	140	140
47239	宜兴	上山公变	10	400	266	266
47240	宜兴	北渠河南公变	10	400	233	233
47241	宜兴	PMS_红星站公变	10	200	160	160
47242	宜兴	前元田舍公变（光伏并网）	10	200	133	133
47243	宜兴	聚贤新站公变	10	200	121	121
47244	宜兴	PMS_大埝站公变	10	400	270	270
47245	宜兴	PMS_小如亩公变	10	100	80	80
47246	宜兴	戈塍电站公变	10	315	194	194
47247	宜兴	PMS_义亩桥北公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47248	宜兴	义亩桥公变	10	400	320	320
47249	宜兴	前元陆家公变	10	315	219	219
47250	宜兴	河东村公变（光伏并网）	10	400	266	266
47251	宜兴	PMS_太华大涧村公变	10	315	112	112
47252	宜兴	花蛇山公变	10	400	320	320
47253	宜兴	贺家渎河西公变	10	400	294	294
47254	宜兴	贺家渎河东公变	10	200	122	122
47255	宜兴	PMS_桥北 2#公变	10	200	160	160
47256	宜兴	PMS_桥北石灰公变	10	400	320	320
47257	宜兴	东虹牧场公变	10	315	252	252
47258	宜兴	PMS_东兴牧场公变	10	200	153	153
47259	宜兴	PMS_东红村公变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47260	宜兴	龙华公变（光伏并网）	10	400	271	271
47261	宜兴	PMS_北塍村公变	10	250	146	146
47262	宜兴	PMS_北塍 3#公变	10	200	160	160
47263	宜兴	张泽余家公变	10	400	224	224
47264	宜兴	拉钢北公变	10	200	160	160
47265	宜兴	PMS_范道永兴 4#公变	10	250	188	188
47266	宜兴	PMS_大众小区公变	10	250	200	200
47267	宜兴	北塘张家公变	10	400	320	320
47268	宜兴	PMS_洋埝西公变	10	400	320	320
47269	宜兴	PMS_端圩河南公变	10	400	274	274
47270	宜兴	北塘西南公变（光伏并网）	10	200	65	65
47271	宜兴	PMS_北塘老站公变	10	200	89	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47272	宜兴	PMS_后庄巷西公变	10	160	128	128
47273	宜兴	PMS_安乐东公变	10	200	112	112
47274	宜兴	PMS_安乐下村公变	10	400	190	190
47275	宜兴	PMS_安乐电站公变	10	400	308	308
47276	宜兴	东古瑶公变（光伏并网）	10	400	232	232
47277	宜兴	新电 6#公变	10	200	160	160
47278	宜兴	PMS_涧北菜场公变	10	400	320	320
47279	宜兴	PMS_汤渎排涝公变	10	200	160	160
47280	宜兴	PMS_许家黄土山公变	10	200	160	160
47281	宜兴	PMS_北渠电站公变	10	400	320	320
47282	宜兴	PMS_汤渎圩底公变	10	200	54	54
47283	宜兴	PMS_闸口幼儿园公变	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47284	宜兴	PMS_阳羡茶场三期公变	10	400	320	320
47285	宜兴	新幼公变	10	250	200	200
47286	宜兴	润和 2#公变	10	400	320	320
47287	宜兴	PMS_堂前村公变	10	400	320	320
47288	宜兴	PMS_道化电站公变	10	200	160	160
47289	宜兴	新街村公变	10	400	320	320
47290	宜兴	PMS_闸口镇北公变	10	400	320	320
47291	宜兴	PMS_新街西公变	10	200	160	160
47292	宜兴	杨中公变	10	400	226	226
47293	宜兴	PMS_塍上殷家公变	10	400	320	320
47294	宜兴	袁东公变	10	400	320	320
47295	宜兴	塍上河北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47296	宜兴	南坝头公变	10	400	296	296
47297	宜兴	PMS_荷塘塘桥公变	10	200	146	146
47298	宜兴	PMS_黄家头公变	10	200	130	130
47299	宜兴	PMS_黄泥墩公变	10	200	72	72
47300	宜兴	革新电站公变（光伏并网）	10	400	240	240
47301	宜兴	PMS_农科园公变	10	200	160	160
47302	宜兴	革新加工公变	10	400	263	263
47303	宜兴	地堡公变（光伏并网）	10	400	230	230
47304	宜兴	临津和尚圩公变（光伏并网）	10	315	189	189
47305	宜兴	仇圩站公变（光伏并网）	10	400	300	300
47306	宜兴	PMS_蒲圩公变	10	200	120	120
47307	宜兴	PMS_文安公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47308	宜兴	曲流村 2#公变（光伏并网）	10	200	152	152
47309	宜兴	前蒲圩公变	10	315	164	164
47310	宜兴	城典公变（光伏并网）	10	400	299	299
47311	宜兴	学圩电站公变	10	400	320	320
47312	宜兴	PMS_大荡圩公变	10	200	160	160
47313	宜兴	塘北村公变	10	400	320	320
47314	宜兴	和桥南洋桥公变	10	400	304	304
47315	宜兴	PMS_白土墩公变	10	200	160	160
47316	宜兴	鹅山街公变	10	400	320	320
47317	宜兴	朝阳新区公变	10	400	320	320
47318	宜兴	PMS_桃林公变	10	200	126	126
47319	宜兴	河东塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47320	宜兴	压渚站公变（光伏并网）	10	200	149	149
47321	宜兴	PMS_韶巷站公变	10	100	61	61
47322	宜兴	压渚村公变	10	400	287	287
47323	宜兴	PMS_压渚南公变	10	315	252	252
47324	宜兴	兴隆 3#公变	10	200	160	160
47325	宜兴	鑫龙公变	10	315	252	252
47326	宜兴	韶巷北公变（光伏并网）	10	400	309	309
47327	宜兴	安桥公变	10	200	160	160
47328	宜兴	PMS_前元黄家公变	10	200	120	120
47329	宜兴	PMS_韶西站公变	10	315	209	209
47330	宜兴	PMS_畜牧场公变	10	400	301	301
47331	宜兴	东风村公变（光伏并网）	10	100	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47332	宜兴	小黄山 2#公变（光伏并网）	10	400	300	300
47333	宜兴	PMS_集镇沙滩公变	10	400	320	320
47334	宜兴	PMS_硬质合金公变	10	400	320	320
47335	宜兴	PMS_集贸市场公变	10	315	252	252
47336	宜兴	PMS_新用电站公变	10	400	313	313
47337	宜兴	贺家渎南公变	10	400	293	293
47338	宜兴	PMS_贺家渎 4#公变	10	400	320	320
47339	宜兴	祠山公变	10	400	276	276
47340	宜兴	PMS_教工宿舍公变	10	400	320	320
47341	宜兴	PMS_大石界公变	10	200	160	160
47342	宜兴	农贸市场公变	10	400	320	320
47343	宜兴	PMS_乾元涧口公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47344	宜兴	PMS_三洲土桥公变	10	400	320	320
47345	宜兴	桥涯路西公变	10	400	297	297
47346	宜兴	桥涯桥西公变（光伏并网）	10	400	160	160
47347	宜兴	砺洋公变	10	400	320	320
47348	宜兴	桥涯新北公变	10	400	273	273
47349	宜兴	PMS_东家路公变	10	400	179	179
47350	宜兴	PMS_北塘排涝公变	10	200	133	133
47351	宜兴	端圩 3#公变	10	400	320	320
47352	宜兴	端圩 2#公变	10	200	160	160
47353	宜兴	PMS_端圩电站公变	10	400	320	320
47354	宜兴	范道永兴电站公变	10	400	320	320
47355	宜兴	PMS_毛旗公路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47356	宜兴	PMS_大圩河北公变	10	315	252	252
47357	宜兴	PMS_毛旗村西公变	10	200	160	160
47358	宜兴	永兴污工泵公变	10	200	149	149
47359	宜兴	PMS_毛旗 2#公变	10	400	320	320
47360	宜兴	PMS_范道永兴村公变	10	200	147	147
47361	宜兴	PMS_安乐西站公变	10	400	303	303
47362	宜兴	唐角村公变（光伏并网）	10	400	301	301
47363	宜兴	PMS_山丫公变	10	200	160	160
47364	宜兴	PMS_后庄村公变	10	200	160	160
47365	宜兴	PMS_西圩村东公变	10	200	116	116
47366	宜兴	PMS_袁家村公变	10	400	320	320
47367	宜兴	PMS_道化新村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47368	宜兴	PMS_浦南张家圩公变	10	200	160	160
47369	宜兴	大浦毛旗圩公变	10	400	320	320
47370	宜兴	方家河东公变	10	315	252	252
47371	宜兴	PMS_方家河西公变	10	400	233	233
47372	宜兴	PMS_袁家王家组公变	10	200	160	160
47373	宜兴	北六公变（光伏并网）	10	400	293	293
47374	宜兴	PMS_方家电站公变	10	315	252	252
47375	宜兴	塍上河南公变	10	200	160	160
47376	宜兴	钱家村北公变（光伏并网）	10	400	109	109
47377	宜兴	PMS_陈店组公变	10	200	147	147
47378	宜兴	钱家村 2#公变	10	400	207	207
47379	宜兴	浦南电站公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47380	宜兴	杨桥公变（光伏并网）	10	200	141	141
47381	宜兴	PMS_新街坝上公变	10	400	312	312
47382	宜兴	下坝村公变	10	400	320	320
47383	宜兴	林义渎公变（光伏并网）	10	400	271	271
47384	宜兴	新街湾里公变	10	315	252	252
47385	宜兴	PMS_浦东街南公变	10	400	320	320
47386	宜兴	PMS_太滆广场公变	10	315	252	252
47387	宜兴	PMS_轴宿 2#公变	10	400	320	320
47388	宜兴	PMS_轴承宿舍公变	10	315	252	252
47389	宜兴	PMS_新芳石坝头公变	10	200	160	160
47390	宜兴	新芳野田污公变	10	400	274	274
47391	宜兴	PMS_吴圩村公变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47392	宜兴	西大公变（光伏并网）	10	200	96	96
47393	宜兴	新丰彭庄公变（光伏并网）	10	200	156	156
47394	宜兴	PMS_吴圩村 2#公变	10	315	252	252
47395	宜兴	PMS_新芳茶亭公变	10	200	160	160
47396	宜兴	三淡公变（光伏并网）	10	400	136	136
47397	宜兴	生圩电站公变	10	400	320	320
47398	宜兴	临津姚家公变	10	400	294	294
47399	宜兴	PMS_生圩山北公变	10	100	80	80
47400	宜兴	下生圩公变（光伏并网）	10	400	213	213
47401	宜兴	PMS_埝兴组公变	10	200	104	104
47402	宜兴	PMS_埝兴污工泵公变	10	400	320	320
47403	宜兴	庄里组 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47404	宜兴	PMS_庄里组公变	10	200	83	83
47405	宜兴	PMS_宜滨新村 1#公变	10	400	320	320
47406	宜兴	宜滨新村 2#公变	10	315	252	252
47407	宜兴	三阳西塍公变	10	400	320	320
47408	宜兴	PMS_三家村公变	10	400	320	320
47409	宜兴	PMS_景山公变	10	400	227	227
47410	宜兴	涧头公变	10	315	249	249
47411	宜兴	西渚彭家公变（光伏并网）	10	400	280	280
47412	宜兴	PMS_独庄公变	10	200	140	140
47413	宜兴	PMS_南新桥 4#公变	10	400	320	320
47414	宜兴	PMS_阳羡桥公变	10	400	320	320
47415	宜兴	阳羡东路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47416	宜兴	PMS_古庄西公变	10	200	160	160
47417	宜兴	新埝组公变	10	200	136	136
47418	宜兴	白土电站公变（光伏并网）	10	315	240	240
47419	宜兴	石材市场 7#公变	10	400	320	320
47420	宜兴	石材市场 40#公变	10	400	320	320
47421	宜兴	PMS_石材市场 2#公变	10	400	320	320
47422	宜兴	PMS_清东公变	10	160	77	77
47423	宜兴	PMS_银鑫小区公变	10	315	252	252
47424	宜兴	PMS_北川村公变	10	400	259	259
47425	宜兴	PMS_任墅水车头公变	10	400	320	320
47426	宜兴	堂前村 2#公变	10	400	320	320
47427	宜兴	PMS_彭庄村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47428	宜兴	桥亭北公变	10	400	320	320
47429	宜兴	PMS_湖滏集镇公变	10	400	320	320
47430	宜兴	PMS_任墅供销社公变	10	400	320	320
47431	宜兴	PMS_集镇农机公变	10	400	320	320
47432	宜兴	PMS_东街村公变	10	400	261	261
47433	宜兴	PMS_南耐公变	10	315	252	252
47434	宜兴	PMS_大东山南公变	10	200	141	141
47435	宜兴	PMS_青龙垛公变	10	315	232	232
47436	宜兴	毛旗许家公变	10	400	303	303
47437	宜兴	PMS_高塍洋埝村公变	10	400	94	94
47438	宜兴	PMS_毛旗村部公变	10	400	285	285
47439	宜兴	PMS_大圩村公变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47440	宜兴	朱家圩公变	10	200	160	160
47441	宜兴	PMS_郭家夏家公变	10	400	170	170
47442	宜兴	PMS_大圩新公变	10	315	252	252
47443	宜兴	盛渎 2#公变	10	400	289	289
47444	宜兴	陈塘桥公变（光伏并网）	10	400	294	294
47445	宜兴	PMS_大圩污工泵公变	10	400	320	320
47446	宜兴	PMS_王府 2#公变	10	315	252	252
47447	宜兴	PMS_东方安居 3#公变	10	250	200	200
47448	宜兴	PMS_宏博东路公变	10	400	320	320
47449	宜兴	前漕公变	10	400	305	305
47450	宜兴	PMS_地税公变	10	200	160	160
47451	宜兴	吉利公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47452	宜兴	城北工商所公变	10	400	320	320
47453	宜兴	漕南工业公变	10	400	320	320
47454	宜兴	PMS_殷天门公变	10	400	320	320
47455	宜兴	PMS_百合新村公变	10	400	320	320
47456	宜兴	PMS_南漕顾家组公变	10	200	134	134
47457	宜兴	PMS_万华 2#公变	10	200	160	160
47458	宜兴	大浦汤家公变	10	400	283	283
47459	宜兴	高田 2#公变	10	400	244	244
47460	宜兴	PMS_堂前河北公变	10	200	160	160
47461	宜兴	南漕陆家公变	10	400	151	151
47462	宜兴	PMS_堂前联群公变	10	400	262	262
47463	宜兴	浦南西村公变（光伏并网）	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47464	宜兴	PMS_万锦电站公变	10	100	80	80
47465	宜兴	万锦村委公变	10	400	233	233
47466	宜兴	严庄组公变（光伏并网）	10	200	148	148
47467	宜兴	PMS_富康新南公变	10	400	320	320
47468	宜兴	PMS_严庄 2#公变	10	250	200	200
47469	宜兴	PMS_方钱港北公变	10	250	200	200
47470	宜兴	PMS_宜兴商场 3#公变	10	315	252	252
47471	宜兴	PMS_西木 1#公变	10	315	252	252
47472	宜兴	西木 2#公变	10	400	320	320
47473	宜兴	PMS_九滨新村公变	10	400	320	320
47474	宜兴	九滨新村 1#公变（光伏并网）	10	400	311	311
47475	宜兴	PMS_车站新村 4#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47476	宜兴	PMS_车站新村 3#公变	10	315	252	252
47477	宜兴	岗下园公变（光伏并网）	10	200	127	127
47478	宜兴	PMS_车站新村 1#公变	10	200	160	160
47479	宜兴	PMS_东虹 1#公变	10	315	252	252
47480	宜兴	PMS_苏缆 5#公变	10	200	160	160
47481	宜兴	PMS_阳羡小学公变	10	315	252	252
47482	宜兴	PMS_砺山新农村公变	10	400	105	105
47483	宜兴	PMS_楼下村公变	10	315	43	43
47484	宜兴	汇龙南公变	10	400	320	320
47485	宜兴	开发公司公变	10	400	320	320
47486	宜兴	PMS_南新桥 3#公变	10	315	252	252
47487	宜兴	白巷坝头 2#公变（光伏并网）	10	400	203	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47488	宜兴	PMS_筱王公变	10	315	193	193
47489	宜兴	万石电站公变	10	400	320	320
47490	宜兴	PMS_育才公变	10	400	320	320
47491	宜兴	中巷南站公变	10	400	320	320
47492	宜兴	电力站集镇公变（光伏并网）	10	400	305	305
47493	宜兴	广电站公变	10	400	320	320
47494	宜兴	PMS_中巷北站公变	10	200	160	160
47495	宜兴	汤盘李家公变	10	400	320	320
47496	宜兴	浯泗村公变	10	400	320	320
47497	宜兴	浯泗崔家公变	10	250	200	200
47498	宜兴	PMS_洪巷东公变	10	250	200	200
47499	宜兴	PMS_省岸圩公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47500	宜兴	PMS_中巷桥东公变	10	400	320	320
47501	宜兴	溪埂公变（光伏并网）	10	400	203	203
47502	宜兴	PMS_中巷石桥公变	10	200	63	63
47503	宜兴	金兰史家公变	10	400	320	320
47504	宜兴	刘家城镇公变	10	400	320	320
47505	宜兴	PMS_西渚花园公变	10	200	124	124
47506	宜兴	PMS_陈家组公变	10	200	107	107
47507	宜兴	PMS_民胜南站公变	10	400	298	298
47508	宜兴	马桥组公变	10	200	160	160
47509	宜兴	六埂公变（光伏并网）	10	200	117	117
47510	宜兴	PMS_天和家苑 5#公变	10	315	252	252
47511	宜兴	杭窑公变（光伏并网）	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47512	宜兴	和桥丁家公变	10	400	320	320
47513	宜兴	PMS_尹家公变	10	160	128	128
47514	宜兴	PMS_天和家苑 6#公变	10	200	160	160
47515	宜兴	宋桥站公变	10	400	320	320
47516	宜兴	汪洋站公变	10	200	160	160
47517	宜兴	PMS_蒋富站公变	10	200	150	150
47518	宜兴	PMS_蒋富村东公变	10	160	26	26
47519	宜兴	PMS_杨巷宗家公变	10	400	320	320
47520	宜兴	四里桥公变（光伏并网）	10	400	320	320
47521	宜兴	金都公变	10	400	320	320
47522	宜兴	大团村公变（光伏并网）	10	400	235	235
47523	宜兴	泉佐电站公变（光伏并网）	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47524	宜兴	PMS_泉佐村公变	10	400	301	301
47525	宜兴	PMS_陶瓷商城 2#公变	10	315	252	252
47526	宜兴	PMS_华达小区 1#公变	10	315	252	252
47527	宜兴	PMS_华达小区 2#公变	10	315	252	252
47528	宜兴	PMS_曲坊新村 3#公变	10	315	252	252
47529	宜兴	北庄村小区公变	10	400	320	320
47530	宜兴	鹅州东路公变	10	400	320	320
47531	宜兴	PMS_南新蒋庄公变	10	200	160	160
47532	宜兴	PMS_农工行公变	10	315	252	252
47533	宜兴	东岸南公变	10	200	160	160
47534	宜兴	和桥村公变	10	400	320	320
47535	宜兴	PMS_东岸泵站公变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47536	宜兴	PMS_中巷邵家公变	10	400	320	320
47537	宜兴	西中管家公变	10	400	320	320
47538	宜兴	汤盘圩公变	10	400	320	320
47539	宜兴	西中村公变	10	400	320	320
47540	宜兴	PMS_凌南村公变	10	200	126	126
47541	宜兴	鲸鱼公变	10	200	160	160
47542	宜兴	PMS_南斗公变	10	200	160	160
47543	宜兴	PMS_男留前村公变	10	315	213	213
47544	宜兴	PMS_卞渎电站公变	10	400	274	274
47545	宜兴	PMS_新庄村公变	10	100	80	80
47546	宜兴	PMS_卞渎排涝站公变	10	200	160	160
47547	宜兴	男留村公变	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47548	宜兴	PMS_北纬公变	10	100	80	80
47549	宜兴	周家浜北公变	10	400	298	298
47550	宜兴	PMS_南新蒋家公变	10	400	122	122
47551	宜兴	PMS_后圩公变	10	200	68	68
47552	宜兴	PMS_北新电站公变	10	200	105	105
47554	宜兴	亳阳站公变	10	200	160	160
47555	宜兴	PMS_亳阳西公变	10	200	121	121
47556	宜兴	PMS_民胜大村公变	10	400	269	269
47557	宜兴	PMS_金兰石矿公变	10	400	221	221
47558	宜兴	PMS_里高电站公变	10	200	142	142
47559	宜兴	PMS_新屋公变	10	200	102	102
47560	宜兴	鲸塘小学公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47561	宜兴	PMS_新征村路边公变	10	315	252	252
47562	宜兴	华西路 1#公变	10	400	320	320
47563	宜兴	PMS_华西路 2#公变	10	315	252	252
47564	宜兴	PMS_华西路 3#公变	10	315	236	236
47565	宜兴	PMS_山货场公变	10	400	320	320
47566	宜兴	金鑫公变（光伏并网）	10	315	252	252
47567	宜兴	PMS_大华酒店公变	10	315	252	252
47568	宜兴	PMS_大生杨家公变	10	400	310	310
47569	宜兴	巷头邵家公变	10	200	160	160
47570	宜兴	PMS_永兴渎南公变	10	160	128	128
47571	宜兴	和桥湾里公变	10	400	320	320
47572	宜兴	前谢南站公变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47573	宜兴	育中村公变	10	200	160	160
47574	宜兴	PMS_和桥建筑站公变	10	400	320	320
47575	宜兴	PMS_东石清明公变	10	200	160	160
47576	宜兴	东苑 4#公变	10	400	320	320
47577	宜兴	PMS_北庄小区公变	10	400	320	320
47578	宜兴	PMS_和桥教工宿舍公变	10	400	320	320
47579	宜兴	PMS_方正苑公变	10	400	320	320
47580	宜兴	方正服装公变	10	400	320	320
47581	宜兴	南漕振兴公变	10	200	160	160
47582	宜兴	PMS_万石北街公变	10	250	200	200
47583	宜兴	PMS_西庄邵家公变	10	400	320	320
47584	宜兴	民胜窑头公变	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47585	宜兴	西渚野毛嘴公变	10	200	140	140
47586	宜兴	大树 2#公变	10	400	320	320
47587	宜兴	PMS_后塘北公变	10	400	320	320
47588	宜兴	南新渔池西公变	10	400	320	320
47589	宜兴	PMS_东民胜公变	10	400	320	320
47590	宜兴	李山站公变	10	400	320	320
47591	宜兴	PMS_天和家苑 8#公变	10	250	200	200
47592	宜兴	PMS_五茄公变	10	200	44	44
47593	宜兴	PMS_天和家苑 7#公变	10	315	252	252
47594	宜兴	PMS_邹家公变	10	400	218	218
47595	宜兴	PMS_新征茶场公变	10	200	160	160
47596	宜兴	PMS_烟山用电站公变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47597	宜兴	新征村荷花公变（光伏并网）	10	400	287	287
47598	宜兴	PMS_岭南公变	10	315	232	232
47599	宜兴	鲸塘前村公变（光伏并网）	10	200	146	146
47600	宜兴	PMS_新征村官塘公变	10	200	133	133
47601	宜兴	南庄北站公变(411 开关控制）（光伏并网）	10	200	110	110
47602	宜兴	PMS_华西路 4#公变	10	315	252	252
47603	宜兴	PMS_新城 2#公变	10	200	160	160
47604	宜兴	PMS_华西路 5#公变	10	315	252	252
47605	宜兴	PMS_徐舍镇政府公变	10	400	320	320
47606	宜兴	PMS_西寺桥公变	10	200	135	135
47607	宜兴	PMS_函圩公变	10	200	116	116
47608	宜兴	PMS_河东菜场 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47609	宜兴	PMS_石家圩公变	10	200	160	160
47610	宜兴	东苑 1#公变	10	400	320	320
47611	宜兴	PMS_西庄村公变	10	400	320	320
47612	宜兴	PMS_河东菜场 2#公变	10	315	252	252
47613	宜兴	和桥农机所公变	10	400	320	320
47614	宜兴	PMS_河东菜场 4#公变	10	250	176	176
47615	宜兴	PMS_鹅州东路路灯公变	10	200	160	160
47616	宜兴	清水村公变（光伏并网）	10	400	309	309
47617	宜兴	PMS_万石西园公变	10	200	160	160
47618	宜兴	万石派出所公变	10	315	252	252
47619	宜兴	PMS_苏家公变	10	200	160	160
47620	宜兴	PMS_老窑公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47621	宜兴	PMS_石牛公变	10	315	252	252
47622	宜兴	西渚石门公变（光伏并网）	10	400	129	129
47623	宜兴	PMS_倒砍头公变	10	200	109	109
47624	宜兴	PMS_独口公变	10	200	160	160
47625	宜兴	PMS_大山头公变	10	200	160	160
47626	宜兴	PMS_文山公变	10	200	116	116
47627	宜兴	恩公岭公变	10	400	314	314
47628	宜兴	PMS_江家公变	10	200	74	74
47629	宜兴	PMS_土桥头公变	10	400	263	263
47630	宜兴	PMS_函东 2#公变	10	200	119	119
47631	宜兴	西渚粮管所公变（光伏并网）	10	400	266	266
47632	宜兴	宋桥村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47633	宜兴	PMS_大会公变	10	315	252	252
47634	宜兴	PMS_天和家苑 2#公变	10	200	160	160
47635	宜兴	PMS_虞家公变	10	200	119	119
47636	宜兴	PMS_天和家苑 1#公变	10	250	200	200
47637	宜兴	金兰曹家公变（光伏并网）	10	160	72	72
47638	宜兴	新安公变（光伏并网）	10	200	24	24
47639	宜兴	烟山砖桥公变（光伏并网）	10	400	211	211
47640	宜兴	华西路 6#公变（光伏并网）	10	315	252	252
47641	宜兴	PMS_华西路 7#公变	10	315	252	252
47642	宜兴	PMS_金紫污公变	10	315	240	240
47643	宜兴	PMS_华西路 8#公变	10	315	252	252
47644	宜兴	PMS_沃渎公变	10	400	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47645	宜兴	PMS_安康 2#公变	10	315	252	252
47646	宜兴	安康 4#公变	10	400	320	320
47647	宜兴	西渚加工公变	10	400	320	320
47648	宜兴	安居小区北公变	10	400	320	320
47649	宜兴	PMS_环北东路公变	10	400	300	300
47650	宜兴	PMS_河东菜场 3#公变	10	400	320	320
47651	宜兴	李家坝公变	10	400	320	320
47652	宜兴	相公电站公变	10	200	160	160
47653	宜兴	禾辉广场公变	10	400	320	320
47654	宜兴	PMS_下蔡塘公变	10	200	93	93
47655	宜兴	西庄坝公变（光伏并网）	10	200	143	143
47656	宜兴	毛桥头公变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47657	宜兴	西渚集镇 1#公变	10	400	320	320
47658	宜兴	PMS_吾孟公变	10	200	85	85
47659	宜兴	PMS_张山岭公变	10	200	160	160
47660	宜兴	和桥公安分局公变	10	400	320	320
47661	宜兴	PMS_永兴村杨树下公变	10	400	320	320
47662	宜兴	PMS_和桥电力站公变	10	315	252	252
47663	宜兴	和桥永兴 2#公变	10	400	320	320
47664	宜兴	和桥永兴 4#公变	10	200	160	160
47665	宜兴	PMS_和桥钢材市场公变	10	315	252	252
47666	宜兴	PMS_和桥永兴电站公变	10	315	234	234
47667	宜兴	和桥永兴村公变	10	200	160	160
47668	宜兴	PMS_钟溪湿地公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47669	宜兴	PMS_和桥村刘家公变	10	400	320	320
47670	宜兴	PMS_花家公变	10	200	87	87
47671	宜兴	PMS_金兰蒋家公变	10	200	160	160
47672	宜兴	PMS_前元东公变	10	315	236	236
47673	宜兴	PMS_金兰中巷公变	10	200	112	112
47674	宜兴	PMS_崇岗公变	10	200	112	112
47675	宜兴	PMS_公园路公变	10	315	252	252
47676	宜兴	PMS_双场公变	10	200	160	160
47677	宜兴	PMS_南高组公变	10	200	138	138
47678	宜兴	PMS_南高小区公变	10	315	252	252
47679	宜兴	PMS_闻高公变	10	400	320	320
47680	宜兴	PMS_西苑小区公变	10	315	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47681	宜兴	烟山水产公变	10	400	252	252
47682	宜兴	PMS_东下向阳 2#公变	10	200	141	141
47683	宜兴	华西路 9#公变	10	250	200	200
47684	宜兴	金紫村东宅公变	10	200	160	160
47685	宜兴	PMS_华西路 10#公变	10	315	252	252
47686	宜兴	PMS_华西路 11#公变	10	315	252	252
47687	宜兴	PMS_华西路 12#公变	10	315	252	252
47688	宜兴	PMS_金紫电站公变	10	315	252	252
47689	宜兴	PMS_临津剧院公变	10	400	320	320
47690	宜兴	河南老街公变	10	400	258	258
47691	宜兴	PMS_文东花园 2#公变	10	315	252	252
47692	宜兴	PMS_振元南 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47693	宜兴	PMS_振元南公变	10	400	320	320
47694	宜兴	PMS_篁里公变	10	400	150	150
47695	宜兴	PMS_七组公变	10	315	185	185
47696	宜兴	PMS_西渚农机公变	10	400	320	320
47697	宜兴	PMS_元上公变	10	400	320	320
47698	宜兴	上下街公变	10	400	289	289
47699	宜兴	PMS_十里牌用电站公变	10	315	252	252
47700	宜兴	PMS_万塔公变	10	200	160	160
47701	宜兴	石路电站公变	10	400	320	320
47702	宜兴	姚塔村公变（光伏并网）	10	400	235	235
47703	宜兴	劳动新村小区公变	10	200	160	160
47704	宜兴	PMS_南新桥 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47705	宜兴	金兰徐家公变（光伏并网）	10	200	103	103
47706	宜兴	郁家公变	10	200	160	160
47707	宜兴	祥门公变	10	200	160	160
47708	宜兴	得胜路公变	10	400	320	320
47709	宜兴	PMS_得胜路北公变	10	200	130	130
47710	宜兴	PMS_王母路公变	10	400	320	320
47711	宜兴	东街组公变（光伏并网）	10	250	171	171
47712	宜兴	前元站公变	10	200	160	160
47713	宜兴	PMS_付业公变	10	200	83	83
47714	宜兴	PMS_东溪埂公变	10	200	45	45
47715	宜兴	袁店公变	10	200	19	19
47716	宜兴	公园路南东公变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47717	宜兴	至溪公变（光伏并网）	10	200	46	46
47718	宜兴	PMS_石路 1#公变	10	400	320	320
47719	宜兴	PMS_西山岗 1#公变	10	400	291	291
47720	宜兴	北门村公变	10	315	252	252
47721	宜兴	皇新污公变	10	400	320	320
47722	宜兴	PMS_华西路 13#公变	10	315	252	252
47723	宜兴	PMS_华西路 14#公变	10	315	252	252
47724	宜兴	PMS_华西路 15#公变	10	315	252	252
47725	宜兴	PMS_华西路 16#公变	10	400	320	320
47726	宜兴	PMS_文东花园 1#公变	10	315	252	252
47727	宜兴	新河黄舍公变	10	200	160	160
47728	宜兴	汪家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47729	宜兴	筱里村公变	10	400	190	190
47730	宜兴	九岭电炉公变	10	200	160	160
47731	宜兴	PMS_窑庄公变	10	400	320	320
47732	宜兴	PMS_周扬公变	10	200	160	160
47733	宜兴	PMS_官林南新河站公变	10	200	160	160
47734	宜兴	PMS_九岭砖瓦公变	10	200	160	160
47735	宜兴	PMS_九岭村腰塘公变	10	200	78	78
47736	宜兴	姜西公变	10	200	160	160
47737	宜兴	湖滨村 2#公变	10	200	160	160
47738	宜兴	PMS_五村村公变	10	200	160	160
47739	宜兴	PMS_闸口水产公变	10	400	320	320
47740	宜兴	毛家塘公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47741	宜兴	PMS_上下场圩 1#公变	10	400	320	320
47742	宜兴	酱后公变	10	400	320	320
47743	宜兴	姚塔电站公变	10	100	80	80
47744	宜兴	健康东路公变	10	400	320	320
47745	宜兴	大尖电站公变（光伏并网）	10	400	277	277
47746	宜兴	东苑 2#公变	10	400	320	320
47747	宜兴	东苑 3#公变	10	400	320	320
47748	宜兴	PMS_和建村部公变	10	400	302	302
47749	宜兴	吴家浜公变	10	400	320	320
47750	宜兴	后隔组公变	10	200	160	160
47751	宜兴	PMS_供电所木公变	10	400	161	161
47752	宜兴	PMS_金兰宗家公变	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47753	宜兴	余庄村张家组公变	10	400	320	320
47754	宜兴	PMS_金兰村公变	10	315	252	252
47755	宜兴	PMS_长征圩 3#公变	10	200	160	160
47756	宜兴	PMS_种猪场公变	10	400	320	320
47757	宜兴	王母老站公变	10	400	308	308
47758	宜兴	PMS_三角桥公变	10	400	320	320
47759	宜兴	新桥十六份公变	10	400	320	320
47760	宜兴	浮里公变（光伏并网）	10	200	27	27
47761	宜兴	万石南塍公变	10	315	150	150
47762	宜兴	公园路北东公变	10	400	320	320
47763	宜兴	PMS_万石立新公变	10	200	125	125
47764	宜兴	PMS_屯田公变	10	160	76	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47765	宜兴	PMS_公园路北中公变	10	315	252	252
47766	宜兴	鲍埂组公变	10	200	90	90
47767	宜兴	PMS_后尹公变	10	400	154	154
47768	宜兴	PMS_塘山桥 3#公变	10	200	160	160
47769	宜兴	PMS_建设新村 2#公变	10	400	320	320
47770	宜兴	华兴小区 1#公变	10	400	312	312
47771	宜兴	PMS_新芳镇东公变	10	315	252	252
47772	宜兴	陆科加工公变	10	400	247	247
47773	宜兴	PMS_安康 3#公变	10	315	252	252
47774	宜兴	PMS_安康 1#公变	10	315	252	252
47775	宜兴	PMS_上下场圩 3#公变	10	400	320	320
47776	宜兴	PMS_上下场圩 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47777	宜兴	PMS_上下场圩 4#公变	10	400	320	320
47778	宜兴	PMS_联丰圩公变	10	400	320	320
47779	宜兴	韶巷村公变	10	400	320	320
47780	宜兴	PMS_长田埂公变	10	400	304	304
47781	宜兴	PMS_庄南公变	10	200	160	160
47782	宜兴	PMS_戈东公变	10	400	306	306
47783	宜兴	PMS_戈西公变	10	400	320	320
47784	宜兴	PMS_街镇三公变	10	315	232	232
47785	宜兴	PMS_烟山杨树公变	10	200	146	146
47786	宜兴	西前 1#公变（光伏并网）	10	250	160	160
47787	宜兴	西前 2#公变	10	400	259	259
47788	宜兴	PMS_万石河东公变	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47789	宜兴	东苑小区 5#公变	10	400	320	320
47790	宜兴	万石坝头公变	10	400	320	320
47791	宜兴	PMS_东苑小区 6#公变	10	400	320	320
47792	宜兴	和建公变	10	400	320	320
47793	宜兴	PMS_北塘组公变	10	400	320	320
47794	宜兴	PMS_水汤公变	10	400	320	320
47795	宜兴	新庄供电所 5#公变	10	400	320	320
47796	宜兴	PMS_北壕头公变	10	315	252	252
47797	宜兴	大树组公变	10	400	320	320
47798	宜兴	余山公变（光伏并网）	10	200	153	153
47799	宜兴	江南市场公变	10	400	320	320
47800	宜兴	PMS_卞渎东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47801	宜兴	PMS_洪巷村公变	10	200	91	91
47802	宜兴	新中路南公变（光伏并网）	10	315	229	229
47803	宜兴	万石河西公变	10	400	286	286
47804	宜兴	PMS_西塘村小桥公变	10	200	53	53
47805	宜兴	PMS_蒲荡公变	10	400	214	214
47806	宜兴	万石田干公变	10	400	320	320
47807	宜兴	南新渔场 2#公变（光伏并网）	10	400	109	109
47808	宜兴	屺山菜场公变（光伏并网）	10	400	308	308
47809	宜兴	PMS_王母渔场公变	10	400	320	320
47810	宜兴	PMS_团结圩北站公变	10	400	320	320
47811	宜兴	PMS_红星圩公变	10	400	320	320
47812	宜兴	前元西公变	10	400	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47813	宜兴	南新水产 2#公变	10	400	320	320
47814	宜兴	前元南公变	10	200	88	88
47815	宜兴	洋滩公变（光伏并网）	10	250	107	107
47816	宜兴	PMS_后元东公变	10	200	160	160
47817	宜兴	PMS_梅园公变	10	200	132	132
47818	宜兴	涧前公变	10	400	298	298
47820	宜兴	PMS_百亩前村公变	10	200	45	45
47821	宜兴	丰南站公变（光伏并网）	10	400	152	152
47822	宜兴	百亩公变（光伏并网）	10	400	213	213
47823	宜兴	前元老街公变（光伏并网）	10	400	312	312
47824	宜兴	丰南东公变	10	400	304	304
47825	宜兴	丰北村公变（光伏并网）	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47826	宜兴	PMS_下苏公变	10	200	160	160
47827	宜兴	洋铁里公变	10	400	221	221
47828	宜兴	PMS_闻家新区公变	10	400	310	310
47829	宜兴	大河电站公变	10	400	320	320
47830	宜兴	永兴小区公变	10	400	320	320
47831	宜兴	PMS_闸口永兴 2#公变	10	315	252	252
47832	宜兴	PMS_和桥永兴小区 4#公变	10	250	200	200
47833	宜兴	PMS_华达小区公变	10	400	320	320
47834	宜兴	安西电站公变	10	100	50	50
47835	宜兴	柏树新站公变	10	400	283	283
47836	宜兴	华兴小区 3#公变	10	400	293	293
47837	宜兴	华兴小区公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47838	宜兴	庙桥路公变	10	400	320	320
47839	宜兴	马公滩污公变	10	400	320	320
47840	宜兴	PMS_王木公变	10	315	235	235
47841	宜兴	潘墩公变	10	400	314	314
47842	宜兴	PMS_转水公变	10	200	127	127
47843	宜兴	PMS_西渚蔡塘电站公变	10	200	97	97
47844	宜兴	PMS_实验中学公变	10	200	160	160
47845	宜兴	河西南公变（光伏并网）	10	200	66	66
47846	宜兴	PMS_镇北桥公变	10	400	304	304
47847	宜兴	PMS_凌霞石车坝公变	10	200	160	160
47848	宜兴	街镇一公变（光伏并网）	10	400	288	288
47849	宜兴	PMS_鲸塘信用社公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47850	宜兴	西渚立新公变（光伏并网）	10	400	207	207
47851	宜兴	PMS_街镇五公变	10	400	278	278
47852	宜兴	杨象南站公变	10	400	152	152
47853	宜兴	PMS_和小东公变	10	315	252	252
47854	宜兴	杨象北站公变	10	400	275	275
47855	宜兴	东苑小区 3#西公变	10	400	320	320
47856	宜兴	函东污工泵公变	10	200	160	160
47857	宜兴	PMS_房西公变	10	200	69	69
47858	宜兴	南皂公变（光伏并网）	10	200	109	109
47859	宜兴	PMS_东苑小区 2#南公变	10	315	252	252
47860	宜兴	荷塘村公变（光伏并网）	10	315	242	242
47861	宜兴	PMS_后塘北 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47862	宜兴	PMS_坝壕公变	10	400	320	320
47863	宜兴	杨巷中桥公变	10	400	320	320
47864	宜兴	PMS_供电所南站公变	10	400	320	320
47865	宜兴	供电所新站公变（光伏并网）	10	400	312	312
47866	宜兴	新庄供电所 2#公变	10	200	160	160
47867	宜兴	PMS_云海金家公变	10	200	160	160
47868	宜兴	PMS_万石闵家公变	10	400	275	275
47869	宜兴	屺山村公变（光伏并网）	10	400	254	254
47870	宜兴	PMS_余庄电站公变	10	400	248	248
47871	宜兴	周公公变（光伏并网）	10	200	97	97
47872	宜兴	善塘组公变（光伏并网）	10	315	205	205
47873	宜兴	PMS_快活岭公变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47874	宜兴	PMS_金兰柏树公变	10	200	160	160
47875	宜兴	PMS_高塍公变	10	200	106	106
47876	宜兴	PMS_丰北站公变	10	315	252	252
47877	宜兴	丰东村公变（光伏并网）	10	400	305	305
47878	宜兴	PMS_丰东站公变	10	200	160	160
47879	宜兴	前元水产公变	10	400	320	320
47880	宜兴	PMS_丰北村渔塘公变	10	400	320	320
47881	宜兴	水产东公变（光伏并网）	10	400	229	229
47882	宜兴	PMS_宋家桥 2#公变	10	200	146	146
47883	宜兴	PMS_麻田里公变	10	200	160	160
47884	宜兴	闸口永兴 3#公变	10	400	320	320
47885	宜兴	金兰住基公变（光伏并网）	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47886	宜兴	PMS_和兴路公变	10	315	252	252
47887	宜兴	闻家王家组公变	10	400	306	306
47888	宜兴	环卫所公变	10	400	320	320
47889	宜兴	PMS_新建新村南公变	10	400	320	320
47890	宜兴	PMS_新建新村公变	10	400	320	320
47891	宜兴	PMS_新建新村北公变	10	400	307	307
47892	宜兴	PMS_中巷村荷花公变	10	315	252	252
47893	宜兴	南新陈家公变	10	400	320	320
47894	宜兴	PMS_和桥陆家公变	10	400	320	320
47895	宜兴	PMS_1 号井宿舍公变	10	200	160	160
47896	宜兴	茶亭汤家村公变（光伏并网）	10	200	143	143
47897	宜兴	PMS_新华居民区公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47898	宜兴	渚东新桥公变	10	400	320	320
47899	宜兴	木工公变	10	400	320	320
47900	宜兴	鲸塘村公变（光伏并网）	10	315	206	206
47901	宜兴	PMS_临津河西公变	10	400	320	320
47902	宜兴	西渚电影院公变（光伏并网）	10	400	273	273
47903	宜兴	文北公变	10	400	320	320
47904	宜兴	徐舍丁家桥公变	10	200	160	160
47905	宜兴	PMS_徐舍中行公变	10	400	320	320
47906	宜兴	西渚东山公变	10	400	300	300
47907	宜兴	河边公变（光伏并网）	10	200	63	63
47908	宜兴	PMS_镇小区公变	10	400	320	320
47909	宜兴	PMS_镇云溪公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47910	宜兴	健康 2#公变	10	315	252	252
47911	宜兴	杨巷北庄村公变（光伏并网）	10	400	302	302
47912	宜兴	水产小滩公变	10	400	320	320
47913	宜兴	PMS_小园公变	10	100	7	7
47914	宜兴	东菜场公变	10	400	320	320
47915	宜兴	PMS_余境张家组公变	10	200	160	160
47916	宜兴	PMS_和兴家园 12#公变	10	315	252	252
47917	宜兴	PMS_双坝村公变	10	200	131	131
47918	宜兴	PMS_和兴家园 13#公变	10	315	252	252
47919	宜兴	PMS_和兴家园 14#公变	10	315	252	252
47920	宜兴	万石杨树公变	10	200	160	160
47921	宜兴	万石东坝公变	10	400	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47922	宜兴	小沿河公变	10	400	320	320
47923	宜兴	PMS_新庄供电所 1#公变	10	400	320	320
47924	宜兴	PMS_大地公变	10	200	83	83
47925	宜兴	中窑公变	10	400	320	320
47926	宜兴	大尖村杨家公变	10	400	159	159
47927	宜兴	PMS_新庄供电所 4#公变	10	400	320	320
47928	宜兴	筱王陈家公变	10	200	131	131
47929	宜兴	PMS_窑墩公变	10	200	88	88
47930	宜兴	PMS_神山公变	10	315	178	178
47931	宜兴	PMS_龙泉公变	10	400	320	320
47932	宜兴	石桥公变	10	250	138	138
47933	宜兴	PMS_燕滩公变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47934	宜兴	PMS_后洪村公变	10	200	160	160
47935	宜兴	于桥北站公变	10	200	160	160
47936	宜兴	于桥南站公变（光伏并网）	10	200	126	126
47937	宜兴	万石丁家公变	10	400	259	259
47938	宜兴	PMS_南小公变	10	200	103	103
47939	宜兴	大前公变（光伏并网）	10	400	297	297
47940	宜兴	金山公变	10	200	40	40
47941	宜兴	PMS_万石田舍公变	10	200	160	160
47942	宜兴	PMS_后洪村杨家公变	10	200	160	160
47943	宜兴	PMS_殷家庄公变	10	200	145	145
47944	宜兴	五塘埂公变	10	400	190	190
47945	宜兴	PMS_潘高电站公变	10	200	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47946	宜兴	PMS_天和家苑 3#公变	10	315	252	252
47947	宜兴	PMS_天和家苑 4#公变	10	200	160	160
47948	宜兴	PMS_小湾公变	10	400	274	274
47949	宜兴	PMS_芝果站公变	10	100	80	80
47950	宜兴	北新桥公变	10	400	294	294
47951	宜兴	丁圩公变（光伏并网）	10	200	126	126
47952	宜兴	PMS_宜城西城公变	10	315	236	236
47953	宜兴	PMS_和桥沈家公变	10	400	303	303
47954	宜兴	干桥公变	10	400	306	306
47955	宜兴	镇河西北公变（光伏并网）	10	400	320	320
47956	宜兴	桃溪一期公变	10	400	320	320
47957	宜兴	桃溪二期公变（光伏并网）	10	315	243	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47958	宜兴	PMS_人民大街公变	10	400	320	320
47959	宜兴	烟山顾家公变	10	400	320	320
47960	宜兴	PMS_西墟公变	10	200	160	160
47961	宜兴	PMS_神通村公变	10	200	160	160
47962	宜兴	PMS_锦绣四村 1#箱变	10	630	504	504
47963	宜兴	PMS_烟山陈家公变	10	200	151	151
47964	宜兴	PMS_上浩公变	10	200	101	101
47965	宜兴	PMS_张渚职高门口公变	10	315	252	252
47966	宜兴	西墟 2#公变	10	200	129	129
47967	宜兴	PMS_烟山吴家公变	10	200	160	160
47968	宜兴	PMS_河西 3#公变	10	315	252	252
47969	宜兴	PMS_亚溪亚岳公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47970	宜兴	PMS_亚溪村东公变	10	160	99	99
47971	宜兴	PMS_分水东塍公变	10	200	160	160
47972	宜兴	分东公变	10	400	320	320
47973	宜兴	PMS_毛家公变	10	200	160	160
47974	宜兴	巷头电站公变	10	400	320	320
47975	宜兴	西渚梅家公变（光伏并网）	10	200	149	149
47976	宜兴	大长公变	10	400	189	189
47977	宜兴	PMS_杨圩冲公变	10	200	147	147
47978	宜兴	PMS_西渚埝北公变	10	100	35	35
47979	宜兴	高速公路公变	10	400	320	320
47980	宜兴	西渚侯家公变	10	400	302	302
47981	宜兴	连家公变	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47982	宜兴	荆溪居委会 1#公变	10	200	160	160
47983	宜兴	PMS_荆溪居委会 2#公变	10	315	252	252
47984	宜兴	PMS_荆溪居委会 3#公变	10	400	320	320
47985	宜兴	珠潭村公变（光伏并网）	10	400	151	151
47986	宜兴	港里组公变	10	400	320	320
47987	宜兴	PMS_分南公变	10	400	246	246
47988	宜兴	PMS_分水立新公变	10	200	160	160
47989	宜兴	前范公变（光伏并网）	10	200	130	130
47990	宜兴	PMS_桃巷花园 1#公变	10	315	252	252
47991	宜兴	珠潭后村公变（光伏并网）	10	200	28	28
47992	宜兴	PMS_芳东污公变	10	200	160	160
47993	宜兴	PMS_鲸西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47994	宜兴	PMS_桃巷花园 2#公变	10	315	252	252
47995	宜兴	PMS_北门 2#公变	10	315	252	252
47996	宜兴	PMS_北门 1#公变	10	315	238	238
47997	宜兴	PMS_诚庄北站公变	10	400	239	239
47998	宜兴	诚庄田干公变（光伏并网）	10	200	80	80
47999	宜兴	盛家西站公变（光伏并网）	10	315	214	214
48000	宜兴	西河桥公变	10	200	160	160
48001	宜兴	诚庄窑公变	10	200	160	160
48002	宜兴	PMS_盛家东站公变	10	200	123	123
48003	宜兴	PMS_西庄站公变	10	200	160	160
48004	宜兴	郭家排涝公变	10	200	122	122
48005	宜兴	PMS_烟山西舍公变	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48006	宜兴	PMS_新后圩公变	10	200	61	61
48007	宜兴	部队宿舍 2#公变	10	400	320	320
48008	宜兴	PMS_高兴公变	10	400	281	281
48009	宜兴	万渚 2#公变	10	400	320	320
48010	宜兴	南和佳苑 2#公变	10	400	320	320
48011	宜兴	PMS_烟山新南公变	10	315	231	231
48012	宜兴	万渚 3#公变（光伏并网）	10	400	232	232
48013	宜兴	高兴村公变	10	200	137	137
48014	宜兴	PMS_柯家圩公变	10	200	72	72
48016	宜兴	PMS_浪圩站公变	10	200	160	160
48017	宜兴	PMS_藕池北塍公变	10	200	150	150
48018	宜兴	许家坝西公变（光伏并网）	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48019	宜兴	烟山蒋家 2#公变	10	400	220	220
48020	宜兴	PMS_土城 6#公变	10	315	252	252
48021	宜兴	蒋家 1#公变（光伏并网）	10	400	298	298
48022	宜兴	PMS_土城 2#公变	10	315	252	252
48023	宜兴	陆平水西 2#公变	10	200	160	160
48024	宜兴	PMS_土城 5#公变	10	315	252	252
48025	宜兴	分水站公变（光伏并网）	10	400	311	311
48026	宜兴	镇河南公变（光伏并网）	10	400	303	303
48027	宜兴	同仁 2#公变	10	400	320	320
48028	宜兴	南郊花园 1#箱变主变	10	630	504	504
48029	宜兴	PMS_陆家湾公变	10	200	113	113
48030	宜兴	烟林电站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48031	宜兴	烟林公变（光伏并网）	10	400	259	259
48032	宜兴	烟山埝南公变	10	315	252	252
48033	宜兴	PMS_华宜公变	10	315	252	252
48034	宜兴	芦长圩公变	10	200	160	160
48035	宜兴	PMS_赤兴公变	10	200	103	103
48036	宜兴	PMS_绿苑新村 7#公变	10	400	320	320
48037	宜兴	PMS_绿苑新村 1#公变	10	315	252	252
48038	宜兴	PMS_大路埂公变	10	200	160	160
48039	宜兴	PMS_大儒公变	10	200	129	129
48040	宜兴	PMS_绿苑新村 4#公变	10	400	320	320
48041	宜兴	PMS_烟山黄家公变	10	160	115	115
48042	宜兴	PMS_绿苑新村 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48043	宜兴	PMS_绿苑新村 5#公变	10	400	320	320
48044	宜兴	绿苑新村 8#公变	10	400	320	320
48045	宜兴	PMS_省庄阳山 2#公变	10	200	160	160
48046	宜兴	PMS_巷东公变	10	200	148	148
48047	宜兴	西渚吾桥公变（光伏并网）	10	315	73	73
48048	宜兴	PMS_烟山杨家公变	10	160	38	38
48049	宜兴	寺庄组公变	10	400	320	320
48050	宜兴	PMS_港里村公变	10	315	252	252
48051	宜兴	犊溪小区 4#公变	10	400	320	320
48052	宜兴	犊溪小区 3#公变	10	400	320	320
48053	宜兴	PMS_锦绣三村 2#箱变	10	630	504	504
48054	宜兴	PMS_烟山桥南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48055	宜兴	荆东公变（光伏并网）	10	200	82	82
48056	宜兴	犊溪小区 2#公变	10	400	320	320
48057	宜兴	何家坝站公变	10	200	160	160
48058	宜兴	何家坝公变	10	400	320	320
48059	宜兴	犊溪小区 1#公变	10	400	320	320
48060	宜兴	PMS_何家坝 2#公变	10	200	140	140
48061	宜兴	PMS_堰头农机公变	10	250	200	200
48062	宜兴	PMS_巢庄公变	10	250	191	191
48063	宜兴	六田站公变	10	400	320	320
48064	宜兴	PMS_中队公变	10	400	320	320
48065	宜兴	太华商场公变（光伏并网）	10	400	315	315
48066	宜兴	PMS_张家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48067	宜兴	河西街公变	10	400	320	320
48068	宜兴	烟山新河公变	10	400	320	320
48069	宜兴	东迈步公变	10	400	320	320
48070	宜兴	座庄电站公变（光伏并网）	10	100	61	61
48071	宜兴	PMS_六田村公变	10	200	94	94
48072	宜兴	河西村公变	10	200	160	160
48073	宜兴	河西村 2#公变（光伏并网）	10	400	156	156
48074	宜兴	南星西迈公变（光伏并网）	10	315	235	235
48075	宜兴	河西西村公变	10	200	160	160
48076	宜兴	PMS_滨河水产村公变	10	315	188	188
48077	宜兴	临津头庄公变（光伏并网）	10	200	128	128
48078	宜兴	徐张公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48079	宜兴	PMS_新东公变	10	315	252	252
48080	宜兴	PMS_新世界公变	10	400	320	320
48081	宜兴	PMS_芳庄杨西公变	10	200	108	108
48082	宜兴	PMS_西破圩公变	10	200	160	160
48083	宜兴	PMS_河西站公变	10	200	160	160
48084	宜兴	PMS_汤泉电站公变	10	100	80	80
48085	宜兴	河西小村公变（光伏并网）	10	200	29	29
48086	宜兴	PMS_南漕村公变	10	200	126	126
48087	宜兴	PMS_南沙公变	10	200	160	160
48088	宜兴	PMS_黄家北 2#公变	10	250	200	200
48089	宜兴	PMS_芳圩南公变	10	200	85	85
48090	宜兴	银湖花园 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48091	宜兴	PMS_黄家中村公变	10	200	160	160
48092	宜兴	西渚丁家公变	10	400	269	269
48093	宜兴	PMS_新河 2#公变	10	200	160	160
48094	宜兴	新河南塍公变	10	315	252	252
48096	宜兴	伏东中学公变	10	400	320	320
48097	宜兴	PMS_街镇六公变	10	400	320	320
48098	宜兴	白泥村 2#公变（光伏并网）	10	400	308	308
48099	宜兴	PMS_白泥荡公变	10	400	320	320
48100	宜兴	上坝安置 1#公变	10	400	320	320
48101	宜兴	白煤家舍公变	10	400	320	320
48102	宜兴	白泥 2#公变	10	400	320	320
48103	宜兴	洪桥公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48104	宜兴	PMS_马家村公变	10	315	186	186
48105	宜兴	沙塘污工泵公变	10	400	320	320
48106	宜兴	PMS_河东公变	10	400	320	320
48107	宜兴	马家西村公变（光伏并网）	10	200	138	138
48108	宜兴	邮电路公变	10	200	160	160
48109	宜兴	PMS_白泥村 4#公变	10	400	270	270
48110	宜兴	PMS_徐港公变	10	250	200	200
48111	宜兴	PMS_锦绣四村 2#箱变	10	630	504	504
48112	宜兴	PMS_塍头公变	10	200	21	21
48113	宜兴	PMS_烟山陆家公变	10	100	27	27
48114	宜兴	PMS_烟山后塘公变	10	400	304	304
48115	宜兴	白泥村 3#公变（光伏并网）	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48116	宜兴	PMS_金泉 1#公变	10	400	320	320
48117	宜兴	PMS_芳圩北公变	10	400	270	270
48118	宜兴	PMS_茶前建行公变	10	200	160	160
48119	宜兴	河西 2#公变	10	400	320	320
48120	宜兴	荷塘上村公变（光伏并网）	10	400	210	210
48121	宜兴	PMS_肇富 2#公变	10	160	55	55
48122	宜兴	PMS_杨巷沈家电站公变	10	200	160	160
48123	宜兴	PMS_河西新村公变	10	400	320	320
48124	宜兴	PMS_西渚菜场公变	10	315	238	238
48125	宜兴	祥圩董家公变	10	400	320	320
48126	宜兴	祥圩站公变（光伏并网）	10	400	221	221
48127	宜兴	洑东集镇公变（光伏并网）	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48128	宜兴	金泉 2#公变	10	400	320	320
48129	宜兴	PMS_祥圩大圩公变	10	200	160	160
48130	宜兴	PMS_前东村公变	10	315	252	252
48131	宜兴	临津红星公变	10	400	320	320
48132	宜兴	PMS_临津丁家村公变	10	200	160	160
48133	宜兴	PMS_西渚村部公变	10	315	215	215
48134	宜兴	观澜府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
48135	宜兴	白煤家舍 5#公变	10	400	320	320
48136	宜兴	PMS_胜利徐家 2#公变	10	400	320	320
48137	宜兴	PMS_邦利 2#公变	10	200	160	160
48138	宜兴	宸章府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48139	宜兴	龙山 2#公变	10	500	361	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48140	宜兴	PMS_花果山公变	10	400	320	320
48141	宜兴	PMS_袁家头公变	10	200	108	108
48142	宜兴	PMS_东方星城 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
48143	宜兴	PMS_东方星城 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
48144	宜兴	北街电站箱变主变	10	500	400	400
48145	宜兴	周墅线港南 2#公变	10	400	320	320
48146	宜兴	PMS_东山 10#公变	10	400	320	320
48147	宜兴	巷头村公变	10	200	160	160
48148	宜兴	PMS_林场宿舍公变	10	200	160	160
48149	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
48150	宜兴	岭南箱变主变	10	630	504	504
48151	宜兴	PMS_上浩北公变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48152	宜兴	PMS_东方紫园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48153	宜兴	PMS_临津薛家 2#公变	10	400	189	189
48154	宜兴	新源城市花园 5#箱变	20	630	504	504
48155	宜兴	翡翠四季花园 4#室 1#所变	20	800	640	640
48156	宜兴	证券公变箱变主变	10	500	400	400
48157	宜兴	西望巷北 2#公变	10	400	320	320
48158	宜兴	蜀家阁公变	10	250	200	200
48159	宜兴	PMS_北庄欧家 2#公变	10	400	266	266
48160	宜兴	怀谷轩 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
48161	宜兴	蒋笠铜官山公变	10	200	160	160
48162	宜兴	响子岭箱变主变	10	400	320	320
48163	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48164	宜兴	悦澜名邸 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
48165	宜兴	PMS_张渚地税箱变主变	10	630	504	504
48166	宜兴	鼎球小区 2#公变	10	400	320	320
48167	宜兴	旱渎 2#箱变主变	10	630	504	504
48168	宜兴	精陶 2#箱变主变	10	630	504	504
48169	宜兴	PMS_九岭肖家 2#公变	10	200	160	160
48170	宜兴	PMS_张家塘 2#公变	10	200	160	160
48171	宜兴	PMS_浦南娄下圩公变	10	200	160	160
48172	宜兴	太华教堂 2#公变	10	400	320	320
48173	宜兴	PMS_茶局 2#公变	10	400	320	320
48174	宜兴	PMS_小滩西公变	10	200	160	160
48175	宜兴	凤鸣府 2#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48176	宜兴	龙头山五团 2#公变	10	200	160	160
48177	宜兴	金榜华府 1#站 3#所变	10	630	504	504
48178	宜兴	PMS_九龙依云 4#室 1#所变	10	630	480	480
48179	宜兴	PMS_九龙依云 4#室 2#所变	10	630	504	504
48180	宜兴	建新杏家组箱变主变	10	500	400	400
48181	宜兴	PMS_均陶宿舍公变	10	400	320	320
48182	宜兴	鹏鹞中草药箱变主变	10	630	504	504
48183	宜兴	望湖美筑 3#室 4#所变	20	800	640	640
48184	宜兴	欣陶公寓 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48185	宜兴	坝西箱变主变	10	630	504	504
48186	宜兴	雅达健康生态园 12#室 1#所变主变	10	800	640	640
48187	宜兴	PMS_大田南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48188	宜兴	查林新区 5#公变	10	200	160	160
48189	宜兴	熙岸阳光 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
48190	宜兴	PMS_新庄供电所 11#箱变主变	10	500	400	400
48191	宜兴	PMS_学圩 2#公变	10	200	160	160
48192	宜兴	PMS_货场 1#公变	10	400	320	320
48193	宜兴	PMS_楼下云湖桥公变	10	400	320	320
48194	宜兴	PMS_龙池山自行车公园箱变主变	10	400	320	320
48195	宜兴	PMS_南辛公变	10	200	160	160
48196	宜兴	寺西公变	10	200	132	132
48197	宜兴	钰澜云溪府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48198	宜兴	PMS_卧龙桥箱变	10	400	320	320
48199	宜兴	PMS_辰华氿府 2#室 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48200	宜兴	川埠工业 6#公变	10	400	320	320
48201	宜兴	宜乐雅园 6#室 4#所变	10	800	640	640
48202	宜兴	锦溪豪庭 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
48203	宜兴	陶都苑 1#站 2#所变主变	10	400	320	320
48204	宜兴	PMS_南埠西陆公变	10	400	248	248
48205	宜兴	凤凰台 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
48206	宜兴	玫园小区 2#箱变	10	500	400	400
48207	宜兴	石材市场 65#公变（光伏并网）	10	400	60	60
48208	宜兴	PMS_临津分水公变	10	200	121	121
48209	宜兴	PMS_云溪路 3#公变	10	200	113	113
48210	宜兴	绿园路箱变主变	10	630	504	504
48211	宜兴	荆溪人家 3#站 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48212	宜兴	PMS_前梅仓库公变	10	400	320	320
48213	宜兴	五双路公变	10	200	160	160
48214	宜兴	和桥永兴电站 3#公变	10	400	320	320
48215	宜兴	茶圣家园 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
48216	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 9#室 2#所变主变	20	800	640	640
48217	宜兴	钰澜汎溪府 2#室 4#所变	10	800	640	640
48218	宜兴	和桥汽修公变	10	400	320	320
48219	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
48220	宜兴	前桥华光公变（光伏并网）	10	400	162	162
48221	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 3#所变	20	800	640	640
48222	宜兴	苏家塘公变（光伏并网）	10	400	19	19
48223	宜兴	PMS_龙山村箱变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48224	宜兴	董塘站 2#公变	10	200	160	160
48225	宜兴	凤凰台 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
48226	宜兴	凤凰台 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
48227	宜兴	凤凰台 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
48228	宜兴	PMS_春江郦府 2#室 1#所变	20	630	504	504
48229	宜兴	蒋王山 1#公变	10	400	320	320
48230	宜兴	寺前 1#公变	10	400	320	320
48231	宜兴	氿里景园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
48232	宜兴	花园公变	10	200	160	160
48233	宜兴	新桥公变	10	400	121	121
48234	宜兴	羊子岗矿山路公变（光伏并网）	10	400	242	242
48235	宜兴	PMS_周分箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48236	宜兴	花溪邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
48237	宜兴	东来国际 1#站 1#所变	10	1000	800	800
48238	宜兴	PMS_大坟山 3#公变	10	400	320	320
48239	宜兴	龙眼小区 5#公变	10	200	160	160
48240	宜兴	PMS_头庄小区公变	10	400	306	306
48241	宜兴	湖光珑樾府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
48242	宜兴	PMS_林场西箱变主变	10	400	320	320
48243	宜兴	龙庭溪府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
48244	宜兴	红光路 1#箱变主变	10	630	504	504
48245	宜兴	大文基公变	10	400	320	320
48246	宜兴	璟溪翰府 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
48247	宜兴	紫郡东府 5#室 1#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48248	宜兴	东方紫园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48249	宜兴	PMS_国山碑公变	10	400	320	320
48250	宜兴	台西里西 2#公变	10	400	320	320
48251	宜兴	五牧村委公变	10	400	320	320
48252	宜兴	PMS_表画 2#箱变	10	630	504	504
48253	宜兴	PMS_里高村公变	10	400	320	320
48254	宜兴	潜洛新苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48255	宜兴	建新军山组 3#公变	10	400	320	320
48256	宜兴	PMS_振扬路公变	10	400	320	320
48257	宜兴	宜丰南圩 2#公变（光伏并网）	10	200	48	48
48258	宜兴	金龙名都 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
48259	宜兴	钰澜云溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48260	宜兴	凌云府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
48261	宜兴	临泽人家 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
48262	宜兴	PMS_蒿山 2#公变	10	200	160	160
48263	宜兴	北山村 2#公变	10	400	320	320
48264	宜兴	百合路东公变	10	400	320	320
48265	宜兴	前元创业路公变	10	400	320	320
48266	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 2#所变	10	800	640	640
48267	宜兴	PMS_圩里村西公变	10	400	320	320
48268	宜兴	转山头 2#公变	10	400	320	320
48269	宜兴	杨巷杨农万家公变（光伏并网）	10	200	125	125
48270	宜兴	新市电站公变（光伏并网）	10	400	293	293
48271	宜兴	芝果村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48272	宜兴	华要 6#公变	10	400	320	320
48273	宜兴	PMS_向阳 4#公变	10	400	320	320
48274	宜兴	向阳 3#公变	10	500	400	400
48275	宜兴	PMS_向阳 1#公变	10	400	320	320
48276	宜兴	PMS_向阳 2#公变	10	315	252	252
48277	宜兴	PMS_向阳 8#公变	10	400	320	320
48278	宜兴	PMS_阳羡 7#公变	10	400	320	320
48279	宜兴	PMS_航运新村公变	10	400	320	320
48280	宜兴	PMS_阳羡 2#公变	10	400	320	320
48281	宜兴	PMS_阳羡 4#公变	10	315	252	252
48282	宜兴	红卫新村 2#箱变主变	10	630	504	504
48283	宜兴	潜洛新苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48284	宜兴	PMS_农贸市场箱变主变	10	400	320	320
48285	宜兴	PMS_宜城岳南新村 1#箱变主变	10	500	400	400
48286	宜兴	上棚 2#公变	10	400	320	320
48287	宜兴	PMS_港口东流圩公变	10	200	160	160
48288	宜兴	南淋东公变	10	200	160	160
48289	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 11#室 1#所变主变	10	400	320	320
48290	宜兴	蜀山南街箱变主变	10	630	504	504
48291	宜兴	洋岸村西 3#公变	10	400	320	320
48292	宜兴	PMS_西塘东公变	10	200	126	126
48293	宜兴	PMS_镜片 2#公变	10	400	320	320
48294	宜兴	PMS_鹏鹞智造 7#公变	10	400	320	320
48295	宜兴	振业 8#楼西箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48296	宜兴	PMS_天辰府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
48297	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
48298	宜兴	PMS_仇圩村 3#公变	10	400	320	320
48299	宜兴	西和花园 1#室 2#箱变主变	10	630	504	504
48300	宜兴	花溪苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
48301	宜兴	PMS_凤凰村 2#公变	10	400	183	183
48302	宜兴	茭渎十队公变（光伏并网）	10	200	144	144
48303	宜兴	滨溪金悦府 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
48304	宜兴	PMS_杉木 2#箱变	10	400	320	320
48305	宜兴	茗秀馨院 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48306	宜兴	临泽人家 2#站 1#所变主变	20	800	640	640
48307	宜兴	车古箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48308	宜兴	PMS_湖头 4#公变	10	200	160	160
48309	宜兴	湖悦天境 3#室 1#所变	20	800	640	640
48310	宜兴	PMS_白宕小区 1#公变	10	400	320	320
48311	宜兴	戴家村东公变	10	400	320	320
48312	宜兴	PMS_华东石材市场 52#公变	10	400	320	320
48313	宜兴	泥塘后庄鱼塘公变	10	200	147	147
48314	宜兴	PMS_儿童乐园 2#公变	10	400	320	320
48315	宜兴	港船 2#公变	10	200	124	124
48316	宜兴	南庄村东公变（光伏并网）	10	400	305	305
48317	宜兴	墩子组 2#公变	10	400	320	320
48318	宜兴	时光氿樾府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
48319	宜兴	PMS_蠡河花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48320	宜兴	PMS_蠡河花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48321	宜兴	上笠渎村公变	10	160	128	128
48322	宜兴	PMS_长岗转山墩公变	10	200	160	160
48323	宜兴	湖悦天境 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
48324	宜兴	PMS_阳羡 5#公变	10	315	252	252
48325	宜兴	PMS_阳羡 9#公变	10	315	252	252
48326	宜兴	PMS_阳羡 1#公变	10	315	252	252
48327	宜兴	PMS_阳羡 8#公变	10	400	320	320
48328	宜兴	PMS_华要 4#公变	10	315	252	252
48329	宜兴	前周村公变（光伏并网）	10	400	313	313
48330	宜兴	时光氿樾府 4#室 1#所变主变	20	630	504	504
48331	宜兴	劳动新村小区 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48332	宜兴	义北公变（光伏并网）	10	400	265	265
48333	宜兴	紫琰府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
48334	宜兴	氿里景园 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
48335	宜兴	沙桥 1#公变	10	400	320	320
48336	宜兴	锦溪豪庭 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48337	宜兴	PMS_朱家渎 5#公变	10	200	160	160
48338	宜兴	PMS_朱渎村 2#公变	10	200	133	133
48339	宜兴	余家舍 2#箱变主变	10	400	320	320
48340	宜兴	袁家桥公变	10	400	320	320
48341	宜兴	PMS_芙林路公变	10	400	320	320
48342	宜兴	PMS_楼下正良公变	10	400	320	320
48343	宜兴	创业北路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48344	宜兴	PMS_垄坊箱变主变	10	500	400	400
48345	宜兴	革新村委公变（光伏并网）	10	200	1	1
48346	宜兴	PMS_隔南后塘组公变	10	200	126	126
48347	宜兴	皇新村村民委员会公变	10	400	320	320
48348	宜兴	义都路公变	10	200	160	160
48349	宜兴	PMS_东舍公变	10	200	160	160
48350	宜兴	PMS_南里公变	10	200	160	160
48351	宜兴	PMS_九岭村大沟公变	10	400	260	260
48352	宜兴	PMS_茶圣家园 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
48353	宜兴	PMS_查林六组 6#公变	10	400	320	320
48354	宜兴	PMS_张渚镇政府箱变主变	10	400	320	320
48355	宜兴	PMS_水清木华园 1#站 1#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48356	宜兴	PMS_水清木华园 1#站 2#所变	20	800	640	640
48357	宜兴	元田里干 2#公变	10	200	160	160
48358	宜兴	张四房 1#公变	10	200	160	160
48359	宜兴	PMS_江南市场 3#公变	10	400	320	320
48360	宜兴	PMS_木工宿舍 2#公变	10	400	320	320
48361	宜兴	石灰湾 3#公变	10	400	320	320
48362	宜兴	PMS_陆平杨树垛公变	10	200	160	160
48363	宜兴	璟溪翰府 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
48364	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48365	宜兴	PMS_西渚倒庙公变	10	200	105	105
48366	宜兴	转盘坳公变	10	400	320	320
48367	宜兴	PMS_河西西村北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48368	宜兴	PMS_中字圩南公变	10	400	320	320
48369	宜兴	蒋王山 2#公变	10	400	320	320
48370	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 4#所变主变	10	800	640	640
48371	宜兴	PMS_青瓷宿舍 3#公变	10	400	310	310
48372	宜兴	PMS_周铁任家 1#公变	10	200	160	160
48373	宜兴	钢铁大厦 2#箱变主变	10	400	320	320
48374	宜兴	跑马场公变	10	200	160	160
48375	宜兴	PMS_花园四组公变	10	200	160	160
48376	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 1#所变	20	630	504	504
48377	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 3#所变	20	630	504	504
48378	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 4#所变	20	630	504	504
48379	宜兴	新都府 6#室 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48380	宜兴	PMS_芳庄鱼塘公变	10	400	320	320
48381	宜兴	水北涧桥 2#公变	10	400	320	320
48382	宜兴	PMS_西渚村东公变	10	200	147	147
48383	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
48384	宜兴	龙运天城和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
48385	宜兴	红卫新村 1#箱变主变	10	630	504	504
48386	宜兴	新河沿大浜 2#公变	10	200	102	102
48387	宜兴	宸章府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
48388	宜兴	PMS_骆家圩西公变	10	200	141	141
48389	宜兴	春晓江南南苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48390	宜兴	PMS_医宿公变	10	200	160	160
48391	宜兴	PMS_陆平南新圩 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48392	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 12#室 2#所变主变	10	400	301	301
48393	宜兴	杨家塘南公变	10	200	143	143
48394	宜兴	PMS_霍家公变	10	200	160	160
48395	宜兴	庄西站 2#公变	10	400	320	320
48396	宜兴	PMS_尤后东村公变	10	200	127	127
48397	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 2#所变	20	630	504	504
48398	宜兴	前墅 4#公变（光伏并网）	10	400	293	293
48399	宜兴	丰泽苑东区 6#箱变主变	10	630	504	504
48400	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
48401	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
48402	宜兴	PMS_新下 3#公变	10	400	320	320
48403	宜兴	PMS_一线西村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48404	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
48405	宜兴	PMS_马安 2#公变	10	200	160	160
48406	宜兴	PMS_纪家西公变	10	200	152	152
48407	宜兴	万石小桥 2#公变	10	200	16	16
48408	宜兴	海棠路箱变主变	10	630	478	478
48409	宜兴	荆阳 4#箱变主变	10	630	504	504
48410	宜兴	尚城学府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
48411	宜兴	PMS_阳泉新村 5#箱变主变	10	400	320	320
48412	宜兴	水西 3#公变（光伏并网）	10	200	133	133
48413	宜兴	港北西 2#公变	10	400	320	320
48414	宜兴	谈墅荡鱼塘公变	10	200	160	160
48415	宜兴	华广公变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48416	宜兴	PMS_阳泉新村 4#公变	10	315	252	252
48417	宜兴	PMS_阳泉新村 3#公变	10	315	252	252
48418	宜兴	城北仓库公变	10	400	320	320
48419	宜兴	PMS_阳泉新村 11#公变	10	200	160	160
48420	宜兴	PMS_柴渎桥 3#公变	10	400	320	320
48421	宜兴	湖光珑樾府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
48422	宜兴	龙眼潭 3#公变	10	400	320	320
48423	宜兴	湖悦名邸 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
48424	宜兴	周家小窑 2#箱变主变	10	500	400	400
48425	宜兴	宜乐雅园 8#室 2#所变	10	800	640	640
48426	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48427	宜兴	PMS_邵家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48428	宜兴	PMS_柏山路灯 1#公变	10	200	160	160
48429	宜兴	PMS_氿韵福邸 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
48430	宜兴	氿著景园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
48431	宜兴	胡家东公变	10	200	160	160
48432	宜兴	龙运天城和府 4#室 4#所变	10	800	640	640
48433	宜兴	PMS_湖光路潜洛 3#公变	10	400	320	320
48434	宜兴	PMS_和桥镇政府公变	10	400	320	320
48435	宜兴	PMS_万福村公变	10	400	306	306
48436	宜兴	PMS_阳泉新村 7#公变	10	315	252	252
48437	宜兴	PMS_阳泉新村 8#公变	10	315	252	252
48438	宜兴	PMS_阳泉新村 9#公变	10	315	252	252
48439	宜兴	PMS_高塍花园公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48440	宜兴	湖民东组 2#公变	10	400	320	320
48441	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48442	宜兴	巨龙路 2#公变	10	400	320	320
48443	宜兴	PMS_天汎御城 1#站 1#所变	20	800	640	640
48444	宜兴	誉珑湖滨 13#室 2#所变主变	20	800	640	640
48445	宜兴	PMS_查林石龙公变	10	200	160	160
48446	宜兴	凌云府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
48447	宜兴	PMS_玉山罗家庄 2#公变	10	400	310	310
48448	宜兴	石灰冲 2#公变（光伏并网）	10	200	140	140
48449	宜兴	PMS_南准站东公变	10	200	102	102
48450	宜兴	PMS_八房港箱变	10	200	160	160
48451	宜兴	时光汎樾府 2#室 4#所变主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48452	宜兴	石兴 1#公变	10	200	160	160
48453	宜兴	PMS_大新 3#公变	10	400	320	320
48454	宜兴	临泽人家 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
48455	宜兴	PMS_小会公变	10	400	302	302
48456	宜兴	PMS_昌溪桥公变	10	400	320	320
48457	宜兴	河东村南公变	10	200	160	160
48458	宜兴	PMS_彭渎公变	10	400	290	290
48459	宜兴	中里西 2#公变（光伏并网）	10	200	132	132
48460	宜兴	PMS_陆平南新圩 4#公变	10	400	320	320
48461	宜兴	兴杨花园二期 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
48462	宜兴	PMS_粮油小区 2#箱变	10	630	504	504
48463	宜兴	PMS_环北路 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48464	宜兴	氿里景园 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
48465	宜兴	PMS_环北路 3#箱变	10	630	504	504
48466	宜兴	PMS_粮油小区 1#箱变	10	630	504	504
48467	宜兴	PMS_建设新村 1#公变	10	400	320	320
48468	宜兴	大圩河北 1#公变	10	400	320	320
48469	宜兴	PMS_红光路 2#公变	10	400	320	320
48470	宜兴	优湖美地 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
48471	宜兴	优湖美地 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
48472	宜兴	优湖美地 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
48473	宜兴	优湖美地 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
48474	宜兴	PMS_大团北公变	10	200	160	160
48475	宜兴	优湖美地 2#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48476	宜兴	优湖美地 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
48477	宜兴	优湖美地 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
48478	宜兴	优湖美地 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
48479	宜兴	PMS_中巷 3#公变	10	400	320	320
48480	宜兴	PMS_葛渎公变	10	400	288	288
48481	宜兴	PMS_赵渎电站公变	10	400	184	184
48482	宜兴	马庄 1#公变	10	400	320	320
48483	宜兴	万华公变	10	400	320	320
48484	宜兴	茗湖路箱变主变	10	630	504	504
48485	宜兴	PMS_浦东新苑 2#箱变	10	400	320	320
48486	宜兴	PMS_任墅影剧院箱变主变	10	630	483	483
48487	宜兴	10kV 雅达健康生态园 14#站 2#所变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48488	宜兴	赵圩东公变（光伏并网）	10	400	260	260
48489	宜兴	PMS_赵圩南公变	10	400	276	276
48490	宜兴	城北公交站 2#箱变主变	10	630	504	504
48491	宜兴	海伦华府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
48492	宜兴	凌云府 8#室 1#所变主变	10	630	504	504
48493	宜兴	书香澜庭 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48494	宜兴	PMS_小北队公变	10	200	160	160
48495	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
48496	宜兴	PMS_融达公变	10	400	320	320
48497	宜兴	PMS_查家塘公变	10	400	320	320
48498	宜兴	魏家 6#公变	10	400	190	190
48499	宜兴	华阳村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48500	宜兴	PMS_阳泉白马公变	10	400	222	222
48501	宜兴	花溪苑 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
48502	宜兴	PMS_水洞 2#公变	10	200	160	160
48503	宜兴	PMS_钟楼公变	10	400	320	320
48504	宜兴	和桥渔场 2#公变	10	200	160	160
48505	宜兴	PMS_林庄花木场公变	10	200	160	160
48506	宜兴	潜洛污水排涝公变	10	200	160	160
48507	宜兴	PMS_前庄河西公变	10	200	30	30
48508	宜兴	PMS_周桥 2#公变	10	200	160	160
48509	宜兴	PMS_三玻钢公变	10	400	320	320
48510	宜兴	PMS_氿麓花园 1#站 1#所变	10	630	504	504
48511	宜兴	PMS_氿麓花园 1#站 3#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48512	宜兴	PMS_氿麓花园 1#站 4#所变	10	630	504	504
48513	宜兴	PMS_氿麓花园 1#站 2#所变	10	630	504	504
48514	宜兴	PMS_氿麓花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
48515	宜兴	PMS_氿麓花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
48516	宜兴	PMS_金三角 5#公变	10	400	320	320
48517	宜兴	黄泥宕公变	10	200	160	160
48518	宜兴	PMS_联圩汤盘圩闸站公变	10	400	320	320
48519	宜兴	PMS_临津南坝公变	10	200	108	108
48520	宜兴	梧桐人家 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48521	宜兴	PMS_长山新民 4#公变	10	400	320	320
48522	宜兴	PMS_杨家地 2#公变	10	200	160	160
48523	宜兴	茗秀馨院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48524	宜兴	PMS_积梅 5#公变	10	400	320	320
48525	宜兴	PMS_薛家渎顶上公变	10	400	320	320
48526	宜兴	PMS_寺前西公变	10	200	160	160
48527	宜兴	洛涧雅居 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
48528	宜兴	PMS_义庄塘公变	10	400	297	297
48529	宜兴	新都府 7#室 2#所变	10	630	504	504
48530	宜兴	金兰陈家 3#公变	10	400	320	320
48531	宜兴	PMS_北门 6#公变	10	400	280	280
48532	宜兴	上东村 3#公变（光伏并网）	10	400	306	306
48533	宜兴	PMS_西周坞 2#公变	10	200	160	160
48534	宜兴	PMS_茶前建行 2#公变	10	400	320	320
48535	宜兴	竺隐溪院 4#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48536	宜兴	新塍村部公变（光伏并网）	10	200	122	122
48537	宜兴	锦溪豪庭 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
48538	宜兴	誉湖郡 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
48539	宜兴	前巷石坝 2#公变（光伏并网）	10	200	131	131
48540	宜兴	PMS_龙潭教宿 1#箱变主变	10	500	400	400
48541	宜兴	尚城学府 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
48542	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 11#室 2#所变主变	20	800	640	640
48543	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
48544	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 3#所变	10	800	640	640
48545	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
48546	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
48547	宜兴	蜀山村 5#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48548	宜兴	和喜氿府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48549	宜兴	PMS_郭家耐火公变	10	400	320	320
48550	宜兴	钰澜氿溪府 4#室 1#所变	10	630	504	504
48551	宜兴	查林六组 2#公变	10	400	320	320
48552	宜兴	白泥塘公变	10	315	174	174
48553	宜兴	PMS_飞里路公变	10	200	160	160
48554	宜兴	誉湖郡 6#室 4#所变主变	20	630	504	504
48555	宜兴	PMS_川埠卫生院公变	10	400	320	320
48556	宜兴	供电调度公变	10	400	320	320
48557	宜兴	誉珑湖滨 13#室 3#所变主变	20	800	640	640
48558	宜兴	蒋笠村 3#公变（光伏并网）	10	200	134	134
48559	宜兴	PMS_东尤场 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48560	宜兴	PMS_茶圣家园 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
48561	宜兴	PMS_龙潭教宿 2#箱变主变	10	500	400	400
48562	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 4#所变	20	800	640	640
48563	宜兴	PMS_白云顶公变	10	200	160	160
48564	宜兴	场上 2#公变	10	200	160	160
48565	宜兴	PMS_东塍公变	10	400	320	320
48566	宜兴	PMS_西娄桥南村公变	10	200	160	160
48567	宜兴	PMS_前城后高田公变	10	200	154	154
48568	宜兴	沈家村部公变	10	400	279	279
48569	宜兴	长岗村部公变（光伏并网）	10	400	205	205
48570	宜兴	PMS_北庄麻纺 2#公变	10	400	241	241
48571	宜兴	PMS_社坛西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48572	宜兴	石材市场 69#公变（光伏并网）	10	400	17	17
48573	宜兴	西四东公变	10	200	160	160
48574	宜兴	和桥钢材市场 2#公变	10	400	320	320
48575	宜兴	PMS_电视台箱变主变	10	400	320	320
48576	宜兴	杏花村箱变主变（光伏并网）	10	400	309	309
48577	宜兴	PMS_龙潭教宿 3#箱变主变	10	500	400	400
48578	宜兴	洛涧陈家坳 3#箱变主变	10	630	504	504
48579	宜兴	后彭新村 1#箱变主变	10	400	320	320
48580	宜兴	锡宜路 2#公变	10	400	320	320
48581	宜兴	沧浜 4#箱变主变	10	400	320	320
48582	宜兴	邵巷南公变	10	200	160	160
48583	宜兴	城北路公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48584	宜兴	上干 2#公变	10	200	160	160
48585	宜兴	PMS_柏树头 3#公变	10	400	241	241
48586	宜兴	横楝组 2#公变（光伏并网）	10	400	283	283
48587	宜兴	PMS_塘山桥公变	10	400	320	320
48588	宜兴	PMS_隔南路公变	10	400	320	320
48589	宜兴	PMS_新市 2#公变	10	400	194	194
48590	宜兴	PMS_戴家村公变	10	200	160	160
48591	宜兴	新四军纪念馆 2#箱变主变	10	630	462	462
48592	宜兴	珠园 2#公变（光伏并网）	10	200	120	120
48593	宜兴	PMS_古瑶桥西公变	10	200	160	160
48594	宜兴	西桥头公变（光伏并网）	10	400	310	310
48595	宜兴	钰澜云溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48596	宜兴	PMS_新都府 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
48597	宜兴	翡翠四季花园 2#室 2#所变	20	800	623	623
48598	宜兴	PMS_韶丰路公变	10	200	160	160
48599	宜兴	PMS_氿韵福邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48600	宜兴	彦升家院 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
48601	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 7#站 1#所变	10	800	640	640
48602	宜兴	农工商 2#公变	10	400	320	320
48603	宜兴	新芳村委公变	10	400	320	320
48604	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
48605	宜兴	蒲琅电站公变	10	200	160	160
48606	宜兴	PMS_东石村公变	10	400	320	320
48607	宜兴	烟山石矿公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48608	宜兴	PMS_杨桥花园公变	10	400	320	320
48609	宜兴	PMS_通蜀安置三期 1#箱变主变	10	400	320	320
48610	宜兴	PMS_木石董家公变	10	200	160	160
48611	宜兴	市桥电站公变	10	400	320	320
48612	宜兴	长山五队 2#公变（光伏并网）	10	200	151	151
48613	宜兴	马思桥公变	10	400	320	320
48614	宜兴	春晖新村 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48615	宜兴	苏北村箱变主变	10	400	292	292
48616	宜兴	PMS_洋岸村西 2#公变	10	400	320	320
48617	宜兴	湖悦名邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
48618	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
48619	宜兴	PMS_丰台村 2#公变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48620	宜兴	PMS_邦利公变	10	200	160	160
48621	宜兴	新建河东 2#公变	10	200	160	160
48622	宜兴	宸章府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
48623	宜兴	PMS_五星小区一期 4#公变	10	200	160	160
48624	宜兴	金盆 3#公变	10	400	320	320
48625	宜兴	PMS_五星小区一期 5#公变	10	200	160	160
48626	宜兴	PMS_五星小区一期 6#公变	10	200	160	160
48627	宜兴	PMS_五星小区一期 7#公变	10	200	160	160
48628	宜兴	PMS_前庄町公变	10	200	160	160
48629	宜兴	PMS_五星小区一期 8#公变	10	200	160	160
48630	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 7#站 2#所变	10	800	640	640
48631	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 8#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48632	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 8#室 2#所变	10	800	640	640
48633	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 9#室 1#所变	10	630	504	504
48634	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 9#室 2#所变	10	630	504	504
48635	宜兴	器件 3#箱变主变	10	630	504	504
48636	宜兴	PMS_健康公变	10	400	320	320
48637	宜兴	尚城学府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48638	宜兴	PMS_通蜀安置三期 2#箱变主变	10	400	320	320
48639	宜兴	井背北公变	10	200	160	160
48640	宜兴	PMS_红卫 5#公变	10	400	214	214
48641	宜兴	蠡墅中区箱变主变	10	400	320	320
48642	宜兴	湖悦名邸 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
48643	宜兴	PMS_南河教堂公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48644	宜兴	张渚荷花 2#公变	10	400	320	320
48645	宜兴	PMS_公园路北西公变	10	400	320	320
48646	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48647	宜兴	PMS_新河沿荷花埂公变	10	400	300	300
48648	宜兴	台西村箱变主变	10	500	345	345
48649	宜兴	PMS_汤渎排涝 2#公变	10	200	160	160
48650	宜兴	集贸停车场箱变主变	10	630	504	504
48651	宜兴	锦溪豪庭 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48652	宜兴	PMS_杏园路公变	10	200	160	160
48653	宜兴	西周 2#公变	10	200	104	104
48654	宜兴	PMS_大港河南公变	10	200	57	57
48655	宜兴	PMS_荷花塘 1#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48656	宜兴	熙和府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
48657	宜兴	洛涧雅居 5#室 2#所变主变	10	400	320	320
48658	宜兴	时光氿樾府 4#室 4#所变主变	20	630	504	504
48659	宜兴	龙眼小区 4#公变	10	400	320	320
48660	宜兴	俞家寨公变	10	315	252	252
48661	宜兴	氿著景园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48662	宜兴	观澜府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
48663	宜兴	PMS_百家排涝站 2#公变	10	400	257	257
48664	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 3#所变	10	800	640	640
48665	宜兴	下东龙塘 4#公变	10	400	320	320
48666	宜兴	乌溪桥南公变	10	400	320	320
48667	宜兴	朱渭抗排 2#公变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48668	宜兴	氿璋景园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48669	宜兴	淦里砖桥公变（光伏并网）	10	200	160	160
48670	宜兴	PMS_庙下公变	10	400	216	216
48671	宜兴	PMS_东彭干公变	10	400	320	320
48672	宜兴	PMS_归径曹珠公变	10	400	127	127
48673	宜兴	西渚长二公变（光伏并网）	10	200	86	86
48674	宜兴	翡翠四季花园 5#室 2#所变	20	800	640	640
48675	宜兴	家乐公变	10	400	320	320
48676	宜兴	金榜华府 1#站 4#所变	10	630	504	504
48677	宜兴	湖光珑樾府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
48678	宜兴	路昌桥公变	10	400	320	320
48679	宜兴	PMS_汤泉公变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48680	宜兴	PMS_扶西公变	10	200	160	160
48681	宜兴	下沿公变	10	200	160	160
48682	宜兴	PMS_雅达健康生态园 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
48683	宜兴	PMS_茶亭小区 1#公变	10	200	160	160
48684	宜兴	陈墅东公变（光伏并网）	10	200	142	142
48685	宜兴	PMS_东风村 2#公变	10	200	160	160
48686	宜兴	PMS_仇东公变	10	200	138	138
48687	宜兴	PMS_胡油公变	10	200	144	144
48688	宜兴	淦里新村公变（光伏并网）	10	400	162	162
48689	宜兴	PMS_观音组公变	10	200	160	160
48690	宜兴	PMS_方里殷家公变	10	200	160	160
48691	宜兴	横塘新区 3#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48692	宜兴	PMS_莲河公变	10	200	137	137
48693	宜兴	洛涧雅居 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48694	宜兴	PMS_平元东坞公变	10	200	160	160
48695	宜兴	PMS_周和塘公变	10	200	160	160
48696	宜兴	PMS_芳庄西舍公变	10	200	144	144
48697	宜兴	蒋南公变（光伏并网）	10	200	132	132
48698	宜兴	尚城学府 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
48699	宜兴	PMS_房东公变	10	200	73	73
48700	宜兴	PMS_金兰田舍公变	10	200	160	160
48701	宜兴	PMS_余境村公变	10	400	320	320
48702	宜兴	PMS_茶亭小区 3#公变	10	200	160	160
48703	宜兴	慕后公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48704	宜兴	PMS_凌霞许家公变	10	200	160	160
48705	宜兴	PMS_烟山三庄公变	10	200	135	135
48706	宜兴	PMS_建筑 1#公变	10	200	100	100
48707	宜兴	上村头公变	10	400	258	258
48708	宜兴	茶元花园塘公变（光伏并网）	10	400	183	183
48709	宜兴	小董公变	10	400	320	320
48710	宜兴	阳羡度假区公变	10	400	320	320
48711	宜兴	PMS_前圩 2#公变	10	200	160	160
48712	宜兴	方里戴家村公变（光伏并网）	10	200	140	140
48713	宜兴	PMS_龙潭教宿 4#箱变主变	10	500	400	400
48714	宜兴	PMS_胡家塘公变	10	400	320	320
48715	宜兴	PMS_龙潭教宿 5#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48716	宜兴	PMS_城塘公变	10	400	247	247
48717	宜兴	PMS_周铁中行公变	10	400	320	320
48718	宜兴	辰华氿府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
48719	宜兴	岭下塘公公变（光伏并网）	10	400	286	286
48720	宜兴	PMS_东组路公变	10	400	320	320
48721	宜兴	PMS_西渚新建公变	10	400	282	282
48722	宜兴	PMS_富民路公变	10	400	292	292
48723	宜兴	善卷安置小区 3#公变	10	400	320	320
48724	宜兴	西岕公变（光伏并网）	10	200	138	138
48725	宜兴	PMS_大水潭 1#公变	10	400	320	320
48726	宜兴	北门丰产垛公变	10	100	80	80
48727	宜兴	采石公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48728	宜兴	黄沙地公变	10	200	160	160
48729	宜兴	PMS_双桥南公变	10	200	160	160
48730	宜兴	PMS_茶元九里湾公变	10	400	276	276
48731	宜兴	PMS_安前 2#公变	10	200	107	107
48732	宜兴	黄泥岗公变（光伏并网）	10	400	278	278
48733	宜兴	PMS_茶元薛家山公变	10	200	160	160
48734	宜兴	友谊村公变（光伏并网）	10	400	311	311
48735	宜兴	龙山脚公变	10	400	320	320
48736	宜兴	PMS_元田砖桥公变	10	400	320	320
48737	宜兴	PMS_朱河东公变	10	200	140	140
48738	宜兴	PMS_育才 1#公变	10	200	160	160
48739	宜兴	PMS_南淋十队公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48740	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
48741	宜兴	PMS_琅山电站公变	10	200	160	160
48742	宜兴	PMS_开发区公变	10	200	160	160
48743	宜兴	芳西组 2#公变	10	400	320	320
48744	宜兴	凌云府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
48745	宜兴	PMS_长安北 2#公变	10	400	320	320
48746	宜兴	三湾公变	10	400	320	320
48747	宜兴	PMS_方里站公变	10	400	320	320
48748	宜兴	竹舍河西公变（光伏并网）	10	200	131	131
48749	宜兴	紫琰府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48750	宜兴	PMS_万安小区 2#公变	10	400	320	320
48751	宜兴	锦溪豪庭 5#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48752	宜兴	PMS_羊婆潭公变	10	400	320	320
48753	宜兴	PMS_山林庄北公变	10	400	320	320
48754	宜兴	PMS_和兴家园 16#公变	10	200	149	149
48755	宜兴	PMS_畈上公变	10	400	253	253
48756	宜兴	PMS_新建蒋家 2#公变	10	400	320	320
48757	宜兴	印刷公变	10	400	320	320
48758	宜兴	PMS_大树秦家公变	10	400	320	320
48759	宜兴	PMS_路东组公变	10	200	160	160
48760	宜兴	夏芳电站公变	10	400	287	287
48761	宜兴	PMS_省庄邓家公变	10	200	116	116
48762	宜兴	PMS_矿山 1#公变	10	200	160	160
48763	宜兴	长北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48764	宜兴	丰义供电所 2#公变	10	400	320	320
48765	宜兴	PMS_亳渎东公变	10	400	320	320
48766	宜兴	周墅大河闸公变	10	400	320	320
48767	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
48768	宜兴	东下青龙 3#公变	10	200	93	93
48769	宜兴	PMS_犊山大河边公变	10	200	149	149
48770	宜兴	PMS_宝山路 2#箱变主变	10	400	320	320
48771	宜兴	PMS_福田圩公变	10	200	69	69
48772	宜兴	PMS_金帆小区 1#公变	10	400	320	320
48773	宜兴	PMS_兰右村 2#公变	10	200	145	145
48774	宜兴	PMS_白巷 1 组公变	10	400	168	168
48775	宜兴	永昌路 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48776	宜兴	董家湾 2#箱变主变	10	400	320	320
48777	宜兴	和渎公变	10	400	320	320
48778	宜兴	PMS_堂前陈垛 2#公变	10	200	160	160
48779	宜兴	PMS_木龙地公变	10	200	160	160
48780	宜兴	金兰杨家公变	10	400	320	320
48781	宜兴	南中七组公变（光伏并网）	10	200	93	93
48782	宜兴	PMS_岭下大村公变	10	400	294	294
48783	宜兴	洪东村公变	10	200	147	147
48784	宜兴	中巷桥东 2#公变	10	400	320	320
48785	宜兴	大山岕公变	10	200	160	160
48786	宜兴	PMS_百家牛桥公变	10	400	312	312
48787	宜兴	PMS_大树北庄公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48788	宜兴	北街公变（光伏并网）	10	400	308	308
48789	宜兴	铜山村 2#箱变	10	400	320	320
48790	宜兴	西艾干后村公变	10	200	152	152
48791	宜兴	潜洛 5#公变	10	400	293	293
48792	宜兴	PMS_林庄电站公变	10	400	320	320
48793	宜兴	竹雨轩 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
48794	宜兴	旧渎电站公变（光伏并网）	10	400	289	289
48795	宜兴	PMS_宜元公变	10	400	320	320
48796	宜兴	PMS_湖光公变	10	200	160	160
48797	宜兴	小河头公变	10	200	160	160
48798	宜兴	PMS_大树顾家公变	10	200	160	160
48799	宜兴	PMS_朱砂电站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48800	宜兴	工陶新村箱变主变	10	630	504	504
48801	宜兴	PMS_梅贺排涝泵公变	10	200	160	160
48802	宜兴	潢潼红星公变（光伏并网）	10	200	131	131
48803	宜兴	PMS_前圩 3#公变	10	200	160	160
48804	宜兴	周家小窑 3#箱变主变	10	500	400	400
48805	宜兴	查林西 3#公变	10	400	320	320
48806	宜兴	湖悦名邸 8#室 4#所变主变	10	800	640	640
48807	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48808	宜兴	白家 2#公变	10	400	320	320
48809	宜兴	张公后村公变	10	400	320	320
48810	宜兴	PMS_下田舍 3#公变	10	400	320	320
48811	宜兴	荆溪 7#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48812	宜兴	PMS_下元公变	10	200	141	141
48813	宜兴	PMS_里界园公变	10	400	284	284
48814	宜兴	PMS_乾元村公变	10	400	280	280
48815	宜兴	PMS_矿机箱变主变	10	400	320	320
48816	宜兴	芳阳路箱变主变	10	630	504	504
48817	宜兴	大庙 3#公变	10	400	320	320
48818	宜兴	大南中公变（光伏并网）	10	400	249	249
48819	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 3#所变	20	800	640	640
48820	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 4#所变	20	800	640	640
48821	宜兴	PMS_西渚公变	10	400	292	292
48822	宜兴	PMS_南岳寺分场公变	10	200	160	160
48823	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48824	宜兴	PMS_安东新村公变	10	200	160	160
48825	宜兴	时光氿樾府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
48826	宜兴	和桥赛峰公变	10	400	320	320
48827	宜兴	南中五组 2#箱变主变	10	400	310	310
48828	宜兴	远程路公变	10	400	320	320
48829	宜兴	PMS_徐西电灌站 2#公变	10	400	320	320
48830	宜兴	红卫新区 7#公变	10	400	320	320
48831	宜兴	锦溪豪庭 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
48832	宜兴	PMS_烟山湾里公变	10	200	121	121
48833	宜兴	PMS_建墩公变	10	400	281	281
48834	宜兴	PMS_湾里万前公变	10	200	160	160
48835	宜兴	后窑新公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48836	宜兴	PMS_天氿御城 13#室 1#所变	20	800	640	640
48837	宜兴	PMS_天氿御城 13#室 3#所变	20	800	640	640
48838	宜兴	PMS_天氿御城 13#室 2#所变	20	800	640	640
48839	宜兴	PMS_天氿御城 13#室 4#所变	20	800	640	640
48840	宜兴	PMS_小马岭东公变	10	200	160	160
48841	宜兴	祝陵东村公变（光伏并网）	10	400	293	293
48842	宜兴	排涝泵公变（光伏并网）	10	200	144	144
48843	宜兴	PMS_闸口中学公变	10	400	201	201
48844	宜兴	PMS_浜里公变	10	400	320	320
48845	宜兴	PMS_靠老圩公变	10	200	94	94
48846	宜兴	纯水公变	10	400	320	320
48847	宜兴	PMS_西沙滩公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48848	宜兴	PMS_独角公变	10	200	138	138
48849	宜兴	南新后巷组公变（光伏并网）	10	400	153	153
48850	宜兴	邱新蒋庄 2#公变（光伏并网）	10	400	305	305
48851	宜兴	PMS_百街 2#公变	10	400	320	320
48852	宜兴	PMS_陶渊村部公变	10	400	320	320
48853	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
48854	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
48855	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
48856	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
48857	宜兴	胡家公变	10	400	309	309
48858	宜兴	PMS_北方公变	10	200	160	160
48859	宜兴	后庄电站公变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48860	宜兴	水产陈家公变	10	250	200	200
48861	宜兴	PMS_烟山吴家组公变	10	200	134	134
48862	宜兴	施家村公变（光伏并网）	10	400	77	77
48863	宜兴	PMS_烟山万东公变	10	200	13	13
48864	宜兴	PMS_大同小区 2#公变	10	400	320	320
48865	宜兴	烟山孙家公变	10	400	217	217
48866	宜兴	PMS_范道水产公变	10	400	320	320
48867	宜兴	PMS_民北村 2#公变	10	200	126	126
48868	宜兴	PMS_民北张家 2#公变	10	200	160	160
48869	宜兴	PMS_高塍永兴东公变	10	200	160	160
48870	宜兴	PMS_北塍南公变	10	200	160	160
48871	宜兴	PMS_端圩 5#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48872	宜兴	PMS_白泥场码头公变	10	400	320	320
48873	宜兴	春晓江南南苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
48874	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 14#室 4#所变	10	630	504	504
48875	宜兴	观澜府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
48876	宜兴	中鑫商务广场 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
48877	宜兴	雅达健康生态园 11#站 1#所变主变	10	630	504	504
48878	宜兴	PMS_城北西路路灯箱变	10	200	160	160
48879	宜兴	双庙闵家公变	10	400	251	251
48880	宜兴	PMS_陶瓷商城箱变	10	630	504	504
48881	宜兴	PMS_不锈钢箱变	10	630	504	504
48882	宜兴	PMS_中巷南站 2#公变	10	400	320	320
48883	宜兴	PMS_裕虹新村箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48884	宜兴	PMS_三里桥箱变	10	630	504	504
48885	宜兴	都山小学公变	10	400	320	320
48886	宜兴	竹舍王家 2#公变	10	200	160	160
48887	宜兴	南新供电所 4#公变	10	200	160	160
48888	宜兴	蜀山北街 1#箱变主变	10	500	400	400
48889	宜兴	石材市场 79#公变	10	400	320	320
48890	宜兴	PMS_犊山路城乡箱变主变	10	500	400	400
48891	宜兴	PMS_和桥许家 2#公变	10	400	310	310
48892	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
48893	宜兴	山潭组 2#公变	10	400	320	320
48894	宜兴	PMS_芙蓉新庄 3#公变	10	200	160	160
48895	宜兴	PMS_万渚 1#公变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48896	宜兴	PMS_竹塘南公变	10	200	160	160
48897	宜兴	秧圩 2#公变（光伏并网）	10	200	152	152
48898	宜兴	三里亭 4#公变	10	400	320	320
48899	宜兴	PMS_舍丁圩渔场公变	10	200	160	160
48900	宜兴	聚贤新站 2#公变	10	200	160	160
48901	宜兴	PMS_北山大门 2#公变	10	200	149	149
48902	宜兴	PMS_东下公变	10	400	320	320
48903	宜兴	尚夫箱变	10	630	504	504
48904	宜兴	PMS_竹舍新街 3#公变	10	400	320	320
48905	宜兴	PMS_万珍公变	10	400	279	279
48906	宜兴	PMS_董家坳公变	10	200	160	160
48907	宜兴	PMS_泗墅站西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48908	宜兴	后尖圩公变（光伏并网）	10	200	143	143
48909	宜兴	石硬桥东公变	10	200	160	160
48910	宜兴	PMS_大长村公变	10	200	160	160
48911	宜兴	五洞前村公变（光伏并网）	10	400	232	232
48912	宜兴	黄渎 3#公变	10	200	160	160
48913	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 1#所变	10	800	640	640
48914	宜兴	白泥商业街 2#公变	10	400	320	320
48915	宜兴	春晓江南北苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
48916	宜兴	PMS_新华北站公变	10	200	160	160
48917	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 4#所变	10	800	640	640
48918	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 3#所变	10	800	640	640
48919	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48920	宜兴	大北西公变（光伏并网）	10	400	301	301
48921	宜兴	PMS_大周公变	10	200	104	104
48922	宜兴	PMS_10kV 张阳箱变主变	10	400	320	320
48923	宜兴	金城花园 4#室 4#所变	10	800	640	640
48924	宜兴	北周村公变（光伏并网）	10	400	234	234
48925	宜兴	PMS_阳山村 2#公变	10	200	160	160
48926	宜兴	浯泗东公变（光伏并网）	10	200	156	156
48927	宜兴	PMS_宣林西 2#公变	10	200	57	57
48928	宜兴	PMS_曹家南公变	10	200	160	160
48930	宜兴	PMS_三洞村部公变	10	400	320	320
48931	宜兴	PMS_洋渚小学 2#公变	10	400	252	252
48932	宜兴	渚东小桥 2#公变（光伏并网）	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48933	宜兴	丰南村公变（光伏并网）	10	400	304	304
48934	宜兴	琅山山南头公变	10	400	284	284
48935	宜兴	大岭 2#公变	10	400	320	320
48936	宜兴	尚城学府 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
48937	宜兴	屺亭加工厂公变	10	200	160	160
48938	宜兴	落坝 2#公变（光伏并网）	10	400	293	293
48939	宜兴	分水埝下公变	10	400	310	310
48940	宜兴	PMS_芳镇 5#箱变	10	630	504	504
48941	宜兴	PMS_吴家渎闸口公变	10	200	160	160
48942	宜兴	宗家西公变	10	400	320	320
48943	宜兴	楝树电站 2#公变	10	400	320	320
48944	宜兴	陆科东公变（光伏并网）	10	200	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48945	宜兴	PMS_李家圩南公变	10	200	72	72
48946	宜兴	新渎电站 2#公变	10	400	320	320
48947	宜兴	PMS_陆科北公变	10	200	160	160
48948	宜兴	党员岭公变	10	400	320	320
48949	宜兴	PMS_金紫东城北公变	10	200	160	160
48950	宜兴	PMS_家属区 2#公变	10	400	320	320
48951	宜兴	PMS_阳家圩东公变	10	200	160	160
48952	宜兴	书香澜庭 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
48953	宜兴	PMS_后下圩公变	10	400	301	301
48954	宜兴	PMS_张东公变	10	400	320	320
48955	宜兴	蠡墅菜场箱变主变	10	630	504	504
48956	宜兴	PMS_新城路箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48957	宜兴	后元站公变	10	200	160	160
48958	宜兴	大北站公变（光伏并网）	10	200	125	125
48959	宜兴	PMS_烟山港东公变	10	200	160	160
48960	宜兴	前元供电所 3#公变（光伏并网）	10	400	305	305
48961	宜兴	彭西公变	10	200	160	160
48962	宜兴	PMS_褚店车站公变	10	400	320	320
48963	宜兴	杨店村公变（光伏并网）	10	400	260	260
48964	宜兴	凌云府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
48965	宜兴	洛涧雅居 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
48966	宜兴	海伦华府 4#室 1#所变主变（光伏并网）	10	800	640	640
48967	宜兴	PMS_岭南 2#公变	10	200	141	141
48968	宜兴	PMS_西大鱼塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48969	宜兴	湖悦天境 6#室 1#所变主变	20	800	640	640
48970	宜兴	PMS_湾里中心公变	10	200	147	147
48971	宜兴	上下场圩 5#公变	10	400	320	320
48972	宜兴	PMS_鹅锅山公变	10	200	160	160
48973	宜兴	PMS_李家塘公变	10	400	239	239
48974	宜兴	里山公变（光伏并网）	10	400	302	302
48975	宜兴	云溪路 2#公变	10	200	160	160
48976	宜兴	马祥公变	10	400	288	288
48977	宜兴	PMS_中准河北公变	10	400	250	250
48978	宜兴	PMS_浦西小区公变	10	400	320	320
48979	宜兴	PMS_王干二组公变	10	400	291	291
48980	宜兴	PMS_荷塘中村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48981	宜兴	PMS_中淮西公变	10	200	51	51
48982	宜兴	PMS_杨巷车站公变	10	400	320	320
48983	宜兴	宜乐雅园 4#室 2#所变	10	630	504	504
48984	宜兴	邹家北公变	10	400	320	320
48985	宜兴	雪西箱变主变	10	630	454	454
48986	宜兴	法制公园箱变主变	10	400	320	320
48987	宜兴	田浪村东公变	10	200	80	80
48988	宜兴	琴台公变	10	400	105	105
48989	宜兴	PMS_龚家塘公变	10	200	160	160
48990	宜兴	南大儒公变	10	400	249	249
48991	宜兴	PMS_西庄村西公变	10	200	160	160
48992	宜兴	PMS_水北陆平圩 2#公变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48993	宜兴	前元供电所 4#公变	10	400	320	320
48994	宜兴	PMS_乔西 2#公变	10	400	280	280
48995	宜兴	郑家公变（光伏并网）	10	200	139	139
48996	宜兴	PMS_宝鸡箱变主变	10	630	504	504
48997	宜兴	龙运天城珺府 3#室 1#所变	10	800	640	640
48998	宜兴	PMS_华港石材箱变主变	10	630	504	504
48999	宜兴	PMS_水汤 2#箱变主变	10	630	504	504
49000	宜兴	湖陵新站 2#公变	10	400	320	320
49001	宜兴	PMS_巷头 2#箱变主变	10	200	160	160
49002	宜兴	PMS_西山堡 7#箱变主变	10	630	504	504
49003	宜兴	PMS_荷塘东村公变	10	200	160	160
49004	宜兴	PMS_官林干西鱼塘公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49005	宜兴	PMS_赵圩北公变	10	200	160	160
49006	宜兴	长征七组 2#公变（光伏并网）	10	200	152	152
49007	宜兴	窑头 3#公变（光伏并网）	10	200	128	128
49008	宜兴	PMS_水车泵 2#公变	10	200	160	160
49009	宜兴	名豪佳园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49010	宜兴	氿珑云起府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49011	宜兴	PMS_南新水产 1#公变	10	400	320	320
49012	宜兴	花溪苑 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
49013	宜兴	泉桥 3#公变（光伏并网）	10	200	128	128
49014	宜兴	鼎尚花园 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
49015	宜兴	PMS_壕上公变	10	400	279	279
49016	宜兴	PMS_合心圩公变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49017	宜兴	茗岭嘉园 2#室 1#所变主变	10	800	596	596
49018	宜兴	茗岭嘉园 2#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	580	580
49019	宜兴	PMS_迎春 2#箱变主变	10	400	320	320
49020	宜兴	茗岭嘉园 3#室 3#所变主变（光伏并网）	10	800	622	622
49021	宜兴	茗岭嘉园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49022	宜兴	茗岭嘉园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49023	宜兴	茗岭嘉园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49024	宜兴	查林西 2#公变	10	400	320	320
49025	宜兴	烟糖批发箱变主变	10	630	504	504
49026	宜兴	PMS_岭西东山公变	10	400	300	300
49027	宜兴	路下 2#公变	10	200	160	160
49028	宜兴	茗岭嘉园 4#室 1#所变主变	10	800	629	629

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49029	宜兴	茗岭嘉园 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49030	宜兴	PMS_丰东湖渎桥公变	10	400	320	320
49031	宜兴	PMS_汤盘泵站公变	10	200	160	160
49032	宜兴	PMS_方贤南箱变主变	10	400	320	320
49033	宜兴	PMS_中阳公变	10	200	36	36
49034	宜兴	新建路灯公变	10	200	160	160
49035	宜兴	丽锦花苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
49036	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
49037	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
49038	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
49039	宜兴	新昌路箱变主变	10	630	504	504
49040	宜兴	熙岸阳光 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49041	宜兴	氿璋景园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49042	宜兴	PMS_万福 3#公变	10	400	320	320
49043	宜兴	南门村 2#箱变主变	10	400	320	320
49044	宜兴	凌云府 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
49045	宜兴	中巷深井公变	10	200	160	160
49046	宜兴	安乐村村民委员会公变	10	400	320	320
49047	宜兴	怡然居 4#室 1#所变	10	800	640	640
49048	宜兴	白塔横塘 1#公变（光伏并网）	10	400	308	308
49049	宜兴	春晓江南北苑 4#室 1#所变	10	800	640	640
49050	宜兴	丰泽苑东区 2#箱变主变	10	630	504	504
49051	宜兴	PMS_红卫新区 1#公变	10	400	301	301
49052	宜兴	竹雨轩 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49053	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
49054	宜兴	花溪苑 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
49055	宜兴	PMS_金水名都 3#室 1#所变	10	800	640	640
49056	宜兴	PMS_金水名都 3#室 2#所变	10	800	640	640
49057	宜兴	湖悦名邸 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
49058	宜兴	PMS_五圣公变	10	400	312	312
49059	宜兴	秀阳中公变	10	315	252	252
49060	宜兴	西野田公变	10	400	320	320
49061	宜兴	怡然居 1#站 1#所变	10	630	504	504
49062	宜兴	土桥头 2#公变	10	400	320	320
49063	宜兴	任墅新区 1#公变（光伏并网）	10	400	310	310
49064	宜兴	山前路 2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49065	宜兴	张渚中东山 1#箱变主变	10	630	504	504
49066	宜兴	菜批充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
49067	宜兴	氿悦湖山珺府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
49068	宜兴	PMS_永康农场 3#公变	10	200	160	160
49069	宜兴	PMS_网具公变	10	400	320	320
49070	宜兴	PMS_金水名都 4#室 1#所变	10	800	640	640
49071	宜兴	PMS_金水名都 4#室 2#所变	10	800	640	640
49072	宜兴	氿宸天境府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
49073	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
49074	宜兴	PMS_古瑶电站公变	10	400	320	320
49075	宜兴	洛涧雅居 5#室 1#所变主变	10	400	320	320
49076	宜兴	PMS_东方一品 2#室 1#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49077	宜兴	PMS_东方一品 2#室 3#所变	20	1000	800	800
49078	宜兴	PMS_东方一品 2#室 4#所变	20	1000	800	800
49079	宜兴	PMS_东方一品 2#室 2#所变	20	1000	800	800
49080	宜兴	PMS_华新东路 6#公变	10	400	320	320
49081	宜兴	红卫村 9#公变	10	400	295	295
49082	宜兴	合兴村 2#公变（光伏并网）	10	400	222	222
49083	宜兴	龙运天城珺府 3#室 2#所变	10	800	640	640
49084	宜兴	毛渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
49085	宜兴	滨溪金悦府 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
49086	宜兴	欣陶公寓 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49087	宜兴	PMS_城泽 4#箱变主变	10	200	160	160
49088	宜兴	桥涯路西 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49089	宜兴	PMS_单家巷箱变主变	10	400	283	283
49090	宜兴	PMS_黄墅茶场 2#公变	10	200	160	160
49091	宜兴	PMS_周家浜东公变	10	200	138	138
49092	宜兴	PMS_江庄圩南公变	10	200	135	135
49093	宜兴	肖庄 1#公变	10	200	155	155
49094	宜兴	PMS_扶桥 2#公变	10	200	160	160
49095	宜兴	PMS_转山头公变	10	200	160	160
49096	宜兴	PMS_福聚公变	10	400	320	320
49097	宜兴	滨溪金悦府 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
49098	宜兴	新建幼儿园充电桩箱变主变	10	630	504	504
49099	宜兴	川埠茶场 3#公变	10	400	320	320
49100	宜兴	PMS_城典排涝站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49101	宜兴	PMS_西山岗 3#公变	10	400	320	320
49102	宜兴	PMS_东木箱变主变	10	400	320	320
49103	宜兴	烟山杨家桥公变	10	200	160	160
49104	宜兴	城泽家园 1#箱变主变	10	500	400	400
49105	宜兴	东山新村 9#箱变主变	10	500	400	400
49106	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 2#所变主变	10	630	504	504
49107	宜兴	花园小区 7#公变	10	200	160	160
49108	宜兴	前龙铁路西公变	10	400	320	320
49109	宜兴	PMS_花园小区 8#公变	10	400	320	320
49110	宜兴	PMS_花园小区 9#公变	10	400	320	320
49111	宜兴	PMS_烟山菜场公变	10	400	320	320
49112	宜兴	誉珑湖滨 13#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49113	宜兴	PMS_圩田河东公变	10	200	160	160
49114	宜兴	陶机丁港宿舍 2#公变	10	400	320	320
49115	宜兴	南门 2#箱变主变	10	630	493	493
49116	宜兴	PMS_张兰桥 4#公变	10	400	320	320
49117	宜兴	尚城学府 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
49118	宜兴	PMS_黄岳村公变	10	200	133	133
49119	宜兴	PMS_宁西组 1#公变	10	400	288	288
49120	宜兴	凌云府 8#室 3#所变主变	10	630	504	504
49121	宜兴	高塍充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
49122	宜兴	竹海岭上 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
49123	宜兴	白土电站 2#公变	10	400	320	320
49124	宜兴	湖悦天境 6#室 3#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49125	宜兴	花溪苑 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
49126	宜兴	龙庭溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49127	宜兴	PMS_太婆圩 2#公变	10	200	160	160
49128	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
49129	宜兴	PMS_丁山小区 3#公变	10	400	320	320
49130	宜兴	紫郡东府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
49131	宜兴	PMS_建陶宿舍 3#公变	10	400	307	307
49132	宜兴	PMS_丁山小区 1#公变	10	400	320	320
49133	宜兴	PMS_西河 2#公变	10	400	320	320
49134	宜兴	卡口 2#公变	10	200	160	160
49135	宜兴	溢润新城 1#站 1#所变	10	800	640	640
49136	宜兴	溢润新城 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49137	宜兴	PMS_溢润新城 1#箱变主变	10	630	504	504
49138	宜兴	岭南路边公变	10	200	160	160
49139	宜兴	安乐桥公变	10	400	320	320
49140	宜兴	PMS_立诚箱变	10	500	400	400
49141	宜兴	龙运天城珺府 5#室 2#所变	10	800	640	640
49142	宜兴	官林武警公变	10	200	160	160
49143	宜兴	蒲墅荡公变	10	400	320	320
49144	宜兴	西渚新建 3#公变	10	200	160	160
49145	宜兴	塔头箱变主变	10	500	400	400
49146	宜兴	金泉 8#箱变主变	10	630	504	504
49147	宜兴	PMS_大众街 1#箱变主变	10	500	400	400
49148	宜兴	PMS_大众街 2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49149	宜兴	PMS_大众街 3#箱变主变	10	500	400	400
49150	宜兴	PMS_溢润新城 2#箱变主变	10	630	504	504
49151	宜兴	PMS_溢润新城 3#箱变主变	10	630	504	504
49152	宜兴	PMS_溢润新城 4#箱变主变	10	630	504	504
49153	宜兴	PMS_渚东粮管所公变	10	400	320	320
49154	宜兴	湖光珑樾府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
49155	宜兴	熙和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
49156	宜兴	茶圣庭园 1#站 1#所变主变	10	400	320	320
49157	宜兴	尚城学府 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
49158	宜兴	PMS_石材市场 63#公变	10	400	320	320
49159	宜兴	PMS_后村夏芳 3#公变	10	200	160	160
49160	宜兴	PMS_大众街 4#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49161	宜兴	临泽人家 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
49162	宜兴	PMS_宜北边庄公变	10	400	320	320
49163	宜兴	总厂宿舍箱变主变	10	400	320	320
49164	宜兴	庄西站 1#公变	10	400	320	320
49165	宜兴	阳羡教宿 1#箱变主变	10	630	504	504
49167	宜兴	南林电站公变	10	200	160	160
49168	宜兴	任墅工业园区 3#公变	10	400	320	320
49169	宜兴	PMS_一号桥 2#箱变主变	10	400	320	320
49170	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 4#所变	10	800	640	640
49171	宜兴	PMS_小街箱变	10	630	504	504
49172	宜兴	中鑫商务广场 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
49173	宜兴	PMS_龙渎河北公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49174	宜兴	梧桐人家 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49175	宜兴	张公车站公变	10	400	305	305
49176	宜兴	PMS_戈庄村 2#公变	10	400	320	320
49177	宜兴	PMS_北塍西公变	10	400	288	288
49178	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
49179	宜兴	PMS_兰东 2#公变	10	400	289	289
49180	宜兴	孔家公变（光伏并网）	10	200	141	141
49181	宜兴	冶金 2#公变	10	400	320	320
49182	宜兴	芳阳公变	10	400	320	320
49183	宜兴	PMS_前城郭家公变	10	200	160	160
49184	宜兴	PMS_姚顶北公变	10	200	160	160
49185	宜兴	PMS_临津寺公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49186	宜兴	小毛家东公变（光伏并网）	10	200	138	138
49187	宜兴	PMS_上干 9#公变	10	400	320	320
49188	宜兴	前山 2#公变	10	400	320	320
49189	宜兴	PMS_西渚黄泥塘公变	10	200	97	97
49190	宜兴	PMS_龙泽苑一期 10#箱变主变	10	630	504	504
49191	宜兴	龙池小区 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49192	宜兴	龙池小区 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49193	宜兴	PMS_西埝 2#公变	10	400	320	320
49194	宜兴	PMS_夏江电站 2#公变	10	200	160	160
49195	宜兴	PMS_龙眼小区 3#公变	10	200	160	160
49196	宜兴	PMS_西匡 2#公变	10	160	113	113
49197	宜兴	龙运天城珺府 4#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49198	宜兴	邵东牌楼箱变主变	10	400	297	297
49199	宜兴	PMS_龙山桥下 2#公变	10	400	320	320
49200	宜兴	PMS_芳庄电力站 5#公变	10	400	320	320
49201	宜兴	PMS_任墅西村公变	10	400	320	320
49202	宜兴	永康 2#箱变主变	10	630	504	504
49203	宜兴	PMS_西元 2#公变	10	400	320	320
49204	宜兴	PMS_百合红庙 2#公变	10	200	160	160
49205	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49206	宜兴	潜洛新苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49207	宜兴	屠家 2#公变	10	200	160	160
49208	宜兴	张泽土桥村箱变主变	10	400	311	311
49209	宜兴	PMS_鹏鹞智造 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49210	宜兴	白塔村部 2#箱变主变（光伏并网）	10	630	477	477
49211	宜兴	PMS_六亩圩 2#公变	10	200	160	160
49212	宜兴	PMS_民北凌家公变	10	200	110	110
49213	宜兴	鑫陶广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49214	宜兴	PMS_南村碑公变	10	200	160	160
49215	宜兴	PMS_亭子下公变	10	200	160	160
49216	宜兴	PMS_农贸 2#公变	10	200	160	160
49217	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1#箱变	10	400	320	320
49218	宜兴	浦南东村 2#公变	10	400	320	320
49219	宜兴	PMS_陈家斗鱼塘公变	10	200	151	151
49220	宜兴	上坝 2#公变	10	400	320	320
49221	宜兴	PMS_金紫五庄公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49222	宜兴	逸时代广场 3#室 3#所变	10	630	504	504
49223	宜兴	夏姜塘南公变	10	200	66	66
49224	宜兴	PMS_亚溪鱼塘公变	10	200	160	160
49225	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49226	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 1#所变	20	800	640	640
49227	宜兴	氿璋景园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49228	宜兴	岳堤苑 3#箱变主变	10	630	504	504
49229	宜兴	璟和园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49230	宜兴	文庄柏树箱变主变	20	630	504	504
49231	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 15#室 2#所变	10	800	640	640
49232	宜兴	客运站充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
49233	宜兴	PMS_伏西箱变配电变压器	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49234	宜兴	颐悦府 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
49235	宜兴	屺亭王家组 2#公变	10	400	320	320
49236	宜兴	潘东村委公变	10	400	285	285
49237	宜兴	临泽人家 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
49238	宜兴	誉湖郡 7#室 1#所变主变	20	800	640	640
49239	宜兴	春晓江南南苑 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49240	宜兴	氿著景园 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
49241	宜兴	清雅嘉苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49242	宜兴	南漕储家塘 2#公变（光伏并网）	10	200	133	133
49243	宜兴	悦龙台 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49244	宜兴	PMS_湖滨桥 3#箱变主变	10	400	320	320
49245	宜兴	省庄金家村小区 2#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49246	宜兴	毛市后巷 3#公变	10	400	320	320
49247	宜兴	观澜府 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
49248	宜兴	氿悦湖山雅府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
49249	宜兴	和桥教堂 2#公变	10	400	320	320
49250	宜兴	PMS_雅达健康生态园 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
49251	宜兴	竹雨轩 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49252	宜兴	滨溪金悦府 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
49253	宜兴	PMS_上圩村公变	10	400	249	249
49254	宜兴	东方紫园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49255	宜兴	四季府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49256	宜兴	官林车站 2#箱变主变	10	630	504	504
49257	宜兴	前巷汽校 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49258	宜兴	尚城学府 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
49259	宜兴	太平东公变	10	400	303	303
49260	宜兴	PMS_融达新村箱变主变	10	630	504	504
49261	宜兴	上元瑞元箱变主变	10	500	400	400
49262	宜兴	南溪田舍公变（光伏并网）	10	200	90	90
49263	宜兴	查林新河 3#公变	10	200	160	160
49264	宜兴	一线天箱变主变	10	630	504	504
49265	宜兴	花溪邸 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
49266	宜兴	凌云府 8#室 2#所变主变	10	630	504	504
49267	宜兴	南漕裴家 3#箱变主变	10	630	504	504
49268	宜兴	PMS_镇丰公变	10	200	150	150
49269	宜兴	PMS_赵家村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49270	宜兴	宜丰徐家桥公变（光伏并网）	10	200	130	130
49271	宜兴	氿著景园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49272	宜兴	秧圩村公变（光伏并网）	10	400	279	279
49273	宜兴	茗秀馨院 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49274	宜兴	金榜华府 1#站 2#所变	10	630	504	504
49275	宜兴	春华制冷 3#公变	10	400	153	153
49276	宜兴	浜里农业公变	10	400	320	320
49277	宜兴	PMS_天辰府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
49278	宜兴	PMS_岳堤小区箱变主变	10	630	504	504
49279	宜兴	PMS_华新东路 7#公变	10	400	320	320
49280	宜兴	熙和府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49281	宜兴	丰台鱼塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49282	宜兴	PMS_盛泽东元公变	10	400	320	320
49283	宜兴	PMS_新田房公变	10	200	160	160
49284	宜兴	汇龙中公变	10	200	160	160
49285	宜兴	PMS_花园小区 6#公变	10	400	320	320
49286	宜兴	PMS_大招坞公变	10	200	160	160
49287	宜兴	PMS_春江郦府 2#室 4#所变	20	630	504	504
49288	宜兴	钰澜氿溪府 2#室 2#所变	10	800	640	640
49289	宜兴	PMS_华都花园 1#公变	10	400	320	320
49290	宜兴	永康 3#箱变主变	10	630	504	504
49291	宜兴	PMS_中长圩公变	10	400	320	320
49292	宜兴	PMS_吴圩村 3#公变	10	200	81	81
49293	宜兴	和桥朱家 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49294	宜兴	天一度假公变	10	400	320	320
49295	宜兴	上下场圩 7#公变	10	400	320	320
49296	宜兴	誉珑湖滨 12#室 1#所变主变	20	630	504	504
49297	宜兴	张渚中东山 2#箱变主变	10	630	504	504
49298	宜兴	渔业 2#公变	10	400	320	320
49299	宜兴	新农 3#公变	10	400	182	182
49300	宜兴	茗岭村 2#箱变主变	10	400	320	320
49301	宜兴	欣陶公寓 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49302	宜兴	湖悦名邸 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
49303	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 3#所变	10	800	640	640
49304	宜兴	PMS_朝阳新村 3#公变	10	400	320	320
49305	宜兴	洋渚小学 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49306	宜兴	新建影剧院箱变主变	10	630	504	504
49307	宜兴	东山新村 11#箱变主变	10	500	400	400
49308	宜兴	城北公交站 1#箱变主变	10	630	504	504
49309	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 1#所变	10	800	640	640
49310	宜兴	桃林北公变	10	200	145	145
49311	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
49312	宜兴	省庄新建 3#公变	10	200	138	138
49313	宜兴	湖悦名邸 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
49314	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 1#所变主变	10	630	504	504
49315	宜兴	熙山院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49316	宜兴	PMS_一号桥箱变主变	10	630	504	504
49317	宜兴	PMS_茶圣家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49318	宜兴	钰澜云溪府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49319	宜兴	PMS_东陆 2#公变	10	315	252	252
49320	宜兴	PMS_厚和太湖公变	10	200	160	160
49321	宜兴	屺亭北环公变（光伏并网）	10	400	312	312
49322	宜兴	彭渎河北公变	10	200	127	127
49323	宜兴	前巷石坝公变（光伏并网）	10	200	130	130
49324	宜兴	PMS_清溪小区 1#公变	10	315	252	252
49325	宜兴	PMS_清溪小区 2#公变	10	315	252	252
49326	宜兴	PMS_清溪小区 3#公变	10	315	252	252
49327	宜兴	PMS_清溪小区 4#公变	10	315	252	252
49328	宜兴	PMS_清溪小区公变	10	400	320	320
49329	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49330	宜兴	PMS_玉女路箱变主变	10	400	320	320
49331	宜兴	PMS_电力站南公变	10	400	320	320
49332	宜兴	PMS_蔡塘公变	10	400	297	297
49333	宜兴	洛涧梅梁公变	10	400	320	320
49334	宜兴	PMS_水中村 1#公变	10	200	160	160
49335	宜兴	PMS_南漕裴家公变	10	200	114	114
49336	宜兴	棠下村公变（光伏并网）	10	200	98	98
49337	宜兴	陶瓷大楼公变	10	400	320	320
49338	宜兴	万石南塍 2#公变	10	200	160	160
49339	宜兴	荆溪人家 3#站 4#所变主变	10	800	640	640
49340	宜兴	观澜府 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
49341	宜兴	钰澜氿溪府 4#室 4#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49342	宜兴	PMS_三洲土桥 2#公变	10	400	320	320
49343	宜兴	马圩鱼塘公变	10	400	320	320
49344	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 3#所变	20	800	640	640
49345	宜兴	东圩村北 2#公变	10	200	160	160
49346	宜兴	馨悦府 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
49347	宜兴	南城下公变	10	400	302	302
49348	宜兴	四里桥 2#公变	10	400	263	263
49349	宜兴	金楼箱变主变	10	400	320	320
49350	宜兴	雅达望月坊 4#箱变主变	10	400	320	320
49351	宜兴	钱家村 3#公变	10	400	40	40
49352	宜兴	PMS_电工综合楼公变	10	400	320	320
49353	宜兴	三门干 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49354	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
49355	宜兴	新边庄小区 3#箱变主变	10	630	504	504
49356	宜兴	PMS_船厂宿舍 1#公变	10	400	320	320
49357	宜兴	PMS_分水太湖头公变	10	200	135	135
49358	宜兴	民南四工区 2#公变	10	400	320	320
49359	宜兴	PMS_百合林场公变	10	400	306	306
49360	宜兴	PMS_绿苑新村 9#公变	10	400	320	320
49361	宜兴	竹雨轩 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
49362	宜兴	PMS_兴隆桥公变	10	200	160	160
49363	宜兴	南下圩 3#公变	10	200	160	160
49364	宜兴	三六队箱变主变	10	400	320	320
49365	宜兴	PMS_朝阳新村 5#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49366	宜兴	PMS_姚塔村北公变	10	200	160	160
49367	宜兴	PMS_朝阳新村 4#公变	10	400	320	320
49368	宜兴	PMS_新都府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49369	宜兴	春晓江南北苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
49370	宜兴	下东六队公变	10	400	320	320
49371	宜兴	滨溪金悦府 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
49372	宜兴	珍香茶场公变	10	400	320	320
49373	宜兴	PMS_文里村公变	10	400	320	320
49374	宜兴	PMS_步行街公变	10	400	320	320
49375	宜兴	PMS_南双 2#公变	10	200	160	160
49376	宜兴	PMS_福寿路公变	10	400	298	298
49377	宜兴	河塘下东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49378	宜兴	塍头 2#公变	10	200	133	133
49379	宜兴	PMS_南淮横河公变	10	400	320	320
49380	宜兴	PMS_金水名都 2#箱变 400KVA	10	400	320	320
49381	宜兴	夏阳西 2#公变	10	400	320	320
49382	宜兴	南塘村公变	10	400	320	320
49383	宜兴	PMS_阳羡中路 3#公变	10	400	320	320
49384	宜兴	PMS_叶塘村 4#公变	10	200	117	117
49385	宜兴	茗秀馨院 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
49386	宜兴	凌霞箱变主变	10	630	504	504
49387	宜兴	PMS_湖民电站公变	10	400	320	320
49388	宜兴	鹏鹞制造 13#公变	10	400	320	320
49389	宜兴	PMS_新都府 4#室 4#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49390	宜兴	PMS_三角桥 1#公变	10	400	320	320
49391	宜兴	雅达健康生态园 18#室 1#所变	10	800	640	640
49392	宜兴	PMS_苏缆新村 4#公变	10	200	160	160
49393	宜兴	PMS_辰华氿府 2#室 4#所变	20	800	640	640
49394	宜兴	金城花园 3#室 4#所变	10	800	640	640
49395	宜兴	翡翠四季花园 4#室 2#所变	20	800	640	640
49396	宜兴	鼎球小区 3#公变	10	400	227	227
49397	宜兴	PMS_南漕河东公变	10	200	130	130
49398	宜兴	横塘新区 1#箱变主变	10	500	400	400
49399	宜兴	PMS_邱庄村公变	10	400	292	292
49400	宜兴	PMS_碓坊 1#公变	10	400	320	320
49401	宜兴	PMS_培源西 1#箱变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49402	宜兴	振业 10#楼北箱变主变	10	630	504	504
49403	宜兴	PMS_碓坊 7#公变	10	200	160	160
49404	宜兴	PMS_碓坊 8#公变	10	400	320	320
49405	宜兴	PMS_华虹公变	10	400	320	320
49406	宜兴	曹家村部公变（光伏并网）	10	400	181	181
49407	宜兴	PMS_陶瓷商城 3#公变	10	400	320	320
49408	宜兴	PMS_南漕承家公变	10	200	122	122
49409	宜兴	金都公寓 2#公变	10	200	160	160
49410	宜兴	PMS_新都府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49411	宜兴	PMS_遗踪村 3#公变	10	400	320	320
49412	宜兴	东城上院 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
49413	宜兴	PMS_邾渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49414	宜兴	竺隐溪院 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
49415	宜兴	前圩公变	10	200	160	160
49416	宜兴	PMS_前阳村公变	10	400	320	320
49417	宜兴	虞山村公（光伏并网）	10	400	287	287
49418	宜兴	PMS_虞山 2#公变	10	400	279	279
49419	宜兴	新北村公变（光伏并网）	10	200	130	130
49420	宜兴	PMS_渎西村公变	10	200	160	160
49421	宜兴	渎西电站公变	10	400	320	320
49422	宜兴	PMS_工业小区公变	10	315	252	252
49423	宜兴	PMS_龙眼公变	10	200	160	160
49424	宜兴	PMS_金兰张家公变	10	200	160	160
49425	宜兴	华阳村公变（光伏并网）	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49426	宜兴	PMS_水洞公变	10	200	160	160
49427	宜兴	PMS_太平公变	10	315	244	244
49428	宜兴	茶亭五组公变	10	400	283	283
49429	宜兴	长山新民公变	10	400	292	292
49430	宜兴	东下向阳公变（光伏并网）	10	200	35	35
49431	宜兴	PMS_分水东村公变	10	200	95	95
49432	宜兴	PMS_东方明珠 1#箱变	10	800	640	640
49433	宜兴	东方明珠 2#箱变	10	500	400	400
49434	宜兴	东方明珠 3#箱变	10	500	400	400
49435	宜兴	东方明珠 4#箱变	10	630	504	504
49436	宜兴	东方明珠 5#箱变	10	500	400	400
49437	宜兴	PMS_东方明珠 6#箱变	10	400	256	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49438	宜兴	PMS_东方明珠 7#箱变	10	400	311	311
49439	宜兴	分水电力站 1#公变（光伏并网）	10	315	228	228
49440	宜兴	PMS_东方明珠 8#箱变	10	630	504	504
49441	宜兴	PMS_东下青龙公变	10	400	188	188
49442	宜兴	PMS_周铁冯家公变	10	400	320	320
49443	宜兴	PMS_黄墅茶场公变	10	200	160	160
49444	宜兴	顺伟二村 1#公变	10	400	320	320
49445	宜兴	分水中村公变（光伏并网）	10	200	137	137
49446	宜兴	东桥公变	10	400	267	267
49447	宜兴	PMS_分水前村公变	10	250	200	200
49448	宜兴	周东公变	10	400	292	292
49449	宜兴	PMS_分水李渎公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49450	宜兴	顺伟二村 5#公变	10	400	320	320
49451	宜兴	PMS_分水电力站 2#公变	10	315	252	252
49452	宜兴	PMS_分水电力站 6#公变	10	400	320	320
49453	宜兴	PMS_东方明珠 9#箱变	10	800	640	640
49454	宜兴	PMS_新城苑二期 1#箱变	10	630	504	504
49455	宜兴	PMS_新城苑二期 2#箱变	10	630	504	504
49456	宜兴	PMS_新城苑二期 3#箱变	10	630	504	504
49457	宜兴	PMS_老站公变	10	200	160	160
49458	宜兴	PMS_新城苑二期 4#箱变	10	630	504	504
49459	宜兴	俄师公变	10	400	267	267
49460	宜兴	PMS_新城苑二期 5#箱变	10	500	400	400
49461	宜兴	PMS_新城苑二期 6#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49462	宜兴	PMS_分水镇区 3#公变	10	400	320	320
49463	宜兴	PMS_新城苑二期 7#箱变	10	500	400	400
49464	宜兴	分水新桥公变	10	400	306	306
49465	宜兴	电力 4#公变	10	400	320	320
49466	宜兴	分水医院公变	10	400	320	320
49467	宜兴	官山坞公变（光伏并网）	10	200	142	142
49468	宜兴	分水教育公变	10	400	320	320
49469	宜兴	PMS_分水电力站 5#公变	10	400	320	320
49470	宜兴	下田桥公变	10	250	200	200
49471	宜兴	水龙土墙头公变（光伏并网）	10	200	95	95
49472	宜兴	水龙新庄公变（光伏并网）	10	200	23	23
49473	宜兴	水龙白土界公变（光伏并网）	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49474	宜兴	PMS_水龙新丰公变	10	200	160	160
49475	宜兴	PMS_水龙村赤山公变	10	200	67	67
49476	宜兴	PMS_洋溪电力站 4#公变	10	200	160	160
49477	宜兴	PMS_洋溪电力站 2#公变	10	315	252	252
49478	宜兴	洋溪菜场公变	10	200	160	160
49479	宜兴	洋溪电力站 5#公变（光伏并网）	10	400	233	233
49480	宜兴	洋溪电力站 1#公变	10	400	320	320
49481	宜兴	顺伟二村 4#公变	10	400	320	320
49482	宜兴	顺伟二村 3#公变	10	400	320	320
49483	宜兴	顺伟二村 2#公变	10	400	320	320
49484	宜兴	转山头 3#公变	10	200	160	160
49485	宜兴	花苑小区 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49486	宜兴	飞里村前村公变（光伏并网）	10	200	59	59
49487	宜兴	PMS_东贤中路 1#公变	10	315	252	252
49488	宜兴	螺丝坞公变	10	400	320	320
49489	宜兴	PMS_小圩村公变	10	400	320	320
49490	宜兴	分水圩田公变（光伏并网）	10	400	307	307
49491	宜兴	水产村 2#公变	10	400	320	320
49492	宜兴	PMS_前墅电站公变	10	400	320	320
49493	宜兴	PMS_新庄北公变	10	250	200	200
49494	宜兴	PMS_双桥村公变	10	315	252	252
49495	宜兴	PMS_双桥 3#公变	10	400	320	320
49496	宜兴	PMS_苗塘公变	10	200	160	160
49497	宜兴	洋溪电力站 3#公变（光伏并网）	10	315	225	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49498	宜兴	儒林公变	10	400	228	228
49499	宜兴	三洞村公变	10	160	128	128
49500	宜兴	蒋庄蒋家公变（光伏并网）	10	400	297	297
49501	宜兴	蒋庄后东公变（光伏并网）	10	200	113	113
49502	宜兴	PMS_长山村公变	10	400	286	286
49503	宜兴	PMS_蒋庄庄巷公变	10	200	55	55
49504	宜兴	长山江古山公变（光伏并网）	10	200	94	94
49505	宜兴	PMS_乔子门公变	10	400	275	275
49506	宜兴	PMS_蒋庄电站公变	10	250	200	200
49507	宜兴	PMS_方田公变	10	200	145	145
49508	宜兴	PMS_包装公变	10	200	160	160
49509	宜兴	PMS_芳西公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49510	宜兴	PMS_栈大公变	10	200	141	141
49511	宜兴	西干站公变	10	400	320	320
49512	宜兴	PMS_周铁安前公变	10	200	86	86
49513	宜兴	宋庄公变	10	400	264	264
49514	宜兴	PMS_国山七组公变	10	200	160	160
49515	宜兴	东贤新村公变	10	400	320	320
49516	宜兴	分水河南公变	10	400	320	320
49517	宜兴	河南电站公变	10	400	320	320
49518	宜兴	分水西沟公变	10	400	189	189
49519	宜兴	PMS_青店公变	10	200	160	160
49520	宜兴	周铁芦家 1#公变	10	400	320	320
49521	宜兴	PMS_东湖电站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49522	宜兴	盛渎公变	10	400	320	320
49523	宜兴	PMS_堵区公变	10	200	146	146
49524	宜兴	河墅公变	10	200	121	121
49525	宜兴	陈墅公变（光伏并网）	10	315	237	237
49526	宜兴	PMS_三坛公变	10	400	320	320
49527	宜兴	PMS_蓝天小区 6#箱变	10	800	640	640
49528	宜兴	PMS_蓝天小区 7#箱变	10	800	640	640
49529	宜兴	PMS_蓝天小区 8#箱变	10	630	504	504
49530	宜兴	PMS_竹舍南洋桥公变	10	200	148	148
49531	宜兴	茶局 3#公变	10	400	320	320
49532	宜兴	PMS_土城商住楼箱变	10	315	252	252
49533	宜兴	PMS_君悦府邸 6#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49534	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49535	宜兴	PMS_铜锣山庄 2#公变	10	200	160	160
49536	宜兴	冶金公变	10	400	320	320
49537	宜兴	周家浜南公变	10	400	320	320
49538	宜兴	PMS_怡心雅筑 1#箱变	10	800	640	640
49539	宜兴	万圣达公变	10	400	320	320
49540	宜兴	PMS_怡心雅筑 2#箱变	10	800	640	640
49541	宜兴	PMS_烟草别墅公变	10	315	252	252
49542	宜兴	PMS_陶都路 3#公变	10	400	320	320
49543	宜兴	PMS_东山新村 10#公变	10	315	252	252
49544	宜兴	PMS_东山 7#公变	10	315	252	252
49545	宜兴	PMS_东山 8#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49546	宜兴	PMS_东山 9#公变	10	315	252	252
49547	宜兴	杨巷刘家公变（光伏并网）	10	400	309	309
49548	宜兴	洪塘组 2#公变	10	400	252	252
49549	宜兴	前龙村公变（光伏并网）	10	400	272	272
49550	宜兴	东山新村 7#箱变主变	10	630	504	504
49551	宜兴	PMS_芳庄南圩鱼塘公变	10	400	320	320
49552	宜兴	PMS_大芦圩站公变	10	400	320	320
49553	宜兴	马蒋家公变（光伏并网）	10	200	48	48
49554	宜兴	PMS_教育路 2#箱变	10	400	320	320
49555	宜兴	PMS_杨巷公变	10	200	142	142
49556	宜兴	PMS_查村金田公变	10	400	320	320
49557	宜兴	车站小区 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49558	宜兴	PMS_后窑电站 1#公变	10	200	160	160
49559	宜兴	PMS_神马公寓箱变主变	10	630	504	504
49560	宜兴	PMS_木材加工公变	10	400	320	320
49561	宜兴	PMS_彝园小区 4#箱变	10	800	640	640
49562	宜兴	PMS_芳镇 9#公变	10	400	320	320
49563	宜兴	PMS_芳镇 4#公变	10	400	320	320
49564	宜兴	PMS_彝园小区 5#箱变	10	800	640	640
49565	宜兴	PMS_尹家新站公变	10	400	320	320
49566	宜兴	PMS_湾里公变	10	400	320	320
49567	宜兴	PMS_尹家中心小区公变	10	200	153	153
49568	宜兴	PMS_里黄渎公变	10	400	320	320
49569	宜兴	PMS_尹家村 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49570	宜兴	PMS_青龙冯家组公变	10	400	320	320
49571	宜兴	PMS_青龙塘西公变	10	400	253	253
49572	宜兴	八房村公变（光伏并网）	10	400	240	240
49573	宜兴	PMS_住家船公变	10	400	320	320
49574	宜兴	八房 2#公变（光伏并网）	10	200	133	133
49575	宜兴	PMS_景头公变	10	200	160	160
49576	宜兴	PMS_龙背山庄 5#箱变	10	1000	800	800
49577	宜兴	PMS_龙背山庄 1#箱变	10	630	504	504
49578	宜兴	PMS_龙背山庄 2#箱变	10	800	640	640
49579	宜兴	PMS_龙背山庄 3#箱变	10	1000	800	800
49580	宜兴	青梅 2#公变	10	400	320	320
49581	宜兴	PMS_乌溪村 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49582	宜兴	PMS_望湖小区箱变	10	630	504	504
49583	宜兴	PMS_茶叶小区箱变	10	630	504	504
49584	宜兴	PMS_楠木厅箱变	10	200	160	160
49585	宜兴	PMS_阳山新公变	10	250	200	200
49586	宜兴	阳山村公变	10	400	320	320
49587	宜兴	PMS_周铁西村电站公变	10	200	160	160
49588	宜兴	蒋巷 1#公变	10	400	320	320
49589	宜兴	蒋巷 2#公变	10	200	91	91
49590	宜兴	万安小区 5#公变	10	400	320	320
49591	宜兴	万安小区 6#公变	10	400	320	320
49592	宜兴	东来国际 1#站 3#所变	10	1000	800	800
49593	宜兴	PMS_高兴四队公变	10	200	100	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49594	宜兴	PMS_大田电站公变	10	400	320	320
49595	宜兴	万安小区 7#公变	10	400	320	320
49596	宜兴	张四房公变	10	200	160	160
49597	宜兴	PMS_亚中公变	10	400	320	320
49598	宜兴	PMS_东园 3#公变	10	400	320	320
49599	宜兴	PMS_前龙西山公变	10	200	160	160
49600	宜兴	大埠头 1#公变	10	400	320	320
49601	宜兴	花园国母公变（光伏并网）	10	400	309	309
49602	宜兴	周铁中巷公变	10	200	133	133
49603	宜兴	PMS_大港马家公变	10	200	160	160
49604	宜兴	兰山荷花 2#公变	10	200	160	160
49605	宜兴	兰山山南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49606	宜兴	祝塘 2#公变	10	400	298	298
49607	宜兴	祝塘电站公变	10	200	91	91
49608	宜兴	PMS_宋庄电站公变	10	200	115	115
49609	宜兴	杨树园公变	10	200	106	106
49610	宜兴	大埠头陈家公变（光伏并网）	10	400	290	290
49611	宜兴	PMS_后村 2#公变	10	400	320	320
49612	宜兴	石兴公变（光伏并网）	10	200	130	130
49613	宜兴	PMS_彝园小区 3#箱变	10	800	640	640
49614	宜兴	PMS_彝园小区 1#箱变	10	630	504	504
49615	宜兴	PMS_彝园小区 2#箱变	10	630	504	504
49616	宜兴	蓝天小区二期 1#箱变	10	800	640	640
49617	宜兴	PMS_蓝天小区二期 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49618	宜兴	PMS_蓝天小区 11#箱变	10	630	504	504
49619	宜兴	PMS_蓝天小区 10#箱变	10	630	504	504
49620	宜兴	PMS_蓝天小区 14#箱变	10	1000	800	800
49621	宜兴	PMS_育才小区 2#公变	10	200	160	160
49622	宜兴	PMS_蓝天小区 9#箱变	10	630	504	504
49623	宜兴	PMS_育才小区 1#公变	10	200	160	160
49624	宜兴	虞家 2#公变	10	400	310	310
49625	宜兴	PMS_育才小区 3#公变	10	315	252	252
49626	宜兴	PMS_蓝天小区 12#箱变	10	800	640	640
49627	宜兴	PMS_蓝天小区 13#箱变	10	800	640	640
49628	宜兴	PMS_蓝天小区 3#箱变	10	630	504	504
49629	宜兴	PMS_蓝天小区 4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49630	宜兴	PMS_蓝天小区 1#箱变	10	630	504	504
49631	宜兴	PMS_蓝天小区 2#箱变	10	630	504	504
49632	宜兴	PMS_蓝天小区 5#箱变	10	630	504	504
49633	宜兴	金兰红旗公变（光伏并网）	10	400	283	283
49634	宜兴	蚕种场公变（光伏并网）	10	315	192	192
49635	宜兴	周前公变	10	400	320	320
49636	宜兴	PMS_学前路公变	10	400	320	320
49637	宜兴	PMS_华埝公变	10	400	320	320
49638	宜兴	紫微苑 1#公变	10	400	320	320
49639	宜兴	紫微苑 2#公变	10	400	320	320
49640	宜兴	PMS_镇区 9#公变	10	315	252	252
49641	宜兴	PMS_镇区 6#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49642	宜兴	PMS_镇区 4#公变	10	400	320	320
49643	宜兴	PMS_镇区 5#公变	10	400	320	320
49644	宜兴	PMS_镇区 2#公变	10	400	320	320
49645	宜兴	钰澜氿溪府 2#室 1#所变	10	800	640	640
49646	宜兴	宸章府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49647	宜兴	洛涧雅居 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49648	宜兴	PMS_华兴花园 1#箱变	10	630	504	504
49649	宜兴	华兴花园 2#箱变主变	10	630	504	504
49650	宜兴	PMS_北斗圩公变	10	400	303	303
49651	宜兴	茭渎排公变	10	400	320	320
49652	宜兴	PMS_馨兰苑箱变	10	1000	800	800
49653	宜兴	PMS_南准西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49654	宜兴	PMS_湖滨上闸公变	10	400	320	320
49655	宜兴	丁墅 2#公变（光伏并网）	10	200	113	113
49656	宜兴	PMS_西渚电影院 2#公变	10	400	311	311
49657	宜兴	石材市场 66#公变（光伏并网）	10	400	2	2
49658	宜兴	氿悦湖山雅府 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
49659	宜兴	前亭新村箱变主变	10	630	504	504
49660	宜兴	丰泽苑东区 1#箱变主变	10	630	504	504
49661	宜兴	长山五队公变（光伏并网）	10	400	302	302
49662	宜兴	邮电公变（光伏并网）	10	400	211	211
49663	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 3#所变	20	800	640	640
49665	宜兴	悦龙台 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
49666	宜兴	尹家太湖 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49667	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
49668	宜兴	竹海新区 7#公变	10	400	314	314
49669	宜兴	PMS_烟山溪东公变	10	400	320	320
49670	宜兴	定化村部箱变主变	10	630	504	504
49671	宜兴	珑璟苑 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
49672	宜兴	花园小区 5#公变	10	200	160	160
49673	宜兴	兴樾府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
49674	宜兴	振山坳 3#公变（光伏并网）	10	200	105	105
49675	宜兴	东来国际 1#站 4#所变	10	1000	800	800
49676	宜兴	湾埂村公变	10	400	258	258
49677	宜兴	西墟鱼塘 2#公变	10	200	160	160
49678	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 2#室 1#所变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49679	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 2#室 2#所变	10	400	283	283
49680	宜兴	PMS_金三角招商城公变	10	400	320	320
49681	宜兴	邵东 2#箱变主变	10	400	296	296
49682	宜兴	川埠茶场 2#公变	10	200	160	160
49683	宜兴	卞渎北公变（光伏并网）	10	200	125	125
49684	宜兴	乾元村部箱变	10	630	504	504
49685	宜兴	宜乐雅园 4#室 1#所变	10	630	504	504
49686	宜兴	PMS_新征村荷花 2#公变	10	400	320	320
49687	宜兴	1 田头箱变主变 1	10	400	284	284
49688	宜兴	大生新村 4#箱变主变	10	400	320	320
49689	宜兴	PMS_供电宿舍箱变主变	10	500	400	400
49690	宜兴	PMS_誉珑湖滨 7#站 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49691	宜兴	南荡 2#公变	10	200	160	160
49692	宜兴	PMS_见花 2#公变	10	400	320	320
49693	宜兴	雅达望月坊 3#箱变主变	10	400	320	320
49694	宜兴	PMS_漳渎太湖公变	10	400	320	320
49695	宜兴	PMS_红凌塘 2#公变	10	200	140	140
49696	宜兴	洋渚太湖 2#公变	10	400	320	320
49697	宜兴	水产新站公变	10	400	320	320
49698	宜兴	PMS_东虹 1#箱变主变	10	500	400	400
49699	宜兴	PMS_东虹 2#箱变主变	10	500	400	400
49700	宜兴	PMS_东虹 3#箱变主变	10	500	400	400
49701	宜兴	PMS_向阳 5#箱变主变	10	500	400	400
49702	宜兴	PMS_向阳 6#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49703	宜兴	PMS_河东街公变	10	400	305	305
49704	宜兴	万寿桥公变	10	400	320	320
49705	宜兴	春晓江南北苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
49706	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 17#室 1#所变主变	10	800	640	640
49707	宜兴	花溪邸 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
49708	宜兴	PMS_春江郦府 2#室 2#所变	20	630	504	504
49709	宜兴	东风张家村 1#箱变主变	10	630	504	504
49710	宜兴	PMS_美博路灯箱变主变	10	200	160	160
49711	宜兴	PMS_平原村部 2#公变	10	200	143	143
49712	宜兴	头阳头庄 4#公变	10	400	320	320
49713	宜兴	PMS_世纪花园 1#箱变	10	630	504	504
49714	宜兴	PMS_兰右后村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49715	宜兴	夏姜坝头公变（光伏并网）	10	200	102	102
49716	宜兴	水产东村 2#公变	10	400	320	320
49717	宜兴	乾圩公变	10	200	142	142
49718	宜兴	芳镇 11#箱变主变	10	630	491	491
49719	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49720	宜兴	PMS_吴墟村前公变	10	400	262	262
49721	宜兴	望湖美筑 3#室 3#所变	20	800	640	640
49722	宜兴	PMS_锦绣二村 1#箱变主变	10	500	400	400
49723	宜兴	周铁三洞桥公变	10	400	320	320
49724	宜兴	PMS_东虹 4#箱变主变	10	500	400	400
49725	宜兴	PMS_东虹 6#箱变主变	10	500	400	400
49726	宜兴	PMS_东虹 7#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49727	宜兴	PMS_东虹 5#箱变主变	10	500	400	400
49728	宜兴	PMS_景湖天成 7#站 1#所变主变	10	800	640	640
49729	宜兴	PMS_景湖天成 7#站 2#所变	10	800	640	640
49730	宜兴	PMS_石材市场 71#公变	10	400	320	320
49731	宜兴	春晓江南北苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
49732	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 1#所变 F112	10	800	640	640
49733	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 3#所变	10	800	640	640
49734	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 4#所变	10	800	640	640
49735	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 2#所变	10	800	640	640
49736	宜兴	闸口东沙滩公变	10	400	320	320
49737	宜兴	誉湖郡 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
49738	宜兴	尚城学府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49739	宜兴	东岸桥头村箱变	10	500	400	400
49740	宜兴	PMS_吴墟村 3#公变	10	400	292	292
49741	宜兴	雅达健康生态园 17#室 4#所变主变	10	800	640	640
49742	宜兴	土杂商住楼 2#箱变主变	10	630	504	504
49743	宜兴	氿悦湖山珺府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
49744	宜兴	PMS_涧西 1#箱变	10	400	290	290
49745	宜兴	塘门桥南公变	10	200	160	160
49746	宜兴	下河组公变	10	200	160	160
49747	宜兴	茶局 6#公变	10	400	320	320
49748	宜兴	下邾村公变	10	400	238	238
49749	宜兴	PMS_涧西箱变	10	400	311	311
49750	宜兴	菜行 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49751	宜兴	PMS_恒隆大厦商住楼 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
49752	宜兴	金泉 5#公变	10	400	320	320
49753	宜兴	东山二村 5#箱变主变	10	500	400	400
49754	宜兴	湖东 2#箱变主变	10	500	400	400
49755	宜兴	誉珑湖滨 12#室 4#所变主变	20	630	504	504
49756	宜兴	临溪花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
49757	宜兴	PMS_红星花园 4#站 1#所变	10	1000	800	800
49758	宜兴	PMS_红星花园 4#站 2#所变	10	1000	800	800
49759	宜兴	佘大圩公变	10	400	320	320
49760	宜兴	东山二村 4#箱变主变	10	500	400	400
49761	宜兴	云景台 1#站 1#所变	10	630	504	504
49762	宜兴	云巢南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49763	宜兴	PMS_器件 1#箱变主变	10	630	504	504
49764	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 1#所变	10	800	640	640
49765	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 3#所变	10	800	640	640
49766	宜兴	社渎西公变（光伏并网）	10	200	116	116
49767	宜兴	PMS_停车场公变	10	400	320	320
49768	宜兴	梧桐人家 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49769	宜兴	PMS_电力站 10#公变	10	400	320	320
49770	宜兴	大头组公变	10	200	160	160
49771	宜兴	昌干公变（光伏并网）	10	200	127	127
49772	宜兴	东岗公变	10	400	278	278
49773	宜兴	丁舍前村公变	10	200	160	160
49774	宜兴	PMS_杨桥东塘 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49775	宜兴	PMS_安桥村公变	10	400	148	148
49776	宜兴	西庄窑山公变	10	200	160	160
49777	宜兴	西夹浜鱼塘公变	10	200	160	160
49778	宜兴	PMS_分水田舍公变	10	200	128	128
49779	宜兴	PMS_下干河北公变	10	400	232	232
49780	宜兴	PMS_潢潼茶场公变	10	200	160	160
49781	宜兴	PMS_新征村路组 1#箱变	10	500	400	400
49782	宜兴	祝陵村 1#箱变主变	10	630	483	483
49783	宜兴	新老窑 3#公变	10	400	320	320
49784	宜兴	氿都花苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
49785	宜兴	氿著景园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49786	宜兴	PMS_仇圩村中公变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49787	宜兴	新征混水 2#公变	10	200	82	82
49788	宜兴	潜洛新苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
49789	宜兴	PMS_常安 2#公变	10	200	160	160
49790	宜兴	小圩电站 2#公变	10	400	320	320
49791	宜兴	花溪邸 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49792	宜兴	和渎河南公变	10	200	160	160
49793	宜兴	建新中海公变	10	400	320	320
49794	宜兴	PMS_锡宜澄 2#箱变主变	10	630	504	504
49795	宜兴	前巷路东 3#公变（光伏并网）	10	200	151	151
49796	宜兴	紫琰府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
49797	宜兴	PMS_水泥宿 5#公变	10	400	320	320
49798	宜兴	葛渎排涝公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49799	宜兴	渔庄西公变	10	200	160	160
49800	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 4#所变	10	800	640	640
49801	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 2#所变	10	800	640	640
49802	宜兴	新大皇庙箱变主变	10	400	320	320
49803	宜兴	PMS_建新工业路公变	10	400	320	320
49804	宜兴	双濠农网 2#公变	10	400	320	320
49805	宜兴	PMS_谈家荡站公变	10	400	320	320
49806	宜兴	PMS_横岭 2#箱变	10	200	142	142
49807	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
49808	宜兴	湖悦天境 2#室 4#所变	20	630	504	504
49809	宜兴	PMS_许家坝东箱变主变	10	630	459	459
49810	宜兴	悦龙台 3#室 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49811	宜兴	农业园公变	10	200	160	160
49812	宜兴	PMS_牧场 2#公变	10	200	122	122
49813	宜兴	PMS_浪埂圩公变	10	200	101	101
49814	宜兴	PMS_和兴路 3#公变	10	400	320	320
49815	宜兴	西庄桥头公变	10	200	160	160
49816	宜兴	分水漕东公变	10	400	298	298
49817	宜兴	PMS_西荷塘公变	10	200	141	141
49818	宜兴	PMS_宋安北公变	10	200	160	160
49819	宜兴	PMS_迎春路箱变主变	10	500	400	400
49820	宜兴	北塘村 5#公变（光伏并网）	10	400	132	132
49821	宜兴	盛家桥公变	10	200	160	160
49822	宜兴	PMS_蔬菜市场 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49823	宜兴	PMS_联丰圩 2#公变	10	400	320	320
49824	宜兴	荆溪 3#箱变主变	10	630	504	504
49825	宜兴	PMS_烟山菜场 2#公变	10	400	290	290
49826	宜兴	西埝 3#公变	10	200	160	160
49827	宜兴	PMS_省北公变	10	400	320	320
49828	宜兴	PMS_春江郦府 2#室 3#所变	20	630	504	504
49829	宜兴	雅达健康生态园 13#室 1#所变主变	10	630	504	504
49830	宜兴	PMS_隔家圩鱼塘公变	10	200	160	160
49831	宜兴	PMS_湖光路潜洛 2#公变	10	400	320	320
49832	宜兴	顺昌公变	10	400	320	320
49833	宜兴	PMS_陶机丁港宿舍公变	10	400	320	320
49834	宜兴	PMS_薛家村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49835	宜兴	PMS_钱圩公变	10	200	138	138
49836	宜兴	PMS_沈家站公变	10	200	147	147
49837	宜兴	凤鸣府 3#室 2#所变	10	800	640	640
49838	宜兴	PMS_朱家公变	10	200	160	160
49839	宜兴	恒瑞公变	10	400	320	320
49840	宜兴	誉湖郡 8#室 1#所变主变	20	800	640	640
49841	宜兴	PMS_英伦尊邸 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
49842	宜兴	PMS_英伦尊邸 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
49843	宜兴	PMS_融创汎园二期 6#站 1#所变	10	800	640	640
49844	宜兴	PMS_融创汎园二期 6#站 2#所变	10	800	640	640
49845	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 2#所变	20	800	640	640
49846	宜兴	九方桥公变（光伏并网）	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49847	宜兴	钱墅都荟 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
49848	宜兴	塘田电站公变	10	400	320	320
49849	宜兴	东蔡塘公变	10	200	123	123
49850	宜兴	洋滩 2#公变	10	200	160	160
49851	宜兴	PMS_黄金埂公变	10	200	134	134
49852	宜兴	PMS_双庙双南 2#公变	10	400	307	307
49853	宜兴	PMS_宁杭路灯 2#公变	10	400	320	320
49854	宜兴	PMS_红旗公变	10	200	102	102
49855	宜兴	沿河公变（光伏并网）	10	200	143	143
49856	宜兴	沧浜 3#箱变主变	10	400	320	320
49857	宜兴	PMS_西望六组箱变主变	10	500	324	324
49858	宜兴	板桥新村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49859	宜兴	PMS_芳庄箱变	10	630	410	410
49860	宜兴	白土电站 3#公变	10	400	320	320
49861	宜兴	PMS_西望大桥箱变主变	10	500	400	400
49862	宜兴	PMS_分水丁前公变	10	400	262	262
49863	宜兴	PMS_北庄 2#公变	10	200	125	125
49864	宜兴	分水南塘公变（光伏并网）	10	400	256	256
49865	宜兴	PMS_锡煤宿舍 2#公变	10	200	160	160
49866	宜兴	种子场公变	10	400	320	320
49867	宜兴	PMS_塍里 3#公变	10	200	160	160
49868	宜兴	PMS_祥圩下谈公变	10	200	160	160
49869	宜兴	铜山八九组公变（光伏并网）	10	200	131	131
49870	宜兴	PMS_临津水产公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49871	宜兴	PMS_干冲 2#公变	10	200	145	145
49872	宜兴	竺隐溪院 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49873	宜兴	外厂公变	10	400	255	255
49874	宜兴	PMS_剧院路箱变主变	10	500	400	400
49875	宜兴	和桥菜场 1#公变	10	400	320	320
49876	宜兴	PMS_和兴路 4#公变	10	400	320	320
49877	宜兴	PMS_东虹新村 1#箱变主变	10	500	400	400
49878	宜兴	PMS_东虹新村 2#箱变主变	10	500	400	400
49879	宜兴	PMS_雅达健康生态园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
49880	宜兴	PMS_钢铁大厦箱变主变	10	400	320	320
49881	宜兴	和喜氿府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49882	宜兴	葛山 2#公变（光伏并网）	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49883	宜兴	磨山公变	10	200	86	86
49884	宜兴	王家墩公变（光伏并网）	10	400	272	272
49885	宜兴	PMS_白塔 2#公变	10	400	320	320
49886	宜兴	PMS_新河组公变	10	400	320	320
49887	宜兴	PMS_石门 2#公变	10	200	61	61
49888	宜兴	PMS_万石农行公变	10	400	320	320
49889	宜兴	氿宸天境府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
49890	宜兴	PMS_丰西村公变	10	400	271	271
49891	宜兴	PMS_高塍镇政府公变	10	400	320	320
49892	宜兴	PMS_双庙河渎墩公变	10	200	160	160
49893	宜兴	PMS_铜山黄岗卡公变	10	200	160	160
49894	宜兴	PMS_铜山寺前公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49895	宜兴	PMS_徐西姚家圩公变	10	200	105	105
49896	宜兴	PMS_铜山西山下公变	10	200	105	105
49897	宜兴	PMS_紫砂新村公变	10	400	320	320
49898	宜兴	PMS_大码 2#公变	10	400	320	320
49899	宜兴	PMS_西望新区箱变主变	10	500	400	400
49900	宜兴	PMS_邮电局箱变主变	10	400	320	320
49901	宜兴	宜丰砖桥北公变	10	200	143	143
49902	宜兴	岗楼 2#公变（光伏并网）	10	200	96	96
49903	宜兴	蜀山北街 2#箱变主变	10	500	400	400
49904	宜兴	PMS_狗头山公变	10	400	320	320
49905	宜兴	PMS_南辛西公变	10	200	160	160
49906	宜兴	PMS_石家组公变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49907	宜兴	美陶宿舍公变	10	400	320	320
49908	宜兴	望湖美筑 5#室 2#所变	20	800	640	640
49909	宜兴	PMS_施荡渔塘公变	10	200	160	160
49910	宜兴	PMS_东虹新村 3#箱变主变	10	500	400	400
49911	宜兴	PMS_公路公变	10	400	320	320
49912	宜兴	东方紫园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49913	宜兴	PMS_东虹新村 4#箱变主变	10	500	400	400
49914	宜兴	PMS_东虹新村 5#箱变主变	10	500	400	400
49915	宜兴	金龙名都 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
49916	宜兴	洋渚三庄 1#公变	10	400	320	320
49917	宜兴	红星圩 4#公变	10	400	320	320
49918	宜兴	宜乐雅园 5#室 4#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49919	宜兴	PMS_万善东郡商业 1#箱变主变	10	800	640	640
49920	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
49921	宜兴	PMS_氿麓花园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
49922	宜兴	PMS_新都府 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
49923	宜兴	万善东郡商业 2#箱变主变（光伏并网）	10	800	627	627
49924	宜兴	万善东郡 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
49925	宜兴	万善东郡 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
49926	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
49927	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 2#所变	10	800	640	640
49928	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
49929	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 4#所变	10	800	640	640
49930	宜兴	白塔公变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49931	宜兴	西塘村公变	10	315	252	252
49932	宜兴	梧桐人家 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49933	宜兴	倒砍头 3#公变	10	200	160	160
49934	宜兴	西渚雪家桥公变（光伏并网）	10	200	114	114
49935	宜兴	万石宋家公变（光伏并网）	10	400	289	289
49936	宜兴	PMS_湾里组公变	10	200	54	54
49937	宜兴	PMS_长前公变	10	200	11	11
49938	宜兴	PMS_六田东塍公变	10	400	320	320
49939	宜兴	塘头公变（光伏并网）	10	200	139	139
49940	宜兴	PMS_官渎港公变	10	400	320	320
49941	宜兴	PMS_汤渡 3#公变	10	400	320	320
49942	宜兴	PMS_毛杏沟公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49943	宜兴	龙眼潭路北公变	10	400	320	320
49944	宜兴	PMS_高科 2#公变	10	200	160	160
49945	宜兴	PMS_锡煤宿舍 3#公变	10	400	320	320
49946	宜兴	大同村公变	10	200	157	157
49947	宜兴	百合南站公变	10	315	252	252
49948	宜兴	桃溪中学公变	10	400	320	320
49949	宜兴	PMS_交警中队箱变主变	10	400	320	320
49950	宜兴	徐舍尤庄公变（光伏并网）	10	200	131	131
49951	宜兴	PMS_隔湖农场 2#公变	10	200	160	160
49952	宜兴	PMS_胜山村中公变	10	200	123	123
49953	宜兴	王住公变	10	200	129	129
49954	宜兴	PMS_南新水产 4#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49955	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
49956	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 14#室 3#所变	10	630	504	504
49957	宜兴	PMS_泥塘村 2#公变	10	200	126	126
49958	宜兴	中兴新村 3#箱变主变	10	500	400	400
49959	宜兴	PMS_雪庄公变	10	200	132	132
49960	宜兴	PMS_下漳水产箱变主变	10	630	504	504
49961	宜兴	PMS_旧阳 3#公变	10	400	291	291
49962	宜兴	芙蓉茶林场 2#公变	10	200	160	160
49963	宜兴	新建蒋家 3#公变	10	200	160	160
49964	宜兴	西瓦窑 3#公变	10	400	320	320
49965	宜兴	PMS_英伦尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49966	宜兴	PMS_英伦尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49967	宜兴	杏底里公变（光伏并网）	10	200	89	89
49968	宜兴	PMS_白莲组公变	10	200	160	160
49969	宜兴	PMS_芳庄镇东公变	10	400	320	320
49970	宜兴	元帆桥公变（光伏并网）	10	400	308	308
49971	宜兴	PMS_谈墅村南公变	10	400	264	264
49972	宜兴	PMS_浦西医院公变	10	200	160	160
49973	宜兴	观澜府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
49974	宜兴	PMS_和桥派出所箱变主变	10	400	320	320
49975	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 2#所变	20	630	504	504
49976	宜兴	PMS_誉珑湖滨 7#站 1#所变	20	800	640	640
49977	宜兴	和建杨家公变	10	400	320	320
49978	宜兴	PMS_古庄东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49979	宜兴	花溪苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
49980	宜兴	徐渎东公变	10	400	71	71
49981	宜兴	PMS_虞墅 5#公变	10	400	320	320
49982	宜兴	茗秀馨院 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
49983	宜兴	PMS_分界岭 4#公变	10	200	160	160
49984	宜兴	PMS_文昌路 3#公变	10	400	320	320
49985	宜兴	颐悦府 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
49986	宜兴	PMS_文昌路 1#公变	10	400	320	320
49987	宜兴	钰澜氿溪府 3#室 2#所变	10	800	640	640
49988	宜兴	PMS_供电营业所 2#公变	10	400	320	320
49989	宜兴	花溪苑 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
49990	宜兴	文庄村北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49991	宜兴	塘田大桥箱变主变	10	630	504	504
49992	宜兴	北山大门 3#公变	10	400	320	320
49993	宜兴	PMS_洪巷南公变	10	200	160	160
49994	宜兴	双桥龙坊公变	10	400	320	320
49995	宜兴	诚庄北站 2#公变	10	200	57	57
49996	宜兴	PMS_任墅供电所公变	10	200	160	160
49997	宜兴	宜乐雅园 6#室 1#所变	10	800	640	640
49998	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
49999	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
50000	宜兴	大贤岭公变	10	400	320	320
50001	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 4#所变	20	630	504	504
50002	宜兴	PMS_善东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50003	宜兴	马西 2#公变	10	200	17	17
50004	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 1#所变	10	800	640	640
50005	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 2#所变	10	800	640	640
50006	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 3#所变	10	800	640	640
50007	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 4#所变	10	800	640	640
50008	宜兴	PMS_徐渎四队公变	10	200	119	119
50009	宜兴	PMS_陆平加工 2#公变	10	400	320	320
50010	宜兴	龙池山门箱变主变	10	400	320	320
50011	宜兴	PMS_见花岗 2#公变	10	200	71	71
50012	宜兴	竹海岭上 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
50013	宜兴	PMS_氿韵福邸 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
50014	宜兴	南淋中公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50015	宜兴	长征八组新村公变（光伏并网）	10	200	127	127
50016	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 1#所变	20	800	640	640
50017	宜兴	百亩场东箱变主变	10	500	400	400
50018	宜兴	龙运天城悦府 4#室 1#所变	10	800	640	640
50019	宜兴	南六置业 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
50020	宜兴	南六置业 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
50021	宜兴	南六置业 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
50022	宜兴	南六置业 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
50023	宜兴	PMS_下东龙塘 2#公变	10	400	320	320
50024	宜兴	丰泽苑东区 3#箱变主变	10	630	504	504
50025	宜兴	氿珑云起府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50026	宜兴	汤家箱变主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50027	宜兴	书香澜庭 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
50028	宜兴	茗秀馨院 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
50029	宜兴	花溪邸 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50030	宜兴	北门 3#箱变主变（光伏并网）	10	630	500	500
50031	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
50032	宜兴	大芦寺公变	10	400	320	320
50033	宜兴	PMS_临泽人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
50034	宜兴	PMS_临泽人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
50035	宜兴	临泽人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
50036	宜兴	临泽人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
50037	宜兴	PMS_临泽人家 3#室 1#所变	20	800	640	640
50038	宜兴	PMS_临泽人家 3#室 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50039	宜兴	临泽人家 3#室 4#所变	20	800	640	640
50040	宜兴	临泽人家 3#室 2#所变	20	800	640	640
50041	宜兴	谢家庄公变（光伏并网）	10	400	264	264
50042	宜兴	荒山北 2#公变	10	400	320	320
50043	宜兴	PMS_站前路 2#公变	10	400	320	320
50044	宜兴	PMS_和桥荷花公变	10	200	17	17
50045	宜兴	PMS_永发小区箱变主变	10	400	320	320
50046	宜兴	PMS_安乐村委公变	10	200	160	160
50047	宜兴	茶泉路箱变主变	10	630	504	504
50048	宜兴	凌云府 7#室 1#所变主变	10	630	504	504
50049	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 4#所变主变	20	800	640	640
50050	宜兴	龙池路箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50051	宜兴	PMS_和渎港太湖蓝藻打捞箱变主变	10	400	320	320
50052	宜兴	陶都苑 1#站 1#所变主变	10	400	320	320
50053	宜兴	翡翠四季花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
50054	宜兴	PMS_陆平五家圩公变	10	200	160	160
50055	宜兴	PMS_芳庄墅后公变	10	200	160	160
50056	宜兴	建新杏家组 2#箱变主变	10	500	400	400
50057	宜兴	PMS_归径蒋家 2#公变	10	200	107	107
50058	宜兴	碧水雅居 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
50059	宜兴	冷家 2#公变（光伏并网）	10	200	108	108
50060	宜兴	PMS_芙蓉监狱北公变	10	200	160	160
50061	宜兴	凌家村 1#公变（光伏并网）	10	400	308	308
50062	宜兴	凌云府 6#室 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50063	宜兴	PMS_芙蓉马家 3#公变	10	200	121	121
50064	宜兴	花溪苑 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
50065	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
50066	宜兴	熙和府 2#室 1#所变	10	800	640	640
50067	宜兴	PMS_春江郦府 3#室 1#所变	20	800	640	640
50068	宜兴	竹海岭上 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
50069	宜兴	蒋家桥公变	10	400	320	320
50070	宜兴	PMS_周潭刘家公变	10	200	160	160
50071	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 4#所变主变	10	630	504	504
50072	宜兴	PMS_上阳公变	10	200	128	128
50073	宜兴	后北庄公变（光伏并网）	10	200	109	109
50074	宜兴	万华 3#公变（光伏并网）	10	200	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50075	宜兴	PMS_归径新河沿公变	10	400	264	264
50076	宜兴	PMS_创业路公变	10	400	320	320
50077	宜兴	花溪苑 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
50078	宜兴	PMS_振兴桥公变	10	400	320	320
50079	宜兴	PMS_埝头育才公变	10	200	160	160
50080	宜兴	PMS_南中三组公变	10	200	160	160
50081	宜兴	漳渎太湖 3#公变	10	400	320	320
50082	宜兴	栅村压铸 2#公变	10	400	320	320
50083	宜兴	PMS_洛涧姚家 1#箱变主变	10	630	504	504
50084	宜兴	东来国际 1#站 2#所变	10	1000	800	800
50085	宜兴	PMS_洛涧菜场箱变主变	10	400	320	320
50086	宜兴	PMS_庙桥东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50087	宜兴	南坝 2#公变（光伏并网）	10	400	249	249
50088	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50089	宜兴	振华中路公变	10	400	320	320
50090	宜兴	观澜府 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
50091	宜兴	湖光珑樾府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
50092	宜兴	石臼坞 2#公变	10	400	320	320
50093	宜兴	观澜府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
50094	宜兴	PMS_凌霞新桥公变	10	200	95	95
50095	宜兴	PMS_中心新站公变	10	400	288	288
50096	宜兴	PMS_均陶商品 2#公变	10	400	320	320
50097	宜兴	PMS_裴西组公变	10	400	320	320
50098	宜兴	氿宸天境府 1#站 1#所变主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50099	宜兴	PMS_热电小区 2#箱变主变	10	500	400	400
50100	宜兴	浦南电站 2#公变	10	200	160	160
50101	宜兴	邓家 2#公变	10	400	320	320
50102	宜兴	PMS_腾达公变	10	400	320	320
50103	宜兴	竹海岭上 4#站 2#所变主变	10	800	640	640
50104	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 2#所变	20	800	640	640
50105	宜兴	熙和府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
50106	宜兴	PMS_凤凰村公变	10	400	72	72
50107	宜兴	竹舍河西 3#公变	10	400	320	320
50108	宜兴	邵坞茶场公变	10	400	320	320
50109	宜兴	PMS_荷花浜公变	10	200	101	101
50110	宜兴	PMS_洛涧村箱变主变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50111	宜兴	东城上院 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
50112	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
50113	宜兴	杏洞 3#公变	10	400	320	320
50114	宜兴	红卫桃园 3#公变	10	400	320	320
50115	宜兴	PMS_神山 2#公变	10	400	320	320
50116	宜兴	湖悦天境 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
50117	宜兴	金城花园 3#室 3#所变	10	800	640	640
50118	宜兴	北庄许家公变	10	315	252	252
50119	宜兴	PMS_振华路 2#公变	10	400	320	320
50120	宜兴	PMS_蒋笠 9#公变	10	400	255	255
50121	宜兴	PMS_浦东街北公变	10	400	320	320
50122	宜兴	茶场四队公变（光伏并网）	10	200	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50123	宜兴	PMS_荷花圩公变	10	200	160	160
50124	宜兴	回图东公变	10	400	320	320
50125	宜兴	逸时代广场 3#室 1#所变	10	630	504	504
50126	宜兴	阳羡度假区箱变主变	10	630	504	504
50127	宜兴	新东 2#公变（光伏并网）	10	400	181	181
50128	宜兴	振业 33#楼北箱变	10	630	504	504
50129	宜兴	PMS_南漕南湾公变	10	200	160	160
50130	宜兴	砂滩圩鱼塘公变	10	200	160	160
50131	宜兴	PMS_张兰桥公变	10	200	92	92
50132	宜兴	PMS_锡煤宿舍 1#公变	10	200	160	160
50133	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
50134	宜兴	PMS_石臼坞公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50135	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
50136	宜兴	PMS_黄墅茶场 3#公变	10	200	160	160
50137	宜兴	分界岭 5#公变	10	400	320	320
50138	宜兴	大团东公变（光伏并网）	10	400	313	313
50139	宜兴	龙运天城悦府 4#室 2#所变	10	800	640	640
50140	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
50141	宜兴	PMS_龙山涧东 2#箱变主变	10	500	400	400
50142	宜兴	湖光路大桥公变	10	400	320	320
50143	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
50144	宜兴	楼新桥三组 2#公变（光伏并网）	10	400	260	260
50145	宜兴	浦东新苑 1#箱变主变	10	400	320	320
50146	宜兴	熙山院 2#室 2#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50147	宜兴	花溪苑 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
50148	宜兴	胡油 3#公变	10	400	254	254
50149	宜兴	潜洛六庄 3#公变	10	400	320	320
50150	宜兴	宜乐雅园 8#室 1#所变	10	800	640	640
50151	宜兴	供电所箱变主变	10	630	504	504
50152	宜兴	PMS_汤澄东公变	10	200	160	160
50153	宜兴	PMS_万石村公变	10	400	320	320
50154	宜兴	新旦圩鱼塘公变	10	200	160	160
50155	宜兴	PMS_查林北区 4#公变	10	200	160	160
50156	宜兴	PMS_万石油塘 2#公变	10	400	320	320
50157	宜兴	PMS_荷花塘 4#箱变主变	10	400	320	320
50158	宜兴	雅达健康生态园 14#站 1#所变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50159	宜兴	东方紫园 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
50160	宜兴	PMS_国税箱变主变	10	400	320	320
50161	宜兴	杏洞充电站公变	10	400	320	320
50162	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
50163	宜兴	国山南山公变	10	400	320	320
50164	宜兴	PMS_淦里上村公变	10	400	269	269
50165	宜兴	龙泽苑一期 2#箱变主变	10	630	504	504
50166	宜兴	小圩南公变（光伏并网）	10	200	131	131
50167	宜兴	PMS_新都府 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
50168	宜兴	九鳞公变	10	400	320	320
50169	宜兴	大东新村箱变主变	10	500	400	400
50170	宜兴	圣东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50171	宜兴	怡然居 1#站 2#所变（光伏并网）	10	630	493	493
50172	宜兴	悦澜名邸 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
50173	宜兴	核心村 2#箱变主变	10	500	400	400
50174	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 1#所变	10	1000	800	800
50175	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 2#所变	10	1000	800	800
50176	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 3#所变	10	1000	800	800
50177	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 4#所变	10	1000	800	800
50178	宜兴	梦想城箱变主变	10	500	386	386
50179	宜兴	PMS_塍里赵庄组公变	10	400	320	320
50180	宜兴	PMS_天汎御城 3#站 3#所变主变	20	800	640	640
50181	宜兴	PMS_天汎御城 3#站 2#所变主变	20	800	629	629
50182	宜兴	PMS_天汎御城 3#站 4#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50183	宜兴	PMS_老医院宿舍箱变主变	10	630	504	504
50184	宜兴	PMS_誉珑湖滨 9#室 2#所变主变	20	630	504	504
50185	宜兴	PMS_中心幼儿园箱变主变	10	400	296	296
50186	宜兴	PMS_誉珑湖滨 9#室 1#所变主变	20	630	504	504
50187	宜兴	PMS_钢铁宿舍 1#箱变主变	10	500	400	400
50188	宜兴	PMS_大田东公变	10	400	320	320
50189	宜兴	PMS_恒隆大厦商住楼 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
50190	宜兴	水龙加工公变（光伏并网）	10	200	18	18
50191	宜兴	集镇南 3#公变	10	400	320	320
50192	宜兴	PMS_河南组 1#公变	10	400	148	148
50193	宜兴	PMS_义庄桥公变	10	400	320	320
50194	宜兴	PMS_中准电站公变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50195	宜兴	PMS_小西干公变	10	200	125	125
50196	宜兴	大山公变	10	200	136	136
50197	宜兴	企南公变	10	400	320	320
50198	宜兴	民望公变（光伏并网）	10	200	138	138
50199	宜兴	PMS_邾渎河南公变	10	400	191	191
50200	宜兴	PMS_张生坝公变	10	200	129	129
50201	宜兴	新河沿大浜公变	10	200	126	126
50202	宜兴	北准河北公变	10	400	298	298
50203	宜兴	PMS_水北村北公变	10	400	320	320
50204	宜兴	PMS_新河沿高车垛公变	10	400	206	206
50205	宜兴	PMS_周铁王家塘公变	10	200	160	160
50206	宜兴	PMS_夏姜东胥渡公变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50207	宜兴	月家桥公变（光伏并网）	10	200	142	142
50208	宜兴	PMS_张渚菜场北箱变主变	10	500	400	400
50209	宜兴	卫生小区箱变主变	10	630	504	504
50210	宜兴	万福蒋家 2#公变	10	400	316	316
50211	宜兴	鲸塘村中公变（光伏并网）	10	200	141	141
50212	宜兴	珑璟苑 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
50213	宜兴	PMS_团结圩南站公变	10	400	320	320
50214	宜兴	PMS_工业 A 区 2#公变	10	400	320	320
50215	宜兴	PMS_汪洋污工泵公变	10	200	160	160
50216	宜兴	东新河闸公变	10	315	252	252
50217	宜兴	邬泉村委公变	10	400	320	320
50218	宜兴	PMS_大河边 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50219	宜兴	中袁一组 2#公变	10	400	320	320
50220	宜兴	PMS_大人巷 1#公变	10	400	320	320
50221	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 1#所变	10	630	504	504
50222	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 3#所变	10	630	504	504
50223	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 2#所变	10	630	504	504
50224	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 4#所变	10	630	504	504
50225	宜兴	PMS_决东站 2#公变	10	200	160	160
50226	宜兴	军山组 2#公变	10	400	320	320
50227	宜兴	PMS_横塘箱变	10	630	504	504
50228	宜兴	彭庄 2#公变	10	400	320	320
50229	宜兴	PMS_西园 5#公变	10	400	320	320
50230	宜兴	PMS_紫溪公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50231	宜兴	PMS_徐西谈家圩公变	10	200	116	116
50232	宜兴	PMS_西圩渔塘公变	10	200	160	160
50233	宜兴	PMS_民主小区 3#公变	10	400	320	320
50234	宜兴	PMS_杨家园公变	10	400	320	320
50235	宜兴	雅达健康生态园 19#室 2#所变	10	630	504	504
50236	宜兴	PMS_雅达健康生态园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
50237	宜兴	PMS_贺家渎河东 1#公变	10	200	118	118
50238	宜兴	桥涯新北 2#公变	10	400	320	320
50239	宜兴	宜乐雅园 7#室 1#所变	10	630	504	504
50240	宜兴	PMS_水北田螺村公变	10	200	160	160
50241	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
50242	宜兴	民北张家公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50243	宜兴	PMS_银祥公变	10	400	254	254
50244	宜兴	PMS_邾渎村公变	10	400	11	11
50245	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 1#所变	20	630	504	504
50246	宜兴	PMS_新街东公变	10	400	320	320
50247	宜兴	桃花新村 3#公变（光伏并网）	10	200	137	137
50248	宜兴	省庄新建箱变主变	10	400	320	320
50249	宜兴	春晓江南北苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
50250	宜兴	莲河溪村 2#公变（光伏并网）	10	200	135	135
50251	宜兴	PMS_张渚渚南快活岭公变	10	200	160	160
50252	宜兴	蜀山北街 3#箱变主变	10	500	400	400
50253	宜兴	林场 1#箱变主变	10	630	504	504
50254	宜兴	太华小岭公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50255	宜兴	周铁东湖湿地箱变主变	10	400	320	320
50256	宜兴	锦溪豪庭 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50257	宜兴	PMS_乾极 2#公变	10	200	160	160
50258	宜兴	陆平车站西 2#公变	10	400	320	320
50259	宜兴	翡翠四季花园 4#室 3#所变	20	800	640	640
50260	宜兴	PMS_大人巷 2#公变	10	400	320	320
50261	宜兴	PMS_张山干公变	10	400	320	320
50262	宜兴	PMS_西渚占家公变	10	400	260	260
50263	宜兴	誉湖郡 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
50264	宜兴	PMS_前笪村 2#公变	10	400	320	320
50265	宜兴	钟溪下塘 3#公变	10	400	320	320
50266	宜兴	PMS_新芳棚上东公变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50267	宜兴	PMS_大树下公变	10	200	160	160
50268	宜兴	PMS_芳庄北漕公变	10	200	66	66
50269	宜兴	埝南后村公变	10	200	160	160
50270	宜兴	杨巷南环路公变	10	400	320	320
50271	宜兴	PMS_鲍家庄公变	10	400	270	270
50272	宜兴	鲍庄 2#公变（光伏并网）	10	200	95	95
50273	宜兴	PMS_查林六组 5#公变	10	400	320	320
50274	宜兴	华要新村 3#箱变主变	10	500	400	400
50275	宜兴	PMS_寺前电站公变	10	200	160	160
50276	宜兴	东苑小区 1#箱变主变	10	630	504	504
50277	宜兴	东岳村委公变	10	400	320	320
50278	宜兴	PMS_民主小区 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50279	宜兴	东圩南公变	10	400	277	277
50280	宜兴	PMS_路埂公变	10	400	320	320
50281	宜兴	蒲宕公变（光伏并网）	10	200	142	142
50282	宜兴	PMS_周铁陈家公变	10	200	160	160
50284	宜兴	PMS_马草村 4#公变	10	200	160	160
50285	宜兴	PMS_人才公寓 1#站 1#所变	20	800	640	640
50286	宜兴	PMS_人才公寓 1#站 2#所变	20	800	640	640
50287	宜兴	PMS_周铁前村公变	10	400	320	320
50288	宜兴	庆源大道 5#路灯公变	10	200	160	160
50289	宜兴	中巷夏家公变	10	400	10	10
50290	宜兴	PMS_庄里公变	10	200	108	108
50291	宜兴	横沟头公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50292	宜兴	PMS_东埠 2#公变	10	200	24	24
50293	宜兴	红梅园公变（光伏并网）	10	400	117	117
50294	宜兴	茗秀馨院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50295	宜兴	PMS_石盘山公变	10	200	160	160
50296	宜兴	PMS_小谈里公变	10	200	114	114
50297	宜兴	水中村 3#公变	10	400	320	320
50298	宜兴	PMS_东湖何家公变	10	200	160	160
50299	宜兴	马塘干公变	10	400	307	307
50300	宜兴	PMS_夏圩公变	10	400	320	320
50301	宜兴	半山溪畔 1#室 1#所变主变（光伏并网）	10	800	546	546
50302	宜兴	PMS_半山溪畔 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
50303	宜兴	砺山荒山 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50304	宜兴	璟和园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
50305	宜兴	王家墩 2#公变	10	400	320	320
50306	宜兴	川埠村部公变	10	400	320	320
50307	宜兴	宜乐雅园 5#室 3#所变	10	630	504	504
50308	宜兴	湖悦名邸 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
50309	宜兴	PMS_阳泉新村 2#箱变主变	10	630	504	504
50310	宜兴	桥涯村部公变	10	400	275	275
50311	宜兴	PMS_西匡公变	10	400	277	277
50312	宜兴	高墩 3#箱变主变	10	500	400	400
50313	宜兴	犊山村杨家 2#公变	10	400	320	320
50314	宜兴	PMS_前元彭家公变	10	200	53	53
50315	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50316	宜兴	PMS_南唐公变	10	200	145	145
50317	宜兴	阳山 1#公变	10	400	256	256
50318	宜兴	压渚北公变	10	400	320	320
50319	宜兴	西王干公变（光伏并网）	10	200	142	142
50320	宜兴	PMS_长征六组公变	10	200	160	160
50321	宜兴	西渚杨家公变（光伏并网）	10	200	96	96
50322	宜兴	PMS_张基坝公变	10	200	125	125
50323	宜兴	PMS_谈家干 2#公变	10	200	160	160
50324	宜兴	西渚沙田公变	10	200	160	160
50325	宜兴	PMS_方家河东 2#公变	10	400	298	298
50326	宜兴	PMS_中心桥南公变	10	200	160	160
50327	宜兴	PMS_南菜场公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50328	宜兴	PMS_春雁花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50329	宜兴	PMS_春雁花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50330	宜兴	PMS_通天炉公变	10	200	160	160
50331	宜兴	PMS_和工房管所 2#公变	10	400	308	308
50332	宜兴	湖光珑樾府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
50333	宜兴	蒋圩水产公变	10	200	160	160
50334	宜兴	煤矸场 2#公变	10	200	160	160
50335	宜兴	雅达健康生态园 11#站 4#所变主变	10	630	504	504
50336	宜兴	宜乐雅园 6#室 3#所变	10	800	640	640
50337	宜兴	城泽家园 2#箱变主变	10	500	400	400
50338	宜兴	PMS_小黄山 1#公变	10	200	160	160
50339	宜兴	PMS_南新水产 5#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50340	宜兴	PMS_宣林北公变	10	200	160	160
50341	宜兴	PMS_岳堤小区 3#公变	10	200	160	160
50342	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
50343	宜兴	南河教堂 2#公变	10	400	320	320
50344	宜兴	誉珑湖滨 11#室 4#所变主变	20	800	640	640
50345	宜兴	大田河闸公变	10	200	160	160
50346	宜兴	PMS_洪塘组公变	10	400	299	299
50347	宜兴	PMS_安居小区公变	10	400	320	320
50348	宜兴	陆平一组 2#公变（光伏并网）	10	200	108	108
50349	宜兴	PMS_屺亭北街公变	10	400	320	320
50350	宜兴	PMS_张渚供电所箱变主变	10	500	400	400
50351	宜兴	川埠 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50352	宜兴	熙山院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50353	宜兴	PMS_马埠北公变	10	200	160	160
50354	宜兴	潜洛新苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50355	宜兴	氿都花苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
50356	宜兴	西渚任家公变	10	200	128	128
50357	宜兴	PMS_西坡圩 2#公变	10	200	160	160
50358	宜兴	PMS_岭下山岗 2#公变	10	400	320	320
50359	宜兴	上塘南公变	10	400	320	320
50360	宜兴	大港村部公变（光伏并网）	10	400	311	311
50361	宜兴	桥亭北 2#公变	10	400	320	320
50362	宜兴	PMS_邾渎村西公变	10	200	137	137
50363	宜兴	逸时代广场 3#室 4#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50364	宜兴	桥亭村 2#公变	10	400	320	320
50365	宜兴	PMS_南坝水库 2#公变	10	200	160	160
50366	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 1#所变	20	800	640	640
50367	宜兴	锦溪豪庭 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
50368	宜兴	龙运天城和府 4#室 2#所变	10	800	640	640
50369	宜兴	东岸北箱变主变	10	500	400	400
50370	宜兴	高铁嘉苑 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
50371	宜兴	高铁嘉苑 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
50372	宜兴	高铁嘉苑 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
50373	宜兴	高铁嘉苑 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
50374	宜兴	PMS_劳动新村小区 2#公变	10	200	160	160
50375	宜兴	PMS_龙眼潭 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50376	宜兴	PMS_钱家站南公变	10	400	320	320
50377	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 1#站 1#所变	10	400	320	320
50378	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 3#所变	10	630	504	504
50379	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 1#所变	10	630	504	504
50380	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 2#所变	10	630	504	504
50381	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 4#所变	10	630	504	504
50382	宜兴	吴家浜 2#公变	10	400	320	320
50383	宜兴	PMS_骆家闸站公变	10	400	284	284
50384	宜兴	北门村充电桩公变	10	400	320	320
50385	宜兴	潘南村 2#公变	10	200	160	160
50386	宜兴	定化五庄 3#公变	10	200	160	160
50387	宜兴	雅达健康生态园 12#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50388	宜兴	沈家村东公变	10	200	160	160
50389	宜兴	新宅基 2#公变	10	400	320	320
50390	宜兴	PMS_社渎太湖公变	10	200	160	160
50391	宜兴	雅达健康生态园 11#站 3#所变主变	10	630	504	504
50392	宜兴	PMS_梅家渎北 1#公变	10	200	17	17
50393	宜兴	PMS_东氿广场 1#箱变主变	20	400	320	320
50394	宜兴	PMS_白果树 3#公变	10	200	160	160
50395	宜兴	PMS_东氿广场 2#箱变主变	20	630	504	504
50396	宜兴	石材市场 68#公变（光伏并网）	10	400	4	4
50397	宜兴	PMS_洑溪公园 2#箱变主变	20	400	320	320
50398	宜兴	熙山院 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
50399	宜兴	PMS_洑溪公园 1#箱变主变	20	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50400	宜兴	PMS_定化港公变	10	400	320	320
50401	宜兴	宜丰西村 3#公变（光伏并网）	10	200	128	128
50402	宜兴	PMS_高塍周家公变	10	200	160	160
50403	宜兴	后庄箱变主变	10	400	320	320
50404	宜兴	PMS_马坞公变	10	400	314	314
50405	宜兴	兴樾府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50406	宜兴	新边庄小区 1#箱变主变	10	630	504	504
50407	宜兴	湖悦名邸 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
50408	宜兴	PMS_ 天汎御城 15#室 1#所变配电变压器	20	800	640	640
50409	宜兴	PMS_ 天汎御城 15#室 2#所变配电变压器	20	800	640	640
50410	宜兴	PMS_水库公变	10	200	160	160
50411	宜兴	PMS_马塘坝公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50412	宜兴	誉湖郡 8#室 3#所变主变	20	800	640	640
50413	宜兴	PMS_英伦尊邸 2#室 1#所变	10	630	504	504
50414	宜兴	PMS_英伦尊邸 2#室 2#所变	10	630	504	504
50415	宜兴	PMS_五星花园五期 2#室 1#所变	10	630	504	504
50416	宜兴	PMS_五星花园五期 2#室 2#所变	10	630	504	504
50417	宜兴	PMS_浜墩公变	10	200	160	160
50418	宜兴	尚城学府 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
50419	宜兴	PMS_东山西路 1#箱变	10	500	400	400
50420	宜兴	桂芳村委公变	10	400	320	320
50421	宜兴	春晓江南北苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
50422	宜兴	紫郡东府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
50423	宜兴	红南 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50424	宜兴	PMS_李家定东 2#公变	10	200	160	160
50425	宜兴	双桥港公变	10	400	320	320
50426	宜兴	PMS_百合路 1#公变	10	400	320	320
50427	宜兴	红卫二组公变（光伏并网）	10	400	269	269
50428	宜兴	PMS_丁山紫砂文化创意街 1#室 1#所变主变	10	1000	800	800
50429	宜兴	PMS_丁山紫砂文化创意街 1#室 2#所变主变	10	1000	800	800
50430	宜兴	PMS_六科污工泵公变	10	200	160	160
50431	宜兴	上坝虎头山公变	10	400	320	320
50432	宜兴	龙潭新村 4#箱变主变	10	630	504	504
50433	宜兴	龙运天城和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
50434	宜兴	PMS_前梅 2#公变	10	400	320	320
50435	宜兴	PMS_琥珀臻园 1#站 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50436	宜兴	PMS_涧坞村 2#公变	10	400	320	320
50437	宜兴	云溪路 4#公变	10	400	320	320
50438	宜兴	PMS_邱庄 4#公变	10	200	160	160
50439	宜兴	PMS_南园箱变	10	630	504	504
50440	宜兴	PMS_茶西 3#箱变	10	630	504	504
50441	宜兴	漕南工业 2#公变	10	200	160	160
50442	宜兴	氿宸天境府 1#站 2#所变主变	20	630	504	504
50443	宜兴	下庄小窑公变	10	200	92	92
50444	宜兴	PMS_归径新河沿 2#公变	10	400	293	293
50445	宜兴	东方紫园 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
50446	宜兴	氿宸天境府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
50447	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50448	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 3#所变主变	20	800	640	640
50449	宜兴	PMS_云海金家 2#公变	10	400	320	320
50450	宜兴	PMS_远东环保公变	10	315	252	252
50451	宜兴	PMS_仇东村北公变	10	200	146	146
50452	宜兴	PMS_青瓷宿舍 2#公变	10	400	320	320
50453	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 3#所变	20	630	504	504
50454	宜兴	PMS_洛涧站前路南箱变主变	10	400	320	320
50455	宜兴	PMS_龙潭新村 6#箱变主变	10	400	320	320
50456	宜兴	PMS_龙亭周家公变	10	200	142	142
50457	宜兴	PMS_船埠头 2#公变	10	400	320	320
50458	宜兴	PMS_芦漕村 2#公变	10	200	147	147
50459	宜兴	粉华 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50460	宜兴	PMS_琥珀臻园 1#站 2#所变	10	630	504	504
50461	宜兴	PMS_琥珀臻园 2#室 1#所变	10	630	504	504
50462	宜兴	PMS_琥珀臻园 2#室 2#所变	10	630	504	504
50463	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50464	宜兴	PMS_钱家站 3#公变	10	400	320	320
50465	宜兴	PMS_红星圩 3#公变	10	400	320	320
50466	宜兴	古塔 2#公变	10	400	320	320
50467	宜兴	PMS_屺亭南河 2#公变	10	200	160	160
50468	宜兴	PMS_茶西东 2#箱变	10	630	504	504
50469	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 4#所变	20	800	640	640
50470	宜兴	PMS_新渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
50471	宜兴	欣陶公寓 3#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50472	宜兴	PMS_斗门村公变	10	200	143	143
50473	宜兴	龙运天城悦府 4#室 4#所变	10	800	640	640
50474	宜兴	后岗公变	10	200	115	115
50475	宜兴	余山 2#公变	10	200	116	116
50476	宜兴	PMS_施家公变	10	400	320	320
50477	宜兴	PMS_新征村路组 2#箱变	10	500	400	400
50478	宜兴	云爱教堂公变	10	400	320	320
50479	宜兴	北埝 2#公变	10	400	320	320
50480	宜兴	湖丰路公变	10	400	320	320
50481	宜兴	PMS_前梅 3#公变	10	400	320	320
50482	宜兴	湖悦天境 2#室 3#所变	20	630	504	504
50483	宜兴	寺西和苑 1#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50484	宜兴	PMS_葛山村公变	10	200	160	160
50485	宜兴	茶圣家园 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
50486	宜兴	氿里景园 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
50487	宜兴	PMS_紫金名都 1#箱变主变	10	400	320	320
50488	宜兴	方园煤园箱变主变	10	630	504	504
50489	宜兴	安基西村公变	10	400	320	320
50490	宜兴	PMS_红梅 2#公变	10	200	160	160
50491	宜兴	安桥 11 组公变	10	200	160	160
50492	宜兴	祝科里 2#公变	10	400	320	320
50493	宜兴	PMS_和桥公园路 1#箱变主变	10	400	320	320
50494	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 2#所变	20	800	640	640
50495	宜兴	保障箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50496	宜兴	PMS_陶研所箱变主变	10	630	504	504
50497	宜兴	PMS_白茫西公变	10	400	320	320
50498	宜兴	PMS_五星花园五期 3#室 1#所变	10	630	504	504
50499	宜兴	鑫陶广场 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50500	宜兴	翡翠四季花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
50501	宜兴	PMS_南河村公变	10	400	320	320
50502	宜兴	乌溪高头公变	10	400	320	320
50503	宜兴	PMS_朱家路灯公变	10	200	160	160
50504	宜兴	亳阳村公变	10	400	231	231
50505	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 4#所变	20	800	640	640
50506	宜兴	PMS_辰华氿府 2#室 1#所变	20	800	640	640
50507	宜兴	中巷桥北公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50508	宜兴	PMS_新征混水公变	10	200	147	147
50509	宜兴	官林车站 1#箱变主变	10	630	504	504
50510	宜兴	胥西公变	10	400	320	320
50511	宜兴	川埠工业 7#公变	10	400	320	320
50512	宜兴	南园生态园公变	10	200	160	160
50513	宜兴	竹海岭上 4#站 1#所变主变	10	800	640	640
50514	宜兴	PMS_建家公变	10	200	160	160
50515	宜兴	PMS_泗墅电站公变	10	200	113	113
50516	宜兴	竹海岭上 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
50517	宜兴	寺家组公变（光伏并网）	10	200	130	130
50518	宜兴	PMS_马塘西公变	10	200	102	102
50519	宜兴	蜀古西桥头箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50520	宜兴	PMS_红塔电力站 5#箱变主变	10	630	504	504
50521	宜兴	PMS_巷头西路箱变主变	10	630	504	504
50522	宜兴	清雅嘉苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50523	宜兴	塘北圩 3#公变（光伏并网）	10	400	303	303
50524	宜兴	氿里景园 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
50525	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
50526	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
50527	宜兴	万丽明珠 7#站 4#所变主变	10	630	504	504
50528	宜兴	PMS_五星花园五期 3#室 2#所变	10	630	504	504
50529	宜兴	PMS_电力站中箱变	10	630	504	504
50530	宜兴	PMS_山水氿城 2#室 1#所变	20	800	640	640
50531	宜兴	PMS_山水氿城 2#室 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50532	宜兴	PMS_五星花园五期 4#室 1#所变	10	630	504	504
50533	宜兴	PMS_五星花园五期 4#室 2#所变	10	630	504	504
50534	宜兴	荆溪人家 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
50535	宜兴	龙运天城和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
50536	宜兴	茶山圩公变	10	400	151	151
50537	宜兴	PMS_皇东公变	10	200	146	146
50538	宜兴	芳庄寺前公变（光伏并网）	10	200	142	142
50539	宜兴	碓坊桥公变	10	400	320	320
50540	宜兴	皇甫 2#公变	10	200	160	160
50541	宜兴	鲁山公变	10	400	174	174
50542	宜兴	PMS_南漕漕东 3#公变	10	400	320	320
50543	宜兴	石材市场 54#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50544	宜兴	PMS_旧渎西公变	10	400	320	320
50545	宜兴	永兴庄里组公变（光伏并网）	10	400	249	249
50546	宜兴	振业 2#楼西箱变	10	630	504	504
50547	宜兴	PMS_隔湖水产 1#公变	10	200	160	160
50548	宜兴	怡东花园 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
50549	宜兴	怡东花园 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
50550	宜兴	怡东花园 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
50551	宜兴	怡东花园 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
50552	宜兴	湾埂村鱼塘公变	10	400	270	270
50553	宜兴	马塘公变	10	400	306	306
50554	宜兴	PMS_汪洋村公变	10	400	290	290
50555	宜兴	名豪佳园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50556	宜兴	PMS_天马箱变主变	10	630	504	504
50557	宜兴	PMS_西瓦窑箱变主变	10	500	400	400
50558	宜兴	PMS_红旗小区 1#公变	10	400	320	320
50559	宜兴	PMS_五星花园五期 5#室 1#所变	10	630	504	504
50560	宜兴	PMS_五星花园五期 5#室 2#所变	10	630	504	504
50561	宜兴	PMS_川埠恒丰 2#公变	10	400	320	320
50562	宜兴	PMS_水浮 1#箱变	10	630	504	504
50563	宜兴	蔡家公变	10	200	160	160
50564	宜兴	兴杨花园二期 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
50565	宜兴	PMS_后大潭 2#公变	10	400	320	320
50566	宜兴	PMS_省庄桥西公变	10	400	276	276
50567	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 3#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50568	宜兴	PMS_沙圩公变	10	200	142	142
50569	宜兴	芳北 1#公变	10	400	320	320
50570	宜兴	民主小区 4#公变	10	400	320	320
50571	宜兴	皇甫公变	10	200	138	138
50572	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 17#室 2#所变主变	10	800	640	640
50573	宜兴	PMS_湖滨桥 2#公变	10	400	320	320
50574	宜兴	PMS_民主小区 1#公变	10	200	160	160
50575	宜兴	PMS_湖滨西区 1#箱变	10	630	504	504
50576	宜兴	PMS_新都府 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
50577	宜兴	万丽明珠 7#站 1#所变主变	10	630	504	504
50578	宜兴	氿著景园 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
50579	宜兴	PMS_菜批充电桩箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50580	宜兴	PMS_青石坳 2#公变	10	400	320	320
50581	宜兴	PMS_中心幼儿园 2#箱变主变	10	400	320	320
50582	宜兴	PMS_扬富南公变	10	200	160	160
50583	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 3#所变主变	10	630	504	504
50584	宜兴	PMS_怀家公变	10	200	160	160
50585	宜兴	PMS_立碑公变	10	200	144	144
50586	宜兴	PMS_桃花新村 2#公变	10	200	160	160
50587	宜兴	西干公变	10	400	320	320
50588	宜兴	前庄庄前公变（光伏并网）	10	400	298	298
50589	宜兴	PMS_台商别墅公变	10	200	160	160
50590	宜兴	六田村 2#公变	10	200	160	160
50591	宜兴	PMS_琅玕桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50592	宜兴	PMS_前庄潘家公变	10	200	79	79
50593	宜兴	PMS_彩陶新村 4#公变	10	400	320	320
50594	宜兴	二十七房公变（光伏并网）	10	200	86	86
50595	宜兴	烟山杨家桥 2#公变（光伏并网）	10	200	116	116
50596	宜兴	PMS_彩陶新村 2#公变	10	400	320	320
50597	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
50598	宜兴	PMS_莫家公变	10	200	156	156
50599	宜兴	任墅向阳 3#公变	10	400	320	320
50600	宜兴	董塘站公变	10	400	264	264
50601	宜兴	PMS_王婆曹家渎公变	10	200	160	160
50602	宜兴	PMS_司马庄公变	10	200	160	160
50603	宜兴	尤前 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50604	宜兴	PMS_北淮东公变	10	200	114	114
50605	宜兴	段庄公变	10	400	320	320
50606	宜兴	PMS_马后公变	10	200	60	60
50607	宜兴	PMS_廿三湾箱变主变	10	400	320	320
50608	宜兴	PMS_西园鱼塘公变	10	400	320	320
50609	宜兴	PMS_高级中学 3#公变	10	400	320	320
50610	宜兴	PMS_龙庭水岸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
50611	宜兴	官庄桥箱变主变	10	630	496	496
50612	宜兴	东艾干公变（光伏并网）	10	200	80	80
50613	宜兴	PMS_和渎河北公变	10	400	320	320
50614	宜兴	方贤公变	10	400	248	248
50615	宜兴	PMS_新中北路 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50616	宜兴	长兴干公变（光伏并网）	10	400	124	124
50617	宜兴	PMS_杭襄公变	10	200	127	127
50618	宜兴	PMS_溪南西公变	10	400	198	198
50619	宜兴	洛涧雅居 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
50620	宜兴	PMS_高塍李家公变	10	400	320	320
50621	宜兴	宋渎渔塘公变	10	400	320	320
50622	宜兴	新浩府箱变主变	10	400	320	320
50623	宜兴	万家北公变	10	400	320	320
50624	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 1#所变	10	800	640	640
50625	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 3#所变	10	800	640	640
50626	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 4#所变	10	800	640	640
50627	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50628	宜兴	天谷院墅 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
50629	宜兴	梧桐人家 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
50630	宜兴	PMS_师渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
50631	宜兴	PMS_洋溪港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
50632	宜兴	庙渎港公变	10	315	252	252
50633	宜兴	PMS_唐家坝 2#公变	10	200	53	53
50634	宜兴	绿苑新村 3#公变	10	400	320	320
50635	宜兴	PMS_鲸塘社区箱变主变	10	400	320	320
50636	宜兴	PMS_巷头徐家公变	10	400	320	320
50637	宜兴	PMS_水浮 2#箱变	10	630	504	504
50638	宜兴	芳庄塘东公变（光伏并网）	10	200	39	39
50639	宜兴	兰山荷花 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50640	宜兴	龙运天城悦府 4#室 3#所变	10	800	640	640
50641	宜兴	PMS_潘山茶场公变	10	200	160	160
50642	宜兴	PMS_任墅工业南区 1#公变	10	400	320	320
50643	宜兴	PMS_乾元农公变	10	400	320	320
50644	宜兴	陆平杨树垛 2#公变	10	200	160	160
50645	宜兴	湖悦天境 2#室 1#所变	20	630	504	504
50646	宜兴	PMS_池东公变	10	315	239	239
50647	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
50648	宜兴	四季府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50649	宜兴	PMS_茶元村 3#公变	10	400	320	320
50650	宜兴	苏家小区 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
50651	宜兴	南漕供电所 8#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50652	宜兴	洛涧陈家坳箱变主变	10	500	400	400
50653	宜兴	新河沿荷花梗 2#公变（光伏并网）	10	400	301	301
50654	宜兴	白泥码头 2#公变	10	400	320	320
50655	宜兴	大浦社区公变	10	400	320	320
50656	宜兴	万石村 2#公变	10	400	320	320
50657	宜兴	春晓江南南苑 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
50658	宜兴	东岸东箱变主变	10	500	364	364
50659	宜兴	PMS_工业 A 区 1#公变	10	400	320	320
50660	宜兴	PMS_箬帽公变	10	200	160	160
50661	宜兴	PMS_世纪花园 3#公变	10	400	320	320
50662	宜兴	PMS_雅达健康生态园 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
50663	宜兴	前巷湾地 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50664	宜兴	PMS_南溪 3#公变	10	400	320	320
50665	宜兴	PMS_南溪 2#公变	10	400	320	320
50666	宜兴	PMS_南溪 1#公变	10	400	320	320
50667	宜兴	华要新村 1#箱变主变	10	500	400	400
50668	宜兴	PMS_土龙埂公变	10	400	185	185
50669	宜兴	东下青龙 2#公变	10	200	160	160
50670	宜兴	PMS_邱庄电站公变	10	400	320	320
50671	宜兴	和喜氿府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50672	宜兴	洛涧工业 5#公变	10	400	320	320
50673	宜兴	PMS_煤球箱变主变	10	630	504	504
50674	宜兴	PMS_荆溪路箱变	10	630	504	504
50675	宜兴	PMS_梅树公变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50676	宜兴	PMS_上场公变	10	200	160	160
50677	宜兴	凌云府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
50678	宜兴	石材市场 76#公变	10	400	320	320
50679	宜兴	PMS_南塍东公变	10	400	320	320
50680	宜兴	客运站充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
50681	宜兴	PMS_美栖北西公变	10	200	160	160
50682	宜兴	张公村蒿山公变	10	400	294	294
50683	宜兴	中袁八组箱变主变（光伏并网）	10	630	496	496
50684	宜兴	PMS_陈司巷 2#公变	10	200	160	160
50685	宜兴	胡家塘北公变	10	400	320	320
50686	宜兴	PMS_南漕龚家 2#公变	10	200	160	160
50687	宜兴	杨堤圩箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50688	宜兴	PMS_美栖村部	10	200	160	160
50689	宜兴	PMS_华东石材市场 28#公变	10	400	320	320
50690	宜兴	PMS_大山介 2#公变	10	200	160	160
50691	宜兴	PMS_ 楼新公变	10	200	160	160
50692	宜兴	PMS_淦里横路口 2#公变	10	200	160	160
50693	宜兴	PMS_湖光路潜洛公变	10	400	320	320
50694	宜兴	黄泥岗 2#公变	10	200	160	160
50695	宜兴	西锄电站 3#公变	10	400	320	320
50696	宜兴	PMS_史埂公变	10	200	57	57
50697	宜兴	台东 2#公变	10	200	160	160
50698	宜兴	PMS_新区 2#箱变主变	10	400	320	320
50699	宜兴	川埠工业东区公变（光伏并网）	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50700	宜兴	纺织小区 3#箱变主变	10	630	504	504
50701	宜兴	铜山村 1#箱变	10	400	320	320
50702	宜兴	西山岗 5#公变	10	400	320	320
50703	宜兴	前巷汽校 3#公变	10	400	320	320
50704	宜兴	大浦港爆气站公变	10	200	160	160
50705	宜兴	PMS_梅南公变	10	400	269	269
50706	宜兴	凌云府 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
50707	宜兴	PMS_荆西村东公变	10	200	137	137
50708	宜兴	PMS_朱渭朱家 2#公变	10	200	160	160
50709	宜兴	PMS_涧北河北 2#公变	10	400	320	320
50710	宜兴	张家东湾公变（光伏并网）	10	200	38	38
50711	宜兴	PMS_东卫排涝站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50712	宜兴	南新渔场公变	10	400	320	320
50713	宜兴	汤渎村 2#公变	10	400	320	320
50714	宜兴	蜀古九组公变	10	200	120	120
50715	宜兴	PMS_宣林西 3#公变	10	200	160	160
50716	宜兴	查林工业区 6#公变	10	400	320	320
50717	宜兴	观澜府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
50718	宜兴	PMS_塘头双场 3#公变	10	200	160	160
50719	宜兴	芦荡口 2#公变	10	400	320	320
50720	宜兴	东山新村 4#箱变主变	10	500	400	400
50721	宜兴	红卫三组 2#公变（光伏并网）	10	400	309	309
50722	宜兴	洛涧工业 3#公变	10	400	320	320
50723	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 9#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50724	宜兴	茶亭小区 10#箱变主变	10	400	320	320
50725	宜兴	宁杭路灯 4#公变	10	400	320	320
50726	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 3#室 1#所变	10	400	289	289
50727	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 3#室 2#所变	10	400	320	320
50728	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 4#室 1#所变	10	400	320	320
50729	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 4#室 2#所变	10	400	320	320
50730	宜兴	PMS_解放垛公变	10	200	160	160
50731	宜兴	潘南工业 3#公变	10	400	320	320
50732	宜兴	林义渎 2#公变（光伏并网）	10	400	60	60
50733	宜兴	PMS_华东石材市场 29#公变	10	400	320	320
50734	宜兴	苑坞 2#公变	10	400	320	320
50735	宜兴	龙山村 2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50736	宜兴	湖光珑樾府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
50737	宜兴	中袁路 2#箱变主变	10	400	320	320
50738	宜兴	杨巷充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
50739	宜兴	紫金城箱变主变	10	630	504	504
50740	宜兴	张渚南门 2#公变（光伏并网）	10	400	314	314
50741	宜兴	东岭村箱变主变	10	400	250	250
50742	宜兴	川埠大桥公变	10	400	320	320
50743	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
50744	宜兴	岳堤苑 1#箱变主变	10	630	504	504
50745	宜兴	PMS_善卷建筑公变	10	200	160	160
50746	宜兴	PMS_大江公变	10	400	320	320
50747	宜兴	新建中行箱变主变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50748	宜兴	褚家 2#公变（光伏并网）	10	200	58	58
50749	宜兴	PMS_鲸塘后村公变	10	400	320	320
50750	宜兴	PMS_西山堡 2#箱变主变	10	630	504	504
50751	宜兴	马草东公变	10	200	160	160
50752	宜兴	PMS_市一中 1#箱变主变	10	400	320	320
50753	宜兴	逸时代广场 2#室 1#所变	10	800	640	640
50754	宜兴	PMS_东横头公变	10	200	160	160
50755	宜兴	PMS_巷头张家箱变主变	10	630	451	451
50756	宜兴	PMS_城南 7#公变	10	400	320	320
50757	宜兴	悦龙台 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
50758	宜兴	宜乐雅园 6#室 2#所变	10	800	640	640
50759	宜兴	PMS_定溪罗大 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50760	宜兴	上袁一组 2#公变	10	400	320	320
50761	宜兴	PMS_巷头 5#公变	10	400	320	320
50762	宜兴	PMS_南漕花园公变	10	400	320	320
50763	宜兴	PMS_城南小区公变	10	400	320	320
50764	宜兴	PMS_巷头 6#公变	10	400	320	320
50765	宜兴	PMS_巷头 7#公变	10	400	320	320
50766	宜兴	芳桥西村公变（光伏并网）	10	200	102	102
50767	宜兴	荆溪 2#箱变主变	10	630	504	504
50768	宜兴	南星公变（光伏并网）	10	200	99	99
50769	宜兴	PMS_联星路公变	10	200	160	160
50770	宜兴	周家桥 2#公变	10	400	320	320
50771	宜兴	蒋店村北公变（光伏并网）	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50772	宜兴	春晖新村 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50773	宜兴	PMS_东湖桥公变	10	200	160	160
50774	宜兴	民南村 2#公变	10	400	320	320
50775	宜兴	PMS_绿苑新村 6#公变	10	400	320	320
50776	宜兴	PMS_费家组 1#公变	10	400	320	320
50777	宜兴	PMS_陈联村公变	10	200	160	160
50778	宜兴	PMS_川埠 3#公变	10	400	320	320
50779	宜兴	PMS_毗露寺公变	10	400	240	240
50780	宜兴	兴樾府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50781	宜兴	璟和园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
50782	宜兴	PMS_凌霞杨圩公变	10	200	160	160
50783	宜兴	春晓江南南苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50784	宜兴	西施路东公变	10	400	320	320
50785	宜兴	PMS_庄村溪西公变	10	200	141	141
50786	宜兴	PMS_新庄供电所 10#箱变主变	10	500	400	400
50787	宜兴	PMS_龙头山五团公变	10	200	160	160
50788	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 2#所变主变	20	800	640	640
50789	宜兴	洑东集镇 2#公变（光伏并网）	10	400	302	302
50790	宜兴	PMS_前新 2#公变	10	400	305	305
50791	宜兴	华要新村 2#箱变主变	10	500	400	400
50792	宜兴	杨树窝公变（光伏并网）	10	200	71	71
50793	宜兴	任墅田舍箱变主变	10	400	320	320
50794	宜兴	PMS_西园 6#公变	10	400	320	320
50795	宜兴	城泽公变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50796	宜兴	PMS_同里桑场 2#公变	10	200	160	160
50797	宜兴	新都府 6#室 2#所变	10	630	504	504
50798	宜兴	PMS_浦东教工公变	10	200	160	160
50799	宜兴	PMS_茶西 2#箱变	10	630	504	504
50800	宜兴	锦溪豪庭 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50801	宜兴	氿悦湖山雅府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
50802	宜兴	PMS_尖北公变	10	200	160	160
50803	宜兴	誉湖郡 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
50804	宜兴	PMS_新都府 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
50805	宜兴	PMS_胜利村 2#公变	10	200	41	41
50806	宜兴	查林中桥公变	10	400	320	320
50807	宜兴	外小圩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50808	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
50809	宜兴	PMS_上厂公变	10	200	160	160
50810	宜兴	PMS_铜山南村 3#公变	10	400	320	320
50811	宜兴	PMS_定化五庄 2#公变	10	200	160	160
50812	宜兴	PMS_天力路公变	10	400	320	320
50813	宜兴	PMS_荆西 2#公变	10	200	160	160
50814	宜兴	PMS_万福渔池公变	10	200	160	160
50815	宜兴	西锄场部公变	10	200	160	160
50816	宜兴	魏家双峰公变	10	400	320	320
50817	宜兴	PMS_丝宿 1#箱变	10	630	504	504
50818	宜兴	PMS_金水名都 1#箱变	10	400	320	320
50819	宜兴	PMS_南河头箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50820	宜兴	南门村 3#箱变主变	10	400	320	320
50821	宜兴	中袁路 3#箱变主变	10	400	289	289
50822	宜兴	PMS_曲坊新村 2#公变	10	400	320	320
50823	宜兴	离墨箱变主变	10	630	504	504
50824	宜兴	PMS_白家塘公变	10	400	300	300
50825	宜兴	PMS_荷塘野田公变	10	200	146	146
50826	宜兴	誉湖郡 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
50827	宜兴	誉湖郡 8#室 4#所变主变	20	800	640	640
50828	宜兴	PMS_龙山涧南箱变主变	10	400	312	312
50829	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 2#所变	20	800	640	640
50830	宜兴	PMS_岭秀首府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
50831	宜兴	岭秀首府 5#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50832	宜兴	氿悦湖山雅府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
50833	宜兴	PMS_茶亭 3#公变	10	400	320	320
50834	宜兴	蒲墅渔场公变	10	400	320	320
50835	宜兴	翡翠四季花园 5#室 4#所变	20	800	640	640
50836	宜兴	垄坊东箱变主变	10	500	400	400
50837	宜兴	二工区 2#公变	10	400	320	320
50838	宜兴	民胜窑头 2#公变	10	200	160	160
50839	宜兴	誉珑湖滨 13#室 4#所变主变	20	800	640	640
50840	宜兴	凤凰北棚 2#公变	10	200	100	100
50841	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
50842	宜兴	红旗宿舍 3#箱变主变	10	630	504	504
50843	宜兴	西渚立新 4#公变	10	250	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50844	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
50845	宜兴	滨溪金悦府 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
50846	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
50847	宜兴	PMS_戈塍电站 2#公变	10	200	111	111
50848	宜兴	塘头 2#公变	10	200	160	160
50849	宜兴	欣陶公寓 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50850	宜兴	PMS_茶亭小区 2#公变	10	200	160	160
50851	宜兴	PMS_大坝头 2#公变	10	200	160	160
50852	宜兴	PMS_氿韵福邸 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
50853	宜兴	PMS_寿桃山公变	10	200	112	112
50854	宜兴	桂芳渔塘公变	10	400	320	320
50855	宜兴	师渎厂区公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50856	宜兴	熙岸阳光 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50857	宜兴	PMS_旧渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
50858	宜兴	PMS_后裴公变	10	200	160	160
50859	宜兴	PMS_东下 2#公变	10	400	320	320
50860	宜兴	海伦华府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50861	宜兴	PMS_菜场商住楼西公变	10	400	320	320
50862	宜兴	黄泥岗 3#公变	10	200	160	160
50863	宜兴	凤凰村驾校公变	10	400	320	320
50864	宜兴	PMS_万石姚家 2#公变	10	200	160	160
50865	宜兴	翡翠四季花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
50866	宜兴	PMS_西山堡公变	10	400	275	275
50867	宜兴	新华书店公变（光伏并网）	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50868	宜兴	PMS_吕巷公变	10	315	227	227
50869	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
50870	宜兴	PMS_南高许家公变	10	400	320	320
50871	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 1#所变	10	800	640	640
50872	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 3#所变	10	800	640	640
50873	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 4#所变	10	800	640	640
50874	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 2#所变	10	800	640	640
50875	宜兴	PMS_万渚鱼塘公变	10	400	320	320
50876	宜兴	尚城学府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
50877	宜兴	方贤站公变	10	400	320	320
50878	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 4#所变主变	10	630	504	504
50879	宜兴	查林六组 7#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50880	宜兴	俞家公变（光伏并网）	10	200	4	4
50881	宜兴	南禾佳苑 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
50882	宜兴	怀谷轩 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
50883	宜兴	周铁村委公变	10	400	320	320
50884	宜兴	荆溪人家 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
50885	宜兴	PMS_许家坝北公变	10	200	160	160
50886	宜兴	PMS_王住前村公变	10	200	160	160
50887	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
50888	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
50889	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
50890	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
50891	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50892	宜兴	PMS_茶亭 2#公变	10	400	320	320
50893	宜兴	西山岗 2#公变（光伏并网）	10	400	298	298
50894	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
50895	宜兴	PMS_和桥菜场公变	10	400	320	320
50896	宜兴	书香澜庭 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
50897	宜兴	振杨路 2#公变	10	400	320	320
50898	宜兴	西溪鱼塘公变	10	200	160	160
50899	宜兴	PMS_西长圩鱼塘公变	10	200	160	160
50900	宜兴	誉湖郡 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
50901	宜兴	PMS_仇圩村西公变	10	400	320	320
50902	宜兴	PMS_红卫二垛 2#公变	10	400	320	320
50903	宜兴	振业 20#楼西箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50904	宜兴	大会东公变	10	400	320	320
50905	宜兴	西渚吾桥东山 2#公变	10	400	320	320
50906	宜兴	PMS_新庄供电所 3#箱变主变	10	500	400	400
50907	宜兴	漕南工业 4#公变	10	400	320	320
50908	宜兴	天谷院墅 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
50909	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
50910	宜兴	南漕电力站 3#公变	10	200	160	160
50911	宜兴	PMS_岭下大村 2#公变	10	400	309	309
50912	宜兴	PMS_西园 2#公变	10	400	320	320
50913	宜兴	滨溪金悦府 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
50914	宜兴	华要 5#公变	10	400	320	320
50915	宜兴	湖东圩园 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50916	宜兴	洛涧工业 4#公变	10	400	320	320
50917	宜兴	善塘 3#公变	10	400	320	320
50918	宜兴	PMS_乾元茶场公变	10	400	320	320
50919	宜兴	PMS_高铁嘉苑 1#室 1#所变	10	630	504	504
50920	宜兴	PMS_高铁嘉苑 1#室 2#所变	10	630	504	504
50921	宜兴	白马 3#公变	10	400	320	320
50922	宜兴	庙下 2#公变	10	200	160	160
50923	宜兴	建墩 3#公变	10	400	320	320
50924	宜兴	PMS_汤盘南公变	10	200	160	160
50925	宜兴	PMS_潜洛小学 2#公变	10	400	320	320
50926	宜兴	PMS_徐家桥西公变	10	200	160	160
50927	宜兴	钱家 3#公变（光伏并网）	10	200	25	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50928	宜兴	唐角北箱变主变	10	500	400	400
50929	宜兴	黄亩岗 2#箱变主变	10	630	504	504
50930	宜兴	振业 41#楼东箱变	10	630	504	504
50931	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 1#所变	20	800	640	640
50932	宜兴	漏湖村委公变	10	400	320	320
50933	宜兴	下干村 2#公变	10	400	194	194
50934	宜兴	蒋笠 6#公变	10	400	320	320
50935	宜兴	PMS_叶塘村 3#公变	10	400	320	320
50936	宜兴	石材市场 67#公变（光伏并网）	10	400	11	11
50937	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50938	宜兴	PMS_祖山塘门公变	10	400	297	297
50939	宜兴	上塘北公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50940	宜兴	翡翠四季花园 5#室 3#所变	20	800	640	640
50941	宜兴	氿悦湖山珺府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
50942	宜兴	潘南工业 5#公变	10	315	252	252
50943	宜兴	PMS_岭秀首府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50944	宜兴	岭秀首府 3#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	621	621
50945	宜兴	省庄新建 2#公变	10	200	160	160
50946	宜兴	御景豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
50947	宜兴	PMS_后窑新 1#公变	10	200	145	145
50948	宜兴	PMS_美栖花园箱变	10	400	320	320
50949	宜兴	东方紫园 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
50950	宜兴	PMS_迎宾南虹 2#公变	10	400	320	320
50951	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50952	宜兴	宸章府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50953	宜兴	PMS_咸家公变	10	200	117	117
50954	宜兴	大河边东公变	10	400	320	320
50955	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
50956	宜兴	东山二村 6#箱变主变	10	500	400	400
50957	宜兴	PMS_南园范家公变	10	200	160	160
50958	宜兴	元田砖桥 2#公变	10	400	296	296
50959	宜兴	花溪邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
50960	宜兴	陶都路 4#箱变主变	10	630	504	504
50961	宜兴	PMS_和桥杨家西公变	10	400	305	305
50962	宜兴	PMS_育才新村 1#公变	10	200	160	160
50963	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50964	宜兴	PMS_袁家王家组 2#公变	10	200	160	160
50965	宜兴	PMS_张兰桥 3#公变	10	200	160	160
50966	宜兴	野猫塘箱变主变	10	630	504	504
50967	宜兴	蜀山北街 4#箱变主变	10	500	400	400
50968	宜兴	汤渡电影院公变	10	400	320	320
50969	宜兴	PMS_紫京小区三期 1#箱变主变	10	630	504	504
50970	宜兴	PMS_紫京小区三期 2#箱变主变	10	630	504	504
50971	宜兴	书香澜庭 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50972	宜兴	PMS_伏西村西 2#箱变主变	10	500	400	400
50973	宜兴	湖父教堂箱变主变	10	500	400	400
50974	宜兴	PMS_吴墟桥北公变	10	200	160	160
50975	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50976	宜兴	海伦华府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
50977	宜兴	PMS_人力资源市场 1#箱变主变	10	400	320	320
50978	宜兴	阳羡教宿 2#箱变主变	10	630	504	504
50979	宜兴	马家桥北公变	10	200	160	160
50980	宜兴	PMS_鹏鹞智造 9#公变	10	400	320	320
50981	宜兴	PMS_西花园二村 1#站 1#所变	10	630	504	504
50982	宜兴	PMS_西花园二村 1#站 2#所变	10	630	504	504
50983	宜兴	PMS_陶里文化广场 1#站 1#所变	10	800	640	640
50984	宜兴	PMS_陶里文化广场 1#站 2#所变	10	800	640	640
50985	宜兴	洛涧祥苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
50986	宜兴	洛涧祥苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
50987	宜兴	PMS_石材市场 56#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50988	宜兴	洛涧祥苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
50989	宜兴	大东所前箱变主变	10	500	400	400
50990	宜兴	石材市场 74#公变	10	400	320	320
50991	宜兴	官林镇人民政府箱变主变	10	630	504	504
50992	宜兴	PMS_山花岭公变	10	200	160	160
50993	宜兴	弋庄 2#公变	10	400	310	310
50994	宜兴	凤鸣府 4#室 2#所变	10	800	640	640
50995	宜兴	凌霞杨家村箱变主变	10	400	320	320
50996	宜兴	中袁一组公变（光伏并网）	10	400	300	300
50997	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 13#室 1#所变	10	800	640	640
50998	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
50999	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51000	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
51001	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
51002	宜兴	芳圩鱼塘公变	10	400	320	320
51003	宜兴	时光氿樾府 2#室 2#所变主变	20	630	504	504
51004	宜兴	云景台 1#站 4#所变	10	630	504	504
51005	宜兴	和喜氿府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51006	宜兴	双庙村部 2#公变	10	200	160	160
51007	宜兴	丁墅 3#公变	10	400	320	320
51008	宜兴	油坊西 2#公变	10	200	160	160
51009	宜兴	PMS_千西 2#公变	10	200	102	102
51010	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
51011	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51012	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
51013	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
51014	宜兴	PMS_万丽明珠 2#箱变	10	400	320	320
51015	宜兴	PMS_油车 2#公变	10	200	160	160
51016	宜兴	PMS_春雁花园 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
51017	宜兴	PMS_春雁花园 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
51018	宜兴	新四军纪念馆 1#箱变主变	10	630	471	471
51019	宜兴	PMS_中庄圩鱼塘公变	10	200	160	160
51020	宜兴	查林 11 组 2#公变	10	400	320	320
51021	宜兴	倒砍头 2#箱变主变	10	400	320	320
51022	宜兴	芳圩三组公变（光伏并网）	10	200	37	37
51023	宜兴	振华路 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51024	宜兴	PMS_溪稍电站公变	10	400	252	252
51025	宜兴	珺睿府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
51026	宜兴	珺睿府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
51027	宜兴	珺睿府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
51028	宜兴	珺睿府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
51029	宜兴	黄花岗公变（光伏并网）	10	200	140	140
51030	宜兴	祝陵桃园公变	10	200	160	160
51031	宜兴	珺睿府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
51032	宜兴	珺睿府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51033	宜兴	珺睿府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
51034	宜兴	珺睿府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
51035	宜兴	珺睿府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51036	宜兴	洛涧祥苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
51037	宜兴	PMS_东贤南路 5#公变	10	400	320	320
51038	宜兴	洛涧祥苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
51039	宜兴	洛涧祥苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
51040	宜兴	洛涧祥苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
51041	宜兴	洛涧祥苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
51042	宜兴	PMS_东贤南路 3#公变	10	200	160	160
51043	宜兴	PMS_男留村 2#公变	10	200	160	160
51044	宜兴	川埠电力站 3#公变	10	200	160	160
51045	宜兴	石材市场 43#公变（光伏并网）	10	400	67	67
51046	宜兴	PMS_胡家圩桥公变	10	200	160	160
51047	宜兴	PMS_石材市场 8#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51048	宜兴	PMS_上坝庵 2#公变	10	200	160	160
51049	宜兴	PMS_塘山桥 2#公变	10	400	313	313
51050	宜兴	PMS_石材市场 9#公变	10	400	320	320
51051	宜兴	PMS_三阳社区公变	10	200	160	160
51052	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 2#所变	20	800	640	640
51053	宜兴	PMS_西园 1#公变	10	400	320	320
51054	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 3#公变	10	400	320	320
51055	宜兴	东迈步鱼塘公变	10	400	310	310
51056	宜兴	PMS_宜丰小学公变	10	400	320	320
51057	宜兴	PMS_洪东村 2#公变	10	200	160	160
51058	宜兴	PMS_五圣万家 2#公变	10	200	114	114
51059	宜兴	紫郡东府 2#室 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51060	宜兴	潜洛村安置小区 6#公变（光伏并网）	10	250	116	116
51061	宜兴	PMS_查林工业区 5#公变	10	400	320	320
51062	宜兴	朱渎村 3#公变（光伏并网）	10	400	304	304
51063	宜兴	丁山商厦箱变主变	10	630	504	504
51064	宜兴	PMS_丰南排涝站公变	10	400	320	320
51065	宜兴	川埠工业 8#公变	10	400	320	320
51066	宜兴	洛涧站前路公变	10	315	252	252
51067	宜兴	PMS_服务区公变	10	400	320	320
51068	宜兴	PMS_袁西公变	10	400	304	304
51069	宜兴	PMS_检测中心箱变主变	10	400	320	320
51070	宜兴	PMS_窑厂组 2#公变	10	400	320	320
51071	宜兴	PMS_白巷村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51072	宜兴	PMS_边庄车站公变	10	200	160	160
51073	宜兴	临泽人家 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
51074	宜兴	PMS_永丰村西公变	10	400	320	320
51075	宜兴	锦溪豪庭 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51076	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 4#所变	20	800	640	640
51077	宜兴	PMS_文安 2#公变	10	200	119	119
51078	宜兴	PMS_春雁花园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51079	宜兴	PMS_春雁花园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51080	宜兴	湖悦天境 6#室 4#所变主变	20	800	640	640
51081	宜兴	PMS_蒋典南公变	10	200	160	160
51082	宜兴	PMS_大山界 2#公变	10	200	160	160
51083	宜兴	振业 56#楼东箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51084	宜兴	浪门 2#箱变主变	10	630	504	504
51085	宜兴	华美北公变	10	400	320	320
51086	宜兴	珺睿府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
51087	宜兴	PMS_充电桩 1#箱变	10	630	504	504
51088	宜兴	PMS_外国语学校 1#箱变主变	10	400	320	320
51089	宜兴	板桥 3#公变	10	400	320	320
51090	宜兴	范道广场公变	10	400	320	320
51091	宜兴	宜丰公变	10	200	160	160
51092	宜兴	石材市场 42#公变（光伏并网）	10	400	176	176
51093	宜兴	PMS_新河安置二期 1#站 1#所变	10	630	504	504
51094	宜兴	长乐路箱变主变	20	400	105	105
51095	宜兴	蒋笠七组 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51096	宜兴	PMS_白鹤洞 3#公变	10	400	293	293
51097	宜兴	海伦华府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
51098	宜兴	PMS_阳羡 3#公变	10	400	320	320
51099	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
51100	宜兴	老滩新站 2#公变	10	400	320	320
51101	宜兴	楼下电站 2#公变	10	400	320	320
51102	宜兴	谈家圩 2#公变（光伏并网）	10	200	140	140
51103	宜兴	PMS_查家塘 2#公变	10	200	95	95
51104	宜兴	PMS_石材市场 5#公变	10	400	320	320
51105	宜兴	PMS_洋溪电力站 6#公变	10	200	160	160
51106	宜兴	翡翠四季花园 5#室 1#所变	20	800	640	640
51107	宜兴	PMS_茶元薛家山 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51108	宜兴	PMS_圆通园公变	10	200	147	147
51109	宜兴	屺亭公交场站充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
51110	宜兴	新庄街北 2#公变	10	400	320	320
51111	宜兴	PMS_安居 2#公变	10	400	320	320
51112	宜兴	PMS_陈联董家 2#公变	10	200	160	160
51113	宜兴	丰东排涝站公变	10	200	160	160
51114	宜兴	PMS_南新电站公变	10	200	160	160
51115	宜兴	PMS_大儒村公变	10	400	320	320
51116	宜兴	尚城学府 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
51117	宜兴	PMS_桃花新村 4#公变	10	200	139	139
51118	宜兴	紫郡东府 2#室 2#所变	20	800	640	640
51119	宜兴	PMS_奔马小区 4#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51120	宜兴	PMS_奔马小区 6#公变	10	200	160	160
51121	宜兴	PMS_枫林岕 3#公变	10	200	119	119
51122	宜兴	PMS_省田公变	10	400	255	255
51123	宜兴	悦龙台 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
51124	宜兴	岭秀首府 4#室 1#所变主变（光伏并网）	10	800	602	602
51125	宜兴	岭秀首府 4#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	496	496
51126	宜兴	PMS_构件公变	10	200	160	160
51127	宜兴	龙运天城悦府 3#室 4#所变	10	630	504	504
51128	宜兴	PMS_万福刘家 2#公变	10	200	160	160
51129	宜兴	PMS_千亩圩站鱼塘公变	10	200	160	160
51130	宜兴	PMS_红星后村公变	10	400	300	300
51131	宜兴	周沿公变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51132	宜兴	PMS_干塘陈家公变	10	200	160	160
51133	宜兴	PMS_施荡老村部公变	10	400	284	284
51134	宜兴	PMS_清白村南公变	10	200	141	141
51135	宜兴	PMS_蒋笠小金山公变	10	200	148	148
51136	宜兴	岳堤苑 2#箱变主变	10	630	504	504
51137	宜兴	PMS_省庄庙桥 2#公变	10	400	320	320
51138	宜兴	PMS_溪稍水产公变	10	200	160	160
51139	宜兴	PMS_大石界 2#公变	10	200	160	160
51140	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
51141	宜兴	前巷杏洞东公变	10	400	320	320
51142	宜兴	洛涧 6#公变	10	400	320	320
51143	宜兴	金龙名都 6#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51144	宜兴	金兰中巷 2#公变（光伏并网）	10	200	132	132
51145	宜兴	西渚石罗墩公变（光伏并网）	10	200	98	98
51146	宜兴	PMS_学府路充电桩箱变主变	20	400	320	320
51147	宜兴	誉湖郡 6#室 2#所变主变	20	630	504	504
51148	宜兴	三支岗竹木公变	10	400	320	320
51149	宜兴	太华大道 2#公变	10	400	320	320
51150	宜兴	PMS_中队 2#公变	10	400	320	320
51151	宜兴	下笠渎南公变	10	200	160	160
51152	宜兴	欧渎排涝公变	10	400	320	320
51153	宜兴	茶圣庭园 1#站 2#所变主变	10	400	320	320
51154	宜兴	PMS_红塔商业中心 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51155	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51156	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 3#所变	10	800	640	640
51157	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
51158	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
51159	宜兴	PMS_永昌路 2#公变	10	400	320	320
51160	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 2#所变主变	10	800	640	640
51161	宜兴	屺山 5#公变	10	400	320	320
51162	宜兴	独自圩公变（光伏并网）	10	400	263	263
51163	宜兴	镇区 8#箱变主变	10	630	504	504
51164	宜兴	PMS_北街工行箱变主变	10	400	320	320
51165	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51166	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51167	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51168	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51169	宜兴	五塘埂 2#公变	10	400	320	320
51170	宜兴	钰澜氿溪府 2#室 3#所变	10	800	640	640
51171	宜兴	PMS_山水怡和 A 区 1#箱变主变	10	400	320	320
51172	宜兴	阳羡茶场 1#公变	10	400	320	320
51173	宜兴	玫园小区 1#箱变	10	500	400	400
51174	宜兴	PMS_芳庄丛圩 2#公变	10	400	301	301
51175	宜兴	PMS_方家圩 2#公变	10	200	160	160
51176	宜兴	PMS_汇上 2#公变	10	400	320	320
51177	宜兴	黄龙山 2#公变	10	400	320	320
51178	宜兴	PMS_埝兴组西公变	10	200	160	160
51179	宜兴	PMS_龙背箱变主变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51180	宜兴	PMS_陶都路箱变主变	10	500	400	400
51181	宜兴	PMS_五胜圩鱼塘公变	10	200	160	160
51182	宜兴	雅达望月坊 2#箱变主变	10	630	504	504
51183	宜兴	邱庄蒋庄 4#公变	10	400	264	264
51184	宜兴	PMS_分水菜场公变	10	400	320	320
51185	宜兴	省庄村部 2#箱变主变	10	630	453	453
51186	宜兴	PMS_龙庭水岸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
51187	宜兴	PMS_陈墅河头公变	10	400	305	305
51188	宜兴	PMS_芳庄杨舍公变	10	200	81	81
51189	宜兴	南漕村南公变（光伏并网）	10	200	135	135
51190	宜兴	五九组公变（光伏并网）	10	400	291	291
51191	宜兴	苏廷公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51192	宜兴	塘头 5#公变	10	400	320	320
51193	宜兴	鹏鹞制造 11#公变	10	400	320	320
51194	宜兴	金城花园 3#室 1#所变	10	800	640	640
51195	宜兴	PMS_万丽明珠 6#站 1#所变	10	800	640	640
51196	宜兴	PMS_万丽明珠 6#站 2#所变	10	800	640	640
51197	宜兴	PMS_清南鱼塘公变	10	200	160	160
51198	宜兴	氿里景园 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
51199	宜兴	浦西农行 3#公变	10	400	320	320
51200	宜兴	东方安居 1#箱变主变	10	630	504	504
51201	宜兴	PMS_宜城岳南新村 2#箱变主变	10	500	400	400
51202	宜兴	苏家小区 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
51203	宜兴	新用电站 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51204	宜兴	PMS_木桥 3#公变	10	200	160	160
51205	宜兴	天安逸品花园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51206	宜兴	振业 39#楼东箱变主变	10	630	504	504
51207	宜兴	胥锦茶场公变	10	400	320	320
51208	宜兴	庄家 2#公变	10	200	160	160
51209	宜兴	美陶家院 1#站 2#所变	10	400	320	320
51210	宜兴	前巷石坝 3#公变	10	200	160	160
51211	宜兴	PMS_茶亭抗旱站 2#公变	10	400	320	320
51212	宜兴	宜浦路 1#箱变主变	10	400	320	320
51213	宜兴	氿里景园 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
51214	宜兴	PMS_鹏鹞智造 2#公变	10	400	320	320
51215	宜兴	善卷村箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51216	宜兴	PMS_茶亭抗旱站南公变	10	200	160	160
51217	宜兴	辰华氿府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
51218	宜兴	洛涧站前路西公变	10	200	160	160
51219	宜兴	水岸香榭 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51220	宜兴	PMS_美东村箱变主变	10	400	230	230
51221	宜兴	PMS_闭口坞公变	10	200	160	160
51222	宜兴	氿里景园 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
51223	宜兴	PMS_宜丰西村 2#公变	10	200	160	160
51224	宜兴	村心桥箱变主变	10	400	320	320
51225	宜兴	PMS_宝山路箱变主变	10	400	320	320
51226	宜兴	浦东新苑 3#箱变主变	10	400	320	320
51227	宜兴	紫琰府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51228	宜兴	兴业小区四期 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51229	宜兴	路灯 3#公变	10	400	320	320
51230	宜兴	尚村公变	10	400	320	320
51231	宜兴	新南门村 2#公变（光伏并网）	10	200	120	120
51232	宜兴	PMS_后塘湾里公变	10	200	138	138
51233	宜兴	东街 2#公变	10	400	320	320
51234	宜兴	旅游用品公变（光伏并网）	10	400	309	309
51235	宜兴	珠花园公变（光伏并网）	10	200	145	145
51236	宜兴	PMS_镇区 11#公变	10	315	252	252
51237	宜兴	PMS_大塍电站 2#箱变主变	10	400	299	299
51238	宜兴	PMS_陆平车站南公变	10	400	303	303
51239	宜兴	塘头 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51240	宜兴	和喜氿府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51241	宜兴	PMS_龙兴箱变主变	10	630	504	504
51242	宜兴	PMS_戴里 2#公变	10	400	320	320
51243	宜兴	PMS_叠翠公变	10	400	320	320
51244	宜兴	桥北 1#公变	10	400	320	320
51245	宜兴	春晖新村 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
51246	宜兴	化宿箱变主变	10	500	400	400
51247	宜兴	春晓江南南苑 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51248	宜兴	石材市场 70#公变（光伏并网）	10	400	11	11
51249	宜兴	PMS_前阳西公变	10	200	128	128
51250	宜兴	PMS_周铁集贸公变	10	400	320	320
51251	宜兴	PMS_塘田村 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51252	宜兴	PMS_蒲荡 3#公变	10	200	160	160
51253	宜兴	PMS_琅圩站西公变	10	200	160	160
51254	宜兴	田浪鱼塘公变	10	400	320	320
51255	宜兴	六十亩 3#箱变主变	10	630	465	465
51256	宜兴	周铁北塘公变	10	400	320	320
51257	宜兴	龙运天城和府 5#室 2#所变	10	800	640	640
51258	宜兴	岭秀首府 2#站 1#所变主变（光伏并网）	10	800	619	619
51259	宜兴	岭秀首府 2#站 2#所变主变（光伏并网）	10	800	640	640
51260	宜兴	书香澜庭 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51261	宜兴	PMS_奔马小区 2#公变	10	200	160	160
51262	宜兴	龙运天城珺府 4#室 2#所变	10	800	640	640
51263	宜兴	凤鸣府 3#室 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51264	宜兴	PMS_雅达健康生态园 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
51265	宜兴	圩底西 2#公变（光伏并网）	10	200	146	146
51266	宜兴	PMS_巨龙路公变	10	400	320	320
51267	宜兴	蒋家组公变	10	200	160	160
51268	宜兴	千亩圩站南公变	10	200	160	160
51269	宜兴	金龙名都 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
51270	宜兴	金龙名都 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51271	宜兴	钱家村 4#公变	10	400	320	320
51272	宜兴	PMS_西渚荷花公变	10	400	228	228
51273	宜兴	东山新村 5#箱变主变	10	500	400	400
51274	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51275	宜兴	花溪苑 5#室 1#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51276	宜兴	美栖鱼塘箱变主变	10	400	320	320
51277	宜兴	花溪邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51278	宜兴	PMS_金兰村 3#公变	10	200	160	160
51279	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51280	宜兴	PMS_上坝茶场公变	10	400	320	320
51281	宜兴	横塘新区 2#箱变主变	10	500	400	400
51282	宜兴	省庄金家箱变主变	10	500	387	387
51283	宜兴	后村 1#公变	10	200	160	160
51284	宜兴	双庙 3#公变	10	400	320	320
51285	宜兴	东黄墅 3#公变	10	400	288	288
51286	宜兴	PMS_后村 3#箱变	10	400	293	293
51287	宜兴	PMS_天辰府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51288	宜兴	PMS_南漕小桥公变	10	400	320	320
51289	宜兴	PMS_徐悲鸿广场箱变	10	200	160	160
51290	宜兴	PMS_乌峰岭公变	10	200	160	160
51291	宜兴	PMS_严北公变	10	400	245	245
51292	宜兴	时光氿樾府 2#室 1#所变主变	20	630	504	504
51293	宜兴	碧水雅居 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
51294	宜兴	池东鱼塘公变	10	400	320	320
51295	宜兴	PMS_塘山桥 3#箱变主变	10	400	320	320
51296	宜兴	东山新村 6#箱变主变	10	630	504	504
51297	宜兴	誉湖郡 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
51298	宜兴	PMS_分别村 1#公变	10	400	253	253
51299	宜兴	客运站充电桩 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51300	宜兴	金城花园 4#室 3#所变	10	800	640	640
51301	宜兴	振业 20#楼南箱变	10	630	504	504
51302	宜兴	集镇北 2#箱变主变	10	630	504	504
51303	宜兴	龙运天城悦府 3#室 1#所变	10	630	504	504
51304	宜兴	中袁路 1#箱变主变	10	400	320	320
51305	宜兴	PMS_惠兴北路公变	10	400	320	320
51306	宜兴	PMS_东园 1#公变	10	400	320	320
51307	宜兴	PMS_钢材市场 2#公变	10	400	320	320
51308	宜兴	PMS_梅家菜场公变	10	400	242	242
51309	宜兴	PMS_马家圩中公变	10	200	39	39
51310	宜兴	PMS_马家圩南公变	10	400	320	320
51311	宜兴	南中东路北公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51312	宜兴	PMS_石材市场 47#公变	10	400	320	320
51313	宜兴	PMS_石材市场 48#公变	10	400	320	320
51314	宜兴	和桥蒋家 2#公变	10	400	303	303
51315	宜兴	湖悦名邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51316	宜兴	PMS_华宜箱变主变	10	500	400	400
51317	宜兴	PMS_赵庄五组箱变主变	10	200	160	160
51318	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
51319	宜兴	PMS_埂南 2#公变	10	200	160	160
51320	宜兴	春晓江南南苑 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51321	宜兴	庄西站 3#公变	10	400	320	320
51322	宜兴	前庄新站 2#公变	10	400	320	320
51323	宜兴	PMS_林家三组公变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51324	宜兴	铁红厂公变	10	400	320	320
51325	宜兴	沙山公变	10	200	160	160
51326	宜兴	朝阳和建 1#公变	10	400	320	320
51327	宜兴	PMS_汤渡转盘箱变主变	10	500	400	400
51328	宜兴	水岸香榭 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
51329	宜兴	五洞村箱变主变	10	500	400	400
51330	宜兴	金龙名都 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51331	宜兴	氿里景园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
51332	宜兴	金城花园 4#室 1#所变	10	800	640	640
51333	宜兴	氿悦湖山珺府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51334	宜兴	PMS_洋渚毛旗公变	10	200	160	160
51335	宜兴	PMS_西渚后圩北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51336	宜兴	PMS_新庄供电所箱变主变	10	500	400	400
51337	宜兴	PMS_红塔商业中心 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51338	宜兴	桃花村部 3#公变	10	400	320	320
51339	宜兴	PMS_后管西南公变	10	200	160	160
51340	宜兴	PMS_氿麓花园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
51341	宜兴	南漕高田 3#公变	10	400	320	320
51342	宜兴	PMS_阳泉新村 1#箱变主变	10	400	320	320
51343	宜兴	龙运天城和府 4#室 1#所变	10	800	640	640
51344	宜兴	PMS_洛涧梅梁山庄箱变主变	10	630	504	504
51345	宜兴	PMS_西渚立新 3#公变	10	400	320	320
51346	宜兴	湖悦名邸 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
51347	宜兴	PMS_东园 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51348	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51349	宜兴	PMS_育才南路公变	10	400	320	320
51350	宜兴	PMS_新河安置二期 1#站 2#所变	10	630	504	504
51351	宜兴	塘桥组公变	10	200	160	160
51352	宜兴	PMS_黄暮西公变	10	200	115	115
51353	宜兴	翰林邨 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
51354	宜兴	PMS_岭下官地公变	10	400	289	289
51355	宜兴	洛涧雅居 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51356	宜兴	PMS_氿韵福邸 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51357	宜兴	PMS_茶圣家园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
51358	宜兴	天安逸品花园 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
51359	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 14#室 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51360	宜兴	北山村 3#公变	10	400	295	295
51361	宜兴	三洞村部 1#公变（光伏并网）	10	400	299	299
51362	宜兴	南新陈家 2#公变	10	400	320	320
51363	宜兴	犊山大河边 2#公变	10	400	320	320
51364	宜兴	洛涧姚家公变（光伏并网）	10	400	320	320
51365	宜兴	PMS_新都府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51366	宜兴	PMS_汤渡 4#公变	10	400	320	320
51367	宜兴	PMS_白煤家舍 3#公变	10	400	320	320
51368	宜兴	查林石龙驿站公变	10	200	160	160
51369	宜兴	PMS_任墅工业南区 2#公变	10	400	320	320
51370	宜兴	望湖美筑 3#室 1#所变	20	800	640	640
51371	宜兴	氿璋景园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51372	宜兴	前龙大庙 2#公变	10	400	320	320
51373	宜兴	PMS_蜀山新安箱变主变	10	400	320	320
51374	宜兴	PMS_龙头山庄公变	10	200	160	160
51375	宜兴	PMS_洛涧黄家坳箱变主变	10	200	153	153
51376	宜兴	PMS_洛涧站前路北箱变主变	10	400	320	320
51377	宜兴	时光氿樾府 2#室 3#所变主变	20	630	504	504
51378	宜兴	PMS_振华路 1#公变	10	200	160	160
51379	宜兴	PMS_百家排涝站 3#公变	10	400	320	320
51380	宜兴	PMS_洋岸白岳圩 2#公变	10	200	160	160
51381	宜兴	客运站充电桩 5#箱变	10	630	504	504
51382	宜兴	台东 3#公变	10	200	160	160
51383	宜兴	PMS_世纪花园 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51384	宜兴	PMS_申兴路 5#公变	10	400	320	320
51385	宜兴	清雅嘉苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51386	宜兴	PMS_育才新村 3#公变	10	400	320	320
51387	宜兴	紫郡东府 5#室 4#所变	20	800	640	640
51388	宜兴	PMS_龙墅箱变主变	10	400	320	320
51389	宜兴	东风新村 1#箱变主变	10	630	504	504
51390	宜兴	丁耐宿舍 3#公变	10	200	160	160
51391	宜兴	PMS_小桥头鱼塘公变	10	200	160	160
51392	宜兴	PMS_南溪 5#公变	10	400	320	320
51393	宜兴	PMS_南溪 4#公变	10	400	320	320
51394	宜兴	金兰村 2#公变	10	400	320	320
51395	宜兴	PMS_高塍街头 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51396	宜兴	PMS_邵巷 2#公变	10	200	160	160
51397	宜兴	PMS_章茂上头公变	10	200	160	160
51398	宜兴	PMS_热电小区 1#箱变主变	10	500	400	400
51399	宜兴	PMS_肇富 3#公变	10	200	160	160
51400	宜兴	PMS_中巷许家公变	10	200	160	160
51401	宜兴	杨巷充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
51402	宜兴	PMS_涧众团山公变	10	400	320	320
51403	宜兴	PMS_航道处箱变主变	10	200	160	160
51404	宜兴	PMS_飞里下庄 3#公变	10	400	320	320
51405	宜兴	PMS_桃花村部 2#公变	10	200	160	160
51406	宜兴	熙山院 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51407	宜兴	陶里文化广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51408	宜兴	陶里文化广场 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51409	宜兴	陶里文化广场 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51410	宜兴	陶里文化广场 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
51411	宜兴	陶里文化广场 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51412	宜兴	PMS_六田西湾公变	10	200	132	132
51413	宜兴	北渠朱家组 2#公变	10	400	320	320
51414	宜兴	石材市场 73#公变	10	400	320	320
51415	宜兴	PMS_下漳新村公变	10	400	320	320
51416	宜兴	PMS_马家七组公变	10	200	160	160
51417	宜兴	芳庄菜场公变（光伏并网）	10	400	320	320
51418	宜兴	PMS_红旗宿舍 1#公变	10	400	320	320
51419	宜兴	PMS_上塘新河公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51420	宜兴	PMS_五家圩公变	10	200	109	109
51421	宜兴	中巷路灯公变	10	400	320	320
51422	宜兴	PMS_和桥宗家 2# 公变	10	200	133	133
51423	宜兴	PMS_龙山桥下公变	10	400	316	316
51424	宜兴	PMS_曲流村公变	10	315	201	201
51425	宜兴	PMS_善卷矿山路口公变	10	200	133	133
51426	宜兴	和桥马桥组 2#公变（光伏并网）	10	200	139	139
51427	宜兴	PMS_国税 2#箱变主变	10	400	320	320
51428	宜兴	怀谷轩 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
51429	宜兴	水西电站公变（光伏并网）	10	200	132	132
51430	宜兴	PMS_南新楼下组 2#公变	10	200	160	160
51431	宜兴	PMS_小村 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51432	宜兴	PMS_闸口圩田公变	10	200	133	133
51433	宜兴	PMS_小村 3#公变	10	200	114	114
51434	宜兴	朱家东 2#公变	10	400	320	320
51435	宜兴	PMS_洪巷太湖公变	10	400	320	320
51436	宜兴	徐舍安前箱变主变	10	400	307	307
51437	宜兴	PMS_北郊公变	10	400	320	320
51438	宜兴	中兴新村 4#箱变主变	10	500	400	400
51439	宜兴	竹胶板厂 2#公变	10	400	320	320
51440	宜兴	漳南 3#公变（光伏并网）	10	400	294	294
51441	宜兴	誉珑湖滨 11#室 1#所变主变	20	800	640	640
51442	宜兴	PMS_太华中心小学公变	10	400	320	320
51443	宜兴	PMS_营业所公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51444	宜兴	东方紫园 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51445	宜兴	PMS_宁杭路灯 3#公变	10	400	320	320
51446	宜兴	PMS_芳庄杨家村公变	10	200	160	160
51447	宜兴	PMS_扶西 3#公变	10	400	320	320
51448	宜兴	金兰电力站 3#公变（光伏并网）	10	400	299	299
51449	宜兴	铜山寺前 2#公变（光伏并网）	10	200	117	117
51450	宜兴	大生村 5#箱变主变	10	630	504	504
51451	宜兴	PMS_铜山四五组 2#公变	10	200	143	143
51452	宜兴	PMS_钱家站公变	10	315	173	173
51453	宜兴	PMS_白巷电站公变	10	200	111	111
51454	宜兴	PMS_新街村 2#公变	10	400	305	305
51455	宜兴	PMS_华洲公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51456	宜兴	花园小区 3#公变	10	200	160	160
51457	宜兴	PMS_石路村 2#公变	10	200	160	160
51458	宜兴	PMS_后塘北 3#公变	10	200	160	160
51459	宜兴	PMS_塘东 2#公变	10	200	160	160
51460	宜兴	上东 5#公变	10	400	320	320
51461	宜兴	PMS_宜兴水上服务区箱变主变	10	400	320	320
51462	宜兴	碧水雅居 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51463	宜兴	南庄桥公变	10	200	160	160
51464	宜兴	水凌沟公变（光伏并网）	10	200	137	137
51465	宜兴	五大桥 2#公变	10	200	142	142
51466	宜兴	PMS_大圩河南公变	10	200	160	160
51467	宜兴	PMS_前笪村路北 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51468	宜兴	宸章府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51469	宜兴	海格莱特箱变主变	10	630	504	504
51470	宜兴	珠墩 3#公变（光伏并网）	10	200	100	100
51471	宜兴	徐舍充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
51472	宜兴	PMS_砖瓦组公变	10	200	151	151
51473	宜兴	PMS_怡然居 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51474	宜兴	临泽人家 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
51475	宜兴	南园新村公变（光伏并网）	10	400	303	303
51476	宜兴	创业路 2#公变	10	400	320	320
51477	宜兴	PMS_东山堡 2#公变	10	400	320	320
51478	宜兴	洋溪广场公变	10	400	320	320
51479	宜兴	PMS_铜山村 3#公变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51480	宜兴	西河公变	10	400	320	320
51481	宜兴	馨悦府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
51482	宜兴	PMS_供电所箱变	10	630	504	504
51483	宜兴	PMS_花园小区 4#公变	10	400	320	320
51484	宜兴	红光路 2#箱变主变	10	630	467	467
51485	宜兴	春晓江南南苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51486	宜兴	欣陶公寓 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51487	宜兴	翡翠四季花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
51488	宜兴	PMS_义庄北公变	10	400	292	292
51489	宜兴	PMS_渚镇余家公变	10	200	160	160
51490	宜兴	高隐箱变主变（光伏并网）	10	500	348	348
51491	宜兴	茶亭五组 2#公变（光伏并网）	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51492	宜兴	九龙 2#箱变主变	10	400	320	320
51493	宜兴	乾元乌山坎公变	10	200	160	160
51494	宜兴	金桂苑 6#箱变主变	10	630	504	504
51495	宜兴	闸口镇东 2#箱变主变	10	630	469	469
51496	宜兴	PMS_怡然居 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51497	宜兴	PMS_怡然居 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51498	宜兴	PMS_怡然居 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51499	宜兴	PMS_龙山桥上公变	10	400	320	320
51500	宜兴	PMS_阳山 3#公变	10	200	103	103
51501	宜兴	PMS_西渚西奄闸站公变	10	400	320	320
51502	宜兴	熙山院 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51503	宜兴	PMS_大圩渔场公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51504	宜兴	PMS_鲸塘街西公变	10	400	320	320
51505	宜兴	美二 2#公变	10	400	320	320
51506	宜兴	PMS_欧家 2#公变	10	200	160	160
51507	宜兴	PMS_蔬菜市场公变	10	400	320	320
51508	宜兴	PMS_韶西公变	10	200	123	123
51509	宜兴	洋渚西站 3#公变	10	400	320	320
51510	宜兴	PMS_管家路灯公变	10	200	160	160
51511	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 1#所变	10	800	640	640
51512	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 3#所变	10	800	640	640
51513	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 4#所变	10	800	640	640
51514	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 2#所变	10	800	640	640
51515	宜兴	PMS_新屋 3#公变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51516	宜兴	PMS_建筑站公变	10	400	320	320
51517	宜兴	东风张家村 3#箱变主变	10	500	400	400
51518	宜兴	小龙山公变（光伏并网）	10	200	127	127
51519	宜兴	红卫五组 2#公变（光伏并网）	10	400	311	311
51520	宜兴	金龙名都 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
51521	宜兴	PMS_尹艺新村公变	10	400	320	320
51522	宜兴	PMS_扶南 2#公变	10	200	160	160
51523	宜兴	PMS_湾地路灯公变	10	200	160	160
51524	宜兴	PMS_横塘南公变	10	200	145	145
51525	宜兴	PMS_淦里上村 2#公变	10	400	320	320
51526	宜兴	塘门宋家西公变	10	400	320	320
51527	宜兴	PMS_单家 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51528	宜兴	高塍路灯箱变主变	10	630	504	504
51529	宜兴	鹅洲东路南公变	10	400	320	320
51530	宜兴	蜀风圩公变	10	400	320	320
51531	宜兴	广电站 2#公变	10	400	320	320
51532	宜兴	PMS_新建 2#公变	10	400	293	293
51533	宜兴	PMS_新建 2#公变	10	400	287	287
51534	宜兴	PMS_下东村 4#公变	10	200	160	160
51535	宜兴	PMS_蒋养兜公变	10	200	160	160
51536	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 1#所变主变	10	800	640	640
51537	宜兴	PMS_鹏鹞智造 8#公变	10	400	320	320
51538	宜兴	PMS_五洞桥头 2#公变	10	400	320	320
51539	宜兴	PMS_义亩桥南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51540	宜兴	名豪佳园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51541	宜兴	洛涧雅居 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51542	宜兴	兴业小区四期 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51543	宜兴	PMS_南漕顾家 4#公变	10	200	150	150
51544	宜兴	洛涧生态园 2#公变	10	400	320	320
51545	宜兴	PMS_杏里太平 2#公变	10	200	160	160
51546	宜兴	新中北路 3#公变	10	400	320	320
51547	宜兴	熙和府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
51548	宜兴	PMS_南山坞 2#公变	10	200	160	160
51549	宜兴	PMS_高塍宋家公变	10	200	160	160
51550	宜兴	PMS_侍渎圩河西公变	10	400	264	264
51551	宜兴	PMS_东岗北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51552	宜兴	PMS_傍杏西公变	10	400	320	320
51553	宜兴	PMS_烟山安西公变	10	400	284	284
51554	宜兴	翰林邨 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
51555	宜兴	PMS_团山公变	10	400	297	297
51556	宜兴	周家桥箱变	10	500	400	400
51557	宜兴	PMS_公园路南中公变	10	400	320	320
51558	宜兴	悦龙台 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51559	宜兴	新老窑 1#公变（光伏并网）	10	400	305	305
51560	宜兴	逸时代广场 2#室 2#所变	10	800	640	640
51561	宜兴	东山新村 1#箱变主变	10	630	504	504
51562	宜兴	PMS_新老窑公变	10	200	113	113
51563	宜兴	PMS_皇新鱼塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51564	宜兴	锦溪豪庭 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51565	宜兴	PMS_万福蒋家 3#公变	10	200	160	160
51566	宜兴	凤鸣府 3#室 4#所变	10	800	640	640
51567	宜兴	邮电宿舍箱变主变	10	630	504	504
51568	宜兴	雅达健康生态园 13#室 2#所变主变	10	630	504	504
51569	宜兴	PMS_信用社箱变主变	10	500	400	400
51570	宜兴	熙岸阳光 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
51571	宜兴	PMS_龙池岗公变	10	400	291	291
51572	宜兴	PMS_殷家庄东公变	10	200	160	160
51573	宜兴	PMS_西林公变	10	200	160	160
51574	宜兴	PMS_箭岭公变	10	400	120	120
51575	宜兴	PMS_陈家皂公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51576	宜兴	吕东公变	10	400	320	320
51577	宜兴	沙塘蓝藻箱变主变	10	630	504	504
51578	宜兴	太阳城 1#箱变	10	630	504	504
51579	宜兴	PMS_黄泥沟公变	10	200	160	160
51580	宜兴	PMS_郭家村公变	10	400	104	104
51581	宜兴	PMS_九包东站公变	10	200	160	160
51582	宜兴	PMS_高级中学公变	10	400	320	320
51583	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
51584	宜兴	湖悦天境 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
51585	宜兴	蠡蜀巷 2#箱变主变	10	400	320	320
51586	宜兴	PMS_福华公变	10	400	260	260
51587	宜兴	大生村 6#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51588	宜兴	凤鸣府 4#室 4#所变	10	800	640	640
51589	宜兴	沧浜 6#箱变主变	10	400	320	320
51590	宜兴	新乐村 2#公变	10	400	320	320
51591	宜兴	舍头村北公变（光伏并网）	10	200	20	20
51592	宜兴	PMS_临津供电所箱变主变	10	630	504	504
51593	宜兴	PMS_蜀山新安 3#公变	10	400	320	320
51594	宜兴	镇龙圩排涝站公变	10	200	160	160
51595	宜兴	PMS_和桥金桥箱变	10	630	504	504
51596	宜兴	PMS_中鑫箱变	10	630	504	504
51597	宜兴	PMS_和桥农行箱变	10	630	504	504
51598	宜兴	PMS_岳家东公变	10	200	160	160
51599	宜兴	欧渎西公变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51600	宜兴	中东韭菜坞公变（光伏并网）	10	400	278	278
51601	宜兴	芙蓉村公变（光伏并网）	10	400	227	227
51602	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
51603	宜兴	杨巷北环路公变	10	400	320	320
51604	宜兴	PMS_尤后前村公变	10	400	245	245
51605	宜兴	中鑫商务广场 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
51606	宜兴	马草摊圩公变	10	200	160	160
51607	宜兴	PMS_石坝头公变	10	200	149	149
51608	宜兴	宅基公变（光伏并网）	10	200	140	140
51609	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51610	宜兴	蒋笠十四组公变（光伏并网）	10	400	283	283
51611	宜兴	金城花园 3#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51612	宜兴	PMS_付业队公变	10	200	150	150
51613	宜兴	竹胶板厂 1#公变	10	400	320	320
51614	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51615	宜兴	凌云府 7#室 3#所变主变	10	630	504	504
51616	宜兴	湖悦名邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51617	宜兴	PMS_兴漕北路 2#公变	10	400	320	320
51618	宜兴	魏家路口公变（光伏并网）	10	400	320	320
51619	宜兴	PMS_园地村箱变	10	630	504	504
51620	宜兴	PMS_西横街箱变	10	630	504	504
51621	宜兴	PMS_粮油箱变	10	630	504	504
51622	宜兴	PMS_和桥中桥箱变	10	630	504	504
51623	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 11#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51624	宜兴	悦澜名邸 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
51625	宜兴	PMS_文庄粮管所公变	10	200	160	160
51626	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 3#所变主变	10	630	504	504
51627	宜兴	后彭新村 2#箱变主变	10	400	320	320
51628	宜兴	PMS_钱家桥 2#公变	10	400	320	320
51629	宜兴	PMS_小涧铁龙山公变	10	200	143	143
51630	宜兴	PMS_东夹浜 2#公变	10	400	320	320
51631	宜兴	PMS_河塘 2#公变	10	400	254	254
51632	宜兴	PMS_分水沈家公变	10	200	125	125
51633	宜兴	湖悦名邸 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51634	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 1#所变	20	800	640	640
51635	宜兴	PMS_建陶小区 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51636	宜兴	PMS_建陶小区 3#公变	10	400	320	320
51637	宜兴	百果园公变（光伏并网）	10	400	310	310
51638	宜兴	黄墅永兴公变	10	400	210	210
51639	宜兴	海伦华府 3#室 4#所变主变（光伏并网）	10	630	496	496
51640	宜兴	PMS_白茫东公变	10	200	78	78
51641	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51642	宜兴	福田圩西公变	10	400	320	320
51643	宜兴	PMS_塔漏沟公变	10	400	320	320
51644	宜兴	宜春箱变主变	10	630	504	504
51645	宜兴	川埠九组箱变主变	10	500	400	400
51646	宜兴	滨溪金悦府 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
51647	宜兴	PMS_降西村 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51648	宜兴	商业公司宿舍 2#箱变主变	10	630	504	504
51649	宜兴	PMS_泉水坝 2#公变	10	400	320	320
51650	宜兴	PMS_怡然居 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
51651	宜兴	PMS_怡然居 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
51652	宜兴	PMS_杏里村 2#公变	10	200	143	143
51653	宜兴	下东龙塘 3#公变	10	400	320	320
51654	宜兴	PMS_杨巷小学公变	10	400	319	319
51655	宜兴	云巢北公变	10	200	160	160
51656	宜兴	沧浜 5#箱变主变	10	400	320	320
51657	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
51658	宜兴	白塔村部箱变主变	10	630	504	504
51659	宜兴	三洞钱家公变（光伏并网）	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51660	宜兴	龙运天城悦府 3#室 3#所变	10	630	504	504
51661	宜兴	漳东 2#公变	10	200	160	160
51662	宜兴	PMS_农畜场公变	10	200	119	119
51663	宜兴	PMS_宜丰菜场公变	10	400	320	320
51664	宜兴	PMS_魏家 4#公变	10	400	320	320
51665	宜兴	云溪路 1#公变	10	400	320	320
51666	宜兴	锦溪豪庭 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
51667	宜兴	PMS_竹北公变	10	200	132	132
51668	宜兴	东风新村 2#箱变主变	10	630	504	504
51669	宜兴	PMS_新城公寓 2#箱变	10	630	504	504
51670	宜兴	棟杨路箱变主变	10	630	504	504
51671	宜兴	竹雨轩 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51672	宜兴	PMS_阳山南公变	10	200	160	160
51673	宜兴	美陶家院 1#站 1#所变	10	400	320	320
51674	宜兴	乾元华陀寺箱变主变	10	630	490	490
51675	宜兴	PMS_阳泉新村 10#公变	10	400	320	320
51676	宜兴	张渚凤凰村委公变	10	400	320	320
51677	宜兴	PMS_华山张家塘公变	10	200	160	160
51678	宜兴	PMS_边庄新站公变	10	400	320	320
51679	宜兴	PMS_芳西村箱变	10	630	252	252
51680	宜兴	花溪邸 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
51681	宜兴	红塔高家公变（光伏并网）	10	315	218	218
51682	宜兴	山潭组 3#公变	10	400	320	320
51683	宜兴	PMS_下圩南公变	10	200	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51684	宜兴	水岸香榭 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
51685	宜兴	振业 38#楼东箱变主变	10	630	504	504
51686	宜兴	PMS_大树上毛 2#公变	10	200	160	160
51687	宜兴	湖悦名邸 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
51688	宜兴	PMS_篱笆园箱变主变	10	400	320	320
51689	宜兴	花溪山庭 2#室 1#所变	10	800	640	640
51690	宜兴	徐渎厂区公变	10	400	320	320
51691	宜兴	PMS_氿韵福邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51692	宜兴	PMS_前庄新站公变	10	400	320	320
51693	宜兴	PMS_永丰 2#公变	10	400	246	246
51694	宜兴	PMS_芳庄坝头公变	10	400	272	272
51695	宜兴	PMS_银河 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51696	宜兴	PMS_洋坝西公变	10	200	160	160
51697	宜兴	PMS_南仓村 2#公变	10	400	320	320
51698	宜兴	PMS_南小 2#公变	10	200	160	160
51699	宜兴	PMS_向阳 7#公变	10	400	320	320
51700	宜兴	宜城电站公变	10	200	160	160
51701	宜兴	凌云府 7#室 2#所变主变	10	630	504	504
51702	宜兴	芝果公变（光伏并网）	10	400	278	278
51703	宜兴	PMS_新杏公变	10	400	320	320
51704	宜兴	南漕供电所 2#公变	10	315	252	252
51705	宜兴	观澜府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
51706	宜兴	PMS_静堂公变	10	400	315	315
51707	宜兴	PMS_东木新桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51708	宜兴	PMS_新都府 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
51709	宜兴	氿里景园 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
51710	宜兴	周铁湾里公变（光伏并网）	10	200	143	143
51711	宜兴	上袁村 6#公变	10	400	320	320
51712	宜兴	茗秀馨院 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51713	宜兴	PMS_东下团山 3#公变	10	200	160	160
51714	宜兴	PMS_广场公变	10	400	277	277
51715	宜兴	双庙菜场公变	10	200	160	160
51716	宜兴	PMS_后方鱼塘公变	10	400	320	320
51717	宜兴	PMS_永丰桥公变	10	200	111	111
51718	宜兴	梧桐人家 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51719	宜兴	钰澜云溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51720	宜兴	PMS_和桥健康路 公变	10	400	320	320
51721	宜兴	PMS_胜利 5#公变	10	400	320	320
51722	宜兴	魏家华贸公变	10	400	320	320
51723	宜兴	PMS_后巷 2#公变	10	400	320	320
51724	宜兴	碧水雅居 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
51725	宜兴	花园小区 1#公变	10	200	160	160
51726	宜兴	PMS_塍里建墩 2#箱变	10	500	400	400
51727	宜兴	花园小区 2#公变	10	200	160	160
51728	宜兴	PMS_长征林场公变	10	400	320	320
51729	宜兴	PMS_兴乾鱼塘公变	10	200	160	160
51730	宜兴	熙岸阳光 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51731	宜兴	PMS_新旦圩公变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51732	宜兴	春晓江南南苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51733	宜兴	叶塘村旺山 2#公变（光伏并网）	10	400	140	140
51734	宜兴	PMS_朱家南站 2#公变	10	200	160	160
51735	宜兴	蜀山新菜场 2#箱变主变	10	630	504	504
51736	宜兴	雅达健康生态园 16#室 1#所变主变	10	800	640	640
51737	宜兴	PMS_芳庄坝头 2#公变	10	200	160	160
51738	宜兴	鑫陶广场 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51739	宜兴	新源商业广场 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
51740	宜兴	PMS_新源商业广场 1#站 1#所变	20	1250	1000	1000
51741	宜兴	观澜府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
51742	宜兴	PMS_虞墅 2#公变	10	400	320	320
51743	宜兴	PMS_轮运公司宿舍公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51744	宜兴	PMS_宜兴商场 1#公变	10	400	320	320
51745	宜兴	鑫陶广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51746	宜兴	粮宿公变	10	400	320	320
51747	宜兴	PMS_旧阳村西公变	10	400	320	320
51748	宜兴	PMS_骏马 6#公变	10	400	320	320
51749	宜兴	东宅南公变（光伏并网）	10	200	138	138
51750	宜兴	PMS_前墅古龙窑箱变 F101	10	400	320	320
51751	宜兴	漕桥村 2#公变	10	400	320	320
51752	宜兴	新建车站箱变主变	10	630	504	504
51753	宜兴	花溪苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51754	宜兴	便民中心停车场箱变主变	10	630	504	504
51755	宜兴	PMS_北山村油榨 2#公变	10	200	59	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51756	宜兴	PMS_集镇南 2#公变	10	400	291	291
51757	宜兴	PMS_清水村西公变	10	200	139	139
51758	宜兴	PMS_蒲墅南 2#公变	10	200	160	160
51759	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51760	宜兴	PMS_新源商业广场 2#站 1#所变	20	630	504	504
51761	宜兴	南漕漕东 4#公变	10	400	320	320
51762	宜兴	金龙名都 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
51763	宜兴	天安逸品花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51764	宜兴	凌家公变（光伏并网）	10	400	209	209
51765	宜兴	和桥大村公变	10	400	167	167
51766	宜兴	PMS_安居路灯公变	10	200	160	160
51767	宜兴	PMS_姚林庄公变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51768	宜兴	PMS_赋村西公变	10	400	320	320
51769	宜兴	辰华氿府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
51770	宜兴	PMS_雅达健康生态园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
51771	宜兴	PMS_岭达电子科技箱变主变	10	400	320	320
51772	宜兴	春晖新村 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51773	宜兴	宜乐雅园 5#室 2#所变	10	630	504	504
51774	宜兴	于桥头公变（光伏并网）	10	200	160	160
51775	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 3#所变	20	800	640	640
51776	宜兴	雅达健康生态园 15#站 2#所变	10	800	640	640
51777	宜兴	PMS_长山新民 3#公变	10	200	160	160
51778	宜兴	PMS_新街坝上 3#公变	10	400	320	320
51779	宜兴	PMS_北角落公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51780	宜兴	龙运天城和府 3#室 4#所变	10	800	640	640
51781	宜兴	镁炭窑炉 2#公变	10	400	320	320
51782	宜兴	PMS_南漕大桥 2#公变	10	200	160	160
51783	宜兴	PMS_杨家组公变	10	200	160	160
51784	宜兴	PMS_东苑小区 1#北公变	10	400	320	320
51785	宜兴	云景台 1#站 3#所变	10	630	504	504
51786	宜兴	品尚花园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51787	宜兴	陶里文化广场 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
51788	宜兴	陶里文化广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
51789	宜兴	陶里文化广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51790	宜兴	陶里文化广场 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51791	宜兴	陶里文化广场 3#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51792	宜兴	PMS_桥北公变	10	400	271	271
51793	宜兴	金丰果园公变	10	400	320	320
51794	宜兴	PMS_归美公变	10	400	239	239
51795	宜兴	PMS_水产陈家 1#公变	10	200	160	160
51796	宜兴	PMS_大水潭 2#公变	10	400	320	320
51797	宜兴	PMS_洪宕 2#公变	10	400	265	265
51798	宜兴	PMS_魏家 3#公变	10	200	160	160
51799	宜兴	PMS_涧北菜场 3#公变	10	400	320	320
51800	宜兴	东下桃园 2#公变	10	400	320	320
51801	宜兴	上东村 2#箱变主变	10	400	287	287
51802	宜兴	PMS_广电箱变	10	400	320	320
51803	宜兴	PMS_翔阳小村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51804	宜兴	雅达望月坊 1#箱变主变	10	630	504	504
51805	宜兴	PMS_氿麓花园 3#室 1#所变	10	630	504	504
51806	宜兴	氿麓花园 3#室 2#所变（光伏并网）	10	630	432	432
51807	宜兴	潘南工业园 4#公变	10	200	160	160
51808	宜兴	大埝东场公变	10	200	160	160
51809	宜兴	PMS_新建新桥 2#公变	10	400	295	295
51810	宜兴	PMS_冯家组 2#公变	10	400	320	320
51811	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
51812	宜兴	PMS_新庄供电所 9#箱变主变	10	500	400	400
51813	宜兴	PMS_安置 2#公变	10	400	320	320
51814	宜兴	省东公变	10	200	146	146
51815	宜兴	PMS_黄家塘北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51816	宜兴	董家坳公变 2#公变	10	400	320	320
51817	宜兴	新征茶场 2#公变	10	400	320	320
51818	宜兴	新街湾里 2#公变	10	200	160	160
51819	宜兴	余圩村部公变	10	400	320	320
51820	宜兴	PMS_工业路公变	10	400	320	320
51821	宜兴	鑫陶广场 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
51822	宜兴	PMS_白鹤洞 2#箱变主变	10	400	320	320
51823	宜兴	PMS_查林集中区 2#公变	10	400	320	320
51824	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51825	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51826	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51827	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51828	宜兴	PMS_北门 4#箱变主变	10	500	400	400
51829	宜兴	书香澜庭 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51830	宜兴	PMS_被丰 2#公变	10	200	160	160
51831	宜兴	中队北公变	10	200	160	160
51832	宜兴	PMS_下东 5#公变	10	400	320	320
51833	宜兴	水西公变（光伏并网）	10	200	100	100
51834	宜兴	PMS_洋渚西站公变	10	400	320	320
51835	宜兴	PMS_公交住宅箱变主变	10	400	320	320
51836	宜兴	PMS_前坝箱变箱变主变	10	630	504	504
51837	宜兴	竹海岭上 3#室 1#所变	10	800	640	640
51838	宜兴	教育路 1#箱变主变	10	400	320	320
51839	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51840	宜兴	扶峰东公变	10	400	280	280
51841	宜兴	PMS_庄西 3#公变	10	400	281	281
51842	宜兴	建筑箱变主变	10	630	504	504
51843	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
51844	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
51845	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
51846	宜兴	山水怡和 1#站 4#所变主变（光伏并网）	10	800	632	632
51847	宜兴	PMS_洋渚东站公变	10	200	144	144
51848	宜兴	凤鸣府 4#室 3#所变	10	800	640	640
51849	宜兴	PMS_转水 2#公变	10	200	160	160
51850	宜兴	大儒村 1#箱变	10	630	504	504
51851	宜兴	锦溪豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51852	宜兴	PMS_南漕贾家公变	10	400	320	320
51853	宜兴	PMS_新司路箱变主变	10	400	320	320
51854	宜兴	望湖美筑 2#室 1#所变	20	800	640	640
51855	宜兴	PMS_和桥永兴电站 2#公变	10	400	320	320
51856	宜兴	寿心箱变主变	10	400	320	320
51857	宜兴	桃溪建材公变	10	400	320	320
51858	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 6#室 1#所变主变	10	400	320	320
51859	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 6#室 2#所变主变	10	400	320	320
51860	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
51861	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
51862	宜兴	冯家组 3#公变（光伏并网）	10	400	298	298
51863	宜兴	PMS_龙糠坞 3#公变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51864	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
51865	宜兴	前梅路东公变	10	200	160	160
51866	宜兴	金沙矿公变	10	200	160	160
51867	宜兴	PMS_湖父小路头箱变主变	10	400	320	320
51868	宜兴	PMS_邮堂小学公变	10	400	320	320
51869	宜兴	尚城学府 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
51870	宜兴	PMS_溪隐府 6#室 1#所变	10	800	640	640
51871	宜兴	PMS_溪隐府 6#室 2#所变	10	800	640	640
51872	宜兴	PMS_马草村 2#公变	10	200	160	160
51873	宜兴	红塔黄家箱变主变	10	500	390	390
51874	宜兴	PMS_杨桥花园 2#公变	10	400	320	320
51875	宜兴	义庄闸公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51876	宜兴	龙运天城和府 2#室 1#所变	10	800	640	640
51877	宜兴	芙蓉影剧院公变	10	200	160	160
51878	宜兴	PMS_王干渎公变	10	400	234	234
51879	宜兴	PMS_氿麓花园 2#站 3#所变	10	800	640	640
51880	宜兴	PMS_氿麓花园 2#站 4#所变	10	800	531	531
51881	宜兴	鹏鹞制造 10#公变	10	400	320	320
51882	宜兴	PMS_预制场公变	10	400	320	320
51883	宜兴	PMS_南河商住楼 3#公变	10	200	160	160
51884	宜兴	石碑桥公变	10	400	315	315
51885	宜兴	西木菜场箱变主变	10	630	504	504
51886	宜兴	观澜府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
51887	宜兴	北埝 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51888	宜兴	杭上大村 1#公变	10	400	320	320
51889	宜兴	南埠和平公变	10	400	320	320
51890	宜兴	PMS_得胜路 2#公变	10	400	320	320
51891	宜兴	PMS_钢材市场公变	10	400	320	320
51892	宜兴	PMS_孙家南公变	10	200	135	135
51893	宜兴	PMS_溪隐府 7#室 1#所变	10	800	640	640
51894	宜兴	PMS_溪隐府 7#室 2#所变	10	800	640	640
51895	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
51896	宜兴	锦溪豪庭 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
51897	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
51898	宜兴	PMS_谢桥北 2#箱变主变	10	500	400	400
51899	宜兴	PMS_古瑶南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51900	宜兴	湖父教堂 2#箱变主变	10	500	376	376
51901	宜兴	PMS_高塍葡萄圩 2#公变	10	400	320	320
51902	宜兴	PMS_皇问东路南公变	10	400	320	320
51903	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
51904	宜兴	璟和园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51905	宜兴	雅达健康生态园 17#室 1#所变主变	10	800	640	640
51906	宜兴	书香澜庭 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51907	宜兴	PMS_兴陶公变	10	400	320	320
51908	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51909	宜兴	PMS_城东充电桩箱变	10	630	504	504
51910	宜兴	悦龙台 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51911	宜兴	誉湖郡 5#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51912	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 1#所变	10	800	640	640
51913	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 3#所变	10	800	640	640
51914	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 4#所变	10	800	640	640
51915	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 2#所变	10	800	640	640
51916	宜兴	蓄电池公变	10	400	320	320
51917	宜兴	PMS_兴隆村 2#公变	10	400	320	320
51918	宜兴	韶巷下田桥公变	10	400	320	320
51919	宜兴	PMS_查林工业区 4#公变	10	400	320	320
51920	宜兴	PMS_伍圩村公变	10	400	320	320
51921	宜兴	PMS_石路 3#公变	10	400	320	320
51922	宜兴	PMS_碓坊 2#箱变主变	10	630	504	504
51923	宜兴	谈墅鱼塘公变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51924	宜兴	氿珑云起府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51925	宜兴	PMS_红旗宿舍 2#公变	10	400	320	320
51926	宜兴	海伦华府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51927	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
51928	宜兴	振业 5#楼西箱变	10	630	504	504
51929	宜兴	变电所 2#公变	10	400	237	237
51930	宜兴	PMS_吴墟村 2#公变	10	400	301	301
51931	宜兴	西湖劳动桥箱变主变	10	400	320	320
51932	宜兴	上圩村 2#公变	10	400	320	320
51933	宜兴	PMS_李渎东公变	10	200	88	88
51934	宜兴	凤鸣府 2#室 1#所变	10	800	640	640
51935	宜兴	PMS_屺亭信用社箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51936	宜兴	PMS_屺亭中行箱变主变	10	630	504	504
51937	宜兴	海伦华府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
51938	宜兴	PMS_新景花园 1#箱变主变	10	400	320	320
51939	宜兴	PMS_新景花园 2#箱变主变	10	400	320	320
51940	宜兴	PMS_新景花园 3#箱变主变	10	400	320	320
51941	宜兴	PMS_新景花园 4#箱变主变	10	400	320	320
51942	宜兴	PMS_新景花园 5#箱变主变	10	400	320	320
51943	宜兴	PMS_新景花园 6#箱变主变	10	400	283	283
51944	宜兴	PMS_新景花园 7#箱变主变	10	400	320	320
51945	宜兴	PMS_新景花园 8#箱变主变	10	400	320	320
51946	宜兴	PMS_钱家站 2#公变	10	400	245	245
51947	宜兴	闸上村 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51948	宜兴	PMS_闻家电站公变	10	400	267	267
51949	宜兴	PMS_归径茶亭 2#公变	10	400	320	320
51950	宜兴	竹海西村 2#公变	10	400	254	254
51951	宜兴	天谷院墅 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
51952	宜兴	鹏鹞制造 12#公变	10	400	320	320
51953	宜兴	PMS_环南公变	10	400	320	320
51954	宜兴	PMS_积丰 5#公变	10	200	160	160
51955	宜兴	振业 52#楼东箱变主变	10	630	504	504
51956	宜兴	周铁群英箱变主变	10	400	320	320
51957	宜兴	PMS_屺亭电力站 2#箱变主变	10	500	400	400
51958	宜兴	PMS_屺亭电力站箱变主变	10	500	400	400
51959	宜兴	PMS_屺亭街南箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51960	宜兴	誉湖郡 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51961	宜兴	PMS_西渚供电所箱变主变	10	500	400	400
51962	宜兴	洛涧村 2#箱变主变	10	500	400	400
51963	宜兴	凌云府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51964	宜兴	田肚 1#公变	10	400	320	320
51965	宜兴	司法局箱变主变	10	630	504	504
51966	宜兴	港口大桥箱变主变（光伏并网）	10	400	144	144
51967	宜兴	东新 2#箱变主变	10	630	504	504
51968	宜兴	誉湖郡 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
51969	宜兴	PMS_高隐 2#箱变主变	10	630	319	319
51970	宜兴	PMS_闸南公变	10	400	270	270
51971	宜兴	PMS_杨桥电站西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51972	宜兴	省庄庙桥 3#公变	10	400	317	317
51973	宜兴	干塘村公变	10	400	256	256
51974	宜兴	PMS_南漕刘家公变	10	400	281	281
51975	宜兴	湖悦天境 2#室 2#所变	20	630	504	504
51976	宜兴	PMS_东尤场 4#公变	10	400	320	320
51977	宜兴	龙运天城悦府 3#室 2#所变	10	630	504	504
51978	宜兴	薛家圩公变	10	400	320	320
51979	宜兴	PMS_荷塘李家北公变	10	200	135	135
51980	宜兴	下大涧 2#公变	10	400	320	320
51981	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51982	宜兴	PMS_烟山韩家渡公变	10	400	320	320
51983	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51984	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 11#室 2#所变主变	10	400	320	320
51985	宜兴	艾干东村公变	10	200	160	160
51986	宜兴	PMS_下南村 2#公变	10	200	160	160
51987	宜兴	PMS_通挤桥南公变	10	400	320	320
51988	宜兴	大破圩公变	10	200	49	49
51989	宜兴	PMS_长福电站公变	10	400	320	320
51990	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
51991	宜兴	太华教堂公变（光伏并网）	10	400	230	230
51992	宜兴	雪东箱变主变	10	630	456	456
51993	宜兴	PMS_奔马小区 30#公变	10	400	320	320
51994	宜兴	PMS_奔马小区 31#公变	10	200	160	160
51995	宜兴	PMS_龙山涧东箱变主变	10	400	316	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51996	宜兴	PMS_鱼塘公变	10	400	320	320
51997	宜兴	水岸香榭 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51998	宜兴	杨舍东 1#公变	10	400	320	320
51999	宜兴	PMS_茶圣家园 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
52000	宜兴	和喜氿府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52001	宜兴	PMS_社沟公变	10	400	286	286
52002	宜兴	屺亭街西箱变主变	10	500	400	400
52003	宜兴	万石派出所 3#公变	10	400	320	320
52004	宜兴	永康农场箱变主变	10	400	320	320
52005	宜兴	PMS_戈庄村公变	10	400	320	320
52006	宜兴	张渚林场公变	10	400	320	320
52007	宜兴	PMS_吴圩北塍公变	10	400	167	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52008	宜兴	头阳村部 2#公变（光伏并网）	10	400	312	312
52010	宜兴	花溪邸 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
52011	宜兴	PMS_青龙河西箱变主变	10	400	320	320
52012	宜兴	熙和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
52013	宜兴	PMS_宜兴商场 4#箱变主变	10	630	504	504
52014	宜兴	纺织小区 2#箱变主变	10	630	504	504
52015	宜兴	PMS_浦东新苑 1#室 1#所变	10	800	640	640
52016	宜兴	PMS_浦东新苑 1#室 2#所变	10	800	640	640
52017	宜兴	燕子圩公变（光伏并网）	10	200	145	145
52018	宜兴	PMS_奔马小区 3#公变	10	400	320	320
52019	宜兴	PMS_奔马小区 43#公变	10	200	160	160
52020	宜兴	潘南村 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52021	宜兴	PMS_玉山林业队 2#公变	10	200	160	160
52022	宜兴	PMS_奔马小区 1#公变	10	400	320	320
52023	宜兴	PMS_奔马小区 5#公变	10	400	320	320
52024	宜兴	翡翠四季花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
52025	宜兴	新田房 2#公变	10	400	320	320
52026	宜兴	PMS_振东公变	10	400	320	320
52027	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 5#站 1#所变主变	10	800	640	640
52028	宜兴	茶亭东路 1#箱变	10	630	504	504
52029	宜兴	PMS_皇新北城公变	10	200	135	135
52030	宜兴	青墩公园箱变主变	20	630	504	504
52031	宜兴	品尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
52032	宜兴	东卫鱼塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52033	宜兴	湖悦名邸 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
52034	宜兴	氿珑云起府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52035	宜兴	洋渭电站公变（光伏并网）	10	400	243	243
52036	宜兴	白巷大桥 2#公变	10	400	320	320
52037	宜兴	PMS_柳溪新村 4#公变	10	400	306	306
52038	宜兴	文卫 1#箱变主变	10	630	504	504
52039	宜兴	兴业小区四期 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
52040	宜兴	城北公交站 3#箱变主变	10	630	504	504
52041	宜兴	里坞介西公变	10	400	320	320
52042	宜兴	木石 2#箱变主变	10	500	400	400
52043	宜兴	PMS_晶德路灯公变	10	200	160	160
52044	宜兴	PMS_蒋家浜公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52045	宜兴	黄亩岗 1#箱变主变	10	630	504	504
52046	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
52047	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 4#所变	20	800	640	640
52048	宜兴	馨悦府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
52049	宜兴	PMS_上干 7#公变	10	200	160	160
52050	宜兴	聚贤新站 3#公变	10	200	160	160
52051	宜兴	PMS_安盛公变	10	200	160	160
52052	宜兴	PMS_蒋富西公变	10	400	320	320
52053	宜兴	湖光珑樾府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
52054	宜兴	徐渎村公变（光伏并网）	10	400	108	108
52055	宜兴	天谷院墅 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
52056	宜兴	南新公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52057	宜兴	PMS_东山荆南公变	10	400	320	320
52058	宜兴	璟和园 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
52059	宜兴	闸口幼儿园 2#公变	10	400	289	289
52060	宜兴	后谈村东公变	10	400	320	320
52061	宜兴	玉山五家墩 2#公变（光伏并网）	10	200	141	141
52062	宜兴	PMS_祖山花茶 2#公变	10	400	306	306
52063	宜兴	PMS_通贞观路箱变	10	630	504	504
52064	宜兴	新建丁庄西 2#公变	10	400	320	320
52065	宜兴	PMS_园林箱变	10	630	504	504
52066	宜兴	春晓江南北苑 4#室 3#所变	10	800	640	640
52067	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 5#站 2#所变主变	10	800	640	640
52068	宜兴	雅达健康生态园 11#站 2#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52069	宜兴	时光氿樾府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
52070	宜兴	黄沙矿箱变主变	10	400	320	320
52071	宜兴	璟悦华府 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
52072	宜兴	PMS_龙渎河南公变	10	200	160	160
52073	宜兴	花溪山庭 2#室 2#所变	10	800	640	640
52074	宜兴	誉湖郡 6#室 1#所变主变	20	630	504	504
52075	宜兴	PMS_柳溪新村 5#公变	10	400	320	320
52076	宜兴	PMS_铜峰 1#公变	10	200	160	160
52077	宜兴	马草村公变	10	200	144	144
52078	宜兴	轩圩公变	10	200	160	160
52079	宜兴	PMS_宜城岳南新村 3#箱变主变	10	500	400	400
52080	宜兴	八仕村 2#公变（光伏并网）	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52081	宜兴	孟塘 3#公变	10	200	160	160
52082	宜兴	PMS_积丰 7#公变	10	400	320	320
52083	宜兴	龙头山五团 3#公变	10	200	160	160
52084	宜兴	殷家圩公变	10	400	320	320
52085	宜兴	南斗东公变	10	200	96	96
52086	宜兴	PMS_后村 4#公变	10	200	160	160
52087	宜兴	PMS_后村 6#公变	10	200	160	160
52088	宜兴	PMS_河西 1#公变	10	400	320	320
52089	宜兴	紫霞排涝公变	10	200	160	160
52090	宜兴	港东鱼塘公变（光伏并网）	10	400	305	305
52091	宜兴	PMS_商场公变	10	400	320	320
52092	宜兴	邵墅 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52093	宜兴	PMS_乐琪 2#公变	10	400	320	320
52094	宜兴	安乐电站北公变	10	200	160	160
52095	宜兴	PMS_乐琪 1#公变	10	400	320	320
52096	宜兴	PMS_哺坊公变	10	200	160	160
52097	宜兴	天樾庭 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
52098	宜兴	永兴弯里公变	10	400	320	320
52099	宜兴	金城花园 4#室 2#所变	10	800	640	640
52100	宜兴	五洞桥头 3#公变	10	200	160	160
52101	宜兴	观澜府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
52102	宜兴	誉珑湖滨 12#室 2#所变主变	20	630	504	504
52103	宜兴	南禾佳苑 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
52104	宜兴	临泽人家 4#室 4#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52105	宜兴	龙运天城和府 3#室 3#所变	10	800	640	640
52106	宜兴	PMS_春江郦府 3#室 2#所变	20	800	640	640
52107	宜兴	PMS_石龙新苑 1#室 1#所变主变	10	400	320	320
52108	宜兴	PMS_石龙新苑 1#室 2#所变主变	10	400	320	320
52109	宜兴	洛涧姚家 2#公变（光伏并网）	10	400	256	256
52110	宜兴	飞里桃源公变	10	400	320	320
52111	宜兴	徐坝前渚河公变	10	200	160	160
52112	宜兴	兴村 4#公变	10	200	160	160
52113	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
52114	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
52115	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
52116	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52117	宜兴	PMS_魏家 5#公变	10	400	320	320
52118	宜兴	镇政府 2#箱变主变	10	630	504	504
52119	宜兴	PMS_鹏鹞智造 6#公变	10	400	320	320
52120	宜兴	PMS_兴宇路 2#公变	10	400	320	320
52121	宜兴	PMS_后村 5#箱变主变	10	200	160	160
52122	宜兴	余家舍 3#箱变主变	10	400	320	320
52123	宜兴	东方新城公变	10	315	252	252
52124	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
52125	宜兴	氿里景园 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
52126	宜兴	PMS_滨河电力站东公变	10	400	320	320
52127	宜兴	埂南 3#公变（光伏并网）	10	400	242	242
52128	宜兴	湖光珑樾府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52129	宜兴	万丽明珠 7#站 2#所变主变	10	630	504	504
52130	宜兴	翡翠四季花园 4#室 4#所变	20	800	640	640
52131	宜兴	天安逸品花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52132	宜兴	蜀山南街 2#箱变主变	10	630	504	504
52133	宜兴	PMS_汇浜西公变	10	315	252	252
52134	宜兴	陈桥公变	10	200	89	89
52135	宜兴	誉湖郡 7#室 2#所变主变	20	800	640	640
52136	宜兴	PMS_上东湾花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
52137	宜兴	PMS_上东湾花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
52138	宜兴	洑东小学公变	10	400	320	320
52139	宜兴	PMS_汤家 3#公变	10	400	320	320
52140	宜兴	PMS_双庙河渎墩 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52141	宜兴	PMS_宜兴商场 2#公变	10	400	320	320
52142	宜兴	PMS_秀才 2#公变	10	400	320	320
52143	宜兴	东方紫园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52144	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
52145	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 3#所变	20	800	640	640
52146	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 4#所变	20	800	640	640
52147	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
52148	宜兴	PMS_街镇二公变	10	400	320	320
52149	宜兴	埝头西村公变	10	200	119	119
52150	宜兴	省庄金家村小区 1#箱变主变	10	400	320	320
52151	宜兴	PMS_夏阳西公变	10	200	160	160
52152	宜兴	亚溪庙西公变（光伏并网）	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52153	宜兴	PMS_前城苗下圩公变	10	200	160	160
52154	宜兴	PMS_上袁村 5#公变	10	400	320	320
52155	宜兴	后尹 2#公变	10	400	320	320
52156	宜兴	谈墅 3#公变	10	200	160	160
52157	宜兴	永康 1#箱变主变	10	630	504	504
52158	宜兴	尚城学府 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
52159	宜兴	观澜府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
52160	宜兴	钮家村委公变	10	400	320	320
52161	宜兴	PMS_火龙地公变	10	200	160	160
52162	宜兴	PMS_氿麓花园 4#室 1#所变	10	630	504	504
52163	宜兴	PMS_氿麓花园 4#室 3#所变	10	630	504	504
52164	宜兴	PMS_氿麓花园 4#室 2#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52165	宜兴	PMS_氿麓花园 4#室 4#所变	10	630	504	504
52166	宜兴	PMS_上坝窑厂公变	10	200	160	160
52167	宜兴	PMS_芳庄墅后鱼塘公变	10	400	320	320
52168	宜兴	PMS_蒋家渎南公变	10	400	239	239
52169	宜兴	PMS_潼渚沟头公变	10	200	108	108
52170	宜兴	PMS_新城嘉园三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
52171	宜兴	时光氿樾府 4#室 3#所变主变	20	630	504	504
52172	宜兴	PMS_供销新村箱变	10	400	320	320
52173	宜兴	前笪村 4#公变（光伏并网）	10	200	126	126
52174	宜兴	PMS_竹海志方公变	10	400	320	320
52175	宜兴	PMS_大埠头朱坞组公变	10	200	131	131
52176	宜兴	PMS_洋渚菜场 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52177	宜兴	宜丰陈北 2#公变（光伏并网）	10	200	153	153
52178	宜兴	尹家塘 3#公变	10	400	303	303
52179	宜兴	PMS_吴圩街西公变	10	400	320	320
52180	宜兴	北塘组 3#公变	10	400	320	320
52181	宜兴	PMS_蒲圩污公变	10	200	160	160
52182	宜兴	虞山水泵公变	10	200	160	160
52183	宜兴	PMS_城北邮电箱变主变	10	400	320	320
52184	宜兴	PMS_龙池山公变	10	200	160	160
52185	宜兴	胜利徐家 4#公变	10	400	320	320
52186	宜兴	东山新村 8#箱变主变	10	630	504	504
52187	宜兴	PMS_通蜀安置 6#公变	10	400	320	320
52188	宜兴	PMS_通蜀安置 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52189	宜兴	通蜀安置 7#公变	10	200	160	160
52190	宜兴	通蜀安置 4#公变	10	200	160	160
52191	宜兴	PMS_通蜀安置 8#公变	10	200	160	160
52192	宜兴	李渎荡 2#公变	10	315	252	252
52193	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
52194	宜兴	新司路东公变	10	200	160	160
52195	宜兴	魏家机械厂公变（光伏并网）	10	400	250	250
52196	宜兴	馨悦府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
52197	宜兴	粮油小区公变	10	160	128	128
52198	宜兴	PMS_金紫生态园公变	10	200	160	160
52199	宜兴	清雅嘉苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52200	宜兴	PMS_山水怡和 2#室 1#所变主变	10	800	604	604

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52201	宜兴	PMS_山水怡和 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52202	宜兴	龙运天城和府 4#室 3#所变	10	800	640	640
52203	宜兴	龙池小区 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52204	宜兴	龙池小区 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52205	宜兴	PMS_隔湖农场公变	10	200	160	160
52206	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 2#所变主变	20	800	640	640
52207	宜兴	PMS_镇政府 2#箱变主变	10	400	320	320
52208	宜兴	尚城学府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
52209	宜兴	PMS_高兴鱼塘公变	10	200	160	160
52210	宜兴	PMS_金紫新基公变	10	400	320	320
52211	宜兴	西村鱼塘公变	10	400	320	320
52212	宜兴	临泽人家 4#室 3#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52213	宜兴	机电 2#公变	10	400	320	320
52214	宜兴	PMS_中心幼儿园 3#箱变主变	10	400	320	320
52215	宜兴	寺西和苑 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
52216	宜兴	PMS_民南村西公变	10	400	303	303
52217	宜兴	PMS_吴家湾公变	10	200	150	150
52218	宜兴	PMS_龙潭路 1#箱变主变	10	400	320	320
52219	宜兴	蒋家小学公变	10	200	76	76
52220	宜兴	PMS_龙山坳箱变主变	10	200	160	160
52221	宜兴	客运站充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
52222	宜兴	PMS_永兴古桥头公变	10	400	205	205
52223	宜兴	韶巷村委公变	10	400	320	320
52224	宜兴	PMS_溪隐府 8#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52225	宜兴	PMS_溪隐府 8#室 2#所变	10	800	640	640
52226	宜兴	PMS_南坝水库公变	10	200	160	160
52227	宜兴	龙池小区 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
52228	宜兴	龙池小区 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52229	宜兴	PMS_万渔村 2#公变	10	200	160	160
52230	宜兴	鼎尚花园 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
52231	宜兴	清雅嘉苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
52232	宜兴	紫郡东府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
52233	宜兴	PMS_溪隐府 9#室 1#所变	10	800	622	622
52234	宜兴	PMS_溪隐府 9#室 2#所变	10	800	640	640
52235	宜兴	滨河东环公变	10	400	320	320
52236	宜兴	尚城学府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52237	宜兴	同里桑场 3#公变	10	400	305	305
52238	宜兴	镇东村北站箱变	10	500	400	400
52239	宜兴	和喜氿府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
52240	宜兴	PMS_前白塔西公变	10	200	160	160
52241	宜兴	誉珑湖滨 12#室 3#所变主变	20	630	504	504
52242	宜兴	PMS_溪隐府 10#室 2#所变	10	800	621	621
52243	宜兴	PMS_溪隐府 10#室 1#所变	10	800	640	640
52244	宜兴	PMS_黄泥坝公变	10	400	320	320
52245	宜兴	师渎西公变（光伏并网）	10	400	217	217
52246	宜兴	中鑫商务广场 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
52247	宜兴	PMS_陶都路 1#箱变主变	10	400	320	320
52248	宜兴	钰澜氿溪府 4#室 2#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52249	宜兴	观澜府 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
52250	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
52251	宜兴	PMS_八仕西河浜公变	10	200	81	81
52252	宜兴	冷家公变（光伏并网）	10	200	110	110
52253	宜兴	绿洲南路 2#公变	10	400	320	320
52254	宜兴	紫郡东府 2#室 4#所变	20	800	640	640
52255	宜兴	遗踪新桥公变（光伏并网）	10	200	148	148
52256	宜兴	PMS_上边 2#公变	10	200	160	160
52257	宜兴	通蜀安置 5#公变	10	200	160	160
52258	宜兴	通蜀安置 9#公变	10	200	160	160
52259	宜兴	通蜀安置 10#公变	10	200	160	160
52260	宜兴	南洋桥东箱变主变	10	630	497	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52261	宜兴	解放中路 1#箱变主变	10	630	504	504
52262	宜兴	PMS_奔马小区 42#公变	10	400	320	320
52263	宜兴	官林寺前公变	10	200	160	160
52264	宜兴	PMS_筱王 2#公变	10	400	228	228
52265	宜兴	沪宁路边公变	10	400	320	320
52266	宜兴	荆邑北桥箱变主变	20	630	504	504
52267	宜兴	四季府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52268	宜兴	南禾佳苑 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
52269	宜兴	PMS_烟山埝头公变	10	400	320	320
52270	宜兴	刘家家具厂公变	10	400	320	320
52271	宜兴	民望 2#箱变主变	10	400	268	268
52272	宜兴	PMS_金墩公变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52273	宜兴	金兰石矿 2#公变	10	200	148	148
52274	宜兴	王茂袁家公变（光伏并网）	10	200	143	143
52275	宜兴	PMS_尹家 3#公变	10	400	307	307
52276	宜兴	锦溪豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
52277	宜兴	璟溪翰府 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
52278	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 13#室 2#所变	10	800	531	531
52279	宜兴	PMS_东黄墅 2#公变	10	200	160	160
52280	宜兴	悦龙台 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
52281	宜兴	郭家排涝 2#公变	10	200	160	160
52282	宜兴	施荡公路 2#公变	10	315	252	252
52283	宜兴	汤渎太湖 3#公变	10	200	160	160
52284	宜兴	PMS_龙山桥上 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52285	宜兴	PMS_新下 2#公变	10	400	320	320
52286	宜兴	PMS_绿洲南路公变	10	400	320	320
52287	宜兴	PMS_天辰府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
52288	宜兴	庆丰箱变主变	10	630	504	504
52289	宜兴	长乐鱼塘公变	10	400	320	320
52290	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 2#所变	20	800	640	640
52291	宜兴	任墅 2#箱变主变	10	400	320	320
52292	宜兴	雅达健康生态园 18#室 2#所变	10	800	640	640
52293	宜兴	PMS_雅达健康生态园 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
52294	宜兴	中兴新村 1#箱变主变	10	500	400	400
52295	宜兴	稍渎村 2#公变	10	400	320	320
52296	宜兴	川埠恒丰 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52297	宜兴	红旗鱼塘公变	10	200	160	160
52298	宜兴	查林明玉 2#公变	10	400	320	320
52299	宜兴	洛涧雅居 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
52300	宜兴	氿璋景园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52301	宜兴	悦澜名邸 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
52302	宜兴	丰泽苑东区 4#箱变主变	10	630	504	504
52303	宜兴	PMS_张渚羊山 2#公变	10	200	122	122
52304	宜兴	誉珑湖滨 11#室 2#所变主变	20	800	640	640
52305	宜兴	花溪邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
52306	宜兴	金泉 7#公变	10	400	320	320
52307	宜兴	省庄村部箱变主变	10	400	291	291
52308	宜兴	PMS_镇人民箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52309	宜兴	大塍村公变	10	400	320	320
52310	宜兴	天樾庭 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
52311	宜兴	PMS_永兴塘家桥公变	10	400	270	270
52312	宜兴	潜洛新苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52313	宜兴	祥和花园 3#箱变主变	10	630	504	504
52314	宜兴	PMS_奔马小区 32#公变	10	200	160	160
52315	宜兴	锦溪豪庭 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52316	宜兴	悦澜名邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
52317	宜兴	祥和花园 4#箱变主变	10	630	504	504
52318	宜兴	誉湖郡 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
52319	宜兴	PMS_阳家南塍公变	10	200	160	160
52320	宜兴	PMS_新建邮电局箱变 F101 主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52321	宜兴	PMS_金水名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
52322	宜兴	PMS_金水名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
52323	宜兴	PMS_金水名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
52324	宜兴	PMS_金水名都 1#站 2#所变	10	800	510	510
52325	宜兴	PMS_金水名都 2#站 1#所变	10	800	640	640
52326	宜兴	PMS_金水名都 2#站 3#所变	10	800	640	640
52327	宜兴	PMS_金水名都 2#站 4#所变	10	800	640	640
52328	宜兴	PMS_金水名都 2#站 2#所变	10	800	640	640
52329	宜兴	高塍中行公变（光伏并网）	10	400	258	258
52330	宜兴	PMS_奔马小区 33#公变	10	400	320	320
52331	宜兴	PMS_奔马小区 35#公变	10	200	160	160
52332	宜兴	祥和花园 5#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52333	宜兴	PMS_渚东粮管所 2#公变	10	400	320	320
52334	宜兴	雅达健康生态园 19#室 1#所变	10	630	504	504
52335	宜兴	宸章府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52336	宜兴	PMS_山水怡和 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
52337	宜兴	PMS_山水怡和 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
52338	宜兴	氿宸天境府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
52339	宜兴	竹雨轩 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
52340	宜兴	柯家圩渔塘箱变主变	10	630	504	504
52341	宜兴	PMS_塘北漕公变	10	160	128	128
52342	宜兴	PMS_二十六份公变	10	400	320	320
52343	宜兴	PMS_小商品市场公变	10	400	320	320
52344	宜兴	誉湖郡 6#室 3#所变主变	20	630	497	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52345	宜兴	客运站充电桩 7#箱变主变	10	630	504	504
52346	宜兴	PMS_东昌桥公变	10	400	304	304
52347	宜兴	PMS_进修 2#箱变主变	10	500	400	400
52348	宜兴	PMS_新城曹家公变	10	400	320	320
52349	宜兴	上干 4#公变（光伏并网）	10	400	139	139
52350	宜兴	PMS_竹海国际会议中心箱变主变	10	400	320	320
52351	宜兴	PMS_宜武电站公变	10	315	252	252
52352	宜兴	祥和花园 6#箱变主变	10	630	504	504
52353	宜兴	祥和花园 7#箱变主变	10	630	504	504
52354	宜兴	PMS_奔马小区 39#公变	10	400	320	320
52355	宜兴	PMS_祥和花园 8#箱变主变	10	630	504	504
52356	宜兴	PMS_奔马小区 40#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52357	宜兴	PMS_祥和花园 10#箱变主变	10	800	640	640
52358	宜兴	PMS_奔马小区 41#公变	10	200	160	160
52359	宜兴	胜利徐家 3#公变	10	400	320	320
52360	宜兴	PMS_阳羡教宿公变	10	400	320	320
52361	宜兴	张渚后墙门箱变主变（光伏并网）	10	500	371	371
52362	宜兴	PMS_进修 1#箱变主变	10	500	400	400
52363	宜兴	金龙名都 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
52364	宜兴	祥和花园 11#箱变主变	10	630	504	504
52365	宜兴	祥和花园 12#箱变主变	10	630	504	504
52366	宜兴	PMS_龙泽苑一期 1#箱变主变	10	500	400	400
52367	宜兴	PMS_通蜀安置 2#公变	10	400	320	320
52368	宜兴	PMS_查林六组 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52369	宜兴	兴宇路 3#公变	10	400	320	320
52370	宜兴	PMS_午干渎公变	10	400	188	188
52371	宜兴	三洞村部 2#公变	10	400	320	320
52372	宜兴	PMS_仪表宿舍 1#公变	10	400	320	320
52373	宜兴	PMS_通蜀南路公变	10	400	311	311
52374	宜兴	土杂商住楼 1#箱变	10	630	504	504
52375	宜兴	PMS_圣禅寺公变	10	400	320	320
52376	宜兴	PMS_陶器市场公变	10	200	160	160
52377	宜兴	PMS_神马家园箱变	10	800	640	640
52378	宜兴	PMS_蜀古电站公变	10	400	320	320
52379	宜兴	PMS_奔马小区 13#公变	10	315	252	252
52380	宜兴	PMS_汤渡环岛公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52381	宜兴	西望新区公变	10	400	320	320
52382	宜兴	PMS_交警宿舍公变	10	200	160	160
52383	宜兴	PMS_小圩新村 1#公变	10	400	320	320
52384	宜兴	PMS_胜利宿舍 1#公变	10	400	296	296
52385	宜兴	PMS_蜀古村公变	10	400	320	320
52386	宜兴	汤南 2#公变	10	400	320	320
52387	宜兴	PMS_奔马小区 23#公变	10	315	252	252
52388	宜兴	涧一 2#公变	10	400	320	320
52389	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 1#所变主变	20	800	640	640
52390	宜兴	地堡西公变	10	400	320	320
52391	宜兴	PMS_公园东路 3#公变	10	315	252	252
52392	宜兴	PMS_兴隆花园 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52393	宜兴	PMS_公园东路 5#公变	10	200	160	160
52394	宜兴	PMS_兴隆花园 2#箱变	10	630	504	504
52395	宜兴	塍里西瓦窑 2#公变（光伏并网）	10	400	284	284
52396	宜兴	PMS_城建周转房公变	10	400	320	320
52397	宜兴	PMS_公园东路 1#公变	10	400	320	320
52398	宜兴	PMS_设计院公变	10	400	320	320
52399	宜兴	PMS_西望菜场公变	10	400	320	320
52400	宜兴	顺伟 A 区 1#公变（光伏并网）	10	400	320	320
52401	宜兴	西望一组公变	10	400	314	314
52402	宜兴	PMS_顺伟 A 区 2#公变	10	400	320	320
52403	宜兴	PMS_周家排涝站公变	10	315	252	252
52404	宜兴	PMS_顺伟 A 区 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52405	宜兴	边庄公变（光伏并网）	10	400	314	314
52406	宜兴	湖光 4#公变（光伏并网）	10	200	142	142
52407	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 3#所变主变	20	800	640	640
52408	宜兴	港电鱼塘公变	10	200	160	160
52409	宜兴	PMS_庄东南公变	10	400	279	279
52410	宜兴	张渚大鹏公变	10	400	320	320
52411	宜兴	东街 1#公变	10	400	320	320
52412	宜兴	PMS_东坡公变	10	400	320	320
52413	宜兴	大浦太湖公变	10	160	128	128
52414	宜兴	景达小区 1#公变	10	400	320	320
52415	宜兴	PMS_稻香公变	10	200	160	160
52416	宜兴	PMS_董家湾公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52417	宜兴	PMS_景达小区 2#公变	10	400	320	320
52418	宜兴	PMS_景达小区 3#公变	10	200	160	160
52419	宜兴	PMS_闸上北公变	10	315	252	252
52420	宜兴	PMS_今日星城 5#箱变	10	800	640	640
52421	宜兴	PMS_景达小区 4#公变	10	200	160	160
52422	宜兴	红卫塘贡公变（光伏并网）	10	200	139	139
52423	宜兴	PMS_大塍新镇 1#公变	10	200	160	160
52424	宜兴	景达小区 5#公变	10	315	252	252
52425	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 1#所变	10	630	504	504
52426	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 3#所变	10	1000	800	800
52427	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 4#所变	10	1000	800	800
52428	宜兴	杨店人家 1#站 2#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52429	宜兴	东贤北路路灯公变	10	400	320	320
52430	宜兴	PMS_民营一条街 1#公变	10	315	252	252
52431	宜兴	PMS_景达小区 7#公变	10	315	252	252
52432	宜兴	景达小区 9#公变	10	315	252	252
52433	宜兴	PMS_红旗宿舍 6#公变	10	200	160	160
52434	宜兴	PMS_陶机宿舍 2#公变	10	400	320	320
52435	宜兴	PMS_川埠 1#公变	10	400	320	320
52436	宜兴	PMS_紫砂宿舍 2#公变	10	400	320	320
52437	宜兴	木石 1#公变	10	200	160	160
52438	宜兴	PMS_紫砂宿舍 1#公变	10	400	320	320
52439	宜兴	中兴公变	10	315	252	252
52440	宜兴	PMS_川埠村五组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52441	宜兴	PMS_双庙村 3#公变	10	400	320	320
52442	宜兴	供电所北公变	10	400	294	294
52443	宜兴	PMS_新建新区公变	10	400	320	320
52444	宜兴	川埠 5#公变（光伏并网）	10	400	306	306
52445	宜兴	PMS_太滆花苑 1#箱变	10	630	504	504
52446	宜兴	留住老站公变	10	200	160	160
52447	宜兴	前留住公变（光伏并网）	10	400	297	297
52448	宜兴	紫砂花园公变	10	400	320	320
52449	宜兴	顺伟 E 区公变	10	400	320	320
52450	宜兴	轮运 2#公变（光伏并网）	10	315	234	234
52451	宜兴	PMS_南大荒 1#公变	10	400	320	320
52452	宜兴	南大荒 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52453	宜兴	PMS_正新 2#公变	10	160	128	128
52454	宜兴	PMS_东贤南路 4#公变	10	200	160	160
52455	宜兴	通蜀西路 2#公变	10	400	320	320
52456	宜兴	PMS_正新 3#公变	10	400	320	320
52457	宜兴	PMS_正新 1#公变	10	315	252	252
52458	宜兴	PMS_建陶厂 2#公变	10	400	320	320
52459	宜兴	建陶宿舍公变（光伏并网）	10	400	320	320
52460	宜兴	PMS_团氿花园 1#箱变	10	800	640	640
52461	宜兴	PMS_团氿花园 2#箱变	10	630	504	504
52462	宜兴	PMS_氿滨大道 1#箱变	10	630	504	504
52463	宜兴	PMS_团氿新村箱变	10	500	400	400
52464	宜兴	高塍中心小区 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52465	宜兴	花苑小区 2#公变	10	400	320	320
52466	宜兴	花苑小区 5#公变	10	400	320	320
52467	宜兴	PMS_南航弄 2#公变	10	200	160	160
52468	宜兴	PMS_陶批站宿舍公变	10	315	252	252
52469	宜兴	PMS_丁中公变	10	315	252	252
52470	宜兴	PMS_大会堂公变	10	400	320	320
52471	宜兴	丁山小区 2#公变	10	400	320	320
52472	宜兴	丁山小区 4#公变	10	400	320	320
52473	宜兴	PMS_万安小区 1#公变	10	200	160	160
52474	宜兴	万安小区 3#公变	10	400	320	320
52475	宜兴	PMS_万安小区 4#公变	10	400	320	320
52476	宜兴	PMS_善卷电力站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52477	宜兴	PMS_兴东村公变	10	400	320	320
52478	宜兴	PMS_太滆花苑 2#箱变	10	500	400	400
52479	宜兴	PMS_双庙耐火公变	10	400	320	320
52480	宜兴	PMS_太滆花苑 3#箱变主变	10	500	400	400
52481	宜兴	双庙黄家斗公变	10	200	160	160
52482	宜兴	任墅 8#公变	10	400	320	320
52483	宜兴	任墅村 3#公变	10	400	288	288
52484	宜兴	渭渎港湾 2#公变	10	200	160	160
52485	宜兴	PMS_南酷公变	10	400	320	320
52486	宜兴	PMS_粮贸新村 1#箱变	10	500	400	400
52487	宜兴	工业园公变	10	400	320	320
52488	宜兴	PMS_粮贸新村 2#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52489	宜兴	PMS_盛隆花园箱变	10	800	640	640
52490	宜兴	头阳头庄公变（光伏并网）	10	400	190	190
52491	宜兴	头阳村部公变	10	400	320	320
52492	宜兴	潜洛四庄公变（光伏并网）	10	400	320	320
52493	宜兴	PMS_赵庄 3#公变	10	400	320	320
52494	宜兴	费家组公变	10	315	252	252
52495	宜兴	PMS_团结街 1#公变	10	315	252	252
52496	宜兴	PMS_塍南新村 4#公变	10	400	320	320
52497	宜兴	PMS_塍南新村 3#公变	10	400	320	320
52498	宜兴	PMS_塍南新村 2#公变	10	315	252	252
52499	宜兴	PMS_塍南新村 1#公变	10	315	252	252
52500	宜兴	PMS_振兴路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52501	宜兴	陈大村公变（光伏并网）	10	400	277	277
52502	宜兴	环南路公变	10	400	320	320
52503	宜兴	PMS_曹家坝公变	10	400	197	197
52504	宜兴	高塍中心小区 1#公变	10	400	320	320
52505	宜兴	PMS_朝阳小区公变	10	400	320	320
52506	宜兴	PMS_高塍中心小区 2#公变	10	250	200	200
52507	宜兴	PMS_中心小区 7#公变	10	315	252	252
52508	宜兴	PMS_中心小区 8#公变	10	315	252	252
52509	宜兴	中心小区 6#公变	10	400	320	320
52510	宜兴	中心 2#公变	10	400	320	320
52511	宜兴	PMS_合兴牌楼公变	10	160	71	71
52512	宜兴	PMS_合兴村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52513	宜兴	羊子岗发电站公变（光伏并网）	10	200	53	53
52514	宜兴	PMS_里墅东区公变	10	400	320	320
52515	宜兴	PMS_葛山村 1#公变	10	315	189	189
52516	宜兴	PMS_装璜材料公变	10	200	160	160
52517	宜兴	上葛山公变	10	400	217	217
52518	宜兴	PMS_红旗 1#公变	10	315	252	252
52519	宜兴	PMS_丁中宿舍公变	10	400	320	320
52520	宜兴	PMS_里墅东路 2#公变	10	400	320	320
52521	宜兴	南方商住楼公变	10	400	320	320
52522	宜兴	PMS_食品站公变	10	400	320	320
52523	宜兴	PMS_外油车公变	10	400	320	320
52524	宜兴	PMS_航运 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52525	宜兴	PMS_旧阳东村公变	10	200	160	160
52526	宜兴	PMS_旧庄公变	10	315	252	252
52527	宜兴	PMS_塍里村东公变	10	400	320	320
52528	宜兴	塍里 1#公变	10	400	320	320
52529	宜兴	PMS_查林方圆公变	10	250	200	200
52530	宜兴	涧众新区公变（光伏并网）	10	400	311	311
52531	宜兴	PMS_查林 8#公变	10	400	320	320
52532	宜兴	PMS_林家 1#公变	10	400	320	320
52533	宜兴	PMS_石子街公变	10	400	320	320
52534	宜兴	涧众 3#公变	10	400	320	320
52535	宜兴	PMS_查村 5#公变	10	400	320	320
52536	宜兴	PMS_林家陈家公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52537	宜兴	PMS_林家 4#公变	10	400	320	320
52538	宜兴	PMS_旧阳 3 组公变	10	160	128	128
52539	宜兴	查林 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
52540	宜兴	PMS_大浦渔港 2#公变	10	200	160	160
52541	宜兴	PMS_林家 3#公变	10	315	252	252
52542	宜兴	查林村 1#公变（光伏并网）	10	200	160	160
52543	宜兴	查林新河公变	10	200	160	160
52544	宜兴	PMS_紫砂村公变	10	400	320	320
52545	宜兴	PMS_蜀古石粉公变	10	200	160	160
52546	宜兴	胜利宿舍 4#公变（光伏并网）	10	400	320	320
52547	宜兴	PMS_湖光 2#公变	10	400	320	320
52548	宜兴	PMS_西望十组公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52549	宜兴	PMS_湖光 1#公变	10	400	320	320
52550	宜兴	西望巷北公变	10	400	296	296
52551	宜兴	PMS_丁蜀电力站公变	10	400	320	320
52552	宜兴	PMS_黄墅水库公变	10	200	160	160
52553	宜兴	PMS_林家 2#公变	10	400	320	320
52554	宜兴	PMS_汤渡新村公变	10	400	303	303
52555	宜兴	黄墅木连公变（光伏并网）	10	200	100	100
52556	宜兴	PMS_圩东组公变	10	400	320	320
52557	宜兴	PMS_圩东 2#公变	10	400	320	320
52558	宜兴	龙溪花园 1#箱变主变	10	630	504	504
52559	宜兴	孙家村公变（光伏并网）	10	400	320	320
52560	宜兴	PMS_葛坝村公变	10	160	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52561	宜兴	PMS_长征八组公变	10	400	320	320
52562	宜兴	南坝 1#公变（光伏并网）	10	200	20	20
52563	宜兴	PMS_水木桥公变	10	315	252	252
52564	宜兴	建新 2#公变	10	400	320	320
52565	宜兴	PMS_建新村公变	10	400	320	320
52566	宜兴	PMS_周家小窑公变	10	400	320	320
52567	宜兴	PMS_建新宿舍 2#公变	10	400	304	304
52568	宜兴	兴隆公变	10	315	252	252
52569	宜兴	PMS_任墅村 4#公变	10	200	160	160
52570	宜兴	蜀古 4#公变	10	400	320	320
52571	宜兴	蜀山村 2#公变	10	400	320	320
52572	宜兴	中元袁福圩公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52573	宜兴	PMS_建新宿舍 1#公变	10	400	320	320
52574	宜兴	PMS_林庄赵庄公变	10	200	91	91
52575	宜兴	PMS_龙池村部南公变	10	200	109	109
52576	宜兴	龙溪花园 2#箱变主变	10	630	504	504
52577	宜兴	民营一条街 2#公变	10	400	320	320
52578	宜兴	小圩电站公变	10	400	320	320
52579	宜兴	景达小区 6#公变	10	400	320	320
52580	宜兴	玉山五家墩公变（光伏并网）	10	400	272	272
52581	宜兴	PMS_镇委宿舍公变	10	250	200	200
52582	宜兴	顺伟 B 区公变（光伏并网）	10	400	311	311
52583	宜兴	PMS_教工宿舍 1#公变	10	400	320	320
52584	宜兴	PMS_青龙教宿公变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52585	宜兴	PMS_周墅职校公变	10	400	320	320
52586	宜兴	玉山村公变（光伏并网）	10	400	203	203
52587	宜兴	PMS_青龙清水潭公变	10	400	320	320
52588	宜兴	PMS_长征小东公变	10	400	320	320
52589	宜兴	长征村公变	10	400	314	314
52590	宜兴	周墅村公变	10	400	320	320
52591	宜兴	建新光明桥公变	10	400	320	320
52592	宜兴	塍里公墓山公变	10	400	320	320
52593	宜兴	PMS_任墅新区 5#公变	10	200	160	160
52594	宜兴	PMS_中袁宿舍公变	10	400	320	320
52595	宜兴	PMS_任墅新区 3#公变	10	315	252	252
52596	宜兴	PMS_通蜀东路 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52597	宜兴	PMS_任墅新区 4#公变	10	250	200	200
52598	宜兴	PMS_任墅新区 2#公变	10	315	252	252
52599	宜兴	蜀山村 1#公变	10	400	320	320
52600	宜兴	PMS_西施路公变	10	315	252	252
52601	宜兴	PMS_紫砂东坡宿舍公变	10	200	160	160
52602	宜兴	PMS_庙前公变	10	400	320	320
52603	宜兴	PMS_建新宿舍 3#公变	10	400	320	320
52604	宜兴	PMS_新安 2#公变	10	400	320	320
52605	宜兴	相公庙公变	10	400	320	320
52606	宜兴	芙蓉茶林场公变	10	400	320	320
52607	宜兴	古塔公变	10	400	320	320
52608	宜兴	PMS_洛涧 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52609	宜兴	玉山林业队公变（光伏并网）	10	400	299	299
52610	宜兴	PMS_塘头五组公变	10	200	160	160
52611	宜兴	PMS_周墅 2#公变	10	400	320	320
52612	宜兴	塘头 1#公变	10	400	320	320
52613	宜兴	PMS_水产桥东公变	10	400	320	320
52614	宜兴	头阳头庄 5#公变	10	400	320	320
52615	宜兴	PMS_北埝公变	10	400	320	320
52616	宜兴	PMS_塘头 3#公变	10	250	200	200
52617	宜兴	三洞 1#公变	10	400	320	320
52618	宜兴	PMS_塘头七组 2#公变	10	250	200	200
52619	宜兴	三洞河东公变（光伏并网）	10	400	295	295
52620	宜兴	PMS_长征新村公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52621	宜兴	PMS_桥东组公变	10	400	283	283
52622	宜兴	头阳 2#公变	10	315	252	252
52623	宜兴	PMS_红旗宿舍 5#公变	10	400	320	320
52624	宜兴	PMS_三阳南塍公变	10	400	320	320
52625	宜兴	PMS_港口村公变	10	400	265	265
52626	宜兴	PMS_习家组 2#公变	10	200	160	160
52627	宜兴	葛北公变	10	400	200	200
52628	宜兴	南门公变	10	400	320	320
52629	宜兴	土城 7#公变	10	400	320	320
52630	宜兴	PMS_长征八组 2#公变	10	100	80	80
52631	宜兴	建陶小区 2#公变	10	400	320	320
52632	宜兴	三洞 4#公变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52633	宜兴	青龙庄西公变（光伏并网）	10	400	314	314
52634	宜兴	PMS_紫藤小区 1#箱变	10	800	640	640
52635	宜兴	PMS_前墅村公变	10	315	252	252
52636	宜兴	PMS_川埠茶场公变	10	200	160	160
52637	宜兴	PMS_紫藤小区 2#箱变	10	630	504	504
52638	宜兴	PMS_涧众后村公变	10	200	137	137
52639	宜兴	PMS_塍里西元帆公变	10	315	252	252
52640	宜兴	蒋笠 13 队公变	10	400	291	291
52641	宜兴	PMS_湖光路公变	10	400	305	305
52642	宜兴	水车泵公变	10	400	320	320
52643	宜兴	PMS_东瓦窑公变	10	400	320	320
52644	宜兴	潜洛六组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52645	宜兴	塍里南山 1#公变（光伏并网）	10	400	314	314
52646	宜兴	PMS_潜洛 3#公变	10	400	315	315
52647	宜兴	PMS_塔渚公变	10	400	320	320
52648	宜兴	PMS_分水北塘公变	10	400	264	264
52649	宜兴	PMS_螺岩山庄公变	10	400	320	320
52650	宜兴	沙塘东公变	10	400	256	256
52651	宜兴	和桥教堂 3#公变	10	400	320	320
52652	宜兴	PMS_蒋家塘公变	10	400	280	280
52653	宜兴	蜀风北公变	10	200	160	160
52654	宜兴	新芳电力站 1#公变（光伏并网）	10	400	308	308
52655	宜兴	新村水北组公变（光伏并网）	10	400	313	313
52656	宜兴	PMS_塘头双场 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52657	宜兴	川陶新村 2#公变	10	400	320	320
52658	宜兴	红卫二组 2#公变	10	400	320	320
52659	宜兴	里庄 1#公变	10	400	320	320
52660	宜兴	PMS_三洞 3#公变	10	200	160	160
52661	宜兴	塍里南山 2#公变	10	400	291	291
52662	宜兴	PMS_洛涧思池公变	10	200	160	160
52663	宜兴	南中 1#公变（光伏并网）	10	315	248	248
52664	宜兴	老虎墩公变（光伏并网）	10	200	144	144
52665	宜兴	芙蓉马家公变（光伏并网）	10	200	107	107
52666	宜兴	小金山 6#公变（光伏并网）	10	200	129	129
52667	宜兴	PMS_前墅 3#公变	10	400	242	242
52668	宜兴	方溪九组公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52669	宜兴	东下新山公变（光伏并网）	10	400	286	286
52670	宜兴	PMS_虞墅 3#公变	10	400	320	320
52671	宜兴	虞墅 1#公变（光伏并网）	10	400	244	244
52672	宜兴	虞墅六组公变	10	400	320	320
52673	宜兴	PMS_郁家组公变	10	200	160	160
52674	宜兴	PMS_金帆小区 2#公变	10	200	160	160
52675	宜兴	紫渎桥公变（光伏并网）	10	400	308	308
52676	宜兴	PMS_洛涧 3#公变	10	200	160	160
52677	宜兴	PMS_青瓷 2#公变	10	200	160	160
52678	宜兴	塍里石矿公变	10	400	320	320
52679	宜兴	PMS_汤渡汤北公变	10	315	252	252
52680	宜兴	PMS_何家公变	10	315	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52681	宜兴	PMS_汤渡 1#公变	10	315	252	252
52682	宜兴	PMS_建陶花园 1#公变	10	400	320	320
52683	宜兴	PMS_建陶花园 2#公变	10	200	160	160
52684	宜兴	精陶 3#公变（光伏并网）	10	400	276	276
52685	宜兴	PMS_东贤中路 3#公变	10	400	320	320
52686	宜兴	PMS_小圩新村 4#公变	10	315	252	252
52687	宜兴	PMS_木石庄蜀公变	10	400	320	320
52688	宜兴	PMS_小圩新村 3#公变	10	400	320	320
52689	宜兴	象牙山 2#公变（光伏并网）	10	400	285	285
52690	宜兴	PMS_小圩新村 9#公变	10	400	320	320
52691	宜兴	PMS_红旗小区 2#公变	10	400	320	320
52692	宜兴	PMS_小圩新村 11#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52693	宜兴	PMS_小圩新村 10#公变	10	400	320	320
52694	宜兴	汤渡 2#公变（光伏并网）	10	315	240	240
52695	宜兴	PMS_小圩新村 12#公变	10	315	252	252
52696	宜兴	PMS_小圩新村 7#公变	10	315	252	252
52697	宜兴	常安村公变（光伏并网）	10	400	312	312
52698	宜兴	PMS_小圩新村 8#公变	10	400	320	320
52699	宜兴	PMS_东风宿舍 1#公变	10	400	320	320
52700	宜兴	农机预制公变	10	400	320	320
52701	宜兴	PMS_通蜀东路 2#公变	10	400	320	320
52702	宜兴	PMS_东风综合楼公变	10	400	320	320
52703	宜兴	PMS_东坡西路公变	10	400	320	320
52704	宜兴	马家污水排涝公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52705	宜兴	PMS_红旗小区 3#公变	10	400	320	320
52706	宜兴	PMS_漳渎村公变	10	400	290	290
52707	宜兴	石子街 2#公变	10	200	160	160
52708	宜兴	汤渎村公变（光伏并网）	10	400	316	316
52709	宜兴	渭渎电站公变	10	400	320	320
52710	宜兴	范道供电所 4#公变	10	400	320	320
52711	宜兴	积丰电站公变（光伏并网）	10	400	237	237
52712	宜兴	PMS_积丰 3#公变	10	400	320	320
52713	宜兴	侍渎圩污工泵公变	10	200	160	160
52714	宜兴	PMS_万家 1#公变	10	200	134	134
52715	宜兴	漕桥村公变	10	400	320	320
52716	宜兴	南漕漕东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52717	宜兴	PMS_石灰湾 2#公变	10	315	252	252
52718	宜兴	PMS_南漕人民东路公变	10	400	320	320
52719	宜兴	PMS_南漕新河公变	10	200	87	87
52720	宜兴	PMS_芦漕村公变	10	200	160	160
52721	宜兴	南漕蒋家公变	10	400	320	320
52722	宜兴	万福邵家公变（光伏并网）	10	400	304	304
52723	宜兴	PMS_王母新站公变	10	315	207	207
52724	宜兴	PMS_集镇 6#公变	10	315	227	227
52725	宜兴	万福十组公变（光伏并网）	10	400	314	314
52726	宜兴	后大潭公变	10	200	160	160
52727	宜兴	PMS_供电营业所公变	10	400	320	320
52728	宜兴	集镇 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52729	宜兴	钱家圩公变	10	400	233	233
52730	宜兴	谈家圩公变（光伏并网）	10	200	140	140
52731	宜兴	PMS_潘家塘公变	10	400	320	320
52732	宜兴	PMS_柏树下公变	10	400	320	320
52733	宜兴	杨家地公变（光伏并网）	10	200	79	79
52734	宜兴	毛市后巷公变	10	200	160	160
52735	宜兴	PMS_荷花湾公变	10	200	160	160
52736	宜兴	毛市村公变	10	400	235	235
52737	宜兴	杨桥电站公变	10	400	306	306
52738	宜兴	民南村东公变	10	400	243	243
52739	宜兴	PMS_民南村公变	10	400	320	320
52740	宜兴	PMS_企泉公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52741	宜兴	PMS_百合村北公变	10	315	252	252
52742	宜兴	柏山路灯 2#公变	10	160	128	128
52743	宜兴	长岗老虎洞公变	10	200	160	160
52744	宜兴	彭庄南公变	10	400	320	320
52745	宜兴	百合岳东公变	10	200	120	120
52746	宜兴	前姜公变	10	400	320	320
52747	宜兴	PMS_长岗半山组公变	10	200	125	125
52748	宜兴	PMS_民南四工区公变	10	200	111	111
52749	宜兴	PMS_毛市东村公变	10	400	320	320
52750	宜兴	庵头公变（光伏并网）	10	400	283	283
52751	宜兴	PMS_毛市西村公变	10	200	160	160
52752	宜兴	PMS_杨桥新站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52753	宜兴	PMS_周潭公变	10	315	252	252
52754	宜兴	PMS_杨桥东塘公变	10	200	160	160
52755	宜兴	PMS_皇问东路东公变	10	400	289	289
52756	宜兴	PMS_水产西村公变	10	400	320	320
52757	宜兴	朱渭排涝公变（光伏并网）	10	400	277	277
52758	宜兴	朱渭朱家公变（光伏并网）	10	160	102	102
52759	宜兴	PMS_厚和电站公变	10	315	252	252
52760	宜兴	朱渭村 3#公变	10	400	259	259
52761	宜兴	洋渚五庄公变	10	315	211	211
52762	宜兴	PMS_洋渚四庄公变	10	400	298	298
52763	宜兴	PMS_侍渎圩新公变	10	400	256	256
52764	宜兴	PMS_浦渚路公变	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52765	宜兴	PMS_湖头 2#公变	10	400	234	234
52766	宜兴	林庄村公变（光伏并网）	10	200	143	143
52767	宜兴	PMS_湖头 1#公变	10	400	320	320
52768	宜兴	PMS_归径农电培训基地公变	10	200	132	132
52769	宜兴	PMS_归径皇问东路公变	10	315	252	252
52770	宜兴	南漕派出所公变（光伏并网）	10	400	320	320
52771	宜兴	兴隆 2#公变	10	400	320	320
52772	宜兴	PMS_杨里公变	10	400	301	301
52773	宜兴	申兴中路公变	10	400	320	320
52774	宜兴	PMS_供电营业所 5#公变	10	400	320	320
52775	宜兴	武进九队公变	10	400	320	320
52776	宜兴	机电公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52777	宜兴	PMS_漳渎村 2#公变	10	400	320	320
52778	宜兴	高塍健康 2#公变	10	200	160	160
52779	宜兴	PMS_蒲墅驼山公变	10	200	160	160
52780	宜兴	蒲墅南公变	10	400	320	320
52781	宜兴	PMS_蒲墅二组公变	10	315	252	252
52782	宜兴	水产东村公变（光伏并网）	10	250	157	157
52783	宜兴	蒲墅山窑头公变	10	400	320	320
52784	宜兴	PMS_八庄公变	10	400	320	320
52785	宜兴	厚和后村公变（光伏并网）	10	400	307	307
52786	宜兴	运东组公变	10	400	294	294
52787	宜兴	蒲墅西公变	10	200	160	160
52788	宜兴	楝树张家公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52789	宜兴	PMS_阳山公变	10	200	160	160
52790	宜兴	PMS_兰东公变	10	400	269	269
52791	宜兴	团结街2#公变	10	200	160	160
52792	宜兴	累枝山公变（光伏并网）	10	200	144	144
52793	宜兴	归径茶亭公变	10	400	314	314
52794	宜兴	PMS_归径人民南路公变	10	400	320	320
52795	宜兴	归径紫霞公变	10	400	320	320
52796	宜兴	PMS_八仕东庄公变	10	200	160	160
52797	宜兴	PMS_舍楼下公变	10	315	165	165
52798	宜兴	PMS_南漕粮管所公变	10	250	200	200
52799	宜兴	南漕电力站公变	10	400	320	320
52800	宜兴	归美河西公变（光伏并网）	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52801	宜兴	PMS_楝树电站公变	10	200	160	160
52802	宜兴	PMS_下梁公变	10	400	320	320
52803	宜兴	PMS_兰西公变	10	315	210	210
52804	宜兴	聚龙 1#公变（光伏并网）	10	400	309	309
52805	宜兴	PMS_聚龙张家公变	10	400	265	265
52806	宜兴	PMS_聚龙 2#公变	10	400	195	195
52807	宜兴	PMS_聚龙顾家公变	10	200	160	160
52808	宜兴	PMS_大荡公变	10	315	252	252
52809	宜兴	北真基公变	10	200	160	160
52810	宜兴	PMS_北真基 2#公变	10	400	320	320
52811	宜兴	PMS_归径电力站 1#公变	10	400	271	271
52812	宜兴	PMS_栅村路南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52813	宜兴	PMS_东虹桥 1#公变	10	250	200	200
52814	宜兴	河滨路公变（光伏并网）	10	200	115	115
52815	宜兴	PMS_百合村公变	10	400	320	320
52816	宜兴	PMS_所 5#公变	10	400	320	320
52817	宜兴	栅村枫林公变	10	200	160	160
52818	宜兴	PMS_东虹桥公变	10	315	252	252
52819	宜兴	门头桥公变（光伏并网）	10	400	300	300
52820	宜兴	PMS_淦里横路口公变	10	160	128	128
52821	宜兴	淦里村部公变	10	400	320	320
52822	宜兴	PMS_陆平村公变	10	400	243	243
52823	宜兴	陆平南新圩公变	10	160	112	112
52824	宜兴	PMS_新河沿黄家圩公变	10	315	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52825	宜兴	PMS_省庄韭菜岭公变	10	400	320	320
52826	宜兴	民张公变	10	160	128	128
52827	宜兴	蒋家庄公变	10	400	282	282
52828	宜兴	佳乐园 1#公变	10	400	320	320
52829	宜兴	佳乐园 2#公变	10	400	320	320
52830	宜兴	PMS_张泽许家公变	10	400	320	320
52831	宜兴	浦西农行公变	10	400	320	320
52832	宜兴	PMS_浦西希望 2#公变	10	400	320	320
52833	宜兴	浦西希望 1#公变（光伏并网）	10	250	180	180
52834	宜兴	PMS_浦西泽园公变	10	400	320	320
52835	宜兴	PMS_浦西迎宾公变	10	400	320	320
52836	宜兴	浦西小学公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52837	宜兴	PMS_张泽土桥村公变	10	400	320	320
52838	宜兴	太平 3#公变	10	400	234	234
52839	宜兴	PMS_砺山公变	10	200	56	56
52840	宜兴	PMS_老滩新站公变	10	400	320	320
52841	宜兴	PMS_老滩站公变	10	200	160	160
52842	宜兴	振山坳公变（光伏并网）	10	400	286	286
52843	宜兴	PMS_栅村北公变	10	400	290	290
52844	宜兴	PMS_高老地公变	10	200	119	119
52845	宜兴	栅村小圩公变	10	200	160	160
52846	宜兴	闸口南路公变	10	400	320	320
52847	宜兴	流白干公变	10	400	229	229
52848	宜兴	PMS_茂花公变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52849	宜兴	PMS_长园公变	10	400	281	281
52850	宜兴	涧口公变	10	400	320	320
52851	宜兴	乾元中村公变	10	400	320	320
52852	宜兴	PMS_乾南公变	10	200	160	160
52853	宜兴	PMS_尤前村公变	10	400	228	228
52854	宜兴	PMS_制药公变	10	315	252	252
52855	宜兴	杨店新村公变	10	400	278	278
52856	宜兴	PMS_堂前河北 2#公变	10	200	160	160
52857	宜兴	PMS_铜峰茶场公变	10	160	128	128
52858	宜兴	PMS_尤后 1#公变	10	400	305	305
52859	宜兴	PMS_尤后村公变	10	400	185	185
52860	宜兴	PMS_茶西 5#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52861	宜兴	张泽土桥 2#公变	10	400	311	311
52862	宜兴	PMS_钟溪东村公变	10	200	84	84
52863	宜兴	PMS_南仓村 4#公变	10	315	252	252
52864	宜兴	PMS_钟溪村公变	10	200	134	134
52865	宜兴	PMS_常胜 2#公变	10	315	252	252
52866	宜兴	PMS_沧屋里 1#公变	10	315	252	252
52867	宜兴	归南公变（光伏并网）	10	315	222	222
52868	宜兴	PMS_税务所公变	10	400	320	320
52869	宜兴	阳家荡 1#公变（光伏并网）	10	400	296	296
52870	宜兴	PMS_沧屋里 2#公变	10	315	252	252
52871	宜兴	PMS_栅村西南公变	10	400	287	287
52872	宜兴	马草西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52873	宜兴	马草污工泵公变（光伏并网）	10	250	179	179
52874	宜兴	师家圩电站公变	10	400	320	320
52875	宜兴	华利达公变	10	400	320	320
52876	宜兴	供电所 7#公变	10	400	320	320
52877	宜兴	闸口电力站 1#公变	10	400	320	320
52878	宜兴	PMS_茶场黄沙山公变	10	200	160	160
52879	宜兴	茶场三队公变	10	200	160	160
52880	宜兴	PMS_牛屎岗公变	10	200	160	160
52881	宜兴	PMS_栅村东南公变	10	200	65	65
52882	宜兴	PMS_周母公变	10	400	320	320
52883	宜兴	PMS_南园泽东公变	10	400	320	320
52884	宜兴	PMS_朝阳新村 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52885	宜兴	PMS_万福刘家公变	10	315	252	252
52886	宜兴	PMS_钟溪三庄公变	10	315	212	212
52887	宜兴	前徐公变（光伏并网）	10	400	300	300
52888	宜兴	PMS_南新后村 2#公变	10	200	148	148
52889	宜兴	PMS_青溪路公变	10	100	80	80
52890	宜兴	PMS_积丰 4#公变	10	200	121	121
52891	宜兴	PMS_高塍新庄村公变	10	400	320	320
52892	宜兴	范道供电所 1#公变	10	400	320	320
52893	宜兴	PMS_范道供电所 2#公变	10	315	252	252
52894	宜兴	范道供电所 12#公变（光伏并网）	10	400	311	311
52895	宜兴	乡政府基建公变	10	400	320	320
52896	宜兴	柏山教工宿舍公变（光伏并网）	10	315	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52897	宜兴	长岗岭公变（光伏并网）	10	160	41	41
52898	宜兴	PMS_白巷大巷公变	10	400	320	320
52899	宜兴	山林东庄公变	10	400	320	320
52900	宜兴	南园新站公变	10	400	320	320
52901	宜兴	山林村公变	10	200	160	160
52902	宜兴	PMS_大树上毛公变	10	200	160	160
52903	宜兴	杜家公变（光伏并网）	10	400	198	198
52904	宜兴	大树肖家公变（光伏并网）	10	400	310	310
52905	宜兴	大树村部公变（光伏并网）	10	400	313	313
52906	宜兴	PMS_白巷大桥公变	10	400	320	320
52907	宜兴	大树仓上公变（光伏并网）	10	400	303	303
52908	宜兴	积丰 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52909	宜兴	PMS_永康农场公变	10	200	160	160
52910	宜兴	范道供电所 3#公变	10	400	320	320
52911	宜兴	远东公寓 1#公变	10	400	320	320
52912	宜兴	远东公寓 2#公变	10	400	320	320
52913	宜兴	PMS_省庄金家公变	10	400	303	303
52914	宜兴	所 13#公变	10	400	320	320
52915	宜兴	PMS_丰收路公变	10	400	320	320
52916	宜兴	PMS_省庄红岭公变	10	200	160	160
52917	宜兴	座庄供电所 11#公变	10	400	320	320
52918	宜兴	PMS_北渠前巷公变	10	200	160	160
52919	宜兴	PMS_尹家塘公变	10	400	320	320
52920	宜兴	白巷西村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52921	宜兴	PMS_大树公路公变	10	400	267	267
52922	宜兴	岸头桥公变（光伏并网）	10	400	283	283
52923	宜兴	西坞 2#公变	10	200	160	160
52924	宜兴	PMS_南岳 2#公变	10	200	160	160
52925	宜兴	PMS_石材市场 49#公变	10	400	320	320
52926	宜兴	时光氿樾府 4#室 2#所变主变	20	630	504	504
52927	宜兴	谈家 2#公变	10	400	320	320
52928	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 4#所变主变	20	800	640	640
52929	宜兴	PMS_苗下圩西公变	10	200	160	160
52930	宜兴	毛旗公路 2#公变	10	400	320	320
52931	宜兴	洛涧陈家坳 2#箱变主变	10	500	400	400
52932	宜兴	漳渎村 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52933	宜兴	璟悦华府 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
52934	宜兴	PMS_金家湾西公变	10	200	160	160
52935	宜兴	PMS_煤矸场公变	10	400	320	320
52936	宜兴	PMS_针纺箱变主变	10	630	504	504
52937	宜兴	烟山桥东公变	10	100	80	80
52938	宜兴	PMS_庄头桥公变	10	200	160	160
52939	宜兴	丰泽苑东区 5#箱变主变	10	630	504	504
52940	宜兴	二工区 3#公变	10	400	320	320
52941	宜兴	熙岸阳光 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
52942	宜兴	尚岛豪庭 1#箱变主变	10	630	504	504
52943	宜兴	刘家浜箱变主变	10	630	504	504
52944	宜兴	PMS_变电所公变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52945	宜兴	PMS_春华制冷 2#公变	10	400	320	320
52946	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
52947	宜兴	花溪邸 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
52948	宜兴	PMS_西渚立新西公变	10	200	160	160
52949	宜兴	湖悦天境 6#室 2#所变主变	20	800	640	640
52950	宜兴	龙池嘉园 1#箱变主变	10	400	320	320
52951	宜兴	上村排涝站公变	10	200	160	160
52952	宜兴	御景豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
52953	宜兴	张公向阳 4#公变	10	200	160	160
52954	宜兴	梧桐人家 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52955	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
52956	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52957	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
52958	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
52959	宜兴	石材市场 75#公变	10	400	320	320
52960	宜兴	同里戈口桥 1#公变	10	400	305	305
52961	宜兴	临泽人家 2#站 2#所变主变	20	800	640	640
52962	宜兴	PMS_高铁充电 1#箱变	10	630	504	504
52963	宜兴	PMS_高铁充电 2#箱变	10	630	504	504
52964	宜兴	清水潭箱变主变	10	400	320	320
52965	宜兴	PMS_阳泉新村箱变主变	10	400	320	320
52966	宜兴	东山新村 10#箱变主变	10	500	400	400
52967	宜兴	宋庄南公变（光伏并网）	10	400	237	237
52968	宜兴	PMS_新河沿高车垛 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52969	宜兴	和兴路 5#公变	10	400	320	320
52970	宜兴	陶机宿舍公变	10	400	320	320
52971	宜兴	水东站公变	10	400	320	320
52972	宜兴	中袁六组箱变主变	10	400	320	320
52973	宜兴	凌云府 8#室 4#所变主变	10	630	504	504
52974	宜兴	春晓江南南苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
52975	宜兴	溢润新城 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
52976	宜兴	溢润新城 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
52977	宜兴	溢润新城 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
52978	宜兴	溢润新城 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
52979	宜兴	PMS_文山 2#公变	10	400	320	320
52980	宜兴	PMS_龙潭新村 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52981	宜兴	一号井 2#公变	10	400	320	320
52982	宜兴	PMS_沙塘一队公变	10	200	160	160
52983	宜兴	城南小区箱变主变	10	630	504	504
52984	宜兴	PMS_红南公变	10	400	320	320
52985	宜兴	氿珑云起府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
52986	宜兴	PMS_肖庄公变	10	400	284	284
52987	宜兴	雅达健康生态园 17#室 2#所变主变	10	800	640	640
52988	宜兴	PMS_东干渎 2#公变	10	200	146	146
52989	宜兴	望湖美筑 3#室 2#所变	20	800	640	640
52990	宜兴	PMS_开发区供电所箱变主变	20	400	320	320
52991	宜兴	周铁南塘箱变主变	10	500	400	400
52992	宜兴	PMS_佘圩西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52993	宜兴	PMS_华悦氿峰 4#室 1#所变	20	800	640	640
52994	宜兴	PMS_华悦氿峰 4#室 3#所变	20	800	640	640
52995	宜兴	PMS_华悦氿峰 4#室 4#所变	20	800	640	640
52996	宜兴	PMS_华悦氿峰 4#室 2#所变	20	800	640	640
52997	宜兴	查林安置 3#公变	10	400	320	320
52998	宜兴	潘西单变公变	10	160	128	128
52999	宜兴	PMS_余境村 3#公变	10	200	160	160
53000	宜兴	PMS_潘家坝公变	10	200	108	108
53001	宜兴	钰澜氿溪府 4#室 3#所变	10	630	504	504
53002	宜兴	PMS_景桥梁家组公变	10	200	160	160
53003	宜兴	草鞋山西公变（光伏并网）	10	200	66	66
53004	宜兴	后仁 4#公变	10	315	203	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53005	宜兴	PMS_草鞋山东公变	10	200	160	160
53006	宜兴	PMS_向阳桥 2#公变	10	200	128	128
53007	宜兴	PMS_分水小新居公变	10	400	320	320
53008	宜兴	PMS_张泽培训箱变主变	10	400	320	320
53009	宜兴	山前路 1#箱变主变	10	630	504	504
53010	宜兴	金榜华府 1#站 1#所变	10	630	504	504
53011	宜兴	尚城学府 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
53012	宜兴	合兴 2#公变（光伏并网）	10	200	131	131
53013	宜兴	名豪佳园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53014	宜兴	PMS_华悦氿峰 5#站 1#所变	20	800	640	640
53015	宜兴	PMS_华悦氿峰 5#站 2#所变	20	800	640	640
53016	宜兴	PMS_汇龙小桥头公变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53017	宜兴	PMS_白巷村 2#公变	10	400	320	320
53018	宜兴	石材市场 77#公变	10	400	320	320
53019	宜兴	PMS_华悦氿峰 6#室 1#所变	20	800	640	640
53020	宜兴	PMS_华悦氿峰 6#室 3#所变	20	800	640	640
53021	宜兴	PMS_华悦氿峰 6#室 4#所变	20	800	640	640
53022	宜兴	PMS_华悦氿峰 6#室 2#所变	20	800	640	640
53023	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
53024	宜兴	PMS_黄娄公变	10	200	160	160
53025	宜兴	杨潭圩北公变（光伏并网）	10	400	305	305
53026	宜兴	芳镇 2#箱变主变	10	630	504	504
53027	宜兴	PMS_函东排涝站公变	10	200	160	160
53028	宜兴	PMS_张泽木桥箱变主变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53029	宜兴	后蒲圩东公变	10	200	151	151
53030	宜兴	PMS_毛旗村东 2#公变	10	200	160	160
53031	宜兴	新边庄小区 2#箱变主变	10	630	504	504
53032	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
53033	宜兴	彦升家院 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
53034	宜兴	凌云府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
53035	宜兴	PMS_镇龙专桥南公变	10	200	145	145
53036	宜兴	沧浜 7#箱变主变	10	400	320	320
53037	宜兴	铜山车头岭公变	10	400	282	282
53038	宜兴	漳渎太湖 2#公变	10	200	160	160
53039	宜兴	PMS_铜山石莹公变	10	400	304	304
53040	宜兴	PMS_西渚秧圩浜闸站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53041	宜兴	PMS_洋渭太湖 2#公变	10	200	160	160
53042	宜兴	竹雨轩 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53043	宜兴	塍里西元帆 2#公变	10	400	320	320
53044	宜兴	PMS_徐西徐家圩 2#公变	10	200	150	150
53045	宜兴	新南东公变	10	400	320	320
53046	宜兴	乌溪港爆气站公变	10	200	160	160
53047	宜兴	东山新村 14#箱变主变	10	500	400	400
53048	宜兴	氿岸华府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
53049	宜兴	氿岸华府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
53050	宜兴	氿岸华府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
53051	宜兴	崔家东公变	10	400	320	320
53052	宜兴	氿岸华府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53053	宜兴	潘家白芹公变	10	200	160	160
53054	宜兴	PMS_天辰府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53055	宜兴	PMS_南中农家乐箱变主变	10	500	400	400
53056	宜兴	荆阳 3#箱变	10	630	504	504
53057	宜兴	PMS_西村电站箱变	10	400	307	307
53058	宜兴	龙运天城珺府 5#室 4#所变	10	800	640	640
53059	宜兴	大尖公变（光伏并网）	10	200	133	133
53060	宜兴	大生新村 3#箱变主变	10	400	320	320
53061	宜兴	PMS_西山岗 4#公变	10	400	320	320
53062	宜兴	PMS_王夏公变	10	200	160	160
53063	宜兴	PMS_西圩元件 2#公变	10	200	100	100
53064	宜兴	氿岸华府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53065	宜兴	氿岸华府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
53066	宜兴	氿岸华府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
53067	宜兴	氿岸华府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
53068	宜兴	闸口镇东箱变主变	10	630	480	480
53069	宜兴	PMS_郑家村北公变	10	200	160	160
53070	宜兴	PMS_鹏鹞智造 5#公变	10	400	320	320
53071	宜兴	悦龙台 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
53072	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
53073	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
53074	宜兴	PMS_高塍安置 1#公变	10	400	320	320
53075	宜兴	气象局箱变主变	10	400	320	320
53076	宜兴	田舍东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53077	宜兴	茶东 8#公变	10	400	320	320
53078	宜兴	浪门箱变主变	10	500	400	400
53079	宜兴	PMS_华新东路 11#公变	10	400	320	320
53080	宜兴	祝陵村 2#箱变主变	10	630	504	504
53081	宜兴	翡翠四季花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
53082	宜兴	临津桥南公变	10	200	160	160
53083	宜兴	洋塔 2#公变	10	400	320	320
53084	宜兴	PMS_志泉东站 2#公变	10	200	160	160
53085	宜兴	PMS_中桥路箱变主变	10	400	320	320
53086	宜兴	PMS_查家公变	10	200	58	58
53087	宜兴	PMS_大树仓上 2#	10	200	160	160
53088	宜兴	新征村路边 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53089	宜兴	PMS_李前 2#公变	10	200	127	127
53090	宜兴	PMS_西墟鱼塘公变	10	200	160	160
53091	宜兴	PMS_胥藏公变	10	200	107	107
53092	宜兴	熙山院 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
53093	宜兴	凌云府 7#室 4#所变主变	10	630	504	504
53094	宜兴	中心小区 5#公变	10	400	320	320
53095	宜兴	PMS_邱西组公变	10	400	320	320
53096	宜兴	PMS_茶圣家园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53097	宜兴	PMS_高塍派出所公变	10	400	320	320
53098	宜兴	金龙名都 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
53099	宜兴	中孙家塘公变	10	200	160	160
53100	宜兴	莲花圩 3#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53101	宜兴	PMS_中字圩公变	10	400	320	320
53102	宜兴	琅玕村南西公变	10	400	320	320
53103	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53104	宜兴	大栗园 2#公变	10	400	320	320
53105	宜兴	PMS_雅达健康生态园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
53106	宜兴	洛涧 7#公变	10	400	320	320
53107	宜兴	埝头桥中公变（光伏并网）	10	200	150	150
53108	宜兴	颖丰果园公变	10	200	160	160
53109	宜兴	PMS_阳羡东路 1#公变	10	400	320	320
53110	宜兴	PMS_葛山黄家冲 2#公变	10	200	160	160
53111	宜兴	紫郡东府 5#室 2#所变	20	800	640	640
53112	宜兴	PMS_荆阳 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53113	宜兴	PMS_安西夏芳 2#公变	10	200	160	160
53114	宜兴	PMS_荆阳 1#公变	10	400	320	320
53115	宜兴	南门村 1#箱变主变	10	400	320	320
53116	宜兴	PMS_万石新街 2#箱变主变	10	500	400	400
53117	宜兴	熙山院 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
53118	宜兴	东方紫园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53119	宜兴	石牛 2#公变	10	400	320	320
53120	宜兴	PMS_夹渎桥 2#公变	10	200	97	97
53121	宜兴	颐悦府 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
53122	宜兴	PMS_新芳野田东公变	10	200	160	160
53123	宜兴	教育路箱变主变	10	630	504	504
53124	宜兴	联运 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53125	宜兴	竺隐溪院 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53126	宜兴	PMS_荷花塘 3#箱变主变	10	400	320	320
53127	宜兴	雅达健康生态园 17#室 3#所变主变	10	800	640	640
53128	宜兴	PMS_柯北公变	10	200	52	52
53129	宜兴	洛涧工业区 6#公变	10	400	320	320
53130	宜兴	PMS_鹏鹞智造公变	10	400	320	320
53131	宜兴	金龙名都 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
53132	宜兴	凤凰台 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
53133	宜兴	凤凰台 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
53134	宜兴	凤凰台 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
53135	宜兴	凤凰台 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
53136	宜兴	PMS_召富电站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53137	宜兴	浦东医院 2#公变	10	400	320	320
53138	宜兴	龙眼浮山公变（光伏并网）	10	400	266	266
53139	宜兴	PMS_红塔新苑 5#站 2#所变	10	800	640	640
53140	宜兴	PMS_湾港 3#公变	10	400	320	320
53141	宜兴	PMS_河北组公变	10	400	234	234
53142	宜兴	金星河南 2#公变	10	200	147	147
53143	宜兴	兴宇路公变（光伏并网）	10	400	201	201
53144	宜兴	PMS_东郊花园三期 4#室 2#所变	20	1000	800	800
53145	宜兴	PMS_荷塘宝寿梁家公变	10	200	113	113
53146	宜兴	桥涯村 2#公变	10	200	160	160
53147	宜兴	PMS_太华兴业路公变	10	400	320	320
53148	宜兴	清雅嘉苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53149	宜兴	PMS_芦长圩鱼塘公变	10	200	160	160
53150	宜兴	大东所前 2#箱变主变	10	500	400	400
53151	宜兴	黄渎港爆气站公变	10	200	160	160
53152	宜兴	西渚肖家村公变（光伏并网）	10	200	120	120
53153	宜兴	西山堡 9#公变	10	315	252	252
53154	宜兴	化工市场 4#公变	10	200	160	160
53155	宜兴	湖光珑樾府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
53156	宜兴	PMS_新都府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53157	宜兴	PMS_永兴 3#公变	10	200	160	160
53158	宜兴	分水西庄公变	10	400	320	320
53159	宜兴	汤泉鱼塘公变	10	400	320	320
53160	宜兴	滨河义庄村箱变主变	10	630	387	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53161	宜兴	PMS_梁家公变	10	400	320	320
53162	宜兴	九如城护理院箱变主变	10	400	320	320
53163	宜兴	凌云府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
53164	宜兴	生圩黄土山 2#公变	10	400	320	320
53165	宜兴	PMS_百亩东公变	10	200	160	160
53166	宜兴	PMS_王泥坝 3#公变	10	400	320	320
53167	宜兴	新都府 7#室 1#所变	10	630	504	504
53168	宜兴	白茫北公变	10	200	160	160
53169	宜兴	PMS_王府 1#公变	10	400	320	320
53170	宜兴	凤鸣府 4#室 1#所变	10	800	640	640
53171	宜兴	长青界公变	10	200	160	160
53172	宜兴	洋溪 2#公变（光伏并网）	10	400	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53173	宜兴	PMS_红塔新苑 5#站 1#所变	10	800	640	640
53174	宜兴	隔湖水产 2#公变	10	200	160	160
53175	宜兴	龙运天城和府 5#室 4#所变	10	800	640	640
53176	宜兴	PMS_鲸塘电站公变	10	200	160	160
53177	宜兴	PMS_诚庄鱼塘公变	10	400	320	320
53178	宜兴	宜丰南圩鱼塘公变（光伏并网）	10	400	296	296
53179	宜兴	金家 2#公变（光伏并网）	10	400	308	308
53180	宜兴	永康农场 2#公变（光伏并网）	10	200	119	119
53181	宜兴	富家圩鱼塘公变	10	200	141	141
53182	宜兴	丁山小学路南箱变主变	10	630	504	504
53183	宜兴	PMS_北新新站公变	10	400	238	238
53184	宜兴	钢材市场南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53185	宜兴	馨悦府 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
53186	宜兴	PMS_学圩村 3#公变	10	200	160	160
53187	宜兴	石材市场 46#箱变	10	630	504	504
53188	宜兴	PMS_西渚闸浜闸站公变	10	400	320	320
53189	宜兴	曲流鱼塘公变	10	400	320	320
53190	宜兴	PMS_多赢茶厂公变	10	400	320	320
53191	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 15#室 1#所变	10	800	640	640
53192	宜兴	红梅园 2#公变（光伏并网）	10	400	143	143
53193	宜兴	PMS_石材市场 50#公变	10	400	320	320
53194	宜兴	龙庭溪府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
53195	宜兴	芙蓉村 2#公变（光伏并网）	10	200	85	85
53196	宜兴	钰澜氿溪府 3#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53197	宜兴	志泉村公变（光伏并网）	10	200	137	137
53198	宜兴	熙山院 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
53199	宜兴	斛里公变	10	200	160	160
53200	宜兴	金兰新河公变（光伏并网）	10	200	107	107
53201	宜兴	乾元农 2#公变	10	200	160	160
53202	宜兴	逸时代广场 3#室 2#所变	10	630	504	504
53203	宜兴	PMS_后双墩 2#箱变主变	10	400	320	320
53204	宜兴	PMS_东陆 3#公变	10	400	320	320
53205	宜兴	兴业小区西公变（光伏并网）	10	400	252	252
53206	宜兴	PMS_一号井公变	10	400	320	320
53207	宜兴	PMS_李渎鱼塘公变	10	400	320	320
53208	宜兴	PMS_梅东村部 2#公变	10	400	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53209	宜兴	PMS_余家舍排涝站公变	10	200	160	160
53210	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53211	宜兴	馨悦府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
53212	宜兴	竹海岭上 3#室 3#所变	10	800	640	640
53213	宜兴	西渚花园闸站公变	10	400	320	320
53214	宜兴	湖悦名邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
53215	宜兴	PMS_高桥公变	10	400	320	320
53216	宜兴	氿珑云起府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53217	宜兴	PMS_神马花苑 2#公变	10	400	320	320
53218	宜兴	PMS_神马花苑 1#公变	10	400	320	320
53219	宜兴	PMS_葛坝村 2#公变	10	200	160	160
53220	宜兴	红卫新区 5#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53221	宜兴	辰华氿府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
53222	宜兴	春晓江南南苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53223	宜兴	湖悦名邸 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
53224	宜兴	竺隐溪院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53225	宜兴	竺隐溪院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53226	宜兴	丰台农场公变	10	400	320	320
53227	宜兴	电力站集镇 2#公变	10	400	320	320
53228	宜兴	PMS_九龙 4#公变	10	200	160	160
53229	宜兴	砺山派出所 2#公变	10	200	160	160
53230	宜兴	红卫桃园 4#公变	10	400	320	320
53231	宜兴	竺隐溪院 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
53232	宜兴	PMS_金和圩东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53233	宜兴	春晓江南北苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
53234	宜兴	望湖美筑 5#室 1#所变	20	800	640	640
53235	宜兴	PMS_万善家园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
53236	宜兴	PMS_万善家园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
53237	宜兴	PMS_万善家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53238	宜兴	南漕刘家 2#箱变主变	10	630	504	504
53239	宜兴	PMS_烟山水产鱼塘公变	10	400	230	230
53240	宜兴	PMS_安乐东村公变	10	400	254	254
53241	宜兴	PMS_转水 3#公变	10	400	290	290
53242	宜兴	PMS_翁家头西公变	10	200	154	154
53243	宜兴	南漕漕东 2#公变	10	400	320	320
53244	宜兴	PMS_芙蓉新庄 2#公变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53245	宜兴	北渠前巷 2#箱变主变	10	630	504	504
53246	宜兴	沙坊 3#公变	10	200	160	160
53247	宜兴	PMS_三支岗卡口公变	10	400	320	320
53248	宜兴	杨家园 2#公变（光伏并网）	10	400	188	188
53249	宜兴	万善家园 2#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	630	630
53250	宜兴	PMS_万善家园 1#箱变	10	400	320	320
53251	宜兴	PMS_万善家园 2#箱变	10	400	320	320
53252	宜兴	龙眼小区 6#公变	10	200	160	160
53253	宜兴	PMS_杏里村公变	10	200	160	160
53254	宜兴	岭峰公变	10	200	160	160
53255	宜兴	万丽明珠 7#站 3#所变主变	10	630	504	504
53256	宜兴	品尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53257	宜兴	茶亭快活岭 2#公变	10	400	320	320
53258	宜兴	煤场箱变主变	10	400	320	320
53259	宜兴	宜乐雅园 5#室 1#所变	10	630	504	504
53260	宜兴	丁山路赵庄公变	10	200	160	160
53261	宜兴	PMS_谢桥 2#箱变主变	10	400	238	238
53262	宜兴	花溪苑 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
53263	宜兴	湖渎 3#公变	10	400	320	320
53264	宜兴	PMS_新城嘉园三期 1#室 2#所变	10	630	504	504
53265	宜兴	PMS_陈家新村公变	10	200	160	160
53266	宜兴	龙运天城和府 5#室 1#所变	10	800	640	640
53267	宜兴	PMS_跃进桥北公变	10	400	320	320
53268	宜兴	望湖美筑 4#站 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53269	宜兴	紫金城 2#箱变主变	10	630	504	504
53270	宜兴	通蜀供电所箱变主变	10	500	400	400
53271	宜兴	PMS_赋村赵家公变	10	400	320	320
53272	宜兴	尤前村排涝站公变	10	400	320	320
53273	宜兴	钱墅都荟 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
53274	宜兴	PMS_鼎球小区 3#箱变主变	10	500	400	400
53275	宜兴	查林六组 8#公变	10	400	320	320
53276	宜兴	春晓江南北苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
53277	宜兴	熙山院 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
53278	宜兴	PMS_民南村东 2#公变	10	200	160	160
53279	宜兴	道人墩 2#公变	10	400	221	221
53280	宜兴	PMS_归径河公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53281	宜兴	铜山丫枝岭 2#公变	10	400	320	320
53282	宜兴	PMS_锦绣一村 1#箱变	10	630	504	504
53283	宜兴	PMS_锦绣一村 2#箱变	10	630	504	504
53284	宜兴	PMS_朝阳祠箱变	10	400	320	320
53285	宜兴	PMS_中学 2#箱变	10	400	229	229
53286	宜兴	PMS_通蜀新村 1#室 1#所变	10	630	504	504
53287	宜兴	PMS_通蜀新村 1#室 2#所变	10	630	504	504
53288	宜兴	东岸中公变（光伏并网）	10	200	123	123
53289	宜兴	PMS_北壕 2#公变	10	200	160	160
53290	宜兴	杨埠北公变（光伏并网）	10	200	108	108
53291	宜兴	PMS_北新新村 2#公变	10	200	141	141
53292	宜兴	PMS_方会山公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53293	宜兴	PMS_新建阳光小区 3#公变	10	200	160	160
53294	宜兴	PMS_新建阳光小区 4#公变	10	200	160	160
53295	宜兴	PMS_东红村西公变	10	200	160	160
53296	宜兴	PMS_小涧村西公变	10	200	149	149
53297	宜兴	PMS_陆家村 2#公变	10	200	160	160
53298	宜兴	芳北北塍公变（光伏并网）	10	200	125	125
53299	宜兴	PMS_张渚西街 4#公变	10	400	320	320
53300	宜兴	洛涧生态园公变	10	400	320	320
53301	宜兴	PMS_车站新村公变	10	200	160	160
53302	宜兴	PMS_百亩西公变	10	200	160	160
53303	宜兴	PMS_涧坞北公变	10	200	160	160
53304	宜兴	PMS_锦绣三村 4#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53305	宜兴	蒋渎公变	10	400	320	320
53306	宜兴	黄家圩南公变（光伏并网）	10	200	128	128
53307	宜兴	卞渎西公变	10	200	160	160
53308	宜兴	PMS_漏沟南公变	10	200	160	160
53309	宜兴	PMS_下田舍后村公变	10	200	160	160
53310	宜兴	浯泗太湖公变	10	400	311	311
53311	宜兴	PMS_杨家东公变	10	200	160	160
53312	宜兴	PMS_小坝里公变	10	400	264	264
53313	宜兴	PMS_芳庄南湾 2#公变	10	200	160	160
53314	宜兴	PMS_新渎三队公变	10	400	287	287
53315	宜兴	灵山公变（光伏并网）	10	400	179	179
53316	宜兴	PMS_徐渎排涝 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53317	宜兴	PMS_北塘组 2#公变	10	200	116	116
53318	宜兴	振山坳 2#公变（光伏并网）	10	200	71	71
53319	宜兴	PMS_来村西公变	10	315	252	252
53320	宜兴	PMS_南大圩公变	10	200	160	160
53321	宜兴	PMS_曹家北公变	10	200	160	160
53322	宜兴	PMS_汇浜北公变	10	200	160	160
53323	宜兴	PMS_西沽渎公变	10	200	160	160
53324	宜兴	PMS_汤巷公变	10	200	113	113
53325	宜兴	PMS_太婆圩敬老院公变	10	315	252	252
53326	宜兴	汇龙西公变	10	200	142	142
53327	宜兴	PMS_曹家华宝公变	10	400	320	320
53328	宜兴	PMS_沈家浜东公变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53329	宜兴	六化圩公变	10	250	200	200
53330	宜兴	PMS_岗窑界 2#公变	10	200	142	142
53331	宜兴	PMS_漳南 2#公变	10	200	160	160
53332	宜兴	PMS_朱渭村 4#公变	10	400	152	152
53333	宜兴	浦渚路 2#公变（光伏并网）	10	400	223	223
53334	宜兴	装枪公变（光伏并网）	10	200	143	143
53335	宜兴	乔西公变	10	400	320	320
53336	宜兴	PMS_夏姜村西公变	10	200	79	79
53337	宜兴	PMS_彭东公变	10	200	49	49
53338	宜兴	西锄集房 2#公变（光伏并网）	10	200	133	133
53339	宜兴	PMS_西锄东站 3#公变	10	400	304	304
53340	宜兴	PMS_誉珑湖滨 5#室 1#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53341	宜兴	PMS_誉珑湖滨 5#室 2#所变	20	800	640	640
53342	宜兴	PMS_誉珑湖滨 6#室 1#所变	20	800	640	640
53343	宜兴	PMS_誉珑湖滨 6#室 2#所变	20	800	640	640
53344	宜兴	PMS_闸口水产 2#公变	10	200	160	160
53345	宜兴	莲花 2#公变	10	400	320	320
53346	宜兴	PMS_南新菜场 2#公变	10	200	160	160
53347	宜兴	PMS_神南公变	10	200	160	160
53348	宜兴	圩东 4#公变（光伏并网）	10	200	122	122
53349	宜兴	PMS_王木西公变	10	200	160	160
53350	宜兴	东氿一号 4#室 1#所变	20	1000	800	800
53351	宜兴	PMS_东氿一号 4#室 2#所变	20	1000	800	800
53352	宜兴	东氿一号 4#室 3#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53353	宜兴	PMS_东氿一号 4#室 4#所变	20	1000	800	800
53354	宜兴	东氿一号 5#室 1#所变	20	1000	800	800
53355	宜兴	PMS_东氿一号 5#室 2#所变	20	1000	800	800
53356	宜兴	东氿一号 5#室 3#所变	20	1000	800	800
53357	宜兴	PMS_东氿一号 5#室 4#所变	20	1000	800	800
53358	宜兴	PMS_丁圩东公变	10	200	132	132
53359	宜兴	PMS_陆科西公变	10	200	121	121
53360	宜兴	屺亭 4#公变	10	315	252	252
53361	宜兴	PMS_杨家塘南 2#公变	10	400	320	320
53362	宜兴	PMS_上头村 1#公变	10	400	228	228
53363	宜兴	PMS_南城西公变	10	200	160	160
53364	宜兴	后曲坊公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53365	宜兴	PMS_夹沟西公变	10	200	160	160
53366	宜兴	思古圩西公变	10	400	320	320
53367	宜兴	PMS_九岭砖瓦 2#公变	10	200	146	146
53368	宜兴	白茫南公变	10	315	252	252
53369	宜兴	思古圩桥公变	10	400	320	320
53370	宜兴	PMS_双庙新村 1#公变	10	200	160	160
53371	宜兴	PMS_会圩东公变	10	400	320	320
53372	宜兴	PMS_宫东公变	10	200	145	145
53373	宜兴	PMS_新城 3#公变	10	200	160	160
53374	宜兴	PMS_桂芳东公变	10	200	160	160
53375	宜兴	石硬桥公变	10	200	160	160
53376	宜兴	PMS_太宗圩北公变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53377	宜兴	PMS_周墅元大公变	10	200	160	160
53378	宜兴	PMS_志南箱变	10	400	281	281
53379	宜兴	PMS_天禧花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
53380	宜兴	PMS_天禧花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
53381	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
53382	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
53383	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
53384	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
53385	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
53386	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
53387	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
53388	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 4#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53389	宜兴	PMS_杨梅岭公变	10	200	160	160
53390	宜兴	PMS_张渚西街 3#公变	10	400	320	320
53391	宜兴	PMS_长岗岭 2#公变	10	400	320	320
53392	宜兴	PMS_金兰裴家 2#公变	10	200	160	160
53393	宜兴	PMS_华山西路公变	10	200	160	160
53394	宜兴	PMS_桃溪豪庭 1#箱变	10	400	320	320
53395	宜兴	PMS_元上 3#公变	10	200	160	160
53396	宜兴	PMS_安乐下村西公变	10	200	87	87
53397	宜兴	谈庄公变（光伏并网）	10	200	160	160
53398	宜兴	PMS_潢潼花园 16#箱变	10	630	504	504
53399	宜兴	PMS_潢潼花园 17#箱变	10	630	504	504
53400	宜兴	PMS_五洞桥公变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53401	宜兴	玉山村 2#公变（光伏并网）	10	200	79	79
53402	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 1#所变	10	800	640	640
53403	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 2#所变	10	800	640	640
53404	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 3#所变	10	800	640	640
53405	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 4#所变	10	800	640	640
53406	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 1#所变	10	630	504	504
53407	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 2#所变	10	630	504	504
53408	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 3#所变	10	630	504	504
53409	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 4#所变	10	630	504	504
53410	宜兴	章茂上埝公变	10	400	320	320
53411	宜兴	PMS_虞墅 4#公变	10	400	320	320
53412	宜兴	PMS_六埂 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53413	宜兴	PMS_杭窑 2#公变	10	200	160	160
53414	宜兴	PMS_中巷北公变	10	200	100	100
53415	宜兴	PMS_官渎东公变	10	400	320	320
53416	宜兴	PMS_石车坝北公变	10	200	160	160
53417	宜兴	PMS_北斗圩南公变	10	200	142	142
53418	宜兴	PMS_后庄巷北公变	10	200	160	160
53419	宜兴	PMS_长山新民 2#公变	10	400	320	320
53420	宜兴	PMS_前亭 2#公变	10	200	160	160
53421	宜兴	PMS_典巷新桥头公变	10	200	146	146
53422	宜兴	PMS_朱家渎 4#公变	10	200	137	137
53423	宜兴	PMS_川陶新村 3#公变	10	400	320	320
53424	宜兴	上袁村 4#公变（光伏并网）	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53425	宜兴	PMS_蒋塘公变	10	200	160	160
53426	宜兴	南阳南公变（光伏并网）	10	315	219	219
53427	宜兴	PMS_南阳北公变	10	200	160	160
53428	宜兴	PMS_黄泥坝 2#公变	10	200	132	132
53429	宜兴	PMS_贝斯特 3#公变	10	400	320	320
53430	宜兴	PMS_大塍镇东公变	10	400	320	320
53431	宜兴	PMS_上坝北村公变	10	200	160	160
53432	宜兴	大尖村公变	10	400	320	320
53433	宜兴	PMS_邓家公变	10	200	124	124
53434	宜兴	PMS_善卷菜场公变	10	400	320	320
53435	宜兴	PMS_宜丰新村公变	10	200	160	160
53436	宜兴	PMS_上坨公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53437	宜兴	北山大门公变（光伏并网）	10	200	74	74
53438	宜兴	善林路公变（光伏并网）	10	200	66	66
53439	宜兴	PMS_西俄师公变	10	200	142	142
53440	宜兴	PMS_徐渎河北公变	10	200	85	85
53441	宜兴	涧北河北公变（光伏并网）	10	200	116	116
53442	宜兴	PMS_富康圩公变	10	200	124	124
53443	宜兴	西望新区 3#公变	10	400	320	320
53444	宜兴	PMS_蛇墩桥公变	10	400	320	320
53445	宜兴	PMS_社渎南公变	10	200	101	101
53446	宜兴	PMS_茭渎公变	10	200	160	160
53447	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#箱变	10	400	320	320
53448	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53449	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
53450	宜兴	PMS_瑞富华庭 2#室 1#所变	10	800	640	640
53451	宜兴	PMS_瑞富华庭 2#室 2#所变	10	800	640	640
53452	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 1#所变	10	800	640	640
53453	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 2#所变	10	800	640	640
53454	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 3#所变	10	800	640	640
53455	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 4#所变	10	800	640	640
53456	宜兴	东方雅园 2#室 1#所变	10	800	640	640
53457	宜兴	PMS_东方雅园 2#室 2#所变	10	800	640	640
53458	宜兴	PMS_社渎桥公变	10	200	160	160
53459	宜兴	PMS_水白路公变	10	200	143	143
53460	宜兴	通蜀安置 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53461	宜兴	PMS_中星湖滨城 24#室 1#所变	10	800	640	640
53462	宜兴	PMS_中星湖滨城 24#室 2#所变	10	800	617	617
53463	宜兴	PMS_傍杏东公变	10	200	160	160
53464	宜兴	PMS_毛渎河南公变	10	200	127	127
53465	宜兴	PMS_伟隆公变	10	400	320	320
53466	宜兴	PMS_碧桂园 6#室 1#所变	10	800	640	640
53467	宜兴	PMS_碧桂园 6#室 2#所变	10	800	640	640
53468	宜兴	PMS_东方一品 1#箱变	20	400	300	300
53469	宜兴	PMS_东方一品 2#箱变	20	400	320	320
53470	宜兴	PMS_东方一品 1#室 1#所变	20	800	614	614
53471	宜兴	PMS_东方一品 1#室 2#所变	20	800	640	640
53472	宜兴	PMS_东方一品 1#室 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53473	宜兴	PMS_东方一品 1#室 4#所变	20	800	640	640
53474	宜兴	PMS_周铁老街箱变	10	630	504	504
53475	宜兴	PMS_蒋巷 4#公变	10	200	160	160
53476	宜兴	PMS_塘林桥公变	10	200	160	160
53477	宜兴	PMS_纺织新苑 1#站 1#所变	10	630	504	504
53478	宜兴	PMS_纺织新苑 1#站 2#所变	10	630	504	504
53479	宜兴	PMS_太滆花园 4#箱变	10	630	504	504
53480	宜兴	PMS_太滆花园 5#箱变	10	630	504	504
53481	宜兴	PMS_翰林苑 1#箱变	10	400	320	320
53482	宜兴	PMS_翰林苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
53483	宜兴	PMS_翰林苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
53484	宜兴	PMS_翰林苑 2#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53485	宜兴	PMS_翰林苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
53486	宜兴	PMS_翰林苑 3#室 1#所变	10	800	605	605
53487	宜兴	PMS_翰林苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
53488	宜兴	PMS_赵庄新苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
53489	宜兴	PMS_赵庄新苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
53490	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 1#所变	10	800	640	640
53491	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
53492	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 3#所变	10	800	640	640
53493	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 4#所变	10	800	640	640
53494	宜兴	PMS_水母东公变	10	160	128	128
53495	宜兴	PMS_上塘公变	10	200	128	128
53496	宜兴	祥和佳苑 2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53497	宜兴	PMS_蒲圩站西公变	10	200	160	160
53498	宜兴	PMS_下生圩南公变	10	200	160	160
53499	宜兴	新市北公变	10	400	320	320
53500	宜兴	PMS_英驻高家西公变	10	200	160	160
53501	宜兴	桥亭南公变	10	400	320	320
53502	宜兴	四洲塘 2#公变（光伏并网）	10	400	304	304
53503	宜兴	PMS_光明桥 2#箱变主变	10	500	374	374
53504	宜兴	PMS_南庄圩 2#公变	10	200	160	160
53505	宜兴	PMS_北庄河口组 2#公变	10	200	88	88
53506	宜兴	PMS_贺家渎北公变	10	200	145	145
53507	宜兴	PMS_黄土山西公变	10	200	122	122
53508	宜兴	PMS_分别村 2#公变	10	200	153	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53509	宜兴	PMS_南淋南公变	10	200	160	160
53510	宜兴	PMS_云巢东公变	10	200	132	132
53511	宜兴	王母新村 2#公变	10	400	320	320
53512	宜兴	水产桥西公变	10	400	320	320
53513	宜兴	PMS_杨晓界公变	10	200	117	117
53514	宜兴	PMS_钮家水产村南公变	10	200	160	160
53515	宜兴	翡翠四季花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
53516	宜兴	湖悦天境 3#室 2#所变	20	800	640	640
53517	宜兴	PMS_宫前村东公变	10	200	160	160
53518	宜兴	PMS_夏姜公路公变	10	400	320	320
53519	宜兴	秧西公变	10	200	160	160
53520	宜兴	振业 30#楼北箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53521	宜兴	PMS_南漕沟南 2#公变	10	200	160	160
53522	宜兴	PMS_万石杨树 2#公变	10	200	91	91
53523	宜兴	PMS_英驻西公变	10	200	160	160
53524	宜兴	川埠教舍公变（光伏并网）	10	400	157	157
53525	宜兴	PMS_民胜大村 2#公变	10	400	320	320
53526	宜兴	PMS_福地桃溪 2#室 1#所变	10	800	640	640
53527	宜兴	福地桃溪 2#室 2#所变（光伏并网）	10	800	624	624
53528	宜兴	龙珠箱变主变	10	630	504	504
53529	宜兴	南漕裴家 2#公变	10	200	160	160
53530	宜兴	PMS_杨象南站 2#公变	10	200	62	62
53531	宜兴	PMS_石坝头南公变	10	200	160	160
53532	宜兴	PMS_塘门西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53533	宜兴	竹舍西 2#公变	10	400	320	320
53534	宜兴	PMS_航运新村 2#公变	10	400	320	320
53535	宜兴	PMS_柴渎桥 2#公变	10	400	320	320
53536	宜兴	PMS_沧屋里 3#公变	10	400	320	320
53537	宜兴	PMS_周母 2#公变	10	400	320	320
53538	宜兴	PMS_化机 B 区 3#公变	10	400	320	320
53539	宜兴	PMS_乙字圩西公变	10	200	160	160
53540	宜兴	PMS_岳滩东公变	10	200	160	160
53541	宜兴	屺亭公交场站充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
53542	宜兴	望湖美筑 2#室 2#所变	20	800	640	640
53543	宜兴	PMS_杨树箱变主变	10	200	160	160
53544	宜兴	PMS_宝山箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53545	宜兴	屯桥北公变（光伏并网）	10	200	122	122
53546	宜兴	PMS_斗门鱼塘公变	10	200	160	160
53547	宜兴	PMS_沈芝滩北公变	10	200	160	160
53548	宜兴	PMS_屯桥西公变	10	200	144	144
53549	宜兴	PMS_植物园 2#公变	10	200	160	160
53550	宜兴	PMS_铜山南村 2#公变	10	200	160	160
53551	宜兴	PMS_侍东公变	10	200	160	160
53552	宜兴	PMS_汤埝北公变	10	400	255	255
53553	宜兴	PMS_红岭路公变	10	400	320	320
53554	宜兴	PMS_下生圩排涝站公变	10	200	160	160
53555	宜兴	PMS_座庄圩东公变	10	200	160	160
53556	宜兴	文东 4#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53557	宜兴	PMS_长山大理公变	10	400	320	320
53558	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
53559	宜兴	PMS_官林敬老院公变	10	200	160	160
53560	宜兴	洋渚湖滨路公变	10	400	320	320
53561	宜兴	双庙汤家公变（光伏并网）	10	200	145	145
53562	宜兴	PMS_龙华 2#公变	10	200	148	148
53563	宜兴	PMS_查林 6#公变	10	400	320	320
53564	宜兴	PMS_苏家小区 1#站 1#所变	10	800	640	640
53565	宜兴	PMS_苏家小区 1#站 2#所变	10	800	640	640
53566	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 1#所变	10	630	504	504
53567	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 2#所变	10	630	504	504
53568	宜兴	PMS_张泽施荡桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53569	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 3#所变	10	630	504	504
53570	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 4#所变	10	630	504	504
53571	宜兴	水产港 2#公变	10	200	160	160
53572	宜兴	华隆桥公变（光伏并网）	10	400	285	285
53573	宜兴	备战圩 2#公变	10	400	320	320
53574	宜兴	西圩村电站公变	10	200	160	160
53575	宜兴	PMS_牌楼 2#	10	400	260	260
53576	宜兴	善卷村部公变（光伏并网）	10	400	265	265
53577	宜兴	PMS_金兰赵家 2#公变	10	200	136	136
53578	宜兴	PMS_杨巷中桥 2#箱变	10	400	320	320
53579	宜兴	PMS_社沟东公变	10	400	320	320
53580	宜兴	PMS_燕滩排涝站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53581	宜兴	PMS_朱家 2#公变	10	200	160	160
53582	宜兴	PMS_南漕南湾 2#公变	10	200	160	160
53583	宜兴	四条岭 3#公变	10	400	320	320
53584	宜兴	PMS_高塍王家公变	10	200	160	160
53585	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 4#所变	10	800	640	640
53586	宜兴	PMS_场东公变	10	200	160	160
53587	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 3#所变	10	800	640	640
53588	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 2#所变	10	800	640	640
53589	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 1#所变	10	800	640	640
53590	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 4#所变	10	800	640	640
53591	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 3#所变	10	800	640	640
53592	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53593	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 1#所变	10	800	640	640
53594	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
53595	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
53596	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
53597	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
53598	宜兴	PMS_金龙名都 2#室 1#所变	10	800	640	640
53599	宜兴	PMS_金龙名都 2#室 2#所变	10	800	640	640
53600	宜兴	PMS_窑灶圩公变	10	200	160	160
53601	宜兴	PMS_里山 2#公变	10	200	160	160
53602	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
53603	宜兴	PMS_张公水厂公变	10	200	160	160
53604	宜兴	PMS_马家河南公变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53605	宜兴	PMS_小杨家 2#公变	10	200	160	160
53606	宜兴	PMS_富渎闸站 2#公变	10	200	160	160
53607	宜兴	PMS_水产渔场公变	10	200	160	160
53608	宜兴	PMS_白塔横塘 4#公变	10	200	160	160
53609	宜兴	PMS_红庙公变	10	200	142	142
53610	宜兴	PMS_湖陵渔场公变	10	200	160	160
53611	宜兴	PMS_浜里渔场公变	10	200	160	160
53612	宜兴	水东村 2#公变（光伏并网）	10	200	90	90
53613	宜兴	PMS_东山新村 3#箱变	10	630	504	504
53614	宜兴	竹海岭上 1#站 1#所变	10	630	504	504
53615	宜兴	竹海岭上 1#站 2#所变	10	630	504	504
53616	宜兴	竹海岭上 1#站 3#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53617	宜兴	竹海岭上 1#站 4#所变	10	630	504	504
53618	宜兴	上袁村 7#公变	10	400	307	307
53619	宜兴	虞墅西路 2#公变	10	400	320	320
53620	宜兴	中心圩东排涝站公变（光伏并网）	10	200	134	134
53621	宜兴	PMS_张公苗圃公变	10	400	320	320
53622	宜兴	PMS_交机公变	10	400	320	320
53623	宜兴	王住东村公变（光伏并网）	10	400	250	250
53624	宜兴	PMS_欧渎河北公变	10	400	270	270
53625	宜兴	PMS_欧午北公变	10	400	320	320
53626	宜兴	PMS_葛渎河南公变	10	400	192	192
53627	宜兴	高塍洋埝南公变（光伏并网）	10	200	127	127
53628	宜兴	PMS_红黄兰幼儿园箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53629	宜兴	杨潭圩东公变	10	200	146	146
53630	宜兴	PMS_观渎港公变	10	200	160	160
53631	宜兴	祥圩组公变	10	100	80	80
53632	宜兴	洪巷村部公变	10	400	320	320
53633	宜兴	PMS_洪巷泵房公变	10	200	64	64
53634	宜兴	PMS_新和南公变	10	200	116	116
53635	宜兴	长安北 4#公变	10	400	240	240
53636	宜兴	PMS_吴家砖场 2#公变	10	315	252	252
53637	宜兴	鑫陶广场 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53638	宜兴	东新河公变	10	200	160	160
53639	宜兴	南新渔场 5#公变	10	200	160	160
53640	宜兴	PMS_东湖湾浜公变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53641	宜兴	PMS_白土墩西公变	10	200	143	143
53642	宜兴	PMS_韶巷南公变	10	200	160	160
53643	宜兴	PMS_大埝坝西公变	10	200	160	160
53644	宜兴	PMS_双桥河边公变	10	200	160	160
53645	宜兴	PMS_陈家村公变	10	200	139	139
53646	宜兴	湖滩 2#公变	10	200	160	160
53647	宜兴	北圩排涝站公变	10	200	160	160
53648	宜兴	PMS_丽锦花苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53649	宜兴	PMS_丽锦花苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53650	宜兴	PMS_野毛嘴排涝站公变	10	200	160	160
53651	宜兴	PMS_黄渎 4#公变	10	400	320	320
53652	宜兴	PMS_翔云 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53653	宜兴	PMS_翔云 2#公变	10	400	320	320
53654	宜兴	PMS_翔云 3#公变	10	400	320	320
53655	宜兴	PMS_翔云 4#公变	10	400	320	320
53656	宜兴	PMS_翔云 5#公变	10	400	320	320
53657	宜兴	PMS_翔云 6#公变	10	400	320	320
53658	宜兴	双庙排涝站公变	10	200	160	160
53659	宜兴	PMS_荷花塘 2#箱变主变	10	400	320	320
53660	宜兴	东风张家村 2#箱变主变	10	630	504	504
53661	宜兴	PMS_龙潭新村 5#公变	10	400	320	320
53662	宜兴	PMS_竺西 4#箱变	10	630	504	504
53663	宜兴	PMS_竺西 3#箱变	10	630	504	504
53664	宜兴	PMS_竺西 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53665	宜兴	竺西 1#箱变	10	400	320	320
53666	宜兴	西和花园 1#室 1#箱变主变	10	630	504	504
53667	宜兴	PMS_龙潭新村 1#公变	10	400	288	288
53668	宜兴	湖光珑樾府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
53669	宜兴	新源城市花园 1#箱变	20	630	504	504
53670	宜兴	PMS_荆溪人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800
53671	宜兴	PMS_荆溪人家 1#站 2#所变	10	1000	771	771
53672	宜兴	PMS_荆溪人家 2#站 3#所变	10	1000	800	800
53673	宜兴	荆溪人家 2#站 4#所变	10	1000	800	800
53674	宜兴	荆溪人家 2#站 5#所变	10	1000	800	800
53675	宜兴	PMS_荆溪人家 2#站 6#所变	10	1000	800	800
53676	宜兴	菜批充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53677	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 2#所变	10	800	640	640
53678	宜兴	PMS_油车接待箱变主变	10	400	320	320
53679	宜兴	汇上公变（光伏并网）	10	315	232	232
53680	宜兴	PMS_兴业安置小区公变	10	400	320	320
53681	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 1#所变	20	1250	1000	1000
53682	宜兴	PMS_逸品尚东 1#箱变	20	630	504	504
53683	宜兴	PMS_逸品尚东 2#箱变	20	630	485	485
53684	宜兴	PMS_逸品尚东 3#箱变	20	630	504	504
53685	宜兴	PMS_逸品尚东 4#箱变	20	630	504	504
53686	宜兴	PMS_文东花园 9#公变	10	315	252	252
53687	宜兴	PMS_文东花园 10#公变	10	400	320	320
53688	宜兴	PMS_都山三村 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53689	宜兴	PMS_都山三村 2#公变	10	400	320	320
53690	宜兴	PMS_都山三村 3#公变	10	400	320	320
53691	宜兴	PMS_三洲公变	10	200	160	160
53692	宜兴	PMS_南塍桥南公变	10	200	160	160
53693	宜兴	PMS_茶亭小区三期 1#公变	10	400	320	320
53694	宜兴	PMS_茶亭小区三期 2#公变	10	400	320	320
53695	宜兴	新源城市花园 2#箱变	20	630	504	504
53696	宜兴	新源城市花园 3#箱变	20	630	504	504
53697	宜兴	PMS_新源城市花园 4#箱变	20	500	400	400
53698	宜兴	新源城市花园 6#箱变主变	20	630	504	504
53699	宜兴	PMS_茶亭小区三期 3#公变	10	400	320	320
53700	宜兴	茶亭小区三期 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53701	宜兴	新源城市花园 7#箱变	20	630	504	504
53702	宜兴	新源城市花园 8#箱变	20	630	504	504
53703	宜兴	新源城市花园 9#箱变	20	630	504	504
53704	宜兴	新源城市花园 10#箱变	20	630	504	504
53705	宜兴	新源城市花园 11#箱变	20	630	504	504
53706	宜兴	七里亭公变	10	400	320	320
53707	宜兴	PMS_陆平车站西公变	10	200	160	160
53708	宜兴	PMS_东溪望族 2#站 1#所变	10	1000	800	800
53709	宜兴	PMS_东溪望族 2#站 2#所变	10	1000	800	800
53710	宜兴	东溪望族 2#站 4#所变	10	500	400	400
53711	宜兴	东溪望族 2#站 3#所变	10	1000	800	800
53712	宜兴	PMS_清溪雅苑 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53713	宜兴	PMS_清溪雅苑 3#箱变	10	500	400	400
53714	宜兴	PMS_清溪雅苑 5#箱变	10	630	504	504
53715	宜兴	数码城 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
53716	宜兴	数码城 2#站 1#所变	10	1250	1000	1000
53717	宜兴	数码城 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
53718	宜兴	数码城 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000
53719	宜兴	数码城 1#站 4#所变	10	1250	1000	1000
53720	宜兴	PMS_清溪雅苑 4#箱变	10	630	504	504
53721	宜兴	PMS_清溪雅苑 1#箱变	10	630	504	504
53722	宜兴	上东 4#公变	10	400	290	290
53723	宜兴	PMS_西木四组公变	10	200	160	160
53724	宜兴	数码 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53725	宜兴	数码 2#箱变主变	10	630	504	504
53726	宜兴	数码城 2#站 2#所变	10	1250	1000	1000
53727	宜兴	数码城 2#站 3#所变	10	1250	1000	1000
53728	宜兴	数码城 2#站 4#所变	10	1000	800	800
53729	宜兴	茭渎南公变（光伏并网）	10	200	110	110
53730	宜兴	PMS_家属区公变	10	400	320	320
53731	宜兴	PMS_芙蓉宿舍公变	10	400	320	320
53732	宜兴	PMS_国营茶场公变	10	400	320	320
53733	宜兴	PMS_仓浦 1#箱变	10	630	504	504
53734	宜兴	PMS_仓浦 2#箱变	10	630	504	504
53735	宜兴	PMS_仓浦 3#箱变	10	630	504	504
53736	宜兴	PMS_中星湖滨城 5#站 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53737	宜兴	PMS_中星湖滨城 5#站 2#所变	10	800	640	640
53738	宜兴	PMS_中星湖滨城 5#站 1#所变	10	800	640	640
53739	宜兴	PMS_中星湖滨城 6#站 2#所变	10	800	640	640
53740	宜兴	PMS_中星湖滨城 6#站 1#所变	10	800	640	640
53741	宜兴	PMS_中星湖滨城 7#站 2#所变	10	800	640	640
53742	宜兴	PMS_中星湖滨城 7#站 1#所变	10	800	640	640
53743	宜兴	PMS_中星湖滨城 8#站 1#所变	10	800	640	640
53744	宜兴	PMS_富家苑 1#公变	10	315	252	252
53745	宜兴	PMS_富家苑 2#公变	10	315	252	252
53746	宜兴	南协公变	10	200	160	160
53747	宜兴	PMS_川埠中学小区 4#公变	10	400	320	320
53748	宜兴	PMS_川埠中学小区 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53749	宜兴	PMS_仓浦 4#箱变	10	630	504	504
53750	宜兴	PMS_仓浦 5#箱变	10	630	504	504
53751	宜兴	PMS_仓浦 6#箱变	10	630	504	504
53752	宜兴	PMS_仓浦 7#箱变	10	630	504	504
53753	宜兴	PMS_仓浦 8#箱变	10	630	504	504
53754	宜兴	PMS_欣和花园公变	10	200	160	160
53755	宜兴	PMS_川埠中学小区 2#公变	10	315	252	252
53756	宜兴	PMS_川埠中学小区 1#公变	10	315	252	252
53757	宜兴	烟山杨圩公变	10	200	160	160
53758	宜兴	胜天 2#公变	10	400	320	320
53759	宜兴	PMS_阳家圩公变	10	200	160	160
53760	宜兴	PMS_潢潼花园 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53761	宜兴	PMS_潢潼花园 2#箱变	10	630	504	504
53762	宜兴	PMS_潢潼花园 3#箱变	10	630	504	504
53763	宜兴	PMS_潢潼花园 4#箱变	10	630	504	504
53764	宜兴	PMS_潢潼花园 5#箱变	10	630	504	504
53765	宜兴	PMS_潢潼花园 6#箱变	10	630	504	504
53766	宜兴	PMS_潢潼花园 7#箱变	10	630	504	504
53767	宜兴	PMS_潢潼花园 8#箱变	10	630	504	504
53768	宜兴	PMS_潢潼花园 9#箱变	10	630	504	504
53769	宜兴	PMS_潢潼花园 10#箱变	10	630	504	504
53770	宜兴	PMS_潢潼花园 11#箱变	10	630	504	504
53771	宜兴	PMS_潢潼花园 12#箱变	10	630	504	504
53772	宜兴	PMS_潢潼花园 13#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53773	宜兴	PMS_潢潼花园 14#箱变	10	630	504	504
53774	宜兴	PMS_潢潼花园 15#箱变	10	630	504	504
53775	宜兴	PMS_西南公变	10	200	160	160
53776	宜兴	PMS_函亭小区 1#公变	10	315	252	252
53777	宜兴	PMS_函亭小区 2#公变	10	315	252	252
53778	宜兴	PMS_聚缘名居 1#箱变	10	630	504	504
53779	宜兴	PMS_聚缘名居 2#箱变	10	630	504	504
53780	宜兴	PMS_聚缘名居 3#箱变	10	630	504	504
53781	宜兴	PMS_聚缘名居 4#箱变	10	630	504	504
53782	宜兴	PMS_芦荡口公变	10	315	252	252
53783	宜兴	PMS_聚缘名居 5#箱变	10	630	504	504
53784	宜兴	PMS_聚缘名居 6#箱变	10	500	384	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53785	宜兴	PMS_聚缘名居 7#箱变	10	500	400	400
53786	宜兴	车站西公变	10	400	320	320
53787	宜兴	PMS_土干商住楼公变	10	400	320	320
53788	宜兴	PMS_城南 3#公变	10	400	320	320
53789	宜兴	PMS_城南 4#公变	10	400	320	320
53790	宜兴	石后电站 2#公变	10	400	312	312
53791	宜兴	东山新村 13#箱变主变	10	500	400	400
53792	宜兴	PMS_南华圩公变	10	200	160	160
53793	宜兴	前曲坊 2#公变	10	400	320	320
53794	宜兴	PMS_埝头自来水公变	10	100	26	26
53795	宜兴	查林前村公变	10	400	275	275
53796	宜兴	PMS_黄墩桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53797	宜兴	PMS_小商品市场 2#箱变	10	400	320	320
53798	宜兴	PMS_下塘 2#公变	10	400	264	264
53799	宜兴	东木 2#公变	10	400	313	313
53800	宜兴	PMS_河西 4#公变	10	400	284	284
53801	宜兴	PMS_龙背山庄二期 7#箱变	10	500	400	400
53802	宜兴	PMS_中兴家园 1#站 1#所变	10	800	640	640
53803	宜兴	PMS_中兴家园 1#站 2#所变	10	800	640	640
53804	宜兴	PMS_中兴家园 2#站 1#所变	10	800	640	640
53805	宜兴	PMS_中兴家园 2#站 2#所变	10	800	640	640
53806	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 2#所变	20	1000	800	800
53807	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 3#所变	20	800	640	640
53808	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 4#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53809	宜兴	PMS_潘家公变	10	200	160	160
53810	宜兴	芳东南公变	10	400	320	320
53811	宜兴	PMS_中戈庄公变	10	200	160	160
53812	宜兴	PMS_茶亭龙口公变	10	200	122	122
53813	宜兴	杭坑村公变（光伏并网）	10	400	257	257
53814	宜兴	PMS_北塘尖上公变	10	200	160	160
53815	宜兴	PMS_兴业安置 1#箱变	10	400	320	320
53816	宜兴	PMS_兴业安置 2#箱变	10	400	320	320
53817	宜兴	任墅西山前公变（光伏并网）	10	400	309	309
53818	宜兴	PMS_金和圩公变	10	400	320	320
53819	宜兴	PMS_澄渎北公变	10	400	263	263
53820	宜兴	PMS_沈家桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53821	宜兴	PMS_韶东村公变	10	200	160	160
53822	宜兴	PMS_阳光小区公变	10	400	265	265
53823	宜兴	新建刘家西 2#公变	10	400	320	320
53824	宜兴	PMS_鲸塘菜场公变	10	400	320	320
53825	宜兴	PMS_中三田公变	10	200	102	102
53826	宜兴	PMS_黄墅木连 2#公变	10	200	134	134
53827	宜兴	庄幕公变	10	400	320	320
53828	宜兴	PMS_芳庄塘南公变	10	200	160	160
53829	宜兴	省庄水田公变（光伏并网）	10	200	23	23
53830	宜兴	PMS_谢家庄 2#公变	10	200	108	108
53831	宜兴	水车头 2#公变	10	200	129	129
53832	宜兴	下邾桥公变（光伏并网）	10	200	59	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53833	宜兴	万石南湾公变（光伏并网）	10	400	308	308
53834	宜兴	PMS_安康三期 1#箱变	10	630	504	504
53835	宜兴	PMS_陶都路 6 号 1#箱变	10	630	504	504
53836	宜兴	PMS_陶都路 6 号 2#箱变	10	630	504	504
53837	宜兴	PMS_兴业安置 3#箱变	10	400	320	320
53838	宜兴	PMS_万丽明珠 4#站 1#所变	10	800	640	640
53839	宜兴	PMS_万丽明珠 4#站 2#所变	10	800	640	640
53840	宜兴	PMS_万丽明珠 5#站 1#所变	10	800	640	640
53841	宜兴	PMS_万丽明珠 5#站 2#所变	10	800	640	640
53842	宜兴	PMS_鱼池沿公变	10	200	160	160
53843	宜兴	PMS_五星花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
53844	宜兴	PMS_五星花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53845	宜兴	胡家塘南公变	10	400	320	320
53846	宜兴	东街东公变	10	200	160	160
53847	宜兴	PMS_五星花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
53848	宜兴	PMS_五星花园 4#站 3#所变	10	800	640	640
53849	宜兴	PMS_五星花园 4#站 4#所变	10	800	640	640
53850	宜兴	PMS_五星花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
53851	宜兴	PMS_五星花园 5#箱变	10	630	504	504
53852	宜兴	PMS_五星花园 3#箱变	10	630	504	504
53853	宜兴	PMS_五星花园 1#箱变	10	630	504	504
53854	宜兴	PMS_五星花园 6#箱变	10	630	504	504
53855	宜兴	PMS_西锄新村 1#公变	10	200	160	160
53856	宜兴	PMS_闻家石田箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53857	宜兴	PMS_庄头 2#公变	10	200	133	133
53858	宜兴	PMS_具西公变	10	400	320	320
53859	宜兴	义北 3#公变	10	200	160	160
53860	宜兴	PMS_新建村公变	10	400	320	320
53861	宜兴	PMS_水西 2#公变	10	400	294	294
53862	宜兴	PMS_千南公变	10	200	88	88
53863	宜兴	潘西公变	10	400	189	189
53864	宜兴	PMS_东西圩 3#公变	10	200	145	145
53865	宜兴	PMS_南下圩 2#公变	10	400	320	320
53866	宜兴	PMS_钱家村公变	10	400	320	320
53867	宜兴	PMS_三木桥公变	10	200	160	160
53868	宜兴	华美公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53869	宜兴	PMS_河北公变	10	200	145	145
53870	宜兴	PMS_扶风教工宿舍公变	10	400	320	320
53871	宜兴	PMS_临津荡公变	10	200	160	160
53872	宜兴	PMS_明珠箱变	10	630	504	504
53873	宜兴	PMS_阳羡茶场 3#公变	10	400	320	320
53874	宜兴	PMS_阳羡茶场 4#公变	10	400	320	320
53875	宜兴	湖东圩园公变	10	400	320	320
53876	宜兴	PMS_阳羡茶场 2#公变	10	400	320	320
53877	宜兴	PMS_五星花园 2#箱变	10	630	504	504
53878	宜兴	PMS_五星花园 4#箱变	10	630	504	504
53879	宜兴	PMS_临津桥公变	10	200	160	160
53880	宜兴	PMS_杨桥电站 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53881	宜兴	涧北村 2#公变	10	400	261	261
53882	宜兴	PMS_宋巷公变	10	200	160	160
53883	宜兴	昌巷公变（光伏并网）	10	200	144	144
53884	宜兴	荒田里公变（光伏并网）	10	200	46	46
53885	宜兴	PMS_斗门西公变	10	200	146	146
53886	宜兴	PMS_竹舍河西 2#公变	10	400	320	320
53887	宜兴	PMS_芦荡口 1#公变	10	200	160	160
53888	宜兴	PMS_竹舍何家公变	10	200	160	160
53889	宜兴	PMS_屺山管北公变	10	200	160	160
53890	宜兴	西锄电站 2#公变	10	400	320	320
53891	宜兴	PMS_九岭大沟 2#公变	10	200	160	160
53892	宜兴	前笪下兆 2#公变（光伏并网）	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53893	宜兴	PMS_西街西公变	10	200	160	160
53894	宜兴	PMS_高安 1#公变	10	400	320	320
53895	宜兴	PMS_闸口湾里公变	10	200	160	160
53896	宜兴	PMS_闸口双坝公变	10	200	45	45
53897	宜兴	圩田 2#公变	10	200	90	90
53898	宜兴	PMS_港北许家公变	10	200	160	160
53899	宜兴	蒋富一组公变	10	400	289	289
53900	宜兴	蒋富八组公变	10	200	160	160
53901	宜兴	水文站公变	10	400	320	320
53902	宜兴	PMS_张家圩公变	10	200	160	160
53903	宜兴	洋溪电力站 7#公变（光伏并网）	10	400	281	281
53904	宜兴	浯仕公变（光伏并网）	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53905	宜兴	PMS_洪巷北公变	10	200	145	145
53906	宜兴	PMS_吴家渎 4#公变	10	200	160	160
53907	宜兴	PMS_东卫西公变	10	200	115	115
53908	宜兴	PMS_御景豪庭 1#变电所 1#所变	10	800	640	640
53909	宜兴	PMS_御景豪庭 1#变电所 2#所变	10	800	640	640
53910	宜兴	PMS_御景豪庭 2#变电所 1#所变	10	800	640	640
53911	宜兴	PMS_御景豪庭 2#变电所 2#所变	10	800	640	640
53912	宜兴	PMS_御景豪庭 3#变电所 1#所变	10	800	640	640
53913	宜兴	PMS_御景豪庭 3#变电所 2#所变	10	800	640	640
53914	宜兴	御景豪庭 3#变电所 3#所变	10	800	640	640
53915	宜兴	御景豪庭 3#变电所 4#所变	10	800	640	640
53916	宜兴	曲东公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53917	宜兴	PMS_土城 3#公变	10	400	320	320
53918	宜兴	PMS_师渎 2#公变	10	400	320	320
53919	宜兴	PMS_毛中公变	10	200	160	160
53920	宜兴	川埠 7#公变（光伏并网）	10	400	305	305
53921	宜兴	PMS_寺前东公变	10	400	320	320
53922	宜兴	前元坝头公变	10	400	320	320
53923	宜兴	PMS_尚福公寓 1#站 1#所变	10	800	640	640
53924	宜兴	PMS_尚福公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640
53925	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 1#所变	10	800	640	640
53926	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 2#所变	10	800	640	640
53927	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 3#所变	10	800	640	640
53928	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53929	宜兴	PMS_新河安置 1#箱变	10	630	504	504
53930	宜兴	PMS_新河安置 2#箱变	10	400	320	320
53931	宜兴	PMS_名豪佳园 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
53932	宜兴	PMS_名豪佳园 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
53933	宜兴	PMS_何南 2#公变	10	400	227	227
53934	宜兴	PMS_怡景华庭 1#箱变	10	400	320	320
53935	宜兴	PMS_怡景华庭 2#箱变	10	400	320	320
53936	宜兴	PMS_怡景华庭 3#箱变	10	400	320	320
53937	宜兴	PMS_怡景华庭 4#箱变	10	400	320	320
53938	宜兴	沈家南公变	10	400	320	320
53939	宜兴	PMS_河东塘北公变	10	200	160	160
53940	宜兴	前元陆家 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53941	宜兴	PMS_横山家苑 1#箱变	10	400	320	320
53942	宜兴	五洞桥头公变（光伏并网）	10	200	74	74
53943	宜兴	PMS_三洞安置 3#公变	10	400	320	320
53944	宜兴	省庄新华 2#公变（光伏并网）	10	200	134	134
53945	宜兴	小会 2#公变	10	400	316	316
53946	宜兴	PMS_和桥镇政府 2#公变	10	400	320	320
53947	宜兴	PMS_康乐新村公变	10	400	320	320
53948	宜兴	PMS_胥东公变	10	200	160	160
53949	宜兴	架弓山公变	10	400	320	320
53950	宜兴	PMS_华阳刘家公变	10	200	133	133
53951	宜兴	潘南工业 1#公变（光伏并网）	10	315	144	144
53952	宜兴	潘南工业 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53953	宜兴	PMS_华东石材市场 18#箱变	10	400	320	320
53954	宜兴	PMS_新兴公变	10	400	198	198
53955	宜兴	PMS_洑俐东村站公变	10	400	320	320
53956	宜兴	PMS_横山家苑 2#箱变	10	630	504	504
53957	宜兴	PMS_横山家苑 3#箱变	10	630	494	494
53958	宜兴	PMS_横山家苑 4#箱变	10	630	498	498
53959	宜兴	PMS_横山家苑 5#箱变	10	630	504	504
53960	宜兴	PMS_横山家苑 6#箱变	10	630	484	484
53961	宜兴	PMS_横山家苑 7#箱变	10	630	504	504
53962	宜兴	座庄圩北公变	10	200	148	148
53963	宜兴	PMS_永兴大会 2#公变	10	400	320	320
53964	宜兴	PMS_张公馆公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53965	宜兴	PMS_袁家组公变	10	200	160	160
53966	宜兴	PMS_端圩河北公变	10	200	160	160
53967	宜兴	PMS_湖光桥公变	10	100	80	80
53968	宜兴	PMS_西桥河东公变	10	200	160	160
53969	宜兴	PMS_培源公变	10	200	160	160
53970	宜兴	培庄公变	10	400	320	320
53971	宜兴	PMS_北棚公变	10	200	130	130
53972	宜兴	PMS_蒋家东公变	10	200	160	160
53973	宜兴	PMS_周家西公变	10	200	160	160
53974	宜兴	电力站西箱变	10	630	504	504
53975	宜兴	下笠渎北公变	10	200	153	153
53976	宜兴	PMS_义庄鱼塘公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53977	宜兴	皇新小学公变	10	400	320	320
53978	宜兴	PMS_双湖水产公变	10	400	320	320
53979	宜兴	PMS_顾家公变	10	400	320	320
53980	宜兴	PMS_上西庄公变	10	200	160	160
53981	宜兴	PMS_思家庄公变	10	200	160	160
53982	宜兴	PMS_下窑公变	10	200	160	160
53983	宜兴	PMS_亳阳东公变	10	200	65	65
53984	宜兴	亳阳南公变（光伏并网）	10	200	66	66
53985	宜兴	中里西公变	10	400	290	290
53986	宜兴	李家南公变（光伏并网）	10	200	95	95
53987	宜兴	PMS_阳泉茶场公变	10	400	299	299
53988	宜兴	PMS_新庄供电所13#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53989	宜兴	PMS_新庄菜场箱变	10	630	504	504
53990	宜兴	PMS_新东苑 1#箱变	10	630	504	504
53991	宜兴	PMS_毛巾村 2#公变	10	400	320	320
53992	宜兴	PMS_新东苑 2#箱变	10	630	504	504
53993	宜兴	PMS_塘林公变	10	315	252	252
53994	宜兴	烟山庙头公变（光伏并网）	10	200	135	135
53995	宜兴	PMS_红星圩 2#公变	10	400	320	320
53996	宜兴	张公红星 2#公变（光伏并网）	10	400	305	305
53997	宜兴	PMS_王母陈家公变	10	200	122	122
53998	宜兴	PMS_白鹤洞公变	10	400	320	320
53999	宜兴	PMS_新庄供电所 15#公变	10	400	320	320
54000	宜兴	PMS_河南新村 1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54001	宜兴	PMS_河南新村 2#箱变	10	630	504	504
54002	宜兴	PMS_河南新村 3#箱变	10	630	504	504
54003	宜兴	PMS_五星花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
54004	宜兴	PMS_五星花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
54005	宜兴	PMS_五星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
54006	宜兴	PMS_五星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
54007	宜兴	PMS_名豪佳园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
54008	宜兴	PMS_名豪佳园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
54009	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 1#所变	10	800	640	640
54010	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 3#所变	10	800	640	640
54011	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 4#所变	10	800	640	640
54012	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54013	宜兴	PMS_华侨饭店 1#站 1#所变	10	630	504	504
54014	宜兴	PMS_华侨饭店 1#站 2#所变	10	630	504	504
54015	宜兴	PMS_雪家 4#公变	10	200	103	103
54016	宜兴	水坞岕公变	10	200	160	160
54017	宜兴	健康 1#公变	10	400	320	320
54018	宜兴	马草南公变（光伏并网）	10	200	100	100
54019	宜兴	湖头渔场公变	10	200	160	160
54020	宜兴	沈家 1#公变	10	400	320	320
54021	宜兴	小前戚家公变	10	200	160	160
54022	宜兴	PMS_天汎御城 1#站 2#所变	20	800	633	633
54023	宜兴	PMS_天汎御城 2#站 1#所变	20	800	640	640
54024	宜兴	PMS_天汎御城 2#站 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54025	宜兴	PMS_金兰陈家公变	10	200	160	160
54026	宜兴	PMS_干戈阳公变	10	200	160	160
54027	宜兴	PMS_果园公变	10	200	160	160
54028	宜兴	PMS_教工宿舍 3#公变	10	315	252	252
54029	宜兴	PMS_东岭茶场公变	10	400	312	312
54030	宜兴	PMS_镇北樊荣公变	10	400	308	308
54031	宜兴	PMS_五圣万家公变	10	200	119	119
54032	宜兴	PMS_后塘新村 1#箱变	10	630	504	504
54033	宜兴	PMS_后塘新村 2#箱变	10	630	504	504
54034	宜兴	PMS_北新新村公变	10	200	160	160
54035	宜兴	闻家王家组 2#公变	10	400	273	273
54036	宜兴	PMS_和桥公安分局 2#公变	10	200	77	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54037	宜兴	永兴小南公变	10	400	312	312
54038	宜兴	兴业街公变（光伏并网）	10	400	122	122
54039	宜兴	PMS_双龙依云 1#站 1#所变	10	800	640	640
54040	宜兴	PMS_双龙依云 1#站 2#所变	10	800	640	640
54041	宜兴	PMS_双龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
54042	宜兴	PMS_双龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640
54043	宜兴	祥和佳苑 1#箱变	10	400	320	320
54044	宜兴	PMS_夏西组公变	10	200	138	138
54045	宜兴	敬老院公变	10	400	320	320
54046	宜兴	PMS_小东安公变	10	400	320	320
54047	宜兴	PMS_鸿翔公变	10	200	160	160
54048	宜兴	PMS_梧渎桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54049	宜兴	PMS_芳桥水利站公变	10	400	320	320
54050	宜兴	漕上公变	10	200	119	119
54051	宜兴	PMS_卜家公变	10	100	80	80
54052	宜兴	PMS_万石戴家公变	10	200	123	123
54053	宜兴	上苏公变（光伏并网）	10	100	62	62
54054	宜兴	PMS_官塘 2#公变	10	200	160	160
54055	宜兴	PMS_石材市场东公变	10	400	320	320
54056	宜兴	PMS_丁蜀新城 9#箱变	10	800	640	640
54057	宜兴	PMS_粮库公变	10	100	80	80
54058	宜兴	PMS_后塘新村 3#箱变	10	630	504	504
54059	宜兴	PMS_后塘新村 4#箱变	10	630	504	504
54060	宜兴	PMS_后塘新村 5#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54061	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 1#所变	10	800	640	640
54062	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
54063	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 3#所变	10	800	640	640
54064	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 4#所变	10	800	640	640
54065	宜兴	PMS_华利达 2#公变	10	400	320	320
54066	宜兴	PMS_柴山 2#公变	10	200	160	160
54067	宜兴	PMS_金盆 2#公变	10	400	290	290
54068	宜兴	三庄 2#公变	10	400	320	320
54069	宜兴	PMS_双龙依云 1#箱变	10	400	310	310
54070	宜兴	PMS_双龙依云 2#箱变	10	400	297	297
54071	宜兴	PMS_周潭 2#公变	10	200	160	160
54072	宜兴	PMS_刘家塘 2#公变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54073	宜兴	PMS_中范 2#公变	10	200	160	160
54074	宜兴	南河沿公变（光伏并网）	10	200	152	152
54075	宜兴	PMS_烟山鲸东公变	10	200	143	143
54076	宜兴	座庄公变	10	400	320	320
54077	宜兴	教堂公变	10	400	320	320
54078	宜兴	PMS_金家湾公变	10	200	160	160
54079	宜兴	PMS_高级中学 2#公变	10	400	320	320
54080	宜兴	五洞庆丰公变（光伏并网）	10	400	275	275
54081	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 1#所变	20	1000	800	800
54082	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 2#所变	20	1000	800	800
54083	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 3#所变	20	1000	800	800
54084	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 1#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54085	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 2#所变	20	1000	800	800
54086	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 3#所变	20	1000	800	800
54087	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 1#所变	20	1000	800	800
54088	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 2#所变	20	1000	775	775
54089	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 3#所变	20	1000	800	800
54090	宜兴	桥二组 2#公变	10	400	320	320
54091	宜兴	太华红豆杉公变	10	400	320	320
54092	宜兴	PMS_楼下村 2#公变	10	200	160	160
54093	宜兴	PMS_桥涯龙珠公变	10	200	145	145
54094	宜兴	PMS_西锄东站 2#公变	10	200	45	45
54095	宜兴	三千公变	10	400	299	299
54096	宜兴	PMS_上高公变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54097	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 1#所变	10	800	640	640
54098	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 2#所变	10	800	640	640
54099	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 3#所变	10	800	640	640
54100	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 4#所变	10	800	640	640
54101	宜兴	皇新陆科南公变	10	200	160	160
54102	宜兴	PMS_中字圩东公变	10	400	320	320
54103	宜兴	PMS_白果树 2#公变	10	200	128	128
54104	宜兴	白巷桥南公变	10	400	320	320
54105	宜兴	PMS_圩东 3#公变	10	400	320	320
54106	宜兴	PMS_蓝天公变	10	400	320	320
54107	宜兴	PMS_菜场公变	10	400	320	320
54108	宜兴	PMS_玻璃厂小区公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54109	宜兴	PMS_田老干公变	10	200	54	54
54110	宜兴	浦西农行 2#公变	10	400	320	320
54111	宜兴	PMS_冯家村公变	10	400	320	320
54112	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800
54113	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 2#所变	20	1000	800	800
54114	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 3#所变	20	1000	800	800
54115	宜兴	PMS_东氿一号 2#站 1#所变	20	1000	800	800
54116	宜兴	PMS_东氿一号 2#站 2#所变	20	1000	800	800
54117	宜兴	东氿一号 2#站 3#所变	20	1000	800	800
54118	宜兴	PMS_东氿一号 6#箱变	20	630	504	504
54119	宜兴	PMS_东氿一号 7#箱变	20	630	504	504
54120	宜兴	PMS_岭西东山 2#公变	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54121	宜兴	PMS_华润景城 1#站 1#所变	10	800	640	640
54122	宜兴	PMS_华润景城 1#站 2#所变	10	800	640	640
54123	宜兴	PMS_华润景城 2#站 1#所变	10	630	504	504
54124	宜兴	PMS_华润景城 2#站 2#所变	10	630	504	504
54125	宜兴	PMS_轴宿 3#公变	10	400	320	320
54126	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 5#箱变	10	630	504	504
54127	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 3#箱变	10	630	504	504
54128	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 2#箱变	10	400	320	320
54129	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 1#箱变	10	630	504	504
54130	宜兴	PMS_白塔横塘公变	10	200	160	160
54131	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 1#所变	10	800	640	640
54132	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54133	宜兴	PMS_大东翻山垛公变	10	200	160	160
54134	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 3#所变	10	800	640	640
54135	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 4#所变	10	800	640	640
54136	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 1#所变	10	800	640	640
54137	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 2#所变	10	800	640	640
54138	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 3#所变	10	800	640	640
54139	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 4#所变	10	800	640	640
54140	宜兴	PMS_中星湖滨城 17#站 1#所变	10	800	640	640
54141	宜兴	PMS_中星湖滨城 17#站 2#所变	10	800	640	640
54142	宜兴	PMS_南溪西公变	10	200	160	160
54143	宜兴	PMS_中星湖滨城 18#站 1#所变	10	800	640	640
54144	宜兴	PMS_中星湖滨城 18#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54145	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 1#所变	10	800	640	640
54146	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 2#所变	10	800	640	640
54147	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 3#所变	10	800	640	640
54148	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 4#所变	10	800	640	640
54149	宜兴	PMS_东域 1#站 1#所变	20	1000	800	800
54150	宜兴	东域 1#站 2#所变	20	800	640	640
54151	宜兴	银湖路公变（光伏并网）	10	400	320	320
54152	宜兴	PMS_映山湖公变	10	200	87	87
54153	宜兴	PMS_丁蜀新城 4#箱变	10	630	504	504
54154	宜兴	新建塘头公变	10	400	320	320
54155	宜兴	珍里公变	10	400	320	320
54156	宜兴	PMS_红塔新苑 1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54157	宜兴	PMS_红塔新苑 2#箱变	10	400	320	320
54158	宜兴	PMS_红塔新苑 3#箱变	10	400	320	320
54159	宜兴	PMS_红塔新苑 4#箱变	10	400	320	320
54160	宜兴	PMS_茭渎河北公变	10	200	98	98
54161	宜兴	PMS_沙塘三队公变	10	200	86	86
54162	宜兴	PMS_后元南公变	10	400	280	280
54163	宜兴	皇新金紫村西公变	10	100	80	80
54164	宜兴	PMS_八房村 3#公变	10	400	320	320
54165	宜兴	PMS_杨巷菜场公变	10	400	320	320
54166	宜兴	PMS_杭北公变	10	200	160	160
54167	宜兴	PMS_前亭塘河箱变	10	630	504	504
54168	宜兴	PMS_老菜场箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54169	宜兴	PMS_骏马小区箱变	10	630	504	504
54170	宜兴	交管所箱变主变	10	630	491	491
54171	宜兴	PMS_故居路箱变	10	400	320	320
54172	宜兴	PMS_高墩 2#公变	10	400	320	320
54173	宜兴	PMS_塍里黄泥 2#公变	10	400	320	320
54174	宜兴	PMS_塍美公寓 1#站 1#所变	10	800	640	640
54175	宜兴	PMS_塍美公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640
54176	宜兴	儒林北公变	10	400	320	320
54177	宜兴	PMS_塍美公寓 1#箱变主变	10	400	320	320
54178	宜兴	PMS_九古墩公变	10	200	145	145
54179	宜兴	PMS_埝南公变	10	200	144	144
54180	宜兴	PMS_塍中花苑 1#站 1#所变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54181	宜兴	PMS_滕中花苑 1#站 2#所变	10	400	320	320
54182	宜兴	PMS_新南门村公变	10	200	135	135
54183	宜兴	谭家冲箱变	10	630	504	504
54184	宜兴	PMS_潜洛安置小区 1#箱变	10	400	320	320
54185	宜兴	PMS_潜洛安置小区 2#箱变	10	400	320	320
54186	宜兴	PMS_南淋西公变	10	400	309	309
54187	宜兴	PMS_钮家西公变	10	400	320	320
54188	宜兴	PMS_路庄 3#公变	10	400	320	320
54189	宜兴	PMS_聚和苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
54190	宜兴	PMS_聚和苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
54191	宜兴	后庄东公变	10	200	160	160
54192	宜兴	PMS_后蒲西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54193	宜兴	PMS_琅玕村南公变	10	400	320	320
54194	宜兴	港河 2#公变（光伏并网）	10	200	131	131
54195	宜兴	PMS_朱康桥公变	10	200	160	160
54196	宜兴	PMS_蒋典 4#公变	10	200	114	114
54197	宜兴	墅后 2#公变（光伏并网）	10	200	43	43
54198	宜兴	金色阳光 1#站 1#所变	20	1000	800	800
54199	宜兴	PMS_聚和苑 1#箱变	10	400	320	320
54200	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
54201	宜兴	新建北新桥公变（光伏并网）	10	400	262	262
54202	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
54203	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 3#所变	10	800	640	640
54204	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54205	宜兴	PMS_尚湖苑 1#公变	10	400	320	320
54206	宜兴	PMS_尚湖苑 2#公变	10	400	320	320
54207	宜兴	PMS_尚湖苑 3#公变	10	400	320	320
54208	宜兴	尚湖苑 4#公变（光伏并网）	10	400	305	305
54209	宜兴	PMS_青疗宿舍公变	10	400	320	320
54210	宜兴	PMS_周墅安置房公变	10	250	200	200
54211	宜兴	PMS_窑山公变	10	200	93	93
54212	宜兴	珠墩 2#公变	10	200	160	160
54213	宜兴	前笪村 3#公变（光伏并网）	10	200	122	122
54214	宜兴	庄余背公变（光伏并网）	10	200	58	58
54215	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 1#所变	20	1000	783	783
54216	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 2#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54217	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 3#所变	20	1000	800	800
54218	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 4#所变	20	1000	800	800
54219	宜兴	PMS_碧水华庭 1#箱变	20	630	491	491
54220	宜兴	PMS_碧水华庭 2#箱变	20	630	504	504
54221	宜兴	PMS_荷塘食品公变	10	200	160	160
54222	宜兴	融创汎园 2#站 1#所变	10	800	640	640
54223	宜兴	融创汎园 2#站 2#所变	10	800	640	640
54224	宜兴	PMS_融创汎园 3#站 1#所变	10	800	640	640
54225	宜兴	PMS_尹家太湖公变	10	400	320	320
54226	宜兴	PMS_万珍 2#公变	10	200	160	160
54227	宜兴	杨店村 2#公变（光伏并网）	10	400	225	225
54228	宜兴	PMS_永红团结 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54229	宜兴	PMS_金桂苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
54230	宜兴	PMS_金桂苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
54231	宜兴	金桂苑 5#箱变主变	10	400	320	320
54232	宜兴	金桂苑 4#箱变主变	10	400	320	320
54233	宜兴	PMS_华东石材市场 19#公变	10	400	320	320
54234	宜兴	PMS_台西 4#箱变	10	500	400	400
54235	宜兴	PMS_金桂苑 3#箱变	10	400	320	320
54236	宜兴	PMS_融创氿园 3#站 2#所变	10	800	640	640
54237	宜兴	PMS_香花墩公变	10	200	160	160
54238	宜兴	PMS_金桂苑 2#箱变	10	400	320	320
54239	宜兴	PMS_金桂苑 1#箱变	10	400	320	320
54240	宜兴	PMS_都山三村 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54241	宜兴	PMS_都山三村 5#公变	10	400	320	320
54242	宜兴	PMS_都山三村 6#公变	10	400	320	320
54243	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 1#站 1#所变	10	800	640	640
54244	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 1#站 2#所变	10	800	640	640
54245	宜兴	PMS_百盛花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
54246	宜兴	PMS_百盛花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
54247	宜兴	PMS_百盛花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
54248	宜兴	PMS_百盛花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
54249	宜兴	PMS_芳庄长北公变	10	200	123	123
54250	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 2#站 1#所变	10	800	640	640
54251	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 2#站 2#所变	10	800	640	640
54252	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 3#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54253	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 3#站 2#所变	10	800	640	640
54254	宜兴	PMS_闵家场箱变主变	10	400	320	320
54255	宜兴	PMS_尹家新站 2#公变	10	400	320	320
54256	宜兴	PMS_百盛花园 1#箱变	10	630	504	504
54257	宜兴	PMS_王婆蒋巷箱变	10	200	160	160
54258	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 1#所变	20	1000	800	800
54259	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 2#所变	20	1000	800	800
54260	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 3#所变	20	1000	800	800
54261	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 4#所变	20	1000	800	800
54262	宜兴	PMS_电力站预制场公变	10	315	252	252
54263	宜兴	PMS_金沙府邸 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
54264	宜兴	PMS_金沙府邸 1#站 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54265	宜兴	PMS_金沙府邸 1#箱变	10	400	320	320
54266	宜兴	PMS_金沙府邸 2#箱变	10	400	320	320
54267	宜兴	万石西园 9#箱变主变	10	630	504	504
54268	宜兴	PMS_万石西园 10#箱变	10	500	400	400
54269	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 1#所变	20	800	640	640
54270	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 2#所变	20	800	640	640
54271	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 3#所变	20	800	640	640
54272	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 4#所变	20	800	640	640
54273	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 1#所变	20	630	504	504
54274	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 2#所变	20	630	504	504
54275	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 3#所变	20	630	504	504
54276	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 4#所变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54277	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 1#所变	20	630	504	504
54278	宜兴	PMS_芳华苑 1#箱变	10	630	504	504
54279	宜兴	PMS_天娥公变	10	200	66	66
54280	宜兴	PMS_张渚万石煤场公变	10	200	160	160
54281	宜兴	PMS_供销社东公变	10	200	160	160
54282	宜兴	PMS_迎宾路 1#箱变	10	315	252	252
54283	宜兴	PMS_迎宾路 2#箱变	10	630	504	504
54284	宜兴	PMS_蝶水风情园 8#箱变	10	800	640	640
54285	宜兴	PMS_蝶水风情园 10#箱变	10	800	640	640
54286	宜兴	PMS_蝶水风情园 12#箱变	10	630	504	504
54287	宜兴	PMS_茶局健康路箱变	10	400	320	320
54288	宜兴	PMS_健康路路灯箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54289	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 2#所变	20	630	504	504
54290	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 3#所变	20	630	504	504
54291	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 4#所变	20	630	491	491
54292	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 1#所变	20	800	640	640
54293	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 2#所变	20	800	640	640
54294	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 3#所变	20	800	640	640
54295	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 4#所变	20	800	640	640
54296	宜兴	PMS_圣园公变	10	200	122	122
54297	宜兴	PMS_春莱花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
54298	宜兴	PMS_春莱花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
54299	宜兴	PMS_春莱花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
54300	宜兴	PMS_春莱花园 2#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54301	宜兴	PMS_春莱花园 3#室 1#所变	10	800	640	640
54302	宜兴	PMS_春莱花园 3#室 2#所变	10	800	640	640
54303	宜兴	PMS_蜀山安置 4#箱变	10	630	504	504
54304	宜兴	PMS_蜀山安置 5#箱变	10	630	504	504
54305	宜兴	PMS_蜀山安置 6#箱变	10	630	504	504
54306	宜兴	PMS_唐角浜箱变	10	400	320	320
54307	宜兴	PMS_南庄南箱变	10	630	442	442
54308	宜兴	PMS_凌霞 2#公变	10	400	320	320
54309	宜兴	禾丰公变	10	200	160	160
54310	宜兴	PMS_西一西二公变	10	200	115	115
54311	宜兴	PMS_观渎北公变	10	315	245	245
54312	宜兴	PMS_天汎御城 6#站 1#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54313	宜兴	PMS_天汎御城 6#站 2#所变	20	800	640	640
54314	宜兴	PMS_天汎御城 6#站 3#所变	20	800	640	640
54315	宜兴	PMS_天汎御城 6#站 4#所变	20	800	640	640
54316	宜兴	PMS_天汎御城 4#站 1#所变	20	800	640	640
54317	宜兴	PMS_天汎御城 4#站 2#所变	20	800	640	640
54318	宜兴	PMS_天汎御城 7#站 1#所变	20	800	640	640
54319	宜兴	PMS_九龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
54320	宜兴	PMS_九龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640
54321	宜兴	PMS_九龙依云 1#箱变	10	400	301	301
54322	宜兴	PMS_九龙依云 2#箱变	10	400	320	320
54323	宜兴	PMS_九龙依云 3#箱变	10	400	312	312
54324	宜兴	九龙依云 4#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54325	宜兴	PMS_九龙依云 5#箱变	10	400	320	320
54326	宜兴	PMS_九龙依云 6#箱变	10	400	312	312
54327	宜兴	PMS_和桥大树人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
54328	宜兴	PMS_和桥大树人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
54329	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
54330	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
54331	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 3#所变	10	800	640	640
54332	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 4#所变	10	800	640	640
54333	宜兴	宜乐雅园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
54334	宜兴	宜乐雅园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
54335	宜兴	宜乐雅园 2#站 1#所变	10	800	640	640
54336	宜兴	宜乐雅园 2#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54337	宜兴	天汎御城 7#站 2#所变	20	800	640	640
54338	宜兴	PMS_天汎御城 7#站 3#所变	20	800	640	640
54339	宜兴	PMS_天汎御城 7#站 4#所变	20	800	640	640
54340	宜兴	PMS_天汎御城 8#站 1#所变	20	800	640	640
54341	宜兴	PMS_天汎御城 8#站 2#所变	20	800	640	640
54342	宜兴	PMS_天汎御城 8#站 3#所变	20	800	640	640
54343	宜兴	PMS_天汎御城 8#站 4#所变	20	800	640	640
54344	宜兴	PMS_天汎御城 5#站 1#所变	20	800	640	640
54345	宜兴	PMS_天汎御城 5#站 2#所变	20	800	640	640
54346	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 1#所变	10	1000	800	800
54347	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 2#所变	10	1000	800	800
54348	宜兴	PMS_九龙依云 7#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54349	宜兴	PMS_九龙依云 8#箱变	10	400	320	320
54350	宜兴	PMS_九龙依云 9#箱变	10	400	320	320
54351	宜兴	培源西公变（光伏并网）	10	200	142	142
54352	宜兴	前阳加工公变	10	200	121	121
54353	宜兴	PMS_景湖天成 1#站 1#所变	10	800	640	640
54354	宜兴	PMS_景湖天成 1#站 2#所变	10	800	640	640
54355	宜兴	PMS_景湖天成 2#站 1#所变	10	800	640	640
54356	宜兴	PMS_景湖天成 2#站 2#所变	10	800	640	640
54357	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 1#所变	10	800	640	640
54358	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 2#所变	10	800	640	640
54359	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 3#所变	10	800	618	618
54360	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54361	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 1#所变	10	800	640	640
54362	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 3#所变	10	1000	800	800
54363	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 1#所变	10	1000	800	800
54364	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 2#所变	10	1000	800	800
54365	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 3#所变	10	1000	800	800
54366	宜兴	PMS_申家西公变	10	200	144	144
54367	宜兴	PMS_徐家东公变	10	200	160	160
54368	宜兴	徐家北公变（光伏并网）	10	200	133	133
54369	宜兴	PMS_蒲塘坝公变	10	200	160	160
54370	宜兴	PMS_西塘干公变	10	200	131	131
54371	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
54372	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54373	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 3#所变	20	800	640	640
54374	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 4#所变	20	800	640	640
54375	宜兴	杏洞西公变（光伏并网）	10	400	302	302
54376	宜兴	下洋涧公变（光伏并网）	10	200	129	129
54377	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 2#所变	10	800	640	640
54378	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 3#所变	10	800	640	640
54379	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 4#所变	10	800	640	640
54380	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 1#所变	10	800	640	640
54381	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 2#所变	10	800	640	640
54382	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 3#所变	10	800	640	640
54383	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 4#所变	10	800	640	640
54384	宜兴	相公南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54385	宜兴	屺山 4#公变	10	200	160	160
54386	宜兴	杨家冲公变	10	200	160	160
54387	宜兴	PMS_惠和苑西区 1#箱变	10	400	320	320
54388	宜兴	PMS_惠和苑西区 2#箱变	10	400	320	320
54389	宜兴	PMS_惠和苑西区 3#箱变	10	400	320	320
54390	宜兴	万达广场居住区 1#站 1#所变	20	800	640	640
54391	宜兴	万达广场居住区 1#站 2#所变	20	800	640	640
54392	宜兴	万达广场居住区 1#站 3#所变	20	800	640	640
54393	宜兴	万达广场居住区 1#站 4#所变	20	800	640	640
54394	宜兴	万达广场居住区 2#站 1#所变	20	800	640	640
54395	宜兴	万达广场居住区 2#站 2#所变	20	800	640	640
54396	宜兴	万达广场居住区 2#站 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54397	宜兴	万达广场居住区 2#站 4#所变	20	800	640	640
54398	宜兴	PMS_万达广场居住区 3#站 1#所变	20	800	640	640
54399	宜兴	万达广场居住区 3#站 2#所变	20	800	640	640
54400	宜兴	万达广场居住区 3#站 3#所变	20	800	640	640
54401	宜兴	万达广场居住区 3#站 4#所变	20	800	640	640
54402	宜兴	万达广场居住区 4#站 1#所变	20	800	640	640
54403	宜兴	万达广场居住区 4#站 2#所变	20	800	640	640
54404	宜兴	PMS_水沟公变	10	200	151	151
54405	宜兴	PMS_多赢 2#公变	10	400	320	320
54406	宜兴	PMS_楼下桥公变	10	400	320	320
54407	宜兴	PMS_铜山村 2#公变	10	250	153	153
54408	宜兴	PMS_林场危旧安置房箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54409	宜兴	万达广场居住区 4#站 3#所变	20	800	640	640
54410	宜兴	万达广场居住区 4#站 4#所变	20	800	640	640
54411	宜兴	PMS_滨水新城 9#箱变	10	630	504	504
54412	宜兴	PMS_滨水新城 10#箱变	10	630	504	504
54413	宜兴	凯凯公变	10	315	252	252
54414	宜兴	华东石材市场有限公司 24#箱变主变	10	630	504	504
54415	宜兴	PMS_融创汎园二期 4#站 1#所变	10	800	640	640
54416	宜兴	洋渚路公变	10	400	320	320
54417	宜兴	PMS_乾坤农林公变	10	200	160	160
54418	宜兴	PMS_楼下 3#公变	10	200	160	160
54419	宜兴	港区公变	10	400	320	320
54420	宜兴	金色阳光 2#站 1#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54421	宜兴	PMS_金色阳光 2#站 2#所变	20	1000	800	800
54422	宜兴	金色阳光 3#站 1#所变	20	1000	800	800
54423	宜兴	PMS_金色阳光 3#站 2#所变	20	1000	800	800
54424	宜兴	金色阳光 3#站 3#所变	20	1000	800	800
54425	宜兴	PMS_金色阳光 3#站 4#所变	20	1000	800	800
54426	宜兴	PMS_尚湖苑 5#公变	10	400	320	320
54427	宜兴	PMS_尚湖苑 6#公变	10	400	320	320
54428	宜兴	PMS_尚湖苑 7#公变	10	400	320	320
54429	宜兴	PMS_融创汎园二期 4#站 2#所变	10	800	640	640
54430	宜兴	PMS_融创汎园二期 4#站 3#所变	10	800	640	640
54431	宜兴	PMS_融创汎园二期 4#站 4#所变	10	800	640	640
54432	宜兴	PMS_融创汎园二期 5#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54433	宜兴	PMS_融创汎园二期 5#站 2#所变	10	800	640	640
54434	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 1#所变	20	1000	800	800
54435	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 2#所变	20	1000	800	800
54436	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 3#所变	20	1000	800	800
54437	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 4#所变	20	1000	800	800
54438	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 1#所变	20	1000	800	800
54439	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 2#所变	20	1000	800	800
54440	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 3#所变	20	1000	800	800
54441	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 4#所变	20	1000	800	800
54442	宜兴	PMS_东郊花园三期 4#室 1#所变	20	1000	800	800
54443	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 1#所变	20	1000	800	800
54444	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 2#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54445	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 3#所变	20	1000	800	800
54446	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 4#所变	20	1000	800	800
54447	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 1#所变	20	1000	800	800
54448	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 2#所变	20	1000	800	800
54449	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 3#所变	20	1000	800	800
54450	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 4#所变	20	1000	800	800
54451	宜兴	PMS_陆平南新圩 2#公变	10	200	160	160
54452	宜兴	PMS_尚湖苑 8#公变	10	400	320	320
54453	宜兴	PMS_尚湖苑 9#公变	10	400	320	320
54454	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 3#所变	20	1000	800	800
54455	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 2#所变	20	1000	800	800
54456	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 1#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54457	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 4#所变	20	1000	800	800
54458	宜兴	PMS_东郊花园三期 8#室 1#所变	20	800	640	640
54459	宜兴	PMS_东郊花园三期 8#室 2#所变	20	800	640	640
54460	宜兴	PMS_乌溪渔船公变	10	400	320	320
54461	宜兴	PMS_周铁安置公变	10	400	320	320
54462	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 1#所变	10	800	640	640
54463	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 2#所变	10	800	640	640
54464	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 3#所变	10	800	640	640
54465	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 4#所变	10	800	640	640
54466	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 1#所变	10	800	640	640
54467	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 2#所变	10	800	640	640
54468	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54469	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 4#所变	10	800	640	640
54470	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 1#所变	10	800	640	640
54471	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 2#所变	10	800	640	640
54472	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 3#所变	10	800	640	640
54473	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 4#所变	10	800	640	640
54474	宜兴	PMS_北真基 3#公变	10	400	320	320
54475	宜兴	PMS_桃园岛 1#室 1#所变	10	800	640	640
54476	宜兴	PMS_桃园岛 1#室 2#所变	10	800	640	640
54477	宜兴	PMS_中星湖滨城 20#站 1#所变	10	800	640	640
54478	宜兴	PMS_中星湖滨城 20#站 2#所变	10	800	640	640
54479	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 1#所变	10	800	640	640
54480	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54481	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 3#所变	10	800	640	640
54482	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 4#所变	10	800	640	640
54483	宜兴	PMS_中星湖滨城 22#室 1#所变	10	800	640	640
54484	宜兴	PMS_中星湖滨城 22#室 2#所变	10	800	640	640
54485	宜兴	PMS_中星湖滨城 23#室 1#所变	10	800	640	640
54486	宜兴	PMS_中星湖滨城 23#室 2#所变	10	800	640	640
54487	宜兴	荷花 2#公变	10	200	125	125
54488	宜兴	东黄墅公变（光伏并网）	10	400	324	324
54489	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 1#所变主变	20	1000	800	800
54490	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 2#所变主变	20	1000	800	800
54491	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 3#所变主变	20	1000	800	800
54492	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 4#所变主变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54493	宜兴	华新 2#公变（光伏并网）	10	400	310	310
54494	宜兴	PMS_南新沈家公变	10	200	11	11
54495	宜兴	上坝小码公变	10	400	295	295
54496	宜兴	万塔西公变	10	200	24	24
54497	宜兴	宗家边公变（光伏并网）	10	400	285	285
54498	宜兴	PMS_马塘沟公变	10	315	252	252
54499	宜兴	宋安公变（光伏并网）	10	200	69	69
54500	宜兴	PMS_竹海 1#箱变	10	630	504	504
54501	宜兴	PMS_太平村 2#公变	10	160	128	128
54502	宜兴	PMS_夏姜荷花公变	10	200	149	149
54503	宜兴	PMS_芦北公变	10	200	160	160
54504	宜兴	省西公变（光伏并网）	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54505	宜兴	PMS_琅干中村公变	10	400	307	307
54506	宜兴	PMS_头阳连建公变	10	315	252	252
54507	宜兴	PMS_谈家公变	10	400	305	305
54508	宜兴	PMS_和桥东坝公变	10	200	100	100
54509	宜兴	PMS_大浦村部公变	10	315	235	235
54510	宜兴	PMS_下垛公变	10	200	69	69
54511	宜兴	PMS_新乐村公变	10	315	233	233
54512	宜兴	PMS_汪洋西村公变	10	200	160	160
54513	宜兴	PMS_徐塘田 2#公变	10	200	70	70
54514	宜兴	PMS_蔡家巷公变	10	250	200	200
54515	宜兴	PMS_奔马财富广场 2#公变	10	400	320	320
54516	宜兴	PMS_奔马财富广场 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54517	宜兴	PMS_奔马财富广场 4#公变	10	400	320	320
54518	宜兴	PMS_奔马财富广场 5#公变	10	400	320	320
54519	宜兴	PMS_奔马财富广场 6#公变	10	400	320	320
54520	宜兴	PMS_奔马财富广场 7#公变	10	400	320	320
54521	宜兴	PMS_奔马财富广场 8#公变	10	315	252	252
54522	宜兴	PMS_富兴苑箱变	10	630	504	504
54523	宜兴	PMS_新神马小区箱变	10	630	504	504
54524	宜兴	PMS_将军苑 1#公变	10	200	160	160
54525	宜兴	PMS_将军苑 2#公变	10	400	320	320
54526	宜兴	PMS_将军苑 3#公变	10	400	320	320
54527	宜兴	通达机械公变	10	400	180	180
54528	宜兴	PMS_奔马财富广场 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54529	宜兴	竹舍杨家公变	10	400	310	310
54530	宜兴	PMS_赵庄九组 1#公变	10	400	288	288
54531	宜兴	PMS_伏东安置小区公变	10	400	320	320
54532	宜兴	PMS_集义渎南公变	10	200	146	146
54533	宜兴	黄渎村公变	10	400	320	320
54534	宜兴	阳羡东风公变	10	400	320	320
54535	宜兴	PMS_家和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
54536	宜兴	PMS_家和花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
54537	宜兴	PMS_双桥 4#公变	10	200	160	160
54538	宜兴	PMS_港南公变	10	400	320	320
54539	宜兴	PMS_洋溪教宿公变	10	250	187	187
54540	宜兴	祝塘公变（光伏并网）	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54541	宜兴	PMS_川埠西村 1#公变	10	315	252	252
54542	宜兴	PMS_西花园二村 9#箱变	10	630	504	504
54543	宜兴	PMS_西花园二村 10#箱变	10	630	504	504
54544	宜兴	PMS_镇北村 2#公变	10	200	132	132
54545	宜兴	后上墅公变（光伏并网）	10	200	112	112
54546	宜兴	PMS_蒋笠龙头山公变	10	200	127	127
54547	宜兴	PMS_新村马家公变	10	200	156	156
54548	宜兴	PMS_滨湖小区二期 1#箱变	10	630	504	504
54549	宜兴	PMS_滨湖小区二期 2#箱变	10	630	504	504
54550	宜兴	PMS_滨湖小区二期 3#箱变	10	500	400	400
54551	宜兴	滨湖小区二期 4#箱变	10	630	504	504
54552	宜兴	滨湖小区二期 5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54553	宜兴	滨湖小区二期 7#箱变	10	630	504	504
54554	宜兴	PMS_滨湖小区二期 6#箱变	10	630	504	504
54555	宜兴	PMS_新岳小区 1#箱变	10	630	504	504
54556	宜兴	PMS_新岳小区 2#箱变	10	630	504	504
54557	宜兴	PMS_川埠西村 2#公变	10	400	320	320
54558	宜兴	PMS_水母公变	10	400	311	311
54559	宜兴	PMS_富康公变	10	400	305	305
54560	宜兴	PMS_周铁周家公变	10	100	80	80
54561	宜兴	PMS_周铁头庄公变	10	400	320	320
54562	宜兴	PMS_竺西 1#公变	10	315	252	252
54563	宜兴	PMS_竺西 2#公变	10	400	320	320
54564	宜兴	PMS_华利山庄 1#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54565	宜兴	PMS_华利山庄 2#箱变	10	500	400	400
54566	宜兴	PMS_华利山庄 3#箱变	10	630	504	504
54567	宜兴	渚东茶亭公变	10	200	160	160
54568	宜兴	PMS_新下公变	10	400	320	320
54569	宜兴	PMS_公园东路公变	10	200	160	160
54570	宜兴	PMS_胜利宿舍 3#公变	10	400	320	320
54571	宜兴	胜利宿舍 2#公变	10	200	160	160
54572	宜兴	汤渡窑上公变（光伏并网）	10	400	310	310
54573	宜兴	涧众 2#公变	10	400	320	320
54574	宜兴	徐渎公变	10	200	160	160
54575	宜兴	PMS_北准一组公变	10	315	190	190
54576	宜兴	PMS_兰疗 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54577	宜兴	新港村 1#公变（光伏并网）	10	400	292	292
54578	宜兴	集镇西公变	10	400	291	291
54579	宜兴	集镇东 1#公变（光伏并网）	10	400	302	302
54580	宜兴	川埠菜场公变	10	400	320	320
54581	宜兴	龙园路北公变	10	400	320	320
54582	宜兴	棠下 2#公变	10	200	160	160
54583	宜兴	PMS_新岳小区 3#箱变	10	630	504	504
54584	宜兴	PMS_新岳小区 4#箱变	10	630	504	504
54585	宜兴	PMS_新岳小区 5#箱变	10	630	504	504
54586	宜兴	新岳小区 6#箱变	10	630	489	489
54587	宜兴	PMS_新岳小区 9#箱变	10	630	504	504
54588	宜兴	PMS_新岳小区 8#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54589	宜兴	PMS_新岳小区 7#箱变	10	630	504	504
54590	宜兴	PMS_四条岭 1#公变	10	250	174	174
54591	宜兴	PMS_四条岭 2#公变	10	315	252	252
54592	宜兴	薛家站公变	10	200	160	160
54593	宜兴	高遥 2#公变	10	400	320	320
54594	宜兴	PMS_兴隆小区 8#公变	10	315	252	252
54595	宜兴	PMS_兴隆小区 7#公变	10	315	252	252
54596	宜兴	PMS_兴隆小区 6#公变	10	315	252	252
54597	宜兴	PMS_兴隆小区 5#公变	10	315	252	252
54598	宜兴	PMS_象牙山公变	10	315	252	252
54599	宜兴	PMS_汤渡建筑站公变	10	400	320	320
54600	宜兴	PMS_塍里 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54601	宜兴	PMS_金张渚商场公变	10	400	320	320
54602	宜兴	PMS_航运办公楼公变	10	400	320	320
54603	宜兴	PMS_东贤新村 2#公变	10	400	320	320
54604	宜兴	水产路公变	10	200	160	160
54605	宜兴	红旗宿舍 3#公变	10	400	320	320
54606	宜兴	PMS_双庙新村公变	10	400	320	320
54607	宜兴	PMS_红旗 2#公变	10	400	320	320
54608	宜兴	周铁庄前公变	10	400	320	320
54609	宜兴	东渎公变（光伏并网）	10	200	96	96
54610	宜兴	漳南公变（光伏并网）	10	400	222	222
54611	宜兴	PMS_圩底村西公变	10	200	160	160
54612	宜兴	儒芳公变	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54613	宜兴	PMS_镇区 3#公变	10	400	320	320
54614	宜兴	PMS_竺西 3#公变	10	315	252	252
54615	宜兴	竺西 4#公变	10	250	200	200
54616	宜兴	PMS_竺西 5#公变	10	250	200	200
54617	宜兴	PMS_竺西 7#公变	10	315	252	252
54618	宜兴	兰前公变（光伏并网）	10	400	177	177
54619	宜兴	PMS_新港村公变	10	400	320	320
54620	宜兴	朝阳新村 2#公变	10	400	320	320
54621	宜兴	PMS_万石电力站公变	10	400	320	320
54622	宜兴	PMS_降西村公变	10	315	184	184
54623	宜兴	PMS_芳东中村公变	10	400	286	286
54624	宜兴	PMS_丰东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54625	宜兴	PMS_座庄圩 2#公变	10	400	320	320
54626	宜兴	PMS_高遥公变	10	200	160	160
54627	宜兴	后斌公变	10	400	216	216
54628	宜兴	和兴家园 4#公变	10	400	320	320
54629	宜兴	张渎浜公变（光伏并网）	10	200	150	150
54630	宜兴	PMS_邱庄蒋庄公变	10	400	234	234
54631	宜兴	和桥李家公变	10	400	320	320
54632	宜兴	PMS_王河公变	10	200	110	110
54633	宜兴	盛南公变	10	400	320	320
54634	宜兴	PMS_戈庄北公变	10	200	160	160
54635	宜兴	PMS_前山组公变	10	400	305	305
54636	宜兴	PMS_山潭组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54637	宜兴	PMS_任墅 6#公变	10	200	160	160
54638	宜兴	PMS_竺西 6#公变	10	400	320	320
54639	宜兴	PMS_竺西 8#公变	10	315	252	252
54640	宜兴	PMS_竺西 10#公变	10	315	252	252
54641	宜兴	PMS_竺西 9#公变	10	315	252	252
54642	宜兴	PMS_镇政府公变	10	315	252	252
54643	宜兴	镇区 7#公变	10	400	320	320
54644	宜兴	PMS_小南公变	10	400	320	320
54645	宜兴	河东巷公变	10	400	320	320
54646	宜兴	PMS_沙塘电站公变	10	400	320	320
54647	宜兴	PMS_川埠电力站 2#公变	10	400	284	284
54648	宜兴	车站综合楼公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54649	宜兴	PMS_民主路公变	10	400	320	320
54650	宜兴	周墅古南公变	10	200	160	160
54651	宜兴	PMS_赵庄 7#公变	10	400	320	320
54652	宜兴	PMS_紫砂宿舍公变	10	400	320	320
54653	宜兴	东山堡公变	10	315	252	252
54654	宜兴	边庄东站公变	10	200	160	160
54655	宜兴	PMS_红旗许家公变	10	100	41	41
54656	宜兴	兴村 2#公变	10	400	320	320
54657	宜兴	PMS_查林 4#公变	10	400	320	320
54658	宜兴	PMS_黄家蒋家公变	10	200	160	160
54659	宜兴	PMS_高塍小学公变	10	400	320	320
54660	宜兴	上庄公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54661	宜兴	PMS_富渎闸站公变	10	200	160	160
54662	宜兴	PMS_船厂公变	10	200	160	160
54663	宜兴	PMS_推婆头公变	10	160	111	111
54664	宜兴	黎明街公变	10	400	320	320
54665	宜兴	PMS_后庄圩公变	10	200	67	67
54666	宜兴	尹家巷东公变	10	400	320	320
54667	宜兴	PMS_定化五庄公变	10	200	153	153
54668	宜兴	PMS_旧渎 2#公变	10	250	200	200
54669	宜兴	徐坝公变	10	400	320	320
54670	宜兴	红塔田干公变	10	400	320	320
54671	宜兴	文庄公变	10	400	320	320
54672	宜兴	PMS_东窑电站公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54673	宜兴	PMS_里蜀路东公变	10	400	320	320
54674	宜兴	六田一组公变	10	200	92	92
54675	宜兴	PMS_芳庄长东公变	10	200	62	62
54676	宜兴	长南公变	10	400	293	293
54677	宜兴	陆家村公变（光伏并网）	10	200	145	145
54678	宜兴	PMS_湖父镇政府公变	10	400	320	320
54679	宜兴	张公宫前 1#公变	10	400	320	320
54680	宜兴	杭窑 3#公变（光伏并网）	10	200	148	148
54681	宜兴	PMS_小前孙家公变	10	400	281	281
54682	宜兴	春晓江南北苑 2#室 3#所变	10	800	624	624
54683	宜兴	PMS_大团西村公变	10	200	160	160
54684	宜兴	PMS_王家肖家公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54685	宜兴	PMS_良庄 2#公变	10	200	160	160
54686	宜兴	座庄供电所 10#公变	10	200	160	160
54687	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
54688	宜兴	PMS_蒋圩桥公变	10	200	160	160
54689	宜兴	闸上信用社公变（光伏并网）	10	400	305	305
54690	宜兴	PMS_东下圩北公变	10	200	160	160
54691	宜兴	圣前 2#公变（光伏并网）	10	400	246	246
54692	宜兴	PMS_金张渚住宅公变	10	400	275	275
54693	宜兴	PMS_路家西公变	10	200	160	160
54694	宜兴	PMS_宜兴恒佳房地产箱变主变	10	800	640	640
54695	宜兴	PMS_皇新汤家公变	10	200	160	160
54696	宜兴	PMS_新建野田 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54697	宜兴	誉湖郡 8#室 2#所变主变	20	800	640	640
54698	宜兴	PMS_北城南公变	10	200	160	160
54699	宜兴	董安坞公变	10	100	80	80
54700	宜兴	PMS_奔马小区 38#公变	10	400	320	320
54701	宜兴	PMS_奔马小区 36#公变	10	200	160	160
54702	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 1#所变	10	800	640	640
54703	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 2#所变	10	800	640	640
54704	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 3#所变	10	800	640	640
54705	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 4#所变	10	800	640	640
54706	宜兴	陶都路 3#箱变主变	10	630	504	504
54707	宜兴	快活岭安置小区公变	10	400	272	272
54708	宜兴	店前公变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54709	宜兴	诚庄村西公变（光伏并网）	10	200	74	74
54710	宜兴	PMS_河东巷 2#公变	10	400	320	320
54711	宜兴	PMS_杨巷杨西公变	10	315	191	191
54712	宜兴	PMS_临津幼儿园公变	10	315	252	252
54713	宜兴	PMS_临津工商公变	10	400	320	320
54714	宜兴	PMS_后谈公变	10	200	147	147
54715	宜兴	PMS_千中公变	10	200	129	129
54716	宜兴	PMS_水中公变	10	200	118	118
54717	宜兴	鹅西公变	10	200	160	160
54718	宜兴	PMS_潘东公变	10	100	80	80
54719	宜兴	PMS_龙潭公变	10	200	20	20
54720	宜兴	北斗门公变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54721	宜兴	东方安居 2#箱变主变	10	630	504	504
54722	宜兴	珍东公变	10	400	320	320
54723	宜兴	PMS_查林安置 1#公变	10	400	320	320
54724	宜兴	PMS_后蒲圩公变	10	400	299	299
54725	宜兴	生圩黄土山公变	10	400	320	320
54726	宜兴	PMS_查林安置 2#公变	10	400	320	320
54727	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 1#所变	10	800	640	640
54728	宜兴	PMS_艺蝶箱变主变	10	400	320	320
54729	宜兴	中兴新村 2#箱变主变	10	500	400	400
54730	宜兴	龙运天城和府 5#室 3#所变	10	800	640	640
54731	宜兴	东氿公园 3#箱变主变	20	400	320	320
54732	宜兴	义庄村委公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54733	宜兴	桥涯路西 3#箱变主变	10	630	445	445
54734	宜兴	竹海岭上 3#室 2#所变	10	800	640	640
54735	宜兴	PMS_夏泽东公变	10	200	160	160
54736	宜兴	石材市场 72#公变	10	400	320	320
54737	宜兴	PMS_东宅北 2#公变	10	200	160	160
54738	宜兴	后庄西站 2#公变	10	400	320	320
54739	宜兴	凤鸣府 3#室 1#所变	10	800	640	640
54740	宜兴	PMS_和桥兴达公变	10	400	301	301
54741	宜兴	PMS_南新街路 2#公变	10	400	320	320
54742	宜兴	PMS_马石公变	10	200	102	102
54743	宜兴	PMS_苏庄公变	10	400	171	171
54744	宜兴	乾极公变（光伏并网）	10	400	248	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54745	宜兴	多赢公变	10	200	160	160
54746	宜兴	南新后村公变	10	200	140	140
54747	宜兴	PMS_后双墩公变	10	315	219	219
54748	宜兴	鲍庄蒋天 2#公变	10	200	145	145
54749	宜兴	PMS_兴业综合箱变	10	630	504	504
54750	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
54751	宜兴	云景台 1#站 2#所变	10	630	504	504
54752	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 1#所变	10	800	640	640
54753	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 3#所变	10	800	640	640
54754	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 4#所变	10	800	640	640
54755	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 2#所变	10	800	640	640
54756	宜兴	PMS_联群 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54757	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
54758	宜兴	PMS_东下 3#公变	10	400	320	320
54759	宜兴	PMS_万石菜场公变	10	400	320	320
54760	宜兴	PMS_万石大桥公变	10	200	160	160
54761	宜兴	蜀山南街 3#箱变主变	10	630	504	504
54762	宜兴	凤凰北棚 3#公变	10	200	160	160
54763	宜兴	PMS_芳东前村东公变	10	200	160	160
54764	宜兴	PMS_汪洋北公变	10	200	160	160
54765	宜兴	石材市场 78#公变	10	400	320	320
54766	宜兴	红星后村鱼塘公变	10	200	160	160
54767	宜兴	PMS_善卷电力站 2#公变	10	400	320	320
54768	宜兴	PMS_卞家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54769	宜兴	PMS_新和双桥公变	10	200	145	145
54770	宜兴	龙庭溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
54771	宜兴	青龙公变	10	400	320	320
54772	宜兴	上东公变（光伏并网）	10	200	116	116
54773	宜兴	埂北公变	10	100	80	80
54774	宜兴	兴樾府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
54775	宜兴	PMS_万石楼下电站公变	10	400	320	320
54776	宜兴	湖悦名邸 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
54777	宜兴	PMS_宜武 3#公变	10	400	320	320
54778	宜兴	南禾佳苑 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
54779	宜兴	花溪邸 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
54780	宜兴	宸章府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54781	宜兴	PMS_东大街 1#公变	10	315	252	252
54782	宜兴	PMS_东大街 2#公变	10	400	320	320
54783	宜兴	PMS_东大街 3#公变	10	400	320	320
54784	宜兴	PMS_东大街 4#公变	10	250	200	200
54785	宜兴	PMS_东大街 5#公变	10	400	320	320
54786	宜兴	PMS_东大街 6#公变	10	250	200	200
54787	宜兴	PMS_东大街 7#公变	10	315	252	252
54788	宜兴	PMS_杨舍西公变	10	315	212	212
54789	宜兴	PMS_群英苑 1#公变	10	315	252	252
54790	宜兴	PMS_群英苑 2#公变	10	400	320	320
54791	宜兴	PMS_群英苑 3#公变	10	400	320	320
54792	宜兴	PMS_群英苑 4#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54793	宜兴	新华 2#公变	10	400	320	320
54794	宜兴	PMS_马西公变	10	400	320	320
54795	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
54796	宜兴	杨店邵西公变（光伏并网）	10	400	311	311
54797	宜兴	玉山罗家庄公变（光伏并网）	10	200	124	124
54798	宜兴	PMS_兴漕南路箱变主变	10	400	320	320
54799	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 3#所变主变	10	800	640	640
54800	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
54801	宜兴	化工市场 3#公变	10	200	160	160
54802	宜兴	高墩箱变主变	10	500	400	400
54803	宜兴	雅达健康生态园 15#站 1#所变主变	10	800	640	640
54804	宜兴	朝阳和建公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54805	宜兴	PMS_塘头组公变	10	100	80	80
54806	宜兴	民胜村 1#公变	10	200	160	160
54807	宜兴	PMS_余家公变	10	200	102	102
54808	宜兴	PMS_张泽邵家公变	10	400	282	282
54809	宜兴	三坛西公变	10	400	320	320
54810	宜兴	聚缘名居 11#箱变主变	10	630	504	504
54811	宜兴	塍上河北 2#公变	10	315	252	252
54812	宜兴	天樾庭 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
54813	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
54814	宜兴	窑北公变（光伏并网）	10	400	311	311
54815	宜兴	凌云府 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
54816	宜兴	PMS_兴达商厦箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54817	宜兴	PMS_长圩公变	10	200	143	143
54818	宜兴	韶巷村 2#公变	10	400	320	320
54819	宜兴	PMS_西圩西组公变	10	400	320	320
54820	宜兴	北山村油榨鱼塘公变	10	200	160	160
54821	宜兴	PMS_石材市场 44#箱变	10	630	504	504
54822	宜兴	PMS_石材市场 45#箱变	10	630	504	504
54823	宜兴	东坡小学停车场公变	10	400	320	320
54824	宜兴	PMS_金苑小区 1#公变	10	400	320	320
54825	宜兴	PMS_金苑小区 2#公变	10	400	320	320
54826	宜兴	PMS_和桥安置小区 1#公变	10	400	320	320
54827	宜兴	PMS_和桥安置小区 2#公变	10	315	252	252
54828	宜兴	PMS_和桥安置小区 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54829	宜兴	PMS_和桥安置小区 4#公变	10	315	252	252
54830	宜兴	PMS_和桥安置小区 5#公变	10	400	320	320
54831	宜兴	PMS_和桥安置小区 6#公变	10	315	252	252
54832	宜兴	PMS_都市港湾 1#箱变	10	630	504	504
54833	宜兴	PMS_都市港湾 2#箱变	10	630	496	496
54834	宜兴	PMS_西界箱变主变	10	400	320	320
54835	宜兴	官林增压公变	10	200	160	160
54836	宜兴	PMS_化酷公变	10	400	320	320
54837	宜兴	上干 8#公变	10	200	160	160
54838	宜兴	PMS_上垛公变	10	400	320	320
54839	宜兴	悦澜名邸 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
54840	宜兴	邵家村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54841	宜兴	白泥西渡桥公变	10	200	160	160
54842	宜兴	东尧村委公变	10	400	320	320
54843	宜兴	PMS_上塘东公变	10	400	320	320
54844	宜兴	PMS_都市港湾 3#箱变	10	630	495	495
54845	宜兴	PMS_都市港湾 4#箱变	10	630	450	450
54846	宜兴	PMS_都市港湾 5#箱变	10	630	492	492
54847	宜兴	PMS_都市港湾 6#箱变	10	630	487	487
54848	宜兴	滨河义庄东公变（光伏并网）	10	315	252	252
54849	宜兴	PMS_南漕荷花 2#公变	10	160	128	128
54850	宜兴	竹海 2#箱变	10	400	320	320
54851	宜兴	北大电站公变（光伏并网）	10	200	129	129
54852	宜兴	PMS_白宕大桥箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54853	宜兴	PMS_商业公司宿舍箱变主变	10	630	504	504
54854	宜兴	璟和园 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
54855	宜兴	客运站充电桩 8#箱变	10	630	504	504
54856	宜兴	茭渎北公变（光伏并网）	10	200	111	111
54857	宜兴	PMS_下干组公变	10	160	128	128
54858	宜兴	PMS_汪洋污工泵 2#公变	10	200	160	160
54859	宜兴	PMS_布台底东公变	10	400	320	320
54860	宜兴	紫郡东府 2#室 1#所变	20	800	640	640
54861	宜兴	金龙名都 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
54862	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
54863	宜兴	PMS_鹏鹞智造 3#公变	10	400	320	320
54864	宜兴	专桥西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54865	宜兴	PMS_南新大村公变	10	400	270	270
54866	宜兴	北新新站 3#公变	10	400	320	320
54867	宜兴	褚店西公变	10	400	320	320
54868	宜兴	竺隐溪院 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
54869	宜兴	PMS_里黄渎北公变	10	400	320	320
54870	宜兴	PMS_庄家组东公变	10	400	320	320
54871	宜兴	PMS_尹家湾南公变	10	400	320	320
54872	宜兴	梅家桥公变（光伏并网）	10	400	259	259
54873	宜兴	尹家湾东公变（光伏并网）	10	400	313	313
54874	宜兴	PMS_干西西公变	10	400	320	320
54875	宜兴	PMS_泉佐周家公变	10	200	160	160
54876	宜兴	PMS_丁耐新村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54877	宜兴	紫郡东府 5#室 3#所变	20	800	640	640
54878	宜兴	PMS_范道健康公变	10	400	320	320
54879	宜兴	PMS_赵家组 2#公变	10	400	320	320
54880	宜兴	西渚街南公变（光伏并网）	10	315	238	238
54881	宜兴	PMS_广汇二期 1#箱变	10	630	504	504
54882	宜兴	PMS_广汇二期 2#箱变	10	630	504	504
54883	宜兴	PMS_广汇二期 3#箱变	10	630	504	504
54884	宜兴	PMS_广汇二期 4#箱变	10	630	504	504
54885	宜兴	PMS_广汇二期 1#站 1#所变	10	1000	800	800
54886	宜兴	誉珑湖滨 11#室 3#所变主变	20	800	640	640
54887	宜兴	PMS_河南埂公变	10	200	160	160
54888	宜兴	庄家渎港公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54889	宜兴	孟干 2#公变	10	400	320	320
54890	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 1#所变	20	800	640	640
54891	宜兴	PMS_金紫东宜城圩公变	10	200	160	160
54892	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 1#所变主变	20	800	640	640
54893	宜兴	查林村 2#公变	10	400	320	320
54894	宜兴	屯桥中公变	10	400	320	320
54895	宜兴	PMS_庄头西公变	10	200	160	160
54896	宜兴	尖东 2#公变	10	315	252	252
54897	宜兴	振业 7#楼西箱变	10	630	504	504
54898	宜兴	三支岗 2#公变	10	400	320	320
54899	宜兴	大生新村 2#箱变主变	10	400	320	320
54900	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 14#室 2#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54901	宜兴	翔皮界公变	10	400	320	320
54902	宜兴	PMS_仪表宿舍 2#公变	10	400	320	320
54903	宜兴	PMS_黄墅村公变	10	200	129	129
54904	宜兴	PMS_轩圩 2#公变	10	200	160	160
54905	宜兴	东山二村 3#箱变主变	10	500	400	400
54906	宜兴	绿城公寓 1#箱变配电变压器	10	630	504	504
54907	宜兴	PMS_文昌花园二期 1#箱变主变	10	630	504	504
54908	宜兴	PMS_清白东公变	10	200	114	114
54909	宜兴	PMS_广汇二期 1#站 2#所变	10	1000	800	800
54910	宜兴	PMS_广汇二期 2#站 1#所变	10	1000	800	800
54911	宜兴	PMS_广汇二期 2#站 2#所变	10	1000	800	800
54912	宜兴	PMS_广汇二期 5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54913	宜兴	PMS_广汇二期 6#箱变	10	630	504	504
54914	宜兴	义庄 2#公变	10	200	139	139
54915	宜兴	傍杏村公变	10	400	320	320
54916	宜兴	PMS_金兰尹家 2#公变	10	200	160	160
54917	宜兴	PMS_明塘地公变	10	200	160	160
54918	宜兴	PMS_盛泽村西公变	10	400	274	274
54919	宜兴	PMS_南新电站西公变	10	200	160	160
54920	宜兴	PMS_赵圩村东公变	10	200	151	151
54921	宜兴	下庄村 2#公变（光伏并网）	10	200	96	96
54922	宜兴	PMS_芳镇 8#公变	10	400	320	320
54923	宜兴	供销 2#箱变主变	10	630	504	504
54924	宜兴	PMS_大新宿舍箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54925	宜兴	PMS_山前弄箱变	10	630	504	504
54926	宜兴	PMS_锦绣二村 4#箱变主变	10	630	504	504
54927	宜兴	尚城学府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
54928	宜兴	PMS_三洞 5#公变	10	400	320	320
54929	宜兴	PMS_钟溪湖滩公变	10	315	252	252
54930	宜兴	协河公变	10	400	320	320
54931	宜兴	PMS_芳庄南圩公变	10	400	320	320
54932	宜兴	杨巷敬老院公变	10	400	231	231
54933	宜兴	PMS_西坞公变	10	400	268	268
54934	宜兴	怡然居 4#室 2#所变	10	800	640	640
54935	宜兴	蒋笠 13 队 2#公变	10	400	320	320
54936	宜兴	PMS_金紫金村东宅西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54937	宜兴	PMS_华都花园 2#公变	10	400	320	320
54938	宜兴	谈墅荡 3#公变	10	400	320	320
54939	宜兴	时光氿樾府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
54940	宜兴	PMS_华东石材市场 51#公变	10	400	320	320
54941	宜兴	丁圩村东公变	10	200	160	160
54942	宜兴	PMS_辰华氿府 2#室 3#所变	20	800	640	640
54943	宜兴	龙运天城珺府 5#室 3#所变	10	800	640	640
54944	宜兴	PMS_太婆塘公变	10	200	160	160
54945	宜兴	东山新村 12#箱变主变	10	630	504	504
54946	宜兴	PMS_省南公变	10	400	320	320
54947	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
54948	宜兴	PMS_华都花园 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54949	宜兴	海伦华府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
54950	宜兴	景达小区 8#公变	10	200	160	160
54951	宜兴	PMS_黄潭圩公变	10	200	160	160
54952	宜兴	钰澜云溪府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
54953	宜兴	PMS_杨祠公变	10	315	252	252
54954	宜兴	PMS_表画公变	10	315	252	252
54955	宜兴	PMS_康佳苑 6#公变	10	400	320	320
54956	宜兴	PMS_康佳苑 7#公变	10	400	320	320
54957	宜兴	五桥公变	10	400	320	320
54958	宜兴	PMS_家和花园 4#箱变	10	630	504	504
54959	宜兴	张家村公变	10	200	160	160
54960	宜兴	PMS_葛山黄家冲 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54961	宜兴	PMS_杜家头公变	10	200	160	160
54962	宜兴	张渚南环路公变	10	400	320	320
54963	宜兴	珑璟苑 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
54964	宜兴	PMS_王木村公变	10	200	160	160
54965	宜兴	PMS_毛市河东公变	10	400	320	320
54966	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 4#所变主变	10	800	640	640
54967	宜兴	PMS_张桥组 2#公变	10	400	320	320
54968	宜兴	PMS_善卷安置小区 1#公变	10	200	160	160
54969	宜兴	PMS_善卷安置小区 4#公变	10	200	160	160
54970	宜兴	PMS_善卷安置小区 2#公变	10	200	160	160
54971	宜兴	飞里路 1#公变	10	400	320	320
54972	宜兴	PMS_红卫四组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54973	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
54974	宜兴	PMS_奔马小区 34#公变	10	400	320	320
54975	宜兴	海伦华府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
54976	宜兴	PMS_奔马小区 37#公变	10	200	160	160
54977	宜兴	PMS_家和花园 5#箱变	10	630	504	504
54978	宜兴	PMS_家和花园 6#箱变	10	630	504	504
54979	宜兴	徐舍电力站 5#公变	10	200	160	160
54980	宜兴	PMS_杨巷影剧院公变	10	315	252	252
54981	宜兴	PMS_蜀山新东公变	10	400	320	320
54982	宜兴	PMS_任墅新村 6#公变	10	200	160	160
54983	宜兴	PMS_上毫渎公变	10	200	160	160
54984	宜兴	港南 2#公变	10	400	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54985	宜兴	PMS_锦丰西路公变	10	200	160	160
54986	宜兴	PMS_紫溪桥公变	10	400	320	320
54987	宜兴	PMS_北塘村 4#公变	10	250	200	200
54988	宜兴	PMS_南新菜场公变	10	315	252	252
54989	宜兴	老官庄公变	10	200	94	94
54990	宜兴	老陈桥公变（光伏并网）	10	200	142	142
54991	宜兴	PMS_田二公变	10	200	97	97
54992	宜兴	PMS_太华山庄 3#公变	10	315	252	252
54993	宜兴	PMS_紫京二期 1#箱变	10	630	504	504
54994	宜兴	PMS_紫京二期 2#箱变	10	630	504	504
54995	宜兴	PMS_紫京二期 3#箱变	10	630	504	504
54996	宜兴	PMS_紫京二期 4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54997	宜兴	PMS_紫京二期 5#箱变	10	630	504	504
54998	宜兴	PMS_紫京二期 6#箱变	10	630	504	504
54999	宜兴	PMS_江南名苑 1#箱变	10	630	504	504
55000	宜兴	PMS_江南名苑 2#箱变	10	630	504	504
55001	宜兴	PMS_江南名苑 3#箱变	10	630	504	504
55002	宜兴	PMS_江南名苑 5#箱变	10	630	504	504
55003	宜兴	PMS_龙山豪庭 1#箱变	10	630	504	504
55004	宜兴	PMS_建筑宿舍公变	10	200	160	160
55005	宜兴	PMS_石材市场西公变	10	200	160	160
55006	宜兴	PMS_龙山豪庭 2#箱变	10	630	394	394
55007	宜兴	PMS_龙山豪庭 3#箱变	10	630	422	422
55008	宜兴	PMS_龙山豪庭 4#箱变	10	630	411	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55009	宜兴	PMS_龙山豪庭 5#箱变	10	630	450	450
55010	宜兴	PMS_电力站公园公变	10	400	320	320
55011	宜兴	白茫村委公变（光伏并网）	10	400	294	294
55012	宜兴	太华山庄 4#公变	10	400	320	320
55013	宜兴	PMS_太华山庄 2#公变	10	400	320	320
55014	宜兴	六十亩公变	10	400	320	320
55015	宜兴	PMS_坝上 2#公变	10	400	320	320
55016	宜兴	PMS_蛟桥 1#箱变	10	630	504	504
55017	宜兴	PMS_共和 3#箱变	10	630	504	504
55018	宜兴	PMS_共和 1#箱变	10	630	504	504
55019	宜兴	PMS_共和 2#箱变	10	630	504	504
55020	宜兴	PMS_蛟桥 3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55021	宜兴	PMS_蛟桥 4#箱变	10	630	504	504
55022	宜兴	PMS_共和 4#箱变	10	630	504	504
55023	宜兴	PMS_共和 5#箱变	10	315	252	252
55024	宜兴	燕山公变（光伏并网）	10	200	65	65
55025	宜兴	PMS_鼎盛花苑 3#公变	10	315	252	252
55026	宜兴	PMS_鼎盛花苑 1#公变	10	400	320	320
55027	宜兴	官庄村公变（光伏并网）	10	400	280	280
55028	宜兴	PMS_丰义车站公变	10	315	252	252
55029	宜兴	PMS_张渚西街 2#公变	10	315	252	252
55030	宜兴	PMS_久隆华府 1#箱变	20	630	504	504
55031	宜兴	PMS_久隆华府 2#箱变	20	630	504	504
55032	宜兴	诸桥大村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55033	宜兴	PMS_屺亭敬老院公变	10	315	252	252
55034	宜兴	PMS_苏南 1#箱变	10	315	252	252
55035	宜兴	PMS_任墅新村 7#公变	10	250	200	200
55036	宜兴	PMS_南棚公变	10	200	160	160
55037	宜兴	PMS_干西公变	10	315	252	252
55038	宜兴	PMS_新丰中公变	10	200	160	160
55039	宜兴	PMS_中行 1#箱变	10	400	320	320
55040	宜兴	PMS_中行 2#箱变	10	630	504	504
55041	宜兴	PMS_中行 3#箱变	10	630	504	504
55042	宜兴	PMS_五星小区一期 1#公变	10	400	320	320
55043	宜兴	PMS_五星小区一期 9#公变	10	200	160	160
55044	宜兴	PMS_五星小区一期 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55045	宜兴	PMS_五星小区一期 10#公变	10	200	160	160
55046	宜兴	PMS_五星小区一期 11#公变	10	200	160	160
55047	宜兴	PMS_来村南公变	10	315	252	252
55048	宜兴	张五渎南公变	10	315	252	252
55049	宜兴	丰义菜场公变	10	400	293	293
55050	宜兴	东街北公变	10	200	160	160
55051	宜兴	PMS_五星小区一期 17#公变	10	200	160	160
55052	宜兴	五星小区一期 3#公变	10	200	160	160
55053	宜兴	PMS_五星小区一期 13#公变	10	200	160	160
55054	宜兴	PMS_五星小区一期 14#公变	10	400	320	320
55055	宜兴	PMS_五星小区一期 16#公变	10	200	160	160
55056	宜兴	PMS_五星小区一期 15#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55057	宜兴	PMS_怡丰 1#箱变	10	400	320	320
55058	宜兴	PMS_锦园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55059	宜兴	PMS_锦园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55060	宜兴	PMS_锦园 1#箱变	10	630	504	504
55061	宜兴	东芦公变（光伏并网）	10	200	37	37
55062	宜兴	曲北公变	10	200	132	132
55063	宜兴	PMS_胡家站公变	10	200	70	70
55064	宜兴	PMS_文卫 2#公变	10	400	320	320
55065	宜兴	PMS_红卫桃园 1#公变	10	400	320	320
55066	宜兴	川埠市场 2#公变	10	400	320	320
55067	宜兴	PMS_五星小区一期 12#公变	10	200	160	160
55068	宜兴	PMS_川埠市场 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55069	宜兴	PMS_川埠市场 4#公变	10	400	320	320
55070	宜兴	PMS_川埠市场 5#公变	10	250	200	200
55071	宜兴	PMS_杨安组公变	10	400	320	320
55072	宜兴	PMS_川埠市场 7#公变	10	400	320	320
55073	宜兴	PMS_川埠市场 8#公变	10	200	160	160
55074	宜兴	PMS_三协公变	10	200	160	160
55075	宜兴	南中五组公变（光伏并网）	10	400	292	292
55076	宜兴	PMS_东门 1#箱变	10	630	504	504
55077	宜兴	PMS_东门 2#箱变	10	630	504	504
55078	宜兴	PMS_东门 3#箱变	10	630	504	504
55079	宜兴	东门 4#箱变	10	630	504	504
55080	宜兴	东门 5#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55081	宜兴	PMS_西下低公变	10	200	133	133
55082	宜兴	铁家圩公变	10	400	320	320
55083	宜兴	PMS_官林人民东路公变	10	400	282	282
55084	宜兴	PMS_地基公变	10	315	252	252
55085	宜兴	PMS_西渚唐家公变	10	160	87	87
55086	宜兴	PMS_庄前路公变	10	315	252	252
55087	宜兴	翔阳公变（光伏并网）	10	400	251	251
55088	宜兴	PMS_随和苑小区 5#公变	10	315	252	252
55089	宜兴	PMS_随和苑小区 7#公变	10	400	320	320
55090	宜兴	PMS_随和苑小区 6#公变	10	400	320	320
55091	宜兴	PMS_随和苑小区 3#公变	10	400	309	309
55092	宜兴	PMS_随和苑小区 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55093	宜兴	PMS_中袁小区 1#公变	10	400	320	320
55094	宜兴	PMS_中袁小区 2#公变	10	400	320	320
55095	宜兴	PMS_中袁小区 3#公变	10	400	320	320
55096	宜兴	PMS_中袁小区 4#公变	10	400	320	320
55097	宜兴	PMS_都市港湾南区 8#箱变	10	630	504	504
55098	宜兴	PMS_都市港湾南区 6#箱变	10	630	504	504
55099	宜兴	PMS_都市港湾南区 7#箱变	10	630	504	504
55100	宜兴	PMS_都市港湾南区 5#箱变	10	630	504	504
55101	宜兴	PMS_都市港湾南区 9#箱变	10	630	504	504
55102	宜兴	PMS_夏芳 2#公变	10	200	160	160
55103	宜兴	PMS_善卷洞风景区 2#公变	10	200	160	160
55104	宜兴	PMS_沙场公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55105	宜兴	宋庄东公变	10	400	296	296
55106	宜兴	PMS_生活园区 1#箱变	10	630	504	504
55107	宜兴	PMS_生活园区 2#箱变	10	630	504	504
55108	宜兴	后园渎公变	10	315	229	229
55109	宜兴	海航公变	10	400	320	320
55110	宜兴	PMS_白茫 2#公变	10	250	92	92
55111	宜兴	PMS_沈家村公变	10	200	122	122
55112	宜兴	PMS_善卷 1#箱变	10	400	320	320
55113	宜兴	PMS_茶亭小区二期 1#公变	10	315	252	252
55114	宜兴	PMS_茶亭小区二期 2#公变	10	315	252	252
55115	宜兴	大田西公变（光伏并网）	10	400	288	288
55116	宜兴	PMS_蒋林公变	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55117	宜兴	PMS_蜀古八组公变	10	400	320	320
55118	宜兴	PMS_儿童乐园公变	10	250	200	200
55119	宜兴	PMS_薛家渎西公变	10	250	119	119
55120	宜兴	PMS_新老窑 2#公变	10	400	302	302
55121	宜兴	周铁任家公变	10	400	311	311
55122	宜兴	芳庄南阳圩村公变	10	200	64	64
55123	宜兴	PMS_横圩公变	10	400	320	320
55124	宜兴	PMS_金兰医院公变	10	315	252	252
55125	宜兴	沧浜 1#箱变主变	10	630	504	504
55126	宜兴	PMS_沧浜 2#箱变	10	630	504	504
55127	宜兴	PMS_东方嘉园 9#箱变	10	630	504	504
55128	宜兴	PMS_东方嘉园 10#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55129	宜兴	PMS_东方嘉园 11#箱变	10	630	504	504
55130	宜兴	PMS_东方嘉园 12#箱变	10	630	504	504
55131	宜兴	PMS_东方嘉园 13#箱变	10	630	504	504
55132	宜兴	PMS_东方嘉园 14#箱变	10	630	464	464
55133	宜兴	PMS_查林护林公变	10	200	160	160
55134	宜兴	PMS_大埝组公变	10	200	160	160
55135	宜兴	黄塍圩公变	10	400	300	300
55136	宜兴	PMS_紫京三期小区 1#公变	10	400	320	320
55137	宜兴	PMS_紫京三期小区 2#公变	10	250	200	200
55138	宜兴	PMS_楝树新村 1#公变	10	200	160	160
55139	宜兴	PMS_新芳野田公变	10	400	320	320
55140	宜兴	斜漕河公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55141	宜兴	PMS_涧北菜场 2#公变	10	315	252	252
55142	宜兴	PMS_陵上北公变	10	200	160	160
55143	宜兴	宣庄东公变	10	200	95	95
55144	宜兴	PMS_凌南南公变	10	200	160	160
55145	宜兴	新城 1#箱变	10	400	320	320
55146	宜兴	洋渚菜场公变（光伏并网）	10	400	266	266
55147	宜兴	PMS_后巷西村 2#公变	10	400	320	320
55148	宜兴	新建路 2#公变	10	400	320	320
55149	宜兴	庄巷公变（光伏并网）	10	400	286	286
55150	宜兴	南园沙氏公变	10	400	320	320
55151	宜兴	红岗背公变（光伏并网）	10	200	123	123
55152	宜兴	大浦顾家公变（光伏并网）	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55153	宜兴	双庙双南公变	10	400	316	316
55154	宜兴	PMS_南湾安后公变	10	200	126	126
55155	宜兴	浦南村公变	10	200	126	126
55156	宜兴	PMS_北皂斗公变	10	400	289	289
55157	宜兴	PMS_汤庄盛渎公变	10	400	320	320
55158	宜兴	PMS_芳庄北塍公变	10	200	160	160
55159	宜兴	吴家渎北公变	10	400	320	320
55160	宜兴	渔池东公变	10	200	160	160
55161	宜兴	PMS_双庙小区 1#公变	10	200	160	160
55162	宜兴	PMS_长征窑头 2#公变	10	315	241	241
55163	宜兴	上百日 2#公变	10	400	320	320
55164	宜兴	PMS_怡和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55165	宜兴	PMS_怡和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55166	宜兴	梅林 2#箱变	10	630	504	504
55167	宜兴	头阳三庄公变（光伏并网）	10	400	265	265
55168	宜兴	新农 2#公变	10	400	320	320
55169	宜兴	PMS_北庙沟公变	10	200	160	160
55170	宜兴	珠园公变	10	400	304	304
55171	宜兴	PMS_永兴西公变	10	200	106	106
55172	宜兴	PMS_徐芳西公变	10	200	106	106
55173	宜兴	临津天乐公变	10	200	160	160
55174	宜兴	PMS_丰义中学公变	10	400	320	320
55175	宜兴	东头公变（光伏并网）	10	400	299	299
55176	宜兴	PMS_白塘 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55177	宜兴	PMS_归径蒋家公变	10	315	235	235
55178	宜兴	百贤村五大桥公变	10	400	240	240
55179	宜兴	PMS_都市港湾南区 11#箱变	10	630	504	504
55180	宜兴	PMS_都市港湾南区 12#箱变	10	630	504	504
55181	宜兴	PMS_都市港湾南区 13#箱变	10	630	504	504
55182	宜兴	PMS_丰原公变	10	200	160	160
55183	宜兴	PMS_五星小区一期 20#公变	10	400	320	320
55184	宜兴	PMS_五星小区一期 18#公变	10	200	160	160
55185	宜兴	PMS_五星小区一期 19#公变	10	200	160	160
55186	宜兴	PMS_西渚老街公变	10	400	320	320
55187	宜兴	西渚圣农公变（光伏并网）	10	200	148	148
55188	宜兴	PMS_前墅西村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55189	宜兴	PMS_白泥李家公变	10	200	88	88
55190	宜兴	PMS_洑东牌楼公变	10	200	160	160
55191	宜兴	PMS_马塔公变	10	200	4	4
55192	宜兴	PMS_舍田圩公变	10	200	143	143
55193	宜兴	PMS_广通路公变	10	315	252	252
55194	宜兴	杨巷派出所公变（光伏并网）	10	400	264	264
55195	宜兴	PMS_山东西村公变	10	200	39	39
55196	宜兴	PMS_郁金香 1#箱变	10	630	471	471
55197	宜兴	PMS_郁金香 2#箱变	10	630	504	504
55198	宜兴	PMS_郁金香 3#箱变	10	630	494	494
55199	宜兴	PMS_郁金香 4#箱变	10	630	504	504
55200	宜兴	PMS_郁金香 5#箱变	10	630	422	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55201	宜兴	PMS_郁金香 6#箱变	10	630	504	504
55202	宜兴	PMS_郁金香 7#箱变	10	630	494	494
55203	宜兴	PMS_郁金香 8#箱变	10	630	492	492
55204	宜兴	PMS_郁金香 9#箱变	10	630	503	503
55205	宜兴	PMS_郁金香 10#箱变	10	630	481	481
55206	宜兴	PMS_郁金香 11#箱变	10	630	485	485
55207	宜兴	PMS_都市港湾南区 10#箱变	10	630	504	504
55208	宜兴	PMS_都市港湾南区 14#箱变	10	500	400	400
55209	宜兴	PMS_久隆华府 1#站 1#所变	20	1000	800	800
55210	宜兴	PMS_久隆华府 1#站 2#所变	20	1000	800	800
55211	宜兴	久隆华府 1#站 3#所变	20	1000	800	800
55212	宜兴	久隆华府 1#站 4#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55213	宜兴	PMS_西山口公变	10	400	290	290
55214	宜兴	PMS_铜峰 1#箱变	10	630	504	504
55215	宜兴	PMS_神通东村公变	10	200	160	160
55216	宜兴	PMS_徐渎六组公变	10	200	63	63
55217	宜兴	蔬菜办公变	10	400	320	320
55218	宜兴	浦东医院公变	10	400	320	320
55219	宜兴	分水西街公变	10	400	320	320
55220	宜兴	东新 1#箱变主变	10	630	504	504
55221	宜兴	PMS_谢桥 1#箱变	10	400	320	320
55222	宜兴	PMS_梅林 3#箱变	10	315	252	252
55223	宜兴	PMS_金华 1#箱变	10	400	320	320
55224	宜兴	PMS_龙山公变	10	200	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55225	宜兴	PMS_梅园 1#箱变	10	400	320	320
55226	宜兴	丰泽 1#箱变主变	10	630	504	504
55227	宜兴	PMS_新城花园 2#箱变主变	10	500	400	400
55228	宜兴	PMS_南虹公寓 1#箱变	10	500	400	400
55229	宜兴	PMS_南虹公寓 2#箱变	10	500	400	400
55230	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55231	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55232	宜兴	尚水佳苑 1#站 3#所变（光伏并网）	10	1000	777	777
55233	宜兴	PMS_渚东新桥 2#公变	10	200	160	160
55234	宜兴	PMS_定化马家公变	10	200	160	160
55235	宜兴	PMS_蒋笠铁路公变	10	400	236	236
55236	宜兴	小金山公变（光伏并网）	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55237	宜兴	PMS_三分场西公变	10	250	200	200
55238	宜兴	PMS_乡渔场东污公变	10	400	320	320
55239	宜兴	PMS_三分场公变	10	400	320	320
55240	宜兴	PMS_乡渔场东公变	10	400	320	320
55241	宜兴	PMS_湖管委污工泵公变	10	315	252	252
55242	宜兴	春华制冷公变（光伏并网）	10	400	320	320
55243	宜兴	PMS_郁金香庄园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55244	宜兴	青龙菜场公变（光伏并网）	10	400	320	320
55245	宜兴	PMS_洋坝北公变	10	200	111	111
55246	宜兴	PMS_城典西公变	10	400	320	320
55247	宜兴	PMS_西渚新村公变	10	100	80	80
55248	宜兴	PMS_景和人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55249	宜兴	PMS_西村北公变	10	200	101	101
55250	宜兴	PMS_钮家菜场公变	10	400	320	320
55251	宜兴	PMS_小区公变	10	400	308	308
55252	宜兴	上干 5#公变	10	400	281	281
55253	宜兴	PMS_港北马家公变	10	200	160	160
55254	宜兴	PMS_万石电力站 2#公变	10	400	320	320
55255	宜兴	蒋渡 2#公变	10	400	320	320
55256	宜兴	王木桥 2#公变	10	400	266	266
55257	宜兴	PMS_马坞 2#公变	10	200	160	160
55258	宜兴	PMS_南东氿一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800
55259	宜兴	PMS_南东氿一号 1#站 2#所变	20	1000	800	800
55260	宜兴	三协东公变（光伏并网）	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55261	宜兴	华山公变	10	400	320	320
55262	宜兴	PMS_浦西桥北公变	10	400	320	320
55263	宜兴	PMS_李渎荡公变	10	400	320	320
55264	宜兴	PMS_史家塘公变	10	200	160	160
55265	宜兴	PMS_堰下公变	10	200	78	78
55266	宜兴	PMS_张目塘公变	10	200	160	160
55267	宜兴	PMS_王住 2#公变	10	200	145	145
55268	宜兴	PMS_氿玖城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55269	宜兴	PMS_氿玖城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55270	宜兴	PMS_氿玖城 1#箱变	10	630	504	504
55271	宜兴	PMS_氿玖城 3#箱变	10	630	504	504
55272	宜兴	PMS_氿玖城 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55273	宜兴	PMS_氿玖城 4#箱变	10	630	504	504
55274	宜兴	PMS_氿玖城 6#箱变	10	630	504	504
55275	宜兴	PMS_氿玖城 5#箱变	10	630	504	504
55276	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 1#所变	20	1250	1000	1000
55277	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 2#所变	20	1250	1000	1000
55278	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 3#所变	20	1250	1000	1000
55279	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 1#所变	20	1250	1000	1000
55280	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 2#所变	20	1250	1000	1000
55281	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 3#所变	20	1250	1000	1000
55282	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55283	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55284	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1#站 3#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55285	宜兴	PMS_塍里建东桥公变	10	200	122	122
55286	宜兴	PMS_上闸 2#公变	10	200	160	160
55288	宜兴	PMS_房管所公变	10	400	320	320
55289	宜兴	PMS_褚家公变	10	200	160	160
55290	宜兴	PMS_朝阳小区二期公变	10	400	320	320
55291	宜兴	PMS_和桥村 2#公变	10	400	320	320
55292	宜兴	PMS_科技 1#箱变	10	400	320	320
55293	宜兴	PMS_新城花园 1#箱变主变	10	500	400	400
55294	宜兴	PMS_中塘北公变	10	200	15	15
55295	宜兴	PMS_和桥南新冯家公变	10	200	105	105
55296	宜兴	蠡蜀巷公变（光伏并网）	10	400	319	319
55297	宜兴	土城西公变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55298	宜兴	PMS_任墅荒山公变	10	200	97	97
55299	宜兴	PMS_山脚下公变	10	200	67	67
55300	宜兴	PMS_骆驼桥公变	10	200	140	140
55301	宜兴	芳庄大桥公变	10	400	311	311
55302	宜兴	范道东公变	10	400	315	315
55303	宜兴	PMS_范道西公变	10	315	252	252
55304	宜兴	PMS_高塍吴家砖场公变	10	400	320	320
55305	宜兴	老派出所公变（光伏并网）	10	400	303	303
55306	宜兴	中阳河南公变	10	400	162	162
55307	宜兴	大西干 2#公变	10	400	297	297
55308	宜兴	PMS_屠家头公变	10	200	160	160
55309	宜兴	PMS_五星二期 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55310	宜兴	PMS_五星二期 2#公变	10	400	320	320
55311	宜兴	PMS_华利山庄 4#箱变	10	500	400	400
55312	宜兴	PMS_蜀山安置 1#箱变	10	500	400	400
55313	宜兴	PMS_蜀山安置 2#箱变	10	630	504	504
55314	宜兴	PMS_蜀山安置 3#箱变	10	630	504	504
55315	宜兴	PMS_南新北沙塘公变	10	400	320	320
55316	宜兴	PMS_元上 2#公变	10	400	320	320
55317	宜兴	PMS_毛旗后村公变	10	200	160	160
55318	宜兴	PMS_东氿一号 1#箱变	20	500	400	400
55319	宜兴	PMS_东氿一号 2#箱变	20	500	400	400
55320	宜兴	PMS_东氿一号 3#箱变	20	500	400	400
55321	宜兴	PMS_东氿一号 4#箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55322	宜兴	PMS_东氿一号 5#箱变	20	630	504	504
55323	宜兴	PMS_涧一公变	10	400	291	291
55324	宜兴	下邾电站公变（光伏并网）	10	400	267	267
55325	宜兴	PMS_曲流村 3#公变	10	200	160	160
55326	宜兴	PMS_钢铁宿舍 2#公变	10	400	320	320
55327	宜兴	茗岭村 1#箱变主变	10	630	504	504
55328	宜兴	徐渎二队公变	10	400	258	258
55329	宜兴	中准渎公变	10	400	112	112
55330	宜兴	PMS_并俐村 2#公变	10	200	160	160
55331	宜兴	湖父伏西村西公变	10	400	320	320
55332	宜兴	水利农机公变	10	400	320	320
55333	宜兴	PMS_九南 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55334	宜兴	洛涧祥苑 1#公变	10	400	320	320
55335	宜兴	洛涧祥苑 2#公变	10	400	320	320
55336	宜兴	PMS_龙眼潭公变	10	400	320	320
55337	宜兴	PMS_太华敬老院公变	10	400	298	298
55338	宜兴	PMS_仇圩东塍公变	10	400	320	320
55339	宜兴	PMS_临津街西公变	10	400	320	320
55340	宜兴	PMS_涧众新村公变	10	200	160	160
55341	宜兴	西楼桥东村公变	10	315	252	252
55342	宜兴	PMS_任墅公变	10	250	200	200
55343	宜兴	PMS_丁山水泥宿舍 9#公变	10	200	160	160
55344	宜兴	PMS_五星二期 3#公变	10	400	320	320
55345	宜兴	PMS_五星二期 4#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55346	宜兴	PMS_五星二期 5#公变	10	200	160	160
55347	宜兴	PMS_五星二期 6#公变	10	400	320	320
55348	宜兴	PMS_五星二期 7#公变	10	315	252	252
55349	宜兴	PMS_五星二期 8#公变	10	315	252	252
55350	宜兴	PMS_五星二期 9#公变	10	315	252	252
55351	宜兴	PMS_五星二期 10#公变	10	315	252	252
55352	宜兴	PMS_五星二期 11#公变	10	315	252	252
55353	宜兴	PMS_五星二期 12#公变	10	200	160	160
55354	宜兴	PMS_五星二期 13#公变	10	315	252	252
55355	宜兴	PMS_五星二期 14#公变	10	315	252	252
55356	宜兴	PMS_五星二期 15#公变	10	315	252	252
55357	宜兴	PMS_五星二期 16#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55358	宜兴	PMS_五星二期 17#公变	10	315	252	252
55359	宜兴	PMS_五星二期 18#公变	10	315	252	252
55360	宜兴	PMS_五星二期 19#公变	10	400	320	320
55361	宜兴	PMS_五星二期 20#公变	10	400	320	320
55362	宜兴	PMS_五星二期 21#公变	10	400	320	320
55363	宜兴	PMS_五星二期 22#公变	10	400	320	320
55364	宜兴	PMS_五星二期 23#公变	10	315	252	252
55365	宜兴	PMS_官林公园公变	10	400	320	320
55366	宜兴	洋溪中公变	10	400	278	278
55367	宜兴	PMS_师渎公变	10	400	303	303
55368	宜兴	颐悦府 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
55369	宜兴	PMS_干沟公变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55370	宜兴	红塔塘西公变	10	400	320	320
55371	宜兴	PMS_万石冯家公变	10	200	92	92
55372	宜兴	PMS_南双公变	10	200	32	32
55373	宜兴	PMS_新港公变	10	250	200	200
55374	宜兴	临津陈北公变（光伏并网）	10	200	115	115
55375	宜兴	长征村五组公变（光伏并网）	10	400	313	313
55376	宜兴	PMS_中袁 2#公变	10	200	160	160
55377	宜兴	PMS_南河头 3#公变	10	400	320	320
55378	宜兴	PMS_正新宿舍公变	10	400	320	320
55379	宜兴	PMS_建新 3#公变	10	400	294	294
55380	宜兴	PMS_聚缘名居 8#箱变	10	630	504	504
55381	宜兴	PMS_聚缘名居 9#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55382	宜兴	PMS_聚缘名居 10#箱变	10	630	504	504
55383	宜兴	PMS_村北公变	10	200	130	130
55384	宜兴	PMS_五星二期 24#公变	10	250	200	200
55385	宜兴	PMS_加油站公变	10	315	252	252
55386	宜兴	怡丰别墅公变	10	400	306	306
55387	宜兴	农场 2#公变	10	400	320	320
55388	宜兴	常胜路灯公变	10	400	320	320
55389	宜兴	PMS_人民北路路灯公变	10	100	80	80
55390	宜兴	PMS_总工会公变	10	400	320	320
55391	宜兴	茶庄宾馆公变	10	400	320	320
55392	宜兴	PMS_西木桥西公变	10	400	320	320
55393	宜兴	PMS_宝塔路路灯公变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55394	宜兴	PMS_阳羡中路路灯公变	10	200	160	160
55395	宜兴	社沟 2#公变	10	400	320	320
55396	宜兴	PMS_城中小区 5#公变	10	400	320	320
55397	宜兴	PMS_城中小区 4#公变	10	400	320	320
55398	宜兴	PMS_城中小区 3#公变	10	400	320	320
55399	宜兴	PMS_城中小区 2#公变	10	315	252	252
55400	宜兴	PMS_城中小区 1#公变	10	250	200	200
55401	宜兴	PMS_金色港湾 1#公变	10	400	320	320
55402	宜兴	PMS_金色港湾 2#公变	10	400	320	320
55403	宜兴	PMS_金色港湾 3#公变	10	400	320	320
55404	宜兴	PMS_金色港湾 4#公变	10	400	320	320
55405	宜兴	PMS_金色港湾 5#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55406	宜兴	PMS_金色港湾 6#公变	10	315	252	252
55407	宜兴	PMS_金色港湾 7#公变	10	400	320	320
55408	宜兴	PMS_金色港湾 8#公变	10	315	252	252
55409	宜兴	PMS_金色港湾 9#公变	10	315	252	252
55410	宜兴	PMS_金色港湾 10#公变	10	315	252	252
55411	宜兴	金色港湾 11#公变	10	400	320	320
55412	宜兴	PMS_金色港湾 12#公变	10	400	320	320
55413	宜兴	万石立新 2#公变（光伏并网）	10	200	138	138
55414	宜兴	PMS_横塘公变	10	200	160	160
55415	宜兴	PMS_古庄公变	10	200	123	123
55416	宜兴	西滩公变	10	400	320	320
55417	宜兴	许家坝中公变（光伏并网）	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55418	宜兴	邮塘街公变	10	400	320	320
55419	宜兴	PMS_水北公变	10	200	56	56
55420	宜兴	金属拉丝公变	10	400	320	320
55421	宜兴	PMS_地税 2#公变	10	400	320	320
55422	宜兴	PMS_聚贤山庄 11#箱变	10	400	296	296
55423	宜兴	六亩圩公变	10	400	284	284
55424	宜兴	PMS_楝树河西公变	10	400	273	273
55425	宜兴	土桥公路公变（光伏并网）	10	200	138	138
55426	宜兴	PMS_朱家道人墩公变	10	200	133	133
55427	宜兴	PMS_赵庄一组 1#公变	10	315	252	252
55428	宜兴	PMS_赵庄一组 2#公变	10	315	252	252
55429	宜兴	PMS_赵庄一组 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55430	宜兴	PMS_赵庄一组 4#公变	10	315	252	252
55431	宜兴	PMS_赵庄一组 5#公变	10	250	200	200
55432	宜兴	PMS_赵庄一组 6#公变	10	315	252	252
55433	宜兴	东兴七里公变	10	200	160	160
55434	宜兴	PMS_阳羡水泵房公变	10	315	252	252
55435	宜兴	PMS_阳羡场部公变	10	200	160	160
55436	宜兴	PMS_阳羡八一公变	10	200	160	160
55437	宜兴	荆溪北路路灯公变	10	100	80	80
55438	宜兴	PMS_高塍人民路公变	10	315	252	252
55439	宜兴	高塍别墅公变（光伏并网）	10	200	152	152
55440	宜兴	PMS_南和佳苑 1#公变	10	400	320	320
55441	宜兴	PMS_南山坞公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55442	宜兴	前巷汽校公变	10	400	320	320
55443	宜兴	PMS_景和人家 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55444	宜兴	PMS_景和人家 2#站 1#所变	10	1000	800	800
55445	宜兴	PMS_景和人家 2#站 2#所变	10	1000	800	800
55446	宜兴	PMS_景和人家 3#站 1#所变	10	1000	800	800
55447	宜兴	PMS_景和人家 3#站 2#所变	10	1000	800	800
55448	宜兴	PMS_景和人家 3#站 3#所变	10	315	252	252
55449	宜兴	PMS_新果 2#公变	10	200	160	160
55450	宜兴	宜丰埝北公变	10	100	80	80
55451	宜兴	西溪 2#公变（光伏并网）	10	200	137	137
55452	宜兴	华阳公变（光伏并网）	10	315	240	240
55453	宜兴	PMS_烟山西村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55454	宜兴	PMS_南东氿一号 1#箱变	20	630	504	504
55455	宜兴	PMS_后埠头公变	10	400	282	282
55456	宜兴	荷花寺公变	10	400	320	320
55457	宜兴	新幼 2#公变	10	400	320	320
55458	宜兴	PMS_安桥路 4#公变	10	400	320	320
55459	宜兴	安桥路 2#公变	10	400	320	320
55460	宜兴	PMS_安桥路公变	10	400	320	320
55461	宜兴	菜场 3#公变	10	400	320	320
55462	宜兴	PMS_黄家上村 2#公变	10	400	320	320
55463	宜兴	邮电路 2#公变（光伏并网）	10	400	280	280
55464	宜兴	PMS_镇东 2#公变	10	200	160	160
55465	宜兴	PMS_新芳农机公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55466	宜兴	胜利公变	10	400	296	296
55467	宜兴	PMS_渭渎港湾公变	10	400	320	320
55468	宜兴	PMS_帮丁公变	10	200	122	122
55469	宜兴	PMS_英伦华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
55470	宜兴	PMS_英伦华庭 1#箱变	10	630	504	504
55471	宜兴	PMS_岗下小学公变	10	315	122	122
55472	宜兴	PMS_清溪小区 1#箱变	10	630	492	492
55473	宜兴	PMS_格力公变	10	400	168	168
55474	宜兴	湖陵闸站公变	10	200	160	160
55475	宜兴	北大儒公变（光伏并网）	10	200	112	112
55476	宜兴	烟山河南公变（光伏并网）	10	200	133	133
55477	宜兴	PMS_贾大会公变	10	100	50	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55478	宜兴	PMS_东亳阳公变	10	200	69	69
55479	宜兴	PMS_小杨家公变	10	400	320	320
55480	宜兴	PMS_张南公变	10	200	76	76
55481	宜兴	埝西组公变	10	400	320	320
55482	宜兴	PMS_司徒庙公变	10	315	252	252
55483	宜兴	葛渎东公变	10	400	126	126
55484	宜兴	蒋家北公变（光伏并网）	10	200	143	143
55485	宜兴	PMS_丁蜀新城 2#箱变	10	630	504	504
55486	宜兴	PMS_丁蜀新城 1#箱变	10	630	504	504
55487	宜兴	PMS_丁蜀新城 3#箱变	10	630	504	504
55488	宜兴	PMS_丁蜀新城 6#箱变	10	630	504	504
55489	宜兴	PMS_丁蜀新城 7#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55490	宜兴	PMS_丁蜀新城 8#箱变	10	630	504	504
55491	宜兴	长征安置 1#公变（光伏并网）	10	400	306	306
55492	宜兴	PMS_长征安置 2#公变	10	315	252	252
55493	宜兴	PMS_新建高家公变	10	200	160	160
55494	宜兴	PMS_英伦华庭 2#箱变	10	630	491	491
55495	宜兴	PMS_英伦华庭 3#箱变	10	630	504	504
55496	宜兴	林庄村 1#公变（光伏并网）	10	160	82	82
55497	宜兴	PMS_吾桥 1#箱变	10	315	252	252
55498	宜兴	PMS_东下 1#箱变	10	400	320	320
55499	宜兴	PMS_东下 2#箱变	10	400	320	320
55500	宜兴	洛涧新村公变	10	400	320	320
55501	宜兴	PMS_梅林 1#箱变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55502	宜兴	博爱公变	10	400	320	320
55503	宜兴	PMS_蒋庄 3#公变	10	200	76	76
55504	宜兴	PMS_竹海源公变	10	400	320	320
55505	宜兴	PMS_水利站公变	10	400	320	320
55506	宜兴	PMS_供销社 2#公变	10	400	320	320
55507	宜兴	PMS_郭家村北公变	10	200	91	91
55508	宜兴	PMS_毛旗陈家公变	10	200	74	74
55509	宜兴	PMS_东郊花园 1#站 1#所变	20	1000	800	800
55510	宜兴	PMS_东郊花园 1#站 2#所变	20	1000	800	800
55511	宜兴	PMS_锦绣三村 1#箱变	10	630	504	504
55512	宜兴	PMS_富卓苑 1#箱变	10	800	640	640
55513	宜兴	PMS_洋高炉公变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55514	宜兴	PMS_丰泽 2#箱变	10	630	504	504
55515	宜兴	蜀风东公变（光伏并网）	10	200	60	60
55516	宜兴	PMS_云海间 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55517	宜兴	水竹登公变	10	400	304	304
55518	宜兴	PMS_米厂公变	10	250	200	200
55519	宜兴	环岛 2#公变（光伏并网）	10	400	303	303
55520	宜兴	双庙村部公变	10	400	320	320
55521	宜兴	PMS_汤南公变	10	400	320	320
55522	宜兴	怡丰 2#箱变主变	10	630	504	504
55523	宜兴	PMS_港口医院公变	10	400	251	251
55524	宜兴	PMS_街中公变	10	400	279	279
55525	宜兴	藕南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55526	宜兴	清西公变	10	400	306	306
55527	宜兴	PMS_李家段西公变	10	200	126	126
55528	宜兴	PMS_新桥头公变	10	400	314	314
55529	宜兴	PMS_湾东公变	10	400	258	258
55530	宜兴	PMS_西渚姚家公变	10	200	160	160
55531	宜兴	PMS_紫霞 2#公变	10	400	320	320
55532	宜兴	PMS_归径新苑 1#公变	10	400	320	320
55533	宜兴	PMS_归径新苑 2#公变	10	400	320	320
55534	宜兴	PMS_安头南公变	10	400	320	320
55535	宜兴	PMS_北渠高家公变	10	200	142	142
55536	宜兴	PMS_云海间 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55537	宜兴	PMS_肖家埠公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55538	宜兴	南漕杨家 2#公变	10	200	160	160
55539	宜兴	PMS_九岭陈家公变	10	200	128	128
55540	宜兴	PMS_大垅公变	10	100	80	80
55541	宜兴	PMS_英驻高家公变	10	200	160	160
55542	宜兴	PMS_稻香村公变	10	200	150	150
55543	宜兴	PMS_丰西公变	10	200	160	160
55544	宜兴	PMS_浪二公变	10	160	80	80
55545	宜兴	PMS_烟山西高田公变	10	100	46	46
55546	宜兴	仙灵圩公变	10	200	122	122
55547	宜兴	PMS_墅前 2#公变	10	200	94	94
55548	宜兴	蒋典 3#公变（光伏并网）	10	315	242	242
55549	宜兴	PMS_双庙小区 2#公变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55550	宜兴	PMS_江南名苑 4#箱变	10	630	504	504
55551	宜兴	PMS_东郊花园 14#箱变	20	630	504	504
55552	宜兴	PMS_东郊花园 13#箱变	20	630	504	504
55553	宜兴	PMS_东郊花园 15#箱变	20	630	504	504
55554	宜兴	PMS_东郊花园 16#箱变	20	630	504	504
55555	宜兴	PMS_东郊花园 1#箱变	20	630	504	504
55556	宜兴	PMS_东郊花园 2#箱变	20	630	504	504
55557	宜兴	PMS_东郊花园 3#箱变	20	630	504	504
55558	宜兴	PMS_东郊花园 4#箱变	20	630	504	504
55559	宜兴	PMS_东郊花园 5#箱变	20	630	504	504
55560	宜兴	PMS_东郊花园 6#箱变	20	630	504	504
55561	宜兴	PMS_东郊花园 7#箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55562	宜兴	PMS_东郊花园 8#箱变	20	630	504	504
55563	宜兴	PMS_东郊花园 9#箱变	20	630	504	504
55564	宜兴	PMS_东郊花园 10#箱变	20	630	504	504
55565	宜兴	PMS_东郊花园 11#箱变	20	630	504	504
55566	宜兴	PMS_东郊花园 12#箱变	20	630	504	504
55567	宜兴	竹海新区 1#公变（光伏并网）	10	400	302	302
55568	宜兴	PMS_竹海新区 5#公变	10	400	320	320
55569	宜兴	PMS_华东石材市场 10#公变	10	400	320	320
55570	宜兴	PMS_华东石材市场 11#公变	10	400	320	320
55571	宜兴	华东石材市场 12#公变	10	400	320	320
55572	宜兴	PMS_华东石材市场 13#公变	10	400	320	320
55573	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 3#所变	20	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55574	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 2#所变	20	1250	1000	1000
55575	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 1#所变	20	1000	800	800
55576	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
55577	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 3#所变	20	1250	1000	1000
55578	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 4#所变	20	1250	1000	1000
55579	宜兴	PMS_扬富公变	10	400	251	251
55580	宜兴	PMS_蒋笠石矿公变	10	200	160	160
55581	宜兴	PMS_姜家公变	10	100	80	80
55582	宜兴	PMS_青龙水产村公变	10	315	252	252
55583	宜兴	PMS_东岸新村 1#箱变	10	500	400	400
55584	宜兴	PMS_东岸新村 2#箱变	10	315	252	252
55585	宜兴	PMS_湖滨小区二期 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55586	宜兴	PMS_兴业路公变	10	100	80	80
55587	宜兴	PMS_润和 1#公变	10	400	320	320
55588	宜兴	PMS_润禾 3#公变	10	400	320	320
55589	宜兴	龙窑河东公变（光伏并网）	10	200	79	79
55590	宜兴	PMS_绿洲公变	10	400	69	69
55591	宜兴	PMS_西山菜场公变	10	400	320	320
55592	宜兴	鑫圩公变	10	400	320	320
55593	宜兴	PMS_任墅前村公变	10	400	320	320
55594	宜兴	太华张家公变	10	200	121	121
55595	宜兴	民北公变（光伏并网）	10	400	284	284
55596	宜兴	PMS_烟山粮管所公变	10	400	320	320
55597	宜兴	PMS_华东石材市场 14#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55598	宜兴	PMS_民北村公变	10	200	53	53
55599	宜兴	贤岭箱变主变	10	400	320	320
55600	宜兴	巷里公变	10	200	83	83
55601	宜兴	PMS_后洪村 2#公变	10	200	160	160
55603	宜兴	PMS_牛胡沟上公变	10	100	80	80
55604	宜兴	潜洛村安置小区 2#公变	10	315	252	252
55605	宜兴	PMS_和兴路路灯公变	10	200	160	160
55606	宜兴	东石桥渎 1#公变	10	400	320	320
55607	宜兴	水产大滩公变	10	200	160	160
55608	宜兴	PMS_精品商厦箱变	10	630	504	504
55609	宜兴	机砖公变	10	400	320	320
55610	宜兴	PMS_金鹅公变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55611	宜兴	PMS_东锦家园 1#箱变	10	630	504	504
55612	宜兴	PMS_东锦家园 2#箱变	10	630	504	504
55613	宜兴	PMS_东锦家园 3#箱变	10	630	504	504
55614	宜兴	PMS_东锦家园 5#箱变	10	630	504	504
55615	宜兴	PMS_东锦家园 4#箱变	10	630	504	504
55616	宜兴	PMS_东锦家园 6#箱变	10	630	504	504
55617	宜兴	PMS_东锦家园 7#箱变	10	630	504	504
55618	宜兴	PMS_东锦家园 8#箱变	10	500	400	400
55619	宜兴	PMS_东锦家园 9#箱变	10	500	400	400
55620	宜兴	PMS_东锦家园 10#箱变	10	630	504	504
55621	宜兴	PMS_东锦家园 11#箱变	10	630	504	504
55622	宜兴	PMS_东锦家园 12#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55623	宜兴	PMS_浮山苑 1#箱变	10	400	320	320
55624	宜兴	PMS_浮山苑 2#箱变	10	400	320	320
55625	宜兴	PMS_浮山苑 3#箱变	10	400	320	320
55626	宜兴	PMS_浮山苑 4#箱变	10	400	320	320
55627	宜兴	PMS_三中三小公变	10	400	320	320
55628	宜兴	PMS_庄头山公变	10	200	150	150
55629	宜兴	PMS_星海公变	10	200	160	160
55630	宜兴	PMS_烟山后村公变	10	200	150	150
55631	宜兴	PMS_西花园五村二期 1#箱变	10	630	504	504
55632	宜兴	PMS_茶亭八队公变	10	200	160	160
55633	宜兴	PMS_碧桂园 1#箱变	10	400	320	320
55634	宜兴	PMS_前巷西山公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55635	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
55636	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
55637	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
55638	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
55639	宜兴	PMS_农机 2#箱变	10	630	496	496
55640	宜兴	中堂 1#站 3#所变	20	1000	800	800
55641	宜兴	中堂 1#站 4#所变	20	800	640	640
55642	宜兴	中堂 2#站 1#所变	20	1000	800	800
55643	宜兴	PMS_中堂 2#站 2#所变	20	1000	800	800
55644	宜兴	中堂 2#站 3#所变	20	800	640	640
55645	宜兴	PMS_中堂 2#站 4#所变	20	800	640	640
55646	宜兴	PMS_滨水新城 11#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55647	宜兴	PMS_烟山桥西公变	10	400	320	320
55648	宜兴	PMS_郑家 2#公变	10	200	144	144
55649	宜兴	五家桥公变（光伏并网）	10	400	228	228
55650	宜兴	何家坝东公变	10	200	97	97
55651	宜兴	汤泉村公变（光伏并网）	10	200	129	129
55652	宜兴	PMS_省庄韭菜岭 2#公变	10	200	160	160
55653	宜兴	融创氿园二期 7#站 1#所变	10	800	640	640
55654	宜兴	PMS_翁家头公变	10	200	125	125
55655	宜兴	PMS_景湖人家 10#站 1#所变	20	800	640	640
55656	宜兴	PMS_景湖人家 10#站 2#所变	20	800	640	640
55657	宜兴	PMS_景湖人家 11#室 1#所变	20	800	640	640
55658	宜兴	PMS_景湖人家 11#室 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55659	宜兴	PMS_景湖人家 12#室 1#所变	20	800	640	640
55660	宜兴	PMS_景湖人家 12#室 2#所变	20	800	640	640
55661	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 1#所变	20	800	640	640
55662	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 2#所变	20	800	640	640
55663	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 3#所变	20	800	640	640
55664	宜兴	PMS_屺山建材公变	10	315	252	252
55665	宜兴	静乐农场箱变主变	10	630	504	504
55666	宜兴	青年农场公变	10	400	280	280
55667	宜兴	PMS_锡宜公路公变	10	400	320	320
55668	宜兴	张兰桥 2#公变（光伏并网）	10	200	141	141
55669	宜兴	PMS_川埠工业 5#公变	10	400	320	320
55670	宜兴	PMS_大巷公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55671	宜兴	牛犊山公变（光伏并网）	10	400	315	315
55672	宜兴	分水东浜公变（光伏并网）	10	315	239	239
55673	宜兴	PMS_南山冲公变	10	100	80	80
55674	宜兴	PMS_二工区公变	10	400	320	320
55675	宜兴	浦南宁兴公变	10	400	320	320
55676	宜兴	PMS_下南村公变	10	200	160	160
55677	宜兴	朝东公变（光伏并网）	10	200	126	126
55678	宜兴	PMS_南和佳苑三期 1#箱变	10	400	320	320
55679	宜兴	PMS_南和佳苑三期 2#箱变	10	400	308	308
55680	宜兴	PMS_南和佳苑三期 3#箱变	10	400	320	320
55681	宜兴	PMS_南和佳苑三期 5#箱变	10	400	320	320
55682	宜兴	PMS_南和佳苑三期 6#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55683	宜兴	PMS_南和佳苑三期 4#箱变	10	400	320	320
55684	宜兴	PMS_南和佳苑三期 7#箱变	10	400	320	320
55685	宜兴	PMS_周迈庄 1#公变	10	200	160	160
55686	宜兴	PMS_天汎御城 1#箱变	20	400	320	320
55687	宜兴	PMS_天汎御城 2#箱变	20	400	278	278
55688	宜兴	PMS_南山村 2#公变	10	200	160	160
55689	宜兴	PMS_惠和苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55690	宜兴	PMS_惠和苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55691	宜兴	PMS_新建义庄西公变	10	400	320	320
55692	宜兴	PMS_植物园公变	10	200	160	160
55693	宜兴	路东 2#公变	10	400	257	257
55694	宜兴	马干公变（光伏并网）	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55695	宜兴	PMS_埝鲸马家村公变	10	200	100	100
55696	宜兴	PMS_查林集中区公变	10	400	320	320
55697	宜兴	PMS_铜山黄岗卡 2#公变	10	200	160	160
55698	宜兴	下坝村 2#公变	10	400	320	320
55699	宜兴	陆平村 2#公变	10	200	11	11
55700	宜兴	PMS_欣和福地 1#箱变	10	400	320	320
55701	宜兴	PMS_双庙 4#公变	10	200	147	147
55702	宜兴	PMS_淦里茶场公变	10	200	160	160
55703	宜兴	芙蓉河北公变（光伏并网）	10	200	12	12
55704	宜兴	PMS_融创氿园二期 7#站 2#所变	10	800	640	640
55705	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
55706	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55707	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 3#所变	10	800	640	640
55708	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 4#所变	10	800	640	640
55709	宜兴	PMS_东下团山 2#公变	10	200	146	146
55710	宜兴	广汇桥公变	10	400	320	320
55711	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 4#所变	20	800	640	640
55712	宜兴	PMS_教工公变	10	400	320	320
55713	宜兴	王家西箱变主变	10	630	504	504
55714	宜兴	PMS_欣和花园 1#箱变	10	400	320	320
55715	宜兴	PMS_欣和花园 2#箱变	10	400	320	320
55716	宜兴	PMS_欣和花园 3#箱变	10	400	320	320
55717	宜兴	PMS_欣和花园 4#箱变	10	400	320	320
55718	宜兴	戴里公变（光伏并网）	10	200	6	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55719	宜兴	PMS_金兰高田公变	10	200	160	160
55720	宜兴	PMS_云庄桥公变	10	400	320	320
55721	宜兴	PMS_分水北漕公变	10	200	151	151
55722	宜兴	潜浩农网公变（光伏并网）	10	400	196	196
55723	宜兴	PMS_金兰赵家公变	10	200	160	160
55724	宜兴	PMS_窦家公变	10	400	285	285
55725	宜兴	金兰唐家公变（光伏并网）	10	200	147	147
55726	宜兴	PMS_潘高公变	10	200	140	140
55727	宜兴	PMS_乐祺佳苑 1#箱变	10	400	261	261
55728	宜兴	PMS_乐祺佳苑 2#箱变	10	400	286	286
55729	宜兴	PMS_儒林西公变	10	400	320	320
55730	宜兴	安乐南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55731	宜兴	吴家公变	10	200	99	99
55732	宜兴	PMS_笠渎桥公变	10	200	160	160
55733	宜兴	PMS_白马新区公变	10	400	307	307
55734	宜兴	茶亭施家公变	10	400	320	320
55735	宜兴	PMS_春江花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
55736	宜兴	PMS_春江花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
55737	宜兴	PMS_万珍西公变	10	200	160	160
55738	宜兴	PMS_魏家 2#公变	10	400	139	139
55739	宜兴	沧浦家苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
55740	宜兴	沧浦家苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55741	宜兴	沧浦家苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
55742	宜兴	沧浦家苑 2#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55743	宜兴	沧浦家苑 2#室 3#所变	10	800	640	640
55744	宜兴	沧浦家苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
55745	宜兴	PMS_潼渚村河西公变	10	200	160	160
55746	宜兴	PMS_碧桂园 1#室 1#所变	10	800	640	640
55747	宜兴	PMS_碧桂园 1#室 2#所变	10	800	640	640
55748	宜兴	PMS_马庄村公变	10	200	144	144
55749	宜兴	PMS_方西公变	10	200	160	160
55750	宜兴	毛旗许家 2#公变	10	160	128	128
55751	宜兴	兰疗 1#公变	10	400	320	320
55752	宜兴	PMS_画溪桥公变	10	400	320	320
55753	宜兴	PMS_山水怡和 2#箱变主变	10	630	504	504
55754	宜兴	PMS_山水怡和 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55755	宜兴	茂花 2#公变（光伏并网）	10	200	48	48
55756	宜兴	PMS_男留前村 2#公变	10	400	312	312
55757	宜兴	PMS_杨堤圩公变	10	400	320	320
55758	宜兴	PMS_新桥 3#公变	10	400	320	320
55759	宜兴	荷花公变	10	400	320	320
55760	宜兴	PMS_都山六村三期 1#公变	10	400	320	320
55761	宜兴	PMS_都山六村三期 2#公变	10	400	320	320
55762	宜兴	PMS_都山六村三期 3#公变	10	400	320	320
55763	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 1#所变	10	800	640	640
55764	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 2#所变	10	800	640	640
55765	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 3#所变	10	800	640	640
55766	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55767	宜兴	洋渭港北公变	10	160	128	128
55768	宜兴	PMS_塘西公变	10	200	143	143
55769	宜兴	坝窦公变（光伏并网）	10	200	146	146
55770	宜兴	PMS_四方商厦公变	10	200	160	160
55771	宜兴	镇区 10#公变	10	400	320	320
55772	宜兴	澳能公变	10	200	160	160
55773	宜兴	PMS_西渚庙西公变	10	200	83	83
55774	宜兴	PMS_陆家 2#公变	10	200	160	160
55775	宜兴	PMS_竹海新区 6#公变	10	400	320	320
55776	宜兴	PMS_油站公变	10	200	160	160
55777	宜兴	后庄门公变（光伏并网）	10	400	313	313
55778	宜兴	PMS_乐祺佳苑 3#箱变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55779	宜兴	PMS_乐祺佳苑 4#箱变	10	400	320	320
55780	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
55781	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
55782	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
55783	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
55784	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
55785	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
55786	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 3#所变	20	800	640	640
55787	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
55788	宜兴	PMS_春江花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
55789	宜兴	PMS_春江花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
55790	宜兴	兴漕北路公变（光伏并网）	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55791	宜兴	后仁 3#公变（光伏并网）	10	400	279	279
55792	宜兴	丁家桥公变（光伏并网）	10	200	112	112
55793	宜兴	PMS_渎南桥公变	10	200	111	111
55794	宜兴	PMS_高塍顾家 4#公变	10	200	160	160
55795	宜兴	PMS_隔湖水产公变	10	200	160	160
55796	宜兴	PMS_青龙山公变	10	200	93	93
55797	宜兴	PMS_磨山西公变	10	200	137	137
55798	宜兴	PMS_瑞金公变	10	400	320	320
55799	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2#室 1#所变	10	800	640	640
55800	宜兴	龙湖紫云台 2#室 2#所变	10	800	640	640
55801	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2#室 3#所变	10	800	640	640
55802	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2#室 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55803	宜兴	PMS_长安北 3#公变	10	400	320	320
55804	宜兴	枫林水库公变	10	200	160	160
55805	宜兴	PMS_金泉 3#公变	10	400	320	320
55806	宜兴	镁炭窑炉公变	10	400	320	320
55807	宜兴	PMS_双庙加工公变	10	400	320	320
55808	宜兴	三洞安置 2#公变	10	200	160	160
55809	宜兴	PMS_通蜀西路 1#公变	10	250	200	200
55810	宜兴	PMS_紫京 1#站 1#所变	10	800	640	640
55811	宜兴	新屋 2#公变（光伏并网）	10	200	47	47
55812	宜兴	PMS_竹海新区 4#公变	10	400	320	320
55813	宜兴	PMS_竹海新区 2#公变	10	400	320	320
55814	宜兴	PMS_阳羡 10#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55815	宜兴	PMS_高安 2#公变	10	400	320	320
55816	宜兴	PMS_高安 3#公变	10	400	320	320
55817	宜兴	PMS_高安 4#公变	10	400	320	320
55818	宜兴	PMS_彩虹未来城 1#站 1#所变	10	800	640	640
55819	宜兴	PMS_彩虹未来城 1#站 2#所变	10	800	640	640
55820	宜兴	PMS_彩虹未来城 2#站 1#所变	10	800	640	640
55821	宜兴	PMS_彩虹未来城 2#站 2#所变	10	800	640	640
55822	宜兴	西渚塘岕公变（光伏并网）	10	100	65	65
55823	宜兴	PMS_龙兴苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
55824	宜兴	澄渎东公变	10	200	143	143
55825	宜兴	澄渎东 2#公变	10	400	320	320
55826	宜兴	华东石材市场有限公司 25#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55827	宜兴	PMS_华东石材市场有限公司 26#箱变	10	400	320	320
55828	宜兴	PMS_景湖人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
55829	宜兴	PMS_景湖人家 4#站 2#所变	20	800	640	640
55830	宜兴	PMS_景湖人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
55831	宜兴	PMS_景湖人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
55832	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 1#所变	20	800	640	640
55833	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 2#所变	20	800	640	640
55834	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 3#所变	20	800	640	640
55835	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 4#所变	20	800	640	640
55836	宜兴	PMS_景湖人家 6#站 1#所变	20	800	640	640
55837	宜兴	PMS_景湖人家 6#站 2#所变	20	800	640	640
55838	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 1#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55839	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 2#所变	20	800	640	640
55840	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 3#所变	20	800	640	640
55841	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 4#所变	20	800	640	640
55842	宜兴	PMS_景湖人家 8#站 1#所变	20	800	640	640
55843	宜兴	PMS_景湖人家 8#站 2#所变	20	800	640	640
55844	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 1#所变	20	800	640	640
55845	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 2#所变	20	800	640	640
55846	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 3#所变	20	800	640	640
55847	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 4#所变	20	800	640	640
55848	宜兴	PMS_尚岛豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
55849	宜兴	PMS_尚岛豪庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
55850	宜兴	西塘公变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55851	宜兴	滨河水产村东公变（光伏并网）	10	200	148	148
55852	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
55853	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
55854	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 3#所变	20	800	640	640
55855	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 4#所变	20	800	640	640
55856	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 1#所变	20	800	640	640
55857	宜兴	PMS_小五家公变	10	200	146	146
55858	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 2#所变	20	800	640	640
55859	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 3#所变	20	800	640	640
55860	宜兴	PMS_荷叶山公变	10	200	160	160
55861	宜兴	飞里 2#公变（光伏并网）	10	200	95	95
55862	宜兴	查林明玉公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55863	宜兴	PMS_南新河北公变	10	200	65	65
55864	宜兴	PMS_银河公变	10	400	320	320
55865	宜兴	PMS_后圩西公变	10	200	110	110
55866	宜兴	黄家山公变	10	400	320	320
55867	宜兴	PMS_石罗墩公变	10	200	160	160
55868	宜兴	PMS_烟山周家村公变	10	200	145	145
55869	宜兴	PMS_西甸公变	10	200	98	98
55870	宜兴	PMS_安坝桥公变	10	400	320	320
55871	宜兴	PMS_山水氿城 1#站 1#所变	20	800	628	628
55872	宜兴	PMS_山水氿城 1#站 2#所变	20	800	640	640
55873	宜兴	PMS_山水氿城 1#站 3#所变	20	800	640	640
55874	宜兴	PMS_山水氿城 1#站 4#所变	20	800	607	607

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55875	宜兴	PMS_铜锣山公变	10	200	160	160
55876	宜兴	PMS_紫京 1#站 2#所变	10	800	640	640
55877	宜兴	紫京 1#站 3#所变	10	800	640	640
55878	宜兴	PMS_紫京 1#站 4#所变	10	800	640	640
55879	宜兴	PMS_紫京 2#站 1#所变	10	800	640	640
55880	宜兴	PMS_紫京 2#站 2#所变	10	800	640	640
55881	宜兴	沙家公变	10	400	305	305
55882	宜兴	邵巷公变	10	400	306	306
55883	宜兴	PMS_东山东路 3#箱变	10	400	320	320
55884	宜兴	PMS_海德名园 4#站 1#所变	10	800	640	640
55885	宜兴	PMS_海德名园 4#站 2#所变	10	800	640	640
55886	宜兴	PMS_海德名园 5#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55887	宜兴	PMS_海德名园 5#站 2#所变	10	800	640	640
55888	宜兴	PMS_潜洛村菜场 1#公变	10	400	320	320
55889	宜兴	PMS_潜洛村菜场 2#公变	10	400	320	320
55890	宜兴	PMS_龙兴苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
55891	宜兴	PMS_龙兴苑 1#箱变	10	400	320	320
55892	宜兴	PMS_龙兴苑 2#箱变	10	400	320	320
55893	宜兴	何家村西公变	10	400	320	320
55894	宜兴	PMS_清溪人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
55895	宜兴	PMS_清溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
55896	宜兴	PMS_清溪人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
55897	宜兴	PMS_清溪人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
55898	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55899	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 2#所变	10	800	640	640
55900	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 3#所变	10	800	640	640
55901	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 4#所变	10	800	640	640
55902	宜兴	PMS_清溪人家 1#箱变主变	10	400	320	320
55903	宜兴	螽斯巷 2#公变	10	400	320	320
55904	宜兴	PMS_螽河花园 1#室 1#所变	10	800	640	640
55905	宜兴	PMS_螽河花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
55906	宜兴	PMS_螽河花园 1#室 3#所变	10	800	640	640
55907	宜兴	PMS_螽河花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
55908	宜兴	PMS_上山 2#公变	10	200	42	42
55909	宜兴	PMS_和桥建行 2#公变	10	400	275	275
55910	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 4#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55911	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 1#所变	20	800	640	640
55912	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 2#所变	20	800	640	640
55913	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 3#所变	20	800	640	640
55914	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 4#所变	20	800	640	640
55915	宜兴	PMS_塍里赵庄 2#公变	10	400	320	320
55916	宜兴	PMS_塍里村部公变	10	400	320	320
55917	宜兴	PMS_南和佳苑 1#箱变	10	630	504	504
55918	宜兴	PMS_南和佳苑 2#箱变	10	630	504	504
55919	宜兴	PMS_南和佳苑 3#箱变	10	630	504	504
55920	宜兴	PMS_南和佳苑 4#箱变	10	630	504	504
55921	宜兴	PMS_永兴 2#公变	10	200	160	160
55922	宜兴	闵家祠堂公变（光伏并网）	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55923	宜兴	南坝 3#公变（光伏并网）	10	200	58	58
55924	宜兴	PMS_红塔东公变	10	200	160	160
55925	宜兴	PMS_南圩西公变	10	200	119	119
55926	宜兴	PMS_浦南北村 2#公变	10	400	320	320
55927	宜兴	PMS_虬山岭公变	10	200	160	160
55928	宜兴	PMS_华悦氿峰 1#站 1#所变	20	800	640	640
55929	宜兴	PMS_华悦氿峰 1#站 2#所变	20	800	640	640
55930	宜兴	PMS_华悦氿峰 2#室 1#所变	20	800	640	640
55931	宜兴	PMS_华悦氿峰 2#室 2#所变	20	800	640	640
55932	宜兴	PMS_华悦氿峰 3#室 1#所变	20	800	640	640
55933	宜兴	PMS_华悦氿峰 3#室 2#所变	20	800	640	640
55934	宜兴	PMS_华悦氿峰 3#室 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55935	宜兴	PMS_华悦氿峰 3#室 4#所变	20	800	640	640
55936	宜兴	PMS_金犊新村 1#箱变	10	400	320	320
55937	宜兴	PMS_浦西影剧箱变	10	250	200	200
55938	宜兴	PMS_金犊新村 2#箱变	10	400	320	320
55939	宜兴	PMS_金犊新村 3#箱变	10	400	320	320
55940	宜兴	青龙三庄公变（光伏并网）	10	315	240	240
55941	宜兴	芳桥西村 2#公变（光伏并网）	10	200	30	30
55942	宜兴	小村公变（光伏并网）	10	400	291	291
55943	宜兴	宜漕路路灯箱变主变	10	500	400	400
55944	宜兴	PMS_安康安置 1#箱变	10	400	320	320
55945	宜兴	PMS_安康安置 2#箱变	10	400	320	320
55946	宜兴	PMS_希望新村 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55947	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 1#所变	10	800	640	640
55948	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 2#所变	10	800	640	640
55949	宜兴	大码坞公变	10	400	320	320
55950	宜兴	PMS_随和苑 1#箱变	10	630	504	504
55951	宜兴	PMS_随和苑 2#箱变	10	630	504	504
55952	宜兴	任墅新村部公变	10	400	320	320
55953	宜兴	黄岳北公变	10	200	160	160
55954	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 1#所变	10	800	640	640
55955	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 2#所变	10	800	640	640
55956	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 3#所变	10	800	640	640
55957	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 4#所变	10	800	640	640
55958	宜兴	PMS_赵庄新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55959	宜兴	PMS_赵庄新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
55960	宜兴	PMS_赵庄新苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
55961	宜兴	PMS_赵庄新苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
55962	宜兴	PMS_顺伟 C 区 2#箱变	10	315	252	252
55963	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 1#所变	10	800	640	640
55964	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 2#所变	10	800	640	640
55965	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 3#所变	10	800	640	640
55966	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 4#所变	10	800	640	640
55967	宜兴	西巷公变（光伏并网）	10	400	211	211
55968	宜兴	江南市场 6#公变（光伏并网）	10	400	320	320
55969	宜兴	PMS_港监箱变	10	200	151	151
55970	宜兴	三鑫路公变（光伏并网）	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55971	宜兴	PMS_上俸电站公变	10	200	160	160
55972	宜兴	PMS_伍圩村 2#公变	10	200	160	160
55973	宜兴	PMS_天汎御城 9#站 1#所变	20	800	640	640
55974	宜兴	PMS_天汎御城 9#站 2#所变	20	800	640	640
55975	宜兴	PMS_天汎御城 10#室 1#所变	20	800	640	640
55976	宜兴	PMS_天汎御城 10#室 2#所变	20	800	640	640
55977	宜兴	PMS_天汎御城 10#室 3#所变	20	800	640	640
55978	宜兴	PMS_天汎御城 10#室 4#所变	20	800	640	640
55979	宜兴	PMS_天汎御城 11#室 1#所变	20	800	640	640
55980	宜兴	PMS_五星花园 86#公变	10	400	320	320
55981	宜兴	红旗圩公变	10	400	320	320
55982	宜兴	PMS_蛟桥 2#箱变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55983	宜兴	PMS_氿滨广场箱变	10	630	504	504
55984	宜兴	PMS_下漳路灯箱变	10	100	80	80
55985	宜兴	学前街公变	10	400	310	310
55986	宜兴	余庄村公变	10	400	320	320
55987	宜兴	PMS_白泥 3#公变	10	400	218	218
55988	宜兴	周铁朝阳公变	10	315	252	252
55989	宜兴	PMS_西渚集镇 2#公变	10	200	160	160
55990	宜兴	PMS_育才安置 1#箱变	10	400	320	320
55991	宜兴	PMS_东虹宝塔路公变	10	400	320	320
55992	宜兴	PMS_龙头山 2#公变	10	200	160	160
55993	宜兴	PMS_育才安置 2#箱变	10	400	320	320
55994	宜兴	PMS_育才安置 3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55995	宜兴	PMS_元头公变	10	200	160	160
55996	宜兴	百亩后村公变（光伏并网）	10	200	116	116
55997	宜兴	PMS_川埠农行公变	10	400	320	320
55998	宜兴	东岗牌楼公变（光伏并网）	10	200	96	96
55999	宜兴	PMS_东潘公变	10	200	110	110
56000	宜兴	PMS_白圩公变	10	100	29	29
56001	宜兴	PMS_川埠电力站 1#公变	10	400	320	320
56002	宜兴	PMS_万亩 2#公变	10	200	160	160
56003	宜兴	蝶水风情园 1#箱变	10	1000	800	800
56004	宜兴	PMS_蝶水风情园 2#箱变	10	1000	800	800
56005	宜兴	PMS_花园 2#公变	10	200	160	160
56006	宜兴	PMS_华东石材市场 27#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56007	宜兴	PMS_圣龙山庄 1#箱变	10	400	320	320
56008	宜兴	PMS_圣龙山庄 2#箱变	10	400	320	320
56009	宜兴	PMS_圣龙山庄 3#箱变	10	400	320	320
56010	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56011	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56012	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
56013	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
56014	宜兴	PMS_墩上公变	10	200	160	160
56015	宜兴	里高 3#公变（光伏并网）	10	200	150	150
56016	宜兴	PMS_天生圩 4#公变	10	400	320	320
56017	宜兴	西横河公变	10	400	320	320
56018	宜兴	PMS_永兴北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56019	宜兴	PMS_双桥北公变	10	400	320	320
56020	宜兴	汤家 2#公变（光伏并网）	10	400	307	307
56021	宜兴	PMS_蒋墅电站公变	10	100	80	80
56022	宜兴	PMS_新街 2#公变	10	400	310	310
56023	宜兴	海事公变	10	400	297	297
56024	宜兴	PMS_百街公变	10	400	320	320
56025	宜兴	PMS_天氿御城 11#室 2#所变	20	800	640	640
56026	宜兴	PMS_天氿御城 11#室 3#所变	20	800	640	640
56027	宜兴	PMS_天氿御城 11#室 4#所变	20	800	640	640
56028	宜兴	PMS_荆溪 1#箱变	10	630	504	504
56029	宜兴	PMS_荆溪 6#箱变	10	630	504	504
56030	宜兴	PMS_五大院箱变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56031	宜兴	PMS_兴建人家 1#箱变	10	630	504	504
56032	宜兴	PMS_遗踪村 2#公变	10	200	127	127
56033	宜兴	夏江霞墅 2#公变（光伏并网）	10	200	89	89
56034	宜兴	PMS_砺山 2#公变	10	200	82	82
56035	宜兴	体育场路灯箱变	10	630	504	504
56036	宜兴	PMS_九南路路灯箱变	10	630	504	504
56037	宜兴	PMS_下邱 2#公变	10	200	160	160
56038	宜兴	下邱公变（光伏并网）	10	200	97	97
56039	宜兴	PMS_教育路绿化箱变	10	160	128	128
56040	宜兴	PMS_联运箱变	10	630	504	504
56041	宜兴	PMS_观前箱变	10	630	464	464
56042	宜兴	PMS_上袁村 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56043	宜兴	PMS_查林码头公变	10	200	160	160
56044	宜兴	PMS_滨水新城 1#站 1#所变	10	800	640	640
56045	宜兴	PMS_滨水新城 1#站 2#所变	10	800	640	640
56046	宜兴	PMS_滨水新城 2#站 1#所变	10	800	640	640
56047	宜兴	PMS_滨水新城 2#站 2#所变	10	800	640	640
56048	宜兴	PMS_磨盘公变	10	200	32	32
56049	宜兴	PMS_池母公变	10	200	148	148
56050	宜兴	PMS_金渚体育场公变	10	400	320	320
56051	宜兴	PMS_长龙山公变	10	200	160	160
56052	宜兴	PMS_阳羡朝阳公变	10	200	76	76
56053	宜兴	马庄 2#公变	10	200	110	110
56054	宜兴	PMS_慕蠡洞公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56055	宜兴	PMS_甘泉公变	10	400	297	297
56056	宜兴	PMS_山水怡和 1#箱变主变	10	400	320	320
56057	宜兴	PMS_博古陶庄 1#箱变	10	400	320	320
56058	宜兴	PMS_博古陶庄 2#箱变	10	400	320	320
56059	宜兴	万渔村公变（光伏并网）	10	200	111	111
56060	宜兴	黄沙渎西公变	10	200	160	160
56061	宜兴	PMS_南淋北公变	10	400	320	320
56062	宜兴	PMS_中心广场公变	10	400	320	320
56063	宜兴	PMS_和渎东公变	10	200	133	133
56064	宜兴	PMS_马桥 2#公变	10	400	320	320
56065	宜兴	PMS_杏洞 2#公变	10	200	160	160
56066	宜兴	九龙龙背公变（光伏并网）	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56067	宜兴	PMS_茶园村 2#公变	10	200	123	123
56068	宜兴	PMS_小村上公变	10	200	150	150
56069	宜兴	金紫村委公变（光伏并网）	10	200	130	130
56070	宜兴	PMS_田舍桥公变	10	200	160	160
56071	宜兴	PMS_东宅北公变	10	200	160	160
56072	宜兴	PMS_蒋北店公变	10	200	53	53
56073	宜兴	PMS_宜城南公变	10	200	160	160
56074	宜兴	安桥南公变（光伏并网）	10	200	147	147
56075	宜兴	PMS_石材市场 39#公变	10	400	320	320
56076	宜兴	PMS_石材市场 22#公变	10	400	320	320
56077	宜兴	PMS_石材市场 23#公变	10	400	320	320
56078	宜兴	庄东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56079	宜兴	南兴公变（光伏并网）	10	400	284	284
56080	宜兴	PMS_南漕电力站 6#公变	10	400	320	320
56081	宜兴	典巷西公变	10	400	320	320
56082	宜兴	PMS_闸北 2#公变	10	400	320	320
56083	宜兴	PMS_周铁小学箱变	10	630	504	504
56084	宜兴	PMS_压渚桥公变	10	200	89	89
56085	宜兴	PMS_后木桥公变	10	200	160	160
56086	宜兴	PMS_官林后年庄公变	10	200	138	138
56087	宜兴	陆家头公变（光伏并网）	10	200	117	117
56088	宜兴	PMS_南门 3#公变	10	400	284	284
56089	宜兴	PMS_黄家西公变	10	200	132	132
56090	宜兴	PMS_罗家庄公变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56091	宜兴	PMS_官林商城箱变	10	630	504	504
56092	宜兴	PMS_幸福箱变	10	630	504	504
56093	宜兴	PMS_供销箱变	10	630	504	504
56094	宜兴	PMS_信用箱变	10	400	320	320
56095	宜兴	PMS_官林幼儿园箱变	10	630	504	504
56096	宜兴	PMS_官林菜场箱变	10	630	504	504
56097	宜兴	PMS_育才箱变	10	630	504	504
56098	宜兴	PMS_凌北箱变	10	630	504	504
56099	宜兴	吕东 2#公变	10	400	320	320
56100	宜兴	丰村公变	10	400	282	282
56101	宜兴	PMS_东山东路 1#箱变	10	400	320	320
56102	宜兴	PMS_聚贤山庄 12#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56103	宜兴	PMS_小雷山公变	10	200	160	160
56104	宜兴	PMS_东山东路 2#箱变	10	400	304	304
56105	宜兴	PMS_东山东路路灯箱变	10	100	80	80
56106	宜兴	PMS_煤球 2#公变	10	400	320	320
56107	宜兴	南庙沟公变	10	200	160	160
56108	宜兴	华东石村市场有限公司 17#箱变主变	10	630	504	504
56109	宜兴	PMS_车站新村 2#公变	10	400	320	320
56110	宜兴	PMS_红塔新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56111	宜兴	PMS_红塔新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56112	宜兴	PMS_红塔新苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
56113	宜兴	PMS_红塔新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
56114	宜兴	PMS_红塔新苑 3#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56115	宜兴	PMS_红塔新苑 3#站 2#所变	10	800	640	640
56116	宜兴	PMS_金汇熙园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56117	宜兴	PMS_金汇熙园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56118	宜兴	PMS_金汇熙园 2#站 1#所变	10	800	640	640
56119	宜兴	金汇熙园 2#站 2#所变（光伏并网）	10	800	622	622
56120	宜兴	PMS_金汇熙园 1#箱变	10	400	320	320
56121	宜兴	PMS_金汇熙园 2#箱变	10	400	307	307
56122	宜兴	PMS_石材市场 21#公变	10	400	320	320
56123	宜兴	PMS_石材市场 20#公变	10	400	320	320
56124	宜兴	PMS_金兰柏树北公变	10	200	42	42
56125	宜兴	PMS_涧众码头公变	10	200	160	160
56126	宜兴	PMS_杨岭公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56127	宜兴	PMS_川埠土菜馆公变	10	400	272	272
56128	宜兴	PMS_石材市场 32#公变	10	400	320	320
56129	宜兴	泥矿坞公变（光伏并网）	10	200	147	147
56130	宜兴	塘下公变	10	400	320	320
56131	宜兴	木石庄蜀 2#公变	10	200	139	139
56132	宜兴	常安 4#公变（光伏并网）	10	400	306	306
56133	宜兴	PMS_石材市场 33#公变	10	400	320	320
56134	宜兴	PMS_石材市场 41#公变	10	400	320	320
56135	宜兴	PMS_石材市场 34#公变	10	400	320	320
56136	宜兴	PMS_枫隐路 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
56137	宜兴	PMS_枫隐路 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
56138	宜兴	PMS_查林新河 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56139	宜兴	定庄后村公变（光伏并网）	10	400	302	302
56140	宜兴	PMS_西埠公变	10	200	130	130
56141	宜兴	新建西塘公变	10	400	311	311
56142	宜兴	PMS_河头公变	10	200	121	121
56143	宜兴	PMS_西河沿公变	10	200	145	145
56144	宜兴	高塍中桥公变	10	400	320	320
56145	宜兴	塍上河南 2#公变	10	315	252	252
56146	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 1#公变	10	315	252	252
56147	宜兴	川埠工业 4#公变	10	400	320	320
56148	宜兴	路灯 2#公变	10	200	160	160
56149	宜兴	竹舍东 2#公变	10	400	292	292
56150	宜兴	儒芳 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56151	宜兴	董渚公变（光伏并网）	10	200	124	124
56152	宜兴	PMS_西河浜公变	10	200	152	152
56153	宜兴	山窑头桥东公变	10	400	320	320
56154	宜兴	PMS_尚湖苑 12#公变	10	400	320	320
56155	宜兴	PMS_尚湖苑 13#公变	10	400	320	320
56156	宜兴	PMS_尚湖苑 10#公变	10	400	320	320
56157	宜兴	PMS_尚湖苑 11#公变	10	400	320	320
56158	宜兴	PMS_分水桥东公变	10	400	111	111
56159	宜兴	PMS_港北西公变	10	400	320	320
56160	宜兴	南园村部公变	10	400	320	320
56161	宜兴	沈家公变	10	200	160	160
56162	宜兴	PMS_湖滨安置 1#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56163	宜兴	PMS_湖滨安置 2#箱变主变	10	400	320	320
56164	宜兴	PMS_湖滨安置 3#箱变主变	10	400	320	320
56165	宜兴	PMS_红塔新苑 4#站 1#所变	10	800	640	640
56166	宜兴	PMS_红塔新苑 4#站 2#所变	10	800	640	640
56167	宜兴	PMS_红塔新苑 5#箱变	10	400	320	320
56168	宜兴	PMS_红塔新苑 6#箱变	10	400	320	320
56169	宜兴	PMS_北虹桥 1#站 1#所变	10	800	640	640
56170	宜兴	PMS_北虹桥 1#站 2#所变	10	800	640	640
56171	宜兴	PMS_兴杨苑 1#箱变	10	400	320	320
56172	宜兴	PMS_兴杨苑 4#箱变	10	400	320	320
56173	宜兴	PMS_兴杨苑 3#箱变	10	400	320	320
56174	宜兴	PMS_兴杨苑 2#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56175	宜兴	PMS_芳桥镇政府公变	10	400	320	320
56176	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 1#所变	10	800	640	640
56177	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
56178	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 3#所变	10	800	640	640
56179	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 4#所变	10	800	640	640
56180	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 1#所变	10	800	640	640
56181	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 2#所变	10	800	640	640
56182	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 3#所变	10	800	640	640
56183	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 4#所变	10	800	640	640
56184	宜兴	PMS_储巷小区箱变	10	630	504	504
56185	宜兴	PMS_水产西村 2#公变	10	400	302	302
56186	宜兴	PMS_金城花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56187	宜兴	PMS_金城花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
56188	宜兴	PMS_金城花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
56189	宜兴	PMS_金城花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
56190	宜兴	PMS_金城花园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
56191	宜兴	PMS_金城花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800
56192	宜兴	PMS_石材市场 35#公变	10	400	320	320
56193	宜兴	PMS_石材市场 30#公变	10	400	320	320
56194	宜兴	PMS_石材市场 37#公变	10	400	320	320
56195	宜兴	PMS_石材市场 36#公变	10	400	320	320
56196	宜兴	官山坞 2#公变（光伏并网）	10	200	154	154
56197	宜兴	PMS_川埠联建房 2#公变	10	400	320	320
56198	宜兴	PMS_石材市场 31#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56199	宜兴	PMS_碧水雅居 1#箱变	10	630	504	504
56200	宜兴	PMS_古庄北公变	10	200	127	127
56201	宜兴	PMS_西张头公变	10	200	160	160
56202	宜兴	PMS_新西公变	10	200	160	160
56203	宜兴	苏北村 2#公变（光伏并网）	10	400	286	286
56204	宜兴	PMS_大桥公变	10	400	320	320
56205	宜兴	PMS_亳阳北公变	10	200	160	160
56206	宜兴	张公小路公变	10	400	304	304
56207	宜兴	PMS_王木南公变	10	100	80	80
56208	宜兴	闸西公变	10	200	160	160
56209	宜兴	木塘公变（光伏并网）	10	200	104	104
56210	宜兴	PMS_航运宿舍 1#公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56211	宜兴	PMS_汤蜀 2#公变	10	200	160	160
56212	宜兴	PMS_雪蓑公变	10	315	252	252
56213	宜兴	清南公变（光伏并网）	10	200	76	76
56214	宜兴	PMS_万石供电所 6#公变	10	400	320	320
56215	宜兴	PMS_万石西园 1#箱变	10	400	320	320
56216	宜兴	PMS_万石西园 2#箱变	10	400	320	320
56217	宜兴	PMS_万石西园 3#箱变	10	400	320	320
56218	宜兴	PMS_万石西园 4#箱变	10	400	320	320
56219	宜兴	PMS_万石西园 5#箱变	10	400	320	320
56220	宜兴	PMS_万石西园 6#箱变	10	400	320	320
56221	宜兴	PMS_万石西园 7#箱变	10	400	320	320
56222	宜兴	环电箱变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56223	宜兴	PMS_万石西园 8#箱变	10	400	320	320
56224	宜兴	PMS_青口村东公变	10	200	144	144
56225	宜兴	木桥 2#公变	10	160	128	128
56226	宜兴	太宗圩公变（光伏并网）	10	200	113	113
56227	宜兴	PMS_官林大明路公变	10	200	160	160
56228	宜兴	PMS_春江花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56229	宜兴	春江花园 1#站 2#所变（光伏并网）	10	800	640	640
56230	宜兴	PMS_春江花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
56231	宜兴	PMS_春江花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
56232	宜兴	PMS_春江花园 5#站 1#所变	10	800	640	640
56233	宜兴	PMS_春江花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
56234	宜兴	PMS_春江花园 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56235	宜兴	PMS_红星花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56236	宜兴	PMS_红星花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56237	宜兴	PMS_红星花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
56238	宜兴	PMS_红星花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
56239	宜兴	PMS_红星花园 2#站 3#所变	10	800	640	640
56240	宜兴	PMS_红星花园 2#站 4#所变	10	800	640	640
56241	宜兴	PMS_红星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
56242	宜兴	PMS_红星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
56243	宜兴	PMS_阳山南苑 1#箱变	10	630	504	504
56244	宜兴	PMS_阳山南苑 2#箱变	10	630	504	504
56245	宜兴	PMS_西城花园 1#箱变	10	630	504	504
56246	宜兴	PMS_西城花园 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56247	宜兴	金兰新安 2#公变（光伏并网）	10	200	5	5
56248	宜兴	PMS_逸品尚东 5#箱变	20	630	504	504
56249	宜兴	PMS_逸品尚东 6#箱变	20	630	504	504
56250	宜兴	PMS_逸品尚东 7#箱变	20	630	504	504
56251	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 1#所变	20	1000	800	800
56252	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 2#所变	20	1000	800	800
56253	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 3#所变	20	1000	800	800
56254	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 4#所变	20	1000	800	800
56255	宜兴	庄里组南公变	10	400	320	320
56256	宜兴	PMS_宦家公变	10	200	139	139
56257	宜兴	PMS_前蒲南公变	10	200	37	37
56258	宜兴	PMS_杨家 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56259	宜兴	PMS_和桥沈家 2#公变	10	200	136	136
56260	宜兴	PMS_前谢小桥公变	10	400	150	150
56261	宜兴	PMS_和桥高家公变	10	200	144	144
56262	宜兴	PMS_解放中路公变	10	400	320	320
56263	宜兴	PMS_宜北粉末公变	10	400	320	320
56264	宜兴	开发区陆家线材公变	10	400	320	320
56265	宜兴	塘田公变	10	400	320	320
56266	宜兴	湖头 3#公变（光伏并网）	10	200	130	130
56267	宜兴	PMS_侍北公变	10	200	160	160
56268	宜兴	PMS_后元西公变	10	400	310	310
56269	宜兴	PMS_胜利村公变	10	315	252	252
56270	宜兴	东下桃园公变（光伏并网）	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56271	宜兴	PMS_水埠社区公变	10	400	320	320
56272	宜兴	PMS_七里庙公变	10	200	57	57
56273	宜兴	PMS_珠藤公变	10	200	52	52
56274	宜兴	PMS_沙田圩公变	10	100	49	49
56275	宜兴	PMS_夏塘桥公变	10	200	160	160
56276	宜兴	街小公变	10	160	10	10
56277	宜兴	PMS_何家村 2#公变	10	400	282	282
56278	宜兴	潼渚村 2#公变（光伏并网）	10	400	292	292
56279	宜兴	PMS_近林坝头公变	10	400	298	298
56280	宜兴	PMS_元前公变	10	100	67	67
56281	宜兴	PMS_菜花桥公变	10	200	160	160
56282	宜兴	PMS_后洋组公变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56283	宜兴	前徐 2#公变	10	400	300	300
56284	宜兴	PMS_农行公变	10	400	320	320
56285	宜兴	水产村南公变	10	400	320	320
56286	宜兴	PMS_寺前公变	10	200	145	145
56287	宜兴	PMS_陈家公变	10	200	146	146
56288	宜兴	镇西路 2#公变	10	400	320	320
56289	宜兴	PMS_和桥杨家东公变	10	200	160	160
56290	宜兴	红军桥公变	10	200	160	160
56291	宜兴	湖背公变（光伏并网）	10	200	114	114
56292	宜兴	贺家渎港东公变	10	400	320	320
56293	宜兴	PMS_山岗 2#公变	10	200	160	160
56294	宜兴	PMS_太平 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56295	宜兴	箭岭 2#公变（光伏并网）	10	200	84	84
56296	宜兴	唐角村 2#公变（光伏并网）	10	200	123	123
56297	宜兴	PMS_南塍桥公变	10	200	160	160
56298	宜兴	丁墅北公变	10	400	263	263
56299	宜兴	玉山村东公变（光伏并网）	10	400	286	286
56300	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 3#所变	10	800	640	640
56301	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 4#所变	10	800	640	640
56302	宜兴	PMS_生圩西公变	10	200	160	160
56303	宜兴	双桥中心市场公变（光伏并网）	10	400	307	307
56304	宜兴	PMS_洛涧工业 2#公变	10	400	320	320
56305	宜兴	PMS_洛涧工业 1#公变	10	400	320	320
56306	宜兴	PMS_金色阳光 1#箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56307	宜兴	PMS_金色阳光 2#箱变	20	630	504	504
56308	宜兴	PMS_金色阳光 3#箱变	20	630	504	504
56309	宜兴	PMS_金色阳光 4#箱变	20	630	504	504
56310	宜兴	PMS_殷家 2#公变	10	200	90	90
56311	宜兴	新市南公变	10	400	296	296
56312	宜兴	PMS_沙塘八组公变	10	200	129	129
56313	宜兴	PMS_余庄汤家公变	10	200	139	139
56314	宜兴	PMS_善塘 2#公变	10	200	101	101
56315	宜兴	兴村 3#公变（光伏并网）	10	200	120	120
56316	宜兴	PMS_紫霞菜场公变	10	400	320	320
56317	宜兴	PMS_汇龙东公变	10	200	160	160
56318	宜兴	PMS_周潭北公变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56319	宜兴	PMS_分水北街公变	10	200	160	160
56320	宜兴	PMS_红星花园 1#箱变	10	630	504	504
56321	宜兴	PMS_红星花园 2#箱变	10	630	504	504
56322	宜兴	景湖天成 6#室 1#所变	10	800	640	640
56323	宜兴	PMS_景湖天成 6#室 2#所变	10	800	640	640
56324	宜兴	景湖天成 6#室 3#所变	10	800	640	640
56325	宜兴	PMS_景湖天成 6#室 4#所变	10	800	640	640
56326	宜兴	PMS_里园 3#公变	10	200	147	147
56327	宜兴	董家公变	10	400	320	320
56328	宜兴	宋家公变（光伏并网）	10	200	122	122
56329	宜兴	PMS_宝寿河公变	10	400	320	320
56330	宜兴	PMS_工业炉公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56331	宜兴	PMS_芳桥路灯 1#公变	10	100	80	80
56332	宜兴	PMS_中山园 1#公变	10	200	160	160
56333	宜兴	江南市场 4#公变	10	400	320	320
56334	宜兴	振兴南路公变	10	400	320	320
56335	宜兴	PMS_翔云 8#公变	10	400	320	320
56336	宜兴	PMS_翔云 7#公变	10	400	320	320
56337	宜兴	PMS_翔云 9#公变	10	400	320	320
56338	宜兴	PMS_兴洪公变	10	200	104	104
56339	宜兴	PMS_石材市场 15#公变	10	400	320	320
56340	宜兴	PMS_石材市场 16#公变	10	400	320	320
56341	宜兴	PMS_东岭村 2#公变	10	200	148	148
56342	宜兴	PMS_小涧村公变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56343	宜兴	六十亩 2#公变	10	400	320	320
56344	宜兴	中心小学 2#公变	10	400	320	320
56345	宜兴	PMS_龙珠 2#公变	10	400	320	320
56346	宜兴	分界岭 3#公变	10	400	320	320
56347	宜兴	PMS_富贵顶公变	10	200	160	160
56348	宜兴	PMS_西锄新村 2#公变	10	400	313	313
56349	宜兴	芳庄芳西 2#公变	10	200	160	160
56350	宜兴	PMS_渡船头 2#公变	10	200	109	109
56351	宜兴	PMS_石基公变	10	200	108	108
56352	宜兴	PMS_白巷坝头公变	10	400	320	320
56353	宜兴	PMS_联群村 2#公变	10	200	132	132
56354	宜兴	PMS_官林桥箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56355	宜兴	PMS_西湖岭公变	10	200	57	57
56356	宜兴	PMS_刘家公变	10	200	138	138
56357	宜兴	PMS_贝斯特 1#公变	10	400	320	320
56358	宜兴	兴达公变（光伏并网）	10	400	306	306
56359	宜兴	PMS_大浦菜场公变	10	400	320	320
56360	宜兴	PMS_潜洛安置 1#公变	10	315	252	252
56361	宜兴	PMS_潜洛安置 2#公变	10	315	252	252
56362	宜兴	PMS_潜洛安置 3#公变	10	315	252	252
56363	宜兴	PMS_潜洛安置 4#公变	10	315	252	252
56364	宜兴	PMS_潜洛安置 5#公变	10	315	252	252
56365	宜兴	PMS_潜洛安置 6#公变	10	315	252	252
56366	宜兴	PMS_潜洛安置 7#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56367	宜兴	PMS_头阳村公变	10	400	320	320
56368	宜兴	长征龙凤公变	10	200	160	160
56369	宜兴	PMS_前墅 2#公变	10	400	320	320
56370	宜兴	PMS_丁山饭店公变	10	315	252	252
56371	宜兴	PMS_大东方商厦公变	10	400	320	320
56372	宜兴	PMS_蒋笠静乐公变	10	315	252	252
56373	宜兴	PMS_医药公司公变	10	200	160	160
56374	宜兴	PMS_陶机 2#公变	10	400	320	320
56375	宜兴	陶机 1#公变	10	400	320	320
56376	宜兴	茶亭小区 9#公变	10	400	320	320
56377	宜兴	茶亭 8#公变	10	400	320	320
56378	宜兴	PMS_嘉华广场 1#站 1#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56379	宜兴	PMS_嘉华广场 1#站 2#所变	10	1000	800	800
56380	宜兴	PMS_驼龙湾公变	10	200	113	113
56381	宜兴	PMS_竹海西村公变	10	400	301	301
56382	宜兴	PMS_翔云 10#公变	10	400	320	320
56383	宜兴	PMS_翔云 11#公变	10	400	320	320
56384	宜兴	PMS_翔云 12#公变	10	400	320	320
56385	宜兴	PMS_翔云 13#公变	10	400	320	320
56386	宜兴	PMS_翔云 14#公变	10	315	252	252
56387	宜兴	PMS_石庄东公变	10	100	80	80
56388	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 1#所变	20	800	640	640
56389	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 2#所变	20	800	640	640
56390	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56391	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 4#所变	20	800	640	640
56392	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 1#所变	20	800	640	640
56393	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 2#所变	20	800	640	640
56394	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 3#所变	20	800	640	640
56395	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 4#所变	20	800	640	640
56396	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 1#所变	20	800	640	640
56397	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 2#所变	20	800	640	640
56398	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 3#所变	20	800	640	640
56399	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 4#所变	20	800	640	640
56400	宜兴	PMS_西园二期 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
56401	宜兴	PMS_西园二期 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
56402	宜兴	PMS_西园二期 2#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56403	宜兴	PMS_西园二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
56404	宜兴	PMS_丁蜀新城 5#箱变	10	630	504	504
56405	宜兴	PMS_丁蜀新城 10#箱变	10	630	504	504
56406	宜兴	PMS_浅河公变	10	200	160	160
56407	宜兴	PMS_革新村公变	10	200	160	160
56408	宜兴	PMS_湖滨西区 2#箱变	10	630	504	504
56409	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
56410	宜兴	PMS_王家沟公变	10	200	160	160
56411	宜兴	PMS_蠡河花园 2#箱变	10	630	504	504
56412	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
56413	宜兴	蠡河花园 2#站 3#所变（光伏并网）	10	1000	789	789
56414	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56415	宜兴	PMS_新庄花苑 1#箱变	10	400	320	320
56416	宜兴	PMS_乌泥箱变	10	400	311	311
56417	宜兴	红卫新区 6#公变	10	400	320	320
56418	宜兴	新田公变（光伏并网）	10	200	142	142
56419	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 1#所变	10	1000	800	800
56420	宜兴	PMS_南塍公变	10	100	80	80
56421	宜兴	PMS_中园公变	10	200	160	160
56422	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 2#所变	10	1000	800	800
56423	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 3#所变	10	1000	800	800
56424	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 1#所变	10	1000	800	800
56425	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 2#所变	10	1000	800	800
56426	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 3#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56427	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 4#所变	10	1000	800	800
56428	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 1#所变	10	1000	800	800
56429	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 2#所变	10	1000	800	800
56430	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 3#所变	10	1000	800	800
56431	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 4#所变	10	1000	800	800
56432	宜兴	PMS_宜城电磁公变	10	400	320	320
56433	宜兴	观可公变	10	400	320	320
56434	宜兴	宜城农机公变	10	400	320	320
56435	宜兴	交通路灯公变	10	200	160	160
56436	宜兴	PMS_乐祺西路灯公变	10	200	160	160
56437	宜兴	PMS_轸村 2#公变	10	400	320	320
56438	宜兴	黄家塘公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56439	宜兴	PMS_胜利徐家公变	10	400	320	320
56440	宜兴	PMS_公园东路 2#公变	10	200	160	160
56441	宜兴	台西前江组公变	10	400	320	320
56442	宜兴	上坝 1#公变（光伏并网）	10	400	300	300
56443	宜兴	通蜀西路 3#公变	10	315	252	252
56444	宜兴	景桥公变	10	400	320	320
56445	宜兴	楚山公变（光伏并网）	10	400	297	297
56446	宜兴	PMS_赵庄三组公变	10	200	160	160
56447	宜兴	PMS_大埠头公变	10	400	212	212
56448	宜兴	PMS_白泥村公变	10	400	320	320
56449	宜兴	红卫 6#公变（光伏并网）	10	400	308	308
56450	宜兴	汤庄西公变（光伏并网）	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56451	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 1#所变	20	800	640	640
56452	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 2#所变	20	800	640	640
56453	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 3#所变	20	800	640	640
56454	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 4#所变	20	800	640	640
56455	宜兴	PMS_浮山苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56456	宜兴	PMS_浮山苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56457	宜兴	PMS_木瓜坞公变	10	200	95	95
56458	宜兴	埂西公变	10	200	160	160
56459	宜兴	PMS_夏芳促壁公变	10	200	160	160
56460	宜兴	PMS_王泥坝 2#公变	10	200	151	151
56461	宜兴	PMS_坎下公变	10	200	142	142
56462	宜兴	新渎桥公变（光伏并网）	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56463	宜兴	碧桂园 5#室 1#所变（光伏并网）	10	800	640	640
56464	宜兴	碧桂园 5#室 2#所变（光伏并网）	10	800	619	619
56465	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 1#所变	10	800	640	640
56466	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 2#所变	10	800	640	640
56467	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 3#所变	10	800	640	640
56468	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 4#所变	10	800	640	640
56469	宜兴	PMS_碧桂园 3#站 1#所变	10	800	640	640
56470	宜兴	碧桂园 3#站 2#所变（光伏并网）	10	800	640	640
56471	宜兴	PMS_碧桂园 2#室 1#所变	10	800	640	640
56472	宜兴	PMS_碧桂园 2#室 2#所变	10	800	640	640
56473	宜兴	PMS_蠡河花园 1#箱变	10	630	504	504
56474	宜兴	蠡河花园 3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56475	宜兴	PMS_屺亭 3#公变	10	400	320	320
56476	宜兴	琅干东公变（光伏并网）	10	400	307	307
56477	宜兴	石材市场 3#公变	10	400	320	320
56478	宜兴	PMS_石材市场 38#公变	10	400	320	320
56479	宜兴	官林东虹路公变	10	400	320	320
56480	宜兴	中堂 1#站 1#所变	20	1000	800	800
56481	宜兴	中堂 1#站 2#所变	20	1000	800	800
56482	宜兴	PMS_西中周家公变	10	200	160	160
56483	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 1#所变主变	10	1000	800	800
56484	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 2#所变主变	10	1000	800	800
56485	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 3#所变主变	10	1000	800	800
56486	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 4#所变主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56487	宜兴	PMS_中星湖滨城 13#站 1#所变	10	800	640	640
56488	宜兴	PMS_中星湖滨城 13#站 2#所变	10	800	640	640
56489	宜兴	PMS_中山园 2#公变	10	200	148	148
56490	宜兴	PMS_奔马花园三期 1#公变	10	315	252	252
56491	宜兴	PMS_奔马花园三期 2#公变	10	400	320	320
56492	宜兴	PMS_奔马花园三期 3#公变	10	315	252	252
56493	宜兴	PMS_奔马花园三期 4#公变	10	315	252	252
56494	宜兴	PMS_奔马花园三期 5#公变	10	315	252	252
56495	宜兴	PMS_奔马花园三期 6#公变	10	315	252	252
56496	宜兴	PMS_奔马花园三期 7#公变	10	315	252	252
56497	宜兴	PMS_奔马花园三期 8#公变	10	315	252	252
56498	宜兴	PMS_奔马花园三期 9#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56499	宜兴	PMS_奔马花园三期 10#公变	10	400	320	320
56500	宜兴	PMS_奔马花园三期 11#公变	10	400	320	320
56501	宜兴	PMS_奔马花园三期 13#公变	10	400	320	320
56502	宜兴	PMS_奔马花园三期 14#公变	10	400	320	320
56503	宜兴	PMS_奔马花园三期 15#公变	10	400	320	320
56504	宜兴	PMS_奔马花园三期 16#公变	10	400	320	320
56505	宜兴	PMS_奔马花园三期 17#公变	10	400	320	320
56506	宜兴	PMS_奔马花园三期 18#公变	10	315	252	252
56507	宜兴	PMS_奔马花园三期 19#公变	10	315	252	252
56508	宜兴	PMS_奔马花园三期 20#公变	10	315	252	252
56509	宜兴	PMS_奔马花园三期 21#公变	10	315	252	252
56510	宜兴	PMS_奔马花园三期 22#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56511	宜兴	PMS_奔马花园三期 23#公变	10	315	252	252
56512	宜兴	PMS_奔马花园三期 12#公变	10	315	252	252
56513	宜兴	PMS_梅东南站 2#公变	10	200	118	118
56514	宜兴	PMS_潜洛小学公变	10	400	320	320
56515	宜兴	PMS_曹家公变	10	200	160	160
56516	宜兴	PMS_中宿 2#公变	10	200	160	160
56517	宜兴	PMS_毛家山公变	10	200	160	160
56518	宜兴	PMS_江南和院 1#站 1#所变	10	800	640	640
56519	宜兴	PMS_江南和院 1#站 2#所变	10	800	640	640
56520	宜兴	PMS_江南和院 1#箱变	10	400	320	320
56521	宜兴	PMS_江南和院 2#箱变	10	400	320	320
56522	宜兴	中学公变（光伏并网）	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56523	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 1#所变	20	1000	800	800
56524	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 2#所变	20	1000	800	800
56525	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 3#所变	20	1000	800	800
56526	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 4#所变	20	1000	800	800
56527	宜兴	PMS_颐景东方 1#箱变	20	630	504	504
56528	宜兴	PMS_颐景东方 2#箱变	20	630	504	504
56529	宜兴	PMS_颐景东方 3#箱变	20	630	427	427
56530	宜兴	PMS_颐景东方 4#箱变	20	630	504	504
56531	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#站 1#所变	10	1000	800	800
56532	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#站 2#所变	10	1000	800	800
56533	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#箱变	10	500	400	400
56534	宜兴	PMS_荆邑山庄 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56535	宜兴	PMS_荆邑山庄 3#箱变	10	630	504	504
56536	宜兴	PMS_荆邑山庄 4#箱变	10	630	504	504
56537	宜兴	PMS_荆邑山庄 5#箱变	10	630	504	504
56538	宜兴	PMS_荆邑山庄 6#箱变	10	500	400	400
56539	宜兴	PMS_荆邑山庄 7#箱变	10	630	409	409
56540	宜兴	PMS_荆邑山庄 8#箱变	10	500	400	400
56541	宜兴	PMS_健康新村北公变	10	400	320	320
56542	宜兴	PMS_槐树下公变	10	400	320	320
56543	宜兴	PMS_长皂公变	10	200	77	77
56544	宜兴	习家组公变（光伏并网）	10	160	105	105
56545	宜兴	PMS_桃园北公变	10	200	160	160
56546	宜兴	PMS_黄泥岭公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56547	宜兴	PMS_滨水新城 1#箱变	10	400	320	320
56548	宜兴	PMS_滨水新城 2#箱变	10	400	320	320
56549	宜兴	PMS_滨水新城 3#箱变	10	400	320	320
56550	宜兴	PMS_滨水新城 4#箱变	10	400	320	320
56551	宜兴	PMS_滨水新城 5#箱变	10	400	320	320
56552	宜兴	PMS_滨水新城 6#箱变	10	400	320	320
56553	宜兴	PMS_滨水新城 7#箱变	10	400	320	320
56554	宜兴	PMS_滨水新城 8#箱变	10	400	320	320
56555	宜兴	万亩茶场公变	10	200	160	160
56556	宜兴	和桥下水公变	10	400	320	320
56557	宜兴	PMS_下里坝公变	10	200	147	147
56558	宜兴	卫星圩 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56559	宜兴	枫林岕 2#公变	10	200	160	160
56560	宜兴	白泥商业街公变（光伏并网）	10	400	320	320
56561	宜兴	PMS_芙蓉茶场公变	10	400	320	320
56562	宜兴	PMS_丽璟花园 1#箱变	10	630	504	504
56563	宜兴	PMS_丽璟花园 2#箱变	10	630	504	504
56564	宜兴	PMS_丽璟花园 3#箱变	10	630	504	504
56565	宜兴	PMS_丽璟花园 4#箱变	10	630	504	504
56566	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
56567	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
56568	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
56569	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
56570	宜兴	PMS_楝杨路 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56571	宜兴	PMS_彭庄村 2#公变	10	200	160	160
56572	宜兴	PMS_查林村 7#公变	10	250	200	200
56573	宜兴	PMS_丁南巷公变	10	400	320	320
56574	宜兴	任墅村西公变（光伏并网）	10	315	241	241
56575	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
56576	宜兴	PMS_芙蓉风生公变	10	200	160	160
56577	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
56578	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
56579	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
56580	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
56581	宜兴	桥南公变	10	400	304	304
56582	宜兴	PMS_宜丰陈塘桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56583	宜兴	PMS_西丰圩公变	10	200	140	140
56584	宜兴	高塍牌楼公变（光伏并网）	10	200	137	137
56585	宜兴	PMS_都山六村 1#公变	10	400	320	320
56586	宜兴	PMS_都山六村 2#公变	10	400	320	320
56587	宜兴	PMS_都山六村 3#公变	10	400	320	320
56588	宜兴	PMS_都山六村 4#公变	10	400	320	320
56589	宜兴	PMS_都山六村 5#公变	10	400	320	320
56590	宜兴	PMS_都山六村 6#公变	10	400	320	320
56591	宜兴	PMS_都山六村 7#公变	10	400	320	320
56592	宜兴	浦南排涝公变	10	200	160	160
56593	宜兴	PMS_洋渚炼泥厂公变	10	200	160	160
56594	宜兴	PMS_东下圩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56595	宜兴	新岳二期 1#箱变主变	10	400	320	320
56596	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
56597	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 3#所变	20	800	640	640
56598	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
56599	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
56600	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
56601	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 3#所变	20	800	640	640
56602	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 4#所变	20	800	640	640
56603	宜兴	PMS_新岳二期 2#箱变	10	400	320	320
56604	宜兴	PMS_松林公变	10	200	85	85
56605	宜兴	PMS_悦和花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56606	宜兴	PMS_悦和花园 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56607	宜兴	PMS_悦和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
56608	宜兴	PMS_悦和花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
56609	宜兴	PMS_新岳二期 3#箱变	10	400	320	320
56610	宜兴	PMS_新岳二期 4#箱变	10	400	320	320
56611	宜兴	PMS_新岳二期 5#箱变	10	400	320	320
56612	宜兴	新岳二期 6#箱变主变	10	400	320	320
56613	宜兴	大港南太湖公变	10	400	248	248
56614	宜兴	PMS_老菜场公变	10	400	320	320
56615	宜兴	PMS_悦和花园 1#箱变	10	400	320	320
56616	宜兴	PMS_悦和花园 2#箱变	10	400	320	320
56617	宜兴	PMS_广汇三期 1#站 1#所变	10	800	640	640
56618	宜兴	PMS_广汇三期 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56619	宜兴	PMS_广汇三期 2#站 1#所变	10	800	640	640
56620	宜兴	PMS_广汇三期 2#站 2#所变	10	800	640	640
56621	宜兴	PMS_广汇三期 3#站 1#所变	10	800	640	640
56622	宜兴	PMS_广汇三期 3#站 2#所变	10	800	640	640
56623	宜兴	PMS_广汇三期 4#站 1#所变	10	800	640	640
56624	宜兴	PMS_广汇三期 4#站 2#所变	10	800	640	640
56625	宜兴	PMS_广汇三期 5#站 1#所变	10	800	640	640
56626	宜兴	PMS_广汇三期 5#站 2#所变	10	800	640	640
56627	宜兴	PMS_广汇三期 1#箱变	10	400	320	320
56628	宜兴	PMS_广汇三期 3#箱变	10	400	320	320
56629	宜兴	PMS_广汇三期 4#箱变	10	400	320	320
56630	宜兴	PMS_广汇三期 5#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56631	宜兴	PMS_广汇三期 6#箱变	10	400	320	320
56632	宜兴	PMS_广汇三期 7#箱变	10	400	320	320
56633	宜兴	PMS_广汇三期 8#箱变	10	400	320	320
56634	宜兴	PMS_广汇三期 9#箱变	10	400	320	320
56635	宜兴	PMS_广汇三期 10#箱变	10	400	320	320
56636	宜兴	PMS_广汇三期 15#箱变	10	400	320	320
56637	宜兴	PMS_广汇三期 16#箱变	10	400	320	320
56638	宜兴	PMS_广汇三期 17#箱变	10	400	320	320
56639	宜兴	PMS_广汇三期 18#箱变	10	400	320	320
56640	宜兴	PMS_广汇三期 11#箱变	10	400	320	320
56641	宜兴	PMS_广汇三期 12#箱变	10	400	320	320
56642	宜兴	PMS_广汇三期 13#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56643	宜兴	PMS_广汇三期 14#箱变	10	400	320	320
56644	宜兴	PMS_广汇三期 2#箱变	10	400	320	320
56645	宜兴	国土箱变	10	630	504	504
56646	宜兴	虹溪路箱变	10	630	504	504
56647	宜兴	PMS_嘉华豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
56648	宜兴	PMS_嘉华豪庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
56649	宜兴	PMS_西黄墅公变	10	200	160	160
56650	宜兴	PMS_融创汎园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56651	宜兴	PMS_融创汎园 1#站 2#所变	10	800	542	542
56652	宜兴	PMS_融创汎园 1#箱变	10	400	265	265
56653	宜兴	PMS_融创汎园 2#箱变	10	400	320	320
56654	宜兴	PMS_融创汎园 3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56655	宜兴	PMS_西望下场 1#公变	10	400	293	293
56656	宜兴	PMS_康佳苑 8#公变	10	400	320	320
56657	宜兴	PMS_康佳苑 9#公变	10	400	320	320
56658	宜兴	康佳苑 10#公变	10	200	160	160
56659	宜兴	PMS_康家苑 11#公变	10	400	320	320
56660	宜兴	PMS_新沟公变	10	400	320	320
56661	宜兴	PMS_镇排涝泵箱变	10	400	320	320
56662	宜兴	PMS_融创氿园 4#箱变	10	400	320	320
56663	宜兴	PMS_万丽明珠 1#站 1#所变	10	800	640	640
56664	宜兴	PMS_万丽明珠 1#站 2#所变	10	800	640	640
56665	宜兴	万丽明珠 2#站 1#所变	10	800	640	640
56666	宜兴	PMS_万丽明珠 2#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56667	宜兴	PMS_万丽明珠 1#箱变	10	400	320	320
56668	宜兴	东方明珠 10#箱变主变	10	630	504	504
56669	宜兴	局配电室箱变	10	400	320	320
56670	宜兴	PMS_团氿北侧湿地公园箱变	10	400	320	320
56671	宜兴	PMS_南东氿一号 2#站 1#所变	20	1000	800	800
56672	宜兴	PMS_南东氿一号 2#站 2#所变	20	1000	800	800
56673	宜兴	PMS_南东氿一号 2#站 3#所变	20	1000	800	800
56674	宜兴	PMS_南东氿一号 2#站 4#所变	20	1000	800	800
56675	宜兴	PMS_南东氿一号 2#站 5#所变	20	1000	800	800
56676	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 1#所变	10	800	640	640
56677	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 2#所变	10	800	640	640
56678	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56679	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 4#所变	10	800	640	640
56680	宜兴	PMS_金色年华二期 1#箱变	10	400	320	320
56681	宜兴	PMS_张家坞公变	10	200	160	160
56682	宜兴	PMS_邾渎东公变	10	200	146	146
56683	宜兴	PMS_旧渎村东公变	10	200	160	160
56684	宜兴	PMS_周铁海事公变	10	200	160	160
56685	宜兴	上后公变（光伏并网）	10	200	138	138
56686	宜兴	PMS_虞庄公变	10	200	139	139
56687	宜兴	PMS_查林六组 3#公变	10	400	320	320
56688	宜兴	PMS_查林北区 3#公变	10	400	320	320
56689	宜兴	PMS_查林二期 1#公变	10	400	320	320
56690	宜兴	PMS_查林北区 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56691	宜兴	PMS_漫溪公变	10	200	160	160
56692	宜兴	烟山河东公变（光伏并网）	10	200	64	64
56693	宜兴	诚庄公变（光伏并网）	10	200	114	114
56694	宜兴	前中公变（光伏并网）	10	200	114	114
56695	宜兴	PMS_烟山街东公变	10	315	230	230
56696	宜兴	前元东 2#公变（光伏并网）	10	200	145	145
56698	宜兴	PMS_北堰公变	10	400	275	275
56699	宜兴	新天地 1#站 1#所变	10	1000	800	800
56700	宜兴	新天地 1#站 2#所变	10	1000	800	800
56701	宜兴	PMS_新天地 1#站 3#所变	10	1000	800	800
56702	宜兴	PMS_新天地 1#站 4#所变	10	1000	800	800
56703	宜兴	西渚红星公变（光伏并网）	10	315	194	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56704	宜兴	PMS_戈口桥公变	10	200	80	80
56705	宜兴	PMS_陈家桥公变	10	200	160	160
56706	宜兴	聚贤公变	10	200	15	15
56707	宜兴	和桥蒋家公变（光伏并网）	10	400	320	320
56708	宜兴	PMS_新天地 2#站 1#所变	10	1000	800	800
56709	宜兴	PMS_新天地 2#站 2#所变	10	1000	800	800
56710	宜兴	PMS_新天地 2#站 3#所变	10	1000	800	800
56711	宜兴	新天地 2#站 4#所变	10	1000	800	800
56712	宜兴	PMS_新芳敬老院公变	10	200	112	112
56713	宜兴	东庄 2#公变	10	200	160	160
56714	宜兴	PMS_陆科村公变	10	400	273	273
56715	宜兴	PMS_潘墩 2#公变	10	315	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56716	宜兴	PMS_远东置业 1#公变	10	400	320	320
56717	宜兴	PMS_远东置业 2#公变	10	400	320	320
56718	宜兴	PMS_远东置业 3#公变	10	400	320	320
56719	宜兴	PMS_远东置业 4#公变	10	400	320	320
56720	宜兴	PMS_塍里建东公变	10	400	313	313
56721	宜兴	尖圩公变	10	200	160	160
56722	宜兴	方钱周庄圩公变	10	400	320	320
56723	宜兴	PMS_张浦路公变	10	200	160	160
56724	宜兴	洋岸村部公变	10	200	114	114
56725	宜兴	PMS_玉女 2#公变	10	200	143	143
56726	宜兴	PMS_叶塘村 2#公变	10	200	125	125
56727	宜兴	蒋笠七组公变（光伏并网）	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56728	宜兴	PMS_圩头山公变	10	200	51	51
56729	宜兴	上头村 3#公变（光伏并网）	10	400	143	143
56730	宜兴	东塘门公变（光伏并网）	10	200	91	91
56731	宜兴	新芳棚上公变	10	200	125	125
56732	宜兴	红旗小区 4#公变	10	400	320	320
56733	宜兴	PMS_奔马 24#公变	10	400	320	320
56734	宜兴	PMS_奔马 25#公变	10	400	320	320
56735	宜兴	PMS_奔马 26#公变	10	400	320	320
56736	宜兴	PMS_奔马 27#公变	10	400	320	320
56737	宜兴	PMS_奔马 28#公变	10	315	252	252
56738	宜兴	PMS_奔马 29#公变	10	250	200	200
56739	宜兴	PMS_前桥公变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56740	宜兴	黄干公变（光伏并网）	10	200	140	140
56741	宜兴	南园泽南公变	10	400	320	320
56742	宜兴	PMS_北大圻公变	10	200	133	133
56743	宜兴	PMS_宜丰金家公变	10	200	109	109
56744	宜兴	PMS_汽水桥公变	10	200	160	160
56745	宜兴	宜丰陈北公变（光伏并网）	10	200	18	18
56746	宜兴	高塍车站公变	10	315	252	252
56747	宜兴	PMS_橡塑机械公变	10	400	320	320
56748	宜兴	PMS_小场公变	10	400	320	320
56749	宜兴	丁建综合楼公变	10	400	320	320
56750	宜兴	PMS_涧众村公变	10	315	237	237
56751	宜兴	PMS_八仕河北公变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56752	宜兴	PMS_农林场 1#公变	10	315	252	252
56753	宜兴	PMS_农林场 2#公变	10	315	252	252
56754	宜兴	农林场 3#公变	10	400	320	320
56755	宜兴	PMS_大水潭公变	10	400	320	320
56756	宜兴	苏塘公变	10	400	314	314
56757	宜兴	PMS_查林工业区 3#公变	10	400	320	320
56758	宜兴	PMS_查林工业区 2#公变	10	400	320	320
56759	宜兴	PMS_秀才公变	10	200	108	108
56760	宜兴	PMS_浦西小区 2#公变	10	400	320	320
56761	宜兴	PMS_新芳人民路公变	10	315	252	252

表 2 公用配变电源受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	陆家弄村配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
2	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
3	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
4	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
5	市区	PMS_塘里配变	10	200	本级设备容量受限
6	市区	PMS_春晖东路配变	10	400	本级设备容量受限
7	市区	PMS_艾尔特	10	400	本级设备容量受限
8	江阴	PMS_新桥变	10	200	本级设备容量受限
9	江阴	PMS_施家村变	10	200	本级设备容量受限
10	江阴	PMS_环西新变	10	200	本级设备容量受限
11	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限
12	江阴	PMS_仓储南变	10	400	本级设备容量受限
13	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
14	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
15	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
16	江阴	巷头上变	10	400	本级设备容量受限
17	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
18	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
19	江阴	季庄北变	10	400	本级设备容量受限
20	江阴	峭岐种子场变	10	200	本级设备容量受限
21	江阴	PMS_颜家变	10	400	本级设备容量受限
22	江阴	PMS_草荡小站	10	200	本级设备容量受限
23	江阴	PMS_西石变	10	200	本级设备容量受限
24	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限
25	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
26	江阴	PMS_水湾里变	10	400	本级设备容量受限
27	江阴	PMS_河口变	10	400	本级设备容量受限
28	江阴	PMS_南缪村变	10	200	本级设备容量受限
29	江阴	PMS_徐家基南变	10	200	本级设备容量受限
30	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
31	江阴	沈巷北变	10	400	本级设备容量受限
32	江阴	PMS_夏村变	10	200	本级设备容量受限
33	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
34	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
35	江阴	潭家村东变	10	400	本级设备容量受限
36	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
37	宜兴	PMS_华东精细化工公变	10	200	本级设备容量受限
38	宜兴	PMS_马家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
39	宜兴	宜丰庄前公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
40	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
41	宜兴	PMS_东城组 1#公变	10	200	本级设备容量受限
42	宜兴	PMS_千西公变	10	200	本级设备容量受限
43	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	本级设备容量受限
44	宜兴	王力公变	10	200	本级设备容量受限
45	宜兴	舍头公变	10	400	本级设备容量受限
46	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	本级设备容量受限
47	宜兴	PMS_金紫西鱼塘公变	10	200	本级设备容量受限
48	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
49	宜兴	上干 1#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
50	宜兴	长沟公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
51	宜兴	门头桥 2#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
52	宜兴	PMS_油车公变	10	200	本级设备容量受限
53	宜兴	PMS_后黄庄公变	10	200	本级设备容量受限
54	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限

表 3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	陆家弄村配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
2	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
3	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
4	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
5	市区	PMS_塘里配变	10	200	本级设备容量受限
6	市区	PMS_春晖东路配变	10	400	本级设备容量受限
7	市区	PMS_艾尔特	10	400	本级设备容量受限
8	江阴	PMS_新桥变	10	200	本级设备容量受限
9	江阴	PMS_施家村变	10	200	本级设备容量受限
10	江阴	PMS_环西新变	10	200	本级设备容量受限
11	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限
12	江阴	PMS_仓储南变	10	400	本级设备容量受限
13	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
14	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
15	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
16	江阴	巷头上变	10	400	本级设备容量受限
17	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限
19	江阴	季庄北变	10	400	本级设备容量受限
20	江阴	峭岐种子场变	10	200	本级设备容量受限
21	江阴	PMS_颜家变	10	400	本级设备容量受限
22	江阴	PMS_草荡小站	10	200	本级设备容量受限
23	江阴	PMS_西石变	10	200	本级设备容量受限
24	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限
25	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
26	江阴	PMS_水湾里变	10	400	本级设备容量受限
27	江阴	PMS_河口变	10	400	本级设备容量受限
28	江阴	PMS_南缪村变	10	200	本级设备容量受限
29	江阴	PMS_徐家基南变	10	200	本级设备容量受限
30	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
31	江阴	沈巷北变	10	400	本级设备容量受限
32	江阴	PMS_夏村变	10	200	本级设备容量受限
33	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
34	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
35	江阴	潭家村东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限
37	宜兴	PMS_华东精细化工公变	10	200	本级设备容量受限
38	宜兴	PMS_马家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
39	宜兴	宜丰庄前公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
40	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
41	宜兴	PMS_东城组 1#公变	10	200	本级设备容量受限
42	宜兴	PMS_千西公变	10	200	本级设备容量受限
43	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	本级设备容量受限
44	宜兴	王力公变	10	200	本级设备容量受限
45	宜兴	舍头公变	10	400	本级设备容量受限
46	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	本级设备容量受限
47	宜兴	PMS_金紫西鱼塘公变	10	200	本级设备容量受限
48	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
49	宜兴	上干 1#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
50	宜兴	长沟公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
51	宜兴	门头桥 2#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
52	宜兴	PMS_油车公变	10	200	本级设备容量受限
53	宜兴	PMS_后黄庄公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
54	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限