徐州市（县、区）供电公司10（20、6）千伏公用配变
负荷可开放容量信息
（2026年第1季度）

截至2025年12月31日，徐州市（县、区）公司10（20、6）千伏公用配变共有63212台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有58611台，占比92.72%；公用配变负荷容量受限的共有4601台，占比7.27%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1 公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	丰县	PMS_城区北店子北	10	400	27
2	丰县	PMS_凤城镇刘桥	10	400	295
3	丰县	城区物价小区	10	300	93
4	丰县	凤城镇史庄西南	10	200	101
5	丰县	城区金绿翡翠城3#配电室001	10	800	205
6	丰县	城区金绿翡翠城2#配电室001	10	800	429
7	丰县	PMS_城区金绿翡翠城2#配电室002	10	800	393
8	丰县	城区金绿翡翠城1#配电室001	10	800	442
9	丰县	城区金绿翡翠城1#配电室002	10	800	467
10	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室1#变	10	800	471
11	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室3#变	10	800	500
12	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室4#变	10	800	381
13	丰县	城区尚品1配电室2号变	10	800	418
14	丰县	城区尚品1配电室4号变	10	800	566
15	丰县	城区尚品1配电室1号变	10	800	229
16	丰县	城区尚品1配电室3号变	10	800	537
17	丰县	PMS_城区供销干校公变	10	400	92
18	丰县	PMS_凤城镇王庄东南1号	10	200	124
19	丰县	PMS_凤城镇东大综合变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20	丰县	PMS_城区和丰园二期2#004	10	500	60
21	丰县	PMS_城区丰润园1#	10	500	141
22	丰县	PMS_凤城镇史庄南	10	200	82
23	丰县	PMS_凤城镇丰县凤城镇沙石料厂综合变	10	400	295
24	丰县	PMS_城区小煤厂	10	400	0
25	丰县	PMS_城区滨河花园	10	400	37
26	丰县	PMS_城区五门桥	10	400	143
27	丰县	城区政法小区西	10	400	104
28	丰县	PMS_城区西叶庄东	10	315	195
29	丰县	PMS_城区西苑小区北	10	400	1
30	丰县	PMS_城区御香园	10	400	79
31	丰县	PMS_城区永宁寺南	10	200	18
32	丰县	PMS_城区惠民小区1号变	10	500	154
33	丰县	PMS_城区惠民小区2号变	10	400	171
34	丰县	PMS_城区荟苑小区东	10	630	304
35	丰县	PMS_城区在水一方01	10	630	203
36	丰县	PMS_城区在水一方02	10	630	224
37	丰县	PMS_城区在水一方03	10	630	257
38	丰县	PMS_城区在水一方04	10	400	87
39	丰县	PMS_城区在水一方05	10	630	140
40	丰县	PMS_城区龙华城1#	10	1000	475
41	丰县	PMS_城区龙华城2#	10	1000	427
42	丰县	城区梁苑小区2#	10	630	37
43	丰县	城区东小2#	10	400	0
44	丰县	PMS_城区华地第一街7#	10	630	77
45	丰县	PMS_城区名仕花园1#	10	800	0
46	丰县	PMS_城区华地第一街8#	10	630	192
47	丰县	PMS_城区名仕花园2#	10	630	95
48	丰县	PMS_城区华地第一街9#	10	630	0
49	丰县	PMS_城区名仕花园3#	10	630	129
50	丰县	PMS_城区名仕花园4#	10	630	78
51	丰县	PMS_城区东方大厦1#	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52	丰县	PMS_城区东方大厦3#	10	800	561
53	丰县	城区东方大厦2#	10	800	429
54	丰县	PMS_城区羽绒厂2#	10	200	0
55	丰县	PMS_城区祈福花园2#	10	800	304
56	丰县	PMS_城区银龙嘉苑01#	10	630	279
57	丰县	PMS_城区银龙嘉苑02#	10	630	177
58	丰县	PMS_城区银龙嘉苑03	10	500	179
59	丰县	PMS_城区银龙嘉苑04#	10	630	240
60	丰县	PMS_城区瑞福园01	10	315	15
61	丰县	城区福地人家	10	630	361
62	丰县	PMS_城区凤城花园B1#	10	500	100
63	丰县	PMS_城区凤城花园02#	10	500	107
64	丰县	PMS_城区凤城花园03#	10	500	167
65	丰县	PMS_城区凤城花园A2#	10	630	109
66	丰县	PMS_城区凤城花园A1#	10	630	131
67	丰县	PMS_城区凤城花园A3#	10	630	294
68	丰县	PMS_城区锦绣水岸01#	10	630	232
69	丰县	PMS_城区锦绣水岸02#	10	630	168
70	丰县	PMS_城区锦绣水岸3#	10	630	80
71	丰县	PMS_凤城镇范庄村史庄东	10	200	41
72	丰县	PMS_城区锦绣水岸4#	10	630	234
73	丰县	PMS_城区锦绣水岸05#	10	500	170
74	丰县	PMS_城区锦绣水岸06#	10	400	119
75	丰县	PMS_城区锦绣水岸07#	10	630	214
76	丰县	PMS_城区和丰园1#1	10	630	176
77	丰县	PMS_城区和丰园2#	10	630	197
78	丰县	PMS_城区和丰园3#	10	630	217
79	丰县	PMS_城区和丰园4#	10	630	90
80	丰县	PMS_城区和丰园5#	10	630	76
81	丰县	PMS_城区和丰园6#	10	630	58
82	丰县	PMS_城区和丰园7#	10	630	281
83	丰县	PMS_城区和丰园8#	10	630	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
84	丰县	PMS_城区和丰园9#	10	500	122
85	丰县	PMS_城区和丰园10#	10	630	192
86	丰县	PMS_城区和丰园11#	10	500	39
87	丰县	PMS_城区农苑二期	10	500	92
88	丰县	PMS_城区季合园北	10	400	320
89	丰县	PMS_城区韩元2#	10	400	57
90	丰县	PMS_城区公安局小区	10	315	31
91	丰县	PMS_城区阳光丽景1#	10	630	233
92	丰县	PMS_城区阳光丽景2#	10	630	282
93	丰县	PMS_城区阳光丽景3#	10	630	200
94	丰县	PMS_城区阳光丽景4#	10	500	192
95	丰县	PMS_城区阳光丽景5#	10	400	168
96	丰县	PMS_城区阳光丽景6#	10	630	243
97	丰县	PMS_城区凤鸣公园步行街1#	10	630	345
98	丰县	PMS_城区凤鸣公园步行街2#	10	630	74
99	丰县	PMS_凤城镇周新庄村周新庄	10	315	209
100	丰县	PMS_城区数码港	10	800	296
101	丰县	PMS_城区五门幼儿园	10	630	33
102	丰县	PMS_城区民族小区	10	400	52
103	丰县	PMS_城区清真寺东	10	400	90
104	丰县	PMS_城区河滨嘉园1#	10	630	112
105	丰县	PMS_城区河滨嘉园2#	10	630	181
106	丰县	PMS_城区河滨嘉园3#	10	500	1
107	丰县	PMS_城区河滨嘉园4#	10	630	151
108	丰县	PMS_城区河滨嘉园5#	10	630	242
109	丰县	PMS_城区河滨嘉园6#	10	630	235
110	丰县	PMS_城区河滨嘉园7#	10	630	167
111	丰县	PMS_城区河滨嘉园8#	10	630	177
112	丰县	PMS_城区温园	10	400	176
113	丰县	PMS_城区凤鸣小区2#	10	400	0
114	丰县	PMS_城区杨庙公变	10	400	14
115	丰县	PMS_城区朱园南	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
116	丰县	PMS_城区凤城小区B1	10	400	183
117	丰县	PMS_城区顺河北街2#	10	400	122
118	丰县	城区幸福佳苑	10	630	292
119	丰县	PMS_城区临府街南	10	200	0
120	丰县	PMS_城区临府小区4#楼	10	200	57
121	丰县	PMS_城区女人街1#	10	630	311
122	丰县	PMS_城区能源办	10	400	231
123	丰县	PMS_城区电信局	10	400	191
124	丰县	PMS_城区革新路2#	10	400	0
125	丰县	PMS_城区城区郭楼北	10	630	32
126	丰县	PMS_城区翠文园1#	10	500	153
127	丰县	PMS_城区翠文园2#	10	630	197
128	丰县	PMS_城区翠文园3#	10	630	133
129	丰县	PMS_城区翠文园4#	10	630	206
130	丰县	PMS_城区名仕雅苑4#	10	630	154
131	丰县	PMS_城区名仕雅苑5#	10	630	143
132	丰县	PMS_城区名仕雅苑7#	10	500	102
133	丰县	PMS_城区名仕雅苑8#	10	630	172
134	丰县	城区中医院宿舍2#	10	400	0
135	丰县	城区油厂宿舍	10	315	0
136	丰县	PMS_城区华地高层1#配电室2#变	10	630	5
137	丰县	城区华地高层1#配电室3#变	10	200	122
138	丰县	PMS_城区凤城嘉园1#	10	400	98
139	丰县	PMS_城区翠文园二期1#	10	800	317
140	丰县	PMS_城区御景园高层1#	10	800	305
141	丰县	PMS_城区御景园高层2#	10	800	246
142	丰县	PMS_城区御景园三期1#	10	800	526
143	丰县	PMS_城区御景园三期2#	10	800	438
144	丰县	PMS_城区御景园二期2#	10	630	202
145	丰县	PMS_城区御景园二期3#	10	630	223
146	丰县	PMS_城区御景园二期1#	10	630	151
147	丰县	PMS_城区御景园二期4#	10	630	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
148	丰县	城区御景园高层3#	10	400	319
149	丰县	PMS_城区在水一方三期3#变	10	200	160
150	丰县	PMS_城区安福小区3＃	10	630	292
151	丰县	PMS_城区安福小区4-1＃	10	630	248
152	丰县	PMS_城区中阳二期东	10	630	53
153	丰县	PMS_城区中阳二期西	10	630	142
154	丰县	PMS_城区华地置业11#	10	630	256
155	丰县	PMS_城区华地置业10#	10	630	61
156	丰县	PMS_城区华地置业12#	10	630	144
157	丰县	华地高层1#配电室1#变	10	630	59
158	丰县	PMS_城区种子公司	10	400	103
159	丰县	PMS_城区卫生局	10	400	24
160	丰县	PMS_城区范园西	10	400	220
161	丰县	PMS_城区农机监理	10	400	0
162	丰县	PMS_城区城乡开发公司	10	400	49
163	丰县	PMS_城区马庄	10	400	0
164	丰县	PMS_城区在水一方二期1#	10	630	188
165	丰县	PMS_城区在水一方二期2#	10	630	189
166	丰县	PMS_城区在水一方二期3#	10	500	98
167	丰县	PMS_城区在水一方二期4#	10	400	50
168	丰县	PMS_城区在水一方二期5#	10	630	218
169	丰县	PMS_城区在水一方三期1#	10	630	274
170	丰县	PMS_城区在水一方三期2#	10	630	195
171	丰县	PMS_城区教育局	10	400	98
172	丰县	城区规划局	10	400	0
173	丰县	PMS_城区老粮市公变	10	400	85
174	丰县	PMS_城区碧园小区	10	630	222
175	丰县	PMS_城区老羊圈	10	400	73
176	丰县	PMS_城区汉城2#	10	400	121
177	丰县	PMS_城区胜利小区2#	10	400	0
178	丰县	PMS_城区爱丰巷	10	400	93
179	丰县	PMS_城区和丰园二期1#	10	500	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
180	丰县	PMS_城区和丰园二期3#	10	500	121
181	丰县	PMS_城区和丰园二期4#	10	500	81
182	丰县	PMS_城区和丰园二期5#	10	500	91
183	丰县	PMS_城区和丰园二期6#	10	500	95
184	丰县	PMS_城区和丰园二期7#	10	630	95
185	丰县	PMS_城区紫金3#配电室01#变	10	630	330
186	丰县	PMS_城区紫金3#配电室02#变	10	630	325
187	丰县	PMS_城区紫金4#配电室01#变	10	630	328
188	丰县	PMS_城区紫金4#配电室02#变	10	630	119
189	丰县	PMS_城区紫金4#配电室03#变	10	630	0
190	丰县	PMS_城区紫金4#配电室04#变	10	630	51
191	丰县	城区人民路小学东D	10	400	129
192	丰县	PMS_城区建行宿舍	10	200	68
193	丰县	PMS_城区沙园工业区	10	400	176
194	丰县	PMS_城区尚品2#配电室01	10	800	504
195	丰县	PMS_城区尚品2#配电室02	10	800	520
196	丰县	城区胜利西区2#	10	400	0
197	丰县	PMS_城区凤鸣花园2#	10	400	9
198	丰县	城区人民路小学北	10	400	105
199	丰县	PMS_城区向阳中路	10	400	17
200	丰县	PMS_城区左岸人家1#	10	630	171
201	丰县	PMS_城区左岸人家2#	10	630	120
202	丰县	PMS_城区左岸人家3#	10	630	212
203	丰县	PMS_城区左岸人家4#	10	500	134
204	丰县	PMS_城区左岸人家5#	10	500	58
205	丰县	城区左岸人家6#	10	630	127
206	丰县	城区左岸人家10#	10	630	460
207	丰县	城区左岸人家9#	10	630	204
208	丰县	城区左岸人家8#	10	500	133
209	丰县	城区左岸人家7#	10	500	57
210	丰县	PMS_城区苏鲁豫皖市场	10	630	157
211	丰县	PMS_城区杨庙东	10	400	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
212	丰县	城区卫生局宿舍	10	630	263
213	丰县	PMS_城区卜油坊北	10	315	173
214	丰县	PMS_城区爱民巷2#	10	400	3
215	丰县	PMS_城区大庆中路	10	400	0
216	丰县	城区爱民巷D	10	630	159
217	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区1号综合变	10	630	312
218	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区2号综合变	10	800	408
219	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区3号综合变	10	500	259
220	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区4号综合变	10	630	341
221	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区5号综合变	10	630	351
222	丰县	凤城镇阳光康桥小区6号综合变	10	630	399
223	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区7号综合变	10	500	261
224	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区8号综合变	10	630	280
225	丰县	PMS_城区二中宿舍	10	400	68
226	丰县	PMS_城区支农南	10	400	0
227	丰县	PMS_城区育红巷	10	400	0
228	丰县	PMS_城区工农中路公变	10	400	117
229	丰县	PMS_城区广电局	10	315	0
230	丰县	PMS_城区新世纪	10	400	129
231	丰县	PMS_城区物价局	10	400	0
232	丰县	PMS_城区幼儿园	10	400	140
233	丰县	城区文体局	10	400	126
234	丰县	PMS_城区河滨北	10	400	53
235	丰县	PMS_城区经委	10	400	0
236	丰县	城区东小	10	400	25
237	丰县	PMS_城区河滨南	10	400	266
238	丰县	城区西关北	10	250	32
239	丰县	PMS_城区科委	10	315	154
240	丰县	PMS_城区剧场	10	400	38
241	丰县	PMS_城区书院北街	10	400	20
242	丰县	PMS_城区天桥	10	400	33
243	丰县	PMS_城区房管局	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
244	丰县	城区顺北	10	400	86
245	丰县	PMS_城区西环南路	10	400	29
246	泉山	PMS_吴湖线33	10	400	110
247	丰县	丰县城区财校公变	10	400	17
248	丰县	PMS_城区医院小区北	10	400	192
249	丰县	PMS_城区酱菜厂	10	315	25
250	泉山	PMS_吴建线31一1	10	400	154
251	丰县	PMS_城区卜油坊东	10	400	145
252	泉山	PMS_吴建线31一2	10	400	65
253	丰县	城区凤凰嗪1#	10	400	81
254	泉山	PMS_吴段线纺织段3	10	400	172
255	丰县	PMS_城区凤凰素南公变	10	400	62
256	泉山	PMS_吴段线纺织段7	10	400	106
257	丰县	PMS_城区交警队	10	400	44
258	泉山	PMS_吴新线20一2=1	10	400	0
259	丰县	PMS_城区韩园	10	400	73
260	泉山	PMS_吴新线20一3=3	10	400	41
261	泉山	PMS_吴新线22	10	400	77
262	丰县	PMS_城区胜利西区	10	400	168
263	泉山	PMS_西段一线35-9	10	400	183
264	丰县	PMS_城区艺馨园	10	400	89
265	泉山	PMS_西段一线37-1	10	400	154
266	丰县	PMS_城区教具厂	10	250	4
267	泉山	PMS_西段一线40-1	10	400	62
268	泉山	PMS_天山绿洲1配电室1变压器	10	800	290
269	泉山	PMS_天山绿洲1配电室2变压器	10	800	263
270	泉山	PMS_天山绿洲3配电室1变压器	10	800	346
271	泉山	PMS_天山绿洲3配电室2变压器	10	800	296
272	泉山	PMS_天山绿洲3配电室3变压器	10	800	360
273	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室1变压器	10	800	388
274	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室3变压器	10	800	458
275	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室2变压器	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
276	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室4变压器	10	800	454
277	泉山	PMS_风华园5美变变压器	10	630	151
278	泉山	PMS_天山绿洲二三期2配电室1变压器	10	800	470
279	泉山	PMS_天山绿洲二三期2配电室3变压器	10	800	460
280	泉山	天山绿洲二三期2配电室2变压器	10	500	256
281	泉山	PMS_天山绿洲二三期2配电室4变压器	10	800	461
282	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室1变压器	10	800	508
283	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室3变压器	10	800	465
284	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室2变压器	10	800	495
285	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室4变压器	10	800	446
286	泉山	PMS_天山绿洲二期4配电室1变压器	10	630	445
287	泉山	PMS_天山绿洲二三期4配电室3变压器	10	630	234
288	泉山	PMS_天山绿洲二期4配电室2变压器	10	630	486
289	泉山	PMS_天山绿洲二三期4配电室4变压器	10	630	344
290	泉山	PMS_吴韩线29一5	10	400	68
291	泉山	段庄小区3箱变变压器	10	630	230
292	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室1变压器	10	630	326
293	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室3变压器	10	630	221
294	泉山	苏淮线17一7	10	400	97
295	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室2变压器	10	630	214
296	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室4变压器	10	630	362
297	泉山	天山绿洲二三期5配电室2变压器	10	630	289
298	泉山	天山绿洲二三期5配电室1变压器	10	630	326
299	泉山	天山绿洲二三期5配电室3变压器	10	630	328
300	泉山	天山绿洲二三期5配电室4变压器	10	630	334
301	泉山	PMS_吴润线4	10	400	185
302	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室2变压器	10	630	331
303	泉山	段庄小区1箱变变压器	10	630	303
304	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室4变压器	10	630	341
305	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室1变压器	10	630	264
306	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室3变压器	10	630	360
307	泉山	段庄小区2箱变变压器	10	500	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
308	泉山	桥夹二线5-6=1	10	400	96
309	泉山	PMS_桥夹一线9一2=1	10	400	102
310	泉山	PMS_吴润线7一1	10	400	94
311	泉山	PMS_吴矿线14西2北1	10	400	57
312	泉山	PMS_民安园11箱变变压器	10	630	151
313	泉山	PMS_吴庄花园1美变变压器	10	630	274
314	泉山	PMS_吴庄花园2美变变压器	10	630	235
315	泉山	PMS_吴矿线14西3西1	10	400	145
316	泉山	PMS_公安局宿舍1箱变变压器	10	630	273
317	泉山	PMS_吴矿线11一4	10	400	220
318	泉山	PMS_吴矿线18	10	400	218
319	泉山	PMS_公安局宿舍2箱变变压器	10	630	294
320	泉山	PMS_吴湖线7	10	400	221
321	泉山	PMS_吴湖线8一1南	10	400	175
322	泉山	万裕风情园I期1箱变变压器	10	500	153
323	泉山	PMS_吴湖线8一1北	10	400	166
324	泉山	万裕风情园I期2箱变变压器	10	500	0
325	泉山	PMS_天成花园1箱变变压器	10	630	234
326	泉山	PMS_天成花园2箱变变压器	10	630	171
327	泉山	PMS_吴湖线8一3西	10	400	137
328	泉山	PMS_吴湖线8一3东	10	400	159
329	泉山	PMS_天成花园4箱变变压器	10	630	226
330	泉山	PMS_天成花园5箱变变压器	10	630	244
331	泉山	PMS_馨雅园3箱变变压器	10	630	263
332	泉山	PMS_观月园1箱变变压器	10	630	228
333	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站2变压器	10	630	349
334	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站4变压器	10	630	335
335	泉山	鑫苑景园2配电室2变压器	10	630	239
336	泉山	鑫苑景园2配电室4变压器	10	630	335
337	泉山	鑫苑景园3配电室2变压器	10	800	470
338	泉山	鑫苑景园3配电室4变压器	10	800	454
339	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站1变压器	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
340	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站3变压器	10	630	327
341	泉山	PMS_鑫苑景园3配电室1变压器	10	800	480
342	泉山	PMS_鑫苑景园3配电室3变压器	10	800	361
343	泉山	PMS_鑫苑景园2配电室1变压器	10	630	279
344	泉山	PMS_鑫苑景园2配电室3变压器	10	630	214
345	泉山	PMS_鑫泰花园1箱变变压器	10	630	159
346	泉山	苏淮线12一11=2	10	400	126
347	泉山	PMS_鑫泰花园2箱变变压器	10	630	191
348	泉山	PMS_馨雅园2箱变变压器	10	630	353
349	泉山	PMS_苏苑一线9-1	10	400	57
350	泉山	PMS_馨雅园1箱变变压器	10	630	371
351	泉山	PMS_龙泉花园2箱变变压器	10	630	236
352	泉山	苏淮线12一11=8	10	400	202
353	泉山	PMS_鑫泰1箱变变压器	10	630	194
354	泉山	PMS_南湖怡秀园箱变变压器	10	630	374
355	泉山	PMS_泉山法院箱变变压器	10	630	257
356	泉山	PMS_苏段电信段3	10	400	113
357	泉山	PMS_吴润线6	10	400	46
358	泉山	PMS_吴矿线14西7	10	400	0
359	泉山	PMS_吴修线22西5	10	400	206
360	泉山	PMS_奎七线1一7	10	400	194
361	泉山	PMS_奎大线21一2	10	400	79
362	泉山	PMS_吴建线20	10	400	117
363	泉山	PMS_吴建线26一4	10	400	7
364	泉山	PMS_段西小区美变变压器	10	400	19
365	泉山	PMS_西工线11	10	400	300
366	泉山	PMS_曼乔世家配电室1变压器	10	800	344
367	泉山	PMS_曼乔世家配电室2变压器	10	800	403
368	泉山	PMS_刘场1美变变压器	10	400	47
369	泉山	PMS_苏堤美变变压器	10	500	125
370	泉山	叶语田园2配电室2变压器	10	800	514
371	泉山	叶语田园2配电室4变压器	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
372	泉山	叶语田园1配电室2变压器	10	800	498
373	泉山	叶语田园3配电室2变压器	10	630	377
374	泉山	叶语田园4配电室2变压器	10	630	381
375	泉山	叶语田园4配电室4变压器	10	630	387
376	泉山	PMS_叶语田园1配电室1变压器	10	800	225
377	泉山	PMS_叶语田园2配电室1变压器	10	800	342
378	泉山	PMS_叶语田园2配电室3变压器	10	800	307
379	泉山	PMS_叶语田园3配电室1变压器	10	630	182
380	泉山	PMS_叶语田园4配电室1变压器	10	630	256
381	泉山	PMS_叶语田园4配电室3变压器	10	630	265
382	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站2变压器	10	630	289
383	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站4变压器	10	630	403
384	泉山	PMS_苏商御景湾四期2配电室2变压器	10	630	243
385	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站1变压器	10	630	369
386	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站3变压器	10	630	407
387	泉山	PMS_苏商御景湾四期2配电室1变压器	10	630	298
388	泉山	PMS_和平二期美变变压器	10	400	113
389	泉山	枫情水岸配电室1变压器	10	800	415
390	泉山	枫情水岸配电室2变压器	10	800	582
391	泉山	枫情水岸配电室4变压器	10	800	435
392	泉山	翟太线26一9=5	10	250	69
393	泉山	PMS_橙黄时代1箱变变压器	10	630	297
394	泉山	PMS_奎水一线15北4	10	315	11
395	泉山	PMS_西城华庭2配电室1变压器	10	1000	456
396	泉山	PMS_西邮线10（北）	10	400	171
397	泉山	PMS_古安线17一4	10	250	18
398	泉山	西段一线35一5东3	10	400	25
399	泉山	PMS_吴新线20一4	10	400	207
400	泉山	PMS_古王线8	10	315	199
401	泉山	PMS_古王线14	10	400	162
402	泉山	PMS_古王线22	10	400	245
403	泉山	PMS_古王线24	10	315	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
404	泉山	PMS_古王线25	10	400	115
405	泉山	PMS_古永二线12	10	400	10
406	泉山	PMS_古淮线28	10	400	0
407	泉山	PMS_碧水湾二期1配电室3变压器	10	800	269
408	泉山	PMS_碧水湾二期3配电室1变压器	10	630	320
409	泉山	PMS_碧水湾二期3配电室2变压器	10	630	314
410	泉山	PMS_碧水湾二期3配电室3变压器	10	400	192
411	泉山	碧水湾二期2配电室1变压器	10	500	233
412	泉山	PMS_碧水湾二期2配电室3变压器	10	500	199
413	泉山	碧水湾二期2配电室2变压器	10	800	295
414	泉山	PMS_碧水湾二期2配电室4变压器	10	800	459
415	泉山	碧水湾二期1箱变变压器	10	500	225
416	泉山	PMS_碧水湾二期3箱变变压器	10	630	305
417	泉山	PMS_碧水湾二期4箱变变压器	10	630	249
418	泉山	PMS_碧水湾二期2箱变变压器	10	500	249
419	泉山	PMS_宜家庭院配电室变压器	10	500	162
420	泉山	PMS_西城华庭2配电室2变压器	10	1000	457
421	泉山	PMS_苏铜二线14-2=1	10	400	0
422	泉山	PMS_桥古线11	10	400	161
423	泉山	PMS_桥古线15	10	400	2
424	泉山	桥华线22	10	400	130
425	泉山	PMS_桥古线8北1	10	400	52
426	泉山	PMS_桥古线8一5	10	400	36
427	泉山	PMS_桥古线2北2	10	400	143
428	泉山	PMS_桥华线14	10	400	44
429	泉山	PMS_西邮线27-5	10	400	164
430	泉山	PMS_奎山供珠山路2环网站2箱变变压器	10	630	400
431	泉山	PMS_翟太1箱变变压器	10	200	155
432	泉山	PMS_绅士花园箱变变压器	10	630	205
433	泉山	民健园1箱变变压器	10	630	47
434	泉山	PMS_一栋洋房箱变变压器	10	630	361
435	泉山	PMS_民安园1箱变变压器	10	630	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
436	泉山	民安园2箱变变压器	10	630	339
437	泉山	PMS_民安园3箱变变压器	10	630	181
438	泉山	PMS_民安园4箱变变压器	10	630	172
439	泉山	PMS_醒狮小区美变变压器	10	500	18
440	泉山	PMS_6108小区箱变变压器	10	630	211
441	泉山	PMS_吴农线13一4	10	400	155
442	泉山	PMS_新都大厦箱变变压器	10	630	135
443	泉山	和平小区美变变压器	10	500	178
444	泉山	七东三管道段1	10	400	61
445	泉山	七东三管道段5	10	400	34
446	泉山	PMS_奎山供烙馍村箱变变压器	10	630	481
447	泉山	PMS_科技中学箱变变压器	10	500	324
448	泉山	PMS_桥夹二线10	10	400	38
449	泉山	PMS_桥古线19	10	400	19
450	泉山	桥古线23	10	630	0
451	泉山	PMS_桥夹二线20付	10	400	0
452	泉山	PMS_古机线1一2	10	400	42
453	泉山	PMS_古机线4	10	400	280
454	泉山	PMS_西城华庭1配电室1变压器	10	800	413
455	泉山	PMS_西城华庭1配电室2变压器	10	800	394
456	泉山	七淮彭大段18一1	10	400	253
457	泉山	PMS_吴韩二线4一2	10	400	260
458	泉山	PMS_吴矿线12	10	400	200
459	泉山	欢乐谷环网站1箱变变压器	10	630	375
460	泉山	欢乐谷环网站2箱变变压器	10	630	411
461	泉山	PMS_西湖一线22一6=1	10	400	132
462	泉山	PMS_西湖一线22一5=3南1	10	400	193
463	泉山	PMS_吴淮二线6一4=1西	10	400	126
464	泉山	PMS_吴淮二线16	10	400	230
465	泉山	PMS_四恒段1	10	400	30
466	泉山	奎山供珠山路3箱变变压器	10	630	462
467	泉山	PMS_古安线17一1	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
468	泉山	奎园新居2美变变压器	10	500	164
469	泉山	PMS_富丽城2美变变压器	10	500	195
470	泉山	军苑小区美变变压器	10	500	313
471	泉山	PMS_纺南2美变变压器	10	500	119
472	泉山	吴庄1配电室美变变压器	10	500	240
473	泉山	桥华线20	10	400	0
474	泉山	桥平线23一2=2	10	630	81
475	泉山	PMS_73101部队配电室1变压器	10	800	478
476	泉山	PMS_桥平线3一2	10	400	82
477	泉山	PMS_桥平线23一1	10	400	150
478	泉山	PMS_桥平线23一3=3	10	400	156
479	泉山	PMS_桥平线23一6=1≡1	10	400	86
480	泉山	奎科线2一5	10	200	57
481	泉山	古永一线34-3东1	10	400	177
482	泉山	古永一线28	10	400	111
483	泉山	PMS_人民家园配电室1变压器	10	800	395
484	泉山	PMS_人民家园配电室2变压器	10	800	357
485	泉山	桥夹一线14一10	10	630	136
486	泉山	PMS_奎水二线16一2	10	315	46
487	泉山	PMS_环秀山庄配电室1变压器	10	500	238
488	泉山	PMS_环秀山庄配电室2变压器	10	500	288
489	泉山	古风二线14-3	10	400	23
490	泉山	PMS_吴农线6一15	10	400	166
491	泉山	PMS_吴农线18一6东1	10	400	208
492	泉山	事业小区1箱变变压器	10	630	118
493	泉山	事业小区2箱变变压器	10	630	185
494	泉山	吴庄花园3箱变变压器	10	630	220
495	泉山	吴庄花园4箱变变压器	10	630	169
496	泉山	吴庄花园5箱变变压器	10	630	84
497	泉山	半山别墅2箱变变压器	10	630	321
498	泉山	明月园1箱变变压器	10	630	81
499	泉山	东坡花园1箱变变压器	10	630	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
500	泉山	PMS_福水井三期配电室变压器	10	800	0
501	泉山	明月园2箱变变压器	10	630	167
502	泉山	PMS_榴园小区2箱变变压器	10	630	297
503	泉山	富丽城1箱变变压器	10	630	203
504	泉山	工商局小区箱变变压器	10	630	194
505	泉山	PMS_西苑南村二组团箱变变压器	10	630	268
506	泉山	PMS_八一箱变变压器	10	630	463
507	泉山	PMS_古机线1西2	10	400	6
508	泉山	PMS_吴建线10	10	400	171
509	泉山	PMS_吴建线29	10	400	38
510	泉山	PMS_吴建线30	10	315	147
511	泉山	吴建线31	10	400	143
512	泉山	PMS_吴建线26一3	10	400	94
513	丰县	PMS_城区水秀园	10	400	40
514	丰县	PMS_城区书院街	10	250	14
515	丰县	PMS_城区革新路	10	400	83
516	丰县	城区季合园村	10	400	171
517	丰县	PMS_城区黄庄北	10	630	90
518	丰县	PMS_城区黄庄南	10	400	41
519	丰县	城区渠楼	10	630	87
520	丰县	城区农行北	10	400	200
521	丰县	PMS_城区印刷厂	10	400	205
522	丰县	PMS_城区爱民巷	10	315	25
523	丰县	PMS_城区解放西	10	200	124
524	丰县	PMS_城区造纸厂	10	400	11
525	丰县	城区北关外	10	400	0
526	丰县	PMS_城区建筑公司	10	400	60
527	丰县	PMS_城区北关医院	10	400	84
528	丰县	PMS_候园小区	10	400	24
529	丰县	城区凤鸣新村	10	630	258
530	丰县	城区齐庄	10	400	302
531	丰县	PMS_城区酒精厂	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
532	丰县	PMS_城区朱园东公变	10	400	0
533	丰县	PMS_城区张方庄	10	400	0
534	丰县	城区新渠楼	10	630	47
535	丰县	城区抗排队	10	400	233
536	丰县	PMS_城区西叶庄	10	400	77
537	丰县	城区县政府	10	400	185
538	丰县	PMS_城区人民路小学	10	400	95
539	丰县	城区中阳嘉园	10	400	86
540	丰县	PMS_城区县委宿舍	10	400	95
541	丰县	PMS_城区苏楼东	10	400	234
542	丰县	PMS_城区染织厂	10	400	0
543	丰县	城区荟苑小区	10	400	0
544	丰县	PMS_城区安居	10	630	163
545	丰县	城区郭楼后队	10	400	241
546	丰县	PMS_城区王楼	10	200	32
547	丰县	PMS_城区工商局宿舍	10	80	0
548	丰县	PMS_城区郭新庄	10	200	156
549	丰县	PMS_凤城镇范庄东	10	400	189
550	丰县	PMS_凤城镇孙庄三队	10	200	121
551	丰县	PMS_城区羽绒厂1#	10	400	256
552	丰县	PMS_城区潜龙	10	400	88
553	丰县	PMS_城区纺织巷	10	400	0
554	丰县	PMS_城区粮管所	10	400	22
555	丰县	PMS_城区西苑小区	10	400	167
556	丰县	PMS_城区侯园小区	10	400	96
557	丰县	城区胜利小区南公变	10	400	63
558	丰县	PMS_城区医院小区	10	400	70
559	丰县	城区凤鸣小区	10	400	49
560	丰县	城区沿河小区	10	300	44
561	丰县	PMS_城区临府花园1#	10	630	257
562	丰县	PMS_城区临府花园2#	10	630	243
563	丰县	PMS_城区临府花园3#	10	630	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
564	丰县	PMS_城区御景园1＃	10	630	267
565	丰县	PMS_城区御景园2＃	10	630	260
566	丰县	城区世纪花园1号变	10	630	314
567	丰县	城区世纪花园2号变	10	630	255
568	丰县	PMS_城区御景园3＃	10	630	256
569	丰县	PMS_城区御景园4＃	10	630	334
570	丰县	PMS_城区御景园5＃	10	630	245
571	丰县	PMS_城区御景园10＃	10	500	143
572	丰县	PMS_城区御景园7＃	10	500	171
573	丰县	PMS_城区御景园8＃	10	630	293
574	丰县	PMS_城区御景园9＃	10	630	200
575	丰县	PMS_城区御景园11＃	10	500	224
576	丰县	PMS_城区南苑新城1＃	10	500	128
577	丰县	PMS_城区南苑新城2＃	10	630	83
578	丰县	PMS_城区南苑新城3＃	10	800	222
579	丰县	PMS_城区南苑新城4＃	10	800	76
580	丰县	PMS_城区御景园6＃	10	630	309
581	丰县	PMS_城区祈福花园1#	10	630	265
582	丰县	PMS_城区城区凤翔东区	10	630	141
583	丰县	PMS_城区城区凤翔西区	10	630	142
584	丰县	城区龙乡苑1#变	10	630	289
585	丰县	城区龙乡苑2#变	10	630	273
586	丰县	城区龙乡苑3#变	10	630	306
587	丰县	城区龙乡苑4#变	10	630	235
588	丰县	城区龙乡苑5#变	10	630	305
589	丰县	城区龙乡苑6#变	10	630	305
590	丰县	PMS_城区华地第一街1#	10	500	58
591	丰县	PMS_城区华地第一街2#	10	630	144
592	丰县	PMS_城区华地第一街3#	10	630	203
593	丰县	PMS_城区华地第一街4#	10	630	119
594	丰县	PMS_城区华地第一街5#	10	500	46
595	丰县	城区华地第一街6#	10	500	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
596	丰县	PMS_城区九州佳园	10	500	82
597	丰县	PMS_城区名士雅苑1＃	10	630	128
598	丰县	PMS_城区名士雅苑2＃	10	630	105
599	丰县	PMS_城区名士雅苑3#	10	630	117
600	丰县	PMS_城区名士雅苑6#	10	630	173
601	丰县	PMS_城区中阳商城1期西	10	630	16
602	丰县	PMS_城区中阳商城1期东	10	630	0
603	丰县	PMS_城区中阳商城6＃	10	630	110
604	丰县	PMS_城区中阳商城	10	630	0
605	丰县	PMS_城区中阳商城7＃	10	800	197
606	丰县	PMS_城区安福花园1＃	10	630	97
607	丰县	PMS_城区安福花园	10	500	0
608	丰县	PMS_凤城镇栖凤圆5#箱变	10	500	123
609	丰县	PMS_凤城镇栖凤圆7号箱变	10	630	288
610	丰县	PMS_凤城镇栖凤园8号箱变	10	630	307
611	丰县	PMS_凤城镇栖凤园9号箱变	10	500	167
612	丰县	PMS_凤城镇栖凤圆6号箱变	10	630	251
613	丰县	PMS_凤城镇栖凤园10号箱变	10	500	233
614	丰县	PMS_凤城镇栖凤园11号箱变	10	500	145
615	丰县	PMS_凤城镇栖凤园12号箱变	10	630	217
616	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1号箱变	10	500	33
617	丰县	PMS_凤城镇栖凤园2号箱变	10	500	98
618	丰县	PMS_凤城镇栖凤园3号箱变	10	500	85
619	丰县	PMS_凤城镇栖凤园4号箱变	10	500	116
620	丰县	PMS_城区丰润园2#	10	630	318
621	丰县	PMS_城区汉城	10	630	21
622	丰县	凤城镇范庄村史庄西	10	200	107
623	丰县	PMS_凤城镇秦河南	10	200	0
624	丰县	PMS_凤城镇李园	10	200	91
625	丰县	PMS_凤城镇齐庄南	10	400	246
626	丰县	PMS_凤城镇刘支楼	10	400	262
627	丰县	PMS_凤城镇渠桥南	10	400	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
628	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室1#变	10	800	324
629	丰县	锦绣龙城二期3#配电室2#变	10	800	518
630	丰县	锦绣龙城二期3#配电室3#变	10	800	539
631	丰县	锦绣龙城二期2#配电室4#变	10	800	359
632	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室4#变	10	800	554
633	丰县	锦绣龙城二期3#配电室1#变	10	800	517
634	丰县	锦绣龙城二期2#配电室3#变	10	800	544
635	丰县	锦绣龙城二期2#配电室1#变	10	800	419
636	丰县	锦绣龙城二期3#配电室4#变	10	800	605
637	丰县	锦绣龙城二期2#配电室2#变	10	800	449
638	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室3#变	10	800	496
639	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室2#变	10	800	344
640	丰县	城区民富园箱变	10	630	233
641	丰县	悦景华府2#配电室4#变	10	800	564
642	丰县	悦景华府1#配电室3#变	10	800	568
643	丰县	悦景华府1#配电室1#变	10	800	320
644	丰县	悦景华府2#配电室2#变	10	800	640
645	丰县	悦景华府1#配电室4#变	10	800	307
646	丰县	悦景华府2#配电室1#变	10	800	330
647	丰县	悦景华府1#配电室2#变	10	800	376
648	丰县	悦景华府2#配电室3#变	10	800	417
649	丰县	安居十一期6号配电室1变	10	630	334
650	丰县	安居十一期5号配电室4变	10	800	350
651	丰县	安居十一期4号配电室3变	10	630	262
652	丰县	安居十一期6号配电室3变	10	630	313
653	丰县	安居十一期4号配电室1变	10	630	359
654	丰县	安居十一期4号配电室4变	10	630	191
655	丰县	安居十一期7号配电室2变	10	800	393
656	丰县	安居十一期4号配电室2变	10	630	403
657	丰县	安居十一期6号配电室2变	10	630	290
658	丰县	安居十一期5号配电室2变	10	800	464
659	丰县	安居十一期7号配电室4变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
660	丰县	安居十一期7号配电室1变	10	800	459
661	丰县	安居十一期5号配电室3变	10	800	389
662	丰县	安居十一期6号配电室4变	10	630	342
663	丰县	安居十一期7号配电室3变	10	800	464
664	丰县	安居十一期5号配电室1变	10	800	455
665	丰县	安居十一期3号配电室1#变	10	630	321
666	丰县	安居十一期2号配电室3#变	10	800	412
667	丰县	安居十一期1号配电室1#变	10	800	493
668	丰县	安居十一期3号配电室4#变	10	630	396
669	丰县	安居十一期1号配电室3#变	10	800	459
670	丰县	安居十一期2号配电室4#变	10	800	454
671	丰县	安居十一期1号配电室4#变	10	800	434
672	丰县	安居十一期1号配电室2#变	10	800	445
673	丰县	安居十一期2号配电室1#变	10	800	490
674	丰县	安居十一期3号配电室2#变	10	630	332
675	丰县	安居十一期3号配电室3#变	10	630	347
676	丰县	安居十一期2号配电室2#变	10	800	474
677	丰县	丰县星悦城1配电室3号变	10	800	432
678	丰县	丰县星悦城2号配电室3号变	10	800	406
679	丰县	丰县星悦城1配电室1号变	10	800	383
680	丰县	丰县星悦城1配电室2号变	10	800	416
681	丰县	丰县星悦城1配电室4号变	10	800	386
682	丰县	丰县星悦城2号配电室2号变	10	800	482
683	丰县	秀水华庭东区1号配电室2#变	10	630	308
684	丰县	秀水华庭东区3号配电室2#变	10	630	353
685	丰县	秀水华庭东区3号配电室4#变	10	630	380
686	丰县	秀水华庭东区1号配电室1#变	10	630	312
687	丰县	秀水华庭东区1号配电室4#变	10	630	295
688	丰县	赵楼小区1号配电室1#变	10	800	360
689	丰县	秀水华庭东区2号配电室1#变	10	630	268
690	丰县	秀水华庭东区2号配电室2#变	10	630	314
691	丰县	秀水华庭东区3号配电室3#变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
692	丰县	秀水华庭东区2号配电室3#变	10	630	328
693	丰县	秀水华庭东区1号配电室3#变	10	630	310
694	丰县	赵楼小区1号配电室3#变	10	800	461
695	丰县	秀水华庭东区2号配电室4#变	10	630	331
696	丰县	赵楼小区2号配电室2#变	10	800	509
697	丰县	赵楼小区2号配电室3#变	10	800	495
698	丰县	赵楼小区2号配电室4#变	10	800	478
699	丰县	秀水华庭东区3号配电室1#变	10	630	324
700	丰县	赵楼小区1号配电室2#变	10	800	476
701	丰县	赵楼小区1号配电室4#变	10	800	540
702	丰县	赵楼小区2号配电室1#变	10	800	433
703	丰县	蓝光高盛西苑华府2配4号变	10	800	536
704	丰县	蓝光高盛西苑华府3配4号变	10	800	522
705	丰县	蓝光高盛西苑华府2配2变	10	800	546
706	丰县	蓝光高盛西苑华府3配2号变	10	800	402
707	丰县	城区东大	10	630	211
708	丰县	PMS_城区马庄西	10	400	62
709	丰县	凤城镇0.4KV新城花园1#配电室1#变	10	800	321
710	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室1#变	10	800	412
711	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室2#变	10	800	437
712	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室3#变	10	800	469
713	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室4#变	10	800	438
714	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园3#配电室2#变	10	800	357
715	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园4#配电室2#变	10	800	441
716	丰县	PMS_凤城镇秦河东南	10	200	116
717	丰县	PMS_城区王庄北	10	400	95
718	丰县	凤城镇中和龙郡1#配电室1#变	10	800	476
719	丰县	凤城镇中和龙郡1#配电室2#变	10	800	480
720	丰县	凤城镇中和龙郡2#配电室1#变	10	800	508
721	丰县	凤城镇中和龙郡2#配电室2#变	10	800	536
722	丰县	凤城镇中和龙郡3#配电室1#变	10	800	542
723	丰县	凤城镇中和龙郡3#配电室2#变	10	800	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
724	丰县	凤城镇中和龙郡5#配电室1#变	10	800	307
725	丰县	凤城镇中和龙郡4#配电室1#变	10	630	386
726	丰县	凤城镇中和龙郡4#配电室2#变	10	630	410
727	丰县	PMS_城区季合园西	10	400	284
728	丰县	PMS_城区凤凰嘉园北001	10	630	206
729	丰县	城区候园小区1号箱变	10	630	177
730	丰县	城区候园小区2号箱变	10	630	92
731	丰县	PMS_城区季合园小区西	10	630	242
732	丰县	城区供电新村	10	630	285
733	丰县	PMS_城区青年路公变.	10	400	16
734	丰县	城区沙园变基站公变	10	200	145
735	丰县	PMS_城区杂品公司宿舍	10	400	105
736	丰县	城区临府小区公变	10	400	0
737	泉山	PMS_吴建线26一6	10	400	28
738	丰县	PMS_城区向阳南路公变	10	400	40
739	泉山	PMS_吴建线26一8	10	400	0
740	丰县	PMS_城区塔南小区公变	10	400	107
741	泉山	PMS_吴建线26一10	10	400	27
742	丰县	PMS_城区黄庄东公变	10	400	0
743	泉山	PMS_吴农线6一08	10	400	103
744	丰县	PMS_城区药厂公变	10	400	145
745	泉山	PMS_吴建线32一2	10	400	216
746	丰县	PMS_城区王庄	10	400	30
747	丰县	PMS_城区大庆东路公变	10	400	149
748	丰县	PMS_城区工农北路	10	630	198
749	泉山	PMS_吴农线18一6西1	10	400	209
750	丰县	PMS_城区民政局公变	10	400	43
751	泉山	西苑南村一组团1箱变变压器	10	630	78
752	丰县	PMS_城区临府街公变	10	400	78
753	泉山	西苑南村3箱变变压器	10	630	223
754	丰县	城区中医院宿舍	10	400	41
755	泉山	西苑南村1箱变变压器	10	630	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
756	丰县	城区北关农贸市场	10	630	80
757	泉山	余窑II小区箱变变压器	10	630	238
758	丰县	PMS_城区梁苑小区公变	10	400	80
759	泉山	PMS_盛天名苑小区配电室1变压器	10	500	192
760	丰县	PMS_城区机关二幼公变	10	400	29
761	泉山	PMS_盛天名苑小区配电室2变压器	10	500	146
762	丰县	PMS_城区政法小区公变	10	400	58
763	泉山	PMS_开环线18-15	10	400	216
764	丰县	PMS_城区公安局南公变	10	400	65
765	泉山	PMS_吴农线18一9	10	400	151
766	丰县	PMS_城区郭楼后公变	10	400	4
767	泉山	PMS_西湖二线30-3东3北	10	400	95
768	泉山	PMS_西湖二线30-3东2南1东1	10	400	121
769	丰县	PMS_凤城镇王堂村王堂东	10	400	299
770	泉山	PMS_吴韩线16南1东1	10	400	1
771	丰县	PMS_城区北店子公变	10	400	0
772	泉山	金泰小区1期2箱变变压器	10	630	286
773	丰县	PMS_城区工农南公变	10	630	99
774	泉山	鑫泰2箱变变压器	10	500	222
775	丰县	PMS_城区金桥商场公变	10	400	97
776	泉山	金泰小区2期2箱变变压器	10	630	171
777	丰县	PMS_城区高庄公变	10	400	0
778	泉山	PMS_古枢二线2	10	400	0
779	丰县	PMS_城区二中公变	10	400	129
780	泉山	PMS_古枢二线8	10	400	50
781	丰县	PMS_城区渠楼北公变	10	630	71
782	泉山	古枢二线9	10	400	167
783	丰县	PMS_城区凤凰嗉北公变	10	400	0
784	泉山	PMS_古枢二线3一4	10	400	158
785	丰县	PMS_城区林苑小区公变	10	400	57
786	泉山	PMS_吴淮一线36分1	10	400	165
787	丰县	PMS_城区卜油坊西公变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
788	泉山	PMS_古淮线28一4	10	400	86
789	丰县	PMS_城区锦绣家园	10	630	175
790	泉山	PMS_国税小区2箱变变压器	10	400	69
791	丰县	PMS_城区范园公变	10	400	302
792	泉山	民康园4箱变变压器	10	630	229
793	丰县	PMS_城区弹药库公变	10	630	72
794	泉山	PMS_阿尔卡迪亚B区1配电室2变压器	10	800	131
795	丰县	PMS_城区公安小区公变	10	400	0
796	泉山	阿尔卡迪亚B区1配电室1变压器	10	800	354
797	丰县	PMS_城区杜庄公变	10	400	0
798	泉山	PMS_中枢II小区变压器	10	500	163
799	丰县	PMS_城区武装部公变	10	400	151
800	泉山	PMS_余窑I小区箱变变压器	10	630	188
801	泉山	PMS_中试所箱变	10	630	369
802	泉山	PMS_春雨花园5配电室1变压器	10	630	248
803	泉山	PMS_春雨花园4配电室1变压器	10	500	185
804	泉山	奎科线2一12	10	200	49
805	泉山	PMS_奎大线2北	10	400	51
806	泉山	吴矿线14西7南	10	400	216
807	泉山	PMS_西段二线9	10	400	112
808	泉山	PMS_御景湾4配电室1变压器	10	800	331
809	泉山	PMS_御景湾4配电室2变压器	10	800	295
810	泉山	PMS_御景湾4配电室3变压器	10	800	474
811	泉山	PMS_杏山花园配电室4主变变压器	10	500	213
812	泉山	PMS_杏山花园配电室1主变变压器	10	500	230
813	泉山	PMS_奎太二线奎西段4	10	400	121
814	泉山	PMS_桥夹一线13	10	400	0
815	泉山	PMS_桥夹一线2分2	10	400	189
816	泉山	PMS_桥夹一线2北1	10	400	153
817	泉山	桥夹二线5-9	10	400	144
818	泉山	桥夹二线5-3	10	400	102
819	泉山	桥夹二线5-2=2	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
820	泉山	PMS_桥夹一线9南5	10	400	37
821	泉山	PMS_桥夹一线14南4	10	400	152
822	泉山	PMS_御景湾5配电室1变压器	10	800	386
823	泉山	PMS_御景湾5配电室2变压器	10	800	385
824	泉山	PMS_御景湾1箱变变压器	10	400	169
825	泉山	御景湾2箱变变压器	10	500	171
826	泉山	PMS_徐州万宁华府小区2配电室变压器	10	400	67
827	泉山	PMS_南湖小区配电室西变压器	10	500	259
828	泉山	PMS_东南郡2配电室1变压器	10	500	187
829	泉山	PMS_东南郡2配电室2变压器	10	500	163
830	泉山	PMS_奎水一线25	10	200	133
831	泉山	PMS_银宇三联配电室变压器	10	630	252
832	泉山	PMS_金奎果苑配电室1变压器	10	630	326
833	泉山	PMS_金奎果苑配电室2变压器	10	630	385
834	泉山	PMS_金奎果苑配电室3变压器	10	630	349
835	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室4变压器	10	800	433
836	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室3变压器	10	800	415
837	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室2变压器	10	630	204
838	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室1变压器	10	630	190
839	泉山	PMS_徐州市中心医院箱变变压器	10	400	185
840	泉山	PMS_徐州金地房地产公司箱变变压器	10	500	266
841	泉山	PMS_西都大厦组合配电站1变压器	10	1000	539
842	泉山	PMS_西都大厦组合配电站2变压器	10	1000	643
843	泉山	PMS_西都大厦组合配电站3变压器	10	800	458
844	泉山	PMS_西都大厦组合配电站4变压器	10	800	453
845	泉山	PMS_西都大厦组合配电站5变压器	10	800	386
846	泉山	PMS_东南郡1配电室1变压器	10	630	302
847	泉山	PMS_东南郡1配电室2变压器	10	630	220
848	泉山	PMS_东南郡4配电室1变压器	10	630	281
849	泉山	PMS_东南郡4配电室2变压器	10	630	296
850	泉山	PMS_东南郡4配电室3变压器	10	630	218
851	泉山	PMS_东南郡3配电室1变压器	10	630	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
852	泉山	PMS_东南郡3配电室2变压器	10	630	277
853	泉山	PMS_松霏花园配电室1变压器	10	500	214
854	泉山	PMS_松霏花园配电室2变压器	10	500	278
855	泉山	PMS_金财佳苑配电室变压器	10	630	289
856	泉山	PMS_西湖二线30-3东6	10	400	128
857	泉山	PMS_吴韩线23南5	10	250	0
858	泉山	春月园3箱变变压器	10	630	55
859	泉山	PMS_吴湖线10	10	315	87
860	泉山	PMS_吴湖线33一3	10	315	93
861	泉山	PMS_桥安线3一3西	10	400	116
862	泉山	PMS_桥安线3一3东	10	400	46
863	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室1变压器	10	630	238
864	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室2变压器	10	630	380
865	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室3变压器	10	630	423
866	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室4变压器	10	630	348
867	泉山	奎水一线3	10	400	72
868	泉山	PMS_奎水一线5	10	250	149
869	泉山	PMS_奎水一线7	10	400	203
870	泉山	PMS_奎水一线11	10	400	134
871	泉山	PMS_奎水一线12	10	400	23
872	泉山	PMS_奎水一线16	10	400	71
873	泉山	PMS_奎水一线南16	10	400	81
874	泉山	PMS_奎水一线21	10	250	67
875	泉山	PMS_奎水二线6东1	10	400	124
876	泉山	PMS_奎水一线4南2	10	400	98
877	泉山	PMS_奎水一线4北2	10	400	86
878	泉山	PMS_奎水一线16一4	10	400	39
879	泉山	PMS_奎水一线31一1	10	250	185
880	泉山	PMS_奎水二线8	10	400	87
881	泉山	PMS_奎水二线14一2	10	400	142
882	泉山	PMS_翟马线33-1	10	400	204
883	泉山	PMS_古安线19	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
884	泉山	PMS_吴淮二线26西1北1	10	250	72
885	泉山	PMS_碧水湾二期1配电室1变压器	10	800	437
886	泉山	PMS_碧水湾二期1配电室2变压器	10	800	426
887	泉山	PMS_桥古线8南1	10	315	108
888	泉山	PMS_奎大线4	10	400	57
889	泉山	PMS_奎大线5一3	10	400	20
890	泉山	古永一线26-2	10	315	57
891	泉山	PMS_西段二线9-3=2	10	315	107
892	泉山	PMS_西段二线9-3=2南	10	315	100
893	泉山	PMS_翟七一线矿大段1	10	400	237
894	泉山	PMS_七姚线40一1	10	400	152
895	泉山	PMS_奎大线5一1=4	10	400	160
896	泉山	PMS_奎大线5一1=6	10	400	80
897	泉山	PMS_奎大线5一1=2≡1	10	400	104
898	泉山	PMS_桥苏线21	10	400	89
899	泉山	PMS_桥苏线32	10	400	122
900	泉山	奎大线7一2	10	400	70
901	泉山	PMS_奎大线21一3	10	400	154
902	泉山	PMS_奎大线21一5	10	400	128
903	泉山	PMS_西邮线8	10	400	203
904	泉山	奎科线1一3	10	500	72
905	泉山	奎科线1一5	10	400	127
906	泉山	奎科线1一7=2	10	400	189
907	泉山	PMS_升食线4-2	10	400	139
908	泉山	奎科线2一2	10	400	82
909	泉山	PMS_吴韩线32南3	10	400	152
910	泉山	奎科线2一7	10	400	39
911	泉山	PMS_翟七一线48一2=1≡1东	10	400	215
912	泉山	PMS_翟七一线48一1=9	10	400	131
913	泉山	PMS_奎七线1一2	10	400	146
914	泉山	奎科线1一2	10	400	92
915	泉山	奎七线25一5	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
916	泉山	奎水一线28一2	10	400	174
917	泉山	PMS_奎太一线23一3	10	400	174
918	泉山	奎康泰山段1一1付	10	400	115
919	泉山	奎康泰山段1一2	10	400	177
920	泉山	古王一线20	10	400	86
921	泉山	PMS_古王一线7一7	10	400	15
922	泉山	桥都民安巷段1	10	400	120
923	泉山	PMS_吴淮二线21	10	400	128
924	泉山	PMS_吴淮二线23	10	400	138
925	泉山	PMS_西湖一线22一3=1	10	315	80
926	泉山	西湖一线22一1=2南1	10	400	138
927	泉山	吴淮一线10一1南	10	400	193
928	泉山	PMS_吴淮二线15北2	10	400	133
929	泉山	PMS_吴淮二线15南2	10	400	141
930	泉山	PMS_吴淮二线26一1	10	400	155
931	泉山	PMS_吴淮二线26一3	10	400	165
932	泉山	PMS_吴滨线12一3西3	10	400	76
933	泉山	PMS_古王一线7一8	10	400	112
934	泉山	PMS_古云二线4	10	400	14
935	泉山	PMS_桥铜二线3	10	400	70
936	泉山	PMS_桥铜二线4	10	400	197
937	泉山	PMS_苏铜二线20	10	315	68
938	泉山	PMS_桥铜二线6北1	10	400	14
939	泉山	PMS_桥铜二线10北3南	10	400	98
940	泉山	PMS_桥铜二线10北3北	10	400	47
941	泉山	PMS_桥铜二线10北7	10	400	79
942	泉山	PMS_桥铜二线10北6东1	10	400	129
943	泉山	桥铜二线9南1	10	630	53
944	泉山	PMS_桥铜二线12南1	10	400	64
945	泉山	PMS_桥铜二线13南3	10	400	68
946	泉山	桥苏线14-3=1	10	400	0
947	泉山	PMS_桥铜二线16北3	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
948	泉山	PMS_西段一线24	10	315	70
949	泉山	PMS_西段一线45	10	250	141
950	泉山	PMS_桥铜二线25西7	10	400	167
951	泉山	PMS_桥铜二线25西8	10	400	100
952	泉山	PMS_桥铜二线25西6北1	10	400	145
953	泉山	PMS_苏铜二线18南2	10	400	27
954	沛县	鹿楼镇胡楼1#变	10	400	231
955	泉山	PMS_苏铜二线15南2	10	400	131
956	泉山	PMS_苏铜二线14南4	10	400	145
957	泉山	PMS_西段二线9-4	10	250	9
958	泉山	PMS_西段二线9-10	10	400	196
959	泉山	PMS_西段一线39-2	10	400	8
960	泉山	PMS_西段一线39-6	10	400	62
961	泉山	PMS_西段一线39-9	10	400	62
962	泉山	PMS_西段一线39-10	10	400	93
963	泉山	PMS_西段一线39-11	10	400	179
964	泉山	PMS_西段一线45-4北	10	400	87
965	泉山	PMS_西段一线45-4南	10	400	94
966	泉山	PMS_西段一线35-5	10	400	143
967	泉山	PMS_西段一线35-6	10	400	58
968	泉山	PMS_西段一线35-8	10	250	71
969	泉山	PMS_西段一线37-3	10	400	93
970	泉山	PMS_古九一线2西	10	315	33
971	泉山	PMS_古九一线2东	10	400	19
972	泉山	PMS_古九一线4	10	400	0
973	泉山	PMS_古枢一线3	10	400	5
974	泉山	PMS_古枢一线11	10	400	46
975	泉山	PMS_古枢一线15	10	250	0
976	泉山	西段一线28一1	10	250	41
977	泉山	PMS_西段一线39-3=1	10	400	255
978	泉山	PMS_西段一线39-6=3	10	400	127
979	泉山	PMS_吴韩线18南1	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
980	泉山	PMS_吴韩线23南2	10	400	132
981	泉山	PMS_西湖二线30-7	10	400	246
982	泉山	PMS_西湖二线30-7=02	10	400	143
983	泉山	PMS_吴段线17	10	315	105
984	泉山	PMS_吴段线20一9	10	400	96
985	泉山	PMS_吴段线20一13	10	400	173
986	泉山	PMS_吴段线20一14	10	400	102
987	泉山	PMS_古枢一线2北2	10	315	131
988	泉山	PMS_古枢一线7一1	10	400	39
989	泉山	PMS_吴段线20一5=8	10	400	139
990	泉山	PMS_吴段线17-5	10	400	121
991	泉山	PMS_吴段线20一7=3	10	400	66
992	泉山	PMS_吴润线2	10	400	216
993	泉山	PMS_吴矿线11	10	315	0
994	泉山	PMS_吴矿线11一3	10	400	80
995	泉山	PMS_吴矿线14东3	10	400	65
996	泉山	古永一线25	10	400	94
997	泉山	PMS_西中线26南1西2	10	400	111
998	泉山	西中线37一2	10	400	67
999	泉山	西中线20-1	10	400	158
1000	泉山	PMS_桥平线7一2=5	10	400	37
1001	泉山	PMS_西军线52	10	250	78
1002	泉山	PMS_桥平线7一2=2	10	400	172
1003	泉山	吴韩二线11南1=1	10	250	171
1004	泉山	苏淮线17一4=1	10	400	187
1005	泉山	西中线26一3=3	10	400	182
1006	泉山	桥夹二线5-2=1	10	315	73
1007	泉山	PMS_翟七一线48一3=2	10	400	186
1008	泉山	PMS_古王线7一2	10	400	131
1009	泉山	PMS_古王线12北2	10	400	85
1010	泉山	PMS_古王线20一1	10	400	213
1011	泉山	PMS_古风二线1北2	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1012	泉山	PMS_古风二线3北1	10	400	0
1013	泉山	古风二线7	10	400	102
1014	泉山	PMS_古风二线12	10	400	221
1015	泉山	古风二线14-2	10	400	169
1016	泉山	PMS_古永二线4	10	400	92
1017	泉山	PMS_古永二线6	10	400	237
1018	泉山	PMS_古永二线8	10	400	0
1019	泉山	PMS_古永一线17	10	400	141
1020	泉山	PMS_古永一线18北1	10	400	11
1021	泉山	南三环通信段1	10	250	157
1022	泉山	PMS_古机线1西4	10	400	261
1023	泉山	PMS_桥安线医北段3	10	400	107
1024	泉山	PMS_七梨线7-6	10	315	199
1025	丰县	PMS_城区清真寺公变	10	400	68
1026	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区3#箱变	10	500	151
1027	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区4#箱变	10	630	0
1028	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区5#箱变	10	630	261
1029	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区6#箱变	10	500	112
1030	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区7#箱变	10	630	56
1031	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区8#箱变	10	500	72
1032	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区11#箱变	10	630	72
1033	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区12#箱变	10	500	177
1034	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区13#箱变	10	630	223
1035	丰县	PMS_城区北店子东公变	10	200	14
1036	丰县	城区紫金花园2#配电室1#	10	800	502
1037	丰县	PMS_城区五门小区公变	10	400	255
1038	丰县	PMS_城区六瓦庙公变	10	400	29
1039	丰县	PMS_城区果品公司公变	10	400	96
1040	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室1#	10	800	512
1041	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室2#	10	800	338
1042	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室3#	10	800	511
1043	丰县	PMS_城区木材公司宿舍	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1044	丰县	PMS_城区新建巷公变	10	400	272
1045	丰县	PMS_城区苏楼西公变	10	400	216
1046	丰县	PMS_紫金1#配电室01#变	10	630	143
1047	丰县	PMS_紫金1#配电室02#变	10	630	38
1048	丰县	PMS_紫金1#配电室03#变	10	630	400
1049	丰县	紫金1配电室4变线	10	630	384
1050	丰县	PMS_城区碧园小区北	10	400	26
1051	丰县	PMS_城区财校东	10	400	82
1052	丰县	PMS_城区财校西	10	400	118
1053	丰县	PMS_城区新世纪1#	10	400	104
1054	丰县	PMS_城区艺馨园小区北	10	400	146
1055	丰县	城区仿古街东公变	10	630	0
1056	丰县	PMS_城区仿古街西公变	10	400	0
1057	丰县	PMS_城区凤凰嗪小区1#箱变	10	500	136
1058	丰县	PMS_城区凤凰嗪小区2#箱变	10	500	141
1059	丰县	PMS_城区凤凰嗪小区9#箱变	10	500	127
1060	丰县	PMS_城区凤凰嗪小区10#箱变	10	630	238
1061	丰县	城区盛和嘉园1配电室2变线	10	800	256
1062	丰县	城区盛和嘉园2配电室1变线	10	500	245
1063	丰县	城区盛和嘉园2配电室2变线	10	500	216
1064	丰县	城区盛和嘉园2配电室3变线	10	500	187
1065	丰县	城区盛和嘉园2配电室4变线	10	500	237
1066	丰县	PMS_城区华地置业13#	10	630	339
1067	丰县	PMS_城区华地置业14#	10	630	297
1068	丰县	PMS_城区华地置业2#配电室1#变	10	500	144
1069	丰县	PMS_城区华地置业2#配电室2#变	10	500	181
1070	丰县	PMS_香榭里小区2#配电室1#变	10	630	79
1071	丰县	香榭里小区2#配电室2#变	10	630	154
1072	丰县	香榭里小区2#配电室3#变	10	630	303
1073	丰县	PMS_香榭里小区2#配电室4#变	10	630	310
1074	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室4#变	10	800	469
1075	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室2#变	10	800	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1076	丰县	城区盛和嘉园3配电室1变线	10	500	212
1077	丰县	城区盛和嘉园3配电室2变线	10	500	77
1078	丰县	城区盛和嘉园3配电室3变线	10	500	237
1079	丰县	城区盛和嘉园3配电室4变线	10	500	177
1080	丰县	城区盛和嘉园4配电室1变线	10	500	172
1081	丰县	城区盛和嘉园4配电室2变线	10	500	258
1082	丰县	城区盛和嘉园4配电室3变线	10	500	242
1083	丰县	城区盛和嘉园4配电室4变线	10	500	158
1084	丰县	PMS_城区地税局公变	10	630	207
1085	丰县	PMS_城区南关农贸市场公变	10	630	378
1086	丰县	PMS_城区民丰银行公变	10	630	218
1087	丰县	PMS_城区民丰银行东公变	10	630	263
1088	丰县	PMS_城区招商场南公变	10	630	14
1089	丰县	PMS_城区进修学校公变	10	630	271
1090	丰县	PMS_城区交管所公变	10	630	0
1091	丰县	PMS_凤城镇王堂西综合变	10	400	280
1092	丰县	PMS_城区郭新庄东	10	200	160
1093	丰县	PMS_城区一品城邦配电室5#变	10	800	392
1094	丰县	PMS_城区一品城邦配电室6#变	10	800	466
1095	丰县	PMS_城区一品城邦配电室1#变	10	800	516
1096	丰县	PMS_城区一品城邦配电室2#变	10	800	392
1097	丰县	PMS_城区一品城邦配电室3#变	10	800	569
1098	丰县	PMS_城区一品城邦配电室4#变	10	800	527
1099	丰县	PMS_城区南苑新城西	10	630	261
1100	丰县	城区紫金花园2#配电室2#	10	800	483
1101	丰县	城区紫金花园2#配电室3#	10	800	500
1102	丰县	城区紫金花园2#配电室4#	10	800	500
1103	丰县	PMS_城区梁庄东2#公变	10	400	236
1104	丰县	PMS_城区季合园北2#公变	10	200	35
1105	丰县	PMS_城区青年路2#公变	10	200	0
1106	丰县	PMS_凤城镇王堂村邵堂综合变	10	200	126
1107	丰县	PMS_凤城镇齐庄西综合变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1108	丰县	PMS_城区王楼南公变	10	200	14
1109	丰县	PMS_城区永宁寺2#公变	10	400	100
1110	丰县	城区交警大队2#公变	10	400	32
1111	丰县	PMS_城区招商场西公变	10	400	128
1112	丰县	PMS_城区教育局2#公变	10	400	63
1113	丰县	PMS_城区梁庄西2#	10	400	174
1114	丰县	PMS_城区渠楼北D公变	10	80	2
1115	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室1#综合变	10	800	334
1116	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室2#综合变	10	800	414
1117	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室3#综合变	10	800	330
1118	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室4#综合变	10	800	389
1119	丰县	PMS_凤城镇栖凤园2#配电室1#综合变	10	800	398
1120	丰县	PMS_凤城镇栖凤园2#配电室2#综合变	10	800	447
1121	丰县	城区西苑小区2#公变	10	400	212
1122	丰县	丰县城区高庄公变	10	400	91
1123	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区9号综合变	10	800	411
1124	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室1#变	10	800	417
1125	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室2#变	10	800	272
1126	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室3#变	10	800	430
1127	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室4#变	10	800	367
1128	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室1#变	10	800	515
1129	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室2#变	10	800	449
1130	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室3#变	10	800	417
1131	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室4#变	10	800	330
1132	丰县	PMS_城区北苑路公变	10	200	64
1133	丰县	PMS_城区南苑新城东南公变	10	400	148
1134	丰县	PMS_城区北店子大队公变	10	400	24
1135	丰县	PMS_城区机关东区公变	10	400	88
1136	丰县	PMS_城区郭楼新村2#公变	10	315	40
1137	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室1#变	10	630	315
1138	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室2#变	10	630	285
1139	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室3#变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1140	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室4#变	10	630	289
1141	丰县	PMS_城区华地第一街-3#公变	10	500	142
1142	丰县	PMS_城区四号沟公变	10	400	30
1143	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室2#变	10	800	487
1144	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室3#变	10	800	267
1145	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室4#变	10	800	503
1146	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室1#变	10	800	483
1147	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室2#变	10	800	438
1148	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室3#变	10	800	310
1149	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室4#变	10	800	47
1150	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室1#变	10	800	489
1151	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室2#变	10	800	518
1152	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室3#变	10	800	527
1153	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室4#变	10	800	532
1154	丰县	城区江山花园2箱变	10	630	139
1155	丰县	PMS_城区凤鸣小区3#	10	400	79
1156	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室1#配变	10	800	520
1157	丰县	PMS_城区季合园小区南公变	10	400	33
1158	丰县	城区路灯管理所公变	10	400	165
1159	丰县	PMS_城区人行宿舍公变	10	200	88
1160	丰县	PMS_城区渠楼小学公变	10	400	52
1161	丰县	PMS_城区公交公司公变	10	400	0
1162	丰县	PMS_城区齐庄东公变	10	400	263
1163	丰县	PMS_城区杜庄北公变	10	400	91
1164	丰县	PMS_城区永宁寺东公变	10	315	113
1165	丰县	城区机关二幼东公变	10	400	150
1166	丰县	PMS_城区木器厂宿舍公变	10	400	271
1167	丰县	PMS_城区东方大厦北公变	10	400	63
1168	丰县	PMS_城区清真寺南公变	10	400	45
1169	丰县	PMS_城区吴架子街公变	10	400	66
1170	丰县	PMS_城区塔南小区2#公变	10	400	217
1171	丰县	PMS_香榭里小区1#配电室1#变	10	800	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1172	丰县	PMS_香榭里小区1#配电室2#变	10	800	299
1173	丰县	PMS_城区季合园东公变	10	200	58
1174	丰县	城区凤凰嗉西公变	10	400	112
1175	丰县	城区人民路小学3#公变	10	200	43
1176	丰县	凤城镇街道办事处廉租房2#综合变	10	800	438
1177	丰县	PMS_凤城镇街道办事处廉租房3#综合变	10	630	308
1178	丰县	城区南苑新城东北公变	10	630	239
1179	丰县	城区西苑小区南	10	400	131
1180	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期1#变	10	800	344
1181	丰县	凤城街道办事处安居七期3#变	10	800	248
1182	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期4#变	10	800	381
1183	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期5#变	10	500	0
1184	丰县	凤城镇凤城街道办事处西杨庄综合变	10	200	33
1185	丰县	PMS_城区育红巷2#	10	400	0
1186	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室1#变	10	800	456
1187	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室2#变	10	800	422
1188	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室3#变	10	800	523
1189	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室4#变	10	800	449
1190	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室1#变	10	1000	558
1191	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室2#变	10	1000	579
1192	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室3#变	10	800	469
1193	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室4#变	10	800	518
1194	丰县	PMS_城区公安局南2#公变	10	400	151
1195	丰县	PMS_丰县金色家园1#配电室1#变	10	800	446
1196	丰县	PMS_丰县金色家园1#配电室2#变	10	800	335
1197	丰县	金色家园1#配电室3#变	10	800	218
1198	丰县	PMS_丰县金色家园1#配电室4#变	10	800	497
1199	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室1#变	10	800	474
1200	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室2#变	10	800	448
1201	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室3#变	10	800	495
1202	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室4#变	10	800	461
1203	丰县	翡翠城三期1#配电室2#变	10	800	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1204	丰县	翡翠城三期1#配电室4#变	10	800	421
1205	丰县	翡翠城三期3#配电室2#变	10	800	416
1206	丰县	翡翠城三期3#配电室3#变	10	800	341
1207	丰县	翡翠城三期3#配电室1#变	10	800	396
1208	丰县	翡翠城三期3#配电室4#变	10	800	471
1209	丰县	翡翠城三期1#配电室1#变	10	800	337
1210	丰县	翡翠城三期1#配电室3#变	10	800	383
1211	丰县	PMS_城区杜庄西2#公变	10	200	0
1212	丰县	PMS_城区阳光佳苑1#配电室1#变	10	800	352
1213	丰县	PMS_城区阳光佳苑1#配电室2#变	10	800	430
1214	丰县	PMS_城区阳光佳苑1#配电室3#变	10	800	380
1215	丰县	PMS_城区阳光佳苑1#配电室4#变	10	800	360
1216	丰县	PMS_城区阳光佳苑2#配电室1#变	10	800	460
1217	丰县	阳光佳苑2#配电室2#变	10	800	421
1218	丰县	PMS_城区阳光佳苑2#配电室3#变	10	800	420
1219	丰县	PMS_城区阳光佳苑2#配电室4#变	10	800	372
1220	丰县	阳光佳苑3#配电室1#变	10	800	422
1221	丰县	PMS_城区阳光佳苑3#配电室2#变	10	800	416
1222	丰县	PMS_城区阳光佳苑3#配电室3#变	10	800	374
1223	丰县	PMS_城区阳光佳苑3#配电室4#变	10	800	568
1224	丰县	城区公安公寓西公变	10	400	132
1225	丰县	金地首府1#配电室1#变	10	800	502
1226	丰县	PMS_金地首府1#配电室2#变	10	630	361
1227	丰县	金地首府1#配电室3#变	10	800	340
1228	丰县	金地首府1#配电室4#变	10	630	131
1229	丰县	金地首府2#配电室1#变	10	800	475
1230	丰县	金地首府2#配电室2#变	10	800	522
1231	丰县	金地首府2#配电室3#变	10	800	545
1232	丰县	金地首府2#配电室4#变	10	800	569
1233	丰县	PMS_城区胡庄公变	10	400	170
1234	丰县	PMS_城区花鸟市场公变	10	400	4
1235	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区1#配电室2#变	10	800	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1236	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区1#配电室3#变	10	800	337
1237	丰县	PMS_丰县城区王庄西公变	10	400	103
1238	丰县	城区龙华城3#公变	10	200	95
1239	丰县	PMS_城区中阳壹号7号公变	10	400	0
1240	丰县	丰县盛世茗居1#配电室4#变配电变压器	10	800	472
1241	丰县	丰县盛世茗居2#配电室1#变配电变压器	10	630	347
1242	丰县	丰县盛世茗居2#配电室2#变配电变压器	10	630	365
1243	丰县	丰县盛世茗居2#配电室3#变配电变压器	10	630	373
1244	丰县	丰县盛世茗居1#配电室1#变配电变压器	10	800	268
1245	丰县	丰县盛世茗居1#配电室2#变配电变压器	10	800	318
1246	丰县	丰县盛世茗居1#配电室3#变配电变压器	10	800	508
1247	丰县	丰县盛世茗居2#配电室4#变配电变压器	10	630	383
1248	丰县	PMS_城区中阳里公变	10	400	47
1249	丰县	PMS_盛和家园二期1#配电室2#变	10	630	285
1250	丰县	PMS_盛和家园二期2#配电室1#变	10	630	311
1251	丰县	PMS_盛和家园二期2#配电室2#变	10	630	304
1252	丰县	PMS_盛和家园二期3#配电室2#变	10	400	185
1253	丰县	PMS_盛和家园二期3#配电室1#变	10	400	177
1254	丰县	PMS_盛和家园二期1#配电室1#变	10	630	308
1255	丰县	PMS_城区月牙河小区4#配电室2#变配电变压器	10	800	382
1256	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室1#变配电变压器	10	800	446
1257	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室2#变配电变压器	10	800	447
1258	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室3#变配电变压器	10	800	457
1259	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室4#变配电变压器	10	800	401
1260	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室1#变配电变压器	10	800	337
1261	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室2#变配电变压器	10	800	402
1262	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室3#变配电变压器	10	800	252
1263	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室4#变配电变压器	10	800	484
1264	丰县	PMS_城区月牙河小区4#配电室1#变配电变压器	10	800	337
1265	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室1#变	10	800	323
1266	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室2#变	10	800	370
1267	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室3#变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1268	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室4#变	10	800	459
1269	丰县	PMS_城区金丰尚城2#配电室1#变	10	800	396
1270	丰县	PMS_城区金丰尚城2#配电室2#变	10	800	396
1271	丰县	翰林华府小区1#配电室1#变	10	800	407
1272	丰县	翰林华府小区1#配电室2#变	10	800	419
1273	丰县	翰林华府小区1#配电室3#变	10	800	339
1274	丰县	翰林华府小区1#配电室4#变	10	800	420
1275	丰县	翰林华府小区2#配电室1#变	10	630	332
1276	丰县	翰林华府小区2#配电室2#变	10	630	333
1277	丰县	翰林华府小区2#配电室3#变	10	630	288
1278	丰县	翰林华府小区2#配电室4#变	10	630	314
1279	丰县	城区好家名品城配电室1#变	10	630	374
1280	丰县	城区好家名品城配电室2#变	10	630	257
1281	泉山	七东三管道段7	10	400	124
1282	泉山	七东三翟南段3-4	10	315	31
1283	泉山	七东三翟南段3	10	400	225
1284	泉山	PMS_吴湖线26一3	10	315	109
1285	泉山	PMS_吴淮一线17一2	10	400	102
1286	泉山	PMS_福润佳苑1箱变变压器	10	400	160
1287	泉山	PMS_福润佳苑2箱变变压器	10	400	96
1288	泉山	刘场2箱变变压器	10	630	112
1289	泉山	PMS_古永一线18	10	400	7
1290	泉山	PMS_古淮线23一2	10	400	153
1291	泉山	PMS_西中线26-3=1	10	400	114
1292	泉山	PMS_吴新线起煤段2	10	250	73
1293	泉山	永业1箱变变压器	10	630	184
1294	泉山	永业2箱变变压器	10	630	177
1295	泉山	关庄1箱变变压器	10	630	78
1296	泉山	苏堤1箱变变压器	10	630	134
1297	泉山	苏堤2箱变变压器	10	630	106
1298	泉山	福水井II期箱变变压器	10	630	0
1299	泉山	PMS_万裕花园箱变变压器	10	800	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1300	泉山	PMS_榴园小区1箱变变压器	10	500	4
1301	泉山	醒狮小区II期箱变变压器	10	630	133
1302	泉山	醒狮I配电室1变压器	10	800	20
1303	泉山	倒马井1箱变变压器	10	630	0
1304	泉山	PMS_永安小区箱变变压器	10	630	270
1305	泉山	干扰台1箱变变压器	10	630	210
1306	泉山	干扰台2箱变变压器	10	630	242
1307	泉山	PMS_中组1箱变变压器	10	800	335
1308	泉山	PMS_中组2箱变变压器	10	800	280
1309	泉山	PMS_索道1美变变压器	10	500	35
1310	泉山	PMS_别有洞天箱变变压器	10	500	142
1311	泉山	PMS_吴韩线16南3	10	400	197
1312	泉山	PMS_锦绣年华1配电室1变压器	10	630	210
1313	泉山	PMS_锦绣年华1配电室2变压器	10	630	258
1314	泉山	PMS_锦绣年华2配电室1变压器	10	630	197
1315	泉山	PMS_锦绣年华2配电室2变压器	10	630	201
1316	泉山	PMS_七里沟建材市场箱变变压器	10	500	213
1317	泉山	PMS_开元四季小区4箱变变压器	10	500	212
1318	泉山	建工2箱变变压器	10	630	143
1319	泉山	PMS_恒生嘉园箱变变压器	10	500	148
1320	泉山	PMS_果园南小区箱变变压器	10	630	61
1321	泉山	PMS_纺南40楼箱变变压器	10	400	178
1322	泉山	PMS_西苑医学院箱变变压器	10	630	73
1323	泉山	新都大厦配电室1变压器	10	1000	302
1324	泉山	PMS_西苑铜山小区箱变变压器	10	630	207
1325	泉山	世纪佳园箱变变压器	10	630	327
1326	泉山	PMS_静博园箱变变压器	10	630	63
1327	泉山	PMS_梅苑二期1箱变变压器	10	500	219
1328	泉山	富丽花园8箱变变压器	10	630	258
1329	泉山	PMS_吴韩线32南5	10	400	116
1330	泉山	PMS_吴韩线29南3	10	400	147
1331	泉山	PMS_吴韩线29南1	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1332	泉山	PMS_西湖二线30-3东2＝01	10	400	82
1333	泉山	PMS_吴韩线19南5	10	400	42
1334	泉山	PMS_七梨线12-2	10	315	197
1335	泉山	PMS_吴韩线19南7	10	400	132
1336	泉山	PMS_吴淮一线16一4	10	400	56
1337	泉山	PMS_七姚线37	10	200	149
1338	泉山	PMS_富国街配电室变压器	10	250	115
1339	泉山	PMS_军分区干休所变压器	10	800	286
1340	泉山	PMS_黄河景园配电室1变压器	10	630	239
1341	泉山	PMS_锦绣园2期配电室变压器	10	630	276
1342	泉山	PMS_小康人家二期2配电室2变压器	10	800	286
1343	泉山	PMS_小康人家二期2配电室1变压器	10	800	386
1344	泉山	PMS_杏山花园12箱变变压器	10	630	247
1345	泉山	PMS_杏山花园13箱变变压器	10	500	195
1346	泉山	富丽花园6箱变变压器	10	630	326
1347	泉山	PMS_永嘉太阳城1箱变变压器	10	500	178
1348	泉山	PMS_彭城大院1箱变（用户）变压器	10	500	117
1349	泉山	PMS_永嘉太阳城2箱变变压器	10	630	291
1350	泉山	侯山窝1箱变变压器	10	630	361
1351	泉山	PMS_永嘉太阳城8箱变变压器	10	500	170
1352	泉山	PMS_崔庄1箱变变压器	10	630	23
1353	泉山	PMS_警苑小区2箱变（用户）变压器	10	630	262
1354	泉山	PMS_永嘉太阳城9箱变变压器	10	630	289
1355	泉山	PMS_崔庄2箱变变压器	10	500	146
1356	泉山	PMS_永嘉太阳城3箱变变压器	10	500	140
1357	泉山	PMS_人本花园箱变变压器	10	630	224
1358	泉山	PMS_73061部队公寓1箱变（用户）变压器	10	630	357
1359	泉山	恒天花园1箱变变压器	10	630	222
1360	泉山	PMS_永嘉太阳城4箱变变压器	10	500	120
1361	泉山	恒天花园2箱变变压器	10	630	233
1362	泉山	PMS_芙蓉园小区箱变变压器	10	500	179
1363	泉山	PMS_永嘉太阳城6箱变变压器	10	630	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1364	泉山	PMS_73061部队公寓2箱变变压器	10	630	363
1365	泉山	PMS_翟七二线75	10	200	158
1366	泉山	PMS_七姚线8-2	10	315	219
1367	泉山	PMS_七梨线17	10	200	76
1368	泉山	PMS_西湖二线30-3西2	10	400	152
1369	泉山	古永一线33	10	400	140
1370	泉山	古永一线34-4	10	400	267
1371	泉山	PMS_吴修线8南1	10	400	59
1372	泉山	PMS_杏山花园2箱变变压器	10	630	319
1373	泉山	PMS_沁园小区1箱变变压器	10	630	211
1374	泉山	沁园小区2箱变变压器	10	630	234
1375	泉山	PMS_国税1箱变变压器	10	800	297
1376	泉山	PMS_市西局美变变压器	10	500	0
1377	泉山	PMS_矿三院1箱变变压器	10	800	213
1378	泉山	PMS_金阳家园7箱变变压器	10	500	264
1379	泉山	PMS_帘子布厂宿舍箱变变压器	10	630	42
1380	泉山	西苑教师楼箱变变压器	10	630	76
1381	泉山	民和园43楼箱变变压器	10	630	293
1382	泉山	PMS_开元四季小区5箱变变压器	10	630	218
1383	泉山	PMS_泰山商贸城1箱变变压器	10	630	212
1384	泉山	PMS_风华园3箱变变压器	10	630	217
1385	泉山	PMS_西湖美景1箱变变压器	10	630	290
1386	泉山	PMS_果园1箱变变压器	10	630	201
1387	泉山	PMS_杏山花园11箱变变压器	10	400	142
1388	泉山	PMS_开元四季小区6箱变变压器	10	500	246
1389	泉山	古永一线30	10	400	180
1390	泉山	PMS_西湖一线22一5＝5南1	10	400	63
1391	泉山	PMS_西湖一线22一1＝3	10	400	126
1392	泉山	PMS_西湖一线22一5=3	10	400	180
1393	泉山	PMS_西湖一线22一3=3	10	400	71
1394	泉山	PMS_西湖二线30-3东3	10	400	152
1395	泉山	PMS_吴韩线19南3	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1396	泉山	PMS_西湖二线30-3西4	10	315	62
1397	泉山	PMS_滨湖综合楼配电室变压器	10	630	313
1398	泉山	PMS_金泰二期1箱变变压器	10	630	292
1399	泉山	PMS_纺织花园箱变变压器	10	630	322
1400	泉山	PMS_管道二公司南区2箱变变压器	10	630	276
1401	泉山	PMS_人防小区箱变变压器	10	800	158
1402	泉山	PMS_泰山科苑2箱变变压器	10	630	202
1403	泉山	PMS_梅苑二期2箱变变压器	10	500	259
1404	泉山	PMS_梅苑二期3箱变变压器	10	500	182
1405	泉山	PMS_梅苑二期4箱变变压器	10	500	226
1406	泉山	管道二公司南区1箱变变压器	10	630	261
1407	泉山	大学城1箱变变压器	10	630	0
1408	泉山	PMS_龙润山庄箱变变压器	10	500	288
1409	泉山	PMS_奎山中街箱变变压器	10	500	220
1410	泉山	奎园新居1箱变变压器	10	630	273
1411	泉山	PMS_翟云线19南1	10	400	0
1412	泉山	PMS_苏苑一线10-1=1	10	400	173
1413	泉山	PMS_西湖二线30-5西1	10	400	136
1414	泉山	PMS_吴韩线18南2	10	400	93
1415	泉山	PMS_西湖二线30-3东5	10	400	101
1416	泉山	PMS_学府嘉园配电室1变压器	10	800	315
1417	泉山	PMS_国华配电室2变压器	10	630	251
1418	泉山	PMS_国华配电室1变压器	10	630	130
1419	泉山	PMS_南山庭院配电室1变压器	10	500	218
1420	泉山	PMS_南山庭院配电室2变压器	10	500	241
1421	泉山	PMS_永嘉太阳城7箱变变压器	10	400	138
1422	泉山	PMS_风华南苑2箱变变压器	10	500	201
1423	泉山	PMS_泰和人家1箱变变压器	10	500	247
1424	泉山	PMS_永嘉太阳城5箱变变压器	10	630	233
1425	泉山	PMS_森活绿郡1箱变变压器	10	400	222
1426	泉山	PMS_泰山汇景花园2箱变变压器	10	630	167
1427	泉山	PMS_泉山美墅L区箱变变压器	10	500	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1428	泉山	PMS_泰和人家2箱变变压器	10	500	266
1429	泉山	PMS_泉山美墅T区箱变变压器	10	500	122
1430	泉山	PMS_泰和人家3箱变变压器	10	500	211
1431	泉山	PMS_泰山嘉园2箱变变压器	10	500	194
1432	泉山	PMS_泉山美墅D区箱变（用户）变压器	10	500	119
1433	泉山	薇园小区箱变变压器	10	500	101
1434	泉山	PMS_金山小区6箱变变压器	10	630	247
1435	泉山	PMS_康居D区1箱变变压器	10	500	209
1436	泉山	PMS_古安线17一3	10	400	245
1437	泉山	PMS_西湖一线22一7东1	10	400	155
1438	泉山	PMS_西湖二线30-3东2南2	10	400	113
1439	泉山	吴淮一线8北2	10	400	203
1440	泉山	PMS_吴韩线23南4西1	10	400	84
1441	泉山	PMS_吴淮二线8南2	10	400	77
1442	泉山	PMS_吴淮二线9	10	400	122
1443	泉山	PMS_枫林绿洲2配电室2变压器	10	500	124
1444	泉山	PMS_枫林绿洲2配电室1变压器	10	500	202
1445	泉山	PMS_小康人家二期2配电室3变压器	10	800	180
1446	泉山	PMS_芙蓉南苑箱变变压器	10	500	144
1447	泉山	PMS_怡园2箱变变压器	10	630	83
1448	泉山	晓月园1箱变变压器	10	630	39
1449	泉山	晓月园2箱变变压器	10	630	199
1450	泉山	PMS_南山庭院2箱变变压器	10	400	179
1451	泉山	PMS_南山庭院3箱变变压器	10	500	259
1452	泉山	PMS_南山庭院4箱变变压器	10	500	253
1453	泉山	大学城2箱变变压器	10	630	44
1454	泉山	PMS_文化城箱变变压器	10	630	326
1455	泉山	PMS_南山庭院5箱变变压器	10	400	190
1456	泉山	PMS_南山庭院6箱变变压器	10	500	214
1457	泉山	PMS_凤凰山庄八号地箱变变压器	10	630	269
1458	泉山	清舒花园1箱变变压器	10	630	394
1459	泉山	PMS_吴淮一线云西段3	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1460	泉山	PMS_吴淮一线云西段4	10	400	127
1461	泉山	吴韩二线17	10	400	174
1462	泉山	PMS_吴韩二线18	10	315	147
1463	泉山	古永一线34-3	10	400	229
1464	泉山	PMS_桥铜二线6一2	10	315	79
1465	泉山	古王线3一1	10	400	0
1466	泉山	PMS_古王一线18一1	10	400	157
1467	泉山	PMS_吴农线13一03	10	315	70
1468	泉山	PMS_吴农线18一03北	10	400	80
1469	泉山	PMS_吴农线13北5西03	10	400	151
1470	泉山	PMS_管道花园A区1箱变变压器	10	500	251
1471	泉山	PMS_皓月园1箱变变压器	10	630	124
1472	泉山	望月园2箱变变压器	10	630	332
1473	泉山	PMS_金阳家园2箱变变压器	10	500	269
1474	泉山	PMS_逸山花园箱变变压器	10	630	292
1475	泉山	PMS_康居D区4箱变变压器	10	400	189
1476	泉山	PMS_康居D区2箱变变压器	10	400	192
1477	泉山	PMS_清舒花园2箱变变压器	10	630	351
1478	泉山	PMS_管道花园B区箱变变压器	10	250	119
1479	泉山	PMS_枫林绿洲1配电室2变压器	10	500	137
1480	泉山	PMS_枫林绿洲1配电室1变压器	10	500	173
1481	泉山	民健园4箱变变压器	10	630	158
1482	泉山	PMS_奎马一线会泰段17一3	10	400	231
1483	泉山	PMS_西湖二线23	10	250	181
1484	泉山	PMS_吴韩线7南1	10	400	166
1485	泉山	PMS_百盒嘉园1箱变变压器	10	400	148
1486	泉山	PMS_百盒嘉园2箱变变压器	10	400	194
1487	泉山	PMS_华夏花园箱变变压器	10	500	254
1488	泉山	泉山交警支队宿舍箱变变压器	10	400	170
1489	泉山	PMS_金阳家园1箱变变压器	10	500	185
1490	泉山	PMS_金阳家园6箱变变压器	10	500	203
1491	泉山	PMS_金阳家园5箱变变压器	10	500	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1492	泉山	PMS_金阳家园4箱变变压器	10	500	225
1493	泉山	PMS_金阳家园3箱变变压器	10	500	247
1494	泉山	中川艺君3箱变变压器	10	630	333
1495	泉山	天齐1箱变变压器	10	800	449
1496	泉山	民安园5箱变变压器	10	630	0
1497	泉山	天齐2箱变变压器	10	630	395
1498	泉山	PMS_锦绣年华3箱变变压器	10	630	270
1499	泉山	PMS_春雨花园1箱变变压器	10	500	254
1500	泉山	PMS_春雨花园2箱变变压器	10	500	297
1501	泉山	PMS_风华园2箱变变压器	10	630	167
1502	泉山	PMS_吴修线8北1	10	400	216
1503	泉山	PMS_吴韩线9	10	400	42
1504	泉山	PMS_吴淮二线6一2	10	400	180
1505	泉山	PMS_吴淮二线6一5	10	315	34
1506	泉山	PMS_吴淮二线6一4=1	10	400	179
1507	泉山	PMS_吴修线21分1	10	400	97
1508	泉山	PMS_吴修线21一2	10	400	169
1509	泉山	PMS_吴修线21	10	400	0
1510	泉山	PMS_吴修线22一2=2	10	400	119
1511	泉山	PMS_风华园1箱变变压器	10	630	93
1512	泉山	PMS_侯山窝2箱变变压器	10	500	124
1513	泉山	PMS_风华园4箱变变压器	10	630	177
1514	泉山	中川艺君美变变压器	10	630	44
1515	泉山	PMS_社会福利院1箱变变压器	10	400	158
1516	泉山	PMS_社会福利院2箱变变压器	10	400	198
1517	泉山	盛世佳园2箱变变压器	10	500	223
1518	泉山	盛世佳园3箱变变压器	10	500	255
1519	泉山	盛世佳园4箱变变压器	10	500	59
1520	泉山	PMS_警苑小区1箱变（用户）变压器	10	630	302
1521	泉山	希尔顿美变变压器	10	630	472
1522	泉山	PMS_西军线36	10	315	16
1523	泉山	PMS_西军线51	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1524	泉山	PMS_苏苑二线5	10	400	0
1525	泉山	PMS_苏铜二线7	10	400	75
1526	泉山	PMS_苏民线2	10	400	140
1527	泉山	PMS_苏民线6	10	400	0
1528	泉山	PMS_苏民线12	10	400	71
1529	泉山	PMS_吴新线起煤段4	10	400	0
1530	泉山	古永一线37	10	400	242
1531	泉山	PMS_西湖一线16	10	250	161
1532	泉山	吴淮一线8北3	10	400	98
1533	泉山	PMS_西湖二线30-11	10	400	0
1534	泉山	PMS_吴韩线7南3	10	315	95
1535	泉山	西湖一线22一1=2南3	10	250	47
1536	泉山	PMS_桥铜二线10一6=3	10	400	0
1537	丰县	城区锦绣东城1#配电室1#变	10	800	412
1538	丰县	城区锦绣东城1#配电室3#变	10	800	337
1539	丰县	城区锦绣东城1#配电室2#变	10	800	428
1540	丰县	城区锦绣东城1#配电室4#变	10	800	363
1541	丰县	城区锦绣东城2#配电室1#变	10	630	249
1542	丰县	城区锦绣东城2#配电室3#变	10	630	320
1543	丰县	城区锦绣东城2#配电室4#变	10	630	381
1544	丰县	城区锦绣东城2#配电室2变	10	630	328
1545	丰县	城区学士园1号配电室1号变线	10	800	447
1546	丰县	PMS_城区学士园1#配电室2#变	10	800	352
1547	丰县	PMS_城区学士园2#配电室1#变	10	800	376
1548	丰县	PMS_城区学士园2#配电室3#变	10	800	344
1549	丰县	PMS_城区学士园2#配电室4#变	10	800	413
1550	丰县	PMS_城区学士园2#配电室2#变	10	800	406
1551	丰县	城区安居三期1#配电室1#变	10	800	396
1552	丰县	城区安居三期1#配电室2#变	10	800	355
1553	丰县	安居三期2#配电室1#变	10	630	277
1554	丰县	安居三期2#配电室3#变	10	630	354
1555	丰县	安居三期2#配电室2#变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1556	丰县	安居三期2#配电室4#变	10	630	313
1557	丰县	PMS_凤城镇安居八期1#配电室1#变	10	800	169
1558	丰县	PMS_凤城镇安居八期1#配电室2#变	10	800	393
1559	丰县	PMS_凤城镇东方春城1#配电室1#变	10	630	299
1560	丰县	PMS_凤城镇东方春城1#配电室3#变	10	630	177
1561	丰县	PMS_凤城镇东方春城1#配电室2#变	10	630	245
1562	丰县	PMS_凤城镇东方春城2#配电室1#变	10	630	355
1563	丰县	PMS_凤城镇东方春城2#配电室3#变	10	630	214
1564	丰县	PMS_凤城镇东方春城2#配电室2#变	10	630	262
1565	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室1#变	10	630	365
1566	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室3#变	10	630	336
1567	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室2#变	10	630	343
1568	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室4#变	10	630	306
1569	丰县	PMS_凤城镇东方春城4#配电室1#变	10	630	380
1570	丰县	PMS_凤城镇东方春城4#配电室2#变	10	630	387
1571	丰县	PMS_凤城镇东方春城4#配电室4#变	10	630	294
1572	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室1#变	10	800	310
1573	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室3#变	10	800	382
1574	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室2#变	10	800	310
1575	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室4#变	10	800	272
1576	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室1#变	10	800	425
1577	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室3#变	10	800	397
1578	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室4#变	10	800	458
1579	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室2#变	10	800	454
1580	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室1#变	10	630	304
1581	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室3#变	10	630	94
1582	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室2#变	10	630	295
1583	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室4#变	10	630	257
1584	丰县	城区凤凰嗉小区1#配电室3#变	10	400	297
1585	丰县	凤凰嗉小区1#配电室1#变	10	500	127
1586	丰县	城区凤凰嗉小区1#配电室2#变	10	500	185
1587	丰县	PMS_城区凤凰嗉小区3#商业箱变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1588	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室1#变	10	800	328
1589	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室3#变	10	800	254
1590	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室2#变	10	800	416
1591	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室4#变	10	800	411
1592	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室1#变	10	800	446
1593	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室3#变	10	800	511
1594	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室2#变	10	800	479
1595	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室4#变	10	800	455
1596	丰县	PMS_城区欢乐城小区5#配电室3#变	10	630	366
1597	丰县	PMS_城区欢乐城小区5#配电室2#变	10	630	148
1598	丰县	PMS_城区欢乐城小区5#配电室4#变	10	630	263
1599	丰县	城区秀水华庭1#配电室1#变	10	800	330
1600	丰县	城区秀水华庭1#配电室3#变	10	800	408
1601	丰县	城区秀水华庭1#配电室4#变	10	800	446
1602	丰县	城区秀水华庭1#配电室2#变	10	800	339
1603	丰县	城区秀水华庭2#配电室1#变	10	800	168
1604	丰县	城区秀水华庭2#配电室2#变	10	800	520
1605	丰县	PMS_城区金色家园B区1#配电室1#变	10	800	401
1606	丰县	PMS_城区金色家园B区1#配电室2#变	10	800	92
1607	丰县	城区郭楼农贸市场1#综合变	10	400	113
1608	丰县	城区郭楼农贸市场2#综合变	10	400	173
1609	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室1#变	10	800	427
1610	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室3#变	10	800	436
1611	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室2#变	10	800	457
1612	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室4#变	10	800	409
1613	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室1#变	10	800	442
1614	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室3#变	10	800	393
1615	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室2#变	10	800	400
1616	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室4#变	10	800	371
1617	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室1#变	10	800	388
1618	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室3#变	10	800	438
1619	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室2#变	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1620	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室4#变	10	800	416
1621	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室2#变	10	630	384
1622	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室4#变	10	630	309
1623	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室1#变	10	630	321
1624	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室3#变	10	630	380
1625	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室1#变	10	630	330
1626	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室3#变	10	630	351
1627	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室2#变	10	630	360
1628	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室4#变	10	630	261
1629	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室1#变	10	800	334
1630	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室3#变	10	800	499
1631	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室2#变	10	800	354
1632	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室4#变	10	800	476
1633	丰县	PMS_金色家园B区2#配电室1#变	10	800	146
1634	丰县	PMS_金色家园B区2#配电室2#变	10	800	300
1635	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室1#变	10	630	338
1636	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室4#变	10	630	344
1637	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室3#变	10	630	260
1638	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室2#变	10	630	265
1639	丰县	PMS_香榭里小区二期2#箱变	10	400	154
1640	丰县	PMS_香榭里小区二期1#箱变	10	315	153
1641	丰县	PMS_城区群益中学公变	10	630	426
1642	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室1#变	10	800	269
1643	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室3#变	10	800	301
1644	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室2#变	10	800	417
1645	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室4#变	10	800	343
1646	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室1#变	10	800	486
1647	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室1#变	10	800	508
1648	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室4#变	10	800	330
1649	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室2#变	10	800	483
1650	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室2#变	10	800	544
1651	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室4#变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1652	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室3#变	10	800	524
1653	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室3#变	10	800	555
1654	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区3#配电室3#变	10	800	271
1655	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室2#变	10	800	378
1656	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室1#变	10	800	370
1657	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室4#变	10	800	411
1658	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室3#变	10	800	364
1659	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区3#配电室1#变	10	800	59
1660	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室4#变	10	630	445
1661	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室1#变	10	630	309
1662	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室4#变	10	800	504
1663	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室2#变	10	800	403
1664	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室2#变	10	630	249
1665	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室2#变	10	630	312
1666	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室3#变	10	630	337
1667	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室3#变	10	630	385
1668	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室1#变	10	630	284
1669	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室2#变	10	630	360
1670	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室4#变	10	630	381
1671	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室1#变	10	800	448
1672	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室4#变	10	630	380
1673	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室3#变	10	800	452
1674	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室1#变	10	630	357
1675	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室3#变	10	630	347
1676	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室3#变	10	630	398
1677	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室1#变	10	630	316
1678	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室2#变	10	630	314
1679	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室4#变	10	630	366
1680	丰县	PMS_香榭里小区二期3#配电室3#变	10	800	329
1681	丰县	PMS_香榭里小区二期3#配电室1#变	10	800	58
1682	丰县	PMS_凤鸣城B区2#配电室2#变	10	800	422
1683	丰县	PMS_凤鸣城B区2#配电室1#变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1684	丰县	PMS_凤鸣城B区2#配电室3#变	10	800	36
1685	丰县	翠文园二期3#1母线配电变压器	10	200	143
1686	丰县	城区翠文园二期2#综合变	10	500	141
1687	丰县	PMS_城区九洲花园小区综合变	10	250	75
1688	丰县	PMS_城区九州嘉园小区南综合变	10	630	35
1689	丰县	翡翠城三期2#配电室2#变	10	800	376
1690	丰县	翡翠城三期2#配电室4#变	10	800	494
1691	丰县	翡翠城三期2#配电室3#变	10	800	462
1692	丰县	翡翠城三期2#配电室1#变	10	800	358
1693	丰县	御苑新城一期1#配电室4#变	10	630	404
1694	丰县	御苑新城一期2#配电室1#变	10	800	455
1695	丰县	御苑新城一期1#配电室3#变	10	630	290
1696	丰县	PMS_御苑新城一期3#配电室2#变	10	800	404
1697	丰县	御苑新城一期3#配电室3#变	10	800	459
1698	丰县	御苑新城一期3#配电室1#变	10	800	400
1699	丰县	御苑新城一期2#配电室2#变	10	800	364
1700	丰县	御苑新城一期1#配电室1#变	10	630	97
1701	丰县	御苑新城一期3#配电室4#变	10	800	455
1702	丰县	PMS_城区胜利东区2#综合变	10	400	122
1703	丰县	御水帝景城2#配电室1#变	10	800	354
1704	丰县	御水帝景城2#配电室3#变	10	800	172
1705	丰县	御水帝景城2#配电室2#变	10	800	368
1706	丰县	御水帝景城2#配电室4#变	10	800	418
1707	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室2#综合变	10	800	297
1708	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室4#综合变	10	800	416
1709	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室1#综合变	10	800	495
1710	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室3#综合变	10	800	441
1711	丰县	PMS_城区工行东综合变	10	400	195
1712	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区3#箱变	10	500	94
1713	丰县	城区凤鸣城凤鸣金街C区4#箱变	10	630	0
1714	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区1#箱变	10	500	94
1715	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区6#箱变	10	500	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1716	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区2#箱变	10	500	0
1717	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区5#箱变	10	500	0
1718	丰县	锦绣龙城2#配电室3#变	10	630	292
1719	丰县	锦绣龙城2#配电室4#变	10	630	381
1720	丰县	锦绣龙城1#组合配电室1#变	10	630	139
1721	丰县	锦绣龙城1#组合配电室4#变	10	630	339
1722	丰县	锦绣龙城1#组合配电室2#变	10	630	299
1723	丰县	锦绣龙城1#组合配电室3#变	10	630	249
1724	丰县	锦绣龙城2#配电室2#变	10	630	286
1725	丰县	锦绣龙城2#配电室1#变	10	630	359
1726	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室1#变	10	800	432
1727	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室3#变	10	800	543
1728	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室3#变	10	800	238
1729	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室4#变	10	800	433
1730	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室4#变	10	800	45
1731	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室2#变	10	800	446
1732	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室1#变	10	800	395
1733	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室2#变	10	800	416
1734	丰县	PMS_凤城镇黄楼村综合变	10	200	109
1735	丰县	PMS_城区杨庙2#公变	10	200	0
1736	丰县	PMS_城区崔花园北2#综合变	10	400	129
1737	丰县	PMS_城区杂品公司宿舍2#综合变	10	400	74
1738	丰县	凤城镇高盛国际花园小区1#配电室1#变	10	800	320
1739	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区1#配电室4#变	10	800	487
1740	丰县	御水帝景城二期5#配电室2#变	10	630	358
1741	丰县	御水帝景城二期5#配电室4#变	10	630	389
1742	丰县	御水帝景城二期5#配电室3#变	10	630	296
1743	丰县	御水帝景城二期5#配电室1#变	10	630	284
1744	丰县	城区政法小区2#公变	10	400	135
1745	丰县	城区革新路3#公变	10	200	0
1746	丰县	PMS_城区梁庄东3#	10	200	96
1747	丰县	PMS_城区种子公司仓库	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1748	丰县	PMS_中波台公变	10	200	102
1749	丰县	PMS_城区临府街西公变	10	200	0
1750	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室1#变	10	800	408
1751	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室4#变	10	800	361
1752	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室2#变	10	800	432
1753	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室2#变	10	800	506
1754	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室1#变	10	800	472
1755	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室4#变	10	800	415
1756	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室3#变	10	800	350
1757	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室3#变	10	800	357
1758	丰县	财富城1#配电室4#变	10	800	439
1759	丰县	财富城1#配电室1#变	10	800	398
1760	丰县	财富城1#配电室3#变	10	800	412
1761	丰县	财富城1#配电室2#变	10	800	261
1762	丰县	PMS_城区中阳壹号1#公变	10	400	184
1763	丰县	PMS_城区中阳壹号2#公变	10	400	167
1764	丰县	PMS_中央金座1楼配电室1变	10	800	361
1765	丰县	PMS_中央金座1#楼配电室2#变	10	800	484
1766	丰县	城区服装厂公变	10	630	315
1767	丰县	PMS_城区五金公司公变	10	500	88
1768	丰县	PMS_城区博物馆公变	10	630	119
1769	丰县	PMS_城区汽车站公变	10	630	160
1770	丰县	城区荷花楼公变	10	630	367
1771	丰县	PMS_城区小白羊公变	10	630	317
1772	丰县	城区导线厂公变	10	630	402
1773	丰县	城区翡翠城三期4号配电室3号变	10	630	382
1774	丰县	城区翡翠城三期4号配电室1号变	10	630	315
1775	丰县	城区翡翠城三期4号配电室4号变	10	630	169
1776	丰县	城区翡翠城三期4号配电室2号变	10	630	304
1777	丰县	城区丰邑华庭小区配电室3号变	10	630	395
1778	丰县	城区丰邑华庭小区配电室1号变	10	630	240
1779	丰县	城区丰邑华庭小区配电室2号变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1780	丰县	城区丰邑华庭小区配电室4号变	10	630	415
1781	丰县	城区金地首府5号配电室4号变	10	800	533
1782	丰县	城区金地首府5号配电室1号变	10	800	295
1783	丰县	城区金地首府5号配电室2号变	10	800	541
1784	丰县	城区金地首府5号配电室3号变	10	800	457
1785	丰县	城区安居十二期3号配电室2号变	10	800	436
1786	丰县	城区安居十二期3号配电室3号变	10	800	499
1787	丰县	城区安居十二期3号配电室1号变	10	800	494
1788	丰县	城区安居十二期2号配电室4号变	10	800	483
1789	丰县	城区安居十二期1号配电室3号变	10	800	382
1790	丰县	城区安居十二期1号配电室4号变	10	800	405
1791	丰县	PMS_城区安居十二期2号配电室3号变	10	800	528
1792	丰县	城区安居十二期2号配电室2号变	10	800	378
1793	泉山	PMS_古王线26一2	10	315	43
1794	泉山	翟七二线90-5	10	315	54
1795	泉山	PMS_桥铜二线13-4西1	10	80	23
1796	泉山	PMS_桥平线23-6=2西1	10	80	4
1797	泉山	PMS_桥平线23-6=2西2	10	80	0
1798	泉山	PMS_桥平线23-6=2西3	10	80	4
1799	泉山	PMS_桥平线7-2=1西2	10	80	26
1800	泉山	PMS_奎太二线奎西段1	10	400	177
1801	泉山	PMS_桥铜二线22分1	10	400	28
1802	泉山	PMS_奎水二线16一4	10	400	156
1803	泉山	PMS_翟太线26-9=3	10	400	68
1804	泉山	PMS_奎七线25一5=10	10	400	102
1805	泉山	PMS_奎七线25一5=17	10	400	95
1806	泉山	PMS_阿尔卡迪亚1配电室1变压器	10	1000	264
1807	泉山	PMS_阿尔卡迪亚1配电室2变压器	10	1000	118
1808	泉山	PMS_阿尔卡迪亚2配电室1变压器	10	1000	374
1809	泉山	PMS_阿尔卡迪亚2配电室2变压器	10	1000	456
1810	泉山	PMS_阿尔卡迪亚3配电室1变压器	10	800	355
1811	泉山	PMS_阿尔卡迪亚3配电室2变压器	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1812	泉山	PMS_阿尔卡迪亚4配电室1变压器	10	800	272
1813	泉山	PMS_阿尔卡迪亚4配电室2变压器	10	800	253
1814	泉山	PMS_阿尔卡迪亚4配电室3变压器	10	800	348
1815	泉山	PMS_县委旧址配电室1变压器	10	1000	398
1816	泉山	PMS_县委旧址配电室2变压器	10	630	286
1817	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站2变压器	10	800	350
1818	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站4变压器	10	800	244
1819	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站1变压器	10	800	369
1820	泉山	PMS_小康人家二期箱变变压器	10	500	66
1821	泉山	PMS_新都大厦配电室2变压器	10	1000	552
1822	泉山	PMS_新都佳苑E座变压器	10	500	211
1823	泉山	PMS_新华景苑配电室变压器	10	630	248
1824	泉山	PMS_新华阳光花园2变压器	10	500	135
1825	泉山	PMS_新华阳光花园1变压器	10	500	212
1826	泉山	PMS_新建西路配电室2变压器	10	800	251
1827	泉山	PMS_滨湖花园一期1配电室2变压器	10	1250	571
1828	泉山	PMS_滨湖花园一期2配电室1变压器	10	1250	585
1829	泉山	PMS_滨湖花园一期2配电室2变压器	10	1250	510
1830	泉山	PMS_滨湖花园二期1配电室1变压器	10	1000	356
1831	泉山	PMS_滨湖花园二期1配电室2变压器	10	1000	477
1832	泉山	PMS_滨湖花园二期1配电室3变压器	10	1000	450
1833	泉山	PMS_滨湖花园二期2配电室1变压器	10	1000	273
1834	泉山	PMS_滨湖花园二期2配电室2变压器	10	1000	428
1835	泉山	PMS_滨湖花园二期2配电室3变压器	10	1000	244
1836	泉山	PMS_滨湖花园三期3配电室2变压器	10	1000	390
1837	泉山	PMS_滨湖花园三期3配电室1变压器	10	1000	333
1838	泉山	PMS_滨湖花园三期4配电室1变压器	10	1000	406
1839	泉山	PMS_滨湖花园三期4配电室2变压器	10	1000	418
1840	泉山	PMS_博爱大厦配电室变压器	10	1000	505
1841	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室4变压器	10	630	282
1842	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室3变压器	10	630	278
1843	泉山	PMS_民安园10箱变变压器	10	500	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1844	泉山	PMS_民安园7箱变变压器	10	630	260
1845	泉山	PMS_民安园8箱变变压器	10	630	111
1846	泉山	PMS_民安园9箱变变压器	10	630	77
1847	泉山	PMS_吴段线纺织段1	10	400	130
1848	泉山	PMS_幸福家园1配电室1变压器	10	1000	468
1849	泉山	PMS_幸福家园1配电室2变压器	10	1000	421
1850	泉山	幸福家园2配电室2变压器	10	1000	389
1851	泉山	PMS_幸福家园2配电室1变压器	10	1000	565
1852	泉山	PMS_杏山花园3箱变变压器	10	630	299
1853	泉山	PMS_杏山花园配电室3主变变压器	10	500	179
1854	泉山	PMS_颐园小区箱变变压器	10	160	27
1855	泉山	PMS_银湖小区箱变变压器	10	630	118
1856	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室2变压器	10	630	254
1857	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室1变压器	10	630	242
1858	泉山	PMS_橙黄时代6箱变变压器	10	315	110
1859	泉山	PMS_春雨花园1配电室1变压器	10	500	176
1860	泉山	PMS_春雨花园1配电室3变压器	10	400	57
1861	泉山	PMS_春雨花园1配电室2变压器	10	500	91
1862	泉山	PMS_春雨花园2配电室1变压器	10	630	242
1863	泉山	PMS_春雨花园2配电室2变压器	10	630	304
1864	泉山	PMS_2变压器	10	500	205
1865	泉山	春雨花园3配电室1变压器	10	630	297
1866	泉山	春雨花园3配电室2变压器	10	630	261
1867	泉山	PMS_春雨花园5配电室2变压器	10	630	267
1868	泉山	PMS_春雨花园6配电室2变压器	10	630	239
1869	泉山	PMS_春雨花园6配电室1变压器	10	630	240
1870	泉山	PMS_春雨花园6配电室3变压器	10	630	212
1871	泉山	PMS_春雨花园6配电室4变压器	10	630	235
1872	泉山	PMS_吴韩线23南4西2	10	250	95
1873	泉山	PMS_吴韩线32一1	10	400	155
1874	泉山	PMS_苏苑一线3	10	315	104
1875	泉山	苏苑二线6一1=1	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1876	泉山	PMS_西湖二线30-3西3	10	315	74
1877	泉山	PMS_颐泰嘉园小区1配电室1变压器	10	630	220
1878	泉山	PMS_颐泰嘉园小区1配电室2变压器	10	630	113
1879	泉山	PMS_颐泰嘉园小区2配电室1变压器	10	500	133
1880	泉山	PMS_颐泰嘉园小区2配电室2变压器	10	500	198
1881	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站3变压器	10	630	221
1882	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站1变压器	10	630	276
1883	泉山	PMS_御景湾1配电室2变压器	10	1000	481
1884	泉山	PMS_御景湾1配电室1变压器	10	1000	485
1885	泉山	PMS_御景湾2配电室1变压器	10	1000	460
1886	泉山	园丁楼箱变变压器	10	630	32
1887	泉山	PMS_中枢I配电室1变压器	10	630	176
1888	泉山	PMS_中枢I配电室2变压器	10	630	180
1889	泉山	PMS_金泰小区2配电室2变压器	10	630	122
1890	泉山	PMS_金泰小区2配电室1变压器	10	630	71
1891	泉山	PMS_泰山汇景花园1箱变变压器	10	630	61
1892	泉山	PMS_翠湖新语配电室2变压器	10	630	231
1893	泉山	PMS_翠湖新语配电室1变压器	10	630	245
1894	泉山	丹桂园配电室变压器	10	630	165
1895	泉山	PMS_金泰小区1配电室2变压器	10	630	222
1896	泉山	PMS_金泰小区1配电室1变压器	10	630	266
1897	泉山	PMS_龙润山庄配电室1变压器	10	500	251
1898	泉山	PMS_龙润山庄配电室2变压器	10	500	241
1899	泉山	PMS_天山绿洲4配电室1变压器	10	800	230
1900	泉山	PMS_天山绿洲4配电室2变压器	10	800	302
1901	泉山	PMS_吴韩线27南2	10	400	98
1902	泉山	PMS_天山绿洲5配电室1变压器	10	630	290
1903	泉山	PMS_天山绿洲5配电室2变压器	10	630	212
1904	泉山	PMS_中能科技城2配电室1变压器	10	500	277
1905	泉山	PMS_中能科技城2配电室2变压器	10	500	290
1906	泉山	PMS_中能科技城1配电室1变压器	10	630	320
1907	泉山	PMS_中能科技城1配电室2变压器	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1908	泉山	观月园2箱变变压器	10	630	235
1909	泉山	PMS_芙蓉园配电室2变压器	10	500	181
1910	泉山	PMS_芙蓉园配电室1变压器	10	500	208
1911	泉山	PMS_森活绿郡组合配电站2变压器	10	500	123
1912	泉山	PMS_森活绿郡组合配电站1变压器	10	630	321
1913	泉山	PMS_段西小区配电室1变压器	10	800	228
1914	泉山	段西小区配电室2变压器	10	800	116
1915	泉山	华东地质勘查局八0六队家属楼配电室1变压器	10	800	495
1916	泉山	华东地质勘查局八0六队家属楼配电室2变压器	10	800	402
1917	泉山	PMS_泰山商贸城2箱变变压器	10	630	217
1918	泉山	风化I小区箱变变压器	10	630	146
1919	泉山	PMS_奎太一线23东1	10	400	168
1920	泉山	PMS_新建西路配电室1变压器	10	800	80
1921	泉山	PMS_吴淮二线19一1	10	400	39
1922	泉山	PMS_翟七一线48一2=1＝1西	10	400	0
1923	泉山	纺南配电室2变压器	10	800	393
1924	泉山	PMS_枫林绿洲1箱变变压器	10	630	199
1925	泉山	PMS_枫林绿洲2箱变变压器	10	630	234
1926	泉山	PMS_枫林绿洲3箱变变压器	10	400	151
1927	泉山	风华园1配电室1变压器	10	800	136
1928	泉山	PMS_风华园1配电室2变压器	10	800	207
1929	泉山	PMS_风华园2配电室1变压器	10	800	355
1930	泉山	PMS_风华园2配电室2变压器	10	800	114
1931	泉山	风华园3配电室2变压器	10	800	287
1932	泉山	风华园3配电室1变压器	10	800	166
1933	泉山	PMS_风华园4配电室1变压器	10	800	363
1934	泉山	风华园4配电室2变压器	10	800	394
1935	泉山	风华园东区配电室1变压器	10	800	256
1936	泉山	风华园东区配电室2变压器	10	800	237
1937	泉山	PMS_福润佳苑2配电室1变压器	10	630	289
1938	泉山	PMS_福润佳苑2配电室2变压器	10	630	155
1939	泉山	PMS_福润佳苑组合配电站1变压器	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1940	泉山	PMS_福润佳苑组合配电站2变压器	10	630	291
1941	泉山	PMS_福水井I期美变变压器	10	500	90
1942	泉山	PMS_福水井I期箱变变压器	10	630	71
1943	泉山	PMS_御景湾三期组合配电站1变压器	10	800	328
1944	泉山	PMS_御景湾三期组合配电站2变压器	10	800	292
1945	泉山	PMS_御景湾三期2配电室1变压器	10	500	132
1946	泉山	PMS_御景湾三期2配电室2变压器	10	500	180
1947	泉山	PMS_富丽花园二期2变压器	10	800	384
1948	泉山	吴庄2配电室2变压器	10	800	275
1949	泉山	PMS_森活绿郡组合配电站3变压器	10	500	182
1950	泉山	翠湖新语配电室3变压器	10	630	224
1951	泉山	盛世佳园1箱变变压器	10	500	202
1952	泉山	PMS_森活绿郡5箱变变压器	10	500	168
1953	泉山	PMS_万宁华府1组合配电站1变压器	10	800	423
1954	泉山	PMS_万宁华府1组合配电站2变压器	10	800	415
1955	泉山	PMS_万宁华府1组合配电站3变压器	10	800	410
1956	泉山	七如线2-1	10	400	249
1957	泉山	七如线13	10	400	256
1958	泉山	PMS_福中居小区美变变压器	10	500	226
1959	泉山	PMS_富丽花园二期1变压器	10	800	362
1960	泉山	PMS_富丽花园二期3变压器	10	800	310
1961	泉山	工程宿舍配电室变压器	10	800	311
1962	泉山	PMS_公安小区2箱变变压器	10	630	89
1963	泉山	PMS_管道花园1配电室1变压器	10	800	421
1964	泉山	PMS_管道花园1配电室2变压器	10	630	322
1965	泉山	PMS_管道花园2配电室3变压器	10	630	267
1966	泉山	PMS_管道花园2配电室2变压器	10	630	320
1967	泉山	PMS_管道花园2配电室1变压器	10	630	314
1968	泉山	PMS_果园小区2美变变压器	10	630	216
1969	泉山	大学城3箱变变压器	10	630	182
1970	泉山	PMS_泰山嘉园4箱变变压器	10	250	91
1971	泉山	PMS_康居D区3箱变变压器	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1972	泉山	皓月园2箱变变压器	10	630	169
1973	泉山	望月园1箱变变压器	10	630	202
1974	泉山	关庄2箱变变压器	10	630	24
1975	泉山	PMS_西湖美景2箱变变压器	10	630	232
1976	泉山	PMS_公园西村箱变变压器	10	630	313
1977	泉山	富丽花园7箱变变压器	10	630	292
1978	泉山	PMS_南湖小区配电室东变压器	10	500	177
1979	泉山	PMS_风华南苑1箱变变压器	10	500	272
1980	泉山	PMS_桥古线2	10	400	181
1981	泉山	PMS_苏民线3南	10	400	116
1982	泉山	PMS_和平1配电室2变压器	10	800	435
1983	泉山	PMS_和平2配电室1变压器	10	630	185
1984	泉山	和平2配电室2变压器	10	800	348
1985	泉山	PMS_宏宇新岸线组合配电站3变压器	10	500	166
1986	泉山	PMS_宏宇新岸线组合配电站2变压器	10	630	321
1987	泉山	PMS_宏宇新岸线组合配电站1变压器	10	630	245
1988	泉山	PMS_宏宇新岸线2配电室2变压器	10	500	160
1989	泉山	PMS_宏宇新岸线2配电室1变压器	10	500	81
1990	泉山	PMS_湖滨6期配电室1变压器	10	800	187
1991	泉山	PMS_湖滨6期配电室2变压器	10	800	291
1992	泉山	PMS_湖滨嘉园箱变变压器	10	500	223
1993	泉山	PMS_华东机械厂宿舍1箱变变压器	10	630	276
1994	泉山	PMS_华东机械厂宿舍2箱变变压器	10	500	291
1995	泉山	PMS_华东机械厂宿舍3箱变变压器	10	630	359
1996	泉山	PMS_华东机械厂宿舍4箱变变压器	10	630	312
1997	泉山	PMS_华东机械厂宿舍6箱变变压器	10	630	320
1998	泉山	风化II小区箱变变压器	10	630	185
1999	泉山	PMS_民理园箱变变压器	10	630	201
2000	泉山	PMS_中枢V箱变变压器	10	400	63
2001	泉山	民乐园3箱变变压器	10	630	179
2002	泉山	民健园2箱变变压器	10	500	0
2003	泉山	PMS_民安园6箱变变压器	10	630	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2004	泉山	PMS_东坡休闲广场1箱变变压器	10	500	156
2005	泉山	东坡休闲广场2箱变变压器	10	630	300
2006	泉山	PMS_东坡休闲广场4箱变变压器	10	400	123
2007	泉山	PMS_杏山花园5箱变变压器	10	500	247
2008	泉山	PMS_梨园组合配电站2变压器	10	500	249
2009	泉山	PMS_锦绣年华1箱变变压器	10	630	209
2010	泉山	PMS_吴淮一线17	10	400	113
2011	泉山	华美叠翠园2配电室2变压器	10	500	241
2012	泉山	华美叠翠园2配电室1变压器	10	500	264
2013	泉山	PMS_华美叠翠园3配电室2变压器	10	800	373
2014	泉山	华美叠翠园3配电室1变压器	10	800	370
2015	泉山	PMS_华美润园箱变变压器	10	630	359
2016	泉山	PMS_华美润园配电室变压器	10	630	251
2017	泉山	PMS_华润配电室2变压器	10	800	459
2018	泉山	PMS_华润配电室1变压器	10	800	467
2019	泉山	PMS_华润小区箱变变压器	10	800	317
2020	泉山	PMS_黄河景园配电室2变压器	10	630	234
2021	泉山	PMS_华美叠翠园组合配电站1变压器	10	630	190
2022	泉山	PMS_太阳花园2箱变变压器	10	500	310
2023	泉山	PMS_御景湾2配电室2变压器	10	1000	497
2024	泉山	PMS_颖都花园1箱变变压器	10	400	151
2025	泉山	PMS_幸福家园13箱变变压器	10	500	79
2026	泉山	PMS_华东机械厂宿舍5箱变变压器	10	630	364
2027	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站1变压器	10	630	258
2028	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站3变压器	10	500	239
2029	泉山	PMS_碧水湾1配电室3变压器	10	630	285
2030	泉山	PMS_御景湾三期3配电室1变压器	10	630	277
2031	泉山	PMS_御景湾三期3配电室2变压器	10	630	248
2032	泉山	PMS_和平1配电室1变压器	10	800	123
2033	泉山	PMS_学府嘉园配电室2变压器	10	800	349
2034	泉山	PMS_金庭嘉园配电室2变压器	10	1000	616
2035	泉山	七东三管道段2	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2036	泉山	PMS_滨湖花园三期1配电室1变压器	10	1000	407
2037	泉山	PMS_滨湖花园三期2配电室2变压器	10	1000	383
2038	泉山	PMS_滨湖花园三期2配电室1变压器	10	1000	476
2039	泉山	PMS_苏豪时代广场组合配电站1变压器	10	1000	439
2040	泉山	PMS_西湖一线22一4	10	250	89
2041	泉山	PMS_吴韩线23一2北	10	315	48
2042	泉山	PMS_河畔花城配电室1变压器	10	800	376
2043	泉山	PMS_河畔花城配电室2变压器	10	800	410
2044	泉山	PMS_河畔花城配电室3变压器	10	800	394
2045	泉山	苏淮线12一11=5	10	400	137
2046	泉山	苏淮线12一11=7	10	400	219
2047	泉山	苏淮线12一11=6≡1	10	400	73
2048	泉山	苏淮线17一4	10	400	135
2049	丰县	城区安居十二期1号配电室1号变	10	800	441
2050	丰县	PMS_城区安居十二期2号配电室1号变	10	800	430
2051	丰县	城区安居十二期1号配电室2号变	10	800	395
2052	丰县	城区安居十二期3号配电室4号变	10	800	245
2053	丰县	PMS_城区苏鲁豫皖农贸市场二期	10	630	427
2054	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室3号变	10	800	479
2055	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室1号变	10	800	508
2056	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室2号变	10	800	418
2057	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室4号变	10	800	498
2058	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室1号变	10	800	400
2059	丰县	凤城镇申花名都小区2号配电室2号变	10	800	236
2060	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室4号变	10	800	342
2061	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室2号变	10	800	500
2062	丰县	凤城镇申花名都小区2号配电室4号变	10	800	324
2063	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室3号变	10	800	542
2064	丰县	凤城镇安居十期1号配电室4号变	10	800	533
2065	丰县	PMS_凤城镇安居十期2号配电室1号变	10	630	363
2066	丰县	PMS_凤城镇安居十期1号配电室1号变	10	800	459
2067	丰县	PMS_凤城镇安居十期1号配电室3号变	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2068	丰县	凤城镇安居十期1号配电室2号变	10	800	445
2069	丰县	凤城镇安居十期2号配电室2号变	10	630	259
2070	丰县	PMS_城区中阳壹号5号公变	10	400	204
2071	丰县	城区中阳壹号6号公变	10	630	129
2072	丰县	PMS_城区中阳壹号4号公变	10	400	48
2073	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室3号变	10	800	336
2074	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室4号变	10	800	261
2075	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室2号变	10	800	335
2076	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室3号变	10	800	442
2077	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室2号变	10	800	385
2078	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室4号变	10	800	282
2079	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室1号变	10	800	376
2080	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室1号变	10	800	380
2081	丰县	PMS_凤凰嗪2#配电室4#变	10	630	183
2082	丰县	盛和翰林华府5号配电室2号变	10	800	426
2083	丰县	盛和翰林华府5号配电室3号变	10	800	420
2084	丰县	盛和翰林华府5号配电室4号变	10	800	329
2085	丰县	盛和翰林华府5号配电室1号变	10	800	422
2086	丰县	安居七期西区组合配电室2号变	10	800	426
2087	丰县	安居七期西区组合配电室3号变	10	800	492
2088	丰县	安居七期西区组合配电室1号变	10	800	422
2089	丰县	安居七期西区组合配电室4号变	10	800	386
2090	丰县	PMS_凤凰嗪小区6号商业箱变	10	630	416
2091	丰县	PMS_北苑邻里中心农贸市场1#配电室1#变	10	800	423
2092	丰县	PMS_北苑邻里中心农贸市场1#配电室2#变	10	800	406
2093	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室3#变	10	630	397
2094	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室1#变	10	630	338
2095	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室2#变	10	630	343
2096	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室3#变	10	630	351
2097	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室1#变	10	630	334
2098	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室4#变	10	630	357
2099	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室4#变	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2100	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室2#变	10	630	292
2101	丰县	城区雨润城4号配电室2号变	10	800	445
2102	丰县	城区雨润城1号配电室2号变	10	800	442
2103	丰县	城区雨润城1号配电室1号变	10	800	434
2104	丰县	城区雨润城1号配电室4号变	10	800	460
2105	丰县	城区雨润城3号配电室2号变	10	800	408
2106	丰县	城区雨润城5号配电室3号变	10	630	452
2107	丰县	城区雨润城2号配电室2号变	10	800	446
2108	丰县	城区雨润城4号配电室1号变	10	800	492
2109	丰县	城区雨润城3号配电室1号变	10	800	413
2110	丰县	城区雨润城2号配电室1号变	10	800	452
2111	丰县	城区雨润城5号配电室1号变	10	630	333
2112	丰县	城区雨润城5号配电室2号变	10	630	325
2113	丰县	城区雨润城1号配电室3号变	10	800	434
2114	丰县	城区雨润城3号配电室3号变	10	800	612
2115	丰县	安居三期二期3#配电室3#变	10	630	234
2116	丰县	安居三期二期4#配电室2#变	10	630	334
2117	丰县	安居三期二期3#配电室4#变	10	630	359
2118	丰县	安居三期二期3#配电室2#变	10	630	376
2119	丰县	安居三期二期4#配电室3#变	10	630	277
2120	丰县	安居三期二期3#配电室1#变	10	630	313
2121	丰县	安居三期二期4#配电室4#变	10	630	356
2122	丰县	安居三期二期4#配电室1#变	10	630	387
2123	丰县	东方春城三期2#配电室2#变	10	800	391
2124	丰县	东方春城三期2#配电室4#变	10	800	498
2125	丰县	东方春城三期1#组合配电室2#变	10	800	400
2126	丰县	东方春城三期1#组合配电室3#变	10	800	460
2127	丰县	东方春城三期2#配电室3#变	10	800	462
2128	丰县	东方春城三期1#组合配电室1#变	10	800	405
2129	丰县	东方春城三期1#组合配电室4#变	10	800	470
2130	丰县	东方春城三期2#配电室1#变	10	800	384
2131	丰县	盛世茗居4#配电室2#变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2132	丰县	盛世茗居5#配电室3#变	10	630	418
2133	丰县	盛世茗居4#配电室1#变	10	800	420
2134	丰县	盛世茗居4#配电室4#变	10	800	355
2135	丰县	盛世茗居5#配电室1#变	10	630	246
2136	丰县	盛世茗居4#配电室3#变	10	800	384
2137	丰县	盛世茗居5#配电室4#变	10	630	355
2138	丰县	盛世茗居5#配电室2#变	10	630	419
2139	丰县	锦绣东城二期2#配电室2#变	10	800	503
2140	丰县	锦绣东城二期1#组合配电室2#变	10	800	350
2141	丰县	锦绣东城二期2#配电室3#变	10	800	378
2142	丰县	锦绣东城二期2#配电室4#变	10	800	372
2143	丰县	锦绣东城二期2#配电室1#变	10	800	440
2144	丰县	锦绣东城二期1#组合配电室1#变	10	800	341
2145	丰县	PMS_公园壹号1#配电室3#变	10	800	398
2146	丰县	PMS_公园壹号1#配电室1#变	10	800	442
2147	丰县	PMS_公园壹号2#配电室2#变	10	800	386
2148	丰县	PMS_公园壹号1#配电室4#变	10	800	482
2149	丰县	PMS_公园壹号2#配电室3#变	10	800	511
2150	丰县	PMS_公园壹号1#配电室2#变	10	800	398
2151	丰县	PMS_公园壹号2#配电室4#变	10	800	516
2152	丰县	PMS_公园壹号2#配电室1#变	10	800	376
2153	丰县	城区翰林华府4号配电室4号变	10	630	260
2154	丰县	城区翰林华府4号配电室3号变	10	630	244
2155	丰县	城区翰林华府4号配电室2号变	10	630	266
2156	丰县	城区翰林华府4号配电室1号变	10	630	329
2157	丰县	丰泽园1号配电室1号变	10	800	448
2158	丰县	丰泽园2号配电室4号变	10	800	606
2159	丰县	丰泽园2号配电室3号变	10	800	451
2160	丰县	丰泽园1号配电室2号变	10	800	331
2161	丰县	丰泽园2号配电室1号变	10	800	367
2162	丰县	丰泽园2号配电室2号变	10	800	332
2163	丰县	高盛五期1号配电室1号变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2164	丰县	高盛五期1号配电室2号变	10	800	501
2165	丰县	安居八期2号配电室1号变	10	800	305
2166	丰县	安居八期2号配电室2号变	10	800	278
2167	丰县	PMS_安居八期1号配电室2号变	10	800	300
2168	丰县	PMS_安居八期1号配电室4号变	10	800	475
2169	丰县	PMS_安居八期1号配电室1号变	10	800	314
2170	丰县	PMS_安居八期1号配电室3号变	10	800	465
2171	丰县	东方春城二期1配电室1号变	10	800	441
2172	丰县	东方春城二期1配电室3号变	10	800	240
2173	丰县	东方春城二期1配电室2号变	10	800	451
2174	丰县	盛和翰林华府二期3号配电室4号变	10	630	275
2175	丰县	盛和翰林华府二期3号配电室3号变	10	630	290
2176	丰县	盛和翰林华府二期3号配电室2号变	10	630	139
2177	丰县	PMS_经济适用房六期1号配电室2号变	10	630	392
2178	丰县	PMS_经济适用房六期2号配电室4号变	10	630	416
2179	丰县	PMS_经济适用房六期2号配电室1号变	10	630	288
2180	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室3#变	10	800	421
2181	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室4#变	10	800	448
2182	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室2#变	10	800	507
2183	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区1号配电室1#变	10	800	402
2184	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区1号配电室2#变	10	800	437
2185	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室1#变	10	800	330
2186	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室4#变	10	630	297
2187	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室3#变	10	630	411
2188	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室2#变	10	630	339
2189	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室2#变	10	630	281
2190	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室4#变	10	630	387
2191	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室1#变	10	630	295
2192	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室1#变	10	630	272
2193	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室3#变	10	630	332
2194	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室2#变	10	800	484
2195	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室4#变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2196	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室1#变	10	800	486
2197	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室3#变	10	800	401
2198	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室1#变	10	800	288
2199	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室3#变	10	800	519
2200	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室3#变	10	630	377
2201	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室4#变	10	630	400
2202	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室2#变	10	630	328
2203	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室3#变	10	630	416
2204	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室4#变	10	630	347
2205	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室4#变	10	630	357
2206	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室3#变	10	630	352
2207	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室1#变	10	630	352
2208	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室1#变	10	630	319
2209	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室2#变	10	630	330
2210	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室1#变	10	630	387
2211	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室2#变	10	630	381
2212	丰县	城区北店子西公变	10	400	78
2213	丰县	悦景华府3#配电室2#变	10	800	490
2214	丰县	悦景华府3#配电室4#变	10	800	502
2215	丰县	悦景华府3#配电室1#变	10	800	439
2216	丰县	悦景华府3#配电室3#变	10	800	345
2217	丰县	悦景华府1#组合配电室2#变	10	800	501
2218	丰县	悦景华府1#组合配电室1#变	10	800	469
2219	丰县	星悦城二期1#配电室2#变	10	800	493
2220	丰县	星悦城二期1#配电室3#变	10	800	311
2221	丰县	星悦城二期2#配电室3#变	10	800	459
2222	丰县	星悦城二期2#配电室1#变	10	800	473
2223	丰县	星悦城二期2#配电室2#变	10	800	495
2224	丰县	星悦城二期1#配电室4#变	10	800	473
2225	丰县	星悦城二期2#配电室4#变	10	800	441
2226	丰县	星悦城二期1#配电室1#变	10	800	374
2227	丰县	星河湾2#配电室1#变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2228	丰县	星河湾1#配电室3#变	10	800	524
2229	丰县	星河湾1#配电室1#变	10	800	548
2230	丰县	星河湾2#配电室4#变	10	800	540
2231	丰县	星河湾2#配电室3#变	10	800	521
2232	丰县	星河湾1#配电室2#变	10	800	512
2233	丰县	星河湾2#配电室2#变	10	800	530
2234	丰县	星河湾1#配电室4#变	10	800	556
2235	丰县	龙雾桥安置小区1#配电室4#变	10	630	132
2236	丰县	龙雾桥安置小区2#配电室2#变	10	800	513
2237	丰县	龙雾桥安置小区1#配电室1#变	10	630	338
2238	丰县	紫薇花园小区1号配电室1号变	10	800	542
2239	丰县	紫薇花园小区1号配电室3号变	10	800	549
2240	丰县	紫薇花园小区1号配电室4号变	10	800	461
2241	丰县	城区金地东综合变	10	100	55
2242	丰县	城区防暴大队综合变	10	400	193
2243	丰县	城区药厂西综合变	10	400	320
2244	丰县	梁楼村新型社区1#组合配电室1#变	10	800	517
2245	丰县	城管局公变	10	630	239
2246	丰县	城区渠楼南	10	400	17
2247	丰县	珺悦府6#配电室1#变	10	800	558
2248	丰县	珺悦府6#配电室3#变	10	800	586
2249	丰县	珺悦府6#配电室4#变	10	800	595
2250	丰县	珺悦府6#配电室2#变	10	800	596
2251	丰县	黄楼新型社区1#配电室4#变	10	800	465
2252	丰县	黄楼新型社区1#配电室1#变	10	800	463
2253	丰县	黄楼新型社区1#配电室2#变	10	800	454
2254	丰县	黄楼新型社区1#配电室3#变	10	800	371
2255	丰县	丰县西关邻里中心2#变	10	800	450
2256	丰县	丰县邻里中心1#变	10	800	453
2257	丰县	御苑新城小区二期2#配电室4#变	10	800	468
2258	丰县	御苑新城小区二期1#配电室3#变	10	800	477
2259	丰县	御苑新城小区二期3#配电室3#变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2260	丰县	御苑新城小区二期2#配电室1#变	10	800	537
2261	丰县	御苑新城小区二期3#配电室1#变	10	800	465
2262	丰县	御苑新城小区二期2#配电室3#变	10	800	446
2263	丰县	御苑新城小区二期2#配电室2#变	10	800	475
2264	丰县	御苑新城小区二期1#配电室4#变	10	800	450
2265	丰县	御苑新城小区二期3#配电室4#变	10	800	451
2266	丰县	御苑新城小区二期1#配电室1#变	10	800	482
2267	丰县	御苑新城小区二期1#配电室2#变	10	800	471
2268	丰县	御苑新城小区二期3#配电室2#变	10	800	502
2269	丰县	城区黄庄西综合变	10	400	106
2270	丰县	润景雅居3#配电室3#变	10	800	392
2271	丰县	润景雅居4#配电室1#变	10	800	528
2272	丰县	润景雅居2#配电室2#变	10	800	510
2273	丰县	润景雅居3#配电室2#变	10	800	508
2274	丰县	润景雅居1#配电室2#变	10	800	556
2275	丰县	润景雅居4#配电室4#变	10	800	537
2276	丰县	润景雅居3#配电室1#变	10	800	267
2277	丰县	润景雅居1#配电室1#变	10	800	549
2278	丰县	润景雅居2#配电室3#变	10	800	492
2279	丰县	润景雅居4#配电室2#变	10	800	408
2280	丰县	润景雅居3#配电室4#变	10	800	523
2281	丰县	润景雅居2#配电室1#变	10	800	500
2282	丰县	润景雅居2#配电室4#变	10	800	487
2283	丰县	润景雅居4#配电室3#变	10	800	417
2284	丰县	城区江山花园1箱变	10	630	420
2285	丰县	吾悦华府3#配电室3#变	10	800	563
2286	丰县	吾悦华府3#配电室4#变	10	800	539
2287	丰县	吾悦华府3#配电室2#变	10	800	561
2288	丰县	吾悦华府3#配电室1#变	10	800	555
2289	丰县	吾悦华府2#配电室2#变	10	630	452
2290	丰县	吾悦华府1#配电室2#变	10	800	581
2291	丰县	吾悦华府2#配电室1#变	10	630	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2292	丰县	吾悦华府1#配电室3#变	10	800	572
2293	丰县	吾悦华府2#配电室4#变	10	630	446
2294	丰县	吾悦华府1#配电室1#变	10	800	522
2295	丰县	吾悦华府2#配电室3#变	10	630	418
2296	丰县	吾悦华府1#配电室4#变	10	800	582
2297	丰县	西城丽景2#配电室1#变	10	800	524
2298	丰县	西城丽景3#配电室2#变	10	800	594
2299	丰县	西城丽景3#配电室3#变	10	800	574
2300	丰县	西城丽景1#配电室4#变	10	800	590
2301	丰县	西城丽景2#配电室2#变	10	800	600
2302	丰县	西城丽景1#配电室2#变	10	800	583
2303	丰县	西城丽景3#配电室1#变	10	800	589
2304	丰县	西城丽景1#配电室1#变	10	800	596
2305	泉山	苏淮线17一5西3	10	400	245
2306	泉山	PMS_苏中线9	10	400	173
2307	泉山	PMS_苏中线15西1	10	400	49
2308	泉山	PMS_索道2美变变压器	10	400	163
2309	泉山	PMS_康居D区配电室2配变变压器	10	800	515
2310	泉山	PMS_风华南苑配电室2变压器	10	630	313
2311	泉山	PMS_风华南苑配电室1变压器	10	630	294
2312	泉山	PMS_风华南苑配电室3变压器	10	630	264
2313	泉山	民康园2箱变变压器	10	630	176
2314	泉山	PMS_民乐园1箱变变压器	10	800	344
2315	泉山	PMS_名城国际1变压器	10	500	198
2316	泉山	PMS_泉山美墅G区配电室（用户）2变压器	10	630	241
2317	泉山	PMS_泉山美墅G区配电室（用户）1变压器	10	630	208
2318	泉山	PMS_开元四季小区7箱变变压器	10	630	310
2319	泉山	PMS_杏山花园1箱变变压器	10	500	230
2320	泉山	PMS_杏山花园4箱变变压器	10	630	209
2321	泉山	PMS_杏山花园7箱变变压器	10	500	253
2322	泉山	PMS_杏山花园14箱变变压器	10	500	260
2323	泉山	PMS_杏山花园15箱变变压器	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2324	泉山	PMS_凤鸣花园箱变变压器	10	400	117
2325	泉山	PMS_东坡休闲广场3箱变变压器	10	500	368
2326	泉山	春月园1箱变变压器	10	630	82
2327	泉山	PMS_彭城大院2箱变（用户）变压器	10	500	101
2328	泉山	PMS_彭城大院3箱变（用户）变压器	10	500	130
2329	泉山	PMS_彭城大院4箱变（用户）变压器	10	500	130
2330	泉山	PMS_彭城大院5箱变（用户）变压器	10	500	170
2331	泉山	PMS_泰山嘉园3箱变变压器	10	500	173
2332	泉山	PMS_泰山嘉园1箱变变压器	10	500	175
2333	泉山	PMS_泰山嘉园6箱变变压器	10	500	207
2334	泉山	PMS_春雨花园3箱变变压器	10	630	192
2335	泉山	人防小区配电室1变压器	10	800	194
2336	泉山	PMS_山水丽庭配电室1变压器	10	800	433
2337	泉山	PMS_上院配电室1变压器主变	10	630	168
2338	泉山	PMS_上院配电室2变压器主变	10	630	249
2339	泉山	PMS_尚城国际组合配电站2变压器	10	800	372
2340	泉山	PMS_尚城国际组合配电站1变压器	10	800	401
2341	泉山	PMS_尚城国际组合配电站3变压器	10	800	436
2342	泉山	PMS_少华2变压器	10	630	146
2343	泉山	PMS_少华1变压器	10	630	248
2344	泉山	PMS_绅士花园2变压器	10	630	278
2345	泉山	PMS_绅士花园1变压器	10	500	0
2346	泉山	PMS_事业小区3美变变压器	10	500	130
2347	泉山	民乐园2箱变变压器	10	630	1
2348	泉山	PMS_颖都花园2箱变变压器	10	400	71
2349	泉山	PMS_颖都花园3箱变变压器	10	400	113
2350	泉山	PMS_开元四季小区8箱变变压器	10	400	146
2351	泉山	PMS_开元四季小区10箱变变压器	10	500	233
2352	泉山	PMS_开元四季小区9箱变变压器	10	500	222
2353	泉山	PMS_杏山花园9箱变变压器	10	630	348
2354	泉山	PMS_杏山花园10箱变变压器	10	630	351
2355	泉山	PMS_杏山花园8箱变变压器	10	630	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2356	泉山	PMS_新华阳光花园箱变（用户）变压器	10	500	169
2357	泉山	PMS_华美叠翠园1箱变变压器	10	500	247
2358	泉山	PMS_华美叠翠园2箱变变压器	10	500	194
2359	泉山	PMS_华美叠翠园3箱变变压器	10	400	168
2360	泉山	PMS_华美叠翠园4箱变变压器	10	500	246
2361	泉山	PMS_太阳花园1箱变变压器	10	500	337
2362	泉山	PMS_太阳花园3箱变变压器	10	500	397
2363	泉山	PMS_太阳花园4箱变变压器	10	500	347
2364	泉山	PMS_幸福家园1箱变变压器	10	500	172
2365	泉山	PMS_幸福家园2箱变变压器	10	500	193
2366	泉山	PMS_幸福家园3箱变变压器	10	500	173
2367	泉山	PMS_幸福家园4箱变变压器	10	500	214
2368	泉山	PMS_幸福家园5箱变变压器	10	500	158
2369	泉山	PMS_幸福家园6箱变变压器	10	500	225
2370	泉山	PMS_机械局配变变压器	10	800	404
2371	泉山	PMS_积翠小区配电室变压器	10	800	163
2372	泉山	PMS_建委配电室2变压器	10	630	303
2373	泉山	PMS_建委配电室1变压器	10	630	330
2374	泉山	PMS_金奎新居2箱变变压器	10	500	234
2375	泉山	PMS_都市家园组合配电站1变压器	10	1250	629
2376	泉山	PMS_都市家园组合配电站2变压器	10	1250	613
2377	泉山	PMS_时代彩园配电室2变压器	10	630	231
2378	泉山	PMS_时代彩园配电室1变压器	10	630	320
2379	泉山	PMS_苏堤大厦配电室变压器	10	800	470
2380	泉山	PMS_苏豪时代广场组合配电站2变压器	10	1000	452
2381	泉山	PMS_泰山嘉园5箱变变压器	10	500	178
2382	泉山	PMS_天山绿洲2配电室2变压器	10	500	36
2383	泉山	PMS_天山绿洲2配电室1变压器	10	500	6
2384	泉山	PMS_幸福家园7箱变变压器	10	500	41
2385	泉山	PMS_幸福家园8箱变变压器	10	500	156
2386	泉山	PMS_幸福家园9箱变变压器	10	400	207
2387	泉山	PMS_幸福家园10箱变变压器	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2388	泉山	PMS_幸福家园11箱变变压器	10	500	118
2389	泉山	PMS_幸福家园12箱变变压器	10	400	68
2390	泉山	PMS_幸福家园14箱变变压器	10	500	153
2391	泉山	PMS_金泰花园箱变变压器	10	500	150
2392	泉山	PMS_金庭嘉园配电室3变压器	10	1000	388
2393	泉山	PMS_金庭嘉园配电室1变压器	10	1000	474
2394	泉山	PMS_金月名人居配电室变压器	10	800	416
2395	泉山	PMS_锦绣嘉园1一4号楼配电室1变压器	10	800	427
2396	泉山	锦绣嘉园1一4号楼配电室2变压器	10	800	188
2397	泉山	PMS_锦绣嘉园5楼配电室变压器	10	1000	379
2398	泉山	PMS_锦绣嘉园6楼配电室变压器	10	1000	416
2399	泉山	PMS_锦绣年华3配电室1变压器	10	800	308
2400	泉山	PMS_锦绣年华3配电室2变压器	10	800	292
2401	泉山	PMS_锦绣年华4配电室2变压器	10	800	233
2402	泉山	PMS_锦绣年华4配电室1变压器	10	800	240
2403	泉山	PMS_锦绣年华2箱变变压器	10	630	168
2404	泉山	锦绣园一期箱变变压器	10	630	0
2405	泉山	PMS_九鼎住宅小区配电室变压器	10	500	283
2406	泉山	PMS_军分区配电室(用户)变压器	10	630	346
2407	泉山	PMS_南湖怡秀园配电室1变压器	10	800	441
2408	泉山	PMS_阿尔卡迪亚B区2配电室1变压器	10	1000	465
2409	泉山	阿尔卡迪亚B区2配电室2变压器	10	1000	443
2410	泉山	PMS_阿尔卡迪亚B区2配电室3变压器	10	1000	367
2411	泉山	PMS_刘场世纪花园配电室1变压器	10	800	392
2412	泉山	PMS_刘场世纪花园配电室2变压器	10	800	425
2413	泉山	PMS_小康人家三期配电室1变压器	10	1000	482
2414	泉山	PMS_小康人家三期配电室2变压器	10	1000	445
2415	泉山	PMS_铜电家园1配电室变压器	10	1000	595
2416	泉山	PMS_铜电家园2配电室变压器	10	1000	633
2417	泉山	PMS_铜电家园3一2配电室变压器	10	630	338
2418	泉山	PMS_铜电家园4一1配电室变压器	10	1000	602
2419	泉山	PMS_铜电家园4一2配电室变压器	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2420	泉山	PMS_铜电家园5配电室变压器	10	630	392
2421	泉山	PMS_铜电家园6配电室变压器	10	630	381
2422	泉山	PMS_铜电家园7配电室变压器	10	1000	597
2423	泉山	PMS_万通嘉园配电室2变压器	10	630	138
2424	泉山	PMS_万通嘉园配电室1变压器	10	630	321
2425	泉山	PMS_万裕风情园二期配电室2变压器	10	500	327
2426	泉山	PMS_万裕风情园二期配电室1变压器	10	500	163
2427	泉山	PMS_杏山花园配电室2主变变压器	10	500	269
2428	泉山	PMS_华东小区箱变变压器	10	500	238
2429	泉山	PMS_省煤指宿舍箱变变压器	10	500	194
2430	泉山	PMS_碧水湾1配电室2变压器	10	630	0
2431	泉山	PMS_碧水湾1配电室4变压器	10	630	232
2432	泉山	PMS_碧水湾1箱变变压器	10	630	271
2433	泉山	PMS_开元四季小区2箱变变压器	10	500	266
2434	泉山	PMS_开元四季小区3箱变变压器	10	400	93
2435	泉山	PMS_开元四季5配电室变压器	10	800	431
2436	泉山	PMS_开元四季II期4配电室1变压器	10	500	222
2437	泉山	PMS_开元四季II期4配电室3变压器	10	500	228
2438	泉山	PMS_开元四季II期4配电室2变压器	10	500	193
2439	泉山	PMS_开元四季二期1配电室2变压器	10	630	298
2440	泉山	PMS_开元四季二期1配电室1变压器	10	630	185
2441	泉山	PMS_开元四季二期1箱变变压器	10	500	250
2442	泉山	PMS_开元四季二期2配电室1变压器	10	630	230
2443	泉山	PMS_开元四季二期2箱变变压器	10	500	244
2444	泉山	PMS_开元四季二期3配电室2变压器	10	400	143
2445	泉山	PMS_开元四季二期3配电室1变压器	10	400	180
2446	泉山	PMS_开元四季二期3箱变变压器	10	630	303
2447	泉山	PMS_开元四季二期4箱变变压器	10	500	276
2448	泉山	PMS_开元四季小区1配电室1变压器	10	630	251
2449	泉山	PMS_开元四季小区1配电室2变压器	10	630	278
2450	泉山	PMS_开元四季小区3配电室1变压器	10	630	328
2451	泉山	PMS_开元四季小区3配电室2变压器	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2452	泉山	PMS_康居1配电室1变压器	10	1000	423
2453	泉山	PMS_康居1配电室2变压器	10	1000	239
2454	泉山	PMS_小康人家三期配电室3变压器	10	800	0
2455	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站3变压器	10	800	214
2456	泉山	PMS_望湖大厦配电室变压器	10	1000	543
2457	泉山	PMS_望塔景园小区配电室1变压器	10	500	100
2458	泉山	无线电三厂2美变变压器	10	500	0
2459	泉山	PMS_吴庄路商住楼箱变变压器	10	630	363
2460	泉山	吴庄2配电室1变压器	10	800	79
2461	泉山	西苑南村2箱变变压器	10	400	201
2462	泉山	西苑南村4箱变变压器	10	630	392
2463	泉山	PMS_碧水湾10箱变变压器	10	630	238
2464	泉山	PMS_碧水湾2配电室1变压器	10	800	295
2465	泉山	PMS_碧水湾2配电室2变压器	10	800	323
2466	泉山	PMS_碧水湾2配电室3变压器	10	630	252
2467	泉山	PMS_碧水湾2配电室4变压器	10	630	230
2468	泉山	PMS_碧水湾2箱变变压器	10	630	291
2469	泉山	PMS_碧水湾3配电室1变压器	10	630	303
2470	泉山	PMS_碧水湾3配电室2变压器	10	630	318
2471	泉山	PMS_碧水湾3配电室3变压器	10	630	262
2472	泉山	PMS_碧水湾3配电室4变压器	10	630	303
2473	泉山	PMS_碧水湾3箱变变压器	10	630	336
2474	泉山	PMS_碧水湾4配电室2变压器	10	500	179
2475	泉山	PMS_碧水湾4配电室4变压器	10	500	123
2476	泉山	PMS_碧水湾4配电室1变压器	10	500	237
2477	泉山	PMS_碧水湾4箱变变压器	10	630	296
2478	泉山	PMS_碧水湾5箱变变压器	10	630	345
2479	泉山	PMS_碧水湾6箱变变压器	10	630	370
2480	泉山	PMS_碧水湾7箱变变压器	10	630	353
2481	泉山	PMS_碧水湾小区8箱变变压器	10	315	133
2482	泉山	PMS_碧水湾9箱变变压器	10	630	281
2483	泉山	PMS_滨湖花园一期1配电室1变压器	10	1250	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2484	泉山	PMS_康居2配电室2变压器	10	630	329
2485	泉山	PMS_康居D区配电室1配变变压器	10	800	431
2486	泉山	PMS_康居2配电室1变压器	10	630	0
2487	泉山	矿南小区配电室2变压器	10	630	344
2488	泉山	矿南小区配电室1变压器	10	630	329
2489	泉山	PMS_乐庭公寓箱变变压器	10	630	289
2490	泉山	PMS_梨园组合配电站1变压器	10	500	207
2491	泉山	PMS_梨园小区2配电室1变压器	10	500	160
2492	泉山	PMS_梨园小区2配电室2变压器	10	500	194
2493	泉山	PMS_梨园小区3配电室1变压器	10	500	205
2494	泉山	PMS_刘场西美变变压器	10	500	107
2495	泉山	理想城8配电室2变压器	10	630	341
2496	泉山	理想城8配电室1变压器	10	630	301
2497	泉山	理想城8配电室4变压器	10	630	343
2498	泉山	理想城8配电室3变压器	10	630	364
2499	泉山	理想城10配电室2变压器	10	800	426
2500	泉山	理想城10配电室1变压器	10	800	520
2501	泉山	理想城组合配电站2变压器	10	800	481
2502	泉山	理想城组合配电站1变压器	10	800	466
2503	泉山	七东三2箱变变压器	10	630	349
2504	泉山	七东三3箱变变压器	10	630	100
2505	泉山	七东三1箱变变压器	10	630	330
2506	泉山	柏丽华府1配电室3变压器	10	800	564
2507	泉山	柏丽华府1配电室2变压器	10	800	490
2508	泉山	柏丽华府2配电室3变压器	10	800	490
2509	泉山	柏丽华府2配电室1变压器	10	800	463
2510	泉山	柏丽华府2配电室4变压器	10	800	536
2511	泉山	柏丽华府1配电室1变压器	10	800	460
2512	泉山	柏丽华府1配电室4变压器	10	800	491
2513	泉山	柏丽华府2配电室2变压器	10	800	538
2514	泉山	尚和园2配电室2变压器	10	630	384
2515	泉山	尚和园1配电室4变压器	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2516	泉山	尚和园1配电室3变压器	10	800	554
2517	泉山	尚和园3配电室2变压器	10	630	408
2518	泉山	尚和园2配电室4变压器	10	630	431
2519	泉山	尚和园1配电室2变压器	10	800	547
2520	泉山	尚和园2配电室3变压器	10	630	398
2521	泉山	尚和园3配电室3变压器	10	630	352
2522	泉山	尚和园3配电室1变压器	10	630	426
2523	泉山	尚和园2配电室1变压器	10	630	351
2524	泉山	尚和园1配电室1变压器	10	800	519
2525	泉山	尚和园3配电室4变压器	10	630	370
2526	泉山	理想城6配电室2变压器	10	800	413
2527	泉山	理想城9配电室2变压器	10	800	473
2528	泉山	理想城7配电室1变压器	10	800	444
2529	泉山	理想城6配电室4变压器	10	800	457
2530	泉山	理想城9配电室1变压器	10	800	426
2531	泉山	理想城6配电室3变压器	10	800	381
2532	泉山	理想城6配电室1变压器	10	800	562
2533	泉山	理想城7配电室2变压器	10	800	443
2534	泉山	PMS_华辰丽景1配电室1变压器	10	800	405
2535	泉山	PMS_华辰丽景1配电室2变压器	10	800	374
2536	泉山	PMS_开元四季三期7配电室1变压器	10	800	402
2537	泉山	PMS_开元四季三期7配电室2变压器	10	800	506
2538	泉山	PMS_开元四季三期8配电室1变压器	10	630	331
2539	泉山	PMS_开元四季三期8配电室2变压器	10	630	349
2540	泉山	PMS_开元四季三期9配电室1变压器	10	400	189
2541	泉山	PMS_开元四季三期9配电室2变压器	10	400	220
2542	泉山	PMS_苏民线3	10	400	148
2543	泉山	PMS_开元四季三期10配电室1变压器	10	800	410
2544	泉山	PMS_开元四季三期10配电室2变压器	10	800	426
2545	泉山	PMS_开元四季三期11配电室1变压器	10	800	404
2546	泉山	PMS_开元四季三期11配电室2变压器	10	800	397
2547	泉山	PMS_开元四季三期1箱变变压器	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2548	泉山	PMS_开元四季三期2箱变变压器	10	400	242
2549	泉山	PMS_开元四季三期3箱变变压器	10	400	229
2550	泉山	PMS_开元四季三期4箱变变压器	10	400	206
2551	泉山	PMS_开元四季三期5箱变变压器	10	400	229
2552	泉山	PMS_开元四季三期6箱变变压器	10	400	233
2553	泉山	PMS_开元四季三期7箱变变压器	10	400	213
2554	泉山	PMS_开元四季三期8箱变变压器	10	400	250
2555	泉山	PMS_夹河街综合楼配电室变压器	10	800	419
2556	泉山	PMS_开元四季三期1配电室3变压器	10	630	216
2557	泉山	PMS_开元四季三期1配电室4变压器	10	630	201
2558	泉山	开元四季三期2配电室1变压器	10	630	295
2559	泉山	PMS_开元四季三期2配电室3变压器	10	630	304
2560	泉山	PMS_开元四季三期2配电室2变压器	10	630	392
2561	丰县	西城丽景3#配电室4#变	10	800	525
2562	丰县	西城丽景1#配电室3#变	10	800	601
2563	丰县	丰县星悦城3配电室3#变	10	800	386
2564	丰县	丰县星悦城3配电室2#变	10	800	541
2565	丰县	丰县星悦城5配电室4#变	10	630	349
2566	丰县	丰县星悦城5配电室3#变	10	630	358
2567	丰县	丰县星悦城5配电室1#变	10	630	411
2568	丰县	丰县星悦城4配电室1#变	10	630	347
2569	丰县	丰县星悦城5配电室2#变	10	630	334
2570	丰县	丰县星悦城3配电室1#变	10	800	302
2571	丰县	丰县星悦城4配电室2#变	10	630	325
2572	丰县	润城华府2配3号变	10	800	539
2573	丰县	润城华府5配2号变	10	800	499
2574	丰县	润城华府1配4号变	10	800	462
2575	丰县	润城华府5配4号变	10	800	627
2576	丰县	润城华府1配2号变	10	800	488
2577	丰县	润城华府1配1号变	10	800	499
2578	丰县	润城华府2配4号变	10	800	520
2579	丰县	润城华府1配3号变	10	800	523

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2580	丰县	润城华府2配2号变	10	800	515
2581	丰县	润城华府3配1号变	10	800	530
2582	丰县	润城华府3配2号变	10	800	526
2583	丰县	城区候园小区4号箱变	10	630	303
2584	丰县	城区候园小区3号箱变	10	630	222
2585	丰县	沙园变1#综合变	10	200	159
2586	丰县	璟宸华府2#配电室3#变	10	800	556
2587	丰县	璟宸华府2#配电室1#变	10	800	518
2588	丰县	璟宸华府2#配电室4#变	10	800	530
2589	丰县	璟宸华府2#配电室2#变	10	800	516
2590	丰县	城区北店子西北综合变	10	400	88
2591	丰县	城区荟苑新区1	10	630	40
2592	丰县	城区荟苑新区2	10	630	103
2593	丰县	城区工农北路2#	10	630	102
2594	丰县	凤城镇街道办事处廉租房1#综合变	10	630	386
2595	丰县	城区德惠尚书房4#配电室1#变	10	800	589
2596	丰县	城区德惠尚书房3#配电室1#变	10	630	443
2597	丰县	城区德惠尚书房4#配电室4#变	10	800	599
2598	丰县	城区德惠尚书房4#配电室2#变	10	800	570
2599	丰县	城区德惠尚书房3#配电室2#变	10	630	452
2600	丰县	城区德惠尚书房4#配电室3#变	10	800	527
2601	丰县	城区盐场综合变	10	200	152
2602	丰县	璟宸华府3#配电室4#变	10	800	420
2603	丰县	璟宸华府1#配电室3#变	10	800	451
2604	丰县	璟宸华府1#配电室2#变	10	800	431
2605	丰县	璟宸华府1#配电室1#变	10	800	408
2606	丰县	璟宸华府1#配电室4#变	10	800	432
2607	丰县	璟宸华府3#配电室2#变	10	800	456
2608	丰县	上海城小区4#配电室2#变	10	800	539
2609	丰县	上海城小区2#配电室1#变	10	800	530
2610	丰县	上海城小区1#配电室4#变	10	800	601
2611	丰县	上海城小区1#配电室1#变	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2612	丰县	上海城小区2#配电室3#变	10	800	499
2613	丰县	上海城小区2#配电室4#变	10	800	521
2614	丰县	上海城小区3#配电室4#变	10	800	320
2615	丰县	上海城小区3#配电室3#变	10	800	550
2616	丰县	上海城小区4#配电室4#变	10	800	521
2617	丰县	上海城小区1#配电室3#变	10	800	640
2618	丰县	上海城小区1#配电室2#变	10	800	518
2619	丰县	上海城小区4#配电室3#变	10	800	562
2620	丰县	上海城小区3#配电室1#变	10	800	500
2621	丰县	上海城小区2#配电室2#变	10	800	537
2622	丰县	上海城小区3#配电室2#变	10	800	532
2623	丰县	上海城小区4#配电室1#变	10	800	598
2624	丰县	城区安福小区5号变	10	630	390
2625	丰县	书香华府1#配电室4#变	10	800	508
2626	丰县	书香华府1#配电室1#变	10	800	504
2627	丰县	书香华府4#配电室4#变	10	800	524
2628	丰县	书香华府1#配电室3#变	10	800	484
2629	丰县	书香华府2#配电室4#变	10	630	453
2630	丰县	书香华府4#配电室1#变	10	800	539
2631	丰县	书香华府2#配电室3#变	10	630	360
2632	丰县	书香华府2#配电室2#变	10	630	411
2633	丰县	书香华府1#配电室2#变	10	800	518
2634	丰县	书香华府2#配电室1#变	10	630	387
2635	丰县	书香华府4#配电室2#变	10	800	585
2636	丰县	书香华府4#配电室3#变	10	800	546
2637	丰县	城区王楼西综合变	10	400	101
2638	丰县	丰县工商局宿舍东	10	630	315
2639	丰县	胜利东区综合变	10	630	238
2640	丰县	凤鸣花园综合变	10	630	237
2641	丰县	城区安居十期东南综合变	10	400	151
2642	丰县	润城雅苑2#配电室1#变	10	800	584
2643	丰县	润城雅苑3#配电室4#变	10	800	557

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2644	丰县	润城雅苑1#配电室4#变	10	800	565
2645	丰县	润城雅苑4#配电室4#变	10	800	555
2646	丰县	润城雅苑2#配电室2#变	10	800	575
2647	丰县	润城雅苑3#配电室1#变	10	800	531
2648	丰县	润城雅苑4#配电室2#变	10	800	578
2649	丰县	润城雅苑3#配电室2#变	10	800	582
2650	丰县	润城雅苑1#配电室1#变	10	800	568
2651	丰县	润城雅苑4#配电室3#变	10	800	599
2652	丰县	润城雅苑2#配电室3#变	10	800	621
2653	丰县	润城雅苑3#配电室3#变	10	800	557
2654	丰县	润城雅苑1#配电室2#变	10	800	579
2655	丰县	润城雅苑4#配电室1#变	10	800	576
2656	丰县	润城雅苑2#配电室4#变	10	800	578
2657	丰县	润城雅苑1#配电室3#变	10	800	579
2658	丰县	高盛六期小区3#配电室3号变	10	630	131
2659	丰县	高盛六期小区4#配电室2号变	10	630	223
2660	丰县	高盛六期小区3#配电室4号变	10	630	111
2661	丰县	高盛六期小区4#配电室4号变	10	630	348
2662	丰县	高盛六期小区3#配电室1号变	10	630	131
2663	丰县	高盛六期小区1#组合配电室3号变	10	800	166
2664	丰县	高盛六期小区1#组合配电室2号变	10	800	340
2665	丰县	高盛六期小区1#组合配电室4号变	10	800	121
2666	丰县	高盛六期小区3#配电室2号变	10	630	74
2667	丰县	城区东小东公变	10	400	106
2668	丰县	雍景和府4配电室1号变	10	630	288
2669	丰县	雍景和府4配电室3号变	10	630	325
2670	丰县	城区润城龙华庭2配4号变	10	800	545
2671	丰县	城区润城龙华庭2配3号变	10	800	524
2672	丰县	城区润城龙华庭2配2号变	10	800	568
2673	丰县	城区润城龙华庭3配1号变	10	800	626
2674	丰县	城区润城龙华庭2配1号变	10	800	558
2675	丰县	城区润城龙华庭1配4号变	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2676	丰县	城区润城龙华庭1配3号变	10	800	542
2677	丰县	城区润城龙华庭3配2号变	10	800	564
2678	丰县	城区润城龙华庭3配3号变	10	800	580
2679	丰县	城区润城龙华庭3配4号变	10	800	587
2680	丰县	水景苑2#配电室2#变	10	800	577
2681	丰县	水景苑5#配电室4#变	10	800	564
2682	丰县	水景苑4#配电室2#变	10	800	590
2683	丰县	水景苑3#配电室2#变	10	800	583
2684	丰县	水景苑2#配电室1#变	10	800	633
2685	丰县	水景苑4#配电室4#变	10	800	576
2686	丰县	水景苑3#配电室3#变	10	800	564
2687	丰县	水景苑5#配电室3#变	10	800	549
2688	丰县	水景苑4#配电室3#变	10	800	582
2689	丰县	水景苑3#配电室4#变	10	800	570
2690	丰县	水景苑2#配电室3#变	10	800	497
2691	丰县	水景苑5#配电室2#变	10	800	556
2692	丰县	水景苑4#配电室1#变	10	800	596
2693	丰县	水景苑1#配电室3#变	10	800	619
2694	丰县	水景苑2#配电室4#变	10	800	591
2695	丰县	水景苑5#配电室1#变	10	800	565
2696	丰县	水景苑3#配电室1#变	10	800	640
2697	丰县	水景苑1#配电室4#变	10	800	640
2698	丰县	城区润城龙华庭6号配2号变	10	800	515
2699	丰县	城区润城龙华庭6号配1号变	10	800	573
2700	丰县	城区润城龙华庭6号配4号变	10	800	576
2701	丰县	城区润城龙华庭5号配2号变	10	400	274
2702	丰县	城区润城龙华庭4配3号变	10	800	555
2703	丰县	城区润城龙华庭4配1号变	10	800	547
2704	丰县	城区润城龙华庭4配4号变	10	800	574
2705	丰县	城区润城龙华庭5号配1号变	10	400	271
2706	丰县	城区润城龙华庭4配2号变	10	800	523
2707	丰县	城区润城龙华庭6号配3号变	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2708	丰县	广宇学校东公变	10	400	68
2709	丰县	城区仿古街综合变	10	400	0
2710	丰县	吾悦和府1#配电室2#变	10	800	629
2711	丰县	吾悦和府1#配电室3#变	10	800	547
2712	丰县	吾悦和府1#组合配电室1#变	10	800	634
2713	丰县	吾悦和府1#配电室4#变	10	800	556
2714	丰县	吾悦和府1#组合配电室2#变	10	800	640
2715	丰县	吾悦和府1#配电室1#变	10	800	630
2716	丰县	鸿润家园1#配电室1#变	10	800	550
2717	丰县	鸿润家园2#配电室1#变	10	800	525
2718	丰县	鸿润家园1#配电室3#变	10	800	545
2719	丰县	鸿润家园2#配电室4#变	10	800	552
2720	丰县	鸿润家园1#配电室4#变	10	800	560
2721	丰县	鸿润家园2#配电室3#变	10	800	510
2722	丰县	鸿润家园1#配电室2#变	10	800	544
2723	丰县	鸿润家园2#配电室2#变	10	800	566
2724	丰县	珺悦府4#配电室4#变	10	800	422
2725	丰县	珺悦府4#配电室3#变	10	800	434
2726	丰县	碧桂园珺悦府小区1号配电室3#变	10	800	461
2727	丰县	碧桂园珺悦府小区1号配电室4#变	10	800	460
2728	丰县	龙城樾府1#配电室1#变	10	800	487
2729	丰县	龙城樾府4#配电室4#变	10	800	515
2730	丰县	龙城樾府1#配电室3#变	10	800	524
2731	丰县	龙城樾府1#配电室4#变	10	800	556
2732	丰县	龙城樾府3#配电室4#变	10	800	561
2733	丰县	龙城樾府2#配电室2#变	10	800	517
2734	丰县	龙城樾府3#配电室1#变	10	800	421
2735	丰县	龙城樾府2#配电室1#变	10	800	518
2736	丰县	龙城樾府4#配电室1#变	10	800	442
2737	丰县	龙城樾府2#配电室3#变	10	800	526
2738	丰县	龙城樾府3#配电室3#变	10	800	570
2739	丰县	龙城樾府4#配电室3#变	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2740	丰县	龙城樾府1#配电室2#变	10	800	513
2741	丰县	龙城樾府3#配电室2#变	10	800	570
2742	丰县	龙城樾府2#配电室4#变	10	800	506
2743	丰县	城区状元茗居2号配电室4号变	10	800	539
2744	丰县	城区状元茗居2号配电室1号变	10	800	568
2745	丰县	城区状元茗居2号配电室3号变	10	800	567
2746	丰县	城区状元茗居2号配电室2号变	10	800	521
2747	丰县	中阳商城南综合变	10	400	138
2748	丰县	凤凰嗪小区14#变	10	630	504
2749	丰县	丰泽园4#配电室4#变	10	800	453
2750	丰县	丰泽园3#配电室3#变	10	800	588
2751	丰县	丰泽园4#配电室2#变	10	800	438
2752	丰县	丰泽园3#配电室1#变	10	800	573
2753	丰县	丰泽园3#配电室4#变	10	800	636
2754	丰县	丰泽园3#配电室2#变	10	800	481
2755	丰县	孙花园小区2#配电室2#变	10	800	517
2756	丰县	孙花园小区2#配电室1#变	10	800	518
2757	丰县	孙花园小区2#配电室4#变	10	800	501
2758	丰县	孙花园小区1#组合配电室1#变	10	800	522
2759	丰县	孙花园小区1#组合配电室2#变	10	800	513
2760	丰县	孙花园小区2#配电室3#变	10	800	522
2761	丰县	润城华府4号配电室3号变	10	800	481
2762	丰县	润城华府4号配电室1号变	10	800	548
2763	丰县	润城华府4号配电室4号变	10	800	551
2764	丰县	吾悦和府4#配电室2#变	10	800	381
2765	丰县	吾悦和府2#配电室4#变	10	800	486
2766	丰县	吾悦和府4#配电室4#变	10	800	487
2767	丰县	吾悦和府2#配电室2#变	10	800	358
2768	丰县	吾悦和府4#配电室1#变	10	800	166
2769	丰县	凤城帝景1号配电室3变	10	630	374
2770	丰县	凤城帝景1号配电室4变	10	630	72
2771	丰县	凤城帝景2号配电室1变	10	800	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2772	丰县	凤城帝景2号配电室2变	10	800	564
2773	丰县	凤城帝景1号配电室1变	10	630	465
2774	丰县	凤城帝景1号配电室2变	10	630	427
2775	丰县	西苑社区公变	10	400	301
2776	丰县	仿古街西2号公变	10	400	220
2777	丰县	万汇国际商品城二期5#变	10	800	564
2778	丰县	万汇国际商品城二期7#变	10	800	562
2779	丰县	万汇国际商品城二期2#变	10	800	540
2780	丰县	万汇国际商品城二期4#变	10	800	484
2781	丰县	万汇国际商品城二期8#变	10	800	544
2782	丰县	万汇国际商品城二期6#变	10	800	550
2783	丰县	万汇国际商品城二期1#变	10	800	549
2784	丰县	城区北店子后公变	10	400	72
2785	丰县	城区金桥商场2号综合变	10	400	32
2786	丰县	德惠尚书房2#配电室1#变	10	800	515
2787	丰县	德惠尚书房1#配电室1#变	10	800	426
2788	丰县	德惠尚书房1#配电室4#变	10	800	564
2789	丰县	德惠尚书房2#配电室4#变	10	800	575
2790	丰县	德惠尚书房1#配电室3#变	10	800	471
2791	丰县	德惠尚书房1#配电室2#变	10	800	491
2792	丰县	女人街2#	10	630	176
2793	丰县	城区季合园小区变	10	630	56
2794	丰县	城区支农北路综合变	10	400	0
2795	丰县	吾悦和府5#配电室4#变	10	800	515
2796	丰县	吾悦和府5#配电室2#变	10	800	569
2797	丰县	吾悦和府3#配电室1#变	10	800	519
2798	丰县	吾悦和府3#配电室4#变	10	800	543
2799	丰县	吾悦和府5#配电室3#变	10	800	537
2800	丰县	吾悦和府5#配电室1#变	10	800	527
2801	丰县	吾悦和府3#配电室3#变	10	800	550
2802	丰县	吾悦和府3#配电室2#变	10	800	555
2803	丰县	翡翠园小区3#配电室1#变	10	800	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2804	丰县	翡翠园小区4#配电室1#变	10	800	609
2805	丰县	翡翠园小区4#配电室2#变	10	800	564
2806	丰县	翡翠园小区2#配电室4#变	10	630	439
2807	丰县	翡翠园小区3#配电室3#变	10	800	566
2808	丰县	翡翠园小区2#配电室3#变	10	630	407
2809	丰县	翡翠园小区4#配电室3#变	10	800	557
2810	丰县	翡翠园小区4#配电室4#变	10	800	588
2811	丰县	翡翠园小区2#配电室2#变	10	630	371
2812	丰县	翡翠园小区3#配电室2#变	10	800	624
2813	丰县	翡翠园小区3#配电室4#变	10	800	610
2814	丰县	梧桐蓝岸3#配电室1号变	10	800	638
2815	丰县	梧桐蓝岸3#配电室2号变	10	800	640
2816	丰县	东方春城五期2配3号变	10	800	166
2817	丰县	东方春城五期1配2号变	10	800	166
2818	丰县	东方春城五期2配2号变	10	800	166
2819	丰县	东方春城五期1配1号变	10	800	166
2820	丰县	东方春城五期1配3号变	10	800	166
2821	丰县	东方春城五期2配1号变	10	800	166
2822	丰县	东方春城五期1配4号变	10	800	166
2823	丰县	东方春城五期2配4号变	10	800	166
2824	丰县	滨河蓝庭2#配电室1#变	10	800	452
2825	丰县	滨河蓝庭1#配电室3#变	10	800	470
2826	丰县	滨河蓝庭2#配电室3#变	10	800	416
2827	丰县	滨河蓝庭2#配电室2#变	10	800	471
2828	丰县	滨河蓝庭4#配电室2#变	10	400	131
2829	丰县	滨河蓝庭1#配电室1#变	10	800	484
2830	丰县	滨河蓝庭1#配电室4#变	10	800	452
2831	丰县	滨河蓝庭1#配电室2#变	10	800	428
2832	丰县	滨河蓝庭2#配电室4#变	10	800	402
2833	丰县	滨河蓝庭3#配电室2#变	10	800	395
2834	丰县	凤城镇申花名都4配电室1号变	10	800	510
2835	丰县	凤城镇申花名都4配电室2号变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2836	丰县	凤城镇申花名都4配电室4号变	10	800	451
2837	丰县	凤城镇申花名都4配电室3号变	10	800	450
2838	丰县	金丰尚城3号配电室1#变	10	315	109
2839	丰县	金丰尚城4号配电室1#变	10	630	161
2840	丰县	融耀新城三期4#配电室4#变	10	800	470
2841	丰县	融耀新城三期4#配电室2#变	10	800	478
2842	丰县	融耀新城三期4#配电室1#变	10	800	381
2843	丰县	融耀新城三期4#配电室3#变	10	800	351
2844	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室4#变	10	800	448
2845	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室1#变	10	800	455
2846	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室3#变	10	800	376
2847	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室2#变	10	800	365
2848	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室1#变	10	800	413
2849	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室2#变	10	800	398
2850	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室4#变	10	800	451
2851	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室3#变	10	800	471
2852	丰县	凤凰樾府3配电室1号变	10	800	422
2853	丰县	凤凰樾府2配电室4号变	10	630	476
2854	丰县	凤凰樾府3配电室4号变	10	800	340
2855	丰县	凤凰樾府1配电室2号变	10	800	490
2856	丰县	凤凰樾府3配电室2号变	10	800	432
2857	丰县	凤凰樾府1配电室1号变	10	800	465
2858	丰县	凤凰樾府3配电室3号变	10	800	377
2859	丰县	凤凰樾府2配电室3号变	10	630	418
2860	丰县	凤凰樾府2配电室2号变	10	630	333
2861	丰县	凤凰樾府2配电室1号变	10	630	314
2862	丰县	雍景和府1配电室3号变	10	800	412
2863	丰县	雍景和府3配电室2号变	10	800	460
2864	丰县	雍景和府2配电室4号变	10	800	418
2865	丰县	雍景和府3配电室1号变	10	800	503
2866	丰县	雍景和府2配电室2号变	10	800	472
2867	丰县	雍景和府1配电室2号变	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2868	丰县	雍景和府3配电室3号变	10	800	354
2869	丰县	雍景和府1配电室1号变	10	800	287
2870	丰县	雍景和府3配电室4号变	10	800	306
2871	丰县	雍景和府2配电室3号变	10	800	422
2872	丰县	雍景和府2配电室1号变	10	800	414
2873	丰县	雍景和府1配电室4号变	10	800	458
2874	丰县	碧桂园珺悦府3配电室2号变	10	800	260
2875	丰县	碧桂园珺悦府3配电室4号变	10	800	395
2876	丰县	碧桂园珺悦府3配电室1号变	10	800	319
2877	丰县	碧桂园珺悦府3配电室3号变	10	800	392
2878	丰县	高盛五期1号配电室4号变	10	800	392
2879	丰县	高盛五期1号配电室3号变	10	800	357
2880	丰县	城区毓秀小区2号公变	10	630	237
2881	丰县	城区毓秀小区1号公变	10	630	251
2882	丰县	御水帝景城二期续建1#配电室2#变	10	800	361
2883	丰县	御水帝景城二期续建1#配电室4#变	10	800	305
2884	泉山	开元四季三期2配电室4变压器	10	630	342
2885	丰县	东方春城四期2#配电室4#变	10	800	308
2886	泉山	PMS_开元四季三期3配电室1变压器	10	630	380
2887	丰县	东方春城四期2#配电室3#变	10	800	268
2888	泉山	PMS_开元四季三期3配电室3变压器	10	630	296
2889	泉山	PMS_开元四季三期3配电室2变压器	10	630	317
2890	丰县	东方春城四期1#配电室1#变	10	800	401
2891	泉山	PMS_开元四季三期3配电室4变压器	10	630	251
2892	丰县	东方春城四期2#配电室1#变	10	800	486
2893	泉山	PMS_开元四季三期5配电室1变压器	10	630	341
2894	丰县	东方春城四期1#配电室2#变	10	800	437
2895	泉山	PMS_开元四季三期5配电室2变压器	10	630	367
2896	丰县	东方春城四期2#配电室2#变	10	800	526
2897	泉山	PMS_开元四季二期2配电室2变压器	10	630	161
2898	丰县	翡翠华庭3#配电室1#变	10	800	434
2899	泉山	奎水一线13	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2900	丰县	翡翠华庭2#配电室1#变	10	800	350
2901	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站2变压器	10	630	289
2902	丰县	翡翠华庭1#配电室1#变	10	800	400
2903	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站4变压器	10	500	219
2904	丰县	翡翠华庭3#配电室3#变	10	800	506
2905	泉山	PMS_段庄小学箱变变压器	10	500	313
2906	丰县	翡翠华庭3#配电室4#变	10	800	531
2907	泉山	PMS_压力机械厂配电室1变压器	10	630	190
2908	丰县	翡翠华庭1#配电室4#变	10	800	415
2909	泉山	PMS_压力机械厂配电室2变压器	10	630	287
2910	丰县	翡翠华庭2#配电室2#变	10	800	434
2911	泉山	PMS_西工线8	10	400	158
2912	丰县	翡翠华庭1#配电室2#变	10	800	492
2913	泉山	PMS_东南郡5配电室1变压器	10	1000	356
2914	丰县	翡翠华庭3#配电室2#变	10	800	445
2915	泉山	PMS_东南郡5配电室2变压器	10	1000	383
2916	丰县	翡翠华庭1#配电室3#变	10	800	526
2917	泉山	PMS_东南郡6配电室1变压器	10	800	246
2918	丰县	盛世阳光华庭1#配电室3#变	10	630	376
2919	泉山	PMS_东南郡6配电室2变压器	10	800	189
2920	丰县	盛世阳光华庭1#配电室4#变	10	630	430
2921	泉山	PMS_东南郡6配电室3变压器	10	800	285
2922	丰县	盛世阳光华庭2#配电室1#变	10	800	492
2923	泉山	PMS_二环西路2箱变变压器	10	630	394
2924	丰县	盛世阳光华庭1#配电室2#变	10	630	393
2925	泉山	PMS_二环西路1箱变	10	630	243
2926	丰县	盛世阳光华庭1#配电室1#变	10	630	320
2927	泉山	PMS_嘉和雅苑1组合配电站2变压器	10	1000	475
2928	丰县	盛世阳光华庭2#配电室2#变	10	800	462
2929	泉山	PMS_嘉和雅苑2配电室2变压器	10	800	485
2930	泉山	PMS_嘉和雅苑2配电室1变压器	10	800	423
2931	泉山	PMS_管道二期1配电室1变压器	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2932	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室3号变	10	800	290
2933	泉山	PMS_管道二期1配电室2变压器	10	630	307
2934	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室4号变	10	800	323
2935	泉山	PMS_管道二期1配电室3变压器	10	630	388
2936	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室4号变	10	800	248
2937	泉山	PMS_管道二期1配电室4变压器	10	630	399
2938	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室1号变	10	800	299
2939	泉山	吴淮一线10一1北	10	400	107
2940	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室3号变	10	800	442
2941	泉山	PMS_滨湖御景湾1组合配电站4变压器	10	630	339
2942	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室2号变	10	800	412
2943	泉山	PMS_滨湖御景湾2配电室2变压器	10	630	177
2944	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室2号变	10	800	476
2945	泉山	PMS_滨湖御景湾2配电室4变压器	10	630	329
2946	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室1号变	10	800	314
2947	泉山	PMS_滨湖御景湾1组合配电站2变压器	10	630	299
2948	丰县	公园壹号4#配电室4#变	10	800	470
2949	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室1变压器	10	800	465
2950	丰县	公园壹号3#配电室3#变	10	800	498
2951	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室2变压器	10	800	359
2952	丰县	公园壹号3#配电室1#变	10	800	488
2953	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室4变压器	10	800	504
2954	丰县	公园壹号4#配电室1#变	10	800	421
2955	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室3变压器	10	800	450
2956	丰县	公园壹号3#配电室4#变	10	800	505
2957	泉山	PMS_新泉佳苑2配电室1变压器	10	800	467
2958	丰县	公园壹号3#配电室2#变	10	800	459
2959	泉山	PMS_新泉佳苑2配电室3变压器	10	800	422
2960	丰县	公园壹号4#配电室3#变	10	800	478
2961	泉山	新泉佳苑2配电室2变压器	10	800	407
2962	丰县	公园壹号4#配电室2#变	10	800	446
2963	泉山	PMS_新泉佳苑2配电室4变压器	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2964	丰县	城区农苑小区	10	630	189
2965	泉山	PMS_新泉佳苑3配电室2变压器	10	630	367
2966	丰县	城区水馨园	10	630	179
2967	泉山	PMS_新泉佳苑3配电室1变压器	10	630	326
2968	丰县	城区荟园小区南	10	630	90
2969	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室1变压器	10	630	321
2970	丰县	城区万汇国际商品城2号变	10	800	638
2971	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室3变压器	10	630	334
2972	丰县	城区万汇国际商品城7号变	10	800	524
2973	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室2变压器	10	630	305
2974	丰县	城区万汇国际商品城10号变	10	630	424
2975	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室4变压器	10	630	368
2976	丰县	城区万汇国际商品城8号变	10	800	515
2977	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室1变压器	10	630	372
2978	丰县	城区万汇国际商品城4号变	10	800	536
2979	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室3变压器	10	630	358
2980	丰县	城区万汇国际商品城1号变	10	800	422
2981	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室2变压器	10	630	354
2982	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室4变压器	10	630	375
2983	丰县	城区万汇国际商品城6号变	10	500	0
2984	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室1变压器	10	630	389
2985	丰县	城区万汇国际商品城11号变	10	800	557
2986	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室3变压器	10	630	373
2987	丰县	城区万汇国际商品城3号变	10	800	484
2988	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室2变压器	10	630	419
2989	丰县	城区万汇国际商品城5号变	10	800	542
2990	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室4变压器	10	630	369
2991	丰县	城区万汇国际商品城9号变	10	800	580
2992	泉山	PMS_奎水一线8	10	400	87
2993	丰县	珺悦府5#配电室2#变	10	630	290
2994	泉山	湖西雅苑B区1配电室1变压器	10	630	353
2995	丰县	珺悦府5#配电室3#变	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2996	泉山	湖西雅苑B区2配电室1变压器	10	630	51
2997	丰县	珺悦府5#配电室4#变	10	630	477
2998	泉山	湖西雅苑B区2配电室3变压器	10	630	219
2999	丰县	珺悦府5#配电室1#变	10	630	334
3000	泉山	湖西雅苑B区2配电室2变压器	10	630	352
3001	丰县	城区王庄后综合变	10	400	137
3002	泉山	湖西雅苑B区2配电室4变压器	10	630	186
3003	丰县	城区杨庙西综合变	10	200	0
3004	泉山	PMS_湖西雅苑A区1配电室4变压器	10	630	229
3005	丰县	PMS_凤城镇王堂北	10	400	290
3006	泉山	PMS_湖西雅苑A区1配电室2变压器	10	630	313
3007	丰县	PMS_凤城镇王堂南	10	400	279
3008	泉山	湖西雅苑A区1配电室1变压器	10	630	334
3009	丰县	城区杜庄西	10	400	113
3010	泉山	PMS_管道储运公司1箱变变压器	10	400	134
3011	丰县	PMS_城区阳光丽景配电室1#变	10	500	198
3012	泉山	湖西雅苑A区1配电室3变压器	10	630	183
3013	泉山	PMS_湖西雅苑B区1配电室4变压器	10	630	153
3014	丰县	PMS_城区阳光丽景配电室1#变001	10	500	230
3015	泉山	PMS_湖西雅苑B区1配电室2变压器	10	630	300
3016	丰县	PMS_城区韩园西	10	400	77
3017	泉山	PMS_管道储运公司2箱变变压器	10	400	181
3018	丰县	PMS_城区西环北路	10	200	70
3019	泉山	湖西雅苑C区1配电室1变压器	10	800	527
3020	丰县	PMS_城区中阳商城西	10	400	39
3021	泉山	湖西雅苑C区1配电室3变压器	10	800	396
3022	丰县	PMS_凤城镇王大庄示范园西	10	200	124
3023	泉山	湖西雅苑C区1配电室4变压器	10	800	400
3024	丰县	PMS_凤城镇汪庄北	10	400	173
3025	泉山	湖西雅苑C区1配电室2变压器	10	800	502
3026	丰县	PMS_凤城镇高拔庄北	10	400	301
3027	泉山	PMS_湖西雅苑F区2配电室4变压器	10	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3028	丰县	PMS_凤城镇尹庙东	10	200	97
3029	泉山	PMS_湖西雅苑F区2配电室2变压器	10	630	312
3030	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村6号	10	400	183
3031	泉山	湖西雅苑F区1配电室1变压器	10	630	351
3032	丰县	凤城镇安居栖凤园C座南1号	10	400	69
3033	泉山	湖西雅苑F区1配电室3变压器	10	630	366
3034	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座南2号	10	500	215
3035	泉山	PMS_湖西雅苑F区1配电室4变压器	10	630	375
3036	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座北1号	10	400	112
3037	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座北2号	10	400	108
3038	泉山	PMS_湖西雅苑F区1配电室2变压器	10	630	372
3039	丰县	PMS_凤城镇凤城镇孙庄村李楼	10	200	101
3040	泉山	湖西雅苑F区2配电室1变压器	10	630	372
3041	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨北	10	200	0
3042	泉山	湖西雅苑F区2配电室3变压器	10	630	267
3043	丰县	PMS_凤城镇黄楼新村1号	10	200	16
3044	泉山	湖西雅苑2组合配电站1变压器	10	800	486
3045	丰县	凤城镇黄楼新村2号综合变	10	400	189
3046	泉山	湖西雅苑2组合配电站3变压器	10	800	528
3047	丰县	PMS_凤城镇史店南	10	400	140
3048	泉山	湖西雅苑2组合配电站4变压器	10	800	548
3049	丰县	PMS_凤城镇苗圃场	10	200	50
3050	泉山	湖西雅苑2组合配电站2变压器	10	800	455
3051	丰县	PMS_凤城镇史店陈庄	10	200	80
3052	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室2变压器	10	630	306
3053	丰县	PMS_凤城镇谢集村谢集	10	400	124
3054	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室1变压器	10	630	293
3055	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室3变压器	10	630	0
3056	泉山	PMS_翠湖御景3配电室1变压器	10	1000	258
3057	丰县	凤城镇史店周庄	10	400	201
3058	丰县	PMS_凤城镇史店西	10	400	187
3059	泉山	PMS_翠湖御景3配电室2变压器	10	1000	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3060	丰县	PMS_凤城镇史店中	10	400	180
3061	泉山	桥夹二线5-5=1	10	400	74
3062	丰县	PMS_凤城镇付庄村新付庄	10	400	192
3063	泉山	PMS_新盛商业街配电室2变压器	10	800	424
3064	丰县	PMS_凤城镇史店养殖	10	200	65
3065	泉山	PMS_新盛商业街配电室1变压器	10	800	428
3066	丰县	PMS_凤城镇荷楼	10	400	299
3067	泉山	PMS_半山别墅1箱变变压器	10	630	253
3068	丰县	PMS_凤城镇谢集孙庄	10	400	206
3069	丰县	PMS_凤城镇谢集陈庄	10	200	31
3070	泉山	奎七线25一5=11	10	200	6
3071	丰县	PMS_凤城镇刘楼朱庄	10	400	159
3072	泉山	PMS_开王线2	10	400	76
3073	丰县	PMS_凤城镇刘楼北综合变	10	400	224
3074	泉山	PMS_开王线7	10	400	44
3075	丰县	PMS_凤城镇刘楼村南	10	400	190
3076	泉山	PMS_翟云线19一1	10	400	108
3077	丰县	凤城镇刘李三村徐王庄南	10	400	214
3078	泉山	PMS_苏民线13	10	400	70
3079	丰县	PMS_凤城镇凤城供电所张洪庄西综合变	10	200	148
3080	泉山	PMS_吴新线18	10	400	206
3081	丰县	PMS_凤城镇丰县凤城镇张五楼新农村4号配变	10	400	232
3082	泉山	PMS_桥古线3	10	400	88
3083	丰县	PMS_凤城镇凤城供电所张阁东南综合变	10	200	26
3084	泉山	PMS_吴建线7一5	10	400	92
3085	丰县	PMS_凤城镇前洪井	10	200	133
3086	泉山	PMS_桥华线21	10	400	25
3087	丰县	PMS_凤城镇史黑楼村史公寨中	10	400	227
3088	泉山	PMS_奎水二线7	10	400	41
3089	丰县	PMS_凤城镇史店村陈庄北	10	400	182
3090	泉山	PMS_汇源小区箱变变压器	10	630	324
3091	丰县	凤城镇史店村陈庄西	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3092	泉山	PMS_中川艺君1箱变变压器	10	630	330
3093	丰县	PMS_凤城镇史店村新区	10	400	61
3094	泉山	PMS_中川艺君2箱变变压器	10	630	320
3095	丰县	凤城镇王大庄新村南	10	400	236
3096	泉山	PMS_奎南1箱变变压器	10	630	97
3097	丰县	PMS_凤城镇华山新区致富路西	10	200	124
3098	泉山	PMS_吴湖线26一1	10	400	12
3099	丰县	PMS_凤城镇王大庄村周庄	10	200	76
3100	泉山	PMS_奎南2箱变变压器	10	630	72
3101	丰县	PMS_凤城镇王大庄南	10	200	42
3102	泉山	PMS_四海山庄2箱变变压器	10	630	230
3103	丰县	PMS_凤城镇王大庄东南	10	200	55
3104	泉山	PMS_康居C区2箱变变压器	10	630	137
3105	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄东	10	200	49
3106	泉山	PMS_康居C区1箱变变压器	10	630	282
3107	丰县	PMS_凤城镇史套楼东	10	400	41
3108	泉山	PMS_橙黄时代2箱变变压器	10	630	289
3109	丰县	PMS_凤城镇付庄东综合变	10	200	93
3110	泉山	PMS_橙黄时代3箱变变压器	10	630	229
3111	泉山	PMS_康居F区箱变变压器	10	630	161
3112	丰县	凤城镇张五楼五队	10	400	162
3113	泉山	PMS_奎水二线12	10	400	174
3114	丰县	PMS_凤城镇张五楼新农村	10	200	26
3115	泉山	PMS_金龙小区配电室1变压器	10	630	147
3116	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李三南	10	200	56
3117	泉山	PMS_金龙小区配电室2变压器	10	630	295
3118	丰县	PMS_凤城镇刘庄东南	10	400	104
3119	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站1变压器	10	630	241
3120	丰县	凤城镇前张阁	10	400	18
3121	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站3变压器	10	630	467
3122	丰县	PMS_凤城镇果园村段庄	10	200	22
3123	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站2变压器	10	630	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3124	丰县	PMS_凤城镇果园村张鸭口	10	200	0
3125	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站4变压器	10	630	452
3126	丰县	PMS_凤城镇果园村果园南	10	400	15
3127	泉山	PMS_华辰丽景1美变变压器	10	630	334
3128	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨东	10	200	0
3129	泉山	PMS_西苑中路美变变压器	10	400	305
3130	丰县	PMS_凤城镇张寨村新建队	10	200	0
3131	泉山	PMS_乐庭公寓美变变压器	10	630	0
3132	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨西	10	200	27
3133	泉山	PMS_车管所美变变压器	10	630	182
3134	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李三西	10	200	2
3135	泉山	PMS_矿山路加油站美变变压器	10	630	355
3136	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李陈大罗	10	200	0
3137	泉山	PMS_易初爱莲美变变压器	10	630	153
3138	丰县	凤城镇刘李三村徐王庄变	10	400	237
3139	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室2变压器	10	800	440
3140	丰县	PMS_凤城镇大堤口村大堤口	10	200	123
3141	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室4变压器	10	800	474
3142	丰县	PMS_凤城镇大堤口村大堤口东	10	400	168
3143	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室1变压器	10	800	479
3144	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄西变	10	400	158
3145	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室3变压器	10	800	471
3146	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村王贤庄	10	400	194
3147	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室2变压器	10	800	472
3148	丰县	凤城镇刘李三村齐宅户	10	400	199
3149	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室4变压器	10	800	419
3150	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄	10	400	237
3151	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室1变压器	10	800	487
3152	丰县	凤城镇史黑楼村史公寨	10	200	99
3153	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室3变压器	10	800	341
3154	丰县	PMS_凤城镇丰徐变	10	400	231
3155	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室2变压器	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3156	丰县	PMS_凤城镇大堤口村史双庙	10	400	150
3157	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室4变压器	10	800	446
3158	丰县	PMS_凤城镇黄堤口中东综合变	10	400	0
3159	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室1变压器	10	800	423
3160	丰县	凤城镇前场综合变	10	400	217
3161	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室3变压器	10	800	466
3162	丰县	PMS_凤城镇保古寺单相	10	200	77
3163	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室2变压器	10	800	496
3164	丰县	PMS_凤城镇大堤口村史小桥南综合变	10	400	129
3165	丰县	PMS_凤城镇张寨村暗楼	10	200	34
3166	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室4变压器	10	800	427
3167	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨南	10	400	96
3168	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室1变压器	10	800	500
3169	丰县	PMS_凤城镇果园村果园东	10	200	0
3170	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室3变压器	10	800	447
3171	丰县	PMS_凤城镇王庄东南2号	10	400	278
3172	泉山	PMS_天山绿洲三期5配电室2变压器	10	800	369
3173	丰县	PMS_凤城镇徐堤口村徐堤口南	10	400	237
3174	泉山	PMS_天山绿洲三期5配电室1变压器	10	800	403
3175	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄东变	10	400	149
3176	泉山	七东三翟南段4	10	400	97
3177	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄马庄	10	200	72
3178	泉山	七东三翟南段3-3西1	10	400	212
3179	丰县	PMS_凤城镇徐堤口村徐堤口东变	10	400	275
3180	泉山	PMS_吴滨线12一2东1	10	400	87
3181	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村黄堤口	10	400	161
3182	泉山	PMS_湖光山色1组合配电站1变压器	10	500	193
3183	丰县	PMS_凤城镇张寨村邱庄	10	200	13
3184	泉山	PMS_湖光山色2配电室1变压器	10	630	326
3185	丰县	PMS_凤城镇果园村果园西	10	200	0
3186	泉山	PMS_湖光山色2配电室3变压器	10	630	250
3187	丰县	丰县凤城镇李大庄村李大庄南1综合变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3188	泉山	PMS_湖光山色1组合配电站2变压器	10	500	219
3189	丰县	PMS_凤城镇孙花园	10	400	0
3190	泉山	PMS_湖光山色2配电室2变压器	10	630	255
3191	丰县	凤城镇范庄西南	10	400	0
3192	泉山	PMS_湖光山色2配电室4变压器	10	630	253
3193	丰县	PMS_凤城镇渠桥西	10	400	91
3194	泉山	PMS_翡翠城1配电室1变压器	10	800	357
3195	丰县	PMS_凤城镇凤城大李庄北	10	200	0
3196	泉山	PMS_翡翠城2配电室1变压器	10	1000	389
3197	丰县	PMS_凤城镇张五楼南	10	400	300
3198	泉山	PMS_翡翠城3配电室1变压器	10	800	441
3199	丰县	PMS_凤城镇尹庙	10	200	114
3200	泉山	PMS_翡翠城4配电室1变压器	10	800	395
3201	丰县	PMS_凤城镇丁兰集西	10	200	49
3202	泉山	PMS_翡翠城1配电室2变压器	10	800	407
3203	丰县	PMS_凤城镇丁兰集北	10	400	175
3204	泉山	PMS_翡翠城2配电室2变压器	10	1000	524
3205	丰县	PMS_凤城镇张阁村汪庄	10	200	134
3206	丰县	凤城镇刘楼村小刘楼北综合变	10	400	180
3207	泉山	PMS_翡翠城2配电室3变压器	10	1000	505
3208	丰县	PMS_凤城镇张阁半截楼	10	400	228
3209	泉山	PMS_翡翠城2配电室4变压器	10	1000	384
3210	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村4变	10	400	181
3211	泉山	PMS_翡翠城1配电室3变压器	10	800	400
3212	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村1变	10	400	197
3213	泉山	PMS_翡翠城1配电室4变压器	10	800	274
3214	丰县	PMS_凤城镇王大庄北	10	200	3
3215	泉山	PMS_翡翠城3配电室2变压器	10	800	475
3216	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄四队	10	200	53
3217	泉山	PMS_翡翠城3配电室3变压器	10	800	391
3218	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄西	10	200	10
3219	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄六队	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3220	泉山	PMS_翡翠城3配电室4变压器	10	800	461
3221	丰县	PMS_凤城镇周庙村周庙东	10	200	57
3222	泉山	PMS_翡翠城4配电室2变压器	10	800	380
3223	丰县	PMS_凤城镇周庙村周庙西	10	200	145
3224	泉山	PMS_翡翠城4配电室3变压器	10	800	302
3225	丰县	PMS_凤城镇丁兰集刑庄	10	200	0
3226	泉山	PMS_翡翠城4配电室4变压器	10	800	357
3227	丰县	PMS_凤城镇秦河村秦庄	10	200	119
3228	泉山	七如线23-2	10	400	231
3229	丰县	PMS_凤城镇渠集村渠集南	10	200	40
3230	泉山	PMS_奎水二线16一4南	10	200	28
3231	丰县	凤城镇渠集北综合变	10	400	149
3232	泉山	PMS_西湖二线30-8	10	400	0
3233	丰县	PMS_凤城镇渠集西	10	200	78
3234	泉山	PMS_吴庄1配电室1变压器	10	800	386
3235	丰县	PMS_凤城镇渠集刘庄	10	200	82
3236	泉山	PMS_吴庄1配电室2变压器	10	800	284
3237	丰县	PMS_凤城镇刘老家村刘老家东	10	400	82
3238	泉山	PMS_天瑞华府1组合配电站2变压器	10	800	412
3239	丰县	PMS_凤城镇渠集路庄	10	400	260
3240	泉山	PMS_天瑞华府2配电室1变压器	10	1000	572
3241	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄八队	10	200	56
3242	泉山	PMS_天瑞华府2配电室4变压器	10	1000	627
3243	丰县	PMS_凤城镇刘老家西综合变	10	400	199
3244	泉山	PMS_天瑞华府2配电室2变压器	10	1000	619
3245	丰县	PMS_凤城镇大堤口村双庙小李变	10	200	22
3246	泉山	PMS_天瑞华府2配电室3变压器	10	1000	610
3247	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村前九变	10	200	36
3248	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村后九变	10	200	0
3249	丰县	PMS_凤城镇大堤口村大堤口西变	10	200	24
3250	丰县	PMS_凤城镇史店村史店北综合变	10	200	0
3251	泉山	PMS_天瑞华府1组合配电站1变压器	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3252	丰县	PMS_凤城镇徐堤口村徐堤口北	10	400	253
3253	泉山	PMS_新月园箱变变压器	10	630	79
3254	丰县	PMS_凤城镇李大庄村邢楼东变	10	400	247
3255	泉山	PMS_四海山庄1箱变变压器	10	630	261
3256	丰县	凤城镇李大庄村邢楼北变	10	400	163
3257	泉山	翟云线19一4	10	400	0
3258	丰县	凤城镇刘楼村小刘楼综合变	10	400	167
3259	泉山	秋月园1箱变变压器	10	630	222
3260	丰县	凤城镇刘楼村付庄综合变	10	400	274
3261	泉山	PMS_湖光山色3配电室1变压器	10	630	362
3262	泉山	PMS_湖光山色3配电室2变压器	10	630	370
3263	泉山	PMS_吴韩线19一1	10	400	109
3264	泉山	PMS_奎太二线15	10	400	107
3265	泉山	七东三铜中段4西	10	400	0
3266	泉山	七东三铜中段4东	10	400	0
3267	泉山	PMS_奎马一线会泰段3	10	400	0
3268	泉山	PMS_古风一线7	10	400	178
3269	泉山	吴淮一线25一4东2	10	400	264
3270	泉山	PMS_纺南配电室1变压器	10	800	300
3271	泉山	PMS_醒狮I期配电室2变压器	10	630	67
3272	泉山	PMS_刘场1箱变变压器	10	630	71
3273	泉山	PMS_怡园小区1箱变变压器	10	630	251
3274	泉山	PMS_泰山1箱变变压器	10	630	123
3275	泉山	PMS_醒狮I期美变变压器	10	500	0
3276	泉山	PMS_翠湖御景4配电室1变压器	10	800	0
3277	泉山	PMS_翠湖御景4配电室2变压器	10	800	246
3278	泉山	PMS_翠湖御景4配电室3变压器	10	800	318
3279	泉山	PMS_云龙山庄2箱变变压器	10	400	247
3280	泉山	PMS_云龙山庄1箱变变压器	10	400	228
3281	泉山	古永一线21-1	10	400	172
3282	泉山	PMS_开元四季三期4配电室1变压器	10	630	342
3283	泉山	PMS_开元四季三期4配电室2变压器	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3284	泉山	PMS_开元四季三期4配电室3变压器	10	630	317
3285	泉山	PMS_开元四季三期4配电室4变压器	10	630	361
3286	泉山	PMS_泰山2箱变变压器	10	400	35
3287	泉山	PMS_侯山窝3美变变压器	10	630	346
3288	泉山	PMS_师大箱变变压器	10	630	276
3289	泉山	翟风线4一2西1	10	315	114
3290	泉山	翟风线4一3西1	10	315	69
3291	泉山	PMS_吴建线28	10	400	82
3292	泉山	PMS_奎大线2	10	400	210
3293	泉山	PMS_奎七线1一8	10	400	11
3294	泉山	PMS_奎大线5一2	10	400	119
3295	泉山	奎科线1一7	10	400	184
3296	泉山	奎科线1一8	10	400	0
3297	泉山	奎科线1-7=1西1	10	400	181
3298	泉山	奎科线2一8	10	400	141
3299	泉山	PMS_翟七一线48一1=7	10	400	162
3300	泉山	PMS_桥平线7一3	10	400	0
3301	泉山	PMS_桥平线7一4	10	400	103
3302	泉山	PMS_桥平线7一6	10	400	203
3303	泉山	桥苏线14-5	10	400	132
3304	泉山	PMS_桥铜二线15	10	400	117
3305	泉山	PMS_桥铜二线16一1	10	400	75
3306	泉山	PMS_桥铜二线18	10	400	65
3307	泉山	PMS_桥铜二线23	10	400	102
3308	泉山	PMS_苏铜二线14-3=1	10	400	196
3309	泉山	PMS_苏铜二线15	10	400	90
3310	泉山	西中线20-5	10	400	80
3311	泉山	PMS_吴农线6一6	10	400	36
3312	泉山	PMS_吴农线6一11	10	400	159
3313	泉山	PMS_吴修线18一1	10	400	116
3314	泉山	古永一线32-2	10	400	121
3315	泉山	古永一线27	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3316	泉山	PMS_吴淮一线36分2	10	400	253
3317	泉山	PMS_古枢一线6西	10	400	112
3318	泉山	PMS_古枢二线3一5	10	400	88
3319	泉山	PMS_古枢二线3一6	10	400	68
3320	泉山	PMS_古风二线1一1	10	400	190
3321	泉山	苏苑二线30	10	400	192
3322	泉山	PMS_吴农线6一3=2	10	400	91
3323	泉山	古永一线34-1	10	400	26
3324	泉山	PMS_吴韩线32一4	10	400	188
3325	泉山	PMS_西湖一线22一5=7	10	400	137
3326	泉山	PMS_吴段线20一4	10	400	135
3327	泉山	奎科线2一5东	10	400	209
3328	泉山	PMS_翟七二线107-4	10	400	197
3329	丰县	PMS_凤城镇0闫庄新村3#变	10	400	195
3330	丰县	凤城镇刘楼村刘楼朱庄西综合变	10	200	21
3331	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村4号南综合变	10	400	176
3332	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村黄堤口北综合变	10	400	216
3333	丰县	PMS_凤城镇张洪庄西南	10	200	90
3334	丰县	PMS_凤城镇程集西北	10	315	160
3335	丰县	PMS_凤城镇程集北	10	200	76
3336	丰县	PMS_凤城镇路庄村渠集南1#变	10	200	101
3337	丰县	凤城镇路庄西综合变	10	400	171
3338	丰县	PMS_凤城镇渠集西1号变	10	200	72
3339	丰县	PMS_凤城镇丁兰集东综合变	10	400	126
3340	丰县	PMS_凤城镇范庄西综合变	10	400	254
3341	丰县	PMS_凤城镇程小楼村邵堂东综合变	10	400	184
3342	丰县	PMS_凤城镇程小楼南综合变	10	400	219
3343	丰县	PMS_凤城镇张五楼村敬老院综合变	10	400	175
3344	丰县	PMS_凤城镇周新庄西综合变	10	200	145
3345	丰县	PMS_凤城镇刘庄北综合变	10	200	97
3346	丰县	PMS_凤城镇崔楼综合变	10	400	257
3347	丰县	PMS_凤城镇程小楼邵堂北综合变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3348	丰县	PMS_凤城镇程老家东综合变	10	400	158
3349	丰县	PMS_凤城镇程老家西综合变	10	200	39
3350	丰县	PMS_凤城镇程小楼西综合变	10	400	207
3351	丰县	PMS_凤城镇绍堂南综合变	10	400	210
3352	丰县	PMS_凤城镇周新庄村秦庄综合变	10	400	286
3353	丰县	PMS_凤城镇谢集村付庄西一队综合变	10	200	36
3354	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李三东	10	400	179
3355	丰县	凤城镇刘楼村刘楼四队综合变	10	400	171
3356	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼九队综合变	10	200	97
3357	丰县	PMS_凤城镇谢集村孙庄南综合变	10	200	35
3358	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼西综合变	10	200	101
3359	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼八队综合变.	10	200	38
3360	丰县	凤城镇刘楼村刘楼五队综合变	10	400	227
3361	丰县	凤城镇刘楼村刘楼六队综合变	10	400	248
3362	丰县	PMS_凤城镇刘楼村付庄东综合	10	200	70
3363	丰县	PMS_凤城镇刘楼村付庄中综合变	10	200	99
3364	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼北2#综合	10	200	52
3365	丰县	PMS_凤城镇刘楼村朱庄1#综合变	10	200	2
3366	丰县	PMS_凤城镇史店村史店新区东综合变	10	200	89
3367	丰县	PMS_凤城镇史店村史店三队综合变	10	400	138
3368	丰县	PMS_凤城镇史店村史店四队综合变	10	200	14
3369	丰县	PMS_凤城镇史店村史店五队综合变	10	400	102
3370	丰县	PMS_凤城镇史店村周庄北综合变	10	200	60
3371	丰县	PMS_凤城镇果园村杨楼综合变	10	200	75
3372	丰县	PMS_凤城镇街道办事处黄堤口西一队综合变	10	200	65
3373	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村路口变	10	400	33
3374	丰县	凤城镇李大庄中北综合变	10	200	103
3375	丰县	凤城镇谢集村谢集东综合变	10	400	161
3376	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄中综合变	10	400	181
3377	丰县	杏林华庭5配电室1#变	10	800	518
3378	丰县	杏林华庭5配电室2#变	10	800	482
3379	丰县	杏林华庭5配电室3#变	10	800	527

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3380	丰县	杏林华庭5配电室4#变	10	800	547
3381	丰县	杏林华庭4配电室1#变	10	800	548
3382	丰县	杏林华庭4配电室2#变	10	800	496
3383	丰县	杏林华庭3配电室1#变	10	800	466
3384	丰县	杏林华庭3配电室2#变	10	800	444
3385	丰县	杏林华庭3配电室3#变	10	800	465
3386	丰县	杏林华庭3配电室4#变	10	800	451
3387	丰县	杏林华庭2组合配电室1号变	10	630	307
3388	丰县	杏林华庭2组合配电室2号变	10	630	340
3389	丰县	杏林华庭1配电室1#变	10	630	348
3390	丰县	杏林华庭1配电室2#变	10	630	296
3391	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村段庄北综合变	10	400	234
3392	丰县	PMS_凤城镇街道办事处史双庙村小李北综合变	10	400	228
3393	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村果元东南综合变	10	400	125
3394	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村果元南2综合变	10	400	153
3395	丰县	PMS_凤城镇街道办事处史双庙村史双庙东综合变	10	400	134
3396	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村张鸭口北综合变	10	400	207
3397	丰县	PMS_凤城镇大堤口东南综合变	10	400	197
3398	丰县	PMS_凤城镇刘李三东南	10	400	213
3399	丰县	PMS_凤城刘李三示范园	10	400	231
3400	丰县	PMS_凤城镇刘李三徐王庄西南	10	400	217
3401	丰县	PMS_凤城镇张寨西南综合变	10	400	120
3402	丰县	PMS_凤城镇张寨邱庄东	10	400	201
3403	丰县	PMS_凤城镇徐堤口葛庄	10	400	221
3404	丰县	PMS_凤城镇黄堤口中	10	400	55
3405	丰县	PMS_凤城镇黄堤口后队综合变	10	400	110
3406	丰县	PMS_凤城镇史黑楼中	10	400	205
3407	丰县	PMS_凤城镇街道办事处李大庄村李大庄南	10	400	145
3408	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄西北综合变	10	400	236
3409	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座南3号	10	400	73
3410	丰县	PMS_凤城张寨示范园东	10	400	200
3411	丰县	PMS_凤城镇佟元南综合变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3412	丰县	PMS_凤城镇闫庄村小李庄南综合变	10	400	0
3413	丰县	PMS_凤城镇安居九期1号配电室1号变	10	1000	686
3414	丰县	PMS_凤城镇安居九期1号配电室2号变	10	1000	700
3415	丰县	PMS_凤城镇安居九期2号配电室1号变	10	1000	498
3416	丰县	PMS_凤城镇安居九期2号配电室2号变	10	1000	555
3417	丰县	PMS_凤城镇安居九期3号配电室1号变	10	800	347
3418	丰县	PMS_凤城镇安居九期3号配电室2号变	10	800	265
3419	丰县	PMS_凤城镇安居九期4号配电室1号变	10	800	455
3420	丰县	PMS_凤城镇安居九期4号配电室2号变	10	800	504
3421	丰县	PMS_凤城镇安居九期5号配电室1号变	10	800	479
3422	丰县	PMS_凤城镇安居九期5号配电室2号变	10	800	349
3423	丰县	PMS_凤城镇安居九期6号配电室1号变	10	630	203
3424	丰县	PMS_凤城镇安居九期6号配电室2号变	10	630	378
3425	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室3号变	10	800	0
3426	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室1号变	10	800	255
3427	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室2号变	10	800	349
3428	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室4号变	10	800	428
3429	丰县	PMS_凤城镇李大庄马庄东综合变	10	400	237
3430	丰县	PMS_凤城镇谢集村魏窑综合变	10	200	140
3431	丰县	PMS_凤城镇果园东2综合变	10	400	138
3432	丰县	PMS_凤城镇渠集东综合变	10	400	267
3433	丰县	PMS_凤城镇史黑楼段庄综合变	10	400	168
3434	丰县	PMS_栖园六期配电室1#主变	10	630	321
3435	丰县	PMS_栖园六期配电室4#主变	10	630	24
3436	丰县	栖园六期配电室2#主变	10	630	359
3437	丰县	PMS_栖园六期配电室3#主变	10	630	277
3438	丰县	凤城镇洪井小区1号综合变	10	400	107
3439	丰县	PMS_凤城镇洪井小区2号综合变	10	400	158
3440	丰县	PMS_凤城镇洪井小区3号综合变	10	400	211
3441	丰县	PMS_凤城镇洪井小区4号综合变	10	400	128
3442	丰县	PMS_凤城镇洪井小区5号综合变	10	400	146
3443	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东1号综合变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3444	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东2号综合变	10	400	211
3445	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东3号综合变	10	400	220
3446	丰县	PMS_凤城镇王大庄西北综合变	10	400	223
3447	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东4号综合变	10	400	201
3448	丰县	凤城镇范庄东北1号综合变	10	200	0
3449	丰县	PMS_凤城镇程老家北综合变	10	400	200
3450	丰县	PMS_凤城镇黄堤口东综合变	10	200	55
3451	丰县	凤城镇张寨路口东综合变	10	400	144
3452	丰县	凤城镇闫庄新农村东1号综合变	10	400	128
3453	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室1#变	10	800	403
3454	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室3#变	10	800	460
3455	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室1#变	10	800	451
3456	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室1#变	10	630	384
3457	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区5#配电室2#变	10	630	383
3458	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区5#配电室1#变	10	630	339
3459	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室2#变	10	800	455
3460	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室4#变	10	800	509
3461	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室4#变	10	800	389
3462	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室3#变	10	800	488
3463	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室3#变	10	630	276
3464	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室2#变	10	630	407
3465	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室4#变	10	630	357
3466	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室3#变	10	630	403
3467	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室2#变	10	630	380
3468	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室2#变	10	800	464
3469	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室1#变	10	630	356
3470	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室4#变	10	630	378
3471	丰县	PMS_凤城镇邢楼大队1号综合变	10	400	266
3472	丰县	PMS_凤城镇刘李三南2号综合变	10	200	72
3473	丰县	PMS_凤城镇范庄西南1号综合变	10	400	267
3474	丰县	PMS_凤城镇丁兰集村前场1号综合变	10	200	75
3475	丰县	PMS_凤城镇王大庄东1号综合变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3476	丰县	PMS_凤城镇刘李三陈大罗1号综合变	10	200	4
3477	丰县	PMS_凤城镇佟元东综合变	10	400	0
3478	丰县	PMS_凤城镇丁兰集西1号综合变	10	200	83
3479	丰县	PMS_凤城镇丁兰集村前场2#综合变	10	200	68
3480	丰县	PMS_凤城镇大堤口西1号综合变	10	200	66
3481	丰县	PMS_凤城镇王大庄东2号综合变	10	200	100
3482	丰县	凤城镇刘李三西1号综合变	10	200	0
3483	丰县	凤城镇黄堤口中西1号综合变	10	400	0
3484	丰县	PMS_凤城镇刘李三南1#综合变	10	200	85
3485	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村6号南综合变	10	400	193
3486	丰县	PMS_凤城镇王大庄北2号综合变	10	200	77
3487	丰县	PMS_凤城镇史小桥南街综合变	10	400	170
3488	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村3号南综合变	10	400	91
3489	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村5变	10	400	190
3490	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村5号南综合变	10	400	110
3491	丰县	凤城镇丁兰集西2#综合变	10	200	89
3492	丰县	PMS_凤城镇王大庄四队一号综合变	10	400	185
3493	丰县	PMS_凤城镇镇政府综合变	10	400	81
3494	丰县	PMS_凤城镇程老家西北综合变	10	400	229
3495	丰县	PMS_凤城镇王大庄东南一号综合变	10	400	258
3496	丰县	PMS_凤城镇丁兰集北二号综合变	10	400	227
3497	丰县	PMS_凤城镇王大庄村周庄一号综合变	10	400	216
3498	丰县	PMS_凤城镇丁兰集北一号综合变	10	400	217
3499	丰县	凤城镇洪井新村1号配电室2号变	10	800	424
3500	丰县	凤城镇洪井新村2号配电室2号变	10	800	443
3501	丰县	凤城镇洪井新村1号配电室1号变	10	800	290
3502	丰县	凤城镇洪井新村2号配电室1号变	10	800	482
3503	丰县	PMS_凤城镇沙支河安置公寓1号配电室1号变	10	1000	700
3504	丰县	PMS_凤城镇沙支河安置公寓1号配电室2号变	10	800	556
3505	丰县	凤城镇果园村南1号综合变	10	400	143
3506	丰县	凤城镇刘老家西1号综合变	10	400	146
3507	丰县	凤城镇徐王庄中综合变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3508	丰县	凤城镇凤城街道办事处黄堤口西综合变	10	630	283
3509	丰县	凤城镇凤城街道办事处黄堤口西北综合变	10	500	132
3510	丰县	凤城镇刘李三齐宅户南公变	10	400	245
3511	丰县	安居十三期2#配电室3#变	10	630	306
3512	丰县	安居十三期6#配电室2#变	10	800	500
3513	丰县	安居十三期4#配电室3#变	10	800	576
3514	丰县	安居十三期3#配电室4#变	10	630	363
3515	丰县	安居十三期2#配电室2#变	10	630	351
3516	丰县	安居十三期6#配电室4#变	10	800	489
3517	丰县	安居十三期5#配电室3#变	10	800	508
3518	丰县	安居十三期5#配电室1#变	10	800	506
3519	丰县	安居十三期6#配电室3#变	10	800	409
3520	丰县	安居十三期5#配电室2#变	10	800	502
3521	丰县	安居十三期2#配电室4#变	10	630	345
3522	丰县	安居十三期6#配电室1#变	10	800	446
3523	丰县	安居十三期3#配电室1#变	10	630	332
3524	丰县	安居十三期3#配电室2#变	10	630	413
3525	丰县	安居十三期1#配电室2#变	10	630	362
3526	丰县	安居十三期3#配电室3#变	10	630	407
3527	丰县	安居十三期4#配电室1#变	10	800	482
3528	丰县	安居十三期2#配电室1#变	10	630	384
3529	丰县	安居十三期1#配电室1#变	10	630	333
3530	丰县	安居十三期5#配电室4#变	10	800	497
3531	丰县	安居十三期4#配电室2#变	10	800	455
3532	丰县	安居十三期1#配电室4#变	10	630	436
3533	丰县	安居十三期4#配电室4#变	10	800	489
3534	丰县	安居十三期1#配电室3#变	10	630	330
3535	丰县	凤城镇农贸市场1号综合变	10	400	190
3536	丰县	丰县凤城镇东安物流综合变	10	400	276
3537	丰县	凤城镇大堤口村佟元综合变	10	400	162
3538	丰县	凤城镇付庄综合变	10	200	0
3539	丰县	凤城镇陈大罗2号综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3540	丰县	凤城镇农贸市场综合变	10	200	0
3541	丰县	凤城镇史店工业区综合变	10	400	162
3542	丰县	梧桐蓝岸2号配电室1号变	10	630	407
3543	丰县	梧桐蓝岸2号配电室3号变	10	630	369
3544	丰县	梧桐蓝岸2号配电室2号变	10	630	413
3545	丰县	梧桐蓝岸2号配电室4号变	10	630	372
3546	丰县	凤城镇王大庄五队综合变	10	400	171
3547	丰县	凤城镇付庄南综合变	10	400	127
3548	丰县	丰县凤城镇齐宅户北综合变	10	400	10
3549	丰县	梧桐蓝岸1#配电室1#变	10	630	366
3550	丰县	梧桐蓝岸1#配电室4#变	10	630	359
3551	丰县	梧桐蓝岸4#配电室4#变	10	800	487
3552	丰县	梧桐蓝岸4#配电室3#变	10	800	528
3553	丰县	梧桐蓝岸1#配电室3#变	10	630	366
3554	丰县	梧桐蓝岸1#配电室2#变	10	630	369
3555	丰县	梧桐蓝岸4#配电室2#变	10	800	516
3556	丰县	梧桐蓝岸4#配电室1#变	10	800	468
3557	丰县	PMS_凤城镇谢集村付庄西综合变	10	200	0
3558	丰县	PMS_凤城镇半截楼东	10	400	239
3559	丰县	PMS_凤城镇汪庄东	10	400	285
3560	丰县	PMS_凤城镇丁兰集西南	10	200	16
3561	丰县	PMS_凤城镇丁兰集新村	10	200	93
3562	丰县	PMS_华山镇郭河李庄西综合变	10	200	60
3563	丰县	PMS_华山镇毛楼示范园综合变	10	200	119
3564	丰县	PMS_华山镇供电所北2综合变	10	400	18
3565	丰县	PMS_华山镇满庄南1综合变	10	200	46
3566	丰县	PMS_华山镇满庄南2综合变	10	400	77
3567	丰县	PMS_华山镇侯庄南综合变	10	200	52
3568	丰县	PMS_华山镇段庄野场	10	200	22
3569	丰县	PMS_华山镇胡庄北	10	160	0
3570	丰县	PMS_华山镇张集东	10	200	38
3571	丰县	PMS_华山镇张集西	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3572	丰县	PMS_华山镇胡庄程庄	10	200	0
3573	丰县	PMS_华山镇司坡东	10	200	54
3574	丰县	PMS_华山镇邢桥南	10	200	101
3575	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村李新庄	10	200	87
3576	丰县	PMS_华山镇司坡	10	200	65
3577	丰县	PMS_华山镇郭楼南综合变	10	200	65
3578	丰县	PMS_华山镇华山四队中综合变	10	400	86
3579	丰县	PMS_华山镇郭庙凡庄	10	400	127
3580	丰县	PMS_华山镇蒋庄	10	200	121
3581	丰县	融耀新城三期2配3号变	10	800	166
3582	丰县	融耀新城三期2配1号变	10	800	166
3583	丰县	融耀新城三期2配2号变	10	800	166
3584	丰县	融耀新城三期2配4号变	10	800	166
3585	泉山	PMS_公园西村2美变变压器	10	630	78
3586	泉山	PMS_人防小区2美变变压器	10	500	255
3587	泉山	西湖一线7南1	10	200	151
3588	泉山	PMS_西湖一线22一5=3北1	10	400	12
3589	泉山	PMS_西湖一线22一5=9	10	400	165
3590	泉山	PMS_古淮线27一2	10	400	0
3591	泉山	PMS_火花东区1美变变压器	10	400	187
3592	泉山	PMS_火花东区2美变变压器	10	400	10
3593	泉山	PMS_奎山供珠山路1箱变变压器	10	630	407
3594	泉山	PMS_奎东小区1箱变变压器	10	630	158
3595	泉山	PMS_奎东小区2箱变变压器	10	630	50
3596	泉山	PMS_沂沭泗小区箱变变压器	10	630	297
3597	泉山	PMS_秋月园2箱变变压器	10	630	218
3598	泉山	PMS_民健园3箱变变压器	10	630	175
3599	泉山	橙黄时代4箱变变压器	10	630	300
3600	泉山	PMS_中房园箱变变压器	10	630	237
3601	泉山	PMS_民康园1箱变变压器	10	630	199
3602	泉山	PMS_西苑公安小区箱变变压器	10	630	164
3603	泉山	PMS_雁山小区1箱变变压器	10	630	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3604	泉山	奎水一线28一4	10	400	148
3605	泉山	PMS_桥夹一线10	10	400	99
3606	泉山	桥夹二线5-7	10	400	142
3607	泉山	PMS_桥夹一线7	10	400	122
3608	泉山	PMS_桥夹一线13一2	10	400	67
3609	泉山	PMS_桥夹一线16	10	400	56
3610	泉山	PMS_桥夹一线18	10	400	216
3611	泉山	PMS_桥夹一线19	10	400	25
3612	泉山	PMS_桥夹一线19一4	10	400	159
3613	泉山	PMS_桥古线4	10	400	81
3614	泉山	PMS_桥古线9	10	400	42
3615	泉山	PMS_桥古线9一3	10	400	150
3616	泉山	PMS_桥古线10	10	400	210
3617	泉山	PMS_桥平线3	10	400	229
3618	泉山	PMS_桥平线5	10	400	145
3619	泉山	PMS_桥平线7一2=1	10	400	113
3620	泉山	PMS_桥平线15	10	400	164
3621	泉山	PMS_桥平线23一7	10	400	180
3622	泉山	PMS_桥平线23一6=2	10	400	136
3623	泉山	PMS_桥平线23一4=2	10	400	148
3624	泉山	PMS_桥平线23一4=6	10	400	6
3625	泉山	古永一线38	10	400	13
3626	泉山	PMS_桥铜二线6	10	400	116
3627	泉山	桥铜二线10南2	10	630	103
3628	泉山	PMS_桥铜二线12南3	10	400	164
3629	泉山	PMS_桥安线3一6	10	400	139
3630	泉山	PMS_桥铜二线11	10	400	138
3631	泉山	桥苏线14-2	10	400	191
3632	泉山	桥苏线14-3	10	400	176
3633	泉山	桥苏线14-4	10	400	207
3634	泉山	桥苏线14-4=2	10	400	123
3635	泉山	桥苏线14-3=2	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3636	泉山	桥苏线14-3=5	10	400	135
3637	泉山	PMS_桥铜二线13一6	10	400	133
3638	泉山	PMS_桥铜二线13一7	10	400	190
3639	泉山	PMS_桥铜二线16一2=3	10	400	103
3640	泉山	PMS_桥铜二线16一4	10	400	34
3641	泉山	PMS_桥铜二线18一1	10	400	131
3642	泉山	PMS_桥铜二线21	10	400	50
3643	泉山	PMS_桥铜二线24	10	400	120
3644	泉山	PMS_桥铜二线25一4	10	400	101
3645	泉山	PMS_桥苏线薇苏段2-3	10	400	211
3646	泉山	PMS_桥苏线薇苏段4	10	400	112
3647	泉山	PMS_吴农线18一3南	10	400	161
3648	泉山	PMS_吴农线18一5	10	400	121
3649	泉山	PMS_吴农线18一8	10	400	151
3650	泉山	PMS_吴农线18一12	10	400	80
3651	泉山	古永一线26-3	10	400	131
3652	泉山	古永一线22-3	10	400	160
3653	泉山	PMS_吴港线段六段1	10	400	32
3654	泉山	PMS_吴韩线27南3	10	400	204
3655	泉山	PMS_吴韩线27南4	10	400	173
3656	泉山	PMS_吴韩线16一2	10	400	170
3657	泉山	PMS_西湖二线30-5南	10	400	172
3658	泉山	PMS_吴韩线23一4	10	400	80
3659	泉山	PMS_吴新线起煤段3	10	400	90
3660	泉山	PMS_吴湖线14	10	400	148
3661	泉山	PMS_吴段线纺织段5	10	400	179
3662	泉山	PMS_古王线10北3	10	400	100
3663	泉山	PMS_古枢二线3	10	400	148
3664	泉山	PMS_古王线4	10	400	210
3665	泉山	PMS_古王线5	10	400	111
3666	泉山	PMS_古王线12北1西1	10	400	163
3667	泉山	PMS_古王一线7一4	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3668	泉山	PMS_古王一线7一5	10	400	99
3669	泉山	PMS_古王一线11一1	10	400	229
3670	泉山	PMS_古淮线29	10	400	198
3671	泉山	PMS_古淮线26	10	400	138
3672	泉山	PMS_古淮线23	10	400	66
3673	泉山	PMS_古淮线23一8	10	400	15
3674	泉山	古永一线21-3	10	400	64
3675	泉山	翟犁线47-6=6	10	100	52
3676	泉山	PMS_吴建线25	10	400	175
3677	泉山	PMS_奎大线7一4	10	400	127
3678	泉山	PMS_奎水一线15北5	10	400	127
3679	泉山	PMS_管道二公司南小区1箱变变压器	10	630	299
3680	泉山	PMS_管道二公司南小区2箱变变压器	10	630	193
3681	泉山	PMS_管道二公司南小区3箱变变压器	10	630	290
3682	泉山	奎西小区1美变变压器	10	630	188
3683	泉山	PMS_奎西小区2美变变压器	10	630	137
3684	泉山	梅月园1美变变压器	10	630	9
3685	泉山	梅月园2美变变压器	10	630	50
3686	泉山	PMS_汉画像石美变变压器	10	630	58
3687	泉山	PMS_新建西路箱变变压器	10	630	238
3688	泉山	PMS_管道二公司南区3箱变变压器	10	630	267
3689	泉山	PMS_管道二公司南区4箱变变压器	10	630	246
3690	泉山	PMS_管道二公司南区5箱变变压器	10	630	320
3691	泉山	PMS_苏铜二线3西1东	10	400	223
3692	泉山	PMS_铜山影剧院箱变变压器	10	630	214
3693	泉山	PMS_桥平线23一3东1	10	400	196
3694	泉山	翟永一永一段3-1	10	400	0
3695	泉山	PMS_桥华线15一1	10	400	105
3696	泉山	PMS_桥平线16一2	10	400	135
3697	泉山	PMS_五段段1	10	400	167
3698	泉山	PMS_奎水一线4南4	10	400	55
3699	泉山	PMS_雁山小区2箱变变压器	10	630	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3700	泉山	PMS_古枢二线9-2	10	400	80
3701	泉山	PMS_古枢二线10南1	10	400	0
3702	泉山	PMS_四海山庄2美变变压器	10	630	92
3703	泉山	PMS_西湖一线22一5	10	400	172
3704	泉山	PMS_桥铜二线9一2	10	400	85
3705	泉山	PMS_古机线3	10	400	263
3706	泉山	PMS_桥苏线23	10	400	60
3707	泉山	PMS_苏铜二线3西1西	10	400	293
3708	泉山	PMS_吴矿线薇园段1	10	400	213
3709	泉山	PMS_丰和园配电室3变压器	10	630	347
3710	泉山	PMS_丰和园配电室1变压器	10	630	346
3711	泉山	PMS_丰和园配电室2变压器	10	630	277
3712	泉山	PMS_丰和园配电室4变压器	10	630	387
3713	泉山	PMS_滨湖御景湾3配电室2变压器	10	800	290
3714	泉山	PMS_滨湖御景湾4配电室2变压器	10	800	345
3715	泉山	PMS_滨湖御景湾4配电室4变压器	10	800	469
3716	泉山	PMS_吴段线20-5=4	10	400	107
3717	泉山	PMS_古枢二线4	10	400	187
3718	泉山	PMS_古王线23	10	400	9
3719	泉山	PMS_古永二线5	10	400	159
3720	泉山	PMS_吴段线20一5=2	10	400	17
3721	泉山	PMS_桥苏线20付	10	400	46
3722	泉山	鼎瑞雅居1配电室1变压器	10	800	370
3723	泉山	鼎瑞雅居1配电室3变压器	10	800	443
3724	泉山	鼎瑞雅居2配电室1变压器	10	800	391
3725	泉山	鼎瑞雅居2配电室3变压器	10	800	516
3726	泉山	鼎瑞雅居3配电室1变压器	10	800	428
3727	泉山	鼎瑞雅居3配电室3变压器	10	800	398
3728	泉山	鼎瑞雅居4配电室3变压器	10	800	359
3729	泉山	鼎瑞雅居5配电室1变压器	10	800	350
3730	泉山	鼎瑞雅居5配电室3变压器	10	800	384
3731	泉山	PMS_鼎瑞雅居1配电室2变压器	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3732	泉山	PMS_鼎瑞雅居1配电室4变压器	10	800	371
3733	泉山	PMS_鼎瑞雅居2配电室2变压器	10	800	380
3734	泉山	PMS_鼎瑞雅居2配电室4变压器	10	800	491
3735	泉山	PMS_鼎瑞雅居3配电室2变压器	10	630	348
3736	泉山	PMS_鼎瑞雅居3配电室4变压器	10	630	377
3737	泉山	PMS_鼎瑞雅居4配电室2变压器	10	800	174
3738	泉山	PMS_鼎瑞雅居4配电室4变压器	10	800	437
3739	泉山	PMS_鼎瑞雅居5配电室2变压器	10	800	373
3740	泉山	PMS_鼎瑞雅居5配电室4变压器	10	800	468
3741	泉山	PMS_华安明月1箱变变压器	10	200	89
3742	泉山	PMS_华安明月2箱变变压器	10	200	58
3743	泉山	PMS_彭园美变变压器	10	630	189
3744	泉山	PMS_万悦城3配电室1变压器	10	630	284
3745	泉山	PMS_万悦城3配电室2变压器	10	630	217
3746	泉山	PMS_万悦城3配电室3变压器	10	630	469
3747	泉山	PMS_万悦城3配电室4变压器	10	630	417
3748	泉山	PMS_万悦城4配电室1变压器	10	630	306
3749	泉山	PMS_万悦城4配电室2变压器	10	630	313
3750	泉山	PMS_万悦城4配电室3变压器	10	630	365
3751	泉山	PMS_万悦城4配电室4变压器	10	630	469
3752	泉山	PMS_万悦城5配电室1变压器	10	630	329
3753	泉山	PMS_万悦城5配电室2变压器	10	630	293
3754	泉山	PMS_万悦城5配电室3变压器	10	630	288
3755	泉山	PMS_万悦城5配电室4变压器	10	630	398
3756	泉山	PMS_万悦城1组合配电站1变压器	10	630	134
3757	泉山	PMS_万悦城1组合配电站2变压器	10	630	294
3758	泉山	PMS_万悦城1组合配电站3变压器	10	630	421
3759	泉山	PMS_万悦城1组合配电站4变压器	10	630	364
3760	泉山	PMS_吴韩二线2一2	10	200	77
3761	泉山	PMS_立达路2箱变变压器	10	630	254
3762	泉山	PMS_桥铜二线13一2	10	400	189
3763	泉山	PMS_翟七一线52南3=4	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3764	泉山	七如线22	10	400	293
3765	泉山	PMS_铜山县委旧址美变变压器	10	500	154
3766	泉山	PMS_奎太一线23东1东	10	400	83
3767	泉山	PMS_吴农线18分10西2	10	400	101
3768	泉山	苏淮线12一11=4副	10	400	98
3769	泉山	PMS_翟马线31	10	400	159
3770	泉山	PMS_雁山美变变压器	10	400	199
3771	泉山	PMS_工程小区2箱变变压器	10	630	271
3772	泉山	PMS_民乐园4美变变压器	10	630	262
3773	泉山	PMS_泉山公园2箱变变压器	10	630	276
3774	泉山	PMS_隧道箱变变压器	10	630	345
3775	泉山	PMS_永业小区3美变变压器	10	500	215
3776	泉山	PMS_工程小区1箱变变压器	10	630	271
3777	泉山	PMS_弘润花园1箱变变压器	10	630	253
3778	泉山	PMS_弘润花园2箱变变压器	10	630	335
3779	泉山	PMS_弘润花园3箱变变压器	10	630	332
3780	泉山	PMS_弘润花园4箱变变压器	10	630	289
3781	泉山	PMS_吴韩线7	10	400	51
3782	泉山	PMS_西湖一线22一1=4	10	400	196
3783	泉山	PMS_金山小区1箱变变压器	10	630	351
3784	泉山	PMS_金山小区2箱变变压器	10	630	242
3785	泉山	PMS_金山小区3箱变变压器	10	630	295
3786	泉山	PMS_金山小区4箱变变压器	10	630	190
3787	泉山	PMS_金山小区5箱变变压器	10	630	303
3788	泉山	PMS_东南印象城2配电室2变压器	10	800	345
3789	泉山	PMS_东南印象城2配电室4变压器	10	800	364
3790	泉山	PMS_东南印象城3配电室2变压器	10	800	394
3791	泉山	PMS_南印象城3配电室4变压器	10	800	480
3792	泉山	PMS_金山小区7箱变变压器	10	630	299
3793	泉山	PMS_金山小区8箱变变压器	10	630	122
3794	泉山	PMS_金山小区9箱变变压器	10	630	275
3795	泉山	PMS_金泰小区1期1箱变变压器	10	630	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3796	泉山	PMS_龙泉花园1箱变变压器	10	630	289
3797	泉山	PMS_民健园6箱变变压器	10	630	88
3798	泉山	PMS_泉山公园1箱变变压器	10	400	188
3799	泉山	泉山公园3箱变变压器	10	630	279
3800	泉山	东南印象城2配电室1变压器	10	800	405
3801	泉山	东南印象城2配电室3变压器	10	800	428
3802	泉山	东南印象城3配电室1变压器	10	800	378
3803	泉山	东南印象城3配电室3变压器	10	800	468
3804	泉山	PMS_中枢IV小区美变变压器	10	630	238
3805	泉山	西中线20-3	10	400	74
3806	泉山	PMS_古枢二线9一1=1	10	400	274
3807	泉山	PMS_桥铜二线9南2北	10	400	157
3808	泉山	PMS_桥铜二线10南3	10	400	153
3809	泉山	PMS_桥铜二线16北4	10	400	218
3810	泉山	PMS_西段一线39-6=2南2	10	400	161
3811	泉山	PMS_东南印象城1配电室2变压器	10	800	330
3812	泉山	PMS_东南印象城1配电室4变压器	10	800	278
3813	泉山	PMS_西湖二线30-3西2北	10	400	144
3814	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站1变压器	10	630	342
3815	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站3变压器	10	630	217
3816	泉山	东南郡二期2配电室1变压器	10	630	283
3817	泉山	东南郡二期2配电室3变压器	10	630	225
3818	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站2变压器	10	630	255
3819	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站4变压器	10	630	284
3820	泉山	PMS_东南郡二期2配电室2变压器	10	630	157
3821	泉山	PMS_东南郡二期2配电室4变压器	10	630	226
3822	泉山	桥夹二线5-5=2	10	400	135
3823	泉山	桥夹二线5-8	10	400	148
3824	泉山	PMS_金域华庭组合配电站1变压器	10	800	390
3825	泉山	PMS_金域华庭组合配电站3变压器	10	800	414
3826	泉山	PMS_金域华庭组合配电站2变压器	10	800	405
3827	泉山	PMS_金域华庭组合配电站4变压器	10	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3828	泉山	PMS_森活绿郡2箱变变压器	10	630	221
3829	泉山	PMS_森活绿郡3箱变变压器	10	630	350
3830	泉山	PMS_森活绿郡4箱变变压器	10	630	384
3831	泉山	PMS_世纪1箱变变压器	10	630	237
3832	泉山	PMS_物华家园美变变压器	10	630	364
3833	泉山	PMS_修造厂宿舍箱变变压器	10	630	288
3834	泉山	PMS_中枢III美变变压器	10	630	284
3835	泉山	PMS_倒马井3#美变	10	630	235
3836	泉山	PMS_军分区司令部箱变变压器	10	630	257
3837	泉山	PMS_积翠小区箱变变压器	10	630	197
3838	泉山	PMS_煤建西村配电室1变压器	10	800	459
3839	泉山	煤建西村配电室2变压器	10	800	442
3840	泉山	PMS_倒马井4美变变压器	10	630	216
3841	丰县	PMS_华山镇三拔庄	10	200	82
3842	丰县	PMS_华山镇程庄西北	10	100	0
3843	丰县	华山镇程庄东	10	200	0
3844	丰县	PMS_华山镇程庄南	10	200	21
3845	丰县	PMS_华山镇前屯	10	200	0
3846	丰县	PMS_华山镇后屯	10	200	0
3847	丰县	PMS_华山镇刘沙坡	10	400	241
3848	丰县	PMS_华山镇刘老庄	10	200	69
3849	丰县	PMS_华山镇郭庙	10	200	95
3850	丰县	PMS_华山镇程庄村工业区东	10	200	5
3851	丰县	PMS_华山镇程庄村工业区西	10	200	139
3852	丰县	PMS_华山镇程庄村杏行北	10	400	128
3853	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯东	10	400	216
3854	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯中	10	200	0
3855	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯西	10	400	169
3856	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄东	10	400	57
3857	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄西	10	400	156
3858	丰县	PMS_华山镇程庄村王庄西	10	400	268
3859	丰县	PMS_华山镇程庄村程庄东北	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3860	丰县	PMS_华山镇华山六队	10	200	47
3861	丰县	PMS_华山镇华山九队	10	400	181
3862	丰县	PMS_华山镇华山五队	10	200	38
3863	丰县	PMS_华山镇徐屯村小毛楼	10	200	104
3864	丰县	华山镇农贸市场西	10	400	191
3865	丰县	PMS_华山镇农贸市场东	10	200	0
3866	丰县	PMS_华山镇车站	10	200	9
3867	丰县	PMS_华山镇大史楼一队	10	400	211
3868	丰县	PMS_华山镇郭河村2	10	100	0
3869	丰县	PMS_华山镇郭河村3	10	100	40
3870	丰县	PMS_华山镇郭河村5	10	100	13
3871	丰县	PMS_华山镇中胡楼村前胡楼北	10	100	0
3872	丰县	PMS_华山镇新套楼西	10	200	0
3873	丰县	PMS_华山镇后胡楼村小王屯北	10	200	103
3874	丰县	PMS_华山镇镇驻地公变综合变	10	400	175
3875	丰县	PMS_华山镇镇驻地机关	10	400	20
3876	丰县	华山镇华山三队	10	400	84
3877	丰县	华山镇华山大队	10	200	24
3878	丰县	PMS_华山镇华山村华山二队	10	200	73
3879	丰县	PMS_华山镇徐屯村新徐屯	10	400	95
3880	丰县	PMS_华山镇华山新区前进路东	10	200	119
3881	丰县	PMS_华山镇谢村	10	200	46
3882	丰县	PMS_华山镇高楼村高楼西	10	200	29
3883	丰县	PMS_华山镇镇驻地供电	10	400	119
3884	丰县	PMS_华山镇华山新区振华路	10	200	5
3885	丰县	PMS_华山镇高楼满庄	10	200	0
3886	丰县	PMS_华山镇郭庙王庄北	10	100	46
3887	丰县	PMS_华山镇郭庙中心村	10	200	11
3888	丰县	PMS_华山镇毛楼六队	10	200	42
3889	丰县	PMS_华山镇郭河1	10	200	32
3890	丰县	PMS_华山镇长庄尹寨门	10	400	205
3891	丰县	PMS_华山镇郭河李庄	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3892	丰县	PMS_华山镇虎王集八队	10	200	48
3893	丰县	PMS_华山镇虎王集三队	10	100	7
3894	丰县	PMS_华山镇小黄楼	10	200	126
3895	丰县	PMS_华山镇朱庄	10	200	73
3896	丰县	PMS_华山镇胡屯	10	400	202
3897	丰县	PMS_华山镇刘屯	10	200	81
3898	丰县	PMS_华山镇长庄	10	200	20
3899	丰县	PMS_华山镇新毛楼	10	200	105
3900	丰县	PMS_华山镇枣胡集赵庄	10	200	90
3901	丰县	PMS_华山镇枣园	10	200	8
3902	丰县	PMS_华山镇蔡庄	10	200	27
3903	丰县	PMS_华山镇枣胡集	10	200	0
3904	丰县	PMS_华山镇义合村	10	400	259
3905	丰县	PMS_华山镇小史楼侯庄	10	200	33
3906	丰县	PMS_华山镇小史楼	10	400	239
3907	丰县	PMS_华山镇小史楼洼西	10	200	95
3908	丰县	PMS_华山镇丰县华山镇农贸市场北综合变	10	400	128
3909	丰县	PMS_华山镇早胡集东综合变	10	200	55
3910	丰县	PMS_华山镇小史楼梁新庄新村综合变	10	200	13
3911	丰县	PMS_华山镇双楼张庄西	10	400	210
3912	丰县	PMS_华山镇双楼前队	10	200	51
3913	丰县	PMS_华山镇华山西北	10	200	139
3914	丰县	PMS_华山镇芦楼中综合变	10	400	185
3915	丰县	华山镇毛楼南1	10	200	84
3916	丰县	华山镇毛楼南2	10	200	17
3917	丰县	PMS_华山镇林场养殖厂综合变	10	400	250
3918	丰县	PMS_华山镇付庙南2综合变	10	400	135
3919	丰县	PMS_华山镇付庙南1综合变	10	200	60
3920	丰县	PMS_华山镇杏花新村1综合变	10	400	92
3921	丰县	PMS_华山镇杏花新村4综合变	10	400	216
3922	丰县	PMS_华山镇杏花新村3综合变	10	400	179
3923	丰县	PMS_华山镇赵屯东综合变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3924	丰县	PMS_华山镇赵屯村前屯北综合变	10	200	42
3925	丰县	PMS_华山镇胡庄南	10	400	148
3926	丰县	PMS_华山镇虎王集一队	10	100	5
3927	丰县	PMS_华山镇虎王集六队	10	200	29
3928	丰县	PMS_华山镇刘屯孙庄	10	200	79
3929	丰县	PMS_华山镇石楼北	10	400	197
3930	丰县	PMS_华山镇王屯南	10	200	80
3931	丰县	PMS_华山镇谢集南	10	200	47
3932	丰县	PMS_华山镇谢新庄	10	200	105
3933	丰县	PMS_华山镇赵安	10	200	38
3934	丰县	PMS_华山镇陶庄	10	400	237
3935	丰县	华山镇后胡楼四队	10	400	0
3936	丰县	PMS_华山镇后胡楼东	10	200	66
3937	丰县	PMS_华山镇凡堂屋北	10	200	110
3938	丰县	PMS_华山镇前胡楼	10	100	12
3939	丰县	PMS_华山镇小王屯	10	200	120
3940	丰县	PMS_华山镇谢楼	10	200	90
3941	丰县	PMS_华山镇小王庄东	10	200	89
3942	丰县	PMS_华山镇苇子坑村东	10	200	47
3943	丰县	PMS_华山镇圣楼	10	200	73
3944	丰县	PMS_华山镇石楼村张庄	10	200	136
3945	丰县	PMS_华山镇石楼村毛楼	10	200	90
3946	丰县	PMS_华山镇石楼村季庙	10	200	122
3947	丰县	华山镇套楼村套楼	10	400	176
3948	丰县	PMS_华山镇新套楼	10	400	148
3949	丰县	华山镇凡庄西	10	400	218
3950	丰县	PMS_华山镇付庙南	10	200	26
3951	丰县	PMS_华山镇付庙北	10	200	0
3952	丰县	PMS_华山镇中胡楼	10	200	47
3953	丰县	PMS_华山镇后南	10	200	0
3954	丰县	PMS_华山镇雷庄	10	200	68
3955	丰县	PMS_华山镇苇子坑村西北	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3956	丰县	PMS_华山镇苇子坑村北	10	200	0
3957	丰县	PMS_华山镇石楼村石楼西	10	200	121
3958	丰县	PMS_华山镇新套楼村张安综合变	10	200	50
3959	丰县	PMS_华山镇套楼机关	10	400	200
3960	丰县	PMS_华山镇套楼五队	10	400	0
3961	丰县	PMS_华山镇小王庄西	10	200	79
3962	丰县	PMS_华山镇大程庄西	10	200	0
3963	丰县	PMS_华山镇华山供电所西南	10	200	0
3964	丰县	PMS_华山镇套楼街北	10	400	79
3965	丰县	PMS_华山镇套楼街南	10	400	178
3966	丰县	PMS_华山镇赵屯村前屯西台区	10	160	0
3967	丰县	PMS_华山镇政府西	10	200	0
3968	丰县	PMS_华山镇供电所北	10	200	17
3969	丰县	PMS_华山镇政府东	10	200	0
3970	丰县	PMS_华山镇敬老院东综合变	10	400	131
3971	丰县	华山镇华山新区东综合变	10	200	22
3972	丰县	PMS_华山镇夸庄	10	200	16
3973	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼东综合变	10	200	82
3974	丰县	PMS_华山镇长庄村张电池综合变	10	400	242
3975	丰县	PMS_华山镇满庄村李安屋综合变	10	200	66
3976	丰县	PMS_华山镇高楼村裴庄综合变	10	200	41
3977	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼张庄东综合变	10	200	104
3978	丰县	PMS_华山镇渠楼村渠楼西综合变	10	200	3
3979	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼后综合变	10	200	82
3980	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎王集西南综合变	10	200	0
3981	丰县	PMS_华山镇华山村华山一队综合变	10	400	196
3982	丰县	PMS_华山镇大史楼村大史楼中综合变	10	200	71
3983	丰县	PMS_华山镇大史楼村大史楼西综合变	10	200	23
3984	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄西综合变	10	200	26
3985	丰县	PMS_华山镇毛楼村毛楼二队综合变	10	200	60
3986	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄中综合变	10	200	105
3987	丰县	PMS_华山镇华山村华山七队综合变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3988	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼北综合变	10	200	74
3989	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼北综合变	10	200	50
3990	丰县	PMS_华山镇赵安村赵安北综合变	10	200	0
3991	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙东北综合变	10	200	66
3992	丰县	PMS_华山镇凡庄村凡庄东综合变	10	200	48
3993	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯东北综合变	10	200	66
3994	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯东综合变	10	400	203
3995	丰县	PMS_华山镇林场村林场南综合变	10	400	218
3996	丰县	PMS_华山镇中胡楼村胡庄综合变	10	200	100
3997	丰县	PMS_华山镇苇子坑村草庙综合变	10	200	92
3998	丰县	PMS_华山镇芦楼村卢楼综合变	10	400	176
3999	丰县	PMS_华山镇供电南综合变	10	200	0
4000	丰县	PMS_华山镇大史楼西南综合变	10	200	49
4001	丰县	PMS_华山镇草庙东综合变	10	200	59
4002	丰县	PMS_华山镇林场东2综合变	10	200	111
4003	丰县	PMS_华山镇华山供电所北3综合变	10	400	99
4004	丰县	PMS_华山镇华山供电所北4综合变	10	400	123
4005	丰县	PMS_华山镇华山供电所北5综合变	10	400	183
4006	丰县	PMS_华山镇满庄村郭新庄综合变	10	200	73
4007	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄东综合变	10	200	123
4008	丰县	PMS_华山镇华山村华山四队综合变	10	400	78
4009	丰县	PMS_华山镇满庄村将楼综合变	10	200	34
4010	丰县	PMS_华山镇华山新区西综合变	10	200	0
4011	丰县	PMS_华山镇毛楼村渠楼北综合变	10	400	198
4012	丰县	PMS_华山镇毛楼村渠楼南综合变	10	200	64
4013	丰县	PMS_华山镇毛楼村毛楼三队综合变	10	200	91
4014	丰县	PMS_华山镇赵屯村任庄综合变	10	200	88
4015	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼南综合变	10	200	46
4016	丰县	PMS_华山镇邵庄村赵楼综合变	10	200	37
4017	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯八队综合变	10	200	76
4018	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼四队综合变	10	200	44
4019	丰县	PMS_华山镇芦楼村芦楼东综合变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4020	丰县	PMS_华山镇常庄村王庄综合变	10	400	172
4021	丰县	PMS_华山镇林场东综合变	10	200	94
4022	丰县	PMS_华山镇双楼村石庄综合变	10	200	50
4023	丰县	PMS_华山镇刘屯村尹小楼综合变	10	200	96
4024	丰县	PMS_华山镇刑桥村刑桥北综合变	10	200	78
4025	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼东综合变	10	200	80
4026	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄综合变	10	200	90
4027	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼西综合变	10	400	198
4028	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄北综合变	10	200	91
4029	丰县	PMS_华山镇钢材市场1#综合变	10	400	172
4030	丰县	PMS_华山镇钢材市场2#综合变	10	400	0
4031	丰县	PMS_华山镇钢材市场3#综合变	10	400	0
4032	丰县	PMS_华山镇钢材市场4#综合变	10	400	73
4033	丰县	PMS_华山镇钢材市场5#综合变	10	400	99
4034	丰县	PMS_华山镇钢材市场6#综合变	10	400	17
4035	丰县	PMS_华山镇钢材市场7#综合变	10	400	105
4036	丰县	华山镇钢材市场8#综合变	10	400	0
4037	丰县	PMS_华山镇钢材市场9#综合变	10	400	16
4038	丰县	PMS_华山镇钢材市场10#综合变	10	400	0
4039	丰县	PMS_华山镇长庄村长庄西综合变	10	200	69
4040	丰县	PMS_华山镇中胡楼村凡堂屋东南综合变	10	200	108
4041	丰县	PMS_华山镇后胡楼村丁王庄综合变	10	200	44
4042	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄西综合变	10	400	232
4043	丰县	华山镇华山村华山三队东综合变	10	200	50
4044	丰县	PMS_华山镇蒋楼村蒋楼北台区	10	200	24
4045	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼台区	10	200	68
4046	丰县	PMS_华山镇芦楼新村西台区	10	200	57
4047	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼西北综合变	10	200	88
4048	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼西综合变	10	200	18
4049	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼西南综合变	10	200	93
4050	丰县	PMS_华山镇付庙村凡庄南综合变	10	200	71
4051	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯四队综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4052	丰县	PMS_华山镇刘屯村尹小楼东综合变	10	200	37
4053	丰县	PMS_华山镇长庄村尹寨门北综合变	10	200	30
4054	丰县	PMS_华山镇邢桥村郭楼西南综合变	10	200	75
4055	丰县	PMS_华山镇邢桥村东南综合变	10	200	0
4056	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼一队综合变	10	200	51
4057	丰县	PMS_华山镇石楼村石楼东北综合变	10	200	66
4058	丰县	PMS_华山镇石楼村石楼南综合变	10	200	119
4059	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼二队综合变	10	400	96
4060	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼四队北综合变	10	200	32
4061	丰县	PMS_华山镇大王庄村小王庄西南综合变	10	200	78
4062	丰县	PMS_华山镇大王庄村小王庄南综合变	10	200	0
4063	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯八队北综合变	10	400	175
4064	丰县	PMS_华山镇中胡楼村胡庄南综合变	10	200	7
4065	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙七队综合变	10	200	0
4066	丰县	PMS_华山镇中胡楼村赵安南综合变	10	200	66
4067	丰县	PMS_华山镇渠楼村渠楼东综合变	10	200	57
4068	丰县	PMS_华山镇渠楼村渠楼西南综合变	10	200	59
4069	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄西南综合变	10	200	65
4070	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄南综合变	10	200	21
4071	丰县	PMS_华山镇毛楼村毛楼二队南综合变	10	200	33
4072	丰县	PMS_华山镇长庄村王庄东综合变	10	200	0
4073	丰县	PMS_华山镇芦楼新村1#变台区	10	400	96
4074	丰县	PMS_华山镇芦楼新村2#变台区	10	400	32
4075	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼东北综合变	10	400	248
4076	丰县	PMS_华山镇枣园村蔡庄东综合变	10	200	32
4077	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集五队综合变	10	200	16
4078	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集一队综合变	10	200	98
4079	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集四队综合变	10	200	24
4080	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集三队综合变	10	200	55
4081	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集二队综合变	10	200	57
4082	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼三队综合变	10	200	99
4083	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼四队综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4084	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼二队综合变	10	200	58
4085	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄三队综合变	10	200	98
4086	丰县	PMS_华山镇刑桥村司坡四队综合变	10	200	80
4087	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄四队综合变	10	200	37
4088	丰县	PMS_华山镇刑桥村刑桥西北综合变	10	200	35
4089	丰县	PMS_华山镇郭庙村郭庙一队综合变	10	200	133
4090	丰县	PMS_华山镇郭庙村郭庙二队综合变	10	200	57
4091	丰县	PMS_华山镇郭庙村吴庄北综合变	10	200	12
4092	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼一队综合变	10	200	96
4093	丰县	PMS_华山镇枣园村袁庄西综合变	10	200	56
4094	丰县	华山镇华山四队南综合变	10	200	0
4095	丰县	PMS_华山镇刑桥村司坡二队综合变	10	200	48
4096	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄二队综合变	10	200	87
4097	泉山	PMS_民康园5美变变压器	10	630	256
4098	泉山	PMS_民健园8美变变压器	10	630	265
4099	泉山	PMS_世纪3美变变压器	10	630	215
4100	泉山	PMS_民安园12美变变压器	10	630	224
4101	泉山	PMS_民安园13美变变压器	10	630	245
4102	泉山	御景湾五期1配电室1变压器	10	630	277
4103	泉山	PMS_御景湾五期1配电室2变压器	10	630	299
4104	泉山	御景湾五期2配电室1变压器	10	800	399
4105	泉山	PMS_御景湾五期2配电室2变压器	10	800	326
4106	泉山	御景湾五期3配电室1变压器	10	800	334
4107	泉山	PMS_御景湾五期3配电室2变压器	10	800	357
4108	泉山	PMS_御景湾五期4配电室2变压器	10	630	120
4109	泉山	PMS_桥夹一线14一10东.	10	400	168
4110	泉山	山语世家2配电室1变压器	10	800	494
4111	泉山	山语世家2配电室3变压器	10	800	456
4112	泉山	山语世家2配电室4变压器	10	800	436
4113	泉山	山语世家2配电室2变压器	10	800	495
4114	泉山	山语世家3配电室1变压器	10	800	383
4115	泉山	山语世家3配电室3变压器	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4116	泉山	山语世家3配电室4变压器	10	800	423
4117	泉山	山语世家3配电室2变压器	10	800	462
4118	泉山	PMS_西雅园1组合配电站1变压器	10	630	256
4119	泉山	PMS_西雅园1组合配电站2变压器	10	630	303
4120	泉山	PMS_西雅园2配电室1变压器	10	630	307
4121	泉山	PMS_西雅园2配电室3变压器	10	630	299
4122	泉山	PMS_西雅园2配电室4变压器	10	630	319
4123	泉山	PMS_西雅园2配电室2变压器	10	630	279
4124	泉山	古永一线33南	10	400	132
4125	泉山	鑫苑景城1组合配电站1变压器	10	800	280
4126	泉山	PMS_鑫苑景城1组合配电站2变压器	10	800	207
4127	泉山	鑫苑景城2配电室1变压器	10	800	499
4128	泉山	PMS_鑫苑景城2配电室2变压器	10	800	349
4129	泉山	鑫苑景城2配电室3变压器	10	800	334
4130	泉山	PMS_鑫苑景城2配电室4变压器	10	800	394
4131	泉山	鑫苑景城3配电室1变压器	10	800	312
4132	泉山	PMS_鑫苑景城3配电室2变压器	10	800	472
4133	泉山	鑫苑景城3配电室3变压器	10	800	405
4134	泉山	PMS_鑫苑景城3配电室4变压器	10	800	416
4135	泉山	PMS_翡翠湾1组合配电室1变压器	10	630	323
4136	泉山	翡翠湾1组合配电室2变压器	10	630	329
4137	泉山	PMS_翡翠湾2配电室1变压器	10	800	360
4138	泉山	PMS_翡翠湾2配电室2变压器	10	800	348
4139	泉山	PMS_翡翠湾2配电室3变压器	10	800	572
4140	泉山	PMS_翡翠湾2配电室4变压器	10	800	550
4141	泉山	PMS_翡翠湾3配电室1变压器	10	630	294
4142	泉山	PMS_翡翠湾3配电室2变压器	10	630	110
4143	泉山	PMS_翡翠湾4配电室1变压器	10	800	354
4144	泉山	PMS_翡翠湾4配电室2变压器	10	800	180
4145	泉山	PMS_翡翠湾5配电室1变压器	10	800	414
4146	泉山	PMS_翡翠湾5配电室2变压器	10	800	92
4147	泉山	PMS_翡翠湾5配电室3变压器	10	800	560

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4148	泉山	PMS_翡翠湾5配电室4变压器	10	800	562
4149	泉山	PMS_万悦城2组合配电站1变压器	10	630	304
4150	泉山	PMS_万悦城2组合配电站2变压器	10	630	483
4151	泉山	PMS_万悦城2组合配电站3变压器	10	630	331
4152	泉山	PMS_万悦城2组合配电站4变压器	10	630	320
4153	泉山	PMS_万悦城6配电室2变压器	10	800	249
4154	泉山	PMS_万悦城6配电室1变压器	10	800	416
4155	泉山	PMS_输电工区美变变压器	10	500	130
4156	泉山	PMS_翡翠杏山1配电室1变压器	10	630	342
4157	泉山	PMS_翡翠杏山1配电室2变压器	10	630	369
4158	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室1变压器	10	630	400
4159	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室2变压器	10	800	502
4160	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室3变压器	10	630	391
4161	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室4变压器	10	800	510
4162	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室1变压器	10	1000	682
4163	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室2变压器	10	1000	600
4164	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室3变压器	10	1000	622
4165	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室4变压器	10	1000	656
4166	泉山	PMS_翡翠杏山4配电室1变压器	10	1000	634
4167	泉山	PMS_翡翠杏山4配电室2变压器	10	1000	665
4168	泉山	PMS_古王线10北2	10	400	195
4169	泉山	PMS_古风二线3	10	400	148
4170	泉山	PMS_桥安线4	10	400	212
4171	泉山	PMS_吴韩线27南1	10	400	119
4172	泉山	PMS_吴韩线27南3西	10	400	155
4173	泉山	PMS_纺南3美变变压器	10	630	232
4174	泉山	PMS_纺南配电室1美变变压器	10	630	330
4175	泉山	PMS_纺南配电室2美变变压器	10	630	210
4176	泉山	古永一线30北	10	400	153
4177	泉山	PMS_吴段线20-5=8南	10	400	123
4178	泉山	PMS_桥夹一线19一1北	10	400	223
4179	泉山	PMS_桥铜二线25西6北2	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4180	泉山	PMS_桥铜二线16北4北	10	400	204
4181	泉山	古永一线21-2=2	10	400	218
4182	泉山	桥铜二线18-1南	10	400	74
4183	泉山	PMS_西段一线39-3=1东	10	400	71
4184	泉山	PMS_西湖一线22-7东1北1	10	400	209
4185	泉山	PMS_桥铜二线10北3西1	10	400	252
4186	泉山	PMS_桥夹一线2北1北1	10	400	245
4187	泉山	明月园3箱变变压器	10	630	167
4188	泉山	PMS_教培中心1箱变变压器	10	500	228
4189	泉山	PMS_教培中心2箱变变压器	10	400	230
4190	泉山	PMS_教培中心3箱变变压器	10	500	293
4191	泉山	PMS_民安园4美变变压器	10	630	273
4192	泉山	PMS_民安园2美变变压器	10	630	187
4193	泉山	PMS_民健园7美变变压器	10	630	37
4194	泉山	PMS_民安园6美变变压器	10	630	326
4195	泉山	PMS_民安园7美变变压器	10	630	250
4196	泉山	PMS_桥古线10付	10	400	162
4197	泉山	古永一线24	10	400	126
4198	泉山	PMS_桥古线9一4	10	400	183
4199	泉山	吴韩线32一2东1	10	400	154
4200	泉山	PMS_古风二线7北	10	400	34
4201	泉山	淮海天地组合配电站1变压器	10	400	201
4202	泉山	淮海天地组合配电站2变压器	10	400	207
4203	泉山	PMS_干扰台3美变变压器	10	630	124
4204	泉山	PMS_湖滨6期1美变变压器	10	630	301
4205	泉山	PMS_金龙小区配电室1美变变压器	10	630	339
4206	泉山	PMS_吴庄2配电室1美变变压器	10	630	352
4207	泉山	PMS_新建西路1美变变压器	10	630	223
4208	泉山	PMS_西苑南村一组团2美变变压器	10	630	132
4209	泉山	PMS_中枢4美变变压器	10	630	337
4210	泉山	PMS_菁华逸景1配电室1变压器	10	800	402
4211	泉山	PMS_菁华逸景1配电室2变压器	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4212	泉山	PMS_菁华逸景1配电室3变压器	10	800	345
4213	泉山	PMS_菁华逸景1配电室4变压器	10	800	334
4214	泉山	PMS_菁华逸景2配电室1变压器	10	800	260
4215	泉山	PMS_菁华逸景2配电室2变压器	10	800	374
4216	泉山	PMS_菁华逸景2配电室3变压器	10	800	437
4217	泉山	PMS_菁华逸景3配电室1变压器	10	630	356
4218	泉山	PMS_菁华逸景3配电室2变压器	10	630	360
4219	泉山	PMS_菁华逸景3配电室3变压器	10	630	336
4220	泉山	PMS_菁华逸景3配电室4变压器	10	630	372
4221	泉山	PMS_菁华逸景2配电室4变压器	10	800	410
4222	泉山	PMS_西湖二线12-1	10	250	143
4223	泉山	海郑里2美变变压器	10	630	301
4224	泉山	奎大线6付	10	400	53
4225	泉山	PMS_淮海天地1配电室1变压器	10	800	356
4226	泉山	PMS_淮海天地1配电室2变压器	10	800	333
4227	泉山	PMS_淮海天地1配电室3变压器	10	800	511
4228	泉山	PMS_淮海天地1配电室4变压器	10	800	321
4229	泉山	PMS_淮海天地2配电室1变压器	10	800	343
4230	泉山	PMS_淮海天地2配电室2变压器	10	800	349
4231	泉山	PMS_茶棚箱变变压器	10	400	284
4232	泉山	PMS_绿城箱变变压器	10	400	119
4233	泉山	PMS_天成花园7箱变变压器	10	630	309
4234	泉山	PMS_奎新二线1-3	10	400	116
4235	泉山	PMS_天成花园6箱变变压器	10	630	304
4236	泉山	皓月园3美变变压器	10	630	182
4237	泉山	华辰丽景3配电室1变压器	10	800	435
4238	泉山	华辰丽景3配电室2变压器	10	800	441
4239	泉山	华辰丽景3配电室3变压器	10	800	414
4240	泉山	华辰丽景3配电室4变压器	10	800	484
4241	泉山	华辰丽景5配电室1变压器	10	630	327
4242	泉山	华辰丽景5配电室2变压器	10	630	372
4243	泉山	华辰丽景5配电室3变压器	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4244	泉山	华辰丽景5配电室4变压器	10	630	384
4245	泉山	PMS_三胞广场1配电室1变压器	10	800	366
4246	泉山	PMS_三胞广场1配电室2变压器	10	800	503
4247	泉山	PMS_三胞广场1配电室3变压器	10	800	456
4248	泉山	PMS_三胞广场1配电室4变压器	10	800	354
4249	泉山	PMS_三胞广场2配电室1变压器	10	800	406
4250	泉山	PMS_三胞广场2配电室2变压器	10	800	451
4251	泉山	PMS_三胞广场2配电室3变压器	10	800	455
4252	泉山	PMS_三胞广场2配电室4变压器	10	800	465
4253	泉山	PMS_三胞广场3配电室1变压器	10	800	598
4254	泉山	PMS_三胞广场3配电室2变压器	10	800	500
4255	泉山	PMS_三胞广场3配电室3变压器	10	800	504
4256	泉山	PMS_三胞广场3配电室4变压器	10	800	512
4257	泉山	PMS_三胞广场4配电室1变压器	10	630	400
4258	泉山	PMS_三胞广场4配电室2变压器	10	630	361
4259	泉山	PMS_三胞广场4配电室3变压器	10	630	394
4260	泉山	PMS_三胞广场4配电室4变压器	10	630	443
4261	泉山	PMS_西苑一线1美变变压器	10	630	300
4262	泉山	海郑里1美变变压器	10	630	265
4263	泉山	PMS_纺南1箱变变压器	10	630	280
4264	泉山	PMS_公园里配电室1变压器	10	800	566
4265	泉山	PMS_公园里配电室2变压器	10	800	445
4266	泉山	PMS_公园里配电室3变压器	10	800	546
4267	泉山	PMS_公园里配电室4变压器	10	800	547
4268	泉山	PMS_泰山科苑1箱变变压器	10	630	63
4269	泉山	PMS_倒马井2箱变变压器	10	630	232
4270	泉山	世纪1美变变压器	10	630	300
4271	泉山	PMS_世纪2美变变压器	10	630	301
4272	泉山	龙廷润园1配电室1变压器	10	800	518
4273	泉山	龙廷润园1配电室2变压器	10	800	526
4274	泉山	龙廷润园1配电室3变压器	10	800	491
4275	泉山	龙廷润园1配电室4变压器	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4276	泉山	龙廷润园2配电室1变压器	10	630	339
4277	泉山	龙廷润园2配电室4变压器	10	630	342
4278	泉山	龙廷润园2配电室3变压器	10	630	340
4279	泉山	龙廷润园2配电室2变压器	10	630	357
4280	泉山	PMS_民乐园5美变变压器	10	630	258
4281	泉山	PMS_泉泰佳苑1配电室1变压器	10	630	278
4282	泉山	PMS_泉泰佳苑1配电室2变压器	10	630	362
4283	泉山	PMS_泉泰佳苑1配电室3变压器	10	630	311
4284	泉山	PMS_泉泰佳苑1配电室4变压器	10	630	368
4285	泉山	PMS_泉泰佳苑3配电室1变压器	10	630	338
4286	泉山	PMS_泉泰佳苑3配电室2变压器	10	630	354
4287	泉山	PMS_泉泰佳苑2配电室1变压器	10	630	376
4288	泉山	PMS_泉泰佳苑2配电室2变压器	10	630	312
4289	泉山	PMS_秋实园组合配电站1变压器	10	800	440
4290	泉山	PMS_秋实园组合配电站2变压器	10	800	487
4291	泉山	鼎郡尊庭1配电室1变压器	10	630	328
4292	泉山	PMS_鼎郡尊庭1配电室2变压器	10	630	280
4293	泉山	鼎郡尊庭1配电室3变压器	10	630	317
4294	泉山	PMS_鼎郡尊庭1配电室4变压器	10	630	297
4295	泉山	鼎郡尊庭2配电室1变压器	10	800	411
4296	泉山	PMS_鼎郡尊庭2配电室2变压器	10	800	383
4297	泉山	山语世家1配电室1变压器	10	800	470
4298	泉山	山语世家1配电室2变压器	10	800	466
4299	泉山	山语世家1配电室3变压器	10	800	399
4300	泉山	PMS_吴淮二线11	10	400	114
4301	泉山	PMS_桥华线14西	10	400	43
4302	泉山	东南印象城4配电室1变压器	10	630	309
4303	泉山	东南印象城4配电室3变压器	10	630	409
4304	泉山	东南印象城4配电室4变压器	10	630	399
4305	泉山	东南印象城4配电室2变压器	10	630	391
4306	泉山	东南印象城5配电室1变压器	10	800	472
4307	泉山	东南印象城5配电室2变压器	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4308	泉山	东南印象城6配电室1变压器	10	800	518
4309	泉山	PMS_东南印象城6配电室2变压器	10	800	512
4310	泉山	PMS_东南印象城6配电室3变压器	10	800	520
4311	泉山	东南印象城6配电室4变压器	10	800	499
4312	泉山	鼎旭雅园1配电室1变压器	10	630	286
4313	泉山	PMS_鼎旭雅园1配电室2变压器	10	630	278
4314	泉山	鼎旭雅园2配电室1变压器	10	800	421
4315	泉山	PMS_鼎旭雅园2配电室2变压器	10	800	324
4316	泉山	鼎旭雅园2配电室3变压器	10	800	426
4317	泉山	PMS_鼎旭雅园2配电室4变压器	10	800	415
4318	泉山	紫薇公馆3配电室1变压器	10	630	395
4319	泉山	紫薇公馆3配电室2变压器	10	630	413
4320	泉山	工程小区1美变变压器	10	630	278
4321	泉山	天山绿洲四期1配电室1变压器	10	800	259
4322	泉山	PMS_天山绿洲四期1配电室2变压器	10	800	443
4323	泉山	天山绿洲四期1配电室3变压器	10	800	0
4324	泉山	天山绿洲四期2配电室1变压器	10	800	406
4325	泉山	PMS_天山绿洲四期2配电室2变压器	10	800	442
4326	泉山	天山绿洲四期2配电室3变压器	10	800	523
4327	泉山	PMS_天山绿洲四期2配电室4变压器	10	800	557
4328	泉山	天山绿洲四期3配电室1变压器	10	800	330
4329	泉山	PMS_天山绿洲四期3配电室2变压器	10	800	442
4330	泉山	鼎旭海域组合配电站1变压器	10	800	250
4331	泉山	鼎旭海域组合配电站2变压器	10	800	109
4332	泉山	鼎旭海域2配电室2变压器	10	800	166
4333	泉山	鼎旭海域2配电室4变压器	10	800	165
4334	泉山	PMS_梅苑3美变变压器	10	630	302
4335	泉山	PMS_小北门2美变变压器	10	630	246
4336	泉山	PMS_工商局小区美变变压器	10	500	242
4337	泉山	PMS_169小区1美变变压器	10	500	194
4338	泉山	PMS_云龙观邸1配电室1变压器	10	800	450
4339	泉山	PMS_云龙观邸1配电室2变压器	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4340	泉山	PMS_云龙观邸1配电室3变压器	10	800	512
4341	泉山	PMS_云龙观邸1配电室4变压器	10	800	507
4342	泉山	PMS_云龙观邸2配电室1变压器	10	800	326
4343	泉山	PMS_云龙观邸2配电室2变压器	10	800	634
4344	泉山	PMS_云龙观邸3配电室1变压器	10	630	366
4345	泉山	PMS_云龙观邸3配电室2变压器	10	630	340
4346	泉山	PMS_云龙观邸3配电室3变压器	10	630	425
4347	泉山	PMS_云龙观邸3配电室4变压器	10	630	380
4348	泉山	PMS_云龙观邸4配电室1变压器	10	800	449
4349	泉山	PMS_云龙观邸4配电室2变压器	10	800	432
4350	泉山	花语城5配电室1变压器	10	630	148
4351	泉山	花语城5配电室2变压器	10	630	275
4352	泉山	PMS_花语城5配电室3变压器	10	630	303
4353	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄一队综合变	10	200	62
4354	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄西北综合变	10	200	0
4355	丰县	PMS_华山镇郭庙村凡庄北综合变	10	200	72
4356	丰县	PMS_华山镇邢桥村邢桥西南综合变	10	200	26
4357	丰县	PMS_华山镇邢桥村邢桥新村综合变	10	400	174
4358	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村赵庄南1#综合变	10	200	0
4359	丰县	PMS_华山镇赵庄村李新庄北综合变	10	200	114
4360	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村赵庄西综合变	10	200	29
4361	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄北1#综合变	10	200	0
4362	丰县	华山镇华山五队东综合变	10	400	217
4363	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村刘庄西综合变	10	200	71
4364	丰县	PMS_华山镇刘屯村胡屯东综合变	10	200	80
4365	丰县	PMS_华山镇华山村华山一队东北综合变	10	200	60
4366	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼二队综合变	10	200	24
4367	丰县	PMS_华山镇长庄村村张电池东综合变	10	200	58
4368	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄一队综合变	10	200	53
4369	丰县	PMS_华山镇双楼村夸庄北综合变	10	200	54
4370	丰县	PMS_华山镇双楼村朱庄北综合变	10	200	67
4371	丰县	PMS_华山镇刘屯村刘屯北综合变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4372	丰县	PMS_华山镇双楼村石庄中综合变	10	200	29
4373	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄二队综合变	10	200	57
4374	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄四队综合变	10	200	70
4375	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄三队综合变	10	200	126
4376	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼东北综合变	10	200	82
4377	丰县	PMS_华山镇枣园村枣园西综合变	10	200	21
4378	丰县	PMS_华山镇枣园村袁庄中综合变	10	200	27
4379	丰县	PMS_华山镇枣园村蔡庄二队综合变	10	200	23
4380	丰县	PMS_华山镇枣园村蔡庄西综合变	10	200	6
4381	丰县	PMS_华山镇枣园村枣园中综合变	10	200	118
4382	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼东南综合变	10	200	108
4383	丰县	PMS_华山镇虎王集村孙庄南综合变	10	200	68
4384	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄东综合变	10	200	68
4385	丰县	PMS_华山镇虎王集村刘屯东综合变	10	200	22
4386	丰县	PMS_华山镇长庄村长庄南综合变	10	200	48
4387	丰县	PMS_华山镇长庄村长庄西南综合变	10	400	220
4388	丰县	PMS_华山镇长庄村王庄东南综合变	10	200	123
4389	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙九队综合变	10	200	25
4390	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙五队综合变	10	200	82
4391	丰县	PMS_华山镇付庙村大凡庄西南综合变	10	200	24
4392	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼七队综合变	10	200	117
4393	丰县	PMS_华山镇新套楼村新套楼一队综合变	10	200	85
4394	丰县	PMS_华山镇石楼村毛楼三队综合变	10	200	80
4395	丰县	PMS_华山镇石楼村毛楼一队综合变	10	200	121
4396	丰县	PMS_华山镇石楼村毛楼二队综合变	10	200	91
4397	丰县	PMS_华山镇石楼村石楼二队综合变	10	200	129
4398	丰县	PMS_华山镇石楼村石楼三队综合变	10	200	107
4399	丰县	PMS_华山镇邵庄村邵庄北综合变	10	200	61
4400	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼二队综合变	10	200	47
4401	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯四队南综合变	10	200	33
4402	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯三队综合变	10	200	42
4403	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯一队综合变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4404	丰县	PMS_华山镇三拔庄村蒋庄2#综合变	10	200	67
4405	丰县	PMS_华山镇赵屯村工业区西北综合变	10	200	29
4406	丰县	PMS_华山镇赵屯村工业区北综合变	10	200	0
4407	丰县	PMS_华山镇赵屯村工业区西南综合变	10	400	271
4408	丰县	PMS_华山镇三拔庄村小于楼综合变	10	200	88
4409	丰县	PMS_华山镇后胡楼村丁王庄西综合变	10	200	68
4410	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼二队北综合变	10	200	55
4411	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼一队北综合变	10	200	44
4412	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼二队西综合变	10	200	88
4413	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼三队综合变	10	200	18
4414	丰县	华山镇后胡楼村后胡楼四队北综合变	10	400	228
4415	丰县	PMS_华山镇后胡楼村丁王庄北综合变	10	200	73
4416	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼东1#综合变	10	200	102
4417	丰县	PMS_华山镇后胡楼村小王屯中综合变	10	200	55
4418	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯三队中综合变	10	200	77
4419	丰县	PMS_华山镇后胡楼村雷庄北综合变	10	200	110
4420	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄东综合变	10	200	50
4421	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯一队北综合变	10	200	49
4422	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯四队北综合变	10	200	122
4423	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯五队综合变	10	200	46
4424	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼街东综合变	10	200	48
4425	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯三队南综合变	10	200	77
4426	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯九队综合变	10	200	106
4427	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯四队中综合变	10	200	34
4428	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄南综合变	10	200	80
4429	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼街西综合变	10	200	72
4430	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄西南综合变	10	200	106
4431	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯八队南综合变	10	200	85
4432	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄综合变	10	200	29
4433	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼西综合变	10	200	51
4434	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼北综合变	10	200	92
4435	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼三队综合变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4436	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼四队综合变	10	200	71
4437	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼二队综合变	10	200	94
4438	丰县	华山镇大王庄南综合变	10	200	43
4439	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼北综合变	10	200	31
4440	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄三队综合变	10	200	9
4441	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄四队综合变	10	200	0
4442	丰县	PMS_华山镇大王庄村小王庄二队综合变	10	200	80
4443	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄五队综合变	10	200	95
4444	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄六队综合变	10	200	55
4445	丰县	PMS_华山镇大王庄村小王庄一队综合变	10	200	96
4446	丰县	PMS_华山镇华山村华山八队西综合变	10	200	22
4447	丰县	PMS_华山镇邵庄村邵庄西南综合变	10	200	113
4448	丰县	PMS_华山镇邵庄村赵楼西北综合变	10	200	105
4449	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼北1#综合变	10	200	35
4450	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼南1#综合变	10	200	102
4451	丰县	PMS_华山镇华山村华山二队东北综合变	10	200	78
4452	丰县	PMS_华山镇邵楼村刘楼一队综合变	10	200	81
4453	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼东综合变	10	200	104
4454	丰县	PMS_华山镇邵庄村陶庄东综合变	10	200	14
4455	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯五队北综合变	10	200	27
4456	丰县	PMS_华山镇邵庄村赵楼西综合变	10	200	75
4457	丰县	PMS_华山镇华山八队南综合变	10	200	93
4458	丰县	PMS_华山镇中胡楼村赵安四队综合变	10	200	23
4459	丰县	PMS_华山镇中胡楼村凡堂屋西综合变	10	200	19
4460	丰县	PMS_华山镇华山村华山四队西综合变	10	400	123
4461	丰县	PMS_华山镇中胡楼村前胡楼一队综合变	10	200	94
4462	丰县	PMS_华山镇中胡楼村胡庄北综合变	10	200	48
4463	丰县	PMS_华山镇华山村华山三队西综合变	10	200	46
4464	丰县	PMS_华山镇中胡楼村凡堂屋南1#综合变	10	200	88
4465	丰县	PMS_华山镇中胡楼村谢新庄东综合变	10	200	74
4466	丰县	PMS_华山村华山二队西综合变	10	200	80
4467	丰县	PMS_华山镇中胡楼村前胡楼1#综合变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4468	丰县	PMS_华山镇中胡楼村赵安一队综合变	10	200	115
4469	丰县	PMS_华山镇华山村华山九队北综合变	10	200	0
4470	丰县	PMS_华山镇中胡楼村赵安二队综合变	10	200	80
4471	丰县	PMS_华山镇中胡楼村赵安三队综合变	10	200	63
4472	丰县	PMS_华山村侯园东综合变	10	200	0
4473	丰县	PMS_华山镇华山村华山五队南综合变	10	200	3
4474	丰县	PMS_华山镇苇子坑村苇子坑九队综合变	10	200	82
4475	丰县	PMS_华山镇苇子坑村六队综合变	10	200	77
4476	丰县	PMS_华山镇苇子坑村苇子坑四队综合变	10	200	0
4477	丰县	PMS_华山镇苇子坑村苇子坑西1综合变	10	200	86
4478	丰县	PMS_华山镇苇子坑村苇子坑二队西综合变	10	200	79
4479	丰县	PMS_华山镇苇子坑村苇子坑南综合变	10	200	68
4480	丰县	PMS_华山镇苇子坑村示范园综合变	10	200	0
4481	丰县	PMS_华山镇苇子坑村八队综合变	10	200	0
4482	丰县	PMS_华山镇苇子坑村7队综合变	10	200	92
4483	丰县	PMS_华山镇苇子坑村三队综合变	10	200	64
4484	丰县	华山镇华山村华山六队北综合变	10	400	112
4485	丰县	PMS_华山镇苇子坑村一队综合变	10	200	0
4486	丰县	PMS_华山镇苇子坑村二队综合变	10	200	107
4487	丰县	PMS_华山镇新套楼村张安西综合变	10	200	59
4488	丰县	PMS_华山镇华山新村西综合变	10	200	0
4489	丰县	PMS_华山镇苇子坑村草庙西综合变	10	200	75
4490	丰县	PMS_华山镇苇子坑谢楼西综合变	10	200	78
4491	丰县	PMS_华山镇苇子坑草庙南综合变	10	200	66
4492	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙四队综合变	10	200	67
4493	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙二队综合变	10	200	86
4494	丰县	PMS_华山镇郭河村李庄东综合变	10	200	55
4495	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙一队综合变	10	400	0
4496	丰县	PMS_华山镇付庙村大凡庄二队综合变	10	200	25
4497	丰县	PMS_华山镇付庙村大凡庄一队综合变	10	200	94
4498	丰县	PMS_华山镇郭河村早胡集北综合变	10	200	1
4499	丰县	PMS_华山镇郭河村赵庄南综合变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4500	丰县	PMS_华山镇套楼村套六队北综合变	10	200	121
4501	丰县	PMS_华山镇套楼村十队综合变	10	200	77
4502	丰县	PMS_华山镇郭河村赵庄北综合变	10	200	106
4503	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼八队综合变	10	400	175
4504	丰县	PMS_华山镇套楼村九队综合变	10	200	51
4505	丰县	PMS_华山镇套楼村六队综合变	10	200	100
4506	丰县	PMS_华山镇新套楼村三队综合变	10	200	70
4507	丰县	PMS_华山镇新套楼村二队综合变	10	200	41
4508	丰县	PMS_华山镇林场养殖场南综合变	10	200	58
4509	丰县	PMS_华山镇林场北综合变	10	200	126
4510	丰县	PMS_华山镇蒋楼村村李安屋东综合变	10	200	57
4511	丰县	PMS_华山镇林场西综合变	10	200	117
4512	丰县	PMS_华山镇石楼村季庙西综合变	10	200	113
4513	丰县	PMS_华山镇石楼村张庄西综合变	10	200	33
4514	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯五队综合变	10	200	87
4515	丰县	PMS_华山镇石楼村张庄东综合变	10	200	20
4516	丰县	PMS_华山镇徐屯村新徐屯东综合变	10	400	151
4517	丰县	PMS_华山镇石楼村季庙北综合变	10	200	136
4518	丰县	华山镇徐屯村徐屯东1#综合变	10	200	0
4519	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯二队综合变	10	200	95
4520	丰县	PMS_华山镇大沙河果品交易市场南综合变	10	200	51
4521	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯后北综合变	10	400	0
4522	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯三队综合变	10	200	52
4523	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯四队综合变	10	200	98
4524	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯六队综合变	10	200	91
4525	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼七队综合变	10	200	95
4526	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯七队综合变	10	400	0
4527	丰县	PMS_华山镇郭庙村吴庄南综合变	10	200	106
4528	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯一队综合变	10	200	70
4529	丰县	PMS_华山镇大程庄村程庄一队综合变	10	200	47
4530	丰县	PMS_华山镇大程庄村程庄三队综合变	10	200	79
4531	丰县	PMS_华山镇大程庄村程庄六队综合变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4532	丰县	PMS_华山镇大程庄村段庄南综合变	10	200	32
4533	丰县	PMS_华山镇大程庄村程庄八队综合变	10	200	0
4534	丰县	PMS_华山镇大程庄村杏行一队综合变	10	200	0
4535	丰县	PMS_华山镇大程庄村程庄七队综合变	10	200	81
4536	丰县	PMS_华山镇大程庄村程庄二队综合变	10	200	28
4537	丰县	PMS_华山镇满庄村满庄北综合变	10	200	26
4538	丰县	PMS_华山镇三拔庄村三拔庄西综合变	10	200	88
4539	丰县	PMS_华山镇三拔庄村蒋庄东综合变	10	200	37
4540	丰县	PMS_华山镇赵屯村刘老庄西综合变	10	200	49
4541	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯六队综合变	10	200	117
4542	丰县	PMS_华山镇大沙河果品交易市场综合变	10	400	254
4543	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯三队综合变	10	200	84
4544	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯一队综合变	10	200	96
4545	丰县	PMS_华山镇赵屯村刘沙坡西综合变	10	200	41
4546	丰县	PMS_华山镇赵屯村刘沙坡东综合变	10	400	71
4547	丰县	PMS_华山镇渠楼村毛楼七队综合变	10	200	79
4548	丰县	PMS_华山镇赵屯村刘沙坡中综合变	10	200	42
4549	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯五队综合变	10	200	0
4550	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯四队综合变	10	200	96
4551	丰县	PMS_华山镇小史楼村洼西三队综合变	10	200	105
4552	丰县	PMS_华山镇小史楼村洼西二队综合变	10	200	106
4553	丰县	PMS_华山镇张庄村大史楼四队综合变	10	200	39
4554	丰县	PMS_华山镇张庄村大史楼五队综合变	10	200	29
4555	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄一队综合变	10	200	41
4556	丰县	PMS_华山镇张庄村大史楼三队综合变	10	200	104
4557	丰县	PMS_华山镇张庄村大史楼六队综合变	10	200	122
4558	丰县	PMS_华山镇张庄村大史楼七队综合变	10	200	102
4559	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄二队综合变	10	200	21
4560	丰县	PMS_华山镇枣园村蔡庄一队综合变	10	200	97
4561	丰县	PMS_华山镇华山村法庭台区综合变	10	200	69
4562	丰县	PMS_华山镇中胡楼村凡堂屋南综合变	10	400	236
4563	丰县	PMS_华山镇华山村华山一队东综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4564	丰县	PMS_华山镇双楼村朱庄东综合变	10	200	107
4565	丰县	PMS_华山镇虎王集三队北综合变	10	200	10
4566	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙三队综合变	10	200	50
4567	丰县	PMS_华山镇枣园村袁庄西一队综合变	10	200	0
4568	丰县	PMS_华山镇渠楼村渠楼东南综合变	10	200	47
4569	丰县	PMS_华山镇中胡村中胡楼西综合变	10	200	82
4570	丰县	PMS_华山镇郭庙村郭庙南综合变	10	200	0
4571	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄二队综合变	10	200	35
4572	丰县	PMS_华山镇徐屯东2#综合变	10	200	0
4573	丰县	PMS_华山镇双楼村朱庄中综合变	10	200	0
4574	丰县	PMS_华山镇双楼村小黄楼西综合变	10	200	62
4575	丰县	PMS_华山镇虎王集村六队西综合变	10	200	77
4576	丰县	PMS_华山镇虎王集一队南综合变	10	200	24
4577	丰县	PMS_华山镇虎王集六队南综合变	10	200	99
4578	丰县	PMS_华山镇刘屯村胡屯南综合变	10	200	28
4579	丰县	PMS_华山镇长庄村尹寨门西综合变	10	200	0
4580	丰县	PMS_华山镇刘屯村胡屯西综合变	10	200	99
4581	丰县	PMS_华山镇华山村侯园综合变	10	200	66
4582	丰县	PMS_华山镇大王庄村小王庄北综合变	10	200	69
4583	丰县	PMS_华山镇邵庄村赵楼北综合变	10	200	77
4584	丰县	PMS_华山镇蒋庄村谢村西综合变	10	200	32
4585	丰县	PMS_华山镇长庄村尹寨门南综合变	10	200	0
4586	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎九队综合变	10	200	92
4587	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎七队综合变	10	200	56
4588	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎王集二队综合变	10	200	124
4589	丰县	PMS_华山镇刘屯村刘屯西综合变	10	200	69
4590	丰县	PMS_华山镇长庄村张电池南综合变	10	200	31
4591	丰县	PMS_华山镇虎王集村尹小楼一队综合变	10	200	45
4592	丰县	PMS_华山镇虎王集村尹小楼西综合变	10	200	75
4593	丰县	PMS_华山镇汉御华庭2#综合变	10	400	211
4594	丰县	PMS_华山镇华山东5综合变	10	200	47
4595	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼南综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4596	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼六队综合变	10	200	100
4597	丰县	PMS_华山镇苇子坑村10kv草庙中	10	200	102
4598	丰县	PMS_华山镇华山村华山三队南综合变	10	200	105
4599	丰县	PMS_华山镇杏花新村八综合变	10	400	121
4600	丰县	PMS_华山镇杏花新村九综合变	10	400	127
4601	丰县	PMS_华山镇杏花新村十综合变	10	400	220
4602	丰县	PMS_华山镇杏花新村十一综合变	10	400	184
4603	丰县	PMS_华山镇杏花新村十二综合变	10	400	165
4604	丰县	PMS_华山镇杏花新村十三综合变	10	400	194
4605	丰县	PMS_华山镇汉御华庭1#综合变	10	400	161
4606	丰县	PMS_华山镇杏花新村十四综合变	10	400	114
4607	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑1#变	10	800	490
4608	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑2#变	10	800	428
4609	泉山	花语城5配电室4变压器	10	630	288
4610	泉山	PMS_花语城4配电室1变压器	10	800	377
4611	泉山	花语城4配电室2变压器	10	800	342
4612	泉山	PMS_花语城4配电室3变压器	10	800	351
4613	泉山	花语城4配电室4变压器	10	800	351
4614	泉山	山语世家1配电室4变压器	10	800	479
4615	泉山	PMS_菁华园美变变压器	10	500	169
4616	泉山	紫薇公馆4配电室1#变	10	630	361
4617	泉山	紫薇公馆4配电室2#变	10	630	358
4618	泉山	PMS_果园小区3美变变压器	10	630	430
4619	泉山	菁华园箱变变压器	10	500	319
4620	泉山	锦绣湖畔1配电室2变压器	10	800	328
4621	泉山	锦绣湖畔2配电室2变压器	10	800	266
4622	泉山	锦绣湖畔2配电室3变压器	10	800	284
4623	泉山	锦绣湖畔1配电室3变压器	10	800	278
4624	泉山	智慧城5配电室2变压器	10	800	375
4625	泉山	智慧城6配电室3变压器	10	800	462
4626	泉山	智慧城4配电室1变压器	10	630	197
4627	泉山	智慧城6配电室4变压器	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4628	泉山	智慧城4配电室4变压器	10	630	312
4629	泉山	智慧城4配电室3变压器	10	630	331
4630	泉山	智慧城6配电室1变压器	10	800	217
4631	泉山	智慧城3配电室3变压器	10	800	477
4632	泉山	智慧城5配电室1变压器	10	800	384
4633	泉山	智慧城3配电室1变压器	10	800	350
4634	泉山	智慧城5配电室3变压器	10	800	446
4635	泉山	智慧城6配电室2变压器	10	800	374
4636	泉山	智慧城5配电室4变压器	10	800	486
4637	泉山	智慧城3配电室4变压器	10	800	376
4638	泉山	智慧城3配电室2变压器	10	800	371
4639	泉山	智慧城4配电室2变压器	10	630	293
4640	泉山	文欣花园1配电室1变压器	10	630	360
4641	泉山	文欣花园3配电室1变压器	10	800	430
4642	泉山	文欣花园2配电室4变压器	10	800	359
4643	泉山	文欣花园2配电室3变压器	10	800	444
4644	泉山	文欣花园2配电室1变压器	10	800	459
4645	泉山	文欣花园2配电室2变压器	10	800	477
4646	泉山	文欣花园1配电室2变压器	10	630	270
4647	泉山	文欣花园1配电室3变压器	10	630	332
4648	泉山	文欣花园3配电室4变压器	10	800	348
4649	泉山	文欣花园1配电室4变压器	10	630	254
4650	泉山	文欣花园3配电室2变压器	10	800	446
4651	泉山	文欣花园3配电室3变压器	10	800	371
4652	泉山	PMS_花语城2配电室1变压器	10	800	203
4653	泉山	PMS_花语城2配电室3变压器	10	800	341
4654	泉山	花语城3配电室2变压器	10	630	231
4655	泉山	花语城2配电室4变压器	10	800	339
4656	泉山	花语城3配电室4变压器	10	630	245
4657	泉山	PMS_花语城3配电室1变压器	10	630	221
4658	泉山	花语城2配电室2变压器	10	800	354
4659	泉山	PMS_花语城3配电室3变压器	10	630	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4660	泉山	PMS_苏堤北村1美变变压器	10	500	168
4661	泉山	PMS_苏堤北村2美变变压器	10	500	196
4662	泉山	PMS_苏堤北村3美变变压器	10	500	264
4663	泉山	PMS_苏堤北村4美变变压器	10	500	191
4664	泉山	PMS_西关2美变变压器	10	400	197
4665	泉山	PMS_西关1美变变压器	10	400	227
4666	泉山	PMS_四海山庄3箱变变压器	10	500	163
4667	泉山	PMS_民康园3美变变压器	10	630	258
4668	泉山	春月园2箱变变压器	10	630	212
4669	泉山	PMS_万悦城7配电室2变压器	10	630	338
4670	泉山	PMS_万悦城8配电室1变压器	10	630	353
4671	泉山	PMS_万悦城8配电室2变压器	10	630	406
4672	泉山	PMS_万悦城7配电室4变压器	10	630	430
4673	泉山	PMS_万悦城7配电室3变压器	10	630	328
4674	泉山	PMS_万悦城7配电室1变压器	10	630	331
4675	泉山	华盛景园4配电室2变压器	10	630	306
4676	泉山	华盛景园3配电室2变压器	10	1000	304
4677	泉山	华盛景园3配电室3变压器	10	1000	546
4678	泉山	华盛景园4配电室3变压器	10	630	136
4679	泉山	PMS_立达路3美变变压器	10	500	168
4680	泉山	PMS_立达路1美变变压器	10	500	149
4681	泉山	PMS_阿尔卡迪亚5组合配电站2变压器	10	630	354
4682	泉山	PMS_阿尔卡迪亚5组合配电站1变压器	10	630	315
4683	泉山	PMS_吴农线6一15东2	10	400	235
4684	泉山	PMS_张双楼1箱变变压器	10	400	38
4685	泉山	PMS_张双楼2箱变变压器	10	400	150
4686	泉山	PMS_翟山地铁站美变变压器	10	630	211
4687	泉山	PMS_龙泉景苑1箱变变压器	10	400	255
4688	泉山	PMS_龙泉景苑2箱变变压器	10	400	226
4689	泉山	PMS_翟山农贸市场拆迁安置楼美变变压器	10	500	246
4690	泉山	PMS_体委宿舍2美变变压器	10	500	245
4691	泉山	PMS_福水井I期2美变变压器	10	500	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4692	泉山	PMS_艺君花园1美变变压器	10	500	248
4693	泉山	PMS_省煤指小区美变变压器	10	500	281
4694	泉山	PMS_中北小区美变变压器	10	500	159
4695	泉山	PMS_体委宿舍美变变压器	10	500	277
4696	泉山	PMS_春雨花园2#美变	10	500	297
4697	泉山	PMS_春雨花园1美变	10	500	209
4698	泉山	PMS_桥箱厂宿舍美变变压器	10	500	104
4699	泉山	PMS_中枢101美变变压器	10	500	156
4700	泉山	PMS_云西小区美变变压器	10	500	259
4701	泉山	PMS_花语城1配电室3变压器	10	800	384
4702	泉山	花语城1配电室2变压器	10	800	373
4703	泉山	PMS_花语城1配电室1变压器	10	800	284
4704	泉山	花语城1配电室4变压器	10	800	207
4705	泉山	滨河绿洲花园3配电室4变压器	10	800	433
4706	泉山	滨河绿洲花园2配电室3变压器	10	800	372
4707	泉山	PMS_滨河绿洲花园3配电室1变压器	10	800	412
4708	泉山	PMS_滨河绿洲花园3配电室2变压器	10	800	334
4709	泉山	PMS_滨河绿洲花园4配电室4变压器	10	800	447
4710	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室4变压器	10	800	469
4711	泉山	PMS_滨河绿洲花园6配电室2变压器	10	800	422
4712	泉山	滨河绿洲花园组合配电站2变压器	10	800	396
4713	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室2变压器	10	800	430
4714	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室3变压器	10	800	433
4715	泉山	滨河绿洲花园6配电室1变压器	10	800	435
4716	泉山	PMS_滨河绿洲花园2配电室1变压器	10	800	401
4717	泉山	滨河绿洲花园2配电室4变压器	10	800	480
4718	泉山	滨河绿洲花园6配电室3变压器	10	800	456
4719	泉山	滨河绿洲花园4配电室2变压器	10	800	420
4720	泉山	PMS_滨河绿洲花园3配电室3变压器	10	800	472
4721	泉山	滨河绿洲花园组合配电站1变压器	10	800	409
4722	泉山	滨河绿洲花园6配电室4变压器	10	800	356
4723	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室1变压器	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4724	泉山	滨河绿洲花园4配电室3变压器	10	800	426
4725	泉山	滨河绿洲花园2配电室2变压器	10	800	327
4726	泉山	华盛景园1配电室4变压器	10	1000	731
4727	泉山	华盛景园1配电室3变压器	10	1000	653
4728	泉山	华盛景园1配电室1变压器	10	1000	456
4729	泉山	PMS_西中1美变变压器	10	500	331
4730	泉山	华盛景园2配电室3变压器	10	1000	585
4731	泉山	华盛景园2配电室2变压器	10	1000	402
4732	泉山	PMS_民安园8美变变压器	10	500	92
4733	泉山	PMS_火花东区3美变变压器	10	500	185
4734	泉山	紫薇公馆6配电室4变压器	10	630	346
4735	泉山	紫薇公馆2配电室1变压器	10	800	321
4736	泉山	紫薇公馆1配电室1变压器	10	800	358
4737	泉山	紫薇公馆6配电室1变压器	10	630	299
4738	泉山	紫薇公馆1配电室4变压器	10	800	324
4739	泉山	紫薇公馆2配电室4变压器	10	800	440
4740	泉山	PMS_南湖花园1美变变压器	10	500	268
4741	泉山	PMS_民乐园3美变变压器	10	500	152
4742	泉山	翡翠天地3配电室3变压器	10	800	550
4743	泉山	翡翠天地3配电室4变压器	10	800	464
4744	泉山	翡翠天地2配电室3变压器	10	800	558
4745	泉山	翡翠天地2配电室1变压器	10	800	308
4746	泉山	翡翠天地1配电室2变压器	10	800	384
4747	泉山	翡翠天地1配电室4变压器	10	800	342
4748	泉山	翡翠天地2配电室4变压器	10	800	249
4749	泉山	翡翠天地2配电室2变压器	10	800	296
4750	泉山	翡翠天地1配电室1变压器	10	800	260
4751	泉山	翡翠天地3配电室1变压器	10	800	247
4752	泉山	翡翠天地3配电室2变压器	10	800	149
4753	泉山	翡翠天地1配电室3变压器	10	800	296
4754	泉山	PMS_吴庄花园2箱变变压器	10	630	162
4755	泉山	矿三院2箱变变压器	10	500	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4756	泉山	PMS_金达箱变变压器	10	630	307
4757	泉山	PMS_吴庄花园1箱变变压器	10	630	115
4758	泉山	PMS_刘场北箱变变压器	10	630	208
4759	泉山	PMS_民健园5箱变变压器	10	800	277
4760	泉山	PMS_欣缘公寓1配电室4变压器	10	800	183
4761	泉山	欣缘公寓1配电室1变压器	10	800	185
4762	泉山	欣缘公寓1配电室2变压器	10	800	483
4763	泉山	欣缘公寓1配电室3变压器	10	800	429
4764	泉山	PMS_欣缘公寓2配电室4变压器	10	630	167
4765	泉山	欣缘公寓2配电室3变压器	10	630	395
4766	泉山	PMS_欣缘公寓2配电室2变压器	10	630	272
4767	泉山	欣缘公寓2配电室1变压器	10	630	350
4768	泉山	PMS_欣缘公寓3配电室4变压器	10	630	244
4769	泉山	欣缘公寓3配电室3变压器	10	630	334
4770	泉山	PMS_欣缘公寓3配电室2变压器	10	630	267
4771	泉山	欣缘公寓3配电室1变压器	10	630	372
4772	泉山	开元蓝庭3配电室1变压器	10	800	443
4773	泉山	开元蓝庭3配电室2变压器	10	800	488
4774	泉山	开元蓝庭2配电室3变压器	10	630	341
4775	泉山	开元蓝庭2配电室4变压器	10	630	385
4776	泉山	开元蓝庭2配电室1变压器	10	630	315
4777	泉山	开元蓝庭2配电室2变压器	10	630	284
4778	泉山	开元蓝庭1配电室1变压器	10	630	283
4779	泉山	开元蓝庭1配电室2变压器	10	630	320
4780	泉山	PMS_桥铜二线13-2南	10	400	102
4781	泉山	PMS_奎山美景配电室2变压器	10	630	418
4782	泉山	PMS_奎山美景配电室1变压器	10	630	406
4783	泉山	PMS_理想城2配电室4变压器	10	800	398
4784	泉山	PMS_理想城1配电室1变压器	10	800	372
4785	泉山	PMS_理想城2配电室3变压器	10	800	459
4786	泉山	PMS_理想城1配电室2变压器	10	800	426
4787	泉山	PMS_理想城2配电室1变压器	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4788	泉山	PMS_理想城1配电室4变压器	10	800	294
4789	泉山	PMS_理想城2配电室2变压器	10	800	422
4790	泉山	PMS_理想城1配电室3变压器	10	800	358
4791	泉山	PMS_吴建线26-6南	10	400	17
4792	泉山	吴淮一线8北2分1	10	400	107
4793	泉山	交通局箱变变压器	10	630	369
4794	泉山	PMS_建工1箱变1变压器	10	630	257
4795	泉山	PMS_鑫湖箱变变压器	10	630	138
4796	泉山	梅苑1箱变变压器	10	630	285
4797	泉山	梅苑2箱变变压器	10	500	204
4798	泉山	PMS_开元四季小区1箱变变压器	10	630	350
4799	泉山	PMS_奎水一线15北5西	10	200	17
4800	泉山	紫薇公馆5配电室1变压器	10	800	560
4801	泉山	紫薇公馆5配电室2变压器	10	800	516
4802	泉山	小北门美变变压器	10	630	69
4803	泉山	PMS_开元四季一期12箱变变压器	10	630	340
4804	泉山	PMS_开元四季一期11箱变变压器	10	630	256
4805	泉山	PMS_开元四季一期13箱变变压器	10	630	217
4806	泉山	PMS_开元四季一期14箱变变压器	10	630	264
4807	泉山	PMS_大学城4箱变变压器	10	630	80
4808	泉山	PMS_金奎新居1箱变变压器	10	500	131
4809	泉山	PMS_体育综合楼箱变变压器	10	500	161
4810	泉山	PMS_文华园2箱变变压器	10	630	321
4811	泉山	PMS_文华园1箱变变压器	10	630	204
4812	泉山	PMS_人民美变变压器	10	500	234
4813	泉山	龙廷润园3配电室4变压器	10	800	470
4814	泉山	龙廷润园4配电室1变压器	10	800	453
4815	泉山	龙廷润园3配电室2变压器	10	800	472
4816	泉山	龙廷润园4配电室4变压器	10	800	441
4817	泉山	龙廷润园4配电室2变压器	10	800	490
4818	泉山	龙廷润园4配电室3变压器	10	800	498
4819	泉山	龙廷润园3配电室1变压器	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4820	泉山	龙廷润园3配电室3变压器	10	800	474
4821	泉山	PMS_物园美变变压器	10	500	235
4822	泉山	PMS_海尔美变变压器	10	500	250
4823	泉山	滨河绿洲花园4配电室1变压器	10	800	412
4824	泉山	PMS_中煤六处4箱变变压器	10	400	204
4825	泉山	PMS_中煤六处2箱变变压器	10	400	186
4826	泉山	PMS_中煤六处1箱变变压器	10	400	194
4827	泉山	PMS_中煤六处3箱变变压器	10	400	186
4828	泉山	PMS_翡翠天御2配电室4变压器	10	800	448
4829	泉山	PMS_翡翠天御2配电室1变压器	10	800	256
4830	泉山	翡翠天御1变压器	10	800	398
4831	泉山	PMS_翡翠天御2配电室3变压器	10	800	405
4832	泉山	PMS_翡翠天御2配电室2变压器	10	800	353
4833	泉山	翡翠天御2变压器	10	800	206
4834	泉山	翟七二线107一6=1	10	100	69
4835	泉山	PMS_铁路党校宿舍箱变变压器	10	200	130
4836	泉山	PMS_橙黄时代5箱变变压器	10	500	114
4837	泉山	PMS_博爱小区1箱变变压器	10	500	91
4838	泉山	PMS_博爱小区2箱变变压器	10	500	175
4839	泉山	PMS_家泰上院组合配电站2变压器	10	800	456
4840	泉山	家泰上院2配电室2变压器	10	800	526
4841	泉山	家泰上院组合配电站1变压器	10	800	472
4842	泉山	PMS_家泰上院2配电室1变压器	10	800	468
4843	泉山	PMS_金鹏小区箱变变压器	10	630	251
4844	泉山	PMS_望景花园A座2箱变变压器	10	630	318
4845	泉山	PMS_望景花园B座1箱变变压器	10	630	242
4846	泉山	PMS_望景花园B座3箱变变压器	10	630	320
4847	泉山	PMS_望景花园A座1箱变变压器	10	630	300
4848	泉山	PMS_望景花园B座2箱变变压器	10	630	272
4849	泉山	PMS_煤建北村3箱变变压器	10	630	317
4850	泉山	PMS_煤建北村2箱变变压器	10	500	257
4851	泉山	PMS_煤建北村1箱变变压器	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4852	泉山	吴矿线14东2	10	200	121
4853	泉山	山水丽庭2配电室4变压器	10	800	530
4854	泉山	山水丽庭2配电室3变压器	10	800	482
4855	泉山	山水丽庭2配电室2变压器	10	800	377
4856	泉山	PMS_管道储运6配电室1变压器	10	630	342
4857	泉山	PMS_管道储运6配电室2变压器	10	630	341
4858	泉山	PMS_海玥南山2配电室2变压器	10	800	495
4859	泉山	PMS_海玥南山组合配电站1变压器	10	630	336
4860	泉山	PMS_海玥南山2配电室3变压器	10	800	546
4861	泉山	PMS_海玥南山组合配电站2变压器	10	630	405
4862	泉山	PMS_海玥南山2配电室1变压器	10	800	504
4863	泉山	PMS_海玥南山组合配电站4变压器	10	630	317
4864	泉山	PMS_海玥南山2配电室4变压器	10	800	569
4865	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑3#箱变	10	800	412
4866	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑4#箱变	10	800	457
4867	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯八队综合变	10	400	0
4868	丰县	华山镇徐屯村徐屯九队综合变	10	400	0
4869	丰县	PMS_华山镇汉御华庭3#综合变	10	400	140
4870	丰县	PMS_华山镇小史楼村梁新庄新村西综合变	10	200	50
4871	丰县	华山镇初中家属院综合变	10	400	0
4872	丰县	PMS_华山镇满庄村裴庄东综合变	10	200	71
4873	丰县	PMS_华山镇张集六队综合变	10	200	86
4874	丰县	PMS_华山镇华山高中家属院综合变	10	200	37
4875	丰县	PMS_华山镇付庙村凡庄东南综合变	10	200	53
4876	丰县	华山镇钢材市场12号综合变	10	400	0
4877	丰县	华山镇钢材市场15号综合变	10	400	91
4878	丰县	华山镇钢材市场17号综合变	10	400	0
4879	丰县	华山镇钢材市场13号综合变	10	400	13
4880	丰县	华山镇钢材市场11号综合变	10	400	119
4881	丰县	华山镇邵庄村赵楼六队综合变	10	400	246
4882	丰县	PMS_华山镇梨园水岸1号综合变	10	800	316
4883	丰县	PMS_华山镇梨园水岸5号综合变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4884	丰县	PMS_华山镇梨园水岸3号综合变	10	800	320
4885	丰县	PMS_华山镇梨园水岸2号综合变	10	800	337
4886	丰县	PMS_华山镇梨园水岸4号综合变	10	800	359
4887	丰县	PMS_丰县华山镇和信花园2号变	10	630	343
4888	丰县	PMS_丰县华山镇和信花园1号变	10	630	325
4889	丰县	华山镇套楼村套楼四队中综合变	10	400	169
4890	丰县	华山镇梨园水岸二期配变	10	800	372
4891	丰县	华山镇邵庄西北综合变	10	200	0
4892	丰县	华山镇钢材市场14号综合变	10	200	95
4893	丰县	华山镇徐屯村徐屯东北综合变	10	400	0
4894	丰县	华山镇驻地供电南2#综合变	10	400	58
4895	丰县	华山镇邵庄西公变	10	400	30
4896	丰县	华山镇华山一队北综合变	10	400	118
4897	丰县	华山镇华盛园小区1号变	10	800	519
4898	丰县	华山镇华盛园3号变	10	800	530
4899	丰县	华山镇华盛园4号变	10	800	427
4900	丰县	华山镇华盛园2号变	10	800	516
4901	丰县	华山镇郭河村4综合变	10	400	253
4902	丰县	华山镇套楼新村综合变	10	400	175
4903	丰县	华山镇石楼十队综合变	10	400	0
4904	丰县	华山镇邵庄东公变	10	400	132
4905	丰县	华山镇邵庄南综合变	10	400	235
4906	丰县	华山镇中胡楼村前胡楼二队公变	10	400	192
4907	丰县	华山镇华山四队北综合变	10	400	143
4908	丰县	华山镇套楼五队北综合变	10	400	146
4909	丰县	华山镇尹寨门南2号综合变	10	400	229
4910	丰县	华山镇付庙村付庙西	10	400	237
4911	丰县	华山镇赵屯村赵屯二队	10	400	124
4912	丰县	祥和苑2#变	10	630	190
4913	丰县	祥和苑1#变	10	630	433
4914	丰县	华山镇孙新庄综合变	10	400	38
4915	丰县	华山镇郭庙村王庄南综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4916	丰县	华山镇华山东2号综合变	10	400	143
4917	丰县	华山镇敬老院西综合变	10	400	103
4918	丰县	华山镇张庄北综合变	10	400	51
4919	丰县	华山镇华山八队综合变	10	400	89
4920	丰县	华山镇镇驻地供电北综合变	10	400	51
4921	丰县	华山镇供电所北1号综合变	10	400	50
4922	丰县	华山镇杏行综合变	10	400	59
4923	丰县	华山镇镇驻地市场综合变	10	400	20
4924	丰县	华山村华山七队东综合变	10	200	102
4925	丰县	华山镇苇子坑村坑西公变	10	400	143
4926	丰县	华山镇小史楼新型社区2号变压器	10	630	224
4927	丰县	华山镇小史楼新型社区3号变压器	10	630	208
4928	丰县	华山镇小史楼新型社区4号变压器	10	630	330
4929	丰县	华山镇小史楼新型社区1号变压器	10	630	303
4930	丰县	华山镇华山新区东北综合变	10	200	0
4931	丰县	PMS_华山镇华山东1综合变	10	200	42
4932	丰县	华山镇华山东4综合变	10	400	33
4933	丰县	PMS_华山镇华山东3综合变	10	200	3
4934	丰县	PMS_华山镇华山二队东综合变	10	200	37
4935	丰县	PMS_华山镇虎王集一队东综合变	10	200	2
4936	丰县	PMS_华山镇虎王集一队北综合变	10	200	24
4937	丰县	PMS_华山镇虎王集三队西综合变	10	200	57
4938	丰县	PMS_华山镇赵楼东综合变	10	160	8
4939	丰县	PMS_华山镇付庙南3综合变	10	200	31
4940	丰县	PMS_华山镇杏花村（5）综合变	10	400	200
4941	丰县	PMS_华山镇杏花村（6）综合变	10	400	221
4942	丰县	PMS_华山镇杏花村（7）综合变	10	400	138
4943	丰县	PMS_华山镇三拔庄北综合变	10	200	59
4944	丰县	PMS_华山镇三拔南综合变	10	200	92
4945	丰县	PMS_华山镇中胡楼东	10	200	66
4946	丰县	PMS_华山镇中胡楼南	10	200	72
4947	丰县	PMS_华山镇中胡楼村西1	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4948	丰县	PMS_华山镇华山新村综合变	10	400	1
4949	丰县	PMS_华山镇华山五队西	10	200	49
4950	丰县	PMS_大沙河镇一分场综合变	10	400	170
4951	丰县	PMS_丰县大沙河镇张屯西综合变	10	200	71
4952	丰县	PMS_大沙河镇三分场东综合变	10	400	121
4953	丰县	PMS_大沙河镇曲房寺综合变	10	400	182
4954	丰县	PMS_大沙河破楼	10	400	90
4955	丰县	大沙河镇工业园区综合变	10	200	0
4956	丰县	大沙河二坝村唐林南	10	400	27
4957	丰县	PMS_大沙河孙寨西	10	200	0
4958	丰县	PMS_大沙河高井	10	200	66
4959	丰县	大沙河孙寨北	10	400	0
4960	丰县	PMS_大沙河前孙寨北	10	200	64
4961	丰县	PMS_丰县大沙河镇张屯东综合变	10	400	215
4962	丰县	PMS_大沙河孙寨东	10	200	0
4963	丰县	PMS_大沙河孙桃园	10	200	98
4964	丰县	PMS_大沙河前集北	10	200	124
4965	丰县	PMS_大沙河毛楼	10	200	42
4966	丰县	PMS_大沙河郭楼	10	200	46
4967	丰县	大沙河包庄东	10	400	122
4968	丰县	PMS_大沙河包庄西	10	400	176
4969	丰县	PMS_丰县大沙河镇白元北综合变	10	200	3
4970	丰县	PMS_大沙河白元南	10	400	61
4971	丰县	丰县大沙河镇川楼综合变	10	400	181
4972	丰县	大沙河施集北	10	200	0
4973	丰县	PMS_大沙河火神庙	10	200	0
4974	丰县	PMS_大沙河曹庄村	10	400	0
4975	丰县	PMS_大沙河镇黄庄村火神庙综合变	10	200	64
4976	丰县	PMS_大沙河镇代庄刘庄综合变	10	200	36
4977	丰县	PMS_大沙河施集	10	400	102
4978	丰县	PMS_大沙河牛聚市	10	400	206
4979	丰县	PMS_大沙河后代	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4980	丰县	PMS_大沙河镇姚庄东综合变	10	200	2
4981	丰县	大沙河姚庄西	10	400	75
4982	丰县	大沙河前集南	10	400	137
4983	丰县	大沙河镇二坝东综合变	10	200	15
4984	丰县	PMS_大沙河新庄	10	400	110
4985	丰县	大沙河黑楼后	10	400	195
4986	丰县	PMS_大沙河小陈庄	10	200	35
4987	丰县	PMS_大沙河镇魏庄综合变	10	200	30
4988	丰县	大沙河陈庄	10	400	64
4989	丰县	PMS_大沙河镇管新庄	10	400	44
4990	丰县	大沙河镇刘庄综合变	10	400	138
4991	丰县	大沙河程庄北	10	100	0
4992	丰县	大沙河聂洼王庄	10	200	67
4993	丰县	大沙河岳庄谢楼	10	200	23
4994	丰县	丰县大沙河镇果园综合变	10	400	209
4995	丰县	PMS_大沙河镇岳东	10	400	0
4996	丰县	大沙河镇区	10	200	0
4997	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村	10	400	69
4998	丰县	大沙河镇岳庄北	10	200	32
4999	丰县	大沙河镇祠堂综合变	10	400	181
5000	丰县	丰县大沙河镇孙庄综合变	10	200	46
5001	丰县	丰县大沙河镇张庄综合变	10	200	0
5002	丰县	丰县大沙河镇聂洼村综合变	10	200	21
5003	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳庄村岳庄综合变	10	400	110
5004	丰县	PMS_大沙河公用	10	400	0
5005	丰县	大沙河蒋庄南	10	200	0
5006	丰县	PMS_丰县大沙河镇同东综合变	10	200	18
5007	丰县	PMS_丰县大沙河镇四场综合变	10	400	172
5008	丰县	PMS_丰县大沙河镇九场综合变	10	200	103
5009	丰县	PMS_丰县大沙河镇三场综合变	10	400	196
5010	丰县	大沙河八西	10	200	0
5011	丰县	大沙河镇蒋庄北综合变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5012	丰县	PMS_大沙河蒋秦庄	10	200	29
5013	丰县	PMS_大沙河孙花楼	10	200	14
5014	丰县	大沙河镇徐州开发综合变	10	100	59
5015	丰县	PMS_大沙河孙寨南	10	200	0
5016	丰县	PMS_丰县大沙河镇五分场综合变	10	200	109
5017	丰县	PMS_丰县大沙河镇林场北综合变	10	200	111
5018	丰县	大沙河镇于庄综合变	10	400	33
5019	丰县	PMS_丰县大沙河镇七场综合变	10	200	102
5020	丰县	大沙河镇石城西综合变	10	200	0
5021	丰县	PMS_丰县大沙河镇李口综合变	10	400	116
5022	丰县	大沙河荒庄	10	400	142
5023	丰县	PMS_大沙河岳庄西台片	10	200	10
5024	丰县	大沙河李寨西	10	200	0
5025	丰县	大沙河李寨东	10	400	34
5026	丰县	PMS_大沙河镇包楼东综合变	10	200	0
5027	丰县	PMS_大沙河镇包楼西综合变	10	200	47
5028	丰县	PMS_大沙河包楼村荒庄综合变	10	200	19
5029	丰县	PMS_大沙河镇唐林西综合变	10	200	5
5030	丰县	大沙河镇蒋刘庄	10	200	0
5031	丰县	PMS_丰县大沙河镇徐保庄综合变	10	200	100
5032	丰县	大沙河程庄南	10	200	93
5033	丰县	丰县大沙河镇六座楼综合变	10	200	27
5034	丰县	PMS_大沙河镇前代庄综合变	10	200	20
5035	丰县	PMS_大沙河镇大观园综合变	10	200	59
5036	丰县	丰县大沙河镇黑楼北综合变	10	400	199
5037	丰县	丰县大沙河镇西陈庄东南综合变	10	200	9
5038	丰县	大沙河镇供电所综合变	10	200	19
5039	丰县	丰县大沙河镇杨集南综合变	10	200	7
5040	丰县	PMS_丰县大沙河杨集东北综合变	10	400	23
5041	丰县	丰县大沙河镇杨集西南综合变	10	200	0
5042	丰县	丰县大沙河镇杨集东南综合变	10	200	48
5043	丰县	PMS_丰县大沙河镇陈庄西综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5044	丰县	PMS_大沙河镇陈庄东综合变	10	400	0
5045	丰县	PMS_丰县大沙河镇林场南综合变	10	200	107
5046	丰县	丰县大沙河三场南综合变	10	200	78
5047	丰县	大沙河镇温庄综合变	10	200	16
5048	丰县	大沙河李老家综合变	10	400	143
5049	丰县	PMS_丰县大沙河镇三分场西综合变	10	400	0
5050	丰县	丰县大沙河镇五场综合变	10	200	6
5051	丰县	PMS_丰县大沙河镇张花楼综合变	10	200	22
5052	丰县	丰县大沙河镇夹河综合变	10	400	181
5053	丰县	PMS_丰县大沙河镇石城东综合变	10	400	201
5054	丰县	大沙河镇白衣庙综合变	10	400	169
5055	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳西综合变	10	400	185
5056	丰县	大沙河二坝西台区	10	200	0
5057	丰县	PMS_大沙河唐林东台区	10	200	0
5058	丰县	大沙河镇李寨综合变	10	400	199
5059	丰县	大沙河黑楼村岳庄东综合变	10	200	31
5060	丰县	大沙河范庄综合变	10	400	137
5061	丰县	大沙河八东台区	10	200	32
5062	丰县	PMS_大沙河黑楼前台区	10	400	185
5063	丰县	PMS_大沙河单南台区	10	400	30
5064	丰县	PMS_大沙河单北台区	10	400	90
5065	丰县	PMS_大沙河陈楼台区	10	400	141
5066	丰县	PMS_大沙河镇黄庄综合变	10	400	144
5067	丰县	PMS_大沙河冯楼台区	10	200	46
5068	丰县	PMS_大沙河前双庙台区	10	200	90
5069	丰县	PMS_大沙河后双庙台区	10	200	54
5070	丰县	PMS_大沙河常庄台区	10	200	0
5071	丰县	PMS_大沙河常庄东台区	10	200	15
5072	丰县	PMS_大沙河镇夹河西综合变	10	200	0
5073	丰县	PMS_大沙河镇杨集西综合变	10	400	161
5074	丰县	大沙河镇蒋庄北新	10	200	105
5075	丰县	大沙河镇姚庄村小万村台区	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5076	丰县	大沙河镇蒋秦庄东综合变	10	200	0
5077	丰县	大沙河李寨北	10	200	18
5078	丰县	大沙河镇李寨单后庄北	10	400	250
5079	丰县	大沙河镇李寨单后庄南	10	200	87
5080	丰县	PMS_大沙河镇宗集西综合变	10	400	114
5081	丰县	PMS_大沙河镇姚庄南综合变	10	400	183
5082	丰县	PMS_大沙河镇曹庄东综合变	10	400	170
5083	丰县	PMS_大沙河镇陈楼东综合变	10	200	5
5084	丰县	PMS_大沙河镇破楼西综合变	10	200	0
5085	丰县	PMS_大沙河镇范庄东综合变	10	200	104
5086	丰县	PMS_大沙河镇范庄西综合变	10	400	59
5087	丰县	PMS_大沙河镇后崔庄综合变	10	200	9
5088	丰县	PMS_大沙河镇二坝南综合变	10	400	206
5089	丰县	PMS_大沙河镇李寨村蔡东综合变	10	400	139
5090	丰县	PMS_大沙河镇宗集北综合变	10	400	180
5091	丰县	大沙河镇宗集综合变	10	200	0
5092	丰县	PMS_丰县大沙河镇老草楼综合变	10	400	43
5093	丰县	大沙河镇新草楼综合变	10	200	44
5094	丰县	PMS_丰县大沙河镇杨五楼后综合变	10	200	3
5095	丰县	PMS_大沙河镇农场台区	10	200	76
5096	丰县	PMS_大沙河镇常庄北综合变	10	400	97
5097	丰县	PMS_大沙河镇刘代庄北综合变	10	400	264
5098	丰县	大沙河镇毛楼村毛楼南综合变	10	400	111
5099	丰县	PMS_丰县大沙河林兆府东综合变	10	200	39
5100	丰县	大沙河镇孙花楼西综合变	10	400	185
5101	丰县	PMS_大沙河镇二坝东南台片	10	400	125
5102	丰县	大沙河镇蔡东西北综合变	10	200	0
5103	丰县	PMS_大沙河镇李寨菜市场综合变	10	400	87
5104	丰县	大沙河镇李寨村蔡东东北综合变	10	400	82
5105	丰县	PMS_大沙河李寨蔡庄西北综合变	10	400	193
5106	丰县	PMS_大沙河镇蔡西一队综合变	10	400	151
5107	丰县	大沙河镇李寨前黑楼南综合变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5108	丰县	大沙河镇李寨黑楼南综合变	10	400	186
5109	丰县	PMS_大沙河镇李寨岳庄东北综合变	10	400	153
5110	丰县	PMS_大沙河镇李寨岳庄西北综合变	10	400	154
5111	丰县	PMS_大沙河镇黑楼中综合变	10	400	147
5112	丰县	PMS_大沙河镇李寨南综合变	10	400	161
5113	丰县	PMS_大沙河镇李寨村信用社综合变	10	400	209
5114	丰县	丰县大沙河镇同北综合变	10	400	231
5115	丰县	PMS_丰县大沙河镇于庄西综合变	10	400	125
5116	丰县	PMS_大沙河镇李寨于庄东综合变	10	400	32
5117	丰县	PMS_大沙河镇李寨新村综合变	10	400	0
5118	丰县	大沙河镇孙花楼南综合变	10	400	84
5119	丰县	PMS_大沙河西陈庄南	10	400	99
5120	丰县	PMS_大沙河镇二坝中综合变	10	400	200
5121	泉山	PMS_海玥南山组合配电站3变压器	10	630	369
5122	泉山	PMS_翡翠天御3配电室2变压器	10	800	300
5123	泉山	PMS_翡翠天御3配电室3变压器	10	800	321
5124	泉山	PMS_翡翠天御3配电室1变压器	10	800	328
5125	泉山	PMS_翡翠天御3配电室4变压器	10	800	368
5126	泉山	PMS_管道储运1箱变变压器	10	630	143
5127	泉山	PMS_管道储运2箱变变压器	10	630	127
5128	泉山	PMS_管道储运1配电室1变压器	10	1000	331
5129	泉山	PMS_管道储运4配电室1变压器	10	1000	581
5130	泉山	PMS_管道储运10配电室1变压器	10	1000	395
5131	泉山	PMS_管道储运5箱变变压器	10	630	278
5132	泉山	PMS_管道储运9配电室1变压器	10	1000	539
5133	泉山	PMS_管道储运3配电室1变压器	10	800	10
5134	泉山	PMS_管道储运9配电室2变压器	10	1000	391
5135	泉山	PMS_管道储运8配电室2变压器	10	630	312
5136	泉山	PMS_管道储运1配电室3变压器	10	1000	620
5137	泉山	PMS_管道储运4配电室2变压器	10	1000	512
5138	泉山	PMS_管道储运4箱变变压器	10	630	273
5139	泉山	PMS_管道储运10配电室2变压器	10	1000	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5140	泉山	PMS_管道储运3箱变变压器	10	630	307
5141	泉山	PMS_管道储运2配电室1变压器	10	800	397
5142	泉山	PMS_管道储运8配电室1变压器	10	630	254
5143	泉山	PMS_管道储运7配电室1变压器	10	800	283
5144	泉山	PMS_管道储运2配电室2变压器	10	800	450
5145	泉山	PMS_管道储运7配电室2变压器	10	800	341
5146	泉山	PMS_管道储运1配电室2变压器	10	800	241
5147	泉山	铜电家园8配电室2变压器	10	1000	571
5148	泉山	铜电家园8配电室1变压器	10	1000	716
5149	泉山	PMS_古彭0变变压器	10	630	239
5150	泉山	PMS_新盛广场1配电室2变压器	10	800	430
5151	泉山	PMS_新盛广场1配电室1变压器	10	800	429
5152	泉山	PMS_智慧城2配电室2变压器	10	800	470
5153	泉山	PMS_智慧城1配电室3变压器	10	800	414
5154	泉山	PMS_智慧城2配电室1变压器	10	800	421
5155	泉山	PMS_智慧城1配电室1变压器	10	800	414
5156	泉山	PMS_智慧城1配电室2变压器	10	800	356
5157	泉山	PMS_智慧城1配电室4变压器	10	800	439
5158	泉山	PMS_智慧城2配电室4变压器	10	800	492
5159	泉山	PMS_智慧城2配电室3变压器	10	800	463
5160	泉山	PMS_崑崙御2配电室1变压器	10	800	454
5161	泉山	PMS_崑崙御3配电室3变压器	10	800	522
5162	泉山	PMS_崑崙御3配电室1变压器	10	800	440
5163	泉山	PMS_崑崙御2配电室4变压器	10	800	501
5164	泉山	PMS_崑崙御1配电室3变压器	10	800	500
5165	泉山	PMS_崑崙御1配电室1变压器	10	800	474
5166	泉山	PMS_崑崙御3配电室4变压器	10	800	358
5167	泉山	PMS_崑崙御2配电室2变压器	10	800	450
5168	泉山	PMS_崑崙御1配电室2变压器	10	800	425
5169	泉山	PMS_崑崙御3配电室2变压器	10	800	430
5170	泉山	PMS_崑崙御2配电室3变压器	10	800	488
5171	泉山	PMS_崑崙御1配电室4变压器	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5172	泉山	PMS_花语城二期6配电室4变压器	10	800	357
5173	泉山	PMS_花语城二期4配电室1变压器	10	800	442
5174	泉山	花语城二期6配电室1变压器	10	800	398
5175	泉山	PMS_花语城二期4配电室4变压器	10	800	327
5176	泉山	花语城二期5配电室1变压器	10	630	229
5177	泉山	PMS_花语城二期5配电室2变压器	10	800	414
5178	泉山	PMS_花语城二期6配电室2变压器	10	800	330
5179	泉山	PMS_花语城二期4配电室2变压器	10	800	218
5180	泉山	PMS_花语城二期6配电室3变压器	10	800	296
5181	泉山	PMS_花语城二期5配电室3变压器	10	800	398
5182	泉山	PMS_花语城二期4配电室3变压器	10	800	396
5183	泉山	PMS_花语城二期5配电室4变压器	10	800	427
5184	泉山	PMS_奎太一线27一3=3	10	200	111
5185	泉山	PMS_和平新村1箱变变压器	10	630	148
5186	泉山	PMS_雁淮段1-1	10	200	103
5187	泉山	淮门华府2配电室4变压器	10	800	488
5188	泉山	淮门华府组合配电站2变压器	10	800	395
5189	泉山	淮门华府2配电室1变压器	10	800	494
5190	泉山	淮门华府2配电室2变压器	10	800	586
5191	泉山	淮门华府2配电室3变压器	10	800	296
5192	泉山	淮门华府组合配电站1变压器	10	800	323
5193	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室4变压器	10	630	225
5194	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室3变压器	10	800	491
5195	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室3变压器	10	800	399
5196	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室4变压器	10	800	448
5197	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室2变压器	10	800	431
5198	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室2变压器	10	630	370
5199	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室1变压器	10	800	435
5200	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室4变压器	10	800	496
5201	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室2变压器	10	800	479
5202	泉山	PMS_翡翠天地三期4配电室1变压器	10	800	419
5203	泉山	PMS_翡翠天地三期4配电室2变压器	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5204	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室3变压器	10	630	384
5205	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室1变压器	10	630	356
5206	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室1变压器	10	800	332
5207	泉山	琅悦锦园1配电室2变压器	10	800	449
5208	泉山	琅悦锦园3配电室3变压器	10	630	443
5209	泉山	琅悦锦园2配电室1变压器	10	800	366
5210	泉山	琅悦锦园3配电室2变压器	10	630	306
5211	泉山	琅悦锦园2配电室4变压器	10	800	444
5212	泉山	琅悦锦园3配电室4变压器	10	630	464
5213	泉山	琅悦锦园1配电室3变压器	10	800	473
5214	泉山	琅悦锦园3配电室1变压器	10	630	281
5215	泉山	琅悦锦园2配电室3变压器	10	800	482
5216	泉山	琅悦锦园2配电室2变压器	10	800	459
5217	泉山	琅悦锦园1配电室1变压器	10	800	476
5218	泉山	琅悦锦园1配电室4变压器	10	800	465
5219	泉山	吴段线20一5=3北1	10	400	72
5220	泉山	经济园配电室2变压器	10	800	527
5221	泉山	经济园配电室4变压器	10	800	513
5222	泉山	经济园配电室3变压器	10	800	460
5223	泉山	经济园配电室1变压器	10	800	527
5224	泉山	十里翠园1配电室4变压器	10	800	574
5225	泉山	十里翠园4配电室4变压器	10	800	624
5226	泉山	十里翠园3配电室4变压器	10	800	579
5227	泉山	十里翠园4配电室1变压器	10	800	630
5228	泉山	十里翠园1配电室1变压器	10	800	525
5229	泉山	十里翠园3配电室1变压器	10	800	600
5230	泉山	十里翠园2配电室1变压器	10	630	455
5231	泉山	十里翠园2配电室4变压器	10	630	462
5232	泉山	十里景园4配电室1变压器	10	800	520
5233	泉山	十里景园2配电室4变压器	10	800	552
5234	泉山	十里景园3配电室4变压器	10	800	621
5235	泉山	十里景园2配电室1变压器	10	800	620

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5236	泉山	十里景园1配电室4变压器	10	800	589
5237	泉山	十里景园3配电室1变压器	10	800	618
5238	泉山	十里景园4配电室4变压器	10	800	474
5239	泉山	十里景园1配电室1变压器	10	800	566
5240	泉山	保利和府2配电室1变压器	10	800	408
5241	泉山	保利和府4配电室1变压器	10	800	463
5242	泉山	保利和府4配电室2变压器	10	800	496
5243	泉山	保利和府1配电室1变压器	10	800	424
5244	泉山	保利和府3配电室4变压器	10	800	437
5245	泉山	保利和府1配电室3变压器	10	800	415
5246	泉山	保利和府3配电室2变压器	10	800	437
5247	泉山	保利和府3配电室1变压器	10	800	495
5248	泉山	保利和府2配电室3变压器	10	800	410
5249	泉山	保利和府3配电室3变压器	10	800	506
5250	泉山	保利和府4配电室3变压器	10	800	538
5251	泉山	保利和府4配电室4变压器	10	800	515
5252	泉山	翟永一永一段3-4	10	400	89
5253	泉山	翟云线19-4=2	10	400	87
5254	泉山	吉祥佳苑1配电室1变压器	10	630	474
5255	泉山	吉祥佳苑2配电室4变压器	10	630	376
5256	泉山	吉祥佳苑1配电室4变压器	10	630	391
5257	泉山	吉祥佳苑2配电室2变压器	10	630	434
5258	泉山	吉祥佳苑3配电室3变压器	10	800	546
5259	泉山	吉祥佳苑1配电室2变压器	10	630	467
5260	泉山	吉祥佳苑3配电室4变压器	10	800	563
5261	泉山	吉祥佳苑4配电室1变压器	10	800	497
5262	泉山	吉祥佳苑2配电室1变压器	10	630	404
5263	泉山	吉祥佳苑2配电室3变压器	10	630	387
5264	泉山	吉祥佳苑1配电室3变压器	10	630	419
5265	泉山	吉祥佳苑4配电室3变压器	10	800	522
5266	泉山	吉祥佳苑3配电室1变压器	10	800	336
5267	泉山	吉祥佳苑3配电室2变压器	10	800	565

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5268	泉山	吉祥佳苑4配电室2变压器	10	800	492
5269	泉山	吉祥佳苑4配电室4变压器	10	800	512
5270	泉山	美的云筑2配电室1变压器	10	800	398
5271	泉山	美的云筑2配电室4变压器	10	800	434
5272	泉山	美的云筑1配电室2变压器	10	800	406
5273	泉山	美的云筑1配电室1变压器	10	800	448
5274	泉山	美的云筑2配电室3变压器	10	800	436
5275	泉山	美的云筑1配电室4变压器	10	800	439
5276	泉山	美的云筑1配电室3变压器	10	800	432
5277	泉山	美的云筑2配电室2变压器	10	800	405
5278	泉山	龙泉花园配电室2变压器	10	630	415
5279	泉山	龙泉花园配电室1变压器	10	630	445
5280	泉山	馨雅路箱变变压器	10	500	95
5281	泉山	隐秀名邸配电室2变压器	10	630	379
5282	泉山	隐秀名邸配电室4变压器	10	630	395
5283	泉山	隐秀名邸配电室3变压器	10	630	426
5284	泉山	隐秀名邸配电室1变压器	10	630	393
5285	泉山	明润家园2配电室1变压器	10	630	430
5286	泉山	明润家园2配电室4变压器	10	630	434
5287	泉山	明润家园1配电室4变压器	10	800	498
5288	泉山	明润家园1配电室1变压器	10	800	518
5289	泉山	湖山尚苑4配电室1变压器	10	630	341
5290	泉山	湖山尚苑3配电室2变压器	10	800	550
5291	泉山	湖山尚苑4配电室2变压器	10	630	425
5292	泉山	湖山尚苑3配电室3变压器	10	800	517
5293	泉山	湖山尚苑2配电室2变压器	10	630	448
5294	泉山	湖山尚苑组合配电站3变压器	10	800	534
5295	泉山	湖山尚苑组合配电站2变压器	10	800	479
5296	泉山	湖山尚苑2配电室3变压器	10	630	447
5297	泉山	湖山尚苑4配电室3变压器	10	630	369
5298	泉山	湖山尚苑3配电室1变压器	10	800	565
5299	泉山	湖山尚苑组合配电站4变压器	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5300	泉山	湖山尚苑组合配电站1变压器	10	800	519
5301	泉山	湖山尚苑3配电室4变压器	10	800	523
5302	泉山	湖山尚苑2配电室1变压器	10	630	284
5303	泉山	湖山尚苑2配电室4变压器	10	630	443
5304	泉山	湖山尚苑4配电室4变压器	10	630	303
5305	泉山	香橙花园组合配电站2变压器	10	800	613
5306	泉山	香橙花园组合配电站3变压器	10	800	618
5307	泉山	福水井II期1号箱变变压器	10	630	130
5308	泉山	春澜源璟1配电室3变压器	10	630	394
5309	泉山	春澜源璟3配电室1变压器	10	800	397
5310	泉山	春澜源璟1配电室1变压器	10	630	74
5311	泉山	春澜源璟2配电室1变压器	10	800	343
5312	泉山	春澜源璟3配电室3变压器	10	800	450
5313	泉山	春澜源璟2配电室3变压器	10	800	430
5314	泉山	金茂府2配电室1变压器	10	630	435
5315	泉山	金茂府2配电室3变压器	10	630	438
5316	泉山	金茂府3配电室2变压器	10	630	418
5317	泉山	金茂府3配电室4变压器	10	630	365
5318	泉山	金茂府1配电室2变压器	10	800	572
5319	泉山	金茂府2配电室2变压器	10	630	454
5320	泉山	金茂府2配电室4变压器	10	630	427
5321	泉山	金茂府1配电室3变压器	10	800	468
5322	泉山	金茂府组合配电站1变压器	10	800	432
5323	泉山	金茂府组合配电站2变压器	10	800	547
5324	泉山	金茂府组合配电站3变压器	10	800	555
5325	泉山	金茂府组合配电站4变压器	10	800	542
5326	泉山	金茂府1配电室1变压器	10	800	528
5327	泉山	金茂府3配电室3变压器	10	630	398
5328	泉山	金茂府1配电室4变压器	10	800	472
5329	泉山	金茂府3配电室1变压器	10	630	442
5330	泉山	部队营房2箱变变压器	10	200	126
5331	泉山	部队营房1箱变变压器	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5332	泉山	云龙公园箱变变压器	10	630	413
5333	泉山	桥华线20-1=1	10	400	55
5334	泉山	桥夹二线19-1	10	400	130
5335	泉山	逸景雅苑A区2配电室3变压器	10	800	343
5336	泉山	逸景雅苑A区1配电室2变压器	10	800	99
5337	泉山	逸景雅苑A区2配电室4变压器	10	800	352
5338	泉山	逸景雅苑A区2配电室2变压器	10	800	380
5339	泉山	逸景雅苑A区1配电室3变压器	10	800	242
5340	泉山	逸景雅苑A区1配电室1变压器	10	800	578
5341	泉山	逸景雅苑A区2配电室1变压器	10	800	301
5342	泉山	逸景雅苑A区1配电室4变压器	10	800	577
5343	泉山	众悦酒店箱变变压器	10	630	242
5344	泉山	开马线1箱变变压器	10	630	8
5345	泉山	凤台路箱变	10	630	248
5346	泉山	名欣雅园3配电室2变压器	10	630	447
5347	泉山	名欣雅园1配电室3变压器	10	800	586
5348	泉山	名欣雅园3配电室3变压器	10	630	442
5349	泉山	名欣雅园2配电室2变压器	10	800	590
5350	泉山	名欣雅园2配电室3变压器	10	800	586
5351	泉山	名欣雅园1配电室2变压器	10	800	601
5352	泉山	御景湾五期4配电室1变压器	10	630	369
5353	泉山	华辰丽景6配电室2变压器	10	800	519
5354	泉山	华辰丽景6配电室1变压器	10	800	541
5355	泉山	元福里组合配电站2变压器	10	630	425
5356	泉山	元福里组合配电站1变压器	10	630	437
5357	泉山	云锦雅苑1配电室1变压器	10	630	336
5358	泉山	云锦雅苑2配电室3变压器	10	800	490
5359	泉山	云锦雅苑2配电室2变压器	10	800	486
5360	泉山	云锦雅苑1配电室2变压器	10	630	415
5361	泉山	云湖明庐配电室1变压器	10	630	457
5362	泉山	云湖明庐配电室2变压器	10	630	458
5363	泉山	奎马一会泰段箱变变压器	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5364	泉山	玉带紫宸小区1配电室3变压器	10	800	601
5365	泉山	玉带紫宸小区1配电室4变压器	10	800	575
5366	泉山	玉带紫宸小区1配电室2变压器	10	800	538
5367	泉山	玉带紫宸小区1配电室1变压器	10	800	500
5368	泉山	师大宿舍箱变变压器	10	630	390
5369	泉山	西苑南村一组团2箱变变压器	10	630	158
5370	泉山	锦绣鹏程配电室4变压器	10	800	521
5371	泉山	锦绣鹏程配电室1变压器	10	800	524
5372	泉山	锦绣鹏程配电室3变压器	10	800	521
5373	泉山	锦绣鹏程配电室2变压器	10	800	487
5374	泉山	吴农2箱变变压器	10	630	125
5375	泉山	吴韩3箱变变压器	10	630	376
5376	泉山	吴韩2箱变变压器	10	630	93
5377	丰县	PMS_大沙河镇二坝蒋刘庄南综合变	10	400	163
5378	丰县	PMS_大沙河镇李寨阚楼综合变	10	400	184
5379	丰县	PMS_大沙河镇唐林东北台区	10	400	127
5380	丰县	PMS_大沙河镇李寨唐林西北综合变	10	400	198
5381	丰县	PMS_大沙河镇单北2#综合变	10	400	82
5382	丰县	PMS_大沙河镇蒋秦庄南综合变	10	400	71
5383	丰县	PMS_大沙河镇包楼中综合变	10	400	82
5384	丰县	PMS_大沙河镇包楼北综合变	10	400	49
5385	丰县	PMS_大沙河李寨包楼西北综合变	10	400	185
5386	丰县	大沙河镇后代庄西综合变	10	200	120
5387	丰县	PMS_大沙河镇前代庄东综合变	10	400	125
5388	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集西南综合变	10	400	226
5389	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集西综合变	10	400	252
5390	丰县	PMS_大沙河镇前集东综合变	10	400	253
5391	丰县	PMS_大沙河镇代庄村刘庄北综合变	10	400	170
5392	丰县	PMS_大沙河镇黄庄南综合变	10	400	139
5393	丰县	PMS_大沙河镇黄庄村火神庙北综合变	10	400	22
5394	丰县	丰县大沙河镇川楼西综合变	10	400	229
5395	丰县	PMS_大沙河镇前双庙西南综合变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5396	丰县	PMS_大沙河镇后双庙东综合变	10	400	235
5397	丰县	PMS_大沙河前双庙南综合变	10	400	216
5398	丰县	PMS_大沙河镇姚庄村小半楼综合变	10	400	158
5399	丰县	PMS_大沙河镇姚庄西南综合变	10	400	67
5400	丰县	PMS_大沙河镇常庄南综合变	10	400	50
5401	丰县	丰县大沙河镇崔庄西综合变	10	400	130
5402	丰县	PMS_大沙河镇前孙寨西综合变	10	400	162
5403	丰县	PMS_大沙河镇前孙寨东综合变	10	400	176
5404	丰县	大沙河镇孙寨东南综合变	10	400	195
5405	丰县	PMS_大沙河镇后孙寨南综合变	10	400	98
5406	丰县	PMS_大沙河镇后孙寨西北综合变	10	400	206
5407	丰县	大沙河镇后孙寨西南综合变	10	400	0
5408	丰县	PMS_大沙河镇毛楼村白元西综合变	10	400	159
5409	丰县	PMS_大沙河镇毛楼北综合变	10	400	258
5410	丰县	PMS_大沙河镇毛楼西综合变	10	400	76
5411	丰县	PMS_丰县大沙河镇毛楼村小孙庄综合变	10	400	169
5412	丰县	大沙河镇毛楼村郭楼北综合变	10	400	62
5413	丰县	PMS_大沙河镇包庄南综合变	10	400	249
5414	丰县	PMS_大沙河镇施集西综合变	10	400	226
5415	丰县	PMS_大沙河镇六座楼韩庙综合变	10	400	211
5416	丰县	PMS_大沙河镇小林场综合变	10	400	252
5417	丰县	PMS_大沙河镇六座楼东综合变	10	400	223
5418	丰县	PMS_大沙河镇六座楼西综合变	10	400	245
5419	丰县	丰县大沙河镇六座楼南综合变	10	400	134
5420	丰县	PMS_大沙河镇六座楼北综合变	10	400	31
5421	丰县	PMS_大沙河镇李老家北综合变	10	400	19
5422	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村王庄南综合变	10	400	195
5423	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村程庄东综合变	10	400	22
5424	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村王庄东综合变	10	400	214
5425	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村王庄西综合变	10	400	143
5426	丰县	PMS_丰县大沙河镇李口西综合变	10	400	198
5427	丰县	PMS_丰县大沙河镇李口东综合变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5428	丰县	PMS_丰县大沙河镇食城西南综合变	10	400	231
5429	丰县	PMS_丰县大沙河镇食城中间东综合变	10	400	26
5430	丰县	PMS_丰县大沙河镇食城中间西综合变	10	400	130
5431	丰县	PMS_丰县大沙河镇华元西综合变	10	400	114
5432	丰县	PMS_大沙河镇职中南综合变	10	400	128
5433	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村岳庄五队台片	10	400	196
5434	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村岳庄南台片	10	400	227
5435	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村岳庄三队台片	10	400	174
5436	丰县	PMS_大沙河镇岳庄二队综合变	10	400	43
5437	丰县	PMS_大沙河镇岳庄一队综合变	10	400	115
5438	丰县	PMS_丰县大沙河镇罐头厂家属院东综合变	10	400	176
5439	丰县	PMS_大沙河岳庄村谢楼东台区	10	400	158
5440	丰县	PMS_大沙河镇谢楼南综合变	10	400	243
5441	丰县	PMS_大沙河镇总厂家属院综合变	10	400	85
5442	丰县	PMS_大沙河镇和谐医疗综合变	10	400	177
5443	丰县	PMS_大沙河镇杨集二队综合变	10	400	175
5444	丰县	大沙河镇杨集五队综合变	10	200	100
5445	丰县	PMS_大沙河镇杨集一队综合变	10	400	49
5446	丰县	大沙河镇杨五楼前综合变	10	200	72
5447	丰县	PMS_大沙河镇杨五楼综合变	10	400	181
5448	丰县	PMS_大沙河镇孙庄北综合变	10	400	44
5449	丰县	PMS_大沙河镇老陈庄张屯南综合变	10	400	202
5450	丰县	丰县大沙河镇张屯中综合变	10	400	152
5451	丰县	PMS_大沙河镇老陈庄西综合变	10	400	165
5452	丰县	PMS_大沙河镇一分厂北综合变	10	400	214
5453	丰县	PMS_丰县大沙河张屯村林场西综合变	10	400	274
5454	丰县	PMS_丰县大沙河镇张庄东综合变	10	400	180
5455	丰县	大沙河镇岳庄村岳庄大队综合变	10	400	171
5456	丰县	PMS_大沙河镇果区南综合变	10	400	223
5457	丰县	丰县大沙河镇宗集东北综合变	10	400	220
5458	丰县	PMS_大沙河镇聂洼西综合变	10	400	134
5459	丰县	PMS_大沙河镇食城南综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5460	丰县	PMS_大沙河镇五分场西北综合变	10	400	287
5461	丰县	PMS_大沙河镇孙庄东综合变	10	400	0
5462	丰县	大沙河镇食城东南综合变	10	400	54
5463	丰县	大沙河镇马楼东综合变	10	400	143
5464	丰县	PMS_大沙河镇陈楼西综合变	10	200	26
5465	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集村后集综合变	10	200	0
5466	丰县	PMS_大沙河镇二坝北综合变	10	200	6
5467	丰县	大沙河镇包楼南综合变	10	200	31
5468	丰县	PMS_大沙河镇黑楼后西综合变	10	200	24
5469	丰县	大沙河镇破楼新村综合变	10	200	160
5470	丰县	PMS_大沙河镇李寨公用南综合变	10	400	6
5471	丰县	大沙河镇果品市场综合变	10	200	88
5472	丰县	PMS_大沙河镇果区西南综合变	10	400	195
5473	丰县	PMS_大沙河镇包庄北综合变	10	400	232
5474	丰县	大沙河镇老草楼北综合变	10	200	75
5475	丰县	大沙河镇蒋庄村八大家综合变	10	400	172
5476	丰县	PMS_大沙河镇果区西综合变	10	400	230
5477	丰县	PMS_大沙河镇杨集六队综合变	10	400	164
5478	丰县	PMS_大沙河镇前双庙西综合变	10	400	152
5479	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳庄四队	10	400	52
5480	丰县	PMS_大沙河镇镇区西综合变	10	400	156
5481	丰县	大沙河镇大观园西北综合变	10	400	188
5482	丰县	PMS_丰县大沙河镇沙河人家2#箱变	10	630	382
5483	丰县	PMS_丰县大沙河镇沙河人家1#箱变	10	400	133
5484	丰县	PMS_大沙河镇三分场北综合变	10	400	98
5485	丰县	丰县大沙河镇食城中心幼儿园综合变	10	400	189
5486	丰县	丰县大沙河镇包庄西南综合变	10	400	143
5487	丰县	丰县大沙河镇岳庄东北综合变	10	400	167
5488	丰县	PMS_大沙河镇岳庄九队综合变	10	400	120
5489	丰县	大沙河镇岳庄八队综合变	10	400	221
5490	丰县	PMS_丰县大沙河镇韩庙西综合变	10	400	199
5491	丰县	丰县大沙河镇夹河中综合变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5492	丰县	丰县大沙河镇前双庙北综合变	10	400	241
5493	丰县	PMS_丰县大沙河镇张屯林场东综合变	10	400	240
5494	丰县	大沙河镇李老家西综合变	10	400	163
5495	丰县	PMS_大沙河镇蒋秦庄北综合变	10	400	199
5496	丰县	丰县大沙河镇崔庄南综合变	10	400	248
5497	丰县	PMS_大沙河镇镇区南综合变	10	400	204
5498	丰县	PMS_大沙河镇唐林西南综合变	10	400	133
5499	丰县	PMS_大沙河镇小万村东综合变	10	400	203
5500	丰县	PMS_丰县大沙河镇施集西北综合变	10	400	190
5501	丰县	PMS_大沙河镇八大家东南综合变	10	400	184
5502	丰县	PMS_大沙河镇李寨公用西南综合变	10	400	29
5503	丰县	PMS_大沙河镇孙花楼西南综合变	10	400	202
5504	丰县	PMS_丰县大沙河镇李寨岳庄南综合变	10	400	217
5505	丰县	PMS_大沙河镇果区北综合变	10	400	235
5506	丰县	PMS_大沙河镇曲房寺东综合变	10	400	189
5507	丰县	丰县大沙河镇岳庄步行街综合变	10	400	153
5508	丰县	丰县大沙河镇陈楼西北综合变	10	400	210
5509	丰县	PMS_大沙河镇范庄西北综合变	10	400	183
5510	丰县	PMS_大沙河镇高井北综合变	10	400	245
5511	丰县	丰县大沙河镇杨集南2号综合变	10	400	110
5512	丰县	丰县大沙河镇杨集北综合变	10	400	284
5513	丰县	丰县大沙河镇老陈庄西北综合变	10	400	141
5514	丰县	丰县大沙河镇岳庄转盘西综合变	10	400	60
5515	丰县	PMS_丰县大沙河镇六座楼东北综合变	10	400	153
5516	丰县	PMS_大沙河镇岳庄新村2号综合变	10	500	250
5517	丰县	PMS_大沙河镇岳庄新村1号综合变	10	500	231
5518	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳庄新村4#配变	10	500	217
5519	丰县	PMS_大沙河镇岳庄新村3#配变	10	500	135
5520	丰县	丰县大沙河镇果都别院2号综合变	10	800	640
5521	丰县	丰县大沙河镇果都别院1号综合变	10	800	538
5522	丰县	丰县大沙河镇蔡西综合变	10	400	102
5523	丰县	丰县大沙河镇六场综合变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5524	丰县	丰县大沙河镇沙河人家1#综合变	10	630	403
5525	丰县	丰县大沙河镇沙河人家2#综合变	10	500	335
5526	丰县	大沙河西陈庄变	10	630	288
5527	丰县	大沙河镇包楼西南综合变	10	400	156
5528	丰县	丰县大沙河镇高井新村1号综合变	10	400	171
5529	丰县	丰县大沙河镇高井新村2号综合变	10	400	244
5530	丰县	丰县大沙河镇李口北综合变	10	200	79
5531	丰县	大沙河1#综合变	10	200	159
5532	丰县	大沙河镇岳庄七队综合变	10	400	320
5533	丰县	丰县大沙河镇八大家西南综合变	10	315	94
5534	丰县	大沙河镇破楼新村二号综合变	10	400	242
5535	丰县	丰县大沙河镇食城北2号综合变	10	400	0
5536	丰县	丰县大沙河镇林兆府北综合变	10	400	120
5537	丰县	丰县大沙河镇李寨风水缘1号综合变	10	400	253
5538	丰县	丰县大沙河镇李寨风水缘2号综合变	10	400	237
5539	丰县	丰县大沙河镇夹河北综合变	10	400	81
5540	丰县	丰县大沙河镇西陈庄北综合变	10	100	57
5541	丰县	丰县大沙河镇古黄河综合变	10	100	57
5542	丰县	丰县大沙河镇杨集西北综合变	10	400	0
5543	丰县	丰县孙楼镇新季庄东	10	400	78
5544	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新村六号变	10	400	101
5545	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新村七号变	10	400	88
5546	丰县	丰县孙楼镇邵庄东南	10	315	138
5547	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄西南	10	400	134
5548	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼西	10	200	16
5549	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新二号变	10	400	131
5550	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新三号变	10	400	155
5551	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新四号变	10	400	121
5552	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼西孔集	10	200	52
5553	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼新	10	200	92
5554	丰县	丰县孙楼镇庞庄新	10	200	0
5555	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新五号变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5556	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄西	10	200	38
5557	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄后	10	200	29
5558	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧元楼东	10	400	36
5559	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧元楼西	10	400	166
5560	丰县	丰县孙楼镇李楼南	10	400	282
5561	丰县	丰县孙楼镇朱尧元楼2	10	200	74
5562	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄七队	10	400	186
5563	丰县	PMS_丰县孙楼镇高庄	10	400	112
5564	丰县	丰县孙楼镇沙园徐庄东	10	200	58
5565	丰县	丰县孙楼镇李路口	10	400	150
5566	丰县	丰县孙楼镇高楼北	10	400	203
5567	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼西	10	400	98
5568	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄北	10	400	170
5569	丰县	丰县孙楼镇张庄六队	10	400	90
5570	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼南	10	400	114
5571	丰县	丰县孙楼镇叶庄南	10	400	85
5572	丰县	PMS_丰县孙楼镇三教堂南	10	400	140
5573	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼大队	10	400	151
5574	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄东南	10	400	41
5575	丰县	PMS_丰县孙楼镇奚庄屈庄配变	10	400	196
5576	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼前于楼	10	400	146
5577	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼	10	200	31
5578	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼李庄	10	400	232
5579	丰县	丰县孙楼镇仇楼吴庄	10	400	157
5580	丰县	丰县孙楼镇仇楼后于楼	10	400	115
5581	丰县	丰县孙楼镇季庙后队	10	400	169
5582	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙一队	10	160	50
5583	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙西队	10	400	233
5584	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙二队	10	400	190
5585	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼四队	10	400	221
5586	丰县	丰县孙楼镇习庄南	10	400	141
5587	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄齐庄	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5588	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄北	10	250	124
5589	丰县	丰县孙楼镇张楼大队	10	400	145
5590	丰县	PMS_丰县孙楼镇八里井	10	400	208
5591	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄新	10	400	167
5592	丰县	丰县孙楼镇叶庄西	10	400	125
5593	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼新季庄	10	200	111
5594	丰县	丰县孙楼镇叶庄	10	400	0
5595	丰县	丰县孙楼镇双高楼	10	400	95
5596	丰县	丰县孙楼镇宁庄东	10	400	140
5597	丰县	丰县孙楼镇蔡楼兴	10	400	200
5598	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北	10	400	66
5599	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼工业区	10	200	91
5600	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄前吴庄新农村配变	10	400	226
5601	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园王庄	10	200	0
5602	丰县	丰县孙楼镇沙园新	10	400	146
5603	丰县	丰县孙楼镇巩庄新综合变	10	400	66
5604	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼西	10	400	131
5605	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼新	10	400	143
5606	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼东	10	400	98
5607	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄八队	10	200	78
5608	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新	10	400	118
5609	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙东	10	400	239
5610	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙岗子西北配变	10	400	164
5611	丰县	丰县孙楼镇十里庙岗子后配变	10	400	193
5612	丰县	PMS_丰县孙楼镇宁庄东南	10	400	173
5613	丰县	丰县孙楼镇公变东综合变	10	400	61
5614	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙小于楼综合变	10	200	94
5615	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常	10	200	46
5616	丰县	PMS_丰县孙楼镇十岗子西队	10	400	135
5617	丰县	丰县孙楼镇果园	10	400	60
5618	丰县	丰县孙楼镇十里庙村十里庙综合变	10	200	43
5619	丰县	PMS_丰县孙楼镇巩庄西	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5620	丰县	PMS_丰县孙楼镇小洼南	10	400	218
5621	丰县	丰县孙楼镇段庄	10	400	39
5622	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼	10	400	178
5623	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼三队	10	200	69
5624	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼二队	10	400	142
5625	丰县	丰县孙楼镇张新庄	10	400	142
5626	丰县	丰县孙楼镇金庄张庄	10	400	182
5627	丰县	丰县孙楼镇韩桥西	10	400	51
5628	丰县	丰县孙楼镇朱尧村元楼综合变	10	400	175
5629	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼西南	10	200	0
5630	丰县	丰县孙楼镇朱尧仇新	10	400	127
5631	丰县	PMS_华山镇苇子坑村谢楼南综合变	10	200	47
5632	丰县	华山镇驻地供电西综合变	10	400	70
5633	泉山	吴韩1箱变变压器	10	630	180
5634	泉山	吴农1箱变变压器	10	630	368
5635	泉山	潮鸣1配电室3变压器	10	800	426
5636	泉山	潮鸣1配电室1变压器	10	800	489
5637	泉山	潮鸣1配电室4变压器	10	800	394
5638	泉山	潮鸣1配电室2变压器	10	800	452
5639	泉山	潮鸣2配电室1变压器	10	800	461
5640	泉山	潮鸣2配电室4变压器	10	800	474
5641	泉山	潮鸣2配电室3变压器	10	800	416
5642	泉山	潮鸣2配电室2变压器	10	800	331
5643	泉山	碧水栖庭2配电室1变压器	10	630	464
5644	泉山	碧水栖庭组合配电站1变压器	10	800	526
5645	泉山	碧水栖庭2配电室3变压器	10	630	470
5646	泉山	碧水栖庭组合配电站2变压器	10	800	544
5647	泉山	碧水栖庭2配电室4变压器	10	630	478
5648	泉山	碧水栖庭2配电室2变压器	10	630	478
5649	泉山	君兰湖山配电室1变压器	10	800	535
5650	泉山	君兰湖山配电室3变压器	10	800	557
5651	泉山	君兰湖山配电室2变压器	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5652	泉山	君兰湖山配电室4变压器	10	800	517
5653	泉山	云锦雅苑3配电室3变压器	10	800	496
5654	泉山	云锦雅苑3配电室2变压器	10	800	557
5655	泉山	云锦雅苑4配电室1变压器	10	800	486
5656	泉山	云锦雅苑4配电室2变压器	10	800	519
5657	泉山	桥古线13-3南1	10	400	229
5658	泉山	观云华府1配电室1变压器	10	800	621
5659	泉山	观云华府1配电室3变压器	10	800	611
5660	泉山	观云华府1配电室2变压器	10	800	552
5661	泉山	观云华府组合配电站2变压器	10	800	616
5662	泉山	观云华府组合配电站1变压器	10	800	618
5663	泉山	观云华府1配电室4变压器	10	800	610
5664	泉山	翡翠天地二期2配电室4变压器	10	800	359
5665	泉山	翡翠天地二期1配电室1变压器	10	800	475
5666	泉山	翡翠天地二期1配电室3变压器	10	800	412
5667	泉山	翡翠天地二期2配电室3变压器	10	800	344
5668	泉山	翡翠天地二期1配电室2变压器	10	800	287
5669	泉山	翡翠天地二期2配电室1变压器	10	800	425
5670	泉山	翡翠天地二期2配电室2变压器	10	800	449
5671	泉山	翡翠天地二期1配电室4变压器	10	800	424
5672	泉山	翟马1箱变变压器	10	630	313
5673	泉山	翟太2箱变变压器	10	630	338
5674	泉山	文华园二期2箱变变压器	10	800	476
5675	泉山	文华园二期1箱变变压器	10	800	475
5676	泉山	煤建南村2箱变变压器	10	630	274
5677	泉山	煤建南村1箱变变压器	10	630	229
5678	泉山	煤建南村4箱变变压器	10	630	249
5679	泉山	煤建南村3箱变变压器	10	630	248
5680	泉山	崑崙御4配电室1变压器	10	800	293
5681	泉山	崑崙御7配电室1变压器	10	800	446
5682	泉山	崑崙御6配电室4变压器	10	800	419
5683	泉山	崑崙御5配电室3变压器	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5684	泉山	崑崙御5配电室1变压器	10	800	440
5685	泉山	崑崙御4配电室3变压器	10	800	516
5686	泉山	崑崙御6配电室2变压器	10	800	480
5687	泉山	崑崙御7配电室4变压器	10	800	316
5688	泉山	崑崙御5配电室2变压器	10	800	500
5689	泉山	崑崙御4配电室2变压器	10	800	512
5690	泉山	崑崙御7配电室2变压器	10	800	408
5691	泉山	崑崙御6配电室1变压器	10	800	526
5692	泉山	崑崙御7配电室3变压器	10	800	521
5693	泉山	崑崙御4配电室4变压器	10	800	506
5694	泉山	崑崙御6配电室3变压器	10	800	412
5695	泉山	崑崙御5配电室4变压器	10	800	439
5696	泉山	升食线4一9西1	10	400	205
5697	泉山	开湖1箱变变压器	10	630	384
5698	泉山	开湖2箱变变压器	10	630	281
5699	泉山	翟北箱变变压器	10	630	476
5700	泉山	奎山菜场箱变变压器	10	630	362
5701	泉山	奎山小学箱变变压器	10	630	95
5702	泉山	翡翠湖山1配电室2变压器	10	800	402
5703	泉山	翡翠湖山1配电室4变压器	10	800	423
5704	泉山	翡翠湖山2配电室4变压器	10	800	339
5705	泉山	翡翠湖山2配电室1变压器	10	800	451
5706	泉山	翡翠湖山2配电室3变压器	10	800	330
5707	泉山	翡翠湖山3配电室1变压器	10	800	399
5708	泉山	翡翠湖山1配电室1变压器	10	800	419
5709	泉山	翡翠湖山3配电室4变压器	10	800	435
5710	泉山	翡翠湖山2配电室2变压器	10	800	422
5711	泉山	翡翠湖山3配电室2变压器	10	800	453
5712	泉山	翡翠湖山3配电室3变压器	10	800	383
5713	泉山	翡翠湖山1配电室3变压器	10	800	427
5714	泉山	星湖尚苑配电室2变压器	10	800	466
5715	泉山	星湖尚苑配电室1变压器	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5716	泉山	矿山东路2箱变变压器	10	630	239
5717	泉山	矿山东路1箱变变压器	10	630	349
5718	泉山	理想城4配电室4变压器	10	800	410
5719	泉山	理想城5配电室1变压器	10	800	494
5720	泉山	理想城4配电室1变压器	10	800	466
5721	泉山	理想城5配电室3变压器	10	800	445
5722	泉山	理想城3配电室3变压器	10	800	399
5723	泉山	理想城5配电室2变压器	10	800	438
5724	泉山	理想城4配电室3变压器	10	800	294
5725	泉山	理想城3配电室4变压器	10	800	469
5726	泉山	理想城5配电室4变压器	10	800	404
5727	泉山	理想城4配电室2变压器	10	800	394
5728	泉山	理想城3配电室2变压器	10	800	451
5729	泉山	理想城3配电室1变压器	10	800	320
5730	泉山	苏淮线11	10	400	170
5731	泉山	家和苑1箱变变压器	10	400	179
5732	泉山	家和苑2箱变变压器	10	400	227
5733	泉山	铂悦府2配电室2变压器	10	630	224
5734	泉山	铂悦府1配电室2变压器	10	630	372
5735	泉山	铂悦府1配电室3变压器	10	630	361
5736	泉山	铂悦府1配电室4变压器	10	630	327
5737	泉山	铂悦府3配电室3变压器	10	630	394
5738	泉山	铂悦府3配电室2变压器	10	630	292
5739	泉山	铂悦府3配电室1变压器	10	630	365
5740	泉山	铂悦府2配电室4变压器	10	630	375
5741	泉山	铂悦府3配电室4变压器	10	630	367
5742	泉山	铂悦府2配电室3变压器	10	630	375
5743	泉山	金鼎时代大厦配电室3变压器	10	630	209
5744	泉山	金鼎时代大厦配电室4变压器	10	630	223
5745	泉山	金鼎时代大厦配电室1变压器	10	630	273
5746	泉山	金鼎时代大厦配电室2变压器	10	630	192
5747	泉山	西段一1箱变变压器	10	630	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5748	泉山	西段一3箱变变压器	10	630	451
5749	泉山	西段一2箱变变压器	10	630	362
5750	泉山	西段一4箱变变压器	10	630	227
5751	泉山	紫阙台3配电室4变压器	10	630	288
5752	泉山	紫阙台2配电室2变压器	10	630	209
5753	泉山	紫阙台3配电室1变压器	10	630	339
5754	泉山	紫阙台1配电室1变压器	10	800	400
5755	泉山	紫阙台2配电室3变压器	10	630	294
5756	泉山	紫阙台1配电室2变压器	10	800	402
5757	泉山	紫阙台2配电室4变压器	10	630	310
5758	泉山	紫阙台2配电室1变压器	10	630	301
5759	泉山	紫阙台3配电室3变压器	10	630	336
5760	泉山	紫阙台3配电室2变压器	10	630	384
5761	泉山	智慧小镇1配电室4变压器	10	800	522
5762	泉山	智慧小镇1配电室3变压器	10	800	457
5763	泉山	智慧小镇1配电室1变压器	10	800	221
5764	泉山	智慧小镇1配电室2变压器	10	800	540
5765	泉山	翟犁2箱变变压器	10	630	467
5766	泉山	古景1箱变变压器	10	630	351
5767	泉山	海郑巷箱变变压器	10	630	293
5768	泉山	奎太一线27-3=5分1北	10	400	176
5769	泉山	奎太一线27-3=5分1南	10	400	109
5770	泉山	花语城二期1配电室3变压器	10	800	515
5771	泉山	花语城二期1配电室2变压器	10	800	308
5772	泉山	花语城二期7配电室3变压器	10	800	459
5773	泉山	花语城二期2配电室4变压器	10	800	325
5774	泉山	花语城二期2配电室3变压器	10	800	376
5775	泉山	花语城二期1配电室1变压器	10	800	402
5776	泉山	花语城组合配电站2变压器	10	800	435
5777	泉山	花语城二期3配电室2变压器	10	800	348
5778	泉山	花语城二期7配电室2变压器	10	800	404
5779	泉山	花语城二期2配电室2变压器	10	800	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5780	泉山	花语城二期7配电室4变压器	10	800	503
5781	泉山	花语城组合配电站3变压器	10	800	428
5782	泉山	花语城二期3配电室1变压器	10	800	256
5783	泉山	花语城二期2配电室1变压器	10	800	183
5784	泉山	花语城二期1配电室4变压器	10	800	386
5785	泉山	花语城组合配电站1变压器	10	800	484
5786	泉山	花语城二期3配电室3变压器	10	800	431
5787	泉山	花语城二期3配电室4变压器	10	800	316
5788	泉山	花语城二期7配电室1变压器	10	800	420
5789	泉山	花语城组合配电站4变压器	10	800	392
5790	泉山	星宿生活广场组合配电站1变压器	10	800	572
5791	泉山	云西箱变变压器	10	630	197
5792	泉山	星宿生活广场组合配电站2变压器	10	800	541
5793	泉山	PMS_望塔景园小区配电室2变压器	10	500	142
5794	泉山	PMS_奎太一线23一4=1	10	400	148
5795	泉山	民健园7箱变变压器	10	500	158
5796	泉山	正德广场1箱变变压器	10	630	419
5797	泉山	PMS_正德广场2箱变变压器	10	630	397
5798	泉山	PMS_翠湖御景5配电室1变压器	10	800	376
5799	泉山	PMS_翠湖御景5配电室2变压器	10	800	425
5800	泉山	PMS_翠湖御景5配电室3变压器	10	800	315
5801	泉山	PMS_翠湖御景1配电室1变压器	10	800	310
5802	泉山	PMS_翠湖御景1配电室3变压器	10	800	300
5803	泉山	PMS_翠湖御景1配电室2变压器	10	800	316
5804	泉山	PMS_翠湖御景2配电室1变压器	10	1000	441
5805	泉山	PMS_翠湖御景2配电室2变压器	10	1000	337
5806	泉山	PMS_坤泰御景湾配电室1变压器	10	800	168
5807	泉山	PMS_翟七一线48一2=1≡3	10	400	151
5808	泉山	PMS_桥安线3一7	10	400	33
5809	泉山	PMS_翟七一线52南3=1	10	400	190
5810	泉山	七东三线翟南段2	10	630	143
5811	泉山	PMS_华辰丽景2配电室1变压器	10	800	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5812	泉山	PMS_华辰丽景2配电室2变压器	10	800	526
5813	泉山	PMS_西中线34-1	10	250	139
5814	泉山	PMS_矿大软件园配电室1变压器	10	800	241
5815	泉山	PMS_矿大软件园配电室2变压器	10	800	408
5816	泉山	73061部队3箱变变压器	10	630	418
5817	睢宁	PMS_凌城方庄后王台	10	200	39
5818	睢宁	PMS_凌城九组台	10	400	108
5819	睢宁	凌城方庄前王台	10	400	92
5820	睢宁	PMS_凌城丁楼村部台	10	200	67
5821	睢宁	凌城农贸市场北台	10	400	62
5822	睢宁	凌城方庄村北台	10	250	0
5823	睢宁	PMS_凌城三丁新农村2变	10	400	127
5824	睢宁	PMS_凌城张庙李庄台	10	200	58
5825	睢宁	凌城张付庄庄台	10	200	80
5826	睢宁	凌城张付付庄台	10	400	88
5827	睢宁	PMS_凌城永丰孙庄台	10	400	197
5828	睢宁	PMS_凌城夏圩村王庄台	10	200	69
5829	睢宁	PMS_凌城夏圩村圩三台	10	200	44
5830	睢宁	PMS_凌城新李村朱庄东台	10	400	64
5831	睢宁	PMS_凌城杨圩村凡庄台	10	200	52
5832	睢宁	PMS_凌城永丰村李庄台	10	400	125
5833	睢宁	PMS_凌城杨圩村陈庄台	10	400	153
5834	睢宁	凌城新河村后李台	10	200	60
5835	睢宁	PMS_凌城街道宣武台	10	400	105
5836	睢宁	凌城新李村李庄台	10	400	157
5837	睢宁	PMS_凌城街道旭旺台	10	400	87
5838	睢宁	PMS_凌城杨圩村沙河台	10	400	205
5839	睢宁	凌城街道东北台	10	400	26
5840	睢宁	凌城新李单变台	10	400	221
5841	睢宁	凌城新李朱庄北台	10	200	0
5842	睢宁	PMS_凌城棋杆村新农村1#台	10	200	0
5843	睢宁	PMS_凌城棋杆瓦坊台	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5844	睢宁	PMS_凌城棋杆高庄台	10	200	43
5845	睢宁	凌城凌闸新集台	10	200	80
5846	睢宁	凌城凌闸宋庄台	10	400	216
5847	睢宁	PMS_凌城棋杆村部台	10	400	186
5848	睢宁	PMS_凌城后湖王集街道中台	10	200	18
5849	睢宁	PMS_凌城后湖王集张圩台	10	200	63
5850	睢宁	PMS_凌城新河村前李台	10	200	50
5851	睢宁	PMS_凌城沙庄东台	10	200	19
5852	睢宁	PMS_凌城孙薛薛庄台	10	200	58
5853	睢宁	凌城菜宅菜庄2#变台	10	400	170
5854	睢宁	PMS_凌城街道汪新台	10	400	172
5855	睢宁	凌城街道东南台	10	400	0
5856	睢宁	PMS_凌城东大街农贸-1台	10	400	74
5857	睢宁	PMS_凌城陶炉仲庄台	10	200	47
5858	睢宁	凌城杨圩村部台	10	200	7
5859	睢宁	PMS_凌城陶炉村陶庄台公变	10	400	186
5860	睢宁	PMS_凌城街道东台	10	400	0
5861	睢宁	凌城张付刘庄台	10	400	0
5862	睢宁	凌城三丁村开发区1变台	10	400	84
5863	睢宁	凌城叶圩雪西组（王甫标）	10	100	0
5864	睢宁	PMS_凌城胜利代庄台	10	200	0
5865	睢宁	PMS_凌城棋杆许王台	10	400	136
5866	睢宁	PMS_凌城新李街道台	10	400	68
5867	睢宁	PMS_凌城新李秦庄	10	200	10
5868	睢宁	PMS_凌城余海新庄台	10	400	133
5869	睢宁	PMS_凌城张付村西台	10	200	55
5870	睢宁	PMS_凌城张付村庄庄台洪场	10	400	192
5871	睢宁	PMS_凌城胜利李庄	10	200	0
5872	睢宁	凌城张付北台公变	10	200	115
5873	睢宁	凌城张庙陈庄台	10	200	16
5874	睢宁	PMS_凌城张庙村部台	10	200	0
5875	睢宁	PMS_凌城三丁南台	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5876	睢宁	凌城凌城村	10	200	21
5877	睢宁	PMS_凌城三丁村刘圩台公变	10	200	32
5878	睢宁	PMS_凌城三丁北台	10	200	10
5879	睢宁	凌城魏祠东位台	10	200	3
5880	睢宁	凌城魏祠南台	10	200	55
5881	睢宁	PMS_凌城魏祠东鲍台	10	200	33
5882	睢宁	PMS_凌城张付工业园-2	10	400	33
5883	睢宁	凌城张付王凤圩	10	200	10
5884	睢宁	PMS_凌城三李申庄台	10	400	109
5885	睢宁	PMS_凌城方庄村部台	10	200	79
5886	睢宁	凌城新李朱庄台	10	250	0
5887	睢宁	凌城孙薛刘庄台	10	200	83
5888	睢宁	PMS_凌城新河南台	10	200	74
5889	丰县	丰县孙楼镇韩桥东	10	400	66
5890	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯西	10	400	264
5891	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱窑村朱窑西	10	400	247
5892	丰县	PMS_丰县孙楼镇曹庄西	10	400	174
5893	丰县	丰县孙楼镇小孙楼	10	400	28
5894	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼西南	10	400	162
5895	丰县	丰县孙楼镇陈楼北	10	400	3
5896	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元南	10	400	154
5897	丰县	丰县孙楼镇张里元北	10	200	87
5898	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里园小李庄	10	400	137
5899	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元大队	10	400	131
5900	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元	10	400	199
5901	丰县	丰县孙楼镇张里园村东新综合变	10	400	159
5902	丰县	丰县孙楼镇张里园村西	10	400	120
5903	丰县	丰县孙楼镇三教堂西	10	400	130
5904	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼	10	400	215
5905	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄东三号综合变	10	400	161
5906	丰县	丰县孙楼镇邵庄东	10	400	193
5907	丰县	PMS_丰县孙楼镇史黑楼东	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5908	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄	10	400	187
5909	丰县	丰县孙楼镇邵庄王庄	10	400	155
5910	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄北（孙楼镇邵庄村邵庄）	10	200	0
5911	丰县	丰县孙楼镇金庄	10	400	124
5912	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼	10	400	77
5913	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙前队	10	400	143
5914	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙小队	10	200	27
5915	丰县	PMS_丰县孙楼镇十于楼西	10	400	187
5916	丰县	PMS_丰县孙楼镇小洼	10	400	183
5917	丰县	孙楼镇穆楼综合变	10	400	135
5918	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙后队	10	400	185
5919	丰县	PMS_丰县孙楼镇位庄	10	400	175
5920	丰县	丰县孙楼镇三关庙前队	10	400	87
5921	丰县	丰县孙楼镇赵河涯小于楼	10	400	63
5922	丰县	丰县孙楼镇大朱尧	10	400	182
5923	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯	10	200	91
5924	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯后队	10	400	176
5925	丰县	丰县孙楼镇卜庄	10	400	128
5926	丰县	PMS_丰县孙楼镇十于楼东	10	400	59
5927	丰县	丰县孙楼镇大洼	10	400	154
5928	丰县	丰县孙楼镇蔡楼南	10	400	112
5929	丰县	丰县孙楼镇驻地综合变	10	400	0
5930	丰县	丰县孙楼镇公变南	10	400	86
5931	丰县	丰县孙楼镇才楼工业区(孙楼镇蔡楼村)	10	315	193
5932	丰县	丰县孙楼镇陈楼九组西	10	315	64
5933	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼东	10	200	0
5934	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄大队	10	200	0
5935	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼新村	10	200	93
5936	丰县	丰县孙楼镇孙三楼南	10	200	0
5937	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼前	10	200	0
5938	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼中	10	200	56
5939	丰县	丰县孙楼镇孙三楼西南	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5940	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼西	10	400	70
5941	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼中	10	400	146
5942	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧仇庄	10	400	71
5943	丰县	丰县孙楼镇刘楼一队	10	400	218
5944	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼张庄	10	400	206
5945	丰县	PMS_丰县孙楼镇镇驻地后西	10	315	63
5946	丰县	丰县孙楼镇蔡楼一队	10	400	35
5947	丰县	丰县孙楼镇镇驻地后东综合变	10	400	58
5948	丰县	丰县孙楼镇小孙楼新综合变	10	400	202
5949	丰县	丰县孙楼镇邵庄西三号综合变	10	200	20
5950	丰县	PMS_丰县孙楼镇小孙楼西	10	400	38
5951	丰县	丰县孙楼镇赵河涯村郭辛庄	10	200	0
5952	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园徐庄公变	10	400	185
5953	丰县	PMS_丰县孙楼镇周王庄公变	10	400	114
5954	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼西北公变	10	400	131
5955	丰县	丰县孙楼镇赵河崖常洼公变	10	400	151
5956	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯前队公变	10	200	56
5957	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园巩庄东公变	10	400	167
5958	丰县	丰县孙楼镇沙园李庄公变	10	400	31
5959	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北公变	10	200	76
5960	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元西公变	10	400	101
5961	丰县	PMS_丰县孙楼镇皇元公变	10	200	73
5962	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙村十里庙后队公变	10	400	176
5963	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙东队公变	10	400	171
5964	丰县	丰县孙楼镇魏庄村曹庄东综合变	10	200	0
5965	丰县	丰县孙楼镇叶庄东公变	10	400	93
5966	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼公变	10	400	129
5967	丰县	丰县孙楼镇陈楼三队公变	10	400	56
5968	丰县	丰县孙楼镇陈楼西北公变	10	400	108
5969	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄大队公变	10	200	42
5970	丰县	丰县孙楼镇李路口北	10	200	108
5971	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄新村1号变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5972	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄新村2号变	10	400	153
5973	丰县	丰县孙楼镇刘庄北综合变	10	200	60
5974	丰县	丰县孙楼镇赵楼南综合变	10	200	64
5975	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙元王庄东北综合变	10	400	0
5976	丰县	丰县孙楼镇仇楼二号综合变	10	400	88
5977	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄二号综合变	10	400	182
5978	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯后二号综合变	10	200	47
5979	丰县	丰县孙楼镇邵庄东二号综合变	10	630	219
5980	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄西二号变	10	400	164
5981	丰县	丰县孙楼镇陈楼九组南综合变	10	400	60
5982	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼东北2#综合变	10	400	197
5983	丰县	丰县孙楼镇蔡楼大队南综合变	10	400	84
5984	丰县	PMS_丰县孙楼镇宁庄东北综合变	10	400	20
5985	丰县	PMS_丰县孙楼镇高庄新	10	200	36
5986	丰县	丰县孙楼镇陈楼八队	10	400	0
5987	丰县	丰县孙楼镇PB陈楼九组	10	400	0
5988	丰县	丰县孙楼镇陈楼六队	10	400	178
5989	丰县	丰县孙楼镇李路口南	10	400	0
5990	丰县	丰县孙楼镇十里庙南零一	10	200	39
5991	丰县	PMS_丰县孙楼镇双高楼新	10	200	81
5992	丰县	丰县孙楼镇仇庄西	10	400	130
5993	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼东	10	400	183
5994	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯村卜庄东综合变	10	200	13
5995	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼东综合变	10	400	202
5996	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼综合变	10	200	6
5997	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯西新综合变	10	400	223
5998	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙二队新综合变	10	200	22
5999	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村王庄综合变	10	400	170
6000	丰县	丰县孙楼镇魏庄新综合变	10	400	201
6001	丰县	PMS_丰县孙楼镇穆楼西综合变	10	400	169
6002	丰县	PMS_丰县孙楼镇穆楼北综合变	10	400	206
6003	丰县	丰县孙楼镇三关庙前南综合变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6004	丰县	PMS_丰县孙楼镇段庄西综合变	10	400	195
6005	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼西综合变	10	400	129
6006	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯东新综合变	10	400	86
6007	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵庄综合变	10	400	144
6008	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼东南综合变	10	400	41
6009	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼北综合变	10	400	135
6010	丰县	丰县孙楼镇张新庄新综合变	10	400	201
6011	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼新综合变	10	400	173
6012	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙一队新综合变	10	200	0
6013	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼三组综合变	10	400	160
6014	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼西北综合变	10	400	272
6015	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庄综合变	10	400	182
6016	丰县	丰县孙楼镇庞庄北综合变	10	400	201
6017	丰县	丰县孙楼镇庞庄一队综合变	10	400	155
6018	丰县	丰县孙楼镇司元综合变	10	400	75
6019	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄三号综合变	10	400	103
6020	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄南二号综合变	10	400	169
6021	丰县	PMS_丰县孙楼镇三河里综合变	10	400	94
6022	丰县	PMS_丰县孙楼镇黄浦杏园综合变	10	400	202
6023	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼西综合变	10	200	82
6024	丰县	丰县孙楼镇宁庄西综合变	10	400	154
6025	丰县	丰县孙楼镇桃园南综合变	10	400	74
6026	丰县	PMS_丰县孙楼镇桃园西北综合变	10	400	147
6027	丰县	PMS_丰县孙楼镇小洼中综合变	10	400	144
6028	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼一队北综合变	10	400	144
6029	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼二队西综合变	10	400	181
6030	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼三队西综合变	10	200	12
6031	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧综合变	10	400	132
6032	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧仇庄东综合变	10	400	135
6033	丰县	丰县孙楼镇邵庄王庄二号综合变	10	400	149
6034	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元南新综合变	10	400	106
6035	丰县	丰县孙楼镇张里元工业区新综合变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6036	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元大队新一号变	10	200	26
6037	丰县	丰县孙楼镇公变东新综合变	10	400	50
6038	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变西综合变	10	400	162
6039	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区四号综合变	10	400	151
6040	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区五号综合变	10	400	237
6041	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村大孙楼北综合变	10	400	186
6042	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变东北一号综合变	10	400	38
6043	丰县	PMS_丰县孙楼镇韩桥东二号	10	200	45
6044	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼三队综合变	10	200	75
6045	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼木业园区一号综合变	10	400	0
6046	丰县	丰县孙楼镇叶庄南三号综合变	10	630	180
6047	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区一号综合变	10	400	173
6048	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧新农村综合变	10	400	115
6049	丰县	丰县孙楼镇蔡楼大队中综合变	10	400	182
6050	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北3#综合变	10	400	87
6051	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄4#综合变	10	200	19
6052	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄三号综合变	10	200	70
6053	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄张庄二号变	10	400	143
6054	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼兴西综合变	10	400	156
6055	丰县	PMS_丰县孙楼镇大孙楼综合变	10	200	102
6056	丰县	PMS_丰县孙楼镇李庄西综合变	10	400	52
6057	丰县	PMS_丰县孙楼镇李路口西	10	200	75
6058	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼木业园区二号综合变	10	400	45
6059	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区五号综合变	10	400	119
6060	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼东队综合变	10	400	49
6061	丰县	丰县孙楼镇大孙楼东综合变	10	400	0
6062	丰县	丰县孙楼镇张里元大队三号综合变	10	400	191
6063	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村孙楼北新综合变	10	400	7
6064	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄齐庄1#综合变	10	400	60
6065	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄南1#综合变	10	400	130
6066	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵楼东南综合变	10	400	0
6067	丰县	丰县孙楼镇李路口东综合变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6068	丰县	丰县孙楼镇仇新南综合变	10	315	45
6069	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄新村综合变	10	200	85
6070	丰县	丰县孙楼镇金庄西南二号变	10	400	130
6071	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼一号综合变	10	200	83
6072	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼新1#变	10	400	138
6073	丰县	丰县孙楼镇司元1#综合变	10	400	186
6074	丰县	丰县孙楼镇大洼村刘楼综合变	10	400	46
6075	丰县	丰县孙楼镇李楼新北综合变	10	400	187
6076	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北4#综合变	10	630	105
6077	丰县	孙楼镇蔡楼东北5#综合变	10	400	22
6078	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变西南二号综合变	10	400	189
6079	丰县	孙楼镇金山新村5号变	10	500	166
6080	丰县	PMS_丰县孙楼镇段庄东南综合变	10	400	172
6081	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼村张楼大队南综合变	10	400	245
6082	丰县	丰县孙楼镇季庙一队二号综合变	10	400	146
6083	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙后南综合变	10	400	230
6084	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧东综合变	10	200	0
6085	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙东队二号综合变	10	200	28
6086	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄东变	10	400	165
6087	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼四队东综合变	10	200	53
6088	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼西新综合变	10	400	32
6089	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄后新综合变	10	400	93
6090	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼一队新综合变	10	200	82
6091	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙东综合变	10	400	248
6092	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄村金庄新综合变	10	400	148
6093	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村王庄大队北综合变	10	400	196
6094	丰县	丰县孙楼镇朱尧村仇庄二号综合变	10	400	139
6095	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄村金庄2＃综合变	10	400	35
6096	丰县	PMS_丰县孙楼镇三教堂中综合变	10	400	176
6097	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧西二号综合变	10	400	238
6098	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼新北综合变	10	400	182
6099	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄张庄二号新	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6100	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧新村综合变	10	400	225
6101	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯西北综合变	10	400	173
6102	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼南综合变	10	400	235
6103	丰县	PMS_丰县孙楼镇皇甫杏园北综合变	10	400	167
6104	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼四队西综合变	10	400	183
6105	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼张庄新综合变	10	400	123
6106	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧仇新二号综合变	10	400	236
6107	丰县	PMS_丰县孙楼镇穆楼西二号综合变	10	400	103
6108	丰县	丰县孙楼镇公变东二号综合变	10	400	0
6109	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元大队二号综合变	10	400	136
6110	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯东北综合变	10	400	104
6111	丰县	PMS_丰县孙楼镇胡集综合变	10	400	188
6112	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庄前综合变	10	400	202
6113	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庄前新综合变	10	400	147
6114	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼工业区三号综合变	10	400	202
6115	丰县	PMS_丰县孙楼镇三教堂西二号综合变	10	400	145
6116	丰县	丰县孙楼镇十里庙前队新综合变	10	400	88
6117	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙二队二号综合变	10	400	193
6118	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄北二号综合变	10	400	118
6119	丰县	PMS_丰县孙楼镇李庄北综合变	10	400	281
6120	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区三号综合变	10	400	120
6121	丰县	PMS_丰县孙楼镇魏庄北综合变	10	400	164
6122	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼村新季庄西综合变	10	400	86
6123	丰县	PMS_丰县孙楼镇三官庙北综合变	10	400	213
6124	丰县	丰县孙楼镇史黑楼南二号综合变	10	400	192
6125	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区六号综合变	10	400	125
6126	丰县	丰县孙楼镇步行街一号综合变	10	400	0
6127	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼八里井北综合变	10	400	169
6128	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区二号综合变	10	400	175
6129	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区三号综合变	10	400	225
6130	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变东北三号综合变	10	400	0
6131	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北六号综合变	10	630	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6132	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱园综合变	10	400	217
6133	丰县	丰县孙楼镇高楼村高楼五组综合变	10	400	253
6134	丰县	丰县孙楼镇魏庄村曹庄北综合变	10	400	129
6135	丰县	丰县孙楼镇大洼北综合变	10	200	22
6136	丰县	丰县孙楼镇孙楼村赵庄中综合变	10	400	0
6137	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄村前吴庄二号综合变	10	400	144
6138	丰县	丰县孙楼镇高楼南二号综合变	10	400	100
6139	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼村蔡兴北综合变	10	400	112
6140	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼村八里井南综合变	10	400	223
6141	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼兴东综合变	10	400	142
6142	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区二号综合变	10	400	137
6143	丰县	PMS_丰县孙楼镇张新庄村刘屯南综合变	10	400	231
6144	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东南综合变	10	400	0
6145	睢宁	凌城蔡宅陈圩台	10	200	25
6146	睢宁	PMS_凌城永丰祥西台	10	200	68
6147	睢宁	PMS_凌城永丰场西台	10	200	46
6148	睢宁	凌城凌闸陈庄台	10	200	85
6149	睢宁	凌城李圩南台	10	400	160
6150	睢宁	PMS_凌城余海岳庄台	10	200	64
6151	睢宁	PMS_凌城夏圩陈西台	10	200	88
6152	睢宁	PMS_凌城三丁凡庄台	10	200	0
6153	睢宁	PMS_凌城胜利前进台	10	200	0
6154	睢宁	PMS_凌城胜利陈吴台	10	200	0
6155	睢宁	凌城胜利余庄台	10	400	148
6156	睢宁	凌城工业园三号台	10	400	0
6157	睢宁	凌城张付工业园一1	10	200	84
6158	睢宁	PMS_凌城前刘村部	10	200	19
6159	睢宁	PMS_凌城凌龙西台	10	200	34
6160	睢宁	PMS_凌城余海袁庄台	10	200	0
6161	睢宁	PMS_凌城三李村部台	10	200	0
6162	睢宁	PMS_凌城三李南台	10	200	0
6163	睢宁	PMS_凌城秦圩西洋台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6164	睢宁	PMS_凌城李圩北台	10	400	92
6165	睢宁	凌城李圩袁庄台	10	400	116
6166	睢宁	PMS_凌城郑庄东台	10	200	84
6167	睢宁	PMS_凌城永丰张徐台	10	400	187
6168	睢宁	凌城街道府前台	10	400	110
6169	睢宁	PMS_凌城新河西台	10	200	71
6170	睢宁	PMS_凌城新河东台	10	200	30
6171	睢宁	凌城张付胡庄	10	400	108
6172	睢宁	PMS_凌城杨圩新化台	10	200	0
6173	睢宁	凌城杨圩南台公变	10	200	61
6174	睢宁	PMS_凌城凌东王楼台	10	200	39
6175	睢宁	PMS_凌城沙庄张庄台	10	200	0
6176	睢宁	PMS_凌城后元村部台	10	400	194
6177	睢宁	凌城前元北台	10	200	37
6178	睢宁	凌城前元南台	10	200	5
6179	睢宁	PMS_凌城沙庄小沙台	10	200	87
6180	睢宁	凌城方庄西台	10	400	156
6181	睢宁	凌城方庄东台	10	200	67
6182	睢宁	PMS_凌城秦圩王庄台	10	400	147
6183	睢宁	PMS_凌城沙庄西台	10	200	69
6184	睢宁	PMS_凌城陶炉王庄	10	400	170
6185	睢宁	PMS_凌城叶圩张庄台	10	400	183
6186	睢宁	PMS_凌城叶圩北台	10	200	0
6187	睢宁	PMS_凌城民主胡庙台	10	200	30
6188	睢宁	PMS_凌城后湖周刘台	10	200	69
6189	睢宁	PMS_凌城丁楼李庄台	10	200	16
6190	睢宁	凌城丁楼北台	10	400	80
6191	睢宁	PMS_凌城丁楼西台	10	400	130
6192	睢宁	凌城杜沈东台	10	400	0
6193	睢宁	PMS_凌城杜沈南台	10	400	150
6194	睢宁	PMS_凌城杜沈西台	10	400	130
6195	睢宁	PMS_凌城杜沈北台	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6196	睢宁	PMS_凌城民主秦圩台	10	400	138
6197	睢宁	凌城民主西台	10	400	1
6198	睢宁	PMS_凌城民主李西台	10	200	15
6199	睢宁	PMS_凌城街道西台	10	400	73
6200	睢宁	凌城街道西南台	10	400	31
6201	睢宁	PMS_凌城后湖王集台	10	400	183
6202	睢宁	PMS_凌城街道南大街	10	400	199
6203	睢宁	PMS_凌城陶炉孙庄台	10	200	0
6204	睢宁	PMS_凌城三丁王马台	10	200	116
6205	睢宁	凌城凌东白果台	10	200	68
6206	睢宁	PMS_凌城叶圩薛庄台	10	200	0
6207	睢宁	凌城民主朱圩台	10	400	154
6208	睢宁	PMS_凌城民主前李台	10	200	23
6209	睢宁	PMS_凌城凌东张徐台	10	200	83
6210	睢宁	PMS_凌城陶炉后贾台	10	200	51
6211	睢宁	PMS_凌城杨圩北台	10	200	26
6212	睢宁	凌城新李沈庄台	10	400	176
6213	睢宁	PMS_凌城新李花园台	10	200	61
6214	睢宁	PMS_凌城孙薛孙庄台	10	200	94
6215	睢宁	PMS_凌城孙薛秦庄台	10	200	53
6216	睢宁	PMS_凌城孙薛赵庄台	10	200	18
6217	睢宁	凌城棋杆徐庄台	10	200	0
6218	睢宁	PMS_凌城郑庄李庄台	10	200	82
6219	睢宁	PMS_凌城郑庄村部台	10	400	196
6220	睢宁	凌城蔡宅西台	10	200	29
6221	睢宁	PMS_凌城蔡宅东台	10	200	58
6222	睢宁	PMS_凌城夏圩新庄台	10	200	67
6223	睢宁	PMS_凌城夏圩圩四台	10	400	155
6224	睢宁	凌城余海夏庄	10	200	38
6225	睢宁	PMS_凌城前刘东台	10	200	44
6226	睢宁	PMS_凌城前刘西台	10	200	60
6227	睢宁	PMS_凌城凌龙新洪台	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6228	睢宁	凌城叶圩叶东台	10	200	4
6229	睢宁	PMS_凌城孙薛前王台	10	200	35
6230	睢宁	PMS_凌城孙薛王圩台	10	200	28
6231	睢宁	凌城前元颜庄台	10	200	1
6232	睢宁	PMS_凌城凌龙新倪台	10	200	0
6233	睢宁	PMS_凌城李圩李西台	10	200	92
6234	睢宁	凌城秦圩陈庄台	10	200	30
6235	睢宁	凌城陶炉前贾台	10	200	78
6236	睢宁	凌城街道六组台	10	400	64
6237	睢宁	PMS_凌城杨圩王庄台	10	400	19
6238	睢宁	PMS_凌城棋杆周庄台	10	200	48
6239	睢宁	PMS_凌城余海朱庄台	10	200	37
6240	睢宁	PMS_凌城永丰祥庄北台	10	200	56
6241	睢宁	PMS_凌城胜利余庄西台	10	200	19
6242	睢宁	PMS_凌城余海中台	10	200	17
6243	睢宁	PMS_凌城孙薛新建台	10	200	89
6244	睢宁	PMS_凌城陈里赵庄台	10	200	47
6245	睢宁	PMS_凌城夏圩东台2#变	10	400	73
6246	睢宁	PMS_凌城陈里北台2#变	10	200	0
6247	睢宁	PMS_凌城前元五队台	10	200	73
6248	睢宁	PMS_凌城三李东南台	10	200	0
6249	睢宁	PMS_凌城郑庄徐宅台	10	200	1
6250	睢宁	PMS_凌城街道五组台	10	200	9
6251	睢宁	PMS_凌城叶圩薛东台	10	200	0
6252	睢宁	PMS_凌城沙庄岳庄台	10	200	0
6253	睢宁	PMS_凌城沙庄立新台	10	200	54
6254	睢宁	PMS_凌城沙庄汤庄台	10	200	37
6255	睢宁	PMS_凌城民主杜庄台	10	200	58
6256	睢宁	PMS_凌城民主村部台	10	200	0
6257	睢宁	PMS_凌城民主杜庄南台	10	200	0
6258	睢宁	PMS_凌城民主秦圩南台	10	200	29
6259	睢宁	PMS_凌城民主秦圩东台	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6260	睢宁	凌城杜沈腾庄台	10	400	187
6261	睢宁	PMS_凌城杜沈司庄台	10	200	63
6262	睢宁	PMS_凌城杜沈沈中台	10	200	97
6263	睢宁	PMS_凌城后元南台	10	200	64
6264	睢宁	PMS_凌城后湖王集王西台	10	200	53
6265	睢宁	PMS_凌城后元北台	10	200	31
6266	睢宁	PMS_凌城后湖刘西台	10	200	0
6267	睢宁	凌城后胡刘庄台	10	400	105
6268	睢宁	PMS_凌城民主朱圩西台	10	200	0
6269	睢宁	PMS_凌城民主朱圩东台	10	400	161
6270	睢宁	PMS_凌城后湖吴庄台	10	200	11
6271	睢宁	PMS_凌城胜利王庄台1#变	10	200	15
6272	睢宁	PMS_凌城胜利陈吴东台	10	200	21
6273	睢宁	凌城张付魏庄北台	10	400	0
6274	睢宁	PMS_凌城胜利西李一2变	10	200	20
6275	睢宁	PMS_凌城凌闸新庄西台	10	200	0
6276	睢宁	PMS_凌城魏祠西魏台	10	400	97
6277	睢宁	PMS_凌城李圩东台	10	200	77
6278	睢宁	凌城三李顾庄台	10	400	69
6279	睢宁	PMS_凌城凌闸八队台	10	200	55
6280	睢宁	PMS_凌城秦圩东北台	10	200	7
6281	睢宁	PMS_凌城孙薛唐庄台	10	200	62
6282	睢宁	PMS_凌城前刘朱庄台	10	200	65
6283	睢宁	PMS_凌城前刘南台	10	200	81
6284	睢宁	PMS_凌城凌龙新庄台	10	200	12
6285	睢宁	PMS_凌城前刘刘庄台	10	200	18
6286	睢宁	凌城前刘周庄台	10	200	29
6287	睢宁	PMS_凌城陈李倪怀台	10	200	60
6288	睢宁	PMS_凌城陈李南台1#变	10	200	40
6289	睢宁	PMS_凌城陈李陈府圩台	10	200	56
6290	睢宁	PMS_凌城镇永丰李果台	10	200	26
6291	睢宁	PMS_凌城陈李李西台	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6292	睢宁	凌城杜沈秦庄台	10	400	4
6293	睢宁	PMS_凌城三丁东台	10	200	55
6294	睢宁	PMS_凌城永丰七咀东台	10	200	119
6295	睢宁	PMS_凌城凌闸村部东台	10	400	157
6296	睢宁	PMS_凌城方庄村仇仝台	10	200	81
6297	睢宁	PMS_凌城棋杆南刘台	10	200	51
6298	睢宁	凌城凌闸王西台	10	400	94
6299	睢宁	PMS_凌城蔡宅陈圩西台	10	400	0
6300	睢宁	PMS_凌城街道十组台	10	400	170
6301	睢宁	凌城位祠唐庄台	10	400	1
6302	睢宁	PMS_凌城前园八队台	10	200	82
6303	睢宁	PMS_凌城镇胜利张庄台	10	200	74
6304	睢宁	凌城胜利王庄2变	10	400	8
6305	睢宁	PMS_凌城镇沙庄徐庄台	10	200	29
6306	睢宁	PMS_凌城镇前园东台	10	200	62
6307	睢宁	PMS_凌城陶炉孙庄东台	10	200	44
6308	睢宁	PMS_凌城西大街北台	10	400	60
6309	睢宁	PMS_凌城街道西门台	10	400	40
6310	睢宁	PMS_凌城街道西南东台	10	400	0
6311	睢宁	PMS_凌城街道十二组台	10	400	180
6312	睢宁	PMS_凌城街道东南西台	10	400	127
6313	睢宁	PMS_凌城镇木园南台	10	400	59
6314	睢宁	PMS_凌城礼拜堂台	10	400	118
6315	睢宁	凌城镇李圩村西南台	10	200	87
6316	睢宁	PMS_凌城夏圩北台	10	200	15
6317	睢宁	PMS_凌城夏圩陈东台	10	200	9
6318	睢宁	PMS_凌城陈里里北台	10	200	34
6319	睢宁	PMS_凌城陈里里东台	10	200	42
6320	睢宁	PMS_凌城镇凌龙东台	10	200	58
6321	睢宁	PMS_凌城镇李圩朱庄台	10	200	0
6322	睢宁	PMS_凌城镇凌闸黄东台	10	200	15
6323	睢宁	PMS_凌城秦圩伏仝台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6324	睢宁	PMS_凌城孙薛刘庄南台	10	200	79
6325	睢宁	PMS_凌城张付付庄南台	10	200	0
6326	睢宁	PMS_凌城三丁刘西台	10	200	0
6327	睢宁	PMS_凌城三丁村部东台	10	200	3
6328	睢宁	PMS_凌城杨圩前窑台	10	200	80
6329	睢宁	PMS_凌城陶炉后贾北台	10	200	68
6330	睢宁	PMS_凌城新河潘庄台	10	200	58
6331	睢宁	PMS_凌城后湖丁庄北台	10	200	11
6332	睢宁	PMS_凌城丁楼东台(胡庙)	10	200	17
6333	睢宁	PMS_凌城沙庄中台	10	200	70
6334	睢宁	PMS_凌城新李花园东台	10	200	17
6335	睢宁	PMS_凌城街道四组台	10	400	21
6336	睢宁	PMS_凌城凌小门前台	10	400	0
6337	睢宁	PMS_凌城凌龙孙庄台	10	200	38
6338	睢宁	PMS_凌城街道府前东台	10	400	0
6339	睢宁	PMS_凌城张付徐庄台	10	200	40
6340	睢宁	PMS_凌城郑庄村部东台	10	200	37
6341	睢宁	PMS_凌城凌东西潘台	10	200	63
6342	睢宁	PMS_凌城凌东鲁庄台	10	200	33
6343	睢宁	PMS_凌城杜沈东沈台	10	400	188
6344	睢宁	PMS_凌城民主前李北台	10	200	16
6345	睢宁	PMS_凌城民主木园北台	10	400	213
6346	睢宁	PMS_凌城杨圩后窑台	10	200	76
6347	睢宁	PMS_凌城杨圩陈庄东台	10	200	88
6348	睢宁	PMS_凌城蔡宅蔡园台	10	200	8
6349	睢宁	PMS_凌城魏祠东鲍2变	10	200	26
6350	睢宁	PMS_凌城秦圩东杨台	10	200	44
6351	睢宁	PMS_凌城凌东王楼西台	10	200	79
6352	睢宁	PMS_凌城孙薛陈楼北台	10	400	185
6353	睢宁	PMS_凌城棋杆高庄2#变	10	200	56
6354	睢宁	PMS_凌城街道东门台	10	400	156
6355	睢宁	PMS_凌城棋杆旧集台	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6356	睢宁	PMS_凌城杨圩汪庄	10	200	23
6357	睢宁	凌城供电所台	10	400	43
6358	睢宁	PMS_凌城王凤圩北台2变	10	400	152
6359	睢宁	PMS_凌城幸福小区3号台	10	400	141
6360	睢宁	PMS_凌城幸福小区4号台	10	400	136
6361	睢宁	PMS_凌城幸福小区5号台	10	400	151
6362	睢宁	PMS_凌城幸福小区6号台	10	400	206
6363	睢宁	PMS_凌城幸福小区1号台	10	400	149
6364	睢宁	PMS_凌城幸福小区2号台	10	400	163
6365	睢宁	PMS_凌城胜利村彭庄西台	10	200	46
6366	睢宁	PMS_凌城胜利村彭庄东台	10	200	44
6367	睢宁	PMS_凌城七组台	10	400	19
6368	睢宁	PMS_凌城新河靳庄台	10	200	116
6369	睢宁	PMS_凌城街道洪大汪台	10	400	0
6370	睢宁	PMS_凌城民主徐庄台	10	200	0
6371	睢宁	PMS_凌城村八组台	10	400	170
6372	睢宁	PMS_凌城街道南台1变	10	400	239
6373	睢宁	PMS_凌城南大街1变	10	400	136
6374	睢宁	PMS_凌城街道南台2变	10	400	240
6375	睢宁	PMS_凌城凌龙仝瓦台	10	400	221
6376	睢宁	PMS_凌城张庙村周庄台	10	400	164
6377	睢宁	PMS_凌城余海村部台	10	400	167
6378	睢宁	PMS_凌城凌龙赵坝东台	10	400	217
6379	睢宁	PMS_凌城张庙王庄1变	10	400	154
6380	睢宁	PMS_凌城农贸市场2号台	10	400	81
6381	睢宁	凌城张庙西台2号台	10	400	159
6382	睢宁	凌城夏圩新庄2号变	10	200	92
6383	睢宁	PMS_凌城夏圩陈西2号变	10	400	188
6384	睢宁	PMS_凌城金陵小区箱变西	10	630	332
6385	睢宁	PMS_凌城金陵小区箱变南	10	630	322
6386	睢宁	PMS_凌城金陵小区箱变北	10	630	321
6387	睢宁	PMS_凌城杨圩沙河东台	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6388	睢宁	PMS_凌城凌东周赵西台	10	400	110
6389	睢宁	PMS_凌城沙庄圩后台	10	400	223
6390	睢宁	PMS_凌城凌东崔庄台	10	400	178
6391	睢宁	PMS_凌城李圩西南2号台	10	400	0
6392	睢宁	凌城李圩李西2号台	10	200	96
6393	睢宁	PMS_凌城方庄村刘庄台	10	400	182
6394	睢宁	PMS_凌城方庄村单庄台	10	400	217
6395	睢宁	PMS_凌城杨圩王庄2号台	10	400	80
6396	睢宁	凌城龙河小区台	10	200	69
6397	睢宁	凌城新楼村部台	10	200	97
6398	睢宁	凌城前元北台2号台	10	200	51
6399	睢宁	凌城街道三组2号变	10	400	86
6400	睢宁	PMS_凌城张付工业园2号台	10	400	99
6401	丰县	丰县孙楼镇蔡楼西二号综合变	10	400	60
6402	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼村赵楼南二号综合变	10	400	0
6403	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北四号综合变	10	400	0
6404	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄村张庄二号综合变	10	400	113
6405	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧村小朱尧二号综合变	10	400	0
6406	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄村双高楼二号综合变	10	400	197
6407	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园新一号综合变	10	400	164
6408	丰县	丰县孙楼镇陈楼四队二号综合变	10	400	38
6409	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼兴中综合变	10	400	158
6410	丰县	丰县孙楼镇李庄北新综合变	10	400	53
6411	丰县	PMS_丰县孙楼镇徐庄一号综合变	10	400	143
6412	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北二号综合变	10	400	0
6413	丰县	PMS_丰县孙楼镇曹庄北新综合变	10	400	216
6414	丰县	PMS_丰县孙楼镇李路口二号综合变	10	400	122
6415	丰县	PMS_丰县孙楼镇曹庄西北综合变	10	400	158
6416	丰县	PMS_丰县孙楼镇巩庄东一号综合变	10	400	227
6417	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区一号综合变	10	400	119
6418	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄东新综合变	10	400	98
6419	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区四号综合变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6420	丰县	PMS_丰县孙楼镇李庄南综合变	10	400	142
6421	丰县	丰县孙楼镇李路口一号综合变	10	400	78
6422	丰县	丰县孙楼镇张庄七队二号综合变	10	400	212
6423	丰县	丰县孙楼镇叶庄后新二号综合变	10	630	100
6424	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼吴庄二号综合变	10	400	183
6425	丰县	PMS_丰县孙楼镇宁庄南综合变	10	400	158
6426	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北七号综合变	10	400	0
6427	丰县	丰县孙楼镇天润新苑2号配电室3号变	10	630	320
6428	丰县	丰县孙楼镇天润新苑2号配电室2号变	10	630	410
6429	丰县	丰县孙楼镇天润新苑2号配电室1号变	10	630	430
6430	丰县	丰县孙楼镇天润新苑1号配电室1号变	10	800	539
6431	丰县	丰县孙楼镇天润新苑1号配电室2号变	10	800	392
6432	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区1号综合变	10	800	455
6433	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区3号综合变	10	800	462
6434	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区2号综合变	10	800	421
6435	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区4号综合变	10	800	462
6436	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙东新综合变	10	315	109
6437	丰县	丰县孙楼镇叶庄新二号综合变	10	400	81
6438	丰县	丰县孙楼镇史黑楼西二号综合变	10	400	116
6439	丰县	PMS_丰县孙楼镇于楼西二号综合变	10	315	29
6440	丰县	丰县孙楼镇十里庙后二号综合变	10	315	105
6441	丰县	丰县孙楼镇三教堂西三号综合变	10	200	37
6442	丰县	振丰1#综合变	10	400	320
6443	丰县	丰县孙楼镇张新庄北综合变	10	400	193
6444	丰县	孙楼镇邵庄东四号综合变	10	630	152
6445	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配1号变	10	800	577
6446	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配1号变	10	800	567
6447	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配3号变	10	800	551
6448	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配4号变	10	800	578
6449	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配3号变	10	800	475
6450	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配2号变	10	800	424
6451	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配4号变	10	800	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6452	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配2号变	10	800	440
6453	丰县	丰县孙楼镇元楼中综合变	10	400	64
6454	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园二号综合变	10	630	358
6455	丰县	丰县孙楼镇金山新村一号综合变	10	630	340
6456	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园一号综合变	10	630	397
6457	丰县	丰县孙楼镇张梨园新型社区一号变	10	630	341
6458	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园三号综合变	10	630	363
6459	丰县	丰县孙楼镇金山新村三号综合变	10	630	328
6460	丰县	丰县孙楼镇金山新村四号综合变	10	630	337
6461	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园四号综合变	10	630	330
6462	丰县	丰县孙楼镇金山新村二号综合变	10	630	367
6463	丰县	丰县孙楼镇东南二号综合变	10	200	37
6464	丰县	丰县孙楼镇陈楼西北新综合变	10	400	67
6465	丰县	丰县孙楼镇史黑楼西三号综合变	10	400	199
6466	丰县	丰县孙楼镇陈楼七队综合变	10	400	55
6467	丰县	丰县孙楼镇三关庙东新1号综合变	10	400	251
6468	丰县	丰县孙楼镇习庄西新综合变	10	400	82
6469	丰县	孙楼镇镇驻地东北三号综合变	10	400	221
6470	丰县	丰县孙楼镇沙园李庄新综合变	10	400	147
6471	丰县	丰县孙楼三教堂南三号综合变	10	200	113
6472	丰县	丰县孙楼镇十于楼东北综合变	10	400	218
6473	丰县	丰县孙楼镇巩庄西二号综合变	10	200	13
6474	丰县	丰县孙楼镇桃园北综合变	10	400	209
6475	丰县	丰县孙楼镇金庄一号综合变	10	800	434
6476	丰县	孙楼镇朱尧二号综合变	10	630	376
6477	丰县	孙楼镇朱尧一号综合变	10	630	359
6478	丰县	丰县孙楼镇金庄二号综合变	10	800	421
6479	丰县	丰县孙楼镇魏庄北一号综合变	10	400	187
6480	丰县	丰县孙楼镇赵河涯前新综合变	10	315	100
6481	丰县	丰县孙街道办事处一号综合变	10	315	179
6482	丰县	丰县孙楼镇陈楼北二号综合变	10	400	0
6483	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北一号综合变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6484	丰县	丰县孙楼镇魏庄新二号综合变	10	200	15
6485	丰县	丰县孙楼镇公变南三号综合变	10	400	46
6486	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼东综合变	10	400	208
6487	丰县	宋楼镇费楼	10	200	55
6488	丰县	宋楼镇毛庄	10	200	26
6489	丰县	PMS_宋楼镇汪庄	10	200	98
6490	丰县	宋楼镇冯庄	10	200	0
6491	丰县	宋楼镇荣庄中	10	400	17
6492	丰县	PMS_宋楼镇孟庄前	10	200	51
6493	丰县	PMS_宋楼镇宋楼镇毛楼	10	200	55
6494	丰县	宋楼镇壮集蒋庄	10	400	167
6495	丰县	宋楼镇王桥北	10	250	0
6496	丰县	宋楼镇许口开发区	10	400	240
6497	丰县	宋楼镇孙洼东	10	200	0
6498	丰县	宋楼镇孙洼北	10	200	117
6499	丰县	PMS_宋楼镇周大庄	10	400	177
6500	丰县	PMS_宋楼镇周新庄	10	400	159
6501	丰县	PMS_宋楼镇宋楼六队	10	400	115
6502	丰县	PMS_宋楼镇李大楼北	10	400	158
6503	丰县	PMS_宋楼镇祝楼西	10	400	195
6504	丰县	PMS_宋楼镇后堤子	10	400	217
6505	丰县	宋楼镇宋楼南	10	315	170
6506	丰县	PMS_宋楼镇黄楼工业区	10	200	110
6507	丰县	宋楼镇宋楼八队	10	200	94
6508	丰县	宋楼镇宋楼西	10	200	10
6509	丰县	宋楼镇宋楼花厂	10	400	37
6510	丰县	宋楼镇瓦房北	10	400	214
6511	丰县	宋楼镇宋楼一队	10	200	0
6512	丰县	宋楼镇宋楼林果站	10	400	83
6513	丰县	宋楼镇黄楼南	10	200	0
6514	丰县	PMS_宋楼镇随心庄中	10	200	56
6515	丰县	宋楼镇随心庄南	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6516	丰县	宋楼镇新庄	10	100	0
6517	丰县	宋楼镇双楼东	10	200	77
6518	丰县	宋楼镇新郭油坊	10	200	95
6519	丰县	宋楼镇义合庄	10	200	50
6520	丰县	宋楼镇王平楼东	10	200	109
6521	丰县	宋楼镇王庄水厂	10	200	47
6522	丰县	PMS_宋楼镇王平楼	10	400	174
6523	丰县	宋楼镇所北综合变	10	400	60
6524	丰县	宋楼镇刘王楼东街	10	400	0
6525	丰县	宋楼镇刘王楼南	10	400	179
6526	丰县	宋楼镇刘王楼西	10	200	55
6527	丰县	宋楼镇刘王楼北街	10	400	131
6528	丰县	宋楼镇刘王楼北	10	200	0
6529	丰县	宋楼镇费楼西	10	200	35
6530	丰县	宋楼镇草集2#	10	400	29
6531	丰县	宋楼镇郭楼北变	10	200	0
6532	丰县	宋楼镇刘王楼南工业区变	10	400	105
6533	丰县	宋楼镇于堤口工业区变	10	400	0
6534	丰县	PMS_宋楼镇宋楼五队	10	400	67
6535	丰县	宋楼镇李大楼新村	10	400	219
6536	丰县	宋楼镇宋楼八一街	10	400	157
6537	丰县	宋楼镇前园	10	200	77
6538	丰县	宋楼镇宋楼南街	10	400	21
6539	丰县	宋楼镇李所楼北变	10	200	58
6540	丰县	PMS_宋楼镇营庄西	10	400	269
6541	丰县	PMS_宋楼镇随寨东	10	200	21
6542	丰县	PMS_宋楼镇随寨西	10	400	145
6543	丰县	PMS_宋楼镇野场子	10	200	69
6544	丰县	PMS_宋楼镇小刘屯东	10	200	63
6545	丰县	宋楼镇李车集	10	400	0
6546	丰县	PMS_宋楼镇王连庄南	10	200	6
6547	丰县	PMS_宋楼镇将砦门	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6548	丰县	PMS_宋楼镇渠坑新村	10	400	107
6549	丰县	PMS_宋楼镇王庵	10	200	15
6550	丰县	PMS_宋楼镇于堤口东	10	200	5
6551	丰县	宋楼镇于堤口西	10	200	0
6552	丰县	宋楼镇邵口	10	200	7
6553	丰县	宋楼镇于堤口北	10	400	158
6554	丰县	宋楼镇潭楼	10	200	0
6555	丰县	宋楼镇川楼东	10	200	33
6556	丰县	宋楼镇卫楼	10	200	0
6557	丰县	宋楼镇宋楼东	10	400	10
6558	丰县	宋楼镇渠坑南	10	200	0
6559	丰县	PMS_宋楼镇团结路3#变	10	200	146
6560	丰县	宋楼镇杨楼村杨楼	10	200	42
6561	丰县	宋楼镇蒋沟南	10	200	0
6562	丰县	PMS_宋楼镇香田集张庄	10	200	77
6563	丰县	PMS_宋楼镇谢桥	10	200	0
6564	丰县	PMS_宋楼镇刘堤湾村杨庄	10	200	57
6565	丰县	宋楼镇双楼西	10	400	195
6566	丰县	宋楼镇季庄	10	200	0
6567	丰县	PMS_宋楼镇田楼东	10	200	30
6568	丰县	宋楼镇田楼西	10	400	231
6569	丰县	宋楼镇刘屯北	10	200	51
6570	丰县	PMS_宋楼镇李屯	10	400	206
6571	丰县	宋楼镇老杨庄	10	400	120
6572	丰县	PMS_宋楼镇后李楼东	10	400	155
6573	丰县	宋楼镇唐安	10	400	157
6574	丰县	宋楼镇前李楼东	10	200	19
6575	丰县	PMS_宋楼镇王连庄北	10	400	0
6576	丰县	PMS_宋楼镇金楼史庵	10	400	283
6577	丰县	宋楼镇将沟北	10	400	5
6578	丰县	PMS_宋楼镇宋楼小集	10	400	188
6579	丰县	PMS_宋楼镇梅楼	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6580	丰县	宋楼镇包挫楼	10	200	10
6581	丰县	宋楼镇黄楼北	10	200	18
6582	丰县	PMS_宋楼镇候庄	10	200	21
6583	丰县	宋楼镇孟庄后	10	200	15
6584	丰县	PMS_宋楼镇前王庄南	10	400	144
6585	丰县	宋楼镇孙楼东	10	200	29
6586	丰县	宋楼镇潘杨庄	10	200	21
6587	丰县	PMS_宋楼镇前王庄北	10	400	167
6588	丰县	PMS_宋楼镇宋楼北	10	200	0
6589	丰县	PMS_宋楼镇范花园	10	200	34
6590	丰县	宋楼镇王洼	10	200	0
6591	丰县	PMS_宋楼镇谢楼	10	400	174
6592	丰县	PMS_宋楼镇香甜集村黄庄北	10	200	34
6593	丰县	宋楼镇香甜集村黄庄南	10	200	0
6594	丰县	PMS_宋楼镇香田集郭油仿	10	400	169
6595	丰县	PMS_宋楼镇草集东	10	400	36
6596	丰县	宋楼镇北陈庄	10	200	0
6597	丰县	PMS_宋楼镇潘庙工业区	10	400	100
6598	丰县	PMS_宋楼镇方楼东	10	400	0
6599	丰县	PMS_宋楼镇方楼	10	400	135
6600	丰县	PMS_宋楼镇方郭楼	10	400	63
6601	丰县	宋楼镇宋楼镇高庄	10	200	0
6602	丰县	宋楼镇香田集	10	200	0
6603	丰县	宋楼镇川楼南	10	200	33
6604	丰县	宋楼镇刘堤湾西	10	400	225
6605	丰县	宋楼镇随心庄西	10	200	56
6606	丰县	宋楼镇刘堤湾东	10	200	0
6607	丰县	宋楼镇许口	10	400	57
6608	丰县	宋楼镇李黄庄3＃	10	200	0
6609	丰县	宋楼镇洪楼	10	200	0
6610	丰县	PMS_宋楼镇刘庄	10	400	185
6611	丰县	宋楼镇史大楼东	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6612	丰县	PMS_宋楼镇土楼东	10	400	147
6613	丰县	PMS_宋楼镇卫庄南	10	400	202
6614	丰县	PMS_宋楼镇王岗集杨庄南	10	200	21
6615	丰县	宋楼镇西陈庄	10	200	0
6616	丰县	宋楼镇祝楼工业区	10	200	0
6617	丰县	PMS_宋楼镇瓦房西	10	400	13
6618	丰县	宋楼镇孙楼小学	10	200	0
6619	丰县	宋楼镇瓦房南	10	400	0
6620	丰县	宋楼镇中学南综合变	10	400	19
6621	丰县	宋楼镇金楼	10	200	91
6622	丰县	宋楼镇王岗集单庄综合变	10	400	190
6623	丰县	宋楼镇高尧综合变	10	200	0
6624	丰县	PMS_宋楼镇河西北综合变	10	400	192
6625	丰县	宋楼镇刘屯西综合变	10	200	0
6626	丰县	宋楼镇欧庄东综合变	10	200	0
6627	丰县	PMS_宋楼镇欧庄西综合变	10	200	59
6628	丰县	宋楼镇赵庄综合变	10	200	0
6629	丰县	PMS_宋楼镇史大楼西综合变	10	200	48
6630	丰县	PMS_宋楼镇土楼西综合变	10	200	50
6631	丰县	宋楼镇随心庄东	10	400	30
6632	丰县	宋楼镇戚庄	10	200	38
6633	丰县	PMS_宋楼镇川楼北综合变	10	200	18
6634	丰县	宋楼镇大张屯综合变	10	200	77
6635	丰县	PMS_宋楼镇小张屯综合变	10	200	21
6636	丰县	PMS_宋楼镇毕楼村李大庄西综合变	10	200	20
6637	丰县	宋楼镇于堤口村王庄综合变	10	200	39
6638	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村王花楼东综合变	10	200	43
6639	丰县	宋楼镇王岗集村王花楼西综合变	10	200	112
6640	丰县	PMS_宋楼镇毕楼村李大庄东综合变	10	200	37
6641	丰县	宋楼镇李所楼李庄综合变	10	200	0
6642	丰县	宋楼镇李所楼南综合变	10	200	0
6643	丰县	PMS_宋楼镇李新楼综合变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6644	丰县	宋楼镇范庄村范庄综合变	10	200	0
6645	丰县	宋楼镇南李大楼综合变	10	400	201
6646	丰县	宋楼镇王连庄西综合变	10	200	0
6647	丰县	PMS_宋楼镇随寨李庄综合变	10	400	146
6648	丰县	PMS_宋楼镇随寨邵楼综合变	10	200	13
6649	丰县	宋楼镇田楼村西张庄综合变	10	200	0
6650	丰县	PMS_宋楼镇田楼村鲍庄综合变	10	200	19
6651	丰县	PMS_宋楼镇季庄村季庄西综合变	10	200	76
6652	丰县	宋楼镇状集北综合变	10	400	20
6653	丰县	宋楼镇东王楼	10	200	19
6654	丰县	宋楼镇祝楼村史庄	10	200	18
6655	丰县	宋楼镇刘王楼西北	10	400	14
6656	丰县	宋楼镇郭楼村孙庄	10	400	197
6657	睢宁	PMS_凌城新李花园北台	10	400	223
6658	睢宁	PMS_凌城沙庄河东台	10	400	179
6659	睢宁	PMS_凌城沙庄南台	10	400	203
6660	睢宁	PMS_凌城杜沈抽水台	10	400	66
6661	睢宁	凌城叶圩张庄2号变	10	200	98
6662	睢宁	PMS_凌城李圩朱庄2号台	10	400	208
6663	睢宁	PMS_凌城三丁村部西台	10	400	0
6664	睢宁	PMS_凌城沙庄张庄北台	10	400	230
6665	睢宁	PMS_凌城三丁南台2号台	10	400	126
6666	睢宁	PMS_凌城前元八队2号台	10	400	234
6667	睢宁	PMS_凌城后湖丁庄南台	10	400	187
6668	睢宁	凌城沙庄村村部台	10	200	44
6669	睢宁	PMS_凌城新供电站台	10	400	181
6670	睢宁	PMS_凌城后湖街道许庄台	10	400	157
6671	睢宁	PMS_凌城孙薛陈楼西台	10	400	209
6672	睢宁	PMS_凌城前元颜庄西台	10	400	9
6673	睢宁	凌城凌龙陈庄台	10	200	55
6674	睢宁	PMS_凌城永丰祥庄台	10	400	232
6675	睢宁	凌城蔡宅陈圩东台	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6676	睢宁	凌城街道十三组	10	400	0
6677	睢宁	PMS_凌城棋杆学校台	10	400	258
6678	睢宁	PMS_凌城魏祠西魏2号台	10	400	23
6679	睢宁	PMS_凌城街道东南2台	10	400	167
6680	睢宁	PMS_凌城街道农贸3台	10	400	54
6681	睢宁	PMS_凌城街道宣武2号台	10	400	165
6682	睢宁	PMS_凌城街道府前西台	10	400	229
6683	睢宁	PMS_凌城张付鲁庄台	10	400	196
6684	睢宁	PMS_凌城胜利西李抽水台	10	400	239
6685	睢宁	PMS_凌城新李街道东台	10	400	135
6686	睢宁	PMS_凌城方庄陈庄小区台	10	400	90
6687	睢宁	PMS_凌城丁楼后鲍王庄台	10	400	137
6688	睢宁	PMS_凌城张庙马庄台	10	400	180
6689	睢宁	PMS_凌城凌龙北台2号台	10	400	223
6690	睢宁	PMS_凌城叶圩张庄1号变	10	400	221
6691	睢宁	PMS_凌城永丰场西北台	10	400	177
6692	睢宁	PMS_凌城张付王凤北台	10	400	216
6693	睢宁	凌城蔡宅西台2号台	10	200	59
6694	睢宁	PMS_凌城后湖街道2号台	10	400	177
6695	睢宁	PMS_凌城沙庄东张新农村台	10	400	244
6696	睢宁	PMS_凌城永丰西台	10	400	69
6697	睢宁	凌城街道木园3号台	10	400	0
6698	睢宁	PMS_凌城凌龙吴庄台	10	400	261
6699	睢宁	PMS_凌城丁楼丁西台	10	400	189
6700	睢宁	PMS_凌城魏祠东魏东台	10	400	166
6701	睢宁	PMS_凌城河东小区2号台	10	400	243
6702	睢宁	PMS_凌城杜沈小区2号台	10	400	179
6703	睢宁	PMS_凌城杜沈小区3号台	10	400	171
6704	睢宁	PMS_凌城河东小区1号台	10	400	163
6705	睢宁	PMS_凌城府居尚城3变	10	630	353
6706	睢宁	PMS_凌城府居尚城1变	10	630	339
6707	睢宁	PMS_凌城府居尚城2变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6708	睢宁	PMS_凌城府居尚城4变	10	630	356
6709	睢宁	PMS_凌城凌闸新区1号变	10	400	232
6710	睢宁	PMS_凌城凌闸新区2号变	10	400	251
6711	睢宁	凌城万福佳苑4号变	10	630	362
6712	睢宁	凌城万福佳苑1号变	10	630	290
6713	睢宁	凌城万福佳苑3号变	10	630	358
6714	睢宁	PMS_凌城万福佳苑2号变	10	630	261
6715	睢宁	凌城幸福小区8号台	10	400	179
6716	睢宁	凌城幸福小区7号台	10	400	151
6717	睢宁	凌城孙薛新农村台	10	400	18
6718	睢宁	凌城新河抽水台	10	400	163
6719	睢宁	凌城金凌建材市场小区2配2变	10	630	112
6720	睢宁	凌城一品小区配电室1变	10	800	397
6721	睢宁	凌城一品小区配电室2变	10	800	420
6722	睢宁	凌城街道府前2号	10	400	130
6723	睢宁	凌城河东村抽水台	10	400	197
6724	睢宁	凌城街道北台2号台	10	400	94
6725	睢宁	凌城街道六组2号台	10	400	11
6726	睢宁	凌城张庙陈庄2号变	10	400	63
6727	睢宁	凌城新李街道河边台	10	400	109
6728	睢宁	凌城老邮局门前台	10	400	189
6729	睢宁	凌城胜利张庄2号台	10	400	0
6730	睢宁	凌城胜利张庄南台	10	400	123
6731	睢宁	凌城李圩小区1#变	10	630	408
6732	睢宁	凌城陈李村部台	10	400	135
6733	睢宁	凌城大院1配1变	10	800	456
6734	睢宁	凌城大院2配1变	10	630	365
6735	睢宁	凌城大院1配2变	10	800	376
6736	睢宁	凌城大院2配3变	10	630	405
6737	睢宁	凌城大院2配4变	10	630	339
6738	睢宁	凌城大院2配2变	10	630	363
6739	睢宁	凌城杨圩王庄1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6740	睢宁	凌城祥和家园2#变	10	630	343
6741	睢宁	凌城祥和家园1#变	10	630	418
6742	睢宁	凌城叶圩张庄3号变	10	400	171
6743	睢宁	凌城三李河南台	10	400	234
6744	睢宁	凌城万福佳苑二期1#变	10	630	208
6745	睢宁	凌城万福佳苑二期2#变	10	630	335
6746	睢宁	凌城万福佳苑二期3#变	10	630	360
6747	睢宁	PMS_凌城村三组台	10	200	0
6748	睢宁	凌城三丁河东台	10	400	154
6749	睢宁	PMS_凌城凌东学校台	10	400	77
6750	睢宁	PMS_凌城凌龙赵坝台	10	200	43
6751	睢宁	PMS_凌城陈李王庄台	10	200	23
6752	睢宁	PMS_凌城凌东村部台	10	400	125
6753	睢宁	PMS_凌城沙庄北台	10	400	144
6754	睢宁	PMS_凌城后湖丁庄台	10	400	241
6755	睢宁	PMS_凌城凌东周赵台	10	400	234
6756	睢宁	PMS_凌城街道中台	10	400	0
6757	睢宁	PMS_凌城街道北台	10	400	11
6758	睢宁	凌城敬老院单变台	10	400	0
6759	睢宁	PMS_凌城张付村部台增容	10	400	87
6760	睢宁	PMS_凌城街道南台	10	400	183
6761	睢宁	PMS_凌城凌闸村部台	10	200	0
6762	睢宁	PMS_凌城余海乔庄台	10	400	209
6763	睢宁	PMS_凌城孙薛村部台	10	200	53
6764	睢宁	PMS_凌城丁楼后鲍台	10	200	0
6765	睢宁	PMS_双沟大白南台	10	200	35
6766	睢宁	PMS_双沟大白北台	10	200	25
6767	睢宁	PMS_双沟唐门台	10	400	58
6768	睢宁	PMS_双沟年庄台2#变	10	400	274
6769	睢宁	PMS_双沟位头村部台	10	400	138
6770	睢宁	PMS_双沟吴井南台	10	400	190
6771	睢宁	PMS_双沟双塔路台	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6772	睢宁	PMS_双沟大赵一组台	10	200	112
6773	睢宁	PMS_双沟南门台	10	400	98
6774	睢宁	双沟华联商场门前台	10	400	0
6775	睢宁	PMS_双沟供销宿舍	10	400	110
6776	睢宁	PMS_双沟上坝北台	10	200	89
6777	睢宁	PMS_双沟纪湾东台	10	400	121
6778	睢宁	PMS_双沟爱民中台	10	400	65
6779	睢宁	PMS_双沟台湾街东台	10	400	68
6780	睢宁	PMS_双沟油厂西台	10	400	151
6781	睢宁	PMS_双沟方林西台(增容)	10	200	35
6782	睢宁	PMS_双沟陈王北台(增容)	10	200	0
6783	睢宁	PMS_双沟胥北北台(增容)	10	400	74
6784	睢宁	PMS_双沟吴井西台(增容)	10	400	138
6785	睢宁	PMS_双沟圩西中台	10	200	50
6786	睢宁	PMS_双沟朱营西台(增容)	10	200	73
6787	睢宁	PMS_双沟医院东台	10	400	170
6788	睢宁	PMS_双沟双东新区台	10	400	191
6789	睢宁	PMS_双沟街道新华街台	10	400	36
6790	睢宁	PMS_双沟双西北台	10	400	207
6791	睢宁	PMS_双沟双东十二组	10	200	73
6792	睢宁	PMS_双沟赵楼北台	10	400	155
6793	睢宁	PMS_双沟张林东台	10	400	83
6794	睢宁	PMS_双沟爱民七组台	10	400	165
6795	睢宁	PMS_双沟酒厂东台	10	400	224
6796	睢宁	PMS_双沟大赵南台	10	400	304
6797	睢宁	双沟台湾街南台	10	200	14
6798	睢宁	PMS_双沟大赵杨庄台	10	200	134
6799	睢宁	PMS_双沟张宋北台	10	200	140
6800	睢宁	PMS_双沟张林台	10	200	95
6801	睢宁	PMS_双沟单桥台	10	200	22
6802	睢宁	双沟孟圩学校台	10	400	188
6803	睢宁	PMS_双沟苗庄台	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6804	睢宁	PMS_双沟孟圩贾庄台	10	200	92
6805	睢宁	PMS_双沟孟圩赵楼台	10	200	42
6806	睢宁	PMS_双沟孟圩高宋西台	10	200	19
6807	睢宁	PMS_双沟史庄南台	10	400	207
6808	睢宁	PMS_双沟双东南台	10	400	104
6809	睢宁	PMS_双沟供销商场台	10	315	62
6810	睢宁	PMS_双沟双东采购站	10	400	69
6811	睢宁	PMS_双沟街道油厂台	10	315	41
6812	睢宁	PMS_双沟爱民东台	10	400	70
6813	睢宁	PMS_双沟爱民北台	10	400	184
6814	睢宁	PMS_双沟李庄西台	10	200	135
6815	睢宁	PMS_双沟爱民西台	10	400	168
6816	睢宁	PMS_双沟双西西台	10	200	85
6817	睢宁	PMS_双沟上坝西台	10	200	49
6818	睢宁	PMS_双沟上坝中台	10	200	0
6819	睢宁	双沟上坝五组	10	400	134
6820	睢宁	PMS_双沟街道农机站台	10	400	2
6821	睢宁	PMS_双沟温白温场台	10	200	124
6822	睢宁	双沟吕庄西台	10	200	145
6823	睢宁	PMS_双沟胥北南台	10	200	70
6824	睢宁	PMS_双沟陈王南台	10	200	62
6825	睢宁	PMS_双沟方林方庄台	10	200	109
6826	睢宁	PMS_双沟胥南西台	10	200	55
6827	睢宁	PMS_双沟胥南东台	10	200	64
6828	睢宁	PMS_双沟圩西东台	10	400	220
6829	睢宁	PMS_双沟大白小白湾台	10	200	97
6830	睢宁	PMS_双沟大白西台	10	200	33
6831	睢宁	PMS_双沟大白东台	10	200	41
6832	睢宁	双沟经管站台	10	200	49
6833	睢宁	PMS_双沟位头西台	10	200	121
6834	睢宁	PMS_双沟孟圩村部台	10	400	16
6835	睢宁	PMS_双沟孟圩北台	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6836	睢宁	PMS_双沟单桥南台	10	200	8
6837	睢宁	PMS_双沟猪厂台	10	315	163
6838	睢宁	PMS_双沟纪湾北台	10	200	132
6839	睢宁	PMS_双沟上坝六组	10	200	41
6840	睢宁	PMS_双沟位头东台	10	200	60
6841	睢宁	PMS_双沟敬老院	10	200	0
6842	睢宁	PMS_双沟朱营东台	10	200	32
6843	睢宁	双沟中心街广场2配2变	10	800	450
6844	睢宁	双沟中心街广场2配1变	10	800	396
6845	睢宁	双沟中心街广场1配1变	10	800	482
6846	睢宁	双沟中心街广场2配4变	10	800	492
6847	睢宁	双沟中心街广场2配3变	10	800	264
6848	睢宁	双沟中心街广场1配3变	10	800	526
6849	睢宁	双沟中心街广场1配2变	10	800	433
6850	睢宁	PMS_双沟位头高庄台	10	200	23
6851	睢宁	PMS_双沟孟圩高庄台	10	200	23
6852	睢宁	PMS_双沟公安街北台	10	200	87
6853	睢宁	PMS_双沟苏山南台	10	200	73
6854	睢宁	PMS_双沟柳园北台	10	200	124
6855	睢宁	PMS_双沟温白南台	10	400	108
6856	睢宁	PMS_双沟陈王四组台	10	200	0
6857	睢宁	PMS_双沟朱营中台	10	200	83
6858	睢宁	PMS_双沟焦营北台	10	200	10
6859	睢宁	PMS_双沟陈王东台	10	200	55
6860	睢宁	PMS_双沟位头四队台	10	200	56
6861	睢宁	双沟温场北台	10	200	134
6862	睢宁	PMS_双沟小白湾北台	10	200	13
6863	睢宁	PMS_双沟邮局门前台	10	200	49
6864	睢宁	PMS_双沟朱营七队台	10	200	85
6865	睢宁	PMS_双沟单桥北台	10	200	59
6866	睢宁	PMS_双沟胥北四组台	10	200	20
6867	睢宁	PMS_双沟单桥二组台	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6868	睢宁	PMS_双沟何庄台	10	200	48
6869	睢宁	PMS_双沟孟圩学校南台	10	200	0
6870	睢宁	PMS_双沟孟圩贾庄东台	10	200	35
6871	睢宁	PMS_双沟孟圩纪庄台	10	200	37
6872	睢宁	PMS_双沟孟圩宋庄台	10	200	28
6873	睢宁	PMS_双沟孟圩村部南台	10	400	47
6874	睢宁	PMS_双沟孟圩十组台	10	200	25
6875	睢宁	PMS_双沟史庄西台	10	200	103
6876	睢宁	双沟上坝三组北台	10	200	37
6877	睢宁	PMS_双沟双西一组台	10	400	260
6878	睢宁	双沟温白北台	10	200	137
6879	睢宁	PMS_双沟吴行东南台	10	200	121
6880	睢宁	双沟高集一组	10	200	31
6881	睢宁	双沟大马北台	10	400	221
6882	睢宁	PMS_双沟胥北一组台	10	200	25
6883	睢宁	PMS_双沟方林三组台	10	200	0
6884	睢宁	PMS_双沟幸福里四号变	10	400	151
6885	睢宁	PMS_双沟幸福里1号变	10	400	132
6886	睢宁	PMS_双沟幸福里2号变	10	400	172
6887	睢宁	PMS_双沟幸福里3号变	10	400	99
6888	睢宁	PMS_双沟幸福里6号变	10	400	106
6889	睢宁	PMS_双沟幸福里7号变	10	400	144
6890	睢宁	PMS_双沟幸福里8号变	10	400	190
6891	睢宁	PMS_双沟幸福里9号变	10	400	144
6892	睢宁	PMS_双沟大白六组台	10	200	54
6893	睢宁	PMS_双沟双西五组	10	400	151
6894	睢宁	PMS_双沟官路一组台	10	400	190
6895	睢宁	PMS_双沟官路二组台	10	400	123
6896	睢宁	PMS_双沟官路三组台	10	400	182
6897	睢宁	PMS_双沟官路老年安置房台	10	400	194
6898	睢宁	PMS_双沟吕庄二组台	10	400	251
6899	睢宁	PMS_双沟官路学校门前台	10	400	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6900	睢宁	PMS_双沟吕庄中台	10	200	95
6901	睢宁	PMS_双沟上坝六组南台	10	200	80
6902	睢宁	PMS_双沟上坝三组台	10	200	67
6903	睢宁	双沟张林一组台	10	400	131
6904	睢宁	PMS_双沟方庄四组台	10	200	66
6905	睢宁	PMS_双沟马庄北台	10	200	90
6906	睢宁	PMS_双沟赵行一组台	10	200	107
6907	睢宁	PMS_双沟朱营南台	10	200	0
6908	睢宁	PMS_双沟七里高东南台	10	200	139
6909	睢宁	PMS_双沟三楼南台	10	200	146
6910	睢宁	PMS_双沟大白二组台	10	200	115
6911	睢宁	PMS_双沟温白四组台	10	200	126
6912	睢宁	PMS_双沟申庄西台	10	400	217
6913	睢宁	双沟苏山村部台	10	400	213
6914	睢宁	PMS_双沟陈王三组台	10	200	43
6915	睢宁	PMS_双沟陈王一组台	10	200	2
6916	睢宁	PMS_双沟胥南三组台	10	200	79
6917	睢宁	PMS_双沟胥南二组台	10	200	31
6918	睢宁	PMS_双沟史庄东队台	10	400	244
6919	睢宁	PMS_双沟唐门北台	10	400	143
6920	睢宁	双沟双东七组台	10	400	26
6921	睢宁	PMS_双沟上坝五组东台	10	200	83
6922	睢宁	PMS_双沟大白四组台	10	200	52
6923	睢宁	PMS_双沟盘王南1台	10	200	117
6924	睢宁	双沟供电所东侧台	10	400	107
6925	睢宁	PMS_双沟纪湾单相变	10	200	80
6926	睢宁	PMS_双沟孟圩十一组台	10	200	0
6927	睢宁	PMS_双沟赵楼西台变压器	10	200	33
6928	睢宁	PMS_双沟孟圩贾庄西台	10	315	112
6929	睢宁	PMS_双沟胥北三组台	10	315	122
6930	睢宁	PMS_双沟胥北二组台	10	315	160
6931	睢宁	PMS_双沟朱营六组台	10	315	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6932	睢宁	PMS_双沟单桥三组台	10	200	92
6933	睢宁	PMS_双沟大赵杨庄西台	10	315	218
6934	睢宁	PMS_双沟上坝一组台	10	315	183
6935	睢宁	PMS_双沟吴井二组台	10	200	83
6936	睢宁	PMS_双沟焦营五组台	10	200	55
6937	睢宁	PMS_双沟方林北台	10	200	73
6938	睢宁	PMS_双沟孟圩十二组台	10	200	55
6939	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区1#变	10	400	116
6940	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区2#变	10	400	133
6941	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区3#变	10	400	165
6942	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区4#变	10	400	99
6943	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区5#变	10	400	137
6944	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区6#变	10	400	158
6945	睢宁	PMS_幸福里安置小区7#变	10	400	108
6946	睢宁	PMS_双沟官路安置小区3#变	10	400	151
6947	睢宁	PMS_双沟官路安置小区4#变	10	400	169
6948	睢宁	PMS_双沟官路安置小区5#变	10	400	123
6949	睢宁	PMS_双沟官路安置小区1#变	10	400	204
6950	睢宁	PMS_双沟官路安置小区2#变	10	400	213
6951	睢宁	PMS_双沟官路安置小区6#变	10	400	173
6952	睢宁	PMS_双沟官路安置小区7#变	10	400	166
6953	睢宁	PMS_双沟官路安置小区8#变	10	400	218
6954	睢宁	PMS_双沟官路安置小区9#变	10	400	209
6955	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区1#变高压间隔配电变压器	10	630	305
6956	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区7#变高压配电变压器	10	630	211
6957	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区2#变间隔配电变压器	10	630	300
6958	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区6#变高压配电变压器	10	630	273
6959	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区5#变高压配电变压器	10	630	278
6960	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区3#变高压配电变压器	10	630	232
6961	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区4#变高压配电变压器	10	630	338
6962	睢宁	PMS_双沟爱民安置Ｂ区８＃箱变	10	630	226
6963	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区9#箱变	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6964	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区10#箱变	10	630	225
6965	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区11#箱变	10	630	205
6966	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区12#箱变	10	500	190
6967	睢宁	PMS_双沟未来城1号箱变	10	500	270
6968	睢宁	PMS_双沟未来城2号箱变	10	500	191
6969	睢宁	PMS_双沟未来城3号箱变	10	500	166
6970	睢宁	PMS_双沟未来城4号箱变	10	500	239
6971	睢宁	PMS_双沟官路安置三期7号箱变	10	500	212
6972	睢宁	PMS_双沟官路安置三期8号箱变	10	630	285
6973	睢宁	PMS_双沟官路安置三期9号箱变	10	500	212
6974	睢宁	PMS_双沟官路安置三期10号箱变	10	500	250
6975	睢宁	PMS_双沟官路安置三期11号箱变	10	500	191
6976	睢宁	PMS_双沟官路安置三期12号箱变	10	500	241
6977	睢宁	PMS_双沟官路安置三期13号箱变	10	630	377
6978	睢宁	PMS_双沟赵行南台	10	200	140
6979	睢宁	PMS_双沟官路安置三期1号箱变	10	500	244
6980	睢宁	PMS_双沟官路安置三期2号箱变	10	500	244
6981	睢宁	PMS_双沟官路安置三期3号箱变	10	500	224
6982	睢宁	PMS_双沟官路安置三期4号箱变	10	500	194
6983	睢宁	PMS_双沟官路安置三期5号箱变	10	500	122
6984	睢宁	PMS_双沟官路安置三期6号箱变	10	630	242
6985	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区6#变	10	630	193
6986	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区10#变	10	630	391
6987	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区14#变	10	630	227
6988	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区19#变	10	500	66
6989	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区16#变	10	630	287
6990	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区3#变	10	630	298
6991	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区5#变	10	630	255
6992	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区8#变	10	630	270
6993	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区18#变	10	630	324
6994	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区15#变	10	630	301
6995	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区4#变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6996	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区13#变	10	630	282
6997	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区17#变	10	630	349
6998	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区9#变	10	630	359
6999	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区2#变	10	630	262
7000	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区11#变	10	630	353
7001	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区7#变	10	630	253
7002	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区12#变	10	630	314
7003	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区1#变	10	630	326
7004	睢宁	PMS_双沟长江路台	10	200	65
7005	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区15#变	10	500	273
7006	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区14#变	10	500	178
7007	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区8#变	10	500	156
7008	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区10#变	10	630	315
7009	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区5#变	10	500	202
7010	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区7#变	10	500	265
7011	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区9#变	10	500	199
7012	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区6#变	10	500	220
7013	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区4#变	10	630	317
7014	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区12#变	10	500	225
7015	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区1#变	10	500	285
7016	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区13#变	10	500	167
7017	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区11#变	10	500	247
7018	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区2#变	10	500	230
7019	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区3#变	10	500	266
7020	睢宁	PMS_双沟物流主路1#变	10	200	148
7021	睢宁	PMS_双沟物流主路2#变	10	200	22
7022	睢宁	PMS_双沟公园首府1#变	10	630	345
7023	睢宁	PMS_双沟公园首府3#变	10	630	311
7024	睢宁	双沟观音安置小区2#变	10	500	236
7025	睢宁	双沟观音安置小区1#变	10	630	306
7026	睢宁	双沟观音安置小区10#变	10	630	315
7027	睢宁	双沟观音安置小区12#变	10	630	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7028	睢宁	双沟观音安置小区11#变	10	630	364
7029	睢宁	双沟徐沙河安置小区3配4变	10	800	381
7030	睢宁	双沟徐沙河安置小区2配1变	10	800	334
7031	睢宁	双沟徐沙河安置小区3配1变	10	800	328
7032	睢宁	双沟徐沙河安置小区2配4变	10	800	433
7033	睢宁	双沟香溪名筑小区1配3变	10	800	633
7034	睢宁	双沟香溪名筑小区1配2变	10	800	630
7035	睢宁	双沟香溪名筑小区2配4变	10	800	554
7036	睢宁	双沟香溪名筑小区2配1变	10	800	585
7037	睢宁	双沟佳沐观音广场1配3变	10	800	484
7038	睢宁	双沟佳沐观音广场2配2变	10	630	446
7039	睢宁	双沟佳沐观音广场2配1变	10	630	396
7040	睢宁	双沟佳沐观音广场1配4变	10	800	546
7041	睢宁	双沟佳沐观音广场1配2变	10	800	400
7042	睢宁	双沟佳沐观音广场1配1变	10	800	549
7043	睢宁	双沟展源星城一期2号变	10	800	449
7044	睢宁	双沟台湾街阳光河畔1#变	10	800	410
7045	睢宁	双沟展源星城一期4号变	10	800	473
7046	睢宁	双沟台湾街阳光河畔2#变	10	800	502
7047	睢宁	双沟展源星城一期3号变	10	800	544
7048	睢宁	双沟展源星城一期1号变	10	800	404
7049	睢宁	双沟台湾街阳光河畔3#变	10	800	572
7050	睢宁	双沟官路东台(增容）	10	500	268
7051	睢宁	双沟台湾街阳光河畔4#变	10	800	639
7052	睢宁	双沟双西安置小区2配3变	10	800	573
7053	睢宁	双沟双西安置小区1配1变	10	800	563
7054	睢宁	双沟双西安置小区1#组合配2变	10	630	442
7055	睢宁	双沟双西安置小区2配1变	10	800	548
7056	睢宁	双沟双西安置小区2配2变	10	800	563
7057	睢宁	双沟双西安置小区1#组合配1变	10	630	446
7058	睢宁	双沟双西安置小区1配4变	10	800	494
7059	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配3变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7060	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配2变	10	800	464
7061	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配4变	10	800	444
7062	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配1变	10	800	409
7063	睢宁	双沟未来城4号变	10	800	480
7064	睢宁	双沟未来城1号变	10	800	346
7065	睢宁	双沟未来城3号变	10	800	498
7066	睢宁	双沟未来城2号变	10	800	355
7067	睢宁	双沟潘公广场1配1变	10	630	397
7068	睢宁	双沟潘公广场1配4变	10	630	372
7069	睢宁	润禾.璞悦府小区1配1变	10	800	578
7070	睢宁	润禾.璞悦府小区1配3变	10	800	577
7071	睢宁	璞悦府2配1变	10	800	594
7072	睢宁	璞悦府2配4变	10	800	581
7073	睢宁	双沟官路四期3配3变	10	800	501
7074	睢宁	双沟官路四期3配2变	10	800	494
7075	睢宁	双沟官路四期3配1变	10	800	448
7076	睢宁	双沟官路四期3配4变	10	800	481
7077	睢宁	观音、时代广场1配4变	10	800	618
7078	睢宁	观音、时代广场2#配2变	10	800	637
7079	睢宁	时代茂东区1配3变	10	630	457
7080	睢宁	观音、时代广场2#配1变	10	800	622
7081	睢宁	观音、时代广场1配1变	10	800	434
7082	睢宁	时代茂东区1配2变	10	630	431
7083	睢宁	双沟观音安置小区3#变	10	630	306
7084	睢宁	双沟观音安置小区8#变	10	500	197
7085	睢宁	双沟观音安置小区7#变	10	500	144
7086	睢宁	双沟观音安置小区5#变	10	630	298
7087	睢宁	双沟观音安置小区9#变	10	500	235
7088	睢宁	双沟观音安置小区4#变	10	500	197
7089	睢宁	双沟观音安置小区6#变	10	500	219
7090	睢宁	双沟水木清华1配2变	10	800	480
7091	睢宁	双沟水木清华2配4变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7092	睢宁	双沟水木清华1配1变	10	800	503
7093	睢宁	双沟水木清华2配1变	10	630	300
7094	睢宁	双沟双西四组台	10	400	298
7095	睢宁	双沟展源星城二期1#变	10	800	402
7096	睢宁	双沟展源星城二期4#变	10	800	427
7097	睢宁	双沟绿溪华庭2#配3变	10	800	540
7098	泉山	奎太一线27-3=5分1	10	400	83
7099	睢宁	双沟绿溪华庭2#配1变	10	800	516
7100	睢宁	双沟绿溪华庭#1配4变	10	800	542
7101	睢宁	双沟绿溪华庭1#配1变	10	800	473
7102	睢宁	双沟绿溪华庭1#配3变	10	800	540
7103	睢宁	双沟绿溪华庭1#配2变	10	800	490
7104	睢宁	双沟公园壹号2配1变	10	800	512
7105	睢宁	双沟公园壹号1配1变	10	800	479
7106	睢宁	双沟公园壹号1配3变	10	800	513
7107	睢宁	双沟公园壹号1配2变	10	800	547
7108	睢宁	双沟公园壹号1配4变	10	800	501
7109	睢宁	双沟公园壹号2配4变	10	800	396
7110	睢宁	双沟盘王集中区CD区6#箱变	10	500	301
7111	睢宁	双沟盘王集中区CD区5#箱变	10	500	309
7112	睢宁	双沟盘王集中区CD区2#箱变	10	500	205
7113	睢宁	双沟盘王集中区CD区3#箱变	10	500	230
7114	睢宁	双沟盘王集中区C区1#箱变	10	500	201
7115	睢宁	双沟盘王集中区CD区4#箱变	10	630	257
7116	睢宁	双沟绿溪茗庭2配2变	10	800	515
7117	睢宁	双沟绿溪茗庭1配2变	10	630	414
7118	睢宁	双沟绿溪茗庭1配1变	10	630	408
7119	睢宁	双沟绿溪茗庭2配1变	10	800	524
7120	睢宁	双沟绿溪茗庭1配3变	10	630	378
7121	睢宁	双沟宏大广场3#变	10	630	406
7122	睢宁	双沟宏大广场1#变	10	630	128
7123	睢宁	双沟官路四期2配1变	10	630	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7124	睢宁	双沟官路四期2配3变	10	800	499
7125	睢宁	双沟官路四期1配1变	10	800	394
7126	睢宁	双沟官路四期1#变	10	500	310
7127	睢宁	双沟官路四期2#变	10	630	378
7128	睢宁	双沟官路四期2配2变	10	630	381
7129	睢宁	双沟官路四期1配2变	10	800	306
7130	睢宁	双沟官路四期2配4变	10	800	482
7131	睢宁	双沟盘王集中区D区15#变	10	630	369
7132	睢宁	双沟盘王集中区D区11#变	10	500	269
7133	睢宁	双沟盘王集中区D区12#变	10	630	313
7134	睢宁	双沟盘王集中区D区13#变	10	630	344
7135	睢宁	双沟盘王集中区D区9#变	10	500	258
7136	睢宁	双沟盘王集中区D区8#变	10	500	267
7137	睢宁	双沟盘王集中区D区14#变	10	500	202
7138	睢宁	双沟盘王集中区D区7#变	10	500	255
7139	睢宁	双沟盘王集中区D区10#变	10	500	237
7140	睢宁	双沟绿溪悦庭1配1变	10	800	526
7141	睢宁	双沟绿溪悦庭1配3变	10	800	544
7142	睢宁	双沟吉盛花园里小区1变	10	800	539
7143	睢宁	双沟吉盛花园里小区4变	10	800	494
7144	睢宁	双沟吉盛花园里小区2变	10	800	521
7145	睢宁	PMS_双沟胥南北台	10	400	56
7146	睢宁	PMS_双沟孟圩高宋东台	10	400	129
7147	睢宁	PMS_双沟公安街台	10	400	93
7148	睢宁	PMS_双沟双东中台	10	400	102
7149	睢宁	PMS_双沟位头中台	10	400	40
7150	睢宁	PMS_双沟温白东台	10	200	157
7151	睢宁	PMS_双沟温白西台	10	200	114
7152	睢宁	古邳曹湾台	10	200	0
7153	睢宁	PMS_古邳周咀西台新增	10	200	10
7154	睢宁	PMS_古邳湖东口门台	10	200	35
7155	睢宁	古邳汤山朱曹台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7156	睢宁	PMS_古邳陈吴坝头台	10	200	30
7157	睢宁	古邳旧州西台（增容）	10	200	0
7158	睢宁	PMS_古邳坝头北台（增容）	10	200	0
7159	睢宁	古邳塘坊南台（增容）	10	200	126
7160	睢宁	古邳山西东台（增容）	10	400	127
7161	睢宁	PMS_古邳汤山西台(增容)	10	200	118
7162	睢宁	PMS_古邳湖东北台（增容）	10	400	118
7163	睢宁	PMS_古邳湖东桃元台增容	10	200	18
7164	睢宁	PMS_古邳水利站台	10	200	19
7165	睢宁	PMS_古邳代楼中台	10	200	133
7166	睢宁	PMS_古邳山西薛井台（增容）	10	200	77
7167	睢宁	PMS_古邳果元东台	10	200	61
7168	睢宁	古邳郭集北台	10	100	32
7169	丰县	PMS_宋楼镇潘庙村潘庙综合变	10	200	105
7170	丰县	宋楼镇潘庙村史庄综合变	10	200	0
7171	丰县	宋楼镇许口村郭楼综合变	10	400	244
7172	丰县	宋楼镇潘庙村潘庙南综合变	10	200	14
7173	丰县	PMS_宋楼镇草集村草集中综合变	10	400	105
7174	丰县	PMS_宋楼镇王花楼北	10	400	241
7175	丰县	宋楼镇蒋沟中	10	200	0
7176	丰县	PMS_宋楼镇东王楼洪楼西	10	200	24
7177	丰县	宋楼镇赵庄南	10	400	110
7178	丰县	宋楼镇郭楼东北	10	400	138
7179	丰县	宋楼镇刘王楼西南	10	400	188
7180	丰县	宋楼镇草集4#综合变	10	400	176
7181	丰县	宋楼镇草集3#综合变	10	400	158
7182	丰县	宋楼镇团结路2#公变	10	200	95
7183	丰县	宋楼镇王岗集西6#公变	10	200	0
7184	丰县	PMS_宋楼镇王岗集东2#	10	400	201
7185	丰县	宋楼镇壮集东公变	10	200	0
7186	丰县	宋楼镇壮集西公变	10	200	0
7187	丰县	PMS_宋楼镇周庄西公变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7188	丰县	宋楼镇毕楼将庄公变	10	200	69
7189	丰县	宋楼镇毕楼北公变	10	200	0
7190	丰县	PMS_宋楼镇杨庄公变	10	400	118
7191	丰县	PMS_宋楼镇将桥西公变	10	200	24
7192	丰县	PMS_宋楼镇黄楼辛庄公变	10	200	20
7193	丰县	宋楼镇东王楼将庄	10	200	40
7194	丰县	宋楼镇毕楼东公变	10	200	0
7195	丰县	宋楼镇屈庄东	10	400	44
7196	丰县	宋楼镇壮集西1#公变	10	400	0
7197	丰县	宋楼镇中学南2#公变	10	200	13
7198	丰县	PMS_宋楼镇宋楼镇街南公变	10	400	187
7199	丰县	宋楼镇草集南综合变	10	200	0
7200	丰县	宋楼镇草集西公变	10	400	119
7201	丰县	PMS_宋楼镇营庄东公变	10	400	179
7202	丰县	宋楼镇宋楼七队综合变	10	400	169
7203	丰县	PMS_宋楼镇王桥公变	10	400	209
7204	丰县	PMS_宋楼镇东王庄公变	10	400	161
7205	丰县	PMS_宋楼镇后李楼西公变	10	400	182
7206	丰县	宋楼镇闫庄公变	10	200	0
7207	丰县	PMS_宋楼镇周庄东公变	10	400	203
7208	丰县	PMS_宋楼镇高台子公变	10	400	178
7209	丰县	PMS_宋楼镇刘屯东公变	10	400	217
7210	丰县	PMS_宋楼镇刘屯中	10	400	228
7211	丰县	PMS_宋楼镇孙庄西	10	200	76
7212	丰县	宋楼镇周庄	10	200	60
7213	丰县	PMS_宋楼镇郭楼张庄	10	400	149
7214	丰县	宋楼镇金楼瓦房北	10	200	0
7215	丰县	PMS_宋楼镇王庄	10	400	236
7216	丰县	宋楼镇刘王楼南街	10	400	175
7217	丰县	PMS_宋楼镇祝楼	10	400	88
7218	丰县	PMS_宋楼镇张小集	10	400	144
7219	丰县	宋楼镇费楼北	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7220	丰县	PMS_宋楼镇李大楼东公变	10	200	69
7221	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村单庄南公变	10	315	0
7222	丰县	宋楼镇王岗集西4#公变	10	200	0
7223	丰县	PMS_宋楼镇王岗集西公变	10	200	20
7224	丰县	PMS_宋楼镇关庄公变	10	400	146
7225	丰县	PMS_宋楼镇王岗集东	10	400	149
7226	丰县	PMS_宋楼镇王岗集南公变	10	400	147
7227	丰县	PMS_宋楼镇王岗集西3#公变	10	400	16
7228	丰县	PMS_宋楼镇姚庄东公变	10	200	65
7229	丰县	宋楼镇菅庄村魏楼西公变	10	400	113
7230	丰县	PMS_宋楼镇秀水庄综合变	10	400	47
7231	丰县	PMS_宋楼镇西南综合变	10	400	0
7232	丰县	宋楼镇六队西综合变	10	200	0
7233	丰县	宋楼镇后鲍庄综合变	10	200	95
7234	丰县	宋楼镇河西中变	10	400	107
7235	丰县	PMS_宋楼镇王连庄东综合变	10	200	32
7236	丰县	宋楼镇季庄东	10	200	0
7237	丰县	宋楼镇香郭油坊西综合变	10	400	0
7238	丰县	PMS_宋楼镇市场东南综合变	10	200	0
7239	丰县	宋楼镇市场西南综合变	10	400	108
7240	丰县	宋楼镇双楼东中	10	400	44
7241	丰县	宋楼镇郭楼东综合变	10	200	0
7242	丰县	宋楼镇市场东北综合变	10	400	243
7243	丰县	宋楼镇潘杨庄西综合变	10	400	237
7244	丰县	PMS_宋楼镇刘屯中南综合变	10	400	210
7245	丰县	PMS_宋楼镇毕楼东北	10	200	42
7246	丰县	宋楼镇随心庄新村综合变	10	200	39
7247	丰县	宋楼镇杨李庄南综合变	10	200	74
7248	丰县	PMS_宋楼镇孙楼西南	10	200	40
7249	丰县	宋楼镇季庄魏楼西	10	200	30
7250	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西南	10	200	0
7251	丰县	PMS_宋楼镇东王楼南工业区	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7252	丰县	PMS_宋楼镇金楼王庄北	10	400	239
7253	丰县	PMS_宋楼镇李黄庄西北综合变	10	400	222
7254	丰县	PMS_宋楼镇草集西中综合变	10	400	56
7255	丰县	PMS_宋楼镇草集西北综合变	10	400	85
7256	丰县	PMS_宋楼镇潭楼东综合变	10	400	56
7257	丰县	PMS_宋楼镇潭楼中综合变	10	400	167
7258	丰县	宋楼镇费楼东公变	10	200	0
7259	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼东街1#公变	10	200	0
7260	丰县	PMS_宋楼镇王平楼东南综合变新增	10	400	167
7261	丰县	PMS_宋楼镇王平楼西综合变新增	10	400	209
7262	丰县	PMS_宋楼镇荣庄东北公变	10	400	0
7263	丰县	宋楼镇西荣庄1#公变	10	200	0
7264	丰县	宋楼镇刘王楼南1#公变	10	200	0
7265	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼北2#公变	10	400	163
7266	丰县	PMS_宋楼镇草集东北公变	10	400	197
7267	丰县	宋楼镇孙洼东1#公变	10	400	167
7268	丰县	PMS_宋楼镇东王楼北2#公变	10	400	198
7269	丰县	PMS_宋楼镇于堤口王庄东公变	10	400	0
7270	丰县	宋楼镇八队1号综合变	10	400	166
7271	丰县	PMS_宋楼镇花厂3#公变	10	400	155
7272	丰县	PMS_宋楼镇宋楼南街2#公变	10	200	5
7273	丰县	PMS_宋楼镇黄楼西北公变	10	400	157
7274	丰县	PMS_宋楼镇蒋沟西公变	10	200	0
7275	丰县	PMS_宋楼镇毛楼1#公变	10	200	44
7276	丰县	PMS_宋楼镇高台子北公变	10	200	41
7277	丰县	PMS_宋楼镇东王楼南公变	10	400	0
7278	丰县	宋楼镇前王庄北1#公变	10	200	0
7279	丰县	PMS_宋楼镇曾庄东公变	10	400	90
7280	丰县	PMS_宋楼镇八一街1#公变	10	400	84
7281	丰县	PMS_宋楼镇川楼东南公变	10	400	152
7282	丰县	PMS_宋楼镇曾庄西公变	10	400	148
7283	丰县	PMS_宋楼镇北陈庄东公变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7284	丰县	PMS_宋楼镇川楼二队公变	10	400	181
7285	丰县	PMS_宋楼镇北陈庄中公变	10	400	106
7286	丰县	PMS_宋楼镇草集5#公变	10	400	172
7287	丰县	PMS_宋楼镇毕楼南公变	10	400	203
7288	丰县	PMS_宋楼镇费楼西南公变	10	400	100
7289	丰县	PMS_宋楼镇冯庄一队公变	10	400	38
7290	丰县	PMS_宋楼镇郭楼2#公变	10	400	205
7291	丰县	PMS_宋楼镇高尧南公变	10	400	73
7292	丰县	PMS_宋楼镇川楼四队公变	10	400	213
7293	丰县	PMS_宋楼镇高庄北公变	10	400	178
7294	丰县	PMS_宋楼镇方楼西公变	10	400	47
7295	丰县	PMS_宋楼镇郭楼1#公变	10	400	219
7296	丰县	PMS_宋楼镇高尧北公变	10	400	152
7297	丰县	PMS_宋楼镇费楼1#公变	10	400	205
7298	丰县	PMS_宋楼镇营庄2#公变	10	400	130
7299	丰县	PMS_宋楼镇将沟北1#公变	10	400	124
7300	丰县	PMS_宋楼镇将沟2#公变	10	400	126
7301	丰县	PMS_宋楼镇洪楼2#公变	10	400	166
7302	丰县	PMS_宋楼镇营庄1#公变	10	400	100
7303	丰县	PMS_宋楼镇花厂1#公变	10	400	112
7304	丰县	PMS_宋楼镇后堤子1#公变	10	400	122
7305	丰县	宋楼镇郭楼东公变	10	400	138
7306	丰县	PMS_宋楼镇郭楼村张庄南公变	10	400	145
7307	丰县	宋楼镇郭楼村张庄西公变	10	400	104
7308	丰县	PMS_宋楼镇方郭楼东公变	10	400	12
7309	丰县	PMS_宋楼镇郭楼村孙庄南公变	10	400	245
7310	丰县	PMS_宋楼镇将桥东1#公变	10	400	185
7311	丰县	PMS_宋楼镇将庄南公变	10	400	144
7312	丰县	PMS_宋楼镇将桥西1#公变	10	400	190
7313	丰县	PMS_宋楼镇金楼1#公变	10	400	197
7314	丰县	宋楼镇金楼3#公变	10	200	34
7315	丰县	PMS_宋楼镇金楼村王庄3#公变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7316	丰县	PMS_宋楼镇金楼2#公变	10	400	220
7317	丰县	PMS_宋楼镇金楼村王庄2#公变	10	400	142
7318	丰县	PMS_宋楼镇李新楼村李庄西公变	10	400	163
7319	丰县	PMS_宋楼镇林果站1#公变	10	400	37
7320	丰县	PMS_宋楼镇刘堤湾2#公变	10	400	195
7321	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼北1#公变	10	400	88
7322	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼东南公变	10	400	175
7323	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼街南公变	10	400	128
7324	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼西1#公变	10	400	71
7325	丰县	PMS_宋楼镇六队1#公变	10	400	0
7326	丰县	PMS_宋楼镇南街1#公变	10	400	119
7327	丰县	宋楼镇南李大楼1#公变	10	200	87
7328	丰县	PMS_宋楼镇潘庙北公变	10	400	231
7329	丰县	PMS_宋楼镇潘庙村齐庄公变	10	400	73
7330	丰县	PMS_宋楼镇前李楼北公变	10	400	193
7331	丰县	PMS_宋楼镇前王庄南1#公变	10	400	182
7332	丰县	PMS_宋楼镇前元1#公变	10	400	213
7333	丰县	宋楼镇渠坑南1#公变	10	400	50
7334	丰县	PMS_宋楼镇渠坑新村东公变	10	400	203
7335	丰县	PMS_宋楼镇史堤湾西公变	10	400	200
7336	丰县	PMS_宋楼镇宋楼西北公变	10	400	88
7337	丰县	PMS_宋楼镇宋楼一队1#公变	10	400	95
7338	丰县	PMS_宋楼镇双楼北公变	10	400	229
7339	丰县	PMS_宋楼镇宋楼东1#公变	10	400	30
7340	丰县	PMS_宋楼镇随寨村李庄东公变	10	400	207
7341	丰县	PMS_宋楼镇随寨中公变	10	400	179
7342	丰县	PMS_宋楼镇孙楼东1#公变	10	400	12
7343	丰县	PMS_宋楼镇瓦房村李大楼西1#公变	10	400	193
7344	丰县	宋楼镇瓦房村瓦房北1#公变	10	200	47
7345	丰县	PMS_宋楼镇瓦房村瓦房北2#公变	10	400	130
7346	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村小杨庄公变	10	400	189
7347	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村杨庄北1#公变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7348	丰县	PMS_宋楼镇王岗集东1#公变	10	400	0
7349	丰县	PMS_宋楼镇王岗集南1#公变	10	400	1
7350	丰县	PMS_宋楼镇王岗集西北公变	10	400	176
7351	丰县	PMS_宋楼镇王桥西公变	10	400	202
7352	丰县	PMS_宋楼镇王洼东公变	10	400	138
7353	丰县	PMS_宋楼镇王洼南公变	10	400	50
7354	丰县	PMS_宋楼镇魏楼北公变	10	400	201
7355	丰县	PMS_宋楼镇香田集村香郭油坊2#公变	10	400	234
7356	丰县	宋楼镇香田集村香田集1#公变	10	200	0
7357	丰县	PMS_宋楼镇辛庄1#公变	10	400	221
7358	丰县	PMS_宋楼镇许口二队公变	10	400	179
7359	丰县	PMS_宋楼镇许口三队公变	10	400	153
7360	丰县	PMS_宋楼镇杨楼北公变	10	400	176
7361	丰县	PMS_宋楼镇杨楼南公变	10	400	164
7362	丰县	PMS_宋楼镇张小集北公变	10	400	218
7363	丰县	PMS_宋楼镇中学南1#公变	10	400	118
7364	丰县	宋楼镇周大庄北公变	10	200	82
7365	丰县	PMS_宋楼镇周大庄东公变	10	400	237
7366	丰县	PMS_宋楼镇祝楼东公变	10	400	88
7367	丰县	宋楼镇状集中公变	10	400	106
7368	丰县	PMS_宋楼镇状元集村将庄西公变	10	400	195
7369	丰县	PMS_宋楼镇东王庄西公变	10	400	193
7370	丰县	PMS_宋楼镇田楼周庄1#公变	10	400	190
7371	丰县	PMS_宋楼镇河西东公变	10	400	225
7372	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西1#公变	10	400	238
7373	丰县	PMS_宋楼镇欧庄南公变	10	400	196
7374	丰县	PMS_宋楼镇史大楼南1#公变	10	400	223
7375	丰县	PMS_宋楼镇史大楼西1#公变	10	400	219
7376	丰县	宋楼镇刘屯东1#公变	10	200	3
7377	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西北公变	10	400	144
7378	丰县	PMS_宋楼镇欧庄北公变	10	400	244
7379	丰县	PMS_宋楼镇史大楼西2#公变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7380	丰县	PMS_宋楼镇唐安北公变	10	400	199
7381	丰县	PMS_宋楼镇田楼北公变	10	400	197
7382	丰县	PMS_宋楼镇田楼村高庄公变	10	400	226
7383	丰县	宋楼镇田楼东1#公变	10	200	108
7384	丰县	PMS_宋楼镇土楼东北公变	10	400	164
7385	丰县	PMS_宋楼镇土楼西北公变	10	400	195
7386	丰县	PMS_宋楼镇卫庄南1#公变	10	400	191
7387	丰县	PMS_宋楼镇卫庄中公变	10	400	160
7388	丰县	PMS_宋楼镇高廖庄2#公变	10	400	148
7389	丰县	PMS_宋楼镇西张庄1#公变	10	400	196
7390	丰县	PMS_宋楼镇高廖庄1#公变	10	400	130
7391	丰县	PMS_宋楼镇高廖庄3#公变	10	400	243
7392	丰县	PMS_宋楼镇梅楼东公变	10	400	253
7393	丰县	PMS_宋楼镇梅楼南公变	10	400	138
7394	丰县	PMS_宋楼镇邵口西公变	10	400	142
7395	丰县	PMS_宋楼镇辛庄2#公变	10	400	137
7396	丰县	宋楼镇辛庄北公变	10	400	123
7397	丰县	PMS_宋楼镇辛庄村郭油坊公变	10	400	196
7398	丰县	PMS_宋楼镇义合庄西公变	10	400	240
7399	丰县	PMS_宋楼镇候庄新村2#公变	10	400	254
7400	丰县	PMS_宋楼镇候庄新村3#公变	10	400	114
7401	丰县	PMS_宋楼镇季庄村魏楼东公变	10	400	168
7402	丰县	宋楼镇季庄东头1#公变	10	100	55
7403	丰县	PMS_宋楼镇李车集1#公变	10	400	132
7404	丰县	PMS_宋楼镇李车集2#公变	10	400	162
7405	丰县	PMS_宋楼镇孟庄前队1#公变	10	400	205
7406	丰县	PMS_宋楼镇随寨西北公变	10	400	183
7407	丰县	PMS_宋楼镇赵庄北公变	10	400	121
7408	丰县	PMS_宋楼镇赵庄中公变	10	400	199
7409	丰县	PMS_宋楼镇郭楼村孙庄西北公变	10	400	211
7410	丰县	宋楼镇孙庄东南公变	10	200	0
7411	丰县	宋楼镇孙庄东公变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7412	丰县	PMS_宋楼镇汪庄西公变	10	400	225
7413	丰县	PMS_宋楼镇黄楼工业区1#公变	10	400	260
7414	丰县	PMS_宋楼镇三队1#公变	10	400	130
7415	丰县	PMS_宋楼镇草集东南	10	400	174
7416	丰县	宋楼镇刘堤湾东1#	10	400	62
7417	丰县	宋楼镇川楼南1#公变	10	400	241
7418	丰县	宋楼镇戚庄1#公变	10	200	0
7419	丰县	PMS_宋楼镇李所楼南1#公变	10	200	45
7420	丰县	宋楼镇于堤口北2#公变	10	200	0
7421	丰县	PMS_宋楼镇季庄村双楼新型社区公变	10	400	184
7422	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼富民小区公变	10	400	184
7423	丰县	PMS_宋楼镇大张屯北公变	10	400	116
7424	丰县	PMS_宋楼镇于堤口王庄西公变	10	400	215
7425	睢宁	PMS_古邳黄河南台	10	200	91
7426	睢宁	PMS_古邳老庄七队	10	200	66
7427	睢宁	古邳新龙宋元台	10	200	0
7428	睢宁	古邳湖城里台	10	200	33
7429	睢宁	古邳后元南台	10	400	167
7430	睢宁	古邳下邳西台	10	200	0
7431	睢宁	PMS_古邳双河南台	10	200	11
7432	睢宁	PMS_古邳苗集台	10	200	30
7433	睢宁	PMS_古邳马路口南台	10	200	87
7434	睢宁	古邳公变北台	10	400	50
7435	睢宁	古邳赵楼东台	10	315	0
7436	睢宁	古邳周滩西台	10	400	222
7437	睢宁	PMS_古邳果元台	10	200	58
7438	睢宁	PMS_古邳山西中台	10	400	151
7439	睢宁	PMS_古邳巨山东台(增容)	10	200	18
7440	睢宁	PMS_古邳双河西台	10	200	8
7441	睢宁	古邳马路口东台（增容）	10	200	5
7442	睢宁	PMS_古邳吕集村部台	10	400	128
7443	睢宁	PMS_古邳公变1#（增容）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7444	睢宁	PMS_古邳公变2#（增容）	10	400	51
7445	睢宁	古邳公变4#（增容）	10	400	0
7446	睢宁	PMS_古邳旧州村部台（增容）	10	400	94
7447	睢宁	PMS_古邳古邳南台（增容）	10	400	192
7448	睢宁	PMS_古邳四大队台（增容）	10	200	66
7449	睢宁	古邳汤山南台(增容)	10	200	94
7450	睢宁	PMS_古邳湖西南台	10	200	76
7451	睢宁	PMS_古邳财政所单相变	10	200	34
7452	睢宁	古邳电视台	10	200	0
7453	睢宁	PMS_古邳医院单相变	10	200	0
7454	睢宁	PMS_古邳官庄陈庄台	10	200	112
7455	睢宁	古邳果元南场台	10	200	13
7456	睢宁	古邳曹河南台	10	315	190
7457	睢宁	PMS_古邳吴口台	10	200	0
7458	睢宁	古邳陈口台	10	200	88
7459	睢宁	PMS_古邳彭庄南台	10	200	66
7460	睢宁	PMS_古邳钦洼台	10	400	164
7461	睢宁	PMS_古邳半山单相变	10	200	83
7462	睢宁	古邳郭庄电站	10	200	33
7463	睢宁	PMS_古邳郭庄中台	10	400	133
7464	睢宁	PMS_古邳崔文珠台	10	400	0
7465	睢宁	PMS_古邳代楼中心台	10	200	151
7466	睢宁	古邳代楼四队	10	250	67
7467	睢宁	PMS_古邳育龙街公变	10	400	12
7468	睢宁	古邳白洼站	10	200	0
7469	睢宁	PMS_古邳水利二站	10	400	222
7470	睢宁	古邳郭庄张塘站	10	100	0
7471	睢宁	古邳何庄站	10	200	79
7472	睢宁	PMS_古邳平楼北站	10	200	34
7473	睢宁	PMS_古邳吴塘高庄站	10	100	2
7474	睢宁	PMS_古邳关庙站	10	200	40
7475	睢宁	古邳吴塘北站	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7476	睢宁	PMS_古邳吴塘南站	10	200	0
7477	睢宁	古邳新村北台	10	200	31
7478	睢宁	PMS_古邳陈口电站	10	200	37
7479	睢宁	PMS_古邳下邳周桥站	10	200	85
7480	睢宁	PMS_古邳周元电站	10	200	51
7481	睢宁	PMS_古邳下邳村部台	10	200	20
7482	睢宁	PMS_古邳塘坊北台	10	200	0
7483	睢宁	古邳杨庄单相变	10	200	50
7484	睢宁	PMS_古邳湖西北台	10	400	179
7485	睢宁	PMS_古邳相山西台	10	200	86
7486	睢宁	PMS_古邳相山东台	10	400	101
7487	睢宁	古邳曹阳台	10	200	0
7488	睢宁	PMS_古邳五工头南台	10	200	22
7489	睢宁	古邳10#公变	10	200	0
7490	睢宁	PMS_古邳五工头东台	10	200	47
7491	睢宁	PMS_古邳果元西台	10	200	0
7492	睢宁	古邳果元湖东台	10	200	52
7493	睢宁	PMS_古邳周咀东台	10	200	114
7494	睢宁	古邳吕集东台	10	200	119
7495	睢宁	古邳周咀西台	10	200	89
7496	睢宁	PMS_古邳果元前王台	10	100	0
7497	睢宁	PMS_古邳吴堂南台	10	200	85
7498	睢宁	古邳吴堂高庄台	10	200	22
7499	睢宁	PMS_古邳吴堂西台	10	200	35
7500	睢宁	PMS_古邳早元南台	10	200	54
7501	睢宁	古邳早元北台	10	200	30
7502	睢宁	PMS_古邳宋湾北台	10	200	114
7503	睢宁	PMS_古邳郭庄西台	10	200	69
7504	睢宁	PMS_古邳五工头西台	10	200	0
7505	睢宁	古邳顾庄东台	10	200	88
7506	睢宁	PMS_古邳顾庄南台	10	200	14
7507	睢宁	PMS_古邳顾庄马湾台	10	200	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7508	睢宁	PMS_古邳顾庄西台	10	200	6
7509	睢宁	PMS_古邳马路口西台	10	200	0
7510	睢宁	PMS_古邳双河东台	10	200	7
7511	睢宁	古邳天庙北台	10	400	146
7512	睢宁	PMS_古邳郭庄东台	10	200	54
7513	睢宁	PMS_古邳苗庄东台	10	200	2
7514	睢宁	古邳张楼学校	10	100	0
7515	睢宁	古邳陈平楼南台	10	200	0
7516	睢宁	PMS_古邳公变9#	10	400	180
7517	睢宁	PMS_古邳相山北台	10	200	117
7518	睢宁	古邳彭庄西台	10	100	42
7519	睢宁	PMS_古邳王元台	10	200	85
7520	睢宁	古邳望山刘庄台	10	200	63
7521	睢宁	PMS_古邳公变8＃	10	200	49
7522	睢宁	PMS_古邳公变11#	10	400	132
7523	睢宁	古邳公变3#	10	400	0
7524	睢宁	PMS_古邳古邳派出所台	10	400	0
7525	睢宁	PMS_古邳新龙南台	10	200	87
7526	睢宁	PMS_古邳新龙北台	10	200	62
7527	睢宁	PMS_古邳山西上花台	10	200	33
7528	睢宁	PMS_古邳新龙东台	10	400	152
7529	睢宁	PMS_古邳新龙中台	10	200	44
7530	睢宁	PMS_古邳郭庄小郭台	10	200	84
7531	睢宁	PMS_古邳陈老庄东台	10	200	64
7532	睢宁	PMS_古邳花元北台	10	200	88
7533	睢宁	古邳圮桥水厂台	10	200	127
7534	睢宁	PMS_古邳宋湾南台	10	200	87
7535	睢宁	PMS_古邳湖东西台	10	200	53
7536	睢宁	PMS_古邳白洼台	10	200	91
7537	睢宁	古邳湖东东台	10	200	101
7538	睢宁	PMS_古邳苗庄北台	10	200	14
7539	睢宁	古邳苗庄中台	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7540	睢宁	PMS_古邳陈老庄北台	10	200	127
7541	睢宁	古邳平楼东台	10	200	40
7542	睢宁	古邳曹河北台	10	200	81
7543	睢宁	PMS_古邳周滩南台	10	200	105
7544	睢宁	古邳周滩中台	10	200	68
7545	睢宁	PMS_古邳望山中台	10	200	58
7546	睢宁	PMS_古邳望山北台	10	200	80
7547	睢宁	PMS_古邳公变5#	10	400	135
7548	睢宁	古邳旧城北台	10	200	0
7549	睢宁	PMS_古邳湖西东台	10	200	67
7550	睢宁	PMS_古邳山西南台	10	200	23
7551	睢宁	PMS_古邳巨山北台	10	200	51
7552	睢宁	古邳新龙西台	10	200	42
7553	睢宁	古邳吕集南台	10	200	13
7554	睢宁	古邳黄河安置区10#箱变	10	500	282
7555	睢宁	古邳黄河安置区4#箱变	10	500	316
7556	睢宁	古邳黄河安置区1#箱变	10	630	345
7557	睢宁	古邳黄河安置区8#箱变	10	630	411
7558	睢宁	古邳马路口尤埝台	10	200	33
7559	睢宁	PMS_古邳宋元组台	10	200	17
7560	睢宁	PMS_古邳湖西朱庄台	10	200	39
7561	睢宁	PMS_古邳巨山前冯台	10	200	0
7562	睢宁	古邳塘坊西台	10	400	175
7563	睢宁	PMS_古邳山西路西台	10	200	15
7564	睢宁	PMS_古邳代奇杆台	10	400	141
7565	睢宁	古邳古邳政府台	10	400	0
7566	睢宁	PMS_古邳花园小堰台	10	200	60
7567	睢宁	古邳骑河小区1号变	10	315	0
7568	睢宁	PMS_古邳小官庄台	10	200	121
7569	睢宁	PMS_古邳陈老庄南台	10	200	18
7570	睢宁	PMS_古邳五工头高庄台	10	200	88
7571	睢宁	PMS_古邳苗集王集台	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7572	睢宁	PMS_古邳陈老庄九队台	10	200	27
7573	睢宁	PMS_古邳郭庄大郭台	10	200	77
7574	睢宁	古邳骑河小区2号变	10	315	80
7575	睢宁	古邳4号变西台	10	400	0
7576	睢宁	古邳坝头东台	10	400	135
7577	睢宁	PMS_古邳巨山苍屋台	10	200	53
7578	睢宁	古邳相山四队台	10	400	200
7579	睢宁	PMS_古邳苗庄夏庄台	10	200	41
7580	睢宁	PMS_古邳苗庄西台	10	200	68
7581	睢宁	PMS_古邳苗庄张庄台	10	200	44
7582	睢宁	PMS_古邳平楼宋庄台	10	200	97
7583	睢宁	古邳代楼后集台	10	200	128
7584	睢宁	PMS_古邳郭集西台	10	200	73
7585	睢宁	PMS_古邳果元村部台	10	200	100
7586	睢宁	古邳天庙宋庄台	10	200	25
7587	睢宁	PMS_古邳平楼北台	10	200	0
7588	睢宁	PMS_古邳平楼后场台	10	200	68
7589	睢宁	PMS_古邳平楼赵庄台	10	200	38
7590	睢宁	PMS_古邳天庙王庄台	10	200	35
7591	睢宁	PMS_古邳尹吴庄台	10	200	89
7592	睢宁	PMS_古邳王元西台	10	200	53
7593	睢宁	PMS_古邳湖堂台	10	200	0
7594	睢宁	PMS_古邳曹河小学台	10	200	89
7595	睢宁	古邳湖西李湾台	10	400	114
7596	睢宁	PMS_古邳湖西纪庄台	10	200	47
7597	睢宁	PMS_古邳山西下花台	10	200	55
7598	睢宁	古邳山西排芳台	10	200	89
7599	睢宁	PMS_古邳医院西台	10	400	0
7600	睢宁	PMS_古邳黄河东台	10	200	113
7601	睢宁	PMS_古邳黄河朱庄台	10	200	0
7602	睢宁	PMS_古邳黄河化庄台	10	200	94
7603	睢宁	PMS_古邳吕集曹庄台	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7604	睢宁	PMS_古邳吕集学校台	10	200	33
7605	睢宁	PMS_古邳果元湖东东台	10	200	23
7606	睢宁	PMS_古邳五工头二队台	10	200	56
7607	睢宁	PMS_古邳镇苗庄村何庄台	10	200	110
7608	睢宁	古邳宋湾王宅台	10	200	72
7609	睢宁	PMS_古邳郭庄村纸房台	10	200	105
7610	睢宁	古邳顾庄村二组台	10	400	118
7611	睢宁	PMS_古邳湖东村天庙西台	10	200	17
7612	睢宁	PMS_古邳苗集村苗东七组台	10	200	90
7613	睢宁	古邳苗集村宋湾西台	10	400	250
7614	睢宁	PMS_古邳陈吴村代东台	10	200	95
7615	睢宁	PMS_古邳陈吴村杜庄台	10	200	67
7616	睢宁	PMS_古邳旧州村电影院门前台	10	400	166
7617	睢宁	PMS_古邳教堂台	10	400	153
7618	睢宁	古邳村古邳西台	10	400	106
7619	睢宁	古邳村古邳东台	10	200	0
7620	睢宁	古邳镇旧州村垃圾站门前台	10	200	26
7621	睢宁	PMS_古邳镇旧州村饲料厂门前台	10	400	115
7622	睢宁	古邳下邳张元台	10	200	66
7623	睢宁	PMS_古邳相山村六队台	10	200	149
7624	睢宁	PMS_古邳宋小楼北台	10	200	0
7625	睢宁	PMS_古邳陈老庄一队台	10	200	95
7626	睢宁	PMS_古邳郭庄沈庄台	10	200	80
7627	睢宁	PMS_古邳郭庄村部台	10	200	14
7628	睢宁	PMS_古邳郭庄王庄台	10	200	62
7629	睢宁	PMS_古邳郭庄郭西组台	10	200	31
7630	睢宁	PMS_古邳苗庄白洼东台	10	400	247
7631	睢宁	PMS_古邳天庙李东台	10	200	0
7632	睢宁	PMS_古邳山西花沈台	10	200	36
7633	睢宁	古邳巨山油坊台	10	400	241
7634	睢宁	PMS_古邳新龙河口台	10	200	112
7635	睢宁	PMS_古邳新龙后张台	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7636	睢宁	PMS_古邳彭庄村部东台	10	200	129
7637	睢宁	PMS_古邳陈庄西台	10	200	0
7638	睢宁	PMS_古邳曹河东台	10	200	143
7639	睢宁	PMS_古邳后园东台	10	400	140
7640	睢宁	PMS_古邳赵楼路边台	10	200	0
7641	睢宁	PMS_古邳镇果元前王北台	10	200	51
7642	睢宁	PMS_古邳花园小埝台	10	200	81
7643	睢宁	古邳周嘴赵楼东台	10	315	134
7644	睢宁	PMS_古邳镇新村西台	10	400	125
7645	睢宁	PMS_古邳镇扬水站门前台	10	400	182
7646	睢宁	PMS_古邳代楼闸东台	10	200	121
7647	睢宁	PMS_古邳代楼水库西台	10	200	0
7648	睢宁	PMS_古邳代楼集中台	10	200	91
7649	睢宁	PMS_古邳下邳前徐台	10	200	58
7650	睢宁	PMS_古邳新龙小山台	10	200	69
7651	睢宁	古邳骑河小区3号变	10	315	44
7652	睢宁	PMS_古邳半山北台	10	200	45
7653	睢宁	PMS_古邳半山南台	10	200	103
7654	睢宁	PMS_古邳下邳前沈台	10	200	36
7655	睢宁	PMS_古邳苗庄刘场台	10	200	95
7656	睢宁	古邳湖东新村东台	10	400	0
7657	睢宁	PMS_古邳3#变北台	10	400	0
7658	睢宁	PMS_古邳7#变西台	10	200	21
7659	睢宁	PMS_古邳新村南台	10	400	154
7660	睢宁	PMS_古邳交管所门前台	10	200	85
7661	睢宁	PMS_古邳镇后元北台	10	200	46
7662	睢宁	PMS_古邳镇电视台北台	10	200	44
7663	睢宁	古邳古邳八队台	10	315	170
7664	睢宁	PMS_古邳镇吕集村圩东台	10	200	93
7665	睢宁	PMS_古邳镇吕集村苍西台	10	200	0
7666	睢宁	PMS_古邳镇黄河刘庄台	10	400	0
7667	睢宁	古邳镇苗集村西台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7668	睢宁	古邳镇陆庄白庄台	10	200	100
7669	睢宁	古邳镇古邳小学台	10	200	0
7670	睢宁	古邳陆庄李庄台	10	200	0
7671	睢宁	PMS_古邳镇湖城里台	10	200	82
7672	睢宁	PMS_古邳镇新龙前张台	10	200	56
7673	睢宁	PMS_古邳镇湖西西关台	10	200	76
7674	睢宁	PMS_古邳镇湖东村郭集东台	10	200	0
7675	睢宁	PMS_古邳镇湖东村新龙后张台	10	200	48
7676	睢宁	PMS_古邳镇湖东村白洼台	10	200	99
7677	睢宁	PMS_古邳镇半山西台	10	200	45
7678	睢宁	PMS_古邳镇半山中台	10	200	44
7679	睢宁	PMS_古邳镇官庄村十卜台	10	200	126
7680	睢宁	PMS_古邳镇许庄南台	10	200	105
7681	丰县	PMS_宋楼镇瓦房李大楼东南	10	200	89
7682	丰县	宋楼镇费楼西北	10	400	59
7683	丰县	宋楼镇秀水河畔小区配变	10	630	237
7684	丰县	宋楼镇川楼一队2号公变	10	400	142
7685	丰县	宋楼镇王岗集南2号	10	400	0
7686	丰县	宋楼镇宋楼线八街2#公变	10	400	26
7687	丰县	宋楼镇宋楼西3#公变	10	400	257
7688	丰县	宋楼镇宋楼西2#公变	10	200	0
7689	丰县	宋楼镇邵口中公变	10	400	177
7690	丰县	宋楼镇营庄线许口西南公变	10	400	225
7691	丰县	宋楼镇营庄线冯庄西公变	10	400	223
7692	丰县	宋楼镇宋楼西1#公变	10	400	103
7693	丰县	宋楼镇刘王楼线吴七楼公变	10	400	120
7694	丰县	宋楼镇刘王楼线随心庄东南公变	10	400	212
7695	丰县	宋楼镇刘王楼线周庄1#公变	10	400	203
7696	丰县	宋楼镇营庄线史堤湾南公变	10	400	98
7697	丰县	宋楼镇刘王楼线草集6号公变	10	400	144
7698	丰县	宋楼镇刘王楼线随心庄村于庄北公变	10	400	211
7699	丰县	宋楼镇刘王楼线刘王楼北3#公变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7700	丰县	宋楼镇祝楼村史庄南公变	10	400	174
7701	丰县	宋楼镇于堤口东北公变	10	200	0
7702	丰县	宋楼镇宋楼西南1#公变	10	400	175
7703	丰县	宋楼镇杨楼新型社区2#	10	400	255
7704	丰县	宋楼镇宋楼线双楼新型社区2#	10	400	0
7705	丰县	宋楼镇杨楼新型社区1#	10	400	149
7706	丰县	宋楼镇宋楼线双楼新型社区3#	10	400	121
7707	丰县	宋楼镇毕楼蒋庄西公变	10	400	54
7708	丰县	宋楼镇刘王楼西北公变	10	200	0
7709	丰县	宋楼镇王连庄中配变	10	400	174
7710	丰县	秀水河畔天悦府二期2#变	10	800	376
7711	丰县	秀水河畔天悦府二期1#变	10	800	474
7712	丰县	宋楼镇草集7号公变	10	400	37
7713	丰县	宋楼镇六队2号综合变	10	400	53
7714	丰县	宋楼镇潘庙工业区2号公变	10	400	0
7715	丰县	宋楼镇于堤口北3号公变	10	400	0
7716	丰县	宋楼镇王岗集3号公变	10	400	0
7717	丰县	宋楼镇王洼东工业区公变	10	400	0
7718	丰县	宋楼镇于堤口王庄东1号公变	10	400	0
7719	丰县	宋楼镇瓦房西1号公变	10	400	9
7720	丰县	宋楼镇苗圃厂工业区综合变	10	400	0
7721	丰县	宋楼镇刘王楼东街2号综合变	10	400	1
7722	丰县	宋楼镇王岗集西综合变	10	400	0
7723	丰县	宋楼镇刘王楼西北1号公变	10	400	0
7724	丰县	宋楼镇市场西北公变	10	400	150
7725	丰县	宋楼镇营庄中综合变	10	400	141
7726	丰县	宋楼镇荣庄北公变	10	400	131
7727	丰县	宋楼镇小刘屯西综合变	10	400	152
7728	丰县	宋楼镇秀水河畔小区3号箱变	10	630	348
7729	丰县	宋楼镇秀水河畔小区2号箱变	10	630	270
7730	丰县	宋楼镇秀水河畔小区1号箱变	10	630	312
7731	丰县	宋楼镇青年路综合变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7732	丰县	宋楼镇渠坑村孟堤口综合变	10	400	92
7733	丰县	宋楼镇卫庄东综合变	10	400	176
7734	丰县	宋楼镇西荣庄南综合变	10	400	0
7735	丰县	宋楼镇西荣庄北综合变	10	400	71
7736	丰县	宋楼镇草集中工业区综合变	10	400	166
7737	丰县	宋楼镇草集西工业区综合变	10	400	77
7738	丰县	宋楼镇王岗集单庄东综合变	10	400	90
7739	丰县	宋楼镇蒋沟北工业区综合变	10	400	175
7740	丰县	宋楼镇壮集东1号公变	10	400	155
7741	丰县	世丰锦绣园1号变	10	400	206
7742	丰县	世丰锦绣园3号变	10	500	264
7743	丰县	世丰锦绣园2号变	10	400	226
7744	丰县	宋楼镇王岗集新型社区7号综合变	10	400	238
7745	丰县	宋楼镇川楼姚庄西综合变	10	400	186
7746	丰县	宋楼镇姚庄川楼西综合变	10	400	220
7747	丰县	宋楼镇吕楼综合变	10	400	201
7748	丰县	宋楼镇刘王楼西南1号综合变	10	400	283
7749	丰县	宋楼镇王岗集南3号综合变	10	400	320
7750	丰县	宋楼镇欧庄中综合变	10	400	238
7751	丰县	宋楼镇孙洼西综合变	10	400	163
7752	丰县	宋楼镇将桥东综合变	10	400	176
7753	丰县	宋楼镇祝楼西1#综合变	10	400	224
7754	丰县	宋楼镇香田集黄庄东综合变	10	400	231
7755	丰县	世丰锦绣园4号变	10	630	332
7756	丰县	世丰锦绣园5号变	10	630	326
7757	丰县	宋楼镇王平楼东工业园区	10	400	0
7758	丰县	宋楼镇王岗集4号公变	10	400	56
7759	丰县	宋楼镇潘庙史庄工业区公变	10	400	71
7760	丰县	宋楼镇刘王楼南街2号公变	10	400	79
7761	丰县	宋楼镇将沟3号公变	10	400	197
7762	丰县	宋楼镇草集东工业区公变	10	400	0
7763	丰县	宋楼镇宋楼东2号公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7764	丰县	宋楼镇西荣庄中综合变	10	400	122
7765	丰县	宋楼镇黄楼西公变	10	400	141
7766	丰县	宋楼镇毛庄东公变	10	400	176
7767	丰县	宋楼镇杨李庄综合变	10	400	38
7768	丰县	宋楼镇李大楼南综合变	10	400	126
7769	丰县	宋楼镇孙楼西综合变	10	400	93
7770	丰县	宋楼镇华楼综合变	10	400	40
7771	丰县	宋楼镇于堤口北4号公变	10	400	0
7772	丰县	宋楼镇卫庄北公变	10	400	142
7773	丰县	宋楼镇市场南综合变	10	400	94
7774	丰县	宋楼镇张小集东南综合变	10	400	221
7775	丰县	宋楼镇香田集张庄西公变	10	400	175
7776	丰县	宋楼镇西陈庄西公变	10	400	0
7777	丰县	宋楼镇宋楼三队综合变	10	400	93
7778	丰县	宋楼镇于堤口东北1号公变	10	400	115
7779	丰县	宋楼镇东王楼北3号公变	10	400	159
7780	丰县	宋楼镇方楼东南	10	400	0
7781	丰县	宋楼镇于堤口南综合变	10	400	0
7782	丰县	宋楼镇魏庄新型社区1号综合变	10	400	133
7783	丰县	宋楼镇魏庄新型社区4号综合变	10	400	105
7784	丰县	宋楼镇魏庄新型社区6号综合变	10	400	203
7785	丰县	宋楼镇王洼东1号综合变	10	400	239
7786	丰县	宋楼镇沙庄2号综合变	10	200	118
7787	丰县	宋楼镇沙庄3号综合变	10	200	72
7788	丰县	宋楼镇沙庄1号综合变	10	200	23
7789	丰县	宋楼镇王岗集新型社区5号综合变	10	400	184
7790	丰县	宋楼镇王岗集新型社区1号综合变	10	400	147
7791	丰县	宋楼镇王岗集新型社区2号综合变	10	400	177
7792	丰县	宋楼镇王岗集新型社区6号综合变	10	400	187
7793	丰县	宋楼镇王岗集新型社区3号综合变	10	400	111
7794	丰县	宋楼镇王岗集新型社区4号综合变	10	400	237
7795	丰县	宋楼镇史大楼新型社区1号综合变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7796	丰县	宋楼镇史大楼新型社区2号综合变	10	400	169
7797	丰县	宋楼镇辛庄新型社区公变	10	200	10
7798	丰县	宋楼镇渠坑辛庄新型社区1号变	10	400	160
7799	丰县	宋楼镇渠坑辛庄新型社区2号变	10	400	143
7800	丰县	宋楼镇川楼南2号综合变	10	400	178
7801	丰县	师寨镇亭台集村王庄西	10	200	33
7802	丰县	PMS_师寨镇宋庄村宋庄李屯	10	400	36
7803	丰县	PMS_师寨镇宋庄村宋庄西	10	200	48
7804	丰县	PMS_师寨镇宋庄村孙庄	10	400	192
7805	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南南屯	10	200	108
7806	丰县	师寨镇史小桥村公变东	10	400	150
7807	丰县	PMS_师寨镇史小桥村公变西	10	400	109
7808	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村彭庄东	10	400	214
7809	丰县	师寨镇周彭庄村周庄西	10	200	23
7810	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村周庄东变	10	400	144
7811	丰县	PMS_师寨镇店子村店子北	10	200	46
7812	丰县	PMS_师寨镇大李庄村小李庄武庄	10	400	286
7813	丰县	PMS_师寨镇店子村店子南	10	400	122
7814	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯仇庄	10	400	175
7815	丰县	PMS_师寨镇大李庄村大李庄	10	400	180
7816	丰县	师寨镇程庄村程庄张庄	10	200	31
7817	丰县	PMS_师寨镇张堂村黄庄南	10	400	176
7818	丰县	师寨镇程庄村史才庄南	10	400	166
7819	丰县	PMS_师寨镇程庄村程庄	10	400	172
7820	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村周庄示范园	10	200	129
7821	丰县	师寨镇冯屯村金庄东	10	200	31
7822	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家南	10	200	0
7823	丰县	PMS_师寨镇李新庄村前仇屯	10	200	38
7824	丰县	师寨镇李庄村李庄变	10	200	84
7825	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村孟庙	10	400	163
7826	丰县	师寨镇邱堤口村邱堤口南	10	200	48
7827	丰县	PMS_师寨镇史小桥村小桥中	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7828	丰县	师寨镇史小桥村史小桥西	10	200	5
7829	丰县	PMS_师寨镇郭集东队综合变	10	400	71
7830	丰县	师寨镇邱堤口村邱堤口东	10	200	0
7831	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村邱堤口北队	10	200	31
7832	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村邱堤口西北	10	200	84
7833	丰县	PMS_师寨镇邱西队综合变	10	200	46
7834	丰县	PMS_师寨镇郭集村郭集农场	10	400	98
7835	丰县	PMS_师寨镇郭集村王庄后队	10	200	61
7836	丰县	师寨镇史小桥村徐庄	10	200	0
7837	丰县	师寨镇郭集村史老西北队	10	200	9
7838	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家东	10	400	181
7839	丰县	PMS_师寨镇孙史庄村史月堤东	10	400	106
7840	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤西	10	200	28
7841	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯四队	10	400	164
7842	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯北	10	200	0
7843	丰县	师寨镇周彭庄村薛庄	10	200	123
7844	丰县	师寨镇贾庄村田桥	10	200	105
7845	丰县	师寨镇李新庄村向阳	10	200	132
7846	丰县	PMS_师寨镇花园村花园	10	400	175
7847	丰县	PMS_师寨镇李新庄村后仇屯	10	400	167
7848	丰县	师寨镇李庄村李张庄	10	400	79
7849	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南九队	10	200	75
7850	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营北	10	400	223
7851	丰县	PMS_师寨镇李新庄村温庙西	10	200	21
7852	丰县	师寨镇李新庄村温庙中	10	200	42
7853	丰县	PMS_师寨镇李新庄村温庙东	10	200	67
7854	丰县	PMS_师寨镇街道东	10	400	0
7855	丰县	PMS_师寨镇师寨中学	10	400	99
7856	丰县	师寨镇谢屯村谢屯东	10	400	223
7857	丰县	师寨镇马庄村张庄东	10	200	0
7858	丰县	PMS_师寨镇梁庄东	10	200	5
7859	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7860	丰县	PMS_师寨镇马庄村李新庄	10	200	38
7861	丰县	PMS_师寨镇马庄村张庄西	10	200	49
7862	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄北	10	200	16
7863	丰县	PMS_师寨镇马庄村王集	10	400	151
7864	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯西	10	200	31
7865	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯中	10	400	212
7866	丰县	PMS_师寨镇花园村花园东	10	400	197
7867	丰县	PMS_师寨镇温庙村李新庄	10	200	0
7868	丰县	PMS_师寨镇师寨村三队	10	200	52
7869	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯东	10	400	166
7870	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯南	10	400	152
7871	丰县	PMS_师寨镇张堂村张堂	10	200	41
7872	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集西	10	400	174
7873	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集中	10	200	55
7874	丰县	PMS_师寨镇史小桥村三队	10	400	135
7875	丰县	PMS_师寨镇刘庄村何屯	10	200	37
7876	丰县	PMS_师寨镇刘庄村仇八庄东	10	400	106
7877	丰县	PMS_师寨镇谢屯村刘屯西	10	400	184
7878	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营北村西	10	400	205
7879	丰县	PMS_师寨镇魏堂村魏堂东	10	200	122
7880	丰县	PMS_师寨镇师寨村师寨东	10	400	26
7881	丰县	师寨镇贾庄村张袁庄西	10	200	160
7882	丰县	PMS_师寨镇古庙村后师庄	10	200	12
7883	丰县	PMS_师寨镇师寨村后刘庄	10	200	43
7884	丰县	PMS_师寨镇师寨村师寨北	10	200	68
7885	丰县	师寨镇古庙村古庙	10	200	48
7886	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村邱庄	10	200	61
7887	丰县	PMS_师寨镇程庄村程庄队	10	400	185
7888	丰县	PMS_师寨镇亭台集村中心队	10	200	52
7889	丰县	PMS_师寨镇亭台集村亭南队	10	400	221
7890	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯三队	10	400	148
7891	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯一队	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7892	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩中	10	400	253
7893	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄	10	400	196
7894	丰县	PMS_师寨镇店子村店子孟庄	10	400	146
7895	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村徐三牙	10	400	20
7896	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村刘土楼北	10	200	0
7897	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼西	10	400	227
7898	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼东	10	200	11
7899	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曹庄	10	400	276
7900	丰县	师寨镇贾庄村张袁庄东	10	400	78
7901	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村史庄	10	400	94
7902	丰县	师寨镇小陈庄村小陈庄	10	200	51
7903	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村于楼	10	200	26
7904	丰县	PMS_师寨镇小陈庄杨庄	10	400	172
7905	丰县	PMS_师寨镇史小桥村史小桥公变	10	400	41
7906	丰县	PMS_师寨镇黄堤口村金刘庄	10	400	5
7907	丰县	师寨镇程庄村程庄南	10	200	0
7908	丰县	师寨镇史小桥村齐庄	10	200	0
7909	丰县	PMS_师寨镇冯屯村金庄东北队	10	400	170
7910	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄西变	10	400	218
7911	丰县	PMS_师寨镇贾庄村贾庄西	10	400	210
7912	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄南	10	200	1
7913	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤	10	200	0
7914	丰县	师寨镇史小桥村史小桥东	10	400	171
7915	丰县	PMS_师寨镇郭集王庄西	10	400	249
7916	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯西	10	400	181
7917	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄西	10	400	218
7918	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄北	10	400	157
7919	丰县	PMS_师寨街道西南	10	400	113
7920	丰县	PMS_师寨镇张堂村黄庄北	10	400	149
7921	丰县	师寨镇亭台集村亭北队	10	200	26
7922	丰县	师寨镇亭台集村孟庄队	10	200	0
7923	丰县	师寨镇邱堤口村张庄西	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7924	丰县	师寨镇孙史庄	10	200	49
7925	丰县	师寨镇史小桥村2号变	10	400	221
7926	丰县	师寨镇史小桥村1号变	10	400	191
7927	丰县	PMS_师寨镇谢屯村王屯变	10	400	189
7928	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集东	10	400	174
7929	丰县	师寨镇谢屯村刘屯东变	10	200	60
7930	丰县	师寨镇刘庄村仇八庄西变	10	200	50
7931	丰县	PMS_师寨镇何屯早立庄综合变	10	200	90
7932	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村司营西变	10	200	48
7933	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营北新庄变	10	200	72
7934	丰县	PMS_师寨镇刘庄村何屯北变	10	200	44
7935	丰县	师寨镇刘庄村王屯变	10	200	40
7936	丰县	师寨镇刘庄村刘庄南变	10	200	71
7937	睢宁	PMS_古邳镇陈吴戴西台	10	200	44
7938	睢宁	PMS_古邳镇吴楼台	10	200	103
7939	睢宁	PMS_古邳镇钦洼西台	10	200	56
7940	睢宁	PMS_古邳镇望山汪北台	10	400	210
7941	睢宁	PMS_古邳镇望山汪南台	10	200	3
7942	睢宁	PMS_古邳镇陈行西台	10	200	6
7943	睢宁	PMS_古邳镇旧州夏岸台	10	400	109
7944	睢宁	PMS_古邳镇山西上花西台	10	200	60
7945	睢宁	PMS_古邳镇薛井西台	10	200	67
7946	睢宁	PMS_古邳镇古汉街台	10	400	113
7947	睢宁	PMS_古邳镇财源街东台	10	400	62
7948	睢宁	PMS_古邳镇地税门前台	10	400	271
7949	睢宁	古邳镇农贸市场北台	10	400	254
7950	睢宁	PMS_古邳镇农贸市场西台	10	200	47
7951	睢宁	PMS_古邳镇古邳砖瓦厂台	10	200	96
7952	睢宁	PMS_古邳镇老街教堂台	10	400	0
7953	睢宁	古邳镇汤山李庄台	10	400	122
7954	睢宁	古邳镇官庄九卜东台	10	315	118
7955	睢宁	PMS_古邳镇吴口陈口西台	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7956	睢宁	PMS_古邳镇彭庄北台	10	200	0
7957	睢宁	PMS_古邳镇水利站门前台	10	200	97
7958	睢宁	PMS_古邳镇下邳九队台	10	200	21
7959	睢宁	PMS_古邳镇下邳八队台	10	315	130
7960	睢宁	PMS_古邳镇山西路口台	10	400	71
7961	睢宁	PMS_古邳镇陈老庄关庙台	10	200	21
7962	睢宁	PMS_古邳镇宋湾东台	10	200	75
7963	睢宁	PMS_古邳镇曹湾东台	10	200	28
7964	睢宁	古邳镇巨山西台	10	200	0
7965	睢宁	PMS_古邳镇圮园景区台	10	200	32
7966	睢宁	PMS_古邳代楼下邳前徐台	10	400	175
7967	睢宁	PMS_古邳镇医院公变台	10	315	69
7968	睢宁	古邳官庄淘宝园区台	10	200	0
7969	睢宁	PMS_古邳官庄村新增台	10	200	0
7970	睢宁	PMS_古邳陈老庄八队一组台	10	200	36
7971	睢宁	古邳代楼二队二组台	10	200	27
7972	睢宁	PMS_古邳苗庄李庄组台	10	200	99
7973	睢宁	PMS_古邳湖西南路口台	10	400	190
7974	睢宁	PMS_古邳吴口南台	10	200	62
7975	睢宁	PMS_古邳张庄台	10	400	134
7976	睢宁	PMS_古邳校西北台	10	200	21
7977	睢宁	古邳镇张五门前台	10	400	69
7978	睢宁	PMS_古邳旧州五队台	10	200	45
7979	睢宁	古邳钦洼路边台	10	400	37
7980	睢宁	PMS_古邳镇巨山顶综合变台	10	200	52
7981	睢宁	PMS_古邳象山5#配变台	10	400	244
7982	睢宁	PMS_古邳象山2#配变台	10	400	141
7983	睢宁	PMS_古邳象山3#配变台	10	400	214
7984	睢宁	PMS_古邳象山4#配变台	10	400	186
7985	睢宁	PMS_古邳湖东村崔庄东台	10	400	0
7986	睢宁	PMS_古邳玉带桥小区1号变	10	200	50
7987	睢宁	PMS_古邳郭集路边台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7988	睢宁	古邳意杨园区6号台	10	400	0
7989	睢宁	PMS_古邳土管所门前台	10	400	246
7990	睢宁	PMS_古邳印刷厂门前台	10	400	109
7991	睢宁	古邳果园北台	10	200	118
7992	睢宁	PMS_古邳陈早元王庄台	10	200	90
7993	睢宁	PMS_古邳象山1#配变台	10	400	209
7994	睢宁	PMS_古邳象山7#配变台	10	400	167
7995	睢宁	PMS_古邳象山8#箱变	10	630	333
7996	睢宁	PMS_古邳象山小区6#箱变	10	630	361
7997	睢宁	古邳意杨加工园区1#台	10	400	0
7998	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区4#台	10	400	0
7999	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区2#台	10	400	114
8000	睢宁	PMS_古邳镇新龙代楼南堰	10	400	95
8001	睢宁	古邳意杨加工园区3#台	10	400	0
8002	睢宁	PMS_古邳湖东新龙北台	10	400	202
8003	睢宁	古邳汤山意杨园区8#台	10	200	0
8004	睢宁	PMS_古邳宋湾中台	10	400	217
8005	睢宁	PMS_古邳政府西台	10	400	67
8006	睢宁	PMS_古邳公变3号西台	10	400	8
8007	睢宁	PMS_古邳汤山小区1号变	10	400	241
8008	睢宁	PMS_古邳汤山小区8号变	10	400	210
8009	睢宁	PMS_古邳汤山小区7号变	10	400	211
8010	睢宁	PMS_古邳汤山小区6号变	10	400	181
8011	睢宁	PMS_古邳汤山小区5号变	10	400	195
8012	睢宁	PMS_古邳汤山小区4号变	10	400	157
8013	睢宁	PMS_古邳汤山小区3号变	10	400	228
8014	睢宁	PMS_古邳汤山小区2号变	10	400	186
8015	睢宁	PMS_古邳科海书院门前台	10	400	191
8016	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区5号台	10	400	27
8017	睢宁	PMS_古邳意杨板材加工园14号台	10	400	0
8018	睢宁	PMS_睢宁县古邳村南街花园1号台	10	400	149
8019	睢宁	PMS_古邳汤山小队西台	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8020	睢宁	PMS_古邳汤山板材基地8号台	10	400	112
8021	睢宁	古邳张五门前台2#变	10	400	24
8022	睢宁	古邳汤山板材基地9号台	10	400	0
8023	睢宁	古邳骑河小区6号变	10	400	146
8024	睢宁	古邳骑河小区4号变	10	400	14
8025	睢宁	古邳湖东小阎河台	10	400	223
8026	睢宁	古邳湖东桃园南台	10	200	29
8027	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区4#变	10	630	42
8028	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区2号变	10	400	43
8029	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区3号变	10	400	67
8030	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区1号变	10	400	0
8031	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区6变	10	630	183
8032	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区8号变	10	400	0
8033	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区7号变	10	400	137
8034	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区5#变	10	630	61
8035	睢宁	PMS_古邳马路口北台（增容）	10	400	0
8036	睢宁	古邳镇骑河村西台	10	400	171
8037	睢宁	古邳意杨加工园区15#变	10	400	0
8038	睢宁	古邳坝头11组台	10	400	140
8039	睢宁	古邳黄河安置区5#箱变	10	500	276
8040	睢宁	古邳黄河安置区6#箱变	10	500	282
8041	睢宁	古邳黄河安置区7#箱变	10	630	338
8042	睢宁	古邳黄河安置区9#箱变	10	630	357
8043	睢宁	古邳黄河安置区2#箱变	10	500	239
8044	睢宁	古邳黄河安置区3#箱变	10	500	294
8045	睢宁	古邳湖东鱼场台	10	400	228
8046	睢宁	古邳双河二队台	10	200	119
8047	睢宁	古邳湖西渔场台	10	200	88
8048	睢宁	古邳吴口村部台	10	200	39
8049	睢宁	古邳敬老院东台	10	400	108
8050	睢宁	古邳吕集新型社区2#变	10	630	401
8051	睢宁	古邳吕集新型社区1#变	10	500	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8052	睢宁	古邳官庄陈庄小学台	10	200	0
8053	睢宁	古邳镇汤山李庄南台	10	400	184
8054	睢宁	古邳陆庄集中区2#变	10	630	387
8055	睢宁	古邳陆庄集中区1#变	10	630	347
8056	睢宁	古邳大官庄村集中区6#变	10	630	413
8057	睢宁	古邳大官庄村集中区8#变	10	630	325
8058	睢宁	古邳大官庄村集中区4#变	10	630	347
8059	睢宁	古邳大官庄村集中区9#变	10	630	270
8060	睢宁	古邳大官庄村集中区5#变	10	630	347
8061	睢宁	古邳大官庄村集中区3#变	10	630	401
8062	睢宁	古邳大官庄村集中区7#变	10	630	286
8063	睢宁	古邳大官庄村集中区2#变	10	630	313
8064	睢宁	古邳大官庄村集中区1#变	10	630	253
8065	睢宁	古邳官庄西台	10	200	0
8066	睢宁	古邳代楼一队台	10	200	26
8067	睢宁	PMS_古邳吴口西台	10	200	3
8068	睢宁	古邳曹河马庄台	10	200	45
8069	睢宁	PMS_古邳中学门前台	10	400	40
8070	睢宁	PMS_古邳望山东台	10	200	36
8071	睢宁	PMS_古邳周滩倪党台	10	200	0
8072	睢宁	PMS_古邳古邳敬老院台	10	400	180
8073	睢宁	PMS_古邳花园台	10	200	64
8074	睢宁	PMS_古邳吴塘许庄台	10	200	85
8075	睢宁	PMS_古邳湖东南台	10	200	39
8076	睢宁	古邳双河新台	10	200	3
8077	睢宁	PMS_古邳旧州小圩台	10	400	136
8078	睢宁	古邳半山台	10	200	107
8079	睢宁	PMS_古邳堰顶台	10	400	21
8080	睢宁	PMS_古邳公变7#	10	315	73
8081	睢宁	古邳望山南台	10	400	222
8082	睢宁	PMS_古邳吴口赵楼台	10	200	80
8083	睢宁	PMS_古邳汤山小队台	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8084	睢宁	PMS_古邳相山中台	10	400	75
8085	睢宁	PMS_古邳财源街台	10	400	197
8086	睢宁	古邳北台	10	400	69
8087	睢宁	PMS_古邳官庄村部台	10	200	99
8088	睢宁	PMS_古邳吴堂东台	10	200	20
8089	睢宁	PMS_古邳陈早元东台	10	400	0
8090	睢宁	PMS_古邳果园南台	10	400	174
8091	睢宁	PMS_古邳天庙南台	10	200	0
8092	睢宁	PMS_古邳代楼北台	10	400	281
8093	睢宁	PMS_古邳后元台	10	400	115
8094	睢宁	古邳湖西西台	10	400	133
8095	睢宁	PMS_古邳巨山中台	10	200	0
8096	睢宁	PMS_古邳坝头南台	10	315	130
8097	睢宁	古邳九卜台	10	200	120
8098	睢宁	PMS_古邳果元前王西台	10	200	5
8099	睢宁	PMS_姚集石碑小区北台	10	400	175
8100	睢宁	PMS_姚集石碑小区中台	10	400	163
8101	睢宁	PMS_姚集张井北台	10	200	0
8102	睢宁	PMS_姚集铁寺六组	10	200	71
8103	睢宁	PMS_姚集王沃南台	10	200	41
8104	睢宁	PMS_姚集新安中台2号变	10	200	19
8105	睢宁	姚集张圩刘庄北台	10	200	0
8106	睢宁	姚集锅山北路台	10	400	0
8107	睢宁	姚集大同东台	10	200	0
8108	睢宁	PMS_姚集张尹南台	10	200	15
8109	睢宁	姚集冯庄西台	10	200	0
8110	睢宁	PMS_姚集钦庄西台	10	200	27
8111	睢宁	姚集新安北台	10	315	105
8112	睢宁	姚集张井南台	10	400	172
8113	睢宁	PMS_姚集刘集小王庄	10	200	26
8114	睢宁	PMS_姚集张尹北台	10	200	9
8115	睢宁	PMS_姚集陈井北台	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8116	睢宁	PMS_姚集张尹中台	10	200	22
8117	睢宁	PMS_姚集蛟龙东台	10	200	71
8118	睢宁	PMS_姚集蛟龙西台	10	200	11
8119	睢宁	PMS_姚集花山西台	10	200	34
8120	睢宁	PMS_姚集铁寺西台	10	200	124
8121	睢宁	姚集张圩刘庄北台2号变	10	400	143
8122	睢宁	PMS_姚集铁寺东台	10	200	36
8123	睢宁	PMS_姚集黄山西台	10	200	0
8124	睢宁	PMS_姚集黄山东台	10	200	57
8125	睢宁	PMS_姚集油坊东台	10	200	86
8126	睢宁	姚集陈庄西台	10	400	216
8127	睢宁	PMS_姚集王沃东台	10	200	14
8128	睢宁	PMS_姚集陈庄东台	10	400	194
8129	睢宁	姚集冯庄中台	10	400	122
8130	睢宁	PMS_姚集程刘东台	10	200	100
8131	睢宁	姚集程刘房洼台	10	400	189
8132	睢宁	PMS_姚集镇政府台	10	400	244
8133	睢宁	PMS_姚集青山南台	10	200	103
8134	睢宁	PMS_姚集张圩白露东台	10	200	0
8135	睢宁	PMS_姚集刘集中台	10	200	0
8136	睢宁	PMS_姚集钦庄东台	10	200	41
8137	睢宁	姚集代庄西台	10	400	138
8138	睢宁	PMS_姚集新安中台	10	200	55
8139	睢宁	PMS_姚集代庄东台	10	200	3
8140	睢宁	PMS_姚集石碑小区南台	10	400	154
8141	睢宁	PMS_姚集金武打水台	10	400	208
8142	睢宁	PMS_姚集二卜东台	10	200	70
8143	睢宁	PMS_姚集东街北台	10	400	260
8144	睢宁	PMS_姚集高党周庄台	10	200	108
8145	睢宁	PMS_姚集高党村杨庄台	10	200	51
8146	睢宁	PMS_姚集李庄村姜庄台	10	200	110
8147	睢宁	PMS_姚集镇宋行台	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8148	睢宁	PMS_姚集姚集中台	10	200	77
8149	睢宁	PMS_姚集赵场西台	10	200	0
8150	睢宁	姚集刘庄一组	10	400	140
8151	睢宁	PMS_姚集位庄北台	10	200	0
8152	睢宁	PMS_姚集张圩刘庄西台	10	200	83
8153	睢宁	PMS_姚集赵场中台(南)	10	200	55
8154	睢宁	PMS_姚集湖口中台	10	200	0
8155	睢宁	PMS_姚集赵场吴宅台	10	200	39
8156	睢宁	姚集程刘土后台	10	400	240
8157	睢宁	PMS_姚集道庄藕东台	10	200	5
8158	睢宁	PMS_姚集朱湾一组	10	200	54
8159	睢宁	姚集下场南台	10	200	86
8160	睢宁	PMS_姚集程刘程前台	10	200	29
8161	睢宁	PMS_姚集刘店中台	10	200	1
8162	睢宁	PMS_姚集青年轩庄台	10	200	67
8163	睢宁	姚集郭卢小区1号变	10	400	123
8164	睢宁	PMS_姚集位山台	10	200	57
8165	睢宁	姚集后营北台	10	200	73
8166	睢宁	PMS_姚集赵场中台	10	200	0
8167	睢宁	PMS_姚集冯庄南台	10	400	168
8168	睢宁	姚集苗圃场	10	200	21
8169	睢宁	PMS_姚集二卜北台	10	400	124
8170	睢宁	PMS_姚集二卜鲍埝台变	10	400	0
8171	睢宁	PMS_姚集二卜西台	10	200	75
8172	睢宁	姚集二卜南台	10	200	0
8173	睢宁	PMS_姚集邵庄打水	10	400	0
8174	睢宁	姚集张井北台新	10	400	160
8175	睢宁	PMS_姚集宋庄西台	10	400	0
8176	睢宁	PMS_姚集供电所台(姚集)	10	200	75
8177	睢宁	姚集张圩公变东台	10	630	189
8178	睢宁	PMS_姚集黄汉南台	10	400	30
8179	睢宁	姚集郭卢北台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8180	睢宁	PMS_姚集郭卢中台	10	200	88
8181	睢宁	PMS_姚集姚集东台	10	400	142
8182	睢宁	姚集郭卢西台	10	400	110
8183	睢宁	PMS_姚集冯庄村部台	10	400	68
8184	睢宁	PMS_姚集娄埝南台	10	200	82
8185	睢宁	PMS_姚集张圩公变西台	10	400	0
8186	睢宁	PMS_姚集张圩东台	10	400	151
8187	睢宁	PMS_姚集张圩中台	10	400	58
8188	睢宁	PMS_姚集郭卢集西打水	10	200	90
8189	睢宁	PMS_姚集杜湖西台	10	200	72
8190	睢宁	PMS_姚集位山东台	10	200	74
8191	睢宁	PMS_姚集位山西台	10	200	18
8192	睢宁	姚集蛟龙南台	10	200	90
8193	丰县	PMS_师寨镇张堂蒋屯变	10	200	3
8194	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄东变	10	400	272
8195	丰县	PMS_师寨镇大李庄村小李庄董集变	10	200	91
8196	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村彭庄西变	10	400	150
8197	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南八队变	10	200	32
8198	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村后炮楼变	10	200	95
8199	丰县	PMS_师寨镇冯屯村前炮楼变	10	200	32
8200	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄董庄变	10	200	0
8201	丰县	PMS_师寨镇花园村花园西变	10	400	180
8202	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村刘土楼南变	10	400	249
8203	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄南变	10	400	219
8204	丰县	师寨镇古庙村陈三楼南变	10	200	9
8205	丰县	PMS_师寨镇古庙村陈三楼北变	10	200	0
8206	丰县	师寨镇孙史庄村孙三楼西综合变	10	200	0
8207	丰县	师寨镇张学屋西综合变	10	200	0
8208	丰县	PMS_师寨街道北综合变	10	400	55
8209	丰县	PMS_师寨镇孙史庄村史月堤中变	10	200	29
8210	丰县	PMS_师寨镇仇集村后窑	10	400	255
8211	丰县	PMS_师寨镇刘土楼刘庄变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8212	丰县	师寨镇金庄综合变变	10	200	77
8213	丰县	PMS_师寨镇店子村张庄变	10	400	208
8214	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村司营东变	10	400	130
8215	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村王庄变	10	200	51
8216	丰县	师寨镇古庙村彭庄变	10	400	244
8217	丰县	PMS_师寨镇古庙村张庄变	10	200	80
8218	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家中变	10	200	87
8219	丰县	PMS_师寨镇郭集村郭集西变	10	400	215
8220	丰县	师寨镇孙史庄村孙三楼东台区	10	200	34
8221	丰县	PMS_师寨镇李庄村李庄东北队综合变	10	200	1
8222	丰县	PMS_师寨镇供销新村1#	10	400	141
8223	丰县	PMS_师寨镇供销新村2#	10	400	184
8224	丰县	PMS_师寨镇刘庄村徐屯综合变	10	200	76
8225	丰县	PMS_师寨镇小桥人家1#变	10	630	359
8226	丰县	师寨镇李庄村张庄皇西队综合变	10	400	50
8227	丰县	PMS_师寨镇阳光花园	10	630	150
8228	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村张庄东	10	400	115
8229	丰县	PMS_师寨镇贾庄村贾庄东	10	400	231
8230	丰县	PMS_师寨镇师寨村师寨南	10	400	208
8231	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄东	10	400	240
8232	丰县	PMS_师寨镇李庄村李庄南	10	200	107
8233	丰县	PMS_师寨镇亭台集村桥西队	10	200	33
8234	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村曹庄	10	400	154
8235	丰县	PMS_师寨镇小李庄村董寨	10	200	102
8236	丰县	PMS_师寨镇李庄村皇祭庙	10	200	30
8237	丰县	PMS_师寨镇小李庄村小李庄	10	200	38
8238	丰县	师寨镇街道东南	10	200	18
8239	丰县	PMS_师寨镇马庄村孙庄	10	400	238
8240	丰县	PMS_师寨镇师寨街道南综合变	10	400	208
8241	丰县	PMS_师寨镇商贸城2#	10	630	271
8242	丰县	PMS_师寨镇商贸城1#	10	630	363
8243	丰县	师寨镇向阳北综合变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8244	丰县	PMS_师寨镇仇集西南	10	400	72
8245	丰县	师寨镇仇集东南	10	200	34
8246	丰县	PMS_师寨镇史小桥敬老院	10	400	188
8247	丰县	师寨镇仇集村仇集北	10	200	0
8248	丰县	师寨镇小韩村小韩中一队	10	200	0
8249	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村董庄南	10	200	94
8250	丰县	PMS_师寨镇宋庄村李屯南	10	200	25
8251	丰县	PMS_师寨镇宋庄村宋庄南	10	200	63
8252	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄东南	10	200	52
8253	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄东北	10	200	55
8254	丰县	PMS_师寨镇刘小营村营北村西一队	10	200	62
8255	丰县	师寨镇汪屯村汪屯南一队	10	400	224
8256	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯东一队	10	200	109
8257	丰县	PMS_师寨镇冯屯村前炮楼北	10	200	26
8258	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村司营西一队	10	200	36
8259	丰县	PMS_师寨镇仇集东南一队	10	200	52
8260	丰县	PMS_师寨镇谢屯村刘屯西南	10	200	108
8261	丰县	师寨镇小李庄村董寨东	10	200	0
8262	丰县	PMS_师寨镇李庄村李庄北	10	200	45
8263	丰县	PMS_师寨镇谢屯村王屯南	10	200	36
8264	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄一队	10	200	75
8265	丰县	师寨镇郭集村史老家东一队	10	200	4
8266	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯西一队	10	200	67
8267	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄南1#综合变	10	400	156
8268	丰县	PMS_师寨镇小陈庄杨庄东	10	200	18
8269	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村后炮楼东	10	400	151
8270	丰县	师寨镇刘土楼村曾洼北综合变	10	200	78
8271	丰县	PMS_师寨镇贾庄村张袁庄西一队	10	200	55
8272	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村刘土楼南一队	10	200	51
8273	丰县	师寨镇马庄村张庄东一队	10	400	202
8274	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村彭庄东1号	10	400	247
8275	丰县	PMS_师寨镇刘小营村营北一队	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8276	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄东一队	10	200	40
8277	丰县	师寨镇仇集村仇集东一队	10	200	0
8278	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村邱庄北	10	200	41
8279	丰县	PMS_师寨镇张堂村张堂北	10	400	167
8280	丰县	PMS_师寨镇刘庄村仇八庄西一队	10	200	30
8281	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村王庄南	10	200	89
8282	丰县	PMS_师寨镇刘小营村营北二队	10	200	17
8283	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集西三队	10	200	50
8284	丰县	PMS_师寨镇谢屯村刘屯东南	10	200	67
8285	丰县	师寨镇周彭庄村彭庄东2号	10	200	74
8286	丰县	PMS_师寨镇花园村花园西北综合变	10	400	212
8287	丰县	PMS_师寨镇店子村孟庄西	10	200	40
8288	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼东一队	10	200	79
8289	丰县	PMS_师寨镇店子村店子张庄一队	10	200	26
8290	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村南一队	10	200	97
8291	丰县	PMS_师寨镇马庄李新庄北	10	200	69
8292	丰县	PMS_师寨镇店子村店子北一队	10	200	76
8293	丰县	师寨镇孙史庄村孙史庄北综合变	10	200	88
8294	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯东二队	10	200	70
8295	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村史庄南	10	200	48
8296	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄西南	10	200	60
8297	丰县	师寨镇亭台集村亭台集南一队综合变	10	200	18
8298	丰县	PMS_师寨镇花园村刘劲道	10	200	112
8299	丰县	PMS_师寨镇贾庄村贾庄东一队	10	200	1
8300	丰县	PMS_师寨镇马庄村张庄西一队	10	200	53
8301	丰县	PMS_师寨镇李新庄村温庙东北	10	200	25
8302	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄南二队	10	200	106
8303	丰县	PMS_师寨镇李庄村李张庄东	10	200	105
8304	睢宁	PMS_姚集青山西台	10	200	71
8305	丰县	师寨镇冯屯村三队东	10	200	42
8306	睢宁	姚集刘店东台	10	400	245
8307	丰县	PMS_师寨镇冯屯村金庄东南	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8308	睢宁	PMS_姚集刘店西台	10	400	210
8309	丰县	师寨镇张堂村黄庄西南	10	200	44
8310	睢宁	PMS_姚集刘庄北台	10	200	41
8311	丰县	师寨镇冯屯村冯屯一队东	10	200	13
8312	睢宁	PMS_姚集陆庄西台	10	200	50
8313	丰县	PMS_师寨镇街道南2号综合变	10	400	74
8314	睢宁	PMS_姚集陆庄东台	10	200	23
8315	丰县	师寨镇贾庄村贾庄西南综合变	10	200	0
8316	睢宁	姚集代庄南台	10	200	55
8317	丰县	PMS_师寨镇街道东3#	10	200	0
8318	睢宁	姚集张圩东北台	10	400	36
8319	丰县	师寨镇亭台集村亭南二队	10	400	205
8320	睢宁	PMS_姚集张圩南台	10	200	60
8321	丰县	PMS_师寨镇花园村花园东北	10	400	242
8322	睢宁	PMS_姚集张圩北台	10	400	118
8323	丰县	PMS_师寨镇街道西南2#	10	200	84
8324	睢宁	姚集陈井西台	10	200	0
8325	丰县	师寨镇师寨村师寨南1号综合变	10	400	257
8326	睢宁	姚集道庄东台	10	200	36
8327	丰县	PMS_师寨镇花园村花园东一队综合变	10	200	29
8328	睢宁	姚集道庄西台	10	200	39
8329	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯一队	10	200	55
8330	睢宁	PMS_姚集道庄藕西台	10	200	58
8331	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村后炮楼一队	10	200	55
8332	睢宁	姚集郭铁西台	10	400	45
8333	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄南	10	200	0
8334	睢宁	姚集娄埝村部门前台	10	200	38
8335	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南一队	10	200	39
8336	睢宁	PMS_姚集程刘西台	10	200	70
8337	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曹庄北综合变	10	400	225
8338	睢宁	PMS_姚集石碑西台	10	200	34
8339	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼西北综合变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8340	睢宁	PMS_姚集朱湾四组	10	200	21
8341	丰县	师寨镇街道东2#综合变	10	200	0
8342	睢宁	姚集石碑北台	10	400	67
8343	丰县	PMS_师寨镇花园村花园新村	10	400	0
8344	睢宁	姚集石碑东台	10	200	86
8345	丰县	PMS_师寨街道1#	10	400	32
8346	睢宁	姚集青年西台	10	200	117
8347	丰县	PMS_师寨镇史小桥村史小桥村变	10	400	101
8348	睢宁	PMS_姚集青年东台	10	200	91
8349	丰县	师寨镇史小桥东渡综合变	10	400	186
8350	睢宁	PMS_姚集新安南台	10	200	0
8351	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄北	10	400	256
8352	睢宁	姚集金武杨场台	10	200	86
8353	丰县	PMS_师寨街道西变	10	400	114
8354	睢宁	PMS_姚集石碑南台	10	400	113
8355	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄1#综合变	10	400	212
8356	睢宁	PMS_姚集冯庄北台	10	200	23
8357	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄3#综合变	10	400	220
8358	睢宁	姚集陈井北台2号变	10	200	69
8359	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄2#综合变	10	400	167
8360	睢宁	PMS_姚集下场中台	10	200	50
8361	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄4#综合变	10	400	247
8362	睢宁	姚集姚南南台	10	200	111
8363	丰县	PMS_师寨镇史小桥村史小桥东1#	10	400	104
8364	睢宁	姚集下场北台	10	400	232
8365	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄东1号	10	400	181
8366	丰县	PMS_师寨镇郭集村郭集东1号	10	400	231
8367	睢宁	姚集湖口西台	10	200	107
8368	丰县	PMS_师寨镇程庄村张庄一队	10	400	217
8369	睢宁	姚集湖口东台	10	200	84
8370	丰县	PMS_师寨镇马庄村孙庄西	10	400	217
8371	睢宁	PMS_姚集后营南台	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8372	丰县	PMS_师寨镇史小桥街道南	10	400	87
8373	睢宁	PMS_姚集李漫西台	10	200	119
8374	丰县	师寨镇刘庄村何屯综合变	10	400	224
8375	睢宁	PMS_姚集李漫东台	10	200	33
8376	丰县	PMS_师寨镇郭集村农场东	10	400	243
8377	睢宁	PMS_姚集房湾东台	10	200	67
8378	丰县	PMS_师寨镇程庄村张庄东	10	400	232
8379	睢宁	PMS_姚集马营东台	10	200	26
8380	丰县	PMS_师寨镇鸿都城2#箱变	10	400	102
8381	睢宁	PMS_姚集程刘白楼台	10	100	49
8382	丰县	PMS_师寨镇鸿都城1#箱变	10	400	103
8383	睢宁	PMS_姚集王塘西台	10	100	0
8384	丰县	PMS_师寨镇小韩村孙庄3#综合变	10	400	201
8385	睢宁	PMS_姚集王塘北台	10	200	117
8386	丰县	PMS_师寨镇小韩村孙庄2#综合变	10	400	237
8387	睢宁	PMS_姚集八一北台	10	200	123
8388	丰县	PMS_师寨镇小韩村孙庄1#综合变	10	400	224
8389	睢宁	PMS_姚集黄汉中台	10	100	4
8390	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩5#综合变	10	400	249
8391	睢宁	PMS_姚集黄汉西台	10	200	80
8392	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩1#综合变	10	400	189
8393	睢宁	PMS_姚集娄埝娄场台	10	200	0
8394	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩2#综合变	10	400	210
8395	睢宁	PMS_姚集娄埝西台	10	200	0
8396	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩4#综合变	10	400	226
8397	睢宁	PMS_姚集娄埝东台	10	200	23
8398	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩3#综合变	10	400	198
8399	睢宁	姚集姚南北台	10	200	99
8400	丰县	师寨镇孙三楼村孙三楼南	10	200	42
8401	睢宁	PMS_姚集姚集西台	10	200	43
8402	丰县	PMS_师寨镇紫荆花园小区2#箱变	10	630	283
8403	睢宁	PMS_姚集郭铁南台	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8404	丰县	PMS_师寨镇紫荆花园小区3#箱变	10	630	367
8405	睢宁	PMS_姚集油坊中台非晶变	10	400	127
8406	丰县	PMS_师寨镇紫荆花园小区1#箱变	10	630	346
8407	睢宁	PMS_姚集太平山5号变	10	400	89
8408	丰县	PMS_师寨镇民富园综合变	10	400	204
8409	睢宁	PMS_姚集计生办台	10	400	58
8410	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村张庄西1号	10	400	196
8411	睢宁	姚集林厂北台	10	400	190
8412	丰县	PMS_师寨镇古庙村古庙张庄1号	10	400	153
8413	睢宁	PMS_姚集林厂西台	10	200	89
8414	丰县	师寨镇冯屯村仇庄西	10	400	0
8415	睢宁	姚集寨山1号变	10	100	20
8416	睢宁	姚集刘庄南台	10	200	72
8417	丰县	PMS_师寨镇古庙1号	10	400	232
8418	睢宁	姚集铁寺西台2号变	10	400	182
8419	丰县	PMS_师寨镇亭北队1号	10	400	214
8420	睢宁	姚集锅山西台	10	100	46
8421	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄1号	10	400	126
8422	睢宁	PMS_姚集闫山台	10	200	18
8423	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村邱堤口西南	10	400	217
8424	睢宁	PMS_姚集蛟龙中台(张圩)	10	200	33
8425	丰县	PMS_师寨镇营南1号	10	400	229
8426	睢宁	PMS_姚集南公用	10	400	145
8427	丰县	PMS_师寨镇史小桥街道东南综合变	10	400	52
8428	睢宁	姚集大同西台	10	400	162
8429	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤西二队	10	400	77
8430	睢宁	PMS_姚集白露北台	10	200	62
8431	丰县	PMS_师寨镇史小桥街道东1号综合变	10	400	193
8432	睢宁	姚集良山东台	10	200	38
8433	丰县	PMS_师寨镇师寨街道北1号	10	400	254
8434	睢宁	姚集良山西台	10	400	130
8435	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤西一队	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8436	睢宁	PMS_姚集林厂南台	10	200	57
8437	丰县	PMS_师寨镇师寨街道南1号	10	400	187
8438	睢宁	PMS_姚集油坊中台	10	200	11
8439	丰县	PMS_师寨镇李庄村四号综合变	10	400	202
8440	睢宁	姚集油坊北台	10	400	168
8441	丰县	PMS_师寨镇李庄村七号综合变	10	400	224
8442	睢宁	PMS_姚集王沃西台	10	400	262
8443	丰县	PMS_师寨镇李庄村十二号综合变	10	400	276
8444	睢宁	PMS_姚集小楼西台	10	200	13
8445	丰县	PMS_师寨镇李庄村二号综合变	10	400	188
8446	睢宁	PMS_姚集黄山中台	10	200	35
8447	丰县	PMS_师寨镇李庄村十一号综合变	10	400	289
8448	睢宁	PMS_姚集小楼东台	10	200	42
8449	丰县	PMS_师寨镇李庄村五号综合变	10	400	126
8450	睢宁	PMS_姚集位庄南台	10	200	8
8451	丰县	PMS_师寨镇李庄村一号综合变	10	400	165
8452	睢宁	姚集铁寺中台	10	200	20
8453	丰县	PMS_师寨镇李庄村九号综合变	10	400	209
8454	睢宁	姚集铁寺东台2号变	10	400	273
8455	丰县	PMS_师寨镇金刘庄一号综合变	10	400	99
8456	睢宁	PMS_姚集花山东台	10	200	76
8457	丰县	PMS_师寨镇李庄村六号综合变	10	400	189
8458	睢宁	姚集锅山东台	10	500	256
8459	丰县	PMS_师寨镇李庄村三号综合变	10	400	164
8460	睢宁	姚集刘集街道台	10	400	75
8461	睢宁	PMS_姚集新安北台2号变	10	200	30
8462	丰县	PMS_师寨镇李庄村十号综合变	10	400	218
8463	睢宁	姚集锅山3号变	10	400	156
8464	丰县	PMS_师寨镇李庄村八号综合变	10	400	207
8465	丰县	师寨镇周彭庄新型社区9号箱变	10	630	295
8466	睢宁	姚集油坊四队台	10	400	256
8467	丰县	师寨镇周彭庄新型社区8号箱变	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8468	睢宁	姚集张圩公变三	10	400	27
8469	丰县	师寨镇周彭庄新型社区4号箱变	10	630	330
8470	睢宁	PMS_姚集黄汉东台	10	200	71
8471	丰县	师寨镇周彭庄新型社区5号箱变	10	630	386
8472	睢宁	姚集供销社台	10	315	0
8473	丰县	师寨镇周彭庄新型社区7号箱变	10	630	287
8474	睢宁	姚集街道中台	10	630	114
8475	丰县	师寨镇周彭庄新型社区11号箱变	10	630	326
8476	睢宁	姚集李漫集中区6#变	10	630	265
8477	丰县	师寨镇周彭庄新型社区3号箱变	10	630	385
8478	睢宁	姚集李漫集中区7#变	10	630	236
8479	丰县	师寨镇周彭庄新型社区2号箱变	10	630	343
8480	睢宁	姚集娄埝北台	10	200	101
8481	丰县	师寨镇周彭庄新型社区10号箱变	10	630	281
8482	睢宁	姚集黄山果园台	10	200	93
8483	丰县	师寨镇周彭庄新型社区6号箱变	10	630	441
8484	睢宁	姚集刘店东台2号变	10	200	54
8485	丰县	师寨镇周彭庄新型社区12号箱变	10	630	309
8486	睢宁	姚集马营西台	10	200	88
8487	丰县	师寨镇周彭庄新型社区1号箱变	10	630	322
8488	睢宁	PMS_姚集马营东台2号变	10	200	32
8489	丰县	师寨镇黄庄2号综合变	10	200	72
8490	睢宁	PMS_姚集王敦叶门前台	10	200	43
8491	丰县	师寨镇仇庄1号综合变	10	200	56
8492	睢宁	PMS_姚集湖口六组	10	200	53
8493	丰县	师寨镇温庙1号综合变	10	200	33
8494	睢宁	姚集道庄道东台	10	400	253
8495	丰县	师寨镇龙湖嘉园二期3号变	10	400	320
8496	睢宁	姚集娄埝村部台	10	315	88
8497	丰县	师寨镇龙湖嘉园二期2号变	10	400	308
8498	睢宁	PMS_姚集位山北台变	10	200	7
8499	丰县	师寨镇史老家一号综合变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8500	睢宁	姚集姚集蛟龙台	10	400	165
8501	丰县	师寨镇金源花园2#变	10	500	198
8502	睢宁	PMS_姚集锅山南台	10	200	20
8503	丰县	师寨镇金源花园1#变	10	500	260
8504	睢宁	PMS_姚集张圩南台2号变	10	400	97
8505	丰县	师寨镇谢屯村谢屯综合变	10	200	0
8506	睢宁	PMS_姚集后营三队	10	200	78
8507	丰县	师寨镇汪屯村汪屯一号综合变	10	400	239
8508	睢宁	PMS_姚集大同南台	10	200	3
8509	丰县	师寨镇宋庄村宋庄东综合变	10	400	255
8510	睢宁	PMS_姚集金武汤庄	10	200	21
8511	丰县	师寨镇龙湖嘉园二期1号变	10	630	448
8512	睢宁	PMS_姚集陆庄北台	10	200	24
8513	丰县	师寨镇湖西路1号综合变	10	200	23
8514	睢宁	PMS_姚集下场李东组	10	200	72
8515	丰县	师寨镇开元路1号综合变	10	200	0
8516	睢宁	姚集郭铁山东组	10	200	0
8517	丰县	师寨镇黄庄1号综合变	10	400	0
8518	睢宁	姚集代庄二队	10	400	159
8519	丰县	师寨镇史小桥村4号综合变	10	400	212
8520	睢宁	姚集姚集村林庙台	10	400	256
8521	丰县	师寨镇长江路1号综合变	10	400	6
8522	睢宁	PMS_姚集姚南徐庄台	10	400	199
8523	丰县	师寨镇史小桥村3号综合变	10	400	215
8524	睢宁	PMS_姚集金武兰庄台	10	200	85
8525	丰县	师寨镇金刘庄2号综合变	10	400	209
8526	睢宁	PMS_姚集青年土前台	10	200	26
8527	丰县	师寨镇史小桥村5号综合变	10	400	222
8528	睢宁	PMS_姚集青年土后台	10	200	54
8529	丰县	师寨镇龙湖嘉园2号变	10	630	377
8530	睢宁	PMS_姚集刘集北台	10	200	37
8531	丰县	师寨镇龙湖嘉园4号变	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8532	睢宁	PMS_姚集刘庄三组	10	200	20
8533	丰县	师寨镇龙湖嘉园6号变	10	630	443
8534	睢宁	PMS_姚集青年轩庄南台	10	200	91
8535	丰县	师寨镇龙湖嘉园3号箱变	10	630	327
8536	睢宁	PMS_姚集后营五队	10	200	38
8537	丰县	师寨镇龙湖嘉园5号变	10	630	324
8538	睢宁	姚集张尹中台2号变	10	200	11
8539	丰县	师寨镇龙湖嘉园1号箱变	10	630	260
8540	睢宁	PMS_姚集程刘程西台	10	200	44
8541	丰县	师寨镇湖西路2号综合变	10	200	60
8542	睢宁	PMS_姚集姚集三队	10	200	88
8543	丰县	师寨镇仇八庄北综合变	10	200	86
8544	睢宁	PMS_姚集郭卢小山南台	10	200	0
8545	丰县	师寨镇刘庄中综合变	10	200	70
8546	睢宁	PMS_姚集程刘土集台	10	200	24
8547	丰县	常店镇仇古同一组综合变	10	200	37
8548	睢宁	PMS_姚集蛟龙北台	10	200	33
8549	丰县	PMS_常店镇卜老家村王楼南配变	10	200	0
8550	睢宁	PMS_姚集闫山西台	10	315	165
8551	丰县	PMS_丰县常店镇常堤口村堤北常堤口北综合变	10	200	91
8552	睢宁	PMS_姚集位山九组	10	400	169
8553	丰县	PMS_常店镇李楼南	10	200	29
8554	睢宁	PMS_姚集李漫北台	10	200	132
8555	丰县	常店镇陈桃元东综合变	10	500	298
8556	睢宁	PMS_姚集下场东台	10	400	175
8557	丰县	PMS_常店镇尚庄村梁楼西综合变	10	400	242
8558	睢宁	PMS_姚集后营二队台	10	200	70
8559	丰县	PMS_常店镇古楼西综合变	10	200	43
8560	睢宁	PMS_姚集后营一组	10	200	98
8561	丰县	PMS_常店镇卜老家一组	10	400	213
8562	睢宁	PMS_姚集青年王庄北台	10	200	61
8563	丰县	常店镇史道中	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8564	睢宁	PMS_姚集郭卢中台2号变	10	400	175
8565	丰县	PMS_常店镇裴庙北	10	400	256
8566	睢宁	PMS_姚集郭铁北台	10	400	114
8567	丰县	PMS_常店镇双楼	10	400	212
8568	睢宁	姚集八一李庄台	10	200	115
8569	丰县	PMS_常店镇于单楼	10	200	0
8570	睢宁	姚集二卜代楼台	10	200	107
8571	丰县	PMS_常店镇陈桃元中	10	200	0
8572	睢宁	姚集黄汉一组台	10	200	18
8573	丰县	常店镇陈桃园一组	10	400	0
8574	睢宁	PMS_姚集黄汉尹埝台	10	200	95
8575	丰县	PMS_常店镇陈桃园大队	10	400	94
8576	睢宁	PMS_姚集二卜卢圩台	10	200	42
8577	丰县	PMS_常店镇王楼一组	10	400	154
8578	睢宁	PMS_姚集陆庄西南台	10	200	0
8579	丰县	PMS_常店镇于堤口	10	200	41
8580	睢宁	PMS_姚集陆庄西北台	10	200	74
8581	丰县	PMS_常店镇地方庄	10	400	225
8582	丰县	PMS_常店镇江庄综合变	10	400	103
8583	丰县	PMS_常店镇卜老家南三号综合变	10	200	30
8584	睢宁	PMS_姚集赵场西南台	10	200	53
8585	丰县	PMS_丰县常店镇常店村地方庄北综合变	10	200	108
8586	睢宁	PMS_姚集赵场四组台	10	200	48
8587	丰县	PMS_常店镇杂坡地东	10	400	104
8588	睢宁	姚集刘店六队台	10	400	138
8589	丰县	PMS_常店镇园盘北	10	400	182
8590	睢宁	PMS_姚集刘店南台	10	200	71
8591	丰县	PMS_常店镇乡总站	10	200	55
8592	睢宁	PMS_姚集刘店东北台	10	200	29
8593	睢宁	姚集铁寺七组台	10	400	201
8594	睢宁	PMS_姚集铁寺三队台	10	200	57
8595	睢宁	PMS_姚集铁寺一队台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8596	睢宁	PMS_姚集刘庄四组	10	200	80
8597	睢宁	PMS_姚集刘庄村部台	10	200	41
8598	睢宁	PMS_姚集大同南台1号变	10	200	55
8599	睢宁	姚集大同西台2号变	10	400	151
8600	睢宁	姚集锅山北台	10	400	254
8601	睢宁	PMS_姚集黄山西北台	10	200	19
8602	睢宁	PMS_姚集小楼北台	10	200	0
8603	睢宁	PMS_姚集位庄北台1号变	10	200	0
8604	睢宁	PMS_姚集油坊二队台	10	200	76
8605	睢宁	PMS_姚集房湾梨园台	10	200	0
8606	睢宁	PMS_姚集张圩西北台	10	400	210
8607	睢宁	PMS_姚集油坊一队台	10	200	85
8608	睢宁	PMS_姚集渔场台	10	200	80
8609	睢宁	PMS_姚集位山十组	10	200	37
8610	睢宁	PMS_姚集邵庄孙赵台	10	200	40
8611	睢宁	PMS_姚集郭卢小山中台	10	400	114
8612	睢宁	PMS_姚集黄汉二组	10	200	14
8613	睢宁	PMS_姚集陆庄中组台	10	200	77
8614	睢宁	PMS_姚集马营小荒北台	10	200	16
8615	睢宁	PMS_姚集马营小荒南台	10	200	57
8616	睢宁	PMS_姚集马营南台	10	200	73
8617	睢宁	PMS_姚集下场李西台	10	200	25
8618	睢宁	PMS_姚集湖口马一队台	10	200	12
8619	睢宁	PMS_姚集朱船台	10	200	98
8620	睢宁	PMS_姚集郭卢林庄台	10	200	41
8621	睢宁	姚集二卜南台2号变	10	400	294
8622	睢宁	PMS_姚集卢中台	10	400	285
8623	睢宁	PMS_姚集街道北台	10	400	155
8624	睢宁	PMS_姚集马山中台	10	200	57
8625	睢宁	PMS_姚集刘店西台1号变	10	200	39
8626	睢宁	PMS_姚集蛟龙中台(姚集)	10	200	41
8627	睢宁	PMS_姚集赵场吴宅北台	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8628	睢宁	PMS_姚集赵场三组	10	200	18
8629	睢宁	PMS_姚集娄场一队	10	200	10
8630	睢宁	姚集娄埝二队台	10	400	190
8631	睢宁	PMS_姚集二卜新堡台	10	200	16
8632	睢宁	姚集娄埝二帝庙三队台	10	315	116
8633	睢宁	PMS_姚集娄埝二帝庙台	10	200	97
8634	睢宁	PMS_姚集娄埝二帝庙五队台	10	200	52
8635	睢宁	PMS_姚集娄埝一队台	10	200	47
8636	睢宁	PMS_姚集钦庄中台	10	200	25
8637	睢宁	PMS_姚集武庄北台	10	400	219
8638	睢宁	姚集钦庄北台	10	200	0
8639	睢宁	PMS_姚集冯庄五组	10	200	27
8640	睢宁	PMS_姚集冯庄村部2号变	10	200	10
8641	睢宁	PMS_姚集冯庄北台2号变	10	200	0
8642	睢宁	姚集良山北台	10	400	215
8643	睢宁	姚集白露南台	10	400	130
8644	睢宁	PMS_姚集代庄东台2号变	10	200	63
8645	睢宁	PMS_姚集蛟龙六组	10	200	92
8646	睢宁	姚集铁寺五组	10	400	223
8647	睢宁	姚集刘集八组	10	400	222
8648	睢宁	PMS_姚集张圩派出所门前台	10	400	143
8649	睢宁	姚集黄汉陈埝台	10	400	227
8650	睢宁	PMS_姚集郭铁西台2号变	10	200	0
8651	睢宁	PMS_姚集马营北台	10	200	19
8652	睢宁	姚集二卜马一台	10	400	240
8653	睢宁	PMS_姚集黄山三组	10	200	9
8654	睢宁	PMS_姚集黄山五组	10	200	0
8655	睢宁	PMS_姚集油坊西北台	10	200	68
8656	睢宁	PMS_姚集陈庄南台	10	200	40
8657	睢宁	PMS_姚集位庄西台	10	200	52
8658	睢宁	PMS_姚集张圩西南台	10	200	20
8659	睢宁	PMS_姚集道庄郭东台	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8660	睢宁	PMS_姚集青年贾庄台	10	200	81
8661	睢宁	PMS_姚集张尹南台1#变	10	200	4
8662	睢宁	姚集西一组	10	400	88
8663	睢宁	PMS_姚集冯庄中台2号变	10	200	0
8664	睢宁	PMS_姚集高党小区1号箱变	10	500	201
8665	睢宁	PMS_姚集高党小区2号箱变	10	500	236
8666	睢宁	PMS_姚集高党小区3号箱变	10	500	208
8667	睢宁	PMS_姚集高党小区5号箱变	10	500	163
8668	睢宁	PMS_姚集高党小区4号箱变	10	500	135
8669	睢宁	PMS_姚集朱湾东台	10	200	12
8670	睢宁	PMS_姚集石碑中台	10	200	24
8671	睢宁	PMS_姚集王塘中台2号变	10	400	16
8672	睢宁	姚集信用社门前台	10	400	80
8673	睢宁	PMS_姚集八一南台2号变	10	200	0
8674	睢宁	姚集道庄北台	10	400	79
8675	睢宁	PMS_姚集张井四队台	10	200	63
8676	睢宁	PMS_姚集道庄藕西南台	10	200	77
8677	睢宁	PMS_姚集姚南姚庄台	10	200	69
8678	睢宁	PMS_姚集新安六队	10	400	145
8679	睢宁	姚集新安西台	10	400	0
8680	睢宁	PMS_姚集二卜卢圩后组台	10	200	92
8681	睢宁	PMS_姚集陈井安置区	10	200	135
8682	睢宁	PMS_姚集邵庄五组	10	200	90
8683	睢宁	PMS_姚集油坊北台2号变	10	200	43
8684	睢宁	PMS_姚集小楼西中台	10	200	9
8685	睢宁	姚集王沃北台	10	315	71
8686	睢宁	姚集小楼南台	10	200	0
8687	睢宁	PMS_姚集黄山四组	10	200	64
8688	睢宁	PMS_姚集道庄道西台	10	315	143
8689	睢宁	PMS_姚集蛟龙三组	10	200	80
8690	睢宁	PMS_姚集湖口胡前台	10	200	62
8691	睢宁	姚集二卜南台3号变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8692	睢宁	PMS_姚集郭卢小区2号变	10	200	0
8693	睢宁	姚集陈庄西台2号变	10	200	45
8694	睢宁	姚集刘庄二组台	10	200	47
8695	睢宁	PMS_姚集张圩三组	10	200	41
8696	睢宁	PMS_姚集大同东台2号变	10	400	209
8697	睢宁	PMS_姚集油坊公变	10	400	266
8698	睢宁	姚集王沃中台	10	400	133
8699	睢宁	PMS_姚集王沃西北台	10	200	17
8700	睢宁	姚集锅山东台2号变	10	400	190
8701	睢宁	PMS_姚集陈井村部台	10	400	271
8702	睢宁	PMS_姚集张圩南台1号配变新建工程	10	200	43
8703	睢宁	PMS_姚集花山高庄台	10	400	221
8704	睢宁	姚集青年王庄南台	10	400	214
8705	睢宁	PMS_姚集青年贾庄南台	10	200	107
8706	睢宁	PMS_姚集杜湖小区1号变	10	400	188
8707	睢宁	PMS_姚集杜湖小区3号变	10	400	230
8708	睢宁	PMS_姚集杜湖小区4号变	10	400	208
8709	睢宁	PMS_姚集杜湖小区5#变	10	400	194
8710	睢宁	PMS_姚集杜湖小区6号变	10	400	148
8711	睢宁	PMS_姚集杜湖小区8号变	10	400	126
8712	睢宁	PMS_姚集杜湖小区9号变	10	400	169
8713	睢宁	姚集杜湖小区2号箱变	10	500	264
8714	睢宁	姚集杜湖小区7号箱变	10	500	264
8715	睢宁	姚集杜湖小区10号箱变	10	500	362
8716	睢宁	姚集杜湖小区11#箱变	10	500	270
8717	睢宁	姚集杜湖小区12号箱变	10	500	316
8718	睢宁	姚集八一集中区1号变	10	400	100
8719	睢宁	PMS_姚集郭卢九队	10	200	30
8720	睢宁	PMS_姚集八一集中区2号变	10	400	176
8721	睢宁	PMS_姚集八一集中区3号变	10	400	168
8722	睢宁	PMS_姚集八一集中区4号变	10	400	188
8723	睢宁	PMS_姚集八一集中区5号变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8724	睢宁	PMS_姚集八一集中区6号变	10	400	211
8725	睢宁	PMS_姚集八一集中区7号变	10	400	180
8726	睢宁	PMS_姚集八一集中区8号变	10	400	199
8727	睢宁	PMS_姚集八一集中区9号变	10	400	159
8728	睢宁	PMS_姚集八一集中区10号变	10	400	193
8729	睢宁	PMS_姚集八一集中区11号变	10	400	150
8730	睢宁	PMS_姚集八一集中区12号变	10	500	252
8731	睢宁	PMS_姚集八一集中区14号变	10	500	240
8732	睢宁	PMS_姚集八一集中区13号变	10	500	317
8733	睢宁	姚集姚南中台	10	200	92
8734	睢宁	PMS_姚集姚南北路台	10	400	213
8735	睢宁	PMS_姚集道庄郭西北台	10	400	196
8736	睢宁	PMS_姚集石碑小区北台2号变	10	400	171
8737	睢宁	PMS_姚集石碑西台2号变	10	400	244
8738	睢宁	PMS_姚集大同东台3号变	10	400	152
8739	睢宁	PMS_姚集下场东南台	10	400	205
8740	睢宁	姚集王塘安置区台	10	100	80
8741	睢宁	姚集郭卢集中区1号变	10	630	357
8742	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区2号变	10	630	221
8743	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区5号变	10	630	237
8744	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区4号变	10	630	275
8745	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区3号变	10	630	249
8746	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区7号变	10	630	282
8747	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区6号变	10	630	281
8748	睢宁	PMS_姚集程刘程东台	10	200	97
8749	睢宁	PMS_姚集房湾集中区3号变	10	800	399
8750	睢宁	PMS_姚集房湾集中区4号变	10	800	344
8751	睢宁	PMS_姚集房湾集中区2号变	10	800	346
8752	睢宁	PMS_姚集房湾集中区1号变	10	800	377
8753	睢宁	PMS_姚集曼城佳苑2号变	10	800	470
8754	睢宁	姚集曼城佳苑1号变	10	800	470
8755	睢宁	姚集张井南台2号变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8756	睢宁	姚集苗圃场2号变	10	630	0
8757	睢宁	姚集新安村部台	10	400	0
8758	睢宁	姚集油坊四队2号变	10	400	224
8759	睢宁	姚集杜湖北台	10	200	146
8760	睢宁	二卜东台3号	10	400	44
8761	睢宁	姚集大同北台	10	200	110
8762	睢宁	姚集钦庄东台2号变	10	315	168
8763	睢宁	姚集花山北台	10	400	131
8764	睢宁	姚集刘庄西台公变新	10	400	120
8765	睢宁	姚集锅山街道台	10	400	140
8766	睢宁	姚集刘集西台	10	400	0
8767	睢宁	姚集张尹宋庄台	10	400	95
8768	睢宁	姚集道庄郭西台	10	400	222
8769	睢宁	姚集张圩刘庄南台	10	400	166
8770	睢宁	姚集二卜村部南台	10	200	83
8771	睢宁	姚集良山东台3号台	10	315	172
8772	睢宁	姚集宋庄西台3号变	10	400	190
8773	睢宁	姚集陈庄梨园组台	10	200	115
8774	睢宁	姚集陈庄西台3号变	10	400	128
8775	睢宁	姚集张尹东台	10	400	210
8776	睢宁	姚集二卜代楼北台变	10	400	220
8777	睢宁	姚集冯庄中台3号变	10	400	0
8778	睢宁	姚集公变西2号变	10	400	77
8779	睢宁	姚集王塘小区1配2变	10	800	309
8780	睢宁	姚集王塘小区2#变	10	500	235
8781	睢宁	姚集王塘小区5#变	10	630	451
8782	睢宁	姚集王塘小区1配1变	10	800	347
8783	睢宁	姚集王塘小区4#变	10	630	292
8784	睢宁	姚集王塘小区3#变	10	630	282
8785	睢宁	姚集王塘小区1配3变	10	800	350
8786	睢宁	姚集王塘小区1配4变	10	800	410
8787	睢宁	姚集王塘小区1#变	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8788	睢宁	姚集街道中台2号变	10	400	0
8789	睢宁	姚集张圩刘庄北台3号变	10	400	175
8790	睢宁	姚集农业公司门前台	10	400	320
8791	睢宁	姚集黄山东台2号变	10	400	249
8792	睢宁	姚集王塘村部台	10	400	0
8793	睢宁	姚集小学门前台	10	400	188
8794	睢宁	姚集黄汉南台2号变	10	400	0
8795	睢宁	姚集代庄南台2号变	10	400	17
8796	睢宁	姚集刘庄一组2号变	10	200	82
8797	睢宁	姚集赵场西台2号变	10	400	259
8798	睢宁	杜湖村部台	10	400	0
8799	睢宁	姚集闫山村东台	10	400	256
8800	睢宁	姚集良山村东台2号变	10	400	168
8801	睢宁	姚集程刘村部2号变	10	400	245
8802	睢宁	姚集刘店南台2号变	10	200	93
8803	睢宁	姚集铁寺北台	10	315	157
8804	睢宁	姚集二卜村东台2号变	10	400	160
8805	睢宁	姚集石碑村梨园台	10	400	311
8806	睢宁	姚集位庄北台2号变	10	400	215
8807	睢宁	姚集宋庄西台2号变	10	400	81
8808	睢宁	姚集张圩公变东台2号变	10	400	103
8809	睢宁	姚集张尹北台2#变	10	200	115
8810	睢宁	姚集小楼村部门前台	10	200	93
8811	睢宁	姚集小楼东台2号变	10	400	282
8812	睢宁	姚集张圩供电所门前台	10	200	55
8813	睢宁	姚集派出所门前台	10	400	0
8814	睢宁	姚集郭铁山东组2号变	10	400	38
8815	睢宁	姚集郭卢村梨园台	10	400	318
8816	睢宁	姚集金武村汤庄台2号变	10	400	313
8817	睢宁	姚集郭卢集中区8变	10	500	294
8818	睢宁	姚集李漫集中区12#变	10	630	373
8819	睢宁	姚集李漫集中区8#变	10	630	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8820	睢宁	姚集李漫集中区10#变	10	630	202
8821	睢宁	姚集李漫集中区9#变	10	630	272
8822	睢宁	姚集李漫集中区11#变	10	630	252
8823	睢宁	姚集陈井小区一期13#变	10	630	327
8824	睢宁	姚集陈井小区一期12#变	10	500	321
8825	睢宁	姚集陈井小区一期15#变	10	630	236
8826	睢宁	姚集陈井小区一期11#变	10	630	334
8827	睢宁	姚集陈井小区一期14#变	10	630	326
8828	睢宁	姚集陈井小区一期10#变	10	630	323
8829	睢宁	姚集陈井小区一期1#变	10	630	299
8830	睢宁	姚集陈井小区一期6#变	10	630	430
8831	睢宁	姚集陈井小区一期8#变	10	630	378
8832	睢宁	姚集陈井小区一期9#变	10	630	336
8833	睢宁	姚集陈井小区一期2#变	10	500	292
8834	睢宁	姚集陈井小区一期7#变	10	630	346
8835	睢宁	姚集陈井小区一期5#变	10	500	225
8836	睢宁	姚集陈井小区一期4变	10	500	234
8837	睢宁	姚集陈井小区一期3变	10	500	268
8838	睢宁	姚集太平山5号变北台	10	400	118
8839	睢宁	姚集杜湖南台	10	200	113
8840	睢宁	PMS_官山镇官山村单相变2	10	400	183
8841	睢宁	PMS_官山镇官山村单相变3	10	400	147
8842	睢宁	PMS_官山岳店村张桥新增	10	200	51
8843	睢宁	PMS_官山大蒋东台	10	200	13
8844	睢宁	官山新民黄西新增	10	400	135
8845	睢宁	PMS_官山黄圩小区台	10	400	43
8846	睢宁	官山荆山东台	10	200	76
8847	睢宁	官山洪西机塘	10	200	34
8848	睢宁	官山汤集小朱台	10	400	264
8849	睢宁	官山大吕洼东台	10	200	49
8850	睢宁	PMS_官山大吕洼西台	10	200	17
8851	睢宁	官山小王龙台	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8852	睢宁	PMS_官山集东台	10	200	121
8853	睢宁	官山赵山北台	10	200	87
8854	睢宁	PMS_官山豆庄新台	10	200	57
8855	睢宁	PMS_官山乔口村韩楼台	10	200	35
8856	睢宁	PMS_官山曙光宗楼台	10	200	21
8857	睢宁	官山联合中台	10	400	111
8858	睢宁	PMS_官山王环东台	10	200	71
8859	睢宁	PMS_官山许生东台	10	400	194
8860	睢宁	PMS_官山杨怀朱场台	10	200	0
8861	睢宁	官山张山东台	10	100	0
8862	睢宁	官山赵山新台	10	400	164
8863	睢宁	PMS_官山许庙许二台	10	200	0
8864	睢宁	PMS_官山付圩北台	10	200	52
8865	睢宁	PMS_官山张集北台	10	400	242
8866	睢宁	官山尹庄尹刘台	10	200	23
8867	睢宁	官山龙山东台	10	400	190
8868	睢宁	PMS_官山田李北台打水	10	200	10
8869	睢宁	官山立位王场台	10	200	52
8870	睢宁	官山武圩村西台打水	10	200	78
8871	睢宁	官山武圩村中台	10	400	160
8872	睢宁	PMS_官山武圩村大孙台	10	200	85
8873	睢宁	PMS_官山武圩村东台	10	200	41
8874	睢宁	PMS_官山立位轮窑厂台	10	400	227
8875	睢宁	官山许生西台	10	200	3
8876	睢宁	PMS_官山灯塔王西台	10	200	64
8877	睢宁	官山灯塔村小葛台	10	200	49
8878	睢宁	官山灯塔杜后打水台	10	200	40
8879	睢宁	PMS_官山韩陆南台	10	200	42
8880	睢宁	PMS_官山韩陆北台	10	200	74
8881	睢宁	PMS_官山联合西台	10	400	194
8882	睢宁	PMS_官山三烈村后王台	10	200	13
8883	睢宁	PMS_官山三烈村西台	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8884	睢宁	PMS_官山三烈村部台	10	200	2
8885	睢宁	官山曙光中台	10	400	142
8886	睢宁	官山三烈村东台	10	400	171
8887	睢宁	官山曙光村小邱台	10	400	0
8888	睢宁	PMS_官山联合南台	10	200	0
8889	睢宁	PMS_官山田李小刘台	10	200	37
8890	睢宁	PMS_官山田李村西台	10	200	80
8891	睢宁	PMS_岚山米厂公变	10	400	64
8892	睢宁	PMS_岚山赵庄南台	10	200	63
8893	睢宁	PMS_岚山张桥一组台	10	200	98
8894	睢宁	PMS_岚山韩一韩湖台片	10	200	70
8895	睢宁	PMS_岚山土山西台新增台	10	200	36
8896	睢宁	PMS_官山新民村大蒋台	10	200	0
8897	睢宁	PMS_官山田李村小吕台	10	200	14
8898	睢宁	官山新民村朱场台	10	200	113
8899	睢宁	官山田李东台打水	10	400	127
8900	睢宁	PMS_官山黄圩街道东台变	10	200	9
8901	睢宁	官山黄圩街道南台	10	250	2
8902	睢宁	官山黄圩街道北台	10	400	49
8903	睢宁	PMS_官山新民村黄南台	10	400	176
8904	睢宁	PMS_官山新民黄北台	10	200	39
8905	睢宁	官山黄圩建材台	10	400	107
8906	睢宁	PMS_官山杨怀村东台（张庄台）	10	200	58
8907	睢宁	PMS_官山许庙村西台	10	200	0
8908	睢宁	PMS_官山许庙村东台	10	200	0
8909	睢宁	PMS_官山许庙村岳圩台	10	200	0
8910	睢宁	PMS_官山杨怀村赵庄台	10	200	19
8911	睢宁	PMS_官山杨怀杨东台	10	200	20
8912	睢宁	PMS_官山立位村南台	10	200	37
8913	睢宁	官山立位村北台	10	200	68
8914	睢宁	官山灯塔村南台	10	200	89
8915	睢宁	PMS_官山武圩村北台	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8916	睢宁	PMS_官山二庙东台	10	200	73
8917	睢宁	PMS_官山二庙王兴台	10	200	47
8918	睢宁	官山联合十家庄台	10	400	230
8919	睢宁	PMS_官山联合北台	10	200	48
8920	睢宁	PMS_官山苗圃队台	10	400	144
8921	睢宁	PMS_张山南台	10	200	101
8922	睢宁	PMS_官山荆山南台	10	400	188
8923	睢宁	PMS_官山赵山赵后台	10	200	23
8924	睢宁	PMS_官山赵山杨前台	10	200	9
8925	睢宁	PMS_官山武宅综合变	10	200	4
8926	睢宁	官山武宅汤楼新台	10	400	233
8927	睢宁	PMS_官山武宅大郑台	10	200	57
8928	睢宁	PMS_官山武宅村部台	10	200	79
8929	睢宁	PMS_官山武宅朱场台	10	200	4
8930	睢宁	官山官北路西台	10	400	230
8931	睢宁	南庙村伙房	10	200	43
8932	睢宁	官山官北新台	10	400	112
8933	睢宁	PMS_官山官北东台	10	400	87
8934	睢宁	PMS_官山水利站	10	200	44
8935	睢宁	官山乔口村部	10	200	27
8936	睢宁	官山胡山新台	10	400	126
8937	睢宁	PMS_官山张开东台	10	400	65
8938	睢宁	官山张开北台	10	200	89
8939	睢宁	官山张开中台	10	400	126
8940	睢宁	官山张开杨湖台	10	400	162
8941	睢宁	PMS_官山湖山备料队台	10	200	67
8942	睢宁	PMS_官山湖山赵庄台	10	200	78
8943	睢宁	官山湖山队新台	10	400	126
8944	睢宁	官山岳店小位	10	200	116
8945	睢宁	官山位楼东台	10	400	164
8946	睢宁	PMS_官山魏楼桥南台	10	200	56
8947	睢宁	PMS_官山位楼中台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8948	睢宁	PMS_官山胡山队综合变	10	200	65
8949	睢宁	官山花园吴二组台	10	400	192
8950	睢宁	官山南庙北台	10	400	114
8951	睢宁	官山吴桥新台	10	200	100
8952	睢宁	官山岳店北综合变	10	200	107
8953	睢宁	官山岳店岳场台	10	200	69
8954	睢宁	PMS_官山水张北台	10	200	77
8955	睢宁	官山水张南台	10	400	228
8956	睢宁	官山官北村部台	10	200	10
8957	睢宁	PMS_官山前黄村面粉厂台	10	200	89
8958	睢宁	官山电机厂	10	400	29
8959	睢宁	官山汤集小李台	10	400	203
8960	睢宁	PMS_官山乔口张庄台	10	200	89
8961	丰县	PMS_常店镇常堤口村常堤口综合变	10	400	101
8962	丰县	PMS_常店镇秦庄	10	200	49
8963	丰县	PMS_常店镇罗楼	10	200	78
8964	丰县	PMS_常店镇孔庙	10	200	51
8965	丰县	PMS_常店镇常西北园	10	400	217
8966	丰县	PMS_常店镇常东	10	400	171
8967	丰县	PMS_常店镇冯庄梁楼	10	400	49
8968	丰县	PMS_常店镇史堤口村史堤口综合变	10	200	27
8969	丰县	PMS_常店镇裴庙村郭堤口南综合变	10	200	104
8970	丰县	PMS_常店镇乡驻地	10	400	164
8971	丰县	PMS_常店镇常庄东	10	200	26
8972	丰县	PMS_常店镇常西一队	10	400	89
8973	丰县	PMS_常店镇孔庄村拐子西综合变	10	400	184
8974	丰县	PMS_常店镇后常堤口	10	200	0
8975	丰县	PMS_常店镇西常堤口	10	400	151
8976	丰县	PMS_常店镇马庄村综合变	10	315	146
8977	丰县	PMS_常店镇刘娄综合变	10	315	142
8978	丰县	PMS_丰县常店镇万庄村刘集	10	200	0
8979	丰县	PMS_常店镇万庄村陈庄综合变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8980	丰县	PMS_常店镇孔庄村拐子东一号综合变	10	200	86
8981	丰县	PMS_常店镇常楼	10	200	17
8982	丰县	PMS_常店镇陈王庄	10	200	0
8983	丰县	PMS_丰县常店镇华祖庙村范庄北综合变	10	200	70
8984	丰县	PMS_常店镇李楼	10	400	177
8985	丰县	PMS_常店镇乡驻地西	10	400	119
8986	丰县	PMS_常店镇孔南1	10	200	63
8987	丰县	PMS_常店镇新街	10	200	77
8988	丰县	PMS_常店镇褚庄北	10	200	12
8989	丰县	PMS_常店镇大庄	10	200	69
8990	丰县	常店镇杜堂村程庄综合变	10	200	36
8991	丰县	PMS_常店镇李庄户	10	200	0
8992	丰县	PMS_常店镇闫庄	10	400	197
8993	丰县	PMS_常店镇谷园	10	200	81
8994	丰县	PMS_常店镇谷园南综合变	10	200	0
8995	丰县	PMS_常店镇孔庙东	10	200	18
8996	丰县	PMS_常店镇孔庙西	10	200	45
8997	丰县	PMS_常店镇常店南	10	200	3
8998	丰县	PMS_常店镇郭集南	10	200	48
8999	丰县	PMS_常店镇郭集西	10	200	18
9000	丰县	PMS_常店镇八里坊村刘庄	10	200	73
9001	丰县	PMS_常店镇乡政府北	10	400	138
9002	丰县	PMS_常店镇化祖庙南	10	400	214
9003	丰县	常店镇卜老家西	10	400	54
9004	丰县	PMS_常店镇李河南	10	200	45
9005	丰县	PMS_常店镇李河东	10	400	151
9006	丰县	PMS_丰县常店镇卜老家村陈桃园一号	10	200	0
9007	丰县	PMS_常店镇卜老家北	10	400	136
9008	丰县	PMS_常店镇卜老家大	10	400	171
9009	丰县	PMS_常店镇卜老家南	10	400	149
9010	丰县	PMS_常店镇卜老家中	10	400	153
9011	丰县	PMS_常店镇刘庙南	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9012	丰县	PMS_常店镇胡庄	10	315	94
9013	丰县	PMS_常店镇朱楼村王楼综合变	10	400	138
9014	丰县	PMS_常店镇杂坡地西	10	200	57
9015	丰县	PMS_常店镇古楼村葡萄园	10	200	0
9016	丰县	常店镇朱楼综合变	10	400	162
9017	丰县	PMS_常店镇朱楼村胥园	10	200	87
9018	丰县	PMS_常店镇八里方西	10	200	0
9019	丰县	PMS_常店镇八里方中	10	400	262
9020	丰县	PMS_常店镇古楼东	10	200	32
9021	丰县	常店镇马楼街北综合变	10	400	8
9022	丰县	常店镇李路口西南	10	200	103
9023	丰县	PMS_常店镇李路口西	10	400	159
9024	丰县	常店镇李路口中	10	200	0
9025	丰县	常店镇李路口东	10	400	166
9026	丰县	PMS_常店镇王烟行	10	400	231
9027	丰县	PMS_常店镇仇古洞东	10	200	40
9028	丰县	PMS_丰县常店镇大李庄村孙庄西	10	200	68
9029	丰县	PMS_常店镇史古洞	10	200	11
9030	丰县	PMS_常店镇卜新庄	10	400	210
9031	丰县	常店镇新候老家	10	400	161
9032	丰县	PMS_常店镇徐庄村史菜园台片	10	400	225
9033	丰县	常店镇徐庄陈集	10	400	27
9034	丰县	常店镇郭庄村史道北综合变	10	400	57
9035	丰县	常店镇史道南综合变	10	200	135
9036	丰县	常店镇郭庄南综合变	10	400	0
9037	丰县	常店镇前张庄变	10	200	0
9038	丰县	常店镇郑庄南一号综合变	10	200	0
9039	丰县	常店镇王楼南一号综合变	10	200	54
9040	丰县	PMS_常店镇候老家西南	10	400	264
9041	丰县	PMS_常店镇贾庄南	10	200	0
9042	丰县	常店镇王烟行北综合变	10	200	76
9043	丰县	PMS_常店镇大李庄村贾庄北	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9044	丰县	PMS_常店镇于曾庄	10	200	0
9045	丰县	PMS_常店镇杨庙	10	315	82
9046	丰县	PMS_常店镇谷庄	10	315	94
9047	丰县	PMS_常店镇谷庄村杨庙南	10	400	170
9048	丰县	PMS_常店镇大李庄北	10	200	41
9049	丰县	PMS_常店镇大李庄东	10	400	166
9050	丰县	PMS_常店镇王古洞	10	400	204
9051	丰县	PMS_常店镇尚庄	10	400	0
9052	丰县	常店镇李集	10	400	145
9053	丰县	PMS_常店镇北程庄	10	200	15
9054	丰县	PMS_常店镇于曾庄西	10	400	182
9055	丰县	PMS_常店镇尚庄村梁楼台区	10	200	37
9056	丰县	常店镇徐庄村陈集北综合变	10	400	207
9057	丰县	PMS_常店镇李楼东	10	200	16
9058	丰县	常店镇常店中	10	400	115
9059	丰县	常店镇谷庄村丁庄西	10	200	4
9060	丰县	PMS_常店镇侯各南综合变	10	400	167
9061	丰县	PMS_常店镇徐庄村白庄台南区	10	400	210
9062	丰县	PMS_常店镇南程庄	10	400	143
9063	丰县	PMS_常店镇马楼中学	10	400	300
9064	丰县	PMS_常店镇常店西二队	10	400	229
9065	丰县	PMS_常店镇后常堤口北	10	400	242
9066	丰县	PMS_常店镇史堤口西	10	200	0
9067	丰县	PMS_常店镇史堤口东	10	200	18
9068	丰县	PMS_常店镇卜老家东	10	400	91
9069	丰县	PMS_常店镇郭庄村后张庄变	10	200	13
9070	丰县	PMS_常店镇吴庄变	10	200	36
9071	丰县	宝龙仕家1号组合配电室1号变	10	800	462
9072	丰县	宝龙仕家2号配电室4号变	10	800	449
9073	丰县	宝龙仕家2号配电室1号变	10	800	502
9074	丰县	宝龙仕家1号组合配电室2号变	10	800	482
9075	丰县	宝龙仕家2号配电室2号变	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9076	丰县	宝龙仕家2号配电室3号变	10	800	492
9077	丰县	PMS_常店镇华祖庙村范庄综合变	10	400	267
9078	丰县	PMS_常店镇彭庄综合变	10	200	84
9079	丰县	PMS_常店镇万庄村胥庄综合变	10	200	12
9080	丰县	PMS_常店镇卜新庄南综合变	10	400	151
9081	丰县	PMS_常店镇常西西北综合变	10	200	35
9082	丰县	PMS_常店镇万庄王楼综合变	10	400	208
9083	丰县	PMS_常店镇油坊庄常庄综合变	10	200	93
9084	丰县	PMS_常店镇常店镇小李庄综合变	10	200	89
9085	丰县	常店镇常东西综合变	10	200	0
9086	丰县	PMS_常店镇于双楼南综合变	10	400	192
9087	丰县	PMS_常店镇旧街综合变	10	200	59
9088	丰县	PMS_常店镇油坊庄综合变东	10	200	23
9089	丰县	常店镇旧街南综合变	10	200	84
9090	丰县	常店镇孔庄东综合变	10	200	0
9091	丰县	PMS_常店镇李河西综合变	10	200	10
9092	丰县	PMS_常店镇农业示范园综合变	10	200	48
9093	丰县	PMS_常店镇陈桃园南综合变	10	200	29
9094	丰县	PMS_常店镇孔庄村袁庄西	10	200	100
9095	丰县	PMS_常店镇常店西西东北综合变	10	200	28
9096	丰县	PMS_常店镇孔庄西综合变	10	200	28
9097	丰县	PMS_常店镇王庄东综合变	10	200	0
9098	丰县	PMS_常店镇褚庄村孙庄台区配变	10	400	216
9099	丰县	常店镇杜堂村黄老家台区	10	200	84
9100	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家西台区	10	400	152
9101	丰县	PMS_常店镇康庄村康庄台区	10	200	39
9102	丰县	PMS_常店镇常庄村常东四队台区	10	200	93
9103	丰县	PMS_常店镇康庄村康庄东	10	200	74
9104	丰县	PMS_常店镇常庄村张庄台区	10	400	85
9105	丰县	PMS_常店镇常店村套楼台区	10	200	80
9106	丰县	PMS_常店镇常堤口村东常堤口综合变	10	200	54
9107	丰县	PMS_常店镇孔庄村袁庄台区	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9108	丰县	PMS_常店镇杜堂村田庄台区	10	200	42
9109	丰县	PMS_常店镇常店村常西东盘	10	200	55
9110	丰县	PMS_常店镇崔花园西	10	400	148
9111	丰县	PMS_常店镇康王庄综合变	10	200	34
9112	丰县	PMS_常店镇杜堂综合变	10	400	148
9113	丰县	PMS_常店镇前砦综合变	10	200	0
9114	丰县	常店镇朱楼村王楼南综合变	10	200	31
9115	丰县	常店镇华祖庙村华祖庙北综合变	10	200	18
9116	丰县	常店镇马楼村郑庄南综合变	10	200	50
9117	丰县	PMS_常店镇闫庄东综合变	10	200	54
9118	丰县	PMS_常店镇闫庄南综合变	10	200	43
9119	丰县	PMS_常店镇卜花楼综合变	10	400	194
9120	丰县	PMS_常店镇候老家北综合变	10	400	198
9121	丰县	常店镇马楼村木材市场1综合变	10	400	172
9122	丰县	常店镇马楼村木材市场2综合变	10	400	0
9123	丰县	PMS_常店镇大李庄村彭楼东综合变	10	200	60
9124	丰县	PMS_常店镇徐庄村于庄综合变	10	200	52
9125	丰县	PMS_常店镇孔庄村拐子东综合变	10	200	30
9126	丰县	常店镇康庄村大队综合变	10	200	63
9127	丰县	PMS_常店镇八里方村古楼北综合变	10	200	58
9128	丰县	PMS_常店镇仇古洞综合变	10	400	77
9129	丰县	PMS_常店镇刘庙村刘庙东综合变	10	400	136
9130	丰县	常店镇常店村常西西南综合变	10	200	0
9131	丰县	常店镇崔花园村丁庄综合变	10	400	0
9132	丰县	PMS_常店镇陈集村木材二号	10	400	0
9133	丰县	PMS_常店镇徐庄村史菜园一号综合变	10	200	55
9134	丰县	PMS_常店镇卜老家东三号综合变	10	400	80
9135	丰县	PMS_常店镇卜老家北二号综合变	10	400	179
9136	丰县	PMS_常店镇万庄村王楼北	10	200	12
9137	丰县	PMS_常店镇侯阁村侯阁二号综合变	10	400	181
9138	丰县	PMS_常店镇侯老家村卜新庄南一号综合变	10	400	176
9139	丰县	PMS_常店镇李河村李河西一号综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9140	丰县	PMS_常店镇李河村李河东一号综合变	10	400	166
9141	丰县	PMS_常店镇朱楼村杂坡地西一号	10	200	5
9142	丰县	PMS_常店镇八里方村八里方中一号综合变	10	200	15
9143	丰县	PMS_常店镇康庄村陈王庄南	10	200	127
9144	丰县	PMS_常店镇常店街同和家园二号	10	400	231
9145	丰县	PMS_常店镇常店村圆盘南一号综合变	10	400	155
9146	丰县	PMS_常店镇裴庙村裴庙一号综合变	10	200	73
9147	丰县	PMS_常店镇褚庄村前寨南一号综合变	10	200	49
9148	丰县	PMS_常店镇褚庄村新街南综合变	10	200	28
9149	丰县	常店镇尚庄村侯阁一号综合变	10	200	43
9150	丰县	PMS_常店镇马楼村马楼大队一号综合变	10	400	103
9151	丰县	PMS_常店镇大李庄村贾庄北一号综合变	10	200	18
9152	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家新村一号综合变	10	200	35
9153	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家新村二号综合变	10	400	0
9154	丰县	PMS_常店镇华祖庙村向阳路北综合变	10	400	155
9155	丰县	PMS_常店镇油坊庄村乡总站一号	10	400	246
9156	丰县	PMS_常店镇卜老家大队三号综合变	10	400	0
9157	丰县	PMS_常店镇华祖庙村向阳路南	10	400	145
9158	丰县	PMS_常店镇乡政府北一号综合变	10	400	160
9159	丰县	常店镇大李庄东三号综合变	10	400	3
9160	丰县	PMS_常店镇崔花园丁庄三号综合变	10	400	21
9161	丰县	PMS_常店镇褚庄村彭庄三号综合变	10	400	193
9162	丰县	PMS_常店镇褚庄村彭庄四号综合变	10	400	242
9163	丰县	PMS_常店镇褚庄村康庄三号综合变	10	400	196
9164	丰县	PMS_常店镇常店街南三号综合变	10	400	163
9165	丰县	PMS_常店镇郭庄村吴庄东	10	200	91
9166	丰县	PMS_常店镇陈集村木材一号	10	400	11
9167	丰县	PMS_常店镇卜老家村卜老家南二号	10	400	230
9168	丰县	PMS_常店镇油坊庄村油坊庄西	10	200	31
9169	丰县	PMS_常店镇卜老家村西二号	10	400	233
9170	丰县	常店镇八里方南综合变	10	200	52
9171	丰县	PMS_常店镇常店村常东三队	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9172	丰县	PMS_常店镇万庄村史堤口北	10	200	53
9173	丰县	PMS_常店镇冯庄村郭庄西综合变	10	400	106
9174	丰县	PMS_丰县常店镇李庄户村陈王庄西综合变	10	200	53
9175	丰县	PMS_丰县常店镇常堤口村东常堤口东综合变	10	400	222
9176	丰县	PMS_丰县常店镇油坊庄村常庄一号综合变	10	200	70
9177	丰县	PMS_常店镇大李庄村王古洞西综合变	10	200	42
9178	丰县	PMS_常店镇朱楼村朱楼南一号	10	200	7
9179	丰县	PMS_常店镇于双楼村双楼西	10	200	60
9180	丰县	PMS_常店镇郭集村郭集东南综合变	10	200	38
9181	丰县	PMS_常店镇于双楼村于单楼北	10	200	47
9182	丰县	PMS_常店镇陈桃园西二号综合变	10	200	0
9183	丰县	PMS_常店镇刘庙村刘庙综合变	10	400	167
9184	丰县	PMS_常店镇北程庄东一号	10	400	181
9185	丰县	PMS_常店镇常庄村常东六队南六号综合变	10	200	30
9186	丰县	PMS_常店镇李路口东南综合变	10	200	0
9187	丰县	常店镇马楼街公变二号综合变	10	400	0
9188	丰县	PMS_常店镇常店街同和家园一号	10	400	148
9189	丰县	PMS_丰县常店镇裴庙新农村一号	10	400	132
9190	丰县	PMS_常店镇褚庄村大庄南综合变	10	400	222
9191	丰县	常店镇褚庄村新街北综合变	10	200	54
9192	丰县	PMS_常店镇常店村套楼东综合变	10	200	65
9193	丰县	PMS_常店镇常堤口村马庄西	10	200	48
9194	丰县	PMS_常店镇常堤口村秦庄南	10	200	0
9195	丰县	PMS_常店镇马楼街公变一号综合变	10	400	84
9196	丰县	PMS_常店镇李路口南综合变	10	200	70
9197	丰县	PMS_常店镇常楼村常楼南	10	200	28
9198	丰县	PMS_常店镇常店村套楼西综合变	10	200	79
9199	丰县	常店镇化祖庙村常庄六号综合变	10	200	90
9200	丰县	常店镇华祖庙西综合变	10	200	19
9201	丰县	PMS_常店镇侯老家新村三号综合变综合	10	400	200
9202	丰县	PMS_常店镇侯老家新村四号综合变	10	400	166
9203	丰县	PMS_常店镇产业园线一号综合变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9204	丰县	PMS_常店镇木材市场西综合变	10	400	47
9205	丰县	常店镇仇古洞一队综合变	10	400	163
9206	丰县	常店镇马楼街西综合变	10	200	0
9207	丰县	PMS_常店镇李集北综合变	10	200	40
9208	丰县	PMS_常店镇西常堤口新综合变	10	200	19
9209	丰县	PMS_常店镇常楼村常楼北综合变	10	200	41
9210	丰县	PMS_常店镇陈桃园一组二号综合变	10	200	21
9211	丰县	PMS_常店镇陈桃园大队二号综合变	10	400	0
9212	丰县	PMS_常店镇万庄村胥庄北综合变	10	200	54
9213	丰县	PMS_常店镇大李庄村大李庄西	10	200	0
9214	丰县	常店镇大李庄村孙庄综合变	10	200	54
9215	丰县	PMS_常店镇大李庄村孙庄东综合变	10	200	99
9216	丰县	PMS_常店镇陈桃园村南一号综合变	10	400	177
9217	睢宁	PMS_官山乔口乔西台	10	200	27
9218	睢宁	PMS_官山乔口张庄	10	200	76
9219	睢宁	PMS_官山乔口东台	10	200	62
9220	睢宁	PMS_官山王环西台	10	200	2
9221	睢宁	官山张洪村部台	10	100	30
9222	睢宁	官山张洪张庄台	10	400	195
9223	睢宁	PMS_官山张洪洪庄	10	200	65
9224	睢宁	官山王环新前台	10	400	137
9225	睢宁	PMS_官山大吕吕二台	10	200	46
9226	睢宁	PMS_官山龙山南台	10	200	26
9227	睢宁	PMS_官山龙山中台	10	200	48
9228	睢宁	官山位楼南台	10	200	106
9229	睢宁	官山岳店张桥东台	10	100	47
9230	睢宁	PMS_官山苗圃彭后台	10	200	64
9231	睢宁	PMS_官山苗圃彭中台	10	200	102
9232	睢宁	官山岳店大位台	10	200	132
9233	睢宁	官山岳店北台	10	200	74
9234	睢宁	PMS_官山岳店新台	10	200	64
9235	睢宁	PMS_官山岳店非晶变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9236	睢宁	官山南庙南台	10	200	109
9237	睢宁	PMS_官山南庙组新台	10	200	0
9238	睢宁	尹庄白顶新台	10	400	228
9239	睢宁	官山尹庄村部台	10	100	7
9240	睢宁	PMS_官山尹庄大王龙台	10	200	11
9241	睢宁	官山汤集集西新台	10	200	66
9242	睢宁	PMS_官山汤集集西台	10	200	43
9243	睢宁	官山汤集街道台	10	400	61
9244	睢宁	PMS_官山岳店中台	10	200	43
9245	睢宁	官山岳店桃源台	10	100	16
9246	睢宁	PMS_官山苗圃位前台	10	200	26
9247	睢宁	PMS_官山杨谢西台	10	200	33
9248	睢宁	官山曙光杨北台	10	200	7
9249	睢宁	PMS_官山龙山北台	10	100	33
9250	睢宁	PMS_官山官西桥台	10	200	0
9251	睢宁	官山南庙土西台	10	200	18
9252	睢宁	官山南庙土西打水台	10	200	136
9253	睢宁	PMS_官山南庙土东台	10	200	130
9254	睢宁	PMS_官山步月队台	10	200	0
9255	睢宁	PMS_官山花园组	10	400	85
9256	睢宁	PMS_官山湖山北台	10	200	23
9257	睢宁	官山沈庄东台	10	400	91
9258	睢宁	官山官山村官南小豆台	10	200	99
9259	睢宁	官山联合旗杆台	10	200	71
9260	睢宁	官山灯塔杜集北台打水	10	400	238
9261	睢宁	PMS_官山灯塔杜东台	10	200	0
9262	睢宁	官山宋山北台	10	200	69
9263	睢宁	PMS_官山荆山东台（袜场台）	10	200	45
9264	睢宁	PMS_官山豆庄村部台	10	400	138
9265	睢宁	PMS_官山豆庄综合变	10	200	35
9266	睢宁	PMS_官山豆庄孙庄台	10	400	211
9267	睢宁	官山张山窦巷台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9268	睢宁	官山岳店西综合变	10	200	105
9269	睢宁	官山水张东台	10	400	229
9270	睢宁	PMS_张集村东台	10	400	198
9271	睢宁	PMS_官山楼张村北台	10	200	6
9272	睢宁	官山楼张村七队台	10	400	76
9273	睢宁	官山街道西台单相变	10	100	25
9274	睢宁	PMS_官山前黄村二队台	10	200	35
9275	睢宁	官山前黄村南台	10	200	84
9276	睢宁	PMS_官山水张中台	10	200	54
9277	睢宁	PMS_官山宋山村三队非晶变	10	200	13
9278	睢宁	PMS_宋山村四队台	10	200	25
9279	睢宁	PMS_官山宋山村七八队台	10	200	0
9280	睢宁	PMS_官山宋山六八队打水台	10	200	49
9281	睢宁	官山宋山村小元台	10	200	33
9282	睢宁	官山宋山村二队打水变	10	200	122
9283	睢宁	PMS_官山楼张村南台	10	200	30
9284	睢宁	PMS_官山南庙杨谢	10	200	60
9285	睢宁	官山赵山村杨前队综合变	10	200	63
9286	睢宁	PMS_官山宋山村部台	10	400	130
9287	睢宁	官山赵山综合变	10	200	79
9288	睢宁	PMS_官山汤集非晶变2	10	400	103
9289	睢宁	PMS_官山汤集新农村1	10	200	125
9290	睢宁	PMS_官山官山村单相变1	10	200	23
9291	睢宁	官山官山村农贸市场台	10	400	144
9292	睢宁	PMS_官山国土门前台	10	200	46
9293	睢宁	PMS_官山卡口变	10	200	35
9294	睢宁	官山镇张山东队台	10	200	102
9295	睢宁	官山黄圩集中居住区1变	10	630	426
9296	睢宁	PMS_官山田李学校台	10	400	158
9297	睢宁	官山黄圩街道新台	10	400	120
9298	睢宁	PMS_官山联合旗杆新台	10	200	59
9299	睢宁	官山宋山西南台	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9300	睢宁	PMS_官山宋山东北台	10	200	72
9301	睢宁	PMS_官山武圩学校台	10	200	62
9302	睢宁	PMS_官山灯塔小葛北台	10	200	0
9303	睢宁	PMS_官山许庙西台新增台	10	200	60
9304	睢宁	PMS_官山楼张北台新增台	10	400	185
9305	睢宁	PMS_官山张集村部台	10	200	54
9306	睢宁	PMS_官山苗圃大彭南台	10	200	87
9307	睢宁	PMS_官山苗圃彭后北台	10	200	21
9308	睢宁	PMS_官山武宅朱场新台	10	200	90
9309	睢宁	PMS_官山三烈方场台	10	200	84
9310	睢宁	PMS_官山武圩大孙北台	10	200	7
9311	睢宁	PMS_官山张集村东3#变	10	200	57
9312	睢宁	官山前黄东南台	10	200	0
9313	睢宁	PMS_官山汤集邵北三相变	10	200	55
9314	睢宁	PMS_官山官南新区台	10	400	0
9315	睢宁	PMS_官山官山计生办门前台	10	400	16
9316	睢宁	PMS_官山水张东新台	10	200	103
9317	睢宁	PMS_官山宋山南台	10	200	0
9318	睢宁	官山宋山后赵台	10	400	163
9319	睢宁	PMS_官山魏楼小戚台	10	200	60
9320	睢宁	PMS_官山豆庄村张庄台	10	200	98
9321	睢宁	PMS_官山官南公用小徐台	10	400	29
9322	睢宁	官山汤集街道中台	10	400	109
9323	睢宁	PMS_官山王环新前北台	10	200	16
9324	睢宁	PMS_官山许庙许二北台	10	200	28
9325	睢宁	PMS_官山立位西台	10	200	16
9326	睢宁	PMS_官山荆山村部台	10	200	69
9327	睢宁	PMS_官山张集东2#变	10	200	0
9328	睢宁	官山灯塔杜集杜北台	10	400	248
9329	睢宁	PMS_官山立位北新台	10	200	80
9330	睢宁	PMS_官山水张东北台	10	200	20
9331	睢宁	官山前黄一队台	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9332	睢宁	PMS_官山张集西新台	10	400	125
9333	睢宁	PMS_官山黄圩建材街西台	10	400	125
9334	睢宁	PMS_官山田李村陈桥东台	10	400	157
9335	睢宁	PMS_官山荆山村部东台	10	400	190
9336	睢宁	PMS_官山赵山杨西台	10	200	18
9337	睢宁	PMS_官山张开杨湖北台	10	200	68
9338	睢宁	PMS_官山龙山西台	10	200	70
9339	睢宁	PMS_官山荆山岳涂东台	10	200	0
9340	睢宁	PMS_官山荆山岳涂西台	10	400	143
9341	睢宁	官北村三队台	10	400	65
9342	睢宁	PMS_官山武宅张保台	10	200	46
9343	睢宁	PMS_官山灯塔杜集东新台	10	200	15
9344	睢宁	官山武美东台	10	400	174
9345	睢宁	PMS_官山三烈村吕庄台	10	400	191
9346	睢宁	官山黄圩新区1#变	10	200	1
9347	睢宁	官山黄圩新区2#变	10	200	42
9348	睢宁	官山黄圩新区3#变	10	400	99
9349	睢宁	PMS_官山黄圩新区4#变	10	400	74
9350	睢宁	PMS_官山洪庄东台	10	400	215
9351	睢宁	PMS_官山王环小陈台	10	200	53
9352	睢宁	PMS_官山黄圩黄中队台	10	400	233
9353	睢宁	官山新民朱场中台	10	200	46
9354	睢宁	PMS_官山二庙王兴北台	10	400	177
9355	睢宁	PMS_官山二庙北台	10	400	66
9356	睢宁	PMS_官山张洪朱宅台	10	200	37
9357	睢宁	PMS_官山杨怀赵庄西台	10	400	208
9358	睢宁	PMS_官山许生西南台	10	400	238
9359	睢宁	PMS_官山楼张一队台	10	200	26
9360	睢宁	PMS_官山楼张村部五队台	10	200	55
9361	睢宁	官山水张三队台	10	400	115
9362	睢宁	PMS_官山楼张四队台	10	200	0
9363	睢宁	PMS_交警队门前台变压器	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9364	睢宁	PMS_官北公用台变压器	10	400	133
9365	睢宁	商业街台变压器增容	10	400	69
9366	睢宁	PMS_官山邮局门前台	10	400	158
9367	睢宁	官山养路工区门前台	10	400	131
9368	睢宁	官南东新台变压器增容	10	200	7
9369	睢宁	官山伙房新台	10	200	55
9370	睢宁	官山财政所台新增	10	400	17
9371	睢宁	PMS_官山中学南门台	10	400	106
9372	睢宁	官山官山中学东台	10	400	136
9373	睢宁	官山小涂台	10	200	47
9374	睢宁	PMS_官山岳店小位南台	10	400	145
9375	睢宁	官山龙山龙北组台	10	200	69
9376	睢宁	官山龙山魏中台	10	200	97
9377	睢宁	官山宋庄东台	10	200	80
9378	睢宁	官山宋庄台	10	400	18
9379	睢宁	官山国土所门前北台	10	200	54
9380	睢宁	PMS_官山黄圩中学门前台	10	400	82
9381	睢宁	PMS_官山华府1变	10	400	171
9382	睢宁	PMS_官山华府2变	10	400	50
9383	睢宁	PMS_官山华府3变	10	400	81
9384	睢宁	PMS_官山华府4变	10	400	131
9385	睢宁	PMS_官山华府5变	10	400	166
9386	睢宁	PMS_官山白顶东台	10	200	65
9387	睢宁	PMS_张集村西台变	10	400	232
9388	睢宁	PMS_官山新民黄北新增	10	200	19
9389	睢宁	官山黄圩街道西台	10	400	122
9390	睢宁	官山农贸市场西南台	10	200	50
9391	睢宁	魏楼西综合变台	10	200	101
9392	睢宁	PMS_官山水张村一队台	10	200	89
9393	睢宁	PMS_官山岳店任庄台	10	200	53
9394	睢宁	PMS_官山龙山胡山队北台	10	200	74
9395	睢宁	PMS_官山赵山北新台	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9396	睢宁	PMS_官山赵山杨前北台	10	200	96
9397	睢宁	PMS_官山豆庄茂彬东台	10	200	63
9398	睢宁	PMS_官山许生一队台	10	200	53
9399	睢宁	PMS_官山汤集街医院门前台	10	200	101
9400	睢宁	官山吴二学校门前台	10	200	0
9401	睢宁	PMS_官山大吕洼前台	10	200	91
9402	睢宁	官山灯塔村部台	10	400	185
9403	睢宁	PMS_官山立位前姚台	10	400	217
9404	睢宁	PMS_官山位楼位西北台	10	200	44
9405	睢宁	官山官北四队台	10	400	183
9406	睢宁	官山花园吴二南台	10	400	145
9407	睢宁	PMS_官山乔口村部北台	10	200	48
9408	睢宁	官山张集三队台	10	400	179
9409	睢宁	PMS_官山楼张村部台	10	200	83
9410	睢宁	官山水张七队台	10	400	137
9411	睢宁	PMS_官山前黄村部台	10	200	2
9412	睢宁	PMS_官山吕一队台	10	200	93
9413	睢宁	PMS_官山龙山村部南台	10	400	71
9414	睢宁	PMS_官山龙山村部北台	10	400	259
9415	睢宁	PMS_官山联合东台	10	200	22
9416	睢宁	PMS_官山宋山村部北台	10	400	165
9417	睢宁	PMS_官山联合陈集村部台	10	200	93
9418	睢宁	PMS_官山大吕村校西台	10	200	81
9419	睢宁	PMS_官山许生村部台	10	200	42
9420	睢宁	PMS_官山汤集村尹庄东台	10	200	79
9421	睢宁	PMS_官山前黄小刘西台	10	200	78
9422	睢宁	PMS_官山灯塔王东台	10	200	0
9423	睢宁	PMS_官山大吕村吕三队台	10	200	83
9424	睢宁	官山豆庄豆前台	10	200	46
9425	睢宁	PMS_官山楼张八队台	10	200	56
9426	睢宁	PMS_官山豆庄孙东东台	10	200	58
9427	睢宁	官山镇小徐西台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9428	睢宁	官山张集五队台	10	400	166
9429	睢宁	PMS_官山杨怀张庄南台	10	400	237
9430	睢宁	PMS_官山位楼村部南台	10	400	157
9431	睢宁	官山镇韩陆姚庄台	10	200	69
9432	睢宁	PMS_官山镇许庙南台	10	400	152
9433	睢宁	PMS_官山镇田李村部台	10	400	192
9434	睢宁	PMS_官山镇农贸市场南台	10	400	165
9435	睢宁	官山镇乔口韩楼北台	10	200	12
9436	睢宁	PMS_官山镇花园小区台	10	400	146
9437	睢宁	PMS_官山镇汤集庄西台	10	400	201
9438	睢宁	PMS_官山镇苗圃队西台	10	400	237
9439	睢宁	PMS_官山张集小赵南台	10	400	199
9440	睢宁	PMS_官山镇张洪村洪西台	10	400	206
9441	睢宁	PMS_官山镇赵山村赵东台	10	200	0
9442	睢宁	官山镇官南八队抽水	10	200	91
9443	睢宁	PMS_官山王环村部南台	10	400	175
9444	睢宁	PMS_官山镇官山村官西桥小吕台	10	400	0
9445	睢宁	PMS_官山镇官山村教堂北台	10	200	0
9446	睢宁	PMS_官山镇张山村公墓台	10	200	0
9447	睢宁	官山镇杨怀张庄打水台	10	200	82
9448	睢宁	PMS_官山乔口楼东台新增工程	10	200	97
9449	睢宁	PMS_官山岳店村位后台	10	200	74
9450	睢宁	官山镇水张村小学西台	10	400	158
9451	睢宁	PMS_官山镇岳店村刘庄台	10	200	68
9452	睢宁	PMS_官山张山村豆二队台	10	200	63
9453	睢宁	PMS_官山位楼张开南台	10	200	26
9454	睢宁	官山车站门前台	10	400	156
9455	睢宁	PMS_官山大吕村吕四台	10	200	45
9456	睢宁	PMS_官山汤集新农村5变	10	400	127
9457	睢宁	PMS_官山汤集小区5箱变	10	500	306
9458	睢宁	PMS_官山汤集小区1箱变	10	500	258
9459	睢宁	PMS_官山汤集小区4箱变	10	500	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9460	睢宁	PMS_官山汤集小区2箱变	10	500	327
9461	睢宁	PMS_官山许庙岳圩东南台	10	400	177
9462	睢宁	PMS_官山镇前黄四队台	10	400	140
9463	睢宁	PMS_官山镇荆山二队台	10	400	80
9464	睢宁	PMS_官山镇岳店小岳台	10	400	217
9465	睢宁	PMS_黄圩粮管所门前台新增	10	400	124
9466	睢宁	PMS_官山楼张东南台	10	400	250
9467	睢宁	官山大吕村学校台	10	200	97
9468	睢宁	PMS_官山张集村东南台	10	400	248
9469	睢宁	PMS_官山联合张庄台	10	400	165
9470	睢宁	PMS_官山联合小区台	10	400	190
9471	睢宁	PMS_官山吴桥小区台	10	400	215
9472	睢宁	官山镇王环北打水台	10	400	245
9473	丰县	PMS_常店镇陈桃园村南二号综合变	10	400	109
9474	丰县	PMS_常店镇振兴村振兴小学东综合变	10	200	0
9475	丰县	常店镇仇古洞二组综合变	10	400	178
9476	丰县	PMS_常店镇郭集四组综合变	10	400	132
9477	丰县	PMS_常店镇裴庙村徐庄一号综合变	10	400	243
9478	丰县	PMS_常店镇崔花园西二号综合变	10	400	0
9479	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室1#变	10	630	340
9480	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室3#变	10	630	403
9481	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室2#变	10	630	276
9482	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室4#变	10	630	385
9483	丰县	PMS_常店镇万庄村小李庄南	10	200	77
9484	丰县	丰县常店镇侯老家村卜新庄东综合变	10	200	46
9485	丰县	PMS_常店镇郭庄村吴庄西	10	200	40
9486	丰县	PMS_常店镇常堤口村马庄南	10	200	61
9487	丰县	PMS_常店镇康庄村闫庄东	10	200	78
9488	丰县	PMS_丰县常店镇常西六队综合变	10	200	55
9489	丰县	PMS_丰县常店镇徐庄村史古洞南	10	200	43
9490	丰县	PMS_丰县常店镇常东四队二号综合变	10	200	53
9491	丰县	PMS_丰县常店镇常店七队综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9492	丰县	常店镇马楼街公变五号	10	400	28
9493	丰县	PMS_丰县常店镇谷庄村谷庄二号	10	200	21
9494	丰县	PMS_丰县常店镇侯老家村马楼公变三号号	10	400	135
9495	丰县	常店镇卜新庄西综合变	10	200	35
9496	丰县	常店镇王楼村南程庄中	10	400	118
9497	丰县	丰县常店镇杂坡地东1号综合变	10	400	156
9498	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区三号	10	400	186
9499	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区一号	10	400	221
9500	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区四号	10	400	137
9501	丰县	PMS_丰县常店镇常店村常店老街综合变	10	200	46
9502	丰县	PMS_丰县常店镇常东新庄综合变	10	400	53
9503	丰县	PMS_丰县常店镇常店村常西八队综合变	10	400	101
9504	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区二号	10	400	201
9505	丰县	PMS_丰县常店镇谷庄村侯庄一号	10	200	42
9506	丰县	PMS_丰县常店镇侯老家村马楼公变四号	10	200	45
9507	丰县	PMS_丰县常店镇裴庙新农村二号变	10	400	228
9508	丰县	PMS_丰县常店镇朱楼村王楼二组	10	200	0
9509	丰县	常店镇刘庙南一号综合变	10	200	0
9510	丰县	PMS_丰县常店镇尚庄村侯阁北	10	200	74
9511	丰县	丰县常店镇徐庄村北二号	10	200	56
9512	丰县	PMS_丰县常店镇常店西五队综合变	10	200	56
9513	丰县	丰县常店镇马楼农贸市场小区二号	10	200	0
9514	丰县	丰县常店镇徐庄村北一号	10	200	66
9515	丰县	丰县常店镇裴庙新农村7号综合变	10	400	253
9516	丰县	丰县常店镇裴庙新农村3号综合变	10	400	245
9517	丰县	丰县常店镇裴庙新农村6号综合变	10	400	266
9518	丰县	丰县常店镇裴庙新农村8号综合变	10	400	173
9519	丰县	丰县常店镇裴庙新农村9号综合变	10	400	182
9520	丰县	丰县常店镇裴庙新农村4号综合变	10	400	184
9521	丰县	丰县常店镇裴庙新农村5号综合变	10	400	253
9522	丰县	丰县常店镇马楼新农村2号综合变	10	400	204
9523	丰县	丰县常店镇马楼新农村11号综合变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9524	丰县	丰县常店镇马楼新农村4号综合变	10	400	214
9525	丰县	丰县常店镇马楼新农村10号综合变	10	400	187
9526	丰县	丰县常店镇马楼新农村15号综合变	10	400	177
9527	丰县	丰县常店镇马楼新农村13号综合变	10	400	205
9528	丰县	丰县常店镇马楼新农村8号综合变	10	400	242
9529	丰县	丰县常店镇马楼新农村9号综合变	10	400	230
9530	丰县	丰县常店镇马楼新农村7号综合变	10	400	216
9531	丰县	丰县常店镇马楼新农村12号综合变	10	400	194
9532	丰县	丰县常店镇马楼新农村5号综合变	10	400	199
9533	丰县	丰县常店镇马楼新农村6号综合变	10	400	188
9534	丰县	丰县常店镇马楼新农村14号综合变	10	400	214
9535	丰县	丰县常店镇马楼新农村1号综合变	10	400	109
9536	丰县	丰县常店镇马楼新农村3号综合变	10	400	198
9537	丰县	常店镇裴庙社区二期4号综合变	10	400	215
9538	丰县	常店镇裴庙社区二期1号综合变	10	400	211
9539	丰县	常店镇裴庙社区二期3号综合变	10	400	185
9540	丰县	常店镇裴庙社区二期2号综合变	10	400	224
9541	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室2#变	10	800	540
9542	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室2#变	10	800	517
9543	丰县	小梁寨新型社区三期1#组合配电室1#变	10	800	505
9544	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室4#变	10	800	534
9545	丰县	小梁寨新型社区三期1#组合配电室2#变	10	800	428
9546	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室3#变	10	800	481
9547	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室1#变	10	800	458
9548	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室4#变	10	800	586
9549	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室3#变	10	800	550
9550	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室1#变	10	800	442
9551	丰县	常店镇孔庄北综合变	10	400	242
9552	丰县	常店镇候堤口综合变	10	400	176
9553	丰县	常店镇马楼公变六号综合变	10	400	135
9554	丰县	常店镇水韵城4号配变	10	800	524
9555	丰县	常店镇水韵城11号配变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9556	丰县	常店镇水韵城5号配变	10	800	510
9557	丰县	常店镇水韵城9号配变	10	800	572
9558	丰县	常店镇水韵城10号配变	10	800	581
9559	丰县	常店镇水韵城3号配变	10	800	534
9560	丰县	常店镇水韵城6号配变	10	800	548
9561	丰县	常店镇水韵城12号配变	10	800	581
9562	丰县	帝景花园小区1#配电室3#变	10	800	514
9563	丰县	帝景花园小区1#配电室2#变	10	800	548
9564	丰县	帝景花园小区1#配电室4#变	10	800	462
9565	丰县	帝景花园小区1#配电室1#变	10	800	532
9566	丰县	常店镇史古洞西综合变	10	200	127
9567	丰县	丰县常店镇马楼街综合变	10	400	49
9568	丰县	常店镇卜老家村王庄综合变	10	400	0
9569	丰县	丰县常店镇马楼农贸市场小区1号综合变	10	400	210
9570	丰县	常店镇李集北一号综合变	10	400	256
9571	丰县	常店镇朱楼南综合变	10	400	201
9572	丰县	常店镇高新商务区1配4号变	10	1000	760
9573	丰县	常店镇高新商务区1配2号变	10	1000	707
9574	丰县	常店镇高新商务区1配1号变	10	1000	668
9575	丰县	常店镇高新商务区1配3号变	10	1000	790
9576	丰县	常店镇李路口北综合变	10	400	254
9577	丰县	常店镇东常堤口西综合变	10	400	240
9578	丰县	宝龙仕家4号配电室4号变	10	800	613
9579	丰县	宝龙仕家4号配电室2号变	10	800	568
9580	丰县	宝龙仕家4号配电室3号变	10	800	543
9581	丰县	宝龙仕家4号配电室1号变	10	800	468
9582	丰县	常店镇徐庄村徐庄北综合变	10	400	70
9583	丰县	常店镇万庄村白庄南综合变	10	400	127
9584	丰县	常店镇仇古同三组综合变	10	400	171
9585	丰县	常店镇八里方东综合变	10	200	0
9586	丰县	常店镇陈桃园大队四号综合变	10	400	0
9587	丰县	常店镇农业示范园一号综合变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9588	丰县	常店镇裴庙社区二期5号综合变	10	400	320
9589	丰县	常店镇裴庙社区二期6号综合变	10	400	320
9590	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室2变	10	800	328
9591	丰县	常店镇小梁寨社区3号配电室1变	10	800	514
9592	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室4变	10	800	450
9593	丰县	常店镇小梁寨社区2号配电室2变	10	800	284
9594	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室3变	10	800	451
9595	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室1变	10	800	415
9596	丰县	常店镇小梁寨社区3号配电室2变	10	800	502
9597	丰县	常店镇李河村李河北综合变	10	200	0
9598	丰县	常店镇侯老家新农村5号综合变	10	200	0
9599	丰县	常店镇小梁寨社区2号配电室1号变	10	800	474
9600	丰县	丰县常店镇朱楼村王楼中综合变	10	400	81
9601	丰县	常店镇常堤口村西常堤口西综合变	10	200	35
9602	丰县	常店镇侯老家西南一号综合变	10	800	453
9603	丰县	常店镇侯老家西南二号综合变	10	800	422
9604	丰县	常店镇李河东二号综合变	10	200	13
9605	丰县	常店镇万庄村王楼南综合变	10	200	67
9606	丰县	常店镇刘庙村刘庙东一号综合变	10	400	172
9607	丰县	常店镇古楼南综合变	10	400	224
9608	丰县	常店镇八里方大队综合变	10	400	168
9609	丰县	常店镇常堤口村刘楼中综合变	10	400	210
9610	丰县	常店镇后张庄1号综合变	10	400	150
9611	丰县	常店镇常堤口村刘楼东综合变	10	400	228
9612	丰县	常店镇朱楼1号综合变	10	400	182
9613	丰县	常店镇侯老家新村六号综合变	10	400	57
9614	丰县	常店镇前张庄1号综合变	10	400	220
9615	丰县	常店镇徐庄村陈集东综合变	10	400	192
9616	丰县	常店镇木材市场北综合变	10	400	0
9617	丰县	常店镇木材市场南综合变	10	400	50
9618	丰县	常店镇大李庄东一号	10	400	222
9619	丰县	常店镇仇古洞四组综合变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9620	丰县	常店镇郭集东综合变	10	400	245
9621	丰县	常店镇卜老家南四号综合变	10	400	166
9622	丰县	常店镇陈桃园大队三号综合变	10	400	161
9623	丰县	常店镇史菜园北综合变	10	400	240
9624	丰县	常店镇李楼前综合变	10	200	49
9625	丰县	常店镇陈桃园北	10	400	14
9626	丰县	PMS_常店镇郭集北综合变	10	200	0
9627	丰县	PMS_常店镇万庄村白庄东	10	200	0
9628	丰县	PMS_常店镇孔庙村柘针元	10	200	69
9629	丰县	PMS_丰县梁寨河滨南	10	400	104
9630	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东北综合变	10	200	0
9631	丰县	丰县梁寨黄楼医院	10	200	94
9632	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼西综合变	10	400	196
9633	丰县	丰县梁寨菜园北	10	200	125
9634	丰县	丰县梁寨西北	10	200	0
9635	丰县	丰县梁寨镇西陈楼综合变	10	200	0
9636	丰县	PMS_丰县梁寨辛庄南	10	400	224
9637	丰县	PMS_丰县梁寨镇杨楼综合变	10	400	157
9638	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤1#	10	200	0
9639	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤2#	10	200	38
9640	丰县	PMS_丰县梁寨医院西	10	400	72
9641	丰县	PMS_丰县梁寨政府公变	10	400	35
9642	丰县	丰县梁寨大张口西北	10	200	20
9643	丰县	PMS_丰县梁寨包楼东北	10	400	117
9644	丰县	丰县梁寨镇公变西南综合变	10	400	215
9645	丰县	PMS_丰县梁寨镇后李寨综合变	10	400	238
9646	丰县	PMS_丰县梁寨北门楼	10	400	0
9647	丰县	丰县梁寨小光庄	10	200	110
9648	丰县	丰县梁寨红楼西	10	400	140
9649	丰县	丰县梁寨孙刘王南	10	400	0
9650	丰县	PMS_丰县梁寨光庄	10	400	206
9651	丰县	丰县梁寨辛庄东综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9652	丰县	PMS_丰县梁寨五姓庄	10	400	168
9653	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东	10	400	149
9654	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集南	10	400	206
9655	丰县	PMS_丰县梁寨赵楼西	10	400	165
9656	丰县	PMS_丰县梁寨镇初中综合变	10	400	63
9657	丰县	PMS_丰县梁寨渊子工业区	10	400	210
9658	丰县	丰县梁寨东南	10	400	62
9659	丰县	丰县梁寨镇机关综合变	10	400	57
9660	丰县	PMS_丰县梁寨南闸坝	10	400	69
9661	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼南综合变	10	400	166
9662	丰县	丰县梁寨镇黄楼东综合变	10	200	0
9663	丰县	丰县梁寨黄楼中学	10	200	32
9664	丰县	PMS_丰县梁寨大王楼东	10	400	173
9665	丰县	PMS_丰县梁寨大王楼中	10	400	187
9666	丰县	PMS_丰县梁寨镇石马固西综合变	10	400	128
9667	丰县	PMS_丰县梁寨后良庄	10	400	94
9668	丰县	丰县梁寨公变北	10	400	175
9669	丰县	丰县梁寨公变南	10	400	22
9670	丰县	PMS_丰县梁寨新集北	10	400	150
9671	丰县	PMS_丰县梁寨周宅址南	10	400	100
9672	丰县	PMS_丰县梁寨镇代屯东综合变	10	400	119
9673	丰县	PMS_丰县梁寨代屯南	10	200	50
9674	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨西综合变	10	400	211
9675	丰县	PMS_丰县梁寨李寨南	10	400	211
9676	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨东综合变	10	200	57
9677	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集西南	10	400	158
9678	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东南	10	400	157
9679	丰县	PMS_丰县梁寨前梁庄	10	400	113
9680	丰县	PMS_丰县梁寨周宅址西	10	400	198
9681	丰县	PMS_丰县梁寨公变东北	10	400	240
9682	丰县	PMS_丰县梁寨孟楼北	10	400	186
9683	丰县	PMS_丰县梁寨张庄	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9684	丰县	丰县梁寨河滨路东	10	200	34
9685	丰县	PMS_丰县梁寨青年路综合变	10	400	52
9686	丰县	PMS_丰县梁寨包王庄东北	10	400	185
9687	丰县	PMS_丰县梁寨蒋楼	10	400	200
9688	丰县	PMS_丰县梁寨小王楼东	10	400	114
9689	丰县	丰县梁寨镇小张口西南综合变	10	200	19
9690	丰县	PMS_丰县梁寨镇小滕楼东综合变	10	200	11
9691	丰县	PMS_丰县梁寨单楼北	10	400	222
9692	丰县	PMS_丰县梁寨解楼南	10	400	257
9693	丰县	PMS_丰县梁寨镇盖庄综合变	10	400	177
9694	丰县	PMS_丰县梁寨解放	10	400	83
9695	丰县	PMS_丰县梁寨王庄	10	400	157
9696	丰县	PMS_丰县梁寨陈老家	10	400	133
9697	丰县	PMS_丰县梁寨吴楼	10	400	170
9698	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼西综合变	10	400	170
9699	丰县	PMS_丰县梁寨赵楼	10	200	21
9700	丰县	丰县梁寨梁口	10	400	144
9701	丰县	PMS_丰县梁寨夸庄	10	400	132
9702	丰县	PMS_丰县梁寨镇孙庄综合变	10	400	253
9703	丰县	PMS_丰县梁寨万村	10	400	171
9704	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼东综合变	10	200	29
9705	丰县	PMS_丰县梁寨镇前四楼综合变	10	400	135
9706	丰县	丰县梁寨镇后四楼西综合变	10	200	47
9707	丰县	PMS_丰县梁寨镇举人庄综合变	10	400	175
9708	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼南综合变	10	400	161
9709	丰县	PMS_丰县梁寨化祖庙南	10	400	169
9710	丰县	PMS_丰县梁寨黄刘庄	10	200	99
9711	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄西综合变	10	400	200
9712	丰县	PMS_丰县梁寨大张口西	10	400	290
9713	丰县	PMS_丰县梁寨大张口东	10	400	154
9714	丰县	PMS_丰县梁寨大张口南	10	200	79
9715	丰县	PMS_丰县梁寨于庄	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9716	丰县	PMS_丰县梁寨小口	10	200	0
9717	丰县	PMS_丰县梁寨石桥	10	400	276
9718	丰县	PMS_丰县梁寨刘新庄	10	400	212
9719	丰县	PMS_丰县梁寨镇单楼综合变	10	400	182
9720	丰县	PMS_丰县梁寨新单楼	10	400	272
9721	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口东综合变	10	400	168
9722	丰县	PMS_丰县梁寨镇魏庄综合变	10	400	164
9723	丰县	丰县梁寨镇半楼东综合变	10	400	133
9724	丰县	PMS_丰县梁寨包楼东	10	400	222
9725	丰县	PMS_丰县梁寨瓦房	10	400	132
9726	丰县	PMS_丰县梁寨小张口西南1#综合变	10	200	94
9727	丰县	PMS_丰县梁寨前口西北	10	200	41
9728	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼综合变	10	400	139
9729	丰县	PMS_丰县梁寨小张庄	10	200	105
9730	丰县	丰县梁寨小刘庄	10	400	228
9731	丰县	PMS_丰县梁寨小周楼	10	400	266
9732	丰县	PMS_丰县梁寨镇马楼综合变	10	400	181
9733	丰县	PMS_丰县梁寨医院北	10	200	19
9734	丰县	PMS_丰县梁寨大队	10	400	58
9735	丰县	PMS_丰县梁寨镇边贸	10	400	111
9736	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东综合变	10	200	0
9737	丰县	PMS_丰县梁寨刘庄	10	400	146
9738	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼北综合变	10	200	13
9739	丰县	PMS_丰县梁寨梁寨西	10	400	147
9740	丰县	PMS_丰县梁寨南集	10	400	148
9741	丰县	PMS_丰县梁寨高头	10	400	183
9742	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤	10	400	136
9743	丰县	PMS_丰县梁寨小滕楼	10	200	34
9744	丰县	PMS_丰县梁寨陈庄	10	200	93
9745	丰县	丰县梁寨小庄	10	400	93
9746	丰县	PMS_丰县梁寨义合村	10	400	132
9747	丰县	PMS_丰县梁寨腰里王	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9748	丰县	PMS_丰县梁寨杨新庄	10	400	192
9749	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁口中综合变	10	400	218
9750	丰县	PMS_丰县梁寨化祖庙北	10	400	153
9751	丰县	PMS_丰县梁寨小口北	10	400	250
9752	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨北综合变	10	400	0
9753	丰县	丰县梁寨镇梁寨步行街台区	10	400	81
9754	丰县	PMS_丰县梁寨青年路工业区	10	400	254
9755	丰县	丰县梁寨镇南工业区	10	400	61
9756	丰县	PMS_丰县梁寨河滨路	10	200	2
9757	丰县	PMS_丰县梁寨杨楼北	10	200	0
9758	丰县	PMS_丰县梁寨林场	10	400	35
9759	丰县	PMS_丰县梁寨镇周宅址东综合变	10	400	180
9760	丰县	PMS_丰县梁寨程庄	10	400	187
9761	丰县	丰县梁寨小李庄	10	200	54
9762	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼北综合变	10	400	152
9763	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄东综合变	10	400	232
9764	丰县	丰县梁寨黄楼北	10	200	121
9765	丰县	PMS_丰县梁寨前良庄西	10	200	22
9766	丰县	PMS_丰县梁寨镇马庄综合变	10	400	176
9767	丰县	丰县梁寨闫楼	10	200	44
9768	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口西综合变	10	400	54
9769	丰县	PMS_丰县梁寨前口东南	10	200	21
9770	丰县	PMS_丰县梁寨镇油坊综合变	10	200	0
9771	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼东综合变	10	200	26
9772	丰县	PMS_丰县梁寨镇东陈楼综合变	10	400	233
9773	丰县	PMS_丰县梁寨包楼西	10	200	25
9774	丰县	PMS_丰县梁寨石马固东	10	200	117
9775	丰县	PMS_丰县梁寨黄楼西	10	400	120
9776	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨北综合变	10	400	150
9777	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集中	10	400	257
9778	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤东北	10	400	158
9779	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤工业区	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9780	丰县	PMS_丰县梁寨高庙	10	400	233
9781	丰县	PMS_丰县梁寨黄楼	10	400	133
9782	丰县	PMS_丰县梁寨高头北	10	400	168
9783	丰县	PMS_丰县梁寨义合村西	10	400	201
9784	丰县	丰县梁寨政府西综合变	10	200	0
9785	丰县	丰县梁寨红楼西北	10	200	0
9786	丰县	PMS_丰县梁寨石马固北	10	400	120
9787	丰县	PMS_丰县梁寨镇机关东综合变	10	400	141
9788	丰县	PMS_丰县梁寨镇孟楼中综合变	10	400	159
9789	丰县	PMS_丰县梁寨万村南	10	400	136
9790	丰县	PMS_丰县梁寨辛庄西	10	400	67
9791	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼新村综合变	10	400	117
9792	丰县	PMS_丰县梁寨步行街东	10	400	128
9793	丰县	PMS_丰县梁寨陈老家南	10	200	67
9794	丰县	丰县梁寨五姓庄东	10	200	102
9795	丰县	PMS_丰县梁寨新市场	10	400	204
9796	丰县	PMS_丰县梁寨华联小区	10	400	181
9797	丰县	PMS_丰县梁寨南集南	10	400	67
9798	丰县	PMS_丰县梁寨黄刘庄东	10	200	88
9799	丰县	PMS_丰县梁寨解楼中	10	400	160
9800	丰县	PMS_丰县梁寨镇小王楼中综合变	10	400	194
9801	丰县	PMS_丰县梁寨机关中心	10	400	198
9802	丰县	PMS_丰县梁寨黄楼预制	10	400	174
9803	丰县	丰县梁寨光庄西	10	200	0
9804	丰县	PMS_丰县梁寨西陈楼东	10	200	0
9805	丰县	PMS_丰县梁寨解楼北	10	400	159
9806	丰县	丰县梁寨镇孙刘王综合变	10	400	115
9807	丰县	PMS_丰县梁寨西街口	10	400	115
9808	丰县	PMS_丰县梁寨孟楼南	10	400	83
9809	丰县	PMS_丰县梁寨公变西北	10	400	234
9810	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨新村综合变	10	400	242
9811	丰县	PMS_丰县梁寨孟楼西	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9812	丰县	PMS_丰县梁寨单楼东	10	400	239
9813	丰县	PMS_丰县梁寨王庄南	10	400	178
9814	丰县	PMS_丰县梁寨夸庄西	10	400	166
9815	丰县	PMS_丰县梁寨新庄东南	10	400	184
9816	丰县	PMS_丰县梁寨刘庄北	10	400	127
9817	丰县	PMS_丰县梁寨耿庄	10	400	216
9818	丰县	PMS_丰县梁寨腰里王中	10	400	229
9819	丰县	PMS_丰县梁寨镇石马固东南综合变	10	400	229
9820	丰县	PMS_丰县梁寨镇蒋楼南	10	200	42
9821	丰县	PMS_丰县梁寨新集西北	10	400	98
9822	丰县	PMS_丰县梁寨周宅址中	10	400	255
9823	丰县	PMS_丰县梁寨大张口西南	10	400	107
9824	丰县	PMS_丰县梁寨镇举人庄西综合变	10	400	137
9825	丰县	PMS_丰县梁寨镇代屯西北综合变	10	400	145
9826	丰县	PMS_丰县梁寨新庄西南	10	400	87
9827	丰县	PMS_丰县梁寨化祖庙中	10	400	82
9828	丰县	PMS_丰县梁寨镇东陈楼南综合变	10	400	125
9829	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨中综合变	10	200	37
9830	丰县	PMS_丰县梁寨镇包楼中综合变	10	200	20
9831	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼南综合变	10	200	37
9832	丰县	PMS_丰县梁寨镇大张口变	10	400	185
9833	丰县	PMS_丰县梁寨镇马楼北综合变	10	200	4
9834	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨东南综合变	10	200	51
9835	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁口北综合变	10	200	90
9836	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤中	10	200	51
9837	丰县	PMS_丰县梁寨万村东	10	400	195
9838	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨南1#综合变	10	400	180
9839	丰县	丰县梁寨光庄北	10	200	28
9840	丰县	PMS_丰县梁寨镇石桥西综合变	10	400	19
9841	丰县	PMS_丰县梁寨镇石桥东综合变	10	400	134
9842	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼东南综合变	10	400	0
9843	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼东南2#综合变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9844	丰县	PMS_丰县梁寨镇周宅址东南综合变	10	400	136
9845	丰县	PMS_丰县梁寨镇西陈楼南综合变	10	400	154
9846	丰县	PMS_丰县梁寨镇公变中综合变	10	400	201
9847	丰县	PMS_丰县梁寨镇公变东南综合变	10	200	79
9848	丰县	PMS_丰县梁寨镇前单楼综合变	10	400	82
9849	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼东南综合变	10	400	185
9850	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨中学西综合变	10	400	52
9851	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨小学北综合变	10	400	100
9852	丰县	PMS_丰县梁寨镇魏庄东综合变	10	400	93
9853	丰县	PMS_丰县梁寨镇马庄北综合变	10	400	207
9854	丰县	PMS_丰县梁寨镇赵楼南综合变	10	400	155
9855	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼西南综合变	10	400	180
9856	丰县	PMS_丰县梁寨镇华祖庙东综合变	10	400	18
9857	丰县	PMS_丰县梁寨镇小藤楼西综合变	10	400	133
9858	丰县	PMS_丰县梁寨镇林场北综合变	10	400	243
9859	丰县	PMS_丰县梁寨镇马庄2＃综合变	10	400	176
9860	丰县	PMS_丰县梁寨镇红楼南综合变	10	400	83
9861	丰县	PMS_丰县梁寨镇小滕楼东南综合变	10	400	137
9862	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼北综合变	10	400	195
9863	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼南1＃综合变	10	400	116
9864	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头东北综合变	10	400	136
9865	丰县	PMS_丰县梁寨镇石桥1#综合变	10	400	118
9866	丰县	丰县梁寨镇北门楼南综合变	10	400	157
9867	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼东南综合变	10	400	155
9868	丰县	PMS_丰县梁寨镇高庙1#综合变	10	400	218
9869	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头大队综合变	10	400	147
9870	丰县	PMS_丰县梁寨镇盖庄1#综合变	10	400	127
9871	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集西中综合变	10	400	161
9872	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东南1#综合变	10	400	178
9873	丰县	PMS_丰县梁寨镇车站综合变	10	400	131
9874	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄北综合变	10	400	234
9875	丰县	PMS_丰县梁寨镇幼儿园综合变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9876	丰县	丰县梁寨镇小李庄北综合变	10	400	114
9877	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口东1#综合变	10	400	159
9878	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口西北综合变	10	400	134
9879	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼北2#综合变	10	400	227
9880	丰县	PMS_丰县梁寨镇闫楼西1#综合变	10	400	191
9881	丰县	PMS_丰县梁寨镇刘新庄西综合变	10	400	164
9882	丰县	PMS_丰县梁寨镇化祖庙北1#综合变	10	400	118
9883	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼南1#综合变	10	400	207
9884	丰县	PMS_丰县梁寨镇义和村南综合变	10	400	185
9885	丰县	PMS_丰县梁寨镇油坊2#综合变	10	400	92
9886	丰县	PMS_丰县梁寨镇孟楼中1#综合变	10	400	137
9887	丰县	PMS_丰县梁寨镇小李寨西南1#综合变	10	400	204
9888	丰县	PMS_丰县梁寨镇小李寨西北1#综合变	10	400	173
9889	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼南2#综合变	10	400	104
9890	丰县	PMS_丰县梁寨镇西陈楼中综合变	10	400	156
9891	丰县	PMS_丰县梁寨大王楼东南	10	400	227
9892	丰县	丰县梁寨大王楼南	10	400	262
9893	丰县	PMS_丰县梁寨镇义和村西北综合变	10	400	180
9894	丰县	PMS_丰县梁寨镇前四楼北综合变	10	400	177
9895	丰县	PMS_丰县梁寨镇前四楼南综合变	10	400	194
9896	丰县	PMS_丰县梁寨镇孙庄南综合变	10	200	69
9897	丰县	PMS_丰县梁寨镇孙刘王中综合变	10	400	180
9898	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄学校综合变	10	400	244
9899	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄西南综合变	10	400	213
9900	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄南综合变	10	400	175
9901	丰县	PMS_丰县梁寨镇小王楼南综合变	10	400	204
9902	丰县	丰县梁寨镇蒋楼西综合变	10	200	97
9903	丰县	PMS_丰县梁寨镇杨楼中综合变	10	400	239
9904	丰县	PMS_丰县梁寨镇孟楼大队综合变	10	400	115
9905	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼南综合变	10	400	187
9906	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼北综合变	10	400	204
9907	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼南综合变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9908	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼北综合变	10	400	58
9909	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头东综合变	10	400	178
9910	丰县	PMS_丰县梁寨镇南集东南综合变	10	400	110
9911	丰县	丰县梁寨镇边贸南综合变	10	400	66
9912	丰县	PMS_丰县梁寨镇前梁庄西南综合变	10	400	201
9913	丰县	PMS_丰县梁寨镇东北1#综合变	10	400	101
9914	丰县	PMS_丰县梁寨镇后良庄南综合变	10	400	98
9915	丰县	PMS_丰县梁寨镇小口东综合变	10	400	210
9916	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头西北综合变	10	400	159
9917	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄刘庄南综合变	10	400	190
9918	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头西综合变	10	400	157
9919	丰县	PMS_丰县梁寨镇中学南综合变	10	400	159
9920	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨大队1#综合变	10	400	0
9921	丰县	PMS_丰县梁寨镇前梁庄东南综合变	10	400	39
9922	丰县	PMS_丰县梁寨镇红楼北综合变	10	400	253
9923	丰县	PMS_丰县梁寨镇新庄东2#综合变	10	400	242
9924	丰县	PMS_丰县梁寨镇吴楼北综合变	10	400	219
9925	丰县	PMS_丰县梁寨镇五姓庄西综合变	10	400	224
9926	丰县	PMS_丰县梁寨镇光庄西北综合变	10	200	19
9927	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼北综合变	10	200	19
9928	丰县	PMS_丰县梁寨镇信用社综合变	10	400	86
9929	丰县	PMS_丰县梁寨镇前口村黄楼东综合变	10	400	210
9930	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨大队2#综合变	10	400	102
9931	丰县	PMS_丰县梁寨镇前口西综合变	10	400	129
9932	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东南2#综合变	10	400	60
9933	丰县	PMS_丰县梁寨镇西街口2#综合变	10	400	0
9934	丰县	PMS_丰县梁寨镇新市场南综合变	10	400	174
9935	睢宁	PMS_官山镇立位村北打水台	10	200	106
9936	丰县	PMS_丰县梁寨镇状元碑综合变	10	400	225
9937	丰县	PMS_丰县梁寨镇盖庄2#号综合变	10	400	125
9938	睢宁	官山镇黄圩村南打水台	10	200	34
9939	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集北1#综合变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9940	睢宁	PMS_官山韩陆李场台	10	200	78
9941	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼西北综合变	10	400	147
9942	睢宁	PMS_官山水利站门前台变压器	10	630	202
9943	丰县	PMS_丰县梁寨镇程庄东综合变	10	400	200
9944	睢宁	官山官南公用台箱变	10	630	135
9945	丰县	丰县梁寨镇初中南综合变	10	400	79
9946	睢宁	官山政府门前三相变箱变	10	630	90
9947	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集中1#综合变	10	400	162
9948	睢宁	官山前黄村中台	10	400	145
9949	丰县	PMS_丰县梁寨镇张庄北综合变	10	400	179
9950	丰县	PMS_丰县梁寨镇前口东综合变	10	400	195
9951	睢宁	官山荆山岳涂台	10	400	197
9952	丰县	丰县梁寨镇中心综合变	10	400	177
9953	丰县	PMS_丰县梁寨镇辛庄西北综合变	10	400	201
9954	睢宁	官山付圩西台	10	400	221
9955	丰县	PMS_丰县梁寨镇赵楼西南综合变	10	400	182
9956	睢宁	官山湖山窦卢台新	10	400	251
9957	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼西北综合变	10	400	247
9958	睢宁	官山付圩南台	10	400	186
9959	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄刘庄北综合变	10	400	197
9960	睢宁	官山荆山面粉厂台	10	400	218
9961	丰县	PMS_丰县梁寨镇辛集东一号综合变	10	400	190
9962	睢宁	官山灯塔小河台	10	400	115
9963	睢宁	官山宋山村村部东台	10	400	173
9964	睢宁	官山豆庄茂彬台	10	400	223
9965	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼南一号综合变	10	400	222
9966	睢宁	官山前黄村元场台	10	400	153
9967	丰县	PMS_丰县梁寨镇赵楼东综合变	10	400	227
9968	睢宁	官山水张北台新增	10	400	186
9969	丰县	PMS_丰县梁寨镇周宅址西北综合变	10	400	198
9970	睢宁	官山水张小黄台	10	400	137
9971	丰县	PMS_丰县梁寨镇陈老家东综合变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9972	睢宁	官山豆西台	10	400	170
9973	丰县	PMS_丰县梁寨镇陈老家北综合变	10	400	170
9974	睢宁	官山王环队台	10	400	195
9975	丰县	PMS_丰县梁寨镇陈老家西南综合变	10	400	173
9976	睢宁	官山二庙西台	10	400	165
9977	丰县	丰县梁寨镇孟楼西南综合变	10	400	134
9978	睢宁	官山大吕南台	10	400	190
9979	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东南二号综合变	10	400	86
9980	睢宁	官山大吕村部台	10	400	188
9981	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄东南综合变	10	400	244
9982	睢宁	官山小学门前台	10	400	61
9983	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼东北综合变	10	400	214
9984	睢宁	官山黄圩服务区台	10	400	289
9985	丰县	丰县梁寨镇杨新庄西综合变	10	400	155
9986	睢宁	官山赵山村部台	10	400	141
9987	丰县	PMS_丰县梁寨镇单楼东南综合变	10	400	202
9988	睢宁	官山工业园台	10	400	297
9989	丰县	PMS_丰县梁寨镇代屯中综合变	10	400	169
9990	睢宁	官山吴桥北台	10	200	17
9991	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁口南综合变	10	400	117
9992	睢宁	官山楼张西南台	10	200	82
9993	丰县	丰县梁寨镇梁口西综合变	10	200	110
9994	睢宁	官山宋山养鸡场台	10	200	75
9995	睢宁	官山张集八组台	10	200	119
9996	睢宁	官山西街箱变中台	10	630	257
9997	丰县	PMS_丰县梁寨镇状元铭苑1号箱变	10	800	460
9998	睢宁	官山西街箱变东台	10	630	315
9999	丰县	丰县梁寨镇状元铭苑3号箱变	10	800	522
10000	睢宁	官山西街箱变西台	10	630	271
10001	丰县	PMS_丰县梁寨镇状元铭苑2号箱变	10	800	383
10002	睢宁	官山龙湾小区2#变	10	630	299
10003	丰县	丰县梁寨镇金龙新苑2#变	10	800	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10004	睢宁	官山龙湾小区3#变	10	500	251
10005	丰县	丰县梁寨镇金龙新苑1#变	10	800	453
10006	睢宁	官山龙湾小区4#变	10	630	404
10007	丰县	丰县梁寨镇机关北综合变	10	400	138
10008	睢宁	官山龙湾小区1#变	10	630	350
10009	丰县	丰县梁寨镇兴镇路综合变	10	400	54
10010	睢宁	官山龙湾小区5#变	10	630	438
10011	丰县	丰县梁寨镇步行街南综合变	10	400	35
10012	睢宁	官山三烈后戈台	10	400	171
10013	丰县	丰县梁寨镇红楼综合变	10	400	187
10014	睢宁	官山二庙南台	10	400	136
10015	丰县	丰县梁寨镇梁寨中学西南综合变	10	200	44
10016	睢宁	官山魏楼桥东台	10	400	169
10017	丰县	丰县梁寨镇小张口南综合变	10	200	110
10018	睢宁	官山王环村部台	10	400	167
10019	丰县	丰县梁寨镇河滨路西综合变	10	200	95
10020	睢宁	官山汤集平改楼1变	10	400	150
10021	丰县	丰县梁寨镇翠湖花园1号变	10	630	387
10022	睢宁	官山汤集平改楼2变	10	400	170
10023	丰县	丰县梁寨镇大张口西北1综合变	10	400	0
10024	睢宁	PMS_官山汤集平改楼3变	10	200	81
10025	丰县	丰县梁寨镇辛庄北综合变	10	400	145
10026	睢宁	官山张山三组新增台	10	400	190
10027	丰县	丰县梁寨镇西陈楼东南综合变	10	400	240
10028	丰县	丰县梁寨镇大张口西南1号综合变	10	400	283
10029	睢宁	官山韩陆南台新增	10	400	207
10030	丰县	PMS_常店镇八里方北	10	200	0
10031	睢宁	PMS_官山田李陈桥台	10	200	25
10032	丰县	PMS_常店镇谷庄村丁庄	10	400	119
10033	睢宁	官山联合南台新增	10	400	60
10034	丰县	PMS_常店镇王楼村胡庄北	10	200	0
10035	睢宁	PMS_官山新民朱场南台	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10036	睢宁	PMS_官山许庙岳圩东台	10	200	57
10037	睢宁	PMS_官山荆山村一队台新增	10	200	27
10038	睢宁	官山张山村豆一组	10	400	169
10039	睢宁	PMS_官山豆庄村孙东台	10	200	59
10040	睢宁	PMS_官山楼张村东台新增	10	200	79
10041	睢宁	PMS_官山宋山村小元台新增	10	200	70
10042	睢宁	PMS_官山水张村中新台	10	200	69
10043	睢宁	PMS_官山前黄三队台新增	10	400	213
10044	睢宁	官山灯塔杜西打水台	10	200	58
10045	睢宁	岚山韩二街道104国道西	10	400	101
10046	睢宁	PMS_岚山河湾东南台	10	200	52
10047	睢宁	PMS_岚山陈甘西台	10	200	83
10048	睢宁	PMS_岚山韩一东台片	10	400	181
10049	睢宁	岚山高集街道单变台	10	200	53
10050	睢宁	PMS_岚山韩二北台片	10	200	110
10051	睢宁	PMS_岚山王门西台片	10	200	20
10052	睢宁	岚山河湾西台片	10	400	243
10053	睢宁	PMS_岚山河湾南台片	10	200	104
10054	睢宁	PMS_岚山孙庙西台	10	200	0
10055	睢宁	岚山韩一中台片	10	200	43
10056	睢宁	PMS_岚山韩一西台片	10	200	48
10057	睢宁	PMS_岚山韩一新增西台片	10	400	180
10058	睢宁	PMS_岚山郭楼中台片	10	200	55
10059	睢宁	岚山丁后东台	10	200	27
10060	睢宁	PMS_岚山黄山汪庄台	10	200	91
10061	睢宁	PMS_岚山孙庙抽水	10	100	13
10062	睢宁	PMS_岚山王门抽水	10	100	29
10063	睢宁	PMS_岚山乔山南二台	10	200	52
10064	睢宁	岚山新街台	10	400	103
10065	睢宁	岚山侯庙南台	10	400	184
10066	睢宁	岚山吴桥南台	10	200	0
10067	睢宁	PMS_岚山陈甘小刑庄	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10068	睢宁	岚山位山中台	10	400	104
10069	睢宁	岚山乔山南台	10	200	68
10070	睢宁	PMS_岚山丁后西台	10	200	56
10071	睢宁	PMS_岚山吉宝南台	10	200	93
10072	睢宁	岚山韩二街道台	10	400	0
10073	睢宁	PMS_岚山韩二西台	10	200	42
10074	睢宁	岚山倪营东台	10	200	58
10075	睢宁	PMS_岚山杨庄南台	10	400	76
10076	睢宁	PMS_岚山骑马中台	10	200	93
10077	睢宁	PMS_岚山骑马东台	10	200	68
10078	睢宁	PMS_岚山钟桥村	10	200	44
10079	睢宁	PMS_岚山张桥东台	10	200	62
10080	睢宁	PMS_岚山侯庙西台	10	200	0
10081	睢宁	PMS_岚山侯庙东台	10	200	81
10082	睢宁	PMS_岚山胡庄西台	10	200	31
10083	睢宁	岚山胡集面粉厂	10	200	39
10084	睢宁	岚山韩二东台	10	400	154
10085	睢宁	PMS_岚山韩二李时	10	200	114
10086	睢宁	岚山胡集西台	10	200	82
10087	睢宁	岚山岚北东台	10	200	0
10088	睢宁	PMS_岚山粮管所台	10	315	0
10089	睢宁	PMS_岚山丁山东台	10	200	46
10090	睢宁	PMS_岚山土山东台	10	400	203
10091	睢宁	岚山新庄东台	10	400	163
10092	睢宁	PMS_岚山北台	10	400	199
10093	睢宁	PMS_岚山赵庄北台	10	400	169
10094	睢宁	PMS_岚山高集新庄中台	10	200	38
10095	睢宁	PMS_岚山高集新庄南台	10	200	23
10096	睢宁	PMS_岚山庞庙北台	10	250	80
10097	睢宁	PMS_岚山郭楼南台	10	200	99
10098	睢宁	PMS_岚山邢圩李河台	10	200	133
10099	睢宁	岚山马庄东台	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10100	睢宁	岚山吴桥北台	10	200	60
10101	睢宁	PMS_岚山羊山东台	10	200	96
10102	睢宁	PMS_岚山杨庄东台	10	400	179
10103	睢宁	PMS_岚山吉宝东台	10	200	87
10104	睢宁	岚山马庄中台	10	200	44
10105	睢宁	岚山金元中台	10	200	50
10106	睢宁	PMS_岚山袁楼北台	10	200	98
10107	睢宁	岚山骑戈北台	10	200	0
10108	睢宁	岚山王门中台	10	200	53
10109	睢宁	PMS_岚山丁山西台	10	200	89
10110	睢宁	PMS_岚山张桥西台	10	200	55
10111	睢宁	岚山孙庙南台	10	200	68
10112	睢宁	安宁变1#综合变	10	100	79
10113	睢宁	PMS_岚山吉宝北台	10	200	18
10114	睢宁	岚山陈集东台	10	200	26
10115	睢宁	岚山位山南台	10	200	0
10116	睢宁	PMS_岚山金元北台	10	200	0
10117	睢宁	PMS_岚山医院	10	400	26
10118	睢宁	PMS_岚山水利台	10	400	61
10119	睢宁	岚山胡庄路东台	10	400	42
10120	睢宁	PMS_岚山冯赵中台	10	200	11
10121	睢宁	PMS_岚山冯赵南台	10	200	72
10122	睢宁	岚山农机站台	10	200	0
10123	睢宁	PMS_岚山韩二新苑小区	10	400	83
10124	睢宁	PMS_岚山保种站台	10	400	0
10125	睢宁	岚山陶庄台	10	400	0
10126	睢宁	岚山陈甘北台	10	200	106
10127	睢宁	岚山韩二南台	10	400	1
10128	睢宁	岚山草沃李中台	10	200	106
10129	睢宁	PMS_岚山胡集东台	10	200	8
10130	睢宁	岚山土山西台	10	400	215
10131	睢宁	PMS_岚山项沃村	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10132	睢宁	岚山项沃王庄变	10	400	228
10133	睢宁	岚山高集经纬路北台	10	200	18
10134	睢宁	PMS_岚山高集袁场台片	10	200	49
10135	睢宁	PMS_岚山高集曹庄台片	10	400	239
10136	睢宁	岚山邢圩西台	10	400	226
10137	睢宁	PMS_岚山袁楼东台片	10	200	76
10138	睢宁	岚山袁楼村西台片	10	200	29
10139	睢宁	岚山丁山新东台	10	400	175
10140	睢宁	PMS_岚山万庄新西台	10	200	63
10141	睢宁	PMS_岚山小学台公变	10	200	144
10142	睢宁	PMS_岚山高集北台	10	200	57
10143	睢宁	岚山邢圩中台片	10	200	105
10144	睢宁	岚山骑戈东台	10	200	43
10145	睢宁	PMS_岚山胡集新东台	10	400	87
10146	睢宁	岚山新政府公变	10	400	77
10147	睢宁	PMS_岚山万庄新东台	10	200	132
10148	睢宁	PMS_岚山供销社步行街台	10	200	38
10149	睢宁	岚山岚南新西台	10	400	183
10150	睢宁	岚山丁后新西台	10	400	159
10151	睢宁	PMS_岚山高集维修中心	10	200	81
10152	睢宁	PMS_岚山前朱公变	10	200	99
10153	睢宁	PMS_岚山崔庄北台	10	200	92
10154	睢宁	PMS_岚山岚北中台	10	400	131
10155	睢宁	PMS_岚山骑马西台	10	400	246
10156	睢宁	PMS_岚山陈集西台	10	200	116
10157	睢宁	PMS_岚山谢庄台	10	200	32
10158	睢宁	PMS_岚山胡庄东台	10	200	15
10159	睢宁	PMS_岚山戈庄北台	10	200	47
10160	睢宁	PMS_岚山戈庄南台	10	200	20
10161	睢宁	PMS_岚山位庄村部台	10	200	18
10162	睢宁	岚山岚南西台	10	400	116
10163	睢宁	PMS_岚山乔山北台	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10164	睢宁	PMS_岚山新庄西台	10	200	89
10165	睢宁	PMS_岚山位庄东组台	10	200	109
10166	睢宁	PMS_岚山位庄西台	10	200	34
10167	睢宁	PMS_岚山崔庄南台	10	200	52
10168	睢宁	PMS_岚山胡庄南台	10	315	114
10169	睢宁	PMS_岚山赵庄中台	10	200	45
10170	睢宁	PMS_岚山吴桥余庄台	10	200	54
10171	睢宁	岚山高集新庄北台	10	200	0
10172	睢宁	PMS_岚山王门东台	10	200	58
10173	睢宁	PMS_岚山金元南台	10	200	0
10174	睢宁	PMS_岚山袁台北台	10	400	263
10175	睢宁	PMS_岚山袁台东台	10	400	214
10176	睢宁	岚山庞庙南台	10	200	72
10177	睢宁	岚山马庄村西台增容	10	200	65
10178	睢宁	岚山陈甘南台	10	200	0
10179	睢宁	岚山高集西刘台	10	400	92
10180	睢宁	PMS_岚山庞庙新北台	10	400	117
10181	睢宁	PMS_岚山王门前张台	10	200	65
10182	睢宁	PMS_岚山杨庄新南台	10	200	14
10183	睢宁	PMS_岚山黄山北台	10	200	0
10184	睢宁	PMS_岚山骑戈前高台	10	200	0
10185	睢宁	PMS_岚山侯庙一组台	10	200	54
10186	睢宁	岚山羊山西台	10	400	75
10187	睢宁	岚山街道西台	10	200	39
10188	睢宁	岚山高集新庄赵坡台	10	400	164
10189	睢宁	PMS_岚山马庄北台	10	200	2
10190	睢宁	PMS_岚山陈甘蔡庄北台	10	200	55
10191	睢宁	PMS_岚山韩二澳门街南台	10	400	5
10192	睢宁	PMS_岚山赵庄东台片	10	200	54
10193	睢宁	PMS_岚山王门南台	10	200	0
10194	睢宁	PMS_岚山吴桥新北台	10	200	18
10195	睢宁	PMS_岚山韩二李时西台	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10196	睢宁	PMS_岚山高集张庄西台	10	200	100
10197	睢宁	岚山高集张庄东台	10	400	226
10198	睢宁	PMS_岚山孙庙孙庄台	10	200	33
10199	睢宁	PMS_岚山孙庙中台	10	200	3
10200	睢宁	PMS_岚山孙庙梨园台	10	200	66
10201	睢宁	PMS_岚山土山南台	10	200	7
10202	睢宁	岚山土山北台	10	400	180
10203	睢宁	PMS_岚山骑马方庄台	10	200	60
10204	睢宁	PMS_岚山项沃四组台	10	200	69
10205	睢宁	PMS_岚山钟桥四队台	10	200	135
10206	睢宁	PMS_岚山高集新庄东组台	10	200	63
10207	睢宁	PMS_岚山西刘北台	10	200	46
10208	睢宁	PMS_岚山金元刘元台	10	200	8
10209	睢宁	PMS_岚山袁台南台片	10	200	48
10210	睢宁	PMS_岚山金元王庄台片	10	200	19
10211	睢宁	PMS_岚山王门中台新增	10	200	85
10212	睢宁	PMS_岚山赵庄曹东组	10	200	43
10213	睢宁	PMS_岚山袁台腊元组台片	10	200	15
10214	睢宁	PMS_岚山袁台中台片	10	200	27
10215	睢宁	PMS_岚山吉宝一组台片	10	200	33
10216	睢宁	PMS_岚山丁山北台片	10	200	78
10217	睢宁	岚山谢庄台片新增	10	200	85
10218	睢宁	PMS_岚山倪营三组台片	10	200	19
10219	睢宁	PMS_岚山新庄村崔庄后组台片	10	200	68
10220	睢宁	PMS_岚山胡庄南台片（新增）	10	200	32
10221	睢宁	PMS_岚山谢庄南台片	10	200	65
10222	睢宁	岚山胡集谢洼台	10	400	186
10223	睢宁	PMS_岚山丁山一组台片	10	200	25
10224	睢宁	PMS_岚山侯庙五组台片	10	200	9
10225	睢宁	岚山骑马三队台片	10	400	205
10226	睢宁	PMS_岚山胡庄八组台片	10	200	73
10227	睢宁	PMS_岚山胡庄小王庄台片	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10228	睢宁	PMS_岚山万庄四组台片	10	200	77
10229	睢宁	PMS_岚山位山五组台片	10	200	65
10230	睢宁	PMS_岚山土山六组台片	10	200	105
10231	睢宁	PMS_岚山冯赵耿东组台片	10	200	45
10232	睢宁	PMS_岚山戈庄村周庄组台片	10	200	103
10233	睢宁	PMS_岚山戈庄村陈井组台片	10	200	97
10234	睢宁	PMS_岚山东二组台片	10	400	220
10235	睢宁	PMS_岚山侯庙中组台	10	200	65
10236	睢宁	PMS_岚山钟桥东台片	10	200	50
10237	睢宁	PMS_岚山胡庄一组台片	10	200	23
10238	睢宁	PMS_岚山韩二李西组台片	10	200	0
10239	睢宁	PMS_岚山韩二新街台片	10	200	20
10240	睢宁	PMS_岚山韩二中台新增台片	10	200	72
10241	丰县	丰县梁寨镇大张口东南综合变	10	400	215
10242	丰县	丰县梁寨镇孙庄东综合变	10	400	231
10243	丰县	丰县梁寨镇梁寨大队3#综合变	10	400	243
10244	丰县	丰县梁寨镇黄楼1#综合变	10	400	230
10245	丰县	丰县梁寨镇北门楼西综合变	10	400	150
10246	丰县	丰县梁寨镇黄楼2#综合变	10	400	79
10247	丰县	丰县梁寨镇中心北综合变	10	400	197
10248	丰县	梁寨镇滨湖花园2#变	10	400	92
10249	丰县	梁寨镇滨湖花园1#变	10	400	101
10250	丰县	PMS_丰县梁寨前杨楼西	10	400	230
10251	丰县	PMS_丰县梁寨步行街西	10	400	13
10252	丰县	PMS_丰县梁寨梁口东北	10	200	41
10253	丰县	丰县欢口镇宋寨北	10	315	0
10254	丰县	PMS_丰县欢口镇炭窑	10	200	35
10255	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村1#	10	400	205
10256	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村2#	10	400	217
10257	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村3#	10	400	76
10258	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村4#	10	400	169
10259	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新区南	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10260	丰县	丰县欢口镇邓庄北	10	400	202
10261	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥后东	10	200	67
10262	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂新村	10	400	210
10263	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村四队	10	400	168
10264	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村五队	10	200	43
10265	丰县	PMS_丰县欢口镇长馨路西变	10	400	250
10266	丰县	PMS_丰县欢口镇永安路北变	10	400	82
10267	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村西变	10	400	184
10268	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路东变	10	400	165
10269	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路北变	10	400	173
10270	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路西变	10	400	111
10271	丰县	PMS_丰县欢口镇开发区南	10	200	12
10272	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村东南	10	400	56
10273	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄东	10	200	45
10274	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村中	10	200	0
10275	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新区	10	400	93
10276	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄	10	200	48
10277	丰县	PMS_丰县欢口镇三义村	10	200	71
10278	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园西	10	200	42
10279	丰县	丰县欢口镇徐楼北	10	400	226
10280	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄	10	200	0
10281	丰县	PMS_丰县欢口镇赵庄	10	200	63
10282	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼南	10	200	54
10283	丰县	丰县欢口镇司庄变	10	400	163
10284	丰县	PMS_丰县欢口镇于口西	10	200	54
10285	丰县	PMS_丰县欢口镇于口东	10	200	103
10286	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯	10	200	63
10287	丰县	PMS_丰县欢口镇北王庄	10	200	29
10288	丰县	PMS_丰县欢口镇三关庙	10	200	99
10289	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄变	10	200	74
10290	丰县	PMS_丰县欢口镇小张庙变	10	200	60
10291	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园东	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10292	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄变	10	200	108
10293	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄东变	10	200	0
10294	丰县	PMS_丰县欢口镇烟庄变	10	200	0
10295	丰县	PMS_丰县欢口镇聂庄变	10	400	142
10296	丰县	PMS_丰县欢口镇周路口变	10	400	221
10297	丰县	PMS_丰县欢口镇胡河变	10	100	36
10298	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村	10	400	0
10299	丰县	PMS_丰县欢口镇中山西路	10	400	212
10300	丰县	PMS_丰县欢口镇开发区变	10	400	212
10301	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄三队变	10	200	112
10302	丰县	PMS_丰县欢口镇小陈新庄变	10	200	41
10303	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄九队变	10	200	30
10304	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村变	10	200	39
10305	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄八队变	10	200	29
10306	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄一队变	10	200	62
10307	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄四队变	10	200	3
10308	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼前变	10	200	74
10309	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套队变	10	400	243
10310	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥东变	10	200	23
10311	丰县	PMS_丰县欢口镇肖西队变	10	200	3
10312	丰县	PMS_丰县欢口镇后肖桥变	10	400	221
10313	丰县	PMS_丰县欢口镇后大庄变	10	400	183
10314	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄四队变	10	200	46
10315	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄五队变	10	200	50
10316	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄七队变	10	200	52
10317	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄六队变	10	200	69
10318	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂前东变	10	400	66
10319	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村变	10	200	17
10320	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄东变	10	200	11
10321	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄南变	10	400	194
10322	丰县	PMS_丰县欢口镇聂古洞南变	10	400	263
10323	丰县	丰县欢口镇后大营东变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10324	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营前东变	10	200	22
10325	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营西变	10	200	67
10326	丰县	PMS_丰县欢口镇油坊庄变	10	200	60
10327	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西变	10	200	0
10328	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄六队变	10	200	97
10329	丰县	PMS_丰县欢口镇新宋寨变	10	200	45
10330	丰县	丰县欢口镇宋寨西变	10	400	0
10331	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后东变	10	200	46
10332	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂南变	10	400	54
10333	丰县	PMS_丰县欢口镇丰王变	10	200	84
10334	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄西变	10	400	258
10335	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄北变	10	400	257
10336	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄西变	10	200	56
10337	丰县	丰县欢口镇后大营前西变	10	200	22
10338	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营南变	10	200	40
10339	丰县	丰县欢口镇前大营东变	10	400	233
10340	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨村变	10	200	72
10341	丰县	PMS_丰县欢口镇陈新庄	10	200	55
10342	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼变	10	200	8
10343	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼八九队变	10	200	113
10344	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼十队变	10	200	66
10345	丰县	PMS_丰县欢口镇孙集变	10	200	77
10346	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东变	10	200	75
10347	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝西变	10	200	35
10348	丰县	丰县欢口镇肖埝南变	10	400	228
10349	丰县	PMS_丰县欢口镇草庙变	10	200	80
10350	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄七八队变	10	200	68
10351	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄十一队变	10	200	79
10352	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园前变	10	200	61
10353	丰县	PMS_丰县欢口镇土楼变	10	200	0
10354	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园后变	10	200	42
10355	丰县	丰县欢口镇刘庄变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10356	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园西变	10	400	201
10357	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙东变	10	200	102
10358	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队变	10	200	49
10359	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙西变	10	200	148
10360	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄二队变	10	400	78
10361	丰县	PMS_丰县欢口镇董集东变	10	200	64
10362	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队变	10	200	41
10363	丰县	丰县欢口镇邓庄东变0	10	200	66
10364	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄中变	10	200	71
10365	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村变	10	200	0
10366	丰县	PMS_丰县欢口镇王海西变	10	400	152
10367	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼后变	10	200	82
10368	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨西变	10	200	91
10369	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨南变	10	200	0
10370	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄二队变	10	200	76
10371	丰县	PMS_丰县欢口镇六垅庙变	10	400	216
10372	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店北变	10	200	66
10373	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店南变	10	400	172
10374	丰县	丰县欢口镇于坑西变	10	200	75
10375	丰县	丰县欢口镇于坑东变	10	200	0
10376	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂变	10	200	60
10377	丰县	PMS_丰县欢口镇汪庄变	10	400	223
10378	丰县	PMS_丰县欢口镇孙庄变	10	200	97
10379	丰县	PMS_丰县欢口镇沙刘庄变	10	200	97
10380	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼前变	10	200	91
10381	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后变	10	400	264
10382	丰县	PMS_丰县欢口镇王海东变	10	200	86
10383	丰县	PMS_丰县欢口镇刘双楼变	10	200	53
10384	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼村变	10	400	224
10385	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼西变	10	200	91
10386	丰县	PMS_丰县欢口镇董集西变	10	200	61
10387	丰县	PMS_丰县欢口镇陆堂南变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10388	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄八队变	10	200	43
10389	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队变	10	200	44
10390	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄三队变	10	200	82
10391	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队变	10	200	0
10392	丰县	PMS_丰县欢口镇裴庄变	10	200	76
10393	丰县	PMS_丰县欢口镇高庄变	10	200	88
10394	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄北变	10	200	0
10395	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄南变	10	200	1
10396	丰县	PMS_丰县欢口镇吴园变	10	400	197
10397	丰县	PMS_丰县欢口镇彭庄五队变	10	200	33
10398	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄北变	10	200	36
10399	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄南变	10	200	0
10400	丰县	PMS_丰县欢口镇彭庄六队变	10	200	98
10401	丰县	PMS_丰县欢口镇李集变	10	400	206
10402	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄南变	10	400	69
10403	丰县	PMS_丰县欢口镇张庄变	10	200	14
10404	丰县	丰县欢口镇史庄东变	10	400	56
10405	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄北变	10	250	110
10406	丰县	PMS_丰县欢口镇徐王庄变	10	200	46
10407	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄六队变	10	200	25
10408	丰县	PMS_丰县欢口镇郭庄	10	200	43
10409	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村北	10	400	237
10410	丰县	PMS_丰县欢口镇小李庄	10	200	68
10411	丰县	PMS_丰县欢口镇西市场南	10	400	53
10412	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口南	10	400	30
10413	丰县	欢口镇祥龙家园3号综合变	10	800	456
10414	丰县	欢口镇祥龙家园1号综合变	10	800	432
10415	丰县	欢口镇祥龙家园6号综合变	10	800	427
10416	丰县	欢口镇祥龙家园7号综合变	10	800	510
10417	丰县	欢口镇祥龙家园2号综合变	10	800	444
10418	丰县	欢口镇祥龙家园5号综合变	10	800	482
10419	丰县	欢口镇祥龙家园4号综合变	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10420	丰县	丰县欢口镇宋寨东变	10	400	3
10421	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区西变	10	400	114
10422	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口三队变	10	400	113
10423	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关	10	400	168
10424	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙	10	200	87
10425	丰县	PMS_丰县欢口镇接神庙	10	200	95
10426	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后中变	10	200	30
10427	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂西	10	200	104
10428	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂东	10	200	77
10429	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄村	10	400	279
10430	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄三队	10	200	108
10431	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄二队	10	200	78
10432	丰县	PMS_丰县欢口镇唐庄西变	10	400	219
10433	丰县	PMS_丰县欢口镇大顾庄	10	200	112
10434	丰县	PMS_丰县欢口镇老刘庄变	10	400	173
10435	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄东	10	400	216
10436	丰县	PMS_丰县欢口镇李庙	10	200	52
10437	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄西	10	200	33
10438	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄二队	10	200	28
10439	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄七队	10	200	0
10440	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄北	10	200	71
10441	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼北	10	200	0
10442	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼南变	10	200	18
10443	丰县	丰县欢口镇晏桥	10	200	78
10444	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼一队	10	200	93
10445	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄一队	10	200	92
10446	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥后西变	10	200	85
10447	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥前西变	10	200	19
10448	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂后东	10	200	14
10449	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂后西	10	200	32
10450	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后西变	10	200	74
10451	丰县	PMS_丰县欢口镇唐庄东变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10452	丰县	丰县欢口镇杨庄	10	400	192
10453	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄西变	10	400	190
10454	丰县	PMS_丰县欢口镇苏庄	10	200	55
10455	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄	10	200	61
10456	丰县	PMS_丰县欢口镇闫吴庄	10	200	63
10457	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂南	10	200	72
10458	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄村	10	200	95
10459	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨北	10	200	37
10460	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄	10	200	81
10461	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套东变	10	200	38
10462	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄中变	10	200	45
10463	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店西变	10	400	144
10464	丰县	PMS_丰县欢口镇六垅庙东变	10	200	82
10465	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄西变	10	200	56
10466	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂西综合变	10	200	0
10467	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口街北综合变	10	200	9
10468	丰县	PMS_丰县欢口镇仇庄综合变	10	200	0
10469	丰县	PMS_丰县欢口镇董集北综合变	10	200	12
10470	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄东综合变	10	400	210
10471	丰县	PMS_丰县欢口镇后赵庄综合变	10	400	272
10472	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙西综合变	10	200	63
10473	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝西南综合变	10	200	63
10474	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西南综合变	10	200	0
10475	丰县	丰县欢口镇苇子园前综合变	10	200	83
10476	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关西综合变	10	200	4
10477	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄中综合变	10	200	58
10478	丰县	PMS_欢口镇锦城佳苑小区综合变	10	500	208
10479	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路1#综合变	10	200	137
10480	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园1#综合变001	10	630	419
10481	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园2#综合变	10	500	246
10482	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园3#综合变003	10	500	176
10483	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园4#综合变004	10	500	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10484	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村1#综合变0	10	200	10
10485	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄新村2#综合变	10	800	321
10486	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄新村1#综合变	10	800	370
10487	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄村1#综合变	10	200	41
10488	丰县	丰县欢口镇中山西路1#综合变	10	400	59
10489	丰县	丰县欢口镇师桥3变	10	400	197
10490	丰县	PMS_丰县欢口镇师桥2变	10	200	84
10491	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄村变	10	400	144
10492	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄综合变	10	400	247
10493	丰县	PMS_丰县欢口镇王庄变	10	200	76
10494	丰县	PMS_丰县欢口镇魏集变	10	400	164
10495	丰县	PMS_丰县欢口镇镇南变	10	400	172
10496	丰县	PMS_丰县欢口镇政府东变	10	400	0
10497	睢宁	PMS_岚山李时北台片	10	200	81
10498	睢宁	PMS_岚山西高集街道台	10	400	110
10499	睢宁	PMS_岚山袁楼六组台片	10	200	90
10500	睢宁	岚山袁楼学校台片	10	400	2
10501	睢宁	PMS_岚山西高集村部台片	10	200	0
10502	睢宁	PMS_岚山何圩前店台片	10	200	125
10503	睢宁	PMS_岚山何圩刘庄台片	10	200	147
10504	睢宁	PMS_岚山韩一小张台片	10	200	55
10505	睢宁	PMS_岚山倪营五组台片	10	200	0
10506	睢宁	PMS_岚山韩二单庄台片新增	10	400	155
10507	睢宁	岚山骑戈戈中组台片新增	10	200	113
10508	睢宁	PMS_岚山乔山一组台	10	200	38
10509	睢宁	PMS_岚山乔山二组台	10	200	49
10510	睢宁	岚山胡集村南台	10	400	227
10511	睢宁	PMS_岚山胡集北一组台	10	200	33
10512	睢宁	PMS_岚山冯赵牌坊台	10	200	23
10513	睢宁	PMS_岚山冯赵赵西组台	10	200	66
10514	睢宁	PMS_岚山崔庄村位山组台	10	200	28
10515	睢宁	PMS_岚山骑马张庄台	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10516	睢宁	PMS_岚山赵庄赵后组台	10	200	92
10517	睢宁	PMS_岚山河湾王西组台	10	200	12
10518	睢宁	PMS_岚山骑戈前楼组台	10	200	17
10519	睢宁	PMS_岚山郭楼三组台	10	200	85
10520	睢宁	PMS_岚山袁台陈庄组台	10	200	94
10521	睢宁	PMS_岚山袁台袁东组台	10	200	63
10522	睢宁	PMS_岚山骑戈西北台	10	200	78
10523	睢宁	PMS_岚山侯庙侯东组台	10	200	0
10524	睢宁	PMS_岚山侯庙八组台	10	200	31
10525	睢宁	岚山郭楼四组台	10	400	172
10526	睢宁	岚山黄山四组台	10	400	123
10527	睢宁	岚山新庄二组台	10	400	183
10528	睢宁	PMS_岚山新庄三组台	10	200	23
10529	睢宁	PMS_岚山土山东一组台	10	200	0
10530	睢宁	PMS_岚山马庄东组台	10	200	34
10531	睢宁	PMS_岚山韩二王楼台	10	400	41
10532	睢宁	岚山庞庙东台片	10	400	11
10533	睢宁	PMS_岚山王门小卓台	10	200	72
10534	睢宁	PMS_岚山张桥南台	10	200	97
10535	睢宁	PMS_岚山韩一大魏台	10	200	32
10536	睢宁	PMS_岚山庞庙庞西组台	10	200	63
10537	睢宁	PMS_岚山赵庄北台新增	10	200	89
10538	睢宁	PMS_岚山赵庄南台新增	10	200	47
10539	睢宁	PMS_岚山韩一大魏组教会台	10	200	0
10540	睢宁	PMS_岚山郭楼四组果园场台	10	200	85
10541	睢宁	PMS_岚山郭楼北台新增	10	200	12
10542	睢宁	岚山马庄村道庄西组	10	200	33
10543	睢宁	岚山马庄村道庄东组台	10	200	57
10544	睢宁	岚山骑戈南台	10	315	175
10545	睢宁	PMS_岚山袁楼南台新增	10	200	82
10546	睢宁	PMS_岚山高集新庄中台新增	10	315	177
10547	睢宁	岚山袁楼北台新增	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10548	睢宁	岚山袁楼东台新增	10	315	171
10549	睢宁	PMS_岚山金元王东组台	10	200	47
10550	睢宁	PMS_岚山陈甘仝河组台	10	200	4
10551	睢宁	岚山陈甘后李台	10	400	248
10552	睢宁	PMS_岚山杜庄小区北台	10	200	0
10553	睢宁	岚山杜庄小区南台	10	200	0
10554	睢宁	岚山韩二社区台	10	400	62
10555	睢宁	PMS_岚山韩二104国道边台新增	10	400	184
10556	睢宁	PMS_岚山高集宋庄组台	10	200	72
10557	睢宁	PMS_岚山吴桥西台	10	315	148
10558	睢宁	岚山冯赵东台新增	10	315	154
10559	睢宁	岚山冯赵西台新增	10	315	178
10560	睢宁	PMS_岚山陶庄南台	10	200	73
10561	睢宁	PMS_岚山二中门前台	10	400	156
10562	睢宁	PMS_岚山丁后孙庄组台	10	315	85
10563	睢宁	PMS_岚山丁山二组台	10	315	191
10564	睢宁	岚山丁山集中区台	10	400	138
10565	睢宁	PMS_岚山派出所门前台	10	400	0
10566	睢宁	岚山村部台	10	400	205
10567	睢宁	PMS_岚山前五组台	10	400	167
10568	睢宁	PMS_岚山位山东组台	10	400	167
10569	睢宁	PMS_岚山位山一组台	10	400	245
10570	睢宁	PMS_岚山加油站前公变	10	200	82
10571	睢宁	PMS_岚山胡楼南台新增台	10	200	149
10572	睢宁	PMS_岚山吉宝西台	10	200	81
10573	睢宁	岚山韩二单庄2#变	10	200	48
10574	睢宁	PMS_岚山丁后二队台	10	200	65
10575	睢宁	PMS_岚山丁山四组台	10	200	82
10576	睢宁	岚山崔庄尤庄组台	10	400	242
10577	睢宁	PMS_岚山岚北北台2号变	10	400	159
10578	睢宁	PMS_岚山胡集西台3号变	10	200	72
10579	睢宁	PMS_岚山镇高集单庄安置小区1号台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10580	睢宁	PMS_岚山镇高集单庄安置小区2号台片	10	400	138
10581	睢宁	PMS_岚山镇高集单庄安置小区3号台片	10	400	155
10582	睢宁	岚山韩二澳门街南台新增台	10	400	31
10583	睢宁	岚山陈集新东台	10	200	0
10584	睢宁	岚山丁山集中区2#变	10	200	64
10585	睢宁	岚山胡集学校门前台	10	400	226
10586	睢宁	PMS_岚山胡集西台2号变	10	400	197
10587	睢宁	PMS_岚山草沃李东一组台新增	10	200	100
10588	睢宁	PMS_岚山戈庄位庄组台	10	200	35
10589	睢宁	PMS_岚山河湾中台	10	200	56
10590	睢宁	PMS_岚山汇园小区配变	10	400	197
10591	睢宁	PMS_岚山商贸城小区1号变	10	315	64
10592	睢宁	PMS_岚山商贸城小区3号变	10	400	83
10593	睢宁	PMS_岚山商贸城小区2号变	10	400	190
10594	睢宁	PMS_岚山侯庙七组台	10	200	65
10595	睢宁	PMS_岚山位山二组台	10	200	70
10596	睢宁	PMS_岚山陈集姚山头2号变	10	400	231
10597	睢宁	PMS_岚山王门张东台	10	400	253
10598	睢宁	PMS_岚山高集西台	10	315	0
10599	睢宁	PMS_岚山开元公寓1号变	10	400	145
10600	睢宁	PMS_岚山开元公寓2号变	10	400	235
10601	睢宁	PMS_岚山经一纬路南台	10	400	154
10602	睢宁	PMS_岚山鑫园小区配变	10	400	181
10603	睢宁	PMS_岚山岚南前三组台	10	200	85
10604	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区4号变	10	400	139
10605	睢宁	PMS_岚山高集供销社小区2号变	10	400	241
10606	睢宁	PMS_岚山高集供销社小区1号变	10	400	161
10607	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区3号变	10	400	77
10608	睢宁	PMS_岚山健康街台	10	400	193
10609	睢宁	PMS_岚山项沃一组台	10	400	174
10610	睢宁	岚山邢圩安置小区2号变	10	400	66
10611	睢宁	岚山邢圩安置小区7号变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10612	睢宁	岚山邢圩安置小区4号变	10	400	117
10613	睢宁	岚山邢圩安置小区3号变	10	400	152
10614	睢宁	岚山邢圩安置小区1号变	10	400	36
10615	睢宁	岚山邢圩安置小区5号变压器	10	630	101
10616	睢宁	岚山邢圩安置小区6号变	10	630	86
10617	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区2号变	10	400	60
10618	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区1号变	10	400	249
10619	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区5号变	10	400	261
10620	睢宁	PMS_岚山骑戈小李台	10	200	43
10621	睢宁	PMS_岚山岚北东台2#变	10	200	95
10622	睢宁	PMS_岚山张桥西台新增台	10	200	92
10623	睢宁	PMS_岚山胡庄西台新增台	10	200	74
10624	睢宁	PMS_岚山倪营四组台	10	400	213
10625	睢宁	PMS_岚山吉宝东台新增台	10	400	204
10626	睢宁	PMS_岚山新府园小区1号变	10	400	209
10627	睢宁	PMS_岚山新府园小区2号变	10	400	238
10628	睢宁	PMS_岚山单庄小区6号配变	10	400	185
10629	睢宁	岚山高集邮局门前台	10	400	112
10630	睢宁	岚山社区集中区1#变	10	500	350
10631	睢宁	岚山社区集中区2#变	10	630	440
10632	睢宁	岚山陈集集中区1组合配1变	10	800	468
10633	睢宁	岚山陈集村集中区1配2变	10	800	479
10634	睢宁	岚山陈集村集中区2配1变	10	800	488
10635	睢宁	岚山陈集集中区1组合配2变	10	800	428
10636	睢宁	岚山陈集村集中区1配3变	10	800	512
10637	睢宁	岚山陈集村集中区2配4变	10	800	502
10638	睢宁	岚山陈集村集中区2配2变	10	800	491
10639	睢宁	岚山陈集村集中区1配1变	10	800	433
10640	睢宁	岚山陈集村集中区2配3变	10	800	390
10641	睢宁	岚山陈集村集中区1配4变	10	800	492
10642	睢宁	岚山陈甘小刑庄2号变	10	200	89
10643	睢宁	岚山春晖苑小区2#变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10644	睢宁	岚山春晖苑小区3#变	10	630	403
10645	睢宁	岚山胡楼东台	10	200	37
10646	睢宁	岚山高集新城3配1变	10	800	496
10647	睢宁	岚山高集新城2配1变	10	630	429
10648	睢宁	岚山高集新城3配3变	10	800	531
10649	睢宁	岚山李河西台	10	100	39
10650	睢宁	岚山陈集宋庄台	10	400	23
10651	睢宁	岚山袁台袁中组台	10	400	42
10652	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室1#变	10	630	380
10653	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室2#变	10	630	367
10654	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室4#变	10	630	352
10655	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室3#变	10	630	357
10656	睢宁	岚山盛世豪庭1配1变	10	800	413
10657	睢宁	岚山盛世豪庭1配4变	10	800	420
10658	睢宁	岚山盛世豪庭2配2变	10	800	470
10659	睢宁	岚山盛世豪庭2配3变	10	800	520
10660	睢宁	岚山盛世豪庭1配2变	10	800	354
10661	睢宁	岚山盛世豪庭2配1变	10	800	414
10662	睢宁	岚山盛世豪庭1配3变	10	800	459
10663	睢宁	岚山盛世豪庭2配4变	10	800	432
10664	睢宁	韩二经纬二路公变台	10	200	83
10665	睢宁	岚山金桂园小区1#变	10	630	395
10666	睢宁	岚山万和嘉园小区1配2#变	10	630	307
10667	睢宁	岚山万和嘉园小区2配1#变	10	630	402
10668	睢宁	岚山万和嘉园小区1配3#变	10	630	329
10669	睢宁	岚山万和嘉园小区2配4#变	10	630	303
10670	睢宁	岚山村东一组南台	10	400	263
10671	睢宁	岚山村东一组北台	10	400	231
10672	睢宁	岚望御苑小区2#变南	10	800	520
10673	睢宁	岚望御苑小区1#变北	10	800	392
10674	睢宁	岚山肖庄二期配电室2变	10	630	367
10675	睢宁	岚山肖庄二期配电室3变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10676	睢宁	岚山肖庄二期配电室1变	10	630	355
10677	睢宁	岚山肖庄二期配电室4变	10	630	365
10678	睢宁	岚山杨庄四组台	10	400	183
10679	睢宁	PMS_岚山崔庄西台	10	200	98
10680	睢宁	岚山胡集北台	10	400	104
10681	睢宁	PMS_岚山位山北台	10	400	185
10682	睢宁	PMS_岚山镇政府	10	200	0
10683	睢宁	PMS_岚山陈集中台	10	200	126
10684	睢宁	PMS_岚山倪营西台	10	200	16
10685	睢宁	PMS_岚山冯赵北台	10	200	38
10686	睢宁	PMS_岚山岚南南台	10	400	200
10687	睢宁	岚山高集南台	10	200	0
10688	睢宁	PMS_岚山郭楼北台	10	400	294
10689	睢宁	岚山河湾东台片	10	200	11
10690	睢宁	岚山骑戈西台片	10	400	188
10691	睢宁	PMS_岚山孙庙东台片	10	200	61
10692	睢宁	岚山陈甘东台片	10	200	0
10693	睢宁	岚山邢圩东台	10	200	109
10694	睢宁	PMS_岚山袁台村西台	10	200	0
10695	睢宁	PMS_岚山陈集姚山头台	10	200	62
10696	睢宁	PMS_岚山草沃李南台	10	200	98
10697	睢宁	PMS_岚山位山西台	10	200	62
10698	睢宁	PMS_庆安胡巷西台	10	200	63
10699	睢宁	PMS_庆安三闸村南台	10	400	7
10700	睢宁	PMS_庆安刘楼一组台	10	200	52
10701	睢宁	PMS_庆安骑路村部台	10	200	51
10702	睢宁	PMS_庆安骑路六组台	10	200	75
10703	睢宁	庆安程庙东台	10	400	185
10704	睢宁	庆安前营北台	10	400	169
10705	睢宁	PMS_庆安前营白庄台	10	200	59
10706	睢宁	PMS_庆安前营南台	10	400	202
10707	睢宁	庆安朱楼后营台	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10708	睢宁	庆安渠西七队台	10	200	130
10709	睢宁	庆安梁庙陈庄台	10	200	0
10710	睢宁	PMS_庆安袁庙中台	10	200	54
10711	睢宁	PMS_庆安小营东台	10	200	9
10712	睢宁	庆安刘楼西台	10	400	160
10713	睢宁	PMS_庆安张庙南台	10	200	42
10714	睢宁	庆安陈圩台	10	400	180
10715	睢宁	PMS_庆安张庙北台	10	200	79
10716	睢宁	PMS_庆安染坊北台	10	200	46
10717	睢宁	PMS_庆安新街口北台	10	200	53
10718	睢宁	PMS_庆安新街口南台	10	200	14
10719	睢宁	PMS_庆安新街口中台	10	400	0
10720	睢宁	PMS_庆安龙集村街道中台	10	315	0
10721	睢宁	PMS_庆安街道中台	10	400	0
10722	睢宁	庆安李集北台	10	200	19
10723	睢宁	PMS_庆安龙集街道西台	10	400	180
10724	睢宁	庆安集东米厂台	10	400	147
10725	睢宁	庆安骑路东台	10	200	84
10726	睢宁	庆安高桥西台	10	400	229
10727	睢宁	庆安官二打水	10	200	116
10728	睢宁	庆安大鲍南台	10	400	180
10729	睢宁	PMS_庆安东楼中台	10	200	38
10730	睢宁	PMS_庆安燕庄中台	10	200	72
10731	睢宁	庆安三闸李集彭庄台	10	200	100
10732	睢宁	PMS_庆安官一村管路口西台	10	200	0
10733	睢宁	PMS_庆安官路口北台	10	200	72
10734	睢宁	庆安街道西台	10	400	212
10735	睢宁	PMS_庆安三闸村匡桥西台	10	200	6
10736	睢宁	PMS_庆安前周东台	10	200	82
10737	睢宁	PMS_庆安前徐赵庄	10	200	50
10738	睢宁	庆安官一袁庄台	10	400	226
10739	睢宁	庆安官二村岳庄台	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10740	睢宁	PMS_庆安官二村戈庄台	10	400	176
10741	睢宁	庆安小鲍魏大桥台	10	400	127
10742	睢宁	PMS_庆安三闸村匡桥东台	10	400	179
10743	睢宁	PMS_庆安三闸村供电所门前台	10	400	70
10744	睢宁	庆安新街口西台	10	200	22
10745	睢宁	PMS_庆安三闸村府后街东台	10	400	88
10746	睢宁	PMS_庆安三闸村府后街中台	10	400	158
10747	睢宁	PMS_庆安杜圩中台	10	400	270
10748	睢宁	PMS_庆安龙集供电所门前台	10	400	117
10749	睢宁	庆安龙集村九组台	10	400	202
10750	睢宁	PMS_庆安龙集中学门前台	10	400	176
10751	睢宁	PMS_庆安龙集村二组台	10	400	180
10752	睢宁	PMS_庆安官路口南台	10	400	144
10753	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰南变	10	400	2
10754	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰北变	10	400	0
10755	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村六队变	10	400	126
10756	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村东变	10	400	140
10757	丰县	PMS_丰县欢口镇东市场综合变	10	400	157
10758	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区变	10	400	0
10759	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区中变	10	400	105
10760	丰县	PMS_丰县欢口镇新村南变	10	400	149
10761	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄五队变	10	400	180
10762	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯中变	10	200	85
10763	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯南变	10	200	68
10764	丰县	PMS_丰县欢口镇前王营变	10	200	59
10765	丰县	PMS_丰县欢口镇师桥1#综合变	10	200	56
10766	丰县	PMS_丰县欢口镇师桥4#综合变	10	200	40
10767	丰县	PMS_丰县欢口镇振兴小区1#综合变001	10	800	373
10768	丰县	PMS_丰县欢口镇振兴小区2#综合变	10	800	381
10769	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路2#综合变	10	400	99
10770	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路1#综合变	10	400	178
10771	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路1#综合变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10772	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路2#综合变	10	400	28
10773	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路5#变	10	400	50
10774	丰县	PMS_丰县欢口丰沙路1#变	10	400	226
10775	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄3#变	10	200	59
10776	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂1#变	10	400	199
10777	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店2#变	10	200	31
10778	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄三队1#变	10	200	56
10779	丰县	PMS_丰县欢口镇王海2#变	10	200	91
10780	丰县	PMS_丰县欢口镇高庄1#变	10	200	9
10781	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店3#变	10	200	71
10782	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂1#变	10	200	73
10783	丰县	PMS_丰县欢口镇王海1#变	10	200	59
10784	丰县	PMS_丰县欢口镇于王庄1#变	10	200	67
10785	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼1#变	10	200	56
10786	丰县	PMS_丰县欢口镇董集1#变	10	400	213
10787	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队1#变	10	200	43
10788	丰县	PMS_丰县欢口镇孙集1#变	10	200	69
10789	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队1#变	10	200	31
10790	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨1#变	10	400	0
10791	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨2#变	10	400	30
10792	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路6#变	10	200	0
10793	丰县	PMS_丰县欢口镇李集1#变	10	200	35
10794	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨1#变	10	400	153
10795	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄1#变	10	400	129
10796	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝1#变	10	200	70
10797	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄1#变	10	100	32
10798	丰县	丰县欢口镇王海3#变	10	200	55
10799	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄九队1#综合变	10	200	60
10800	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥3#综合变	10	200	10
10801	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄2#综合变	10	200	30
10802	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄3#综合变	10	200	37
10803	丰县	PMS_丰县欢口镇三义村1#综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10804	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂南1#综合变	10	200	12
10805	丰县	PMS_丰县欢口镇六垅庙2#综合变	10	200	63
10806	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄1#综合变	10	200	54
10807	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄2#综合变	10	200	84
10808	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄八队1#综合变	10	200	65
10809	丰县	PMS_丰县欢口镇赵庄村赵庄2#综合变	10	200	73
10810	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄3#综合变	10	200	17
10811	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队2#综合变	10	200	69
10812	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄开发区1#综合变	10	400	118
10813	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄二队1#综合变	10	200	81
10814	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄北1#综合变	10	200	14
10815	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关1#综合变	10	400	102
10816	丰县	PMS_丰县欢口镇中山路2#综合变	10	200	18
10817	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄六队1#综合变	10	200	0
10818	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路4#综合变	10	200	33
10819	丰县	PMS_丰县欢口镇中山路3#综合变	10	200	6
10820	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村4#综合变	10	200	0
10821	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村5#综合变	10	200	54
10822	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄东1#综合变	10	400	190
10823	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队3#综合变	10	200	69
10824	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄九队2#综合变	10	200	80
10825	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄八队1#综合变	10	200	73
10826	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄三队2#综合变	10	200	55
10827	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄六队1#综合变	10	200	131
10828	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄六队2#综合变	10	200	132
10829	丰县	PMS_丰县欢口镇丰王1#综合变	10	200	53
10830	丰县	PMS_丰县欢口镇丰王2#综合变	10	200	61
10831	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园1#综合变	10	200	42
10832	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨3#综合变	10	200	71
10833	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄1#综合变	10	200	64
10834	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙2#综合变	10	200	90
10835	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙4#综合变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10836	丰县	丰县欢口镇高庙3#综合变	10	200	55
10837	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄二队1#综合变	10	200	0
10838	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄三队1#变	10	200	23
10839	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼2#综合变	10	200	0
10840	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄一队1#综合变	10	200	89
10841	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村5#综合变	10	200	126
10842	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村5#综合变	10	200	27
10843	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村2#综合变	10	200	84
10844	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村3#综合变	10	200	104
10845	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村4#综合变	10	200	31
10846	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村5#综合变	10	200	56
10847	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村6#综合变	10	200	81
10848	丰县	PMS_丰县欢口镇小张庙1#综合变	10	200	63
10849	丰县	丰县欢口镇大张庙3#综合变	10	200	54
10850	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙2#综合变	10	200	110
10851	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙1#综合变	10	200	79
10852	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村4#综合变0	10	200	0
10853	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村2#综合变0	10	200	92
10854	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥后东1#综合变0	10	200	30
10855	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营南1#综合变	10	200	53
10856	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营南2#综合变	10	200	105
10857	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄1#综合变	10	200	116
10858	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄2#综合变	10	200	0
10859	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营西1#综合变	10	200	27
10860	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村3#综合变	10	200	15
10861	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村4#综合变	10	200	23
10862	丰县	PMS_丰县欢口镇金地富华园综合变	10	400	134
10863	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄1#综合变	10	200	112
10864	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄2#综合变	10	400	18
10865	丰县	PMS_丰县欢口镇杨庄1#综合变	10	200	81
10866	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄西1#综合变	10	200	37
10867	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄东1#综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10868	丰县	PMS_丰县欢口镇苏庄1#综合变	10	200	63
10869	丰县	PMS_丰县欢口镇苏庄2#综合变0	10	200	31
10870	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥2#综合变	10	200	80
10871	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥1#综合变	10	200	73
10872	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂4#综合变	10	200	45
10873	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营前西2#综合变	10	200	21
10874	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂5#综合变	10	200	73
10875	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店南1#综合变	10	200	53
10876	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄南1#综合变	10	200	91
10877	丰县	PMS_丰县欢口镇高庄2#综合变	10	200	85
10878	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂2#综合变	10	200	55
10879	丰县	PMS_丰县欢口镇裴庄1#综合变	10	200	75
10880	丰县	PMS_丰县欢口镇裴庄2#综合变	10	200	86
10881	丰县	PMS_丰县欢口镇后大庄1#综合变	10	200	41
10882	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套1#综合变	10	200	93
10883	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥村王河套2#综合变	10	200	68
10884	丰县	PMS_丰县欢口镇李集3#综合变	10	200	20
10885	丰县	PMS_丰县欢口镇李集2#综合变	10	200	65
10886	丰县	PMS_丰县欢口镇赵庄1#综合变0	10	200	84
10887	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄1#综合变	10	200	0
10888	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄2#综合变	10	200	59
10889	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄3#综合变	10	200	81
10890	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑3#综合变	10	200	0
10891	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑2#综合变0	10	200	101
10892	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑1#综合变00	10	200	42
10893	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂1#综合变0	10	200	77
10894	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄南1#综合变	10	200	53
10895	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关3#综合变	10	200	78
10896	丰县	PMS_丰县欢口镇老刘庄1#综合变	10	200	101
10897	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼2#综合变	10	200	106
10898	丰县	PMS_丰县欢口镇唐庄西1#综合变	10	200	38
10899	丰县	丰县欢口镇王海5#综合变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10900	丰县	PMS_丰县欢口镇王海4#综合变	10	200	68
10901	丰县	PMS_丰县欢口镇魏集1#综合变	10	200	67
10902	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂南2#综合变	10	200	68
10903	丰县	PMS_丰县欢口镇彭庄五队1#综合变	10	200	94
10904	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄1#综合变	10	200	90
10905	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼八九队2#综合变.	10	200	72
10906	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄3#综合变	10	200	57
10907	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口四队2#综合变	10	400	120
10908	丰县	PMS_丰县欢口镇徐王庄1#综合变	10	200	132
10909	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄八队2#综合变	10	200	84
10910	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村3#综合变	10	200	67
10911	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄4#综合变	10	200	67
10912	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄1#综合变	10	200	61
10913	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄2#综合变	10	200	47
10914	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄3#综合变	10	200	71
10915	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄三队2#综合变	10	200	50
10916	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村2#综合变	10	200	0
10917	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄二队2#综合变	10	200	17
10918	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄2#综合变.	10	200	84
10919	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队2#综合变	10	200	22
10920	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队3#综合变	10	200	70
10921	丰县	PMS_丰县欢口镇孙庄1#综合变	10	200	119
10922	丰县	PMS_丰县欢口镇孙庄2#综合变	10	200	71
10923	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄3#综合变.	10	200	107
10924	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东1#综合变	10	200	72
10925	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东2#综合变	10	200	77
10926	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东3#综合变	10	200	87
10927	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝南1#综合变	10	200	110
10928	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄7#综合变	10	200	3
10929	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝2#综合变	10	200	90
10930	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝3#综合变	10	200	8
10931	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼八九1#综合变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10932	丰县	丰县欢口镇刘庄2#综合变	10	400	258
10933	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村6#综合变	10	200	102
10934	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼6#综合变	10	200	78
10935	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨2#综合变	10	200	51
10936	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼10号综合变	10	200	74
10937	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄4#综合变.	10	200	68
10938	丰县	PMS_丰县欢口镇刘庄1#综合变	10	200	55
10939	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村2#综合变	10	200	69
10940	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营东1#综合变	10	200	60
10941	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后西1#综合变	10	200	82
10942	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队3#综合变	10	200	41
10943	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园西1#综合变	10	200	87
10944	丰县	PMS_丰县欢口镇胡河1#综合变	10	200	72
10945	丰县	PMS_丰县欢口镇于口村三关庙2#综合变	10	200	86
10946	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路7#综合变	10	200	30
10947	丰县	PMS_丰县欢口镇大顾庄1#综合变	10	200	76
10948	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯3#综合变	10	200	89
10949	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯4#综合变	10	200	104
10950	丰县	PMS_丰县欢口镇北王庄1#综合变0	10	200	98
10951	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村2#综合变	10	200	20
10952	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄4#综合变	10	200	45
10953	丰县	丰县欢口镇凤凰路3#综合变0	10	400	23
10954	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼3#综合变	10	200	73
10955	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼7#综合变	10	200	114
10956	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口四队3#综合变	10	200	78
10957	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂村2#综合变	10	250	96
10958	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队2#综合变	10	200	55
10959	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村6#综合变	10	200	54
10960	丰县	丰县欢口镇烟庄1#综合变	10	400	109
10961	丰县	PMS_丰县欢口镇董集2#综合变	10	200	56
10962	丰县	PMS_丰县欢口镇董集3#综合变	10	200	39
10963	丰县	PMS_丰县欢口镇董集4#综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10964	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼1#综合变	10	200	92
10965	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路2#综合变	10	630	274
10966	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄1#综合变	10	200	61
10967	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄4#综合变	10	200	66
10968	丰县	PMS_丰县欢口镇陈新庄1#综合变	10	200	124
10969	丰县	PMS_丰县欢口镇刘双楼1#综合变	10	400	218
10970	丰县	PMS_丰县欢口镇刘双楼2#综合变	10	400	211
10971	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村六队1#综合变	10	400	115
10972	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村5#综合变	10	200	0
10973	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄村刘大庄1#综合变	10	200	73
10974	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨4#综合变	10	200	86
10975	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后1#综合变	10	200	60
10976	丰县	PMS_丰县欢口镇后肖桥1#综合变	10	200	66
10977	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关4#综合变	10	200	26
10978	丰县	丰县欢口镇永安路2#综合变	10	400	37
10979	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路3#综合变	10	400	191
10980	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路9#综合变	10	400	171
10981	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄1#综合变	10	200	0
10982	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄2#综合变	10	200	55
10983	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙1#综合变	10	200	64
10984	丰县	PMS_丰县欢口镇草庙1#综合变	10	200	59
10985	丰县	PMS_丰县欢口镇聂古洞1#综合变	10	200	47
10986	丰县	PMS_丰县欢口镇聂古洞2#综合变	10	200	77
10987	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄村村张庄1#综合变	10	200	82
10988	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂北1#综合变	10	200	37
10989	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂北2#综合变	10	200	31
10990	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼2#综合变	10	200	0
10991	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村3#综合变	10	200	51
10992	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村4#综合变	10	200	80
10993	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼3#综合变	10	200	31
10994	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼4#综合变	10	200	71
10995	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园3#综合变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10996	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村东1#综合变	10	200	0
10997	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄3#综合变	10	200	78
10998	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄3#综合变	10	200	82
10999	丰县	PMS_丰县欢口镇北王庄2#综合变	10	200	95
11000	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯1#综合变	10	200	108
11001	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯2#综合变	10	200	43
11002	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄2#综合变	10	200	0
11003	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队1#综合变	10	200	64
11004	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄北3#综合变	10	200	34
11005	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关7#综合变	10	200	79
11006	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关8#综合变	10	200	0
11007	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄3#综合变	10	200	91
11008	丰县	丰县欢口镇王庄2#综合变	10	200	76
11009	睢宁	PMS_庆安匡桥张庄台	10	200	59
11010	睢宁	庆安西楼杜庄	10	400	9
11011	睢宁	PMS_庆安鲍滩汪庄	10	200	94
11012	睢宁	庆安杜巷中台	10	400	260
11013	睢宁	庆安杜巷东台	10	400	246
11014	睢宁	庆安镇匡桥东南台	10	200	59
11015	睢宁	PMS_庆安彭模卢庄	10	200	52
11016	睢宁	PMS_庆安朱楼东台	10	200	56
11017	睢宁	PMS_庆安朱楼南台(杜朱村)	10	200	54
11018	睢宁	PMS_庆安渠东南台	10	200	49
11019	睢宁	PMS_庆安渠东车庄台	10	200	95
11020	睢宁	PMS_庆安集西西台	10	400	0
11021	睢宁	PMS_庆安龙北梁园台	10	400	175
11022	睢宁	PMS_庆安龙集集东南台	10	200	80
11023	睢宁	庆安染坊南台	10	200	0
11024	睢宁	PMS_庆安骑路王敦台	10	160	24
11025	睢宁	PMS_庆安新朱村朱楼南台	10	200	106
11026	睢宁	PMS_庆安鲍庙村大鲍抽水	10	200	80
11027	睢宁	庆安龙南王沟	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11028	睢宁	庆安龙南孙庄	10	100	3
11029	睢宁	庆安龙南邢庄	10	400	243
11030	睢宁	PMS_庆安邱圩袁庙李庄台	10	200	104
11031	睢宁	PMS_庆安邱圩仝庄	10	200	119
11032	睢宁	庆安位义军加油站门前	10	200	84
11033	睢宁	PMS_庆安匡桥杨庄台	10	315	107
11034	睢宁	PMS_庆安鲍滩中台	10	200	76
11035	睢宁	PMS_庆安鲍滩河西	10	200	114
11036	睢宁	PMS_庆安渠东王庄	10	200	52
11037	睢宁	PMS_庆安邱庄东台	10	200	92
11038	睢宁	庆安汤园南台	10	200	114
11039	睢宁	PMS_庆安汤园北台	10	200	45
11040	睢宁	PMS_庆安金黄东台	10	200	78
11041	睢宁	PMS_庆安官一村部台	10	200	63
11042	睢宁	PMS_庆安官一村庙东台	10	200	27
11043	睢宁	PMS_庆安渠西北台	10	200	107
11044	睢宁	PMS_庆安杨圩渠西东台	10	400	170
11045	睢宁	PMS_庆安杜圩杜庄台	10	200	127
11046	睢宁	庆安双李西北台	10	200	0
11047	睢宁	庆安西楼吴庄台	10	200	115
11048	睢宁	PMS_庆安前徐社区东路东台	10	400	63
11049	睢宁	PMS_庆安前徐社区西路西台	10	400	43
11050	睢宁	PMS_庆安前徐社区西路东台	10	400	74
11051	睢宁	PMS_庆安前徐社区东路西台	10	400	125
11052	睢宁	PMS_庆安西楼西台	10	400	173
11053	睢宁	庆安西楼周庄台	10	200	84
11054	睢宁	PMS_庆安彭模许庄台	10	400	213
11055	睢宁	PMS_庆安东楼村彭模卢庄南台	10	400	184
11056	睢宁	PMS_庆安东楼村彭模北台	10	400	149
11057	睢宁	PMS_庆安三闸镇政府西台	10	400	0
11058	睢宁	PMS_庆安龙集三组台	10	400	198
11059	睢宁	PMS_庆安骑路八队台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11060	睢宁	PMS_庆安东楼村彭模袁庄西台	10	400	142
11061	睢宁	PMS_庆安小鲍中台	10	200	47
11062	睢宁	庆安小刘小何台	10	200	90
11063	睢宁	庆安小刘新庄台	10	200	58
11064	睢宁	庆安小刘小刘台	10	200	52
11065	睢宁	庆安徐赵西台	10	200	77
11066	睢宁	庆安严位台	10	200	139
11067	睢宁	庆安严位北台	10	200	73
11068	睢宁	庆安程庙台	10	200	1
11069	睢宁	PMS_庆安林庄西台	10	200	28
11070	睢宁	PMS_庆安梁庙北台	10	200	35
11071	睢宁	PMS_庆安梁庙扶贫台	10	200	80
11072	睢宁	庆安彭模张庄	10	400	251
11073	睢宁	庆安徐赵东台	10	200	10
11074	睢宁	PMS_庆安梁庙中台	10	200	72
11075	睢宁	PMS_庆安龙南赵庄台	10	200	98
11076	睢宁	PMS_庆安耿庙白土台	10	200	27
11077	睢宁	庆安耿庙中台	10	200	57
11078	睢宁	PMS_庆安小营西台	10	200	61
11079	睢宁	PMS_庆安小营李申	10	200	83
11080	睢宁	庆安新朱村朱楼北台	10	200	103
11081	睢宁	PMS_庆安梁庙南台	10	200	87
11082	睢宁	PMS_庆安渠东中台	10	200	63
11083	睢宁	PMS_庆安孙赵西台	10	400	161
11084	睢宁	PMS_庆安孙赵东台	10	200	99
11085	睢宁	PMS_庆安双李南台	10	160	94
11086	睢宁	庆安西楼中台	10	400	201
11087	睢宁	庆安鲍滩村汪庄北台	10	200	123
11088	睢宁	PMS_庆安胡巷北台	10	200	3
11089	睢宁	PMS_庆安胡巷南台	10	200	0
11090	睢宁	庆安燕庄东台	10	200	105
11091	睢宁	PMS_庆安小鲍南台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11092	睢宁	庆安前徐曹庄	10	200	36
11093	睢宁	庆安袁庙后刘台	10	200	122
11094	睢宁	PMS_庆安胡巷王西台	10	200	28
11095	睢宁	PMS_庆安官二南台	10	200	35
11096	睢宁	PMS_庆安林庄东台	10	200	84
11097	睢宁	庆安金黄西台	10	200	99
11098	睢宁	PMS_庆安朱楼中台	10	200	17
11099	睢宁	PMS_庆安杜圩南台	10	200	108
11100	睢宁	庆安镇渠西北台2#变	10	400	33
11101	睢宁	PMS_庆安渠西街道台	10	200	0
11102	睢宁	庆安小刘赵庙台	10	200	47
11103	睢宁	庆安刘楼东台	10	400	156
11104	睢宁	PMS_庆安刘楼纸马台	10	200	73
11105	睢宁	庆安韩庄台	10	400	132
11106	睢宁	庆安陈圩饶庄台	10	200	57
11107	睢宁	庆安陈圩崔庄	10	400	148
11108	睢宁	PMS_庆安龙西北台	10	200	69
11109	睢宁	PMS_庆安龙西南台	10	200	96
11110	睢宁	PMS_庆安龙北金庄台	10	200	79
11111	睢宁	PMS_庆安杨圩社区1#变	10	400	85
11112	睢宁	PMS_庆安杨圩社区2#变	10	400	140
11113	睢宁	PMS_庆安杨圩社区3#变	10	400	88
11114	睢宁	PMS_庆安西楼村吴庄西台	10	200	63
11115	睢宁	PMS_庆安邱圩南台	10	200	93
11116	睢宁	庆安陈圩村严庄台	10	200	32
11117	睢宁	PMS_庆安耿庙东北台	10	200	57
11118	睢宁	PMS_庆安龙东邱庄台	10	200	118
11119	睢宁	PMS_庆安龙集南街东台	10	400	167
11120	睢宁	PMS_庆安龙集南街西台	10	400	178
11121	睢宁	PMS_庆安破圩台	10	200	71
11122	睢宁	PMS_庆安小鲍位庄台	10	160	46
11123	睢宁	庆安林庄台	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11124	睢宁	庆安韩庄北台	10	200	71
11125	睢宁	PMS_庆安小营南台	10	200	19
11126	睢宁	PMS_庆安耿庙西北台	10	200	22
11127	睢宁	PMS_庆安高桥北台	10	200	36
11128	睢宁	PMS_庆安三闸村李集西台	10	400	8
11129	睢宁	庆安渠东车庄南台	10	200	91
11130	睢宁	庆安杜巷金庄台	10	400	270
11131	睢宁	PMS_庆安渠西5队台	10	200	43
11132	睢宁	PMS_庆安梁庙4队台	10	200	8
11133	睢宁	庆安鲍滩杜庄台	10	200	89
11134	睢宁	PMS_庆安前营后吴东台	10	200	64
11135	睢宁	PMS_庆安林庄马庙台	10	200	60
11136	睢宁	PMS_庆安小营东北台	10	200	4
11137	睢宁	PMS_庆安耿庙曹杨台	10	200	10
11138	睢宁	庆安徐赵2队台	10	200	61
11139	睢宁	庆安徐赵3队台	10	200	47
11140	睢宁	PMS_庆安龙集小学门前台	10	400	112
11141	睢宁	PMS_庆安骑路王敦北台	10	200	60
11142	睢宁	PMS_庆安孙赵8队台	10	400	171
11143	睢宁	庆安龙东龙庄台	10	400	231
11144	睢宁	庆安小刘新庄东台	10	200	83
11145	睢宁	庆安骑路南台	10	400	162
11146	睢宁	PMS_庆安耿庙白土西台	10	200	56
11147	睢宁	PMS_庆安龙西东南台	10	200	82
11148	睢宁	PMS_庆安朱楼后营北台	10	200	79
11149	睢宁	PMS_庆安龙南王庄台	10	200	94
11150	睢宁	PMS_庆安龙南周巩北台	10	200	120
11151	睢宁	PMS_庆安龙南王井南台	10	200	98
11152	睢宁	PMS_庆安张庙东台	10	200	108
11153	睢宁	庆安严位1队台	10	200	84
11154	睢宁	庆安程庙北台	10	200	50
11155	睢宁	PMS_庆安官二前周东南台	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11156	睢宁	PMS_庆安官二董后台	10	200	43
11157	睢宁	PMS_庆安官一顾庄台	10	200	7
11158	睢宁	庆安官一四闸台	10	200	0
11159	睢宁	PMS_庆安东楼北台	10	200	131
11160	睢宁	PMS_庆安梁庙2队台	10	400	228
11161	睢宁	PMS_庆安梁庙3队台	10	200	56
11162	睢宁	PMS_庆安前营1队台	10	200	71
11163	睢宁	PMS_庆安前营吴西台	10	200	83
11164	睢宁	PMS_庆安朱楼二组台	10	200	60
11165	睢宁	PMS_庆安朱楼四组台	10	200	1
11166	睢宁	PMS_庆安林庄李刘北台	10	200	0
11167	睢宁	PMS_庆安林庄2队台	10	200	40
11168	睢宁	PMS_庆安鲍滩张庄北台	10	200	74
11169	睢宁	PMS_庆安杨圩村部台	10	400	110
11170	睢宁	PMS_庆安杨圩村中台	10	400	137
11171	睢宁	PMS_庆安杨圩村北台	10	400	72
11172	睢宁	庆安袁庙后刘东台	10	200	114
11173	睢宁	PMS_庆安前周刘西台	10	200	120
11174	睢宁	PMS_庆安西楼杜庄西台	10	200	46
11175	睢宁	庆安骑路李木台	10	200	89
11176	睢宁	庆安龙南赵庄北台	10	400	259
11177	睢宁	庆安胡巷西台2#变	10	400	91
11178	睢宁	PMS_庆安龙北刘河南台	10	200	34
11179	睢宁	庆安龙西中台	10	400	235
11180	睢宁	庆安杜巷仝庄台	10	400	193
11181	睢宁	PMS_庆安邱庄东台2#变	10	200	90
11182	睢宁	PMS_庆安胡巷中台	10	200	0
11183	睢宁	PMS_庆安彭赵南台	10	400	14
11184	睢宁	PMS_庆安彭赵中台	10	400	143
11185	睢宁	PMS_庆安彭赵东南台	10	400	217
11186	睢宁	PMS_庆安杨圩村部东台	10	200	6
11187	睢宁	庆安杨圩渠西8队台	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11188	睢宁	PMS_庆安刘楼西北台	10	200	82
11189	睢宁	庆安杜圩西台	10	400	0
11190	睢宁	庆安陈圩饶庄北台	10	400	224
11191	睢宁	庆安陈圩西台	10	400	240
11192	睢宁	庆安染坊东台	10	315	13
11193	睢宁	PMS_庆安东楼胡庄台	10	200	19
11194	睢宁	PMS_庆安高桥东南台	10	200	33
11195	睢宁	PMS_庆安高桥东北台	10	200	84
11196	睢宁	PMS_庆安骑路四队台	10	315	81
11197	睢宁	PMS_庆安骑路九队台	10	315	168
11198	睢宁	PMS_庆安彭赵袁庄北台	10	315	202
11199	睢宁	PMS_庆安杨庄西北台	10	400	57
11200	睢宁	PMS_庆安彭赵东南台3#	10	400	124
11201	睢宁	PMS_庆安龙北金庄北台	10	200	59
11202	睢宁	PMS_庆安杨庄西台	10	400	145
11203	睢宁	PMS_庆安彭赵南台1#	10	400	203
11204	睢宁	PMS_庆安胡巷东台	10	315	140
11205	睢宁	PMS_庆安耿庙单1队台	10	200	64
11206	睢宁	PMS_庆安龙集村河西南台	10	400	164
11207	睢宁	庆安镇官二前周南台	10	200	51
11208	睢宁	庆安龙南周卓北台	10	315	193
11209	睢宁	PMS_庆安集西4队台	10	315	222
11210	睢宁	庆安杨庄南台	10	200	104
11211	睢宁	PMS_庆安杨庄北台	10	400	10
11212	睢宁	PMS_庆安大鲍二组台	10	400	144
11213	睢宁	PMS_庆安梁庙陈庄南台	10	400	227
11214	睢宁	庆安袁庙李庄东台	10	200	73
11215	睢宁	PMS_庆安东楼南台	10	400	206
11216	睢宁	PMS_庆安杨庄东南台	10	400	193
11217	睢宁	PMS_杜巷小区1#变	10	400	156
11218	睢宁	PMS_杜巷小区2#变	10	400	185
11219	睢宁	PMS_杜巷小区3#变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11220	睢宁	PMS_杜巷小区4#变	10	400	219
11221	睢宁	庆安杜巷小区6#变	10	400	168
11222	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区2#变	10	400	123
11223	睢宁	庆安杜朱集中区3#变	10	200	91
11224	睢宁	PMS_庆安新朱集中区4#变	10	400	185
11225	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区1#变	10	400	227
11226	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区5#变	10	400	146
11227	睢宁	PMS_庆安新朱集中区5#变	10	400	159
11228	睢宁	PMS_庆安新朱集中区3#变	10	400	198
11229	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区4#变	10	400	148
11230	睢宁	庆安新朱集中区6#变	10	400	213
11231	睢宁	PMS_龙腾花苑小区1#变	10	400	184
11232	睢宁	庆安镇官二王东台	10	200	127
11233	睢宁	PMS_庆安杨庄东台	10	400	127
11234	睢宁	PMS_水韵小镇2#变	10	400	122
11235	睢宁	PMS_水韵小镇5#变	10	400	103
11236	睢宁	PMS_水韵小镇3#变	10	400	158
11237	睢宁	PMS_水韵小镇1#变	10	400	117
11238	睢宁	PMS_水韵小镇4#变	10	400	186
11239	睢宁	PMS_庆安刘楼一组2#变	10	400	165
11240	睢宁	PMS_庆安官路口庙后台	10	200	75
11241	睢宁	PMS_孙赵小区6#变	10	400	169
11242	睢宁	PMS_孙赵小区1#变	10	400	197
11243	睢宁	PMS_孙赵小区3#变	10	400	167
11244	睢宁	PMS_孙赵小区5#变	10	400	213
11245	睢宁	PMS_孙赵小区4#变	10	400	130
11246	睢宁	PMS_庆安杜圩小区二期1#变	10	200	42
11247	睢宁	PMS_庆安渠东北台	10	200	53
11248	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期4#变	10	630	561
11249	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期5#变	10	630	450
11250	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期1#变	10	630	300
11251	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期2#变	10	500	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11252	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期3#变	10	500	176
11253	睢宁	PMS_庆安双李西台	10	200	29
11254	睢宁	庆安双李东台	10	400	0
11255	睢宁	庆安镇杨圩一队东台	10	100	35
11256	睢宁	PMS_庆安镇林庄北台	10	400	194
11257	睢宁	庆安镇杨圩一队西台	10	200	114
11258	睢宁	PMS_庆安镇前徐社区北台	10	400	222
11259	睢宁	庆安镇邱圩社区10#箱变	10	500	238
11260	睢宁	庆安镇邱圩社区11#箱变	10	500	280
11261	睢宁	庆安镇邱圩社区12#箱变	10	500	269
11262	睢宁	PMS_庆安镇林庄六队台	10	200	0
11263	睢宁	PMS_庆安镇耿庙一组台	10	400	189
11264	睢宁	PMS_庆安镇梁庙六队台	10	400	234
11265	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路6#综合变	10	400	155
11266	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村三队1#综合变	10	400	156
11267	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营前西1#综合变•	10	200	55
11268	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营3#综合变	10	200	98
11269	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄村1#综合变•	10	200	79
11270	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄四队1#综合变	10	200	56
11271	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄二队1#综合变	10	200	89
11272	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄三队1#综合变	10	200	100
11273	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂3#综合变	10	200	63
11274	丰县	丰县欢口镇于口村大顾庄2#综合变	10	400	196
11275	丰县	PMS_丰县欢口镇于口村大顾庄3#综合变	10	200	119
11276	丰县	PMS_丰县欢口镇刘单楼2#综合变	10	200	70
11277	丰县	PMS_丰县欢口镇孙集2#综合变	10	200	73
11278	丰县	PMS_丰县欢口镇刘单楼1#综合变	10	200	0
11279	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨3#综合变	10	200	0
11280	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨4#综合变	10	200	4
11281	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨5#综合变	10	200	15
11282	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨6#综合变	10	200	45
11283	丰县	丰县欢口镇协和路13号综合变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11284	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄2#综合变	10	200	44
11285	丰县	丰县欢口镇沙庄北2#综合变	10	200	32
11286	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂3#综合变	10	200	95
11287	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄2#综合变	10	200	46
11288	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼十队1#综合变	10	200	52
11289	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园5#综合变	10	500	203
11290	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园6#综合变	10	500	208
11291	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园8#综合变	10	500	298
11292	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园7#综合变	10	500	207
11293	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路3#综合变	10	630	261
11294	丰县	PMS_丰县欢口镇吴园1#综合变	10	200	59
11295	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄2#综合变.	10	200	31
11296	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄村张庄2#综合变	10	200	66
11297	丰县	PMS_丰县欢口镇汪庄1#综合变	10	200	92
11298	丰县	PMS_丰县欢口镇沙刘庄1#综合变	10	200	73
11299	丰县	PMS_丰县欢口镇小李庄1#综合变	10	200	60
11300	丰县	PMS_丰县欢口镇李庙1#综合变	10	200	47
11301	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄4#综合变	10	200	47
11302	丰县	PMS_丰县欢口镇周路口1#综合变	10	400	178
11303	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄3#综合变	10	200	32
11304	丰县	丰县欢口镇烟庄2#综合变	10	400	211
11305	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路4#综合变	10	500	214
11306	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路9#综合变	10	500	249
11307	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路6#综合变	10	400	143
11308	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路7#综合变	10	800	382
11309	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路8#综合变	10	800	358
11310	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路4#综合变	10	400	258
11311	丰县	PMS_丰县欢口镇镇南1#综合变	10	400	212
11312	丰县	丰县欢口镇镇南2#综合变	10	400	201
11313	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路11#综合变	10	200	46
11314	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村6#综合变	10	400	182
11315	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村7#综合变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11316	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼3#综合变	10	200	85
11317	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口三队2#综合变	10	200	78
11318	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄1#综合变	10	200	30
11319	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后3#变	10	200	63
11320	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后2#变	10	200	37
11321	丰县	丰县欢口镇和事楼后4#综合变	10	400	199
11322	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄六队1#综合变	10	200	49
11323	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄六队2#综合变	10	200	26
11324	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园4#综合变	10	200	8
11325	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园5#综合变	10	200	88
11326	丰县	PMS_丰县欢口镇闫吴庄1#综合变	10	200	89
11327	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关5#综合变	10	200	1
11328	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关6#综合变	10	200	0
11329	丰县	丰县欢口镇司庄1#综合变	10	400	46
11330	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼4#综合变	10	200	124
11331	丰县	PMS_丰县欢口镇永安路1#综合变00	10	400	78
11332	丰县	PMS_丰县欢口镇于口村三关庙1#综合变	10	200	21
11333	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园1#综合变	10	200	34
11334	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园2#综合变	10	200	29
11335	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙5#综合变	10	400	181
11336	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄一队1#综合变	10	200	114
11337	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口四队1#综合变	10	200	23
11338	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口五队1#综合变	10	200	42
11339	丰县	丰县欢口镇于口西1#变	10	200	107
11340	丰县	PMS_丰县欢口镇郭庄2#综合变	10	200	58
11341	丰县	PMS_丰县欢口镇郭庄3#综合变	10	200	21
11342	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄村刘大庄2#综合变	10	200	0
11343	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼一队1#综合变	10	200	0
11344	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼5#综合变	10	200	94
11345	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营小庄综合变	10	200	107
11346	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄3#综合变	10	200	43
11347	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村5#综合变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11348	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂3#综合变	10	200	102
11349	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关2#变	10	200	101
11350	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营2#综合变	10	200	51
11351	丰县	PMS_丰县欢口镇接神庙1#综合变	10	200	121
11352	丰县	PMS_丰县欢口镇西市场综合变	10	400	88
11353	丰县	PMS_丰县欢口镇永安路4#综合变	10	400	178
11354	丰县	PMS_丰县欢口镇祥瑞家园综合变	10	400	192
11355	丰县	丰县欢口镇于口东1#综合变	10	200	68
11356	丰县	PMS_丰县欢口镇镇南3#综合变	10	400	213
11357	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄二队1#综合变	10	400	186
11358	丰县	PMS_丰县欢口陈洼11号综合变	10	200	58
11359	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队4#综合变	10	400	222
11360	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路5#综合变	10	400	164
11361	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队2#综合变	10	400	256
11362	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄四号综合变	10	200	0
11363	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼8号综合变	10	400	225
11364	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路11#变主变	10	630	285
11365	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路10#变主变	10	630	204
11366	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路12#综合变	10	500	186
11367	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄西2号综合变	10	400	199
11368	丰县	PMS_丰县欢口镇雅馨路综合变	10	400	97
11369	丰县	PMS_丰县欢口镇学府嘉园综合变	10	400	202
11370	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村5号综合变	10	400	227
11371	丰县	PMS_丰县欢口镇苏鲁边贸2#综合变	10	400	154
11372	丰县	PMS_丰县欢口镇凤翔小区综合变	10	400	202
11373	丰县	PMS_丰县欢口陈洼9#综合变	10	400	228
11374	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村8号综合变	10	200	129
11375	丰县	PMS_丰县欢口镇刘庄3#综合变	10	630	217
11376	丰县	PMS_丰县欢口镇祥和小区1号变	10	630	410
11377	丰县	丰县欢口镇司堂村九号综合变	10	100	80
11378	丰县	PMS_丰县欢口镇嘉利小区综合变	10	400	132
11379	丰县	丰县欢口镇财源小区综合变	10	250	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11380	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世华庭小区综合变	10	630	313
11381	丰县	PMS_丰县欢口镇书香家园2号综合变	10	500	263
11382	丰县	PMS_丰县欢口镇锦城佳园综合变	10	630	343
11383	丰县	PMS_丰县欢口镇书香家园1号综合变	10	400	201
11384	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城5号综合变	10	250	117
11385	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城4号综合变	10	630	320
11386	丰县	PMS_丰县欢口镇汽配城2号综合变	10	630	329
11387	丰县	PMS_丰县欢口镇汽配城1号综合变	10	630	282
11388	丰县	PMS_丰县欢口镇苏鲁边贸3#综合变	10	400	186
11389	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城7号综合变	10	500	129
11390	丰县	PMS_丰县欢口镇阳光御景湾综合变	10	630	302
11391	丰县	PMS_丰县欢口镇苏鲁边贸1号综合变	10	630	226
11392	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城2号综合变	10	630	351
11393	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城3号综合变	10	630	193
11394	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村2号箱变	10	630	385
11395	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村5号箱变	10	630	318
11396	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村3号箱变	10	630	328
11397	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村6号箱变	10	630	308
11398	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村1号箱变	10	630	317
11399	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村4号箱变	10	630	292
11400	丰县	PMS_丰县欢口镇育英家园1号箱变	10	400	105
11401	丰县	PMS_丰县欢口镇育英家园2号箱变	10	400	208
11402	丰县	PMS_丰县欢口镇祥和小区2号箱变（宋寨）	10	315	147
11403	丰县	PMS_丰县欢口镇祥和小区3号箱变（宋寨）	10	200	59
11404	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路7号综合变	10	200	28
11405	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路8号综合变	10	400	159
11406	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城1号综合变	10	400	147
11407	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路9号综合变	10	200	70
11408	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路10号综合变	10	400	166
11409	丰县	PMS_丰县欢口镇刘庄4号综合变	10	400	320
11410	丰县	欢口镇祥龙家园9号配变	10	800	566
11411	丰县	欢口镇祥龙家园10号配变	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11412	丰县	欢口镇祥龙家园8号配变	10	800	473
11413	丰县	欢口镇聚欢新城1#配电室1#变	10	800	360
11414	丰县	欢口镇聚欢新城2#配电室2#变	10	800	405
11415	丰县	丰县欢口镇于堂北综合变	10	400	2
11416	丰县	丰县欢口镇南王庄北综合变	10	200	121
11417	丰县	丰县欢口镇凤凰路8#综合变	10	630	356
11418	丰县	丰县欢口镇邵庄综合变	10	400	137
11419	丰县	丰县欢口镇欢口新村1号综合变	10	400	181
11420	丰县	丰县欢口镇陈大庄东综合变	10	400	123
11421	丰县	丰县欢口镇李庄村综合变	10	400	150
11422	丰县	丰县欢口镇陈大庄工业区综合变	10	400	41
11423	丰县	丰县欢口镇魏庄西北变	10	400	67
11424	丰县	欢口镇常庄三队综合变	10	400	137
11425	丰县	欢口镇张庄1号综合变	10	400	134
11426	丰县	丰县欢口镇刘大庄综合变	10	400	213
11427	丰县	欢口镇霍庄东综合变	10	400	22
11428	丰县	丰县欢口镇史庄村中综合变	10	400	172
11429	丰县	丰县欢口镇沙庄大桥综合变	10	400	230
11430	丰县	丰县欢口镇郭庄1号综合变	10	400	29
11431	丰县	丰县欢口镇协和路5号变	10	630	167
11432	丰县	丰县欢口镇和事楼前1号综合变	10	400	166
11433	丰县	欢口镇祥和社区1号配变	10	800	544
11434	丰县	欢口镇祥和社区2号配变	10	800	388
11435	丰县	欢口镇锦绣佳苑综合变	10	400	107
11436	丰县	欢口镇水坑涯社区3号箱变	10	250	190
11437	丰县	欢口镇水坑涯社区1箱变	10	800	397
11438	丰县	欢口镇水坑涯社区2号箱变	10	800	402
11439	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套南	10	400	115
11440	丰县	PMS_王沟镇惠庙变	10	200	41
11441	丰县	PMS_王沟镇蒋屯	10	200	16
11442	丰县	PMS_王沟镇张河西变	10	400	149
11443	丰县	PMS_王沟镇张河变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11444	丰县	PMS_王沟镇王仙桥西变	10	400	137
11445	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王仙桥中	10	400	260
11446	丰县	PMS_王沟镇王仙桥东变	10	400	56
11447	丰县	王沟街道东变	10	200	38
11448	丰县	王沟街道西综合变	10	400	0
11449	丰县	PMS_王沟镇邵楼变	10	400	87
11450	丰县	PMS_王沟镇韩庄	10	400	92
11451	丰县	PMS_王沟镇两合集北变	10	200	66
11452	丰县	PMS_王沟镇两合集南	10	200	34
11453	丰县	PMS_王沟镇两合集西	10	400	183
11454	丰县	王沟镇林屯南	10	200	71
11455	丰县	PMS_王沟新村北	10	400	107
11456	丰县	PMS_王沟镇张新庄变	10	400	214
11457	丰县	PMS_王沟镇五所楼变	10	400	242
11458	丰县	PMS_王沟镇前老观寺	10	400	105
11459	丰县	PMS_王沟镇丁庄变	10	400	149
11460	丰县	PMS_王沟赵庄西变	10	400	156
11461	丰县	王沟镇安庄变	10	400	54
11462	丰县	PMS_王沟镇刘平楼综合变	10	400	238
11463	丰县	PMS_王沟镇单楼村街道机关	10	400	201
11464	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村高庄东	10	200	0
11465	丰县	PMS_王沟镇杂坡地田楼西北	10	400	0
11466	丰县	PMS_王沟镇杂东变	10	400	0
11467	丰县	PMS_王沟镇苗城村苗城东北综合变	10	100	71
11468	丰县	PMS_王沟镇王沟村教办综合变	10	400	141
11469	丰县	PMS_王沟新村东	10	200	1
11470	丰县	PMS_王沟镇邵楼村邵楼东北	10	100	29
11471	丰县	PMS_王沟镇前刘集南	10	400	219
11472	丰县	PMS_王沟镇张王集村王集东北	10	400	97
11473	丰县	PMS_王沟西南综合变	10	200	26
11474	丰县	PMS_王沟镇春秋阁变	10	400	128
11475	丰县	PMS_王沟大队2变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11476	丰县	王沟镇孙寨变	10	100	0
11477	丰县	PMS_王沟镇韩楼变	10	200	99
11478	丰县	PMS_王沟镇张新庄东变	10	400	187
11479	丰县	PMS_王沟镇镇政府小区	10	630	82
11480	丰县	PMS_王沟镇陈庄村陈庄综合变	10	400	5
11481	丰县	PMS_王沟镇孙集东北	10	400	0
11482	丰县	PMS_王沟镇梁饭朋变	10	200	0
11483	丰县	PMS_王沟镇小杨庄西变	10	400	182
11484	丰县	王沟镇丁楼村李庄变	10	400	138
11485	丰县	PMS_王沟镇周庄变	10	200	74
11486	丰县	王沟镇前赵楼变	10	400	282
11487	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚周口东变	10	400	264
11488	丰县	PMS_王沟镇周口南综合变	10	400	168
11489	丰县	王沟镇大杨庄变	10	400	175
11490	丰县	PMS_王沟镇单楼街道东	10	400	58
11491	丰县	PMS_王沟镇单楼街综合变	10	200	25
11492	丰县	PMS_王沟镇单楼西	10	400	3
11493	丰县	PMS_王沟镇单楼街道西	10	400	51
11494	丰县	王沟镇杂坡地村田楼西综合变	10	400	269
11495	丰县	PMS_王沟镇单楼南	10	400	194
11496	丰县	PMS_王沟镇刘电池韩庄	10	200	0
11497	丰县	PMS_王沟镇蒋老家北	10	400	79
11498	丰县	PMS_王沟镇刘菜园东	10	400	156
11499	丰县	PMS_王沟镇李庄东	10	200	0
11500	丰县	PMS_王沟镇李庄西	10	400	60
11501	丰县	PMS_王沟镇元寨村袁寨北朱庄	10	400	241
11502	丰县	PMS_王沟镇程集北变	10	400	232
11503	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集西庄	10	50	13
11504	丰县	PMS_王沟镇大杨庄张庄变	10	200	96
11505	丰县	PMS_王沟镇杨楼东	10	400	95
11506	丰县	PMS_王沟镇杨楼西	10	400	100
11507	丰县	PMS_王沟镇苏河涯北	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11508	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村赵河涯	10	400	205
11509	丰县	PMS_王沟镇高庄	10	400	114
11510	丰县	PMS_王沟镇单楼北	10	400	137
11511	丰县	PMS_王沟镇石洼西南	10	400	165
11512	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙北	10	400	216
11513	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙中	10	400	52
11514	丰县	PMS_王沟镇程集大队变	10	200	80
11515	丰县	PMS_王沟镇梁楼村袁油坊北朱庄	10	400	179
11516	丰县	PMS_王沟镇朱阁变	10	400	137
11517	丰县	PMS_王沟镇梁楼村袁油坊	10	400	129
11518	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王楼变	10	400	195
11519	丰县	PMS_王沟镇蒋老家南	10	400	97
11520	丰县	PMS_王沟镇王堂变	10	400	115
11521	睢宁	庆安镇梁庙村部台	10	200	110
11522	睢宁	庆安龙集加油站门前台	10	200	0
11523	睢宁	庆安河西张庄台	10	200	80
11524	睢宁	孙赵小区2#变	10	400	187
11525	睢宁	庆安杨圩社区4#变	10	400	115
11526	睢宁	庆安破圩2号变	10	200	104
11527	睢宁	庆安惠馨嘉苑1#箱变	10	630	418
11528	睢宁	庆安惠馨嘉苑2#箱变	10	630	323
11529	睢宁	胡巷南台2#变	10	200	98
11530	睢宁	庆安徐赵西南台	10	200	120
11531	睢宁	庆安林庄马庙北台	10	400	280
11532	睢宁	庆安镇龙集村六组台	10	200	21
11533	睢宁	庆安杜巷小区二期6#变	10	400	219
11534	睢宁	庆安前徐小区村部变	10	400	69
11535	睢宁	庆安镇邱圩社区9#箱变	10	630	319
11536	睢宁	庆安镇邱圩社区8#箱变	10	630	345
11537	睢宁	庆安镇邱圩社区1#箱变	10	630	356
11538	睢宁	庆安镇前周西台	10	400	44
11539	睢宁	庆安镇小鲍南台2#变	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11540	睢宁	庆安镇李集何庄2#变	10	200	90
11541	睢宁	庆安镇大鲍北台2#变	10	200	78
11542	睢宁	庆安镇官路口南台2#变	10	400	251
11543	睢宁	庆安镇小鲍东台2#变	10	200	0
11544	睢宁	庆安镇朱楼后营西台	10	400	230
11545	睢宁	庆安镇小鲍西台	10	200	67
11546	睢宁	庆安镇陈圩小学台	10	315	97
11547	睢宁	庆安耿庙西台	10	200	139
11548	睢宁	庆安邱庄中台2号变	10	400	242
11549	睢宁	庆安梁庙陈庄台（新增）	10	400	279
11550	睢宁	庆安镇邱圩社区4#箱变	10	630	342
11551	睢宁	庆安镇邱圩社区5#箱变	10	630	361
11552	睢宁	庆安镇杜圩小区二期2#变	10	400	98
11553	睢宁	庆安镇胡巷北台1#变	10	400	143
11554	睢宁	庆安镇杨圩四队台	10	200	46
11555	睢宁	庆安镇新街口中台2#变	10	400	10
11556	睢宁	庆安镇邱圩社区6#箱变	10	630	362
11557	睢宁	庆安镇龙北村梁园北台	10	400	233
11558	睢宁	庆安镇西楼村马庄西台	10	200	0
11559	睢宁	庆安龙集人家2#箱变	10	630	373
11560	睢宁	庆安龙集人家1#箱变	10	630	222
11561	睢宁	庆安龙集人家5#箱变	10	500	144
11562	睢宁	庆安龙集人家3#箱变	10	630	227
11563	睢宁	庆安龙集人家4#箱变	10	630	346
11564	睢宁	庆安镇庆馨花园D-1变	10	500	215
11565	睢宁	庆安镇庆馨花园B-2变	10	500	271
11566	睢宁	庆安镇庆馨花园D-3变	10	500	280
11567	睢宁	庆安镇庆馨花园C-2变	10	630	279
11568	睢宁	庆安镇庆馨花园D-2变	10	500	214
11569	睢宁	庆安镇庆馨花园C-3变	10	630	278
11570	睢宁	庆安镇庆馨花园C-6变	10	630	191
11571	睢宁	庆安镇庆馨花园D-4变	10	500	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11572	睢宁	庆安镇庆馨花园C-1变	10	630	299
11573	睢宁	庆安镇庆馨花园C-5变	10	630	313
11574	睢宁	庆安镇庆馨花园C-4变	10	630	255
11575	睢宁	庆安镇庆馨花园B-1变	10	500	213
11576	睢宁	庆安镇庆馨花园B-3变	10	500	269
11577	睢宁	庆安镇庆馨花园B-4变	10	500	205
11578	睢宁	庆安镇刘楼纸马东台	10	400	247
11579	睢宁	庆安镇胡巷四组台	10	400	0
11580	睢宁	庆安镇街道东南台	10	400	0
11581	睢宁	庆安镇前营六队台	10	400	215
11582	睢宁	庆安镇大鲍南台2#变	10	200	30
11583	睢宁	庆安镇东楼村东北台	10	200	91
11584	睢宁	庆安镇官一村部东台	10	200	46
11585	睢宁	庆安镇邱圩社区7#箱变	10	630	391
11586	睢宁	庆安镇庆馨花园C区商业变	10	630	437
11587	睢宁	庆安镇庆馨花园D区商业变	10	630	461
11588	睢宁	庆安镇庆馨花园B区商业变	10	500	251
11589	睢宁	PMS_庆安高桥南台	10	400	151
11590	睢宁	PMS_庆安龙北刘河台	10	200	52
11591	睢宁	庆安高桥东台	10	200	99
11592	睢宁	PMS_庆安骑路北台	10	200	55
11593	睢宁	PMS_庆安骑路西台	10	200	59
11594	睢宁	PMS_庆安孙赵北台	10	400	225
11595	睢宁	PMS_庆安鲍滩南台	10	400	80
11596	睢宁	PMS_庆安邱庄中台	10	400	218
11597	睢宁	庆安杜巷李庄台	10	200	159
11598	睢宁	PMS_庆安杜巷南台	10	200	77
11599	睢宁	PMS_庆安金黄北台	10	400	129
11600	睢宁	PMS_庆安燕庄北台	10	200	33
11601	睢宁	PMS_庆安燕庄西台	10	200	96
11602	睢宁	PMS_庆安彭赵西台	10	400	257
11603	睢宁	PMS_庆安庆安街道东台	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11604	睢宁	PMS_庆安官二北台	10	200	50
11605	睢宁	PMS_庆安河西西台	10	200	60
11606	睢宁	PMS_庆安邱圩中台	10	200	90
11607	睢宁	PMS_庆安大鲍东南台	10	400	171
11608	睢宁	庆安小鲍北台	10	400	196
11609	睢宁	PMS_庆安大鲍北台	10	200	48
11610	睢宁	PMS_庆安大鲍中台	10	200	44
11611	睢宁	PMS_庆安梁庙十队台	10	200	54
11612	睢宁	PMS_庆安西楼村白庄台	10	400	253
11613	睢宁	PMS_庆安东楼翟庄台	10	200	64
11614	睢宁	PMS_李集李畔圩河崖台	10	200	64
11615	睢宁	李集大周村北台	10	200	130
11616	睢宁	李集轴山村小王台	10	400	136
11617	睢宁	PMS_李集三里村东台	10	200	0
11618	睢宁	PMS_李集三里四组	10	200	36
11619	睢宁	PMS_李集三里村三里西台	10	200	79
11620	睢宁	PMS_李集王铺苗东台	10	200	94
11621	睢宁	PMS_李集东圩村北台	10	200	28
11622	睢宁	李集大周村五里王北台	10	400	0
11623	睢宁	李集五里元吴西台	10	400	33
11624	睢宁	PMS_李集东圩陈场台	10	400	171
11625	睢宁	李集徐厂村北台	10	400	202
11626	睢宁	PMS_李集王旨东台	10	200	16
11627	睢宁	PMS_李集张刘村小陆台	10	200	0
11628	睢宁	李集柳圩村大安北台	10	400	213
11629	睢宁	李集花厅村南台	10	400	169
11630	睢宁	PMS_李集西圩村光明台	10	400	16
11631	睢宁	PMS_李集花厅周东台	10	200	0
11632	睢宁	李集轴山村部台	10	400	156
11633	睢宁	PMS_李集五里袁凌庄	10	200	0
11634	睢宁	PMS_李集徐场村小王	10	200	8
11635	睢宁	PMS_李集徐场村黑豹台	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11636	睢宁	PMS_李集西圩村南台	10	400	142
11637	睢宁	PMS_李集青年路北台	10	400	55
11638	睢宁	PMS_李集青年路南台	10	400	187
11639	睢宁	PMS_李集府前路东台	10	400	122
11640	睢宁	李集西圩黄场台	10	400	59
11641	睢宁	PMS_李集桃李新区	10	400	116
11642	睢宁	PMS_李集东圩村西九台	10	400	159
11643	睢宁	PMS_李集和平新区	10	400	77
11644	睢宁	PMS_李集安康新区	10	400	116
11645	睢宁	PMS_李集医院新区台	10	400	112
11646	睢宁	PMS_李集橡胶厂西台	10	400	102
11647	睢宁	PMS_李集橡胶厂东	10	200	78
11648	睢宁	PMS_李集花厅小李	10	200	41
11649	睢宁	PMS_李集二中公变	10	400	57
11650	睢宁	PMS_李集敬老院台区	10	400	81
11651	睢宁	李集花厅周南台	10	200	0
11652	睢宁	PMS_李集花厅村部	10	400	52
11653	睢宁	PMS_李集复兴北路南台	10	400	64
11654	睢宁	李集武昌路北台	10	400	106
11655	睢宁	PMS_李集周汪村台	10	200	0
11656	睢宁	PMS_李集柳圩村南台	10	200	54
11657	睢宁	PMS_李集柳圩村倒桥台	10	200	94
11658	睢宁	PMS_李集大周村小岳台	10	200	124
11659	睢宁	PMS_李集徐场村胡安台	10	400	191
11660	睢宁	PMS_李集一里王村河东台	10	200	55
11661	睢宁	PMS_李集柳圩村西台	10	200	41
11662	睢宁	李集张刘村前赵台	10	200	51
11663	睢宁	PMS_李集张刘村张一台	10	200	0
11664	睢宁	PMS_李集大周村村部台	10	200	46
11665	睢宁	PMS_李集张刘村李西台	10	200	41
11666	睢宁	PMS_李集东圩三队小区	10	400	0
11667	睢宁	PMS_李集李潘圩李中台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11668	睢宁	李集张刘村李城市台	10	200	112
11669	睢宁	PMS_李集大安南台	10	200	1
11670	睢宁	PMS_李集郝庄村海东台	10	200	91
11671	睢宁	PMS_李集王铺村一组	10	200	73
11672	睢宁	李集王铺村东台	10	200	70
11673	睢宁	PMS_李集东圩村三队台	10	400	240
11674	睢宁	PMS_李集东圩村315台	10	400	62
11675	睢宁	PMS_李集武昌路南台	10	400	141
11676	睢宁	PMS_李集复兴路南台	10	400	223
11677	睢宁	PMS_李集庄河西七台	10	200	51
11678	睢宁	PMS_李集大安北湖台	10	200	56
11679	睢宁	李集镇庄河村南台	10	200	15
11680	睢宁	PMS_李集庄河村村部台	10	200	47
11681	睢宁	李集镇庄河村东七台	10	400	211
11682	睢宁	李集庄河村袁强台	10	400	175
11683	睢宁	PMS_李集三里小河东台	10	315	157
11684	睢宁	李集三里小河西台	10	200	70
11685	睢宁	PMS_李集花厅村北台	10	400	237
11686	睢宁	李集郝庄小河台	10	400	193
11687	睢宁	李集东圩村125台	10	400	82
11688	睢宁	PMS_李集东圩小河台	10	80	8
11689	睢宁	PMS_李集粮油南公变	10	400	86
11690	睢宁	PMS_李集橡胶厂台	10	315	0
11691	睢宁	李集粮油厂台	10	400	0
11692	睢宁	PMS_李集供电所	10	250	37
11693	睢宁	PMS_李集五里袁村路西台	10	200	58
11694	睢宁	PMS_李集五里袁杜巷台	10	200	70
11695	睢宁	PMS_李集镇陈场西南台（陈场西3台）	10	200	82
11696	睢宁	PMS_李集柳圩村中台片	10	200	19
11697	睢宁	PMS_李集镇复兴南路南台	10	200	0
11698	睢宁	PMS_李集镇大周村西台	10	200	106
11699	睢宁	PMS_李集周后中台	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11700	睢宁	李集周后北台	10	200	85
11701	睢宁	李集五里袁村袁庄台	10	400	96
11702	睢宁	PMS_李集镇庄河村姚楼台	10	200	35
11703	睢宁	PMS_李集镇车管所门前台	10	400	115
11704	睢宁	PMS_李集肖庄村姚庄台片	10	200	53
11705	睢宁	PMS_李集东圩小杨庄台片	10	200	0
11706	睢宁	PMS_李集王铺村四组台片	10	200	74
11707	睢宁	PMS_李集镇一里王村三里王东台	10	200	110
11708	睢宁	PMS_李集花厅村郭楼台片	10	200	0
11709	睢宁	PMS_李集郝庄村郝东台片	10	400	150
11710	睢宁	PMS_李集西圩村金陵台片	10	400	80
11711	睢宁	PMS_李集李潘圩李西台片	10	200	111
11712	睢宁	李集工业园南小区台片	10	200	0
11713	睢宁	PMS_李集大周村大岳台片	10	315	158
11714	睢宁	PMS_李集李中西门公变台片	10	400	145
11715	睢宁	PMS_李集轴山村山东台片	10	200	86
11716	睢宁	李集曹柳南台片	10	200	72
11717	睢宁	PMS_李集一里王村二里王台片	10	200	54
11718	睢宁	李集郝庄村村部台片	10	400	16
11719	睢宁	PMS_李集曹柳北台片	10	200	65
11720	睢宁	PMS_李集王铺村西台片	10	200	8
11721	睢宁	李集柳圩村北台片	10	400	89
11722	睢宁	PMS_李集一里王村北台片	10	200	26
11723	睢宁	PMS_李集张刘村张四台片	10	200	2
11724	睢宁	PMS_李集李潘圩后行台片	10	200	66
11725	睢宁	李集东圩村东台片	10	400	169
11726	睢宁	李集郝庄村赵庙台片	10	400	158
11727	睢宁	李集大周村五里王南台片	10	200	0
11728	睢宁	PMS_李集东圩村东九南台	10	400	145
11729	睢宁	李集西外环北台	10	400	35
11730	睢宁	PMS_李集东圩村东九台	10	400	87
11731	睢宁	PMS_李集李中北门公变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11732	睢宁	PMS_李集桃李路南台	10	400	7
11733	睢宁	PMS_李集东圩四组台	10	400	105
11734	睢宁	PMS_李集东圩一组台	10	400	76
11735	睢宁	PMS_李集二中北门公变	10	400	121
11736	睢宁	李集镇陈场北台（复兴南路北台）	10	400	137
11737	睢宁	李集花厅村周前组	10	200	74
11738	睢宁	PMS_李集东圩十组台	10	400	230
11739	睢宁	李集苏果超市门前台	10	400	0
11740	睢宁	PMS_李集西圩东华组台	10	400	118
11741	睢宁	PMS_李集黄场西台	10	400	130
11742	睢宁	PMS_李集镇花厅牛庄北台	10	400	172
11743	睢宁	PMS_李集元肖村范庄东台	10	200	33
11744	睢宁	PMS_李集肖庄村肖东组台片	10	200	31
11745	睢宁	PMS_李集天天超市门前台片	10	400	0
11746	睢宁	PMS_李集镇张刘村张一组北台	10	200	26
11747	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村李西组西台	10	200	65
11748	睢宁	PMS_李集镇一里王村一里王组南台	10	400	209
11749	睢宁	PMS_李集镇郝庄村菜庄台	10	400	240
11750	睢宁	PMS_李集镇庄河村姚楼组北台	10	200	92
11751	睢宁	PMS_李集镇袁肖村范庄组北台	10	200	68
11752	睢宁	PMS_李集镇东圩村杨庄组西台	10	400	187
11753	睢宁	PMS_李集镇轴山村前西台	10	400	253
11754	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区1-1#变	10	630	342
11755	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区1#－2	10	630	185
11756	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区2#	10	500	217
11757	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区3#	10	500	237
11758	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区4#－1	10	500	222
11759	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区4#－2	10	500	238
11760	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区5#－1	10	630	308
11761	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区5#－2	10	630	301
11762	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇1#变	10	400	164
11763	睢宁	PMS_李集镇庄河村西七组北台	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11764	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高东组南台	10	200	70
11765	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高西组南台	10	200	61
11766	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高西组北台	10	200	110
11767	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村曹柳南组东台	10	200	15
11768	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村后行组东台	10	200	89
11769	睢宁	PMS_李集镇袁肖村凌庄组南台	10	400	218
11770	睢宁	PMS_李集镇袁肖村王庄组台	10	200	102
11771	睢宁	PMS_李集镇花厅村周东组北台	10	200	88
11772	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高东组北台	10	200	46
11773	睢宁	PMS_李集镇一里王河东组东台	10	200	78
11774	睢宁	PMS_李集镇一里王村二里王组西台	10	200	0
11775	睢宁	PMS_李集镇郝庄村王点西队台	10	200	12
11776	睢宁	PMS_李集大周村大岳中台	10	200	89
11777	丰县	PMS_王沟镇王大庄西变	10	400	215
11778	丰县	PMS_王沟镇王大庄东变	10	400	156
11779	丰县	PMS_王沟镇王代楼变	10	400	130
11780	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村秦庄综合变	10	400	152
11781	丰县	PMS_王沟镇刘电池南	10	200	68
11782	丰县	PMS_王沟镇北蒋集	10	400	175
11783	丰县	PMS_王沟镇刘菜园	10	400	107
11784	丰县	王沟镇田楼北变	10	400	100
11785	丰县	PMS_王沟镇王半楼东变	10	400	122
11786	丰县	PMS_王沟镇王半楼西变	10	400	127
11787	丰县	PMS_王沟镇蒋河北	10	400	220
11788	丰县	PMS_王沟镇蒋河南变	10	400	209
11789	丰县	PMS_王沟镇刘元集陈庄变	10	200	92
11790	丰县	PMS_王沟镇单楼西南	10	400	110
11791	丰县	王沟镇单楼东南	10	200	0
11792	丰县	PMS_王沟镇曹楼张楼变	10	400	181
11793	丰县	PMS_王沟镇曹楼变	10	400	46
11794	丰县	PMS_王沟镇吕屯变	10	400	115
11795	丰县	PMS_王沟镇代楼东变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11796	丰县	PMS_王沟镇林屯变	10	400	215
11797	丰县	PMS_王沟镇刘小集西	10	200	95
11798	丰县	PMS_王沟镇刘小集东	10	200	27
11799	丰县	PMS_王沟镇赵庙变	10	400	227
11800	丰县	PMS_王沟镇杨楼变	10	200	73
11801	丰县	PMS_王沟镇107于庄变	10	200	32
11802	丰县	PMS_王沟镇李六村赵庄东综合变	10	400	223
11803	丰县	PMS_王沟镇曹西变	10	400	92
11804	丰县	PMS_王沟镇王小庄	10	400	207
11805	丰县	PMS_王沟镇渠楼	10	400	232
11806	丰县	PMS_王沟镇王大庄	10	400	171
11807	丰县	PMS_王沟镇石洼东变	10	400	55
11808	丰县	PMS_王沟镇石洼村	10	400	170
11809	丰县	PMS_王沟镇张月铺变	10	200	29
11810	丰县	PMS_王沟镇杂西变	10	200	0
11811	丰县	PMS_王沟镇张王集村朱庄变	10	400	171
11812	丰县	PMS_王沟镇张王集村赵庙变	10	400	167
11813	丰县	PMS_王沟镇宋元村沈井	10	400	94
11814	丰县	PMS_王沟镇前刘集东变	10	400	198
11815	丰县	PMS_王沟镇丁安	10	200	27
11816	丰县	PMS_王沟镇曹东	10	400	131
11817	丰县	PMS_王沟镇梁楼村后曹变	10	100	0
11818	丰县	PMS_王沟镇梁楼村前梁楼	10	400	178
11819	丰县	PMS_王沟镇梁楼村梁楼变	10	400	227
11820	丰县	PMS_王沟镇南蒋集变	10	400	129
11821	丰县	PMS_王沟镇许庙村王庄变	10	400	62
11822	丰县	PMS_王沟镇方屯变	10	400	111
11823	丰县	PMS_王沟镇苗城北	10	400	134
11824	丰县	PMS_王沟镇前刘集中	10	400	151
11825	丰县	PMS_王沟镇曹庄变	10	200	23
11826	丰县	PMS_王沟镇西张庄变	10	400	156
11827	丰县	PMS_王沟镇张庄村北丁楼综合变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11828	丰县	PMS_王沟镇孙许庄东变	10	400	76
11829	丰县	PMS_王沟镇孙许庄中变	10	400	263
11830	丰县	PMS_王沟镇韩庄南变	10	200	93
11831	丰县	PMS_王沟镇蒋屯变	10	400	175
11832	丰县	PMS_王沟镇陈庄西变	10	400	174
11833	丰县	王沟镇蒋集西变	10	200	7
11834	丰县	PMS_王沟镇刘庄西	10	400	117
11835	丰县	PMS_王沟镇苏河涯南变	10	400	128
11836	丰县	PMS_王沟镇苗城东南	10	400	124
11837	丰县	PMS_王沟镇苗城南变	10	400	136
11838	丰县	PMS_王沟镇陈庄变	10	400	136
11839	丰县	PMS_王沟镇石洼北	10	200	87
11840	丰县	王沟镇石洼西	10	400	110
11841	丰县	PMS_王沟镇许庙村李楼变	10	200	55
11842	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙南变	10	400	204
11843	丰县	PMS_王沟镇张集变	10	400	39
11844	丰县	PMS_王沟镇韩庄东变	10	400	191
11845	丰县	PMS_王沟镇东张庄北变	10	400	0
11846	丰县	PMS_王沟镇张庄村周堂变	10	400	197
11847	丰县	PMS_王沟镇周堂南变	10	200	97
11848	丰县	王沟镇齐古同西	10	400	90
11849	丰县	PMS_王沟镇齐古同中	10	400	216
11850	丰县	PMS_王沟镇两合集东变	10	100	59
11851	丰县	PMS_王沟镇白腊元变	10	400	161
11852	丰县	PMS_王沟镇两合集村洪庄综合变	10	200	1
11853	丰县	PMS_王沟新村	10	400	119
11854	丰县	PMS_王沟镇黄庄变	10	200	75
11855	丰县	PMS_王沟镇小周庄变	10	200	42
11856	丰县	PMS_王沟镇周庄寨北变	10	400	238
11857	丰县	PMS_王沟镇河南岗变	10	400	225
11858	丰县	PMS_王沟镇袁庄变	10	400	246
11859	丰县	PMS_王沟镇代楼西变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11860	丰县	PMS_王沟镇宋元村王楼	10	400	194
11861	丰县	PMS_王沟镇后张新庄变	10	200	104
11862	丰县	PMS_王沟镇三十里庙北变	10	200	0
11863	丰县	PMS_王沟镇谢庄变	10	400	128
11864	丰县	PMS_王沟镇宋元村宋园北	10	400	137
11865	丰县	PMS_王沟镇宋元村宋园东	10	400	151
11866	丰县	PMS_王沟镇孙许庄陈集综合变	10	400	191
11867	丰县	PMS_王沟镇杨庄西变	10	400	152
11868	丰县	PMS_王沟镇前王老家变	10	400	179
11869	丰县	PMS_王沟镇李六西变	10	200	0
11870	丰县	PMS_王沟镇刘电池北	10	200	17
11871	丰县	PMS_王沟镇刘元集西变	10	200	0
11872	丰县	王沟镇杂坡地村田楼东北综合变	10	400	0
11873	丰县	PMS_王沟镇御秀园综合变	10	400	185
11874	丰县	PMS_王沟西公变	10	400	142
11875	丰县	王沟镇杂坡地村田楼小区5号综合变	10	400	199
11876	丰县	PMS_王沟镇刘大庄综合变	10	200	8
11877	丰县	PMS_王沟镇刘庄南公变	10	400	256
11878	丰县	PMS_王沟镇小杨庄东公变	10	200	94
11879	丰县	PMS_王沟镇朱河公变	10	200	40
11880	丰县	王沟镇后赵楼公变	10	200	90
11881	丰县	PMS_王沟镇周庄寨中	10	400	134
11882	丰县	PMS_王沟镇周庄寨南公变	10	200	0
11883	丰县	PMS_王沟镇蒋老家东南公变	10	400	68
11884	丰县	PMS_王沟镇花楼公变	10	200	23
11885	丰县	PMS_王沟镇刘元集公变	10	400	204
11886	丰县	PMS_王沟镇董庄公变	10	400	127
11887	丰县	PMS_王沟镇房庄公变	10	400	118
11888	丰县	PMS_王沟镇孙集中公变	10	200	63
11889	丰县	PMS_王沟镇孙油坊公变	10	400	199
11890	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集东北公变	10	200	14
11891	丰县	PMS_王沟镇阳光花园	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11892	丰县	王沟镇前赵庄变	10	400	125
11893	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵庄变	10	400	133
11894	丰县	PMS_王沟镇曹楼村张庄变	10	200	9
11895	丰县	PMS_王沟镇刘大楼	10	200	4
11896	丰县	PMS_王沟镇曹楼村曹楼北综合变	10	400	157
11897	丰县	PMS_王沟镇许庙村王庄西	10	400	38
11898	丰县	PMS_王沟镇苗城东	10	400	165
11899	丰县	PMS_王沟镇锦绣家园	10	630	169
11900	丰县	王沟镇张王集村王集东变	10	400	208
11901	丰县	PMS_王沟镇王集北综合变	10	400	156
11902	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村周口南	10	400	209
11903	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王大庄北变	10	200	23
11904	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集北变	10	400	95
11905	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村元寨东变	10	400	111
11906	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村元寨综合变	10	400	17
11907	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集北变	10	400	225
11908	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集新村变	10	400	112
11909	丰县	王沟镇单楼村孙集南变	10	400	20
11910	丰县	王沟镇刘菜园村北蒋集北变	10	400	116
11911	丰县	PMS_王沟镇刘电池村于庄变	10	400	158
11912	丰县	PMS_王沟镇王老家村胡庄变	10	400	253
11913	丰县	PMS_王沟镇王沟村加油站变	10	400	109
11914	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄南变	10	400	0
11915	丰县	PMS_王沟镇曹楼村陈庄变	10	400	132
11916	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄变	10	400	151
11917	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村代楼南变	10	400	21
11918	丰县	PMS_王沟镇刘元集村王庄变	10	400	0
11919	丰县	PMS_王沟镇刘元集村程庄变	10	400	185
11920	丰县	PMS_王沟镇两合集村齐胡同北变	10	200	38
11921	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村后老观寺	10	400	212
11922	丰县	PMS_王沟镇石洼村齐庄变	10	400	129
11923	丰县	PMS_王沟镇单楼村马庄变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11924	丰县	PMS_王沟镇苗城村刘楼变	10	400	170
11925	丰县	PMS_王沟镇赵集村大队2综合变	10	200	2
11926	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村油桃园变	10	100	38
11927	丰县	PMS_王沟镇张王集村王集西北综合变	10	400	98
11928	丰县	王沟镇梁楼南综合变	10	400	146
11929	丰县	PMS_王沟镇李胡集西北老综合变	10	400	0
11930	丰县	PMS_王沟镇前刘集西北综合变	10	200	120
11931	丰县	PMS_王沟镇张集西公变	10	400	0
11932	丰县	PMS_王沟镇秀苑小区	10	500	52
11933	丰县	PMS_王沟河西2综合变	10	400	101
11934	丰县	PMS_王沟西2综合变	10	400	226
11935	丰县	PMS_王沟西1综合变	10	200	36
11936	丰县	PMS_王沟大队3综合变	10	400	57
11937	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼街道北综合变	10	400	0
11938	丰县	PMS_王沟镇单楼街道中综合变	10	400	147
11939	丰县	PMS_王沟单楼街道南综合变	10	200	0
11940	丰县	PMS_王沟镇王大庄西北综合变	10	400	157
11941	丰县	PMS_王沟镇北蒋集村北蒋集西综合变	10	400	136
11942	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村北蒋集南综合变	10	200	3
11943	丰县	王沟镇孙集西南综合变	10	400	18
11944	丰县	王沟镇王大庄村王大庄西南综合变	10	200	67
11945	丰县	PMS_王沟镇前刘集东2综合变	10	400	124
11946	丰县	PMS_王沟镇前刘集中1综合变	10	400	169
11947	丰县	PMS_王沟镇石洼村中心小学综合变	10	400	24
11948	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村李庄东2综合变	10	200	57
11949	丰县	PMS_王沟镇李庄西2综合变	10	200	0
11950	丰县	王沟镇袁油坊西综合变	10	400	176
11951	丰县	PMS_王沟镇前刘集东1综合变	10	400	226
11952	丰县	PMS_王沟镇梁楼村前梁楼南综合变	10	200	22
11953	丰县	PMS_王沟镇梁楼村后曹庙南综合变	10	200	70
11954	丰县	PMS_王沟镇刘元集村刘元集北综合变	10	400	153
11955	丰县	PMS_王沟镇刘元集村刘元集西南综合变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11956	丰县	PMS_王沟镇刘小集南综合变	10	200	0
11957	丰县	PMS_王沟镇刘元集西北综合变	10	200	0
11958	丰县	PMS_王沟镇刘元集村刘元集南综合变	10	200	4
11959	丰县	PMS_王沟镇刘小集村刘小集东北综合变	10	400	210
11960	丰县	PMS_王沟镇刘小集村刘小集西南综合变	10	400	188
11961	丰县	王沟镇刘小集村刘小集北综合变	10	400	212
11962	丰县	PMS_王沟镇李六村李六北综合变	10	200	80
11963	丰县	PMS_王沟镇王老家村杨庄北综合变	10	400	211
11964	丰县	王沟镇王大庄村王大庄东2综合变	10	400	172
11965	丰县	PMS_王沟镇丁楼村李庄南综合变	10	200	0
11966	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村大杨庄东综合变	10	400	150
11967	丰县	PMS_王沟镇石洼村石洼西北综合变	10	400	190
11968	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集东北综合变	10	400	224
11969	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村周庄寨张庄综合变	10	400	218
11970	丰县	PMS_王沟镇王沟村王沟西3综合变	10	200	55
11971	丰县	PMS_王沟镇梁楼村北朱庄北综合变	10	200	47
11972	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼新村1综合变1	10	200	12
11973	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼新村2综合变1	10	400	138
11974	丰县	王沟镇刘电池村于庄西综合变	10	400	134
11975	丰县	PMS_王沟镇曹楼村张楼2综合变	10	400	79
11976	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村刘菜园北综合变	10	400	190
11977	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙南2#综合变	10	400	247
11978	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚周口西综合变	10	400	184
11979	丰县	PMS_王沟镇王沟街道东1变	10	400	76
11980	丰县	王沟镇两合集齐古同东北2#综合变	10	400	159
11981	丰县	PMS_王沟镇王集村朱庄西综合变	10	400	138
11982	丰县	PMS_王沟镇引河涯村曹庙西2#综合变	10	400	200
11983	丰县	PMS_王沟镇丁楼村丁楼西综合变	10	200	67
11984	丰县	PMS_王沟镇王老家村杨庄东	10	200	83
11985	丰县	PMS_王沟镇单楼西北2	10	200	44
11986	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村刘庄综合变	10	200	61
11987	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋新庄综合变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11988	丰县	PMS_王沟镇刘电池村于庄北综合变	10	400	56
11989	丰县	PMS_王沟镇李六村赵庄北综合变	10	400	74
11990	丰县	PMS_王沟镇石洼村石洼中综合变	10	200	112
11991	丰县	PMS_王沟镇三十里庙中综合变	10	400	207
11992	丰县	王沟镇曹楼陈庄西综合变	10	400	161
11993	丰县	PMS_王沟镇杂坡地西北综合变	10	400	112
11994	丰县	PMS_王沟镇朱阁北综合变	10	400	122
11995	丰县	PMS_王沟镇王沟村供销新村综合变	10	630	325
11996	丰县	PMS_王沟镇刘电池村刘电池西综合变	10	400	212
11997	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集南综合变	10	200	14
11998	丰县	PMS_王沟赵河涯2综合变	10	400	169
11999	丰县	PMS_王沟镇王老家村后王老家综合变	10	400	164
12000	丰县	王沟镇单楼村单楼西北1公变	10	400	178
12001	丰县	PMS_王沟镇王沟村王沟大队4综合变	10	200	37
12002	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村张河东综合变	10	200	30
12003	丰县	PMS_王沟镇孙集东综合变	10	400	54
12004	丰县	PMS_王沟镇程集村程集西综合变	10	400	240
12005	丰县	PMS_王沟镇刘电池村程庄综合变	10	400	114
12006	丰县	PMS_王沟镇王沟村春秋阁西北综合变	10	400	205
12007	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村蒋河西综合变	10	400	102
12008	丰县	PMS_王沟镇张王集村王集南综合变	10	400	247
12009	丰县	PMS_王沟镇程集村程集三队综合变	10	400	116
12010	丰县	PMS_王沟镇农贸市场2#综合变	10	400	177
12011	丰县	PMS_王沟镇农贸市场3#综合变	10	400	255
12012	丰县	PMS_王沟镇农贸市场4#综合变	10	400	197
12013	丰县	PMS_王沟镇程集北1综合变	10	400	142
12014	丰县	PMS_王沟镇苗城村苗城北2综合变	10	400	46
12015	丰县	王沟镇王沟村农贸市场1综合变	10	100	11
12016	丰县	PMS_王沟镇引河涯村胡庙综合变	10	400	69
12017	丰县	PMS_王沟镇引河涯村渠楼南综合变	10	400	256
12018	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王仙桥西南综合变	10	400	120
12019	丰县	王沟镇渠楼北综合变	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12020	丰县	PMS_王沟镇杂坡地村张药铺西综合变	10	400	251
12021	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼中综合变	10	400	85
12022	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼东北综合变	10	400	110
12023	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼东南综合变	10	400	184
12024	丰县	PMS_王沟镇丁楼村前赵楼南综合变	10	400	166
12025	丰县	PMS_王沟镇赵集村杨洼综合变	10	400	204
12026	丰县	PMS_王沟镇丁楼村小杨庄中综合变	10	400	153
12027	丰县	PMS_王沟镇丁楼村周庄西综合变	10	400	206
12028	丰县	PMS_王沟镇杂坡地村田楼小区3综合变	10	400	256
12029	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村周庄寨西综合变	10	400	186
12030	丰县	PMS_王沟镇丁楼东变	10	400	89
12031	丰县	PMS_王沟镇李六村前刘集北公变	10	400	152
12032	丰县	王沟镇两合集村齐古同东北综合变	10	400	225
12033	睢宁	PMS_李集镇大周村五里王西台	10	200	0
12034	睢宁	PMS_李集镇徐厂村前珍组东台	10	200	31
12035	睢宁	PMS_李集镇西圩村礼拜堂公变	10	400	37
12036	睢宁	PMS_李集徐厂村胡安组北台	10	400	188
12037	睢宁	PMS_李集镇郝庄组海西台	10	400	159
12038	睢宁	PMS_李集镇郝庄村吴场北台	10	200	75
12039	睢宁	PMS_李集镇东圩村五组台	10	400	0
12040	睢宁	李集镇庄河村小学台	10	200	1
12041	睢宁	PMS_李集镇王铺村三组台	10	200	84
12042	睢宁	PMS_李集镇张刘村村部台	10	200	0
12043	睢宁	PMS_李集镇王铺村五组台	10	200	10
12044	睢宁	PMS_李集镇轴山村山西台	10	200	5
12045	睢宁	PMS_李集镇三里村五组	10	200	88
12046	睢宁	PMS_李集镇袁肖村靖楼西台	10	400	98
12047	睢宁	PMS_李集镇徐厂村黑报组北台	10	200	80
12048	睢宁	PMS_李集镇东圩村洞庭市场台	10	400	157
12049	睢宁	PMS_李集镇府前路西台	10	400	0
12050	睢宁	PMS_李集镇柳圩村大安西台	10	200	8
12051	睢宁	PMS_李集镇张刘村李东台	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12052	睢宁	PMS_李集镇张刘村后赵台（增容）	10	200	44
12053	睢宁	PMS_李集镇郝庄村郝东组北台	10	200	108
12054	睢宁	PMS_李集镇徐厂村徐中组北台	10	200	81
12055	睢宁	PMS_李集镇李潘圩村河南台	10	200	65
12056	睢宁	PMS_李集袁肖村肖西组台	10	200	75
12057	睢宁	PMS_李集镇五里袁村靖楼东台	10	200	15
12058	睢宁	PMS_李集镇三里村小学台公变	10	200	60
12059	睢宁	PMS_李集镇轴山村后西组东台	10	400	180
12060	睢宁	PMS_李集镇郝庄村海东组东台	10	200	117
12061	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区1#变	10	400	202
12062	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区2#变	10	400	230
12063	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区3#变	10	400	218
12064	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区4#变	10	400	198
12065	睢宁	PMS_李集镇青年路中台	10	400	156
12066	睢宁	PMS_李集镇第二中学教师宿舍公变	10	400	259
12067	睢宁	PMS_李集镇李中宿舍东公变	10	200	95
12068	睢宁	PMS_李集镇敬老院南台	10	200	48
12069	睢宁	PMS_李集柳圩村袁庄北台	10	200	18
12070	睢宁	PMS_李集镇柳圩村袁庄组中台	10	400	246
12071	睢宁	PMS_李集镇柳圩村三组台	10	200	67
12072	睢宁	PMS_李集镇大周村六组台	10	200	121
12073	睢宁	PMS_李集镇大周村小孟南台	10	200	62
12074	睢宁	李集镇三里村洪西组台	10	400	202
12075	睢宁	PMS_李集庄河村东八台	10	200	91
12076	睢宁	PMS_李集镇周汪南台	10	200	117
12077	睢宁	PMS_李集镇轴山村山东组东台	10	200	49
12078	睢宁	PMS_李集西圩村姚庄组南台	10	400	154
12079	睢宁	PMS_李集镇王铺村苗庄组西台	10	200	81
12080	睢宁	李集镇花厅村斜门里北台	10	400	124
12081	睢宁	李集镇中心商城2#变	10	800	462
12082	睢宁	PMS_李集镇中心商场1#高压间隔配电变压器	10	800	555
12083	睢宁	PMS_李集镇庄河村东七南台	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12084	睢宁	李集镇东圩村三组李灵路台	10	400	42
12085	睢宁	李集镇李中宿舍西台	10	315	174
12086	睢宁	PMS_李集镇一里王村河中组台	10	200	0
12087	睢宁	PMS_李集镇王铺苗庄西组南台	10	200	72
12088	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇4#变	10	400	152
12089	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇3#变	10	400	228
12090	睢宁	PMS_李集镇五里袁村杜巷南台	10	200	55
12091	睢宁	PMS_李集镇袁肖村路西组南台	10	200	43
12092	睢宁	李集镇西圩村幼儿园门口公变	10	400	89
12093	睢宁	PMS_李集镇花厅郭楼西台	10	200	0
12094	睢宁	PMS_李集镇北外环东路西台	10	400	242
12095	睢宁	PMS_李集镇周汪西台	10	200	62
12096	睢宁	PMS_李集镇李中东门公变	10	400	93
12097	睢宁	PMS_李集镇柳圩村大安东台	10	200	84
12098	睢宁	PMS_李集徐厂村徐中组南台	10	200	0
12099	睢宁	PMS_李集镇袁肖村肖庄台	10	400	24
12100	睢宁	PMS_李集镇府前东路东台	10	400	123
12101	睢宁	PMS_李集镇西圩村金陵路南台	10	400	194
12102	睢宁	PMS_李集镇大周村七组台	10	200	117
12103	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区5#变	10	400	192
12104	睢宁	PMS_李集镇徐厂村村部台	10	200	58
12105	睢宁	PMS_李集镇袁肖村吴庄组南台	10	200	109
12106	睢宁	PMS_李集镇柳圩村河东组台	10	200	87
12107	睢宁	PMS_李集镇王铺村一组北台	10	200	44
12108	睢宁	PMS_李集镇张刘村李中组南台	10	200	0
12109	睢宁	PMS_李集镇花厅村牛西组台	10	200	35
12110	睢宁	PMS_李集镇徐厂村八张组北台	10	200	0
12111	睢宁	李集镇北外环东路东台	10	200	0
12112	睢宁	PMS_李集镇东圩村八组南台	10	400	96
12113	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇2#	10	400	180
12114	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇5#变	10	400	183
12115	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇6#变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12116	睢宁	PMS_李集镇西圩小学台公变	10	200	0
12117	睢宁	PMS_李集镇东圩中心商城门前公变	10	400	0
12118	睢宁	PMS_李集镇柳圩小学门前台	10	200	35
12119	睢宁	PMS_李集镇轴山村小王西台	10	200	64
12120	睢宁	李集镇桃李路西台	10	400	217
12121	睢宁	PMS_李集镇李畔圩李东台	10	200	53
12122	睢宁	PMS_李集镇安康新区2#变	10	400	143
12123	睢宁	PMS_李集镇金陵集中居住区2#变	10	400	136
12124	睢宁	PMS_李集镇金陵集中居住区1#	10	400	164
12125	睢宁	PMS_李集镇柳圩大安李灵路台	10	400	155
12126	睢宁	PMS_李集镇一里王村一里王台	10	200	34
12127	睢宁	PMS_李集镇复州路台	10	400	151
12128	睢宁	PMS_李集镇东圩村二组台片	10	200	0
12129	睢宁	PMS_李集西圩村冷冻食品2#变	10	400	243
12130	睢宁	PMS_李集西圩村冷冻食品1#变	10	400	239
12131	睢宁	PMS_李集柳圩七组台	10	200	23
12132	睢宁	PMS_李集长兴小区1#变	10	400	50
12133	睢宁	PMS_李集农机场东台	10	400	157
12134	睢宁	李集金陵集中居住区3号变	10	400	184
12135	睢宁	PMS_李集镇五里王猪厂台	10	200	10
12136	睢宁	PMS_李集镇西圩村天台山市场台	10	400	143
12137	睢宁	PMS_李集镇东方美食门前台	10	400	62
12138	睢宁	PMS_李集镇电商园2#	10	400	92
12139	睢宁	PMS_李集镇电商园1#变	10	400	0
12140	睢宁	PMS_李集镇柳圩六组台	10	400	226
12141	睢宁	PMS_李集镇健身广场台	10	400	234
12142	睢宁	PMS_李集镇五金小区台柱上变压器	10	400	184
12143	睢宁	李集柳圩村二组台	10	200	83
12144	睢宁	李集镇王铺村三组北台	10	400	221
12145	睢宁	李集镇金陵西路2号变	10	400	234
12146	睢宁	李集镇锚街台	10	400	136
12147	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村河崖东台	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12148	睢宁	PMS_李集橡胶厂2号变	10	400	226
12149	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村部台	10	400	184
12150	睢宁	PMS_李集镇李畔圩李东2号变	10	400	239
12151	睢宁	PMS_李集橡胶厂4号变	10	400	212
12152	睢宁	PMS_李集橡胶厂1号变	10	400	36
12153	睢宁	PMS_李集镇洞庭南路1号变	10	400	162
12154	睢宁	PMS_李集镇李中西门2号变	10	400	39
12155	睢宁	PMS_李集镇洞庭北路和平2号变	10	400	116
12156	睢宁	PMS_李集镇武昌北路2号	10	400	160
12157	睢宁	PMS_李集镇武昌北路1号	10	400	165
12158	睢宁	PMS_李集三里洪东台	10	400	265
12159	睢宁	PMS_李集三里小学西台	10	400	240
12160	睢宁	李集镇新盛苑台	10	400	196
12161	睢宁	李集镇西圩顺和	10	400	101
12162	睢宁	PMS_李荣利小区综合变柱上变压器	10	400	189
12163	睢宁	PMS_黄保山小区西台综合变	10	200	81
12164	睢宁	PMS_黄保山小区东台综合变	10	400	206
12165	睢宁	PMS_李集李中宿舍南台	10	400	151
12166	睢宁	PMS_李集锦程之星门前台	10	400	217
12167	睢宁	PMS_李集镇花厅集中居住区7#变	10	400	110
12168	睢宁	PMS_李集镇花厅集中居住区6#变	10	400	104
12169	睢宁	PMS_李集镇花厅集中居住区8#变	10	400	222
12170	睢宁	PMS_李集陈场东台	10	400	157
12171	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区2#变	10	630	368
12172	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区1#变	10	630	373
12173	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区3#变	10	630	305
12174	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区4#变	10	630	351
12175	睢宁	李集镇复兴南路2号变	10	200	71
12176	睢宁	李集复兴南路北台2#变	10	400	160
12177	睢宁	李集礼拜堂南台	10	400	57
12178	睢宁	李集粮油厂2号台	10	400	0
12179	睢宁	李集东圩村三队老街台	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12180	睢宁	李集镇李潘圩村草场台	10	200	0
12181	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配1变	10	630	387
12182	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配2变	10	630	334
12183	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配3变	10	630	386
12184	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配4变	10	630	429
12185	睢宁	李集陈场西组北台	10	400	236
12186	睢宁	李集镇袁肖村农民集中居住区2#变	10	800	495
12187	睢宁	李集镇袁肖村农民集中居住区1#变	10	800	526
12188	睢宁	李集西圩东大院4变	10	800	640
12189	睢宁	李集西圩东大院3变	10	800	513
12190	睢宁	李集西外环北路2#台	10	400	0
12191	睢宁	李集青年北路南台	10	400	137
12192	睢宁	李集西圩黄场组北台	10	400	157
12193	睢宁	李集庄河村桃李路台	10	200	62
12194	睢宁	李集东圩一组西台	10	400	172
12195	睢宁	李集复兴北路南1#变	10	200	0
12196	睢宁	李集小杨庄农村集中区1#变	10	315	124
12197	睢宁	李集小杨庄农村集中区2#变	10	315	219
12198	睢宁	李集镇大周村农村集中居住区2#变	10	800	410
12199	睢宁	李集镇大周村农村集中居住区1#变	10	800	324
12200	睢宁	李集轴山村集中区2#变	10	630	240
12201	睢宁	李集轴山村集中区3#变	10	630	335
12202	睢宁	李集轴山村集中区1#变	10	630	337
12203	睢宁	李集轴山村集中区4#变	10	630	428
12204	睢宁	李集西圩东大院1变	10	800	499
12205	睢宁	李集西圩东大院2变	10	800	489
12206	睢宁	李集农商行门前台	10	400	0
12207	睢宁	李集英才佳苑1配2变	10	800	485
12208	睢宁	李集英才佳苑1配4变	10	800	543
12209	睢宁	李集英才佳苑1配3变	10	800	539
12210	睢宁	李集英才佳苑1配1变	10	800	529
12211	睢宁	PMS_李集丝织厂台-1	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12212	睢宁	PMS_李集农机厂台	10	400	0
12213	睢宁	PMS_李集徐厂前珍台	10	200	44
12214	睢宁	PMS_李集西圩村西台	10	400	182
12215	睢宁	PMS_李集花厅牛庄台	10	200	0
12216	睢宁	PMS_李集回民路东台	10	200	25
12217	睢宁	桃园丁牙东台	10	400	177
12218	睢宁	PMS_桃园丁牙洪庄南台	10	200	37
12219	睢宁	PMS_桃园马厂南台	10	200	2
12220	睢宁	PMS_桃园小楼南台	10	200	93
12221	睢宁	PMS_桃园大许北台	10	200	15
12222	睢宁	PMS_桃园彭井西台	10	400	193
12223	睢宁	PMS_桃园彭井中台	10	200	32
12224	睢宁	PMS_桃园旧朱集南台	10	200	112
12225	睢宁	PMS_桃园旧朱集中台	10	200	122
12226	睢宁	PMS_桃园邱湖西北台	10	200	0
12227	睢宁	PMS_桃园常台西台	10	200	0
12228	睢宁	PMS_桃园周河西台	10	200	0
12229	睢宁	桃园蒋西南台	10	200	60
12230	睢宁	PMS_桃园蒋东东台	10	200	73
12231	睢宁	PMS_桃园西湖南台	10	400	242
12232	睢宁	PMS_桃园位圩南台	10	200	113
12233	睢宁	PMS_桃园邢庄北台	10	200	75
12234	睢宁	PMS_桃园邢庄王庄台	10	200	12
12235	睢宁	PMS_桃园邢庄西南台	10	200	57
12236	睢宁	桃园位圩东台	10	200	109
12237	睢宁	PMS_桃园仔仙东台	10	200	93
12238	睢宁	PMS_桃园丁牙小许台	10	200	40
12239	睢宁	PMS_桃园姚洼东台	10	400	207
12240	睢宁	PMS_桃园后台西台	10	200	55
12241	睢宁	PMS_桃园后台东台	10	200	0
12242	睢宁	PMS_桃园后台南小台	10	200	77
12243	睢宁	桃园金庄东台	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12244	睢宁	桃园金庄农网东台	10	200	86
12245	睢宁	PMS_桃园宋楼西台	10	200	49
12246	睢宁	桃园姜庄台	10	400	0
12247	睢宁	PMS_桃园朱集街道西南台	10	400	49
12248	睢宁	PMS_桃园姚洼东南台	10	200	36
12249	睢宁	PMS_桃园小时北台	10	400	90
12250	睢宁	PMS_桃园宋楼北台	10	200	69
12251	睢宁	桃园凌集3号变	10	200	94
12252	睢宁	桃园彭艾北台综合变	10	200	77
12253	睢宁	桃园彭艾南台综合变	10	200	104
12254	睢宁	桃园陆湾西台综合变	10	200	71
12255	睢宁	PMS_桃园位庄农网东台	10	200	84
12256	睢宁	桃园位庄南台综合变	10	100	19
12257	睢宁	桃园吕洼综合变	10	200	58
12258	睢宁	桃园凌集北综合变	10	200	0
12259	睢宁	桃园小楼南小台	10	400	65
12260	睢宁	桃园小楼北台综合变	10	200	81
12261	睢宁	桃园街道北台	10	400	0
12262	睢宁	PMS_桃园街道中台	10	400	167
12263	睢宁	PMS_桃园苏河北台	10	200	46
12264	睢宁	PMS_桃园刘楼东台	10	200	76
12265	睢宁	PMS_桃园二队南台	10	200	0
12266	睢宁	桃园陈集西台	10	400	248
12267	睢宁	PMS_桃园鲁庙西台	10	200	75
12268	睢宁	PMS_桃园鲁庙东台	10	200	83
12269	睢宁	PMS_桃园汤庄村部台	10	200	0
12270	睢宁	桃园丁牙洪庄北台	10	400	0
12271	睢宁	桃园宋楼中台	10	200	103
12272	睢宁	PMS_桃园蒋东中台	10	200	77
12273	睢宁	PMS_桃园白庄北台	10	200	66
12274	睢宁	PMS_桃园公用南台	10	400	39
12275	睢宁	PMS_桃园七队台	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12276	睢宁	PMS_桃园桃园村台	10	400	157
12277	睢宁	桃园西湖北台	10	400	42
12278	睢宁	PMS_桃园卓前南台	10	200	63
12279	睢宁	桃园先锋东南台综合变	10	100	19
12280	睢宁	桃园先锋新上抽水台	10	100	30
12281	睢宁	桃园邢庄南台综合变	10	200	25
12282	睢宁	桃园刘楼西南台	10	200	81
12283	睢宁	桃园李楼村东台综合变	10	100	20
12284	睢宁	桃园李楼南台综合变	10	200	113
12285	睢宁	桃园旧朱集综合变	10	200	69
12286	睢宁	桃园周河东南综合变	10	200	110
12287	睢宁	桃园陆湾北台综合变	10	200	55
12288	睢宁	桃园吕洼南台	10	400	210
12289	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王大庄北2综合变	10	200	0
12290	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村前刘庄综合变	10	400	187
12291	丰县	王沟镇单楼村孙集张庄综合变	10	200	57
12292	丰县	PMS_王沟镇单楼村孙集东北2综合变	10	400	200
12293	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村袁庄南综合变	10	400	156
12294	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村袁庄西综合变	10	400	231
12295	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村张河中综合变	10	400	152
12296	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼东1综合变	10	400	114
12297	丰县	王沟镇石洼村齐庄南综合变	10	400	179
12298	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋老家东南1综合变	10	400	180
12299	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村周口中综合变	10	400	176
12300	丰县	PMS_王沟镇引河涯村王小庄东综合变	10	400	84
12301	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集北2综合变	10	400	72
12302	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集北3综合变	10	400	173
12303	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村王堂东综合变	10	400	202
12304	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集东北3综合变	10	400	141
12305	丰县	PMS_王沟镇刘电池村邵庄综合变	10	400	192
12306	丰县	PMS_王沟镇引河涯村曹庙东2#综合变	10	400	234
12307	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋老家东南2综合变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12308	丰县	PMS_王沟镇苗城村前孔屯综合变	10	400	234
12309	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼中综合变	10	400	189
12310	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村王堂中综合变	10	400	154
12311	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村周庄寨东综合变	10	400	157
12312	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋老家西南综合变	10	400	220
12313	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集西综合变	10	400	167
12314	丰县	PMS_王沟镇许庙村李楼南综合变	10	400	220
12315	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村蒋河中综合变	10	400	161
12316	丰县	PMS_王沟镇许庙村李楼北综合变	10	400	111
12317	丰县	PMS_王沟镇两合集村两合集西南综合变	10	400	151
12318	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村惠庙张庄西综合变	10	400	133
12319	丰县	PMS_王沟镇程集村程集2综合变	10	400	254
12320	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙西综合变	10	400	16
12321	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村孙许庄西综合变	10	400	153
12322	丰县	PMS_王沟镇蒋屯村南蒋集中综合变	10	400	244
12323	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集南综合变	10	400	0
12324	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村孙油坊南综合变	10	400	222
12325	丰县	PMS_王沟镇王老家村胡庄2#综合变	10	400	215
12326	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村张河南综合变	10	400	150
12327	丰县	PMS_王沟镇张庄村韩庄北综合变	10	400	172
12328	丰县	PMS_王沟镇曹楼村曹楼中综合变	10	400	265
12329	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王仙桥东北综合变	10	400	59
12330	丰县	PMS_王沟镇单楼村孙集西北综合变	10	400	228
12331	丰县	PMS_王沟镇邵楼村张新庄南综合变	10	400	109
12332	丰县	PMS_王沟镇蒋屯村南蒋集东北综合变	10	400	217
12333	丰县	PMS_王沟镇王沟村森鑫花园综合变	10	400	235
12334	丰县	PMS_王沟镇引河涯村引河涯综合变	10	200	43
12335	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村陈大庄综合变	10	400	215
12336	丰县	PMS_王沟镇王沟村河西3综合变	10	400	192
12337	丰县	王沟镇杂坡地村田楼4#综合变	10	400	93
12338	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集南2#综合变	10	400	227
12339	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集南1#综合变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12340	丰县	PMS_王沟镇苗城村刘楼南综合变	10	400	217
12341	丰县	PMS_王沟镇许庙村王庄东综合变	10	400	145
12342	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村周口中2综合变	10	400	209
12343	丰县	PMS_王沟镇程集村程集东北综合变	10	400	232
12344	丰县	PMS_王沟镇王大庄村后赵楼南综合变	10	400	232
12345	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村小陈庄综合变	10	400	224
12346	丰县	王沟镇刘菜园村刘菜园中综合变	10	400	196
12347	丰县	王沟镇邵楼村邵楼社区综合变	10	400	132
12348	丰县	王沟镇单楼村孙集东南综合变	10	400	56
12349	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄中综合变	10	400	149
12350	丰县	王沟镇李六村刘庄北综合变	10	400	202
12351	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙北2综合变	10	400	175
12352	丰县	王沟镇赵集村王楼南综合变	10	400	183
12353	丰县	王沟镇刘小集村后老关寺东综合变	10	400	188
12354	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙中2综合变	10	400	190
12355	丰县	王沟镇梁楼村袁油坊东综合变	10	400	0
12356	丰县	王沟镇王老家村王老家南综合变	10	400	144
12357	丰县	王沟镇王沟村河西4综合变	10	400	124
12358	丰县	PMS_王沟镇两合集村白蜡元北综合变	10	400	180
12359	丰县	王沟镇邵楼村邵楼中综合变	10	400	51
12360	丰县	王沟镇刘元集村刘大楼西综合变	10	400	158
12361	丰县	王沟镇程集村李胡集西南综合变	10	400	112
12362	丰县	王沟镇王老家村老观寺北综合变	10	400	187
12363	丰县	王沟镇王老家村王老家北综合变	10	400	264
12364	丰县	王沟镇两合集新村1号	10	200	0
12365	丰县	PMS_王沟镇两合集新村2号	10	400	162
12366	丰县	王沟镇春秋阁南1号综合变	10	400	120
12367	丰县	PMS_王沟镇王沟村怡景家园综合变	10	630	319
12368	丰县	PMS_王沟镇王老家村三十里庙南综合变	10	400	141
12369	丰县	PMS_王沟镇瑞丰家园综合变	10	630	359
12370	丰县	王沟镇张王集村张集西南综合变	10	200	18
12371	丰县	王沟镇王小庄中综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12372	丰县	王沟镇王代楼南综合变	10	200	49
12373	丰县	王沟镇锦绣家园2号变	10	630	275
12374	丰县	王沟镇蒋屯南综合变	10	400	173
12375	丰县	王沟镇马庄南综合变	10	400	173
12376	丰县	王沟镇周寨村白衣河综合变	10	400	236
12377	丰县	王沟镇杂坡地村田楼7号综合变	10	200	116
12378	丰县	王沟镇玉龙湾1号箱变	10	800	562
12379	丰县	王沟镇玉龙湾2号箱变	10	800	476
12380	丰县	鸿润雅居2#变	10	800	412
12381	丰县	和润佳园3#变	10	800	365
12382	丰县	鸿润雅居4#变	10	630	451
12383	丰县	和润佳园4#变	10	800	493
12384	丰县	鸿润雅居3#变	10	800	520
12385	丰县	和润佳园1#变	10	500	292
12386	丰县	和润佳园2#变	10	630	444
12387	丰县	鸿润雅居1#变	10	800	441
12388	丰县	王沟镇单楼村单楼东北公变	10	400	212
12389	丰县	王沟镇曹东1号变	10	100	16
12390	丰县	王沟镇袁油坊西北综合变	10	400	213
12391	丰县	王沟镇王集村王集东北1号综合变	10	400	141
12392	丰县	王沟镇苗城北3号综合变	10	400	217
12393	丰县	王沟镇张王集村王集东1号综合变	10	400	194
12394	丰县	王沟镇单楼街道东北综合变	10	400	91
12395	丰县	王沟镇田楼六号综合变	10	400	161
12396	丰县	王沟镇小周庄南综合变	10	400	205
12397	丰县	王沟镇刘大楼中综合变	10	400	175
12398	丰县	王沟镇孙集东北1号综合变	10	400	91
12399	丰县	王沟镇丁楼中综合变	10	400	271
12400	丰县	王沟镇东张庄东综合变	10	400	70
12401	丰县	王沟镇后赵楼北综合变	10	400	241
12402	丰县	王沟镇小杨庄东北公变	10	400	238
12403	丰县	王沟镇齐古同东北1号综合变	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12404	丰县	王沟镇金和苑小区1号综合变	10	200	116
12405	丰县	王沟镇金和苑小区2号综合变	10	400	280
12406	丰县	王沟镇三十里庙东综合变	10	400	242
12407	丰县	王沟镇蒋老家村秦庄南综合变	10	400	60
12408	丰县	王沟镇杂坡地田楼西北1号综合变	10	400	268
12409	丰县	王沟镇东张村东张庄西综合变	10	400	134
12410	丰县	王沟镇齐古同中1综合变	10	400	213
12411	丰县	王沟镇程集东	10	400	201
12412	丰县	王沟镇程集南综合变	10	400	213
12413	丰县	王沟镇两合集西1综合变	10	200	116
12414	丰县	王沟镇刘小集村杨楼北综合变	10	400	274
12415	丰县	王沟镇两合集北1综合变	10	400	190
12416	丰县	王沟镇张蒋河南1综合变	10	400	132
12417	丰县	王沟镇齐庄北综合变	10	400	59
12418	丰县	王沟镇杂坡地田楼1号综合变	10	200	0
12419	丰县	王沟镇王大庄村王大庄北3号综合变	10	400	251
12420	丰县	王沟镇石洼村石洼西1号综合变	10	400	163
12421	丰县	王沟镇张庄新型社区3号综合变	10	400	199
12422	丰县	王沟镇张庄新型社区1号综合变	10	400	170
12423	丰县	王沟镇张庄新型社区2号综合变	10	400	216
12424	丰县	王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区3号综合变	10	200	6
12425	丰县	王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区2号综合变	10	200	56
12426	丰县	王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区1号综合变	10	200	100
12427	丰县	王沟镇李胡集南1号综合变	10	400	0
12428	丰县	王沟镇杂坡地田楼2综合变	10	200	103
12429	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚南	10	200	0
12430	丰县	王沟镇许庙村董庄	10	200	37
12431	丰县	PMS_丰县范楼镇刘楼南综合变	10	400	99
12432	丰县	丰县范楼镇张花楼东综合变	10	200	1
12433	丰县	丰县范楼镇徐楼西综合变	10	200	72
12434	丰县	PMS_丰县范楼镇胡楼西北综合变	10	200	35
12435	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄中学	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12436	丰县	PMS_丰县范楼镇秦王口大队综合变	10	200	54
12437	丰县	丰县范楼镇长顺路西北综合变	10	400	60
12438	丰县	PMS_丰县范楼镇南楼综合变	10	400	141
12439	丰县	丰县范楼镇秦王口西综合变	10	200	83
12440	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾西综合变	10	200	56
12441	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼村汪楼油北1	10	200	24
12442	丰县	丰县范楼镇黄坝新村南综合变	10	200	43
12443	丰县	PMS_丰县范楼镇邓庄南综合变	10	200	29
12444	丰县	丰县范楼镇邓庄东北综合变	10	200	37
12445	丰县	PMS_丰县范楼镇招商街综合变	10	400	136
12446	丰县	PMS_丰县范楼镇商贸城综合变	10	400	97
12447	丰县	PMS_丰县范楼镇小张庄综合变	10	200	60
12448	丰县	PMS_丰县范楼镇丁寨村胡楼南综合变	10	200	42
12449	丰县	丰县范楼镇金陵北南1综合变	10	200	2
12450	丰县	丰县范楼镇朱心庄综合变	10	200	56
12451	丰县	丰县范楼镇小张楼综合变	10	200	0
12452	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵西综合变	10	400	104
12453	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵中综合变	10	400	151
12454	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄西综合变	10	400	218
12455	丰县	丰县范楼镇汪新庄西综合变	10	400	162
12456	丰县	PMS_丰县范楼镇汪新庄东综合变	10	200	111
12457	丰县	PMS_丰县范楼镇贾吴庄综合变	10	200	100
12458	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼西综合变	10	400	129
12459	丰县	PMS_丰县范楼镇于庄综合变	10	200	58
12460	丰县	丰县范楼镇虺城南综合变	10	200	51
12461	丰县	丰县范楼镇丁庄北综合变	10	400	263
12462	丰县	PMS_丰县范楼镇李新庄前综合变	10	400	217
12463	丰县	丰县范楼镇齐阁新村东综合变	10	200	64
12464	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼村汪楼北综合变	10	200	82
12465	丰县	丰县范楼镇马庄综合变	10	200	0
12466	丰县	丰县范楼镇大杨洼综合变	10	200	63
12467	丰县	PMS_丰县范楼镇法亮综合变	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12468	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼后综合变	10	200	0
12469	丰县	丰县范楼镇金陵北综合变	10	400	128
12470	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄综合变	10	200	44
12471	丰县	丰县范楼镇牛庙西北综合变	10	400	225
12472	丰县	丰县范楼镇张花楼综合变	10	200	16
12473	丰县	丰县范楼镇刘楼综合变	10	200	11
12474	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼东北综合变	10	400	124
12475	丰县	PMS_丰县范楼镇后王庄综合变	10	200	0
12476	丰县	PMS_丰县范楼镇梁心庄综合变	10	200	41
12477	丰县	PMS_丰县范楼镇马楼东综合变	10	200	44
12478	丰县	PMS_丰县范楼镇许楼西综合变	10	400	236
12479	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园大队综合变	10	200	113
12480	丰县	PMS_丰县范楼镇胡庄综合变	10	400	262
12481	丰县	PMS_丰县范楼镇陈幕综合变	10	200	43
12482	丰县	丰县范楼镇孙庄综合变	10	400	199
12483	丰县	丰县范楼镇黄楼综合变	10	200	89
12484	丰县	丰县范楼镇新庄综合变	10	200	196
12485	丰县	丰县范楼镇后李庄东综合变	10	400	176
12486	丰县	丰县范楼镇李庄东综合变	10	400	123
12487	丰县	丰县范楼镇丁小庄二综合变	10	200	46
12488	丰县	PMS_丰县范楼镇柳园综合变	10	200	76
12489	丰县	丰县范楼镇京庄东综合变	10	200	56
12490	丰县	丰县范楼镇京庄联中综合变	10	400	0
12491	丰县	丰县范楼镇京庄西综合变	10	400	124
12492	丰县	丰县范楼镇王庵北综合变	10	400	122
12493	丰县	PMS_丰县范楼镇套李庄综合变	10	200	93
12494	丰县	PMS_丰县范楼镇王庵西综合变	10	200	84
12495	丰县	丰县范楼镇郭塘综合变	10	200	55
12496	丰县	丰县范楼镇腰庄东综合变	10	200	30
12497	丰县	PMS_丰县范楼镇腰庄西综合变	10	400	97
12498	丰县	丰县范楼镇程庄综合变	10	200	0
12499	丰县	PMS_丰县范楼镇幸福综合变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12500	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨综合变	10	200	100
12501	丰县	PMS_丰县范楼镇前岔口综合变	10	400	152
12502	丰县	丰县范楼镇平楼东南综合变	10	400	156
12503	丰县	PMS_丰县范楼镇新街口综合变	10	400	118
12504	丰县	PMS_丰县范楼镇黄村集综合变	10	400	99
12505	丰县	PMS_丰县范楼镇后岔口综合变	10	200	35
12506	丰县	丰县范楼镇苇子坑综合变	10	200	31
12507	丰县	PMS_丰县范楼镇小朱湾综合变	10	200	104
12508	丰县	PMS_丰县范楼镇虺城中综合变	10	200	103
12509	丰县	PMS_丰县范楼镇虺城东综合变	10	200	56
12510	丰县	丰县范楼镇齐庄东综合变	10	200	83
12511	丰县	丰县范楼镇齐庄西综合变	10	200	81
12512	丰县	丰县范楼镇藤老家东综合变	10	200	21
12513	丰县	PMS_丰县范楼镇北楼综合变	10	400	15
12514	丰县	丰县范楼镇小齐庄综合变	10	200	116
12515	丰县	PMS_丰县范楼镇孟庄综合变	10	200	66
12516	丰县	丰县范楼镇范楼西北东综合变	10	200	0
12517	丰县	PMS_丰县范楼镇学府路综合变	10	400	76
12518	丰县	PMS_丰县范楼镇医院西综合变	10	400	210
12519	丰县	丰县范楼镇张庄综合变	10	200	56
12520	丰县	丰县范楼镇徐庄综合变	10	200	1
12521	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾综合变	10	200	0
12522	丰县	PMS_丰县范楼镇胡楼综合变胡楼1台片	10	200	2
12523	丰县	丰县范楼镇临府路综合变	10	200	38
12524	丰县	PMS_丰县范楼镇陈楼综合变	10	400	265
12525	丰县	丰县范楼镇胡楼综合变	10	200	0
12526	丰县	丰县范楼镇蒋湾南综合变	10	200	0
12527	丰县	PMS_丰县范楼镇黄坝西南综合变	10	400	208
12528	丰县	PMS_丰县范楼镇黄坝东综合变	10	400	193
12529	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄东综合变	10	400	190
12530	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄西综合变	10	200	42
12531	丰县	PMS_丰县范楼镇刘庄综合变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12532	丰县	PMS_丰县范楼镇秦庄综合变	10	400	172
12533	丰县	PMS_丰县范楼镇柳楼综合变	10	200	0
12534	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套东综合变	10	200	0
12535	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南综合变	10	400	218
12536	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套西综合变	10	400	185
12537	丰县	PMS_丰县范楼镇梁庄综合变	10	400	144
12538	丰县	PMS_丰县范楼镇骆庄综合变	10	200	0
12539	丰县	丰县范楼镇范楼西南综合变	10	400	130
12540	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼中综合变	10	400	83
12541	丰县	丰县范楼镇范楼东南综合变	10	200	20
12542	丰县	PMS_丰县范楼镇汪大庄东综合变	10	200	4
12543	丰县	丰县范楼镇汪楼东综合变	10	200	0
12544	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼西综合变	10	200	47
12545	睢宁	桃园马厂中台抽水台	10	200	96
12546	睢宁	桃园凌集中综合变	10	200	56
12547	睢宁	桃园邱湖南台综合变	10	200	113
12548	睢宁	桃园汤庄东台	10	200	86
12549	睢宁	桃园位庄西台综合变	10	80	25
12550	睢宁	PMS_桃园鲁庙农网台	10	400	268
12551	睢宁	桃园李楼西北台综合变	10	100	32
12552	睢宁	桃园彭井东台	10	400	76
12553	睢宁	PMS_桃园前赵综合变	10	200	54
12554	睢宁	桃园王桥南综合变	10	200	40
12555	睢宁	桃园前彭南台	10	200	6
12556	睢宁	PMS_桃园仔仙南台	10	200	10
12557	睢宁	桃园仔仙北台	10	200	74
12558	睢宁	桃园袁海西台	10	160	12
12559	睢宁	PMS_桃园任庙村部台	10	400	178
12560	睢宁	PMS_桃园西湖567队台	10	200	102
12561	睢宁	桃园邱湖村部台	10	100	0
12562	睢宁	桃园位楼北台	10	200	16
12563	睢宁	桃园朱集街道公用南台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12564	睢宁	PMS_桃园周河中台	10	200	0
12565	睢宁	桃园马厂北台	10	200	95
12566	睢宁	PMS_桃园马厂中台	10	200	82
12567	睢宁	PMS_桃园彭艾苗庄农网台	10	200	141
12568	睢宁	桃园卓后村部台	10	400	6
12569	睢宁	桃园卓后西台	10	400	59
12570	睢宁	桃园卓前北台	10	400	118
12571	睢宁	桃园仔仙西台	10	200	0
12572	睢宁	PMS_桃园常台单相变	10	400	98
12573	睢宁	PMS_桃园金庄单相变	10	200	65
12574	睢宁	桃园位圩北台	10	200	141
12575	睢宁	PMS_桃园朱集街北台	10	400	50
12576	睢宁	桃园先锋东北台综合变	10	400	8
12577	睢宁	PMS_桃园凌集王庄台	10	100	21
12578	睢宁	桃园湖滩北台综合变	10	200	97
12579	睢宁	PMS_桃园位圩2#变	10	250	0
12580	睢宁	PMS_桃园位圩南台综合变	10	200	74
12581	睢宁	桃园朱集综合变	10	200	32
12582	睢宁	桃园刘楼北台综合变	10	200	15
12583	睢宁	PMS_桃园陈集西南台	10	200	96
12584	睢宁	PMS_桃园外环路东台	10	400	124
12585	睢宁	PMS_桃园西湖东台	10	400	0
12586	睢宁	桃园七队北台	10	400	153
12587	睢宁	PMS_桃园后台东台（新增）台	10	200	53
12588	睢宁	桃园凌集2号变	10	200	53
12589	睢宁	PMS_桃园九队台	10	400	51
12590	睢宁	桃园二队北台	10	400	77
12591	睢宁	桃园三队东台	10	400	7
12592	睢宁	PMS_桃园六队台	10	315	0
12593	睢宁	桃园五队台	10	400	110
12594	睢宁	PMS_桃园打刘台	10	200	10
12595	睢宁	桃园朱集街道西台	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12596	睢宁	桃园老供电所门前台	10	630	49
12597	睢宁	PMS_桃园陈集南台	10	200	54
12598	睢宁	PMS_桃园朱集街道南台	10	400	105
12599	睢宁	桃园街道东台	10	400	122
12600	睢宁	PMS_桃园常庄西北台	10	200	48
12601	睢宁	PMS_桃园鲁庙南台	10	200	84
12602	睢宁	桃园常台南台	10	200	0
12603	睢宁	PMS_桃园旧朱集东台	10	200	58
12604	睢宁	桃园马厂桥头台	10	250	45
12605	睢宁	PMS_桃园湖滩小庄台	10	200	84
12606	睢宁	PMS_桃园前赵东台	10	200	0
12607	睢宁	PMS_桃园彭艾东台	10	200	112
12608	睢宁	PMS_桃园湖滩西南台	10	200	108
12609	睢宁	PMS_桃园小楼薛马台	10	200	0
12610	睢宁	PMS_桃园丁牙东南台	10	200	36
12611	睢宁	PMS_桃园任庙北台	10	200	84
12612	睢宁	桃园袁海中台	10	200	74
12613	睢宁	PMS_桃园先锋朱瓦台	10	200	50
12614	睢宁	PMS_桃园周河村东北台	10	200	0
12615	睢宁	桃园邱湖北台	10	400	69
12616	睢宁	PMS_桃园袁店西北台	10	200	14
12617	睢宁	桃园凌集北台	10	400	179
12618	睢宁	PMS_桃园马厂四组台	10	200	29
12619	睢宁	PMS_桃园吕洼谢庄台	10	200	88
12620	睢宁	PMS_桃园凌集南台	10	200	36
12621	睢宁	PMS_桃园卓前村部台	10	200	31
12622	睢宁	PMS_桃园大许西台	10	200	37
12623	睢宁	桃园西湖东南台	10	400	142
12624	睢宁	桃园丁牙西台	10	400	0
12625	睢宁	PMS_桃园宋楼东北台	10	200	78
12626	睢宁	桃园袁海扶贫台	10	400	107
12627	睢宁	PMS_桃园姚洼北台	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12628	睢宁	PMS_桃园宋楼东南台	10	200	33
12629	睢宁	PMS_桃园任庙西台	10	200	89
12630	睢宁	PMS_桃园卓后北台	10	200	0
12631	睢宁	桃园邢庄北台综合变	10	200	101
12632	睢宁	PMS_桃园宋楼南台	10	200	115
12633	睢宁	PMS_桃园前赵西台	10	200	24
12634	睢宁	PMS_桃园白庄东台	10	200	84
12635	睢宁	PMS_桃园白庄新庄台	10	200	85
12636	睢宁	PMS_桃园卓后新庄台	10	200	74
12637	睢宁	PMS_桃园陆湾村部台	10	200	33
12638	睢宁	桃园李楼南台	10	400	133
12639	睢宁	PMS_桃园邱湖东北台	10	200	94
12640	睢宁	PMS_桃园马厂西北台	10	200	6
12641	睢宁	PMS_桃园陆湾村东台	10	200	58
12642	睢宁	桃园周河村部台	10	400	239
12643	睢宁	PMS_桃园小时村部台	10	200	66
12644	睢宁	PMS_桃园姚洼西南台	10	200	87
12645	睢宁	PMS_桃园蒋东西台	10	200	99
12646	睢宁	PMS_桃园后台村部台	10	200	72
12647	睢宁	PMS_桃园后台南台	10	200	91
12648	睢宁	PMS_桃园大许南台	10	200	0
12649	睢宁	桃园西湖镇南一队台	10	400	169
12650	睢宁	桃园三队台	10	400	240
12651	睢宁	PMS_桃园任庙东台	10	200	33
12652	睢宁	PMS_桃园王桥村部台	10	200	0
12653	睢宁	PMS_桃园王桥扶贫台	10	200	0
12654	睢宁	PMS_桃园前赵北台	10	200	87
12655	睢宁	PMS_桃园前赵村部台	10	200	63
12656	睢宁	桃园小楼西台	10	200	0
12657	睢宁	PMS_桃园李楼北台	10	200	28
12658	睢宁	PMS_桃园街道中台新增台	10	400	121
12659	睢宁	桃园村一组台	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12660	睢宁	PMS_桃园政府门前台	10	200	103
12661	睢宁	桃园陈集西北台	10	400	235
12662	睢宁	桃园金庄二组台	10	200	0
12663	睢宁	PMS_桃园前彭东台	10	200	48
12664	睢宁	PMS_桃园蒋西东台	10	200	16
12665	睢宁	桃园苏河村部台	10	200	11
12666	睢宁	桃园西湖镇南一队北台	10	200	94
12667	睢宁	桃园刘楼南小台	10	400	50
12668	睢宁	桃园刘楼刘庄台	10	200	27
12669	睢宁	桃园苏河东南台	10	200	79
12670	睢宁	PMS_桃园魏庄西南台新增台	10	200	42
12671	睢宁	桃园邱湖东南台	10	400	204
12672	睢宁	PMS_桃园邱湖西南台新增台	10	200	67
12673	睢宁	桃园卓后西南台	10	400	166
12674	睢宁	PMS_桃园任庙西南台新增台	10	200	90
12675	睢宁	PMS_桃园任庙南台新增台	10	200	28
12676	睢宁	桃园街道东南台	10	400	137
12677	睢宁	桃园凌集王庄东台	10	400	96
12678	睢宁	PMS_桃园凌集东南台	10	200	18
12679	睢宁	桃园李楼北台56组台	10	400	187
12680	睢宁	PMS_桃园苏河魏庄台	10	200	99
12681	睢宁	PMS_桃园胡滩小区台	10	200	80
12682	睢宁	PMS_桃园彭艾苗庄中台	10	200	41
12683	睢宁	桃园汤庄西北台	10	200	48
12684	睢宁	桃园西湖南台2号变台	10	200	39
12685	睢宁	PMS_桃园袁店东台	10	200	21
12686	睢宁	PMS_桃园卓前北台新增台	10	200	68
12687	睢宁	桃园白庄南台新增台	10	200	53
12688	睢宁	PMS_桃园朱集街道北台新增台	10	400	163
12689	睢宁	桃园朱集三组台	10	200	0
12690	睢宁	PMS_桃园外环路北台	10	400	126
12691	睢宁	PMS_桃园三队南台新增台	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12692	睢宁	PMS_桃园位圩综合变	10	200	22
12693	睢宁	桃园仔仙位庄台	10	200	74
12694	睢宁	桃园位圩西南台	10	400	192
12695	睢宁	PMS_桃园袁海卓威台	10	200	25
12696	睢宁	桃园后台村部新增（北台）台	10	400	201
12697	睢宁	PMS_桃园后台中台新增台	10	200	50
12698	睢宁	PMS_桃园任庙东台新增台	10	200	48
12699	睢宁	桃园西湖567队南台	10	200	103
12700	睢宁	PMS_桃园金庄扶贫台新增台	10	200	99
12701	睢宁	PMS_桃园金庄农网台新增台	10	200	48
12702	睢宁	PMS_桃园位圩二组台	10	200	37
12703	睢宁	PMS_桃园蒋东张班西台	10	200	88
12704	睢宁	PMS_桃园蒋湖东台	10	200	98
12705	睢宁	桃园蒋湖西台	10	200	117
12706	睢宁	PMS_桃园先锋八组台	10	200	4
12707	睢宁	桃园位庄三组台	10	315	165
12708	睢宁	PMS_桃园袁店西台	10	200	48
12709	睢宁	PMS_桃园袁店中台	10	200	0
12710	睢宁	PMS_桃园姚洼彭庄台	10	200	129
12711	睢宁	PMS_桃园后台村小姚台	10	200	89
12712	睢宁	PMS_桃园后台村王珍台	10	200	89
12713	睢宁	PMS_桃园金庄一组台	10	200	95
12714	睢宁	桃园后台官塘台	10	400	240
12715	睢宁	桃园后台官塘南台	10	200	0
12716	睢宁	PMS_桃园丁牙南台	10	400	19
12717	睢宁	PMS_桃园丁牙小许南台	10	200	78
12718	睢宁	PMS_桃园位洼村东北台	10	200	98
12719	睢宁	桃园位洼村东南台	10	400	214
12720	睢宁	PMS_桃园位洼村中东台	10	200	64
12721	睢宁	PMS_桃园常台东南台	10	200	0
12722	睢宁	PMS_桃园前赵西南台	10	200	105
12723	睢宁	PMS_桃园王桥西南台	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12724	睢宁	PMS_桃园仔仙村部南台	10	200	25
12725	睢宁	PMS_桃园仔仙村小仔仙台	10	200	109
12726	睢宁	桃园旧朱集东北台	10	400	0
12727	睢宁	PMS_桃园汤庄洪场台	10	200	111
12728	睢宁	PMS_桃园蒋西西台	10	200	32
12729	睢宁	PMS_桃园姚洼南台	10	200	45
12730	睢宁	桃园姚洼西台	10	400	239
12731	睢宁	PMS_桃园陈集北台	10	200	97
12732	睢宁	PMS_桃园彭井东北台	10	200	56
12733	睢宁	PMS_桃园彭井西北台	10	200	8
12734	睢宁	PMS_桃园袁海北台	10	200	11
12735	睢宁	PMS_桃园常台西北台	10	200	65
12736	睢宁	PMS_桃园小时东南台	10	200	8
12737	睢宁	PMS_桃园姜庄东台	10	200	69
12738	睢宁	桃园邢庄中台	10	400	248
12739	睢宁	PMS_桃园袁店东南台	10	200	56
12740	睢宁	PMS_桃园凌集王庄西台	10	200	13
12741	睢宁	PMS_桃园陆湾张庄台	10	200	0
12742	睢宁	PMS_桃园朱集街道中台	10	400	162
12743	睢宁	PMS_桃园朱集街道西北台	10	400	104
12744	睢宁	PMS_桃园陈集一队台	10	400	255
12745	睢宁	PMS_桃园白庄西南台	10	200	53
12746	睢宁	PMS_桃园南环路台	10	200	70
12747	睢宁	桃园西湖西南台	10	200	0
12748	睢宁	桃园湖滩西北台	10	200	96
12749	睢宁	PMS_桃园马厂荣庙台	10	200	55
12750	睢宁	PMS_桃园马厂小陈台	10	200	87
12751	睢宁	PMS_桃园朱集街道中心台	10	400	57
12752	睢宁	PMS_桃园金庄南台综合变	10	200	0
12753	睢宁	PMS_桃园陈集东北台	10	200	77
12754	睢宁	PMS_桃园陈集六队台	10	200	39
12755	睢宁	PMS_桃园陈集中台	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12756	睢宁	PMS_桃园姚洼朱庄台	10	200	45
12757	睢宁	PMS_桃园位圩东北台	10	200	43
12758	睢宁	PMS_桃园位庄一组台	10	200	65
12759	睢宁	PMS_桃园凌集西中台	10	200	88
12760	睢宁	PMS_桃园凌集西南台	10	200	99
12761	睢宁	PMS_桃园吕洼三队台	10	200	0
12762	睢宁	PMS_桃园朱集先锋二组台	10	200	0
12763	睢宁	PMS_桃园邢庄东南台	10	200	78
12764	睢宁	PMS_桃园邱湖中台	10	200	76
12765	睢宁	PMS_桃园陆湾陆前台	10	200	84
12766	睢宁	PMS_桃园马厂二组台	10	200	58
12767	睢宁	PMS_桃园朱集粮管所门前台	10	400	118
12768	睢宁	PMS_桃园苏河李庄台	10	200	109
12769	睢宁	桃园旧朱集西台	10	400	126
12770	睢宁	PMS_桃园李楼三组台	10	200	47
12771	睢宁	PMS_桃园李楼南小台	10	200	80
12772	睢宁	PMS_桃园王桥二组台	10	200	103
12773	睢宁	PMS_桃园王桥宋庄东台	10	200	79
12774	睢宁	PMS_桃园白庄杨庄台	10	200	117
12775	睢宁	PMS_桃园白庄梅庄台	10	200	7
12776	睢宁	桃园金庄东台2号变	10	200	0
12777	睢宁	桃园金庄三组台	10	400	14
12778	睢宁	桃园仔仙西北台	10	400	3
12779	睢宁	PMS_桃园前赵六队台	10	200	73
12780	睢宁	PMS_桃园卓前九队台	10	200	6
12781	睢宁	PMS_桃园卓后西北台	10	200	109
12782	睢宁	桃园位洼南台	10	400	121
12783	睢宁	PMS_桃园西湖567队中台	10	400	255
12784	睢宁	桃园丁牙北台	10	400	203
12785	睢宁	桃园前彭四组台	10	400	218
12786	睢宁	PMS_桃园大许东台	10	200	75
12787	睢宁	桃园宋楼新村东台	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12788	睢宁	PMS_桃园宋楼新村台	10	200	55
12789	睢宁	PMS_桃园宋楼西南台	10	200	0
12790	睢宁	PMS_桃园小时一组台	10	200	111
12791	睢宁	PMS_桃园小时南小台	10	200	31
12792	睢宁	桃园袁海朱班台	10	400	174
12793	睢宁	PMS_桃园张班东台	10	200	30
12794	睢宁	PMS_桃园张班中台	10	200	0
12795	睢宁	PMS_桃园袁海刘庄台	10	200	0
12796	睢宁	PMS_桃园打刘东南台	10	200	57
12797	睢宁	PMS_桃园打刘西南台	10	200	99
12798	睢宁	PMS_桃园汤庄南台	10	200	59
12799	睢宁	PMS_桃园洪庄西台	10	200	73
12800	睢宁	桃园蒋西东南台	10	200	114
12801	丰县	丰县范楼镇小娄子综合变	10	400	90
12802	丰县	丰县范楼镇丁四楼综合变	10	200	0
12803	丰县	PMS_丰县范楼镇丁庄前综合变	10	200	13
12804	丰县	丰县范楼镇丁三楼东综合变	10	200	16
12805	丰县	PMS_丰县范楼镇努楼综合变	10	200	0
12806	丰县	PMS_丰县范楼镇小郭楼综合变	10	200	80
12807	丰县	PMS_丰县范楼镇长顺西南综合变	10	400	0
12808	丰县	丰县范楼镇孟庄村姜庄综合变	10	400	143
12809	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼村野厂子	10	200	8
12810	丰县	丰县范楼镇丁三楼西综合变	10	200	53
12811	丰县	丰县范楼镇欧庄综合变	10	200	5
12812	丰县	丰县范楼镇千井村千井东	10	200	113
12813	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄村袁庄北	10	400	159
12814	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄村十姓庄西	10	400	171
12815	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄村十姓庄东	10	400	156
12816	丰县	丰县范楼镇金陵村小新庄东综合变	10	400	121
12817	丰县	丰县范楼镇齐庄村腾老家西综合变	10	400	171
12818	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇范楼村费庄	10	200	50
12819	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵花园小区2#箱变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12820	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵花园小区1#箱变	10	630	248
12821	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵花园小区3#箱变	10	630	393
12822	丰县	丰县范楼镇小杨洼南综合变	10	200	34
12823	丰县	丰县范楼镇汪小庄综合变	10	200	101
12824	丰县	丰县范楼镇耿庄村大楼台区	10	200	112
12825	丰县	丰县范楼镇黄坝村黄坝西台区	10	315	10
12826	丰县	丰县范楼镇果园村王庵南综合变	10	200	61
12827	丰县	丰县范楼镇果园村郭庄综合变	10	200	48
12828	丰县	PMS_丰县范楼镇平楼村平楼西台区	10	400	171
12829	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵村金陵花园台区	10	400	198
12830	丰县	PMS_丰县范楼镇牛庙村段庄综合变	10	200	51
12831	丰县	PMS_丰县范楼镇牛庙村宋园综合变	10	200	77
12832	丰县	丰县范楼镇京庄村京庄西北综合变	10	400	161
12833	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾村腰庄台区	10	200	20
12834	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套村韩庄南台区	10	400	179
12835	丰县	PMS_丰县范楼镇丁寨村丁寨西	10	200	77
12836	丰县	丰县范楼镇李庄村李庄综合变	10	400	237
12837	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园村桃园西台区	10	200	35
12838	丰县	丰县范楼镇王庄村丁单楼综合变	10	200	0
12839	丰县	PMS_丰县范楼镇耿庄村耿庄台区	10	200	0
12840	丰县	PMS_丰县范楼镇丁寨村吴庄台区	10	200	27
12841	丰县	丰县范楼镇京庄村京庄北台区	10	200	0
12842	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾村前蒋湾台区	10	200	65
12843	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼所公变台区	10	200	56
12844	丰县	丰县范楼镇汪大庄西综合变	10	200	0
12845	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园村许楼东台区	10	200	39
12846	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园东综合变	10	400	162
12847	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄村王庄东台区	10	200	93
12848	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄村小胡楼台区	10	400	156
12849	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄村袁庄南台区	10	400	97
12850	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼村小胡楼台区	10	200	0
12851	丰县	PMS_丰县范楼镇大杨洼西综合变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12852	丰县	PMS_丰县范楼镇后王庄东综合变	10	200	0
12853	丰县	PMS_丰县范楼镇前王庄东综合变	10	400	212
12854	丰县	PMS_丰县范楼镇黄村集村齐庄西综合变	10	200	0
12855	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼七队综合变	10	200	0
12856	丰县	丰县范楼镇小新庄西综合变	10	200	0
12857	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼三队综合变	10	400	204
12858	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄东综合变	10	200	0
12859	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄东综合变	10	400	231
12860	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵综合变	10	400	77
12861	丰县	丰县范楼镇金陵南综合变	10	200	0
12862	丰县	丰县范楼镇汪楼村汪楼北2综合变	10	200	103
12863	丰县	PMS_丰县范楼镇徐楼综合变	10	400	137
12864	丰县	丰县范楼镇富庄北综合变	10	200	117
12865	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵东综合变	10	400	92
12866	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄综合变	10	200	94
12867	丰县	PMS_丰县范楼镇虺城西综合变	10	200	39
12868	丰县	PMS_丰县范楼镇丁庄后综合变	10	200	49
12869	丰县	PMS_丰县范楼镇耿庄新农村台区	10	400	143
12870	丰县	PMS_丰县范楼镇程庄北综合变	10	200	8
12871	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼二队综合变	10	400	142
12872	丰县	丰县范楼镇齐阁村齐阁前队综合变	10	200	0
12873	丰县	PMS_丰县范楼镇齐阁村齐阁中综合变	10	200	90
12874	丰县	PMS_丰县范楼镇马楼西北综合变	10	200	19
12875	丰县	PMS_丰县范楼镇千井一队综合变	10	400	40
12876	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄村王庄东南综合变	10	200	65
12877	丰县	丰县范楼镇郭塘南综合变	10	315	47
12878	丰县	丰县范楼镇朱湾南台区	10	400	131
12879	丰县	丰县范楼镇王集综合变	10	200	24
12880	丰县	丰县范楼镇朱湾东台区	10	400	96
12881	丰县	PMS_丰县范楼镇腰庄1综合变	10	200	19
12882	丰县	丰县范楼镇小胡楼西综合变	10	200	0
12883	丰县	PMS_丰县范楼镇虺城东北台区	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12884	丰县	丰县范楼镇王庄中台区	10	200	67
12885	丰县	丰县范楼镇刘洼前区综合变	10	200	51
12886	丰县	丰县范楼镇刘洼后综合变	10	200	0
12887	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼东综合变	10	200	0
12888	丰县	PMS_丰县范楼镇牛庙南综合变	10	400	170
12889	丰县	丰县范楼镇前王庄台区	10	200	74
12890	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄北综合变	10	400	206
12891	丰县	丰县范楼镇蒋庄综合变	10	200	23
12892	丰县	丰县范楼镇秦王口东台区	10	200	0
12893	丰县	丰县范楼镇徐楼后综合变	10	200	50
12894	丰县	PMS_丰县范楼镇菜园综合变	10	400	170
12895	丰县	丰县范楼镇张庄中台区	10	400	229
12896	丰县	丰县范楼镇汪楼西北综合变	10	200	84
12897	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼前综合变	10	200	79
12898	丰县	丰县范楼镇后李庄西综合变	10	400	182
12899	丰县	丰县范楼镇前蒋湾南综合变	10	200	47
12900	丰县	PMS_丰县范楼镇长顺路北东综合变	10	400	181
12901	丰县	丰县范楼镇邓庄西南综合变	10	200	93
12902	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼五队综合变	10	400	98
12903	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾西南综合变	10	200	0
12904	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾北综合变	10	200	67
12905	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾东北综合变	10	200	51
12906	丰县	PMS_丰县范楼镇大楼北综合变	10	200	0
12907	丰县	丰县范楼镇后岔口西综合变	10	400	150
12908	丰县	丰县范楼镇夸庄综合变	10	200	38
12909	丰县	PMS_丰县范楼镇和谐家园1#综合变	10	400	134
12910	丰县	PMS_丰县范楼镇和谐家园2#综合变	10	400	100
12911	丰县	PMS_丰县范楼镇和谐家园3#综合变	10	630	329
12912	丰县	丰县范楼镇欧庄北综合变	10	400	0
12913	丰县	丰县范楼镇沙楼东综合变	10	200	32
12914	丰县	PMS_丰县范楼镇陈楼西综合变	10	200	98
12915	丰县	PMS_丰县范楼镇李庄北综合变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12916	丰县	PMS_丰县范楼镇振兴路东综合变	10	400	109
12917	丰县	丰县范楼镇学府路南综合变	10	400	41
12918	丰县	PMS_丰县范楼镇梁庄南综合变	10	200	18
12919	丰县	PMS_丰县范楼镇陈目中综合变	10	200	62
12920	丰县	丰县范楼镇腰庄综合变	10	400	137
12921	丰县	丰县范楼镇京庄中综合变	10	400	112
12922	丰县	PMS_丰县范楼镇丁三楼中综合变	10	200	25
12923	丰县	PMS_丰县范楼镇张花楼西综合变	10	200	33
12924	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄西北综合变	10	200	0
12925	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨南综合变	10	400	207
12926	丰县	PMS_丰县范楼镇秦王口中	10	200	93
12927	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵东北综合变	10	400	116
12928	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵桥北综合变	10	400	36
12929	丰县	丰县范楼镇范楼街西综合变	10	400	181
12930	丰县	PMS_丰县范楼镇刘洼一综合变	10	400	241
12931	丰县	PMS_丰县范楼镇马庄北综合变	10	200	0
12932	丰县	PMS_丰县范楼镇刘洼三综合变	10	400	233
12933	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵桥南综合变1	10	200	107
12934	丰县	PMS_丰县范楼镇新庄北综合变	10	200	65
12935	丰县	丰县范楼镇临府路北综合变	10	400	78
12936	丰县	丰县范楼镇牛庙北综合变	10	200	28
12937	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄2号综合变	10	200	40
12938	丰县	丰县范楼镇程庄南综合变	10	200	23
12939	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄西北综合变	10	200	9
12940	丰县	PMS_丰县范楼镇齐阁新区1台区	10	200	42
12941	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄中综合变	10	200	31
12942	丰县	丰县范楼镇刘庄南综合变	10	200	0
12943	丰县	丰县范楼镇杨洼北综合变	10	200	0
12944	丰县	PMS_丰县范楼镇政府综合变	10	400	25
12945	丰县	丰县范楼镇丁四楼北综合变	10	315	112
12946	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二2综合变	10	200	87
12947	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄2综合变	10	315	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12948	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄西3综合变	10	315	164
12949	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄生态园综合变	10	315	177
12950	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼北综合变	10	200	67
12951	丰县	PMS_丰县范楼镇郭塘京庄2综合变	10	315	130
12952	丰县	PMS_丰县范楼镇刘洼四综合变	10	400	137
12953	丰县	丰县范楼镇努楼东南综合变	10	400	247
12954	丰县	PMS_丰县范楼镇前岔口东综合变	10	200	71
12955	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄3号综合变	10	200	72
12956	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄1号综合变	10	200	50
12957	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨（新）综合变	10	200	49
12958	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄南综合变	10	200	35
12959	丰县	PMS_丰县范楼镇套李庄西综合变	10	200	54
12960	丰县	丰县范楼镇小郭楼北综合变	10	200	21
12961	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾东南综合变	10	400	171
12962	丰县	丰县范楼镇菜园东综合变	10	200	101
12963	丰县	PMS_丰县范楼镇黄坝西北综合变	10	315	124
12964	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄东北综合变	10	200	0
12965	丰县	PMS_丰县范楼镇滕老家综合变	10	200	0
12966	丰县	PMS_丰县范楼镇小新庄南综合变	10	200	68
12967	丰县	丰县范楼镇金陵桥南综合变	10	400	18
12968	丰县	丰县范楼镇范楼街南综合变	10	400	132
12969	丰县	PMS_丰县范楼镇陈目庄综合变.	10	315	176
12970	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼东1综合变	10	400	230
12971	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄1综合变	10	315	32
12972	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二3综合变	10	200	60
12973	丰县	丰县范楼镇黄坝北综合变	10	400	216
12974	丰县	丰县范楼镇郭塘1综合变	10	315	155
12975	丰县	丰县范楼镇韩庄南2综合变	10	315	109
12976	丰县	丰县范楼镇丁四楼西综合变	10	315	188
12977	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼东综合变.	10	200	89
12978	丰县	丰县范楼镇京庄东北综合变	10	315	133
12979	丰县	PMS_丰县范楼镇郭塘西北综合变	10	315	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12980	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二1综合变	10	200	0
12981	丰县	丰县范楼镇孙胡楼2综合变	10	200	36
12982	丰县	丰县范楼镇汪大庄南综合变	10	315	167
12983	丰县	丰县范楼镇黄坝中综合变	10	200	110
12984	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄西2综合变	10	315	145
12985	丰县	丰县范楼镇丁四楼东综合变	10	315	152
12986	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼西南综合变.	10	200	62
12987	丰县	丰县范楼镇郭庄综合变	10	400	220
12988	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼东2综合变	10	200	13
12989	丰县	丰县范楼镇汪小庄1综合变	10	400	225
12990	丰县	丰县范楼镇汪小庄2综合变	10	200	58
12991	丰县	PMS_丰县范楼镇刘楼3综合变	10	200	48
12992	丰县	PMS_丰县范楼镇刘楼4综合变	10	400	105
12993	丰县	丰县范楼镇刘庄北1综合变	10	200	78
12994	丰县	PMS_丰县范楼镇柳园京庄1综合变.	10	400	184
12995	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南1综合变	10	200	0
12996	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南2综合变	10	200	26
12997	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套西1综合变	10	200	44
12998	丰县	丰县范楼镇努楼东北综合变	10	200	10
12999	丰县	PMS_丰县范楼镇欧庄东南综合变	10	200	46
13000	丰县	丰县范楼镇汪新庄西北综合变	10	200	57
13001	丰县	丰县范楼镇秦王口北1综合变	10	400	199
13002	丰县	PMS_丰县范楼镇秦王口北2综合变	10	200	49
13003	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄综合变	10	200	68
13004	丰县	丰县范楼镇孙胡楼1综合变	10	200	35
13005	丰县	丰县范楼镇桃园北综合变	10	200	0
13006	丰县	丰县范楼镇秦庄东综合变	10	200	0
13007	丰县	丰县范楼镇蒋湾一台综合变	10	400	39
13008	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套西2综合变	10	200	28
13009	丰县	丰县范楼镇后李庄中综合变	10	200	4
13010	丰县	丰县范楼镇西南楼3综合变	10	200	20
13011	丰县	PMS_丰县范楼镇小齐庄1综合变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13012	丰县	丰县范楼镇小杨洼北综合变	10	400	196
13013	丰县	丰县范楼镇供电所综合变	10	400	173
13014	丰县	PMS_丰县范楼镇小张楼1综合变	10	200	17
13015	丰县	丰县范楼镇小朱湾东南综合变	10	200	69
13016	丰县	丰县范楼镇蒋湾西北综合变	10	400	189
13017	丰县	PMS_丰县范楼镇新庄南综合变	10	400	137
13018	丰县	PMS_丰县范楼镇新庄西综合变.	10	200	46
13019	丰县	丰县范楼镇幸福示范园综合变	10	400	273
13020	丰县	丰县范楼镇富庄西综合变	10	400	176
13021	丰县	PMS_丰县范楼镇许楼1综合变.	10	200	48
13022	丰县	PMS_丰县范楼镇许楼2综合变.	10	200	46
13023	丰县	丰县范楼镇杨洼东综合变	10	400	118
13024	丰县	丰县范楼镇袁庄南1综合变	10	200	82
13025	丰县	丰县范楼镇蒋湾南二综合变	10	400	189
13026	丰县	丰县范楼镇袁庄西综合变	10	200	0
13027	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨1综合变	10	400	249
13028	丰县	丰县范楼镇翟庄一队综合变	10	200	48
13029	丰县	PMS_丰县范楼镇张化楼1综合变	10	200	51
13030	丰县	PMS_丰县范楼镇张化楼2综合变.	10	200	46
13031	丰县	PMS_丰县范楼镇张化楼4综合变	10	200	30
13032	丰县	PMS_丰县范楼镇朱心庄1综合变	10	200	5
13033	丰县	PMS_丰县范楼镇朱心庄2综合变	10	200	60
13034	丰县	PMS_丰县范楼镇朱心庄3综合变	10	200	51
13035	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇1综合变	10	400	118
13036	丰县	丰县范楼镇范楼镇2综合变	10	400	0
13037	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇3南楼综合变	10	400	192
13038	丰县	丰县范楼镇范楼镇4综合变	10	400	133
13039	丰县	丰县范楼镇范楼镇5综合变	10	400	158
13040	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇6综合变	10	400	123
13041	丰县	丰县范楼镇李庄四队综合变	10	400	207
13042	丰县	丰县范楼镇李庄西北综合变	10	400	195
13043	丰县	丰县范楼镇李庄南综合变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13044	丰县	丰县范楼镇老街口西北综合变	10	400	105
13045	丰县	丰县范楼镇徐平楼东综合变	10	400	191
13046	丰县	丰县范楼镇徐平楼北综合变	10	200	79
13047	丰县	丰县范楼镇徐平楼东北综合变	10	400	162
13048	丰县	丰县范楼镇平楼三队综合变	10	200	12
13049	丰县	丰县范楼镇腰庄南综合变	10	200	16
13050	丰县	PMS_丰县范楼镇胡庄北综合变	10	200	22
13051	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄东南综合变	10	200	10
13052	丰县	PMS_丰县范楼镇书香家园1#综合变	10	630	423
13053	丰县	PMS_丰县范楼镇书香家园2#综合变	10	630	268
13054	丰县	PMS_丰县范楼镇齐阁新区2台区	10	400	129
13055	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄南（西北）台区	10	400	68
13056	丰县	丰县范楼镇范楼东南公变	10	400	147
13057	睢宁	PMS_桃园蒋西河庄台	10	200	99
13058	睢宁	桃园西湖村部台	10	400	178
13059	睢宁	PMS_桃园鲁庙东南台	10	200	106
13060	睢宁	PMS_桃园邢庄东台	10	200	72
13061	睢宁	桃园七队南台	10	200	108
13062	睢宁	PMS_桃园周河村部西台	10	200	99
13063	睢宁	PMS_桃园朱集街道老供电所台	10	200	26
13064	睢宁	PMS_桃园前彭中台	10	200	121
13065	睢宁	PMS_桃园小时二组台	10	200	69
13066	睢宁	PMS_桃园吕洼四队台	10	200	36
13067	睢宁	PMS_桃园西湖南外环路北台	10	400	0
13068	睢宁	PMS_桃园常庄姜庄台	10	200	96
13069	睢宁	PMS_桃园汤庄东南台	10	200	67
13070	睢宁	PMS_桃园位洼中心台	10	400	208
13071	睢宁	PMS_桃园镇政府箱变	10	630	84
13072	睢宁	PMS_桃园镇蟠桃园箱变	10	630	275
13073	睢宁	PMS_桃园丁牙二队台	10	200	115
13074	睢宁	PMS_桃园丁牙东北台	10	200	65
13075	睢宁	桃园外环路南台	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13076	睢宁	桃园朱集中学门前变	10	400	102
13077	睢宁	桃园白庄小胡庄台	10	400	160
13078	睢宁	PMS_桃园桃中家属院箱变	10	630	285
13079	睢宁	桃园宋楼中心箱变	10	500	302
13080	睢宁	PMS_桃园镇金庄小区1#箱变	10	630	286
13081	睢宁	桃园朱集二园小区台	10	200	75
13082	睢宁	PMS_桃园蒋湖东南台	10	200	46
13083	睢宁	PMS_桃园宋楼一组台	10	200	54
13084	睢宁	桃园西湖南一队南台	10	400	208
13085	睢宁	PMS_桃园卓前东南台	10	400	101
13086	睢宁	PMS_桃园朱集街道中台2号变	10	200	1
13087	睢宁	桃园西湖外环路西台	10	200	101
13088	睢宁	PMS_桃园西湖七队台	10	200	66
13089	睢宁	桃园袁海卓威北台	10	400	48
13090	睢宁	PMS_桃园陈集八队台	10	400	182
13091	睢宁	桃园卓前十队台	10	400	247
13092	睢宁	桃园陈集二队台	10	400	237
13093	睢宁	PMS_桃园鲁庙北台	10	400	283
13094	睢宁	PMS_桃园陈集四队台	10	400	246
13095	睢宁	PMS_桃园陈集五队台	10	400	269
13096	睢宁	桃园汤庄三队台	10	400	115
13097	睢宁	PMS_桃园汤庄综合台	10	400	207
13098	睢宁	PMS_桃园小时彭庄台	10	400	184
13099	睢宁	桃园鲁庙西北台	10	200	71
13100	睢宁	PMS_桃园桃中2号变	10	200	1
13101	睢宁	PMS_桃园姚洼老虎庙台	10	200	105
13102	睢宁	PMS_桃园汤庄村部2号变	10	400	248
13103	睢宁	PMS_桃园任庙西台2号变	10	400	243
13104	睢宁	PMS_桃园金庄宋庄台	10	200	93
13105	睢宁	桃园常台东台2号变	10	200	0
13106	睢宁	PMS_桃园六队东队箱变	10	630	161
13107	睢宁	PMS_桃园袁海一队台	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13108	睢宁	PMS_桃园朱集小区门前2号变	10	200	77
13109	睢宁	PMS_桃园宋楼小区东台	10	400	207
13110	睢宁	PMS_桃园西湖西南台2号变	10	400	221
13111	睢宁	桃园西湖六队台	10	400	255
13112	睢宁	桃园西湖北台3号变	10	200	100
13113	睢宁	PMS_桃园鲁庙二队台	10	400	265
13114	睢宁	PMS_桃园陈集一队南台	10	400	61
13115	睢宁	桃园金庄二组北台	10	200	0
13116	睢宁	桃园周河西台2号变台	10	200	36
13117	睢宁	PMS_桃园姚洼常庄台	10	400	228
13118	睢宁	PMS_桃园丁牙西南台	10	400	71
13119	睢宁	PMS_桃园朱集街道小楼五组台	10	400	0
13120	睢宁	桃园金庄一组北台	10	630	160
13121	睢宁	PMS_桃园朱集街道小楼四组台	10	400	75
13122	睢宁	PMS_桃园蒋湖北台	10	400	247
13123	睢宁	桃园鲁庙四队台	10	200	92
13124	睢宁	桃园陈集七队台	10	400	234
13125	睢宁	PMS_桃园陈集九队台	10	400	227
13126	睢宁	桃园打刘西北台2号	10	200	60
13127	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区6号箱变	10	500	215
13128	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区4号箱变	10	500	280
13129	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区2号箱变	10	500	284
13130	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区1号箱变	10	500	307
13131	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区7号箱变	10	500	336
13132	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区3号箱变	10	500	232
13133	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区5号箱变	10	500	286
13134	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区8号箱变	10	630	379
13135	睢宁	PMS_桃园西湖南外环路西南台	10	400	235
13136	睢宁	桃园西湖村部西台	10	200	0
13137	睢宁	PMS_桃园前赵四队台	10	200	103
13138	睢宁	桃园西湖大橡木业台综合变	10	400	75
13139	睢宁	桃园袁海村部台	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13140	睢宁	桃园常庄东南台	10	400	99
13141	睢宁	桃园徐庄安置小区1配4变	10	630	376
13142	睢宁	桃园徐庄安置小区1配2变	10	630	417
13143	睢宁	桃园徐庄安置小区1配3变	10	630	343
13144	睢宁	桃园徐庄安置小区1配1变	10	630	400
13145	睢宁	桃园世家1配1变	10	630	450
13146	睢宁	桃园世家1配3变	10	630	300
13147	睢宁	桃园世家1配4变	10	630	441
13148	睢宁	桃园世家1配2变	10	630	378
13149	睢宁	桃园汇金街1配4变	10	630	379
13150	睢宁	桃园汇金街1配3变	10	630	387
13151	睢宁	桃园汇金街1配2变	10	630	393
13152	睢宁	桃园汇金街1配1变	10	630	438
13153	睢宁	桃园丁牙小学门前台	10	400	173
13154	睢宁	桃园袁店东台新增	10	400	239
13155	睢宁	桃园常台东台新增	10	400	20
13156	睢宁	桃园苏河湖滩闸台	10	400	129
13157	睢宁	桃园王桥三组台	10	400	114
13158	睢宁	桃园邢庄大朱台	10	200	126
13159	睢宁	桃园陈集三队台	10	400	251
13160	睢宁	桃园镇蚕桑产业园西南台	10	400	8
13161	睢宁	桃园邱湖一组台	10	200	92
13162	睢宁	桃园位洼六队台	10	400	252
13163	睢宁	桃园邢庄台	10	200	128
13164	睢宁	桃园西湖西南台金庄三号变	10	200	105
13165	睢宁	桃园刘楼二组台金庄二号变	10	200	56
13166	睢宁	桃园九队南台金庄一号变	10	200	54
13167	睢宁	桃园周河南台金庄四号变	10	200	88
13168	睢宁	桃园苏河小区4#变	10	800	512
13169	睢宁	桃园苏河小区1#变	10	800	499
13170	睢宁	桃园苏河小区3#变	10	800	524
13171	睢宁	桃园苏河小区2#变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13172	睢宁	PMS_桃园先锋小区门前台	10	400	133
13173	睢宁	PMS_桃园吕洼西南台	10	200	32
13174	睢宁	PMS_桃园王桥东台	10	200	63
13175	睢宁	桃园袁店南台	10	200	0
13176	睢宁	PMS_桃园小楼东台	10	200	44
13177	睢宁	PMS_桃园袁店村部台	10	200	5
13178	睢宁	PMS_桃园袁店六组台	10	200	39
13179	睢宁	PMS_桃园袁店北台	10	200	0
13180	睢宁	PMS_桃园吕洼西台	10	400	67
13181	睢宁	桃园吕洼北台	10	400	164
13182	睢宁	PMS_桃园位庄中台	10	200	19
13183	睢宁	PMS_桃园位庄农网西台	10	200	93
13184	睢宁	PMS_桃园王桥扶贫西台	10	400	66
13185	睢宁	PMS_桃园旧朱集北台	10	400	105
13186	睢宁	PMS_桃园白庄南台	10	200	57
13187	睢宁	桃园先锋田庄台	10	400	87
13188	睢宁	桃园刘楼南台	10	400	119
13189	睢宁	桃园袁海东台	10	400	155
13190	睢宁	PMS_桃园位洼东台	10	200	47
13191	睢宁	PMS_桃园湖滩村部台	10	200	59
13192	睢宁	桃园湖滩北台	10	200	103
13193	睢宁	桃园常台东台	10	400	196
13194	睢宁	PMS_桃园陈集东南台	10	400	254
13195	睢宁	桃园蒋东东台新增台	10	200	1
13196	睢宁	PMS_桃园丁牙洪庄西北台	10	200	46
13197	睢宁	桃园打刘村西北台	10	400	228
13198	睢宁	PMS_桃园小时南台	10	200	10
13199	睢宁	PMS_桃园常庄西台	10	200	29
13200	睢宁	PMS_桃园常庄东台	10	400	185
13201	睢宁	桃园蒋西北台	10	400	232
13202	睢宁	PMS_桃园位洼中台	10	200	60
13203	睢宁	PMS_桃园陈集东台	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13204	睢宁	PMS_梁集商郝朱庄台	10	200	71
13205	睢宁	PMS_梁集梁行马庄台	10	200	63
13206	睢宁	PMS_梁集沈集梁庙东台	10	200	51
13207	睢宁	PMS_梁集梁庄西台	10	200	0
13208	睢宁	PMS_梁集王瓦董庄西台	10	200	80
13209	睢宁	PMS_梁集付楼南台	10	200	123
13210	睢宁	PMS_梁集高楼袁庄台	10	200	43
13211	睢宁	梁集高楼圩里西台	10	400	178
13212	睢宁	梁集高楼唐庄台	10	400	211
13213	睢宁	PMS_梁集大沙小邱台	10	200	72
13214	睢宁	梁集大沙邱前台	10	400	131
13215	睢宁	PMS_梁集大沙岳集台	10	200	71
13216	睢宁	梁集大沙胡庄台	10	400	259
13217	睢宁	PMS_梁集高楼农业园台	10	200	96
13218	睢宁	梁集光华新区台	10	400	82
13219	睢宁	PMS_梁集沈集梁庙西台	10	200	41
13220	睢宁	梁集刘圩宋庄台	10	250	9
13221	睢宁	梁集集西台	10	400	127
13222	睢宁	梁集梁圩刘圩台	10	400	99
13223	睢宁	PMS_梁集梁圩南台	10	200	36
13224	睢宁	PMS_梁集农科小厂台	10	200	73
13225	睢宁	PMS_梁集沈集大棚台	10	200	22
13226	睢宁	PMS_梁集张行东场台	10	200	65
13227	睢宁	梁集刘场张庄南台	10	400	0
13228	睢宁	PMS_梁集红杉路1#变	10	315	198
13229	睢宁	梁集周庄桥西台	10	200	69
13230	睢宁	PMS_梁集王行沙彭台	10	200	0
13231	睢宁	PMS_梁集刘圩街道西台	10	400	188
13232	睢宁	梁集刘圩北台	10	400	156
13233	睢宁	PMS_梁集余庄中台	10	200	33
13234	睢宁	梁集袁集东台	10	200	64
13235	睢宁	梁集袁集西台	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13236	睢宁	梁集余庄南台	10	100	0
13237	睢宁	PMS_梁集商郝南台	10	200	58
13238	睢宁	PMS_梁集商郝北台	10	200	68
13239	睢宁	梁集商郝西台	10	200	58
13240	睢宁	PMS_梁集商郝东台	10	200	67
13241	睢宁	梁集刘祠刘庄北台	10	200	0
13242	睢宁	PMS_梁集袁楼西台	10	200	62
13243	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配1变	10	630	131
13244	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配4变	10	630	131
13245	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配2变	10	630	131
13246	睢宁	梁集袁楼东台	10	400	176
13247	睢宁	梁集刘圩派出所台	10	400	154
13248	睢宁	PMS_梁集新建东台	10	200	62
13249	睢宁	梁集新建西台	10	200	52
13250	睢宁	梁集联群刘庄台	10	400	126
13251	睢宁	梁集王刘南台	10	200	33
13252	睢宁	梁集联群袁庄台	10	400	151
13253	睢宁	梁集王刘北台	10	200	26
13254	睢宁	梁集刘祠河崖台	10	400	144
13255	睢宁	PMS_梁集王行一组台	10	200	63
13256	睢宁	PMS_梁集商庄杜行台	10	200	67
13257	睢宁	梁集商庄东台	10	400	88
13258	睢宁	PMS_梁集商庄胡行台	10	200	50
13259	睢宁	梁集东联南台	10	200	36
13260	睢宁	PMS_梁集刘场乔庄台	10	400	232
13261	睢宁	PMS_梁集刘场胡庄台	10	400	230
13262	睢宁	PMS_梁集王瓦胡庄台	10	200	74
13263	睢宁	PMS_梁集八店万红台	10	200	42
13264	睢宁	梁集八店朱王吴台	10	200	0
13265	睢宁	梁集八店东台	10	400	169
13266	睢宁	梁集光华彭庄台	10	315	55
13267	睢宁	梁集光华梁庙台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13268	睢宁	梁集光华王楼台	10	200	8
13269	睢宁	梁集光华双井台	10	400	48
13270	睢宁	PMS_梁集睢魏路单相变	10	80	54
13271	睢宁	PMS_梁集七井井后台	10	200	96
13272	睢宁	梁集七井东刘台	10	200	8
13273	睢宁	梁集商郝郝庄台	10	200	91
13274	睢宁	PMS_梁集张行西场台	10	100	0
13275	睢宁	梁集商庄杜行北台	10	400	131
13276	睢宁	梁集魏湖王楼台	10	200	115
13277	睢宁	梁集联群许庄台	10	400	0
13278	睢宁	PMS_梁集农科车前台	10	200	89
13279	睢宁	PMS_梁集王瓦陈庄台	10	200	51
13280	睢宁	PMS_梁集王瓦三刘台	10	200	2
13281	睢宁	PMS_梁集张楼东台	10	200	56
13282	睢宁	PMS_梁集张楼西台	10	200	29
13283	睢宁	PMS_梁集李圩郭庄台	10	200	39
13284	睢宁	梁集毛庄张许台	10	200	64
13285	睢宁	PMS_梁集毛庄官庄台	10	200	48
13286	睢宁	梁集梁南李庄台	10	400	98
13287	睢宁	PMS_梁集胡圩台	10	200	1
13288	睢宁	梁集王行南台	10	400	196
13289	睢宁	梁集凌庄东台	10	200	53
13290	睢宁	PMS_梁集梁行罗庄台	10	200	34
13291	睢宁	PMS_梁集沈集西台	10	200	96
13292	睢宁	PMS_梁集沈集村部台	10	400	161
13293	睢宁	梁集沈集沈前台	10	200	0
13294	睢宁	PMS_梁集联群新村台	10	400	136
13295	睢宁	梁集联群戈庄台	10	200	81
13296	睢宁	梁集联群赵庄台	10	400	100
13297	睢宁	PMS_梁集仝圩赵庄台	10	200	111
13298	睢宁	PMS_梁集仝圩南台	10	200	48
13299	睢宁	梁集高楼后王台	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13300	睢宁	梁集高楼张庙台	10	400	181
13301	睢宁	PMS_梁集高楼圩里台	10	200	0
13302	睢宁	梁集高楼梁河台	10	400	163
13303	睢宁	PMS_梁集毛庄台	10	400	178
13304	睢宁	PMS_梁集李圩油坊台	10	200	88
13305	睢宁	PMS_梁集大沙东台	10	200	112
13306	睢宁	梁集大沙南台	10	200	76
13307	睢宁	PMS_梁集大沙街道台	10	200	32
13308	睢宁	PMS_梁集仝圩村部台	10	400	145
13309	睢宁	梁集赵丁西台	10	315	0
13310	睢宁	梁集赵丁中台	10	400	227
13311	睢宁	PMS_梁集赵丁东台	10	200	56
13312	睢宁	梁集梨园南台	10	200	41
13313	丰县	丰县范楼镇齐阁新村东一综合变	10	400	154
13314	丰县	PMS_丰县范楼镇街北台区	10	400	170
13315	丰县	PMS_丰县范楼镇街东台区	10	400	221
13316	丰县	丰县范楼镇丁三楼西南台区	10	400	212
13317	丰县	丰县范楼镇（贾吴庄）梁心庄1综合变	10	400	312
13318	丰县	PMS_丰县范楼镇刘洼二综合变	10	400	255
13319	丰县	丰县范楼镇鲁套西台区	10	200	78
13320	丰县	PMS_丰县范楼镇马楼北（汤庄）综合变	10	400	211
13321	丰县	丰县范楼镇千井东综合变	10	400	172
13322	丰县	丰县范楼镇马楼西综合变	10	400	127
13323	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼后台区	10	400	94
13324	丰县	丰县范楼镇前岔口北综合变	10	400	220
13325	丰县	PMS_丰县范楼镇汪新庄东台区	10	400	244
13326	丰县	丰县范楼镇孙庄台区	10	200	36
13327	丰县	丰县范楼镇千井西综合变	10	400	54
13328	丰县	PMS_丰县范楼镇孙庄一号综合变	10	400	232
13329	丰县	PMS_丰县范楼镇平楼西南（黄楼北）综合变	10	400	121
13330	丰县	PMS_丰县范楼镇梁庄南一综合变	10	400	239
13331	丰县	丰县范楼镇腰庄东一综合变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13332	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄西一综合变	10	400	239
13333	丰县	PMS_丰县范楼镇小娄子一综合变	10	400	181
13334	丰县	丰县范楼镇努楼北综合变	10	400	195
13335	丰县	丰县范楼镇小朱湾一综合变	10	400	232
13336	丰县	PMS_丰县范楼镇胡楼东北（丁寨2）综合变	10	400	94
13337	丰县	丰县范楼镇刘洼五综合变	10	400	200
13338	丰县	PMS_丰县范楼镇胡楼东南（丁寨1）综合变	10	400	182
13339	丰县	PMS_丰县范楼镇滕老家西一综合变	10	400	160
13340	丰县	丰县范楼镇虺城西北综合变	10	400	230
13341	丰县	PMS_丰县范楼镇京庄西北一综合变	10	400	85
13342	丰县	丰县范楼镇范楼东综合变	10	400	227
13343	丰县	PMS_丰县范楼镇丁小庄一综合变	10	400	214
13344	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄西二综合变	10	400	221
13345	丰县	丰县范楼镇程庄南1号综合变	10	200	115
13346	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼七队西综合变	10	400	229
13347	丰县	丰县范楼镇学府家园	10	315	124
13348	丰县	丰县范楼镇范楼镇7综合变	10	400	47
13349	丰县	丰县范楼镇黄村集南综合变	10	400	114
13350	丰县	丰县范楼镇牛庙西南综合变	10	400	211
13351	丰县	丰县范楼镇牛庙中综合变	10	400	204
13352	丰县	丰县范楼镇富庄西北综合变	10	200	103
13353	丰县	PMS_丰县范楼镇新街口南综合变	10	400	74
13354	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区1号箱变	10	630	350
13355	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区2号箱变	10	630	0
13356	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区3号箱变	10	630	274
13357	丰县	PMS_丰县范楼镇邓庄新村综合变	10	400	140
13358	丰县	PMS_丰县范楼镇翟庄东综合变	10	400	205
13359	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄中综合变	10	400	189
13360	丰县	丰县范楼镇袁庄东南综合变	10	400	20
13361	丰县	丰县范楼镇虺城南蒋湾西台区	10	400	226
13362	丰县	范楼镇振兴路5号综合变	10	630	356
13363	丰县	范楼镇千里井社区1号变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13364	丰县	范楼镇千里井社区2号变	10	400	205
13365	丰县	范楼镇金陵东1号综合变	10	200	29
13366	丰县	范楼镇齐阁路北小区2号配变	10	400	240
13367	丰县	丰县范楼镇邓庄新村东综合变	10	400	252
13368	丰县	丰县范楼镇袁庄西南综合变	10	200	53
13369	丰县	丰县范楼镇万和家园3#变	10	630	428
13370	丰县	丰县范楼镇万和家园2#变	10	800	407
13371	丰县	丰县范楼镇万和家园1#变	10	800	515
13372	丰县	耿庄新村二期1#变	10	630	395
13373	丰县	耿庄新村二期4#变	10	630	330
13374	丰县	耿庄新村二期2#变	10	630	407
13375	丰县	耿庄新村二期3#变	10	630	384
13376	丰县	范楼镇齐阁三期1号变	10	630	417
13377	丰县	范楼镇黄村集社区1配1号变	10	630	427
13378	丰县	范楼镇黄村集社区1配2号变	10	630	414
13379	丰县	范楼镇齐阁三期2号变	10	630	375
13380	丰县	范楼镇金玉府1号箱变	10	800	535
13381	丰县	范楼镇金玉府4号箱变	10	800	570
13382	丰县	丰县范楼镇后岔口东综合变	10	400	272
13383	丰县	丰县范楼镇南市场综合变	10	400	0
13384	丰县	丰县范楼镇工业园长青综合变	10	400	161
13385	丰县	丰县范楼镇金陵商贸城南1号综合变	10	400	23
13386	丰县	丰县范楼镇金陵商贸城南2号综合变	10	400	188
13387	丰县	丰县范楼镇齐阁南综合变	10	400	91
13388	丰县	丰县范楼镇骆庄西北综合变	10	200	111
13389	丰县	丰县范楼镇千里井综合变	10	400	271
13390	丰县	丰县范楼镇胡楼东北胡楼4号综合变	10	400	116
13391	丰县	丰县范楼镇黄坝新村北综合变	10	400	237
13392	丰县	丰县范楼镇郭庄北综合变	10	400	272
13393	丰县	丰县范楼镇黄坝新村中综合变	10	400	199
13394	丰县	丰县范楼镇邓庄东南综合变	10	400	200
13395	丰县	丰县范楼镇丁寨村丁寨东综合变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13396	丰县	丰县范楼镇千里井村千井西综合变	10	400	89
13397	丰县	丰县范楼镇程庄西综合变	10	400	187
13398	丰县	丰县范楼镇郭塘西南综合变	10	400	206
13399	丰县	范楼镇范楼金陵社区4号变压器	10	800	291
13400	丰县	范楼镇范楼金陵社区5号变压器	10	800	375
13401	丰县	范楼镇范楼金陵社区6号变压器	10	315	252
13402	丰县	范楼镇盛安嘉园3号变压器	10	800	396
13403	丰县	范楼镇盛安嘉园2号变压器	10	800	453
13404	丰县	范楼镇盛安嘉园1号变压器	10	800	432
13405	丰县	范楼镇盛安嘉园5号变压器	10	800	420
13406	丰县	范楼镇盛安嘉园6号变压器	10	800	461
13407	丰县	PMS_赵庄镇小宋庄新区	10	400	259
13408	丰县	PMS_赵庄任庄东	10	400	163
13409	丰县	PMS_赵庄镇家河新区	10	400	142
13410	丰县	PMS_赵庄岳庙西	10	200	26
13411	丰县	PMS_赵庄岳庄	10	200	62
13412	丰县	PMS_赵庄杨庄寺后	10	200	58
13413	丰县	PMS_赵庄程庄	10	400	250
13414	丰县	PMS_赵庄凤鸣小区北	10	200	65
13415	丰县	PMS_赵庄凤鸣小区	10	200	53
13416	丰县	PMS_赵庄凤鸣小区南	10	400	240
13417	丰县	PMS_赵庄开发区	10	400	172
13418	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙4#综合变	10	200	87
13419	丰县	PMS_赵庄镇张楼工业区	10	200	50
13420	丰县	赵庄镇王学屋村河西综合变	10	400	155
13421	丰县	赵庄丁堤口北综合变	10	400	286
13422	丰县	PMS_赵庄六队东	10	400	159
13423	丰县	PMS_赵庄五队	10	400	60
13424	丰县	PMS_赵庄二队	10	400	87
13425	丰县	赵庄市场台片	10	400	54
13426	丰县	PMS_赵庄三队	10	200	49
13427	丰县	赵庄牌坊东	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13428	丰县	PMS_赵庄十队	10	400	0
13429	丰县	赵庄黄楼	10	200	0
13430	丰县	PMS_赵庄原种场南	10	400	126
13431	丰县	PMS_赵庄赵北西	10	400	140
13432	丰县	PMS_赵庄供电所	10	400	16
13433	丰县	PMS_赵庄赵北东	10	400	133
13434	丰县	赵庄赵北南	10	400	255
13435	丰县	赵庄镇赵西北	10	400	166
13436	丰县	PMS_赵庄任庄西	10	400	159
13437	丰县	赵庄大彭庄	10	400	140
13438	丰县	PMS_赵庄中心大街	10	400	203
13439	丰县	PMS_赵庄十一队	10	400	123
13440	丰县	赵庄赵南	10	400	7
13441	丰县	PMS_赵庄供销社新村	10	400	138
13442	丰县	赵庄六队	10	400	158
13443	丰县	PMS_赵庄邵庄	10	200	20
13444	丰县	PMS_赵庄宋庄南	10	400	80
13445	丰县	PMS_赵庄镇许庄西	10	200	30
13446	丰县	PMS_赵庄镇许庄综合变	10	400	79
13447	丰县	PMS_赵庄党楼中	10	400	196
13448	丰县	赵庄吴庄八队	10	400	156
13449	丰县	PMS_赵庄党楼北	10	200	99
13450	丰县	PMS_赵庄吴庄大队	10	400	225
13451	丰县	PMS_赵庄镇李楼综合变	10	400	150
13452	丰县	赵庄镇张庙综合变	10	400	197
13453	丰县	PMS_赵庄镇段堤口西	10	400	78
13454	丰县	PMS_赵庄镇新安集东	10	400	58
13455	丰县	PMS_赵庄镇魏楼	10	200	63
13456	丰县	PMS_赵庄镇孙庄西	10	400	266
13457	丰县	PMS_赵庄镇孙庄东	10	400	261
13458	丰县	PMS_赵庄镇段堤口新区	10	400	96
13459	丰县	PMS_赵庄镇段堤口东	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13460	丰县	PMS_赵庄镇段堤口南	10	200	58
13461	丰县	PMS_赵庄镇土城三	10	200	0
13462	丰县	PMS_赵庄镇土城四	10	400	201
13463	丰县	PMS_赵庄镇固元	10	200	68
13464	丰县	PMS_赵庄西二队	10	400	268
13465	丰县	PMS_赵庄中心队	10	200	67
13466	丰县	赵庄镇常庄西	10	200	6
13467	丰县	PMS_赵庄镇常庄东	10	400	5
13468	丰县	PMS_赵庄镇袁集西	10	200	31
13469	丰县	PMS_赵庄镇袁集中	10	200	0
13470	丰县	PMS_赵庄镇袁集东北	10	200	92
13471	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨南	10	200	132
13472	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨西	10	400	178
13473	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨东	10	400	156
13474	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨北	10	400	223
13475	丰县	PMS_赵庄镇袁集后	10	200	115
13476	丰县	PMS_赵庄镇袁堂	10	400	158
13477	丰县	赵庄镇袁老家	10	200	10
13478	丰县	PMS_赵庄镇高庄东	10	200	0
13479	丰县	PMS_赵庄镇于小庄东	10	200	27
13480	丰县	PMS_赵庄镇张庄	10	400	259
13481	丰县	PMS_赵庄镇西一队	10	400	268
13482	丰县	PMS_赵庄镇任楼大队	10	200	44
13483	丰县	PMS_赵庄镇谢庄	10	200	39
13484	丰县	赵庄镇青林大队	10	200	30
13485	丰县	PMS_赵庄镇青林北	10	200	9
13486	丰县	赵庄镇于老家西	10	200	0
13487	丰县	PMS_赵庄镇孔店	10	200	48
13488	丰县	PMS_赵庄镇刘菜园	10	400	178
13489	丰县	PMS_赵庄镇任楼东	10	400	212
13490	丰县	PMS_赵庄镇张小楼西	10	400	61
13491	丰县	PMS_赵庄镇大王庙	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13492	丰县	PMS_赵庄镇闫庄	10	200	0
13493	丰县	PMS_赵庄镇高庄西	10	200	36
13494	丰县	PMS_赵庄镇任庄	10	400	166
13495	丰县	赵庄镇田坑后	10	200	0
13496	丰县	赵庄镇张小楼东	10	400	140
13497	丰县	赵庄镇安集南	10	200	0
13498	丰县	赵庄镇安集北	10	400	162
13499	丰县	PMS_赵庄镇东陈集	10	400	220
13500	丰县	PMS_赵庄镇新安集西北	10	400	156
13501	丰县	PMS_赵庄镇新安集西	10	400	65
13502	丰县	PMS_赵庄镇王堤口	10	400	136
13503	丰县	PMS_赵庄镇丁庙西	10	200	6
13504	丰县	PMS_赵庄镇丁庙前	10	200	16
13505	丰县	PMS_赵庄镇赵庙东南	10	400	242
13506	丰县	PMS_赵庄镇赵庙南	10	400	71
13507	丰县	PMS_赵庄镇赵庙东北	10	200	17
13508	丰县	PMS_赵庄镇李新庄	10	400	246
13509	丰县	PMS_赵庄镇丁庙东	10	400	171
13510	丰县	赵庄丁庙农科队	10	400	193
13511	丰县	赵庄镇邓庄	10	400	147
13512	丰县	PMS_赵庄镇王学屋西	10	200	19
13513	丰县	PMS_赵庄镇吴神庙	10	200	71
13514	丰县	PMS_赵庄镇后张楼前	10	400	92
13515	丰县	PMS_赵庄镇前张楼	10	400	184
13516	丰县	赵庄镇陆庙综合变	10	400	238
13517	丰县	PMS_赵庄镇小孙庄	10	200	53
13518	丰县	PMS_赵庄镇李集前	10	400	209
13519	丰县	赵庄镇陈楼	10	400	0
13520	丰县	PMS_赵庄镇安双楼	10	400	143
13521	丰县	PMS_赵庄镇宋楼	10	200	0
13522	丰县	PMS_赵庄镇朗庄	10	400	214
13523	丰县	PMS_赵庄镇王庄	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13524	丰县	赵庄镇张老家西	10	400	125
13525	丰县	PMS_赵庄镇张老家东	10	400	226
13526	丰县	PMS_赵庄镇土城一	10	200	47
13527	丰县	PMS_赵庄镇土城二	10	400	114
13528	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼北	10	400	175
13529	丰县	PMS_赵庄镇安庄西	10	400	161
13530	丰县	PMS_赵庄镇刘庄东	10	200	96
13531	丰县	PMS_赵庄镇西彭庄	10	400	161
13532	丰县	PMS_赵庄镇刘庄西	10	400	192
13533	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼东	10	400	183
13534	丰县	PMS_赵庄镇奚庄南	10	400	252
13535	丰县	PMS_赵庄镇陈楼南	10	400	0
13536	丰县	赵庄镇后张楼后	10	400	39
13537	丰县	PMS_赵庄后刘菜园	10	400	270
13538	丰县	赵庄镇东孔店	10	400	205
13539	丰县	PMS_赵庄新安集北	10	200	0
13540	丰县	PMS_赵庄镇安楼东	10	200	113
13541	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄西	10	400	196
13542	丰县	PMS_赵庄镇吴楼南	10	200	13
13543	丰县	PMS_赵庄镇夏王庄东	10	400	210
13544	丰县	PMS_赵庄镇小溪庄	10	200	38
13545	丰县	PMS_赵庄镇马黑楼西	10	200	60
13546	丰县	赵庄镇刘庙	10	400	234
13547	丰县	PMS_赵庄镇单庄西	10	400	190
13548	丰县	赵庄镇单庄村杨楼东	10	100	6
13549	丰县	赵庄镇奚庄北	10	400	172
13550	丰县	PMS_赵庄镇小宋庄	10	200	70
13551	丰县	PMS_赵庄宋双楼	10	400	0
13552	丰县	PMS_赵庄市场西	10	400	105
13553	丰县	PMS_赵庄镇敬老院	10	200	14
13554	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村赵庙1#综合变	10	200	0
13555	丰县	PMS_赵庄镇刘庙北	10	30	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13556	丰县	PMS_赵庄后鹿湾东	10	400	175
13557	丰县	PMS_赵庄后鹿湾西	10	400	239
13558	丰县	PMS_赵庄薛庄	10	400	100
13559	丰县	赵庄岳庙东	10	400	126
13560	丰县	PMS_赵庄太行堤河北	10	400	133
13561	丰县	PMS_赵庄镇孔店中	10	200	24
13562	丰县	赵庄四队	10	400	30
13563	丰县	PMS_赵庄连庄东	10	200	29
13564	丰县	PMS_赵庄镇前小楼西公变	10	400	160
13565	丰县	PMS_赵庄镇前街	10	400	186
13566	丰县	赵庄镇王龙庄东	10	400	90
13567	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄北	10	200	65
13568	丰县	PMS_赵庄镇王塘坊西综合变	10	200	59
13569	睢宁	梁集唐王西台	10	400	173
13570	睢宁	梁集双湖南台	10	400	67
13571	睢宁	PMS_梁集李庄南台	10	400	202
13572	睢宁	PMS_梁集赵丁北台	10	200	49
13573	睢宁	梁集杜庄南台	10	400	142
13574	睢宁	梁集大沙刘王台	10	400	233
13575	睢宁	PMS_梁集李圩乔庄台	10	200	97
13576	睢宁	PMS_梁集李圩村部台	10	400	216
13577	睢宁	PMS_梁集梁南顾庄台	10	200	38
13578	睢宁	PMS_梁集东联廖庄南台	10	400	220
13579	睢宁	PMS_梁集仝圩蔡湖台	10	200	0
13580	睢宁	PMS_梁集景湖小区北台	10	200	103
13581	睢宁	梁集薛瓦东台	10	400	183
13582	睢宁	梁集薛瓦南台	10	400	110
13583	睢宁	梁集毛庄二台	10	400	140
13584	睢宁	PMS_梁集大沙邱集台	10	200	93
13585	睢宁	PMS_梁集刘圩街道南台	10	400	200
13586	睢宁	梁集王瓦陈庄南台	10	200	98
13587	睢宁	PMS_梁集王行东台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13588	睢宁	PMS_梁集刘圩街道东台	10	400	135
13589	睢宁	PMS_梁集东联廖庄北台	10	400	65
13590	睢宁	PMS_梁集刘祠北台	10	200	80
13591	睢宁	梁集毛庄东薛台	10	400	65
13592	睢宁	PMS_梁集商郝袁庄台	10	200	1
13593	睢宁	梁集薛瓦中台	10	400	148
13594	睢宁	PMS_梁集薛瓦北台	10	400	217
13595	睢宁	梁集刘场队北台	10	200	34
13596	睢宁	PMS_梁集李圩邱庄台	10	200	66
13597	睢宁	PMS_梁集张楼北台	10	200	94
13598	睢宁	梁集东联蔡庄台	10	200	40
13599	睢宁	梁集刘圩黄东台	10	400	125
13600	睢宁	PMS_梁集赵丁丁庄台	10	200	104
13601	睢宁	PMS_梁集光华八大家台	10	200	1
13602	睢宁	PMS_梁集袁圩东台	10	200	50
13603	睢宁	PMS_梁集李圩李庄台	10	200	51
13604	睢宁	PMS_梁集王瓦董庄台	10	200	29
13605	睢宁	PMS_梁集梁圩刘圩东台	10	200	24
13606	睢宁	梁集李庄大李台	10	400	72
13607	睢宁	梁集梁北电站	10	400	151
13608	睢宁	梁集梁河电站	10	400	220
13609	睢宁	梁集余庄西台	10	200	59
13610	睢宁	梁集余庄东台	10	315	121
13611	睢宁	梁集唐王东台	10	400	58
13612	睢宁	PMS_梁集袁楼南台	10	400	178
13613	睢宁	PMS_梁集刘王电站	10	200	59
13614	睢宁	梁集光华电站	10	200	80
13615	睢宁	梁集高楼圩里北台	10	400	168
13616	睢宁	PMS_梁集刘圩街道中台	10	400	113
13617	睢宁	PMS_梁集刘祠付圩台	10	200	48
13618	睢宁	PMS_梁集刘祠刘庄东台	10	200	40
13619	睢宁	PMS_梁集敬老院台	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13620	睢宁	梁集袁楼街道台	10	400	137
13621	睢宁	PMS_梁集袁楼后西台	10	200	49
13622	睢宁	PMS_梁集梁庄小邱台	10	200	23
13623	睢宁	PMS_梁集余庄柳园台	10	200	14
13624	睢宁	PMS_梁集毛庄前元台	10	200	39
13625	睢宁	PMS_梁集高楼前王台	10	200	75
13626	睢宁	PMS_梁集八店朱庄台	10	200	0
13627	睢宁	PMS_梁集周庄李前台	10	200	134
13628	睢宁	PMS_梁集高楼薛庄台	10	200	91
13629	睢宁	PMS_梁集刘圩汪西台	10	400	124
13630	睢宁	PMS_梁集刘场北苑1#台	10	400	139
13631	睢宁	PMS_梁集刘场北苑2#台	10	400	101
13632	睢宁	PMS_梁集梁行王楼台	10	200	22
13633	睢宁	梁集王刘东台	10	400	26
13634	睢宁	PMS_梁集农业园东区台	10	400	277
13635	睢宁	PMS_梁集商庄李庄台	10	200	69
13636	睢宁	PMS_梁集仝圩蔡湖东台	10	200	32
13637	睢宁	PMS_梁集王瓦陈庄北台	10	200	62
13638	睢宁	梁集双湖中台	10	400	192
13639	睢宁	PMS_梁集双湖胡楼台	10	200	21
13640	睢宁	PMS_梁集商庄韩庄南台	10	200	0
13641	睢宁	PMS_梁集大沙前沙台	10	200	0
13642	睢宁	PMS_梁集张楼前王台	10	200	36
13643	睢宁	PMS_梁集双湖姚庄台	10	400	0
13644	睢宁	梁集刘祠小区台	10	400	54
13645	睢宁	PMS_梁集刘祠后园台	10	200	52
13646	睢宁	PMS_梁集刘祠龙南台	10	200	0
13647	睢宁	PMS_梁集商郝闫庄台	10	200	60
13648	睢宁	梁集联群九里台	10	400	126
13649	睢宁	PMS_梁集梁圩中台	10	200	36
13650	睢宁	PMS_梁集胡圩北台	10	200	0
13651	睢宁	PMS_梁集富裕花园1#变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13652	睢宁	PMS_梁集富裕花园2#变	10	400	138
13653	睢宁	PMS_梁集刘场乔庄北台	10	400	95
13654	睢宁	梁集毛庄东周台	10	200	91
13655	睢宁	PMS_梁集李圩武张台	10	200	54
13656	睢宁	PMS_梁集薛瓦后张台	10	200	27
13657	睢宁	PMS_梁集东联刘东北台	10	200	67
13658	睢宁	PMS_梁集商郝商庄台	10	200	54
13659	睢宁	PMS_梁集东联刘东台	10	200	8
13660	睢宁	PMS_梁集新建张庄台	10	200	80
13661	睢宁	PMS_梁集梁行杜庄西台	10	200	6
13662	睢宁	梁集仝圩小仝西台	10	400	248
13663	睢宁	梁集仝圩李庄台	10	400	97
13664	睢宁	PMS_梁集仝圩圩西台	10	200	0
13665	睢宁	PMS_梁集李庄周庄台	10	200	34
13666	睢宁	PMS_梁集唐王高庄台	10	200	66
13667	睢宁	梁集唐王孙庄台	10	200	8
13668	睢宁	PMS_梁集赵丁李庄台	10	200	82
13669	睢宁	PMS_梁集刘祠新化台	10	200	67
13670	睢宁	PMS_梁集袁圩圩西台	10	200	66
13671	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室1#变	10	630	351
13672	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室2#变	10	630	357
13673	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室4#变	10	630	378
13674	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室2#变	10	800	391
13675	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室4#变	10	800	374
13676	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室3#变	10	630	393
13677	睢宁	PMS_梁集张行宋庙北台	10	200	43
13678	睢宁	PMS_梁集光华梁庄台	10	200	54
13679	睢宁	梁集仝圩刘庄台	10	400	223
13680	睢宁	PMS_梁集袁集刘庄台	10	200	75
13681	睢宁	PMS_梁集袁圩后东台	10	200	58
13682	睢宁	PMS_梁集刘场赵庄台	10	200	53
13683	睢宁	PMS_梁集刘圩圩西台	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13684	睢宁	PMS_梁集大沙邱后台	10	200	45
13685	睢宁	梁集光华彭庄东台	10	400	185
13686	睢宁	PMS_梁集刘场徐庄一组台	10	400	134
13687	睢宁	梁集魏湖王楼北台	10	500	130
13688	睢宁	PMS_梁集梁圩梁后台	10	200	81
13689	睢宁	梁集联群小学台	10	200	0
13690	睢宁	梁集刘场陈庄台	10	400	166
13691	睢宁	PMS_梁集余庄蒋庄台	10	200	41
13692	睢宁	梁集八店梨园台	10	400	136
13693	睢宁	PMS_梁集北河农业园台	10	200	87
13694	睢宁	PMS_梁集梨园章庄南台	10	200	62
13695	睢宁	梁集袁圩圩南台	10	200	83
13696	睢宁	PMS_梁集商郝后集台	10	200	18
13697	睢宁	PMS_梁集刘祠付圩东台	10	200	50
13698	睢宁	梁集东联刘西北台	10	400	177
13699	睢宁	PMS_梁集商庄杜行南台	10	200	94
13700	睢宁	PMS_梁集李庄杨庄台	10	200	6
13701	睢宁	PMS_梁集光华张庄台	10	200	63
13702	睢宁	梁集魏湖王楼东台	10	400	44
13703	睢宁	PMS_梁集农业园南区台	10	400	36
13704	睢宁	梁集商庄马庄台	10	200	73
13705	睢宁	梁集毛庄张许北台	10	400	228
13706	睢宁	PMS_梁集沈集杨庄西台	10	200	78
13707	睢宁	PMS_梁集沈集村部南台	10	200	97
13708	睢宁	梁集高楼圩里东台	10	400	163
13709	睢宁	PMS_梁集刘圩黄西台	10	200	0
13710	睢宁	PMS_梁集刘圩圩东台	10	200	62
13711	睢宁	PMS_梁集高楼河西台	10	200	82
13712	睢宁	PMS_梁集大沙沙庄台	10	200	61
13713	睢宁	PMS_梁集王行杜庄台	10	400	113
13714	睢宁	PMS_梁集张行东场东台	10	200	55
13715	睢宁	PMS_梁集北河村部台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13716	睢宁	PMS_梁集新建新村台	10	200	57
13717	睢宁	PMS_梁集王行行东台	10	200	52
13718	睢宁	梁集商庄胡行南台	10	200	45
13719	睢宁	梁集刘祠西台	10	400	88
13720	睢宁	梁集光华新区东台	10	630	255
13721	睢宁	PMS_梁集北河胡庄南台	10	200	76
13722	睢宁	PMS_梁集大沙岳集北台	10	200	82
13723	睢宁	梁集光华新区中台	10	400	133
13724	睢宁	PMS_梁集八队东台	10	200	53
13725	睢宁	PMS_梁集官庄薛刘台	10	200	13
13726	睢宁	PMS_梁集梁圩梁西组台	10	200	74
13727	睢宁	PMS_梁集幸福家园1#变	10	500	53
13728	睢宁	PMS_梁集幸福家园2#变	10	500	126
13729	睢宁	PMS_梁集梁圩李东台	10	200	78
13730	睢宁	PMS_梁集丽都花园(幸福)2#变	10	500	121
13731	睢宁	PMS_梁集丽都花园(幸福)1#变	10	500	125
13732	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室3#变	10	800	410
13733	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室1#变	10	800	332
13734	睢宁	PMS_梁集幸福家园3#变	10	500	158
13735	睢宁	PMS_梁集北尚新城2#变	10	630	205
13736	睢宁	PMS_梁集北尚新城1#变	10	630	258
13737	睢宁	梁集光华新区南台	10	400	58
13738	睢宁	PMS_梁集刘场中台	10	400	157
13739	睢宁	PMS_梁集二小南台	10	200	113
13740	睢宁	PMS_梁集乔庄新区台	10	400	171
13741	睢宁	PMS_梁集魏湖朱庄中台	10	200	80
13742	睢宁	PMS_梁集联群许庄西台	10	400	53
13743	睢宁	PMS_梁集刘场乔庄东台	10	400	224
13744	睢宁	PMS_梁集刘场财政所西台	10	400	199
13745	睢宁	PMS_梁集沈集梁庙南台	10	200	46
13746	睢宁	PMS_梁集街东新区台	10	400	212
13747	睢宁	PMS_梁集刘圩邮局门前台	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13748	睢宁	梁集农业园中台	10	400	73
13749	睢宁	PMS_梁集农业园西台	10	400	271
13750	睢宁	梁集薛瓦袁庄台	10	200	41
13751	睢宁	PMS_梁集梁行杜庄北台	10	400	215
13752	睢宁	梁集八店台	10	200	0
13753	睢宁	PMS_梁集赵丁村部台	10	400	196
13754	睢宁	PMS_梁集梨园刘庄台	10	400	229
13755	睢宁	PMS_梁集街道集里台	10	630	218
13756	睢宁	PMS_梁集毛庄前元东台	10	400	143
13757	睢宁	PMS_梁集东联郭庄台	10	500	139
13758	睢宁	梁集双湖姚庄北台	10	200	62
13759	睢宁	PMS_梁集温鑫家园台	10	630	294
13760	睢宁	PMS_梁集盛世佳园台	10	630	188
13761	睢宁	PMS_梁集赵丁凡庄台	10	400	173
13762	睢宁	PMS_梁集双湖孙东南台	10	400	88
13763	睢宁	梁集梁行马桥台	10	200	75
13764	睢宁	PMS_梁集景湖小区1#变	10	630	190
13765	睢宁	PMS_梁集景湖小区4#变	10	630	112
13766	睢宁	PMS_梁集景湖小区2#变	10	630	268
13767	睢宁	PMS_梁集景湖小区3#变	10	630	202
13768	睢宁	PMS_梁集梁南凌南台	10	500	267
13769	睢宁	PMS_梁集光华小区二期2#变	10	630	260
13770	睢宁	PMS_梁集光华小区二期3#变	10	630	351
13771	睢宁	PMS_梁集光华小区二期1#变	10	630	321
13772	睢宁	PMS_梁集幸福家苑3#变	10	800	415
13773	睢宁	PMS_梁集幸福家苑4#变	10	800	380
13774	睢宁	PMS_梁集幸福家苑1#变	10	800	295
13775	睢宁	PMS_梁集幸福家苑2#变	10	800	378
13776	睢宁	PMS_梁集光华小区三期4#变	10	500	252
13777	睢宁	PMS_梁集光华小区三期1#变	10	630	280
13778	睢宁	梁集光华小区三期3#变	10	500	287
13779	睢宁	PMS_梁集光华小区三期2#变	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13780	睢宁	PMS_梁集光华小区二期4#变	10	630	347
13781	睢宁	PMS_梁集联群小区11#变	10	630	339
13782	睢宁	PMS_梁集联群小区8#变	10	630	314
13783	睢宁	PMS_梁集联群小区7#变	10	630	287
13784	睢宁	PMS_梁集联群小区9#变	10	630	248
13785	睢宁	PMS_梁集联群小区5#变	10	630	337
13786	睢宁	PMS_梁集联群小区13#变	10	500	221
13787	睢宁	PMS_梁集联群小区14#变	10	630	401
13788	睢宁	PMS_梁集联群小区6#变	10	630	372
13789	睢宁	PMS_梁集联群小区12#变	10	630	251
13790	睢宁	PMS_梁集联群小区3#变	10	630	376
13791	睢宁	PMS_梁集联群小区10#变	10	630	214
13792	睢宁	PMS_梁集宁江商业街台	10	630	245
13793	睢宁	PMS_梁集光华五期2室4变	10	630	387
13794	睢宁	PMS_梁集光华五期1室2变	10	800	484
13795	睢宁	PMS_梁集光华五期1室1变	10	800	500
13796	睢宁	PMS_梁集光华五期2室1变	10	630	327
13797	睢宁	PMS_梁集余庄罗庄台	10	200	33
13798	睢宁	PMS_梁集联群社区台	10	400	131
13799	睢宁	梁集街道8号箱变	10	630	173
13800	睢宁	梁集街道6号箱变	10	630	228
13801	睢宁	梁集街道9号箱变	10	630	311
13802	睢宁	梁集街道7号箱变	10	630	302
13803	睢宁	梁集财政所台	10	630	38
13804	睢宁	梁集温鑫家园东台	10	630	283
13805	睢宁	梁集街道1号箱变	10	630	251
13806	睢宁	梁集街道4号箱变	10	500	286
13807	睢宁	梁集街道10号箱变	10	630	350
13808	睢宁	梁集街道5号箱变	10	500	239
13809	睢宁	梁集街道3号箱变	10	630	183
13810	睢宁	梁集街道2号箱变	10	630	130
13811	睢宁	梁集光华张庄东台	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13812	睢宁	梁集联群村部台	10	400	119
13813	睢宁	梁集金鹏学府2配4变	10	800	455
13814	睢宁	梁集金鹏学府1配2变	10	800	482
13815	睢宁	梁集金鹏学府3配2变	10	800	426
13816	睢宁	梁集金鹏学府1配1变	10	800	490
13817	睢宁	梁集金鹏学府2配1变	10	800	480
13818	睢宁	梁集金鹏学府3配3变	10	800	554
13819	睢宁	梁集金鹏学府2配3变	10	800	367
13820	睢宁	梁集金鹏学府2配2变	10	800	470
13821	睢宁	梁集金鹏学府3配4变	10	800	455
13822	睢宁	梁集金鹏学府3配1变	10	800	522
13823	睢宁	梁集水韵桃源1配3变	10	800	522
13824	睢宁	梁集水韵桃源2配1变	10	800	461
13825	丰县	赵庄镇闫庄西	10	400	86
13826	丰县	赵庄镇闫庄东	10	400	128
13827	丰县	PMS_赵庄赵庙村赵庙西	10	200	10
13828	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村赵庙前	10	400	238
13829	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄东	10	400	156
13830	丰县	赵庄镇吴楼东	10	200	0
13831	丰县	PMS_赵庄镇吴楼西	10	200	72
13832	丰县	PMS_赵庄刘小楼西	10	400	159
13833	丰县	PMS_赵庄镇安庄东	10	200	70
13834	丰县	PMS_赵庄前鹿湾	10	400	203
13835	丰县	赵庄镇王学屋中	10	200	0
13836	丰县	PMS_赵庄镇袁新庄	10	400	196
13837	丰县	PMS_赵庄镇汉源龙郡综合变	10	500	229
13838	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号1#综合变	10	630	371
13839	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号2#综合变	10	630	503
13840	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号3#综合变	10	500	0
13841	丰县	PMS_赵庄镇汉帝街区1#综合变	10	630	278
13842	丰县	PMS_赵庄镇汉帝街区2#综合变	10	630	301
13843	丰县	PMS_赵庄镇汉帝街区3#综合变	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13844	丰县	PMS_赵庄镇汉庭水韵1#综合变	10	630	164
13845	丰县	PMS_赵庄镇汉霖家合综合变	10	400	114
13846	丰县	PMS_赵庄镇凤凰嘉园2#综合变	10	500	221
13847	丰县	PMS_赵庄镇凤凰嘉园1#综合变	10	500	297
13848	丰县	PMS_赵庄镇汉风小区综合变	10	400	242
13849	丰县	赵庄镇鹿湾村丁堤口前综合变	10	400	210
13850	丰县	赵庄镇鹿湾村丁堤口后综合变	10	400	164
13851	丰县	PMS_赵庄镇王庄村周屯台区	10	400	197
13852	丰县	赵庄镇朱陈村党楼西综合变	10	400	94
13853	丰县	PMS_赵庄大吴庄杨庄寺前综合变	10	400	160
13854	丰县	赵庄镇大吴庄村卜油坊综合变	10	400	265
13855	丰县	赵庄镇高中部台区	10	400	54
13856	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村市厂东台区	10	200	17
13857	丰县	赵庄镇赵庙村宋庄南综合变	10	200	84
13858	丰县	赵庄镇齐小楼综合变	10	200	43
13859	丰县	赵庄镇田坑前	10	200	0
13860	丰县	赵庄王龙庄西南	10	400	154
13861	丰县	PMS_赵庄镇刘集后	10	200	117
13862	丰县	PMS_赵庄镇安楼西	10	200	118
13863	丰县	赵庄镇单庄村单庄东综合变	10	400	227
13864	丰县	赵庄任楼西	10	315	54
13865	丰县	PMS_赵庄小刘庄	10	400	184
13866	丰县	PMS_赵庄镇王庄村西孔店台区配变增容	10	200	8
13867	丰县	PMS_赵庄连庄西	10	200	83
13868	丰县	PMS_丰县赵庄镇连庄南综合变	10	400	145
13869	丰县	PMS_赵庄镇王学屋村王学屋东台	10	400	207
13870	丰县	赵庄镇赵庄村马庙综合变	10	400	38
13871	丰县	PMS_赵庄镇袁集前台区	10	200	0
13872	丰县	PMS_赵庄镇青林村于大桑树台区	10	200	51
13873	丰县	PMS_赵庄镇赵庄街	10	400	205
13874	丰县	赵庄镇王庄东	10	400	0
13875	丰县	PMS_赵庄镇宋双楼新区	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13876	丰县	PMS_赵庄镇青林前	10	200	81
13877	丰县	PMS_丰县赵庄镇安庄东北综合变	10	200	137
13878	丰县	PMS_赵庄镇安双楼东	10	200	41
13879	丰县	PMS_赵庄镇张丕庄	10	200	75
13880	丰县	PMS_赵庄镇刘集新区	10	200	127
13881	丰县	赵庄镇青林中综合变	10	200	0
13882	丰县	PMS_赵庄镇安楼中	10	200	25
13883	丰县	PMS_赵庄镇刘集北	10	400	242
13884	丰县	PMS_赵庄镇鹿湾村薛庄西综合变	10	200	103
13885	丰县	PMS_赵庄镇鹿湾村薛庄东综合变	10	200	13
13886	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村四队东综合变	10	400	0
13887	丰县	PMS_赵庄镇青林村于老家综合变	10	200	55
13888	丰县	赵庄镇青林村高庄南综合变	10	400	150
13889	丰县	赵庄镇大吴庄村张庙南综合变	10	400	222
13890	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村小于庄南综合变	10	200	0
13891	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村刘新庄综合变	10	400	145
13892	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村赵北东南综合变	10	200	88
13893	丰县	赵庄镇大彭庄村陈集综合变	10	400	32
13894	丰县	PMS_赵庄镇单庄村奚庄新区综合变	10	200	45
13895	丰县	PMS_赵庄镇汉御花园1#综合变	10	400	174
13896	丰县	PMS_赵庄镇汉御花园2#综合变	10	400	198
13897	丰县	PMS_赵庄镇汉府雅苑1#综合变	10	500	271
13898	丰县	PMS_赵庄镇汉府雅苑2#综合变	10	500	233
13899	丰县	PMS_赵庄镇汉城花园2#综合变	10	630	309
13900	丰县	PMS_赵庄镇汉城花园1#综合变	10	630	305
13901	丰县	PMS_赵庄镇大刘集西一队东综合变	10	400	89
13902	丰县	赵庄镇土城中综合变	10	400	118
13903	丰县	赵庄镇新安集中综合变	10	200	21
13904	丰县	PMS_赵庄镇汉正街1#综合变	10	400	29
13905	丰县	赵庄镇大彭庄中综合变	10	400	143
13906	丰县	PMS_赵庄镇李集东北综合变	10	400	155
13907	丰县	赵庄镇吴庄村吴庄大队3号综合变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13908	丰县	赵庄镇汉正街2号综合变	10	400	67
13909	丰县	PMS_赵庄镇许庄村段堤口西2#综合变	10	400	232
13910	丰县	PMS_赵庄镇张老家1#变	10	200	0
13911	丰县	赵庄镇奚庄1#变	10	400	188
13912	丰县	PMS_丰县赵庄镇吴楼西南综合变	10	200	72
13913	丰县	PMS_赵庄镇王庄村郎庄2#综合变	10	200	99
13914	丰县	PMS_赵庄镇王庄村孔店北综合变	10	200	103
13915	丰县	赵庄镇王学屋新村1#综合变	10	400	189
13916	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村3#综合变	10	400	250
13917	丰县	PMS_赵庄镇王庄村郎庄1#综合变	10	400	254
13918	丰县	赵庄镇齐小楼南综合变	10	400	127
13919	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村4#综合变	10	400	190
13920	丰县	PMS_赵庄镇王庄村安双楼北综合变	10	200	0
13921	丰县	PMS_赵庄镇市场西2号综合变	10	400	0
13922	丰县	PMS_丰县赵庄镇王龙庄西南1#综合变	10	200	62
13923	丰县	PMS_赵庄镇市场西1#综合变	10	400	0
13924	丰县	PMS_赵庄镇赵庄六队东1#综合变	10	400	0
13925	丰县	PMS_赵庄镇王堤口东综合变	10	400	233
13926	丰县	PMS_赵庄镇张土城村大王庙中综合变	10	200	23
13927	丰县	赵庄镇许庄西北综合变	10	400	160
13928	丰县	PMS_赵庄镇杨楼中综合变	10	200	87
13929	丰县	PMS_赵庄镇西二队东综合变	10	200	49
13930	丰县	PMS_赵庄镇刘集村大刘庄综合变	10	200	105
13931	丰县	PMS_赵庄镇张小楼1#综合变	10	400	156
13932	丰县	赵庄镇孙庄村魏楼1#综合变	10	400	273
13933	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村2#综合变	10	400	165
13934	丰县	赵庄镇王堤口西综合变	10	400	226
13935	丰县	PMS_赵庄镇朱陈村党楼1#综合变	10	200	84
13936	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村孙庄东南综合变	10	400	143
13937	丰县	PMS_赵庄镇袁集常庄西南综合变	10	400	0
13938	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村7#综合变	10	400	185
13939	丰县	PMS_赵庄镇奚庄2#综合变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13940	丰县	PMS_赵庄镇张小楼西2#综合变	10	400	144
13941	丰县	PMS_赵庄镇刘集村刘集东1号综合变	10	400	186
13942	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村安集西综合变	10	400	228
13943	丰县	PMS_赵庄镇刘菜园1#综合变	10	400	165
13944	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村孙庄西1#综合变	10	200	27
13945	丰县	PMS_赵庄镇许庄村段堤口东北综合变	10	400	207
13946	丰县	赵庄镇四队北综合变	10	400	80
13947	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村大彭庄2#综合变	10	200	47
13948	丰县	PMS_赵庄镇常庄前综合变	10	400	0
13949	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村吴楼北综合变	10	200	63
13950	丰县	PMS_赵庄镇王庄村张丕庄东综合变	10	200	110
13951	丰县	PMS_赵庄镇小于庄1#综合变	10	400	132
13952	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村6#综合变	10	400	142
13953	丰县	赵庄镇王学屋新村5#综合变	10	400	183
13954	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄2#综合变	10	200	0
13955	丰县	PMS_丰县赵庄镇马黑楼南综合变	10	200	0
13956	丰县	PMS_赵庄镇张土城村大王庙东综合变	10	200	72
13957	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄3#综合变	10	200	18
13958	丰县	PMS_赵庄镇王庄村王庄2#综合变	10	200	110
13959	丰县	PMS_赵庄镇王庄村王庄1#综合变	10	200	16
13960	丰县	PMS_赵庄镇任庄村任庄4号综合变	10	400	172
13961	丰县	赵庄镇段堤口新区2#综合变	10	400	0
13962	丰县	PMS_赵庄镇许庄村王堤口1#综合变	10	400	180
13963	丰县	PMS_赵庄镇袁集村袁新庄1号综合变	10	400	170
13964	丰县	PMS_赵庄镇朱陈村宋庄北2#综合变	10	200	98
13965	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村黄楼2#综合变	10	200	0
13966	丰县	赵庄镇赵庄村十一队东综合变	10	400	189
13967	丰县	PMS_赵庄镇六队西综合变	10	400	35
13968	丰县	PMS_赵庄镇张土城村张小楼北综合变	10	200	47
13969	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村原种场2#综合变	10	200	0
13970	丰县	PMS_赵庄镇王庄村张老家2号综合变	10	200	57
13971	丰县	PMS_赵庄镇朱陈村宋庄南2#综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13972	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村任庄2#综合变	10	400	221
13973	丰县	赵庄镇赵庄村大庙综合变	10	400	187
13974	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村赵南1#综合变	10	400	148
13975	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村赵北1#综合变	10	200	52
13976	丰县	PMS_赵庄镇许庄村许庄南综合变	10	200	0
13977	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村任庄1#综合变	10	400	210
13978	丰县	PMS_赵庄镇张土城6#综合变	10	200	99
13979	丰县	PMS_赵庄镇许庄村王堤口2#综合变	10	200	80
13980	丰县	PMS_丰县赵庄镇夏王庄东北综合变	10	400	255
13981	丰县	PMS_赵庄镇小于庄2#综合变	10	200	95
13982	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村新安集4#综合变	10	200	50
13983	丰县	赵庄镇许庄村部综合变	10	400	0
13984	丰县	PMS_赵庄镇吴庄八队2#综合变	10	200	81
13985	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村安楼2#综合变	10	200	81
13986	丰县	赵庄镇安集东北综合变	10	200	80
13987	丰县	赵庄镇大彭庄东陈集1#综合变	10	400	148
13988	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村安楼3#综合变	10	200	111
13989	丰县	PMS_赵庄镇单庄村奚庄3#综合变	10	400	167
13990	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村西陈集2#综合变	10	200	0
13991	丰县	PMS_赵庄镇单庄村小奚庄2#综合变	10	200	85
13992	丰县	PMS_赵庄镇王庄村刘菜园3#综合变	10	200	98
13993	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村安庄1#综合变	10	200	76
13994	丰县	赵庄镇市场西南综合变	10	400	84
13995	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙2#综合变	10	200	25
13996	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙3#综合变	10	400	148
13997	丰县	PMS_赵庄镇刘集村张庄3号综合变	10	200	17
13998	丰县	赵庄镇安庄2号综合变	10	200	109
13999	丰县	赵庄镇单庄村杨楼西综合变	10	200	82
14000	丰县	PMS_赵庄镇刘菜园2#综合变	10	200	24
14001	丰县	PMS_赵庄镇单庄村单庄1#综合变	10	200	4
14002	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙1#综合变	10	200	23
14003	丰县	赵庄镇小奚庄东综合变	10	400	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14004	丰县	PMS_赵庄镇西二队中综合变	10	200	30
14005	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村丁庙西1#综合变	10	200	7
14006	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村张庄2#综合变	10	200	57
14007	丰县	PMS_赵庄镇单庄村小奚庄1#综合变	10	200	112
14008	丰县	赵庄镇单庄村奚庄4#综合变	10	400	196
14009	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村西一队2#综合变	10	200	114
14010	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村孙庄西2#综合变	10	200	75
14011	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄马楼综合变	10	200	36
14012	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼村刘庄1#综合变	10	200	93
14013	丰县	PMS_赵庄镇段寺综合变	10	200	55
14014	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村魏楼2#综合变	10	200	107
14015	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王龙庄1#综合变	10	200	80
14016	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王塘坊1#综合变	10	200	0
14017	丰县	赵庄镇彭庄村西彭庄2#综合变	10	400	74
14018	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王塘坊2#综合变	10	200	48
14019	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼村刘庄2#综合变	10	200	76
14020	丰县	PMS_赵庄镇六队南综合变	10	400	153
14021	丰县	赵庄镇段堤口新区1号综合变	10	400	0
14022	丰县	PMS_赵庄镇安集东综合变	10	400	199
14023	丰县	赵庄镇人民路1#综合变	10	400	142
14024	丰县	PMS_金刘寨新区1#配变	10	800	412
14025	丰县	PMS_金刘寨新区2#配变	10	800	477
14026	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨中综合变	10	400	159
14027	丰县	赵庄镇金刘寨东南综合变	10	400	61
14028	丰县	赵庄镇金刘寨卓庄2号综合变	10	400	101
14029	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨卓庄3号综合变	10	400	226
14030	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨卓庄1号综合变	10	400	220
14031	丰县	PMS_丰县赵庄镇吴楼中综合变	10	200	49
14032	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄西北综合变	10	400	278
14033	丰县	PMS_丰县赵庄镇吴楼西北综合变	10	200	138
14034	丰县	PMS_丰县赵庄镇夏王庄西1#综合变	10	400	273
14035	丰县	赵庄镇黄楼广场南综合变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14036	丰县	PMS_赵庄镇原种场北综合变	10	200	0
14037	丰县	赵庄镇常庄南综合变	10	400	0
14038	丰县	赵庄镇吴楼村孙庄北综合变	10	100	37
14039	丰县	PMS_丰县赵庄镇段堤口西北综合变	10	200	6
14040	丰县	PMS_丰县赵庄镇党楼前综合变	10	400	221
14041	丰县	PMS_丰县赵庄镇段堤口后综合变	10	400	217
14042	丰县	PMS_丰县赵庄镇大刘集西综合变	10	400	290
14043	丰县	丰县赵庄镇丁庙南综合变	10	100	35
14044	丰县	丰县赵庄镇陈楼南2#综合变	10	400	108
14045	丰县	PMS_丰县赵庄镇李楼北综合变	10	400	247
14046	丰县	PMS_丰县赵庄镇固元北综合变	10	400	0
14047	丰县	赵庄镇宋双楼3号综合变	10	400	271
14048	丰县	赵庄镇宋双楼1号综合变	10	400	143
14049	丰县	赵庄镇宋双楼2号综合变	10	400	200
14050	丰县	大刘集新型社区二期3#变	10	500	342
14051	丰县	大刘集新型社区二期1#变	10	500	371
14052	丰县	大刘集新型社区二期2#变	10	500	360
14053	丰县	大刘集新型社区二期4#变	10	500	364
14054	丰县	赵庄镇开发区4号综合变	10	400	0
14055	丰县	赵庄镇市场中综合变	10	400	22
14056	丰县	赵庄镇李集西综合变	10	400	171
14057	丰县	赵庄镇薛庄北综合变	10	400	224
14058	丰县	赵庄镇前鹿湾1号综合变	10	400	183
14059	丰县	赵庄镇开发区2号综合变	10	200	0
14060	丰县	赵庄镇丁堤口西综合变	10	200	24
14061	丰县	赵庄镇王学屋北综合变	10	400	268
14062	丰县	赵庄镇赵庙东综合变	10	400	207
14063	丰县	赵庄镇杨庄寺前东公变	10	400	263
14064	丰县	赵庄镇刘小楼村刘小楼1#公变	10	400	183
14065	丰县	赵庄镇大彭庄村新安集1#综合变	10	400	263
14066	丰县	赵庄镇汉庭水韵街区综合变	10	400	60
14067	丰县	赵庄镇张土城村张小楼后综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14068	丰县	赵庄镇大刘集新型社区4号变	10	400	141
14069	丰县	赵庄镇大刘集新型社区1号变	10	400	213
14070	丰县	赵庄镇大刘集新型社区3号变	10	400	53
14071	丰县	赵庄镇大刘集新型社区2号变	10	400	174
14072	丰县	大刘集新型社区5号变	10	400	136
14073	丰县	赵庄镇袁集村袁集2号综合变	10	400	158
14074	丰县	赵庄镇许庄村工业区综合变	10	400	19
14075	丰县	赵庄镇王庄张老家3号综合变	10	400	250
14076	丰县	赵庄镇丁堤口中综合变	10	400	183
14077	丰县	赵庄镇任楼中	10	200	23
14078	丰县	赵庄镇后鹿湾西1号综合变	10	400	194
14079	丰县	赵庄镇丁堤口东综合变	10	200	70
14080	丰县	赵庄镇吴庄大队1号综合变	10	400	138
14081	丰县	赵庄镇袁新庄东综合变	10	400	137
14082	丰县	赵庄镇后鹿湾前综合变	10	400	266
14083	丰县	赵庄镇朱陈村宋庄北综合变	10	400	220
14084	丰县	赵庄镇于小庄西综合变	10	400	249
14085	丰县	赵庄镇青林村于老家东综合变	10	400	98
14086	丰县	赵庄镇任庄桥南队综合变	10	400	0
14087	丰县	赵庄镇王塘坊东综合变	10	400	155
14088	丰县	赵庄镇大彭庄村新安集2号综合变	10	400	266
14089	丰县	赵庄镇于老家南综合变	10	400	274
14090	丰县	赵庄镇张小楼南综合变	10	400	320
14091	丰县	赵庄镇夏王庄西综合变	10	400	112
14092	丰县	赵庄镇大刘庄2号综合变	10	400	274
14093	丰县	赵庄镇田坑北综合变	10	400	147
14094	丰县	赵庄镇杨庄寺西综合变	10	400	196
14095	丰县	赵庄镇大彭庄村陈集1号综合变	10	400	180
14096	丰县	赵庄镇朱陈村党楼2号综合变	10	400	282
14097	丰县	赵庄镇夏王庄西北综合变	10	400	269
14098	丰县	赵庄镇安庄西1号综合变	10	200	160
14099	丰县	赵庄镇开发区3号综合变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14100	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村韩庄东综合变	10	400	216
14101	丰县	PMS_丰县顺河镇青西刘李庄综合变	10	200	91
14102	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河供电所综合变	10	200	66
14103	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺西综合变	10	200	93
14104	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺东综合变	10	200	87
14105	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村农机站南综合变	10	200	0
14106	丰县	PMS_丰县顺河镇农机站综合变1	10	200	70
14107	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村市场南综合变	10	200	26
14108	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村市场北综合变	10	400	119
14109	丰县	PMS_丰县顺河镇礼堂综合变	10	400	146
14110	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村街东南综合变	10	400	159
14111	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄西综合变	10	200	24
14112	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄村后牛王固综合变	10	400	232
14113	丰县	PMS_丰县顺河镇仇庄东综合变	10	200	70
14114	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄村苏庄南	10	200	40
14115	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙村李双庙新村综合变	10	200	46
14116	丰县	PMS_丰县顺河供电所巩黑楼南综合变	10	200	119
14117	丰县	PMS_丰县顺河镇刘寨综合变	10	400	221
14118	丰县	PMS_丰县顺河镇巩新庄东综合变	10	200	26
14119	丰县	PMS_丰县顺河镇巩双庙西综合变	10	400	221
14120	丰县	PMS_丰县顺河镇巩双庙东综合变	10	200	81
14121	丰县	PMS_丰县顺河镇贾窗户综合变	10	200	36
14122	丰县	PMS_丰县顺河镇马胡庄综合变	10	200	59
14123	丰县	PMS_丰县顺河镇牛王固综合变	10	200	89
14124	丰县	PMS_丰县顺河镇马高庄综合变	10	400	217
14125	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄村马庄综合变	10	200	52
14126	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄忽城南综合变	10	200	23
14127	丰县	PMS_丰县顺河镇马郑庄综合变	10	200	58
14128	丰县	丰县顺河镇巩黑楼综合变	10	400	181
14129	丰县	PMS_丰县顺河镇巩桥综合变	10	200	45
14130	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄村仇庄综合变	10	400	206
14131	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄袁庄综合变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14132	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙陈庄综合变	10	400	311
14133	丰县	PMS_丰县顺河镇王庄综合变	10	200	0
14134	丰县	PMS_丰县顺河镇刘寨陈庄综合变	10	200	80
14135	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙东综合变	10	400	239
14136	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼东综合变	10	200	96
14137	丰县	PMS_丰县顺河镇后桃园综合变	10	200	84
14138	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨组综合变	10	200	46
14139	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨东综合变	10	400	170
14140	丰县	PMS_丰县顺河镇前杨楼综合变	10	200	38
14141	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨庄综合变	10	400	163
14142	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村新庄综合变	10	200	0
14143	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨连楼西综合变	10	200	48
14144	丰县	PMS_丰县顺河镇季庄综合变	10	100	28
14145	丰县	PMS_丰县顺河镇闫阁综合变	10	400	201
14146	丰县	PMS_丰县顺河镇渠草楼综合变	10	200	63
14147	丰县	PMS_丰县顺河镇南刘庄综合变	10	200	26
14148	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯一综合变	10	400	238
14149	丰县	PMS_丰县顺河镇南李庄综合变	10	200	40
14150	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街南综合变	10	400	74
14151	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街北综合变	10	200	56
14152	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯四队综合变	10	400	238
14153	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙后边庙综合变	10	200	66
14154	丰县	丰县顺河镇边庙村综合变	10	400	103
14155	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村刘阁综合变	10	200	21
14156	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村陈庄综合变	10	200	55
14157	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙前刘阁综合变	10	200	53
14158	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村张庄综合变	10	200	77
14159	丰县	PMS_丰县顺河镇孙庄综合变	10	200	107
14160	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄西综合变	10	400	145
14161	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄东综合变	10	400	202
14162	丰县	PMS_丰县顺河镇常庄综合变1	10	200	75
14163	丰县	PMS_丰县顺河镇顺和公变1号综合变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14164	丰县	PMS_丰县顺河镇供电站综合变	10	400	11
14165	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村东综合变	10	200	14
14166	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街东北综合变	10	400	191
14167	丰县	PMS_丰县顺河镇桥南综合变	10	200	85
14168	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙北刘阁综合变	10	100	61
14169	丰县	PMS_丰县顺河镇孙集东综合变	10	400	193
14170	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄史庄西综合变	10	200	23
14171	丰县	PMS_丰县顺河镇孙庄南综合变	10	200	106
14172	丰县	PMS_丰县顺河镇孙集西综合变	10	400	134
14173	丰县	PMS_丰县顺河镇康西综合变	10	200	40
14174	丰县	PMS_丰县顺河镇唐庙村代庄综合变	10	400	147
14175	丰县	PMS_丰县顺河镇康东综合变	10	200	62
14176	丰县	PMS_丰县顺河镇许庄综合变	10	400	219
14177	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄村吴庄综合变	10	200	25
14178	丰县	丰县顺河镇师李庄综合变	10	400	213
14179	丰县	PMS_丰县顺河镇张乔庄综合变	10	400	206
14180	丰县	丰县顺河镇师新庄综合变	10	200	0
14181	丰县	PMS_丰县顺河镇孙叉楼东综合变	10	200	40
14182	丰县	PMS_丰县顺河镇孙叉楼综合变	10	200	0
14183	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄村前队综合变	10	200	36
14184	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄村后队综合变	10	200	29
14185	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙西综合变	10	200	37
14186	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄新庄综合变	10	200	0
14187	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄张庄综合变	10	200	71
14188	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村东综合变	10	200	104
14189	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑后综合变	10	200	135
14190	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑前综合变	10	200	134
14191	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村马楼综合变	10	200	40
14192	丰县	PMS_丰县顺河镇安东综合变	10	400	153
14193	丰县	PMS_丰县顺河镇河申综合变	10	200	0
14194	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄路庄东综合变	10	400	196
14195	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙小蔡庄综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14196	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村四队综合变	10	200	8
14197	丰县	PMS_丰县顺河镇张口二组综合变	10	400	220
14198	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨西综合变	10	200	107
14199	丰县	PMS_丰县顺河镇张口东组综合变	10	400	229
14200	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄村东综合变	10	400	202
14201	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄黄楼综合变	10	200	56
14202	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村三队综合变	10	200	59
14203	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄前综合变	10	400	145
14204	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄后综合变	10	200	116
14205	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼西综合变	10	200	0
14206	丰县	PMS_丰县顺河镇焦王小庄西综合变	10	200	88
14207	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄中刘庄综合变	10	200	68
14208	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄一队综合变	10	400	210
14209	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村5组综合变	10	200	67
14210	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄孙大庄综合变	10	200	77
14211	丰县	PMS_丰县顺河镇李新庄综合变	10	400	276
14212	丰县	PMS_丰县顺河镇供电所综合变	10	400	209
14213	丰县	PMS_丰县顺河镇步行街1#	10	400	204
14214	丰县	PMS_丰县顺河镇步行街2#	10	400	236
14215	丰县	PMS_丰县顺河镇黄庄村黄庄西综合变	10	200	51
14216	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河镇岳庄村中岳庄	10	200	84
14217	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村赵机房综合变	10	200	99
14218	丰县	PMS_丰县顺河镇土囤村土囤	10	400	185
14219	丰县	丰县顺河镇渠寨村连楼东综合变	10	400	140
14220	丰县	PMS_丰县顺河镇土囤村义合村	10	200	0
14221	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村前桃园变	10	200	75
14222	丰县	PMS_丰县顺河镇张小周屯前综合变	10	200	57
14223	丰县	PMS_丰县顺河镇张小周屯后综合变	10	200	77
14224	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄村三队综合变	10	200	100
14225	丰县	PMS_丰县顺河镇唐庙村黑楼	10	200	35
14226	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙东	10	200	88
14227	丰县	PMS_丰县顺河镇孙叉楼西综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14228	丰县	PMS_丰县顺河镇史庄北	10	200	9
14229	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄村杨庄综合变	10	200	10
14230	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄村土庄西综合变	10	200	45
14231	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙后王庄台区	10	200	44
14232	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯三队综合变	10	400	239
14233	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄村尹庄综合变	10	200	44
14234	丰县	丰县顺河镇土庄村土庄东综合变	10	400	203
14235	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村岳草楼台区	10	200	61
14236	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村焦庄综合变	10	200	70
14237	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村周庄西综合变	10	200	54
14238	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼北综合变	10	200	0
14239	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村同心村综合变	10	200	31
14240	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村路庙综合变	10	200	0
14241	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村桃园综合变	10	200	53
14242	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄裴庙综合变	10	200	23
14243	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村李庄综合变	10	200	50
14244	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村张口三组综合变	10	200	39
14245	丰县	PMS_丰县顺河镇黄庄村东综合变	10	200	58
14246	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村黄庄综合变	10	200	16
14247	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村六队综合变	10	200	28
14248	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙村韩庙综合变	10	400	139
14249	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西综合变	10	200	85
14250	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村北综合变	10	400	219
14251	丰县	PMS_丰县顺河镇白庙村孙庄综合变	10	200	102
14252	丰县	PMS_丰县顺河镇刘寨村黄楼综合变	10	200	103
14253	丰县	PMS_丰县顺河镇邱庄村邱庄综合变	10	400	210
14254	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙村西综合变	10	200	39
14255	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄村忽城北综合变	10	200	10
14256	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙村齐庙综合变	10	400	174
14257	丰县	PMS_丰县顺河镇白庙前队综合变	10	200	107
14258	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙中综合变	10	200	46
14259	丰县	PMS_丰县顺河镇小巩庄综合变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14260	丰县	PMS_丰县顺河镇美馨花园5#变	10	400	112
14261	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄东综合变	10	400	215
14262	丰县	PMS_顺河镇唐庙村唐庙综合变	10	200	0
14263	丰县	PMS_顺河镇范庄村马庄新村综合变	10	400	190
14264	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄村岳庄综合变	10	400	226
14265	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙杨庄	10	400	138
14266	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村二队综合变	10	200	29
14267	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄路庄西综合变	10	200	0
14268	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄村巩大庄	10	400	129
14269	丰县	PMS_顺河镇朱坑村康庄	10	200	122
14270	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村韩庄综合变	10	200	35
14271	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄村岳庄西	10	200	112
14272	丰县	PMS_丰县顺河镇焦王小庄东	10	200	13
14273	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村刘庄	10	200	25
14274	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨村王寨	10	400	152
14275	丰县	PMS_顺河镇李庄村安庄西	10	200	53
14276	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西南综合变	10	200	0
14277	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙村巩黑楼西综合变	10	200	81
14278	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼前综合变	10	200	86
14279	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村刘庄南综合变	10	200	36
14280	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨庄西综合变	10	200	105
14281	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼中综合变	10	200	59
14282	丰县	PMS_丰县顺河镇土屯村渠草楼西综合变	10	200	99
14283	丰县	PMS_丰县顺河镇土屯村土屯西北综合变	10	200	67
14284	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村张庄二队综合变	10	200	99
14285	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村张庄六队综合变	10	200	50
14286	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村李新庄1#综合变	10	200	14
14287	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村李新庄2#综合变	10	400	118
14288	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村李新庄3#综合变	10	200	76
14289	丰县	PMS_丰县顺河镇李新庄西综合变	10	400	174
14290	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村路庄北综合变	10	200	117
14291	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村李庄后综合变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14292	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村东综合变	10	200	21
14293	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村张口一队综合变	10	200	0
14294	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村马楼西北综合变	10	200	93
14295	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村后边庙东综合变	10	200	69
14296	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村刘阁北	10	200	41
14297	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村黑楼东	10	200	23
14298	丰县	PMS_丰县顺河镇师新庄村李双庙杨庄北综合变	10	200	73
14299	丰县	PMS_丰县顺河镇师新庄村师新庄南综合变	10	200	54
14300	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村孙庄西综合变	10	200	78
14301	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村张庄后综合变	10	200	15
14302	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街西南2号综合变	10	400	191
14303	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄岳庄北综合变	10	200	115
14304	丰县	丰县顺河镇邱庄1号综合变	10	200	131
14305	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙村巩桥南综合变	10	200	22
14306	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙齐庙东综合变	10	400	176
14307	睢宁	梁集水韵桃源2配3变	10	800	484
14308	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村后黄庄东综合变	10	200	50
14309	睢宁	梁集水韵桃源2配4变	10	800	468
14310	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村2#综合变	10	200	44
14311	睢宁	梁集水韵桃源2配2变	10	800	463
14312	丰县	丰县顺河镇顺河村1#综合变	10	400	252
14313	睢宁	梁集水韵桃源1配1变	10	800	480
14314	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣新区综合变	10	200	75
14315	睢宁	梁集水韵桃源1配4变	10	800	454
14316	丰县	PMS_丰县顺河镇李新庄东综合变	10	200	3
14317	睢宁	梁集水韵桃源1配2变	10	800	470
14318	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配2变	10	1000	695
14319	丰县	PMS_丰县顺河镇王庄东综合变	10	200	64
14320	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配3变	10	1000	600
14321	丰县	PMS_丰县顺河镇康庙中综合变	10	400	257
14322	丰县	PMS_丰县顺河镇乔庄综合变	10	200	82
14323	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配4变	10	1000	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14324	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄东综合变	10	200	72
14325	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配1变	10	1000	604
14326	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣二队西综合变	10	200	34
14327	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配1变	10	1000	665
14328	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺东1号综合变	10	200	80
14329	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配2变	10	1000	557
14330	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺西1号综合变	10	200	29
14331	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配4变	10	1000	409
14332	丰县	PMS_丰县顺河镇岳草楼东综合变	10	200	132
14333	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配3变	10	1000	612
14334	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村王小庄西北综合变	10	200	22
14335	睢宁	梁集水韵桃源3配3变	10	800	539
14336	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄新建综合变	10	200	49
14337	睢宁	梁集水韵桃源3配1变	10	800	367
14338	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庄西综合变	10	200	0
14339	睢宁	梁集水韵桃源1组配4变	10	800	562
14340	丰县	PMS_丰县顺河镇河申东综合变	10	200	27
14341	睢宁	梁集水韵桃源1组配3变	10	800	562
14342	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣三队西综合变	10	200	76
14343	睢宁	梁集水韵桃源3配4变	10	800	552
14344	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼西北综合变	10	200	8
14345	丰县	PMS_丰县顺河镇街南2号综合变	10	200	45
14346	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄1#综合变	10	200	69
14347	睢宁	梁集水韵桃源1组配2变	10	800	548
14348	睢宁	梁集水韵桃源1组配1变	10	800	556
14349	睢宁	梁集水韵桃源3配2变	10	800	558
14350	丰县	丰县顺河镇德购北2号综合变	10	400	98
14351	睢宁	联群小区三期1配3变	10	800	596
14352	丰县	丰县顺河镇红绿灯综合变	10	400	187
14353	睢宁	梁集联群小区五期1#箱变	10	630	442
14354	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄尹庄东综合变	10	200	50
14355	睢宁	联群小区五期2#变	10	630	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14356	丰县	PMS_丰县顺河镇吴庄东新建综合变	10	200	12
14357	睢宁	联群小区三期1配4变	10	800	527
14358	丰县	丰县顺河镇朱坑新村4号综合变	10	400	142
14359	睢宁	梁集联群小区三期2配1变	10	800	571
14360	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨村邱庄中心综合变	10	200	39
14361	睢宁	联群小区三期1配2变	10	800	521
14362	丰县	丰县顺河镇孙集中综合变	10	400	206
14363	睢宁	梁集联群小区三期2配2变	10	800	570
14364	丰县	PMS_丰县顺河镇邱庄村邱庄西综合变	10	200	78
14365	睢宁	联群小区三期1配1变	10	800	548
14366	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨中综合变	10	200	52
14367	睢宁	梁集大沙刘王南台	10	200	121
14368	睢宁	梁集光华安置小区1#配电室2#变	10	630	405
14369	睢宁	梁集光华安置小区2#室3#变	10	630	293
14370	睢宁	梁集光华安置小区2#室4#变	10	630	345
14371	睢宁	梁集光华安置小区1#配电室1#变	10	630	361
14372	睢宁	梁集联群仝庄台	10	500	292
14373	睢宁	梁集毛庄北台	10	400	190
14374	睢宁	梁集幸福春天C区1#变	10	800	391
14375	睢宁	梁集幸福春天C区2#变	10	800	444
14376	睢宁	梁集景湖小区2配2变	10	800	563
14377	睢宁	梁集景湖小区3配2变	10	630	450
14378	睢宁	梁集景湖小区1配3变	10	630	424
14379	睢宁	梁集景湖小区3配1变	10	630	446
14380	睢宁	梁集景湖小区2配3变	10	800	582
14381	睢宁	梁集景湖小区1配2变	10	630	412
14382	睢宁	北辰北区3配4变	10	630	371
14383	睢宁	北辰北区3配3变	10	630	397
14384	睢宁	北辰北区1配2变	10	800	585
14385	睢宁	北辰北区4配4变	10	630	399
14386	睢宁	北辰北区2配1变	10	800	478
14387	睢宁	北辰北区2配2变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14388	睢宁	北辰北区1配4变	10	800	469
14389	睢宁	北辰北区3配1变	10	630	413
14390	睢宁	北辰北区4配2变	10	630	427
14391	睢宁	北辰北区3配2变	10	630	417
14392	睢宁	北辰北区4配1变	10	630	437
14393	睢宁	北辰北区2配4变	10	800	449
14394	睢宁	北辰北区1配1变	10	800	562
14395	睢宁	北辰北区1配3变	10	800	514
14396	睢宁	北辰北区2配3变	10	800	476
14397	睢宁	北辰北区4配3变	10	630	412
14398	睢宁	梁集仝圩新村部台	10	400	82
14399	睢宁	梁集幸福春天B区3#变	10	630	273
14400	睢宁	梁集幸福春天B区1#变	10	800	422
14401	睢宁	梁集幸福春天B区2#变	10	800	371
14402	睢宁	梁集幸福春天B区4#变	10	630	311
14403	睢宁	梁集幸福春天B区5#变	10	630	98
14404	睢宁	梁集晟联小区2配1变	10	630	359
14405	睢宁	梁集晟联小区1配2变	10	630	317
14406	睢宁	梁集晟联小区2配4变	10	630	302
14407	睢宁	梁集晟联小区2配3变	10	630	307
14408	睢宁	梁集晟联小区1配1变	10	630	98
14409	睢宁	梁集晟联小区2配2变	10	630	362
14410	睢宁	梁集巴黎都市二期1配4变	10	800	469
14411	睢宁	梁集巴黎都市二期1配2变	10	800	453
14412	睢宁	梁集巴黎都市二期3配2变	10	630	359
14413	睢宁	梁集巴黎都市二期3配4变	10	630	176
14414	睢宁	梁集巴黎都市二期2配4变	10	800	465
14415	睢宁	梁集巴黎都市二期3配3变	10	630	385
14416	睢宁	梁集巴黎都市二期1配3变	10	800	463
14417	睢宁	梁集巴黎都市二期1配1变	10	800	447
14418	睢宁	梁集巴黎都市二期2配2变	10	800	499
14419	睢宁	梁集巴黎都市二期2配1变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14420	睢宁	梁集晟联小区3配3变	10	630	218
14421	睢宁	梁集晟联小区4配2变	10	800	518
14422	睢宁	梁集晟联小区4配4变	10	800	433
14423	睢宁	梁集晟联小区3配1变	10	630	362
14424	睢宁	梁集晟联小区4配1变	10	800	468
14425	睢宁	梁集晟联小区4配3变	10	800	504
14426	睢宁	梁集晟联小区3配4变	10	630	264
14427	睢宁	梁集晟联小区3配2变	10	630	309
14428	睢宁	梁集幸福家苑二期1号箱变	10	800	461
14429	睢宁	梁集幸福家苑二期3号箱变	10	800	166
14430	睢宁	梁集幸福家苑二期2号箱变	10	800	451
14431	睢宁	梁集幸福家苑二期4号箱变	10	800	420
14432	睢宁	梁集七井北台	10	200	35
14433	睢宁	梁集刘祠工业园1号变	10	630	160
14434	睢宁	PMS_梁集王刘高庄台	10	200	1
14435	睢宁	PMS_梁集李庄小李台	10	200	37
14436	睢宁	PMS_梁集王刘中台	10	200	0
14437	睢宁	梁集薛瓦西台	10	200	5
14438	睢宁	PMS_梁集唐王前刘台	10	200	59
14439	睢宁	梁集梨园章庄台	10	400	143
14440	睢宁	梁集刘祠南台	10	400	0
14441	睢宁	PMS_梁集刘祠刘庄南台	10	200	30
14442	睢宁	梁集新建中台	10	200	65
14443	睢宁	梁集袁圩西台	10	200	67
14444	睢宁	PMS_梁集商庄胡西台	10	200	65
14445	睢宁	PMS_梁集李庄三闸台	10	400	54
14446	睢宁	PMS_梁集沈集彭庄台	10	200	20
14447	睢宁	PMS_梁集梁行北台片	10	200	23
14448	睢宁	PMS_梁集张行宋庙台	10	200	36
14449	睢宁	PMS_梁集梁圩杨庄台	10	200	59
14450	睢宁	PMS_梁集梁行南台	10	200	20
14451	睢宁	PMS_梁集李庄北台	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14452	睢宁	PMS_梁集八队台	10	400	240
14453	睢宁	梁集八队南台	10	200	68
14454	睢宁	梁集光华北台	10	400	149
14455	睢宁	梁集光华南台	10	200	0
14456	睢宁	PMS_梁集八店西台	10	400	145
14457	睢宁	PMS_梁集毛庄团宅台	10	200	26
14458	睢宁	梁集刘场梁庄台	10	200	27
14459	睢宁	梁集刘场张庄台	10	200	41
14460	睢宁	PMS_梁集刘祠中台	10	200	2
14461	睢宁	梁集东联刘西台	10	200	23
14462	睢宁	梁集东联西台	10	400	62
14463	睢宁	PMS_梁集东联东台	10	200	47
14464	睢宁	PMS_梁集双湖北台	10	200	8
14465	睢宁	PMS_梁集薛瓦前张台	10	200	26
14466	睢宁	PMS_梁集农科村部台	10	200	6
14467	睢宁	PMS_梁集梁圩北台	10	200	49
14468	睢宁	PMS_梁集梁圩李庄台	10	200	19
14469	睢宁	PMS_梁集商庄韩庄台	10	200	59
14470	睢宁	PMS_梁集仝圩东台	10	200	32
14471	睢宁	梁集刘场胡庄西台	10	200	75
14472	睢宁	PMS_梁集袁圩南台	10	200	9
14473	睢宁	梁集高新园区1号变	10	400	0
14474	睢宁	PMS_梁集张楼中台	10	200	34
14475	睢宁	PMS_梁集张楼王庄台	10	200	93
14476	睢宁	PMS_梁集八店万红南台	10	200	32
14477	睢宁	PMS_梁集梁北刘庄台	10	200	55
14478	睢宁	PMS_梁集八店南台	10	200	14
14479	睢宁	PMS_梁集景湖南刘台	10	100	8
14480	睢宁	PMS_梁集刘场队台	10	400	210
14481	睢宁	PMS_梁集高楼新井台	10	200	56
14482	睢宁	梁集赵丁仲庄台	10	315	113
14483	睢宁	沙集电子商务城北台	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14484	睢宁	PMS_沙集电子商务城台	10	400	117
14485	睢宁	PMS_沙集余圩村朱庄小区台	10	200	66
14486	睢宁	PMS_沙集朱庙群强台	10	400	203
14487	睢宁	沙集三丁村南王台	10	400	0
14488	睢宁	PMS_沙集商湖村项庄台	10	400	278
14489	睢宁	沙集和平东台	10	400	136
14490	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱南台	10	400	0
14491	睢宁	PMS_沙集陆元农科台	10	200	38
14492	睢宁	PMS_沙集孙庄台	10	400	67
14493	睢宁	PMS_沙集丁陈楼东台	10	200	44
14494	睢宁	PMS_沙集孙庄工业园北台	10	400	0
14495	睢宁	沙集和平工业园	10	400	6
14496	睢宁	沙集朱庙村王庄台	10	400	94
14497	睢宁	PMS_沙集王圩工业园3号变	10	400	0
14498	睢宁	PMS_沙集陆元姚蔡东台	10	400	153
14499	睢宁	PMS_沙集沙圩丁东台	10	200	0
14500	睢宁	PMS_沙集夏圩新农村小区	10	400	151
14501	睢宁	PMS_沙集大顾新农村2号变	10	200	0
14502	睢宁	PMS_沙集东风二区前项台	10	400	256
14503	睢宁	PMS_沙集孙庄西台	10	400	131
14504	睢宁	沙集东风村南台	10	400	74
14505	睢宁	PMS_沙集孙庄后王台	10	400	178
14506	睢宁	沙集孙庄前项台	10	400	0
14507	睢宁	PMS_沙集东风一区北台	10	400	0
14508	睢宁	PMS_沙集沙楼台	10	400	70
14509	睢宁	PMS_沙集商贸城南台	10	400	79
14510	睢宁	沙集仲庄台	10	400	29
14511	睢宁	PMS_沙集孙东台	10	400	124
14512	睢宁	PMS_沙集东风二区3号台	10	400	86
14513	睢宁	PMS_沙集陈庄台	10	400	121
14514	睢宁	PMS_沙集四沙西台	10	200	23
14515	睢宁	PMS_沙集沙圩余庄台	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14516	睢宁	沙集街西南台	10	400	3
14517	睢宁	PMS_沙集商湖立庄	10	200	23
14518	睢宁	PMS_沙集商湖张庄	10	200	36
14519	睢宁	PMS_沙集东风桃园台	10	400	114
14520	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭西台	10	400	178
14521	睢宁	PMS_沙集和平村台	10	400	183
14522	睢宁	PMS_沙集兴国团结台	10	400	10
14523	睢宁	PMS_沙集大街南台	10	400	0
14524	睢宁	PMS_沙集沙圩村四沙台	10	400	29
14525	睢宁	PMS_沙集沙圩村台	10	400	139
14526	睢宁	沙集夏庄彭庄台	10	400	130
14527	睢宁	PMS_沙集供电所	10	400	35
14528	睢宁	PMS_沙集朱庙前丁台	10	400	120
14529	睢宁	PMS_沙集朱庙谭庄台	10	400	192
14530	睢宁	PMS_沙集朱庙扶贫台	10	200	77
14531	睢宁	PMS_沙集夏圩村丁庄	10	400	0
14532	睢宁	PMS_沙集魏集王庄北台	10	400	223
14533	睢宁	PMS_沙集夏圩村路边台	10	400	170
14534	睢宁	PMS_沙集四丁刘庄台	10	400	171
14535	睢宁	沙集沙圩新区台	10	200	87
14536	睢宁	PMS_沙集丁陈村大薛西台	10	200	76
14537	睢宁	PMS_沙集丁陈楼东2号变	10	400	0
14538	睢宁	PMS_沙集大顾西唐台	10	200	0
14539	睢宁	PMS_沙集乐园路台	10	400	183
14540	睢宁	PMS_沙集沙圩圩里台	10	400	91
14541	睢宁	沙集白庙单庄台	10	200	35
14542	睢宁	PMS_沙集东风村北台	10	400	99
14543	睢宁	PMS_沙集大顾余庄台	10	200	49
14544	睢宁	PMS_沙集大顾薛庄台	10	400	170
14545	睢宁	沙集仝圩李庄	10	200	56
14546	睢宁	PMS_沙集白庙王北台	10	400	167
14547	睢宁	沙集朱庙北台	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14548	睢宁	沙集和平南台	10	400	70
14549	睢宁	沙集刘楼台	10	400	56
14550	睢宁	PMS_沙集农科新区台	10	400	225
14551	睢宁	PMS_沙集鲍洼台	10	400	0
14552	睢宁	PMS_沙集和平北台	10	400	178
14553	睢宁	PMS_沙集魏集电站	10	100	19
14554	睢宁	PMS_沙集魏集王庄台	10	200	0
14555	睢宁	PMS_沙集史庄电站	10	100	55
14556	睢宁	沙集大顾十里集台	10	100	14
14557	睢宁	PMS_沙集大顾电站	10	200	39
14558	睢宁	PMS_沙集朱庙西台	10	200	27
14559	睢宁	沙集白庙张圩台	10	400	19
14560	睢宁	PMS_沙集沙圩五陈台	10	200	0
14561	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹台	10	400	195
14562	睢宁	PMS_沙集商湖南台	10	250	100
14563	睢宁	PMS_沙集兴国张马台	10	200	5
14564	睢宁	PMS_沙集朱庙沙庄	10	400	21
14565	睢宁	PMS_沙集四丁村郭庄台	10	200	23
14566	睢宁	PMS_沙集小湾胡庄台	10	200	17
14567	睢宁	PMS_沙集史庄村凡庄台	10	200	37
14568	睢宁	PMS_沙集三丁勺厂台	10	200	82
14569	睢宁	PMS_沙集大顾南邱台	10	400	98
14570	睢宁	PMS_沙集丁陈扶贫台	10	400	196
14571	睢宁	沙集夏圩前夏台	10	400	0
14572	睢宁	PMS_沙集大顾杜庄台	10	200	30
14573	睢宁	PMS_沙集大顾小顾台	10	200	103
14574	睢宁	沙集余圩路边台	10	400	157
14575	睢宁	PMS_沙集余圩扶贫台	10	200	0
14576	睢宁	PMS_沙集余圩村余西台	10	200	72
14577	睢宁	PMS_沙集王圩工业园2号变	10	400	0
14578	睢宁	PMS_沙集王圩徐庄台	10	400	79
14579	睢宁	PMS_沙集王圩村马庄台	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14580	睢宁	PMS_沙集王圩村部	10	400	0
14581	睢宁	PMS_沙集王圩北台	10	400	0
14582	睢宁	沙集小朱西台	10	400	72
14583	睢宁	沙集兴国东台	10	200	19
14584	睢宁	沙集丁陈村台	10	400	108
14585	睢宁	PMS_沙集大顾唐庄台	10	400	128
14586	睢宁	PMS_沙集朱庙村刘庄台	10	400	130
14587	睢宁	PMS_沙集东风一区东台	10	400	139
14588	睢宁	PMS_沙集马宅台	10	400	131
14589	睢宁	PMS_沙集杨庄圩西台	10	400	46
14590	睢宁	PMS_沙集丁陈杨庄台	10	400	100
14591	睢宁	PMS_沙集杨瓦王东台	10	400	163
14592	睢宁	PMS_沙集村李庄台	10	400	57
14593	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼综合变	10	200	67
14594	丰县	PMS_丰县顺河镇小蔡庄东综合变	10	400	164
14595	丰县	PMS_丰县顺河镇黄庄中新建综合变	10	200	95
14596	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村6号综合变	10	400	161
14597	丰县	丰县顺河镇康庄西综合变	10	200	91
14598	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村中综合变	10	400	271
14599	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村后东综合变	10	200	132
14600	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙东南综合变	10	200	84
14601	丰县	PMS_丰县顺河镇闫阁中综合变	10	200	46
14602	丰县	PMS_丰县顺河镇康庄东综合变	10	200	160
14603	丰县	丰县顺河镇朱坑新村2号综合变	10	400	121
14604	丰县	丰县顺河镇朱坑新村3号综合变	10	400	171
14605	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙北新增综合变	10	200	79
14606	丰县	PMS_丰县顺河镇巩双庙前综合变	10	200	70
14607	丰县	丰县顺河镇邱庄东综合变	10	200	71
14608	丰县	PMS_丰县顺河镇史庄东新建综合变	10	200	28
14609	丰县	PMS_丰县顺河镇闫阁东综合变	10	200	33
14610	丰县	PMS_丰县顺河镇德购北综合变	10	400	24
14611	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄东综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14612	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村1#综合变	10	400	265
14613	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村2#综合变	10	400	211
14614	丰县	PMS_丰县顺河镇计生综合变	10	200	0
14615	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄东队综合变	10	200	23
14616	丰县	PMS_丰县顺河镇市场西门综合变	10	400	53
14617	丰县	PMS_丰县顺河镇教培西综合变	10	400	29
14618	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄四队综合变	10	200	96
14619	丰县	PMS_丰县顺河镇康庙新增综合变	10	200	79
14620	丰县	PMS_丰县顺河镇代庄西综合变	10	200	33
14621	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙后综合变	10	200	50
14622	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯桥头综合变	10	200	64
14623	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄学校北综合变	10	200	110
14624	丰县	PMS_丰县顺河镇东南2#综合变	10	400	132
14625	丰县	PMS_丰县顺河镇周庄西中综合变	10	200	55
14626	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村边庙东综合变	10	200	10
14627	丰县	PMS_丰县顺河镇裴黄庄东综合变	10	200	1
14628	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄新村新建综合变	10	200	79
14629	丰县	丰县顺河镇中刘庄东综合变	10	200	84
14630	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄综合变	10	200	22
14631	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣六队东综合变	10	200	37
14632	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼东南综合变	10	200	85
14633	丰县	PMS_丰县顺河镇孙集南综合变	10	200	14
14634	丰县	PMS_丰县顺河镇安庄西北综合变	10	200	0
14635	丰县	丰县顺河镇司花墙后综合变	10	200	50
14636	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙新型社区2号综合变	10	250	122
14637	丰县	PMS_丰县顺河镇巩黑楼东综合变	10	200	18
14638	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑前南综合变	10	200	138
14639	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村委员会综合变	10	400	0
14640	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙西综合变	10	200	66
14641	丰县	丰县顺河镇蔡庄村仇庄北综合变	10	200	0
14642	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄东北综合变	10	200	10
14643	丰县	丰县顺河镇朱坑新村1号综合变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14644	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄丰鱼路东综合变	10	200	76
14645	丰县	PMS_顺河镇顺河新农村1号综合变	10	630	222
14646	丰县	PMS_顺河镇顺河新农村2号综合变	10	630	361
14647	丰县	PMS_顺河镇顺河新农村3号综合变	10	630	232
14648	丰县	PMS_顺河镇白庙三期1号综合变	10	630	358
14649	丰县	PMS_顺河镇白庙三期2号综合变	10	630	280
14650	丰县	丰县顺河镇江南金地1#综合变	10	630	371
14651	丰县	丰县顺河镇齐庙新型社区1号综合变	10	630	413
14652	丰县	丰县顺河镇美馨花园2#综合变	10	630	368
14653	丰县	丰县顺河镇白庙新型社区2#综合变	10	630	355
14654	丰县	丰县顺河镇白庙新农村1号综合变	10	630	397
14655	丰县	丰县顺河镇白庙新型社区1#综合变	10	630	365
14656	丰县	丰县顺河镇江南金地2#综合变	10	500	317
14657	丰县	丰县顺河镇美馨花园3#综合变	10	630	355
14658	丰县	丰县顺河镇白庙新农村2号综合变	10	630	394
14659	丰县	丰县顺河镇美馨花园6#变	10	500	235
14660	丰县	丰县顺河镇齐庙新型社区3号综合变	10	630	445
14661	丰县	丰县顺河镇美馨花园1#综合变	10	630	345
14662	丰县	丰县顺河镇路庄后队公变	10	400	206
14663	丰县	丰县顺河镇大圣小学后综合变	10	200	58
14664	丰县	丰县顺河镇后黄庄公变	10	400	219
14665	丰县	丰县顺河镇开发1号综合变	10	400	186
14666	丰县	顺河镇杨楼中北综合变	10	400	245
14667	丰县	顺河镇南刘庄西综合变	10	400	227
14668	丰县	丰县顺河镇巩大庄村牛王固1综合变（牛王固）	10	200	106
14669	丰县	顺河镇范马庄综合变	10	200	111
14670	丰县	丰县顺河镇范庄学校综合变	10	200	140
14671	丰县	丰县顺河镇刘寨陈庄北综合变	10	400	179
14672	丰县	丰县顺河镇张口二组南综合变	10	400	98
14673	丰县	丰县顺河镇史庄东综合变	10	400	276
14674	丰县	丰县顺河镇土庄东南综合变	10	400	272
14675	丰县	丰县顺河镇巩大庄牛王固二综合变（纸箱厂）	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14676	丰县	丰县顺河镇李庄村李庄南综合变	10	400	158
14677	丰县	丰县顺河镇杨庙村杨庙南综合变	10	400	254
14678	丰县	丰县顺河镇顺河新村5号综合变	10	500	291
14679	丰县	丰县顺河镇蔡庄村新型社区3号综合变	10	800	552
14680	丰县	丰县顺河镇顺河新村6号综合变	10	500	324
14681	丰县	丰县顺河镇韩庙南综合变	10	400	193
14682	丰县	丰县顺河镇忽城东综合变	10	400	230
14683	丰县	丰县顺河镇九州北综合变	10	400	186
14684	丰县	丰县顺河镇大圣村一队公变	10	400	248
14685	丰县	丰县顺河镇闫桥公变	10	400	271
14686	丰县	丰县顺河镇蔡庄村新型社区2号综合变	10	800	557
14687	丰县	丰县顺着镇蔡庄村新型社区1号综合变	10	800	441
14688	丰县	丰县顺河镇杨楼中西综合变	10	400	219
14689	丰县	丰县顺河镇杨庙桃园东公变	10	400	271
14690	丰县	丰县顺河镇焦庄村周庄东公变	10	400	251
14691	丰县	丰县顺河镇岳庄新村5号综合变	10	400	159
14692	丰县	丰县顺河镇岳庄新村3号综合变	10	400	98
14693	丰县	丰县顺河镇朱坑新村5号综合变	10	400	154
14694	丰县	顺河镇朱坑新型社区6号配变	10	400	88
14695	丰县	丰县顺河镇富民街2号综合变	10	400	287
14696	丰县	丰县顺河镇富民街1号综合变	10	400	262
14697	丰县	丰县顺河镇顺河大道综合变	10	400	154
14698	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄岳庄后综合变	10	200	32
14699	丰县	PMS_丰县首羡镇大渠庄北综合变	10	400	159
14700	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺村黄庄综合变	10	400	204
14701	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼村宋楼北综合变	10	400	162
14702	丰县	PMS_丰县首羡镇毕庄新村东综合变	10	400	141
14703	丰县	PMS_丰县首羡镇毕庄新村西综合变	10	400	175
14704	丰县	PMS_丰县首羡镇和集村西综合变	10	400	130
14705	丰县	PMS_丰县首羡镇兴无村综合变	10	400	198
14706	丰县	PMS_丰县首羡镇王双楼综合变	10	400	184
14707	丰县	PMS_丰县首羡镇大黄楼综合变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14708	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄东综合变	10	400	64
14709	丰县	丰县首羡镇便集西南综合变	10	400	125
14710	丰县	PMS_丰县首羡镇和集东综合变	10	400	0
14711	丰县	PMS_丰县首羡镇韩河综合变	10	400	157
14712	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家北综合变	10	400	242
14713	丰县	PMS_丰县首羡镇徐中心综合变	10	400	0
14714	丰县	PMS_丰县首羡镇良庄综合变	10	200	60
14715	丰县	PMS_丰县首羡镇王新庄综合变	10	200	88
14716	丰县	PMS_丰县首羡镇夸子营综合变	10	200	108
14717	丰县	PMS_丰县首羡镇十支庙西综合变	10	400	137
14718	丰县	PMS_丰县首羡镇和集一队综合变	10	400	200
14719	丰县	PMS_丰县首羡镇庄刘庄综合变	10	400	202
14720	丰县	PMS_丰县首羡镇西李庄综合变	10	200	59
14721	丰县	PMS_丰县首羡镇崔西北综合变	10	400	227
14722	丰县	PMS_丰县首羡镇刘庄综合变	10	400	260
14723	丰县	PMS_丰县首羡镇宁庄综合变	10	400	186
14724	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄西综合变	10	400	208
14725	丰县	PMS_丰县首羡镇师王庄综合变	10	400	179
14726	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁西综合变	10	400	172
14727	丰县	PMS_丰县首羡镇郭袁庄东综合变	10	200	47
14728	丰县	PMS_丰县首羡镇程韦子北综合变	10	200	79
14729	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集西综合变	10	200	88
14730	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄南综合变	10	200	92
14731	丰县	PMS_丰县首羡镇娥墓崮综合变	10	400	220
14732	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼综合变	10	400	76
14733	丰县	PMS_丰县首羡镇司马集综合变	10	400	167
14734	丰县	PMS_丰县首羡镇便集东北综合变	10	400	84
14735	丰县	PMS_丰县首羡镇岳皇庄综合变	10	400	111
14736	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼北综合变	10	400	258
14737	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首西南综合变	10	400	220
14738	丰县	丰县首羡镇王梨园综合变	10	200	0
14739	丰县	PMS_丰县首羡镇张楼综合变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14740	丰县	PMS_丰县首羡镇宋楼综合变	10	400	111
14741	丰县	PMS_丰县首羡镇江庄综合变	10	400	172
14742	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集西综合变	10	400	194
14743	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集崔庄综合变	10	400	226
14744	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集东综合变	10	400	235
14745	丰县	PMS_丰县首羡镇和集王楼综合变	10	400	56
14746	丰县	PMS_丰县首羡镇袁寨综合变	10	400	206
14747	丰县	PMS_丰县首羡镇夏屯综合变	10	200	22
14748	丰县	PMS_丰县首羡镇和集六队综合变	10	400	184
14749	丰县	PMS_丰县首羡镇韩庄南综合变	10	400	201
14750	丰县	PMS_丰县首羡镇三关庙综合变	10	200	35
14751	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺南综合变	10	400	278
14752	丰县	PMS_丰县首羡镇前园子东综合变	10	400	187
14753	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼北综合变	10	400	178
14754	丰县	PMS_丰县首羡镇大毕庄综合变	10	400	238
14755	丰县	PMS_丰县首羡镇新宋庄综合变	10	400	240
14756	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼综合变	10	400	110
14757	丰县	PMS_丰县首羡镇三楼北综合变	10	200	81
14758	丰县	PMS_丰县首羡镇王府庄综合变	10	400	291
14759	丰县	PMS_丰县首羡镇朱洼综合变	10	400	167
14760	丰县	PMS_丰县首羡镇窦庄综合变	10	400	232
14761	丰县	PMS_丰县首羡镇张庄综合变	10	200	51
14762	丰县	PMS_丰县首羡镇工业区综合变	10	400	0
14763	丰县	PMS_丰县首羡镇程韦子综合变	10	200	84
14764	丰县	PMS_丰县首羡镇朱庄综合变	10	200	112
14765	丰县	PMS_丰县首羡镇渠庄东综合变	10	400	231
14766	丰县	PMS_丰县首羡镇大渠庄西	10	400	219
14767	丰县	PMS_丰县首羡镇马庄综合变	10	400	131
14768	丰县	PMS_丰县首羡镇渠新庄综合变	10	400	228
14769	丰县	PMS_丰县首羡镇三楼南综合变	10	400	196
14770	丰县	PMS_丰县首羡镇孔庄综合变	10	200	95
14771	丰县	PMS_丰县首羡镇白李庄西综合变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14772	丰县	PMS_丰县首羡镇南陈楼综合变	10	200	77
14773	丰县	PMS_丰县首羡镇首高庄综合变	10	400	241
14774	丰县	PMS_丰县首羡镇老新庄综合变	10	400	263
14775	丰县	PMS_丰县首羡镇吴楼综合变	10	400	237
14776	丰县	PMS_丰县首羡镇白李庄综合变	10	400	122
14777	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄东综合变	10	400	239
14778	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯综合变	10	400	127
14779	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯西综合变	10	400	131
14780	丰县	PMS_丰县首羡镇张老家综合变	10	400	144
14781	丰县	PMS_丰县首羡镇耿李庄综合变	10	200	105
14782	丰县	PMS_丰县首羡镇姚庄综合变	10	400	0
14783	丰县	PMS_丰县首羡镇张集南综合变	10	400	187
14784	丰县	PMS_丰县首羡镇迭路综合变	10	400	96
14785	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯北综合变	10	400	155
14786	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯南综合变	10	400	162
14787	丰县	PMS_丰县首羡镇袁庄综合变	10	400	106
14788	丰县	PMS_丰县首羡镇费庄综合变	10	200	68
14789	丰县	PMS_丰县首羡镇前屯综合变	10	200	28
14790	丰县	PMS_丰县首羡镇首中队综合变	10	400	3
14791	丰县	PMS_丰县首羡镇渠安屋综合变	10	200	118
14792	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁综合变	10	400	185
14793	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村中台区综合变	10	400	35
14794	丰县	PMS_丰县首羡镇西大庄综合变	10	400	38
14795	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄北综合变	10	200	43
14796	丰县	PMS_丰县首羡镇邵楼北综合变	10	200	44
14797	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄东综合变	10	400	165
14798	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄北综合变	10	400	212
14799	丰县	PMS_丰县首羡镇郜庙综合变	10	400	240
14800	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄南综合变	10	400	295
14801	丰县	PMS_丰县首羡镇郭袁庄综合变	10	400	172
14802	丰县	PMS_丰县首羡镇渠黄庄综合变	10	200	81
14803	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄南综合变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14804	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村东台区综合变	10	400	0
14805	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄北综合变	10	400	56
14806	丰县	丰县首羡镇王堂东综合变	10	400	191
14807	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡老街综合变	10	200	0
14808	丰县	PMS_丰县首羡镇蒋庄东综合变	10	200	60
14809	丰县	PMS_丰县首羡镇首东市场综合变	10	400	13
14810	丰县	丰县首羡镇于张庄西综合变	10	200	63
14811	丰县	丰县首羡镇王堂新区1#综合变	10	400	122
14812	丰县	丰县首羡镇和集中心综合变	10	200	0
14813	丰县	PMS_丰县首羡镇田庄村曾庄北综合变	10	200	35
14814	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村张集西综合变	10	200	27
14815	丰县	PMS_丰县首羡镇陈楼综合变	10	400	86
14816	丰县	PMS_丰县首羡镇沙河店村沙河店综合变	10	400	136
14817	丰县	PMS_丰县首羡镇三楼西综合变	10	400	225
14818	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村商渠庄综合变	10	200	52
14819	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄村白李庄北综合变	10	200	24
14820	丰县	丰县首羡镇袁老家村孙郭庄综合变	10	315	134
14821	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家村杂八地综合变	10	200	80
14822	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家村袁老家南综合变	10	400	257
14823	丰县	丰县首羡镇连庄村前连庄综合变	10	200	57
14824	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村蒋庄中综合变	10	200	61
14825	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村张集东综合变	10	400	109
14826	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄村小集	10	200	118
14827	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄村新崔庄	10	200	77
14828	丰县	丰县首羡镇田庄村曾庄	10	200	1
14829	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼新区	10	200	132
14830	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄南	10	200	130
14831	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄村穆庄	10	400	194
14832	丰县	PMS_丰县首羡镇田庄村曾庄东	10	400	91
14833	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂南综合变	10	200	20
14834	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂村王堂北	10	200	40
14835	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村李庄	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14836	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼西	10	200	58
14837	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼东	10	200	38
14838	丰县	PMS_丰县首羡镇汪楼综合变	10	400	183
14839	丰县	丰县首羡镇崔庄村李楼1#	10	400	145
14840	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡中学2#	10	200	44
14841	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄村首东2#	10	400	111
14842	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡供电所	10	200	41
14843	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首李庄	10	200	125
14844	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村蒋庄	10	200	107
14845	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村张集北	10	400	157
14846	丰县	PMS_丰县首羡镇首北综合变	10	400	125
14847	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村袁堂	10	400	278
14848	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村王楼	10	400	259
14849	睢宁	PMS_沙集范庄台400台	10	400	62
14850	睢宁	PMS_沙集集北台	10	400	65
14851	睢宁	沙集三丁新区台	10	400	164
14852	睢宁	PMS_沙集仝圩刘庄台	10	200	1
14853	睢宁	PMS_沙集东风后巷台	10	400	76
14854	睢宁	沙集兴国秦庄台	10	400	195
14855	睢宁	PMS_沙集陆元李东台	10	400	169
14856	睢宁	PMS_沙集陆元小李台	10	200	32
14857	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱台	10	200	0
14858	睢宁	沙集镇政府	10	400	252
14859	睢宁	沙集陆元村韩杨台	10	400	102
14860	睢宁	沙集王口潘庄台	10	400	33
14861	睢宁	PMS_沙集四丁村王庄台	10	200	45
14862	睢宁	PMS_沙集小湾孙庄台	10	200	33
14863	睢宁	PMS_沙集史庄村台	10	200	10
14864	睢宁	沙集余圩北台	10	400	0
14865	睢宁	沙集四丁夹河台	10	200	0
14866	睢宁	PMS_沙集仝圩张庄台	10	200	12
14867	睢宁	PMS_沙集仝圩小仝台	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14868	睢宁	PMS_沙集丁陈小李台	10	200	61
14869	睢宁	PMS_沙集朱庙村台	10	400	158
14870	睢宁	沙集魏集藏庄台	10	400	201
14871	睢宁	PMS_沙集小湾南台	10	400	112
14872	睢宁	PMS_沙集街道东台	10	400	6
14873	睢宁	PMS_沙集蔡楼周庄台	10	200	0
14874	睢宁	PMS_沙集王口靳庄台	10	400	200
14875	睢宁	沙集东台	10	400	227
14876	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭南台	10	200	70
14877	睢宁	沙集兴国西台	10	400	150
14878	睢宁	PMS_沙集陆元王庄台	10	200	72
14879	睢宁	沙集乐园路东台	10	630	120
14880	睢宁	PMS_沙集白庙村台	10	400	0
14881	睢宁	PMS_沙集街道北台	10	630	160
14882	睢宁	沙集小学台	10	400	14
14883	睢宁	PMS_沙集镇医院	10	400	20
14884	睢宁	沙集王圩工业园1号变	10	400	0
14885	睢宁	沙集蔡楼村台	10	200	80
14886	睢宁	PMS_沙集大顾徐洼台	10	200	100
14887	睢宁	沙集大顾村南邱电站	10	200	95
14888	睢宁	PMS_沙集杨瓦王西台	10	200	0
14889	睢宁	PMS_沙集小湾卢庄台	10	200	20
14890	睢宁	PMS_沙集杨瓦董庄台	10	400	140
14891	睢宁	PMS_沙集丁陈潘刘台	10	400	149
14892	睢宁	PMS_沙集夏圩小李台	10	200	55
14893	睢宁	沙集丁陈楼西台	10	400	133
14894	睢宁	PMS_沙集王圩西湖台	10	400	262
14895	睢宁	PMS_沙集杨庄北台	10	200	2
14896	睢宁	PMS_沙集商湖北台	10	400	153
14897	睢宁	PMS_沙集杨庄村廖庄台	10	200	51
14898	睢宁	PMS_沙集小朱东台	10	400	154
14899	睢宁	PMS_沙集魏集丁庄台	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14900	睢宁	PMS_沙集东风二区3号变	10	400	0
14901	睢宁	PMS_沙集东风二区2号单变	10	80	44
14902	睢宁	PMS_沙集刘庄南台	10	400	320
14903	睢宁	PMS_沙集东风一区2号变	10	200	91
14904	睢宁	PMS_沙集东风一区1号变	10	400	56
14905	睢宁	PMS_沙集东风二区2号变	10	400	126
14906	睢宁	PMS_沙集东风二区1号变	10	400	0
14907	睢宁	PMS_沙集农科王庄台	10	400	69
14908	睢宁	沙集蔡吴朱庄台	10	250	0
14909	睢宁	PMS_沙集兴国村部台	10	400	104
14910	睢宁	PMS_沙集蔡吴马庄台	10	200	37
14911	睢宁	沙集孙庄东台	10	200	0
14912	睢宁	沙集孙庄工业园	10	630	42
14913	睢宁	PMS_沙集孙庄北台	10	630	96
14914	睢宁	PMS_沙集农科村台	10	400	0
14915	睢宁	沙集夏圩圩里台	10	400	35
14916	睢宁	PMS_沙集小湾电站	10	200	79
14917	睢宁	PMS_沙集四丁南台	10	200	0
14918	睢宁	沙集三丁鲍庄台	10	200	0
14919	睢宁	PMS_沙集三丁村台	10	200	33
14920	睢宁	沙集杨庄东台	10	200	0
14921	睢宁	PMS_沙集仝圩大丁台	10	400	171
14922	睢宁	PMS_沙集杨瓦北台	10	200	0
14923	睢宁	PMS_沙集魏集村台	10	200	31
14924	睢宁	沙集大顾扶贫台	10	200	70
14925	睢宁	PMS_沙集街道西台	10	400	153
14926	睢宁	PMS_沙集陆元姚蔡台	10	400	206
14927	睢宁	PMS_沙集陆元村台	10	200	0
14928	睢宁	沙集夏庄村台	10	100	5
14929	睢宁	沙集米厂	10	400	51
14930	睢宁	沙集夏圩小李南台	10	400	0
14931	睢宁	沙集大寺南台	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14932	睢宁	沙集余圩王庄台	10	200	142
14933	睢宁	PMS_沙集范庄台	10	400	61
14934	睢宁	沙集农科北台	10	200	119
14935	睢宁	PMS_沙集陆元村部台	10	200	0
14936	睢宁	PMS_沙集夏圩后夏台	10	200	38
14937	睢宁	PMS_沙集王口南台	10	200	58
14938	睢宁	PMS_沙集农科村西台	10	400	0
14939	睢宁	PMS_沙集仝圩张庄西台	10	200	9
14940	睢宁	PMS_沙集小湾台	10	200	15
14941	睢宁	PMS_沙集刘庄中台	10	400	218
14942	睢宁	PMS_沙集蔡楼唐庄南台	10	200	0
14943	睢宁	PMS_沙集小朱村台	10	400	228
14944	睢宁	PMS_沙集陆元王庄北台	10	400	135
14945	睢宁	PMS_沙集陆元村小李西台	10	200	9
14946	睢宁	PMS_沙集兴国南台	10	400	24
14947	睢宁	PMS_沙集农科刘楼南台	10	400	121
14948	睢宁	PMS_沙集王圩中台	10	400	0
14949	睢宁	PMS_沙集大街中台	10	400	14
14950	睢宁	PMS_沙集米厂东台	10	400	49
14951	睢宁	PMS_沙集白庙单庄南台	10	400	181
14952	睢宁	沙集二中西台	10	400	7
14953	睢宁	PMS_沙集夏圩姜庄台	10	200	0
14954	睢宁	PMS_沙集王口北台	10	400	0
14955	睢宁	PMS_沙集丁陈小顾台	10	200	111
14956	睢宁	PMS_沙集朱庙后丁台	10	200	0
14957	睢宁	PMS_沙集余圩村刘庄台	10	400	96
14958	睢宁	PMS_沙集王圩徐庄东台	10	400	175
14959	睢宁	PMS_沙集王圩村东台	10	400	43
14960	睢宁	PMS_沙集三丁药厂台	10	400	80
14961	睢宁	沙集白庙张圩南台	10	400	39
14962	睢宁	PMS_沙集东风村部台	10	400	211
14963	睢宁	PMS_沙集孙庄南台	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14964	睢宁	沙集农科南台	10	400	138
14965	睢宁	沙集夏圩小区南台	10	400	103
14966	睢宁	PMS_沙集大街中东台	10	400	186
14967	睢宁	沙集丁陈杨庄西台	10	630	217
14968	睢宁	PMS_沙集大顾杜庄北台	10	400	103
14969	睢宁	PMS_沙集姚蔡北台	10	200	11
14970	睢宁	PMS_沙集四丁王庄南台	10	400	141
14971	睢宁	PMS_沙集四丁胡庄台	10	200	8
14972	睢宁	PMS_沙集余圩北新区台	10	400	214
14973	睢宁	PMS_沙集朱庙王庄南台	10	200	8
14974	睢宁	PMS_沙集李庄北台	10	400	107
14975	睢宁	PMS_沙集蔡楼杨庄台	10	200	14
14976	睢宁	PMS_沙集丁陈刘庄台	10	400	56
14977	睢宁	PMS_沙集杨瓦董庄南台	10	400	144
14978	睢宁	PMS_沙集孙庄工业园中台	10	400	62
14979	睢宁	PMS_沙集东风后巷西台	10	400	86
14980	睢宁	PMS_沙集兴国村北台	10	400	59
14981	睢宁	PMS_沙集魏集腰庄台	10	200	43
14982	睢宁	PMS_沙集电子商务城1号变	10	400	21
14983	睢宁	PMS_沙集农贸商城东台	10	400	154
14984	睢宁	PMS_沙集乐园路西台	10	400	234
14985	睢宁	PMS_沙集商湖商庄北台	10	200	0
14986	睢宁	PMS_沙集白庙王东台	10	400	141
14987	睢宁	沙集朱庙村部台	10	400	5
14988	睢宁	PMS_沙集夏庄路边台	10	400	121
14989	睢宁	PMS_沙集仝圩张庄北台	10	200	32
14990	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹西台	10	400	106
14991	睢宁	沙集三丁村南台	10	400	194
14992	睢宁	PMS_沙集沙圩楼北台	10	400	48
14993	睢宁	PMS_沙集鲍洼南台	10	400	153
14994	睢宁	PMS_沙集兴国团结二队台	10	200	12
14995	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱北台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14996	睢宁	PMS_沙集小湾卢庄北台	10	400	193
14997	睢宁	PMS_沙集杨瓦杜庄北台	10	400	58
14998	睢宁	PMS_沙集王圩村部东北台	10	200	16
14999	睢宁	PMS_沙集丁陈小李北台	10	400	160
15000	睢宁	PMS_沙集夏圩小李北台	10	400	0
15001	睢宁	PMS_沙集王口村北台	10	400	264
15002	睢宁	PMS_沙集东风二区南台	10	400	32
15003	睢宁	沙集新政府台	10	400	290
15004	睢宁	PMS_沙集二中南台	10	400	186
15005	睢宁	PMS_沙集东风二区西台	10	400	211
15006	睢宁	PMS_沙集东风二区东台	10	400	47
15007	睢宁	PMS_沙集东风村部东台	10	400	98
15008	睢宁	PMS_沙集丁陈村部北台	10	400	69
15009	睢宁	PMS_沙集夏圩夏庄台	10	400	167
15010	睢宁	PMS_沙集夏圩圩里北台	10	400	141
15011	睢宁	PMS_沙集白庙单庄西台	10	400	65
15012	睢宁	PMS_沙集乐园路西街台	10	400	84
15013	睢宁	PMS_沙集商贸城玲珑台	10	400	0
15014	睢宁	PMS_沙集大顾胡庄台	10	400	247
15015	睢宁	沙集农科王庄西台	10	400	269
15016	睢宁	PMS_沙集夏圩圩里南台	10	400	170
15017	睢宁	PMS_沙集大顾新农村中台	10	400	214
15018	睢宁	PMS_沙集王口靳庄北台	10	400	144
15019	睢宁	PMS_沙集杨庄村西台	10	200	56
15020	睢宁	PMS_沙集商湖西台	10	200	69
15021	睢宁	PMS_沙集余圩崔陈台	10	400	48
15022	睢宁	PMS_沙集史庄东台	10	200	74
15023	睢宁	PMS_沙集余圩蔡庄台	10	400	0
15024	睢宁	PMS_沙集三丁西台	10	400	204
15025	睢宁	PMS_沙集小湾胡庄南台	10	400	212
15026	睢宁	PMS_沙集夏圩小区西台	10	400	14
15027	睢宁	PMS_沙集小湾王圩东台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15028	睢宁	PMS_沙集仲庄东台	10	400	192
15029	睢宁	PMS_沙集王口沙庄东台	10	630	0
15030	睢宁	沙集王圩程庄台	10	400	183
15031	睢宁	PMS_沙集兴国秦庄东台	10	200	13
15032	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭东台	10	200	44
15033	睢宁	PMS_沙集蔡吴朱庄北台	10	200	33
15034	睢宁	PMS_沙集王圩东台	10	400	191
15035	睢宁	PMS_沙集兴国村部西台	10	400	106
15036	睢宁	PMS_沙集王圩南台	10	630	69
15037	睢宁	PMS_沙集陆元村西台	10	200	68
15038	睢宁	PMS_沙集蔡吴马庄东台	10	400	23
15039	睢宁	PMS_沙集沙圩陈彭台	10	400	128
15040	睢宁	PMS_沙集单庄北台	10	400	62
15041	睢宁	PMS_沙集仝圩刘庄西台	10	200	64
15042	睢宁	PMS_沙集朱庙村部北台	10	400	168
15043	睢宁	PMS_沙集仝圩小仝北台	10	200	47
15044	睢宁	PMS_沙集余圩余西南台	10	200	0
15045	睢宁	PMS_沙集杨庄南台	10	200	90
15046	睢宁	PMS_沙集丁陈村东台	10	200	21
15047	睢宁	PMS_沙集丁陈村李庄台	10	400	96
15048	睢宁	PMS_沙集小朱前刘台	10	200	5
15049	睢宁	PMS_沙集魏集丁庄西台	10	400	224
15050	睢宁	PMS_沙集魏集村南台	10	200	0
15051	睢宁	PMS_沙集三丁村部北台	10	630	145
15052	睢宁	PMS_沙集朱庙宋庄西台	10	200	31
15053	睢宁	PMS_沙集王圩路边台	10	400	9
15054	睢宁	PMS_沙集蔡楼周庄南台	10	400	185
15055	睢宁	沙集东风沙庄西台	10	400	0
15056	睢宁	PMS_沙集东风沙庄东台	10	400	0
15057	睢宁	PMS_沙集农科刘楼东台	10	400	8
15058	睢宁	沙集姚蔡南台	10	200	45
15059	睢宁	PMS_沙集四丁郭庄东台	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15060	睢宁	沙集兴国大寺台	10	400	0
15061	睢宁	PMS_沙集陆元小区台	10	200	13
15062	睢宁	沙集仝圩村部台	10	400	239
15063	睢宁	PMS_沙集东风沙庄台	10	400	79
15064	睢宁	PMS_沙集白庙朱槽东台	10	400	109
15065	睢宁	PMS_沙集白庙村北台	10	400	24
15066	睢宁	PMS_沙集朱庙交界台	10	400	157
15067	睢宁	PMS_沙集朱庙王庄西台	10	400	9
15068	睢宁	PMS_沙集朱庙吴庄台	10	400	221
15069	睢宁	PMS_沙集白庙张圩西台	10	400	0
15070	睢宁	PMS_沙集仲庄西台	10	400	191
15071	睢宁	PMS_沙集王口村三队北台	10	200	9
15072	睢宁	PMS_沙集小学西台	10	400	67
15073	睢宁	PMS_沙集陆元小区西台	10	400	150
15074	睢宁	沙集兴国大寺中台	10	400	114
15075	睢宁	PMS_沙集孙庄前项南台	10	400	167
15076	睢宁	PMS_沙集朱庙前丁南台	10	200	64
15077	睢宁	PMS_沙集杨瓦王西南台	10	200	94
15078	睢宁	PMS_沙集大顾小顾南台	10	200	86
15079	睢宁	PMS_沙集大顾唐庄东台	10	200	51
15080	睢宁	PMS_沙集大顾南邱北台	10	200	40
15081	睢宁	PMS_沙集王圩东北台	10	400	141
15082	睢宁	PMS_沙集范庄中台	10	400	113
15083	睢宁	PMS_沙集沙圩村楼东南台	10	200	0
15084	睢宁	PMS_沙集商湖立庄南台	10	200	79
15085	睢宁	PMS_沙集丁陈村大薛南台	10	200	20
15086	睢宁	PMS_沙集王庄北台	10	400	109
15087	睢宁	PMS_沙集余圩村朱庄小区南台	10	400	69
15088	睢宁	PMS_沙集大顾扶贫西台	10	200	95
15089	睢宁	沙集王圩浴室台	10	400	0
15090	睢宁	沙集和平工业园西台	10	400	0
15091	睢宁	PMS_沙集和平胜利西台	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15092	睢宁	PMS_沙集沙圩楼西台	10	400	8
15093	睢宁	PMS_沙集王圩西南台	10	630	179
15094	睢宁	沙集鲍洼北台	10	400	120
15095	睢宁	沙集王圩徐庄北台	10	400	124
15096	睢宁	PMS_沙集王圩路北台	10	400	0
15097	睢宁	PMS_沙集王圩东湖台	10	400	102
15098	睢宁	PMS_沙集蔡楼村南台	10	400	193
15099	睢宁	PMS_沙集教堂门前台	10	400	113
15100	睢宁	PMS_沙集东风桃园后西台	10	400	147
15101	睢宁	PMS_沙集东方佳苑1号变	10	400	17
15102	睢宁	PMS_沙集东方佳苑2号变	10	400	0
15103	睢宁	PMS_沙集乐园路北台	10	400	62
15104	睢宁	PMS_沙集佳乐超市门前台	10	400	0
15105	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村李堂	10	400	231
15106	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首北2#	10	400	112
15107	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村北周庄	10	400	182
15108	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼村三座楼东	10	400	109
15109	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄村茌李庄西	10	400	202
15110	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄村茌李庄南	10	400	204
15111	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄村丁楼	10	200	74
15112	丰县	丰县首羡镇首羡村首西	10	400	0
15113	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集村郭集北	10	200	19
15114	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集西潘	10	400	83
15115	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集东南	10	400	183
15116	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼村刘老庄	10	400	210
15117	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄村王小庄	10	400	254
15118	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄村后李庄	10	400	211
15119	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集村孙庄	10	400	216
15120	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺村前园子西	10	400	103
15121	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集中心	10	400	245
15122	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集中心东	10	400	122
15123	丰县	PMS_丰县首羡镇连庄村后连庄	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15124	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家村崔东北	10	400	191
15125	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家村史老家	10	400	105
15126	丰县	PMS_丰县首羡镇郑草庙综合变	10	400	193
15127	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集村于张庄	10	400	168
15128	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家崔东南	10	400	170
15129	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家郭庄西	10	200	8
15130	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家郭庄东	10	400	268
15131	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄村董庄东综合变	10	400	201
15132	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家徐老家北	10	400	143
15133	丰县	PMS_丰县首羡镇邵楼综合变	10	400	108
15134	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄北综合变	10	400	102
15135	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄南综合变	10	400	216
15136	丰县	PMS_丰县首羡镇葛针园村各针园综合变	10	400	46
15137	丰县	PMS_丰县首羡镇三官庙村韩庄综合变	10	400	192
15138	丰县	PMS_丰县首羡镇渠黄庄北综合变	10	200	86
15139	丰县	PMS_丰县首羡镇供电所新台区综合变	10	400	241
15140	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村北周庄南综合变	10	200	32
15141	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼村宋楼南综合变	10	200	102
15142	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂村小毕庄	10	400	97
15143	丰县	PMS_丰县首羡镇张集北2#综合变	10	200	60
15144	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁村渠阁南	10	400	173
15145	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村周庄中	10	400	223
15146	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首东	10	400	8
15147	丰县	丰县首羡镇首羡村首南队	10	400	43
15148	丰县	丰县首羡镇和集村和集北	10	200	0
15149	丰县	丰县首羡镇和集村和集南	10	200	94
15150	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集西北	10	400	95
15151	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集村郭集	10	200	83
15152	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村温庄南	10	400	216
15153	丰县	PMS_丰县首羡镇沙河店村宋庄	10	400	237
15154	丰县	丰县首羡镇新区1#综合变	10	400	0
15155	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼西北	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15156	丰县	PMS_丰县首羡镇田庄村侯楼	10	200	30
15157	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺村李月铺	10	200	79
15158	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼村毛庄	10	400	199
15159	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼村小黄楼	10	400	183
15160	丰县	PMS_丰县首羡镇和集王庄	10	200	0
15161	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家村大后庄	10	200	111
15162	丰县	PMS_丰县首羡镇和集袁庄	10	200	120
15163	丰县	丰县首羡镇和集村和集东南	10	200	0
15164	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家村张庄	10	400	256
15165	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村周庄	10	400	240
15166	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村小渠庄	10	200	94
15167	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村李堂西	10	200	22
15168	丰县	PMS_丰县首羡镇渠新庄村马孙庄	10	200	46
15169	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村1#综合变	10	800	372
15170	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村3#综合变	10	800	434
15171	丰县	丰县首羡镇蔡庞庄新村4#综合变	10	500	225
15172	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村5#综合变	10	800	483
15173	丰县	丰县首羡镇蔡庞庄新村2#综合变	10	800	342
15174	丰县	丰县首羡镇和集村和集九队	10	200	12
15175	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家村崔老家南	10	400	127
15176	丰县	PMS_丰县首羡镇翟庄北综合变	10	200	65
15177	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村6#综合变	10	800	487
15178	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村7#综合变	10	500	299
15179	丰县	PMS_丰县首羡镇王套楼综合变	10	400	134
15180	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄东综合变	10	400	119
15181	丰县	PMS_丰县首羡镇张集新村综合变	10	200	44
15182	丰县	PMS_丰县首羡镇迭路2#综合变	10	400	159
15183	丰县	丰县首羡镇和集村十字路口综合变	10	400	65
15184	丰县	PMS_丰县首羡镇和集西2#综合变	10	400	89
15185	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集村崔庄北综合变	10	400	15
15186	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼南2#综合变	10	400	170
15187	丰县	PMS_丰县首羡镇王府庄北综合变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15188	丰县	PMS_丰县首羡镇前园子南综合变	10	400	167
15189	丰县	PMS_丰县首羡镇兴无村西综合变	10	400	150
15190	丰县	丰县首羡镇渠集村高庄综合变	10	400	162
15191	丰县	PMS_丰县首羡镇江庄南综合变	10	400	156
15192	丰县	丰县首羡镇穆庄南综合变	10	400	83
15193	丰县	PMS_丰县首羡镇首北4#综合变	10	400	137
15194	丰县	PMS_丰县首羡镇于张庄东综合变	10	200	33
15195	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄东2#综合变	10	400	254
15196	丰县	PMS_丰县首羡镇蒋庄东2#综合变	10	400	178
15197	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁西2#综合变	10	400	184
15198	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁街3#综合变	10	400	213
15199	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼东2#综合变	10	400	166
15200	丰县	PMS_丰县首羡镇史老家西综合变	10	200	77
15201	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼北2#综合变	10	200	52
15202	丰县	PMS_丰县首羡镇十支庙2#综合变	10	200	101
15203	丰县	PMS_丰县首羡镇大张庄综合变	10	400	212
15204	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼西综合变	10	400	178
15205	丰县	丰县首羡镇高庄北综合变	10	400	241
15206	丰县	丰县首羡镇后屯西南综合变	10	400	260
15207	丰县	丰县首羡镇窦庄南综合变	10	400	0
15208	丰县	PMS_丰县首羡镇郜庙南综合变	10	400	169
15209	丰县	PMS_丰县首羡镇刘庄西南综合变	10	400	124
15210	丰县	PMS_丰县首羡镇便集西潘2#综合变	10	200	0
15211	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄新村一号综合变	10	400	177
15212	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄东2#综合变	10	200	58
15213	丰县	PMS_丰县首羡镇大渠庄东2#综合变	10	400	186
15214	丰县	PMS_丰县首羡镇沙河店东综合变	10	400	205
15215	丰县	PMS_丰县首羡镇三官庙西综合变	10	315	61
15216	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡街1#综合变	10	400	94
15217	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡街2#综合变	10	400	108
15218	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯西2#综合变	10	400	242
15219	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯北2#综合变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15220	丰县	PMS_丰县首羡镇便集街南综合变	10	400	21
15221	丰县	PMS_丰县首羡镇马庄3#综合变	10	400	156
15222	丰县	PMS_丰县首羡镇孙郭庄西综合变	10	315	145
15223	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集东3#综合变	10	200	64
15224	丰县	丰县首羡镇徐老家二号综合变	10	400	194
15225	丰县	PMS_丰县首羡镇韩河南综合变	10	315	137
15226	丰县	PMS_丰县首羡镇十支庙3#综合变	10	315	71
15227	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家北2#综合变	10	400	178
15228	丰县	PMS_丰县首羡镇首北3#综合变	10	400	186
15229	丰县	PMS_丰县首羡镇师王庄南综合变	10	315	159
15230	丰县	PMS_丰县首羡镇杂八地西综合变	10	315	173
15231	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家北3#综合变	10	315	117
15232	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家村陈楼综合变	10	400	249
15233	丰县	PMS_丰县首羡镇王新庄2#综合变	10	400	175
15234	丰县	PMS_丰县首羡镇李河北综合变	10	400	141
15235	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家南2#综合变	10	315	116
15236	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家北2#综合变	10	400	128
15237	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集东2#综合变	10	200	49
15238	丰县	丰县首羡镇司马集东南综合变	10	200	47
15239	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家西综合变	10	200	55
15240	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家东综合变	10	200	33
15241	丰县	PMS_丰县首羡镇后连庄2#综合变	10	400	223
15242	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄新村三号综合变	10	400	212
15243	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄新村四号综合变	10	400	235
15244	丰县	PMS_丰县首羡镇王梨园东综合变	10	400	164
15245	丰县	丰县首羡镇丁庄新村综合变	10	400	246
15246	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄北综合变	10	400	192
15247	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄东南综合变	10	400	133
15248	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄西综合变	10	315	162
15249	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄西南综合变	10	400	141
15250	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄新村一号综合变	10	400	227
15251	丰县	PMS_丰县首羡镇大张庄西综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15252	丰县	PMS_丰县首羡镇丁楼东综合变	10	200	13
15253	丰县	丰县首羡镇袁堂东综合变	10	200	0
15254	丰县	丰县首羡镇北周庄西综合变	10	400	175
15255	丰县	PMS_丰县首羡镇耿李庄东综合变	10	315	138
15256	丰县	丰县首羡镇北陈楼西综合变	10	400	122
15257	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄北综合变	10	315	153
15258	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄东综合变	10	400	152
15259	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄西综合变	10	400	184
15260	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄西2#综合变	10	200	64
15261	丰县	丰县首羡镇高庄南综合变	10	200	91
15262	丰县	丰县首羡镇首羡老街2#综合变	10	400	273
15263	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄南3#综合变	10	315	145
15264	丰县	PMS_丰县首羡镇韩庄西综合变	10	315	142
15265	丰县	丰县首羡镇田庄综合变	10	200	109
15266	丰县	PMS_丰县首羡镇周庄北综合变	10	315	154
15267	丰县	PMS_丰县首羡镇樊楼综合变	10	315	195
15268	丰县	PMS_丰县首羡镇首李庄2#综合变	10	315	117
15269	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家新村综合变	10	400	181
15270	丰县	PMS_丰县首羡镇和集农贸市场2#综合变	10	400	181
15271	丰县	PMS_丰县首羡镇周庄南综合变	10	400	78
15272	丰县	丰县首羡镇渠新庄东综合变	10	315	142
15273	丰县	PMS_丰县首羡镇南陈楼西综合变	10	315	111
15274	丰县	PMS_丰县首羡镇李台庄综合变	10	315	96
15275	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄南2#综合变	10	315	158
15276	丰县	丰县首羡镇老新庄西综合变	10	200	59
15277	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼北2#综合变	10	315	141
15278	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄东2#综合变	10	200	23
15279	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂南综合变	10	200	20
15280	丰县	PMS_丰县首羡镇和集四队综合变	10	400	182
15281	丰县	PMS_丰县首羡镇毛庄南综合变	10	200	2
15282	丰县	PMS_丰县首羡镇蒋庄北综合变	10	400	237
15283	丰县	丰县首羡镇李堂西2#综合变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15284	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼综合变	10	400	191
15285	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯东2#综合变	10	400	190
15286	丰县	PMS_丰县首羡镇庄刘庄东综合变	10	200	8
15287	丰县	PMS_丰县首羡镇大黄楼南综合变	10	400	119
15288	丰县	PMS_丰县首羡镇和集二队综合变	10	200	55
15289	丰县	丰县首羡镇和集七队综合变	10	200	126
15290	丰县	丰县首羡镇和集村西3#综合变	10	400	169
15291	丰县	丰县首羡镇后屯南2#综合变	10	200	53
15292	丰县	PMS_丰县首羡镇孙庄西南综合变	10	200	98
15293	丰县	PMS_丰县首羡镇孙庄西综合变	10	200	82
15294	丰县	丰县首羡镇庄庄综合变	10	200	77
15295	丰县	PMS_丰县首羡镇和集农贸市场综合变	10	400	239
15296	丰县	PMS_丰县首羡镇和集一队2#综合变	10	200	69
15297	丰县	PMS_丰县首羡镇和集三队综合变	10	200	16
15298	丰县	PMS_丰县首羡镇庄刘庄西综合变	10	400	207
15299	丰县	PMS_丰县首羡镇孙庄东综合变	10	200	47
15300	丰县	PMS_丰县首羡镇郭庄西2#综合变	10	315	101
15301	丰县	PMS_丰县首羡镇司马集北综合变	10	315	71
15302	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村王楼西综合变	10	315	117
15303	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄北2#综合变	10	315	202
15304	丰县	PMS_丰县首羡镇李河西综合变	10	400	172
15305	丰县	丰县首羡镇便集东南3#综合变	10	200	52
15306	丰县	PMS_丰县首羡镇袁寨北综合变	10	200	66
15307	丰县	PMS_丰县首羡镇袁庄西综合变	10	200	35
15308	丰县	PMS_丰县首羡镇便集西北2#综合变	10	200	69
15309	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄西2#综合变	10	200	49
15310	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄中综合变	10	200	47
15311	丰县	丰县首羡镇董庄西2#综合变	10	200	71
15312	丰县	PMS_丰县首羡镇袁寨南综合变	10	400	165
15313	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集南综合变	10	200	67
15314	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集东北综合变	10	200	71
15315	丰县	丰县首羡镇茌李庄东3#综合变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15316	丰县	PMS_丰县首羡镇费庄西综合变	10	200	110
15317	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼西2#综合变	10	200	36
15318	丰县	丰县首羡镇庄刘庄南综合变	10	400	221
15319	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村李庄东综合变	10	400	68
15320	丰县	PMS_丰县首羡镇大葛庄综合变	10	400	219
15321	丰县	PMS_丰县首羡镇宋庄西南综合变	10	400	139
15322	丰县	PMS_丰县首羡镇杨庄综合变	10	200	16
15323	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂南2#综合变	10	400	179
15324	丰县	PMS_丰县首羡镇张集西北综合变	10	400	228
15325	丰县	PMS_丰县首羡镇朱洼2#综合变	10	400	142
15326	丰县	丰县首羡镇朱洼3#综合变	10	400	175
15327	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺北综合变	10	400	240
15328	丰县	PMS_丰县首羡镇前园子综合变	10	400	73
15329	丰县	PMS_丰县首羡镇王集东综合变	10	400	223
15330	丰县	PMS_丰县首羡镇西李庄北综合变	10	400	162
15331	丰县	PMS_丰县首羡镇西李庄南综合变	10	400	292
15332	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄新村二号综合变	10	400	197
15333	丰县	PMS_丰县首羡镇首中队2#综合变	10	400	167
15334	丰县	PMS_丰县首羡镇史老家2#综合变	10	400	132
15335	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡老街3#综合变	10	400	151
15336	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄西3#综合变	10	400	197
15337	丰县	PMS_丰县首羡镇便集街北综合变	10	400	53
15338	丰县	PMS_丰县首羡镇毕庄新村2#综合变	10	400	107
15339	丰县	PMS_丰县首羡镇北周庄东综合变	10	200	54
15340	丰县	丰县首羡镇李河东综合变	10	315	79
15341	丰县	PMS_丰县首羡镇孔庄东综合变	10	200	54
15342	丰县	丰县首羡镇崔老家西二号综合变	10	400	158
15343	丰县	PMS_丰县首羡镇便集东南2#综合变	10	400	152
15344	丰县	PMS_丰县首羡镇便集街西综合变	10	200	27
15345	丰县	PMS_丰县首羡镇王楼东综合变	10	400	234
15346	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集东综合变	10	200	69
15347	丰县	丰县首羡镇葛庄南2#综合变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15348	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村南综合变	10	400	154
15349	丰县	丰县首羡镇后宁庄西综合变	10	400	253
15350	丰县	丰县首羡镇马孙庄东综合变	10	400	139
15351	丰县	PMS_丰县首羡镇穆庄西综合变	10	400	149
15352	丰县	PMS_丰县首羡镇张老家西综合变	10	400	227
15353	丰县	PMS_丰县首羡镇侯庙综合变	10	400	227
15354	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集北综合变	10	400	155
15355	丰县	PMS_丰县首羡镇宁庄西综合变	10	400	230
15356	丰县	丰县首羡镇前连庄东综合变	10	400	221
15357	丰县	丰县首羡镇连庄村王楼北综合变	10	400	192
15358	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家南2#综合变	10	200	38
15359	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄东3#综合变	10	200	8
15360	丰县	丰县首羡镇娥墓崮2#综合变	10	200	0
15361	丰县	丰县首羡镇张楼西综合变	10	200	77
15362	丰县	PMS_丰县首羡镇张集中综合变	10	400	149
15363	丰县	丰县首羡镇和集东南二号综合变	10	200	0
15364	丰县	丰县首羡镇刘庄中综合变	10	200	40
15365	丰县	PMS_丰县首羡镇郑草庙西综合变	10	400	250
15366	丰县	丰县首羡镇便集东北2#综合变	10	200	36
15367	丰县	PMS_丰县首羡镇韩庄西2#综合变	10	400	214
15368	丰县	丰县首羡镇黄庄中综合变	10	400	192
15369	丰县	PMS_丰县首羡镇首东3#综合变	10	400	95
15370	丰县	PMS_丰县首羡镇翟庄综合变	10	400	190
15371	丰县	丰县首羡镇学前路综合变	10	400	185
15372	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼东三号综合变	10	400	284
15373	丰县	PMS_丰县首羡镇郑草庙东综合变	10	400	201
15374	丰县	丰县首羡镇渠集村崔庄三号综合变	10	400	216
15375	丰县	丰县首羡镇穆庄东综合变	10	200	33
15376	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村刘庄综合变	10	200	0
15377	丰县	丰县首羡镇三座楼南三号综合变	10	400	211
15378	丰县	丰县首羡镇温庄西北综合变	10	400	198
15379	丰县	PMS_丰县首羡镇张集东二号综合变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15380	丰县	丰县首羡镇宋庄东北综合变	10	400	113
15381	丰县	PMS_丰县首羡镇宋庄东综合变	10	400	170
15382	丰县	丰县首羡镇张老家东综合变	10	400	162
15383	丰县	丰县首羡镇郜庙西综合变	10	400	173
15384	丰县	丰县首羡镇迭路三号综合变	10	400	221
15385	丰县	丰县首羡镇大渠庄南综合变	10	400	169
15386	丰县	PMS_丰县首羡费庄新村一号综合变	10	630	257
15387	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄新村一号综合变	10	500	152
15388	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄新村二号综合变	10	500	109
15389	丰县	丰县首羡镇首北五号综合变	10	400	150
15390	丰县	首羡镇渠黄庄新村二号综合变	10	630	355
15391	丰县	丰县首羡镇渠老家综合变	10	400	214
15392	丰县	丰县首羡镇崔庄南2#综合变	10	400	0
15393	丰县	首羡镇南楼东南综合变	10	400	221
15394	丰县	首羡镇葛庄新村四号变	10	630	270
15395	丰县	首羡镇葛庄新村三号变	10	630	295
15396	丰县	丰县首羡镇马庄西综合变	10	400	201
15397	丰县	丰县首羡镇渠集中心综合变	10	400	122
15398	丰县	幸福花园三期1#变	10	630	371
15399	丰县	幸福花园三期2#变	10	630	330
15400	丰县	丰县首羡镇小黄楼北综合变	10	400	209
15401	丰县	丰县首羡镇平庄南2号综合变	10	400	257
15402	丰县	首羡镇老街4#综合变	10	400	167
15403	丰县	丰县首羡镇王双楼北综合变	10	400	259
15404	丰县	丰县首羡镇司马集东2#综合变	10	400	105
15405	丰县	丰县首羡镇蒋庄工业区综合变	10	400	305
15406	丰县	丰县首羡镇丁庄新村东综合变	10	400	230
15407	丰县	丰县首羡镇崔庄南公变	10	400	36
15408	丰县	丰县首羡镇王堂东北综合变	10	400	243
15409	丰县	丰县首羡镇渠黄庄新村综合变	10	800	288
15410	丰县	丰县首羡镇周庄北二号综合变	10	400	183
15411	丰县	丰县首羡镇费庄新村二号综合变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15412	丰县	丰县首羡镇汪楼东综合变	10	200	0
15413	城东	PMS_奎狮线24一13	10	400	133
15414	城东	PMS_奎狮线24一4＝5	10	400	159
15415	城东	PMS_古云二线四师段2	10	400	202
15416	城东	PMS_花青线23一4	10	400	1
15417	城东	PMS_花青线23一9	10	400	201
15418	城东	PMS_花青线23一9=2	10	400	107
15419	城东	PMS_花青线23一7	10	400	59
15420	城东	PMS_复青线29一2	10	400	47
15421	城东	PMS_复青线27	10	400	143
15422	城东	PMS_复广线16一4=2	10	400	108
15423	城东	绿铜线41	10	400	271
15424	城东	PMS_复坝线2一3	10	400	171
15425	城东	PMS_龙域花园3配电室1变压器	10	630	315
15426	城东	PMS_龙域花园3配电室2变压器	10	630	326
15427	城东	PMS_龙域花园3配电室3变压器	10	630	158
15428	城东	PMS_龙域花园3配电室4变压器	10	630	261
15429	城东	PMS_龙域花园6配电室1变压器	10	800	423
15430	城东	PMS_龙域花园6配电室2变压器	10	800	283
15431	城东	PMS_龙域花园7配电室2变压器	10	800	349
15432	城东	翰林花园4变压器	10	630	353
15433	城东	翰林花园3变压器	10	630	360
15434	城东	响山线32一1	10	400	0
15435	城东	PMS_升郭线5一6	10	400	294
15436	城东	PMS_响山线35	10	400	55
15437	城东	PMS_升郭线5一9	10	400	120
15438	城东	PMS_复骆线21一13	10	400	204
15439	城东	PMS_复骆线21一8	10	400	189
15440	城东	PMS_复骆线18	10	400	170
15441	城东	翰林花园1变压器	10	630	340
15442	城东	PMS_翰林花园2变压器	10	630	292
15443	城东	坝东线5一3	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15444	城东	PMS_南高层热交换站变压器	10	315	187
15445	城东	PMS_绿地公园首府1配电室2变压器	10	800	354
15446	城东	PMS_绿地公园首府1配电室4变压器	10	800	461
15447	城东	PMS_绿地公园首府2配电室2变压器	10	800	459
15448	城东	PMS_绿地公园首府3配电室2变压器	10	800	444
15449	城东	PMS_绿地公园首府3配电室4变压器	10	800	344
15450	城东	PMS_绿地公园首府1箱变变压器	10	400	235
15451	城东	PMS_绿地公园首府2配电室1变压器	10	800	473
15452	城东	PMS_绿地公园首府3配电室1变压器	10	800	449
15453	城东	PMS_绿地公园首府3配电室3变压器	10	800	439
15454	城东	PMS_绿地公园首府1配电室1变压器	10	800	324
15455	城东	PMS_绿地公园首府1配电室3变压器	10	800	447
15456	城东	PMS_绿地香颂1配电室1变压器	10	800	346
15457	城东	PMS_绿地香颂1配电室2变压器	10	800	342
15458	城东	PMS_绿地香颂1配电室3变压器	10	800	466
15459	城东	PMS_绿地香颂1配电室4变压器	10	800	387
15460	城东	PMS_绿地香颂2配电室1变压器	10	800	401
15461	城东	绿地香颂2配电室2变压器	10	800	401
15462	城东	PMS_绿地香颂2配电室3变压器	10	800	428
15463	城东	绿地香颂2配电室4变压器	10	800	500
15464	城东	PMS_绿地香颂3配电室1变压器	10	630	345
15465	城东	PMS_绿地香颂3配电室2变压器	10	630	363
15466	城东	PMS_绿地香颂3配电室3变压器	10	630	332
15467	城东	PMS_绿地香颂3配电室4变压器	10	630	335
15468	城东	PMS_绿地香颂1箱变变压器	10	400	128
15469	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站1变压器	10	630	336
15470	睢宁	PMS_沙集康居家园西变	10	400	76
15471	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站3变压器	10	630	320
15472	睢宁	PMS_沙集康居家园东变	10	400	46
15473	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站2变压器	10	630	370
15474	睢宁	PMS_沙集东风二区中台	10	400	54
15475	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站4变压器	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15476	睢宁	PMS_沙集东风单庄台	10	400	36
15477	城东	PMS_尚仕名邸2配电室2变压器	10	800	444
15478	睢宁	PMS_沙集东风二区北台	10	400	0
15479	城东	PMS_四季雅苑2配电室1变压器	10	630	310
15480	睢宁	PMS_沙集杨瓦村杜庄南台	10	400	204
15481	城东	PMS_四季雅苑2配电室3变压器	10	630	333
15482	睢宁	PMS_沙集夏圩高铁安置小区北台	10	400	231
15483	城东	PMS_四季雅苑2配电室2变压器	10	630	322
15484	睢宁	PMS_沙集夏圩村部东台	10	400	84
15485	城东	PMS_四季雅苑2配电室4变压器	10	630	362
15486	睢宁	PMS_沙集夏圩高铁安置小区南台	10	400	152
15487	城东	PMS_绿地六期2配电室2变压器	10	800	398
15488	睢宁	PMS_沙集夏圩村部台	10	400	81
15489	城东	PMS_绿地六期2配电室4变压器	10	800	369
15490	睢宁	PMS_沙集村高铁安置小区台	10	400	0
15491	城东	PMS_绿地六期3配电室2变压器	10	800	460
15492	睢宁	PMS_沙集魏集小区1号变	10	400	188
15493	城东	PMS_绿地六期3配电室4变压器	10	800	351
15494	睢宁	PMS_沙集魏集小区5号变	10	400	156
15495	城东	PMS_新锐领地1配电室1变压器	10	500	284
15496	睢宁	PMS_沙集魏集小区6号变	10	400	206
15497	城东	PMS_新锐领地1配电室2变压器	10	500	217
15498	睢宁	PMS_沙集魏集小区2号变	10	400	276
15499	城东	PMS_新锐领地2配电室1变压器	10	630	345
15500	睢宁	PMS_沙集魏集小区4号变	10	400	190
15501	城东	PMS_新锐领地2配电室2变压器	10	630	300
15502	睢宁	PMS_沙集魏集小区3号变	10	400	265
15503	城东	PMS_民富园7箱变变压器	10	630	12
15504	睢宁	PMS_沙集东风二区小区台	10	315	72
15505	城东	绿地四期3配电室1变压器	10	630	318
15506	睢宁	PMS_沙集丁陈村部东北台	10	400	195
15507	城东	绿地四期3配电室2变压器	10	630	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15508	睢宁	PMS_沙集朱庙扶贫东台	10	400	183
15509	城东	PMS_绿地四期3配电室3变压器	10	630	167
15510	睢宁	PMS_沙集农科王庄路边台	10	400	140
15511	城东	PMS_绿地四期5配电室1变压器	10	630	49
15512	睢宁	沙集公园台	10	400	56
15513	城东	PMS_绿地四期5配电室2变压器	10	630	233
15514	睢宁	PMS_沙集和平路南台	10	400	124
15515	城东	PMS_复开二线6	10	315	18
15516	睢宁	PMS_沙集东风村仲夏台	10	400	82
15517	城东	PMS_复坝线2一6南	10	315	24
15518	睢宁	PMS_沙集余圩夏庄路边东台	10	400	158
15519	城东	PMS_绿地五期5配电室1变压器	10	800	328
15520	睢宁	PMS_沙集鲍洼中台	10	400	154
15521	城东	PMS_绿地五期5配电室2变压器	10	630	286
15522	睢宁	PMS_沙集东风二区小区东台	10	400	107
15523	城东	PMS_尚东名庭组合配电站1变压器	10	500	178
15524	睢宁	PMS_沙集东风二区小区西台	10	400	216
15525	城东	PMS_尚东名庭组合配电站2变压器	10	500	156
15526	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹北台	10	400	159
15527	城东	PMS_尚东名庭组合配电站3变压器	10	500	216
15528	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹中台	10	400	65
15529	城东	PMS_尚东名庭组合配电站4变压器	10	500	213
15530	睢宁	沙集鲍洼前台	10	400	96
15531	城东	PMS_汉之源（BC区）9箱变变压器	10	630	201
15532	睢宁	PMS_沙集三丁村部北路边台	10	400	0
15533	城东	PMS_汉之源（BC区）8箱变变压器	10	630	267
15534	睢宁	PMS_沙集金街台	10	400	87
15535	城东	PMS_汉之源（BC区）10箱变变压器	10	315	135
15536	睢宁	PMS_沙集新政府西台	10	400	95
15537	城东	PMS_汉之源（BC区）7箱变变压器	10	500	111
15538	睢宁	PMS_沙集大顾胡庄北台	10	400	192
15539	城东	统大线79一1	10	200	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15540	睢宁	PMS_沙集小学东台	10	400	183
15541	城东	PMS_绿工7-28＝2	10	400	92
15542	睢宁	PMS_沙集和平工业园1号变	10	400	34
15543	城东	PMS_绿工线7-31北1	10	400	69
15544	睢宁	沙集沙圩五陈北台	10	200	54
15545	城东	龙湖世家3配电室1变压器	10	800	432
15546	睢宁	PMS_沙集大顾薛庄北台	10	400	194
15547	城东	PMS_龙湖世家3配电室2变压器	10	800	441
15548	睢宁	PMS_沙集丁陈扶贫西台	10	400	184
15549	城东	PMS_奎农线2-10	10	400	140
15550	睢宁	沙集和平工业园南台	10	400	0
15551	城东	龙湖世家环网站4配电室1变压器	10	800	390
15552	睢宁	PMS_沙集物流园台	10	400	0
15553	城东	龙湖世家环网站4配电室2变压器	10	800	351
15554	睢宁	沙集王口潘庄南新台	10	200	22
15555	城东	龙湖世家环网站4配电室3变压器	10	800	399
15556	睢宁	PMS_沙集和平工业园3号变	10	400	91
15557	城东	PMS_龙湖世家5配电室1变压器	10	630	369
15558	睢宁	PMS_沙集孙庄西北台	10	400	100
15559	城东	龙湖世家5配电室2变压器	10	630	377
15560	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园3号	10	400	168
15561	城东	PMS_龙湖世家5配电室3变压器	10	630	350
15562	睢宁	PMS_沙集王口沙庄北台	10	400	0
15563	城东	PMS_龙熙山庄配电室1变压器	10	400	197
15564	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园4号	10	400	257
15565	城东	PMS_龙熙山庄配电室2变压器	10	400	198
15566	睢宁	PMS_沙集沙圩四沙中台	10	400	204
15567	城东	PMS_龙熙山庄箱变变压器	10	400	180
15568	睢宁	PMS_沙集和平工业园2号变	10	400	174
15569	城东	PMS_机关1美变变压器	10	800	328
15570	睢宁	PMS_沙集朱庙王庄北台	10	400	198
15571	城东	PMS_机关2美变变压器	10	500	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15572	睢宁	PMS_沙集沙圩村圩东台	10	400	145
15573	城东	PMS_奎新二线24一1	10	400	173
15574	睢宁	PMS_沙集四丁夏庄台	10	400	184
15575	城东	PMS_中茵龙湖国际2配电室1变压器	10	500	242
15576	睢宁	PMS_沙集和平村张庄台	10	400	84
15577	城东	PMS_中茵龙湖国际2配电室2变压器	10	500	251
15578	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园2号	10	400	262
15579	城东	PMS_中茵龙湖国际3配电室1变压器	10	630	343
15580	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园1号	10	400	171
15581	城东	PMS_中茵龙湖国际3配电室2变压器	10	630	362
15582	睢宁	沙集三丁勺厂东台	10	400	174
15583	城东	PMS_中茵龙湖国际4配电室1变压器	10	500	201
15584	睢宁	PMS_沙集徐淮路台	10	400	0
15585	城东	PMS_中茵龙湖国际4配电室2变压器	10	500	225
15586	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园5号	10	400	0
15587	城东	PMS_中茵龙湖国际小区4配电室3变压器	10	800	434
15588	睢宁	沙集夏圩小李东南台	10	200	0
15589	城东	PMS_康怡嘉园3配电室变压器	10	500	235
15590	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭王台	10	400	127
15591	城东	PMS_绿苑小区配电室1变压器	10	630	108
15592	城东	PMS_绿苑小区配电室2变压器	10	630	190
15593	睢宁	PMS_沙集商湖杨庄圩东台	10	400	168
15594	城东	石铜线54一6	10	400	0
15595	睢宁	PMS_沙集和平工业园西南台	10	400	0
15596	睢宁	沙集白庙单庄北台	10	400	130
15597	城东	石铜线54一14	10	400	4
15598	睢宁	PMS_沙集水街台	10	400	34
15599	城东	石铜线54一8=4	10	400	3
15600	睢宁	PMS_沙集政府南区1号箱变	10	500	165
15601	城东	响福九七线4	10	315	194
15602	睢宁	PMS_沙集政府南区2号箱变	10	500	184
15603	城东	PMS_黄山垅大开发配电室1变压器	10	800	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15604	睢宁	沙集镇阿里路台	10	400	130
15605	城东	PMS_黄山垅大开发配电室2变压器	10	800	254
15606	睢宁	沙集街道中南台	10	200	0
15607	城东	PMS_商业局美变变压器	10	630	65
15608	睢宁	沙集一懿家居产业园南台	10	400	0
15609	睢宁	沙集一懿家居产业园北台	10	400	171
15610	城东	PMS_绿地六期组合配电站1变压器	10	800	456
15611	睢宁	沙集东风沙庄西台2号变	10	400	187
15612	城东	PMS_绿地六期1配电室1变压器	10	630	250
15613	睢宁	沙集王圩东湖西台	10	400	238
15614	城东	PMS_蓝顿公馆3配电室1变压器	10	630	187
15615	睢宁	沙集三丁村南王北台	10	400	22
15616	城东	PMS_蓝顿公馆3配电室2变压器	10	630	392
15617	睢宁	沙集东风沙庄南台	10	400	0
15618	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室1变压器	10	800	430
15619	睢宁	沙集余圩村部后西台	10	400	131
15620	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室3变压器	10	800	440
15621	睢宁	东城茗苑小区1配2变	10	800	611
15622	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室4变压器	10	800	455
15623	睢宁	东城茗苑小区2配4变	10	800	616
15624	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室2变压器	10	800	467
15625	睢宁	东城茗苑小区2配2变	10	800	589
15626	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室1变压器	10	800	321
15627	睢宁	东城茗苑小区1配1变	10	800	607
15628	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室3变压器	10	800	425
15629	睢宁	东城茗苑小区2配1变	10	800	589
15630	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室4变压器	10	800	162
15631	睢宁	东城茗苑小区2配3变	10	800	601
15632	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室2变压器	10	800	397
15633	睢宁	沙集仝圩刘庄南台	10	400	27
15634	城东	PMS_绿地六期2配电室1变压器	10	800	423
15635	睢宁	沙集白庙后东台	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15636	城东	PMS_绿地六期3配电室1变压器	10	800	413
15637	睢宁	沙集农科加油站台	10	400	181
15638	城东	贺铜线29	10	250	167
15639	睢宁	沙集朱庙王庄中台	10	400	8
15640	城东	PMS_寅泰箱变变压器	10	400	178
15641	睢宁	沙集夏圩丁庄北台	10	400	188
15642	城东	PMS_绿丰10-3=2	10	400	259
15643	睢宁	沙集夏圩小李中台	10	400	175
15644	城东	PMS_绿丰线70	10	400	146
15645	睢宁	沙集白庙东湖台	10	400	200
15646	城东	绿丰线44一2	10	400	21
15647	睢宁	沙集商湖张庄东台	10	400	61
15648	城东	绿丰线35南4	10	400	305
15649	睢宁	沙集东风沙庄东南台	10	400	0
15650	城东	PMS_绿丰6-2	10	400	170
15651	睢宁	沙集丁陈杨庄西北台	10	400	0
15652	睢宁	沙集余圩东台	10	400	0
15653	城东	PMS_民祥园8箱变变压器	10	630	220
15654	睢宁	沙集兴国村部南台	10	400	4
15655	睢宁	沙集兴国大寺中南台	10	400	0
15656	城东	古九二九解段3	10	400	96
15657	睢宁	沙集余圩刘庄东台	10	400	123
15658	城东	PMS_民祥园9箱变变压器	10	630	268
15659	睢宁	沙集沙圩余庄西台	10	200	46
15660	城东	PMS_坝东线4	10	400	102
15661	睢宁	沙集兴国秦庄西台	10	400	61
15662	城东	PMS_石铜线34	10	400	0
15663	睢宁	沙集兴国秦庄西北台	10	400	82
15664	城东	PMS_坝铜线9	10	315	99
15665	睢宁	沙集朱庙庄吴台	10	400	225
15666	城东	PMS_绿丰线10-24南1	10	400	267
15667	睢宁	沙集朱庙谭庄北台	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15668	城东	石军线51一6	10	315	150
15669	睢宁	沙集润鑫佳苑3配2变	10	800	368
15670	城东	PMS_石军线51分9	10	400	161
15671	睢宁	沙集润鑫佳苑1配1变	10	800	402
15672	城东	PMS_复广线18	10	400	118
15673	睢宁	沙集润鑫佳苑1配2变	10	800	448
15674	城东	PMS_复广线19	10	400	47
15675	睢宁	沙集润鑫佳苑2配1变	10	800	389
15676	城东	PMS_复广线26	10	400	120
15677	睢宁	沙集润鑫佳苑3配1变	10	800	444
15678	城东	响铜线7	10	315	0
15679	睢宁	沙集润鑫佳苑2配2变	10	800	457
15680	城东	PMS_复广线6一4	10	400	45
15681	睢宁	沙集商湖村部门前台	10	400	89
15682	城东	PMS_复广线16一4=4	10	400	131
15683	睢宁	沙集三丁村闸东台	10	400	0
15684	城东	PMS_复广线26一2	10	200	125
15685	睢宁	沙集镇政府南区电商产业园6号	10	200	23
15686	城东	PMS_复广线26一4	10	315	195
15687	睢宁	沙集润鑫电商城1配1变	10	800	589
15688	城东	PMS_复广线27一2	10	400	64
15689	睢宁	沙集润鑫电商城2配1变	10	800	304
15690	城东	PMS_复广线27一4	10	400	27
15691	睢宁	沙集四沙组后台	10	400	153
15692	城东	PMS_复广线27一3=1	10	400	88
15693	睢宁	沙集王口物流园西台	10	400	0
15694	城东	PMS_石军线60分1北2	10	400	145
15695	睢宁	沙集润鑫电商城3配4变	10	800	640
15696	城东	PMS_和平箱变变压器	10	630	466
15697	睢宁	沙集润鑫电商城3配2变	10	800	542
15698	城东	南高层2配电室2B变压器	10	800	285
15699	睢宁	沙集四丁北台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15700	城东	PMS_解放里箱变变压器	10	630	281
15701	睢宁	沙集大顾新农村1号变	10	400	114
15702	城东	师院北箱变变压器	10	630	364
15703	睢宁	沙集和平工业园中台	10	400	139
15704	城东	师院南箱变变压器	10	630	211
15705	睢宁	沙集和平兰庄台	10	400	142
15706	城东	建国箱变变压器	10	630	231
15707	睢宁	沙集三丁闸中台	10	400	23
15708	城东	南高层3配电室3B变压器	10	800	300
15709	睢宁	沙集街道中南台2号变	10	200	160
15710	城东	PMS_南高层4配电室4B变压器	10	800	433
15711	睢宁	沙集东方佳苑二期南台箱变	10	500	104
15712	城东	PMS_丰源尚都配电室1变压器	10	630	377
15713	睢宁	沙集东方佳苑二期北台箱变	10	500	104
15714	城东	PMS_建大箱变	10	630	441
15715	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配3变	10	630	343
15716	城东	PMS_复铜线5	10	400	168
15717	睢宁	沙集蔡吴朱西组台	10	200	96
15718	睢宁	沙集余圩新农村1#变	10	200	45
15719	城东	PMS_中茵龙湖国际7配电室1变压器	10	500	209
15720	睢宁	沙集余圩新农村3#变	10	200	59
15721	城东	PMS_中茵龙湖国际7配电室2变压器	10	500	245
15722	睢宁	沙集余圩新农村2#变	10	200	51
15723	城东	PMS_金润嘉园小区箱变变压器	10	500	173
15724	睢宁	沙集和平村小朱西南台	10	200	6
15725	城东	PMS_建国一期配电室2变压器	10	800	401
15726	睢宁	沙集沙圩村集中区2配2变	10	630	387
15727	城东	PMS_建国一期配电室1变压器	10	800	262
15728	睢宁	沙集沙圩村集中区2配1变	10	630	395
15729	城东	PMS_复铜线6一3	10	400	56
15730	睢宁	沙集沙圩村集中区2配3变	10	630	240
15731	城东	PMS_复铜线6一2=1	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15732	睢宁	沙集沙圩村集中区2配4变	10	630	372
15733	城东	PMS_复铜线12一2	10	400	36
15734	睢宁	沙集夏圩村卫生室门前台	10	400	0
15735	城东	PMS_复铜线12一7	10	400	35
15736	睢宁	沙集夏圩高铁安置小区东台	10	200	27
15737	城东	PMS_中茵龙湖国际7配电室3变压器	10	500	105
15738	睢宁	沙集和平村农科前宅台	10	400	52
15739	城东	PMS_奎狮线郭刘段8	10	400	68
15740	睢宁	沙集电商二期1配2变	10	800	640
15741	城东	PMS_黄山馨园配电室2变压器	10	500	178
15742	睢宁	沙集电商二期1配1变	10	800	295
15743	城东	PMS_贵邦俊园2组合配电站1变压器	10	800	294
15744	睢宁	沙集夏圩沙庄安置小区1#变	10	400	245
15745	城东	PMS_汉之源（BC区)15箱变变压器	10	400	106
15746	睢宁	沙集夏圩沙庄安置小区2#变	10	400	197
15747	城东	PMS_汉之源（BC区)14箱变变压器	10	630	260
15748	睢宁	沙集和平村农科王庄东台	10	200	0
15749	城东	PMS_汉之源（BC区)18箱变变压器	10	400	153
15750	睢宁	PMS_沙集仝圩陈庄	10	400	118
15751	城东	PMS_汉之源（BC区)6箱变变压器	10	500	166
15752	睢宁	PMS_沙集杨瓦杜庄	10	400	131
15753	城东	PMS_汉之源(BC区）4箱变变压器	10	500	163
15754	睢宁	PMS_沙集杨瓦王圩	10	400	163
15755	睢宁	PMS_沙集三丁村中台	10	400	125
15756	城东	PMS_汉之源(BC区）5箱变变压器	10	500	146
15757	睢宁	沙集兴国大寺西台	10	400	5
15758	城东	PMS_汉之源（BC区)12配电室1变压器	10	800	312
15759	睢宁	PMS_沙集王口村三队	10	400	47
15760	城东	PMS_汉之源（BC区)12配电室2变压器	10	800	345
15761	睢宁	PMS_沙集东风一区孙庄工业园南台	10	400	133
15762	城东	PMS_云兴小学美变变压器	10	500	279
15763	睢宁	PMS_沙集米厂西台	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15764	丰县	PMS_丰县首羡镇司马集东综合变	10	200	88
15765	睢宁	PMS_沙集东风村白庙北台	10	400	116
15766	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄南综合变	10	200	0
15767	睢宁	沙集王圩马庄东台	10	400	53
15768	丰县	PMS_丰县首羡镇马庄2#综合变	10	400	113
15769	睢宁	PMS_王集大营街道台	10	200	31
15770	睢宁	PMS_王集赵集东台	10	200	26
15771	睢宁	王集洪山鲤鱼山	10	400	72
15772	睢宁	王集柳林李庄台	10	200	0
15773	睢宁	王集洪山北台	10	200	0
15774	睢宁	王集峰山二闸台	10	200	77
15775	睢宁	PMS_王集平楼后乡	10	200	80
15776	睢宁	PMS_王集姚场西台	10	200	66
15777	睢宁	PMS_王集柳林南台	10	200	5
15778	睢宁	王集光东中台	10	400	134
15779	睢宁	PMS_王集西田单变台	10	200	0
15780	睢宁	王集东田东台	10	200	78
15781	睢宁	PMS_王集陈楼北台	10	200	84
15782	睢宁	PMS_王集尤庄东台	10	200	95
15783	睢宁	王集王营中台	10	400	187
15784	睢宁	PMS_王集光西西台	10	200	47
15785	睢宁	PMS_王集光西东台林庙台	10	200	56
15786	睢宁	PMS_王集杨集东台	10	200	92
15787	睢宁	王集管庄东台	10	200	0
15788	睢宁	PMS_王集王庄小区	10	400	70
15789	睢宁	王集孙徐中台	10	200	11
15790	睢宁	PMS_王集平楼公变西台	10	400	113
15791	睢宁	王集曲头二组台	10	400	241
15792	睢宁	王集王西小四队	10	400	143
15793	睢宁	王集东南小区	10	400	60
15794	睢宁	王集洪山东台	10	200	47
15795	睢宁	王集姚场开发区	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15796	睢宁	PMS_王集埝头新增	10	200	0
15797	睢宁	王集李埝六组	10	400	271
15798	睢宁	PMS_王集李埝一组	10	200	91
15799	睢宁	PMS_王集王营后西台	10	400	88
15800	睢宁	PMS_王集朱庄东台片	10	200	83
15801	睢宁	王集政府门前	10	400	62
15802	睢宁	PMS_沙集三丁药厂东台	10	400	0
15803	睢宁	PMS_王集平楼公用	10	400	118
15804	睢宁	PMS_王集平楼北台	10	200	46
15805	睢宁	王集平楼中学门前	10	400	28
15806	睢宁	PMS_王集孙徐北台	10	100	13
15807	睢宁	王集光东小吴西台	10	200	35
15808	睢宁	PMS_王集峰山东台	10	200	50
15809	睢宁	PMS_王集峰山中台	10	160	79
15810	睢宁	PMS_王集峰山西台	10	100	20
15811	睢宁	PMS_王集曲头东台	10	200	91
15812	睢宁	王集曲头西台	10	200	74
15813	睢宁	PMS_王集孙徐李台子台	10	100	0
15814	睢宁	PMS_王集苏庄东台	10	200	10
15815	睢宁	PMS_王集马浅东台	10	200	94
15816	睢宁	PMS_王集柴北村	10	200	74
15817	睢宁	王集南许小吴	10	200	116
15818	睢宁	PMS_王集南许东台	10	200	0
15819	睢宁	PMS_王集南许南台	10	200	37
15820	睢宁	PMS_王集管庄西台	10	200	52
15821	睢宁	王集果园东场台	10	200	103
15822	睢宁	PMS_王集赵集西台	10	200	41
15823	睢宁	王集姚场东台	10	400	142
15824	睢宁	王集埝头西台	10	200	120
15825	睢宁	王集洪山西台	10	200	44
15826	睢宁	王集沈庄东台	10	200	63
15827	睢宁	PMS_王集孙徐徐庄台	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15828	睢宁	PMS_王集武营西台	10	200	3
15829	睢宁	PMS_王集南门中台	10	200	84
15830	睢宁	王集柳林北台	10	200	91
15831	睢宁	PMS_王集沈庄西台	10	200	89
15832	睢宁	王集苏塘西台	10	200	62
15833	睢宁	王集苏塘中台	10	400	179
15834	睢宁	王集南许三组台	10	200	63
15835	睢宁	PMS_王集管庄北台	10	200	53
15836	睢宁	PMS_王集庄楼北台二台	10	200	14
15837	睢宁	PMS_王集万玉门前台	10	400	124
15838	睢宁	PMS_王集光东新农村台	10	400	30
15839	睢宁	PMS_王集平楼五队台	10	200	0
15840	睢宁	PMS_王集沈西西台	10	200	2
15841	睢宁	PMS_王集长埝三队西台	10	200	115
15842	睢宁	王集王集马浅保亮门前	10	200	0
15843	睢宁	PMS_王集马浅保生门前	10	200	22
15844	睢宁	PMS_王集徐店西台	10	200	32
15845	睢宁	PMS_王集柳林张庄台	10	200	85
15846	睢宁	PMS_王集沈东北台	10	200	11
15847	睢宁	PMS_王集马浅卫生室门前	10	200	46
15848	睢宁	PMS_王集柴湖西台二	10	400	274
15849	睢宁	PMS_王集双营新农村南台	10	400	105
15850	睢宁	王集双营新农村北台	10	400	168
15851	睢宁	PMS_王集陈李三组	10	200	30
15852	睢宁	PMS_王集街道东台	10	400	0
15853	睢宁	王集卜马东台	10	200	127
15854	睢宁	PMS_王集南门西台	10	200	75
15855	睢宁	PMS_王集陈楼南台	10	200	86
15856	睢宁	PMS_王集陈楼西台	10	200	60
15857	睢宁	PMS_王集陈楼示范园	10	200	55
15858	睢宁	PMS_王集王营东台	10	200	0
15859	睢宁	PMS_王集大营东台	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15860	睢宁	PMS_王集大营东场	10	100	33
15861	睢宁	王集大营前朱台	10	200	4
15862	睢宁	王集吴庙夏庙	10	200	41
15863	睢宁	PMS_王集庄楼北台	10	100	0
15864	睢宁	王集庄楼南台	10	200	41
15865	睢宁	PMS_王集苏庄西台	10	200	58
15866	睢宁	PMS_王集苏庄中台	10	200	27
15867	睢宁	PMS_王集杨集西台	10	200	109
15868	睢宁	PMS_王集蔡庄西台	10	200	52
15869	睢宁	PMS_王集李埝西台	10	200	75
15870	睢宁	PMS_王集王西东台	10	400	121
15871	睢宁	PMS_王集光东西台	10	400	198
15872	睢宁	PMS_王集光东王庄	10	200	99
15873	睢宁	王集光东小吴南台	10	400	183
15874	睢宁	PMS_王集光南东台	10	200	10
15875	睢宁	王集光南南台	10	100	0
15876	睢宁	王集光南翻水	10	200	107
15877	睢宁	PMS_王集光东小吴北台	10	200	90
15878	睢宁	PMS_王集葛段中台	10	200	65
15879	睢宁	王集葛段东台	10	200	58
15880	睢宁	王集朱庄中台	10	400	231
15881	睢宁	王集朱庄西台	10	200	59
15882	睢宁	王集姚庄西台	10	200	94
15883	睢宁	王集姚庄东台	10	400	168
15884	睢宁	PMS_王集西田	10	200	35
15885	睢宁	PMS_王集东田西台	10	200	55
15886	睢宁	PMS_王集大吴东台	10	200	50
15887	睢宁	王集大吴西台	10	100	6
15888	睢宁	王集鲁井崖西台	10	400	243
15889	睢宁	PMS_王集平楼南台	10	200	0
15890	睢宁	PMS_王集王西西台	10	400	125
15891	睢宁	王集鲁庙台	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15892	睢宁	王集光西徐西台	10	400	171
15893	睢宁	PMS_王集光西大张台	10	200	44
15894	睢宁	PMS_王集苗卜门前变	10	400	94
15895	睢宁	PMS_王集供销变	10	400	0
15896	睢宁	王集祥勤门前变	10	400	0
15897	睢宁	王集供电所门前台	10	400	0
15898	睢宁	王集街道南台小学	10	400	44
15899	睢宁	PMS_王集长埝徐店	10	200	74
15900	睢宁	王集长埝三队	10	80	19
15901	睢宁	王集长埝龚庄	10	200	127
15902	睢宁	PMS_王集杨集南台	10	200	31
15903	睢宁	王集蔡庄东台	10	200	99
15904	睢宁	王集洪山南台	10	400	171
15905	睢宁	PMS_王集小马浅台	10	200	58
15906	睢宁	PMS_王集马浅南台	10	200	28
15907	睢宁	王集马浅北台	10	200	0
15908	睢宁	王集姚庄宋庄	10	200	0
15909	睢宁	王集吴庙中台	10	100	42
15910	睢宁	王集林科所	10	200	103
15911	睢宁	王集王东王庄	10	400	4
15912	睢宁	PMS_王集富裕路梁场变	10	400	163
15913	睢宁	PMS_王集杨集北台	10	200	37
15914	睢宁	PMS_王集王营北台	10	200	15
15915	睢宁	PMS_王集尤庄西台	10	200	72
15916	睢宁	PMS_王集吴庙东台	10	200	0
15917	睢宁	PMS_王集庄楼西台	10	200	41
15918	睢宁	PMS_王集中学	10	400	130
15919	睢宁	PMS_王集王东孙楼	10	400	112
15920	睢宁	PMS_王集农行门前变	10	400	98
15921	睢宁	PMS_王集光南西台	10	200	62
15922	睢宁	PMS_王集葛段西台	10	200	35
15923	睢宁	PMS_王集水泥厂台	10	250	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15924	睢宁	王集庆军门前台	10	400	154
15925	睢宁	PMS_王集工商所门前	10	400	221
15926	睢宁	PMS_王集柴北北台	10	200	46
15927	睢宁	王集峰山街道	10	400	147
15928	睢宁	PMS_王集平楼街道	10	200	87
15929	睢宁	PMS_王集武营前鲍台	10	200	69
15930	睢宁	王集尤庄新村台	10	200	73
15931	睢宁	王集南许西台	10	400	143
15932	睢宁	PMS_王集苏塘东台	10	400	162
15933	睢宁	王集地税所门前	10	200	11
15934	睢宁	PMS_王集峰山西台新增台	10	200	60
15935	睢宁	PMS_王集柴北西台	10	200	0
15936	睢宁	王集鲁庙夏庄台	10	200	19
15937	睢宁	王集杨集九组台	10	200	0
15938	睢宁	PMS_王集水泥厂南台	10	400	149
15939	睢宁	王集王东孙楼南台	10	400	0
15940	睢宁	PMS_王集王东孙楼东台	10	200	55
15941	睢宁	PMS_王集大营街道东台	10	200	23
15942	睢宁	PMS_王集王营南台2#变	10	200	37
15943	睢宁	PMS_王集沈西东台	10	400	199
15944	睢宁	王集葛段东台新	10	200	28
15945	睢宁	PMS_王集葛段中台新	10	200	0
15946	睢宁	PMS_王集蔡庄东台新	10	200	51
15947	睢宁	PMS_王集赵集西台新	10	200	14
15948	睢宁	PMS_王集赵集东台新	10	200	40
15949	睢宁	PMS_王集埝头中台	10	200	138
15950	睢宁	PMS_王集杨集南台新	10	200	108
15951	睢宁	王集南许五组	10	400	135
15952	睢宁	PMS_王集蔡庄夏后	10	200	76
15953	睢宁	PMS_王集吴庙东吴	10	200	64
15954	睢宁	PMS_王集峰山三组	10	200	47
15955	睢宁	王集大吴南台	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15956	睢宁	PMS_王集工业街台	10	200	27
15957	睢宁	PMS_王集王营南台	10	400	140
15958	睢宁	王集养老中心台	10	200	11
15959	睢宁	PMS_王集光西杨庄台	10	200	62
15960	睢宁	PMS_王集平楼一组台	10	400	113
15961	睢宁	王集曲头三组	10	200	0
15962	睢宁	王集马浅八组台	10	200	0
15963	城东	东城丽景2配电室3变压器	10	800	166
15964	睢宁	PMS_王集平楼中台	10	400	67
15965	睢宁	王集孙徐四组台	10	200	43
15966	城东	坝东线23一2=2	10	400	130
15967	睢宁	王集鲤鱼山八组	10	400	163
15968	城东	PMS_朝阳箱变变压器	10	800	481
15969	睢宁	PMS_王集平楼开发街	10	400	95
15970	城东	PMS_汉之源11配电室（BC区）2变压器	10	500	103
15971	睢宁	PMS_王集峰山南台	10	200	58
15972	城东	PMS_康怡嘉园组合配电站2变压器	10	500	78
15973	睢宁	王集洪山五组	10	200	18
15974	城东	PMS_景染名居配电室2变压器	10	1000	414
15975	睢宁	PMS_王集武营东台片	10	200	48
15976	城东	PMS_地王大厦组合配电站1变压器	10	800	550
15977	睢宁	PMS_王集武营后埝	10	200	45
15978	城东	PMS_地王大厦组合配电站2变压器	10	800	350
15979	睢宁	王集庄楼羊场	10	200	34
15980	城东	PMS_汉之源16配电室（BC区）1变压器	10	630	274
15981	睢宁	王集庄楼一组	10	200	34
15982	城东	PMS_汉之源16配电室（BC区）2变压器	10	630	296
15983	睢宁	PMS_王集吴庙前吴	10	200	54
15984	城东	PMS_汉之源17配电室（BC区)1变压器	10	630	241
15985	睢宁	王集光南邵庄	10	200	0
15986	城东	PMS_汉之源17配电室（BC区)2变压器	10	630	264
15987	睢宁	王集东田褚庄	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15988	城东	PMS_汉之源13配电室（BC区)1变压器	10	630	245
15989	睢宁	PMS_王集王西北台	10	400	145
15990	城东	PMS_汉之源13配电室（BC区)2变压器	10	630	236
15991	睢宁	王集埝头南台	10	100	48
15992	城东	PMS_大汉富邦配电室2变压器	10	800	450
15993	睢宁	PMS_王集杨集六组	10	200	22
15994	城东	PMS_绿工7-28＝6	10	400	61
15995	睢宁	PMS_王集苏庄崔东组	10	200	13
15996	城东	PMS_康怡嘉园2组合配电站1变压器	10	1000	348
15997	睢宁	PMS_王集沈东南台	10	200	72
15998	城东	PMS_康怡嘉园2组合配电站2变压器	10	1000	438
15999	睢宁	PMS_王集沈庄西三组	10	200	60
16000	城东	升郭线2一11	10	630	122
16001	睢宁	王集柳林李庄北台	10	400	235
16002	睢宁	PMS_王集沈庄西台新	10	200	69
16003	城东	PMS_升郭线2一9西2	10	400	74
16004	睢宁	PMS_王集沈庄东台新增	10	200	65
16005	城东	古建线17一6	10	250	89
16006	睢宁	PMS_王集老街	10	400	0
16007	城东	坝骆线26一3=2	10	400	184
16008	睢宁	王集光东魏前	10	400	56
16009	城东	坝骆线26一3=3	10	400	211
16010	睢宁	PMS_王集孙徐南台片	10	400	164
16011	城东	坝骆线36一4	10	400	138
16012	睢宁	PMS_王集杨集中台新增	10	200	20
16013	睢宁	PMS_王集峰山二组	10	200	0
16014	城东	坝骆线36一5	10	400	0
16015	睢宁	PMS_王集马浅二组	10	200	87
16016	城东	坝骆线36一10	10	400	221
16017	睢宁	PMS_王集王西南台	10	400	179
16018	城东	PMS_复建二线11	10	400	93
16019	睢宁	PMS_王集孙徐西台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16020	城东	PMS_复建二线13	10	400	248
16021	睢宁	PMS_王集峰山七组	10	200	4
16022	城东	PMS_奎新二线2	10	400	159
16023	睢宁	王集王西小祁庄南台	10	400	148
16024	城东	PMS_奎新二线23	10	400	214
16025	睢宁	PMS_王集光东王庄北台	10	200	61
16026	城东	PMS_奎新二线27一1	10	400	156
16027	睢宁	王集朱庄南台	10	400	220
16028	城东	PMS_奎新二线6一2	10	315	98
16029	睢宁	PMS_王集尤庄西李东台	10	200	0
16030	城东	PMS_奎新二线6一3	10	400	59
16031	睢宁	PMS_王集陈楼五组	10	200	78
16032	城东	PMS_奎新二线4一1	10	400	89
16033	睢宁	PMS_王集陈楼六组台	10	200	15
16034	城东	PMS_奎新二线3一1	10	315	69
16035	睢宁	PMS_王集教工楼	10	400	138
16036	城东	PMS_奎新二线2一1	10	315	77
16037	睢宁	王集供销社院内	10	400	45
16038	城东	PMS_奎新二线1一2	10	400	274
16039	睢宁	PMS_王集粮管所门前	10	400	219
16040	城东	坝骆线36一4=2	10	400	107
16041	睢宁	PMS_王集吴庙台	10	200	60
16042	睢宁	PMS_王集杨集十组	10	200	78
16043	睢宁	王集杨集五组	10	200	74
16044	睢宁	PMS_王集光西徐东	10	200	76
16045	睢宁	PMS_王集光南柴庄	10	200	36
16046	城东	坝骆线36一4=4	10	400	107
16047	睢宁	王集马浅西台	10	400	228
16048	城东	坝骆线36一4=1东2	10	400	224
16049	睢宁	PMS_王集柳林六组	10	200	62
16050	城东	PMS_复建一线16	10	400	199
16051	睢宁	PMS_王集大吴三组	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16052	城东	PMS_古建线22	10	400	103
16053	睢宁	PMS_王集陈楼西北台	10	200	3
16054	城东	PMS_古建线20	10	400	0
16055	睢宁	PMS_王集陈楼中台	10	200	5
16056	城东	PMS_古建线19	10	400	182
16057	睢宁	PMS_王集庄楼五组	10	200	37
16058	城东	复建一线12一2	10	500	0
16059	睢宁	PMS_王集峰山北台	10	200	54
16060	城东	PMS_复建一线12一5	10	400	241
16061	睢宁	王集峰山十四组	10	400	125
16062	城东	PMS_复建一线15北3	10	400	178
16063	睢宁	PMS_王集姚庄村部	10	200	81
16064	城东	PMS_复建一线15南3	10	400	123
16065	睢宁	PMS_王集苏塘二组	10	200	5
16066	城东	奎新二线16南2	10	315	73
16067	睢宁	PMS_王集柴北中台	10	200	59
16068	城东	奎新二线16南1	10	400	86
16069	睢宁	PMS_王集南许九组	10	200	63
16070	城东	PMS_坝河线20	10	400	188
16071	睢宁	王集南许一组	10	400	142
16072	城东	PMS_复南线少年段1	10	400	0
16073	睢宁	王集平楼新令门前台	10	400	148
16074	城东	PMS_复南线少年段3一1	10	400	64
16075	睢宁	PMS_王集南许北台	10	200	79
16076	城东	PMS_复南线少年段2一2	10	400	101
16077	睢宁	PMS_王集大吴五组	10	200	83
16078	城东	PMS_复青线14	10	400	102
16079	睢宁	PMS_王集大吴村部	10	200	30
16080	城东	PMS_复青线16	10	400	175
16081	睢宁	王集西田东台	10	400	232
16082	城东	PMS_复青线18	10	400	0
16083	睢宁	PMS_王集柳林五组	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16084	城东	PMS_复青线22	10	400	161
16085	城东	PMS_绿工线7分17	10	400	226
16086	睢宁	王集果园东场南台	10	200	95
16087	城东	古九二九解段5	10	400	0
16088	睢宁	PMS_王集吴马二组	10	200	97
16089	城东	PMS_古九二线解大段2东	10	400	268
16090	睢宁	PMS_王集姚庄北台	10	200	92
16091	城东	PMS_古九二线九艺段1	10	400	0
16092	睢宁	PMS_王集葛段三组	10	200	45
16093	城东	PMS_古九二线九艺段2	10	400	85
16094	睢宁	PMS_王集葛段吴辉门前	10	200	51
16095	城东	PMS_古九二线九艺段3	10	400	126
16096	睢宁	PMS_王集葛段纸厂门前	10	200	0
16097	城东	古开线泛新段2北	10	315	64
16098	睢宁	PMS_王集光南魏西	10	200	32
16099	城东	古开线泛新段2南	10	400	111
16100	睢宁	王集光西林庙组	10	400	133
16101	城东	古九二九解段6一1	10	400	193
16102	睢宁	PMS_王集光西小张	10	200	16
16103	城东	PMS_古建线15	10	400	59
16104	睢宁	王集杨集宏亮门前	10	400	244
16105	城东	PMS_复骆线20一1	10	400	244
16106	睢宁	PMS_王集王西小梁场台片	10	200	89
16107	城东	响福新建段2	10	400	235
16108	睢宁	PMS_王集泗八路北台片	10	400	60
16109	睢宁	PMS_王集大营前朱南台	10	200	99
16110	城东	响福新建段4	10	400	173
16111	睢宁	PMS_王集宋湾堰上台	10	400	194
16112	城东	PMS_花青线23一9=3	10	315	118
16113	睢宁	PMS_王集吴庙村部	10	200	20
16114	城东	响福跑团段1一1	10	400	77
16115	睢宁	PMS_王集大营街道中台	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16116	城东	PMS_石军线51分4	10	400	213
16117	睢宁	PMS_王集大营东场东台	10	200	92
16118	城东	PMS_建国二期1箱变变压器	10	630	244
16119	睢宁	PMS_王集镇医院门前	10	400	148
16120	城东	PMS_苏苑小区3美变变压器	10	500	0
16121	睢宁	PMS_王集李埝六组南台	10	200	13
16122	城东	PMS_步南箱变变压器	10	800	454
16123	睢宁	PMS_王集孙徐徐庄南台	10	200	27
16124	城东	PMS_新生里4综合楼箱变变压器	10	630	425
16125	睢宁	PMS_王集平楼邮局门前	10	400	168
16126	睢宁	PMS_王集峰山二闸西台	10	200	43
16127	城东	古建线13	10	315	54
16128	睢宁	王集杨集新区	10	200	21
16129	城东	石铜线48一1	10	400	169
16130	睢宁	PMS_王集苏庄三东组	10	200	93
16131	城东	石铜线54一2=1	10	200	41
16132	睢宁	王集平楼恒秋门前	10	400	159
16133	睢宁	PMS_王集姚场北台	10	200	74
16134	城东	坝河线16一18=1	10	400	212
16135	睢宁	PMS_王集富裕路南台	10	400	201
16136	城东	PMS_贵帮俊园2箱变变压器	10	630	171
16137	睢宁	PMS_王集程明进门前台	10	400	80
16138	城东	PMS_贵帮俊园1箱变变压器	10	630	239
16139	睢宁	王集鲁庙北台	10	200	3
16140	城东	PMS_家和园2箱变变压器	10	500	221
16141	睢宁	PMS_王集中心花园台	10	400	127
16142	城东	PMS_永固小区2箱变变压器	10	630	375
16143	睢宁	PMS_王集人民路南台	10	400	133
16144	城东	PMS_家和园1箱变变压器	10	500	175
16145	睢宁	王集王西三组台	10	400	156
16146	城东	PMS_东方美地一期2箱变变压器	10	500	139
16147	睢宁	PMS_王集东田中台	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16148	城东	PMS_蔬菜公司箱变变压器	10	630	46
16149	睢宁	王集王营东二组台	10	400	184
16150	城东	PMS_坝东线43北3-1	10	400	0
16151	睢宁	PMS_王集镇麦香园门前变	10	400	224
16152	睢宁	PMS_王集平楼新区台	10	400	115
16153	睢宁	王集洪山四组台	10	200	7
16154	城东	坝东线43一2	10	400	0
16155	睢宁	PMS_王集柴北张庄台	10	200	18
16156	城东	PMS_奎马一线会泰段22	10	400	205
16157	睢宁	PMS_王集柴湖东台	10	200	135
16158	城东	PMS_奎农线农莲段3	10	400	146
16159	睢宁	PMS_王集武营北台	10	200	81
16160	城东	PMS_奎农线农莲段6一1	10	250	0
16161	睢宁	王集王西康居北台	10	200	81
16162	城东	PMS_奎农线人新段4	10	400	0
16163	睢宁	PMS_王集蔡庄中台	10	200	77
16164	城东	PMS_奎农线人新段2南7	10	400	0
16165	城东	PMS_奎农线人新段2南4	10	400	0
16166	睢宁	PMS_王集光东小吴中台	10	200	32
16167	城东	PMS_古云二线联中段2	10	400	0
16168	睢宁	王集尤庄小尤台	10	200	18
16169	睢宁	PMS_王集尤庄东李台	10	200	44
16170	城东	古九二九解段4	10	400	6
16171	城东	PMS_古云二线四海段1北	10	400	21
16172	睢宁	PMS_王集吴庙二组台	10	400	237
16173	城东	PMS_古云二线四海段1南	10	400	198
16174	睢宁	PMS_王集葛段家具厂门前台	10	200	41
16175	睢宁	王集姚庄一组台	10	200	55
16176	城东	PMS_古云二线四师段1	10	400	45
16177	睢宁	PMS_王集孙徐李台子东台	10	200	90
16178	城东	PMS_奎复线17	10	400	13
16179	睢宁	PMS_王集南许小吴北台	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16180	城东	PMS_奎复线迎新段2	10	400	131
16181	睢宁	王集大营校前台	10	400	250
16182	睢宁	王集东田桥头台	10	200	107
16183	城东	PMS_奎复线迎新段9北	10	400	0
16184	睢宁	PMS_王集东田三组台	10	200	85
16185	城东	PMS_汉御1箱变变压器	10	500	173
16186	睢宁	PMS_王集王东北台	10	200	33
16187	城东	PMS_汉御2箱变变压器	10	500	178
16188	睢宁	PMS_王集王西康居西台	10	200	39
16189	城东	PMS_绿地二期1配电室1变压器	10	1000	190
16190	睢宁	PMS_王集高铁安置小区东南台	10	200	1
16191	城东	PMS_绿地二期1配电室2变压器	10	1000	299
16192	睢宁	PMS_王集李时安置小区2#变	10	400	62
16193	城东	PMS_绿地二期2配电室1变压器	10	1000	383
16194	睢宁	PMS_王集王西康居南台	10	400	184
16195	睢宁	王集高铁安置小区西南台	10	400	109
16196	城东	PMS_绿地二期2配电室2变压器	10	1000	362
16197	睢宁	PMS_王集镇东新农村台	10	400	189
16198	城东	PMS_绿地四期1配电室2变压器	10	630	249
16199	睢宁	PMS_王集管庄十组台	10	400	181
16200	城东	PMS_绿地四期1配电室3变压器	10	630	171
16201	睢宁	PMS_王集尤庄东尤台	10	400	279
16202	城东	PMS_绿地四期1配电室1变压器	10	630	268
16203	睢宁	PMS_王集杨集四组台	10	400	185
16204	城东	PMS_绿地四期2配电室2变压器	10	630	319
16205	睢宁	PMS_王集光西大张树立门前台	10	400	260
16206	睢宁	PMS_王集峰山二闸南台	10	400	203
16207	城东	PMS_绿地四期2配电室1变压器	10	630	227
16208	睢宁	王集南许村部台	10	200	0
16209	城东	PMS_绿地四期4配电室3变压器	10	500	213
16210	睢宁	PMS_王集苏塘西门外台	10	400	98
16211	城东	PMS_绿地四期4配电室1变压器	10	630	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16212	睢宁	PMS_王集苏塘西场东台	10	400	169
16213	城东	PMS_大汉富邦配电室1变压器	10	800	400
16214	睢宁	PMS_王集赵集四组台	10	400	278
16215	城东	PMS_好来花园配电室2变压器	10	400	146
16216	睢宁	王集王庄小区北台	10	400	0
16217	城东	PMS_好来花园配电室1变压器	10	500	235
16218	睢宁	王集朱庄孙庄台	10	200	131
16219	睢宁	PMS_王集东田北台	10	400	186
16220	城东	PMS_好来花园配电室3变压器	10	400	156
16221	睢宁	PMS_王集姚场保光门前台	10	400	264
16222	睢宁	王集柴湖李场东台	10	200	131
16223	睢宁	PMS_王集李时九组李峰门前台	10	400	263
16224	城东	PMS_好来花园配电室4变压器	10	400	155
16225	睢宁	PMS_王集李埝六组东台	10	400	205
16226	城东	PMS_山水豪庭配电室变压器	10	500	241
16227	睢宁	王集长埝士华门前台	10	400	148
16228	城东	春光小区配电室1变压器	10	500	234
16229	睢宁	PMS_王集平楼恒春门前台	10	400	230
16230	睢宁	王集蚕桑路1＃箱变	10	630	300
16231	睢宁	PMS_王集御园小区变压器	10	500	137
16232	城东	春光小区配电室2变压器	10	500	126
16233	睢宁	PMS_王集苏塘安置小区1#变	10	500	308
16234	城东	PMS_电业配电室变压器	10	800	160
16235	睢宁	PMS_王集苏塘安置小区2#变	10	500	216
16236	城东	中川梅园箱变变压器	10	630	345
16237	睢宁	王集家怀门前台	10	100	25
16238	城东	PMS_霖雨山庄配电室1变压器	10	500	243
16239	睢宁	PMS_王集苏塘中台新增台	10	400	198
16240	城东	PMS_霖雨山庄配电室2变压器	10	500	201
16241	睢宁	PMS_王集苏塘一组	10	400	210
16242	城东	PMS_霖雨山庄配电室3变压器	10	500	248
16243	睢宁	PMS_王集柳林七组	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16244	城东	PMS_升郭线1一15=2	10	400	22
16245	睢宁	王集政府门前箱变	10	500	0
16246	城东	马市街1箱变变压器	10	500	191
16247	睢宁	PMS_王集食品街小区台	10	200	3
16248	城东	PMS_东方美地三期1配电室1变压器	10	500	33
16249	睢宁	PMS_王集南门东台	10	200	117
16250	城东	PMS_东方美地三期1配电室3变压器	10	500	41
16251	睢宁	PMS_王集食品城小区台	10	400	119
16252	城东	PMS_东方美地三期1配电室2变压器	10	500	153
16253	睢宁	王集富裕路北台	10	400	92
16254	城东	PMS_东方美地三期2配电室1变压器	10	630	261
16255	睢宁	PMS_王集鲁井崖南台	10	400	99
16256	城东	PMS_东方美地三期2配电室2变压器	10	630	205
16257	睢宁	王集王庄东台片	10	200	89
16258	城东	PMS_东方美地三期3配电室2变压器	10	630	158
16259	睢宁	PMS_王集双营村合作社台	10	200	0
16260	城东	PMS_东方美地三期4配电室1变压器	10	630	280
16261	睢宁	PMS_王集高铁安置小区	10	630	247
16262	城东	PMS_东方美地三期4配电室2变压器	10	630	273
16263	睢宁	PMS_王集双营新农村1#变	10	500	183
16264	城东	PMS_东方美地三期5配电室2变压器	10	500	256
16265	睢宁	PMS_王集双营新农村东台	10	400	67
16266	城东	PMS_东方美地三期5配电室1变压器	10	500	239
16267	睢宁	PMS_王集李时安置小区东台	10	400	146
16268	城东	PMS_东方美地三期5配电室3变压器	10	500	250
16269	睢宁	PMS_王集李时安置小区1#变	10	400	173
16270	城东	PMS_汉之源1配电室1变压器	10	800	393
16271	睢宁	PMS_王集李时安置小区北台1#变	10	400	130
16272	城东	PMS_汉之源1配电室2变压器	10	800	352
16273	睢宁	PMS_王集李时安置小区北2#变	10	400	184
16274	城东	PMS_汉之源1配电室3变压器	10	800	400
16275	睢宁	PMS_王集李时安置小区3#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16276	城东	PMS_汉之源2配电室2变压器	10	800	369
16277	城东	PMS_汉之源2配电室1变压器	10	800	382
16278	城东	PMS_汉之源3配电室1变压器	10	630	165
16279	城东	PMS_汉之源3配电室2变压器	10	630	326
16280	城东	PMS_绿地二期3配电室2变压器	10	1000	276
16281	城东	PMS_绿地二期3配电室1变压器	10	1000	295
16282	城东	PMS_旺旺名居花园2变压器	10	500	88
16283	城东	PMS_旺旺名居花园3变压器	10	500	130
16284	城东	PMS_旺旺名居花园1变压器	10	500	71
16285	城东	就业市场箱变变压器	10	630	201
16286	城东	PMS_户部山配电室1变压器	10	1000	356
16287	城东	PMS_君悦园2配电室1变压器	10	500	223
16288	城东	PMS_君悦园3配电室1变压器	10	800	219
16289	城东	PMS_君悦园3配电室2变压器	10	800	324
16290	城东	PMS_君悦园组合配电站2变压器	10	630	322
16291	城东	南高层1配电室1A变压器	10	800	640
16292	城东	南高层4配电室4A变压器	10	800	432
16293	城东	PMS_铁路冰厂配电室变压器	10	630	276
16294	城东	博物馆小区箱变变压器	10	630	183
16295	城东	PMS_蟠桃六期组合配电站1变压器	10	630	271
16296	城东	PMS_蟠桃六期组合配电站2变压器	10	630	241
16297	城东	PMS_人防箱变变压器	10	630	308
16298	城东	PMS_户部山配电室2变压器	10	1000	202
16299	城东	PMS_家和园配电室1变压器	10	500	180
16300	城东	PMS_家和园配电室2变压器	10	500	182
16301	城东	PMS_家和园配电室3变压器	10	500	108
16302	城东	PMS_步行街配电室1变压器	10	630	265
16303	城东	时代广场1变压器	10	1000	610
16304	城东	PMS_时代广场2变压器	10	1000	519
16305	城东	PMS_皇城大厦组合配电站1变压器	10	500	196
16306	城东	PMS_皇城大厦组合配电站2变压器	10	630	241
16307	城东	PMS_安达小区配电室2变压器	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16308	城东	PMS_坝环4	10	400	56
16309	城东	PMS_坝环线19	10	400	23
16310	城东	PMS_坝环线22-2	10	400	44
16311	城东	PMS_坝环线10	10	400	186
16312	城东	PMS_坝环线24	10	200	93
16313	城东	PMS_坝环线14-6=6	10	400	292
16314	城东	坝河线16一19北2	10	400	289
16315	城东	坝河线16一32=3＝5	10	315	237
16316	城东	PMS_73061部队干休所箱变变压器	10	500	144
16317	城东	PMS_民富园2箱变变压器	10	630	132
16318	城东	民富园3箱变变压器	10	630	55
16319	城东	民富园6箱变变压器	10	630	0
16320	城东	PMS_民富园21箱变变压器	10	630	95
16321	城东	坝河线16一52	10	400	280
16322	城东	坝河线16一66	10	400	240
16323	城东	坝河线12一3	10	400	269
16324	城东	PMS_升郭线1-8=4	10	400	166
16325	城东	PMS_升郭线1一19	10	400	119
16326	城东	坝河线9一9北2	10	400	0
16327	城东	坝河线9一9北3	10	400	0
16328	城东	坝河线9一14	10	400	89
16329	城东	坝河线9一12=1北	10	400	79
16330	城东	PMS_坝环线14-11=5	10	400	205
16331	城东	PMS_坝东线66	10	400	0
16332	城东	PMS_升郭线9一3	10	400	0
16333	城东	奎马一线会泰段17	10	400	163
16334	城东	PMS_奎复线迎新段4	10	400	179
16335	城东	民怡园4箱变变压器	10	630	159
16336	城东	民怡园5箱变变压器	10	630	64
16337	城东	PMS_民怡园11箱变变压器	10	630	112
16338	城东	PMS_73081部队2箱变变压器	10	500	185
16339	城东	PMS_阳光花园2箱变变压器	10	500	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16340	城东	PMS_阳光花园4箱变变压器	10	400	72
16341	城东	PMS_阳光花园5箱变变压器	10	500	150
16342	城东	PMS_阳光花园8箱变变压器	10	500	91
16343	城东	PMS_阳光花园9箱变变压器	10	500	139
16344	城东	PMS_瑞丰花园1箱变（用户）变压器	10	315	124
16345	城东	PMS_瑞丰花园2箱变（用户）变压器	10	315	90
16346	城东	PMS_圆梦花园4箱变变压器	10	630	234
16347	城东	PMS_坦克二师美变变压器	10	400	122
16348	城东	PMS_73081部队1箱变变压器	10	500	249
16349	城东	PMS_步北箱变变压器	10	800	0
16350	城东	龙宝箱变变压器	10	630	295
16351	城东	PMS_燎原1箱变变压器	10	630	72
16352	城东	PMS_马市街2箱变变压器	10	500	165
16353	城东	云龙山1箱变变压器	10	630	292
16354	城东	PMS_古槐园2箱变变压器	10	630	176
16355	城东	PMS_古槐园4箱变变压器	10	630	215
16356	城东	PMS_圆梦花园B1一B2楼箱变变压器	10	315	95
16357	城东	PMS_养育I期美变变压器	10	500	235
16358	城东	PMS_养育小区I期箱变变压器	10	630	47
16359	城东	PMS_养育II期箱变变压器	10	630	284
16360	城东	PMS_养育III期箱变变压器	10	630	15
16361	城东	PMS_中和箱变变压器	10	500	372
16362	城东	PMS_奎农线人新段2南4东2	10	400	86
16363	城东	PMS_奎狮线24一2	10	250	109
16364	城东	PMS_奎狮线24一4	10	400	236
16365	城东	PMS_奎复线4一1	10	315	100
16366	城东	石军线51一3=1	10	315	117
16367	城东	石铜线34一3	10	400	15
16368	城东	PMS_华联箱变变压器	10	630	142
16369	城东	PMS_三温暖箱变变压器	10	500	0
16370	城东	PMS_市政府宿舍箱变变压器	10	500	206
16371	城东	坝黄线1一1	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16372	城东	PMS_石军线51分7西1	10	400	208
16373	城东	PMS_奎狮线24一8	10	400	138
16374	城东	PMS_奎狮线24一16	10	250	20
16375	城东	奎狮线郭刘段5	10	400	8
16376	城东	奎狮线郭刘段11	10	400	222
16377	城东	PMS_奎狮线郭刘段5南4	10	400	229
16378	城东	PMS_奎狮线郭刘段5南7	10	400	142
16379	城东	复广线1一3	10	80	40
16380	城东	复广线27分3西2	10	80	33
16381	城东	PMS_十二军2美变变压器	10	315	0
16382	城东	PMS_少年宫箱变变压器	10	630	503
16383	城东	PMS_复兴花园1箱变变压器	10	400	142
16384	城东	PMS_十二军1美变变压器	10	315	106
16385	睢宁	PMS_王集李时安置小区4#变	10	400	175
16386	睢宁	PMS_王集李时安置小区北4#变	10	400	181
16387	睢宁	PMS_王集李时安置小区北3#变	10	400	213
16388	睢宁	PMS_王集盛世嘉园西台箱变	10	500	233
16389	睢宁	PMS_王集盛世嘉园东台箱变	10	500	205
16390	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区6#变	10	400	166
16391	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区8#变	10	400	71
16392	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区10#变	10	400	114
16393	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区5#变	10	400	173
16394	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区1号变	10	400	144
16395	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区3#变	10	400	206
16396	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区2#变	10	400	156
16397	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区9#变	10	400	85
16398	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区7#变	10	400	150
16399	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区西台箱变	10	630	284
16400	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区东台箱变	10	630	286
16401	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区4#变	10	400	190
16402	睢宁	PMS_王集鲤鱼山箱变	10	630	57
16403	睢宁	PMS_王集工业区台	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16404	睢宁	王集蚕桑路北台	10	400	98
16405	睢宁	PMS_王集田河马庄台	10	400	180
16406	睢宁	PMS_王集高铁安置小区东北台	10	400	181
16407	睢宁	PMS_王集庆军门前西台	10	400	177
16408	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配1变	10	630	386
16409	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配2变	10	630	409
16410	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配4变	10	630	444
16411	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配3变	10	630	393
16412	睢宁	王集街道西台	10	400	123
16413	睢宁	王集敬一南洋广场1配2变	10	630	382
16414	睢宁	王集敬一南洋广场1配1变	10	630	0
16415	睢宁	王集柴北西台2#台	10	400	305
16416	睢宁	王集光西杨庄东台	10	200	0
16417	睢宁	王集富裕佳苑1#变	10	630	346
16418	睢宁	王集富裕佳苑2#变	10	630	367
16419	睢宁	王集双埝1配2变	10	800	454
16420	睢宁	王集双埝3配4变	10	800	443
16421	睢宁	王集双埝3配1变	10	800	388
16422	睢宁	王集双埝2配3变	10	800	461
16423	睢宁	王集双埝2配2变	10	800	476
16424	睢宁	王集双埝3配3变	10	800	434
16425	睢宁	王集双埝3配2变	10	800	438
16426	睢宁	王集双埝1配3变	10	800	503
16427	睢宁	王集双埝1配1变	10	800	456
16428	睢宁	王集双埝2配1变	10	800	471
16429	睢宁	王集双埝1配4变	10	800	460
16430	睢宁	王集双埝2配4变	10	800	504
16431	睢宁	王集鲁井崖东台	10	400	0
16432	睢宁	王集曲头中台	10	200	8
16433	睢宁	PMS_王集吴庙西台	10	200	39
16434	睢宁	PMS_王集大吴西台2#变	10	200	4
16435	睢宁	PMS_王集尤庄新村2#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16436	睢宁	PMS_王集尤庄西李台	10	200	0
16437	睢宁	PMS_王集柳林西台	10	400	194
16438	睢宁	王集苏塘街道台	10	200	0
16439	睢宁	PMS_睢城睢城镇王井村变	10	250	62
16440	睢宁	PMS_睢城王楼村八大家台	10	100	46
16441	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东南台	10	400	164
16442	睢宁	PMS_睢城吴庄戈西南台	10	400	33
16443	睢宁	PMS_睢城王井小李台	10	400	118
16444	睢宁	PMS_睢城方庄北台	10	400	111
16445	睢宁	PMS_睢城供电所门前变	10	400	92
16446	睢宁	PMS_睢城马元五组台	10	400	210
16447	睢宁	睢城曹塘南台	10	400	233
16448	睢宁	睢城张夸五组台	10	400	211
16449	睢宁	PMS_睢城牌坊东台	10	200	94
16450	睢宁	PMS_睢城孙四台	10	200	0
16451	睢宁	PMS_睢城长青后史西台	10	400	0
16452	睢宁	PMS_睢城小王台	10	400	169
16453	睢宁	PMS_睢城朱楼街东台	10	400	112
16454	睢宁	PMS_睢城朱楼村小楼西台	10	200	73
16455	睢宁	睢城梁庄台	10	400	140
16456	睢宁	PMS_睢城方杨李白台	10	400	53
16457	睢宁	PMS_睢城方杨方庄台	10	400	0
16458	睢宁	PMS_睢城戈圩平地戈台	10	200	93
16459	睢宁	PMS_睢城戈圩圩东台	10	200	35
16460	睢宁	PMS_睢城朱楼村前楼西台	10	200	59
16461	睢宁	PMS_睢城岗头韩庄台	10	400	239
16462	睢宁	PMS_睢城王井台	10	400	30
16463	睢宁	PMS_睢城毛岗南台	10	400	20
16464	睢宁	PMS_睢城文汇路1#公变	10	400	64
16465	睢宁	PMS_睢城文汇路2#公变	10	400	70
16466	睢宁	PMS_睢城何林东台	10	200	25
16467	睢宁	PMS_睢城杨韩胡庄台	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16468	睢宁	PMS_睢城杨韩梁庄台	10	400	0
16469	睢宁	PMS_睢城高井孙庄台	10	400	125
16470	睢宁	PMS_睢城红光小区9#变	10	400	172
16471	睢宁	PMS_睢城红光小区5#变	10	400	127
16472	睢宁	PMS_睢城红光小区6#变	10	400	66
16473	睢宁	PMS_睢城中山新村台	10	400	61
16474	睢宁	PMS_睢城中山新村南东台	10	315	39
16475	睢宁	PMS_睢城中山新村南西台	10	315	73
16476	睢宁	睢城余庄新村	10	200	44
16477	睢宁	PMS_睢城高井东台	10	400	78
16478	睢宁	PMS_睢城李岳一队	10	200	156
16479	睢宁	PMS_睢城高井李东台	10	200	9
16480	睢宁	PMS_睢城戈圩西台	10	400	148
16481	睢宁	PMS_睢城张夸南台	10	400	110
16482	睢宁	PMS_睢城仝场南台	10	400	214
16483	睢宁	PMS_睢城天虹单相变-2	10	200	129
16484	睢宁	PMS_睢城马元东北台（抽水电站）	10	200	67
16485	睢宁	睢城骑路小刘北台	10	400	31
16486	睢宁	PMS_睢城马元东台	10	400	213
16487	睢宁	PMS_睢城马元王安台	10	200	85
16488	睢宁	PMS_睢城老庄一组	10	200	0
16489	睢宁	PMS_睢城老庄二组	10	200	41
16490	睢宁	睢城四里西北台	10	200	115
16491	睢宁	PMS_睢城四里东北台	10	400	293
16492	睢宁	PMS_睢城五四台	10	200	0
16493	睢宁	PMS_睢城戈圩东台	10	400	156
16494	睢宁	PMS_睢城戈圩扶贫台	10	400	201
16495	睢宁	PMS_睢城马元村综合变	10	100	46
16496	睢宁	PMS_睢城五塘村部台	10	315	94
16497	睢宁	PMS_睢城小楼二组台	10	400	125
16498	睢宁	睢城邱洼南台	10	100	52
16499	睢宁	PMS_睢城小楼村南台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16500	睢宁	PMS_睢城五二台	10	400	169
16501	睢宁	PMS_睢城黄庄台	10	400	100
16502	睢宁	PMS_睢城七井七一台	10	400	110
16503	睢宁	PMS_睢城七井张庄台	10	400	94
16504	睢宁	PMS_睢城七井马庄台	10	200	17
16505	睢宁	睢城武楼北台	10	200	0
16506	睢宁	睢城武楼东台	10	400	174
16507	睢宁	PMS_睢城老庄中台	10	400	128
16508	睢宁	PMS_睢城王井东台	10	400	27
16509	睢宁	PMS_睢城王井中台	10	400	154
16510	睢宁	睢城王井西台	10	400	132
16511	睢宁	PMS_睢城吴庄东台	10	200	0
16512	睢宁	PMS_睢城吴庄小王台	10	400	64
16513	睢宁	PMS_睢城五里塘小区台	10	400	85
16514	睢宁	PMS_睢城新一台	10	400	8
16515	睢宁	睢城张庄台	10	400	0
16516	睢宁	PMS_睢城齐路仲庄	10	200	26
16517	睢宁	PMS_睢城五塘五五台	10	400	51
16518	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东台	10	400	0
16519	睢宁	PMS_睢城胡元中台	10	400	123
16520	睢宁	PMS_睢城高井西台	10	400	136
16521	睢宁	睢城戈圩中台	10	250	94
16522	睢宁	PMS_睢城齐路东台	10	400	187
16523	睢宁	PMS_睢城方杨赵庄台	10	400	109
16524	睢宁	PMS_睢城青春赵庄台（增容）	10	400	107
16525	睢宁	PMS_睢城武楼中台（增容）	10	400	162
16526	睢宁	睢城武楼西台（增容）	10	200	0
16527	睢宁	PMS_睢城杨韩北台	10	400	0
16528	睢宁	PMS_睢城吴庄西台	10	200	22
16529	睢宁	PMS_睢城七井小武台	10	200	23
16530	睢宁	PMS_睢城杨后台	10	400	103
16531	睢宁	PMS_睢城王井南环路台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16532	睢宁	PMS_睢城青春南台	10	400	91
16533	睢宁	PMS_睢城新宅柳元东台	10	400	221
16534	睢宁	PMS_睢城朱元台	10	400	55
16535	睢宁	PMS_睢城新县委门前	10	80	31
16536	睢宁	PMS_睢城高井赵庄	10	400	163
16537	睢宁	睢城胡元东台	10	400	46
16538	睢宁	PMS_睢城胡元西台	10	200	0
16539	睢宁	PMS_睢城红光小区1#变	10	400	153
16540	睢宁	睢城红光小区2#变	10	400	187
16541	睢宁	PMS_睢城红光小区8#变	10	400	164
16542	睢宁	睢城树圩村部台	10	200	43
16543	睢宁	PMS_睢城任庄台	10	200	54
16544	睢宁	睢城仝赵台	10	400	158
16545	睢宁	PMS_睢城杨韩东台	10	400	96
16546	睢宁	PMS_睢城杨韩南台	10	200	78
16547	睢宁	PMS_睢城七井大王	10	200	0
16548	睢宁	PMS_睢城小楼村中台	10	400	191
16549	睢宁	PMS_睢城小楼村东北台	10	200	94
16550	睢宁	PMS_睢城小楼西北台	10	400	145
16551	睢宁	PMS_睢城骑路小刘西台	10	400	17
16552	睢宁	PMS_睢城张夸北台	10	200	69
16553	睢宁	睢城毛岗西台	10	400	71
16554	睢宁	PMS_睢城毛岗东台	10	400	67
16555	睢宁	PMS_睢城九棵柳	10	200	52
16556	睢宁	睢城长青小李金洼台	10	200	45
16557	睢宁	PMS_睢城苗圃台	10	400	247
16558	睢宁	朱楼大红伞台	10	400	212
16559	睢宁	朱楼大武台	10	200	3
16560	睢宁	城区菁华学校北侧单相公变	10	80	64
16561	睢宁	PMS_睢城后前楼台	10	400	181
16562	睢宁	PMS_睢城街道公变	10	400	237
16563	睢宁	PMS_睢城汪西台	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16564	睢宁	PMS_睢城小楼台	10	200	72
16565	睢宁	PMS_睢城小陈台	10	400	109
16566	睢宁	PMS_睢城前楼东台	10	200	64
16567	睢宁	睢城毛桃组	10	200	85
16568	睢宁	PMS_睢城南门台	10	400	108
16569	睢宁	PMS_睢城牌坊北台	10	400	219
16570	睢宁	睢城河头台	10	400	116
16571	睢宁	睢城伙房台	10	200	97
16572	睢宁	PMS_睢城崔庄台	10	400	125
16573	睢宁	PMS_睢城方杨南台	10	400	67
16574	睢宁	PMS_睢城齐路西台	10	400	74
16575	睢宁	睢城王楼宋庄北台	10	400	62
16576	睢宁	睢城邱洼新村台	10	315	176
16577	睢宁	PMS_睢城仝场西台片	10	400	249
16578	睢宁	睢城岗头组台	10	200	96
16579	睢宁	PMS_睢城长青北台	10	400	156
16580	睢宁	PMS_睢城长青宋庄台	10	315	60
16581	睢宁	PMS_睢城新宅张松台	10	200	40
16582	睢宁	睢城孙一台	10	400	163
16583	睢宁	PMS_睢城柳元台	10	200	70
16584	睢宁	PMS_睢城王西台	10	200	100
16585	睢宁	PMS_睢城青春西台	10	400	81
16586	睢宁	PMS_睢城青春姚庄	10	400	142
16587	睢宁	PMS_睢城青春小胡台	10	200	63
16588	睢宁	PMS_睢城青春大胡台	10	400	17
16589	睢宁	睢城武楼南台	10	200	63
16590	睢宁	PMS_睢城齐路小刘台	10	200	0
16591	睢宁	PMS_睢城长青西台	10	200	20
16592	睢宁	PMS_睢城天虹单相变-1	10	80	36
16593	睢宁	PMS_睢城红光东北台	10	200	138
16594	睢宁	睢城红光西北台	10	200	0
16595	睢宁	PMS_睢城五塘五一台	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16596	睢宁	PMS_睢城青春胡一台	10	400	88
16597	城东	PMS_津浦箱变变压器	10	630	156
16598	睢宁	PMS_睢城仁仝北台	10	400	130
16599	城东	PMS_复兴花园2箱变变压器	10	400	149
16600	睢宁	睢城仁仝孟庄台	10	200	83
16601	城东	PMS_铁路箱变变压器	10	630	272
16602	睢宁	PMS_睢城仁仝南台	10	315	127
16603	城东	PMS_军供小区美变变压器	10	500	295
16604	睢宁	PMS_睢城齐路南台	10	400	79
16605	城东	PMS_立交桥箱变变压器	10	630	343
16606	睢宁	千禧雅苑2配3变	10	800	406
16607	城东	PMS_圆梦花园1箱变变压器	10	1250	189
16608	睢宁	千禧雅苑1配1变	10	800	408
16609	城东	PMS_圆梦花园2箱变变压器	10	1250	43
16610	城东	PMS_圆梦花园3箱变变压器	10	1250	36
16611	城东	PMS_阳光花园3箱变变压器	10	500	58
16612	睢宁	千禧雅苑1配2变	10	800	474
16613	城东	PMS_绿地三期1箱变变压器	10	400	176
16614	睢宁	千禧雅苑2配2变	10	800	330
16615	城东	响福炮团段7一1	10	400	182
16616	睢宁	恒华新都汇7配4#变	10	800	542
16617	城东	PMS_龙域花园1配电室1变压器	10	630	232
16618	睢宁	恒华新都汇8配3#变	10	630	302
16619	城东	PMS_龙域花园2配电室3变压器	10	630	292
16620	睢宁	恒华新都汇8配2#变	10	630	391
16621	城东	PMS_龙域花园2配电室1变压器	10	630	237
16622	睢宁	恒华新都汇7配1#变	10	800	467
16623	城东	PMS_龙域花园2配电室4变压器	10	630	225
16624	睢宁	桃花源小区1配2变	10	800	308
16625	城东	PMS_龙域花园2配电室2变压器	10	630	277
16626	睢宁	桃花源小区2配2变	10	800	343
16627	城东	PMS_龙域花园4配电室1变压器	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16628	睢宁	桃花源小区2配4变	10	800	306
16629	城东	PMS_龙域花园4配电室2变压器	10	630	239
16630	睢宁	桃花源小区1配4变	10	800	456
16631	城东	PMS_龙域花园4配电室3变压器	10	630	215
16632	睢宁	PMS_睢城文学大桥公变	10	400	0
16633	睢宁	PMS_睢城红光小区二期2#变	10	400	96
16634	睢宁	PMS_睢城红光小区二期4#变	10	400	150
16635	城东	PMS_龙域花园5配电室2变压器	10	630	201
16636	睢宁	PMS_睢城红光小区二期3#变	10	400	126
16637	城东	PMS_龙域花园5配电室1变压器	10	630	273
16638	城东	PMS_龙域花园5配电室3变压器	10	630	288
16639	城东	PMS_龙域花园7配电室1变压器	10	800	394
16640	睢宁	PMS_睢城红光小区二期10#变	10	400	169
16641	睢宁	PMS_睢城红光小区二期11#变	10	400	0
16642	睢宁	PMS_睢城红光小区二期12#变	10	400	7
16643	城东	PMS_绿地三期1配电室1变压器	10	1000	489
16644	睢宁	PMS_睢城红光小区二期13#变	10	400	189
16645	城东	绿地三期1配电室2变压器	10	1000	446
16646	睢宁	睢城五里堂小刘台	10	400	92
16647	城东	PMS_绿地三期2配电室3变压器	10	630	298
16648	睢宁	睢城齐路小刘2#台	10	315	0
16649	城东	PMS_绿地三期2配电室2变压器	10	630	290
16650	睢宁	PMS_睢城高井小仝台	10	400	209
16651	城东	PMS_绿地三期3配电室2变压器	10	630	234
16652	睢宁	PMS_睢城老庄北综合台	10	400	31
16653	城东	PMS_绿地三期3配电室3变压器	10	630	242
16654	睢宁	睢城潘村公变南台	10	200	132
16655	城东	PMS_绿地三期3配电室1变压器	10	630	234
16656	睢宁	PMS_睢城马元新村台	10	400	153
16657	城东	PMS_绿地三期4配电室2变压器	10	630	311
16658	睢宁	PMS_睢城方杨方庄北台	10	400	66
16659	城东	PMS_绿地三期4配电室3变压器	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16660	城东	PMS_绿地三期4配电室1变压器	10	630	308
16661	睢宁	PMS_睢城王楼柳元西台	10	400	185
16662	城东	PMS_绿地商务城1配电室2变压器	10	630	324
16663	睢宁	PMS_睢城长青孙一北台	10	200	46
16664	城东	PMS_绿地商务城1配电室1变压器	10	630	132
16665	睢宁	PMS_睢城九棵柳北台	10	200	54
16666	城东	下洪小区配电室2变压器	10	800	324
16667	睢宁	PMS_睢城长青孙庄台	10	400	170
16668	城东	下洪小区配电室1变压器	10	800	323
16669	睢宁	睢城胡元北台	10	400	162
16670	城东	PMS_协丰森林湾1配电室1变压器	10	630	272
16671	睢宁	PMS_睢城王井汤庄台	10	400	47
16672	城东	PMS_协丰森林湾1配电室2变压器	10	630	294
16673	睢宁	PMS_睢城朱楼街道南台	10	400	166
16674	城东	协丰森林湾2配电室1变压器	10	800	371
16675	睢宁	睢城齐路许庄台	10	400	0
16676	城东	PMS_协丰森林湾2配电室2变压器	10	800	489
16677	睢宁	睢城齐路南刘台	10	315	0
16678	城东	PMS_协丰森林湾1箱变变压器	10	630	260
16679	城东	PMS_协丰森林湾2箱变变压器	10	630	350
16680	城东	PMS_绿地商务城6配电室2变压器	10	630	297
16681	城东	PMS_绿地商务城6配电室1变压器	10	630	335
16682	睢宁	PMS_睢城仝场新庄台	10	200	113
16683	城东	PMS_绿地一期1配电室2变压器	10	500	106
16684	睢宁	睢城汪南南台	10	400	220
16685	城东	PMS_绿地一期1配电室1变压器	10	500	115
16686	睢宁	PMS_睢城吊桥组南台	10	200	99
16687	城东	PMS_绿地一期2配电室1变压器	10	630	323
16688	睢宁	PMS_睢城新宅小仝台	10	200	60
16689	城东	PMS_绿地一期2配电室2变压器	10	630	163
16690	城东	绿地一期3配电室2变压器	10	1000	339
16691	城东	PMS_绿地一期3配电室1变压器	10	1000	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16692	城东	绿地一期4配电室4变压器	10	1000	517
16693	城东	PMS_绿地一期4配电室3变压器	10	1000	435
16694	城东	PMS_绿地一期5配电室1变压器	10	800	228
16695	城东	PMS_绿地一期5配电室2变压器	10	800	266
16696	城东	PMS_绿地一期7配电室2变压器	10	800	273
16697	城东	PMS_绿地一期7配电室1变压器	10	800	395
16698	城东	PMS_东方美地二期1配电室1变压器	10	630	309
16699	城东	PMS_东方美地二期1配电室2变压器	10	630	212
16700	城东	PMS_东方美地二期1配电室3变压器	10	630	275
16701	城东	PMS_东方美地二期2箱变变压器	10	630	261
16702	城东	PMS_绿地商务城2配电室1变压器	10	500	276
16703	城东	PMS_绿地商务城2配电室2变压器	10	500	233
16704	城东	PMS_东方美地二期1箱变变压器	10	630	240
16705	城东	PMS_绿地商务城5配电室1变压器	10	500	182
16706	城东	PMS_绿地商务城5配电室2变压器	10	500	284
16707	城东	PMS_绿地商务城小区7配电室1变压器	10	1000	425
16708	城东	PMS_绿地商务城小区7配电室2变压器	10	1000	526
16709	城东	PMS_阳光花园1箱变变压器	10	400	89
16710	城东	PMS_阳光花园6箱变变压器	10	500	104
16711	城东	PMS_阳光花园7箱变变压器	10	400	10
16712	城东	PMS_楚岳山庄2配电室2变压器	10	500	21
16713	城东	PMS_楚岳山庄2配电室3变压器	10	630	304
16714	城东	PMS_楚岳山庄2配电室1变压器	10	630	240
16715	城东	大巷口配电室变压器	10	800	239
16716	城东	PMS_绿地商务城小区3配电室1变压器	10	800	455
16717	城东	PMS_绿地商务城小区3配电室2变压器	10	800	388
16718	城东	PMS_绿地商务城小区4配电室1变压器	10	800	442
16719	城东	PMS_绿地商务城小区4配电室2变压器	10	800	379
16720	城东	迎新美变变压器	10	315	222
16721	城东	PMS_中联小区箱变变压器	10	630	235
16722	城东	子房美景C座箱变变压器	10	630	90
16723	城东	PMS_子房美景小区A2一1配电室变压器	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16724	城东	PMS_子房美景小区G2-1配电室1变压器	10	630	316
16725	城东	PMS_子房美景小区A1一1配电室1变压器	10	500	199
16726	城东	PMS_子房美景小区A1一2配电室1变压器	10	500	216
16727	城东	PMS_子房美景小区G1一1配电室变压器	10	400	156
16728	城东	PMS_子房美景小区G1一2配电室1变压器	10	630	285
16729	城东	PMS_子房美景小区G2一2配电室1变压器	10	400	190
16730	城东	PMS_子房小区美景B区箱变变压器	10	400	42
16731	城东	PMS_子房小区美景D区1箱变变压器	10	500	146
16732	城东	PMS_子房小区美景D区2箱变变压器	10	500	189
16733	城东	PMS_子房小区美景E区1箱变变压器	10	500	131
16734	城东	PMS_世茂汉之源3配电室1变压器	10	1000	499
16735	城东	PMS_世茂汉之源3配电室2变压器	10	1000	500
16736	城东	PMS_津蒲配电室1变压器	10	800	154
16737	城东	PMS_世茂汉之源1配电室2变压器	10	500	214
16738	城东	PMS_世茂汉之源1配电室1变压器	10	500	203
16739	城东	PMS_袁桥小区2美变变压器	10	630	316
16740	城东	PMS_复开二线7	10	400	270
16741	城东	PMS_子房小区美景E区2箱变变压器	10	500	132
16742	城东	PMS_子房美景F区箱变变压器	10	400	57
16743	城东	PMS_东方美地二期2配电室1变压器	10	630	114
16744	城东	PMS_东方美地二期2配电室2变压器	10	630	312
16745	城东	PMS_东方美地二期2配电室3变压器	10	630	282
16746	城东	PMS_东方美地二期3配电室1变压器	10	630	264
16747	城东	PMS_东方美地二期3配电室2变压器	10	630	264
16748	城东	PMS_东方美地一期1箱变变压器	10	500	20
16749	城东	PMS_东方明珠1配电室1变压器	10	500	179
16750	城东	PMS_东方明珠1配电室2变压器	10	500	192
16751	城东	PMS_东方明珠1箱变变压器	10	630	236
16752	城东	PMS_东方明珠2配电室2变压器	10	500	107
16753	城东	PMS_东方明珠2配电室3变压器	10	500	207
16754	城东	PMS_世茂汉之源2配电室1变压器	10	1250	701
16755	城东	PMS_世茂汉之源2配电室2变压器	10	1250	688

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16756	城东	PMS_世茂汉之源4配电室2变压器	10	400	165
16757	城东	PMS_世茂汉之源4配电室1变压器	10	400	202
16758	城东	蟠桃花园五期1组合配电站1变压器	10	500	181
16759	城东	蟠桃花园五期1组合配电站2变压器	10	500	126
16760	城东	PMS_升郭线1-4=2	10	315	252
16761	城东	坝河线16一60	10	400	277
16762	城东	PMS_绿工线7-28=7	10	400	112
16763	城东	PMS_蟠桃六期3配电室1变压器	10	500	191
16764	城东	PMS_蟠桃六期3配电室2变压器	10	500	168
16765	城东	PMS_蟠桃六期5配电室1变压器	10	630	283
16766	城东	PMS_蟠桃六期5配电室2变压器	10	630	303
16767	城东	PMS_绿地五期1配电室1变压器	10	800	485
16768	城东	PMS_福园小区1箱变变压器	10	500	144
16769	城东	PMS_福园小区2箱变变压器	10	630	234
16770	城东	PMS_福园小区3箱变变压器	10	630	220
16771	城东	PMS_福园小区4箱变变压器	10	630	254
16772	城东	PMS_福园小区5箱变变压器	10	630	199
16773	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室1变压器	10	500	201
16774	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室2变压器	10	500	163
16775	城东	PMS_协丰森林湾3箱变变压器	10	630	332
16776	城东	PMS_南高层1配电室1B变压器	10	800	312
16777	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室3变压器	10	500	294
16778	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室4变压器	10	500	267
16779	城东	PMS_绿地五期1配电室2变压器	10	1000	539
16780	城东	PMS_绿地五期3配电室1变压器	10	800	362
16781	城东	PMS_绿地五期3配电室2变压器	10	800	448
16782	城东	PMS_绿地五期3配电室3变压器	10	800	465
16783	城东	PMS_绿地五期2配电室1变压器	10	630	332
16784	城东	PMS_绿地五期2配电室2变压器	10	630	343
16785	城东	PMS_绿地五期2配电室3变压器	10	800	467
16786	城东	PMS_绿地五期2配电室4变压器	10	800	455
16787	城东	PMS_绿地五期4配电室1变压器	10	500	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16788	城东	PMS_绿地五期4配电室2变压器	10	500	112
16789	城东	贺铜线23一14	10	250	154
16790	城东	PMS_福园小区6箱变变压器	10	630	287
16791	城东	PMS_福园小区7箱变变压器	10	630	264
16792	城东	PMS_康怡嘉园组合配电站1变压器	10	500	130
16793	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室2变压器	10	800	416
16794	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室4变压器	10	800	375
16795	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室1变压器	10	800	503
16796	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室3变压器	10	800	421
16797	城东	挂面厂配电室变压器	10	800	132
16798	城东	PMS_贵邦俊园1配电室3变压器	10	630	0
16799	城东	PMS_贵邦俊园1配电室2变压器	10	630	219
16800	城东	PMS_贵邦俊园1配电室1变压器	10	630	315
16801	城东	PMS_贵邦俊园2组合配电站2变压器	10	800	317
16802	城东	PMS_贵邦俊园2组合配电站3变压器	10	800	332
16803	城东	PMS_联想箱变变压器	10	500	153
16804	城东	PMS_黄山垅III期4箱变变压器	10	630	326
16805	城东	PMS_少年箱变变压器	10	630	0
16806	城东	PMS_民怡园12箱变变压器	10	630	51
16807	城东	PMS_步行街配电室2变压器	10	630	397
16808	城东	PMS_如意家园3配电室4变压器	10	800	360
16809	城东	PMS_东方明珠2配电室1变压器	10	500	182
16810	城东	金山福地柱变	10	400	72
16811	城东	PMS_黄山花园箱变变压器	10	400	94
16812	城东	PMS_云龙小区2箱变变压器	10	630	221
16813	城东	PMS_黄山垅III期3箱变变压器	10	630	82
16814	城东	PMS_黄山垅III期5箱变变压器	10	500	73
16815	城东	PMS_黄山垅II期1箱变变压器	10	630	0
16816	城东	PMS_94535部队箱变变压器	10	630	364
16817	城东	PMS_绿地三期2配电室1变压器	10	630	281
16818	城东	PMS_东方美地一期3箱变变压器	10	500	133
16819	城东	PMS_永固小区1箱变变压器	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16820	城东	PMS_君悦园组合配电站1变压器	10	630	253
16821	城东	PMS_丰源尚都配电室2变压器	10	630	374
16822	城东	PMS_蟠桃花园五期3配电室1变压器	10	500	244
16823	城东	PMS_蟠桃花园五期3配电室2变压器	10	500	228
16824	城东	PMS_东祥园小区配电室1变压器	10	400	85
16825	城东	PMS_东祥园小区配电室2变压器	10	400	68
16826	城东	PMS_东祥园1箱变变压器	10	400	78
16827	城东	PMS_东祥园2箱变变压器	10	500	188
16828	城东	PMS_东祥园3箱变变压器	10	400	65
16829	城东	PMS_东祥园4箱变变压器	10	500	106
16830	城东	PMS_蟠桃六期2配电室2变压器	10	500	123
16831	城东	PMS_蟠桃六期2配电室1变压器	10	500	209
16832	城东	PMS_蟠桃六期4配电室1变压器	10	630	290
16833	城东	PMS_黄山垅II期3箱变变压器	10	630	0
16834	城东	PMS_黄山垅II期5箱变变压器	10	630	0
16835	城东	PMS_黄山垅一期1箱变变压器	10	630	120
16836	城东	PMS_黄山垅一期3箱变变压器	10	630	225
16837	城东	黄山馨园配电室1变压器	10	630	45
16838	城东	PMS_蟠桃花园五期3配电室3变压器	10	500	214
16839	城东	PMS_蟠桃花园五期3配电室4变压器	10	500	113
16840	城东	铁刹山小区配电室2变压器	10	800	225
16841	城东	石军线60一6	10	400	267
16842	城东	PMS_蟠桃六期4配电室2变压器	10	630	223
16843	城东	PMS_民和配电室1变压器	10	800	227
16844	城东	PMS_民和配电室2变压器	10	800	332
16845	城东	民祥园7箱变变压器	10	630	326
16846	城东	民怡园3箱变变压器	10	630	29
16847	城东	民怡园6箱变变压器	10	630	184
16848	城东	民怡园8箱变变压器	10	630	90
16849	城东	民怡园9箱变变压器	10	630	99
16850	城东	PMS_如意家园1配电室1变压器	10	800	287
16851	城东	PMS_如意家园1配电室2变压器	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16852	城东	PMS_如意家园1配电室3变压器	10	800	324
16853	城东	PMS_如意家园1配电室4变压器	10	630	247
16854	城东	PMS_如意家园2配电室3变压器	10	800	304
16855	城东	PMS_如意家园2配电室4变压器	10	800	375
16856	城东	PMS_如意家园2配电室1变压器	10	800	287
16857	城东	PMS_如意家园2配电室2变压器	10	800	304
16858	城东	PMS_如意家园3配电室1变压器	10	800	302
16859	城东	PMS_如意家园3配电室2变压器	10	800	316
16860	城东	PMS_如意家园3配电室3变压器	10	800	270
16861	城东	PMS_如意家园3配电室5变压器	10	800	336
16862	城东	PMS_建国三期配电室1变压器	10	630	12
16863	城东	PMS_建国三期配电室2变压器	10	630	78
16864	城东	PMS_金山晓月1箱变变压器	10	500	26
16865	城东	PMS_金山晓月2箱变变压器	10	400	115
16866	城东	PMS_金山晓月3箱变变压器	10	400	122
16867	城东	PMS_金山晓月4箱变变压器	10	400	157
16868	城东	PMS_金山晓月5箱变变压器	10	400	98
16869	城东	金狮二期配电室1变压器	10	630	22
16870	城东	PMS_蟠桃花园五期4配电室1变压器	10	630	216
16871	城东	PMS_蟠桃花园五期4配电室2变压器	10	630	277
16872	城东	PMS_蟠桃花园五期5配电室1变压器	10	500	192
16873	城东	PMS_蟠桃花园五期5配电室2变压器	10	500	186
16874	城东	PMS_蟠桃花园五期5配电室3变压器	10	500	281
16875	城东	PMS_蟠桃花园五期5配电室4变压器	10	500	190
16876	城东	PMS_蟠桃花园五期6配电室1变压器	10	630	266
16877	城东	PMS_蟠桃花园五期6配电室2变压器	10	630	241
16878	城东	PMS_顺河配电室2变压器	10	800	25
16879	城东	PMS_四行小区3箱变变压器	10	630	284
16880	城东	PMS_苏苑小区配电室2变压器	10	800	259
16881	城东	PMS_苏苑小区配电室1变压器	10	800	221
16882	城东	PMS_桃园二期配电室2变压器	10	630	72
16883	城东	PMS_桃园二期配电室1变压器	10	630	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16884	城东	PMS_桃园二期箱变变压器	10	630	180
16885	城东	PMS_景染名居配电室1变压器	10	1000	488
16886	城东	PMS_公园小区配电室变压器	10	800	319
16887	城东	金狮二期配电室2变压器	10	630	119
16888	城东	PMS_金狮一期1箱变变压器	10	630	78
16889	城东	PMS_金狮一期2箱变变压器	10	500	147
16890	城东	PMS_津浦东园2箱变变压器	10	630	108
16891	城东	PMS_津浦东园1箱变变压器	10	500	147
16892	城东	PMS_津浦配电室2变压器	10	800	204
16893	城东	PMS_九州小区2变变压器	10	630	351
16894	城东	PMS_蟠桃花园五期7配电室1变压器	10	500	165
16895	城东	PMS_蟠桃花园五期7配电室2变压器	10	500	226
16896	城东	PMS_蟠桃花园五期8配电室1变压器	10	630	283
16897	睢宁	PMS_睢城前楼南小台	10	100	12
16898	睢宁	PMS_睢城冯井东台	10	200	26
16899	睢宁	PMS_睢城王楼小王南台	10	200	77
16900	睢宁	PMS_睢城王小楼西台	10	400	172
16901	睢宁	睢城五里塘王楼北台	10	400	41
16902	睢宁	PMS_睢城八里人家	10	400	123
16903	睢宁	PMS_睢城长青孙六台	10	400	32
16904	睢宁	PMS_睢城朱楼小楼西南台	10	200	105
16905	睢宁	PMS_睢城老庄二组北台	10	200	87
16906	睢宁	PMS_睢城仝场居民集中区东台	10	400	62
16907	睢宁	PMS_睢城仝场居民集中区西台	10	400	34
16908	睢宁	PMS_睢城吊桥任东台	10	400	172
16909	睢宁	PMS_睢城前楼东北台	10	100	36
16910	睢宁	PMS_睢城林场东台	10	400	295
16911	睢宁	PMS_睢城树圩树后南台	10	400	191
16912	睢宁	PMS_睢城余庄新村东台	10	400	106
16913	睢宁	PMS_睢城王井刘庄台	10	400	47
16914	睢宁	PMS_睢城高井陈庄台	10	400	205
16915	睢宁	PMS_睢城方杨杨前台	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16916	睢宁	PMS_睢城王楼村绍庄台	10	400	0
16917	睢宁	PMS_睢城树圩赵东台	10	400	179
16918	睢宁	睢城五里堂小刘东台	10	400	40
16919	睢宁	PMS_睢城五里塘小刘西台	10	400	111
16920	睢宁	PMS_睢城胡元王庄台	10	400	0
16921	睢宁	睢城高井李东北台	10	400	83
16922	睢宁	PMS_睢城杨韩胡西台	10	400	53
16923	睢宁	睢城五里塘小区东台	10	200	54
16924	睢宁	PMS_睢城五里塘新二队	10	400	113
16925	睢宁	PMS_睢城中山新村东南台	10	400	142
16926	睢宁	PMS_睢城杨韩何林南台	10	400	0
16927	睢宁	睢城长青苗圃西台	10	400	125
16928	睢宁	PMS_睢城朱楼大武东台	10	200	58
16929	睢宁	睢城青春赵庄南台	10	200	90
16930	睢宁	睢城长青村部台	10	200	44
16931	睢宁	睢城闸台	10	400	156
16932	睢宁	PMS_睢城马元二组台	10	400	191
16933	睢宁	PMS_睢城红光安置小区14#变	10	400	208
16934	睢宁	睢城邱洼兴旺西台	10	200	137
16935	睢宁	PMS_睢城杨韩村崔庄台	10	200	55
16936	睢宁	睢城潘村东台	10	200	42
16937	睢宁	PMS_睢城天虹大道1#公变	10	100	54
16938	睢宁	睢城长青小李综合台	10	200	108
16939	睢宁	PMS_睢城朱楼汪南综合台	10	100	0
16940	睢宁	PMS_睢城朱楼汪西综合台	10	200	83
16941	睢宁	睢城王小楼东南台	10	100	7
16942	睢宁	PMS_睢城王楼村张松南台	10	400	192
16943	睢宁	PMS_睢城镇中山新村西北台	10	400	89
16944	睢宁	PMS_天虹世纪城3#箱变1#	10	800	363
16945	睢宁	PMS_天虹世纪城3#箱2#变	10	800	255
16946	睢宁	PMS_睢城五里塘郑庄台	10	200	25
16947	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东北台	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16948	睢宁	PMS_睢城吴庄褚庄台	10	400	24
16949	睢宁	PMS_睢城青春姚三组	10	200	18
16950	睢宁	PMS_睢城青春胡二组台	10	200	26
16951	睢宁	PMS_睢城张夸二组台	10	200	38
16952	睢宁	PMS_睢城老庄七组台	10	200	26
16953	睢宁	PMS_睢城马元王安二组台	10	200	61
16954	睢宁	PMS_睢城戈圩村小李台	10	200	82
16955	睢宁	PMS_睢城胡元三组台	10	200	41
16956	睢宁	PMS_睢城马元村部台	10	200	47
16957	睢宁	PMS_睢城戈圩院墙台	10	400	112
16958	睢宁	PMS_睢城高井周庄南台	10	400	119
16959	睢宁	PMS_睢城胡元朱元西台	10	200	66
16960	睢宁	PMS_睢城戈圩村牌坊台	10	400	163
16961	睢宁	PMS_睢城青春仝庄台	10	400	66
16962	睢宁	PMS_睢城武楼一组台	10	400	158
16963	睢宁	PMS_睢城五里塘村新一南台	10	400	106
16964	睢宁	PMS_睢城青春庙一台	10	200	98
16965	睢宁	PMS_睢城后前楼东台	10	200	11
16966	睢宁	PMS_睢城骑路仲庄北台	10	200	0
16967	睢宁	睢城武楼曹塘四组台	10	400	195
16968	睢宁	睢城七井曹二组台	10	400	235
16969	睢宁	睢城朱楼腊元组北台	10	400	110
16970	睢宁	睢城吴庄小柏台	10	200	2
16971	睢宁	PMS_睢城吊桥杨巷南台	10	200	88
16972	睢宁	睢城王楼仝楼北台	10	200	0
16973	睢宁	PMS_睢城王楼王西北台	10	200	28
16974	睢宁	PMS_睢城王楼小仝西台	10	200	58
16975	睢宁	PMS_睢城高井李东南台	10	200	0
16976	睢宁	PMS_睢城杨韩村杨前台	10	200	16
16977	睢宁	PMS_睢城长青村前二组台	10	200	22
16978	睢宁	睢城吊桥新区东台	10	200	100
16979	睢宁	PMS_睢城杨韩胡桥口台	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16980	睢宁	PMS_睢城九颗柳西北台	10	400	203
16981	睢宁	睢城长青小李南台	10	400	99
16982	睢宁	PMS_天虹世纪1#配电室1#变	10	630	180
16983	睢宁	天虹世纪城1#配电室2#变	10	630	329
16984	睢宁	PMS_睢城吊桥邱庙台	10	200	118
16985	睢宁	PMS_睢城毛岗毛四台	10	400	76
16986	睢宁	睢城阳光门前公变	10	200	26
16987	睢宁	PMS_睢城红光新村1#台	10	400	183
16988	睢宁	PMS_睢城红光新村2#台	10	400	149
16989	睢宁	PMS_睢城毛岗八桥台	10	400	141
16990	睢宁	睢城毛岗毛一台	10	200	0
16991	睢宁	PMS_睢城岗头村岗头组综合台	10	100	18
16992	睢宁	PMS_睢城城南桥南侧公变	10	200	125
16993	睢宁	PMS_睢城七井赵塘北台	10	200	49
16994	睢宁	PMS_睢城五里塘陈庄台	10	200	44
16995	睢宁	PMS_睢城长青孙五西台	10	200	70
16996	睢宁	睢城长青小李东台	10	200	59
16997	睢宁	睢城长青前一组台	10	200	87
16998	睢宁	睢城镇岗头组南台	10	200	97
16999	睢宁	PMS_永昶路安居小区2#箱变	10	630	371
17000	睢宁	PMS_永昶路安居小区1#箱变	10	630	308
17001	睢宁	欧洲城5#箱变	10	630	238
17002	睢宁	欧洲城6#箱变	10	400	139
17003	睢宁	欧洲城1#箱变	10	630	267
17004	城东	PMS_蟠桃花园五期8配电室2变压器	10	630	241
17005	睢宁	欧洲城3#箱变	10	630	351
17006	城东	PMS_蟠桃花园五期9组合配电站1变压器	10	630	178
17007	睢宁	PMS_睢城朱楼居民集中区1#变	10	630	221
17008	城东	PMS_蟠桃花园五期9组合配电站2变压器	10	630	261
17009	城东	PMS_龙域花园1配电室2变压器	10	630	233
17010	睢宁	PMS_睢城朱楼居民集中区3#变	10	630	395
17011	城东	PMS_东方美地三期3配电室1变压器	10	630	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17012	睢宁	PMS_睢城七井七二台	10	315	155
17013	城东	PMS_子房美景小区A2一2配电室1变压器	10	500	218
17014	睢宁	PMS_睢城吊桥宋庄东台	10	200	71
17015	城东	PMS_绿地四期2配电室3变压器	10	630	195
17016	睢宁	睢城齐路小刘3#变	10	200	9
17017	城东	PMS_东方美地三期箱变变压器	10	630	218
17018	睢宁	PMS_睢城天主教堂门前台	10	400	211
17019	城东	PMS_市水利机械厂宿舍箱变变压器	10	315	136
17020	睢宁	PMS_睢城七井大王南台	10	315	100
17021	城东	PMS_蟠桃五期10配电室1变压器	10	630	302
17022	睢宁	PMS_睢城吴庄小葛台	10	400	135
17023	城东	PMS_蟠桃五期10配电室2变压器	10	630	288
17024	城东	PMS_铁路民祥园2箱变变压器	10	630	156
17025	睢宁	PMS_睢城杨韩何琳组台	10	315	129
17026	城东	PMS_铁路民祥园3箱变变压器	10	630	323
17027	睢宁	PMS_睢城长青孙一西北台	10	200	25
17028	城东	铁路民祥园5箱变变压器	10	630	295
17029	睢宁	PMS_睢城前楼南门西台	10	400	257
17030	城东	铁刹山小区配电室1变压器	10	800	246
17031	睢宁	PMS_睢城柳元东南台	10	200	85
17032	城东	PMS_铜山县粮油运输公司居民楼箱变变压器	10	200	0
17033	睢宁	PMS_睢城前楼东南台	10	200	71
17034	城东	图书馆箱变变压器	10	630	120
17035	睢宁	PMS_睢城吴庄孙庄台	10	400	171
17036	城东	PMS_旺旺名居花园1箱变变压器	10	630	323
17037	睢宁	PMS_睢城王楼王东台	10	400	219
17038	城东	PMS_旺旺名居花园2箱变变压器	10	630	278
17039	睢宁	睢城朱楼腊元组	10	200	39
17040	城东	PMS_蟠桃五期11配电室1变压器	10	630	237
17041	睢宁	PMS_睢城胡元朱元台	10	400	0
17042	城东	PMS_蟠桃五期11配电室2变压器	10	630	293
17043	睢宁	PMS_睢城五里堂衡庄台	10	315	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17044	城东	PMS_蟠桃五期12配电室1变压器	10	500	202
17045	睢宁	睢城青春村部西台	10	200	0
17046	城东	PMS_蟠桃五期12配电室2变压器	10	500	144
17047	睢宁	睢城张夸三组台	10	400	239
17048	城东	PMS_蟠桃五期13配电室1变压器	10	500	169
17049	睢宁	PMS_睢城土楼一组南台	10	400	173
17050	城东	PMS_蟠桃五期13配电室2变压器	10	500	211
17051	睢宁	PMS_红光小区商业1#变	10	630	183
17052	城东	PMS_蟠桃五期14配电室1变压器	10	500	196
17053	睢宁	PMS_红光小区商业2#变	10	500	45
17054	城东	PMS_蟠桃五期14配电室2变压器	10	500	187
17055	睢宁	PMS_城区星科印象小区1#变压器	10	800	451
17056	城东	PMS_蟠桃五期15配电室1变压器	10	630	281
17057	睢宁	PMS_城区星科印象小区2#变压器	10	800	456
17058	城东	PMS_蟠桃五期15配电室2变压器	10	630	284
17059	睢宁	PMS_睢城青春村大胡南台	10	200	22
17060	城东	PMS_蟠桃五期16配电室1变压器	10	630	342
17061	睢宁	PMS_睢城戈圩小姬台	10	200	52
17062	城东	PMS_蟠桃五期16配电室2变压器	10	630	259
17063	睢宁	PMS_睢城朱楼村小楼组中台	10	400	218
17064	城东	PMS_旺旺名居花园3箱变变压器	10	630	259
17065	睢宁	PMS_睢城杨韩杨后西台	10	400	12
17066	城东	PMS_旺旺名居花园4箱变变压器	10	630	307
17067	睢宁	PMS_睢城杨韩村部台	10	200	0
17068	城东	PMS_旺旺名居花园5箱变变压器	10	630	289
17069	睢宁	PMS_睢城戈圩张庄台	10	200	51
17070	城东	PMS_旺旺名居花园6箱变变压器	10	630	253
17071	睢宁	PMS_睢城戈圩小邱台	10	200	43
17072	城东	PMS_旺旺名居花园7箱变变压器	10	630	330
17073	睢宁	睢城杨韩胡桥口北台	10	400	215
17074	城东	PMS_可染小区1箱变变压器	10	630	298
17075	睢宁	PMS_睢城方杨中台	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17076	城东	PMS_可染小区2箱变变压器	10	630	267
17077	睢宁	PMS_睢城红光小区3-2#	10	400	0
17078	城东	PMS_莲花井1箱变变压器	10	630	245
17079	城东	PMS_莲花井3美变变压器	10	630	254
17080	睢宁	PMS_睢城红光小区4-2#	10	400	201
17081	城东	PMS_霖雨山庄箱变变压器	10	500	154
17082	睢宁	PMS_天虹世纪城6配电1变	10	400	76
17083	城东	PMS_龙域花园1配电室3变压器	10	630	218
17084	睢宁	PMS_天虹世纪6#配电室2变	10	400	102
17085	城东	PMS_龙域花园1配电室4变压器	10	630	272
17086	睢宁	PMS_天虹世纪二期7配2变	10	400	163
17087	城东	津浦东路桥北箱变变压器	10	630	489
17088	睢宁	天虹世纪二期6配4变	10	400	198
17089	城东	新元天悦4配电室2变压器	10	800	489
17090	睢宁	PMS_天虹世纪二期7配电1变	10	400	57
17091	城东	新元天悦4配电室3变压器	10	800	410
17092	睢宁	欧洲城4#箱变	10	630	250
17093	城东	新元天悦2配电室4变压器	10	800	443
17094	睢宁	睢城胡元朱元木材市场北台	10	400	0
17095	城东	新元天悦3配电室1变压器	10	800	510
17096	睢宁	PMS_睢城王小楼基督教堂台	10	400	115
17097	城东	新元天悦3配电室2变压器	10	800	249
17098	城东	新元天悦组合配电站2变压器	10	800	477
17099	睢宁	睢城红光西台	10	200	79
17100	城东	新元天悦1配电室1变压器	10	800	449
17101	睢宁	PMS_睢城齐路许庄东台	10	400	100
17102	城东	新元天悦2配电室1变压器	10	800	449
17103	睢宁	PMS_睢城张夸二组东	10	200	63
17104	城东	新元天悦4配电室1变压器	10	800	455
17105	睢宁	欧洲城1#组合配1#变	10	800	459
17106	城东	新元天悦2配电室2变压器	10	800	424
17107	睢宁	欧洲城1#组合配2#变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17108	城东	新元天悦1配电室3变压器	10	800	445
17109	城东	新元天悦1配电室2变压器	10	800	451
17110	睢宁	欧洲城1#组合配3#变	10	800	441
17111	城东	新元天悦4配电室4变压器	10	800	467
17112	睢宁	欧洲城1#组合配4#变	10	800	489
17113	城东	新元天悦2配电室3变压器	10	800	384
17114	睢宁	PMS_睢城朱楼居民集中区2#变	10	630	261
17115	城东	新元天悦1配电室4变压器	10	800	483
17116	睢宁	PMS_睢城街道圩里台高压间隔配电变压器	10	630	222
17117	城东	新元天悦组合配电站1变压器	10	800	465
17118	睢宁	奥体清华苑1#组合配1变	10	800	410
17119	城东	康复医院箱变变压器	10	630	467
17120	睢宁	奥体清华苑1#组合配2变	10	630	240
17121	城东	响山线32一1南	10	400	130
17122	睢宁	奥体清华苑1#配电1#变	10	800	319
17123	城东	半山悦景组合配电站2变压器	10	800	470
17124	睢宁	PMS_奥体清华苑1#配电室2#	10	630	278
17125	城东	半山悦景组合配电站1变压器	10	800	445
17126	睢宁	PMS_睢城五里塘陈庄北台	10	400	71
17127	城东	半山悦景2配电室1变压器	10	800	362
17128	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室1#变	10	800	357
17129	城东	半山悦景1配电室1变压器	10	800	496
17130	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室2#变	10	800	286
17131	城东	半山悦景2配电室4变压器	10	800	191
17132	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室3#变	10	800	338
17133	城东	半山悦景2配电室2变压器	10	800	406
17134	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室4#变	10	800	482
17135	城东	半山悦景1配电室2变压器	10	800	426
17136	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室1#变	10	630	274
17137	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室2#变	10	630	327
17138	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室3#变	10	630	317
17139	城东	半山悦景1配电室4变压器	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17140	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室4#变	10	630	353
17141	城东	PMS_绿地六期组合配电站2变压器	10	800	457
17142	睢宁	丽晶国际小区3#配电室1#变	10	800	489
17143	城东	PMS_绿地六期1配电室2变压器	10	630	281
17144	睢宁	丽晶国际小区3#配电室2#变	10	800	502
17145	城东	PMS_绿地六期1配电室4变压器	10	630	293
17146	睢宁	丽晶国际小区3#配电室3#变	10	800	436
17147	城东	PMS_汉桥287箱变变压器	10	400	168
17148	睢宁	丽晶国际小区3#配电室4#变	10	800	404
17149	城东	PMS_袁桥1美变变压器	10	630	216
17150	睢宁	丽晶国际小区4#配电室1#变	10	800	413
17151	城东	建银3号楼箱变变压器	10	800	191
17152	睢宁	丽晶国际小区4#配电室2#变	10	800	468
17153	睢宁	丽晶国际小区4#配电室3#变	10	800	462
17154	城东	PMS_时代广场美变变压器	10	630	138
17155	睢宁	丽晶国际小区4#配电室4#变	10	800	440
17156	城东	PMS_香溪左岸3配电室1变压器	10	800	446
17157	睢宁	金泰尚城1#配电室2#变	10	800	371
17158	城东	PMS_香溪左岸3配电室3变压器	10	800	488
17159	睢宁	金泰尚城1#配电室4#变	10	800	319
17160	城东	PMS_香溪左岸3配电室2变压器	10	800	396
17161	睢宁	金泰尚城1#配电室1#变	10	800	236
17162	城东	PMS_香溪左岸3配电室4变压器	10	800	510
17163	睢宁	金泰尚城1#配电室3#变	10	800	231
17164	城东	PMS_金山晓月配电室1变压器	10	500	205
17165	睢宁	金泰尚城2#配电室2#变	10	800	326
17166	城东	PMS_雍景新城1配电室1变压器	10	500	231
17167	睢宁	金泰尚城2#配电室4#变	10	800	333
17168	城东	PMS_雍景新城1配电室2变压器	10	500	222
17169	睢宁	金泰尚城2#配电室1#变	10	800	351
17170	城东	PMS_雍景新城1配电室3变压器	10	500	291
17171	睢宁	PMS_金泰尚城2#配电室3#变	10	800	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17172	城东	PMS_雍景新城3配电室1变压器	10	500	141
17173	睢宁	PMS_睢城五里塘东朱南台	10	400	97
17174	城东	PMS_雍景新城3配电室2变压器	10	500	267
17175	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室2变	10	630	295
17176	城东	PMS_雍景新城2配电室1变压器	10	500	264
17177	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室4变	10	630	268
17178	城东	PMS_雍景新城2配电室2变压器	10	500	193
17179	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室3变	10	630	250
17180	城东	PMS_国信上城1配电室4变压器	10	800	354
17181	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室1变	10	630	267
17182	城东	PMS_国信上城1配电室2变压器	10	800	337
17183	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室3变	10	630	370
17184	城东	PMS_国信上城2配电室2变压器	10	630	129
17185	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室4变	10	630	276
17186	城东	PMS_国信上城3配电室4变压器	10	800	478
17187	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室1变	10	630	315
17188	城东	PMS_国信上城3配电室2变压器	10	800	249
17189	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室2变	10	630	271
17190	城东	PMS_国信上城5配电室4变压器	10	630	152
17191	睢宁	PMS_睢城睢宁公园箱变高压间隔配电变压器	10	630	310
17192	城东	PMS_国信上城5配电室2变压器	10	630	143
17193	睢宁	天虹世纪城二期6配电室3变	10	400	180
17194	城东	PMS_世茂汉之源F区2配电室1变压器	10	630	374
17195	睢宁	瑞凯国际3配2变	10	630	203
17196	睢宁	瑞凯国际2配2变	10	400	138
17197	城东	PMS_世茂汉之源F区2配电室2变压器	10	630	380
17198	睢宁	PMS_李岳安置二期2室2#变	10	800	371
17199	城东	PMS_世茂汉之源F区2配电室4变压器	10	630	309
17200	睢宁	PMS_李岳安置二期2室3#变	10	800	202
17201	城东	PMS_国信上城4配电室2变压器	10	630	178
17202	睢宁	PMS_李岳安置二期2室1#变	10	800	429
17203	城东	PMS_世茂汉之源F区3配电室1变压器	10	630	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17204	睢宁	PMS_李岳安置二期1室4#变	10	630	349
17205	城东	PMS_世茂汉之源F区3配电室2变压器	10	630	342
17206	睢宁	PMS_李岳安置二期1室3#变	10	630	280
17207	城东	PMS_世茂汉之源F区3配电室4变压器	10	630	146
17208	睢宁	李岳安置二期1室2#变	10	630	241
17209	城东	PMS_世茂汉之源F区4配电室1变压器	10	630	275
17210	睢宁	李岳安置二期1室1#变	10	630	320
17211	睢宁	PMS_睢城王井毛庄台	10	400	62
17212	城东	PMS_世茂汉之源F区4配电室2变压器	10	630	238
17213	睢宁	PMS_睢城仁仝小徐台	10	200	43
17214	城东	PMS_世茂汉之源F区4配电室4变压器	10	630	183
17215	睢宁	PMS_睢城王楼仝楼南台	10	400	155
17216	城东	PMS_世茂汉之源F区5配电室1变压器	10	800	384
17217	睢宁	睢城五里塘村部南台	10	400	212
17218	城东	PMS_世茂汉之源F区5配电室2变压器	10	800	320
17219	城东	PMS_世茂汉之源F区5配电室4变压器	10	800	242
17220	睢宁	睢城杨韩梁庄东台	10	200	83
17221	城东	PMS_绿铜线50-1	10	400	197
17222	睢宁	金泰尚城4配电室4变	10	800	244
17223	城东	中茵龙湖国际1配电室1变压器	10	800	442
17224	睢宁	金泰尚城4配电室3变	10	800	263
17225	城东	PMS_中茵龙湖国际1配电室2变压器	10	800	385
17226	睢宁	金泰尚城3配电室3变	10	800	352
17227	城东	PMS_中茵龙湖国际1配电室3变压器	10	800	378
17228	睢宁	金泰尚城3配电室4变	10	800	236
17229	城东	PMS_绿丰线10-8北2	10	400	270
17230	睢宁	金泰尚城3配电室1变	10	800	293
17231	城东	坝河线16一63=5	10	400	24
17232	睢宁	金泰尚城3配电室2变	10	800	303
17233	城东	绿丰线1西2	10	200	113
17234	睢宁	金泰尚城4配电室2变	10	800	345
17235	城东	PMS_坝环线3	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17236	睢宁	金泰尚城4配电室1变	10	800	408
17237	城东	PMS_金色雅筑1配电室1变压器	10	630	319
17238	睢宁	PMS_睢城五里堂小刘南台	10	400	200
17239	城东	PMS_金色雅筑1配电室3变压器	10	630	322
17240	睢宁	PMS_丽晶国际三期4室3变	10	630	344
17241	城东	石铜线60	10	400	35
17242	睢宁	PMS_丽晶国际三期4室1变	10	630	327
17243	城东	PMS_龙湖世家1配电室1变压器	10	800	413
17244	睢宁	丽晶国际三期4室4变	10	630	338
17245	城东	PMS_龙湖世家1配电室3变压器	10	630	273
17246	睢宁	丽晶国际三期4室2变	10	630	317
17247	城东	PMS_龙湖世家1配电室2变压器	10	800	444
17248	睢宁	丽晶国际三期3室4变	10	630	307
17249	睢宁	丽晶国际三期3室2变	10	630	351
17250	城东	PMS_龙湖世家1配电室4变压器	10	630	228
17251	睢宁	PMS_丽晶国际三期3室1变	10	630	289
17252	城东	金色雅筑1配电室2变压器	10	630	337
17253	睢宁	PMS_丽晶国际三期2室1变	10	800	347
17254	城东	PMS_金色雅筑1配电室4变压器	10	630	377
17255	睢宁	丽晶国际三期2室2变	10	800	511
17256	城东	PMS_世茂汉之源F区1配电室1变压器	10	800	495
17257	睢宁	PMS_丽晶国际三期2室3变	10	800	451
17258	城东	PMS_世茂汉之源F区1配电室2变压器	10	800	522
17259	睢宁	丽晶国际三期2室4变	10	800	522
17260	睢宁	PMS_丽晶国际三期1室1变	10	800	437
17261	城东	世茂汉之源F区1配电室4变压器	10	800	380
17262	睢宁	丽晶国际三期1室2变	10	800	372
17263	城东	PMS_西贺二期1变压器	10	630	310
17264	睢宁	PMS_丽晶国际三期1室3变	10	800	387
17265	城东	PMS_绿地翠庭1配电室1变压器	10	800	347
17266	睢宁	丽晶国际三期1室4变	10	800	398
17267	城东	PMS_绿地翠庭1配电室3变压器	10	800	549

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17268	睢宁	PMS_碧桂园小区二期3号配电室4变	10	800	466
17269	城东	PMS_绿地翠庭1配电室4变压器	10	800	508
17270	睢宁	PMS_碧桂园小区二期3号配电室2变	10	800	324
17271	城东	PMS_绿地翠庭1配电室2变压器	10	800	304
17272	睢宁	PMS_奥体清华苑一期1室2变	10	800	442
17273	城东	PMS_绿地翠庭2配电室1变压器	10	800	296
17274	睢宁	PMS_奥体清华苑一期1室1变	10	800	452
17275	城东	PMS_绿地翠庭2配电室3变压器	10	800	495
17276	睢宁	PMS_奥体清华苑一期2室2变	10	800	332
17277	城东	PMS_绿地翠庭2配电室4变压器	10	800	509
17278	睢宁	PMS_奥体清华苑一期2室1变	10	800	367
17279	城东	PMS_绿地翠庭2配电室2变压器	10	800	302
17280	睢宁	PMS_奥体清华苑一期3室2变	10	800	379
17281	城东	PMS_津东雅苑组合配电站1变压器	10	630	343
17282	睢宁	PMS_奥体清华苑一期3室1变	10	800	327
17283	城东	PMS_津东雅苑组合配电站3变压器	10	630	339
17284	睢宁	枫华丽致小区1室4变	10	800	524
17285	睢宁	PMS_枫华丽致小区2室2变	10	800	454
17286	睢宁	PMS_枫华丽致小区2室1变	10	800	414
17287	城东	PMS_津东雅苑组合配电站2变压器	10	630	336
17288	睢宁	PMS_枫华丽致小区1室2变	10	800	413
17289	睢宁	PMS_枫华丽致小区1室1变	10	800	418
17290	城东	PMS_津东雅苑组合配电站4变压器	10	630	353
17291	睢宁	PMS_万宁小区3室1变	10	630	276
17292	城东	PMS_西贺2配电室1变压器	10	800	416
17293	睢宁	PMS_万宁小区3室3变	10	630	221
17294	城东	西贺3配电室1变压器	10	630	286
17295	睢宁	PMS_万宁小区3室2变	10	630	275
17296	城东	PMS_西贺2配电室2变压器	10	800	386
17297	睢宁	PMS_睢城王井邱庄台	10	400	0
17298	城东	西贺3配电室2变压器	10	630	356
17299	城东	PMS_西贺4配电室3变压器	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17300	城东	PMS_西贺4配电室1变压器	10	630	353
17301	城东	西贺5配电室1变压器	10	500	164
17302	城东	西贺5配电室2变压器	10	500	217
17303	城东	PMS_西贺4配电室2变压器	10	630	366
17304	城东	PMS_西贺4配电室4变压器	10	630	357
17305	城东	PMS_西贺二期2变压器	10	630	320
17306	城东	PMS_品山名邸1配电室1变压器	10	800	512
17307	城东	PMS_品山名邸1配电室3变压器	10	800	491
17308	城东	PMS_品山名邸1配电室2变压器	10	800	494
17309	城东	PMS_品山名邸1配电室4变压器	10	800	470
17310	城东	PMS_龙湖世家2配电室1变压器	10	800	433
17311	城东	PMS_龙湖世家2配电室2变压器	10	800	472
17312	城东	PMS_龙湖世家2配电室4变压器	10	630	220
17313	城东	PMS_民富园4箱变变压器	10	630	146
17314	城东	PMS_民富园5箱变变压器	10	630	0
17315	城东	PMS_茗仕雅居美变变压器	10	400	232
17316	城东	奎狮线郭刘段7	10	400	136
17317	城东	PMS_石军线60分4	10	400	151
17318	城东	PMS_九七医院1美变变压器	10	630	245
17319	城东	PMS_九七医院2美变变压器	10	630	315
17320	城东	PMS_黄山垅一期4箱变变压器	10	630	343
17321	城东	PMS_坝山小区箱变变压器	10	630	296
17322	城东	PMS_鑫大源箱变变压器	10	500	72
17323	城东	PMS_碉堡楼美变变压器	10	400	138
17324	城东	PMS_电信局美变变压器	10	400	300
17325	城东	PMS_香溪左岸4配电室1变压器	10	800	416
17326	城东	PMS_香溪左岸4配电室2变压器	10	800	470
17327	城东	PMS_坝山新苑1配电室1变压器	10	1000	617
17328	城东	PMS_坝山新苑1配电室3变压器	10	1000	296
17329	城东	PMS_坝山新苑2配电室1变压器	10	1000	411
17330	城东	PMS_坝山新苑3配电室1变压器	10	800	432
17331	城东	PMS_坝山新苑3配电室3变压器	10	800	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17332	城东	PMS_坝山新苑4配电室1变压器	10	630	333
17333	城东	PMS_坝山新苑4配电室3变压器	10	630	225
17334	城东	PMS_坝山新苑4配电室2变压器	10	630	263
17335	城东	PMS_坝山新苑3配电室2变压器	10	800	396
17336	城东	PMS_坝山新苑1配电室2变压器	10	1000	536
17337	城东	PMS_复广线29	10	400	177
17338	城东	PMS_绿地中央公园一期1配电室1变压器	10	800	309
17339	城东	PMS_绿地中央公园一期2配电室4变压器	10	800	386
17340	城东	PMS_绿地中央公园一期2配电室2变压器	10	800	402
17341	城东	PMS_绿地中央公园一期3配电室4变压器	10	800	386
17342	城东	PMS_绿地中央公园一期3配电室2变压器	10	800	402
17343	城东	PMS_绿地中央公园一期4配电室4变压器	10	800	523
17344	城东	PMS_绿地中央公园一期4配电室2变压器	10	800	413
17345	城东	PMS_绿地中央公园一期5配电室2变压器	10	800	464
17346	城东	PMS_绿地中央公园一期1配电室2变压器	10	800	534
17347	城东	PMS_绿地中央公园一期4配电室1变压器	10	800	374
17348	城东	PMS_绿地中央公园一期4配电室3变压器	10	800	420
17349	城东	PMS_绿地中央公园一期5配电室1变压器	10	800	322
17350	城东	PMS_绿地中央公园一期5配电室3变压器	10	800	362
17351	城东	PMS_绿地中央公园一期3配电室3变压器	10	800	110
17352	城东	PMS_绿地中央公园一期3配电室1变压器	10	800	411
17353	城东	PMS_绿地中央公园一期2配电室1变压器	10	800	472
17354	城东	PMS_绿地中央公园一期2配电室3变压器	10	800	369
17355	城东	PMS_汉源国际丽城1配电室1变压器	10	800	451
17356	城东	PMS_汉源国际丽城1配电室3变压器	10	800	486
17357	城东	PMS_汉源国际丽城1配电室2变压器	10	800	424
17358	城东	PMS_汉源国际丽城1配电室4变压器	10	800	496
17359	城东	PMS_汉源国际丽城2配电室1变压器	10	800	458
17360	城东	PMS_汉源国际丽城2配电室3变压器	10	800	517
17361	城东	PMS_汉源国际丽城3配电室1变压器	10	800	421
17362	城东	PMS_汉源国际丽城3配电室3变压器	10	800	391
17363	城东	PMS_汉源国际丽城4配电室1变压器	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17364	城东	PMS_汉源国际丽城4配电室3变压器	10	800	447
17365	城东	PMS_汉源国际丽城2配电室2变压器	10	800	413
17366	城东	PMS_汉源国际丽城2配电室4变压器	10	800	511
17367	城东	PMS_汉源国际丽城3配电室2变压器	10	800	509
17368	城东	PMS_汉源国际丽城3配电室4变压器	10	800	424
17369	城东	PMS_汉源国际丽城4配电室2变压器	10	800	425
17370	城东	PMS_汉源国际丽城4配电室4变压器	10	800	434
17371	城东	坝骆线36一11=8	10	400	151
17372	城东	PMS_升辉美变变压器	10	400	279
17373	城东	PMS_徐工技校美变变压器	10	400	108
17374	城东	PMS_美家美变变压器	10	400	0
17375	城东	黄山美变变压器	10	400	137
17376	城东	PMS_子房1美变变压器	10	630	323
17377	城东	PMS_复广线7美变变压器	10	630	309
17378	城东	PMS_徐运金诺1美变压器	10	400	223
17379	城东	PMS_民富园22美变变压器	10	400	18
17380	城东	同诚美变变压器	10	400	238
17381	城东	PMS_无名山美变变压器	10	630	201
17382	城东	PMS_复铜线15箱变变压器	10	630	288
17383	城东	PMS_复铜线17箱变变压器	10	400	92
17384	城东	复铜线12-2箱变变压器	10	630	398
17385	城东	复铜线3美变变压器	10	630	418
17386	城东	PMS_复铜线7美变变压器	10	630	366
17387	城东	PMS_复广线9箱变变压器	10	400	0
17388	城东	PMS_桃园2箱变变压器	10	400	170
17389	城东	PMS_桃园3箱变变压器	10	400	142
17390	城东	PMS_桃园4箱变变压器	10	630	315
17391	城东	PMS_桃园小区配电室1变压器	10	630	239
17392	城东	PMS_桃园小区配电室2变压器	10	630	353
17393	城东	PMS_铁路41-1箱变变压器	10	630	352
17394	城东	PMS_铁路41-2箱变变压器	10	630	215
17395	城东	PMS_铁路41-3箱变变压器	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17396	城东	PMS_铁路41-4箱变变压器	10	630	358
17397	城东	PMS_铁路41-5箱变变压器	10	630	415
17398	城东	PMS_铁路41-6箱变变压器	10	630	418
17399	城东	PMS_正德君城组合配电站1变压器	10	800	391
17400	城东	PMS_古建线22一2北	10	400	173
17401	城东	坝河线9一11-1	10	400	75
17402	城东	雍景新城9配电室1变压器	10	630	229
17403	城东	雍景新城9配电室2变压器	10	630	121
17404	城东	PMS_雍景新城8配电室1变压器	10	400	122
17405	城东	PMS_雍景新城10配电室1变压器	10	315	181
17406	城东	PMS_雍景新城10配电室2变压器	10	315	85
17407	城东	PMS_复铜线3	10	315	0
17408	城东	PMS_73088部队家属楼箱变变压器	10	400	260
17409	睢宁	睢城长青前三组北台	10	400	21
17410	睢宁	金泰尚城5室4变	10	800	228
17411	睢宁	金泰尚城5室2变	10	800	346
17412	睢宁	金泰尚城5室3变	10	800	425
17413	睢宁	金泰尚城5室1变	10	800	275
17414	睢宁	金泰尚城6室4变	10	800	241
17415	睢宁	金泰尚城6室2变	10	800	337
17416	睢宁	金泰尚城6室3变	10	800	176
17417	睢宁	金泰尚城6室1变	10	800	81
17418	睢宁	PMS_汇金学府1#配电室2#变	10	800	456
17419	睢宁	PMS_汇金学府2#配电室2#变	10	630	315
17420	睢宁	PMS_汇金学府2#配电室4#变	10	630	454
17421	睢宁	PMS_睢城王井户庄西台	10	400	174
17422	睢宁	PMS_睢城长青九棵柳南台	10	400	159
17423	睢宁	睢城吴庄葛楼台	10	400	112
17424	睢宁	PMS_睢城五里塘东朱西台	10	400	55
17425	睢宁	PMS_睢城长青苗圃东台	10	400	150
17426	睢宁	睢城方杨方庄西台	10	200	25
17427	睢宁	PMS_睢城胡元胡四组台	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17428	睢宁	睢城七井马庄北台	10	200	30
17429	睢宁	金桂花园一期3配3变	10	800	361
17430	城东	PMS_狮南小区1箱变变压器	10	630	100
17431	睢宁	金桂花园一期3配1变	10	800	327
17432	睢宁	梦想家1#配3#变	10	630	369
17433	城东	PMS_紫金东郡1配电室1变压器	10	800	370
17434	睢宁	梦想家2#配3变	10	630	362
17435	城东	PMS_紫金东郡1配电室3变压器	10	800	439
17436	睢宁	梦想家1#配2#变	10	630	312
17437	城东	PMS_紫金东郡2配电室1变压器	10	800	367
17438	睢宁	梦想家2#配1变	10	630	346
17439	城东	PMS_紫金东郡2配电室3变压器	10	800	471
17440	睢宁	梦想家1#配4#变	10	630	438
17441	城东	PMS_紫金东郡3配电室1变压器	10	630	335
17442	睢宁	梦想家2#配4变	10	630	344
17443	城东	PMS_紫金东郡3配电室3变压器	10	630	230
17444	睢宁	梦想家1#配1#变	10	630	141
17445	城东	PMS_紫金东郡4配电室1变压器	10	800	402
17446	睢宁	梦想家2#配2变	10	630	295
17447	城东	PMS_紫金东郡4配电室3变压器	10	800	121
17448	睢宁	PMS_永昶嘉园小区2#配电室2#变	10	800	370
17449	城东	PMS_紫金东郡1配电室2变压器	10	800	425
17450	睢宁	PMS_永昶嘉园小区4#配电室4#变	10	800	268
17451	城东	PMS_紫金东郡1配电室4变压器	10	800	494
17452	睢宁	PMS_永昶嘉园小区3#配电室3#变	10	630	179
17453	城东	PMS_紫金东郡2配电室2变压器	10	800	440
17454	睢宁	PMS_永昶嘉园小区2#配电室3#变	10	800	335
17455	城东	PMS_紫金东郡2配电室4变压器	10	800	397
17456	睢宁	PMS_永昶嘉园1室2变	10	800	355
17457	城东	PMS_紫金东郡3配电室2变压器	10	630	302
17458	睢宁	PMS_永昶嘉园1室3变	10	800	213
17459	城东	PMS_紫金东郡3配电室4变压器	10	630	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17460	睢宁	PMS_永昶嘉园小区3#配电室2#变	10	630	240
17461	城东	PMS_紫金东郡4配电室2变压器	10	800	394
17462	睢宁	PMS_永昶嘉园小区4#配电室1#变	10	800	274
17463	城东	PMS_紫金东郡4配电室4变压器	10	800	405
17464	睢宁	PMS_中山公馆2#变	10	400	188
17465	城东	PMS_金鼎湾1配电室1变压器	10	800	281
17466	睢宁	中山公馆1#变	10	400	220
17467	城东	PMS_金鼎湾1配电室2变压器	10	800	507
17468	睢宁	PMS_睢城五里塘王楼西北台	10	400	0
17469	城东	PMS_金鼎湾2配电室1变压器	10	630	305
17470	睢宁	梦想家5配2变	10	630	375
17471	城东	PMS_金鼎湾2配电室2变压器	10	630	329
17472	睢宁	梦想家5配4变	10	630	373
17473	城东	PMS_金鼎湾2配电室3变压器	10	630	377
17474	睢宁	梦想家5配3变	10	630	310
17475	城东	PMS_金鼎湾2配电室4变压器	10	630	363
17476	睢宁	梦想家3配3变	10	630	387
17477	城东	PMS_金鼎湾1配电室3变压器	10	800	434
17478	睢宁	梦想家4配2变	10	630	347
17479	城东	PMS_金鼎湾1配电室4变压器	10	800	406
17480	睢宁	梦想家4配1变	10	630	292
17481	城东	PMS_金色雅筑3配电室1变压器	10	630	348
17482	睢宁	梦想家3配4变	10	630	303
17483	城东	PMS_金色雅筑3配电室2变压器	10	630	334
17484	睢宁	梦想家6配1变	10	800	444
17485	城东	PMS_金色雅筑4配电室1变压器	10	630	378
17486	睢宁	梦想家5配1变	10	630	282
17487	城东	PMS_金色雅筑4配电室2变压器	10	630	328
17488	睢宁	梦想家6配2变	10	800	338
17489	城东	PMS_金色雅筑5配电室1变压器	10	630	320
17490	睢宁	梦想家4配4变	10	630	283
17491	城东	PMS_金色雅筑5配电室2变压器	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17492	睢宁	梦想家3配1变	10	630	372
17493	城东	PMS_金色雅筑2配电室1变压器	10	630	287
17494	睢宁	梦想家3配2变	10	630	364
17495	城东	PMS_金色雅筑2配电室2变压器	10	630	324
17496	城东	PMS_金山福地二期8配电室1变压器	10	500	185
17497	睢宁	梦想家4配3变	10	630	372
17498	城东	PMS_金山福地二期8配电室2变压器	10	500	181
17499	睢宁	PMS_睢城朱楼社区毛桃南站	10	200	108
17500	城东	PMS_金山福地二期6配电室1变压器	10	500	129
17501	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室1#变	10	630	299
17502	城东	PMS_金山福地二期6配电室2变压器	10	500	185
17503	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室3#变	10	630	260
17504	城东	PMS_金山福地二期4配电室1变压器	10	500	177
17505	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室1#变	10	630	284
17506	城东	PMS_金山福地二期4配电室2变压器	10	500	213
17507	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室4#变	10	630	336
17508	城东	PMS_金山福地二期2配电室1变压器	10	630	139
17509	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室4#变	10	630	278
17510	城东	PMS_金山福地二期2配电室2变压器	10	630	133
17511	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室3#变	10	630	278
17512	城东	PMS_金山福地二期1配电室1变压器	10	630	236
17513	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室2#变	10	630	316
17514	城东	PMS_金山福地二期1配电室2变压器	10	630	259
17515	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室2#变	10	630	204
17516	城东	PMS_金山福地二期3配电室1变压器	10	500	125
17517	睢宁	PMS_城区金泰名城二期7配4#变	10	800	398
17518	城东	PMS_金山福地二期3配电室2变压器	10	630	342
17519	睢宁	PMS_城区金泰名城二期6配1#变	10	800	402
17520	城东	PMS_金山福地二期5配电室1变压器	10	500	158
17521	睢宁	PMS_城区金泰名城二期7配2#变	10	800	438
17522	城东	PMS_金山福地二期5配电室2变压器	10	400	108
17523	睢宁	PMS_城区金泰名城二期6配2#变	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17524	城东	PMS_金山福地二期7配电室1变压器	10	500	90
17525	睢宁	PMS_城区金泰名城二期6配3#变	10	800	215
17526	城东	PMS_金山福地二期7配电室2变压器	10	400	103
17527	睢宁	PMS_城区金泰名城二期7配1#变	10	800	410
17528	城东	PMS_世茂新城西区1配电室1变压器	10	800	342
17529	睢宁	PMS_城区金泰名城二期7配3#变	10	800	416
17530	城东	PMS_世茂新城西区1配电室3变压器	10	800	418
17531	睢宁	PMS_城区金泰名城二期6配4#变	10	800	417
17532	城东	PMS_世茂新城西区2配电室1变压器	10	800	293
17533	睢宁	金桂花园一期1配1#变	10	630	331
17534	城东	PMS_世茂新城西区2配电室3变压器	10	800	438
17535	睢宁	金桂花园一期2配3#变	10	630	226
17536	城东	世茂新城西区1配电室2变压器	10	800	289
17537	睢宁	金桂花园一期2配1变	10	630	221
17538	城东	PMS_世茂新城西区1配电室4变压器	10	800	416
17539	睢宁	金桂花园一期1配2#变	10	630	414
17540	城东	PMS_世茂新城西区2配电室2变压器	10	800	411
17541	睢宁	PMS_睢城长青后史西北台	10	400	48
17542	城东	PMS_世茂新城西区2配电室4变压器	10	800	429
17543	睢宁	睢城天虹新村1#变	10	500	175
17544	城东	坝河线9一12=1南	10	400	98
17545	睢宁	睢城天虹新村2#变	10	500	156
17546	城东	PMS_复坝线2一6	10	400	111
17547	睢宁	睢城天虹新村3#变	10	500	0
17548	城东	PMS_复开二线2	10	400	0
17549	睢宁	睢城天虹新村4#变	10	500	211
17550	城东	PMS_复青线18副	10	400	149
17551	睢宁	睢城天虹新村5#变	10	500	176
17552	城东	PMS_奎复线12	10	400	73
17553	睢宁	睢城天虹新村6#变	10	500	181
17554	城东	PMS_奎农线人新段2南5	10	400	188
17555	睢宁	睢城天虹新村7#变	10	500	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17556	城东	PMS_奎农线人新段2南2	10	400	144
17557	睢宁	睢城天虹新村8#变	10	500	228
17558	城东	PMS_奎农线农莲段2一8	10	400	117
17559	睢宁	睢城天虹新村9#变	10	500	217
17560	城东	PMS_奎农线农莲段8	10	400	27
17561	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著1配2#变	10	800	394
17562	城东	PMS_奎狮线郭刘段5一5	10	400	73
17563	城东	PMS_保利鑫城1配电室1变压器	10	800	435
17564	睢宁	碧桂园花溪源著3配1#变	10	630	269
17565	城东	PMS_保利鑫城1配电室2变压器	10	800	490
17566	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著1配1#变	10	800	408
17567	城东	PMS_保利鑫城1配电室3变压器	10	800	454
17568	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著3配3#变	10	630	192
17569	城东	PMS_保利鑫城1配电室4变压器	10	800	402
17570	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著4配2变	10	800	267
17571	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室1变压器	10	800	398
17572	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著4配3变	10	800	268
17573	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室2变压器	10	800	381
17574	睢宁	PMS_睢城润景新苑3配1#变	10	630	279
17575	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室3变压器	10	800	369
17576	睢宁	PMS_睢城润景新苑3配2#变	10	630	324
17577	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室4变压器	10	800	346
17578	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配2#变	10	630	273
17579	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室1变压器	10	800	386
17580	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配4#变	10	630	472
17581	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室2变压器	10	800	398
17582	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配2#变	10	800	640
17583	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室3变压器	10	800	428
17584	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配4#变	10	800	639
17585	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室4变压器	10	800	459
17586	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配3#变	10	800	291
17587	城东	PMS_黄山垅III期1箱变变压器	10	630	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17588	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配3#变	10	630	335
17589	城东	PMS_工程兵学院1箱变变压器	10	630	272
17590	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配1#变	10	800	298
17591	城东	PMS_黄山金狮箱变变压器	10	630	198
17592	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配1#变	10	630	395
17593	城东	PMS_工程兵学院2箱变变压器	10	630	335
17594	睢宁	城区汇金东路2#变	10	400	310
17595	城东	PMS_狮南小区2箱变变压器	10	630	329
17596	睢宁	城区汇金东路1#变	10	400	281
17597	城东	PMS_工程兵学院3箱变变压器	10	630	265
17598	睢宁	万福家园小区5配3变	10	800	603
17599	城东	PMS_民怡园10箱变变压器	10	630	131
17600	睢宁	万福家园小区1配2变	10	630	499
17601	城东	PMS_工程兵学院4箱变变压器	10	630	248
17602	睢宁	万福家园小区3配2变	10	800	478
17603	城东	PMS_金贝山庄1箱变变压器	10	630	318
17604	睢宁	万福家园小区3配3变	10	800	537
17605	城东	PMS_富丽华箱变变压器	10	630	301
17606	睢宁	万福家园小区1配3变	10	630	467
17607	城东	PMS_科学会堂箱变变压器	10	630	147
17608	睢宁	万福家园小区2配2变	10	630	500
17609	城东	PMS_工程兵学院5箱变变压器	10	630	182
17610	睢宁	万福家园小区4配2变	10	800	559
17611	城东	石铜线30一1	10	250	70
17612	睢宁	万福家园小区6配2变	10	800	501
17613	城东	PMS_润金城一期1配电室1变压器	10	630	304
17614	睢宁	万福家园小区6配3变	10	800	432
17615	城东	PMS_润金城一期1配电室2变压器	10	630	302
17616	睢宁	万福家园小区2配3变	10	630	479
17617	城东	PMS_润金城一期1配电室3变压器	10	630	164
17618	睢宁	万福家园小区5配2变	10	800	490
17619	城东	PMS_润金城一期1配电室4变压器	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17620	睢宁	万福家园小区4配3变	10	800	505
17621	城东	PMS_润金城一期2配电室1变压器	10	630	345
17622	睢宁	奥体清华苑7配2变	10	800	443
17623	城东	PMS_润金城一期2配电室2变压器	10	630	355
17624	睢宁	奥体清华苑4配2变	10	800	450
17625	城东	PMS_润金城一期2配电室3变压器	10	630	388
17626	睢宁	奥体清华苑6配2变	10	630	331
17627	城东	PMS_润金城一期2配电室4变压器	10	630	379
17628	睢宁	奥体清华苑5配1变	10	800	423
17629	城东	PMS_润金城一期3配电室1变压器	10	800	449
17630	睢宁	奥体清华苑5配2变	10	800	398
17631	城东	PMS_润金城一期3配电室2变压器	10	800	430
17632	睢宁	水悦花园3配2变	10	400	187
17633	城东	PMS_润金城一期3配电室3变压器	10	800	446
17634	睢宁	水悦花园2配1变	10	800	179
17635	城东	PMS_润金城一期3配电室4变压器	10	800	442
17636	睢宁	奥体清华苑6配1变	10	630	307
17637	城东	PMS_尚景园2配电室1变压器	10	800	445
17638	睢宁	水悦花园1配2变	10	630	412
17639	城东	PMS_尚景园2配电室2变压器	10	800	462
17640	睢宁	水悦花园1配1变	10	630	434
17641	城东	PMS_尚景园2配电室4变压器	10	800	365
17642	睢宁	水悦花园3配1变	10	400	261
17643	睢宁	水悦花园2配2变	10	800	364
17644	城东	PMS_尚景园1配电室1变压器	10	800	476
17645	睢宁	奥体清华苑7配1变	10	800	410
17646	城东	PMS_尚景园1配电室2变压器	10	800	526
17647	睢宁	奥体清华苑4配1变	10	800	339
17648	睢宁	格调壹品3配4变	10	630	457
17649	城东	PMS_尚景园1配电室4变压器	10	800	378
17650	睢宁	格调壹品3配1变	10	630	324
17651	城东	PMS_尚景园4配电室1变压器	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17652	睢宁	润馨园、润景园2配2变	10	630	365
17653	城东	PMS_尚景园4配电室2变压器	10	630	393
17654	睢宁	润馨园、润景园1配1变	10	800	521
17655	城东	PMS_尚景园组合配电站1变压器	10	800	439
17656	睢宁	城区新城尚品1配3变	10	800	410
17657	城东	PMS_尚景园组合配电室2变压器	10	800	472
17658	睢宁	城区新城尚品1配4变	10	800	365
17659	城东	PMS_尚景园5箱变变压器	10	400	231
17660	睢宁	城区新城尚品1配1变	10	800	447
17661	城东	PMS_雍景新城4配电室1变压器	10	500	229
17662	睢宁	城区新城尚品1配2变	10	800	434
17663	城东	PMS_雍景新城4配电室2变压器	10	500	171
17664	城东	PMS_雍景新城4配电室3变压器	10	500	215
17665	睢宁	碧桂园天宸小区3配4变	10	800	512
17666	城东	PMS_雍景新城4配电室4变压器	10	500	289
17667	城东	PMS_雍景新城5配电室1变压器	10	315	34
17668	城东	PMS_雍景新城5配电室2变压器	10	315	94
17669	城东	PMS_云龙医院箱变变压器	10	630	310
17670	城东	PMS_雍景新城7配电室1变压器	10	630	304
17671	睢宁	碧桂园天宸小区3配1变	10	800	452
17672	城东	PMS_雍景新城7配电室2变压器	10	630	305
17673	睢宁	碧桂园天宸小区3配2变	10	800	585
17674	睢宁	碧桂园天宸小区2配3变	10	800	591
17675	睢宁	碧桂园天宸小区1配1变	10	800	553
17676	睢宁	碧桂园天宸小区2配4变	10	800	458
17677	城东	PMS_雍景新城7配电室3变压器	10	630	325
17678	睢宁	碧桂园天宸小区2配1变	10	800	498
17679	城东	PMS_雍景新城6配电室1变压器	10	630	262
17680	睢宁	碧桂园天宸小区1配2变	10	800	578
17681	城东	PMS_雍景新城6配电室2变压器	10	630	274
17682	睢宁	1#组合配4#变压器	10	630	383
17683	睢宁	1#组合配2#变压器	10	630	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17684	睢宁	云悦园2#配1#变	10	630	360
17685	城东	PMS_雍景新城6配电室3变压器	10	630	288
17686	睢宁	1#组合配3#变压器	10	630	342
17687	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室1变压器	10	800	261
17688	睢宁	云悦园2#配2#变	10	630	350
17689	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室2变压器	10	800	284
17690	睢宁	1#组合配1#变压器	10	630	226
17691	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室3变压器	10	800	450
17692	睢宁	睢城毛岗毛四组西台	10	400	207
17693	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室4变压器	10	800	584
17694	睢宁	楚岳公馆小区6配1变	10	800	558
17695	城东	PMS_万达广场1配电室1变压器	10	800	422
17696	睢宁	楚岳公馆小区1配4变	10	800	564
17697	城东	PMS_万达广场1配电室2变压器	10	800	371
17698	睢宁	楚岳公馆小区6配2变	10	800	526
17699	城东	PMS_万达广场1配电室4变压器	10	800	136
17700	睢宁	楚岳公馆小区6配3变	10	800	520
17701	城东	PMS_万达广场2配电室2变压器	10	800	188
17702	睢宁	楚岳公馆小区2配2变	10	800	568
17703	城东	PMS_万达广场2配电室3变压器	10	800	415
17704	睢宁	楚岳公馆小区2配4变	10	800	574
17705	城东	PMS_万达广场2配电室4变压器	10	800	341
17706	睢宁	楚岳公馆小区6配4变	10	800	512
17707	城东	PMS_万达广场3配电室1变压器	10	800	400
17708	睢宁	楚岳公馆小区2配1变	10	800	563
17709	城东	PMS_万达广场3配电室2变压器	10	800	310
17710	睢宁	楚岳公馆小区1配2变	10	800	526
17711	城东	PMS_万达广场3配电室3变压器	10	800	504
17712	睢宁	楚岳公馆小区1配1变	10	800	558
17713	城东	PMS_万达广场3配电室4变压器	10	800	491
17714	睢宁	楚岳公馆小区1配3变	10	800	493
17715	城东	PMS_万达广场2配电室1变压器	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17716	睢宁	欧洲城2#箱变	10	630	274
17717	城东	奎农农莲段2一7=1	10	400	39
17718	睢宁	睢城朱楼街道东台	10	630	366
17719	城东	PMS_九七医院组合配电站1变压器	10	1000	596
17720	睢宁	瑞凯国际4#配电室2#变	10	400	21
17721	城东	PMS_九七医院组合配电站2变压器	10	1000	608
17722	睢宁	林樾花园三期1配4变	10	800	345
17723	睢宁	林樾花园三期1配2变	10	800	354
17724	城东	PMS_复建一线12一4西1	10	400	211
17725	睢宁	林樾花园三期2配2变	10	800	372
17726	城东	PMS_正德君城组合配电站2变压器	10	800	430
17727	睢宁	林樾花园三期2配4变	10	800	284
17728	睢宁	润馨园、润景园4配2变	10	800	372
17729	睢宁	润馨园、润景园3配1变	10	800	454
17730	城东	PMS_香溪左岸5配电室1变压器	10	630	332
17731	睢宁	润馨园、润景园3配4变	10	800	518
17732	城东	PMS_香溪左岸5配电室2变压器	10	630	318
17733	睢宁	润馨园、润景园4配3变	10	800	499
17734	城东	香溪左岸5配电室3变压器	10	630	146
17735	睢宁	天悦府2配2变	10	800	418
17736	城东	PMS_香溪左岸6配电室1变压器	10	630	361
17737	睢宁	天悦府1配1变	10	800	530
17738	城东	PMS_香溪左岸6配电室2变压器	10	630	350
17739	睢宁	天悦府2配3变	10	800	337
17740	城东	PMS_香溪左岸6配电室3变压器	10	630	195
17741	睢宁	天悦府1配3变	10	800	485
17742	城东	PMS_绿地五期4配电室商铺变变压器	10	250	18
17743	睢宁	天悦府2配1变	10	800	342
17744	睢宁	天悦府2配4变	10	800	338
17745	城东	PMS_晓市箱变变压器	10	630	327
17746	睢宁	天悦府1配2变	10	800	399
17747	城东	PMS_帆布厂箱变变压器	10	630	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17748	睢宁	天悦府1配4变	10	800	434
17749	城东	PMS_农行箱变变压器	10	630	333
17750	睢宁	睢城阳光小区3#箱变	10	630	319
17751	城东	PMS_博物箱变变压器	10	630	271
17752	睢宁	睢城阳光小区1#箱变	10	630	318
17753	城东	PMS_民祥园1箱变变压器	10	630	15
17754	睢宁	睢城阳光小区2#箱变	10	630	343
17755	城东	PMS_民祥园2箱变变压器	10	630	0
17756	睢宁	睢城阳光小区6#箱变	10	630	259
17757	城东	PMS_民祥园4箱变变压器	10	630	217
17758	睢宁	睢城阳光小区5#箱变	10	630	318
17759	城东	民富园10箱变变压器	10	630	101
17760	睢宁	睢城阳光小区4#箱变	10	630	276
17761	城东	PMS_民富园11箱变变压器	10	630	0
17762	睢宁	万园小区1配1变	10	800	336
17763	城东	PMS_民富园12箱变变压器	10	630	0
17764	睢宁	瑞凯国际小区5配2变	10	630	210
17765	城东	PMS_复青线23-3	10	400	0
17766	睢宁	瑞凯国际小区5配1变	10	630	179
17767	城东	PMS_复建一线14	10	400	246
17768	睢宁	瑞凯国际小区6配2变	10	630	191
17769	城东	PMS_云龙法院箱变变压器	10	630	323
17770	睢宁	瑞凯国际小区6配1变	10	630	180
17771	城东	PMS_民富园15箱变变压器	10	630	172
17772	睢宁	恒华新都汇商业1配1变	10	630	119
17773	城东	PMS_民富园19箱变变压器	10	630	227
17774	睢宁	恒华新都汇商业1配2变	10	630	255
17775	城东	PMS_民富园16箱变变压器	10	630	85
17776	睢宁	睢城教堂门前台	10	200	65
17777	城东	PMS_民富园18箱变变压器	10	630	23
17778	睢宁	北辰南区3配1变	10	800	471
17779	睢宁	北辰南区4配4变	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17780	城东	PMS_民富园13箱变变压器	10	630	138
17781	睢宁	北辰南区3配3变	10	800	454
17782	城东	PMS_民富园14箱变变压器	10	630	82
17783	睢宁	北辰南区1配3变	10	800	484
17784	城东	PMS_奎农线农莲段2—9	10	400	239
17785	睢宁	北辰南区5配4变	10	800	532
17786	城东	PMS_奎农线农莲段1	10	400	0
17787	睢宁	北辰南区1配4变	10	800	562
17788	城东	PMS_美的翰城1配电室1变压器	10	800	379
17789	睢宁	北辰南区2配3变	10	800	111
17790	城东	PMS_美的翰城1配电室4变压器	10	800	316
17791	睢宁	北辰南区6配1变	10	630	279
17792	城东	PMS_美的翰城1配电室2变压器	10	800	308
17793	睢宁	北辰南区3配4变	10	800	481
17794	城东	PMS_美的翰城2配电室1变压器	10	800	131
17795	睢宁	北辰南区2配2变	10	800	468
17796	城东	PMS_美的翰城2配电室3变压器	10	800	311
17797	睢宁	北辰南区2配4变	10	800	286
17798	城东	PMS_美的翰城2配电室4变压器	10	800	300
17799	睢宁	北辰南区5配2变	10	800	514
17800	城东	PMS_美的翰城2配电室2变压器	10	800	354
17801	城东	PMS_美的翰城5配电室1变压器	10	800	330
17802	睢宁	北辰南区5配3变	10	800	521
17803	城东	PMS_美的翰城5配电室3变压器	10	800	299
17804	睢宁	北辰南区2配1变	10	800	479
17805	城东	PMS_美的翰城5配电室4变压器	10	800	422
17806	睢宁	北辰南区6配2变	10	630	393
17807	城东	PMS_美的翰城5配电室2变压器	10	800	355
17808	睢宁	北辰南区5配1变	10	800	522
17809	城东	PMS_美的翰城1配电室3变压器	10	800	192
17810	睢宁	北辰南区1配1变	10	800	463
17811	城东	PMS_中央公园二期3配电室1变压器	10	800	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17812	城东	PMS_中央公园二期3配电室2变压器	10	800	256
17813	城东	PMS_中央公园二期1配电室1变压器	10	800	412
17814	睢宁	北辰南区4配2变	10	800	443
17815	城东	PMS_中央公园二期2配电室1变压器	10	800	385
17816	睢宁	北辰南区4配3变	10	800	481
17817	城东	PMS_中央公园二期2配电室3变压器	10	800	448
17818	睢宁	北辰南区3配2变	10	800	455
17819	城东	PMS_中央公园二期1配电室2变压器	10	800	402
17820	睢宁	北辰南区4配1变	10	800	454
17821	城东	PMS_中央公园二期1配电室4变压器	10	800	348
17822	睢宁	北辰南区1配2变	10	800	446
17823	城东	PMS_中央公园二期2配电室2变压器	10	800	527
17824	睢宁	林樾花园二期1配4#变	10	630	380
17825	城东	PMS_中央公园二期2配电室4变压器	10	800	265
17826	睢宁	林樾花园二期1配3#变	10	630	377
17827	睢宁	林樾花园二期1配2#变	10	630	316
17828	城东	PMS_提香湾3配电室1变压器	10	800	351
17829	睢宁	林樾花园二期2配2#变压器	10	800	349
17830	城东	PMS_提香湾3配电室2变压器	10	800	369
17831	睢宁	林樾花园二期2配4#变压器	10	800	390
17832	城东	PMS_提香湾3配电室3变压器	10	800	394
17833	睢宁	万达广场3配1变	10	2000	1600
17834	城东	PMS_提香湾3配电室4变压器	10	800	419
17835	城东	坝骆线36一9=2东1	10	400	41
17836	睢宁	万达广场3配2变	10	2000	1600
17837	睢宁	睢城齐路许庄北台	10	400	195
17838	城东	PMS_奎农线农莲段10	10	400	89
17839	睢宁	万宁小区2配1变	10	800	358
17840	城东	PMS_民怡园7箱变变压器	10	630	146
17841	睢宁	万宁小区2配3变	10	800	454
17842	城东	PMS_黄山垅II期6美变变压器	10	630	205
17843	睢宁	万宁小区5配1变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17844	城东	PMS_民怡园1箱变变压器	10	630	71
17845	睢宁	万宁小区2配4变	10	800	481
17846	城东	PMS_民怡园2箱变变压器	10	630	106
17847	睢宁	万宁小区5配3变	10	800	432
17848	城东	PMS_复青线15	10	400	0
17849	睢宁	万宁小区2配2变	10	800	484
17850	城东	PMS_复南线少年段4一4	10	400	192
17851	睢宁	万宁小区5配2变	10	800	466
17852	城东	PMS_紫金东郡5组合配电站1变压器	10	800	339
17853	睢宁	万宁小区5配4变	10	800	478
17854	城东	PMS_紫金东郡5组合配电站2变压器	10	800	450
17855	睢宁	万宁小区6配1变	10	800	464
17856	城东	PMS_紫金东郡6配电室1变压器	10	630	346
17857	睢宁	万宁小区6配3变	10	800	444
17858	城东	PMS_紫金东郡6配电室2变压器	10	630	290
17859	睢宁	万宁小区6配2变	10	800	478
17860	城东	PMS_紫金东郡6配电室3变压器	10	630	297
17861	睢宁	万宁小区6配4变	10	800	446
17862	城东	PMS_紫金东郡6配电室4变压器	10	630	301
17863	睢宁	碧桂园一期1配1变	10	800	380
17864	城东	PMS_紫金东郡7配电室1变压器	10	630	196
17865	睢宁	碧桂园一期1配2变	10	800	429
17866	城东	PMS_紫金东郡7配电室2变压器	10	630	368
17867	睢宁	碧桂园一期1配3变	10	800	419
17868	城东	PMS_紫金东郡7配电室3变压器	10	630	272
17869	睢宁	碧桂园一期1配4变	10	800	467
17870	城东	PMS_紫金东郡7配电室4变压器	10	630	227
17871	睢宁	碧桂园一期3配1变	10	800	451
17872	城东	PMS_紫金东郡8配电室1变压器	10	800	409
17873	睢宁	碧桂园一期2配2变	10	800	432
17874	城东	PMS_紫金东郡8配电室2变压器	10	800	457
17875	睢宁	碧桂园一期3配4变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17876	城东	PMS_紫金东郡8配电室3变压器	10	800	359
17877	睢宁	碧桂园一期2配1变	10	800	448
17878	城东	PMS_紫金东郡8配电室4变压器	10	800	343
17879	睢宁	碧桂园一期3配2变	10	800	447
17880	城东	民怡园美变变压器	10	630	0
17881	睢宁	碧桂园一期2配3变	10	800	444
17882	城东	PMS_复建一线12一12	10	400	75
17883	睢宁	碧桂园一期2配4变	10	800	436
17884	城东	PMS_复建一线12一7	10	400	194
17885	睢宁	碧桂园一期3配3变	10	800	519
17886	睢宁	碧桂园小区二期4配3变	10	800	431
17887	城东	贺铜线32一10=2＝1	10	400	149
17888	睢宁	碧桂园小区二期5配1变	10	800	463
17889	城东	PMS_复南线少年段4一1	10	400	132
17890	睢宁	碧桂园小区二期4配2变	10	800	449
17891	城东	PMS_东城丽景1配电室2变压器	10	800	220
17892	睢宁	碧桂园小区二期5配2变	10	800	472
17893	城东	PMS_东城丽景1配电室3变压器	10	800	455
17894	睢宁	碧桂园一期6配1变	10	800	498
17895	城东	PMS_东城丽景1配电室4变压器	10	800	548
17896	城东	PMS_东城丽景2配电室2变压器	10	800	244
17897	城东	PMS_东城丽景2配电室4变压器	10	800	498
17898	城东	PMS_国信上城学府1配电室1变压器	10	800	356
17899	城东	国信上城学府1配电室2变压器	10	800	396
17900	城东	PMS_国信上城学府1配电室3变压器	10	800	93
17901	城东	PMS_国信上城学府3配电室1变压器	10	800	395
17902	城东	国信上城学府3配电室2变压器	10	800	375
17903	城东	PMS_国信上城学府3配电室3变压器	10	800	490
17904	城东	国信上城学府3配电室4变压器	10	800	451
17905	城东	PMS_黄山垅III期2-1箱变变压器	10	630	99
17906	城东	PMS_尚仕名邸组合配电站2变压器	10	800	113
17907	城东	PMS_美的翰城3配电室1变压器	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17908	城东	PMS_美的翰城3配电室3变压器	10	800	267
17909	城东	PMS_美的翰城3配电室4变压器	10	800	350
17910	城东	PMS_美的翰城3配电室2变压器	10	800	374
17911	城东	PMS_美的翰城4配电室1变压器	10	800	445
17912	城东	PMS_美的翰城4配电室3变压器	10	800	280
17913	城东	美的翰城4配电室4变压器	10	800	340
17914	城东	PMS_美的翰城4配电室2变压器	10	800	392
17915	城东	保利鑫城5组合配电站1变压器	10	800	385
17916	城东	PMS_保利鑫城5组合配电站2变压器	10	800	488
17917	城东	保利鑫城二期6配电室3变压器	10	800	485
17918	城东	保利鑫城二期6配电室1变压器	10	800	425
17919	城东	PMS_保利鑫城二期6配电室2变压器	10	800	543
17920	城东	PMS_保利鑫城二期6配电室4变压器	10	800	466
17921	城东	PMS_云龙华府1配电室1变压器	10	800	400
17922	城东	PMS_云龙华府1配电室3变压器	10	800	304
17923	城东	PMS_云龙华府1配电室4变压器	10	800	418
17924	城东	PMS_云龙华府1配电室2变压器	10	800	343
17925	城东	PMS_云龙华府2配电室1变压器	10	800	452
17926	城东	PMS_云龙华府2配电室3变压器	10	800	236
17927	城东	PMS_云龙华府2配电室4变压器	10	800	393
17928	城东	PMS_云龙华府2配电室2变压器	10	800	355
17929	城东	PMS_燎原小区2箱变变压器	10	630	216
17930	城东	PMS_书香苑一期1配电室1变压器	10	800	473
17931	城东	PMS_书香苑一期1配电室3变压器	10	800	333
17932	城东	PMS_书香苑一期2配电室1变压器	10	800	378
17933	城东	PMS_书香苑一期2配电室3变压器	10	800	348
17934	城东	PMS_书香苑一期3配电室1变压器	10	630	334
17935	城东	PMS_书香苑一期1配电室2变压器	10	800	396
17936	城东	PMS_书香苑一期1配电室4变压器	10	800	484
17937	城东	PMS_书香苑一期2配电室2变压器	10	800	305
17938	城东	PMS_书香苑一期2配电室4变压器	10	800	477
17939	城东	PMS_书香苑一期3配电室2变压器	10	630	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17940	城东	PMS_奎狮线24一14	10	400	16
17941	城东	PMS_奎农线农莲段2一7＝2	10	400	155
17942	城东	坝环线22一5	10	400	44
17943	城东	PMS_党校美变变压器	10	630	310
17944	城东	PMS_花青线23一9=3南	10	400	126
17945	城东	PMS_御墅湾配电室1变压器	10	630	440
17946	城东	PMS_御墅湾配电室2变压器	10	630	387
17947	城东	PMS_御墅湾1箱变变压器	10	500	257
17948	城东	石军线51一3=1南	10	400	123
17949	城东	PMS_奎农线人新段2南2东1	10	400	0
17950	城东	绿丰29一2	10	400	221
17951	城东	PMS_奎狮线郭刘段5一2	10	400	157
17952	城东	PMS_奎狮线郭刘段9南	10	400	144
17953	城东	PMS_食品城商住楼1箱变变压器	10	630	337
17954	城东	PMS_食品城商住楼2箱变变压器	10	630	309
17955	城东	PMS_食品城商住楼3箱变变压器	10	630	328
17956	城东	PMS_四行2美变变压器	10	630	434
17957	城东	PMS_维维商住楼2箱变变压器	10	630	345
17958	城东	PMS_和平公寓箱变变压器	10	630	391
17959	城东	PMS_中川梅园2美变变压器	10	630	291
17960	城东	PMS_黄山云龙拆迁2箱变变压器	10	630	18
17961	城东	PMS_公园小区美变变压器	10	630	322
17962	城东	PMS_四行1箱变变压器	10	630	41
17963	城东	PMS_坝东线9	10	400	80
17964	睢宁	碧桂园小区二期4配1变	10	800	382
17965	城东	PMS_坝东线68一1	10	400	221
17966	睢宁	碧桂园小区二期4配4变	10	800	484
17967	城东	坝河线16一9	10	400	288
17968	城东	PMS_坝环线9	10	400	274
17969	睢宁	碧桂园一期6配2变	10	800	461
17970	睢宁	悦澜天境小区2配1变	10	800	508
17971	城东	PMS_奎新二线24一4北	10	400	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17972	城东	PMS_升郭线1一14=1	10	400	0
17973	睢宁	悦澜天境小区2配4变	10	800	502
17974	城东	PMS_袁桥小区3美变变压器	10	630	280
17975	睢宁	悦澜天境小区1配4变	10	800	600
17976	城东	PMS_复南线少年段3	10	400	140
17977	睢宁	悦澜天境小区1配2变	10	800	561
17978	城东	PMS_原香曼谷1配电室1变压器	10	800	506
17979	睢宁	悦澜天境小区1配3变	10	800	445
17980	城东	PMS_原香曼谷1配电室2变压器	10	800	447
17981	睢宁	永昶路安居小区1配4变	10	800	520
17982	城东	PMS_原香曼谷1配电室3变压器	10	800	558
17983	睢宁	永昶路安居小区1配1变	10	800	472
17984	城东	PMS_原香曼谷1配电室4变压器	10	800	421
17985	睢宁	永昶路安居小区1配3变	10	800	460
17986	城东	PMS_原香曼谷2配电室1变压器	10	800	463
17987	睢宁	永昶路安居小区1配2变	10	800	446
17988	城东	PMS_原香曼谷2配电室2变压器	10	800	469
17989	睢宁	城区金泰名城3配3变	10	630	370
17990	城东	PMS_原香曼谷2配电室3变压器	10	800	403
17991	睢宁	城区金泰名城4配3变	10	630	345
17992	城东	PMS_原香曼谷2配电室4变压器	10	800	367
17993	睢宁	城区金泰名城2配2变	10	630	208
17994	城东	PMS_原香曼谷3配电室1变压器	10	800	320
17995	睢宁	城区金泰名城5配1变	10	630	316
17996	城东	PMS_原香曼谷3配电室2变压器	10	800	433
17997	睢宁	城区金泰名城1配1变	10	800	441
17998	城东	PMS_原香曼谷3配电室3变压器	10	800	584
17999	睢宁	城区金泰名城4配1变	10	630	306
18000	城东	PMS_原香曼谷3配电室4变压器	10	800	607
18001	睢宁	城区金泰名城2配4变	10	630	303
18002	城东	PMS_原香曼谷4配电室1变压器	10	800	371
18003	睢宁	城区金泰名城5配4变	10	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18004	城东	PMS_原香曼谷4配电室2变压器	10	800	501
18005	睢宁	城区金泰名城3配2变	10	630	344
18006	城东	PMS_原香曼谷4配电室3变压器	10	800	479
18007	睢宁	城区金泰名城1配2变	10	800	465
18008	城东	PMS_原香曼谷4配电室4变压器	10	800	478
18009	睢宁	城区金泰名城4配4变	10	630	330
18010	城东	PMS_中锐星尚城1配电室4变压器	10	630	146
18011	睢宁	城区金泰名城5配3变	10	630	364
18012	城东	PMS_中锐星尚城1配电室2变压器	10	630	61
18013	睢宁	城区金泰名城3配1变	10	630	486
18014	城东	PMS_中锐星尚城2配电室2变压器	10	630	70
18015	睢宁	城区金泰名城1配4变	10	800	443
18016	城东	PMS_中锐星尚城2配电室4变压器	10	630	149
18017	睢宁	城区金泰名城4配2变	10	630	332
18018	城东	PMS_中锐星尚城3配电室4变压器	10	630	59
18019	睢宁	城区金泰名城3配4变	10	630	41
18020	城东	PMS_黄山垅III期7箱变变压器	10	630	191
18021	睢宁	城区金泰名城1配3变	10	800	423
18022	城东	PMS_莲花井4美变变压器	10	630	179
18023	睢宁	城区金泰名城5配2变	10	630	353
18024	城东	PMS_莲花井5美变变压器	10	630	316
18025	睢宁	万园小区2配2变	10	800	490
18026	城东	PMS_开明市场箱变变压器	10	630	333
18027	睢宁	万园小区3配2变	10	800	474
18028	城东	PMS_和平上东1配电室1变压器	10	800	281
18029	睢宁	万园小区2配4变	10	800	455
18030	城东	PMS_和平上东1配电室2变压器	10	800	182
18031	睢宁	万园小区3配1变	10	800	503
18032	城东	PMS_和平上东1配电室3变压器	10	800	538
18033	睢宁	万园小区3配3变	10	800	508
18034	城东	PMS_和平上东1配电室4变压器	10	800	585
18035	睢宁	万园小区2配1变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18036	城东	PMS_和平上东2配电室1变压器	10	800	289
18037	睢宁	万园小区2配3变	10	800	420
18038	城东	PMS_和平上东2配电室2变压器	10	800	286
18039	睢宁	万园小区3配4变	10	800	470
18040	城东	PMS_和平上东2配电室3变压器	10	800	442
18041	睢宁	睢城七井村部台	10	400	111
18042	城东	PMS_和平上东2配电室4变压器	10	800	326
18043	睢宁	欧洲城一期2配1变	10	630	368
18044	城东	PMS_和平上东3配电室1变压器	10	800	242
18045	睢宁	欧洲城一期2配2变	10	630	323
18046	城东	和平上东3配电室2变压器	10	800	130
18047	睢宁	欧洲城一期2配3变	10	630	390
18048	城东	PMS_和平上东3配电室3变压器	10	800	359
18049	睢宁	瑞凯国际1配2变	10	630	226
18050	城东	PMS_和平上东3配电室4变压器	10	800	336
18051	睢宁	瑞凯国际1配1变	10	630	145
18052	城东	PMS_提香湾1配电室4变压器	10	800	345
18053	睢宁	欧洲城一期2配4变	10	630	311
18054	城东	PMS_提香湾1配电室2变压器	10	800	345
18055	睢宁	瑞凯国际2配1变	10	400	110
18056	城东	PMS_提香湾1配电室3变压器	10	800	264
18057	睢宁	瑞凯国际3配1变	10	630	269
18058	城东	PMS_提香湾1配电室1变压器	10	800	323
18059	城东	PMS_复建一线12一8	10	400	141
18060	睢宁	天虹菁英汇3配2#变	10	630	357
18061	城东	PMS_复铜线6一3=2	10	400	181
18062	睢宁	天虹菁英汇2配1#变	10	800	444
18063	城东	龙湖湾1配电室2变压器	10	800	439
18064	睢宁	天虹菁英汇1配2#变	10	630	311
18065	城东	龙湖湾1配电室4变压器	10	800	424
18066	睢宁	天虹菁英汇1配1#变	10	630	348
18067	城东	PMS_龙湖湾2配电室2变压器	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18068	睢宁	天虹菁英汇3配1#变	10	630	330
18069	城东	PMS_龙湖湾2配电室4变压器	10	800	337
18070	睢宁	天虹菁英汇2配2#变	10	800	492
18071	城东	PMS_龙湖湾3配电室2变压器	10	800	414
18072	睢宁	睢城胡元村朱元组东台	10	400	83
18073	城东	PMS_龙湖湾3配电室4变压器	10	800	466
18074	睢宁	睢城中山新村北台	10	400	139
18075	睢宁	城区尚德一号1配2变	10	800	288
18076	城东	PMS_香榭兰亭1配电室1变压器	10	800	414
18077	睢宁	城区尚德一号3配2变	10	800	531
18078	城东	PMS_香榭兰亭1配电室2变压器	10	800	396
18079	睢宁	城区尚德一号3配3变	10	800	535
18080	城东	PMS_香榭兰亭1配电室3变压器	10	800	407
18081	睢宁	城区尚德一号1配3变	10	800	504
18082	城东	PMS_香榭兰亭1配电室4变压器	10	800	380
18083	睢宁	城区公安局1#变	10	630	379
18084	城东	PMS_香榭兰亭2配电室1变压器	10	800	417
18085	睢宁	林樾花园2配2变	10	630	244
18086	睢宁	林樾花园1配2变	10	800	434
18087	城东	PMS_香榭兰亭2配电室2变压器	10	800	420
18088	睢宁	林樾花园1配1变	10	800	431
18089	城东	PMS_香榭兰亭2配电室3变压器	10	800	369
18090	睢宁	林樾花园2配4变	10	630	274
18091	城东	PMS_香榭兰亭2配电室4变压器	10	800	398
18092	睢宁	睢城中山新村南台	10	400	0
18093	城东	PMS_香榭兰亭3配电室1变压器	10	800	375
18094	睢宁	睢城五里塘张庄东台	10	400	47
18095	城东	PMS_香榭兰亭3配电室2变压器	10	800	351
18096	睢宁	楚岳公馆小区4配2变	10	800	573
18097	城东	PMS_香榭兰亭3配电室3变压器	10	800	481
18098	睢宁	楚岳公馆小区10配4变	10	800	587
18099	睢宁	楚岳公馆小区9配4变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18100	睢宁	楚岳公馆小区5配2变	10	800	582
18101	城东	PMS_香榭兰亭3配电室4变压器	10	800	466
18102	睢宁	楚岳公馆小区9配2变	10	800	517
18103	城东	PMS_香榭兰亭4配电室1变压器	10	800	395
18104	城东	PMS_香榭兰亭4配电室2变压器	10	800	400
18105	睢宁	楚岳公馆小区5配4变	10	800	525
18106	城东	PMS_香榭兰亭4配电室3变压器	10	800	375
18107	睢宁	楚岳公馆小区7配4变	10	800	554
18108	城东	PMS_香榭兰亭4配电室4变压器	10	800	410
18109	睢宁	楚岳公馆小区8配2变	10	800	604
18110	城东	保利鑫城三期2配电室1变压器	10	800	291
18111	睢宁	楚岳公馆小区10配3变	10	800	564
18112	城东	保利鑫城三期2配电室2变压器	10	800	370
18113	睢宁	楚岳公馆小区4配4变	10	800	370
18114	城东	保利鑫城三期1组合配电站1变压器	10	800	394
18115	睢宁	楚岳公馆小区7配2变	10	800	554
18116	城东	保利鑫城三期1组合配电站2变压器	10	800	370
18117	睢宁	楚岳公馆小区3配3变	10	800	538
18118	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室1变压器	10	800	318
18119	睢宁	楚岳公馆小区3配1变	10	800	538
18120	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室2变压器	10	800	395
18121	睢宁	楚岳公馆小区5配1变	10	800	569
18122	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室3变压器	10	800	413
18123	睢宁	楚岳公馆小区10配2变	10	800	528
18124	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室4变压器	10	800	489
18125	睢宁	楚岳公馆小区3配2变	10	800	547
18126	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室2变压器	10	800	313
18127	睢宁	楚岳公馆小区8配3变	10	800	568
18128	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室3变压器	10	800	332
18129	睢宁	睢城胡桥口小刘台	10	400	194
18130	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室4变压器	10	800	368
18131	睢宁	天虹世纪城5配1变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18132	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室1变压器	10	800	313
18133	睢宁	天虹世纪城2配1变	10	630	351
18134	睢宁	天虹世纪城二期4配1变	10	800	377
18135	城东	PMS_维维龙湖湾箱变变压器	10	400	267
18136	睢宁	天虹世纪城2配4变	10	800	439
18137	城东	PMS_华茂嘉园1组合配电站1变压器	10	800	495
18138	睢宁	天虹世纪城5配4变	10	800	465
18139	城东	PMS_华茂嘉园1组合配电站2变压器	10	800	473
18140	睢宁	天虹世纪城2配3变	10	800	423
18141	城东	PMS_华茂嘉园2配电室1变压器	10	630	321
18142	睢宁	天虹世纪城5配2变	10	800	473
18143	城东	PMS_华茂嘉园2配电室2变压器	10	630	362
18144	睢宁	天虹世纪城2配2变	10	630	363
18145	城东	PMS_华茂嘉园2配电室3变压器	10	630	392
18146	睢宁	天虹世纪城二期4配2变	10	800	445
18147	城东	PMS_华茂嘉园2配电室4变压器	10	630	251
18148	睢宁	天虹世纪城5配3变	10	800	558
18149	城东	PMS_复建一线12一12西1	10	400	227
18150	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室2#变	10	800	373
18151	城东	PMS_复建一线12一12南	10	400	218
18152	睢宁	恒华新都汇5配1#变	10	800	364
18153	城东	PMS_绿地领海组合配电站2变压器	10	630	137
18154	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室3#变	10	800	395
18155	城东	PMS_绿地领海组合配电站1变压器	10	630	86
18156	睢宁	恒华新都汇5配4#变	10	800	444
18157	城东	PMS_东都华府1变压器	10	800	321
18158	睢宁	恒华新都汇5配3#变	10	800	337
18159	城东	PMS_东都华府2变压器	10	800	339
18160	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室4#变	10	800	368
18161	城东	PMS_东都华府3变压器	10	800	565
18162	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室1#变	10	800	191
18163	城东	PMS_东都华府4变压器	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18164	睢宁	恒华新都汇5配2#变	10	800	288
18165	城东	保利新城二期4配电室1变压器	10	800	308
18166	睢宁	城区格调壹品2配3变	10	800	469
18167	城东	保利新城二期4配电室2变压器	10	800	308
18168	睢宁	城区格调壹品2配1变	10	800	418
18169	城东	保利新城二期4配电室3变压器	10	800	337
18170	睢宁	城区格调壹品1配4变	10	630	377
18171	城东	保利新城二期4配电室4变压器	10	800	335
18172	睢宁	城区格调壹品2配2变	10	800	443
18173	城东	PMS_雍景新城五期1配电室1变压器	10	800	387
18174	睢宁	城区格调壹品1配3变	10	630	374
18175	城东	PMS_雍景新城五期1配电室2变压器	10	800	449
18176	睢宁	城区格调壹品2配4变	10	800	558
18177	城东	PMS_雍景新城五期1配电室3变压器	10	800	526
18178	睢宁	城区格调壹品1配1变	10	630	251
18179	城东	PMS_雍景新城五期1配电室4变压器	10	800	505
18180	睢宁	城区格调壹品1配2变	10	630	326
18181	城东	PMS_雍景新城五期2配电室1变压器	10	800	356
18182	睢宁	欧洲城二期1#配电室4#变	10	800	436
18183	城东	PMS_雍景新城五期2配电室2变压器	10	800	382
18184	睢宁	欧洲城二期2#配电室3#变	10	800	339
18185	城东	PMS_雍景新城五期2配电室3变压器	10	800	307
18186	睢宁	欧洲城二期1#配电室2#变	10	800	328
18187	城东	PMS_雍景新城五期2配电室4变压器	10	800	370
18188	睢宁	欧洲城二期2#配电室1#变	10	800	323
18189	城东	PMS_雍景新城五期3配电室1变压器	10	630	272
18190	睢宁	欧洲城二期3#组合配电室1#变	10	800	373
18191	城东	PMS_雍景新城五期3配电室2变压器	10	630	294
18192	睢宁	欧洲城二期1#配电室1#变	10	800	238
18193	城东	PMS_雍景新城五期3配电室3变压器	10	630	352
18194	睢宁	欧洲城二期3#组合配电室2#变	10	800	417
18195	城东	PMS_雍景新城五期3配电室4变压器	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18196	睢宁	欧洲城二期2#配电室2#变	10	800	284
18197	城东	PMS_雍景新城五期4配电室1变压器	10	800	373
18198	睢宁	欧洲城二期2#配电室4#变	10	800	386
18199	城东	PMS_雍景新城五期4配电室2变压器	10	800	189
18200	睢宁	欧洲城二期1#配电室3#变	10	800	394
18201	城东	PMS_雍景新城五期4配电室3变压器	10	800	460
18202	睢宁	城区尚德一号2配1#变	10	800	440
18203	城东	PMS_雍景新城五期4配电室4变压器	10	800	489
18204	睢宁	城区尚德一号4配2#变	10	630	319
18205	城东	PMS_德晟君园配电室1变压器	10	630	260
18206	睢宁	城区尚德一号4配3#变	10	630	171
18207	城东	PMS_德晟君园配电室2变压器	10	630	198
18208	睢宁	城区尚德一号4配4#变	10	630	504
18209	城东	PMS_德晟君园配电室3变压器	10	630	426
18210	睢宁	城区尚德一号2配4#变	10	800	482
18211	城东	PMS_德晟君园配电室4变压器	10	630	329
18212	睢宁	城区尚德一号2配2#变	10	800	478
18213	城东	PMS_书香苑二期4配电室1变压器	10	800	124
18214	睢宁	睢城优步水岸2配2变	10	630	365
18215	城东	PMS_书香苑二期4配电室3变压器	10	800	444
18216	睢宁	睢城优步水岸2配3变	10	630	291
18217	城东	PMS_书香苑二期4配电室4变压器	10	800	205
18218	睢宁	睢城优步水岸1配4变	10	800	468
18219	城东	PMS_书香苑二期5配电室1变压器	10	800	424
18220	睢宁	睢城优步水岸2配4变	10	630	322
18221	城东	PMS_书香苑二期5配电室2变压器	10	800	464
18222	睢宁	睢城优步水岸1配3变	10	800	468
18223	城东	PMS_书香苑二期5配电室3变压器	10	800	452
18224	睢宁	睢城优步水岸1配2变	10	800	472
18225	城东	PMS_书香苑二期5配电室4变压器	10	800	486
18226	睢宁	睢城优步水岸1配1变	10	800	492
18227	城东	PMS_书香苑二期6配电室1变压器	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18228	睢宁	睢城优步水岸2配1变	10	630	361
18229	城东	PMS_书香苑二期6配电室2变压器	10	630	268
18230	睢宁	东方兰园3配2变	10	800	427
18231	城东	PMS_小韩村二期1配电室1变压器	10	1000	285
18232	睢宁	东方兰园4配3变	10	800	352
18233	城东	PMS_小韩村二期1配电室3变压器	10	1000	279
18234	睢宁	东方兰园2配2变	10	800	448
18235	城东	PMS_小韩村二期2配电室1变压器	10	1000	257
18236	城东	PMS_小韩村二期2配电室3变压器	10	1000	365
18237	城东	PMS_小韩村二期4配电室1变压器	10	1000	304
18238	睢宁	东方兰园2配3变	10	800	359
18239	城东	PMS_小韩村二期3配电室4变压器	10	800	241
18240	睢宁	东方兰园4配2变	10	800	339
18241	城东	PMS_小韩村二期3配电室2变压器	10	800	275
18242	睢宁	东方兰园1配2变	10	800	400
18243	城东	PMS_古建线22一2南	10	400	51
18244	睢宁	东方兰园4配1变	10	800	405
18245	城东	PMS_户部山美变变压器	10	500	14
18246	睢宁	东方兰园3配1变	10	800	435
18247	城东	坝骆线26一3=3=1	10	400	118
18248	睢宁	东方兰园1配3变	10	800	184
18249	城东	坝骆线36一4=2北	10	400	78
18250	睢宁	东方兰园3配3变	10	800	423
18251	城东	坝骆线36一7=1	10	400	164
18252	睢宁	东方兰园3配4变	10	800	422
18253	城东	PMS_云龙华府3配电室1变压器	10	800	323
18254	睢宁	东方兰园1配1变	10	800	425
18255	城东	PMS_云龙华府3配电室3变压器	10	800	414
18256	睢宁	东方兰园4配4变	10	800	402
18257	城东	云龙华府3配电室4变压器	10	800	361
18258	睢宁	东方兰园2配1变	10	800	398
18259	城东	PMS_云龙华府6配电室2变压器	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18260	睢宁	东方兰园2配4变	10	800	359
18261	城东	云龙华府6配电室1变压器	10	800	348
18262	睢宁	金泰云溪府4配2变	10	800	445
18263	城东	PMS_工程学院小区1配电室1变压器	10	1000	548
18264	睢宁	金泰云溪府3配4变	10	800	416
18265	城东	PMS_工程学院小区1配电室3变压器	10	1000	541
18266	睢宁	金泰云溪府1配1变	10	800	410
18267	城东	PMS_工程学院小区2配电室1变压器	10	1000	446
18268	睢宁	金泰云溪府3配2变	10	800	458
18269	城东	PMS_工程学院小区2配电室3变压器	10	1000	460
18270	睢宁	金泰云溪府2配1变	10	800	437
18271	城东	PMS_美的翰城6配电室1变压器	10	800	324
18272	睢宁	金泰云溪府1配2变	10	800	451
18273	城东	PMS_美的翰城6配电室2变压器	10	800	322
18274	睢宁	金泰云溪府2配3变	10	800	459
18275	城东	PMS_美的翰城6配电室3变压器	10	800	303
18276	睢宁	金泰云溪府4配1变	10	800	456
18277	城东	PMS_美的翰城6配电室4变压器	10	800	432
18278	睢宁	金泰云溪府3配3变	10	800	385
18279	城东	PMS_茶庵安置小区5配电室1变压器	10	800	365
18280	睢宁	金泰云溪府4配4变	10	800	472
18281	城东	PMS_茶庵安置小区5配电室2变压器	10	800	418
18282	睢宁	金泰云溪府4配3变	10	800	423
18283	城东	PMS_茶庵安置小区6配电室1变压器	10	630	357
18284	睢宁	金泰云溪府3配1变	10	800	476
18285	睢宁	金泰云溪府2配4变	10	800	395
18286	城东	PMS_茶庵安置小区6配电室2变压器	10	630	318
18287	睢宁	金泰云溪府2配2变	10	800	405
18288	睢宁	中梁壹号院2配2变	10	630	339
18289	睢宁	中梁壹号院1配3变	10	630	324
18290	睢宁	中梁壹号院1配4变	10	630	357
18291	睢宁	中梁壹号院1配2变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18292	睢宁	中梁壹号院2配1变	10	630	360
18293	城东	PMS_茶庵安置小区7配电室1变压器	10	800	465
18294	睢宁	中梁壹号院1配1变	10	630	355
18295	城东	PMS_茶庵安置小区7配电室2变压器	10	800	361
18296	睢宁	中梁壹号院2配4变	10	630	362
18297	城东	PMS_茶庵安置小区8配电室1变压器	10	800	462
18298	睢宁	中梁壹号院2配3变	10	630	219
18299	城东	PMS_茶庵安置小区8配电室2变压器	10	800	390
18300	睢宁	恒华新都汇6配1#变	10	630	243
18301	睢宁	恒华新都汇4配3#变	10	800	364
18302	城东	PMS_茶庵安置小区9配电室1变压器	10	800	418
18303	睢宁	恒华新都汇4配2#变	10	800	382
18304	城东	PMS_茶庵安置小区9配电室2变压器	10	800	406
18305	城东	PMS_茶庵安置小区4配电室2变压器	10	630	190
18306	睢宁	恒华新都汇4配1#变	10	800	337
18307	城东	PMS_茶庵安置小区1配电室2变压器	10	800	244
18308	睢宁	恒华新都汇4配4#变	10	800	290
18309	城东	PMS_茶庵安置小区2配电室2变压器	10	800	189
18310	睢宁	恒华新都汇6配4#变	10	630	301
18311	城东	PMS_茶庵安置小区3配电室2变压器	10	630	150
18312	睢宁	恒华新都汇6配2#变	10	630	200
18313	城东	PMS_复广线16一4=3	10	400	221
18314	睢宁	恒华新都汇6配3#变	10	630	269
18315	城东	PMS_铁路三宿舍3美变变压器	10	630	364
18316	睢宁	花漫四季小区3#变	10	800	415
18317	城东	PMS_铁路三宿舍4美变变压器	10	630	347
18318	睢宁	花漫四季小区2配4变	10	630	429
18319	城东	PMS_铁路三宿舍5美变变压器	10	630	306
18320	睢宁	花漫四季小区2配2变	10	630	336
18321	睢宁	花漫四季小区1#变	10	800	294
18322	城东	PMS_铁路三宿舍6美变变压器	10	630	373
18323	睢宁	花漫四季小区2配3变	10	630	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18324	睢宁	花漫四季小区2配1变	10	630	331
18325	城东	PMS_铁路三宿舍7美变变压器	10	630	328
18326	睢宁	碧桂园花溪源著2配3变	10	630	345
18327	城东	PMS_铁路三宿舍8美变变压器	10	630	375
18328	睢宁	碧桂园花溪源著2配2变	10	630	218
18329	城东	PMS_铁路三宿舍9美变变压器	10	630	309
18330	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配4#变	10	800	389
18331	城东	PMS_铁路三宿舍1美变变压器	10	630	373
18332	睢宁	睢城金泰御澜湾3#配3#变	10	630	139
18333	城东	PMS_铁路三宿舍2美变变压器	10	400	183
18334	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配2#变	10	800	453
18335	城东	PMS_铁路三宿舍3配电室1变压器	10	800	468
18336	睢宁	睢城金泰御澜湾2#配2#变	10	630	259
18337	城东	PMS_铁路三宿舍3配电室2变压器	10	800	470
18338	睢宁	睢城金泰御澜湾3#配2#变	10	630	172
18339	城东	PMS_铁路三宿舍1配电室1变压器	10	630	322
18340	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配1#变	10	800	376
18341	城东	PMS_铁路三宿舍1配电室2变压器	10	630	291
18342	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配3#变	10	800	407
18343	城东	PMS_铁路三宿舍2配电室变压器	10	800	372
18344	睢宁	睢城金泰御澜湾2#配3#变	10	630	297
18345	城东	PMS_奎农线农莲段2一10东	10	400	65
18346	睢宁	睢城润景新苑4配3#变	10	800	462
18347	城东	PMS_奎新二线25西1	10	400	175
18348	睢宁	睢城润景新苑4配4#变	10	800	455
18349	城东	PMS_碧桂园1配电室1变压器	10	630	334
18350	睢宁	睢城润景新苑5配1#变	10	800	454
18351	城东	PMS_碧桂园1配电室2变压器	10	630	174
18352	睢宁	睢城润景新苑6配4#变	10	800	504
18353	城东	PMS_碧桂园1配电室3变压器	10	630	328
18354	睢宁	睢城润景新苑5配2#变	10	800	380
18355	城东	PMS_碧桂园1配电室4变压器	10	630	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18356	睢宁	睢城润景新苑4配2#变	10	800	412
18357	城东	PMS_碧桂园2配电室1变压器	10	800	462
18358	睢宁	睢城润景新苑6配3#变	10	800	502
18359	城东	PMS_碧桂园2配电室2变压器	10	800	434
18360	睢宁	睢城润景新苑6配2#变	10	800	567
18361	城东	PMS_碧桂园2配电室3变压器	10	800	280
18362	睢宁	睢城润景新苑6配1#变	10	800	556
18363	城东	PMS_碧桂园2配电室4变压器	10	800	489
18364	睢宁	睢城润景新苑4配1#变	10	800	366
18365	城东	PMS_碧桂园3配电室1变压器	10	800	406
18366	睢宁	金桂花园二期2配2变	10	800	506
18367	城东	PMS_碧桂园3配电室2变压器	10	800	378
18368	睢宁	金桂花园二期1配4变	10	800	484
18369	城东	PMS_碧桂园3配电室3变压器	10	800	362
18370	睢宁	金桂花园二期1配1变	10	800	432
18371	城东	PMS_碧桂园3配电室4变压器	10	800	367
18372	睢宁	金桂花园二期1配3变	10	800	351
18373	城东	PMS_碧桂园4配电室2变压器	10	630	340
18374	睢宁	金桂花园二期2配1变	10	800	491
18375	城东	碧桂园4配电室1变压器	10	630	104
18376	睢宁	金桂花园二期1配2变	10	800	481
18377	城东	PMS_铁货街1美变变压器	10	630	350
18378	睢宁	汇金学府1#配电室1#变	10	800	390
18379	城东	PMS_铁货街2美变变压器	10	630	169
18380	睢宁	汇金学府2#配电室3#变	10	630	405
18381	城东	PMS_奥邻花园1配电室1变压器	10	800	398
18382	睢宁	汇金学府2#配电室1#变	10	630	224
18383	城东	PMS_奥邻花园1配电室2变压器	10	800	441
18384	睢宁	睢城朱楼毛桃东台	10	100	58
18385	城东	PMS_奥邻花园2配电室1变压器	10	800	392
18386	睢宁	睢城朱楼街道西台	10	400	112
18387	城东	PMS_奥邻花园2配电室2变压器	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18388	睢宁	恒华长安府2配1变	10	630	359
18389	城东	PMS_奥邻花园3配电室1变压器	10	630	0
18390	睢宁	恒华长安府1配4变	10	800	390
18391	睢宁	恒华长安府1配3变	10	800	480
18392	城东	PMS_古槐园5美变变压器	10	630	215
18393	睢宁	恒华长安府2配4变	10	630	336
18394	城东	PMS_黄山垅一期5箱变变压器	10	630	384
18395	睢宁	恒华长安府2配3变	10	630	265
18396	城东	PMS_狮南小区4美变变压器	10	630	183
18397	睢宁	恒华长安府2配2变	10	630	345
18398	城东	PMS_奥邻花园2配电室3变压器	10	800	479
18399	睢宁	恒华长安府1配1变	10	800	440
18400	睢宁	恒华长安府1配2变	10	800	483
18401	睢宁	睢城青春村部台	10	500	273
18402	睢宁	PMS_睢城七井朱二台	10	400	80
18403	睢宁	PMS_睢城方杨北台	10	400	111
18404	睢宁	PMS_睢城七井小区1#变	10	400	230
18405	睢宁	PMS_睢城七井小区2#变	10	400	104
18406	睢宁	PMS_睢城五里塘东朱台	10	400	49
18407	睢宁	PMS_睢城七井赵塘台	10	400	162
18408	睢宁	睢城老庄八组台	10	200	83
18409	睢宁	PMS_睢城马元中台	10	400	156
18410	睢宁	睢城马元西台	10	200	54
18411	睢宁	PMS_睢城任仝赵朴台	10	400	183
18412	睢宁	PMS_睢城五里塘王楼台	10	400	0
18413	睢宁	PMS_睢城前后仝台	10	400	104
18414	睢宁	PMS_睢城吊桥组台	10	400	180
18415	睢宁	PMS_睢城赵西台	10	400	158
18416	睢宁	PMS_睢城树后台（增容）	10	400	193
18417	睢宁	PMS_睢城梨园台	10	400	75
18418	睢宁	PMS_睢城吊桥宋庄台	10	400	216
18419	睢宁	睢城牌坊南庙台	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18420	睢宁	PMS_睢城长青后史台	10	400	66
18421	睢宁	PMS_睢城杨巷台	10	400	0
18422	睢宁	睢城长青小李李一台	10	400	226
18423	睢宁	PMS_睢城孙二台	10	400	136
18424	睢宁	PMS_睢城冯井组台	10	400	169
18425	睢宁	睢城冯井宋庄台	10	200	53
18426	睢宁	PMS_睢城长青李四台	10	400	145
18427	睢宁	PMS_睢城朱楼新村1#变	10	400	63
18428	睢宁	PMS_睢城王楼村部	10	400	137
18429	睢宁	PMS_睢城吊桥小区台	10	400	169
18430	睢宁	睢城前楼中台	10	400	117
18431	睢宁	PMS_睢城七井村大徐台	10	200	6
18432	睢宁	PMS_睢城街道北台	10	400	187
18433	城东	PMS_奥邻花园2配电室4变压器	10	800	511
18434	城东	PMS_奥邻花园3配电室3变压器	10	630	317
18435	城东	PMS_奥邻花园3配电室4变压器	10	630	364
18436	城东	PMS_黄山云龙小区3美变变压器	10	630	184
18437	城东	PMS_民富园20美变变压器	10	630	116
18438	城东	PMS_黄山垅II期7美变变压器	10	630	228
18439	城东	PMS_黄山垅II期8美变变压器	10	630	230
18440	城东	PMS_润金城二期4配电室1变压器	10	630	322
18441	城东	PMS_润金城二期4配电室2变压器	10	630	333
18442	城东	PMS_润金城二期4配电室3变压器	10	630	301
18443	城东	PMS_润金城二期4配电室4变压器	10	630	307
18444	城东	PMS_润金城二期5配电室1变压器	10	630	355
18445	城东	PMS_润金城二期5配电室2变压器	10	630	388
18446	城东	PMS_润金城二期5配电室3变压器	10	630	320
18447	城东	PMS_润金城二期6配电室1变压器	10	630	305
18448	城东	PMS_润金城二期6配电室2变压器	10	630	155
18449	城东	PMS_润金城二期6配电室3变压器	10	630	255
18450	城东	PMS_润金城二期6配电室4变压器	10	630	312
18451	城东	PMS_润金城二期7配电室1变压器	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18452	城东	PMS_润金城二期7配电室2变压器	10	630	313
18453	城东	PMS_润金城二期7配电室3变压器	10	630	231
18454	城东	PMS_润金城二期7配电室4变压器	10	630	376
18455	城东	PMS_润金城二期5配电室4变压器	10	630	362
18456	城东	PMS_复广线16一2	10	400	135
18457	城东	PMS_中锐星尚城3配电室2变压器	10	630	86
18458	城东	PMS_狮南3箱变变压器	10	630	201
18459	城东	PMS_月桥花院1配电室1变压器	10	800	280
18460	城东	PMS_月桥花院1配电室2变压器	10	800	380
18461	城东	PMS_月桥花院1配电室3变压器	10	800	448
18462	城东	PMS_月桥花院1配电室4变压器	10	800	462
18463	城东	PMS_月桥花院2配电室1变压器	10	800	315
18464	城东	PMS_月桥花院2配电室2变压器	10	800	454
18465	城东	PMS_月桥花院2配电室3变压器	10	800	422
18466	城东	PMS_月桥花院2配电室4变压器	10	800	397
18467	城东	PMS_月桥花院4配电室1变压器	10	800	325
18468	城东	PMS_月桥花院4配电室2变压器	10	800	487
18469	城东	PMS_月桥花院4配电室3变压器	10	800	484
18470	城东	PMS_月桥花院4配电室4变压器	10	800	523
18471	城东	PMS_橡树湾1配电室1变压器	10	800	373
18472	城东	PMS_橡树湾1配电室2变压器	10	800	441
18473	城东	PMS_橡树湾1配电室3变压器	10	800	286
18474	城东	PMS_橡树湾1配电室4变压器	10	800	418
18475	城东	PMS_橡树湾2配电室1变压器	10	630	310
18476	城东	PMS_橡树湾2配电室2变压器	10	630	326
18477	城东	PMS_橡树湾3配电室1变压器	10	630	257
18478	城东	PMS_橡树湾3配电室2变压器	10	630	329
18479	城东	PMS_橡树湾3配电室3变压器	10	630	208
18480	城东	PMS_橡树湾3配电室4变压器	10	630	323
18481	城东	PMS_石广线10-1南2	10	400	150
18482	城东	PMS_提香湾三期2配电室1变压器	10	800	448
18483	城东	PMS_提香湾三期2配电室2变压器	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18484	城东	PMS_香榭兰亭5配电室1变压器	10	630	351
18485	城东	PMS_香榭兰亭5配电室2变压器	10	630	148
18486	城东	PMS_香榭兰亭5配电室3变压器	10	630	315
18487	城东	PMS_香榭兰亭5配电室4变压器	10	630	256
18488	城东	PMS_香榭兰亭6配电室1变压器	10	800	468
18489	城东	PMS_香榭兰亭6配电室2变压器	10	800	415
18490	城东	PMS_香榭兰亭6配电室3变压器	10	800	326
18491	城东	PMS_香榭兰亭6配电室4变压器	10	800	353
18492	城东	PMS_香榭兰亭7配电室1变压器	10	630	270
18493	城东	PMS_香榭兰亭7配电室2变压器	10	630	313
18494	城东	PMS_香榭兰亭7配电室3变压器	10	630	321
18495	睢宁	睢城李岳安置小区1#变	10	800	283
18496	城东	PMS_香榭兰亭7配电室4变压器	10	630	318
18497	睢宁	睢城李岳安置小区2变	10	800	236
18498	城东	PMS_香榭兰亭8配电室1变压器	10	800	373
18499	睢宁	PMS_睢城李岳安置小区3变	10	800	378
18500	城东	PMS_香榭兰亭8配电室2变压器	10	800	385
18501	睢宁	PMS_睢城李岳安置小区4变	10	800	299
18502	城东	PMS_香榭兰亭8配电室3变压器	10	800	397
18503	睢宁	PMS_睢城李岳安置小区6变	10	800	120
18504	城东	PMS_香榭兰亭8配电室4变压器	10	800	315
18505	睢宁	PMS_睢城张夸村东北台	10	200	40
18506	城东	PMS_和平上东4配电室1变压器	10	800	285
18507	睢宁	PMS_睢城马元村西北台	10	400	169
18508	城东	PMS_和平上东4配电室2变压器	10	800	256
18509	睢宁	PMS_睢城齐路中台	10	400	39
18510	城东	PMS_和平上东4配电室3变压器	10	800	535
18511	睢宁	睢城名仕花园2号变	10	500	154
18512	城东	PMS_和平上东4配电室4变压器	10	800	492
18513	睢宁	PMS_睢城名仕花园3#变	10	630	209
18514	城东	PMS_和平上东5配电室1变压器	10	630	194
18515	睢宁	PMS_睢城名仕花园1#变	10	500	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18516	城东	PMS_和平上东5配电室2变压器	10	630	159
18517	睢宁	PMS_城区城东劳服公司北侧	10	400	0
18518	城东	PMS_和平上东5配电室3变压器	10	630	361
18519	睢宁	PMS_城区博爱医院门前台	10	400	43
18520	城东	PMS_和平上东5配电室4变压器	10	630	356
18521	睢宁	睢城彩虹广场门前公变	10	400	208
18522	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室1变压器	10	800	390
18523	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室2变压器	10	800	300
18524	睢宁	睢城睢宁县鸿升房地产开发有限公司	10	630	67
18525	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室3变压器	10	800	424
18526	睢宁	城区附中学校门前	10	200	135
18527	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室4变压器	10	800	333
18528	睢宁	PMS_城区成侯花园B区2#	10	500	150
18529	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室1变压器	10	800	338
18530	睢宁	PMS_成侯花园B区11#	10	500	147
18531	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室2变压器	10	800	363
18532	睢宁	PMS_城区成侯花园B区1#	10	500	181
18533	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室3变压器	10	800	424
18534	睢宁	PMS_成侯花园B区12#	10	500	219
18535	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室4变压器	10	800	312
18536	睢宁	PMS_成侯花园B区14#	10	500	140
18537	城东	PMS_建国二期2美变变压器	10	500	5
18538	睢宁	PMS_成侯花园B区9#	10	500	130
18539	城东	PMS_袁桥小区1美变变压器	10	630	156
18540	睢宁	PMS_成侯花园B区10#	10	630	295
18541	城东	PMS_古槐园1箱变变压器	10	630	283
18542	睢宁	PMS_成侯花园B区7#变	10	400	0
18543	城东	PMS_国信云玺1配电室1变压器	10	800	514
18544	睢宁	PMS_成侯花园B区4号变	10	400	0
18545	城东	PMS_国信云玺1配电室2变压器	10	800	521
18546	睢宁	PMS_城区迎宾大厦东侧台	10	400	64
18547	城东	PMS_国信云玺2配电室1变压器	10	630	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18548	睢宁	PMS_弘基上城5#	10	500	159
18549	城东	PMS_国信云玺2配电室2变压器	10	630	376
18550	睢宁	PMS_弘基上城7#	10	500	150
18551	城东	PMS_国信云玺2配电室3变压器	10	630	443
18552	睢宁	PMS_城区中央华府1#变	10	500	142
18553	城东	PMS_国信云玺2配电室4变压器	10	630	386
18554	睢宁	城区中央华府2#变	10	500	233
18555	城东	PMS_国信云玺4配电室1变压器	10	630	346
18556	睢宁	PMS_城区中央华府3#变	10	500	255
18557	城东	PMS_国信云玺4配电室2变压器	10	630	342
18558	睢宁	城区银河星城二期5#变	10	630	278
18559	城东	PMS_国信云玺4配电室3变压器	10	630	399
18560	睢宁	城区银河星城二期6#变	10	630	275
18561	睢宁	城区银河星城二期3#变	10	630	355
18562	城东	PMS_国信云玺4配电室4变压器	10	630	417
18563	睢宁	城区银河星城二期4#变	10	630	401
18564	城东	黄山垅大开发2美变变压器	10	630	279
18565	睢宁	PMS_银河星城星天地N-6公变	10	630	361
18566	城东	云龙华府4配电室1变压器	10	800	444
18567	睢宁	银河星城1#变-星天地	10	500	126
18568	城东	PMS_云龙华府4配电室2变压器	10	800	346
18569	城东	PMS_云龙华府4配电室3变压器	10	800	382
18570	睢宁	城区银河星城二期2#变	10	500	229
18571	城东	PMS_云龙华府4配电室4变压器	10	800	381
18572	睢宁	PMS_城区高塘王圩台	10	200	80
18573	城东	PMS_云龙华府5配电室1变压器	10	800	360
18574	睢宁	城区小福州西侧公变	10	500	122
18575	城东	PMS_云龙华府5配电室2变压器	10	800	376
18576	睢宁	PMS_城区睢位路北台	10	400	106
18577	城东	PMS_云龙华府5配电室3变压器	10	800	408
18578	睢宁	PMS_城区高塘刘庄组	10	400	261
18579	城东	PMS_云龙华府5配电室4变压器	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18580	睢宁	PMS_城区县委宿舍北台	10	80	51
18581	城东	PMS_沙后巷1美变变压器	10	630	139
18582	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄东台	10	400	0
18583	城东	PMS_橡树湾4配电室1变压器	10	630	288
18584	睢宁	PMS_城区西南小区北西台	10	400	11
18585	城东	PMS_橡树湾4配电室2变压器	10	630	326
18586	睢宁	PMS_城区西柠路东台公变	10	315	0
18587	城东	橡树湾5配电室1变压器	10	630	287
18588	睢宁	城区自来水公司门前	10	400	49
18589	城东	橡树湾5配电室2变压器	10	630	141
18590	睢宁	PMS_城区三门市门前公变	10	400	80
18591	城东	橡树湾5配电室4变压器	10	630	344
18592	睢宁	城区西南小区中台	10	400	0
18593	城东	橡树湾5配电室3变压器	10	630	400
18594	睢宁	PMS_城区交通南巷	10	400	47
18595	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室1变压器	10	800	425
18596	睢宁	城区民政局门前北台公变	10	400	27
18597	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室2变压器	10	800	356
18598	睢宁	PMS_城区原气象局门前	10	400	0
18599	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室3变压器	10	800	403
18600	睢宁	PMS_城区西南小区北台公变	10	400	0
18601	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室4变压器	10	800	415
18602	睢宁	PMS_城区物资商城北门	10	400	6
18603	城东	PMS_绿地泊林公馆二期2配电室1变压器	10	800	260
18604	睢宁	城区商贸园	10	400	229
18605	城东	PMS_绿地泊林公馆二期2配电室2变压器	10	800	453
18606	睢宁	PMS_城区彩虹公寓1、2#楼公变	10	500	182
18607	城东	PMS_绿地泊林公馆二期3配电室1变压器	10	800	429
18608	睢宁	PMS_城区锦绣华庭1#	10	630	146
18609	城东	PMS_绿地泊林公馆二期3配电室2变压器	10	800	414
18610	睢宁	PMS_城区锦绣华庭小区2#变	10	630	172
18611	城东	奥都花园组合配电站1变压器	10	630	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18612	睢宁	PMS_城区中国城5#变	10	500	196
18613	城东	PMS_奥都花园组合配电站2变压器	10	630	245
18614	睢宁	PMS_城区睢城镇安置小区1号变	10	500	185
18615	城东	奥都花园组合配电站3变压器	10	630	382
18616	睢宁	PMS_城区睢城镇安置小区号2变	10	500	210
18617	城东	PMS_奥都花园组合配电站4变压器	10	630	385
18618	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区1#变	10	500	58
18619	城东	PMS_奥都花园2配电室2变压器	10	630	205
18620	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区2#变	10	500	144
18621	城东	PMS_奥都花园2配电室4变压器	10	630	326
18622	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区3#变	10	500	176
18623	城东	PMS_奥都花园3配电室2变压器	10	800	266
18624	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区4#变	10	500	115
18625	城东	PMS_奥都花园4配电室2变压器	10	630	104
18626	睢宁	PMS_城区天华小区1#	10	500	122
18627	城东	PMS_奥都花园4配电室4变压器	10	630	203
18628	睢宁	PMS_城区天华小区2#	10	500	197
18629	城东	PMS_香溪左岸1配电室1变压器	10	630	327
18630	睢宁	PMS_天成房地产农场院内1	10	630	30
18631	城东	PMS_香溪左岸1配电室2变压器	10	630	290
18632	城东	PMS_铁路33宿舍6美变变压器	10	630	311
18633	城东	PMS_铁路33宿舍1美变变压器	10	500	263
18634	睢宁	PMS_天成房地产农场院内3	10	630	137
18635	城东	PMS_铁路33宿舍2美变变压器	10	500	284
18636	睢宁	PMS_牡丹园1#变	10	630	181
18637	城东	铁路33宿舍7美变变压器	10	500	212
18638	睢宁	PMS_天和御景小区1#变	10	500	16
18639	城东	PMS_铁路33宿舍4美变变压器	10	630	279
18640	睢宁	PMS_天和御景小区2#变	10	500	216
18641	城东	PMS_铁路33宿舍5美变变压器	10	630	357
18642	睢宁	PMS_天和御景小区3#变	10	500	84
18643	城东	铁路33宿舍3美变变压器	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18644	睢宁	PMS_天和御景小区4#变变	10	500	182
18645	城东	PMS_铁路33宿舍8美变变压器	10	630	338
18646	睢宁	PMS_城区幸福小区1#变	10	400	51
18647	城东	PMS_铁路33宿舍9美变变压器	10	630	445
18648	睢宁	PMS_城区幸福小区2#变	10	400	141
18649	城东	PMS_铁路33宿舍10美变变压器	10	630	375
18650	睢宁	PMS_城区幸福小区3#变	10	400	133
18651	城东	PMS_铁路33宿舍11美变变压器	10	630	409
18652	睢宁	PMS_城区幸福小区4#变	10	400	78
18653	城东	中央公园三期组合配电站2变压器	10	630	215
18654	睢宁	PMS_城区幸福小区5#变	10	400	10
18655	城东	PMS_莲花井6美变变压器	10	630	280
18656	睢宁	PMS_城区幸福小区6#变	10	400	115
18657	城东	PMS_复骆线6	10	400	173
18658	睢宁	PMS_城区幸福小区7#变	10	400	75
18659	城东	黄山垅大开发1美变变压器	10	630	275
18660	睢宁	PMS_城区幸福小区8#变	10	400	54
18661	城东	坝山1美变	10	630	269
18662	睢宁	PMS_城区临时抄表3#（苏源龙庄台）	10	400	6
18663	城东	PMS_复青线29一3	10	400	54
18664	睢宁	PMS_城区二中西侧	10	400	0
18665	城东	PMS_宝龙广场1配电室1变压器	10	800	357
18666	睢宁	PMS_城区局宿舍（红光道）	10	315	0
18667	城东	PMS_宝龙广场1配电室2变压器	10	800	509
18668	睢宁	PMS_城区少体校门前（东侧）	10	400	0
18669	城东	PMS_宝龙广场1配电室3变压器	10	800	390
18670	睢宁	PMS_城区种子公司门前北台	10	400	119
18671	城东	PMS_宝龙广场1配电室4变压器	10	800	559
18672	睢宁	城区同仁桥南侧公变	10	400	172
18673	城东	PMS_宝龙广场2配电室1变压器	10	800	123
18674	睢宁	南苑小区10#变	10	630	153
18675	城东	PMS_宝龙广场2配电室2变压器	10	800	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18676	睢宁	PMS_城区杂品公寓门前	10	400	86
18677	城东	PMS_宝龙广场2配电室3变压器	10	800	0
18678	睢宁	PMS_城区烟酒公司仓库	10	400	79
18679	城东	PMS_宝龙广场2配电室4变压器	10	800	0
18680	城东	中锐星尚城4配电室2变压器	10	630	312
18681	睢宁	PMS_天和御景小区5#变变	10	500	187
18682	城东	中锐星尚城4配电室4变压器	10	630	213
18683	睢宁	PMS_天和御景小区6#变	10	500	134
18684	城东	中锐星尚城5配电室2变压器	10	630	0
18685	睢宁	天和御景小区7#变	10	1000	305
18686	城东	中锐星尚城5配电室4变压器	10	630	217
18687	睢宁	PMS_天和御景小区8#变	10	500	49
18688	城东	中锐星尚城6配电室2变压器	10	630	117
18689	睢宁	PMS_牡丹园2#变	10	630	239
18690	城东	中锐星尚城6配电室4变压器	10	630	169
18691	睢宁	PMS_牡丹园5#变	10	630	159
18692	城东	PMS_玉兰苑1配电室2变压器	10	800	372
18693	睢宁	PMS_牡丹园4#变	10	500	104
18694	城东	PMS_玉兰苑1配电室3变压器	10	800	273
18695	睢宁	PMS_城区九洲花园小区1#	10	500	219
18696	城东	PMS_玉兰苑2配电室1变压器	10	800	474
18697	睢宁	PMS_九洲花园小区2#	10	500	175
18698	城东	PMS_玉兰苑2配电室2变压器	10	800	527
18699	睢宁	西盛园1#变配电室1#变	10	500	191
18700	睢宁	西盛园1#变配电室2#变	10	500	219
18701	城东	PMS_玉兰苑3配电室1变压器	10	1000	562
18702	睢宁	PMS_九洲花园小区3#	10	500	166
18703	城东	PMS_玉兰苑3配电室2变压器	10	1000	569
18704	睢宁	西盛园2#变配电室1#变	10	500	96
18705	城东	PMS_玉兰苑4配电室1变压器	10	800	477
18706	睢宁	西盛园3#变配电室1#变	10	500	105
18707	城东	PMS_玉兰苑4配电室2变压器	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18708	睢宁	PMS_城区元府路西段观音公司前东台	10	400	0
18709	城东	PMS_国信君邑1配电室1变压器	10	630	381
18710	睢宁	PMS_城区建筑公司门前台	10	400	213
18711	城东	国信君邑1配电室2变压器	10	630	353
18712	睢宁	PMS_城区西关居委西侧台	10	400	0
18713	城东	PMS_国信君邑2配电室1变压器	10	800	403
18714	睢宁	PMS_城区社保大楼台	10	500	74
18715	城东	PMS_国信君邑2配电室2变压器	10	800	487
18716	睢宁	PMS_城区怡和公寓院内变	10	500	153
18717	城东	民祥园10美变变压器	10	630	230
18718	睢宁	PMS_城区金桥东圩台	10	400	0
18719	城东	民祥园11美变变压器	10	630	359
18720	城东	民祥园12美变变压器	10	630	259
18721	睢宁	PMS_城区金桥东台中（金桥老庄）	10	400	229
18722	城东	黄山云龙小区4美变变压器	10	630	231
18723	睢宁	PMS_城区金桥南台	10	400	164
18724	睢宁	PMS_城区王营张庙台	10	200	136
18725	睢宁	PMS_城区金桥村	10	400	92
18726	城东	黄山云龙小区5美变变压器	10	630	296
18727	睢宁	PMS_城区公路管理站西侧	10	50	36
18728	城东	PMS_橡树湾6配电室1变压器	10	800	272
18729	睢宁	城区高塘西台	10	400	302
18730	城东	PMS_橡树湾6配电室2变压器	10	800	373
18731	睢宁	PMS_城区石土庙陈庄	10	315	27
18732	城东	PMS_橡树湾7配电室1变压器	10	630	202
18733	睢宁	PMS_城区高塘陈湖台	10	400	202
18734	城东	PMS_橡树湾7配电室2变压器	10	630	309
18735	睢宁	PMS_城区土地局宿舍东农业巷台	10	315	0
18736	城东	PMS_橡树湾7配电室3变压器	10	630	345
18737	睢宁	PMS_城区起重机械厂东侧	10	400	134
18738	城东	PMS_橡树湾7配电室4变压器	10	630	290
18739	睢宁	PMS_城区福西花园	10	400	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18740	城东	PMS_民祥园13美变变压器	10	630	359
18741	睢宁	PMS_城区花园社区1#变	10	400	118
18742	城东	民祥园14美变变压器	10	630	352
18743	睢宁	城区时代花园河北侧	10	400	117
18744	城东	民祥园15美变变压器	10	630	320
18745	睢宁	PMS_城区国税局门前公变	10	400	16
18746	城东	泛亚大厦美变变压器	10	630	142
18747	睢宁	PMS_城区能源办门前	10	400	177
18748	城东	PMS_坝铜线7	10	400	176
18749	睢宁	PMS_城区二中西则公变	10	400	0
18750	城东	黄山垅一期7美变变压器	10	500	229
18751	睢宁	PMS_城区民政局门前	10	400	75
18752	城东	黄山垅一期6美变变压器	10	500	238
18753	睢宁	城区华夏宾馆门前北台	10	315	0
18754	城东	世茂汉之源西二期1配电室2变压器	10	630	252
18755	睢宁	城区华夏宾馆门前公变	10	315	0
18756	城东	世茂汉之源西二期1配电室4变压器	10	630	114
18757	睢宁	PMS_城区实小南侧	10	400	74
18758	城东	PMS_万福世家1配电室2变压器	10	800	337
18759	睢宁	城区睢魏路南台公变	10	400	0
18760	城东	PMS_万福世家2配电室2变压器	10	800	341
18761	城东	PMS_万福世家2配电室4变压器	10	800	387
18762	城东	PMS_万福世家3配电室2变压器	10	800	185
18763	睢宁	PMS_城区石油公司院内公变	10	315	60
18764	睢宁	PMS_睢城四里南台	10	250	0
18765	城东	PMS_万福世家3配电室4变压器	10	800	394
18766	睢宁	PMS_睢城四里东台	10	400	103
18767	睢宁	PMS_城区花园社区2#变	10	400	109
18768	城东	PMS_万福世家4配电室2变压器	10	630	223
18769	城东	PMS_奎狮线8	10	400	132
18770	城东	绿地一期1美变变压器	10	630	284
18771	城东	PMS_绿地一期2美变变压器	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18772	睢宁	PMS_城区地方工业供销总公司(小区公变)	10	200	95
18773	城东	PMS_中茵城3配电室1变压器	10	800	372
18774	睢宁	PMS_城区国土资源局	10	315	57
18775	城东	PMS_中茵城3配电室2变压器	10	800	354
18776	睢宁	PMS_城区学府家园1#	10	400	127
18777	城东	PMS_中茵城3配电室3变压器	10	800	455
18778	睢宁	PMS_城区蔷薇园1#变	10	630	307
18779	城东	中茵城3配电室4变压器	10	800	395
18780	睢宁	PMS_城区蔷薇园2#变	10	500	180
18781	城东	PMS_中茵城4配电室1变压器	10	800	243
18782	睢宁	PMS_城区睢宁县人力资源市场1#	10	400	187
18783	城东	PMS_中茵城4配电室2变压器	10	800	364
18784	睢宁	PMS_城区睢宁县人力资源市场2#	10	400	233
18785	城东	PMS_中茵城4配电室3变压器	10	800	429
18786	睢宁	PMS_城区上海国际花园1#变	10	500	83
18787	城东	PMS_中茵城4配电室4变压器	10	800	403
18788	睢宁	PMS_城区上海国际花园2#变	10	500	157
18789	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室4变压器	10	800	340
18790	睢宁	PMS_幸福安置小区2#变	10	500	238
18791	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室1变压器	10	800	240
18792	睢宁	PMS_幸福安置小区3#变	10	500	172
18793	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室2变压器	10	800	283
18794	睢宁	PMS_城区肉联厂北门	10	315	0
18795	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室3变压器	10	800	444
18796	睢宁	PMS_城区物价局南侧	10	400	0
18797	城东	PMS_绿润和平壹号二期4配电室2变压器	10	800	256
18798	睢宁	PMS_幸福安置小区1#变	10	500	189
18799	城东	PMS_绿润和平壹号二期4配电室3变压器	10	800	471
18800	睢宁	PMS_城区开发区王营村	10	250	32
18801	城东	PMS_绿润和平壹号二期4配电室4变压器	10	800	474
18802	睢宁	PMS_城区东关加油站	10	400	156
18803	城东	PMS_绿润和平壹号二期4配电室1变压器	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18804	睢宁	PMS_城区金辉公寓	10	630	202
18805	城东	PMS_和平上东9配电室1变压器	10	630	223
18806	睢宁	PMS_城区交警大队门前公变	10	400	0
18807	城东	PMS_和平上东9配电室2变压器	10	630	323
18808	睢宁	PMS_春江花城小区3#变	10	1000	386
18809	城东	PMS_和平上东10配电室1变压器	10	800	366
18810	睢宁	PMS_城区开泰大厦	10	800	418
18811	睢宁	PMS_城区烟草小区	10	400	202
18812	城东	PMS_和平上东10配电室2变压器	10	800	311
18813	睢宁	城区新闻中心宿舍	10	400	13
18814	城东	PMS_奥邻花园4配电室1变压器	10	800	301
18815	睢宁	PMS_宣武小区1#变	10	630	170
18816	城东	PMS_奥邻花园4配电室2变压器	10	800	387
18817	睢宁	PMS_宣武小区2#变	10	630	182
18818	城东	PMS_奥邻花园4配电室3变压器	10	800	420
18819	睢宁	PMS_城区华宁小区	10	630	305
18820	城东	PMS_奥邻花园4配电室4变压器	10	800	438
18821	睢宁	PMS_城区威尼斯商城	10	630	185
18822	城东	PMS_奥邻花园5配电室1变压器	10	800	479
18823	睢宁	城区书香苑东区	10	630	284
18824	城东	奥邻花园5配电室2变压器	10	800	456
18825	睢宁	PMS_城区文学路北段公变	10	400	26
18826	城东	PMS_奥邻花园5配电室3变压器	10	800	416
18827	睢宁	PMS_中山公寓2#变	10	630	210
18828	城东	奥邻花园5配电室4变压器	10	800	439
18829	睢宁	PMS_城区兴业商城门前	10	400	174
18830	城东	奥都花园北1区1配电室2变压器	10	800	444
18831	睢宁	PMS_城区职小门前公变	10	400	54
18832	城东	奥都花园北1区1配电室1变压器	10	800	408
18833	睢宁	城区工商局门前	10	400	29
18834	城东	PMS_奥都花园北1区2配电室3变压器	10	800	240
18835	睢宁	PMS_城区消防队门前	10	315	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18836	城东	PMS_奥都花园北1区2配电室1变压器	10	800	230
18837	睢宁	PMS_城区北陵居委门前	10	400	126
18838	城东	PMS_莲花井7美变变压器	10	630	264
18839	睢宁	城区时代花园门前	10	400	95
18840	城东	沙后巷箱变变压器	10	630	499
18841	睢宁	PMS_城区房管局东侧公用变	10	400	102
18842	城东	奥都花园北2区4配电室3变压器	10	630	307
18843	睢宁	PMS_城区威尼斯商城南侧	10	400	115
18844	城东	奥都花园北2区4配电室1变压器	10	630	124
18845	睢宁	城区农场中街	10	400	0
18846	城东	奥都花园北2区3配电室2变压器	10	630	341
18847	睢宁	PMS_城区睢中教职工宿舍	10	400	188
18848	城东	奥都花园北2区3配电室1变压器	10	630	261
18849	睢宁	PMS_城区东关老工商局门前公变	10	400	7
18850	城东	奥都花园北2区3配电室3变压器	10	630	190
18851	睢宁	PMS_城区东城社区安置楼	10	500	173
18852	城东	奥都花园北2区5配电室3变压器	10	630	263
18853	睢宁	城区毛二队公变	10	400	0
18854	城东	奥都花园北2区5配电室1变压器	10	630	67
18855	睢宁	PMS_城区九月广场南侧	10	400	10
18856	城东	奥都花园北2区6配电室3#变	10	630	195
18857	睢宁	PMS_城区农机局	10	400	192
18858	城东	奥都花园北2区6配电室1#变	10	630	182
18859	睢宁	PMS_城区睢城派出所东侧	10	400	156
18860	城东	PMS_黄山教育小区2美变变压器	10	500	252
18861	睢宁	PMS_城区宁海学校东侧	10	400	121
18862	城东	贺铜线32-4美变变压器	10	500	319
18863	睢宁	城区汤刘三队	10	315	0
18864	城东	PMS_奎马一线会泰段4北1	10	400	127
18865	睢宁	城区红旗小学南侧公变	10	400	238
18866	城东	世茂新城西区3配电室1变压器	10	800	400
18867	睢宁	PMS_城区人民医院南门	10	315	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18868	城东	世茂新城西区3配电室4变压器	10	800	176
18869	睢宁	PMS_城区财政局宿舍西侧	10	400	96
18870	城东	世茂新城西区3配电室3变压器	10	800	330
18871	睢宁	PMS_城区璀璨光雕公用变	10	400	253
18872	睢宁	PMS_城区庙湾三队红旗巷	10	400	90
18873	城东	世茂新城西区3配电室2变压器	10	800	300
18874	睢宁	城区香居房地产开发有限公司1#变	10	500	156
18875	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室2变压器	10	800	523
18876	睢宁	城区香居房地产开发有限公司2#变	10	500	163
18877	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室4变压器	10	630	362
18878	睢宁	PMS_上海花苑1#箱变	10	500	154
18879	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室3变压器	10	630	344
18880	睢宁	PMS_上海花苑2#箱变	10	500	0
18881	睢宁	上海花苑3#箱变	10	630	191
18882	睢宁	上海花苑4#箱变	10	500	121
18883	睢宁	PMS_上海花苑5#箱变	10	630	217
18884	睢宁	城区香居房地产开发有限公司3#变	10	500	142
18885	睢宁	红叶集贸市场1#变	10	630	328
18886	睢宁	PMS_红叶集贸市场2#变	10	500	155
18887	睢宁	红叶集贸市场3#变	10	500	86
18888	睢宁	城区信访局门前	10	400	150
18889	睢宁	幸福安置小区4#变	10	500	310
18890	睢宁	PMS_城区公安局东侧公变	10	200	117
18891	睢宁	PMS_城区卞王沈庄	10	400	188
18892	睢宁	PMS_城区县委宿舍公变-	10	400	91
18893	睢宁	PMS_城区东方花园小区1#变	10	630	245
18894	睢宁	PMS_城区东方花园小区2#变	10	500	141
18895	睢宁	PMS_城区东方花园小区3#变	10	500	118
18896	睢宁	PMS_城区锦绣豪庭小区1#变	10	500	171
18897	睢宁	PMS_城区锦绣豪庭小区2#变	10	500	192
18898	睢宁	PMS_城区锦绣豪庭小区3#变	10	500	79
18899	睢宁	PMS_城区锦绣豪庭小区4#变	10	500	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18900	睢宁	PMS_城区国税局宿舍台	10	500	177
18901	睢宁	PMS_城区一水清门前东台	10	400	79
18902	睢宁	PMS_城区中行后侧	10	500	132
18903	睢宁	PMS_城区淮海巷东侧台	10	400	112
18904	睢宁	PMS_城区红旗安置房台	10	500	159
18905	睢宁	PMS_城区阳光小区2#台	10	500	88
18906	睢宁	PMS_城区小福州育才小区	10	500	159
18907	睢宁	PMS_城区曙光小区	10	630	253
18908	睢宁	城区中山花园	10	630	155
18909	睢宁	PMS_城区中央大街单相变-1	10	80	22
18910	睢宁	城区党校门前	10	400	67
18911	睢宁	PMS_城区电教路	10	400	26
18912	睢宁	PMS_城区二招院外公变	10	315	0
18913	睢宁	PMS_城区董林队南台	10	400	98
18914	睢宁	PMS_城区二小校门前	10	400	0
18915	睢宁	PMS_城区生产公司门前公变	10	400	0
18916	睢宁	PMS_城区元府路县总社门前	10	400	160
18917	睢宁	PMS_城区绿都花园1#变	10	500	163
18918	睢宁	PMS_城区绿都花园2#变	10	500	133
18919	睢宁	PMS_城区绿都花园3#变	10	500	114
18920	睢宁	PMS_城区绿都花园4#变	10	500	43
18921	睢宁	城区绿都花园5#变	10	500	179
18922	睢宁	城区红叶小区6#	10	400	65
18923	睢宁	南苑小区9#变	10	630	155
18924	睢宁	PMS_城区苑南大厦	10	315	39
18925	睢宁	PMS_城区酒厂门前单相公变	10	50	3
18926	睢宁	PMS_城区银河星城2#变	10	630	158
18927	睢宁	PMS_城区银河星城3#变	10	630	265
18928	睢宁	PMS_城区银河星城4#变	10	630	140
18929	睢宁	PMS_城区银河星城1#变	10	630	229
18930	睢宁	PMS_红叶公寓2#变	10	500	199
18931	睢宁	PMS_城区实小宿舍台变	10	500	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18932	睢宁	PMS_城区教堂门前台	10	500	150
18933	睢宁	PMS_城区天虹加油站东侧台变	10	500	117
18934	睢宁	PMS_城区收费站路灯单变	10	80	64
18935	睢宁	PMS_城区汤刘张杨台	10	400	38
18936	睢宁	PMS_城区汤刘北台	10	400	0
18937	睢宁	PMS_城区汤刘秦吴东台	10	400	82
18938	睢宁	PMS_城区高塘西南台	10	100	40
18939	睢宁	PMS_城区高塘西北台	10	100	34
18940	睢宁	PMS_城区高塘中台	10	400	137
18941	睢宁	PMS_城区高塘新村	10	400	50
18942	睢宁	城区程庄	10	200	77
18943	睢宁	PMS_城区供电局家属院宿舍-	10	400	124
18944	睢宁	PMS_城区庙湾四队（油厂线）	10	400	0
18945	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室4变压器	10	800	387
18946	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室3变压器	10	800	382
18947	城东	PMS_保利鑫城四期1配电室1变压器	10	800	186
18948	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室2变压器	10	630	301
18949	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室1变压器	10	800	429
18950	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室1变压器	10	630	349
18951	城东	PMS_保利鑫城四期4配电室1变压器	10	800	441
18952	城东	PMS_保利鑫城四期4配电室2变压器	10	800	394
18953	城东	黄山垅一期2箱变变压器	10	630	178
18954	城东	PMS_民富园17箱变变压器	10	630	191
18955	城东	PMS_莲花井2箱变变压器	10	630	322
18956	城东	复广线14美变变压器	10	630	375
18957	城东	PMS_解大箱变变压器	10	500	233
18958	城东	PMS_古槐园3箱变压器	10	500	171
18959	城东	PMS_黄山云龙小区1箱变变压器	10	630	147
18960	城东	PMS_黄山垅II期2箱变变压器	10	630	115
18961	城东	PMS_黄山垅II期4箱变变压器	10	630	239
18962	城东	PMS_橡树湾11配电室4变压器	10	800	141
18963	城东	PMS_橡树湾11配电室2变压器	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18964	城东	PMS_橡树湾12配电室4变压器	10	800	205
18965	城东	PMS_橡树湾12配电室1变压器	10	800	406
18966	城东	PMS_橡树湾12配电室2变压器	10	800	407
18967	城东	PMS_橡树湾11配电室1变压器	10	800	239
18968	城东	铁路民祥园1箱变变压器	10	630	224
18969	城东	PMS_九七医院1配电室1变压器	10	400	255
18970	城东	PMS_九七医院1配电室2变压器	10	400	224
18971	城东	PMS_黄山云龙拆迁1箱变变压器	10	630	177
18972	城东	PMS_绿地领海4配电室1变压器	10	800	338
18973	城东	PMS_绿地领海4配电室2变压器	10	800	388
18974	城东	PMS_绿地领海5配电室1变压器	10	800	208
18975	城东	PMS_绿地领海2配电室1变压器	10	800	335
18976	城东	PMS_绿地领海3配电室2变压器	10	800	416
18977	城东	PMS_绿地领海2配电室2变压器	10	800	302
18978	城东	PMS_绿地领海3配电室1变压器	10	800	407
18979	城东	PMS_紫荆园4配电室3变压器	10	1000	527
18980	城东	PMS_紫荆园1配电室3变压器	10	1000	602
18981	城东	PMS_紫荆园1配电室4变压器	10	1000	602
18982	城东	PMS_紫荆园3配电室2变压器	10	1000	503
18983	城东	PMS_紫荆园3配电室1变压器	10	1000	617
18984	城东	PMS_紫荆园4配电室1变压器	10	1000	553
18985	城东	PMS_紫荆园1配电室1变压器	10	1000	460
18986	城东	PMS_紫荆园2配电室2变压器	10	800	451
18987	城东	PMS_紫荆园2配电室1变压器	10	800	452
18988	城东	PMS_紫荆园2配电室4变压器	10	800	487
18989	城东	PMS_紫荆园3配电室3变压器	10	1000	568
18990	城东	PMS_紫荆园4配电室4变压器	10	1000	600
18991	城东	PMS_紫荆园4配电室2变压器	10	1000	643
18992	城东	PMS_紫荆园2配电室3变压器	10	800	440
18993	城东	PMS_紫荆园3配电室4变压器	10	1000	576
18994	城东	PMS_宏远箱变变压器	10	630	0
18995	城东	PMS_建国一期2美变变压器	10	630	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18996	城东	PMS_民祥园3箱变变压器	10	630	173
18997	城东	PMS_黄山垅III期2箱变变压器	10	630	277
18998	城东	PMS_建国一期1美变变压器	10	630	318
18999	城东	PMS_钟鼓楼美变变压器	10	630	208
19000	城东	PMS_可染小区3美变变压器	10	500	132
19001	城东	PMS_铁路民祥园4箱变变压器	10	630	253
19002	城东	PMS_民祥园6箱变变压器	10	630	138
19003	城东	PMS_孔雀城1配电室2变压器	10	800	167
19004	城东	PMS_孔雀城2箱变变压器	10	400	245
19005	城东	PMS_孔雀城5箱变变压器	10	400	101
19006	城东	PMS_孔雀城4箱变变压器	10	400	154
19007	城东	PMS_孔雀城2配电室2变压器	10	800	381
19008	城东	PMS_孔雀城3箱变变压器	10	400	226
19009	城东	PMS_孔雀城1箱变变压器	10	400	232
19010	城东	PMS_孔雀城6箱变变压器	10	400	219
19011	城东	PMS_孔雀城1配电室4变压器	10	800	132
19012	城东	PMS_袁桥2美变变压器	10	500	40
19013	城东	PMS_民祥园5箱变变压器	10	630	205
19014	城东	PMS_绿苑小区配电室3变压器	10	630	0
19015	城东	坝黄线1一1东1	10	400	0
19016	城东	橡树湾10配电室2变压器	10	800	454
19017	城东	橡树湾10配电室1变压器	10	800	470
19018	城东	PMS_苏苑小区4美变变压器	10	500	0
19019	城东	PMS_黄山教育小区箱变变压器	10	630	367
19020	城东	响福炮团段8一1	10	400	233
19021	城东	石铜线40一1	10	400	0
19022	城东	龙湖湾4配电室2变压器	10	400	223
19023	城东	PMS_民富园1美变变压器	10	630	125
19024	城东	PMS_医科大学1配电室1变压器	10	800	497
19025	城东	PMS_医科大学1配电室4变压器	10	800	487
19026	城东	PMS_医科大学组合配电站3变压器	10	800	494
19027	城东	PMS_医科大学组合配电站4变压器	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19028	城东	PMS_医科大学1配电室3变压器	10	800	491
19029	城东	PMS_医科大学组合配电站2变压器	10	800	524
19030	城东	PMS_医科大学组合配电站1变压器	10	800	427
19031	城东	PMS_医科大学1配电室2变压器	10	800	457
19032	城东	PMS_橡树湾8配电室3变压器	10	630	225
19033	城东	PMS_橡树湾8配电室1变压器	10	630	138
19034	城东	PMS_橡树湾9配电室4变压器	10	800	116
19035	城东	PMS_橡树湾9配电室2变压器	10	800	477
19036	城东	橡树湾9配电室1变压器	10	800	476
19037	城东	PMS_梵顿公馆2配电室1变压器	10	800	354
19038	城东	PMS_梵顿公馆3配电室4变压器	10	630	339
19039	城东	PMS_梵顿公馆2配电室4变压器	10	800	498
19040	城东	PMS_梵顿公馆3配电室1变压器	10	630	324
19041	城东	PMS_梵顿公馆1配电室1变压器	10	630	289
19042	城东	PMS_梵顿公馆1配电室3变压器	10	630	350
19043	城东	PMS_梵顿公馆2配电室2变压器	10	800	390
19044	城东	PMS_梵顿公馆4配电室1变压器	10	630	209
19045	城东	梵顿公馆3配电室2变压器	10	630	310
19046	城东	PMS_梵顿公馆4配电室4变压器	10	630	363
19047	城东	梵顿公馆1配电室2变压器	10	630	286
19048	城东	PMS_梵顿公馆2配电室3变压器	10	800	436
19049	城东	PMS_梵顿公馆4配电室3变压器	10	630	328
19050	城东	PMS_梵顿公馆3配电室3变压器	10	630	295
19051	城东	PMS_梵顿公馆4配电室2变压器	10	630	364
19052	城东	梵顿公馆1配电室4变压器	10	630	364
19053	城东	PMS_和平上东8配电室4变压器	10	800	424
19054	城东	PMS_和平上东8配电室2变压器	10	800	317
19055	城东	PMS_和平上东8配电室3变压器	10	800	392
19056	城东	PMS_和平上东7配电室1变压器	10	800	369
19057	城东	和平上东6配电室2变压器	10	630	262
19058	城东	PMS_和平上东6配电室1变压器	10	630	226
19059	城东	PMS_和平上东6配电室4变压器	10	630	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19060	城东	PMS_和平上东6配电室3变压器	10	630	56
19061	城东	PMS_和平上东8配电室1变压器	10	800	353
19062	城东	PMS_和平上东7配电室2变压器	10	800	295
19063	城东	PMS_食品城商住楼4箱变变压器	10	630	294
19064	城东	PMS_楚岳山庄2箱变变压器	10	630	208
19065	城东	PMS_楚岳山庄1箱变变压器	10	630	229
19066	城东	PMS_楚岳山庄4箱变变压器	10	630	224
19067	城东	PMS_楚岳山庄3箱变变压器	10	630	165
19068	城东	PMS_机场小区2箱变变压器	10	630	407
19069	城东	PMS_机场小区3箱变变压器	10	630	429
19070	城东	PMS_机场小区1箱变变压器	10	630	405
19071	城东	PMS_机场小区4箱变变压器	10	630	380
19072	城东	世茂2开2配电室4变压器	10	800	0
19073	城东	世茂2开2配电室2变压器	10	800	128
19074	城东	PMS_绿地泊林公馆二期4配电室2变压器	10	800	450
19075	城东	绿地泊林公馆二期4配电室1变压器	10	800	417
19076	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室2变压器	10	800	461
19077	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室3变压器	10	800	430
19078	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室4变压器	10	800	466
19079	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室1变压器	10	800	493
19080	城东	PMS_泊林公馆二期5配电室1变压器	10	800	354
19081	城东	PMS_泊林公馆二期5配电室2变压器	10	800	461
19082	城东	PMS_公共事业局2箱变变压器	10	630	251
19083	城东	PMS_公共事业局1箱变变压器	10	630	176
19084	城东	月桥花院3配电室1变压器	10	800	418
19085	城东	PMS_月桥花院3配电室4变压器	10	800	366
19086	城东	月桥花院3配电室3变压器	10	800	415
19087	城东	PMS_月桥花院3配电室2变压器	10	800	412
19088	城东	PMS_水岸蓝湾箱变变压器	10	400	187
19089	城东	PMS_水岸蓝湾组合配电站1变压器	10	800	460
19090	城东	PMS_水岸蓝湾组合配电站2变压器	10	800	520
19091	城东	和平东苑组合配电站1变压器	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19092	城东	PMS_和平东苑组合配电站4变压器	10	800	436
19093	城东	和平东苑组合配电站3变压器	10	800	456
19094	城东	PMS_和平东苑组合配电站2变压器	10	800	475
19095	城东	PMS_尚都会3配电室4变压器	10	800	447
19096	城东	PMS_尚都会3配电室2变压器	10	800	379
19097	城东	PMS_尚都会2配电室2变压器	10	630	327
19098	城东	PMS_尚都会1配电室1变压器	10	800	358
19099	城东	PMS_尚都会3配电室3变压器	10	800	387
19100	城东	PMS_尚都会3配电室1变压器	10	800	368
19101	城东	PMS_尚都会2配电室1变压器	10	630	303
19102	城东	PMS_尚都会1配电室3变压器	10	800	364
19103	城东	PMS_尚都会1配电室2变压器	10	800	350
19104	城东	PMS_尚都会1配电室4变压器	10	800	316
19105	城东	PMS_中茵城1配电室2变压器	10	800	485
19106	城东	PMS_中茵城2配电室1变压器	10	400	184
19107	城东	PMS_中茵城1配电室3变压器	10	800	445
19108	城东	PMS_中茵城1配电室1变压器	10	800	446
19109	城东	PMS_中茵城2配电室2变压器	10	400	181
19110	城东	PMS_中茵城1配电室4变压器	10	800	497
19111	城东	坝铜线21	10	400	205
19112	城东	PMS_徐州站宿舍箱变变压器	10	315	147
19113	城东	PMS_复坝线2南2东1	10	200	86
19114	城东	PMS_戏马台箱变	10	500	236
19115	城东	PMS_中锐星尚城8配电室4变压器	10	630	221
19116	城东	PMS_中锐星尚城9配电室2变压器	10	800	449
19117	城东	PMS_中锐星尚城9配电室1变压器	10	800	500
19118	城东	PMS_中锐星尚城7配电室3变压器	10	800	441
19119	城东	PMS_中锐星尚城8配电室3变压器	10	630	390
19120	城东	PMS_中锐星尚城7配电室1变压器	10	800	234
19121	城东	中锐星尚城8配电室2变压器	10	630	313
19122	城东	PMS_中锐星尚城7配电室4变压器	10	800	447
19123	城东	PMS_中锐星尚城8配电室1变压器	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19124	城东	中锐星尚城7配电室2变压器	10	800	443
19125	城东	PMS_食品城商住楼5箱变变压器	10	500	272
19126	城东	升郭线5一10=2	10	200	73
19127	城东	PMS_盛世锦园3配电室1变压器	10	800	260
19128	城东	PMS_盛世锦园4配电室1变压器	10	800	433
19129	城东	PMS_盛世锦园4配电室2变压器	10	800	421
19130	城东	PMS_盛世锦园4配电室3变压器	10	800	496
19131	城东	PMS_盛世锦园2配电室1变压器	10	800	514
19132	城东	PMS_盛世锦园1配电室3变压器	10	800	517
19133	城东	PMS_盛世锦园1配电室1变压器	10	800	400
19134	城东	PMS_盛世锦园3配电室4变压器	10	800	511
19135	城东	PMS_盛世锦园4配电室4变压器	10	800	378
19136	城东	PMS_盛世锦园1配电室4变压器	10	800	532
19137	城东	PMS_盛世锦园2配电室4变压器	10	800	370
19138	城东	PMS_盛世锦园1配电室2变压器	10	800	445
19139	城东	PMS_盛世锦园3配电室3变压器	10	800	460
19140	城东	PMS_盛世锦园2配电室2变压器	10	800	456
19141	城东	PMS_和平首府3配电室4变压器	10	800	478
19142	城东	PMS_和平首府3配电室2变压器	10	800	361
19143	城东	PMS_和平首府4配电室4变压器	10	800	426
19144	城东	PMS_和平首府3配电室3变压器	10	800	385
19145	城东	PMS_和平首府4配电室1变压器	10	800	436
19146	城东	PMS_和平首府3配电室1变压器	10	800	463
19147	城东	PMS_和平首府4配电室2变压器	10	800	440
19148	城东	PMS_和平首府4配电室3变压器	10	800	450
19149	城东	和平首府1配电室3变压器	10	800	334
19150	城东	和平首府2配电室1变压器	10	800	280
19151	城东	和平首府2配电室2变压器	10	800	336
19152	城东	和平首府2配电室4变压器	10	800	388
19153	城东	和平首府1配电室2变压器	10	800	307
19154	城东	和平首府2配电室3变压器	10	800	424
19155	城东	和平首府1配电室4变压器	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19156	城东	和平首府1配电室1变压器	10	800	533
19157	城东	PMS_金贝庄园2箱变变压器	10	630	61
19158	城东	PMS_朝环线5一3	10	200	81
19159	城东	PMS_观澜别院1配电室4变压器	10	630	388
19160	城东	PMS_观澜别院1配电室2变压器	10	630	385
19161	城东	PMS_观澜别院2配电室1变压器	10	800	528
19162	城东	PMS_观澜别院3配电室3变压器	10	630	328
19163	城东	PMS_观澜别院2配电室4变压器	10	800	511
19164	城东	PMS_观澜别院1配电室1变压器	10	630	424
19165	城东	PMS_观澜别院3配电室1变压器	10	630	406
19166	城东	PMS_观澜别院2配电室2变压器	10	800	526
19167	城东	PMS_观澜别院3配电室2变压器	10	630	410
19168	城东	PMS_观澜别院2配电室3变压器	10	800	533
19169	城东	PMS_观澜别院3配电室4变压器	10	630	421
19170	城东	新元大道1箱变变压器	10	630	495
19171	城东	PMS_翡翠之光3配电室2变压器	10	800	325
19172	城东	PMS_翡翠之光组合配电站1变压器	10	800	352
19173	城东	PMS_翡翠之光3配电室1变压器	10	800	421
19174	城东	PMS_翡翠之光3配电室4变压器	10	800	455
19175	城东	PMS_翡翠之光2配电室1变压器	10	800	320
19176	城东	PMS_翡翠之光2配电室3变压器	10	800	403
19177	城东	PMS_翡翠之光3配电室3变压器	10	800	464
19178	城东	PMS_翡翠之光2配电室4变压器	10	800	400
19179	城东	PMS_翡翠之光2配电室2变压器	10	800	370
19180	城东	PMS_翡翠之光组合配电站2变压器	10	800	424
19181	城东	世茂天城4配电室4变压器	10	800	542
19182	城东	PMS_世茂天城4配电室2变压器	10	800	349
19183	城东	PMS_世茂天城4配电室1变压器	10	800	353
19184	城东	世茂天城4配电室3变压器	10	800	469
19185	城东	PMS_中锐星尚城10配电室3变压器	10	800	512
19186	城东	PMS_中锐星尚城10配电室2变压器	10	800	436
19187	城东	PMS_中锐星尚城10配电室4变压器	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19188	城东	PMS_中锐星尚城10配电室1变压器	10	800	398
19189	城东	PMS_东方锦城配电室1变压器	10	800	510
19190	城东	PMS_东方锦城配电室2变压器	10	800	432
19191	城东	PMS_东方锦城1箱变变压器	10	400	236
19192	城东	PMS_东方锦城2箱变变压器	10	400	180
19193	城东	PMS_紫悦台1配电室2变压器	10	800	453
19194	城东	PMS_紫悦台2配电室1变压器	10	800	499
19195	城东	PMS_紫悦台3配电室1变压器	10	800	396
19196	城东	PMS_紫悦台1配电室1变压器	10	800	445
19197	城东	PMS_紫悦台1配电室4变压器	10	800	470
19198	城东	PMS_紫悦台1配电室3变压器	10	800	475
19199	城东	PMS_紫悦台2配电室4变压器	10	800	358
19200	城东	PMS_紫悦台2配电室2变压器	10	800	530
19201	睢宁	PMS_城区毛四队	10	400	0
19202	睢宁	PMS_城区高宅新村	10	400	13
19203	睢宁	PMS_城区卫校院内	10	400	34
19204	睢宁	PMS_城区濉河路南段公变	10	315	245
19205	睢宁	PMS_城区面粉厂宿舍公变	10	400	19
19206	睢宁	PMS_城区色织厂南门公变	10	400	97
19207	睢宁	PMS_城区纱厂南门东台	10	315	0
19208	睢宁	PMS_城区柳琴剧团西侧	10	400	142
19209	睢宁	PMS_城区五金厂门前	10	315	10
19210	睢宁	PMS_城区城东毛一队公变	10	400	0
19211	睢宁	PMS_城区威尼斯商城北门	10	400	150
19212	睢宁	PMS_睢城汽配城公变	10	400	141
19213	睢宁	PMS_城区西关居委公变	10	400	0
19214	睢宁	PMS_城区百花路	10	400	26
19215	睢宁	城区胡西花园公变	10	400	74
19216	睢宁	城区西南小区南台	10	400	49
19217	睢宁	PMS_城区轧花厂综合楼	10	400	0
19218	睢宁	城区大观园门前	10	400	82
19219	睢宁	城区高塘陈湖西台	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19220	睢宁	PMS_城区余庄西台公变	10	400	96
19221	睢宁	城区百货大楼门前公变	10	400	54
19222	睢宁	城区中国城4#	10	400	0
19223	睢宁	城区剧场门前	10	315	19
19224	睢宁	PMS_城区粮食局门前	10	400	125
19225	睢宁	PMS_城区新市街北台	10	400	50
19226	睢宁	PMS_城区副食组南侧	10	315	47
19227	睢宁	PMS_城区镇副食组南台公变	10	400	228
19228	睢宁	城区锯条厂北侧	10	400	123
19229	睢宁	PMS_城区青年路西首公变	10	315	217
19230	睢宁	PMS_城区汤刘汤二台	10	400	124
19231	睢宁	PMS_城区汤刘四队台	10	400	111
19232	睢宁	城区城东毛一队	10	400	0
19233	睢宁	PMS_城区东南小区东台(航运公司门前)	10	400	263
19234	睢宁	PMS_城区新城路西台	10	400	108
19235	睢宁	PMS_城区庆夏庄	10	400	240
19236	睢宁	城区老年干部活动中心(东北小区西南台)	10	630	130
19237	睢宁	城区东北小区南西台	10	630	159
19238	睢宁	PMS_城区东北小区南东台	10	630	194
19239	睢宁	PMS_城区棉麻公司综合楼	10	315	82
19240	睢宁	城区东北小区北西台	10	400	161
19241	睢宁	PMS_城区二小校东台	10	400	47
19242	睢宁	PMS_城区红旗路农贸市场门前	10	400	135
19243	睢宁	城区交通巷、庙湾张庄-	10	400	10
19244	睢宁	城区西柠路公变	10	400	0
19245	睢宁	PMS_城区供电局东侧公变	10	400	45
19246	睢宁	城区移动公司东侧	10	400	138
19247	睢宁	PMS_城区红叶小区二期西台	10	315	13
19248	睢宁	PMS_城区红叶小区二期东台	10	400	113
19249	睢宁	城区红叶小区4#	10	400	86
19250	睢宁	城区红叶小区1#	10	400	104
19251	睢宁	城区红叶路北段国税局宿舍	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19252	睢宁	PMS_城区少体校门前-	10	400	0
19253	睢宁	PMS_城区红旗小区	10	315	43
19254	睢宁	城区红旗小区中台公变	10	400	161
19255	睢宁	PMS_城区红旗队	10	400	80
19256	睢宁	城区亨通小区	10	400	0
19257	睢宁	PMS_城区镇政府门前	10	400	68
19258	睢宁	PMS_城区城西派出所门前公变	10	400	20
19259	睢宁	PMS_城区东北小区北东台	10	400	0
19260	睢宁	PMS_城区怡和公寓北台	10	400	46
19261	睢宁	PMS_城区县委宿舍南台	10	80	37
19262	睢宁	城区中行西侧	10	400	252
19263	睢宁	城区庙湾三队	10	400	0
19264	睢宁	PMS_城区岗头张庄台	10	400	220
19265	睢宁	PMS_城区卞王孙庄	10	400	0
19266	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄	10	400	0
19267	睢宁	PMS_城区农科所西侧公变	10	400	57
19268	睢宁	城区岗头村部	10	315	0
19269	睢宁	PMS_城区岗头村部东台	10	400	146
19270	睢宁	城区三井1	10	400	0
19271	睢宁	PMS_城区向阳组公变	10	400	6
19272	睢宁	PMS_城区一水清宿舍	10	400	0
19273	睢宁	PMS_城区银岗新村公变	10	400	106
19274	睢宁	PMS_城区兴业商城	10	400	168
19275	睢宁	PMS_城区招商市场北台	10	315	114
19276	睢宁	城区文学北路玉兰小区	10	400	65
19277	睢宁	PMS_九鼎一品开闭所所用1#变	10	30	22
19278	睢宁	PMS_城区大自然南台居民	10	400	20
19279	睢宁	PMS_城区元府路西段观音公司前	10	315	9
19280	睢宁	PMS_城区王营村部台	10	400	243
19281	睢宁	PMS_城区位楼村1＃变	10	200	134
19282	睢宁	PMS_城区位楼村2＃变	10	200	144
19283	睢宁	PMS_城区贾庄台（气象局南侧）	10	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19284	睢宁	城区土地局宿舍公变	10	400	252
19285	睢宁	PMS_城区气象站门前	10	400	0
19286	睢宁	PMS_城区江阴路北段公变	10	400	22
19287	睢宁	PMS_城区苏源热电有限公司	10	200	62
19288	睢宁	PMS_城区高塘南台	10	400	300
19289	睢宁	PMS_城区石土庙北台	10	400	166
19290	睢宁	PMS_城区石土庙中台	10	400	148
19291	睢宁	城区曙光小区北台	10	400	32
19292	睢宁	PMS_城区苏源社区北台	10	315	165
19293	睢宁	PMS_城区汤刘小仝一队	10	400	0
19294	睢宁	城区冯庄公变	10	400	67
19295	睢宁	PMS_城区汤刘秦吴西台	10	400	0
19296	睢宁	PMS_城区环宇商住楼	10	200	0
19297	睢宁	PMS_小福州南侧公变	10	500	113
19298	睢宁	南苑小区4#变	10	630	212
19299	睢宁	南苑小区3#变	10	630	206
19300	睢宁	南苑小区2#变	10	630	155
19301	睢宁	春江花城小区1#变	10	630	233
19302	睢宁	PMS_春江花城小区2#变	10	500	80
19303	睢宁	PMS_睢宁大院1#变	10	500	80
19304	睢宁	PMS_睢宁大院2#变	10	500	149
19305	睢宁	PMS_睢宁大院3#变	10	500	225
19306	睢宁	PMS_睢宁大院4#变	10	500	119
19307	睢宁	PMS_睢宁大院5#变	10	500	189
19308	睢宁	PMS_睢宁大院6#变	10	500	89
19309	睢宁	PMS_彩虹公寓2#	10	500	0
19310	睢宁	彩虹公寓5#	10	630	206
19311	睢宁	PMS_彩虹公寓8#变	10	500	88
19312	睢宁	PMS_彩虹公寓6#	10	500	116
19313	睢宁	PMS_彩虹公寓4#	10	500	114
19314	睢宁	PMS_彩虹公寓3#	10	500	125
19315	睢宁	PMS_彩虹公寓1#	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19316	睢宁	PMS_彩虹公寓7#	10	500	124
19317	睢宁	南苑小区6#变	10	630	109
19318	睢宁	南苑小区7#变	10	630	153
19319	睢宁	南苑小区5#变	10	630	141
19320	睢宁	南苑小区8#变	10	630	164
19321	睢宁	城区汤刘南台	10	400	9
19322	睢宁	PMS_城区时代花园南门东台(东方红门前)	10	400	178
19323	睢宁	城区海江宾馆	10	400	91
19324	睢宁	城区怡和公寓	10	400	60
19325	睢宁	PMS_城区酿造厂门前	10	315	0
19326	睢宁	PMS_城区教办公变	10	400	138
19327	睢宁	PMS_城区滨河小区	10	500	215
19328	睢宁	PMS_城区纱厂单变	10	80	7
19329	睢宁	城区濉河路北台	10	400	83
19330	睢宁	PMS_城区庙湾新村单变	10	50	38
19331	睢宁	PMS_睢宁御花园1#	10	630	197
19332	睢宁	PMS_睢宁御花园2#	10	630	234
19333	睢宁	PMS_睢宁御花园3#	10	630	182
19334	睢宁	睢宁御花园4#	10	630	236
19335	睢宁	PMS_城区东城社区居委会	10	630	352
19336	睢宁	PMS_城区天虹大道计量局门前	10	400	188
19337	睢宁	虹润花园3配4变	10	800	504
19338	睢宁	虹润花园1配2变	10	800	498
19339	睢宁	虹润花园1配4变	10	800	375
19340	睢宁	虹润花园3配3变	10	800	469
19341	睢宁	虹润花园2配1变	10	800	471
19342	睢宁	虹润花园3配1变	10	800	462
19343	睢宁	虹润花园1配1变	10	800	444
19344	睢宁	虹润花园3配2变	10	800	420
19345	睢宁	滨河名城1配2变	10	800	418
19346	睢宁	滨河名城1配3变	10	800	440
19347	睢宁	滨河名城1配4变	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19348	睢宁	滨河名城2配1变	10	800	481
19349	睢宁	滨河名城1配1变	10	800	288
19350	睢宁	滨河名城2配2变	10	800	466
19351	睢宁	滨河名城2配3变	10	800	344
19352	睢宁	城区耀华苑门前台	10	400	176
19353	睢宁	向阳小区1#变	10	630	355
19354	睢宁	向阳小区2#变	10	630	326
19355	睢宁	城区新睢城派出所门前公变	10	400	60
19356	睢宁	PMS_城区前徐台	10	400	62
19357	睢宁	PMS_城区红叶菜市场东侧台	10	630	173
19358	睢宁	城区红旗巷	10	400	58
19359	睢宁	PMS_成侯花园B区13#公变	10	630	197
19360	睢宁	PMS_城区花园巷台	10	400	174
19361	睢宁	城区新供电公司北侧	10	400	0
19362	睢宁	PMS_城区枫华园小区1#	10	800	458
19363	睢宁	PMS_城区枫华园小区2#	10	800	487
19364	睢宁	PMS_红叶二期新增	10	630	221
19365	睢宁	城区丁香园16#楼公变	10	500	292
19366	睢宁	PMS_水岸馨都小区1#变	10	630	224
19367	睢宁	PMS_水岸馨都小区2#变	10	500	181
19368	睢宁	水岸馨都小区3#变	10	500	202
19369	睢宁	PMS_水岸馨都小区5#变	10	500	0
19370	睢宁	PMS_红叶小区箱变	10	630	71
19371	睢宁	成侯花园B区4#变	10	500	375
19372	睢宁	PMS_成侯花园B区5#变	10	630	336
19373	睢宁	PMS_成侯花园B区15#变	10	400	79
19374	睢宁	PMS_成侯花园B区16#变	10	400	107
19375	睢宁	成侯花园A区7#变	10	500	230
19376	睢宁	城区成侯花园B区8#变-1	10	500	359
19377	睢宁	PMS_成侯花园B区3#变	10	400	230
19378	睢宁	PMS_城区花园小区2#变	10	800	231
19379	睢宁	PMS_城区花园小区4#变	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19380	睢宁	PMS_城区花园小区6#变	10	630	255
19381	睢宁	青年路64-1号杆公变	10	400	171
19382	睢宁	PMS_城区农行宿舍	10	400	222
19383	睢宁	城区银河星城三期北区4#变	10	630	340
19384	睢宁	城区银河星城三期北区1#变	10	630	370
19385	睢宁	PMS_银河星城三期3#变	10	630	260
19386	睢宁	城区银河星城三期北区2#变	10	630	247
19387	睢宁	银河星城三期保安电源	10	80	18
19388	睢宁	PMS_城区棉纺织厂宿舍2#变	10	400	222
19389	睢宁	PMS_城区棉纺织厂宿舍1#变	10	400	176
19390	睢宁	城区能源办东侧	10	400	0
19391	睢宁	PMS_城区庙湾四队2#	10	400	111
19392	睢宁	PMS_水岸华府1#变	10	800	408
19393	睢宁	PMS_城区水岸华府2#变	10	800	351
19394	睢宁	PMS_城区水岸华府3#变	10	800	482
19395	睢宁	PMS_水岸华府4#变	10	800	534
19396	睢宁	PMS_城区金顶8#地块1#变	10	800	444
19397	睢宁	城区金顶8#地块2#变	10	800	333
19398	睢宁	PMS_城区招商市场南台公变	10	400	91
19399	睢宁	城区毛四队新增公变	10	400	63
19400	睢宁	PMS_城区国税局东侧公变	10	400	189
19401	睢宁	PMS_城区成侯花园B区8#	10	500	74
19402	睢宁	PMS_城区金城社区门前台	10	400	0
19403	睢宁	PMS_城区阳光花园北侧单相公变	10	80	17
19404	睢宁	城区银河星城三期北区3#变	10	630	280
19405	睢宁	银河星城三期4#变	10	630	238
19406	睢宁	城区供销商城门前东侧台	10	400	0
19407	睢宁	PMS_城区汤刘小秦台	10	400	107
19408	睢宁	城区红旗小区台	10	400	146
19409	睢宁	城区新宁开发区	10	500	0
19410	睢宁	PMS_城区小钱庄西台	10	400	126
19411	睢宁	PMS_泰和丽景2期1#配电2#	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19412	睢宁	PMS_泰和丽景2期1#配电3#	10	630	343
19413	睢宁	PMS_泰和2期2#配电1#变	10	630	296
19414	睢宁	PMS_泰和丽景2期2#配电2#	10	630	311
19415	睢宁	PMS_泰和丽景2期1#配1#	10	630	382
19416	睢宁	PMS_城区工行南侧	10	400	260
19417	睢宁	PMS_尚都国际1号配电室1#变	10	800	476
19418	睢宁	PMS_尚都国际1号配电室2#变	10	800	484
19419	睢宁	PMS_尚都国际2号配电室2#变	10	800	411
19420	睢宁	PMS_尚都国际2号配电室3#变	10	800	387
19421	睢宁	PMS_尚都国际2号配电室4#变	10	800	443
19422	睢宁	PMS_城区卞王孙庄西台	10	400	120
19423	睢宁	PMS_幸福小区北台	10	400	88
19424	睢宁	PMS_城区面粉厂宿舍西台	10	400	29
19425	睢宁	PMS_时代花园西台新增	10	500	90
19426	睢宁	PMS_城区祁庄孙庄台	10	400	226
19427	睢宁	PMS_城区高塘新村东台	10	400	122
19428	睢宁	PMS_城区康盛管业南侧	10	400	0
19429	睢宁	PMS_城区紫金花园2#变变	10	630	231
19430	睢宁	PMS_城区天虹大道农贸市场变	10	400	165
19431	睢宁	PMS_城区卞王方庄	10	400	0
19432	睢宁	PMS_睢城汽配城南台	10	400	121
19433	睢宁	PMS_城区城东派出所门前公变	10	400	156
19434	睢宁	PMS_城区生产公司门前东台公变	10	400	68
19435	睢宁	PMS_城区金桥五组	10	200	79
19436	睢宁	PMS_城区星星集团西侧路灯变	10	200	122
19437	睢宁	PMS_香榭梧桐1#配电室1#变	10	800	368
19438	睢宁	PMS_香榭梧桐1#配电室2#变	10	800	452
19439	睢宁	PMS_香榭梧桐2#配电室1#变	10	800	285
19440	睢宁	PMS_香榭梧桐2#配电室2#变	10	800	335
19441	睢宁	PMS_香榭梧桐1#配电室3#变	10	800	100
19442	睢宁	幸福小区三期1#变	10	500	309
19443	睢宁	幸福小区三期2#变	10	500	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19444	睢宁	幸福小区三期3#变	10	500	275
19445	睢宁	幸福小区三期4#变	10	500	248
19446	睢宁	PMS_城区岗头张庄南台	10	400	81
19447	睢宁	PMS_城区紫金花园小区1#变	10	800	232
19448	睢宁	城区紫金花园小区2#变	10	800	228
19449	睢宁	PMS_城区紫金花园小区3#变	10	800	188
19450	睢宁	PMS_弘基上城1#变	10	630	234
19451	睢宁	PMS_弘基上城2#变	10	630	135
19452	睢宁	PMS_弘基上城3#变	10	500	240
19453	睢宁	PMS_弘基上城4#变	10	500	222
19454	睢宁	PMS_弘基上城8#变	10	500	244
19455	睢宁	PMS_城区财保公司门前	10	400	26
19456	睢宁	城区西关交警队北侧	10	400	163
19457	城东	PMS_紫悦台2配电室3变压器	10	800	546
19458	城东	绿丰线35北3	10	100	0
19459	城东	PMS_尚峰佳园配电室2变压器	10	800	408
19460	城东	PMS_尚峰佳园配电室4变压器	10	800	437
19461	城东	PMS_尚峰佳园配电室1变压器	10	800	478
19462	城东	PMS_尚峰佳园配电室3变压器	10	800	475
19463	城东	PMS_璟悦配电室4变压器	10	800	401
19464	城东	PMS_璟悦配电室1变压器	10	800	454
19465	城东	PMS_璟悦配电室3变压器	10	800	370
19466	城东	PMS_璟悦配电室2变压器	10	800	458
19467	城东	PMS_世茂新城西区6配电室3变压器	10	800	418
19468	城东	PMS_世茂新城西区6配电室2变压器	10	800	279
19469	城东	PMS_世茂新城西区5配电室2变压器	10	800	324
19470	城东	PMS_世茂新城西区5配电室4变压器	10	800	518
19471	城东	PMS_世茂新城西区6配电室4变压器	10	800	400
19472	城东	PMS_世茂新城西区6配电室1变压器	10	800	215
19473	城东	PMS_世茂新城西区5配电室3变压器	10	800	257
19474	城东	PMS_世茂新城西区5配电室1变压器	10	800	269
19475	城东	PMS_生活广场3配电室1变压器	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19476	城东	PMS_生活广场2配电室1变压器	10	800	515
19477	城东	PMS_生活广场2配电室3变压器	10	800	457
19478	城东	PMS_生活广场2配电室2变压器	10	800	521
19479	城东	PMS_生活广场2配电室4变压器	10	800	426
19480	城东	PMS_生活广场3配电室3变压器	10	630	416
19481	城东	PMS_生活广场3配电室2变压器	10	630	445
19482	城东	PMS_生活广场3配电室4变压器	10	630	353
19483	城东	PMS_云龙彭祖大道箱变变压器	10	630	475
19484	城东	PMS_国信上城学府2配电室3变压器	10	800	447
19485	城东	PMS_国信上城学府4配电室2变压器	10	800	434
19486	城东	PMS_国信上城学府2配电室1变压器	10	800	485
19487	城东	PMS_国信上城学府4配电室4变压器	10	800	487
19488	城东	PMS_国信上城学府2配电室4变压器	10	800	414
19489	城东	PMS_国信上城学府2配电室2变压器	10	800	434
19490	城东	PMS_国信上城学府4配电室1变压器	10	800	346
19491	城东	PMS_国信上城学府4配电室3变压器	10	800	406
19492	城东	PMS_观澜别院4配电室2变压器	10	630	429
19493	城东	PMS_观澜别院5配电室4变压器	10	630	300
19494	城东	PMS_观澜别院5配电室2变压器	10	630	419
19495	城东	PMS_观澜别院4配电室1变压器	10	630	437
19496	城东	PMS_观澜别院5配电室1变压器	10	630	447
19497	城东	PMS_观澜别院4配电室4变压器	10	630	355
19498	城东	桂花园1配电室1变压器	10	1000	794
19499	城东	桂花园3配电室2变压器	10	1000	784
19500	城东	桂花园4配电室2变压器	10	800	603
19501	城东	桂花园3配电室3变压器	10	1000	700
19502	城东	桂花园2配电室2变压器	10	1000	738
19503	城东	桂花园5配电室2变压器	10	800	608
19504	城东	桂花园2配电室3变压器	10	1000	721
19505	城东	桂花园1配电室2变压器	10	1000	789
19506	城东	桂花园4配电室3变压器	10	800	606
19507	城东	桂花园5配电室3变压器	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19508	城东	桂花园1配电室4变压器	10	1000	709
19509	城东	丽景府2配电室1变压器	10	630	359
19510	城东	丽景府2配电室3变压器	10	630	351
19511	城东	丽景府1配电室1变压器	10	800	378
19512	城东	丽景府2配电室4变压器	10	630	412
19513	城东	丽景府1配电室2变压器	10	800	287
19514	城东	丽景府2配电室2变压器	10	630	398
19515	城东	坝环线21	10	400	118
19516	城东	开明商办楼配电室2变压器	10	400	208
19517	城东	开明商办楼配电室1变压器	10	400	150
19518	城东	金德嘉苑1配电室3变压器	10	800	431
19519	城东	金德嘉苑3配电室3变压器	10	800	500
19520	城东	金德嘉苑4配电室3变压器	10	800	467
19521	城东	金德嘉苑1配电室4变压器	10	800	473
19522	城东	金德嘉苑4配电室2变压器	10	800	463
19523	城东	金德嘉苑2配电室4变压器	10	800	518
19524	城东	金德嘉苑2配电室1变压器	10	800	491
19525	城东	金德嘉苑3配电室4变压器	10	800	402
19526	城东	金德嘉苑2配电室2变压器	10	800	495
19527	城东	金德嘉苑4配电室4变压器	10	800	507
19528	城东	金德嘉苑3配电室1变压器	10	800	468
19529	城东	金德嘉苑1配电室1变压器	10	800	414
19530	城东	金德嘉苑1配电室2变压器	10	800	475
19531	城东	金德嘉苑4配电室1变压器	10	800	476
19532	城东	金德嘉苑3配电室2变压器	10	800	461
19533	城东	金德嘉苑2配电室3变压器	10	800	471
19534	城东	博览中心6配电室3变压器	10	800	602
19535	城东	博览中心6配电室4变压器	10	800	550
19536	城东	博览中心7配电室2变压器	10	800	235
19537	城东	博览中心7配电室3变压器	10	800	551
19538	城东	博览中心6配电室2变压器	10	800	490
19539	城东	响铜线5一1	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19540	城东	水沐玖悦府组合配电站4变压器	10	800	556
19541	城东	水沐玖悦府组合配电站3变压器	10	800	564
19542	城东	水沐玖悦府1配电室1变压器	10	800	483
19543	城东	水沐玖悦府1配电室3变压器	10	800	454
19544	城东	水沐玖悦府组合配电站2变压器	10	800	570
19545	城东	水沐玖悦府2配电室3变压器	10	800	502
19546	城东	水沐玖悦府2配电室1变压器	10	800	533
19547	城东	水沐玖悦府组合配电站1变压器	10	800	593
19548	城东	汉景澜园1配电室4变压器	10	800	410
19549	城东	汉景澜园2配电室4变压器	10	630	397
19550	城东	汉景澜园2配电室1变压器	10	630	397
19551	城东	汉景澜园1配电室2变压器	10	800	544
19552	城东	汉景澜园1配电室1变压器	10	800	559
19553	城东	汉景澜园2配电室2变压器	10	630	394
19554	城东	石七线28一1	10	400	230
19555	城东	石郭线22一1	10	400	188
19556	城东	云悦华府1配电室2变压器	10	800	606
19557	城东	云悦华府2配电室2变压器	10	800	563
19558	城东	云悦华府3配电室2变压器	10	800	552
19559	城东	云悦华府1配电室4变压器	10	800	540
19560	城东	云悦华府3配电室1变压器	10	800	526
19561	城东	云悦华府2配电室1变压器	10	800	556
19562	城东	云悦华府3配电室4变压器	10	800	492
19563	城东	云悦华府1配电室1变压器	10	800	529
19564	城东	云悦华府3配电室3变压器	10	800	491
19565	城东	云悦华府1配电室3变压器	10	800	555
19566	城东	雍容华府5配电室1变压器	10	630	338
19567	城东	雍容华府4配电室4变压器	10	800	503
19568	城东	雍容华府6配电室4变压器	10	800	466
19569	城东	雍容华府7配电室3变压器	10	630	330
19570	城东	雍容华府5配电室2变压器	10	630	264
19571	城东	雍容华府7配电室2变压器	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19572	城东	雍容华府4配电室1变压器	10	800	475
19573	城东	雍容华府7配电室4变压器	10	630	367
19574	城东	雍容华府6配电室1变压器	10	800	536
19575	城东	雍容华府6配电室3变压器	10	800	492
19576	城东	雍容华府7配电室1变压器	10	630	371
19577	城东	雍容华府5配电室4变压器	10	630	400
19578	城东	雍容华府4配电室2变压器	10	800	452
19579	城东	雍容华府4配电室3变压器	10	800	414
19580	城东	雍容华府6配电室2变压器	10	800	470
19581	城东	雍容华府5配电室3变压器	10	630	405
19582	城东	国信云玺5配电室1变压器	10	800	551
19583	城东	国信云玺5配电室4变压器	10	800	548
19584	城东	国信云玺5配电室3变压器	10	800	581
19585	城东	国信云玺5配电室2变压器	10	800	548
19586	城东	景颂华府1配电室3变压器	10	800	559
19587	城东	景颂华府1配电室2变压器	10	800	497
19588	城东	景颂华府1配电室1变压器	10	800	554
19589	城东	景颂华府1配电室4变压器	10	800	559
19590	城东	三清观箱变变压器	10	630	259
19591	城东	铂岸新天地配电室1变压器	10	1250	970
19592	城东	铂岸新天地配电室2变压器	10	1250	954
19593	城东	堂悦嘉苑2配电室4变压器	10	800	324
19594	城东	堂悦嘉苑4配电室4变压器	10	800	398
19595	城东	堂悦嘉苑4配电室2变压器	10	800	501
19596	城东	堂悦嘉苑2配电室2变压器	10	800	432
19597	城东	堂悦嘉苑5配电室2变压器	10	630	326
19598	城东	堂悦嘉苑1配电室2变压器	10	800	357
19599	城东	堂悦嘉苑5配电室4变压器	10	630	290
19600	城东	堂悦嘉苑6配电室4变压器	10	800	222
19601	城东	堂悦嘉苑3配电室4变压器	10	800	351
19602	城东	堂悦嘉苑6配电室2变压器	10	800	257
19603	城东	堂悦嘉苑1配电室4变压器	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19604	城东	堂悦嘉苑3配电室2变压器	10	800	368
19605	城东	文化街2配电室2变压器	10	800	415
19606	城东	文化街1配电室2变压器	10	800	585
19607	城东	文化街1配电室1变压器	10	800	551
19608	城东	文化街2配电室1变压器	10	800	590
19609	城东	星悦城2配电室3变压器	10	800	435
19610	城东	星悦城3配电室4变压器	10	630	367
19611	城东	星悦城2配电室4变压器	10	800	482
19612	城东	星悦城4配电室2变压器	10	630	374
19613	城东	星悦城1配电室2变压器	10	800	442
19614	城东	星悦城2配电室2变压器	10	800	440
19615	城东	星悦城4配电室3变压器	10	630	360
19616	城东	星悦城3配电室2变压器	10	630	379
19617	城东	星悦城1配电室3变压器	10	800	500
19618	城东	星悦城3配电室3变压器	10	630	402
19619	城东	星悦城4配电室1变压器	10	630	368
19620	城东	星悦城2配电室1变压器	10	800	495
19621	城东	星悦城1配电室1变压器	10	800	468
19622	城东	星悦城4配电室4变压器	10	630	357
19623	城东	星悦城1配电室4变压器	10	800	544
19624	城东	星悦城3配电室1变压器	10	630	363
19625	城东	央玺2配电室2变压器	10	800	517
19626	城东	央玺1配电室3变压器	10	630	397
19627	城东	央玺1配电室2变压器	10	630	392
19628	城东	央玺1配电室4变压器	10	630	422
19629	城东	央玺2配电室1变压器	10	800	529
19630	城东	央玺1配电室1变压器	10	630	376
19631	城东	翠湾花园3配电室4变压器	10	800	471
19632	城东	翠湾花园1配电室3变压器	10	800	461
19633	城东	翠湾花园组合配电站2变压器	10	800	402
19634	城东	翠湾花园组合配电站1变压器	10	800	383
19635	城东	翠湾花园1配电室4变压器	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19636	城东	翠湾花园3配电室2变压器	10	800	428
19637	城东	翠湾花园3配电室1变压器	10	800	573
19638	城东	翠湾花园1配电室1变压器	10	800	541
19639	城东	翠湾花园3配电室3变压器	10	800	471
19640	城东	翠湾花园1配电室2变压器	10	800	443
19641	城东	山湖景园1配电室3变压器	10	800	552
19642	城东	山湖景园2配电室2变压器	10	800	482
19643	城东	山湖景园1配电室2变压器	10	800	538
19644	城东	山湖景园3配电室3变压器	10	800	534
19645	城东	山湖景园2配电室3变压器	10	800	515
19646	城东	山湖景园3配电室2变压器	10	800	535
19647	城东	孔雀城3配电室2变压器	10	1000	613
19648	城东	孔雀城4配电室3变压器	10	1000	669
19649	城东	孔雀城4配电室2变压器	10	1000	698
19650	城东	孔雀城4配电室1变压器	10	1000	666
19651	城东	孔雀城3配电室1变压器	10	1000	628
19652	城东	孔雀城3配电室4变压器	10	1000	652
19653	城东	孔雀城4配电室4变压器	10	1000	744
19654	城东	孔雀城3配电室3变压器	10	1000	483
19655	城东	时代艺境2配电室3变压器	10	800	459
19656	城东	时代艺境1配电室3变压器	10	800	363
19657	城东	时代艺境1配电室1变压器	10	800	345
19658	城东	时代艺境2配电室2变压器	10	800	337
19659	城东	博览中心8配电室1变压器	10	800	558
19660	城东	博览中心8配电室2变压器	10	800	542
19661	城东	山湖雅居2配电室2变压器	10	800	583
19662	城东	山湖雅居2配电室1变压器	10	800	580
19663	城东	山湖雅居1配电室3变压器	10	800	553
19664	城东	山湖雅居3配电室2变压器	10	630	459
19665	城东	山湖雅居1配电室2变压器	10	800	537
19666	城东	山湖雅居3配电室3变压器	10	630	425
19667	城东	山湖景园4配电室2变压器	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19668	城东	山湖景园4配电室3变压器	10	800	565
19669	城东	石磊小区1箱变变压器	10	630	175
19670	城东	生活广场1配电室2变压器	10	800	524
19671	城东	生活广场1配电室3变压器	10	800	489
19672	城东	生活广场1配电室4变压器	10	800	598
19673	城东	生活广场1配电室1变压器	10	800	505
19674	城东	响铜线2	10	400	0
19675	城东	国信君邑4配电室2变压器	10	800	600
19676	城东	国信君邑3配电室2变压器	10	800	520
19677	城东	国信君邑3配电室1变压器	10	800	590
19678	城东	国信君邑4配电室4变压器	10	800	599
19679	城东	国信君邑4配电室3变压器	10	800	526
19680	城东	国信君邑4配电室1变压器	10	800	602
19681	城东	和悦雅居2配电室4变压器	10	800	585
19682	城东	和悦雅居2配电室1变压器	10	800	602
19683	城东	和悦雅居3配电室1变压器	10	800	545
19684	城东	和悦雅居2配电室2变压器	10	800	573
19685	城东	和悦雅居4配电室2变压器	10	800	621
19686	城东	和悦雅居1配电室2变压器	10	800	564
19687	城东	和悦雅居3配电室2变压器	10	800	580
19688	城东	和悦雅居5配电室4变压器	10	800	566
19689	城东	和悦雅居4配电室4变压器	10	800	556
19690	城东	和悦雅居3配电室3变压器	10	800	541
19691	城东	和悦雅居5配电室1变压器	10	800	553
19692	城东	和悦雅居2配电室3变压器	10	800	550
19693	城东	和悦雅居1配电室3变压器	10	800	533
19694	城东	和悦雅居3配电室4变压器	10	800	518
19695	城东	和悦雅居4配电室3变压器	10	800	552
19696	城东	和悦雅居5配电室3变压器	10	800	579
19697	城东	和悦雅居1配电室1变压器	10	800	566
19698	城东	和悦雅居1配电室4变压器	10	800	550
19699	城东	和悦雅居4配电室1变压器	10	800	601

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19700	城东	和悦雅居5配电室2变压器	10	800	591
19701	城东	昆仑和苑4配电室3变压器	10	800	418
19702	城东	昆仑和苑1配电室3变压器	10	800	515
19703	城东	昆仑和苑4配电室2变压器	10	800	466
19704	城东	昆仑和苑1配电室1变压器	10	800	546
19705	城东	昆仑和苑2配电室1变压器	10	800	480
19706	城东	昆仑和苑2配电室3变压器	10	800	506
19707	城东	昆仑和苑1配电室4变压器	10	800	426
19708	城东	昆仑和苑3配电室2变压器	10	800	504
19709	城东	昆仑和苑3配电室1变压器	10	800	519
19710	城东	昆仑和苑4配电室1变压器	10	800	465
19711	城东	昆仑和苑2配电室4变压器	10	800	518
19712	城东	昆仑和苑4配电室4变压器	10	800	478
19713	睢宁	PMS_城区卞王孙庄东台	10	400	138
19714	睢宁	PMS_睢宁大厦1室1变	10	800	438
19715	睢宁	睢宁大厦1室2变	10	800	227
19716	睢宁	PMS_睢宁大厦2室1变	10	630	302
19717	睢宁	PMS_睢宁大厦2室2变	10	630	415
19718	睢宁	PMS_睢宁大厦2室3变	10	630	409
19719	睢宁	PMS_睢宁大厦2室4变	10	630	379
19720	睢宁	PMS_城区天景名城1配1#变	10	800	429
19721	睢宁	PMS_城区天景名城1配2#变	10	800	406
19722	睢宁	PMS_城区天景名城1配3#变	10	800	442
19723	睢宁	PMS_城区天景名城1配4#变	10	800	470
19724	睢宁	PMS_城区天景名城2配1#变	10	800	441
19725	睢宁	PMS_城区天景名城2配2#变	10	800	458
19726	睢宁	PMS_城区天景名城2配3#变	10	800	411
19727	睢宁	PMS_城区天景名城2配4#变	10	800	446
19728	睢宁	PMS_城区南城上品1#变	10	630	316
19729	睢宁	PMS_城区南城上品2#变	10	630	360
19730	睢宁	PMS_南城上品3#变	10	630	452
19731	睢宁	PMS_城区南城上品4#变	10	630	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19732	睢宁	PMS_弘基上城保安电源	10	630	479
19733	睢宁	PMS_城区工会门前西台	10	400	163
19734	睢宁	PMS_城区工会门前东台	10	400	221
19735	睢宁	PMS_城区紫金花园小区4#变XB	10	630	40
19736	睢宁	城区紫金花园小区7#变	10	500	189
19737	睢宁	城区紫金花园小区11#变	10	630	37
19738	睢宁	花园二期1#配电室1#变	10	630	391
19739	睢宁	花园二期1#配电室2#变	10	630	351
19740	睢宁	花园二期2#配电室1#变	10	630	383
19741	睢宁	花园二期2#配电室2#变	10	630	385
19742	睢宁	PMS_城区中国城A区1#变	10	500	157
19743	睢宁	PMS_城区中国城A区2#变	10	500	79
19744	睢宁	PMS_康馨花园新1#变压器	10	500	125
19745	睢宁	PMS_康馨花园新2#变	10	500	108
19746	睢宁	PMS_城区康馨花园新7#变	10	500	203
19747	睢宁	PMS_康馨花园新8#变	10	500	60
19748	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室1#变	10	630	89
19749	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室2#变	10	630	327
19750	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室3#变	10	630	356
19751	睢宁	PMS_城区九鼎一品小区2#配电室2#变	10	630	124
19752	睢宁	PMS_城区九鼎一品小区2#配电室4#变	10	630	322
19753	睢宁	PMS_城区九鼎一品3#配电室1#变	10	630	154
19754	睢宁	PMS_城区九鼎一品3#配电室4#变	10	630	251
19755	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室1#变高压间隔配电变压器	10	630	345
19756	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室2#变	10	630	366
19757	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室3#变高压间隔配电变压器	10	630	368
19758	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室4#变	10	630	352
19759	睢宁	PMS_城区康馨花园新3#变	10	500	212
19760	睢宁	PMS_康馨花园新4#变	10	500	125
19761	睢宁	PMS_康馨花园新5#变	10	500	57
19762	睢宁	PMS_康馨花园6#变	10	500	147
19763	睢宁	PMS_城区供销商城门前东台	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19764	睢宁	PMS_城区教师公寓东侧台	10	400	199
19765	睢宁	PMS_城区动检站西侧台	10	400	132
19766	睢宁	PMS_城区汤刘四组西北台	10	400	16
19767	睢宁	PMS_城区汤刘四组北台	10	400	16
19768	睢宁	PMS_城区汤刘二组北台	10	400	125
19769	睢宁	PMS_城区邮政局南侧台片	10	400	59
19770	睢宁	PMS_城区西关居委东侧台	10	400	0
19771	睢宁	PMS_城区粮市台变	10	400	143
19772	睢宁	PMS_城区长寿里小区东侧台	10	400	125
19773	睢宁	PMS_城区星星房产小区1#变	10	400	212
19774	睢宁	PMS_城区星星房产小区2号变	10	400	184
19775	睢宁	PMS_城区高塘村万庄台	10	400	163
19776	睢宁	PMS_城区威尼斯北门西台	10	400	0
19777	睢宁	PMS_城区樱花园社区2#变	10	500	278
19778	睢宁	PMS_桂花园小区1#变	10	500	189
19779	睢宁	PMS_桂花园小区2#变	10	500	249
19780	睢宁	PMS_城区樱花园社区1#变	10	500	269
19781	睢宁	PMS_城区华宁小区3#变	10	400	307
19782	睢宁	PMS_城区华宁小区1#变	10	630	330
19783	睢宁	城区华宁小区2#变	10	500	297
19784	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室4#变	10	630	420
19785	睢宁	PMS_城区中国城6#变	10	630	0
19786	睢宁	PMS_城区中国城D区1#变	10	500	0
19787	睢宁	PMS_城区中国城D区2#变	10	500	45
19788	睢宁	PMS_城区絮棉厂西台	10	400	36
19789	睢宁	PMS_城区高塘村部南台	10	400	138
19790	睢宁	PMS_城区计生局东侧台	10	400	0
19791	睢宁	PMS_城区高塘方西台	10	400	301
19792	睢宁	御园小区3变	10	630	372
19793	睢宁	PMS_中国城E区1#变	10	500	0
19794	睢宁	PMS_中国城E区2#变	10	500	166
19795	睢宁	时代花园院内1#变	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19796	睢宁	PMS_时代花园院内2#变	10	500	0
19797	睢宁	PMS_时代花园B号楼公变	10	500	172
19798	睢宁	PMS_时代花园A号楼公变	10	500	196
19799	睢宁	城区供销学校宿舍2#变	10	630	284
19800	睢宁	城区供销学校宿舍1#变	10	630	231
19801	睢宁	PMS_幸福小区四期1#变配电变压器	10	630	284
19802	睢宁	PMS_幸福小区4期2#变配电变压器	10	630	303
19803	睢宁	城区云河公寓1#配电室1#变	10	800	458
19804	睢宁	城区云河公寓1#配电室2#变	10	800	330
19805	睢宁	城区云河公寓1#配电室3#变	10	800	352
19806	睢宁	城区云河公寓1#配电室4#变	10	800	431
19807	睢宁	城区云河公寓2#配电室1#变	10	630	308
19808	睢宁	城区云河公寓2#配电室2#变	10	630	282
19809	睢宁	城区云河公寓3#配电室7#变	10	630	385
19810	睢宁	城区云河公寓3#配电室8#变	10	630	257
19811	睢宁	城区云河公寓3#配电室9#变	10	630	281
19812	睢宁	城区云河公寓3#配电室10#变	10	630	321
19813	睢宁	PMS_城区温馨家园小区1#变	10	500	136
19814	睢宁	PMS_城区温馨家园小区2#变	10	500	204
19815	睢宁	PMS_城区温馨嘉苑小区1#变	10	500	296
19816	睢宁	PMS_城区温馨嘉苑小区2#变	10	500	181
19817	睢宁	城区中央华府4#变	10	500	211
19818	睢宁	PMS_城区中央华府5#变	10	500	179
19819	睢宁	PMS_城区中央华府6#变	10	500	191
19820	睢宁	城区中央华府小区7#变	10	500	391
19821	睢宁	PMS_城区恒隆广场南侧	10	500	142
19822	睢宁	PMS_城区锦绣家园南侧	10	500	239
19823	睢宁	PMS_城区百合园1#变	10	500	168
19824	睢宁	PMS_百合园2#变	10	500	242
19825	睢宁	PMS_城区红叶小区三期新增高压	10	500	202
19826	睢宁	PMS_东升花园1#变	10	500	77
19827	睢宁	PMS_城区东升花园2#变	10	500	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19828	睢宁	PMS_城区王营安置1#室1#变高压间隔配电变压器	10	800	416
19829	睢宁	PMS_城区王营安置1#室2#变高压间隔配电变压器	10	800	456
19830	睢宁	PMS_城区王营安置2#室1#变高压间隔配电变压器	10	630	382
19831	睢宁	PMS_城区王营安置2#室2#变高压间隔配电变压器	10	630	352
19832	睢宁	PMS_城区林庄台	10	400	150
19833	睢宁	PMS_城区面粉厂宿舍新增台	10	400	51
19834	睢宁	九鼎商贸城1变	10	800	565
19835	睢宁	城区九鼎商贸城2#变	10	800	344
19836	睢宁	城区九鼎商贸城3#变高压间隔配电变压器	10	800	596
19837	睢宁	城区九鼎商贸城4#变高压间隔配电变压器	10	800	551
19838	睢宁	城区威尼斯商城4#变	10	500	16
19839	睢宁	PMS_城区皇家马德里1配1#变	10	800	372
19840	睢宁	PMS_城区皇家马德里2配1#变	10	800	298
19841	睢宁	PMS_城区皇家马德里2配2#变	10	800	432
19842	睢宁	PMS_城区奉华粮棉小区	10	400	84
19843	睢宁	PMS_王营北台抽水变	10	200	138
19844	睢宁	PMS_城区康盛花园小区1#变高压间隔配电变压器	10	630	313
19845	睢宁	PMS_城区康盛花园2#变高压间隔配电变压器	10	630	347
19846	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1配3#变	10	800	509
19847	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1配1#变	10	800	362
19848	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1配4#变	10	800	511
19849	睢宁	城区浙江商贸城1#变	10	630	89
19850	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1#配电室2#变	10	800	465
19851	睢宁	城区浙江商贸城2#变	10	630	0
19852	睢宁	城区浙江商贸城3#变	10	630	65
19853	睢宁	城区王营打水变（毛岗中桥打水台）	10	200	104
19854	睢宁	PMS_城区金桥西台公变	10	200	111
19855	睢宁	PMS_城区金桥北台公变	10	200	133
19856	睢宁	PMS_城区高塘陈湖西台公变	10	400	276
19857	睢宁	PMS_学府茗苑小区2#配电室1#变	10	630	361
19858	睢宁	PMS_学府茗苑小区2#配电室2#变	10	630	296
19859	睢宁	PMS_城区九鼎商城配电室1#变	10	630	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19860	睢宁	PMS_城区九鼎商城配电室2#变	10	630	372
19861	睢宁	PMS_城区九鼎商城3变	10	630	248
19862	睢宁	PMS_城区九鼎商城4变	10	630	257
19863	睢宁	PMS_城区天虹大道农贸市场新增	10	400	98
19864	睢宁	PMS_城区紫金花城保安电源	10	400	320
19865	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室1#变	10	800	440
19866	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室2#变	10	800	370
19867	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室3#变	10	800	376
19868	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室4#变	10	800	418
19869	睢宁	PMS_城区西华园3#配电室9#变	10	800	294
19870	睢宁	PMS_城区西华园3#配电室11#变	10	800	404
19871	睢宁	PMS_城区西华园3#配电室12#变	10	800	437
19872	睢宁	PMS_城区西华园4#配电室13#变	10	800	353
19873	睢宁	PMS_城区西华园4#配电室15#变	10	800	340
19874	睢宁	PMS_城区西华园4#配电室14#变	10	800	336
19875	睢宁	PMS_城区西华园2#配电室5#变	10	800	330
19876	睢宁	PMS_城区西华园2#配电室6#变	10	800	404
19877	睢宁	PMS_城区西华园2#配电室7#变	10	800	426
19878	睢宁	城区西华园2#配电室8#变	10	800	581
19879	睢宁	PMS_城区小仝东台	10	400	68
19880	睢宁	PMS_城区浙江商贸城4#变	10	315	52
19881	睢宁	PMS_城区依水园小区1#配电室1#变	10	800	477
19882	睢宁	PMS_城区依水园小区2#配电室1#变	10	630	166
19883	睢宁	PMS_城区依水园小区1#配电室2#变	10	800	467
19884	睢宁	PMS_城区依水园小区2#配电室2#变	10	630	395
19885	睢宁	城区金地湾小区1#变	10	800	442
19886	睢宁	PMS_城区金地湾小区2#变高压间隔配电变压器	10	800	463
19887	睢宁	PMS_城区金地湾小区3#变	10	800	528
19888	睢宁	城区金地湾小区4#变高压间隔配电变压器	10	800	547
19889	睢宁	万象天地1#配电室1#变	10	630	209
19890	睢宁	万象天地2#配电室1#变	10	630	284
19891	睢宁	万象天地2#配电室2#变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19892	睢宁	万象天地2#配电室3#变	10	630	346
19893	睢宁	万象天地2#配电室4#变	10	630	331
19894	睢宁	PMS_城区向阳小区南侧公变	10	400	0
19895	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配3变	10	800	533
19896	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配电1	10	800	461
19897	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配电4	10	800	439
19898	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配2变	10	800	208
19899	睢宁	PMS_城区东方医院门前公变	10	400	27
19900	睢宁	PMS_城区汤刘南东台	10	400	143
19901	睢宁	城区状元府小区1配1#变	10	800	513
19902	睢宁	城区状元府小区1配2#变	10	800	443
19903	睢宁	城区状元府小区1配3#变	10	800	353
19904	睢宁	城区状元府小区1配4#变	10	800	386
19905	睢宁	PMS_银河星城星天地四期2#变	10	630	214
19906	睢宁	PMS_银河星城小区四期7#变配电变压器	10	630	335
19907	睢宁	PMS_城区银河星城四期4#变	10	630	265
19908	睢宁	PMS_城区银河星城四期3#变	10	630	280
19909	睢宁	南苑小区1#变南台	10	630	107
19910	睢宁	PMS_南苑小区1#变北台	10	500	255
19911	睢宁	广夏家园1#配电室3#变	10	800	528
19912	睢宁	广夏家园1#配电室4#变	10	800	519
19913	睢宁	广夏家园1#配电室2#变	10	800	486
19914	睢宁	广夏家园1#配电室1#变	10	800	310
19915	睢宁	城区状元府小区二期2配3#变	10	800	291
19916	睢宁	城区状元府小区二期1配3#变	10	800	370
19917	睢宁	城区状元府小区二期1配4#变	10	800	379
19918	睢宁	城区状元府小区二期1配2#变	10	800	432
19919	睢宁	城区状元府小区二期1配1#变	10	800	428
19920	睢宁	玫瑰园小区7配2变	10	800	454
19921	睢宁	玫瑰园小区5配3变	10	800	356
19922	睢宁	玫瑰园小区5配1变	10	800	485
19923	睢宁	樱花园小区2配2变	10	800	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19924	睢宁	玫瑰园小区8配2变	10	800	306
19925	睢宁	玫瑰园小区8配1变	10	800	337
19926	睢宁	玫瑰园小区4配2变	10	800	412
19927	睢宁	玫瑰园小区4配4变	10	800	488
19928	睢宁	玫瑰园小区4配3变	10	800	375
19929	睢宁	玫瑰园小区4配1变	10	800	405
19930	睢宁	樱花园小区2配4变	10	800	509
19931	睢宁	玫瑰园小区7配1变	10	800	316
19932	睢宁	玫瑰园小区3配3变	10	800	374
19933	睢宁	玫瑰园小区3配1变	10	800	414
19934	睢宁	樱花园小区2配3变	10	800	429
19935	睢宁	樱花园小区2配1变	10	800	411
19936	睢宁	玫瑰园小区6配2变	10	800	472
19937	睢宁	玫瑰园小区6配4变	10	800	373
19938	睢宁	玫瑰园小区6配3变	10	800	412
19939	睢宁	玫瑰园小区6配1变	10	800	405
19940	睢宁	玫瑰园小区5配2变	10	800	502
19941	睢宁	玫瑰园小区5配4变	10	800	416
19942	睢宁	樱花园小区1配2变	10	800	418
19943	睢宁	樱花园小区1配4变	10	800	430
19944	睢宁	樱花园小区1配3变	10	800	442
19945	睢宁	樱花园小区1配1变	10	800	387
19946	睢宁	玫瑰园小区3配2变	10	800	344
19947	睢宁	玫瑰园小区3配4变	10	800	442
19948	睢宁	PMS_爱贝迪童话村东侧台变压器	10	400	245
19949	睢宁	PMS_城区水岸华府门前台变	10	500	81
19950	睢宁	PMS_中山北路红叶公寓南台	10	500	0
19951	睢宁	PMS_中山北路红叶公寓北台	10	500	124
19952	睢宁	PMS_城区人民医院东侧南台变	10	500	79
19953	睢宁	PMS_城区人民医院东侧北台变	10	500	164
19954	睢宁	PMS_城区中山大厦门前台变	10	500	95
19955	睢宁	城区花园二期6号变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19956	睢宁	PMS_城区花园小区二期7号变	10	400	232
19957	睢宁	城区花园二期5号变	10	400	155
19958	睢宁	PMS_城区中山粮市东侧台	10	400	0
19959	睢宁	PMS_城区质检站门前台	10	400	0
19960	睢宁	城区九鼎商贸二期门前台	10	200	106
19961	睢宁	学府茗苑小区1#配电室2#变	10	800	407
19962	睢宁	PMS_学府名苑二期1变	10	800	363
19963	睢宁	PMS_学府名苑小区二期3#变	10	800	514
19964	睢宁	学府茗苑小区1#配电室4#变	10	800	372
19965	睢宁	城区金城社区幸福小区台（停）	10	400	0
19966	睢宁	PMS_城区祁庄中台	10	400	243
19967	睢宁	PMS_城区高塘陈湖东台	10	400	182
19968	睢宁	PMS_城区机关幼儿园门前台（停）	10	400	0
19969	城东	昆仑和苑1配电室2变压器	10	800	528
19970	城东	昆仑和苑2配电室2变压器	10	800	491
19971	城东	惠大线4	10	400	219
19972	城东	民怡园1柱变	10	400	147
19973	城东	和玺2配电室3变压器	10	630	339
19974	城东	和玺1配电室3变压器	10	630	342
19975	城东	和玺2配电室2变压器	10	630	384
19976	城东	和玺1配电室2变压器	10	630	320
19977	城东	和玺3配电室2变压器	10	800	319
19978	城东	和玺3配电室3变压器	10	800	537
19979	城东	民富园23箱变变压器	10	630	385
19980	城东	五山名邸3配电室2变压器	10	800	587
19981	城东	五山名邸3配电室1变压器	10	800	612
19982	城东	国信上城一区1配电室1变压器	10	800	510
19983	城东	国信上城一区1配电室2变压器	10	800	545
19984	城东	国信上城一区4配电室3变压器	10	800	616
19985	城东	国信上城一区2配电室4变压器	10	800	636
19986	城东	国信上城一区2配电室2变压器	10	800	640
19987	城东	国信上城一区2配电室3变压器	10	800	600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19988	城东	国信上城一区1配电室3变压器	10	800	618
19989	城东	国信上城一区4配电室1变压器	10	800	623
19990	城东	国信上城一区2配电室1变压器	10	800	638
19991	城东	国信上城一区4配电室4变压器	10	800	626
19992	城东	国信上城一区1配电室4变压器	10	800	586
19993	城东	国信上城一区4配电室2变压器	10	800	598
19994	城东	茶月线38一9	10	200	125
19995	城东	文颂华府4配电室2变压器	10	800	497
19996	城东	文颂华府4配电室4变压器	10	800	566
19997	城东	文颂华府2配电室2变压器	10	800	565
19998	城东	文颂华府4配电室1变压器	10	800	353
19999	城东	文颂华府2配电室4变压器	10	800	568
20000	城东	文颂华府2配电室3变压器	10	800	608
20001	城东	文颂华府4配电室3变压器	10	800	540
20002	城东	文颂华府2配电室1变压器	10	800	590
20003	城东	石军线40一1	10	400	267
20004	城东	九七医院箱变变压器	10	630	0
20005	城东	富春山居组合配电站4变压器	10	800	514
20006	城东	富春山居4配电室2变压器	10	800	529
20007	城东	富春山居1配电室1变压器	10	800	463
20008	城东	富春山居1配电室3变压器	10	800	334
20009	城东	富春山居组合配电站2变压器	10	800	488
20010	城东	富春山居2配电室1变压器	10	800	548
20011	城东	富春山居4配电室3变压器	10	800	432
20012	城东	富春山居4配电室1变压器	10	800	494
20013	城东	富春山居组合配电站1变压器	10	800	520
20014	城东	富春山居组合配电站3变压器	10	800	518
20015	城东	富春山居2配电室2变压器	10	800	482
20016	城东	富春山居1配电室2变压器	10	800	432
20017	城东	黄山垅办事处箱变变压器	10	630	251
20018	城东	石军线63一2	10	400	134
20019	城东	晴翠四季3配电室3变压器	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20020	城东	晴翠四季1配电室3变压器	10	800	570
20021	城东	晴翠四季2配电室3变压器	10	800	513
20022	城东	晴翠四季2配电室2变压器	10	800	522
20023	城东	晴翠四季1配电室4变压器	10	800	562
20024	城东	晴翠四季3配电室2变压器	10	630	319
20025	城东	晴翠四季1配电室1变压器	10	800	493
20026	城东	晴翠四季1配电室2变压器	10	800	515
20027	城东	博览中心9配电室2变压器	10	800	558
20028	城东	博览中心10配电室2变压器	10	800	588
20029	城东	博览中心10配电室3变压器	10	800	564
20030	城东	博览中心9配电室3变压器	10	800	521
20031	城东	水沐玖悦府3配电室1变压器	10	800	599
20032	城东	水沐玖悦府3配电室3变压器	10	800	607
20033	城东	水沐玖悦府3配电室2变压器	10	800	540
20034	城东	水沐玖悦府3配电室4变压器	10	800	601
20035	城东	二师段2箱变变压器	10	630	308
20036	城东	二师段1箱变变压器	10	630	500
20037	城东	昆仑锦绣花苑3配电室2变压器	10	800	496
20038	城东	昆仑锦绣花苑1配电室3变压器	10	800	451
20039	城东	昆仑锦绣花苑3配电室1变压器	10	800	496
20040	城东	昆仑锦绣花苑3配电室4变压器	10	800	332
20041	城东	昆仑锦绣花苑1配电室1变压器	10	800	431
20042	城东	昆仑锦绣花苑1配电室2变压器	10	800	374
20043	城东	昆仑锦绣花苑3配电室3变压器	10	800	516
20044	城东	昆仑锦绣花苑1配电室4变压器	10	800	527
20045	城东	石磊小区2箱变变压器	10	630	226
20046	城东	畅和园3配电室4变压器	10	800	624
20047	城东	畅和园1配电室3变压器	10	630	480
20048	城东	畅和园2配电室3变压器	10	800	607
20049	城东	畅和园1配电室1变压器	10	630	493
20050	城东	畅和园3配电室3变压器	10	800	616
20051	城东	畅和园2配电室4变压器	10	800	608

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20052	城东	畅和园1配电室2变压器	10	630	358
20053	城东	畅和园3配电室1变压器	10	800	606
20054	城东	畅和园2配电室1变压器	10	800	616
20055	城东	畅和园3配电室2变压器	10	800	618
20056	城东	畅和园2配电室2变压器	10	800	580
20057	城东	畅和园1配电室4变压器	10	630	494
20058	城东	中茵广场二期1配电室1变压器	10	1250	1000
20059	城东	中茵广场二期1配电室4变压器	10	1250	999
20060	城东	中茵广场二期1配电室3变压器	10	1250	1000
20061	城东	中茵广场二期1配电室2变压器	10	1250	999
20062	城东	德基中山壹号2配电室2变压器	10	800	568
20063	城东	德基中山壹号1配电室4变压器	10	800	573
20064	城东	德基中山壹号1配电室1变压器	10	800	499
20065	城东	德基中山壹号1配电室3变压器	10	800	611
20066	城东	德基中山壹号2配电室1变压器	10	800	611
20067	城东	德基中山壹号1配电室2变压器	10	800	567
20068	城东	四道街箱变变压器	10	630	446
20069	城东	时代艺境4配电室2变压器	10	800	516
20070	城东	时代艺境4配电室3变压器	10	800	417
20071	城东	时代艺境5配电室2变压器	10	800	467
20072	城东	时代艺境7配电室2变压器	10	800	471
20073	城东	时代艺境6配电室1变压器	10	800	406
20074	城东	时代艺境7配电室3变压器	10	800	393
20075	城东	时代艺境5配电室3变压器	10	800	409
20076	城东	佳美物业箱变变压器	10	630	467
20077	城东	石七线23-2	10	400	307
20078	城东	统食一商聚段1	10	400	264
20079	城东	云龙山2箱变变压器	10	630	392
20080	城东	金茂悦5配电室2变压器	10	800	422
20081	城东	金茂悦组合配电站1变压器	10	800	481
20082	城东	金茂悦组合配电站4变压器	10	800	501
20083	城东	金茂悦5配电室3变压器	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20084	城东	金茂悦5配电室4变压器	10	800	416
20085	城东	金茂悦组合配电站2变压器	10	800	464
20086	城东	金茂悦组合配电站3变压器	10	800	489
20087	城东	金茂悦5配电室1变压器	10	800	446
20088	城东	彭城印象箱变变压器	10	630	330
20089	城东	时代艺境3配电室2变压器	10	800	342
20090	城东	时代艺境3配电室3变压器	10	800	424
20091	城东	五山名邸1配电室2变压器	10	630	363
20092	城东	五山名邸2配电室3变压器	10	800	509
20093	城东	五山名邸1配电室3变压器	10	630	427
20094	城东	五山名邸2配电室2变压器	10	800	423
20095	城东	民富园24箱变变压器	10	630	503
20096	城东	翠湾花园2配电室2变压器	10	800	564
20097	城东	翠湾花园2配电室3变压器	10	800	604
20098	城东	翠湾花园2配电室4变压器	10	800	532
20099	城东	翠湾花园2配电室1变压器	10	800	585
20100	城东	博览中心2配电室2变压器	10	800	431
20101	城东	博览中心2配电室1变压器	10	800	499
20102	城东	博览中心1配电室4变压器	10	800	495
20103	城东	博览中心3配电室2变压器	10	800	339
20104	城东	博览中心5配电室2变压器	10	630	284
20105	城东	博览中心5配电室3变压器	10	630	242
20106	城东	博览中心3配电室3变压器	10	800	389
20107	城东	博览中心1配电室2变压器	10	800	305
20108	城东	博览中心1配电室3变压器	10	800	462
20109	城东	博览中心12配电室4变压器	10	800	476
20110	城东	博览中心11配电室2变压器	10	800	537
20111	城东	博览中心13配电室1变压器	10	800	516
20112	城东	博览中心12配电室3变压器	10	800	465
20113	城东	博览中心11配电室1变压器	10	800	520
20114	城东	博览中心13配电室4变压器	10	800	468
20115	城东	博览中心11配电室3变压器	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20116	城东	博览中心12配电室1变压器	10	800	501
20117	城东	博览中心12配电室2变压器	10	800	548
20118	城东	博览中心13配电室3变压器	10	800	520
20119	城东	博览中心13配电室2变压器	10	800	493
20120	城东	博览中心11配电室4变压器	10	800	522
20121	城东	金融服务中心十区配电室1变压器	10	1250	999
20122	城东	金融服务中心十区配电室2变压器	10	1250	998
20123	城东	金融服务中心十区配电室4变压器	10	1250	990
20124	城东	金融服务中心十区配电室3变压器	10	1250	999
20125	城东	贺铜线32一6西3=1	10	400	83
20126	城东	荣域世家1配电室2变压器	10	800	446
20127	城东	荣域世家1配电室3变压器	10	800	459
20128	城东	荣域世家1配电室1变压器	10	800	422
20129	城东	荣域世家1配电室4变压器	10	800	476
20130	城东	坝黄线1一1东2	10	400	18
20131	城东	恒运汽车美变变压器	10	400	155
20132	城东	站东广场箱变变压器	10	630	377
20133	城东	月桥花院5配电室1变压器	10	800	394
20134	城东	月桥花院5配电室2变压器	10	800	375
20135	城东	统大线75	10	400	320
20136	城东	佳泰雅园1配电室2变压器	10	800	392
20137	城东	佳泰雅园3配电室2变压器	10	800	386
20138	城东	佳泰雅园2配电室1变压器	10	800	503
20139	城东	佳泰雅园2配电室4变压器	10	800	446
20140	城东	佳泰雅园1配电室1变压器	10	800	352
20141	城东	佳泰雅园2配电室2变压器	10	800	513
20142	城东	佳泰雅园1配电室4变压器	10	800	146
20143	城东	佳泰雅园3配电室4变压器	10	800	384
20144	城东	佳泰雅园3配电室1变压器	10	800	497
20145	城东	金茂悦2配电室2变压器	10	800	251
20146	城东	金茂悦1配电室1变压器	10	800	331
20147	城东	金茂悦1配电室3变压器	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20148	城东	金茂悦4配电室4变压器	10	800	446
20149	城东	金茂悦1配电室4变压器	10	800	446
20150	城东	金茂悦3配电室3变压器	10	800	312
20151	城东	金茂悦3配电室1变压器	10	800	423
20152	城东	金茂悦2配电室4变压器	10	800	402
20153	城东	金茂悦4配电室3变压器	10	800	352
20154	城东	金茂悦1配电室2变压器	10	800	443
20155	城东	金茂悦2配电室1变压器	10	800	373
20156	城东	金茂悦4配电室2变压器	10	800	424
20157	城东	金茂悦4配电室1变压器	10	800	398
20158	城东	金茂悦3配电室4变压器	10	800	419
20159	城东	金茂悦3配电室2变压器	10	800	405
20160	城东	金茂悦2配电室3变压器	10	800	446
20161	城东	骆驼村箱变变压器	10	630	471
20162	城东	翡翠之光4配电室3变压器	10	800	365
20163	城东	翡翠之光4配电室4变压器	10	800	330
20164	城东	翡翠之光4配电室2变压器	10	800	344
20165	城东	翡翠之光4配电室1变压器	10	800	524
20166	城东	翡翠之光6配电室3变压器	10	800	415
20167	城东	翡翠之光6配电室1变压器	10	800	440
20168	城东	翡翠之光6配电室2变压器	10	800	404
20169	城东	翡翠之光5配电室1变压器	10	630	306
20170	城东	翡翠之光6配电室4变压器	10	800	403
20171	城东	翡翠之光5配电室4变压器	10	630	269
20172	城东	翡翠之光5配电室3变压器	10	630	276
20173	城东	翡翠之光5配电室2变压器	10	630	252
20174	城东	融悦府2配电室1变压器	10	630	372
20175	城东	融悦府组合配电站1变压器	10	800	529
20176	城东	融悦府组合配电站2变压器	10	800	498
20177	城东	融悦府2配电室3变压器	10	630	234
20178	城东	融悦府2配电室2变压器	10	630	342
20179	城东	融悦府2配电室4变压器	10	630	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20180	城东	骆驼山工业园箱变变压器	10	630	461
20181	城东	黄山公寓箱变变压器	10	630	286
20182	城东	津浦东路西箱变变压器	10	630	197
20183	城东	雍容华府1配电室1变压器	10	800	444
20184	城东	雍容华府3配电室2变压器	10	800	386
20185	城东	雍容华府3配电室1变压器	10	800	432
20186	城东	雍容华府3配电室3变压器	10	800	481
20187	城东	雍容华府2配电室3变压器	10	630	378
20188	城东	雍容华府2配电室4变压器	10	630	354
20189	城东	雍容华府1配电室4变压器	10	800	390
20190	城东	雍容华府3配电室4变压器	10	800	527
20191	城东	雍容华府1配电室3变压器	10	800	467
20192	城东	雍容华府2配电室1变压器	10	630	271
20193	城东	雍容华府1配电室2变压器	10	800	429
20194	城东	雍容华府2配电室2变压器	10	630	327
20195	城东	世茂新城西区4配电室1变压器	10	800	428
20196	城东	世茂新城西区4配电室2变压器	10	800	416
20197	城东	珑郡上院1配电室4变压器	10	630	418
20198	城东	世茂新城西区4配电室4变压器	10	800	364
20199	城东	珑郡上院1配电室2变压器	10	630	387
20200	城东	世茂新城西区4配电室3变压器	10	800	412
20201	城东	珑郡上院1配电室3变压器	10	630	247
20202	城东	珑郡上院1配电室1变压器	10	630	347
20203	城东	和平桥箱变变压器	10	630	334
20204	城东	子房美景北箱变变压器	10	630	437
20205	城东	橡树公馆配电室1变压器	10	1250	661
20206	城东	橡树公馆配电室2变压器	10	1250	685
20207	城东	丰储街桥箱变变压器	10	630	6
20208	城东	丰储街菜市箱变变压器	10	630	0
20209	城东	PMS_龙域花园北区1配电室1变压器	10	800	366
20210	城东	PMS_龙域花园北区1配电室3变压器	10	800	455
20211	城东	PMS_龙域花园北区1配电室4变压器	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20212	城东	PMS_坝环线14-3西1北1	10	400	296
20213	城东	PMS_龙域花园北区2配电室1变压器	10	800	462
20214	城东	PMS_龙域花园北区2配电室3变压器	10	800	408
20215	城东	PMS_龙域花园北区2配电室2变压器	10	800	486
20216	城东	PMS_龙域花园北区2配电室4变压器	10	800	479
20217	城东	PMS_龙域花园北区3配电室1变压器	10	800	357
20218	城东	PMS_龙域花园北区3配电室3变压器	10	800	448
20219	城东	PMS_龙域花园北区3配电室2变压器	10	800	497
20220	城东	PMS_龙域花园北区3配电室4变压器	10	800	456
20221	城东	PMS_龙域花园北区4配电室1变压器	10	800	453
20222	城东	PMS_龙域花园北区4配电室3变压器	10	800	462
20223	城东	PMS_龙域花园北区4配电室2变压器	10	800	496
20224	城东	PMS_龙域花园北区4配电室4变压器	10	800	478
20225	城东	PMS_龙域花园北区5配电室1变压器	10	630	356
20226	城东	PMS_龙域花园北区5配电室3变压器	10	630	366
20227	城东	PMS_龙域花园北区5配电室4变压器	10	630	396
20228	城东	PMS_龙域花园北区5配电室2变压器	10	630	383
20229	城东	PMS_龙域花园北区6配电室1变压器	10	630	346
20230	城东	PMS_龙域花园北区6配电室3变压器	10	630	301
20231	城东	PMS_龙域花园北区6配电室2变压器	10	630	412
20232	城东	PMS_龙域花园北区6配电室4变压器	10	630	303
20233	城东	PMS_复骆线10	10	400	201
20234	城东	PMS_复坝线5一1	10	400	70
20235	城东	绿丰线31	10	200	0
20236	城东	坝骆线36一4=1东3	10	315	31
20237	城东	响山线35一1	10	400	113
20238	城东	PMS_金山福地一期1配电室1变压器	10	630	270
20239	城东	PMS_金山福地一期1配电室2变压器	10	630	250
20240	城东	PMS_金山福地一期3配电室1变压器	10	500	112
20241	城东	PMS_金山福地一期3配电室2变压器	10	500	186
20242	城东	PMS_金山福地一期5配电室1变压器	10	630	265
20243	城东	PMS_金山福地一期5配电室2变压器	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20244	城东	PMS_金山福地一期7配电室1变压器	10	500	142
20245	城东	PMS_金山福地一期7配电室2变压器	10	500	226
20246	城东	PMS_中茵龙湖国际5配电室1变压器	10	630	286
20247	城东	PMS_中茵龙湖国际5配电室2变压器	10	630	305
20248	城东	PMS_中茵龙湖国际6配电室1变压器	10	500	187
20249	城东	PMS_中茵龙湖国际6配电室2变压器	10	500	220
20250	城东	PMS_中茵龙湖国际6配电室3变压器	10	500	162
20251	城东	PMS_国际华城4配电室1变压器	10	1000	487
20252	城东	PMS_国际华城4配电室2变压器	10	1000	556
20253	城东	PMS_国际华城2#配电室1#变	10	1000	539
20254	城东	PMS_国际华城2#配电室2#变	10	1000	437
20255	城东	PMS_国际华城4箱变变压器	10	630	391
20256	城东	PMS_国际华城2箱变变压器	10	500	279
20257	城东	汉源国际华城3配电室2变压器	10	630	254
20258	城东	PMS_汉源国际华城3配电室1变压器	10	800	336
20259	城东	PMS_汉源国际华城1配电室1变压器	10	800	432
20260	城东	PMS_汉源国际华城1配电室2变压器	10	800	344
20261	城东	PMS_汉源国际华城5配电室1变压器	10	1000	589
20262	城东	PMS_汉源国际华城5配电室2变压器	10	1000	535
20263	城东	PMS_升郭线9一1西1	10	400	103
20264	城东	PMS_升郭线6南1	10	400	281
20265	城东	PMS_奎农线人新段2南1东1	10	400	89
20266	城东	贺铜线32一10	10	400	300
20267	城东	PMS_石铜线55	10	250	45
20268	城东	PMS_金山福地一期2配电室1变压器	10	630	98
20269	城东	PMS_国际华城1箱变变压器	10	630	312
20270	城东	PMS_国际华城3箱变变压器	10	500	283
20271	城东	PMS_可恋庄组合配电站1变压器	10	630	352
20272	城东	PMS_金山福地小区4#配电室1#配变	10	500	109
20273	城东	PMS_可恋庄组合配电站2变压器	10	630	361
20274	城东	PMS_金山福地小区4#配电室2#配变	10	500	241
20275	城东	PMS_可恋庄2配电室1变压器	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20276	城东	PMS_可恋庄2配电室2变压器	10	400	196
20277	城东	坝河线16一74	10	400	287
20278	城东	坝铜线39	10	400	0
20279	城东	响福新建段6	10	400	195
20280	城东	PMS_金山福地一期6配电室1变压器	10	500	211
20281	城东	PMS_金山福地一期6配电室2变压器	10	500	158
20282	城东	PMS_金山福地一期8配电室1变压器	10	500	131
20283	城东	PMS_金山福地一期8配电室2变压器	10	500	213
20284	城东	PMS_尚仕名邸2配电室1变压器	10	800	362
20285	城东	PMS_尚仕名邸1配电室2变压器	10	800	405
20286	城东	PMS_尚仕名邸1配电室4变压器	10	800	451
20287	城东	尚仕名邸4配电室1变压器	10	800	264
20288	城东	尚仕名邸4配电室3变压器	10	800	483
20289	城东	PMS_尚仕名邸1配电室1变压器	10	800	341
20290	城东	PMS_尚仕名邸1配电室3变压器	10	800	482
20291	城东	尚仕名邸4配电室2变压器	10	800	403
20292	城东	尚仕名邸4配电室4变压器	10	800	443
20293	城东	PMS_尚仕名邸3配电室1变压器	10	800	379
20294	城东	PMS_尚仕名邸3配电室2变压器	10	800	349
20295	城东	坝河线9一9北3分1	10	630	124
20296	城东	PMS_黄山垅Ⅲ期6箱变变压器	10	630	222
20297	城东	PMS_坝环线12	10	400	121
20298	城东	PMS_贺桥线14-2	10	200	141
20299	城东	PMS_贺桥线10-8	10	400	253
20300	城东	PMS_坝铜线14	10	400	127
20301	城东	绿丰线61一5	10	400	300
20302	城东	坝河线16一19=16	10	400	317
20303	城东	PMS_山水康桥1配电室1变压器	10	800	263
20304	城东	PMS_山水康桥1配电室2变压器	10	800	390
20305	城东	PMS_山水康桥2配电室1变压器	10	1000	430
20306	城东	PMS_山水康桥2配电室2变压器	10	1000	507
20307	城东	春光1箱变变压器	10	500	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20308	城东	PMS_春光2箱变变压器	10	500	129
20309	城东	PMS_春光小区3箱变变压器	10	500	140
20310	城东	PMS_春光4箱变变压器	10	500	146
20311	城东	PMS_山居笔记配电室1变压器	10	800	368
20312	城东	PMS_山居笔记配电室2变压器	10	800	387
20313	城东	PMS_安达小区配电室1变压器	10	400	149
20314	市郊	PMS_刘荆一线16一3	10	400	262
20315	市郊	蟠桃四期2配电室1变压器	10	630	205
20316	市郊	蟠桃四期2配电室3变压器	10	500	214
20317	市郊	蟠桃四期4配电室1变压器	10	630	270
20318	市郊	蟠桃四期4配电室2变压器	10	630	244
20319	市郊	蟠桃四期4配电室3变压器	10	630	264
20320	市郊	蟠桃四期6配电室1变压器	10	630	308
20321	市郊	蟠桃四期6配电室2变压器	10	630	312
20322	市郊	蟠桃四期6配电室3变压器	10	630	169
20323	市郊	PMS_杨山路1箱变变压器	10	400	136
20324	市郊	万豪绿城5配电室1变压器	10	630	129
20325	市郊	万豪绿城5配电室2变压器	10	630	262
20326	市郊	PMS_万豪绿城4配电室1变压器	10	500	228
20327	市郊	PMS_万豪绿城4配电室2变压器	10	500	149
20328	市郊	PMS_刘开二线16一16	10	400	0
20329	市郊	石赵线1一13	10	400	105
20330	市郊	万豪绿城9配电室1变压器	10	500	184
20331	市郊	PMS_万豪绿城9配电室2变压器	10	500	197
20332	市郊	PMS_万豪绿城9配电室3变压器	10	500	197
20333	市郊	PMS_石长线21-10北1	10	80	12
20334	市郊	石秦线26西14	10	400	0
20335	市郊	PMS_石秦线18一1	10	400	290
20336	市郊	PMS_刘特线52一1	10	400	86
20337	市郊	PMS_刘赵线52一13	10	400	299
20338	市郊	PMS_石工线52一15	10	400	223
20339	市郊	PMS_石秦线64南1=2	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20340	市郊	刘荆二石蓝段6一5	10	400	310
20341	市郊	PMS_蟠桃二期1配电室3变压器	10	630	363
20342	市郊	石秦线26西12	10	400	222
20343	市郊	蟠桃花园八期东1配电室1变压器	10	500	194
20344	市郊	蟠桃花园八期东1配电室2变压器	10	500	241
20345	市郊	蟠桃花园八期东2配电室1变压器	10	500	157
20346	市郊	蟠桃花园八期东2配电室2变压器	10	500	150
20347	市郊	蟠桃花园八期东3配电室1变压器	10	500	246
20348	市郊	PMS_蟠桃花园八期东3配电室2变压器	10	500	209
20349	市郊	PMS_蟠桃花园八期东4配电室1变压器	10	630	228
20350	市郊	蟠桃花园八期东4配电室2变压器	10	630	234
20351	市郊	石杨线31	10	315	70
20352	市郊	刘开一线20一9	10	400	125
20353	市郊	PMS_刘开一线20分17	10	400	245
20354	市郊	刘秦线36分15	10	400	247
20355	市郊	PMS_刘秦线36分07	10	400	8
20356	市郊	刘赵线44	10	400	248
20357	市郊	PMS_东方星座配电室2变压器	10	1000	272
20358	市郊	PMS_东方星座配电室1变压器	10	1000	468
20359	市郊	蟠桃三期2配电室3变压器	10	630	305
20360	市郊	蟠桃三期2配电室2变压器	10	630	315
20361	市郊	蟠桃三期2配电室1变压器	10	630	254
20362	市郊	蟠桃三期3配电室2变压器	10	630	236
20363	市郊	蟠桃三期4配电室1变压器	10	630	268
20364	市郊	蟠桃三期4配电室2变压器	10	630	233
20365	市郊	蟠桃三期组合配电站2变压器	10	630	189
20366	市郊	蟠桃三期组合配电站1变压器	10	630	286
20367	市郊	蟠桃四期2配电室4变压器	10	500	263
20368	市郊	石秦线26西13	10	400	95
20369	市郊	PMS_石秦线16	10	400	222
20370	市郊	石秦线26付2北1	10	315	51
20371	市郊	PMS_刘环线21一12	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20372	市郊	刘赵线6一20=3	10	160	81
20373	市郊	PMS_刘杨线27	10	400	34
20374	市郊	PMS_刘李线15一4	10	400	91
20375	市郊	石特线12一1	10	200	96
20376	市郊	PMS_石赵线1一11=2	10	400	102
20377	市郊	PMS_石赵线12一1	10	400	134
20378	市郊	刘荆二石蓝段6一4	10	400	179
20379	市郊	星光名庭2配电室2变压器	10	800	280
20380	市郊	PMS_星光名庭2配电室1变压器	10	800	200
20381	市郊	星光名庭4配电室3变压器	10	630	194
20382	市郊	星光名庭4配电室1变压器	10	630	257
20383	市郊	星光名庭4配电室2变压器	10	630	227
20384	市郊	星光名庭1组合配电站3变压器	10	500	93
20385	市郊	星光名庭1组合配电站4变压器	10	500	88
20386	市郊	星光名庭1组合配电站2变压器	10	630	241
20387	市郊	星光名庭1组合配电站1变压器	10	630	255
20388	市郊	星光名庭3配电室1变压器	10	630	241
20389	市郊	星光名庭3配电室2变压器	10	630	216
20390	市郊	蟠桃一期1配电室3变压器	10	500	140
20391	市郊	蟠桃一期1配电室2变压器	10	500	208
20392	市郊	蟠桃一期1配电室1变压器	10	500	221
20393	市郊	蟠桃一期2配电室1变压器	10	500	242
20394	市郊	蟠桃一期2配电室2变压器	10	500	124
20395	市郊	蟠桃一期2配电室3变压器	10	500	241
20396	市郊	蟠桃一期4配电室1变压器	10	630	360
20397	市郊	蟠桃一期4配电室2变压器	10	630	294
20398	市郊	蟠桃一期3组合配电站1变压器	10	500	113
20399	市郊	蟠桃一期3组合配电站2变压器	10	500	246
20400	市郊	蟠桃一期3组合配电站3变压器	10	500	169
20401	市郊	PMS_蟠桃二期1配电室1变压器	10	630	156
20402	市郊	PMS_蟠桃二期1配电室2变压器	10	630	225
20403	市郊	PMS_蟠桃二期2配电室1变压器	10	500	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20404	市郊	PMS_蟠桃二期2配电室2变压器	10	500	216
20405	市郊	PMS_蟠桃二期2配电室3变压器	10	500	128
20406	市郊	PMS_蟠桃二期4配电室1变压器	10	630	294
20407	市郊	蟠桃二期组合配电站2变压器	10	630	240
20408	市郊	PMS_蟠桃二期组合配电站1变压器	10	630	156
20409	市郊	蟠桃Ⅱ期箱变变压器	10	630	317
20410	市郊	PMS_万豪绿城7配电室1变压器	10	500	129
20411	市郊	PMS_万豪绿城7配电室2变压器	10	500	231
20412	市郊	PMS_石秦线34分4	10	400	132
20413	市郊	石特线12北6=3	10	400	51
20414	市郊	PMS_蟠桃花园八期西2配电室1变压器	10	630	222
20415	市郊	PMS_蟠桃花园八期西2配电室2变压器	10	630	294
20416	市郊	PMS_蟠桃花园八期西3配电室2变压器	10	630	269
20417	市郊	PMS_蟠桃花园八期西3配电室1变压器	10	630	281
20418	市郊	PMS_蟠桃花园八期西4配电室1变压器	10	630	325
20419	市郊	PMS_蟠桃花园八期西4配电室2变压器	10	630	302
20420	市郊	蟠桃花园八期西1变压器	10	630	171
20421	市郊	PMS_蟠桃花园八期西2变压器	10	630	284
20422	市郊	蟠桃四期2配电室2变压器	10	630	332
20423	市郊	PMS_金福公寓配电室1变压器	10	400	78
20424	市郊	PMS_刘秦线36分09	10	400	109
20425	市郊	PMS_蟠桃二期4配电室2变压器	10	630	204
20426	市郊	蟠桃三期3配电室1变压器	10	630	132
20427	市郊	PMS_万豪绿城6配电室1变压器	10	630	168
20428	市郊	PMS_万豪绿城6配电室2变压器	10	630	106
20429	市郊	PMS_万豪绿城6配电室3变压器	10	630	163
20430	市郊	PMS_蟠桃二期5配电室1变压器	10	500	262
20431	市郊	PMS_蟠桃二期5配电室2变压器	10	630	259
20432	市郊	PMS_蟠桃二期5配电室3变压器	10	630	218
20433	市郊	PMS_金山桥4开闭所1变压器	10	400	319
20434	市郊	金山桥副中心箱变变压器	10	630	250
20435	市郊	PMS_光环小区2箱变变压器	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20436	市郊	PMS_光环小区3箱变变压器	10	630	303
20437	市郊	PMS_光环小区1箱变变压器	10	630	268
20438	市郊	拉姆齐箱变变压器	10	630	0
20439	市郊	PMS_石开一线19一4	10	400	199
20440	市郊	PMS_石开一线19一5	10	400	186
20441	市郊	PMS_石开一线19一9	10	400	135
20442	市郊	PMS_碧螺一期2箱变变压器	10	400	157
20443	市郊	PMS_碧螺一期3箱变变压器	10	630	176
20444	市郊	PMS_碧螺一期4箱变变压器	10	630	269
20445	市郊	PMS_碧螺一期5箱变变压器	10	630	258
20446	市郊	PMS_碧螺一期6箱变变压器	10	630	216
20447	市郊	PMS_碧螺一期配电室1变压器	10	1000	432
20448	市郊	PMS_碧螺一期配电室2变压器	10	1000	351
20449	市郊	PMS_金苑小区1箱变变压器	10	630	295
20450	市郊	PMS_金苑小区2箱变变压器	10	630	268
20451	市郊	PMS_金苑小区3箱变变压器	10	630	360
20452	市郊	PMS_金苑小区4箱变变压器	10	630	167
20453	市郊	PMS_金苑小区5箱变变压器	10	630	257
20454	市郊	PMS_金苑小区6箱变变压器	10	400	111
20455	市郊	PMS_金苑小区7箱变变压器	10	400	101
20456	市郊	PMS_碧螺二期1箱变变压器	10	400	1
20457	市郊	PMS_碧螺二期2箱变变压器	10	400	65
20458	市郊	PMS_碧螺二期3箱变变压器	10	630	310
20459	市郊	PMS_碧螺二期4箱变变压器	10	400	143
20460	市郊	PMS_碧螺二期5箱变变压器	10	630	204
20461	市郊	PMS_碧螺二期6箱变变压器	10	630	0
20462	市郊	PMS_碧螺二期7箱变变压器	10	400	107
20463	市郊	PMS_碧螺五期2箱变变压器	10	630	274
20464	市郊	PMS_碧螺五期3箱变变压器	10	630	128
20465	市郊	PMS_碧螺五期4箱变变压器	10	630	276
20466	市郊	PMS_碧螺五期5箱变变压器	10	630	341
20467	市郊	PMS_碧螺五期6箱变变压器	10	630	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20468	市郊	碧螺五期7箱变变压器	10	630	281
20469	市郊	PMS_碧螺五期8箱变变压器	10	400	161
20470	市郊	PMS_碧螺五期9箱变变压器	10	400	171
20471	市郊	PMS_碧螺五期10箱变变压器	10	400	110
20472	市郊	PMS_碧螺五期配电室2变压器	10	1000	109
20473	市郊	PMS_碧螺三期1箱变变压器	10	630	277
20474	市郊	PMS_碧螺三期2箱变变压器	10	630	157
20475	市郊	PMS_碧螺三期3箱变变压器	10	630	81
20476	市郊	PMS_碧螺三期4箱变变压器	10	630	301
20477	市郊	PMS_碧螺三期5箱变变压器	10	630	290
20478	市郊	PMS_碧螺三期6箱变变压器	10	630	291
20479	市郊	PMS_碧螺三期7箱变变压器	10	630	243
20480	市郊	PMS_碧螺三期8箱变变压器	10	400	135
20481	睢宁	城区四通纺织厂北侧台（停）	10	400	281
20482	睢宁	PMS_城区恩华药店门前台（停）	10	400	0
20483	睢宁	九鼎一品小区5#配电室2#变	10	800	429
20484	睢宁	九鼎一品小区5#配电室3#变	10	800	293
20485	睢宁	九鼎一品小区5#配电室4#变	10	800	434
20486	睢宁	九鼎一品小区5#配电室1#变	10	800	462
20487	睢宁	PMS_滨河苑三期1#配电4#变	10	800	489
20488	睢宁	PMS_滨河苑三期1#配电3#变	10	800	368
20489	睢宁	PMS_滨河苑三期1#配电1#变	10	800	412
20490	睢宁	PMS_滨河苑三期2#配电室2#变	10	800	438
20491	睢宁	PMS_滨河苑三期2#配电室1#变	10	800	457
20492	睢宁	PMS_滨河二期2#配电室4#变	10	800	306
20493	睢宁	PMS_滨河二期2#配电室2#变	10	800	443
20494	睢宁	PMS_滨河二期2#配电室1#变	10	800	412
20495	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室4#变	10	800	429
20496	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室3#变	10	800	491
20497	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室2#变	10	800	388
20498	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室1#变	10	800	377
20499	睢宁	PMS_富邦佳地2#变	10	630	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20500	睢宁	PMS_富邦佳地1#变	10	630	367
20501	睢宁	PMS_苏源龙庄东台	10	400	58
20502	睢宁	PMS_星河花园小区2室2变	10	800	295
20503	睢宁	星河花园小区4室1变	10	630	382
20504	睢宁	星河花园小区4室2变	10	630	372
20505	睢宁	PMS_星河花园小区2室3变	10	800	436
20506	睢宁	星河花园小区4室3变	10	630	290
20507	睢宁	PMS_星河花园小区2室1变	10	800	425
20508	睢宁	PMS_星河花园小区1室3变	10	800	504
20509	睢宁	PMS_星河花园小区1室2变	10	800	445
20510	睢宁	PMS_星河花园小区1室4变	10	800	640
20511	睢宁	PMS_星河花园小区1室1变	10	800	418
20512	睢宁	PMS_星河花园5室2变	10	800	471
20513	睢宁	PMS_星河花园5室1变	10	800	417
20514	睢宁	星河花园小区3室1变	10	630	165
20515	睢宁	星河花园小区3室2变	10	630	282
20516	睢宁	星河花园小区3室3变	10	630	418
20517	睢宁	星河花园小区3室4变	10	630	443
20518	睢宁	星河花园小区4室4变	10	630	308
20519	睢宁	PMS_星河花园小区2室4变	10	800	377
20520	睢宁	城东派出所干警公寓1室变	10	500	269
20521	睢宁	PMS_星河湾小区1-3楼1变	10	630	325
20522	睢宁	PMS_星河湾小区1-3楼2变	10	630	318
20523	睢宁	PMS_万吨粮库北侧公变	10	400	140
20524	睢宁	金帝花苑小区1箱变	10	500	324
20525	睢宁	金帝花苑小区2箱变	10	500	301
20526	睢宁	PMS_金帝花苑小区1配电室4变	10	800	307
20527	睢宁	PMS_金帝花苑小区1配电室3变	10	800	388
20528	睢宁	PMS_金帝花苑小区1配电室2变	10	800	303
20529	睢宁	金帝花苑小区1配电室1变	10	800	436
20530	睢宁	城区冯庄东台	10	400	0
20531	睢宁	PMS_滨河苑一期1#配电室3#变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20532	睢宁	PMS_滨河苑一期1配电4变	10	800	370
20533	睢宁	PMS_滨河苑一期1#配电室1#变	10	800	403
20534	睢宁	PMS_滨河苑一期1配电2变	10	800	403
20535	睢宁	PMS_104国道西侧单相公变	10	80	43
20536	睢宁	毛四队北台公变	10	400	32
20537	睢宁	滨河苑南侧公变	10	400	117
20538	睢宁	PMS_海棠园小区门前公变	10	400	212
20539	睢宁	PMS_樱花路公变	10	400	0
20540	睢宁	魏楼南台打水变	10	100	14
20541	睢宁	PMS_碧桂雅园小区3配电室7变	10	800	357
20542	睢宁	PMS_碧桂雅园小区3配电室8变	10	800	430
20543	睢宁	PMS_碧桂雅园小区2配电室5变	10	800	418
20544	睢宁	PMS_碧桂雅园小区2配电室6变	10	800	492
20545	睢宁	PMS_碧桂雅园小区1配电室3变	10	800	509
20546	睢宁	PMS_碧桂雅园小区1配电室2变	10	800	421
20547	睢宁	PMS_碧桂雅园小区1配电室4变	10	800	436
20548	睢宁	PMS_碧桂雅园小区1配电室1变	10	800	473
20549	睢宁	PMS_城区农业巷北台	10	400	0
20550	睢宁	PMS_城区人寿保险公司门前台	10	400	239
20551	睢宁	PMS_城区农场菜市场台	10	400	9
20552	睢宁	PMS_徐州信谊服饰有限公司2变	10	800	424
20553	睢宁	PMS_徐州信谊服饰有限公司1变	10	800	292
20554	睢宁	PMS_东北小区垃圾站台	10	400	77
20555	睢宁	中海丽景豪庭小区2室4变	10	800	352
20556	睢宁	中海丽景豪庭小区2室1变	10	800	444
20557	睢宁	中海丽景豪庭小区2室2变	10	800	441
20558	睢宁	中海丽景豪庭小区1室3	10	800	341
20559	睢宁	中海丽景豪庭小区1室2	10	800	407
20560	睢宁	中海丽景豪庭小区1室1	10	800	352
20561	睢宁	PMS_绿都花园南侧台	10	400	54
20562	睢宁	PMS_苑南大厦北侧台	10	400	184
20563	睢宁	PMS_中海丽景豪庭小区箱变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20564	睢宁	福佑馨都1配电室1变	10	630	372
20565	睢宁	福佑馨都1配电室3变	10	630	364
20566	睢宁	福佑馨都1配电室2变	10	630	352
20567	睢宁	帝壹城4号变	10	800	301
20568	睢宁	帝壹城2号变	10	800	175
20569	睢宁	PMS_城区金桥二队公变	10	200	60
20570	睢宁	PMS_凯旋家园1配3#变	10	630	257
20571	睢宁	PMS_凯旋家园小区2配2变	10	630	219
20572	睢宁	PMS_凯旋家园小区2配3变	10	630	270
20573	睢宁	PMS_凯旋家园1配2#变	10	630	243
20574	睢宁	PMS_凯旋家园小区3配2变	10	630	210
20575	睢宁	PMS_凯旋家园小区3配3变	10	630	156
20576	睢宁	凯旋家园4配1变	10	800	462
20577	睢宁	凯旋家园4配4变	10	800	450
20578	睢宁	PMS_凯旋家园4配2变	10	800	367
20579	睢宁	PMS_凯旋家园4配3变	10	800	402
20580	睢宁	PMS_桂林国际小区4变	10	630	387
20581	睢宁	桂林国际小区3变	10	800	486
20582	睢宁	PMS_桂林国际小区2变	10	630	394
20583	睢宁	PMS_桂林国际小区1变	10	630	350
20584	睢宁	PMS_城区石土庙北台2号变	10	200	59
20585	睢宁	PMS_帝壹城2配电室2变	10	800	563
20586	睢宁	PMS_帝壹城2配电室1变	10	800	362
20587	睢宁	PMS_帝壹城1配电室1变	10	800	288
20588	睢宁	PMS_帝壹城1配电室3变	10	800	324
20589	睢宁	金域华府2#配电室1#变	10	630	271
20590	睢宁	金域华府2#配电室2#变	10	630	376
20591	睢宁	金域华府1#配电室4#变	10	800	477
20592	睢宁	金域华府1#配电室2#变	10	800	428
20593	睢宁	金域华府1#配电室1#变	10	800	485
20594	睢宁	PMS_金域华府安置小区2#变	10	800	380
20595	睢宁	PMS_金域华府安置小区1#变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20596	睢宁	PMS_金都华府2配4变	10	800	328
20597	睢宁	PMS_金都华府2配1变	10	800	468
20598	睢宁	PMS_金都华府2配3变	10	800	396
20599	睢宁	PMS_金都华府2配2变	10	800	390
20600	睢宁	PMS_金都华府1配2变	10	800	570
20601	睢宁	金都华府1配4变	10	800	426
20602	睢宁	金都华府1配1变	10	800	410
20603	睢宁	PMS_金都华府1配3变	10	800	455
20604	睢宁	PMS_幸福家园小区2#变	10	400	184
20605	睢宁	PMS_幸福家园小区1#变	10	400	173
20606	睢宁	PMS_濉河湾小区2配电室1变	10	800	546
20607	睢宁	PMS_濉河湾小区1配电室2变	10	800	503
20608	睢宁	PMS_濉河湾小区1配电室1变	10	800	404
20609	睢宁	PMS_福源广场4#变	10	800	452
20610	睢宁	福源广场2#变	10	800	407
20611	睢宁	PMS_福源广场3#变	10	800	452
20612	睢宁	PMS_福源广场1#变	10	800	227
20613	睢宁	PMS_皇家马德里二期1#变	10	800	370
20614	睢宁	PMS_皇家马德里二期4#变	10	800	341
20615	睢宁	PMS_凯旋府邸小区2室2变	10	800	362
20616	睢宁	PMS_凯旋府邸小区2室3变	10	800	449
20617	睢宁	PMS_凯旋府邸小区1室2变	10	800	335
20618	睢宁	PMS_凯旋府邸小区1室3变	10	800	395
20619	睢宁	PMS_睢宁瑞泓铝材	10	200	0
20620	睢宁	PMS_绿苑小区1号箱变	10	500	173
20621	睢宁	PMS_绿苑小区2号箱变	10	500	164
20622	睢宁	城区祁庄北台公变	10	400	160
20623	睢宁	PMS_大儒世家3配2变	10	800	495
20624	睢宁	PMS_大儒世家1配2变	10	800	434
20625	睢宁	PMS_大儒世家2配3变	10	800	372
20626	睢宁	PMS_大儒世家1配3变	10	800	357
20627	睢宁	PMS_大儒世家2配1变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20628	睢宁	PMS_大儒世家2配2变	10	800	385
20629	睢宁	PMS_大儒世家2配4变	10	800	499
20630	睢宁	PMS_大儒世家1配1变	10	800	439
20631	睢宁	PMS_大儒世家1配4变	10	800	422
20632	睢宁	PMS_大儒世家3配1变	10	800	526
20633	睢宁	城区天成峰景1配3变	10	630	335
20634	睢宁	城区天成峰景1配1变	10	630	212
20635	睢宁	城区天成峰景1配4变	10	630	367
20636	睢宁	PMS_城区银河星城四期5#变	10	630	390
20637	睢宁	PMS_城区银河星城四期6#变	10	630	305
20638	睢宁	PMS_城区银河星城四期1#变	10	630	272
20639	睢宁	PMS_城区后园社区门前台	10	400	174
20640	睢宁	PMS_城区聚龙湾门前台	10	400	264
20641	睢宁	PMS_城区江南春门前台（新）	10	400	0
20642	睢宁	城区纱厂南门西台（新）	10	400	0
20643	睢宁	PMS_城区毛五队公变（新）	10	400	209
20644	睢宁	PMS_城区交通局门前台（新）	10	400	44
20645	睢宁	PMS_城区农科所南台（新）	10	400	0
20646	睢宁	城区人才市场台（新）	10	400	0
20647	睢宁	PMS_城区纪检委公寓台（新）	10	400	89
20648	睢宁	PMS_城区东城社区门前台	10	400	91
20649	睢宁	PMS_城区国土资源局1#变	10	500	157
20650	睢宁	金帝花苑3变	10	500	144
20651	睢宁	桂林国际小区3配2#变	10	800	448
20652	睢宁	桂林国际小区1配1#变	10	630	375
20653	睢宁	桂林国际小区3配1#变	10	800	498
20654	睢宁	桂林国际小区1配2#变	10	630	302
20655	睢宁	城区三友公司1号箱变	10	630	285
20656	睢宁	城区向阳小区二期1#变	10	630	375
20657	睢宁	城区向阳小区二期2#变	10	630	385
20658	睢宁	PMS_城区安康路中台	10	400	281
20659	睢宁	PMS_城区迎宾大厦南台	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20660	睢宁	城区秦吴西台2#变	10	400	98
20661	睢宁	城区汤刘东台	10	400	151
20662	睢宁	城区三井组南台	10	400	94
20663	睢宁	凯旋府邸二期4#配3变	10	800	379
20664	睢宁	凯旋府邸二期3#配2变	10	800	366
20665	睢宁	凯旋府邸二期4#配2变	10	800	300
20666	睢宁	凯旋府邸二期3#配3变	10	800	368
20667	睢宁	城区中国城广场台	10	630	339
20668	睢宁	城区卓达春天2配2变	10	800	444
20669	睢宁	城区卓达春天2配1变	10	800	459
20670	睢宁	城区卓达春天2配4变	10	800	564
20671	睢宁	城区卓达春天2配3变	10	800	534
20672	睢宁	城区开关厂门前台	10	315	90
20673	睢宁	城区卓达春天1配1变	10	800	613
20674	睢宁	城区卓达春天1配3变	10	800	578
20675	睢宁	城区卓达春天1配4变	10	800	611
20676	睢宁	城区卓达春天1配2变	10	800	584
20677	睢宁	城区爱尔杰一期2#变	10	800	505
20678	睢宁	城区爱尔杰一期1#变	10	800	436
20679	睢宁	高塘小区1-1#箱变	10	500	317
20680	睢宁	高塘小区1-2#箱变	10	800	606
20681	睢宁	城区高塘小区1配1变	10	800	582
20682	睢宁	城区高塘小区1配2变	10	800	534
20683	睢宁	高塘小区2#箱变	10	500	367
20684	睢宁	高塘小区3#箱变	10	500	238
20685	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配1#变	10	800	609
20686	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配4#变	10	800	585
20687	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配2#变	10	630	449
20688	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配2#变	10	800	584
20689	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配1#变	10	800	522
20690	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配2#变	10	800	524
20691	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配1#变	10	630	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20692	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配3#变	10	800	469
20693	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配4#变	10	800	574
20694	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配4#变	10	630	436
20695	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配3#变	10	800	561
20696	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配3#变	10	630	446
20697	睢宁	城区棠悦府1配2变	10	630	422
20698	睢宁	城区棠悦府2配3变	10	800	532
20699	睢宁	城区棠悦府1配1变	10	630	432
20700	睢宁	城区棠悦府1配4变	10	630	393
20701	睢宁	城区棠悦府2配1变	10	800	581
20702	睢宁	城区棠悦府2配4变	10	800	557
20703	睢宁	城区棠悦府2配2变	10	800	564
20704	睢宁	城区棠悦府1配3变	10	630	383
20705	睢宁	城区四季花城2配3变	10	630	270
20706	睢宁	城区四季花城3配3变	10	800	493
20707	睢宁	城区四季花城2配4变	10	630	351
20708	睢宁	城区四季花城3配4变	10	800	363
20709	睢宁	城区四季花城3配1变	10	800	482
20710	睢宁	城区四季花城3配2变	10	800	317
20711	睢宁	城区四季花城2配1变	10	630	222
20712	睢宁	城区四季花城2配2变	10	630	239
20713	睢宁	城区西盛园二期1#变	10	630	265
20714	睢宁	康桥新苑2配4变	10	800	543
20715	睢宁	康桥新苑3配2变	10	800	457
20716	睢宁	康桥新苑1配4变	10	800	429
20717	睢宁	康桥新苑3配1变	10	800	423
20718	睢宁	康桥新苑2配1变	10	800	508
20719	睢宁	康桥新苑2配2变	10	800	496
20720	睢宁	康桥新苑1配2变	10	800	489
20721	睢宁	康桥新苑1配1变	10	800	466
20722	睢宁	康桥新苑2配3变	10	800	507
20723	睢宁	康桥新苑1配3变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20724	睢宁	永兴路北台	10	400	151
20725	睢宁	园区西侧台	10	200	157
20726	睢宁	城区银泰城商业1#变	10	1000	506
20727	睢宁	城区银泰城商业2#变	10	1000	537
20728	睢宁	城区贾庄西台	10	400	185
20729	睢宁	城区四通南侧台	10	400	193
20730	睢宁	渭河时光小区2配1变	10	800	605
20731	睢宁	渭河时光小区3配1变	10	800	594
20732	睢宁	渭河时光小区2配2变	10	800	607
20733	睢宁	渭河时光小区1配2变	10	630	413
20734	睢宁	渭河时光小区3配3变	10	800	611
20735	睢宁	渭河时光小区2配4变	10	800	607
20736	睢宁	渭河时光小区3配2变	10	800	600
20737	市郊	PMS_碧螺四期1箱变变压器	10	630	220
20738	市郊	PMS_碧螺四期2箱变变压器	10	400	100
20739	市郊	PMS_碧螺四期3箱变变压器	10	630	313
20740	市郊	PMS_碧螺四期4箱变变压器	10	630	232
20741	市郊	PMS_碧螺四期5箱变变压器	10	630	308
20742	市郊	PMS_碧螺四期6箱变变压器	10	630	299
20743	市郊	PMS_碧螺四期7箱变变压器	10	400	152
20744	市郊	PMS_碧螺四期8箱变变压器	10	630	320
20745	市郊	PMS_石工线14一1	10	400	153
20746	市郊	刘德线11一1	10	400	44
20747	市郊	PMS_刘赵线52-17	10	400	275
20748	市郊	PMS_花半里组合配电站1变压器	10	800	408
20749	市郊	PMS_花半里组合配电站2变压器	10	800	313
20750	市郊	PMS_石工线52-16东	10	400	244
20751	市郊	运河御苑1配电室1变压器	10	800	358
20752	市郊	运河御苑1配电室2变压器	10	800	430
20753	市郊	运河御苑1配电室3变压器	10	800	452
20754	市郊	运河御苑1配电室4变压器	10	800	512
20755	市郊	运河御苑2配电室1变压器	10	800	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20756	市郊	运河御苑2配电室3变压器	10	800	448
20757	市郊	运河御苑2配电室4变压器	10	800	373
20758	市郊	运河御苑3配电室1变压器	10	800	464
20759	市郊	运河御苑3配电室2变压器	10	800	399
20760	市郊	运河御苑3配电室3变压器	10	800	386
20761	市郊	运河御苑3配电室4变压器	10	800	426
20762	市郊	运河御苑4配电室1变压器	10	1000	432
20763	市郊	运河御苑4配电室3变压器	10	1000	452
20764	市郊	运河御苑4配电室2变压器	10	1000	511
20765	市郊	运河御苑4配电室4变压器	10	1000	409
20766	市郊	PMS_东方名都1配电室1变压器	10	630	413
20767	市郊	PMS_东方名都1配电室4变压器	10	630	470
20768	市郊	PMS_东方名都1配电室3变压器	10	630	442
20769	市郊	PMS_东方名都1配电室2变压器	10	630	415
20770	市郊	刘开二线16-17南1	10	400	263
20771	市郊	石秦线82一1	10	400	319
20772	市郊	刘庄线26一5=5	10	200	49
20773	市郊	江山云璟2配电室2变压器	10	800	546
20774	市郊	江山云璟1配电室2变压器	10	630	445
20775	市郊	江山云璟2配电室1变压器	10	800	595
20776	市郊	江山云璟2配电室3变压器	10	800	615
20777	市郊	江山云璟2配电室4变压器	10	800	605
20778	市郊	江山云璟1配电室1变压器	10	630	447
20779	市郊	大为医疗箱变变压器	10	630	185
20780	市郊	刘秦线36一12	10	400	13
20781	市郊	石长线21一4西1	10	400	303
20782	市郊	石赵线1一14	10	400	37
20783	市郊	刘开二线16一15=6	10	400	28
20784	市郊	刘环线37北5	10	400	252
20785	市郊	PMS_刘赵线6一20=9	10	400	306
20786	市郊	PMS_万豪绿城8配电室1变压器	10	630	174
20787	市郊	PMS_万豪绿城8配电室2变压器	10	630	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20788	市郊	PMS_万豪绿城8配电室3变压器	10	630	230
20789	市郊	蟠桃四期3配电室1变压器	10	500	179
20790	市郊	蟠桃四期3配电室2变压器	10	500	176
20791	市郊	蟠桃四期3配电室3变压器	10	500	224
20792	市郊	蟠桃四期3配电室4变压器	10	500	119
20793	市郊	蟠桃四期5配电室1变压器	10	500	140
20794	市郊	蟠桃四期5配电室2变压器	10	500	212
20795	市郊	蟠桃四期5配电室3变压器	10	500	192
20796	市郊	蟠桃四期5配电室4变压器	10	500	197
20797	市郊	蟠桃四期1组合配电站1变压器	10	630	221
20798	市郊	蟠桃一期5配电室1变压器	10	500	145
20799	市郊	蟠桃一期5配电室2变压器	10	500	229
20800	市郊	蟠桃一期5配电室3变压器	10	500	206
20801	市郊	蟠桃一期6配电室1变压器	10	500	234
20802	市郊	蟠桃一期6配电室2变压器	10	500	78
20803	市郊	蟠桃一期6配电室3变压器	10	500	245
20804	市郊	蟠桃一期7配电室1变压器	10	500	175
20805	市郊	蟠桃一期7配电室2变压器	10	500	183
20806	市郊	蟠桃一期7配电室3变压器	10	500	223
20807	市郊	蟠桃一期8配电室1变压器	10	500	223
20808	市郊	蟠桃一期8配电室2变压器	10	500	190
20809	市郊	PMS_万豪绿城2配电室1变压器	10	500	182
20810	市郊	PMS_万豪绿城2配电室2变压器	10	500	236
20811	市郊	PMS_万豪绿城2配电室3变压器	10	500	209
20812	市郊	PMS_万豪绿城2配电室4变压器	10	500	206
20813	市郊	PMS_万豪绿城3配电室1变压器	10	630	57
20814	市郊	PMS_万豪绿城3配电室2变压器	10	630	278
20815	市郊	PMS_万豪绿城1变压器	10	500	135
20816	市郊	PMS_万豪绿城2变压器	10	500	201
20817	市郊	山李线47一7	10	200	39
20818	市郊	大安线109一20南1	10	200	0
20819	市郊	大安线119一6	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20820	市郊	佟玺佟大段1	10	400	38
20821	市郊	PMS_佟上线25一14	10	400	71
20822	市郊	佟东线51一13	10	250	1
20823	市郊	PMS_佟庙线53	10	200	134
20824	市郊	大安线109一8=5	10	200	18
20825	市郊	大安线137一11=6	10	200	40
20826	市郊	PMS_大安线137一11=3	10	200	16
20827	市郊	大工线107北11	10	400	110
20828	市郊	大工线74西17一4	10	400	124
20829	市郊	PMS_大工线74西17东2	10	400	161
20830	市郊	大工线74西17一10	10	400	0
20831	市郊	大后线27一8=3	10	200	0
20832	市郊	大后线47一4	10	250	40
20833	市郊	茶月线67一14=4	10	200	0
20834	市郊	大李线28一3	10	200	0
20835	市郊	山李线45一3	10	200	0
20836	市郊	山李线51一21北5	10	400	1
20837	市郊	大安线109一20西5南1	10	200	74
20838	市郊	茶月线92南4	10	400	142
20839	市郊	PMS_徐州工程集团公租房1配电室2变压器	10	400	70
20840	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室2变压器	10	800	437
20841	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室4变压器	10	800	522
20842	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室2变压器	10	800	495
20843	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室4变压器	10	800	480
20844	市郊	PMS_徐州工程集团公租房4配电室2变压器	10	800	439
20845	市郊	PMS_佟庙线11一1	10	200	24
20846	市郊	PMS_大庙线8一2	10	400	120
20847	市郊	PMS_大湖安置2配电室变压器	10	630	318
20848	市郊	PMS_大湖安置3配电室变压器	10	630	253
20849	市郊	PMS_大湖安置组合配电站1变压器	10	630	268
20850	市郊	PMS_大湖安置组合配电站2变压器	10	630	343
20851	市郊	佟庙线11一28	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20852	市郊	大四线91一1	10	250	165
20853	市郊	PMS_大维线28	10	400	1
20854	市郊	PMS_大工线45	10	400	1
20855	市郊	PMS_大维线28一4西5	10	400	0
20856	市郊	PMS_大庙线4	10	400	0
20857	市郊	PMS_大庙线5一1	10	315	0
20858	市郊	PMS_大庙线7	10	400	34
20859	市郊	大翔线9	10	400	77
20860	市郊	PMS_大庙线23	10	315	0
20861	市郊	大庙线31	10	400	113
20862	市郊	PMS_大翔线45	10	200	0
20863	市郊	PMS_大工线74西17	10	400	0
20864	市郊	PMS_大工线74西10	10	400	162
20865	市郊	PMS_大后线60	10	400	121
20866	市郊	大清线82东1	10	400	199
20867	市郊	PMS_佟庙线71	10	400	0
20868	市郊	PMS_建材机械厂宿舍二期配电室1变压器	10	400	0
20869	市郊	PMS_建材机械厂宿舍二期配电室2变压器	10	400	40
20870	市郊	PMS_建材机械厂宿舍一期配电室变压器	10	630	161
20871	市郊	大后线60一12	10	400	141
20872	市郊	大后线136一3=3	10	400	169
20873	市郊	山李线44一2	10	400	51
20874	市郊	佟湖线60	10	200	100
20875	市郊	PMS_大庙线6一6	10	400	187
20876	市郊	山李线18一7	10	200	74
20877	市郊	大工线107北6=3	10	315	4
20878	市郊	大工线43东12=2	10	400	53
20879	市郊	PMS_佟湖线96	10	200	43
20880	市郊	茶月线100一3	10	200	0
20881	市郊	PMS_大安线34一5	10	200	0
20882	市郊	大工线43东14=5	10	400	125
20883	市郊	PMS_大庙线16	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20884	市郊	茶月线67一14	10	400	41
20885	市郊	大维线28一1东1	10	400	23
20886	市郊	茶月线67一9=8	10	200	16
20887	市郊	PMS_大安线125一2	10	315	10
20888	市郊	PMS_大维线28南3	10	400	106
20889	市郊	大工安然段8	10	400	41
20890	市郊	大工线99一3	10	400	33
20891	市郊	大安线60一2	10	400	102
20892	市郊	PMS_大维线28一4东1	10	400	158
20893	市郊	佟华线70一3	10	200	42
20894	市郊	PMS_佟上线7	10	315	231
20895	市郊	PMS_大清线36一4	10	200	132
20896	市郊	大后线53一12	10	315	14
20897	市郊	大安线139一18	10	400	254
20898	市郊	PMS_大维线35	10	400	108
20899	市郊	大工安然段12	10	400	31
20900	市郊	大工面粉厂段2	10	400	122
20901	市郊	大工线103	10	400	206
20902	市郊	大安线109一16	10	400	100
20903	市郊	大安线109一8=2	10	400	140
20904	市郊	大工创新段6	10	400	94
20905	市郊	PMS_大安线34一1	10	400	129
20906	市郊	PMS_大后线79	10	315	0
20907	市郊	PMS_大后线88	10	400	57
20908	市郊	大安线137一19	10	400	153
20909	市郊	大后线92一3	10	400	313
20910	市郊	PMS_大后线92一16	10	400	71
20911	市郊	大后线92一17=2	10	400	162
20912	市郊	PMS_大后线92一21	10	400	121
20913	市郊	大安线125一12	10	315	112
20914	市郊	PMS_大后线27一8	10	315	0
20915	市郊	PMS_大安线137一11=2	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20916	市郊	PMS_大清线52	10	100	17
20917	市郊	大工线43东14	10	400	106
20918	市郊	大后线47一9东9	10	400	61
20919	市郊	山李线32北1	10	100	0
20920	市郊	PMS_大后线47一9西4	10	400	88
20921	市郊	山李线47	10	315	8
20922	市郊	山李线41一2	10	400	172
20923	市郊	山李线41一10=4	10	250	121
20924	市郊	PMS_大后线46	10	200	0
20925	市郊	山李线51一21西1	10	400	0
20926	市郊	山李线51一21西5	10	400	72
20927	市郊	茶月线91	10	200	61
20928	市郊	茶月线100西4	10	400	51
20929	市郊	茶月线119一8=3	10	400	50
20930	市郊	茶月线119一9	10	400	29
20931	市郊	山李线58一7	10	315	30
20932	市郊	山李线58一5	10	200	85
20933	市郊	山李线58一1	10	400	129
20934	市郊	山李线55	10	315	0
20935	市郊	大李线28一10	10	400	160
20936	市郊	PMS_大李线25	10	400	0
20937	市郊	PMS_大李线28	10	400	134
20938	市郊	山井线32西5	10	250	26
20939	市郊	山井线28南1	10	400	89
20940	市郊	山李线70	10	400	203
20941	市郊	大清线40东5	10	200	61
20942	市郊	翰林府1配电室2变压器	10	800	402
20943	市郊	翰林府1配电室3变压器	10	800	516
20944	市郊	翰林府1配电室1变压器	10	800	425
20945	市郊	翰林府1配电室4变压器	10	800	350
20946	市郊	东湖天城6配电室3变压器	10	800	374
20947	市郊	东湖天城6配电室2变压器	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20948	市郊	东湖天城5配电室2变压器	10	800	218
20949	市郊	东湖天城5配电室3变压器	10	800	491
20950	市郊	公元九里5配电室2变压器	10	800	375
20951	市郊	公元九里组合配电站2变压器	10	800	510
20952	市郊	公元九里组合配电站3变压器	10	800	498
20953	市郊	公元九里5配电室3变压器	10	800	330
20954	市郊	公元九里组合配电站4变压器	10	800	537
20955	市郊	公元九里组合配电站1变压器	10	800	405
20956	市郊	大后线160	10	400	0
20957	市郊	安然村2箱变变压器	10	400	145
20958	市郊	安然村1箱变变压器	10	400	143
20959	市郊	大后线115	10	400	113
20960	市郊	PMS_大后线109	10	400	0
20961	市郊	大翔线47一7	10	400	192
20962	市郊	大维线28一4西1	10	400	0
20963	市郊	山李线51一19	10	200	80
20964	市郊	茶月线95	10	400	29
20965	市郊	茶月线119一4	10	200	0
20966	市郊	茶月线84	10	400	13
20967	市郊	PMS_大安线58	10	400	115
20968	市郊	PMS_佟庙线70	10	400	258
20969	市郊	PMS_佟湖线70一3	10	200	96
20970	市郊	PMS_大安线152南4	10	200	106
20971	市郊	山井线28西5	10	200	29
20972	市郊	PMS_大安线152北3	10	400	96
20973	市郊	茶月线67一9=14	10	200	8
20974	市郊	PMS_佟湖线61	10	315	0
20975	市郊	大后线92一17=4	10	400	165
20976	市郊	佟东线51一4东6	10	400	54
20977	市郊	PMS_佟华线70一5	10	400	48
20978	市郊	大翔线40	10	200	62
20979	市郊	大安线125一7=3	10	250	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20980	市郊	PMS_大后线68	10	400	141
20981	市郊	PMS_大维线23	10	400	20
20982	市郊	茶月线44一13	10	400	43
20983	市郊	PMS_大庙线6一2	10	400	45
20984	市郊	大庙线18一2	10	400	31
20985	市郊	PMS_大安线29	10	400	193
20986	市郊	PMS_大李线21一1	10	400	0
20987	市郊	PMS_大维线28一4东4	10	400	0
20988	市郊	PMS_大后线89	10	400	93
20989	市郊	PMS_大后线47一9东7=7	10	400	171
20990	市郊	大四线1一1	10	400	127
20991	市郊	PMS_经济园公租房1配电室2变压器	10	1000	435
20992	市郊	PMS_经济园公租房1配电室3变压器	10	1000	678
20993	睢宁	渭河时光小区2配3变	10	800	604
20994	睢宁	渭河时光小区1配3变	10	630	402
20995	睢宁	渭河时光小区3配4变	10	800	595
20996	睢宁	城区盛达公路东侧台	10	400	114
20997	睢宁	城区润景嘉苑小区1配4变	10	800	419
20998	睢宁	城区润景嘉苑小区4配3变	10	800	452
20999	睢宁	城区润景嘉苑小区2配2变	10	800	497
21000	睢宁	城区艺术苑1配2变	10	800	612
21001	睢宁	城区润景嘉苑小区1配1变	10	800	479
21002	睢宁	城区润景嘉苑小区2配4变	10	800	497
21003	睢宁	城区艺术苑1配1变	10	800	550
21004	睢宁	城区润景嘉苑小区2配1变	10	800	416
21005	睢宁	城区润景嘉苑小区4配4变	10	800	527
21006	睢宁	城区润景嘉苑小区3配3变	10	630	383
21007	睢宁	城区润景嘉苑小区1配3变	10	800	521
21008	睢宁	城区润景嘉苑小区3配1变	10	630	399
21009	睢宁	城区润景嘉苑小区1配2变	10	800	492
21010	睢宁	城区润景嘉苑小区2配3变	10	800	432
21011	睢宁	城区润景嘉苑小区3配2变	10	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21012	睢宁	城区润景嘉苑小区4配1变	10	800	349
21013	睢宁	城区润景嘉苑小区3配4变	10	630	318
21014	睢宁	城区泰和广场台	10	400	89
21015	睢宁	城区星星宿舍1#变	10	1000	466
21016	睢宁	城区星星宿舍2#变	10	1000	311
21017	睢宁	城区学府家园2#	10	500	270
21018	睢宁	城区银河星城二期1#变	10	630	320
21019	睢宁	城区威尼斯商城3#变	10	500	187
21020	睢宁	城区康宁公寓西台公变	10	630	341
21021	睢宁	城区威尼斯	10	500	203
21022	睢宁	城区中建房地产开发公司	10	630	296
21023	睢宁	城区供销合作总社综合楼	10	500	149
21024	睢宁	城区康宁公寓东台公变	10	500	156
21025	睢宁	城区天元小区2#	10	500	224
21026	睢宁	城区天元小区1#变	10	500	262
21027	睢宁	城区阳光小区2	10	500	262
21028	睢宁	城区中山公寓	10	500	127
21029	睢宁	城区金欧商贸	10	630	285
21030	睢宁	城区海棠园小区2号变	10	630	222
21031	睢宁	城区干警公寓	10	500	203
21032	睢宁	城区海棠园小区1号变	10	630	110
21033	睢宁	城区城东大排档	10	500	399
21034	睢宁	城区锦绣家园小区1#公变	10	500	232
21035	睢宁	城区锦绣家园小区3#公变	10	500	53
21036	睢宁	城区锦绣家园小区4#公变	10	630	313
21037	睢宁	城区锦绣华庭小区3#变	10	630	471
21038	睢宁	城区正阳路公变	10	400	315
21039	睢宁	城区东北小区西门台	10	400	208
21040	睢宁	城区电声大楼门前台	10	630	0
21041	睢宁	城区益友综合楼公变	10	630	300
21042	睢宁	城区成侯花园A区6#变	10	630	105
21043	睢宁	城区成侯花园A区4#	10	500	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21044	睢宁	城区成侯花园A区1#变	10	500	98
21045	睢宁	城区成侯花园A区2#变	10	500	121
21046	睢宁	城区成侯花园A区3#变	10	500	117
21047	睢宁	城区成侯花园A区5#变	10	500	113
21048	睢宁	城区荣盛酒店南台	10	400	230
21049	睢宁	城区泰和丽景小区6#变	10	800	454
21050	睢宁	城区泰和丽景小区7#变	10	800	400
21051	睢宁	城区泰和丽景小区5#变	10	800	308
21052	睢宁	城区泰和丽景小区8#变	10	800	336
21053	睢宁	城区天马装饰城4#变	10	1000	434
21054	睢宁	城区装饰城1#变	10	1000	457
21055	睢宁	城区装饰城3#变	10	1000	551
21056	睢宁	城区装饰城2#变	10	1000	365
21057	睢宁	城区西关农货市场安置房1#	10	800	423
21058	睢宁	城区西关农货市场安置房2#	10	800	407
21059	睢宁	公园四季小区1配3变	10	800	522
21060	睢宁	公园四季小区2配3变	10	800	458
21061	睢宁	公园四季小区1配2变	10	800	530
21062	睢宁	公园四季小区2配2变	10	800	477
21063	睢宁	公园四季小区2配1变	10	800	268
21064	睢宁	公园四季小区2配4变	10	800	462
21065	睢宁	公园四季小区1配1变	10	800	488
21066	睢宁	公园四季小区1配4变	10	800	500
21067	睢宁	城区绿园房地产开发公司	10	500	41
21068	睢宁	城区绿园商铺北台-	10	500	76
21069	睢宁	城区交通北巷北台	10	630	216
21070	睢宁	城区泰和丽景小区2#变	10	630	395
21071	睢宁	城区泰和丽景小区1#变	10	630	385
21072	睢宁	城区泰和丽景小区3#变	10	630	367
21073	睢宁	城区泰和丽景小区4#变	10	630	269
21074	睢宁	聚龙湾2#变	10	500	231
21075	睢宁	聚龙湾1#变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21076	睢宁	古汉国画院1#变	10	630	285
21077	睢宁	城区丁香园2	10	630	302
21078	睢宁	城区丁香园3	10	630	187
21079	睢宁	城区丁香园1	10	630	322
21080	睢宁	城区丁香园4	10	630	168
21081	睢宁	城区向阳小区东侧台	10	400	7
21082	睢宁	城区鼎球小区东侧台	10	400	43
21083	睢宁	城区幸福家园小区1#箱变	10	630	377
21084	睢宁	城区幸福家园小区2#箱变	10	630	374
21085	睢宁	城区苏源南台	10	400	248
21086	睢宁	城区青年路汽车城门前台	10	400	117
21087	睢宁	城区紫金花园西区台	10	400	96
21088	睢宁	城区卞王孙庄南台	10	400	244
21089	睢宁	祈福健康广场1配2变	10	800	535
21090	睢宁	祈福健康广场1配4变	10	800	603
21091	睢宁	祈福健康广场1配3变	10	800	578
21092	睢宁	祈福健康广场1配1变	10	800	639
21093	睢宁	城区樱花小区台	10	400	186
21094	睢宁	福泰华庭小区4配1变	10	630	442
21095	睢宁	福泰华庭小区2配1变	10	800	617
21096	睢宁	福泰华庭小区7配4变	10	800	584
21097	睢宁	福泰华庭小区5配4变	10	630	481
21098	睢宁	福泰华庭小区6配4变	10	800	611
21099	睢宁	福泰华庭小区2配4变	10	800	586
21100	睢宁	福泰华庭小区6配1变	10	800	588
21101	睢宁	福泰华庭小区5配1变	10	630	463
21102	睢宁	福泰华庭小区4配4变	10	630	503
21103	睢宁	福泰华庭小区7配1变	10	800	592
21104	睢宁	城区人才公寓门前台	10	400	196
21105	睢宁	城区高塘小区2配3变	10	800	471
21106	睢宁	城区高塘小区2配4变	10	800	424
21107	睢宁	金帝花苑二期1配电室1变	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21108	睢宁	金帝花苑二期1配电室4变	10	800	480
21109	睢宁	金帝花苑二期1配电室2变	10	800	441
21110	睢宁	金帝花苑二期1配电室3变	10	800	482
21111	睢宁	幸福小区三期门前台	10	400	92
21112	睢宁	城区金城社区门前西台	10	400	81
21113	睢宁	星河湾小区6配2变	10	800	460
21114	睢宁	星河湾小区6配1变	10	800	463
21115	睢宁	城区中山南路3#变	10	630	116
21116	睢宁	城区中山南路2#变	10	630	48
21117	睢宁	城区中山南路1#变	10	630	0
21118	睢宁	睢城镇工业园南门台	10	630	380
21119	睢宁	城区锦园书香苑小区5#变	10	500	157
21120	睢宁	城区锦园书香苑小区6#变	10	200	128
21121	睢宁	润柏华庭7配1变	10	800	206
21122	睢宁	润柏华庭1配4变	10	800	500
21123	睢宁	润柏华庭5配4变	10	630	405
21124	睢宁	润柏华庭5配1变	10	630	415
21125	睢宁	润柏华庭7配4变	10	800	255
21126	睢宁	润柏华庭1配1变	10	800	548
21127	睢宁	润柏华庭7配3变	10	800	312
21128	睢宁	润柏华庭1配2变	10	800	368
21129	睢宁	润柏华庭1配3变	10	800	464
21130	睢宁	润柏华庭2配3变	10	800	465
21131	睢宁	润柏华庭5配2变	10	630	401
21132	睢宁	润柏华庭4配3变	10	800	404
21133	睢宁	润柏华庭3配1变	10	800	506
21134	睢宁	润柏华庭2配1变	10	800	552
21135	睢宁	润柏华庭4配2变	10	800	499
21136	睢宁	润柏华庭3配3变	10	800	464
21137	睢宁	润柏华庭2配4变	10	800	486
21138	睢宁	润柏华庭5配3变	10	630	430
21139	睢宁	润柏华庭6配4变	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21140	睢宁	润柏华庭6配1变	10	630	375
21141	睢宁	大儒世家4配1变	10	1000	250
21142	睢宁	大儒世家4配2变	10	1000	420
21143	睢宁	惠晟照明1#变	10	630	419
21144	睢宁	城区金桥老庄东侧台	10	400	226
21145	睢宁	刘楼开闭所门前变	10	630	503
21146	睢宁	中央商厦1配1变	10	630	482
21147	睢宁	中央商厦1配2变	10	630	480
21148	睢宁	城区大儒世家东侧台	10	400	140
21149	睢宁	城区西盛园西门台	10	400	144
21150	睢宁	金色年华3#变	10	800	524
21151	睢宁	金色年华1#变	10	800	622
21152	睢宁	金色年华2#变	10	800	561
21153	睢宁	金色年华4#变	10	800	514
21154	睢宁	八一公馆1配1变	10	630	365
21155	睢宁	八一公馆1配3变	10	630	383
21156	睢宁	八一公馆2配2变	10	630	392
21157	睢宁	八一公馆1配2变	10	630	258
21158	睢宁	八一公馆2配1变	10	630	392
21159	睢宁	八一公馆1配4变	10	630	404
21160	睢宁	城区上海花苑四期1#箱变	10	500	214
21161	睢宁	城区上海花苑四期3#箱变	10	500	259
21162	睢宁	城区上海花苑四期2#箱变	10	500	270
21163	睢宁	城区金玉家园1#变	10	500	160
21164	睢宁	城区金玉家园2#变	10	500	177
21165	睢宁	城区红叶小区2#变	10	500	282
21166	睢宁	城区二小路南侧长寿里小区	10	630	285
21167	睢宁	城区物资商城南门西台	10	400	153
21168	睢宁	城区金园小区	10	400	61
21169	睢宁	城区金桥4＃变	10	400	18
21170	睢宁	城区育才小区	10	400	202
21171	睢宁	城区汤刘小秦东台	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21172	睢宁	城区物资商城南门东台	10	400	138
21173	睢宁	城区汤刘小仝西台	10	400	120
21174	睢宁	城区儿童画门前	10	400	234
21175	睢宁	城区阳光小区1	10	400	231
21176	睢宁	城区老睢城所门前	10	400	156
21177	睢宁	城区移动公司东侧北台新	10	400	124
21178	睢宁	城区城北大排档	10	630	216
21179	睢宁	桃李天下4配1变	10	800	561
21180	睢宁	桃李天下2配1变	10	800	531
21181	睢宁	桃李天下4配2变	10	800	528
21182	睢宁	桃李天下3配4变	10	800	592
21183	睢宁	桃李天下4配4变	10	800	614
21184	睢宁	桃李天下1配2变	10	800	509
21185	睢宁	桃李天下3配1变	10	800	623
21186	睢宁	桃李天下2配3变	10	800	453
21187	睢宁	桃李天下1配4变	10	800	601
21188	睢宁	桃李天下1配3变	10	800	543
21189	睢宁	桃李天下4配3变	10	800	609
21190	睢宁	桃李天下3配3变	10	800	488
21191	睢宁	桃李天下2配2变	10	800	475
21192	睢宁	桃李天下2配4变	10	800	523
21193	睢宁	天虹名庐小区1配3变	10	800	640
21194	睢宁	天虹名庐小区1配1变	10	800	640
21195	睢宁	天虹名庐小区1配4变	10	800	627
21196	睢宁	天虹名庐小区1配2变	10	800	639
21197	睢宁	城区交通局门前东台	10	400	0
21198	睢宁	城区银泰城小区1#配4变	10	630	276
21199	睢宁	城区银泰城小区1#配1变	10	630	181
21200	睢宁	水岸城邦小区2#配电室3#变	10	800	380
21201	睢宁	水岸城邦小区1#配电室2#变	10	800	290
21202	睢宁	水岸城邦小区1#配电室3#变	10	800	218
21203	睢宁	水岸城邦小区2#配电室2#变	10	800	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21204	睢宁	城区状元府小区二期2配1#变	10	800	342
21205	睢宁	城区状元府小区2配2#变	10	800	419
21206	睢宁	城区状元府小区二期2配2#变	10	800	321
21207	睢宁	城区状元府小区2配1#变	10	800	376
21208	睢宁	城区锦绣家园4#变	10	630	161
21209	睢宁	城区华汇时代广场1#变	10	630	96
21210	睢宁	城区华汇时代广场2#变	10	630	288
21211	睢宁	城区河畔春风2#配1#变	10	630	368
21212	睢宁	城区河畔春风2#配2#变	10	630	281
21213	睢宁	城区河畔春风3#配4#变	10	800	364
21214	睢宁	城区河畔春风3#配2#变	10	800	401
21215	睢宁	城区河畔春风1#配2#变	10	630	305
21216	睢宁	城区河畔春风4#配2#变	10	800	394
21217	睢宁	城区河畔春风4#配1#变	10	800	492
21218	睢宁	城区河畔春风1#配1#变	10	630	284
21219	睢宁	城区河畔春风3#配1#变	10	800	428
21220	睢宁	城区三新公司	10	630	239
21221	睢宁	城区欣盛苑3#变	10	630	356
21222	睢宁	城区欣盛苑4#变	10	630	217
21223	睢宁	城区欣盛苑1#变	10	630	292
21224	睢宁	城区欣盛苑2#变	10	630	381
21225	睢宁	皇家马德里2配1变	10	800	432
21226	睢宁	皇家马德里3配1变	10	800	252
21227	睢宁	皇家马德里2配2变	10	800	300
21228	睢宁	皇家马德里1配1变	10	800	274
21229	睢宁	瑞城名邸一期1#配电室2#变	10	800	545
21230	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室2#变	10	800	474
21231	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室3#变	10	800	471
21232	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室4#变	10	800	427
21233	睢宁	瑞城名邸一期1#配电室1#变	10	800	566
21234	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室1#变	10	800	484
21235	睢宁	城区天成峰景3配3变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21236	睢宁	城区天成峰景2配4变	10	800	498
21237	睢宁	城区天成峰景4配4变	10	630	364
21238	睢宁	城区天成峰景3配2变	10	800	454
21239	睢宁	城区天成峰景4配1变	10	630	292
21240	睢宁	城区天成峰景4配2变	10	630	304
21241	睢宁	城区天成峰景2配2变	10	800	462
21242	睢宁	城区天成峰景3配4变	10	800	454
21243	睢宁	城区天成峰景2配1变	10	800	436
21244	睢宁	城区天成峰景4配3变	10	630	307
21245	睢宁	城区天成峰景2配3变	10	800	439
21246	睢宁	城区天成峰景3配1变	10	800	456
21247	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配2变	10	800	329
21248	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配4变	10	800	327
21249	市郊	经济园公租房1配电室4变压器	10	1000	612
21250	市郊	PMS_经济园公租房2配电室1变压器	10	800	481
21251	市郊	PMS_经济园公租房2配电室2变压器	10	800	511
21252	市郊	经济园公租房4配电室1变压器	10	800	490
21253	市郊	PMS_经济园公租房4配电室2变压器	10	800	495
21254	市郊	经济园公租房3配电室2变压器	10	1000	468
21255	市郊	经济园公租房3配电室3变压器	10	1000	594
21256	市郊	PMS_经济园公租房3配电室4变压器	10	1000	664
21257	市郊	沈店安置1配电室1变压器	10	630	255
21258	市郊	沈店安置1配电室3变压器	10	630	283
21259	市郊	沈店安置2配电室1变压器	10	630	263
21260	市郊	沈店安置2配电室3变压器	10	630	275
21261	市郊	沈店安置1配电室2变压器	10	630	304
21262	市郊	沈店安置1配电室4变压器	10	630	404
21263	市郊	沈店安置2配电室2变压器	10	630	391
21264	市郊	沈店安置2配电室4变压器	10	630	369
21265	市郊	大庙线6一3	10	400	91
21266	市郊	大工安然段3	10	400	91
21267	市郊	大庙线6一7	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21268	市郊	大维线28一4东1副	10	400	8
21269	市郊	PMS_大工线74西17西6东1	10	400	0
21270	市郊	PMS_大工线74西17西2	10	400	55
21271	市郊	PMS_大庙线7副	10	400	172
21272	市郊	PMS_美的时代城1组合配电站2变压器	10	630	129
21273	市郊	美的时代城1组合配电站1变压器	10	630	322
21274	市郊	PMS_美的时代城1组合配电站4变压器	10	630	299
21275	市郊	美的时代城1组合配电站3变压器	10	630	315
21276	市郊	PMS_美的时代城2配电室1变压器	10	800	360
21277	市郊	PMS_美的时代城2配电室2变压器	10	800	412
21278	市郊	PMS_美的时代城2配电室3变压器	10	800	436
21279	市郊	PMS_美的时代城2配电室4变压器	10	800	317
21280	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室1变压器	10	800	350
21281	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室2变压器	10	800	396
21282	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室3变压器	10	800	268
21283	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室4变压器	10	800	421
21284	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室1变压器	10	800	340
21285	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室2变压器	10	800	418
21286	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室3变压器	10	800	445
21287	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室4变压器	10	800	347
21288	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室1变压器	10	800	438
21289	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室3变压器	10	800	442
21290	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室4变压器	10	800	464
21291	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室2变压器	10	800	423
21292	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室1变压器	10	800	347
21293	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室3变压器	10	800	499
21294	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室4变压器	10	800	431
21295	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室2变压器	10	800	516
21296	市郊	PMS_绿地高铁东城一期3配电室1变压器	10	800	389
21297	市郊	PMS_绿地高铁东城一期3配电室2变压器	10	800	384
21298	市郊	PMS_大安线47	10	400	227
21299	市郊	大工线107北14	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21300	市郊	大安线137一17	10	400	104
21301	市郊	PMS_大工线74一8	10	400	40
21302	市郊	PMS_大安线57一1	10	400	148
21303	市郊	山井线31	10	400	185
21304	市郊	山李线51一26西1	10	400	123
21305	市郊	山李线51一21西3	10	400	194
21306	市郊	茶月线67一9=1	10	200	0
21307	市郊	茶月线67一9=4	10	200	45
21308	市郊	山李线51一21西6	10	400	0
21309	市郊	山李线51一21西4北1西3	10	400	196
21310	市郊	山李线56	10	400	227
21311	市郊	PMS_大安线119一1	10	400	93
21312	市郊	大工线42	10	200	90
21313	市郊	山李线58一4南1	10	400	192
21314	市郊	山李线46	10	400	227
21315	市郊	PMS_大安线125一8	10	400	177
21316	市郊	PMS_大维线35南	10	400	77
21317	市郊	山李线48	10	400	139
21318	市郊	山井线25西5	10	400	196
21319	市郊	PMS_大后线27一5西1	10	400	117
21320	市郊	PMS_大翔线2副	10	400	190
21321	市郊	山李线58西1	10	400	187
21322	市郊	PMS_大安线139一10东2	10	400	174
21323	市郊	佟东线51一12	10	400	129
21324	市郊	山李线58一9南1	10	400	155
21325	市郊	大庙线9一8	10	400	80
21326	市郊	PMS_大后线56	10	400	162
21327	市郊	PMS_大后线92一24西1	10	400	162
21328	市郊	大后线92一21付2	10	400	180
21329	市郊	PMS_大后线47南9西5南9	10	400	0
21330	市郊	PMS_大安线119一2	10	400	169
21331	市郊	PMS_美的时代城3配电室1变压器	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21332	市郊	PMS_美的时代城3配电室2变压器	10	800	305
21333	市郊	PMS_美的时代城1配电室1变压器	10	630	233
21334	市郊	PMS_美的时代城1配电室2变压器	10	630	291
21335	市郊	PMS_美的时代城1配电室3变压器	10	630	361
21336	市郊	PMS_美的时代城1配电室4变压器	10	630	383
21337	市郊	PMS_官庄1配电室1变压器	10	1000	528
21338	市郊	PMS_官庄1配电室2变压器	10	1000	576
21339	市郊	PMS_官庄1配电室3变压器	10	1000	590
21340	市郊	PMS_官庄1配电室4变压器	10	1000	617
21341	市郊	PMS_官庄2配电室1变压器	10	1000	558
21342	市郊	PMS_官庄2配电室2变压器	10	1000	525
21343	市郊	PMS_官庄2配电室3变压器	10	1000	448
21344	市郊	PMS_官庄2配电室4变压器	10	1000	572
21345	市郊	PMS_官庄3配电室1变压器	10	630	408
21346	市郊	PMS_官庄3配电室2变压器	10	630	400
21347	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室4变压器	10	800	406
21348	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室3变压器	10	800	546
21349	市郊	PMS_绿地高铁东城三期1配电室1变压器	10	800	373
21350	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室1变压器	10	800	521
21351	市郊	PMS_绿地高铁东城三期1配电室2变压器	10	800	513
21352	市郊	PMS_绿地高铁东城三期1配电室4变压器	10	800	456
21353	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室2变压器	10	800	513
21354	市郊	绿地高铁东城三期1配电室3变压器	10	800	439
21355	市郊	大后线85一1	10	400	137
21356	市郊	PMS_美的时代城5配电室3变压器	10	800	438
21357	市郊	PMS_美的时代城5配电室4变压器	10	800	498
21358	市郊	PMS_美的时代城5配电室1变压器	10	800	429
21359	市郊	PMS_美的时代城5配电室2变压器	10	800	475
21360	市郊	PMS_美的时代城4配电室4变压器	10	800	392
21361	市郊	PMS_美的时代城4配电室1变压器	10	800	417
21362	市郊	PMS_美的时代城4配电室2变压器	10	800	409
21363	市郊	PMS_美的时代城4配电室3变压器	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21364	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室3变压器	10	630	260
21365	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室1变压器	10	630	384
21366	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室2变压器	10	630	308
21367	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室4变压器	10	630	371
21368	市郊	PMS_大庙线9东5	10	400	71
21369	市郊	大维线28一1东1副	10	400	3
21370	市郊	凤荟园2变压器	10	630	322
21371	市郊	PMS_凤荟园3变压器	10	630	234
21372	市郊	PMS_凤荟园1变压器	10	630	274
21373	市郊	凤荟园4变压器	10	630	236
21374	市郊	PMS_凤荟园2配电室1变压器	10	630	259
21375	市郊	PMS_凤荟园2配电室3变压器	10	630	338
21376	市郊	PMS_凤荟园2配电室4变压器	10	630	98
21377	市郊	PMS_凤荟园2配电室2变压器	10	630	381
21378	市郊	佟东线18一4	10	200	100
21379	市郊	PMS_美的时代城6配电室1变压器	10	800	353
21380	市郊	PMS_美的时代城6配电室2变压器	10	800	458
21381	市郊	PMS_美的时代城6配电室3变压器	10	800	442
21382	市郊	PMS_滨河新天1配电室2变压器	10	800	394
21383	市郊	PMS_滨河新天1配电室3变压器	10	800	216
21384	市郊	PMS_滨河新天1配电室1变压器	10	800	460
21385	市郊	PMS_美的时代城6配电室4变压器	10	800	525
21386	市郊	佟上线25一14=1	10	400	143
21387	市郊	大工线64一1	10	200	25
21388	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室3变压器	10	800	525
21389	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室3变压器	10	800	530
21390	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室1变压器	10	800	504
21391	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室4变压器	10	800	569
21392	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室2变压器	10	800	465
21393	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室1变压器	10	800	386
21394	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室4变压器	10	800	542
21395	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室2变压器	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21396	市郊	安庙线14一9	10	400	126
21397	市郊	茶月线137一6	10	400	187
21398	市郊	凤荟园二期1配电室1变压器	10	630	195
21399	市郊	凤荟园二期2配电室2变压器	10	630	367
21400	市郊	凤荟园二期2配电室4变压器	10	630	358
21401	市郊	凤荟园二期2配电室3变压器	10	630	369
21402	市郊	凤荟园二期2配电室1变压器	10	630	324
21403	市郊	凤荟园二期1配电室4变压器	10	630	333
21404	市郊	凤荟园二期1配电室2变压器	10	630	333
21405	市郊	凤荟园二期1配电室3变压器	10	630	331
21406	市郊	PMS_侯集中学4箱变变压器	10	630	80
21407	市郊	PMS_侯集中学3箱变变压器	10	630	0
21408	市郊	PMS_侯集中学1箱变变压器	10	630	89
21409	市郊	PMS_侯集中学2箱变变压器	10	630	130
21410	市郊	PMS_凤馨园2配电室2变压器	10	630	338
21411	市郊	PMS_凤馨园2配电室3变压器	10	630	343
21412	市郊	PMS_凤馨园1配电室4变压器	10	800	493
21413	市郊	PMS_凤馨园1配电室3变压器	10	800	498
21414	市郊	PMS_凤馨园1配电室1变压器	10	800	444
21415	市郊	PMS_凤馨园2配电室1变压器	10	630	345
21416	市郊	PMS_凤馨园2配电室4变压器	10	630	388
21417	市郊	PMS_凤馨园1配电室2变压器	10	800	504
21418	市郊	茶月线33一5	10	400	86
21419	市郊	茶月线67一9=5南3	10	400	68
21420	市郊	大安线59一11=2	10	400	133
21421	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室2变压器	10	800	553
21422	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室3变压器	10	800	372
21423	市郊	PMS_绿地高铁东城四期4配电室4变压器	10	800	441
21424	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室1变压器	10	800	502
21425	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室4变压器	10	800	482
21426	市郊	PMS_绿地高铁东城四期4配电室2变压器	10	800	425
21427	市郊	茶月线92北4	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21428	市郊	PMS_大翔线50	10	400	0
21429	市郊	滨河新天地2配电室1变压器	10	630	330
21430	市郊	滨河新天地2配电室2变压器	10	630	351
21431	市郊	未来之宸1配电室3变压器	10	800	425
21432	市郊	未来之宸1配电室1变压器	10	800	458
21433	市郊	未来之宸2配电室1变压器	10	800	377
21434	市郊	未来之宸2配电室3变压器	10	800	479
21435	市郊	珑越东方花园组合配电站2变压器	10	800	509
21436	市郊	珑越东方花园1配电室3变压器	10	800	506
21437	市郊	珑越东方花园1配电室4变压器	10	800	502
21438	市郊	珑越东方花园1配电室2变压器	10	800	353
21439	市郊	珑越东方花园组合配电站1变压器	10	800	475
21440	市郊	大工线93一11西2	10	400	68
21441	市郊	凤凰苑3配电室2变压器	10	800	439
21442	市郊	凤凰苑2配电室1变压器	10	800	441
21443	市郊	凤凰苑3配电室3变压器	10	800	333
21444	市郊	凤凰苑2配电室4变压器	10	800	356
21445	市郊	凤凰苑2配电室2变压器	10	800	496
21446	市郊	汇川华府3配电室3变压器	10	630	438
21447	市郊	汇川华府1配电室3变压器	10	800	492
21448	市郊	汇川华府组合配电站2变压器	10	800	608
21449	市郊	汇川华府1配电室1变压器	10	800	514
21450	市郊	汇川华府3配电室1变压器	10	630	474
21451	市郊	汇川华府3配电室4变压器	10	630	427
21452	市郊	汇川华府1配电室2变压器	10	800	532
21453	市郊	汇川华府3配电室2变压器	10	630	471
21454	市郊	汇川华府2配电室2变压器	10	630	496
21455	市郊	汇川华府2配电室1变压器	10	630	470
21456	市郊	汇川华府组合配电站1变压器	10	800	502
21457	市郊	汇川华府组合配电站3变压器	10	800	614
21458	市郊	汇川华府2配电室3变压器	10	630	486
21459	市郊	汇川华府组合配电站4变压器	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21460	市郊	汇川华府1配电室4变压器	10	800	508
21461	市郊	汇川华府2配电室4变压器	10	630	503
21462	市郊	大安线125一5东4南1	10	400	60
21463	市郊	大清线96一1	10	400	121
21464	市郊	大后线112	10	400	145
21465	市郊	凤瑞园3配电室1变压器	10	800	369
21466	市郊	凤瑞园1配电室1变压器	10	800	291
21467	市郊	凤瑞园3配电室3变压器	10	800	452
21468	市郊	凤瑞园2配电室1变压器	10	800	388
21469	市郊	凤瑞园4配电室3变压器	10	800	340
21470	市郊	凤瑞园4配电室1变压器	10	800	290
21471	市郊	凤瑞园2配电室3变压器	10	800	285
21472	市郊	凤瑞园5配电室1变压器	10	800	407
21473	市郊	凤瑞园5配电室3变压器	10	800	344
21474	市郊	凤瑞园1配电室3变压器	10	800	412
21475	市郊	道华科技组合配电站2变压器	10	1250	885
21476	市郊	道华科技组合配电站1变压器	10	1250	818
21477	市郊	东湖天城7配电室1变压器	10	800	510
21478	市郊	东湖天城8配电室1变压器	10	800	538
21479	市郊	东湖天城8配电室2变压器	10	800	521
21480	市郊	东湖天城7配电室2变压器	10	800	568
21481	市郊	珑越东方花园3配电室4变压器	10	630	456
21482	市郊	珑越东方花园2配电室2变压器	10	800	544
21483	市郊	珑越东方花园3配电室2变压器	10	630	433
21484	市郊	珑越东方花园2配电室3变压器	10	800	576
21485	市郊	珑越东方花园3配电室3变压器	10	630	452
21486	市郊	珑越东方花园2配电室4变压器	10	800	581
21487	市郊	凤润园2配电室3变压器	10	630	330
21488	市郊	凤润园6配电室1变压器	10	630	301
21489	市郊	凤润园9配电室1变压器	10	800	524
21490	市郊	凤润园1配电室3变压器	10	630	443
21491	市郊	凤润园7配电室1变压器	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21492	市郊	凤润园9配电室2变压器	10	800	522
21493	市郊	凤润园6配电室3变压器	10	630	287
21494	市郊	凤润园3配电室3变压器	10	630	297
21495	市郊	凤润园7配电室4变压器	10	800	414
21496	市郊	凤润园5配电室1变压器	10	800	391
21497	市郊	凤润园2配电室1变压器	10	630	419
21498	市郊	凤润园8配电室1变压器	10	800	417
21499	市郊	凤润园3配电室1变压器	10	630	148
21500	市郊	凤润园5配电室3变压器	10	800	309
21501	市郊	凤润园8配电室3变压器	10	800	384
21502	市郊	凤润园1配电室1变压器	10	630	403
21503	市郊	凤润园7配电室3变压器	10	800	471
21504	市郊	凤润园9配电室3变压器	10	800	400
21505	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配1变	10	800	463
21506	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配3变	10	800	350
21507	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配2变	10	800	441
21508	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配4变	10	800	436
21509	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配1变	10	800	410
21510	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配3变	10	800	347
21511	睢宁	城区东城雅苑1#配3变	10	800	362
21512	睢宁	城区和丰公寓1#变	10	630	278
21513	睢宁	城区东城雅苑1#配2变	10	800	519
21514	睢宁	城区东城雅苑1#配4变	10	800	438
21515	睢宁	城区东城雅苑1#配1变	10	800	386
21516	睢宁	城区和丰公寓2#变	10	630	322
21517	睢宁	城区银河星城星天地商业3#变	10	630	373
21518	睢宁	城区银河星城商业2#变	10	630	383
21519	睢宁	城区银河星城商业1#变	10	630	145
21520	睢宁	城区新城家电园安置小区1#变	10	800	529
21521	睢宁	城区新城家电园安置小区2#变	10	800	459
21522	睢宁	香堤澜湾E区2#配2#变	10	800	473
21523	睢宁	香堤澜湾E区1#配1#变	10	800	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21524	睢宁	香堤澜湾E区1#配2#变	10	800	437
21525	睢宁	香堤澜湾E区2#配1#变	10	800	436
21526	睢宁	恒隆广场1配2变	10	800	368
21527	睢宁	恒隆广场1配1变	10	800	365
21528	睢宁	城区西盛园北台1#变	10	400	57
21529	睢宁	城区西盛园南台2#变	10	400	0
21530	睢宁	城区浙江商贸城北侧公变	10	400	305
21531	睢宁	汇兴福邸2配2变	10	630	400
21532	睢宁	汇兴福邸2配4变	10	630	358
21533	睢宁	汇兴福邸2配1变	10	630	313
21534	睢宁	汇兴福邸2配3变	10	630	385
21535	睢宁	城区夕阳红老年活动中心	10	630	121
21536	睢宁	城区世贸云璟3配1变	10	800	494
21537	睢宁	城区世贸云璟2配2变	10	800	508
21538	睢宁	城区世贸云璟1配2变	10	800	475
21539	睢宁	城区世贸云璟云璟3配3变	10	800	538
21540	睢宁	城区世贸云璟3配4变	10	800	496
21541	睢宁	城区世贸云璟2配1变	10	800	483
21542	睢宁	城区世贸云璟2配4变	10	800	458
21543	睢宁	城区世贸云璟2配3变	10	800	490
21544	睢宁	城区世贸云璟1配1变	10	800	442
21545	睢宁	城区世贸云璟云璟3配2变	10	800	500
21546	睢宁	城区顺发公寓1配2变	10	630	330
21547	睢宁	城区顺发公寓1配1变	10	630	366
21548	睢宁	城区高塘王圩东台	10	400	141
21549	睢宁	城区凯旋府邸5配1变	10	800	493
21550	睢宁	城区凯旋府邸5配4变	10	800	553
21551	睢宁	城区凯旋府邸11配3变	10	800	486
21552	睢宁	城区凯旋府邸5配2变	10	800	550
21553	睢宁	城区凯旋府邸10配2变	10	800	516
21554	睢宁	城区凯旋府邸8配3变	10	630	374
21555	睢宁	城区凯旋府邸6配3变	10	630	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21556	睢宁	城区凯旋府邸6配4变	10	630	450
21557	睢宁	城区凯旋府邸11配2变	10	800	546
21558	睢宁	城区凯旋府邸9配3变	10	800	503
21559	睢宁	城区凯旋府邸7配2变	10	630	257
21560	睢宁	城区凯旋府邸11配1变	10	800	478
21561	睢宁	城区凯旋府邸6配1变	10	630	396
21562	睢宁	城区凯旋府邸7配3变	10	630	390
21563	睢宁	城区凯旋府邸9配2变	10	800	458
21564	睢宁	城区凯旋府邸8配2变	10	630	351
21565	睢宁	城区凯旋府邸5配3变	10	800	554
21566	睢宁	城区凯旋府邸6配2变	10	630	367
21567	睢宁	城区凯旋府邸10配3变	10	800	551
21568	睢宁	城区恒华玺园1配1变	10	800	416
21569	睢宁	城区恒华玺园1配4变	10	800	453
21570	睢宁	城区恒华玺园1配3变	10	800	338
21571	睢宁	城区恒华玺园1配2变	10	800	419
21572	睢宁	城区高塘王凌庄台	10	400	127
21573	睢宁	城区城河东路台	10	400	61
21574	睢宁	城区云河嘉苑2配4变	10	800	317
21575	睢宁	城区云河嘉苑1配1变	10	800	462
21576	睢宁	城区云河嘉苑1配2变	10	800	496
21577	睢宁	城区云河嘉苑3配1变	10	630	352
21578	睢宁	城区云河嘉苑3配4变	10	630	365
21579	睢宁	城区云河嘉苑2配2变	10	800	459
21580	睢宁	城区建筑工程公司台	10	200	88
21581	睢宁	城区曼哈顿商业广场1配1变	10	800	249
21582	睢宁	城区曼哈顿商业广场1配2变	10	800	302
21583	睢宁	城区凯旋雅苑3配4变	10	800	435
21584	睢宁	城区凯旋雅苑1配1变	10	800	462
21585	睢宁	城区凯旋雅苑3配3变	10	800	396
21586	睢宁	城区凯旋雅苑2配3变	10	800	432
21587	睢宁	城区凯旋雅苑3配2变	10	800	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21588	睢宁	城区凯旋雅苑2配4变	10	800	536
21589	睢宁	城区凯旋雅苑2配2变	10	800	446
21590	睢宁	城区凯旋雅苑1配3变	10	800	486
21591	睢宁	城区凯旋雅苑1配4变	10	800	482
21592	睢宁	城区凯旋雅苑3配1变	10	800	427
21593	睢宁	城区凯旋雅苑1配2变	10	800	466
21594	睢宁	城区凯旋雅苑2配1变	10	800	485
21595	睢宁	城区金尊府1配1变	10	800	520
21596	睢宁	城区金尊府1配4变	10	800	475
21597	睢宁	城区金尊府2配4变	10	800	467
21598	睢宁	城区金尊府2配3变	10	800	465
21599	睢宁	城区金尊府2配2变	10	800	490
21600	睢宁	城区金尊府2配1变	10	800	493
21601	睢宁	城区金尊府1配2变	10	800	521
21602	睢宁	城区金尊府1配3变	10	800	481
21603	睢宁	幸福家园小区6#变	10	400	195
21604	睢宁	幸福家园小区8#变	10	400	183
21605	睢宁	幸福家园小区5#变	10	400	203
21606	睢宁	幸福家园小区3#变	10	400	207
21607	睢宁	幸福家园小区10#变	10	400	233
21608	睢宁	幸福家园小区4#变	10	400	192
21609	睢宁	幸福家园小区7#变	10	400	171
21610	睢宁	幸福家园小区9#变	10	400	195
21611	睢宁	城区中国人民银行门前台	10	400	91
21612	睢宁	城区海江宾馆新增台	10	400	97
21613	睢宁	城区电信局院内台	10	630	362
21614	睢宁	福馨花园2配1变	10	630	330
21615	睢宁	福馨花园2配2变	10	630	405
21616	睢宁	福馨花园1配1变	10	630	392
21617	睢宁	福馨花园1配2变	10	630	433
21618	睢宁	PMS_城区纱厂南门	10	400	0
21619	睢宁	PMS_城区冯庄北台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21620	睢宁	城区汽车站南门	10	400	6
21621	睢宁	PMS_城区菁华学校西侧	10	200	70
21622	睢宁	PMS_耀华园小区2#变	10	630	144
21623	睢宁	PMS_耀华园小区1#变	10	630	233
21624	睢宁	环岛阳光花园1#	10	630	325
21625	睢宁	环岛阳光花园2#	10	630	294
21626	睢宁	环岛阳光花园3#	10	630	320
21627	睢宁	环岛阳光花园4#	10	630	0
21628	睢宁	PMS_东方明珠1#	10	500	148
21629	睢宁	东方明珠2#	10	630	242
21630	睢宁	PMS_东方明珠3#	10	500	169
21631	睢宁	东方明珠4#	10	630	339
21632	睢宁	PMS_城区金桥农网南台(金桥八组)	10	400	235
21633	睢宁	城区惠利隆塑业宿舍楼	10	630	285
21634	睢宁	PMS_城区絮棉厂	10	400	170
21635	睢宁	PMS_中央步行街新增变工程	10	500	0
21636	睢宁	PMS_城区城西小学东侧-	10	630	316
21637	睢宁	上海世纪城1#变	10	500	219
21638	睢宁	PMS_上海世纪城2#变（岗头村）	10	500	225
21639	睢宁	城区上海世纪城3#变	10	630	268
21640	睢宁	苏源安置小区1#	10	630	211
21641	睢宁	苏源安置小区2#	10	630	231
21642	睢宁	PMS_九洲花园小区4#变	10	500	153
21643	睢宁	PMS_城区职小南台	10	400	0
21644	睢宁	PMS_城区金陵御花园1#变	10	500	200
21645	睢宁	PMS_金陵御花园2#变	10	500	191
21646	睢宁	PMS_金陵御花园3#变	10	630	192
21647	睢宁	PMS_天成房地产农场院内2	10	630	151
21648	睢宁	PMS_城区睢江双北-11号公变	10	400	181
21649	睢宁	PMS_城区毛庄桥东侧	10	400	0
21650	睢宁	城区动物质检站门前	10	400	143
21651	睢宁	PMS_城区岗头扶贫（岗头北台）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21652	睢宁	PMS_城区农家小院公用变	10	400	55
21653	睢宁	PMS_邱集腰圩村新庄台	10	200	67
21654	睢宁	邱集东倪南台	10	200	115
21655	睢宁	PMS_邱集郑庄邵庄北台	10	200	109
21656	睢宁	邱集西倪张庄西台	10	100	13
21657	睢宁	PMS_邱集仝海南台	10	200	51
21658	睢宁	PMS_邱集大李西台	10	200	62
21659	睢宁	PMS_邱集元西西台	10	200	90
21660	睢宁	PMS_邱集廖巷村小邹台	10	200	29
21661	睢宁	邱集王朱村2号变	10	200	24
21662	睢宁	PMS_邱集大主村蒋庄台	10	200	40
21663	睢宁	PMS_邱集中倪村南台	10	200	74
21664	睢宁	PMS_邱集中倪村北台	10	200	27
21665	睢宁	PMS_邱集王庄西台2号变	10	200	35
21666	睢宁	PMS_邱集沙祠前朱台	10	200	69
21667	睢宁	PMS_邱集高楼圩西台	10	200	59
21668	睢宁	PMS_邱集沙祠东台	10	200	26
21669	睢宁	邱集刘庄薛庄台	10	200	29
21670	睢宁	PMS_邱集王朱村小周台	10	200	0
21671	睢宁	PMS_邱集姚圩新村台	10	200	53
21672	睢宁	PMS_邱集新中倪三队台	10	200	55
21673	睢宁	PMS_邱集王林农科北台(水利)	10	400	204
21674	睢宁	邱集王林街道八队台(苏果门前)	10	400	47
21675	睢宁	PMS_邱集王林步行街台	10	400	199
21676	睢宁	邱集小苏伏巷北台	10	400	163
21677	睢宁	PMS_邱集汪庄群墙台	10	200	86
21678	睢宁	邱集小高张安台	10	400	0
21679	睢宁	PMS_邱集廖巷廖巷台	10	200	27
21680	睢宁	邱集小高小崔台	10	400	41
21681	睢宁	PMS_邱集廖巷王东台	10	200	17
21682	睢宁	PMS_邱集胡庙张庄台	10	400	176
21683	睢宁	PMS_邱集王庄九队台	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21684	睢宁	邱集邱集镇大社小区台	10	200	88
21685	睢宁	PMS_邱集朱开汤庄台	10	200	15
21686	睢宁	PMS_邱集朱开郑四台	10	200	104
21687	睢宁	PMS_邱集朱开圩后台	10	400	134
21688	睢宁	邱集高楼北邱台	10	400	0
21689	睢宁	PMS_邱集胡庙1号变	10	400	146
21690	睢宁	邱集位桥一队台	10	400	90
21691	睢宁	PMS_邱集杜庄仝庄台	10	400	124
21692	睢宁	邱集五一北台	10	200	39
21693	睢宁	PMS_邱集位圩一队	10	200	71
21694	睢宁	邱集王宇小李东台	10	400	147
21695	睢宁	邱集邱集镇鲍楼村鲍二台	10	200	54
21696	睢宁	邱集胡楼村胡一台	10	400	196
21697	睢宁	PMS_邱集大杨胡后北台	10	200	50
21698	睢宁	PMS_邱集大杨村部南台	10	200	16
21699	睢宁	PMS_邱集大余村北宋	10	400	169
21700	睢宁	PMS_邱集碾盘碾四台	10	400	192
21701	睢宁	邱集碾盘村小王庄台	10	400	171
21702	睢宁	邱集李杆邵一	10	400	259
21703	睢宁	PMS_邱集李杆村旗杆东台	10	200	77
21704	睢宁	邱集邱集镇新庄陈一台	10	200	69
21705	睢宁	PMS_邱集邱集镇王宇小张台	10	400	205
21706	睢宁	PMS_邱集邱集镇王宇三队台	10	200	31
21707	睢宁	邱集王宇小陈台	10	400	210
21708	睢宁	邱集王宇小夏西台	10	400	110
21709	睢宁	PMS_邱集邦埝村南台	10	200	68
21710	睢宁	邱集胡庙前王台	10	200	10
21711	睢宁	PMS_邱集王宇南台	10	400	163
21712	睢宁	PMS_邱集农科北台	10	200	56
21713	睢宁	PMS_邱集沙祠村沈庄台	10	200	1
21714	睢宁	PMS_邱集董塘村刘庄台	10	200	65
21715	睢宁	PMS_邱集关庙西台	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21716	睢宁	邱集关庙村王集台	10	200	81
21717	睢宁	PMS_邱集沙祠村西台	10	200	65
21718	睢宁	PMS_邱集刘庄村东台	10	200	128
21719	睢宁	PMS_邱集邱集十队2#变	10	400	103
21720	睢宁	邱集邱集小区1#变	10	400	155
21721	睢宁	邱集邱集小区2#变	10	400	99
21722	睢宁	邱集元西村戈庄台	10	200	89
21723	睢宁	PMS_邱集胡庙村胡庙台	10	200	67
21724	睢宁	邱集倪庄小主台	10	200	76
21725	睢宁	邱集大主村北台	10	400	207
21726	睢宁	PMS_邱集倪庄村北台	10	400	189
21727	睢宁	邱集大社村部台	10	200	58
21728	睢宁	邱集大社村西台	10	400	197
21729	睢宁	邱集位圩南台	10	200	94
21730	睢宁	邱集大主东台	10	400	221
21731	睢宁	邱集倪庄村中台	10	400	190
21732	睢宁	邱集位圩西台	10	200	78
21733	睢宁	邱集位圩村纪高台	10	200	85
21734	睢宁	PMS_邱集位圩村姚庄台	10	200	63
21735	睢宁	PMS_邱集高楼村村部台	10	200	0
21736	睢宁	PMS_邱集新庄前仝台	10	400	216
21737	睢宁	PMS_邱集朱开村北台	10	400	224
21738	睢宁	PMS_邱集朱开村龙庄台	10	400	196
21739	睢宁	PMS_邱集朱开村水厂台	10	400	167
21740	睢宁	PMS_邱集朱开村郑集台片	10	400	185
21741	睢宁	PMS_邱集大社南台	10	200	61
21742	睢宁	邱集大社村前元台	10	400	209
21743	睢宁	邱集李点村仝李台	10	100	0
21744	睢宁	PMS_邱集农科村中台	10	200	20
21745	睢宁	邱集邦彦村北台	10	200	7
21746	睢宁	PMS_邱集王述村吴庄台	10	200	35
21747	睢宁	邱集高楼村高庄台	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21748	睢宁	邱集王述村小队台	10	400	159
21749	睢宁	PMS_邱集胡庙村小胡台	10	400	126
21750	睢宁	邱集朱开村南台	10	200	63
21751	睢宁	邱集邦彦村曹西台	10	400	253
21752	睢宁	PMS_邱集新庄村小言台	10	400	270
21753	睢宁	PMS_邱集新庄村大孙台	10	400	259
21754	睢宁	邱集新庄村新庄台	10	200	108
21755	睢宁	邱集新庄村后仝台	10	200	80
21756	睢宁	邱集朱开村尤庄台	10	100	23
21757	睢宁	邱集汪庄西台	10	200	0
21758	睢宁	PMS_邱集陈楼村圩内台	10	400	184
21759	睢宁	邱集王林街道公用变	10	400	39
21760	睢宁	PMS_邱集王林供电所台	10	400	78
21761	市郊	凤润园4配电室1变压器	10	800	463
21762	市郊	凤润园4配电室3变压器	10	800	404
21763	市郊	大四线62一1	10	400	228
21764	市郊	和平公馆2配电室2变压器	10	800	482
21765	市郊	和平公馆3配电室2变压器	10	630	353
21766	市郊	和平公馆4配电室2变压器	10	800	470
21767	市郊	和平公馆4配电室3变压器	10	800	540
21768	市郊	和平公馆3配电室3变压器	10	630	452
21769	市郊	和平公馆2配电室3变压器	10	800	416
21770	市郊	和平公馆1配电室2变压器	10	800	568
21771	市郊	和平公馆1配电室1变压器	10	800	548
21772	市郊	大工线74西13-1	10	400	148
21773	市郊	和平颂苑西区2配电室3变压器	10	800	543
21774	市郊	和平颂苑西区1配电室3变压器	10	800	609
21775	市郊	和平颂苑西区2配电室1变压器	10	800	552
21776	市郊	和平颂苑西区1配电室2变压器	10	800	623
21777	市郊	和平颂苑西区2配电室4变压器	10	800	502
21778	市郊	和平颂苑西区1配电室1变压器	10	800	576
21779	市郊	和平颂苑西区2配电室2变压器	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21780	市郊	和平颂苑西区1配电室4变压器	10	800	585
21781	市郊	东湖尚璟2配电室1变压器	10	800	583
21782	市郊	东湖尚璟1配电室4变压器	10	800	594
21783	市郊	东湖尚璟1配电室3变压器	10	800	582
21784	市郊	东湖尚璟4配电室4变压器	10	800	542
21785	市郊	东湖尚璟1配电室2变压器	10	800	598
21786	市郊	东湖尚璟4配电室2变压器	10	800	607
21787	市郊	东湖尚璟1配电室1变压器	10	800	596
21788	市郊	东湖尚璟4配电室1变压器	10	800	597
21789	市郊	东湖尚璟2配电室2变压器	10	800	588
21790	市郊	东湖尚璟4配电室3变压器	10	800	544
21791	市郊	云湖佳苑1配电室2变压器	10	800	529
21792	市郊	云湖佳苑1配电室1变压器	10	800	507
21793	市郊	云湖佳苑2配电室1变压器	10	630	387
21794	市郊	云湖佳苑1配电室4变压器	10	800	524
21795	市郊	云湖佳苑1配电室3变压器	10	800	528
21796	市郊	云湖佳苑2配电室4变压器	10	630	471
21797	市郊	云湖佳苑2配电室3变压器	10	630	402
21798	市郊	云湖佳苑2配电室2变压器	10	630	348
21799	市郊	佟上线25一9=1	10	400	91
21800	市郊	和平颂苑2配电室2变压器	10	800	466
21801	市郊	和平颂苑2配电室4变压器	10	800	518
21802	市郊	和平颂苑2配电室3变压器	10	800	494
21803	市郊	和平颂苑1配电室4变压器	10	800	495
21804	市郊	和平颂苑1配电室3变压器	10	800	507
21805	市郊	和平颂苑1配电室2变压器	10	800	488
21806	市郊	大后线47分9东7=2南6	10	400	151
21807	市郊	凤凰苑组合配电站1变压器	10	800	515
21808	市郊	凤凰苑1配电室2变压器	10	800	447
21809	市郊	凤凰苑组合配电站4变压器	10	800	469
21810	市郊	凤凰苑组合配电站2变压器	10	800	453
21811	市郊	凤凰苑组合配电站3变压器	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21812	市郊	凤凰苑1配电室3变压器	10	800	274
21813	市郊	东湖悦府2配电室3变压器	10	800	418
21814	市郊	东湖悦府2配电室1变压器	10	800	383
21815	市郊	东湖悦府4配电室1变压器	10	800	484
21816	市郊	东湖悦府3配电室2变压器	10	800	482
21817	市郊	东湖悦府1配电室3变压器	10	800	381
21818	市郊	东湖悦府3配电室1变压器	10	800	455
21819	市郊	东湖悦府1配电室1变压器	10	800	414
21820	市郊	东湖悦府4配电室3变压器	10	800	470
21821	市郊	凤馨园二期1配电室4变压器	10	630	381
21822	市郊	凤馨园二期1配电室2变压器	10	630	201
21823	市郊	凤馨园二期4配电室4变压器	10	800	451
21824	市郊	凤馨园二期3配电室2变压器	10	630	440
21825	市郊	凤馨园二期2配电室1变压器	10	800	497
21826	市郊	凤馨园二期6配电室2变压器	10	800	467
21827	市郊	凤馨园二期6配电室3变压器	10	800	567
21828	市郊	凤馨园二期4配电室2变压器	10	800	530
21829	市郊	凤馨园二期7配电室2变压器	10	800	461
21830	市郊	凤馨园二期3配电室3变压器	10	630	371
21831	市郊	凤馨园二期2配电室2变压器	10	800	422
21832	市郊	凤馨园二期4配电室1变压器	10	800	548
21833	市郊	凤馨园二期6配电室4变压器	10	800	597
21834	市郊	凤馨园二期2配电室4变压器	10	800	540
21835	市郊	凤馨园二期4配电室3变压器	10	800	563
21836	市郊	凤馨园二期2配电室3变压器	10	800	576
21837	市郊	凤馨园二期3配电室4变压器	10	630	419
21838	市郊	凤馨园二期5配电室1变压器	10	800	529
21839	市郊	凤馨园二期6配电室1变压器	10	800	432
21840	市郊	凤馨园二期7配电室1变压器	10	800	525
21841	市郊	凤馨园二期3配电室1变压器	10	630	403
21842	市郊	和平云璟1配电室2变压器	10	800	394
21843	市郊	和平云璟2配电室4变压器	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21844	市郊	和平云璟1配电室4变压器	10	800	403
21845	市郊	和平云璟2配电室2变压器	10	800	386
21846	市郊	和平云璟3配电室4变压器	10	800	285
21847	市郊	和平云璟3配电室2变压器	10	800	443
21848	市郊	佟东线1箱变变压器	10	200	119
21849	市郊	大维线28一1东1南	10	400	141
21850	市郊	大四线102一21=1	10	400	169
21851	市郊	云湖佳苑7配电室2变压器	10	800	622
21852	市郊	云湖佳苑6配电室1变压器	10	800	596
21853	市郊	云湖佳苑7配电室1变压器	10	800	639
21854	市郊	云湖佳苑5配电室3变压器	10	800	622
21855	市郊	云湖佳苑6配电室2变压器	10	800	636
21856	市郊	云湖佳苑5配电室2变压器	10	800	602
21857	市郊	云湖佳苑7配电室3变压器	10	800	612
21858	市郊	云湖佳苑5配电室1变压器	10	800	620
21859	市郊	云湖佳苑7配电室4变压器	10	800	621
21860	市郊	云湖佳苑5配电室4变压器	10	800	596
21861	市郊	大庙线6一13	10	400	36
21862	市郊	大庙线9东5北1	10	200	20
21863	市郊	茶月线119一8	10	400	69
21864	市郊	东湖天城2配电室2变压器	10	630	195
21865	市郊	东湖天城3配电室2变压器	10	630	327
21866	市郊	东湖天城2配电室3变压器	10	630	336
21867	市郊	东湖天城1配电室2变压器	10	800	332
21868	市郊	东湖天城4配电室3变压器	10	630	245
21869	市郊	东湖天城1配电室3变压器	10	800	343
21870	市郊	东湖天城4配电室2变压器	10	630	264
21871	市郊	东湖天城3配电室3变压器	10	630	299
21872	市郊	山芦线6-8	10	200	48
21873	市郊	大庙线4付	10	400	105
21874	市郊	公元九里1配电室1变压器	10	630	355
21875	市郊	公元九里2配电室1变压器	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21876	市郊	公元九里1配电室2变压器	10	630	442
21877	市郊	公元九里2配电室3变压器	10	630	252
21878	市郊	凤荟园三期1配电室1变压器	10	800	408
21879	市郊	凤荟园三期2配电室1变压器	10	800	412
21880	市郊	凤荟园三期2配电室3变压器	10	800	460
21881	市郊	凤荟园三期1配电室3变压器	10	800	522
21882	市郊	凤荟园三期2配电室4变压器	10	800	523
21883	市郊	凤荟园三期2配电室2变压器	10	800	376
21884	市郊	凤荟园三期1配电室4变压器	10	800	531
21885	市郊	凤凰雅园1配电室1变压器	10	630	169
21886	市郊	凤凰雅园组合配电站2变压器	10	630	358
21887	市郊	凤凰雅园组合配电站4变压器	10	630	414
21888	市郊	凤凰雅园4配电室1变压器	10	630	367
21889	市郊	凤凰雅园2配电室2变压器	10	630	378
21890	市郊	凤凰雅园3配电室4变压器	10	630	372
21891	市郊	凤凰雅园组合配电站1变压器	10	630	357
21892	市郊	凤凰雅园3配电室2变压器	10	630	233
21893	市郊	凤凰雅园组合配电站3变压器	10	630	389
21894	市郊	凤凰雅园2配电室4变压器	10	630	174
21895	市郊	凤凰雅园1配电室4变压器	10	630	342
21896	市郊	凤凰雅园1配电室2变压器	10	630	350
21897	市郊	凤凰雅园3配电室3变压器	10	630	402
21898	市郊	凤凰雅园2配电室1变压器	10	630	381
21899	市郊	凤凰雅园4配电室2变压器	10	630	346
21900	市郊	凤凰雅园4配电室4变压器	10	630	224
21901	市郊	凤凰佳园1配电室2变压器	10	800	412
21902	市郊	凤凰佳园5配电室4变压器	10	800	408
21903	市郊	凤凰佳园4配电室4变压器	10	800	251
21904	市郊	凤凰佳园1配电室1变压器	10	800	502
21905	市郊	凤凰佳园5配电室1变压器	10	800	512
21906	市郊	凤凰佳园1配电室4变压器	10	800	300
21907	市郊	凤凰佳园2配电室4变压器	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21908	市郊	凤凰佳园2配电室1变压器	10	630	379
21909	市郊	凤凰佳园2配电室2变压器	10	630	397
21910	市郊	凤凰佳园3配电室1变压器	10	630	328
21911	市郊	凤凰佳园4配电室3变压器	10	800	411
21912	市郊	凤凰佳园3配电室2变压器	10	630	372
21913	市郊	凤凰佳园5配电室2变压器	10	800	516
21914	市郊	大庙线6南1	10	400	94
21915	市郊	山井线19	10	200	87
21916	市郊	公元九里4配电室2变压器	10	800	518
21917	市郊	公元九里3配电室1变压器	10	630	191
21918	市郊	公元九里3配电室3变压器	10	630	290
21919	市郊	公元九里4配电室1变压器	10	800	544
21920	市郊	大工线74西17一10付	10	400	193
21921	市郊	PMS_大湖安置4配电室变压器	10	630	253
21922	市郊	山李线51一21西4北4	10	400	167
21923	市郊	PMS_徐州工程集团公租房4配电室1变压器	10	800	420
21924	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室1变压器	10	800	416
21925	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室3变压器	10	800	469
21926	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室1变压器	10	800	468
21927	市郊	PMS_徐州工程集团公租房1配电室1变压器	10	400	197
21928	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室3变压器	10	800	496
21929	市郊	山井线32东3	10	400	185
21930	市郊	大工安然段8一5	10	400	51
21931	市郊	大安线109一8=6	10	200	0
21932	市郊	大安线125一5西2	10	400	115
21933	市郊	PMS_大安线129一4	10	400	73
21934	市郊	大工线43东6	10	400	239
21935	市郊	大工线43东1	10	400	182
21936	市郊	大安线137一24	10	400	143
21937	市郊	PMS_大工线39	10	400	149
21938	市郊	大后线27一2	10	200	30
21939	市郊	大后线47一9西7	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21940	市郊	大后线92一7	10	400	261
21941	市郊	大后线136一5	10	200	64
21942	市郊	PMS_大庙线27	10	400	8
21943	市郊	大工创新段3	10	200	0
21944	市郊	佟东线51一4东4	10	400	270
21945	市郊	山李线51一21西4北6	10	400	89
21946	市郊	大安线59一13	10	250	11
21947	市郊	大安线59一5	10	400	81
21948	市郊	黄小线37一7西6	10	200	67
21949	市郊	园山线7南4西1	10	400	210
21950	市郊	大翔线52	10	400	79
21951	市郊	黄墩线52一21	10	200	0
21952	市郊	黄墩线46	10	200	100
21953	市郊	园前线48南1东5南4	10	400	101
21954	市郊	黄可线41一7=6	10	400	111
21955	市郊	黄墩线74西18	10	400	0
21956	市郊	园塔线38一2	10	400	237
21957	市郊	园医线57一14	10	400	162
21958	市郊	PMS_东山怡园三期2配电室1变压器	10	630	334
21959	市郊	PMS_东山怡园三期2配电室2变压器	10	630	248
21960	市郊	PMS_东山怡园三期1配电室1变压器	10	630	241
21961	市郊	PMS_东山怡园三期1配电室2变压器	10	630	203
21962	市郊	园建线43一7	10	400	50
21963	市郊	园户线65一1	10	400	0
21964	市郊	园医线76	10	400	184
21965	市郊	园医线76东11	10	315	10
21966	市郊	黄夏线5	10	400	156
21967	市郊	东山怡园组合配电站1变压器	10	500	243
21968	市郊	东山怡园组合配电站2变压器	10	500	229
21969	市郊	东山怡园组合配电站3变压器	10	500	241
21970	市郊	PMS_东山怡园2配电室变压器	10	630	294
21971	市郊	黄墩线52一24	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21972	市郊	杨台线1一9南1	10	400	183
21973	市郊	杨工线8	10	400	177
21974	市郊	园坡线19一5	10	200	10
21975	市郊	园建线63东	10	400	0
21976	市郊	黄墩线52一11	10	200	48
21977	市郊	园建线62	10	400	0
21978	市郊	园建线40一3	10	400	46
21979	市郊	园建线45一3	10	400	89
21980	市郊	大翔线58西1	10	315	0
21981	市郊	PMS_大翔线58西5南4	10	315	33
21982	市郊	PMS_大翔线62	10	400	80
21983	市郊	园户线67东4北1	10	400	94
21984	市郊	PMS_黄墩线4	10	315	94
21985	市郊	黄墩线23一1	10	400	221
21986	市郊	园坡线35	10	200	114
21987	市郊	黄药线27北1	10	200	117
21988	市郊	黄墩线74东12	10	250	12
21989	市郊	PMS_黄可线26一1	10	400	206
21990	市郊	黄荆线11一13	10	200	60
21991	市郊	PMS_黄小线19北2	10	400	128
21992	市郊	黄可线43一7	10	400	141
21993	市郊	园前线48南1东9	10	400	134
21994	市郊	园化线52	10	400	132
21995	市郊	黄荆线34	10	400	174
21996	市郊	园山线7东7北	10	315	0
21997	市郊	园医线73北11	10	315	22
21998	市郊	园山线9	10	400	136
21999	市郊	园山线7南3	10	400	0
22000	市郊	园山线7南5	10	400	91
22001	市郊	园建线52	10	400	118
22002	市郊	园户线43一3	10	315	53
22003	市郊	园前线48南2	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22004	市郊	园前线25一9	10	400	179
22005	市郊	园前线19一2	10	400	286
22006	市郊	杨工线8北6	10	400	152
22007	市郊	园建线54东6	10	400	38
22008	市郊	园山线21西2付1	10	400	200
22009	市郊	黄墩线9一9	10	400	113
22010	市郊	黄小线45	10	400	132
22011	市郊	园医线81	10	200	82
22012	市郊	园医线57一9	10	400	44
22013	市郊	园医线64	10	400	145
22014	市郊	园医线76东5北4	10	400	0
22015	市郊	园建线43一3	10	400	144
22016	市郊	黄小线37一13	10	400	202
22017	睢宁	邱集王林街道北台	10	630	219
22018	睢宁	邱集王庄村南台	10	200	86
22019	睢宁	PMS_邱集小苏村元宅台	10	200	130
22020	睢宁	PMS_邱集小苏村高粮台	10	400	265
22021	睢宁	PMS_邱集陈楼村小郭台	10	200	56
22022	睢宁	邱集陈楼村小朱台	10	400	232
22023	睢宁	PMS_邱集东倪村西台	10	400	182
22024	睢宁	邱集汪庄村白庄台	10	400	246
22025	睢宁	PMS_邱集小楼村东北台	10	200	62
22026	睢宁	PMS_邱集小楼东南台	10	200	75
22027	睢宁	PMS_邱集小楼村中台	10	200	20
22028	睢宁	PMS_邱集小楼村中南台	10	400	197
22029	睢宁	PMS_邱集王宇村四队台	10	200	107
22030	睢宁	邱集财政所台	10	400	0
22031	睢宁	邱集大李村一队台	10	400	204
22032	睢宁	邱集高楼村后刘台	10	200	17
22033	睢宁	PMS_邱集高楼村圩内台	10	200	4
22034	睢宁	邱集仝海村西台	10	200	54
22035	睢宁	PMS_邱集王朱村东邱台	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22036	睢宁	邱集王朱3号变	10	200	113
22037	睢宁	邱集王朱小顾台	10	200	95
22038	睢宁	邱集王朱北仝台	10	200	24
22039	睢宁	PMS_邱集王朱三朱台	10	200	93
22040	睢宁	PMS_邱集王朱村东王台	10	200	92
22041	睢宁	邱集仝海村东台	10	100	0
22042	睢宁	PMS_邱集元西村周庄台	10	200	0
22043	睢宁	PMS_邱集大李村六队台	10	200	26
22044	睢宁	邱集大李村八队台	10	200	62
22045	睢宁	PMS_邱集王林仝王佘台	10	200	34
22046	睢宁	PMS_邱集姚圩村中台	10	200	32
22047	睢宁	PMS_邱集农科村赵庄台	10	100	19
22048	睢宁	邱集村四队台	10	630	180
22049	睢宁	PMS_邱集廖巷村村部台	10	200	44
22050	睢宁	邱集王庄北台	10	200	27
22051	睢宁	PMS_邱集大李村二队台	10	200	0
22052	睢宁	PMS_邱集王宇村村部台	10	400	147
22053	睢宁	邱集村十队台	10	400	7
22054	睢宁	PMS_邱集五一村西台	10	400	138
22055	睢宁	邱集邱集镇政府台	10	400	78
22056	睢宁	PMS_邱集邱集村中台	10	400	42
22057	睢宁	PMS_邱集邱集村西台	10	400	96
22058	睢宁	PMS_邱集村六队台	10	400	122
22059	睢宁	邱集邱集村五队	10	400	169
22060	睢宁	PMS_邱集五一中台	10	200	42
22061	睢宁	邱集廖巷邹格台	10	200	49
22062	睢宁	邱集胡庙村西台	10	200	91
22063	睢宁	PMS_邱集高楼村北台	10	400	202
22064	睢宁	PMS_邱集菜园村东台	10	200	0
22065	睢宁	邱集菜园中台	10	200	38
22066	睢宁	邱集小高村村部台	10	200	101
22067	睢宁	PMS_邱集小夏村南台	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22068	睢宁	邱集邱集水利站台	10	400	38
22069	睢宁	PMS_邱集新庄村小张台	10	200	41
22070	睢宁	PMS_邱集新庄村小陈台	10	400	237
22071	睢宁	PMS_邱集镇廖巷村小王台	10	400	179
22072	睢宁	邱集王庄村中台	10	200	88
22073	睢宁	邱集小楼西台	10	200	17
22074	睢宁	PMS_邱集大李村五队	10	200	54
22075	睢宁	PMS_邱集腰圩村北台	10	200	8
22076	睢宁	PMS_王林街道西台	10	400	102
22077	睢宁	王林二队台	10	400	200
22078	睢宁	PMS_邱集农科村1号变	10	400	68
22079	睢宁	邱集王北公用变	10	400	107
22080	睢宁	邱集农科村夏庄台	10	400	181
22081	睢宁	邱集西倪村东台	10	400	183
22082	睢宁	PMS_邱集西倪村部台	10	400	120
22083	睢宁	PMS_邱集胡庙中台	10	200	91
22084	睢宁	邱集王楼村小学台	10	200	67
22085	睢宁	邱集王宇村小王台	10	200	43
22086	睢宁	邱集鲍楼村北西台	10	200	40
22087	睢宁	PMS_邱集王宇村东台	10	400	119
22088	睢宁	邱集王楼村三队台	10	200	92
22089	睢宁	邱集鲍楼村南东台	10	400	123
22090	睢宁	邱集鲍楼村北东台	10	200	46
22091	睢宁	PMS_邱集王宇村二队台	10	200	10
22092	睢宁	PMS_邱集倪庄村南台	10	200	70
22093	睢宁	邱集东倪村倪曹台	10	200	1
22094	睢宁	PMS_邱集李杆村北台	10	200	50
22095	睢宁	PMS_邱集碾盘村西台	10	400	109
22096	睢宁	邱集碾盘北台	10	400	221
22097	睢宁	PMS_邱集大杨村小扬台	10	200	108
22098	睢宁	邱集胡楼西台	10	200	49
22099	睢宁	邱集胡楼村东台	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22100	睢宁	邱集李杆村小邵台	10	400	178
22101	睢宁	邱集李杆村旗杆台	10	400	166
22102	睢宁	邱集碾盘村黄庄台	10	400	179
22103	睢宁	邱集碾盘村二队台	10	200	45
22104	睢宁	PMS_邱集东倪村中台	10	200	47
22105	睢宁	PMS_邱集位桥村中台	10	400	12
22106	睢宁	PMS_邱集郑庄村杨庄台	10	200	59
22107	睢宁	PMS_邱集姚圩村南台	10	200	76
22108	睢宁	PMS_邱集姚圩村西台	10	400	129
22109	睢宁	邱集杜庄村南台	10	400	86
22110	睢宁	PMS_邱集郑庄村村部台	10	200	64
22111	睢宁	PMS_邱集杜庄村西台	10	200	10
22112	睢宁	邱集杜庄村北台	10	400	0
22113	睢宁	邱集王林工业园台	10	630	30
22114	睢宁	邱集王林村东台	10	400	50
22115	睢宁	PMS_邱集大李村七队台	10	400	203
22116	睢宁	邱集大余村南宋台	10	400	232
22117	睢宁	PMS_邱集大余村村部台	10	200	15
22118	睢宁	PMS_邱集顺达驾校	10	200	88
22119	睢宁	PMS_邱集郑庄村何庄台	10	200	32
22120	睢宁	邱集汪庄官庄台	10	400	258
22121	睢宁	PMS_邱集刘庄村西台	10	400	155
22122	睢宁	邱集关庙村张庄台	10	400	205
22123	睢宁	PMS_邱集董塘宁庄台	10	200	3
22124	睢宁	PMS_邱集沙祠前沙台	10	200	101
22125	睢宁	PMS_邱集五一东台	10	200	72
22126	睢宁	PMS_邱集胡庙村后朱台	10	200	88
22127	睢宁	邱集位桥村东台	10	200	0
22128	睢宁	邱集中倪村中台	10	400	159
22129	睢宁	邱集郑庄村周庄台	10	400	99
22130	睢宁	PMS_邱集姚圩东台	10	200	54
22131	睢宁	邱集王朱小仝台	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22132	睢宁	邱集王林村六队台	10	630	101
22133	睢宁	邱集开源新街3变	10	500	264
22134	睢宁	邱集开源新街1变	10	630	352
22135	睢宁	邱集开源新街4变	10	630	287
22136	睢宁	邱集开源新街2变	10	630	310
22137	睢宁	PMS_邱集王林新农村台	10	400	74
22138	睢宁	PMS_邱集仝海小李台	10	200	70
22139	睢宁	PMS_邱集王楼高河北台	10	200	1
22140	睢宁	邱集菜园小沙台	10	400	162
22141	睢宁	PMS_邱集五一农场	10	200	34
22142	睢宁	PMS_邱集西倪五队台	10	200	93
22143	睢宁	邱集东倪东北台	10	200	16
22144	睢宁	邱集碾盘村黄庄2#变	10	400	193
22145	睢宁	PMS_邱集新庄村三汤台	10	200	52
22146	睢宁	邱集李杆村2#变台	10	400	219
22147	睢宁	邱集农科村王东台	10	400	177
22148	睢宁	PMS_邱集邦彦村小王台	10	200	47
22149	睢宁	PMS_邱集农科村小史台	10	200	28
22150	睢宁	PMS_邱集大社村2#变	10	200	64
22151	睢宁	邱集小苏村元西台	10	200	38
22152	睢宁	PMS_邱集王庄村3#台	10	200	61
22153	睢宁	PMS_邱集陈楼村杨园台	10	200	92
22154	睢宁	PMS_邱集胡庙村夏圩台	10	200	94
22155	睢宁	PMS_邱集邱集村供电所台	10	200	62
22156	睢宁	邱集邱集食品站台	10	400	118
22157	睢宁	PMS_邱集大李周庄台	10	200	69
22158	睢宁	PMS_邱集王林三队台	10	200	45
22159	睢宁	PMS_邱集王林七队台	10	200	43
22160	睢宁	PMS_邱集大李九队台	10	200	58
22161	睢宁	PMS_邱集大李村北台	10	200	32
22162	睢宁	PMS_邱集董塘村沙庄台	10	200	88
22163	睢宁	PMS_邱集沙祠周庄台	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22164	睢宁	PMS_邱集倪庄村南东台	10	200	34
22165	睢宁	PMS_邱集大主村主西台	10	200	38
22166	睢宁	PMS_邱集王述村王东台	10	200	50
22167	睢宁	PMS_邱集关庙东组台	10	200	7
22168	睢宁	PMS_邱集姚圩村二队台	10	400	168
22169	睢宁	PMS_邱集邱集敬老院	10	200	44
22170	睢宁	邱集王宇西2号变	10	400	166
22171	睢宁	PMS_邱集杜庄新村3号变	10	400	211
22172	睢宁	PMS_邱集杜庄新村2号变	10	400	166
22173	睢宁	PMS_邱集杜庄新村1号变	10	400	155
22174	睢宁	PMS_邱集小夏村小夏台	10	200	81
22175	睢宁	邱集王宇小夏东台	10	400	109
22176	睢宁	邱集王楼四队台	10	200	138
22177	睢宁	PMS_邱集王林农科中台	10	400	118
22178	睢宁	PMS_邱集王林农科南台	10	400	116
22179	睢宁	PMS_邱集西倪六队台	10	200	62
22180	睢宁	邱集李杆四队台	10	200	54
22181	睢宁	邱集姚圩任庄台	10	400	0
22182	睢宁	PMS_邱集刘庄董庄台	10	200	63
22183	睢宁	PMS_邱集刘庄李庄台	10	200	26
22184	睢宁	PMS_邱集南朱台	10	400	96
22185	睢宁	PMS_邱集大余村小柏台	10	200	89
22186	睢宁	PMS_邱集陈楼村李季台	10	200	59
22187	睢宁	PMS_邱集胡庙村后戈台	10	200	78
22188	睢宁	PMS_邱集倪庄朱东台	10	200	40
22189	睢宁	PMS_邱集小楼村小王台	10	200	53
22190	睢宁	PMS_邱集小夏村小倪台	10	200	49
22191	睢宁	PMS_邱集王庄村六队台	10	200	77
22192	睢宁	PMS_邱集王庄村一队台	10	200	79
22193	睢宁	PMS_邱集胡庙村陈庄台	10	200	66
22194	睢宁	PMS_邱集侯楼东组台	10	200	90
22195	睢宁	PMS_邱集小楼村八队台	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22196	睢宁	PMS_邱集菜园村小贾台	10	200	45
22197	睢宁	邱集香店村老村部台	10	400	0
22198	睢宁	PMS_邱集大社新建北台	10	200	0
22199	睢宁	PMS_邱集汪庄四队台	10	200	53
22200	睢宁	PMS_邱集小高村高东台	10	200	66
22201	睢宁	邱集小高村小刘台	10	400	0
22202	睢宁	PMS_邱集陈楼村一队台	10	200	30
22203	睢宁	邱集邱集商业1#台	10	400	181
22204	睢宁	PMS_邱集新庄大孙西台	10	200	85
22205	睢宁	PMS_邱集邱集村四队南台	10	400	117
22206	睢宁	PMS_邱集菜园小胡西台	10	200	101
22207	睢宁	PMS_邱集胡庙2#台	10	200	2
22208	睢宁	邱集陈楼梨园南台	10	400	170
22209	睢宁	邱集汪庄白东台	10	200	25
22210	睢宁	PMS_邱集胡庙前王东台	10	200	42
22211	睢宁	PMS_邱集胡庙村八义台	10	200	28
22212	睢宁	PMS_邱集邦彦村小曹台	10	200	107
22213	睢宁	PMS_邱集陈楼村土楼台	10	200	37
22214	睢宁	PMS_邱集大社新建南台	10	200	37
22215	睢宁	PMS_邱集碾盘南台	10	400	34
22216	睢宁	PMS_邱集邱集村八队台	10	400	115
22217	睢宁	PMS_邱集小苏村伏巷南台	10	200	49
22218	睢宁	PMS_邱集姚圩宋庄台	10	200	61
22219	睢宁	PMS_邱集小苏村元南台	10	200	41
22220	睢宁	姚圩八队台	10	400	0
22221	睢宁	邱集东倪祁楼台	10	400	113
22222	睢宁	邱集大李十队台	10	200	65
22223	睢宁	邱集元西村部台	10	200	24
22224	睢宁	PMS_邱集元西余庄台	10	200	79
22225	睢宁	邱集侯楼西组台	10	200	35
22226	睢宁	PMS_邱集大主村石庄台	10	200	44
22227	睢宁	PMS_邱集大主张庄台	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22228	睢宁	PMS_邱集关庙前队台	10	200	106
22229	睢宁	邱集关庙庙队台	10	400	227
22230	睢宁	PMS_邱集关庙一队台	10	200	90
22231	睢宁	PMS_邱集仝海朱条台	10	200	26
22232	睢宁	PMS_邱集高楼东楼台	10	200	79
22233	睢宁	邱集王述中队台	10	400	219
22234	睢宁	PMS_邱集倪庄村后倪台	10	200	25
22235	睢宁	PMS_邱集仝海小朱台	10	200	16
22236	睢宁	邱集大主南位台	10	400	187
22237	睢宁	PMS_邱集王林佘庄台	10	200	99
22238	睢宁	邱集中倪二队台	10	400	214
22239	睢宁	PMS_邱集姚圩三队台	10	200	35
22240	睢宁	PMS_邱集小苏高东台	10	200	87
22241	睢宁	邱集小苏元东台	10	400	250
22242	睢宁	PMS_邱集新庄香店台	10	200	102
22243	睢宁	邱集鲍楼李中台	10	200	41
22244	睢宁	邱集腰圩中台	10	200	21
22245	睢宁	PMS_邱集腰圩小位台	10	200	60
22246	睢宁	邱集元西位西台	10	400	125
22247	睢宁	PMS_邱集元西元东台	10	200	25
22248	睢宁	邱集元西蔡庄台	10	200	55
22249	睢宁	PMS_邱集元西王庄台	10	200	48
22250	睢宁	PMS_邱集董塘村小李台	10	200	54
22251	睢宁	PMS_邱集王朱东王后队台	10	200	55
22252	睢宁	PMS_邱集王朱西王后队台	10	200	82
22253	睢宁	PMS_邱集仝海张庄台	10	400	191
22254	睢宁	PMS_邱集仝海董仝台	10	200	42
22255	睢宁	PMS_邱集东倪五队台	10	200	46
22256	睢宁	PMS_位桥二队台	10	200	0
22257	睢宁	PMS_邱集腰圩东台	10	200	77
22258	睢宁	PMS_邱集元西小位台	10	200	49
22259	睢宁	PMS_邱集位圩顾庄台	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22260	睢宁	邱集位圩薛西台	10	400	252
22261	睢宁	PMS_邱集关庙二队台	10	200	75
22262	睢宁	PMS_邱集大杨村小杨南台	10	200	63
22263	睢宁	PMS_邱集邱集村苏果台	10	400	116
22264	睢宁	邱集胡庙周庄台	10	400	186
22265	睢宁	PMS_邱集王林十队台	10	200	49
22266	睢宁	PMS_邱集王林九队台	10	200	27
22267	睢宁	邱集王林商贸城南台	10	400	147
22268	睢宁	PMS_邱集位桥杨庄台	10	200	0
22269	睢宁	PMS_邱集关庙苗庄台	10	200	60
22270	睢宁	PMS_邱集关庙张庄东南台	10	200	73
22271	睢宁	PMS_邱集高楼村腰高台	10	200	86
22272	睢宁	PMS_邱集李杆邵四台	10	200	53
22273	市郊	园前线35北6东1	10	400	74
22274	市郊	黄可线42一1	10	400	229
22275	市郊	黄荆线11一11	10	200	22
22276	市郊	黄夏线112一1	10	400	55
22277	市郊	黄荆线57一1=7东8	10	400	280
22278	市郊	园山线7东7	10	400	21
22279	市郊	园建线59	10	400	120
22280	市郊	黄小线37一6	10	200	0
22281	市郊	PMS_黄小线25	10	200	25
22282	市郊	园山线7南9	10	400	269
22283	市郊	园山线24付	10	400	136
22284	市郊	黄小线36	10	400	97
22285	市郊	黄荆线28一3	10	200	6
22286	市郊	PMS_黄可线19	10	200	57
22287	市郊	黄墩线74东14	10	200	86
22288	市郊	园前线24一1	10	400	8
22289	市郊	大翔线58西5北2	10	400	15
22290	市郊	黄墩线74东20=3	10	200	65
22291	市郊	黄小线31一4	10	250	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22292	市郊	黄墩线52一4	10	200	35
22293	市郊	黄小线12一1	10	200	126
22294	市郊	黄小线16	10	200	89
22295	市郊	黄夏线47北1	10	200	0
22296	市郊	黄墩线52一28	10	200	76
22297	市郊	园建线43一10	10	400	92
22298	市郊	园医线76东3南2	10	400	163
22299	市郊	园医线72南3	10	400	192
22300	市郊	东城茗门1配电室1变压器	10	500	148
22301	市郊	东城茗门1配电室2变压器	10	500	98
22302	市郊	东城茗门2配电室1变压器	10	630	230
22303	市郊	东城茗门3配电室1变压器	10	500	96
22304	市郊	PMS_东城茗门3配电室2变压器	10	500	0
22305	市郊	园户线66	10	200	38
22306	市郊	园医线57一8	10	315	10
22307	市郊	园医线57一10	10	200	63
22308	市郊	园建线63	10	400	0
22309	市郊	PMS_华新1配电室1变压器	10	800	478
22310	市郊	PMS_华新1配电室2变压器	10	800	495
22311	市郊	PMS_华新1配电室3变压器	10	800	471
22312	市郊	PMS_华新1配电室4变压器	10	800	515
22313	市郊	黄荆线34一7	10	200	38
22314	市郊	PMS_大翔线58西5南8	10	315	30
22315	市郊	园山线11东6	10	400	167
22316	市郊	园建线37	10	400	30
22317	市郊	园建线60西3	10	400	97
22318	市郊	园建线32	10	400	193
22319	市郊	园建线12一6西1=6	10	400	186
22320	市郊	园山线11东6北2	10	400	237
22321	市郊	园山线11东6南1	10	400	243
22322	市郊	黄荆线11一23	10	400	154
22323	市郊	黄小线29	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22324	市郊	园山线7南3东4	10	400	228
22325	市郊	园山线7南3东7	10	400	59
22326	市郊	园户线90	10	400	175
22327	市郊	园前线48	10	400	166
22328	市郊	园前线61	10	400	133
22329	市郊	园户线67东7	10	400	62
22330	市郊	园建线54东4	10	400	1
22331	市郊	园医线1一1	10	400	161
22332	市郊	佟黄线57一25=4	10	400	33
22333	市郊	徐州孤山安置楼小区1配电室1变压器	10	1000	62
22334	市郊	徐州孤山安置楼小区1配电室3变压器	10	1000	128
22335	市郊	徐州孤山安置楼小区2配电室1变压器	10	1000	344
22336	市郊	徐州孤山安置楼小区2配电室3变压器	10	1000	377
22337	市郊	徐州孤山安置楼小区3配电室1变压器	10	1000	319
22338	市郊	徐州孤山安置楼小区3配电室3变压器	10	1000	297
22339	市郊	徐州孤山安置楼小区4配电室1变压器	10	1000	324
22340	市郊	徐州孤山安置楼小区4配电室3变压器	10	1000	495
22341	市郊	徐州孤山安置楼小区5配电室1变压器	10	1000	179
22342	市郊	徐州孤山安置楼小区5配电室3变压器	10	1000	268
22343	市郊	徐州孤山安置楼小区6配电室1变压器	10	800	28
22344	市郊	徐州孤山安置楼小区6配电室3变压器	10	800	0
22345	市郊	黄墩线74东19	10	400	209
22346	市郊	黄墩线74东16	10	400	45
22347	市郊	黄墩线74东12=7	10	400	84
22348	市郊	黄墩线74东12=4	10	400	173
22349	市郊	黄荆线17一11	10	400	142
22350	市郊	黄夏线23	10	400	198
22351	市郊	园山线7东1	10	400	67
22352	市郊	园山线7东2	10	400	28
22353	市郊	园山线7南12西1	10	400	138
22354	市郊	园山线4	10	400	11
22355	市郊	园建线42南1	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22356	市郊	园山线24	10	400	250
22357	市郊	园前线39	10	400	121
22358	市郊	园前线48南2付	10	400	64
22359	市郊	黄小线19	10	400	129
22360	市郊	黄墩线74东26	10	200	13
22361	市郊	黄墩线74西23西6	10	400	277
22362	市郊	园医线57一13	10	400	212
22363	市郊	园医线76一8	10	400	158
22364	市郊	大翔线58西5南8东1	10	400	185
22365	市郊	黄荆线57西4南1	10	200	104
22366	市郊	黄小线7付一1	10	200	94
22367	市郊	园建线43一7西1	10	400	50
22368	市郊	园前线35一2	10	400	147
22369	市郊	园塔线7一1	10	400	288
22370	市郊	园塔线25	10	400	270
22371	市郊	西朱大桥拆迁安置配电室1变压器	10	800	231
22372	市郊	西朱大桥拆迁安置配电室2变压器	10	800	234
22373	市郊	园医线59	10	400	129
22374	市郊	黄小线37一3	10	400	147
22375	市郊	园前线35一6东3	10	400	0
22376	市郊	园医线76南1	10	400	44
22377	市郊	园医线68北5	10	400	131
22378	市郊	园前线72东3	10	400	248
22379	市郊	黄墩线74东12=3西2	10	400	174
22380	市郊	黄荆线57西1	10	400	252
22381	市郊	大翔线60	10	400	0
22382	市郊	黄小线34	10	400	159
22383	市郊	PMS_黄荆线57西4南8	10	400	265
22384	市郊	园建线40一5	10	400	144
22385	市郊	PMS_大翔线58西2	10	400	0
22386	市郊	大黄山安置2配电室2变压器	10	1000	166
22387	市郊	大黄山安置1配电室4变压器	10	1000	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22388	市郊	大黄山安置1配电室2变压器	10	1000	187
22389	市郊	大黄山安置2配电室4变压器	10	1000	448
22390	市郊	PMS_誉峰苑1配电室4变压器	10	630	345
22391	市郊	誉峰苑2配电室2变压器	10	800	458
22392	市郊	誉峰苑2配电室4变压器	10	800	473
22393	市郊	誉峰苑1配电室2变压器	10	630	364
22394	市郊	PMS_誉峰苑1配电室3变压器	10	630	356
22395	市郊	PMS_誉峰苑2配电室1变压器	10	800	458
22396	市郊	PMS_誉峰苑1配电室1变压器	10	630	356
22397	市郊	PMS_誉峰苑2配电室3变压器	10	800	417
22398	市郊	PMS_大庙华美2箱变变压器	10	400	193
22399	市郊	大翔线58东6=1	10	400	203
22400	市郊	大庙华美1箱变变压器	10	315	187
22401	市郊	PMS_大庙华美3箱变变压器	10	400	206
22402	市郊	大黄山老户人二期安置配电室1变压器	10	630	79
22403	市郊	大黄山老户人二期安置配电室4变压器	10	630	226
22404	市郊	园前线35一6北12	10	400	192
22405	市郊	杨工线2一21	10	400	252
22406	市郊	园户线91一7	10	400	59
22407	市郊	睿峰苑6配电室3变压器	10	800	381
22408	市郊	睿峰苑1配电室3变压器	10	800	309
22409	市郊	睿峰苑2配电室1变压器	10	800	474
22410	市郊	睿峰苑1配电室1变压器	10	800	488
22411	市郊	睿峰苑3配电室1变压器	10	800	536
22412	市郊	睿峰苑4配电室1变压器	10	800	474
22413	市郊	睿峰苑6配电室2变压器	10	800	589
22414	市郊	睿峰苑3配电室2变压器	10	800	489
22415	市郊	睿峰苑1配电室2变压器	10	800	459
22416	市郊	睿峰苑4配电室2变压器	10	800	455
22417	市郊	睿峰苑4配电室3变压器	10	800	358
22418	市郊	睿峰苑3配电室3变压器	10	800	352
22419	市郊	睿峰苑5配电室2变压器	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22420	市郊	睿峰苑2配电室3变压器	10	800	265
22421	市郊	睿峰苑5配电室1变压器	10	800	513
22422	市郊	睿峰苑2配电室2变压器	10	800	485
22423	市郊	睿峰苑5配电室3变压器	10	800	525
22424	市郊	誉峰苑4配电室1变压器	10	800	393
22425	市郊	誉峰苑7配电室4变压器	10	800	425
22426	市郊	誉峰苑7配电室1变压器	10	800	469
22427	市郊	誉峰苑5配电室4变压器	10	800	409
22428	市郊	誉峰苑8配电室4变压器	10	800	463
22429	市郊	誉峰苑6配电室1变压器	10	800	501
22430	市郊	誉峰苑3配电室4变压器	10	800	502
22431	市郊	誉峰苑6配电室4变压器	10	800	414
22432	市郊	誉峰苑9配电室1变压器	10	800	421
22433	市郊	誉峰苑3配电室1变压器	10	800	531
22434	市郊	誉峰苑9配电室4变压器	10	800	427
22435	市郊	誉峰苑4配电室4变压器	10	800	470
22436	市郊	誉峰苑8配电室1变压器	10	800	539
22437	市郊	誉峰苑5配电室1变压器	10	800	382
22438	市郊	美珠家园配电室3变压器	10	630	0
22439	市郊	美珠家园配电室4变压器	10	630	120
22440	市郊	美珠家园配电室1变压器	10	500	171
22441	市郊	美珠家园配电室2变压器	10	500	217
22442	市郊	黄夏线49	10	400	285
22443	市郊	黄荆线17一12	10	400	270
22444	市郊	园建线60西4	10	400	0
22445	市郊	杨工永宁段1	10	400	294
22446	市郊	美澜花园配电室2变压器	10	500	209
22447	市郊	美澜花园配电室3变压器	10	500	223
22448	市郊	美澜花园配电室1变压器	10	500	214
22449	市郊	园前线53	10	400	267
22450	市郊	园山线1一1北1	10	400	169
22451	市郊	东山悦2配电室1变压器	10	630	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22452	市郊	东山悦2配电室2变压器	10	630	458
22453	市郊	东山悦1配电室4变压器	10	800	524
22454	市郊	东山悦1配电室2变压器	10	800	539
22455	市郊	东山悦1配电室1变压器	10	800	512
22456	市郊	东山悦2配电室3变压器	10	630	409
22457	市郊	东山悦2配电室4变压器	10	630	467
22458	市郊	东山悦3配电室3变压器	10	800	608
22459	市郊	东山悦1配电室3变压器	10	800	569
22460	市郊	东山悦3配电室4变压器	10	800	597
22461	市郊	东山悦3配电室2变压器	10	800	612
22462	市郊	园前线35一6=4东1	10	400	100
22463	市郊	云麓未来家园3配电室2变压器	10	800	626
22464	市郊	云麓未来家园3配电室4变压器	10	800	610
22465	市郊	云麓未来家园1配电室2变压器	10	800	603
22466	市郊	云麓未来家园2配电室2变压器	10	800	601
22467	市郊	云麓未来家园1配电室1变压器	10	800	482
22468	市郊	云麓未来家园3配电室1变压器	10	800	610
22469	市郊	云麓未来家园2配电室4变压器	10	800	593
22470	市郊	云麓未来家园2配电室3变压器	10	800	586
22471	市郊	云麓未来家园1配电室4变压器	10	800	592
22472	市郊	云麓未来家园3配电室3变压器	10	800	614
22473	市郊	云麓未来家园2配电室1变压器	10	800	596
22474	市郊	云麓未来家园1配电室3变压器	10	800	588
22475	市郊	大翔线55	10	400	148
22476	市郊	园建线60西4西1	10	400	79
22477	市郊	大翔线62西1	10	400	145
22478	市郊	园前线25一3	10	400	302
22479	市郊	大翔线63南1	10	400	31
22480	市郊	园山线7东11	10	400	126
22481	市郊	运河祥苑2配电室3变压器	10	800	640
22482	市郊	运河祥苑8组合配电站2变压器	10	800	639
22483	市郊	运河祥苑7配电室3变压器	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22484	市郊	运河祥苑1组合配电站2变压器	10	800	640
22485	市郊	运河祥苑5配电室1变压器	10	630	503
22486	市郊	运河祥苑6配电室2变压器	10	800	640
22487	市郊	运河祥苑2配电室1变压器	10	800	638
22488	市郊	运河祥苑4配电室4变压器	10	800	640
22489	市郊	运河祥苑7配电室4变压器	10	800	638
22490	市郊	运河祥苑9配电室3变压器	10	800	639
22491	市郊	运河祥苑3配电室2变压器	10	800	640
22492	市郊	运河祥苑6配电室1变压器	10	800	639
22493	市郊	运河祥苑2配电室4变压器	10	800	640
22494	市郊	运河祥苑4配电室3变压器	10	800	639
22495	市郊	运河祥苑7配电室1变压器	10	800	640
22496	市郊	运河祥苑9配电室1变压器	10	800	640
22497	市郊	运河祥苑5配电室2变压器	10	630	504
22498	市郊	运河祥苑6配电室3变压器	10	800	639
22499	市郊	运河祥苑4配电室1变压器	10	800	639
22500	市郊	运河祥苑8组合配电站1变压器	10	800	639
22501	市郊	运河祥苑9配电室2变压器	10	800	639
22502	市郊	运河祥苑1组合配电站1变压器	10	800	639
22503	市郊	运河祥苑5配电室4变压器	10	630	504
22504	市郊	运河祥苑6配电室4变压器	10	800	639
22505	市郊	运河祥苑2配电室2变压器	10	800	640
22506	市郊	运河祥苑4配电室2变压器	10	800	639
22507	市郊	运河祥苑7配电室2变压器	10	800	639
22508	市郊	运河祥苑9配电室4变压器	10	800	638
22509	市郊	运河祥苑3配电室1变压器	10	800	639
22510	市郊	运河祥苑5配电室3变压器	10	630	503
22511	市郊	上东时代2配电室1变压器	10	800	510
22512	市郊	上东时代2配电室3变压器	10	800	467
22513	市郊	上东时代组合配电站3变压器	10	800	487
22514	市郊	上东时代组合配电站2变压器	10	800	535
22515	市郊	上东时代组合配电站1变压器	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22516	市郊	上东时代2配电室2变压器	10	800	614
22517	市郊	上东时代组合配电站4变压器	10	800	509
22518	市郊	上东时代2配电室4变压器	10	800	496
22519	市郊	运河翠苑2配电室4变压器	10	630	251
22520	市郊	运河翠苑2配电室1变压器	10	630	210
22521	市郊	运河翠苑组合配电站2变压器	10	800	317
22522	市郊	运河翠苑2配电室2变压器	10	630	132
22523	市郊	园前线48南1东5南4付	10	400	0
22524	市郊	园医线76一5	10	400	171
22525	市郊	宸公馆2配电室1变压器	10	800	447
22526	市郊	宸公馆1配电室2变压器	10	800	381
22527	市郊	宸公馆2配电室4变压器	10	800	316
22528	市郊	宸公馆1配电室3变压器	10	800	414
22529	睢宁	PMS_邱集胡庙小王台	10	200	99
22530	睢宁	PMS_邱集小夏村小马台	10	200	29
22531	睢宁	邱集邱集商业2#台	10	400	169
22532	睢宁	邱集鲍楼村鲍三台	10	200	66
22533	睢宁	PMS_邱集位桥村五队台	10	200	51
22534	睢宁	邱集王宇二队东台	10	400	227
22535	睢宁	邱集西倪七队北台	10	400	233
22536	睢宁	PMS_邱集杜庄4号变	10	400	115
22537	睢宁	PMS_邱集姚圩六队台	10	200	31
22538	睢宁	邱集位桥七队北台	10	200	50
22539	睢宁	PMS_邱集姚圩何庄台	10	200	18
22540	睢宁	PMS_邱集姚圩周庄台	10	200	58
22541	睢宁	PMS_邱集中倪东台	10	200	0
22542	睢宁	邱集新庄村后店台	10	200	78
22543	睢宁	邱集新庄村小李台	10	200	0
22544	睢宁	邱集大杨村王楼北台	10	200	39
22545	睢宁	PMS_邱集大余村大余台	10	200	68
22546	睢宁	PMS_邱集王楼小张西台	10	200	47
22547	睢宁	邱集鲍楼李西台	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22548	睢宁	PMS_邱集邦彦村邦东台	10	200	62
22549	睢宁	PMS_邱集小夏村小李台	10	200	109
22550	睢宁	PMS_邱集村北台	10	400	170
22551	睢宁	邱集小高村张二西台	10	400	238
22552	睢宁	邱集小高王瓦台	10	200	101
22553	睢宁	PMS_邱集王林新农村南台	10	200	7
22554	睢宁	PMS_邱集菜园小姚台	10	200	74
22555	睢宁	邱集王朱蒋庄台	10	200	17
22556	睢宁	PMS_邱集董塘村宁庄北台	10	200	58
22557	睢宁	邱集刘庄村周庄台	10	200	3
22558	睢宁	PMS_邱集大主村主东台	10	200	34
22559	睢宁	PMS_邱集李点村小刘台	10	315	107
22560	睢宁	PMS_邱集大社村一队台	10	200	40
22561	睢宁	PMS_邱集东倪前队台	10	200	37
22562	睢宁	PMS_邱集镇西倪新村台	10	400	160
22563	睢宁	PMS_邱集大社小褚台	10	315	90
22564	睢宁	邱集邦彦曹二台	10	400	224
22565	睢宁	PMS_邱集汪庄二队台	10	200	93
22566	睢宁	PMS_邱集汪庄李北台	10	200	30
22567	睢宁	邱集镇国土路东台	10	400	95
22568	睢宁	邱集镇姚圩王庄台	10	400	112
22569	睢宁	PMS_邱集董塘董庄西台	10	200	42
22570	睢宁	PMS_邱集五一小学台	10	200	33
22571	睢宁	PMS_邱集镇邱集街3#变	10	200	65
22572	睢宁	邱集四队三号变台	10	400	64
22573	睢宁	邱集鲍楼鲍二西台	10	200	80
22574	睢宁	邱集王楼村部西台	10	400	87
22575	睢宁	PMS_邱集侯楼前涂台	10	200	51
22576	睢宁	邱集胡庙彭庄台	10	400	219
22577	睢宁	邱集王林农科2号变	10	400	142
22578	睢宁	邱集碾盘村骑河台	10	200	19
22579	睢宁	PMS_邱集中倪村胡庄台	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22580	睢宁	PMS_邱集新庄村村部台	10	200	0
22581	睢宁	邱集镇邱集十队3#变	10	400	174
22582	睢宁	邱集村九队台	10	630	93
22583	睢宁	PMS_邱集高楼村部东台配电变压器	10	500	0
22584	睢宁	PMS_邱集王林八队西台	10	400	105
22585	睢宁	PMS_邱集碾盘2#变	10	400	162
22586	睢宁	邱集碾盘3#变	10	400	180
22587	睢宁	PMS_邱集碾盘4#变	10	400	179
22588	睢宁	邱集王林街村部台	10	630	151
22589	睢宁	PMS_邱集碾盘村中台	10	400	112
22590	睢宁	PMS_邱集五一水厂台	10	200	115
22591	睢宁	PMS_邱集小苏村伏巷东台	10	200	55
22592	睢宁	PMS_邱集胡庙村后朱南台	10	200	23
22593	睢宁	PMS_邱集姚圩村任庄南台	10	400	0
22594	睢宁	邱集王庄村七队台	10	200	69
22595	睢宁	邱集王林供电所北台变	10	500	0
22596	睢宁	邱集杏花苑小区	10	500	263
22597	睢宁	PMS_邱集姚圩村圩内台	10	200	53
22598	睢宁	PMS_邱集姚圩村余庄台	10	400	0
22599	睢宁	PMS_邱集东倪村西1号台	10	200	85
22600	睢宁	PMS_邱集王林农科赵庄南台	10	200	121
22601	睢宁	PMS_邱集王林农科夏庄南台	10	200	64
22602	睢宁	PMS_邱集姚圩村2号变	10	400	190
22603	睢宁	邱集王楼村4号变	10	400	206
22604	睢宁	邱集王楼村3号变	10	400	197
22605	睢宁	邱集王楼村1号变	10	400	188
22606	睢宁	邱集王楼村2号变	10	200	52
22607	睢宁	邱集王楼村5号变	10	400	242
22608	睢宁	PMS_邱集姚圩村3号变	10	400	188
22609	睢宁	PMS_邱集邮局门前台	10	400	95
22610	睢宁	PMS_邱集银行门前台	10	400	167
22611	睢宁	PMS_邱集新街2#变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22612	睢宁	邱集李杆村小孙台	10	200	64
22613	睢宁	邱集新庄村小陈三队台	10	200	62
22614	睢宁	PMS_邱集碾盘1#变	10	400	214
22615	睢宁	大余村学校台	10	200	0
22616	睢宁	PMS_李杆旗杆东北台	10	200	64
22617	睢宁	PMS_邱集大杨村南台	10	400	173
22618	睢宁	PMS_邱集大李八队西台	10	400	222
22619	睢宁	PMS_邱集大李七队西台	10	400	206
22620	睢宁	PMS_邱集王宇村六队台	10	400	134
22621	睢宁	PMS_邱集七队台	10	400	150
22622	睢宁	邱集国土2#变	10	400	136
22623	睢宁	PMS_邱集小学门前台	10	400	83
22624	睢宁	邱集王宇三队南变台	10	200	71
22625	睢宁	PMS_邱集王宇二队南台	10	400	217
22626	睢宁	PMS_邱集刘庄薛庄西台	10	400	235
22627	睢宁	邱集王林派出所门前台	10	400	153
22628	睢宁	邱集镇五一东台2号变	10	400	238
22629	睢宁	PMS_邱集镇碾盘村二队东台	10	400	140
22630	睢宁	PMS_邱集王林八队东变台	10	400	167
22631	睢宁	邱集王林水利站北台	10	400	30
22632	睢宁	PMS_邱集王林水利站西台	10	400	118
22633	睢宁	PMS_邱集胡庙村前戈南台	10	200	65
22634	睢宁	邱集小高村西台	10	400	96
22635	睢宁	PMS_邱集王林步行街2#变	10	400	150
22636	睢宁	紫枫苑小区1号配电室2号变	10	630	397
22637	睢宁	紫枫苑小区1号配电室1号变	10	630	394
22638	睢宁	邱集小苏伏巷集中居住区3号变	10	400	200
22639	睢宁	邱集小苏伏巷集中居住区1号变	10	400	142
22640	睢宁	邱集李杆村村部东台	10	400	122
22641	睢宁	PMS_邱集镇汪庄小李西台	10	200	75
22642	睢宁	邱集朱开南台2号台	10	400	108
22643	睢宁	邱集镇元西戈庄东台	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22644	睢宁	邱集小高村集中居住区3号变	10	400	228
22645	睢宁	PMS_邱集小高村集中居住区1号变	10	400	178
22646	睢宁	PMS_邱集小高村集中居住区2号变	10	400	208
22647	睢宁	邱集镇大社村东台	10	400	207
22648	睢宁	邱集陈楼村部台	10	400	151
22649	睢宁	邱集王林工业园2号变	10	400	0
22650	睢宁	邱集滨河小区1#变	10	630	227
22651	睢宁	邱集大杨村东台	10	400	231
22652	睢宁	邱集小高村村部北	10	400	292
22653	睢宁	邱集老街新区台	10	400	129
22654	睢宁	邱集魏桥村部台	10	630	107
22655	睢宁	邱集姚圩杜庄西南台	10	200	1
22656	睢宁	邱集大杨村王楼西南台	10	400	0
22657	睢宁	邱集大杨村王楼西北台	10	200	0
22658	睢宁	邱集朱开街南台	10	400	244
22659	睢宁	邱集关庙二队东台	10	400	280
22660	睢宁	邱集邱集电站台	10	400	191
22661	睢宁	邱集王林五队台	10	400	0
22662	睢宁	邱集李杆村南台	10	400	75
22663	睢宁	邱集邱集村二队台新	10	400	182
22664	睢宁	邱集小苏村伏巷台新	10	400	134
22665	睢宁	邱集王林工业园3号变	10	400	222
22666	睢宁	邱集小高村小曾台	10	200	15
22667	睢宁	邱集水声新闸村2号变	10	400	168
22668	睢宁	邱集水声新闸村3号变	10	400	242
22669	睢宁	邱集水声新闸1号变	10	630	372
22670	睢宁	邱集水声新闸村5号变	10	400	151
22671	睢宁	邱集水声新闸村4号变	10	400	238
22672	睢宁	邱集王林污水处理厂门前台	10	400	168
22673	睢宁	邱集苏皖小区3#变	10	400	71
22674	睢宁	邱集苏皖小区1#变	10	400	141
22675	睢宁	邱集苏皖小区6#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22676	睢宁	邱集苏皖小区8#变	10	400	183
22677	睢宁	邱集苏皖小区5#变	10	315	120
22678	睢宁	邱集李杆村小赵台	10	200	29
22679	睢宁	PMS_邱集王宇村小侯台	10	400	168
22680	睢宁	PMS_邱集小苏村张墩台	10	400	234
22681	睢宁	PMS_邱集邱集老街台	10	400	0
22682	睢宁	PMS_邱集邱集1#	10	400	84
22683	睢宁	PMS_邱集廖巷村大邹东台	10	400	167
22684	睢宁	PMS_邱集廖巷三廖	10	200	90
22685	睢宁	PMS_邱集小高村位书台	10	400	161
22686	睢宁	PMS_邱集仝海村仝海台	10	200	27
22687	睢宁	邱集刘庄池庄台	10	400	204
22688	睢宁	邱集刘庄史庄台	10	200	0
22689	睢宁	PMS_邱集沙祠村部	10	400	165
22690	睢宁	PMS_邱集沙祠汪庄台	10	200	73
22691	睢宁	PMS_邱集位圩纪庄	10	200	49
22692	睢宁	PMS_邱集位圩东台	10	400	171
22693	睢宁	PMS_邱集王述村红旗台	10	400	157
22694	睢宁	邱集关庙南台	10	200	85
22695	睢宁	PMS_邱集东倪马道	10	200	75
22696	睢宁	PMS_邱集郑庄邵庄	10	400	157
22697	睢宁	PMS_邱集位桥九队台	10	400	178
22698	睢宁	PMS_邱集杜庄村杜庄台	10	400	96
22699	睢宁	邱集姚圩圩西	10	400	214
22700	睢宁	邱集位桥七队台	10	400	170
22701	睢宁	PMS_邱集位桥三队	10	400	134
22702	睢宁	邱集位桥西台	10	200	1
22703	睢宁	PMS_邱集王林东街台	10	400	0
22704	睢宁	邱集汪庄小李南台	10	400	125
22705	睢宁	邱集李点仝李东台	10	400	198
22706	睢宁	PMS_邱集大社村小刘台	10	200	85
22707	睢宁	PMS_邱集新街台	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22708	睢宁	PMS_邱集腰圩村南台	10	200	40
22709	睢宁	邱集元西村朱鲍台	10	200	41
22710	睢宁	PMS_邱集元西村元西台	10	200	47
22711	睢宁	PMS_邱集元西村位东台	10	200	48
22712	睢宁	邱集仝海村北台	10	400	207
22713	睢宁	PMS_邱集王述村王庄台	10	200	61
22714	睢宁	PMS_邱集胡庙村牌坊台	10	200	86
22715	睢宁	PMS_邱集候楼东台	10	200	21
22716	睢宁	PMS_邱集候楼彭庄台	10	400	217
22717	睢宁	邱集侯楼西台	10	200	111
22718	睢宁	邱集侯楼高岗台	10	200	77
22719	睢宁	PMS_邱集候楼后涂台	10	400	201
22720	睢宁	PMS_邱集姚圩村电站	10	400	106
22721	睢宁	邱集西倪九队台	10	200	79
22722	睢宁	邱集西倪村祁庄台	10	200	47
22723	睢宁	邱集郑庄村郑庄台	10	400	146
22724	睢宁	PMS_邱集西倪村南台	10	200	0
22725	睢宁	PMS_邱集西倪村西台	10	200	0
22726	睢宁	PMS_邱集李杆村李杆台	10	200	47
22727	睢宁	邱集碾盘村小王北台	10	200	97
22728	睢宁	PMS_邱集大杨村王楼台	10	200	83
22729	睢宁	邱集大杨村村部台	10	400	176
22730	睢宁	邱集大杨村胡后台	10	200	57
22731	睢宁	PMS_邱集大余村小武台	10	200	38
22732	睢宁	PMS_邱集胡楼村北台	10	400	118
22733	睢宁	PMS_邱集王宇村三邹台	10	200	56
22734	睢宁	邱集王楼村村部台	10	200	47
22735	睢宁	邱集王宇村小李台	10	200	7
22736	睢宁	邱集李点村小陈台	10	400	61
22737	睢宁	PMS_邱集李点村北台	10	200	80
22738	睢宁	PMS_邱集农科南台	10	200	34
22739	睢宁	PMS_邱集李点村庄胡台	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22740	睢宁	邱集邦彦村曹东台	10	315	137
22741	睢宁	邱集王庄村西台	10	400	216
22742	睢宁	PMS_邱集小苏村小赵台	10	200	53
22743	睢宁	PMS_邱集小苏小朱台	10	200	35
22744	睢宁	邱集小朱村村部台	10	200	0
22745	睢宁	PMS_邱集小苏村小学台	10	200	101
22746	睢宁	PMS_邱集陈楼村东台	10	200	68
22747	睢宁	PMS_邱集廖巷村大邹台	10	200	30
22748	睢宁	PMS_邱集廖巷村三廖台	10	200	56
22749	睢宁	PMS_邱集菜园村小胡台	10	200	15
22750	睢宁	PMS_邱集小高村张二台	10	200	94
22751	睢宁	邱集小高村东小马台	10	400	76
22752	睢宁	PMS_邱集小高村南吴集台	10	200	136
22753	睢宁	PMS_邱集小夏村北台	10	200	73
22754	睢宁	邱集小夏村中台	10	200	51
22755	睢宁	PMS_邱集小高南王台	10	200	81
22756	睢宁	PMS_邱集位桥村南台	10	200	40
22757	睢宁	PMS_邱集关庙村王庄台	10	200	69
22758	睢宁	邱集仝海赵庄台	10	200	71
22759	睢宁	PMS_邱集王林王西王庄台	10	200	24
22760	睢宁	PMS_邱集碾盘村东台	10	200	77
22761	睢宁	邱集董塘村村部台	10	200	0
22762	睢宁	PMS_邱集董塘村严庄台	10	200	46
22763	睢宁	PMS_邱集董塘村董塘台	10	200	61
22764	睢宁	PMS_邱集董塘村王庄台	10	200	71
22765	睢宁	PMS_邱集董塘村陈沙台	10	200	87
22766	睢宁	PMS_邱集胡庙村东台	10	200	81
22767	睢宁	高作金塘南台	10	400	106
22768	睢宁	PMS_高作金塘村部2号变	10	200	120
22769	睢宁	高作石墩张巷台	10	400	0
22770	睢宁	高作单湾陈庄台	10	200	0
22771	睢宁	高作单湾北王台	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22772	睢宁	PMS_高作周楼周庄台	10	400	148
22773	睢宁	高作季庄村部台	10	400	174
22774	睢宁	PMS_高作夏庙夏东台	10	200	0
22775	睢宁	PMS_高作石墩北陈台	10	200	31
22776	睢宁	高作石墩南台	10	400	99
22777	睢宁	PMS_高作小贺兴旺台	10	200	20
22778	睢宁	高作小贺小贺台	10	200	0
22779	睢宁	PMS_高作季庄薛庄台	10	200	0
22780	睢宁	PMS_高作五里郭庄台	10	400	214
22781	睢宁	PMS_高作高大庄庄东台	10	200	0
22782	睢宁	PMS_高作大庄五里台	10	200	33
22783	睢宁	PMS_高作姚绳位庄台	10	200	26
22784	睢宁	PMS_高作姚绳王庄台	10	200	0
22785	市郊	宸公馆2配电室2变压器	10	800	425
22786	市郊	宸公馆1配电室4变压器	10	800	461
22787	市郊	黄夏线112一4	10	400	170
22788	市郊	园建线43一2=1	10	400	137
22789	市郊	园建线60西2	10	400	68
22790	市郊	黄荆线48一2	10	200	87
22791	市郊	黄墩线74东8	10	400	236
22792	市郊	黄荆线11一18南2	10	400	212
22793	市郊	PMS_黄荆线57西4南9=1	10	200	27
22794	市郊	黄荆线36一1	10	200	146
22795	市郊	PMS_黄荆线53	10	400	157
22796	市郊	黄夏线54	10	200	46
22797	市郊	PMS_大翔线58东2	10	200	47
22798	市郊	园山线7南3东5	10	200	65
22799	市郊	园山线7南3东1	10	400	211
22800	市郊	园建线45一4	10	400	43
22801	市郊	园建线46	10	400	38
22802	市郊	黄西线6	10	400	96
22803	市郊	园建线12一7	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22804	市郊	园山线7东13	10	400	106
22805	市郊	黄墩线74西28	10	400	233
22806	市郊	庞莲线2	10	200	97
22807	市郊	庞广线40-6南1	10	400	232
22808	市郊	拾永线18一1	10	400	293
22809	市郊	拾苏线5-5=5西3变压器	10	400	147
22810	市郊	丁楼线31-15=8	10	400	25
22811	市郊	拾丁线15南1	10	400	7
22812	市郊	拾大线22-67	10	400	267
22813	市郊	PMS_西群线23南2	10	400	147
22814	市郊	PMS_西群线16	10	400	35
22815	市郊	西群线32西1	10	400	42
22816	市郊	PMS_西夹线36南6	10	400	0
22817	市郊	PMS_西良线77	10	400	50
22818	市郊	PMS_西群天能段1	10	315	233
22819	市郊	PMS_西良线72西16北18	10	400	0
22820	市郊	庞夹线24南3	10	400	122
22821	市郊	PMS_火花卧牛新农村配电室1变压器	10	500	212
22822	市郊	PMS_火花卧牛新农村配电室2变压器	10	500	174
22823	市郊	PMS_西良线72西16北11西4	10	630	126
22824	市郊	PMS_西良线72西16北13北3	10	400	0
22825	市郊	PMS_西良线86	10	250	29
22826	市郊	PMS_西良线91	10	250	0
22827	市郊	PMS_西良线72西6	10	315	61
22828	市郊	西良线72西12南1	10	400	216
22829	市郊	西良线72西18南6	10	315	0
22830	市郊	PMS_西良线77-5	10	400	34
22831	市郊	丁楼线31-17	10	400	231
22832	市郊	西卧线29一10	10	400	223
22833	市郊	拾苏线苏山头段变压器	10	315	153
22834	市郊	拾南二线79一1	10	400	83
22835	市郊	PMS_西肖线照明段1	10	400	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22836	市郊	PMS_西肖线27南2=1	10	315	70
22837	市郊	西群线32-3=4	10	400	0
22838	市郊	民惠小区箱变变压器	10	630	329
22839	市郊	拾苏线6-14变压器	10	315	165
22840	市郊	拾苏线5-7变压器	10	400	54
22841	市郊	拾苏线5-9变压器	10	400	0
22842	市郊	拾苏线5-5=5北变压器	10	630	0
22843	市郊	拾苏线5-5=10	10	315	0
22844	市郊	PMS_西烟线44	10	400	319
22845	市郊	PMS_拾庞一线33	10	400	0
22846	市郊	庞莲线24-4=8	10	400	274
22847	市郊	拾庞一线38	10	400	195
22848	市郊	PMS_拾庞一线43南4	10	400	224
22849	市郊	PMS_拾庞一线44	10	400	31
22850	市郊	拾大线22-34	10	400	231
22851	市郊	庞夹线24东16	10	400	198
22852	市郊	庞夹线24东12	10	400	177
22853	市郊	庞夹线24东5	10	200	61
22854	市郊	庞夹线27	10	200	41
22855	市郊	庞夹线31一4	10	400	166
22856	市郊	庞夹线42一1	10	200	86
22857	市郊	庞夹线31一13	10	400	83
22858	市郊	庞夹线37南9	10	400	61
22859	市郊	庞夹线40南4	10	400	0
22860	市郊	拾苏线4-6变压器	10	630	283
22861	市郊	拾九线23一1	10	200	133
22862	市郊	PMS_拾丁线6	10	315	0
22863	市郊	PMS_拾丁线17	10	400	100
22864	市郊	丁楼线25	10	400	131
22865	市郊	丁楼线33	10	400	119
22866	市郊	丁楼线36-1	10	400	82
22867	市郊	丁楼线36-9	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22868	市郊	PMS_拾楼线33西29	10	200	124
22869	市郊	庞莲线24	10	400	255
22870	市郊	庞莲线48-5	10	200	135
22871	市郊	庞广线25-2	10	400	76
22872	市郊	庞广线25-26	10	200	109
22873	市郊	庞广线25-12=14	10	400	211
22874	市郊	庞广线29-6	10	400	261
22875	市郊	庞广线35	10	200	116
22876	市郊	庞广线40-16	10	400	0
22877	市郊	庞广线40-30	10	400	136
22878	市郊	丁楼线6一8	10	400	30
22879	市郊	丁楼线6一13	10	400	35
22880	市郊	PMS_拾丁线6南9	10	400	114
22881	市郊	拾丁线6南14东	10	400	229
22882	市郊	丁楼线31-9	10	315	0
22883	市郊	丁楼线31-23	10	400	0
22884	市郊	丁楼线45	10	400	0
22885	市郊	PMS_拾丁线15-9	10	400	0
22886	市郊	PMS_拾丁线15-14	10	400	50
22887	市郊	西夹线39南1	10	400	133
22888	市郊	PMS_西夹线26	10	200	67
22889	市郊	PMS_西烟线道南段1	10	250	141
22890	市郊	PMS_拾庞一线43北4	10	400	53
22891	市郊	丁楼线1一3	10	250	67
22892	市郊	西马线10一5北3	10	400	123
22893	市郊	PMS_拾丁线6北12	10	400	81
22894	市郊	PMS_西烟线中烟段6	10	200	148
22895	市郊	庞广线44	10	200	116
22896	市郊	庞夹线48一8	10	400	228
22897	市郊	庞夹线48一10	10	400	134
22898	市郊	庞夹线42一3	10	200	40
22899	市郊	PMS_西夹线31东4	10	200	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22900	市郊	PMS_拾丁线15-21	10	400	12
22901	市郊	西群线32-9	10	315	31
22902	市郊	丁楼线21	10	400	78
22903	市郊	拾南一线27一15=1	10	400	191
22904	市郊	PMS_拾九线30	10	200	129
22905	市郊	拾大线22-23	10	200	110
22906	市郊	华美风景园小区配电室1变压器	10	630	342
22907	市郊	西群线32-14	10	400	29
22908	市郊	丁楼线31-15=11南9	10	400	304
22909	市郊	庞夹线2	10	200	77
22910	市郊	PMS_华美风景园二期14#箱变	10	630	316
22911	市郊	PMS_华美风景园二期15#箱变	10	630	281
22912	市郊	PMS_华美风景园二期17#箱变	10	630	320
22913	市郊	PMS_华美风景园二期18#箱变	10	630	358
22914	市郊	PMS_拾丁线6北5	10	400	118
22915	市郊	丁楼线36-13	10	400	55
22916	市郊	PMS_拾庞一线29南6	10	400	122
22917	市郊	PMS_拾楼线33西38	10	200	117
22918	市郊	庞夹线37南1北6	10	200	23
22919	市郊	拾苏线5-5=5变压器	10	315	22
22920	市郊	西群线32北5	10	400	112
22921	市郊	拾苏线6-16=2变压器	10	400	197
22922	市郊	拾苏线5-5北2变压器	10	630	0
22923	市郊	丁楼线6一5东3	10	400	125
22924	市郊	PMS_拾庞一线29南5	10	400	262
22925	市郊	丁楼线31-25	10	400	113
22926	市郊	庞夹线24东1	10	200	8
22927	市郊	丁楼线36西1	10	400	96
22928	市郊	庞夹线24东14南1	10	200	0
22929	市郊	庞夹线35	10	200	2
22930	市郊	拾庞一线31	10	400	22
22931	市郊	PMS_拾庞一线34北1	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22932	市郊	庞夹线24东5南5	10	200	24
22933	市郊	庞夹线31一8	10	400	82
22934	市郊	庞夹线31一16	10	400	20
22935	市郊	庞湖线11西16	10	200	0
22936	市郊	丁楼线24-1	10	400	160
22937	市郊	PMS_西群线14南2	10	400	152
22938	市郊	PMS_西良线87南4	10	200	0
22939	市郊	PMS_西良线87北3	10	400	40
22940	市郊	庞广线25-19	10	200	139
22941	市郊	PMS_拾庞一线41	10	400	107
22942	市郊	PMS_西马线6	10	400	176
22943	市郊	PMS_西良线72西16	10	400	3
22944	市郊	丁楼线1一5	10	400	137
22945	市郊	PMS_西肖线38南1	10	400	114
22946	市郊	西良线110南2	10	200	83
22947	市郊	PMS_西良线110南4	10	200	68
22948	市郊	拾丁线15一9西2	10	400	126
22949	市郊	庞夹线42一11	10	200	13
22950	市郊	PMS_庞庄矿张小楼新工人村配电室1变压器	10	800	523
22951	市郊	PMS_庞庄矿张小楼新工人村配电室2变压器	10	800	517
22952	市郊	PMS_庞庄矿张井外1箱变变压器	10	400	238
22953	市郊	PMS_庞庄矿张井外2箱变变压器	10	630	380
22954	市郊	PMS_庞庄矿路西南1组合配电站1变压器	10	1000	606
22955	市郊	PMS_庞庄矿路西南1组合配电站2变压器	10	800	446
22956	市郊	丁楼线31-9南	10	400	12
22957	市郊	PMS_拾九线33西1	10	400	229
22958	市郊	拾南二线86一1	10	400	199
22959	市郊	西烟线33一8=1	10	200	120
22960	市郊	PMS_西九线31西1北1	10	200	124
22961	市郊	西烟线33一1	10	200	156
22962	市郊	PMS_徐商公路美变变压器	10	400	247
22963	市郊	PMS_九里山古战场美变变压器	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22964	市郊	PMS_拾供生物工程学校美变变压器	10	400	310
22965	市郊	丁楼线31-16	10	400	122
22966	市郊	PMS_西城晶华1配电室1变压器	10	800	450
22967	市郊	PMS_西城晶华1配电室2变压器	10	800	494
22968	市郊	PMS_西城晶华2配电室1变压器	10	800	416
22969	市郊	PMS_西城晶华2配电室2变压器	10	800	476
22970	市郊	PMS_庞庄矿路西段3	10	400	26
22971	市郊	庞广线40-29	10	400	192
22972	市郊	拾苏线5-5=10北变压器	10	400	133
22973	市郊	庞夹线37南9南	10	400	167
22974	市郊	庞夹线37南4南	10	400	163
22975	市郊	西群线32-7	10	400	0
22976	市郊	拾丁线6南14西	10	400	97
22977	市郊	拾苏线6-14北1变压器	10	400	81
22978	市郊	拾丁线6北7=7	10	400	87
22979	市郊	PMS_拾丁线6北7=3	10	400	30
22980	市郊	PMS_拾丁线15-19	10	400	127
22981	市郊	拾丁线6南10南5	10	400	69
22982	市郊	PMS_西肖线14北1	10	400	302
22983	市郊	PMS_西肖线14南1	10	400	162
22984	市郊	拾丁线15一9西2北	10	400	0
22985	市郊	庞夹线48	10	400	131
22986	市郊	拾苏线5-5=5西8变压器	10	400	0
22987	市郊	PMS_华美风景园二期21箱变变压器	10	630	308
22988	市郊	PMS_华美风景园二期22箱变变压器	10	630	53
22989	市郊	西群线32-8=2南1	10	400	0
22990	市郊	庞莲线24-10	10	400	225
22991	市郊	PMS_西夹线25副	10	400	274
22992	市郊	庞夹线34	10	400	186
22993	市郊	拾苏线4-3变压器	10	400	119
22994	市郊	庞夹线42一10	10	400	208
22995	市郊	丁楼线36-8=1	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22996	市郊	庞夹线31一8东3	10	400	196
22997	市郊	PMS_丁楼美变变压器	10	630	451
22998	市郊	丁楼线31-1	10	400	92
22999	市郊	庞夹线26北4	10	400	200
23000	市郊	PMS_拾永线11	10	400	141
23001	市郊	西城嘉园1配电室1变压器	10	1000	549
23002	市郊	PMS_西城嘉园1配电室2变压器	10	1000	527
23003	市郊	西城嘉园1配电室3变压器	10	1000	510
23004	市郊	PMS_西城嘉园1配电室4变压器	10	1000	584
23005	市郊	西城嘉园2配电室1变压器	10	1000	617
23006	市郊	PMS_西城嘉园2配电室2变压器	10	1000	638
23007	市郊	西城嘉园2配电室3变压器	10	1000	476
23008	市郊	PMS_西城嘉园2配电室4变压器	10	1000	620
23009	市郊	西城嘉园3配电室1变压器	10	1000	474
23010	市郊	PMS_西城嘉园3配电室2变压器	10	1000	555
23011	市郊	西城嘉园3配电室3变压器	10	1000	711
23012	市郊	PMS_西城嘉园3配电室4变压器	10	1000	544
23013	市郊	西城嘉园4配电室1变压器	10	1000	552
23014	市郊	PMS_西城嘉园4配电室2变压器	10	1000	545
23015	市郊	西城嘉园4配电室3变压器	10	1000	471
23016	市郊	PMS_西城嘉园4配电室4变压器	10	1000	653
23017	市郊	星雨华府2配电室1变压器	10	800	459
23018	市郊	星雨华府2配电室3变压器	10	800	329
23019	市郊	星雨华府1配电室3变压器	10	800	373
23020	市郊	星雨华府2配电室2变压器	10	800	344
23021	市郊	星雨华府2配电室4变压器	10	800	326
23022	市郊	星雨华府1配电室2变压器	10	800	284
23023	市郊	星雨华府1配电室4变压器	10	800	323
23024	市郊	星雨华府1配电室1变压器	10	800	359
23025	市郊	星雨华府4配电室4变压器	10	800	424
23026	市郊	星雨华府3配电室2变压器	10	800	288
23027	市郊	星雨华府3配电室4变压器	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23028	睢宁	高作大庄倪庄西台	10	200	0
23029	市郊	星雨华府4配电室2变压器	10	800	438
23030	睢宁	高作后刘张庄	10	400	82
23031	市郊	星雨华府4配电室3变压器	10	800	360
23032	睢宁	PMS_高作五里薛庄台	10	200	33
23033	市郊	星雨华府3配电室1变压器	10	800	108
23034	睢宁	PMS_高作高南小李台	10	400	111
23035	睢宁	PMS_高作官汪西台	10	400	0
23036	市郊	星雨华府4配电室1变压器	10	800	404
23037	睢宁	高作后刘商庄台	10	200	0
23038	市郊	星雨华府3配电室3变压器	10	800	239
23039	睢宁	PMS_高作曹庄柳庄台	10	200	122
23040	市郊	PMS_星雨华府5配电室3变压器	10	800	328
23041	睢宁	PMS_高作五里前周	10	200	0
23042	市郊	PMS_星雨华府5配电室4变压器	10	800	215
23043	睢宁	高作双庄金庄台	10	400	0
23044	市郊	PMS_星雨华府5配电室2变压器	10	800	445
23045	睢宁	PMS_高作双庄村双二台	10	400	36
23046	市郊	PMS_星雨华府5配电室1变压器	10	800	409
23047	睢宁	PMS_高作滕庄北变	10	400	124
23048	市郊	PMS_星雨华府7配电室1变压器	10	630	310
23049	睢宁	PMS_高作双庄一队	10	400	33
23050	市郊	PMS_星雨华府7配电室2变压器	10	630	370
23051	睢宁	PMS_高作金庄东台	10	400	0
23052	市郊	PMS_星雨华府8配电室1变压器	10	800	524
23053	睢宁	高作郭洼南2#变	10	200	21
23054	市郊	PMS_星雨华府7配电室4变压器	10	630	429
23055	睢宁	PMS_高作大庄前刘台	10	400	250
23056	睢宁	PMS_高作单湾东台	10	400	95
23057	睢宁	PMS_高作周楼王西台	10	200	0
23058	睢宁	高作高南电厂台	10	400	0
23059	睢宁	PMS_高作广播站	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23060	睢宁	PMS_高作南街变	10	400	95
23061	睢宁	PMS_高作国税台	10	400	9
23062	睢宁	PMS_高作计生办	10	400	84
23063	睢宁	PMS_高作后刘学校台	10	400	28
23064	睢宁	PMS_高作大庄西商台	10	200	27
23065	睢宁	PMS_高作张皮村散阳台	10	200	34
23066	睢宁	PMS_高作高南西门	10	400	0
23067	睢宁	PMS_高作金塘东台	10	400	0
23068	睢宁	PMS_高作八里东台	10	400	0
23069	睢宁	PMS_高作东街台	10	400	0
23070	睢宁	PMS_高作政府门前台	10	400	36
23071	睢宁	PMS_高作油厂台	10	400	0
23072	睢宁	高作高南小圩西台	10	400	42
23073	睢宁	PMS_高作高南小圩北台	10	400	69
23074	睢宁	高作八里刘二台	10	200	25
23075	睢宁	PMS_高作高东村部台	10	400	2
23076	睢宁	高作曹庄村部台	10	400	43
23077	睢宁	PMS_高作姚绳褚刘台	10	200	11
23078	睢宁	PMS_高作高南会馆台	10	400	32
23079	睢宁	PMS_高作八里超市北台	10	400	262
23080	睢宁	PMS_高作八里仝楼南台	10	400	0
23081	睢宁	PMS_高作八里鲍河南台	10	400	0
23082	睢宁	高作张皮仝圩西	10	400	48
23083	睢宁	高作张皮皮东台	10	400	147
23084	睢宁	高作烟草局门前台	10	400	0
23085	睢宁	PMS_高作高东街北台	10	400	131
23086	睢宁	PMS_高作粮库台	10	400	6
23087	睢宁	高作大庄宋庄台	10	200	64
23088	睢宁	PMS_高作大庄倪庄台	10	200	42
23089	睢宁	PMS_高作后刘仝楼台	10	400	139
23090	睢宁	高作郭洼一队台	10	400	0
23091	睢宁	PMS_高作郭洼秦庄台	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23092	睢宁	PMS_高作孙庄张庄北台	10	400	121
23093	睢宁	PMS_高作郭洼南台	10	400	0
23094	睢宁	PMS_高作滕庄滕一变	10	400	145
23095	睢宁	高作腊元张庄台	10	400	222
23096	睢宁	高作散阳南台	10	200	63
23097	睢宁	高作散阳北台	10	200	21
23098	睢宁	PMS_高作张皮东刘	10	400	157
23099	睢宁	高作三张东台	10	400	113
23100	睢宁	高作单湾严曹台	10	400	76
23101	睢宁	PMS_高作三张付庄台	10	400	97
23102	睢宁	PMS_高作单湾南台	10	400	223
23103	睢宁	PMS_高作单湾村部台	10	400	0
23104	睢宁	高作单湾北台	10	400	67
23105	睢宁	PMS_高作单湾工业园台	10	400	166
23106	睢宁	高作腊元南台	10	400	7
23107	睢宁	PMS_高作腊元村部台	10	400	62
23108	睢宁	PMS_高作滕庄时庄台	10	400	47
23109	睢宁	高作石墩西刘台	10	200	1
23110	睢宁	高作曹庄小郝台	10	200	0
23111	睢宁	PMS_高作曹庄邱庄台	10	200	0
23112	睢宁	PMS_高作曹庄周庄	10	400	117
23113	睢宁	PMS_高作姚绳村姚庄台	10	400	228
23114	睢宁	PMS_高作姚绳史庙变	10	200	53
23115	睢宁	PMS_高作郭洼北台	10	400	172
23116	睢宁	PMS_高作小仝东台	10	400	57
23117	睢宁	PMS_高作后刘王庄台	10	400	18
23118	睢宁	PMS_高作后刘北台	10	200	0
23119	睢宁	PMS_高作后刘刘庄台	10	200	0
23120	睢宁	PMS_高作金塘香西台	10	200	0
23121	睢宁	PMS_高作夏庙北台	10	400	40
23122	睢宁	高作金塘村部台	10	400	83
23123	睢宁	PMS_高作金塘大严台	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23124	睢宁	PMS_高作夏庙村部台	10	200	7
23125	睢宁	高作夏庙潘庄台	10	400	24
23126	睢宁	PMS_高作大庄协庄台	10	400	112
23127	睢宁	PMS_高作八里八二台	10	315	0
23128	睢宁	PMS_高作三张楼西台	10	400	27
23129	睢宁	PMS_高作八里鲍河	10	200	0
23130	睢宁	PMS_高作八里北台	10	200	46
23131	睢宁	PMS_高作八里贸易开发区	10	400	0
23132	睢宁	高作双庄南台	10	400	0
23133	睢宁	PMS_高作高南东台	10	400	0
23134	睢宁	PMS_高作高北宋庄南台	10	400	133
23135	睢宁	PMS_高作工业路台	10	400	63
23136	睢宁	PMS_高作三张朱铁南台	10	400	69
23137	睢宁	PMS_高作腊元刘庄台	10	400	0
23138	睢宁	PMS_高作食品站台	10	400	0
23139	睢宁	PMS_高作石墩北台	10	400	93
23140	睢宁	PMS_高作高东学校台	10	400	242
23141	睢宁	高作周楼北台	10	400	144
23142	睢宁	PMS_高作三张徐庄台	10	400	16
23143	睢宁	PMS_高作双庄北台	10	315	57
23144	睢宁	PMS_高作郭洼南二台	10	400	172
23145	睢宁	PMS_高作三张王庄台	10	400	131
23146	睢宁	PMS_高作三张朱铁台	10	400	87
23147	睢宁	PMS_高作孙庄倪庄台	10	400	42
23148	睢宁	PMS_高作周楼王庄台	10	200	0
23149	睢宁	PMS_高作后刘示范园变	10	50	25
23150	睢宁	PMS_高作八里市场东台	10	400	230
23151	睢宁	高作八里刘东台	10	400	99
23152	睢宁	PMS_高作八里市场西台	10	400	47
23153	睢宁	高作八里村杨庄台	10	200	122
23154	睢宁	PMS_高作八里仝楼台	10	400	0
23155	睢宁	PMS_高作八里仝楼2#变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23156	睢宁	PMS_高作八里刘东2#变	10	400	161
23157	睢宁	PMS_高作郭洼仝楼台	10	400	104
23158	睢宁	PMS_高作孙庄张庄台	10	400	202
23159	睢宁	高作官汪中台	10	400	76
23160	睢宁	PMS_高作高北南台	10	400	58
23161	睢宁	高作高北宋庄台	10	400	0
23162	睢宁	高作腊园北台	10	200	3
23163	睢宁	高作腊元三闸台	10	200	17
23164	睢宁	PMS_高作郭洼市场西台	10	400	50
23165	睢宁	PMS_高作郭洼市场东台	10	315	106
23166	睢宁	PMS_高作八里八一台	10	200	113
23167	睢宁	PMS_高作八里邱河台	10	400	105
23168	睢宁	PMS_高作八里新区台	10	315	125
23169	睢宁	PMS_高作小仝村西台	10	400	119
23170	睢宁	PMS_高作小仝村袁庄台	10	200	42
23171	睢宁	PMS_高作郭洼学校台	10	400	108
23172	睢宁	PMS_高作双庄中台	10	315	92
23173	睢宁	PMS_高作单湾赵庄台	10	400	182
23174	睢宁	PMS_高作三张村部台	10	400	165
23175	睢宁	PMS_高作孙庄台	10	400	159
23176	睢宁	高作高南滕行台	10	200	63
23177	睢宁	高作金塘中台	10	400	80
23178	睢宁	PMS_高作石墩村部台	10	400	289
23179	睢宁	PMS_高作夏庙前夏台	10	200	56
23180	睢宁	高作小贺张圩台	10	200	125
23181	睢宁	PMS_高作高东王庄台	10	200	102
23182	睢宁	PMS_高作官汪南台	10	400	182
23183	睢宁	高作夏庙桥头台	10	200	0
23184	睢宁	高作高南电厂西台	10	200	0
23185	睢宁	高作八里仝楼北台	10	400	216
23186	睢宁	PMS_高作小仝仁庄台	10	200	27
23187	睢宁	高作姚绳戈庄台	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23188	睢宁	PMS_高作姚绳樊庄台	10	200	15
23189	睢宁	PMS_高作夏庙村部2号台	10	200	0
23190	睢宁	PMS_高作季庄朱庄台	10	200	0
23191	睢宁	高作腊元朱庄台	10	200	0
23192	睢宁	PMS_高作单湾赵庄南台	10	400	128
23193	睢宁	PMS_高作单湾工业园北台	10	400	64
23194	睢宁	PMS_高作散阳西台	10	200	87
23195	睢宁	PMS_高作滕庄滕二北台	10	400	283
23196	睢宁	高作腊元胡庄台	10	200	0
23197	睢宁	PMS_高作周楼邱庄台	10	200	61
23198	睢宁	高作郭洼刘院墙台	10	400	85
23199	睢宁	PMS_高作郭洼董庄台	10	400	249
23200	睢宁	PMS_高作郭洼公变1#台	10	400	239
23201	睢宁	PMS_高作郭洼公用台	10	400	6
23202	睢宁	PMS_高作石墩村部南台	10	400	128
23203	睢宁	PMS_高作孙庄王庄台	10	400	112
23204	睢宁	PMS_高作小仝袁庄北台	10	400	123
23205	睢宁	高作腊元西1号台	10	200	39
23206	睢宁	PMS_高作张皮皮西台	10	200	0
23207	睢宁	PMS_高作中心街台	10	400	181
23208	睢宁	PMS_高作大庄商庄南台	10	400	155
23209	睢宁	PMS_高作三张徐庄南台	10	400	162
23210	睢宁	PMS_高作农贸市场台	10	400	34
23211	睢宁	PMS_高作滕庄时庄西台	10	400	109
23212	睢宁	高作金塘张代台	10	400	158
23213	睢宁	PMS_高作曹庄韩庄台	10	200	25
23214	睢宁	高作曹庄邱庄东台	10	200	5
23215	睢宁	PMS_高作曹庄西台	10	400	171
23216	睢宁	PMS_高作滕庄南台	10	400	71
23217	睢宁	PMS_高作孙庄倪庄2#变	10	400	102
23218	睢宁	PMS_高作双庄姜庄1#变	10	400	176
23219	睢宁	PMS_高作石墩北朱台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23220	睢宁	高作金庄东台2#变	10	400	8
23221	睢宁	PMS_高作石墩付庄台	10	200	0
23222	睢宁	PMS_高作小贺张圩南台	10	200	7
23223	睢宁	PMS_高作夏庙夏西台	10	200	70
23224	睢宁	PMS_高作散阳袁庄台	10	400	205
23225	睢宁	高作散阳南台1#变	10	200	93
23226	睢宁	PMS_高作滕行东台	10	400	0
23227	睢宁	PMS_高作散阳中台	10	400	158
23228	睢宁	PMS_高作郭洼新农村	10	400	181
23229	睢宁	PMS_高作八里刘东北台	10	400	138
23230	睢宁	PMS_高作八里刘东1#台	10	400	3
23231	睢宁	高作八里新区东台	10	400	0
23232	睢宁	PMS_高作镇郭洼工业园南台	10	400	0
23233	睢宁	PMS_高作郭洼仝楼西台	10	400	43
23234	睢宁	PMS_高作郭洼仝楼东台	10	400	41
23235	睢宁	PMS_高作东街中台	10	400	84
23236	睢宁	高作镇双庄金庄西台	10	400	0
23237	睢宁	PMS_高作鲍河西台	10	400	0
23238	睢宁	PMS_高作八里新农村1#变	10	400	150
23239	睢宁	PMS_高作镇三张王庄北台	10	400	60
23240	睢宁	PMS_高作镇金塘村部北台	10	200	0
23241	睢宁	PMS_高作镇金塘大严南台	10	400	116
23242	睢宁	PMS_高作镇夏庙胜庄台	10	400	0
23243	睢宁	PMS_高作镇散阳周庄台	10	200	10
23244	睢宁	PMS_高作镇三张娄庄台	10	400	26
23245	睢宁	高作镇腊元街道台	10	400	134
23246	睢宁	PMS_高作镇双庄双四台	10	400	102
23247	睢宁	PMS_高作镇高东朱庄台	10	400	5
23248	睢宁	PMS_高作官汪西台1#变	10	400	38
23249	睢宁	PMS_高作金塘杜庄台	10	400	92
23250	睢宁	PMS_高作五里薛庄南台	10	200	93
23251	睢宁	PMS_高作曹庄周庄西台	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23252	睢宁	PMS_高作镇大庄五里南台	10	400	208
23253	睢宁	PMS_高作镇计生办东台	10	400	39
23254	睢宁	PMS_高作郭洼仝楼北台	10	400	173
23255	睢宁	PMS_高作郭洼双一北台	10	400	48
23256	睢宁	PMS_高作高南西门东台	10	400	94
23257	睢宁	PMS_高作北街西台	10	400	138
23258	睢宁	PMS_高作周楼周庄2#变	10	400	98
23259	睢宁	PMS_高作石墩南台2号变	10	200	0
23260	睢宁	PMS_高作石墩村部南台2号变	10	200	0
23261	睢宁	PMS_高作夏庙北2号台	10	400	26
23262	睢宁	PMS_高作曹庄小郝2#台	10	400	160
23263	睢宁	PMS_高作国税2#台	10	400	0
23264	睢宁	高作腊园南台1号台	10	400	4
23265	睢宁	PMS_高作季庄村部1号台	10	200	27
23266	睢宁	PMS_高作金塘香西北台	10	400	29
23267	睢宁	高作腊园北台2号台	10	200	0
23268	睢宁	PMS_高作双庄中台2#台	10	400	66
23269	睢宁	PMS_高作五里郭庄台1#台	10	400	127
23270	睢宁	PMS_高作后刘张庄2#台	10	400	136
23271	睢宁	PMS_高作周楼北台1#台	10	200	50
23272	睢宁	PMS_高作孙庄村部2#台	10	400	152
23273	睢宁	PMS_高作计生办1#台	10	400	110
23274	睢宁	PMS_高作高北新庄台	10	400	66
23275	睢宁	PMS_高作孙庄张庄南台	10	400	73
23276	睢宁	高作腊元张庄西台	10	400	214
23277	睢宁	PMS_高作滕庄滕一2#台	10	200	35
23278	睢宁	PMS_高作滕庄北台2号台	10	400	0
23279	睢宁	PMS_高作南街2#变	10	400	33
23280	睢宁	PMS_高作中心街箱变	10	630	181
23281	睢宁	PMS_高作金塘杜庄北台	10	400	29
23282	睢宁	高作金庄中台	10	400	0
23283	睢宁	高作八里仝楼西台	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23284	睢宁	PMS_高作双庄四组南台	10	400	24
23285	睢宁	PMS_高作散阳东南台	10	400	230
23286	睢宁	PMS_高作滕庄农科台	10	200	0
23287	睢宁	PMS_高作八里八二北台	10	400	0
23288	睢宁	PMS_高作工业路北台	10	400	105
23289	睢宁	PMS_高作运芝小区南台	10	630	266
23290	睢宁	PMS_高作八里商业街综合楼2#变	10	400	88
23291	睢宁	高作郭洼南台1#台	10	400	0
23292	睢宁	PMS_高作运芝小区北台	10	630	335
23293	睢宁	PMS_高作八里新农村2#台	10	400	21
23294	睢宁	PMS_高作八里新农村3#台	10	400	61
23295	睢宁	高作金塘樊庄台	10	200	45
23296	睢宁	高作运芝组台	10	400	8
23297	睢宁	高作刘圩北台	10	400	0
23298	睢宁	PMS_高作姚绳褚刘南台1#变	10	400	136
23299	睢宁	高作单湾单西台	10	200	0
23300	睢宁	PMS_高作单湾刘庄台	10	400	0
23301	睢宁	PMS_高作镇三张北台	10	400	127
23302	睢宁	PMS_高作小圩南台	10	400	132
23303	睢宁	PMS_高作新兴组台	10	400	99
23304	睢宁	PMS_高作滕庄冯庄台	10	400	0
23305	睢宁	PMS_高作曹庄邱庄北台	10	400	116
23306	睢宁	高作八里东刘台	10	400	149
23307	睢宁	PMS_高作双庄市场台	10	400	50
23308	睢宁	PMS_高作小李居住区2号箱变	10	630	356
23309	睢宁	PMS_高作小李居住区3号箱变	10	630	388
23310	睢宁	PMS_高作小李居住区1号箱变	10	630	328
23311	睢宁	PMS_高作旭旺时代广场	10	630	259
23312	睢宁	PMS_高作小仝中台	10	400	3
23313	睢宁	PMS_高作曹庄学校台	10	400	96
23314	睢宁	高作夏庙夏北台	10	200	0
23315	睢宁	PMS_高作夏庙歧路台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23316	睢宁	PMS_高作金庄市场台	10	400	152
23317	睢宁	PMS_高作滕庄樊庄台	10	400	0
23318	睢宁	PMS_高作郭洼秦庄东台	10	400	49
23319	睢宁	高作双庄礼拜堂台	10	400	24
23320	睢宁	PMS_高作工业路中台	10	400	19
23321	睢宁	PMS_高作金塘樊庄东台	10	400	94
23322	睢宁	高作小仝朱西台	10	400	0
23323	睢宁	PMS_高作官杨官汪组台	10	400	124
23324	睢宁	PMS_高作八里刘庄北台	10	400	0
23325	睢宁	PMS_高作八里新区东台2#变	10	200	0
23326	睢宁	高作季庄仲庄台（增容）	10	400	59
23327	睢宁	高作洲业国际汽车城1配2变	10	800	534
23328	睢宁	高作洲业国际汽车城1配1变	10	800	300
23329	睢宁	洲业国际汽车城4#箱变	10	500	262
23330	睢宁	高作洲业国际汽车城1配4变	10	800	617
23331	睢宁	洲业国际汽车城3#箱变	10	500	266
23332	睢宁	洲业国际汽车城5#箱变	10	500	230
23333	睢宁	高作洲业国际汽车城1配3变	10	800	486
23334	睢宁	高作官杨官汪北	10	400	101
23335	睢宁	高作景上华庭2配4变	10	630	447
23336	睢宁	高作景上华庭2配2变	10	630	417
23337	睢宁	高作景上华庭1配1变	10	800	538
23338	睢宁	高作景上华庭2配1变	10	630	438
23339	睢宁	高作景上华庭1配3变	10	800	561
23340	睢宁	高作景上华庭2配3变	10	630	475
23341	睢宁	高作景上华庭1配4变	10	800	542
23342	睢宁	高作景上华庭1配2变	10	800	520
23343	睢宁	高作小仝朱西组南台	10	400	0
23344	睢宁	高作小圩中台	10	400	0
23345	睢宁	高作腊园村部门前台	10	400	98
23346	睢宁	高作单湾陈庄北台	10	400	138
23347	睢宁	高作腊元刘庄西台	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23348	睢宁	高作大庄庄西台	10	400	114
23349	睢宁	高作八里商业城1配1变	10	800	519
23350	睢宁	高作八里商业城1配3变	10	800	574
23351	睢宁	高作八里商业城3配3变	10	630	413
23352	睢宁	高作八里商业城2配1变	10	630	405
23353	睢宁	高作八里商业城3配2变	10	630	419
23354	睢宁	高作八里商业城1配4变	10	800	540
23355	睢宁	高作八里商业城2配2变	10	630	423
23356	睢宁	高作八里商业城3配4变	10	630	426
23357	睢宁	高作八里商业城1配2变	10	800	578
23358	睢宁	高作八里商业城3配1变	10	630	422
23359	睢宁	高作八里商业街综合楼1#变	10	500	87
23360	睢宁	高作双庄南环路台	10	400	202
23361	睢宁	高作高南电厂东台	10	400	0
23362	睢宁	高作曹庄公墓东台	10	400	83
23363	睢宁	高作八里市场北台	10	400	28
23364	睢宁	高作三张西台	10	400	54
23365	睢宁	高作沐春家园集中区2配1变	10	800	482
23366	睢宁	高作沐春家园集中区1配3变	10	800	600
23367	睢宁	高作沐春家园集中区1配1变	10	800	481
23368	睢宁	高作沐春家园集中区1配2变	10	800	561
23369	睢宁	高作沐春家园集中区2配2变	10	800	564
23370	睢宁	高作沐春家园集中区2配3变	10	800	477
23371	睢宁	高作沐春家园集中区1配4变	10	800	544
23372	睢宁	高作沐春家园集中区2配4变	10	800	483
23373	睢宁	高作后刘学校南台	10	400	5
23374	睢宁	高作大庄陈庄台	10	400	146
23375	睢宁	高作单湾北王南台	10	400	270
23376	睢宁	东方印三期2配3变	10	800	495
23377	睢宁	东方印三期1配2变	10	630	362
23378	睢宁	东方印三期2配2变	10	800	456
23379	睢宁	东方印三期2配1变	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23380	睢宁	东方印三期1配1变	10	630	335
23381	睢宁	东方印三期2配4变	10	800	512
23382	睢宁	高作周楼西台	10	400	85
23383	睢宁	高作滕庄时庄南台	10	400	61
23384	睢宁	单湾工业园西台	10	400	57
23385	睢宁	高作孙庄王庄中台	10	400	167
23386	睢宁	高作姚绳戈庄北台	10	400	256
23387	睢宁	东方印二期2配2变	10	800	455
23388	睢宁	东方印二期3配3变	10	800	454
23389	睢宁	东方印二期2配4变	10	800	451
23390	睢宁	东方印二期3配1变	10	800	418
23391	睢宁	东方印二期2配3变	10	800	454
23392	睢宁	东方印二期1配2变	10	630	336
23393	睢宁	东方印二期1配1变	10	630	279
23394	睢宁	东方印二期3配4变	10	800	468
23395	睢宁	东方印二期3配2变	10	800	531
23396	睢宁	东方印二期2配1变	10	800	427
23397	睢宁	高作夏庙潘庄西台	10	400	186
23398	睢宁	高作小仝南台	10	400	180
23399	睢宁	高作小仝东南台	10	400	79
23400	睢宁	高作八里城东名郡2配4变	10	800	484
23401	睢宁	高作八里城东名郡2配3变	10	800	520
23402	睢宁	高作八里城东名郡2配1变	10	800	515
23403	睢宁	高作八里城东名郡2配2变	10	800	469
23404	睢宁	金鹏东方印一期2配4变	10	800	166
23405	睢宁	金鹏东方印一期1配4变	10	800	166
23406	睢宁	金鹏东方印一期2配3变	10	800	166
23407	睢宁	金鹏东方印一期1配2变	10	800	166
23408	睢宁	金鹏东方印一期2配1变	10	800	166
23409	睢宁	金鹏东方印一期1配3变	10	800	166
23410	睢宁	金鹏东方印一期2配2变	10	800	166
23411	睢宁	金鹏东方印一期1配1变	10	800	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23412	睢宁	高作丽馨家园2配3变	10	800	472
23413	睢宁	高作丽馨家园2配4变	10	800	328
23414	睢宁	高作丽馨家园2配1变	10	800	423
23415	睢宁	高作丽馨家园2配2变	10	800	490
23416	睢宁	高作农贸市场2#变	10	400	98
23417	睢宁	高作丽馨家园1配4变	10	800	387
23418	睢宁	高作丽馨家园1配2变	10	800	489
23419	睢宁	高作丽馨家园1配1变	10	800	366
23420	睢宁	高作丽馨家园1配3变	10	800	475
23421	睢宁	高作双庄礼拜堂东台	10	400	0
23422	睢宁	高作小圩北台1#变	10	400	125
23423	睢宁	高作八里城东名珺1配3变	10	800	421
23424	睢宁	高作八里城东名珺1配4变	10	800	381
23425	睢宁	高作八里城东名珺1配1变	10	800	498
23426	睢宁	高作八里城东名珺1配2变	10	800	489
23427	睢宁	高作孙庄王庄东台	10	200	48
23428	睢宁	高作邮局门前台	10	400	144
23429	睢宁	高作石墩西刘北台	10	200	0
23430	睢宁	高作季庄薛庄北台	10	200	68
23431	睢宁	高作周楼村部台	10	400	56
23432	睢宁	高作三张王庄东台	10	400	37
23433	睢宁	高作高南小李西台	10	400	0
23434	睢宁	PMS_高作张皮仝圩东台	10	200	12
23435	睢宁	PMS_高作曹庄邱西台	10	400	192
23436	睢宁	PMS_高作工商局门前台	10	400	140
23437	睢宁	PMS_高作街北台	10	400	158
23438	睢宁	PMS_高作八里邵庄台	10	400	32
23439	睢宁	高作祁庄示范园	10	400	0
23440	睢宁	PMS_高作皮毛市场台	10	400	39
23441	睢宁	PMS_高作街道公变1#	10	400	142
23442	睢宁	高作滕庄祁庄台	10	200	64
23443	睢宁	PMS_高作八里市场中台	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23444	睢宁	PMS_高作小仝村朱东台	10	400	6
23445	睢宁	PMS_高作金塘刘圩台	10	400	83
23446	睢宁	PMS_高作小仝荣庄台	10	400	187
23447	睢宁	PMS_高作小贺邱庄台	10	200	0
23448	睢宁	PMS_高作后刘朱庄台	10	400	86
23449	睢宁	PMS_高作三张村南台	10	400	65
23450	睢宁	PMS_高作官汪东台	10	400	102
23451	睢宁	PMS_高作单湾前五台	10	200	12
23452	睢宁	PMS_高作季庄刘庄	10	200	97
23453	睢宁	PMS_高作郭洼工业园	10	400	18
23454	睢宁	魏集圩里西台	10	400	138
23455	睢宁	PMS_魏集王圩街东台	10	200	53
23456	睢宁	PMS_魏集卢营四卢东台	10	200	0
23457	睢宁	PMS_魏集大营西台	10	200	97
23458	睢宁	PMS_魏集街西台	10	200	35
23459	睢宁	魏集王行村部台	10	400	74
23460	睢宁	魏集桑庄王马路电站	10	200	20
23461	睢宁	PMS_魏集卢营陈庄台	10	200	0
23462	睢宁	PMS_魏集王圩路西	10	200	67
23463	睢宁	PMS_魏集陆圩姚埝台	10	200	0
23464	睢宁	魏集新工村部台	10	400	100
23465	睢宁	PMS_魏集新工河西	10	200	36
23466	睢宁	PMS_魏集王圩陈庄台	10	200	111
23467	睢宁	PMS_魏集桑庄南台	10	200	56
23468	睢宁	PMS_魏集新工邢二	10	200	55
23469	睢宁	魏集张集地下涵	10	200	85
23470	睢宁	PMS_魏集丁李代楼	10	200	69
23471	睢宁	PMS_魏集新科位前	10	200	74
23472	睢宁	PMS_魏集沈塘大埝	10	200	46
23473	睢宁	PMS_魏集八姓许前台	10	200	71
23474	睢宁	魏集南街西台	10	400	107
23475	睢宁	PMS_魏集韩坝魏公台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23476	睢宁	PMS_魏集荣苗郭圩台	10	200	71
23477	睢宁	PMS_魏集沈湖南台	10	200	64
23478	睢宁	PMS_魏集大桥西台	10	200	69
23479	睢宁	PMS_魏集蔡庄皮东台	10	200	93
23480	睢宁	PMS_魏集夏楼村部台	10	200	110
23481	睢宁	PMS_魏集服装台	10	400	148
23482	睢宁	PMS_魏集张行东台	10	200	80
23483	睢宁	PMS_魏集集北圩西台	10	200	59
23484	睢宁	魏集夏庄西台	10	200	56
23485	睢宁	魏集蔡庄仝庄台	10	200	48
23486	睢宁	PMS_魏集红旗西台	10	200	80
23487	睢宁	魏集七卜1台	10	200	82
23488	睢宁	魏集王下河台	10	200	0
23489	睢宁	PMS_魏集伙房村部台	10	200	5
23490	睢宁	PMS_魏集伙房李庄台	10	200	20
23491	睢宁	PMS_魏集夏楼王庄台	10	200	37
23492	睢宁	魏集袁湾台	10	200	128
23493	睢宁	PMS_魏集双楼小区台	10	400	125
23494	睢宁	PMS_魏集红旗新农村	10	400	57
23495	市郊	PMS_星雨华府8配电室2变压器	10	800	236
23496	睢宁	PMS_魏集镇佳可台	10	400	65
23497	市郊	PMS_星雨华府7配电室3变压器	10	630	493
23498	睢宁	PMS_魏集刁庄刘庄台	10	200	107
23499	市郊	PMS_星雨华府6配电室2变压器	10	800	354
23500	睢宁	魏集七卜马前台	10	200	23
23501	市郊	PMS_星雨华府6配电室4变压器	10	800	324
23502	睢宁	PMS_魏集张行袁庄台	10	200	108
23503	市郊	PMS_星雨华府6配电室3变压器	10	800	235
23504	睢宁	PMS_魏集魏庙西台	10	200	63
23505	市郊	PMS_星雨华府6配电室1变压器	10	800	345
23506	睢宁	PMS_魏集王行代宅台	10	200	95
23507	市郊	庞湖线13-11	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23508	睢宁	PMS_魏集镇集北北台	10	400	218
23509	市郊	庞楼线28一29西13西3	10	400	253
23510	睢宁	PMS_魏集街东台	10	400	120
23511	市郊	庞楼线28一29西24	10	400	271
23512	睢宁	魏集夏庄东北台	10	200	35
23513	市郊	庞湖线1-30	10	400	67
23514	睢宁	PMS_魏集丁李周庄电站	10	100	28
23515	市郊	PMS_泉盛美家10配电室4变压器	10	800	411
23516	睢宁	PMS_魏集沈塘桑庄小区东台	10	200	65
23517	睢宁	PMS_魏集沈塘桑庄小区西台	10	200	39
23518	市郊	PMS_泉盛美家10配电室1变压器	10	800	315
23519	睢宁	PMS_魏集浦棠兴浦中学门前台	10	400	174
23520	市郊	PMS_泉盛美家10配电室2变压器	10	800	436
23521	睢宁	PMS_魏集沈塘桑桥台	10	200	55
23522	市郊	PMS_泉盛美家10配电室3变压器	10	800	446
23523	睢宁	PMS_魏集瓦房东台	10	200	1
23524	市郊	PMS_泉盛美家12配电室2变压器	10	1000	470
23525	睢宁	PMS_魏集黄河北闸	10	200	79
23526	市郊	PMS_泉盛美家12配电室3变压器	10	1000	481
23527	睢宁	PMS_魏集崔埝河南台	10	400	201
23528	市郊	PMS_泉盛美家12配电室4变压器	10	1000	514
23529	睢宁	PMS_魏集王圩街道台	10	200	66
23530	市郊	PMS_泉盛美家6配电室1变压器	10	800	413
23531	睢宁	魏集卢营关路台	10	200	71
23532	市郊	PMS_泉盛美家6配电室2变压器	10	800	401
23533	睢宁	魏集蔡桥北台	10	400	67
23534	市郊	PMS_泉盛美家6配电室3变压器	10	800	456
23535	睢宁	PMS_魏集镇政府	10	400	156
23536	市郊	PMS_泉盛美家6配电室4变压器	10	800	459
23537	睢宁	PMS_魏集府前变	10	400	59
23538	市郊	PMS_泉盛美家13配电室2变压器	10	1000	397
23539	睢宁	魏集集北中台	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23540	市郊	PMS_泉盛美家13配电室3变压器	10	1000	468
23541	睢宁	PMS_魏集刁庄黄庄台	10	200	59
23542	市郊	PMS_泉盛美家13配电室4变压器	10	1000	568
23543	睢宁	PMS_魏集刁庄王庄台	10	200	123
23544	市郊	PMS_泉盛美家5配电室3变压器	10	1000	621
23545	睢宁	PMS_魏集张庄东张台	10	200	124
23546	市郊	PMS_泉盛美家5配电室4变压器	10	1000	625
23547	睢宁	PMS_魏集永丰集团	10	400	187
23548	市郊	PMS_泉盛美家5配电室1变压器	10	1000	432
23549	睢宁	PMS_魏集农科西台	10	200	42
23550	市郊	PMS_泉盛美家5配电室2变压器	10	1000	470
23551	睢宁	PMS_魏集田河村部台	10	200	115
23552	市郊	泉盛美家13配电室1变压器	10	1000	601
23553	睢宁	PMS_魏集朱庄东台	10	200	134
23554	市郊	PMS_泉盛美家4配电室3变压器	10	800	492
23555	睢宁	魏集王行北台	10	200	0
23556	市郊	PMS_泉盛美家4配电室4变压器	10	800	444
23557	睢宁	PMS_魏集双楼南台	10	400	167
23558	市郊	PMS_泉盛美家4配电室1变压器	10	800	464
23559	睢宁	PMS_魏集双楼黄庄台	10	200	108
23560	市郊	PMS_泉盛美家4配电室2变压器	10	800	436
23561	睢宁	PMS_魏集夏庄东台	10	200	19
23562	市郊	PMS_泉盛美家11配电室1变压器	10	800	366
23563	睢宁	PMS_魏集夏庄南台	10	200	14
23564	市郊	PMS_泉盛美家11配电室2变压器	10	800	456
23565	睢宁	PMS_魏集夏庄袁场台	10	200	85
23566	市郊	PMS_泉盛美家11配电室3变压器	10	800	493
23567	睢宁	魏集七卜3台	10	200	110
23568	市郊	PMS_泉盛美家11配电室4变压器	10	800	471
23569	睢宁	PMS_魏集七卜4台	10	200	59
23570	睢宁	PMS_魏集集北夏庄台	10	200	34
23571	市郊	PMS_泉盛美家1配电室3变压器	10	1000	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23572	睢宁	PMS_魏集街道台	10	400	80
23573	市郊	PMS_泉盛美家1配电室4变压器	10	1000	475
23574	睢宁	魏集红旗东台	10	200	48
23575	市郊	PMS_泉盛美家3配电室1变压器	10	1000	625
23576	睢宁	PMS_魏集姜庄北台	10	200	55
23577	市郊	泉盛美家1配电室2变压器	10	1000	609
23578	睢宁	PMS_魏集姜庄位圩台	10	200	71
23579	市郊	PMS_泉盛美家1配电室1变压器	10	1000	608
23580	睢宁	PMS_魏集张行梁庄台	10	200	22
23581	市郊	PMS_泉盛美家7配电室1变压器	10	1000	581
23582	睢宁	魏集荣苗仲庄台	10	200	80
23583	市郊	PMS_泉盛美家2配电室1变压器	10	1000	593
23584	睢宁	PMS_魏集荣苗许庄台	10	200	50
23585	市郊	PMS_泉盛美家2配电室3变压器	10	1000	557
23586	睢宁	魏集大桥东台	10	200	56
23587	市郊	PMS_泉盛美家2配电室4变压器	10	1000	545
23588	睢宁	PMS_魏集前郭北台	10	200	9
23589	市郊	PMS_泉盛美家2配电室2变压器	10	1000	608
23590	睢宁	PMS_魏集白湖西台	10	200	110
23591	市郊	PMS_泉盛美家9配电室4变压器	10	1000	637
23592	睢宁	PMS_魏集叶场学校台	10	400	100
23593	市郊	PMS_泉盛美家9配电室3变压器	10	1000	564
23594	睢宁	魏集草庙村部台	10	400	185
23595	市郊	PMS_泉盛美家9配电室2变压器	10	1000	427
23596	睢宁	PMS_魏集沈塘张庄台	10	200	48
23597	市郊	PMS_泉盛美家9配电室1变压器	10	1000	544
23598	睢宁	PMS_魏集沈塘马路台	10	200	103
23599	市郊	PMS_泉盛美家8配电室4变压器	10	1000	531
23600	睢宁	PMS_魏集徐场刘西台	10	400	261
23601	市郊	PMS_泉盛美家8配电室3变压器	10	1000	548
23602	睢宁	PMS_魏集沈塘七卜台	10	200	89
23603	市郊	PMS_泉盛美家8配电室2变压器	10	1000	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23604	睢宁	PMS_魏集五场宋场台	10	200	101
23605	市郊	PMS_泉盛美家8配电室1变压器	10	1000	588
23606	睢宁	PMS_魏集五场位场台	10	200	79
23607	市郊	PMS_泉盛美家3配电室3变压器	10	1000	593
23608	睢宁	PMS_魏集八姓王楼电站	10	200	82
23609	市郊	PMS_泉盛美家3配电室4变压器	10	1000	590
23610	市郊	PMS_泉盛美家3配电室2变压器	10	1000	564
23611	市郊	PMS_泉盛美家7配电室4变压器	10	1000	431
23612	市郊	PMS_泉盛美家7配电室3变压器	10	1000	526
23613	市郊	PMS_泉盛美家7配电室2变压器	10	1000	543
23614	市郊	PMS_和美佳苑1配电室2变压器	10	800	493
23615	市郊	PMS_和美佳苑4配电室3变压器	10	1000	555
23616	市郊	PMS_和美佳苑1配电室3变压器	10	800	485
23617	市郊	PMS_和美佳苑3配电室1变压器	10	1000	628
23618	市郊	PMS_和美佳苑3配电室2变压器	10	1000	560
23619	市郊	PMS_和美佳苑4配电室4变压器	10	1000	518
23620	市郊	PMS_和美佳苑2配电室1变压器	10	800	440
23621	市郊	PMS_和美佳苑1配电室4变压器	10	800	467
23622	市郊	和美佳苑2配电室2变压器	10	800	420
23623	市郊	PMS_和美佳苑4配电室1变压器	10	1000	618
23624	市郊	PMS_和美佳苑3配电室4变压器	10	1000	480
23625	市郊	和美佳苑2配电室3变压器	10	800	438
23626	市郊	和美佳苑2配电室4变压器	10	800	431
23627	市郊	PMS_和美佳苑3配电室3变压器	10	1000	539
23628	市郊	PMS_和美佳苑1配电室1变压器	10	800	493
23629	市郊	PMS_和美佳苑4配电室2变压器	10	1000	518
23630	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室3变压器	10	800	324
23631	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室1变压器	10	800	426
23632	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室2变压器	10	800	423
23633	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室1变压器	10	800	410
23634	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室1变压器	10	800	391
23635	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室4变压器	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23636	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室3变压器	10	800	230
23637	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室2变压器	10	800	426
23638	市郊	PMS_麓山荣郡2配电室2变压器	10	800	354
23639	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室4变压器	10	800	455
23640	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室3变压器	10	800	416
23641	市郊	PMS_麓山荣郡2配电室1变压器	10	800	335
23642	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室4变压器	10	800	261
23643	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室2变压器	10	800	350
23644	市郊	PMS_麓山荣郡2配电室3变压器	10	800	104
23645	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室4变压器	10	800	173
23646	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室2变压器	10	800	366
23647	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室2变压器	10	800	216
23648	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室3变压器	10	800	379
23649	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室1变压器	10	800	349
23650	市郊	PMS_麓山荣郡10配电室3变压器	10	800	408
23651	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室3变压器	10	800	388
23652	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室3变压器	10	800	384
23653	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室2变压器	10	800	459
23654	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室1变压器	10	630	353
23655	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室4变压器	10	800	484
23656	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室3变压器	10	800	274
23657	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室2变压器	10	630	347
23658	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室1变压器	10	800	382
23659	市郊	麓山荣郡10配电室2变压器	10	800	441
23660	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室2变压器	10	800	375
23661	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室1变压器	10	800	431
23662	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室4变压器	10	800	420
23663	市郊	PMS_麓山荣郡10配电室1变压器	10	800	428
23664	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室1变压器	10	800	443
23665	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室3变压器	10	630	337
23666	市郊	PMS_麓山荣郡10配电室4变压器	10	800	349
23667	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室4变压器	10	630	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23668	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室4变压器	10	800	454
23669	市郊	康馨小区1美变变压器	10	400	216
23670	市郊	康馨小区3箱变变压器	10	500	243
23671	市郊	康馨小区2美变变压器	10	500	291
23672	市郊	康馨小区4箱变变压器	10	500	243
23673	市郊	康馨小区5美变变压器	10	500	292
23674	市郊	杉杉小区2美变变压器	10	400	179
23675	市郊	杉杉小区1美变变压器	10	400	212
23676	市郊	杉杉小区4箱变变压器	10	500	183
23677	市郊	杉杉小区3箱变变压器	10	500	178
23678	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室2变压器	10	800	485
23679	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室4变压器	10	800	424
23680	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室2变压器	10	800	451
23681	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室3变压器	10	800	438
23682	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室1变压器	10	800	390
23683	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室4变压器	10	800	440
23684	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室4变压器	10	800	462
23685	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室1变压器	10	800	388
23686	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室3变压器	10	800	493
23687	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室3变压器	10	800	384
23688	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室1变压器	10	800	490
23689	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室2变压器	10	800	412
23690	市郊	天誉时代城2配电室1变压器	10	800	484
23691	市郊	天誉时代城1配电室3变压器	10	800	487
23692	市郊	天誉时代城2配电室4变压器	10	800	542
23693	市郊	天誉时代城2配电室3变压器	10	800	412
23694	市郊	天誉时代城2配电室2变压器	10	800	482
23695	市郊	天誉时代城1配电室4变压器	10	800	510
23696	市郊	天誉时代城1配电室1变压器	10	800	444
23697	市郊	天誉时代城1配电室2变压器	10	800	495
23698	市郊	熙岸华府组合配电站2变压器	10	800	446
23699	市郊	PMS_熙岸华府组合配电站4变压器	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23700	市郊	PMS_熙岸华府组合配电站1变压器	10	800	430
23701	市郊	熙岸华府2配电室1变压器	10	800	230
23702	市郊	PMS_熙岸华府组合配电站3变压器	10	800	522
23703	市郊	中煤康馨组合配电站1变压器	10	630	288
23704	市郊	中煤康馨组合配电站2变压器	10	630	368
23705	市郊	PMS_夹河矿东区2箱变变压器	10	400	203
23706	市郊	PMS_夹河矿东区3箱变变压器	10	500	232
23707	市郊	庞夹线32北1	10	200	86
23708	市郊	PMS_夹河矿东区1箱变变压器	10	315	164
23709	市郊	PMS_夹河矿西区3箱变变压器	10	630	373
23710	市郊	PMS_夹河矿西区2箱变变压器	10	630	307
23711	市郊	PMS_夹河矿西区4箱变变压器	10	630	366
23712	市郊	PMS_夹河矿西区1箱变变压器	10	630	365
23713	市郊	公园天下3配电室3变压器	10	800	282
23714	市郊	公园天下3配电室1变压器	10	800	470
23715	市郊	公园天下组合配电站2变压器	10	630	286
23716	市郊	公园天下1配电室2变压器	10	800	404
23717	市郊	公园天下1配电室1变压器	10	800	285
23718	市郊	公园天下1配电室4变压器	10	800	180
23719	市郊	公园天下组合配电站1变压器	10	630	377
23720	市郊	公园天下3配电室4变压器	10	800	441
23721	市郊	公园天下3配电室2变压器	10	800	454
23722	市郊	公园天下1配电室3变压器	10	800	353
23723	市郊	公园天下5配电室3变压器	10	800	412
23724	市郊	公园天下4配电室3变压器	10	800	453
23725	市郊	公园天下5配电室4变压器	10	800	437
23726	市郊	公园天下4配电室2变压器	10	800	507
23727	市郊	公园天下5配电室2变压器	10	800	304
23728	市郊	公园天下4配电室1变压器	10	800	312
23729	市郊	公园天下4配电室4变压器	10	800	454
23730	市郊	香缇公馆1配电室2变压器	10	800	443
23731	市郊	香缇公馆1配电室4变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23732	市郊	香缇公馆1配电室1变压器	10	800	419
23733	市郊	香缇公馆2配电室2变压器	10	630	383
23734	市郊	香缇公馆2配电室1变压器	10	630	371
23735	市郊	香缇公馆1配电室3变压器	10	800	460
23736	市郊	香缇公馆2配电室4变压器	10	630	452
23737	市郊	香缇公馆2配电室3变压器	10	630	316
23738	市郊	夹河矿南村3箱变变压器	10	630	414
23739	市郊	夹河矿南村1箱变变压器	10	630	388
23740	市郊	夹河矿南村2箱变变压器	10	630	408
23741	市郊	PMS_天誉时代城3配电室2变压器	10	800	384
23742	市郊	PMS_天誉时代城5配电室4变压器	10	800	482
23743	市郊	PMS_天誉时代城3配电室4变压器	10	800	480
23744	市郊	天誉时代城5配电室3变压器	10	800	484
23745	市郊	PMS_天誉时代城4配电室2变压器	10	800	500
23746	市郊	PMS_天誉时代城4配电室1变压器	10	800	515
23747	市郊	PMS_天誉时代城4配电室3变压器	10	800	461
23748	市郊	PMS_天誉时代城5配电室2变压器	10	800	516
23749	市郊	PMS_天誉时代城4配电室4变压器	10	800	490
23750	市郊	PMS_天誉时代城3配电室3变压器	10	800	466
23751	市郊	PMS_天誉时代城3配电室1变压器	10	800	535
23752	市郊	天誉时代城5配电室1变压器	10	800	540
23753	市郊	PMS_香缇公馆3配电室1变压器	10	800	443
23754	市郊	PMS_香缇公馆3配电室4变压器	10	800	536
23755	市郊	PMS_香缇公馆5配电室4变压器	10	800	463
23756	市郊	香缇公馆4配电室2变压器	10	800	406
23757	市郊	PMS_香缇公馆5配电室3变压器	10	800	413
23758	市郊	PMS_香缇公馆5配电室1变压器	10	800	443
23759	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站4变压器	10	630	300
23760	市郊	PMS_香缇公馆3配电室3变压器	10	800	382
23761	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站3变压器	10	630	329
23762	市郊	香缇公馆4配电室4变压器	10	800	456
23763	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站1变压器	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23764	市郊	PMS_香缇公馆4配电室3变压器	10	800	405
23765	市郊	PMS_香缇公馆5配电室2变压器	10	800	462
23766	市郊	PMS_香缇公馆4配电室1变压器	10	800	483
23767	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站2变压器	10	630	299
23768	市郊	PMS_香缇公馆3配电室2变压器	10	800	333
23769	市郊	PMS_桃源雅居4配电室3变压器	10	800	560
23770	市郊	PMS_桃源雅居3配电室1变压器	10	800	204
23771	市郊	PMS_桃源雅居3配电室4变压器	10	800	446
23772	市郊	PMS_桃源雅居组合配电站1变压器	10	800	323
23773	市郊	PMS_桃源雅居4配电室4变压器	10	800	553
23774	市郊	PMS_桃源雅居4配电室1变压器	10	800	298
23775	市郊	PMS_桃源雅居1配电室3变压器	10	800	408
23776	市郊	PMS_桃源雅居1配电室4变压器	10	800	508
23777	市郊	PMS_桃源雅居2配电室1变压器	10	800	323
23778	市郊	桃源雅居2配电室4变压器	10	800	453
23779	市郊	桃源雅居2配电室2变压器	10	800	370
23780	市郊	PMS_桃源雅居3配电室3变压器	10	800	427
23781	市郊	PMS_桃源雅居1配电室2变压器	10	800	322
23782	市郊	PMS_桃源雅居2配电室3变压器	10	800	408
23783	市郊	PMS_桃源雅居4配电室2变压器	10	800	352
23784	市郊	PMS_桃源雅居1配电室1变压器	10	800	240
23785	市郊	PMS_桃源雅居3配电室2变压器	10	800	379
23786	市郊	PMS_桃源雅居组合配电站2变压器	10	800	364
23787	市郊	PMS_观澜悦居7配电室3变压器	10	800	439
23788	市郊	PMS_观澜悦居6配电室3变压器	10	800	459
23789	市郊	观澜悦居7配电室1变压器	10	800	485
23790	市郊	PMS_观澜悦居6配电室4变压器	10	800	399
23791	市郊	PMS_观澜悦居1配电室4变压器	10	800	433
23792	市郊	观澜悦居2配电室1变压器	10	800	189
23793	市郊	观澜悦居2配电室2变压器	10	800	493
23794	市郊	观澜悦居1配电室2变压器	10	800	452
23795	市郊	观澜悦居7配电室2变压器	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23796	市郊	PMS_观澜悦居2配电室3变压器	10	800	478
23797	市郊	观澜悦居1配电室1变压器	10	800	408
23798	市郊	PMS_观澜悦居1配电室3变压器	10	800	460
23799	市郊	PMS_观澜悦居7配电室4变压器	10	800	454
23800	市郊	观澜悦居6配电室1变压器	10	800	531
23801	市郊	观澜悦居6配电室2变压器	10	800	384
23802	市郊	PMS_观澜悦居2配电室4变压器	10	800	535
23803	市郊	PMS_公园天下6配电室2变压器	10	800	354
23804	市郊	PMS_公园天下7配电室3变压器	10	800	191
23805	市郊	PMS_公园天下7配电室4变压器	10	800	444
23806	市郊	PMS_公园天下6配电室1变压器	10	800	512
23807	市郊	PMS_公园天下7配电室2变压器	10	800	392
23808	市郊	PMS_公园天下7配电室1变压器	10	800	437
23809	睢宁	魏集街南东台	10	400	111
23810	睢宁	PMS_魏集大代姚庄台	10	200	108
23811	睢宁	PMS_魏集大代代庄台	10	400	103
23812	睢宁	魏集蔡庄西台	10	315	156
23813	睢宁	PMS_魏集新科位后台	10	400	182
23814	睢宁	PMS_魏集浦棠供电所台	10	400	64
23815	睢宁	魏集张集张集台	10	200	17
23816	睢宁	PMS_魏集八姓沈庄台	10	200	85
23817	睢宁	魏集浦棠西街台	10	400	145
23818	睢宁	PMS_魏集花庄花董台	10	200	70
23819	睢宁	PMS_魏集花庄宋瓦台	10	100	4
23820	睢宁	PMS_魏集浦棠街北台	10	400	101
23821	睢宁	魏集徐场刘东台	10	200	81
23822	睢宁	魏集蔡庄东台	10	200	73
23823	睢宁	魏集七卜2台	10	200	85
23824	睢宁	魏集韩坝程庄台	10	200	0
23825	睢宁	魏集王行西台	10	200	79
23826	睢宁	PMS_魏集伙房前宅台	10	200	105
23827	睢宁	PMS_魏集张行彭庄台	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23828	睢宁	PMS_魏集沈湖北台	10	200	33
23829	睢宁	PMS_魏集乔单北台	10	200	16
23830	睢宁	PMS_魏集农科东台	10	200	106
23831	睢宁	PMS_魏集张铺杨庄台	10	200	52
23832	睢宁	PMS_魏集瓦房北台	10	200	98
23833	睢宁	PMS_魏集瓦房西台	10	200	112
23834	睢宁	PMS_魏集张铺学校台	10	200	8
23835	睢宁	PMS_魏集张铺姜庄台	10	200	91
23836	睢宁	PMS_魏集徐场夏西台	10	400	164
23837	睢宁	PMS_魏集徐场夏东台	10	200	88
23838	睢宁	PMS_魏集新工石埝台	10	400	229
23839	睢宁	魏集王圩陆庄台	10	200	4
23840	睢宁	PMS_魏集陆圩张庄台	10	200	91
23841	睢宁	PMS_魏集陆圩陆圩台	10	200	46
23842	睢宁	魏集张庄农村社区1#变	10	630	216
23843	睢宁	魏集张庄农村社区2#变	10	630	251
23844	睢宁	魏集张庄农村社区3#变	10	630	374
23845	睢宁	魏集湖畔槐园A区（徐庄）6#箱变	10	500	297
23846	睢宁	魏集张庄农村社区6#变	10	630	362
23847	睢宁	魏集张庄农村社区4#变	10	630	299
23848	睢宁	魏集张庄农村社区5#变	10	630	306
23849	睢宁	PMS_魏集浦棠大桥台	10	400	250
23850	睢宁	PMS_魏集浦棠水利北台	10	400	187
23851	睢宁	PMS_魏集姜庄学校台	10	200	88
23852	睢宁	PMS_魏集朱庄高楼台	10	200	100
23853	睢宁	PMS_魏集双楼王行小区台	10	200	41
23854	睢宁	PMS_魏集四卢南台	10	200	0
23855	睢宁	PMS_魏集四卢西台	10	200	47
23856	睢宁	PMS_魏集新工新庄台	10	200	48
23857	睢宁	PMS_魏集陈马路西台	10	400	0
23858	睢宁	PMS_魏集位庆路新	10	200	0
23859	睢宁	魏集双楼黄西台	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23860	睢宁	PMS_魏集双楼杨庄台	10	200	29
23861	睢宁	PMS_魏集桑庄东台	10	200	55
23862	睢宁	PMS_魏集徐场陈马路台	10	200	91
23863	睢宁	魏集浦棠小学台	10	400	141
23864	睢宁	魏集浦棠街桑庄西台	10	400	174
23865	睢宁	PMS_魏集张集闫宅台	10	200	89
23866	睢宁	魏集韩坝老台	10	400	115
23867	睢宁	PMS_魏集双楼王行东台	10	200	47
23868	睢宁	魏集叶场西台	10	400	126
23869	睢宁	魏集叶场埝头西台	10	200	0
23870	睢宁	PMS_魏集荣苗荣庄台	10	200	32
23871	睢宁	PMS_魏集姜庄南台	10	200	54
23872	睢宁	PMS_魏集红旗南台	10	400	78
23873	睢宁	魏集粮市南台	10	400	85
23874	睢宁	PMS_魏集草庙大营台	10	200	44
23875	睢宁	魏集叶场张圩东台	10	400	99
23876	睢宁	PMS_魏集乔单乔东台	10	400	162
23877	睢宁	PMS_魏集八姓王楼台	10	200	66
23878	睢宁	PMS_魏集宋场南台	10	200	88
23879	睢宁	PMS_魏集宋场北台	10	200	43
23880	睢宁	PMS_魏集张铺后二台	10	200	106
23881	睢宁	PMS_魏集张铺小圩台	10	200	0
23882	睢宁	PMS_魏集夏行南台	10	400	201
23883	睢宁	PMS_魏集白湖井崖台	10	200	36
23884	睢宁	PMS_魏集韩坝大庙台	10	400	242
23885	睢宁	魏集韩坝青水台	10	200	0
23886	睢宁	PMS_魏集韩坝程庄北台	10	400	98
23887	睢宁	PMS_魏集马王刘庄台	10	200	79
23888	睢宁	PMS_魏集北门台	10	400	46
23889	睢宁	PMS_魏集张行沈庄台	10	400	158
23890	睢宁	PMS_魏集伙房韦庄台	10	400	153
23891	睢宁	PMS_魏集前郭丁南台	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23892	睢宁	PMS_魏集农科宋庄台	10	200	79
23893	睢宁	PMS_魏集农科前仲台	10	400	235
23894	睢宁	PMS_魏集百兴台	10	400	64
23895	睢宁	PMS_魏集浦棠广电台	10	400	251
23896	睢宁	PMS_魏集桑庄前陈台	10	400	222
23897	睢宁	PMS_魏集田河南台	10	400	171
23898	睢宁	PMS_魏集姜庄荣庄台	10	400	223
23899	睢宁	魏集张集地下涵南台	10	400	233
23900	睢宁	PMS_魏集白湖村部台	10	200	0
23901	睢宁	魏集叶场前楼台	10	400	170
23902	睢宁	PMS_魏集张铺姜庄南台	10	200	73
23903	睢宁	PMS_魏集张铺腰庄台	10	200	62
23904	睢宁	PMS_魏集朱庄付庄台	10	200	104
23905	睢宁	PMS_魏集七卜仲庄南台	10	200	56
23906	睢宁	PMS_魏集七卜李庄台	10	200	86
23907	睢宁	PMS_魏集七卜西2台	10	200	42
23908	睢宁	PMS_魏集沈湖张庄台	10	200	104
23909	睢宁	PMS_魏集浦棠浦东台	10	315	81
23910	睢宁	魏集浦棠沈九阳门前台	10	400	209
23911	睢宁	PMS_魏集新工学校台	10	200	89
23912	睢宁	PMS_魏集新工扬水站台	10	200	83
23913	睢宁	PMS_魏集乔单位庄台	10	200	33
23914	睢宁	PMS_魏集双楼丁北台	10	200	79
23915	睢宁	魏集双楼东黄台	10	315	128
23916	睢宁	PMS_魏集朱庄南台2#变	10	200	0
23917	睢宁	PMS_魏集沈塘大埝南台	10	200	77
23918	睢宁	PMS_魏集徐场夏北台	10	200	24
23919	睢宁	PMS_魏集桑庄东北台	10	200	51
23920	睢宁	魏集前郭朱庄台	10	200	78
23921	睢宁	魏集夏楼菜园台	10	200	125
23922	睢宁	魏集蔡庄皮东新台	10	200	70
23923	睢宁	PMS_魏集广电台	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23924	睢宁	PMS_魏集夏庄五队台	10	315	188
23925	睢宁	魏集叶场晓庄北台	10	200	0
23926	睢宁	魏集府前东台	10	400	104
23927	睢宁	魏集叶场新庄北台	10	200	0
23928	睢宁	PMS_魏集叶场圩里南台	10	400	25
23929	睢宁	魏集竹城御景园4#变	10	400	192
23930	睢宁	魏集竹城御景园3#变	10	400	193
23931	睢宁	PMS_魏集双楼楼东台	10	400	230
23932	睢宁	魏集叶场牛角台	10	200	19
23933	睢宁	PMS_魏集竹城御景园2#变	10	400	211
23934	睢宁	PMS_魏集草庙魏庄台	10	200	85
23935	睢宁	魏集竹城御景园5#变	10	400	185
23936	睢宁	PMS_魏集魏小东台	10	400	137
23937	睢宁	PMS_魏集前仲南台	10	315	2
23938	睢宁	PMS_魏集崔埝西台	10	200	29
23939	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园A区（徐庄）2#变	10	400	177
23940	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园A区（徐庄）3#变	10	400	161
23941	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园A区（徐庄）5#变	10	400	189
23942	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园B区（代庄)3#变	10	400	112
23943	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园B区（代庄)4#变	10	400	172
23944	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园B区（代庄)6#变	10	400	176
23945	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园B区（代庄）1#变	10	400	192
23946	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园B区（代庄）2#变	10	400	200
23947	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园A区（徐庄）1#变	10	400	164
23948	睢宁	PMS_魏集镇河畔槐园A区4#箱变	10	500	205
23949	睢宁	PMS_魏集河畔槐园B区5#箱变	10	500	281
23950	睢宁	PMS_魏集街道南台	10	400	49
23951	睢宁	PMS_魏集王圩小区7#箱变	10	500	188
23952	睢宁	PMS_魏集王圩小区4#箱变	10	500	169
23953	睢宁	PMS_魏集王圩小区6#箱变	10	500	222
23954	睢宁	PMS_魏集徐庄村张庄台	10	30	9
23955	睢宁	PMS_魏集王圩小区1#变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23956	睢宁	PMS_魏集王圩小区2#变	10	400	116
23957	睢宁	PMS_魏集王圩小区3#变	10	400	199
23958	睢宁	PMS_魏集新街口台	10	400	207
23959	睢宁	PMS_魏集土管所门前台	10	400	99
23960	睢宁	PMS_魏集叶场台	10	400	194
23961	睢宁	PMS_魏集兴浦中学东台	10	400	207
23962	睢宁	PMS_魏集魏小箱变	10	500	65
23963	睢宁	PMS_魏集竹城御景园南区3#箱变	10	630	298
23964	睢宁	PMS_魏集竹城御景园南区2#箱变	10	630	284
23965	睢宁	PMS_魏集竹城御景园南区1#箱变	10	630	326
23966	睢宁	魏集竹城御景园二期5#变	10	315	152
23967	睢宁	PMS_魏集竹城御景园二期4#变	10	400	175
23968	睢宁	PMS_魏集竹城御景园二期3#变	10	400	148
23969	睢宁	PMS_魏集竹城御景园二期2#变	10	400	119
23970	睢宁	PMS_魏集竹城御景园二期1#变	10	400	229
23971	睢宁	PMS_魏集王圩小区8#变	10	400	178
23972	睢宁	PMS_魏集韩坝魏公西台	10	400	228
23973	睢宁	PMS_魏集荣苗许庄西台	10	400	246
23974	睢宁	PMS_魏集张行梁庄东台	10	400	255
23975	睢宁	PMS_魏集张行东2台	10	400	211
23976	睢宁	魏集浦棠河西台	10	200	30
23977	睢宁	PMS_魏集沈湖南2台	10	400	222
23978	睢宁	PMS_魏集韩坝河南台	10	400	166
23979	睢宁	PMS_魏集供电所台	10	200	75
23980	睢宁	PMS_魏集东朱安置小区1号变	10	630	124
23981	睢宁	PMS_魏集东朱安置小区3号变	10	630	169
23982	睢宁	PMS_魏集东朱安置小区2号变	10	630	234
23983	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园小区1号箱变	10	630	415
23984	睢宁	PMS_魏集湖畔槐园小区2号箱变	10	630	291
23985	睢宁	PMS_王圩小区二期2号箱变	10	630	232
23986	睢宁	PMS_王圩小区二期4号箱变	10	630	188
23987	睢宁	PMS_王圩小区二期3号箱变	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23988	睢宁	PMS_王圩小区二期1号箱变	10	630	197
23989	睢宁	PMS_魏集王圩小区二期5号变	10	400	176
23990	睢宁	魏集卢营西台	10	400	280
23991	睢宁	魏集卢营东台	10	200	51
23992	睢宁	魏集卢营南台	10	400	148
23993	睢宁	魏集前郭东台	10	400	41
23994	睢宁	魏集王马路东台	10	400	202
23995	睢宁	魏集陆圩张庄北台	10	400	0
23996	睢宁	魏集镇东朱村农民集中区1号变	10	630	310
23997	睢宁	魏集镇东朱村农民集中区2号变	10	630	336
23998	睢宁	魏集西城茗苑一期A区2配4变	10	800	339
23999	睢宁	魏集西城茗苑一期A区1配4变	10	800	473
24000	睢宁	魏集西城茗苑一期A区1配1变	10	800	563
24001	睢宁	魏集西城茗苑一期A区2配1变	10	800	320
24002	睢宁	魏集沈湖腾飞台	10	400	189
24003	睢宁	魏集大桥北台	10	200	0
24004	睢宁	魏集姜庄徐庄台	10	400	114
24005	睢宁	魏集陶河安置小区2#变	10	400	221
24006	睢宁	魏集陶河安置小区1#变	10	400	191
24007	睢宁	魏集红旗新农村南台	10	400	173
24008	睢宁	魏集叶场小区6#变	10	630	299
24009	睢宁	魏集叶场小区2#变	10	630	238
24010	睢宁	魏集叶场小区4#变	10	630	290
24011	睢宁	魏集叶场小区3#变	10	630	368
24012	睢宁	魏集叶场小区5#变	10	630	156
24013	睢宁	魏集叶场小区7#变	10	630	86
24014	睢宁	魏集叶场小区1#变	10	630	264
24015	睢宁	魏集西城名苑B区3配1变	10	800	449
24016	睢宁	魏集西城名苑B区3配2变	10	800	500
24017	睢宁	魏集西城名苑B区3配4变	10	800	528
24018	睢宁	魏集西城名苑B区4配1变	10	800	472
24019	睢宁	魏集西城名苑B区4配3变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24020	睢宁	魏集西城名苑B区4配4变	10	800	558
24021	睢宁	魏集西城名苑B区4配2变	10	800	499
24022	睢宁	魏集西城名苑B区3配3变	10	800	468
24023	睢宁	魏集西城茗苑B区商业配电室1#变	10	800	552
24024	睢宁	魏集西城茗苑B区商业配电室2#变	10	800	430
24025	睢宁	魏集雅棠园1配2变	10	800	342
24026	睢宁	魏集雅棠园1配1变	10	800	435
24027	睢宁	PMS_魏集白湖村陈庄台	10	200	28
24028	睢宁	PMS_魏集高宅西台	10	400	115
24029	睢宁	PMS_魏集韩坝韩西台	10	400	153
24030	睢宁	PMS_魏集颖都台	10	400	77
24031	睢宁	PMS_魏集集北圩北台	10	400	219
24032	睢宁	PMS_魏集魏小台	10	400	106
24033	睢宁	PMS_魏集双楼中台	10	200	73
24034	睢宁	魏集叶场马路台	10	200	0
24035	睢宁	魏集草庙庙东台	10	200	0
24036	睢宁	PMS_魏集王马路西台	10	200	0
24037	睢宁	PMS_魏集丁李代庄台	10	200	67
24038	睢宁	PMS_魏集张庄张庄台(	10	200	101
24039	睢宁	魏集叶场新庄台	10	200	0
24040	睢宁	PMS_魏集叶场南台	10	200	0
24041	睢宁	魏集前郭南台	10	400	52
24042	睢宁	PMS_魏集红旗北台	10	400	31
24043	邳州	八义集张庄村马楼变	10	400	303
24044	邳州	PMS_八义集黄山村九组变	10	200	57
24045	邳州	八义集黄山村前井1#变	10	80	11
24046	邳州	八义集山后村部变	10	200	21
24047	邳州	八义集山前村山东1#变	10	200	0
24048	邳州	PMS_八义集山前村部1#变（村部南）	10	400	133
24049	邳州	八义集山前村山西变	10	200	63
24050	邳州	PMS_八义集大墩村鲍庄变	10	200	21
24051	邳州	八义集山后村桃园变	10	250	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24052	邳州	八义集山后村山后变	10	200	45
24053	邳州	PMS_八义集河涯村部变	10	200	92
24054	邳州	PMS_八义集河涯村河北1#变	10	200	72
24055	邳州	PMS_八义集河涯村李庄变	10	200	73
24056	邳州	PMS_八义集河涯村田场变	10	400	199
24057	邳州	八义集河涯村粮沃变	10	400	189
24058	邳州	PMS_八义集河涯村后庄1#变	10	400	148
24059	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园1#变	10	400	243
24060	邳州	八义集山前村沙庄变	10	200	40
24061	邳州	PMS_八义集山前村吕圩变	10	200	4
24062	邳州	八义集窑西村14#变	10	100	56
24063	邳州	八义集窑西村15#变	10	100	0
24064	邳州	PMS_八义集窑西村16#变	10	315	156
24065	市郊	PMS_公园天下6配电室4变压器	10	800	372
24066	市郊	PMS_公园天下6配电室3变压器	10	800	437
24067	市郊	PMS_观澜悦居3配电室3变压器	10	800	469
24068	市郊	PMS_观澜悦居4配电室3变压器	10	800	415
24069	市郊	观澜悦居5配电室2变压器	10	800	459
24070	市郊	观澜悦居3配电室1变压器	10	800	462
24071	市郊	PMS_观澜悦居5配电室4变压器	10	800	449
24072	市郊	PMS_观澜悦居4配电室4变压器	10	800	384
24073	市郊	PMS_观澜悦居3配电室4变压器	10	800	174
24074	市郊	观澜悦居4配电室2变压器	10	800	588
24075	市郊	观澜悦居3配电室2变压器	10	800	466
24076	市郊	PMS_观澜悦居5配电室3变压器	10	800	405
24077	市郊	PMS_玉兰公馆5配电室3变压器	10	800	234
24078	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室3变压器	10	800	495
24079	市郊	PMS_玉兰公馆8配电室4变压器	10	800	186
24080	市郊	PMS_玉兰公馆8配电室3变压器	10	800	296
24081	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室2变压器	10	800	407
24082	市郊	玉兰公馆5配电室1变压器	10	800	459
24083	市郊	PMS_玉兰公馆6配电室4变压器	10	800	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24084	市郊	玉兰公馆8配电室1变压器	10	800	439
24085	市郊	PMS_玉兰公馆5配电室4变压器	10	800	181
24086	市郊	PMS_玉兰公馆6配电室3变压器	10	800	289
24087	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室1变压器	10	800	329
24088	市郊	玉兰公馆5配电室2变压器	10	800	431
24089	市郊	玉兰公馆6配电室1变压器	10	800	453
24090	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室4变压器	10	800	403
24091	市郊	西良线119	10	400	121
24092	市郊	九里时光2配电室2变压器	10	800	536
24093	市郊	九里时光2配电室1变压器	10	800	542
24094	市郊	九里时光1配电室1变压器	10	800	543
24095	市郊	九里时光1配电室4变压器	10	800	559
24096	市郊	九里时光1配电室3变压器	10	800	530
24097	市郊	九里时光1配电室2变压器	10	800	520
24098	市郊	九里时光2配电室4变压器	10	800	581
24099	市郊	九里时光2配电室3变压器	10	800	590
24100	市郊	拾庞一线50南5南	10	400	61
24101	市郊	西九线14-3南2	10	400	293
24102	市郊	荷风悦府1配电室4变压器	10	800	617
24103	市郊	荷风悦府2配电室4变压器	10	800	604
24104	市郊	荷风悦府1配电室2变压器	10	800	603
24105	市郊	荷风悦府2配电室2变压器	10	800	603
24106	市郊	荷风悦府1配电室1变压器	10	800	602
24107	市郊	荷风悦府1配电室3变压器	10	800	633
24108	市郊	荷风悦府2配电室1变压器	10	800	593
24109	市郊	荷风悦府2配电室3变压器	10	800	587
24110	市郊	佳海2箱变变压器	10	630	456
24111	市郊	佳海3箱变变压器	10	630	343
24112	市郊	佳海1箱变变压器	10	630	401
24113	市郊	都会星宸4配电室2变压器	10	630	341
24114	市郊	都会星宸7配电室1变压器	10	630	348
24115	市郊	都会星宸6配电室3变压器	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24116	市郊	都会星宸4配电室4变压器	10	630	355
24117	市郊	都会星宸4配电室1变压器	10	630	349
24118	市郊	都会星宸6配电室4变压器	10	630	358
24119	市郊	都会星宸7配电室4变压器	10	630	333
24120	市郊	都会星宸6配电室1变压器	10	630	280
24121	市郊	都会星宸5配电室1变压器	10	630	399
24122	市郊	都会星宸7配电室2变压器	10	630	321
24123	市郊	都会星宸6配电室2变压器	10	630	388
24124	市郊	都会星宸4配电室3变压器	10	630	359
24125	市郊	都会星宸5配电室3变压器	10	630	365
24126	市郊	都会星宸5配电室4变压器	10	630	375
24127	市郊	都会星宸5配电室2变压器	10	630	353
24128	市郊	都会星宸7配电室3变压器	10	630	360
24129	市郊	广誉智慧城4配电室2变压器	10	800	513
24130	市郊	广誉智慧城1配电室4变压器	10	800	458
24131	市郊	广誉智慧城1配电室3变压器	10	800	569
24132	市郊	广誉智慧城3配电室1变压器	10	800	564
24133	市郊	广誉智慧城3配电室2变压器	10	800	579
24134	市郊	广誉智慧城2配电室3变压器	10	800	526
24135	市郊	广誉智慧城2配电室4变压器	10	800	546
24136	市郊	广誉智慧城4配电室3变压器	10	800	501
24137	市郊	西群线32-13=1	10	400	0
24138	市郊	拾庞一线41西	10	400	187
24139	市郊	云澜天境2配电室2变压器	10	630	383
24140	市郊	云澜天境1配电室2变压器	10	800	475
24141	市郊	云澜天境2配电室1变压器	10	630	368
24142	市郊	云澜天境2配电室3变压器	10	630	388
24143	市郊	云澜天境3配电室2变压器	10	800	438
24144	市郊	云澜天境3配电室1变压器	10	800	480
24145	市郊	云澜天境1配电室1变压器	10	800	476
24146	市郊	云澜天境2配电室4变压器	10	630	368
24147	市郊	云澜天境1配电室4变压器	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24148	市郊	云澜天境1配电室3变压器	10	800	469
24149	市郊	苏山街道箱变变压器	10	630	270
24150	市郊	西良线99	10	400	314
24151	市郊	广誉智慧城8配电室2变压器	10	800	560
24152	市郊	广誉智慧城6配电室2变压器	10	800	605
24153	市郊	广誉智慧城7配电室3变压器	10	630	411
24154	市郊	广誉智慧城6配电室1变压器	10	800	597
24155	市郊	广誉智慧城8配电室3变压器	10	800	572
24156	市郊	广誉智慧城7配电室2变压器	10	630	455
24157	市郊	广誉智慧城5配电室2变压器	10	800	590
24158	市郊	广誉智慧城5配电室3变压器	10	800	584
24159	市郊	昕晖天钜配电室3变压器	10	800	487
24160	市郊	昕晖天钜配电室1变压器	10	800	480
24161	市郊	昕晖天钜配电室2变压器	10	800	492
24162	市郊	昕晖天钜配电室4变压器	10	800	453
24163	市郊	丁和杨楼段3	10	400	97
24164	市郊	西肖线肖夹段1	10	400	170
24165	市郊	西肖线肖夹段2	10	400	25
24166	市郊	都会星宸8配电室2变压器	10	630	362
24167	市郊	都会星宸9配电室1变压器	10	630	324
24168	市郊	都会星宸9配电室2变压器	10	630	366
24169	市郊	都会星宸9配电室4变压器	10	630	314
24170	市郊	都会星宸8配电室3变压器	10	630	270
24171	市郊	都会星宸8配电室1变压器	10	630	392
24172	市郊	都会星宸8配电室4变压器	10	630	366
24173	市郊	都会星宸9配电室3变压器	10	630	343
24174	市郊	淮熙公寓2配电室1变压器	10	630	478
24175	市郊	淮熙公寓1配电室2变压器	10	630	486
24176	市郊	淮熙公寓3配电室1变压器	10	630	481
24177	市郊	淮熙公寓2配电室4变压器	10	630	484
24178	市郊	淮熙公寓1配电室3变压器	10	630	378
24179	市郊	淮熙公寓组合配3变压器	10	630	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24180	市郊	淮熙公寓3配电室3变压器	10	630	488
24181	市郊	淮熙公寓2配电室3变压器	10	630	495
24182	市郊	淮熙公寓组合配4变压器	10	630	491
24183	市郊	淮熙公寓3配电室2变压器	10	630	463
24184	市郊	淮熙公寓1配电室4变压器	10	630	473
24185	市郊	淮熙公寓组合配2变压器	10	630	490
24186	市郊	淮熙公寓3配电室4变压器	10	630	462
24187	市郊	淮熙公寓2配电室2变压器	10	630	484
24188	市郊	淮熙公寓1配电室1变压器	10	630	477
24189	市郊	淮熙公寓组合配1变压器	10	630	431
24190	市郊	拾大线22一10	10	400	279
24191	市郊	观棠雅居2配电室2变压器	10	800	508
24192	市郊	观棠雅居1配电室3变压器	10	800	389
24193	市郊	观棠雅居2配电室3变压器	10	800	427
24194	市郊	观棠雅居1配电室2变压器	10	800	536
24195	市郊	时代盛汇配电室4变压器	10	800	478
24196	市郊	时代盛汇配电室2变压器	10	800	537
24197	市郊	时代盛汇配电室3变压器	10	800	481
24198	市郊	时代盛汇配电室1变压器	10	800	545
24199	市郊	庞楼线28-6=6	10	400	162
24200	市郊	翠微朗庭1配电室2变压器	10	630	462
24201	市郊	翠微朗庭1配电室3变压器	10	630	462
24202	市郊	翠微朗庭2配电室2变压器	10	630	438
24203	市郊	翠微朗庭2配电室3变压器	10	630	447
24204	市郊	丁楼线36-2=1	10	400	197
24205	市郊	都会星宸1配电室4变压器	10	800	518
24206	市郊	都会星宸2配电室1变压器	10	800	554
24207	市郊	都会星宸1配电室2变压器	10	800	454
24208	市郊	都会星宸1配电室3变压器	10	800	499
24209	市郊	都会星宸组合配电站2变压器	10	800	514
24210	市郊	都会星宸2配电室4变压器	10	800	394
24211	市郊	都会星宸组合配电站1变压器	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24212	市郊	都会星宸2配电室3变压器	10	800	506
24213	市郊	都会星宸1配电室1变压器	10	800	460
24214	市郊	都会星宸2配电室2变压器	10	800	520
24215	市郊	悦盛2配电室2变压器	10	630	358
24216	市郊	悦盛1配电室2变压器	10	800	529
24217	市郊	悦盛1配电室1变压器	10	800	562
24218	市郊	悦盛2配电室3变压器	10	630	436
24219	市郊	熙悦华府组合配电站1变压器	10	800	559
24220	市郊	熙悦华府1配电室1变压器	10	800	452
24221	市郊	熙悦华府3配电室2变压器	10	630	349
24222	市郊	熙悦华府1配电室3变压器	10	800	510
24223	市郊	熙悦华府2配电室1变压器	10	800	422
24224	市郊	熙悦华府4配电室2变压器	10	630	433
24225	市郊	熙悦华府4配电室4变压器	10	630	404
24226	市郊	熙悦华府4配电室3变压器	10	630	392
24227	市郊	熙悦华府1配电室4变压器	10	800	470
24228	市郊	熙悦华府2配电室3变压器	10	800	532
24229	市郊	熙悦华府4配电室1变压器	10	630	398
24230	市郊	熙悦华府3配电室1变压器	10	630	380
24231	市郊	熙悦华府2配电室2变压器	10	800	518
24232	市郊	熙悦华府组合配电站2变压器	10	800	516
24233	市郊	熙悦华府1配电室2变压器	10	800	510
24234	市郊	熙悦华府2配电室4变压器	10	800	510
24235	市郊	云澜天境二期3配电室1变压器	10	400	293
24236	市郊	云澜天境二期3配电室2变压器	10	400	281
24237	市郊	云澜天境二期2配电室4变压器	10	800	592
24238	市郊	云澜天境二期2配电室3变压器	10	800	581
24239	市郊	云澜天境二期2配电室2变压器	10	800	528
24240	市郊	云澜天境二期2配电室1变压器	10	800	600
24241	市郊	云澜天境二期1配电室3变压器	10	800	425
24242	市郊	云澜天境二期1配电室2变压器	10	800	400
24243	市郊	拾丁线19北13	10	400	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24244	市郊	天誉时代城9配电室2变压器	10	800	526
24245	市郊	天誉时代城6配电室4变压器	10	800	368
24246	市郊	天誉时代城8配电室3变压器	10	800	493
24247	市郊	天誉时代城8配电室4变压器	10	800	311
24248	市郊	天誉时代城7配电室4变压器	10	800	472
24249	市郊	天誉时代城9配电室1变压器	10	800	467
24250	市郊	天誉时代城7配电室3变压器	10	800	468
24251	市郊	天誉时代城8配电室1变压器	10	800	327
24252	市郊	天誉时代城9配电室4变压器	10	800	453
24253	市郊	天誉时代城6配电室1变压器	10	800	518
24254	市郊	天誉时代城8配电室2变压器	10	800	528
24255	市郊	天誉时代城7配电室1变压器	10	800	511
24256	市郊	天誉时代城6配电室3变压器	10	800	420
24257	市郊	天誉时代城9配电室3变压器	10	800	468
24258	市郊	天誉时代城6配电室2变压器	10	800	532
24259	市郊	天誉时代城7配电室2变压器	10	800	507
24260	市郊	公园天下9配电室3变压器	10	800	472
24261	市郊	公园天下9配电室2变压器	10	800	376
24262	市郊	公园天下8配电室2变压器	10	800	448
24263	市郊	公园天下9配电室4变压器	10	800	297
24264	市郊	公园天下8配电室1变压器	10	800	437
24265	市郊	公园天下9配电室1变压器	10	800	374
24266	市郊	蕴景嘉园5配电室1变压器	10	800	383
24267	市郊	蕴景嘉园5配电室2变压器	10	800	487
24268	市郊	蕴景嘉园2配电室2变压器	10	800	340
24269	市郊	蕴景嘉园2配电室4变压器	10	800	409
24270	市郊	蕴景嘉园2配电室1变压器	10	800	361
24271	市郊	蕴景嘉园1配电室3变压器	10	800	382
24272	市郊	蕴景嘉园2配电室3变压器	10	800	480
24273	市郊	蕴景嘉园1配电室1变压器	10	800	426
24274	市郊	蕴景嘉园5配电室3变压器	10	800	472
24275	市郊	蕴景嘉园5配电室4变压器	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24276	市郊	蕴景嘉园1配电室4变压器	10	800	482
24277	市郊	蕴景嘉园1配电室2变压器	10	800	413
24278	市郊	四季连城2配电室3变压器	10	630	367
24279	市郊	四季连城5配电室3变压器	10	630	308
24280	市郊	四季连城6配电室4变压器	10	800	486
24281	市郊	四季连城6配电室1变压器	10	800	481
24282	市郊	四季连城1配电室1变压器	10	800	488
24283	市郊	四季连城组合配电站2变压器	10	800	445
24284	市郊	四季连城1配电室4变压器	10	800	407
24285	市郊	四季连城6配电室3变压器	10	800	403
24286	市郊	四季连城2配电室2变压器	10	630	338
24287	市郊	四季连城3配电室1变压器	10	800	484
24288	市郊	四季连城3配电室2变压器	10	800	455
24289	市郊	四季连城组合配电站1变压器	10	800	473
24290	市郊	四季连城3配电室4变压器	10	800	429
24291	市郊	四季连城组合配电站4变压器	10	800	524
24292	市郊	四季连城6配电室2变压器	10	800	498
24293	市郊	四季连城2配电室1变压器	10	630	337
24294	市郊	四季连城3配电室3变压器	10	800	432
24295	市郊	四季连城4配电室1变压器	10	800	453
24296	市郊	四季连城1配电室3变压器	10	800	488
24297	市郊	四季连城2配电室4变压器	10	630	387
24298	市郊	四季连城5配电室4变压器	10	630	356
24299	市郊	四季连城7配电室1变压器	10	800	333
24300	市郊	四季连城组合配电站3变压器	10	800	386
24301	市郊	四季连城5配电室1变压器	10	630	187
24302	市郊	四季连城4配电室3变压器	10	800	496
24303	市郊	四季连城7配电室2变压器	10	800	506
24304	市郊	四季连城4配电室2变压器	10	800	478
24305	市郊	四季连城1配电室2变压器	10	800	452
24306	市郊	四季连城4配电室4变压器	10	800	517
24307	市郊	观澜悦居10配电室3变压器	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24308	市郊	观澜悦居8配电室3变压器	10	800	447
24309	市郊	观澜悦居10配电室4变压器	10	800	372
24310	市郊	观澜悦居9配电室3变压器	10	800	423
24311	市郊	观澜悦居9配电室4变压器	10	800	430
24312	市郊	观澜悦居8配电室4变压器	10	800	375
24313	市郊	六樟台1配电室2变压器	10	630	350
24314	市郊	六樟台2配电室3变压器	10	800	358
24315	市郊	六樟台2配电室4变压器	10	800	443
24316	市郊	六樟台1配电室4变压器	10	630	366
24317	市郊	六樟台2配电室2变压器	10	800	460
24318	市郊	六樟台2配电室1变压器	10	800	386
24319	市郊	六樟台1配电室3变压器	10	630	351
24320	市郊	六樟台1配电室1变压器	10	630	342
24321	邳州	八义集汤海村部变	10	200	8
24322	邳州	八义集汤海村吕台1#变	10	250	112
24323	邳州	PMS_八义集汤海村汤庄1#变	10	400	222
24324	邳州	八义集汤海村吴楼变	10	400	214
24325	邳州	八义集高桥村周楼变	10	400	193
24326	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西2#变（圩西北）	10	200	39
24327	邳州	八义集街道6#变（派出所北）	10	400	0
24328	邳州	八义集埝西村埝东变	10	400	192
24329	邳州	PMS_八义集山前村窑东2#变	10	200	19
24330	邳州	八义集石桥街道4#变（苏果超市）	10	400	0
24331	邳州	八义集闫集村八组变	10	160	55
24332	邳州	八义集王庄村小王庄前变	10	200	24
24333	邳州	PMS_八义集闫集村综合变	10	400	79
24334	邳州	PMS_八义集佟庄村农科站1#变	10	400	191
24335	邳州	PMS_八义集闫集村九组变	10	400	167
24336	邳州	八义集闫集村十组变	10	200	62
24337	邳州	八义集周家村部变	10	200	69
24338	邳州	PMS_八义集周家村小周家	10	400	218
24339	邳州	八义集佟庄村佟庄1#变	10	250	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24340	邳州	PMS_八义集周家村前翟变	10	200	28
24341	邳州	PMS_八义集周家村后翟变	10	315	181
24342	邳州	PMS_八义集佟庄村部变	10	200	121
24343	邳州	PMS_八义集周家村大周变	10	200	21
24344	邳州	八义集张庄村竹二西变	10	400	206
24345	邳州	八义集张庄村新庄变	10	200	52
24346	邳州	PMS_八义集张庄村张西变	10	400	174
24347	邳州	八义集荣庄村1#变	10	250	57
24348	邳州	八义集王庄村小王庄后变	10	200	41
24349	邳州	PMS_八义集闫集村一组变	10	400	144
24350	邳州	八义集闫集村三组变	10	200	37
24351	邳州	PMS_八义集高桥村桥北1#变	10	400	168
24352	邳州	PMS_八义集闫集村部1#变	10	400	159
24353	邳州	八义集高桥村腊条园前变	10	200	83
24354	邳州	八义集张庄村上王变	10	400	140
24355	邳州	PMS_八义集仙庄村李庄变	10	200	64
24356	邳州	八义集张庄村新建变	10	200	61
24357	邳州	PMS_八义集石山村前山1#变	10	400	215
24358	邳州	八义集石山村后山1#变	10	200	100
24359	邳州	八义集礼仪社区5变	10	200	82
24360	邳州	八义集石山村陆山变	10	400	211
24361	邳州	八义集高桥村桥南变	10	200	83
24362	邳州	八义集高桥村部变	10	400	258
24363	邳州	PMS_八义集石桥街道1#变（中学南）	10	400	55
24364	邳州	PMS_八义集石桥街道6#变（一组西）	10	400	179
24365	邳州	八义集石桥街道3#变（老村部）	10	400	92
24366	邳州	八义集石桥街道9#变（东门）	10	400	166
24367	邳州	八义集石桥街道8#变（五组）	10	315	121
24368	邳州	八义集山后村周楼变	10	250	145
24369	邳州	八义集顺河村孙庄变	10	200	0
24370	邳州	PMS_八义集顺河村毛家变	10	200	0
24371	邳州	八义集大墩村部变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24372	邳州	PMS_八义集荣庄村小高变	10	200	88
24373	邳州	PMS_八义集街道4#变（土地所）	10	400	43
24374	邳州	PMS_八义集埝西村南庄1#变	10	400	104
24375	邳州	PMS_八义集王庄村部1#变	10	400	228
24376	邳州	八义集王庄村西组变	10	200	91
24377	邳州	八义集张庄村竹山四组变	10	400	198
24378	邳州	PMS_八义集顺河村中鲍变	10	200	0
24379	邳州	PMS_八义集李桥村前东1#变	10	200	53
24380	邳州	PMS_八义集李桥村部变	10	250	46
24381	邳州	PMS_八义集顺河村西梁1#变	10	200	51
24382	邳州	八义集街道10#变（幼儿园）	10	400	149
24383	邳州	八义集石桥村桥西变	10	400	43
24384	邳州	八义集李桥村王林1#变	10	200	51
24385	邳州	PMS_八义集李桥村潘庄1#变	10	200	58
24386	邳州	PMS_八义集大墩村墩东变	10	250	82
24387	邳州	PMS_八义集大墩村高庄变	10	200	116
24388	邳州	PMS_八义集顺河村杨台变	10	200	47
24389	邳州	八义集黄山村六组变	10	250	78
24390	邳州	PMS_八义集仙庄村4#变	10	200	62
24391	邳州	八义集赵庄村郭前变	10	200	14
24392	邳州	八义集窑西商业区变	10	200	0
24393	邳州	PMS_八义集河涯村田场站变	10	400	209
24394	邳州	PMS_八义集单庄村河东变	10	200	39
24395	邳州	PMS_八义集张公村张西1#变	10	400	67
24396	邳州	PMS_八义集新民村新兴1#变	10	400	85
24397	邳州	八义集埝西村部变	10	400	196
24398	邳州	PMS_八义集新民村曹后1#变	10	315	108
24399	邳州	PMS_八义集新民村车站变	10	200	92
24400	邳州	PMS_八义集荃子村墩东变	10	250	73
24401	邳州	PMS_八义集车站村旬前变	10	200	36
24402	邳州	PMS_八义集车站村旬后变	10	400	119
24403	邳州	PMS_八义集石横村石东1#变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24404	邳州	PMS_八义集石横村部1#变	10	315	72
24405	邳州	PMS_八义集埝西村翟家电站变	10	200	104
24406	邳州	PMS_八义集车站村部1#变	10	200	88
24407	邳州	八义集耿庄村周家1#变	10	400	0
24408	邳州	PMS_八义集车站村陈楼站	10	200	65
24409	邳州	PMS_八义集车站村陈楼变	10	400	119
24410	邳州	PMS_八义集车站村新庄变	10	200	49
24411	邳州	PMS_八义集车站村周家队	10	400	214
24412	邳州	PMS_八义集埝西村王家变	10	200	93
24413	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东1#变	10	400	98
24414	邳州	PMS_八义集耿庄村耿东1#变	10	200	13
24415	邳州	PMS_八义集耿庄村新庄变	10	250	0
24416	邳州	八义集街东村新庄变	10	200	138
24417	邳州	八义集街道2#变（老机械厂）	10	400	17
24418	邳州	PMS_八义集赵庄村部变（八一路东）	10	400	133
24419	邳州	PMS_八义集赵庄村郭后变	10	200	7
24420	邳州	PMS_八义集工业园区1#变	10	315	116
24421	邳州	PMS_八义集工业园区变	10	200	52
24422	邳州	八义集街东电站变	10	400	284
24423	邳州	八义集街道1#变（苏果超市）	10	400	74
24424	邳州	八义集街道5#变（卫生院）	10	400	0
24425	邳州	八义集新民村曹前1#变	10	250	50
24426	邳州	八义集埝西电站变	10	630	411
24427	邳州	PMS_八义集埝西村苗家变	10	200	37
24428	邳州	PMS_八义集枣园村四吴1#变	10	400	172
24429	邳州	八义集枣园村小耿庄1#变	10	250	160
24430	邳州	PMS_八义集谭洼村潘集变	10	250	48
24431	邳州	PMS_八义集埝西村石家变	10	200	59
24432	邳州	八义集荃子村荃东1#变	10	400	187
24433	邳州	PMS_八义集荃子村董家变	10	200	49
24434	邳州	PMS_八义集荃子村荃西变	10	315	177
24435	邳州	八义集枣园村枣南变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24436	邳州	PMS_八义集枣园村枣北变	10	315	108
24437	邳州	八义集枣园村耿楼1#变	10	400	124
24438	邳州	PMS_八义集粮山桥变	10	315	0
24439	邳州	PMS_八义集苗楼村部变	10	200	50
24440	邳州	PMS_八义集苗楼村前东变	10	400	152
24441	邳州	PMS_八义集谭洼村部1#变	10	200	111
24442	邳州	PMS_八义集谭洼东站变	10	200	53
24443	邳州	八义集张公村洪庄变	10	400	210
24444	邳州	PMS_八义集单庄村单前变	10	400	158
24445	邳州	八义集荃子村墩西1#变	10	100	0
24446	邳州	八义集荃子村墩中变	10	400	214
24447	邳州	八义集街道11#变（镇政府）	10	800	206
24448	邳州	八义集闫集村官庄变	10	315	146
24449	邳州	PMS_八义集工业园区2#变	10	400	197
24450	邳州	八义集街道9#变（树人小区）	10	315	0
24451	邳州	八义集黄山村4#变	10	400	194
24452	邳州	PMS_八义集石横村后西1#变	10	400	195
24453	邳州	PMS_八义集街道3#变（老农机站）	10	400	78
24454	邳州	八义集礼仪社区1变	10	400	319
24455	邳州	PMS_八义集工业园区3#变	10	200	137
24456	邳州	八义集设施厂变	10	400	127
24457	邳州	八义集单庄村单后变	10	125	0
24458	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西1#变（桥头）	10	400	195
24459	邳州	PMS_八义集供电所变	10	200	51
24460	邳州	PMS_八义集张庄村吴桥变	10	200	61
24461	邳州	PMS_八义集街道7#变（派出所南）	10	630	218
24462	邳州	八义集耿庄村耿东2#变	10	200	1
24463	邳州	PMS_八义集埝西村孙家变	10	200	47
24464	邳州	八义集闫集村部2#变	10	315	77
24465	邳州	PMS_八义集佟庄村农科站2#变	10	200	17
24466	邳州	PMS_八义集张公村郭庄变	10	200	21
24467	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东队2#变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24468	邳州	八义集石桥中学公变	10	315	97
24469	邳州	PMS_八义集街道12#变（小郭队）	10	200	59
24470	邳州	PMS_八义集街道13#变（建筑站）	10	400	138
24471	邳州	PMS_八义集街道16#变（老粮库）	10	400	175
24472	邳州	八义集汤海村汤庄3#变	10	200	0
24473	邳州	PMS_八义集苗楼村后西变	10	400	202
24474	邳州	PMS_八义集仙庄村一组变	10	400	58
24475	邳州	PMS_八义集李桥村前西变	10	200	8
24476	邳州	PMS_八义集街道15#变（街北队）	10	400	0
24477	邳州	PMS_八义集枣园村耿楼2#变	10	400	165
24478	邳州	PMS_八义集枣园村四吴2#变	10	400	116
24479	邳州	PMS_八义集张公村徐家2#变	10	400	193
24480	邳州	PMS_八义集工业园区4#变	10	400	178
24481	邳州	PMS_八义集枣园村小耿庄2#变	10	200	58
24482	邳州	八义集街道17#变（幼儿园西）	10	400	87
24483	邳州	PMS_八义集荃子村墩西2#变	10	400	161
24484	邳州	PMS_八义集荃子村荃东2#变	10	400	177
24485	邳州	PMS_八义集荃子村郑庄2#变	10	400	144
24486	邳州	PMS_八义集荣庄村2#变	10	400	181
24487	邳州	PMS_八义集谭洼村部2#变	10	400	163
24488	邳州	PMS_八义集山前村部2#变（村部北）	10	400	132
24489	邳州	PMS_八义集埝西村翟家变	10	400	190
24490	邳州	八义集埝西村埝西变	10	200	75
24491	邳州	PMS_八义集新民村曹后2#变	10	400	250
24492	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西队3#变（圩西）	10	400	247
24493	邳州	PMS_八义集车站村旬中变	10	400	83
24494	邳州	PMS_八义集车站前李东变	10	400	199
24495	邳州	PMS_八义集石横村部2#变	10	400	157
24496	邳州	PMS_八义集石横村石东2#变	10	400	110
24497	邳州	PMS_八义集佟庄村佟庄2#变	10	400	220
24498	邳州	PMS_八义集汤海村吕台2#变	10	400	228
24499	邳州	八义集石桥村半楼变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24500	邳州	PMS_八义集李桥村王林2#变	10	400	258
24501	邳州	PMS_八义集石山村后山2#变	10	400	191
24502	邳州	PMS_八义集石山村前山2#变	10	400	225
24503	邳州	PMS_八义集新民村新兴2#变	10	400	147
24504	邳州	PMS_八义集街道14#变（门前队）	10	400	144
24505	邳州	PMS_八义集埝西村蒋家变	10	400	76
24506	邳州	PMS_八义集赵庄村赵东变（赵东队）	10	400	63
24507	邳州	PMS_八义集街东村小姜变	10	400	0
24508	邳州	PMS_八义集耿庄村周家2#变	10	400	76
24509	邳州	PMS_八义集李桥村潘庄2#变	10	400	163
24510	邳州	PMS_八义集顺河村西梁2#变	10	400	4
24511	邳州	PMS_八义集张公村洪庄2#变	10	400	73
24512	邳州	PMS_八义集山前村山东2#变	10	400	185
24513	邳州	PMS_八义集张公村张西2#变	10	400	155
24514	邳州	PMS_八义集石桥街道5#变（村部后）	10	400	124
24515	邳州	PMS_八义集高桥村桥北2#变	10	400	157
24516	邳州	PMS_八义集张庄村竹山二组路东变	10	400	172
24517	邳州	PMS_八义集黄山村前井3#变	10	400	227
24518	邳州	PMS_八义集王庄村部2#变	10	400	164
24519	邳州	八义集石桥街道7#变（一组东）	10	630	383
24520	邳州	PMS_八义集黄山村四组变	10	400	228
24521	邳州	PMS_八义集河涯村后庄2#变	10	400	193
24522	邳州	PMS_八义集山后村孙庄变	10	400	137
24523	邳州	PMS_八义集河涯村河北2#变	10	400	136
24524	邳州	PMS_八义集山后村周楼2#变	10	400	202
24525	邳州	八义集高桥村腊条园2#变	10	400	144
24526	邳州	PMS_八义集高桥村陈台变	10	400	188
24527	邳州	PMS_八义集汤海村汤庄4#变	10	400	100
24528	邳州	八义集礼仪社区3变	10	400	180
24529	邳州	PMS_八义集石桥街道10#变（教堂）	10	400	179
24530	邳州	八义集街东村腾家3#变	10	160	0
24531	邳州	八义集窑西社区1#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24532	邳州	八义集窑西社区3#变	10	200	101
24533	邳州	PMS_八义集耿庄村部变	10	400	124
24534	邳州	PMS_八义集山前村部3#变（圩后）	10	400	204
24535	邳州	PMS_八义集车站村河西变	10	400	226
24536	邳州	PMS_八义集车站前李西变	10	400	118
24537	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东3#变	10	400	126
24538	邳州	PMS_八义集街道8#变（电信局）	10	400	10
24539	邳州	PMS_八义集窑西商业区2#变	10	400	219
24540	邳州	PMS_八义集车站村部2#变	10	400	97
24541	邳州	PMS_八义集石横村后西2#变	10	400	183
24542	邳州	PMS_八义集新民村曹前2#变	10	400	207
24543	邳州	PMS_八义集街东村腾家变	10	400	21
24544	邳州	PMS_八义集石桥街道2#变（中学北）	10	400	50
24545	邳州	PMS_八义集石桥街道12#变	10	400	37
24546	邳州	PMS_八义集李桥村部2#变	10	400	82
24547	邳州	PMS_八义集车站村旬前西变	10	400	117
24548	邳州	八义集石桥街道11#变	10	500	254
24549	邳州	八义集山前村窑东3#变	10	315	110
24550	邳州	PMS_八义集河涯李庄2#变	10	400	175
24551	邳州	PMS_八义集山前村吕圩2#变	10	400	197
24552	邳州	PMS_八义集山后阁西变	10	400	201
24553	邳州	八义集山前村山西2#变	10	400	116
24554	邳州	八义集单前2#变	10	500	212
24555	邳州	八义集单庄村单后2#变	10	200	51
24556	邳州	八义集荃子村墩中2#变	10	400	160
24557	邳州	八义集张公村郭庄2#变	10	400	138
24558	邳州	PMS_八义集街道21#变	10	400	68
24559	邳州	PMS_八义集周家村后翟2#变	10	400	237
24560	邳州	PMS_八义集前翟2#变	10	400	204
24561	邳州	PMS_八义集周家村周家2#变	10	400	182
24562	邳州	PMS_八义集闫集八组2#变	10	400	193
24563	邳州	PMS_八义集闫集村三组2#变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24564	邳州	PMS_八义集李桥村前东2#变	10	400	187
24565	邳州	PMS_八义集顺河村孙庄2#变	10	400	63
24566	邳州	PMS_八义集黄山村七组变	10	400	96
24567	邳州	PMS_八义集顺河村街道变	10	400	173
24568	邳州	PMS_八义集顺河村南门变	10	400	211
24569	邳州	八义集竹山四组2#变	10	160	0
24570	邳州	PMS_八义集大墩村墩东2#变	10	400	178
24571	邳州	PMS_八义集赵庄村郭中3#变	10	400	176
24572	邳州	PMS_八义集闫集村部3#变	10	400	158
24573	邳州	PMS_八义集石山村陆山2#变	10	400	125
24574	邳州	PMS_八义集仙庄村部3#变	10	400	129
24575	邳州	PMS_八义集张庄村张西2#变	10	400	235
24576	邳州	PMS_八义集王庄前组2#变	10	400	138
24577	市郊	玉兰公馆2配电室4变压器	10	630	350
24578	市郊	玉兰公馆1配电室3变压器	10	800	412
24579	市郊	玉兰公馆2配电室3变压器	10	630	317
24580	市郊	玉兰公馆3配电室3变压器	10	800	560
24581	市郊	玉兰公馆4配电室4变压器	10	800	520
24582	市郊	玉兰公馆3配电室4变压器	10	800	466
24583	市郊	玉兰公馆4配电室3变压器	10	800	506
24584	市郊	玉兰公馆1配电室4变压器	10	800	425
24585	市郊	天誉时代城10配电室1变压器	10	800	376
24586	市郊	天誉时代城10配电室2变压器	10	800	508
24587	市郊	听澜雅居1配电室1变压器	10	800	493
24588	市郊	听澜雅居4配电室3变压器	10	630	382
24589	市郊	听澜雅居4配电室2变压器	10	630	418
24590	市郊	听澜雅居3配电室1变压器	10	800	501
24591	市郊	听澜雅居1配电室2变压器	10	800	526
24592	市郊	听澜雅居1配电室4变压器	10	800	471
24593	市郊	听澜雅居4配电室1变压器	10	630	418
24594	市郊	听澜雅居4配电室4变压器	10	630	383
24595	市郊	听澜雅居2配电室4变压器	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24596	市郊	听澜雅居2配电室3变压器	10	800	496
24597	市郊	听澜雅居2配电室1变压器	10	800	476
24598	市郊	听澜雅居3配电室2变压器	10	800	502
24599	市郊	听澜雅居1配电室3变压器	10	800	498
24600	市郊	听澜雅居3配电室3变压器	10	800	468
24601	市郊	听澜雅居2配电室2变压器	10	800	353
24602	市郊	听澜雅居3配电室4变压器	10	800	248
24603	市郊	蕴景嘉园4配电室2变压器	10	800	469
24604	市郊	蕴景嘉园3配电室2变压器	10	800	425
24605	市郊	蕴景嘉园4配电室1变压器	10	800	399
24606	市郊	蕴景嘉园3配电室3变压器	10	800	414
24607	市郊	蕴景嘉园3配电室1变压器	10	800	477
24608	市郊	蕴景嘉园4配电室3变压器	10	800	435
24609	市郊	蕴景嘉园4配电室4变压器	10	800	426
24610	市郊	蕴景嘉园3配电室4变压器	10	800	429
24611	市郊	庞夹线30南1	10	400	126
24612	市郊	PMS_拾庞一线50南5	10	400	163
24613	市郊	拾南二线76一1	10	400	146
24614	市郊	拾苏线5-5=10东3变压器	10	400	156
24615	市郊	拾苏线6-10变压器	10	400	158
24616	市郊	庞夹线37南4	10	200	0
24617	市郊	庞夹线46	10	400	116
24618	市郊	PMS_拾庞一线36北1	10	400	0
24619	市郊	西良线91一2北3	10	400	149
24620	市郊	PMS_华美风景园二期组合配电站1变压器	10	630	275
24621	市郊	PMS_华美风景园二期组合配电站2变压器	10	630	242
24622	市郊	PMS_华美风景园二期1箱变变压器	10	630	1
24623	市郊	PMS_华美风景园二期2箱变变压器	10	400	81
24624	市郊	PMS_华美风景园二期4箱变变压器	10	500	239
24625	市郊	PMS_华美风景园二期5箱变变压器	10	500	253
24626	市郊	PMS_华美风景园二期8箱变变压器	10	500	7
24627	市郊	PMS_华美风景园二期9#箱变008	10	500	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24628	市郊	PMS_华美风景园二期11#箱变009	10	630	259
24629	市郊	PMS_华美风景园二期12#箱变010	10	630	286
24630	市郊	PMS_华美风景园二期6箱变变压器	10	630	254
24631	市郊	PMS_华美风景园二期3箱变变压器	10	630	134
24632	市郊	PMS_华美风景园二期7箱变变压器	10	630	269
24633	市郊	PMS_华美风景园二期10#箱变004	10	630	162
24634	市郊	PMS_华美风景园二期13#箱变005	10	630	312
24635	市郊	PMS_华美风景园二期16#箱变006	10	630	272
24636	市郊	PMS_华美风景园二期19#箱变007	10	630	195
24637	市郊	PMS_华美风景园二期20箱变变压器	10	630	313
24638	市郊	九港线32一1	10	400	141
24639	市郊	PMS_九吴线36东7	10	400	176
24640	市郊	九吴线57北24北1	10	400	185
24641	市郊	和园四期1组合配电站2变压器	10	800	54
24642	市郊	PMS_华美和园四期2配电室1变压器	10	630	232
24643	市郊	华美和园四期2配电室2变压器	10	630	119
24644	市郊	PMS_华美和园四期3配电室1变压器	10	630	223
24645	市郊	玉房线45一28北2	10	400	92
24646	市郊	玉房线45一22=1东	10	400	89
24647	市郊	PMS_和园三期2配电室1变压器	10	500	121
24648	市郊	PMS_和园三期2配电室2变压器	10	500	187
24649	市郊	PMS_和园三期2配电室3变压器	10	500	66
24650	市郊	PMS_和园三期小3配电室1变压器	10	500	205
24651	市郊	PMS_和园三期3配电室2变压器	10	500	148
24652	市郊	和园三期4配电室1变压器	10	800	353
24653	市郊	PMS_和园三期4配电室2变压器	10	800	408
24654	市郊	PMS_彭港线37	10	400	97
24655	市郊	彭港线48	10	400	0
24656	市郊	九港线30一12	10	400	103
24657	市郊	九港线30一6=3	10	400	133
24658	市郊	PMS_彭港线41	10	400	11
24659	市郊	PMS_张小楼安置组合配电站1变压器	10	500	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24660	市郊	PMS_张小楼安置组合配电站3变压器	10	630	253
24661	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区2配电室1变压器	10	630	222
24662	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区2配电室2变压器	10	630	214
24663	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区3配电室1变压器	10	630	219
24664	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区3配电室2变压器	10	630	287
24665	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区4配电室1变压器	10	630	373
24666	市郊	张小楼拆迁安置小区4配电室2变压器	10	630	323
24667	市郊	张小楼拆迁安置小区5配电室1变压器	10	400	141
24668	市郊	张小楼拆迁安置小区5配电室2变压器	10	400	104
24669	市郊	九港线13	10	400	87
24670	市郊	九港线3	10	400	212
24671	市郊	彭港线57一2	10	400	210
24672	市郊	彭港线58一3	10	400	160
24673	市郊	彭轴线32一20=2	10	315	0
24674	市郊	拾和线38一19北6	10	400	32
24675	市郊	九吴线24一6=4	10	400	0
24676	市郊	九港线30一9=6	10	400	181
24677	市郊	九港线3一9=1	10	400	0
24678	市郊	彭轴线32一5	10	315	112
24679	市郊	九港线30-10西44	10	400	222
24680	市郊	拾庞一线13西2	10	200	69
24681	市郊	PMS_拾庞线6	10	400	123
24682	市郊	拾庞线46东10北2	10	400	180
24683	市郊	九万线40一1	10	400	284
24684	市郊	PMS_拾庞线46东23北12	10	200	0
24685	市郊	拾庞线46东24南3	10	400	110
24686	市郊	拾和线38一46	10	400	45
24687	市郊	拾和线38一52	10	400	136
24688	市郊	PMS_拾庞线57东7	10	400	70
24689	市郊	拾庞线57东14	10	400	28
24690	市郊	拾彭线5-3	10	200	57
24691	市郊	拾彭线13-5	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24692	市郊	PMS_拾九线8北2	10	400	0
24693	市郊	玉房线48北10	10	400	177
24694	市郊	PMS_九吴线7	10	200	122
24695	市郊	玉房线45一20	10	400	13
24696	市郊	玉房线45一27=5南5	10	400	81
24697	市郊	玉房线45一36	10	400	0
24698	市郊	玉房线45一44北2	10	315	57
24699	市郊	九吴线24一9	10	400	56
24700	市郊	九吴线24一6=10	10	400	33
24701	市郊	九吴线51	10	200	103
24702	市郊	九吴线48-14=1东	10	400	29
24703	市郊	PMS_九吴线57北3西5	10	315	48
24704	市郊	九吴线57北7东3	10	400	0
24705	市郊	九吴线57北14西1	10	400	63
24706	市郊	九吴线57-14=18	10	400	97
24707	市郊	九吴线62	10	400	0
24708	市郊	PMS_九吴线71	10	400	30
24709	市郊	九吴线24-12=8	10	250	119
24710	市郊	九港线15一13	10	315	92
24711	市郊	九港线15一1=2	10	400	279
24712	市郊	玉房线45一44南5	10	400	66
24713	市郊	九港线15一17	10	400	91
24714	市郊	PMS_彭港线54	10	400	27
24715	市郊	九港线11一2=1	10	400	129
24716	市郊	华美和园一期4箱变变压器	10	630	299
24717	市郊	PMS_九吴线48东22	10	400	36
24718	市郊	拾庞线57	10	400	97
24719	市郊	PMS_拾庞线9	10	400	72
24720	市郊	华美和园一期1箱变变压器	10	500	219
24721	市郊	华美和园一期2箱变变压器	10	500	202
24722	市郊	华美和园一期3箱变变压器	10	500	240
24723	市郊	华美和园一期5箱变变压器	10	500	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24724	市郊	九港线3一8	10	400	0
24725	市郊	九港线15一15=2	10	400	241
24726	市郊	紫薇园1配电室1变压器	10	800	483
24727	市郊	紫薇园1配电室2变压器	10	800	460
24728	市郊	PMS_紫薇园4配电室2变压器	10	630	399
24729	市郊	PMS_紫薇园4配电室4变压器	10	630	313
24730	市郊	PMS_紫薇园4配电室1变压器	10	630	348
24731	市郊	PMS_紫薇园4配电室3变压器	10	630	320
24732	市郊	紫薇园3配电室1变压器	10	630	333
24733	市郊	PMS_紫薇园3配电室3变压器	10	630	386
24734	市郊	紫薇园3配电室2变压器	10	630	360
24735	市郊	紫薇园3配电室4变压器	10	630	304
24736	市郊	紫薇园2配电室2变压器	10	630	313
24737	市郊	紫薇园2配电室1变压器	10	630	321
24738	市郊	拾九线16北6	10	400	0
24739	市郊	拾和线38一17北5	10	200	0
24740	市郊	九港线30-10西45北6	10	400	128
24741	市郊	九港线30-10西48	10	400	111
24742	市郊	九港线30-10西45北4	10	315	106
24743	市郊	PMS_九吴线57北16	10	200	49
24744	市郊	九吴线57北9	10	200	0
24745	市郊	九港线30-10西45南3	10	200	0
24746	市郊	九吴线57-14=13	10	200	18
24747	市郊	九吴线21西2	10	400	198
24748	市郊	PMS_九吴线36东3	10	200	114
24749	市郊	玉房线45一42	10	400	0
24750	市郊	PMS_玉房线48北10=1	10	400	113
24751	市郊	拾和线1一1	10	200	52
24752	市郊	拾和线38一43=3	10	200	37
24753	市郊	拾和线38一51	10	400	13
24754	市郊	拾庞线46一10=6	10	200	20
24755	市郊	拾庞线46东30	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24756	市郊	拾和线38一19北16	10	200	0
24757	市郊	九港线15一4=3	10	400	188
24758	市郊	九港线11一3	10	400	0
24759	市郊	九港线26	10	400	150
24760	市郊	拾和线38一12北3	10	400	181
24761	市郊	玉房线45一27=1	10	400	125
24762	市郊	拾九线8北2东7	10	400	77
24763	市郊	拾庞线57东28	10	400	80
24764	市郊	PMS_庞庄矿区庞门外小区配电室1变压器	10	315	156
24765	市郊	PMS_庞庄矿区绿化小区配电室1变压器	10	800	484
24766	市郊	PMS_庞庄矿区绿化小区配电室2变压器	10	800	489
24767	市郊	紫薇园5配电室1变压器	10	400	103
24768	市郊	紫薇园6配电室1变压器	10	800	463
24769	市郊	紫薇园6配电室3变压器	10	800	471
24770	市郊	紫薇园7配电室1变压器	10	800	481
24771	市郊	紫薇园7配电室3变压器	10	800	547
24772	市郊	PMS_紫薇园5配电室2变压器	10	400	182
24773	市郊	PMS_紫薇园6配电室2变压器	10	800	460
24774	市郊	PMS_紫薇园6配电室4变压器	10	800	445
24775	市郊	PMS_紫薇园7配电室2变压器	10	800	464
24776	市郊	紫薇园7配电室4变压器	10	800	425
24777	市郊	PMS_庞庄矿路东1配电室1变压器	10	800	489
24778	市郊	PMS_庞庄矿路东1配电室2变压器	10	800	472
24779	市郊	PMS_庞庄矿路东2配电室1变压器	10	800	486
24780	市郊	PMS_庞庄矿路东2配电室2变压器	10	800	409
24781	市郊	庞庄矿东建2小区1配电室1变压器	10	800	523
24782	市郊	庞庄矿东建2小区1配电室2变压器	10	800	502
24783	市郊	庞庄矿东建1配电室1变压器	10	800	475
24784	市郊	庞庄矿东建1配电室2变压器	10	800	519
24785	市郊	庞庄矿东建2配电室1变压器	10	800	569
24786	市郊	庞庄矿东建2配电室2变压器	10	800	567
24787	市郊	九里新苑1配电室3变压器	10	1000	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24788	市郊	PMS_九里新苑1配电室2变压器	10	1000	347
24789	市郊	九里新苑2配电室1变压器	10	1000	540
24790	市郊	九里新苑2配电室3变压器	10	1000	611
24791	市郊	九里新苑2配电室2变压器	10	1000	644
24792	市郊	九里新苑2配电室4变压器	10	1000	552
24793	市郊	九里新苑3配电室3变压器	10	1000	386
24794	市郊	九里新苑3配电室2变压器	10	1000	359
24795	市郊	九里新苑4配电室3变压器	10	1000	379
24796	市郊	九里新苑4配电室2变压器	10	1000	403
24797	市郊	九里新苑5配电室1变压器	10	1000	584
24798	市郊	九里新苑5配电室2变压器	10	1000	636
24799	市郊	PMS_拾庞线3	10	200	0
24800	市郊	华美和园三期1配电室1变压器	10	500	199
24801	市郊	九大线2一1	10	200	23
24802	市郊	PMS_庞庄矿路东段11	10	200	8
24803	市郊	玉房线46一2	10	400	57
24804	市郊	拾彭线4-3	10	400	168
24805	市郊	巨龙港1美变变压器	10	400	309
24806	市郊	九里新苑6配电室3变压器	10	1000	454
24807	市郊	九里新苑7配电室3变压器	10	1000	398
24808	市郊	九里新苑8配电室1变压器	10	800	381
24809	市郊	九里新苑8配电室3变压器	10	800	486
24810	市郊	九里新苑6配电室2变压器	10	800	446
24811	市郊	九里新苑6配电室4变压器	10	1000	623
24812	市郊	九里新苑7配电室2变压器	10	1000	566
24813	市郊	九里新苑7配电室4变压器	10	1000	490
24814	市郊	九里新苑8配电室2变压器	10	800	325
24815	市郊	PMS_青山塔美变变压器	10	400	168
24816	市郊	九吴线48一7	10	200	123
24817	市郊	九吴线48一14=1南	10	400	191
24818	市郊	拾和线38一23分1	10	400	128
24819	市郊	九吴线57一3	10	400	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24820	市郊	九吴线70	10	400	124
24821	市郊	九吴线32东2	10	400	260
24822	市郊	九港线30-10西31南8	10	400	0
24823	市郊	玉房线45一44南11	10	400	34
24824	市郊	九港线30一10西6	10	400	156
24825	市郊	庞庄矿路东3配电室2变压器	10	630	408
24826	市郊	PMS_庞庄矿路东3配电室1变压器	10	630	317
24827	市郊	拾和线1一3	10	400	182
24828	市郊	彭港线56付	10	400	67
24829	市郊	PMS_张小楼安置组合配电站2变压器	10	500	185
24830	市郊	拾和线38一33北7	10	400	95
24831	市郊	拾和线38一41=2	10	400	175
24832	市郊	拾和线38一20	10	400	42
24833	邳州	PMS_八义集顺河毛家2#变	10	400	159
24834	邳州	PMS_八义集山前村窑东4#变	10	400	140
24835	邳州	PMS_八义集埝西村南庄3#变	10	400	118
24836	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东4#变	10	400	162
24837	邳州	PMS_八义集车站村陈楼站2#变	10	400	214
24838	邳州	PMS_八义集谭洼村部3#变	10	400	217
24839	邳州	八义集谭洼村潘集2#变	10	500	225
24840	邳州	PMS_八义集枣园村枣南2#变	10	400	156
24841	邳州	PMS_八义集车站村部3#变	10	400	242
24842	邳州	PMS_八义集大墩村6号变	10	400	152
24843	邳州	PMS_八义集枣园村耿楼3#变	10	400	216
24844	邳州	PMS_八义集赵庄村郭中2#变	10	400	134
24845	邳州	PMS_八义集河涯村部2#变	10	400	199
24846	邳州	PMS_八义集黄山村3队变	10	400	204
24847	邳州	PMS_八义集大墩村高庄2#变	10	400	207
24848	邳州	PMS_八义集顺河村12#变	10	400	211
24849	邳州	八义集王庄村8#变	10	630	332
24850	邳州	PMS_八义集黄山村山西变	10	400	153
24851	邳州	PMS_八义集大墩村8#变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24852	邳州	PMS_八义集王庄村7#变	10	400	219
24853	邳州	PMS_八义集山前村山东3#变	10	400	159
24854	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园3#变	10	400	155
24855	邳州	PMS_八义集埝西村石家2#变	10	400	126
24856	邳州	八义集黄山村9#变	10	500	219
24857	邳州	PMS_八义集石桥街道13#变	10	400	120
24858	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园4#变	10	400	170
24859	邳州	PMS_八义集河涯村粮沃2#变	10	400	210
24860	邳州	PMS_八义集苗楼村部2#变	10	400	176
24861	邳州	PMS_八义集苗楼后西2#变	10	400	207
24862	邳州	PMS_八义集埝西村4#变	10	400	149
24863	邳州	PMS_八义集车站村前李东2#变	10	400	218
24864	邳州	PMS_八义集高桥村桥南2#变	10	400	188
24865	邳州	PMS_八义集茎子村茎西2#变	10	400	231
24866	邳州	PMS_八义集茎子董家2#变	10	400	237
24867	邳州	PMS_八义集山后村山后队2#变	10	400	130
24868	邳州	PMS_八义集石横村部3#变	10	400	250
24869	邳州	PMS_八义集山后村桃园2#变	10	400	259
24870	邳州	八义集埝西村陶洼变	10	200	22
24871	邳州	PMS_八义集仙庄村部4#变	10	400	164
24872	邳州	PMS_八义集新民村新兴3#变	10	400	178
24873	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西4#变	10	400	242
24874	邳州	PMS_八义集赵庄村郭后2#变	10	400	230
24875	邳州	八义集耿庄村耿东3#变	10	500	280
24876	邳州	PMS_八义集埝西村孙家2#变	10	400	208
24877	邳州	八义集石山村金庄2#变	10	500	276
24878	邳州	PMS_八义集张庄村部2#变	10	400	231
24879	邳州	PMS_八义集茎子村墩东2#变	10	400	121
24880	邳州	八义集石山村后山 3#变	10	400	202
24881	邳州	PMS_八义集河涯村田场2#变	10	400	195
24882	邳州	PMS_八义集石桥街道14#变	10	400	127
24883	邳州	PMS_八义集闫集村十组2#变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24884	邳州	PMS_八义集车站村旬后队2#变	10	400	196
24885	邳州	PMS_八义集闫集村部4#变	10	400	225
24886	邳州	八义集单庄村单后3#变	10	400	200
24887	邳州	八义集街道18#变	10	400	5
24888	邳州	PMS_八义集石横村石东3#变	10	200	42
24889	邳州	PMS_八义集仙庄村李庄2#变	10	400	201
24890	邳州	PMS_八义集张庄村新庄2#变	10	400	194
24891	邳州	PMS_八义集张庄村吴桥2#变	10	400	163
24892	邳州	PMS_八义集佟庄村佟庄3#变	10	400	227
24893	邳州	PMS_八义集石桥街道16#变（东门3）	10	400	199
24894	邳州	PMS_八义集石桥街道15#变（街北）	10	400	176
24895	邳州	PMS_八义集汤海村吕台3#变	10	400	247
24896	邳州	PMS_八义集高桥村桥南3#变	10	400	252
24897	邳州	八义集枣园村枣南3#变	10	200	52
24898	邳州	八义集窑西商业区3#变	10	200	61
24899	邳州	八义集茎子村郑庄3#变	10	400	134
24900	邳州	PMS_八义集谭洼村部4#变	10	400	192
24901	邳州	PMS_八义集张庄村竹山二组3#变	10	400	217
24902	邳州	PMS_八义集街道19#变	10	400	117
24903	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园前2#变	10	400	184
24904	邳州	PMS_八义集河涯村河北3#变	10	400	135
24905	邳州	PMS_八义集黄山村九组2#变	10	400	254
24906	邳州	PMS_八义集黄山村前井5#变	10	400	215
24907	邳州	PMS_八义集黄山村六组2#变	10	400	192
24908	邳州	PMS_八义集黄山村四组2#变	10	400	202
24909	邳州	PMS_八义集山后村山后队3#变	10	400	201
24910	邳州	八义集石桥街道17#变	10	500	352
24911	邳州	PMS_八义集王庄村西组2#变	10	400	136
24912	邳州	八义集顺河村杨台5#变	10	200	76
24913	邳州	PMS_八义集周家村后翟3#变	10	400	219
24914	邳州	PMS_八义集街道20#变	10	400	191
24915	邳州	PMS_八义集众安家园变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24916	邳州	PMS_八义集石山村前山3#变	10	200	98
24917	邳州	PMS_八义集街道22#变	10	630	183
24918	邳州	PMS_八义集山前村山东4#变	10	400	221
24919	邳州	PMS_八义集山前村山西3#变	10	400	183
24920	邳州	八义集礼仪社区2变	10	400	277
24921	邳州	PMS_八义集张公村洪庄3#变	10	400	252
24922	邳州	PMS_八义集埝西村石家3#变	10	400	183
24923	邳州	PMS_八义集苗楼村前东2#变	10	400	188
24924	邳州	PMS_八义集赵庄村部2#变	10	400	154
24925	邳州	PMS_八义集石横村后东变	10	400	135
24926	邳州	PMS_八义集仙庄村部1#变	10	400	119
24927	邳州	PMS_八义集张公村徐家变	10	400	146
24928	邳州	PMS_八义集王庄村五组变	10	400	132
24929	邳州	PMS_八义集张庄村部变	10	400	202
24930	邳州	PMS_八义集金色花园2#变	10	400	163
24931	邳州	PMS_八义集金色花园1#变	10	400	224
24932	邳州	PMS_八义集荃子村荃西3#变	10	200	77
24933	邳州	八义集高桥村桥北3#变	10	200	70
24934	邳州	PMS_八集镇清华园1#变	10	400	157
24935	邳州	PMS_八义集镇荣盛家园1#变	10	400	217
24936	邳州	PMS_八义集镇荣盛家园2#变	10	400	215
24937	邳州	PMS_八义集人家1#变	10	400	199
24938	邳州	PMS_八义集人家2#变	10	400	179
24939	邳州	PMS_汇智家园小区2#变	10	400	134
24940	邳州	PMS_汇智家园小区3#变	10	500	233
24941	邳州	PMS_汇智家园小区1#变	10	400	136
24942	邳州	PMS_八义集八一小区1#变	10	400	110
24943	邳州	PMS_八义集闫集村一组2#变	10	400	166
24944	邳州	PMS_八义集粮山桥2#变	10	400	185
24945	邳州	PMS_八义集山后村周楼3#变	10	400	131
24946	邳州	PMS_八义集荣庄村3#变	10	400	188
24947	邳州	PMS_八义集顺河村中鲍2#变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24948	邳州	PMS_八义集荣庄村4#变	10	400	173
24949	邳州	八义集山前村山西4#变	10	200	96
24950	邳州	PMS_八义集文昌苑1#变	10	500	208
24951	邳州	PMS_八义集文昌苑2#变	10	500	254
24952	邳州	八义集石山村山西变	10	200	86
24953	邳州	八义集礼仪社区4变	10	400	172
24954	邳州	八义集石横村石东4#变	10	400	233
24955	邳州	八义集山前村山东5#变	10	160	73
24956	邳州	PMS_八义集宏伟公寓变	10	400	192
24957	邳州	PMS_八义集闫集新区	10	630	375
24958	邳州	八义集省道1#变	10	200	117
24959	邳州	PMS_八义集佟庄村农科站3号变	10	400	242
24960	邳州	八义集车站礼仪小区1#变压器	10	630	278
24961	邳州	八义集镇南小区变	10	800	502
24962	邳州	八义集张公村郭庄3#变	10	400	268
24963	邳州	八义集街道23#变(计划办)	10	400	0
24964	邳州	八义集街道24#变（苏果南）	10	630	43
24965	邳州	八义集街道25#变（医院西）	10	400	210
24966	邳州	八义集高铁新区变	10	500	286
24967	邳州	八义集埝西村南庄2#变	10	315	78
24968	邳州	八义集汤海村汤庄2#变	10	200	0
24969	邳州	PMS_八义集仙庄村部2#变	10	400	159
24970	邳州	PMS_八义集顺河村街北变	10	200	82
24971	邳州	PMS_八义集黄山村前井2#变	10	200	94
24972	邳州	PMS_八路侯营五队变	10	200	48
24973	邳州	PMS_八路院墙后赵变	10	200	76
24974	邳州	八路院墙前赵变	10	500	237
24975	邳州	PMS_八路院墙钱庄变	10	200	32
24976	邳州	八路十店李楼变	10	400	247
24977	邳州	PMS_八路张圩杲西变	10	400	214
24978	邳州	PMS_八路南赵顾庄变	10	400	198
24979	邳州	八路兽医站变	10	160	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24980	邳州	八路南赵三队变	10	630	327
24981	邳州	PMS_八路南赵吴园变	10	400	0
24982	邳州	PMS_八路张湾汪南变	10	200	45
24983	邳州	八路香卜李园头变	10	400	197
24984	邳州	八路香埠汪西变	10	400	132
24985	邳州	PMS_八路香埠徐南变	10	400	122
24986	邳州	PMS_八路香埠村部站变	10	400	204
24987	邳州	PMS_八路唐山桥东变	10	400	216
24988	邳州	PMS_八路香埠李庄变	10	315	23
24989	邳州	PMS_八路唐山1#村部变	10	200	30
24990	邳州	PMS_八路十店楼南变	10	400	203
24991	邳州	PMS_八路镇李巷村一队	10	400	88
24992	邳州	八路院墙胡庄变	10	400	215
24993	邳州	八路李巷村部变	10	400	85
24994	邳州	PMS_八路曹庄变	10	400	208
24995	邳州	PMS_八路钟庄刘东变	10	400	184
24996	邳州	八路香卜汪站变	10	80	28
24997	邳州	PMS_八路唐山后赵变	10	400	192
24998	邳州	八路唐山九姓变	10	400	167
24999	邳州	八路招贤九队变	10	630	432
25000	邳州	八路唐山前赵变	10	400	215
25001	邳州	PMS_八路李巷景点变	10	200	0
25002	邳州	PMS_八路山北花巷变	10	200	0
25003	邳州	八路山北五队变	10	400	140
25004	邳州	PMS_八路山北房顶变	10	200	51
25005	邳州	八路山北吴巷变	10	400	177
25006	邳州	PMS_八路钟庄孙庄变	10	400	233
25007	邳州	PMS_八路高滩村部变	10	400	230
25008	邳州	八路高滩杲堂变	10	630	330
25009	邳州	PMS_八路仲滩村部变	10	400	166
25010	邳州	PMS_八路十店张院墙变	10	400	62
25011	邳州	八路十店楼北变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25012	邳州	PMS_八路祠堂工业园变	10	200	110
25013	邳州	PMS_八路四队变	10	315	22
25014	邳州	八路供销社变	10	400	0
25015	邳州	八路幼儿园变	10	400	106
25016	邳州	八路供电所2＃变	10	400	0
25017	邳州	PMS_八路招贤八队变	10	400	224
25018	邳州	PMS_八路招贤十三队变	10	200	58
25019	邳州	PMS_八路招贤十一队变	10	200	46
25020	邳州	PMS_八路招贤村部变	10	400	214
25021	邳州	八路招贤一队变	10	400	262
25022	邳州	PMS_八路唐山许庄变	10	400	227
25023	邳州	PMS_八路拔卜营村六队变	10	200	0
25024	邳州	PMS_八路拔卜营杜圩变	10	200	0
25025	邳州	八路拔卜营村部变	10	200	84
25026	邳州	PMS_八路祠堂村潘庄变	10	160	57
25027	邳州	八路祠堂村张海变	10	50	19
25028	邳州	PMS_八路临河徐庙变	10	200	1
25029	邳州	八路侯营村四队变	10	400	93
25030	邳州	PMS_八路侯营村张庄变	10	400	218
25031	邳州	PMS_八路候营村六队变	10	400	150
25032	邳州	PMS_八路南赵村部配变	10	400	278
25033	邳州	PMS_八路刘集西新区变	10	400	250
25034	邳州	PMS_八路祠堂南站变	10	200	106
25035	邳州	PMS_八路祠堂新村8#变	10	400	167
25036	邳州	PMS_八路祠堂新村2＃变	10	400	183
25037	邳州	PMS_八路祠堂新村1＃变	10	400	141
25038	邳州	PMS_八路祠堂新村3＃变	10	400	167
25039	邳州	八路供电所1＃变	10	400	0
25040	邳州	PMS_八路张湾村部变	10	400	232
25041	邳州	八路临河村部变	10	200	0
25042	邳州	PMS_八路招贤前五队变	10	400	222
25043	邳州	八路街北新区东变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25044	邳州	PMS_八路街北新区西变	10	315	76
25045	邳州	PMS_八路唐山蔬菜大棚变	10	100	22
25046	邳州	PMS_八路杨庄村部变	10	400	191
25047	邳州	PMS_八路祠堂新村4#变	10	400	188
25048	邳州	PMS_八路祠堂新村5#变	10	400	151
25049	邳州	PMS_八路祠堂新村6#变	10	400	118
25050	邳州	PMS_八路祠堂新村7#变	10	400	162
25051	邳州	八路桃元变	10	200	86
25052	邳州	八路刘集单庄变	10	630	403
25053	邳州	PMS_八路候营二队变	10	250	131
25054	邳州	PMS_八路刘集瓦房变	10	315	122
25055	邳州	PMS_八路刘集郭楼变	10	400	183
25056	邳州	PMS_八路杨前变	10	400	191
25057	邳州	八路镇综合服务中心变	10	400	108
25058	邳州	PMS_八路刘集村醋庄变	10	200	28
25059	邳州	PMS_八路刘集村后刘变	10	200	93
25060	邳州	八路刘集香店变	10	400	243
25061	邳州	八路刘集魏庄变	10	315	159
25062	邳州	八路李巷二队11#变	10	400	114
25063	邳州	八路南赵西李一队变	10	400	247
25064	邳州	PMS_八路张圩村杲东变	10	400	191
25065	邳州	PMS_八路张圩村圩东变	10	400	227
25066	邳州	PMS_八路张圩孙庄变	10	400	204
25067	邳州	PMS_八路张圩刘庄变	10	200	55
25068	邳州	八路八队变	10	400	148
25069	邳州	PMS_八路院墙村村部变14#变	10	200	85
25070	邳州	PMS_八路张圩村部变	10	200	77
25071	邳州	PMS_八路杨庄村高庄变	10	400	224
25072	邳州	PMS_八路高滩村周庄变	10	400	275
25073	邳州	PMS_八路钟庄钟庄变	10	400	228
25074	邳州	PMS_八路十店村部变	10	200	76
25075	邳州	PMS_八路南赵十三家变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25076	邳州	八路刘集桑庄变	10	400	217
25077	邳州	八路刘集杨房变	10	630	406
25078	邳州	PMS_八路侯营西二队变	10	400	163
25079	邳州	PMS_八路招贤六队变	10	400	249
25080	邳州	PMS_八路交管所变1#变	10	400	105
25081	邳州	PMS_八路棉花站变1#变	10	400	35
25082	邳州	PMS_八路侯营五队2#变	10	400	231
25083	邳州	PMS_八路张湾前马2#变	10	400	179
25084	邳州	PMS_八路候营村张庄2#变	10	400	166
25085	邳州	PMS_八路侯营村三队2#变	10	400	258
25086	邳州	PMS_八路侯营村三队1#变	10	400	188
25087	邳州	八路山北房顶2#变	10	200	39
25088	邳州	PMS_八路李巷村部2#变	10	400	95
25089	邳州	PMS_八路唐山村前赵2#变	10	400	174
25090	邳州	PMS_八路李巷村魏庄队2#变	10	400	213
25091	邳州	八路山北村王巷队1#变	10	400	219
25092	邳州	PMS_八路唐山许庄2#变	10	400	245
25093	邳州	PMS_八路高滩村小山2#变	10	400	191
25094	邳州	PMS_八路仲滩村部2#变	10	400	206
25095	邳州	八路院墙钱庄2#变	10	500	281
25096	邳州	PMS_八路钟庄孙庄2#变	10	400	194
25097	邳州	八路张圩村张庄1#变	10	630	344
25098	邳州	PMS_八路张圩村前张庄2#变	10	400	192
25099	邳州	PMS_八路供销社2#变	10	400	70
25100	邳州	PMS_八路镇东2#变	10	400	214
25101	邳州	PMS_八路招贤村二队2#变	10	400	201
25102	邳州	PMS_八路村桃元2#变	10	400	158
25103	邳州	PMS_八路祠堂新农村9#庄变	10	400	245
25104	邳州	PMS_八路高滩村部2#变	10	400	159
25105	邳州	PMS_八路曹庄2#变	10	400	203
25106	邳州	八路七队变	10	630	177
25107	邳州	PMS_八路招贤中五队2#变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25108	邳州	PMS_八路招贤六队2#变	10	400	187
25109	邳州	八路招贤十三队2#变	10	400	236
25110	邳州	八路招贤十一队2#变	10	200	98
25111	邳州	八路招贤四队2#变	10	400	262
25112	邳州	PMS_八路招贤三队2#变	10	400	215
25113	邳州	PMS_八路山北村花巷队2#变	10	400	140
25114	邳州	八路山北王巷2#南变	10	200	89
25115	邳州	PMS_八路15队2#变	10	400	143
25116	邳州	八路南赵顾庄2#变	10	500	239
25117	邳州	八路高滩村杲堂2#变	10	400	219
25118	邳州	PMS_八路杲西2#变	10	400	129
25119	邳州	PMS_八路院墙前赵2#变	10	400	248
25120	邳州	PMS_八路院墙小尧2#变	10	400	142
25121	邳州	PMS_八路高滩村刘东2#变	10	400	244
25122	邳州	PMS_八路张圩刘庄2#变	10	400	183
25123	邳州	PMS_八路张圩圩东2#变	10	400	135
25124	邳州	PMS_八路祠堂新村10#变	10	400	198
25125	邳州	PMS_八路祠堂新村11#变	10	400	147
25126	邳州	PMS_八路南赵三队2#变	10	400	182
25127	邳州	PMS_八路祠堂新村12#变	10	400	279
25128	邳州	PMS_八路徐洪河3#桥南变	10	100	64
25129	邳州	PMS_八路徐洪河4#桥北变	10	100	51
25130	邳州	PMS_八路侯营村10#变	10	50	5
25131	邳州	PMS_八路侯营村六队2#变	10	400	130
25132	邳州	PMS_八路香埠村花庄2#变	10	400	148
25133	邳州	八路香埠村李庄2#变	10	400	176
25134	邳州	PMS_八路李巷一队2#变	10	400	7
25135	邳州	八路香卜李园头2#变	10	200	23
25136	邳州	PMS_八路香埠村汪东2#变	10	400	210
25137	邳州	PMS_八路村张湾汪南2#变	10	400	181
25138	邳州	PMS_八路南赵吴园2#变	10	400	261
25139	邳州	PMS_八路十店村李楼2#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25140	邳州	八路十店村楼南2#变	10	200	34
25141	邳州	PMS_八路十店村院墙2#变	10	400	58
25142	邳州	PMS_八路院墙村杨前2#变	10	400	173
25143	邳州	PMS_八路2号桥花卉园2#变	10	400	260
25144	邳州	八路南赵西李一队2号变	10	630	360
25145	邳州	PMS_八路西李二队2号变	10	400	190
25146	邳州	PMS_八路村十一队变	10	400	245
25147	邳州	八路刘集后刘2#变	10	630	274
25148	邳州	PMS_八路高滩村郭庄变	10	400	235
25149	邳州	八路李巷村三队配变	10	400	185
25150	邳州	八路五队变	10	400	164
25151	邳州	PMS_八路刘集村魏庄2＃变	10	400	235
25152	邳州	八路刘集村杨房2＃变	10	400	252
25153	邳州	PMS_八路侯营村四队2＃变	10	400	38
25154	邳州	PMS_八路车站变	10	400	116
25155	邳州	八路工业园变	10	400	246
25156	邳州	PMS_八路侯营村一队变	10	400	141
25157	邳州	八路刘集电商服务中心变	10	400	280
25158	邳州	八路2号桥花卉园变	10	630	196
25159	邳州	PMS_八路镇高滩村仲滩变	10	400	214
25160	邳州	八路镇刘集青青农场变	10	200	132
25161	邳州	八路镇盛世佳园变	10	400	78
25162	邳州	PMS_八路十店2号桥南变	10	400	50
25163	邳州	八路景瑞小区1#变	10	400	142
25164	邳州	八路房顶3#变	10	200	22
25165	邳州	八路山北五队2号变	10	400	301
25166	邳州	PMS_八路山北花巷3号变	10	400	270
25167	邳州	PMS_八路街北变	10	400	4
25168	邳州	八路八意华府1#变	10	400	121
25169	邳州	八路八意华府2#变	10	400	172
25170	邳州	八路一号桥南变	10	250	96
25171	邳州	PMS_八路祠堂新村13#变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25172	邳州	八路刘集农业园区4#变	10	200	147
25173	邳州	八路香埠村周庄站变	10	200	57
25174	邳州	八路刘集丰产沟站变	10	50	23
25175	邳州	八路香埠村花庄站变	10	50	3
25176	邳州	八路招贤一队2号变	10	400	250
25177	邳州	八路四队2#变	10	400	40
25178	邳州	八路南赵西李二队变	10	400	204
25179	邳州	八路香埠汪西2#变	10	400	224
25180	邳州	八路香埠村汪东变	10	400	239
25181	邳州	八路李巷村部3号变	10	200	7
25182	邳州	八路临河油坊变	10	400	208
25183	邳州	八路张湾前马变	10	200	74
25184	邳州	八路南赵西李一队1号变	10	400	216
25185	邳州	八路刘集桑庄2#变	10	400	261
25186	邳州	八路李巷景点2#变	10	400	83
25187	邳州	八路高滩杲堂3#变	10	400	264
25188	邳州	八路十店李楼3#变	10	400	255
25189	邳州	八路李巷4队变	10	400	267
25190	邳州	八路一号桥2#变	10	400	83
25191	邳州	八路供电所3#变	10	400	83
25192	邳州	八路招贤马梨园变	10	400	83
25193	邳州	八路高滩刘庄3#变	10	400	289
25194	邳州	八路徐洪河一号桥变	10	30	0
25195	邳州	八路唐山九姓2#变	10	400	213
25196	邳州	八路刘集后刘3#变	10	400	293
25197	邳州	八路南赵西李一队3#变	10	400	83
25198	邳州	八路中学变	10	400	139
25199	邳州	八路中心小学变	10	400	46
25200	邳州	八路唐山许庄3#变	10	400	168
25201	邳州	八路镇北加油站变	10	400	0
25202	邳州	八路唐山绿色家庭农场变	10	400	83
25203	邳州	八路山水佳苑5箱变1变压器	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25204	邳州	八路山水佳苑2箱变1变压器	10	630	389
25205	邳州	八路山水佳苑4箱变1变压器	10	630	383
25206	邳州	八路山水佳苑6箱变1变压器	10	630	347
25207	邳州	八路山水佳苑3箱变1变压器	10	630	351
25208	邳州	八路山水佳苑1箱变1变压器	10	630	401
25209	邳州	PMS_占城白山村部变	10	200	122
25210	邳州	占城许集村1#青年路变	10	200	65
25211	邳州	PMS_占城李元农业示范园变	10	100	30
25212	邳州	PMS_占城街道七号变	10	630	58
25213	邳州	PMS_占城罗城西台变	10	200	45
25214	邳州	占城李元周庄变	10	400	302
25215	邳州	PMS_占城陈庄村东台变	10	400	187
25216	邳州	PMS_占城罗城渔场变	10	315	203
25217	邳州	占城街道一号变	10	630	91
25218	邳州	占城塘坊变	10	400	251
25219	邳州	PMS_占城魏楼村西台变	10	200	24
25220	邳州	占城邵庄东冯变	10	400	182
25221	邳州	PMS_占城李元顾赵变	10	200	84
25222	邳州	占城李元村屈庄变	10	400	273
25223	邳州	PMS_占城李元村变	10	200	72
25224	邳州	占城进德王庄变	10	400	175
25225	邳州	占城进德村部南变	10	400	183
25226	邳州	占城高集西张变	10	400	155
25227	邳州	占城陵胡炮楼变	10	400	207
25228	邳州	占城高集协西变	10	400	104
25229	邳州	PMS_占城高集东台变	10	250	88
25230	邳州	占城陵胡村胡井变	10	400	256
25231	邳州	占城陵胡魏台变	10	400	184
25232	邳州	占城陵胡彭湖变	10	200	46
25233	邳州	PMS_占城许集王党变	10	200	93
25234	邳州	PMS_占城陵胡鲍庄变	10	400	117
25235	邳州	PMS_占城许集河崖变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25236	邳州	PMS_占城许集徐庄变	10	200	112
25237	邳州	占城许集朱庄变	10	200	111
25238	邳州	PMS_占城许集盘龙集变	10	400	237
25239	邳州	PMS_占城许集张铁炉变	10	200	51
25240	邳州	占城许集老庄变	10	400	86
25241	邳州	PMS_占城政府机关变	10	250	99
25242	邳州	占城后园西变	10	400	189
25243	邳州	占城后园东变	10	400	179
25244	邳州	占城小山村袁庄变	10	400	184
25245	邳州	占城小山李瓦变	10	400	222
25246	邳州	占城小山东台变	10	200	44
25247	邳州	占城小山村西台变	10	200	64
25248	邳州	PMS_占城邵庄变	10	200	34
25249	邳州	PMS_占城王楼赵庄变	10	200	62
25250	邳州	PMS_占城王楼中台变	10	160	48
25251	邳州	PMS_占城刘庄工区项庄变	10	200	53
25252	邳州	占城白山夏园变	10	400	189
25253	邳州	占城占东北台变	10	400	163
25254	邳州	占城占东北站变	10	200	48
25255	邳州	占城占东南台变	10	400	182
25256	邳州	占城进德新城变	10	200	78
25257	邳州	PMS_占城刘庄工区变	10	400	173
25258	邳州	PMS_占城陆井街道二号变	10	160	51
25259	邳州	占城许集刘庄南台变	10	80	13
25260	邳州	占城高集西张南台变	10	315	173
25261	邳州	PMS_占城庞口村东台变	10	100	0
25262	邳州	PMS_占城街道六号变	10	400	147
25263	邳州	占城街道四号变	10	400	298
25264	邳州	占城高集1#教堂变	10	100	58
25265	邳州	PMS_占城魏楼村部变	10	200	87
25266	邳州	PMS_占城街道二号变	10	400	138
25267	邳州	PMS_占城街道三号变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25268	邳州	占城占西变	10	400	74
25269	邳州	PMS_占城罗城东台变	10	200	96
25270	邳州	占城罗城贾元变	10	400	147
25271	邳州	PMS_占城罗城杭山变	10	200	3
25272	邳州	PMS_占城罗城高庄变	10	200	61
25273	邳州	占城罗城刘庄变	10	400	213
25274	邳州	PMS_占城占西井灌三号变	10	200	44
25275	邳州	占城石匣村禾庄变	10	250	69
25276	邳州	PMS_占城石匣村东台变	10	200	87
25277	邳州	PMS_占城陆井工区变	10	400	252
25278	邳州	占城李元周庄东变	10	160	78
25279	邳州	PMS_占城汪庄工区变	10	200	14
25280	邳州	占城甘山杨庙变	10	400	197
25281	邳州	PMS_占城山上工区变	10	200	0
25282	邳州	PMS_占城山上杨庄变	10	250	165
25283	邳州	PMS_占城沟北工区变	10	200	0
25284	邳州	PMS_占城甘山村西甘变	10	100	2
25285	邳州	PMS_占城毛山前东变	10	200	77
25286	邳州	PMS_占城毛山南门变	10	200	84
25287	邳州	PMS_占城毛山魏庄变	10	400	245
25288	邳州	占城毛山村部西变	10	200	105
25289	邳州	PMS_占城汪庄工区村部变	10	160	87
25290	邳州	占城白山东白变	10	400	174
25291	邳州	PMS_占城沟北新兴变	10	200	47
25292	邳州	PMS_占城中学小区变	10	400	200
25293	邳州	占城许集道庄变	10	400	198
25294	邳州	占城高集胡庄变	10	400	194
25295	邳州	PMS_占城许集郭宋变	10	200	22
25296	邳州	占城占东小区变	10	400	143
25297	邳州	PMS_占城许集刘庄变	10	200	22
25298	邳州	占城占西东台变	10	400	107
25299	邳州	占城街道九号变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25300	邳州	PMS_占城石匣林南变	10	200	13
25301	邳州	占城石匣村部北变	10	400	231
25302	邳州	PMS_占城王楼南台变	10	200	18
25303	邳州	占城王楼赵庄北台变	10	400	170
25304	邳州	PMS_占城高集村街西变	10	400	215
25305	邳州	占城高集协南变	10	400	136
25306	邳州	PMS_占城沟北工区村部变	10	200	36
25307	邳州	PMS_占城邵庄东台变	10	200	0
25308	邳州	PMS_占城石匣新村部变	10	200	24
25309	邳州	PMS_占城李元吴庄变	10	200	140
25310	邳州	PMS_占城陈庄三队变	10	200	19
25311	邳州	PMS_占城陈庄村八队变	10	400	208
25312	邳州	PMS_占城毛山洪党变	10	400	129
25313	邳州	PMS_占城陆井街道一号变	10	400	152
25314	邳州	占城白山村西白变	10	500	208
25315	邳州	PMS_占城进德村部北变	10	400	228
25316	邳州	PMS_占城塘坊东变	10	400	59
25317	邳州	PMS_占城街道八号变	10	400	206
25318	邳州	PMS_占城政府机关北变	10	400	175
25319	邳州	PMS_占城毛山前西变	10	400	158
25320	邳州	PMS_占城圣昌花园1#变	10	400	176
25321	邳州	PMS_占城圣昌花园2#变	10	400	128
25322	邳州	占城村占东西台变	10	400	0
25323	邳州	PMS_占城许集老庄东台变	10	400	214
25324	邳州	PMS_占城高集村二队变	10	400	15
25325	邳州	PMS_占城村村部变	10	400	0
25326	邳州	PMS_占城陆井街道五号变	10	400	169
25327	邳州	PMS_占城毛山南门北变	10	400	236
25328	邳州	占城毛山望山西变	10	500	302
25329	邳州	PMS_占城陆井工区北台变	10	400	212
25330	邳州	PMS_占城毛山村张巷西变	10	400	101
25331	邳州	PMS_占城甘山庞口北变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25332	邳州	PMS_占城陵胡村部西变	10	400	69
25333	邳州	PMS_占城陵胡胡井北变	10	400	182
25334	邳州	PMS_占城陵胡张庄北变	10	400	83
25335	邳州	PMS_占城陈庄南冯路东台变	10	400	159
25336	邳州	PMS_占城魏楼村王庄变	10	400	267
25337	邳州	占城后园西北变	10	400	135
25338	邳州	PMS_占城魏楼双井西变	10	400	186
25339	邳州	PMS_占城村东冯西变	10	400	103
25340	邳州	占城陈庄东三队变	10	500	180
25341	邳州	PMS_占城村邵庄前东变	10	400	114
25342	邳州	PMS_占城白山村一队变	10	400	90
25343	邳州	PMS_占城罗城村村部变	10	400	113
25344	邳州	PMS_占城东甘西台变	10	400	112
25345	市郊	拾和线38一11南4	10	400	209
25346	市郊	拾彭线14	10	400	299
25347	市郊	PMS_拾彭线6北1	10	400	150
25348	市郊	九港线15一6东8	10	400	179
25349	市郊	九吴线69一7	10	400	0
25350	市郊	铁路万寨1美变变压器	10	630	290
25351	市郊	拾庞一线16东6	10	400	0
25352	市郊	九里新苑10配电室2变压器	10	1000	320
25353	市郊	九里新苑10配电室4变压器	10	1000	518
25354	市郊	九里新苑9配电室2变压器	10	1000	414
25355	市郊	九里新苑9配电室4变压器	10	1000	253
25356	市郊	拾和线38一65	10	400	135
25357	市郊	PMS_港利上城国际4配电室1变压器	10	800	361
25358	市郊	港利上城国际2配电室3变压器	10	800	326
25359	市郊	港利上城国际2配电室1变压器	10	800	378
25360	市郊	PMS_港利上城国际3组合配电站1变压器	10	800	251
25361	市郊	港利上城国际4配电室3变压器	10	800	366
25362	市郊	PMS_港利上城国际3组合配电站3变压器	10	800	359
25363	市郊	拾九线8北2东3东	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25364	市郊	PMS_陶然水岸5配电室1变压器	10	1000	440
25365	市郊	PMS_陶然水岸3配电室1变压器	10	1000	350
25366	市郊	PMS_陶然水岸4配电室3变压器	10	1000	350
25367	市郊	陶然水岸1组合配电站1变压器	10	1000	523
25368	市郊	PMS_陶然水岸4配电室1变压器	10	1000	399
25369	市郊	PMS_陶然水岸3配电室3变压器	10	1000	406
25370	市郊	PMS_陶然水岸2配电室4变压器	10	1000	482
25371	市郊	陶然水岸1组合配电站3变压器	10	1000	477
25372	市郊	PMS_陶然水岸2配电室2变压器	10	1000	355
25373	市郊	PMS_陶然水岸5配电室3变压器	10	1000	414
25374	市郊	九港线30-10西30	10	400	0
25375	市郊	PMS_九吴线69北3	10	400	69
25376	市郊	九港线30-10西51	10	315	0
25377	市郊	九港线3一2	10	400	255
25378	市郊	九里怡园配电室2变压器	10	630	429
25379	市郊	九里怡园配电室1变压器	10	630	424
25380	市郊	九里怡园组合配电站1变压器	10	630	403
25381	市郊	PMS_港利上城国际1配电室2变压器	10	800	365
25382	市郊	港利上城国际8配电室2变压器	10	800	383
25383	市郊	港利上城国际7配电室2变压器	10	800	410
25384	市郊	PMS_港利上城国际8配电室3变压器	10	800	293
25385	市郊	PMS_港利上城国际1配电室3变压器	10	800	276
25386	市郊	港利上城国际7配电室3变压器	10	800	332
25387	市郊	九吴线48一21=1	10	400	94
25388	市郊	拾和线38一12北16	10	400	0
25389	市郊	隧道2箱变变压器	10	630	504
25390	市郊	隧道1箱变变压器	10	630	484
25391	市郊	悦澜湾3配电室2变压器	10	800	523
25392	市郊	悦澜湾2配电室2变压器	10	800	399
25393	市郊	悦澜湾3配电室1变压器	10	800	453
25394	市郊	悦澜湾2配电室3变压器	10	800	384
25395	市郊	悦澜湾1配电室2变压器	10	630	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25396	市郊	悦澜湾1配电室3变压器	10	630	189
25397	市郊	PMS_港利上城国际5配电室1变压器	10	800	274
25398	市郊	PMS_港利上城国际5配电室3变压器	10	800	382
25399	市郊	未来之翼1配电室2变压器	10	800	416
25400	市郊	未来之翼2配电室1变压器	10	800	450
25401	市郊	未来之翼3配电室3变压器	10	630	343
25402	市郊	未来之翼4配电室3变压器	10	630	238
25403	市郊	未来之翼4配电室4变压器	10	630	286
25404	市郊	未来之翼2配电室2变压器	10	800	490
25405	市郊	未来之翼3配电室4变压器	10	630	180
25406	市郊	未来之翼1配电室1变压器	10	800	471
25407	市郊	上城国际14配电室1变压器	10	800	456
25408	市郊	上城国际14配电室4变压器	10	800	513
25409	市郊	上城国际12配电室1变压器	10	800	460
25410	市郊	上城国际12配电室4变压器	10	800	468
25411	市郊	悦澜湾4配电室1变压器	10	800	551
25412	市郊	悦澜湾组合配电站1变压器	10	630	425
25413	市郊	悦澜湾4配电室4变压器	10	800	347
25414	市郊	悦澜湾组合配电站2变压器	10	630	431
25415	市郊	九港线30-10西34=2	10	400	196
25416	市郊	和风颐庭1配电室2变压器	10	800	418
25417	市郊	和风颐庭1配电室3变压器	10	800	454
25418	市郊	和风颐庭2配电室1变压器	10	630	386
25419	市郊	和风颐庭2配电室2变压器	10	630	416
25420	市郊	南岗嘉苑组合配电站1变压器	10	800	611
25421	市郊	南岗嘉苑组合配电站2变压器	10	800	581
25422	市郊	南岗嘉苑2配电室2变压器	10	630	376
25423	市郊	南岗嘉苑2配电室3变压器	10	630	447
25424	市郊	南岗嘉苑3配电室2变压器	10	630	471
25425	市郊	南岗嘉苑3配电室3变压器	10	630	465
25426	市郊	九万1箱变变压器	10	630	307
25427	市郊	新彭花园3配电室4变压器	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25428	市郊	新彭花园2配电室4变压器	10	630	374
25429	市郊	新彭花园1配电室4变压器	10	800	469
25430	市郊	新彭花园2配电室1变压器	10	630	358
25431	市郊	新彭花园组合配电站1变压器	10	800	496
25432	市郊	新彭花园5配电室1变压器	10	800	534
25433	市郊	新彭花园1配电室1变压器	10	800	519
25434	市郊	新彭花园3配电室1变压器	10	800	480
25435	市郊	新彭花园组合配电站2变压器	10	800	538
25436	市郊	悦镜1配电室2变压器	10	400	301
25437	市郊	悦镜1配电室1变压器	10	400	248
25438	市郊	悦镜2配电室2变压器	10	800	385
25439	市郊	悦镜2配电室3变压器	10	800	381
25440	市郊	玉房线45-41=1	10	400	111
25441	市郊	拾九线16北6西	10	400	69
25442	市郊	吴屯馨苑1配电室1变压器	10	800	630
25443	市郊	吴屯馨苑1配电室2变压器	10	800	608
25444	市郊	吴屯馨苑1配电室4变压器	10	800	604
25445	市郊	吴屯馨苑1配电室3变压器	10	800	624
25446	市郊	拾和线39-5	10	400	181
25447	市郊	华悦澜庭1配电室2变压器	10	800	587
25448	市郊	华悦澜庭1配电室1变压器	10	800	571
25449	市郊	彭港线60北1	10	400	267
25450	市郊	九吴线57-14=18西	10	400	0
25451	市郊	鼓韵风华配电室2变压器	10	800	487
25452	市郊	鼓韵风华配电室3变压器	10	800	470
25453	市郊	玉房线45-34北1	10	400	178
25454	市郊	嘉德宝3配电室2变压器	10	800	398
25455	市郊	嘉德宝3配电室3变压器	10	800	393
25456	市郊	拾庞线46一23北	10	400	142
25457	市郊	上城国际15配电室3变压器	10	800	494
25458	市郊	上城国际13配电室3变压器	10	800	490
25459	市郊	上城国际13配电室2变压器	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25460	市郊	上城国际15配电室2变压器	10	800	467
25461	市郊	中城汇1配电室3变压器	10	800	336
25462	市郊	中城汇3配电室3变压器	10	800	369
25463	市郊	中城汇3配电室2变压器	10	800	365
25464	市郊	中城汇2配电室2变压器	10	630	275
25465	市郊	中城汇组合配电站1变压器	10	800	436
25466	市郊	中城汇2配电室3变压器	10	630	241
25467	市郊	中城汇1配电室2变压器	10	800	385
25468	市郊	中城汇组合配电站2变压器	10	800	493
25469	市郊	臻境1配电室1变压器	10	800	423
25470	市郊	臻境2配电室1变压器	10	800	383
25471	市郊	臻境组合配电站1变压器	10	800	462
25472	市郊	臻境组合配电站2变压器	10	800	478
25473	市郊	臻境2配电室4变压器	10	800	424
25474	市郊	臻境1配电室4变压器	10	800	487
25475	市郊	华清尚苑组合配电站2变压器	10	800	639
25476	市郊	华清尚苑1配电室1变压器	10	800	636
25477	市郊	华清尚苑1配电室2变压器	10	800	637
25478	市郊	华清尚苑1配电室3变压器	10	800	636
25479	市郊	华清尚苑组合配电站1变压器	10	800	638
25480	市郊	华清尚苑1配电室4变压器	10	800	638
25481	市郊	九吴线24-12北3	10	400	54
25482	市郊	九吴线57北3西10	10	400	109
25483	市郊	拾庞线57东7东	10	400	74
25484	市郊	柳岸雅居1配电室1变压器	10	800	569
25485	市郊	柳岸雅居2配电室1变压器	10	800	595
25486	市郊	柳岸雅居2配电室4变压器	10	800	462
25487	市郊	柳岸雅居3配电室1变压器	10	800	506
25488	市郊	柳岸雅居1配电室4变压器	10	800	520
25489	市郊	柳岸雅居3配电室4变压器	10	800	576
25490	市郊	华悦澜庭2配电室2变压器	10	800	534
25491	市郊	华悦澜庭3配电室2变压器	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25492	市郊	华悦澜庭2配电室3变压器	10	800	535
25493	市郊	华悦澜庭3配电室3变压器	10	800	449
25494	市郊	玉房线45一36东	10	400	28
25495	市郊	上城国际11配电室3变压器	10	800	412
25496	市郊	上城国际9配电室2变压器	10	800	444
25497	市郊	上城国际9配电室3变压器	10	800	392
25498	市郊	上城国际10配电室2变压器	10	800	451
25499	市郊	上城国际10配电室3变压器	10	800	375
25500	市郊	上城国际11配电室2变压器	10	800	457
25501	市郊	珑悦组合配电站1变压器	10	800	472
25502	市郊	珑悦5配电室2变压器	10	800	467
25503	市郊	珑悦4配电室3变压器	10	800	206
25504	市郊	珑悦3配电室1变压器	10	800	500
25505	市郊	珑悦组合配电站2变压器	10	800	477
25506	市郊	珑悦1配电室4变压器	10	800	285
25507	市郊	珑悦4配电室4变压器	10	800	327
25508	市郊	珑悦5配电室1变压器	10	800	525
25509	市郊	珑悦3配电室2变压器	10	800	378
25510	市郊	珑悦4配电室2变压器	10	800	263
25511	市郊	珑悦1配电室3变压器	10	800	302
25512	市郊	天誉雅园4配电室2变压器	10	800	520
25513	市郊	天誉雅园1配电室2变压器	10	800	447
25514	市郊	天誉雅园2配电室2变压器	10	800	423
25515	市郊	天誉雅园4配电室1变压器	10	800	485
25516	市郊	天誉雅园3配电室3变压器	10	800	383
25517	市郊	天誉雅园2配电室3变压器	10	800	431
25518	市郊	天誉雅园1配电室3变压器	10	800	530
25519	市郊	天誉雅园3配电室2变压器	10	800	456
25520	市郊	嘉德宝组合配电站1变压器	10	800	542
25521	市郊	嘉德宝2配电室3变压器	10	630	498
25522	市郊	嘉德宝组合配电站4变压器	10	800	534
25523	市郊	嘉德宝2配电室2变压器	10	630	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25524	市郊	嘉德宝组合配电站2变压器	10	800	529
25525	市郊	嘉德宝组合配电站3变压器	10	800	534
25526	市郊	九港线30-10西50南3	10	400	13
25527	市郊	PMS_拾庞线57东15北5	10	400	162
25528	市郊	PMS_拾庞线57东24	10	400	164
25529	市郊	PMS_拾庞线57东33	10	400	122
25530	市郊	PMS_金桂园1配电室2变压器	10	800	456
25531	市郊	PMS_金桂园1配电室4变压器	10	800	516
25532	市郊	PMS_金桂园4配电室2变压器	10	800	287
25533	市郊	PMS_金桂园5配电室2变压器	10	800	366
25534	市郊	金桂园6配电室2变压器	10	400	298
25535	市郊	PMS_金桂园1配电室3变压器	10	800	515
25536	市郊	PMS_金桂园1配电室1变压器	10	800	447
25537	市郊	PMS_金桂园4配电室1变压器	10	800	392
25538	市郊	PMS_金桂园5配电室1变压器	10	800	360
25539	市郊	金桂园6配电室1变压器	10	400	174
25540	市郊	PMS_金桂园2组合配电站1变压器	10	800	239
25541	市郊	PMS_金桂园3配电室1变压器	10	800	400
25542	市郊	PMS_金桂园3配电室2变压器	10	800	403
25543	市郊	玉房线45一15	10	400	45
25544	市郊	玉房线45一22东1	10	400	0
25545	市郊	拾九线8北2东3	10	400	0
25546	市郊	PMS_统两线46	10	400	22
25547	市郊	统曹线64一3	10	400	169
25548	市郊	PMS_统曹线79南3	10	400	0
25549	市郊	统柳线27一25=14	10	400	25
25550	市郊	统柳线36	10	400	154
25551	市郊	PMS_统柳线52	10	200	0
25552	市郊	统潘线144一8	10	400	218
25553	市郊	PMS_统潘线179	10	400	165
25554	市郊	统潘线160一10	10	400	94
25555	市郊	PMS_塘坊安置1配电室1变压器	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25556	市郊	PMS_塘坊安置1配电室2变压器	10	800	461
25557	市郊	PMS_塘坊安置4配电室1变压器	10	800	449
25558	市郊	PMS_塘坊安置4配电室2变压器	10	800	443
25559	市郊	统柳线26南8	10	400	238
25560	市郊	统食一线50一2=14	10	400	149
25561	市郊	PMS_惠大线111	10	200	53
25562	市郊	PMS_惠大线114	10	200	85
25563	市郊	统曹线74	10	400	123
25564	市郊	绿海赵武段27	10	200	41
25565	市郊	琅塘线35	10	400	82
25566	市郊	塘坊安置2配电室1变压器	10	630	328
25567	市郊	塘坊安置2配电室2变压器	10	630	351
25568	市郊	PMS_塘坊安置3配电室3变压器	10	800	452
25569	市郊	PMS_塘坊安置3配电室1变压器	10	800	437
25570	市郊	PMS_塘坊安置3配电室2变压器	10	800	457
25571	市郊	PMS_塘坊安置3配电室4变压器	10	800	432
25572	市郊	琅塘线41	10	400	46
25573	市郊	琅塘线47	10	400	8
25574	市郊	统潘线144一22	10	400	0
25575	市郊	统潘线156一13	10	400	157
25576	市郊	统潘线158一5	10	400	0
25577	市郊	统食二线28一4	10	400	194
25578	市郊	统食一线50一2=2	10	400	138
25579	市郊	惠大线43一1	10	100	37
25580	市郊	PMS_统两线61	10	200	121
25581	市郊	PMS_统曹线38	10	315	18
25582	市郊	PMS_统曹线50	10	315	56
25583	市郊	PMS_统曹线79	10	400	0
25584	市郊	PMS_七欣线54-9	10	315	22
25585	市郊	统曹线32一6=1	10	400	24
25586	市郊	统曹线59一2	10	400	70
25587	市郊	统冯线20	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25588	市郊	统冯线15一1	10	250	141
25589	市郊	PMS_统冯线24	10	400	13
25590	市郊	PMS_统冯线27	10	400	83
25591	市郊	琅塘线60西1	10	200	38
25592	市郊	统赵线8西2	10	400	52
25593	市郊	统赵线17	10	315	38
25594	市郊	统潘线75	10	200	104
25595	市郊	茶潘线1一1=1	10	200	136
25596	市郊	PMS_潘塘大龙湖办事处1箱变变压器	10	500	161
25597	市郊	PMS_潘塘大龙湖办事处2箱变变压器	10	500	183
25598	市郊	茶潘线11一4	10	200	108
25599	市郊	PMS_统潘线80	10	250	0
25600	市郊	统柳线27一7=2	10	400	40
25601	邳州	PMS_占城魏楼村西台南变	10	400	160
25602	邳州	PMS_占城王楼村赵庄西变	10	400	220
25603	邳州	PMS_占城王楼村西台变	10	400	142
25604	邳州	PMS_占城石匣村马巷南变	10	400	232
25605	邳州	PMS_占城魏楼村部西变	10	400	119
25606	邳州	占城村占西北变	10	400	115
25607	邳州	占城小山村东台北变	10	400	237
25608	邳州	PMS_占城高集村西张北变	10	400	198
25609	邳州	PMS_占城陵胡村炮楼西变	10	400	218
25610	邳州	PMS_占城许集村朱庄南变	10	400	176
25611	邳州	PMS_占城沟北工区东变	10	400	136
25612	邳州	PMS_占城许集村王党南变	10	400	169
25613	邳州	PMS_占城罗城村东台南变	10	400	118
25614	邳州	PMS_占城罗城村杭山南变	10	400	155
25615	邳州	PMS_占城石匣村林南西南变	10	400	157
25616	邳州	PMS_占城陆井街道西南变	10	400	110
25617	邳州	PMS_占城进德村村部东变	10	400	156
25618	邳州	PMS_占城进德村田庄西变	10	400	167
25619	邳州	占城李元村董庄变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25620	邳州	PMS_占城李元村赵庄变	10	400	123
25621	邳州	占城李元村周庄西变	10	200	124
25622	邳州	PMS_占城陆井工区南变	10	400	167
25623	邳州	PMS_占城山上工区东变	10	400	205
25624	邳州	PMS_占城毛山魏庄南变	10	400	223
25625	邳州	PMS_占城毛山望山北变	10	400	218
25626	邳州	PMS_占城甘山村东甘东变	10	400	233
25627	邳州	PMS_占城陈庄东台西变	10	400	215
25628	邳州	PMS_占城街道11#变	10	400	70
25629	邳州	占城小山西台东北变	10	400	91
25630	邳州	PMS_占城李元屈庄西变	10	400	182
25631	邳州	PMS_占城许集村道庄东变	10	400	220
25632	邳州	PMS_占城汪庄工区西变	10	400	59
25633	邳州	PMS_占城白山夏元东变	10	400	256
25634	邳州	PMS_占城甘山西甘南变	10	400	79
25635	邳州	PMS_占城石匣村部东变	10	400	123
25636	邳州	PMS_占城石匣村东台西变	10	400	89
25637	邳州	占城小山谢庄变	10	400	200
25638	邳州	占城小山李瓦北变	10	400	162
25639	邳州	PMS_占城高集后台西变	10	400	220
25640	邳州	PMS_占城陵胡单庄东变	10	400	158
25641	邳州	占城陵胡张庄南变	10	200	33
25642	邳州	PMS_占城山上石屋寺西变	10	400	243
25643	邳州	占城许集河涯西变	10	200	54
25644	邳州	占城街道5#变	10	400	26
25645	邳州	PMS_占城毛山南门南变	10	400	230
25646	邳州	PMS_占城毛山洪党南变	10	400	162
25647	邳州	PMS_占城陵胡村部北变	10	400	186
25648	邳州	PMS_占城陵胡村部西北变	10	400	220
25649	邳州	PMS_占城进德新城东变	10	400	209
25650	邳州	占城邵庄东冯东变	10	200	108
25651	邳州	PMS_占城白山村部南变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25652	邳州	占城王楼村南湖1#变	10	200	33
25653	邳州	PMS_占城石匣村部西变	10	400	231
25654	邳州	PMS_占城石匣新村部北变	10	200	115
25655	邳州	PMS_占城许集村许党西变	10	400	160
25656	邳州	PMS_占城陈庄四队变	10	400	247
25657	邳州	PMS_占城陈庄西台南变	10	400	209
25658	邳州	PMS_占城甘山村沟南变	10	400	205
25659	邳州	PMS_占城高集村二队北变	10	400	202
25660	邳州	PMS_占城高集村腰庄变	10	400	195
25661	邳州	占城后园东台西变	10	200	57
25662	邳州	PMS_占城陆井街道六号变	10	400	268
25663	邳州	PMS_占城石匣村马巷东变	10	400	147
25664	邳州	PMS_占城毛山村部北1#变	10	400	188
25665	邳州	PMS_占城罗城高庄南变	10	400	91
25666	邳州	PMS_占城魏楼王庄西变	10	400	229
25667	邳州	PMS_占城陆井工区中变	10	400	136
25668	邳州	PMS_占城刘庄工区陈庄西变	10	400	249
25669	邳州	PMS_占城李元村顾赵东变	10	400	245
25670	邳州	PMS_占城进德新城中变	10	400	232
25671	邳州	PMS_占城魏楼村张庄变	10	400	210
25672	邳州	占城西白山西变	10	400	228
25673	邳州	占城王楼村部变	10	400	166
25674	邳州	占城小山李瓦东台北变	10	200	124
25675	邳州	PMS_占城小山李瓦东南变	10	400	146
25676	邳州	占城许集村道庄北变	10	200	23
25677	邳州	占城许集村徐庄西变	10	250	158
25678	邳州	PMS_占城许集村刘庄北变	10	400	204
25679	邳州	占城许集河涯北变	10	250	123
25680	邳州	PMS_占城占西南变	10	400	121
25681	邳州	占城汪庄工区新庄变	10	400	75
25682	邳州	PMS_占城毛山望山南变	10	400	192
25683	邳州	PMS_占城塘坊南变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25684	邳州	占城进德田庄北变	10	400	244
25685	邳州	PMS_占城王楼村魏庄变	10	400	253
25686	邳州	PMS_占城王楼南台北变	10	400	187
25687	邳州	PMS_占城罗城刘庄南变	10	400	218
25688	邳州	占城石匣村部南变	10	200	103
25689	邳州	PMS_占城邵庄西变	10	400	254
25690	邳州	PMS_占城庞口西变	10	400	203
25691	邳州	PMS_占城南冯东变	10	400	133
25692	邳州	PMS_占城毛山前一队变	10	400	253
25693	邳州	占城毛山前四队变	10	400	201
25694	邳州	占城石匣南台西变	10	200	136
25695	邳州	占城占西井灌二号变	10	200	91
25696	邳州	占城小山村袁庄南变	10	400	66
25697	邳州	PMS_占城小山村李瓦西南变	10	400	242
25698	邳州	PMS_占城机关北二号变	10	400	0
25699	邳州	PMS_占城陈庄西台北变	10	400	221
25700	邳州	PMS_占城街道10#变	10	400	267
25701	邳州	PMS_占城农贸市场变	10	400	282
25702	邳州	占城陆井街道新四号变	10	500	323
25703	邳州	PMS_占城政府机关东变	10	630	327
25704	邳州	占城进德村部西变	10	400	270
25705	邳州	PMS_占城镇中心花园2#变压器	10	400	176
25706	邳州	PMS_占城镇中心花园1#变压器	10	400	181
25707	邳州	占城山上工区山上变	10	100	62
25708	邳州	占城街道12#变	10	630	206
25709	邳州	占城小山东台东变	10	200	106
25710	邳州	PMS_占城甘山村部变	10	400	268
25711	邳州	PMS_占城街道十三号变	10	630	70
25712	邳州	PMS_占城镇陈庄村南湖变	10	400	290
25713	邳州	PMS_占城街道14#变	10	400	29
25714	邳州	王楼村赵庄东南变	10	200	125
25715	邳州	占城占西北1#变（庄西）	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25716	邳州	占城李园1#变	10	400	154
25717	邳州	占城王楼1#变	10	400	120
25718	邳州	占城镇蘑菇岭变	10	100	32
25719	邳州	占城毛山张巷变	10	400	214
25720	邳州	占城罗城村贾元2#变	10	400	256
25721	邳州	占城罗城高庄1#变	10	200	100
25722	邳州	占城占东1#变	10	400	174
25723	邳州	占城镇高集村2#变	10	200	133
25724	邳州	占城后园1#变	10	400	238
25725	邳州	占城小山李瓦1#变	10	400	267
25726	邳州	占城陆井街道七号变	10	400	258
25727	邳州	占城毛山前一队1#变	10	400	305
25728	邳州	占城占东北1#变	10	400	257
25729	邳州	占城石匣村西山变	10	100	62
25730	邳州	占城李园新农村3箱变变压器	10	630	332
25731	邳州	占城李园新农村2箱变变压器	10	630	361
25732	邳州	占城李园新农村1箱变变压器	10	630	332
25733	邳州	占城山上工区西变	10	400	312
25734	邳州	占城南冯1#变	10	400	83
25735	邳州	占城罗城村贾元1#变	10	400	234
25736	邳州	占城进德田庄1变	10	630	407
25737	邳州	占城进德田庄2变	10	630	409
25738	邳州	占城王楼赵庄南变	10	200	78
25739	邳州	PMS_占城石匣村九队变	10	200	12
25740	邳州	PMS_四户石羊村民委员会2#变	10	400	0
25741	邳州	PMS_四户桃园村村民委员会2#变	10	400	70
25742	邳州	四户桃园村民委员会3#变	10	400	132
25743	邳州	PMS_四户果园2#变	10	200	0
25744	邳州	PMS_邳州_10kV四户街中1#变	10	400	89
25745	邳州	PMS_四户沟崖4#变	10	400	102
25746	邳州	四户大棚2#变	10	200	79
25747	邳州	四户找埠1#变	10	315	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25748	邳州	四户找埠2#变	10	400	208
25749	邳州	四户找埠3＃变	10	400	158
25750	邳州	PMS_四户桃园1＃变	10	315	143
25751	邳州	PMS_四户石羊2＃变	10	400	272
25752	邳州	PMS_四户石羊3＃变	10	400	242
25753	邳州	PMS_四户凤庄1＃变	10	400	184
25754	邳州	PMS_四户石羊5#变	10	200	82
25755	邳州	四户石羊4＃变	10	400	239
25756	邳州	PMS_四户桃园3#变	10	200	117
25757	邳州	PMS_四户沟涯1#变	10	200	43
25758	邳州	PMS_邳州_10kV四户沟涯3#变	10	200	54
25759	邳州	PMS_四户赵家2＃变	10	400	194
25760	邳州	PMS_四户高板2＃变	10	200	79
25761	邳州	PMS_四户杜庄2＃变	10	200	33
25762	邳州	PMS_四户找埠4＃变	10	400	126
25763	邳州	四户杜庄3＃变	10	200	21
25764	邳州	PMS_四户高板村1＃变	10	315	73
25765	邳州	四户杜庄村1＃变	10	400	171
25766	邳州	四户敬老院变	10	400	207
25767	邳州	四户顾桥村1＃变	10	400	169
25768	邳州	PMS_四户顾桥2＃变	10	200	5
25769	邳州	PMS_四户顾桥4＃变	10	200	14
25770	邳州	PMS_四户顾桥3＃变	10	200	36
25771	邳州	PMS_四户顾桥5＃变	10	200	57
25772	邳州	四户夏墩2＃变	10	400	0
25773	邳州	PMS_四户夏墩1＃变	10	400	187
25774	邳州	PMS_四户赵家3＃变	10	200	14
25775	邳州	PMS_四户赵家1＃变	10	200	16
25776	邳州	PMS_邳州_10kV四户栗家3#变	10	200	38
25777	邳州	PMS_四户栗家4#变	10	200	0
25778	邳州	四户栗家5#变	10	400	218
25779	邳州	四户夏墩3#变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25780	邳州	PMS_四户顾桥6#变	10	200	22
25781	邳州	PMS_四户赵家4#变	10	200	35
25782	邳州	PMS_四户凤庄3#变	10	160	42
25783	邳州	PMS_四户道口1#变	10	400	205
25784	邳州	四户车站变	10	400	7
25785	邳州	PMS_四户1#变	10	400	129
25786	邳州	四户医院变	10	400	51
25787	邳州	PMS_四户村部变	10	315	0
25788	邳州	PMS_四户四北变	10	200	57
25789	邳州	PMS_四户道口2#变	10	200	54
25790	邳州	PMS_邳州_10kV四户医药公司变	10	400	189
25791	邳州	PMS_四户王庄1#变	10	200	23
25792	邳州	PMS_四户王庄2#变	10	400	99
25793	邳州	四户道口3#变	10	400	259
25794	邳州	四户栗家1#变	10	400	132
25795	邳州	PMS_四户栗家王庄变	10	200	58
25796	邳州	四户高板村3#变	10	200	93
25797	邳州	PMS_四户沟涯2＃变	10	200	85
25798	邳州	PMS_四户岗子1#变	10	200	32
25799	邳州	PMS_四户岗子2#变	10	200	87
25800	邳州	PMS_四户凤庄2＃变	10	200	35
25801	邳州	PMS_四户桃园4#变	10	200	101
25802	邳州	四户桃园2＃变	10	400	210
25803	邳州	四户小农场变	10	200	105
25804	邳州	PMS_四户白马1＃变	10	200	62
25805	邳州	四户白马2＃变	10	400	0
25806	邳州	PMS_四户白马3＃变	10	200	0
25807	邳州	PMS_四户竹园2＃变	10	200	0
25808	邳州	PMS_四户竹园1＃变	10	200	45
25809	邳州	PMS_四户竹园3#变	10	200	6
25810	邳州	PMS_四户竹园4#变	10	200	3
25811	邳州	PMS_四户竹园5＃变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25812	邳州	PMS_四户董塘4＃变	10	200	61
25813	邳州	四户董塘3＃变	10	400	254
25814	邳州	四户董塘2#变	10	400	215
25815	邳州	PMS_四户董塘1＃变	10	200	70
25816	邳州	PMS_四户石羊6＃变	10	200	93
25817	邳州	四户街东变	10	315	26
25818	邳州	四户文祥苑1配电室1变压器	10	800	496
25819	邳州	四户文祥苑2配电室1变压器	10	800	500
25820	邳州	四户文祥苑2配电室3变压器	10	800	493
25821	邳州	PMS_邳州_10kV四户道口4#变	10	200	0
25822	邳州	PMS_四户沟涯5#变	10	200	20
25823	邳州	PMS_四户盛世2#变	10	400	78
25824	邳州	PMS_四户中学1#变	10	400	219
25825	邳州	四户夏墩4#变	10	400	139
25826	邳州	PMS_四户找埠5#变	10	200	33
25827	邳州	PMS_四户杜庄4#变	10	200	56
25828	邳州	四户徐州文浩置业有限公司民富嘉苑2#变	10	400	91
25829	邳州	PMS_四户徐州文浩置业有限公司民富嘉苑1#变	10	400	159
25830	邳州	PMS_邳州_10kV四户王庄4#变	10	200	41
25831	邳州	PMS_四户找埠8#变	10	400	133
25832	邳州	PMS_邳州_10kV四户14#变	10	400	112
25833	邳州	PMS_四户竹园6#变	10	400	221
25834	邳州	PMS_四户凤庄4#变	10	400	195
25835	邳州	PMS_四户找埠7#变	10	200	0
25836	邳州	PMS_四户董塘6#变	10	400	207
25837	邳州	PMS_四户董塘7#变	10	400	239
25838	邳州	PMS_四户石羊7#变	10	400	216
25839	邳州	PMS_四户岗子6#变	10	400	227
25840	邳州	PMS_四户石羊8#变	10	200	61
25841	邳州	PMS_四户栗家11#变	10	400	143
25842	邳州	PMS_邳州_10kV四户栗家10#变	10	200	11
25843	邳州	PMS_邳州_10kV四户道口5#变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25844	邳州	PMS_邳州_10kV汶街线-四户15#变	10	400	124
25845	邳州	PMS_邳州_10kV四户16#变	10	400	123
25846	邳州	PMS_四户岗子4#变	10	400	152
25847	邳州	PMS_四户凤庄5#变	10	400	221
25848	邳州	PMS_四户竹园7#变	10	400	165
25849	邳州	PMS_四户白马7#变	10	400	17
25850	邳州	PMS_四户董塘10#变	10	400	205
25851	邳州	PMS_四户赵家5#变	10	400	115
25852	邳州	四户17#变	10	400	148
25853	邳州	PMS_邳州_10kV四户20#变	10	400	43
25854	邳州	PMS_四户顾桥7#变	10	400	105
25855	邳州	PMS_四户董塘8#变	10	400	208
25856	邳州	PMS_四户凤庄7#变	10	400	240
25857	市郊	统柳线27一25=10	10	400	47
25858	市郊	统柳线27一29	10	400	95
25859	市郊	统潘线111一1	10	400	133
25860	市郊	统柳线37一3=5	10	400	0
25861	市郊	统柳线37一4	10	400	0
25862	市郊	统柳线85	10	400	90
25863	市郊	统柳线116	10	400	155
25864	市郊	统潘线120	10	400	73
25865	市郊	统潘线144一8=3	10	400	156
25866	市郊	统潘线144一15	10	250	69
25867	市郊	统潘线147	10	400	105
25868	市郊	PMS_统潘线156	10	400	38
25869	市郊	统潘线156一2	10	200	100
25870	市郊	PMS_统潘线160	10	400	160
25871	市郊	统食一线61一2	10	400	184
25872	市郊	统大线89	10	200	114
25873	市郊	湖云线32一9	10	200	93
25874	市郊	湖云线35一9	10	400	237
25875	市郊	统柳线27一7=5分2	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25876	市郊	绿海赵武段8一2=4	10	200	27
25877	市郊	绿海赵武段19	10	200	22
25878	市郊	绿海赵武段10	10	400	171
25879	市郊	惠李线2北3东5	10	400	276
25880	市郊	惠大线50一4	10	200	100
25881	市郊	PMS_惠大线72	10	400	14
25882	市郊	PMS_惠大线85	10	400	0
25883	市郊	惠大线104一1(西）	10	400	142
25884	市郊	琅塘线54一8	10	400	0
25885	市郊	琅塘线54一14	10	400	59
25886	市郊	统赵线28	10	315	0
25887	市郊	PMS_统潘线194	10	200	85
25888	市郊	统两线71一7	10	400	138
25889	市郊	统潘线92一2	10	200	27
25890	市郊	统柳线37一11	10	400	3
25891	市郊	统柳线64一12	10	400	115
25892	市郊	统柳线99	10	315	109
25893	市郊	PMS_统潘线121-7	10	315	34
25894	市郊	统柳线58一6	10	200	88
25895	市郊	PMS_统潘线176	10	400	233
25896	市郊	统赵线19西7	10	400	0
25897	市郊	PMS_统柳线125	10	400	160
25898	市郊	统柳线95一4	10	400	93
25899	市郊	统柳线94一10	10	400	63
25900	市郊	PMS_统冯线31东3南1	10	400	81
25901	市郊	PMS_惠民花园II期1配电室1变压器	10	630	234
25902	市郊	PMS_统柳线27一13	10	400	69
25903	市郊	PMS_统曹线33	10	400	151
25904	市郊	琅塘线48一2	10	400	2
25905	市郊	统食一线61一15=3	10	400	49
25906	市郊	统潘线97一3	10	400	100
25907	市郊	统食一线61一18	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25908	市郊	统柳线68一2	10	400	107
25909	市郊	湖云线23	10	400	294
25910	市郊	惠李线2北3东15	10	200	50
25911	市郊	PMS_惠大线62	10	200	96
25912	市郊	统食一线47一7	10	400	15
25913	市郊	惠民花园1配电室2变压器	10	500	141
25914	市郊	惠民花园1配电室1变压器	10	500	171
25915	市郊	惠民花园1配电室3变压器	10	500	46
25916	市郊	PMS_惠民花园2配电室1变压器	10	500	187
25917	市郊	PMS_惠民花园2配电室2变压器	10	500	215
25918	市郊	PMS_惠民花园3配电室2变压器	10	630	253
25919	市郊	PMS_惠民花园3配电室1变压器	10	630	268
25920	市郊	PMS_惠民花园4配电室1变压器	10	500	178
25921	市郊	PMS_惠民花园4配电室2变压器	10	500	172
25922	市郊	PMS_惠民花园4配电室3变压器	10	500	88
25923	市郊	PMS_惠民花园5配电室2变压器	10	630	138
25924	市郊	PMS_惠民花园5配电室1变压器	10	630	209
25925	市郊	PMS_惠民花园5配电室3变压器	10	630	176
25926	市郊	PMS_惠民花园6配电室1变压器	10	500	153
25927	市郊	PMS_统曹线71	10	315	118
25928	市郊	惠大线99一6	10	400	10
25929	市郊	统潘线156一1=2	10	400	123
25930	市郊	统柳线64一3	10	400	79
25931	市郊	PMS_惠民花园6配电室2变压器	10	500	107
25932	市郊	PMS_惠民花园6配电室3变压器	10	630	111
25933	市郊	PMS_惠民花园6配电室4变压器	10	630	194
25934	市郊	PMS_惠民花园7配电室3变压器	10	630	308
25935	市郊	PMS_惠民花园7配电室2变压器	10	630	196
25936	市郊	PMS_惠民花园7配电室1变压器	10	630	194
25937	市郊	PMS_惠民花园III期11配电室1变压器	10	500	246
25938	市郊	PMS_惠民花园III期11配电室3变压器	10	500	182
25939	市郊	PMS_惠民花园III期11配电室2变压器	10	500	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25940	市郊	PMS_惠民花园II期1配电室2变压器	10	630	316
25941	市郊	PMS_惠民花园II期10配电室1变压器	10	630	306
25942	市郊	PMS_惠民花园II期10配电室3变压器	10	630	203
25943	市郊	PMS_惠民花园II期10配电室2变压器	10	630	252
25944	市郊	PMS_惠民花园II期11配电室2变压器	10	630	269
25945	市郊	PMS_惠民花园II期11配电室1变压器	10	630	283
25946	市郊	PMS_惠民花园II期12配电室1变压器	10	630	154
25947	市郊	PMS_惠民花园II期12配电室2变压器	10	630	214
25948	市郊	PMS_惠民花园II期2配电室2变压器	10	630	246
25949	市郊	PMS_惠民花园II期2配电室1变压器	10	630	203
25950	市郊	PMS_惠民花园II期3配电室1变压器	10	630	0
25951	市郊	PMS_惠民花园II期4配电室3变压器	10	500	123
25952	市郊	PMS_惠民花园II期4配电室2变压器	10	500	143
25953	市郊	PMS_惠民花园II期4配电室1变压器	10	500	148
25954	市郊	PMS_惠民花园II期5配电室1变压器	10	630	167
25955	市郊	PMS_惠民花园II期5配电室2变压器	10	630	259
25956	市郊	PMS_惠民花园II期5配电室3变压器	10	630	97
25957	市郊	惠民花园II期6配电室3变压器	10	500	198
25958	市郊	惠民花园II期6配电室4变压器	10	500	178
25959	市郊	惠民花园II期6配电室2变压器	10	500	120
25960	市郊	惠民花园II期6配电室1变压器	10	500	126
25961	市郊	惠民花园II期7配电室2变压器	10	630	291
25962	市郊	PMS_惠民花园II期7配电室1变压器	10	630	206
25963	市郊	PMS_惠民花园II期7配电室3变压器	10	630	266
25964	市郊	PMS_惠民花园II期8配电室2变压器	10	630	309
25965	市郊	PMS_惠民花园II期8配电室1变压器	10	630	283
25966	市郊	PMS_惠民花园II期8配电室3变压器	10	630	188
25967	市郊	PMS_惠民花园II期9配电室2变压器	10	630	182
25968	市郊	PMS_惠民花园II期9配电室3变压器	10	630	272
25969	市郊	PMS_惠民花园II期9配电室1变压器	10	630	199
25970	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室2变压器	10	500	234
25971	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室1变压器	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25972	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室3变压器	10	630	185
25973	市郊	PMS_惠民花园三期2配电室2配变变压器	10	630	288
25974	市郊	PMS_惠民花园三期2配电室3配变变压器	10	630	221
25975	市郊	PMS_惠民花园三期4配电室1变压器	10	630	342
25976	市郊	PMS_惠民花园三期4配电室2变压器	10	630	186
25977	市郊	PMS_惠民花园三期5配电室1变压器	10	500	233
25978	市郊	PMS_潘塘农贸市场配电室变压器	10	1000	450
25979	市郊	PMS_潘塘农贸市场箱变变压器	10	630	35
25980	市郊	PMS_惠民花园三期5配电室3变压器	10	500	180
25981	市郊	PMS_惠民花园三期5配电室2变压器	10	500	205
25982	市郊	PMS_惠民花园三期6配电室1变压器	10	500	253
25983	市郊	PMS_惠民花园三期6配电室2变压器	10	500	137
25984	市郊	PMS_惠民花园三期6配电室3变压器	10	630	309
25985	市郊	PMS_惠民花园三期7配电室1变压器	10	630	153
25986	市郊	PMS_惠民花园三期7配电室3变压器	10	630	301
25987	市郊	PMS_惠民花园三期7配电室2变压器	10	630	215
25988	市郊	PMS_惠民花园III期13配电室1变压器	10	630	263
25989	市郊	PMS_惠民花园III期13配电室3变压器	10	630	249
25990	市郊	PMS_惠民花园III期13配电室2变压器	10	630	245
25991	市郊	PMS_惠民花园三期1配电室2变压器	10	630	220
25992	市郊	PMS_惠民花园三期1配电室3变压器	10	630	311
25993	市郊	PMS_惠民花园三期1配电室1变压器	10	630	266
25994	市郊	PMS_惠民花园三期2配电室1配变变压器	10	630	268
25995	市郊	PMS_惠民花园三期3配电室1变压器	10	500	219
25996	市郊	PMS_惠民花园三期3配电室2变压器	10	500	204
25997	市郊	PMS_惠民三期10配电室1变压器	10	630	262
25998	市郊	PMS_惠民三期10配电室3变压器	10	630	291
25999	市郊	PMS_惠民三期10配电室2变压器	10	630	302
26000	市郊	PMS_惠民三期14配电室2变压器	10	630	248
26001	市郊	PMS_惠民三期14配电室1变压器	10	630	172
26002	市郊	PMS_惠民三期14配电室3变压器	10	630	296
26003	市郊	PMS_惠民三期8配电室2变压器	10	630	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26004	市郊	PMS_惠民三期8配电室1变压器	10	630	237
26005	市郊	PMS_惠民三期8配电室3变压器	10	630	316
26006	市郊	PMS_惠民三期9配电室3变压器	10	630	266
26007	市郊	PMS_惠民三期9配电室1变压器	10	630	207
26008	市郊	PMS_惠民三期9配电室2变压器	10	630	241
26009	市郊	塘坊二期2配电室1变压器	10	800	532
26010	市郊	塘坊二期2配电室3变压器	10	800	474
26011	市郊	塘坊二期1配电室2变压器	10	800	545
26012	市郊	塘坊二期2配电室2变压器	10	800	535
26013	市郊	塘坊二期4配电室3变压器	10	630	391
26014	市郊	塘坊二期4配电室1变压器	10	630	391
26015	市郊	塘坊二期3配电室1变压器	10	800	518
26016	市郊	塘坊二期3配电室2变压器	10	800	559
26017	市郊	塘坊二期1配电室3变压器	10	800	531
26018	市郊	塘坊二期4配电室2变压器	10	630	430
26019	市郊	塘坊二期3配电室3变压器	10	800	491
26020	市郊	塘坊二期1配电室4变压器	10	800	540
26021	市郊	塘坊二期1配电室1变压器	10	800	537
26022	市郊	琅塘线44	10	200	0
26023	市郊	统曹线5	10	200	15
26024	市郊	统柳线27一7=9	10	200	43
26025	市郊	统柳线27一25=8南3	10	400	30
26026	市郊	统柳线87北2	10	400	98
26027	市郊	PMS_统柳线85南1	10	400	142
26028	市郊	统潘线181	10	400	216
26029	市郊	统潘线144一08东2北5	10	200	0
26030	市郊	统潘线171一3	10	200	0
26031	市郊	统两线39西3分1	10	400	99
26032	市郊	PMS_统柳线87北6	10	400	253
26033	市郊	统柳线63	10	400	0
26034	市郊	PMS_统柳线102北4	10	200	101
26035	市郊	琅塘线88	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26036	市郊	PMS_统惠三线8	10	200	83
26037	市郊	统赵线19东7	10	400	129
26038	市郊	统赵线8西6	10	400	51
26039	市郊	PMS_统潘线103	10	200	65
26040	市郊	PMS_统潘线174	10	200	0
26041	市郊	统赵线17东3	10	400	17
26042	市郊	统潘线176一5	10	200	28
26043	市郊	统潘线176一11	10	200	69
26044	市郊	统潘线144一8西2	10	200	59
26045	市郊	PMS_统食一线47北4	10	200	25
26046	市郊	统潘线144一8东2南4	10	200	30
26047	市郊	统潘线144一23西11	10	200	90
26048	市郊	统潘线160一4西4	10	200	44
26049	市郊	PMS_统曹线35南8	10	200	48
26050	市郊	统潘线156一10南2	10	200	61
26051	市郊	统潘线144一23东4	10	200	0
26052	市郊	PMS_统曹线46	10	200	48
26053	市郊	统曹线39北3	10	400	146
26054	市郊	统曹线32一6北1	10	400	177
26055	市郊	统曹线32一2	10	200	29
26056	市郊	统潘线160一4	10	200	0
26057	市郊	绿海赵武段15东4	10	200	33
26058	市郊	绿海赵武段19西6	10	200	0
26059	市郊	绿海赵武段8一2	10	400	82
26060	市郊	统曹线88一4	10	200	0
26061	市郊	统曹线54一1	10	200	0
26062	市郊	PMS_统曹线35南3	10	200	8
26063	市郊	PMS_统曹线58	10	200	54
26064	市郊	统潘线144一18西7	10	400	62
26065	市郊	琅塘线54一7=7	10	200	0
26066	市郊	统食一线47一10	10	400	88
26067	市郊	PMS_惠大线86南1	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26068	市郊	惠大线71一3	10	400	138
26069	市郊	统柳线117	10	200	0
26070	市郊	绿海赵武段8一9=1	10	200	0
26071	市郊	统柳线27一32	10	400	178
26072	市郊	统柳线64一18	10	200	0
26073	市郊	统柳线27一11	10	400	195
26074	市郊	统赵线25	10	400	0
26075	市郊	统食二线34一1	10	400	61
26076	市郊	统赵线29一1	10	400	76
26077	市郊	PMS_惠大线99一1	10	400	61
26078	市郊	PMS_统潘线121一11	10	400	179
26079	市郊	PMS_统柳线127一3	10	400	232
26080	市郊	琅塘线54一7=1	10	400	0
26081	市郊	琅塘线60	10	400	0
26082	市郊	琅塘线48一1西7	10	400	0
26083	市郊	PMS_统曹线71一6付	10	400	96
26084	市郊	统柳线27一24付	10	400	106
26085	市郊	PMS_统赵线19西7东	10	400	7
26086	市郊	琅塘线54一11=4	10	400	169
26087	市郊	PMS_龙熙庄园美变变压器	10	500	155
26088	市郊	PMS_两山口北美变变压器	10	500	146
26089	市郊	PMS_中天美变变压器	10	500	366
26090	市郊	PMS_民生路美变变压器	10	500	395
26091	市郊	汉源大道美变变压器	10	500	367
26092	市郊	PMS_潘塘美变变压器	10	500	185
26093	市郊	PMS_大龙湖水库美变	10	500	365
26094	市郊	统赵线23	10	315	0
26095	市郊	统赵线29分1西	10	400	51
26096	市郊	琅塘线55	10	400	15
26097	市郊	统柳线27一1	10	400	0
26098	市郊	琅塘线60西5	10	400	226
26099	市郊	统赵线11一8	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26100	市郊	琅塘线54一8南1	10	400	36
26101	市郊	统潘线156一1=1南2	10	400	114
26102	市郊	琅塘线45一7	10	200	0
26103	市郊	统赵线8西6=1	10	400	40
26104	市郊	统两线50一1	10	400	32
26105	市郊	统赵线8西3=1	10	400	127
26106	市郊	琅塘线60西4-3	10	400	0
26107	市郊	统柳线115一4	10	400	188
26108	市郊	琅塘线66一1	10	400	142
26109	市郊	统赵线11西1	10	400	61
26110	市郊	统柳线108一1	10	400	266
26111	市郊	统柳线93东1	10	400	77
26112	市郊	统赵线21	10	400	0
26113	邳州	PMS_四户石羊12#变	10	400	12
26114	邳州	PMS_四户桃园6#变	10	400	130
26115	邳州	PMS_四户找埠9#变	10	400	165
26116	邳州	PMS_四户找埠11#变	10	400	207
26117	邳州	PMS_四户杜庄5#变	10	400	128
26118	邳州	PMS_四户石羊13#变	10	400	168
26119	邳州	PMS_四户桃园11#变	10	400	204
26120	邳州	PMS_四户沟涯14#变	10	400	125
26121	邳州	PMS_四户竹园10#变	10	400	161
26122	邳州	PMS_四户道口7#变	10	400	222
26123	邳州	PMS_四户22#变	10	400	85
26124	邳州	PMS_四户白马6#变	10	400	182
26125	邳州	PMS_四户白马8#变	10	400	215
26126	邳州	PMS_四户道口6#变	10	400	146
26127	邳州	PMS_四户栗家7#变	10	400	203
26128	邳州	四户王庄5#变	10	200	50
26129	邳州	PMS_四户19#变	10	400	146
26130	邳州	PMS_四户23#变	10	400	221
26131	邳州	PMS_四户21#变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26132	邳州	PMS_四户找埠12#变	10	400	86
26133	邳州	PMS_四户竹园11#变	10	400	178
26134	邳州	PMS_四户竹园8#变	10	400	126
26135	邳州	PMS_四户岗子10#变	10	400	219
26136	邳州	PMS_四户找埠10#变	10	400	195
26137	邳州	PMS_四户栗家14#变	10	400	200
26138	邳州	PMS_四户王庄7#变	10	400	147
26139	邳州	PMS_四户沟涯12#变	10	400	98
26140	邳州	PMS_四户24#变	10	400	109
26141	邳州	PMS_四户石羊19#变	10	400	192
26142	邳州	PMS_四户石羊16#变	10	400	231
26143	邳州	PMS_四户石羊15#变	10	400	181
26144	邳州	四户董塘5#变	10	250	95
26145	邳州	PMS_四户竹园9#变	10	400	160
26146	邳州	PMS_四户岗子9#变	10	400	185
26147	邳州	PMS_四户沟涯15#变	10	400	204
26148	邳州	PMS_四户桃园12#变	10	400	171
26149	邳州	四户桃园8#变	10	200	82
26150	邳州	PMS_四户沟涯11#变	10	400	216
26151	邳州	PMS_四户沟涯10#变	10	400	158
26152	邳州	PMS_四户白马5#变	10	400	205
26153	邳州	PMS_四户顾桥9#变	10	400	105
26154	邳州	四户高板4#变	10	200	29
26155	邳州	PMS_四户顾桥10#变	10	400	174
26156	邳州	PMS_四户高板6#变	10	400	244
26157	邳州	PMS_四户夏墩5#变	10	400	157
26158	邳州	PMS_四户夏墩6#变	10	400	148
26159	邳州	PMS_四户杜庄9#变	10	400	0
26160	邳州	PMS_四户杜庄8#变	10	400	237
26161	邳州	PMS_四户找埠6#变	10	400	164
26162	邳州	PMS_四户杜庄7#变	10	400	230
26163	邳州	PMS_四户道口8#变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26164	邳州	PMS_四户顾桥11#变	10	400	167
26165	邳州	PMS_四户竹园12#变	10	400	165
26166	邳州	PMS_四户高板7#变	10	400	164
26167	邳州	四户杜庄10#变	10	200	113
26168	邳州	PMS_四户高板8#变	10	400	238
26169	邳州	PMS_四户顾桥12#变	10	400	225
26170	邳州	四户顾桥13#变	10	200	0
26171	邳州	PMS_四户顾桥14#变	10	400	174
26172	邳州	四户栗家18#变	10	400	194
26173	邳州	四户沟涯20#变	10	400	247
26174	邳州	PMS_四户34#变	10	400	173
26175	邳州	PMS_四户35#变	10	400	177
26176	邳州	PMS_四户26#变	10	400	175
26177	邳州	PMS_四户栗家13#变	10	400	76
26178	邳州	PMS_四户夏墩7#变	10	400	113
26179	邳州	PMS_四户沟涯17#变	10	400	214
26180	邳州	PMS_四户岗子13#变	10	400	199
26181	邳州	四户找埠大棚1#变	10	200	23
26182	邳州	PMS_四户汶河湾小区2#变	10	400	157
26183	邳州	PMS_四户汶河湾小区1#变	10	400	123
26184	邳州	PMS_四户27#变	10	400	169
26185	邳州	PMS_四户33#变	10	400	0
26186	邳州	PMS_四户29#变	10	400	23
26187	邳州	PMS_四户36#变	10	400	70
26188	邳州	PMS_四户栗家17#变	10	400	231
26189	邳州	PMS_四户道口11#变	10	400	146
26190	邳州	四户白马10#变	10	400	207
26191	邳州	PMS_四户28#变	10	400	149
26192	邳州	四户董塘11#变	10	200	95
26193	邳州	PMS_四户沟涯19#变	10	200	11
26194	邳州	四户石羊20#变	10	400	147
26195	邳州	PMS_四户石羊21#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26196	邳州	四户桃园13#变	10	400	152
26197	邳州	四户竹园13#变	10	400	239
26198	邳州	PMS_四户37#变	10	400	59
26199	邳州	PMS_四户找埠14#变	10	400	226
26200	邳州	四户沟涯18#变	10	400	83
26201	邳州	四户岗子16#变	10	400	212
26202	邳州	PMS_四户康居家园变	10	400	158
26203	邳州	四户岗子14#变	10	400	126
26204	邳州	四户岗子12#变	10	400	168
26205	邳州	四户桃园5#变	10	200	75
26206	邳州	四户白马12#变	10	400	136
26207	邳州	PMS_四户石羊安置房1#配电室2#变压器	10	630	293
26208	邳州	PMS_四户石羊安置房1#配电室3#变压器	10	630	213
26209	邳州	PMS_四户石羊安置房2#配电室6#变压器	10	630	236
26210	邳州	PMS_四户石羊安置房2#配电室8#变压器	10	630	261
26211	邳州	PMS_四户沟涯9#变	10	400	218
26212	邳州	PMS_四户顾桥8#变	10	400	221
26213	邳州	四户董塘13#变	10	400	0
26214	邳州	PMS_四户栗家16#变	10	400	219
26215	邳州	四户汶河湾小区2箱变1变压器	10	630	343
26216	邳州	四户汶河湾小区1箱变1变压器	10	630	170
26217	邳州	PMS_四户四小变	10	200	45
26218	邳州	PMS_邳州_10kV四户王庄3#变	10	200	75
26219	邳州	PMS_四户沟涯大棚1#变	10	400	219
26220	邳州	PMS_四户沟涯大棚4#变	10	400	134
26221	邳州	PMS_四户沟涯大棚2#变	10	400	268
26222	邳州	四户小农场2#变	10	400	204
26223	邳州	PMS_四户找埠大棚2#变	10	400	270
26224	邳州	四户大棚1#变	10	200	26
26225	邳州	四户找埠大棚3#变	10	400	90
26226	邳州	四户白马4#变	10	400	0
26227	邳州	四户沟涯16#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26228	邳州	四户白马大棚1#变	10	400	83
26229	邳州	四户夏墩8#变	10	400	96
26230	邳州	四户杜庄6#变	10	400	313
26231	邳州	四户石羊大棚1#变	10	400	280
26232	邳州	四户110变	10	400	231
26233	邳州	PMS_四户13#变	10	400	0
26234	邳州	PMS_四户12#变	10	200	12
26235	邳州	街南村五队台变	10	100	0
26236	邳州	街北村西高庄台变	10	400	236
26237	邳州	PMS_街北村老街道台变	10	400	169
26238	邳州	街北村街北公变	10	400	85
26239	邳州	PMS_土山街南村街南公变	10	400	210
26240	邳州	PMS_土山薛集街东台变	10	400	187
26241	邳州	土山镇卢庄村西薛桥桥南综合变	10	400	0
26242	邳州	土山张宋村包庄一队公变	10	400	0
26243	邳州	PMS_夹河村村部台变	10	200	55
26244	邳州	PMS_土山镇李庄村前宋台变	10	200	62
26245	邳州	PMS_李庄村村部台变	10	400	206
26246	邳州	PMS_夹河村大朱家台变	10	400	141
26247	邳州	PMS_土山夹河村聂庄台变	10	400	214
26248	邳州	土山孙庄村王庄1#变	10	400	197
26249	邳州	PMS_土山夹河村陈庄台变	10	200	39
26250	邳州	PMS_夹河村胡杨台变	10	200	68
26251	邳州	PMS_土山薛集村河西二台片	10	200	33
26252	邳州	PMS_土山薛集村街道1＃台片	10	400	172
26253	邳州	PMS_土山薛集街西公变	10	200	0
26254	邳州	PMS_土山农科村村部台片	10	100	35
26255	邳州	PMS_土山农科村屠庄台片	10	200	40
26256	邳州	土山镇娄楼村新庄台片	10	400	226
26257	邳州	PMS_土山镇吕台村吕圩台片	10	200	72
26258	邳州	PMS_土山卢庄村西薛桥台片	10	400	190
26259	邳州	土山卢庄村张庄台片	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26260	邳州	土山卢庄村曹庄台片	10	630	374
26261	邳州	PMS_土山曹楼村曹东台片	10	400	237
26262	邳州	PMS_曹楼村薛桥台片	10	200	160
26263	邳州	PMS_曹楼村村部台片	10	200	68
26264	邳州	PMS_土山曹楼村张庄台片	10	200	10
26265	邳州	PMS_曹楼村曹南台片	10	400	234
26266	邳州	PMS_曹楼村曹西台片	10	400	238
26267	邳州	PMS_娄楼村娄东台片	10	200	28
26268	邳州	PMS_土山娄楼村村部台片	10	400	265
26269	邳州	土山娄楼村高庄台片	10	400	192
26270	邳州	PMS_土山陈李村李庄台片	10	200	76
26271	邳州	PMS_陈李村村部台片	10	200	60
26272	邳州	陈李村陈北庄台片	10	200	138
26273	邳州	土山镇陈李村陈庄台片	10	200	102
26274	邳州	陈李村陈楼台片	10	400	236
26275	邳州	PMS_土山吕台村村部台片	10	400	101
26276	邳州	PMS_土山吕台村花庄台片	10	400	192
26277	邳州	PMS_土山吕台村花四台片	10	400	191
26278	邳州	PMS_土山魏庄村马墩台片	10	400	151
26279	邳州	土山镇薛庄村曹桥台片	10	200	88
26280	邳州	娄楼村吕园台片	10	400	248
26281	邳州	PMS_土山薛庄村村部台片	10	400	115
26282	邳州	土山薛庄村曹南台片	10	400	250
26283	邳州	PMS_土山薛庄村薛一队台片	10	200	8
26284	邳州	PMS_土山薛庄村二队台片	10	160	30
26285	邳州	PMS_土山薛集村街道2＃变	10	200	73
26286	邳州	土山薛集村黄庄台变	10	315	207
26287	邳州	PMS_刘井村井南台变	10	400	208
26288	邳州	土山孙庄村徐庄台变	10	400	230
26289	邳州	刘井村井西台变	10	400	27
26290	邳州	黄山村乔庄台变	10	200	111
26291	邳州	PMS_黄山村焦庄台变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26292	邳州	PMS_黄山村村部扶贫公变	10	400	148
26293	邳州	黄山村花庄台变	10	250	164
26294	邳州	土山镇张宋村包庄三队公变	10	100	0
26295	邳州	PMS_土山张宋村马庄公变	10	200	124
26296	邳州	土山镇张宋村包庄花河公变	10	315	0
26297	邳州	土山街北村棉花站台变	10	100	47
26298	邳州	PMS_街北村魏元3＃公变	10	200	105
26299	邳州	PMS_土山薛庄村吕官庄台变	10	200	8
26300	邳州	土山农科村汪南台变	10	250	111
26301	邳州	土山吴庄村吴庄1#公变	10	250	77
26302	邳州	PMS_土山吴庄村娄庄三队变	10	200	108
26303	邳州	PMS_土山张宋村黄庄台变	10	100	28
26304	邳州	土山张宋村张宋台变	10	200	135
26305	邳州	PMS_街北村民主路台变	10	400	34
26306	邳州	PMS_土山苏庄村村部公变	10	200	96
26307	邳州	PMS_土山聂阁村村部台变	10	200	74
26308	邳州	土山苏庄村三井台变	10	100	26
26309	邳州	PMS_土山薛集村河东一台变	10	200	84
26310	邳州	PMS_土山薛集村前吕台变	10	200	24
26311	邳州	刘井村王庄台变	10	630	384
26312	邳州	PMS_刘井村赵庄台变	10	160	3
26313	邳州	土山聂阁村庙前台变	10	400	207
26314	邳州	PMS_土山聂阁村七桥台变	10	400	214
26315	邳州	PMS_土山宋圩村王八家公变	10	400	157
26316	邳州	PMS_土山宋圩村花西公变	10	400	161
26317	邳州	PMS_土山宋圩村郭庄台变	10	200	81
26318	邳州	PMS_土山苏庄村张聂公变	10	200	100
26319	邳州	PMS_刘井村陈庄台变	10	400	108
26320	邳州	PMS_土山镇关公路台变	10	400	40
26321	邳州	PMS_土山镇孙庄王庄2#公变	10	200	0
26322	邳州	PMS_土山街北村街北渔场3#台变	10	400	284
26323	邳州	PMS_土山镇孙庄村孙庄台变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26324	邳州	PMS_土山街北村桥北台变	10	400	145
26325	邳州	街北村街北鱼场2＃变（单相变）	10	30	18
26326	邳州	街北村街北鱼场1＃变（单相变）	10	50	18
26327	邳州	PMS_街南村东门台变	10	400	159
26328	邳州	PMS_街南新农村1＃公变	10	400	0
26329	邳州	PMS_街北村魏园台变	10	400	59
26330	邳州	街南村新庄台变	10	400	199
26331	邳州	PMS_街北村食品站台变	10	400	195
26332	邳州	街南村沈庄台变	10	160	26
26333	邳州	PMS_街南村扶贫台变	10	250	0
26334	邳州	黄山村山西台变	10	200	113
26335	邳州	土山吴庄村吴庄2＃变	10	200	96
26336	邳州	PMS_土山宋圩村后卢台变	10	400	164
26337	邳州	李庄村姚庄台变	10	400	286
26338	邳州	PMS_刘井新农村1＃变	10	315	80
26339	邳州	土山薛集村朱庙一台片	10	400	223
26340	邳州	PMS_土山街邳睢路公变	10	200	0
26341	邳州	PMS_土山薛集街道3#变	10	400	123
26342	邳州	PMS_土山关公庙公变	10	400	0
26343	邳州	土山魏庄村村部台片	10	400	210
26344	邳州	PMS_街南新农村3#公变	10	630	192
26345	邳州	东门2#公变	10	200	11
26346	邳州	PMS_土山卢庄村部公变	10	200	86
26347	邳州	PMS_土山卢庄村杨庄配变	10	200	8
26348	邳州	PMS_黄山村部2#变	10	200	0
26349	邳州	PMS_土山孙庄村孙西变	10	400	136
26350	邳州	土山孙庄村徐庄2#变	10	400	195
26351	邳州	PMS_街南新农村4#变	10	400	117
26352	邳州	PMS_土山街南村农改2#变	10	400	145
26353	邳州	PMS_土山关公路2#配变	10	630	149
26354	邳州	PMS_土山街南村铁市2#配变	10	400	33
26355	邳州	PMS_土山街邳睢路2#配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26356	邳州	PMS_土山棉花站2#配变	10	400	0
26357	邳州	土山苏庄村张聂韩庄配变	10	200	102
26358	邳州	PMS_土山宋圩村宋圩台变	10	400	137
26359	邳州	土山宋圩村代后变	10	160	98
26360	邳州	PMS_土山宋圩村八家2#配变	10	400	168
26361	邳州	PMS_土山聂阁村庙东配变	10	400	173
26362	邳州	土山张宋村村部变	10	200	134
26363	邳州	土山苏庄村沈尚配变	10	200	140
26364	邳州	土山聂阁村聂八家变	10	200	53
26365	邳州	土山聂阁村路东2#配变	10	400	274
26366	邳州	PMS_土山聂阁村村部2#配变	10	400	242
26367	邳州	PMS_土山薛庄村村部2#变	10	400	152
26368	邳州	PMS_土山魏庄村马墩2#配变	10	400	76
26369	市郊	统曹线71一6=1	10	400	148
26370	市郊	统赵线24	10	400	0
26371	市郊	琅塘线45一8东3	10	400	72
26372	市郊	统柳线94一18	10	400	183
26373	市郊	统柳线27一25=18	10	400	157
26374	市郊	统赵线19西11	10	400	188
26375	市郊	统潘线121一25	10	400	265
26376	市郊	惠民东支路箱变变压器	10	630	0
26377	市郊	统赵线29一5	10	400	0
26378	市郊	统曹线77	10	400	160
26379	市郊	君兰佳苑北区1配电室3变压器	10	630	431
26380	市郊	君兰佳苑南区1配电室3变压器	10	800	569
26381	市郊	君兰佳苑南区2配电室3变压器	10	800	604
26382	市郊	君兰佳苑北区3配电室3变压器	10	630	480
26383	市郊	君兰佳苑北区2配电室2变压器	10	800	553
26384	市郊	君兰佳苑南区2配电室2变压器	10	800	613
26385	市郊	君兰佳苑北区3配电室2变压器	10	630	483
26386	市郊	君兰佳苑北区1配电室2变压器	10	630	479
26387	市郊	君兰佳苑南区1配电室2变压器	10	800	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26388	市郊	君兰佳苑北区2配电室3变压器	10	800	601
26389	市郊	雍润华府3配电室2变压器	10	630	409
26390	市郊	雍润华府2配电室3变压器	10	800	561
26391	市郊	雍润华府3配电室4变压器	10	630	385
26392	市郊	雍润华府3配电室3变压器	10	630	388
26393	市郊	雍润华府2配电室2变压器	10	800	554
26394	市郊	雍润华府2配电室1变压器	10	800	576
26395	市郊	雍润华府2配电室4变压器	10	800	520
26396	市郊	雍润华府3配电室1变压器	10	630	385
26397	市郊	绿海赵武段8一23	10	400	262
26398	市郊	琅塘线48一1西5	10	400	121
26399	市郊	韵湖雅苑南区3配电室2变压器	10	630	495
26400	市郊	韵湖雅苑南区2配电室3变压器	10	630	436
26401	市郊	韵湖雅苑北区2配电室2变压器	10	630	491
26402	市郊	韵湖雅苑北区1配电室3变压器	10	630	494
26403	市郊	韵湖雅苑北区4配电室2变压器	10	630	485
26404	市郊	韵湖雅苑北区2配电室3变压器	10	630	499
26405	市郊	韵湖雅苑南区4配电室1变压器	10	630	483
26406	市郊	韵湖雅苑北区3配电室2变压器	10	800	622
26407	市郊	韵湖雅苑南区1配电室2变压器	10	800	636
26408	市郊	韵湖雅苑南区3配电室3变压器	10	630	493
26409	市郊	韵湖雅苑南区2配电室2变压器	10	630	496
26410	市郊	韵湖雅苑北区1配电室2变压器	10	630	498
26411	市郊	韵湖雅苑北区3配电室1变压器	10	800	625
26412	市郊	韵湖雅苑北区4配电室1变压器	10	630	481
26413	市郊	韵湖雅苑南区4配电室2变压器	10	630	461
26414	市郊	韵湖雅苑南区1配电室1变压器	10	800	602
26415	市郊	统柳线58一2北14	10	400	302
26416	市郊	统柳线57一1	10	400	83
26417	市郊	惠民花园K区1箱变变压器	10	630	0
26418	市郊	惠民花园G区8箱变变压器	10	630	69
26419	市郊	惠民花园K区3箱变变压器	10	630	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26420	市郊	惠民花园K区2箱变变压器	10	630	200
26421	市郊	惠民花园G区6箱变变压器	10	630	7
26422	市郊	惠民花园K区5箱变变压器	10	630	256
26423	市郊	惠民花园G区7箱变变压器	10	630	112
26424	市郊	统柳线27一15=2	10	400	214
26425	市郊	统冯线31东5=1	10	400	107
26426	市郊	统曹线59一6	10	400	149
26427	市郊	统曹线27一11=2	10	400	29
26428	市郊	琅塘线58一12=1	10	400	87
26429	市郊	统柳线27-7=3北1	10	400	93
26430	市郊	惠大线71一3=3	10	400	190
26431	市郊	琅塘线49	10	400	139
26432	市郊	统赵线19西4=1	10	400	83
26433	市郊	统潘线144一21=1	10	400	10
26434	市郊	莫兰迪1配电室3变压器	10	800	504
26435	市郊	莫兰迪1配电室1变压器	10	800	494
26436	市郊	莫兰迪4配电室1变压器	10	800	459
26437	市郊	莫兰迪2配电室4变压器	10	800	504
26438	市郊	莫兰迪2配电室3变压器	10	800	428
26439	市郊	莫兰迪1配电室2变压器	10	800	515
26440	市郊	莫兰迪3配电室1变压器	10	800	544
26441	市郊	莫兰迪2配电室1变压器	10	800	432
26442	市郊	莫兰迪3配电室3变压器	10	800	537
26443	市郊	莫兰迪4配电室2变压器	10	800	494
26444	市郊	莫兰迪2配电室2变压器	10	800	434
26445	市郊	莫兰迪3配电室2变压器	10	800	536
26446	市郊	莫兰迪3配电室4变压器	10	800	475
26447	市郊	莫兰迪1配电室4变压器	10	800	514
26448	市郊	龙熙山庄2箱变变压器	10	630	177
26449	市郊	统柳线27一4=1	10	400	68
26450	市郊	统柳线26南8=8	10	400	113
26451	市郊	云铭悦府2配电室3变压器	10	800	636

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26452	市郊	云铭悦府1配电室1变压器	10	800	618
26453	市郊	云铭悦府3配电室3变压器	10	800	638
26454	市郊	云铭悦府2配电室1变压器	10	800	623
26455	市郊	云铭悦府2配电室4变压器	10	800	629
26456	市郊	云铭悦府2配电室2变压器	10	800	618
26457	市郊	云铭悦府3配电室2变压器	10	800	634
26458	市郊	云铭悦府3配电室4变压器	10	800	634
26459	市郊	云铭悦府1配电室4变压器	10	800	622
26460	市郊	云铭悦府1配电室2变压器	10	800	636
26461	市郊	云铭悦府1配电室3变压器	10	800	634
26462	市郊	云铭悦府3配电室1变压器	10	800	634
26463	市郊	统潘线154	10	400	10
26464	市郊	锦澜嘉园1配电室3变压器	10	800	633
26465	市郊	锦澜嘉园3配电室1变压器	10	800	620
26466	市郊	锦澜嘉园4配电室2变压器	10	800	630
26467	市郊	锦澜嘉园2配电室1变压器	10	800	621
26468	市郊	锦澜嘉园3配电室4变压器	10	800	633
26469	市郊	锦澜嘉园4配电室3变压器	10	800	623
26470	市郊	锦澜嘉园2配电室3变压器	10	800	599
26471	市郊	锦澜嘉园1配电室1变压器	10	800	638
26472	市郊	锦澜嘉园3配电室3变压器	10	800	640
26473	市郊	锦澜嘉园4配电室4变压器	10	800	626
26474	市郊	锦澜嘉园1配电室4变压器	10	800	628
26475	市郊	锦澜嘉园3配电室2变压器	10	800	630
26476	市郊	锦澜嘉园2配电室2变压器	10	800	633
26477	市郊	锦澜嘉园1配电室2变压器	10	800	624
26478	市郊	锦澜嘉园4配电室1变压器	10	800	633
26479	市郊	锦澜嘉园2配电室4变压器	10	800	624
26480	市郊	统柳线27一24	10	200	50
26481	市郊	PMS_统潘线139北5	10	200	26
26482	市郊	统潘线131一2	10	400	232
26483	市郊	PMS_统潘线139北3	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26484	市郊	统潘线144一23西6	10	200	2
26485	市郊	统潘线153一5	10	400	0
26486	市郊	统潘线156一1东5	10	200	5
26487	市郊	统柳线27一16	10	200	39
26488	市郊	统赵线6	10	400	0
26489	市郊	PMS_统曹线42	10	200	44
26490	市郊	PMS_惠大线89	10	400	0
26491	市郊	PMS_统曹线66	10	400	45
26492	市郊	PMS_统冯线22	10	400	80
26493	市郊	统潘线1	10	200	35
26494	市郊	PMS_贺上线31	10	160	100
26495	市郊	君庭湖畔4配电室1变压器	10	800	392
26496	市郊	君庭湖畔4配电室2变压器	10	800	521
26497	市郊	PMS_美的城1配电室1变压器	10	800	450
26498	市郊	PMS_美的城1配电室3变压器	10	800	471
26499	市郊	PMS_美的城2配电室1变压器	10	800	496
26500	市郊	上山4配电室3变压器	10	630	353
26501	市郊	上山4配电室1变压器	10	630	398
26502	市郊	上山1配电室1变压器	10	630	309
26503	市郊	PMS_上山1配电室3变压器	10	630	346
26504	市郊	PMS_东贺安置1组合配电站1变压器	10	800	305
26505	市郊	PMS_东贺安置4配电室1变压器	10	630	176
26506	市郊	PMS_东贺安置2配电室1变压器	10	630	354
26507	市郊	PMS_东贺安置2配电室3变压器	10	630	366
26508	市郊	PMS_东贺安置2配电室2变压器	10	630	371
26509	市郊	PMS_东贺安置2配电室4变压器	10	630	271
26510	市郊	PMS_城置国际花园组合配电站1变压器	10	1000	485
26511	市郊	PMS_城置国际花园组合配电站2变压器	10	1000	425
26512	市郊	PMS_西贺安置小区2配电室2变压器	10	630	317
26513	市郊	PMS_西贺安置小区2配电室1变压器	10	630	344
26514	市郊	PMS_西贺村安置小区4配电室1变压器	10	630	312
26515	市郊	PMS_西贺村安置小区4配电室2变压器	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26516	市郊	PMS_西贺安置小区6配电室2变压器	10	500	109
26517	市郊	PMS_西贺安置小区6配电室3变压器	10	500	198
26518	市郊	PMS_西贺村安置小区8配电室1变压器	10	500	238
26519	市郊	PMS_西贺村安置小区8配电室2变压器	10	500	152
26520	市郊	PMS_西贺村安置小区8配电室3变压器	10	500	189
26521	市郊	PMS_西贺村安置小区3配电室1变压器	10	630	295
26522	市郊	PMS_西贺村安置小区3配电室2变压器	10	630	297
26523	市郊	PMS_西贺村安置开闭所1变压器	10	630	289
26524	市郊	PMS_西贺村安置开闭所2变压器	10	630	160
26525	市郊	PMS_西贺村安置小区7配电室1变压器	10	630	326
26526	市郊	PMS_西贺村安置小区7配电室2变压器	10	630	274
26527	市郊	PMS_西贺村安置小区7配电室3变压器	10	630	412
26528	市郊	PMS_西贺村安置小区5配电室1变压器	10	500	216
26529	市郊	PMS_西贺村安置小区5配电室2变压器	10	500	246
26530	市郊	PMS_西贺村安置小区5配电室3变压器	10	500	200
26531	市郊	PMS_西贺村安置小区4配电室3变压器	10	630	321
26532	市郊	PMS_城置国际花园8箱变变压器	10	500	132
26533	市郊	PMS_城置国际花园4配电室1变压器	10	1000	368
26534	市郊	PMS_城置国际花园4配电室2变压器	10	1000	327
26535	市郊	PMS_城置国际花园5配电室1变压器	10	1000	280
26536	市郊	PMS_城置国际花园5配电室2变压器	10	1000	448
26537	市郊	PMS_君庭湖畔3配电室1变压器	10	800	376
26538	市郊	PMS_君庭湖畔3配电室2变压器	10	800	419
26539	市郊	绿荆幸福段2一15	10	400	297
26540	市郊	绿荆幸福段9	10	400	157
26541	市郊	贺长线79一6	10	400	228
26542	市郊	PMS_城置国际花园3配电室1变压器	10	630	255
26543	市郊	PMS_城置国际花园3配电室2变压器	10	630	182
26544	市郊	PMS_城置国际花园2配电室1变压器	10	800	324
26545	市郊	PMS_城置国际花园2配电室2变压器	10	800	375
26546	市郊	PMS_城置国际花园4箱变变压器	10	400	18
26547	市郊	PMS_城置国际花园5箱变变压器	10	500	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26548	市郊	PMS_城置国际花园6箱变变压器	10	400	75
26549	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站1变压器	10	500	176
26550	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站2变压器	10	500	245
26551	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站4变压器	10	500	186
26552	市郊	PMS_蟠桃花园九期2配电室1变压器	10	630	185
26553	市郊	PMS_蟠桃花园九期2配电室2变压器	10	630	289
26554	市郊	PMS_蟠桃花园九期4配电室1变压器	10	630	250
26555	市郊	PMS_蟠桃花园九期4配电室2变压器	10	630	264
26556	市郊	PMS_城置国际花园1箱变变压器	10	500	154
26557	市郊	PMS_城置国际花园3箱变变压器	10	630	241
26558	市郊	PMS_蟠桃九期3配电室1变压器	10	500	234
26559	市郊	PMS_蟠桃九期3配电室2变压器	10	500	215
26560	市郊	PMS_蟠桃九期5配电室1变压器	10	630	288
26561	市郊	PMS_蟠桃九期5配电室2变压器	10	630	307
26562	市郊	PMS_君庭湖畔2配电室1变压器	10	800	350
26563	市郊	PMS_君庭湖畔2配电室2变压器	10	800	331
26564	市郊	PMS_贺长线115	10	400	220
26565	市郊	PMS_君庭湖畔1配电室1变压器	10	800	371
26566	市郊	PMS_城置国际花园小区2箱变变压器	10	500	185
26567	市郊	万锦城2配电室3变压器	10	800	348
26568	市郊	万锦城2配电室2变压器	10	800	476
26569	市郊	万锦城1配电室2变压器	10	800	337
26570	市郊	万锦城1配电室3变压器	10	800	472
26571	市郊	PMS_东贺安置3配电室1变压器	10	800	452
26572	市郊	PMS_东贺安置3配电室2变压器	10	800	436
26573	市郊	PMS_东贺安置5配电室1变压器	10	630	344
26574	市郊	PMS_东贺安置5配电室3变压器	10	630	345
26575	市郊	PMS_东贺安置5配电室2变压器	10	630	345
26576	市郊	PMS_东贺安置5配电室4变压器	10	630	368
26577	市郊	PMS_东贺安置6配电室1变压器	10	800	412
26578	市郊	PMS_东贺安置6配电室2变压器	10	800	476
26579	市郊	PMS_东贺安置7配电室1变压器	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26580	市郊	PMS_东贺安置7配电室3变压器	10	630	356
26581	市郊	PMS_东贺安置7配电室2变压器	10	630	400
26582	市郊	PMS_东贺安置7配电室4变压器	10	630	407
26583	市郊	上山2配电室1变压器	10	800	383
26584	市郊	上山2配电室3变压器	10	800	531
26585	市郊	上山3配电室1变压器	10	630	390
26586	市郊	上山3配电室3变压器	10	630	409
26587	市郊	上山5配电室1变压器	10	800	504
26588	市郊	上山5配电室3变压器	10	800	493
26589	市郊	上山6配电室1变压器	10	800	474
26590	市郊	上山6配电室3变压器	10	800	366
26591	市郊	PMS_上山7配电室1变压器	10	630	351
26592	邳州	PMS_土山薛集村河西村北配变	10	400	260
26593	市郊	上山7配电室3变压器	10	630	352
26594	邳州	PMS_曹楼东薛桥2#配变	10	200	0
26595	市郊	上山小区8#配电室1#配变	10	630	318
26596	邳州	PMS_土山镇吕台村吕圩圩东配变	10	400	136
26597	市郊	上山小区8#配电室3#配变	10	630	358
26598	邳州	PMS_土山李庄陈楼2#配变	10	400	143
26599	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室2变压器	10	630	282
26600	邳州	PMS_土山夹河村朱家2#配变	10	400	179
26601	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室4变压器	10	630	365
26602	邳州	PMS_土山薛庄村五大庄变	10	400	210
26603	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室2变压器	10	630	295
26604	邳州	PMS_土山薛集黄庄2#配变	10	400	173
26605	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室4变压器	10	630	272
26606	邳州	PMS_土山聂阁村洼南变	10	400	152
26607	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室2变压器	10	800	478
26608	邳州	土山刘井村陈庄2#配变	10	400	27
26609	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室4变压器	10	800	486
26610	邳州	PMS_土山刘井村井南2#配变	10	400	251
26611	市郊	PMS_上山1配电室2变压器	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26612	邳州	土山娄楼村娄西公变1	10	200	52
26613	市郊	PMS_上山1配电室4变压器	10	630	394
26614	邳州	PMS_土山吴庄四队变	10	400	177
26615	市郊	PMS_上山2配电室2变压器	10	800	472
26616	邳州	PMS_土山张宋村黄庄2#变	10	400	215
26617	市郊	PMS_上山2配电室4变压器	10	800	504
26618	邳州	PMS_土山吴庄村河湾变	10	400	192
26619	市郊	PMS_上山3配电室2变压器	10	630	358
26620	邳州	PMS_土山吴庄村陈庄变	10	400	160
26621	市郊	PMS_上山3配电室4变压器	10	630	335
26622	邳州	土山苏庄村夏庄变	10	200	125
26623	市郊	PMS_上山5配电室2变压器	10	800	547
26624	邳州	PMS_土山聂阁村七桥2#变	10	400	187
26625	市郊	PMS_上山5配电室4变压器	10	800	457
26626	邳州	PMS_土山宋圩村孙聂变	10	400	224
26627	市郊	PMS_上山6配电室2变压器	10	800	493
26628	邳州	PMS_土山魏庄村魏一队变	10	400	224
26629	市郊	PMS_上山6配电室4变压器	10	800	363
26630	邳州	PMS_土山薛集村吕河涯变	10	400	192
26631	市郊	PMS_上山7配电室2变压器	10	630	324
26632	邳州	土山卢庄村卢张庄2#配变	10	200	70
26633	市郊	PMS_上山7配电室4变压器	10	630	344
26634	邳州	PMS_土山薛集街道6#变	10	400	133
26635	市郊	上山小区8#配电室2#配变	10	630	330
26636	邳州	土山薛集街道5#变	10	630	76
26637	市郊	上山小区8#配电室4#配变	10	630	368
26638	邳州	PMS_土山薛集村朱庙一2#变	10	400	174
26639	市郊	PMS_上山4配电室2变压器	10	630	418
26640	邳州	PMS_土山薛集村河东三变	10	400	202
26641	市郊	PMS_上山4配电室4变压器	10	630	378
26642	邳州	PMS_夹河村刘台变	10	400	225
26643	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室2变压器	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26644	邳州	PMS_土山李庄村陈楼变	10	400	182
26645	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室4变压器	10	630	289
26646	邳州	PMS_土山李庄村村部2#变	10	400	180
26647	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室2变压器	10	800	493
26648	邳州	PMS_夹河村小朱家变	10	400	194
26649	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室4变压器	10	800	397
26650	邳州	PMS_刘井新农村2#变	10	400	111
26651	市郊	PMS_贺长线66-1	10	400	132
26652	邳州	土山农科村汪南2#变	10	400	160
26653	市郊	PMS_美的城3配电室1变压器	10	800	328
26654	邳州	PMS_土山薛庄村吕官庄2#配变	10	400	154
26655	市郊	PMS_美的城3配电室3变压器	10	800	428
26656	邳州	PMS_土山刘井井西2#配变	10	400	150
26657	邳州	PMS_土山街南新农村2#变	10	400	0
26658	市郊	PMS_美的城3配电室2变压器	10	800	317
26659	邳州	PMS_土山街南村铁市变	10	630	16
26660	邳州	土山镇街北村土楼变	10	200	143
26661	邳州	PMS_土山街北老街道2#变	10	400	132
26662	邳州	PMS_街南村农改变	10	400	233
26663	邳州	PMS_土山街北村魏园2#变	10	400	113
26664	邳州	PMS_土山街石英公司变	10	400	0
26665	邳州	PMS_土山宋圩村代后2#变	10	400	192
26666	邳州	PMS_土山聂阁村路西变	10	400	123
26667	邳州	PMS_街北村街道5#变	10	630	122
26668	邳州	PMS_土山黄山村部3#配变	10	400	69
26669	邳州	土山陈李陈楼2#变	10	400	195
26670	邳州	土山农科村部2#变	10	400	0
26671	邳州	PMS_土山农科屠庄3#变	10	400	0
26672	邳州	PMS_土山魏庄村部2#变	10	400	222
26673	邳州	PMS_土山朱庙一3#变	10	400	180
26674	邳州	PMS_土山夹河聂庄2#变	10	400	222
26675	邳州	土山包庄三队2#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26676	邳州	PMS_土山夹河村部2#变	10	400	224
26677	邳州	PMS_土山夹河聂庄3#变	10	400	181
26678	邳州	PMS_土山夹河朱家3#变	10	400	143
26679	邳州	PMS_土山吴庄村娄庄三队2#变	10	400	203
26680	邳州	PMS_土山吴庄村吴庄3#变	10	400	117
26681	邳州	土山张宋村吴楼2#变	10	200	141
26682	邳州	PMS_街北村食品站2#变	10	400	210
26683	邳州	PMS_土山曹楼村薛桥3#变	10	400	60
26684	邳州	PMS_土山曹楼村村部2#变	10	400	225
26685	邳州	土山陈李村李庄2#台变	10	250	74
26686	邳州	PMS_土山陈李村汤庄2#变	10	400	114
26687	邳州	PMS_娄楼村娄东2#变	10	400	198
26688	邳州	PMS_土山娄楼村高庄2#变	10	400	192
26689	邳州	PMS_土山娄楼村吕园2#变	10	400	184
26690	邳州	PMS_土山娄楼村新庄2#变	10	400	228
26691	邳州	土山卢庄曹庄2#变	10	200	65
26692	邳州	PMS_土山镇薛庄村曹桥2#变	10	400	169
26693	邳州	陈李村汤庄变	10	200	89
26694	邳州	PMS_土山薛庄村薛一队2#变	10	400	158
26695	邳州	PMS_土山宋圩花西2#变	10	400	262
26696	邳州	PMS_土山陈李村陈庄2#变	10	400	201
26697	邳州	PMS_土山薛集街道4#变	10	400	98
26698	邳州	PMS_土山孙庄村孙北变	10	400	205
26699	邳州	土山吴庄村部5#变	10	400	35
26700	邳州	PMS_土山张宋村部3#变	10	200	50
26701	邳州	土山街南村部变	10	400	29
26702	邳州	土山聂阁七桥3#变	10	400	217
26703	邳州	PMS_土山孙庄孙徐庄3#变	10	200	52
26704	邳州	土山薛集街道7#变	10	400	234
26705	邳州	土山薛集街道8#变	10	100	61
26706	邳州	PMS_土山曹楼村张庄2#变	10	200	49
26707	邳州	PMS_土山陈李村李庄3#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26708	邳州	PMS_土山街北村桥北2#变	10	400	0
26709	邳州	PMS_土山镇关公路3#变	10	400	46
26710	邳州	PMS_土山镇吕台村花庄2#变	10	400	164
26711	邳州	PMS_土山镇吕台村圩西变	10	400	128
26712	邳州	PMS_土山镇街南村2#公变	10	400	146
26713	邳州	PMS_土山镇刘井井南3#变	10	400	0
26714	邳州	PMS_土山魏园4#变	10	400	229
26715	邳州	PMS_土山马墩3#变	10	400	216
26716	邳州	PMS_土山薛庄村曹南2#变	10	400	217
26717	邳州	PMS_土山曹楼村曹西2#变	10	400	227
26718	邳州	PMS_土山曹楼村曹南2#变	10	400	139
26719	邳州	土山卢庄西薛桥2#变	10	200	0
26720	邳州	PMS_土山孙庄村部变	10	400	203
26721	邳州	PMS_土山老街3#变	10	400	255
26722	邳州	PMS_土山忠义小区3#变	10	400	141
26723	邳州	PMS_土山忠义小区2#变	10	400	181
26724	邳州	PMS_土山忠义小区1#变	10	400	173
26725	邳州	PMS_土山薛集村前吕2#变	10	400	273
26726	邳州	PMS_土山镇街南村扶贫2#变	10	400	219
26727	邳州	土山丽都小区1#变	10	500	228
26728	邳州	土山丽都小区2#变	10	500	199
26729	邳州	土山三义广场1#变	10	500	199
26730	邳州	土山三义广场2#变	10	500	212
26731	邳州	PMS_土山三义广场3#变	10	500	262
26732	邳州	土山三义广场4#变	10	500	164
26733	邳州	PMS_土山中央花园2#变	10	400	249
26734	邳州	PMS_土山中央花园1#变	10	400	157
26735	邳州	土山工业园区1#变	10	200	29
26736	邳州	土山幸福嘉园1箱变1变压器	10	630	309
26737	邳州	土山幸福嘉园2箱变2变压器	10	630	377
26738	邳州	土山瑞祥小区3#变	10	500	243
26739	邳州	土山瑞祥小区1#变	10	500	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26740	邳州	土山瑞祥小区2#变	10	500	262
26741	邳州	土山忠义南大街小区2#变	10	500	251
26742	邳州	土山忠义南大街小区3#变	10	400	170
26743	邳州	土山忠义南大街小区4#变	10	400	216
26744	邳州	土山忠义南大街小区1#变	10	500	294
26745	邳州	桃园雅墅2箱变	10	400	279
26746	邳州	桃园雅墅1箱变	10	400	289
26747	邳州	土山帝泽名城1#变	10	500	247
26748	邳州	土山街道供电所变	10	400	0
26749	邳州	土山刘井村井南4#配变	10	400	261
26750	邳州	土山薛庄村部3#变	10	400	159
26751	邳州	土山薛集村部变	10	400	195
26752	邳州	土山幸福小区1#变	10	400	234
26753	邳州	土山幸福小区2#变	10	500	300
26754	邳州	土山马墩4#变	10	400	271
26755	邳州	土山薛集村黄庄3#变	10	400	258
26756	邳州	土山滨河小区4#配电室4#变压器	10	800	447
26757	邳州	土山滨河小区4#配电室2#变压器	10	800	532
26758	邳州	土山滨河小区4#配电室1#变压器	10	800	519
26759	邳州	土山滨河小区2#配电室1#变压器	10	630	392
26760	邳州	土山滨河小区3#配电室2#变压器	10	630	469
26761	邳州	土山滨河小区2#配电室2#变压器	10	800	518
26762	邳州	土山滨河小区3#配电室3#变压器	10	630	354
26763	邳州	土山滨河小区4#配电室3#变压器	10	800	599
26764	邳州	土山滨河小区3#配电室1#变压器	10	630	389
26765	邳州	土山滨河小区1#组合配电室2#变压器	10	800	531
26766	邳州	土山滨河小区1#组合配电室1#变压器	10	630	374
26767	邳州	土山滨河小区3#配电室4#变压器	10	630	345
26768	邳州	土山中央花园二期2变压器	10	630	386
26769	邳州	土山中央花园二期1箱变变压器	10	500	309
26770	邳州	土山滨河领墅1箱变变压器	10	500	222
26771	邳州	土山瑞祥小区4#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26772	邳州	PMS_土山屠庄2#配变	10	200	0
26773	邳州	PMS_土山薛庄村北配变	10	200	47
26774	邳州	PMS_土山薛集村高石猴配变	10	200	36
26775	邳州	PMS_土山薛庄三队变	10	100	20
26776	邳州	土山孙庄村东台变	10	400	175
26777	邳州	官湖王庄3#变	10	200	30
26778	邳州	官湖镇北工业区3#变	10	630	194
26779	邳州	官湖镇北工业区4#变	10	200	0
26780	邳州	官湖西坊5#变	10	400	159
26781	邳州	官湖西坊6#变	10	400	172
26782	邳州	PMS_官湖宏力置业1#变	10	800	424
26783	邳州	PMS_官湖宏力置业2#变	10	400	206
26784	邳州	PMS_官湖宏力置业3#变	10	630	367
26785	邳州	PMS_官湖宏力置业4#变	10	630	381
26786	邳州	PMS_官湖宏力置业5#变	10	400	119
26787	邳州	PMS_官湖宏力置业6#变	10	800	398
26788	邳州	PMS_官湖孙家4#变	10	160	14
26789	邳州	PMS_官湖东滩1#变	10	400	88
26790	邳州	PMS_官湖东滩3#变	10	400	89
26791	邳州	官湖柳家5#变	10	400	0
26792	邳州	官湖大市场5#变	10	400	183
26793	邳州	PMS_官湖鲍庄5#变	10	400	0
26794	邳州	PMS_官湖新华二4#变	10	400	9
26795	邳州	官湖墩上5#	10	400	0
26796	邳州	官湖大黄5#变	10	400	159
26797	邳州	PMS_官湖黄圩2#变	10	400	110
26798	邳州	PMS_官湖丁楼6#变	10	400	116
26799	邳州	PMS_官湖东滩2#变	10	400	55
26800	邳州	官湖平墩2#西变	10	400	118
26801	邳州	官湖吴瓦房3#支部变	10	200	0
26802	邳州	PMS_官湖吴瓦房4#白宅变	10	400	35
26803	邳州	官湖官路口支部变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26804	邳州	官湖前沈6#变	10	200	150
26805	邳州	PMS_官湖前沈1#东变	10	400	180
26806	邳州	官湖大架沟1#	10	320	10
26807	邳州	官湖前沈4#四队变	10	400	170
26808	邳州	PMS_官湖墩上1#支部变	10	400	63
26809	邳州	官湖大市场1#	10	630	348
26810	邳州	PMS_官湖大市场2#	10	400	18
26811	邳州	官湖墩上4#变	10	400	47
26812	邳州	PMS_官湖新华二2#扶贫	10	400	0
26813	邳州	PMS_官湖东林3#北变	10	400	153
26814	邳州	官湖东林2#支部	10	400	59
26815	邳州	PMS_官湖半庄2#支部	10	400	41
26816	邳州	官湖北沟1#支部	10	630	0
26817	邳州	官湖南沟2#西变	10	400	194
26818	邳州	官湖南沟3#东变	10	630	137
26819	邳州	官湖北沟2#扶贫	10	400	0
26820	邳州	官湖北沟3#九队	10	315	133
26821	邳州	PMS_官湖小坊4#	10	400	145
26822	邳州	PMS_官湖小坊1#	10	400	76
26823	邳州	PMS_官湖新华二1#支部	10	400	138
26824	邳州	官湖墩上小站	10	630	89
26825	邳州	官湖新华二3#南变	10	400	79
26826	邳州	官湖墩上2#葛埠	10	630	221
26827	邳州	官湖新华一1#扶贫	10	630	126
26828	邳州	官湖东坊1#9队	10	160	50
26829	邳州	官湖东坊2#7队	10	200	0
26830	邳州	PMS_官湖东坊3#6队	10	200	0
26831	邳州	官湖复兴1#变	10	630	250
26832	邳州	PMS_官湖东坊4#十队	10	400	151
26833	邳州	PMS_官湖龙珠小区1#台片	10	200	87
26834	邳州	官湖东坊5#11队	10	400	113
26835	邳州	PMS_官湖东坊6#变5队	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26836	邳州	官湖小坊5#	10	400	238
26837	邳州	官湖小坊6#	10	630	345
26838	邳州	官湖半庄3#工业变	10	400	115
26839	邳州	PMS_官湖半庄4#东变	10	400	0
26840	邳州	PMS_官湖街道4#变	10	400	14
26841	邳州	官湖镇北工业区2#西变	10	630	210
26842	邳州	PMS_官湖东坊7#支部	10	630	143
26843	邳州	PMS_官湖镇北工业区1#东变	10	400	135
26844	邳州	官湖东坊10#变	10	400	0
26845	邳州	官湖东坊11#变	10	200	8
26846	邳州	PMS_官湖东坊小站	10	315	96
26847	邳州	PMS_官湖复兴2#西变	10	400	123
26848	邳州	PMS_官湖新华四1#变支部	10	400	48
26849	邳州	PMS_官湖新华五1#变	10	400	10
26850	邳州	PMS_官湖新华三3#变	10	630	240
26851	邳州	官湖新华三南变	10	630	163
26852	邳州	PMS_官湖新华一小站	10	400	185
26853	邳州	官湖镇南区南变	10	250	96
26854	邳州	官湖镇南工业区3#变	10	400	229
26855	邳州	官湖镇南区北变	10	400	0
26856	邳州	PMS_官湖新华一南庄	10	400	0
26857	邳州	官湖新华四2#南	10	500	154
26858	邳州	官湖新华三北变	10	400	0
26859	邳州	PMS_官湖东坊9#1队	10	400	129
26860	邳州	官湖新华三1#东变	10	400	147
26861	邳州	PMS_官湖新华五小站	10	315	8
26862	邳州	PMS_官湖西坊2#支部	10	400	59
26863	邳州	官湖西坊4#胡林	10	400	0
26864	邳州	官湖西坊3#中变	10	200	17
26865	邳州	PMS_官湖西坊1#变	10	400	168
26866	邳州	官湖曹场1#东变	10	400	190
26867	邳州	PMS_官湖曹场2#西变	10	160	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26868	邳州	官湖花园1#变	10	200	3
26869	邳州	PMS_官湖东林1#西变	10	400	71
26870	邳州	官湖农场1#变	10	400	200
26871	邳州	PMS_官湖前沈5#变	10	400	117
26872	邳州	PMS_官湖前沈7#变	10	200	120
26873	邳州	PMS_官湖官路口3#二队变	10	200	0
26874	邳州	官湖官路口4#黄场变	10	400	211
26875	邳州	官湖吴瓦房1#孙场变	10	400	107
26876	邳州	官湖吴瓦房7#变	10	160	27
26877	邳州	官湖吴瓦房8#变	10	160	120
26878	邳州	PMS_官湖平墩4#变	10	400	152
26879	邳州	官湖平墩3#北变	10	400	235
26880	邳州	PMS_官湖平墩1#支部变	10	400	160
26881	邳州	官湖吴瓦房5#变	10	400	117
26882	邳州	PMS_官湖东坊12#变	10	400	32
26883	邳州	官湖白埠1#变	10	400	59
26884	邳州	官湖白埠2#变	10	630	156
26885	邳州	官湖白埠4#变	10	400	118
26886	邳州	PMS_官湖白埠3#变	10	400	18
26887	邳州	PMS_官湖大坟1#变	10	400	165
26888	邳州	官湖柳家2#变	10	315	0
26889	邳州	PMS_官湖柳家4#变	10	250	61
26890	邳州	官湖柳家1#变	10	630	275
26891	邳州	PMS_官湖大营1#变	10	200	27
26892	邳州	PMS_官湖大营2#变	10	400	99
26893	邳州	PMS_官湖大市场3#	10	630	98
26894	邳州	PMS_官湖周家2#变	10	400	104
26895	邳州	PMS_官湖周家1#变	10	400	77
26896	邳州	PMS_官湖官路口1#韩场	10	400	0
26897	邳州	官湖夹河3#变	10	400	204
26898	邳州	PMS_官湖鲍庄3#变	10	400	117
26899	邳州	官湖石坝3#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26900	邳州	官湖下沟2#变	10	250	0
26901	邳州	官湖王庄1#变	10	200	63
26902	邳州	PMS_官湖新华五2#西变	10	400	120
26903	邳州	PMS_官湖郭营1#变	10	400	82
26904	邳州	官湖张家2#变	10	400	0
26905	邳州	PMS_官湖张家4#变	10	400	4
26906	邳州	官湖丁楼2#变	10	250	18
26907	邳州	PMS_官湖丁楼3#变	10	315	84
26908	邳州	PMS_官湖北沟5#汪场	10	200	0
26909	邳州	官湖南沟1#支部	10	400	44
26910	邳州	PMS_官湖大市场4#	10	200	0
26911	邳州	PMS_官湖半庄1#西变	10	400	0
26912	邳州	官湖半庄5#	10	400	109
26913	邳州	PMS_官湖小坊2#变	10	400	0
26914	邳州	PMS_官湖小坊3#	10	400	180
26915	邳州	官湖福尔路1#变	10	200	0
26916	邳州	官湖周家17#变	10	400	9
26917	邳州	PMS_官湖南下沟4#变	10	200	47
26918	邳州	PMS_官湖大坟3#变	10	400	167
26919	邳州	官湖大坟2#变	10	315	78
26920	邳州	官湖福尔路2#变	10	160	68
26921	邳州	官湖前黄2#变	10	400	58
26922	邳州	PMS_官湖大黄4#变	10	400	174
26923	邳州	官湖后黄1#变	10	160	44
26924	邳州	官湖后黄2#变	10	200	64
26925	邳州	官湖后黄3#变	10	200	0
26926	邳州	官湖墩上工业2#	10	400	0
26927	邳州	PMS_官湖墩上工业1#	10	630	102
26928	邳州	PMS_官湖墩上工业4#变	10	400	56
26929	邳州	官湖大黄1#变	10	315	88
26930	邳州	PMS_官湖前黄1#变	10	315	95
26931	邳州	PMS_官湖前黄4#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26932	邳州	官湖前黄3#变	10	400	0
26933	邳州	官湖大黄2#变	10	400	188
26934	邳州	官湖大黄3#变	10	400	145
26935	邳州	官湖黄圩3#变	10	160	1
26936	邳州	官湖黄圩1#变	10	400	76
26937	邳州	PMS_官湖墩上工业3#	10	400	267
26938	邳州	官湖墩上3#东变	10	200	0
26939	邳州	PMS_官湖街道6#变	10	400	0
26940	邳州	PMS_官湖街道5#变	10	200	5
26941	邳州	PMS_官湖街道1#北变	10	630	116
26942	邳州	PMS_官湖街道2#中变	10	200	0
26943	邳州	PMS_官湖街道3#南变	10	400	21
26944	邳州	PMS_官湖白埠机关6#	10	400	30
26945	邳州	官湖白埠机关5#变	10	630	188
26946	邳州	官湖张家1#变	10	200	0
26947	邳州	PMS_官湖丁口2#变	10	630	0
26948	邳州	PMS_官湖丁口3#变	10	400	109
26949	邳州	PMS_官湖丁楼5#变	10	400	58
26950	邳州	PMS_官湖丁楼4#变	10	400	52
26951	邳州	PMS_官湖丁楼1#变	10	400	105
26952	邳州	官湖胡塘2#变	10	630	338
26953	邳州	官湖胡塘1#变	10	400	0
26954	邳州	官湖鲍庄1#变	10	200	0
26955	邳州	官湖张家3#变	10	630	235
26956	邳州	官湖郭营2#变	10	400	240
26957	邳州	PMS_官湖立新3#变	10	200	52
26958	邳州	PMS_官湖立新2#变	10	400	199
26959	邳州	PMS_官湖南下沟1#变	10	400	114
26960	邳州	官湖南下沟3#变	10	315	84
26961	邳州	官湖东下沟1#变	10	200	0
26962	邳州	PMS_官湖南下沟2#变	10	250	16
26963	邳州	官湖东下沟2#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26964	邳州	官湖授贤2#变	10	400	137
26965	邳州	官湖授贤1#变	10	500	263
26966	邳州	官湖鲍庄2#变	10	315	0
26967	邳州	PMS_官湖鲍庄4#变	10	400	32
26968	邳州	官湖周家8#变	10	100	80
26969	邳州	官湖镇南工业区4#变	10	400	260
26970	邳州	官湖南沟4#变	10	400	84
26971	邳州	PMS_官湖新华一3#变	10	400	9
26972	邳州	PMS_官湖吴瓦房6#变	10	400	0
26973	邳州	PMS_官湖杨庄2#变	10	315	28
26974	邳州	官湖杨庄1#变	10	200	61
26975	邳州	PMS_官湖下沟3#变	10	200	0
26976	邳州	官湖下沟1#变	10	200	9
26977	邳州	PMS_官湖杨庄3#变	10	400	104
26978	邳州	PMS_官湖孙家1#变	10	200	36
26979	邳州	官湖孙家2#变	10	400	0
26980	邳州	官湖石坝1#变	10	315	88
26981	邳州	官湖孙家3#变	10	315	63
26982	邳州	官湖丁口1#变	10	200	23
26983	邳州	官湖丁口4#变	10	630	254
26984	邳州	PMS_官湖石坝5#变	10	400	145
26985	邳州	PMS_官湖石坝2#变	10	200	31
26986	邳州	PMS_官湖石坝4#变	10	160	0
26987	邳州	官湖夹河2#变	10	400	90
26988	邳州	PMS_官湖夹河1#变	10	200	71
26989	邳州	PMS_官湖白埠机关3#变	10	400	18
26990	邳州	PMS_官湖白埠机关4#变	10	400	47
26991	邳州	官湖白埠机关1#变	10	400	42
26992	邳州	PMS_官湖白埠机关2#变	10	400	160
26993	邳州	PMS_官湖周家3#变	10	400	56
26994	邳州	官湖周家5#变	10	200	0
26995	邳州	PMS_官湖周家4#变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26996	邳州	PMS_官湖二埝1#变	10	160	69
26997	邳州	官湖二埝3#变	10	400	0
26998	邳州	官湖二埝2#变	10	200	0
26999	邳州	PMS_官湖丁口5#变	10	400	167
27000	邳州	PMS_官湖家具街7#变	10	200	89
27001	邳州	官湖张家9#变	10	200	0
27002	邳州	官湖东滩13#变	10	630	0
27003	邳州	官湖周家16#变	10	630	74
27004	邳州	官湖小坊17#变	10	630	115
27005	邳州	官湖白埠机关16#变	10	630	107
27006	邳州	官湖柳家11#变	10	400	108
27007	邳州	官湖小坊16#变	10	630	0
27008	邳州	官湖二埝8#变	10	400	63
27009	邳州	PMS_官湖新华五3#变	10	400	0
27010	邳州	PMS_官湖复兴3#变	10	400	191
27011	邳州	PMS_官湖新华二5#变	10	400	36
27012	邳州	PMS_官湖东滩4#变	10	400	204
27013	邳州	官湖白埠机关7#变	10	400	0
27014	邳州	官湖东林4#变	10	400	104
27015	邳州	PMS_官湖曹场3#变	10	315	0
27016	邳州	PMS_官湖前黄5#变	10	400	115
27017	邳州	PMS_官湖新华一5#变	10	630	95
27018	邳州	官湖南下沟5#变	10	200	0
27019	邳州	PMS_官湖白埠村新农村小区1#变	10	400	115
27020	邳州	官湖丁楼7#变	10	630	0
27021	邳州	PMS_官湖北沟扶贫2#变	10	400	185
27022	邳州	PMS_官湖复兴4#变	10	400	51
27023	邳州	官湖新华三5#变	10	630	0
27024	邳州	官湖新华三6#变	10	630	264
27025	邳州	官湖鲍庄6#变	10	400	71
27026	邳州	PMS_官湖大坟4#变	10	400	113
27027	邳州	PMS_官湖大坟5#变	10	315	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27028	邳州	PMS_官湖新华四3#变	10	400	10
27029	邳州	官湖南沟5#变	10	400	300
27030	邳州	官湖南沟6#变	10	400	83
27031	邳州	官湖半庄6#变	10	315	0
27032	邳州	PMS_官湖南下沟6#东变	10	200	42
27033	邳州	PMS_官湖南下沟7#西变	10	400	124
27034	邳州	PMS_官湖孙家5#变	10	400	136
27035	邳州	PMS_官湖白埠5#变	10	400	6
27036	邳州	PMS_官湖镇北工业区6#变	10	400	5
27037	邳州	官湖丁口6#变	10	315	111
27038	邳州	官湖新华四4#变	10	630	280
27039	邳州	PMS_官湖杨庄4#变	10	400	0
27040	邳州	PMS_官湖石坝6#变	10	400	0
27041	邳州	PMS_官湖上海路1#变	10	400	118
27042	邳州	PMS_官湖东林5#变	10	400	56
27043	邳州	官湖西坊7#变	10	100	2
27044	邳州	PMS_官湖东坊13#变	10	400	9
27045	邳州	官湖东坊14#变	10	400	0
27046	邳州	官湖墩上6#变	10	400	124
27047	邳州	官湖新华五小站2#变	10	630	240
27048	邳州	官湖后黄4#变	10	400	144
27049	邳州	官湖北沟支部2#变	10	630	248
27050	邳州	官湖吴瓦房杨场变	10	400	121
27051	邳州	PMS_官湖二埝4#变	10	400	80
27052	邳州	PMS_官湖新华一小站东	10	400	60
27053	邳州	PMS_官湖吴瓦房9#变	10	400	81
27054	邳州	官湖镇南工业区6#变	10	630	265
27055	邳州	PMS_官湖大市场6#变	10	400	85
27056	邳州	PMS_官湖曹场4#变（400KVA)	10	400	189
27057	邳州	PMS_官湖农场2#变	10	400	103
27058	邳州	官湖西坊8#变	10	200	27
27059	邳州	PMS_官湖墩上7#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27060	邳州	PMS_官湖龙珠小区2#	10	400	216
27061	邳州	PMS_官湖前沈8#变	10	400	222
27062	邳州	官湖大黄6#变	10	400	182
27063	邳州	PMS_官湖新华三7#	10	400	63
27064	邳州	PMS_官湖新华五5#变	10	630	122
27065	邳州	PMS_官湖新华四5#	10	400	65
27066	邳州	PMS_官湖北沟6#（400KVA）	10	400	181
27067	邳州	官湖南沟7#（400KVA）	10	400	0
27068	邳州	官湖白埠分公司新增	10	630	182
27069	邳州	PMS_官湖孙场2#变	10	200	1
27070	邳州	PMS_官湖街道7#变	10	400	19
27071	邳州	PMS_官湖新华一桥头	10	400	0
27072	邳州	PMS_官湖丁楼8#变	10	400	110
27073	邳州	官湖前黄7#变	10	630	156
27074	邳州	官湖前黄6#变	10	200	107
27075	邳州	PMS_官湖下沟5#	10	400	0
27076	市郊	PMS_美的城3配电室4变压器	10	800	390
27077	邳州	官湖南沟8#变	10	400	42
27078	邳州	官湖小坊7#	10	630	48
27079	市郊	PMS_美的城4配电室1变压器	10	800	423
27080	邳州	PMS_官湖新华二4#新	10	400	125
27081	市郊	美的城4配电室3变压器	10	800	292
27082	邳州	PMS_官湖周家12#变	10	400	98
27083	市郊	PMS_美的城4配电室2变压器	10	800	405
27084	邳州	PMS_官湖丁楼10#变	10	400	0
27085	市郊	PMS_绿地之窗一期2配电室1变压器	10	800	493
27086	邳州	官湖丁口9#变	10	200	63
27087	市郊	PMS_绿地之窗一期1配电室1变压器	10	800	325
27088	邳州	官湖前沈2#支部变	10	630	282
27089	市郊	PMS_绿地之窗一期1配电室3变压器	10	800	345
27090	邳州	PMS_官湖郭营4#变西	10	400	141
27091	市郊	PMS_绿地之窗一期2配电室3变压器	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27092	邳州	PMS_官湖郭营3#变东	10	400	91
27093	市郊	PMS_绿地之窗一期3配电室1变压器	10	800	145
27094	邳州	官湖镇北工业区7#变	10	630	146
27095	市郊	PMS_绿地之窗一期3配电室3变压器	10	800	245
27096	邳州	官湖北京路1#变新	10	630	190
27097	市郊	PMS_绿地之窗一期2配电室2变压器	10	800	507
27098	邳州	官湖新华4#变	10	630	238
27099	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室1变压器	10	630	315
27100	邳州	PMS_官湖大市场7#台片	10	400	85
27101	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室3变压器	10	630	302
27102	邳州	PMS_官湖大市场8#台片	10	400	6
27103	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室1变压器	10	630	301
27104	邳州	PMS_官湖镇新华村民委员会1#	10	800	330
27105	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室3变压器	10	630	323
27106	邳州	PMS_官湖镇新华村民委员会2#	10	800	374
27107	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室1变压器	10	800	419
27108	邳州	PMS_官湖周家11#变	10	400	0
27109	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室3变压器	10	800	400
27110	邳州	PMS_官湖周家9#变	10	400	72
27111	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室1变压器	10	630	274
27112	邳州	PMS_官湖周家10#变	10	400	120
27113	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室3变压器	10	630	239
27114	邳州	PMS_官湖丁楼9#变	10	400	64
27115	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室1变压器	10	800	428
27116	邳州	官湖大营3#变	10	400	75
27117	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室3变压器	10	800	421
27118	邳州	PMS_官湖大营4#变	10	200	97
27119	市郊	PMS_君庭湖畔5配电室1变压器	10	1000	497
27120	邳州	PMS_官湖夹河5#变	10	400	129
27121	市郊	PMS_君庭湖畔5配电室2变压器	10	1000	347
27122	邳州	官湖夹河6#变	10	200	61
27123	市郊	君庭湖畔5配电室3变压器	10	1000	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27124	邳州	官湖柳家6#变	10	630	244
27125	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站1变压器	10	800	460
27126	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站3变压器	10	800	574
27127	邳州	PMS_官湖白埠8#变	10	400	50
27128	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站2变压器	10	800	390
27129	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站4变压器	10	800	494
27130	邳州	PMS_官湖白埠7#变	10	400	41
27131	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室1变压器	10	800	356
27132	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室3变压器	10	800	347
27133	市郊	PMS_城置国际花园二期3配电室1变压器	10	800	391
27134	邳州	官湖白埠6#变	10	630	166
27135	邳州	官湖石坝7#变	10	200	14
27136	市郊	PMS_城置国际花园二期3配电室3变压器	10	800	487
27137	邳州	PMS_官湖石坝8#变	10	400	125
27138	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室1变压器	10	800	500
27139	邳州	官湖鲍庄7#变	10	315	136
27140	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室3变压器	10	800	528
27141	邳州	官湖鲍庄8#变	10	630	132
27142	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室2变压器	10	800	429
27143	邳州	官湖鲍庄9#变	10	400	0
27144	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室4变压器	10	800	414
27145	邳州	官湖白埠机关15#变	10	400	0
27146	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室2变压器	10	800	497
27147	邳州	官湖张家8#变	10	630	238
27148	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室4变压器	10	800	473
27149	邳州	PMS_官湖前沈11#变	10	400	34
27150	市郊	城置国际花园二期3配电室2变压器	10	800	478
27151	邳州	官湖平墩8#变	10	400	104
27152	市郊	PMS_城置国际花园二期3配电室4变压器	10	800	422
27153	邳州	PMS_官湖小坊10#变	10	400	183
27154	市郊	PMS_月星公馆1配电室1变压器	10	800	298
27155	邳州	官湖北沟9#变	10	630	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27156	邳州	官湖柳家8#变	10	500	199
27157	市郊	PMS_月星公馆1配电室3变压器	10	800	418
27158	邳州	PMS_官湖前沈10#变	10	400	1
27159	市郊	PMS_月星公馆1配电室4变压器	10	800	393
27160	邳州	PMS_官湖小坊9#变	10	400	194
27161	市郊	PMS_月星公馆1配电室2变压器	10	800	387
27162	市郊	PMS_月星公馆2配电室1变压器	10	800	409
27163	邳州	PMS_官湖张家5#变	10	400	70
27164	市郊	PMS_月星公馆2配电室3变压器	10	800	379
27165	邳州	官湖小坊11#变	10	630	0
27166	市郊	PMS_月星公馆2配电室4变压器	10	800	426
27167	邳州	PMS_官湖平墩5#变	10	400	137
27168	市郊	PMS_月星公馆2配电室2变压器	10	800	421
27169	邳州	PMS_官湖平墩6#变	10	400	88
27170	市郊	PMS_贺长线36东1	10	400	204
27171	邳州	PMS_官湖胡塘4#变	10	400	164
27172	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室1变压器	10	800	436
27173	邳州	PMS_官湖前沈12#变	10	400	147
27174	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室2变压器	10	800	419
27175	邳州	官湖前沈9#变	10	400	185
27176	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室3变压器	10	800	378
27177	邳州	PMS_官湖黄圩5#变	10	400	120
27178	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室4变压器	10	800	424
27179	邳州	PMS_官湖黄圩4#变	10	400	49
27180	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室1变压器	10	800	431
27181	邳州	PMS_官湖黄圩6#变	10	400	152
27182	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室2变压器	10	800	392
27183	邳州	官湖北沟10#变	10	630	139
27184	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室3变压器	10	800	461
27185	邳州	官湖墩上工业区5#变	10	630	20
27186	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室4变压器	10	800	475
27187	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室1变压器	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27188	邳州	官湖前黄示范园	10	630	274
27189	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室2变压器	10	800	532
27190	邳州	官湖南沟11#变	10	400	158
27191	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室3变压器	10	800	491
27192	邳州	PMS_官湖丁场2#变	10	400	0
27193	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室4变压器	10	800	433
27194	邳州	PMS_官湖东滩6#变	10	630	180
27195	市郊	PMS_城置国际花园二期6组合配电站1变压器	10	800	442
27196	市郊	PMS_城置国际花园二期6组合配电站2变压器	10	800	465
27197	邳州	PMS_官湖吴瓦房11#变	10	400	94
27198	市郊	PMS_城置国际花园二期6组合配电站4变压器	10	800	224
27199	邳州	PMS_官湖胡塘3#变	10	400	118
27200	市郊	PMS_高铁时代广场1配电室2变压器	10	630	257
27201	邳州	PMS_官湖东滩5#变	10	630	326
27202	市郊	PMS_高铁时代广场1配电室4变压器	10	630	168
27203	市郊	PMS_高铁时代广场2配电室2变压器	10	800	421
27204	市郊	PMS_高铁时代广场2配电室4变压器	10	800	414
27205	市郊	PMS_绿地之窗二期1配电室1变压器	10	800	426
27206	市郊	PMS_绿地之窗二期1配电室2变压器	10	800	392
27207	市郊	PMS_绿地之窗二期2配电室1变压器	10	800	423
27208	市郊	绿地之窗二期2配电室2变压器	10	800	329
27209	市郊	PMS_绿地之窗二期2配电室3变压器	10	800	303
27210	市郊	PMS_绿地之窗二期3配电室1变压器	10	800	216
27211	市郊	PMS_绿地之窗二期3配电室3变压器	10	800	279
27212	市郊	PMS_绿地之窗二期4配电室1变压器	10	800	380
27213	市郊	PMS_绿地之窗二期4配电室2变压器	10	800	364
27214	市郊	PMS_美的城5配电室1变压器	10	630	321
27215	市郊	PMS_美的城5配电室2变压器	10	630	291
27216	市郊	PMS_美的城5配电室3变压器	10	630	248
27217	市郊	PMS_美的城5配电室4变压器	10	630	285
27218	市郊	PMS_美的城6配电室1变压器	10	800	411
27219	市郊	PMS_美的城6配电室2变压器	10	800	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27220	市郊	PMS_美的城6配电室3变压器	10	800	382
27221	市郊	PMS_美的城6配电室4变压器	10	800	333
27222	市郊	PMS_美的城9配电室1变压器	10	630	243
27223	市郊	PMS_美的城9配电室2变压器	10	630	275
27224	市郊	PMS_金色年华1配电室2变压器	10	800	454
27225	市郊	PMS_金色年华1配电室1变压器	10	800	437
27226	市郊	PMS_金色年华1配电室4变压器	10	800	410
27227	市郊	PMS_金色年华1配电室3变压器	10	800	435
27228	市郊	PMS_金色年华2配电室2变压器	10	800	428
27229	市郊	PMS_金色年华2配电室1变压器	10	800	382
27230	市郊	PMS_金色年华2配电室4变压器	10	800	544
27231	市郊	PMS_金色年华2配电室3变压器	10	800	551
27232	市郊	PMS_城置国际三期1配电室1变压器	10	800	386
27233	市郊	PMS_城置国际三期1配电室2变压器	10	800	355
27234	市郊	PMS_城置国际三期1配电室3变压器	10	800	350
27235	市郊	PMS_城置国际三期1配电室4变压器	10	800	479
27236	市郊	PMS_城置国际三期5配电室1变压器	10	800	408
27237	市郊	PMS_城置国际三期5配电室2变压器	10	800	355
27238	市郊	PMS_城置国际三期5配电室3变压器	10	800	446
27239	市郊	PMS_城置国际三期5配电室4变压器	10	800	521
27240	市郊	PMS_城置国际三期2配电室1变压器	10	800	370
27241	市郊	PMS_城置国际三期2配电室2变压器	10	800	412
27242	市郊	PMS_城置国际三期2配电室3变压器	10	800	380
27243	市郊	PMS_城置国际三期2配电室4变压器	10	800	417
27244	市郊	PMS_城置国际三期3配电室2变压器	10	800	470
27245	市郊	PMS_绿地之窗三期1配电室1变压器	10	800	413
27246	市郊	PMS_绿地之窗三期1配电室2变压器	10	800	379
27247	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室1变压器	10	630	319
27248	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室3变压器	10	630	291
27249	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室4变压器	10	630	265
27250	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室2变压器	10	630	430
27251	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室1变压器	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27252	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室3变压器	10	800	394
27253	市郊	PMS_东贺B新建安置2配电室1变压器	10	800	438
27254	市郊	PMS_东贺B新建安置2配电室3变压器	10	800	341
27255	市郊	PMS_东贺B新建安置3配电室1变压器	10	1000	460
27256	市郊	东贺B新建安置4配电室1变压器	10	1000	466
27257	市郊	东贺B新建安置4配电室3变压器	10	1000	432
27258	市郊	PMS_东贺B新建安置5配电室1变压器	10	1000	477
27259	市郊	PMS_东贺B新建安置5配电室4变压器	10	1000	373
27260	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室2变压器	10	800	412
27261	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室4变压器	10	800	424
27262	市郊	东贺B新建安置2配电室2变压器	10	800	386
27263	市郊	PMS_东贺B新建安置2配电室4变压器	10	800	378
27264	市郊	PMS_东贺B新建安置3配电室4变压器	10	1000	490
27265	市郊	东贺B新建安置3配电室2变压器	10	1000	503
27266	市郊	PMS_东贺B新建安置4配电室4变压器	10	1000	623
27267	市郊	PMS_东贺B新建安置4配电室2变压器	10	1000	482
27268	市郊	PMS_东贺B新建安置5配电室3变压器	10	1000	474
27269	市郊	东贺B新建安置5配电室2变压器	10	1000	482
27270	市郊	PMS_东贺B新建安置3配电室3变压器	10	1000	534
27271	市郊	PMS_金色年华3配电室1变压器	10	630	348
27272	市郊	PMS_金色年华3配电室2变压器	10	630	360
27273	市郊	PMS_金色年华3配电室3变压器	10	630	310
27274	市郊	PMS_金色年华3配电室4变压器	10	630	315
27275	市郊	PMS_城置国际三期4配电室2变压器	10	630	176
27276	市郊	PMS_城置国际三期4配电室4变压器	10	630	227
27277	市郊	贺长线59一4	10	200	104
27278	市郊	金色年华4配电室1变压器	10	800	366
27279	市郊	金色年华4配电室2变压器	10	800	360
27280	市郊	玺悦龙城1组合配电站1变压器	10	800	392
27281	市郊	玺悦龙城1组合配电站2变压器	10	800	414
27282	市郊	玺悦龙城2配电室1变压器	10	630	365
27283	市郊	玺悦龙城2配电室2变压器	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27284	市郊	玺悦龙城2配电室3变压器	10	630	326
27285	市郊	玺悦龙城2配电室4变压器	10	630	431
27286	市郊	美的城8配电室1变压器	10	630	271
27287	市郊	美的城8配电室2变压器	10	630	220
27288	市郊	美的城8配电室3变压器	10	630	238
27289	市郊	美的城8配电室4变压器	10	630	146
27290	市郊	PMS_美的城7配电室1变压器	10	630	290
27291	市郊	PMS_美的城7配电室2变压器	10	630	306
27292	市郊	PMS_美的城7配电室3变压器	10	630	262
27293	市郊	PMS_美的城7配电室4变压器	10	630	308
27294	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室1变压器	10	800	224
27295	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室2变压器	10	800	479
27296	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室3变压器	10	800	407
27297	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室4变压器	10	800	440
27298	市郊	PMS_绿地之窗四期2配电室1变压器	10	800	385
27299	市郊	PMS_绿地之窗四期2配电室2变压器	10	800	405
27300	市郊	PMS_绿地之窗五期1配电室1变压器	10	630	94
27301	市郊	PMS_绿地之窗五期1配电室3变压器	10	630	203
27302	市郊	PMS_绿地之窗五期2配电室1变压器	10	800	448
27303	市郊	PMS_绿地之窗五期2配电室2变压器	10	800	342
27304	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站1变压器	10	800	319
27305	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站3变压器	10	800	464
27306	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站4变压器	10	800	395
27307	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站2变压器	10	800	223
27308	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室1变压器	10	800	346
27309	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室3变压器	10	800	582
27310	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室4变压器	10	800	396
27311	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室2变压器	10	800	280
27312	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站3变压器	10	500	161
27313	市郊	PMS_城置国际三期6配电室1变压器	10	800	404
27314	市郊	PMS_城置国际三期6配电室2变压器	10	800	399
27315	市郊	PMS_城置国际三期6配电室3变压器	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27316	市郊	PMS_城置国际三期6配电室4变压器	10	800	452
27317	市郊	PMS_城置国际三期7配电室1变压器	10	630	298
27318	市郊	PMS_城置国际三期7配电室2变压器	10	630	320
27319	市郊	PMS_城置国际三期7配电室3变压器	10	630	363
27320	市郊	PMS_城置国际三期7配电室4变压器	10	630	344
27321	市郊	PMS_城置国际三期8配电室1变压器	10	800	439
27322	市郊	PMS_城置国际三期8配电室2变压器	10	800	394
27323	市郊	绿荆幸福段2一3北2	10	400	223
27324	市郊	PMS_顺泰雅苑1配电室1变压器	10	630	320
27325	市郊	PMS_顺泰雅苑1配电室2变压器	10	630	286
27326	市郊	PMS_顺泰雅苑2配电室1变压器	10	630	223
27327	市郊	PMS_顺泰雅苑2配电室3变压器	10	630	79
27328	市郊	PMS_顺泰雅苑3配电室1变压器	10	630	53
27329	市郊	PMS_顺泰雅苑3配电室3变压器	10	630	16
27330	市郊	PMS_璞悦山3配电室1变压器	10	800	474
27331	市郊	PMS_璞悦山2配电室3变压器	10	630	348
27332	市郊	PMS_璞悦山3配电室3变压器	10	800	489
27333	市郊	PMS_璞悦山2配电室4变压器	10	630	299
27334	市郊	璞悦山组合配电站1变压器	10	800	398
27335	市郊	PMS_璞悦山3配电室2变压器	10	800	398
27336	市郊	PMS_璞悦山3配电室4变压器	10	800	591
27337	市郊	PMS_璞悦山2配电室2变压器	10	630	336
27338	市郊	璞悦山组合配电站2变压器	10	800	343
27339	市郊	PMS_璞悦山2配电室1变压器	10	630	363
27340	市郊	PMS_城置国际花园7箱变变压器	10	500	197
27341	市郊	PMS_工润明湖2配电室4变压器	10	630	349
27342	市郊	PMS_工润明湖2配电室1变压器	10	630	267
27343	市郊	工润明湖1配电室2变压器	10	800	442
27344	市郊	PMS_工润明湖2配电室2变压器	10	630	353
27345	市郊	PMS_工润明湖1配电室3变压器	10	800	441
27346	市郊	PMS_工润明湖1配电室1变压器	10	800	303
27347	市郊	工润明湖1变压器	10	800	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27348	市郊	工润明湖2变压器	10	800	214
27349	市郊	PMS_工润明湖1配电室4变压器	10	800	313
27350	市郊	PMS_工润明湖2配电室3变压器	10	630	301
27351	市郊	珑湾花苑6配电室2变压器	10	800	320
27352	市郊	珑湾花苑7配电室2变压器	10	800	0
27353	市郊	珑湾花苑7配电室4变压器	10	800	364
27354	市郊	珑湾花苑8配电室2变压器	10	630	222
27355	市郊	珑湾花苑8配电室4变压器	10	630	339
27356	市郊	珑湾花苑6配电室4变压器	10	800	393
27357	市郊	金色年华5配电室3变压器	10	800	445
27358	市郊	金色年华6配电室2变压器	10	630	292
27359	市郊	金色年华5配电室2变压器	10	800	379
27360	市郊	金色年华5配电室1变压器	10	800	424
27361	市郊	金色年华5配电室4变压器	10	800	438
27362	市郊	金色年华6配电室3变压器	10	630	335
27363	市郊	金龙湖公馆配电室4变压器	10	800	468
27364	市郊	PMS_金龙湖公馆配电室1变压器	10	800	422
27365	市郊	PMS_金龙湖公馆配电室3变压器	10	800	452
27366	市郊	珑湾花苑3配电室1变压器	10	800	194
27367	市郊	珑湾花苑5配电室4变压器	10	800	464
27368	市郊	珑湾花苑4配电室1变压器	10	800	322
27369	市郊	珑湾花苑4配电室4变压器	10	800	341
27370	市郊	珑湾花苑3配电室4变压器	10	800	466
27371	市郊	珑湾花苑5配电室1变压器	10	800	426
27372	市郊	万锦城5配电室1变压器	10	800	321
27373	市郊	万锦城3配电室4变压器	10	800	300
27374	市郊	PMS_万锦城3配电室3变压器	10	800	112
27375	市郊	PMS_万锦城5配电室2变压器	10	800	252
27376	市郊	PMS_万锦城3配电室2变压器	10	800	177
27377	市郊	珑湾花苑2配电室4变压器	10	800	305
27378	市郊	珑湾花苑1配电室1变压器	10	800	406
27379	市郊	珑湾花苑1配电室4变压器	10	800	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27380	市郊	珑湾花苑2配电室1变压器	10	800	452
27381	市郊	PMS_叶景华庭3配电室1变压器	10	800	493
27382	市郊	PMS_叶景华庭2配电室2变压器	10	630	345
27383	市郊	PMS_叶景华庭1配电室1变压器	10	800	519
27384	市郊	PMS_叶景华庭3配电室4变压器	10	800	466
27385	市郊	叶景华庭1配电室4变压器	10	800	552
27386	市郊	PMS_叶景华庭3配电室3变压器	10	800	527
27387	市郊	PMS_叶景华庭2配电室3变压器	10	630	340
27388	市郊	PMS_叶景华庭2配电室4变压器	10	630	320
27389	市郊	PMS_叶景华庭3配电室2变压器	10	800	469
27390	市郊	叶景华庭1配电室3变压器	10	800	520
27391	市郊	PMS_叶景华庭2配电室1变压器	10	630	377
27392	市郊	PMS_叶景华庭1配电室2变压器	10	800	480
27393	邳州	PMS_官湖东林6#变	10	400	67
27394	邳州	PMS_官湖东林7#变	10	400	79
27395	邳州	PMS_官湖大黄7#变	10	400	104
27396	邳州	官湖二埝5#变	10	400	141
27397	邳州	官湖东坊15#变	10	400	168
27398	邳州	官湖杨庄5#变	10	630	165
27399	邳州	PMS_官湖镇北工业区8#变	10	400	56
27400	邳州	PMS_官湖半庄7#变	10	400	0
27401	邳州	PMS_官湖墩上9#变	10	400	62
27402	邳州	PMS_官湖墩上8#变	10	400	80
27403	邳州	PMS_官湖墩上10#变	10	400	4
27404	邳州	PMS_官湖柳家7#变	10	200	29
27405	邳州	PMS_官湖杨庄7#变	10	400	120
27406	邳州	PMS_官湖二埝6#变	10	400	0
27407	邳州	官湖东下沟3#变	10	200	48
27408	邳州	PMS_官湖东下沟4#变	10	400	168
27409	邳州	PMS_官湖立新20#变	10	400	142
27410	邳州	官湖授贤4#变	10	630	276
27411	邳州	PMS_官湖授贤5#变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27412	邳州	PMS_官湖立新陈庄变	10	200	0
27413	邳州	官湖王庄4#变	10	400	165
27414	邳州	官湖王庄5#变	10	400	149
27415	邳州	PMS_官湖南下沟8#变	10	400	101
27416	邳州	PMS_官湖白埠机关10#变	10	400	0
27417	邳州	PMS_官湖白埠机关12#变	10	400	220
27418	邳州	PMS_官湖官路口6#变	10	400	107
27419	邳州	PMS_官湖官路口7#变	10	400	176
27420	邳州	PMS_官湖吴瓦房12#变	10	400	167
27421	邳州	官湖丁口8#变	10	160	4
27422	邳州	PMS_官湖花园2#变	10	400	35
27423	邳州	PMS_官湖镇北工业区10#变	10	400	68
27424	邳州	PMS_官湖福尔路3#变	10	400	126
27425	邳州	官湖后黄8#变	10	630	146
27426	邳州	官湖鲍庄11#变	10	630	159
27427	邳州	官湖新华一6#变	10	630	160
27428	邳州	官湖白埠机关9#变	10	630	151
27429	邳州	官湖杨庄8#变	10	200	7
27430	邳州	官湖后黄7#变	10	250	2
27431	邳州	PMS_官湖平墩7#变	10	400	140
27432	邳州	PMS_官湖小坊8#变	10	400	197
27433	邳州	PMS_官湖丁口7#变	10	400	156
27434	邳州	官湖吴瓦房10#变	10	200	24
27435	邳州	PMS_官湖官路口5#变	10	400	46
27436	邳州	官湖镇南工业区7#变	10	400	155
27437	邳州	PMS_官湖东坊16#变	10	400	170
27438	邳州	官湖黄圩7#变	10	400	194
27439	邳州	PMS_官湖曹场5#变	10	400	234
27440	邳州	官湖吴瓦房13#变	10	630	337
27441	邳州	官湖东坊17#变	10	630	0
27442	邳州	官湖南沟9#变	10	630	310
27443	邳州	官湖大黄8#变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27444	邳州	PMS_官湖汪场2#变	10	400	110
27445	邳州	PMS_官湖白埠机关11#变	10	400	0
27446	邳州	PMS_官湖新华三9#变	10	400	116
27447	邳州	官湖新华三10#变	10	630	312
27448	邳州	PMS_官湖白埠9#变	10	400	83
27449	邳州	PMS_官湖丁楼12#变	10	400	0
27450	邳州	PMS_邳州恒盛佳苑1#配电变压器	10	630	382
27451	邳州	PMS_邳州恒盛佳苑3#配电变压器	10	630	294
27452	邳州	PMS_邳州恒盛佳苑4#配电变压器	10	630	278
27453	邳州	邳州恒盛佳苑2#配电变压器	10	630	321
27454	邳州	PMS_官湖敬老院北台变	10	400	138
27455	邳州	官湖东林12#变	10	160	4
27456	邳州	PMS_官湖丁楼11#变	10	400	107
27457	邳州	官湖东林9#变	10	200	46
27458	邳州	官湖东林10#变	10	200	55
27459	邳州	PMS_官湖东林11#变	10	400	162
27460	邳州	官湖东林8#变	10	400	130
27461	邳州	PMS_官湖丁楼15#变	10	400	85
27462	邳州	PMS_官湖东林14#变	10	400	144
27463	邳州	官湖白埠机关8#变	10	630	62
27464	邳州	PMS_官湖东滩7#变	10	400	0
27465	邳州	PMS_官湖孙家6#变	10	400	98
27466	邳州	PMS_官湖孙家7#变	10	400	60
27467	邳州	PMS_官湖杨庄6#变	10	400	16
27468	邳州	官湖小坊12#变	10	630	158
27469	邳州	官湖小坊13#变	10	200	0
27470	邳州	PMS_官湖丁场3#变	10	400	148
27471	邳州	官湖白埠机关13#变	10	630	86
27472	邳州	PMS_官湖新华小区1#变	10	400	39
27473	邳州	PMS_官湖新华小区2#变	10	400	103
27474	邳州	PMS_官湖前沈13#变	10	400	137
27475	邳州	PMS_官湖西坊胡林2#变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27476	邳州	PMS_官湖复兴6#变	10	400	33
27477	邳州	PMS_官湖下沟6#变	10	400	0
27478	邳州	PMS_官湖鲍庄12#变	10	400	26
27479	邳州	PMS_官湖石坝11#变	10	400	122
27480	邳州	PMS_官湖戴场1#变	10	400	74
27481	邳州	PMS_官湖戴场2#变	10	400	35
27482	邳州	PMS_官湖戴场3#变	10	200	149
27483	邳州	PMS_官湖鲍庄13#变	10	400	4
27484	邳州	PMS_官湖杨庄9#变	10	400	0
27485	邳州	PMS_官湖杨庄10#变	10	400	105
27486	邳州	PMS_官湖小坊14#变	10	400	215
27487	邳州	官湖郭营5#变	10	250	57
27488	邳州	PMS_官湖胡塘5#变	10	400	205
27489	邳州	PMS_官湖王庄6#变	10	400	0
27490	邳州	PMS_官湖石坝12#变	10	400	105
27491	邳州	PMS_官湖新华一7#变	10	400	103
27492	邳州	官湖大市场9#变	10	630	230
27493	邳州	PMS_官湖大市场10#变	10	400	36
27494	邳州	官湖翰林华府配电室4变压器	10	800	424
27495	邳州	官湖翰林华府配电室2变压器	10	800	249
27496	邳州	官湖翰林华府配电室1变压器	10	800	400
27497	邳州	官湖翰林华府配电室3变压器	10	800	319
27498	邳州	PMS_官湖幸福佳苑小区1#变	10	400	201
27499	邳州	PMS_官湖幸福佳苑小区2#变	10	400	194
27500	邳州	官湖孙家8#变	10	100	47
27501	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室4#变压器	10	800	455
27502	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室2#变压器	10	800	407
27503	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室3#变压器	10	800	498
27504	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室1#变压器	10	800	413
27505	邳州	官湖西坊9#变	10	400	127
27506	邳州	官湖新华三11#变	10	630	244
27507	邳州	PMS_官湖白埠机关14#变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27508	邳州	官湖新华四6#变	10	315	84
27509	邳州	PMS_官湖东滩8#变	10	400	150
27510	邳州	官湖官路口8#变	10	400	0
27511	邳州	官湖前沈18#变	10	400	109
27512	邳州	官湖南沟15#变	10	400	0
27513	邳州	官湖前黄8#变	10	400	153
27514	邳州	PMS_官湖沿河1#变	10	400	30
27515	邳州	PMS_官湖大坟7#变	10	400	0
27516	邳州	PMS_官湖新华一8号变	10	400	63
27517	邳州	官湖邮局1#变	10	400	116
27518	邳州	PMS_官湖丁楼13#变	10	400	183
27519	邳州	PMS_官湖胡塘6#变	10	400	147
27520	邳州	官湖墩上工业区12#变	10	400	110
27521	邳州	PMS_官湖张家7#变	10	400	53
27522	邳州	PMS_官湖镇高中教工宿舍楼2#变	10	400	167
27523	邳州	PMS_官湖镇高中教工宿舍楼1#变	10	400	175
27524	邳州	PMS_官湖大黄9#变	10	125	0
27525	邳州	PMS_官湖东坊18#变	10	400	0
27526	邳州	PMS_官湖半庄8#变	10	400	132
27527	邳州	官湖北京路2#变	10	630	207
27528	邳州	PMS_官湖东滩9#变	10	400	60
27529	邳州	官湖新华一9#变	10	400	94
27530	邳州	PMS_官湖镇墩上村新福地安置小区1#变	10	400	72
27531	邳州	官湖镇墩上村新福地安置小区2#变	10	200	88
27532	邳州	PMS_官湖镇墩上村新福地安置小区3#变	10	400	230
27533	邳州	PMS_官湖镇墩上村新福地安置小区4#变	10	400	195
27534	邳州	PMS_官湖新华五6#变	10	400	72
27535	邳州	官湖半庄9#变	10	630	0
27536	邳州	PMS_官湖周家15#变	10	400	71
27537	邳州	官湖东滩10#变	10	630	243
27538	邳州	PMS_官湖小坊15#变	10	400	191
27539	邳州	PMS_官湖东坊19#变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27540	邳州	PMS_官湖镇北工业区9#变	10	400	104
27541	邳州	PMS_官湖丁楼14#变	10	400	179
27542	邳州	PMS_官湖石坝9#变	10	400	163
27543	邳州	PMS_官湖扶贫3#变	10	400	142
27544	邳州	PMS_官湖南下沟9#变	10	400	174
27545	邳州	PMS_官湖柳家10#变	10	400	74
27546	邳州	官湖大坟8#变	10	630	234
27547	邳州	官湖沿河2#变	10	200	0
27548	邳州	PMS_官湖新华三12#变	10	400	34
27549	邳州	官湖胡塘8#变	10	400	206
27550	邳州	PMS_官湖夹河7#变	10	400	144
27551	邳州	PMS_官湖下沟4#变	10	400	167
27552	邳州	PMS_官湖授贤6#变	10	400	113
27553	邳州	PMS_官湖郭营6#变	10	400	103
27554	邳州	官湖新华三13#变	10	630	0
27555	邳州	官湖新华五小站3#变	10	630	145
27556	邳州	官湖韩场2#变	10	400	247
27557	邳州	PMS_官湖平墩9#变	10	400	108
27558	邳州	PMS_官湖吴瓦房14#变	10	400	102
27559	邳州	官湖周家13#变	10	630	356
27560	邳州	PMS_官湖吴瓦房15#变	10	400	131
27561	邳州	PMS_官湖周家14#变	10	400	37
27562	邳州	PMS_官湖平墩10#变	10	400	118
27563	邳州	PMS_官湖吴瓦房16#变	10	400	83
27564	邳州	PMS_官湖大营5#变	10	400	66
27565	邳州	官湖东滩11#变	10	200	0
27566	邳州	PMS_官湖东滩12#变	10	400	205
27567	邳州	官湖王庄7#变	10	200	3
27568	邳州	PMS_官湖石坝13#变	10	400	209
27569	邳州	PMS_官湖胡塘7#变	10	400	224
27570	邳州	官湖张家6#变	10	400	134
27571	邳州	官湖北沟郑家1#变	10	630	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27572	邳州	PMS_官湖郭营9#变	10	400	167
27573	邳州	PMS_官湖大市场11#变	10	400	58
27574	邳州	PMS_官湖东坊20#变	10	400	47
27575	邳州	官湖柳家9#变	10	400	62
27576	邳州	官湖南沟10#变	10	630	0
27577	邳州	官湖前黄示范园2#变	10	630	204
27578	邳州	官湖周家21#变	10	400	34
27579	邳州	官湖小坊20#变	10	400	245
27580	邳州	官湖胡塘9#变	10	400	0
27581	邳州	官湖后黄6#变	10	160	0
27582	邳州	官湖新华四7#变	10	630	226
27583	邳州	官湖镇南工业区8#变	10	400	108
27584	邳州	官湖新华三14#变	10	400	104
27585	邳州	官湖周家20#变	10	400	90
27586	邳州	官湖北沟丁场1#变	10	400	136
27587	邳州	官湖新华商贸2箱变变压器	10	630	362
27588	邳州	官湖新华商贸3箱变变压器	10	630	412
27589	邳州	官湖新华商贸1箱变变压器	10	630	289
27590	邳州	官湖二埝9#变	10	400	140
27591	邳州	官湖西坊10#变	10	400	145
27592	邳州	官湖授贤农集区3#变	10	630	504
27593	邳州	官湖授贤农集区1变	10	400	320
27594	邳州	官湖授贤农集区2#变	10	630	493
27595	邳州	官湖小坊19#变	10	400	21
27596	邳州	官湖柳湖路1#变	10	400	0
27597	邳州	官湖新华一10#变	10	400	119
27598	邳州	官湖南沟12#变	10	400	123
27599	邳州	官湖柳湖路3#变	10	400	0
27600	邳州	官湖前沈16#变	10	400	262
27601	邳州	邳州市官湖宝乾商贸1变	10	630	426
27602	邳州	邳州市官湖宝乾商贸2变	10	630	323
27603	邳州	官湖墩上工业6#变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27604	邳州	官湖西坊胡林3#变	10	630	248
27605	邳州	官湖授贤7#变	10	400	89
27606	邳州	官湖丁楼17#变	10	200	113
27607	邳州	官湖张家10#变	10	400	168
27608	邳州	官湖官路口9#变	10	400	74
27609	邳州	官湖平墩11#变	10	400	169
27610	邳州	官湖半庄10#变	10	400	70
27611	邳州	官湖张家11#变	10	315	16
27612	邳州	官湖东坊工业1#变	10	630	133
27613	邳州	官湖前沈15#变	10	400	225
27614	邳州	官湖孙家9#变	10	400	144
27615	邳州	官湖周家23#变	10	400	221
27616	邳州	官湖恒佳房地产3#变	10	630	315
27617	邳州	官湖恒佳房地产2#变	10	500	299
27618	邳州	官湖恒佳房地产4#变	10	630	406
27619	邳州	官湖恒佳房地产1#变	10	500	260
27620	邳州	官湖张家13#变	10	400	0
27621	邳州	官湖授贤8#变	10	400	0
27622	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）4#变	10	630	398
27623	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）1#变	10	630	314
27624	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）2#变	10	800	480
27625	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）3#变	10	800	408
27626	邳州	官湖柳家13#变	10	400	85
27627	邳州	官湖柳家14#变	10	400	279
27628	邳州	官湖福尔路4#变	10	400	83
27629	邳州	官湖下沟7#变	10	400	76
27630	邳州	官湖白埠12#变	10	630	51
27631	邳州	官湖白埠11#变	10	400	172
27632	邳州	官湖新华二6#变	10	400	98
27633	邳州	官湖周家18#变	10	630	305
27634	邳州	官湖西坊11#变	10	400	0
27635	邳州	官湖二埝10#变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27636	邳州	官湖官路口10#变	10	400	67
27637	邳州	官湖白埠13#变	10	400	118
27638	邳州	官湖复兴7#变	10	400	101
27639	邳州	官湖前沈3#变	10	400	181
27640	邳州	官湖丁楼16#变	10	250	88
27641	邳州	官湖东坊8#西变	10	400	168
27642	邳州	官湖北沟4#丁场	10	400	0
27643	邳州	官湖鲍庄14#变	10	400	0
27644	邳州	官湖柳湖路2#变	10	630	152
27645	邳州	官湖周家22#变	10	400	87
27646	邳州	官湖墩上11#变	10	200	0
27647	邳州	官湖北沟11#变	10	400	0
27648	邳州	官湖下沟8#变	10	400	230
27649	邳州	官湖东滩14#变	10	400	125
27650	邳州	官湖聚福源小区	10	400	236
27651	邳州	官湖柳湖路4#变	10	400	102
27652	邳州	官湖大王庄9箱变变压器	10	630	349
27653	邳州	官湖大王庄5箱变变压器	10	630	300
27654	邳州	官湖大王庄3箱变变压器	10	630	266
27655	邳州	官湖大王庄6箱变变压器	10	630	176
27656	邳州	官湖大王庄1箱变变压器	10	630	342
27657	邳州	官湖大王庄4箱变变压器	10	630	414
27658	邳州	官湖大王庄8箱变变压器	10	630	357
27659	邳州	官湖大王庄2箱变变压器	10	630	207
27660	邳州	官湖大王庄7箱变变压器	10	630	337
27661	邳州	官湖曹场6#变	10	200	89
27662	邳州	官湖郭营7#变	10	400	279
27663	邳州	官湖胡塘10#变	10	400	239
27664	邳州	官湖东林13#变	10	400	231
27665	邳州	官湖小坊21#变	10	400	262
27666	邳州	官湖胡塘11#变	10	400	271
27667	邳州	官湖柳家12#变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27668	邳州	官湖柳家3#变	10	400	247
27669	邳州	官湖前沈14#变	10	250	101
27670	邳州	官湖龙珠小区3#变	10	400	42
27671	邳州	官湖韩场3#变	10	400	107
27672	邳州	官湖大坟9#变	10	400	197
27673	邳州	官湖东坊21#变	10	400	188
27674	邳州	官湖新华五4#变	10	400	0
27675	邳州	官湖西坊12#变	10	400	83
27676	邳州	官湖南沟13#变	10	400	83
27677	邳州	官湖东坊22#变	10	400	83
27678	邳州	官湖大黄10#变	10	400	83
27679	邳州	官湖福尔路9#变	10	630	0
27680	邳州	官湖白埠10#变	10	400	190
27681	邳州	官湖二埝7#变	10	400	164
27682	邳州	官湖沿河3#变	10	200	29
27683	邳州	官湖前黄9#变	10	630	149
27684	邳州	官湖东方小区1#变	10	630	365
27685	邳州	PMS_官湖镇北工业区5#变	10	400	71
27686	邳州	PMS_官湖授贤3#变	10	400	139
27687	邳州	PMS_宿羊山白口沿街变	10	400	19
27688	邳州	PMS_宿羊山枣四路3#变	10	400	212
27689	邳州	PMS_宿羊山因庄韩瓦房2#变	10	400	152
27690	邳州	PMS_宿羊山沙布聂庄变	10	400	212
27691	邳州	PMS_宿羊山徐楼王后2#变	10	400	122
27692	邳州	PMS_宿羊山镇南2#变	10	630	154
27693	邳州	宿羊山枣泗路2#变	10	630	116
27694	邳州	PMS_宿羊山梁口2#变	10	400	222
27695	邳州	PMS_宿羊山镇北2#变	10	400	171
27696	邳州	PMS_宿羊山机关1#变	10	400	0
27697	邳州	PMS_宿羊山5#村部变	10	400	62
27698	邳州	PMS_宿羊山机关2#变	10	630	58
27699	邳州	PMS_宿羊山1#镇北变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27700	邳州	PMS_宿羊山枣泗路1#变	10	630	215
27701	邳州	PMS_宿羊山3#西山变	10	400	138
27702	邳州	宿羊山2#古槐变	10	400	0
27703	邳州	PMS_宿羊山7#镇南变	10	400	92
27704	邳州	PMS_宿羊山大蒜市场变	10	400	32
27705	邳州	宿羊山吕村1#村部变	10	400	123
27706	邳州	宿羊山黄湾4#一队变	10	400	181
27707	邳州	宿羊山黄湾2#七队变	10	400	124
27708	邳州	PMS_宿羊山吴坝2#三队变	10	200	35
27709	邳州	PMS_宿羊山吴坝1#马坝变	10	400	67
27710	邳州	PMS_宿羊山吴坝3#四队变	10	400	51
27711	邳州	PMS_宿羊山徐楼7#河西变	10	400	225
27712	邳州	PMS_宿羊山徐楼王后1#变	10	400	141
27713	邳州	PMS_宿羊山陈庄1#一队变	10	400	149
27714	邳州	PMS_宿羊山陈庄2#村部变	10	200	83
27715	邳州	PMS_宿羊山陈庄3#郭营变	10	200	0
27716	邳州	PMS_宿羊山陆布2#三队变	10	400	154
27717	邳州	宿羊山梁口1#变	10	630	217
27718	邳州	PMS_宿羊山刘山潘桥变	10	400	204
27719	邳州	PMS_宿羊山何家2#东韩家变	10	400	88
27720	邳州	PMS_宿羊山芦岗5#东站变	10	400	122
27721	邳州	宿羊山芦岗8#西站变	10	400	197
27722	邳州	宿羊山芦西3#三合庄变	10	400	253
27723	邳州	PMS_宿羊山芦西1#村部变	10	400	257
27724	邳州	宿羊山耿布2#五队变	10	500	222
27725	邳州	PMS_宿羊山耿布4#三队变	10	400	221
27726	邳州	PMS_宿羊山因庄1#村部变	10	400	154
27727	邳州	PMS_宿羊山因庄3#张场变	10	400	138
27728	邳州	PMS_宿羊山桃元3#张韩庄变	10	400	116
27729	邳州	PMS_宿羊山桃元1#村部变	10	400	56
27730	邳州	PMS_宿羊山桃元2#一队变	10	400	112
27731	邳州	宿羊山韩行4#前沙埠变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27732	邳州	PMS_宿羊山韩行3#沟上变	10	400	116
27733	邳州	PMS_宿羊山韩行1#桥头变	10	200	73
27734	邳州	PMS_宿南线韩行2#三队变	10	200	0
27735	邳州	PMS_宿羊山辛家1#刘台变	10	400	153
27736	邳州	PMS_宿羊山辛家3#西队变	10	400	164
27737	邳州	PMS_宿羊山辛家4#村部变	10	400	228
27738	邳州	PMS_宿羊山辛家8#郭台变	10	400	113
27739	邳州	宿羊山苏口1#宋庄变	10	500	161
27740	邳州	PMS_宿羊山辛家6#张庄变	10	400	169
27741	邳州	PMS_宿羊山刘山7#武山东变	10	400	26
27742	邳州	PMS_宿羊山刘山6#新村变	10	400	156
27743	邳州	PMS_宿羊山苏口2#后队变	10	400	256
27744	邳州	PMS_宿羊山徐井6#南堰郭场变	10	400	160
27745	邳州	PMS_宿羊山徐井7#南堰杜庄变	10	400	219
27746	邳州	PMS_宿羊山新安庄3#茸坝变	10	400	33
27747	邳州	PMS_宿羊山新安庄1#新安庄队变	10	400	162
27748	邳州	宿羊山坊上1#小楼变	10	400	139
27749	邳州	宿羊山坊上2#坊上变	10	400	122
27750	邳州	宿羊山新安庄8#刘渡口变	10	400	162
27751	邳州	宿羊山坊上3#季楼变	10	400	135
27752	邳州	宿羊山新安庄6#孙庄变	10	400	151
27753	邳州	宿羊山新安庄7#河圈变	10	400	138
27754	邳州	PMS_宿羊山刘山1#刘山队变	10	400	170
27755	邳州	PMS_宿羊山刘山2#潘沙庄变	10	400	178
27756	邳州	PMS_宿羊山刘山4#青石庙变	10	400	98
27757	邳州	PMS_宿羊山徐井1#二队变	10	400	143
27758	邳州	PMS_宿羊山苏口3#陈桃元变	10	400	130
27759	邳州	PMS_宿羊山辛家7#沙庄变	10	400	168
27760	邳州	PMS_宿羊山白口5#九队变	10	200	59
27761	邳州	PMS_宿羊山沙布3#大新庄变	10	400	190
27762	邳州	PMS_宿羊山沙布1#村部变	10	400	187
27763	邳州	PMS_宿羊山沙布2#西队变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27764	邳州	PMS_宿羊山宋庄8#海子队变	10	400	114
27765	邳州	PMS_宿羊山宋庄7#夏庄变	10	400	172
27766	邳州	PMS_宿羊山宋庄6#三合子变	10	400	212
27767	邳州	PMS_宿羊山宋庄5#海子村部变	10	400	249
27768	邳州	PMS_宿羊山宋庄1#村部变	10	400	101
27769	邳州	PMS_宿羊山10#营子变	10	400	110
27770	邳州	PMS_宿羊山宋庄3#大八户变	10	400	129
27771	邳州	PMS_宿羊山宋庄4#二八户变	10	400	119
27772	邳州	PMS_宿羊山新安庄2#杜庄变	10	400	240
27773	邳州	宿羊山坊上5#孙庄变	10	400	154
27774	邳州	PMS_宿羊山西机关1#变	10	400	150
27775	邳州	PMS_宿羊山西机关2#变	10	400	108
27776	邳州	PMS_宿羊山陆布五队变	10	400	50
27777	邳州	PMS_宿羊山芦岗7#四队变	10	400	187
27778	邳州	宿羊山芦西2#一队变	10	400	181
27779	邳州	PMS_宿羊山黄墩5#李庄变	10	400	53
27780	邳州	PMS_宿羊山黄墩3#西站变	10	400	64
27781	邳州	PMS_宿羊山黄墩1#村部变	10	400	169
27782	邳州	PMS_宿羊山贾家3#郭楼变	10	400	56
27783	邳州	PMS_宿羊山贾家7#一队变	10	400	0
27784	邳州	PMS_宿羊山吕村胜利桥变	10	400	183
27785	邳州	宿羊山吕村5#徐庄村部变	10	400	48
27786	邳州	PMS_宿羊山徐井2#三队变	10	400	80
27787	邳州	PMS_宿羊山徐井3#韩西变	10	400	108
27788	邳州	PMS_宿羊山徐井4#韩东变	10	400	183
27789	邳州	PMS_宿羊山徐井5#张庄变	10	400	141
27790	邳州	PMS_宿羊山何家3#西队变	10	400	171
27791	邳州	PMS_宿羊山何家4#韩桥变	10	400	65
27792	邳州	PMS_宿羊山何家1#村部变	10	400	143
27793	邳州	PMS_宿羊山梁口13#变	10	400	123
27794	邳州	PMS_宿羊山梁口10#变	10	400	100
27795	邳州	PMS_宿羊山梁口7#变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27796	邳州	宿羊山宋庄9#舌滩变	10	200	119
27797	邳州	PMS_宿羊山宋庄2#西队变	10	400	111
27798	邳州	宿羊山黄湾1#村部变	10	400	140
27799	邳州	宿羊山黄湾3#五队变	10	400	84
27800	邳州	PMS_宿羊山陆布1#一队变	10	400	208
27801	邳州	PMS_宿羊山耿布5#一队变	10	400	136
27802	邳州	PMS_宿羊山耿布1#七队变	10	400	158
27803	邳州	PMS_宿羊山白口2#村部变	10	400	176
27804	邳州	PMS_宿羊山因庄白口1#一队变	10	400	121
27805	邳州	PMS_宿羊山白口3#四队变	10	200	46
27806	邳州	PMS_宿羊山白口4#七队变	10	200	41
27807	邳州	PMS_宿羊山吴坝5#五队变	10	200	38
27808	邳州	PMS_宿羊山徐楼13#河滩村部变	10	250	0
27809	邳州	PMS_宿羊山徐楼9#贺台变	10	400	90
27810	邳州	PMS_宿羊山徐楼10#徐东变	10	315	106
27811	邳州	PMS_宿羊山徐楼15#河滩四队变	10	400	129
27812	邳州	PMS_宿羊山杜庄1#变	10	400	151
27813	邳州	PMS_宿羊山杜庄2#李庄变	10	400	158
27814	邳州	PMS_宿羊山徐楼11#刘圩变	10	200	61
27815	邳州	PMS_宿羊山黄墩4#北站变	10	400	230
27816	邳州	宿羊山贾家1#村部变	10	200	33
27817	邳州	PMS_宿羊山贾家5#胡楼变	10	400	213
27818	邳州	宿羊山贾家8#三队变	10	500	233
27819	邳州	PMS_宿羊山柿园1#变	10	400	143
27820	邳州	PMS_宿羊山柿园4#五队变	10	200	61
27821	邳州	PMS_宿羊山杜庄7#王庄二队变	10	200	74
27822	邳州	PMS_宿羊山杜庄6#王庄四队变	10	400	104
27823	邳州	PMS_宿羊山杜庄5#王庄村部变	10	400	191
27824	邳州	PMS_宿羊山柿园2#村部变	10	400	176
27825	邳州	宿羊山吕村6#徐庄二队变	10	400	189
27826	邳州	PMS_宿羊山6#开发区变	10	400	123
27827	邳州	PMS_宿羊山辛家2#刘合庄变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27828	邳州	PMS_宿羊山东机关2#变	10	400	142
27829	邳州	PMS_宿羊山大武山变	10	400	141
27830	邳州	PMS_宿羊山徐楼东机关1#变	10	400	101
27831	邳州	PMS_宿羊山桃元4#四队变	10	200	0
27832	邳州	PMS_宿羊山西机关3#变	10	400	8
27833	邳州	PMS_宿羊山杜庄七队变	10	400	229
27834	邳州	PMS_宿羊山苏口谢家变	10	400	120
27835	邳州	PMS_宿羊山镇东开发区2#变	10	630	0
27836	邳州	宿羊山徐楼中学公变	10	400	84
27837	邳州	宿羊山芦岗十队变	10	400	0
27838	邳州	PMS_宿羊山镇南3#变	10	400	82
27839	邳州	PMS_宿羊山大蒜市场2#变	10	400	19
27840	邳州	PMS_宿羊山柿园三队变	10	400	58
27841	邳州	PMS_宿羊山柿园六队变	10	400	55
27842	邳州	PMS_宿羊山韩行5#二队变	10	400	57
27843	邳州	宿羊山坊上季西变	10	400	194
27844	邳州	宿羊山坊上季南变	10	400	194
27845	邳州	PMS_宿羊山韩行前沙布南变	10	400	160
27846	邳州	PMS_宿羊山韩行五队变	10	400	128
27847	邳州	PMS_宿羊山白口六队变	10	400	186
27848	邳州	宿羊山吕村十队变	10	400	70
27849	邳州	宿羊山新安庄衡家变	10	400	218
27850	邳州	PMS_宿羊山梁口16#变	10	400	166
27851	邳州	宿羊山新安庄北季楼变	10	400	163
27852	邳州	PMS_宿羊山黄墩七队变	10	400	74
27853	邳州	PMS_宿羊山镇北3#变	10	400	130
27854	邳州	PMS_宿羊山枣泗路4#变	10	400	66
27855	邳州	PMS_宿羊山韩行村韩行村部变	10	400	181
27856	邳州	PMS_宿羊山营子西队变	10	400	152
27857	邳州	宿羊山徐楼河滩一队变	10	630	345
27858	邳州	宿羊山宋庄大八户东变	10	315	191
27859	邳州	PMS_宿羊山何家曹家变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27860	邳州	PMS_宿羊山黄墩村黄墩2队变	10	400	164
27861	邳州	PMS_宿羊山因庄村韩瓦房东变	10	400	122
27862	邳州	PMS_宿羊山芦岗街南变	10	400	146
27863	邳州	PMS_宿羊山杜庄何家变	10	400	148
27864	邳州	PMS_宿羊山镇北4#变	10	400	121
27865	邳州	宿羊山黄湾二队变	10	400	153
27866	邳州	PMS_宿羊山何家后刘家变	10	400	125
27867	邳州	宿羊山黄湾街道变	10	400	123
27868	邳州	PMS_宿羊山何家村韩桥2#变	10	400	105
27869	邳州	PMS_宿羊山苏口沙庄变	10	400	196
27870	邳州	PMS_宿羊山贾家一队2#变	10	400	136
27871	邳州	宿羊山贾家二队2#变	10	630	336
27872	邳州	宿羊山耿布二队变	10	630	364
27873	邳州	宿羊山坊上季楼东队变	10	400	180
27874	邳州	PMS_宿羊山二队变	10	400	82
27875	邳州	宿羊山坊上西队变	10	400	177
27876	邳州	PMS_宿羊山徐井汪场变	10	400	212
27877	邳州	宿羊山坊上孙庄东队变	10	400	162
27878	邳州	PMS_宿羊山杜庄王庄五队变	10	400	173
27879	邳州	PMS_宿羊山杜庄王庄二队2#变	10	400	141
27880	邳州	PMS_宿羊山新安庄村部变	10	400	120
27881	邳州	PMS_宿羊山宋庄东队2#变	10	400	219
27882	邳州	PMS_宿羊山宋庄海子2#变变	10	400	98
27883	邳州	PMS_宿羊山宋庄三和子2#变	10	400	147
27884	邳州	PMS_宿羊山新安庄茸坝2#变	10	400	179
27885	邳州	PMS_宿羊山徐井张庄2#变	10	400	139
27886	邳州	PMS_宿羊山刘山潘沙庄2#变	10	400	165
27887	邳州	PMS_宿羊山刘山西队变	10	400	75
27888	邳州	宿羊山新安庄河圈2#变	10	400	204
27889	邳州	宿羊山新安庄孙庄桥头变	10	400	106
27890	邳州	PMS_宿羊山耿布四队变	10	400	125
27891	邳州	PMS_宿羊山因庄陈庄变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27892	邳州	PMS_宿羊山白口石湖变	10	400	91
27893	邳州	PMS_宿羊山耿布六队变	10	400	222
27894	邳州	PMS_宿羊山陆布六队变	10	400	110
27895	邳州	PMS_宿羊山芦岗八队变	10	400	0
27896	邳州	PMS_宿羊山黄墩北站2#变	10	400	156
27897	邳州	PMS_宿羊山柿园七队变	10	400	0
27898	邳州	宿羊山黄湾六队变	10	400	179
27899	邳州	PMS_宿羊山苏口沿街变	10	400	197
27900	邳州	宿羊山吕村徐庄三队变	10	400	155
27901	邳州	PMS_宿羊山辛家王庄变	10	400	178
27902	邳州	宿羊山徐楼西机关4#变	10	400	7
27903	邳州	PMS_宿羊山西山2#变	10	400	212
27904	邳州	PMS_宿羊山徐井二队2#变	10	400	55
27905	邳州	PMS_宿羊山徐楼河滩三队变	10	400	160
27906	邳州	PMS_宿羊山苏口陈桃园2#变	10	400	177
27907	邳州	PMS_宿羊山苏口后队2#变	10	400	77
27908	邳州	PMS_宿羊山辛家郭台2#变	10	400	242
27909	邳州	PMS_宿羊山辛家村部2#变	10	400	230
27910	邳州	PMS_宿羊山沙布西队2#变	10	400	190
27911	邳州	PMS_宿羊山沙布村部2#变	10	400	121
27912	邳州	PMS_宿羊山吴坝5队2#变	10	400	162
27913	邳州	PMS_宿羊山因庄张场2#变	10	400	200
27914	邳州	PMS_宿羊山镇南4#变	10	630	116
27915	邳州	PMS_宿羊山镇南5#变	10	400	62
27916	邳州	PMS_宿羊山贾家胡楼2#变	10	400	58
27917	邳州	PMS_宿羊山徐井韩东2#变	10	400	187
27918	邳州	PMS_宿羊山辛家沙庄2#变	10	400	218
27919	邳州	PMS_宿羊山梁口6#变	10	400	128
27920	邳州	宿羊山宋庄大八户3#变	10	400	221
27921	邳州	宿羊山开发区3#变	10	630	45
27922	邳州	PMS_宿羊山宋庄二八户2#变	10	400	134
27923	邳州	PMS_宿羊山沙布大新庄2#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27924	邳州	PMS_宿羊山宋庄夏庄2#变	10	400	209
27925	邳州	PMS_宿羊山徐井杜庄2#变	10	400	151
27926	邳州	PMS_宿羊山刘山山前2#变	10	400	9
27927	邳州	宿羊山吕村徐庄村部2#变	10	400	215
27928	邳州	宿羊山吕村十一队变	10	400	153
27929	邳州	PMS_宿羊山耿布八队变	10	400	181
27930	邳州	宿羊山坊上坊后变	10	500	258
27931	邳州	PMS_宿羊山芦岗十队2#变	10	400	145
27932	邳州	PMS_宿羊山杜庄四队变	10	400	137
27933	邳州	PMS_宿羊山黄墩李庄2#变	10	400	242
27934	邳州	PMS_宿羊山柿园八队变	10	400	206
27935	邳州	宿羊山黄湾四队变	10	400	181
27936	邳州	PMS_宿羊山桃元村部2#变	10	400	111
27937	邳州	PMS_宿羊山徐楼沿街变	10	400	30
27938	邳州	PMS_宿羊山桃元张韩庄2#变	10	400	108
27939	邳州	PMS_宿羊山徐楼西机关5#变	10	400	141
27940	邳州	PMS_宿羊山徐楼徐西变	10	400	0
27941	邳州	PMS_宿羊山徐井杜庄3#变	10	400	116
27942	邳州	宿羊山黄湾西一队变	10	400	152
27943	邳州	PMS_宿羊山陆布陈庄一队2#变	10	400	196
27944	邳州	PMS_宿羊山因庄张场西队变	10	200	85
27945	邳州	PMS_宿羊山山海明珠1#变	10	630	245
27946	邳州	PMS_宿羊山因庄2#因庄队变	10	400	144
27947	邳州	PMS_宿羊山沙布王台变	10	400	216
27948	邳州	PMS_宿羊山西机关6#变	10	400	96
27949	邳州	PMS_宿羊山徐楼陆庄变	10	400	91
27950	邳州	PMS_宿羊山黄墩二队2#变	10	400	143
27951	邳州	PMS_宿羊山镇南6#变	10	400	163
27952	邳州	PMS_宿羊山西山1#变	10	400	183
27953	邳州	PMS_宿羊山黄墩六队变	10	400	58
27954	邳州	PMS_宿羊山吴坝三队2#变	10	400	181
27955	邳州	PMS_宿羊山贾家八队变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27956	邳州	PMS_宿羊山徐楼王庄3#变	10	400	156
27957	邳州	PMS_宿羊山徐楼陆布一队2#变	10	400	168
27958	邳州	PMS_宿羊山徐楼陆布四队2#变	10	400	147
27959	邳州	PMS_宿羊山机关3#变	10	400	69
27960	邳州	PMS_宿羊山古槐2#变	10	400	175
27961	邳州	PMS_宿羊山徐楼芦岗三队变	10	400	96
27962	邳州	宿羊山徐楼芦岗四队变	10	400	181
27963	邳州	PMS_宿羊山徐楼芦岗街南2#变	10	400	173
27964	邳州	PMS_宿羊山因庄韩瓦房3#变	10	400	150
27965	邳州	PMS_宿羊山镇北5#变	10	630	180
27966	邳州	PMS_宿羊山梁口4#变	10	400	66
27967	邳州	宿羊山何家曹家2#变	10	400	1
27968	邳州	PMS_宿羊山柿园五队2#变	10	200	0
27969	邳州	宿羊山吕村六队变	10	400	147
27970	邳州	PMS_宿羊山柿园四队变	10	400	143
27971	邳州	PMS_宿羊山白口村部2#变	10	400	149
27972	邳州	PMS_宿羊山韩行沟上八队2#变	10	400	116
27973	邳州	宿羊山贾家三队2#变	10	400	237
27974	邳州	PMS_宿羊山韩行沟上七队变	10	400	217
27975	邳州	PMS_宿羊山白口六队2#变	10	400	133
27976	邳州	PMS_宿羊山白口七队2#变	10	400	223
27977	邳州	PMS_宿羊山白口十队变	10	400	210
27978	邳州	PMS_宿羊山韩行桥头2#变	10	400	188
27979	邳州	宿羊山坊上村部变	10	200	110
27980	邳州	宿羊山宋庄村部2#变	10	400	217
27981	邳州	PMS_宿羊山宋庄西队2#变	10	400	148
27982	邳州	PMS_宿羊山梁口5#变	10	400	154
27983	邳州	PMS_宿羊山村二队2#变	10	400	146
27984	邳州	PMS_宿羊山潘桥2#变	10	400	175
27985	邳州	PMS_宿羊山新安庄杜庄2#变	10	400	187
27986	邳州	PMS_宿羊山新安庄茸坝4#变	10	400	198
27987	邳州	宿羊山沙布村部3#变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27988	邳州	PMS_宿羊山宋庄三合3#变	10	400	221
27989	邳州	PMS_宿羊山营子3#变	10	400	130
27990	邳州	PMS_宿羊山营子4#变	10	400	174
27991	邳州	PMS_宿羊山大蒜市场3#变	10	400	80
27992	邳州	PMS_宿羊山开发区4#变	10	400	33
27993	邳州	PMS_宿羊山因庄4#韩瓦房变	10	400	96
27994	邳州	宿羊山辛家刘台新村变	10	400	212
27995	邳州	PMS_宿羊山辛家沙庄3#变	10	400	268
27996	邳州	PMS_宿羊山陈庄一队东变	10	400	113
27997	邳州	宿羊山桃园三队变	10	500	244
27998	邳州	宿羊山东升花园1组合配电室2变压器	10	630	295
27999	邳州	宿羊山东升花园1组合配电室1变压器	10	630	350
28000	邳州	宿羊山宿高小区2#变	10	400	237
28001	邳州	宿羊山宿高小区1#变	10	315	182
28002	邳州	宿羊山家园小区2箱变变压器	10	630	187
28003	邳州	宿羊山家园小区6箱变变压器	10	630	224
28004	邳州	宿羊山耿布小庄2#变	10	400	229
28005	邳州	宿羊山杜庄王庄五队2#变	10	400	254
28006	邳州	宿羊山芦岗15#变	10	500	118
28007	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地2#变压器	10	630	354
28008	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地3#变压器	10	630	420
28009	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地4#变压器	10	630	275
28010	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地1#变压器	10	630	288
28011	邳州	宿羊山杜庄七队2#变	10	400	168
28012	邳州	宿羊山芦岗街南3#变	10	200	127
28013	邳州	宿羊山耿布村部变	10	400	264
28014	邳州	宿羊山柿园村部东变	10	400	117
28015	邳州	宿羊山徐西2#变	10	400	185
28016	邳州	宿羊山芦岗16#变	10	400	275
28017	邳州	宿羊山西山4#变	10	400	64
28018	邳州	宿羊山芦岗村部变	10	400	211
28019	邳州	宿羊山桃园东变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28020	邳州	宿羊山东升家园1#变	10	500	88
28021	邳州	宿羊山镇东开发区5#变	10	400	5
28022	邳州	宿羊山阳光新村小区	10	630	313
28023	邳州	宿羊山和谐社区变	10	400	77
28024	邳州	宿羊山福鑫佳园小区1#变	10	630	363
28025	邳州	宿羊山福鑫佳园小区2#变	10	630	334
28026	邳州	宿羊山家园小区4箱变1变压器	10	630	217
28027	邳州	宿羊山家园小区5箱变1变压器	10	500	187
28028	邳州	宿羊山家园小区3箱变1变压器	10	630	276
28029	邳州	宿羊山家园小区1箱变1变压器	10	500	169
28030	邳州	宿羊山东升花园2配电室2变压器	10	400	320
28031	邳州	宿羊山山海领秀城1配电室1变压器	10	500	170
28032	邳州	宿羊山东升花园2配电室1变压器	10	630	403
28033	邳州	宿羊山山海领秀城1配电室2变压器	10	500	192
28034	邳州	PMS_宿羊山徐井南堰变	10	400	177
28035	邳州	PMS_宿羊山耿布小庄变	10	200	75
28036	邳州	PMS_岔河颜家4#变	10	400	100
28037	邳州	岔河桥北5#变	10	200	0
28038	邳州	PMS_岔河桥北4#变	10	400	185
28039	邳州	岔河桥南4#变	10	200	9
28040	邳州	岔河西岔河4#变	10	400	170
28041	邳州	PMS_岔河街道1#变	10	400	69
28042	邳州	岔河季林2#变	10	400	246
28043	邳州	PMS_岔河东马店1#变	10	200	0
28044	邳州	PMS_岔河黄石4#变	10	400	107
28045	邳州	PMS_岔河街道8#变	10	400	0
28046	邳州	岔河西马店3#变	10	400	66
28047	邳州	PMS_岔河街道7#变	10	400	12
28048	邳州	PMS_岔河林子3#变	10	400	190
28049	邳州	PMS_岔河桥南1#变	10	400	0
28050	邳州	PMS_岔河西岔河1＃变	10	400	124
28051	邳州	岔河桥南2#变	10	315	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28052	邳州	岔河东桥3#变	10	200	47
28053	邳州	PMS_岔河东桥2#变	10	400	120
28054	邳州	岔河桥北2#变	10	400	94
28055	邳州	岔河街道5#变	10	630	337
28056	邳州	PMS_岔河西马店2＃变	10	400	56
28057	邳州	岔河季林1＃变	10	315	169
28058	邳州	PMS_岔河街道2＃变	10	630	13
28059	邳州	PMS_岔河黄石1＃变	10	400	84
28060	邳州	岔河东马店2＃变	10	400	112
28061	邳州	PMS_岔河东岔河2＃变	10	200	50
28062	邳州	岔河东桥1#变	10	400	112
28063	邳州	PMS_岔河街道3＃变	10	400	19
28064	邳州	岔河楚墩2#变	10	250	65
28065	邳州	PMS_岔河楚墩1#变	10	315	134
28066	邳州	岔河颜家1#变	10	200	70
28067	邳州	PMS_岔河颜家2#变	10	200	64
28068	邳州	岔河样墩1#变	10	400	236
28069	邳州	岔河马庄1#变	10	400	36
28070	邳州	岔河马庄2#变	10	200	0
28071	邳州	PMS_岔河样墩4#变	10	400	166
28072	邳州	岔河石兰2#变	10	400	263
28073	邳州	PMS_岔河石兰1＃变	10	400	208
28074	邳州	PMS_岔河良北2#变	10	400	202
28075	邳州	岔河良南1#变	10	400	196
28076	邳州	岔河良南2＃变	10	400	189
28077	邳州	PMS_岔河桥南3#变	10	200	0
28078	邳州	PMS_岔河黄庄1＃变	10	200	25
28079	邳州	PMS_岔河西马店1＃变	10	400	161
28080	邳州	岔河西岔河3＃变	10	400	169
28081	邳州	PMS_岔河西岔河2＃变	10	400	41
28082	邳州	岔河街道4#变	10	630	205
28083	邳州	岔河新区1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28084	邳州	PMS_岔河桥北1#变	10	400	108
28085	邳州	PMS_岔河西岔河5＃变	10	400	162
28086	邳州	PMS_岔河谭墩1＃变	10	400	195
28087	邳州	岔河林子1#变	10	400	118
28088	邳州	PMS_岔河桥北3#变	10	200	70
28089	邳州	PMS_岔河样墩3#变	10	200	57
28090	邳州	PMS_邳州-10KV汶岔线-岔河样墩2#变	10	200	0
28091	邳州	岔河良南3#变	10	200	45
28092	邳州	PMS_岔河马庄3#变	10	200	0
28093	邳州	岔河黄石2＃变	10	200	0
28094	邳州	PMS_岔河颜家3＃变	10	200	64
28095	邳州	PMS_岔河良北3＃变	10	200	127
28096	邳州	岔河良北1＃变	10	400	185
28097	邳州	PMS_岔河林子2#变	10	200	101
28098	邳州	岔河东岔河1＃变	10	400	201
28099	邳州	岔河新区2#变	10	400	78
28100	邳州	PMS_岔河楚墩3#变	10	200	25
28101	邳州	岔河季林3#变	10	400	157
28102	邳州	岔河良北4#变	10	400	78
28103	邳州	岔河桥南5#变	10	200	0
28104	邳州	PMS_岔河黄庄2#变	10	200	14
28105	邳州	PMS_邳州-10KV汶岔线-岔河样墩10#变	10	200	33
28106	邳州	岔河样墩9#变	10	400	216
28107	邳州	岔河石兰3#变	10	200	75
28108	邳州	岔河桥北6#变	10	400	217
28109	邳州	岔河林子5#变	10	400	116
28110	邳州	PMS_岔河林子4#变	10	200	70
28111	邳州	岔河黄石5#变	10	400	157
28112	邳州	岔河西岔河村部6#变	10	400	151
28113	邳州	岔河谭墩2#变	10	400	178
28114	邳州	PMS_岔河黄石6#变	10	400	20
28115	邳州	PMS_岔河黄石7#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28116	邳州	PMS_岔河东桥4#变	10	400	150
28117	邳州	PMS_岔河林子6#变	10	400	172
28118	邳州	PMS_岔河林子7#变	10	400	109
28119	邳州	PMS_岔河林子8#变	10	400	158
28120	邳州	PMS_岔河楚墩5#变	10	400	160
28121	邳州	PMS_岔河楚墩6#变	10	400	191
28122	邳州	PMS_岔河楚墩7#变	10	400	210
28123	邳州	PMS_岔河样墩11#变	10	400	143
28124	邳州	岔河样墩12#变	10	400	177
28125	邳州	PMS_岔河黄石8#变	10	400	235
28126	邳州	PMS_岔河黄石9#变	10	400	220
28127	邳州	PMS_岔河东桥5#变	10	400	267
28128	邳州	岔河林子9#变	10	200	37
28129	邳州	PMS_岔河林子10#变	10	400	91
28130	邳州	PMS_岔河西马店4#变	10	400	108
28131	邳州	岔河楚墩4#变	10	400	188
28132	邳州	PMS_岔河样墩13#变	10	400	239
28133	邳州	PMS_岔河石兰5#变	10	400	132
28134	邳州	岔河石兰6#变	10	200	36
28135	邳州	PMS_岔河良南4#变	10	400	199
28136	邳州	PMS_岔河良南5#变	10	400	159
28137	邳州	岔河季林7#变	10	400	95
28138	邳州	岔河季林4#变	10	400	273
28139	邳州	PMS_岔河季林5#变	10	400	177
28140	邳州	PMS_岔河季林6#变	10	400	134
28141	邳州	PMS_岔河西岔河9#变	10	400	193
28142	邳州	PMS_岔河西岔河7#变	10	400	56
28143	邳州	PMS_岔河西岔河8#变	10	400	194
28144	邳州	PMS_岔河林子11#变	10	400	258
28145	邳州	PMS_岔河西马店5#变	10	400	166
28146	邳州	岔河西马店6#变	10	200	53
28147	邳州	PMS_岔河西马店7#变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28148	邳州	PMS_岔河东岔河5#变	10	400	182
28149	邳州	PMS_岔河街道9#变	10	400	99
28150	邳州	PMS_岔河街道10#变	10	400	0
28151	邳州	PMS_岔河街道11#变	10	400	146
28152	邳州	PMS_岔河街道12#变	10	400	0
28153	邳州	PMS_岔河桥北10#变	10	400	140
28154	邳州	PMS_岔河桥北9#变	10	400	174
28155	邳州	PMS_岔河东岔河3#变	10	400	159
28156	邳州	PMS_岔河桥南6#变	10	400	99
28157	邳州	PMS_岔河良北5#变	10	400	235
28158	邳州	岔河良北6#变	10	200	68
28159	邳州	PMS_岔河良南6#变	10	400	142
28160	邳州	PMS_岔河东岔河4#变	10	400	203
28161	邳州	PMS_岔河东桥6#变	10	400	155
28162	邳州	PMS_岔河桥南7#变	10	400	113
28163	邳州	PMS_岔河东马店3#变	10	400	119
28164	邳州	PMS_岔河颜家10#变	10	400	207
28165	邳州	PMS_岔河良北8#变	10	400	203
28166	邳州	PMS_岔河样墩17#变	10	400	174
28167	邳州	岔河黄庄3#变	10	200	33
28168	邳州	PMS_岔河样墩14#变	10	400	183
28169	邳州	PMS_岔河样墩15#变	10	400	190
28170	邳州	PMS_岔河样墩16#变	10	400	223
28171	邳州	PMS_岔河颜家5#变	10	400	170
28172	邳州	PMS_岔河颜家6#变	10	400	201
28173	邳州	PMS_岔河颜家7#变	10	400	133
28174	邳州	PMS_岔河颜家8#变	10	400	192
28175	邳州	岔河谭墩3#变	10	200	92
28176	邳州	岔河谭墩4#变	10	200	97
28177	邳州	PMS_岔河石兰4#变	10	400	198
28178	邳州	PMS_岔河马庄4#变	10	400	63
28179	邳州	PMS_岔河马庄5#变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28180	邳州	PMS_岔河良南7#变	10	400	162
28181	邳州	PMS_岔河良南8#变	10	400	94
28182	邳州	PMS_岔河良南9#变	10	400	205
28183	邳州	PMS_岔河黄庄4#变	10	400	172
28184	邳州	PMS_岔河西岔河10#变	10	400	135
28185	邳州	岔河林子12#变	10	200	50
28186	邳州	PMS_岔河桥南8#变	10	400	74
28187	邳州	PMS_岔河东马店4#变	10	400	189
28188	邳州	岔河桥北7#变	10	400	165
28189	邳州	PMS_岔河桥北8#变	10	400	169
28190	邳州	PMS_岔河颜家9#变	10	400	271
28191	邳州	PMS_岔河街道13#变	10	400	155
28192	邳州	岔河华鑫商贸1变压器	10	500	225
28193	邳州	岔河华鑫商贸2变压器	10	630	349
28194	邳州	PMS_岔河颜家11#变	10	400	240
28195	邳州	岔河桥北11#变	10	200	40
28196	邳州	PMS_岔河桥北12#变	10	400	172
28197	邳州	岔河桥北13#变	10	200	57
28198	邳州	岔河街道14#变	10	200	61
28199	邳州	PMS_岔河良北10#变	10	400	180
28200	邳州	PMS_岔河良北7#变	10	400	179
28201	邳州	PMS_岔河良北9#变	10	400	129
28202	邳州	PMS_岔河样墩18#变	10	400	73
28203	邳州	岔河和景苑小区2配电室1配电变压器	10	630	268
28204	邳州	岔河和景苑小区2配电室2配电变压器	10	630	392
28205	邳州	岔河和景苑小区2配电室3配电变压器	10	630	335
28206	邳州	岔河和景苑小区2配电室4配电变压器	10	630	370
28207	邳州	岔河和景苑小区1配电室1配电变压器	10	800	480
28208	邳州	岔河和景苑小区1配电室2配电变压器	10	800	518
28209	邳州	PMS_岔河西马店8#变	10	400	197
28210	邳州	PMS_岔河黄石3#变	10	400	156
28211	邳州	PMS_岔河龙泉小区2#变	10	500	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28212	邳州	PMS_岔河龙泉小区1#变	10	500	299
28213	邳州	岔河东桥7#变	10	200	85
28214	邳州	PMS_岔河马庄6#变	10	400	196
28215	邳州	PMS_岔河街道15#变	10	400	235
28216	邳州	岔河颜家12#变	10	200	101
28217	邳州	岔河镇样墩5#变	10	200	92
28218	邳州	岔河镇样墩6#变	10	400	147
28219	邳州	岔河样墩7#变	10	400	215
28220	邳州	PMS_岔河街道16#变	10	400	156
28221	邳州	岔河楚墩8#变	10	200	111
28222	邳州	PMS_岔河黄石10#变	10	400	209
28223	邳州	PMS_岔河桥南9#变	10	400	219
28224	邳州	岔河新区3#变	10	200	78
28225	邳州	岔河御水湾小区1变	10	500	313
28226	邳州	岔河御水湾小区2变	10	500	305
28227	邳州	岔河街道6#变	10	400	141
28228	邳州	岔河黄石11＃变	10	200	31
28229	邳州	岔河西岔河11＃变	10	400	137
28230	邳州	岔河桥南10#变	10	400	169
28231	邳州	岔河样墩20#变	10	400	6
28232	邳州	岔河颜家14#变	10	200	106
28233	邳州	岔河街道17#变	10	400	243
28234	邳州	岔河东方名墅1箱变变压器	10	630	377
28235	邳州	岔河林子13#变	10	200	120
28236	邳州	岔河桥南11#变	10	200	135
28237	邳州	岔河桥南12#变	10	400	299
28238	邳州	岔河东岔河6#变	10	400	195
28239	邳州	岔河季林8#变	10	200	29
28240	邳州	岔河东马店6#变	10	400	195
28241	邳州	岔河季林9＃变	10	400	221
28242	邳州	岔河黄石12#变	10	400	196
28243	邳州	岔河园区1#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28244	邳州	岔河良南10#变	10	400	263
28245	邳州	岔河样墩22#变	10	400	314
28246	邳州	岔河楚墩9#变	10	400	282
28247	邳州	岔河西马店9#变	10	400	277
28248	邳州	岔河颜家13#变	10	200	9
28249	邳州	岔河良南11#变	10	400	277
28250	邳州	岔河样墩23#变	10	400	214
28251	邳州	岔河东桥9#变	10	400	83
28252	邳州	岔河桥南13#变	10	400	252
28253	邳州	岔河桥北18#变	10	400	289
28254	邳州	岔河桥北17#变	10	400	292
28255	邳州	岔河桥北16#变	10	400	83
28256	邳州	岔河颜家15#变	10	400	300
28257	邳州	岔河良南12#变	10	400	83
28258	邳州	岔河良北11#变	10	400	150
28259	邳州	岔河林子14#变	10	400	219
28260	邳州	岔河东桥8#变	10	400	178
28261	邳州	岔河样墩21#变	10	400	0
28262	邳州	岔河黄石13#变	10	400	231
28263	邳州	岔河样墩8#变	10	200	0
28264	邳州	岔河东马店5#变	10	200	19
28265	邳州	岔河桥北15#地涵变	10	200	40
28266	邳州	岔河桥北14#指挥陵变	10	200	124
28267	邳州	岔河样墩19#变	10	400	55
28268	邳州	PMS_戴圩镇连渊工业北变	10	400	24
28269	邳州	戴圩安贤工业3#变	10	200	0
28270	邳州	戴圩镇安贤工业2#变	10	315	0
28271	邳州	PMS_戴圩镇（前庄场安置	10	800	496
28272	邳州	戴圩西公用变	10	200	77
28273	邳州	戴圩镇申庄北公用变	10	400	107
28274	邳州	戴圩镇华庄西公用变	10	400	0
28275	邳州	戴圩董坝南公用变	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28276	邳州	PMS_戴圩扶贫变	10	400	110
28277	邳州	PMS_戴圩申庄1#变（后楼）	10	400	196
28278	邳州	戴圩申庄村2-3队变	10	400	121
28279	邳州	戴圩申庄村娄口变	10	400	179
28280	邳州	戴圩高渡口七八队变	10	400	169
28281	邳州	戴圩高渡口村5-6队台变	10	400	152
28282	邳州	戴圩柳林变	10	400	226
28283	邳州	戴圩柳林1队变	10	400	151
28284	邳州	戴圩高渡口一二队变	10	315	140
28285	邳州	戴圩高渡口三四队变	10	400	153
28286	邳州	PMS_戴圩后杜变	10	400	190
28287	邳州	戴圩杜家村马家变	10	400	187
28288	邳州	戴圩杜家村前杜家变	10	400	205
28289	邳州	PMS_戴圩镇常庄村部变	10	160	0
28290	邳州	戴圩镇常庄村尹王庄变	10	200	7
28291	邳州	PMS_戴圩镇申庄东变	10	400	117
28292	邳州	戴圩镇安贤工业变	10	315	0
28293	邳州	PMS_戴圩镇安贤村南变	10	400	171
28294	邳州	PMS_戴圩镇常庄村东变	10	400	164
28295	邳州	PMS_戴圩镇常庄村工业变	10	200	0
28296	邳州	PMS_戴圩镇常庄好汉庄	10	200	72
28297	邳州	戴圩镇安贤村扶贫变	10	400	117
28298	邳州	戴圩申庄村西变	10	400	0
28299	邳州	戴圩镇连渊村工业2#变	10	315	111
28300	邳州	戴圩镇连渊扶贫变	10	400	235
28301	邳州	戴圩镇连渊工业1#变	10	315	56
28302	邳州	PMS_戴圩王场村部照明变	10	400	0
28303	邳州	PMS_戴圩镇华庄村部变	10	400	137
28304	邳州	戴圩镇葡萄村	10	400	180
28305	邳州	PMS_戴圩镇葡萄村葛场综合变	10	200	8
28306	邳州	PMS_戴圩镇葡萄葛场变	10	200	0
28307	邳州	戴圩镇安贤一队变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28308	邳州	PMS_戴圩镇申庄4#变（一队牌坊）	10	200	42
28309	邳州	PMS_戴圩高渡口一队变	10	200	86
28310	邳州	PMS_戴圩镇葡萄村吕场变	10	200	70
28311	邳州	PMS_戴圩镇葡萄村工业变	10	400	27
28312	邳州	PMS_戴圩镇安贤五组变	10	250	12
28313	邳州	戴圩镇王场周场变	10	100	39
28314	邳州	戴圩镇连渊八队变	10	400	182
28315	邳州	PMS_戴圩镇华庄村西综合变	10	400	71
28316	邳州	戴圩贺庄村庄场变	10	160	92
28317	邳州	戴圩土布林变	10	50	17
28318	邳州	戴圩华庄村工业1#变	10	200	0
28319	邳州	PMS_戴圩华庄村扶贫变	10	400	0
28320	邳州	PMS_戴圩刘庄扶贫变	10	200	68
28321	邳州	戴圩连渊村1.2队变	10	400	177
28322	邳州	PMS_戴圩黄堰村北变	10	200	77
28323	邳州	PMS_戴圩楚埠扶贫变	10	400	181
28324	邳州	戴圩楚埠学校变	10	400	47
28325	邳州	戴圩寨墩村西变	10	315	119
28326	邳州	PMS_戴圩曲坊村新场变	10	200	35
28327	邳州	PMS_戴圩曲坊村东变	10	200	72
28328	邳州	戴圩曲坊村北变	10	400	193
28329	邳州	戴圩曲坊三六队变	10	200	0
28330	邳州	戴圩寨墩场西3#变	10	400	265
28331	邳州	戴圩林子村村北变	10	315	56
28332	邳州	戴圩林子村部变	10	400	252
28333	邳州	PMS_戴圩林子村村南变	10	400	176
28334	邳州	戴圩代场村部变	10	400	145
28335	邳州	戴圩代场村村西变	10	400	234
28336	邳州	戴圩前进村变	10	400	0
28337	邳州	戴圩耿埠台变1#变	10	315	100
28338	邳州	戴圩街道1#变	10	200	41
28339	邳州	戴圩士庄村东变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28340	邳州	戴圩防保站台变	10	400	40
28341	邳州	戴圩农机台变	10	400	0
28342	邳州	戴圩代圩村三四队变	10	630	0
28343	邳州	戴圩戴圩村部变	10	400	104
28344	邳州	戴圩耿埠北变	10	400	151
28345	邳州	PMS_戴圩士庄村西变	10	400	107
28346	邳州	戴圩寨墩村沟北变	10	400	149
28347	邳州	戴圩寨墩村部变	10	400	193
28348	邳州	PMS_戴圩黄堰南变	10	200	136
28349	邳州	戴圩李场照明变	10	400	175
28350	邳州	PMS_戴圩曲坊新村北变	10	80	64
28351	邳州	PMS_戴圩耿埠东台变	10	400	124
28352	邳州	戴圩曲坊村南变	10	315	86
28353	邳州	戴圩戴场老学校变	10	400	142
28354	邳州	戴圩林子村李埝变	10	315	0
28355	邳州	PMS_戴圩刘庄村工业变	10	200	0
28356	邳州	戴圩贺庄学校变	10	400	207
28357	邳州	戴圩镇连渊村付业变	10	400	19
28358	邳州	红旗路2#公变	10	125	93
28359	邳州	PMS_戴圩仕庄新街道公用变	10	315	38
28360	邳州	PMS_戴圩戴圩十队2#变	10	400	11
28361	邳州	戴圩林子村中公用变	10	400	88
28362	邳州	PMS_戴圩镇申庄村东公用变	10	400	114
28363	邳州	PMS_戴圩李场西公用变	10	200	85
28364	邳州	戴圩九十队变	10	500	136
28365	邳州	PMS_戴圩红旗社区1#变	10	400	115
28366	邳州	PMS_戴圩红旗社区3#变	10	400	141
28367	邳州	戴圩红旗社区5#变	10	200	1
28368	邳州	戴圩红旗社区6#变	10	200	83
28369	邳州	戴圩高渡口桥北变	10	400	192
28370	邳州	戴圩高渡口8队变	10	400	145
28371	邳州	PMS_戴圩红旗社区2#变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28372	邳州	PMS_戴圩红旗社区4#变	10	400	130
28373	邳州	戴圩红旗社区7#变	10	200	43
28374	邳州	戴圩镇石圩东变	10	400	62
28375	邳州	戴圩前进东公用变	10	400	0
28376	邳州	PMS_戴圩镇吕场西变	10	400	166
28377	邳州	戴圩镇康居家园2变	10	630	313
28378	邳州	戴圩镇康居家园3变压器	10	630	317
28379	邳州	戴圩镇康居家园4变	10	630	333
28380	邳州	戴圩镇康居家园1变	10	630	247
28381	邳州	戴圩镇康居家园5变	10	630	364
28382	邳州	PMS_戴圩柳林村南综合变	10	400	179
28383	邳州	戴圩华庄南公用变	10	400	116
28384	邳州	PMS_戴圩镇尹王庄北公用变	10	200	18
28385	邳州	PMS_戴圩镇葡萄东公用变	10	400	150
28386	邳州	PMS_戴圩华庄北变	10	400	113
28387	邳州	PMS_戴圩镇连渊学校北公用变	10	400	164
28388	邳州	PMS_戴圩申庄后楼东公用变	10	400	151
28389	邳州	PMS_戴圩戴场村3-4队变	10	400	46
28390	邳州	戴圩新场东变	10	400	125
28391	邳州	戴圩楚埠桥头变	10	400	190
28392	邳州	戴圩戴圩村3-4队西变	10	400	181
28393	邳州	戴圩安贤5组东变	10	400	220
28394	邳州	PMS_戴圩红泇路街北1#变	10	400	0
28395	邳州	戴圩红泇路街北2#变	10	400	26
28396	邳州	PMS_戴圩镇安贤东综合变	10	400	224
28397	邳州	PMS_戴圩高渡口学校综合变	10	400	137
28398	邳州	戴圩安贤一队南变	10	125	51
28399	邳州	PMS_戴圩戴圩南变	10	160	2
28400	邳州	戴圩新场村2#变	10	400	222
28401	邳州	戴圩戴场变	10	400	95
28402	邳州	PMS_戴圩前进南变	10	400	184
28403	邳州	PMS_戴圩寨墩村北变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28404	邳州	PMS_戴圩杜家村1#变	10	400	7
28405	邳州	PMS_戴圩杜家村3#变	10	400	158
28406	邳州	PMS_戴圩申庄后楼西变	10	400	121
28407	邳州	戴圩高渡口北变	10	200	50
28408	邳州	PMS_戴圩华庄4#变	10	400	0
28409	邳州	PMS_戴圩华庄3#变	10	400	67
28410	邳州	PMS_戴圩镇华庄1#变	10	400	108
28411	邳州	戴圩连渊1#变	10	200	0
28412	邳州	戴圩镇连渊村2#变	10	400	177
28413	邳州	戴圩镇连渊3#变	10	200	27
28414	邳州	PMS_戴圩仕庄中心综合变	10	400	53
28415	邳州	戴圩戴圩2#变	10	400	0
28416	邳州	PMS_戴圩戴圩3#变	10	400	133
28417	邳州	PMS_戴圩镇申庄3队变	10	400	243
28418	邳州	PMS_戴圩杜家村2#变	10	400	123
28419	邳州	PMS_戴圩仕庄南变（2#）	10	400	140
28420	邳州	PMS_戴圩戴圩3队变	10	400	110
28421	邳州	PMS_戴圩镇常庄1#变	10	400	0
28422	邳州	PMS_戴圩镇安贤2#	10	400	30
28423	邳州	PMS_戴圩镇连渊副业2#变	10	400	209
28424	邳州	戴圩镇连渊8队2#变	10	400	208
28425	邳州	戴圩高度口桥北2#变	10	400	212
28426	邳州	PMS_戴圩李堰2#变	10	400	208
28427	邳州	PMS_戴圩林子村中公用2#变	10	400	0
28428	邳州	戴圩常庄村北变（好汉庄）	10	200	48
28429	邳州	PMS_戴圩镇安贤一队2#变	10	400	159
28430	邳州	PMS_戴圩镇安贤工业东2#变	10	400	31
28431	邳州	戴圩戴圩10队2#台变	10	200	41
28432	邳州	戴圩农机2#台变	10	400	40
28433	邳州	PMS_戴圩街道2#变	10	400	95
28434	邳州	戴圩戴场村部2#变	10	400	237
28435	邳州	PMS_戴圩前进东2#变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28436	邳州	戴圩杜家东2#变	10	200	12
28437	邳州	戴圩董坝南2#变	10	200	4
28438	邳州	戴圩寨墩村西2#变	10	400	194
28439	邳州	戴圩代圩村三四队2#变	10	160	43
28440	邳州	PMS_戴圩申庄270变	10	400	179
28441	邳州	戴圩镇常庄东变2#变	10	200	0
28442	邳州	戴圩曲坊村北2#变	10	400	207
28443	邳州	戴圩村部2#变	10	400	198
28444	邳州	PMS_戴圩九十队2#变	10	400	184
28445	邳州	PMS_戴圩曲坊村东2#变	10	400	119
28446	邳州	PMS_戴圩常庄村西变	10	400	204
28447	邳州	戴圩耿埠东台2#变	10	400	251
28448	邳州	PMS_戴圩镇葛场2#变	10	400	128
28449	邳州	戴圩林子村北2#变	10	200	3
28450	邳州	戴圩寨墩场西2#变	10	400	246
28451	邳州	PMS_戴圩高渡口村五六队2#变	10	400	129
28452	邳州	PMS_戴圩扶贫2#变	10	400	76
28453	邳州	PMS_戴圩仕庄西2#变	10	400	196
28454	邳州	PMS_戴圩林子村部2#变	10	400	202
28455	邳州	PMS_戴圩林子村村南2#变	10	400	197
28456	邳州	PMS_戴圩新场3#变	10	400	155
28457	邳州	PMS_戴圩申庄东2#变	10	400	164
28458	邳州	PMS_戴圩镇牌坊2#变	10	400	64
28459	邳州	PMS_戴圩镇申庄北公用2#变	10	400	95
28460	邳州	PMS_戴圩镇石圩2#变	10	400	173
28461	邳州	PMS_戴圩镇华庄西2#变	10	400	0
28462	邳州	PMS_戴圩镇华庄村部2#变	10	400	243
28463	邳州	PMS_戴圩寨墩3#变	10	400	254
28464	邳州	PMS_戴圩仕庄东2#变	10	400	114
28465	邳州	PMS_戴圩柳林村部2#变	10	400	0
28466	邳州	戴圩仕庄南变3#变	10	200	43
28467	邳州	PMS_戴圩楼口2#变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28468	邳州	戴圩董坝北2#变	10	200	133
28469	邳州	PMS_戴圩寨墩沟北2#变	10	400	189
28470	邳州	戴圩镇连渊扶贫2#	10	400	166
28471	邳州	PMS_戴圩镇连渊一二队2#变	10	400	195
28472	邳州	尚景嘉园安置房1变配电变压器	10	800	413
28473	邳州	尚景嘉园安置房2变配电变压器	10	800	394
28474	邳州	尚景嘉园安置房3变配电变压器	10	800	476
28475	邳州	尚景嘉园安置房4变配电变压器	10	800	458
28476	邳州	PMS_戴圩镇吕场2#变	10	400	154
28477	邳州	戴圩耿埠东3#变	10	200	109
28478	邳州	戴圩楚埠扶贫2#变	10	400	262
28479	邳州	戴圩楚埠学校2#变	10	400	170
28480	邳州	PMS_戴圩镇葡萄桥头2#变	10	400	168
28481	邳州	戴圩镇安贤扶贫3#变（北变）	10	200	0
28482	邳州	戴圩戴圩1.2队2#变	10	400	44
28483	邳州	PMS_戴圩镇华庄西站3#变	10	400	38
28484	邳州	戴圩镇连渊工业北2#变	10	200	51
28485	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室1配电变压器	10	630	400
28486	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室3配电变压器	10	630	361
28487	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室2配电变压器	10	630	329
28488	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室4配电变压器	10	630	334
28489	邳州	戴圩镇连渊村4#变（7队）	10	400	185
28490	邳州	戴圩镇连渊村5#变（村东）	10	250	84
28491	邳州	PMS_戴圩镇连渊村扶贫3#变	10	400	168
28492	邳州	戴圩镇安贤村东3#变（工业3#东）	10	200	0
28493	邳州	戴圩镇连渊副业3#变	10	400	236
28494	邳州	PMS_戴圩林子村南3#变	10	400	186
28495	邳州	PMS_戴圩曲坊南变3#变	10	400	228
28496	邳州	PMS_戴圩镇安贤东2#变（一队）	10	400	0
28497	邳州	戴圩镇安贤东4#变（5组北）	10	200	16
28498	邳州	PMS_戴圩镇常庄2#变（270路边）	10	400	158
28499	邳州	PMS_戴圩华庄扶贫3#变（白果路）	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28500	邳州	PMS_戴圩镇华庄扶贫4#变（杨场）	10	400	82
28501	邳州	PMS_戴圩仕庄新村1#变	10	400	140
28502	邳州	PMS_戴圩仕庄新村2#变	10	400	218
28503	邳州	戴圩新场5#变	10	200	80
28504	邳州	戴圩镇伊王庄3#变（南变）	10	200	45
28505	邳州	PMS_戴圩华庄工业2#变	10	400	0
28506	邳州	PMS_戴圩镇安贤南变2#（学校）	10	400	0
28507	邳州	戴圩寨墩沟北3#变	10	400	154
28508	邳州	戴圩华庄扶贫6#变	10	200	0
28509	邳州	PMS_戴圩寨墩村北2#变	10	400	215
28510	邳州	戴圩华庄南2#变	10	400	139
28511	邳州	戴圩新街道5箱变配电变压器	10	630	0
28512	邳州	PMS_戴圩新街道1#箱变配电变压器	10	500	208
28513	邳州	PMS_戴圩新街道3#箱变配电变压器	10	500	157
28514	邳州	戴圩新街道4箱变配电变压器	10	500	203
28515	邳州	PMS_戴圩新街道2#箱变配电变压器	10	500	0
28516	邳州	戴圩环城北路（铁塔公变）	10	100	49
28517	邳州	戴圩苹果路公变	10	200	149
28518	邳州	戴圩连渊五队变	10	400	244
28519	邳州	戴圩贺庄庄场2#变	10	200	98
28520	邳州	PMS_戴圩戴场村4#变	10	400	142
28521	邳州	戴圩连渊四队变	10	200	30
28522	邳州	戴圩大刘庄2#变	10	200	126
28523	邳州	PMS_戴圩安贤工业南变	10	400	183
28524	邳州	PMS_戴圩杜家村9#变	10	400	183
28525	邳州	戴圩红旗路公变	10	200	77
28526	邳州	戴圩大晶路公变	10	200	59
28527	邳州	戴圩尚景嘉园4配电室1变压器	10	800	529
28528	邳州	PMS_戴圩尚景嘉园4#配电室2#变压器	10	800	518
28529	邳州	戴圩尚景嘉园4配电室3变压器	10	800	472
28530	邳州	PMS_戴圩尚景嘉园4#配电室4#变压器	10	800	500
28531	邳州	戴圩戴场老学校2#变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28532	邳州	戴圩楚埠桥头2#变	10	400	226
28533	邳州	戴圩扶贫4#变	10	400	122
28534	邳州	戴圩镇常庄村东3#变	10	400	220
28535	邳州	戴圩华庄申庄村西2#变	10	400	0
28536	邳州	戴圩村部3#变	10	400	243
28537	邳州	寨墩村新村部变	10	400	243
28538	邳州	戴圩华庄南公用3#变	10	400	0
28539	邳州	戴圩高渡口学校2#综合变	10	400	245
28540	邳州	戴圩5#变	10	400	195
28541	邳州	戴圩戴场老学校6#变	10	400	203
28542	邳州	戴圩新场东2#变	10	400	277
28543	邳州	戴圩曲坊南变4#变	10	400	250
28544	邳州	戴圩寨墩村南变	10	400	178
28545	邳州	戴圩申庄南变	10	200	0
28546	邳州	戴圩戴场老学校3#变	10	400	242
28547	邳州	戴圩华庄东变	10	200	0
28548	邳州	戴圩戴场老学校4#变	10	400	149
28549	邳州	戴圩楚埠扶贫3#变	10	400	214
28550	邳州	戴圩戴场村部3#变	10	400	167
28551	邳州	戴圩前进东公用2#变	10	400	269
28552	邳州	戴圩后杜2#变	10	400	131
28553	邳州	戴圩林子村村南4#变	10	400	174
28554	邳州	戴圩寨墩新村部2#变	10	400	210
28555	邳州	戴圩戴场村5#变	10	400	247
28556	邳州	戴圩寨墩村4#变	10	400	257
28557	邳州	戴圩寨墩沟北4#变	10	630	472
28558	邳州	戴圩安贤村南3#变	10	400	233
28559	邳州	戴圩楚埠学校3#变	10	400	278
28560	邳州	戴圩前进村南2#变	10	400	282
28561	邳州	戴圩林子村村南5#变	10	400	263
28562	邳州	戴圩连渊一二队3#变	10	400	261
28563	邳州	戴圩华庄2#变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28564	邳州	戴圩楚埠扶贫4#变	10	400	203
28565	邳州	戴圩镇申庄2队变	10	400	255
28566	邳州	戴圩镇申庄后楼东2#变	10	400	249
28567	邳州	戴圩高渡口桥北3#变	10	400	167
28568	邳州	戴圩华庄扶贫2#变	10	400	232
28569	邳州	戴圩镇戴圩4#变	10	400	184
28570	邳州	戴圩安贤村南5#变	10	400	300
28571	邳州	戴圩曲坊村北3#变	10	400	264
28572	邳州	戴圩申庄6#变	10	400	316
28573	邳州	戴圩寨墩沟北7#变	10	400	290
28574	邳州	戴圩10队3#变	10	200	0
28575	邳州	戴圩柳林村部3#变	10	400	232
28576	邳州	戴圩高渡口五六队3#变	10	400	277
28577	邳州	戴圩柳林2#变	10	400	253
28578	邳州	戴圩后杜3#变	10	400	251
28579	邳州	戴圩代场村部4#变	10	400	266
28580	邳州	戴圩前进东公用3#变	10	400	248
28581	邳州	戴圩戴场6#变	10	200	121
28582	邳州	戴圩连渊一二队4#变	10	400	288
28583	邳州	戴圩扶贫5#变	10	400	244
28584	邳州	戴圩新场6#变	10	400	266
28585	邳州	戴圩楚埠学校5#变	10	400	260
28586	邳州	戴圩寨墩村北5#变	10	400	241
28587	邳州	戴圩寨墩村南4#变	10	400	287
28588	邳州	戴圩杜家村马家2#变	10	400	257
28589	邳州	戴圩申庄7#变	10	400	316
28590	邳州	戴圩戴场2#变	10	400	309
28591	邳州	戴圩申庄8#变	10	400	309
28592	邳州	戴圩镇扶贫3#变	10	400	80
28593	邳州	戴圩戴场村部5#变	10	400	273
28594	邳州	戴圩寨墩村西4#变	10	400	228
28595	邳州	戴圩申庄楼口3#变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28596	邳州	戴圩李场照明2#变	10	400	257
28597	邳州	戴圩高渡口桥北4#变	10	400	228
28598	邳州	戴圩高渡口8队2#变	10	400	289
28599	邳州	戴圩寨墩沟北8#变	10	400	319
28600	邳州	戴圩柳林村部4#变	10	400	83
28601	邳州	戴圩代圩村一二队变	10	200	102
28602	邳州	戴圩杜家东公用变	10	400	154
28603	邳州	PMS_戴庄街道7#变	10	400	73
28604	邳州	PMS_戴庄后普3#变	10	400	181
28605	邳州	戴庄后普1#变	10	500	340
28606	邳州	PMS_戴庄后普2#变	10	400	12
28607	邳州	PMS_戴庄良王城1#变	10	200	62
28608	邳州	戴庄街道1#变	10	500	68
28609	邳州	戴庄街道2#变	10	400	0
28610	邳州	戴庄杨庄5#变	10	630	359
28611	邳州	戴庄沙庄3#变	10	400	120
28612	邳州	戴庄营子1#变	10	400	156
28613	邳州	戴庄营子2#变	10	400	264
28614	邳州	PMS_戴庄山头3#变	10	400	159
28615	邳州	PMS_戴庄李圩1#变	10	400	0
28616	邳州	PMS_戴庄李圩2#变	10	400	44
28617	邳州	戴庄李圩3#变	10	400	170
28618	邳州	戴庄李圩4#变	10	500	126
28619	邳州	PMS_戴庄良王城4#变	10	400	234
28620	邳州	PMS_戴庄良王城3#变	10	400	204
28621	邳州	PMS_戴庄街道5#变	10	630	243
28622	邳州	戴庄皂树4#变	10	200	134
28623	邳州	戴庄1#变	10	400	87
28624	邳州	PMS_戴庄山沃4#变	10	400	237
28625	邳州	PMS_戴庄山沃1#变	10	250	50
28626	邳州	戴庄山沃3#变	10	200	40
28627	邳州	戴庄黄石1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28628	邳州	PMS_戴庄黄石3#变	10	200	83
28629	邳州	杨庄2#变	10	400	202
28630	邳州	PMS_戴庄杨庄1#变	10	400	59
28631	邳州	PMS_戴庄山头1#变	10	200	47
28632	邳州	PMS_戴庄山头2#变	10	400	171
28633	邳州	戴庄良王城2#变	10	400	228
28634	邳州	戴庄街道3#变	10	400	104
28635	邳州	PMS_戴庄街道4#变	10	400	0
28636	邳州	戴庄滕湖2#变	10	200	84
28637	邳州	PMS_戴庄周营村2#变	10	400	112
28638	邳州	PMS_戴庄皂树1#变	10	400	205
28639	邳州	PMS_戴庄杨庄3#变	10	400	199
28640	邳州	戴庄杨庄4#变	10	250	77
28641	邳州	戴庄沙庄1#变	10	400	147
28642	邳州	PMS_戴庄沙庄2#变	10	400	102
28643	邳州	戴庄滕湖5#变	10	200	65
28644	邳州	戴庄滕湖4#变	10	250	113
28645	邳州	戴庄依西3#变	10	400	112
28646	邳州	PMS_戴庄依东1#变	10	400	167
28647	邳州	PMS_戴庄依东2#变	10	400	104
28648	邳州	PMS_戴庄依东3#变	10	400	114
28649	邳州	戴庄滕湖1#变	10	200	88
28650	邳州	PMS_戴庄依东4#变	10	400	173
28651	邳州	PMS_戴庄林庄4#变	10	200	69
28652	邳州	PMS_戴庄林庄3#变	10	400	209
28653	邳州	PMS_戴庄林庄2#变	10	400	125
28654	邳州	戴庄林庄1#变	10	500	252
28655	邳州	PMS_戴庄皂树3#变	10	200	100
28656	邳州	PMS_戴庄周营村11#变	10	315	151
28657	邳州	戴庄周营村3#变	10	80	43
28658	邳州	PMS_戴庄周营村5#变	10	30	8
28659	邳州	PMS_戴庄周营村6#变	10	30	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28660	邳州	PMS_戴庄3#变	10	400	173
28661	邳州	PMS_戴庄林庄5#变	10	400	81
28662	邳州	PMS_戴庄街道6#变	10	400	0
28663	邳州	PMS_戴庄依西1#变	10	400	166
28664	邳州	PMS_戴庄周营村1#变	10	400	207
28665	邳州	戴庄李圩15#变	10	400	226
28666	邳州	戴庄林庄6#变	10	400	156
28667	邳州	PMS_戴庄街道8#变	10	400	261
28668	邳州	PMS_戴庄街道9#变	10	400	0
28669	邳州	PMS_戴庄街道10#变	10	400	116
28670	邳州	戴庄滕湖6#变	10	315	29
28671	邳州	戴庄山头4#变	10	400	133
28672	邳州	PMS_戴庄林庄7#变	10	400	197
28673	市郊	PMS_蟠桃汇2配电室1变压器	10	800	457
28674	市郊	PMS_蟠桃汇2配电室4变压器	10	800	469
28675	市郊	PMS_蟠桃汇1配电室4变压器	10	800	465
28676	市郊	PMS_蟠桃汇1配电室2变压器	10	800	408
28677	市郊	PMS_蟠桃汇1配电室3变压器	10	800	471
28678	市郊	PMS_蟠桃汇1配电室1变压器	10	800	396
28679	市郊	PMS_蟠桃汇2配电室2变压器	10	800	428
28680	市郊	PMS_蟠桃汇2配电室3变压器	10	800	428
28681	市郊	翠屏佳苑3配电室2变压器	10	800	462
28682	市郊	翠屏佳苑3配电室3变压器	10	800	429
28683	市郊	翠屏佳苑1配电室3变压器	10	800	403
28684	市郊	翠屏佳苑2配电室2变压器	10	800	451
28685	市郊	翠屏佳苑4配电室2变压器	10	800	417
28686	市郊	翠屏佳苑1配电室2变压器	10	800	464
28687	市郊	翠屏佳苑4配电室3变压器	10	800	388
28688	市郊	翠屏佳苑2配电室3变压器	10	800	440
28689	市郊	翠屏嘉园4配电室2变压器	10	800	409
28690	市郊	翠屏嘉园2配电室3变压器	10	800	492
28691	市郊	翠屏嘉园3配电室3变压器	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28692	市郊	翠屏嘉园1配电室2变压器	10	800	520
28693	市郊	翠屏嘉园4配电室3变压器	10	800	424
28694	市郊	翠屏嘉园3配电室2变压器	10	800	420
28695	市郊	翠屏嘉园2配电室2变压器	10	800	387
28696	市郊	翠屏嘉园1配电室3变压器	10	800	466
28697	市郊	贺村线1北1	10	400	252
28698	市郊	万锦城7配电室3变压器	10	800	273
28699	市郊	万锦城7配电室2变压器	10	800	331
28700	市郊	万锦城6配电室3变压器	10	800	400
28701	市郊	万锦城6配电室2变压器	10	800	408
28702	市郊	风华嘉苑2配电室1变压器	10	800	569
28703	市郊	风华嘉苑1配电室1变压器	10	800	490
28704	市郊	风华嘉苑1配电室2变压器	10	800	539
28705	市郊	风华嘉苑2配电室4变压器	10	800	534
28706	市郊	风华嘉苑1配电室3变压器	10	800	540
28707	市郊	风华嘉苑2配电室2变压器	10	800	499
28708	市郊	风华嘉苑2配电室3变压器	10	800	537
28709	市郊	风华嘉苑1配电室4变压器	10	800	526
28710	市郊	明月春晓2配电室2变压器	10	800	588
28711	市郊	明月春晓2配电室4变压器	10	800	445
28712	市郊	明月春晓2配电室1变压器	10	800	500
28713	市郊	明月春晓1配电室1变压器	10	800	482
28714	市郊	明月春晓1配电室2变压器	10	800	550
28715	市郊	明月春晓2配电室3变压器	10	800	554
28716	市郊	上东逸境4配电室1变压器	10	800	584
28717	市郊	上东逸境3配电室4变压器	10	630	458
28718	市郊	上东逸境4配电室2变压器	10	800	538
28719	市郊	上东逸境3配电室1变压器	10	630	482
28720	市郊	上东逸境3配电室2变压器	10	630	410
28721	市郊	上东逸境3配电室3变压器	10	630	404
28722	市郊	贺长线79一15	10	400	276
28723	市郊	云镶名园1配电室4变压器	10	800	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28724	市郊	云镶名园1配电室1变压器	10	800	550
28725	市郊	云镶名园3配电室4变压器	10	630	406
28726	市郊	云镶名园2配电室4变压器	10	800	528
28727	市郊	云镶名园3配电室2变压器	10	630	415
28728	市郊	云镶名园2配电室1变压器	10	800	529
28729	市郊	云镶名园2配电室2变压器	10	800	546
28730	市郊	云镶名园1配电室3变压器	10	800	536
28731	市郊	云镶名园3配电室1变压器	10	630	372
28732	市郊	云镶名园2配电室3变压器	10	800	542
28733	市郊	云镶名园3配电室3变压器	10	630	377
28734	市郊	云镶名园1配电室2变压器	10	800	530
28735	市郊	上东逸境1配电室2变压器	10	800	422
28736	市郊	上东逸境2配电室3变压器	10	630	364
28737	市郊	上东逸境2配电室2变压器	10	630	339
28738	市郊	上东逸境1配电室3变压器	10	800	450
28739	市郊	揽翠悦山1配电室3变压器	10	800	432
28740	市郊	揽翠悦山1配电室2变压器	10	800	486
28741	市郊	揽翠悦山2配电室2变压器	10	800	552
28742	市郊	揽翠悦山2配电室1变压器	10	800	513
28743	市郊	万锦城三期3配电室4变压器	10	800	565
28744	市郊	万锦城三期4配电室4变压器	10	800	554
28745	市郊	万锦城三期1配电室3变压器	10	800	541
28746	市郊	万锦城三期4配电室2变压器	10	800	462
28747	市郊	万锦城三期1配电室1变压器	10	800	548
28748	市郊	万锦城三期2配电室3变压器	10	800	561
28749	市郊	万锦城三期3配电室3变压器	10	800	523
28750	市郊	万锦城三期4配电室1变压器	10	800	487
28751	市郊	万锦城三期4配电室3变压器	10	800	487
28752	市郊	万锦城三期1配电室4变压器	10	800	548
28753	市郊	万锦城三期2配电室4变压器	10	800	556
28754	市郊	万锦城三期3配电室2变压器	10	800	609
28755	市郊	万锦城三期3配电室1变压器	10	800	596

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28756	市郊	万锦城三期1配电室2变压器	10	800	528
28757	市郊	万锦城三期2配电室1变压器	10	800	621
28758	市郊	万锦城三期2配电室2变压器	10	800	579
28759	市郊	佟黄上山段2	10	400	295
28760	市郊	绿海赵武段8一9=10	10	400	234
28761	市郊	万锦城4配电室3变压器	10	800	0
28762	市郊	万锦城4配电室2变压器	10	800	185
28763	市郊	万象府1配电室3变压器	10	630	314
28764	市郊	万象府2配电室2变压器	10	800	416
28765	市郊	万象府4配电室1变压器	10	800	457
28766	市郊	万象府2配电室1变压器	10	800	328
28767	市郊	万象府5配电室1变压器	10	800	224
28768	市郊	万象府组合配电站4变压器	10	800	477
28769	市郊	万象府3配电室1变压器	10	800	571
28770	市郊	万象府5配电室3变压器	10	800	332
28771	市郊	万象府1配电室1变压器	10	630	477
28772	市郊	万象府1配电室2变压器	10	630	400
28773	市郊	万象府组合配电站2变压器	10	800	464
28774	市郊	万象府2配电室3变压器	10	800	135
28775	市郊	万象府4配电室2变压器	10	800	455
28776	市郊	万象府组合配电站3变压器	10	800	473
28777	市郊	万象府3配电室2变压器	10	800	534
28778	市郊	万象府组合配电站1变压器	10	800	436
28779	市郊	万象府3配电室3变压器	10	800	356
28780	市郊	万象府5配电室2变压器	10	800	435
28781	市郊	金色年华8配电室2变压器	10	800	85
28782	市郊	金色年华8配电室3变压器	10	800	522
28783	市郊	金色年华7配电室3变压器	10	800	335
28784	市郊	金色年华7配电室2变压器	10	800	166
28785	市郊	贺村线21	10	400	87
28786	市郊	璞越门第2配电室3变压器	10	800	237
28787	市郊	璞越门第2配电室2变压器	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28788	市郊	璞越门第1配电室2变压器	10	800	527
28789	市郊	璞越门第1配电室3变压器	10	800	447
28790	市郊	璞越门第2配电室1变压器	10	800	481
28791	市郊	璞越门第1配电室1变压器	10	800	516
28792	市郊	PMS_贺长线113	10	400	230
28793	市郊	贺长线84	10	400	193
28794	市郊	PMS_美的城2配电室2变压器	10	800	509
28795	市郊	PMS_美的城1配电室2变压器	10	800	482
28796	市郊	PMS_美的城1配电室4变压器	10	800	470
28797	市郊	PMS_君庭湖畔1配电室2变压器	10	800	360
28798	贾汪	PMS_耿集教师公寓	10	400	232
28799	贾汪	PMS_耿集办事处岳里南台区	10	400	147
28800	贾汪	PMS_彭楼邱庄变2	10	200	22
28801	贾汪	彭楼电灌变2	10	400	27
28802	贾汪	彭楼金庄2	10	400	183
28803	贾汪	PMS_沟上电灌2	10	400	33
28804	贾汪	PMS_塔山村部2	10	400	78
28805	贾汪	PMS_阚口吴庄2	10	400	60
28806	贾汪	PMS_朱湾闫房2	10	400	175
28807	贾汪	PMS_朱湾村部	10	400	127
28808	贾汪	因庄西灌2	10	400	185
28809	贾汪	PMS_塔山朱湾闫房九组	10	200	0
28810	贾汪	PMS_沟上西村2	10	400	110
28811	贾汪	PMS_张场后场2	10	400	173
28812	贾汪	夏庄三组西台区	10	400	114
28813	贾汪	PMS_塔山中学台区	10	400	208
28814	贾汪	PMS_塔山村部北台区	10	200	60
28815	贾汪	PMS_塔山朱湾闫房北台区	10	200	3
28816	贾汪	PMS_镇中2台区	10	200	20
28817	贾汪	PMS_因庄十组东台区	10	200	39
28818	贾汪	PMS_耿集办事处街道2变	10	400	69
28819	贾汪	耿集办事处公庄南（街道4#变）	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28820	贾汪	PMS_张场电灌	10	200	66
28821	贾汪	PMS_前场东台区	10	400	0
28822	贾汪	PMS_耿集办事处猪场	10	315	190
28823	贾汪	PMS_耿集办事处刘庄队	10	400	185
28824	贾汪	耿集办事处新安村	10	200	67
28825	贾汪	PMS_耿集办事处张庄队	10	400	205
28826	贾汪	PMS_耿集办事处冯庄队	10	160	14
28827	贾汪	耿集办事处后曹东站	10	200	1
28828	贾汪	PMS_耿集办事处张埝村李窑队	10	160	14
28829	贾汪	耿集办事处后叶站	10	200	160
28830	贾汪	耿集办事处苏合站	10	200	62
28831	贾汪	耿集办事处魏庄站	10	200	160
28832	贾汪	PMS_耿集办事处黄庄队	10	400	107
28833	贾汪	张场村部	10	400	113
28834	贾汪	耿集办事处苏合队南变	10	315	138
28835	贾汪	PMS_耿集办事处砖楼队	10	400	47
28836	贾汪	耿集办事处苏合队	10	400	54
28837	贾汪	PMS_彭楼村部	10	400	186
28838	贾汪	PMS_彭楼加工	10	200	13
28839	贾汪	PMS_耿集瓦房村侯庄队	10	400	118
28840	贾汪	PMS_耿集办事处吕庄三队	10	200	0
28841	贾汪	耿集办事处吕庄村	10	400	219
28842	贾汪	PMS_耿集办事处永庄村	10	400	102
28843	贾汪	PMS_塔山镇北片	10	315	0
28844	贾汪	PMS_耿集办事处赵楼队	10	400	101
28845	贾汪	PMS_耿集办事处王庄村八队	10	400	147
28846	贾汪	沟上村部	10	400	97
28847	贾汪	PMS_塔山赵庄	10	200	35
28848	贾汪	各湖西汪庄北	10	315	149
28849	贾汪	PMS_耿集办事处乡政府	10	315	0
28850	贾汪	各湖吴庄电灌	10	400	228
28851	贾汪	PMS_耿集办事处木业园	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28852	贾汪	夏庄三组	10	400	121
28853	贾汪	PMS_夏庄板皮台区	10	315	19
28854	贾汪	PMS_沟上东村	10	200	0
28855	贾汪	PMS_朱湾三组	10	200	29
28856	贾汪	PMS_朱湾村韩庄	10	200	23
28857	贾汪	PMS_耿集办事处张庄站	10	400	130
28858	贾汪	PMS_因庄二组	10	200	37
28859	贾汪	PMS_因庄十组北	10	200	0
28860	贾汪	PMS_因庄六组	10	200	69
28861	贾汪	PMS_阚口村部	10	200	77
28862	贾汪	PMS_耿集办事处耿庄队	10	400	118
28863	贾汪	阚口东灌	10	200	66
28864	贾汪	PMS_阚口四组	10	200	50
28865	贾汪	聂庄西村	10	200	13
28866	贾汪	PMS_各湖四组	10	400	201
28867	贾汪	张场一台区	10	200	18
28868	贾汪	因庄二组北台区	10	200	82
28869	贾汪	聂庄南灌	10	200	32
28870	贾汪	PMS_聂庄孙庄	10	200	0
28871	贾汪	朱湾村东灌	10	200	0
28872	贾汪	PMS_耿集办事处高庄队	10	400	185
28873	贾汪	PMS_耿集办事处运南新村	10	200	104
28874	贾汪	PMS_塔山刘庄	10	160	0
28875	贾汪	聂庄七组	10	315	176
28876	贾汪	PMS_因庄十组	10	200	0
28877	贾汪	PMS_因庄村部	10	200	42
28878	贾汪	PMS_塔山王台西村	10	200	29
28879	贾汪	PMS_各湖王台二组	10	160	26
28880	贾汪	耿集办事处大蒜市场	10	400	3
28881	贾汪	耿集办事处王集南站	10	400	181
28882	贾汪	PMS_耿集办事处桑园村	10	400	178
28883	贾汪	PMS_耿集办事处赵庄队	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28884	贾汪	PMS_耿集办事处豆宅二队	10	400	121
28885	贾汪	PMS_耿集办事处豆宅小郑庄	10	400	93
28886	贾汪	PMS_耿集办事处桑园村耿庄队	10	200	0
28887	贾汪	PMS_耿集办事处公庄队	10	400	16
28888	贾汪	PMS_耿集办事处房庄队	10	100	0
28889	贾汪	耿集办事处小李庄	10	400	177
28890	贾汪	PMS_耿集办事处引河村	10	200	42
28891	贾汪	PMS_耿集办事处柳园村	10	200	92
28892	贾汪	PMS_耿集办事处山庙队	10	100	21
28893	贾汪	耿集办事处张庄村岳里队	10	400	150
28894	贾汪	PMS_耿集办事处闫庄队	10	200	36
28895	贾汪	PMS_耿集办事处引河北站	10	200	101
28896	贾汪	PMS_耿集办事处引河村刘庄	10	400	136
28897	贾汪	PMS_耿集办事处河湾队	10	100	29
28898	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄二队	10	200	83
28899	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村东	10	200	0
28900	贾汪	PMS_耿集办事处徐庄友谊队	10	200	34
28901	贾汪	PMS_耿集办事处徐庄农科队	10	200	84
28902	贾汪	PMS_夏庄四组北台区	10	100	0
28903	贾汪	PMS_耿集办事处安庄队	10	400	124
28904	贾汪	PMS_耿集办事处后边庄队	10	200	53
28905	贾汪	PMS_耿集办事处后叶队	10	400	51
28906	贾汪	PMS_耿集办事处郑庄村洪庄队	10	200	86
28907	贾汪	耿集办事处镇中变	10	400	0
28908	贾汪	PMS_塔山夏庄西灌	10	200	85
28909	贾汪	PMS_彭楼二组	10	200	57
28910	贾汪	PMS_耿集办事处镇西变台区	10	400	68
28911	贾汪	PMS_耿集办事处西曹队	10	400	225
28912	贾汪	耿集办事处阚庄队	10	400	139
28913	贾汪	PMS_塔山东村	10	400	107
28914	贾汪	PMS_各湖王台东村	10	400	209
28915	贾汪	塔山各湖小学北	10	315	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28916	贾汪	耿集办事处柳园刘庄1号变	10	200	49
28917	贾汪	耿集办事处农贸市场台区	10	400	23
28918	贾汪	塔山街道十字路口台区	10	400	15
28919	贾汪	耿集大蒜市场3台区	10	200	49
28920	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村七队	10	200	3
28921	贾汪	PMS_耿集办事处大蒜市场2台区	10	400	0
28922	贾汪	耿集办事处郑庄村北台区	10	400	101
28923	贾汪	PMS_耿集办事处郑庄村吴庄队	10	400	192
28924	贾汪	PMS_耿集办事处柳园刘庄2#变	10	400	133
28925	贾汪	PMS_阚口六组	10	400	125
28926	贾汪	PMS_塔山南村	10	400	190
28927	贾汪	PMS_张场后场东	10	400	211
28928	贾汪	PMS_嘉禾园1	10	400	228
28929	贾汪	PMS_嘉禾园2	10	200	96
28930	贾汪	嘉禾园4	10	400	218
28931	贾汪	PMS_嘉禾园3	10	400	159
28932	贾汪	PMS_各湖四组东	10	400	168
28933	贾汪	PMS_塔山镇金地木业园	10	400	0
28934	贾汪	PMS_四季花园1	10	200	46
28935	贾汪	PMS_四季花园3	10	400	126
28936	贾汪	PMS_四季花园2	10	200	79
28937	贾汪	PMS_耿集办事处瓦房村	10	400	131
28938	贾汪	PMS_耿集办事处柳园刘庄3#变	10	200	0
28939	贾汪	PMS_耿集办事处柳园刘庄4#变	10	200	44
28940	贾汪	PMS_耿集办事处山庙队2#变	10	200	7
28941	贾汪	PMS_耿集豆宅村西变	10	400	113
28942	贾汪	PMS_耿集办事处永庄新庄队	10	400	188
28943	贾汪	PMS_耿集办事处东郑庄队新增容	10	400	193
28944	市郊	统柳线94一1	10	400	91
28945	贾汪	PMS_彭楼加工东台区	10	400	94
28946	贾汪	PMS_彭楼二组西台区	10	400	184
28947	贾汪	PMS_因庄二组东台区	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28948	贾汪	PMS_各湖西汪庄西台区	10	400	175
28949	贾汪	PMS_因庄十组西台区	10	400	120
28950	贾汪	PMS_各湖十组台区	10	400	113
28951	贾汪	夏庄四组东台区	10	400	169
28952	贾汪	PMS_沟上东村东台区	10	400	129
28953	贾汪	PMS_耿集办事处镇北变	10	400	190
28954	贾汪	PMS_耿集柳园村2台区	10	400	159
28955	贾汪	PMS_耿集办事处曹庄村（新增）	10	400	125
28956	贾汪	PMS_耿集曹庄村北变	10	400	89
28957	贾汪	PMS_耿集后曹村西变	10	400	0
28958	贾汪	PMS_耿集新安村南变	10	400	33
28959	贾汪	PMS_耿集苏合队2台区	10	400	0
28960	贾汪	PMS_耿集桑园房庄队西变	10	400	50
28961	贾汪	PMS_耿集靖庄队变	10	400	137
28962	贾汪	PMS_耿集瓦房村东变	10	400	160
28963	贾汪	PMS_耿集瓦房村2台区	10	400	58
28964	贾汪	PMS_耿集王庄村八队西变	10	400	183
28965	贾汪	PMS_耿集大蒜市场南	10	400	0
28966	贾汪	PMS_耿集王庄村南变	10	400	51
28967	贾汪	PMS_耿集办事处茶棚村	10	400	79
28968	贾汪	PMS_耿集安庄队西变	10	400	134
28969	贾汪	PMS_耿集乡政府南变	10	400	133
28970	贾汪	耿集阚庄队东变	10	400	171
28971	贾汪	PMS_耿集张庄村北	10	400	73
28972	贾汪	PMS_耿集唐庄一二队变	10	400	183
28973	贾汪	PMS_耿集徐庄二队西	10	400	105
28974	贾汪	PMS_耿集河湾队2号变	10	400	139
28975	贾汪	PMS_耿集吕庄二队变	10	400	152
28976	贾汪	PMS_耿集后边庄西变	10	400	131
28977	贾汪	PMS_耿集岳里队东变	10	400	112
28978	贾汪	PMS_塔山商城东	10	400	146
28979	贾汪	PMS_因庄三组电灌	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28980	贾汪	张场前场二台区	10	400	161
28981	贾汪	PMS_张场小孙庄	10	400	100
28982	贾汪	PMS_耿集小李庄2台区	10	400	108
28983	贾汪	PMS_耿集赵楼队西变	10	400	201
28984	贾汪	PMS_耿集山庙队南变	10	400	140
28985	贾汪	PMS_耿集赵庄队南变	10	400	116
28986	贾汪	PMS_耿集镇南变	10	400	18
28987	贾汪	财富佳苑1变	10	400	198
28988	贾汪	财富佳苑2变	10	400	189
28989	贾汪	PMS_聂庄村部北台区	10	400	128
28990	贾汪	PMS_沟上3台区	10	400	152
28991	贾汪	PMS_彭楼八组	10	400	192
28992	贾汪	朱湾台区	10	400	227
28993	贾汪	PMS_阚口四组东	10	400	319
28994	贾汪	PMS_塔山赵庄东台区	10	400	42
28995	贾汪	PMS_夏庄三组二台区	10	400	73
28996	贾汪	PMS_阚口四组北	10	400	145
28997	贾汪	耿集办事处魏庄队	10	400	157
28998	贾汪	PMS_耿集西曹北变	10	400	149
28999	贾汪	PMS_耿集苏合三台区	10	400	131
29000	贾汪	PMS_耿集永庄新庄北变	10	400	182
29001	贾汪	PMS_耿集永庄新庄东	10	400	161
29002	贾汪	PMS_耿集镇木业园西变	10	400	16
29003	贾汪	PMS_耿集张庄三队	10	400	81
29004	贾汪	PMS_耿集郑庄村西变	10	400	217
29005	贾汪	PMS_耿集唐庄新农村西	10	400	178
29006	贾汪	PMS_耿集洪庄队东	10	400	149
29007	贾汪	PMS_耿集向阳桥变	10	400	1
29008	贾汪	PMS_耿集镇镇北2号变	10	400	27
29009	贾汪	PMS_耿集镇徐庄村东	10	400	186
29010	贾汪	PMS_耿集山庙七队	10	400	212
29011	贾汪	PMS_耿集镇西2号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29012	贾汪	耿集东郑庄西变	10	400	84
29013	贾汪	PMS_耿集段庄九队	10	400	181
29014	贾汪	耿集办事处公庄南（街道3#变）	10	400	83
29015	贾汪	PMS_耿集镇前叶队	10	400	93
29016	贾汪	PMS_耿集吕庄三湾子北变	10	400	158
29017	贾汪	PMS_耿集王庄村北变	10	400	149
29018	贾汪	PMS_耿集马楼队南变	10	400	212
29019	贾汪	PMS_耿集引河村东变	10	400	175
29020	贾汪	PMS_耿集吕庄八队	10	400	184
29021	贾汪	PMS_耿集唐庄村五队变	10	400	166
29022	贾汪	耿集办事处王庄村	10	400	238
29023	贾汪	PMS_耿集东郑庄队东	10	400	109
29024	贾汪	PMS_耿集桑园前边庄西	10	400	157
29025	贾汪	PMS_耿集郭庄队南变	10	400	10
29026	贾汪	PMS_耿集永庄村二队变	10	400	119
29027	贾汪	PMS_耿集镇徐庄新庄东	10	400	161
29028	贾汪	PMS_因庄村部二台区	10	400	125
29029	贾汪	PMS_各湖王台一组	10	400	103
29030	贾汪	塔山电灌	10	400	194
29031	贾汪	PMS_塔山镇西变	10	400	15
29032	贾汪	PMS_阚口三组	10	400	121
29033	贾汪	PMS_各湖八组	10	400	157
29034	贾汪	PMS_朱湾五组	10	400	138
29035	贾汪	PMS_塔山朱湾三组西	10	400	100
29036	贾汪	PMS_夏庄六组	10	400	109
29037	贾汪	PMS_塔山朱湾村一组	10	400	160
29038	贾汪	PMS_因庄六组北	10	400	141
29039	贾汪	PMS_因庄八组二台区	10	400	204
29040	贾汪	PMS_朱湾韩庄南	10	400	180
29041	贾汪	PMS_朱湾前闫房	10	400	30
29042	贾汪	PMS_朱湾三组东	10	400	117
29043	贾汪	PMS_沟上村部东	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29044	贾汪	PMS_塔山沟上村四组	10	400	202
29045	贾汪	PMS_阚口五组	10	400	122
29046	贾汪	PMS_阚口八组	10	400	126
29047	贾汪	PMS_阚口一组	10	400	73
29048	贾汪	PMS_聂庄西村西台区	10	400	135
29049	贾汪	PMS_塔山东村二	10	400	50
29050	贾汪	PMS_聂庄孙庄南台区	10	400	111
29051	贾汪	PMS_塔山夏庄四组	10	400	85
29052	贾汪	PMS_朱湾聂庄新	10	400	128
29053	贾汪	PMS_各湖四组西	10	400	169
29054	贾汪	PMS_塔山各湖吴庄	10	400	64
29055	贾汪	PMS_夏庄水厂	10	400	202
29056	贾汪	PMS_聂庄村部	10	400	190
29057	贾汪	PMS_四季花园4	10	400	174
29058	贾汪	PMS_塔山镇政府	10	400	0
29059	贾汪	PMS_耿集办事处张庄村	10	400	284
29060	贾汪	耿集办事处黄汪七队	10	400	84
29061	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村	10	400	157
29062	贾汪	PMS_耿集办事处郭庄队	10	400	81
29063	贾汪	PMS_耿集冯庄队2	10	400	220
29064	贾汪	PMS_耿集后边庄北变	10	400	191
29065	贾汪	PMS_耿集岳里队北	10	400	195
29066	贾汪	PMS_耿集郑庄村西2	10	400	207
29067	贾汪	PMS_耿集新大蒜市场	10	400	0
29068	贾汪	PMS_耿集闫庄队2	10	400	124
29069	贾汪	PMS_因庄二组南	10	400	215
29070	贾汪	PMS_各湖六组	10	400	158
29071	贾汪	PMS_阚口七组东	10	400	233
29072	贾汪	PMS_夏庄板皮二台区	10	400	25
29073	贾汪	PMS_彭楼四组	10	400	0
29074	贾汪	PMS_塔山朱湾二组	10	400	151
29075	贾汪	PMS_耿集办事处马楼队	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29076	贾汪	PMS_耿集柳园小李台	10	400	267
29077	贾汪	PMS_耿集洪庄队南	10	400	153
29078	贾汪	PMS_耿集乡政府小区北	10	400	218
29079	贾汪	PMS_耿集办事处郑庄西站	10	400	81
29080	贾汪	PMS_耿集豆宅二队东	10	400	146
29081	贾汪	PMS_耿集赵庄队2	10	400	146
29082	贾汪	PMS_耿集王集学校东	10	400	255
29083	贾汪	PMS_耿集桑园南草莓园	10	400	207
29084	贾汪	PMS_耿集桑园新村西	10	400	135
29085	贾汪	PMS_耿集桑园村西	10	400	245
29086	贾汪	彭楼金庄西	10	200	4
29087	贾汪	PMS_彭楼邱庄北新	10	400	184
29088	贾汪	PMS_耿集桑园新村北草莓园	10	400	137
29089	贾汪	PMS_耿集茶棚村北变	10	400	55
29090	贾汪	PMS_塔山南村二	10	400	191
29091	贾汪	聂庄小李庄东台	10	400	147
29092	贾汪	PMS_阚口西灌	10	400	179
29093	贾汪	PMS_祥瑞嘉苑配电室1变	10	400	180
29094	贾汪	PMS_祥瑞嘉苑配电室2变	10	400	61
29095	贾汪	PMS_康乐家园1箱变	10	400	234
29096	贾汪	PMS_各湖四组北	10	400	266
29097	贾汪	PMS_沟上村沟上二台区	10	400	55
29098	贾汪	PMS_各湖陈庄	10	400	158
29099	贾汪	PMS_聂庄南灌台区新	10	400	227
29100	贾汪	PMS_阚口七组	10	400	159
29101	贾汪	PMS_阚口二组	10	400	118
29102	贾汪	PMS_塔山镇政府二台区	10	400	75
29103	贾汪	PMS_塔山商城变	10	400	0
29104	贾汪	PMS_塔山街道	10	400	56
29105	贾汪	因庄东灌	10	400	84
29106	贾汪	PMS_因庄七组北台区	10	400	93
29107	贾汪	阚口吴庄东	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29108	贾汪	PMS_耿集办事处大蒜市场新台区	10	400	107
29109	贾汪	PMS_耿集办事处引河刘庄2台区	10	400	195
29110	贾汪	耿集办事处茶棚站	10	400	276
29111	贾汪	PMS_耿集办事处高庄站新台区	10	400	320
29112	贾汪	PMS_名嘉美地小区1变	10	500	206
29113	贾汪	PMS_耿集桑园新村1#变	10	400	148
29114	贾汪	耿集桑园新村2变	10	500	277
29115	贾汪	PMS_金地奶牛场	10	400	0
29116	贾汪	耿集曹庄村中变	10	400	209
29117	贾汪	PMS_耿集办事处瓦房北台区	10	400	65
29118	贾汪	耿集张庄队新台区	10	400	178
29119	贾汪	耿集办事处后曹村	10	400	198
29120	贾汪	PMS_耿集岳里南湖	10	400	201
29121	贾汪	耿集镇西4号变	10	400	227
29122	贾汪	聂庄小李庄	10	400	160
29123	贾汪	PMS_耿集办事处王集村	10	400	97
29124	贾汪	耿集办事处乡政府新变	10	400	14
29125	贾汪	PMS_沟上西村西台区	10	400	150
29126	贾汪	朱湾西灌	10	400	180
29127	贾汪	PMS_朱湾村港口台区	10	400	190
29128	贾汪	PMS_恒润嘉园3箱变	10	500	166
29129	贾汪	PMS_恒润嘉园1箱变	10	400	132
29130	贾汪	PMS_恒润嘉园4箱变	10	500	110
29131	贾汪	PMS_各湖电灌新	10	400	75
29132	贾汪	PMS_桑园台区	10	400	142
29133	贾汪	PMS_塔山王台新台区	10	400	278
29134	贾汪	PMS_幸福家园1#变	10	400	200
29135	贾汪	PMS_幸福家园2#变	10	400	186
29136	贾汪	PMS_耿集医院南小区	10	400	117
29137	贾汪	PMS_耿集办事处段庄南	10	400	165
29138	贾汪	聂庄村部东台区	10	400	81
29139	贾汪	PMS_耿集新农村二期变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29140	贾汪	耿集唐庄新农村东	10	200	61
29141	贾汪	耿集办事处豆宅二队南台区	10	400	178
29142	贾汪	耿集办事处三湾子北二台区	10	160	11
29143	贾汪	耿集吕庄四队	10	200	10
29144	贾汪	塔山村八组	10	200	54
29145	贾汪	阚口村民居委会	10	400	272
29146	贾汪	塔山王台四组	10	400	88
29147	贾汪	耿集办事处永庄队西变	10	200	54
29148	贾汪	各湖小学东	10	400	118
29149	贾汪	因庄十组西二台区	10	200	61
29150	贾汪	阚口六组东台	10	200	0
29151	贾汪	耿集步行街1箱变	10	630	107
29152	贾汪	因庄村部一台区	10	400	249
29153	贾汪	西汪庄新变台区	10	400	221
29154	贾汪	因庄村委会	10	400	200
29155	贾汪	塔山沟上4台区	10	400	115
29156	贾汪	塔山各湖小学	10	400	107
29157	贾汪	耿集办事处段庄队	10	400	170
29158	贾汪	耿集办事处豆宅村委会	10	400	287
29159	贾汪	耿集办事处豆宅村委会东台区	10	400	168
29160	贾汪	沟上5台区	10	400	109
29161	贾汪	耿集办事处派出所东台区	10	400	177
29162	贾汪	耿集办事处三湾子南变	10	250	78
29163	贾汪	耿集办事处黄汪队东变	10	400	185
29164	贾汪	塔山沟上六台区	10	200	0
29165	贾汪	耿集政府东台区	10	200	126
29166	贾汪	张场新农村2号箱变	10	630	422
29167	贾汪	张场新农村3号箱变	10	630	420
29168	贾汪	张场新农村1号箱变	10	630	237
29169	贾汪	耿集办事处张埝队	10	400	161
29170	贾汪	耿集办事处郑庄村新变	10	400	150
29171	贾汪	耿集办事处后曹庄南台区	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29172	贾汪	夏庄四组南台区	10	400	68
29173	贾汪	新安村12队配变	10	400	320
29174	贾汪	耿集办事处镇北2号变北变	10	400	33
29175	贾汪	沟上六台区东台区	10	400	203
29176	贾汪	各湖敬老院台区	10	200	103
29177	贾汪	夏庄水厂南台	10	200	30
29178	贾汪	魏庄队南新变	10	400	257
29179	贾汪	耿集曹庄村东变	10	400	165
29180	贾汪	赵庄村北台区	10	400	211
29181	贾汪	塔山镇政府三台区	10	400	87
29182	贾汪	耿集山庙七队二台区	10	315	157
29183	贾汪	PMS_耿集办事处赵楼南变	10	200	118
29184	贾汪	塔山东灌新	10	200	43
29185	贾汪	PMS_各湖王台村电灌	10	400	140
29186	贾汪	PMS_耿集镇西3号变	10	400	201
29187	贾汪	彭楼村部南台区	10	200	50
29188	贾汪	PMS_耿集办事处桑园东台区	10	400	209
29189	贾汪	耿集办事处镇西1变	10	400	89
29190	贾汪	PMS_耿集办事处永庄六队	10	200	75
29191	贾汪	耿集办事处刘庄东台区	10	400	111
29192	贾汪	耿集办事处吕庄三湾子	10	400	147
29193	贾汪	PMS_星光花园一期2配电室1变	10	500	178
29194	贾汪	PMS_星光花园一期3配电室1变	10	400	119
29195	贾汪	PMS_星光花园一期4配电室1变	10	400	210
29196	贾汪	PMS_星光花园一期4配电室2变	10	400	185
29197	贾汪	PMS_星光花园一期5配电室1变	10	500	256
29198	贾汪	PMS_星光花园一期5配电室2变	10	500	249
29199	贾汪	PMS_五号井10台区	10	400	188
29200	贾汪	PMS_北爬垅东台区	10	400	206
29201	贾汪	PMS_技校南变压器315KVA	10	315	113
29202	贾汪	PMS_北爬垅西台区	10	400	187
29203	贾汪	PMS_五号井西台片	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29204	贾汪	PMS_花园东北台区	10	400	32
29205	贾汪	PMS_花园东南台区	10	400	69
29206	贾汪	河畔花都1组合配电站1变	10	630	380
29207	贾汪	河畔花都1组合配电站2变	10	630	341
29208	贾汪	PMS_河畔花都2配电室3变压器	10	630	387
29209	贾汪	PMS_河畔花都2配电室4变压器	10	630	372
29210	贾汪	PMS_河畔花都3配电室5变压器	10	630	319
29211	贾汪	PMS_河畔花都3配电室6变压器	10	630	347
29212	贾汪	龙栖翠屏1组合配电站2变压器	10	800	435
29213	贾汪	PMS_龙栖翠屏小区2配电室4变压器	10	800	440
29214	贾汪	PMS_龙栖翠屏小区2配电室3变压器	10	800	406
29215	贾汪	PMS_五号井东2台区	10	400	192
29216	贾汪	PMS_龙栖翠屏小区3配电室6变压器	10	800	541
29217	贾汪	PMS_龙栖翠屏小区3配电室5变压器	10	800	557
29218	贾汪	PMS_北爬垅东2台区	10	400	243
29219	贾汪	PMS_北爬垅西3台区	10	400	225
29220	贾汪	PMS_北爬垅西2台区	10	400	220
29221	贾汪	PMS_五号井西2台区	10	400	193
29222	贾汪	PMS_五号井东3#台区	10	400	230
29223	贾汪	PMS_星光一期公用变	10	400	149
29224	贾汪	龙栖翠屏1配电室2变压器	10	630	358
29225	贾汪	PMS_龙栖翠屏1配电室4变压器	10	630	434
29226	贾汪	PMS_龙栖翠屏1配电室1变压器	10	630	331
29227	贾汪	PMS_龙栖翠屏1配电室3变压器	10	630	374
29228	贾汪	PMS_龙栖翠屏4配电室1变	10	800	429
29229	贾汪	PMS_龙栖翠屏4配电室2变	10	800	468
29230	贾汪	PMS_解台第三村民小组变	10	630	285
29231	贾汪	PMS_解台村民第一小组小区变压器	6	500	212
29232	贾汪	PMS_瓦庄第一村民小组1变压器	6	630	316
29233	贾汪	PMS_瓦店五台区	10	400	58
29234	贾汪	PMS_瓦店六台区	10	200	0
29235	贾汪	PMS_建平三期1变	6	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29236	贾汪	PMS_建平三期2变	6	400	0
29237	贾汪	PMS_建平三期3变	6	400	156
29238	贾汪	PMS_大吴建平三期4变	6	400	23
29239	贾汪	PMS_邮西鹿庄农贸市场二台区(西一）	10	400	0
29240	贾汪	PMS_两妥新区台区	10	200	8
29241	贾汪	PMS_解台闫庄东南台区	10	400	83
29242	贾汪	PMS_瓦店三台区南	10	400	12
29243	贾汪	PMS_瓦店一台区	10	400	186
29244	贾汪	瓦店三台区	10	200	0
29245	贾汪	PMS_瓦店七台区	10	400	114
29246	贾汪	PMS_权台小区1#变（新）	10	400	9
29247	贾汪	PMS_权台小区2变	10	400	40
29248	贾汪	权台小区3变	10	200	0
29249	贾汪	PMS_鹿庄西台区	10	400	87
29250	贾汪	北场电灌	10	400	21
29251	贾汪	PMS_大吴鹿庄供电所	10	315	71
29252	贾汪	PMS_鹿庄桃园	10	400	145
29253	贾汪	PMS_大吴段庄综合1台区	10	400	85
29254	贾汪	PMS_段庄综合2台区	10	400	188
29255	贾汪	PMS_邮西鹿庄农贸市场	10	400	151
29256	贾汪	PMS_两妥东台区2#（两东台区）	10	400	33
29257	贾汪	PMS_鹿东台区	10	400	49
29258	贾汪	PMS_韩元西支部	10	250	0
29259	贾汪	韩元南站	10	160	71
29260	贾汪	两妥电站	10	400	243
29261	贾汪	PMS_两妥西	10	400	140
29262	贾汪	PMS_韩元西	10	400	138
29263	贾汪	潘安村西湖台区	10	160	71
29264	贾汪	韩元北（X400）	10	400	50
29265	贾汪	PMS_韩元西站	10	200	36
29266	贾汪	小吴北养殖台区	10	160	51
29267	贾汪	权台四台区	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29268	贾汪	段庄五队	10	400	25
29269	贾汪	PMS_潘安新址二台区2	10	400	149
29270	贾汪	瓦店六台区北2#变	10	200	0
29271	贾汪	PMS_夏庄六台区	10	200	8
29272	贾汪	PMS_夏庄四台区	10	315	37
29273	贾汪	大吴夏庄南站	10	400	128
29274	贾汪	夏庄新北站	10	400	205
29275	贾汪	PMS_夏庄一台区	10	160	57
29276	贾汪	PMS_夏庄五台区	10	400	228
29277	贾汪	PMS_夏庄三台区	10	400	117
29278	贾汪	PMS_大吴工业园东	10	400	106
29279	贾汪	PMS_解台三队	10	400	164
29280	贾汪	PMS_大吴工业园西	10	400	212
29281	贾汪	PMS_大吴解台七队	10	400	162
29282	贾汪	虎山五台区	10	160	0
29283	贾汪	旗山矿斜路1#变	10	200	0
29284	贾汪	虎山东电灌站台区	10	200	60
29285	贾汪	PMS_小吴北养殖2变（原瓦庄南站）	10	200	89
29286	贾汪	瓦庄八台区南	10	315	195
29287	贾汪	PMS_瓦庄五台区(瓦庄三台区南)	10	400	167
29288	贾汪	瓦庄二台区	10	200	0
29289	贾汪	PMS_瓦庄一台区	10	400	51
29290	贾汪	PMS_大吴瓦庄七台区(x400)	10	400	0
29291	贾汪	建平十一队	6	250	26
29292	贾汪	建平十二三队	6	400	163
29293	贾汪	PMS_建平八九队	6	400	107
29294	贾汪	PMS_大吴建平东小区（北）	6	400	89
29295	贾汪	PMS_建平东小区南	6	630	211
29296	贾汪	大吴镇政府	6	630	281
29297	贾汪	PMS_民主苑北二台区	6	400	158
29298	贾汪	PMS_民主苑北一台区	6	315	0
29299	贾汪	PMS_大吴中建综合变	6	315	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29300	贾汪	PMS_解台东小区	10	400	24
29301	贾汪	PMS_大吴镇政府水井	6	400	251
29302	贾汪	PMS_大吴机关变	6	400	4
29303	贾汪	小吴二台区	10	400	31
29304	贾汪	西大吴水厂（小吴一）	10	400	261
29305	贾汪	PMS_韩元新北站台区	10	200	38
29306	贾汪	PMS_民主苑三台区（大吴供电所）	10	400	2
29307	贾汪	大吴商城四台区西变	10	400	105
29308	贾汪	夏庄珉铭生态园台区	10	400	297
29309	贾汪	科文学院东变	10	200	134
29310	贾汪	夏庄西气东输加压站台区	10	200	156
29311	贾汪	山南居小区配电室2变	6	630	444
29312	贾汪	山南居小区配电室1变	10	630	425
29313	贾汪	PMS_夏庄七台区	10	400	60
29314	贾汪	PMS_夏庄八台区	10	400	155
29315	贾汪	PMS_虎山二台区西(小吴四台区北(段一)	10	400	184
29316	贾汪	PMS_虎山八台区	10	400	105
29317	贾汪	PMS_段庄村南二台区	10	400	168
29318	贾汪	PMS_解台一台区	10	400	180
29319	贾汪	PMS_解台二队东	10	400	143
29320	贾汪	PMS_鹿庄电站2	10	400	63
29321	贾汪	PMS_韩元东台区	10	400	82
29322	贾汪	PMS_解台三队水井2	10	400	11
29323	贾汪	PMS_潘安新址三台区2	10	400	160
29324	贾汪	PMS_两妥东台区（虎山二）	10	400	117
29325	贾汪	PMS_瓦庄市场台区（韩东新增）	10	400	0
29326	贾汪	PMS_荒里六台区	10	400	22
29327	贾汪	PMS_潘安新址一台区（潘安新二）	10	400	120
29328	贾汪	PMS_权台新六台区（权台五）	10	400	0
29329	贾汪	PMS_瓦庄五台区西（瓦庄新一）	10	400	10
29330	贾汪	PMS_夏庄九台区（夏庄四）	10	400	55
29331	贾汪	PMS_潘安新址四台区（两北新增）	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29332	贾汪	PMS_步行街北台区（解台二队东）	10	400	67
29333	贾汪	PMS_荒里水井台区（商城一新增）	10	400	194
29334	贾汪	PMS_大吴商城四台区	10	400	0
29335	贾汪	PMS_大吴镇政府北台区	6	400	0
29336	贾汪	PMS_大吴程楼村民委员会01	6	400	124
29337	贾汪	PMS_大吴程楼村民委员会02	6	400	210
29338	贾汪	PMS_瓦庄四台区西（权四组）	10	400	89
29339	贾汪	PMS_瓦庄新一台区东（权五六）	10	400	145
29340	贾汪	PMS_瓦庄新西站	10	400	268
29341	贾汪	PMS_大吴瓦庄新站	10	400	225
29342	贾汪	PMS_段庄九台区	10	400	105
29343	贾汪	荒里新五台区	10	200	123
29344	贾汪	PMS_小吴一台区2号变	10	400	112
29345	贾汪	PMS_小吴六台区南(段九)	10	400	103
29346	贾汪	PMS_虎山十台区	10	400	97
29347	贾汪	PMS_解台二队西台区	10	400	119
29348	贾汪	权台七台区(小吴新单一）	10	500	129
29349	贾汪	PMS_虎山五台区南	10	400	157
29350	贾汪	PMS_段庄村东台区	10	400	178
29351	贾汪	PMS_两妥北台区东	10	200	73
29352	贾汪	PMS_两妥北站台区	10	200	95
29353	贾汪	PMS_两妥西台区南	10	200	83
29354	贾汪	虎山三台区东台区（瓦新一）	10	200	49
29355	贾汪	PMS_建平十台区	6	400	152
29356	贾汪	PMS_建平六队	6	400	75
29357	贾汪	PMS_建平四队	6	400	39
29358	贾汪	PMS_建平十台区东(湖里一)	6	400	107
29359	贾汪	PMS_民主苑一台区南(蔡庄二)	6	400	99
29360	贾汪	PMS_瓦店四台区(蔡庄新一）	10	400	70
29361	贾汪	PMS_花苑小区2#变（西大吴三台区西）	6	400	174
29362	贾汪	建平大吴信用社台区（西大吴六东）	6	315	0
29363	贾汪	PMS_建平二队	6	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29364	贾汪	PMS_大吴求职综合变	6	400	63
29365	贾汪	权台六台区南变	10	400	10
29366	贾汪	PMS_瓦庄三台区2#变（权台五台区2014.04）	10	400	89
29367	贾汪	PMS_瓦庄村委会东台区（夏庄二台2014.04）	10	400	128
29368	贾汪	PMS_段庄村西台区	10	400	82
29369	贾汪	PMS_小吴六台区2#变（瓦庄新一台区2014.04）	10	400	148
29370	贾汪	PMS_小吴七台区2#变（荒里二台区2014.04）	10	400	108
29371	贾汪	PMS_瓦庄南站2#变（瓦庄二台区2014.04）	10	400	149
29372	贾汪	PMS_瓦店三台区2#变（解台五台区2014.04）	10	400	138
29373	贾汪	PMS_夏庄十台区（夏庄一台区2014.04）	10	400	62
29374	贾汪	PMS_韩元新区2#变（虎山二台区2014.04）	10	400	8
29375	贾汪	PMS_韩元新区3变（虎山三台区2014.04）	10	400	0
29376	贾汪	PMS_建平七队(2014.10)	6	400	132
29377	贾汪	PMS_建平二队西	6	400	128
29378	贾汪	PMS_建平四队2#变台区(2014.10)	6	400	92
29379	贾汪	PMS_建平八九队2#变（2014.10）	6	400	137
29380	贾汪	建平十二三队2号变	6	400	77
29381	贾汪	建平十一队2号变	6	400	176
29382	贾汪	PMS_建平六队北台区（六队2#变2014.10）	6	400	94
29383	贾汪	PMS_大吴中建变2#变（建平十队2#2014.10）	6	400	47
29384	贾汪	PMS_大吴机关2#变台区（湖里二台区2014.10）	6	400	130
29385	贾汪	PMS_大吴中学（商城1台区2014.10）	6	400	103
29386	贾汪	PMS_民主苑北台区3#变（商城2台区2#变2014.10	6	400	135
29387	贾汪	PMS_鹿东台区2变新	10	400	17
29388	贾汪	PMS_小吴三台区2#变	10	400	84
29389	贾汪	PMS_荒里四台区（新）	10	400	122
29390	贾汪	PMS_两妥南台区	10	400	0
29391	贾汪	PMS_段庄村台区	10	400	63
29392	贾汪	PMS_夏庄六台区2变	10	400	127
29393	贾汪	PMS_韩元西支部北台区	10	400	83
29394	贾汪	PMS_小吴八台区	10	400	164
29395	贾汪	PMS_瓦庄八台区新	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29396	贾汪	PMS_荒里二台区（新）	10	400	148
29397	贾汪	PMS_夏庄北站台区	10	400	206
29398	贾汪	PMS_夏庄二台区0	10	400	58
29399	贾汪	PMS_小吴四台区（新）	10	400	162
29400	贾汪	PMS_北场电灌2号变	10	400	197
29401	贾汪	PMS_瓦庄新一台区2号变	10	400	151
29402	贾汪	PMS_瓦庄六台区	10	400	70
29403	贾汪	PMS_小吴七台区	10	400	62
29404	贾汪	PMS_虎山二台区（新）	10	400	4
29405	贾汪	PMS_大吴邮西台区	10	400	8
29406	贾汪	PMS_瓦店四台区2号变（新）	10	400	23
29407	贾汪	PMS_段庄西站台区	10	400	142
29408	贾汪	PMS_两妥北台区0	10	400	100
29409	贾汪	PMS_瓦庄二台区2号变（新）	10	400	0
29410	贾汪	PMS_北场台区	10	400	0
29411	贾汪	PMS_解台一队北台区（新）	10	400	117
29412	贾汪	PMS_解台四队西	10	400	69
29413	贾汪	PMS_韩元闫庄2#台区	10	400	0
29414	贾汪	PMS_大吴邮西台区北台区（新）	10	400	194
29415	贾汪	PMS_瓦庄四区新	10	400	28
29416	贾汪	PMS_荒里一台区新新	10	400	226
29417	贾汪	PMS_虎山四台区（新）	10	400	85
29418	贾汪	PMS_韩元西支部2变台区	10	400	233
29419	贾汪	PMS_解台八台区	10	400	266
29420	贾汪	PMS_两妥东3台区(新）	10	400	191
29421	贾汪	PMS_小吴三台区（新）	10	400	136
29422	贾汪	PMS_瓦店五台区北台区	10	400	135
29423	贾汪	PMS_荒里三台区（新）	10	400	103
29424	贾汪	PMS_段庄村南台区	10	400	168
29425	贾汪	PMS_荒里一台区2变	10	400	189
29426	贾汪	PMS_瓦店二台区新配变	10	400	56
29427	贾汪	PMS_小吴二台区2变（新）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29428	贾汪	PMS_瓦店小区2号变（大吴供电所）	10	400	142
29429	贾汪	PMS_大吴解台七队2变	10	400	257
29430	贾汪	PMS_建平村委会1箱变	6	315	70
29431	贾汪	PMS_建平村委会2箱变	6	400	165
29432	贾汪	PMS_瓦庄新西站3变	10	400	181
29433	贾汪	PMS_大吴潘安四队	10	400	250
29434	贾汪	PMS_小吴电灌台片	10	400	0
29435	贾汪	潘安新址八台区（权二）	10	400	284
29436	贾汪	PMS_大吴供电所1#变（新）	10	400	62
29437	贾汪	PMS_大吴供电所2#变（新）	10	400	185
29438	贾汪	PMS_西大吴二队电灌2#配变20150410	10	400	253
29439	贾汪	PMS_西大吴五六队电灌2#配变20150411	10	400	162
29440	贾汪	PMS_西大吴四队电灌2#配变	10	400	245
29441	邳州	PMS_戴庄林庄8#变	10	400	175
29442	邳州	PMS_戴庄林庄9#变	10	400	203
29443	邳州	PMS_戴庄周营村9#变	10	400	219
29444	邳州	PMS_戴庄后普4#变	10	400	140
29445	邳州	戴庄依东6#变	10	400	242
29446	邳州	PMS_戴庄依西5#变	10	400	133
29447	邳州	戴庄依西6#变	10	400	98
29448	邳州	戴庄沙庄4#变	10	400	197
29449	邳州	PMS_戴庄沙庄5#变	10	400	219
29450	邳州	PMS_戴庄皂树5#变	10	400	207
29451	邳州	戴庄黄石4#变	10	400	217
29452	邳州	PMS_戴庄黄石5#变	10	400	262
29453	邳州	PMS_戴庄4#变	10	400	167
29454	邳州	PMS_戴庄依东7#变	10	400	97
29455	邳州	戴庄滕湖7#变	10	400	215
29456	邳州	戴庄李圩村7#变	10	400	169
29457	邳州	PMS_戴庄李圩村8#变	10	400	133
29458	邳州	PMS_戴庄李圩9#变	10	400	227
29459	邳州	戴庄李圩10#变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29460	邳州	PMS_戴庄杨庄6#变	10	400	224
29461	邳州	戴庄山沃6#变	10	400	196
29462	邳州	PMS_戴庄山窝7#变	10	400	224
29463	邳州	PMS_戴庄5#变	10	400	219
29464	邳州	PMS_戴庄营子3#变	10	400	133
29465	邳州	PMS_戴庄营子村4#变	10	400	164
29466	邳州	PMS_戴庄山水鑫城1#变	10	400	208
29467	邳州	PMS_戴庄山水鑫城2#变	10	400	194
29468	邳州	PMS_戴庄山水鑫城3#变	10	400	217
29469	邳州	PMS_戴庄6#变	10	400	162
29470	邳州	戴庄后普5#变	10	400	209
29471	邳州	PMS_黄石6#变东	10	400	157
29472	邳州	PMS_戴庄街道11#变	10	400	7
29473	邳州	PMS_戴庄依西7#变	10	400	172
29474	邳州	戴庄皂树村6#变	10	400	232
29475	邳州	PMS_戴庄后普村6#变	10	400	256
29476	邳州	PMS_戴庄良王城5#变	10	400	180
29477	邳州	PMS_戴庄良王城6#变	10	400	186
29478	邳州	PMS_戴庄林庄村10#变	10	400	226
29479	邳州	PMS_戴庄林庄村11#变	10	400	149
29480	邳州	PMS_戴庄林庄村12#变	10	400	208
29481	邳州	PMS_戴庄山头村5#变	10	400	209
29482	邳州	PMS_戴庄山头村6#变	10	400	199
29483	邳州	PMS_戴庄杨庄村7#变	10	400	209
29484	邳州	PMS_戴庄杨庄村8#变	10	400	237
29485	邳州	PMS_戴庄杨庄村9#变	10	400	0
29486	邳州	戴庄滕湖8#变	10	400	78
29487	邳州	戴庄滕湖9#变	10	400	0
29488	邳州	戴庄滕湖10#变	10	400	175
29489	邳州	戴庄滕湖11#变	10	400	160
29490	邳州	PMS_戴庄依东8#变	10	400	79
29491	邳州	PMS_戴庄依东9#变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29492	邳州	戴庄依西8#变	10	400	105
29493	邳州	PMS_李圩11#台变	10	400	53
29494	邳州	PMS_戴庄李圩13#变	10	400	202
29495	邳州	PMS_戴庄李圩14#变	10	400	225
29496	邳州	PMS_戴庄镇山头7#变	10	400	103
29497	邳州	PMS_戴庄李圩12#变	10	400	187
29498	邳州	PMS_戴庄良王城10#变	10	400	223
29499	邳州	PMS_戴庄良王城9#变	10	400	210
29500	邳州	PMS_戴庄山沃10#变	10	400	172
29501	邳州	戴庄山沃8#变	10	500	263
29502	邳州	戴庄山沃9#变	10	400	155
29503	邳州	戴庄营子5#变	10	400	179
29504	邳州	PMS_戴庄后普村8#变	10	400	224
29505	邳州	PMS_戴庄林庄13#变	10	400	114
29506	邳州	戴庄林庄14#变	10	500	262
29507	邳州	戴庄滕湖12#变	10	400	54
29508	邳州	PMS_戴庄街道14#变	10	400	9
29509	邳州	PMS_戴庄周营12#变	10	400	210
29510	邳州	PMS_戴庄8#变	10	400	126
29511	邳州	PMS_戴庄黄石8#变	10	400	234
29512	邳州	PMS_戴庄街道13#变	10	400	89
29513	邳州	PMS_戴庄沙庄6#变	10	400	168
29514	邳州	PMS_戴庄沙庄7#变	10	400	214
29515	邳州	PMS_戴庄沙庄8#变	10	400	139
29516	邳州	戴庄依西10#变	10	400	123
29517	邳州	PMS_戴庄李圩16#变	10	400	211
29518	邳州	PMS_戴庄街道12#变	10	400	51
29519	邳州	PMS_戴庄营子6#变	10	400	219
29520	邳州	戴庄滕湖13#变	10	400	209
29521	邳州	PMS_戴庄依东12#变	10	400	228
29522	邳州	PMS_戴庄依东11#变	10	400	166
29523	邳州	PMS_戴庄依东10#变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29524	邳州	PMS_戴庄街道15#变	10	400	98
29525	邳州	PMS_戴庄周营13#变	10	400	250
29526	邳州	PMS_戴庄周营村10#变	10	400	192
29527	邳州	PMS_戴庄街道16#变	10	400	141
29528	邳州	PMS_戴庄杨庄10#变	10	400	258
29529	邳州	PMS_戴庄皂树7#变	10	400	195
29530	邳州	PMS_戴庄依西11#变	10	400	213
29531	邳州	PMS_戴庄沙庄9#变	10	400	209
29532	邳州	PMS_戴庄周营14#变	10	400	101
29533	邳州	PMS_戴庄林庄15#变	10	400	238
29534	邳州	PMS_戴庄依东15#变	10	400	172
29535	邳州	PMS_杨庄12#变	10	400	189
29536	邳州	戴庄滕湖14#变	10	400	215
29537	邳州	PMS_戴庄良王城7#变	10	400	238
29538	邳州	PMS_戴庄依西22#变	10	400	216
29539	邳州	PMS_戴庄依西9#变	10	400	179
29540	邳州	PMS_戴庄依东14#变	10	400	46
29541	邳州	戴庄滕湖20#变	10	400	236
29542	邳州	PMS_戴庄林庄16#变	10	400	185
29543	邳州	PMS_戴庄依西24#变	10	400	242
29544	邳州	PMS_戴庄山沃11#变	10	400	187
29545	邳州	戴庄镇戴庄村11#变	10	400	43
29546	邳州	戴庄镇街道17#变	10	400	191
29547	邳州	戴庄2#变	10	630	272
29548	邳州	PMS_戴庄依西2#变	10	400	164
29549	邳州	戴庄依东5#变	10	400	61
29550	邳州	PMS_戴庄新村2#变	10	400	17
29551	邳州	PMS_戴庄新村1#变	10	400	207
29552	邳州	PMS_戴庄山沃2#变	10	400	216
29553	邳州	戴庄滕湖3#变	10	400	242
29554	邳州	戴庄皂树2#变	10	400	0
29555	邳州	PMS_黄石2#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29556	邳州	戴庄镇依东16变	10	400	161
29557	邳州	戴庄林庄18#变	10	400	239
29558	邳州	戴庄山头10#变	10	200	29
29559	邳州	戴庄林庄17#变	10	200	103
29560	邳州	PMS_戴庄镇山头8#变	10	400	217
29561	邳州	PMS_戴庄镇周营15#变	10	400	242
29562	邳州	PMS_戴庄镇山头9#变	10	400	240
29563	邳州	PMS_戴庄营子7#变	10	400	242
29564	邳州	戴庄滕湖19#变	10	400	215
29565	邳州	戴庄杨庄11#变	10	200	61
29566	邳州	PMS_戴庄黄石11#变	10	400	223
29567	邳州	戴庄沙庄10#变	10	400	242
29568	邳州	PMS_戴庄依东13#变	10	400	227
29569	邳州	PMS_戴庄依西13#变	10	400	204
29570	邳州	戴庄皂树8#变	10	630	365
29571	邳州	戴庄后普村9#变	10	500	276
29572	邳州	戴庄滕湖21#变	10	400	107
29573	邳州	戴庄沙庄11#变	10	200	121
29574	邳州	PMS_戴庄镇戴庄7号变	10	400	274
29575	邳州	PMS_戴庄镇戴庄村9#变	10	400	283
29576	邳州	PMS_戴庄镇杨庄13#变	10	400	189
29577	邳州	戴庄镇戴庄10#变	10	200	78
29578	邳州	戴庄镇山水豪庭1#变	10	630	419
29579	邳州	戴庄镇山水豪庭2#变	10	630	364
29580	邳州	戴庄镇杨庄18#变	10	400	238
29581	邳州	戴庄镇后普12#变	10	400	150
29582	邳州	戴庄良王城8#变	10	400	239
29583	邳州	戴庄山沃13#变	10	400	211
29584	邳州	戴庄镇戴庄村12#变	10	400	0
29585	邳州	戴庄良王城11#变	10	400	219
29586	邳州	戴庄李圩17#变	10	630	288
29587	邳州	戴庄13#变	10	500	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29588	邳州	戴庄街道19#变	10	400	169
29589	邳州	戴庄街道18#变	10	400	133
29590	邳州	戴庄镇后普村10#变	10	400	189
29591	邳州	戴庄街道20#变	10	400	193
29592	邳州	戴庄杨庄19#变	10	400	255
29593	邳州	戴庄镇杨庄16#变	10	400	195
29594	邳州	戴庄镇戴庄村14#变	10	400	54
29595	邳州	戴庄镇良王城12#变	10	400	265
29596	邳州	戴庄山沃14#变	10	400	284
29597	邳州	戴庄镇杨庄14#变	10	400	176
29598	邳州	戴庄15#变	10	400	318
29599	邳州	戴庄皂树小区变	10	400	229
29600	邳州	戴庄镇杨庄15#变	10	200	121
29601	邳州	戴庄镇良王城13#变	10	400	238
29602	邳州	戴庄镇后普11#变	10	400	255
29603	邳州	戴庄镇杨庄17#变	10	400	236
29604	邳州	戴庄营子社区2变压器	10	400	186
29605	邳州	戴庄营子社区1变压器	10	630	431
29606	邳州	戴庄新村3#变	10	400	221
29607	邳州	戴庄镇山窝12#变	10	200	0
29608	邳州	PMS_戴庄依西4#变	10	200	6
29609	邳州	戴庄李圩6#变	10	400	140
29610	邳州	戴庄山沃5#变	10	400	125
29611	邳州	PMS_新河镇PB邳宿桥变	10	400	134
29612	邳州	PMS_新河镇袁场新农村变	10	200	0
29613	邳州	PMS_新河镇PB新集街北2＃变	10	400	187
29614	邳州	PMS_新河镇新河街西2＃变	10	630	77
29615	邳州	PMS_新河镇PB王圩变	10	200	58
29616	邳州	新河镇PB龙化河北变	10	200	88
29617	邳州	新河镇姬庄变	10	400	177
29618	邳州	PMS_新河镇PB新河街西变	10	630	265
29619	邳州	新河镇梨园变01	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29620	邳州	新河镇酒店村2#变	10	100	43
29621	邳州	PMS_新河镇酒店大棚变	10	315	153
29622	邳州	PMS_新河镇炮店变	10	400	261
29623	邳州	PMS_新河镇新河街中变	10	400	2
29624	邳州	PMS_新河镇街南变	10	400	0
29625	邳州	PMS_新河镇炉西变	10	400	203
29626	邳州	PMS_新河镇郭许变	10	200	64
29627	邳州	新河镇前吴元变	10	630	395
29628	邳州	PMS_新河镇杨东变	10	200	97
29629	邳州	PMS_新河镇杨西变	10	400	177
29630	邳州	PMS_新河镇梨园变	10	160	19
29631	邳州	PMS_新河镇集前变	10	200	93
29632	邳州	PMS_新河镇三河变	10	400	256
29633	邳州	新河镇新集朱庄潘庄变01	10	400	142
29634	邳州	新河镇杨楼村部变	10	400	209
29635	邳州	PMS_新河镇姜庄变	10	400	244
29636	邳州	PMS_新河镇小楼变	10	400	183
29637	邳州	PMS_新河镇集东变	10	200	92
29638	邳州	PMS_新河镇集西变	10	400	229
29639	邳州	PMS_新河镇前闫变2	10	200	69
29640	邳州	新河镇杜场变	10	200	45
29641	邳州	PMS_新河镇沈场变	10	400	253
29642	邳州	新河镇圩东变	10	400	229
29643	邳州	PMS_新河镇炉东变	10	200	94
29644	邳州	PMS_新河镇吴东变	10	400	233
29645	邳州	新河镇东张变	10	500	258
29646	邳州	PMS_新河镇双瓦变	10	200	114
29647	邳州	PMS_新河镇腰庄变	10	400	209
29648	邳州	PMS_新河镇西张变	10	400	196
29649	邳州	新河镇吴洼村部变	10	400	209
29650	邳州	新河镇张庄变	10	400	235
29651	邳州	PMS_新河镇李洼变2	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29652	邳州	PMS_新河镇周庄变	10	200	0
29653	邳州	新河镇曹庄变	10	400	213
29654	邳州	新河镇后党站	10	200	27
29655	邳州	新河镇后党变	10	200	59
29656	邳州	新河镇前党变	10	400	151
29657	邳州	PMS_新河镇前马变	10	400	166
29658	邳州	PMS_新河镇街西3＃变	10	400	30
29659	邳州	新河镇胡圩村部1#变	10	315	0
29660	邳州	新河镇胡圩村部变2#变	10	315	0
29661	邳州	PMS_新河镇宋西变	10	400	251
29662	邳州	PMS_新河镇胡圩潘庄变	10	400	145
29663	邳州	PMS_新河镇西马变	10	400	222
29664	邳州	新河镇林场变01	10	400	180
29665	邳州	PMS_新河镇程圩耿庄变	10	200	116
29666	邳州	PMS_新河镇东店变	10	400	136
29667	邳州	PMS_新河镇圩西变	10	400	162
29668	邳州	新河镇街北变	10	400	0
29669	邳州	新河镇程圩村南宅变	10	400	232
29670	邳州	新河镇程庄变	10	200	71
29671	邳州	PMS_新河镇酒店赵庄变	10	200	61
29672	邳州	PMS_新河镇小刘庄变	10	200	67
29673	邳州	新河镇胡楼村部变	10	400	213
29674	邳州	新河镇胡楼杨庄变	10	500	282
29675	邳州	PMS_新河镇罗堂村部变	10	400	107
29676	邳州	PMS_新河镇酒店村部变	10	400	218
29677	邳州	PMS_新河镇酒店张东变	10	200	91
29678	邳州	新河镇罗堂东风变	10	400	259
29679	邳州	新河镇朱庄变	10	400	253
29680	邳州	新河镇下湾变	10	400	167
29681	邳州	PMS_新河镇郭桥变	10	400	33
29682	邳州	PMS_新河镇陈庄变	10	400	0
29683	邳州	新河镇堰西变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29684	邳州	PMS_新河镇牌坊变	10	200	64
29685	邳州	新河镇牌坊村腰店	10	400	210
29686	邳州	新河镇前店变	10	400	264
29687	邳州	PMS_新河镇花场变	10	400	186
29688	邳州	PMS_新河镇魏庄变	10	400	160
29689	邳州	新河镇杲楼袁营变	10	400	140
29690	邳州	新河镇林场变	10	315	53
29691	邳州	新河镇栗河变	10	400	153
29692	邳州	PMS_新河镇薛庄1#变	10	200	43
29693	邳州	PMS_新河镇2双桥变	10	200	125
29694	邳州	PMS_新河镇刘桥变	10	400	181
29695	邳州	PMS_新河镇栗西变	10	400	190
29696	邳州	PMS_新河镇卞庄变	10	400	0
29697	贾汪	PMS_大吴商城二台区（新）	10	400	97
29698	贾汪	PMS_西大吴四队水井2#配变20150414	10	400	165
29699	贾汪	PMS_西大吴二台区2#配变20150415	10	400	155
29700	贾汪	PMS_西大吴三台区2#配变20150416	10	400	126
29701	贾汪	PMS_西大吴四台区2#配变20150417	10	400	180
29702	贾汪	PMS_西大吴五台区2#配变20150418	10	400	31
29703	贾汪	PMS_老对圩2#配变20150419	10	400	134
29704	贾汪	PMS_西大吴一台区2#配变20150420	10	400	0
29705	贾汪	PMS_西大吴三台区西2#变	10	400	90
29706	贾汪	PMS_西大吴五台区东2#配变	10	400	148
29707	贾汪	PMS_西大吴六台区2配变	10	400	110
29708	贾汪	PMS_西大吴六队东2#配变20150424	10	400	70
29709	贾汪	PMS_大吴商城一台区（新）	10	400	0
29710	贾汪	段庄新二台区20151120	10	400	79
29711	贾汪	PMS_步行街北台区2#变	10	400	0
29712	贾汪	PMS_许场变（新）	10	400	170
29713	贾汪	PMS_段庄新区台区2015112005	10	400	60
29714	贾汪	解台桃园小区配电室1变	10	630	309
29715	贾汪	解台桃园小区配电室2变	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29716	贾汪	解台桃园小区配电室3变	10	630	397
29717	贾汪	解台桃园小区配电室4变	10	630	382
29718	贾汪	PMS_华建小区	6	400	87
29719	贾汪	PMS_西大吴一台区南2#	10	400	2
29720	贾汪	瓦店小区0	10	315	55
29721	贾汪	PMS_荒里一台区南（国网）	10	400	196
29722	贾汪	PMS_瓦店八台区2#变（国网）	10	400	0
29723	贾汪	PMS_瓦店五台区3#变(国网）	10	400	121
29724	贾汪	PMS_瓦店一台区新建(国网）	10	400	186
29725	贾汪	PMS_虎山2台区新建(国网）	10	400	72
29726	贾汪	PMS_虎山三台区2#变	10	400	87
29727	贾汪	PMS_虎山四台区2#变（国网）	10	400	200
29728	贾汪	虎山5台区新建(国网）	10	160	0
29729	贾汪	PMS_虎山六台区(国网）	10	400	180
29730	贾汪	PMS_瓦庄八台区新2#变	10	400	0
29731	贾汪	PMS_蔡庄新址三北台区（国网）	10	400	185
29732	贾汪	PMS_解台三队2#变（国网）	10	400	28
29733	贾汪	PMS_大吴机关3#变（国网）	10	400	281
29734	贾汪	PMS_荒里四台区2#变(国网）	10	400	190
29735	贾汪	PMS_西大吴一台区3#变	10	400	121
29736	贾汪	PMS_解台三队水井2#变（国网）	10	400	63
29737	贾汪	PMS_夏庄八队西站2#变(国网）	10	400	56
29738	贾汪	PMS_夏庄八台区2#变(国网）	10	400	0
29739	贾汪	PMS_夏庄新北站2#变(国网）	10	400	204
29740	贾汪	PMS_夏庄六台区3#变(国网）	10	400	140
29741	贾汪	PMS_夏庄三台区2#变(国网）	10	400	47
29742	贾汪	PMS_夏庄一台区2#变(国网）	10	400	184
29743	贾汪	PMS_夏庄四台区2#变(国网）	10	400	96
29744	贾汪	PMS_权台三台区新建(国网）	10	400	209
29745	贾汪	PMS_韩元东台区2#变（国网）	10	400	75
29746	贾汪	段庄村北台区（国网）	10	400	132
29747	贾汪	PMS_韩元闫庄台区（国网）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29748	贾汪	PMS_鹿庄桃园2#变台区(国网）	10	400	110
29749	贾汪	PMS_两妥北站2#变（国网）	10	400	94
29750	贾汪	潘安二队（国网）	10	400	245
29751	贾汪	PMS_潘安五台区（国网）	10	400	289
29752	贾汪	PMS_潘安新址七台区(国网）	10	400	112
29753	贾汪	PMS_潘安新址六台区(国网）	10	400	126
29754	贾汪	PMS_潘安新址五台区(国网）	10	400	175
29755	贾汪	PMS_小吴六台区3#变	10	400	213
29756	贾汪	PMS_小吴东养殖2#变(国网）	10	400	212
29757	贾汪	PMS_瓦庄新一台区(国网）	10	400	174
29758	贾汪	PMS_瓦庄三台区新建(国网）	10	400	42
29759	贾汪	PMS_瓦庄一台区2#变(国网）	10	400	188
29760	贾汪	PMS_瓦庄五台区2#变(国网）	10	400	76
29761	贾汪	PMS_小吴四台区2#变	10	400	179
29762	贾汪	PMS_小吴五台区（新）	10	400	166
29763	贾汪	PMS_小吴西养殖2#变(国网）	10	400	89
29764	贾汪	PMS_虎山二台区3#变	10	400	106
29765	贾汪	PMS_解台二队东3#变	10	400	180
29766	贾汪	PMS_解台一队3#变	10	400	171
29767	贾汪	PMS_西大吴四台区南（国网）	10	400	89
29768	贾汪	PMS_段庄综合一台区2#变	10	400	14
29769	贾汪	PMS_建平广场配电室2变	10	400	207
29770	贾汪	PMS_建平广场小区配电室1变	6	400	177
29771	贾汪	PMS_湖畔小区二期1配电室1变	10	1000	618
29772	贾汪	PMS_湖畔小区二期1配电室2变	10	1000	538
29773	贾汪	PMS_湖畔小区二期2配电室1变	10	800	481
29774	贾汪	PMS_湖畔小区二期2配电室2变	10	800	470
29775	贾汪	PMS_湖畔小区二期3配电室1变	10	800	496
29776	贾汪	PMS_湖畔小区二期3配电室2变	10	800	549
29777	贾汪	PMS_湖畔小区二期4配电室1变	10	800	546
29778	贾汪	鹿西台区2#变	10	400	131
29779	贾汪	PMS_瓦庄新西站2变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29780	贾汪	瓦店八台区（国网）	10	400	70
29781	贾汪	PMS_大吴繁荣小区配电室1变	10	400	107
29782	贾汪	PMS_大吴繁荣小区配电室2变	10	400	146
29783	贾汪	PMS_湖畔小区二期4配电室2变	10	800	549
29784	贾汪	PMS_蔡庄四台区	10	400	78
29785	贾汪	PMS_湖里东站2#变（10KV）	10	400	162
29786	贾汪	PMS_蔡庄村照明	10	400	198
29787	贾汪	PMS_湖里一台区北台区(建平十二三)	10	400	202
29788	贾汪	PMS_湖里二台区东（程楼三）	10	400	91
29789	贾汪	PMS_湖里三台区2#变（2014.10）	10	400	185
29790	贾汪	PMS_蔡庄新址一台区西（2014.10）	10	400	93
29791	贾汪	PMS_蔡庄新址二台区东台区（2014.10）	10	400	174
29792	贾汪	PMS_蔡庄新址二台区	10	400	90
29793	贾汪	PMS_湖里四台区2#变（2014.10）	10	400	186
29794	贾汪	PMS_蔡庄新址三台区	10	400	164
29795	贾汪	PMS_湖里果园一台区	10	400	1
29796	贾汪	PMS_湖里三台区（10KV）	10	400	164
29797	贾汪	PMS_湖里二台区（10KV）	10	400	168
29798	贾汪	PMS_湖里果园二台区	10	400	5
29799	贾汪	PMS_蔡庄新址一台区（10KV）	10	400	144
29800	贾汪	PMS_湖里四台区（10KV）	10	400	139
29801	贾汪	PMS_湖里果园一台区南（湖里一台区2014.10）	10	400	144
29802	贾汪	PMS_湖里七八队电站（10KV）	10	400	270
29803	贾汪	PMS_湖里电站（10KV）	10	400	174
29804	贾汪	PMS_湖里北站（10KV）	10	400	214
29805	贾汪	PMS_蔡庄东站（10KV）	10	400	160
29806	贾汪	PMS_湖里一台区（10KV）	10	400	205
29807	贾汪	PMS_蔡庄北站（10KV）	10	400	43
29808	贾汪	PMS_蔡庄南站（10KV）	10	400	246
29809	贾汪	湖里新北站（10KV）	10	400	202
29810	贾汪	PMS_建平村村民委员会1变	6	400	220
29811	贾汪	PMS_权台4队小区箱变1变	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29812	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站1变	10	800	373
29813	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站2变	10	800	404
29814	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站4变	10	800	474
29815	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站3变	10	800	476
29816	贾汪	PMS_段庄西湖1号台区	10	400	175
29817	贾汪	PMS_鹿庄供电所西台区	10	400	231
29818	贾汪	岐山阳光花园8箱变	10	630	329
29819	贾汪	岐山阳光花园9箱变	10	500	309
29820	贾汪	岐山阳光花园4箱变	10	630	364
29821	贾汪	岐山阳光花园1箱变	10	630	354
29822	贾汪	岐山阳光花园3箱变	10	630	365
29823	贾汪	岐山阳光花园2箱变	10	630	394
29824	贾汪	岐山阳光花园7箱变	10	630	384
29825	贾汪	岐山阳光花园6箱变	10	630	347
29826	贾汪	岐山阳光花园5箱变	10	630	291
29827	贾汪	PMS_和谐小区2箱变	10	630	366
29828	贾汪	PMS_和谐小区1箱变	10	630	352
29829	贾汪	PMS_金鑫小区1箱变	10	500	330
29830	贾汪	PMS_金鑫小区2箱变	10	500	328
29831	贾汪	PMS_金鑫小区3箱变	10	500	282
29832	贾汪	虎山三台区	10	400	202
29833	贾汪	旗山矿斜路3#变	10	400	90
29834	贾汪	PMS_旗山矿斜路2#变	10	400	153
29835	贾汪	PMS_大吴鹿庄鑫鹿小区（瓦2）	10	400	213
29836	贾汪	PMS_湖里二台区东北变	10	400	248
29837	贾汪	PMS_两妥新区南变	10	400	214
29838	贾汪	鹿南台区2号变	10	400	228
29839	贾汪	PMS_荒里水井西变	10	400	217
29840	贾汪	PMS_西大吴五台区西变	10	400	91
29841	贾汪	PMS_西大吴六台区西变	10	400	100
29842	贾汪	湖畔佳苑6配电室1变压器	10	800	471
29843	贾汪	湖畔佳苑3配电室1变压器	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29844	贾汪	湖畔佳苑4配电室2变压器	10	800	545
29845	贾汪	湖畔佳苑2配电室2变压器	10	800	461
29846	贾汪	湖畔佳苑7配电室1变压器	10	800	496
29847	贾汪	湖畔佳苑5配电室1变压器	10	800	489
29848	贾汪	湖畔佳苑6配电室2变压器	10	800	499
29849	贾汪	湖畔佳苑7配电室2变压器	10	800	489
29850	贾汪	湖畔佳苑4配电室1变压器	10	800	512
29851	贾汪	湖畔佳苑3配电室2变压器	10	800	532
29852	贾汪	湖畔佳苑1配电室1变压器	10	800	463
29853	贾汪	湖畔佳苑2配电室1变压器	10	800	495
29854	贾汪	湖畔佳苑1配电室2变压器	10	800	523
29855	贾汪	湖畔佳苑5配电室2变压器	10	800	550
29856	贾汪	时光澜园6配电室1变	10	800	536
29857	贾汪	时光澜园6配电室2变	10	800	543
29858	贾汪	时光澜园4配电室1变	10	630	398
29859	贾汪	时光澜园4配电室2变	10	630	412
29860	贾汪	解忧湖2配电室4变	10	800	378
29861	贾汪	解忧湖2配电室1变	10	800	484
29862	贾汪	潘安湖首府6配电室1变	10	800	388
29863	贾汪	潘安湖首府9配电室1变	10	630	486
29864	贾汪	潘安湖首府6配电室2变	10	800	396
29865	贾汪	潘安湖首府9配电室2变	10	630	485
29866	贾汪	潘安湖首府8配电室2变	10	800	487
29867	贾汪	潘安湖首府8配电室1变	10	800	480
29868	贾汪	潘安湖首府7配电室1变	10	800	398
29869	贾汪	潘安湖首府7配电室2变	10	800	349
29870	贾汪	运河小镇五期1配电室2变	10	630	466
29871	贾汪	运河小镇五期1配电室1变	10	630	498
29872	贾汪	运河小镇五期2配电室4变	10	800	570
29873	贾汪	运河小镇五期2配电室1变	10	800	524
29874	贾汪	建平公园变	10	400	267
29875	贾汪	运河悦府一期1配电室4变	10	800	545

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29876	贾汪	运河悦府一期1配电室1变	10	800	534
29877	贾汪	步行街北台区3号变	10	400	62
29878	贾汪	潘安新村3箱变	10	630	426
29879	贾汪	潘安新村2箱变	10	630	445
29880	贾汪	潘安新村组合配电站1变	10	630	408
29881	贾汪	潘安新村4箱变	10	630	446
29882	贾汪	云谷产业园组合配电站2变	10	1000	698
29883	贾汪	云谷产业园组合配电站1变	10	1000	568
29884	贾汪	云谷产业园2配电室1变	10	1000	542
29885	贾汪	云谷产业园2配电室2变	10	1000	642
29886	贾汪	大吴工业园西二台区	10	400	0
29887	贾汪	棠悦小区1配电室1变	10	630	433
29888	贾汪	棠悦小区组合配电站1变	10	800	581
29889	贾汪	棠悦小区1配电室4变	10	630	443
29890	贾汪	棠悦小区2配电室1变	10	800	586
29891	贾汪	棠悦小区3配电室4变	10	800	591
29892	贾汪	棠悦小区组合配电站4变	10	800	553
29893	贾汪	棠悦小区2配电室4变	10	800	552
29894	贾汪	棠悦小区3配电室1变	10	800	622
29895	贾汪	大吴夏庄南站二台区	10	400	0
29896	贾汪	荣华之光2配电室1变	10	630	427
29897	贾汪	荣华之光组合配电站2变	10	800	529
29898	贾汪	荣华之光2配电室2变	10	630	372
29899	贾汪	荣华之光组合配电站1变	10	800	556
29900	贾汪	时光澜园5配电室1变	10	800	512
29901	贾汪	时光澜园5配电室2变	10	800	452
29902	贾汪	西大吴北湖鱼塘台区	10	400	163
29903	贾汪	湖里二期1变	10	800	379
29904	贾汪	湖里二期2变	10	630	56
29905	贾汪	湖里二期3变	10	400	258
29906	贾汪	湖里二期4变	10	630	211
29907	贾汪	花苑小区箱变	6	630	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29908	贾汪	潘安村三队配变	10	400	295
29909	贾汪	运河小镇四期3配电室2变	10	800	496
29910	贾汪	运河小镇四期2配电室4变	10	630	350
29911	贾汪	运河小镇四期3配电室1变	10	800	501
29912	贾汪	运河小镇四期1配电室4变	10	630	363
29913	贾汪	运河小镇四期2配电室1变	10	630	388
29914	贾汪	运河小镇四期1配电室1变	10	630	342
29915	贾汪	鹿西台区北变	10	400	0
29916	贾汪	程楼二台区北变	10	400	219
29917	贾汪	博观府2配电室2变	10	630	443
29918	贾汪	博观府3配电室1变	10	800	567
29919	贾汪	博观府4配电室2变	10	800	604
29920	贾汪	博观府2配电室1变	10	630	238
29921	贾汪	博观府4配电室1变	10	800	571
29922	贾汪	博观府3配电室2变	10	800	570
29923	贾汪	博观府1配电室2变	10	630	450
29924	贾汪	博观府1配电室1变	10	630	403
29925	贾汪	潘安东湖台区	10	400	305
29926	贾汪	韩元西站北台区	10	400	299
29927	贾汪	两妥北湖台区	10	400	159
29928	贾汪	潘安湖东1号变	10	400	303
29929	贾汪	翡翠湖畔1配电室1变	10	800	550
29930	贾汪	翡翠湖畔2配电室4变	10	800	607
29931	贾汪	翡翠湖畔4配电室1变	10	800	526
29932	贾汪	翡翠湖畔4配电室4变	10	800	566
29933	贾汪	翡翠湖畔3配电室4变	10	800	587
29934	贾汪	翡翠湖畔3配电室1变	10	800	590
29935	贾汪	翡翠湖畔2配电室1变	10	800	594
29936	贾汪	翡翠湖畔1配电室4变	10	800	542
29937	贾汪	运河小镇3配电室2变	10	800	404
29938	贾汪	运河小镇1配电室2变	10	630	382
29939	贾汪	运河小镇1配电室1变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29940	贾汪	运河小镇3配电室1变	10	800	440
29941	贾汪	科文学院东二台区	10	400	268
29942	贾汪	大吴镇政府西箱变	10	630	215
29943	贾汪	鹿庄社区1号变	10	400	69
29944	贾汪	程楼翻水站	10	400	178
29945	贾汪	程楼六台区西	10	400	287
29946	贾汪	瓦庄村小学	10	400	230
29947	贾汪	运河小镇三期1配电室1变	10	800	554
29948	贾汪	运河小镇三期2配电室4变	10	800	513
29949	贾汪	运河小镇三期2配电室1变	10	800	494
29950	贾汪	运河小镇三期1配电室2变	10	800	460
29951	贾汪	永嘉科技港组合配电站1变	10	1000	731
29952	贾汪	永嘉科技港组合配电站2变	10	1000	731
29953	邳州	新河镇利庄变	10	400	200
29954	邳州	新河镇万庄变	10	200	63
29955	邳州	新河镇后滩变	10	200	0
29956	邳州	PMS_新河镇陈滩村部变	10	200	148
29957	邳州	新河镇前滩变	10	100	63
29958	邳州	新河镇王圩五队	10	200	116
29959	邳州	PMS_新河镇栗中变	10	400	204
29960	邳州	PMS_新河镇甘庄变	10	400	170
29961	邳州	PMS_新河镇栗沟杲伏变	10	400	181
29962	邳州	新河镇半庄变	10	80	3
29963	邳州	新河镇朱庄米厂变	10	315	0
29964	邳州	PMS_新河镇刘东变	10	400	254
29965	邳州	PMS_新河镇陈庄副业	10	400	216
29966	邳州	PMS_新河镇新场变	10	400	152
29967	邳州	PMS_新河镇张场变	10	100	0
29968	邳州	PMS_新河镇河形变	10	200	58
29969	邳州	新河镇双河变	10	200	110
29970	邳州	PMS_新河镇新建变01	10	400	226
29971	邳州	新河镇新老庄村新庄变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29972	邳州	PMS_新河镇朱庄变01	10	400	197
29973	邳州	新河镇陈集新村	10	400	210
29974	邳州	PMS_新河镇农科变	10	200	81
29975	邳州	PMS_新河镇东堂场变	10	400	262
29976	邳州	PMS_新河镇老庄村部配变	10	400	137
29977	邳州	PMS_新河镇后场变	10	400	81
29978	邳州	新河镇薛东变	10	400	240
29979	邳州	PMS_新河镇陈庄变02	10	400	245
29980	邳州	新河镇丁庄变	10	400	233
29981	邳州	新河镇纪庄变	10	400	185
29982	邳州	PMS_新河镇薛湖赵庄变01	10	250	56
29983	邳州	PMS_新河镇薛南变	10	400	179
29984	邳州	新河镇薛北变	10	400	237
29985	邳州	新河镇董庄变	10	400	223
29986	邳州	PMS_新河镇蟹塘西变	10	400	87
29987	邳州	新河镇薛湖粮管所	10	400	34
29988	邳州	PMS_新河镇元东变	10	400	146
29989	邳州	新河镇土楼变	10	400	171
29990	邳州	新河镇杨西变01	10	400	220
29991	邳州	新河镇黄庄变	10	400	218
29992	邳州	新河镇茶溏变	10	400	190
29993	邳州	新河镇程庄村部	10	400	237
29994	邳州	新河镇六路变	10	400	195
29995	邳州	新河镇杨桥变	10	315	191
29996	邳州	新河镇闫庙变	10	200	9
29997	邳州	PMS_新河镇旗杆变	10	400	177
29998	邳州	PMS_新河镇新集街北变01	10	400	100
29999	邳州	PMS_新河镇新集街南变01	10	315	72
30000	邳州	新河镇前店2＃变	10	400	100
30001	邳州	PMS_新河镇堰东变	10	400	161
30002	邳州	新河镇韦庄变	10	400	184
30003	邳州	新河镇陈庄变01	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30004	邳州	PMS_新河镇PB钱庄变	10	125	27
30005	邳州	PMS_新河镇PB陈楼2＃变	10	200	80
30006	邳州	新河镇PB薛庄变	10	400	200
30007	邳州	PMS_新河镇赵庄2#变	10	400	152
30008	邳州	PMS_新河镇PB刘营2#变	10	200	0
30009	邳州	PMS_新河镇PB杜场2#变	10	200	117
30010	邳州	新河镇PB朱庄2#变	10	400	138
30011	邳州	PMS_新河镇PB新河市场变01	10	400	0
30012	邳州	PMS_新河镇新集街东变01	10	400	94
30013	邳州	PMS_新河镇赵庄3#变	10	200	0
30014	邳州	PMS_新河镇前刘2#变	10	400	0
30015	邳州	新河镇王庄变	10	500	250
30016	邳州	PMS_新河镇PB老庄村部2#变	10	200	0
30017	邳州	新河镇大许2#变	10	400	166
30018	邳州	PMS_新河镇PB新河后闫变	10	200	46
30019	邳州	PMS_新河镇PB新河街北2#变	10	400	68
30020	邳州	PMS_新河镇PB前吴元2#变	10	400	185
30021	邳州	PMS_新河镇史庄变	10	400	40
30022	邳州	PMS_新河镇PB陈庄2#变	10	400	273
30023	邳州	PMS_新河镇罗堂村部2#变	10	400	147
30024	邳州	PMS_新河镇程圩村部2#变	10	400	100
30025	邳州	PMS_新河镇赵庄河东2#变	10	400	119
30026	邳州	新河镇杨楼村部2#变	10	400	199
30027	邳州	PMS_新河镇集前2#变	10	400	209
30028	邳州	PMS_新河镇梨元2#变	10	400	217
30029	邳州	PMS_新河镇姜庄2#变	10	400	257
30030	邳州	PMS_新河镇杨东2#变	10	400	223
30031	邳州	PMS_新河镇PB沈场2#变	10	400	227
30032	邳州	PMS_新河镇张庄2#变	10	400	227
30033	邳州	PMS_新河镇双瓦2#变	10	400	165
30034	邳州	PMS_新河镇西张2#变	10	400	213
30035	邳州	PMS_新河镇腰庄2#变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30036	邳州	PMS_新河镇吴东2#变	10	400	228
30037	邳州	PMS_新河镇PB西马2#变	10	400	104
30038	邳州	PMS_新河镇宋西2#变	10	400	165
30039	邳州	新河镇袁营2#变	10	200	65
30040	邳州	新河镇PB薛南2#变	10	200	89
30041	邳州	PMS_新河镇长汪2#变	10	400	203
30042	邳州	PMS_新河镇丁庄2#变	10	400	246
30043	邳州	PMS_新河镇PB小埝2#变	10	400	232
30044	邳州	PMS_新河镇农科2#变	10	400	264
30045	邳州	PMS_新河镇刘桥2#变	10	400	195
30046	邳州	PMS_新河镇PB后场2#变	10	400	213
30047	邳州	PMS_新河镇PB河行2#变	10	400	240
30048	邳州	新河镇栗河2#变	10	400	0
30049	邳州	PMS_新河镇林场2#变	10	400	40
30050	邳州	PMS_新河镇张场2#变	10	400	218
30051	邳州	PMS_新河镇PB刘东2#变	10	400	263
30052	邳州	PMS_新河镇PB圩东2#变	10	400	182
30053	邳州	PMS_新河镇旗杆2#变	10	400	132
30054	邳州	新河镇PB韦庄2#变	10	400	125
30055	邳州	新河镇PB石庄2#变	10	400	129
30056	邳州	新河镇陈庄2#变1	10	400	170
30057	邳州	新河镇PB新集崔塘1#变	10	400	194
30058	邳州	新河镇牌坊村崔堂3号变	10	400	232
30059	邳州	PMS_新河镇东张2#台变（增资）	10	400	167
30060	邳州	新河镇新集街北3#变（已增资）	10	400	196
30061	邳州	PMS_新河镇杜场台变（已增资）	10	400	262
30062	邳州	PMS_新河镇郭许2#台变（已增资）	10	400	222
30063	邳州	PMS_新河镇前闫2#台变（已增资）	10	400	198
30064	邳州	PMS_新河镇集西2#台变（已增资）	10	400	263
30065	邳州	PMS_新河镇供销小区	10	400	85
30066	邳州	PMS_新河镇李洼2#台变（已增资）	10	400	206
30067	邳州	PMS_新河镇芦西2#台变（台变）	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30068	邳州	PMS_新河镇牌坊村李洼台变（已增资）	10	400	254
30069	邳州	新河镇潘庄2台变（已增资）	10	400	176
30070	邳州	新河镇酒店赵庄2#变（已增资）	10	200	49
30071	邳州	新河镇宋庄变（已增资）	10	200	40
30072	邳州	新河镇王庄2#变（已增资）	10	400	179
30073	邳州	新河镇新集街南2#变（已增资）	10	400	0
30074	邳州	PMS_新河镇街中2#变（已增资）	10	630	128
30075	邳州	新河镇薛东2#变（已增资）	10	250	99
30076	邳州	PMS_新河镇周庄2#变（已增资）	10	400	0
30077	邳州	PMS_新河镇杲楼村魏庄2#变（已增资）	10	400	200
30078	邳州	PMS_新河镇刘营3#变（已增资）	10	400	197
30079	邳州	PMS_新河镇娄庄2#变（已增资）	10	400	189
30080	邳州	PMS_新河镇双河2#台变（已增资）	10	400	200
30081	邳州	PMS_新河镇吴西2#台变（已增资）	10	400	160
30082	邳州	PMS_新河镇新庄2#台变（已增资）	10	400	222
30083	邳州	新河镇新集程圩赵庄变	10	400	214
30084	邳州	PMS_新河镇程圩赵庄3#变	10	400	114
30085	邳州	PMS_新河镇后刘变	10	400	209
30086	邳州	PMS_新河街西3#变01	10	400	81
30087	邳州	PMS_新河镇罗堂2#变	10	400	255
30088	邳州	新河镇薛湖纪庄2#变	10	400	140
30089	邳州	新河镇牌坊崔堂2#变	10	400	141
30090	邳州	PMS_新河镇2新集元东2#变	10	400	198
30091	邳州	新河镇新集街道街中变	10	400	21
30092	邳州	新河镇胡楼杨庄2#变	10	500	252
30093	邳州	PMS_新河镇胡楼村部2号变	10	400	217
30094	邳州	PMS_新河镇程圩村南宅3#变	10	400	136
30095	邳州	PMS_新河镇牌坊村腰店2号变	10	400	223
30096	邳州	新河镇程庄村六路2#变	10	400	191
30097	邳州	新河镇罗堂东风2#变	10	400	210
30098	邳州	PMS_新河镇河工线1庞庄	10	400	186
30099	邳州	新河镇大棚2#变	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30100	邳州	PMS_新河镇河农线薛湖大棚3#变	10	400	0
30101	邳州	新河镇纪庄3#变	10	200	94
30102	邳州	新河镇杨桥2#变	10	400	233
30103	邳州	新河镇黄庄2#变	10	400	136
30104	邳州	PMS_新河镇新集街北4#变	10	400	164
30105	邳州	PMS_新河镇王圩2#变	10	400	186
30106	邳州	PMS_新河镇东店队2#变	10	400	226
30107	邳州	新河镇程庄村部2#变	10	400	165
30108	邳州	PMS_新河镇陈集村卓庄变增容	10	400	172
30109	邳州	PMS_新河镇卞庄2#变	10	400	220
30110	邳州	PMS_新河镇栗西2#变	10	400	220
30111	邳州	PMS_新河镇老庄朱庄2#变	10	400	260
30112	邳州	PMS_新河镇胡楼下湾村2#	10	400	213
30113	邳州	新河镇陈楼村部2#变	10	400	127
30114	邳州	新河镇酒店村部2#	10	200	99
30115	邳州	PMS_新河镇杲伏变增容	10	400	156
30116	邳州	PMS_新河镇曹庄变增容	10	400	169
30117	邳州	新河镇线牌西变	10	200	85
30118	邳州	PMS_新河镇栗中2#变	10	400	257
30119	邳州	PMS_新河镇娄庄变增容	10	400	172
30120	邳州	新河镇蟹塘东变增容	10	200	0
30121	邳州	PMS_新河镇耿庄2#变	10	400	214
30122	邳州	新河镇新集街东2#变	10	400	0
30123	邳州	新河镇新集街西变	10	400	25
30124	邳州	PMS_新河镇龙化姬庄2#变	10	400	129
30125	邳州	PMS_新河镇酒店张东2#变	10	400	237
30126	邳州	PMS_新河镇供电所变	10	400	99
30127	邳州	PMS_新河镇新西线市场2#变	10	630	329
30128	邳州	新河镇新西线韦庄3#变	10	400	137
30129	邳州	PMS_新河镇街南2#变	10	630	226
30130	邳州	PMS_新河镇新西线邮局门前变	10	630	65
30131	邳州	新河镇新西线中学门前变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30132	邳州	新河镇程庄村大棚4#变	10	400	245
30133	邳州	新河镇程庄村大棚5#变	10	200	140
30134	邳州	新河镇程庄村大棚6#变	10	200	0
30135	邳州	新河镇茶塘2#变1	10	400	207
30136	邳州	新河镇袁场新农村2#变	10	200	126
30137	邳州	PMS_新河镇牌坊菜园变	10	400	256
30138	邳州	新河镇陈庄3#变	10	400	225
30139	邳州	PMS_新河镇陈滩良田变	10	400	254
30140	邳州	PMS_新河镇罗塘村大朱庄3#变	10	400	254
30141	邳州	酒店村陈楼3#变	10	200	114
30142	邳州	炉东2号变	10	400	185
30143	邳州	新场西1号变	10	200	92
30144	邳州	PMS_新河镇胡圩村村部3号配变	10	400	150
30145	邳州	新河镇薛北3#变	10	400	217
30146	邳州	草莓园3号配变	10	200	141
30147	邳州	宏源农业1号变	10	400	176
30148	邳州	PMS_集东2号变	10	400	244
30149	邳州	新河镇程圩1号变	10	160	30
30150	邳州	PMS_草莓园1号配变	10	400	234
30151	邳州	草莓园2号配变	10	100	50
30152	邳州	草莓园4号配变	10	400	225
30153	邳州	朱庄村新庄配变	10	400	160
30154	邳州	PMS_新河镇新村家园小区3#变	10	500	134
30155	邳州	PMS_新河镇新村家园小区2#变	10	400	162
30156	邳州	PMS_新河镇新村家园小区1#变	10	400	181
30157	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区3#变	10	500	85
30158	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区4#变	10	500	105
30159	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区1#变	10	500	205
30160	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区2#变	10	500	192
30161	邳州	PMS_新河镇新集街东3#变	10	400	41
30162	邳州	PMS_新河镇胡楼村部3#变	10	400	174
30163	邳州	PMS_新河镇新庄3#变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30164	邳州	PMS_新河镇文卫小区2#变	10	630	348
30165	邳州	PMS_新河镇文卫小区1#变	10	630	253
30166	邳州	PMS_新河镇富贵人家小区	10	630	237
30167	邳州	新河镇罗堂小朱庄2#变	10	400	210
30168	邳州	PMS_新河镇农科3#变	10	400	290
30169	邳州	新河镇袁场老村部变	10	400	134
30170	邳州	新河吴庄变	10	200	0
30171	邳州	新河镇袁场村新东变	10	400	192
30172	邳州	PMS_新河镇清华园小区1#变	10	400	152
30173	邳州	PMS_新河镇清华园小区2#变	10	400	128
30174	邳州	新河镇前吴元3#变	10	400	181
30175	邳州	新河镇程圩王庄变	10	400	198
30176	邳州	新河镇袁场新农村3#变	10	400	204
30177	邳州	新河镇薛湖村陈庄2#变	10	400	216
30178	邳州	新河镇牌坊村陈庄4#变	10	400	271
30179	邳州	新河镇胡圩4#变	10	400	275
30180	邳州	新河镇街西6#变	10	400	20
30181	邳州	新河镇胡圩5#变	10	400	52
30182	邳州	新河镇牌坊菜园2#变	10	500	301
30183	邳州	新河镇王庄3#变	10	400	191
30184	邳州	新河镇后党2#变	10	400	189
30185	邳州	新河镇杨庄3#变	10	400	222
30186	邳州	新河镇薛湖村杲庄变	10	400	200
30187	邳州	新河镇花场湖变	10	400	87
30188	邳州	新河镇陈楼变	10	400	89
30189	邳州	新河镇前店3#变	10	400	207
30190	邳州	新河镇袁场村新场东变	10	400	1
30191	邳州	新河镇牌坊村堰东2#变	10	400	289
30192	邳州	新河镇老庄村薛庄2#变	10	400	281
30193	邳州	新河镇薛湖村薛北4#变	10	400	285
30194	邳州	新河镇龙化村胡楼杨庄4#变	10	400	284
30195	邳州	新河镇程庄2#变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30196	邳州	新河镇康宁家园小区变	10	400	228
30197	邳州	新河镇杨桥4#变	10	400	202
30198	邳州	新河镇杨楼村部3#变	10	400	222
30199	邳州	新河镇新集街东4#变	10	400	140
30200	邳州	新河镇茶溏3#变	10	630	371
30201	邳州	新河镇新集元东3#变	10	500	315
30202	邳州	新河镇甘庄2#变	10	400	236
30203	邳州	新河镇薛湖村李庄变	10	400	52
30204	邳州	新河镇新集街北5#变	10	400	212
30205	邳州	新河镇朱庄村潘庄桥变	10	400	306
30206	邳州	新河镇新集街南3#变	10	400	192
30207	邳州	新河镇杨桥3#变	10	400	256
30208	邳州	新河镇老庄朱庄3#变	10	400	281
30209	贾汪	度假小镇1配电室1变	10	800	544
30210	贾汪	度假小镇1配电室2变	10	800	491
30211	贾汪	翡翠园一期五台区	10	400	106
30212	贾汪	翡翠园一期六台区	10	400	100
30213	贾汪	湖里一期北台区	10	400	51
30214	贾汪	程楼西站	10	400	216
30215	贾汪	翡翠园东小区	10	400	106
30216	贾汪	湖里翡翠园三台区	10	400	157
30217	贾汪	翡翠园西小区	10	400	129
30218	贾汪	程楼九台区	10	400	191
30219	贾汪	小吴村北变	10	400	0
30220	贾汪	解忧湖3配电室2变	10	800	536
30221	贾汪	解忧湖3配电室1变	10	800	426
30222	贾汪	解忧湖1配电室2变	10	800	474
30223	贾汪	解忧湖1配电室1变	10	800	427
30224	贾汪	程楼九台区东变	10	400	298
30225	贾汪	建平一台区	10	400	262
30226	贾汪	程楼东站	10	400	241
30227	贾汪	程楼一台区	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30228	贾汪	程楼三台区	10	400	195
30229	贾汪	程楼三台区西2变	10	400	9
30230	贾汪	程楼四台区	10	400	78
30231	贾汪	程楼一台区北	10	400	127
30232	贾汪	程楼新九台区	10	400	184
30233	贾汪	湖里西站	10	400	203
30234	贾汪	岚翠府1配电室1变	10	800	621
30235	贾汪	岚翠府组合配电站1变	10	800	618
30236	贾汪	岚翠府2配电室1变	10	800	611
30237	贾汪	岚翠府组合配电站4变	10	800	570
30238	贾汪	岚翠府2配电室4变	10	800	606
30239	贾汪	岚翠府1配电室4变	10	800	582
30240	贾汪	运河小镇六期3配电室2变	10	630	201
30241	贾汪	运河小镇六期2配电室2变	10	800	521
30242	贾汪	运河小镇六期3配电室1变	10	630	464
30243	贾汪	运河小镇六期2配电室1变	10	800	542
30244	贾汪	运河小镇六期1配电室1变	10	800	530
30245	贾汪	运河小镇六期1配电室2变	10	800	578
30246	贾汪	程楼八台区	10	400	91
30247	贾汪	程楼北站	10	400	202
30248	贾汪	湖里西站南变	10	400	78
30249	贾汪	虎山一台区	10	400	222
30250	贾汪	湖里东站	10	400	24
30251	贾汪	湖里三四队电站	10	400	240
30252	贾汪	融创潮启东郡3配电室4变	10	800	592
30253	贾汪	融创潮启东郡2配电室4变	10	800	604
30254	贾汪	融创潮启东郡2配电室1变	10	800	603
30255	贾汪	融创潮启东郡1配电室1变	10	800	577
30256	贾汪	融创潮启东郡3配电室1变	10	800	572
30257	贾汪	融创潮启东郡1配电室4变	10	800	572
30258	贾汪	星尚雅苑2配电室4变	10	800	431
30259	贾汪	星尚雅苑1配电室4变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30260	贾汪	星尚雅苑4配电室3变	10	800	538
30261	贾汪	星尚雅苑3配电室3变	10	800	492
30262	贾汪	星尚雅苑4配电室1变	10	800	551
30263	贾汪	星尚雅苑2配电室3变	10	800	410
30264	贾汪	星尚雅苑1配电室1变	10	800	495
30265	贾汪	星尚雅苑3配电室2变	10	800	457
30266	贾汪	星尚雅苑1配电室3变	10	800	486
30267	贾汪	星尚雅苑4配电室4变	10	800	514
30268	贾汪	星港嘉苑1配电室1变	10	630	333
30269	贾汪	星港嘉苑3配电室1变	10	800	474
30270	贾汪	星港嘉苑1配电室4变	10	630	215
30271	贾汪	星港嘉苑1配电室3变	10	630	334
30272	贾汪	星港嘉苑3配电室2变	10	800	435
30273	贾汪	星港嘉苑3配电室3变	10	800	498
30274	贾汪	星港嘉苑2配电室1变	10	800	440
30275	贾汪	星港嘉苑2配电室2变	10	800	529
30276	贾汪	星光花苑2配电室1变	10	800	534
30277	贾汪	星光花苑2配电室2变	10	800	403
30278	贾汪	星光花苑组合配电站1变	10	630	382
30279	贾汪	星光花苑组合配电站3变	10	630	400
30280	贾汪	星光花苑组合配电站2变	10	630	364
30281	贾汪	星光花苑2配电室3变	10	800	407
30282	贾汪	悦山南小区配电室2变	10	400	198
30283	贾汪	悦山南小区配电室1变	10	400	205
30284	贾汪	悦山南小区配电室3变	6	200	84
30285	贾汪	运河小镇2配电室3变	10	630	278
30286	贾汪	运河小镇4配电室4变	10	800	436
30287	贾汪	运河小镇4配电室3变	10	800	402
30288	贾汪	运河小镇2配电室2变	10	630	369
30289	贾汪	老对圩东台区（小吴单相一）	10	400	239
30290	贾汪	大吴镇政府二台区（潘安新二）	6	400	72
30291	贾汪	度假小镇4配电室1变	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30292	贾汪	度假小镇2配电室4变	10	800	535
30293	贾汪	度假小镇4配电室2变	10	800	551
30294	贾汪	度假小镇2配电室3变	10	800	531
30295	贾汪	度假小镇3配电室4变	10	800	556
30296	贾汪	度假小镇3配电室3变	10	800	535
30297	贾汪	花园小区北变	10	630	143
30298	贾汪	时光澜园2配电室1变	10	800	462
30299	贾汪	时光澜园1配电室2变	10	800	454
30300	贾汪	时光澜园1配电室1变	10	800	510
30301	贾汪	时光澜园3配电室2变	10	630	371
30302	贾汪	时光澜园3配电室1变	10	630	397
30303	贾汪	时光澜园2配电室2变	10	800	492
30304	贾汪	潘安湖首府1配电室1变	10	800	504
30305	贾汪	潘安湖首府3配电室1变	10	800	520
30306	贾汪	潘安湖首府3配电室2变	10	800	523
30307	贾汪	潘安湖首府5配电室2变	10	800	518
30308	贾汪	潘安湖首府1配电室2变	10	800	506
30309	贾汪	潘安湖首府5配电室1变	10	800	452
30310	贾汪	潘安湖首府4配电室2变	10	800	427
30311	贾汪	潘安湖首府2配电室1变	10	800	576
30312	贾汪	潘安湖首府2配电室2变	10	800	484
30313	贾汪	潘安湖首府4配电室1变	10	800	339
30314	贾汪	PMS_小吴九台区(五台区西)	10	400	110
30315	贾汪	PMS_大吴商城三台区2#变	10	400	108
30316	贾汪	PMS_老站北台区	10	400	81
30317	贾汪	虎山七台区	10	400	57
30318	贾汪	PMS_虎山西站	10	200	103
30319	贾汪	PMS_大吴商城三台区	10	400	0
30320	贾汪	萧县永固煤矿2配电室1变	10	500	42
30321	贾汪	萧县永固煤矿2箱变	10	500	186
30322	贾汪	PMS_江苏天能集团公司萧县永固煤矿3箱变	10	500	163
30323	贾汪	PMS_两妥村村民委员会1箱变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30324	贾汪	PMS_两妥村村民委员会2变	10	400	0
30325	贾汪	PMS_大吴解台二队小区1#变	10	400	50
30326	贾汪	PMS_建平二期小区01	6	400	83
30327	贾汪	PMS_建平二期小区02	6	400	55
30328	贾汪	潘安小区01#	6	400	39
30329	贾汪	潘安小区02#	6	315	1
30330	贾汪	PMS_建管站小区	6	250	60
30331	贾汪	PMS_锦程二期	6	250	27
30332	贾汪	PMS_旗山矿工人村1变	10	400	170
30333	贾汪	PMS_湖里二期5变	10	630	158
30334	贾汪	PMS_湖里二期6变	10	800	303
30335	贾汪	大泉小山子泵房	10	160	76
30336	贾汪	大泉岗子风机厂台区	10	400	0
30337	贾汪	PMS_大泉新泉路中台区	10	400	42
30338	贾汪	PMS_大泉泉西新泉路北台区	10	400	210
30339	贾汪	PMS_大泉泉西西南台区	10	800	393
30340	贾汪	PMS_大泉育才路西台区	10	400	0
30341	贾汪	PMS_山景家园小区1配电室2主变	10	630	342
30342	贾汪	PMS_山景家园小区1配电室1主变	10	630	316
30343	贾汪	PMS_山景家园小区2配电室3主变	10	400	186
30344	贾汪	PMS_山景家园小区2配电室4主变	10	400	195
30345	贾汪	PMS_山景家园小区3配电室5主变	10	400	173
30346	贾汪	PMS_山景家园小区3配电室6主变	10	400	165
30347	贾汪	PMS_大泉育才路东台区	10	400	87
30348	贾汪	PMS_大泉南庄新区台区	10	200	106
30349	贾汪	PMS_大泉泉旺头东台区	10	400	190
30350	贾汪	PMS_大泉崮西南台区	10	200	0
30351	贾汪	PMS_大泉独湖西台区	10	400	214
30352	贾汪	PMS_大泉闫山台区	10	200	120
30353	贾汪	大泉鹿楼北山	10	200	133
30354	贾汪	PMS_大泉石头阵南湖3变	10	400	260
30355	贾汪	PMS_技校宿舍楼台区	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30356	贾汪	PMS_大泉新桥农科站	10	400	292
30357	贾汪	PMS_大泉南联新村	10	400	20
30358	贾汪	PMS_大泉南庄新村	10	800	582
30359	贾汪	PMS_大泉泉旺头东北	10	200	63
30360	贾汪	PMS_大泉关庄西台（1#变）	10	200	14
30361	贾汪	PMS_大泉关庄中心台（2#变）	10	200	8
30362	贾汪	PMS_大泉鹿楼村	10	400	116
30363	贾汪	大泉鹿楼水井	10	400	151
30364	贾汪	大泉鹿楼三站	10	200	85
30365	贾汪	大泉鹿楼四站	10	200	101
30366	贾汪	PMS_大泉新桥西台	10	400	253
30367	贾汪	PMS_大泉小李庄综合	10	200	1
30368	贾汪	大泉部队泵房	10	200	83
30369	贾汪	PMS_大泉北湖二台区	10	200	0
30370	贾汪	PMS_大泉崮东大队	10	400	79
30371	贾汪	PMS_大泉崮东中心	10	400	155
30372	贾汪	PMS_大泉崮西中心台区	10	400	220
30373	贾汪	PMS_大泉泵房	10	400	298
30374	贾汪	PMS_大泉大李庄四队	10	400	162
30375	贾汪	PMS_大泉大李庄杜庄	10	200	0
30376	贾汪	PMS_大泉小山子新大队	10	400	0
30377	贾汪	PMS_大泉小山子5队	10	200	39
30378	贾汪	PMS_大泉泉河养殖厂	10	400	193
30379	贾汪	PMS_大泉崮东西照林	10	400	181
30380	贾汪	PMS_大泉宗庄奶牛厂(宗庄3队)	10	400	97
30381	贾汪	PMS_大泉独湖4.5队台区	10	400	143
30382	贾汪	PMS_大泉才沃西村	10	400	143
30383	贾汪	PMS_大泉才沃新村(崮东太山台区)	10	315	44
30384	贾汪	PMS_大泉崮东太山	10	400	265
30385	贾汪	大泉关庄五号井台区	10	200	38
30386	贾汪	大泉鹿楼石榴园	10	200	59
30387	贾汪	PMS_大泉鹿楼中学	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30388	贾汪	PMS_大泉鹿楼12队	10	160	58
30389	贾汪	PMS_大泉伏山西台区	10	200	30
30390	贾汪	PMS_大泉伏山东	10	200	33
30391	贾汪	小山子5队新台区	10	400	194
30392	贾汪	PMS_大泉龙门东台	10	400	138
30393	贾汪	PMS_大泉龙门泵房	10	200	91
30394	贾汪	PMS_大泉所闫村东台	10	400	185
30395	贾汪	大泉才沃东山桃源1变	10	200	100
30396	贾汪	PMS_大泉崮东洞山	10	160	62
30397	贾汪	PMS_大泉所焦庄后	10	200	89
30398	贾汪	PMS_富强路西台区	10	400	250
30399	贾汪	PMS_保健巷西南台区	10	400	180
30400	贾汪	PMS_胜利西巷变压器	10	400	226
30401	贾汪	PMS_小山五巷变压器315KVA	10	315	206
30402	贾汪	PMS_大泉庄庄新村	10	400	228
30403	贾汪	PMS_大泉南庄东北台	10	200	137
30404	贾汪	PMS_大泉新桥新村	10	400	184
30405	贾汪	PMS_大泉兴泉市场	10	400	64
30406	贾汪	PMS_大泉崮西前庄	10	400	134
30407	贾汪	PMS_大泉崮西东	10	400	122
30408	贾汪	大泉闫村大队	10	200	156
30409	贾汪	PMS_大泉独湖大队台区	10	315	101
30410	贾汪	大泉崮西大队	10	400	180
30411	贾汪	大泉泉东6变	10	400	21
30412	贾汪	PMS_大泉工业园西区4#变	10	200	38
30413	贾汪	PMS_大泉小山子7队	10	400	197
30414	贾汪	PMS_大泉大李庄矿	10	400	90
30415	贾汪	PMS_大泉宗庄1.2.3队	10	200	0
30416	贾汪	PMS_大泉韩场一台区	10	400	163
30417	贾汪	PMS_大泉韩场三台区	10	400	200
30418	贾汪	PMS_大泉盐城医院	10	400	238
30419	贾汪	大泉才沃东山桃源2变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30420	贾汪	PMS_大泉泉旺头南湖1	10	315	174
30421	贾汪	PMS_大泉泉旺头南湖2	10	200	112
30422	贾汪	PMS_大泉宗庄4队	10	200	54
30423	贾汪	PMS_大泉鹿楼14队	10	200	22
30424	贾汪	PMS_大泉韩场二台区	10	400	261
30425	贾汪	PMS_大泉韩场四台区	10	400	220
30426	贾汪	PMS_大泉崮东北湖	10	400	182
30427	贾汪	PMS_大泉伏山单相变	10	400	274
30428	贾汪	PMS_大泉泉东五道房	10	400	112
30429	贾汪	大泉小山一二队	10	400	195
30430	贾汪	大泉小山子二站	10	160	73
30431	贾汪	PMS_土盆前井	10	400	175
30432	贾汪	大泉鹿楼14队中心台区	10	200	57
30433	贾汪	大泉小山子水井	10	400	112
30434	贾汪	PMS_大泉泉河5队新台区	10	400	0
30435	贾汪	PMS_大泉岗子5队	10	800	381
30436	贾汪	PMS_大泉岗子大队	10	630	226
30437	贾汪	PMS_大泉工业园2变	10	315	218
30438	贾汪	PMS_大泉工业园3变	10	315	22
30439	贾汪	大泉耐火厂公变	10	400	284
30440	贾汪	PMS_大泉岗子三队	10	315	39
30441	贾汪	PMS_大泉岗子1.2队	10	200	41
30442	贾汪	PMS_大泉岗子南湖	10	200	98
30443	贾汪	PMS_大泉泉河1队台区	10	400	0
30444	贾汪	大泉泉河农灌站	10	200	88
30445	贾汪	PMS_大泉鹿楼大一站	10	400	29
30446	贾汪	PMS_大泉泉河南湖(泉河大棚)	10	400	128
30447	贾汪	PMS_大泉大李庄村内	10	200	58
30448	贾汪	PMS_大泉才沃南村	10	400	96
30449	贾汪	PMS_大泉大李庄北村	10	400	232
30450	贾汪	PMS_大泉南庄东山	10	400	291
30451	贾汪	PMS_大泉泉东西湖	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30452	贾汪	PMS_大泉大李庄西村	10	315	70
30453	贾汪	PMS_大泉南联台区	10	800	488
30454	贾汪	PMS_大泉泉旺头八队台区	10	400	202
30455	贾汪	PMS_大泉泉旺头1队	10	400	182
30456	贾汪	PMS_大泉泉旺头2队	10	400	135
30457	贾汪	PMS_大泉泉旺头6队	10	400	132
30458	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队	10	800	485
30459	贾汪	PMS_大泉泉旺头9队	10	400	100
30460	贾汪	PMS_大泉泉旺头新区	10	400	86
30461	贾汪	PMS_大泉石头阵南湖1变压器	10	315	54
30462	贾汪	大泉石头阵2(石头镇老配电室)	10	315	33
30463	贾汪	PMS_大泉石头阵1	10	315	64
30464	贾汪	PMS_大泉石头阵3(石头阵南台区)	10	400	140
30465	邳州	新河镇吉祥花苑小区变	10	630	378
30466	邳州	新河镇锦绣家园小区变	10	630	368
30467	邳州	新河新康家园1配电室3变压器	10	630	331
30468	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室3变压器	10	800	146
30469	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室4变压器	10	800	340
30470	邳州	新河镇酒店社区3配电室1变压器	10	800	640
30471	邳州	新河镇酒店社区2配电室1变压器	10	800	592
30472	邳州	新河镇酒店社区3配电室2变压器	10	800	506
30473	邳州	新河镇酒店社区2配电室3变压器	10	800	548
30474	邳州	新河镇酒店社区2配电室2变压器	10	800	612
30475	邳州	新河镇酒店社区2配电室4变压器	10	800	556
30476	邳州	新河新康家园2配电室5变压器	10	630	501
30477	邳州	新河新康家园2配电室4变压器	10	630	44
30478	邳州	新河新康家园5配电室B区15变压器	10	630	501
30479	邳州	新河新康家园5配电室B区14变压器	10	630	243
30480	邳州	新河新康家园3配电室9变压器	10	630	493
30481	邳州	新河新康家园3配电室8变压器	10	630	19
30482	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室2变压器	10	800	530
30483	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室1变压器	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30484	邳州	港上半庄中变	10	400	0
30485	邳州	港上前湖东草莓地变	10	400	135
30486	邳州	港上机关4#变	10	400	5
30487	邳州	PMS_港上机关5#变	10	400	237
30488	邳州	PMS_港上港东村南北区1#变	10	400	75
30489	邳州	港上港东村南南区2#变	10	400	214
30490	邳州	PMS_港上半庄苗木市场变	10	400	171
30491	邳州	PMS_港上北荆邑中变	10	400	71
30492	邳州	PMS_港上冯窑北变2#	10	400	160
30493	邳州	PMS_港上曹庄1#变	10	400	0
30494	邳州	PMS_港上范庄变	10	400	49
30495	邳州	PMS_港上南荆邑西南变4#	10	400	120
30496	邳州	港上南荆邑东南变5#	10	630	314
30497	邳州	PMS_港上南荆邑袁场变3#	10	400	16
30498	邳州	PMS_港上南荆邑北变2#	10	400	140
30499	邳州	港上黄庄台变3#	10	400	115
30500	邳州	PMS_港上南荆邑中变1#	10	400	112
30501	邳州	PMS_港上冯庄南2#变	10	400	145
30502	邳州	PMS_港上大范后张2#台变	10	400	0
30503	邳州	PMS_港上大范南2#变	10	400	17
30504	邳州	PMS_港上冯庄北1#变	10	400	28
30505	邳州	PMS_港上豆场南变1#	10	400	208
30506	邳州	港上豆场北变2#变	10	400	121
30507	邳州	PMS_港上豆场拐头3#变	10	400	24
30508	邳州	PMS_港上大范沙洼3#台变	10	400	164
30509	邳州	PMS_港上王庄台变	10	400	141
30510	邳州	PMS_港上冯窑东变3#	10	400	50
30511	邳州	PMS_港上冯窑南变1#	10	400	37
30512	邳州	港上石房货场变	10	400	0
30513	邳州	PMS_港上石房小范变3#	10	400	0
30514	邳州	PMS_港上石房小冯庄变4#	10	400	141
30515	邳州	PMS_港上石家东台变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30516	邳州	PMS_港上石家南台变	10	400	154
30517	邳州	港上卢庄西变1#	10	630	119
30518	邳州	港上袁庄变	10	200	3
30519	邳州	PMS_港上展庄变	10	400	0
30520	邳州	PMS_港上港东南变	10	400	0
30521	邳州	PMS_港上庄安东变3#	10	400	0
30522	邳州	PMS_港上庄安西变1#	10	400	269
30523	邳州	PMS_港上庄安西变2#	10	400	162
30524	邳州	港上南楼东变	10	400	8
30525	邳州	港上南楼孙家变	10	400	100
30526	邳州	PMS_港上南楼小街变	10	400	188
30527	邳州	港上镇十房7#变	10	400	0
30528	邳州	港上机关2#变	10	400	0
30529	邳州	PMS_港上港中村圩后变	10	400	33
30530	邳州	港上机关1#变	10	630	243
30531	邳州	港上北荆邑南变	10	400	8
30532	邳州	PMS_港上北荆邑北变	10	400	76
30533	邳州	PMS_港上港西北变	10	400	0
30534	邳州	PMS_港上前湖南1#变	10	400	64
30535	邳州	PMS_港上前湖北变	10	400	64
30536	邳州	港上前湖北3#变	10	200	88
30537	邳州	港上后湖西变1#	10	400	127
30538	邳州	PMS_港上曹楼南变	10	400	107
30539	邳州	PMS_港上曹楼北变	10	400	202
30540	邳州	港上齐村东1#变	10	400	89
30541	邳州	PMS_港上齐村南2#变	10	400	86
30542	邳州	PMS_港上齐村北3#变	10	400	141
30543	邳州	PMS_港上北东北变	10	400	96
30544	邳州	PMS_港上北西南变	10	400	123
30545	邳州	PMS_港上北西北变	10	400	203
30546	邳州	PMS_港上北西西变	10	400	266
30547	邳州	PMS_港上港东东变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30548	邳州	PMS_港上王李村李庄变	10	400	141
30549	邳州	PMS_港上王李村王庄变	10	400	164
30550	邳州	港上半庄北变	10	630	87
30551	邳州	港上半庄南变	10	400	0
30552	邳州	港上港东西变	10	400	42
30553	邳州	PMS_港上高庄变	10	400	183
30554	邳州	港上西式街台变	10	400	0
30555	邳州	港上港中村建材市场变	10	630	227
30556	邳州	港上港中村农资街变	10	630	168
30557	邳州	港上机关3#变	10	400	28
30558	邳州	PMS_港上北东南变	10	400	18
30559	邳州	PMS_港上后湖东变2#	10	400	0
30560	邳州	PMS_港上南楼西变	10	400	50
30561	邳州	港合路变	10	400	320
30562	邳州	PMS_港上机关6#变	10	400	60
30563	邳州	PMS_港上港中苏鲁商贸城变	10	400	103
30564	邳州	PMS_港上高庄派出所变	10	400	208
30565	邳州	PMS_港上北西东变	10	400	60
30566	邳州	PMS_港上半庄2#变	10	400	183
30567	邳州	PMS_港上石房村8#变	10	400	139
30568	邳州	PMS_港上石房3#变	10	400	256
30569	邳州	PMS_港上北西10号变	10	400	214
30570	邳州	港上豆场5#台变	10	630	200
30571	邳州	PMS_港上北荆邑4#变南头	10	400	112
30572	邳州	PMS_港上高庄3#变	10	400	86
30573	邳州	PMS_港上机关8#变	10	400	68
30574	邳州	PMS_港上庄安东变2	10	400	38
30575	邳州	PMS_港上南楼东2#变	10	400	262
30576	邳州	PMS_港上北西西2#变	10	400	41
30577	邳州	PMS_港上北东3#变	10	400	37
30578	邳州	PMS_港上齐村中4#变	10	400	3
30579	邳州	PMS_港上王李村王庄2#变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30580	邳州	PMS_港上王李庄5#变	10	400	208
30581	邳州	PMS_港上半庄6#变	10	400	87
30582	邳州	PMS_港上北东村4号变	10	400	8
30583	邳州	PMS_港上港东村7号变	10	400	87
30584	邳州	PMS_港上港中南3#变	10	400	0
30585	邳州	PMS_港上齐村5#变	10	400	175
30586	邳州	PMS_港上圩后2#变	10	400	105
30587	邳州	PMS_港上齐村6#变	10	400	140
30588	邳州	PMS_港上北东村5#变	10	400	91
30589	邳州	PMS_港上卢庄村3#变	10	400	123
30590	邳州	PMS_港上王庄村2#台变	10	400	195
30591	邳州	PMS_港上豆场村4#变	10	400	268
30592	邳州	PMS_港上西式街2#变	10	400	0
30593	邳州	PMS_港上高庄4#变	10	400	57
30594	邳州	PMS_港上镇半庄8号变	10	400	211
30595	邳州	PMS_港上北东6#台变	10	400	150
30596	邳州	PMS_港上镇北东9号变	10	400	209
30597	邳州	PMS_港上北西南2#台变	10	400	158
30598	邳州	港上前湖东3#台变	10	400	241
30599	邳州	PMS_港上豆场北6#变	10	400	37
30600	邳州	PMS_港上镇范庄3#台变	10	400	257
30601	邳州	PMS_港上冯窑5#台变	10	400	229
30602	邳州	PMS_港上冯窑7#变	10	400	182
30603	邳州	PMS_港上石房村9#变	10	400	190
30604	邳州	PMS_港上石房小冯庄3#变	10	400	227
30605	邳州	PMS_港上冯窑4#台变	10	400	57
30606	邳州	港上冯窑东3#变新增	10	400	115
30607	邳州	PMS_港上冯庄3#变	10	400	247
30608	邳州	PMS_港上郭家2#台变	10	400	0
30609	邳州	PMS_港上展庄3#变	10	400	255
30610	邳州	PMS_港上展庄2#变	10	400	144
30611	邳州	PMS_港上王李庄李庄7#变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30612	邳州	港上镇港西公园东门变	10	400	104
30613	邳州	PMS_港上北荆邑3#台变	10	400	111
30614	邳州	PMS_港上北荆邑5#变新增	10	400	0
30615	邳州	PMS_港上机关7#台变	10	400	0
30616	邳州	PMS_港上大范村5#变	10	400	60
30617	邳州	PMS_港上冯窑6#变	10	400	264
30618	邳州	PMS_港上大范村6#变	10	400	273
30619	邳州	PMS_港上南荆邑6#变	10	400	188
30620	邳州	PMS_港上半庄7#配变	10	400	97
30621	邳州	港上前湖17#变	10	400	199
30622	邳州	前湖北变18#配变新增	10	400	173
30623	邳州	港上镇前湖13#台变	10	400	182
30624	邳州	PMS_港上北西村北12#配变新增	10	400	134
30625	邳州	港上北西村南13#配变新增	10	400	173
30626	邳州	PMS_港上北西村14#配变	10	400	184
30627	邳州	PMS_港上镇北西15号变	10	400	0
30628	邳州	PMS_港上曹楼村11#台变	10	400	49
30629	邳州	PMS_港上曹楼村12#台变	10	400	197
30630	邳州	PMS_港上后湖村11#台变	10	400	211
30631	邳州	港上后湖村东12#配变新增	10	200	37
30632	邳州	后湖村西15#配变新增	10	200	33
30633	邳州	港上后湖村东16#台变	10	400	131
30634	邳州	PMS_港上齐村12#台变	10	400	260
30635	邳州	PMS_港上齐村8号变	10	400	212
30636	邳州	港上前湖11#配变新增	10	400	199
30637	邳州	港上前湖12#配变	10	400	18
30638	邳州	PMS_港上镇前湖10号变	10	400	138
30639	邳州	PMS_港上镇前湖9#变	10	400	130
30640	邳州	PMS_港上王李村11#台变	10	400	230
30641	邳州	PMS_港上镇王李庄13#变	10	400	231
30642	邳州	王李村王庄11#配变新增	10	400	111
30643	邳州	港上王李村李庄8#变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30644	邳州	PMS_港上镇港东11号变	10	400	200
30645	邳州	PMS_港上港东村东12#台变	10	400	139
30646	邳州	港上港西村北3#配变	10	400	289
30647	邳州	港上镇前湖14#台变	10	400	222
30648	邳州	港上王李庄12#台变	10	400	181
30649	邳州	港上半庄11#变	10	400	246
30650	邳州	PMS_港上港东村11#台变	10	400	0
30651	邳州	港上镇北东8#变	10	400	77
30652	邳州	PMS_港上曹庄2#配变	10	400	246
30653	邳州	港上王李王庄7#变	10	400	281
30654	邳州	PMS_港上镇王李村草莓地6#变	10	400	123
30655	邳州	港上镇王庄3#变	10	400	141
30656	邳州	大范后庄2#配变	10	630	96
30657	邳州	PMS_港上镇大范13#变	10	400	210
30658	邳州	港上镇大范12#台变	10	400	261
30659	邳州	PMS_港上豆场西变	10	400	92
30660	邳州	PMS_港上镇豆场村8#公变	10	400	64
30661	邳州	PMS_港上冯庄4#台变	10	400	154
30662	邳州	PMS_港上冯庄村5号台变	10	400	198
30663	邳州	黄庄2#变	10	400	233
30664	邳州	PMS_港上南楼3#台变	10	400	160
30665	邳州	PMS_港上镇南楼孙家2号变	10	400	160
30666	邳州	PMS_港上镇南楼8#变	10	400	232
30667	邳州	PMS_港上镇十房村12号变	10	400	108
30668	邳州	PMS_港上十房小范2#变	10	400	102
30669	邳州	PMS_港上石家1#配变	10	400	59
30670	邳州	PMS_港上袁庄2#台变	10	400	158
30671	邳州	展庄西变	10	400	141
30672	邳州	PMS_港上庄安4#台变	10	400	83
30673	邳州	PMS_港上庄安6#变	10	400	89
30674	邳州	PMS_港上庄安7号台变	10	400	58
30675	邳州	PMS_港上镇庄安8号变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30676	邳州	PMS_港上镇半庄村苗木市场2号变	10	400	204
30677	邳州	港东线半庄15#变	10	400	6
30678	邳州	PMS_港上镇北西16号变	10	400	103
30679	邳州	港北线北西17#变	10	200	150
30680	邳州	PMS_港上镇曹庄村3号台变	10	400	264
30681	邳州	PMS_港上镇冯窑10#变	10	400	199
30682	邳州	PMS_港上镇冯窑村9#变	10	400	150
30683	邳州	PMS_港上镇港西9号变	10	400	232
30684	邳州	PMS_港上镇卢庄小学公变	10	400	241
30685	邳州	PMS_港上机关9#变	10	400	53
30686	邳州	PMS_港上镇王庄4#变	10	400	202
30687	邳州	港东线港东14#变	10	400	245
30688	邳州	港东线港东15#变	10	400	45
30689	邳州	港东线大范6#变新增	10	400	300
30690	邳州	PMS_港上镇大范村7#台变	10	400	222
30691	邳州	港上镇大范沙洼10号变	10	630	241
30692	邳州	PMS_港上镇大范村9#变	10	400	227
30693	邳州	PMS_港上镇大范8#台变	10	400	66
30694	邳州	PMS_港上镇大范11变	10	400	150
30695	邳州	港东线大范正大变	10	400	295
30696	邳州	港东线豆场拐头变	10	250	111
30697	邳州	PMS_港上镇冯窑8号变	10	400	181
30698	邳州	PMS_港上镇冯庄村西变	10	400	68
30699	邳州	PMS_港上镇豆场拐头2#变	10	400	289
30700	邳州	PMS_港上镇南荆邑北2号变	10	400	4
30701	邳州	PMS_港上镇南荆邑村部南变	10	400	201
30702	邳州	PMS_港上镇石房小冯庄1#变	10	400	48
30703	邳州	PMS_港上镇大范14#变	10	400	281
30704	邳州	港上镇北东7号变	10	200	104
30705	邳州	港上镇港中4#变	10	400	43
30706	邳州	PMS_港上机关10#变	10	400	67
30707	邳州	PMS_港上镇高庄5#台变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30708	邳州	港上镇高庄2#变	10	400	185
30709	邳州	PMS_港上镇港西公园东门广场变	10	400	120
30710	邳州	港上镇港中南4#变	10	200	103
30711	邳州	PMS_港上港中村2号变	10	400	107
30712	邳州	PMS_港上镇港西村部3#变	10	400	227
30713	邳州	PMS_港上镇港西村部2#变	10	400	71
30714	邳州	PMS_港上镇港西公园南门变	10	400	207
30715	邳州	PMS_港上镇展庄村4#台变	10	400	225
30716	邳州	PMS_港上镇范庄2#台变	10	400	140
30717	邳州	港上镇郭家3#台变	10	400	0
30718	邳州	港南线石家南变2#变新建工程	10	400	92
30719	邳州	PMS_港上镇石房货场13号变	10	400	60
30720	邳州	港上机关8号新增配变	10	400	264
30721	贾汪	PMS_大泉泉旺头北山	10	200	72
30722	贾汪	大泉供电所	10	400	70
30723	贾汪	大泉茱萸养生谷东变	10	160	0
30724	贾汪	PMS_大泉泉东老大队(大泉7公用变)	10	315	40
30725	贾汪	PMS_大泉大李庄新区(大李庄村)	10	200	46
30726	贾汪	PMS_大泉泉西六队	10	200	0
30727	贾汪	PMS_大泉泉西4.5队	10	315	66
30728	贾汪	大泉泉西2队	10	400	99
30729	贾汪	PMS_大泉泉东北湖	10	400	204
30730	贾汪	大泉小山子一站	10	200	98
30731	贾汪	大泉庄庄村	10	315	88
30732	贾汪	PMS_鹿南台区	10	400	31
30733	贾汪	鹿庄车站台区	10	400	199
30734	贾汪	程楼二台区西	10	400	88
30735	贾汪	程楼二台区	10	400	109
30736	贾汪	PMS_大泉石头阵4(石头镇西台)	10	400	108
30737	贾汪	PMS_大泉泉旺头八队东台区	10	400	111
30738	贾汪	大泉泉河一队中心台区	10	400	51
30739	贾汪	大泉泉河一队北台区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30740	贾汪	大泉泉旺头南湖3	10	100	0
30741	贾汪	PMS_大泉马家羊肉馆单相变(一队北)	10	400	261
30742	贾汪	PMS_大泉龙门西台	10	400	141
30743	贾汪	PMS_大泉所才沃北台	10	400	171
30744	贾汪	PMS_大泉工业园1变	10	315	11
30745	贾汪	PMS_大泉站东村（1公用变）	10	315	206
30746	贾汪	大泉西镇政府台区	10	315	133
30747	贾汪	大泉工行门前	10	315	200
30748	贾汪	PMS_大泉农具厂	10	800	422
30749	贾汪	PMS_大泉大李庄北山口	10	400	84
30750	贾汪	PMS_大泉工业园4#变	10	315	0
30751	贾汪	PMS_大泉宗庄桃园	10	400	261
30752	贾汪	PMS_保健巷西台区	10	400	229
30753	贾汪	PMS_大李庄南湖	10	400	250
30754	贾汪	PMS_大泉洪山前(洪山新村)	10	160	5
30755	贾汪	大泉焦庄南台	10	200	129
30756	贾汪	PMS_大泉泉西老大队	10	400	146
30757	贾汪	PMS_大泉西新村	10	800	398
30758	贾汪	PMS_大泉泉东农具厂2变(泉东9变)	10	315	211
30759	贾汪	PMS_大泉新工区北台区	10	400	20
30760	贾汪	PMS_大泉鹿楼村西台区	10	400	117
30761	贾汪	PMS_大泉鹿楼14队东台区	10	400	145
30762	贾汪	PMS_大泉土盆村西台区	10	400	81
30763	贾汪	大泉小山子3队北台区	10	400	214
30764	贾汪	大泉鹿楼北山二台区	10	400	307
30765	贾汪	PMS_新鹏楼群台区	10	400	274
30766	贾汪	PMS_富强路东台区	10	400	270
30767	贾汪	PMS_大泉小李庄东台区	10	400	188
30768	贾汪	PMS_大泉宗庄4队东台区	10	400	182
30769	贾汪	PMS_大泉宗庄1队东台区	10	400	85
30770	贾汪	PMS_大泉韩场5台区	10	400	237
30771	贾汪	PMS_大泉闫村北台区	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30772	贾汪	PMS_大泉督工湖台区	10	400	211
30773	贾汪	PMS_大泉泉旺头9队南台区	10	400	100
30774	贾汪	PMS_保健巷东台片	10	400	219
30775	贾汪	PMS_小山三巷台区	10	400	280
30776	贾汪	PMS_大泉鹿楼水井西台区	10	400	229
30777	贾汪	PMS_大泉独湖磨石塘	10	400	0
30778	贾汪	PMS_干校宿舍台区	10	400	237
30779	贾汪	PMS_大泉南庄西北2台区	10	400	281
30780	贾汪	大泉南庄东南2台区	10	400	278
30781	贾汪	PMS_大泉韩场6台区	10	400	132
30782	贾汪	PMS_大泉韩场7台区	10	400	119
30783	贾汪	大泉土盆水库台区	10	400	285
30784	贾汪	PMS_大泉崮东中心2台区	10	400	117
30785	贾汪	PMS_大泉才沃中心台区	10	400	178
30786	贾汪	PMS_大泉崮西前庄2台区	10	400	258
30787	贾汪	PMS_大泉泉旺头8队西台区	10	400	81
30788	贾汪	PMS_大泉泉东徐师大东台区	10	400	0
30789	贾汪	PMS_渠东台区	10	400	232
30790	贾汪	PMS_大泉大李庄杜庄北台区	10	400	75
30791	贾汪	PMS_大泉崮东大队南台区	10	400	152
30792	贾汪	PMS_大泉伏山中心台区	10	400	92
30793	贾汪	PMS_大泉龙门中心台区	10	400	129
30794	贾汪	PMS_大泉石头阵中心台区	10	400	136
30795	贾汪	PMS_大泉泉旺头6队北台区	10	400	168
30796	贾汪	大泉大李庄新村9号变	10	400	230
30797	贾汪	PMS_岗子大队3台区	10	400	88
30798	贾汪	PMS_大泉岗子西南台区	10	400	117
30799	贾汪	PMS_大泉泉西中心台区	10	400	82
30800	贾汪	PMS_保健巷东南台区	10	400	112
30801	贾汪	PMS_干校宿舍北台区	10	400	268
30802	贾汪	PMS_技校南2台片	10	400	225
30803	贾汪	大泉土盆水库南台区	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30804	贾汪	PMS_高盛汉郡组合配电站1变	10	800	254
30805	贾汪	PMS_高盛汉郡组合配电站2变	10	800	402
30806	贾汪	PMS_高盛汉郡1配电室3变	10	800	296
30807	贾汪	PMS_高盛汉郡1配电室4变	10	800	346
30808	贾汪	PMS_大泉新泉市场2台区	10	200	34
30809	贾汪	PMS_大泉小山子一队北台区	10	200	19
30810	贾汪	大泉南联新村2变	10	200	106
30811	贾汪	大泉泉旺头1队西变	10	400	213
30812	贾汪	PMS_大泉石头阵5变	10	800	426
30813	贾汪	PMS_大泉才沃西村北台区	10	400	246
30814	贾汪	大泉独湖4、5队2台区	10	400	14
30815	贾汪	PMS_大泉小山子6队北变	10	200	25
30816	贾汪	PMS_大泉关庄西2台区	10	400	78
30817	贾汪	PMS_大泉关庄中心2台区	10	400	201
30818	贾汪	PMS_大泉小山子新大队2台区	10	400	159
30819	贾汪	PMS_大泉泉河一队2台区	10	400	134
30820	贾汪	PMS_大泉岗子5队西台区	10	400	35
30821	贾汪	PMS_大泉韩场二台区新变	10	400	143
30822	贾汪	PMS_大泉石头阵6变	10	400	275
30823	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队南台区	10	400	143
30824	贾汪	PMS_大泉泉旺头2队南台区	10	400	101
30825	贾汪	PMS_大泉泉旺头2队西台区	10	400	215
30826	贾汪	PMS_大泉独湖大队南台区	10	400	88
30827	贾汪	PMS_大泉崮东北湖三台区	10	400	128
30828	贾汪	PMS_大泉崮西大队2台区	10	400	112
30829	贾汪	PMS_大泉龙门东台2台区	10	400	125
30830	贾汪	PMS_大泉工业园7#变	10	400	257
30831	贾汪	PMS_大泉站东村2台区	10	400	268
30832	贾汪	PMS_大泉宗庄4队南台区	10	400	123
30833	贾汪	PMS_大泉南联北台区	10	400	106
30834	贾汪	PMS_大泉富强校西台区	10	400	246
30835	贾汪	PMS_大泉泉河养殖场北台区	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30836	贾汪	大泉岗子南湖北台区	10	400	223
30837	贾汪	PMS_大泉泉河大队北台区	10	400	107
30838	贾汪	PMS_大泉泉河5队中心台区	10	400	257
30839	贾汪	PMS_大泉大李庄北村2台区	10	400	0
30840	贾汪	PMS_大泉韩场西南台区	10	400	218
30841	贾汪	PMS_大泉新桥新村东台区	10	200	101
30842	贾汪	大泉才沃新村南台	10	400	249
30843	贾汪	大泉鹿楼水井南台区	10	400	150
30844	贾汪	PMS_大泉鹿楼12队东台区	10	400	232
30845	贾汪	PMS_大泉鹿楼14队西台区	10	400	94
30846	贾汪	大泉工业园6变	10	400	222
30847	贾汪	PMS_大泉工业园5#变	10	400	286
30848	贾汪	PMS_大泉大李庄西村2台区	10	400	201
30849	贾汪	PMS_大泉土盆道口	10	400	231
30850	贾汪	大泉岗子3队南台区	10	400	271
30851	贾汪	大泉鹿楼五站	10	400	250
30852	贾汪	PMS_工业园西区2#配变	10	400	234
30853	贾汪	大泉工业园1变新变	10	400	75
30854	贾汪	PMS_大泉工业园8变	10	400	196
30855	贾汪	PMS_大泉泉旺头6队东台区	10	400	154
30856	贾汪	PMS_大泉泉旺头9队北变	10	400	69
30857	贾汪	PMS_大泉泉旺头大队东台区	10	400	127
30858	贾汪	PMS_桃源路1配电室1变	10	630	271
30859	贾汪	PMS_桃源路2配电室2变	10	630	268
30860	贾汪	大泉岗子大队新台区	10	400	200
30861	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室1变	10	630	378
30862	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室2变	10	630	302
30863	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室3变	10	630	344
30864	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室4变	10	630	387
30865	贾汪	PMS_蓝庭国际3配电室1变	10	800	274
30866	贾汪	PMS_蓝庭国际3配电室2变	10	800	345
30867	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室1变	10	630	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30868	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室2变	10	630	284
30869	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室3变	10	630	351
30870	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室4变	10	630	350
30871	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室1变	10	630	371
30872	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室2变	10	630	300
30873	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室3变	10	630	334
30874	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室4变	10	630	390
30875	贾汪	PMS_大泉韩场一台区2#	10	400	38
30876	贾汪	大泉鹿楼石榴园2台区	10	400	295
30877	贾汪	PMS_大泉土盆新台区	10	400	128
30878	贾汪	PMS_技校宿舍3台区	10	400	189
30879	贾汪	PMS_泉城花都1配电室1变	10	1000	606
30880	贾汪	PMS_泉城花都1配电室2变	10	1000	601
30881	贾汪	PMS_泉城花都10配电室3变	10	800	463
30882	贾汪	PMS_泉城花都10配电室2变	10	800	285
30883	贾汪	PMS_泉城花都9配电室1变	10	1000	632
30884	贾汪	PMS_泉城花都9配电室2变	10	1000	622
30885	贾汪	PMS_泉城花都8配电室1变	10	800	500
30886	贾汪	PMS_泉城花都8配电室3变	10	800	467
30887	贾汪	PMS_泉城花都8配电室2变	10	800	468
30888	贾汪	PMS_泉城花都12配电室1变	10	1000	696
30889	贾汪	PMS_泉城花都12配电室3变	10	1000	708
30890	贾汪	PMS_泉城花都12配电室2变	10	1000	611
30891	贾汪	PMS_泉城花都3配电室1变	10	630	361
30892	贾汪	PMS_泉城花都3配电室3变	10	630	398
30893	贾汪	PMS_泉城花都4配电室2变	10	800	503
30894	贾汪	PMS_泉城花都3配电室2变	10	630	334
30895	贾汪	PMS_泉城花都11配电室1变	10	800	493
30896	贾汪	PMS_泉城花都11配电室3变	10	800	493
30897	贾汪	PMS_泉城花都11配电室2变	10	800	414
30898	贾汪	PMS_泉城花都13配电室1变	10	1000	640
30899	贾汪	PMS_泉城花都13配电室3变	10	1000	704

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30900	贾汪	PMS_泉城花都13配电室4变	10	1000	699
30901	贾汪	PMS_泉城花都13配电室2变	10	1000	636
30902	贾汪	PMS_泉城花都2配电室1变	10	800	403
30903	贾汪	PMS_泉城花都2配电室3变	10	800	488
30904	贾汪	PMS_泉城花都2配电室4变	10	800	548
30905	贾汪	PMS_泉城花都2配电室2变	10	800	451
30906	贾汪	PMS_泉城花都4配电室1变	10	800	482
30907	贾汪	PMS_泉城花都D区2号配电室3变	10	630	349
30908	贾汪	PMS_泉城花都D区2号配电室4变	10	630	379
30909	贾汪	PMS_泉城花都D区2号配电室2变	10	630	390
30910	贾汪	PMS_泉城花都D区1号配电室1变	10	630	381
30911	贾汪	PMS_泉城花都D区1号配电室4变	10	630	379
30912	贾汪	PMS_泉城花都D区1号配电室2变	10	630	317
30913	贾汪	PMS_泉城花都D区1号配电室3变	10	630	369
30914	贾汪	PMS_泉城花都5配电室1变	10	1000	550
30915	贾汪	PMS_泉城花都5配电室2变	10	1000	590
30916	贾汪	PMS_泉城花都6配电室1变	10	800	474
30917	贾汪	PMS_泉城花都6配电室2变	10	800	534
30918	贾汪	PMS_泉城花都7配电室1变	10	800	528
30919	贾汪	PMS_泉城花都7配电室2变	10	800	474
30920	贾汪	PMS_泉城花都7配电室3变	10	800	492
30921	贾汪	PMS_大泉耐火厂公变北台区	10	400	257
30922	贾汪	工业园西区3#变	10	400	173
30923	贾汪	PMS_大泉崮西东培训台区	10	400	60
30924	贾汪	PMS_大泉小李庄综合2台区	10	400	144
30925	贾汪	PMS_新桥农具厂中心台区	10	400	115
30926	贾汪	PMS_大泉宗庄奶牛厂北台区	10	400	197
30927	贾汪	PMS_大泉泉西4.5队新台区	10	400	135
30928	贾汪	PMS_大泉宗庄4队新台区	10	400	208
30929	贾汪	PMS_工业园西区1#配变	10	200	125
30930	贾汪	大泉韩场3台区西变	10	400	202
30931	贾汪	大泉泉旺头一队东台区	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30932	贾汪	PMS_大泉泉旺头六队北2台区	10	400	115
30933	贾汪	PMS_大泉伏山部队台区	10	400	40
30934	贾汪	PMS_大泉泉旺头九队新台区	10	400	118
30935	贾汪	PMS_技校宿舍2台区新	10	400	249
30936	贾汪	PMS_乾隆御苑1组合配电站1变压器	10	630	351
30937	贾汪	PMS_乾隆御苑1组合配电站2变压器	10	630	343
30938	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室3变压器	10	630	372
30939	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室4变压器	10	630	403
30940	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室5变压器	10	630	390
30941	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室6变压器	10	630	386
30942	贾汪	小山子西北新台区	10	200	144
30943	贾汪	PMS_德客城小区1配电室1变	10	630	304
30944	贾汪	PMS_德客城小区1配电室3变	10	630	160
30945	贾汪	PMS_德客城小区1配电室2变	10	630	67
30946	贾汪	PMS_德客城小区1配电室4变	10	630	321
30947	贾汪	PMS_德客城小区1箱变1变	10	400	170
30948	贾汪	PMS_德客城小区2配电室1变	10	800	570
30949	贾汪	PMS_德客城小区2配电室2变	10	800	533
30950	贾汪	PMS_德客城小区3配电室1变压器	10	400	177
30951	贾汪	PMS_德客城小区3配电室2变压器	10	400	138
30952	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室2变	10	800	474
30953	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室1变	10	800	399
30954	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室3变	10	800	497
30955	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室4变	10	800	446
30956	贾汪	PMS_大泉石头阵南湖4变	10	400	169
30957	贾汪	PMS_永福城2配电室2变	10	800	487
30958	贾汪	PMS_永福城2配电室1变	10	800	408
30959	贾汪	PMS_永福城3配电室1变	10	800	442
30960	贾汪	PMS_永福城组合配电站1变	10	800	525
30961	贾汪	PMS_永福城组合配电站2变	10	800	535
30962	贾汪	大泉泉西2队2变	10	400	201
30963	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室3变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30964	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室4变	10	630	406
30965	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室2变	10	630	238
30966	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室1变	10	630	266
30967	贾汪	PMS_翰城国际1配电室2变	10	630	339
30968	贾汪	PMS_翰城国际1配电室1变	10	630	375
30969	贾汪	PMS_翰城国际1配电室3变	10	630	412
30970	贾汪	PMS_翰城国际1配电室4变	10	630	212
30971	贾汪	PMS_山景家园二期组合配电站2变压器	10	800	489
30972	贾汪	PMS_山景家园二期组合配电站1变压器	10	800	460
30973	贾汪	PMS_山景家园二期2配电室3变	10	630	410
30974	贾汪	PMS_山景家园二期2配电室4变	10	630	397
30975	贾汪	PMS_高盛汉郡3配电室6变	10	800	330
30976	贾汪	PMS_高盛汉郡3配电室5变	10	800	332
30977	邳州	大范13号配变新建工程	10	400	259
30978	邳州	大范14号配变新增	10	400	189
30979	邳州	南荆邑西南2#变	10	400	131
30980	邳州	PMS_南荆邑中2#变	10	400	134
30981	邳州	PMS_北荆邑7#变	10	400	120
30982	邳州	公园1箱变变压器	10	400	239
30983	邳州	PMS_北荆邑9#变	10	400	78
30984	邳州	PMS_北荆邑8#变	10	400	6
30985	邳州	港南线石家东2#变	10	400	192
30986	邳州	PMS_碧福园小区1#变	10	400	199
30987	邳州	港上豆场10#变	10	400	72
30988	邳州	港上前湖草莓地2#变	10	400	128
30989	邳州	港上南荆邑学校门口12#变	10	400	121
30990	邳州	港上曹楼村南2号变	10	400	231
30991	邳州	港上石房13#台变	10	400	198
30992	邳州	港上南楼13#变	10	400	150
30993	邳州	港上豆场村9#变	10	400	254
30994	邳州	港上港中北2#变	10	400	192
30995	邳州	港上豆场村10#变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30996	邳州	港上大范后张3#变	10	400	226
30997	邳州	港合线南荆邑11#变	10	400	282
30998	邳州	港上郭家教堂西变	10	400	223
30999	邳州	港上石房货场北头变	10	400	215
31000	邳州	北东学校东变	10	400	210
31001	邳州	PMS_港上石房东变	10	400	62
31002	邳州	PMS_港上石房东2#变	10	400	263
31003	邳州	PMS_港上港西村桥头变	10	400	126
31004	邳州	PMS_炮车后埝洼6#变	10	315	27
31005	邳州	炮车陆营3#变	10	500	216
31006	邳州	PMS_炮车龙池庄三变	10	400	50
31007	邳州	PMS_炮车埝洼村5#变	10	400	80
31008	邳州	炮车东大街粮管所变	10	630	196
31009	邳州	炮车后沙胡庄变	10	400	104
31010	邳州	PMS_炮车老政府公变	10	400	57
31011	邳州	炮车埝头电站专用变	10	630	226
31012	邳州	PMS_炮车开发区小区1#变	10	400	188
31013	邳州	PMS_炮车开发区小区2#变	10	400	149
31014	邳州	PMS_炮车开发区小区3#变	10	200	61
31015	邳州	炮车果园东台变	10	400	235
31016	邳州	PMS_炮车桃园杨庄变	10	400	174
31017	邳州	炮车桃园总表变	10	400	125
31018	邳州	PMS_炮车桃园汤庄变	10	630	189
31019	邳州	炮车桃园村教堂变	10	400	196
31020	邳州	PMS_炮车圩北村部台片	10	400	123
31021	邳州	PMS_炮车圩北小十队台片	10	400	215
31022	邳州	PMS_炮车陆营沙河变	10	200	48
31023	邳州	炮车王场东变	10	400	143
31024	邳州	炮车天齐巩口变	10	400	203
31025	邳州	炮车范庄中台2#变	10	400	93
31026	邳州	炮车范庄南台1＃变	10	500	283
31027	邳州	PMS_炮车陆营沙塘站	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31028	邳州	炮车后沙沟黄庄5＃变	10	630	410
31029	邳州	炮车果园薛圈	10	630	178
31030	邳州	炮车蒋庄新村变	10	630	410
31031	邳州	炮车龙池大街3＃变	10	630	228
31032	邳州	炮车龙池郭庄变	10	400	216
31033	邳州	炮车张圈西台1＃变	10	400	74
31034	邳州	炮车郑圈1＃变	10	400	116
31035	邳州	PMS_炮车果园北台	10	400	83
31036	邳州	炮车果园中台	10	630	172
31037	邳州	炮车张圈东台2＃变	10	630	393
31038	邳州	炮车蒋庄西站	10	400	73
31039	邳州	PMS_炮车四支渠公变	10	400	67
31040	邳州	PMS_炮车蒋庄前徐4＃变	10	200	70
31041	邳州	PMS_炮车大街2＃变	10	630	199
31042	邳州	炮车大街1#台片	10	630	302
31043	邳州	炮车西大街变	10	400	9
31044	邳州	炮车东大街变	10	630	252
31045	邳州	PMS_炮车圩北村五队3＃变	10	400	96
31046	邳州	PMS_炮车圩北二队变	10	400	148
31047	邳州	炮车桃园北一二队	10	630	339
31048	邳州	PMS_炮车蒋庄变	10	400	142
31049	邳州	PMS_炮车蒋庄1＃变	10	400	56
31050	邳州	PMS_炮车蒋庄周营3#变	10	200	50
31051	邳州	炮车三先路公变	10	400	294
31052	邳州	PMS_炮车教育新村1＃变	10	400	151
31053	邳州	PMS_炮车新街3#变（大桥北）	10	400	208
31054	邳州	炮车新街2＃变	10	400	215
31055	邳州	炮车墩集花苑1号变压器	10	800	424
31056	邳州	PMS_炮车宋圩茶棚	10	400	118
31057	邳州	炮车宋圩新百变	10	400	75
31058	邳州	炮车刘口陈庄1#变	10	200	85
31059	邳州	PMS_炮车张海王庄变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31060	邳州	炮车张海周埝2＃变	10	630	365
31061	邳州	炮车张海村部变	10	400	185
31062	邳州	炮车张海李庄变	10	400	151
31063	邳州	PMS_炮车刘口一组变	10	400	165
31064	邳州	炮车刘口代楼变	10	400	91
31065	邳州	PMS_炮车天齐李埝变	10	315	114
31066	邳州	炮车范庄北台3＃变	10	630	409
31067	邳州	PMS_炮车工业园路灯5＃单相变	10	80	46
31068	邳州	PMS_炮车黄安孙庄变	10	200	142
31069	邳州	PMS_炮车黄安新变1#变	10	200	139
31070	邳州	PMS_炮车墩集村部变	10	200	160
31071	邳州	PMS_炮车工业园路灯4＃单相变	10	80	18
31072	邳州	炮车张海仲庄南台变	10	400	173
31073	邳州	PMS_炮车鑫惠小区高层变	10	800	298
31074	邳州	PMS_炮车鑫惠小区10＃变	10	630	254
31075	邳州	PMS_炮车鑫惠小区12＃变	10	630	171
31076	邳州	PMS_炮车鑫惠小区14＃	10	800	328
31077	邳州	PMS_炮车鑫惠小区1＃变	10	630	253
31078	邳州	PMS_炮车鑫惠小区2＃变	10	630	332
31079	邳州	PMS_炮车鑫惠小区3＃变	10	630	311
31080	邳州	PMS_炮车鑫惠小区4＃变	10	630	224
31081	邳州	PMS_炮车鑫惠小区5＃变	10	630	281
31082	邳州	PMS_炮车鑫惠小区6＃变	10	630	287
31083	邳州	PMS_炮车墩集南台变	10	200	106
31084	邳州	PMS_炮车鑫惠小区7＃变	10	630	333
31085	邳州	PMS_炮车鑫惠小区8＃变	10	630	328
31086	邳州	PMS_炮车鑫惠小区9＃变	10	630	239
31087	邳州	炮车张圈桥南变	10	630	293
31088	邳州	炮车郑圈百果园变	10	315	126
31089	邳州	PMS_炮车张海村四方变	10	250	120
31090	邳州	PMS_炮车天齐村曹庄变	10	160	0
31091	邳州	PMS_炮车鑫惠小区11＃变	10	630	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31092	邳州	炮车墩集花苑2号变压器	10	800	430
31093	邳州	炮车墩集花苑3#变压器	10	1000	553
31094	邳州	PMS_炮车东大街2#变	10	400	129
31095	邳州	PMS_炮车龙池董场变	10	400	61
31096	邳州	PMS_炮车龙池杨圩变	10	400	121
31097	邳州	炮车龙池汤庄变	10	400	112
31098	邳州	PMS_炮车龙池陈庄台变	10	400	83
31099	邳州	炮车龙池庄头二队	10	630	316
31100	邳州	PMS_炮车四王中台	10	200	114
31101	邳州	炮车四王南台变	10	400	228
31102	邳州	PMS_炮车四王北台	10	630	278
31103	邳州	炮车陆营北台	10	630	267
31104	邳州	PMS_炮车圩北董庄2＃变	10	400	72
31105	邳州	PMS_炮车圩北八队4＃变	10	400	110
31106	邳州	炮车埝洼小集5＃变	10	630	354
31107	邳州	PMS_炮车陆营南台	10	400	82
31108	邳州	PMS_炮车埝洼1#变	10	400	110
31109	邳州	炮车埝洼陆场台变	10	400	83
31110	邳州	炮车埝洼王场变	10	400	89
31111	邳州	PMS_炮车宋圩落井站变	10	100	15
31112	邳州	炮车陆营辽河路变	10	500	191
31113	邳州	PMS_炮车四王村部变	10	630	352
31114	邳州	PMS_炮车供电所变	10	400	105
31115	邳州	PMS_炮车后沙二三八队变	10	400	62
31116	邳州	炮车埝头中台变	10	200	100
31117	邳州	炮车陆营西台变	10	630	198
31118	邳州	PMS_炮车前沙西台2#变	10	200	29
31119	邳州	炮车老幼儿园变	10	630	75
31120	邳州	炮车镇敬老院变	10	200	134
31121	邳州	炮车陆营村五队台片	10	400	27
31122	邳州	PMS_炮车镇老街变	10	400	0
31123	邳州	炮车前沙3#变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31124	邳州	PMS_炮车新菜市变	10	630	0
31125	邳州	PMS_炮车东大街邮局变	10	630	91
31126	邳州	PMS_炮车新街5号台片	10	400	62
31127	邳州	炮车宋圩西变	10	400	123
31128	邳州	炮车黄安小代楼变	10	630	283
31129	邳州	炮车张海仲庄台片	10	400	120
31130	邳州	炮车天齐李埝西台片	10	400	232
31131	邳州	PMS_炮车西大街南台片	10	200	37
31132	邳州	炮车赵坝东台变	10	400	49
31133	邳州	PMS_炮车新街4#台片	10	400	150
31134	邳州	PMS_炮车北大街台片	10	400	88
31135	邳州	PMS_炮车果园西台变	10	400	157
31136	邳州	炮车圩北村六队变	10	630	191
31137	邳州	PMS_炮车前徐桥南变	10	400	192
31138	邳州	PMS_炮车龙池庄头一三队变	10	400	57
31139	邳州	PMS_炮车果园南台1#变	10	400	61
31140	邳州	炮车后沙刘庄4#变	10	630	422
31141	邳州	PMS_炮车龙池张园7#台变	10	400	89
31142	邳州	PMS_炮车埝洼陈场4#变	10	200	79
31143	邳州	PMS_炮车宋圩张楼变	10	400	142
31144	邳州	PMS_炮车桃园汤庄东台片	10	400	93
31145	邳州	PMS_炮车龙池街南变	10	400	123
31146	邳州	PMS_炮车张圈村部台变	10	400	125
31147	邳州	炮车龙池杨圩东台片	10	400	152
31148	邳州	PMS_炮车圩北三队台片	10	400	102
31149	邳州	炮车董场东台片	10	400	141
31150	邳州	炮车后沙刘庄南台片	10	400	198
31151	邳州	PMS_炮车薛圈东台台片	10	400	150
31152	邳州	PMS_炮车宋圩葛庄变	10	200	52
31153	邳州	PMS_炮车陆场北变	10	400	110
31154	邳州	炮车张海周埝西台变	10	630	290
31155	邳州	PMS_炮车天齐曹庄2#台片	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31156	邳州	炮车天齐巩口2#台片	10	630	320
31157	邳州	PMS_炮车范庄北台1#变	10	400	199
31158	邳州	炮车范庄村5#台片	10	500	220
31159	邳州	炮车徐扬路公变	10	400	0
31160	邳州	炮车天齐李埝北台片	10	500	232
31161	邳州	PMS_炮车刘口陈庄2#变	10	400	203
31162	邳州	炮车刘口代楼北台片	10	250	72
31163	邳州	PMS_炮车刘口代楼西台片	10	400	3
31164	邳州	PMS_炮车宋圩王庄变	10	400	164
31165	邳州	炮车宋圩茶棚北变	10	500	235
31166	邳州	炮车宋圩纪庄变	10	630	272
31167	邳州	炮车张海宋埝台片	10	500	242
31168	邳州	炮车张海李庄北台片	10	630	258
31169	邳州	PMS_炮车张海李庄东台	10	400	234
31170	邳州	PMS_炮车张海王庄东台片	10	400	95
31171	邳州	炮车张海村部北台片	10	400	97
31172	邳州	炮车宋圩张楼南变	10	630	321
31173	邳州	炮车范庄村4#台片	10	500	306
31174	邳州	PMS_炮车范庄北台2#台片	10	400	242
31175	邳州	PMS_炮车刘口二组台片	10	400	156
31176	邳州	炮车大街4#台片	10	630	0
31177	邳州	PMS_炮车蒋庄前徐北台片	10	400	61
31178	邳州	炮车桃园汤庄西台变	10	500	238
31179	邳州	PMS_炮车新街8#变	10	630	182
31180	邳州	炮车埝洼7#台片	10	400	205
31181	邳州	炮车圩北四队台片	10	400	153
31182	邳州	炮车宋圩南队变	10	500	162
31183	邳州	PMS_炮车圩北七队台片	10	400	158
31184	邳州	PMS_炮车龙池杨圩西台片	10	400	149
31185	邳州	炮车张圈桥北台片	10	630	268
31186	邳州	PMS_炮车郑圈2#台片	10	400	144
31187	邳州	PMS_炮车龙池陈庄西台片	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31188	邳州	PMS_炮车四王5#台片	10	400	159
31189	邳州	PMS_炮车龙池庄二南台片	10	400	100
31190	邳州	PMS_炮车四王中台6#台片	10	400	53
31191	邳州	PMS_炮车四王安置房1#变	10	400	151
31192	邳州	PMS_炮车四王中台8#台片	10	400	105
31193	邳州	炮车蒋庄东大台片	10	630	184
31194	邳州	PMS_炮车蒋庄新村北台片	10	400	0
31195	邳州	炮车大街3#变	10	630	266
31196	邳州	炮车大桥西台	10	630	172
31197	邳州	PMS_炮车青年闸变	10	400	170
31198	邳州	PMS_炮车蒋庄道南2#变	10	400	24
31199	邳州	PMS_炮车桃园北一台片	10	400	87
31200	邳州	PMS_炮车桃园西一台片	10	400	90
31201	邳州	炮车圩北一队变	10	630	144
31202	邳州	PMS_炮车圩北九队台片	10	400	20
31203	邳州	炮车后沙新农村2#变	10	200	84
31204	邳州	PMS_炮车后沙胡庄2#变	10	400	230
31205	邳州	PMS_炮车西大街东台变	10	400	103
31206	邳州	PMS_炮车粮管所2#变	10	400	2
31207	邳州	炮车蒋庄周营东台片	10	630	195
31208	邳州	炮车桃园卫生室变	10	630	193
31209	邳州	炮车桃园杨庄西台	10	400	235
31210	邳州	炮车镇陆营三队变	10	500	273
31211	邳州	炮车陆营村部变	10	630	354
31212	邳州	PMS_炮车镇陆营二队变	10	400	133
31213	邳州	PMS_炮车桃园总表2#变	10	400	140
31214	邳州	炮车果园薛圈南台变	10	630	240
31215	邳州	PMS_炮车宋圩落井2#变	10	400	46
31216	邳州	炮车后沙黄庄南台变	10	630	394
31217	邳州	PMS_炮车陆场南台变	10	400	159
31218	邳州	PMS_炮车果园二队变	10	400	120
31219	邳州	PMS_炮车龙池董场南台变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31220	邳州	PMS_炮车果园三队变	10	400	120
31221	邳州	PMS_炮车龙池郭庄西台变	10	400	0
31222	邳州	PMS_炮车张圈东台1＃变	10	400	195
31223	邳州	PMS_炮车圩北四队2#变	10	400	46
31224	邳州	PMS_炮车圩北村西台变	10	400	85
31225	邳州	炮车前沙花苑1#变	10	400	156
31226	邳州	PMS_炮车前沙花苑2#变	10	400	178
31227	邳州	PMS_炮车商业街1#变	10	630	376
31228	邳州	PMS_炮车商业街2#变	10	200	93
31229	邳州	炮车新街6#变	10	630	169
31230	邳州	炮车后埝洼西台变	10	200	27
31231	邳州	PMS_炮车郑圈东台变	10	400	205
31232	邳州	炮车新街7#变	10	630	177
31233	贾汪	大泉泉河5队北台区	10	400	99
31234	贾汪	PMS_大泉岗子大队南变	10	400	131
31235	贾汪	PMS_大泉小山子新大队3台区	10	400	0
31236	贾汪	PMS_贾汪公园里1配电室2变压器	10	800	344
31237	贾汪	PMS_贾汪公园里1配电室1变压器	10	800	374
31238	贾汪	PMS_贾汪公园里2配电室2变压器	10	630	295
31239	贾汪	PMS_贾汪公园里2配电室1变压器	10	630	336
31240	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室4变	10	630	440
31241	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室3变	10	630	388
31242	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室1变	10	630	271
31243	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室2变	10	630	316
31244	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室2变压器	10	800	330
31245	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室4变压器	10	800	450
31246	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室3变压器	10	800	509
31247	贾汪	PMS_紫金雅苑1组合配电站1变压器	10	800	367
31248	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室2变压器	10	800	450
31249	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室4变压器	10	800	524
31250	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室1变压器	10	800	328
31251	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室3变压器	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31252	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室1变压器	10	800	436
31253	贾汪	锦绣翰林1配电室4变压器	10	800	440
31254	贾汪	锦绣翰林1配电室1变压器	10	800	387
31255	贾汪	锦绣翰林1配电室2变压器	10	800	488
31256	贾汪	锦绣翰林1配电室3变压器	10	800	284
31257	贾汪	桃园公馆2配电室2变	10	800	496
31258	贾汪	桃园公馆2配电室1变	10	800	472
31259	贾汪	东方御景2配电室1变	10	800	482
31260	贾汪	东方御景1配电室1变	10	800	466
31261	贾汪	东方御景2配电室2变	10	800	469
31262	贾汪	东方御景1配电室2变	10	800	457
31263	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室1变	10	630	454
31264	贾汪	PMS_康旅小镇2配电室1变	10	800	524
31265	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室2变	10	630	466
31266	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室4变	10	630	391
31267	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室3变	10	630	412
31268	贾汪	PMS_康旅小镇2配电室3变	10	800	536
31269	贾汪	PMS_崮东太山2	10	400	280
31270	贾汪	崮西大队3	10	400	233
31271	贾汪	PMS_马山部队南变2台区	10	400	266
31272	贾汪	焦庄后台东	10	400	30
31273	贾汪	崮东西照林2	10	400	160
31274	贾汪	PMS_卧龙城1配电室2变	10	800	465
31275	贾汪	PMS_卧龙城1配电室1变	10	800	456
31276	贾汪	PMS_卧龙城1配电室4变	10	800	498
31277	贾汪	PMS_卧龙城1配电室3变	10	800	489
31278	贾汪	PMS_东方御景4配电室4变	10	800	537
31279	贾汪	PMS_东方御景3配电室3变	10	630	451
31280	贾汪	PMS_东方御景4配电室3变	10	800	467
31281	贾汪	PMS_东方御景3配电室2变	10	630	353
31282	贾汪	PMS_东方御景3配电室4变	10	630	462
31283	贾汪	PMS_东方御景4配电室1变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31284	贾汪	PMS_东方御景4配电室2变	10	800	420
31285	贾汪	PMS_东方御景3配电室1变	10	630	282
31286	贾汪	康旅小镇4配电室2变	10	800	550
31287	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室2变	10	800	561
31288	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室3变	10	800	582
31289	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室4变	10	800	575
31290	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室1变	10	800	574
31291	贾汪	康旅小镇4配电室4变	10	800	536
31292	贾汪	PMS_泉城花都E区3配电室2变	10	800	495
31293	贾汪	PMS_泉城花都E区3配电室3变	10	800	533
31294	贾汪	PMS_泉城花都E区2配电室2变	10	800	544
31295	贾汪	PMS_泉城花都E区1配电室2变	10	630	425
31296	贾汪	PMS_泉城花都E区3配电室1变	10	800	550
31297	贾汪	PMS_泉城花都E区2配电室3变	10	800	564
31298	贾汪	PMS_泉城花都E区1配电室1变	10	630	398
31299	贾汪	PMS_泉城花都E区2配电室1变	10	800	580
31300	贾汪	PMS_锦世豪庭组合配电站1变	10	630	407
31301	贾汪	PMS_锦世豪庭组合配电站2变	10	630	358
31302	贾汪	PMS_锦世豪庭2配电室1变	10	630	319
31303	贾汪	PMS_锦世豪庭2配电室2变	10	630	310
31304	贾汪	PMS_水城华府2配电室1变	10	800	553
31305	贾汪	PMS_水城华府4配电室1变	10	800	560
31306	贾汪	PMS_水城华府2配电室2变	10	800	555
31307	贾汪	PMS_水城华府4配电室2变	10	800	339
31308	贾汪	PMS_水城华府1配电室3变	10	630	447
31309	贾汪	PMS_水城华府3配电室1变	10	400	254
31310	贾汪	水城华府1配电室2变	10	630	440
31311	贾汪	PMS_水城华府3配电室2变	10	400	281
31312	贾汪	水城华府1配电室4变	10	630	455
31313	贾汪	PMS_水城华府1配电室1变	10	630	435
31314	贾汪	大泉茱萸寺门前台区	10	400	274
31315	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室3变压器	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31316	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室2变压器	10	800	469
31317	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室1变压器	10	800	436
31318	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室4变压器	10	800	435
31319	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室3变	10	800	585
31320	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室4变	10	800	576
31321	贾汪	PMS_山水桃花源组合配电站2变	10	800	514
31322	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室3变	10	800	565
31323	贾汪	PMS_山水桃花源组合配电站1变	10	800	561
31324	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室2变	10	800	530
31325	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室2变	10	800	588
31326	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室1变	10	800	561
31327	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室1变	10	800	551
31328	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室4变	10	800	585
31329	贾汪	PMS_东部美的城2配电室1变	10	800	469
31330	贾汪	PMS_东部美的城3配电室1变	10	800	400
31331	贾汪	PMS_东部美的城3配电室2变	10	800	422
31332	贾汪	PMS_东部美的城3配电室3变	10	800	467
31333	贾汪	PMS_东部美的城1配电室4变	10	800	436
31334	贾汪	PMS_东部美的城2配电室3变	10	800	473
31335	贾汪	PMS_东部美的城1配电室1变	10	800	535
31336	贾汪	PMS_东部美的城1配电室2变	10	800	486
31337	贾汪	PMS_东部美的城1配电室3变	10	800	532
31338	贾汪	PMS_东部美的城3配电室4变	10	800	534
31339	贾汪	PMS_凤凰台1配电室2变压器	10	800	482
31340	贾汪	PMS_凤凰台2配电室2变压器	10	800	369
31341	贾汪	PMS_凤凰台1配电室4变压器	10	800	484
31342	贾汪	PMS_凤凰台1配电室3变压器	10	800	436
31343	贾汪	PMS_凤凰台2配电室1变压器	10	800	417
31344	贾汪	PMS_凤凰台2配电室3变压器	10	800	427
31345	贾汪	PMS_凤凰台1配电室1变压器	10	800	429
31346	贾汪	PMS_凤凰台2配电室4变压器	10	800	484
31347	贾汪	大泉韩场5号变北台区	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31348	贾汪	PMS_泉城熙悦1配电室3变	10	800	430
31349	贾汪	PMS_泉城熙悦3配电室3变	10	800	271
31350	贾汪	PMS_泉城熙悦4配电室3变	10	800	338
31351	贾汪	PMS_泉城熙悦2配电室3变	10	800	408
31352	贾汪	PMS_泉城熙悦1配电室1变	10	800	378
31353	贾汪	PMS_泉城熙悦4配电室1变	10	800	400
31354	贾汪	PMS_泉城熙悦3配电室1变	10	800	384
31355	贾汪	PMS_泉城熙悦2配电室1变	10	800	421
31356	贾汪	PMS_博文名仕苑2配电室1变	10	800	336
31357	贾汪	PMS_博文名仕苑2配电室3变	10	800	370
31358	贾汪	PMS_桂府小区1配电室1变	10	630	349
31359	贾汪	PMS_文泽园1配电室4变	10	800	516
31360	贾汪	PMS_文泽园1配电室2变	10	800	410
31361	贾汪	PMS_文泽园1配电室3变	10	800	452
31362	贾汪	PMS_文泽园1配电室1变	10	800	476
31363	贾汪	大泉伏山机井台区	10	400	219
31364	贾汪	大泉宗庄桃园东变	10	400	265
31365	贾汪	PMS_大泉泉河农贸市场台区	10	400	0
31366	贾汪	PMS_大泉大李庄新村1箱变	10	630	272
31367	贾汪	PMS_大泉大李庄新村2箱变	10	630	324
31368	贾汪	PMS_大泉大李庄新村7箱变	10	630	213
31369	贾汪	PMS_大泉大李庄新村6箱变	10	630	375
31370	贾汪	PMS_东部美的城4配电室3变	10	630	381
31371	贾汪	PMS_东部美的城4配电室1变	10	630	229
31372	贾汪	大泉崮西大队北台区	10	400	238
31373	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队东台	10	400	0
31374	贾汪	风雅颂2配电室3变	10	800	572
31375	贾汪	风雅颂2配电室2变	10	800	486
31376	贾汪	风雅颂1配电室1变	10	800	531
31377	贾汪	风雅颂1配电室3变	10	800	553
31378	贾汪	风雅颂2配电室4变	10	800	591
31379	贾汪	风雅颂2配电室1变	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31380	贾汪	马山西变	10	400	292
31381	贾汪	大泉凤凰洞台区	10	400	201
31382	贾汪	大泉龙吟湖1变台区	10	400	294
31383	贾汪	大泉龙吟湖2变台区	10	400	146
31384	贾汪	贾汪公园里3配电室2变	10	630	327
31385	贾汪	贾汪公园里5配电室2变	10	800	416
31386	贾汪	贾汪公园里4配电室1变	10	800	436
31387	贾汪	贾汪公园里5配电室1变	10	800	488
31388	贾汪	贾汪公园里4配电室2变	10	800	473
31389	贾汪	贾汪公园里3配电室1变	10	630	330
31390	贾汪	金水湾3配电室1变	10	630	307
31391	贾汪	金水湾2配电室1变	10	630	394
31392	贾汪	金水湾1配电室1变	10	800	542
31393	贾汪	金水湾4配电室1变	10	800	463
31394	贾汪	金水湾3配电室4变	10	630	411
31395	贾汪	金水湾4配电室2变	10	800	462
31396	贾汪	金水湾3配电室3变	10	630	375
31397	贾汪	金水湾2配电室4变	10	630	418
31398	贾汪	金水湾2配电室3变	10	630	370
31399	贾汪	金水湾1配电室2变	10	800	500
31400	贾汪	金水湾2配电室2变	10	630	371
31401	贾汪	金水湾3配电室2变	10	630	373
31402	贾汪	玫瑰园2配电室3变	10	800	532
31403	贾汪	高盛玫瑰园组合配电站1变	10	800	491
31404	贾汪	高盛玫瑰园组合配电站2变	10	800	457
31405	贾汪	玫瑰园2配电室1变	10	800	600
31406	贾汪	玫瑰园2配电室2变	10	800	550
31407	贾汪	玫瑰园2配电室4变	10	800	535
31408	贾汪	崮西凤鸣海台区	10	400	168
31409	贾汪	大泉独湖四五队3台区	10	400	306
31410	贾汪	大泉伏山八里桥台区	10	400	256
31411	贾汪	焦庄5台区	10	400	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31412	贾汪	岗子大队西台区箱变	10	630	275
31413	贾汪	大泉大李庄新村3号变	10	500	214
31414	贾汪	大泉大李庄新村4号变	10	400	196
31415	贾汪	东部美的城5配电室2变	10	800	424
31416	贾汪	东部美的城组合配电站1变	10	800	530
31417	贾汪	东部美的城5配电室1变	10	800	520
31418	贾汪	东部美的城5配电室4变	10	800	538
31419	贾汪	东部美的城组合配电站2变	10	800	394
31420	贾汪	东部美的城5配电室3变	10	800	498
31421	贾汪	凤凰台5配电室1变	10	800	585
31422	贾汪	凤凰台5配电室2变	10	800	568
31423	贾汪	凤凰台5配电室3变	10	800	575
31424	贾汪	凤凰台5配电室4变	10	800	590
31425	贾汪	大泉鹿楼南湖台区	10	400	226
31426	贾汪	大泉韩场8台区	10	400	153
31427	贾汪	大泉鹿楼水厂	10	400	168
31428	贾汪	大泉独湖四五队4台区	10	400	312
31429	贾汪	大泉土盆村台区	10	400	265
31430	贾汪	大泉宗庄敬老院北台区	10	400	260
31431	贾汪	大泉泉旺头八队中心台区	10	400	245
31432	贾汪	玫瑰园3配电室3变	10	800	604
31433	贾汪	玫瑰园3配电室2变	10	800	617
31434	贾汪	玫瑰园3配电室4变	10	800	600
31435	贾汪	玫瑰园3配电室1变	10	800	597
31436	贾汪	龙山美墅2配电室3变	10	630	471
31437	贾汪	龙山美墅组合配电站1变	10	630	429
31438	贾汪	龙山美墅2配电室4变	10	630	496
31439	贾汪	龙山美墅2配电室2变	10	630	477
31440	贾汪	龙山美墅2配电室1变	10	630	483
31441	贾汪	龙山美墅组合配电站2变	10	630	439
31442	贾汪	翰城国际2配电室1变	10	800	454
31443	贾汪	翰城国际4配电室1变	10	630	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31444	贾汪	翰城国际3配电室4变	10	630	379
31445	贾汪	翰城国际4配电室2变	10	630	456
31446	贾汪	翰城国际2配电室3变	10	800	405
31447	贾汪	翰城国际3配电室3变	10	630	436
31448	贾汪	翰城国际4配电室3变	10	630	443
31449	贾汪	翰城国际4配电室4变	10	630	442
31450	贾汪	翰城国际3配电室1变	10	630	364
31451	贾汪	翰城国际3配电室2变	10	630	286
31452	贾汪	大泉崮西大队北二台区	10	400	157
31453	贾汪	大泉石头阵郎山台区	10	400	250
31454	贾汪	风雅颂3配电室1变	10	800	593
31455	贾汪	风雅颂3配电室4变	10	800	580
31456	贾汪	风雅颂3配电室3变	10	800	600
31457	贾汪	风雅颂3配电室2变	10	800	576
31458	贾汪	大泉泉河卫生室北台区	10	400	54
31459	贾汪	康养小镇3配电室1变	10	630	408
31460	贾汪	康养小镇4配电室1变	10	630	416
31461	贾汪	大泉焦庄蛟龙湖台区	10	400	285
31462	贾汪	大泉商泉台区	10	400	299
31463	贾汪	大泉墨上集东台区	10	400	241
31464	贾汪	南庄花园配电室3变	10	630	399
31465	贾汪	南庄花园配电室1变	10	630	385
31466	贾汪	泉城壹號2配电室3变	10	800	530
31467	贾汪	泉城壹號2配电室1变	10	800	530
31468	贾汪	泉城壹號1配电室4变	10	800	521
31469	贾汪	泉城壹號2配电室2变	10	800	557
31470	贾汪	泉城壹號1配电室3变	10	800	553
31471	贾汪	泉城壹號1配电室2变	10	800	528
31472	贾汪	泉城壹號1配电室1变	10	800	518
31473	贾汪	泉城壹號2配电室4变	10	800	349
31474	贾汪	大泉泉旺头一队南台区	10	400	173
31475	贾汪	大泉才沃北2台区	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31476	贾汪	大泉焦庄前村	10	400	159
31477	贾汪	焦庄后台东2台区	10	400	237
31478	贾汪	大泉大李庄新国道北变	10	400	231
31479	贾汪	大泉鹿楼水井西2台区	10	400	266
31480	贾汪	大泉宗庄老大队	10	400	219
31481	贾汪	大泉关庄中心3台区	10	400	193
31482	贾汪	大泉泉旺头新区西台区	10	400	187
31483	贾汪	大泉岗子6队台区	10	400	188
31484	贾汪	大泉小山子新大队4台区	10	400	54
31485	贾汪	大泉茱萸寺南门西变	10	400	263
31486	贾汪	大泉焦庄十里桃园变	10	400	306
31487	贾汪	墨上集台区	10	400	224
31488	贾汪	大泉小山子国道西台区	10	400	175
31489	邳州	源宏公馆1配电室1配电变压器	10	800	431
31490	邳州	源宏公馆1配电室2配电变压器	10	800	379
31491	邳州	源宏公馆2配电室1配电变压器	10	800	450
31492	邳州	源宏公馆2配电室2配电变压器	10	800	467
31493	邳州	源宏公馆2配电室3配电变压器	10	800	222
31494	邳州	源宏公馆2配电室4配电变压器	10	800	350
31495	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室1#配电变压器	10	800	504
31496	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室2#配电变压器	10	800	488
31497	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室3#配电变压器	10	800	480
31498	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室4#配电变压器	10	800	473
31499	邳州	炮车君临华府小区2配电室1配电变压器	10	800	503
31500	邳州	炮车君临华府小区2配电室2配电变压器	10	800	466
31501	邳州	炮车君临华府小区2配电室3配电变压器	10	800	449
31502	邳州	炮车君临华府小区2配电室4配电变压器	10	800	465
31503	邳州	炮车君临华府小区3配电室1配电变压器	10	800	432
31504	邳州	炮车君临华府小区3配电室2配电变压器	10	800	390
31505	邳州	炮车君临华府小区3配电室3配电变压器	10	800	474
31506	邳州	炮车君临华府小区3配电室4配电变压器	10	800	412
31507	邳州	炮车君临华府小区4配电室1配电变压器	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31508	邳州	炮车君临华府小区4配电室2配电变压器	10	630	212
31509	邳州	炮车君临华府小区4配电室3配电变压器	10	630	322
31510	邳州	炮车君临华府小区4配电室4配电变压器	10	630	366
31511	邳州	炮车东方名郡小区1配电室1配电变压器	10	800	391
31512	邳州	炮车东方名郡小区1配电室2配电变压器	10	800	347
31513	邳州	炮车东方名郡小区2配电室4配电变压器	10	630	168
31514	邳州	炮车东方名郡小区2配电室1配电变压器	10	630	310
31515	邳州	炮车东方名郡小区2配电室2配电变压器	10	630	412
31516	邳州	炮车东方名郡小区2配电室3配电变压器	10	630	232
31517	邳州	炮车东方名郡小区3配电室4配电变压器	10	630	103
31518	邳州	炮车东方名郡小区3配电室3配电变压器	10	630	417
31519	邳州	炮车东方名郡小区3配电室2配电变压器	10	630	297
31520	邳州	炮车东方名郡小区3配电室1配电变压器	10	630	319
31521	邳州	炮车东方名郡小区4配电室1配电变压器	10	630	348
31522	邳州	炮车东方名郡小区4配电室2配电变压器	10	630	338
31523	邳州	炮车东方名郡小区4配电室3配电变压器	10	630	51
31524	邳州	炮车东方名郡小区4配电室4配电变压器	10	630	157
31525	邳州	PMS_炮车四支渠2#公变	10	400	103
31526	邳州	PMS_炮车天齐村部变	10	400	209
31527	邳州	PMS_炮车果园社区	10	400	281
31528	邳州	炮车君临华府二期2配电室4配电变压器	10	630	147
31529	邳州	炮车君临华府二期2配电室2配电变压器	10	630	270
31530	邳州	炮车君临华府二期2配电室3配电变压器	10	630	141
31531	邳州	炮车君临华府二期2配电室1配电变压器	10	630	317
31532	邳州	炮车君临华府二期3配电室4配电变压器	10	630	143
31533	邳州	炮车君临华府二期3配电室3配电变压器	10	630	185
31534	邳州	炮车君临华府二期3配电室2配电变压器	10	630	201
31535	邳州	炮车君临华府二期3配电室1配电变压器	10	630	230
31536	邳州	炮车公园大地2配电室2变压器	10	800	544
31537	邳州	炮车公园大地1配电室2变压器	10	630	411
31538	邳州	炮车公园大地1配电室1变压器	10	630	210
31539	邳州	炮车公园大地2配电室1变压器	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31540	邳州	炮车公园大地3配电室2变	10	800	445
31541	邳州	炮车公园大地3配电室4变	10	800	394
31542	邳州	炮车公园大地1箱变变压器	10	630	332
31543	邳州	炮车公园大地3配电室3变	10	800	428
31544	邳州	炮车公园大地2箱变变压器	10	630	305
31545	邳州	炮车公园大地3配电室1变	10	800	413
31546	邳州	炮车君临华府二期4配电室4变压器	10	800	349
31547	邳州	炮车君临华府二期4配电室1变压器	10	800	436
31548	邳州	炮车君临华府二期4配电室3变压器	10	800	391
31549	邳州	炮车君临华府二期4配电室2变压器	10	800	426
31550	邳州	炮车四王安置房2#变	10	200	51
31551	邳州	炮车东方名郡二期2配电室4变压器	10	800	553
31552	邳州	炮车东方名郡二期1配电室1变压器	10	800	392
31553	邳州	炮车东方名郡二期1配电室4变压器	10	800	398
31554	邳州	炮车东方名郡二期2配电室2变压器	10	800	455
31555	邳州	炮车东方名郡二期1配电室3变压器	10	800	331
31556	邳州	炮车东方名郡二期2配电室1变压器	10	800	405
31557	邳州	炮车东方名郡二期1配电室2变压器	10	800	424
31558	邳州	PMS_炮车东方名郡二期2配电室3变压器	10	800	483
31559	邳州	PMS_宋圩村部变	10	400	10
31560	邳州	炮车富民路公变	10	200	89
31561	邳州	PMS_炮车蒋庄新村北台2号变	10	400	128
31562	邳州	PMS_炮车张圈村部东台变	10	400	126
31563	邳州	PMS_炮车张圈村部西变	10	400	252
31564	邳州	炮车陆营东台变	10	200	6
31565	邳州	炮车桃园总表3#变	10	400	133
31566	邳州	炮车宋圩茶棚西变	10	250	49
31567	邳州	PMS_炮车张海王庄北台变	10	400	76
31568	邳州	炮车机械路东台变	10	250	43
31569	邳州	PMS_炮车机械路西台变	10	400	169
31570	邳州	PMS_炮车桃园教堂北台变	10	400	221
31571	邳州	炮车君临华府二期6配电室4变压器	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31572	邳州	炮车君临华府二期6配电室3变压器	10	800	428
31573	邳州	炮车中汇商业广场1配电室4变压器	10	800	196
31574	邳州	炮车中汇商业广场1配电室2变压器	10	800	405
31575	邳州	炮车中汇商业广场1配电室3变压器	10	800	318
31576	邳州	炮车中汇商业广场1配电室1变压器	10	800	354
31577	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室3#变压器	10	800	192
31578	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室1#变压器	10	800	300
31579	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室4#变压器	10	800	310
31580	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室2#变压器	10	800	406
31581	邳州	炮车安旭苑配电室3#变压器	10	800	591
31582	邳州	炮车安旭苑配电室4#变压器	10	800	581
31583	邳州	炮车安旭苑配电室2#变压器	10	800	599
31584	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室4#变压器	10	800	634
31585	邳州	炮车安旭苑配电室1#变压器	10	800	537
31586	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室3#变压器	10	800	483
31587	邳州	PMS_炮车桃园花苑1#配电室1#变压器	10	800	514
31588	邳州	PMS_炮车桃园花苑1#配电室2#变压器	10	800	474
31589	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室1#变压器	10	800	494
31590	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室2#变压器	10	800	558
31591	邳州	炮车君临华府二期1配电室4变压器	10	800	529
31592	邳州	炮车君临华府二期1配电室1变压器	10	800	480
31593	邳州	炮车君临华府二期1配电室2变压器	10	800	427
31594	邳州	炮车君临华府二期1配电室3变压器	10	800	428
31595	邳州	炮车君临华府二期5配电室1变压器	10	800	455
31596	邳州	炮车君临华府二期5配电室2变压器	10	800	411
31597	邳州	PMS_炮车四王姬庄社区变	10	630	480
31598	邳州	炮车九龙苑1配电室1变压器	10	800	466
31599	邳州	炮车九龙苑4配电室3变压器	10	800	516
31600	邳州	炮车九龙苑4配电室4变压器	10	800	523
31601	邳州	炮车九龙苑4配电室1变压器	10	800	464
31602	邳州	炮车九龙苑3配电室2变压器	10	400	247
31603	邳州	炮车九龙苑2配电室2变压器	10	800	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31604	邳州	炮车九龙苑2配电室4变压器	10	800	510
31605	邳州	炮车九龙苑2配电室3变压器	10	800	517
31606	邳州	炮车九龙苑2配电室1变压器	10	800	474
31607	邳州	炮车九龙苑1配电室4变压器	10	800	344
31608	邳州	炮车九龙苑4配电室2变压器	10	800	535
31609	邳州	炮车九龙苑3配电室1变压器	10	400	155
31610	邳州	炮车九龙苑1配电室3变压器	10	800	420
31611	邳州	炮车九龙苑1配电室2变压器	10	800	482
31612	邳州	PMS_炮车四王社区变	10	630	491
31613	邳州	炮车东方名郡三期1配电室2变压器	10	800	422
31614	邳州	炮车东方名郡三期1配电室3变压器	10	800	356
31615	邳州	炮车东方名郡三期1配电室1变压器	10	800	440
31616	邳州	炮车东方名郡三期1配电室4变压器	10	800	418
31617	邳州	炮车东方名郡三期2配电室2变压器	10	630	388
31618	邳州	炮车东方名郡三期2配电室4变压器	10	630	338
31619	邳州	炮车东方名郡三期2配电室3变压器	10	630	351
31620	邳州	炮车东方名郡三期2配电室1变压器	10	630	403
31621	邳州	炮车东方名郡三期3配电室3变压器	10	630	367
31622	邳州	炮车东方名郡三期3配电室4变压器	10	630	379
31623	邳州	炮车东方名郡三期3配电室1变压器	10	630	375
31624	邳州	炮车东方名郡三期3配电室2变压器	10	630	347
31625	邳州	赵坝安置房2配电室1变压器	10	800	490
31626	邳州	赵坝安置房3配电室4变压器	10	800	402
31627	邳州	PMS_赵坝安置房3#配电室3变	10	800	519
31628	邳州	赵坝安置房2配电室4变压器	10	800	448
31629	邳州	赵坝安置房5配电室1变压器	10	800	452
31630	邳州	赵坝安置房2配电室2变压器	10	800	394
31631	邳州	赵坝安置房1配电室2变压器	10	800	452
31632	邳州	赵坝安置房4配电室2变压器	10	630	387
31633	邳州	赵坝安置房5配电室2变压器	10	800	439
31634	邳州	PMS_赵坝安置房3#配电室1变	10	800	529
31635	邳州	赵坝安置房1配电室4变压器	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31636	邳州	赵坝安置房4配电室4变压器	10	630	391
31637	邳州	赵坝安置房1配电室3变压器	10	800	352
31638	邳州	赵坝安置房4配电室3变压器	10	630	391
31639	邳州	赵坝安置房3配电室2变压器	10	800	497
31640	邳州	赵坝安置房1配电室1变压器	10	800	447
31641	邳州	赵坝安置房2配电室3变压器	10	800	496
31642	邳州	赵坝安置房4配电室1变压器	10	630	386
31643	邳州	珺悦澜山小区（一期）2配电室2变压器	10	630	453
31644	邳州	珺悦澜山小（一期）1变压器	10	800	569
31645	邳州	珺悦澜山小（一期）4变压器	10	800	550
31646	邳州	珺悦澜山小区（一期）2配电室4变压器	10	630	426
31647	邳州	珺悦澜山小（一期）2变压器	10	800	568
31648	邳州	珺悦澜山小区（一期）2配电室1变压器	10	630	440
31649	邳州	珺悦澜山小（一期）3变压器	10	800	560
31650	邳州	珺悦澜山小区（一期）2配电室3变压器	10	630	459
31651	邳州	炮车后沙安置房1配电室2变压器	10	630	396
31652	邳州	炮车后沙安置房1配电室3变压器	10	630	473
31653	邳州	炮车后沙安置房2配电室2变压器	10	800	407
31654	邳州	炮车后沙安置房3配电室1变压器	10	630	377
31655	邳州	炮车后沙安置房1配电室4变压器	10	630	364
31656	邳州	炮车后沙安置房1配电室1变压器	10	630	350
31657	邳州	炮车后沙安置房3配电室4变压器	10	630	363
31658	邳州	炮车后沙安置房2配电室4变压器	10	800	508
31659	邳州	炮车后沙安置房3配电室3变压器	10	630	360
31660	邳州	炮车后沙安置房2配电室1变压器	10	800	467
31661	邳州	炮车后沙安置房2配电室3变压器	10	800	469
31662	邳州	炮车后沙安置房3配电室2变压器	10	630	365
31663	邳州	水润府小区2配3变	10	800	516
31664	邳州	水润府小区2配4变	10	800	585
31665	邳州	水润府小区1配2变	10	630	459
31666	邳州	水润府小区2配1变	10	800	582
31667	邳州	水润府小区2配2变	10	800	597

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31668	邳州	水润府小区1配1变	10	630	443
31669	邳州	水润府小区3配2变	10	800	616
31670	邳州	水润府小区3配1变	10	800	615
31671	邳州	水润府小区1配3变	10	630	477
31672	邳州	水润府小区1配4变	10	630	431
31673	邳州	炮车刘口代楼西台2#变	10	400	4
31674	邳州	炮车金侨城市花园二期2配电室2变压器	10	800	523
31675	邳州	炮车金侨城市花园二期3配电室2变压器	10	800	562
31676	邳州	炮车金侨城市花园二期2配电室1变压器	10	800	554
31677	邳州	炮车金侨城市花园二期2配电室3变压器	10	800	540
31678	邳州	炮车金侨城市花园二期3配电室4变压器	10	800	559
31679	邳州	炮车金侨城市花园二期3配电室1变压器	10	800	552
31680	邳州	炮车金侨城市花园二期2配电室4变压器	10	800	515
31681	邳州	炮车金侨城市花园二期3配电室3变压器	10	800	546
31682	邳州	炮车范庄中台1#变	10	400	217
31683	邳州	桃李风华一期1配电室1变	10	800	613
31684	邳州	桃李风华一期1配电室3变	10	800	601
31685	邳州	桃李风华一期2配电室1变	10	630	481
31686	邳州	桃李风华一期1配电室4变	10	800	614
31687	邳州	桃李风华一期2配电室4变	10	630	481
31688	邳州	桃李风华一期1配电室2变	10	800	600
31689	邳州	桃李风华一期2配电室3变	10	630	482
31690	邳州	炮车宝龙广场1配电室2#变	10	800	620
31691	邳州	炮车宝龙广场1配电室3#变	10	800	613
31692	邳州	炮车宝龙广场1配电室1#变	10	800	615
31693	邳州	炮车宝龙广场1配电室4#变	10	800	605
31694	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室1变压器	10	630	354
31695	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室1变压器	10	630	407
31696	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室1变压器	10	800	546
31697	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室3变压器	10	800	568
31698	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室4变压器	10	630	404
31699	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室2变压器	10	630	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31700	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室1变压器	10	800	530
31701	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室3变压器	10	630	474
31702	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室3变压器	10	630	438
31703	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室4变压器	10	800	528
31704	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室2变压器	10	800	520
31705	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室2变压器	10	630	420
31706	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室3变压器	10	800	513
31707	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室2变压器	10	800	534
31708	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室4变压器	10	630	442
31709	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室4变压器	10	800	508
31710	邳州	炮车张海李庄2号变	10	400	155
31711	邳州	龙池杨圩东台2号变	10	400	181
31712	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室4变	10	800	573
31713	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室1变	10	800	617
31714	邳州	炮车宝龙仕家（一期）3配电室1变	10	800	548
31715	邳州	炮车宝龙仕家（一期）3配电室2变	10	800	590
31716	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室3变	10	800	605
31717	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室2变	10	800	584
31718	邳州	炮车新街变	10	400	173
31719	邳州	炮车纪庄2#变	10	400	259
31720	邳州	董场北台变	10	400	187
31721	邳州	炮车美利悦府二期2配电室1变压器	10	630	389
31722	邳州	炮车美利悦府二期1组合配电室2变压器	10	630	384
31723	邳州	炮车美利悦府二期2配电室3变压器	10	630	410
31724	邳州	炮车美利悦府二期1组合配电室1变压器	10	630	406
31725	邳州	炮车美利悦府二期2配电室2变压器	10	630	426
31726	邳州	炮车美利悦府二期2配电室4变压器	10	630	384
31727	邳州	炮车观澜苑2配电室1变压器	10	800	548
31728	邳州	炮车观澜苑2配电室2变压器	10	800	551
31729	邳州	炮车观澜苑1配电室2变压器	10	800	557
31730	邳州	炮车观澜苑1配电室1变压器	10	800	511
31731	邳州	炮车观澜苑1配电室4变压器	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31732	邳州	炮车观澜苑2配电室4变压器	10	800	531
31733	邳州	炮车观澜苑1配电室3变压器	10	800	578
31734	邳州	炮车观澜苑2配电室3变压器	10	800	524
31735	邳州	炮车张海周埝北台1#变	10	500	235
31736	邳州	炮车埝洼南变	10	400	134
31737	邳州	炮车张海李庄北台2#变	10	400	229
31738	邳州	炮车郑圈中台变	10	400	171
31739	邳州	炮车埝洼王场北台变	10	400	234
31740	邳州	炮车郑圈北台变	10	400	274
31741	邳州	炮车郑圈西台变	10	400	290
31742	邳州	炮车大街超市变	10	400	0
31743	邳州	炮车汤庄西台2#变	10	400	9
31744	邳州	炮车汤庄东台2#变	10	630	308
31745	贾汪	金尚名著1组合配电室1变	10	800	323
31746	贾汪	金尚名著2配电室3变	10	800	484
31747	贾汪	金尚名著3配电室1变	10	800	409
31748	贾汪	金尚名著3配电室3变	10	800	470
31749	贾汪	金尚名著2配电室1变	10	800	413
31750	贾汪	东方御景二期2配电室1变	10	800	392
31751	贾汪	东方御景二期2配电室3变	10	800	334
31752	贾汪	东方御景二期1配电室3变	10	800	339
31753	贾汪	东方御景二期1配电室1变	10	800	312
31754	贾汪	高盛兰苑组合配电站3变	10	800	438
31755	贾汪	高盛兰苑组合配电站1变	10	800	435
31756	贾汪	高盛兰苑2配电室1变	10	800	353
31757	贾汪	卧龙城2配电室1变	10	800	319
31758	贾汪	卧龙城2配电室3变	10	800	438
31759	贾汪	卧龙城3配电室1变	10	800	302
31760	贾汪	卧龙城3配电室3变	10	800	485
31761	贾汪	大泉大李庄新村8号变（旧）	10	630	337
31762	贾汪	新里公馆2配电室3变	10	800	493
31763	贾汪	新里公馆3配电室1变	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31764	贾汪	新里公馆2配电室1变	10	800	504
31765	贾汪	新里公馆1配电室3变	10	800	465
31766	贾汪	新里公馆1配电室1变	10	800	454
31767	贾汪	新里公馆3配电室3变	10	630	308
31768	贾汪	风雅颂4配电室2变	10	800	512
31769	贾汪	风雅颂5配电室4变	10	630	414
31770	贾汪	风雅颂5配电室2变	10	630	427
31771	贾汪	水城华府5配电室2变	10	630	466
31772	贾汪	凤凰台4配电室4变	10	630	294
31773	贾汪	凤凰台3配电室2变	10	800	315
31774	贾汪	凤凰台3配电室4变	10	800	294
31775	贾汪	凤凰台4配电室2变	10	630	255
31776	贾汪	大泉独湖4、5队新村台区	10	400	275
31777	贾汪	大泉鹿楼洪山新村	10	400	158
31778	贾汪	南湖御景1配电室1变	10	630	349
31779	贾汪	南湖御景1配电室3变	10	630	318
31780	贾汪	PMS_大泉石头阵北湖	10	400	169
31781	贾汪	PMS_大泉泉东老大队南台区	10	400	94
31782	贾汪	大泉岗子大队2台区	10	400	41
31783	贾汪	PMS_大泉小山子6队	10	200	8
31784	贾汪	大泉小山子三队台区	10	400	162
31785	贾汪	PMS_大泉关庄东北	10	200	0
31786	贾汪	PMS_大泉泉河5队	10	400	44
31787	贾汪	PMS_大泉大泉关庄北台区	10	200	88
31788	贾汪	PMS_大泉小山子二队北台区	10	400	22
31789	贾汪	PMS_大泉小山子西北	10	200	20
31790	贾汪	PMS_大泉站东村东台区	10	400	175
31791	贾汪	PMS_大泉大洞山北台区	10	200	116
31792	贾汪	PMS_大泉泉河大队东台区	10	400	123
31793	贾汪	PMS_大泉泉河大队	10	400	160
31794	贾汪	PMS_大泉泉旺头新区东台区	10	800	324
31795	贾汪	PMS_大泉岗子5队北台区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31796	贾汪	大泉岗子3队西台区	10	400	115
31797	贾汪	PMS_祥颐园小区3	10	400	117
31798	贾汪	PMS_同旺小区组合配电站1变压器	10	630	190
31799	贾汪	PMS_同旺小区组合配电站2变压器	10	630	248
31800	贾汪	PMS_同旺小区3变压器	10	500	299
31801	贾汪	PMS_同旺小区4变压器	10	500	199
31802	贾汪	PMS_二院宿舍1	10	400	236
31803	贾汪	PMS_二院宿舍2#	10	400	224
31804	贾汪	二院宿舍1箱变	10	315	180
31805	贾汪	二院宿舍2箱变	10	400	9
31806	贾汪	PMS_桃园世家2箱变	10	500	187
31807	贾汪	PMS_桃园世家3箱变	10	500	186
31808	贾汪	PMS_桃园世家4箱变	10	500	197
31809	贾汪	PMS_桃园世家5箱变	10	500	144
31810	贾汪	PMS_民和苑组合配电室1变	10	800	361
31811	贾汪	PMS_温州商城箱变	10	250	36
31812	贾汪	PMS_民和村综合楼箱变	10	400	110
31813	贾汪	PMS_文化名园5箱变	10	630	263
31814	贾汪	PMS_久地雅苑5配电室9变压器	10	250	154
31815	贾汪	PMS_夏桥广场35台区	10	200	4
31816	贾汪	PMS_公园北村2	10	200	61
31817	贾汪	PMS_民康园1配电室1变压器	10	630	339
31818	贾汪	PMS_民康园2配电室3变压器	10	630	397
31819	贾汪	PMS_民康园2配电室4变压器	10	630	357
31820	贾汪	PMS_新新小学南	10	400	156
31821	贾汪	祥颐园小区4	10	400	166
31822	贾汪	PMS_耐火厂宿舍南	10	200	146
31823	贾汪	PMS_利民小区2	10	400	63
31824	贾汪	PMS_贾汪公安小区宿舍	10	400	125
31825	贾汪	PMS_泉西新村2	10	200	45
31826	贾汪	PMS_东大桥	10	315	0
31827	贾汪	PMS_医药公司仓库	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31828	贾汪	PMS_国税局	10	315	0
31829	贾汪	PMS_泉东村民馨园	10	500	184
31830	贾汪	PMS_信用联社宿舍	10	400	133
31831	贾汪	PMS_祥颐园小区2	10	315	139
31832	贾汪	两岸咖啡	10	315	124
31833	贾汪	PMS_交警队北315	10	315	122
31834	贾汪	PMS_水泥厂宿舍4	10	400	154
31835	贾汪	PMS_水泥厂宿舍2	10	315	173
31836	贾汪	PMS_新城小区#4	10	400	94
31837	贾汪	PMS_美尔雅	10	400	36
31838	贾汪	PMS_中央百大	10	315	23
31839	贾汪	PMS_交警大队南	10	315	17
31840	贾汪	PMS_群力小区	10	400	78
31841	贾汪	PMS_局南宿舍	10	315	40
31842	贾汪	PMS_建设银行	10	400	80
31843	贾汪	PMS_彭城市场	10	315	10
31844	贾汪	PMS_永兴垃圾中转站	10	315	113
31845	贾汪	PMS_群力小区3	10	315	135
31846	贾汪	工商南路	10	200	19
31847	贾汪	PMS_群力小区北	10	315	5
31848	贾汪	PMS_利民小区	10	315	191
31849	贾汪	公园北村1	10	200	52
31850	贾汪	PMS_苏北市场	10	200	101
31851	贾汪	PMS_耿集办事处豆宅村	10	400	55
31852	贾汪	PMS_石英小区1	10	200	110
31853	贾汪	PMS_贾汪中心幼儿园	10	200	97
31854	贾汪	PMS_司法局东	10	315	0
31855	贾汪	PMS_团结小学	10	315	0
31856	贾汪	PMS_工商局	10	400	132
31857	贾汪	PMS_新城小区	10	315	18
31858	贾汪	PMS_检察院	10	400	113
31859	贾汪	PMS_交警队宿舍	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31860	贾汪	PMS_会计师事务所	10	315	15
31861	贾汪	PMS_医药公司东	10	400	159
31862	贾汪	PMS_水泥厂宿舍3	10	400	207
31863	贾汪	PMS_泉西新区81西4	10	400	65
31864	贾汪	PMS_泉西老区	10	315	176
31865	贾汪	PMS_贾汪劳动局宿舍	10	400	217
31866	贾汪	PMS_沿街南34台区	10	400	0
31867	贾汪	PMS_区政府门西	10	400	130
31868	贾汪	PMS_泉西泥塘	10	100	56
31869	贾汪	PMS_贾汪公安分局	10	400	98
31870	贾汪	PMS_八队泵房新	10	200	134
31871	贾汪	PMS_面粉厂	10	315	107
31872	贾汪	PMS_世纪洗浴城	10	400	222
31873	贾汪	PMS_民乐园小区	10	315	99
31874	贾汪	PMS_祥颐园小区1	10	400	32
31875	贾汪	PMS_夏桥广场台区	10	200	1
31876	贾汪	PMS_群力小区1,2楼	10	315	111
31877	贾汪	群力小区2（旧）	10	315	91
31878	贾汪	PMS_贾汪教堂	10	315	135
31879	贾汪	PMS_花鸟市场	10	400	35
31880	贾汪	PMS_前进饭店路东	10	400	80
31881	贾汪	PMS_实验小学	10	315	100
31882	贾汪	PMS_菜市北门	10	315	84
31883	贾汪	PMS_大沟崖	10	315	55
31884	贾汪	滨河美景3配电室4变压器	10	800	575
31885	贾汪	滨河美景2配电室1变压器	10	800	550
31886	贾汪	滨河美景2配电室2变压器	10	800	551
31887	贾汪	滨河美景1配电室1变压器	10	800	581
31888	贾汪	滨河美景3配电室1变压器	10	800	586
31889	贾汪	滨河美景2配电室4变压器	10	800	533
31890	贾汪	滨河美景3配电室2变压器	10	800	546
31891	贾汪	滨河美景1配电室4变压器	10	800	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31892	贾汪	滨河美景3配电室3变压器	10	800	563
31893	贾汪	滨河美景1配电室2变压器	10	800	584
31894	贾汪	滨河美景1配电室3变压器	10	800	500
31895	贾汪	滨河美景2配电室3变压器	10	800	518
31896	贾汪	韩桥嘉苑2配电室4变压器	10	630	395
31897	贾汪	韩桥嘉苑2配电室3变压器	10	630	401
31898	贾汪	韩桥嘉苑1配电室2变压器	10	800	551
31899	贾汪	韩桥嘉苑1配电室3变压器	10	800	542
31900	贾汪	韩桥嘉苑2配电室2变压器	10	630	428
31901	贾汪	韩桥嘉苑1配电室4变压器	10	800	524
31902	贾汪	韩桥嘉苑6配电室4变压器	10	800	539
31903	贾汪	韩桥嘉苑7配电室3变压器	10	800	524
31904	贾汪	韩桥嘉苑3配电室4变压器	10	800	556
31905	贾汪	韩桥嘉苑6配电室2变压器	10	800	547
31906	贾汪	韩桥嘉苑10配电室3变压器	10	800	494
31907	贾汪	韩桥嘉苑10配电室2变压器	10	800	563
31908	贾汪	韩桥嘉苑5配电室2变压器	10	800	578
31909	贾汪	韩桥嘉苑7配电室4变压器	10	800	556
31910	贾汪	韩桥嘉苑10配电室4变压器	10	800	536
31911	贾汪	韩桥嘉苑5配电室4变压器	10	800	521
31912	贾汪	韩桥嘉苑7配电室2变压器	10	800	577
31913	贾汪	韩桥嘉苑3配电室3变压器	10	800	466
31914	贾汪	韩桥嘉苑4配电室4变压器	10	800	554
31915	贾汪	韩桥嘉苑5配电室3变压器	10	800	527
31916	贾汪	韩桥嘉苑6配电室3变压器	10	800	487
31917	贾汪	韩桥嘉苑4配电室3变压器	10	800	476
31918	贾汪	韩桥嘉苑3配电室2变压器	10	800	522
31919	贾汪	韩桥嘉苑4配电室2变压器	10	800	536
31920	贾汪	韩桥嘉苑12配电室1变	10	800	561
31921	贾汪	韩桥嘉苑13配电室1变	10	630	379
31922	贾汪	韩桥嘉苑12配电室3变	10	800	413
31923	贾汪	韩桥嘉苑13配电室4变	10	630	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31924	贾汪	韩桥嘉苑9配电室3变	10	800	534
31925	贾汪	韩桥嘉苑11配电室3变	10	630	429
31926	贾汪	韩桥嘉苑9配电室1变	10	800	542
31927	贾汪	韩桥嘉苑11配电室1变	10	630	391
31928	贾汪	韩桥嘉苑13配电室3变	10	630	405
31929	贾汪	韩桥嘉苑11配电室2变	10	630	400
31930	贾汪	韩桥嘉苑12配电室2变	10	800	519
31931	贾汪	韩桥嘉苑13配电室2变	10	630	421
31932	贾汪	韩桥嘉苑9配电室2变	10	800	567
31933	贾汪	韩桥嘉苑9配电室4变	10	800	559
31934	贾汪	韩桥嘉苑11配电室4变	10	630	412
31935	贾汪	月亮湖壹号4配电室1变压器	10	800	565
31936	贾汪	月亮湖壹号1配电室2变压器	10	800	549
31937	贾汪	月亮湖壹号4配电室3变压器	10	800	610
31938	贾汪	月亮湖壹号2配电室2变压器	10	800	528
31939	贾汪	月亮湖壹号4配电室4变压器	10	800	590
31940	贾汪	月亮湖壹号4配电室2变压器	10	800	611
31941	贾汪	月亮湖壹号2配电室3变压器	10	800	543
31942	贾汪	月亮湖壹号3配电室4变压器	10	800	580
31943	贾汪	月亮湖壹号3配电室3变压器	10	800	579
31944	贾汪	月亮湖壹号3配电室2变压器	10	800	567
31945	贾汪	月亮湖壹号1配电室3变压器	10	800	518
31946	贾汪	湖尚城4配电室1变	10	630	323
31947	贾汪	湖尚城4配电室2变	10	630	273
31948	贾汪	涌园3配电室2变压器	10	800	485
31949	贾汪	涌园1配电室3变压器	10	630	362
31950	贾汪	涌园1配电室4变压器	10	630	352
31951	贾汪	涌园3配电室3变压器	10	800	474
31952	贾汪	涌园2配电室1变压器	10	800	475
31953	贾汪	涌园1配电室2变压器	10	630	390
31954	贾汪	涌园1配电室1变压器	10	630	407
31955	贾汪	涌园2配电室2变压器	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31956	贾汪	涌园2配电室4变压器	10	800	526
31957	贾汪	涌园3配电室1变压器	10	800	388
31958	贾汪	涌园2配电室3变压器	10	800	499
31959	贾汪	涌园3配电室4变压器	10	800	489
31960	贾汪	阳光世纪苑2箱变	10	630	196
31961	贾汪	传世经典一期9箱变	10	630	341
31962	贾汪	传世经典一期8箱变	10	630	326
31963	贾汪	阳光世纪苑3箱变	10	630	234
31964	贾汪	传世经典一期7箱变	10	630	365
31965	贾汪	传世经典一期1箱变	10	630	265
31966	贾汪	传世经典一期10箱变	10	630	269
31967	贾汪	传世经典一期3箱变	10	630	203
31968	贾汪	阳光世纪苑1箱变	10	630	313
31969	贾汪	传世经典一期2箱变	10	630	262
31970	贾汪	传世经典一期6箱变	10	630	299
31971	贾汪	阳光世纪苑4箱变	10	630	229
31972	贾汪	传世经典一期4箱变	10	630	278
31973	贾汪	传世经典一期5箱变	10	630	269
31974	贾汪	文化名园4箱变	10	630	268
31975	贾汪	祥颐园房地产3箱变	10	630	119
31976	贾汪	祥颐园房地产1箱变	10	630	308
31977	贾汪	文化名园1箱变	10	630	252
31978	贾汪	文化名园2箱变	10	630	341
31979	贾汪	文化名园3箱变	10	630	352
31980	贾汪	群力小区箱变	10	630	384
31981	贾汪	祥颐园房地产2箱变	10	630	335
31982	贾汪	PMS_星光花园二期2配电室3变	10	800	503
31983	贾汪	PMS_星光花园二期2配电室4变	10	800	485
31984	贾汪	PMS_星光花园二期3配电室6变	10	630	364
31985	贾汪	PMS_星光花园二期3配电室5变	10	630	361
31986	贾汪	PMS_学仕园组合配电站1变压器	10	630	382
31987	贾汪	PMS_学仕园2配电室5变压器	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31988	贾汪	PMS_学仕园2配电室6变压器	10	800	464
31989	贾汪	PMS_学仕园组合配电站3变压器	10	630	406
31990	贾汪	PMS_学仕园组合配电站4变压器	10	630	393
31991	贾汪	PMS_学仕园组合配电站2变压器	10	630	454
31992	贾汪	PMS_御龙山水二期1变压器	10	800	335
31993	贾汪	PMS_御龙山水二期2变压器	10	800	244
31994	贾汪	PMS_御龙山水二期3变压器	10	800	480
31995	贾汪	PMS_御龙山水二期4变压器	10	800	485
31996	贾汪	PMS_御龙山水二期5变压器	10	800	428
31997	贾汪	PMS_御龙山水二期6变压器	10	800	300
31998	贾汪	PMS_御龙山水二期7变压器	10	800	476
31999	贾汪	PMS_御龙山水二期8变压器	10	800	540
32000	贾汪	PMS_中信购物广场1变	10	200	48
32001	邳州	后沙刘庄西台变	10	400	191
32002	邳州	炮车长安街变	10	630	300
32003	邳州	炮车九凤园社区变	10	400	313
32004	邳州	炮车墩集安置房4配变	10	630	338
32005	邳州	炮车墩集安置房6配变	10	630	348
32006	邳州	炮车墩集安置房5配变	10	630	352
32007	邳州	炮车墩集安置房1配变	10	630	302
32008	邳州	炮车墩集安置房2配变	10	630	228
32009	邳州	炮车墩集安置房3配变	10	630	345
32010	邳州	炮车墩集安置房7配变	10	630	357
32011	邳州	炮车果园村部变	10	400	189
32012	邳州	炮车薛圈北台变	10	400	245
32013	邳州	炮车邳州金桥小区2号变	10	800	334
32014	邳州	炮车邳州金桥小区1号变	10	630	280
32015	邳州	炮车邳州金桥小区4号变	10	630	94
32016	邳州	炮车邳州金桥小区6号变	10	1000	561
32017	邳州	炮车邳州金桥小区5号变	10	800	379
32018	邳州	炮车邳州金桥小区3号变	10	800	366
32019	邳州	炮车宋圩张楼南台2#变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32020	邳州	墩南线范庄中台3#变	10	400	90
32021	邳州	炮车宁旭苑1配电室3变压器	10	800	566
32022	邳州	炮车宁旭苑1配电室4变压器	10	800	481
32023	邳州	炮车宁旭苑2配电室3变压器	10	800	593
32024	邳州	炮车宁旭苑2配电室2变压器	10	800	536
32025	邳州	炮车宁旭苑3配电室1变压器	10	800	575
32026	邳州	炮车宁旭苑1配电室2变压器	10	800	401
32027	邳州	炮车宁旭苑3配电室3变压器	10	800	566
32028	邳州	炮车宁旭苑3配电室4变压器	10	800	510
32029	邳州	炮车宁旭苑2配电室4变压器	10	800	558
32030	邳州	炮车宁旭苑2配电室1变压器	10	800	589
32031	邳州	炮车宁旭苑3配电室2变压器	10	800	534
32032	邳州	炮车宁旭苑1配电室1变压器	10	800	526
32033	邳州	炮车张楼东台变	10	400	185
32034	邳州	炮车桃园村教堂2#变	10	400	243
32035	邳州	宝龙仕家1配电室2#变	10	630	430
32036	邳州	宝龙仕家1配电室1#变	10	630	466
32037	邳州	宝龙仕家1配电室3#变	10	630	445
32038	邳州	宝龙仕家（二期）2配电室1变	10	800	586
32039	邳州	宝龙仕家（二期）2配电室1变2变	10	800	549
32040	邳州	宝龙仕家1配电室4#变	10	630	401
32041	邳州	春风璟里2配电室3变	10	800	603
32042	邳州	春风璟里1配电室4变	10	800	586
32043	邳州	春风璟里2配电室1变	10	800	614
32044	邳州	春风璟里1配电室2变	10	800	608
32045	邳州	春风璟里2配电室4变	10	800	628
32046	邳州	春风璟里1配电室3变	10	800	597
32047	邳州	春风璟里2配电室2变	10	800	619
32048	邳州	春风璟里1配电室1变	10	800	603
32049	邳州	炮车郑圈南台变	10	400	263
32050	邳州	炮车张圈教堂变	10	400	281
32051	邳州	炮车张圈南台变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32052	邳州	炮车天齐巩口南台变	10	400	270
32053	邳州	炮车薛圈西台变	10	400	258
32054	邳州	炮车果园二队西台变	10	400	224
32055	邳州	炮车古栗园变	10	400	269
32056	邳州	炮车四王西台变	10	400	120
32057	邳州	炮车龙池庄头一三队2#变	10	400	83
32058	邳州	炮车龙池庄头北台变	10	400	83
32059	邳州	炮车后沙胡庄南台变	10	400	253
32060	邳州	炮车圩北二队南台变	10	400	83
32061	邳州	炮车刘庄南台2#变	10	400	267
32062	邳州	炮车四支渠3#公变	10	400	222
32063	邳州	炮车圩北四队北台变	10	400	83
32064	邳州	炮车陆营北台2#变	10	400	83
32065	邳州	炮车圩北葡萄园变	10	200	119
32066	邳州	炮车天齐李埝东台变	10	400	205
32067	邳州	炮车后沙黄庄北台变	10	400	206
32068	邳州	炮车范庄北台4#变	10	630	328
32069	邳州	炮车龙池陈庄南台变	10	400	202
32070	邳州	巩口3#变	10	400	198
32071	邳州	炮车桃园汤庄南台变	10	400	83
32072	邳州	炮车张海仲庄东台变	10	400	83
32073	邳州	炮车小学西台变	10	400	83
32074	邳州	炮车宋圩新百北台变	10	400	83
32075	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室1变压器	10	630	431
32076	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室2变压器	10	630	350
32077	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室3变压器	10	630	400
32078	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室4变压器	10	630	398
32079	邳州	桃园东台变	10	400	190
32080	邳州	炮车薛圈东台2#变	10	400	154
32081	邳州	刘庄中台变	10	400	156
32082	邳州	张圈桥东变	10	500	337
32083	邳州	炮车大发融悦东方2配电室3变压器	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32084	邳州	炮车大发融悦东方1配电室1变压器	10	800	410
32085	邳州	炮车大发融悦东方2配电室2变压器	10	630	338
32086	邳州	炮车大发融悦东方2配电室4变压器	10	630	353
32087	邳州	炮车大发融悦东方2配电室1变压器	10	630	334
32088	邳州	炮车大发融悦东方1配电室2变压器	10	800	446
32089	邳州	炮车大发融悦东方3配电室1变压器	10	800	418
32090	邳州	炮车大发融悦东方3配电室2变压器	10	800	505
32091	邳州	炮车大发融悦东方3配电室4变压器	10	800	541
32092	邳州	炮车大发融悦东方3配电室3变压器	10	800	527
32093	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室3#变压器	10	800	441
32094	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室2#变压器	10	800	500
32095	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室4#变压器	10	800	408
32096	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室1#变压器	10	800	464
32097	邳州	炮车龙城国际2#配电室2#变	10	800	546
32098	邳州	炮车龙城国际2#配电室1#变	10	800	522
32099	邳州	炮车龙城国际2#配电室4#变	10	800	539
32100	邳州	炮车龙城国际2#配电室3#变	10	800	640
32101	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室2变压器	10	800	496
32102	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室4变压器	10	800	508
32103	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室1变压器	10	800	481
32104	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室2变压器	10	800	420
32105	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室4变压器	10	800	468
32106	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室1变压器	10	800	481
32107	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室3变压器	10	800	472
32108	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室3变压器	10	800	433
32109	邳州	炮车金侨城市花园一期1配电室1变压器	10	800	462
32110	邳州	炮车金侨城市花园一期1配电室2变压器	10	800	514
32111	邳州	炮车运河首府一期3配电室1变压器	10	800	389
32112	邳州	炮车运河首府一期1配电室4变压器	10	630	401
32113	邳州	炮车运河首府一期1配电室3变压器	10	630	320
32114	邳州	炮车运河首府一期1配电室2变压器	10	630	319
32115	邳州	炮车运河首府一期3配电室3变压器	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32116	邳州	炮车运河首府一期2配电室3变压器	10	630	360
32117	邳州	炮车运河首府一期3配电室2变压器	10	800	537
32118	邳州	炮车运河首府一期2配电室4变压器	10	630	342
32119	邳州	炮车运河首府一期2配电室1变压器	10	630	346
32120	邳州	炮车运河首府一期3配电室4变压器	10	800	445
32121	邳州	炮车运河首府一期2配电室2变压器	10	630	392
32122	邳州	炮车运河首府一期1配电室1变压器	10	630	377
32123	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室1变压器	10	800	493
32124	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室4变压器	10	800	512
32125	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室2变压器	10	800	429
32126	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室3变压器	10	800	490
32127	邳州	炮车运河首府二期3地1组合配电室2变压器	10	630	400
32128	邳州	炮车运河首府二期3地1组合配电室1变压器	10	630	364
32129	邳州	炮车美利悦府一期2配电室2变压器	10	630	382
32130	邳州	炮车美利悦府一期2配电室1变压器	10	630	348
32131	邳州	炮车美利悦府一期1组合配电室1变压器	10	630	396
32132	邳州	炮车美利悦府一期2配电室3变压器	10	630	357
32133	邳州	炮车美利悦府一期1组合配电室2变压器	10	630	395
32134	邳州	炮车美利悦府一期2配电室4变压器	10	630	333
32135	邳州	炮车金侨城市花园二期1配电室3变压器	10	800	399
32136	邳州	炮车金侨城市花园二期1配电室4变压器	10	800	444
32137	邳州	炮车金侨城市花园二期1配电室1变压器	10	800	300
32138	邳州	炮车金侨城市花园二期1配电室2变压器	10	800	468
32139	邳州	炮车埝头北变	10	630	335
32140	邳州	炮车龙池郭庄北台变	10	500	150
32141	邳州	PMS_燕子埠陈楼3#变	10	200	64
32142	邳州	PMS_燕子埠张山子3#变	10	200	101
32143	邳州	PMS_燕子埠张山子2#变	10	200	59
32144	邳州	PMS_燕子埠陈楼2#变	10	400	91
32145	邳州	PMS_燕子埠村10#变	10	400	67
32146	邳州	PMS_燕子埠中学1#变	10	200	78
32147	邳州	燕子埠徐洼村5#变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32148	邳州	PMS_燕子埠毛寺村4#变	10	400	184
32149	邳州	燕子埠鹿寨村4#变	10	200	74
32150	邳州	燕子埠鹿寨村5#变	10	400	76
32151	邳州	PMS_燕子埠黑山村2#变	10	400	126
32152	邳州	PMS_燕子埠黑山村3#变	10	200	0
32153	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村5#变	10	400	109
32154	邳州	燕子埠鹿寨2#变	10	400	237
32155	邳州	PMS_燕子埠鹿寨3#变	10	200	41
32156	邳州	PMS_燕子埠徐洼4#变	10	160	41
32157	邳州	PMS_燕子埠韩寺3#变	10	400	114
32158	邳州	PMS_燕子埠大吴2#变	10	400	121
32159	邳州	PMS_燕子埠郭庄7#变	10	200	49
32160	邳州	燕子埠7#变	10	400	0
32161	邳州	PMS_燕子埠3#变	10	400	0
32162	邳州	PMS_燕子埠郭庄3#变	10	400	161
32163	邳州	PMS_燕子埠花山1#变	10	400	117
32164	邳州	PMS_燕子埠郭庄1#变	10	400	184
32165	邳州	PMS_燕子埠徐洼1#变	10	400	97
32166	邳州	PMS_燕子埠徐洼2#变	10	400	101
32167	邳州	燕子埠徐洼3#变	10	400	197
32168	邳州	燕子埠韩寺1#变	10	400	167
32169	邳州	PMS_燕子埠韩寺2#变	10	200	8
32170	邳州	PMS_燕子埠佛头村1#变	10	200	57
32171	邳州	PMS_燕子埠佛头村2#变	10	200	45
32172	邳州	PMS_燕子埠佛头3#变	10	400	99
32173	邳州	PMS_燕子埠佛头村4#变	10	200	95
32174	邳州	PMS_燕子埠郭庄4#变	10	400	72
32175	邳州	PMS_燕子埠毛寺1#变	10	400	134
32176	邳州	PMS_燕子埠毛寺2#变	10	200	51
32177	邳州	PMS_燕子埠毛寺3#变	10	400	172
32178	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠1#变	10	400	159
32179	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠2#变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32180	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠3#变	10	400	174
32181	邳州	燕子埠扒山2#变	10	400	242
32182	邳州	燕子埠关庄村1#变	10	400	177
32183	邳州	PMS_燕子埠关庄2#变	10	400	181
32184	邳州	PMS_燕子埠黑山变	10	400	205
32185	邳州	PMS_燕子埠小吴1#变	10	200	34
32186	邳州	燕子埠小吴2#变	10	200	88
32187	邳州	PMS_燕子埠大吴1#变	10	200	103
32188	邳州	PMS_燕子埠尤村1#变	10	200	70
32189	邳州	PMS_燕子埠尤村2#变	10	200	59
32190	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠4#变	10	315	131
32191	邳州	PMS_燕子埠2#变	10	400	267
32192	邳州	燕子埠燕子埠1#变	10	400	138
32193	邳州	燕子埠4#变	10	400	157
32194	邳州	PMS_燕子埠6#变	10	400	172
32195	邳州	燕子埠陈楼1#变	10	400	113
32196	邳州	PMS_燕子埠郭庄5#变	10	200	103
32197	邳州	燕子埠棠棣埠14#变	10	400	285
32198	邳州	PMS_燕子埠扒山3#变	10	400	81
32199	邳州	燕子埠11#变	10	400	59
32200	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠6#变	10	200	69
32201	邳州	燕子埠关庄村4#变	10	400	216
32202	邳州	PMS_燕子埠郭庄2#变	10	400	209
32203	邳州	燕子埠韩寺4#变	10	400	70
32204	邳州	PMS_燕子埠佛头村8#变	10	400	147
32205	邳州	PMS_燕子埠小吴3#变	10	400	102
32206	邳州	燕子埠尤村3#变	10	400	92
32207	邳州	PMS_燕子埠16#变	10	400	189
32208	邳州	PMS_燕子埠鹿寨农业示范园2#变	10	400	227
32209	邳州	PMS_燕子埠郭庄9#变	10	400	153
32210	邳州	PMS_燕子埠大吴村4#变	10	400	106
32211	邳州	PMS_燕子埠韩寺6#变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32212	邳州	PMS_燕子埠张山子佛头7#变	10	400	153
32213	邳州	燕子埠扒山4#变	10	400	139
32214	邳州	PMS_燕子埠大吴5#变	10	400	220
32215	邳州	燕子埠农业示范园变	10	200	83
32216	邳州	PMS_燕子埠徐洼7#变	10	400	214
32217	邳州	PMS_燕子埠鹿寨农业示范园3#变	10	400	235
32218	邳州	PMS_燕子埠鹿寨7#变	10	400	206
32219	邳州	PMS_燕子埠鹿寨8#变	10	400	153
32220	邳州	PMS_燕子埠花山4#变	10	400	169
32221	邳州	PMS_燕子埠郭庄10#变	10	400	189
32222	邳州	PMS_燕子埠郭庄11#变	10	400	30
32223	邳州	燕子埠14#变	10	630	369
32224	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠7#变	10	400	136
32225	邳州	PMS_燕子埠毛寺5#变	10	400	173
32226	邳州	PMS_燕子埠佛头5#变	10	400	0
32227	邳州	PMS_燕子埠徐洼8#变	10	400	216
32228	邳州	PMS_燕子埠陈楼5#变	10	400	98
32229	邳州	燕子埠13#变	10	200	56
32230	邳州	PMS_燕子埠徐洼村6#变	10	400	247
32231	邳州	PMS_燕子埠徐洼村9#变	10	400	110
32232	邳州	PMS_燕子埠韩寺村5#变	10	400	149
32233	邳州	PMS_燕子埠花山村6#变	10	400	211
32234	邳州	燕子埠村12#变	10	400	47
32235	邳州	PMS_燕子埠陈楼村4#变	10	400	156
32236	邳州	燕子埠陈楼村6#变	10	400	150
32237	邳州	PMS_燕子埠毛寺6#变	10	400	141
32238	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村8#变	10	400	165
32239	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村9#变	10	400	112
32240	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村10#变	10	400	74
32241	邳州	PMS_燕子埠尤村4#变	10	400	77
32242	邳州	PMS_燕子埠尤村5#变	10	400	174
32243	邳州	PMS_燕子埠佛头村9#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32244	邳州	PMS_燕子埠鹿寨村9#变	10	400	114
32245	邳州	PMS_燕子埠鹿寨村10#变	10	400	118
32246	邳州	燕子埠郭庄村12#变	10	400	165
32247	邳州	燕子埠花山2#变	10	400	158
32248	邳州	PMS_燕子埠毛寺9#变	10	400	154
32249	邳州	PMS_燕子埠关庄村5#变	10	400	203
32250	邳州	PMS_燕子埠小吴4#变	10	400	220
32251	邳州	PMS_燕子埠大吴6#变	10	400	255
32252	邳州	PMS_燕子埠扒山村5#变	10	400	175
32253	邳州	PMS_燕子埠黑山4#变	10	400	235
32254	邳州	PMS_燕子埠黑山5#变	10	400	124
32255	邳州	燕子埠佛头11#变	10	200	103
32256	邳州	燕子埠佛头13#变	10	400	259
32257	贾汪	PMS_泉西新村1	10	400	45
32258	贾汪	PMS_鸿福壹号1组合配电站1变压器	10	630	265
32259	贾汪	PMS_鸿福壹号1组合配电站2变压器	10	630	352
32260	贾汪	鸿福壹号4配电室8变	10	630	329
32261	贾汪	PMS_护矿里台区	10	400	175
32262	贾汪	PMS_贾汪人民医院	10	400	142
32263	贾汪	PMS_贾汪区供销社宿舍	10	400	0
32264	贾汪	PMS_司法局门口	10	400	79
32265	贾汪	PMS_中信广场西门	10	400	228
32266	贾汪	PMS_新城3（检察院西）	10	400	138
32267	贾汪	PMS_五号井南	10	400	42
32268	贾汪	PMS_新城小区2	10	400	225
32269	贾汪	PMS_新立里台区	10	400	39
32270	贾汪	PMS_桃园世家1箱变	10	315	186
32271	贾汪	PMS_206国道新村台区	10	400	97
32272	贾汪	PMS_校东村东台区	10	400	185
32273	贾汪	PMS_二机厂东台区	10	400	279
32274	贾汪	PMS_夏桥泉东新村	10	400	105
32275	贾汪	PMS_火车站东	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32276	贾汪	PMS_消防队门口	10	400	102
32277	贾汪	PMS_电信局北	10	400	164
32278	贾汪	PMS_东大院台区	10	400	230
32279	贾汪	PMS_南庄西湖台区	10	400	262
32280	贾汪	北宿舍台区	10	400	251
32281	贾汪	PMS_十里花溪2配电室4变压器	10	800	223
32282	贾汪	PMS_十里花溪1配电室2变压器	10	800	82
32283	贾汪	PMS_民和苑门口	10	400	154
32284	贾汪	实验小学南	10	400	11
32285	贾汪	PMS_贾汪区信用联社	10	400	161
32286	贾汪	PMS_祥颐园5	10	400	97
32287	贾汪	PMS_夏桥沿街北台区	10	400	130
32288	贾汪	PMS_贾汪保险公司	10	400	17
32289	贾汪	PMS_校东村西台区	10	400	199
32290	贾汪	PMS_桥北村南	10	315	78
32291	贾汪	PMS_石英小区南	10	400	252
32292	贾汪	东方大修厂	10	400	249
32293	贾汪	PMS_永兴社区东	10	400	277
32294	贾汪	PMS_泉西新村3	10	400	165
32295	贾汪	PMS_贾汪民乐园小区2	10	400	170
32296	贾汪	PMS_民惠园配电室1变	10	800	497
32297	贾汪	PMS_民惠园配电室2变	10	800	471
32298	贾汪	鸿福壹号二期1配电室4变	10	630	372
32299	贾汪	鸿福壹号二期1配电室3变	10	630	381
32300	贾汪	鸿福壹号二期2配电室2变	10	630	178
32301	贾汪	鸿福壹号二期2配电室5变	10	630	246
32302	贾汪	PMS_康馨嘉园组合配电站1变压器	10	630	406
32303	贾汪	PMS_康馨嘉园组合配电站2变压器	10	630	326
32304	贾汪	PMS_华宸房地产1变	10	500	275
32305	贾汪	PMS_民和苑组合配电室2变	10	630	333
32306	贾汪	PMS_天鼎华府组合配电站1变压器	10	630	362
32307	贾汪	PMS_贾汪东和小区配电室2主变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32308	贾汪	PMS_学仕园南门	10	400	250
32309	贾汪	PMS_护矿里台区2#变	10	400	211
32310	贾汪	PMS_东大院台区2#变	10	400	75
32311	贾汪	PMS_五号井小区北	10	400	45
32312	贾汪	PMS_汪北巷	10	400	174
32313	贾汪	PMS_豆奶粉厂西	10	400	137
32314	贾汪	PMS_康馨嘉园南区1配电室3变压器	10	800	525
32315	贾汪	PMS_康馨嘉园南区1配电室4变压器	10	800	518
32316	贾汪	PMS_康馨嘉园南区3配电室5变压器	10	800	469
32317	贾汪	PMS_康馨嘉园南区3配电室6变压器	10	800	428
32318	贾汪	PMS_康馨嘉园南区4配电室7变压器	10	800	420
32319	贾汪	PMS_康馨嘉园南区4配电室8变压器	10	800	466
32320	贾汪	PMS_康馨嘉园南区5配电室9变压器	10	800	443
32321	贾汪	PMS_康馨嘉园南区5配电室10变压器	10	800	514
32322	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室11变压器	10	800	454
32323	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室13变压器	10	800	502
32324	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室14变压器	10	800	547
32325	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室12变压器	10	800	482
32326	贾汪	PMS_康馨嘉园北区1配电室1变压器	10	800	433
32327	贾汪	PMS_康馨嘉园北区1配电室2变压器	10	800	515
32328	贾汪	PMS_康馨嘉园北区2配电室3变压器	10	800	460
32329	贾汪	PMS_康馨嘉园北区2配电室4变压器	10	800	491
32330	贾汪	PMS_康馨嘉园北区3配电室5变压器	10	630	308
32331	贾汪	PMS_康馨嘉园北区3配电室6变压器	10	630	400
32332	贾汪	PMS_康馨嘉园北区4配电室7变压器	10	630	287
32333	贾汪	PMS_康馨嘉园北区4配电室8变压器	10	630	348
32334	贾汪	PMS_康馨嘉园北区5配电室9变压器	10	800	424
32335	贾汪	PMS_康馨嘉园北区5配电室10变压器	10	800	552
32336	贾汪	PMS_康馨嘉园北区6配电室11变压器	10	800	394
32337	贾汪	PMS_康馨嘉园北区6配电室12变压器	10	800	474
32338	贾汪	PMS_御景华庭二期组合配电站1变压器	10	630	256
32339	贾汪	PMS_御景华庭二期组合配电站2变压器	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32340	贾汪	PMS_御景华庭二期1配电室1变压器	10	630	248
32341	贾汪	PMS_御景华庭二期1配电室2变压器	10	630	236
32342	贾汪	PMS_御景华庭二期3配电室5变压器	10	630	258
32343	贾汪	PMS_御景华庭二期3配电室6变压器	10	630	363
32344	贾汪	PMS_御景华庭二期4配电室7变压器	10	800	422
32345	贾汪	PMS_御景华庭二期4配电室8变压器	10	800	488
32346	贾汪	PMS_御景华庭二期5配电室9变压器	10	630	224
32347	贾汪	PMS_御景华庭二期5配电室10变压器	10	630	244
32348	贾汪	PMS_光明组合配电站2变	10	800	442
32349	贾汪	PMS_光明小区2配电室3变压器	10	800	436
32350	贾汪	PMS_光明小区2配电室4变压器	10	800	483
32351	贾汪	锦城佳苑1箱变1变压器	10	800	541
32352	贾汪	锦城佳苑1箱变2变压器	10	800	430
32353	贾汪	锦城佳苑2箱变4变压器	10	800	450
32354	贾汪	PMS_光明小区1箱变5变压器	10	630	343
32355	贾汪	PMS_光明小区2箱变6变压器	10	630	312
32356	贾汪	PMS_贾汪水泥厂宿舍1	10	400	258
32357	贾汪	PMS_五号井花园1配电室1变	10	630	101
32358	贾汪	PMS_五号井花园2配电室3变压器	10	630	151
32359	贾汪	PMS_五号井花园3配电室5变	10	630	290
32360	贾汪	PMS_五号井花园3配电室7变	10	630	251
32361	贾汪	PMS_五号井花园4配电室9变	10	800	299
32362	贾汪	PMS_五号井花园5配电室11变	10	1000	492
32363	贾汪	PMS_国宾华府1箱变1变压器	10	400	172
32364	贾汪	PMS_国宾华府1箱变2变压器	10	400	302
32365	贾汪	PMS_国宾华府2箱变1变压器	10	400	153
32366	贾汪	国宾华府2箱变2变压器	10	400	258
32367	贾汪	PMS_东方洗车城北	10	400	32
32368	贾汪	PMS_二化宿舍南	10	400	240
32369	贾汪	PMS_桃花岛东	10	400	130
32370	贾汪	PMS_大沟崖西	10	400	166
32371	贾汪	PMS_苏北市场西	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32372	贾汪	PMS_面粉厂东	10	400	172
32373	贾汪	PMS_消防队南	10	400	198
32374	贾汪	PMS_利民小区3	10	400	269
32375	贾汪	PMS_锦凤溪1配电室1变	10	800	418
32376	贾汪	PMS_锦凤溪1配电室2变	10	800	455
32377	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室1变	10	800	513
32378	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室3变	10	800	318
32379	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室4变	10	800	491
32380	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室2变	10	800	442
32381	贾汪	PMS_公园北村3	10	400	4
32382	贾汪	PMS_心海湾2配电室5变	10	800	379
32383	贾汪	PMS_心海湾2配电室6变	10	800	420
32384	贾汪	PMS_心海湾2配电室7变	10	800	510
32385	贾汪	PMS_心海湾2配电室8变	10	800	477
32386	贾汪	耿集豆宅村北泵房	10	400	164
32387	贾汪	PMS_泉西老区2	10	400	208
32388	贾汪	PMS_新城小区3	10	400	157
32389	贾汪	PMS_石英小区北	10	400	140
32390	贾汪	PMS_贾汪工商局宿舍	10	400	121
32391	贾汪	PMS_护矿里台区3#变新	10	400	231
32392	贾汪	PMS_永兴二期组合配电站1变压器	10	630	391
32393	贾汪	PMS_永兴二期组合配电站2变压器	10	630	362
32394	贾汪	PMS_永兴二期2配电室1变压器	10	630	403
32395	贾汪	PMS_中信西小区1配电室1变	10	800	448
32396	贾汪	PMS_贾汪公园东小区2配电室1变压器	10	800	512
32397	贾汪	PMS_贾汪公园东小区2配电室2变压器	10	800	518
32398	贾汪	PMS_贾汪公园东小区1配电室1变压器	10	630	381
32399	贾汪	PMS_贾汪公园东小区1配电室2变压器	10	630	409
32400	贾汪	PMS_幸福家园3配电室1变	10	800	426
32401	贾汪	PMS_幸福家园3配电室2变	10	800	267
32402	贾汪	PMS_幸福家园组合配电站1变	10	800	451
32403	贾汪	PMS_幸福家园组合配电站2变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32404	贾汪	PMS_幸福家园1配电室1变	10	800	495
32405	贾汪	PMS_幸福家园1配电室2变	10	800	476
32406	贾汪	PMS_幸福家园1配电室3变	10	800	420
32407	贾汪	PMS_幸福家园1配电室4变	10	800	454
32408	贾汪	PMS_火车站东2	10	400	289
32409	贾汪	PMS_光明组合配电站1变	10	800	431
32410	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室1变	10	630	397
32411	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室3变	10	630	346
32412	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室4变	10	630	310
32413	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室2变	10	630	334
32414	贾汪	PMS_城市之心1组合配电站2变	10	800	384
32415	贾汪	PMS_高盛唐郡1配电室1变	10	800	185
32416	贾汪	PMS_高盛唐郡1配电室4变	10	800	235
32417	贾汪	PMS_久地雅苑二期配电室1变	10	800	454
32418	贾汪	PMS_城市之心1组合配电站1变	10	800	401
32419	贾汪	PMS_永兴二期2配电室2变压器	10	630	424
32420	贾汪	PMS_宜家花园组合配电站1号变	10	630	353
32421	贾汪	PMS_宜家花园组合配电站2号变	10	630	271
32422	贾汪	PMS_宜家花园6箱变	10	630	207
32423	贾汪	PMS_久地雅苑1配电室2变	10	400	179
32424	贾汪	PMS_久地雅苑2配电室4变	10	800	445
32425	贾汪	PMS_久地雅苑3配电室5变	10	630	248
32426	贾汪	PMS_久地雅苑2配电室3变	10	800	532
32427	贾汪	PMS_久地雅苑4配电室8变	10	800	472
32428	贾汪	PMS_久地雅苑1配电室1变	10	400	238
32429	贾汪	PMS_久地雅苑4配电室7变	10	800	458
32430	贾汪	PMS_泰和组合配电站2变压器	10	800	548
32431	贾汪	PMS_泰和小区配电室1变压器	10	1000	557
32432	贾汪	PMS_泰和小区配电室2变压器	10	1000	579
32433	贾汪	PMS_泰和组合配电站1变压器	10	800	458
32434	贾汪	PMS_团结幼儿园西	10	400	117
32435	贾汪	PMS_府厚名门配电室1变	10	630	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32436	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站3变	10	630	359
32437	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站2变	10	630	339
32438	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站1变	10	630	360
32439	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站4变	10	630	236
32440	贾汪	PMS_府厚名门配电室3变	10	630	289
32441	贾汪	PMS_府厚名门配电室2变	10	630	299
32442	贾汪	PMS_府厚名门配电室4变	10	630	334
32443	贾汪	PMS_格兰郡配电室3变	10	800	444
32444	贾汪	PMS_格兰郡配电室1变	10	800	462
32445	贾汪	PMS_格兰郡配电室4变	10	800	465
32446	贾汪	PMS_格兰郡配电室2变	10	800	420
32447	贾汪	PMS_中安组合配电站1变压器	10	800	553
32448	贾汪	PMS_中安组合配电站2变压器	10	800	482
32449	贾汪	PMS_农业银行	10	400	86
32450	贾汪	PMS_心海湾3配电室2变	10	630	299
32451	贾汪	PMS_心海湾3配电室1变	10	630	341
32452	贾汪	PMS_心海湾3配电室3变	10	630	346
32453	贾汪	PMS_心海湾3配电室4变	10	630	342
32454	贾汪	PMS_天鼎华府4配电室1变	10	630	139
32455	贾汪	PMS_天鼎华府2配电室1变	10	800	415
32456	贾汪	PMS_天鼎华府3配电室1变	10	630	272
32457	贾汪	PMS_十里花溪3配电室4变压器	10	630	223
32458	贾汪	PMS_十里花溪3配电室2变压器	10	630	0
32459	贾汪	十里花溪3配电室1变压器	10	630	285
32460	贾汪	PMS_华美星光花园二期组合配电站1变	10	630	387
32461	贾汪	华美星光花园二期组合配电站2变	10	630	372
32462	贾汪	PMS_城市之心2配电室3变压器	10	630	375
32463	贾汪	PMS_城市之心2配电室4变压器	10	630	345
32464	贾汪	PMS_城市之心2配电室2变压器	10	630	313
32465	贾汪	PMS_城市之心2配电室1变压器	10	630	349
32466	贾汪	翠湖嘉苑4配电室2变压器	10	630	382
32467	贾汪	翠湖嘉苑3配电室3变压器	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32468	贾汪	翠湖嘉苑2配电室1变压器	10	800	280
32469	贾汪	翠湖嘉苑4配电室1变压器	10	630	312
32470	贾汪	翠湖嘉苑3配电室1变压器	10	630	280
32471	贾汪	翠湖嘉苑1配电室1变压器	10	630	125
32472	贾汪	康华心海湾4配电室3变	10	630	388
32473	贾汪	康华心海湾4配电室1变	10	630	397
32474	贾汪	康华心海湾4配电室4变	10	630	251
32475	贾汪	PMS_高盛唐郡2配电室1变	10	630	219
32476	贾汪	PMS_高盛唐郡2配电室4变	10	630	271
32477	贾汪	矿二院东宿舍	10	400	196
32478	贾汪	PMS_湖尚城1配电室1变	10	800	440
32479	贾汪	PMS_湖尚城1配电室4变	10	800	531
32480	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室2变	10	630	376
32481	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室4变	10	630	334
32482	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室3变	10	630	397
32483	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室1变	10	630	378
32484	贾汪	PMS_翡翠蓝湾组合配电站4变	10	800	492
32485	贾汪	翡翠蓝湾组合配电站1变	10	800	526
32486	贾汪	PMS_翡翠蓝湾组合配电站3变	10	800	499
32487	贾汪	PMS_翡翠蓝湾组合配电站2变	10	800	549
32488	贾汪	PMS_文化大厦	10	400	30
32489	贾汪	PMS_泉旺头西	10	400	89
32490	贾汪	PMS_康华心海湾5配电室2变	10	800	432
32491	贾汪	PMS_康华心海湾5配电室4变	10	800	413
32492	贾汪	PMS_康华心海湾5配电室1变	10	800	484
32493	贾汪	鲁尔小区配电室1变压器	10	800	572
32494	贾汪	PMS_鲁尔小区配电室3变压器	10	800	545
32495	贾汪	PMS_湖东新村4配电室1变压器	10	630	331
32496	贾汪	湖东新村4配电室4变压器	10	630	412
32497	贾汪	PMS_湖东新村2配电室1变压器	10	630	320
32498	贾汪	湖东新村2配电室2变压器	10	630	314
32499	贾汪	湖东新村3配电室2变压器	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32500	贾汪	PMS_湖东新村5配电室1变压器	10	630	309
32501	贾汪	湖东新村2配电室4变压器	10	630	276
32502	贾汪	湖东新村4配电室2变压器	10	630	363
32503	贾汪	湖东新村3配电室1变压器	10	630	159
32504	贾汪	PMS_湖东新村1配电室3变	10	630	245
32505	贾汪	PMS_湖东新村4配电室3变压器	10	630	351
32506	贾汪	PMS_湖东新村1配电室1变	10	630	151
32507	贾汪	PMS_博文春天里2配电室2变	10	630	352
32508	贾汪	PMS_博文春天里2配电室4变	10	630	331
32509	贾汪	PMS_博文春天里1配电室3变	10	800	500
32510	贾汪	PMS_博文春天里1配电室2变	10	800	530
32511	贾汪	PMS_博文春天里2配电室1变	10	630	293
32512	贾汪	PMS_博文春天里2配电室3变	10	630	462
32513	邳州	PMS_燕子埠佛头14#变	10	400	219
32514	邳州	燕子埠佛头12#变	10	200	82
32515	邳州	PMS_燕子埠小吴5#变	10	400	195
32516	邳州	PMS_燕子埠关庄村6#变	10	400	155
32517	邳州	PMS_燕子埠17#变	10	400	0
32518	邳州	PMS_燕子埠18#变	10	400	96
32519	邳州	PMS_燕子埠19#变	10	400	98
32520	邳州	燕子埠郭庄13#变	10	630	231
32521	邳州	燕子埠郭庄6#变	10	200	45
32522	邳州	PMS_燕子埠花山8#变	10	400	246
32523	邳州	PMS_燕子埠花山7#变	10	400	181
32524	邳州	燕子埠花山5#变	10	200	86
32525	邳州	PMS_燕子埠鹿寨11#变	10	400	230
32526	邳州	PMS_燕子埠鹿寨12#变	10	400	160
32527	邳州	PMS_燕子埠鹿寨13#变	10	400	214
32528	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠11#变	10	400	155
32529	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠12#变	10	400	70
32530	邳州	PMS_燕子埠佛头6#变	10	400	246
32531	邳州	PMS_燕子埠大吴村7#变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32532	邳州	PMS_燕子埠毛寺7#变	10	400	206
32533	邳州	PMS_燕子埠20#变	10	400	183
32534	邳州	PMS_燕子埠陈楼7#变	10	400	169
32535	邳州	燕子埠关庄8#变	10	200	66
32536	邳州	PMS_燕子埠关庄10#变	10	400	199
32537	邳州	PMS_燕子埠黑山7#变	10	400	262
32538	邳州	PMS_燕子埠佛头10#变	10	400	78
32539	邳州	PMS_燕子埠关庄9#变	10	400	148
32540	邳州	PMS_燕子埠扒山6#变	10	400	167
32541	邳州	PMS_燕子埠韩寺7#变	10	400	226
32542	邳州	PMS_燕子埠徐洼10#变	10	400	198
32543	邳州	燕子埠尤村8#变	10	400	207
32544	邳州	PMS_燕子埠佛头15#变	10	400	151
32545	邳州	燕子埠23#变	10	400	288
32546	邳州	PMS_燕子埠大吴8#变	10	400	221
32547	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠15#变	10	400	207
32548	邳州	PMS_燕子埠毛寺8#变	10	400	193
32549	邳州	PMS_燕子埠韩寺9#变	10	400	197
32550	邳州	PMS_燕子埠韩寺10#变	10	400	222
32551	邳州	PMS_燕子埠尤村6#变	10	400	234
32552	邳州	PMS_燕子埠尤村7#变	10	400	216
32553	邳州	PMS_燕子埠22#变	10	400	264
32554	邳州	PMS_燕子埠21#变	10	400	216
32555	邳州	PMS_燕子埠花山9#变	10	400	199
32556	邳州	PMS_燕子埠鹿寨14#变	10	400	164
32557	邳州	燕子埠棠棣埠13#变	10	400	44
32558	邳州	PMS_燕子埠25#变	10	400	192
32559	邳州	燕子埠棠棣埠2#变(增资)	10	400	179
32560	邳州	PMS_燕子埠5#变(增资)	10	400	212
32561	邳州	燕子埠佛头16#变	10	200	105
32562	邳州	PMS_锦绣佳苑3#变	10	630	341
32563	邳州	燕子埠郭庄15#变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32564	邳州	燕子埠郭庄16#变	10	400	147
32565	邳州	燕子埠锦绣佳苑2#变	10	630	245
32566	邳州	燕子埠锦绣佳苑1#变	10	630	230
32567	邳州	燕子埠锦绣佳苑4箱变	10	500	295
32568	邳州	燕子埠锦绣佳苑5箱变	10	500	288
32569	邳州	燕子埠陈楼9#变	10	400	248
32570	邳州	燕子埠鹿寨15#变	10	200	101
32571	邳州	燕子埠陈楼8#变	10	400	267
32572	邳州	燕子埠锦绣佳苑7箱变	10	400	320
32573	邳州	燕子埠锦绣佳苑6箱变	10	400	320
32574	邳州	燕子埠韩寺11#变	10	400	265
32575	邳州	燕子埠佛头17#变	10	400	261
32576	邳州	燕子埠陈楼10#变	10	400	289
32577	邳州	燕子埠郭庄14#变	10	400	133
32578	邳州	燕子埠徐洼12#变	10	400	288
32579	邳州	燕子埠徐洼11#变	10	200	117
32580	邳州	燕子埠26#变	10	400	274
32581	邳州	燕子埠陈楼11#变	10	400	304
32582	邳州	燕子埠毛寺10#变	10	400	245
32583	邳州	PMS_燕子埠郭庄8#变	10	400	204
32584	邳州	PMS_燕子埠关庄3#变	10	400	168
32585	邳州	PMS_燕子埠鹿寨农业示范园变	10	400	204
32586	邳州	PMS_燕子埠9#变	10	400	142
32587	邳州	燕子埠8#变	10	400	68
32588	邳州	PMS_燕子埠5#变	10	400	179
32589	邳州	燕子埠花山3#变	10	400	238
32590	邳州	PMS_燕子埠鹿寨6#变	10	200	30
32591	邳州	PMS_碾庄街道烈士碑南门公用变	10	800	0
32592	邳州	PMS_碾庄街道陵园中路变	10	400	0
32593	邳州	PMS_碾庄街道民主南路公用变	10	630	152
32594	邳州	碾庄生墩村大棚菜园	10	100	36
32595	邳州	碾庄泗庄村后高变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32596	邳州	碾庄稍墩杨庄变	10	200	82
32597	邳州	PMS_碾庄稍墩村吴楼变	10	400	274
32598	邳州	PMS_碾庄韩高村高场变	10	200	28
32599	邳州	碾庄街道信用社变	10	630	0
32600	邳州	碾庄韩高村后李变	10	315	60
32601	邳州	PMS_碾庄泗庄村苗圃变	10	200	66
32602	邳州	PMS_碾庄稍墩村部变	10	400	233
32603	邳州	PMS_碾庄稍墩村稍后西变	10	200	50
32604	邳州	PMS_碾庄彭庄3＃彭西变	10	80	0
32605	邳州	PMS_碾庄王集二队变	10	100	4
32606	邳州	碾庄稍墩村郑东变	10	200	110
32607	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑前变	10	100	0
32608	邳州	碾庄稍墩村牌坊变	10	400	115
32609	邳州	碾庄稍墩村刘庄变	10	250	0
32610	邳州	PMS_碾庄庙前村新东变	10	315	47
32611	邳州	PMS_碾庄庙前村新西公用变	10	400	73
32612	邳州	PMS_碾庄街道南东公用变	10	630	6
32613	邳州	PMS_碾庄街道南中公用变	10	400	72
32614	邳州	PMS_碾庄街道南西公用变	10	630	110
32615	邳州	PMS_碾庄街道北中公用变	10	630	0
32616	邳州	碾庄王集4＃王庄变	10	400	93
32617	邳州	PMS_碾庄王集村部变	10	400	125
32618	邳州	碾庄彭庄4＃前黄滩变	10	400	0
32619	邳州	碾庄彭庄村部变	10	500	0
32620	邳州	PMS_碾庄王集2＃唐庄变	10	400	166
32621	邳州	PMS_碾庄彭庄1＃前刘变	10	100	0
32622	邳州	PMS_碾庄院上村沙墩2#变	10	200	136
32623	邳州	碾庄祁庄村张西公用变	10	250	48
32624	邳州	PMS_碾庄祁庄村祁西公用变	10	200	95
32625	邳州	碾庄祁庄村东孙公用变	10	400	123
32626	邳州	PMS_碾庄大兴3＃衡王变	10	315	68
32627	邳州	PMS_碾庄大兴2＃张家变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32628	邳州	碾庄闫桥3＃后闫桥变	10	400	163
32629	邳州	PMS_碾庄闫桥2＃前闫桥变	10	200	95
32630	邳州	PMS_碾庄闫桥1＃街道变	10	400	112
32631	邳州	碾庄闫桥4＃胡东变	10	400	118
32632	邳州	PMS_碾庄倪庄6＃太平庄变	10	100	15
32633	邳州	PMS_碾庄彭庄村东黄滩变	10	400	191
32634	邳州	PMS_碾庄鲁楼2＃杜庄变	10	400	163
32635	邳州	PMS_碾庄鲁楼1＃鲁东变	10	200	0
32636	邳州	PMS_碾庄鲁楼3＃学庄变	10	400	201
32637	邳州	PMS_碾庄庙前王庄公用变	10	200	0
32638	邳州	PMS_碾庄庙前四五队变	10	200	78
32639	邳州	碾庄庙前一二队变	10	400	161
32640	邳州	碾庄庙前村烈士公用变	10	400	116
32641	邳州	PMS_碾庄祁庄村张后公用变	10	200	0
32642	邳州	PMS_碾庄倪庄10＃雅庄电站	10	200	0
32643	邳州	PMS_碾庄彭庄5＃后黄滩变	10	200	0
32644	邳州	PMS_碾庄倪庄1＃小雅庄变	10	400	135
32645	邳州	PMS_碾庄倪庄2＃大雅庄变	10	400	189
32646	邳州	碾庄院上7＃旺庄变	10	200	5
32647	邳州	PMS_碾庄院上村院上南站变	10	400	47
32648	邳州	碾庄院上1＃村部变	10	400	236
32649	邳州	PMS_碾庄大兴村宋家变	10	200	35
32650	邳州	碾庄韩庄4＃后刘变	10	400	181
32651	邳州	PMS_碾庄大宋4＃贺庄变	10	200	0
32652	邳州	PMS_碾庄大宋1＃村部变	10	400	114
32653	邳州	PMS_碾庄大宋5＃条厂变	10	200	101
32654	邳州	PMS_碾庄大宋3＃宋西变	10	400	131
32655	邳州	PMS_碾庄大宋2＃小庄变	10	400	189
32656	邳州	PMS_碾庄大宋村秦楼公用变	10	400	127
32657	邳州	PMS_碾庄大宋6＃秦中变	10	200	6
32658	邳州	PMS_碾庄衡集村衡中变	10	250	64
32659	邳州	PMS_碾庄衡集村窑厂公用变	10	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32660	邳州	PMS_碾庄大宋8＃秦西变	10	200	79
32661	邳州	PMS_碾庄韩庄3＃韩西变	10	400	219
32662	邳州	PMS_碾庄韩庄1＃村部变	10	200	0
32663	邳州	PMS_碾庄供电所所用变	10	630	137
32664	邳州	PMS_碾庄村南门公用变	10	400	0
32665	邳州	PMS_碾庄祁庄村顾家公用变	10	200	54
32666	邳州	PMS_碾庄祁庄村魏元公用变	10	200	34
32667	邳州	PMS_碾庄祁庄村汪西变	10	200	19
32668	邳州	PMS_碾庄祁庄三里庄变	10	200	4
32669	邳州	PMS_碾庄庙前村娄梁公用变	10	200	0
32670	邳州	碾庄衡集村衡西变	10	630	182
32671	邳州	PMS_碾庄衡集村衡东变	10	200	0
32672	邳州	PMS_碾庄倪庄5＃倪西变	10	100	49
32673	邳州	PMS_碾庄倪庄3＃倪中变	10	100	43
32674	邳州	PMS_碾庄倪庄7＃村部变	10	200	26
32675	邳州	PMS_碾庄倪庄村尤湖站	10	200	87
32676	邳州	PMS_碾庄倪庄4＃尤湖变	10	100	29
32677	邳州	碾庄村陵园村部公用变	10	630	84
32678	邳州	碾庄村西门公用变	10	200	60
32679	邳州	PMS_碾庄村北门变	10	200	58
32680	邳州	PMS_碾庄街道北西变	10	630	126
32681	邳州	PMS_碾庄街道北东公用变	10	500	0
32682	邳州	PMS_碾庄庙前村徐井涯变	10	200	94
32683	邳州	PMS_碾庄韩高村韩中变	10	200	0
32684	邳州	PMS_碾庄街道建设办公室变	10	250	47
32685	邳州	碾庄村东门变	10	630	333
32686	邳州	PMS_碾庄韩高村韩后变	10	200	66
32687	邳州	PMS_碾庄泗庄村方家变	10	100	44
32688	邳州	碾庄泗庄村王庄变	10	200	29
32689	邳州	PMS_碾庄泗庄村庙东变	10	200	78
32690	邳州	PMS_碾庄泗庄村卢家变	10	200	139
32691	邳州	PMS_碾庄泗庄村訾家变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32692	邳州	PMS_碾庄泗村庄靳家变	10	400	77
32693	邳州	碾庄泗庄村沟西变	10	630	316
32694	邳州	PMS_碾庄才庄村纪念馆公用变	10	200	0
32695	邳州	PMS_碾庄李集小邱变	10	100	27
32696	邳州	PMS_碾庄才庄五组公用变	10	400	124
32697	邳州	PMS_碾庄才庄旗竿变	10	200	21
32698	邳州	PMS_碾庄才庄村十组公用变	10	400	89
32699	邳州	PMS_碾庄才庄村二组公用变	10	200	0
32700	邳州	PMS_碾庄生墩扶贫公用变	10	250	77
32701	邳州	PMS_碾庄生墩前王变	10	200	0
32702	邳州	PMS_碾庄练滩村部变	10	400	229
32703	邳州	PMS_碾庄练滩李庄变	10	200	37
32704	邳州	PMS_碾庄练滩姚庄变	10	200	1
32705	邳州	碾庄孔庄闫范庄变	10	400	185
32706	邳州	PMS_碾庄宗庙村宗庙十队变	10	100	32
32707	邳州	PMS_碾庄宗庙五队变	10	200	69
32708	邳州	PMS_碾庄宗庙刘楼变	10	200	8
32709	邳州	PMS_碾庄娄胡邱楼变	10	400	36
32710	邳州	PMS_碾庄娄胡前台变	10	200	39
32711	邳州	PMS_碾庄娄胡七队变	10	200	68
32712	邳州	PMS_碾庄娄胡村部变	10	100	36
32713	邳州	PMS_碾庄娄胡四队变	10	200	98
32714	邳州	PMS_碾庄娄胡三队变	10	200	78
32715	邳州	PMS_碾庄岱山村四队变	10	100	36
32716	邳州	PMS_碾庄岱山村八组公用变	10	100	2
32717	邳州	碾庄岱山村部公用变	10	400	171
32718	邳州	PMS_碾庄岱山村一队变	10	200	38
32719	邳州	PMS_碾庄六户村四组公用变	10	200	89
32720	邳州	PMS_碾庄六户村东站公用变	10	100	59
32721	邳州	PMS_碾庄六户村部	10	200	66
32722	邳州	碾庄井墩六队变	10	250	118
32723	邳州	PMS_碾庄井墩一队变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32724	邳州	PMS_碾庄宗庙李庄变	10	200	64
32725	邳州	PMS_碾庄六户村三队变	10	100	4
32726	邳州	PMS_碾庄井墩村七组公用变	10	160	0
32727	邳州	PMS_碾庄桑园林业变	10	315	180
32728	邳州	PMS_碾庄桑园郑庄变	10	200	0
32729	邳州	PMS_碾庄生墩八队变	10	200	64
32730	邳州	PMS_碾庄孔庄曹楼变	10	200	41
32731	邳州	PMS_碾庄孔庄村闫庄变	10	200	114
32732	邳州	PMS_碾庄岱山村街道公用变	10	630	94
32733	邳州	PMS_碾庄孔庄小李公用变	10	200	88
32734	邳州	碾庄孔庄高后变	10	400	177
32735	邳州	碾庄孔庄高前变	10	400	127
32736	邳州	碾庄练滩五队变	10	100	0
32737	邳州	碾庄练滩村三组公用变	10	250	28
32738	邳州	PMS_碾庄练滩褚庄变	10	200	67
32739	邳州	PMS_碾庄生墩周庄变	10	400	208
32740	贾汪	PMS_博文春天里1配电室4变	10	800	518
32741	邳州	PMS_碾庄岱山村五队变	10	200	97
32742	贾汪	PMS_博文春天里1配电室1变	10	800	492
32743	邳州	PMS_碾庄生墩三队变	10	200	0
32744	贾汪	PMS_凤凰花园2配电室2变	10	630	355
32745	邳州	碾庄井墩五队变	10	315	136
32746	贾汪	PMS_凤凰花园5配电室3变	10	630	408
32747	邳州	PMS_碾庄井墩村部变	10	200	93
32748	贾汪	PMS_凤凰花园3配电室3变	10	800	331
32749	邳州	PMS_碾庄宗庙高庄2#变	10	200	72
32750	贾汪	PMS_凤凰花园5配电室2变	10	630	477
32751	邳州	PMS_碾庄宗庙高庄1#变	10	50	9
32752	贾汪	凤凰花园4配电室2变	10	630	205
32753	邳州	碾庄桑园庙后	10	200	0
32754	贾汪	凤凰花园1配电室4变	10	630	358
32755	邳州	PMS_碾庄练摊村一组公用变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32756	贾汪	凤凰花园1配电室1变	10	630	395
32757	邳州	碾庄院上3＃大院上变	10	315	72
32758	贾汪	凤凰花园5配电室4变	10	630	431
32759	邳州	PMS_碾庄李集村部变	10	400	100
32760	贾汪	凤凰花园5配电室1变	10	630	452
32761	邳州	PMS_碾庄李集前佟变	10	200	0
32762	贾汪	PMS_凤凰花园1配电室3变	10	630	399
32763	邳州	PMS_碾庄桑园村校西变	10	200	56
32764	贾汪	PMS_凤凰花园2配电室3变	10	630	353
32765	邳州	PMS_碾庄桑园村部变	10	200	56
32766	贾汪	PMS_凤凰花园1配电室2变	10	630	328
32767	邳州	碾庄桑园贺庄变	10	400	195
32768	贾汪	PMS_凤凰花园3配电室2变	10	800	394
32769	邳州	PMS_碾庄李集韩家变	10	200	19
32770	贾汪	惠民小区配电室变压器	10	400	181
32771	邳州	PMS_碾庄李集小圩变	10	200	111
32772	贾汪	传世经典二期配电室变压器	10	500	79
32773	邳州	PMS_碾庄李集东门变	10	400	203
32774	贾汪	湖尚城3配电室1变	10	800	491
32775	邳州	碾庄彭庄6＃居民区变	10	400	160
32776	贾汪	湖尚城5配电室2变	10	800	522
32777	邳州	PMS_碾庄彭庄5＃居民区变	10	500	187
32778	贾汪	湖尚城5配电室4变	10	800	560
32779	邳州	PMS_碾庄彭庄9＃居民区变	10	200	0
32780	贾汪	湖尚城5配电室1变	10	800	538
32781	邳州	PMS_碾庄稍墩村稍后西2#变	10	400	0
32782	贾汪	湖尚城3配电室2变	10	800	556
32783	邳州	PMS_碾庄稍墩村前板桥组	10	400	193
32784	贾汪	湖尚城5配电室3变	10	800	516
32785	邳州	PMS_碾庄生墩村部变	10	400	132
32786	贾汪	时代御府组合配电站2变	10	800	531
32787	邳州	碾庄桑园刘庄变	10	400	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32788	贾汪	时代御府组合配电站1变	10	800	550
32789	邳州	PMS_碾庄街道民主北路变	10	250	28
32790	贾汪	时代御府2配电室2变	10	630	382
32791	邳州	PMS_碾庄街道陵园2#公用变	10	400	0
32792	贾汪	时代御府2配电室3变	10	630	407
32793	邳州	PMS_碾庄街道闫朝变	10	200	33
32794	贾汪	泉城驿站二期	10	400	174
32795	邳州	PMS_碾庄庙前村板桥2＃变	10	100	0
32796	贾汪	禧园3配电室3变压器	10	800	285
32797	邳州	PMS_碾庄岱山村七组公用变	10	200	28
32798	贾汪	禧园4配电室2变压器	10	630	296
32799	贾汪	禧园3配电室1变压器	10	800	498
32800	贾汪	禧园4配电室1变压器	10	630	224
32801	贾汪	禧园3配电室4变压器	10	800	143
32802	贾汪	禧园4配电室3变压器	10	630	360
32803	贾汪	禧园4配电室4变压器	10	630	334
32804	贾汪	禧园3配电室2变压器	10	800	505
32805	贾汪	吾悦华府璞园3配电室4变	10	630	457
32806	贾汪	吾悦华府璞园3配电室1变	10	630	408
32807	贾汪	吾悦华府璞园3配电室2变	10	630	475
32808	贾汪	吾悦华府璞园2配电室3变	10	800	584
32809	贾汪	吾悦华府璞园3配电室3变	10	630	469
32810	贾汪	吾悦华府璞园2配电室4变	10	800	601
32811	贾汪	吾悦华府璞园2配电室2变	10	800	592
32812	贾汪	吾悦华府璞园2配电室1变	10	800	562
32813	贾汪	祥鑫公馆配电室1变	10	400	163
32814	贾汪	祥鑫公馆配电室2变	10	400	219
32815	贾汪	同旺小区3箱变	10	630	306
32816	贾汪	同旺小区1箱变	10	630	359
32817	贾汪	同旺小区2箱变	10	630	258
32818	贾汪	金桂香寓1箱变	10	630	377
32819	贾汪	宜家花园3箱变	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32820	贾汪	宜家花园1箱变	10	630	226
32821	贾汪	宜家花园9箱变	10	630	236
32822	贾汪	宜家花园8箱变	10	630	361
32823	贾汪	宜家花园4箱变	10	630	358
32824	贾汪	宜家花园7箱变	10	630	280
32825	贾汪	传世经典一期11箱变	10	630	298
32826	贾汪	传世经典一期12箱变	10	630	357
32827	贾汪	紫御府2配电室2变	10	800	581
32828	贾汪	紫御府2配电室4变	10	800	583
32829	贾汪	紫御府2配电室1变	10	800	565
32830	贾汪	紫御府2配电室3变	10	800	580
32831	贾汪	豪泽紫云台2配电室4变	10	800	595
32832	贾汪	豪泽紫云台组合配电站4变	10	800	595
32833	贾汪	豪泽紫云台2配电室1变	10	800	556
32834	贾汪	豪泽紫云台组合配电站1变	10	800	540
32835	贾汪	永业小区11箱变	10	630	307
32836	贾汪	永业小区13箱变	10	630	353
32837	贾汪	永业小区14箱变	10	630	312
32838	贾汪	永业小区4箱变	10	630	325
32839	贾汪	永业小区3箱变	10	630	323
32840	贾汪	永业小区5箱变	10	630	349
32841	贾汪	永业小区10箱变	10	630	382
32842	贾汪	永业小区7箱变	10	630	392
32843	贾汪	永业小区6箱变	10	630	359
32844	贾汪	永业小区12箱变	10	630	297
32845	贾汪	永业小区2箱变	10	630	275
32846	贾汪	永业小区8箱变	10	630	290
32847	贾汪	永业小区9箱变	10	630	297
32848	贾汪	永业小区1箱变	10	630	307
32849	贾汪	民和苑3箱变	10	630	216
32850	贾汪	民和苑2箱变	10	630	155
32851	贾汪	民和苑4箱变	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32852	贾汪	民和苑1箱变	10	630	150
32853	贾汪	田昌华府配电室2变	10	630	487
32854	贾汪	田昌华府配电室1变	10	630	425
32855	贾汪	田昌华府配电室4变	10	630	458
32856	贾汪	田昌华府配电室3变	10	630	442
32857	贾汪	广场小区2箱变	10	630	276
32858	贾汪	广场小区3箱变	10	630	203
32859	贾汪	广场小区1箱变	10	630	310
32860	贾汪	广场小区4箱变	10	630	163
32861	贾汪	房上7板台区	10	400	217
32862	贾汪	禧园1配电室4变压器	10	800	529
32863	贾汪	禧园2配电室2变压器	10	800	562
32864	贾汪	禧园1配电室1变压器	10	800	579
32865	贾汪	禧园2配电室3变压器	10	800	546
32866	贾汪	禧园2配电室4变压器	10	800	551
32867	贾汪	禧园1配电室3变压器	10	800	548
32868	贾汪	禧园2配电室1变压器	10	800	569
32869	贾汪	禧园1配电室2变压器	10	800	562
32870	贾汪	紫御府1配电室4变	10	800	534
32871	贾汪	紫御府1配电室2变	10	800	522
32872	贾汪	紫御府1配电室1变	10	800	516
32873	贾汪	紫御府1配电室3变	10	800	523
32874	贾汪	翡翠蓝湾2配电室3变	10	630	406
32875	贾汪	翡翠蓝湾2配电室2变	10	630	413
32876	贾汪	康桥花园1配电室2变	10	800	523
32877	贾汪	康桥花园1配电室3变	10	800	548
32878	贾汪	康桥花园1配电室1变	10	800	537
32879	贾汪	吾悦华府璞园1配电室4变	10	800	637
32880	贾汪	吾悦华府璞园1配电室1变	10	800	592
32881	贾汪	吾悦华府璞园1配电室2变	10	800	612
32882	贾汪	吾悦华府璞园1配电室3变	10	800	606
32883	贾汪	公园北村南	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32884	贾汪	韩桥嘉苑二期7配电室2变	10	630	454
32885	贾汪	韩桥嘉苑二期4配电室3变	10	800	596
32886	贾汪	韩桥嘉苑二期4配电室2变	10	800	595
32887	贾汪	韩桥嘉苑二期5配电室3变	10	630	462
32888	贾汪	韩桥嘉苑二期7配电室3变	10	630	472
32889	贾汪	韩桥嘉苑二期5配电室2变	10	630	473
32890	贾汪	城市之心3配电室3变	10	630	309
32891	贾汪	城市之心3配电室2变	10	630	455
32892	贾汪	紫御府3配电室3变	10	800	615
32893	贾汪	紫御府3配电室1变	10	800	638
32894	贾汪	紫御府3配电室2变	10	800	610
32895	贾汪	紫御府3配电室4变	10	800	616
32896	贾汪	耿集办事处豆宅村东台区	10	400	176
32897	贾汪	传世经典二期3箱变	10	630	329
32898	贾汪	传世经典二期1箱变	10	630	313
32899	贾汪	传世经典二期4箱变	10	630	375
32900	贾汪	东部美的城二期1配电室3变	10	800	463
32901	贾汪	东部美的城二期1配电室2变	10	800	400
32902	贾汪	东部美的城二期2配电室2变	10	630	356
32903	贾汪	东部美的城二期2配电室3变	10	630	322
32904	贾汪	康华心海湾4配电室2变	10	630	322
32905	贾汪	民和公寓箱变	10	630	293
32906	贾汪	和兴小区2箱变	10	630	291
32907	贾汪	和兴小区1箱变	10	630	335
32908	贾汪	韩桥嘉苑二期6配电室2变	10	630	496
32909	贾汪	韩桥嘉苑二期6配电室4变	10	630	469
32910	贾汪	韩桥嘉苑二期6配电室1变	10	630	471
32911	贾汪	韩桥嘉苑二期6配电室3变	10	630	487
32912	贾汪	工商宝邸配电室变压器	10	500	286
32913	贾汪	民康园1配电室2变压器	10	630	363
32914	贾汪	泉城花都F区3配电室3变	10	800	640
32915	贾汪	泉城花都F区3配电室2变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32916	贾汪	泉城花都F区1配电室1变	10	800	640
32917	贾汪	泉城花都F区1配电室2变	10	800	640
32918	贾汪	泉城花都F区3配电室4变	10	800	640
32919	贾汪	泉城花都F区3配电室1变	10	800	640
32920	贾汪	姚庄三组二台区	10	400	243
32921	贾汪	蔬菜四组北台区	10	315	72
32922	贾汪	荣辉御府配电室2变	10	630	431
32923	贾汪	荣辉御府配电室1变	10	630	368
32924	贾汪	荣辉御府配电室3变	10	630	415
32925	贾汪	荣辉御府配电室4变	10	630	428
32926	贾汪	吾悦广场2配电室3变	10	800	490
32927	贾汪	吾悦广场组合配电站2变	10	800	452
32928	贾汪	吾悦广场组合配电站1变	10	800	533
32929	贾汪	吾悦广场2配电室2变	10	800	271
32930	贾汪	吾悦广场3配电室4变	10	800	442
32931	贾汪	吾悦广场组合配电站3变	10	800	509
32932	贾汪	吾悦广场组合配电站4变	10	800	462
32933	贾汪	吾悦广场3配电室2变	10	800	363
32934	贾汪	吾悦广场2配电室1变	10	800	450
32935	贾汪	吾悦广场2配电室4变	10	800	478
32936	贾汪	翠湖嘉园二期4配电室4变	10	630	325
32937	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室3变	10	630	364
32938	贾汪	翠湖嘉园二期4配电室2变	10	630	348
32939	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室1变	10	630	395
32940	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室4变	10	630	361
32941	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室1变	10	630	352
32942	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室2变	10	630	334
32943	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室3变	10	630	398
32944	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室4变	10	630	375
32945	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室2变	10	630	355
32946	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室1变	10	630	376
32947	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室3变	10	630	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32948	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室4变	10	630	361
32949	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室2变	10	630	393
32950	贾汪	湖尚城2配电室3变	10	800	470
32951	贾汪	湖尚城2配电室4变	10	800	461
32952	贾汪	泉城驿站配电室1变	10	800	248
32953	贾汪	旺田人家组合配电站1变	10	630	365
32954	贾汪	旺田人家2配电室1变压器	10	630	307
32955	贾汪	旺田人家组合配电站2变	10	630	369
32956	贾汪	旺田人家3配电室1变压器	10	630	308
32957	贾汪	旺田人家2配电室2变压器	10	630	413
32958	贾汪	旺田人家3配电室2变压器	10	630	332
32959	贾汪	十里花溪5配电室4变	10	630	360
32960	贾汪	十里花溪5配电室2变	10	630	266
32961	贾汪	十里花溪4配电室2变	10	800	360
32962	贾汪	电苑小区4箱变	10	630	297
32963	贾汪	电苑小区3箱变	10	630	384
32964	贾汪	电苑小区2箱变	10	630	363
32965	贾汪	电苑小区1箱变	10	630	349
32966	贾汪	PMS_贾汪客运中心	10	500	259
32967	贾汪	PMS_御景华庭组合配电站1变压器	10	800	420
32968	贾汪	PMS_御景华庭组合配电站2变压器	10	800	426
32969	贾汪	PMS_御景华庭2配电室3变压器	10	630	322
32970	贾汪	PMS_御景华庭2配电室4变压器	10	630	263
32971	贾汪	PMS_御景华庭3配电室5变压器	10	800	410
32972	贾汪	PMS_御景华庭3配电室6变压器	10	800	379
32973	贾汪	PMS_御景华庭4配电室7变压器	10	800	365
32974	贾汪	PMS_御景华庭4配电室8变压器	10	800	406
32975	贾汪	PMS_御景华庭5配电室9变压器	10	800	207
32976	贾汪	PMS_传世二期2箱变	10	630	337
32977	贾汪	PMS_汉都华庭1配电室1变压器	10	500	207
32978	贾汪	PMS_汉都华庭1配电室2变压器	10	500	190
32979	贾汪	PMS_汉都华庭2配电室3变压器	10	500	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32980	贾汪	PMS_汉都华庭2配电室4变压器	10	500	201
32981	贾汪	汉都华庭3配电室5变压器	10	400	143
32982	贾汪	汉都华庭3配电室6变压器	10	315	64
32983	贾汪	PMS_汉都华庭4配电室7变压器	10	400	68
32984	贾汪	PMS_汉都华庭4配电室8变压器	10	400	137
32985	贾汪	PMS_御龙山水1配电室1变	10	800	381
32986	贾汪	PMS_御龙山水1配电室2变	10	800	416
32987	贾汪	PMS_御龙山水2配电室3主变	10	630	308
32988	贾汪	PMS_御龙山水2配电室4主变	10	630	307
32989	贾汪	PMS_御龙山水3配电室5主变	10	630	316
32990	贾汪	PMS_御龙山水3配电室6主变	10	630	379
32991	贾汪	御龙山水4配电室7变	10	800	405
32992	贾汪	御龙山水4配电室8变	10	800	472
32993	贾汪	PMS_西大路2变	10	200	55
32994	贾汪	PMS_江庄新前马西变	10	200	80
32995	贾汪	PMS_前马东2号变	10	200	13
32996	贾汪	PMS_关口村3变	10	400	144
32997	贾汪	PMS_乡政府专用变	10	400	57
32998	贾汪	PMS_江庄公变三2	10	200	27
32999	贾汪	大路西3变	10	315	123
33000	贾汪	PMS_新前马2号变	10	400	103
33001	贾汪	PMS_后江庄3号变	10	400	218
33002	贾汪	PMS_江庄镇公变四	10	400	131
33003	贾汪	PMS_江庄街南2号变	10	400	61
33004	贾汪	PMS_江庄村五队2号变	10	400	131
33005	贾汪	PMS_前高村东2号变	10	200	20
33006	贾汪	PMS_耿朱元村2号变	10	400	129
33007	贾汪	PMS_朱元三队2号变	10	400	144
33008	贾汪	PMS_沙古堆2号变	10	400	125
33009	贾汪	PMS_王布3号变	10	400	169
33010	贾汪	PMS_周布西	10	400	186
33011	贾汪	南庄机井	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33012	贾汪	PMS_南庄2台区	10	200	30
33013	贾汪	PMS_王布2号变	10	200	89
33014	贾汪	PMS_江庄东	10	200	22
33015	贾汪	PMS_小王家东台区	10	200	0
33016	贾汪	PMS_前马6队	10	400	90
33017	贾汪	PMS_江庄8组	10	200	35
33018	贾汪	PMS_周布东	10	200	0
33019	贾汪	南庄新区	10	400	199
33020	贾汪	PMS_公变三1	10	315	85
33021	贾汪	PMS_江庄村	10	160	25
33022	贾汪	PMS_后江庄2号变	10	200	8
33023	贾汪	PMS_后江庄	10	200	29
33024	贾汪	PMS_江庄11组	10	200	34
33025	邳州	PMS_碾庄宗庙村部变	10	200	66
33026	邳州	PMS_碾庄村小曹庄变	10	500	106
33027	邳州	PMS_碾庄院上村北魏变	10	400	213
33028	邳州	PMS_碾庄院上村沙墩变	10	200	73
33029	邳州	PMS_碾庄大兴村大兴庄公用变	10	400	141
33030	邳州	碾庄李保小区2#变	10	400	233
33031	邳州	碾庄李保小区1#变	10	400	212
33032	邳州	碾庄李保小区3#变	10	400	133
33033	邳州	碾庄祥龙公馆1配电室2变压器	10	630	331
33034	邳州	碾庄祥龙公馆1配电室1变压器	10	630	379
33035	邳州	碾庄大宋村部3#变	10	400	0
33036	邳州	PMS_碾庄闫桥街道东公用变	10	200	0
33037	邳州	PMS_碾庄李集油坊变	10	400	197
33038	邳州	PMS_碾庄宗庙三队变	10	200	58
33039	邳州	PMS_碾庄练滩六队变	10	200	0
33040	邳州	PMS_碾庄练滩北站综合变	10	630	357
33041	邳州	PMS_碾庄才庄村六队公用变	10	400	67
33042	邳州	PMS_碾庄才庄村七队公用变	10	400	95
33043	邳州	PMS_碾庄村中学校综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33044	邳州	PMS_碾庄街道供电所变	10	630	0
33045	邳州	PMS_碾庄庙前村烈士包家变	10	400	65
33046	邳州	碾庄井墩一队2#变	10	250	60
33047	邳州	PMS_碾庄李集陆庄2#变	10	200	11
33048	邳州	PMS_碾庄大宋村秦东变	10	200	37
33049	邳州	PMS_碾庄生墩周庄2#变	10	400	247
33050	邳州	碾庄倪庄村尤东综合变	10	400	0
33051	邳州	PMS_碾庄娄胡村六队综合变	10	400	107
33052	邳州	PMS_碾庄练滩村二队综合变	10	200	0
33053	邳州	PMS_碾庄泗庄村庙西变	10	200	62
33054	邳州	PMS_碾庄街道陵园3#变	10	630	118
33055	邳州	碾庄鲁楼杜庄2#变	10	500	260
33056	邳州	PMS_碾庄闫桥前闫桥2#变	10	400	108
33057	邳州	PMS_碾庄庙前新西2#变	10	400	175
33058	邳州	PMS_碾庄小院上变	10	400	126
33059	邳州	碾庄太平庄2#变	10	500	165
33060	邳州	PMS_碾庄六户三队2#变	10	400	207
33061	邳州	PMS_碾庄六户南站2#变	10	400	213
33062	邳州	PMS_碾庄六户七队变	10	400	183
33063	邳州	PMS_碾庄大兴张家2#变	10	400	76
33064	邳州	PMS_碾庄后闫桥2#变	10	250	97
33065	邳州	PMS_碾庄闫桥胡东北变	10	400	194
33066	邳州	PMS_碾庄倪庄东变	10	400	193
33067	邳州	PMS_碾庄淮海南路变	10	400	0
33068	邳州	PMS_碾庄镇政府综合变	10	630	49
33069	邳州	PMS_碾庄衡集八队变	10	400	27
33070	邳州	PMS_碾庄祁庄四队变	10	200	56
33071	邳州	PMS_碾庄大雅庄2#变	10	400	10
33072	邳州	PMS_碾庄彭庄吕八家变	10	400	176
33073	邳州	PMS_碾庄王集汪前变	10	400	115
33074	邳州	PMS_碾庄李集凤凰庄变	10	400	71
33075	邳州	PMS_碾庄练滩四队变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33076	邳州	碾庄泗庄旗杆变	10	500	293
33077	邳州	碾庄杨庄杨后变	10	500	191
33078	邳州	PMS_碾庄泗庄张前变	10	400	32
33079	邳州	PMS_碾庄庙前小戚变	10	400	77
33080	邳州	PMS_碾庄大兴吴家变	10	400	70
33081	邳州	PMS_碾庄彭庄二队变	10	400	191
33082	邳州	PMS_碾庄彭庄前黄滩2#变	10	630	17
33083	邳州	PMS_碾庄韩高韩中2#变	10	400	200
33084	邳州	PMS_碾庄民主中路变	10	630	28
33085	邳州	碾庄井墩村部2#变	10	500	226
33086	邳州	PMS_碾庄孔庄范东2#变	10	400	237
33087	邳州	碾庄孔庄曹楼东变	10	630	281
33088	邳州	PMS_碾庄宗庙高庄3#变	10	400	204
33089	邳州	PMS_碾庄生墩八队2#变	10	400	158
33090	邳州	PMS_碾庄孔庄汪北2#变	10	400	175
33091	邳州	PMS_碾庄岱山村部2#变	10	400	107
33092	邳州	PMS_碾庄大蒜市场变	10	400	101
33093	邳州	碾庄王集王庄东队变	10	200	0
33094	邳州	PMS_碾庄彭庄新农村2#变	10	400	113
33095	邳州	PMS_碾庄彭庄新农村3#变	10	400	15
33096	邳州	PMS_碾庄大宋村部2#变	10	200	0
33097	邳州	PMS_碾庄大宋夏家变	10	400	33
33098	邳州	PMS_碾庄院上北魏2#变	10	200	26
33099	邳州	PMS_碾庄大宋秦西北变	10	400	102
33100	邳州	PMS_碾庄倪西2#变	10	400	102
33101	邳州	PMS_碾庄大宋土庙变	10	400	200
33102	邳州	PMS_碾庄韩高高场2#变	10	400	23
33103	邳州	PMS_碾庄泗庄村校西变	10	400	153
33104	邳州	PMS_碾庄镇岱山八队2#变	10	100	26
33105	邳州	PMS_碾庄镇岱山村部小山变	10	400	181
33106	邳州	PMS_碾庄娄湖村部2#变	10	400	197
33107	邳州	PMS_碾庄桑园贺庄南站变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33108	邳州	PMS_碾庄练滩一队2#变	10	400	77
33109	邳州	PMS_碾庄才庄二队北变	10	400	4
33110	邳州	PMS_碾庄李集三队变	10	400	208
33111	邳州	PMS_碾庄六户村部新2#变	10	400	226
33112	邳州	PMS_碾庄宗庙九队变	10	400	180
33113	邳州	碾庄孔庄高后新2#变	10	200	21
33114	邳州	PMS_碾庄孔庄闫范庄新2#变	10	400	100
33115	邳州	PMS_碾庄桑园郑庄新2变	10	400	201
33116	邳州	PMS_碾庄井墩村部3#变	10	400	168
33117	邳州	PMS_碾庄井墩六队新2#变	10	400	170
33118	邳州	PMS_碾庄中学校南2#变	10	400	19
33119	邳州	PMS_碾庄庙前村烈士王家变	10	400	193
33120	邳州	PMS_碾庄宗庙村七队变	10	400	187
33121	邳州	PMS_碾庄宗庙村十一队变	10	400	146
33122	邳州	PMS_碾庄镇碾庄北门北变	10	400	125
33123	邳州	碾庄镇碾庄小祁庄变	10	630	124
33124	邳州	PMS_碾庄生墩小徐家变	10	400	132
33125	邳州	PMS_碾庄宗庙一队变	10	400	132
33126	邳州	PMS_碾庄倪庄北变	10	400	138
33127	邳州	PMS_碾庄院上村旺庄西变	10	400	209
33128	邳州	PMS_碾庄镇娄湖村一队变	10	400	120
33129	邳州	PMS_碾庄镇才庄村超时小学变	10	400	197
33130	邳州	PMS_碾庄韩庄韩南变	10	400	228
33131	邳州	PMS_碾庄鲁楼一队变	10	400	153
33132	邳州	碾庄鲁楼杜庄三队变	10	500	291
33133	邳州	PMS_碾庄王集一队东变	10	400	226
33134	邳州	PMS_碾庄镇淮海中路变	10	400	3
33135	邳州	PMS_碾庄镇教师公寓变	10	400	104
33136	邳州	PMS_碾庄镇西门外队变	10	400	0
33137	邳州	PMS_碾庄镇南门里队变	10	400	117
33138	邳州	PMS_碾庄镇小曹庄东变	10	400	0
33139	邳州	PMS_碾庄镇稍墩村稍东变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33140	邳州	PMS_碾庄孔庄小李2#变	10	400	186
33141	邳州	PMS_碾庄镇吴楼王庄变	10	400	141
33142	邳州	PMS_碾庄镇苗圃农场变	10	400	216
33143	邳州	PMS_碾庄镇徐连路北1#变	10	400	6
33144	邳州	PMS_碾庄镇韩高韩后新2#变	10	400	243
33145	邳州	碾庄院上后徐变	10	500	283
33146	邳州	PMS_碾庄井墩五队新2#变	10	400	172
33147	邳州	PMS_碾庄镇岱山四队新2#变	10	400	247
33148	邳州	PMS_碾庄镇岱山五队新2#变	10	400	160
33149	邳州	PMS_碾庄镇桑园三中队新2#变	10	400	175
33150	邳州	碾庄镇桑园刘庄新2#变	10	200	103
33151	邳州	PMS_碾庄镇桑园村部新2#变	10	400	125
33152	邳州	PMS_碾庄镇娄湖四队北变	10	400	211
33153	邳州	PMS_碾庄镇岱山中学变	10	400	0
33154	邳州	PMS_碾庄镇李集凤凰庄西队变	10	400	0
33155	邳州	PMS_碾庄镇桑园林业新2#变	10	400	205
33156	邳州	PMS_碾庄镇井墩猪场变	10	400	164
33157	邳州	PMS_碾庄镇井墩一队南变	10	400	236
33158	邳州	PMS_碾庄镇井墩河西变	10	400	205
33159	邳州	PMS_碾庄练滩褚庄新2#变	10	400	175
33160	邳州	PMS_碾庄练滩李庄新2#变	10	400	216
33161	邳州	PMS_碾庄练滩姚庄3#变	10	400	222
33162	邳州	PMS_碾庄生墩五队变	10	400	255
33163	邳州	PMS_碾庄宗庙大棚变	10	400	243
33164	邳州	PMS_碾庄韩庄代场东变	10	400	227
33165	邳州	PMS_碾庄鲁楼五队变	10	400	138
33166	邳州	PMS_碾庄倪庄大宋桥西变	10	400	78
33167	邳州	碾庄倪庄枣泗路西变	10	400	222
33168	邳州	PMS_碾庄院上村部新2#变	10	400	280
33169	邳州	碾庄祁庄顾家2#变	10	400	145
33170	邳州	PMS_碾庄祁庄祁西2#变	10	400	180
33171	邳州	PMS_碾庄祁庄魏园2#变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33172	邳州	PMS_碾庄镇稍墩村部西变	10	400	59
33173	邳州	碾庄镇稍墩吴楼西变	10	200	73
33174	邳州	碾庄大宋村部东变	10	500	0
33175	邳州	PMS_碾庄大兴村大兴东变	10	400	233
33176	邳州	碾庄大兴衡王二队变	10	200	13
33177	邳州	PMS_碾庄倪庄尤湖西变	10	400	200
33178	邳州	PMS_碾庄王集唐庄一队变	10	400	108
33179	邳州	PMS_碾庄彭庄一队变	10	400	3
33180	邳州	PMS_碾庄镇韩高村后李西变	10	400	201
33181	邳州	碾庄徐井涯闸头变	10	400	94
33182	邳州	碾庄镇泗庄沟东变	10	200	56
33183	邳州	PMS_碾庄镇泗庄村庙东2#变	10	400	200
33184	邳州	PMS_碾庄镇李集前佟新2新	10	400	143
33185	邳州	PMS_碾庄镇李集小邱新2#变	10	400	212
33186	邳州	碾庄镇李集小圩2#变	10	200	0
33187	邳州	PMS_碾庄镇陆庄陆东配变	10	400	39
33188	邳州	PMS_碾庄镇岱山村街道东配变	10	400	0
33189	邳州	PMS_碾庄宗庙村宗庙小学变	10	400	190
33190	邳州	PMS_碾庄六户八队变	10	400	215
33191	邳州	PMS_碾庄镇才庄村二组东变	10	400	191
33192	邳州	PMS_碾庄镇才庄村九组变	10	400	103
33193	邳州	PMS_碾庄镇李集村部草莓园变	10	400	243
33194	邳州	PMS_碾庄镇李集村东门南变	10	400	124
33195	邳州	PMS_碾庄镇桑园庙后变新	10	400	175
33196	邳州	PMS_碾庄镇岱山村农技站变	10	400	25
33197	邳州	PMS_碾庄镇岱山村岱山七队北变	10	400	218
33198	邳州	PMS_碾庄宗庙村部东变	10	400	246
33199	邳州	PMS_碾庄镇井墩二队新2#变	10	400	179
33200	邳州	PMS_碾庄六户村部北变	10	400	210
33201	邳州	PMS_碾庄六户村部六队变	10	400	232
33202	邳州	PMS_碾庄六户村六户小学变	10	400	237
33203	邳州	PMS_碾庄生墩三队西变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33204	邳州	PMS_碾庄宗庙刘西变(新)	10	400	215
33205	邳州	PMS_碾庄大宋宋西北变	10	400	287
33206	邳州	PMS_碾庄碾庄村敬老院变	10	400	261
33207	邳州	碾庄镇彭庄后黄滩2#变	10	200	111
33208	邳州	PMS_碾庄院上三里庄2#变	10	400	193
33209	邳州	PMS_碾庄韩庄一队变	10	400	215
33210	邳州	PMS_碾庄大宋条厂新2#变	10	400	232
33211	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑东2#变	10	400	104
33212	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑前2#变	10	400	196
33213	邳州	PMS_碾庄镇泗庄村方家2#变	10	400	186
33214	邳州	PMS_碾庄镇泗庄村卢家2#变	10	400	241
33215	邳州	PMS_碾庄镇泗庄张南变	10	400	165
33216	邳州	PMS_碾庄镇街道南东2#变	10	400	0
33217	邳州	PMS_碾庄庙前二队新变	10	400	239
33218	邳州	PMS_碾庄庙前四队新变	10	400	137
33219	邳州	碾庄稍墩小学校变	10	500	225
33220	邳州	PMS_碾庄稍墩刘后变	10	400	200
33221	邳州	PMS_碾庄镇李集村部二队变	10	400	133
33222	邳州	碾庄镇李集南门新变	10	200	49
33223	邳州	PMS_碾庄镇娄胡三队新2变	10	400	219
33224	邳州	PMS_碾庄孔庄学校变	10	400	154
33225	邳州	PMS_碾庄六户村二队变	10	400	168
33226	邳州	PMS_碾庄大宋贺庄东队变	10	400	125
33227	邳州	PMS_碾庄院上村沙墩3#变	10	400	215
33228	邳州	PMS_碾庄韩庄村部2#变	10	400	160
33229	邳州	PMS_碾庄镇街道民主南路2#变	10	400	65
33230	邳州	PMS_碾庄孔庄村范北变	10	400	284
33231	邳州	PMS_碾庄大兴村部新变	10	400	254
33232	邳州	PMS_碾庄镇街道农贸市场变	10	400	91
33233	邳州	碾庄镇街道派出所变	10	630	0
33234	邳州	PMS_碾庄镇岱山一队2#变	10	400	253
33235	邳州	PMS_碾庄练滩村教堂公用变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33236	邳州	PMS_碾庄练滩七队变	10	400	205
33237	邳州	PMS_碾庄六户村五队变	10	400	223
33238	邳州	PMS_碾庄六户十队变	10	400	243
33239	邳州	PMS_碾庄宗庙村部2#变	10	400	59
33240	邳州	PMS_碾庄宗庙二队变	10	400	187
33241	邳州	PMS_碾庄宗庙十二队变	10	400	242
33242	邳州	PMS_碾庄庙前村老学校变	10	400	235
33243	邳州	PMS_碾庄稍墩村牌坊2#变	10	400	224
33244	邳州	PMS_碾庄彭庄村油坊变	10	400	0
33245	邳州	PMS_碾庄鲁楼杜庄5#配变	10	400	0
33246	邳州	PMS_碾庄镇街道广场南路变	10	400	194
33247	邳州	PMS_碾庄生墩小学校变	10	400	104
33248	邳州	PMS_碾庄六户四组西变	10	400	175
33249	邳州	PMS_碾庄镇井墩大棚变	10	400	186
33250	邳州	PMS_碾庄大兴小学校变	10	200	5
33251	邳州	PMS_碾庄镇东门二队变	10	400	168
33252	邳州	PMS_碾庄镇北门二队变	10	400	209
33253	邳州	PMS_碾庄镇陵园西路变	10	400	23
33254	邳州	PMS_碾庄才庄村部变	10	400	0
33255	邳州	碾庄镇李集韩家西变	10	400	136
33256	邳州	PMS_碾庄镇李集凤凰庄东变	10	400	320
33257	邳州	碾庄六户七队西变	10	400	228
33258	邳州	PMS_碾庄镇稍墩稍后东变	10	400	169
33259	邳州	碾庄镇桑园井东变	10	400	0
33260	邳州	碾庄镇盛世家园小区4#变	10	400	244
33261	邳州	PMS_碾庄镇盛世家园小区3#变	10	400	186
33262	邳州	PMS_碾庄镇盛世家园小区2#配变	10	400	188
33263	邳州	PMS_碾庄镇盛世家园小区1#变	10	400	191
33264	邳州	PMS_碾庄庙前新西3#变	10	400	166
33265	邳州	PMS_碾庄镇李集马洼变	10	400	276
33266	邳州	碾庄彭庄新农村4#变	10	500	0
33267	邳州	PMS_碾庄镇碾庄南门牌坊变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33268	邳州	碾庄镇民主北路2#变	10	400	198
33269	邳州	碾庄宗庙李庄西变	10	400	254
33270	邳州	碾庄宗庙七队2#变	10	400	155
33271	邳州	PMS_碾庄祁庄张庄东变	10	400	232
33272	邳州	碾庄镇民主路3#变	10	400	155
33273	邳州	碾庄宗庙高庄4#变	10	400	40
33274	邳州	碾庄宗庙高庄5#变	10	400	0
33275	邳州	碾庄庙前村部变	10	200	86
33276	邳州	碾庄金虎新区小区1箱变变压器	10	630	216
33277	邳州	碾庄金虎新区小区2箱变变压器	10	630	296
33278	邳州	PMS_碾庄镇文化佳苑1#变	10	400	198
33279	邳州	PMS_碾庄镇文化佳苑2#变	10	400	190
33280	邳州	碾庄镇金虎小区3#箱变1变压器	10	630	374
33281	贾汪	PMS_前江庄	10	400	94
33282	贾汪	赵桥	10	400	104
33283	贾汪	PMS_小房	10	200	28
33284	贾汪	PMS_江庄小杏沃	10	200	58
33285	贾汪	PMS_关口村2号变	10	315	51
33286	贾汪	大路一队	10	200	57
33287	贾汪	大路东	10	400	137
33288	贾汪	PMS_西大路	10	200	21
33289	贾汪	马家屋	10	200	34
33290	贾汪	PMS_沙古堆	10	200	26
33291	贾汪	PMS_杏沃西	10	400	153
33292	贾汪	PMS_杏沃东	10	200	54
33293	贾汪	前马东	10	400	110
33294	贾汪	PMS_供电所公用变二	10	315	0
33295	贾汪	PMS_江庄保林	10	400	155
33296	贾汪	PMS_小王家	10	200	45
33297	贾汪	PMS_独山张	10	200	58
33298	贾汪	PMS_铙钹东	10	400	136
33299	贾汪	PMS_王布	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33300	贾汪	王布北	10	400	222
33301	贾汪	PMS_朱元三队	10	200	2
33302	贾汪	PMS_独山寺	10	200	0
33303	贾汪	PMS_朱元五队	10	200	81
33304	贾汪	PMS_后高东	10	400	161
33305	贾汪	前高东	10	200	38
33306	贾汪	PMS_耿朱元	10	160	9
33307	贾汪	PMS_南庄村	10	315	93
33308	贾汪	PMS_周布	10	400	118
33309	贾汪	胡布东台区	10	80	35
33310	贾汪	PMS_雷古山	10	400	156
33311	贾汪	PMS_胡布	10	400	122
33312	贾汪	PMS_供电所公变一	10	315	0
33313	贾汪	PMS_江庄四组	10	400	129
33314	贾汪	西前马	10	200	17
33315	贾汪	新前马	10	200	0
33316	贾汪	黄山西	10	200	67
33317	贾汪	PMS_关口村委会	10	400	224
33318	贾汪	江庄西马安	10	200	121
33319	贾汪	PMS_江庄东马安村	10	200	38
33320	贾汪	PMS_江庄马安村	10	200	138
33321	贾汪	PMS_后高北	10	200	30
33322	贾汪	PMS_江庄七组	10	200	34
33323	贾汪	PMS_保林北	10	200	0
33324	贾汪	保林西山变	10	100	0
33325	贾汪	龙山光伏	10	200	159
33326	贾汪	PMS_黄山新村	10	400	172
33327	贾汪	PMS_大路一队东台片	10	400	170
33328	贾汪	PMS_后江庄4号变	10	400	130
33329	贾汪	PMS_江庄村2	10	400	193
33330	贾汪	PMS_关口新村	10	400	101
33331	贾汪	PMS_圩子3号变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33332	贾汪	PMS_小王家2	10	400	208
33333	贾汪	PMS_独山寺2变	10	400	203
33334	贾汪	PMS_独山张3台区配变	10	400	234
33335	贾汪	PMS_保林2台区配变	10	400	112
33336	贾汪	PMS_江庄11队2变	10	400	245
33337	贾汪	PMS_小房15西分3号变	10	400	95
33338	贾汪	PMS_南庄新村2号变	10	400	200
33339	贾汪	后高西3变	10	200	81
33340	贾汪	PMS_后江庄北变	10	400	198
33341	贾汪	大路一队2	10	400	180
33342	贾汪	PMS_小王家南变	10	400	180
33343	贾汪	铙钹村部变	10	400	106
33344	贾汪	PMS_独山张西变	10	400	205
33345	贾汪	PMS_前高东3配变	10	400	148
33346	贾汪	PMS_小房台区3配变	10	400	201
33347	贾汪	江庄新前马南变	10	400	272
33348	贾汪	PMS_大路高铁西变	10	400	94
33349	贾汪	PMS_江庄医院西变	10	400	212
33350	贾汪	PMS_王布西南变	10	400	200
33351	贾汪	PMS_前高村西2号变	10	400	94
33352	贾汪	PMS_耿朱元3变	10	400	222
33353	贾汪	PMS_杏沃东75-10号变	10	400	239
33354	贾汪	黄山东3号变	10	400	144
33355	贾汪	黄山7-6北3号变	10	400	238
33356	贾汪	PMS_后高东3号变	10	400	150
33357	贾汪	PMS_后高东4号变	10	400	194
33358	贾汪	周布西2号变	10	400	155
33359	贾汪	PMS_杏沃西70南12号变	10	400	227
33360	贾汪	PMS_保林村3号变	10	400	221
33361	贾汪	PMS_江庄保林村4号变	10	400	184
33362	贾汪	王布西2号变	10	200	45
33363	贾汪	周布村委会变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33364	贾汪	PMS_后高东南变	10	400	192
33365	贾汪	PMS_铙钹4号变	10	400	157
33366	贾汪	PMS_铙钹5号变	10	400	179
33367	贾汪	PMS_铙钹西变	10	400	104
33368	贾汪	PMS_朱元五队2号变	10	400	0
33369	贾汪	江庄菜市场变	10	400	206
33370	贾汪	PMS_江庄七队2号变	10	400	204
33371	贾汪	江庄供电所公用变	10	400	144
33372	贾汪	PMS_赵桥3号变	10	400	163
33373	贾汪	PMS_杏沃东3号变	10	400	184
33374	贾汪	PMS_前马东3号变	10	400	205
33375	贾汪	PMS_江庄小杏沃东3号变	10	400	185
33376	贾汪	PMS_大路村2号变	10	400	207
33377	贾汪	大路西4号变	10	400	155
33378	贾汪	PMS_马家屋北变	10	400	236
33379	贾汪	PMS_江庄十队台区	10	400	90
33380	贾汪	PMS_江庄村南台区	10	400	162
33381	贾汪	PMS_江庄团结变	10	400	182
33382	贾汪	小房西变	10	400	214
33383	贾汪	PMS_江庄小杏沃4变	10	400	133
33384	贾汪	黄山东	10	400	241
33385	贾汪	PMS_江庄南庄西变	10	400	124
33386	贾汪	黄山南变	10	200	57
33387	贾汪	PMS_供电所公变一北变	10	400	7
33388	贾汪	PMS_江庄镇政府驻地	10	400	88
33389	贾汪	PMS_铙钹西3号变	10	400	72
33390	贾汪	PMS_关口菜市场变	10	400	126
33391	贾汪	PMS_杏沃西5号变	10	400	270
33392	贾汪	PMS_朱元机井变	10	400	198
33393	贾汪	PMS_后高养殖变	10	400	261
33394	贾汪	PMS_江庄前马江固山变	10	400	259
33395	贾汪	PMS_江庄圩子一队	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33396	贾汪	PMS_江庄南庄4号变	10	400	194
33397	贾汪	PMS_关口幼儿园变	10	400	170
33398	贾汪	PMS_引龙小区4号配电室1变	10	400	215
33399	贾汪	PMS_引龙组合配电站4变	10	630	412
33400	贾汪	PMS_引龙小区2号配电室2变	10	800	443
33401	贾汪	PMS_引龙小区2号配电室1变	10	800	424
33402	贾汪	PMS_引龙小区3号配电室1变	10	630	318
33403	贾汪	PMS_引龙小区3号配电室2变	10	630	376
33404	贾汪	PMS_引龙组合配电站1变	10	630	382
33405	贾汪	PMS_引龙组合配电站3变	10	630	323
33406	贾汪	PMS_引龙小区4号配电室2变	10	400	179
33407	贾汪	PMS_引龙组合配电站2变	10	630	222
33408	贾汪	PMS_铙钹机井配变	10	400	118
33409	贾汪	PMS_江庄五队配变	10	400	216
33410	贾汪	PMS_大路机井配变	10	400	198
33411	贾汪	PMS_关口南配变	10	400	266
33412	贾汪	PMS_保林南变	10	400	212
33413	贾汪	圩子	10	400	67
33414	贾汪	关口菜市场2号变	10	400	144
33415	贾汪	高村东机井	10	400	248
33416	贾汪	后高西山	10	400	207
33417	贾汪	沙古堆东变	10	400	177
33418	贾汪	圩子4号变	10	400	235
33419	贾汪	黄山北	10	400	300
33420	贾汪	圩子2号变	10	400	320
33421	贾汪	圩子东变	10	400	320
33422	贾汪	大路机井2号变	10	400	177
33423	贾汪	圩子南变	10	400	221
33424	贾汪	独山村委会	10	400	189
33425	贾汪	龙山水井	10	400	42
33426	贾汪	保林西山西变	10	400	253
33427	贾汪	小房东变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33428	贾汪	王布西3号变	10	400	210
33429	贾汪	小房二队变	10	400	268
33430	贾汪	江庄四队2号变	10	400	234
33431	贾汪	黄山村委会	10	400	197
33432	贾汪	关口东山	10	400	286
33433	贾汪	小杏沃南山	10	400	320
33434	贾汪	大路一队南	10	400	262
33435	贾汪	黄山村东	10	400	187
33436	贾汪	独山寺东变	10	400	283
33437	贾汪	后高西	10	400	208
33438	贾汪	PMS_前高西变	10	200	88
33439	贾汪	PMS_黄山东2	10	400	148
33440	贾汪	PMS_黄山西2	10	400	172
33441	贾汪	PMS_江庄赵桥2号变	10	200	80
33442	贾汪	PMS_杏沃西2	10	200	53
33443	贾汪	PMS_后高西2	10	400	147
33444	贾汪	PMS_后高东2	10	200	20
33445	贾汪	PMS_胡布2号变	10	200	32
33446	贾汪	PMS_小房2	10	200	48
33447	贾汪	PMS_江庄小杏沃2	10	200	6
33448	贾汪	PMS_独山张2	10	200	26
33449	贾汪	江庄圩子2	10	400	105
33450	贾汪	铙钹西2	10	200	14
33451	贾汪	PMS_铙钹东2	10	200	0
33452	贾汪	PMS_江庄三队台区	10	400	115
33453	贾汪	PMS_芦山三队农灌	10	200	54
33454	贾汪	PMS_阚山大棚	10	200	25
33455	贾汪	后刘东电灌站	10	200	133
33456	贾汪	北元北山	10	200	141
33457	贾汪	芦山上朱东农灌	10	200	140
33458	贾汪	PMS_芦山上朱2#变	10	200	59
33459	贾汪	PMS_汴塘镇汴西村委会	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33460	贾汪	PMS_新集村北湖	10	200	108
33461	贾汪	PMS_茸山村村委会	10	200	0
33462	贾汪	PMS_凤山村周庄	10	400	170
33463	贾汪	PMS_汴东310饭店变（汴东山庄）	10	200	122
33464	贾汪	PMS_影山村尤庄	10	200	61
33465	贾汪	芦山北山	10	200	133
33466	贾汪	沿河九队农灌	10	200	86
33467	贾汪	阚山村三队	10	400	85
33468	贾汪	PMS_阚山一二队（阚山村）	10	250	81
33469	贾汪	芦山小店南站	10	100	31
33470	贾汪	PMS_高庄南变	10	250	11
33471	贾汪	PMS_后刘小新庄	10	200	100
33472	贾汪	朱古十队北湖	10	200	84
33473	贾汪	PMS_芦山二队南湖	10	200	104
33474	贾汪	PMS_南许养殖场	10	400	108
33475	贾汪	旱元小魏庄	10	400	140
33476	贾汪	旱元村农灌	10	200	87
33477	贾汪	PMS_新集村南湖	10	200	100
33478	贾汪	阚山一队农灌(沿河小高庄迁移)	10	200	100
33479	贾汪	PMS_南许葡萄园	10	200	55
33480	贾汪	PMS_影山村周山头	10	400	224
33481	贾汪	PMS_影山新村	10	200	91
33482	贾汪	孟省村东唐	10	200	62
33483	贾汪	河泉村农灌	10	100	50
33484	贾汪	PMS_河泉村东河泉	10	200	62
33485	贾汪	PMS_河泉村养殖厂	10	200	89
33486	贾汪	半楼北农灌	10	100	59
33487	贾汪	PMS_马头山庄	10	400	130
33488	贾汪	PMS_马头东变	10	200	87
33489	贾汪	PMS_汴塘镇政府驻地变	10	400	34
33490	贾汪	PMS_凤山村大队	10	200	49
33491	贾汪	PMS_河泉村北河泉北山	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33492	贾汪	PMS_河泉村北河泉西变	10	200	0
33493	贾汪	PMS_凤山村李楼南变	10	200	90
33494	贾汪	芦山上朱南农灌	10	200	65
33495	贾汪	汴塘镇汴西大队	10	400	136
33496	贾汪	PMS_河泉村西河泉	10	200	91
33497	贾汪	PMS_河泉村北河泉北变	10	200	32
33498	贾汪	PMS_汴西铁市变（汴西综合厂）	10	400	133
33499	贾汪	PMS_凤山村李楼冯庄北变	10	200	81
33500	贾汪	PMS_汴塘镇汴西大桥南变	10	400	61
33501	贾汪	李楼坝桥	10	400	71
33502	贾汪	汴西五队	10	400	182
33503	贾汪	PMS_半楼东变	10	400	47
33504	贾汪	PMS_北元前彭南变	10	400	119
33505	贾汪	PMS_北元东变	10	400	200
33506	贾汪	PMS_涧溪北2#变	10	400	155
33507	贾汪	马头西变	10	400	184
33508	贾汪	PMS_沿河南变	10	400	168
33509	贾汪	PMS_茸山村养殖场	10	200	87
33510	贾汪	PMS_水利站	10	200	11
33511	贾汪	PMS_新集村东湖	10	200	0
33512	贾汪	汴东八队南湖	10	200	92
33513	贾汪	PMS_南许北变	10	200	14
33514	贾汪	新集村崔楼北变	10	630	378
33515	贾汪	PMS_沿河村涝滩变	10	400	145
33516	贾汪	PMS_高庄北变	10	400	95
33517	贾汪	PMS_南许变	10	400	143
33518	贾汪	PMS_医院家属院（综合厂7#变）	10	400	0
33519	贾汪	尚品水岸1箱变	10	500	290
33520	贾汪	尚品水岸2箱变	10	500	282
33521	贾汪	PMS_高庄苑后(高庄龙店2#)	10	400	99
33522	贾汪	PMS_阚山新变（阚山村2#变）	10	400	168
33523	贾汪	PMS_芦山大队2#变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33524	贾汪	PMS_芦山上朱4#变	10	400	76
33525	贾汪	PMS_汴东村委会（汴东5变）	10	400	36
33526	贾汪	PMS_汴东16队南变	10	400	99
33527	贾汪	PMS_汴塘镇汴西大桥北变	10	400	0
33528	贾汪	PMS_旱元村	10	400	196
33529	贾汪	PMS_影山村周山头二队东变	10	400	50
33530	贾汪	PMS_高庄西变(高庄3#变)	10	400	194
33531	贾汪	PMS_芦山大队	10	400	85
33532	贾汪	PMS_阚山五六队农灌	10	400	173
33533	贾汪	PMS_四里桥中学	10	400	238
33534	贾汪	PMS_北元四队	10	400	193
33535	贾汪	PMS_孟省六队	10	400	105
33536	贾汪	PMS_南许二队	10	400	195
33537	邳州	PMS_碾庄镇老华联小区1#箱变1#变压器	10	630	278
33538	邳州	碾庄镇岱山村二队变	10	400	240
33539	邳州	PMS_碾庄镇岱山村六队变	10	400	258
33540	邳州	碾庄镇院上旺庄3号变	10	400	256
33541	邳州	碾庄镇岱山村七队南变	10	400	301
33542	邳州	PMS_碾庄镇碾庄村小曹庄北变	10	400	173
33543	邳州	PMS_碾庄镇娄湖村五队大棚变	10	400	232
33544	邳州	碾庄镇井墩村七队南变	10	400	149
33545	邳州	PMS_碾庄镇井墩村小学校变	10	400	245
33546	邳州	碾庄镇农贸市场西变	10	400	59
33547	邳州	PMS_碾庄镇街道紫薇公馆1#变变压器-双绕组	10	500	265
33548	邳州	PMS_碾庄镇街道紫薇公馆2#变-双绕组	10	500	317
33549	邳州	PMS_碾庄彭庄村园区1#变	10	400	197
33550	邳州	PMS_碾庄孔庄村高前2#变	10	400	227
33551	邳州	碾庄娄湖二队变	10	400	227
33552	邳州	PMS_碾庄镇民富园小区	10	500	251
33553	邳州	PMS_碾庄镇街道兽医站小区	10	400	242
33554	邳州	PMS_碾庄镇政府小区1#变	10	400	223
33555	邳州	PMS_碾庄镇政府小区2#变	10	500	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33556	邳州	PMS_碾庄镇阳光花园小区	10	400	219
33557	邳州	PMS_碾庄镇工商所居民小区	10	400	221
33558	邳州	PMS_碾庄未来城2#配电室1#变	10	1000	537
33559	邳州	PMS_碾庄未来城1#配电室1#变	10	1000	553
33560	邳州	PMS_碾庄未来城小区3#变	10	630	366
33561	邳州	PMS_碾庄镇板桥小区4#变	10	500	223
33562	邳州	碾庄金虎新村二期1箱变1变压器	10	630	223
33563	邳州	碾庄金虎新村二期2箱变1变压器	10	630	189
33564	邳州	碾庄镇紫薇小区二期4变压器	10	400	196
33565	邳州	碾庄镇紫薇小区二期3变压器	10	400	131
33566	邳州	PMS_碾庄镇粮管所小区	10	630	334
33567	邳州	碾庄街道曹庄新区变	10	400	221
33568	邳州	碾庄佳美花苑1配电室2变压器	10	630	472
33569	邳州	碾庄佳美花苑1配电室1变压器	10	630	334
33570	邳州	碾庄佳美花苑1配电室3变压器	10	630	379
33571	邳州	碾庄佳美花苑1配电室4变压器	10	630	429
33572	邳州	龙城公馆1变压器	10	800	559
33573	邳州	龙城公馆2变压器	10	800	567
33574	邳州	翡翠公馆小区3变压器	10	630	490
33575	邳州	翡翠公馆小区2变压器	10	630	367
33576	邳州	翡翠公馆小区4变压器	10	630	485
33577	邳州	翡翠公馆小区1变压器	10	630	387
33578	邳州	碾庄彭庄园区2#变	10	400	92
33579	邳州	碾庄桑园郑庄大棚变	10	400	270
33580	邳州	碾庄镇农贸市场小区	10	400	114
33581	邳州	碾庄镇街道江南路1#变	10	400	171
33582	邳州	碾庄镇板桥小区1配变	10	630	397
33583	邳州	碾庄镇金华园小区箱变	10	500	289
33584	邳州	碾庄镇锦绣华庭小区2配变	10	630	358
33585	邳州	碾庄镇板桥小区2配变	10	630	336
33586	邳州	碾庄镇锦绣华庭小区1配变	10	630	358
33587	邳州	碾庄镇吉祥嘉园小区1配变	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33588	邳州	碾庄镇锦绣华庭小区3箱变	10	315	143
33589	邳州	碾庄镇吉祥嘉园小区2配变	10	800	446
33590	邳州	碾庄镇板桥小区3箱变	10	630	346
33591	邳州	碾庄镇新庄新区小区2箱变	10	400	224
33592	邳州	碾庄镇新庄新区小区1箱变	10	630	356
33593	邳州	碾庄镇彭庄园区3#变	10	400	0
33594	邳州	碾庄镇桑园贺庄西变	10	400	75
33595	邳州	碾庄镇金虎新村小区2#变	10	500	243
33596	邳州	碾庄镇金虎新村小区1#变	10	630	290
33597	邳州	碾庄镇福源小区2配变	10	630	364
33598	邳州	碾庄陵园新农村小区2配变	10	630	351
33599	邳州	碾庄镇种子公司居民小区配变	10	630	384
33600	邳州	碾庄陵园新农村小区1配变	10	630	392
33601	邳州	碾庄镇福源小区1配变	10	400	192
33602	邳州	碾庄鑫华小区1#变	10	400	210
33603	邳州	碾庄院上4＃三里庄变	10	400	231
33604	邳州	碾庄孔庄汪北变	10	400	253
33605	邳州	碾庄韩庄代场2号变	10	400	186
33606	邳州	碾庄镇碾庄徐连路2#变	10	400	57
33607	邳州	碾庄镇大宋村消防中队变	10	200	132
33608	邳州	碾庄镇碾庄闫朝2#变	10	400	207
33609	邳州	新庄家园小区1变	10	400	221
33610	邳州	新庄家园小区2变	10	400	159
33611	邳州	碾庄镇泗庄村沟西二队变	10	400	277
33612	邳州	碾庄镇倪庄村大雅庄东队变	10	400	83
33613	邳州	碾庄生墩周庄西变	10	400	229
33614	邳州	碾庄镇烈士碑小区	10	400	169
33615	邳州	大蒜市场小区	10	400	258
33616	邳州	碾庄镇建材市场小区变	10	500	287
33617	邳州	碾庄镇练滩安置小区	10	400	300
33618	邳州	碾庄镇庙前娄梁安置小区	10	400	282
33619	邳州	碾庄镇稍墩吴楼4#变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33620	邳州	碾庄盛鑫佳苑1#变	10	630	360
33621	邳州	PMS_碾庄李集村东门公用变	10	200	0
33622	邳州	PMS_碾庄岱山村街道北公用变	10	400	212
33623	邳州	碾庄井墩三队变	10	250	32
33624	邳州	PMS_碾庄生墩村部七队变	10	200	0
33625	邳州	议堂龚湖村6#大汪变	10	400	247
33626	邳州	议堂刘桥村7#路北变	10	400	93
33627	邳州	议堂村4#议中变	10	500	365
33628	邳州	议堂街道2#街东变	10	400	50
33629	邳州	PMS_议堂庄台村2#庄台变	10	400	240
33630	邳州	议堂庄台3#柳园变	10	400	208
33631	邳州	PMS_议堂王庄3#薛楼变	10	400	106
33632	邳州	议堂龚湖村5#胶厂变	10	200	116
33633	邳州	议堂虎丘村1#虎丘变	10	100	36
33634	邳州	议堂虎丘村2#三队变	10	100	60
33635	邳州	议堂崔家村1#新庄变	10	200	85
33636	邳州	议堂崔家村2#东崔变	10	80	6
33637	邳州	议堂朱楼村1#朱楼变	10	200	104
33638	邳州	议堂朱楼村2#村部变	10	200	0
33639	邳州	PMS_议堂朱楼村3#朱庄变	10	200	19
33640	邳州	议堂薛圩村2#薛圩变	10	200	98
33641	邳州	议堂薛圩村1#姚庄变	10	500	359
33642	邳州	议堂农科村2#官庄变	10	200	132
33643	邳州	议堂陈楼村6#小区变	10	200	15
33644	邳州	议堂张单村张庄变	10	400	178
33645	邳州	议堂王庄村4＃玉器变	10	200	0
33646	邳州	议堂王庄村11#小区变	10	400	183
33647	邳州	PMS_议堂王庄村12#小区变	10	400	187
33648	邳州	PMS_议堂王庄村姚家变	10	200	22
33649	邳州	议堂街道4#街西变	10	400	6
33650	邳州	PMS_议堂街道1#街北变	10	400	148
33651	邳州	PMS_议堂陈楼1#陈东变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33652	邳州	PMS_议堂街道7#超市变	10	630	242
33653	邳州	议堂街道3#中心变	10	400	0
33654	邳州	PMS_议堂街道5#街南变	10	400	134
33655	邳州	PMS_议堂陈楼村2#村部变	10	200	64
33656	邳州	PMS_议堂陈楼3#郁吕变	10	400	216
33657	邳州	PMS_议堂张单2#尚庄变	10	200	32
33658	邳州	PMS_议堂沙埠3#乱王变	10	200	75
33659	邳州	PMS_议堂沙埠4#河西变	10	200	26
33660	邳州	PMS_议堂沙埠5#桥口变	10	315	168
33661	邳州	PMS_议堂沙埠1#沙东变	10	200	3
33662	邳州	议堂沙埠2#孟淹变	10	400	139
33663	邳州	议堂迭路1#刘井变	10	200	82
33664	邳州	议堂代庄1#12队变	10	200	0
33665	邳州	议堂农科1#农科变	10	200	16
33666	邳州	PMS_议堂代庄3#代西变	10	400	260
33667	邳州	议堂潘庄2#议堂变	10	400	288
33668	邳州	PMS_议堂刘桥1#元庄变	10	160	37
33669	邳州	议堂刘桥4#后饶变	10	400	310
33670	邳州	议堂刘桥3#宋庄变	10	200	71
33671	邳州	PMS_议堂柳园4#1队变	10	200	54
33672	邳州	议堂柳园5#村部变	10	200	35
33673	邳州	议堂柳园1#王家变	10	200	101
33674	邳州	PMS_议堂柳园2#云磨变	10	400	155
33675	邳州	PMS_议堂柳园3#5队变	10	400	158
33676	邳州	PMS_议堂陈楼村13#郁东变	10	400	161
33677	邳州	议堂许洼1#许洼变	10	200	0
33678	邳州	PMS_议堂龚湖村2#村部变	10	400	168
33679	邳州	议堂龚湖村1#8队变	10	400	153
33680	邳州	议堂张单4#张单变	10	200	32
33681	邳州	PMS_议堂许洼3#花湖变	10	400	187
33682	邳州	PMS_议堂许洼2#索家变	10	400	188
33683	邳州	PMS_议堂刘桥5#13队变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33684	邳州	议堂黄海3#村部变	10	315	36
33685	邳州	议堂黄海5#张家变	10	400	215
33686	邳州	议堂迭路3#王庄变	10	400	157
33687	邳州	议堂迭路2#韩家变	10	315	92
33688	邳州	PMS_议堂桃园2#桃南变	10	400	143
33689	邳州	议堂桃园1#桃西变	10	200	0
33690	邳州	PMS_议堂柳园6#工业变	10	315	94
33691	邳州	PMS_议堂刘前村5#新区变	10	400	74
33692	邳州	议堂代庄4#付业变	10	200	128
33693	邳州	PMS_议堂养殖场综合变	10	400	292
33694	邳州	议堂桃园村5#河南变	10	100	31
33695	邳州	PMS_议堂陈楼村4#小区变	10	400	168
33696	邳州	议堂张单村5#包场变	10	250	44
33697	邳州	议堂养殖场2#变	10	400	153
33698	邳州	议堂陈楼村5#王家变	10	160	0
33699	邳州	议堂南戴庄社区3变压器	10	630	397
33700	邳州	议堂南戴庄社区2变压器	10	630	343
33701	邳州	议堂镇潘庄社区4变压器	10	630	308
33702	邳州	议堂镇潘庄社区3变压器	10	630	376
33703	邳州	议堂南戴庄社区1变压器	10	630	351
33704	邳州	议堂镇潘庄社区1变压器	10	630	272
33705	邳州	议堂南戴庄社区5变压器	10	630	314
33706	邳州	议堂镇潘庄社区2变压器	10	630	300
33707	邳州	议堂南戴庄社区6变压器	10	630	422
33708	邳州	议堂镇潘庄社区5变压器	10	630	332
33709	邳州	议堂南戴庄社区4变压器	10	630	455
33710	邳州	议堂镇潘庄社区6变压器	10	630	233
33711	邳州	议堂潘庄村5#东庄变	10	200	14
33712	邳州	议堂虎丘村3#付业变	10	500	314
33713	邳州	PMS_议堂崔家村4#付业变	10	400	181
33714	邳州	PMS_议堂庄台村5#付业变	10	200	34
33715	邳州	PMS_议堂凤华园小区1#配变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33716	邳州	PMS_议堂凤华园小区2#配变	10	400	122
33717	邳州	议堂刘前村9#魏庄变	10	400	274
33718	邳州	议堂潘庄村11#东队变	10	400	290
33719	邳州	议堂黄海村6#养猪场变	10	400	129
33720	邳州	PMS_议堂桃园村7#周家变	10	400	209
33721	邳州	PMS_议堂刘前村10#付业变	10	400	128
33722	邳州	PMS_议堂王庄村5#园区变	10	400	132
33723	邳州	议堂龚湖村10#薛家变	10	500	315
33724	邳州	PMS_议堂陈楼村8#陈北变	10	400	202
33725	邳州	PMS_议堂陈楼村10#郁南变	10	400	209
33726	邳州	议堂陈楼村9#候家变	10	400	238
33727	邳州	议堂陈楼村11#区北变	10	400	128
33728	邳州	PMS_议堂陈楼村12#王家变	10	400	202
33729	邳州	PMS_议堂庄台村1#姬张变	10	400	168
33730	邳州	PMS_议堂村3#付业配变增容	10	400	186
33731	邳州	议堂龚湖村4#蒋湖配变	10	500	203
33732	邳州	议堂龚湖村3#6队配变	10	630	338
33733	邳州	PMS_议堂张单村1#小庄配变	10	400	111
33734	邳州	议堂街道6#市场配变增容	10	400	189
33735	邳州	议堂龚湖村11#八队变	10	200	88
33736	邳州	PMS_议堂王庄村15#冷库变	10	400	121
33737	邳州	PMS_议堂许洼村5#索西变	10	400	208
33738	邳州	PMS_议堂许洼村7#湖北变	10	400	197
33739	邳州	PMS_议堂张单村7#单南变	10	400	211
33740	邳州	PMS_议堂龚湖村9#龚西变	10	400	96
33741	邳州	PMS_议堂龚湖村6#鸡南变	10	400	131
33742	邳州	PMS_议堂龚湖村7#蒋西变	10	400	123
33743	邳州	PMS_议堂虎丘村8#一队变	10	400	238
33744	邳州	PMS_议堂王庄村14#邹家变	10	400	114
33745	邳州	议堂许洼村4#超市变	10	200	113
33746	邳州	议堂许洼村6#许东变	10	100	36
33747	邳州	PMS_议堂张单村8#西北变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33748	邳州	PMS_议堂陈楼村7#小区变	10	400	214
33749	邳州	PMS_议堂街道9#高速变	10	400	212
33750	邳州	PMS_议堂街道11#政府变	10	400	81
33751	邳州	PMS_议堂沙埠村10#孟西变	10	400	183
33752	邳州	PMS_议堂沙埠村11#乱南变	10	400	203
33753	邳州	PMS_议堂沙埠村12#河南变	10	400	152
33754	邳州	PMS_议堂沙埠村8#猛西变	10	400	232
33755	邳州	PMS_议堂街道10#公安变	10	400	23
33756	邳州	PMS_议堂王庄村17#汪家变	10	400	57
33757	邳州	议堂刘桥村9#东庄变	10	500	274
33758	邳州	PMS_议堂沙埠村9#沙南变	10	400	207
33759	邳州	议堂王庄村13#姚东变	10	250	105
33760	邳州	PMS_议堂庄台村6#超市变	10	400	228
33761	邳州	PMS_议堂迭路村5#井中变	10	400	207
33762	邳州	议堂迭路村6#韩西变	10	400	250
33763	邳州	议堂龚湖村12#鸡北变	10	100	8
33764	邳州	PMS_议堂沙埠村14#学校变	10	400	216
33765	邳州	PMS_议堂黄海村10#团东变	10	400	218
33766	邳州	PMS_议堂黄海村11#银杏变	10	400	180
33767	邳州	PMS_议堂黄海村13#张东变	10	400	193
33768	邳州	PMS_议堂庄台村8#汪队变	10	400	116
33769	邳州	PMS_议堂庄台村9#柳后变	10	400	141
33770	邳州	PMS_议堂庄台村10#小队变	10	400	130
33771	邳州	PMS_议堂黄海村14#沙站变	10	400	42
33772	邳州	PMS_议堂黄海村7#庙东变	10	400	183
33773	邳州	PMS_议堂黄海村9#颜家变	10	400	241
33774	邳州	PMS_议堂街道12#桥头变	10	400	253
33775	邳州	PMS_议堂黄海村12#颜前变	10	400	211
33776	邳州	议堂代庄村6#二队变	10	400	77
33777	邳州	PMS_议堂虎丘村5#村北变	10	400	243
33778	邳州	PMS_议堂虎丘村6#三队变	10	400	159
33779	邳州	议堂街道16#供电所变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33780	邳州	PMS_议堂刘桥村12#元前变	10	400	0
33781	邳州	PMS_议堂刘桥村13#宋东变	10	400	247
33782	邳州	PMS_议堂刘桥村14#饶西变	10	400	158
33783	邳州	PMS_议堂柳园村10#超市变	10	400	220
33784	邳州	PMS_议堂柳园村11#渔塘变	10	400	239
33785	邳州	议堂虎丘村7#村南变	10	400	263
33786	邳州	PMS_议堂柳园村12#付业变	10	400	102
33787	邳州	议堂农科村3#蚕场变	10	400	277
33788	邳州	PMS_议堂潘庄村13#警务变	10	400	56
33789	邳州	PMS_议堂桃园村8#庄西变	10	400	197
33790	邳州	PMS_议堂薛圩村4#姚庄变	10	400	240
33791	邳州	PMS_议堂沙埠村13#乱北变	10	400	181
33792	邳州	PMS_议堂朱楼村4#朱东变	10	400	205
33793	贾汪	PMS_汴东六队	10	400	136
33794	贾汪	PMS_旱元刘庄西变	10	400	68
33795	贾汪	PMS_朱古十队	10	400	211
33796	贾汪	朱古村东变	10	400	64
33797	贾汪	PMS_四里桥新村北变	10	400	227
33798	贾汪	PMS_四里桥新村南变	10	400	228
33799	贾汪	PMS_新集村南变	10	400	65
33800	贾汪	PMS_汴塘中学	10	400	128
33801	贾汪	PMS_茸山村	10	400	101
33802	贾汪	PMS_影山村尤庄西变	10	400	267
33803	贾汪	PMS_高庄前桥头	10	400	0
33804	贾汪	PMS_汴西北变	10	400	192
33805	贾汪	PMS_凤凰家园2变	10	400	258
33806	贾汪	PMS_凤凰家园1#变	10	400	183
33807	贾汪	PMS_芦山四队	10	400	194
33808	贾汪	PMS_芦山北变	10	400	229
33809	贾汪	PMS_芦山大队3变	10	400	224
33810	贾汪	PMS_芦山上朱九队	10	400	172
33811	贾汪	PMS_沿河三队	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33812	贾汪	PMS_沿河四队	10	400	211
33813	贾汪	PMS_汴塘粮管所西变	10	400	111
33814	贾汪	PMS_沿河小李庄	10	400	176
33815	贾汪	PMS_沿河村夹河滩二队	10	400	211
33816	贾汪	PMS_沿河村夏场	10	400	140
33817	贾汪	PMS_小马头村	10	400	105
33818	贾汪	PMS_汴西三队	10	400	84
33819	贾汪	PMS_凤山村李楼冯庄	10	400	217
33820	贾汪	PMS_汴东村南变	10	400	177
33821	贾汪	PMS_供销社棉站	10	400	117
33822	贾汪	PMS_凤山村聂元	10	400	204
33823	贾汪	PMS_凤山村耿庄南变	10	400	50
33824	贾汪	PMS_凤山村北变	10	400	122
33825	贾汪	PMS_凤山村李庄	10	400	252
33826	贾汪	PMS_新集村市场变	10	400	142
33827	贾汪	PMS_北元北变	10	400	29
33828	贾汪	PMS_孟省村	10	400	181
33829	贾汪	PMS_孟省北坝	10	400	192
33830	贾汪	PMS_新集村崔楼西变	10	400	148
33831	贾汪	PMS_新集村崔楼南变	10	400	153
33832	贾汪	PMS_孟省西变	10	400	155
33833	贾汪	PMS_新集村东变	10	400	155
33834	贾汪	PMS_马头一队	10	400	116
33835	贾汪	PMS_朱古五队	10	400	149
33836	贾汪	PMS_朱古一队	10	400	164
33837	贾汪	马头山庄东变	10	400	117
33838	贾汪	PMS_马头孟庄	10	400	100
33839	贾汪	PMS_芦山五队	10	400	186
33840	贾汪	PMS_旱元北变	10	400	84
33841	邳州	议堂虎丘村4#西庄变	10	200	135
33842	贾汪	PMS_旱元南变	10	400	156
33843	邳州	PMS_议堂刘桥村10#牌坊变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33844	贾汪	PMS_半楼村部	10	400	73
33845	邳州	PMS_议堂潘庄村6#姬张北新变	10	400	266
33846	贾汪	PMS_半楼新村	10	400	95
33847	邳州	PMS_议堂桃园村6#村部变	10	400	311
33848	贾汪	PMS_小马头大棚	10	400	26
33849	邳州	PMS_议堂薛圩村3#薛北变	10	400	160
33850	贾汪	PMS_旱元村刘庄	10	400	164
33851	邳州	PMS_议堂朱楼村5#庄中变	10	400	216
33852	贾汪	PMS_孟省东变	10	400	246
33853	邳州	PMS_议堂朱楼村7#鱼塘变	10	400	250
33854	贾汪	PMS_后刘二队	10	400	184
33855	邳州	议堂朱楼村6#付业变	10	400	239
33856	贾汪	PMS_汴东蒋庄	10	400	142
33857	邳州	PMS_议堂刘前村8#鸭厂变	10	400	216
33858	贾汪	PMS_凤山耿庄	10	400	98
33859	邳州	PMS_议堂潘庄村8#黄西变	10	400	257
33860	贾汪	PMS_凤山村孙庄	10	400	90
33861	邳州	PMS_议堂柳园村9#云西新变	10	400	193
33862	贾汪	PMS_马头围里	10	400	218
33863	邳州	PMS_议堂柳园村7#王东变	10	400	215
33864	贾汪	PMS_汴塘中学东变	10	400	134
33865	邳州	PMS_议堂街道8#法庭变	10	400	169
33866	贾汪	PMS_河泉村东河泉七队	10	400	233
33867	邳州	PMS_议堂王庄村2#村部变	10	400	136
33868	贾汪	PMS_河泉村西河泉二队	10	400	191
33869	邳州	PMS_议堂王庄村6#姚家路变	10	400	211
33870	贾汪	PMS_汴东东变	10	400	0
33871	邳州	PMS_议堂迭路村7#井西变	10	400	121
33872	贾汪	PMS_汴塘政府2变(驻地变)	10	400	87
33873	邳州	PMS_议堂迭路村8#王庄东变	10	400	220
33874	贾汪	PMS_四里桥	10	400	171
33875	邳州	PMS_议堂黄海村4#黄海变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33876	贾汪	PMS_河泉村东河泉七队南变	10	400	164
33877	邳州	PMS_议堂黄海村1#团结变	10	400	222
33878	贾汪	PMS_河泉村西河泉九队	10	400	54
33879	邳州	PMS_议堂迭路村8#陆家变	10	400	193
33880	贾汪	PMS_汴东村15队	10	400	0
33881	邳州	PMS_议堂庄台村3#庄台东变	10	400	215
33882	贾汪	PMS_茸山村六队	10	400	31
33883	邳州	议堂黄海村2#庙西变	10	200	58
33884	贾汪	汴西村委会西变	10	400	11
33885	邳州	议堂黄海村8#张北变	10	400	256
33886	贾汪	PMS_芦山十队	10	400	259
33887	邳州	PMS_议堂街道14#变	10	400	195
33888	贾汪	PMS_汴西十九队	10	400	7
33889	邳州	PMS_议堂崔家村5#后小李变	10	400	146
33890	贾汪	PMS_影山赵庄	10	400	200
33891	邳州	PMS_议堂街道13#变	10	400	191
33892	贾汪	PMS_沿河村小高庄	10	400	0
33893	邳州	议堂街道15#信用社变	10	400	0
33894	贾汪	PMS_河泉村一队	10	400	156
33895	邳州	PMS_议堂沙埠村7#孟南变	10	400	133
33896	贾汪	PMS_北元前彭	10	400	136
33897	邳州	PMS_议堂刘前1#村部变	10	200	151
33898	贾汪	PMS_孟省村前楼	10	400	201
33899	邳州	PMS_议堂王庄村7#工业变	10	400	181
33900	贾汪	PMS_马头村葡萄园	10	400	210
33901	邳州	PMS_议堂荣盛家园1#变	10	630	332
33902	贾汪	PMS_新集村变	10	400	0
33903	邳州	PMS_议堂荣盛家园2#变	10	400	167
33904	贾汪	PMS_茸山村倪庄	10	400	93
33905	邳州	议堂镇议堂村7#王台变	10	200	137
33906	贾汪	PMS_高庄龙店	10	400	149
33907	邳州	PMS_议堂镇国瑞小区2#变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33908	贾汪	PMS_南许村孙庄	10	400	168
33909	邳州	PMS_议堂镇国瑞小区1#变	10	400	204
33910	贾汪	PMS_朱古6队	10	400	159
33911	邳州	PMS_议堂工业园1#博康配变	10	400	158
33912	贾汪	PMS_朱古七队	10	400	141
33913	邳州	PMS_议堂黄海村15#付业变	10	400	197
33914	贾汪	PMS_朱古八队	10	400	22
33915	邳州	PMS_议堂崔家村6#门窗变	10	400	0
33916	贾汪	PMS_朱古南变	10	400	72
33917	邳州	议堂龚湖村13#四队变	10	400	154
33918	贾汪	PMS_汴东北变	10	400	0
33919	邳州	PMS_议堂滨河小区1#配电室1#变压器	10	800	420
33920	贾汪	PMS_汴东蒋庄南变	10	400	175
33921	邳州	PMS_议堂滨河小区1#配电室2#变压器	10	800	433
33922	贾汪	PMS_影山村周山头北变	10	400	263
33923	邳州	PMS_议堂陈楼小区1#变	10	630	372
33924	贾汪	PMS_影山村周山头二队	10	400	277
33925	邳州	PMS_议堂陈楼小区2#变	10	630	326
33926	贾汪	PMS_芦山上朱北变	10	400	6
33927	邳州	PMS_议堂陈楼新农村1#变	10	400	228
33928	贾汪	PMS_高庄变	10	400	17
33929	邳州	PMS_议堂陈楼新农村2#变	10	400	262
33930	贾汪	PMS_北许阳村变	10	400	165
33931	邳州	PMS_议堂福瑞园2#变	10	400	182
33932	贾汪	PMS_北许阳四队	10	400	116
33933	邳州	PMS_议堂福瑞园1#变	10	400	206
33934	贾汪	PMS_汴东16队	10	400	15
33935	邳州	议堂议堂村1箱变1变压器	10	630	134
33936	贾汪	PMS_茸山村东变	10	400	0
33937	邳州	议堂议堂村2箱变2变压器	10	630	281
33938	贾汪	PMS_汴东山庄新变	10	400	85
33939	邳州	议堂议堂村3箱变3变压器	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33940	贾汪	PMS_影山村西影山	10	400	133
33941	邳州	议堂议堂村4箱变4变压器	10	630	183
33942	贾汪	PMS_汴塘镇政府3变	10	400	109
33943	邳州	议堂张单村3#水芹变	10	200	109
33944	贾汪	PMS_小马头新庄	10	400	46
33945	邳州	议堂龚湖村8#彭河变	10	100	0
33946	贾汪	PMS_北元村	10	400	94
33947	邳州	议堂社区7#学校变	10	400	256
33948	贾汪	PMS_汴西铁市南变	10	400	135
33949	邳州	议堂张单村9#东王变	10	400	169
33950	贾汪	PMS_南许六队	10	400	81
33951	邳州	议堂陈楼村14#郁西变	10	400	292
33952	贾汪	PMS_南许七队	10	400	153
33953	邳州	议堂陈楼村15#养牛场变	10	400	83
33954	贾汪	PMS_朱古葡萄园	10	400	222
33955	邳州	议堂育才路沿街小区2#箱变	10	500	365
33956	贾汪	PMS_阚山一队	10	400	130
33957	邳州	议堂育才路沿街小区1#箱变	10	500	307
33958	贾汪	PMS_涧溪北变	10	400	56
33959	邳州	议堂街道17#广场变	10	400	204
33960	贾汪	PMS_涧溪西变	10	400	151
33961	邳州	议堂龚湖村14#薛西变	10	400	292
33962	贾汪	PMS_凤山周庄东变	10	400	177
33963	邳州	议堂刘桥村6#庄西变	10	400	213
33964	贾汪	PMS_北吕北变	10	400	128
33965	邳州	议堂沙埠村15#思乡桥变	10	400	187
33966	贾汪	PMS_马头荣庄	10	400	93
33967	邳州	柳新村安置房4变压器	10	630	249
33968	贾汪	PMS_影山村张庄	10	400	116
33969	邳州	柳新村安置房1变压器	10	630	330
33970	贾汪	PMS_汴东15队新变	10	400	241
33971	邳州	柳新村安置房3变压器	10	630	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33972	贾汪	PMS_马头二队	10	400	71
33973	邳州	柳新村安置房2变压器	10	630	324
33974	贾汪	PMS_马头村	10	400	64
33975	邳州	议堂育才小区2#变	10	500	302
33976	贾汪	PMS_汴东4变	10	400	0
33977	邳州	议堂育才小区1#变	10	500	280
33978	贾汪	PMS_凤山周庄北变	10	400	187
33979	邳州	议堂议堂村6箱变6变压器	10	630	406
33980	贾汪	PMS_阚山六队	10	400	106
33981	邳州	PMS_议堂议南线刘桥村7#路北变	10	400	170
33982	贾汪	PMS_凤山周庄新变	10	400	138
33983	邳州	PMS_议堂崔家村3#东李变	10	400	134
33984	贾汪	PMS_汴东杏园	10	400	254
33985	邳州	PMS_议堂代庄村5#付业变	10	400	205
33986	贾汪	芦山小店西站	10	200	123
33987	邳州	赵墩镇城河村3#安置房1#变	10	250	120
33988	贾汪	PMS_阚山五队	10	400	71
33989	邳州	PMS_赵墩镇城河村4#安置房2#变	10	200	104
33990	贾汪	PMS_凤山周庄西变	10	400	196
33991	贾汪	PMS_北吕四队	10	400	137
33992	贾汪	PMS_北河泉	10	400	222
33993	贾汪	PMS_政府1变	10	400	0
33994	贾汪	PMS_河泉村	10	400	170
33995	邳州	PMS_赵墩镇城河村1#前行东变	10	400	62
33996	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村3#胜利河变	10	200	0
33997	贾汪	PMS_北吕东变	10	400	191
33998	贾汪	沿河村六队	10	400	138
33999	邳州	PMS_赵墩镇柳元村5#大新庄东变	10	200	123
34000	贾汪	PMS_医院家属院宿舍	10	400	207
34001	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道3#邮局路西变	10	400	139
34002	贾汪	PMS_沿河村变	10	400	142
34003	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道1#敬老院变	10	315	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34004	贾汪	PMS_阚山六队北变	10	400	148
34005	邳州	赵墩镇城河村6#城河西变	10	200	113
34006	贾汪	PMS_高庄后桥头变	10	400	5
34007	贾汪	PMS_半楼村变	10	400	122
34008	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村6#安置房1#变	10	200	76
34009	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村7#安置房2#变	10	200	111
34010	贾汪	PMS_凤山村李楼西变	10	400	113
34011	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村7#农业示范园变	10	100	44
34012	邳州	赵墩镇衡楼村8#衡楼西变	10	400	144
34013	贾汪	PMS_汴西十八队	10	400	74
34014	邳州	赵墩镇沙集村1#蔡庄北变	10	400	187
34015	贾汪	孟省北变1	10	400	127
34016	邳州	赵墩公路管理站1#变	10	400	217
34017	贾汪	PMS_小马头新庄北变	10	400	90
34018	邳州	PMS_赵墩镇张庄村旺庄北变	10	400	210
34019	贾汪	PMS_后刘庄变	10	400	94
34020	邳州	PMS_赵墩镇闫家村8#闫家街道南2#变	10	400	73
34021	邳州	赵墩镇赵墩街道5#镇政府变	10	400	159
34022	贾汪	PMS_半楼腰庄变	10	400	153
34023	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村6#殷庄变	10	400	90
34024	贾汪	PMS_北许阳南变东	10	400	153
34025	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村8#三彭变	10	400	151
34026	贾汪	PMS_高庄加油站北变	10	400	64
34027	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村4#外河单变	10	400	200
34028	贾汪	PMS_汴东山庄南变	10	400	197
34029	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村7#小圩变	10	400	182
34030	贾汪	PMS_北吕村变	10	400	117
34031	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村9#陈场变	10	200	119
34032	贾汪	PMS_沿河村夹河滩变	10	400	24
34033	邳州	赵墩镇彭湖村2#建筑新区变	10	200	134
34034	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村1#后褚变	10	400	195
34035	贾汪	PMS_汴塘镇西湖雅苑1变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34036	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村3#褚东变	10	400	111
34037	贾汪	PMS_汴塘镇西湖雅苑2#变	10	400	195
34038	邳州	PMS_赵墩镇过河村5#张庄桥变	10	200	116
34039	贾汪	PMS_汴塘镇西湖雅苑3#变	10	400	235
34040	邳州	PMS_赵墩镇过河村6#西张变	10	400	159
34041	贾汪	PMS_北许阳村北变	10	400	104
34042	邳州	PMS_赵墩镇更厅村10#曹台变	10	400	144
34043	贾汪	PMS_凤山周庄老牛头东变	10	400	156
34044	邳州	赵墩镇更厅村9#庄场变	10	400	252
34045	贾汪	PMS_汴西南农灌	10	400	129
34046	邳州	PMS_赵墩镇更厅村8#后营变	10	200	0
34047	邳州	赵墩镇过河村7#小菜庄变	10	400	123
34048	贾汪	PMS_高庄市场西变	10	400	55
34049	邳州	赵墩镇更厅村7#衡台变	10	400	188
34050	贾汪	PMS_朱古村委会	10	400	83
34051	邳州	赵墩镇更厅村6#徐集东变	10	400	188
34052	贾汪	PMS_尚品水岸2配电室1变压器	10	800	527
34053	邳州	赵墩镇更厅村5#徐集西变	10	200	58
34054	贾汪	PMS_尚品水岸4配电室1变压器	10	630	383
34055	邳州	赵墩镇天庙村4#天庙村部变	10	400	141
34056	贾汪	PMS_尚品水岸4配电室2变压器	10	630	374
34057	邳州	赵墩镇天庙村5#刘楼变	10	315	116
34058	贾汪	PMS_尚品水岸2配电室2变压器	10	800	548
34059	邳州	赵墩镇天庙村6#刘庄变	10	160	56
34060	贾汪	PMS_汴东八队台区	10	400	192
34061	邳州	赵墩镇天庙村3#尚中变	10	200	4
34062	邳州	赵墩镇天庙村2#汪北变	10	250	0
34063	贾汪	PMS_河泉村南台区	10	400	26
34064	邳州	赵墩镇更厅村4#更厅三四队变	10	400	83
34065	贾汪	PMS_汴西三队北变台区	10	400	168
34066	邳州	赵墩镇更厅村2#变	10	200	39
34067	贾汪	PMS_汴东六队南台区	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34068	邳州	赵墩镇更厅村1#刘庄变	10	160	52
34069	贾汪	PMS_龙福山水南变	10	400	153
34070	邳州	赵墩镇更厅村3#变	10	200	32
34071	贾汪	PMS_龙福山水北变	10	400	245
34072	邳州	赵墩镇天庙村7#古庄东变	10	400	122
34073	贾汪	PMS_汴西南湖	10	400	213
34074	邳州	赵墩镇天庙村8#古庄西变	10	400	71
34075	贾汪	高庄北湖	10	400	279
34076	邳州	赵墩镇天庙村1#小凌变	10	400	177
34077	贾汪	PMS_汴西新村南变	10	200	76
34078	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村6#兴店变	10	400	191
34079	贾汪	PMS_汴西新村北变	10	200	48
34080	邳州	赵墩村8#赵墩立交桥	10	100	54
34081	贾汪	PMS_芦山前马北山	10	400	248
34082	邳州	赵墩镇兴唐村9#彭家变	10	400	96
34083	贾汪	PMS_半楼新村西变	10	400	111
34084	邳州	赵墩镇过河村8#魏家变	10	400	227
34085	贾汪	旱元刘庄农灌	10	400	190
34086	邳州	赵墩镇工业园区1#变	10	200	0
34087	贾汪	北元养殖场	10	400	316
34088	贾汪	南许西山	10	400	260
34089	邳州	赵墩镇兴唐村4#三娄变	10	400	118
34090	贾汪	凤楼耿庄东	10	400	272
34091	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村1#代场队变	10	200	79
34092	贾汪	涧溪养殖场	10	400	229
34093	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村7#毛湖南站	10	200	38
34094	贾汪	茸山村北农灌	10	400	249
34095	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村3#焦家变	10	200	28
34096	邳州	赵墩镇闫家村1#大巩西变	10	400	109
34097	贾汪	汴塘中学南变	10	400	202
34098	邳州	PMS_赵墩镇闫家村2#大巩东变	10	400	185
34099	贾汪	南许阳西湖	10	400	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34100	邳州	PMS_赵墩镇中刘村1#后埝变	10	200	21
34101	贾汪	河泉村小西山	10	400	311
34102	贾汪	孟省村一队	10	400	290
34103	贾汪	河泉村阎山	10	400	279
34104	邳州	PMS_赵墩镇前刘村4前刘村部变	10	400	223
34105	贾汪	北吕村南农灌	10	400	185
34106	邳州	赵墩镇前刘村6#后庄变	10	400	129
34107	邳州	PMS_赵墩镇前刘村3#汪南变	10	400	214
34108	贾汪	北元前彭南湖	10	200	75
34109	邳州	PMS_赵墩镇闫家村3#闫家变	10	630	346
34110	贾汪	马头村委会	10	400	137
34111	邳州	PMS_赵墩镇中刘村5#何庄变	10	400	170
34112	贾汪	凤山村冯庄西	10	400	253
34113	邳州	PMS_赵墩镇中刘村2#庙前变	10	200	35
34114	贾汪	南许二队养殖场	10	400	273
34115	邳州	PMS_赵墩镇过河村2#圩北变	10	400	96
34116	贾汪	小马头大棚南台区	10	200	84
34117	邳州	PMS_赵墩镇过河村4#过河东站变	10	200	99
34118	贾汪	小马头西变	10	400	64
34119	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村1#张湾变	10	400	0
34120	贾汪	北河泉五队	10	400	190
34121	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村10#何庄变	10	400	267
34122	贾汪	北许阳二队	10	400	191
34123	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村11#变	10	400	164
34124	贾汪	后刘北变	10	400	306
34125	邳州	PMS_赵墩镇闫家村7#闫家街道南1#变	10	400	25
34126	贾汪	芦山一队	10	400	189
34127	邳州	PMS_赵墩镇闫家村6#闫家街道北变	10	400	125
34128	贾汪	汴西南湖西变	10	400	218
34129	邳州	赵墩镇中刘村4#中刘南站变	10	200	30
34130	贾汪	汴西农灌西台区	10	400	258
34131	邳州	PMS_赵墩镇中刘村3#中刘北站变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34132	邳州	赵墩镇闫家村5#小毛变	10	400	119
34133	贾汪	小马头村南变	10	400	220
34134	贾汪	涧溪村二队	10	200	136
34135	贾汪	芦山前马新变	10	400	83
34136	邳州	赵墩镇毛湖村6#蒋台变	10	400	245
34137	贾汪	凤山村大队新变	10	400	221
34138	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村5#良台变	10	200	75
34139	贾汪	茸山村倪庄北	10	400	186
34140	贾汪	交警队新变	10	400	195
34141	邳州	赵墩镇毛湖村2#卞台变	10	200	110
34142	贾汪	凤山聂元北	10	400	306
34143	邳州	赵墩镇兴唐村2#三唐变	10	400	134
34144	贾汪	凤山老牛头西变	10	400	152
34145	邳州	赵墩镇过河村1#圩南变	10	200	152
34146	贾汪	阚山南农灌新变	10	400	298
34147	邳州	PMS_赵墩镇郭口村3#庄洼变	10	400	239
34148	贾汪	凤山李楼东新变	10	400	148
34149	邳州	赵墩镇寨河村3#寨河村部变	10	200	70
34150	贾汪	凤山村聂元南变	10	400	241
34151	邳州	赵墩镇柳元村8#郑家变	10	400	156
34152	邳州	赵墩镇张庄村4#旺庄四队变	10	400	135
34153	贾汪	汴西圆盘道	10	400	188
34154	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村1#老龙潭东变	10	400	205
34155	贾汪	马头二队东	10	400	172
34156	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村1#张瓦房变	10	200	10
34157	贾汪	孟省北山	10	400	180
34158	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村2#倪桥三队变	10	250	116
34159	贾汪	崔楼南养殖场	10	400	183
34160	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村5#皮湖变	10	400	88
34161	贾汪	河泉村南农灌新变	10	400	115
34162	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村4#小新庄变	10	200	22
34163	贾汪	高庄加油站	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34164	邳州	PMS_赵墩镇寨河村1#代场变	10	400	146
34165	贾汪	北许阳大棚	10	200	101
34166	邳州	PMS_赵墩镇寨河村2#寨西变	10	400	238
34167	贾汪	汴西北湖	10	200	135
34168	邳州	PMS_赵墩镇河湾村7#前河湾变	10	400	46
34169	贾汪	影山村2号箱变	10	630	369
34170	邳州	赵墩镇柳元村1#窦家变	10	400	119
34171	贾汪	影山村3号箱变	10	630	411
34172	邳州	PMS_赵墩镇柳元村3#白家变	10	200	22
34173	贾汪	影山村1号箱变	10	630	259
34174	邳州	PMS_赵墩镇柳元村2#曹家变	10	200	0
34175	贾汪	影山村4号箱变	10	630	442
34176	邳州	赵墩镇柳元村4#大新庄变	10	400	132
34177	贾汪	影山村5箱变	10	630	382
34178	邳州	PMS_赵墩镇柳元村6#柳元变	10	200	0
34179	贾汪	茸山五队变	10	400	138
34180	邳州	PMS_赵墩镇沙集村5#冯家变	10	400	207
34181	贾汪	茸山三队变	10	400	40
34182	邳州	PMS_赵墩镇张庄村1#旺庄二队变	10	400	114
34183	贾汪	汴东310饭店变二台区	10	400	0
34184	邳州	PMS_赵墩镇刘台村6#贾家变	10	200	58
34185	贾汪	汴西村委会西变二台区	10	400	147
34186	邳州	赵墩镇张庄村2#旺庄三队变	10	400	94
34187	贾汪	PMS_影山村周山头东变	10	400	293
34188	邳州	PMS_赵墩镇张庄村3#旺庄五队变	10	400	100
34189	贾汪	PMS_孟省南湖	10	200	98
34190	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村2#东耿埠变	10	200	28
34191	贾汪	PMS_北许阳南变	10	400	147
34192	邳州	赵墩镇义合村1#崔家变	10	400	192
34193	贾汪	PMS_南许四队变	10	200	38
34194	邳州	PMS_赵墩镇义合村3#义合村部变	10	400	183
34195	贾汪	PMS_阚山西变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34196	邳州	PMS_赵墩镇义合村5#韩家东变	10	200	15
34197	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道1#街道西变	10	400	87
34198	贾汪	PMS_马头工业园	10	200	38
34199	邳州	赵墩镇兴唐村5#水源变	10	400	234
34200	贾汪	PMS_南许三队	10	200	45
34201	邳州	PMS_赵墩镇固子村1#瓦子布单变	10	200	0
34202	贾汪	北吕村委会	10	200	88
34203	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村6#胡元变	10	200	116
34204	贾汪	汴西十九队北变	10	400	4
34205	邳州	赵墩镇彭湖村25#变	10	200	65
34206	贾汪	PMS_涧溪南变	10	400	22
34207	邳州	PMS_赵墩镇义合村6#后瓦子布变	10	200	29
34208	贾汪	PMS_高庄大队农灌	10	400	40
34209	邳州	PMS_赵墩镇固子村3#瓦布东变	10	400	8
34210	贾汪	南许北湖	10	400	219
34211	邳州	PMS_赵墩镇固子村2#瓦子布西变	10	200	0
34212	贾汪	马楼北站	10	400	256
34213	邳州	赵墩镇义合村4#韩家变	10	200	0
34214	贾汪	PMS_彭庄北变	10	400	139
34215	邳州	PMS_赵墩镇固子村4#固子西变	10	400	125
34216	贾汪	阮庄曹台东	10	400	59
34217	邳州	PMS_赵墩镇固子村6#固子东变	10	400	173
34218	贾汪	岐山十队	10	400	0
34219	邳州	PMS_赵墩镇固子村5#固子中变2	10	200	2
34220	贾汪	PMS_赵庄村王庄北变	10	400	145
34221	邳州	赵墩镇牌坊村5#高沙庄变	10	400	137
34222	贾汪	PMS_阮庄新区	10	400	127
34223	邳州	赵墩镇牌坊村3#西牌坊变	10	400	142
34224	贾汪	PMS_彭庄村部南变	10	400	68
34225	邳州	赵墩镇牌坊村4#东固子东变	10	400	121
34226	贾汪	吴姚村南变	10	400	51
34227	邳州	赵墩镇牌坊村6#东固子西变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34228	贾汪	PMS_常庄九队	10	400	180
34229	邳州	PMS_赵墩镇牌坊村1#官场单变	10	200	6
34230	贾汪	PMS_阮庄新村1号变	10	200	0
34231	邳州	赵墩镇牌坊村2#沙楼变	10	400	122
34232	贾汪	PMS_阮庄新村2号变	10	400	150
34233	邳州	PMS_赵墩镇沙集村4#沙集变	10	400	186
34234	贾汪	PMS_阮庄新村3号变	10	400	129
34235	邳州	PMS_赵墩镇沙集村6#左家变	10	400	114
34236	贾汪	PMS_阮庄新村4号变	10	400	188
34237	邳州	PMS_赵墩镇沙集村3#王楼变	10	400	169
34238	贾汪	PMS_赵庄九队北变	10	400	222
34239	邳州	PMS_赵墩镇张庄村5#旗杆变	10	400	156
34240	贾汪	紫庄村大庄南变	10	200	0
34241	邳州	PMS_赵墩镇沙集村2#蔡庄变	10	400	213
34242	贾汪	PMS_彭庄新村	10	200	65
34243	邳州	PMS_赵墩镇河湾村4#河湾村部变	10	200	51
34244	贾汪	贾庄中学	10	250	68
34245	邳州	PMS_赵墩镇滩西村4#不老变	10	200	9
34246	邳州	赵墩镇滩上街道4#街道南变	10	400	0
34247	贾汪	PMS_杜楼六队	10	200	83
34248	邳州	赵墩镇滩东村2#梁楼单变	10	400	122
34249	贾汪	PMS_电工一班	10	200	0
34250	邳州	赵墩镇滩东村1#梁楼变	10	400	54
34251	贾汪	PMS_紫阳新区	10	400	180
34252	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村8#衡台单变	10	400	176
34253	贾汪	PMS_元艺村	10	400	149
34254	邳州	赵墩镇耿埠村4#西耿埠北变	10	400	170
34255	贾汪	PMS_紫庄大庄站	10	200	73
34256	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村3#西耿埠南变	10	400	186
34257	贾汪	PMS_紫庄村大庄	10	200	45
34258	邳州	赵墩镇河湾村2#倪楼变	10	400	70
34259	邳州	赵墩村1#小庄变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34260	邳州	PMS_赵墩镇城河村2#前行变	10	400	89
34261	邳州	PMS_衡楼村2#宋庄东变	10	200	78
34262	邳州	赵墩镇衡楼村9#小庄变	10	200	79
34263	邳州	赵墩镇城河村7#老庄西变	10	400	190
34264	邳州	PMS_赵墩镇城河村5#城南变	10	200	27
34265	邳州	赵墩镇衡楼村11#土楼变	10	200	24
34266	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村12#前吕变	10	200	124
34267	邳州	赵墩镇衡楼村4#衡楼村部变	10	315	209
34268	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村1#房庄变	10	200	55
34269	邳州	PMS_衡楼村5#宋庄西变	10	400	57
34270	邳州	赵墩镇衡楼村3#七里井变	10	200	31
34271	邳州	PMS_赵墩镇胡家村1#旺寺变	10	400	54
34272	邳州	PMS_赵墩镇胡家村4#大王庙西变	10	400	161
34273	邳州	PMS_赵墩镇胡家村2#胡家变	10	200	20
34274	邳州	PMS_赵墩镇胡家村3#姬家变	10	200	0
34275	邳州	PMS_赵墩镇胡家村6#下湾变	10	400	217
34276	邳州	PMS_赵墩镇胡家村5#大王庙东变	10	200	79
34277	邳州	赵墩镇河湾村5#河湾四队变	10	400	125
34278	邳州	PMS_赵墩镇河湾村6#吴台变	10	200	4
34279	邳州	PMS_赵墩镇寨河村6#赵口变	10	200	16
34280	邳州	赵墩镇胡家村7#尚家变	10	400	264
34281	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村1#善训变	10	200	66
34282	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村3#王楼变	10	200	115
34283	邳州	赵墩镇顾庄村2#白庄变	10	200	20
34284	邳州	赵墩镇顾庄村4#高庄变	10	400	0
34285	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村6#顾庄村部变	10	400	125
34286	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村8#永庄变	10	200	39
34287	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村7#永庄单变	10	200	91
34288	邳州	赵墩镇顾庄村5#小曹家变	10	400	197
34289	邳州	PMS_赵墩镇滩西村3#滩西西变	10	200	35
34290	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道2#街道北变	10	400	174
34291	邳州	赵墩镇滩西村2#滩西东变	10	100	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34292	邳州	PMS_赵墩镇街道2#南变	10	400	53
34293	邳州	赵墩镇赵墩街道3#赵墩街道东变	10	400	121
34294	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道4#街道西变	10	315	161
34295	邳州	赵墩镇赵墩村2#后胡变	10	400	183
34296	邳州	PMS_赵墩村5#沈场变	10	400	75
34297	邳州	赵墩镇郭口村2#葛家变	10	200	6
34298	邳州	赵墩镇郭口村1#花家变	10	400	129
34299	邳州	PMS_赵墩镇郭口村5#前郭变	10	200	1
34300	邳州	赵墩镇郭口村6#后郭变	10	400	236
34301	邳州	PMS_赵墩镇郭口村7#汪西变	10	400	147
34302	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村5#外河变	10	200	51
34303	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村6#王场变	10	200	0
34304	邳州	PMS_赵墩镇闫家村4#秦家变	10	400	75
34305	邳州	PMS_赵墩镇河湾村1#罗西变	10	200	0
34306	邳州	PMS_赵墩镇刘台村3#庙湾变	10	400	229
34307	邳州	PMS_赵墩镇刘台村1#刘台村部变	10	400	213
34308	邳州	PMS_赵墩镇刘台村4#马堰变	10	400	108
34309	邳州	PMS_赵墩镇刘台村2#新集变	10	400	121
34310	邳州	PMS_赵墩镇刘台村5#刘台变	10	400	146
34311	邳州	赵墩镇河湾村3#倪楼西变	10	400	144
34312	邳州	PMS_赵墩镇张庄村6#旗杆北变	10	400	142
34313	邳州	赵墩镇前刘村5#后台变	10	400	145
34314	邳州	赵墩镇兴唐村8#侯家变	10	200	15
34315	邳州	赵墩城河村9#大林变	10	200	40
34316	邳州	PMS_赵墩镇前刘村1埝东变	10	400	227
34317	邳州	赵墩城河村11#三行西变	10	200	50
34318	邳州	PMS_赵墩镇滩上中心小学教师公寓	10	400	237
34319	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村8#张瓦房新变	10	400	132
34320	邳州	PMS_赵墩镇刘台村8#贾家南变	10	200	42
34321	邳州	PMS_赵墩镇义合村8#义东变	10	400	0
34322	邳州	赵墩镇闫家村9#马北变•	10	400	226
34323	邳州	PMS_赵墩镇柳元村11#大新庄北变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34324	邳州	PMS_赵墩镇前刘村2#龚渡口变	10	400	169
34325	邳州	赵墩镇兴唐村11变	10	400	144
34326	邳州	PMS_赵墩镇柳元村7#柳元东变	10	200	0
34327	邳州	PMS_赵墩镇固子村7#瓦子布中变	10	200	104
34328	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村10#小圩北变	10	400	158
34329	邳州	PMS_赵墩镇柳元村10#窦家北变	10	200	10
34330	邳州	PMS_赵墩镇柳园村9#新村部变	10	200	109
34331	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村6#耿埠一队变	10	200	0
34332	邳州	赵墩镇耿埠村7#西耿埠西变	10	200	39
34333	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村13#衡楼中变	10	400	117
34334	邳州	PMS_赵墩镇郭口村9#蒋西变	10	400	67
34335	邳州	PMS_赵墩镇滩东村3#梁楼东变	10	400	99
34336	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村9#王庄变	10	400	117
34337	邳州	PMS_赵墩镇郭口村8#蒋东变	10	400	142
34338	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村7#胡元西变	10	200	87
34339	邳州	PMS_赵墩镇河湾村10#罗东变	10	400	147
34340	邳州	赵墩镇胡家村11#姬家北变	10	400	247
34341	邳州	赵墩镇更厅村11#变	10	400	168
34342	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村5#变	10	400	98
34343	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道5#街东变	10	400	162
34344	邳州	PMS_赵墩镇固子村8#变	10	400	146
34345	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村12#张湾新变	10	400	94
34346	邳州	赵墩镇闫家村14#徐台变	10	200	0
34347	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村13#小彭变	10	400	7
34348	邳州	赵墩镇中刘村6#闸北变	10	200	56
34349	邳州	PMS_赵墩镇义合村9#街道南变	10	400	117
34350	邳州	PMS_赵墩镇固子村11#瓦子布三队变	10	400	186
34351	邳州	PMS_赵墩镇城河村14#老西变	10	400	107
34352	邳州	赵墩镇天庙村9#古东南变	10	200	135
34353	邳州	赵墩镇固子村12#固子六队北变	10	400	284
34354	邳州	PMS_赵墩镇河湾村8#倪楼东变	10	400	121
34355	邳州	赵墩镇毛湖村4#河湾变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34356	邳州	PMS_赵墩镇闫家村11#瓦东变	10	200	31
34357	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村13#贾家变	10	200	93
34358	邳州	赵墩镇顾庄村12#永庄东变	10	400	201
34359	邳州	PMS_赵墩镇义合村7#街道北变	10	630	274
34360	邳州	PMS_赵墩镇郭口村10#汪西变	10	400	178
34361	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村11#高庄西变	10	200	0
34362	邳州	PMS_赵墩镇固子村13#固子一队变	10	200	9
34363	邳州	PMS_赵墩镇寨河村7#小张庄变	10	400	205
34364	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村9#河东变	10	400	134
34365	邳州	PMS_赵墩镇固子村14#固子四队变	10	400	187
34366	邳州	赵墩镇闫家村10#大楼变	10	200	72
34367	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村10#永庄新变	10	400	190
34368	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村6#老龙潭西变	10	400	118
34369	邳州	PMS_赵墩倪桥村9#倪桥九队变	10	200	60
34370	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道8#经管站变	10	400	168
34371	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道6#食品站变	10	400	135
34372	邳州	PMS_赵墩镇义合村10#后瓦子布北变	10	400	195
34373	邳州	PMS_赵墩镇寨河村4#王口西变	10	200	35
34374	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村8#焦家南变	10	200	160
34375	邳州	赵墩镇彭湖村12#董台变	10	400	12
34376	邳州	PMS_赵墩镇胡家村9#胡家村部变	10	200	91
34377	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道9#邮局变	10	400	25
34378	邳州	PMS_赵墩镇固子村9#瓦子布四队变	10	400	0
34379	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村9#毛北变	10	400	140
34380	邳州	赵墩镇闫家村12#闫家街道南3#变	10	400	0
34381	邳州	PMS_赵墩镇郭口村9#葛家变	10	400	99
34382	邳州	PMS_赵墩镇滩西村5#滩西东新变	10	400	170
34383	邳州	PMS_赵墩镇沙集村8#蔡庄新变	10	400	151
34384	邳州	PMS_赵墩镇闫家村15#闫家街道北新变	10	400	127
34385	邳州	赵墩镇闫家村13#小巩变	10	400	0
34386	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道10#邮局变	10	400	87
34387	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道12#幼儿园变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34388	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道15#敬老院南变	10	400	149
34389	邳州	赵墩镇赵墩街道14#中学变	10	400	14
34390	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道7#医院变	10	400	155
34391	邳州	赵墩镇赵墩街道9#教办变	10	400	38
34392	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道11#粮管所变	10	400	181
34393	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道13#街西变	10	400	135
34394	邳州	PMS_赵墩镇沙集村8#黄家变	10	400	231
34395	邳州	PMS_赵墩镇沙集村7#沙集东变	10	400	222
34396	邳州	赵墩镇更厅村12#变	10	400	119
34397	邳州	赵墩镇更厅村13#更厅南变	10	400	143
34398	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村9#白庄北变	10	400	130
34399	邳州	赵墩镇胡家村10#胡家西变	10	200	0
34400	邳州	PMS_赵墩镇城河村13#城北变	10	400	96
34401	邳州	PMS_赵墩镇河湾村9#吴台三队变	10	400	156
34402	邳州	PMS_赵墩镇柳元村12#曹家西变	10	400	101
34403	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村15#代场东变	10	400	152
34404	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村14#善训南变.	10	400	185
34405	邳州	赵墩镇柳元村13#曹家老村部	10	200	117
34406	邳州	PMS_赵墩镇义合村11#三合庄新变	10	400	66
34407	邳州	PMS_赵墩镇寨河村8#寨东变	10	400	170
34408	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村11#焦家东变	10	400	70
34409	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村10#蒋台南变	10	400	137
34410	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村16#三唐北变	10	400	163
34411	邳州	PMS_赵墩镇闫家村16#大巩南变	10	400	0
34412	邳州	PMS_赵墩镇闫家村17#庄场变	10	400	96
34413	邳州	PMS_赵墩镇中刘村8#郭台变	10	400	210
34414	邳州	赵墩镇过河村9#魏家新变	10	400	91
34415	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村13#后庄变	10	400	145
34416	邳州	PMS_赵墩镇城河村15#城东变	10	400	63
34417	邳州	PMS_赵墩镇郭口村12#花家变	10	400	114
34418	邳州	PMS_赵墩镇郭口村13#庄洼西变	10	400	231
34419	邳州	PMS_赵墩镇郭口村14#前郭变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34420	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村13#土楼东变	10	400	114
34421	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村15#外河东变	10	400	233
34422	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村9#郭衡楼变	10	400	252
34423	邳州	PMS_赵墩镇中刘村7#井沿变	10	400	199
34424	邳州	赵墩镇更厅村14#更厅村部新变	10	400	117
34425	邳州	PMS_赵墩镇更厅村13#变	10	400	166
34426	邳州	赵墩镇天庙村9#尚西变	10	400	0
34427	邳州	赵墩镇天庙村11#天庙冯家变	10	400	169
34428	邳州	赵墩镇天庙村10#刘庄南变	10	400	168
34429	邳州	赵墩镇兴唐村10#赵滩路口变	10	200	106
34430	邳州	PMS_赵墩镇张庄村7#旗杆新变	10	400	43
34431	邳州	赵墩镇郭口村11#后郭东变	10	200	54
34432	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村9#郭家变	10	400	134
34433	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村5#东耿埠新变	10	400	164
34434	邳州	PMS_赵墩镇滩西村6#滩西北新变	10	400	167
34435	邳州	PMS_赵墩镇河湾村11#吴台一队变	10	400	160
34436	邳州	PMS_赵墩镇胡家村8#旺寺南变	10	400	166
34437	邳州	PMS_赵墩镇刘台村9#新后变	10	400	23
34438	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道7#街道西新变	10	400	35
34439	邳州	赵墩镇滩上街道7#学校变	10	250	5
34440	邳州	金煌房地产1#变压器	10	630	328
34441	邳州	赵墩镇金煌房地产2#变	10	630	353
34442	邳州	赵墩镇金煌房地产3#变压器	10	630	238
34443	邳州	PMS_赵墩镇中刘村9#庙后变	10	400	214
34444	邳州	PMS_赵墩镇闫家村18#马北新	10	400	178
34445	邳州	PMS_赵墩镇前刘村8#埝西变	10	400	189
34446	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村13#侯集变	10	400	122
34447	邳州	赵墩镇兴唐村17#东门变	10	200	75
34448	邳州	赵墩镇兴唐村18#彭家南变	10	400	80
34449	邳州	PMS_赵墩镇前刘村7#汪南北变	10	400	69
34450	邳州	PMS_赵墩镇胡家村15#大王庙北变	10	400	110
34451	邳州	PMS_赵墩镇柳元村15#学校变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34452	邳州	PMS_赵墩柳元村14#郑东变	10	400	174
34453	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村10#倪桥村部变	10	400	85
34454	邳州	赵墩镇牌坊村8#牌坊一队变	10	400	157
34455	邳州	PMS_赵墩镇沙集村10#蔡庄村部变	10	400	166
34456	邳州	PMS_赵墩镇沙集村9#蔡庄南变	10	400	170
34457	邳州	赵墩镇牌坊村7#张台变	10	400	210
34458	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道10#街道北新变	10	400	22
34459	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道10#老滩队变	10	400	113
34460	邳州	PMS_赵墩镇滩西村7#滩西西新变	10	400	179
34461	邳州	PMS_赵墩镇滩西村8#不老西变	10	400	189
34462	邳州	PMS_赵墩镇义合村12#车家变	10	400	222
34463	邳州	PMS_赵墩镇义合村13#刘家变	10	400	191
34464	邳州	PMS_赵墩镇寨河村9#赵口新变	10	400	200
34465	邳州	PMS_赵墩镇张庄村8#旺庄一队变	10	400	160
34466	邳州	赵墩镇过河村12#变	10	400	239
34467	邳州	PMS_赵墩镇彭湖19#外河西变	10	400	135
34468	邳州	PMS_赵墩镇城河村10#前胡变	10	400	161
34469	邳州	PMS_赵墩镇城河村8#老庄东变	10	400	152
34470	邳州	PMS_赵墩镇过河村3#前唐变新建工程	10	400	94
34471	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村14#宋庄东变	10	400	274
34472	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村11#后胡西变	10	400	195
34473	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村郭衡楼变	10	400	216
34474	邳州	赵墩镇更厅村15#何庄变	10	400	169
34475	邳州	赵墩镇天庙村13#潘桥变	10	400	224
34476	邳州	赵墩镇天庙村14#代家变	10	400	121
34477	邳州	赵墩镇天庙村15#古庄新变	10	400	165
34478	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村18#十三队变	10	400	148
34479	邳州	PMS_赵墩镇胡家村14#胡家西变	10	400	244
34480	邳州	PMS_赵墩镇过河村10#圩北南变	10	400	93
34481	邳州	PMS_赵墩镇城河村16#行西变	10	400	226
34482	邳州	赵墩镇天庙村12#气站变	10	200	46
34483	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村11#胡元南变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34484	邳州	PMS_赵墩镇寨河村5#王口变	10	400	203
34485	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村15#三娄南变	10	400	128
34486	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村15#牌坊变	10	400	201
34487	邳州	PMS_赵墩镇张庄村9#旗杆东变	10	400	42
34488	邳州	赵墩镇过河村11#过河北站变	10	160	80
34489	邳州	PMS_赵墩镇闫家村19#街南新变	10	400	16
34490	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村21#户台变	10	200	64
34491	邳州	赵墩镇兴唐村20#三娄西变	10	400	177
34492	邳州	PMS_赵墩镇闫家村20#街西变	10	400	230
34493	邳州	PMS_闫家村部小区	10	200	74
34494	邳州	PMS_东方学校小区	10	400	238
34495	邳州	PMS_卢占举小区变	10	200	63
34496	邳州	PMS_耿布村8#老龙潭变	10	400	129
34497	邳州	赵墩镇义合村14#变	10	200	103
34498	邳州	PMS_赵墩镇闫家村21#吕台变	10	400	74
34499	邳州	PMS_赵墩镇工业园区2#变	10	400	113
34500	邳州	PMS_赵墩寨东9#变	10	400	291
34501	邳州	闫家村22#小毛北变	10	400	247
34502	邳州	PMS_中刘村11#后埝南变	10	400	253
34503	邳州	PMS_中刘村10#庙后北变	10	400	108
34504	邳州	闫家村23#老庄变	10	400	126
34505	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村村民委员会（金帝豪庭）	10	400	213
34506	邳州	赵墩闫家村24#市场南变	10	400	51
34507	邳州	赵墩镇更厅村16#十四队变	10	400	83
34508	邳州	赵墩镇前刘村9#龚渡口新变	10	400	212
34509	邳州	赵墩镇张庄村9#旺庄七队变	10	200	55
34510	邳州	赵墩镇前刘村12#埝东新变	10	400	219
34511	邳州	赵墩镇沙集村11#冯家新变	10	400	193
34512	邳州	赵墩镇彭湖村21#村部变	10	400	174
34513	邳州	赵墩镇闫家村29#街道变	10	400	99
34514	邳州	赵墩镇毛湖村16#何家变	10	400	169
34515	邳州	赵墩澎湖村20#油坊新变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34516	邳州	赵墩村12#郭家西变	10	160	27
34517	邳州	赵墩镇中刘村12#何庄西变	10	400	118
34518	邳州	赵墩闫家村25#小巩东变	10	400	139
34519	邳州	赵墩镇郭口村15#蒋东新变	10	400	71
34520	邳州	赵墩镇更厅村17#衡台变	10	400	125
34521	邳州	赵墩镇兴唐村24#变	10	400	262
34522	邳州	赵墩镇毛湖村17#蒋台西变	10	400	265
34523	邳州	赵墩镇彭湖村22#褚东新变	10	400	194
34524	邳州	赵墩镇澎湖村23#油坊南变	10	400	48
34525	邳州	赵墩镇天庙村18#郁家变	10	400	214
34526	邳州	赵墩镇彭湖村24#彭东西变	10	400	169
34527	邳州	赵墩沙集村12#王楼新变	10	400	151
34528	邳州	赵墩镇闫家村30#马南变	10	400	189
34529	邳州	赵墩镇闫家村32#街道变	10	400	0
34530	邳州	赵墩镇闫家村31#大楼北变	10	400	136
34531	邳州	赵墩镇前刘村10#埝西新变	10	400	239
34532	邳州	赵墩镇兴唐村23#三娄西南变	10	400	198
34533	邳州	赵墩镇彭湖村20#小圩新变	10	400	130
34534	邳州	赵墩镇赵墩村13#郭衡楼西变	10	200	98
34535	邳州	赵墩镇赵墩村14#沈场变	10	400	200
34536	邳州	赵墩镇柳元村16#柳元东新变	10	400	173
34537	邳州	赵墩镇兴唐村22#三娄中变	10	400	239
34538	邳州	赵墩镇中刘村16#村部变	10	400	223
34539	邳州	赵墩镇过河村13#魏家南变	10	400	202
34540	邳州	赵墩镇阳光水岸1变压器	10	630	388
34541	邳州	赵墩镇阳光水岸2变压器	10	630	328
34542	邳州	赵墩镇前刘村13#龚家新变	10	400	277
34543	邳州	赵墩村安置房2变压器	10	500	331
34544	邳州	赵墩村安置房1变压器	10	500	361
34545	邳州	赵墩天庙村16#小凌家北变	10	400	140
34546	邳州	赵墩镇中刘村15#庙后东变	10	400	258
34547	邳州	赵墩镇中刘村14#闸北北变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34548	邳州	赵墩镇中刘村13#何庄西变	10	400	288
34549	邳州	赵墩镇天庙村19#汪北西变	10	400	248
34550	邳州	赵墩镇澎湖村26#小澎南变	10	400	266
34551	邳州	赵墩镇兴唐村22#唐湖变	10	200	46
34552	邳州	赵墩镇兴唐村23#侯家新变	10	200	86
34553	邳州	赵墩闫家村26#大巩东新变	10	400	161
34554	邳州	赵墩镇前刘村11#后庄新变	10	400	191
34555	邳州	赵墩镇郭口村16#后郭西变	10	400	181
34556	邳州	赵墩柳元新农村1#变	10	630	364
34557	邳州	赵墩镇闫家村27#吕台西变	10	200	19
34558	邳州	赵墩镇天庙村17#古庄娄家变	10	400	168
34559	邳州	赵墩镇城河村3#前行南变	10	400	231
34560	邳州	赵墩镇寨河村10#赵口南变	10	200	0
34561	贾汪	PMS_吴台村新屋	10	400	160
34562	贾汪	PMS_元艺二队	10	200	0
34563	贾汪	PMS_吴台四队	10	400	157
34564	贾汪	PMS_吴台村	10	160	80
34565	贾汪	PMS_吴台七队	10	200	19
34566	贾汪	PMS_吴台八队	10	400	43
34567	贾汪	PMS_石庄村部	10	200	18
34568	贾汪	PMS_石庄村仲台	10	400	105
34569	贾汪	PMS_石庄村刘庄	10	200	0
34570	贾汪	PMS_王圩村部	10	400	59
34571	贾汪	PMS_王圩一队站	10	200	103
34572	贾汪	PMS_王圩四队	10	400	112
34573	贾汪	PMS_王圩一队	10	400	139
34574	贾汪	王圩二队	10	200	3
34575	贾汪	PMS_王圩赵台	10	400	99
34576	贾汪	王圩电站	10	200	0
34577	贾汪	PMS_杜楼北站	10	400	151
34578	贾汪	PMS_杜楼五队	10	200	19
34579	贾汪	PMS_油坊村一二队	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34580	贾汪	PMS_阮庄一队	10	400	76
34581	贾汪	PMS_马山五队	10	200	97
34582	贾汪	PMS_马山二队	10	400	59
34583	贾汪	马山七队	10	200	0
34584	贾汪	PMS_赵庄一队	10	400	93
34585	贾汪	PMS_杜楼村部	10	200	52
34586	贾汪	岐山北站	10	200	11
34587	贾汪	岐山六队站	10	200	69
34588	贾汪	PMS_油坊村三四队	10	200	0
34589	贾汪	PMS_新庄村部	10	400	33
34590	贾汪	PMS_新庄贾庄	10	400	19
34591	贾汪	新庄村	10	400	52
34592	贾汪	PMS_紫庄村街	10	400	114
34593	贾汪	PMS_吴姚七队	10	200	0
34594	贾汪	PMS_吴姚村	10	400	157
34595	贾汪	PMS_十里沟村部	10	200	7
34596	贾汪	十里沟村东变	10	200	79
34597	贾汪	PMS_吴姚四队	10	400	239
34598	贾汪	紫庄东站	10	400	194
34599	贾汪	PMS_野场	10	400	184
34600	贾汪	闫庄村台区	10	250	91
34601	贾汪	闫庄村南变	10	200	1
34602	贾汪	PMS_紫庄西站	10	200	36
34603	贾汪	PMS_吴姚一二队	10	400	50
34604	贾汪	PMS_张楼二队	10	400	0
34605	贾汪	十里沟南站	10	400	231
34606	贾汪	马楼一队	10	200	37
34607	贾汪	马楼孙庄	10	200	23
34608	贾汪	马楼农灌	10	400	210
34609	贾汪	PMS_紫庄三队	10	400	18
34610	贾汪	PMS_紫庄商城	10	400	0
34611	贾汪	PMS_阮庄水井	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34612	贾汪	马山扬山	10	315	12
34613	贾汪	PMS_临运村北站	10	200	18
34614	贾汪	PMS_临运村	10	200	0
34615	贾汪	PMS_临运南站	10	200	90
34616	贾汪	临运翻水站	10	400	222
34617	贾汪	PMS_临运三队	10	200	39
34618	贾汪	PMS_桑庄三队	10	400	93
34619	贾汪	PMS_桑庄村部	10	200	74
34620	贾汪	桑庄电站	10	200	76
34621	贾汪	岐山村部	10	400	72
34622	贾汪	岐山十队电灌	10	160	50
34623	贾汪	岐山村郑集	10	400	273
34624	贾汪	岐山十二队	10	400	132
34625	贾汪	岐山六队	10	400	92
34626	贾汪	岐山二队	10	400	49
34627	贾汪	岐山南站	10	400	125
34628	贾汪	PMS_徐台三台区	10	400	141
34629	贾汪	PMS_徐台二台区	10	400	93
34630	贾汪	PMS_徐台一台区	10	400	65
34631	贾汪	PMS_徐台电灌	10	400	129
34632	贾汪	PMS_徐台五台区	10	400	183
34633	贾汪	PMS_徐台潘庄	10	200	34
34634	贾汪	PMS_油坊北站	10	200	82
34635	贾汪	PMS_董庄河西村	10	400	100
34636	贾汪	PMS_彭庄村八队	10	160	0
34637	贾汪	PMS_彭庄东站	10	200	80
34638	贾汪	常庄二队站	10	200	109
34639	贾汪	PMS_阮庄曹台	10	400	130
34640	贾汪	徐台一台区西变	10	200	110
34641	贾汪	PMS_紫庄所变一台区	10	400	130
34642	贾汪	PMS_赵庄村王庄	10	315	34
34643	贾汪	PMS_董庄街道	10	315	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34644	贾汪	PMS_阮庄三队	10	400	194
34645	贾汪	PMS_阮庄六七队	10	400	106
34646	贾汪	新庄村部西变	10	200	0
34647	贾汪	PMS_赵庄九队	10	400	57
34648	贾汪	PMS_赵庄二队1号	10	400	146
34649	贾汪	PMS_赵庄二队3号变	10	400	164
34650	贾汪	PMS_董庄工人三村	10	400	84
34651	贾汪	PMS_董庄工人二村	10	400	239
34652	贾汪	PMS_董庄工人一村	10	400	224
34653	贾汪	PMS_赵庄二队	10	200	3
34654	贾汪	彭庄四队	10	160	18
34655	贾汪	PMS_彭庄村	10	400	136
34656	贾汪	PMS_董庄村杜庄	10	400	137
34657	贾汪	PMS_彭庄村部	10	400	140
34658	贾汪	PMS_油坊五六队	10	400	0
34659	贾汪	PMS_元艺七队	10	160	0
34660	贾汪	常庄九队站	10	200	49
34661	贾汪	赵庄一队南变	10	200	0
34662	贾汪	PMS_常庄十队	10	400	81
34663	贾汪	PMS_常庄村78队	10	400	71
34664	贾汪	PMS_常庄四队	10	400	129
34665	贾汪	PMS_紫庄市场	10	400	23
34666	贾汪	PMS_紫庄中学	10	400	140
34667	贾汪	PMS_常庄村56队	10	200	0
34668	贾汪	PMS_张楼西站	10	200	0
34669	贾汪	PMS_赵庄村面粉厂	10	160	103
34670	贾汪	岐山十二队西变	10	200	31
34671	贾汪	董庄电站	10	400	196
34672	贾汪	PMS_董庄八台区	10	400	48
34673	贾汪	PMS_杜楼村薛庄	10	200	0
34674	贾汪	马山四队站	10	200	110
34675	贾汪	马山六队站	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34676	贾汪	马山七队站	10	200	94
34677	贾汪	PMS_阮庄南站	10	200	132
34678	贾汪	PMS_紫庄粮管所	10	200	68
34679	贾汪	PMS_徐台六台区	10	400	224
34680	贾汪	紫庄五六队	10	400	168
34681	贾汪	PMS_徐台四台区	10	400	76
34682	贾汪	PMS_马山东北站	10	400	109
34683	贾汪	PMS_赵庄三队	10	400	0
34684	贾汪	PMS_吴姚五六队	10	400	116
34685	贾汪	PMS_赵庄王庄2号变	10	400	133
34686	贾汪	PMS_常庄十队新变	10	400	122
34687	贾汪	吴台四队西变	10	400	132
34688	贾汪	PMS_紫庄村街北变	10	400	161
34689	贾汪	石庄村南变	10	400	84
34690	贾汪	石庄仲台东变	10	400	133
34691	贾汪	徐台三台区北变	10	400	79
34692	贾汪	徐台二台区北变	10	400	140
34693	贾汪	十里沟村中心变	10	400	209
34694	贾汪	岐山六队北变	10	400	271
34695	贾汪	PMS_临运五队	10	400	102
34696	贾汪	PMS_赵庄四队	10	400	154
34697	贾汪	PMS_马山六队	10	400	166
34698	贾汪	PMS_临运三队西变	10	400	0
34699	贾汪	马山二队西变	10	400	71
34700	贾汪	PMS_董庄金牛市场	10	400	76
34701	贾汪	PMS_董庄工人村吕庄变	10	400	66
34702	贾汪	PMS_常庄五六队新变	10	400	172
34703	贾汪	彭庄八队北变	10	400	126
34704	贾汪	彭庄四队北变	10	400	187
34705	贾汪	油坊三四队北变	10	400	107
34706	贾汪	张楼西站北变	10	400	52
34707	贾汪	石庄村中变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34708	贾汪	PMS_董庄八台区南二台区	10	400	122
34709	贾汪	闫庄村东变	10	400	109
34710	贾汪	董庄工人村南区变	10	400	140
34711	贾汪	吴台七队西变	10	400	2
34712	贾汪	PMS_常庄村部新变	10	400	140
34713	贾汪	PMS_阮庄曹台新变	10	400	196
34714	贾汪	PMS_阮庄六七队新变	10	400	197
34715	贾汪	元艺二队北台区	10	200	12
34716	贾汪	元艺村西变	10	200	19
34717	贾汪	PMS_元艺七队新变	10	400	19
34718	贾汪	新庄村南变	10	400	36
34719	贾汪	PMS_杜楼村部新变	10	400	82
34720	贾汪	紫庄三队东变	10	400	117
34721	贾汪	PMS_桑庄村部新变	10	400	104
34722	贾汪	PMS_紫庄水厂台区	10	400	46
34723	贾汪	PMS_紫庄市场北台区	10	400	100
34724	贾汪	PMS_吴台村西变	10	400	169
34725	贾汪	PMS_杜楼五台区北	10	400	75
34726	贾汪	PMS_马山二队东变	10	400	209
34727	贾汪	PMS_十里沟村部南台区	10	400	120
34728	贾汪	PMS_马楼一队北台区	10	400	158
34729	贾汪	PMS_紫庄商城二台区	10	400	145
34730	贾汪	徐台四台区南变	10	400	44
34731	贾汪	PMS_杜楼薛庄西变	10	400	146
34732	贾汪	马山西南站	10	400	0
34733	贾汪	马山扬山东变	10	400	174
34734	贾汪	马山七队南变	10	400	166
34735	贾汪	马山七队东变	10	400	195
34736	贾汪	马山五队北变	10	400	150
34737	贾汪	董庄八台区南变	10	250	0
34738	贾汪	董庄河东西变	10	400	20
34739	贾汪	石庄村西变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34740	贾汪	石庄刘庄西变	10	400	219
34741	贾汪	紫庄村大庄二台区	10	400	114
34742	贾汪	赵庄王庄东变	10	400	182
34743	贾汪	马楼孙庄西变	10	400	161
34744	贾汪	十里沟村西变	10	400	209
34745	贾汪	临运北站西变	10	400	220
34746	贾汪	石庄仲台南变	10	200	13
34747	贾汪	王圩村部东变	10	400	0
34748	贾汪	PMS_常庄十队北变	10	200	102
34749	贾汪	桑庄三队西变	10	400	223
34750	贾汪	岐山十二队东变	10	400	154
34751	贾汪	岐山六队南变	10	400	123
34752	贾汪	紫庄村街南变	10	400	102
34753	贾汪	野场南变	10	400	205
34754	贾汪	彭庄村部西变	10	200	5
34755	贾汪	张楼二队东变	10	400	113
34756	贾汪	桑庄村部南变	10	400	236
34757	贾汪	闫庄村北变	10	400	228
34758	贾汪	PMS_张楼村部南变	10	400	130
34759	贾汪	油坊一二队北变	10	400	148
34760	贾汪	常庄五六队南变	10	400	92
34761	贾汪	王圩村部北变	10	400	175
34762	贾汪	杜楼六台区南变	10	160	102
34763	贾汪	PMS_矿内公变2台区	10	400	233
34764	贾汪	PMS_野场西变	10	400	106
34765	贾汪	岐山六队西变	10	400	191
34766	贾汪	PMS_董庄供电所台区	10	315	19
34767	贾汪	PMS_阮庄一队东变	10	315	18
34768	贾汪	PMS_贾庄中学东变	10	400	216
34769	贾汪	岐山二队北变	10	315	65
34770	贾汪	油坊一二队南变	10	200	0
34771	贾汪	PMS_油坊村三四队1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34772	贾汪	PMS_赵庄村王庄正北变	10	400	191
34773	贾汪	赵庄王庄西变	10	400	134
34774	贾汪	董庄河东东变	10	400	0
34775	贾汪	张楼西站东变	10	400	133
34776	贾汪	吴姚村西变	10	400	124
34777	贾汪	吴姚五六队东变	10	400	123
34778	贾汪	赵庄一队西变	10	400	204
34779	贾汪	赵庄二队南变	10	400	137
34780	贾汪	PMS_新庄贾庄西变	10	400	269
34781	贾汪	PMS_马山六队南变	10	400	236
34782	贾汪	PMS_阮庄一队西变	10	400	165
34783	贾汪	PMS_临运三队东变	10	400	271
34784	贾汪	岐山村部西变	10	400	121
34785	贾汪	吴姚一二队西变	10	315	0
34786	贾汪	PMS_徐台二台区东变	10	400	139
34787	贾汪	PMS_徐台六台区南变	10	400	144
34788	贾汪	彭庄村南变	10	315	21
34789	贾汪	常庄七八队西变	10	315	78
34790	贾汪	PMS_常庄四队西变	10	400	176
34791	贾汪	常庄北变	10	315	139
34792	贾汪	PMS_元艺七队西变	10	315	133
34793	贾汪	吴台村东变	10	315	81
34794	贾汪	吴台电站南变	10	315	35
34795	贾汪	徐台三台区南变	10	400	38
34796	贾汪	矿内公变南台区	10	400	181
34797	贾汪	桑庄村部西变	10	400	188
34798	贾汪	PMS_紫金花园配电室1变	10	400	147
34799	贾汪	PMS_紫金花园配电室2变	10	400	161
34800	贾汪	PMS_紫金花园配电室3变	10	400	160
34801	贾汪	PMS_紫金花园配电室4变	10	400	142
34802	贾汪	PMS_瑞景花园1箱变	10	400	38
34803	贾汪	PMS_瑞景花园2箱变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34804	贾汪	PMS_赵庄董庄仓库西变	10	400	0
34805	贾汪	岐山南站新变	10	400	320
34806	贾汪	PMS_马山扬山幼儿园	10	400	222
34807	贾汪	十里沟西站	10	400	271
34808	贾汪	PMS_常庄十队东变	10	200	0
34809	贾汪	马楼西北变	10	400	168
34810	贾汪	吴台四队北变	10	400	78
34811	贾汪	常庄四队南	10	400	217
34812	贾汪	闫庄电站西变	10	400	150
34813	贾汪	PMS_吴台村部变	10	400	177
34814	贾汪	马山七队南二台区	10	200	85
34815	贾汪	PMS_紫庄车站变	10	400	42
34816	贾汪	十里沟村南变	10	400	163
34817	邳州	赵墩镇滩东村梁楼小区变	10	400	248
34818	邳州	赵墩镇郭口村安置小区配变	10	400	236
34819	邳州	赵墩镇天庙村古庄安置小区配变	10	400	233
34820	邳州	赵墩供电所变	10	200	0
34821	邳州	赵墩镇刘台村10#马堰东变	10	400	229
34822	邳州	赵墩更厅村小区变	10	400	257
34823	邳州	赵墩新港安置房一期1组合配电室1变压器	10	800	542
34824	邳州	赵墩新港安置房一期1组合配电室2变压器	10	800	475
34825	邳州	赵墩新港安置房一期2配电室1变压器	10	800	576
34826	邳州	赵墩新港安置房一期3配电室2变压器	10	800	562
34827	邳州	赵墩新港安置房一期4配电室2变压器	10	800	530
34828	邳州	赵墩新港安置房一期2配电室2变压器	10	800	590
34829	邳州	赵墩新港安置房一期3配电室1变压器	10	800	548
34830	邳州	赵墩新港安置房一期4配电室1变压器	10	800	531
34831	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村3#三唐西变	10	200	0
34832	邳州	赵墩镇兴唐村7#兴店北变	10	400	64
34833	邳州	车辐山关厢10#变	10	400	45
34834	邳州	车辐山刘楼6#变	10	315	82
34835	邳州	车辐山街道7#变	10	630	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34836	邳州	车辐山新庄村2#变	10	400	123
34837	邳州	车辐山刘楼5#变	10	200	11
34838	邳州	车辐山友好7#变	10	400	126
34839	邳州	车辐山运西9#变	10	200	0
34840	邳州	车辐山郁庄北变	10	200	13
34841	邳州	车辐山大蒜市场2#变	10	400	150
34842	邳州	车辐山新庄4#变	10	400	98
34843	邳州	车辐山运西8#变	10	100	44
34844	邳州	车辐山机关变	10	400	143
34845	邳州	车辐山山南11#变	10	315	43
34846	邳州	车辐山车前2#变	10	400	50
34847	邳州	车辐山车前3#变	10	200	0
34848	邳州	车辐山埠上1#变	10	400	141
34849	邳州	车辐山梁河1#变	10	400	43
34850	邳州	车辐山官厢1#变	10	200	0
34851	邳州	车辐山官厢7#变	10	400	75
34852	邳州	车辐山官厢8#变	10	200	82
34853	邳州	车辐山官厢6#变	10	200	47
34854	邳州	车辐山埠上2#变	10	200	0
34855	邳州	车辐山梁河5#变	10	160	76
34856	邳州	车辐山7#变	10	200	63
34857	邳州	车辐山红光1#变	10	400	153
34858	邳州	车辐山3#变	10	400	70
34859	邳州	车辐山官厢3#变	10	200	62
34860	邳州	车辐山关厢5#变	10	200	63
34861	邳州	车辐山山西单相变	10	400	158
34862	邳州	车辐山山南6#变	10	400	119
34863	邳州	车辐山山南2#变	10	400	196
34864	邳州	车辐山山南1#变	10	400	74
34865	邳州	车辐山山南4#变	10	200	1
34866	邳州	车辐山山南3#变	10	400	116
34867	邳州	车辐山山南张楼西1#变	10	315	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34868	邳州	车辐山山南5#变	10	200	4
34869	邳州	车辐山运西1#变	10	400	83
34870	邳州	车辐山运西2#变	10	400	197
34871	邳州	车辐山白堰变	10	200	21
34872	邳州	车辐山运西3#变	10	200	24
34873	邳州	车辐山运西4#变	10	400	139
34874	邳州	车辐山运西单相变	10	315	93
34875	邳州	车辐山新庄11#变	10	400	101
34876	邳州	车辐山新庄5#变	10	200	0
34877	邳州	车辐山新庄12#变	10	160	13
34878	邳州	车辐山新庄8#变	10	400	208
34879	邳州	车辐山友好1#变	10	400	23
34880	邳州	车辐山友好2#变	10	400	198
34881	邳州	车辐山友好5#变	10	200	0
34882	邳州	车辐山友好4#变	10	200	0
34883	邳州	车辐山杨滩3#变	10	200	72
34884	邳州	车辐山杨滩1#变	10	200	43
34885	邳州	车辐山杨滩2#变	10	200	0
34886	邳州	车辐山杨滩4#变	10	315	106
34887	邳州	车辐山新庄9#变	10	315	108
34888	邳州	车辐山任庄4#变	10	400	120
34889	邳州	车辐山前靳湖东变	10	200	137
34890	邳州	车辐山红光3#变	10	400	130
34891	邳州	车辐山刘楼1#变	10	400	97
34892	邳州	车辐山潘楼2#变	10	400	0
34893	邳州	车辐山潘楼1#变	10	400	94
34894	邳州	车辐山埠上3#变	10	400	160
34895	邳州	车辐山潘庄4#变	10	400	230
34896	邳州	车辐山潘庄3#变	10	400	125
34897	邳州	车辐山明远2#变	10	400	110
34898	邳州	车辐山明远3#变	10	200	73
34899	邳州	车辐山明远1#变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34900	邳州	车辐山明远4#变	10	200	127
34901	邳州	车辐山龙湖2#变	10	200	13
34902	邳州	车辐山新庄6#变	10	400	184
34903	邳州	车辐山刘楼2#变	10	400	164
34904	邳州	车辐山6#变	10	400	108
34905	邳州	车辐山2#变	10	400	34
34906	邳州	车辐山4#变	10	400	157
34907	邳州	车辐山村8#变	10	400	185
34908	邳州	车辐山车前1#变	10	400	82
34909	邳州	车辐山明远黄庄2#变	10	400	145
34910	邳州	车辐山友好6#变	10	400	202
34911	邳州	车辐山红光5#变	10	400	135
34912	邳州	车辐山红光6#变	10	160	34
34913	邳州	车辐山红光2#变	10	400	0
34914	邳州	车辐山龙湖3#变	10	200	1
34915	邳州	车辐山龙湖4#变	10	250	40
34916	邳州	车辐山二中变	10	200	85
34917	邳州	车辐山官厢4#变	10	200	11
34918	邳州	车辐山新庄7#变	10	400	144
34919	邳州	车辐山山南8#变	10	400	163
34920	邳州	车辐山山南7#变	10	400	48
34921	邳州	车辐山梁河3#变	10	400	102
34922	邳州	车辐山梁河2#变	10	400	169
34923	邳州	车辐山运西5#变	10	400	99
34924	邳州	车辐山任庄3#变	10	400	120
34925	邳州	车辐山任庄1#变	10	400	47
34926	邳州	车辐山任庄2#变	10	400	0
34927	邳州	车辐山山南10#变	10	100	52
34928	邳州	车辐山车前村部变	10	315	121
34929	邳州	车辐山街道5#变	10	400	0
34930	邳州	车辐山友好徐井变	10	200	77
34931	邳州	车辐山官厢2#变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34932	邳州	车辐山街道2#变	10	200	2
34933	邳州	车辐山梁河4#变	10	315	44
34934	邳州	车辐山明远5#变	10	200	129
34935	邳州	车辐山埠上4#变	10	400	183
34936	邳州	车辐山友好村土楼西公变	10	200	57
34937	邳州	车辐山官厢9#变	10	200	48
34938	邳州	车辐山街道南变	10	400	129
34939	邳州	车辐山街道4#变	10	400	169
34940	邳州	车辐山街道8#变	10	400	87
34941	邳州	车辐山运西7#变	10	400	194
34942	邳州	车辐山大蒜市场1#变	10	200	9
34943	邳州	车辐山石坝东变	10	200	108
34944	邳州	车辐山龙湖5#变	10	400	191
34945	邳州	车辐山村大雁变	10	200	58
34946	邳州	车辐山1#变	10	400	23
34947	邳州	车辐山街道1#变	10	630	262
34948	邳州	车辐山山后单相变	10	400	188
34949	邳州	车辐山六号桥变	10	200	116
34950	邳州	车辐山关厢12#变	10	200	0
34951	邳州	车辐山关厢11#变	10	400	166
34952	邳州	车辐山街道10#变	10	400	74
34953	邳州	车辐山运西6#变	10	200	0
34954	邳州	车辐山梁河6#变	10	400	69
34955	邳州	车辐山车前村5#变	10	400	155
34956	邳州	车辐山车前6#变	10	200	10
34957	邳州	车辐山车前4#变	10	400	224
34958	邳州	车辐山友好3#变	10	200	78
34959	邳州	车辐山埠上5#变	10	400	166
34960	邳州	车辐山山南13#变	10	400	141
34961	邳州	车辐山任庄5#变	10	400	222
34962	邳州	车辐山埠上6#变	10	400	86
34963	邳州	车辐山埠上后埠2#变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34964	邳州	车辐山明远6#变	10	200	6
34965	邳州	车辐山镇中学箱变变压器	10	500	278
34966	邳州	车辐山刘楼王庄2#变	10	400	137
34967	邳州	车辐山土楼西变	10	200	117
34968	邳州	车辐山后白庄2#变	10	200	0
34969	邳州	车辐山潘南2#变	10	200	52
34970	邳州	车辐山潘北2#变	10	400	91
34971	邳州	车辐山水晶沟2#变	10	400	149
34972	邳州	车辐山吴湖2#变	10	200	54
34973	邳州	车辐山街西2#变	10	630	311
34974	邳州	车辐山交警队变	10	400	0
34975	邳州	车辐山富山湾北变压器	10	630	287
34976	邳州	车辐山富山湾南变压器	10	630	248
34977	邳州	车辐山龙湖1#变	10	400	107
34978	邳州	车辐山新庄10#变	10	200	50
34979	邳州	车辐山友好小古2#变	10	400	0
34980	邳州	车辐山杨滩老古2#变	10	400	24
34981	邳州	车辐山山南张楼2#变	10	400	65
34982	邳州	车辐山新庄3#变	10	400	81
34983	邳州	车辐山刘楼4#变	10	200	24
34984	邳州	车辐山新庄1#变	10	200	0
34985	邳州	车辐山刘楼3#变	10	400	245
34986	邳州	车辐山东樊庄1#变	10	400	87
34987	邳州	车辐山村民委员会1#变	10	400	134
34988	邳州	车辐山村民委员会2#变	10	400	169
34989	邳州	车辐山新区2#变	10	400	89
34990	邳州	车辐山山南街道2#变	10	400	8
34991	邳州	车辐山杨滩何家2#变	10	400	206
34992	邳州	车辐山大蒜市场3#变	10	400	89
34993	邳州	车辐山富山湾变	10	630	213
34994	邳州	车辐山红光衡西6#变	10	400	215
34995	邳州	车辐山大蒜市场4#变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34996	邳州	车辐山杨滩村部东变	10	400	168
34997	邳州	车辐山任庄任前6#变	10	400	141
34998	邳州	车辐山运西河套王3队西变	10	400	77
34999	邳州	车辐山友好土楼东变	10	400	7
35000	邳州	车辐山西樊庄2#变	10	400	177
35001	邳州	车辐山运西河套王1#变	10	400	208
35002	邳州	车辐山交警队2#变	10	400	101
35003	邳州	车辐山街道11#变	10	400	141
35004	邳州	车辐山车前张庄2#变	10	400	60
35005	邳州	车辐山村东2#变	10	400	0
35006	邳州	车辐山福源新村1#变	10	400	176
35007	邳州	车辐山潘楼花园2#变	10	400	126
35008	邳州	车辐山明远西堰变	10	400	222
35009	邳州	车辐山埠上前埠7#变	10	400	219
35010	邳州	车辐山福源新村2#变	10	400	0
35011	邳州	车辐山山后东2#变	10	200	73
35012	邳州	车辐山后关厢2#变	10	400	201
35013	邳州	车辐山新庄王湾1#变	10	400	89
35014	邳州	车辐山任庄李湾2#变	10	400	105
35015	邳州	车辐山村部变	10	400	138
35016	邳州	车辐山友好徐井2#变	10	160	37
35017	邳州	车辐山山后西2#变	10	400	98
35018	邳州	车辐山山南小新庄变	10	250	134
35019	邳州	车辐山山南东变	10	400	92
35020	邳州	车辐山西樊庄1#变	10	400	130
35021	邳州	车辐山山南街道3#变	10	400	0
35022	邳州	车辐山山南工业园变	10	400	190
35023	邳州	车辐山山南岳台西变	10	400	189
35024	邳州	车辐山杨滩何家3#变	10	400	78
35025	邳州	车辐山山南大新庄西14#变	10	400	151
35026	邳州	车辐山运西全庄2#变	10	400	169
35027	邳州	车辐山龙湖水晶沟3#变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35028	邳州	车辐山龙湖谢庄2#变	10	400	137
35029	邳州	车辐山后龙湖变	10	400	183
35030	邳州	车辐山关厢蒋场东变	10	400	107
35031	邳州	车辐山关厢蒋场南变	10	400	185
35032	邳州	车辐山红光季王庄2#变	10	400	188
35033	邳州	车辐山红光村部变	10	400	87
35034	邳州	车辐山刘楼南变	10	400	198
35035	邳州	车辐山石坝西变	10	400	150
35036	邳州	车辐山关厢邢楼2#变	10	400	127
35037	邳州	车辐山新庄王湾2#变	10	400	143
35038	邳州	车辐山前关厢2#变	10	400	176
35039	邳州	车辐山关厢村部2#变	10	200	93
35040	邳州	车辐山新庄破桥2#变	10	400	191
35041	邳州	车辐山刘楼张西2#变	10	400	189
35042	邳州	车辐山新庄西新桥2#变	10	400	172
35043	邳州	车辐山车前村部2#变	10	400	0
35044	邳州	车辐山关厢蒋场西变	10	400	155
35045	邳州	车辐山山南张堰变	10	200	60
35046	邳州	车辐山福源新村3#变	10	400	114
35047	邳州	车辐山福源新村4#变	10	400	113
35048	邳州	车辐山村北2#变	10	400	177
35049	邳州	车辐山村西2#变	10	400	161
35050	邳州	车辐山村南2#变	10	400	142
35051	邳州	车辐山潘楼半楼2#变	10	400	215
35052	邳州	车辐山车前梁集2#变	10	400	52
35053	邳州	车辐山郁庄南变	10	400	179
35054	邳州	车辐山车前石庄3#变	10	400	149
35055	邳州	车辐山富山市场变	10	400	76
35056	邳州	车辐山友好小古3#变	10	400	160
35057	邳州	车辐山杨滩北变	10	400	237
35058	邳州	车辐山关厢河口2#变	10	400	135
35059	邳州	车辐山前关厢3#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35060	邳州	车辐山运西河套王2#变	10	200	83
35061	邳州	车辐山山南山后北变	10	200	123
35062	邳州	车辐山杨滩老古3#变	10	400	218
35063	邳州	车辐山杨滩西变	10	400	134
35064	邳州	车辐山山南山西15#变	10	400	206
35065	邳州	车辐山山南东2#变	10	400	127
35066	邳州	车辐山潘楼花园3#变	10	200	50
35067	邳州	车辐山S310设施园南变	10	200	137
35068	邳州	车辐山S310设施园北变	10	200	74
35069	邳州	车辐山埠上村部变	10	400	70
35070	邳州	车辐山新庄王湾3#变	10	200	53
35071	邳州	车辐山新村1#变	10	500	246
35072	邳州	车辐山新村2#变	10	500	232
35073	贾汪	石庄大棚东变	10	400	274
35074	贾汪	董庄工人二村2号变	10	400	122
35075	贾汪	PMS_董庄矿内公变	10	400	129
35076	贾汪	岐山北站东变	10	400	250
35077	贾汪	阮庄南站北变	10	400	190
35078	贾汪	PMS_董庄街道东变	10	400	181
35079	贾汪	石庄村西站	10	400	274
35080	贾汪	PMS_电工一班东变台区	10	400	204
35081	贾汪	PMS_元艺村南变台区	10	400	180
35082	贾汪	PMS_元艺二队南台区	10	400	169
35083	贾汪	PMS_常庄西变南台区	10	400	85
35084	贾汪	所变一南台区	10	400	146
35085	贾汪	所变一东台区	10	400	102
35086	贾汪	PMS_紫庄五六队东台区	10	400	191
35087	贾汪	PMS_吴姚七队西台区	10	400	181
35088	贾汪	赵庄二队北变	10	400	182
35089	贾汪	PMS_徐台四台区西变	10	400	0
35090	贾汪	PMS_岐山宝琦纺织	10	400	142
35091	贾汪	徐台六台区北变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35092	贾汪	PMS_阮庄南湖	10	400	215
35093	贾汪	张楼二队南变	10	400	119
35094	贾汪	常庄村部南变	10	400	136
35095	贾汪	常庄村部东变	10	400	195
35096	贾汪	PMS_阳光花园1号变	10	400	140
35097	贾汪	PMS_阳光花园2号变	10	400	208
35098	贾汪	紫霞金街台区	10	400	91
35099	贾汪	紫庄镇政府北二变	10	400	166
35100	贾汪	岐山二队南变	10	400	205
35101	贾汪	岐山六队广场台区	10	400	109
35102	贾汪	岐山十队北变	10	400	320
35103	贾汪	徐台一台区南变	10	400	258
35104	贾汪	张楼村部	10	400	186
35105	贾汪	紫庄村翻水站	10	400	138
35106	贾汪	常庄十队东二变	10	400	293
35107	贾汪	紫庄车站二变	10	400	74
35108	贾汪	吴台大棚	10	400	198
35109	贾汪	王圩村部西变	10	400	263
35110	贾汪	元艺二队西变	10	400	61
35111	贾汪	紫庄镇政府北变（新）	10	400	70
35112	贾汪	王圩村部南变	10	400	0
35113	贾汪	徐台一台区中变	10	400	19
35114	贾汪	临运三队中变	10	400	227
35115	贾汪	王圩二队北变	10	400	320
35116	贾汪	桑庄村部东变	10	400	320
35117	贾汪	阮庄三队西变	10	400	175
35118	贾汪	吴姚四队东变	10	400	229
35119	贾汪	杜楼五队北二台区	10	400	77
35120	贾汪	石庄大棚西变	10	400	236
35121	贾汪	香椿园配电室2变	10	800	544
35122	贾汪	香椿园配电室1变	10	800	467
35123	贾汪	新景花园配电室1变	10	800	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35124	贾汪	新景花园配电室4变	10	800	507
35125	贾汪	新景花园配电室2变	10	800	472
35126	贾汪	新景花园配电室3变	10	800	499
35127	贾汪	董庄工人二村3号变	10	400	248
35128	贾汪	董庄工人二村4号变	10	400	100
35129	贾汪	阮庄曹台北站	10	400	136
35130	贾汪	马山二队南变	10	200	82
35131	贾汪	PMS_紫庄镇政府变	10	400	95
35132	贾汪	紫庄六队站	10	250	111
35133	贾汪	PMS_吴台东站	10	400	276
35134	贾汪	PMS_常庄西变	10	400	159
35135	贾汪	张所西湖台区	10	160	105
35136	贾汪	PMS_后柿五组	10	200	103
35137	贾汪	PMS_后柿东板	10	200	92
35138	贾汪	PMS_张庄东板	10	200	93
35139	贾汪	PMS_张庄小区1	10	400	231
35140	贾汪	PMS_张庄小区2	10	400	113
35141	贾汪	PMS_陈山小区	10	200	6
35142	贾汪	华美清园二期组合配电站2变	10	800	480
35143	贾汪	华美清园二期组合配电站1变	10	800	470
35144	贾汪	华美清园二期3变压器	10	630	377
35145	贾汪	华美清园二期4变压器	10	630	362
35146	贾汪	PMS_八丁北二板	10	200	23
35147	贾汪	PMS_八丁西二板	10	200	60
35148	贾汪	PMS_青六七组东二板	10	200	0
35149	贾汪	PMS_王集南板	10	200	19
35150	贾汪	PMS_姚庄二组西板	10	400	147
35151	贾汪	林子西湖台区	10	400	311
35152	贾汪	张所南	10	200	67
35153	贾汪	PMS_李屋西	10	200	20
35154	贾汪	PMS_姚庄村老年房	10	400	197
35155	贾汪	PMS_唐庄东板	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35156	贾汪	PMS_唐庄西板	10	200	41
35157	贾汪	PMS_唐庄四八组南板	10	400	135
35158	贾汪	PMS_青六七组西二板	10	400	140
35159	贾汪	PMS_青山泉白集新村	10	400	150
35160	贾汪	PMS_青山泉白集东	10	400	123
35161	贾汪	PMS_青山泉白集西	10	400	208
35162	贾汪	房上5板	10	200	75
35163	贾汪	PMS_林子西南台区	10	200	4
35164	贾汪	林子东二板	10	400	181
35165	贾汪	PMS_马庄六组	10	160	94
35166	贾汪	PMS_马庄一组	10	160	99
35167	贾汪	PMS_马庄五组	10	400	68
35168	贾汪	PMS_青山泉供电所7号变	10	400	185
35169	贾汪	PMS_蔬菜四组	10	250	0
35170	贾汪	PMS_八丁村	10	400	185
35171	贾汪	PMS_周山头	10	400	217
35172	贾汪	唐庄二组台区	10	200	53
35173	贾汪	姚庄村一组	10	400	234
35174	贾汪	PMS_姚庄村新区	10	400	184
35175	贾汪	PMS_李屋东二台区	10	200	93
35176	贾汪	PMS_姚庄村四组	10	400	97
35177	贾汪	供电所1号变	10	400	0
35178	贾汪	PMS_供电所2号变	10	315	4
35179	贾汪	PMS_供电所3号变	10	315	92
35180	贾汪	PMS_八丁南村	10	200	60
35181	贾汪	供电所4变	10	315	38
35182	贾汪	PMS_青二组西板	10	200	0
35183	贾汪	PMS_蔬菜三组西板	10	160	58
35184	贾汪	供电所5号变	10	315	13
35185	贾汪	子房东板	10	400	263
35186	贾汪	PMS_青山泉水井	10	160	78
35187	贾汪	PMS_供电所公用变.	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35188	贾汪	PMS_青山泉蔬菜三组东板	10	200	8
35189	贾汪	农机小区	10	400	150
35190	贾汪	PMS_荆台东板	10	200	50
35191	贾汪	PMS_荆台西板	10	200	30
35192	贾汪	PMS_荆台南板	10	400	117
35193	贾汪	PMS_荆台五组	10	160	87
35194	贾汪	PMS_荆台北墩	10	200	40
35195	贾汪	PMS_花庄南板	10	400	94
35196	贾汪	花庄机井台区	10	200	83
35197	贾汪	PMS_房上2板	10	400	171
35198	贾汪	PMS_房上1板	10	400	103
35199	贾汪	PMS_林子东北台区	10	200	58
35200	贾汪	PMS_八丁翻水站	10	200	119
35201	贾汪	PMS_后柿中板	10	400	229
35202	贾汪	PMS_蔬菜二组台区	10	200	112
35203	贾汪	PMS_王集东板	10	160	56
35204	贾汪	PMS_青山泉青六七组西板	10	200	95
35205	贾汪	PMS_林子东板	10	200	82
35206	贾汪	PMS_林子西板	10	400	148
35207	贾汪	PMS_王集中板	10	200	9
35208	贾汪	PMS_姚庄村二组	10	200	53
35209	贾汪	PMS_青山泉村	10	315	130
35210	贾汪	PMS_子房南板	10	160	6
35211	贾汪	PMS_青山泉煤矿宿舍2	10	400	86
35212	贾汪	PMS_陈山村	10	400	134
35213	贾汪	PMS_夏朔东板	10	200	10
35214	贾汪	PMS_上店子	10	200	0
35215	贾汪	PMS_夏朔西板	10	400	50
35216	贾汪	PMS_西周村	10	160	16
35217	贾汪	PMS_庞夏洼西板	10	400	116
35218	贾汪	庞夏洼东板	10	200	90
35219	贾汪	PMS_华祖庙	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35220	贾汪	PMS_青山泉煤矿宿舍1	10	500	259
35221	贾汪	PMS_庞夏洼北板台区	10	400	199
35222	贾汪	PMS_王集北板	10	400	167
35223	贾汪	PMS_房上3板	10	200	20
35224	贾汪	青一组南板台区	10	200	4
35225	贾汪	PMS_四清南板	10	200	0
35226	贾汪	PMS_四清北板	10	400	216
35227	贾汪	PMS_花庄东板	10	400	217
35228	贾汪	PMS_四清西板	10	400	159
35229	贾汪	四清东板	10	200	56
35230	贾汪	PMS_林子机井	10	200	87
35231	贾汪	PMS_唐庄六组	10	400	85
35232	贾汪	PMS_唐庄七组	10	200	61
35233	贾汪	唐庄迁西	10	200	73
35234	贾汪	唐庄五组	10	200	40
35235	贾汪	唐庄迁北	10	200	2
35236	贾汪	PMS_唐庄四八组	10	400	116
35237	贾汪	PMS_唐庄迁东	10	200	53
35238	贾汪	PMS_后柿三组西台区	10	160	0
35239	贾汪	PMS_张庄西板	10	200	63
35240	贾汪	青南九组	10	100	26
35241	贾汪	PMS_马庄四组	10	200	46
35242	贾汪	PMS_青山泉青村九组	10	160	0
35243	贾汪	PMS_荆台东湖	10	160	36
35244	贾汪	誉珑台6配电室3变压器	10	800	507
35245	贾汪	誉珑台5配电室1变压器	10	800	592
35246	贾汪	誉珑台6配电室2变压器	10	800	553
35247	贾汪	誉珑台5配电室3变压器	10	800	574
35248	贾汪	誉珑台4配电室2变压器	10	800	527
35249	贾汪	誉珑台4配电室3变压器	10	800	565
35250	贾汪	誉珑台5配电室2变压器	10	800	519
35251	贾汪	誉珑台6配电室1变压器	10	800	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35252	贾汪	誉珑台4配电室1变压器	10	800	523
35253	贾汪	陈山北台区	10	400	136
35254	贾汪	后柿南山台区	10	160	72
35255	贾汪	不老河变台区	10	200	159
35256	贾汪	PMS_青泉山庄3号配电室1号变	10	800	446
35257	贾汪	PMS_青泉山庄3号配电室2号变	10	800	426
35258	贾汪	PMS_青泉山庄4号配电室1号变	10	800	473
35259	贾汪	PMS_青泉山庄4号配电室2号变	10	800	432
35260	贾汪	PMS_青泉山庄5号配电室1号变	10	630	309
35261	贾汪	PMS_青泉山庄5号配电室2号变	10	630	354
35262	贾汪	PMS_白集新村西台区	10	400	121
35263	贾汪	PMS_西周村东台区	10	200	0
35264	贾汪	PMS_青山泉蔬菜三组北台区	10	200	57
35265	贾汪	PMS_青三组东二台区	10	400	127
35266	贾汪	PMS_石山驿中台区	10	400	172
35267	贾汪	PMS_八丁中台区	10	400	94
35268	贾汪	PMS_荆台南二台区	10	400	127
35269	贾汪	PMS_王集北二台区	10	400	29
35270	贾汪	PMS_荆台五组西台区	10	200	116
35271	贾汪	PMS_唐庄六组北台区	10	400	209
35272	贾汪	PMS_屯头东二台区	10	400	62
35273	贾汪	PMS_青山泉白集新村2#变	10	400	189
35274	贾汪	PMS_八丁西板	10	400	84
35275	贾汪	PMS_青山泉蔬菜三组东2台区	10	400	48
35276	贾汪	PMS_青五组北2台区	10	400	184
35277	贾汪	PMS_姚庄二组北台区	10	400	145
35278	贾汪	PMS_姚庄三组	10	400	164
35279	贾汪	PMS_林子东板东台区	10	400	172
35280	贾汪	PMS_花庄东板东台区	10	400	19
35281	贾汪	PMS_房上8台区	10	400	138
35282	贾汪	PMS_唐庄五组东台区	10	400	41
35283	贾汪	PMS_唐庄东板二台区	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35284	贾汪	PMS_庞夏洼东二台区	10	400	117
35285	贾汪	PMS_青六组东台区	10	400	119
35286	贾汪	PMS_供电所3号变东台区	10	400	80
35287	贾汪	PMS_青一组北台区	10	400	32
35288	贾汪	PMS_蔬菜一组台区	10	400	102
35289	贾汪	PMS_夏朔中台区	10	400	40
35290	贾汪	PMS_荆台东北台区	10	400	152
35291	贾汪	PMS_房上西北台区	10	400	41
35292	贾汪	PMS_石山驿西二台区	10	400	99
35293	贾汪	PMS_后柿西台区	10	400	123
35294	贾汪	PMS_荆台五组南台区	10	400	0
35295	贾汪	PMS_供电所8号变	10	400	143
35296	贾汪	PMS_西周北台区	10	400	117
35297	贾汪	PMS_上店子东台区	10	400	130
35298	贾汪	PMS_庞夏洼西台片东	10	400	192
35299	贾汪	庞夏洼东北台区	10	400	212
35300	贾汪	PMS_庞夏洼西北台区	10	400	157
35301	贾汪	PMS_青山泉白集东二台区	10	400	136
35302	贾汪	PMS_四清西北台区	10	400	248
35303	贾汪	PMS_四清东南台区	10	400	197
35304	贾汪	PMS_四清北三台区	10	400	205
35305	贾汪	PMS_林子西北台区	10	400	99
35306	贾汪	PMS_王集南二台区	10	400	146
35307	贾汪	PMS_花庄西台区	10	400	136
35308	贾汪	PMS_唐庄七组东台区	10	400	89
35309	贾汪	PMS_唐庄迁西西台区	10	400	92
35310	贾汪	PMS_青山泉村北台区	10	400	103
35311	贾汪	PMS_青山泉青六七组西台区	10	400	138
35312	贾汪	PMS_八丁南台区	10	400	154
35313	贾汪	PMS_后柿东二台区	10	400	144
35314	贾汪	PMS_张庄西二台区	10	400	114
35315	贾汪	PMS_林子东三台区	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35316	贾汪	PMS_四清中台区	10	400	179
35317	贾汪	PMS_李屋西二台区	10	400	173
35318	贾汪	PMS_白集张所南二台区	10	400	198
35319	贾汪	PMS_仁和小区台区	10	400	257
35320	贾汪	PMS_庞夏洼西南台区	10	400	78
35321	贾汪	PMS_张所北二台区	10	400	34
35322	贾汪	PMS_八丁南湖公变	10	400	241
35323	贾汪	PMS_李屋东三台区	10	400	74
35324	贾汪	PMS_夏朔北台区	10	400	131
35325	贾汪	PMS_青山泉所9号变	10	400	106
35326	贾汪	PMS_供电所2号变东台区	10	400	0
35327	贾汪	PMS_供电所1号变东台区	10	400	187
35328	贾汪	PMS_青山泉村东台区	10	400	173
35329	邳州	车辐山红光4#变	10	400	89
35330	邳州	车辐山车前石庄1#变	10	200	104
35331	邳州	车辐山梁河丁庄7#变	10	400	240
35332	邳州	车辐山村北3#变	10	200	91
35333	邳州	车辐山新庄郭庄变	10	400	82
35334	邳州	车辐山村部2#变	10	400	113
35335	邳州	车辐山山南山西16#变	10	400	179
35336	邳州	车辐山任庄7#变	10	200	4
35337	邳州	车辐山山南工业园2#变	10	400	267
35338	邳州	车辐山山后东3#变	10	400	146
35339	邳州	车辐山车前石庄2#变	10	400	149
35340	邳州	车辐山车前石庄4#变	10	400	173
35341	邳州	车辐山车前石庄5#变	10	200	26
35342	邳州	车辐山潘南3#变	10	400	153
35343	邳州	车辐山明远黄楼3#变	10	200	113
35344	邳州	车辐山友好徐井3#变	10	200	141
35345	邳州	车辐山友好土楼西2#变	10	400	156
35346	邳州	车辐山新区3#变	10	400	150
35347	邳州	车辐山新街1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35348	邳州	车辐山新街2#变	10	200	26
35349	邳州	车辐山新街3#变	10	400	35
35350	邳州	车辐山新街4#变	10	400	108
35351	邳州	车辐山新街6#变	10	400	122
35352	邳州	车辐山新街7#变	10	400	0
35353	邳州	车辐山新街8#变	10	200	59
35354	邳州	车辐山新街9#变	10	400	187
35355	邳州	车辐山新街5#变	10	400	235
35356	邳州	车辐山富山新村1#变	10	630	267
35357	邳州	PMS_车夫山祥山丽影1#配电室2#变	10	800	402
35358	邳州	车夫山祥山丽影1配电室1变压器	10	800	442
35359	邳州	车辐山小东山变	10	80	61
35360	邳州	车辐山新村3#变	10	400	249
35361	邳州	车辐山翡翠湾小区1配电室1变压器	10	400	257
35362	邳州	车辐山翡翠湾小区1配电室2变压器	10	400	266
35363	邳州	车辐山后埠中变	10	400	152
35364	邳州	车辐山老小学校西变	10	400	115
35365	邳州	车辐山任庄村任北变	10	400	230
35366	邳州	车辐山村西3#变	10	400	124
35367	邳州	车辐山后龙湖东变	10	400	237
35368	邳州	车辐山后山西变	10	400	205
35369	邳州	车辐山后埠南变	10	400	163
35370	邳州	车辐山后埠桥西变	10	400	207
35371	邳州	车辐山新区4#变	10	400	83
35372	邳州	车辐山山南街西变	10	400	129
35373	邳州	车辐山新街10#变	10	400	91
35374	邳州	车辐山后埠北变	10	400	257
35375	邳州	车辐山后埠西变	10	400	91
35376	邳州	车辐山梁河大郭湾东变	10	500	233
35377	邳州	车辐山前埠北变	10	400	83
35378	邳州	车辐山新区商业2变	10	400	228
35379	邳州	车辐山新区商业1变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35380	邳州	车辐山后白庄3#变	10	400	166
35381	邳州	车辐山车前村张庄3#变	10	400	243
35382	邳州	车辐山后埠东变	10	400	255
35383	邳州	车辐山村东3#变	10	400	219
35384	邳州	车辐山明远村梁庄西变	10	400	262
35385	邳州	车辐山大蒜市场5#变	10	400	26
35386	邳州	车辐山大蒜市场6#变	10	400	79
35387	邳州	车辐山大蒜市场7#变	10	400	246
35388	邳州	车辐山红光衡瓦房北变	10	400	202
35389	邳州	车辐山山南街道4#变	10	400	258
35390	邳州	车辐山白堰南变	10	400	59
35391	邳州	车辐山杨滩老古4#变	10	400	236
35392	邳州	车辐山运西河套王南变	10	400	205
35393	邳州	车辐山任庄李湾4#变	10	400	234
35394	邳州	车辐山锦胜豪庭2箱变	10	630	444
35395	邳州	车辐山锦胜豪庭1箱变	10	630	256
35396	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室4变压器	10	800	640
35397	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室3变压器	10	800	637
35398	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室2变压器	10	800	565
35399	邳州	车夫山多福山庄2配电室4变压器	10	630	483
35400	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室1变压器	10	800	596
35401	邳州	车夫山多福山庄2配电室1变压器	10	630	423
35402	邳州	车夫山多福山庄2配电室2变压器	10	630	377
35403	邳州	车夫山多福山庄2配电室3变压器	10	630	434
35404	邳州	车辐山官厢中变	10	200	26
35405	邳州	车辐山车前石庄6#变	10	400	0
35406	邳州	车辐山龙湖村部变	10	400	309
35407	邳州	车辐山明远村部东变	10	400	237
35408	邳州	车辐山山南村岳台南变	10	400	197
35409	邳州	车辐山山南村山前大棚变	10	400	284
35410	邳州	车辐山山南村大新庄大棚变	10	400	282
35411	邳州	车辐山埠上村部东变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35412	邳州	车辐山山南村山后大棚变	10	400	277
35413	邳州	车辐山埠上后埠3#变	10	400	288
35414	邳州	车辐山友好村东樊庄2#变	10	400	282
35415	邳州	车辐山任庄村粟庄北变	10	400	83
35416	邳州	车辐山山南村山西湖变	10	400	83
35417	邳州	车辐山杨滩东变	10	400	285
35418	邳州	车辐山梁河村黄场南变	10	400	83
35419	邳州	车辐山水晶沟1#变	10	200	93
35420	邳州	车夫山祥山丽影2配电室1变压器	10	800	433
35421	邳州	车夫山祥山丽影2配电室2变压器	10	800	362
35422	邳州	车辐山村9#变	10	400	1
35423	邳州	运河幸福花园7变压器	10	400	143
35424	邳州	幸福花园8变压器	10	630	257
35425	邳州	运河幸福花园9变压器	10	630	263
35426	邳州	运河幸福花园10变压器	10	500	63
35427	邳州	运河幸福花园11变压器	10	400	112
35428	邳州	运河李口滨河小区3变压器	10	800	355
35429	邳州	运河鼎晔房产4#变压器	10	1000	313
35430	邳州	运河东方翰院小区1变压器	10	500	180
35431	邳州	运河东方翰院小区2变压器	10	400	175
35432	邳州	运河东方翰院小区3变压器	10	500	197
35433	邳州	运河东方翰院小区4变压器	10	400	147
35434	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区1#变	10	1000	392
35435	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区2#变	10	1000	635
35436	邳州	运河天鸿世纪城小区3变	10	1000	414
35437	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区4#变	10	1000	559
35438	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区5#变	10	1000	401
35439	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区6#变	10	1000	525
35440	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区7#变	10	1000	474
35441	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区8#变	10	1000	439
35442	邳州	PMS_运河天鸿世纪城小区9#变	10	1000	583
35443	邳州	PMS_运河徐塘7#变	10	630	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35444	邳州	运河耀邦花园1#变压器	10	800	350
35445	邳州	运河耀邦花园2#变压器	10	800	319
35446	邳州	运河葛程3号变	10	630	0
35447	邳州	运河红旗5号变	10	400	123
35448	邳州	运河河湾村民公寓公用1变压器	10	500	183
35449	邳州	运河强林小区1变压器	10	1000	505
35450	邳州	运河薛口6#变	10	400	104
35451	邳州	运河汇龙花园3变压器	10	630	215
35452	邳州	运河汇龙花园4变压器	10	800	388
35453	邳州	运河汇龙花园5变压器	10	800	406
35454	邳州	运河汇龙花园6变压器	10	630	239
35455	邳州	运河汇龙花园7变压器	10	630	223
35456	邳州	PMS_运河张楼3#变	10	200	69
35457	邳州	PMS_运河张楼4#变	10	200	16
35458	邳州	PMS_运河新庄5＃变	10	200	0
35459	邳州	运河五杨4#变	10	400	117
35460	邳州	PMS_运河吴闸12#变	10	630	175
35461	邳州	PMS_运河新庄4＃变	10	400	0
35462	邳州	运河张楼街道8#变	10	400	233
35463	邳州	运河张村2号变	10	200	46
35464	邳州	运河张村1#变	10	200	130
35465	邳州	运河楚汉商业3#变	10	400	54
35466	邳州	PMS_运河二庙3#变	10	400	237
35467	邳州	运河张村5#变	10	200	124
35468	邳州	PMS_运河楚汉商业街1#变	10	630	30
35469	邳州	PMS_运河楚汉商业街2#变	10	500	42
35470	邳州	东方帝景城17变压器	10	630	280
35471	邳州	PMS_运河河湾新区	10	630	221
35472	邳州	运河田园小区	10	400	0
35473	邳州	PMS_运河看守所2#变	10	400	83
35474	邳州	运河吴闸27#变	10	400	0
35475	邳州	运河张楼村7#变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35476	邳州	运河河湾2号变	10	200	25
35477	邳州	运河河湾1号变	10	630	114
35478	邳州	运河葛程12#变	10	400	91
35479	邳州	运河徐塘15#变	10	400	14
35480	邳州	PMS_运河吴闸8#综合变	10	200	9
35481	邳州	运河吴闸7#变	10	400	231
35482	邳州	PMS_运河吴闸3#变	10	400	4
35483	邳州	PMS_运河徐塘5#变	10	200	0
35484	邳州	PMS_运河徐塘4#变	10	400	51
35485	邳州	PMS_运河徐塘2#变	10	315	164
35486	邳州	PMS_运河徐塘3#变	10	630	305
35487	邳州	PMS_运河徐塘1#变	10	630	188
35488	邳州	运河吴闸1#变	10	400	0
35489	邳州	运河邵场2#变	10	200	0
35490	邳州	PMS_运河邵场3#变	10	400	83
35491	邳州	PMS_运河东泰路1#变	10	315	97
35492	邳州	PMS_运河朝阳5#变	10	200	71
35493	邳州	PMS_运河朝阳2#变	10	400	183
35494	邳州	PMS_运河朝阳3#变	10	400	101
35495	邳州	运河运南1#变	10	400	123
35496	邳州	PMS_运河庄圩2#变	10	630	332
35497	邳州	运河运东2#变	10	400	170
35498	邳州	运河运东1#变	10	630	327
35499	邳州	运河徐口7#变	10	200	31
35500	邳州	运河高庄1#变	10	630	377
35501	邳州	PMS_运河运南3#变	10	400	6
35502	邳州	运河冯瓦2#变	10	400	0
35503	邳州	PMS_运河冯瓦1#变	10	400	54
35504	邳州	运河八杨2#变	10	200	64
35505	邳州	PMS_运河马场3#变	10	630	42
35506	邳州	PMS_运河马场1#变	10	630	168
35507	邳州	PMS_运河马场2#变	10	630	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35508	邳州	PMS_运河徐塘新区	10	630	43
35509	邳州	运河吴闸6#变	10	400	0
35510	邳州	运河供电所公变	10	200	50
35511	邳州	PMS_运河吴闸4#变	10	400	90
35512	邳州	PMS_运河吴闸5#变	10	400	17
35513	邳州	运河五杨1#变	10	630	247
35514	邳州	运河五杨2#变	10	400	0
35515	邳州	运河邵场1#变	10	400	100
35516	邳州	运河瞿家1#变	10	400	143
35517	邳州	PMS_运河瞿家2#变	10	315	54
35518	邳州	PMS_运河马场5#变	10	250	51
35519	邳州	运河滨湖景苑6变	10	800	409
35520	邳州	运河紫薇小区3#	10	315	28
35521	邳州	运河紫薇小区4#变	10	400	27
35522	邳州	PMS_运河紫薇小区2#变	10	400	8
35523	邳州	运河紫薇小区1#	10	200	0
35524	邳州	运河张楼1#变	10	400	133
35525	邳州	运河张楼街道1#变	10	800	0
35526	邳州	运河张楼街道2#变	10	630	324
35527	邳州	运河葛程1号变	10	400	43
35528	邳州	PMS_运河葛程5#变	10	630	137
35529	邳州	PMS_运河葛程4#变	10	630	13
35530	邳州	运河薛口1#变	10	200	22
35531	邳州	PMS_运河薛口5#变	10	400	161
35532	邳州	PMS_运河红旗2#变	10	400	135
35533	邳州	PMS_运河红旗1#变	10	630	174
35534	邳州	PMS_运河红旗4#变	10	400	67
35535	邳州	运河张楼2#变	10	630	291
35536	邳州	PMS_运河建设北路1#变	10	630	0
35537	邳州	PMS_运河建设北路2#变	10	315	117
35538	邳州	运河建设北路3#变	10	315	69
35539	邳州	PMS_运河建设北路4#变	10	630	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35540	邳州	PMS_运河吴闸10#变	10	400	48
35541	邳州	PMS_运河吴闸9#变	10	400	91
35542	邳州	PMS_运河新庄1#变	10	400	0
35543	邳州	运河新庄2#变	10	400	34
35544	邳州	PMS_运河新庄3＃变	10	400	130
35545	邳州	运河朝阳1#变	10	400	101
35546	邳州	运河徐口2#变	10	630	350
35547	邳州	运河徐口1#变	10	315	135
35548	邳州	PMS_运河徐口3#变	10	315	132
35549	邳州	运河张楼街道3#变	10	630	47
35550	邳州	PMS_运河张楼街道4#变	10	200	0
35551	邳州	PMS_运河庙山4#变	10	400	202
35552	邳州	运河庙山6#变	10	200	17
35553	邳州	PMS_运河庙山1#变	10	400	131
35554	邳州	PMS_运河徐塘林场	10	200	88
35555	邳州	运河小新庄变	10	630	266
35556	邳州	运河庙山3#变	10	400	200
35557	邳州	运河薛口4#变	10	200	26
35558	邳州	PMS_运河薛口3#变	10	400	159
35559	邳州	运河庙山2#变	10	400	261
35560	邳州	运河马庄2＃变	10	400	105
35561	邳州	运河马庄1＃变	10	400	122
35562	邳州	运河新兴1#变	10	400	116
35563	邳州	运河新兴2#变	10	400	132
35564	邳州	运河马庄3#变	10	400	142
35565	邳州	PMS_运河马场4#变	10	400	0
35566	邳州	PMS_运河光明新区5#变	10	400	12
35567	邳州	运河滨湖景苑11变	10	800	432
35568	邳州	运河庄圩1#变	10	400	76
35569	邳州	运河李口滨河小区1变压器	10	800	247
35570	邳州	运河李口滨河小区2变压器	10	500	47
35571	邳州	运河鼎晔房产1#变压器	10	630	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35572	邳州	运河鼎晔房产2#变压器	10	630	249
35573	邳州	运河鼎晔房产3#变压器	10	500	184
35574	邳州	PMS_运河滨湖景苑1#变	10	800	289
35575	邳州	PMS_运河滨湖景苑10#变	10	800	300
35576	邳州	PMS_运河滨湖景苑2#变	10	800	404
35577	邳州	PMS_运河滨湖景苑3#变	10	800	432
35578	邳州	PMS_运河滨湖景苑4#变	10	800	318
35579	邳州	运河滨湖景苑5变	10	800	376
35580	邳州	运河滨湖景苑7变	10	800	392
35581	邳州	运河滨湖景苑8变	10	800	426
35582	邳州	PMS_运河滨湖景苑9#变	10	800	344
35583	邳州	运河汇龙1变压器	10	1000	201
35584	邳州	汇龙花园2变压器	10	800	169
35585	贾汪	PMS_青山泉所7号变西台区	10	400	35
35586	贾汪	PMS_马庄四组北台片	10	400	166
35587	贾汪	PMS_子房东二台区	10	400	158
35588	贾汪	PMS_子房北二台区	10	400	242
35589	贾汪	PMS_子房西南台区	10	400	217
35590	贾汪	PMS_马庄五组北台区	10	400	164
35591	贾汪	PMS_青山泉白集西二台区	10	400	147
35592	贾汪	PMS_八丁北台区	10	400	156
35593	贾汪	PMS_王集西北台区	10	400	84
35594	贾汪	PMS_青村小区	10	315	0
35595	贾汪	四清北楼台区	10	400	191
35596	贾汪	PMS_房上4台区	10	400	170
35597	贾汪	PMS_蔬菜五组台区	10	400	142
35598	贾汪	PMS_青五组北台区	10	400	139
35599	贾汪	PMS_青三组西台区	10	400	48
35600	贾汪	PMS_青山泉村南台区	10	400	159
35601	贾汪	PMS_上店子南二台区	10	400	106
35602	贾汪	PMS_蔬菜三组西二台区	10	400	210
35603	贾汪	PMS_姚庄新区南台区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35604	贾汪	PMS_姚庄三组北台区	10	400	224
35605	贾汪	PMS_四清新区东台区	10	400	219
35606	贾汪	PMS_马庄西南台区	10	400	247
35607	贾汪	PMS_潘安古村组合配电站1变	10	800	582
35608	贾汪	PMS_潘安古村组合配电站2变	10	800	586
35609	贾汪	PMS_潘安古村1箱变	10	400	221
35610	贾汪	PMS_潘安古村2箱变	10	400	233
35611	贾汪	PMS_石山驿西北台区	10	400	233
35612	贾汪	PMS_陈山村南二台区	10	400	98
35613	贾汪	PMS_唐庄加油站南台区	10	400	139
35614	贾汪	PMS_荆台西北台区	10	400	200
35615	贾汪	金马佳苑1箱变	10	800	185
35616	贾汪	PMS_陈山东台区	10	400	235
35617	贾汪	PMS_后柿新村台区	10	400	166
35618	贾汪	PMS_青三组南台区	10	400	250
35619	贾汪	PMS_林子北湖台区	10	400	233
35620	贾汪	PMS_房上南台区	10	400	224
35621	贾汪	PMS_庞夏洼东南台区	10	400	213
35622	贾汪	PMS_庞夏洼北三台区	10	400	140
35623	贾汪	PMS_青山泉白集东南台区	10	400	308
35624	贾汪	PMS_姚庄新区2变	10	400	301
35625	贾汪	PMS_石山驿中二台区	10	400	172
35626	贾汪	PMS_金马佳苑3箱变	10	400	252
35627	贾汪	PMS_金马佳苑2箱变	10	400	229
35628	贾汪	PMS_工人村北区3变压器	10	400	218
35629	贾汪	PMS_工人村北区4变压器	10	400	136
35630	贾汪	PMS_工人村北区1变	10	400	104
35631	贾汪	PMS_工人村北区2变	10	400	33
35632	贾汪	PMS_蔬菜四组西台区	10	400	153
35633	贾汪	PMS_唐庄东板三台区	10	400	224
35634	贾汪	PMS_唐庄五组北台区	10	400	149
35635	贾汪	陈山佳苑箱变	10	315	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35636	贾汪	PMS_马庄吃水井箱变	10	630	377
35637	贾汪	PMS_马庄七组箱变	10	630	411
35638	贾汪	PMS_马庄七组东箱变	10	630	355
35639	贾汪	马庄村1号箱变	10	630	257
35640	贾汪	马庄三四组箱变	10	630	385
35641	贾汪	PMS_马庄三组南箱变	10	630	367
35642	贾汪	青山泉供电所箱变	10	630	196
35643	贾汪	房上西山台区	10	400	282
35644	贾汪	供电所8号变西台区	10	400	103
35645	贾汪	青山泉北山台区	10	200	144
35646	贾汪	衢达雅集组合配电站2变	10	800	506
35647	贾汪	衢达雅集组合配电站1变	10	800	572
35648	贾汪	白集东北台区	10	200	62
35649	贾汪	昕棠观澜府东区2配电室3变	10	800	550
35650	贾汪	昕棠观澜府东区1配电室3变	10	630	471
35651	贾汪	昕棠观澜府东区4配电室1变	10	800	593
35652	贾汪	昕棠观澜府东区3配电室1变	10	800	528
35653	贾汪	昕棠观澜府东区2配电室2变	10	800	551
35654	贾汪	昕棠观澜府东区1配电室1变	10	630	418
35655	贾汪	昕棠观澜府东区1配电室4变	10	630	472
35656	贾汪	昕棠观澜府东区4配电室2变	10	800	574
35657	贾汪	昕棠观澜府东区1配电室2变	10	630	474
35658	贾汪	昕棠观澜府东区3配电室2变	10	800	526
35659	贾汪	誉嘉台1配电室3变压器	10	800	566
35660	贾汪	誉嘉台1配电室4变压器	10	800	574
35661	贾汪	誉嘉台2配电室1变压器	10	800	549
35662	贾汪	誉嘉台3配电室1变压器	10	800	550
35663	贾汪	誉嘉台3配电室4变压器	10	800	472
35664	贾汪	誉嘉台3配电室3变压器	10	800	551
35665	贾汪	誉嘉台1配电室2变压器	10	800	608
35666	贾汪	誉嘉台2配电室2变压器	10	800	554
35667	贾汪	誉嘉台1配电室1变压器	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35668	贾汪	誉嘉台3配电室2变压器	10	800	565
35669	贾汪	房上西北2号变台区	10	400	88
35670	贾汪	石山驿	10	400	181
35671	贾汪	后柿三组	10	400	83
35672	贾汪	石山驿东台区	10	400	172
35673	贾汪	青九组北台区	10	400	241
35674	贾汪	青三组东板	10	400	204
35675	贾汪	青二组东板	10	400	138
35676	贾汪	四清新区	10	400	143
35677	贾汪	夏塑小区	10	400	149
35678	贾汪	青五组南板	10	400	129
35679	贾汪	青山泉医院台区	10	200	99
35680	贾汪	誉珑台1配电室1变压器	10	630	440
35681	贾汪	陈山北二台区	10	400	129
35682	贾汪	誉珑台2配电室4变压器	10	630	444
35683	贾汪	誉珑台2配电室2变压器	10	630	420
35684	贾汪	誉珑台1配电室4变压器	10	630	456
35685	贾汪	誉珑台2配电室1变压器	10	630	418
35686	贾汪	誉珑台2配电室3变压器	10	630	442
35687	贾汪	誉珑台1配电室2变压器	10	630	453
35688	贾汪	誉珑台1配电室3变压器	10	630	425
35689	贾汪	姚庄一组2号变台区	10	400	158
35690	贾汪	荆台东南湖北台区	10	400	235
35691	贾汪	王集南湖台区	10	400	305
35692	贾汪	八丁东板	10	400	83
35693	贾汪	清华园一期箱变	10	630	267
35694	贾汪	中业慧谷1组合配电站2变	10	1000	559
35695	贾汪	中业慧谷1组合配电站1变	10	2000	1596
35696	贾汪	中业慧谷2组合配电站5变	10	1000	565
35697	贾汪	中业慧谷2组合配电站4变	10	1000	685
35698	贾汪	中业慧谷2组合配电站3变	10	2000	1598
35699	贾汪	蔬菜三组南台区	10	400	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35700	贾汪	青山泉供电所7号变南台区	10	400	245
35701	贾汪	八丁东二台区	10	400	0
35702	贾汪	夏朔东南二台区	10	400	0
35703	贾汪	李屋西湖台区	10	400	263
35704	贾汪	房上5板北台区	10	400	126
35705	贾汪	四清新区东二台区	10	400	263
35706	贾汪	上店子西台区	10	400	262
35707	贾汪	夏朔西北台区	10	400	187
35708	贾汪	王集中二台区	10	400	266
35709	贾汪	昕棠观澜府2配电室4变	10	800	562
35710	贾汪	昕棠观澜府1配电室4变	10	800	519
35711	贾汪	昕棠观澜府1配电室1变	10	800	513
35712	贾汪	昕棠观澜府2配电室1变	10	800	509
35713	贾汪	张所南湖台区	10	400	250
35714	贾汪	华祖庙北台区	10	400	148
35715	贾汪	昕棠观澜府3配电室3变	10	800	575
35716	贾汪	昕棠观澜府3配电室2变	10	800	555
35717	贾汪	昕棠观澜府3配电室1变	10	800	574
35718	贾汪	林子东板东二台区	10	400	201
35719	贾汪	王集东板二台区	10	400	278
35720	贾汪	华祖庙东台区	10	400	302
35721	贾汪	青山泉供电所7号变东台区	10	400	267
35722	贾汪	昕棠观澜府4配电室3变	10	800	552
35723	贾汪	昕棠观澜府4配电室4变	10	800	560
35724	贾汪	昕棠观澜府4配电室1变	10	800	573
35725	贾汪	誉珑台3配电室2变压器	10	800	574
35726	贾汪	誉珑台3配电室4变压器	10	800	561
35727	贾汪	誉珑台3配电室3变压器	10	800	519
35728	贾汪	誉珑台3配电室1变压器	10	800	528
35729	贾汪	八丁村北台区	10	400	229
35730	贾汪	后柿大桥台区	10	400	264
35731	贾汪	青山泉白集水闸台区	10	400	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35732	贾汪	青四组	10	400	123
35733	贾汪	花庄南板二台区	10	400	211
35734	贾汪	后柿西二台区	10	400	199
35735	贾汪	工人村南区3（新）	10	630	131
35736	贾汪	庞夏洼北四台区	10	200	57
35737	贾汪	青山泉客运站台区	10	200	33
35738	贾汪	后柿东三台区	10	400	253
35739	贾汪	誉璟台3配电室2变压器	10	800	614
35740	贾汪	誉璟台1配电室4变压器	10	800	607
35741	贾汪	誉璟台3配电室3变压器	10	800	607
35742	贾汪	誉璟台2配电室4变压器	10	800	569
35743	贾汪	誉璟台3配电室1变压器	10	800	594
35744	贾汪	誉璟台1配电室3变压器	10	800	616
35745	贾汪	誉璟台2配电室2变压器	10	800	603
35746	贾汪	誉璟台1配电室1变压器	10	800	604
35747	贾汪	誉璟台1配电室2变压器	10	800	604
35748	贾汪	誉璟台3配电室4变压器	10	800	602
35749	贾汪	誉璟台2配电室3变压器	10	800	617
35750	贾汪	誉璟台2配电室1变压器	10	800	602
35751	贾汪	夏朔东南台区	10	400	240
35752	贾汪	荆台东南湖台区	10	160	31
35753	贾汪	荆台南湖台区	10	200	81
35754	贾汪	誉璟台4配电室1变压器	10	630	372
35755	贾汪	誉璟台4配电室3变压器	10	630	371
35756	贾汪	誉璟台4配电室2变压器	10	630	438
35757	贾汪	誉璟台5配电室1变压器	10	630	366
35758	贾汪	誉璟台5配电室2变压器	10	630	437
35759	贾汪	誉璟台5配电室3变压器	10	630	379
35760	贾汪	誉璟台4配电室4变压器	10	630	443
35761	贾汪	誉璟台5配电室4变压器	10	630	410
35762	贾汪	清华园二期2箱变	10	400	197
35763	贾汪	清华园二期3箱变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35764	贾汪	清华园二期1箱变	10	400	140
35765	贾汪	供电所公用变箱变	10	630	0
35766	贾汪	PMS_姚庄一组北台区	10	200	24
35767	贾汪	PMS_子房南二台区	10	200	56
35768	贾汪	PMS_四清北二台区	10	200	9
35769	贾汪	PMS_张庄西板东台区	10	200	10
35770	贾汪	PMS_荆台东板南台区	10	200	95
35771	贾汪	PMS_子房北板	10	200	45
35772	贾汪	PMS_青山泉所6号变	10	400	73
35773	贾汪	PMS_荆台南板北台区	10	400	81
35774	贾汪	PMS_荆台西板西台区	10	400	156
35775	贾汪	PMS_蔬菜五组南台区	10	200	27
35776	贾汪	PMS_庞夏洼南台区	10	400	117
35777	贾汪	PMS_工人村南区1变压器	10	400	227
35778	贾汪	PMS_工人村南区2变压器	10	400	174
35779	贾汪	PMS_马庄六组西台区	10	400	297
35780	贾汪	PMS_马庄五组南台区	10	200	0
35781	贾汪	PMS_夏朔北二台区	10	400	128
35782	贾汪	夏朔东二台区	10	200	0
35783	贾汪	PMS_夏朔西二台区	10	400	155
35784	贾汪	房上6台区	10	200	65
35785	贾汪	PMS_庞夏洼北二台区	10	200	18
35786	贾汪	四清西南板	10	200	89
35787	贾汪	PMS_姚庄南板	10	400	244
35788	贾汪	PMS_姚庄一组东台区	10	200	48
35789	新沂	PMS_北沟天泉南变	10	400	136
35790	新沂	北沟村3号变	10	500	0
35791	新沂	PMS_北沟北大街西配2号变	10	400	91
35792	新沂	PMS_北沟旭东2号变	10	400	159
35793	新沂	PMS_北沟南沟45队3号变	10	630	341
35794	新沂	PMS_新安镇官庄南变	10	400	222
35795	新沂	北沟新东65号变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35796	新沂	PMS_北沟新东2-1号变	10	400	116
35797	新沂	北沟黄墩22-1号	10	400	211
35798	新沂	PMS_北沟黄墩19东配变	10	400	171
35799	新沂	北沟黄墩19西配变	10	500	220
35800	新沂	PMS_北沟黄墩18-1号变	10	400	160
35801	新沂	北沟新东单相变	10	400	247
35802	新沂	PMS_北沟田吴12-1号变	10	400	96
35803	新沂	PMS_北沟新东市场变	10	400	86
35804	新沂	北沟孔圩何庄4号变	10	400	267
35805	新沂	北沟石土庙综合变	10	400	156
35806	新沂	PMS_北沟供电北站变	10	250	160
35807	新沂	PMS_北沟惠丰园01号	10	630	245
35808	新沂	PMS_北沟惠丰园2变压器	10	630	284
35809	新沂	PMS_北沟仲庄7、8队2号变	10	400	0
35810	新沂	PMS_北沟神山东站2号变	10	400	38
35811	新沂	PMS_北沟新东9-1号变	10	400	79
35812	新沂	PMS_北沟新东9-2号变	10	400	223
35813	新沂	PMS_北沟田吴13-1号变	10	400	162
35814	新沂	北沟田吴16-1号变	10	400	216
35815	新沂	PMS_北沟南沟村2号变	10	400	112
35816	新沂	PMS_北沟温馨家园1号箱	10	630	235
35817	新沂	PMS_新安镇嶂苍3号变	10	400	121
35818	新沂	PMS_北沟南沟村变	10	160	62
35819	新沂	北沟镇陈相西配2号变	10	400	266
35820	新沂	北沟镇塔山中配2号变	10	315	157
35821	新沂	PMS_北沟政府家属院2号变	10	200	100
35822	新沂	北沟镇神山西站2号变	10	400	145
35823	新沂	PMS_北沟仲庄北站2号变	10	400	40
35824	新沂	PMS_北沟面粉厂2号变	10	400	178
35825	新沂	PMS_北沟新东1-1号变	10	400	192
35826	新沂	PMS_北沟新东63-1号变	10	400	121
35827	新沂	北沟黄墩21-1号变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35828	新沂	PMS_北沟罗马名城67变压器	10	630	303
35829	新沂	PMS_北沟罗马名城68变压器	10	630	254
35830	新沂	PMS_北沟罗马名城69变压器	10	630	179
35831	新沂	PMS_北沟温馨家园10号	10	630	262
35832	新沂	PMS_北沟温馨家园2号	10	630	278
35833	新沂	PMS_北沟温馨家园3号	10	630	296
35834	新沂	PMS_北沟温馨家园4号	10	630	257
35835	新沂	PMS_北沟温馨家园5号	10	630	229
35836	新沂	PMS_北沟温馨家园6号	10	630	327
35837	新沂	PMS_北沟温馨家园7号	10	630	289
35838	新沂	PMS_北沟温馨家园8号	10	630	234
35839	新沂	PMS_北沟温馨家园9号	10	630	294
35840	新沂	PMS_北沟国信东变	10	630	467
35841	邳州	运河幸福花园1变压器	10	800	410
35842	邳州	运河幸福花园2变压器	10	800	373
35843	邳州	运河幸福花园3变压器	10	800	384
35844	邳州	运河幸福花园4变压器	10	630	223
35845	邳州	运河幸福花园5变压器	10	630	250
35846	邳州	运河幸福花园6#变	10	630	217
35847	邳州	PMS_运河高庄2#变	10	400	124
35848	邳州	PMS_运河新立1#变	10	315	85
35849	邳州	PMS_运河新立2#变	10	400	0
35850	邳州	PMS_运河三河2#变	10	400	109
35851	邳州	PMS_运河三河1#变	10	400	53
35852	邳州	PMS_运河八杨3#变	10	315	74
35853	邳州	运河葛程2号变	10	400	116
35854	邳州	PMS_运河徐塘6#变	10	400	158
35855	邳州	PMS_运河龚湖2#变	10	400	167
35856	邳州	运河庄圩3#变	10	400	230
35857	邳州	PMS_运河薛口2#变	10	400	119
35858	邳州	运河华地桃源里1配电室2变压器	10	800	510
35859	邳州	运河华地桃源里2配电室2变压器	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35860	邳州	运河华地桃源里2配电室4变压器	10	800	530
35861	邳州	运河华地桃源里1配电室4变压器	10	800	528
35862	邳州	运河华地桃源里2配电室3变压器	10	800	529
35863	邳州	运河华地桃源里1配电室1变压器	10	800	514
35864	邳州	运河华地桃源里1配电室3变压器	10	800	549
35865	邳州	运河华地桃源里2配电室1变压器	10	800	503
35866	邳州	运河新福地4配电室3变压器	10	630	405
35867	邳州	运河新福地1配电室2变压器	10	630	291
35868	邳州	运河新福地4配电室1变压器	10	630	341
35869	邳州	运河新福地1配电室4变压器	10	630	217
35870	邳州	运河新福地3配电室1变压器	10	630	287
35871	邳州	运河新福地3配电室2变压器	10	630	413
35872	邳州	运河新福地3配电室4变压器	10	630	297
35873	邳州	运河新福地2配电室1变压器	10	630	244
35874	邳州	运河新福地2配电室3变压器	10	630	349
35875	邳州	运河新福地1配电室3变压器	10	630	398
35876	邳州	运河新福地4配电室4变压器	10	630	397
35877	邳州	运河新福地1配电室1变压器	10	630	358
35878	邳州	运河新福地3配电室3变压器	10	630	357
35879	邳州	运河新福地5配电室2变压器	10	800	474
35880	邳州	运河新福地5配电室1变压器	10	800	525
35881	邳州	运河新福地2配电室4变压器	10	630	343
35882	邳州	运河新福地4配电室2变压器	10	630	349
35883	邳州	运河新福地2配电室2变压器	10	630	360
35884	邳州	运河吴闸26#变	10	200	159
35885	邳州	PMS_运河庄圩4#变	10	200	94
35886	邳州	PMS_运河张村9#变	10	400	306
35887	邳州	运河张村10#变	10	400	241
35888	邳州	运河吴闸14#变	10	400	0
35889	邳州	运河徐塘9#变	10	400	147
35890	邳州	PMS_运河徐塘8#变	10	400	209
35891	邳州	PMS_运河马场6#变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35892	邳州	运河龚湖3#变	10	400	134
35893	邳州	PMS_运河运南4#变	10	400	70
35894	邳州	运河庄圩5#变	10	400	230
35895	邳州	运河新兴3#变	10	400	133
35896	邳州	运河马庄4#变	10	400	162
35897	邳州	PMS_运河张楼5#变	10	400	141
35898	邳州	PMS_运河红旗3#变	10	400	248
35899	邳州	运河徐口4#变	10	400	220
35900	邳州	PMS_运河天泰茗仕豪庭2#变	10	800	427
35901	邳州	PMS_运河天泰茗仕豪庭1#变	10	800	425
35902	邳州	PMS_运河天泰茗仕豪庭3#变	10	800	405
35903	邳州	PMS_运河天泰茗仕豪庭4#变	10	800	402
35904	邳州	运河张楼街道6#变	10	400	126
35905	邳州	PMS_运河葛程7#变	10	630	10
35906	邳州	PMS_运河邵场5#变	10	400	187
35907	邳州	运河强林小区2变压器	10	1000	604
35908	邳州	PMS_运河新兴4#变	10	400	120
35909	邳州	运河徐塘10#变	10	400	17
35910	邳州	运河汇龙花园8变压器	10	800	422
35911	邳州	运河汇龙花园9变压器	10	630	382
35912	邳州	运河汇龙花园10变压器	10	630	208
35913	邳州	运河汇龙花园11变压器	10	630	303
35914	邳州	运河汇龙花园12变压器	10	800	408
35915	邳州	运河汇龙花园13变压器	10	630	365
35916	邳州	运河汇龙花园14变压器	10	630	247
35917	邳州	运河汇龙花园15变压器	10	800	416
35918	邳州	运河薛口7#变	10	400	147
35919	邳州	PMS_运河八杨6#变	10	400	90
35920	邳州	运河五杨6#变	10	400	150
35921	邳州	运河徐塘新区2#变	10	630	0
35922	邳州	PMS_运河新立3#变	10	400	65
35923	邳州	PMS_运河雍福上城1#	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35924	邳州	PMS_运河邳州雍福上城2#变	10	800	529
35925	邳州	PMS_运河雍福上城3#	10	800	415
35926	邳州	PMS_运河雍福上城4#	10	800	447
35927	邳州	PMS_运河冯瓦3#变	10	630	33
35928	邳州	PMS_运河薛口8#变	10	400	54
35929	邳州	PMS_运河张楼6#变	10	400	34
35930	邳州	PMS_运河徐口5#变	10	400	203
35931	邳州	PMS_运河吴闸15#变	10	400	0
35932	邳州	运河吴闸17#变	10	400	1
35933	邳州	运河吴闸16#变	10	630	101
35934	邳州	PMS_运河冯瓦4#变	10	400	111
35935	邳州	PMS_运河朝阳6#变	10	400	28
35936	邳州	PMS_运河运东3#变	10	400	176
35937	邳州	运河徐塘16#变	10	400	0
35938	邳州	PMS_运河运南2#变	10	400	110
35939	邳州	运河马庄5#变	10	400	180
35940	邳州	运河张楼街道7#变	10	630	92
35941	邳州	PMS_运河光明新区6#变	10	400	208
35942	邳州	PMS_运河邵场7#变	10	400	0
35943	邳州	PMS_运河龚湖4#变	10	400	224
35944	邳州	PMS_运河龚湖5#变	10	400	201
35945	邳州	PMS_运河庄圩6#变	10	400	148
35946	邳州	PMS_运河庄圩7#变	10	400	134
35947	邳州	运河张村11#变	10	400	222
35948	邳州	运河河湾6号变	10	630	246
35949	邳州	运河新庄村8#变	10	400	69
35950	邳州	运河新庄村6#变	10	400	5
35951	邳州	运河新庄村7#变	10	400	0
35952	邳州	PMS_运河庙山7#变	10	400	162
35953	邳州	PMS_运河李口新区2#变	10	400	128
35954	邳州	运河河湾8号变	10	200	143
35955	邳州	运河吴闸18#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35956	邳州	PMS_运河运南5#变	10	400	69
35957	邳州	PMS_运河运东4#变	10	400	138
35958	邳州	运河新立4#变	10	400	165
35959	邳州	PMS_运河新建4#变	10	400	113
35960	邳州	PMS_运河新建3#变	10	400	163
35961	邳州	运河三河4#变	10	400	220
35962	邳州	PMS_运河三河3#变	10	400	214
35963	邳州	PMS_运河高庄4#变	10	400	60
35964	邳州	PMS_运河高庄3#变	10	400	123
35965	邳州	PMS_运河徐塘11#变	10	400	133
35966	邳州	PMS_运河邵场6#变	10	400	245
35967	邳州	PMS_运河邵场4#变	10	630	295
35968	邳州	PMS_运河瞿家3#变	10	400	101
35969	邳州	运河葛程8#变	10	400	0
35970	邳州	运河庙山村11#变	10	400	133
35971	邳州	PMS_运河徐塘12#变	10	400	212
35972	邳州	PMS_运河吴闸21#变	10	400	19
35973	邳州	运河五杨7#变	10	500	94
35974	邳州	PMS_运河朝阳4#变	10	400	184
35975	邳州	PMS_运河龚湖6#变	10	400	142
35976	邳州	PMS_运河红旗6#变	10	400	113
35977	邳州	PMS_运河红旗7#变	10	400	123
35978	邳州	PMS_运河庙山8#变	10	400	172
35979	邳州	PMS_运河薛口村9#变	10	400	121
35980	邳州	运河葛程10号变	10	400	0
35981	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室33#变	10	800	223
35982	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室34#变	10	800	428
35983	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室35#变	10	800	378
35984	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室36#箱变2#间隔配电变压器	10	800	408
35985	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室49#变	10	800	296
35986	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室50#变	10	800	326
35987	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室51#变	10	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35988	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室52#变	10	800	368
35989	邳州	PMS_运河雍福尚城2#配电室6#变	10	630	370
35990	邳州	运河雍福尚城2#配电室7变压器	10	630	372
35991	邳州	PMS_运河雍福尚城2#配电室8#变	10	630	320
35992	邳州	运河雍福尚城3#配电室9变压器	10	630	318
35993	邳州	PMS_运河雍福尚城3#配电室10#变	10	630	324
35994	邳州	运河雍福尚城3#配电室11变压器	10	630	289
35995	邳州	PMS_运河雍福尚城3#配电室12#变	10	630	283
35996	邳州	PMS_运河馨宁雅居5#变2#间隔配电变压器	10	1000	617
35997	邳州	PMS_运河馨宁雅居6#变	10	1000	629
35998	邳州	PMS_运河馨宁雅居7#变	10	1000	654
35999	邳州	PMS_运河馨宁雅居8#变	10	1000	656
36000	邳州	运河耀邦1#配电室1#变压器	10	800	466
36001	邳州	运河耀邦1#配电室2#变压器	10	800	250
36002	邳州	运河耀邦1#配电室3变压器	10	800	469
36003	邳州	运河耀邦1#配电室4#变压器	10	800	356
36004	邳州	运河耀邦2#配电室1#变压器	10	800	405
36005	邳州	运河耀邦2配电室2变压器	10	800	380
36006	邳州	运河耀邦2配电室3变压器	10	800	519
36007	邳州	运河耀邦2#配电室4#变压器	10	800	389
36008	邳州	运河五杨3#变	10	315	171
36009	邳州	运河汇龙花园4配电室1出线18配电变压器	10	800	397
36010	邳州	运河汇龙花园4配电室2出线19配电变压器	10	800	533
36011	邳州	运河汇龙花园4配电室3出线20配电变压器	10	800	396
36012	邳州	运河汇龙花园4#配电室4出线21配电变压器	10	800	529
36013	邳州	运河汇龙花园3配电室16变压器	10	800	335
36014	邳州	运河汇龙花园3配电室17变压器	10	800	431
36015	邳州	PMS_运河雍福尚城2#配电室5#变配电变压器	10	630	309
36016	邳州	PMS_运河金御蓝湖1#间隔配电变压器	10	800	262
36017	邳州	PMS_运河金御蓝湖3#间隔配电变压器	10	800	570
36018	邳州	运河金御蓝湖2间隔配电变压器	10	800	196
36019	邳州	运河金御蓝湖4间隔配电变压器	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36020	邳州	PMS_运河水杉御景1#配电室1#变配电变压器	10	630	276
36021	邳州	PMS_运河水杉御景1#配电室3#变配电变压器	10	630	223
36022	邳州	PMS_运河水杉御景1#配电室5#变配电变压器	10	630	300
36023	邳州	PMS_运河水杉御景1#配电室7#变配电变压器	10	630	454
36024	邳州	PMS_运河水杉御景2#配电室2#变配电变压器	10	630	394
36025	邳州	PMS_运河水杉御景2#配电室4#变配电变压器	10	630	280
36026	邳州	PMS_运河水杉御景2#配电室6#变配电变压器	10	630	331
36027	邳州	PMS_运河水杉御景2#配电室8#变配电变压器	10	630	279
36028	邳州	PMS_运河天泰茗仕豪庭7#变	10	800	348
36029	邳州	PMS_运河天泰茗仕豪庭8#变	10	800	260
36030	邳州	运河天泰茗仕豪庭5变压器	10	800	289
36031	邳州	PMS_运河文承苑41#配电变压器	10	800	383
36032	邳州	PMS_运河文承苑42#配电变压器	10	800	422
36033	邳州	PMS_运河文承苑43#配电变压器	10	800	380
36034	邳州	PMS_运河文承苑44#配电变压器	10	800	491
36035	邳州	运河东方帝景城4期4变压器	10	630	293
36036	邳州	运河 东方帝景城4期2#配电室7变压器	10	630	266
36037	邳州	运河 东方帝景城4期2配电室8变压器	10	800	535
36038	邳州	PMS_运河文承苑10#配电室37#变压器	10	800	389
36039	邳州	PMS_运河文承苑10#配电室38#变压器	10	800	450
36040	邳州	PMS_运河文承苑10#配电室39#变压器	10	800	333
36041	邳州	PMS_运河文承苑10#配电室40#变压器	10	800	426
36042	邳州	PMS_运河邵场8#变	10	400	103
36043	邳州	运河马场7#变	10	400	0
36044	邳州	运河东方帝景城3-4期3变压器	10	630	316
36045	邳州	运河东方帝景城3-4期5变压器	10	630	217
36046	邳州	运河东方帝景城3-4期6变压器	10	630	225
36047	邳州	运河东方帝景城3-4期1变压器	10	630	283
36048	邳州	PMS_运河惠园小区1#变	10	630	273
36049	邳州	PMS_运河邵场10#变	10	400	231
36050	邳州	PMS_运河邵场9#变	10	400	148
36051	邳州	运河东方帝景城10变	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36052	邳州	运河东方帝景城18变	10	630	141
36053	邳州	运河东方帝景城19变	10	800	299
36054	邳州	运河东方帝景城3-4期2变压器	10	630	276
36055	邳州	运河东方帝景城3-4期4变压器	10	630	353
36056	邳州	运河东方帝景城3-4期7变压器	10	630	298
36057	邳州	运河东方帝景城3-4期8变压器	10	630	225
36058	邳州	运河东方帝景城5变	10	800	347
36059	邳州	运河东方帝景城6变	10	800	389
36060	邳州	运河东方帝景城7变	10	800	397
36061	邳州	运河东方帝景城8变	10	800	325
36062	邳州	运河东方帝景城9变	10	800	333
36063	邳州	运河东方帝景城4期1配电室1变压器	10	800	404
36064	邳州	运河东方帝景城4期1配电室2变压器	10	800	457
36065	邳州	运河东方帝景城4期1配电室3变压器	10	800	354
36066	邳州	运河东方帝景城4期2#配电室5变压器	10	630	253
36067	邳州	运河 东方帝景城4期2配电室6变压器	10	800	394
36068	邳州	PMS_运河东方帝景城12＃箱变	10	800	198
36069	邳州	运河东方帝景城13变压器	10	630	114
36070	邳州	东方帝景城14变压器	10	800	245
36071	邳州	运河东方帝景城15变压器	10	800	222
36072	邳州	运河东方帝景城16变压器	10	800	172
36073	邳州	PMS_运河惠园小区2#变	10	630	294
36074	邳州	PMS_运河惠园小区3#变	10	630	298
36075	邳州	PMS_运河惠园小区4#变	10	630	299
36076	邳州	PMS_运河惠园小区5#变	10	630	284
36077	邳州	PMS_运河惠园小区6#变	10	400	131
36078	邳州	东方帝景城11变压器	10	800	202
36079	邳州	运河雍福尚城四期1#配电室1#变压器	10	800	412
36080	邳州	运河雍福尚城四期1#配电室3#变压器	10	800	356
36081	邳州	PMS_运河雍福尚城四期1#配电室2#配电变压器	10	800	399
36082	邳州	PMS_运河雍福尚城四期1#配电室4#配电变压器	10	800	420
36083	邳州	PMS_运河雍福尚城四期2#配电室5#变	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36084	邳州	PMS_运河雍福尚城四期2#配电室6#配电变压器	10	800	413
36085	邳州	运河雍福尚城四期3#配电室7#变压器	10	800	474
36086	邳州	PMS_运河雍福尚城四期3#配电室8#配电变压器	10	800	481
36087	邳州	运河雍福尚城四期3#配电室9#变压器	10	800	393
36088	邳州	PMS_运河雍福尚城四期3#配电室10#配电变压器	10	800	442
36089	邳州	PMS_运河新庄11#变	10	400	49
36090	邳州	PMS_运河新庄10#变	10	400	124
36091	邳州	PMS_运河徐塘14#变	10	400	0
36092	邳州	运河中原桃花岛4变压器	10	800	462
36093	邳州	运河中原桃花岛1变压器	10	800	280
36094	邳州	运河中原桃花岛2变压器	10	800	303
36095	邳州	运河中原桃花岛3变压器	10	800	320
36096	邳州	运河红旗8号变	10	400	132
36097	新沂	PMS_北沟田吴94号变	10	500	200
36098	新沂	PMS_北沟58号箱变	10	500	177
36099	新沂	PMS_北沟田吴12号变	10	630	55
36100	新沂	PMS_北沟神山5、7队3号变	10	400	77
36101	新沂	PMS_北沟镇铁路北变	10	250	9
36102	新沂	北沟镇黄沭路东变	10	200	103
36103	新沂	PMS_北沟新东4-1号变	10	400	94
36104	新沂	北沟黄墩20-1号变	10	630	217
36105	新沂	北沟黄墩17-1号变	10	500	225
36106	新沂	PMS_北沟黄墩19-1号变	10	400	196
36107	新沂	北沟新东66-1号	10	200	0
36108	新沂	PMS_北沟孔圩2号变	10	400	123
36109	新沂	PMS_北沟新东60-1号变	10	400	164
36110	新沂	PMS_北沟面粉厂变	10	400	104
36111	新沂	北沟官庄新区变	10	400	224
36112	新沂	PMS_北沟塔山菜园	10	400	116
36113	新沂	PMS_北沟神山东站变	10	400	28
36114	新沂	北沟田吴69号变	10	400	241
36115	新沂	北沟闻马村变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36116	新沂	PMS_新安镇地震台变	10	400	169
36117	新沂	北沟陈相西变	10	400	0
36118	新沂	PMS_北沟新东61号变	10	400	108
36119	新沂	PMS_北沟新东68号变	10	400	212
36120	新沂	PMS_北沟新东大街6号变	10	400	0
36121	新沂	PMS_北沟仲庄花厂配变	10	400	102
36122	新沂	新安镇何庄林场综合变	10	400	0
36123	新沂	PMS_新安镇何庄村	10	400	149
36124	新沂	PMS_新安镇孔圩河东综合变	10	400	99
36125	新沂	PMS_北沟新东大街60号变	10	400	10
36126	新沂	北沟北大街东变	10	500	138
36127	新沂	PMS_北沟塔山西变	10	400	143
36128	新沂	PMS_北沟村变	10	400	199
36129	新沂	北沟新东5号变	10	400	0
36130	新沂	PMS_北沟新东4号变	10	400	41
36131	新沂	PMS_北沟新东3号变	10	200	54
36132	新沂	北沟新东95号变	10	400	0
36133	新沂	PMS_北沟新东1号变	10	400	162
36134	新沂	PMS_北沟新东63号变	10	400	216
36135	新沂	北沟黄墩23号变	10	400	150
36136	新沂	北沟黄墩22号变	10	400	158
36137	新沂	北沟黄墩村21号变	10	400	181
36138	新沂	PMS_北沟黄墩村20号变	10	315	144
36139	新沂	PMS_北沟黄墩17号变	10	630	311
36140	新沂	北沟供电南站变	10	400	0
36141	新沂	PMS_北沟神山一二九队变	10	400	76
36142	新沂	PMS_北沟公路二局配变	10	400	255
36143	新沂	PMS_北沟仲庄六队变	10	400	177
36144	新沂	北沟仲庄南站变	10	400	301
36145	新沂	PMS_北沟新东村10号变	10	400	179
36146	新沂	PMS_北沟新东66号变	10	400	266
36147	新沂	PMS_北沟新东2号变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36148	新沂	北沟南沟四五队变	10	400	158
36149	新沂	PMS_北沟后滩大街变	10	400	9
36150	新沂	PMS_北沟神山西站变	10	400	187
36151	新沂	PMS_北沟神山五七队变	10	400	66
36152	新沂	北沟北大街西变	10	500	166
36153	新沂	PMS_新安镇孔圩村综合变	10	400	135
36154	新沂	北沟官庄村变	10	400	187
36155	新沂	PMS_新安镇嶂仓村十队综合变	10	400	175
36156	新沂	PMS_新安镇嶂仓村综合变	10	400	154
36157	新沂	PMS_北沟孔圩村谷庄综合变	10	400	226
36158	新沂	PMS_北沟新东62号变	10	400	107
36159	新沂	北沟田吴11号变	10	400	248
36160	新沂	PMS_北沟新东7号变	10	400	192
36161	新沂	PMS_北沟新东8号变	10	400	136
36162	新沂	PMS_北沟新东53号变	10	400	204
36163	新沂	PMS_北沟田吴13号变	10	400	129
36164	新沂	PMS_北沟焦道15号变	10	400	203
36165	新沂	PMS_北沟焦道16号变	10	400	306
36166	新沂	PMS_北沟焦道14号变	10	400	121
36167	新沂	北沟新东9号变	10	400	0
36168	新沂	10kV桃源小区2配电室3变	10	630	365
36169	新沂	10kV桃源小区1配电室3变	10	630	394
36170	新沂	10kV桃源小区1配电室2变	10	630	376
36171	新沂	10kV桃源小区2配电室2变	10	630	372
36172	新沂	10kV桃源小区2配电室4变	10	630	346
36173	新沂	10kV桃源小区1配电室1变	10	630	328
36174	新沂	10kV桃源小区1配电室4变	10	630	360
36175	新沂	10kV桃源小区2配电室1变	10	630	377
36176	新沂	北沟莉都饲料业扩变	10	400	259
36177	新沂	PMS_北沟镇陈相山泉变	10	250	0
36178	新沂	PMS_北沟新东7-1号变	10	400	136
36179	新沂	PMS_新安镇嶂仓南变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36180	新沂	PMS_新安镇嶂仓花场台区	10	400	170
36181	新沂	PMS_新安镇林场2号变	10	200	112
36182	新沂	PMS_北沟田吴12-2号变	10	400	89
36183	新沂	PMS_北沟神山129队2号变	10	400	51
36184	新沂	PMS_北沟神山57队2号变	10	400	166
36185	新沂	PMS_北沟长城路东变	10	400	138
36186	新沂	PMS_北沟看守所西变	10	400	152
36187	新沂	PMS_北沟六中变	10	400	118
36188	新沂	PMS_北沟新东45队变	10	400	76
36189	新沂	PMS_北沟陈相村部变	10	400	155
36190	新沂	北沟后滩大街2号变	10	400	0
36191	新沂	北沟仲庄南站2号变	10	500	233
36192	新沂	PMS_北沟塔山东2号变	10	400	189
36193	新沂	北沟新东邮电局宿舍变	10	400	120
36194	新沂	PMS_北沟新东敬老院变	10	400	205
36195	新沂	PMS_北沟新东立交桥西变	10	400	117
36196	新沂	PMS_北沟新东路变	10	400	184
36197	新沂	PMS_北沟孔圩新区综合变	10	400	79
36198	新沂	PMS_新安镇嶂苍小学综合变	10	400	3
36199	新沂	北沟东山变	10	200	34
36200	新沂	PMS_新安镇嶂仓新区2号变	10	400	183
36201	新沂	PMS_新安镇闻马北变	10	400	227
36202	新沂	PMS_新安镇何庄2号变	10	400	60
36203	新沂	PMS_新安镇嶂仓东杨庄变	10	400	115
36204	新沂	PMS_北沟山泉变	10	400	181
36205	新沂	PMS_北沟幼儿园东变	10	400	102
36206	新沂	PMS_北沟镇田吴11-2号配变	10	400	225
36207	新沂	北沟棉花场变	10	400	228
36208	新沂	PMS_北沟青年公寓1号变	10	400	165
36209	新沂	PMS_北沟青年公寓2号变	10	400	210
36210	新沂	PMS_北沟青年公寓3号变	10	400	320
36211	新沂	PMS_北沟青年公寓4号变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36212	新沂	PMS_新安镇官庄3号变	10	400	110
36213	新沂	PMS_新安镇嶂仓东2号变	10	400	35
36214	新沂	PMS_北沟黄墩小学变	10	400	126
36215	新沂	PMS_北沟神山西站3号变	10	400	132
36216	新沂	PMS_北沟黄墩4组变	10	400	206
36217	新沂	北沟黄墩12组配变	10	400	225
36218	新沂	北沟黄墩14组变	10	500	219
36219	新沂	PMS_北沟塔山西2号变	10	400	165
36220	新沂	PMS_北沟塔山村南变	10	400	131
36221	新沂	北沟黄墩苹果园东变	10	400	203
36222	新沂	北沟黄墩13组配变	10	400	12
36223	新沂	PMS_北沟塔山西配3号变	10	400	187
36224	新沂	PMS_北沟塔山村南2号变	10	400	70
36225	新沂	PMS_北沟启明东变	10	400	130
36226	新沂	PMS_北沟福利厂变	10	400	0
36227	新沂	PMS_北沟仲庄北站3号变	10	400	235
36228	新沂	PMS_北沟神山129队3变	10	400	37
36229	新沂	PMS_北沟田吴15-2号变	10	400	184
36230	新沂	北沟田吴16-2号变	10	400	239
36231	新沂	PMS_新安官庄菜园南变	10	400	185
36232	新沂	PMS_新安镇嶂仓村部4号变	10	400	166
36233	新沂	PMS_北沟谷庄2号变	10	400	117
36234	新沂	新安镇嶂仓北变	10	630	170
36235	新沂	PMS_北沟官庄东2号变	10	400	227
36236	新沂	PMS_新安镇孔圩河东2号变	10	400	8
36237	新沂	PMS_新安嶂仓西南变	10	400	154
36238	新沂	PMS_新安镇嶂仓蒋庄变	10	400	134
36239	新沂	PMS_北沟田吴新庄变	10	400	165
36240	新沂	PMS_北沟仲庄11队3号配变	10	400	233
36241	新沂	PMS_北沟陈相西配3号变	10	400	103
36242	新沂	PMS_北沟面粉厂3号变	10	400	221
36243	新沂	PMS_北沟仲庄村部北变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36244	新沂	PMS_北沟建筑站宿舍变	10	400	208
36245	新沂	PMS_北沟进修校宿舍变	10	400	216
36246	新沂	PMS_北沟村5号变	10	400	0
36247	新沂	PMS_北沟村4号变	10	400	227
36248	新沂	PMS_北沟镇面粉厂4组变	10	400	176
36249	新沂	PMS_北沟后滩大街3号变	10	400	137
36250	新沂	PMS_北沟神山外校西配变	10	400	104
36251	新沂	PMS_北沟六中西配变	10	400	132
36252	新沂	PMS_北沟田吴12-3号变	10	400	173
36253	新沂	PMS_北沟田吴6组配变	10	400	230
36254	新沂	PMS_北沟新东8-3号变	10	400	31
36255	新沂	PMS_北沟新东炮营变	10	400	2
36256	新沂	PMS_北沟田吴14-2号变	10	400	75
36257	新沂	PMS_北沟新东市场南变	10	400	113
36258	新沂	PMS_北沟新东8-2号变	10	400	168
36259	新沂	北沟南沟45队4号变	10	400	39
36260	新沂	PMS_北沟新东66-2号配变	10	400	204
36261	新沂	PMS_北沟新东大街3-1号配变	10	400	162
36262	新沂	PMS_北沟新新2-2号配变	10	400	207
36263	新沂	PMS_北沟新新2-3号配变	10	400	177
36264	新沂	PMS_北沟新新63-2号配变	10	400	207
36265	新沂	PMS_北沟新新63-3号配变	10	400	261
36266	新沂	PMS_北沟新新95-2号配变	10	400	99
36267	新沂	PMS_北沟塔山东配3号配变	10	400	213
36268	新沂	PMS_北沟黄墩村17-2号配变	10	400	102
36269	新沂	PMS_北沟黄墩村20-2号配变	10	400	78
36270	新沂	北沟黄墩村21-2号配变	10	400	159
36271	新沂	北沟黄墩村22-2号配变	10	400	0
36272	新沂	PMS_北沟黄墩村23-2号配变	10	400	101
36273	新沂	PMS_北沟黄墩老庄配变	10	400	183
36274	新沂	PMS_北沟镇神山5队4号配变	10	400	78
36275	新沂	PMS_北沟陈相东配3配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36276	新沂	PMS_北沟村6号变	10	400	26
36277	新沂	PMS_北沟后滩大街4号配变	10	400	66
36278	新沂	PMS_北沟面粉厂4号配变	10	400	90
36279	新沂	PMS_北沟面粉厂5号配变	10	400	197
36280	新沂	PMS_北沟神山129队4号配变	10	400	41
36281	新沂	PMS_北沟镇仲庄11队4号配变	10	400	0
36282	新沂	PMS_北沟仲庄北站4号配变	10	400	49
36283	新沂	PMS_北沟仲庄六队2号配变	10	400	217
36284	新沂	PMS_北沟后滩大街5号变	10	400	126
36285	新沂	PMS_北沟供电南站2号变	10	400	0
36286	新沂	PMS_北沟焦道15-3号配变	10	400	55
36287	新沂	PMS_北沟焦道村16-3号配变	10	400	285
36288	新沂	PMS_北沟田吴12-4号配变	10	400	155
36289	新沂	PMS_北沟田吴村11-4号配变	10	400	241
36290	新沂	PMS_北沟田吴村11-5号配变	10	400	50
36291	新沂	北沟新东62-2号配变	10	400	0
36292	新沂	PMS_北沟新东9-3号配变	10	400	229
36293	新沂	PMS_北沟新东村53-2号配变	10	400	144
36294	新沂	PMS_北沟新东大街7-2号配变	10	400	177
36295	新沂	PMS_北沟新东粮管所南配变	10	400	186
36296	新沂	PMS_北沟新东大街8-4号配变	10	400	238
36297	新沂	PMS_北沟田吴14-3号配变	10	400	22
36298	新沂	PMS_北沟田吴15-3号配变	10	400	66
36299	新沂	PMS_北沟新东长城路南配变	10	400	247
36300	新沂	PMS_北沟新东市场2号配变	10	400	0
36301	新沂	PMS_北沟新新1-3号配变	10	400	245
36302	新沂	PMS_北沟神山外校东配变	10	400	158
36303	新沂	PMS_新安镇林场3号变	10	400	134
36304	新沂	新安官庄水库变	10	400	25
36305	新沂	PMS_新安孔圩4号变	10	400	164
36306	新沂	PMS_新安官庄新区2号变	10	400	91
36307	新沂	PMS_新安官庄小学变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36308	新沂	PMS_北沟塔山东配4号变（新沂市）	10	400	225
36309	新沂	PMS_北沟田吴黄山路西变	10	400	174
36310	新沂	PMS_北沟田吴13-2号变	10	400	147
36311	新沂	PMS_北沟神山西站4号变	10	400	159
36312	新沂	PMS_北沟神山西站5号变	10	400	174
36313	新沂	PMS_北沟黄墩2组配变	10	400	168
36314	新沂	PMS_北沟政府家属院3号变	10	400	224
36315	新沂	PMS_10kV北沟石土庙东变	10	400	184
36316	新沂	北沟巡防大队西变	10	400	73
36317	新沂	北沟田吴12-5号变	10	500	0
36318	新沂	PMS_北沟田吴11-3号变	10	400	174
36319	新沂	北沟黄墩8组配变	10	400	72
36320	新沂	PMS_北沟神山57队4号变	10	400	202
36321	新沂	PMS_10KV北石线新建新安嶂仓南2号变	10	400	207
36322	新沂	PMS_北沟塔山高速路南变	10	400	203
36323	新沂	PMS_北沟塔山村西4号	10	400	245
36324	新沂	PMS_徐州新沂10kV神卫线北沟南沟村3号变新建	10	400	226
36325	新沂	PMS_北沟新东60-2号配变	10	400	48
36326	新沂	PMS_北沟新东十中配变	10	400	111
36327	新沂	PMS_北沟新东煤球厂配变	10	400	0
36328	新沂	PMS_北沟仲庄北站5号配变	10	400	82
36329	新沂	PMS_新安镇官庄菜园北变	10	200	45
36330	新沂	新安镇闻马村铁路南变	10	400	188
36331	新沂	PMS_新安镇官庄石塘南变	10	400	258
36332	新沂	PMS_北沟黄墩村19-2号配变	10	400	90
36333	新沂	PMS_北沟仲庄北站6号配变	10	400	133
36334	新沂	PMS_北沟塔山西1号配变	10	400	162
36335	新沂	PMS_北沟神山3队配变	10	400	173
36336	新沂	PMS_北沟南沟45队6号配变	10	400	196
36337	新沂	北沟黄墩12组东配变	10	400	72
36338	新沂	北沟仲庄11队5号配变	10	400	99
36339	新沂	PMS_北沟新东95-1号配变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36340	新沂	PMS_北沟新东63-6号配变	10	400	145
36341	新沂	PMS_北沟新东63-7号配变	10	400	206
36342	新沂	PMS_北沟新东1-4号配变	10	400	174
36343	新沂	PMS_北沟何庄3号变	10	315	99
36344	新沂	北沟官庄小区2号变	10	315	86
36345	新沂	新安闻马村新区变	10	400	229
36346	新沂	PMS_北沟闻马南2号变	10	400	283
36347	新沂	PMS_北沟官庄牧草基地2号变	10	400	190
36348	新沂	新安嶂仓3-3号变	10	630	372
36349	新沂	PMS_北沟部队东南变	10	400	236
36350	新沂	PMS_北沟新东63-4号配变	10	400	271
36351	新沂	PMS_北沟新东63-5号配变	10	400	240
36352	新沂	PMS_北沟南沟45队5号配变	10	400	160
36353	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室1配电变压器	10	630	333
36354	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室2配电变压器	10	800	424
36355	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室3配电变压器	10	630	379
36356	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室4配电变压器	10	800	447
36357	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室1配电变压器	10	630	323
36358	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室2配电变压器	10	800	417
36359	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室3配电变压器	10	630	348
36360	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室4配电变压器	10	800	471
36361	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室1配电变压器	10	800	501
36362	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室2配电变压器	10	630	327
36363	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室3配电变压器	10	800	450
36364	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室4配电变压器	10	630	304
36365	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室1配电变压器	10	800	400
36366	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室2配电变压器	10	800	404
36367	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室3配电变压器	10	800	386
36368	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室4配电变压器	10	800	301
36369	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室1配电变压器	10	800	412
36370	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室2配电变压器	10	800	417
36371	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室3配电变压器	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36372	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室4配电变压器	10	800	389
36373	邳州	运河龙湖领墅丹枫园2箱变1变压器	10	800	429
36374	邳州	运河龙湖领墅玉兰园2配电室1变压器	10	800	521
36375	邳州	运河龙湖领墅玉兰园2配电室2变压器	10	800	512
36376	邳州	运河龙湖领墅丹枫园1箱变1变压器	10	800	459
36377	邳州	运河龙湖领墅玉兰园1配电室1变压器	10	800	468
36378	邳州	PMS_运河庙山9#变	10	400	76
36379	邳州	运河龙湖领墅玉兰园1配电室2变压器	10	800	546
36380	邳州	运河坝头11#变	10	200	134
36381	邳州	PMS_运河坝头12#变	10	400	281
36382	邳州	运河薛口10#变	10	200	0
36383	邳州	PMS_运河光明新区7#变	10	400	96
36384	邳州	东湖街道前沙安置房2变压器	10	800	503
36385	邳州	东湖街道前沙安置房1变压器	10	800	470
36386	邳州	PMS_东湖街道前沙安置房箱变1#变压器	10	800	494
36387	邳州	PMS_运河新三河村安置房1#配电室1#变	10	800	417
36388	邳州	运河新三河村安置房1#配电室2#变	10	630	329
36389	邳州	PMS_运河新三河村安置房1#箱变1#变	10	630	334
36390	邳州	PMS_运河新三河村安置房3#箱变1#变	10	630	329
36391	邳州	PMS_运河新三河村安置房2#箱变1#变	10	630	364
36392	邳州	PMS_水韵汉府4#配电室1#变压器	10	800	490
36393	邳州	PMS_水韵汉府3#配电室4#变压器	10	800	481
36394	邳州	PMS_水韵汉府3#配电室2#变压器	10	800	420
36395	邳州	PMS_水韵汉府4#配电室4#变压器	10	800	474
36396	邳州	PMS_水韵汉府4#配电室3#变压器	10	800	442
36397	邳州	PMS_水韵汉府3#配电室3#变压器	10	800	391
36398	邳州	PMS_水韵汉府3#配电室1#变压器	10	800	403
36399	邳州	运河阳光尚城二期2配电室1变压器	10	630	326
36400	邳州	运河阳光尚城二期2配电室2变压器	10	630	377
36401	邳州	运河阳光尚城二期2配电室3变压器	10	630	305
36402	邳州	运河阳光尚城二期2配电室4变压器	10	630	342
36403	邳州	运河阳光尚城二期3配电室1变压器	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36404	邳州	运河阳光尚城二期3配电室2变压器	10	800	456
36405	邳州	运河阳光尚城二期1变压器	10	630	262
36406	邳州	运河阳光尚城二期2变压器	10	630	284
36407	邳州	运河阳光尚城二期3变压器	10	630	293
36408	邳州	运河阳光尚城二期4变压器	10	630	300
36409	邳州	运河悦龙湾1配电室2变压器	10	800	425
36410	邳州	运河悦龙湾1配电室3变压器	10	800	416
36411	邳州	运河悦龙湾1配电室1变压器	10	800	412
36412	邳州	运河悦龙湾1配电室4变压器	10	800	323
36413	邳州	运河山水澜庭2配电室1变压器	10	800	527
36414	邳州	运河山水澜庭1配电室2变压器	10	800	380
36415	邳州	运河山水澜庭1配电室1变压器	10	800	433
36416	邳州	运河山水澜庭2配电室2变压器	10	800	518
36417	邳州	PMS_运河长江路1#变	10	400	64
36418	邳州	PMS_运河朝阳7#变	10	400	174
36419	邳州	PMS_运河吴闸22#变	10	400	143
36420	邳州	PMS_运河船厂宿舍	10	315	115
36421	邳州	运河吴闸23#变	10	200	56
36422	邳州	东方帝景城东5期1配电室2变压器	10	800	472
36423	邳州	东方帝景城东5期1配电室1变压器	10	400	199
36424	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室3变压器	10	800	424
36425	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室2变压器	10	630	314
36426	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室2变压器	10	800	346
36427	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室3变压器	10	800	454
36428	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室1变压器	10	800	479
36429	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室4变压器	10	630	304
36430	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室1变压器	10	800	442
36431	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室4变压器	10	800	488
36432	邳州	PMS_运河庙山10#变	10	400	175
36433	邳州	PMS_运河徐口6#变	10	400	214
36434	邳州	PMS_运河邵场11#变	10	400	162
36435	邳州	PMS_运河邵场12#变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36436	邳州	PMS_运河徐塘林场3#变	10	400	89
36437	邳州	运河泰州路1#变	10	200	47
36438	邳州	运河文苑路1#变	10	200	113
36439	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室1变压器	10	800	402
36440	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室2变压器	10	630	291
36441	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室1变压器	10	630	286
36442	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室2变压器	10	800	461
36443	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室3变压器	10	800	465
36444	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室4变压器	10	800	609
36445	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室3变压器	10	630	267
36446	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室4变压器	10	630	260
36447	邳州	运河龙湖领墅2配电室2变压器	10	630	376
36448	邳州	运河龙湖领墅2配电室1变压器	10	630	294
36449	邳州	运河雍福尚城二期4配电室1变压器	10	800	508
36450	邳州	运河雍福尚城二期4配电室2变压器	10	800	479
36451	邳州	运河雍福尚城二期4配电室3变压器	10	800	438
36452	邳州	运河雍福尚城二期4配电室4变压器	10	800	515
36453	邳州	PMS_运河耀邦五期1#配电室1#变	10	800	340
36454	邳州	PMS_运河耀邦五期1#配电室2#变压器	10	800	444
36455	邳州	PMS_运河耀邦三期3#配电室4#变压器	10	800	477
36456	邳州	运河耀邦三期3#配电室1#变压器	10	800	337
36457	邳州	PMS_运河耀邦三期3#配电室2#变压器	10	800	354
36458	邳州	PMS_运河耀邦三期3#配电室3#变	10	800	408
36459	邳州	PMS_运河长江路2#变	10	400	306
36460	邳州	PMS_运河红旗9#变	10	200	59
36461	邳州	运河金御蓝湖二期1组合配电室2变压器	10	400	211
36462	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室4变压器	10	800	148
36463	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室3变压器	10	800	466
36464	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室1变压器	10	800	72
36465	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室2变压器	10	800	539
36466	邳州	运河金御蓝湖二期1组合配电室1变压器	10	630	210
36467	邳州	PMS_运河高庄5#变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36468	邳州	运河庄圩8#变	10	200	111
36469	邳州	运河龙湖领墅7配电室3变压器	10	630	395
36470	邳州	运河龙湖领墅7配电室2变压器	10	630	390
36471	邳州	运河龙湖领墅6配电室1变压器	10	630	345
36472	邳州	运河龙湖领墅7配电室1变压器	10	630	373
36473	邳州	运河龙湖领墅6配电室2变压器	10	630	302
36474	邳州	运河橡树湾1配电室2变压器	10	630	315
36475	邳州	运河橡树湾1配电室3变压器	10	630	381
36476	邳州	运河橡树湾1配电室4变压器	10	630	378
36477	邳州	运河橡树湾1配电室1变压器	10	630	313
36478	邳州	运河橡树湾2配电室2变压器	10	800	475
36479	邳州	运河橡树湾2配电室1变压器	10	800	511
36480	邳州	运河橡树湾2配电室4变压器	10	800	466
36481	邳州	运河橡树湾2配电室3变压器	10	800	481
36482	邳州	PMS_运河尚景杉城1#配电室3#变压器	10	630	405
36483	邳州	PMS_运河尚景杉城1#配电室4#变压器	10	630	397
36484	邳州	PMS_运河尚景杉城1#配电室2#变压器	10	630	399
36485	邳州	PMS_运河尚景杉城1#配电室1#变压器	10	630	422
36486	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室3#变压器	10	800	480
36487	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室1#变压器	10	800	518
36488	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室2#变压器	10	800	524
36489	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室4#变压器	10	800	525
36490	邳州	PMS_运河尚景杉城3#配电室1#变压器	10	800	288
36491	邳州	PMS_运河尚景杉城3#配电室2#变压器	10	800	488
36492	邳州	PMS_运河尚景杉城4#配电室4#变压器	10	800	481
36493	邳州	运河尚景杉城4#配电室3#变压器	10	800	559
36494	邳州	PMS_运河尚景杉城4#配电室2#变压器	10	800	465
36495	邳州	PMS_运河尚景杉城4#配电室1#变压器	10	800	494
36496	邳州	运河龙湖领墅5配电室1变压器	10	630	378
36497	邳州	运河龙湖领墅5配电室3变压器	10	630	329
36498	邳州	运河龙湖领墅5配电室4变压器	10	630	371
36499	邳州	PMS_运河龙湖领墅5#箱变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36500	邳州	运河龙湖领墅5配电室2变压器	10	630	441
36501	邳州	PMS_运河高庄6#变	10	400	236
36502	邳州	运河御景湾1配电室2变压器	10	630	374
36503	邳州	运河御景湾1配电室3变压器	10	630	382
36504	邳州	运河御景湾1配电室1变压器	10	630	342
36505	邳州	运河御景湾1配电室4变压器	10	630	344
36506	邳州	运河葛程11变	10	400	34
36507	邳州	运河瞿家4#变	10	400	111
36508	邳州	邳州香缇公馆1配电室3变压器	10	800	430
36509	邳州	邳州香缇公馆1配电室4变压器	10	800	310
36510	邳州	邳州香缇公馆1配电室1变压器	10	800	458
36511	邳州	邳州香缇公馆1配电室2变压器	10	800	432
36512	邳州	邳州香缇公馆2配电室1变压器	10	800	317
36513	邳州	邳州香缇公馆2配电室3变压器	10	800	391
36514	邳州	邳州香缇公馆3配电室3变压器	10	630	331
36515	邳州	邳州香缇公馆3配电室1变压器	10	630	318
36516	邳州	邳州香缇公馆3配电室4变压器	10	630	334
36517	邳州	邳州香缇公馆3配电室2变压器	10	630	313
36518	邳州	邳州香缇公馆4配电室1变压器	10	630	209
36519	邳州	邳州香缇公馆4配电室4变压器	10	630	331
36520	邳州	邳州香缇公馆4配电室2变压器	10	630	282
36521	邳州	邳州香缇公馆4配电室3变压器	10	630	313
36522	邳州	运河张楼8#变	10	630	312
36523	邳州	运河徐塘17#变	10	400	212
36524	邳州	运河金御上品2配电室4变压器	10	800	231
36525	邳州	运河金御上品1组合配电室2变压器	10	800	304
36526	邳州	运河金御上品2配电室1变压器	10	800	280
36527	邳州	运河金御上品1组合配电室1变压器	10	800	427
36528	邳州	运河金御上品2配电室3变压器	10	800	578
36529	邳州	运河金御上品2配电室2变压器	10	800	566
36530	邳州	运河云溪雅院1配电室4变压器	10	800	523
36531	邳州	运河云溪雅院2配电室2变压器	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36532	邳州	运河云溪雅院1配电室2变压器	10	800	533
36533	邳州	运河云溪雅院2配电室1变压器	10	800	504
36534	邳州	运河云溪雅院1配电室1变压器	10	800	608
36535	邳州	运河云溪雅院1配电室3变压器	10	800	494
36536	邳州	运河益华尚城变	10	400	113
36537	邳州	运河运南6#变	10	400	225
36538	邳州	运河马场8#变	10	400	98
36539	邳州	运河张楼街道10#变	10	400	238
36540	邳州	运河庙山15#变	10	400	314
36541	邳州	运河庙山16#变	10	400	316
36542	邳州	运河庙山17#变	10	400	186
36543	邳州	运河五杨8#变	10	400	107
36544	邳州	运河文承苑1配电室4#变	10	800	485
36545	邳州	运河文承苑4配电室2#变	10	800	260
36546	邳州	运河文承苑5配电室4#变	10	800	303
36547	邳州	运河文承苑2配电室3#变	10	800	543
36548	邳州	运河文承苑1配电室2#变	10	800	388
36549	邳州	运河文承苑4配电室4#变	10	800	275
36550	邳州	运河文承苑3配电室1#变	10	800	416
36551	邳州	运河文承苑5配电室2#变	10	800	341
36552	邳州	运河文承苑4配电室3#变	10	800	583
36553	邳州	运河文承苑3配电室3#变	10	800	476
36554	邳州	运河文承苑5配电室3#变	10	800	558
36555	邳州	运河文承苑2配电室2#变	10	800	279
36556	邳州	运河文承苑1配电室3#变	10	800	580
36557	邳州	运河文承苑3配电室2#变	10	800	291
36558	邳州	运河文承苑5配电室1#变	10	800	261
36559	邳州	运河文承苑2配电室1#变	10	800	382
36560	邳州	运河文承苑1配电室1#变	10	800	312
36561	邳州	运河文承苑4配电室1#变	10	800	391
36562	邳州	运河文承苑3配电室4#变	10	800	403
36563	邳州	运河文承苑2配电室4#变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36564	邳州	运河建设北路5#变	10	400	59
36565	邳州	运河五杨9#变	10	400	24
36566	邳州	运河运东5#变	10	400	174
36567	邳州	运河庙山村14#变	10	400	282
36568	邳州	运河玖珑府1组合配电室2变压器	10	800	593
36569	邳州	运河玖珑府2配电室1变压器	10	630	393
36570	邳州	运河玖珑府1组合配电室4变压器	10	800	556
36571	邳州	运河玖珑府1组合配电室1变压器	10	800	584
36572	邳州	运河玖珑府2配电室4变压器	10	630	356
36573	邳州	运河玖珑府1组合配电室3变压器	10	800	556
36574	邳州	运河玖珑府2配电室2变压器	10	630	443
36575	邳州	运河玖珑府2配电室3变压器	10	630	375
36576	邳州	运河徐口9号变	10	400	149
36577	邳州	运河徐口10号变	10	400	218
36578	邳州	运河吴闸29#变	10	400	0
36579	邳州	运河益华尚城二期3配电室1变	10	630	472
36580	邳州	运河益华尚城二期4配电室1变	10	800	554
36581	邳州	运河益华尚城二期4配电室2变	10	800	574
36582	邳州	运河益华尚城二期3配电室4变	10	630	498
36583	邳州	运河益华尚城二期4配电室3变	10	800	558
36584	邳州	运河益华尚城二期3配电室2变	10	630	478
36585	邳州	运河益华尚城二期3配电室3变	10	630	478
36586	邳州	运河益华尚城二期4配电室4变	10	800	556
36587	邳州	铂翠城D地块1配电室4变压器	10	800	542
36588	邳州	铂翠城D地块3配电室2变压器	10	800	592
36589	邳州	铂翠城D地块2配电室3变压器	10	800	590
36590	邳州	铂翠城D地块2配电室2变压器	10	800	563
36591	邳州	铂翠城D地块3配电室3变压器	10	800	575
36592	邳州	铂翠城D地块1配电室2变压器	10	800	579
36593	邳州	铂翠城D地块3配电室1变压器	10	800	583
36594	邳州	铂翠城D地块2配电室4变压器	10	800	588
36595	邳州	铂翠城D地块1配电室1变压器	10	800	598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36596	邳州	铂翠城D地块3配电室4变压器	10	800	580
36597	邳州	铂翠城D地块2配电室1变压器	10	800	536
36598	邳州	铂翠城D地块1配电室3变压器	10	800	592
36599	邳州	运河葛程13#变	10	200	117
36600	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室2变压器	10	800	561
36601	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室3变压器	10	800	545
36602	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室1变压器	10	800	511
36603	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室3变压器	10	800	552
36604	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室1变压器	10	800	504
36605	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室3变压器	10	800	524
36606	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室4变压器	10	800	558
36607	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室2变压器	10	800	514
36608	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室4变压器	10	800	547
36609	新沂	PMS_北沟神山8队配变	10	400	232
36610	新沂	PMS_北沟村2队配变	10	400	202
36611	新沂	北沟黄墩10组配变	10	400	18
36612	新沂	PMS_北沟新东建筑站东配变	10	400	246
36613	新沂	PMS_北沟新东建筑站西配变	10	400	170
36614	新沂	PMS_北沟新东五交化宿舍配变	10	400	264
36615	新沂	新安官庄北变	10	400	172
36616	新沂	PMS_北沟新新路东配变	10	400	192
36617	新沂	PMS_北沟新东95-3号配变	10	400	267
36618	新沂	PMS_北沟仲庄火车南站配变	10	400	139
36619	新沂	PMS_北沟塔山东1号变	10	400	65
36620	新沂	康城雅居1号配电室1号变压器	10	800	388
36621	新沂	康城雅居1号配电室2号变压器	10	800	448
36622	新沂	康城雅居2号配电室1号变压器	10	800	427
36623	新沂	康城雅居2号配电室2号变压器	10	800	493
36624	新沂	PMS_北沟孔圩3号变	10	400	252
36625	新沂	PMS_新安孔圩西大棚2号配变	10	400	253
36626	新沂	PMS_新安镇孔圩西大棚配变	10	400	287
36627	新沂	北沟邮电局宿舍小区配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36628	新沂	PMS_北沟田吴新庄南配变	10	400	230
36629	新沂	PMS_北沟陈相北配变	10	400	133
36630	新沂	PMS_北沟田吴16-6号配变	10	400	262
36631	新沂	东方名人湾5号楼配电室2变压器	10	800	486
36632	新沂	东方名人湾5号楼配电室1变压器	10	800	414
36633	新沂	北沟万恒东一号二期4号变	10	630	242
36634	新沂	北沟万恒东一号二期1号变	10	630	299
36635	新沂	北沟万恒东一号二期2号变	10	630	352
36636	新沂	北沟万恒东一号二期3号变	10	630	335
36637	新沂	北沟万恒东一号二期5号变	10	630	277
36638	新沂	北沟万恒东一号二期6号变	10	630	398
36639	新沂	北沟万恒东一号二期7号变	10	630	251
36640	新沂	北沟万恒东一号二期8号变	10	630	334
36641	新沂	PMS_新安镇嶂仓西综合台变	10	250	6
36642	新沂	康城府邸1号配变	10	630	248
36643	新沂	康城府邸2号配变	10	630	323
36644	新沂	康城府邸4号配变	10	630	199
36645	新沂	康城府邸3号配变	10	630	218
36646	新沂	北沟黄墩小学2号变	10	400	157
36647	新沂	PMS_北沟工商所宿舍小区配变	10	400	207
36648	新沂	PMS_北沟南沟45队7号变	10	400	0
36649	新沂	北沟田吴信用社变	10	400	136
36650	新沂	北沟南沟45队8号变	10	400	210
36651	新沂	PMS_北沟陈相东5号变	10	400	247
36652	新沂	PMS_北沟陈相东4号变	10	400	245
36653	新沂	PMS_北沟陈相村部2号变	10	400	46
36654	新沂	PMS_和合百富城3号配电室2变压器	10	630	300
36655	新沂	PMS_和合百富城3号配电室4变压器	10	630	404
36656	新沂	PMS_和合百富城3号配电室3变压器	10	630	433
36657	新沂	和合百富城3号配电室1变压器	10	630	365
36658	新沂	PMS_合百富城2号配电室3变压器	10	630	384
36659	新沂	PMS_合百富城2号配电室4变压器	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36660	新沂	PMS_合百富城2号配电室2变压器	10	630	300
36661	新沂	PMS_和合百富城1号配电室4变压器	10	630	418
36662	新沂	PMS_和合百富城1号配电室2变压器	10	630	302
36663	新沂	PMS_和合百富城1号配电室1变压器	10	630	324
36664	新沂	PMS_和合百富城1号配电室3变压器	10	630	364
36665	新沂	PMS_合百富城2号配电室1变压器	10	630	312
36666	新沂	北沟第五医院东变	10	400	45
36667	新沂	PMS_北沟村7号变	10	400	87
36668	新沂	PMS_在水东方2号配电室3号配变	10	630	310
36669	新沂	PMS_在水东方2配电室2号配变	10	630	246
36670	新沂	PMS_在水东方2号配电室1号配变	10	630	326
36671	新沂	PMS_在水东方2号配电室4号配变	10	630	218
36672	新沂	PMS_在水东方1号配电室3号配变	10	630	428
36673	新沂	PMS_在水东方1号配电室2号配变	10	630	281
36674	新沂	PMS_在水东方1号配电室1号配变	10	630	273
36675	新沂	PMS_在水东方1号配电室4号配变	10	630	484
36676	新沂	PMS_在水东方3号配电室1号配变	10	630	361
36677	新沂	PMS_在水东方3号配电室3号配变	10	630	386
36678	新沂	PMS_在水东方3号配电室2号配变	10	630	373
36679	新沂	PMS_在水东方3号配电室4号配变	10	630	388
36680	新沂	市府雅苑3号配电室3号配电变压器	10	800	412
36681	新沂	市府雅苑3号配电室4号配电变压器	10	800	434
36682	新沂	市府雅苑3号配电室2号配电变压器	10	800	498
36683	新沂	市府雅苑3号配电室1号配电变压器	10	800	479
36684	新沂	市府雅苑2号配电室3号配变	10	800	414
36685	新沂	市府雅苑2号配电室1号配变	10	800	434
36686	新沂	市府雅苑2号配电室4号配变	10	800	508
36687	新沂	市府雅苑2号配电室2号配变	10	800	474
36688	新沂	市府雅苑1号配电室1号配变	10	630	344
36689	新沂	市府雅苑1号配电室4号配变	10	630	361
36690	新沂	市府雅苑1号配电室2号配变	10	630	350
36691	新沂	市府雅苑1号配电室3号配变	10	630	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36692	新沂	PMS_北沟幼儿园东2号变	10	400	141
36693	新沂	PMS_北沟黄墩5组2号变	10	400	106
36694	新沂	10kV静园居3号配电室1变压器	10	800	506
36695	新沂	10kV静园居3号配电室2变压器	10	800	508
36696	新沂	10kV静园居3号配电室4变压器	10	800	533
36697	新沂	10kV静园居3号配电室3变压器	10	800	540
36698	新沂	10kV静园居2号配电室2变压器	10	800	498
36699	新沂	10kV静园居2号配电室3变压器	10	800	531
36700	新沂	10kV静园居2号配电室1变压器	10	800	472
36701	新沂	10kV静园居2号配电室4变压器	10	800	399
36702	新沂	10kV静园居1号配电室2变压器	10	800	506
36703	新沂	10kV静园居1号配电室4变压器	10	800	486
36704	新沂	10kV静园居1号配电室1变压器	10	800	474
36705	新沂	10kV静园居1号配电室3变压器	10	800	448
36706	新沂	PMS_水岸豪庭1号配电室3号变压器	10	630	366
36707	新沂	PMS_水岸豪庭1号配电室1号变压器	10	630	200
36708	新沂	PMS_水岸豪庭1号配电室4号变压器	10	630	281
36709	新沂	PMS_聚福园1号配电室1变压器	10	800	391
36710	新沂	PMS_聚福园1号配电室3变压器	10	800	443
36711	新沂	PMS_聚福园1号配电室4变压器	10	800	481
36712	新沂	PMS_聚福园1号配电室2变压器	10	800	351
36713	新沂	北沟铁路东变	10	400	165
36714	新沂	PMS_聚福园2号配电室1变压器	10	630	338
36715	新沂	PMS_聚福园2号配电室3变压器	10	630	309
36716	新沂	PMS_聚福园2号配电室2变压器	10	630	326
36717	新沂	PMS_聚福园2号配电室4变压器	10	630	338
36718	新沂	北沟财富大厦2号变	10	800	378
36719	新沂	北沟财富大厦1号变	10	800	468
36720	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室3号变压器	10	630	347
36721	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室2号变压器	10	630	326
36722	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室4号变压器	10	630	316
36723	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室1号变压器	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36724	新沂	枫荷雅居1配电室1变	10	630	300
36725	新沂	枫荷雅居1配电室2变	10	630	125
36726	新沂	PMS_金地花园1组合配电室1变	10	800	574
36727	新沂	PMS_金地花园1组合配电室2变	10	800	632
36728	新沂	PMS_金地花园2配电室3变	10	630	468
36729	新沂	PMS_金地花园2配电室2变	10	630	501
36730	新沂	PMS_金地花园2配电室1变	10	630	465
36731	新沂	PMS_金地花园2配电室4变	10	630	502
36732	新沂	PMS_10kV达信广场一期1组合配电站1变	10	800	475
36733	新沂	PMS_10kV达信广场一期1组合配电站2变	10	800	539
36734	新沂	PMS_达信广场一期2配电室2变	10	800	375
36735	新沂	PMS_达信广场一期2配电室3变	10	800	397
36736	新沂	PMS_达信广场一期2配电室4变	10	800	486
36737	新沂	PMS_达信广场一期2配电室1变	10	800	476
36738	新沂	PMS_达信广场一期3配电室3变	10	630	405
36739	新沂	PMS_达信广场一期3配电室1变	10	630	407
36740	新沂	PMS_达信广场一期3配电室2变	10	630	315
36741	新沂	PMS_达信广场一期3配电室4变	10	630	395
36742	新沂	水湘苑4配电室2变	10	800	611
36743	新沂	水湘苑3配电室2变	10	630	494
36744	新沂	水湘苑4配电室3变	10	800	534
36745	新沂	水湘苑4配电室4变	10	800	639
36746	新沂	水湘苑3配电室4变	10	630	374
36747	新沂	水湘苑1配电室2变	10	800	578
36748	新沂	水湘苑1配电室4变	10	800	594
36749	新沂	水湘苑1配电室1变	10	800	572
36750	新沂	水湘苑1配电室3变	10	800	568
36751	新沂	水湘苑2配电室1变	10	800	553
36752	新沂	水湘苑2配电室2变	10	800	636
36753	新沂	水湘苑2配电室4变	10	800	628
36754	新沂	春暖花开2配电室2变	10	800	565
36755	新沂	春暖花开2配电室1变	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36756	新沂	春暖花开2配电室4变	10	800	556
36757	新沂	春暖花开2配电室3变	10	800	539
36758	新沂	北沟神山57队2号北变	10	400	244
36759	新沂	北沟黄墩12组西配变	10	400	280
36760	新沂	明悦华府1配电室3变	10	800	523
36761	新沂	明悦华府1配电室2变	10	800	528
36762	新沂	明悦华府1配电室4变	10	800	484
36763	新沂	明悦华府1配电室1变	10	800	521
36764	新沂	河滨尚品雅居3配电室4变	10	800	532
36765	新沂	河滨尚品雅居2配电室2变	10	800	550
36766	新沂	河滨尚品雅居2配电室1变	10	800	514
36767	新沂	河滨尚品雅居1配电室2变	10	800	512
36768	新沂	河滨尚品雅居3配电室2变	10	800	529
36769	新沂	河滨尚品雅居1配电室4变	10	800	516
36770	新沂	河滨尚品雅居1配电室1变	10	800	537
36771	新沂	河滨尚品雅居1配电室3变	10	800	482
36772	新沂	河滨尚品雅居2配电室4变	10	800	482
36773	新沂	河滨尚品雅居3配电室3变	10	800	487
36774	新沂	河滨尚品雅居2配电室3变	10	800	519
36775	新沂	河滨尚品雅居3配电室1变	10	800	511
36776	新沂	北沟嶂仓村4号变	10	400	194
36777	新沂	北沟黄墩小学3号变	10	400	141
36778	新沂	新安镇官庄北变	10	200	74
36779	新沂	北沟沭东花苑5号变	10	800	465
36780	新沂	北沟沭东花苑3号变	10	800	601
36781	新沂	北沟沭东花苑12号变	10	630	336
36782	新沂	北沟沭东花苑4号变	10	800	332
36783	新沂	北沟沭东花苑1号变	10	800	473
36784	新沂	北沟沭东花苑7号变	10	800	478
36785	新沂	新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园2）	10	800	347
36786	新沂	北沟沭东花苑10号变	10	630	276
36787	新沂	北沟沭东花苑8号变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36788	新沂	北沟沭东花苑9号变	10	630	271
36789	新沂	北沟沭东花苑6号变	10	800	468
36790	新沂	新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园1）	10	1000	522
36791	新沂	北沟沭东花苑2号变	10	800	485
36792	新沂	北沟陈相村部3号变	10	400	0
36793	新沂	北沟山泉2号变	10	400	253
36794	新沂	北沟仲庄北站4号南变	10	400	264
36795	新沂	北沟太湖东郡6号变	10	630	373
36796	新沂	北沟镇凤凰嘉园6号配变	10	800	529
36797	新沂	东方名人湾小区2号配变	10	800	491
36798	新沂	北沟国信2	10	630	320
36799	新沂	北沟镇凤凰嘉园1号配变	10	800	543
36800	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家5号变）	10	630	311
36801	新沂	北沟万恒东1号变	10	630	244
36802	新沂	北沟太湖东郡8号变	10	630	398
36803	新沂	北沟太湖东郡3号变	10	630	385
36804	新沂	北沟镇凤凰嘉园5号配变	10	800	515
36805	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家1号变）	10	800	304
36806	新沂	北沟镇凤凰嘉园4号配变	10	800	535
36807	新沂	北沟镇凤凰嘉园10号配变	10	800	537
36808	新沂	东方名人湾小区3号配变	10	800	338
36809	新沂	北沟太湖东郡5号变	10	630	425
36810	新沂	北沟太湖东郡1号变	10	630	342
36811	新沂	北沟国信3	10	630	318
36812	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家3号变）	10	800	416
36813	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家2号变）	10	800	420
36814	新沂	北沟镇凤凰嘉园2号配变	10	800	492
36815	新沂	北沟镇凤凰嘉园9号配变	10	800	525
36816	新沂	北沟万恒东2号变	10	630	302
36817	新沂	北沟太湖东郡4号变	10	630	337
36818	新沂	北沟镇凤凰嘉园8号配变	10	800	581
36819	新沂	东方名人湾小区1号配变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36820	新沂	北沟国信4	10	630	273
36821	新沂	东方名人湾小区5号配变	10	800	394
36822	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家6号变）	10	630	339
36823	新沂	北沟万恒东3号变	10	630	320
36824	新沂	北沟太湖东郡7号变	10	630	385
36825	新沂	北沟太湖东郡2号变	10	630	382
36826	新沂	北沟镇凤凰嘉园7号配变	10	800	603
36827	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家4号变）	10	800	383
36828	新沂	北沟镇凤凰嘉园3号配变	10	800	527
36829	新沂	东方名人湾6	10	800	529
36830	新沂	东方名人湾小区4号配变	10	800	386
36831	新沂	北沟国信1	10	630	340
36832	新沂	北沟凤凰苑1号变	10	630	390
36833	新沂	北沟凤凰苑2号	10	630	381
36834	新沂	北沟凤凰苑3号变	10	630	350
36835	新沂	北沟黄墩4组2号变	10	400	203
36836	新沂	北沟闻马南3号变	10	400	154
36837	新沂	北沟闻马村2号变	10	400	228
36838	新沂	北沟闻马北2号变	10	400	246
36839	新沂	北沟黄墩19号南变	10	400	228
36840	新沂	北沟嶂仓新区3号变	10	400	162
36841	新沂	秀水苑3配电室1变	10	800	588
36842	新沂	秀水苑1配电室1变	10	800	585
36843	新沂	秀水苑4配电室1变	10	800	507
36844	新沂	秀水苑2配电室1变	10	800	576
36845	新沂	秀水苑1配电室4变	10	800	554
36846	新沂	秀水苑5配电室4变	10	800	576
36847	新沂	秀水苑2配电室2变	10	800	550
36848	新沂	秀水苑3配电室2变	10	800	558
36849	新沂	秀水苑5配电室2变	10	800	556
36850	新沂	秀水苑4配电室4变	10	800	596
36851	新沂	秀水苑2配电室4变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36852	新沂	秀水苑1配电室2变	10	800	545
36853	新沂	秀水苑5配电室3变	10	800	529
36854	新沂	秀水苑4配电室2变	10	800	613
36855	新沂	秀水苑2配电室3变	10	800	576
36856	新沂	秀水苑1配电室3变	10	800	568
36857	新沂	秀水苑5配电室1变	10	800	587
36858	新沂	秀水苑4配电室3变	10	800	530
36859	新沂	北沟黄墩20-3号变	10	400	75
36860	新沂	沭东花园B区1组合配电站4变	10	800	581
36861	新沂	沭东花园B区2配电室1变	10	800	554
36862	新沂	沭东花园B区1组合配电站1变	10	800	591
36863	新沂	沭东花园B区1组合配电站2变	10	800	561
36864	新沂	沭东花园B区2配电室2变	10	800	569
36865	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室4变压器	10	800	565
36866	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室2变压器	10	800	548
36867	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室1变压器	10	800	513
36868	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室3变压器	10	800	497
36869	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室4变压器	10	800	522
36870	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室1变压器	10	800	513
36871	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室2变压器	10	800	522
36872	邳州	运河冯瓦6#变	10	400	123
36873	邳州	运河冯瓦5#变	10	400	221
36874	邳州	运河红旗村10#变	10	400	224
36875	邳州	运河新兴村6#变	10	400	154
36876	邳州	运河冯瓦8#变	10	400	83
36877	邳州	张楼街道11#变	10	400	165
36878	邳州	新城佳苑1配电室3变	10	800	596
36879	邳州	新城佳苑3配电室4变	10	800	622
36880	邳州	新城佳苑1配电室4变	10	800	615
36881	邳州	新城佳苑3配电室3变	10	800	589
36882	邳州	新城佳苑2配电室1变	10	630	456
36883	邳州	新城佳苑1配电室1变	10	800	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36884	邳州	新城佳苑3配电室1变	10	800	620
36885	邳州	新城佳苑2配电室3变	10	630	473
36886	邳州	新城佳苑1配电室2变	10	800	594
36887	邳州	新城佳苑2配电室2变	10	630	440
36888	邳州	新城佳苑3配电室2变	10	800	590
36889	邳州	新城佳苑2配电室4变	10	630	474
36890	邳州	运河五杨村10#变	10	400	200
36891	邳州	运河徐塘村18#变	10	500	181
36892	邳州	运河福馨家园4变压器	10	630	409
36893	邳州	运河大榆树风情街4变压器	10	630	278
36894	邳州	运河福馨家园2变压器	10	630	152
36895	邳州	运河大榆树风情街1变压器	10	630	279
36896	邳州	运河大榆树风情街3变压器	10	630	427
36897	邳州	运河福馨家园1变压器	10	630	83
36898	邳州	运河大榆树风情街2变压器	10	630	236
36899	邳州	运河福馨家园3变压器	10	630	279
36900	邳州	运河运南7#变	10	400	83
36901	邳州	运河邵场安置房2#变	10	800	418
36902	邳州	运河八杨安置房6#变	10	1000	749
36903	邳州	运河文承苑27#变	10	630	449
36904	邳州	运河文承苑30#变	10	800	524
36905	邳州	运河水韵汉府6#变	10	800	332
36906	邳州	运河文承苑48#变	10	800	412
36907	邳州	运河水韵汉府3#变	10	800	453
36908	邳州	运河邵场安置房6#变	10	800	484
36909	邳州	运河文承苑55#变	10	800	498
36910	邳州	运河八杨安置房7#变	10	1000	567
36911	邳州	运河文承苑25#变	10	800	451
36912	邳州	运河八杨安置房2#变	10	800	460
36913	邳州	运河文承苑31#变	10	800	390
36914	邳州	运河文承苑45#变	10	800	343
36915	邳州	运河水韵汉府2#变	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36916	邳州	运河文承苑23#变	10	800	588
36917	邳州	运河文承苑53#变	10	800	374
36918	邳州	运河八杨安置房5#变	10	1000	729
36919	邳州	运河文承苑28#变	10	630	230
36920	邳州	运河八杨安置房3#变	10	800	427
36921	邳州	运河文承苑32#变	10	800	355
36922	邳州	运河水韵汉府5#变	10	800	411
36923	邳州	运河水韵汉府1#变	10	800	472
36924	邳州	运河文承苑24#变	10	630	242
36925	邳州	运河文承苑54#变	10	800	428
36926	邳州	运河邵场安置房1#变	10	800	396
36927	邳州	运河邵场安置房4#变	10	800	402
36928	邳州	运河八杨安置房1#变	10	800	432
36929	邳州	运河文承苑29#变	10	800	379
36930	邳州	运河水韵汉府7#变	10	800	424
36931	邳州	运河文承苑46#变	10	800	378
36932	邳州	运河文承苑22#变	10	800	464
36933	邳州	运河邵场安置房5#变	10	800	517
36934	邳州	运河邵场安置房3#变	10	800	418
36935	邳州	运河八杨安置房8#变	10	1000	607
36936	邳州	运河文承苑26#变	10	800	432
36937	邳州	运河八杨安置房4#变	10	800	450
36938	邳州	运河水韵汉府8#变	10	800	439
36939	邳州	运河文承苑47#变	10	800	481
36940	邳州	运河水韵汉府4#变	10	800	395
36941	邳州	运河文承苑21#变	10	800	340
36942	邳州	运河文承苑56#变	10	800	496
36943	邳州	运河中医院小区2#变	10	630	224
36944	邳州	运河阳光尚城6#变	10	630	228
36945	邳州	运河阳光尚城2#变	10	800	302
36946	邳州	运河阳光尚城5#变	10	800	347
36947	邳州	运河阳光尚城4#变	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36948	邳州	运河馨宁雅居1#变	10	630	154
36949	邳州	运河阳光尚城3#变	10	800	593
36950	邳州	运河馨宁雅居4#变	10	630	350
36951	邳州	运河馨宁雅居2#变	10	630	253
36952	邳州	运河阳光尚城8#变	10	630	372
36953	邳州	运河馨宁雅居3#变	10	630	145
36954	邳州	运河中医院小区1#变	10	630	282
36955	邳州	运河阳光尚城7#变	10	630	442
36956	邳州	运河阳光尚城1#变	10	800	319
36957	邳州	运河东方帝景城五期2配电室4变压器	10	800	524
36958	邳州	运河东方帝景城五期1配电室2变压器	10	800	525
36959	邳州	运河东方帝景城五期1配电室1变压器	10	800	498
36960	邳州	运河东方帝景城五期2配电室2变压器	10	800	510
36961	邳州	运河东方帝景城五期2配电室3变压器	10	800	410
36962	邳州	运河东方帝景城五期2配电室1变压器	10	800	495
36963	邳州	运河云溪雅院3配电室3变压器	10	800	532
36964	邳州	运河云溪雅院3配电室4变压器	10	800	492
36965	邳州	运河云溪雅院3配电室2变压器	10	800	510
36966	邳州	运河云溪雅院3配电室1变压器	10	800	504
36967	邳州	运河吴闸28#变	10	400	0
36968	邳州	运河吴闸30#变	10	500	178
36969	邳州	运河橡树湾小区二期2配3#变	10	800	567
36970	邳州	运河龙湖上院1配2#变	10	800	591
36971	邳州	运河橡树湾小区二期2配4#变	10	800	529
36972	邳州	运河龙湖上院2配4#变	10	800	598
36973	邳州	运河龙湖上院1配1#变	10	800	613
36974	邳州	运河橡树湾小区二期2配1#变	10	800	573
36975	邳州	运河龙湖上院3配4#变	10	630	487
36976	邳州	运河龙湖上院3配3#变	10	630	461
36977	邳州	运河橡树湾二期1组1#变	10	800	575
36978	邳州	运河橡树湾小区二期2配2#变	10	800	554
36979	邳州	运河龙湖上院2配3#变	10	800	507

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36980	邳州	运河龙湖上院3配1#变	10	630	399
36981	邳州	运河橡树湾二期1组2#变	10	800	550
36982	邳州	运河龙湖上院3配2#变	10	630	368
36983	邳州	运河龙湖上院2配2#变	10	800	580
36984	邳州	运河高庄7#变	10	400	109
36985	邳州	运河红旗11#变	10	400	81
36986	邳州	运河河湾村东变	10	400	299
36987	邳州	运河八杨4#变	10	400	254
36988	邳州	运河文和佳苑1配电室3变压器	10	630	328
36989	邳州	运河文和佳苑4配电室4变压器	10	630	414
36990	邳州	运河文和佳苑2配电室2变压器	10	800	554
36991	邳州	运河文和佳苑2配电室4变压器	10	800	625
36992	邳州	运河文和佳苑3配电室3变压器	10	800	563
36993	邳州	运河文和佳苑3配电室2变压器	10	800	548
36994	邳州	运河文和佳苑1配电室2变压器	10	630	409
36995	邳州	运河文和佳苑1配电室1变压器	10	630	396
36996	邳州	运河文和佳苑1配电室4变压器	10	630	467
36997	邳州	运河文和佳苑4配电室3变压器	10	630	494
36998	邳州	运河文和佳苑3配电室1变压器	10	800	529
36999	邳州	运河文和佳苑2配电室1变压器	10	800	524
37000	邳州	运河文和佳苑4配电室2变压器	10	630	432
37001	邳州	运河文和佳苑2配电室3变压器	10	800	590
37002	邳州	运河文和佳苑4配电室1变压器	10	630	375
37003	邳州	运河文和佳苑3配电室4变压器	10	800	500
37004	邳州	运河庙山村12#变	10	400	204
37005	邳州	运河徐口11#变	10	400	254
37006	邳州	运河翠微名府1配电室3变压器	10	800	542
37007	邳州	运河翠微名府3配电室3变压器	10	800	566
37008	邳州	运河翠微名府1配电室1变压器	10	800	594
37009	邳州	运河翠微名府3配电室4变压器	10	800	578
37010	邳州	运河翠微名府1配电室2变压器	10	800	561
37011	邳州	运河翠微名府1配电室4变压器	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37012	邳州	运河翠微名府3配电室1变压器	10	800	538
37013	邳州	运河翠微名府3配电室2变压器	10	800	553
37014	邳州	东湖佳苑5配电室3变	10	800	546
37015	邳州	东湖佳苑1配电室1变	10	800	578
37016	邳州	东湖佳苑3配电室1变	10	800	591
37017	邳州	东湖佳苑2配电室3变	10	800	595
37018	邳州	东湖佳苑5配电室1变	10	800	587
37019	邳州	东湖佳苑4配电室2变	10	800	616
37020	邳州	东湖佳苑3配电室2变	10	800	566
37021	邳州	东湖佳苑5配电室4变	10	800	574
37022	邳州	东湖佳苑1配电室3变	10	800	609
37023	邳州	东湖佳苑3配电室4变	10	800	591
37024	邳州	东湖佳苑2配电室1变	10	800	595
37025	邳州	东湖佳苑2配电室4变	10	800	587
37026	邳州	东湖佳苑1配电室2变	10	800	569
37027	邳州	东湖佳苑4配电室1变	10	800	598
37028	邳州	东湖佳苑2配电室2变	10	800	589
37029	邳州	东湖佳苑5配电室2变	10	800	586
37030	邳州	东湖佳苑1配电室4变	10	800	594
37031	邳州	东湖佳苑3配电室3变	10	800	584
37032	邳州	运河新兴5#变	10	400	232
37033	邳州	运河铂悦雅苑2配电室4变压器	10	800	469
37034	邳州	运河铂悦雅苑1配电室1变压器	10	800	582
37035	邳州	运河铂悦雅苑2配电室1变压器	10	800	491
37036	邳州	运河铂悦雅苑1配电室2变压器	10	800	521
37037	邳州	运河铂悦雅苑1配电室4变压器	10	800	539
37038	邳州	运河铂悦雅苑3配电室2变压器	10	800	556
37039	邳州	运河铂悦雅苑2配电室2变压器	10	800	562
37040	邳州	运河铂悦雅苑1配电室3变压器	10	800	532
37041	邳州	运河铂悦雅苑3配电室3变压器	10	800	528
37042	邳州	运河铂悦雅苑2配电室3变压器	10	800	546
37043	邳州	运河铂悦雅苑3配电室4变压器	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37044	邳州	运河铂悦雅苑3配电室1变压器	10	800	537
37045	邳州	运河徐口村8#变	10	200	127
37046	邳州	运河张楼街道9#变	10	400	199
37047	邳州	运河耀邦五期2配电室4变压器	10	800	398
37048	邳州	运河耀邦五期2配电室3变压器	10	800	563
37049	邳州	运河耀邦五期2配电室2变压器	10	800	544
37050	邳州	运河耀邦五期2配电室1变压器	10	800	467
37051	邳州	运河东方帝景城五期4配电室3变压器	10	800	586
37052	邳州	运河东方帝景城五期4配电室2变压器	10	800	628
37053	邳州	运河东方帝景城五期3配电室4变压器	10	630	401
37054	邳州	运河东方帝景城五期3配电室1变压器	10	630	397
37055	邳州	运河东方帝景城五期3配电室3变压器	10	630	422
37056	邳州	运河东方帝景城五期4配电室1变压器	10	800	590
37057	邳州	运河东方帝景城五期4配电室4变压器	10	800	575
37058	邳州	运河东方帝景城五期3配电室2变压器	10	630	487
37059	邳州	运河马庄村6#变	10	400	201
37060	邳州	运河邵场村13#变	10	400	207
37061	邳州	运河马场村9#变	10	400	284
37062	邳州	桃李花苑1配电室3变	10	800	612
37063	邳州	桃李花苑2配电室4变	10	800	640
37064	邳州	桃李花苑1配电室1变	10	800	591
37065	邳州	桃李花苑2配电室3变	10	800	617
37066	邳州	桃李花苑1配电室4变	10	800	640
37067	邳州	桃李花苑2配电室1变	10	800	640
37068	邳州	桃李花苑2配电室2变	10	800	634
37069	邳州	桃李花苑1配电室2变	10	800	628
37070	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室3变压器	10	800	472
37071	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室1变压器	10	800	475
37072	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室4变压器	10	800	453
37073	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室4变压器	10	800	450
37074	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室1变压器	10	800	527
37075	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室3变压器	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37076	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室2变压器	10	800	490
37077	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室1变压器	10	800	500
37078	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室2变压器	10	800	440
37079	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室4变压器	10	800	482
37080	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室2变压器	10	800	344
37081	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室3变压器	10	800	481
37082	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室3变压器	10	800	488
37083	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室3变压器	10	800	474
37084	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室2变压器	10	800	479
37085	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室1变压器	10	800	500
37086	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室4变压器	10	800	470
37087	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室2变压器	10	800	515
37088	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室1变压器	10	800	483
37089	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室4变压器	10	800	480
37090	邳州	运河中浙绿堡2配电室2变压器	10	800	377
37091	邳州	运河中浙绿堡2配电室1变压器	10	800	445
37092	邳州	运河中浙绿堡2配电室3变压器	10	800	388
37093	邳州	运河中浙绿堡2配电室4变压器	10	800	286
37094	邳州	运河翠微名府4配电室4变压器	10	630	405
37095	邳州	运河翠微名府2配电室3变压器	10	800	529
37096	邳州	运河翠微名府2配电室2变压器	10	800	525
37097	邳州	运河翠微名府4配电室3变压器	10	630	376
37098	邳州	运河翠微名府4配电室1变压器	10	630	407
37099	邳州	运河翠微名府2配电室1变压器	10	800	528
37100	邳州	运河翠微名府2配电室4变压器	10	800	498
37101	邳州	运河翠微名府4配电室2变压器	10	630	413
37102	邳州	运河益华尚城一期3配电室4变压器	10	800	503
37103	邳州	运河益华尚城一期1配电室2变压器	10	800	422
37104	邳州	运河益华尚城一期2配电室1变压器	10	800	488
37105	邳州	运河益华尚城一期4配电室3变压器	10	630	445
37106	邳州	运河益华尚城一期1配电室1变压器	10	800	536
37107	邳州	运河益华尚城一期3配电室2变压器	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37108	邳州	运河益华尚城一期4配电室4变压器	10	630	387
37109	邳州	运河益华尚城一期2配电室2变压器	10	800	481
37110	邳州	运河益华尚城一期1配电室3变压器	10	800	544
37111	邳州	运河益华尚城一期3配电室1变压器	10	800	502
37112	邳州	运河益华尚城一期4配电室2变压器	10	630	392
37113	邳州	运河益华尚城一期4配电室1变压器	10	630	387
37114	邳州	运河益华尚城一期1配电室4变压器	10	800	503
37115	邳州	运河益华尚城一期3配电室3变压器	10	800	526
37116	邳州	运河庙山村13#变	10	400	119
37117	邳州	运河三河6#变	10	400	83
37118	邳州	运河运东6#变	10	400	83
37119	邳州	运河吴闸村32#变	10	400	83
37120	邳州	运河运南8#变	10	400	83
37121	新沂	沭东花园B区1组合配电站3变	10	800	562
37122	新沂	北沟南沟棉花厂2号变	10	400	255
37123	新沂	北沟仲庄4队2号变	10	400	208
37124	新沂	北沟官庄菜园南2号变	10	400	95
37125	新沂	北沟中医院西变	10	400	37
37126	新沂	北沟黄墩18-2号变	10	400	248
37127	新沂	北沟黄墩苹果园2号变	10	400	172
37128	新沂	春暖花开1配电室1变	10	630	404
37129	新沂	春暖花开1配电室3变	10	630	403
37130	新沂	春暖花开1配电室4变	10	630	387
37131	新沂	春暖花开1配电室2变	10	630	395
37132	新沂	北沟官庄村部2号变	10	400	98
37133	新沂	北沟黄墩22-3号变	10	400	193
37134	新沂	北沟黄墩园田2号变	10	400	268
37135	新沂	北沟黄墩园田3号变	10	400	263
37136	新沂	北沟黄沭路东2号变	10	400	284
37137	新沂	北沟棉花场3号变	10	400	264
37138	新沂	北沟新新路西配变	10	250	88
37139	新沂	苏恒大厦1配电室2变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37140	新沂	苏恒大厦1配电室1变	10	800	536
37141	新沂	凤凰嘉园二期1配电室1变	10	800	604
37142	新沂	凤凰嘉园二期1配电室2变	10	800	576
37143	新沂	北沟官庄南2号变	10	400	179
37144	新沂	北沟黄墩园田4号变	10	200	159
37145	新沂	北沟孔圩2号东变	10	400	188
37146	新沂	北沟嶂仓3号南变	10	400	155
37147	新沂	北沟官庄南小区1号变	10	400	200
37148	新沂	北沟塔山西南变	10	400	214
37149	新沂	北沟黄墩17-3号变	10	400	241
37150	新沂	北沟南沟45队9号变	10	400	28
37151	新沂	北沟公路二局西变	10	400	286
37152	新沂	北沟邮电局西变	10	400	196
37153	新沂	北沟塔山东南变	10	400	176
37154	新沂	北沟新新二幼变	10	400	105
37155	新沂	北沟黄墩10组2号变	10	400	167
37156	新沂	北沟嶂仓北2号变	10	400	183
37157	新沂	北沟闻马新区2号变	10	400	238
37158	新沂	10kV田吴家园1配电室2变	10	630	367
37159	新沂	10kV田吴家园1配电室3变	10	630	382
37160	新沂	10kV田吴家园1配电室4变	10	630	410
37161	新沂	10kV田吴家园1配电室1变	10	630	307
37162	新沂	10kV金邸世家二期1组合配电站2变	10	630	286
37163	新沂	10kV金邸世家二期2配电室3变	10	800	440
37164	新沂	10kV金邸世家二期2配电室4变	10	800	436
37165	新沂	10kV金邸世家二期1组合配电站1变	10	630	282
37166	新沂	10kV金邸世家二期2配电室2变	10	800	352
37167	新沂	10kV金邸世家二期2配电室1变	10	800	347
37168	新沂	10kV青年公寓二期1配电室2变	10	800	480
37169	新沂	10kV青年公寓二期1配电室1变	10	800	530
37170	新沂	10kV水岸豪庭一期续建1配电室1变	10	630	342
37171	新沂	10kV水岸豪庭一期续建1配电室2变	10	630	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37172	新沂	10kV康城府邸二期2配电室1变	10	800	490
37173	新沂	10kV康城府邸二期2配电室2变	10	800	445
37174	新沂	10kV康城府邸二期2配电室3变	10	800	490
37175	新沂	10kV康城府邸二期1组合配电站1变	10	800	412
37176	新沂	10kV康城府邸二期2配电室4变	10	800	426
37177	新沂	10kV康城府邸二期1组合配电站2变	10	800	500
37178	新沂	北沟政府家属院3号变新建	10	400	133
37179	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室4变	10	800	550
37180	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室3变	10	800	536
37181	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室1变	10	800	525
37182	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室2变	10	800	525
37183	新沂	PMS_北沟塔山村变	10	400	93
37184	新沂	PMS_北沟村花场台片	10	400	152
37185	新沂	PMS_北沟田吴78号台变	10	400	56
37186	新沂	PMS_北沟陈相村台片	10	400	230
37187	新沂	PMS_北沟陈相东配台片	10	400	166
37188	新沂	PMS_北沟黄墩村18号台片	10	400	43
37189	新沂	北沟黄墩村19号台片	10	400	250
37190	新沂	PMS_北沟教师新村台片	10	500	199
37191	新沂	PMS_北沟塔山东配台片	10	400	155
37192	新沂	北沟政府家属院配变	10	400	98
37193	新沂	PMS_北沟仲庄北站台片	10	400	186
37194	新沂	北沟仲庄4队变	10	400	230
37195	新沂	PMS_北沟供电水厂台片	10	400	186
37196	新沂	PMS_北沟新东村64号变	10	400	162
37197	新沂	PMS_北沟牧草基地1号变	10	400	215
37198	新沂	PMS_北沟新东68-1号变	10	400	81
37199	新沂	PMS_北沟田吴11-1号变	10	400	87
37200	新沂	PMS_北沟田吴14-1号变	10	400	0
37201	新沂	PMS_北沟旭东小区1号配变	10	400	149
37202	新沂	PMS_北沟新东8-1号变	10	400	108
37203	新沂	PMS_北沟罗马名城70变压器	10	630	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37204	新沂	PMS_北沟罗马名城71变压器	10	630	307
37205	新沂	PMS_北沟惠丰园3变压器	10	630	373
37206	新沂	PMS_北沟惠丰园4变压器	10	630	310
37207	新沂	PMS_北沟罗马名城72变压器	10	630	291
37208	新沂	PMS_北沟罗马名城73变压器	10	630	326
37209	新沂	PMS_北沟惠丰园5变压器	10	630	325
37210	新沂	PMS_北沟罗马名城74变压器	10	630	219
37211	新沂	PMS_北沟罗马名城75变压器	10	630	304
37212	新沂	PMS_北沟罗马名城76变压器	10	630	294
37213	新沂	北沟园区1号变	10	500	338
37214	新沂	北沟园区2号变	10	500	152
37215	新沂	北沟园区3号变	10	500	0
37216	新沂	北沟园区4号变	10	500	103
37217	新沂	PMS_北沟国信南变	10	315	163
37218	新沂	PMS_北沟供电老站配变	10	400	200
37219	新沂	PMS_北沟罗马名城77变压器	10	630	142
37220	新沂	PMS_北沟罗马名城78变压器	10	630	280
37221	新沂	PMS_北沟凤凰苑9变压器	10	630	375
37222	新沂	PMS_北沟凤凰苑8变压器	10	630	319
37223	新沂	PMS_北沟凤凰苑7变压器	10	630	297
37224	新沂	PMS_北沟凤凰苑6变压器	10	630	305
37225	新沂	PMS_北沟凤凰苑5变压器	10	630	345
37226	新沂	PMS_北沟凤凰苑4变压器	10	630	318
37227	新沂	北沟供电所东变	10	500	157
37228	新沂	北沟官庄小区1号变	10	400	147
37229	新沂	PMS_新安镇官庄东变	10	400	150
37230	新沂	PMS_新安镇嶂仓3-1号	10	400	95
37231	新沂	PMS_新安镇嶂苍小区综合变	10	400	165
37232	新沂	PMS_北沟黄墩5队变	10	400	57
37233	新沂	PMS_北沟村2号变	10	400	184
37234	新沂	PMS_北沟南沟4、5队2号变	10	400	65
37235	新沂	PMS_新安镇闻马南变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37236	新沂	北沟闻马西变	10	400	87
37237	新沂	PMS_双塘河西西台片	10	400	302
37238	新沂	PMS_双塘沙沟新区2号台片	10	400	187
37239	新沂	PMS_双塘镇尚湖2号台片	10	400	204
37240	新沂	PMS_双塘镇九墩东2号台片	10	400	105
37241	新沂	PMS_双塘镇蒲沟村南台片	10	200	65
37242	新沂	双塘沙沟东台片	10	630	238
37243	新沂	PMS_双塘科技台片	10	250	20
37244	新沂	PMS_双塘袁湖北台片	10	200	0
37245	新沂	PMS_双塘镇林场5号综合变	10	200	71
37246	新沂	PMS_双塘新街东1号台片	10	400	0
37247	新沂	PMS_双塘蒲沟开发区台片	10	400	88
37248	新沂	PMS_双塘古木西台片	10	200	0
37249	新沂	PMS_双塘新街西台片	10	400	71
37250	新沂	双塘凉泉东台片	10	630	397
37251	新沂	双塘三里沟台片	10	160	0
37252	新沂	PMS_双塘尚湖台片	10	200	0
37253	新沂	PMS_双塘丁集台片	10	400	241
37254	新沂	PMS_双塘老街东路台片	10	400	89
37255	新沂	PMS_双塘老街台片	10	400	229
37256	新沂	PMS_双塘孙庄台片	10	400	160
37257	新沂	双塘沙沟北台片	10	400	260
37258	新沂	双塘徐庄台片	10	630	358
37259	新沂	PMS_双塘袁湖台片	10	250	70
37260	新沂	双塘袁湖孟庄台片	10	400	242
37261	新沂	PMS_双塘大张庄台片	10	400	133
37262	新沂	PMS_双塘刘庄台片	10	200	74
37263	新沂	PMS_双塘徐塘南主变	10	315	57
37264	新沂	PMS_双塘徐塘北主变台片	10	400	180
37265	新沂	PMS_双塘古木村台片	10	400	203
37266	新沂	双塘古木二队台片	10	200	21
37267	新沂	PMS_双塘后古木台片	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37268	新沂	PMS_双塘古木北台片	10	400	183
37269	新沂	PMS_双塘凉泉台片	10	400	226
37270	新沂	双塘高庄台片	10	500	222
37271	新沂	PMS_双塘凉泉西台片	10	400	24
37272	新沂	PMS_双塘农科队台片	10	400	240
37273	新沂	双塘丁集北台片	10	200	0
37274	新沂	双塘镇徐塘街南2号综合变	10	200	82
37275	新沂	双塘双井57队台片	10	400	184
37276	新沂	PMS_双塘双井89队台片	10	200	115
37277	新沂	PMS_双塘西钓台台片	10	400	50
37278	新沂	PMS_双塘双工3号台片	10	400	130
37279	新沂	PMS_双塘小黄墩台片	10	400	169
37280	新沂	PMS_双塘九墩西台片	10	400	142
37281	新沂	PMS_双塘开发区3号台片	10	400	125
37282	新沂	双塘镇九墩东台片	10	315	134
37283	新沂	双塘叶庄5-6队台片	10	400	195
37284	新沂	PMS_双塘东钓台台片	10	400	118
37285	新沂	PMS_双塘河西南台片	10	400	83
37286	新沂	PMS_双塘河西北台片	10	400	99
37287	新沂	双塘双井23队台片	10	400	257
37288	新沂	PMS_双塘大街北台片	10	400	118
37289	新沂	PMS_双塘叶庄村台片	10	400	200
37290	新沂	双塘叶庄3队台片	10	400	197
37291	新沂	PMS_双塘陆庄台片	10	200	93
37292	新沂	双塘何庄台片	10	400	176
37293	新沂	PMS_双塘新街南2号台片	10	400	97
37294	新沂	PMS_双塘大街南台片	10	400	0
37295	新沂	PMS_双塘沙沟南台片	10	200	118
37296	新沂	10kV钓台花苑3号变	10	400	244
37297	新沂	10kV钓台花苑2号变	10	400	240
37298	新沂	钓台花苑1号变	10	400	296
37299	新沂	PMS_双塘老街北1号台片	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37300	新沂	双塘古木西2号台片	10	400	195
37301	新沂	PMS_双塘徐塘南街北台片	10	400	85
37302	新沂	双塘小佃户台片	10	400	0
37303	新沂	PMS_双塘段宅北台片	10	200	127
37304	新沂	PMS_双塘新街北新区台片	10	400	229
37305	新沂	PMS_双塘河西4队台片	10	400	0
37306	新沂	PMS_双塘佃户村北台片	10	400	166
37307	新沂	PMS_双塘竹园南台片	10	200	85
37308	新沂	PMS_双塘佃户村南台片	10	200	95
37309	新沂	PMS_双塘徐塘孟庄西台片	10	400	41
37310	新沂	PMS_双塘老街东2号台片	10	400	133
37311	新沂	PMS_双塘倪围西台片	10	200	29
37312	新沂	双塘段宅小区东台片	10	400	136
37313	新沂	PMS_双塘古木二队东台片	10	400	72
37314	新沂	PMS_双塘后古木东台片	10	400	0
37315	新沂	PMS_双塘古木南2号台片	10	400	122
37316	新沂	双塘蒲沟面粉厂东台片	10	630	253
37317	新沂	PMS_双塘蒲沟花场台片	10	400	256
37318	新沂	PMS_双塘九墩葡萄园台片	10	200	4
37319	新沂	PMS_双塘丁集四队台片	10	400	223
37320	新沂	PMS_双塘林场西台片	10	200	59
37321	新沂	PMS_双塘袁湖东台片	10	400	175
37322	新沂	PMS_双塘张庄西台片	10	400	159
37323	新沂	PMS_双塘刘庄北台片	10	400	158
37324	新沂	双塘凉泉北台片	10	630	368
37325	新沂	双塘沙沟平房区台片	10	630	374
37326	新沂	PMS_双塘沙沟小区北台片	10	400	89
37327	新沂	PMS_双塘凉泉小区台片	10	400	62
37328	新沂	PMS_双塘丁集西台片	10	400	184
37329	新沂	PMS_双塘尚湖南台片	10	400	196
37330	新沂	PMS_双塘古木村中台片	10	400	250
37331	新沂	PMS_双塘蒲沟面粉厂南台片	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37332	新沂	PMS_双塘新庄东台片	10	400	256
37333	新沂	PMS_双塘倪围王庄台片	10	400	139
37334	新沂	PMS_双塘竹园北台片	10	400	130
37335	新沂	PMS_双塘双井6队台片	10	400	45
37336	新沂	PMS_双塘双井9队台片	10	400	143
37337	新沂	PMS_双塘老街东路北台片	10	400	26
37338	新沂	PMS_双塘老街东路西台片	10	400	196
37339	新沂	双塘老街东路3号台片	10	630	313
37340	新沂	双塘河西村中台片	10	630	210
37341	新沂	PMS_双塘袁湖钢厂台片	10	400	229
37342	新沂	PMS_双塘张庄东台片	10	400	194
37343	新沂	PMS_双塘河西路南台片	10	400	102
37344	新沂	PMS_双塘叶庄小区东台片	10	400	158
37345	新沂	PMS_双塘叶庄小区南台片	10	400	132
37346	新沂	PMS_双塘国税台片	10	400	32
37347	新沂	PMS_双塘政府西台片	10	400	121
37348	新沂	PMS_双塘西钓台南台片	10	400	221
37349	新沂	PMS_双塘陆庄南台片	10	400	161
37350	新沂	PMS_双塘徐塘孟庄东台片	10	400	134
37351	新沂	双塘双井14队西台片	10	630	418
37352	新沂	PMS_双塘蒲沟中台片	10	400	146
37353	新沂	PMS_双塘李庄东台片	10	400	240
37354	新沂	PMS_双塘佃户凉泉北台片	10	400	166
37355	新沂	PMS_双塘佃户东配南台片	10	400	222
37356	新沂	双塘佃户村部台片	10	400	204
37357	新沂	双塘佃户78队北台片	10	500	179
37358	新沂	双塘佃户开发区台片	10	400	0
37359	新沂	PMS_双塘叶庄3队北台片	10	400	167
37360	新沂	PMS_双塘叶庄东2号台片	10	400	117
37361	新沂	PMS_双塘大街中台片	10	400	0
37362	新沂	PMS_双塘东钓台北台片	10	400	140
37363	新沂	PMS_双塘何庄南台片	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37364	新沂	PMS_双塘沙沟小区东台片	10	400	37
37365	新沂	PMS_双塘尚湖西2号台片	10	400	47
37366	新沂	PMS_双塘佃户78队西台片	10	400	273
37367	新沂	PMS_双塘段宅西台片	10	400	252
37368	新沂	PMS_双塘养牛小区北台片	10	400	174
37369	新沂	PMS_双塘刘庄东台片	10	400	216
37370	新沂	PMS_双塘铁路东台片	10	400	117
37371	新沂	PMS_双塘铁路西台片	10	400	120
37372	新沂	PMS_双塘徐塘新区台片	10	400	258
37373	新沂	PMS_双塘何庄东变	10	400	180
37374	新沂	PMS_双塘窑西台片	10	400	161
37375	新沂	PMS_双塘古木东台片	10	400	173
37376	新沂	PMS_双塘农科队东台片	10	400	172
37377	邳州	袁场安置房1#变	10	630	121
37378	邳州	袁场安置房2#变	10	630	121
37379	邳州	运河龙湖领墅4配电室4变压器	10	800	450
37380	邳州	运河龙湖领墅4配电室2变压器	10	800	488
37381	邳州	运河龙湖领墅4配电室1变压器	10	800	513
37382	邳州	运河龙湖领墅4配电室3变压器	10	800	501
37383	邳州	袁场安置房2配电室1变	10	630	252
37384	邳州	袁场安置房2配电室2变	10	630	267
37385	邳州	袁场安置房2配电室3变	10	630	352
37386	邳州	袁场安置房2配电室4变	10	630	329
37387	邳州	运河瑞丰公馆2#配电室1#变压器	10	1000	515
37388	邳州	运河瑞丰公馆1#组合配电室1#变压器	10	1000	572
37389	邳州	运河瑞丰公馆1#组合配电室2#变压器	10	1000	544
37390	邳州	运河橡树湾2箱变1变压器	10	630	436
37391	邳州	运河橡树湾1#箱变1#变	10	1000	763
37392	邳州	运河乾通国际4#箱变1#变压器	10	630	373
37393	邳州	运河乾通国际3#箱变1#变压器	10	630	292
37394	邳州	运河乾通国际1#箱变1#变压器	10	630	300
37395	邳州	运河乾通国际2#箱变1#变压器	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37396	邳州	运河悦龙湾2配电室3变压器	10	800	521
37397	邳州	运河悦龙湾2配电室1变压器	10	800	311
37398	邳州	运河悦龙湾2配电室2变压器	10	800	530
37399	邳州	运河悦龙湾2配电室4变压器	10	800	491
37400	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室2变压器	10	800	520
37401	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室1变压器	10	800	530
37402	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室3变压器	10	800	504
37403	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室3变压器	10	800	488
37404	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室3变压器	10	800	466
37405	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室2变压器	10	800	508
37406	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室1变压器	10	800	498
37407	邳州	运河云鼎新宜家A地块4配电室4变压器	10	800	411
37408	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室4变压器	10	800	501
37409	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室4变压器	10	800	456
37410	邳州	运河云鼎新宜家A地块4配电室1变压器	10	800	518
37411	邳州	运河云鼎新宜家A地块4配电室2变压器	10	800	550
37412	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室2变压器	10	800	477
37413	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室4变压器	10	800	497
37414	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室1变压器	10	800	474
37415	邳州	运河徐塘林场2#变	10	400	284
37416	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室4变压器	10	800	467
37417	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室3变压器	10	800	438
37418	邳州	运河中原桃花岛三期1组合配电室1变压器	10	800	456
37419	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室2变压器	10	800	526
37420	邳州	运河中原桃花岛三期1组合配电室2变压器	10	800	503
37421	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室4变压器	10	800	493
37422	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室1变压器	10	800	448
37423	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室1变压器	10	800	530
37424	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室2变压器	10	800	444
37425	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室3变压器	10	800	434
37426	邳州	运河三河5#变	10	400	159
37427	邳州	运河名媛小区变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37428	邳州	运河张楼街道5#变	10	630	200
37429	邳州	运河东方帝景城1变压器	10	630	184
37430	邳州	运河东方帝景城2变压器	10	500	103
37431	邳州	运河东方帝景城3变压器	10	500	78
37432	邳州	运河东方帝景城4变压器	10	500	184
37433	邳州	PMS_运河八杨5#变	10	400	261
37434	邳州	PMS_运河五杨5#变	10	400	135
37435	邳州	PMS_运河看守所1#变	10	630	207
37436	邳州	运河吴闸13#变	10	500	0
37437	邳州	PMS_邢楼清平村5#变	10	315	140
37438	邳州	邢楼北邢楼4#变	10	400	207
37439	邳州	PMS_邢楼江沟7#变	10	400	202
37440	邳州	邢楼沙庄村9#变	10	100	26
37441	邳州	邢楼刘屯村4#变	10	400	94
37442	邳州	PMS_邢楼范墩7＃变	10	200	24
37443	邳州	邢楼耿庄5#变	10	400	117
37444	邳州	PMS_邢楼黄楼5#变	10	400	100
37445	邳州	PMS_邢楼大固8#变	10	200	0
37446	邳州	邢楼刘屯村3＃变	10	200	53
37447	邳州	PMS_邢楼平滩6#变	10	400	123
37448	邳州	PMS_邢楼11台变（供电所）	10	400	69
37449	邳州	PMS_邢楼大固1＃变	10	630	98
37450	邳州	邢楼蒲汪6＃变	10	315	150
37451	邳州	邢楼思田6＃变	10	400	228
37452	邳州	PMS_邢楼大固7＃变	10	400	104
37453	邳州	PMS_邢楼銮墩5＃变	10	400	162
37454	邳州	PMS_邢楼北邢楼3#变	10	200	67
37455	邳州	邢楼江沟6#变	10	400	160
37456	邳州	PMS_邢楼长沟村5#变	10	400	129
37457	邳州	邢楼沙庄村8#变	10	400	139
37458	邳州	PMS_邢楼武堂3#变	10	200	101
37459	邳州	PMS_邢楼北邢楼2#变	10	250	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37460	邳州	邢楼北邢楼1#变	10	315	113
37461	邳州	邢楼清平4＃变(朱滩）	10	200	76
37462	邳州	邢楼清平1＃变(清墩西）	10	200	7
37463	邳州	PMS_邢楼清平2＃变(清墩东）	10	315	129
37464	邳州	邢楼4＃变(街南）	10	400	6
37465	邳州	邢楼平滩4＃变（农科队）	10	200	27
37466	邳州	PMS_邢楼长沟3＃变	10	200	37
37467	邳州	PMS_邢楼小固1＃变(许圩）	10	200	29
37468	邳州	邢楼清平3＃变(清平)	10	315	146
37469	邳州	邢楼黄楼3＃变	10	400	173
37470	邳州	PMS_邢楼范墩2#变	10	100	13
37471	邳州	PMS_邢楼銮墩1#变	10	315	77
37472	邳州	PMS_邢楼范墩1＃变	10	315	122
37473	邳州	PMS_邢楼范墩3＃变	10	315	0
37474	邳州	PMS_邢楼武堂2#变	10	400	182
37475	邳州	PMS_邢楼大固2＃变	10	630	66
37476	邳州	PMS_邢楼思田1＃变（思田东）	10	315	169
37477	邳州	PMS_邢楼黄楼2＃变	10	100	5
37478	邳州	PMS_邢楼耿庄1＃变	10	200	59
37479	邳州	PMS_邢楼黄楼1＃变	10	315	142
37480	邳州	邢楼7＃变(街北）	10	400	0
37481	邳州	邢楼刘屯2＃变（村部）	10	400	243
37482	邳州	PMS_邢楼刘屯大棚变	10	100	45
37483	邳州	PMS_邢楼小固3＃变(堡子）	10	200	58
37484	邳州	邢楼小固2＃变(小固）	10	200	86
37485	邳州	邢楼大固3＃变	10	400	196
37486	邳州	PMS_邢楼大固4＃变	10	100	50
37487	邳州	PMS_邢楼思田3＃变	10	200	6
37488	邳州	邢楼大固5＃变	10	400	75
37489	邳州	PMS_邢楼思田2＃变（思田西）	10	400	164
37490	邳州	PMS_邢楼范墩6＃变	10	200	21
37491	邳州	邢楼江沟1＃变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37492	邳州	邢楼5＃变(街西）	10	400	39
37493	邳州	PMS_邢楼1＃变(前小庄）	10	400	212
37494	邳州	PMS_邢楼2＃变(中学变）	10	200	27
37495	邳州	PMS_邢楼村9＃变(后小庄）	10	200	25
37496	邳州	PMS_邢楼东庄4＃变（渡口）	10	400	188
37497	邳州	邢楼东庄村7#台片（丁桥南）	10	400	180
37498	邳州	邢楼东庄2＃变（东庄西）	10	400	195
37499	邳州	邢楼东庄1＃变（丁桥）	10	400	245
37500	邳州	PMS_邢楼武堂1＃变	10	400	104
37501	邳州	PMS_邢楼江沟2＃变	10	400	207
37502	邳州	PMS_邢楼江沟5＃变	10	400	82
37503	邳州	PMS_邢楼沙庄5＃变（张庄）	10	400	197
37504	邳州	PMS_邢楼沙庄4＃变（刘庄）	10	400	154
37505	邳州	PMS_邢楼沙庄6＃变（崔庄）	10	400	219
37506	邳州	邢楼沙庄村7#变	10	100	0
37507	邳州	PMS_邢楼沙庄3＃变	10	400	147
37508	邳州	PMS_邢楼平滩2＃变（沙王）	10	400	227
37509	邳州	PMS_邢楼平滩1＃变（平滩）	10	315	114
37510	邳州	邢楼长沟1＃变	10	200	102
37511	邳州	邢楼长沟2#变(许家)	10	80	0
37512	邳州	邢楼沙庄1＃变（沙庄）	10	630	427
37513	邳州	PMS_邢楼江沟3＃变	10	400	184
37514	邳州	PMS_邢楼3＃变(吴路）	10	400	179
37515	邳州	PMS_邢楼8＃变(街东）	10	400	190
37516	邳州	PMS_邢楼耿庄村4#变	10	200	58
37517	邳州	邢楼蒲汪5#变	10	100	0
37518	邳州	PMS_邢楼江沟4＃变	10	200	82
37519	邳州	邢楼平滩5＃变	10	400	146
37520	邳州	PMS_邢楼10＃变	10	200	43
37521	邳州	PMS_邢楼黄楼4＃变	10	160	76
37522	邳州	PMS_邢楼蒲汪3#变	10	200	25
37523	邳州	邢楼蒲汪2＃变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37524	邳州	PMS_邢楼蒲汪1＃变	10	400	160
37525	邳州	PMS_邢楼蒲汪4#变	10	400	258
37526	邳州	PMS_邢楼耿庄3＃变	10	400	45
37527	邳州	PMS_邢楼大固6#变	10	200	120
37528	邳州	邢楼6＃变(医院）	10	400	83
37529	邳州	邢楼沙庄2＃变（卢庄）	10	400	204
37530	邳州	PMS_邢楼銮墩6#变	10	200	25
37531	邳州	PMS_邢楼长沟村4#变	10	400	172
37532	邳州	邢楼思田村5#台片	10	400	144
37533	邳州	邢楼思田村7#变	10	400	186
37534	邳州	PMS_邢楼銮墩村3#变	10	200	25
37535	邳州	邢楼小固村4#台片	10	400	157
37536	邳州	PMS_邢楼思田大棚1#变	10	400	224
37537	邳州	邢楼刘屯村5#变	10	400	200
37538	邳州	PMS_邢楼村12#变	10	400	87
37539	邳州	PMS_邢楼村13#变	10	630	169
37540	邳州	邢楼北邢楼5#变	10	400	159
37541	邳州	PMS_邢楼思田村10#台片	10	400	176
37542	邳州	PMS_邢楼长沟村6#变	10	400	91
37543	邳州	PMS_邢楼刘屯村7#变	10	400	103
37544	邳州	PMS_邢楼村14#变	10	400	151
37545	邳州	PMS_邢楼范墩村8#变	10	400	210
37546	邳州	PMS_邢楼江沟村8#变	10	400	127
37547	邳州	PMS_邢楼东庄村5#变	10	400	222
37548	邳州	PMS_邢楼刘屯村6#变	10	400	235
37549	邳州	PMS_邢楼銮墩村8#变	10	400	60
37550	邳州	PMS_邢楼銮墩村7#变	10	400	210
37551	邳州	PMS_邢楼村15#变	10	400	199
37552	邳州	PMS_邢楼耿庄村6#变	10	400	70
37553	邳州	PMS_邢楼平滩村7#变	10	400	148
37554	邳州	PMS_邢楼思田村8#变	10	400	123
37555	邳州	PMS_邢楼思田村9#变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37556	邳州	邢楼武堂村4#变	10	400	259
37557	邳州	PMS_邢楼清平村6#变	10	315	20
37558	邳州	PMS_邢楼耿庄村7#变	10	400	140
37559	邳州	PMS_邢楼范墩村10#变(大郁庄西)	10	400	216
37560	邳州	PMS_邢楼范墩11#变(西范墩)	10	400	169
37561	邳州	PMS_邢楼黄楼村6#变（黄楼东）	10	400	85
37562	邳州	PMS_邢楼江沟村10#变（江沟中）	10	400	233
37563	邳州	PMS_邢楼江沟村11#变（史庄）	10	400	195
37564	邳州	PMS_邢楼蒲汪8#变（石婆婆）	10	400	44
37565	邳州	PMS_邢楼沙庄村10#变（沙庄西）	10	400	172
37566	邳州	PMS_邢楼小固村5#变（堡子东）	10	400	146
37567	邳州	PMS_邢楼长沟村7#变（郭家）	10	400	206
37568	邳州	PMS_邢楼长沟村8#变（李家南）	10	400	243
37569	邳州	PMS_邢楼大固村10#变（粮库西）	10	400	153
37570	邳州	PMS_邢楼大固村11#变（蔡庄)	10	400	209
37571	邳州	PMS_邢楼东庄村6#变（村部）	10	400	225
37572	邳州	PMS_邢楼范墩9#变（石庄西）	10	400	140
37573	邳州	PMS_邢楼沙庄村11#变（崔庄西）	10	400	189
37574	邳州	PMS_邢楼小固村6#变（许圩东）	10	400	65
37575	邳州	PMS_邢楼村20#变（前小庄南）	10	400	231
37576	邳州	PMS_邢楼村19#变（村部)	10	400	0
37577	邳州	PMS_邢楼北邢楼村6#变（北）	10	400	159
37578	邳州	PMS_邢楼清平村7#变	10	315	139
37579	邳州	PMS_邢楼小固村7#变（许圩南）	10	400	39
37580	邳州	PMS_邢楼大固村12#变（周庄西）	10	400	202
37581	邳州	PMS_邢楼大固村13#变（周庄东）	10	400	197
37582	邳州	PMS_邢楼江沟村9#变	10	400	154
37583	邳州	PMS_邢楼平滩村8#变（平滩）	10	400	60
37584	邳州	PMS_邢楼蒲汪9#变（加油站）	10	400	114
37585	邳州	PMS_邢楼村18#变（街西路东）	10	400	176
37586	邳州	PMS_邢楼幸福人家小区变	10	630	179
37587	邳州	PMS_邢楼北邢楼村7#变（南）	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37588	邳州	PMS_邢楼北邢楼8#台片	10	400	176
37589	邳州	PMS_邢楼武堂6#变（西李庄南）	10	400	161
37590	邳州	PMS_邢楼耿庄村8#台片（贺庄西）	10	400	0
37591	邳州	PMS_邢楼耿庄村9#台片（耿庄广场）	10	400	53
37592	邳州	PMS_邢楼长沟村9#变（许家南）	10	400	181
37593	邳州	邢楼东庄3＃变（东庄东）	10	400	215
37594	邳州	PMS_邢楼东庄村8#台片（渡口西）	10	400	226
37595	邳州	PMS_邢楼东庄村9#台片（东庄东）	10	400	197
37596	邳州	PMS_邢楼范墩村12#台片（东范墩东）	10	400	223
37597	邳州	PMS_邢楼耿庄村10#台片（高楼西）	10	400	142
37598	邳州	邢楼黄楼村7#台片（村部西）	10	200	23
37599	邳州	PMS_邢楼黄楼村8#台片（东李庄东）	10	400	16
37600	邳州	PMS_邢楼刘屯村8#台片（刘屯老学校）	10	400	216
37601	邳州	PMS_邢楼刘屯村9#台片（王屯西）	10	400	218
37602	邳州	PMS_邢楼銮墩村9#台片（銮墩西南）	10	400	82
37603	邳州	PMS_邢楼平滩村10#变（平滩西南）	10	400	183
37604	邳州	PMS_邢楼平滩村9#变（沙王西）	10	400	122
37605	邳州	PMS_邢楼蒲汪村10#台片（丁南庄东）	10	400	194
37606	邳州	PMS_邢楼沙庄村12#台片（张庄西）	10	400	193
37607	邳州	邢楼沙庄村13#台片（崔庄中）	10	400	149
37608	邳州	PMS_邢楼思田村11#台片（谭庄东）	10	400	201
37609	邳州	邢楼武堂村5#台片（武堂东）	10	200	70
37610	邳州	PMS_邢楼小固村8#台片（小固西）	10	400	173
37611	邳州	PMS_邢楼村21#台片（土地所）	10	400	12
37612	邳州	PMS_邢楼村22#台片（吴路东）	10	400	197
37613	邳州	PMS_邢楼清平村8#台片（朱滩村部）	10	315	85
37614	邳州	PMS_邢楼清平安置房1#变	10	315	100
37615	邳州	PMS_邢楼清平安置房2#变	10	315	142
37616	邳州	邢楼大固村16#变	10	630	423
37617	邳州	PMS_邢楼大固村14#变	10	400	166
37618	邳州	PMS_邢楼长沟村10#变	10	400	106
37619	邳州	PMS_邢楼刘屯村10#变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37620	邳州	PMS_邢楼大固村15#变	10	400	232
37621	邳州	PMS_邢楼黄楼9#变	10	400	55
37622	邳州	PMS_邢楼銮墩10#变	10	400	48
37623	邳州	邢楼蒲汪11#变	10	630	272
37624	邳州	PMS_邢楼思田村12#变	10	400	180
37625	邳州	PMS_邢楼江沟12#变	10	400	208
37626	邳州	PMS_邢楼江沟14#变	10	400	183
37627	邳州	PMS_邢楼銮墩12#变	10	400	181
37628	邳州	PMS_邢楼23#变	10	400	158
37629	邳州	PMS_邢楼范墩村13#变	10	400	118
37630	邳州	PMS_邢楼范墩村14#变	10	400	208
37631	邳州	PMS_邢楼范墩村15#变	10	400	145
37632	邳州	PMS_邢楼沙庄14#变	10	400	225
37633	新沂	PMS_双塘双井14队东台片	10	400	196
37634	新沂	PMS_双塘双井23队东台片	10	400	99
37635	新沂	PMS_双塘双井7队台片	10	400	227
37636	新沂	PMS_双塘双井14队北台片	10	400	210
37637	新沂	PMS_双塘段宅支庄西台片	10	400	241
37638	新沂	双塘段宅34队东台片	10	630	409
37639	新沂	PMS_双塘林场台片	10	400	180
37640	新沂	PMS_双塘竹园东台片	10	400	27
37641	新沂	PMS_双塘古木新区台片	10	400	239
37642	新沂	PMS_双塘叶庄西台片	10	400	233
37643	新沂	PMS_双塘丁集南2号台片	10	400	226
37644	新沂	PMS_双塘浦沟北2号台片	10	400	164
37645	新沂	PMS_双塘河西村中2号配变	10	400	166
37646	新沂	PMS_双塘沙沟开发区台片	10	400	2
37647	新沂	PMS_双塘沙沟小区西台片	10	400	0
37648	新沂	PMS_双塘段宅小学台片	10	400	258
37649	新沂	PMS_双塘佃户村北2号配变	10	400	120
37650	新沂	PMS_双塘蒲沟超市台片	10	400	116
37651	新沂	PMS_双塘九墩葡萄园西台片	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37652	新沂	PMS_双塘沙沟小区南配变	10	400	181
37653	新沂	PMS_双塘双井8队配变	10	400	167
37654	新沂	PMS_双塘法庭变	10	400	214
37655	新沂	PMS_双塘高塘小区中变	10	400	113
37656	新沂	PMS_双塘何庄北配变	10	400	241
37657	新沂	PMS_双塘高塘小区变	10	630	354
37658	新沂	PMS_双塘高塘小区北变	10	400	155
37659	新沂	PMS_双塘叶庄小区北配变	10	400	106
37660	新沂	PMS_双塘叶庄小区西配变	10	400	82
37661	新沂	PMS_双塘高塘中学变	10	400	217
37662	新沂	PMS_双塘高塘小学变	10	400	199
37663	新沂	PMS_双塘华夏淀粉配变	10	400	171
37664	新沂	PMS_双塘后古木1队配变	10	400	177
37665	新沂	PMS_双塘凉泉西2号配变	10	400	161
37666	新沂	PMS_双塘双井1队配变	10	400	255
37667	新沂	PMS_双塘双井2队配变	10	400	154
37668	新沂	PMS_双塘双井4队配变	10	400	159
37669	新沂	PMS_双塘双井4南队配变	10	400	235
37670	新沂	双塘竹园2号配变	10	200	18
37671	新沂	PMS_双塘华夏淀粉东配变	10	400	86
37672	新沂	双塘竹园西2号配变	10	315	119
37673	新沂	PMS_双塘段宅东配变	10	400	184
37674	新沂	PMS_双塘尚湖西3号配变	10	400	199
37675	新沂	PMS_双塘双井9队东变	10	400	183
37676	新沂	双塘河西西3号变	10	400	97
37677	新沂	双塘张宅新区变	10	400	149
37678	新沂	双塘双井九墩北变	10	400	161
37679	新沂	双塘支庄东变	10	400	207
37680	新沂	双塘段宅小区北台片	10	400	234
37681	新沂	双塘双井4号台片	10	400	248
37682	新沂	双塘双井5号台片	10	400	210
37683	新沂	双塘丁集2号台片	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37684	新沂	双塘九墩东3号台片	10	400	197
37685	新沂	双塘沙沟三队台片	10	400	193
37686	新沂	双塘叶庄村部南台片	10	400	214
37687	新沂	双塘铁路东2号台片	10	400	247
37688	新沂	双塘林场6号台片	10	400	12
37689	新沂	双塘双井7队北台片	10	400	200
37690	新沂	双塘高庄东台片	10	400	170
37691	新沂	双塘尚湖东台片	10	400	210
37692	新沂	双塘佃户村2号南变	10	400	151
37693	新沂	双塘沙沟平房区北台片	10	400	225
37694	新沂	双塘河西中3号台片	10	400	256
37695	新沂	双塘刘庄南西台片	10	400	243
37696	新沂	双塘段宅村部台片	10	400	254
37697	新沂	双塘高速路口台变	10	400	218
37698	新沂	双塘双工6号台变	10	400	175
37699	新沂	双塘新街东2号台片	10	400	279
37700	新沂	双塘段宅小区东3号台片	10	400	244
37701	新沂	双塘新街西2号台片	10	400	106
37702	新沂	双塘佃户78北2号变	10	400	271
37703	新沂	双塘蒲沟面粉厂南2号变	10	630	372
37704	新沂	双塘袁湖南台变	10	400	203
37705	新沂	双塘大街东2号台变	10	400	220
37706	新沂	双塘水库西变	10	400	281
37707	新沂	双塘叶庄村部南2号台变	10	400	257
37708	新沂	双塘佃户东配南2号台片	10	400	215
37709	新沂	双塘段宅二队台片	10	400	163
37710	新沂	双塘沙沟东2号台片	10	400	156
37711	新沂	双塘浦沟东2号台片	10	200	72
37712	新沂	双塘浦沟新街2号台片	10	400	127
37713	新沂	双塘九墩西2号台变	10	400	171
37714	新沂	双塘段宅34队北台变	10	400	141
37715	新沂	双塘佃户东配2号台片	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37716	新沂	双塘佃户78队3号台片	10	400	80
37717	新沂	双塘河西6号台片	10	400	249
37718	新沂	双塘佃户凉泉2号台片	10	400	180
37719	新沂	双塘孟庄南台变	10	400	250
37720	新沂	双塘李庄北台片	10	400	195
37721	新沂	双塘段宅1队台片	10	400	180
37722	新沂	双塘段宅小区东2号变	10	400	108
37723	新沂	双塘双井14队2号台变	10	400	254
37724	新沂	双塘蒲沟新街北台变	10	400	184
37725	新沂	双塘刘庄东2台变	10	400	151
37726	新沂	双塘徐塘南3号台变	10	400	320
37727	新沂	双塘丁集南3号台变	10	400	216
37728	新沂	双塘双井4队3号台片	10	400	116
37729	新沂	双塘双井2号台片	10	400	244
37730	新沂	双塘双井1号台片	10	400	255
37731	新沂	双塘双井3号台片	10	400	229
37732	新沂	双塘刘庄南2号台变	10	400	197
37733	新沂	双塘双井街2号台变	10	400	307
37734	新沂	双塘双井街1号台变	10	400	310
37735	新沂	双塘双井街5号台变	10	400	253
37736	新沂	双塘双井街3号台变	10	400	305
37737	新沂	双塘双井街6号台变	10	400	242
37738	新沂	双塘双井街4号台变	10	400	314
37739	新沂	双塘李庄2号台片	10	400	299
37740	新沂	双塘支庄北台片	10	400	182
37741	新沂	双塘段宅山庄台片	10	400	214
37742	新沂	双塘丁集四队东台片	10	400	138
37743	新沂	双塘段宅34队2号台片	10	400	233
37744	新沂	双塘三里沟东2号台变	10	200	120
37745	新沂	双塘孟庄村部台变	10	400	272
37746	新沂	双塘老街南台变	10	400	281
37747	新沂	双塘沙沟1队台变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37748	新沂	双塘高塘小区中2号台变	10	400	166
37749	新沂	双塘孙庄2号台片	10	400	239
37750	新沂	双塘孟庄村5号台变	10	400	318
37751	新沂	双塘孟庄村1号台变	10	400	319
37752	新沂	双塘孟庄村4号台变	10	400	320
37753	新沂	双塘孟庄村2号台变	10	400	318
37754	新沂	双塘孟庄村3号台变	10	400	320
37755	新沂	双塘刘庄北西台片	10	400	271
37756	新沂	双塘刘庄南东台片	10	400	227
37757	新沂	双塘古木东1号台片	10	200	0
37758	新沂	双塘尚湖南2号台片	10	400	212
37759	新沂	双塘蒲沟面粉厂台片	10	400	193
37760	新沂	双塘徐唐大街中台片	10	400	113
37761	新沂	双塘小学2号变	10	400	226
37762	新沂	双塘政府西2号变	10	400	188
37763	新沂	双塘叶庄5-6队北台片	10	400	229
37764	新沂	双塘佃户78队4号台片	10	400	262
37765	新沂	双塘叶庄南台片	10	400	253
37766	新沂	双塘政府东台片	10	400	227
37767	新沂	双塘蒲沟东3号台片	10	400	157
37768	新沂	双塘孟庄村6号台变	10	400	273
37769	新沂	高塘集居区1变	10	630	343
37770	新沂	双塘镇高塘集居区2变压器	10	630	405
37771	新沂	双塘尚湖家园小区2号配变	10	200	61
37772	新沂	10kV双塘三里沟新区1变	10	630	382
37773	新沂	10kV双塘倪庄新区1变	10	630	395
37774	新沂	双塘尚湖家园小区1号配变	10	400	229
37775	新沂	PMS_双塘倪围台片	10	400	217
37776	新沂	双塘竹园台片	10	200	64
37777	新沂	PMS_双塘丁集二队台片	10	400	247
37778	新沂	双塘李庄台片	10	630	320
37779	新沂	PMS_双塘林场1号台片	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37780	新沂	PMS_双塘林场4号台片	10	400	209
37781	新沂	PMS_双塘农科站台片	10	400	161
37782	新沂	PMS_双塘新庄台片	10	400	117
37783	新沂	PMS_双塘竹园西台片	10	200	0
37784	新沂	PMS_双塘三里沟东台片	10	200	128
37785	新沂	双塘徐塘孟庄台片	10	400	155
37786	新沂	双塘袁湖宝墩台片	10	400	206
37787	新沂	PMS_双塘小张庄台片	10	200	0
37788	新沂	PMS_双塘渔场台片	10	200	21
37789	新沂	PMS_双塘佃户东配台片	10	400	244
37790	新沂	双塘段宅34队台片	10	400	256
37791	新沂	PMS_双塘佃户村台片	10	400	143
37792	新沂	PMS_双塘佃户村2号台片	10	400	231
37793	新沂	PMS_双塘佃户凉泉台片	10	400	244
37794	新沂	双塘段宅5、6队台片	10	200	24
37795	新沂	PMS_双塘段宅支庄台片	10	400	213
37796	新沂	双塘佃户78队2号台片	10	400	213
37797	新沂	PMS_双塘养牛小区台片	10	400	143
37798	新沂	双塘段宅小区台片	10	200	47
37799	新沂	PMS_双塘段宅1、2队台片	10	400	165
37800	新沂	双塘佃户7、8队台片	10	630	382
37801	新沂	双塘沙沟小区1号台片	10	400	188
37802	新沂	PMS_双塘沙沟村台片	10	400	49
37803	新沂	双塘双工2号台片	10	400	89
37804	新沂	PMS_双塘蒲沟台片	10	400	259
37805	新沂	PMS_双塘蒲沟西台片	10	400	175
37806	新沂	PMS_双塘蒲沟东变	10	400	131
37807	新沂	PMS_双塘蒲沟北台片	10	400	198
37808	新沂	PMS_双塘团结站台片	10	400	36
37809	新沂	PMS_双塘双井1、4队南台片	10	400	241
37810	新沂	PMS_双塘双井1、4队台片	10	400	172
37811	新沂	PMS_双塘老街东路2号台片	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37812	新沂	PMS_双塘袁湖西台片	10	400	138
37813	新沂	PMS_双塘沙沟西台片	10	400	13
37814	新沂	双塘叶庄东台片	10	500	206
37815	新沂	PMS_双塘尚湖西台片	10	400	158
37816	新沂	双塘丁集南台片	10	400	200
37817	新沂	PMS_双塘农科队北台片	10	400	147
37818	新沂	PMS_双塘刘庄南台片	10	400	263
37819	新沂	PMS_双塘徐塘街北台片	10	400	64
37820	新沂	PMS_双塘徐塘大街东台片	10	400	145
37821	新沂	PMS_双塘新街南3号台片	10	400	162
37822	新沂	PMS_合沟吴家九队变	10	400	119
37823	新沂	PMS_合沟大街中心变	10	630	113
37824	新沂	PMS_合沟王庄西配变	10	400	199
37825	新沂	合沟邬楼西台片	10	400	151
37826	新沂	PMS_合沟姚庄北变	10	400	144
37827	新沂	PMS_合沟吴家东台片	10	400	170
37828	新沂	PMS_合沟前八杨南台片	10	400	91
37829	新沂	PMS_合沟王庄东变	10	400	105
37830	新沂	合沟曹庄南变	10	400	154
37831	新沂	PMS_合沟新庄2号变	10	400	87
37832	新沂	PMS_合沟姚庄南变	10	400	0
37833	新沂	PMS_合沟青石桥变	10	400	162
37834	新沂	PMS_合沟刘场变	10	400	198
37835	新沂	PMS_合沟镇大龙变	10	400	142
37836	新沂	合沟村南变	10	400	55
37837	新沂	PMS_合沟青石桥渔厂变	10	400	0
37838	新沂	PMS_合沟青石桥二队	10	400	157
37839	新沂	PMS_合沟花墩变	10	400	216
37840	新沂	PMS_合沟介沟何庄	10	400	164
37841	新沂	PMS_合沟介沟张庄	10	400	0
37842	新沂	PMS_合沟青石桥小周	10	400	0
37843	新沂	PMS_合沟镇马场工业区变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37844	新沂	PMS_合沟后朱	10	400	180
37845	新沂	PMS_合沟前朱东变	10	400	191
37846	新沂	PMS_合沟曹庄变	10	400	95
37847	新沂	PMS_合沟老庄单相变	10	400	185
37848	新沂	PMS_合沟窦老庄南变	10	400	94
37849	新沂	PMS_合沟后八杨北变	10	400	29
37850	新沂	合沟姚庄17号变	10	315	0
37851	新沂	PMS_合沟吴家村部	10	400	203
37852	新沂	PMS_合沟吴家十队	10	400	204
37853	新沂	PMS_合沟吴家三队	10	400	203
37854	新沂	合沟吴家八队变	10	200	31
37855	新沂	合沟高集三队	10	200	0
37856	新沂	合沟高集中心队	10	400	103
37857	新沂	PMS_合沟后湖小周	10	400	225
37858	新沂	PMS_合沟小河王元	10	400	194
37859	新沂	PMS_合沟小河三队	10	400	141
37860	新沂	PMS_合沟大街南变	10	400	42
37861	新沂	PMS_合沟长集大棚变	10	400	166
37862	新沂	PMS_合沟后湖大棚变	10	400	217
37863	新沂	PMS_合沟高集大棚变	10	400	154
37864	新沂	PMS_合沟长集东变	10	400	69
37865	新沂	PMS_合沟前长集变	10	400	153
37866	新沂	PMS_合沟大龙3号变	10	400	72
37867	新沂	PMS_合沟青石桥二队2号变	10	400	262
37868	新沂	PMS_合沟后八杨西变	10	400	196
37869	新沂	合沟马场工业区2号变	10	400	55
37870	新沂	合沟后湖一队变	10	200	68
37871	新沂	PMS_合沟前八杨西变	10	400	106
37872	新沂	PMS_合沟沟涯2号变	10	400	0
37873	新沂	PMS_合沟花墩李庄变	10	400	196
37874	新沂	合沟张庄2号变	10	400	64
37875	新沂	PMS_合沟石庄东变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37876	新沂	PMS_合沟小河一队2号变	10	400	189
37877	新沂	合沟吴家村北变	10	400	246
37878	新沂	合沟后湖四队变	10	400	113
37879	新沂	PMS_合沟新街1号变	10	400	100
37880	新沂	合沟青石桥冯庄变	10	400	179
37881	新沂	PMS_合沟郇楼四队变	10	400	218
37882	新沂	PMS_合沟郇楼南场变	10	400	60
37883	新沂	PMS_合沟大龙4号变	10	400	45
37884	新沂	PMS_合沟房庄北变	10	400	192
37885	新沂	PMS_合沟小河七队变	10	400	18
37886	新沂	PMS_合沟前朱东2号变	10	400	82
37887	新沂	PMS_合沟郇楼2号变	10	400	161
37888	新沂	PMS_合沟曹庄东变	10	400	187
37889	邳州	邢楼武堂7#变	10	125	0
37890	邳州	PMS_邢楼江沟13#变	10	400	180
37891	邳州	PMS_邢楼北邢楼9#变	10	400	204
37892	邳州	PMS_邢楼北邢楼10#变	10	400	124
37893	邳州	PMS_邢楼大固村17#变	10	400	0
37894	邳州	PMS_邢楼思田村14#变	10	400	230
37895	邳州	PMS_邢楼思田村15#变	10	400	172
37896	邳州	PMS_邢楼25#变	10	400	99
37897	邳州	PMS_邢楼刘屯11#变	10	400	153
37898	邳州	邢楼26#变	10	200	6
37899	邳州	邢楼27#变	10	200	99
37900	邳州	PMS_邢楼28#变	10	400	75
37901	邳州	PMS_邢楼窑墩11#变	10	400	120
37902	邳州	PMS_邢楼范墩村16#变	10	400	213
37903	邳州	PMS_邢楼东庄10#变	10	400	19
37904	邳州	PMS_邢楼东庄11#变	10	400	151
37905	邳州	PMS_邢楼长沟12#变	10	400	240
37906	邳州	PMS_邢楼沙庄15#变	10	400	169
37907	邳州	PMS_邢楼武堂8#变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37908	邳州	邢楼思田大棚3#变	10	315	203
37909	邳州	PMS_邢楼思田大棚2#变	10	400	109
37910	邳州	PMS_邢楼范墩村17#变	10	400	205
37911	邳州	邢楼耿庄11#变	10	200	71
37912	邳州	邢楼銮墩13#变	10	100	24
37913	邳州	PMS_邢楼平滩11#变	10	400	245
37914	邳州	PMS_邢楼长沟11#变	10	400	135
37915	邳州	PMS_邢楼武堂9#变	10	400	200
37916	邳州	PMS_邢楼北邢楼11#变	10	400	161
37917	邳州	PMS_邢楼思田17#变	10	400	218
37918	邳州	PMS_邢楼思田16#变	10	400	188
37919	邳州	PMS_邢楼30#变	10	400	236
37920	邳州	PMS_邢楼幸福人家2#变	10	400	216
37921	邳州	PMS_邢楼刘屯13#变	10	400	233
37922	邳州	PMS_邢楼29#变	10	400	62
37923	邳州	PMS_邢楼銮墩14#变	10	400	226
37924	邳州	PMS_邢楼清平9#变	10	315	166
37925	邳州	PMS_邢楼清平10#变	10	315	135
37926	邳州	邢楼思田大棚6#变	10	125	63
37927	邳州	PMS_邢楼北邢楼12#变	10	400	175
37928	邳州	PMS_邢楼思田大棚4#变	10	400	51
37929	邳州	邢楼思田大棚5#变	10	200	114
37930	邳州	PMS_邢楼刘屯12#变	10	400	157
37931	邳州	PMS_邢楼江沟15#变	10	400	251
37932	邳州	PMS_邢楼江沟17#变	10	400	194
37933	邳州	PMS_邢楼江沟18#变	10	400	217
37934	邳州	PMS_邢楼蒲汪12#变	10	400	218
37935	邳州	PMS_邢楼江沟16#变	10	400	147
37936	邳州	PMS_邢楼小固10#变	10	400	197
37937	邳州	邢楼小固9#变	10	200	110
37938	邳州	PMS_邢楼苏新家园变	10	250	0
37939	邳州	邢楼思田18#变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37940	邳州	邢楼平滩12#变	10	200	64
37941	邳州	PMS_邢楼黄楼11#变	10	400	169
37942	邳州	邢楼黄楼10#变	10	200	0
37943	邳州	邢楼东庄12#变	10	250	0
37944	邳州	邢楼江沟19#变	10	200	52
37945	邳州	邢楼江沟20#变	10	200	84
37946	邳州	邢楼镇东方御景小区1变压器	10	800	443
37947	邳州	邢楼镇东方御景小区2变压器	10	800	576
37948	邳州	邢楼镇东方御景小区2配电室1变压器	10	800	578
37949	邳州	邢楼镇东方御景小区2配电室2变压器	10	800	349
37950	邳州	邢楼镇富鑫小区	10	400	74
37951	邳州	邢楼大固18#变	10	200	92
37952	邳州	邢楼大固9#变	10	400	81
37953	邳州	邢楼思田大棚7#变	10	200	99
37954	邳州	邢楼窑墩15#变	10	200	101
37955	邳州	邢楼东庄15#变	10	400	261
37956	邳州	邢楼东庄14#变	10	125	59
37957	邳州	邢楼东庄13#变	10	400	240
37958	邳州	邢楼大固21#变	10	400	238
37959	邳州	邢楼大固20#变	10	400	270
37960	邳州	邢楼大固22#变	10	400	270
37961	邳州	邢楼平摊14#变	10	400	275
37962	邳州	邢楼吴路1#变	10	400	222
37963	邳州	邢楼平滩13#变	10	400	165
37964	邳州	邢楼大固23#变	10	400	301
37965	邳州	邢楼东庄16#变	10	400	233
37966	邳州	邢楼范墩村18#变	10	400	260
37967	邳州	邢楼刘屯14#变	10	400	264
37968	邳州	邢楼吴路2#变	10	400	236
37969	邳州	邢楼江沟22#变	10	400	271
37970	邳州	邢楼江沟21#变	10	400	297
37971	邳州	邢楼大固村19#变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37972	邳州	邢楼銮墩安置房变压器	10	630	279
37973	邳州	邢楼24#变	10	400	123
37974	邳州	邢楼黄楼12#变	10	400	83
37975	邳州	邢楼长沟13#变	10	400	81
37976	邳州	邢楼沙庄16#变	10	400	175
37977	邳州	邢楼镇祥和苑小区	10	400	320
37978	邳州	PMS_邳城2#变	10	400	0
37979	邳州	PMS_邳城洪福大道1#变	10	400	167
37980	邳州	PMS_邳城城西2#变	10	400	166
37981	邳州	PMS_邳城城西6#变	10	400	109
37982	邳州	邳城城西5#变	10	400	127
37983	邳州	PMS_邳城城西4#变	10	315	69
37984	邳州	PMS_邳城城山1#变	10	400	173
37985	邳州	PMS_邳城1#变	10	400	142
37986	邳州	邳城船闸综合1#变	10	200	0
37987	邳州	PMS_邳城艾山4#变	10	400	189
37988	邳州	PMS_邳城汤家5#变	10	400	228
37989	邳州	邳城城山12#变	10	400	167
37990	邳州	PMS_邳城城山11#变	10	400	221
37991	邳州	PMS_邳城城北3#变	10	400	170
37992	邳州	PMS_邳城城东花苑1#变	10	200	67
37993	邳州	邳城洪福大道4#变	10	200	0
37994	邳州	PMS_邳城洪福大道3#变	10	200	0
37995	邳州	PMS_邳城新山河8#变	10	400	184
37996	邳州	PMS_邳城城山10#变	10	400	153
37997	邳州	PMS_邳城城西8#变	10	400	151
37998	邳州	邳城城西7#变	10	400	48
37999	邳州	PMS_邳城城山3#变	10	400	126
38000	邳州	PMS_邳城城山8#变	10	400	87
38001	邳州	邳城新山河7#变	10	200	87
38002	邳州	PMS_邳城河口20#变	10	315	0
38003	邳州	PMS_邳城草寺5#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38004	邳州	PMS_邳城吕滩6#变	10	400	0
38005	邳州	PMS_邳城西街道3#变	10	400	167
38006	邳州	邳城祁家2#变	10	400	190
38007	邳州	PMS_邳城祁家1#变	10	400	44
38008	邳州	邳城河口1#变	10	250	63
38009	邳州	邳城河口2#变	10	200	68
38010	邳州	PMS_邳城吕滩2#变	10	400	222
38011	邳州	邳城吕滩1#变	10	400	124
38012	邳州	PMS_邳城吕滩3#变	10	400	238
38013	邳州	PMS_邳城吕滩5#变	10	400	90
38014	邳州	邳城河口5#变	10	200	46
38015	邳州	PMS_邳城草寺1#变	10	400	244
38016	邳州	PMS_邳城双庙1#变	10	400	206
38017	邳州	PMS_邳城河口3#变	10	400	222
38018	邳州	PMS_邳城河口4#变	10	400	201
38019	邳州	PMS_邳城草寺3#变	10	400	134
38020	邳州	邳城坡里2#变	10	200	88
38021	邳州	邳城泇口14#变	10	200	134
38022	邳州	邳城街道4#变	10	400	19
38023	邳州	PMS_邳城刘瓦2#变	10	400	171
38024	邳州	邳城新山河5#变	10	200	82
38025	邳州	PMS_邳城西街道2#变	10	400	132
38026	邳州	邳城泇口2#变	10	200	72
38027	邳州	邳城新山河6#变	10	315	174
38028	邳州	邳城新山河3#变	10	400	172
38029	邳州	邳城泇口3#变	10	200	74
38030	邳州	PMS_邳城葛布1#变	10	200	46
38031	邳州	邳城刘瓦12#变	10	200	59
38032	邳州	邳城刘瓦4#变	10	200	54
38033	邳州	邳城西街道1#变	10	315	58
38034	邳州	PMS_邳城白元1#变	10	400	127
38035	邳州	PMS_邳城白元2#变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38036	邳州	PMS_邳城白元3#变	10	400	139
38037	邳州	邳城大庙2#变	10	400	108
38038	邳州	PMS_邳城大庙1#变	10	400	160
38039	邳州	邳城大庙4#变	10	400	117
38040	邳州	PMS_邳城大庙3#变	10	400	196
38041	邳州	邳城郭池1#变	10	200	66
38042	邳州	邳城街道3#变	10	400	1
38043	邳州	PMS_邳城城东2#变	10	400	219
38044	邳州	邳城城山2#变	10	315	118
38045	邳州	PMS_邳城城山9#变	10	400	0
38046	邳州	邳城城山4#变	10	500	328
38047	邳州	邳城城山5#变	10	200	69
38048	邳州	PMS_邳城汤家2#变	10	400	209
38049	邳州	PMS_邳城汤家1#变	10	400	143
38050	邳州	PMS_邳城汤家3#变	10	400	226
38051	邳州	邳城艾山1#变	10	400	97
38052	邳州	邳城艾山2#变	10	400	131
38053	邳州	PMS_邳城城北1#变	10	400	90
38054	邳州	邳城街道2#变	10	400	61
38055	邳州	PMS_邳城城北2#变	10	400	121
38056	邳州	PMS_邳城街道1#变	10	400	0
38057	邳州	PMS_邳城城西3#变	10	400	114
38058	邳州	PMS_邳城郭池4#变	10	200	0
38059	邳州	邳城城北工业1#变	10	200	0
38060	邳州	PMS_邳城郭池5#变	10	200	0
38061	邳州	PMS_邳城陆山4#变	10	200	52
38062	邳州	PMS_邳城刘瓦3#变	10	100	17
38063	邳州	PMS_邳城刘瓦1#变	10	400	102
38064	邳州	PMS_邳城郭池3#变	10	400	269
38065	邳州	PMS_邳城郭池2#变	10	200	3
38066	邳州	PMS_邳城葛布2#变	10	200	0
38067	邳州	邳城泇口1#变	10	250	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38068	邳州	邳城白元4#变	10	400	144
38069	邳州	邳城陆山1#变	10	400	103
38070	邳州	PMS_邳城陆山2#变	10	200	52
38071	邳州	邳城陆山3#变	10	400	176
38072	邳州	邳城白元5#变	10	400	104
38073	邳州	PMS_邳城百户1#变	10	400	175
38074	邳州	PMS_邳城百户2#变	10	400	174
38075	邳州	PMS_邳城陆山5#变	10	200	114
38076	邳州	邳城百户4#变	10	400	238
38077	邳州	PMS_邳城百户3#变	10	200	0
38078	邳州	PMS_邳城谢湖3#变	10	200	0
38079	邳州	PMS_邳城谢湖1#变	10	200	36
38080	邳州	邳城洪福商业4#变	10	200	79
38081	邳州	邳城洪福商业5#变	10	500	300
38082	邳州	邳城洪福商业3#变	10	500	305
38083	邳州	邳城城北4#变	10	400	178
38084	邳州	PMS_邳城城山7#变	10	400	157
38085	邳州	邳城5#变	10	200	30
38086	邳州	邳城6#变	10	400	60
38087	邳州	邳城7#变	10	200	0
38088	邳州	邳城汤家6#变	10	200	103
38089	邳州	邳城汤家7#变	10	200	32
38090	邳州	邳城街道8#变	10	400	102
38091	邳州	PMS_邳城城西1#变	10	400	155
38092	邳州	邳城汤家4#变	10	200	120
38093	邳州	PMS_邳城新山河2#变	10	200	50
38094	邳州	邳城新山河4#变	10	400	172
38095	邳州	PMS_邳城草寺6#变	10	400	185
38096	邳州	邳城坡里4#变	10	400	198
38097	邳州	PMS_邳城河口8#变	10	200	52
38098	邳州	PMS_邳城双庙3#变	10	200	0
38099	邳州	PMS_邳城刘瓦5#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38100	邳州	邳城泇口4#变	10	200	0
38101	邳州	邳城3#变	10	400	162
38102	邳州	PMS_邳城4#变	10	400	208
38103	邳州	PMS_邳城城东1#变	10	400	117
38104	邳州	邳城城山6#变	10	200	50
38105	邳州	PMS_邳城城山17#变	10	400	130
38106	邳州	邳城城西9#变	10	400	217
38107	邳州	PMS_邳城街道6#变	10	400	79
38108	邳州	PMS_邳城草寺2#变	10	400	194
38109	邳州	PMS_邳城河口6#变	10	200	0
38110	邳州	PMS_邳城吕滩4#变	10	400	101
38111	邳州	PMS_邳城坡里1#变	10	400	236
38112	邳州	PMS_邳城双庙2#变	10	200	33
38113	邳州	邳城祁家3#变	10	400	200
38114	邳州	PMS_邳城陆山6#变	10	200	31
38115	邳州	PMS_邳城祁家4#变	10	400	39
38116	邳州	PMS_邳城西街道4#变	10	400	60
38117	邳州	PMS_邳城坡里3#变	10	400	149
38118	邳州	PMS_邳城吕滩7#变	10	400	144
38119	邳州	PMS_邳城吕滩8#变	10	400	186
38120	邳州	PMS_邳城河口9#变	10	400	169
38121	邳州	PMS_邳城吕滩9#变	10	400	128
38122	邳州	PMS_邳城街道10#变	10	400	216
38123	邳州	PMS_邳城城东3#变	10	400	132
38124	邳州	邳城艾山6#变	10	200	0
38125	邳州	PMS_邳城艾山5#变	10	400	109
38126	邳州	PMS_邳城新山河9#变	10	400	143
38127	邳州	PMS_邳城新山河10#变	10	400	146
38128	邳州	PMS_邳城城西10#变	10	400	112
38129	邳州	邳城泇口5#变	10	400	177
38130	邳州	邳城泇口6#变	10	200	102
38131	邳州	PMS_邳城葛布3#变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38132	邳州	PMS_邳城百户5#变	10	400	187
38133	邳州	PMS_邳城谢湖5#变	10	400	160
38134	邳州	PMS_邳城白元7#变	10	400	221
38135	邳州	邳城草寺4#变	10	400	67
38136	邳州	PMS_邳城城北9#变	10	400	146
38137	邳州	PMS_邳城城山13#变	10	400	117
38138	邳州	PMS_邳城城山21#变	10	400	194
38139	邳州	PMS_邳城城山22#变	10	400	131
38140	邳州	PMS_邳城城山23#变	10	400	165
38141	邳州	PMS_邳城城东5#变	10	400	184
38142	邳州	PMS_邳城城北6#变	10	400	162
38143	邳州	PMS_邳城城北7#变	10	400	142
38144	邳州	邳城城西15#变	10	200	33
38145	新沂	PMS_合沟曹庄西变	10	400	187
38146	新沂	PMS_合沟后朱2号变	10	400	188
38147	新沂	PMS_合沟大街西变	10	400	147
38148	新沂	PMS_合沟大龙5号变	10	400	38
38149	新沂	PMS_合沟村南2号变	10	400	210
38150	新沂	PMS_合沟窦老庄东变	10	400	151
38151	新沂	PMS_合沟何庄2号变	10	400	106
38152	新沂	PMS_合沟沙道口3号变	10	400	146
38153	新沂	PMS_合沟马场东2号变	10	400	153
38154	新沂	PMS_合沟大沂圩南变	10	400	205
38155	新沂	PMS_合沟高集北变	10	400	179
38156	新沂	PMS_合沟高集南变	10	400	267
38157	新沂	PMS_合沟王元北变	10	400	162
38158	新沂	PMS_合沟小河五队2号变	10	400	208
38159	新沂	PMS_合沟姚庄2号变	10	400	117
38160	新沂	PMS_合沟刘场2号变	10	400	133
38161	新沂	PMS_合沟前八杨东变	10	400	178
38162	新沂	PMS_合沟沙道口4号变	10	400	133
38163	新沂	PMS_合沟街南2号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38164	新沂	PMS_合沟新庄4号变	10	400	94
38165	新沂	合沟刘庄南3号变	10	400	244
38166	新沂	PMS_合沟小河王元2号变	10	400	150
38167	新沂	PMS_合沟小河一队南变	10	400	215
38168	新沂	PMS_合沟姚庄3号变	10	400	192
38169	新沂	PMS_合沟杨家2号变	10	400	228
38170	新沂	PMS_合沟后八杨东变	10	400	10
38171	新沂	PMS_合沟新街2号变	10	400	104
38172	新沂	PMS_合沟窦老庄西变	10	400	187
38173	新沂	PMS_合沟前朱西2号变	10	400	169
38174	新沂	PMS_合沟后朱3号变	10	400	125
38175	新沂	PMS_合沟姚庄北2号变	10	400	189
38176	新沂	PMS_合沟王庄西2号变	10	400	92
38177	新沂	PMS_合沟王庄中心变	10	400	122
38178	新沂	PMS_合沟农科站2号变	10	400	177
38179	新沂	PMS_合沟前八杨中心变	10	400	169
38180	新沂	合沟界沟刘庄2号变	10	630	185
38181	新沂	PMS_合沟姚庄4号变（新沂市）	10	400	150
38182	新沂	PMS_合沟姚庄东变（新沂市）	10	400	113
38183	新沂	PMS_合沟小河三队3号变	10	400	231
38184	新沂	PMS_合沟杨家3号变	10	400	135
38185	新沂	PMS_合沟后湖村部变	10	400	122
38186	新沂	PMS_合沟吴家四队2号变（新沂市）	10	400	132
38187	新沂	PMS_合沟高集中心队4号变	10	400	157
38188	新沂	PMS_合沟高集中心队3号变	10	400	164
38189	新沂	合沟高集三队2号变	10	400	248
38190	新沂	PMS_合沟吴家三队2号变	10	400	250
38191	新沂	PMS_合沟前朱北2号变	10	400	164
38192	新沂	PMS_合沟郇楼3号变	10	400	119
38193	新沂	PMS_合沟老庄南2号变	10	400	132
38194	新沂	PMS_合沟镇房庄南变	10	400	121
38195	新沂	合沟青石桥胡庄2号变	10	630	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38196	新沂	合沟青石桥胡庄3号变	10	630	62
38197	新沂	PMS_合沟大龙9号台变	10	400	111
38198	新沂	PMS_合沟新庄5号变	10	400	144
38199	新沂	PMS_合沟范庄3号变	10	400	119
38200	新沂	PMS_合沟刘庄南2号变	10	400	262
38201	新沂	PMS_合沟杨庄4号变	10	400	154
38202	新沂	PMS_合沟后湖4号变	10	400	206
38203	新沂	PMS_合沟吴家一队变	10	400	265
38204	新沂	PMS_合沟杨庄3号变（新沂市）	10	400	146
38205	新沂	PMS_合沟长集变	10	400	128
38206	新沂	PMS_合沟彭庄西变（新沂市）	10	400	124
38207	新沂	PMS_合沟镇彭庄东台变（新沂市）	10	400	121
38208	新沂	PMS_合沟后朱5号变	10	400	192
38209	新沂	合沟大龙8号变	10	400	90
38210	新沂	PMS_合沟曹庄3号变	10	400	201
38211	新沂	PMS_合沟曹庄2号变	10	400	253
38212	新沂	PMS_合沟公园东变	10	400	199
38213	新沂	PMS_合沟后八杨西2号变	10	315	180
38214	新沂	PMS_合沟长集二队变	10	315	154
38215	新沂	PMS_合沟长集五队变	10	315	76
38216	新沂	PMS_合沟后湖2号变	10	315	130
38217	新沂	合沟后湖3号变	10	315	135
38218	新沂	PMS_合沟后湖六队变	10	400	45
38219	新沂	合沟镇吴家村北2号变	10	400	204
38220	新沂	合沟吴家八队2号变	10	200	0
38221	新沂	合沟吴家六队变	10	200	21
38222	新沂	合沟大沂圩中心变	10	400	246
38223	新沂	PMS_合沟大龙6号变	10	400	60
38224	新沂	PMS_合沟工业区1号变	10	400	198
38225	新沂	PMS_合沟彭庄4号变	10	400	221
38226	新沂	PMS_合沟吴家一队西变	10	400	250
38227	新沂	PMS_合沟小河一队西变	10	315	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38228	新沂	合沟小河三队2号变	10	315	129
38229	新沂	合沟小河五队4号变	10	200	0
38230	新沂	合沟小河五队3号变	10	200	0
38231	新沂	PMS_合沟彭庄2号变	10	400	190
38232	新沂	合沟新街3号变	10	400	95
38233	新沂	PMS_合沟彭庄3号变	10	400	106
38234	新沂	PMS_合沟老庄北2号变	10	400	181
38235	新沂	PMS_合沟大街2号变	10	400	0
38236	新沂	PMS_合沟范庄2号变	10	400	180
38237	新沂	PMS_合沟窦老庄村部变	10	400	147
38238	新沂	PMS_合沟界沟刘庄3号变	10	400	228
38239	新沂	合沟高集中心队5号变	10	200	42
38240	新沂	PMS_合沟高集中心队6号变	10	400	212
38241	新沂	PMS_合沟王庄2号变	10	400	128
38242	新沂	PMS_合沟杨家4号变	10	400	133
38243	新沂	PMS_合沟后八杨北2号变	10	400	111
38244	新沂	PMS_合沟马场3号变	10	400	148
38245	新沂	PMS_合沟后朱6号变	10	400	160
38246	新沂	合沟姚庄5号变	10	400	180
38247	新沂	PMS_合沟农科站3号变	10	400	200
38248	新沂	PMS_合沟杨庄小刘场变	10	400	212
38249	新沂	PMS_合沟刘场3号变	10	315	162
38250	新沂	PMS_合沟杨家5号变	10	400	235
38251	新沂	PMS_合沟大街北2号变	10	400	59
38252	新沂	PMS_合沟杨家6号变	10	400	177
38253	新沂	PMS_合沟界沟何庄3号变	10	315	136
38254	新沂	PMS_合沟新街4号变	10	400	253
38255	新沂	PMS_合沟镇后朱大棚变	10	400	228
38256	新沂	PMS_合沟大龙7号变	10	400	205
38257	新沂	PMS_合沟界沟小王庄变	10	400	240
38258	新沂	PMS_合沟前朱西4号变	10	400	197
38259	新沂	PMS_合沟前朱东3号变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38260	新沂	PMS_合沟后朱4号变	10	400	234
38261	新沂	PMS_合沟镇公园变	10	400	0
38262	新沂	PMS_合沟曹庄4号变	10	400	210
38263	新沂	PMS_合沟老庄2号变	10	400	238
38264	新沂	PMS_合沟王庄北2号变	10	400	177
38265	新沂	PMS_合沟邾楼变	10	400	98
38266	新沂	PMS_合沟前朱大棚变	10	400	176
38267	新沂	PMS_合沟房庄工业区台变	10	400	72
38268	新沂	PMS_合沟沙道口	10	400	212
38269	新沂	PMS_合沟石庄变	10	400	228
38270	新沂	PMS_合沟彭庄小学	10	400	189
38271	新沂	PMS_合沟老庄变	10	400	187
38272	新沂	PMS_合沟大沂圩新村变	10	400	146
38273	新沂	PMS_合沟高集中心队2号变	10	400	93
38274	新沂	PMS_合沟沙道口东变	10	400	249
38275	新沂	PMS_合沟王庄村变	10	400	141
38276	新沂	PMS_合沟马场村西	10	400	186
38277	新沂	PMS_合沟姚庄闸综合变	10	315	212
38278	新沂	PMS_合沟马场工业园4号变	10	400	173
38279	新沂	PMS_合沟姚庄6号变	10	400	164
38280	新沂	合杨线小河一队3号变	10	400	286
38281	新沂	合杨线小河一队西2号变	10	400	174
38282	新沂	PMS_合沟马场工业区3变	10	400	231
38283	新沂	合沟马场4变	10	400	176
38284	新沂	合沟工业区2号变	10	400	126
38285	新沂	PMS_农科站4号变	10	400	174
38286	新沂	PMS_王庄3号变	10	400	248
38287	新沂	后湖5号变	10	400	278
38288	新沂	PMS_沟涯4号变	10	400	236
38289	新沂	王元3号变	10	400	207
38290	新沂	PMS_新沂市合沟镇人民政府	10	400	134
38291	新沂	PMS_合沟青石桥村小周2号变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38292	新沂	PMS_合沟镇房庄北2号配变	10	400	215
38293	新沂	青石桥渔湾村台变	10	400	223
38294	新沂	PMS_合沟青石桥渔厂变2号配变	10	400	151
38295	新沂	PMS_合沟大街3号变	10	400	0
38296	新沂	合沟大沂圩2号变	10	400	0
38297	新沂	合沟大龙东变	10	400	55
38298	新沂	合沟加油站北变	10	200	40
38299	新沂	合沟敬老院东变	10	400	25
38300	新沂	合沟马场南变	10	400	143
38301	新沂	合沟土地所变	10	400	105
38302	新沂	合沟界沟石庄南变	10	200	121
38303	新沂	合沟刘庄村部变	10	400	315
38304	新沂	合沟邾楼水厂变	10	400	284
38305	新沂	合沟马场村北变	10	400	197
38306	新沂	合沟后朱西变	10	400	123
38307	新沂	合沟张庄3号变	10	400	250
38308	新沂	合沟老庄村部东变	10	400	255
38309	新沂	合沟王庄村部北变	10	400	128
38310	新沂	合沟刘场4号变	10	400	281
38311	新沂	合沟胡庄北变	10	400	311
38312	新沂	合沟彭庄5号变	10	400	234
38313	新沂	合沟前朱大棚南变	10	400	268
38314	新沂	合沟大街北3号变	10	400	148
38315	新沂	合沟后湖大棚东变	10	400	301
38316	新沂	合沟小周西变	10	400	66
38317	新沂	合沟后湖村部南变	10	400	62
38318	新沂	合沟后湖小周东变	10	400	176
38319	新沂	合沟杨家东变	10	400	249
38320	新沂	合沟桥头南变	10	400	240
38321	新沂	合沟长集成刚变	10	400	220
38322	新沂	合沟张庄西变	10	400	319
38323	新沂	合沟金诚苑小区南门变压器	10	630	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38324	新沂	合沟金诚苑小区北门变压器	10	630	195
38325	新沂	10kV合沟青石小区箱变压器	10	630	387
38326	新沂	PMS_合沟大街北台变	10	400	103
38327	新沂	PMS_合沟范庄台变	10	400	148
38328	新沂	合沟青石桥胡庄台变	10	400	207
38329	新沂	PMS_合沟小庄台变	10	400	163
38330	新沂	PMS_合沟农科站台变	10	400	145
38331	新沂	合沟杨庄台变	10	400	152
38332	新沂	PMS_合沟前朱村西台变	10	400	161
38333	新沂	合沟小河一队台变	10	400	73
38334	新沂	PMS_合沟芳庄台变	10	400	245
38335	新沂	PMS_合沟沟涯台变	10	400	0
38336	新沂	合沟村北台变	10	200	29
38337	新沂	PMS_合沟界沟刘庄台变	10	400	217
38338	新沂	PMS_合沟闻庄台变	10	400	92
38339	新沂	PMS_合沟马场东台变	10	400	134
38340	新沂	PMS_合沟前八杨台变	10	400	101
38341	新沂	PMS_合沟长集2号变	10	400	157
38342	新沂	PMS_合沟新庄台变	10	400	122
38343	新沂	PMS_合沟杨家93号台变	10	400	0
38344	新沂	PMS_合沟杨家92号台变	10	400	128
38345	新沂	PMS_合沟杨家40号台变	10	400	147
38346	新沂	PMS_合沟姚庄103号台变	10	400	131
38347	新沂	PMS_合沟后八杨南台变	10	400	224
38348	新沂	PMS_合沟大沂圩1号台变	10	400	68
38349	新沂	PMS_合沟小河五队台变	10	400	213
38350	新沂	PMS_合沟后湖三队台变	10	400	156
38351	新沂	PMS_合沟后湖五队台变	10	400	245
38352	新沂	PMS_合沟前朱北变	10	400	182
38353	新沂	PMS_合沟彭庄变	10	400	0
38354	新沂	PMS_合沟青石桥杨圩变	10	400	174
38355	新沂	PMS_合沟沙道口西变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38356	新沂	PMS_合沟刘庄南变	10	400	168
38357	新沂	PMS_合沟马场2号变	10	400	221
38358	新沂	PMS_合沟吴家四队变	10	400	116
38359	新沂	PMS_合沟大龙2号变	10	400	55
38360	新沂	合沟沙道口2号变	10	630	42
38361	新沂	PMS_合沟杨庄2号变	10	400	128
38362	新沂	PMS_合沟曹庄北变	10	400	29
38363	新沂	PMS_合沟后朱北变	10	400	203
38364	新沂	PMS_合沟老庄北变	10	400	69
38365	新沂	合沟新庄3号变	10	400	210
38366	新沂	PMS_唐店八户五六队3号变	10	400	146
38367	新沂	PMS_唐店中季墩1号台变	10	400	211
38368	新沂	唐店东岭四五六队2号变	10	400	238
38369	新沂	唐店前滩西台变	10	400	101
38370	新沂	唐店西街1号综合变	10	400	93
38371	新沂	唐店民营1号综合变	20	315	0
38372	新沂	PMS_唐店苏营南综合变	10	200	129
38373	新沂	PMS_唐店双山综合变	10	200	43
38374	新沂	唐店坡桥南单相变	10	630	385
38375	新沂	PMS_唐店八户五六队2号变	10	400	132
38376	新沂	唐店新村变	10	400	0
38377	新沂	PMS_唐店龙河东变	10	400	0
38378	新沂	PMS_唐店旗杆底北综合变	10	400	0
38379	新沂	PMS_唐店西街南台片	10	400	0
38380	新沂	PMS_唐店八户村2号变	10	400	76
38381	新沂	PMS_唐店尚营村2号变	10	200	96
38382	新沂	PMS_唐店徐李2号变	10	200	87
38383	新沂	PMS_唐店徐李小区变	10	400	146
38384	新沂	唐店东岭三七队2号变	10	400	223
38385	新沂	PMS_唐店徐李大街2号变	10	400	127
38386	新沂	唐店苏营西综合变	10	400	240
38387	新沂	PMS_唐店医院变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38388	新沂	PMS_唐店双南综合变	10	315	125
38389	新沂	PMS_唐店李刘综合变	10	400	87
38390	新沂	PMS_唐店褚湖变	10	400	276
38391	新沂	PMS_唐店旗杆单相变	10	400	127
38392	新沂	PMS_唐店旗杆变	10	400	198
38393	新沂	PMS_唐店徐李西变	10	400	92
38394	新沂	PMS_唐店唐店南综合变	10	400	237
38395	新沂	唐店王湖南综合变	10	400	256
38396	新沂	PMS_唐店姚湖综合变	10	400	252
38397	新沂	唐店季墩综合变	10	400	163
38398	新沂	PMS_唐店刘墩综合变	10	400	164
38399	新沂	PMS_唐店叶庄单相变	10	200	97
38400	新沂	PMS_唐店力庄综合变	10	200	44
38401	邳州	PMS_邳城城西16#变	10	400	139
38402	邳州	PMS_邳城城北工业8#变	10	400	71
38403	邳州	PMS_邳城艾山7#变	10	400	123
38404	邳州	邳城9#变	10	400	0
38405	邳州	PMS_邳城城北5#变	10	400	107
38406	邳州	PMS_邳城城山18#变	10	400	174
38407	邳州	PMS_邳城城山20#变	10	400	131
38408	邳州	邳城街道5#变	10	400	89
38409	邳州	邳城双庙5#变	10	200	53
38410	邳州	PMS_邳城草寺7#变	10	400	143
38411	邳州	PMS_邳城河口12#变	10	400	145
38412	邳州	PMS_邳城草寺10#变	10	400	54
38413	邳州	PMS_邳城祁家5#变	10	400	223
38414	邳州	PMS_邳城河口10#变	10	400	104
38415	邳州	PMS_邳城草寺8#变	10	400	125
38416	邳州	邳城泇口7#变	10	400	149
38417	邳州	邳城泇口8#变	10	200	48
38418	邳州	邳城泇口9#变	10	400	223
38419	邳州	邳城泇口10#变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38420	邳州	PMS_邳城葛布5#变	10	400	159
38421	邳州	PMS_邳城葛布6#变	10	400	205
38422	邳州	PMS_邳城葛布7#变	10	400	156
38423	邳州	PMS_邳城百户8#变	10	400	165
38424	邳州	PMS_邳城谢湖6#变	10	400	92
38425	邳州	PMS_邳城百户7#变	10	400	115
38426	邳州	PMS_邳城大庙5#变	10	400	186
38427	邳州	PMS_邳城陆山7#变	10	400	43
38428	邳州	PMS_邳城白元6#变	10	400	67
38429	邳州	PMS_邳城郭池7#变	10	400	163
38430	邳州	PMS_邳城8#变	10	400	144
38431	邳州	PMS_邳城10#变	10	400	120
38432	邳州	PMS_邳城11#变	10	400	105
38433	邳州	PMS_邳城城山19#变	10	400	187
38434	邳州	PMS_邳城城东花苑2#变	10	400	182
38435	邳州	邳城街道9#变	10	400	0
38436	邳州	PMS_邳城祁家6#变	10	400	95
38437	邳州	PMS_邳城河口11#变	10	400	106
38438	邳州	PMS_邳城城山30#变	10	400	234
38439	邳州	PMS_邳城河口14#变	10	200	4
38440	邳州	PMS_邳城百户10#变	10	400	218
38441	邳州	PMS_邳城百户6#变	10	400	69
38442	邳州	PMS_邳城百户9#变	10	400	158
38443	邳州	PMS_邳城大庙6#变	10	400	177
38444	邳州	PMS_邳城大庙7#变	10	400	21
38445	邳州	PMS_邳城大庙8#变	10	400	181
38446	邳州	PMS_邳城郭池6#变	10	400	99
38447	邳州	PMS_邳城刘瓦6#变	10	400	255
38448	邳州	PMS_邳城陆山10#变	10	400	227
38449	邳州	PMS_邳城陆山8#变	10	400	187
38450	邳州	邳城陆山9#变	10	500	167
38451	邳州	PMS_邳城谢湖7#变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38452	邳州	PMS_邳城谢湖9#变	10	400	211
38453	邳州	PMS_邳城谢湖8#变	10	400	191
38454	邳州	PMS_邳城白元11#变	10	400	203
38455	邳州	PMS_邳城白元8#变	10	400	66
38456	邳州	PMS_邳城白元9#变	10	400	90
38457	邳州	PMS_邳城郭池8#变	10	400	93
38458	邳州	PMS_邳城刘瓦10#变	10	400	247
38459	邳州	PMS_邳城刘瓦11#变	10	400	95
38460	邳州	PMS_邳城刘瓦7#变	10	400	206
38461	邳州	PMS_邳城刘瓦8#变	10	400	141
38462	邳州	PMS_邳城刘瓦9#变	10	400	151
38463	邳州	PMS_邳城西街道6#变	10	400	3
38464	邳州	PMS_邳城西街道8#变	10	400	144
38465	邳州	PMS_邳城白元10#变	10	400	178
38466	邳州	邳城泇口11#变	10	200	46
38467	邳州	PMS_邳城郭池9#变	10	400	173
38468	邳州	PMS_邳城艾山8#变	10	400	206
38469	邳州	PMS_邳城艾山9#变	10	400	146
38470	邳州	PMS_邳城城山24#变	10	400	142
38471	邳州	PMS_邳城城山26#变	10	400	51
38472	邳州	PMS_邳城城山27#变	10	400	86
38473	邳州	PMS_邳城城山28#变	10	400	0
38474	邳州	PMS_邳城城山29#变	10	400	10
38475	邳州	PMS_邳城城西11#变	10	400	117
38476	邳州	邳城城西12#变	10	500	174
38477	邳州	PMS_邳城城西13#变	10	400	141
38478	邳州	PMS_邳城城西14#变	10	400	118
38479	邳州	PMS_邳城汤家10#变	10	400	103
38480	邳州	PMS_邳城汤家11#变	10	400	165
38481	邳州	PMS_邳城汤家9#变	10	400	142
38482	邳州	PMS_邳城汤家8#变	10	400	179
38483	邳州	PMS_邳城新山河11#变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38484	邳州	PMS_邳城新山河12#变	10	400	107
38485	邳州	PMS_邳城新山河14#变	10	400	184
38486	邳州	邳城城东4#变	10	400	130
38487	邳州	PMS_邳城城山25#变	10	400	162
38488	邳州	PMS_邳城新山河15#变	10	400	94
38489	邳州	PMS_邳城新山河16#变	10	400	214
38490	邳州	PMS_邳城新山河13#变	10	400	120
38491	邳州	PMS_邳城河口15#变	10	400	162
38492	邳州	PMS_邳城吕滩10#变	10	400	97
38493	邳州	PMS_邳城吕滩12#变	10	400	151
38494	邳州	PMS_邳城坡里5#变	10	400	173
38495	邳州	PMS_邳城坡里6#变	10	400	75
38496	邳州	PMS_邳城祁家9#变	10	400	86
38497	邳州	PMS_邳城双庙4#变	10	400	190
38498	邳州	PMS_邳城双庙6#变	10	400	152
38499	邳州	邳城祁家7#变	10	400	142
38500	邳州	邳城城西17#变	10	400	229
38501	邳州	PMS_邳城城西18#变	10	400	169
38502	邳州	PMS_邳城12#变	10	400	23
38503	邳州	PMS_邳城祁家8#变	10	400	139
38504	邳州	PMS_邳城河口13#变	10	400	172
38505	邳州	PMS_邳城吕滩11#变	10	400	84
38506	邳州	PMS_邳城草寺9#变	10	400	155
38507	邳州	PMS_邳城葛布8#变	10	400	188
38508	邳州	PMS_邳城陆山11#变	10	400	202
38509	邳州	PMS_邳城西街道7#变	10	400	213
38510	邳州	PMS_邳城艾山10#变	10	400	121
38511	邳州	邳城城山36#变	10	400	26
38512	邳州	PMS_邳城河口17#变	10	400	192
38513	邳州	邳城河口16#变	10	200	90
38514	邳州	PMS_邳城河口18#变	10	400	219
38515	邳州	邳城新山河17#变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38516	邳州	PMS_邳城汤家12#变	10	400	168
38517	邳州	PMS_邳城城山32#变	10	400	212
38518	邳州	PMS_邳城城山33#变	10	400	121
38519	邳州	PMS_邳城城山31#变	10	400	190
38520	邳州	邳城双庙7#变	10	200	0
38521	邳州	PMS_邳城坡里7#变	10	400	159
38522	邳州	PMS_邳城新山河18#变	10	400	0
38523	邳州	PMS_邳城13#变	10	400	231
38524	邳州	PMS_邳城城山34#变	10	400	0
38525	邳州	PMS_邳城祁家10#变	10	400	51
38526	邳州	邳城河口19#变	10	200	134
38527	邳州	PMS_邳城城山39#变	10	400	172
38528	邳州	邳城艾山12#变	10	200	13
38529	邳州	PMS_邳城城山37#变	10	400	63
38530	邳州	PMS_邳城汤家14#变	10	400	206
38531	邳州	邳城陆山13#变	10	200	33
38532	邳州	邳城泇口12#变	10	400	220
38533	邳州	PMS_邳城郭池10#变	10	400	184
38534	邳州	PMS_邳城加口13#变	10	400	164
38535	邳州	PMS_邳城城山35#变	10	400	181
38536	邳州	PMS_邳城吕滩14#变	10	400	126
38537	邳州	PMS_邳城艾山13#变	10	400	191
38538	邳州	PMS_邳城刘瓦13#变	10	400	179
38539	邳州	PMS_邳城城东6#变	10	400	181
38540	邳州	PMS_邳城新山河20#变	10	400	206
38541	邳州	邳城大庙10#变	10	200	89
38542	邳州	邳城城西19#变	10	200	134
38543	邳州	PMS_邳城街道7#变	10	630	246
38544	邳州	PMS_邳城刘瓦14#变	10	400	217
38545	邳州	邳城洪福大道2#变	10	630	32
38546	邳州	邳城艾山3#变	10	400	0
38547	邳州	PMS_邳城沿河小区1#变	10	500	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38548	邳州	邳城沿河小区2#变	10	200	39
38549	邳州	PMS_邳城洪福商业2#变	10	500	102
38550	邳州	PMS_邳城洪福商业1#变	10	400	83
38551	邳州	PMS_邳城城北工业2#变	10	400	0
38552	邳州	邳城观山墅苑1#变	10	630	336
38553	邳州	邳城白元12#变	10	400	230
38554	邳州	邳城城西20#变	10	400	184
38555	邳州	邳城小区综合1#变压器	10	500	65
38556	邳州	邳城洪福大道5#变	10	400	65
38557	邳州	邳城城山40#变	10	200	47
38558	邳州	邳城草寺11#变	10	400	257
38559	邳州	邳城谢湖2#变	10	400	187
38560	邳州	邳城新山河1#变	10	400	134
38561	邳州	邳城城山41#变	10	400	0
38562	邳州	邳城陆山12#变	10	400	241
38563	邳州	邳城吕滩15#变	10	400	255
38564	邳州	邳城阳光小区1#变	10	400	216
38565	邳州	邳城祁家11#变	10	400	260
38566	邳州	邳城城西21#变	10	400	237
38567	邳州	邳城城山43#变	10	400	216
38568	邳州	邳城城山44#变	10	400	283
38569	邳州	邳城城山42#变	10	400	304
38570	邳州	邳城河口21#变	10	400	320
38571	邳州	邳城草寺12#变	10	400	320
38572	邳州	邳城洪福山庄1#变	10	630	148
38573	邳州	邳城洪福山庄2#变	10	400	264
38574	邳州	邳城城山38#变	10	500	34
38575	邳州	邳城文苑小区1#变	10	500	247
38576	邳州	PMS_邳城谢湖4#变	10	400	245
38577	邳州	PMS_邳城城山15#变	10	400	135
38578	邳州	邳城城山14#变	10	400	117
38579	邳州	邳城城山16#变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38580	邳州	PMS_邳城河口7#变	10	200	98
38581	邳州	PMS_邳城葛布4#变	10	200	0
38582	邳州	邳州文景苑4变压器	10	630	164
38583	邳州	邳州文景苑5变压器	10	630	64
38584	邳州	邳州文景苑6变压器	10	630	188
38585	邳州	邳州清华园3变压器	10	400	15
38586	邳州	邳州文景苑1变压器	10	1000	490
38587	邳州	邳州文景苑2变压器	10	1000	263
38588	邳州	邳州文景苑3变压器	10	500	155
38589	邳州	邳州文景苑8变压器	10	630	129
38590	邳州	邳州文景苑7变压器	10	500	117
38591	邳州	邳州文景苑9变压器	10	500	85
38592	邳州	华泰嘉园3变压器	10	400	219
38593	邳州	PMS_邳州济民中学宿舍	10	630	362
38594	邳州	PMS_邳州西秀小区	10	400	76
38595	邳州	邳州清华园1变压器	10	630	217
38596	邳州	邳州烟草小区变压器	10	630	350
38597	邳州	邳州庄场公寓变压器	10	630	267
38598	邳州	邳州向阳佳园小区1变压器	10	400	0
38599	邳州	邳州向阳佳园小区2变压器	10	630	56
38600	邳州	邳州向阳佳园小区3变压器	10	630	115
38601	邳州	邳州新华房产4变压器	10	500	39
38602	邳州	邳州和平房产小区变	10	400	110
38603	邳州	城市中1变压器	10	400	102
38604	邳州	PMS_邳州气象小区变	10	630	66
38605	邳州	邳州四中宿舍1变压器	10	630	257
38606	邳州	PMS_邳州金御祥苑1＃变	10	1250	511
38607	邳州	邳州金御祥苑3变压器	10	630	197
38608	邳州	PMS_邳州三星花苑4#	10	400	30
38609	邳州	邳州四中宿舍3变压器	10	630	160
38610	邳州	邳州四中宿舍2变压器	10	500	196
38611	邳州	PMS_邳州地税局2#公变	10	630	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38612	邳州	邳州李口农民公寓1箱变变压器(鸿福家园)	10	630	167
38613	邳州	邳州二院变	10	400	0
38614	邳州	PMS_邳州剧场2#变	10	630	153
38615	邳州	邳州怡丽家园1变压器	10	500	183
38616	邳州	邳州怡丽家园2变压器	10	630	213
38617	邳州	邳州怡丽家园4变压器	10	500	199
38618	邳州	邳州二中宿舍1变压器	10	630	272
38619	邳州	邳州二中宿舍2变压器	10	400	154
38620	邳州	邳州溪仲路7#变	10	630	0
38621	邳州	PMS_邳州溪仲路8#变	10	400	194
38622	邳州	PMS_邳州天山路2#变	10	400	155
38623	邳州	邳州怡丽家园3变压器	10	630	157
38624	邳州	邳州文景苑10变压器	10	500	116
38625	邳州	邳州明珠御景1变压器	10	630	9
38626	邳州	XB金帝广场3变压器	10	630	182
38627	邳州	邳州万邦嘉园3箱变变压器	10	630	40
38628	邳州	邳州盛鑫嘉园1变压器	10	630	213
38629	邳州	PMS_邳州三连农民公寓1#	10	630	293
38630	邳州	邳州银河湾11变压器	10	800	370
38631	邳州	邳州时代广场1变压器	10	630	207
38632	邳州	邳州时代广场2变压器	10	630	163
38633	邳州	邳州万和嘉园1＃变压器	10	500	301
38634	邳州	运河中学2变压器	10	800	299
38635	邳州	邳州宏大高层1变压器	10	1250	468
38636	邳州	邳州宏大高层2变压器	10	1000	430
38637	邳州	邳州李口农民公寓2变压器	10	400	122
38638	邳州	邳州明珠小区2变压器	10	800	269
38639	邳州	邳州明珠小区3箱变变压器	10	630	69
38640	邳州	邳州地方电力公司变压器	10	630	250
38641	邳州	XB金帝广场2变压器	10	630	208
38642	邳州	盛鑫嘉园2变压器	10	500	140
38643	邳州	PMS_邳州三连农民公寓2#	10	630	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38644	邳州	邳州银河湾13变压器	10	800	443
38645	邳州	邳州银河湾1变压器	10	630	322
38646	邳州	邳州银河湾2变压器	10	630	395
38647	邳州	邳州银河湾3变压器	10	630	339
38648	邳州	邳州玉水花城1#变	10	400	96
38649	邳州	邳州华宇嘉园1变压器	10	1000	563
38650	邳州	PMS_邳州玉水花城2#变	10	400	62
38651	邳州	PMS_邳州玉水花城3#变	10	400	126
38652	邳州	邳州城北分院2变压器	10	630	297
38653	邳州	邳州恒盛嘉园1变压器	10	630	322
38654	邳州	邳州华泰嘉园1变压器	10	400	176
38655	邳州	邳州华泰嘉园2变压器	10	400	96
38656	邳州	PMS_邳州黎明房产1#变	10	1000	320
38657	新沂	唐店东街中变	10	400	0
38658	新沂	唐店西街北综合变	10	315	0
38659	新沂	PMS_唐店后滩村部综合变	10	400	126
38660	新沂	唐店东街北综合变	10	400	18
38661	新沂	PMS_唐店李刘南综合变	10	400	183
38662	新沂	PMS_唐店卓庄西变	10	400	13
38663	新沂	PMS_唐店龙河南菜园单项综合变	10	400	223
38664	新沂	唐店后滩北综合变	10	400	141
38665	新沂	PMS_唐店孙圩综合变	10	400	70
38666	新沂	唐店尚营村变	10	630	402
38667	新沂	唐店东街南变	10	400	135
38668	新沂	PMS_唐店杜湖综合变	10	400	38
38669	新沂	PMS_唐店解放村北变	10	400	50
38670	新沂	PMS_唐店徐李村变	10	400	195
38671	新沂	唐店后滩东变	10	315	0
38672	新沂	PMS_唐店后滩南变	10	400	13
38673	新沂	PMS_唐店曹圩变	10	400	100
38674	新沂	PMS_唐店坡桥北台变	10	400	189
38675	新沂	PMS_唐店苏营综合变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38676	新沂	PMS_唐店尚庄变	10	400	153
38677	新沂	PMS_唐店卓庄综合变	10	400	190
38678	新沂	PMS_唐店马场臧庄变	10	400	49
38679	新沂	唐店臧庄变	10	400	116
38680	新沂	PMS_唐店西街西变	10	400	182
38681	新沂	PMS_唐店后滩中变	10	400	42
38682	新沂	唐店西街中变	10	400	0
38683	新沂	PMS_唐店前滩小圩综合变	10	400	67
38684	新沂	PMS_唐店陈庄综合变	10	400	43
38685	新沂	PMS_唐店龙河北综合变	10	400	140
38686	新沂	PMS_唐店慎圩综合变	10	400	160
38687	新沂	PMS_唐店马场变	10	400	166
38688	新沂	PMS_唐店龙河中变	10	400	204
38689	新沂	唐店双北综合变	10	400	232
38690	新沂	PMS_唐店东岭4、5、6队变	10	400	190
38691	新沂	PMS_唐店双城综合变	10	400	200
38692	新沂	PMS_唐店李四综合变	10	315	63
38693	新沂	唐店史城综合变	10	400	135
38694	新沂	PMS_唐店小王庄变	10	400	246
38695	新沂	PMS_唐店解放村南变	10	400	109
38696	新沂	唐店龙河南综合变	10	400	168
38697	新沂	PMS_唐店前滩变	10	400	175
38698	新沂	唐店小芦汪变	10	630	330
38699	新沂	PMS_唐店芦汪变	10	400	130
38700	新沂	PMS_唐店坡桥综合变	10	400	119
38701	新沂	PMS_唐店前滩南综合变	10	400	176
38702	新沂	PMS_唐店后滩新村综合变	10	200	44
38703	新沂	唐店东三队变	10	400	252
38704	新沂	唐店政府综合变	10	400	69
38705	新沂	唐店中2#台片	10	400	10
38706	新沂	PMS_唐店东岭一二队2号变	10	400	139
38707	新沂	PMS_唐店马场臧庄1号变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38708	新沂	唐店镇坡桥曹圩2号台变	10	400	0
38709	新沂	PMS_唐店镇龙河西变	10	400	136
38710	新沂	唐店后滩南1#台片	10	400	149
38711	新沂	唐店后滩北1号台片	10	400	66
38712	新沂	PMS_唐店臭桔障变	10	400	125
38713	新沂	PMS_唐店墩上变	10	400	248
38714	新沂	PMS_唐店龙泉变	10	400	2
38715	新沂	PMS_唐店双南东变	10	400	156
38716	新沂	PMS_唐店张圩变	10	400	161
38717	新沂	PMS_唐店褚湖2号变	10	400	204
38718	新沂	PMS_唐店卓庄2号变	10	400	143
38719	新沂	PMS_唐店芦汪南变	10	400	233
38720	新沂	PMS_唐店小芦汪西变	10	400	231
38721	新沂	PMS_唐店徐圩变	10	400	188
38722	新沂	PMS_唐店徐李北变	10	400	185
38723	新沂	唐店山前1号变	10	400	190
38724	新沂	PMS_唐店苏营西1号变	10	400	184
38725	新沂	PMS_唐店李刘北变	10	400	141
38726	新沂	PMS_唐店小圩南变	10	400	55
38727	新沂	PMS_唐店小圩2号变	10	400	135
38728	新沂	PMS_唐店丁坤变	10	400	212
38729	新沂	PMS_唐店孙圩1号台变	10	400	52
38730	新沂	唐店王湖1号台变	10	630	406
38731	新沂	PMS_唐店王湖南1号台变	10	400	258
38732	新沂	PMS_唐店信用社1号变	10	400	135
38733	新沂	PMS_唐店苏营东变	10	400	165
38734	新沂	PMS_唐店龙中1号变	10	315	35
38735	新沂	PMS_唐店杜湖1号台变	10	400	272
38736	新沂	新沂唐店前滩西1号变	10	400	178
38737	新沂	新沂唐店西街中1#变	10	400	0
38738	新沂	PMS_新沂唐店臧庄北变	10	400	209
38739	新沂	PMS_唐店褚湖小圩变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38740	新沂	PMS_唐店褚湖菜园变	10	400	239
38741	新沂	PMS_唐店杜湖西变	10	400	98
38742	新沂	PMS_唐店杜湖北变	10	400	53
38743	新沂	唐店陈庄1#变	10	400	61
38744	新沂	PMS_唐店龙河北2号变	10	400	165
38745	新沂	PMS_唐店龙河中2号变	10	400	23
38746	新沂	唐店南菜园变	20	315	0
38747	新沂	PMS_唐店八户村4号变	10	400	0
38748	新沂	PMS_唐店八户村5号变	10	400	207
38749	新沂	PMS_唐店东常圩变	10	400	101
38750	新沂	PMS_唐店东岭三七队北变	10	400	216
38751	新沂	唐店东岭四五六队北变	10	400	122
38752	新沂	PMS_唐店东岭四五六队东变	10	400	164
38753	新沂	唐店解放北1号变	10	400	164
38754	新沂	PMS_唐店解放南2号变	10	400	217
38755	新沂	PMS_唐店徐李北3号变	10	400	166
38756	新沂	PMS_唐店尚营村北变	10	400	43
38757	新沂	PMS_唐店尚营小王1号变	10	400	232
38758	新沂	PMS_唐店小芦汪3号变	10	400	200
38759	新沂	唐店芦汪3号变	10	630	330
38760	新沂	PMS_唐店龙河东1号变	10	400	39
38761	新沂	PMS_唐店后滩中1号变	10	400	197
38762	新沂	PMS_唐店曹圩1号变	10	400	247
38763	新沂	PMS_唐店曹圩2号变	10	400	111
38764	新沂	PMS_唐店孙圩2号变	10	400	151
38765	新沂	新沂唐店新唐中河变	10	400	92
38766	新沂	PMS_唐店旗杆1号变	10	400	186
38767	新沂	PMS_新沂唐店马场臧庄东变	10	400	198
38768	新沂	唐店马场1号变	10	400	58
38769	新沂	唐店马场2号变	10	630	335
38770	新沂	PMS_唐店卓庄3号变	10	400	223
38771	新沂	唐店姚湖西1号变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38772	新沂	唐店兴唐变	10	400	119
38773	新沂	唐店力庄西变	10	200	61
38774	新沂	PMS_唐店刘墩1号变	10	400	215
38775	新沂	PMS_唐店刘墩2号变	10	400	214
38776	新沂	PMS_唐店慎圩1号变	10	400	158
38777	新沂	PMS_唐店双城1号变	10	400	209
38778	新沂	PMS_唐店史城东变	10	400	212
38779	新沂	PMS_唐店史城西变	10	400	151
38780	新沂	PMS_唐店季墩1号变	10	400	258
38781	新沂	PMS_唐店李刘2号变	10	400	191
38782	新沂	PMS_唐店马场南变	10	400	223
38783	新沂	PMS_唐店尚营3号变	10	400	228
38784	新沂	PMS_唐店藏庄东变	10	400	0
38785	新沂	PMS_唐店后滩南2#变	10	400	102
38786	新沂	PMS_唐店双山山前3号变	10	400	232
38787	新沂	PMS_唐店南李四1号变	10	400	88
38788	新沂	PMS_唐店苏营北变	10	400	227
38789	新沂	PMS_唐店苏营西2号变	10	400	117
38790	新沂	PMS_唐店马场果园台变	10	400	281
38791	新沂	唐店尚庄1#变	10	400	0
38792	新沂	PMS_唐店西常圩变	10	400	228
38793	新沂	唐店中5#变	10	400	60
38794	新沂	PMS_唐店卓庄西1号变	10	400	162
38795	新沂	PMS_唐店小芦汪南变	10	400	106
38796	新沂	PMS_唐店尚营东岭2号变	10	400	220
38797	新沂	PMS_唐店徐李七八队变	10	400	125
38798	新沂	PMS_唐店卓庄南变	10	400	256
38799	新沂	PMS_唐店龙河大街2号变	10	400	122
38800	新沂	PMS_唐店潘庄南变	10	400	155
38801	新沂	唐店卓庄北变	10	400	128
38802	新沂	唐店后滩东2号变	10	400	114
38803	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室5变压器	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38804	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室7变压器	10	630	286
38805	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室3变压器	10	630	308
38806	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室1变压器	10	630	314
38807	新沂	PMS_唐店徐李村东配变	10	400	65
38808	新沂	PMS_唐店徐李村西配1号变	10	400	165
38809	新沂	PMS_唐店水厂配变	10	400	221
38810	新沂	PMS_10kV盛唐家园一期1号配电室2变压器	10	800	396
38811	新沂	PMS_10kV盛唐家园一期1号配电室1变压器	10	800	330
38812	新沂	盛唐家园二期1号组合配电室1变压器	10	800	282
38813	新沂	盛唐家园二期1号组合配电室2变压器	10	800	411
38814	新沂	PMS_唐店龙河北3号变	10	400	267
38815	新沂	20kV金唐新城3号配电室2号变压器	20	630	357
38816	新沂	20kV金唐新城3号配电室1号变压器	20	630	373
38817	新沂	20kV金唐新城3号配电室4号变压器	20	630	350
38818	新沂	20kV金唐新城4号配电室3变压器	20	800	521
38819	新沂	20kV金唐新城4号配电室2变压器	20	800	505
38820	新沂	20kV金唐新城4号配电室4变压器	20	800	525
38821	新沂	20kV金唐新城4号配电室1变压器	20	800	446
38822	新沂	20kV金唐新城6配电室1变压器	20	400	164
38823	新沂	20kV金唐新城6号配电室2变压器	20	400	255
38824	新沂	20kV金唐新城5号配电室1号变压器	20	630	343
38825	新沂	20kV金唐新城5号配电室2号变压器	20	630	362
38826	新沂	20kV金唐新城5号配电室3号变压器	20	630	407
38827	新沂	20kV金唐新城5号配电室4号变压器	20	630	474
38828	新沂	20kV金唐新城7号配电室1变压器	20	400	244
38829	新沂	20kV金唐新城7号配电室2变压器	20	400	216
38830	新沂	20kV金唐新城1号配电室2变压器	20	630	391
38831	新沂	20kV金唐新城1号配电室1变压器	20	630	374
38832	新沂	20kV金唐新城2号配电室1号变压器	20	630	377
38833	新沂	20kV金唐新城2号配电室4号变压器	20	630	420
38834	新沂	20kV金唐新城2号配电室3号变压器	20	630	445
38835	新沂	20kV金唐新城2号配电室2号变压器	20	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38836	新沂	唐店后滩中2号变	10	400	62
38837	新沂	唐店福客隆变	10	400	25
38838	新沂	PMS_唐店山前南变	10	400	253
38839	新沂	PMS_唐店东岭渔场变	10	315	100
38840	新沂	唐店后滩南3号配变	10	400	130
38841	新沂	PMS_唐店卓庄1号配变	10	400	215
38842	新沂	PMS_唐店卓庄4号配变	10	400	160
38843	新沂	PMS_唐店山前东配变	10	400	12
38844	新沂	唐店山前西配变	10	250	97
38845	新沂	PMS_唐店龙河西变	10	400	27
38846	新沂	唐店苏通综合变	10	400	211
38847	新沂	唐店盆景园变	10	630	294
38848	新沂	唐店西街中2号配变	10	400	144
38849	新沂	唐店臧庄2号配变	10	400	92
38850	新沂	唐店中3号配变	10	400	8
38851	新沂	唐店李圩变	10	400	173
38852	新沂	唐店龙河西2号变	10	400	320
38853	新沂	唐店徐李东1号变	10	400	120
38854	新沂	唐店芦汪5号配变	10	400	230
38855	新沂	唐店尚营一二队3号配变	10	400	249
38856	新沂	唐店东岭四五六队东2号配变	10	400	131
38857	新沂	唐店中6号变	10	400	206
38858	新沂	唐店芦汪6号变	10	400	262
38859	新沂	唐店旗杆南变	10	400	242
38860	新沂	唐店曹庄2号变	10	400	273
38861	新沂	唐店后滩南4号	10	400	55
38862	新沂	唐店尚营村4号变	10	400	165
38863	新沂	唐店尚营小王3号变	10	400	182
38864	新沂	唐店东岭四五六队北3号变	10	400	194
38865	新沂	唐店八户五六队4号变	10	400	245
38866	新沂	唐店慎圩3号配变	10	400	0
38867	新沂	唐店八户村6号变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38868	新沂	唐店苏通2号变	10	400	307
38869	新沂	唐店龙河中3号变	10	400	186
38870	新沂	唐店尚营5号变	10	400	189
38871	新沂	唐店前后刘变	10	400	189
38872	新沂	唐店马场4号变	10	400	214
38873	新沂	唐店八户村7号变	10	400	50
38874	新沂	唐店季墩2号变	10	400	288
38875	新沂	唐店马场3号变	10	400	197
38876	新沂	唐店八户养殖变	10	400	191
38877	新沂	唐店西街北3号变	10	400	219
38878	新沂	唐店季墩3号变	10	400	198
38879	新沂	唐店龙河村部变	10	400	275
38880	新沂	苏营花苑1配电室2变	10	800	555
38881	新沂	苏营花苑2配电室4变	10	630	501
38882	新沂	苏营花苑2配电室2变	10	630	391
38883	新沂	苏营花苑4配电室1变	10	800	592
38884	新沂	苏营花苑2配电室3变	10	630	473
38885	新沂	苏营花苑4配电室2变	10	800	631
38886	新沂	苏营花苑1配电室1变	10	800	543
38887	新沂	苏营花苑1配电室3变	10	800	528
38888	新沂	苏营花苑2配电室1变	10	630	482
38889	新沂	苏营花苑3配电室4变	10	800	628
38890	新沂	苏营花苑3配电室1变	10	800	601
38891	新沂	苏营花苑3配电室3变	10	800	624
38892	新沂	苏营花苑3配电室2变	10	800	590
38893	新沂	苏营花苑1配电室4变	10	800	562
38894	新沂	唐店解放南3号变	10	400	258
38895	新沂	唐店徐李西3号变	10	400	207
38896	新沂	唐店东街南2号变	10	630	334
38897	新沂	唐店山前2号变	10	400	198
38898	新沂	唐店双山和美变	10	400	286
38899	新沂	唐店八户村3号变	10	400	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38900	新沂	唐店双北西变	10	400	257
38901	新沂	唐店史城东水厂变	10	400	242
38902	新沂	唐店后滩中1号北变	10	400	193
38903	新沂	唐店东岭四五六队3号变	10	400	181
38904	新沂	唐店史城南变	10	400	228
38905	新沂	唐店双山菊花基地变	10	400	302
38906	新沂	唐店东岭小学北变	10	400	283
38907	新沂	唐店解放北2号变	10	630	447
38908	新沂	唐店东岭一二队3号变	10	400	220
38909	新沂	唐店徐李七八队2号变	10	400	246
38910	新沂	唐店坡桥2号变	10	400	297
38911	新沂	唐店徐李东2号变	10	400	320
38912	新沂	唐店史城西2号变	10	400	309
38913	邳州	PMS_邳州黎明房产3#变	10	630	346
38914	邳州	PMS_邳州无锡大业1#	10	630	388
38915	邳州	PMS_邳州人民法院1#	10	630	209
38916	邳州	邳州人民法院2#	10	500	258
38917	邳州	邳州名城1变压器	10	800	308
38918	邳州	风华园1变压器	10	630	122
38919	邳州	邳州名城2变压器	10	800	345
38920	邳州	风华园2变压器	10	630	158
38921	邳州	邳州农机局变	10	200	0
38922	邳州	邳州恒盛嘉园2变压器	10	630	344
38923	邳州	邳州金陵人家1变压器	10	630	207
38924	邳州	邳州金陵人家2变压器	10	630	224
38925	邳州	邳州金陵人家4变压器	10	500	215
38926	邳州	邳州金陵人家3变压器	10	500	237
38927	邳州	PMS_邳州铁路嘉利	10	800	318
38928	邳州	邳州万兴房产变压器	10	800	344
38929	邳州	宏南线金帝广场1变压器	10	630	468
38930	邳州	宏南线金帝广场4变压器	10	630	462
38931	邳州	邳州党校2＃变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38932	邳州	邳州城北公寓变压器	10	400	115
38933	邳州	PMS_邳州宏南线人民路2＃公变	10	400	175
38934	邳州	PMS_邳州大东方2＃变	10	630	345
38935	邳州	职教中心1变压器	10	500	108
38936	邳州	PMS_邳州计生局	10	80	10
38937	邳州	PMS_邳州四院1#公变	10	630	68
38938	邳州	邳州瑞金小区1变压器	10	630	92
38939	邳州	邳州黎明房产2变压器	10	800	134
38940	邳州	PMS_邳州实验小学公变	10	630	333
38941	邳州	邳州实验小学2＃公变	10	315	0
38942	邳州	PMS_邳州李口4＃公变	10	630	198
38943	邳州	PMS_邳州城关小区变	10	400	51
38944	邳州	邳州三连1＃变	10	630	128
38945	邳州	PMS_邳州三连4＃变	10	630	17
38946	邳州	PMS_邳州三连2＃变	10	630	120
38947	邳州	邳州金港小区变	10	400	101
38948	邳州	PMS_邳州三连3＃变	10	630	50
38949	邳州	邳州运平路变	10	630	70
38950	邳州	邳州馨苑佳园1变压器	10	400	111
38951	邳州	PMS_邳州馨苑佳园2#	10	400	142
38952	邳州	PMS_邳州九十亩2＃变	10	400	13
38953	邳州	PMS_邳州建设北路	10	630	369
38954	邳州	PMS_邳州富贵线邳州富贵第一城001	10	1000	312
38955	邳州	PMS_邳州富贵线邳州富贵第一城#2	10	1000	372
38956	邳州	PMS_邳州XB富贵线邳州富贵第一城#3	10	1000	497
38957	邳州	邳州书苑小区2变压器	10	400	204
38958	邳州	PMS_邳州富贵第一城4＃	10	630	190
38959	邳州	邳州惠民花园1配电室1变压器	10	800	445
38960	邳州	邳州粮食公变	10	400	151
38961	邳州	PMS_邳州建校3＃公变	10	400	139
38962	邳州	PMS_邳州消防队公变	10	630	55
38963	邳州	邳州李口2#公变	10	630	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38964	邳州	PMS_邳州消防队2＃公变	10	400	150
38965	邳州	PMS_邳州广场2＃公变	10	400	0
38966	邳州	PMS_邳州广场1＃公变	10	400	71
38967	邳州	邳州环城路公变	10	630	273
38968	邳州	邳州惠民花园1配电室2变压器	10	800	427
38969	邳州	邳州惠民花园2组合配电室3变压器	10	800	484
38970	邳州	邳州惠民花园2组合配电室4变压器	10	800	444
38971	邳州	PMS_邳州庄场社区居委会变	10	400	95
38972	邳州	PMS_邳州市农技公司	10	630	103
38973	邳州	邳州世纪花园5变压器	10	1000	509
38974	邳州	邳州世纪花园8变压器	10	1000	545
38975	邳州	PMS_邳州交通工程公司	10	630	237
38976	邳州	邳州李口小学宿舍变压器	10	315	114
38977	邳州	邳州名城置业3变压器	10	500	152
38978	邳州	邳州华鑫农民公寓1变压器	10	630	215
38979	邳州	邳州华鑫农民公寓2变压器	10	500	169
38980	邳州	PMS_邳州电大3＃公变	10	400	140
38981	邳州	PMS_邳州文化路变	10	630	131
38982	邳州	邳州涌金花园3变压器	10	630	91
38983	邳州	邳州涌金花园4变压器	10	400	0
38984	邳州	PMS_邳州花园路公变	10	630	6
38985	邳州	邳州花园路2#变	10	630	207
38986	邳州	PMS_邳州工商局公变	10	630	114
38987	邳州	PMS_邳州市民主路公变	10	630	0
38988	邳州	PMS_邳州市永盛浴室公变	10	630	84
38989	邳州	PMS_邳州市财政局公变	10	400	31
38990	邳州	PMS_邳州民政局东公变	10	630	78
38991	邳州	邳州营房庄变	10	500	0
38992	邳州	PMS_邳州溪仲路2＃变	10	400	5
38993	邳州	PMS_邳州溪仲路3＃变	10	400	211
38994	邳州	PMS_邳州市政府后院公变	10	630	161
38995	邳州	PMS_邳州工程公司公变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38996	邳州	PMS_邳州万兴路公变	10	630	0
38997	邳州	邳州万兴路2＃公变	10	630	24
38998	邳州	PMS_邳州文苑路2＃公变	10	400	131
38999	邳州	PMS_邳州民主路3＃	10	630	0
39000	邳州	PMS_邳州信用合作社变	10	400	36
39001	邳州	PMS_邳州市水利局公变	10	400	62
39002	邳州	邳州溪仲路4＃变	10	500	102
39003	邳州	邳州溪仲路5＃变	10	500	261
39004	邳州	PMS_邳州东方航母	10	630	152
39005	邳州	邳州医药公司	10	400	129
39006	邳州	PMS_邳州银杏库变	10	400	26
39007	邳州	PMS_邳州烟草宿舍公变	10	630	396
39008	邳州	PMS_邳州实验小学3＃公变	10	630	73
39009	邳州	PMS_邳州李口6＃公变	10	630	0
39010	邳州	PMS_邳州李口7＃公变	10	400	1
39011	邳州	PMS_邳州花园路4＃公变	10	630	67
39012	邳州	PMS_邳州铁路宿舍2＃变	10	400	204
39013	邳州	邳州银河湾4变压器	10	800	528
39014	邳州	邳州银河湾5变压器	10	800	526
39015	邳州	银河湾12变压器	10	800	513
39016	邳州	邳州银河湾10变压器	10	800	538
39017	邳州	邳州银河湾8变压器	10	800	444
39018	邳州	邳州银河湾9变压器	10	800	420
39019	邳州	邳州银河湾6变压器	10	800	293
39020	邳州	邳州银河湾7变压器	10	800	461
39021	邳州	PMS_邳州沿河路2＃	10	630	245
39022	邳州	PMS_邳州东兴路2＃公变	10	500	0
39023	邳州	PMS_邳州邮电宿舍公变	10	630	178
39024	邳州	PMS_邳州市农机变	10	400	0
39025	邳州	邳州人民商场宿舍2＃变	10	400	0
39026	邳州	邳州人民商场宿舍变	10	400	190
39027	邳州	PMS_邳州和平新村变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39028	邳州	PMS_邳州铁路花苑变	10	400	92
39029	邳州	PMS_邳州韩世步行街2#变	10	630	197
39030	邳州	PMS_邳州工行变	10	630	0
39031	邳州	PMS_邳州剧场变	10	630	319
39032	邳州	PMS_邳州铁路小学变	10	400	75
39033	邳州	PMS_邳州锦华公变	10	630	179
39034	邳州	PMS_邳州市一招公变	10	630	125
39035	邳州	PMS_邳州欧亚公变	10	630	332
39036	邳州	PMS_邳州立体变	10	630	92
39037	邳州	PMS_邳州市运河所变	10	630	146
39038	邳州	PMS_邳州大榆树变	10	630	27
39039	邳州	PMS_邳州欧亚2＃变	10	400	57
39040	邳州	PMS_邳州鞋厂变	10	400	120
39041	邳州	PMS_邳州公园	10	400	233
39042	邳州	PMS_邳州牛奶厂2＃	10	400	0
39043	邳州	PMS_邳州牛奶厂1＃	10	630	177
39044	邳州	PMS_邳州大东方变	10	630	195
39045	邳州	PMS_邳州金贸变	10	400	145
39046	邳州	PMS_邳州金贸小区2#变	10	400	20
39047	邳州	PMS_邳州市计量所变	10	630	0
39048	邳州	PMS_邳州计量所2＃变	10	630	196
39049	邳州	PMS_邳州计量所3＃变	10	200	0
39050	邳州	PMS_邳州影剧院3＃变	10	630	340
39051	邳州	PMS_邳州影剧院1＃	10	630	167
39052	邳州	PMS_邳州无锡大业2#	10	630	290
39053	邳州	PMS_邳州联运公变	10	630	175
39054	邳州	PMS_邳州党校变	10	630	40
39055	邳州	邳州三院变	10	400	0
39056	邳州	PMS_邳州邳州市吉祥苑	10	630	356
39057	邳州	PMS_邳州瑞兴路1＃	10	630	167
39058	邳州	PMS_邳州瑞兴路2＃	10	630	319
39059	邳州	PMS_邳州报社2＃变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39060	邳州	PMS_邳州人行变	10	630	219
39061	邳州	PMS_邳州向阳小区1＃变	10	400	39
39062	邳州	PMS_邳州自来水2＃变	10	400	68
39063	邳州	邳州自来水变	10	400	31
39064	邳州	PMS_邳州向阳1#变	10	630	73
39065	邳州	PMS_邳州阳光小区2＃变	10	400	12
39066	邳州	PMS_邳州二招公变2＃	10	630	126
39067	邳州	PMS_邳州二招公变1＃	10	400	127
39068	邳州	PMS_邳州运师公变	10	630	281
39069	邳州	PMS_三院2#	10	400	126
39070	邳州	PMS_邳州交警中队变	10	400	99
39071	邳州	PMS_邳州招办变	10	630	263
39072	邳州	PMS_邳州向阳2＃变	10	400	0
39073	邳州	PMS_邳州影剧院2#变	10	630	89
39074	邳州	PMS_邳州大象南	10	630	180
39075	邳州	PMS_邳州市建设南路	10	630	240
39076	邳州	PMS_邳州向阳5＃变	10	400	61
39077	邳州	PMS_邳州农研所3＃变	10	630	0
39078	邳州	PMS_邳州亚都花园2#公变	10	630	305
39079	邳州	PMS_邳州向阳老庄变	10	630	58
39080	邳州	PMS_邳州向阳别墅2#变	10	400	108
39081	邳州	PMS_邳州市九十亩3＃变	10	400	0
39082	邳州	PMS_邳州港监变	10	630	345
39083	邳州	邳州华山路变	10	630	30
39084	邳州	PMS_邳州居民点2＃公变	10	630	86
39085	邳州	PMS_邳州瑞兴公寓	10	630	0
39086	邳州	邳州书苑小区1变压器	10	400	122
39087	邳州	PMS_邳州民主路2＃	10	400	6
39088	邳州	PMS_邳州徐塘街道1#变	10	400	0
39089	邳州	邳州文苑路	10	500	0
39090	邳州	PMS_邳州道南1＃	10	400	6
39091	邳州	邳州道南3＃	10	500	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39092	邳州	PMS_邳州李口3＃	10	630	75
39093	邳州	PMS_邳州李口5＃	10	630	0
39094	邳州	邳州菜市场1＃	10	500	0
39095	邳州	PMS_邳州菜市场3＃	10	630	0
39096	邳州	PMS_邳州五交化宿舍	10	400	164
39097	邳州	PMS_邳州菜市场2＃	10	630	425
39098	邳州	PMS_邳州肉联厂2＃变	10	630	264
39099	邳州	PMS_邳州水文变	10	400	161
39100	邳州	PMS_邳州土产变	10	400	26
39101	邳州	PMS_邳州煤球厂变	10	400	51
39102	邳州	PMS_邳州装卸所变	10	630	134
39103	邳州	PMS_邳州工人庄变	10	400	123
39104	邳州	PMS_邳州天山公寓变	10	630	130
39105	邳州	邳州市中心小区2#变	10	400	138
39106	邳州	PMS_邳州市粮库变	10	400	175
39107	邳州	PMS_邳州市天山路变	10	400	0
39108	邳州	PMS_邳州盐业公司变	10	400	48
39109	邳州	PMS_邳州道南2#	10	630	65
39110	邳州	PMS_邳州运西中学变	10	400	223
39111	邳州	PMS_邳州三元杆塔公变	10	630	221
39112	邳州	PMS_邳州迎宾小区公变	10	400	0
39113	邳州	PMS_邳州光明1＃变	10	400	101
39114	邳州	PMS_邳州光明4#变	10	400	91
39115	邳州	邳州光明5＃变	10	400	154
39116	邳州	邳州市建校公变	10	630	0
39117	邳州	邳州光明2＃变	10	630	375
39118	邳州	PMS_邳州光明3＃变	10	400	217
39119	邳州	PMS_邳州光明8＃变	10	400	142
39120	邳州	PMS_邳州电厂路变	10	400	121
39121	邳州	邳州光明7＃变	10	400	134
39122	邳州	PMS_邳州市索家2＃变	10	400	307
39123	邳州	PMS_邳州索家6＃变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39124	邳州	PMS_邳州索家3＃变	10	400	319
39125	邳州	PMS_邳州纺织厂公变	10	400	0
39126	邳州	PMS_邳州城关2＃变	10	630	206
39127	邳州	PMS_邳州城关1＃变	10	400	95
39128	邳州	PMS_邳州城关4#变	10	500	22
39129	邳州	PMS_邳州市四院公变	10	630	0
39130	邳州	PMS_邳州市教育局公变	10	400	67
39131	邳州	PMS_邳州农研所1＃变	10	630	105
39132	邳州	邳州农研所2＃变	10	630	0
39133	邳州	PMS_邳州医药公司变	10	200	35
39134	邳州	PMS_邳州工程处变	10	400	58
39135	邳州	PMS_邳州海事局变	10	400	207
39136	邳州	PMS_邳州二庙村宿舍公变	10	315	4
39137	邳州	邳州购物中心公变	10	400	0
39138	邳州	PMS_邳州铁路公变	10	630	0
39139	邳州	PMS_邳州市建材公变	10	630	286
39140	邳州	PMS_邳州市中心宿舍公变	10	630	359
39141	邳州	PMS_邳州中兴路2＃公变	10	400	0
39142	邳州	PMS_邳州水泥制品厂	10	630	320
39143	邳州	PMS_邳州中兴路1＃公变	10	630	145
39144	邳州	邳州老镇委公变	10	400	80
39145	邳州	PMS_邳州索家1＃变	10	400	293
39146	邳州	邳州龚庄公变	10	630	61
39147	邳州	PMS_邳州市胆结石医院公变	10	630	143
39148	邳州	PMS_邳州电大2＃公变	10	400	0
39149	邳州	PMS_邳州电大1＃公变	10	630	384
39150	邳州	PMS_邳州市中心小区	10	400	0
39151	邳州	邳州庄场3＃变	10	630	71
39152	邳州	邳州庄场2＃变	10	400	105
39153	邳州	邳州庄场1＃变	10	630	54
39154	邳州	邳州吴闸六队变	10	400	27
39155	邳州	PMS_邳州徐塘街道4＃变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39156	邳州	邳州人行2＃变	10	400	0
39157	邳州	PMS_邳州月亮湾2＃变	10	630	108
39158	邳州	邳州月亮湾1＃变	10	630	259
39159	邳州	邳州沿河路1＃变	10	400	0
39160	邳州	PMS_邳州沿河路3＃变	10	400	0
39161	邳州	PMS_邳州航运公司变	10	630	234
39162	邳州	PMS_邳州航运公司2＃变	10	630	258
39163	邳州	邳州向阳别墅公变	10	630	303
39164	邳州	PMS_邳州市瑞兴路3＃公变	10	400	147
39165	邳州	PMS_邳州信合雅居公变	10	400	48
39166	邳州	PMS_邳州园丁小区2#公变	10	630	36
39167	邳州	邳州邳新路1＃公变	10	630	129
39168	邳州	PMS_邳州邳新路2＃公变	10	400	180
39169	新沂	唐店苏营东2号变	10	400	214
39170	新沂	唐店八户南迎春变	10	400	292
39171	新沂	唐店芦汪高铁变	10	400	278
39172	新沂	唐店芦汪4号变	10	400	177
39173	新沂	唐店坡桥东变	10	400	188
39174	新沂	唐店西街北2号变	10	400	120
39175	新沂	唐店卓庄西3号变	10	400	273
39176	新沂	唐店信用社2号变	10	400	234
39177	新沂	唐店八户5号北变	10	400	185
39178	新沂	唐店曹圩3号变	10	400	274
39179	新沂	唐店后滩中河2号变	10	400	71
39180	新沂	唐店芦汪小区西变	10	400	320
39181	新沂	唐店东街自来水变	10	400	134
39182	新沂	唐店王湖联中变	10	400	311
39183	新沂	唐店后滩东3号变	10	400	141
39184	新沂	10kV盛唐汽车三期组合配电站1变	10	800	511
39185	新沂	10kV盛唐汽车三期组合配电站2变	10	800	482
39186	新沂	唐店后滩东4号配变	10	400	138
39187	新沂	唐店南菜园2号变	20	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39188	新沂	PMS_唐店八户村五六队变	10	400	226
39189	新沂	唐店八户村变	10	500	136
39190	新沂	PMS_唐店东岭三七队台变	10	400	233
39191	新沂	PMS_唐店东岭一二队台变	10	400	231
39192	新沂	唐店尚营东西圩台变	10	630	417
39193	新沂	唐店尚营一二队台变	10	400	230
39194	新沂	唐店单位台变	10	800	176
39195	新沂	唐店曹庄台变	10	400	189
39196	新沂	PMS_唐店大营顶台变	10	200	131
39197	新沂	PMS_唐店信用社台变	10	400	94
39198	新沂	PMS_唐店王湖北台变	10	400	135
39199	新沂	PMS_唐店庄庄台变	10	400	207
39200	新沂	PMS_唐店王湖台变	10	400	264
39201	新沂	PMS_唐店坡桥九队台变	10	400	216
39202	新沂	PMS_唐店大街小区台变	10	400	65
39203	新沂	唐店中台变	10	400	105
39204	新沂	PMS_唐店祥和台变	10	400	117
39205	新沂	PMS_唐店山前台变	10	400	186
39206	新沂	PMS_唐店新唐小区台变	10	400	0
39207	新沂	PMS_唐店东岭新区变	10	400	130
39208	新沂	PMS_唐店徐李村北变	10	400	271
39209	新沂	PMS_唐店解放南1号变	10	400	221
39210	新沂	PMS_唐店尚营东西圩2号变	10	400	194
39211	新沂	PMS_唐店苏营2号变	10	400	0
39212	新沂	PMS_唐店潘庄变	10	400	144
39213	新沂	PMS_唐店坡桥八户3号变	10	400	178
39214	新沂	PMS_唐店坡桥1号变	10	400	99
39215	新沂	PMS_新安镇工业园2-1号变	10	400	262
39216	新沂	PMS_新安镇李庄村29-2号变	10	400	112
39217	新沂	PMS_新安镇墨河1号单相变	10	50	11
39218	新沂	PMS_新安镇新北54号综合变	10	400	252
39219	新沂	PMS_新安镇卓窑46-1号综合变	10	250	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39220	新沂	PMS_新安镇城北花苑1号变	10	400	198
39221	新沂	PMS_新安镇城北花苑2号变	10	400	185
39222	新沂	PMS_新安镇城北花苑3号变	10	400	142
39223	新沂	PMS_新安镇城北花苑6号变	10	400	189
39224	新沂	PMS_新安镇城北花苑5号变	10	400	182
39225	新沂	PMS_新安镇城北花苑4号变	10	400	130
39226	新沂	PMS_新安镇沈马45-1综合变	10	400	119
39227	新沂	PMS_新安镇老庄43-1综合变	10	200	7
39228	新沂	PMS_新安镇墨河大街南2号变	10	400	167
39229	新沂	PMS_新安镇墨河大街21-1号变	10	400	77
39230	新沂	PMS_新安镇新庄二队55号综合变	10	400	225
39231	新沂	PMS_新安镇墨河段庄47－1综合变	10	400	242
39232	新沂	PMS_新安镇墨河4号变	10	400	177
39233	新沂	PMS_新安镇李庄29-1号综合变	10	400	0
39234	新沂	PMS_新安镇墨河神井三队27号综合变	10	315	120
39235	新沂	PMS_新安镇张墩58号综合变	10	400	125
39236	新沂	PMS_新安镇墨河张墩综合变4号	10	400	108
39237	新沂	新安镇墨河徐庄5号综合变	10	630	214
39238	新沂	PMS_新安镇墨河张庄6号综合变	10	400	173
39239	新沂	新安镇二十户57号综合变	10	630	419
39240	新沂	PMS_新安镇墨河二十户7号综合变	10	400	217
39241	新沂	PMS_新安镇墨河高庄26号综合变	20	400	61
39242	新沂	新安镇墨河团结25号综合变	20	200	0
39243	新沂	新安镇墨河彭窑44号综合变	20	200	44
39244	新沂	PMS_新安镇大马7号单相变	10	400	178
39245	新沂	PMS_新安镇老庄98变	10	250	146
39246	新沂	PMS_新安镇沈马45综合变	10	400	131
39247	新沂	PMS_新安沈马46综合变	10	400	160
39248	新沂	PMS_新安大马47变	10	400	54
39249	新沂	PMS_新安镇大马93号综合变	10	400	272
39250	新沂	PMS_新安镇老庄41号综合变	10	250	25
39251	新沂	PMS_新安镇老庄42综合变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39252	新沂	PMS_新安50	10	400	183
39253	新沂	PMS_新安镇沈马村50-2变	10	400	156
39254	新沂	PMS_新安镇房尚52号变综合变	10	400	306
39255	新沂	PMS_新安房尚51一1号变	10	400	232
39256	新沂	新安镇沈马71变	10	315	206
39257	新沂	PMS_新安镇新北81号综合变	10	400	111
39258	新沂	PMS_新安镇臧圩37号综合变	10	400	233
39259	新沂	PMS_新安镇臧圩38号综合变	10	400	0
39260	新沂	PMS_新安镇墨河43号红五综合变	10	400	219
39261	新沂	PMS_新安镇墨河42号八墩综合变	10	400	243
39262	新沂	PMS_新安墨河29号沙墩综合变	10	400	229
39263	新沂	PMS_新安镇墨河王陈30号变	10	400	141
39264	新沂	PMS_新安镇墨河超纲28号综合变	10	400	230
39265	新沂	PMS_新安镇墨河9号四点综合变	10	400	168
39266	新沂	PMS_新安镇墨河51号前进新区综合变	10	400	211
39267	新沂	PMS_新安镇墨河32号蔡庄综合变	10	400	82
39268	新沂	PMS_新安镇墨河39号双场综合变	10	400	124
39269	新沂	PMS_新安镇墨河新代水厂36号变	10	400	177
39270	新沂	PMS_新安镇李庄31号综合变	10	400	181
39271	新沂	PMS_新安镇臧圩33号综合变	10	400	0
39272	新沂	PMS_新安臧圩35号综合变	10	400	159
39273	新沂	PMS_新安臧圩32号综合变	10	400	0
39274	新沂	PMS_新安李庄29号综合变	10	315	56
39275	新沂	PMS_新安镇道北91号综合变	10	400	88
39276	新沂	PMS_新安镇道北90号综合变	10	250	0
39277	新沂	新安镇老庄79综合变	10	400	209
39278	新沂	PMS_新安镇李庄77号综合变	10	400	146
39279	新沂	PMS_新安镇李庄26号综合变	10	400	211
39280	新沂	PMS_新安镇李庄25号综合变	10	400	229
39281	新沂	新安镇老庄43号综合变	10	630	197
39282	新沂	PMS_新安镇墨河候墩15号综合变	10	400	53
39283	新沂	新安镇墨河大街14-1综合变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39284	新沂	PMS_新安镇墨河大街南20号综合变	10	400	67
39285	新沂	PMS_新安墨河居东19号综合变	10	400	172
39286	新沂	PMS_新安镇墨河琅墩3号综合变	10	400	123
39287	新沂	PMS_新安镇墨河东升点2号综合变	10	400	218
39288	新沂	PMS_新安镇墨河段庄47号综合变	10	400	195
39289	新沂	PMS_新安镇新北工业园2号变	10	400	214
39290	新沂	PMS_新安臧圩30号综合变	10	400	151
39291	新沂	新安镇臧圩34号综合变	10	400	219
39292	新沂	新安镇臧圩36号综合变	10	400	98
39293	新沂	新安镇房尚51号综合变	10	400	242
39294	新沂	新安镇新段新区49号变	10	400	7
39295	新沂	PMS_新安镇新北82号综合变	10	400	29
39296	新沂	PMS_新安镇道北87号综合变	10	400	110
39297	新沂	新安镇道北84号综合变	10	400	194
39298	新沂	PMS_新安镇道北85号综合变	10	400	0
39299	新沂	PMS_新安镇新北86号综合变	10	400	126
39300	新沂	PMS_新安镇新北89号综合变	10	400	166
39301	新沂	PMS_新安镇道北大刘庄88号-1综合变	10	400	219
39302	新沂	新安镇新北工业园1号变	10	400	235
39303	新沂	PMS_新安镇墨河37新代一队综合变	10	200	71
39304	新沂	PMS_新安墨北34号新代变	10	400	181
39305	新沂	PMS_新安镇平墩56号综合变	10	400	147
39306	新沂	PMS_新安镇墨河54号综合变	10	400	88
39307	新沂	PMS_新安镇墨河35号新代中学综合变	10	400	104
39308	新沂	PMS_新安镇狄湖二点8号综合变	10	400	138
39309	新沂	PMS_新安镇墨河38号马庄综合变	10	400	186
39310	新沂	PMS_新安镇墨河10号胜利综合变	10	400	197
39311	新沂	PMS_新安镇墨河11号前进老区综合变	10	400	210
39312	新沂	PMS_新安镇墨河12号史庄综合变	10	400	58
39313	新沂	PMS_新安镇墨河41号南陈综合变	10	400	144
39314	新沂	新安镇姚四变	10	400	230
39315	新沂	新安镇墨河五六队13号变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39316	新沂	新安镇墨河33号官东综合变	10	400	241
39317	新沂	PMS_新安镇新北83号综合变	10	400	190
39318	新沂	新安镇墨河31号陈压综合变	10	630	387
39319	新沂	钟吾壹号5配电室4变	10	630	398
39320	新沂	钟吾壹号7配电室2变	10	800	519
39321	新沂	钟吾壹号5配电室1变	10	630	408
39322	新沂	钟吾壹号7配电室1变	10	800	462
39323	新沂	钟吾壹号5配电室2变	10	630	443
39324	新沂	钟吾壹号5配电室3变	10	630	383
39325	新沂	钟吾壹号6配电室4变	10	800	400
39326	新沂	钟吾壹号6配电室2变	10	800	387
39327	新沂	钟吾壹号6配电室3变	10	800	472
39328	新沂	钟吾壹号6配电室1变	10	800	466
39329	新沂	10kV金麟府小区2配电室1变	10	800	469
39330	新沂	10kV金麟府小区1配电室2变	10	800	399
39331	新沂	10kV金麟府小区2配电室2变	10	800	468
39332	新沂	10kV金麟府小区1配电室1变	10	800	449
39333	新沂	10kV金麟府小区2配电室4变	10	800	440
39334	新沂	10kV金麟府小区1配电室4变	10	800	464
39335	新沂	10kV金麟府小区1配电室3变	10	800	472
39336	新沂	10kV金麟府小区2配电室3变	10	800	450
39337	新沂	市府名苑1配电室1变	10	800	498
39338	新沂	市府名苑2配电室1变	10	800	434
39339	新沂	市府名苑1配电室4变	10	800	508
39340	新沂	市府名苑2配电室2变	10	800	463
39341	新沂	市府名苑3配4变压器	10	800	499
39342	新沂	市府名苑3配2变压器	10	800	437
39343	新沂	市府名苑1配电室3变	10	800	520
39344	新沂	市府名苑2配电室4变	10	800	492
39345	新沂	市府名苑3配1变压器	10	800	410
39346	新沂	市府名苑1配电室2变	10	800	414
39347	新沂	市府名苑2配电室3变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39348	新沂	市府名苑3配3变压器	10	800	520
39349	新沂	神井花园二期2配电室4变	20	800	593
39350	新沂	神井花园二期2配电室3变	20	800	503
39351	新沂	神井花园二期2配电室2变	20	800	502
39352	新沂	神井花园二期2配电室1变	20	800	471
39353	新沂	神井花园二期3配电室1变	20	800	600
39354	新沂	神井花园二期3配电室3变	20	800	629
39355	新沂	神井花园二期3配电室2变	20	800	632
39356	新沂	神井花园二期3配电室4变	20	800	487
39357	新沂	神井花园二期1配电室1变	20	630	410
39358	新沂	神井花园二期1配电室4变	20	630	388
39359	新沂	神井花园二期1配电室3变	20	630	402
39360	新沂	神井花园二期1配电室2变	20	630	419
39361	新沂	碧桂园凤栖台花园4配电室2变	10	800	466
39362	新沂	碧桂园凤栖台花园4配电室1变	10	800	465
39363	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室2变	10	800	407
39364	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室1变	10	800	473
39365	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室3变	10	800	452
39366	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室4变	10	800	439
39367	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室3变	10	800	502
39368	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室2变	10	800	464
39369	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室1变	10	800	440
39370	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室4变	10	800	468
39371	新沂	吾悦商务广场一期6配电室1变	10	800	482
39372	新沂	吾悦商务广场一期6配电室4变	10	800	515
39373	新沂	吾悦商务广场一期6配电室3变	10	800	492
39374	新沂	吾悦商务广场一期6配电室2变	10	800	456
39375	新沂	吾悦商务广场一期7配电室2变	10	800	441
39376	新沂	吾悦商务广场一期7配电室4变	10	800	512
39377	新沂	吾悦商务广场一期7配电室1变	10	800	444
39378	新沂	吾悦商务广场一期7配电室3配	10	800	478
39379	新沂	滨河花园二期7配电室1变	10	800	527

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39380	新沂	滨河花园二期7配电室2变	10	800	525
39381	新沂	滨河花园二期4配电室1变	10	630	443
39382	新沂	滨河花园二期6配电室2变	10	630	392
39383	新沂	滨河花园二期4配电室2变	10	630	340
39384	新沂	滨河花园二期6配电室1变	10	630	382
39385	新沂	滨河花园二期3配电室2变	10	800	500
39386	新沂	滨河花园二期1配电室3变	10	630	429
39387	新沂	滨河花园二期1配电室1变	10	630	395
39388	新沂	滨河花园二期3配电室4变	10	800	537
39389	新沂	滨河花园二期5配电室4变	10	630	404
39390	新沂	滨河花园二期5配电室2变	10	630	393
39391	新沂	滨河花园二期3配电室3变	10	800	482
39392	新沂	滨河花园二期1配电室4变	10	630	393
39393	新沂	滨河花园二期3配电室1变	10	800	537
39394	新沂	滨河花园二期5配电室3变	10	630	417
39395	新沂	滨河花园二期5配电室1变	10	630	266
39396	新沂	滨河花园二期1配电室2变	10	630	364
39397	新沂	滨河花园二期8配电室4变	10	800	610
39398	新沂	滨河花园二期2配电室3变	10	630	367
39399	新沂	滨河花园二期2配电室4变	10	630	411
39400	新沂	滨河花园二期2配电室1变	10	630	348
39401	新沂	滨河花园二期8配电室1变	10	800	528
39402	新沂	滨河花园二期8配电室2变	10	800	545
39403	新沂	滨河花园二期2配电室2变	10	630	342
39404	新沂	滨河花园二期8配电室3变	10	800	538
39405	新沂	珑珺紫园一期4配电室1变	10	800	463
39406	新沂	珑珺紫园一期4配电室3变	10	800	543
39407	新沂	珑珺紫园一期4配电室2变	10	800	492
39408	新沂	珑珺紫园一期4配电室4变	10	800	487
39409	新沂	珑珺紫园一期3配电室1变	10	800	512
39410	新沂	珑珺紫园一期1组合配电站1变	10	800	469
39411	新沂	珑珺紫园一期2配电室2变	10	800	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39412	新沂	珑珺紫园一期3配电室2变	10	800	553
39413	新沂	珑珺紫园一期1组合配电站2变	10	800	497
39414	新沂	珑珺紫园一期2配电室1变	10	800	555
39415	新沂	新安镇大马47-1	10	400	182
39416	新沂	新安镇墨河花嘴25-1号综合变	10	630	379
39417	新沂	PMS_新安镇墨河南陈41－1号综合变	10	400	206
39418	新沂	PMS_新安镇墨河王庄30-1综合变	10	400	139
39419	新沂	PMS_新安镇墨河瓷厂48-2综合变	10	400	218
39420	新沂	PMS_墨河大街南20一3号变	10	400	0
39421	新沂	PMS_新安镇藏圩35-2综合变	10	400	158
39422	新沂	PMS_新安镇墨河2-2号综合变	10	400	112
39423	新沂	PMS_新安镇墨河14-4(道北84-1号变)	10	400	151
39424	新沂	PMS_新安镇道北92-1号（85-1）	10	400	124
39425	邳州	PMS_邳州向阳小学变	10	630	373
39426	邳州	PMS_邳州地税局公变	10	630	330
39427	邳州	PMS_邳州光明新区1号变	10	80	34
39428	邳州	PMS_邳州光明新区2号变	10	80	48
39429	邳州	PMS_邳州光明新区3号变	10	80	39
39430	邳州	PMS_邳州光明新区4号变	10	80	35
39431	邳州	邳州光明新区5号变	10	50	20
39432	邳州	邳州光明新区6号变	10	50	9
39433	邳州	PMS_邳州光明新区7号变	10	50	22
39434	邳州	PMS_邳州报社变	10	400	83
39435	邳州	邳州溪仲路6#变	10	500	0
39436	邳州	PMS_邳州郎润家园变	10	630	389
39437	邳州	PMS_邳州向阳3＃变	10	630	9
39438	邳州	PMS_邳州解放东路变	10	630	139
39439	邳州	PMS_邳州光明公寓变	10	630	290
39440	邳州	PMS_邳州文苑小区1#变	10	500	62
39441	邳州	邳州文苑小区2＃公变	10	500	40
39442	邳州	邳州居民点1变压器	10	630	0
39443	邳州	邳州城北分院1变压器	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39444	邳州	邳州世纪花园1箱变变压器	10	630	0
39445	邳州	邳州世纪花园2箱变变压器	10	630	34
39446	邳州	邳州世纪花园3箱变变压器	10	630	0
39447	邳州	邳州世纪花园4箱变变压器	10	630	0
39448	邳州	邳州世纪花园6箱变变压器	10	630	213
39449	邳州	邳州世纪花园7变压器	10	630	57
39450	邳州	邳州市邮电新村1变压器	10	630	78
39451	邳州	邳州涌金花园2变压器	10	800	263
39452	邳州	邳州锦江小区1#	10	630	0
39453	邳州	PMS_邳州锦江小区2#	10	630	76
39454	邳州	PMS_邳州安乐小区1#	10	400	30
39455	邳州	邳州安乐小区2#	10	400	43
39456	邳州	邳州兆林房产2变压器	10	500	34
39457	邳州	邳州珠江小区箱变变压器	10	630	312
39458	邳州	PMS_邳州恒山路1#变	10	400	134
39459	邳州	邳州三院3＃变	10	630	303
39460	邳州	PMS_邳州邳新路4＃	10	400	117
39461	邳州	PMS_邳州桃花岛1＃变	10	400	140
39462	邳州	PMS_邳州桃花岛2＃	10	400	52
39463	邳州	PMS_邳州桃花岛3＃变	10	400	0
39464	邳州	PMS_邳州土产公司2＃变	10	630	94
39465	邳州	邳州环城路2＃	10	630	359
39466	邳州	PMS_邳州向阳4#变	10	400	125
39467	邳州	PMS_邳州兆林房产	10	400	0
39468	邳州	邳州运河魏台变	10	400	102
39469	邳州	PMS_邳州运河瓜果市场变	10	400	31
39470	邳州	PMS_邳州市道南5＃	10	630	36
39471	邳州	PMS_邳州李口七队2＃变	10	400	285
39472	邳州	邳州农村信用合作联社变	10	630	303
39473	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室4变压器	10	800	460
39474	邳州	邳州瑞和苑2配电室4变压器	10	630	454
39475	邳州	邳州瑞和苑2配电室2变压器	10	630	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39476	邳州	邳州瑞和苑2配电室3变压器	10	630	352
39477	邳州	邳州瑞和苑1组合配电室1变压器	10	800	434
39478	邳州	邳州瑞和苑2配电室1变压器	10	630	347
39479	邳州	邳州瑞和苑1配电室2变压器	10	800	400
39480	邳州	邳州瑞和苑1配电室3变压器	10	800	406
39481	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室1变压器	10	800	365
39482	邳州	邳州瑞和苑1配电室4变压器	10	800	450
39483	邳州	邳州瑞和苑1配电室1变压器	10	800	398
39484	邳州	邳州瑞和苑1组合配电室2变压器	10	800	482
39485	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室2变压器	10	800	431
39486	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室3变压器	10	800	478
39487	邳州	邳州国美首府1配电室4变压器	10	630	362
39488	邳州	邳州国美首府1配电室2变压器	10	630	388
39489	邳州	邳州国美首府2配电室4变压器	10	630	375
39490	邳州	邳州国美首府1配电室3变压器	10	630	370
39491	邳州	邳州国美首府2配电室1变压器	10	630	385
39492	邳州	邳州国美首府2配电室2变压器	10	630	368
39493	邳州	邳州国美首府1配电室1变压器	10	630	392
39494	邳州	邳州国美首府2配电室3变压器	10	630	360
39495	邳州	邳州碧桂园翡翠湾6配电室1变压器	10	630	362
39496	邳州	邳州碧桂园翡翠湾6配电室2变压器	10	630	376
39497	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室1变压器	10	630	349
39498	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室3变压器	10	630	361
39499	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室4变压器	10	630	333
39500	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室2变压器	10	630	364
39501	邳州	PMS_邳州联运3＃公变	10	630	52
39502	邳州	PMS_邳州东泰苑公变	10	630	0
39503	邳州	PMS_邳州中兴路3＃公变	10	630	304
39504	邳州	邳州永盛浴室2#公变	10	630	31
39505	邳州	PMS_邳州青年路农贸小区变	10	400	162
39506	邳州	PMS_邳州缫丝厂4#变	10	400	219
39507	邳州	PMS_邳州龚庄2#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39508	邳州	PMS_邳州鞋厂2#变	10	400	109
39509	邳州	PMS_邳州检察院3#变	10	400	17
39510	邳州	邳州环城路3变压器	10	630	227
39511	邳州	邳州惠民花园3配电室5变压器	10	800	479
39512	邳州	邳州惠民花园3配电室6变压器	10	800	492
39513	邳州	邳州惠民花园3配电室7变压器	10	800	475
39514	邳州	邳州惠民花园3配电室8变压器	10	800	473
39515	邳州	PMS_邳州时代广场3#公变	10	400	33
39516	邳州	PMS_邳州三叉河路2#变	10	630	0
39517	邳州	邳州三叉河路变	10	630	100
39518	邳州	邳州实验小学4#变	10	630	395
39519	邳州	PMS_邳州军霞器材厂3#变	10	400	16
39520	邳州	PMS_邳州盐业2#变	10	400	186
39521	邳州	PMS_装卸所2#变	10	400	0
39522	邳州	邳州老镇委2#公变	10	315	111
39523	邳州	PMS_邳州三连社区居委会	10	400	130
39524	邳州	邳州市东湖街道办事处1变压器	10	630	340
39525	邳州	邳州市东湖街道办事处2变压器	10	400	92
39526	邳州	PMS_邳州农研所4#	10	630	176
39527	邳州	博士苑小区1箱变1变压器	10	400	171
39528	邳州	邳州博士苑小区2箱变1变压器	10	400	231
39529	邳州	PMS_邳州饮食服务公司变	10	400	0
39530	邳州	PMS_邳州原峰技术宿舍变	10	400	165
39531	邳州	邳州絮棉厂公变	10	630	0
39532	邳州	PMS_邳州恒山路2#变	10	400	57
39533	邳州	PMS_邳州光明9#变	10	400	46
39534	邳州	PMS_邳州电厂变	10	400	100
39535	邳州	PMS_邳州怡园2#变	10	630	174
39536	邳州	邳州三联6#变	10	630	62
39537	邳州	邳州水文站2#变	10	80	40
39538	邳州	PMS_邳州光明10#变	10	400	103
39539	邳州	PMS_邳州光明13#变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39540	邳州	PMS_邳州光明12#变	10	400	155
39541	邳州	PMS_邳州光明11#变	10	400	203
39542	邳州	PMS_邳州金贸小区3#变	10	400	167
39543	邳州	PMS_邳州大运河变	10	400	72
39544	邳州	PMS_邳州金帝酒店公变	10	400	198
39545	邳州	PMS_邳州水汶3#变	10	400	247
39546	邳州	邳州九十亩5#变	10	500	300
39547	邳州	PMS_邳州九十亩4#变	10	400	81
39548	邳州	PMS_邳州计量所4#变	10	400	78
39549	邳州	邳州牛奶厂3#变	10	315	104
39550	邳州	邳州欧亚3#	10	630	310
39551	邳州	PMS_邳州建设北路2#变	10	400	75
39552	邳州	PMS_邳州交警队2#变	10	400	103
39553	邳州	PMS_邳州阳光小区3#变	10	400	141
39554	邳州	邳州新博物馆变	10	630	138
39555	邳州	PMS_邳州锦江小区4#变	10	400	31
39556	邳州	PMS_邳州三联7#变	10	400	0
39557	邳州	PMS_邳州二庙村宿舍2#变	10	400	128
39558	邳州	PMS_月亮湾小区3#公变	10	400	119
39559	邳州	邳州惠民花园4配电室9变压器	10	800	413
39560	邳州	PMS_邳州向阳别墅3#公变	10	400	98
39561	邳州	邳州瑞兴路4#变	10	200	62
39562	邳州	PMS_邳州信合苑变	10	400	191
39563	邳州	PMS_邳州书香苑小区1#变	10	630	248
39564	邳州	PMS_邳州书香苑小区3#变	10	630	306
39565	邳州	PMS_邳州书香苑小区4#变-	10	630	283
39566	邳州	PMS_邳州书香苑5#变	10	630	215
39567	邳州	PMS_邳州书香苑6#变	10	630	239
39568	邳州	PMS_邳州书香苑7#变	10	630	402
39569	邳州	PMS_邳州书香苑8#变	10	630	396
39570	邳州	PMS_邳州电大4#公变	10	630	429
39571	邳州	邳州金水湾小区1变压器	10	800	531

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39572	邳州	邳州金水湾小区3变压器	10	800	472
39573	邳州	邳州金水湾小区5变压器	10	630	324
39574	邳州	邳州金水湾小区7变压器	10	800	539
39575	邳州	邳州市金水湾小区2变压器	10	800	540
39576	邳州	邳州金水湾小区4变压器	10	800	558
39577	邳州	邳州金水湾小区6变压器	10	630	447
39578	邳州	邳州金水湾小区8变压器	10	800	171
39579	邳州	邳州尚书苑1变压器	10	630	360
39580	邳州	邳州尚书苑2箱变1变压器	10	630	330
39581	邳州	PMS_邳州金港小区2#变	10	400	168
39582	邳州	PMS_三院5#变	10	630	323
39583	邳州	PMS_邳州索家7#变	10	400	281
39584	邳州	PMS_邳州迎宾小区2#变	10	630	241
39585	邳州	邳州祥和苑2配电室5变压器	10	1000	629
39586	邳州	邳州祥和苑2配电室6变压器	10	1000	571
39587	邳州	邳州祥和苑2配电室7变压器	10	1000	566
39588	邳州	邳州祥和苑2配电室8变压器	10	1000	607
39589	邳州	PMS_邳州珠江小区2#变	10	400	54
39590	邳州	邳州宁和苑1配电室1变压器	10	1000	607
39591	邳州	邳州宁和苑1配电室2变压器	10	1000	598
39592	邳州	邳州宁和苑1配电室3变压器	10	1000	601
39593	邳州	邳州宁和苑1配电室4变压器	10	1000	618
39594	邳州	邳州黎明1变压器	10	800	192
39595	邳州	银河湾三期9配电室17变压器	10	630	375
39596	邳州	银河湾三期10配电室20变压器	10	400	222
39597	邳州	银河湾三期10配电室21变压器	10	630	398
39598	邳州	银河湾三期10配电室18变压器	10	630	450
39599	邳州	银河湾三期9配电室14变压器	10	630	387
39600	邳州	银河湾三期9配电室15变压器	10	630	405
39601	邳州	银河湾22箱变22变压器	10	800	344
39602	邳州	PMS_桃花岛4#公变	10	400	131
39603	邳州	邳州国际未来城B1变压器	10	630	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39604	邳州	国际未来城B区2变压器	10	630	275
39605	邳州	邳州国际未来城B3变压器	10	800	352
39606	邳州	邳州国际未来城B区4变压器	10	400	15
39607	邳州	邳州国际未来城B5变压器	10	800	449
39608	邳州	邳州国际未来城B6变压器	10	800	400
39609	邳州	邳州国际未来城B7变压器	10	630	281
39610	邳州	国际未来城B区8变压器	10	630	273
39611	邳州	邳州国际未来城B9变压器	10	630	213
39612	邳州	国际未来城B区10变压器	10	630	200
39613	邳州	邳州国际未来城B11变压器	10	630	266
39614	邳州	邳州国际未来城B12变压器	10	630	298
39615	邳州	邳州国际未来城B区14变压器	10	630	193
39616	邳州	邳州嘉利佳苑2变压器	10	800	322
39617	邳州	凯旋花园1变压器	10	630	200
39618	邳州	邳州凯旋花园2变压器	10	800	414
39619	邳州	凯旋花园3变压器	10	630	228
39620	邳州	邳州凯旋花园4变压器	10	800	389
39621	邳州	PMS_邳州运河中学博文巷1#变	10	400	197
39622	邳州	邳州运河中学博文巷2#变	10	400	170
39623	邳州	邳州亚新锦园1#变	10	400	107
39624	邳州	PMS_邳州亚新锦园2#变	10	400	318
39625	邳州	邳州三院6#变	10	630	1
39626	邳州	印象珠江3配电室1变压器	10	800	443
39627	邳州	印象珠江3配电室2变压器	10	800	433
39628	邳州	印象珠江3配电室3变压器	10	800	374
39629	邳州	印象珠江3配电室4变压器	10	800	305
39630	邳州	印象珠江4配电室1变压器	10	800	439
39631	邳州	印象珠江4配电室2变压器	10	800	244
39632	邳州	印象珠江4配电室4变压器	10	800	461
39633	邳州	印象珠江5配电室2变压器	10	800	436
39634	邳州	印象珠江5配电室3变压器	10	800	364
39635	邳州	印象珠江5配电室4变压器	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39636	邳州	邳州祥和苑1配电室1变压器	10	1000	613
39637	邳州	邳州祥和苑1配电室2变压器	10	1000	573
39638	邳州	邳州祥和苑1配电室3变压器	10	1000	604
39639	邳州	邳州祥和苑1配电室4变压器	10	1000	518
39640	邳州	银河湾三期9配电室16变压器	10	630	467
39641	邳州	银河湾三期10配电室19变压器	10	630	344
39642	邳州	银河湾23箱变23变压器	10	630	349
39643	邳州	银河湾24变压器	10	800	495
39644	邳州	邳州银河湾25变压器	10	630	318
39645	邳州	邳州嘉盛置业1变压器	10	800	339
39646	邳州	邳州李口七队公变	10	400	205
39647	邳州	嘉盛置业2变压器	10	800	208
39648	邳州	邳州新苏1配电室1出线配电变压器	10	1000	542
39649	邳州	邳州新苏1配电室2出线配电变压器	10	1000	564
39650	邳州	邳州新苏1配电室3出线配电变压器	10	1000	551
39651	邳州	邳州新苏1配电室4出线配电变压器	10	1000	602
39652	邳州	PMS_邳州新苏2#配电室1#出线配电变压器	10	1000	340
39653	邳州	PMS_邳州新苏2#配电室2#出线配电变压器	10	1000	576
39654	邳州	PMS_邳州新苏2#配电室3#出线配电变压器	10	1000	413
39655	邳州	PMS_邳州新苏2#配电室4#出线配电变压器	10	1000	518
39656	邳州	锦绣苑小区1箱变1变压器	10	400	151
39657	邳州	邳州锦绣苑小区2变压器	10	400	155
39658	邳州	印象珠江5配电室1变压器	10	800	423
39659	邳州	PMS_邳州金泽花园变配电变压器	10	400	234
39660	邳州	邳州京华苑小区1变压器	10	630	314
39661	邳州	邳州京华苑小区2变压器	10	630	262
39662	邳州	PMS_邳州书香苑小区2#变-	10	630	334
39663	邳州	邳州流金花园1变压器	10	400	115
39664	邳州	PMS_邳州牛奶厂4#变	10	400	69
39665	邳州	印象珠江1配电室1变压器	10	800	455
39666	邳州	印象珠江1配电室2变压器	10	800	510
39667	邳州	印象珠江1配电室3变压器	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39668	邳州	印象珠江1配电室4变压器	10	800	562
39669	邳州	印象珠江2配电室1变压器	10	800	148
39670	邳州	印象珠江2配电室3变压器	10	800	185
39671	邳州	印象珠江2配电室4变压器	10	800	518
39672	邳州	邳州国际未来城A区10变压器	10	800	411
39673	邳州	邳州国际未来城A区5变压器	10	800	359
39674	邳州	邳州国际未来城A区6变压器	10	800	342
39675	邳州	邳州国际未来城A区7变压器	10	800	298
39676	邳州	邳州国际未来城A区8变压器	10	800	312
39677	邳州	邳州国际未来城A区9变压器	10	800	457
39678	邳州	邳州惠民花园4配电室11变压器	10	800	455
39679	邳州	邳州黎明2#变	10	800	479
39680	邳州	邳州惠民花园4配电室12变压器	10	800	335
39681	新沂	PMS_新安镇墨河14-3号变	10	400	20
39682	新沂	PMS_新安镇道北34-2号(87-1)综合变	10	400	83
39683	新沂	PMS_新安镇墨河大街14-5(道北33-1号变)	10	400	0
39684	新沂	PMS_新安镇道北31-1号	10	400	38
39685	新沂	PMS_新安镇道北56-1号变	10	400	11
39686	新沂	PMS_新安镇道北57-1号变	10	400	203
39687	新沂	PMS_新安镇新代34-1号	10	400	152
39688	新沂	PMS_新安镇陈庄31-1号	10	400	175
39689	新沂	PMS_新安镇墨河候墩15-1号变	10	400	9
39690	新沂	新安镇八墩42-1号变	10	630	360
39691	新沂	PMS_新安镇沙墩29-1号变	10	400	195
39692	新沂	PMS_新安镇高庄26-1号变	20	400	229
39693	新沂	PMS_新安镇大街南20一4综合变	10	400	51
39694	新沂	PMS_新安镇墨河狄湖五六队13-1综合变	10	400	192
39695	新沂	PMS_新安镇墨河三点8-2综合变	10	400	185
39696	新沂	PMS_新安镇房尚52-2号变	10	400	203
39697	新沂	PMS_新安镇墨河工艺厂52-3综合变	10	400	0
39698	新沂	PMS_新安镇墨河村23-3号变	10	400	84
39699	新沂	PMS_新安镇墨河大街21-3号变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39700	新沂	PMS_新安镇南陈中心站41-2	10	400	177
39701	新沂	PMS_新安镇墨河官东33-1号变	10	400	145
39702	新沂	PMS_新安镇墨河36-1号变	10	400	91
39703	新沂	PMS_新安镇新代水厂36-2号变	10	400	24
39704	新沂	PMS_新安镇墨河22-3综合变	10	400	73
39705	新沂	PMS_新安镇新庄55-1号变	10	400	84
39706	新沂	PMS_新安镇道北38-2综合变	10	400	104
39707	新沂	PMS_新安镇新安93-1号变	10	400	290
39708	新沂	PMS_新安镇神井27-1综合变	10	400	135
39709	新沂	新安镇向阳点46-3号变	20	400	113
39710	新沂	PMS_新安镇市府东变	10	400	129
39711	新沂	新安镇墨河神井27-2号	20	200	0
39712	新沂	新安镇墨河卓窑北46-2号变	10	400	167
39713	新沂	PMS_新安镇道北39-2号	10	400	41
39714	新沂	PMS_新安镇道北40-1号	10	400	139
39715	新沂	PMS_新安镇南陈双场3901号	10	400	154
39716	新沂	PMS_新安镇胜利西变	10	400	147
39717	新沂	新安镇房尚51-3号变	10	400	73
39718	新沂	PMS_新安镇墨河2205	10	400	145
39719	新沂	PMS_新安镇面粉厂1601号变	10	400	160
39720	新沂	新安镇墨河村2304变	10	400	237
39721	新沂	PMS_新安镇道北29-3（东杨庄	10	400	164
39722	新沂	PMS_新安道北29-4号	10	400	208
39723	新沂	PMS_新安墨河2-3号变	10	400	209
39724	新沂	PMS_新安镇墨河居东19-2变	10	400	3
39725	新沂	PMS_新安镇墨河2204变	10	400	122
39726	新沂	PMS_新安镇街南2005	10	400	0
39727	新沂	PMS_新安镇琅墩3-2号	10	400	134
39728	新沂	PMS_新安镇新代35-1综合变	10	400	117
39729	新沂	PMS_新安镇张墩4-2号变	10	400	53
39730	新沂	PMS_新安镇徐庄北5-3号变	10	400	222
39731	新沂	PMS_新安镇红卫25-2号变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39732	新沂	PMS_新安镇卓窑46-4号	10	400	122
39733	新沂	PMS_新安镇徐庄南5-4号变	10	400	231
39734	新沂	PMS_新安镇墨河23-5号变	10	400	28
39735	新沂	PMS_新安镇狄湖08-3号变	10	400	128
39736	新沂	PMS_新安镇墨河大街中变	10	400	0
39737	新沂	PMS_新安镇墨河新庄17-3变	10	400	91
39738	新沂	PMS_新安镇墨河候墩南15-2号变	10	400	153
39739	新沂	PMS_新安镇墨河18-3综合变	10	400	174
39740	新沂	PMS_新安镇道北83-4号变	10	400	97
39741	新沂	PMS_新安镇45-2变	10	400	254
39742	新沂	PMS_新安道北33-1号变	10	400	82
39743	新沂	PMS_新安李庄25-2号变	10	400	0
39744	新沂	PMS_新安道北33-2号	10	400	122
39745	新沂	PMS_新安李庄北24-2号变	10	400	169
39746	新沂	PMS_新安道北35-3号变	10	400	41
39747	新沂	PMS_新安道北92-2号	10	400	98
39748	新沂	PMS_新安镇墨河狄湖五队东变	10	400	197
39749	新沂	PMS_新安墨河沙墩孙庄变	10	400	199
39750	新沂	PMS_新安墨河43-1号红五南变	10	400	219
39751	新沂	PMS_新安墨河王庄南变	10	400	178
39752	新沂	PMS_新安墨河王庄西变	10	400	93
39753	新沂	PMS_新安墨河王庄东变	10	400	213
39754	新沂	PMS_新安墨河面粉厂南变	10	400	172
39755	新沂	PMS_新安墨河新代54-1号综合变	10	400	296
39756	新沂	PMS_新安墨河47-4变	10	400	184
39757	新沂	PMS_新安镇五中24-2综合变（新沂市）	10	400	164
39758	新沂	PMS_新安44-2变	10	400	158
39759	新沂	PMS_新安房尚51-4号变	10	400	171
39760	新沂	PMS_新安官东33-2号	10	400	0
39761	新沂	PMS_新安镇二点3号变	10	400	0
39762	新沂	PMS_新安镇面粉厂3号变	10	400	207
39763	新沂	新安镇超纲28-1号	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39764	新沂	PMS_新安镇马庄38-1号变	10	400	120
39765	新沂	PMS_新安镇四点9-1号变	10	400	41
39766	新沂	PMS_新安镇新代37-1号变	10	400	241
39767	新沂	PMS_新安镇新代35-2号变	10	400	130
39768	新沂	PMS_新安镇墨河大街南20-6综合变	10	400	126
39769	新沂	PMS_新安镇收费站变	10	500	167
39770	新沂	PMS_新安镇卓窑南变（新沂市）	10	400	159
39771	新沂	PMS_新安镇张庄3号变（新沂市）	10	400	196
39772	新沂	PMS_新安镇墨河徐庄北变	10	400	228
39773	新沂	PMS_新安镇达俊东变	10	400	210
39774	新沂	PMS_新安镇八墩42-2号变	10	400	155
39775	新沂	PMS_新安镇沙墩29-3号变	10	400	167
39776	新沂	PMS_新安镇道北34-4号变	10	400	184
39777	新沂	PMS_新安镇墨河南陈北变	10	400	175
39778	新沂	PMS_新安镇道北88-3号变	10	400	151
39779	新沂	PMS_新安镇新北水利变	10	400	82
39780	新沂	PMS_新安镇鲍庄2号变	10	400	13
39781	新沂	PMS_新安镇墨河48-3变	10	400	250
39782	新沂	PMS_新安镇房尚52-3号变	10	400	0
39783	新沂	PMS_新安镇房尚51-5号变	10	400	0
39784	新沂	PMS_新安镇琅墩3-3号变	10	400	183
39785	新沂	PMS_巴塞罗那1号变压器	10	800	322
39786	新沂	PMS_巴塞罗那3号变压器	10	800	445
39787	新沂	PMS_巴塞罗那2号变压器	10	800	440
39788	新沂	PMS_巴塞罗那4号变压器	10	800	472
39789	新沂	PMS_巴塞罗那2配电室1号变压器	10	800	397
39790	新沂	PMS_新安镇道北臧圩33-3号变	10	400	142
39791	新沂	PMS_新安镇道北82-4号变	10	400	69
39792	新沂	PMS_新安墨河33-3号变	10	400	161
39793	新沂	PMS_新安镇戈庄西变	10	400	130
39794	新沂	新安93-2号变	10	500	213
39795	新沂	PMS_新安新北1号平墩西变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39796	新沂	PMS_新安新北2号平墩南变	10	400	259
39797	新沂	PMS_新安新北3号铁路变	10	400	231
39798	新沂	PMS_新安新北27-3号变	10	400	178
39799	新沂	PMS_新安墨河34-2村部北变	10	400	171
39800	新沂	PMS_巴塞罗那2配电室2号变压器	10	800	315
39801	新沂	新安镇二十户中变	10	630	372
39802	新沂	PMS_新安东马港路南变	10	400	182
39803	新沂	PMS_新安镇东马港北变	10	400	110
39804	新沂	PMS_新安镇张墩4-3号变	10	400	74
39805	新沂	PMS_新安墨河49-1号变	10	400	84
39806	新沂	PMS_新安镇墨河41-4号变	10	400	231
39807	新沂	PMS_新安镇道北82号新街口变	10	400	27
39808	新沂	PMS_新安镇道北88-4号变	10	630	241
39809	新沂	PMS_莱茵名郡2号箱变变压器	10	630	177
39810	新沂	PMS_莱茵名郡3号箱变变压器	10	630	228
39811	新沂	莱茵名郡4号箱变变压器	10	630	419
39812	新沂	PMS_莱茵名郡5号箱变变压器	10	630	211
39813	新沂	PMS_莱茵名郡6号箱变变压器	10	630	293
39814	新沂	PMS_莱茵名郡1号箱变变压器	10	630	194
39815	新沂	10kV香格里拉3期1配电室1号变压器	10	630	377
39816	新沂	10kV香格里拉3期1配电室3号变压器	10	630	387
39817	新沂	10kV香格里拉3期1配电室2号变压器	10	630	279
39818	新沂	10kV香格里拉3期1配电室4变压器	10	630	353
39819	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室1变压器	10	800	410
39820	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室2号变压器	10	800	417
39821	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室3变压器	10	800	442
39822	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室4变压器	10	800	417
39823	新沂	辰华丽都苑四期1配电室4变压器	10	800	453
39824	新沂	辰华丽都苑四期1配电室3变压器	10	800	451
39825	新沂	辰华丽都苑四期1配电室2变压器	10	800	402
39826	新沂	辰华丽都苑四期1配电室1变压器	10	800	321
39827	新沂	辰华丽都苑四期2配电室3变压器	10	800	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39828	新沂	辰华丽都苑四期2配电室2变压器	10	800	402
39829	新沂	辰华丽都苑四期2配电室1变压器	10	800	442
39830	新沂	辰华丽都苑四期2配电室4变压器	10	800	384
39831	新沂	PMS_新安道北28分2号配变	10	400	0
39832	新沂	PMS_新安道北25分3号配变	10	400	194
39833	新沂	PMS_新安道北27分2号配变	10	400	104
39834	新沂	PMS_新安镇国大景苑配电室配变1号	10	800	343
39835	新沂	PMS_新安镇国大景苑配电室配变2号	10	800	372
39836	新沂	PMS_新安所八墩42-3号变	10	400	200
39837	新沂	新安镇墨河八墩南配变	10	630	437
39838	新沂	PMS_新安镇墨河前进2号变	10	400	229
39839	新沂	天坤世纪豪都2号配电室1变压器	10	800	391
39840	新沂	天坤世纪豪都2号配电室4变压器	10	800	320
39841	新沂	天坤世纪豪都1号配电室1变压器	10	630	266
39842	新沂	天坤世纪豪都2号配电室3变压器	10	800	525
39843	新沂	天坤世纪豪都1号配电室3变压器	10	630	356
39844	新沂	天坤世纪豪都1号配电室2变压器	10	630	320
39845	新沂	天坤世纪豪都2号配电室2变压器	10	800	519
39846	新沂	天坤世纪豪都1号配电室4变压器	10	630	348
39847	新沂	金鼎名城二期3配电室4变	10	630	321
39848	新沂	金鼎名城二期3配电室3变	10	630	382
39849	新沂	PMS_金鼎名城二期1号配电室2变压器	10	630	252
39850	新沂	PMS_金鼎名城二期1号配电室4变压器	10	630	319
39851	新沂	金鼎名城二期1号配电室3变压器	10	630	254
39852	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期2配电室2变压器	10	400	173
39853	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期2配电室1变压器	10	400	131
39854	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变1变压器	10	800	275
39855	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变4变压器	10	800	55
39856	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变2变压器	10	800	276
39857	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变3变压器	10	800	212
39858	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室2变压器	10	800	429
39859	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室1变压器	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39860	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室3变压器	10	800	275
39861	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室4变压器	10	800	409
39862	新沂	PMS_新安镇墨河张庄南变	10	400	148
39863	新沂	PMS_新安镇墨河狄湖北变	10	400	172
39864	新沂	新安镇八墩42-4号变	10	400	255
39865	新沂	PMS_新安镇墨河新代36至3号变	10	400	156
39866	新沂	PMS_新安镇墨河东马港2322号变	10	400	200
39867	新沂	PMS_新安镇王陈30-2号配变	10	400	147
39868	新沂	八一学校1号箱变变压器	10	400	0
39869	新沂	PMS_新安镇墨河侯墩15-3	10	400	144
39870	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室1变压器	10	800	152
39871	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室3变压器	10	800	374
39872	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室4变压器	10	800	425
39873	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室2变压器	10	800	178
39874	新沂	PMS_盛世名门三期配电室3变压器	10	800	462
39875	新沂	PMS_盛世名门三期配电室2变压器	10	800	431
39876	新沂	PMS_盛世名门三期配电室4变压器	10	800	468
39877	新沂	PMS_盛世名门三期配电室1变压器	10	800	438
39878	新沂	辰华四期3配电室1变压器	10	630	252
39879	新沂	辰华四期3配电室3变压器	10	630	278
39880	新沂	辰华四期3配电室4变压器	10	630	392
39881	新沂	辰华四期3配电室2变压器	10	630	304
39882	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室2变压器	10	800	446
39883	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室3号变压器	10	800	401
39884	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室1号变压器	10	800	447
39885	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室4变压器	10	800	386
39886	新沂	金鼎名城三期3号配电室2变压器	10	400	235
39887	新沂	金鼎名城三期3号配电室1变压器	10	400	188
39888	新沂	金鼎名城三期1号配电室1变压器	10	800	432
39889	新沂	金鼎名城三期1号配电室3变压器	10	800	397
39890	新沂	金鼎名城三期2号配电室4变压器	10	800	473
39891	新沂	金鼎名城三期2号配电室1变压器	10	800	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39892	新沂	金鼎名城三期2号配电室3变压器	10	800	436
39893	新沂	金鼎名城三期2号配电室2变压器	10	800	389
39894	新沂	10kV科倍尚城二三期1号配电室1变压器	10	800	308
39895	新沂	10kV科倍尚城二三期1号配电室2变压器	10	800	331
39896	新沂	四季花城1组合配电站4变	10	800	450
39897	新沂	四季花城1组合配电站2变	10	800	393
39898	新沂	四季花城1组合配电站1变	10	800	340
39899	新沂	四季花城1组合配电站3变	10	800	371
39900	新沂	PMS_新安镇南陈41-5号变	10	400	186
39901	新沂	20kV神井花园一期1号配电室1变压器	20	1000	567
39902	新沂	20kV神井花园一期1号配电室2变压器	20	1000	578
39903	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室1变压器	10	800	400
39904	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室4变压器	10	800	397
39905	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室2变压器	10	800	462
39906	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室3变压器	10	800	342
39907	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室1变压器	10	630	377
39908	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室2变压器	10	630	420
39909	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室4变压器	10	630	422
39910	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室3变压器	10	630	332
39911	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室4号变压器	10	630	432
39912	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室3号变压器	10	630	361
39913	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室1号变压器	10	630	237
39914	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室2号变压器	10	630	333
39915	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室3变压器	10	800	453
39916	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室1变压器	10	800	450
39917	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室4变压器	10	800	421
39918	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室2变压器	10	800	452
39919	新沂	10kV翠屏嘉苑1号箱变1号变压器	10	630	446
39920	新沂	PMS_新安镇李庄1号变	10	400	147
39921	新沂	10kV市府花苑三期2号配电室1变压器	10	800	332
39922	新沂	10kV市府花苑三期2号配电室2变压器	10	800	433
39923	新沂	PMS_10kV市府花苑三期4号箱变1变压器	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39924	新沂	10kV市府花苑三期1号组合配电室2号变压器	10	800	449
39925	新沂	10kV市府花苑三期1号组合配电室1号变压器	10	800	464
39926	新沂	科倍尚城2配电室2变	10	630	337
39927	新沂	科倍尚城2配电室4变	10	630	321
39928	新沂	科倍尚城2配电室3变	10	630	326
39929	新沂	科倍尚城2配电室1变	10	630	261
39930	新沂	PMS_新安镇钢厂北变	10	400	242
39931	新沂	四季花城二期1组合配电站4变	10	630	402
39932	新沂	四季花城二期1组合配电站2变	10	630	360
39933	新沂	四季花城二期1组合配电站1变	10	630	326
39934	新沂	四季花城二期1组合配电站3变	10	630	354
39935	新沂	PMS_四季花城二期2号配电室2配电变压器	10	800	486
39936	新沂	PMS_四季花城二期2号配电室1配电变压器	10	800	479
39937	邳州	清华楼1变压器	10	400	226
39938	邳州	清华楼2变压器	10	400	226
39939	邳州	世茂国际广场2变压器	10	630	301
39940	邳州	邳州奥运星城1#变压器	10	800	293
39941	邳州	邳州奥运星城2#变压器	10	800	418
39942	邳州	邳州奥运星城3#变压器	10	800	449
39943	邳州	邳州奥运星城5变压器	10	400	201
39944	邳州	邳州奥运星城6变压器	10	400	165
39945	邳州	邳州奥运星城11变压器	10	800	544
39946	邳州	邳州奥运星城9#变压器	10	800	264
39947	邳州	邳州奥运星城10变压器	10	800	342
39948	邳州	邳州奥运星城12变压器	10	800	535
39949	邳州	邳州奥运星城7#变压器	10	630	347
39950	邳州	邳州奥运星城8#变压器	10	630	328
39951	邳州	PMS_邳州锦绣家园2#变压器	10	630	339
39952	邳州	邳州国际未来城B区13变压器	10	630	310
39953	邳州	邳州嘉利佳苑1变压器	10	800	257
39954	邳州	PMS_邳州三星花苑1#	10	800	186
39955	邳州	PMS_三星花苑2#变压器配电变压器	10	500	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39956	邳州	PMS_邳州三星花苑3#	10	500	158
39957	邳州	二庙农民公寓1变压器	10	630	175
39958	邳州	二庙农民公寓2变压器	10	315	0
39959	邳州	镇东农民公寓1变压器	10	630	125
39960	邳州	镇东农民公寓2变压器	10	630	118
39961	邳州	镇东农民公寓3变压器	10	630	80
39962	邳州	邳州大象城1配电室1变压器	10	800	339
39963	邳州	邳州大象城1配电室2变压器	10	800	321
39964	邳州	邳州大象城1配电室3变压器	10	800	358
39965	邳州	邳州大象城1配电室4变压器	10	800	332
39966	邳州	邳州大象城5变压器	10	800	373
39967	邳州	邳州大象城6变压器	10	800	383
39968	邳州	邳州大象城7变压器	10	800	432
39969	邳州	邳州大象城8变压器	10	800	404
39970	邳州	邳州奥运星城13#变压器	10	800	298
39971	邳州	邳州奥运星城14#变压器	10	800	310
39972	邳州	邳州奥运星城15#变压器	10	800	407
39973	邳州	邳州奥运星城16#变压器	10	800	550
39974	邳州	东方花园2公变2变压器	10	630	54
39975	邳州	PMS_邳州天山公寓4#	10	630	316
39976	邳州	PMS_邳州嘉德金域华府1#配电变压器	10	630	295
39977	邳州	PMS_邳州嘉德金域华府2#配电变压器	10	630	314
39978	邳州	沿河小区1变压器	10	315	0
39979	邳州	PMS_邳州佳地雅居	10	630	235
39980	邳州	邳州中央佳地1变压器	10	1000	227
39981	邳州	邳州金钻华庭1变压器	10	630	174
39982	邳州	邳州金钻华庭2变压器	10	500	105
39983	邳州	邳州金钻华庭3变压器	10	630	284
39984	邳州	向阳小区2公变2变压器	10	630	52
39985	邳州	邳州东方花园1公变1变压器	10	630	19
39986	邳州	东方花园公变3变压器	10	630	0
39987	邳州	东方花园4公变4变压器	10	630	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39988	邳州	PMS_邳州中央佳地2#	10	1000	548
39989	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室1变压器	10	630	310
39990	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室3变压器	10	630	285
39991	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室2变压器	10	630	504
39992	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室4变压器	10	630	245
39993	邳州	邳州和平广场小区1#变压器	10	630	315
39994	邳州	邳州和平广场小区2#变压器	10	630	280
39995	邳州	邳州和平广场小区3#变压器	10	630	357
39996	邳州	邳州和平广场小区4#变压器	10	630	405
39997	邳州	公路小区1变压器	10	800	330
39998	邳州	金港华庭变压器	10	400	182
39999	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室1#配电变压器	10	1000	537
40000	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室2#配电变压器	10	1000	532
40001	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室3#配电变压器	10	1000	576
40002	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室4#配电变压器	10	1000	519
40003	邳州	中央花园1变压器	10	630	123
40004	邳州	中央花园2变压器	10	630	214
40005	邳州	中央花园3变压器	10	630	248
40006	邳州	中央花园4变压器	10	630	237
40007	邳州	PMS_盛世豪庭1#配电变压器	10	800	362
40008	邳州	PMS_盛世豪庭2#配电变压器	10	800	429
40009	邳州	PMS_盛世豪庭3#配电变压器	10	800	408
40010	邳州	PMS_盛世豪庭4#配电变压器	10	800	345
40011	邳州	PMS_索家8#变	10	400	301
40012	邳州	10kV国际未来城3期1配电室4#配电变压器	10	800	395
40013	邳州	10kV国际未来城3期1配电室2#配电变压器	10	800	268
40014	邳州	10kV国际未来城3期1配电室1#配电变压器	10	800	297
40015	邳州	10kV国际未来城3期1配电室3#配电变压器	10	800	425
40016	邳州	10kV秀水湾4配电室4变压器	10	800	506
40017	邳州	10kV秀水湾4配电室3变压器	10	800	504
40018	邳州	10kV秀水湾4配电室2变压器	10	800	406
40019	邳州	10kV秀水湾4配电室1变压器	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40020	邳州	10kV秀水湾1配电室4变压器	10	630	313
40021	邳州	10kV秀水湾1配电室3变压器	10	800	412
40022	邳州	10kV秀水湾1配电室2变压器	10	630	303
40023	邳州	10kV秀水湾1配电室1变压器	10	800	518
40024	邳州	10kV中铁二局集团第二医院宿舍1变压器	10	400	165
40025	邳州	大象城3配电室4配电变压器	10	800	320
40026	邳州	大象城4配电室4配电变压器	10	800	348
40027	邳州	大象城4配电室3配电变压器	10	800	357
40028	邳州	大象城4配电室2配电变压器	10	800	343
40029	邳州	大象城3配电室3配电变压器	10	800	412
40030	邳州	大象城3配电室2配电变压器	10	800	296
40031	邳州	大象城4配电室1配电变压器	10	800	373
40032	邳州	大象城3配电室1配电变压器	10	800	328
40033	邳州	邳州泰安小区2#变压器	10	630	368
40034	邳州	邳州泰安小区1#变压器	10	630	391
40035	邳州	PMS_邳州第四中学宿舍变	10	630	262
40036	邳州	PMS_邳州坝头9#变	10	400	266
40037	邳州	PMS_教育局3＃	10	400	0
40038	邳州	紫丁香1变压器	10	630	0
40039	邳州	PMS_邳州锦绣家园1#变压器	10	630	250
40040	邳州	御华府3#配电室4#配电变压器	10	630	335
40041	邳州	御华府3#配电室3#配电变压器	10	630	116
40042	邳州	御华府3#配电室1#配电变压器	10	630	300
40043	邳州	御华府3#配电室2#配电变压器	10	630	265
40044	邳州	PMS_花园路3#变	10	400	0
40045	邳州	PMS_锦华2#变	10	400	49
40046	邳州	PMS_公安小区3#	10	400	0
40047	邳州	PMS_老公安局宿舍2#	10	400	87
40048	邳州	PMS_港监2#	10	400	92
40049	邳州	PMS_医药公司2#变	10	400	198
40050	邳州	国际未来城二期1配电室4变压器	10	800	330
40051	邳州	国际未来城二期4配电室3变压器	10	800	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40052	邳州	国际未来城二期5配电室2变压器	10	630	329
40053	邳州	国际未来城二期1配电室1变压器	10	800	415
40054	邳州	国际未来城二期1配电室2变压器	10	800	403
40055	邳州	国际未来城二期4配电室4变压器	10	800	382
40056	邳州	国际未来城二期4配电室2变压器	10	800	246
40057	邳州	国际未来城二期4配电室1变压器	10	800	348
40058	邳州	国际未来城二期1配电室3变压器	10	800	270
40059	邳州	国际未来城二期5配电室1变压器	10	630	233
40060	邳州	中央花园三期1变压器	10	630	213
40061	邳州	邳州惠民花园4配电室10变压器	10	800	416
40062	邳州	安和苑4配电室16变压器	10	800	360
40063	邳州	安和苑1配电室4变压器	10	800	391
40064	邳州	安和苑4配电室15变压器	10	800	340
40065	邳州	安和苑1配电室1变压器	10	630	164
40066	邳州	安和苑5配电室18变压器	10	800	413
40067	邳州	安和苑2配电室8变压器	10	800	398
40068	邳州	安和苑3配电室9变压器	10	800	393
40069	邳州	安和苑2配电室6变压器	10	800	322
40070	邳州	安和苑3配电室10变压器	10	800	299
40071	邳州	安和苑5配电室17变压器	10	800	428
40072	邳州	安和苑4配电室14变压器	10	800	366
40073	邳州	安和苑1配电室3变压器	10	630	140
40074	邳州	安和苑2配电室5变压器	10	800	332
40075	邳州	安和苑5配电室19变压器	10	800	326
40076	邳州	安和苑2配电室7变压器	10	800	419
40077	邳州	安和苑4配电室13变压器	10	800	419
40078	邳州	安和苑3配电室11变压器	10	800	244
40079	邳州	安和苑1配电室2变压器	10	800	367
40080	邳州	国际未来城三期2#配电室3#变压器	10	800	419
40081	邳州	国际未来城三期2#配电室1#变压器	10	800	425
40082	邳州	国际未来城三期2#配电室4#变压器	10	800	412
40083	邳州	国际未来城三期2#配电室2#变压器	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40084	邳州	邳州金水湾6组合配电室3变压器	10	800	500
40085	邳州	邳州金水湾5组合配电室2变压器	10	800	411
40086	邳州	邳州金水湾5组合配电室1变压器	10	800	457
40087	邳州	邳州金水湾6组合配电室4变压器	10	800	322
40088	邳州	邳州金水湾6组合配电室1变压器	10	800	482
40089	邳州	邳州金水湾6组合配电室2变压器	10	800	460
40090	邳州	御华府小区2配电室2变压器	10	800	376
40091	邳州	御华府小区2配电室1变压器	10	800	343
40092	邳州	御华府1变压器	10	400	154
40093	邳州	银河湾12配电室33变压器	10	800	536
40094	邳州	银河湾11配电室26变压器	10	800	406
40095	邳州	银河湾12配电室32变压器	10	800	540
40096	邳州	银河湾11配电室28变压器	10	800	498
40097	邳州	银河湾12配电室30变压器	10	800	398
40098	邳州	银河湾11配电室29变压器	10	800	511
40099	邳州	银河湾12配电室31变压器	10	800	522
40100	邳州	银河湾11配电室27变压器	10	800	298
40101	邳州	御华府2变压器	10	400	116
40102	邳州	制药厂安置房小区1配电室2变压器	10	800	419
40103	邳州	PMS_制药厂安置房小区1#配电室1#变压器	10	800	380
40104	邳州	PMS_邳州锦绣江南3#配电室2#变压器	10	800	446
40105	邳州	PMS_邳州锦绣江南1#配电室1#变压器	10	800	442
40106	邳州	PMS_邳州锦绣江南2#配电室2#变压器	10	630	343
40107	邳州	PMS_邳州锦绣江南2#配电室1#变压器	10	630	314
40108	邳州	PMS_邳州锦绣江南1#配电室4#变压器	10	800	485
40109	邳州	PMS_邳州锦绣江南3#配电室3#变压器	10	800	484
40110	邳州	PMS_邳州锦绣江南3#配电室4#变压器	10	800	490
40111	邳州	PMS_邳州锦绣江南1#配电室3#变压器	10	800	431
40112	邳州	PMS_邳州锦绣江南3#配电室1#变压器	10	800	476
40113	邳州	PMS_邳州锦绣江南2#配电室3#变压器	10	630	263
40114	邳州	PMS_邳州锦绣江南2#配电室4#变压器	10	630	320
40115	邳州	PMS_邳州锦绣江南1#配电室2#变压器	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40116	邳州	PMS_邳州金御祥苑1#配电室2#变压器	10	400	130
40117	邳州	PMS_邳州金御祥苑1#配电室1#变压器	10	400	0
40118	邳州	邳州明珠御景二期1#配电室1#变压器	10	800	392
40119	邳州	邳州明珠御景二期1#配电室2#变压器	10	800	521
40120	邳州	国际未来城三期3#配电室2#变压器	10	800	460
40121	邳州	国际未来城三期3#配电室1#变压器	10	800	393
40122	邳州	国际未来城三期3#配电室4#变压器	10	800	520
40123	邳州	国际未来城三期3#配电室3#变压器	10	800	522
40124	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室3#变压器	10	630	364
40125	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室2#变压器	10	630	292
40126	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室1#变压器	10	630	291
40127	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室4#变压器	10	630	322
40128	邳州	PMS_博物馆2#公变	10	400	237
40129	邳州	御华府1-1配电室2变压器	10	800	495
40130	邳州	御华府1-1配电室1变压器	10	800	380
40131	邳州	御华府1-2配电室4变压器	10	800	453
40132	邳州	御华府1-2配电室3变压器	10	800	356
40133	邳州	PMS_碧桂园3#配电室4#变压器	10	800	304
40134	邳州	PMS_碧桂园3#配电室2#变压器	10	800	429
40135	邳州	PMS_碧桂园1#配电室1#变压器	10	800	466
40136	邳州	PMS_碧桂园1#配电室2#变压器	10	800	476
40137	邳州	PMS_碧桂园1#配电室4#变压器	10	800	298
40138	邳州	PMS_碧桂园1#配电室3#变压器	10	800	397
40139	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室1#变压器	10	800	487
40140	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室4#变压器	10	800	392
40141	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室2#变压器	10	800	502
40142	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室3#变压器	10	800	351
40143	邳州	PMS_碧桂园3#配电室1#变压器	10	800	369
40144	邳州	PMS_碧桂园3#配电室3#变压器	10	800	324
40145	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室4#变压器	10	800	390
40146	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室2#变压器	10	800	502
40147	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室3#变压器	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40148	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室1#变压器	10	800	489
40149	邳州	PMS_邳州运河人家3#变	10	400	177
40150	邳州	华山路2#变	10	400	101
40151	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室2#变压器	10	1000	642
40152	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室1#变压器	10	1000	566
40153	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室3#变压器	10	1000	616
40154	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室4#变压器	10	1000	591
40155	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室2#变压器	10	630	383
40156	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室3#变压器	10	630	330
40157	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室1#变压器	10	630	403
40158	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室4#变压器	10	630	312
40159	邳州	邳州水岸景城1配电室1变压器	10	630	240
40160	邳州	邳州水岸景城1配电室4变压器	10	630	322
40161	邳州	邳州水岸景城1组合配电室2变压器	10	630	263
40162	邳州	邳州水岸景城2配电室4变压器	10	630	241
40163	邳州	邳州水岸景城1配电室3变压器	10	630	260
40164	邳州	邳州水岸景城1组合配电室3变压器	10	630	357
40165	邳州	邳州水岸景城1组合配电室4变压器	10	630	318
40166	邳州	邳州水岸景城2配电室2变压器	10	630	280
40167	邳州	邳州水岸景城1组合配电室1变压器	10	630	267
40168	邳州	邳州水岸景城1配电室2变压器	10	630	1
40169	邳州	邳州水岸景城2配电室1变压器	10	630	465
40170	邳州	邳州水岸景城2配电室3变压器	10	630	312
40171	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室1#变压器	10	800	361
40172	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室2#变压器	10	800	424
40173	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室4#变压器	10	800	472
40174	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室3#变压器	10	800	418
40175	邳州	PMS_邳州新苏二期2#配电室4#变压器	10	630	352
40176	邳州	PMS_邳州新苏二期2#配电室3#变压器	10	630	326
40177	邳州	PMS_邳州新苏二期2#配电室2#变压器	10	630	80
40178	邳州	PMS_邳州新苏二期3#配电室2#变压器	10	800	351
40179	邳州	PMS_邳州新苏二期3#配电室3#变压器	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40180	邳州	PMS_邳州新苏二期3#配电室4#变压器	10	800	409
40181	邳州	PMS_邳州新苏二期4#配电室1#变压器	10	800	434
40182	邳州	PMS_邳州新苏二期4#配电室4#变压器	10	800	480
40183	邳州	PMS_邳州新苏二期4#配电室3#变压器	10	800	450
40184	邳州	PMS_邳州新苏二期4#配电室2#变压器	10	800	457
40185	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室1#变压器	10	800	361
40186	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室4#变压器	10	800	461
40187	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室2#变压器	10	800	387
40188	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室3变压器	10	800	452
40189	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室4变压器	10	800	489
40190	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室1变压器	10	800	382
40191	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室2变压器	10	800	454
40192	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室3变压器	10	800	528
40193	新沂	PMS_四季花城二期3号配电室1配电变压器	10	800	445
40194	新沂	PMS_四季花城二期3号配电室2配电变压器	10	800	532
40195	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室1配电变压器	10	800	397
40196	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室3配电变压器	10	800	442
40197	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室4配电变压器	10	800	438
40198	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室2配电变压器	10	800	417
40199	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室1配电变压器	10	800	436
40200	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室3配电变压器	10	800	527
40201	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室2配电变压器	10	800	396
40202	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室4配电变压器	10	800	506
40203	新沂	新安镇李庄2号变	10	400	247
40204	新沂	科倍尚城二三期3配电室3配电变压器	10	800	443
40205	新沂	科倍尚城二三期3配电室2配电变压器	10	800	455
40206	新沂	科倍尚城二三期3配电室1配电变压器	10	800	295
40207	新沂	科倍尚城二三期3配电室4配电变压器	10	800	429
40208	新沂	香格里拉二期1配电室4变	10	800	502
40209	新沂	香格里拉二期1配电室1变	10	800	502
40210	新沂	香格里拉二期1配电室2变	10	800	514
40211	新沂	香格里拉二期1配电室3变	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40212	新沂	PMS_恒盛花园1配电室2变	10	800	630
40213	新沂	恒盛花园1配电室3变	10	800	608
40214	新沂	PMS_恒盛花园1配电室4变	10	800	625
40215	新沂	PMS_恒盛花园1配电室1变	10	800	626
40216	新沂	PMS_恒盛花园2配电室4变	10	630	419
40217	新沂	恒盛花园2配电室2变	10	630	327
40218	新沂	恒盛花园2配电室3变	10	630	462
40219	新沂	恒盛花园2配电室1变	10	630	322
40220	新沂	恒盛花园5配电室3变	10	630	396
40221	新沂	PMS_恒盛花园5配电室2变	10	630	432
40222	新沂	PMS_恒盛花园5配电室1变	10	630	375
40223	新沂	PMS_恒盛花园5配电室4变	10	630	364
40224	新沂	恒盛花园3配电室4变	10	800	581
40225	新沂	恒盛花园3配电室1变	10	800	619
40226	新沂	恒盛花园3配电室3变	10	800	635
40227	新沂	恒盛花园3配电室2变	10	800	620
40228	新沂	恒盛花园4配电室3变	10	800	624
40229	新沂	PMS_恒盛花园4配电室1变	10	800	484
40230	新沂	PMS_恒盛花园4配电室4变	10	800	621
40231	新沂	PMS_恒盛花园4配电室2变	10	800	380
40232	新沂	PMS_新安镇钢厂西变	10	400	0
40233	新沂	钟吾壹号三期3配电室2变	10	630	310
40234	新沂	钟吾壹号三期3配电室4变	10	630	326
40235	新沂	钟吾壹号三期3配电室3变	10	630	339
40236	新沂	钟吾壹号三期3配电室1变	10	630	303
40237	新沂	蓝城玉园5配电室3变	10	800	470
40238	新沂	蓝城玉园6配电室3变	10	630	416
40239	新沂	蓝城玉园5配电室1变	10	800	286
40240	新沂	蓝城玉园6配电室1变	10	630	370
40241	新沂	蓝城玉园5配电室2变	10	800	483
40242	新沂	蓝城玉园6配电室4变	10	630	428
40243	新沂	蓝城玉园5配电室4变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40244	新沂	蓝城玉园6配电室2变	10	630	418
40245	新沂	吾悦商务广场二期1组合配电站2变	10	800	476
40246	新沂	吾悦商务广场二期2配电室4变	10	800	545
40247	新沂	吾悦商务广场二期2配电室3变	10	800	502
40248	新沂	吾悦商务广场二期3配电室2变	10	800	383
40249	新沂	吾悦商务广场二期1组合配电站1变	10	800	498
40250	新沂	吾悦商务广场二期3配电室3变	10	800	464
40251	新沂	吾悦商务广场二期2配电室1变	10	800	516
40252	新沂	吾悦商务广场二期3配电室4变	10	800	488
40253	新沂	吾悦商务广场二期2配电室2变	10	800	510
40254	新沂	吾悦商务广场二期3配电室1变	10	800	481
40255	新沂	新安镇城南新村5号变	10	630	355
40256	新沂	新安镇城南新村9号变	10	630	299
40257	新沂	吾悦商务广场三期8配电室4变	10	800	538
40258	新沂	吾悦商务广场三期8配电室1变	10	800	533
40259	新沂	吾悦商务广场三期8配电室3变	10	800	562
40260	新沂	吾悦商务广场三期8配电室2变	10	800	565
40261	新沂	时代、明日之光花园4配电室2变	10	800	541
40262	新沂	时代、明日之光花园3配电室3变	10	800	530
40263	新沂	时代、明日之光花园3配电室4变	10	800	490
40264	新沂	时代、明日之光花园3配电室1变	10	800	503
40265	新沂	时代、明日之光花园3配电室2变	10	800	524
40266	新沂	时代、明日之光花园4配电室1变	10	800	563
40267	新沂	时代、明日之光花园4配电室4变	10	800	494
40268	新沂	时代、明日之光花园4配电室3变	10	800	568
40269	新沂	四季印象春华苑3配电室4变	10	800	493
40270	新沂	四季印象春华苑3配电室3变	10	800	539
40271	新沂	四季印象春华苑3配电室2变	10	800	495
40272	新沂	四季印象春华苑1组合配电站1变	10	800	445
40273	新沂	四季印象春华苑2配电室4变	10	630	396
40274	新沂	四季印象春华苑4配电室4变	10	630	436
40275	新沂	四季印象春华苑2配电室2变	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40276	新沂	四季印象春华苑3配电室1变	10	800	526
40277	新沂	四季印象春华苑4配电室2变	10	630	416
40278	新沂	四季印象春华苑1组合配电站2变	10	800	478
40279	新沂	四季印象春华苑4配电室1变	10	630	350
40280	新沂	四季印象春华苑2配电室1变	10	630	323
40281	新沂	四季印象春华苑2配电室3变	10	630	389
40282	新沂	四季印象春华苑4配电室3变	10	630	403
40283	新沂	玫瑰家园2配电室4变	10	800	356
40284	新沂	玫瑰家园2配电室3变	10	800	408
40285	新沂	玫瑰家园1组合配电站2变	10	1000	544
40286	新沂	玫瑰家园1组合配电站1变	10	1000	538
40287	新沂	新安镇八墩南2号变	10	400	286
40288	新沂	新安镇墨河孙庄2号变	10	400	262
40289	新沂	新安镇李庄24-3号变	10	400	127
40290	新沂	新安镇徐庄综合变	10	400	250
40291	新沂	新安镇污水厂南变	20	200	151
40292	新沂	新安镇狄湖13-2号变	10	400	227
40293	新沂	新安镇王庄东2号变	10	200	106
40294	新沂	新安镇八墩42-5号变	10	400	252
40295	新沂	新安镇盆景园综合变	10	400	119
40296	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室2变	10	800	550
40297	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室4变	10	800	460
40298	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室1变	10	800	502
40299	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室3变	10	800	439
40300	新沂	新安镇八墩42-6号变	10	400	234
40301	新沂	企业家创业园1配电室4变	10	800	453
40302	新沂	企业家创业园1配电室2变	10	800	564
40303	新沂	企业家创业园1配电室3变	10	800	469
40304	新沂	企业家创业园1配电室1变	10	800	627
40305	新沂	新安镇盛世名门7号箱变	10	630	326
40306	新沂	新安镇盛世名门5号箱变	10	630	287
40307	新沂	新安镇城南新村7号箱变	10	630	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40308	新沂	新安镇盛世名门6号箱变	10	630	262
40309	新沂	新安镇城南新村8号箱变	10	630	293
40310	新沂	新安镇城南新村6号箱变	10	630	289
40311	新沂	新安镇城南新村1号箱变	10	630	282
40312	新沂	新安镇城南新村12号箱变	10	630	275
40313	新沂	新安镇城南新村13号箱变	10	630	259
40314	新沂	新安镇城南新村3号变	10	630	349
40315	新沂	新安镇城南新村11号变	10	630	329
40316	新沂	新安镇城南新村10号变	10	630	292
40317	新沂	新安镇城南新村2号变	10	630	324
40318	新沂	新安镇新南置业有限公司(滨河家园)变	10	630	285
40319	新沂	新安镇城南新村4号变	10	630	222
40320	新沂	新安镇盛世名门1号箱变	10	630	326
40321	新沂	新安镇盛世名门3号箱变	10	630	329
40322	新沂	新安镇盛世名门2箱变	10	630	337
40323	新沂	新安镇盛世名门4号箱变	10	630	339
40324	新沂	新安镇狄湖前进11-1号变	10	400	169
40325	新沂	新安镇百合家园二期12变	10	200	21
40326	新沂	新安镇百合家园3变(1501057026)	10	400	125
40327	新沂	新安镇百合家园9变(1501055860)	10	400	211
40328	新沂	新安镇百合家园7变(1501055710)	10	400	182
40329	新沂	新安镇百合家园二期3变	10	200	130
40330	新沂	新安镇百合家园5变(1501057563)	10	400	164
40331	新沂	新安镇百合家园1变(1501057873)	10	400	171
40332	新沂	新安镇百合家园4变(1501055861)	10	400	182
40333	新沂	新安镇百合家园二期1变	10	400	208
40334	新沂	新安镇百合家园二期8变	10	400	159
40335	新沂	新安镇百合家园二期10变	10	400	222
40336	新沂	新安镇百合家园二期5变	10	400	21
40337	新沂	新安镇红枫三期2变	10	400	98
40338	新沂	新安镇百合家园6变(1501055786)	10	400	179
40339	新沂	新安镇红枫家园10（1500505970）	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40340	新沂	新安镇百合家园二期9变	10	400	193
40341	新沂	新安镇百合家园2变(1501056533)	10	400	65
40342	新沂	新安镇红枫三期1变	10	400	114
40343	新沂	新安镇百合家园8变(1501055713)	10	400	185
40344	新沂	新安镇百合家园二期4变	10	400	256
40345	新沂	新安镇红枫家园11号（1500812222）	10	400	124
40346	新沂	新安镇百合家园二期11变	10	400	150
40347	新沂	新安镇百合家园二期6变	10	200	98
40348	新沂	新安镇红枫三期3变	10	400	183
40349	新沂	新安镇百合家园二期2变	10	400	130
40350	新沂	新安镇百合家园二期7变	10	400	125
40351	新沂	新安镇红枫家园3号(1501057432)	10	200	46
40352	新沂	新安镇红枫家园4号(1501056750)	10	400	136
40353	新沂	新安镇红枫家园2号(1501057030)	10	400	166
40354	新沂	新安镇红枫家园6号（1501058276)	10	400	159
40355	新沂	新安镇红枫家园9号(1501057157)	10	400	153
40356	新沂	新安镇红枫家园7号(1501055760)	10	400	138
40357	新沂	新安镇红枫嘉园小区1(1501057604)	10	400	165
40358	新沂	新安镇金色家园4(1501057670)	10	500	220
40359	新沂	新安镇红枫家园5号(1501056093)	10	400	101
40360	新沂	新安镇红枫家园8号(1501056030)	10	400	157
40361	新沂	新安镇金色家园3(1501056532)	10	630	268
40362	新沂	新安镇金色名园安置3号	10	800	428
40363	新沂	新安镇金色名园安置8号	10	630	384
40364	新沂	新安镇金色名园安置2号	10	800	485
40365	新沂	新安镇金色名园安置6号	10	630	349
40366	新沂	新安镇金色名园安置4号	10	800	429
40367	新沂	新安镇金色家园2(150105738)	10	500	254
40368	新沂	新安镇金色家园1	10	630	287
40369	新沂	新安镇金色名园安置5号	10	630	336
40370	新沂	新安镇金色名园安置1号	10	800	449
40371	新沂	新安镇金色名园安置7号	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40372	新沂	新安镇祥瑞家园二期4号变	10	630	316
40373	新沂	新安镇祥瑞家园1号变	10	630	316
40374	新沂	新安镇祥瑞家园小区2号变	10	630	351
40375	新沂	新安镇祥瑞家园二期3号变	10	630	335
40376	新沂	新安镇祥瑞家园二期1号变	10	630	328
40377	新沂	新安镇祥瑞家园二期2号变	10	630	301
40378	新沂	新安镇丰惠华丽家族2号	10	800	451
40379	新沂	新安镇丰惠华丽家族5号	10	630	351
40380	新沂	新安镇金鼎名城2配电室2变压器	10	630	153
40381	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期3号变	10	800	544
40382	新沂	新安镇新铁花园2号(0400474442)	10	500	259
40383	新沂	新安镇金鼎名城1变压器	10	630	380
40384	新沂	新安镇金鼎名城2配电室4变压器	10	630	286
40385	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期4号变	10	800	470
40386	新沂	金鼎名城二期3配电室1变	10	630	232
40387	新沂	新安镇新铁花园3号(0400472757)	10	500	292
40388	新沂	新安镇丰惠华丽家族1号	10	800	413
40389	新沂	新安镇丰惠华丽家族6号	10	630	367
40390	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期6号变	10	800	560
40391	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期1号变	10	800	277
40392	新沂	新安镇新铁花园1号(0400472759)	10	500	247
40393	新沂	新安镇丰惠华丽家族4号	10	800	452
40394	新沂	新安镇金鼎名城2配电室3变压器	10	630	337
40395	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期5号变	10	800	314
40396	新沂	金鼎名城二期3配电室2变	10	630	210
40397	新沂	新安镇丰惠华丽家族3号	10	800	504
40398	新沂	金鼎名城1配电室1变压器	10	630	254
40399	新沂	新安镇金鼎名城2配电室1变压器	10	630	223
40400	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期2号变	10	800	314
40401	新沂	新安镇盛世名门12变	10	800	464
40402	新沂	新安镇科倍尚城2变	10	630	337
40403	新沂	新安镇盛世名门9变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40404	新沂	新安镇科倍尚城3变	10	630	320
40405	新沂	新安镇盛世名门8变	10	800	440
40406	新沂	新安镇科倍尚城4变	10	630	293
40407	新沂	新安镇盛世名门13变	10	800	462
40408	新沂	新安镇盛世名门10变	10	800	524
40409	新沂	新安镇盛世名门11变	10	800	328
40410	新沂	新安镇科倍尚城1变	10	630	254
40411	新沂	新安镇钟吾一号3配电室4变	10	630	367
40412	新沂	新安镇钟吾一号2配电室4变	10	800	446
40413	新沂	新安镇钟吾一号开闭所2变	10	800	393
40414	新沂	新安镇钟吾一号2配电室1变	10	800	440
40415	新沂	新安镇钟吾一号3配电室3变	10	630	372
40416	新沂	新安镇钟吾一号开闭所1变	10	800	420
40417	新沂	新安镇钟吾一号3配电室1变	10	630	276
40418	新沂	新安镇钟吾一号2配电室2变	10	800	455
40419	新沂	新安镇钟吾一号3配电室2变	10	630	292
40420	新沂	新安镇钟吾一号2配电室3变	10	800	488
40421	新沂	新安镇怡新佳苑4号变	10	630	396
40422	新沂	新安镇怡新佳苑3号变	10	630	353
40423	新沂	新安镇辰华丽都开闭所4变	10	630	263
40424	新沂	新安镇辰华丽都苑3变	10	800	426
40425	新沂	新安镇辰华丽都3配电室2变	10	630	292
40426	新沂	新安镇辰华丽都开闭所2变	10	630	344
40427	新沂	新安镇辰华丽都1配电室4变	10	800	442
40428	新沂	新安镇辰华丽都苑2变	10	800	502
40429	新沂	新安镇辰华丽都3配电室1变	10	630	289
40430	新沂	新安镇辰华丽都开闭所1变	10	630	299
40431	新沂	新安镇辰华丽都1配电室3变	10	800	437
40432	新沂	新安镇辰华丽都3配电室3变	10	630	317
40433	新沂	新安镇辰华丽都1配电室1变	10	800	462
40434	新沂	新安镇辰华丽都苑1变	10	800	404
40435	新沂	新安镇辰华丽都3配电室4变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40436	新沂	新安镇辰华丽都开闭所3变	10	630	286
40437	新沂	新安镇辰华丽都1配电室2变	10	800	403
40438	新沂	新安镇辰华丽都苑4变	10	800	395
40439	新沂	新安镇墨河新庄17-2号变	10	630	208
40440	新沂	市府名苑二期1配电室3变	10	630	376
40441	新沂	市府名苑二期1配电室1变	10	630	382
40442	新沂	市府名苑二期1配电室2变	10	630	394
40443	新沂	市府名苑二期1配电室4变	10	630	353
40444	新沂	蓝城玉园4配电室3变	10	630	386
40445	新沂	蓝城玉园2配电室4变	10	800	548
40446	新沂	蓝城玉园2配电室3变	10	800	558
40447	新沂	蓝城玉园3配电室4变	10	800	555
40448	新沂	蓝城玉园1配电室2变	10	630	366
40449	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室2变压器	10	800	449
40450	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室4变压器	10	800	386
40451	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室3#变压器	10	800	352
40452	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室1变压器	10	800	450
40453	邳州	邳州市人民医院宿舍1变压器	10	630	301
40454	邳州	邳州市人民医院宿舍2变压器	10	630	324
40455	邳州	邳州航道站公变	10	400	264
40456	邳州	运平路3#公变	10	400	56
40457	邳州	邳州庄场4＃变	10	400	34
40458	邳州	邳州人民商场宿舍3#变	10	400	142
40459	邳州	邳州农机2#公变	10	400	212
40460	邳州	邳州光明15#变	10	400	197
40461	邳州	邳州龚庄3#公变	10	400	320
40462	邳州	邳州工行2箱变变压器	10	500	74
40463	邳州	邳州盛达房产2箱变变压器	10	630	144
40464	邳州	邳州报社5＃变	10	400	86
40465	邳州	邳州工商局2#变	10	630	359
40466	邳州	邳州购物中心2#变	10	400	96
40467	邳州	邳州庄场社区居委会2#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40468	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室3变压器	10	800	600
40469	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室4变压器	10	800	604
40470	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室2变压器	10	630	466
40471	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室4变压器	10	800	599
40472	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室3变压器	10	800	589
40473	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室3变压器	10	630	466
40474	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室2变压器	10	800	592
40475	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室1变压器	10	800	594
40476	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室4变压器	10	630	407
40477	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室1变压器	10	800	606
40478	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室4变压器	10	800	586
40479	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室3变压器	10	800	598
40480	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室1变压器	10	630	469
40481	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室2变压器	10	800	579
40482	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室1变压器	10	800	591
40483	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室2变压器	10	800	610
40484	邳州	邳州庄场社区居委会3#变	10	400	43
40485	邳州	邳州江南苑变压器	10	630	165
40486	邳州	邳州水上公园公变	10	400	136
40487	邳州	邳州天山公寓2变压器	10	630	278
40488	邳州	邳州天山公寓3变压器	10	630	211
40489	邳州	邳州天山公寓1变压器	10	630	237
40490	邳州	邳州公安局1变压器	10	500	47
40491	邳州	邳州公安小区1变	10	630	234
40492	邳州	邳州公安小区2变	10	630	159
40493	邳州	邳州东兴路1变压器	10	630	0
40494	邳州	邳州索家9#变	10	400	268
40495	邳州	邳州新苏二期2配电室1变压器	10	800	366
40496	邳州	邳州光明街道14#变	10	400	199
40497	邳州	邳州太阳城广场公变	10	400	0
40498	邳州	吴闸六队2#变	10	400	58
40499	邳州	邳州天成公寓变	10	630	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40500	邳州	邳州大名府2配电室2变压器	10	800	476
40501	邳州	邳州大名府5配电室2变压器	10	800	473
40502	邳州	邳州大名府5配电室3变压器	10	800	541
40503	邳州	邳州大名府3配电室4变压器	10	800	627
40504	邳州	邳州大名府5配电室1变压器	10	800	516
40505	邳州	邳州大名府2配电室1变压器	10	800	530
40506	邳州	邳州大名府2配电室3变压器	10	800	530
40507	邳州	邳州大名府2配电室4变压器	10	800	461
40508	邳州	邳州大名府3配电室2变压器	10	800	456
40509	邳州	邳州大名府3配电室1变压器	10	800	568
40510	邳州	邳州大名府3配电室3变压器	10	800	597
40511	邳州	邳州大名府5配电室4变压器	10	800	460
40512	邳州	邳州水文站大运河变	10	400	271
40513	邳州	运平路花鸟市场变	10	400	185
40514	邳州	邳州清华园2变压器	10	630	265
40515	邳州	邳州韩世步行街1变压器	10	630	98
40516	邳州	邳州光明六巷公变	10	400	89
40517	邳州	邳州汉城1＃变	10	630	242
40518	邳州	邳州汉城3＃变	10	630	173
40519	邳州	邳州现代汉城公变	10	800	183
40520	邳州	邳州园丁小区3#公变	10	400	165
40521	邳州	邳州建校4＃公变	10	400	222
40522	邳州	邳州花鸟市场公变	10	400	180
40523	邳州	邳州市福州路2#变	10	400	54
40524	邳州	邳州明珠小区1变压器	10	800	159
40525	邳州	邳州水利局2#公变	10	400	0
40526	邳州	邳州秀水湾二期3配电室1变压器	10	800	400
40527	邳州	邳州秀水湾二期3配电室2变压器	10	800	464
40528	邳州	邳州秀水湾二期1配电室1变压器	10	800	205
40529	邳州	邳州秀水湾二期1配电室2变压器	10	800	409
40530	邳州	邳州秀水湾二期2配电室2变压器	10	800	520
40531	邳州	邳州秀水湾二期1配电室3变压器	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40532	邳州	邳州秀水湾二期2配电室3变压器	10	800	412
40533	邳州	邳州秀水湾二期2配电室1变压器	10	800	490
40534	邳州	邳州秀水湾二期1配电室4变压器	10	800	406
40535	邳州	邳州秀水湾二期3配电室4变压器	10	800	368
40536	邳州	邳州秀水湾二期2配电室4变压器	10	800	455
40537	邳州	邳州秀水湾二期3配电室3变压器	10	800	376
40538	邳州	邳州市中心小区3#变	10	400	0
40539	邳州	邳州报社4#变	10	400	154
40540	邳州	邳州韵水湾B地块1组合配电室2变压器	10	800	549
40541	邳州	邳州韵水湾B地块1组合配电室1变压器	10	800	540
40542	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室4变压器	10	630	430
40543	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室3变压器	10	800	502
40544	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室1变压器	10	630	406
40545	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室2变压器	10	800	561
40546	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室1变压器	10	800	534
40547	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室2变压器	10	630	408
40548	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室3变压器	10	630	396
40549	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室4变压器	10	800	518
40550	邳州	邳州三院8#变	10	400	80
40551	邳州	邳州市中浙菜市场公变	10	400	118
40552	邳州	邳州上城学府2配电室1变压器	10	800	513
40553	邳州	邳州上城学府1组合配电室1变压器	10	800	522
40554	邳州	邳州上城学府2配电室2变压器	10	800	500
40555	邳州	邳州上城学府1组合配电室2变压器	10	800	546
40556	邳州	邳州上城学府2配电室3变压器	10	800	492
40557	邳州	邳州上城学府2配电室4变压器	10	800	510
40558	邳州	邳州恒祥公寓2变压器	10	800	378
40559	邳州	邳州恒祥公寓1变压器	10	800	307
40560	邳州	邳州市食品公司2#变	10	400	34
40561	邳州	邳州中大城1配电室3变压器	10	630	374
40562	邳州	邳州中大城3配电室4变压器	10	800	464
40563	邳州	邳州中大城1配电室1变压器	10	630	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40564	邳州	邳州中大城3配电室1变压器	10	800	348
40565	邳州	邳州中大城1配电室4变压器	10	630	388
40566	邳州	邳州中大城1配电室2变压器	10	630	348
40567	邳州	邳州中大城2配电室2变压器	10	630	364
40568	邳州	邳州中大城3配电室3变压器	10	800	448
40569	邳州	邳州中大城2配电室3变压器	10	630	294
40570	邳州	邳州中大城3配电室2变压器	10	800	388
40571	邳州	邳州佳境小区1变压器	10	630	347
40572	邳州	邳州温州装饰城变压器	10	630	0
40573	邳州	印象珠江4配电室3变压器	10	800	467
40574	邳州	邳州现代汉城2配电室2变压器	10	630	279
40575	邳州	印象珠江2配电室2变压器	10	800	427
40576	邳州	邳州阳光小区箱变变压器	10	630	180
40577	邳州	世茂国际广场1变压器	10	800	452
40578	邳州	邳州碧桂园二期7配电室1变压器	10	800	527
40579	邳州	邳州碧桂园二期7配电室3变压器	10	800	430
40580	邳州	邳州碧桂园二期7配电室4变压器	10	800	507
40581	邳州	邳州碧桂园二期5配电室3变压器	10	800	534
40582	邳州	邳州碧桂园二期6配电室1变压器	10	800	532
40583	邳州	邳州碧桂园二期5配电室1变压器	10	800	556
40584	邳州	邳州碧桂园二期6配电室2变压器	10	800	557
40585	邳州	邳州碧桂园二期6配电室4变压器	10	800	536
40586	邳州	邳州碧桂园二期7配电室2变压器	10	800	454
40587	邳州	邳州碧桂园二期6配电室3变压器	10	800	549
40588	邳州	邳州碧桂园二期5配电室4变压器	10	800	568
40589	邳州	邳州碧桂园二期5配电室2变压器	10	800	577
40590	邳州	邳州金樾府2配电室2变压器	10	800	523
40591	邳州	邳州金樾府1配电室2变压器	10	800	518
40592	邳州	邳州金樾府1配电室3变压器	10	800	537
40593	邳州	邳州金樾府2配电室4变压器	10	800	430
40594	邳州	邳州金樾府2配电室3变压器	10	800	513
40595	邳州	邳州金樾府1配电室4变压器	10	800	552

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40596	邳州	邳州金樾府1配电室1变压器	10	800	512
40597	邳州	邳州金樾府2配电室1变压器	10	800	510
40598	邳州	邳州中学2箱变变压器	10	630	256
40599	邳州	邳州盛鑫佳园4变压器	10	630	154
40600	邳州	邳州广场4＃公变	10	400	320
40601	邳州	邳州地方电力公司配电室变压器	10	630	401
40602	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室1变压器	10	630	367
40603	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室4变压器	10	800	530
40604	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室2变压器	10	800	514
40605	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室3变压器	10	630	378
40606	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室3变压器	10	800	478
40607	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室3变压器	10	630	393
40608	邳州	邳州韵水湾A地块1组合配电室1变压器	10	630	421
40609	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室4变压器	10	630	396
40610	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室1变压器	10	630	440
40611	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室2变压器	10	630	424
40612	邳州	邳州韵水湾A地块1组合配电室2变压器	10	630	390
40613	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室2变压器	10	800	519
40614	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室4变压器	10	800	520
40615	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室1变压器	10	800	535
40616	邳州	邳州自来水3＃变	10	400	0
40617	邳州	邳州广场3箱变变压器	10	630	236
40618	邳州	邳州桃和阳光1组合配电室2变压器	10	800	444
40619	邳州	邳州桃和阳光1组合配电室1变压器	10	800	501
40620	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室1变压器	10	800	486
40621	邳州	邳州韵水湾D地块1配电室3变压器	10	800	528
40622	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室4变压器	10	800	586
40623	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室4变压器	10	800	562
40624	邳州	邳州韵水湾D地块1配电室1变压器	10	800	530
40625	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室2变压器	10	800	569
40626	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室3变压器	10	800	588
40627	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室2变压器	10	800	553

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40628	邳州	邳州韵水湾D地块2配电室1变压器	10	800	550
40629	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室1变压器	10	800	553
40630	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室3变压器	10	800	601
40631	邳州	邳州韵水湾D地块2配电室3变压器	10	800	526
40632	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室1变压器	10	800	444
40633	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室1#变压器	10	800	387
40634	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室4变压器	10	800	416
40635	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室2#变压器	10	800	469
40636	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室2变压器	10	800	505
40637	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室1#变压器	10	800	460
40638	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室3变压器	10	800	386
40639	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室2#变压器	10	800	474
40640	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室3#变压器	10	800	462
40641	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室4#变压器	10	800	522
40642	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室4#变压器	10	800	435
40643	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室3#变压器	10	800	332
40644	邳州	邳州水岸景城二期1配电室2变压器	10	800	468
40645	邳州	邳州水岸景城二期1配电室3变压器	10	800	381
40646	邳州	邳州水岸景城二期2配电室2变压器	10	800	394
40647	邳州	邳州水岸景城二期2配电室3变压器	10	800	459
40648	邳州	邳州水岸景城二期2配电室1变压器	10	800	392
40649	邳州	邳州水岸景城二期1配电室1变压器	10	800	432
40650	邳州	邳州水岸景城二期2配电室4变压器	10	800	417
40651	邳州	邳州水岸景城二期1配电室4变压器	10	800	445
40652	邳州	邳州华山路3#变	10	400	253
40653	邳州	邳州恒山路3#变	10	400	0
40654	邳州	邳州东兴小区2#变	10	400	146
40655	邳州	邳州絮棉厂2#变	10	400	136
40656	邳州	邳州消防队3#变	10	400	66
40657	邳州	邳州花园路5#变	10	400	101
40658	邳州	邳州农技公司2#变	10	400	0
40659	邳州	邳州金碧嘉园1配电室1变压器	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40660	邳州	邳州金碧嘉园1配电室2变压器	10	630	335
40661	邳州	邳州老博物馆变	10	500	0
40662	邳州	邳州凤凰园1配电室1变压器	10	630	323
40663	邳州	邳州凤凰园2配电室2变压器	10	630	258
40664	邳州	邳州凤凰园1配电室2变压器	10	630	339
40665	邳州	邳州凤凰园2配电室3变压器	10	630	342
40666	邳州	邳州凤凰园2配电室4变压器	10	630	290
40667	邳州	邳州凤凰园1配电室4变压器	10	630	346
40668	邳州	邳州凤凰园2配电室1变压器	10	630	299
40669	邳州	邳州凤凰园1配电室3变压器	10	630	468
40670	邳州	邳州新苏名苑2#配电室1#变压器	10	800	452
40671	邳州	邳州新苏名苑1#配电室4#变压器	10	630	342
40672	邳州	邳州新苏名苑2#配电室3#变压器	10	800	496
40673	邳州	邳州新苏名苑1#配电室1#变压器	10	630	321
40674	邳州	邳州新苏名苑1#配电室3#变压器	10	630	326
40675	邳州	邳州新苏名苑2#配电室4#变压器	10	800	479
40676	邳州	邳州新苏名苑2#配电室2#变压器	10	800	502
40677	邳州	邳州新苏名苑1#配电室2#变压器	10	630	383
40678	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室3#变压器	10	800	490
40679	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室1#变压器	10	800	502
40680	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室1#变压器	10	800	491
40681	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室4#变压器	10	800	496
40682	邳州	邳州碧桂园三期9#配电室2#变压器	10	800	463
40683	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室3#变压器	10	800	480
40684	邳州	邳州碧桂园三期9#配电室1#变压器	10	800	450
40685	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室4#变压器	10	800	440
40686	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室2#变压器	10	800	458
40687	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室2#变压器	10	800	525
40688	邳州	邳州报社3#变	10	400	103
40689	邳州	邳州李口8#变	10	400	53
40690	邳州	邳州三院7#变	10	400	44
40691	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室1#变压器	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40692	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室3#变压器	10	800	574
40693	邳州	邳州新虞豪庭1#组合配电室2#变压器	10	800	584
40694	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室1#变压器	10	630	370
40695	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室3#变压器	10	630	203
40696	邳州	邳州新虞豪庭1#组合配电室1#变压器	10	800	575
40697	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室2#变压器	10	630	382
40698	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室4#变压器	10	800	131
40699	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室4#变压器	10	630	350
40700	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室2#变压器	10	800	500
40701	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室4变压器	10	800	441
40702	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室1变压器	10	800	492
40703	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室3变压器	10	800	498
40704	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室4变压器	10	800	461
40705	新沂	蓝城玉园1配电室4变	10	630	352
40706	新沂	蓝城玉园3配电室3变	10	800	490
40707	新沂	蓝城玉园4配电室1变	10	630	377
40708	新沂	蓝城玉园1配电室3变	10	630	363
40709	新沂	蓝城玉园1配电室1变	10	630	330
40710	新沂	蓝城玉园4配电室4变	10	630	408
40711	新沂	蓝城玉园2配电室1变	10	800	480
40712	新沂	蓝城玉园2配电室2变	10	800	475
40713	新沂	蓝城玉园3配电室1变	10	800	551
40714	新沂	蓝城玉园4配电室2变	10	630	413
40715	新沂	蓝城玉园3配电室2变	10	800	582
40716	新沂	新安镇狄湖13-3号变	10	400	153
40717	新沂	新安镇利民花园1号配电室1号变	10	800	500
40718	新沂	新安镇利民花园2号配电室1号变	10	800	443
40719	新沂	新安镇利民花园1号配电室2号变	10	800	479
40720	新沂	新安镇利民花园2号配电室2号变	10	800	425
40721	新沂	新安镇五中24-3（新沂市）	10	400	79
40722	新沂	新安镇墨河五中0824综合变	10	400	82
40723	新沂	新安镇墨河工艺厂52-2综合变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40724	新沂	新安镇墨河52-1（道北86-1）	10	400	167
40725	新沂	新安镇墨河五中24-1综合变	10	400	158
40726	新沂	新安镇工艺厂综合变	10	400	280
40727	新沂	新安镇新北花苑小区0100变	10	500	262
40728	新沂	新安镇江苏北路变	10	400	203
40729	新沂	新安镇新北园田综合变	10	400	194
40730	新沂	观澜花园4配电室3变	10	800	621
40731	新沂	观澜花园3配电室3变	10	800	452
40732	新沂	观澜花园3配电室2变	10	800	449
40733	新沂	观澜花园4配电室1变	10	800	484
40734	新沂	观澜花园2配电室2变	10	800	423
40735	新沂	观澜花园3配电室1变	10	800	454
40736	新沂	观澜花园1组合配电站2变	10	800	548
40737	新沂	观澜花园1组合配电站3变	10	800	549
40738	新沂	观澜花园1组合配电站4变	10	800	487
40739	新沂	观澜花园1组合配电站1变	10	800	534
40740	新沂	观澜花园4配电室2变	10	800	469
40741	新沂	观澜花园2配电室4变	10	800	448
40742	新沂	观澜花园2配电室3变	10	800	488
40743	新沂	观澜花园3配电室4变	10	800	525
40744	新沂	观澜花园2配电室1变	10	800	500
40745	新沂	观澜花园4配电室4变	10	800	552
40746	新沂	西苑嘉园4配电室3变	10	800	620
40747	新沂	西苑嘉园3配电室1变	10	800	624
40748	新沂	西苑嘉园3配电室3变	10	800	499
40749	新沂	西苑嘉园3配电室4变	10	800	485
40750	新沂	西苑嘉园3配电室2变	10	800	628
40751	新沂	西苑嘉园4配电室2变	10	800	627
40752	新沂	西苑嘉园4配电室1变	10	800	630
40753	新沂	西苑嘉园4配电室4变	10	800	632
40754	新沂	吾悦商务广场三期9配电室4变	10	800	486
40755	新沂	吾悦商务广场三期9配电室1变	10	800	539

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40756	新沂	吾悦商务广场三期9配电室2变	10	800	543
40757	新沂	吾悦商务广场三期9配电室3变	10	800	546
40758	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室1变	10	800	487
40759	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室3变	10	800	571
40760	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室4变	10	800	556
40761	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室2变	10	800	534
40762	新沂	四季印象秋实苑4配电室4变	10	800	528
40763	新沂	四季印象秋实苑3配电室4变	10	800	518
40764	新沂	四季印象秋实苑3配电室1变	10	800	508
40765	新沂	四季印象秋实苑2配电室4变	10	800	530
40766	新沂	四季印象秋实苑4配电室3变	10	800	511
40767	新沂	四季印象秋实苑2配电室3变	10	800	571
40768	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站2变	10	630	416
40769	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室1变	10	800	523
40770	新沂	四季印象秋实苑2配电室2变	10	800	597
40771	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室2变	10	800	457
40772	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站4变	10	630	504
40773	新沂	四季印象秋实苑2配电室1变	10	800	528
40774	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室2变	10	800	509
40775	新沂	四季印象秋实苑4配电室1变	10	800	533
40776	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站3变	10	630	503
40777	新沂	四季印象秋实苑3配电室2变	10	800	582
40778	新沂	四季印象秋实苑3配电室3变	10	800	551
40779	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室4变	10	800	440
40780	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室4变	10	800	486
40781	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室1变	10	800	425
40782	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室3变	10	800	394
40783	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站1变	10	630	431
40784	新沂	四季印象秋实苑4配电室2变	10	800	504
40785	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室3变	10	800	493
40786	新沂	新安镇沙墩29-4号变	10	200	22
40787	新沂	心怡小镇2配电室1变	10	800	596

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40788	新沂	心怡小镇4配电室1变	10	800	617
40789	新沂	心怡小镇2配电室2变	10	800	616
40790	新沂	心怡小镇4配电室3变	10	800	544
40791	新沂	心怡小镇1配电室3变	10	800	559
40792	新沂	心怡小镇1配电室4变	10	800	639
40793	新沂	心怡小镇2配电室4变	10	800	624
40794	新沂	心怡小镇4配电室2变	10	800	615
40795	新沂	心怡小镇3配电室4变	10	800	592
40796	新沂	心怡小镇3配电室1变	10	800	582
40797	新沂	心怡小镇2配电室3变	10	800	619
40798	新沂	心怡小镇3配电室3变	10	800	598
40799	新沂	心怡小镇1配电室1变	10	800	540
40800	新沂	心怡小镇4配电室4变	10	800	584
40801	新沂	心怡小镇3配电室2变	10	800	593
40802	新沂	心怡小镇1配电室2变	10	800	563
40803	新沂	新安镇钟吾综合变	10	630	415
40804	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室1变	10	630	445
40805	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室3变	10	630	417
40806	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室2变	10	630	439
40807	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室4变	10	630	439
40808	新沂	新安镇市府花园11变（1501058018）	10	630	413
40809	新沂	新安镇市府花园9变(1501056876)	10	630	289
40810	新沂	新安镇市府花园10变（1501057706）	10	630	273
40811	新沂	新安镇市府花苑8变（1501058048）	10	630	226
40812	新沂	新安镇新北工业园3号变	10	400	237
40813	新沂	新安镇二十户57-1号综合变	10	400	162
40814	新沂	睿丽花园3配电室3变	10	630	447
40815	新沂	睿丽花园1配电室4变	10	800	619
40816	新沂	睿丽花园1配电室1变	10	800	563
40817	新沂	睿丽花园4配电室3变	10	630	483
40818	新沂	睿丽花园1配电室2变	10	800	558
40819	新沂	睿丽花园2配电室3变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40820	新沂	睿丽花园2配电室1变	10	800	537
40821	新沂	睿丽花园4配电室4变	10	630	486
40822	新沂	睿丽花园3配电室4变	10	630	486
40823	新沂	睿丽花园3配电室1变	10	630	407
40824	新沂	睿丽花园2配电室2变	10	800	517
40825	新沂	睿丽花园3配电室2变	10	630	451
40826	新沂	睿丽花园4配电室2变	10	630	424
40827	新沂	睿丽花园4配电室1变	10	630	426
40828	新沂	睿丽花园1配电室3变	10	800	505
40829	新沂	睿丽花园2配电室4变	10	800	605
40830	新沂	新安镇墨河菜市场综合变	10	630	256
40831	新沂	新安镇八墩42-7号变	10	400	247
40832	新沂	新安镇南陈官东33-4号变	10	400	207
40833	新沂	新安镇狄湖胜利10-1号变	10	400	214
40834	新沂	新安镇二十户南变	10	400	273
40835	新沂	新安镇徐庄西变	10	400	230
40836	新沂	新安镇二十户57-2号变	10	400	266
40837	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室2变	10	800	622
40838	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室3变	10	800	569
40839	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室4变	10	800	512
40840	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室1变	10	800	620
40841	新沂	新安镇王陈大棚综合变	10	400	147
40842	新沂	新安镇市府花园1变(1501056699)	10	630	294
40843	新沂	新安镇市府花苑3变	10	630	291
40844	新沂	新安镇市府花苑6变(1501056033)	10	630	260
40845	新沂	新安镇市府花苑4变(1501056032)	10	630	314
40846	新沂	新安镇市府花苑7变(1501055787)	10	630	192
40847	新沂	新安镇市府花苑5变(1501057872)	10	630	255
40848	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室3变压器	10	800	419
40849	新沂	新安镇市府花苑2变(1501056774)	10	630	267
40850	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室2变压器	10	800	475
40851	新沂	翡翠之光花园2配电室2变	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40852	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室4变压器	10	800	488
40853	新沂	翡翠之光花园1配电室3变	10	800	430
40854	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室1变压器	10	800	484
40855	新沂	翡翠之光花园2配电室1变	10	800	504
40856	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室2变压器	10	800	429
40857	新沂	翡翠之光花园1配电室2变	10	800	505
40858	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室1变压器	10	800	450
40859	新沂	翡翠之光花园2配电室4变	10	800	471
40860	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室2变压器	10	800	466
40861	新沂	翡翠之光花园2配电室3变	10	800	438
40862	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室3变压器	10	800	471
40863	新沂	翡翠之光花园1配电室1变	10	800	474
40864	邳州	运平路2#公变	10	400	22
40865	新沂	翡翠之光花园1配电室4变	10	800	420
40866	邳州	邳州国美首府4配电室3变压器	10	800	483
40867	新沂	新安镇道北91-1号变	10	400	30
40868	邳州	邳州国美首府3配电室2变压器	10	800	460
40869	邳州	邳州国美首府4配电室4变压器	10	800	493
40870	新沂	新安镇陈庄31-2号变	10	400	223
40871	邳州	邳州国美首府3配电室3变压器	10	800	421
40872	新沂	新安镇道北变2号	10	400	320
40873	邳州	邳州国美首府4配电室2变压器	10	800	402
40874	新沂	新安镇新戴西路变	10	400	294
40875	邳州	邳州国美首府3配电室1变压器	10	800	473
40876	新沂	新安镇墨河徐庄5-5号综合变	10	400	183
40877	邳州	邳州国美首府3配电室4变压器	10	800	409
40878	新沂	高铁花园5配电室2变	10	800	556
40879	邳州	邳州国美首府4配电室1变压器	10	800	454
40880	新沂	高铁花园2配电室2变	10	800	577
40881	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室2变压器	10	800	436
40882	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室3变压器	10	800	512
40883	新沂	高铁花园2配电室3变	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40884	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室1变压器	10	800	409
40885	新沂	高铁花园3配电室3变	10	800	500
40886	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室4变压器	10	800	434
40887	新沂	高铁花园4配电室2变	10	800	521
40888	邳州	邳州居民点3#变	10	400	0
40889	新沂	高铁花园6配电室1变	10	800	504
40890	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室12变压器	10	400	275
40891	新沂	高铁花园4配电室3变	10	800	535
40892	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室9变压器	10	400	4
40893	新沂	高铁花园1配电室3变	10	800	523
40894	邳州	邳州恒安名仕苑配电室7变压器	10	630	401
40895	新沂	高铁花园1配电室4变	10	800	578
40896	邳州	邳州恒安名仕苑3变压器	10	800	471
40897	新沂	高铁花园2配电室1变	10	800	579
40898	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室16变压器	10	800	640
40899	新沂	高铁花园3配电室4变	10	800	502
40900	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室11变压器	10	400	151
40901	新沂	高铁花园5配电室1变	10	800	532
40902	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室13变压器	10	800	390
40903	新沂	高铁花园6配电室2变	10	800	551
40904	邳州	邳州恒安名仕苑1变压器	10	800	448
40905	新沂	高铁花园6配电室3变	10	800	485
40906	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室14变压器	10	800	360
40907	新沂	高铁花园3配电室1变	10	800	500
40908	邳州	邳州恒安名仕苑2变压器	10	800	433
40909	新沂	高铁花园5配电室3变	10	800	570
40910	邳州	邳州恒安名仕苑配电室6变压器	10	630	282
40911	新沂	高铁花园4配电室4变	10	800	524
40912	邳州	邳州恒安名仕苑4变压器	10	800	511
40913	新沂	高铁花园5配电室4变	10	800	514
40914	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室15变压器	10	800	344
40915	新沂	高铁花园6配电室4变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40916	邳州	邳州恒安名仕苑配电室8变压器	10	630	380
40917	新沂	高铁花园1配电室2变	10	800	553
40918	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室10变压器	10	400	132
40919	新沂	高铁花园2配电室4变	10	800	532
40920	邳州	邳州恒安名仕苑2配电室5变压器	10	630	306
40921	新沂	高铁花园1配电室1变	10	800	542
40922	邳州	邳州万邦房产1变压器	10	630	138
40923	邳州	邳州电大5变压器	10	630	103
40924	新沂	高铁花园3配电室2变	10	800	570
40925	邳州	邳州万邦嘉园2变压器	10	630	156
40926	新沂	高铁花园4配电室1变	10	800	579
40927	邳州	邳州东兴小区1变压器	10	400	122
40928	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园3号(0400783926)	10	630	161
40929	邳州	邳州园丁小区1变压器	10	630	233
40930	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园4号(0400783973）	10	630	0
40931	邳州	邳州实验小学宿舍变压器	10	630	254
40932	新沂	新安镇斯尔克房地产-巨融豪园1号(0400783906）	10	630	185
40933	邳州	御翠苑1配电室3变压器	10	800	638
40934	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园2号(0400783975)	10	630	0
40935	邳州	御翠苑1配电室4变压器	10	630	465
40936	新沂	新安镇李庄3号变	10	400	277
40937	邳州	御翠苑1配电室1变压器	10	800	451
40938	新沂	观澜花园5配电室2变	10	630	452
40939	邳州	御翠苑3配电室1变压器	10	400	47
40940	新沂	观澜花园5配电室1变	10	630	470
40941	邳州	御翠苑3配电室3变压器	10	400	224
40942	新沂	观澜花园5配电室4变	10	630	409
40943	邳州	御翠苑1配电室2变压器	10	630	320
40944	新沂	观澜花园5配电室3变	10	630	433
40945	邳州	御翠苑3配电室2变压器	10	630	299
40946	新沂	新安镇墨河孙庄3号变	10	400	237
40947	邳州	御翠苑3配电室4变压器	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40948	新沂	珑珺紫园二期6配电室3变	10	630	447
40949	邳州	邳州珠江路3变压器	10	500	306
40950	新沂	珑珺紫园二期6配电室1变	10	630	494
40951	邳州	邳州毛巾厂变压器	10	500	206
40952	新沂	珑珺紫园二期6配电室4变	10	630	473
40953	邳州	邳州珠江路1变压器	10	500	115
40954	新沂	珑珺紫园二期6配电室2变	10	630	436
40955	新沂	新安镇倪墩村部变	10	400	235
40956	邳州	邳州珠江路6变压器	10	500	0
40957	新沂	新安镇新北工业园综合变	10	400	149
40958	邳州	邳州珠江路4变压器	10	500	172
40959	新沂	新安镇超纲28-2号变	10	400	245
40960	邳州	邳州珠江路2变压器	10	500	86
40961	新沂	新安镇沈马综合变	10	200	159
40962	邳州	邳州万邦嘉园6变压器	10	630	13
40963	新沂	金麟府小区4配电室4变	10	800	567
40964	邳州	邳州万邦嘉园5变压器	10	630	247
40965	新沂	金麟府小区4配电室1变	10	800	544
40966	邳州	邳州万邦嘉园4变压器	10	630	245
40967	新沂	金麟府小区4配电室3变	10	800	534
40968	邳州	邳州联运2＃公变	10	630	98
40969	新沂	金麟府小区4配电室2变	10	800	509
40970	邳州	邳州新华房产1变压器	10	630	240
40971	新沂	翡丽天境2配电室1变	10	800	540
40972	邳州	邳州新华房产2变压器	10	500	141
40973	新沂	翡丽天境2配电室4变	10	800	545
40974	邳州	邳州新华房产3变压器	10	500	83
40975	新沂	翡丽天境1组合配电站1变	10	800	562
40976	邳州	水建公司1变压器	10	400	89
40977	新沂	翡丽天境1组合配电站3变	10	800	488
40978	邳州	PMS_邳州食品公司变	10	400	107
40979	新沂	翡丽天境1组合配电站4变	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40980	邳州	PMS_邳州水上村3＃公变	10	400	190
40981	新沂	翡丽天境2配电室2变	10	800	509
40982	邳州	三院4＃公变	10	630	21
40983	新沂	翡丽天境2配电室3变	10	800	526
40984	邳州	PMS_邳州农行宿舍	10	400	2
40985	新沂	翡丽天境1组合配电站2变	10	800	478
40986	邳州	PMS_邳州三连新区变	10	400	8
40987	新沂	西苑嘉园5配电室4变	10	800	588
40988	邳州	PMS_邳州四中南门变	10	400	154
40989	新沂	西苑嘉园2配电室2变	10	800	591
40990	邳州	PMS_邳州市福州路公变	10	630	0
40991	新沂	西苑嘉园5配电室2变	10	800	548
40992	邳州	PMS_邳州镇东农民公寓4#变	10	250	46
40993	新沂	西苑嘉园1组合配电站1变	10	630	500
40994	邳州	东方花园5公变5变压器	10	630	173
40995	新沂	西苑嘉园2配电室4变	10	800	574
40996	邳州	邳州富丽变压器	10	315	0
40997	新沂	西苑嘉园2配电室1变	10	800	439
40998	邳州	邳州涌金花园5变压器	10	500	65
40999	邳州	邳州梅园新村箱变变压器	10	630	113
41000	新沂	西苑嘉园2配电室3变	10	800	583
41001	邳州	邳州园林公寓变压器	10	630	266
41002	新沂	西苑嘉园1组合配电站2变	10	630	479
41003	邳州	邳州翰林院1变压器	10	315	93
41004	新沂	西苑嘉园1组合配电站4变	10	630	437
41005	邳州	邳州同盛2变压器	10	630	366
41006	新沂	西苑嘉园5配电室1变	10	800	560
41007	邳州	邳州同盛5变压器	10	630	194
41008	新沂	西苑嘉园5配电室3变	10	800	577
41009	邳州	邳州同盛4变压器	10	630	145
41010	新沂	西苑嘉园1组合配电站3变	10	630	439
41011	新沂	盛世名门三期君澜华府1组合配电站1变	10	800	557

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41012	新沂	盛世名门三期君澜华府1组合配电站2变	10	800	444
41013	邳州	邳州同盛1变压器	10	630	258
41014	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室4变	10	800	582
41015	邳州	邳州同盛3变压器	10	630	184
41016	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室2变	10	800	581
41017	邳州	邳州鼎盛置业2变压器	10	630	164
41018	邳州	邳州翰林院2变压器	10	630	157
41019	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室1变	10	800	600
41020	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室3变	10	800	589
41021	新沂	新安镇开发区综合变	10	400	173
41022	新沂	新安镇沈马44箱变	10	400	166
41023	邳州	邳州供电局宿舍变压器	10	315	65
41024	新沂	10kV四季花城三期1配电室4变	10	800	422
41025	邳州	邳州亚都花园1变压器	10	400	124
41026	新沂	10kV四季花城三期1配电室3变	10	800	455
41027	邳州	邳州鼎盛房产1变压器	10	630	91
41028	新沂	10kV四季花城三期1配电室2变	10	800	442
41029	邳州	邳州涌金花园1变压器	10	630	1
41030	新沂	10kV四季花城三期1配电室1变	10	800	396
41031	邳州	邳州亚都嘉园	10	400	67
41032	新沂	四季花城三期3配电室2变压器	10	800	425
41033	邳州	PMS_邳州三连5#变	10	500	64
41034	新沂	四季花城三期3配电室4变压器	10	800	384
41035	邳州	邳州中学宿舍	10	630	197
41036	新沂	四季花城三期3配电室3变压器	10	800	358
41037	邳州	邳州运河人家2变压器	10	630	0
41038	新沂	四季花城三期3配电室1变压器	10	800	405
41039	邳州	邳州明德小区2变压器	10	800	218
41040	新沂	四季花城三期4配电室3变	10	800	572
41041	邳州	PMS_邳州明德智园2#	10	1000	364
41042	新沂	10kV四季花城三期2配电室1变压器	10	800	464
41043	邳州	邳州金玉嘉园1变压器	10	630	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41044	新沂	四季花城三期4配电室2变	10	800	461
41045	邳州	毓秀华庭3变压器	10	500	75
41046	新沂	10kV四季花城三期2配电室2变压器	10	800	510
41047	邳州	毓秀华庭4变压器	10	500	234
41048	新沂	四季花城三期4配电室1变	10	800	453
41049	邳州	毓秀华庭5变压器	10	1600	861
41050	新沂	10kV四季花城三期2配电室4变压器	10	800	449
41051	邳州	PMS_邳州中大现代汉城	10	1000	522
41052	新沂	10kV四季花城三期2配电室3变压器	10	800	526
41053	邳州	邳州运河人家1变压器	10	800	49
41054	新沂	四季花城三期4配电室4变	10	800	436
41055	邳州	邳州中浙房产2变压器	10	1000	341
41056	新沂	10kV风景翰苑3配电室4变	10	800	458
41057	邳州	邳州中浙1变压器	10	1000	389
41058	新沂	10kV风景翰苑3配电室1变	10	800	399
41059	邳州	邳州中浙房产4变压器	10	800	246
41060	新沂	10kV风景翰苑3配电室2变	10	800	488
41061	邳州	邳州中浙房产3变压器	10	1000	469
41062	新沂	10kV风景翰苑3配电室3变	10	800	453
41063	邳州	邳州中浙房产9变压器	10	630	210
41064	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室4变	10	800	471
41065	邳州	邳州明德小区1变压器	10	800	366
41066	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室1变	10	800	445
41067	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室2变	10	800	319
41068	邳州	PMS_邳州华宇嘉园2＃	10	800	297
41069	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室3变	10	800	493
41070	邳州	PMS_邳州明德智园1＃	10	1000	412
41071	邳州	邳州盛鑫佳园3变压器	10	500	200
41072	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室2变	10	630	186
41073	邳州	毓秀华庭1变压器	10	1000	358
41074	邳州	毓秀华庭2变压器	10	1000	0
41075	邳州	邳州盛达房产1箱变变压器	10	630	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41076	邳州	邳州时尚小区变压器	10	315	59
41077	邳州	爱家装饰变压器	10	250	64
41078	邳州	紫丁香花园2变压器	10	630	287
41079	邳州	邳州怡园小区	10	630	169
41080	邳州	PMS_邳州溪仲广场	10	630	179
41081	邳州	邹庄呦山6#变	10	400	97
41082	邳州	PMS_邹庄邹布大棚1#变	10	200	40
41083	邳州	PMS_邹庄卞湖大棚1#变	10	200	60
41084	邳州	邹庄北沙大棚6#变	10	400	188
41085	邳州	PMS_邹庄葛家4#变	10	100	26
41086	邳州	PMS_邹庄邹埠4#变	10	200	48
41087	邳州	PMS_邹庄呦山2#变	10	200	0
41088	邳州	PMS_邹庄东卞湖1#变	10	200	21
41089	邳州	PMS_邹庄东卞湖2#变	10	400	123
41090	邳州	PMS_邹庄街道1#变	10	250	103
41091	邳州	PMS_邹庄街道2#变	10	400	20
41092	邳州	PMS_邹庄街道3#变	10	200	29
41093	邳州	邹庄孟庄1#变	10	200	0
41094	邳州	PMS_邹庄街道4#变	10	200	0
41095	邳州	PMS_邹庄后刘沟变	10	200	71
41096	邳州	PMS_邹庄红圈北变	10	200	0
41097	邳州	PMS_邹庄邹庄北变	10	200	0
41098	邳州	PMS_邹庄农科1#变	10	400	113
41099	邳州	PMS_邹庄邹庄八队变	10	200	0
41100	邳州	PMS_邹庄杜家1#变	10	200	0
41101	邳州	PMS_邹庄杜家大棚1#变	10	400	128
41102	邳州	邹庄杜家大棚2#变	10	400	205
41103	邳州	PMS_邹庄杜家大棚3#变	10	200	71
41104	邳州	PMS_邹庄孟桥变	10	200	55
41105	邳州	PMS_邹庄古宅南变	10	200	72
41106	邳州	邹庄2#变	10	400	212
41107	邳州	PMS_邹庄尚宅变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41108	邳州	PMS_邹庄至马东变	10	200	36
41109	邳州	邹庄秦滩1#变	10	400	101
41110	邳州	PMS_邹庄秦滩3#变	10	200	35
41111	邳州	PMS_邹庄红圈南变	10	200	50
41112	邳州	邹庄潘庄2#变	10	400	200
41113	邳州	邹庄潘庄1#变	10	400	192
41114	邳州	邹庄孟庄3#变	10	200	0
41115	邳州	邹庄孟庄2#变	10	400	132
41116	邳州	邹庄小楼1#变	10	400	113
41117	邳州	邹庄韩家2#变	10	400	111
41118	邳州	邹庄韩家1#变	10	200	18
41119	邳州	邹庄韩家3#变	10	200	0
41120	邳州	邹庄小楼2#变	10	200	0
41121	邳州	PMS_邹庄刘沟4#变	10	200	0
41122	邳州	PMS_邹庄刘沟2＃变	10	200	0
41123	邳州	PMS_邹庄刘沟3＃变	10	400	149
41124	邳州	PMS_邹庄刘沟5#变	10	200	108
41125	邳州	PMS_邹庄葛家1#变	10	400	20
41126	邳州	PMS_邹庄西沙3#变	10	400	167
41127	邳州	邹庄邹埠新村变	10	400	227
41128	邳州	PMS_邹庄邹埠南变	10	200	0
41129	邳州	PMS_邹庄丁滩2#变	10	200	0
41130	邳州	PMS_邹庄丁滩1#变	10	200	0
41131	邳州	PMS_邹庄邹埠中变	10	200	1
41132	邳州	PMS_邹庄邹埠北变	10	400	160
41133	邳州	PMS_邹庄葛家2#变	10	200	0
41134	邳州	PMS_邹庄北沙4#变	10	200	23
41135	邳州	PMS_邹庄汉庄1#变	10	200	4
41136	邳州	PMS_邹庄汉庄2#变	10	200	0
41137	邳州	PMS_邹庄汉庄3#变	10	200	16
41138	邳州	PMS_邹庄北沙2#变	10	200	5
41139	邳州	PMS_邹庄北沙3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41140	邳州	PMS_邹庄西沙2#变	10	200	22
41141	邳州	PMS_邹庄西沙1#变	10	200	0
41142	邳州	PMS_邹庄呦山3#变	10	400	130
41143	邳州	PMS_邹庄呦山东变	10	400	46
41144	邳州	PMS_邹庄呦山4#变	10	200	14
41145	邳州	PMS_邹庄呦山5#变	10	200	36
41146	邳州	PMS_邹庄孙滩1#变	10	400	65
41147	邳州	PMS_邹庄孙滩2#变	10	200	36
41148	邳州	PMS_邹庄西卞湖变	10	200	87
41149	邳州	邹庄北沙1#变	10	400	121
41150	邳州	PMS_邹庄奋达路公用变	10	315	161
41151	邳州	PMS_邹庄小楼3#变	10	200	51
41152	邳州	PMS_邹庄石东2#变	10	200	86
41153	邳州	PMS_邹庄小南庄2#变	10	200	0
41154	邳州	PMS_邹庄呦山东2#变	10	200	0
41155	邳州	邹庄农科2#变	10	400	102
41156	邳州	邹庄薛埠村变	10	400	81
41157	邳州	PMS_邹庄石西变	10	200	0
41158	邳州	邹庄石东1#变	10	400	100
41159	邳州	邹庄孟楼变	10	400	103
41160	邳州	邹庄金沙湖变	10	200	46
41161	邳州	PMS_邹庄街道6#变	10	400	22
41162	邳州	PMS_邹庄秦滩4#变	10	200	34
41163	邳州	邹庄小南庄变	10	400	68
41164	邳州	邹庄邹埠7#变	10	400	193
41165	邳州	PMS_邹庄邹埠8#变	10	200	5
41166	邳州	PMS_邹庄至马西变	10	200	11
41167	邳州	PMS_邹庄杜家2#变	10	400	78
41168	邳州	PMS_邹庄街道7#变	10	400	0
41169	邳州	PMS_邹庄北沙大棚7#变	10	400	126
41170	邳州	邹庄汉庄4#变	10	400	56
41171	邳州	PMS_邹庄汉庄5#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41172	邳州	PMS_邹庄尚宅2#变	10	400	120
41173	邳州	PMS_邹庄孟桥2#变	10	400	99
41174	邳州	PMS_邹庄石东3#变	10	400	179
41175	邳州	PMS_邹庄石西2#变	10	400	200
41176	邳州	PMS_邹庄红圈3#变	10	400	60
41177	邳州	PMS_邹庄古宅3#变	10	400	87
41178	邳州	PMS_邹庄孟楼3#变	10	400	148
41179	邳州	PMS_邹庄邹埠9#变	10	400	114
41180	邳州	PMS_邹庄街道8#变	10	400	0
41181	邳州	PMS_邹庄街道10#变	10	400	28
41182	邳州	PMS_邹庄呦山东3#变	10	400	108
41183	邳州	PMS_邹庄街道9#变	10	400	11
41184	邳州	PMS_邹庄丁滩3#变	10	400	89
41185	邳州	PMS_邹庄西卞湖2#变	10	400	103
41186	邳州	PMS_邹庄北沙7#变	10	400	106
41187	邳州	邹庄韩家5#变	10	400	60
41188	邳州	邹庄孟庄4#变	10	200	59
41189	邳州	邹庄呦山后刘1#变	10	400	74
41190	邳州	PMS_邹庄刘沟7#变	10	400	174
41191	邳州	PMS_邹庄呦山前7#变	10	400	11
41192	邳州	PMS_邹庄丁滩4#变	10	400	146
41193	邳州	PMS_邹庄丁滩5#变	10	400	172
41194	邳州	邹庄5#变	10	400	225
41195	邳州	PMS_邹庄4#变	10	400	16
41196	邳州	邹庄薛埠4#变	10	400	157
41197	邳州	PMS_邹庄红圈4#变	10	400	192
41198	邳州	PMS_邹庄西沙5#变	10	400	124
41199	邳州	PMS_邹庄西沙4#变	10	400	173
41200	邳州	PMS_邹庄葛家4#变（增容）	10	400	80
41201	邳州	PMS_邹庄葛家3#变	10	400	51
41202	邳州	PMS_邹庄邹埠10#变	10	400	126
41203	邳州	PMS_邹庄刘沟5#新变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41204	邳州	PMS_邹庄东卞湖5#变	10	400	154
41205	邳州	邹庄韩家6#变	10	400	212
41206	邳州	邹庄韩家8#变	10	400	155
41207	邳州	PMS_邹庄汉庄7#变	10	400	109
41208	邳州	PMS_邹庄刘沟8#变	10	400	83
41209	邳州	PMS_邹庄刘沟9#变	10	400	139
41210	邳州	邹庄小楼7#变	10	400	96
41211	邳州	PMS_邹庄呦山东4#变	10	400	55
41212	邳州	PMS_邹庄孟楼4#变	10	400	139
41213	邳州	PMS_邹庄石东5#变	10	400	121
41214	邳州	PMS_邹庄孟桥3#变	10	400	158
41215	邳州	PMS_邹庄秦滩6#变	10	400	116
41216	邳州	PMS_邹庄西卞湖3#变	10	400	283
41217	邳州	邹庄小楼8#变	10	400	160
41218	邳州	邹庄韩家7#变	10	400	113
41219	邳州	邹庄韩家9#变	10	400	48
41220	邳州	PMS_邹庄邹埠11#变	10	400	156
41221	邳州	PMS_邹庄秦滩5#变	10	400	82
41222	邳州	PMS_邹庄古宅5#变	10	400	151
41223	邳州	PMS_邹庄东卞湖4#变	10	400	146
41224	邳州	PMS_邹庄孙滩3#变	10	400	241
41225	邳州	PMS_邹庄孙滩4#变	10	400	0
41226	邳州	PMS_邹庄呦山9#变	10	400	23
41227	邳州	PMS_邹庄呦山10#变	10	400	233
41228	邳州	PMS_邹庄尚宅3#变	10	400	139
41229	邳州	PMS_邹庄孟楼5#变	10	400	171
41230	邳州	PMS_邹庄古宅4#变	10	400	168
41231	邳州	PMS_邹庄石东4#变	10	400	139
41232	邳州	PMS_邹庄小南庄3#变	10	400	147
41233	邳州	PMS_邹庄小南庄4#变	10	400	144
41234	邳州	PMS_邹庄古宅6#变	10	400	175
41235	邳州	PMS_邹庄丁滩6#变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41236	邳州	PMS_邹庄杜家村杜家3#变	10	400	178
41237	邳州	PMS_邹庄至马滩3#变	10	400	114
41238	邳州	邹庄孟庄5#变	10	400	206
41239	邳州	邹庄孟庄6#变	10	400	180
41240	邳州	PMS_邹庄石西3#变	10	400	199
41241	邳州	PMS_邹庄农科4#变	10	400	89
41242	邳州	PMS_邹庄邹庄7#变	10	400	146
41243	邳州	PMS_邹庄至马滩4#变	10	400	122
41244	邳州	邹庄杜家大棚4#变	10	400	211
41245	邳州	PMS_邹庄西沙6#变	10	400	202
41246	邳州	PMS_邹庄西沙7#变	10	400	117
41247	邳州	PMS_邹庄汉庄6#变	10	400	167
41248	邳州	PMS_邹庄汉庄8#变	10	400	157
41249	邳州	邹庄6#变	10	400	158
41250	邳州	PMS_邹庄刘沟11#变	10	400	182
41251	邳州	邹庄杜家大棚6#变	10	400	216
41252	邳州	PMS_邹庄邹埠12#变	10	400	46
41253	邳州	PMS_邹庄杜家大棚5#变	10	400	195
41254	邳州	PMS_邹庄农科5#变	10	400	118
41255	邳州	PMS_邹庄邹埠13#变	10	400	138
41256	邳州	邹庄邹埠15#变	10	200	69
41257	邳州	PMS_邹庄街道13#变	10	400	10
41258	邳州	PMS_邹庄孟楼6#变	10	400	152
41259	邳州	邹庄街道11#变	10	400	67
41260	邳州	PMS_邹庄古宅8#变	10	400	223
41261	邳州	PMS_邹庄古宅7#变	10	400	243
41262	邳州	PMS_邹庄街道12#变	10	400	139
41263	邳州	PMS_邹庄吻山12#变	10	400	159
41264	邳州	PMS_邹庄卞湖大棚2#变	10	400	283
41265	邳州	PMS_邹庄吻山东5#变	10	400	227
41266	邳州	PMS_邹庄北沙9#变	10	400	181
41267	邳州	邹庄北沙大棚8#变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41268	邳州	PMS_邹庄孟楼7#变	10	400	142
41269	邳州	邹庄呦山13#变	10	200	80
41270	邳州	PMS_邹庄呦山11#变	10	400	131
41271	邳州	邹庄潘庄3#变	10	400	147
41272	邳州	邹庄潘庄4#变	10	400	179
41273	邳州	PMS_邹庄刘沟12#变	10	400	137
41274	邳州	PMS_邹庄西沙8#变	10	400	128
41275	邳州	PMS_邹庄北沙10#变	10	400	138
41276	邳州	PMS_邹庄汉庄9#变	10	400	199
41277	邳州	PMS_邹庄红圈5#变	10	400	127
41278	邳州	PMS_邹庄东卞湖7#变	10	400	174
41279	邳州	PMS_邹庄尚宅5#变	10	400	249
41280	邳州	PMS_邹庄邹埠16#变	10	400	105
41281	邳州	邹庄石东6#变	10	200	81
41282	邳州	PMS_邹庄小南庄5#变	10	400	183
41283	邳州	PMS_邹庄北沙11#变	10	400	181
41284	邳州	邹庄小楼9#变	10	400	220
41285	邳州	PMS_邹庄葛家6#变	10	400	124
41286	邳州	PMS_邹庄东卞湖6#变	10	400	0
41287	邳州	PMS_邹庄汉庄10#变	10	400	246
41288	邳州	PMS_邹庄孙滩5#变	10	400	243
41289	邳州	邹庄孟楼8#变	10	400	221
41290	邳州	PMS_邹庄卞湖大棚3#变	10	400	251
41291	邳州	卞湖村新型社区3变	10	500	306
41292	邳州	卞湖村新型社区1变	10	500	341
41293	邳州	卞湖村新型社区2变	10	500	333
41294	邳州	邹庄韩家10#变	10	200	120
41295	邳州	邹庄北沙12#变	10	400	192
41296	邳州	邹庄农科6#变	10	400	172
41297	邳州	邹庄金色嘉园1变压器	10	630	349
41298	邳州	邹庄金色嘉园3变压器	10	630	270
41299	邳州	邹庄金色嘉园2变压器	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41300	邳州	邹庄小楼5#变	10	400	136
41301	邳州	邹庄邹埠大棚3#变	10	400	211
41302	邳州	邹庄北沙大棚9#变	10	400	240
41303	邳州	苏北壹号1#变	10	500	378
41304	邳州	苏北壹号2#变	10	500	373
41305	邳州	邹庄丁滩7#变	10	400	285
41306	邳州	邹庄东卞湖8#变	10	400	172
41307	邳州	邹庄红圈6#变	10	400	207
41308	邳州	邹庄东卞湖3#变	10	400	26
41309	邳州	邹庄小楼4#变	10	200	0
41310	邳州	PMS_邹庄邹埠大棚2#变	10	200	13
41311	邳州	PMS_邹庄孟楼2#变	10	200	40
41312	邳州	PMS_铁富机关13#变	10	400	55
41313	邳州	铁富吕家5#变	10	200	6
41314	邳州	铁富周楼4#变	10	400	126
41315	邳州	PMS_铁富四合7#变	10	400	25
41316	邳州	铁富胡滩6#变	10	400	35
41317	邳州	铁富四合5#变	10	50	31
41318	邳州	铁富油房2#变	10	200	12
41319	邳州	PMS_铁富冯圩1#变	10	400	209
41320	邳州	铁富黄庙1#变	10	160	47
41321	邳州	铁富前于2#变	10	250	66
41322	邳州	PMS_铁富前于1#变	10	200	10
41323	邳州	PMS_铁富宋庄8＃变	10	250	91
41324	邳州	PMS_铁富后于1#变	10	400	151
41325	邳州	PMS_铁富后于2#变	10	400	107
41326	邳州	铁富姚庄2#变	10	400	84
41327	邳州	铁富农科站1#变	10	200	44
41328	邳州	PMS_铁富镇中1#变	10	315	50
41329	邳州	铁富镇中2#变	10	315	0
41330	邳州	铁富胡滩1#变	10	500	111
41331	邳州	PMS_铁富骆家1#变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41332	邳州	PMS_铁富宋庄3#变	10	400	125
41333	邳州	铁富宋庄1#变	10	200	0
41334	邳州	PMS_铁富机关4#变	10	250	101
41335	邳州	PMS_铁富南冯场3#变	10	400	121
41336	邳州	铁富南冯场2#变	10	200	0
41337	邳州	铁富南冯场1#变	10	315	0
41338	邳州	PMS_铁富四合2#变	10	400	181
41339	邳州	铁富四合3#变	10	400	147
41340	邳州	铁富周楼3#变	10	400	73
41341	邳州	铁富2#变	10	630	228
41342	邳州	PMS_铁富汤家2#变	10	400	55
41343	邳州	PMS_铁富汤家1#变	10	200	37
41344	邳州	铁富石庄1#变	10	400	169
41345	邳州	PMS_铁富1#	10	630	257
41346	邳州	铁富3#	10	400	0
41347	邳州	PMS_铁富4#	10	400	127
41348	邳州	铁富米滩1#变	10	400	160
41349	邳州	铁富米滩2#变	10	200	1
41350	邳州	PMS_铁富周楼1#变	10	400	249
41351	邳州	PMS_铁富周楼2#变	10	400	195
41352	邳州	铁富机关3#变	10	200	0
41353	邳州	PMS_铁富后于5#变	10	200	113
41354	邳州	铁富山西7#变	10	125	1
41355	邳州	PMS_铁富九龙沟1#台变	10	500	177
41356	邳州	PMS_铁富连前2#变	10	200	25
41357	邳州	PMS_铁富瓦房2#变	10	200	41
41358	邳州	PMS_铁富瓦房3#变	10	400	13
41359	邳州	PMS_铁富瓦房1#变	10	250	47
41360	邳州	PMS_铁富响墩3#变	10	400	212
41361	邳州	PMS_铁富四合4#变	10	250	64
41362	邳州	PMS_铁富小营3#变	10	400	143
41363	邳州	铁富小营2#变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41364	邳州	PMS_铁富汤楼1#变	10	250	69
41365	邳州	铁富汤楼2#变	10	200	48
41366	邳州	铁富汤楼3#变	10	250	56
41367	邳州	铁富张道口2#变	10	315	113
41368	邳州	PMS_铁富张道口3#变	10	400	111
41369	邳州	铁富张道口5#变	10	315	158
41370	邳州	铁富张道口4#变	10	200	55
41371	邳州	铁富小营4#变	10	400	24
41372	邳州	PMS_铁富连后2#变	10	400	142
41373	邳州	PMS_铁富6#变	10	400	100
41374	邳州	铁富涧沟5#变	10	250	105
41375	邳州	铁富连防街道12#变	10	200	53
41376	邳州	铁富连防机关3#变	10	400	75
41377	邳州	PMS_铁富连防机关4#变	10	315	69
41378	邳州	PMS_铁富连防机关5#变	10	200	23
41379	邳州	PMS_铁富连防机关6#变	10	400	91
41380	邳州	铁富连防机关8#变	10	400	175
41381	邳州	铁富连防机关9#变	10	630	110
41382	邳州	铁富机关6#变	10	160	19
41383	邳州	PMS_铁富涧沟2#变	10	400	182
41384	邳州	PMS_铁富涧沟3#变	10	315	131
41385	邳州	铁富涧沟1#变	10	250	62
41386	邳州	PMS_铁富连防机关10#变	10	315	29
41387	邳州	铁富机关7#变	10	400	138
41388	邳州	PMS_铁富响水流1#变	10	400	186
41389	邳州	PMS_铁富响水流2#变	10	400	111
41390	邳州	铁富小营1#变	10	400	153
41391	邳州	铁富胡滩5#变	10	250	59
41392	邳州	铁富宋庄9#变	10	200	0
41393	邳州	铁富宋庄6#变	10	250	48
41394	邳州	铁富宋庄7#变	10	400	46
41395	邳州	铁富胡滩3#变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41396	邳州	PMS_铁富胡滩2#变	10	630	251
41397	邳州	PMS_铁富骆家2#变	10	400	178
41398	邳州	PMS_铁富吕家2#变	10	400	202
41399	邳州	铁富吕家1#变	10	400	142
41400	邳州	PMS_铁富吕家3#变	10	200	6
41401	邳州	PMS_铁富机关9#变	10	630	189
41402	邳州	PMS_铁富沟上2#变	10	400	83
41403	邳州	铁富沟上1#变	10	200	4
41404	邳州	PMS_铁富四合1#变	10	400	217
41405	邳州	PMS_铁富小营5#变	10	630	126
41406	邳州	PMS_铁富山西2#变	10	200	33
41407	邳州	铁富山西3#变	10	200	31
41408	邳州	PMS_铁富山西5#变	10	400	173
41409	邳州	铁富山后2#变	10	200	0
41410	邳州	PMS_铁富张庄3#变	10	400	155
41411	邳州	铁富张庄4#变	10	200	97
41412	邳州	铁富吴埝1#变	10	250	3
41413	邳州	铁富吴埝3#变	10	200	0
41414	邳州	PMS_铁富山后1#变	10	400	44
41415	邳州	铁富艾山后4#变	10	400	208
41416	邳州	铁富杏树1#变	10	200	0
41417	邳州	PMS_铁富杏树2#变	10	400	252
41418	邳州	PMS_铁富山后5#变	10	200	84
41419	邳州	PMS_铁富山西4#变	10	100	44
41420	邳州	铁富山后3#变	10	400	204
41421	邳州	铁富朱布2#变	10	200	58
41422	邳州	铁富高家1#变	10	315	97
41423	邳州	铁富高家2#变	10	250	0
41424	邳州	铁富张庄2#变	10	200	70
41425	邳州	PMS_铁富张庄1#变	10	200	6
41426	邳州	PMS_铁富大墩3#变	10	200	64
41427	邳州	铁富大墩4#变	10	100	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41428	邳州	铁富大墩2#变	10	400	176
41429	邳州	铁富后于3#变	10	250	94
41430	邳州	PMS_铁富后于4#变	10	400	207
41431	邳州	铁富油房1#变	10	400	239
41432	邳州	铁富大墩1#变	10	200	0
41433	邳州	PMS_铁富半店1#变	10	250	40
41434	邳州	铁富山西6#变	10	400	162
41435	邳州	铁富连后3#变	10	200	0
41436	邳州	PMS_铁富连防机关11#变	10	200	0
41437	邳州	PMS_铁富连后1#变	10	400	80
41438	邳州	铁富机关10＃变	10	315	0
41439	邳州	铁富机关11#变	10	400	0
41440	邳州	PMS_铁富机关1#变	10	315	89
41441	邳州	PMS_铁富响水流3#变	10	250	120
41442	邳州	铁富机关8#变	10	315	0
41443	邳州	PMS_铁富胡滩4#变	10	50	14
41444	邳州	铁富宋庄2#变	10	200	14
41445	邳州	铁富工业园1#变	10	400	67
41446	邳州	铁富工业园2#变	10	400	179
41447	邳州	铁富胡滩10#变	10	400	78
41448	邳州	铁富汤楼14#变	10	200	107
41449	邳州	铁富涧沟14#变	10	400	118
41450	邳州	PMS_铁富连防半店2#变	10	400	162
41451	邳州	PMS_铁富半店3#变	10	400	24
41452	邳州	PMS_铁富艾山后6#变	10	200	0
41453	邳州	PMS_铁富艾山西8#变	10	400	163
41454	邳州	PMS_铁富艾山西9#变	10	400	160
41455	邳州	PMS_铁富艾山西10#变	10	400	12
41456	邳州	铁富机关14#变	10	80	0
41457	邳州	PMS_铁富黄庙2#变	10	400	177
41458	邳州	PMS_铁富连后4#台片	10	200	43
41459	邳州	PMS_铁富北冯场1#变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41460	邳州	铁富宋庄5#变	10	200	50
41461	邳州	铁富姚庄1#变1	10	250	36
41462	邳州	铁富吴埝2#变	10	200	0
41463	邳州	PMS_铁富5#变	10	200	17
41464	邳州	PMS_铁富机关2#变	10	400	77
41465	邳州	铁富骆家4#变	10	400	19
41466	邳州	铁富前于3#变	10	400	28
41467	邳州	PMS_铁富沟上3#变	10	400	201
41468	邳州	PMS_铁富机关15#变	10	400	52
41469	邳州	PMS_铁富瓦房4#变	10	400	89
41470	邳州	PMS_铁富张庄6#变	10	400	101
41471	邳州	PMS_铁富张庄5#变	10	200	0
41472	邳州	PMS_铁富涧沟7#变	10	400	169
41473	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站2变	10	630	252
41474	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站3变	10	630	324
41475	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站4变	10	630	287
41476	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室3变	10	630	358
41477	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站1变	10	630	286
41478	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室1变	10	630	235
41479	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室4变	10	630	177
41480	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站1变	10	800	496
41481	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站2变	10	800	484
41482	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站4变	10	800	536
41483	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站3变	10	800	418
41484	新沂	10kV市府花苑三期3配电室2变	10	800	454
41485	新沂	10kV市府花苑三期3配电室1变	10	800	355
41486	新沂	10kV沭戴花园三期2配电室2变	10	800	455
41487	新沂	10kV沭戴花园三期2配电室3变	10	800	474
41488	新沂	10kV沭戴花园三期2配电室1变	10	800	425
41489	新沂	10kV沭戴花园三期2配电室4变	10	800	443
41490	新沂	10kV沭戴花园三期3配电室3变	10	800	478
41491	新沂	10kV沭戴花园三期3配电室2变	10	800	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41492	新沂	10kV沭戴花园三期1组合配电站1变	10	800	471
41493	新沂	10kV沭戴花园三期1组合配电站2变	10	800	430
41494	新沂	10kV沭戴花园三期3配电室4变	10	800	482
41495	新沂	10kV沭戴花园三期3配电室1变	10	800	509
41496	新沂	10kV滨河嘉园二期1配电室2变	10	400	242
41497	新沂	10kV滨河嘉园二期1配电室1变	10	400	121
41498	新沂	PMS_新安镇墨河瓷厂48号综合变	10	400	263
41499	新沂	PMS_新安镇墨河53号鲍庄综合变	10	400	151
41500	新沂	PMS_新安镇墨河大街西16号综合变	10	400	24
41501	新沂	PMS_新安镇李庄24号综合变	10	400	161
41502	新沂	PMS_新安镇李庄27号综合变	10	400	56
41503	新沂	PMS_新安镇李庄28号综合变	10	400	65
41504	新沂	PMS_新安镇新庄新区17综合变	10	400	101
41505	新沂	PMS_新安镇新北39号综合变	10	400	0
41506	新沂	PMS_新安镇新北40号综合变	10	400	134
41507	新沂	PMS_新安镇平墩57号综合变	10	400	257
41508	新沂	PMS_新安镇墨河23号综合变	10	400	128
41509	新沂	PMS_新安镇墨河23-1号变	10	400	178
41510	新沂	新安镇墨河2-1综合变	10	400	122
41511	新沂	PMS_新安镇段庄47-2综合变	10	400	218
41512	新沂	PMS_新安镇农民新村1号变	10	400	26
41513	新沂	PMS_新安镇农民新村2号变	10	400	81
41514	新沂	PMS_新安镇农民新村3号变	10	400	106
41515	新沂	PMS_新安镇农民新村4号变	10	400	44
41516	新沂	PMS_新安镇墨河三点8一1综合变	10	400	114
41517	新沂	新安镇老庄1单相变	10	250	200
41518	新沂	PMS_新安镇藏圩38号-1综合变	10	400	0
41519	新沂	PMS_新安镇新北39号-1综合变	10	400	76
41520	新沂	PMS_新安镇道北八一路东92号综合变	10	400	159
41521	新沂	PMS_新安镇新北村83-1号变	10	400	168
41522	新沂	PMS_新安镇大刘庄85号-1综合变	10	400	0
41523	新沂	PMS_新安镇道北89-1综合变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41524	新沂	PMS_新安镇新北88号综合变	10	400	40
41525	新沂	PMS_新安镇新北82-2号变	10	400	180
41526	新沂	PMS_新安镇新北82号-1综合变	10	400	65
41527	新沂	PMS_新安镇新北83-2号综合变	10	400	113
41528	新沂	PMS_新安镇墨河戈庄5号-2综合变	10	400	227
41529	新沂	PMS_新安镇墨河张庄6号-1综合变	10	400	210
41530	新沂	PMS_新安镇墨河徐庄5号-1综合变	10	400	113
41531	新沂	PMS_新安镇墨河张墩4号-1综合变	10	400	142
41532	新沂	PMS_新安镇琅墩3号-1综合变	10	400	116
41533	新沂	PMS_新安镇老庄42-1	10	400	107
41534	新沂	PMS_新安镇沈马44-1	10	400	303
41535	新沂	PMS_新安镇藏圩36号-1综合变	10	400	227
41536	新沂	PMS_新安镇藏圩34号-1综合变	10	400	1
41537	新沂	PMS_新安镇藏圩35号-1综合变	10	400	20
41538	新沂	新安镇李庄村28号-1综合变	10	630	156
41539	新沂	PMS_新安镇李庄26-1号综合变	10	400	0
41540	新沂	PMS_新安镇李庄24号-1综合变	10	400	142
41541	新沂	PMS_新安镇墨河23--2综合变	10	400	115
41542	新沂	PMS_新安镇墨河大街14一2综合变	10	400	0
41543	新沂	PMS_新安镇墨河21-2	10	400	183
41544	新沂	PMS_新安镇新庄22-1号变	10	400	0
41545	新沂	PMS_新安镇新庄新区东18综合变	10	400	122
41546	新沂	PMS_新安墨河新庄18－1综合变	10	400	55
41547	新沂	PMS_新安镇墨河新庄新区17－1综合变	10	400	117
41548	新沂	PMS_新安镇大街南20一2综合变	10	400	157
41549	新沂	PMS_新安镇墨河大街南20-1综合变	10	400	43
41550	新沂	PMS_新安镇墨河新庄一队22号综合变	10	315	118
41551	新沂	PMS_新安镇墨河瓷厂48－1综合变	10	400	264
41552	新沂	PMS_新安镇墨河居东19-1综合变	10	400	70
41553	新沂	PMS_新安镇墨河新段21综合变	10	400	70
41554	新沂	PMS_新安镇墨河大街14号综合变	10	400	61
41555	新沂	PMS_新安镇沈马71-2	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41556	新沂	新安镇房尚51-2号	10	400	85
41557	新沂	PMS_新安镇老庄43-2	10	400	73
41558	新沂	PMS_新安镇沈马71-1综合变	10	400	215
41559	新沂	PMS_新安镇李庄27号-1综合变	10	400	54
41560	新沂	PMS_新安镇道北37-1号	10	400	107
41561	新沂	PMS_新安镇道北25-1综合变	10	400	62
41562	新沂	PMS_新安镇墨河18-2号变	10	400	126
41563	新沂	PMS_新安镇大马47－2	10	630	413
41564	新沂	PMS_新安镇沈马50-1综合变	10	400	216
41565	新沂	PMS_新安镇狄湖新村1号变	10	400	244
41566	新沂	PMS_新安镇狄湖新村2号变	10	400	225
41567	新沂	PMS_新安镇狄湖新村3号变	10	400	223
41568	新沂	PMS_新店古龙西变	10	200	28
41569	新沂	PMS_新店闸头2号变	10	200	42
41570	新沂	新店王圩村部变	10	200	115
41571	新沂	PMS_新店九张2号变	10	400	219
41572	新沂	新店窑连2号变	10	400	190
41573	新沂	PMS_新店小湖陆圩变	10	200	32
41574	新沂	PMS_新店小湖陆庄变	10	200	73
41575	新沂	PMS_新店王一2号变	10	400	215
41576	新沂	新店吴庄变	10	200	33
41577	新沂	PMS_新店郑沟北变	10	400	234
41578	新沂	新店后防西变	10	400	186
41579	新沂	新店中学西变	10	400	96
41580	新沂	PMS_新店老庄变	10	400	0
41581	新沂	新店后防2号变	10	200	0
41582	新沂	新店刘庄2号变	10	400	232
41583	新沂	PMS_新店王塘变	10	200	0
41584	新沂	新店街中3号变	10	400	140
41585	新沂	PMS_新店埠湖2号变	10	400	171
41586	新沂	新店营北西变	10	400	209
41587	新沂	新店小湖小学变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41588	新沂	新店刘庄变	10	400	216
41589	新沂	新店陈庄变	10	200	94
41590	新沂	新店樊庄	10	400	238
41591	新沂	PMS_新店小湖街南2号变	10	400	37
41592	新沂	PMS_新店小湖街新区1号变	10	200	54
41593	新沂	新店杨庄2号变	10	400	238
41594	新沂	新店郑沟变	10	400	274
41595	新沂	新店小湖街北2号变	10	400	91
41596	新沂	PMS_新店小湖大街南变	10	400	98
41597	新沂	新店北坝开发区	10	160	97
41598	新沂	新店汤庄西变	10	400	139
41599	新沂	新店张圩西变	10	400	239
41600	新沂	新店小湖市场变	10	400	120
41601	新沂	新店焦庄变	10	400	217
41602	新沂	新店南涧变	10	400	182
41603	新沂	新店闸头变	10	200	108
41604	新沂	PMS_新店小湖村南变	10	400	171
41605	新沂	新店十墩西变	10	400	265
41606	新沂	PMS_新店街中变	10	400	101
41607	新沂	新店臧庄变	10	400	220
41608	新沂	新店臧庄2号变	10	400	214
41609	新沂	新店宴林变	10	200	77
41610	新沂	新店梨园变	10	400	162
41611	新沂	新店埠湖变	10	400	217
41612	新沂	新店东南庄变	10	400	253
41613	新沂	新店十墩变	10	200	0
41614	新沂	新店营北变	10	400	246
41615	新沂	PMS_新店古龙42号变	10	200	41
41616	新沂	PMS_新店早墩变	10	200	103
41617	新沂	PMS_新店小湖蔡庄北变	10	400	249
41618	新沂	PMS_新店街中2号变	10	200	0
41619	新沂	PMS_新店政府西变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41620	新沂	PMS_新店开发区1号变	10	400	28
41621	新沂	PMS_新店汤庄梨园综合变	10	400	151
41622	新沂	PMS_新店小湖变	10	400	0
41623	新沂	PMS_新店政府变	10	400	115
41624	新沂	PMS_新店圩西变	10	400	88
41625	新沂	新店六节堰变	10	200	128
41626	新沂	新店小湖姜庄变	10	400	200
41627	新沂	新店小湖陆庄2号变	10	400	135
41628	新沂	新店宴林西变	10	100	6
41629	新沂	PMS_新店顾庄变	10	400	188
41630	新沂	PMS_新店后一变	10	200	62
41631	新沂	PMS_新店后圩变	10	200	83
41632	新沂	PMS_新店小湖孙圩变	10	400	87
41633	新沂	新店陆庄变	10	400	215
41634	新沂	PMS_新店杨蔡变	10	400	148
41635	新沂	PMS_新店开发区2号变	10	400	56
41636	新沂	新店蔡庄变	10	400	305
41637	新沂	新店张林变	10	400	194
41638	新沂	PMS_新店张圩渔塘变	10	400	230
41639	新沂	新店古龙东变	10	200	25
41640	新沂	新店王一变	10	630	443
41641	新沂	PMS_新店街东变	10	400	36
41642	新沂	新店小湖街中变	10	400	0
41643	新沂	新店小湖新庄变	10	200	123
41644	新沂	新店闫庄变	10	400	188
41645	新沂	新店姜庄2号变	10	630	304
41646	新沂	新店大湖新区变	10	400	157
41647	新沂	PMS_新店陆庄2号变	10	200	0
41648	新沂	新店小湖闫庄2号变	10	200	50
41649	新沂	新店守望者变	10	400	279
41650	新沂	PMS_新店小湖街北3号变	10	400	190
41651	新沂	新店杨蔡北变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41652	新沂	PMS_新店埠湖3号变	10	200	0
41653	新沂	新店张许2号变	10	400	159
41654	新沂	新店马庄2号	10	400	71
41655	新沂	PMS_新店桥西东变	10	200	65
41656	新沂	PMS_新店村街东3号变	10	400	93
41657	新沂	新店胡庄村新区	10	400	121
41658	新沂	新店胡庄村樊庄2号变	10	400	206
41659	新沂	新店村街南2号变	10	400	211
41660	新沂	新店村商业街	10	400	212
41661	新沂	PMS_新店红旗村西2号变	10	400	204
41662	新沂	新店十墩4号变	10	400	224
41663	新沂	PMS_新店大湖新区2号变	10	400	105
41664	新沂	PMS_新店小湖街中2号变	10	400	37
41665	新沂	PMS_新店小湖政府西2号变	10	400	47
41666	新沂	PMS_新店小湖村市场2号变	10	400	203
41667	新沂	新店村街中4号变	10	400	101
41668	新沂	新店顾庄2号变	10	400	149
41669	新沂	新店小湖2号变	10	400	188
41670	新沂	新店孙圩2号变	10	200	91
41671	新沂	新店郑沟2号变	10	400	208
41672	新沂	PMS_新店红旗东2号变	10	400	260
41673	新沂	PMS_新店五营圩西2号变	10	400	164
41674	新沂	PMS_新店郑沟圩后3号变	10	400	241
41675	新沂	PMS_新店镇北涧3号变	10	200	0
41676	新沂	PMS_新店镇街东4号变	10	400	126
41677	新沂	PMS_新店镇街中5号变	10	400	0
41678	新沂	新店镇张林2号变	10	315	155
41679	新沂	新店镇臧庄4号变	10	400	95
41680	新沂	PMS_新店镇焦庄2号变	10	400	228
41681	新沂	PMS_新店镇徐庄变	10	400	110
41682	新沂	新店镇桥西3号变	10	400	98
41683	新沂	新店镇新店街北3号变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41684	新沂	PMS_1新店镇南涧3号变	10	200	43
41685	新沂	新店镇南涧4号变	10	400	212
41686	新沂	PMS_新店小湖村南2号变	10	400	112
41687	新沂	新店大湖新区3号变	10	400	146
41688	新沂	PMS_新店小湖大街西3号变	10	400	207
41689	新沂	新店小湖街中3号变	10	400	94
41690	新沂	新店老庄2号变	10	400	199
41691	新沂	新店小庄2号变	10	200	0
41692	新沂	PMS_新店杨蔡2号变	10	400	91
41693	新沂	新店顾庄3号变	10	400	190
41694	新沂	新店周庄2号变	10	630	359
41695	新沂	PMS_新店阳光家园1号变	10	400	210
41696	新沂	PMS_新店阳光家园2号变	10	400	147
41697	新沂	新店南涧5号变	10	400	255
41698	新沂	新店桥西4号变	10	400	178
41699	新沂	PMS_新店杨庄3号变	10	200	0
41700	新沂	PMS_新店窑连4号变	10	400	131
41701	新沂	新店窑连5号变	10	400	203
41702	新沂	PMS_新店镇刘庄3号变	10	400	156
41703	新沂	PMS_新店镇刘庄4号变	10	400	181
41704	新沂	PMS_新店红旗东3号变	10	400	139
41705	新沂	PMS_新店五营圩西3号变	10	400	202
41706	新沂	PMS_新店营北2号变	10	400	157
41707	新沂	PMS_新店郑沟北2号变	10	400	231
41708	新沂	PMS_新店焦庄3号变（新沂）	10	400	171
41709	新沂	新店镇十墩6号变	10	400	237
41710	新沂	新店镇臧庄5号变	10	315	77
41711	新沂	PMS_新店杨蔡3号变	10	400	195
41712	新沂	新店姜庄4号变	10	400	250
41713	新沂	PMS_新店镇圈沟4号变	10	315	65
41714	新沂	新店陆庄3号变	10	400	228
41715	新沂	新店王一3号变（新沂市）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41716	新沂	新店圈沟5号变	10	200	107
41717	新沂	PMS_新店市场3号变	10	400	215
41718	新沂	新店孙滩2号变	10	315	116
41719	新沂	新店张圩西2号变	10	315	194
41720	新沂	PMS_新店蔡庄北2号变	10	315	171
41721	新沂	新店闫庄3号变	10	400	240
41722	新沂	新店藏庄6号变	10	400	245
41723	新沂	新店张林3号变	10	400	248
41724	新沂	新店闫庄4号变	10	400	159
41725	新沂	新店吴庄2号变	10	400	171
41726	新沂	PMS_新店三墩2号变	10	400	226
41727	新沂	新店后一2号变	10	200	125
41728	新沂	PMS_新店郑沟4号变	10	400	203
41729	邳州	铁富姚庄4#变	10	200	118
41730	邳州	铁富响墩4#变	10	400	183
41731	邳州	铁富张道口1#变	10	200	0
41732	邳州	铁富7#变	10	200	53
41733	邳州	PMS_铁富响墩1#变	10	400	125
41734	邳州	铁富涧沟4#变	10	400	139
41735	邳州	PMS_铁富艾山西1#变1	10	400	152
41736	邳州	PMS_铁富石庄2#变	10	400	12
41737	邳州	铁富宋庄4#变	10	400	212
41738	邳州	PMS_铁富连防街道13#变	10	400	53
41739	邳州	PMS_铁富连防街道14#变	10	400	153
41740	邳州	PMS_铁富响水流4#变	10	400	140
41741	邳州	PMS_铁富南冯场4#变	10	400	20
41742	邳州	PMS_铁富汤楼4#变	10	400	202
41743	邳州	PMS_铁富张道口6#变	10	400	71
41744	邳州	铁富小营6#变	10	630	221
41745	邳州	PMS_铁富小营7#变	10	400	140
41746	邳州	PMS_铁富姚庄5#变	10	400	85
41747	邳州	PMS_铁富艾山后7#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41748	邳州	PMS_铁富艾山后8#变	10	400	46
41749	邳州	PMS_铁富张庄7#变	10	400	50
41750	邳州	PMS_铁富张庄8#变	10	400	176
41751	邳州	PMS_铁富骆家5#变	10	400	78
41752	邳州	PMS_铁富胡滩7#变	10	400	76
41753	邳州	PMS_铁富胡滩8#变	10	400	56
41754	邳州	PMS_铁富前于4#变	10	400	0
41755	邳州	PMS_铁富前于5#变	10	400	98
41756	邳州	PMS_铁富后于6#变	10	400	115
41757	邳州	铁富沟上4#变	10	200	51
41758	邳州	PMS_铁富机关16#变	10	400	114
41759	邳州	PMS_铁富北冯场2#变	10	400	49
41760	邳州	PMS_铁富米滩3#变	10	400	148
41761	邳州	铁富8#变	10	400	33
41762	邳州	PMS_铁富响墩5#变	10	400	146
41763	邳州	PMS_铁富瓦房5#变	10	400	139
41764	邳州	PMS_铁富连防街道15#变	10	400	92
41765	邳州	PMS_铁富张道口7#变	10	400	225
41766	邳州	PMS_铁富后于7#变	10	400	62
41767	邳州	PMS_铁富杏树3#变	10	400	35
41768	邳州	PMS_铁富宋庄13#变	10	400	142
41769	邳州	PMS_铁富朱布1#变	10	315	171
41770	邳州	PMS_铁富瓦房6#变	10	400	192
41771	邳州	PMS_铁富半店4#变	10	400	108
41772	邳州	PMS_铁富吕家7#变	10	400	140
41773	邳州	PMS_铁富吕家8#变	10	400	162
41774	邳州	PMS_铁富吕家6#变	10	400	120
41775	邳州	PMS_铁富骆家6#变	10	400	192
41776	邳州	PMS_铁富胡滩9#变	10	400	104
41777	邳州	PMS_铁富宋庄14#变	10	400	109
41778	邳州	PMS_铁富宋庄15#变	10	400	63
41779	邳州	PMS_铁富宋庄16#变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41780	邳州	PMS_铁富黄庙3#变	10	400	90
41781	邳州	PMS_铁富沟上5#变	10	400	167
41782	邳州	PMS_铁富冯圩2#变	10	400	150
41783	邳州	PMS_铁富油房3#变	10	400	194
41784	邳州	PMS_铁富艾山后9#变	10	400	185
41785	邳州	PMS_铁富艾山后10#变	10	400	97
41786	邳州	PMS_铁富艾山后11#变	10	400	14
41787	邳州	铁富艾山西11#变	10	400	122
41788	邳州	铁富艾山西12#变	10	630	297
41789	邳州	PMS_铁富艾山西13#变	10	400	95
41790	邳州	PMS_铁富大墩5#变	10	400	9
41791	邳州	PMS_铁富大墩6#变	10	400	129
41792	邳州	PMS_铁富大墩7#变	10	400	187
41793	邳州	PMS_铁富大墩8#变	10	400	4
41794	邳州	铁富涧沟6#变	10	500	249
41795	邳州	PMS_铁富响水流6#变	10	400	0
41796	邳州	铁富小营8#变	10	400	68
41797	邳州	PMS_铁富南冯场6#变	10	400	111
41798	邳州	PMS_铁富四合9#变	10	400	111
41799	邳州	铁富连防街道16#变	10	400	7
41800	邳州	铁富连防街道1#变	10	400	47
41801	邳州	PMS_铁富连防街道2#变	10	400	77
41802	邳州	PMS_铁富连后5#变	10	400	178
41803	邳州	PMS_铁富响墩2#变	10	400	70
41804	邳州	PMS_铁富沟上6#变	10	400	182
41805	邳州	PMS_铁富响水流5#变	10	400	43
41806	邳州	铁富响水流10#变	10	200	132
41807	邳州	PMS_铁富汤楼5#变	10	400	198
41808	邳州	PMS_铁富汤楼6#变	10	400	90
41809	邳州	PMS_铁富四合8#变	10	400	219
41810	邳州	PMS_铁富周楼5#变	10	400	171
41811	邳州	PMS_铁富瓦房7#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41812	邳州	PMS_铁富汤家3#变	10	400	40
41813	邳州	铁富朱红埠7#变	10	100	51
41814	邳州	PMS_铁富涧沟9#变	10	400	144
41815	邳州	PMS_铁富高家3#变	10	400	144
41816	邳州	PMS_铁富高家4#变	10	400	156
41817	邳州	PMS_铁富杏树4#变	10	400	46
41818	邳州	PMS_铁富张庄9#变	10	400	191
41819	邳州	PMS_铁富朱红埠3#变	10	400	24
41820	邳州	PMS_铁富朱红埠4#变	10	400	52
41821	邳州	PMS_铁富朱红埠6#变	10	400	145
41822	邳州	铁富后于8#变	10	400	107
41823	邳州	PMS_铁富连后6#变	10	400	174
41824	邳州	PMS_铁富涧沟8#变	10	400	132
41825	邳州	铁富响水流7#变	10	200	46
41826	邳州	铁富四合6#变	10	500	175
41827	邳州	铁富机关18#变	10	400	41
41828	邳州	PMS_铁富连防街道17#变	10	400	106
41829	邳州	PMS_铁富沟上7#变	10	400	159
41830	邳州	PMS_铁富米滩5#变	10	400	103
41831	邳州	PMS_铁富米滩4#变	10	400	185
41832	邳州	PMS_铁富石庄3#变	10	400	149
41833	邳州	铁富10#变	10	500	129
41834	邳州	PMS_铁富9#变	10	400	99
41835	邳州	PMS_铁富机关19#变	10	400	62
41836	邳州	铁富周楼7#变	10	315	33
41837	邳州	PMS_铁富周楼8#变	10	400	87
41838	邳州	PMS_铁富周楼6#变	10	400	139
41839	邳州	PMS_铁富黄庙4#变	10	400	35
41840	邳州	PMS_铁富油房4#变	10	400	125
41841	邳州	PMS_铁富连防街道18#变	10	400	229
41842	邳州	PMS_铁富宋庄17#变	10	400	40
41843	邳州	铁富宋庄18#变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41844	邳州	PMS_铁富朱红埠5#变	10	400	21
41845	邳州	PMS_铁富四合10#变	10	400	152
41846	邳州	PMS_铁富机关5#变	10	400	175
41847	邳州	PMS_铁富张道口9#变	10	400	40
41848	邳州	PMS_铁富艾山西14#变	10	400	117
41849	邳州	PMS_铁富涧沟10#变	10	400	156
41850	邳州	PMS_铁富张庄10#变	10	400	196
41851	邳州	PMS_铁富张庄11#变	10	400	111
41852	邳州	PMS_铁富农科站2#变	10	400	145
41853	邳州	PMS_铁富于家新区1#变	10	500	323
41854	邳州	PMS_铁富于家新区2#变	10	500	326
41855	邳州	PMS_铁富涧沟11#变	10	400	194
41856	邳州	PMS_铁富机关26#变	10	400	150
41857	邳州	PMS_铁富汤楼7#变	10	400	211
41858	邳州	PMS_铁富姚庄6#变	10	400	67
41859	邳州	PMS_铁富姚庄7#变	10	400	212
41860	邳州	PMS_铁富姚庄8#变	10	400	168
41861	邳州	PMS_铁富姚庄9#变	10	400	82
41862	邳州	铁富艾山后12#变	10	400	142
41863	邳州	PMS_铁富大墩9#变	10	400	148
41864	邳州	PMS_铁富高家5#变	10	400	226
41865	邳州	PMS_铁富高家6#变	10	400	133
41866	邳州	PMS_铁富连防街道7#变	10	400	204
41867	邳州	PMS_铁富四合11#变	10	400	181
41868	邳州	PMS_铁富四合12#变	10	400	222
41869	邳州	PMS_铁富周楼9#变	10	400	198
41870	邳州	PMS_铁富机关20#变	10	400	15
41871	邳州	PMS_铁富机关17#变	10	400	157
41872	邳州	PMS_铁富连后7#变	10	400	143
41873	邳州	铁富沟上8#变	10	315	32
41874	邳州	九龙湾二期1变压器	10	800	516
41875	邳州	九龙湾二期2变压器	10	800	543

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41876	邳州	铁富龙鼎小区1配电室1变压器	10	800	603
41877	邳州	铁富龙鼎小区1配电室2变压器	10	800	433
41878	邳州	铁富龙鼎小区2配电室1变压器	10	630	348
41879	邳州	铁富龙鼎小区2配电室3变压器	10	630	331
41880	邳州	铁富龙鼎小区2配电室4#变压器	10	630	397
41881	邳州	铁富龙鼎小区2配电室2变压器	10	800	514
41882	邳州	天赐家园配电室2变压器	10	630	431
41883	邳州	天赐家园配电室1变压器	10	630	391
41884	邳州	铁富四合13#变	10	200	123
41885	邳州	PMS_铁富艾山西15#变	10	400	88
41886	邳州	PMS_铁富连后8#变	10	400	199
41887	邳州	PMS_铁富机关21#变	10	400	168
41888	邳州	PMS_铁富连防街道19#变	10	400	67
41889	邳州	PMS_铁富张庄12#变	10	400	142
41890	邳州	铁富艾山西16#变	10	200	55
41891	邳州	PMS_铁富米滩6#变	10	400	85
41892	邳州	PMS_铁富冯圩3#变	10	400	163
41893	邳州	PMS_铁富黄庙5#变	10	400	93
41894	邳州	PMS_铁富农科站3#变	10	400	227
41895	邳州	PMS_铁富沟上9#变	10	400	93
41896	邳州	PMS_铁富油房5#变	10	400	207
41897	邳州	PMS_铁富油房6#变	10	400	159
41898	邳州	铁富响水流8#变	10	400	176
41899	邳州	PMS_铁富四合15#变	10	400	147
41900	邳州	PMS_铁富四合14#变	10	400	123
41901	邳州	PMS_铁富四合16#变	10	400	166
41902	邳州	PMS_铁富大墩10#变	10	400	135
41903	邳州	PMS_铁富机关22#变	10	400	76
41904	邳州	PMS_铁富吴埝4#变	10	400	234
41905	邳州	PMS_铁富吴埝5#变	10	400	217
41906	邳州	PMS_铁富吴埝6#变	10	400	168
41907	邳州	PMS_铁富张庄13#变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41908	邳州	PMS_铁富张庄14#变	10	400	224
41909	邳州	PMS_铁富张道口12#变	10	400	221
41910	邳州	PMS_铁富张道口13#变	10	400	164
41911	邳州	PMS_铁富沟上11#变	10	400	222
41912	邳州	铁富油房8#变	10	400	243
41913	邳州	PMS_铁富张道口11#变	10	400	221
41914	邳州	PMS_铁富艾山西17#变	10	400	165
41915	邳州	PMS_铁富艾山西18#变	10	400	162
41916	邳州	PMS_铁富米滩7#变	10	400	205
41917	邳州	PMS_铁富冯圩4#变	10	400	183
41918	邳州	PMS_铁富连后9#变	10	400	183
41919	邳州	PMS_铁富涧沟12#变	10	400	146
41920	邳州	PMS_铁富艾山后13#变	10	400	91
41921	邳州	PMS_铁富张道口10#变	10	400	96
41922	邳州	PMS_铁富汤楼8#变	10	400	83
41923	邳州	PMS_铁富汤楼9#变	10	400	205
41924	邳州	PMS_铁富汤楼10#变	10	400	147
41925	邳州	PMS_铁富汤楼11#变	10	400	135
41926	邳州	PMS_铁富汤楼12#变	10	400	206
41927	邳州	PMS_铁富汤楼13#变	10	400	169
41928	邳州	PMS_铁富大墩12#变	10	400	160
41929	邳州	PMS_铁富涧沟13#变	10	400	167
41930	邳州	PMS_铁富油房7#变	10	400	220
41931	邳州	铁富连后12#变	10	400	169
41932	邳州	PMS_铁富沟上10#变	10	400	118
41933	邳州	铁富响水流9#变	10	200	57
41934	邳州	铁富艾山后14#变	10	315	64
41935	邳州	铁富汤家5#变	10	630	53
41936	邳州	PMS_铁富山景祥苑1#变	10	400	147
41937	邳州	PMS_铁富山景祥苑2#变	10	400	229
41938	邳州	PMS_铁富山景祥苑3#变	10	400	191
41939	邳州	铁富九龙沟2#变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41940	邳州	PMS_铁富机关24#变	10	400	246
41941	邳州	铁富四合17#变	10	630	0
41942	邳州	PMS_铁富机关23#变	10	400	46
41943	邳州	铁富艾山后15#变	10	315	21
41944	邳州	PMS_铁富机关25#变	10	400	229
41945	邳州	铁富镇北1#变	10	160	105
41946	邳州	铁富小营9#变	10	500	0
41947	邳州	铁富后于9#变	10	400	87
41948	邳州	PMS_铁富半店6#变	10	400	134
41949	邳州	铁富艾山后16#变	10	100	0
41950	邳州	铁富艾山后17#变	10	200	27
41951	邳州	铁富张庄15#变	10	200	84
41952	邳州	铁富艾山西19#变	10	200	96
41953	邳州	铁富华府豪庭1配电室1变压器	10	800	352
41954	邳州	铁富华府豪庭2配电室4变压器	10	630	454
41955	邳州	铁富华府豪庭2配电室1变压器	10	630	490
41956	邳州	铁富华府豪庭2配电室3变压器	10	630	444
41957	邳州	铁富华府豪庭1配电室2变压器	10	800	634
41958	邳州	铁富华府豪庭1配电室4变压器	10	800	590
41959	邳州	铁富华府豪庭1配电室3变压器	10	800	541
41960	邳州	铁富华府豪庭2配电室2变压器	10	630	465
41961	邳州	铁富张庄16#变	10	400	257
41962	邳州	铁富吴埝7#变	10	200	52
41963	邳州	铁富后于11#变	10	400	206
41964	邳州	铁富吕家9#变	10	200	140
41965	邳州	铁富骆家7#变	10	400	200
41966	邳州	铁富宋庄19#变	10	400	162
41967	邳州	铁富吴埝9#变	10	400	193
41968	邳州	铁富艾山西20#变	10	400	232
41969	邳州	铁富半店7#变	10	200	42
41970	邳州	铁富连后13#变	10	400	141
41971	邳州	铁富连防街道20#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41972	邳州	铁富连后14#变	10	400	280
41973	邳州	铁富吕家11#变	10	400	320
41974	邳州	铁富艾山西21#变	10	400	235
41975	邳州	铁富高家8#	10	400	287
41976	邳州	铁富大墩11#变	10	400	269
41977	邳州	铁富大墩13#变	10	400	289
41978	邳州	铁富朱红埠8#变	10	400	320
41979	邳州	铁富半店8#变	10	400	260
41980	邳州	铁富张庄19号变	10	400	0
41981	邳州	铁富张庄17号变	10	400	245
41982	邳州	铁富张庄18号变	10	400	136
41983	邳州	铁富涧沟18#变	10	400	188
41984	邳州	铁富高家7#变	10	400	239
41985	新沂	PMS_新店红旗西3号变	10	400	255
41986	新沂	PMS_新店大湖新区4号变	10	400	90
41987	新沂	新店古龙4号变	10	400	179
41988	新沂	PMS_新店五营圩西4号变	10	400	197
41989	新沂	新店东南庄2号变	10	400	256
41990	新沂	新店闸头3号变	10	200	31
41991	新沂	新店胡庄1号变	10	400	202
41992	新沂	新店镇胡庄2号变	10	400	256
41993	新沂	PMS_新店红旗西1号变	10	400	237
41994	新沂	新店樊庄4号变	10	400	175
41995	新沂	新店街中6号变	10	400	101
41996	新沂	新店街东6号变	10	400	162
41997	新沂	新店街中8号变	10	400	154
41998	新沂	新店早墩2号变	10	400	246
41999	新沂	PMS_新店张圩东4号变	10	400	243
42000	新沂	PMS_新店郑沟圩后4号变	10	400	175
42001	新沂	PMS_新店蔡庄2号变	10	400	245
42002	新沂	PMS_新店北涧4号变	10	200	0
42003	新沂	新店古龙3号变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42004	新沂	新店街南3号变	10	400	180
42005	新沂	新店街中7号变	10	400	127
42006	新沂	PMS_新店蔡庄3号变	10	400	255
42007	新沂	新店古龙2号变	10	400	190
42008	新沂	PMS_新店小湖陆庄4号变	10	400	0
42009	新沂	PMS_新店圩后北2号变	10	400	214
42010	新沂	PMS_新店九张3号变	10	400	248
42011	新沂	新店张圩东5号变	10	200	95
42012	新沂	新店郑沟3号变	10	200	126
42013	新沂	新店陆庄3号配变	10	400	156
42014	新沂	PMS_新店小湖街南4号变	10	400	230
42015	新沂	新店盛湖家园2号配变	10	400	228
42016	新沂	PMS_新店小湖中学配变	10	400	32
42017	新沂	PMS_新店小湖街中4号配变	10	400	23
42018	新沂	新店盛湖家园1号配变	10	400	176
42019	新沂	PMS_新店镇街东5号变	10	400	163
42020	新沂	新店镇小湖陆庄3#变	10	400	211
42021	新沂	PMS_新店镇小湖政府南变	10	400	131
42022	新沂	PMS_新店张许南变	10	400	231
42023	新沂	PMS_新店五营小区变	10	400	0
42024	新沂	PMS_胡庄村王圩2号变	10	400	188
42025	新沂	PMS_新店医院门前变	10	400	200
42026	新沂	PMS_新店顾庄5号变	10	400	155
42027	新沂	PMS_新店顾庄南变	10	400	243
42028	新沂	新店老车站门前变	10	400	61
42029	新沂	新店小学东北变	10	400	189
42030	新沂	新店邮局南变	10	400	158
42031	新沂	小湖幼儿园门前变	10	400	230
42032	新沂	东大水厂门前变	10	400	59
42033	新沂	新店红旗西2号变	10	400	264
42034	新沂	新店圩后北3号变	10	400	194
42035	新沂	新店南涧7号变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42036	新沂	新店王塘东南变	10	200	0
42037	新沂	新店龙潭变	10	200	110
42038	新沂	新店胡庄新区2号变	10	400	230
42039	新沂	新店南涧4-1号变	10	400	234
42040	新沂	新店南涧小学东变	10	400	297
42041	新沂	新店臧庄鱼塘变	10	400	148
42042	新沂	新店大街6号变	10	630	54
42043	新沂	新店臧庄3号变	10	400	212
42044	新沂	新店小湖孙庄3号变	10	400	115
42045	新沂	新店杨菜4号变	10	400	0
42046	新沂	新店唐庄3号变	10	400	262
42047	新沂	新店周庄4号变	10	400	254
42048	新沂	新店唐庄2号变	10	400	212
42049	新沂	新店小湖3号变	10	400	317
42050	新沂	新店窑连7号变	10	400	274
42051	新沂	新店窑连6号变	10	400	319
42052	新沂	新店汤庄梨园2号变	10	400	251
42053	新沂	新店郑沟村北变	10	400	234
42054	新沂	新店街西3号变	10	400	250
42055	新沂	新店南涧小学变	10	400	228
42056	新沂	新店周庄3号变	10	400	261
42057	新沂	新店樊庄2号变	10	400	224
42058	新沂	新店刘庄4号变	10	400	179
42059	新沂	新店营北3号变	10	400	252
42060	新沂	新店张许3号变	10	400	276
42061	新沂	新店孙滩3号变	10	400	269
42062	新沂	新店小湖小学2号变	10	400	55
42063	新沂	新店红旗东4号变	10	400	147
42064	新沂	新店开发区3号变	10	400	320
42065	新沂	新店王一4号变	10	400	320
42066	新沂	新店埠湖4号变	10	400	96
42067	新沂	阳光家园二期2号变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42068	新沂	阳光家园二期3箱变	10	630	380
42069	新沂	阳光家园二期1号变	10	200	130
42070	新沂	阳光家园二期4箱变	10	630	382
42071	新沂	新店镇大湖集居区1变	10	400	238
42072	新沂	新店镇大湖集居区1配变	10	400	217
42073	新沂	新店镇大湖集居区2配变	10	400	237
42074	新沂	新店小湖1号变	10	400	87
42075	新沂	PMS_新店孙滩台变	10	400	141
42076	新沂	新店红旗西台变	10	200	0
42077	新沂	新店红旗东台变	10	400	169
42078	新沂	PMS_新店小庄台变	10	200	18
42079	新沂	PMS_新店沂河庄单相台变	10	200	109
42080	新沂	新店唐庄台变	10	400	237
42081	新沂	PMS_新店张许台变	10	400	151
42082	新沂	新店圩后台变	10	400	179
42083	新沂	PMS_新店滨湖西台变	10	200	55
42084	新沂	PMS_新店小湖街北台变	10	400	86
42085	新沂	新店小湖大街西台变	10	400	0
42086	新沂	新店马庄台变	10	200	56
42087	新沂	新店于庄台变	10	400	204
42088	新沂	PMS_新店九张台变	10	200	100
42089	新沂	PMS_新店侯庄台变	10	200	113
42090	新沂	PMS_新店李马台变	10	200	45
42091	新沂	新店北涧台变	10	400	152
42092	新沂	新店樊庄台变	10	400	219
42093	新沂	PMS_新店古龙台变	10	200	102
42094	新沂	新店后防台变	10	400	158
42095	新沂	PMS_新店胡庄台变	10	200	74
42096	新沂	PMS_新店街北2号变	10	400	258
42097	新沂	PMS_新店街北台变	10	400	14
42098	新沂	PMS_新店街东单相变	10	200	150
42099	新沂	PMS_新店街南台变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42100	新沂	新店街西台变2	10	400	248
42101	新沂	新店马庄3号变	10	400	186
42102	新沂	新店桥西台变	10	400	160
42103	新沂	PMS_新店汤庄台变	10	200	81
42104	新沂	新店王圩台变	10	400	206
42105	新沂	新店小李庄台变	10	400	162
42106	新沂	PMS_新店杨庄台变	10	200	0
42107	新沂	PMS_新店窑连台变	10	200	80
42108	新沂	PMS_新店张圩东台变	10	200	82
42109	新沂	新店周庄台变	10	400	196
42110	新沂	PMS_新店圈沟台变	10	200	0
42111	新沂	PMS_新店三墩台变	10	200	70
42112	新沂	PMS_新店闸头台变2	10	200	149
42113	新沂	新店十墩小学变	10	400	210
42114	新沂	新店张圩东2号变	10	250	103
42115	新沂	PMS_新店张圩东3号变	10	200	106
42116	新沂	新店南涧西变	10	400	242
42117	新沂	PMS_新店李马2号变	10	200	98
42118	新沂	新店郑沟圩后北变	10	400	206
42119	新沂	PMS_新店窑连3号变	10	200	75
42120	新沂	新店街东2号变	10	400	181
42121	新沂	新店北涧2号变	10	400	222
42122	新沂	PMS_新店五营小学变	10	400	78
42123	新沂	PMS_新店五营村部变	10	400	62
42124	新沂	PMS_城区新华小区	10	400	0
42125	新沂	PMS_城区钟吾商场南	10	400	76
42126	新沂	PMS_百力康城2期1号箱变变压器	10	800	312
42127	新沂	PMS_百力康城2期2号箱变变压器	10	800	432
42128	新沂	PMS_城区华夏11巷南	10	400	277
42129	新沂	PMS_城区金秋九区	10	400	99
42130	新沂	天都家园2期3号箱变变压器	10	630	289
42131	新沂	PMS_天都家园2期4号箱变变压器	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42132	新沂	PMS_10kV城区景润园3号箱变1变压器	10	800	341
42133	新沂	汉景园一期1号箱变变压器	10	630	258
42134	新沂	汉景园一期2箱变	10	500	205
42135	新沂	PMS_城区党校	10	400	41
42136	新沂	PMS_城区圣丰小区2号变	10	400	70
42137	新沂	PMS_城区圣丰小区1号变	10	400	25
42138	新沂	城区祥远小区2号变	10	500	208
42139	新沂	PMS_城区拆迁办2变	10	400	75
42140	新沂	城区千禧园电源	10	100	73
42141	新沂	PMS_10kV世纪花园5箱变1变压器	10	630	264
42142	新沂	PMS_10kV城区良晨花苑2小区箱变1变压器	10	800	91
42143	新沂	10kV城区良晨花苑1箱变1变压器	10	500	30
42144	新沂	PMS_城区建业路局宿舍箱变1变压器	10	630	310
42145	新沂	PMS_城区玉华园1变压器	10	630	300
42146	新沂	PMS_城区华夏小区11巷台区	10	400	148
42147	新沂	PMS_城区水果批发市场	10	400	51
42148	新沂	PMS_城区教师新村西变	10	400	74
42149	新沂	城区天泉小区箱变1变压器	10	630	236
42150	新沂	城区青年东路变	10	500	150
42151	新沂	城区供电公司西门2号变	10	400	311
42152	新沂	PMS_城区华联商厦2号变	10	400	0
42153	新沂	城区幸福路南1巷	10	400	36
42154	新沂	PMS_城区南京商厦01号变压器	10	630	273
42155	新沂	城区红太阳02箱变2变压器	10	800	376
42156	新沂	城区红太阳1箱变1变压器	10	800	305
42157	新沂	PMS_10kV城区温州商场箱变1变压器	10	800	330
42158	新沂	PMS_新天地商城箱变1变压器	10	800	127
42159	新沂	千岛南	10	400	215
42160	新沂	PMS_九州商场公配变	10	400	207
42161	新沂	PMS_烟草公司	10	400	91
42162	新沂	PMS_轧花厂1号变	10	400	125
42163	新沂	PMS_城区风泽园箱变变压器	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42164	新沂	PMS_城区名商城箱变变压器	10	630	147
42165	新沂	PMS_城区大广场1变压器	10	500	332
42166	新沂	PMS_老磷肥厂	10	315	70
42167	新沂	PMS_10kV华社商城01号箱变1变压器	10	400	0
42168	新沂	PMS_10kV华社商城02号箱变1变压器	10	800	376
42169	新沂	PMS_10kV华源公寓1箱变1变压器	10	630	0
42170	新沂	10kV木器厂箱变1变压器	10	630	183
42171	新沂	10kV现代商城3号箱变1变压器	10	630	174
42172	新沂	10kV现代商城4号箱变1变压器	10	630	185
42173	新沂	PMS_10kV现代商城5号箱变1变压器	10	800	183
42174	新沂	PMS_10kV现代商城6号箱变1变压器	10	800	285
42175	新沂	城区百货大楼	10	400	0
42176	新沂	城区广电局	10	400	0
42177	新沂	PMS_城区公路管理站单相变	10	80	18
42178	新沂	城区华联商厦	10	315	27
42179	新沂	PMS_城区烟酒公司公配变	10	400	267
42180	新沂	PMS_城区塑料厂	10	400	149
42181	新沂	PMS_城区铁路宿舍	10	250	101
42182	新沂	城区装潢城2号变	10	400	181
42183	新沂	PMS_城区冷库变	10	400	301
42184	新沂	PMS_城区大桥路	10	400	85
42185	新沂	PMS_城区城关南郊	10	400	268
42186	新沂	PMS_城区农贸市场	10	315	155
42187	新沂	PMS_城区房管局东	10	400	50
42188	新沂	PMS_城区花厅路	10	400	123
42189	新沂	PMS_城区计量局变	10	400	142
42190	新沂	PMS_城区种子公司变	10	400	56
42191	新沂	PMS_城区一农贸西门变	10	400	0
42192	新沂	城区水文巷	10	400	155
42193	新沂	PMS_城区94号教师新村东变	10	400	39
42194	新沂	PMS_城区小刘庄东	10	315	49
42195	新沂	PMS_城区草编厂	10	400	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42196	新沂	PMS_城区广州家具城	10	400	94
42197	新沂	PMS_城区新华路	10	400	121
42198	新沂	PMS_交警队公配变	10	400	88
42199	新沂	PMS_城区新华小区1	10	400	80
42200	新沂	PMS_城区新华小区2	10	400	7
42201	新沂	PMS_城区环保局	10	400	140
42202	新沂	PMS_城区城西派出所	10	400	139
42203	新沂	PMS_城区四中	10	400	124
42204	新沂	PMS_城区圣丰小区3号变	10	400	73
42205	新沂	PMS_城区汽运南站	10	400	151
42206	新沂	PMS_城区永红新村	10	400	84
42207	新沂	PMS_城区水胶厂	10	400	50
42208	新沂	PMS_城区峰山商场	10	500	91
42209	邳州	铁富吕家10#变	10	200	124
42210	新沂	PMS_城区钟吾南巷变	10	400	112
42211	新沂	PMS_城区钟吾商场西门变	10	400	251
42212	邳州	铁富艾山西22#变	10	400	271
42213	新沂	PMS_城区中医院公变	10	800	624
42214	邳州	铁富响墩9#变	10	400	189
42215	邳州	铁富涧沟21#变	10	400	266
42216	邳州	铁富龙鼎小区3配电室1变压器	10	800	616
42217	邳州	铁富龙鼎小区3配电室2变压器	10	800	423
42218	邳州	铁富吴埝8#变	10	100	48
42219	新沂	PMS_城区大桥西路	10	400	49
42220	邳州	铁富响墩7#变	10	400	173
42221	新沂	PMS_城区冬雪小区	10	400	109
42222	邳州	铁富涧沟19#变	10	500	280
42223	新沂	PMS_城区臭水河公配变	10	400	24
42224	邳州	铁富小营10#变	10	400	0
42225	邳州	铁富后于10#变	10	400	221
42226	新沂	PMS_城区邮电局微波公配变	10	400	211
42227	邳州	铁富涧沟15#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42228	新沂	PMS_城区体育场北	10	500	160
42229	邳州	铁富涧沟16#变	10	400	216
42230	新沂	PMS_城区幸福中路变	10	400	97
42231	邳州	铁富涧沟17#变	10	200	80
42232	邳州	铁富响墩8#变	10	400	185
42233	新沂	PMS_城区装潢城公配变	10	400	44
42234	邳州	铁富半店9#变	10	400	205
42235	新沂	PMS_城区闸管所北变	10	400	175
42236	邳州	铁富机关27#变	10	200	136
42237	新沂	PMS_城区水磨石厂14274	10	400	132
42238	邳州	铁富隆泰园1#变	10	400	253
42239	新沂	PMS_城区局西宿舍公配变	10	400	35
42240	邳州	铁富连后10#变	10	400	224
42241	新沂	PMS_城区祥远小区1号变	10	315	44
42242	邳州	铁富11#变	10	400	35
42243	新沂	PMS_城区玉雕厂	10	400	260
42244	邳州	铁富姚庄3#箱变1#变压器	10	400	119
42245	新沂	PMS_城区向阳巷	10	400	73
42246	邳州	铁富连后11#变	10	160	75
42247	新沂	PMS_城区青年路1号变	10	400	0
42248	邳州	铁富响墩6#变	10	200	109
42249	新沂	PMS_城区税务局	10	315	10
42250	邳州	铁富吕家4#变	10	400	127
42251	新沂	PMS_城区单相变	10	80	0
42252	邳州	PMS_铁富机关12#变	10	400	0
42253	邳州	PMS_铁富宋庄10#变	10	200	48
42254	新沂	PMS_城区世纪广场变	10	315	146
42255	新沂	PMS_城区置信花园	10	400	58
42256	邳州	PMS_铁富宋庄11#变	10	400	197
42257	新沂	城区供销社	10	400	84
42258	邳州	铁富宋庄12#变	10	400	138
42259	新沂	PMS_城区华丰广场1号箱变	10	630	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42260	邳州	陈楼大顾中台	10	400	150
42261	新沂	PMS_城区幸福路小吃城箱变变压器	10	800	91
42262	邳州	陈楼菜园3#变	10	200	0
42263	新沂	城区幸福小区	10	630	134
42264	邳州	陈楼左西木业	10	200	0
42265	新沂	PMS_城区农机公司箱变变压器	10	630	268
42266	邳州	PMS_陈楼杜村东台	10	400	59
42267	新沂	PMS_城区新苑小区1号箱变变压器	10	500	126
42268	邳州	PMS_陈楼杜村中台	10	400	16
42269	邳州	陈楼杜村南台	10	400	189
42270	邳州	陈楼果三台变	10	400	155
42271	新沂	PMS_地税局	10	400	191
42272	邳州	陈楼小魏庄台变	10	315	90
42273	新沂	PMS_城区紫荆花苑2号箱变变压器	10	500	208
42274	邳州	PMS_陈楼杜村工业园1＃变	10	400	49
42275	新沂	PMS_苏州花苑1期2XB	10	630	253
42276	邳州	陈楼左东村部变	10	400	0
42277	新沂	PMS_10kV瑞丰公寓箱变1变压器	10	800	366
42278	邳州	陈楼左东4#变	10	800	382
42279	新沂	PMS_丽锦花园1变压器	10	800	375
42280	邳州	陈楼左东东台	10	400	174
42281	邳州	PMS_陈楼省城北台	10	400	185
42282	邳州	PMS_陈楼省城西台	10	400	156
42283	邳州	陈楼省城4＃变	10	200	0
42284	邳州	PMS_陈楼省城1＃单相变	10	400	107
42285	邳州	陈楼省城2＃相变	10	200	0
42286	邳州	PMS_陈楼省城5#变（省城村部变）	10	400	165
42287	邳州	陈楼杜场台变	10	400	56
42288	邳州	陈楼葛场台变	10	200	0
42289	邳州	陈楼柳场台变	10	200	45
42290	邳州	陈楼大孙南台变	10	400	0
42291	邳州	陈楼镇小薛4#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42292	邳州	PMS_陈楼镇街道西台	10	630	145
42293	邳州	PMS_陈楼镇街道中台	10	630	117
42294	邳州	PMS_陈楼大孙台变	10	400	109
42295	邳州	PMS_陈楼袁湾南台	10	400	95
42296	邳州	PMS_陈楼吴楼东台	10	400	0
42297	邳州	PMS_陈楼丁庄邵家变	10	400	92
42298	邳州	陈楼袁湾北台	10	400	175
42299	邳州	陈楼镇果一台变	10	630	287
42300	邳州	陈楼镇果二北台变	10	200	0
42301	邳州	陈楼新营4＃变	10	200	11
42302	邳州	PMS_陈楼竹园西台	10	400	132
42303	邳州	PMS_陈楼丁庄村部	10	400	151
42304	邳州	PMS_陈楼大孙东湖电站	10	400	0
42305	邳州	陈楼李家北台	10	200	34
42306	邳州	陈楼李家南台	10	400	171
42307	邳州	PMS_陈楼圈子南台	10	400	208
42308	邳州	PMS_陈楼圈子北台	10	200	0
42309	邳州	陈楼竹园东台	10	200	0
42310	邳州	PMS_陈楼竹园南台1＃	10	400	9
42311	邳州	陈楼院许北台	10	200	44
42312	邳州	陈楼新营小王庄	10	200	13
42313	邳州	PMS_陈楼院许中台	10	400	223
42314	邳州	PMS_陈楼甄家北台	10	400	0
42315	邳州	陈楼甄家南台	10	500	84
42316	邳州	陈楼院许南台	10	400	180
42317	邳州	PMS_陈楼新营东变	10	200	11
42318	邳州	陈楼吴庙东台	10	200	3
42319	邳州	PMS_陈楼新营小郑庄	10	400	0
42320	邳州	PMS_陈楼新营6#变	10	400	125
42321	邳州	陈楼北台	10	630	277
42322	邳州	陈楼南台2#	10	630	148
42323	邳州	陈楼左西村部变	10	500	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42324	邳州	PMS_陈楼菜园1＃变	10	400	219
42325	邳州	PMS_陈楼菜园2＃变	10	400	0
42326	邳州	陈楼镇杜村4#台变	10	400	104
42327	邳州	PMS_陈楼镇街道东台	10	630	0
42328	邳州	PMS_陈楼镇街道5#变	10	400	150
42329	邳州	PMS_陈楼大顾小孙庄台变	10	400	164
42330	邳州	PMS_陈楼镇果办4＃变	10	400	0
42331	邳州	PMS_陈楼镇果办3＃变	10	400	218
42332	邳州	陈楼镇工区二变	10	200	0
42333	邳州	陈楼镇果办台变	10	315	7
42334	邳州	陈楼镇果二南台	10	400	25
42335	邳州	PMS_陈楼小薛城后变	10	400	194
42336	邳州	PMS_陈楼小薛东台	10	400	186
42337	邳州	PMS_陈楼大顾西台	10	400	43
42338	邳州	PMS_陈楼镇小薛6#变	10	400	75
42339	邳州	陈楼大顾4＃变	10	200	126
42340	邳州	PMS_陈楼袁湾3＃变	10	400	173
42341	邳州	陈楼吴庙3#变	10	250	89
42342	邳州	陈楼袁湾4#变	10	200	103
42343	邳州	陈楼新营西台	10	500	253
42344	邳州	PMS_陈楼镇街道4＃变	10	400	0
42345	邳州	PMS_陈楼镇一工区变	10	400	168
42346	邳州	PMS_陈楼镇小薛村9#变	10	400	124
42347	邳州	陈楼镇袁湾村8#变	10	200	29
42348	邳州	PMS_陈楼镇邵家3#变	10	400	110
42349	邳州	PMS_陈楼吴楼西台变	10	400	42
42350	邳州	陈楼吴庙5#变	10	400	204
42351	邳州	PMS_陈楼卞家2#变	10	200	0
42352	邳州	陈楼袁湾9#变	10	200	32
42353	邳州	PMS_陈楼吴庙4#变	10	200	0
42354	邳州	陈楼吴庙西台2#变	10	200	0
42355	邳州	PMS_陈楼镇李家2#变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42356	邳州	PMS_陈楼镇竹园中台3#变	10	200	63
42357	邳州	陈楼吴庙西台	10	200	0
42358	邳州	陈楼小薛8#变	10	200	56
42359	邳州	陈楼杜村南台2#变	10	250	99
42360	邳州	陈楼魏庄2#变	10	315	60
42361	邳州	PMS_陈楼镇五工区变	10	400	16
42362	邳州	PMS_陈楼镇陈楼村5#变	10	400	22
42363	邳州	PMS_陈楼镇陈楼村6#变	10	400	71
42364	邳州	PMS_陈楼杜村5#变	10	400	104
42365	邳州	陈楼镇卞家3#变	10	400	116
42366	邳州	PMS_陈楼镇竹园6#变	10	400	171
42367	邳州	PMS_陈楼镇院许村5#变	10	400	184
42368	邳州	PMS_陈楼镇左西7#变	10	400	48
42369	邳州	PMS_陈楼镇省城8#变	10	400	23
42370	邳州	陈楼镇左东5#变	10	400	29
42371	邳州	PMS_陈楼镇六工区台变	10	400	63
42372	邳州	PMS_陈楼镇街道6#变	10	400	37
42373	邳州	PMS_陈楼镇杜村6#变	10	400	100
42374	邳州	PMS_陈楼镇大孙5#变	10	400	150
42375	邳州	PMS_陈楼镇吴庙6#变	10	400	0
42376	邳州	陈楼镇吴庙9#变	10	200	0
42377	邳州	陈楼镇吴庙7#变	10	630	0
42378	邳州	陈楼镇吴庙8#变	10	400	18
42379	邳州	PMS_陈楼镇新营8#变	10	400	157
42380	邳州	PMS_陈楼镇新营11#变	10	400	188
42381	邳州	陈楼镇新营9#变	10	400	149
42382	邳州	PMS_陈楼镇新营10#变	10	400	177
42383	邳州	PMS_陈楼镇省城12#变	10	400	190
42384	邳州	PMS_陈楼镇省城10#变	10	400	138
42385	邳州	PMS_陈楼镇左东6#变	10	400	71
42386	邳州	陈楼镇左西8#变	10	630	319
42387	邳州	陈楼镇李家3#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42388	邳州	PMS_陈楼镇圈子3#变	10	400	0
42389	邳州	PMS_陈楼镇院许8#变	10	400	162
42390	邳州	陈楼镇院许6#变	10	200	77
42391	邳州	PMS_陈楼镇院许7#变	10	400	82
42392	邳州	PMS_陈楼镇果一2#变	10	400	46
42393	邳州	PMS_陈楼镇果一3#变	10	400	84
42394	邳州	PMS_陈楼镇大顾8#变	10	400	193
42395	邳州	陈楼镇省城11#变	10	400	107
42396	邳州	PMS_陈楼镇省城9#变	10	400	184
42397	邳州	陈楼镇吴庙10#变	10	200	59
42398	邳州	PMS_陈楼镇袁湾10#变	10	400	167
42399	邳州	PMS_陈楼镇竹园7#变	10	400	57
42400	邳州	PMS_陈楼镇圈子村4#变	10	400	220
42401	邳州	PMS_陈楼圈子5#变	10	400	133
42402	邳州	PMS_陈楼镇大顾9#变	10	400	102
42403	邳州	PMS_陈楼镇杜村11#变	10	400	210
42404	邳州	陈楼镇杜村7#变	10	400	32
42405	邳州	PMS_陈楼镇杜村8#变	10	400	214
42406	邳州	PMS_陈楼镇杜村10#变	10	400	270
42407	邳州	陈楼镇柳场2#变	10	400	101
42408	邳州	PMS_陈楼镇竹园8#变	10	400	28
42409	邳州	PMS_陈楼镇大孙6#变	10	400	190
42410	邳州	PMS_陈楼镇小薛10#变	10	400	96
42411	邳州	PMS_陈楼镇小薛11#变	10	400	194
42412	邳州	陈楼镇葛场2#变	10	400	57
42413	邳州	PMS_陈楼镇杜场2#变	10	400	91
42414	邳州	陈楼镇果三2#变	10	500	192
42415	邳州	PMS_陈楼镇新营12#变	10	400	116
42416	邳州	PMS_陈楼镇袁湾11#变	10	400	63
42417	邳州	陈楼镇卞家4#变	10	200	0
42418	邳州	PMS_陈楼镇新营13#变	10	400	0
42419	邳州	陈楼镇左东7#变	10	500	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42420	邳州	PMS_陈楼镇新营14#变	10	400	42
42421	邳州	PMS_陈楼镇小王庄2#变	10	400	51
42422	邳州	PMS_陈楼镇杜村9#变	10	400	201
42423	邳州	PMS_陈楼镇吴楼3#变	10	400	151
42424	邳州	PMS_陈楼镇江山花园小区	10	630	370
42425	邳州	PMS_陈楼镇吴楼4#变	10	400	204
42426	邳州	陈楼镇卞家5#变	10	200	0
42427	邳州	陈楼镇左东安置房2变压器	10	800	341
42428	邳州	陈楼镇左东安置房3变压器	10	630	315
42429	邳州	陈楼镇左东安置房4变压器	10	630	308
42430	邳州	PMS_陈楼镇新营15#变	10	400	84
42431	邳州	陈楼镇吴庙11#变	10	200	0
42432	邳州	陈楼镇吴庙12#变	10	200	0
42433	邳州	陈楼镇吴庙13#变	10	500	307
42434	邳州	PMS_陈楼镇新营小郑庄2#变	10	400	0
42435	邳州	陈楼镇吴庙14#变	10	200	0
42436	邳州	PMS_陈楼镇果二3#变	10	400	30
42437	邳州	陈楼镇吴庙15#变	10	400	0
42438	邳州	陈楼镇吴庙16#变	10	200	0
42439	邳州	PMS_陈楼镇竹园9#变	10	400	197
42440	邳州	PMS_陈楼镇新营16#变	10	400	216
42441	邳州	PMS_陈楼镇新营17#变	10	400	135
42442	邳州	陈楼镇新营18#变	10	200	0
42443	邳州	陈楼镇新营19#变	10	200	91
42444	邳州	陈楼镇吴庙17#变	10	315	120
42445	邳州	陈楼镇吴庙18#变	10	200	118
42446	邳州	PMS_陈楼镇圈子小集2#变	10	400	201
42447	邳州	PMS_陈楼镇新营王庄3#变	10	400	212
42448	邳州	陈楼镇卞家6#变	10	200	0
42449	邳州	陈楼镇大顾10#变	10	500	234
42450	邳州	PMS_陈楼镇街道8#变	10	400	108
42451	邳州	PMS_陈楼镇小薛12#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42452	邳州	PMS_陈楼镇袁湾12#变	10	400	174
42453	邳州	PMS_陈楼镇袁湾13#变	10	400	180
42454	邳州	PMS_陈楼镇袁湾村14#变	10	400	217
42455	邳州	PMS_陈楼镇袁湾7#变	10	400	177
42456	邳州	陈楼镇陈楼8#变	10	200	13
42457	邳州	PMS_陈楼镇左东8#变	10	400	225
42458	邳州	PMS_陈楼镇吴楼5#变	10	400	97
42459	邳州	陈楼镇陈楼村9#变	10	200	0
42460	邳州	陈楼镇李家4#变	10	400	105
42461	邳州	陈楼镇卞家7#变	10	200	0
42462	邳州	PMS_陈楼镇小集3#变	10	400	230
42463	邳州	陈楼镇大顾11#变	10	200	73
42464	邳州	PMS_陈楼镇街道9#变	10	400	196
42465	邳州	PMS_陈楼镇院许9#变	10	400	260
42466	邳州	PMS_陈楼镇院许10#变	10	400	163
42467	邳州	PMS_陈楼镇院许11#变	10	400	203
42468	邳州	陈楼镇小薛15#变	10	400	0
42469	邳州	陈楼镇观光园1#变	10	200	3
42470	邳州	陈楼镇观光园2#变	10	200	29
42471	邳州	PMS_陈楼镇院许村13#变	10	400	97
42472	邳州	PMS_陈楼镇院许村14#变	10	400	156
42473	邳州	陈楼镇院许村15#变	10	400	121
42474	邳州	PMS_陈楼镇院许村12#变	10	400	190
42475	邳州	PMS_陈楼镇竹园10变	10	400	165
42476	邳州	PMS_陈楼镇街道10#变	10	400	165
42477	邳州	陈楼镇左西村9#变	10	630	261
42478	邳州	陈楼镇小薛村14#变	10	200	87
42479	邳州	陈楼镇小薛村13#变	10	200	52
42480	邳州	陈楼镇街道12#变	10	630	213
42481	邳州	陈楼镇街道13#变	10	630	341
42482	邳州	陈楼镇街道11#变	10	630	77
42483	邳州	陈楼镇左西14#变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42484	邳州	陈楼上亿国际商贸城2组合配电室2变压器	10	1000	599
42485	邳州	陈楼上亿国际商贸城5配电室1变压器	10	1000	688
42486	邳州	陈楼上亿国际商贸城6配电室2变压器	10	1000	677
42487	邳州	陈楼上亿国际商贸城6配电室1变压器	10	1000	703
42488	邳州	陈楼上亿国际商贸城5配电室2变压器	10	1000	674
42489	邳州	陈楼上亿国际商贸城2组合配电室1变压器	10	1000	704
42490	邳州	陈楼镇左西村15#变	10	400	156
42491	邳州	陈楼镇果一5#变	10	400	229
42492	邳州	陈楼镇杜村18#变	10	400	223
42493	邳州	陈楼镇果三3#变	10	400	208
42494	邳州	陈楼镇左西10#变	10	400	242
42495	邳州	陈楼镇大顾12#变	10	400	191
42496	邳州	陈楼镇杜村15#变	10	630	384
42497	邳州	陈楼镇果一4#变	10	400	197
42498	邳州	陈楼镇卞家8#变	10	400	214
42499	邳州	陈楼镇杜村14#变	10	400	172
42500	邳州	陈楼镇陈楼村13#变	10	400	169
42501	邳州	陈楼镇陈楼村14#变	10	400	170
42502	邳州	陈楼镇街道14#变	10	400	17
42503	邳州	陈楼镇新营20#变	10	400	0
42504	邳州	陈楼镇七工区台变	10	400	68
42505	邳州	陈楼镇陈楼村10#变	10	400	47
42506	邳州	陈楼镇吴楼6#变	10	400	237
42507	邳州	陈楼镇左西村11#变	10	400	203
42508	邳州	陈楼镇杜村17#变	10	400	198
42509	邳州	陈楼镇省城村15#变	10	400	170
42510	邳州	陈楼镇省城村16#变	10	400	198
42511	邳州	陈楼镇小薛村17#变	10	200	151
42512	邳州	陈楼镇杜村16#变	10	400	167
42513	邳州	陈楼镇省城村17#变	10	400	166
42514	邳州	陈楼镇果三4#变	10	400	145
42515	邳州	陈楼镇省城19#变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42516	邳州	陈楼镇省城18#变	10	400	219
42517	邳州	陈楼镇左西村12号变	10	630	365
42518	邳州	陈楼镇竹园11#变	10	400	241
42519	邳州	陈楼镇杜村19#变	10	400	205
42520	邳州	陈楼镇魏庄3#变	10	400	258
42521	邳州	陈楼镇果一6#变	10	400	216
42522	邳州	陈楼镇果三6#变	10	400	295
42523	邳州	陈楼镇果三5#变	10	400	271
42524	邳州	陈楼镇左东9#变	10	400	228
42525	邳州	陈楼镇左西16#变	10	400	242
42526	邳州	陈楼镇左东东台3#变	10	400	228
42527	邳州	陈楼镇大孙7#变	10	400	212
42528	邳州	陈楼镇左西村13#变	10	315	37
42529	邳州	陈楼镇省城村20#变	10	400	185
42530	邳州	陈楼镇杜村12#变	10	400	225
42531	邳州	陈楼镇陈楼村12#变	10	400	122
42532	邳州	陈楼镇果二南台2#变	10	400	232
42533	邳州	陈楼镇街道16#变	10	400	297
42534	邳州	陈楼镇袁湾村16#变	10	315	0
42535	邳州	陈楼镇小薛16#变	10	400	222
42536	邳州	陈楼镇杜村13#变	10	400	192
42537	邳州	陈楼镇陈楼村11#变	10	400	38
42538	邳州	陈楼镇省城14#变	10	400	257
42539	邳州	陈楼镇省城13#变	10	400	181
42540	邳州	陈楼镇街道15#变	10	400	214
42541	邳州	陈楼镇新营21#变	10	400	206
42542	邳州	陈楼镇果园新村小区变	10	315	144
42543	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室3#变压器	10	800	513
42544	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室4#变压器	10	800	510
42545	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室1#变压器	10	800	502
42546	邳州	陈楼上亿国际商贸城2#配电室2#变压器	10	1000	644
42547	邳州	陈楼上亿国际商贸城4#配电室2#变压器	10	1000	686

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42548	邳州	陈楼上亿国际商贸城3#配电室2#变压器	10	1000	734
42549	邳州	陈楼上亿国际商贸城2#配电室1#变压器	10	1000	535
42550	邳州	陈楼上亿国际商贸城3#配电室1#变压器	10	1000	703
42551	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室2#变压器	10	800	522
42552	邳州	陈楼上亿国际商贸城4#配电室1#变压器	10	1000	738
42553	邳州	陈楼永康家园2组合配电室2变压器	10	630	299
42554	邳州	陈楼永康家园2组合配电室3变压器	10	630	257
42555	邳州	陈楼永康家园1配电室1变压器	10	630	353
42556	邳州	陈楼左东村左西6#变	10	400	220
42557	邳州	陈楼左西5#变	10	500	261
42558	邳州	PMS_陈楼省城6#变	10	400	167
42559	邳州	PMS_陈楼省城7#变	10	400	183
42560	邳州	陈楼新营7#变	10	500	128
42561	邳州	陈楼镇陈楼村3#变	10	400	109
42562	邳州	PMS_陈楼镇陈楼村4#变	10	400	72
42563	邳州	PMS_陈楼镇竹园5#变	10	200	31
42564	邳州	PMS_陈楼镇袁湾6#公变	10	400	122
42565	邳州	PMS_陈楼镇袁湾5#变	10	400	0
42566	邳州	PMS_陈楼镇邵家2#变	10	400	99
42567	邳州	PMS_陈楼镇街道东台2#变	10	400	0
42568	邳州	PMS_陈楼镇街道东台3#公变	10	400	86
42569	邳州	PMS_陈楼镇大顾6#变	10	400	51
42570	邳州	PMS_陈楼大顾7#变	10	400	125
42571	邳州	PMS_陈楼镇小薛5#变	10	400	23
42572	邳州	陈楼镇小薛7#变	10	500	232
42573	邳州	陈楼大顾西台2#变	10	400	78
42574	邳州	PMS_陈楼圈子村2#台变	10	400	106
42575	邳州	陈楼院许中台2#变	10	400	196
42576	邳州	陈楼院许南台2#变	10	200	0
42577	邳州	陈楼新营西台2#变	10	400	196
42578	邳州	陈楼新营东台2#变	10	250	0
42579	邳州	陈楼左东东台2#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42580	铜山	三堡镇黄桥3号配变	10	630	100
42581	铜山	三堡镇黄桥4号配变	10	400	39
42582	铜山	三堡镇胜阳3号配变	10	630	158
42583	铜山	PMS_三堡镇机关4号配变(新）	10	400	73
42584	铜山	PMS_三堡镇四堡村3号配变	10	630	234
42585	铜山	三堡镇四堡村4号配变	10	200	83
42586	铜山	三堡镇吴村东7号配变	10	400	47
42587	铜山	三堡镇龙亭村1号配变	10	400	177
42588	铜山	PMS_三堡镇龙亭村2号配变	10	400	149
42589	铜山	三堡镇余庄3号配变	10	315	41
42590	铜山	三堡镇营房2号配变	10	400	4
42591	铜山	PMS_三堡镇台上3号配变	10	200	104
42592	铜山	三堡镇焦山村3号配变	10	630	77
42593	铜山	三堡镇焦山东区变	10	400	29
42594	铜山	三堡镇潘楼4号配变	10	200	53
42595	铜山	PMS_三堡镇潘楼5号配变	10	400	197
42596	铜山	三堡镇刁店单相变51号变	10	50	26
42597	铜山	三堡镇杨山头村4号变	10	400	0
42598	铜山	三堡镇高营村2号变	10	630	107
42599	铜山	PMS_三堡镇吴楼村变	10	200	47
42600	铜山	三堡镇赵庄西站变	10	400	115
42601	铜山	三堡镇赵庄3号配变	10	400	38
42602	铜山	三堡镇赵庄村变	10	630	168
42603	铜山	三堡镇赵庄2号配变	10	400	0
42604	铜山	三堡镇徐村西站7号配变	10	630	158
42605	铜山	三堡镇土楼6号配变	10	400	0
42606	铜山	三堡镇土楼2号配变	10	400	0
42607	铜山	PMS_三堡镇土楼3号配变	10	400	0
42608	铜山	三堡镇土楼5号配变	10	400	0
42609	铜山	PMS_三堡镇麦楼村1号配变	10	200	115
42610	铜山	三堡镇麦楼2号配变	10	400	25
42611	铜山	三堡镇机关2号配变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42612	铜山	PMS_三堡镇何庄村6号配变(新）	10	200	39
42613	铜山	三堡镇三堡村北变	10	630	274
42614	铜山	三堡镇供电所1号变	10	400	47
42615	铜山	三堡镇供电所2号变	10	400	0
42616	铜山	三堡镇三堡村变	10	630	159
42617	铜山	三堡镇供电所3号变(新）	10	400	140
42618	铜山	三堡镇南井变	10	500	170
42619	铜山	三堡镇王山村北变	10	200	0
42620	铜山	三堡镇石桥村变	10	200	1
42621	铜山	三堡镇何庄1号配变	10	200	149
42622	铜山	三堡镇何庄3号配变	10	400	78
42623	铜山	三堡镇何庄2号配变	10	250	71
42624	铜山	三堡镇王楼村2号配变	10	630	261
42625	铜山	PMS_三堡镇潘楼3号配变	10	400	31
42626	铜山	三堡镇潘楼1号配变	10	400	30
42627	铜山	三堡镇潘楼2号配变	10	400	0
42628	铜山	三堡镇四堡村变	10	400	37
42629	铜山	三堡镇滕寨村西寨变	10	200	120
42630	铜山	三堡镇滕寨村变	10	315	170
42631	铜山	三堡镇徐村20号变	10	400	24
42632	铜山	PMS_三堡镇董山头4号变	10	400	98
42633	铜山	PMS_三堡镇沟浍4号变	10	400	74
42634	铜山	PMS_三堡镇吴村7号配变	10	400	44
42635	铜山	三堡镇徐村6号配变	10	400	75
42636	铜山	三堡镇徐村7号配变	10	400	7
42637	铜山	三堡镇刁店村1号变	10	630	172
42638	铜山	三堡镇刁店村变	10	630	0
42639	铜山	三堡镇刁店5号变	10	630	2
42640	铜山	三堡镇上楼村2号配变	10	200	27
42641	铜山	PMS_三堡镇四堡村1号配变	10	400	141
42642	铜山	PMS_三堡镇董山头变	10	315	107
42643	铜山	PMS_三堡镇董山头2号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42644	铜山	三堡镇董山头3号变	10	200	100
42645	铜山	三堡镇王山南变	10	200	93
42646	铜山	三堡镇夏楼变	10	200	0
42647	铜山	三堡镇石桥村中变	10	200	28
42648	铜山	三堡镇何庄4号配变	10	400	2
42649	铜山	三堡镇邓庄村变	10	400	0
42650	铜山	PMS_三堡镇徐村四队变	10	400	0
42651	铜山	三堡镇徐村大队变	10	630	147
42652	铜山	三堡镇胜阳4号配变	10	400	192
42653	铜山	三堡镇杨山头村变	10	200	85
42654	铜山	三堡镇徐村2号配变	10	400	6
42655	铜山	三堡镇土楼1号配变	10	400	110
42656	铜山	三堡镇郭楼变	10	400	50
42657	铜山	三堡镇政府机关变	10	400	113
42658	铜山	三堡镇滕寨村东变	10	400	141
42659	铜山	PMS_三堡镇徐楼2号配变	10	400	14
42660	铜山	三堡镇邓庄4号配变	10	160	40
42661	铜山	三堡镇邓庄2号变新	10	400	0
42662	铜山	三堡镇翟井变	10	400	96
42663	铜山	PMS_三堡镇元楼南变	10	400	276
42664	铜山	三堡镇元楼史庄变	10	200	0
42665	铜山	三堡镇高营村变	10	630	10
42666	铜山	三堡镇梁庄村3号变	10	400	71
42667	铜山	三堡镇坡里村变	10	200	55
42668	铜山	三堡镇台上村2号配变	10	630	182
42669	铜山	三堡镇台上村变	10	400	71
42670	铜山	三堡镇营房村变	10	250	100
42671	铜山	三堡镇加村变	10	400	19
42672	铜山	PMS_三堡镇麦楼村变	10	400	91
42673	铜山	三堡镇营房西站	10	100	25
42674	铜山	三堡镇余庄村变	10	400	221
42675	铜山	PMS_三堡镇海湖变(新)	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42676	铜山	PMS_三堡镇海湖2号变	10	400	59
42677	铜山	三堡镇刘庄村1号变	10	200	1
42678	铜山	三堡镇土楼4号配变	10	250	62
42679	铜山	三堡镇刁店4号变	10	400	41
42680	铜山	三堡镇机关3号配变(新）	10	400	3
42681	铜山	三堡镇刘庄3号变	10	400	177
42682	铜山	PMS_三堡镇黄桥西站	10	400	31
42683	铜山	PMS_三堡镇黄桥村变	10	400	0
42684	铜山	三堡镇黄桥1号配变	10	315	112
42685	铜山	PMS_三堡镇黄桥陈庄变	10	315	18
42686	铜山	PMS_三堡镇四堡2号配变	10	250	66
42687	铜山	三堡镇陶瓷厂2号配变	10	400	55
42688	铜山	三堡镇余庄1号配变	10	200	96
42689	铜山	三堡镇王楼村	10	200	0
42690	铜山	三堡镇王楼村5号配变	10	400	13
42691	铜山	三堡镇台上村12号配变	10	400	0
42692	铜山	三堡镇麦楼4号配变	10	630	274
42693	铜山	三堡镇梁庄村4号变	10	630	254
42694	铜山	三堡镇海湖4号变	10	400	132
42695	铜山	三堡镇余庄4号配变	10	400	95
42696	铜山	PMS_三堡镇上楼4号配变	10	400	173
42697	铜山	三堡镇万沃3号配变	10	400	127
42698	铜山	三堡镇黄桥5号配变	10	400	80
42699	铜山	三堡镇胜阳5号配变	10	400	0
42700	铜山	三堡镇机关5号配变	10	200	0
42701	铜山	三堡镇邓庄6号变（新）	10	400	93
42702	铜山	PMS_三堡镇麦楼3号配变	10	630	133
42703	铜山	三堡镇焦山村8号配变	10	400	0
42704	铜山	三堡镇焦山村7号配变	10	200	84
42705	铜山	PMS_三堡镇邓庄5号变	10	400	64
42706	铜山	三堡镇供电所4号变(新）	10	400	0
42707	铜山	三堡镇海湖村1号配变(新）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42708	铜山	PMS_三堡镇何庄村8号配变	10	200	46
42709	铜山	三堡镇石桥村10号变	10	200	3
42710	铜山	三堡镇胜阳村6号配变	10	200	73
42711	铜山	PMS_三堡镇石桥村6号配变	10	400	55
42712	铜山	PMS_三堡镇刘庄村5号变	10	400	135
42713	铜山	三堡镇元楼村5号配变	10	200	115
42714	铜山	PMS_三堡镇胜阳村7号配变	10	400	87
42715	铜山	PMS_三堡镇潘楼村6号配变	10	400	0
42716	铜山	三堡镇台上村4号配变	10	400	153
42717	铜山	三堡镇吴村3号配变	10	400	44
42718	铜山	三堡镇徐村8号配变	10	400	135
42719	铜山	PMS_三堡镇加村2变	10	250	179
42720	铜山	PMS_三堡镇杨村2号配变	10	400	176
42721	铜山	三堡镇杨山头2号配变	10	400	0
42722	铜山	PMS_三堡镇郭楼村2号变	10	400	122
42723	铜山	PMS_三堡镇夏楼村2号配变	10	400	204
42724	铜山	三堡镇何庄村7号配变	10	400	86
42725	铜山	PMS_三堡镇石桥村7号配变	10	400	37
42726	铜山	PMS_三堡镇王楼村3号配变	10	400	23
42727	铜山	PMS_三堡镇滕寨村3号配变	10	400	243
42728	铜山	PMS_三堡镇邓庄村7号配变	10	400	53
42729	铜山	PMS_三堡镇毛庄村5号配变	10	400	95
42730	铜山	三堡镇胜阳村8号配变	10	400	0
42731	铜山	三堡镇余庄村7号配变	10	630	144
42732	铜山	PMS_三堡镇余庄村5号配变	10	400	128
42733	铜山	三堡镇王山村2号配变	10	400	153
42734	铜山	三堡镇滕庄村2号配变	10	400	123
42735	铜山	PMS_三堡镇潘楼村7号配变	10	200	0
42736	铜山	三堡镇何庄14号变	10	200	29
42737	铜山	PMS_三堡镇潘楼村8号配变	10	200	108
42738	铜山	三堡镇胜阳村9号配变	10	200	0
42739	铜山	三堡镇胜阳村10号配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42740	铜山	三堡镇胜阳村12号配变	10	400	134
42741	铜山	PMS_三堡镇胜阳村13号配变	10	200	28
42742	铜山	PMS_三堡镇胜阳村14号配变	10	200	47
42743	铜山	三堡镇胜阳村15号配变	10	400	114
42744	铜山	PMS_三堡镇胜阳村11号配变	10	200	36
42745	铜山	三堡镇刁店村6号变	10	630	0
42746	铜山	三堡镇赵庄村5号配变	10	400	0
42747	铜山	三堡镇刁店村7号变	10	400	0
42748	铜山	三堡镇赵庄村4号配变	10	400	0
42749	铜山	PMS_三堡镇黄桥村6号配变	10	200	0
42750	铜山	PMS_三堡镇黄桥村7号配变	10	400	0
42751	铜山	PMS_三堡镇徐村9号配变	10	400	0
42752	铜山	PMS_三堡镇徐村10号配变	10	400	147
42753	新沂	PMS_10kV千喜园箱变1变压器	10	800	428
42754	新沂	PMS_10kV怡景佳园箱变1变压器	10	800	389
42755	新沂	PMS_城区福成花园1号箱变变压器	10	630	164
42756	新沂	PMS_城区福成花园2号箱变变压器	10	630	214
42757	新沂	PMS_城区福成花园3号箱变变压器	10	630	206
42758	新沂	PMS_城区福成花园4号箱变变压器	10	630	181
42759	新沂	PMS_城区广厦家园1号箱变变压器	10	500	179
42760	新沂	PMS_广厦家园2号箱变变压器	10	500	176
42761	新沂	城区华丰广场2号箱变	10	630	151
42762	新沂	PMS_丽锦花园2变压器	10	630	141
42763	新沂	10kV世纪花园1箱变1变压器	10	630	306
42764	新沂	10kV世纪花园2箱变1变压器	10	500	86
42765	新沂	PMS_10kV世纪花园3箱变1变压器	10	630	302
42766	新沂	10kV世纪花园4箱变1变压器	10	630	239
42767	新沂	PMS_城区四季阳光1号箱变变压器	10	630	257
42768	新沂	PMS_苏州花苑2期3号箱变	10	630	250
42769	新沂	PMS_苏州花苑2期1号箱变	10	630	303
42770	新沂	PMS_苏州花苑2期2号箱变	10	630	130
42771	新沂	城区天润苑1号箱变变压器	10	630	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42772	新沂	PMS_城区天润苑2号箱变变压器	10	630	329
42773	新沂	PMS_城区新港小区3	10	630	341
42774	新沂	PMS_沂铁花园1号箱变变压器	10	630	287
42775	新沂	PMS_沂铁花园2	10	630	333
42776	新沂	PMS_10kV城区沂铁花园3箱变1变压器	10	630	283
42777	新沂	PMS_10kV城区沂铁花园4箱变1变压器	10	630	309
42778	新沂	怡景雅居3号箱变变压器	10	800	269
42779	新沂	怡景雅居2号箱变变压器	10	800	492
42780	新沂	PMS_怡景雅居4号箱变变压器	10	1000	593
42781	新沂	PMS_城区新苑小区2号箱变变压器	10	500	193
42782	新沂	PMS_城区盛城小区1变压器	10	400	138
42783	新沂	PMS_城区新大纸业箱变变压器	10	500	104
42784	新沂	PMS_城区幸福小区2期箱变变压器	10	800	201
42785	新沂	城区天马小区箱变变压器	10	630	193
42786	新沂	怡景雅居1号箱变变压器	10	800	378
42787	新沂	PMS_苏州花苑1期1XB	10	630	257
42788	新沂	PMS_怡景苑小区箱变变压器	10	800	243
42789	新沂	PMS_城区天都家园东单相变	10	80	36
42790	新沂	PMS_城区迎春小区公配变	10	400	0
42791	新沂	城区家具城公配变	10	400	109
42792	新沂	PMS_城区华夏一巷公变	10	400	106
42793	新沂	PMS_城区华夏一巷北公变	10	315	49
42794	新沂	PMS_城区针织厂变	10	400	0
42795	新沂	PMS_景润苑1变压器	10	800	176
42796	新沂	PMS_10kV景润园2号箱变1变压器	10	800	413
42797	新沂	PMS_城区锦绣高层1号箱变1变压器	10	500	150
42798	新沂	PMS_城区锦绣名苑高层2号箱变1变压器	10	500	139
42799	新沂	百力康城3号箱变变压器	10	800	253
42800	新沂	百力康城1号箱变变压器	10	800	343
42801	新沂	百力康城4号箱变变压器	10	800	240
42802	新沂	PMS_百力康城2号箱变变压器	10	800	397
42803	新沂	百力康城5号箱变变压器	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42804	新沂	城区风泽园东箱变变压器	10	800	408
42805	新沂	城区风泽园三期箱变变压器	10	630	331
42806	新沂	PMS_城区天都家园1号箱变变压器	10	800	346
42807	新沂	PMS_城区天都家园2号箱变变压器	10	800	317
42808	新沂	PMS_城区天都家园3号箱变变压器	10	800	331
42809	新沂	PMS_天都家园二期1号箱变变压器	10	800	208
42810	新沂	PMS_天都家园二期2号箱变变压器	10	800	271
42811	新沂	城区沭滨小区小高层1号箱变变压器	10	630	173
42812	新沂	城区沭滨小区2号箱变变压器	10	800	316
42813	新沂	新苑小区	10	630	171
42814	新沂	华东小区	10	630	239
42815	新沂	PMS_城区新港小区1#	10	630	262
42816	新沂	PMS_城关新村1号箱变变压器	10	630	174
42817	新沂	PMS_城区新港小区2#	10	630	237
42818	新沂	PMS_城区外贸宿舍箱变变压器	10	400	148
42819	新沂	珺睿府小区2配电室2变	10	800	414
42820	新沂	珺睿府小区1配电室2变	10	800	446
42821	新沂	珺睿府小区2配电室3变	10	800	525
42822	新沂	珺睿府小区4配电室1变	10	800	412
42823	新沂	珺睿府小区3配电室3变	10	800	479
42824	新沂	珺睿府小区2配电室1变	10	800	449
42825	新沂	珺睿府小区4配电室2变	10	800	458
42826	新沂	珺睿府小区3配电室2变	10	800	419
42827	新沂	珺睿府小区2配电室4变	10	800	482
42828	新沂	珺睿府小区1配电室3变	10	800	467
42829	新沂	珺睿府小区3配电室1变	10	800	471
42830	新沂	珺睿府小区1配电室4变	10	800	441
42831	新沂	珺睿府小区1配电室1变	10	800	503
42832	新沂	珺睿府小区3配电室4变	10	800	558
42833	新沂	PMS_城区大桥西路2号变	10	400	131
42834	新沂	PMS_城区新华小区南门	10	400	78
42835	新沂	PMS_新沂城区怡景雅居箱变变压器	10	160	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42836	新沂	PMS_城区迎春小区南变	10	400	112
42837	新沂	PMS_城区圣丰小区南门4号公配变	10	400	0
42838	新沂	PMS_城区劳动局宿舍楼公配变	10	400	115
42839	新沂	PMS_城区青年路2号变	10	400	164
42840	新沂	城区老鱼市2号公配变	10	400	0
42841	新沂	PMS_城区轧花厂2号变	10	400	91
42842	新沂	PMS_城区水胶厂2号变	10	400	173
42843	新沂	城区建业南路2号变	10	400	34
42844	新沂	PMS_城区新华小区2号箱变变压器	10	500	152
42845	新沂	PMS_城区永红新村2	10	400	6
42846	新沂	新苑小区南门箱变变压器	10	630	261
42847	新沂	10kV新微线供电局南门箱变1变压器	10	630	503
42848	新沂	10kV新微线一中东门箱变1变压器	10	630	328
42849	新沂	PMS_城区紫荆花苑1号箱变变压器	10	630	301
42850	新沂	PMS_苏州花园1期3箱变001	10	630	256
42851	新沂	城西小学1变压器	10	630	323
42852	新沂	PMS_新华路2变	10	400	44
42853	新沂	PMS_华夏十二巷	10	400	53
42854	新沂	轻工路箱变	10	630	131
42855	新沂	轻工北路箱变	10	630	198
42856	新沂	10kV新北线汽车站东门箱1变压器	10	400	62
42857	新沂	10kV城区富达苑4号变	10	630	131
42858	新沂	盐业公司1变压器	10	630	97
42859	新沂	金三角南2号1变压器	10	400	0
42860	新沂	再生革厂公配变	10	400	136
42861	新沂	人民浴池变压器	10	630	262
42862	新沂	新安小学变压器	10	400	289
42863	新沂	PMS_供销小区变	10	400	96
42864	新沂	PMS_10kV阳光二期1号箱变1变压器	10	800	347
42865	新沂	PMS_10kV阳光二期3号箱变1变压器	10	800	405
42866	新沂	PMS_10kV阳光二期5号箱变1变压器	10	800	448
42867	新沂	PMS_10kV阳光二期7号箱变1变压器	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42868	新沂	PMS_10kV阳光二期9号箱变1变压器	10	800	496
42869	新沂	PMS_10kV阳光二期11号箱变1变压器	10	800	351
42870	新沂	PMS_10kV阳光二期13号箱变1变压器	10	800	379
42871	新沂	PMS_10kV阳光二期15号箱变1变压器	10	800	362
42872	新沂	PMS_10kV阳光二期2号箱变1变压器	10	800	572
42873	新沂	PMS_10kV阳光二期4号箱变1变压器	10	800	292
42874	新沂	PMS_10kV阳光二期6号箱变1变压器	10	800	378
42875	新沂	PMS_10kV阳光二期8号箱变1变压器	10	800	424
42876	新沂	PMS_10kV阳光二期10号箱变1变压器	10	800	400
42877	新沂	PMS_10kV阳光二期12号箱变1变压器	10	800	326
42878	新沂	PMS_10kV阳光二期14箱变1变压器	10	800	162
42879	新沂	PMS_10kV阳光二期16号箱变1变压器	10	800	440
42880	新沂	PMS_局西宿舍2变	10	400	0
42881	新沂	PMS_城区新华小区4	10	400	135
42882	新沂	PMS_城区新华小区1号箱变变压器	10	630	343
42883	新沂	城关新村2号箱变变压器	10	630	185
42884	新沂	PMS_紫荆大厦配电室1号变压器	10	630	318
42885	新沂	PMS_紫荆大厦配电室2号变压器	10	630	421
42886	新沂	PMS_紫荆大厦配电室3号变压器	10	630	306
42887	新沂	PMS_紫荆大厦配电室4号变压器	10	630	404
42888	新沂	PMS_城区二中2号变	10	400	0
42889	新沂	PMS_城区建业西路2号变	10	400	154
42890	新沂	PMS_城区教师新村3号变（新沂市）	10	400	36
42891	新沂	PMS_城区城市投资发展有限公司（主供）	10	400	212
42892	新沂	PMS_城区城市投资发展有限公司（备用）	10	400	253
42893	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室1变压器	10	800	339
42894	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室3变压器	10	800	395
42895	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室4变压器	10	800	378
42896	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室2变压器	10	800	327
42897	新沂	PMS_国际商贸城四期配电室1变压器	10	630	247
42898	新沂	PMS_国际商贸城四期配电室2变压器	10	800	442
42899	新沂	PMS_阳光三期1配电室1变压器	10	630	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42900	新沂	PMS_阳光三期1配电室3变压器	10	630	255
42901	新沂	PMS_阳光三期1配电室2变压器	10	630	206
42902	新沂	PMS_阳光三期1配电室4变压器	10	630	291
42903	新沂	PMS_阳光三期2配电室1变压器	10	800	438
42904	新沂	PMS_阳光三期2配电室2变压器	10	800	347
42905	新沂	PMS_阳光三期2配电室3变压器	10	800	321
42906	新沂	PMS_阳光三期2配电室4变压器	10	800	384
42907	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室3变	10	800	425
42908	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室1变	10	800	356
42909	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室1变	10	630	484
42910	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室4变	10	630	279
42911	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室4变	10	800	451
42912	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室3变	10	800	322
42913	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室3变	10	630	294
42914	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室3变	10	800	419
42915	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室4变	10	800	386
42916	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室2变	10	800	424
42917	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室1变	10	800	456
42918	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室2变	10	800	338
42919	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室2变	10	800	376
42920	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室4变	10	800	417
42921	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室2变	10	630	413
42922	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室1变	10	800	473
42923	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室1变压器	10	800	441
42924	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室2变压器	10	800	190
42925	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室3变压器	10	800	454
42926	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室4变压器	10	800	420
42927	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室5变压器	10	800	366
42928	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室6变压器	10	800	440
42929	新沂	PMS_城区宏基天城07箱变变压器	10	800	355
42930	新沂	PMS_城区宏基天城08箱变1变压器	10	800	265
42931	新沂	PMS_城区宏基天城09箱变变压器	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42932	新沂	PMS_城区宏基天城10箱变变压器	10	800	343
42933	新沂	PMS_城区宏基天城11箱变变压器	10	800	348
42934	新沂	PMS_城区宏基天城12箱变变压器	10	800	435
42935	新沂	PMS_华夏一巷2号变	10	400	98
42936	新沂	城区新苑小区4箱变	10	630	296
42937	新沂	PMS_汉锦城1配电室3变压器	10	800	400
42938	新沂	PMS_汉锦城1配电室2变压器	10	800	318
42939	新沂	PMS_汉锦城1配电室4变压器	10	800	438
42940	新沂	PMS_汉锦城1配电室1变压器	10	800	330
42941	新沂	PMS_金澄家园1配电室1变压器	10	800	397
42942	新沂	PMS_金澄家园1配电室2变压器	10	800	368
42943	新沂	PMS_金澄家园3配电室1变压器	10	800	421
42944	新沂	PMS_金澄家园3配电室4变压器	10	800	439
42945	新沂	PMS_金澄家园3配电室3变压器	10	800	420
42946	新沂	PMS_金澄家园3配电室2变压器	10	800	419
42947	新沂	PMS_金澄家园4配电室2变压器	10	800	462
42948	新沂	PMS_金澄家园4配电室3变压器	10	800	436
42949	新沂	PMS_金澄家园4配电室4变压器	10	800	454
42950	新沂	PMS_金澄家园4配电室1变压器	10	800	445
42951	新沂	PMS_金澄家园2配电室2变压器	10	800	419
42952	新沂	PMS_金澄家园2配电室1变压器	10	800	393
42953	新沂	PMS_金澄家园5配电室2变压器	10	800	471
42954	新沂	PMS_金澄家园5配电室1变压器	10	800	435
42955	新沂	PMS_金澄家园5配电室3变压器	10	800	431
42956	新沂	PMS_金澄家园5配电室4变压器	10	800	328
42957	新沂	PMS_城关景苑配2变压器	10	800	386
42958	新沂	PMS_城关景苑配1变压器	10	800	456
42959	新沂	PMS_城区永利步行街2箱变变压器	10	800	302
42960	新沂	PMS_城区永利步行街1箱变变压器	10	630	53
42961	新沂	PMS_宏基天城三期4变压器	10	800	446
42962	新沂	PMS_宏基天城三期1变压器	10	800	456
42963	新沂	PMS_宏基天城三期3变压器	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42964	新沂	PMS_宏基天城三期2变压器	10	800	478
42965	新沂	PMS_城市花苑1号箱变1变压器	10	500	105
42966	新沂	城区圆中圆箱变	10	630	345
42967	新沂	PMS_世纪花园三期2变压器	10	630	400
42968	新沂	PMS_世纪花园三期1变压器	10	630	310
42969	新沂	PMS_世纪花园三期3变压器	10	630	384
42970	新沂	PMS_世纪花园三期4变压器	10	630	370
42971	新沂	华泰豪庭四期2号配电室3变压器	10	800	358
42972	新沂	华泰豪庭四期2号配电室4变压器	10	800	554
42973	新沂	华泰豪庭四期2号配电室1变压器	10	800	348
42974	新沂	华泰豪庭四期2号配电室2变压器	10	800	358
42975	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站4变	10	800	627
42976	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站1变	10	800	424
42977	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站3变	10	800	276
42978	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站2变	10	800	375
42979	新沂	星河湾1配电室3变压器	10	630	282
42980	新沂	星河湾1配电室1变压器	10	630	358
42981	新沂	星河湾1配电室2变压器	10	630	361
42982	新沂	星河湾1配电室4变压器	10	630	304
42983	新沂	星河湾2配电室3变压器	10	630	351
42984	新沂	星河湾2配电室2变压器	10	630	361
42985	新沂	星河湾2配电室1变压器	10	630	312
42986	新沂	星河湾2配电室4变压器	10	630	293
42987	新沂	PMS_城区城市花苑2号箱变1变压器	10	500	118
42988	新沂	城区城市花苑3号箱变1变压器	10	630	276
42989	新沂	PMS_花厅路2号变	10	400	0
42990	新沂	PMS_景润园二期配电室1变压器	10	630	320
42991	新沂	景润园三期配电室2变压器	10	630	293
42992	新沂	PMS_10kV糖酒公司箱变1变压器	10	630	123
42993	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室3变	10	800	349
42994	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室4变	10	800	380
42995	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室2变	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42996	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室1变	10	800	393
42997	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室4变	10	630	340
42998	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室1变	10	630	305
42999	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室3变	10	630	330
43000	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室2变	10	630	263
43001	新沂	PMS_阳光水岸五期3配电室2变	10	800	524
43002	新沂	PMS_阳光水岸五期3配电室1变	10	800	421
43003	新沂	PMS_环保局3变	10	400	0
43004	新沂	PMS_城区置信花园2号变	10	400	163
43005	新沂	PMS_城区锦绣华庭1号箱变1变压器	10	630	104
43006	新沂	PMS_城区水胶厂3号	10	400	82
43007	新沂	PMS_城区同创小区1变压器	10	800	269
43008	新沂	城区金三角南变压器	10	630	0
43009	铜山	三堡镇三堡村2号配变	10	400	23
43010	铜山	PMS_三堡镇毛庄村6号配变	10	400	115
43011	铜山	PMS_三堡镇三堡村1号配变	10	200	15
43012	铜山	三堡镇三堡村3号配变	10	400	103
43013	铜山	三堡镇三堡村4号配变	10	400	0
43014	铜山	PMS_三堡镇潘楼村9号配变	10	400	157
43015	铜山	PMS_三堡镇潘楼村10号配变	10	400	79
43016	铜山	PMS_三堡镇刁店村8号变	10	400	247
43017	铜山	PMS_三堡镇刁店村9号变	10	400	0
43018	铜山	三堡镇黄桥村9号配变	10	315	67
43019	铜山	PMS_三堡镇麦楼村6号配变	10	400	152
43020	铜山	PMS_三堡镇麦楼村7号配变	10	400	103
43021	铜山	PMS_三堡镇四堡村5号配变	10	400	75
43022	铜山	三堡镇潘楼村11号配变	10	400	94
43023	铜山	PMS_三堡镇潘楼村12号配变	10	400	235
43024	铜山	PMS_三堡镇刁店村8号甲变	10	400	0
43025	铜山	PMS_三堡镇刁店村9号甲变	10	400	0
43026	铜山	PMS_三堡镇刁店村11号变	10	400	98
43027	铜山	PMS_三堡镇刁店村12号变(新）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43028	铜山	PMS_三堡镇刁店村13号变	10	400	0
43029	铜山	PMS_三堡镇刁店村14号变	10	400	41
43030	铜山	PMS_三堡镇刁店村15号变	10	400	157
43031	铜山	PMS_三堡镇刁店村16号变	10	400	0
43032	铜山	PMS_三堡镇刁店村17号变	10	400	131
43033	铜山	三堡镇刁店村18号变	10	400	0
43034	铜山	三堡镇高营村3号变	10	630	3
43035	铜山	三堡镇驿城4号配变	10	400	36
43036	铜山	三堡镇余庄村8号配变	10	400	144
43037	铜山	三堡镇台上村6号配变	10	315	88
43038	铜山	PMS_三堡镇潘楼13号配变	10	400	103
43039	铜山	三堡镇潘楼村14号配变	10	400	88
43040	铜山	三堡镇何庄11号配变	10	315	0
43041	铜山	三堡镇何庄12号配变	10	315	0
43042	铜山	三堡镇何庄10号配变	10	315	70
43043	铜山	经济适用房七期3配1变	10	1000	363
43044	铜山	经济适用房七期3配3变	10	1000	399
43045	铜山	PMS_三堡镇刁店村19号变	10	400	223
43046	铜山	PMS_三堡镇驿城村5号配变	10	400	99
43047	铜山	PMS_三堡镇三堡村5号配变	10	400	0
43048	铜山	PMS_三堡镇黄桥村8号配变	10	400	65
43049	铜山	PMS_三堡镇焦山村10号配变	10	400	19
43050	铜山	PMS_三堡镇高营村4号变	10	400	0
43051	铜山	PMS_三堡镇刁店村20号变	10	400	117
43052	铜山	PMS_三堡镇徐村11号配变	10	400	37
43053	铜山	PMS_三堡镇潘楼村15号配变	10	400	0
43054	铜山	三堡镇余庄村9号配变	10	315	31
43055	铜山	三堡镇梁庄村6号变	10	400	129
43056	铜山	三堡镇梁庄村5号变(新)	10	400	249
43057	铜山	三堡镇台上村5号配变	10	400	66
43058	铜山	三堡镇沿山村2号配变	10	400	0
43059	铜山	PMS_三堡镇新庄村8号配变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43060	铜山	三堡镇余庄村10号配变	10	400	164
43061	铜山	三堡镇刘庄村6号变	10	400	138
43062	铜山	三堡镇余庄村6号配变	10	200	0
43063	铜山	PMS_经济适用房七期1配电室1号变	10	800	311
43064	铜山	PMS_经济适用房七期1配电室3号变	10	800	300
43065	铜山	经济适用房七期2配1变	10	800	335
43066	铜山	三堡镇上楼村6号配变	10	400	107
43067	铜山	PMS_三堡镇上楼村5号配变	10	400	84
43068	铜山	PMS_三堡镇三堡村6号配变	10	400	68
43069	铜山	PMS_三堡镇三堡村7号配变	10	400	79
43070	铜山	PMS_三堡镇沿山村3号配变	10	400	36
43071	铜山	三堡镇元楼村6号配变	10	400	67
43072	铜山	三堡镇刘庄村7号变	10	400	103
43073	铜山	三堡镇刘庄村8号配变	10	400	92
43074	铜山	茗居苑小区1配2变	10	630	241
43075	铜山	PMS_三堡镇上楼村7号配变	10	400	71
43076	铜山	PMS_三堡镇上楼村8号配变	10	400	89
43077	铜山	三堡镇徐村19号变	10	400	123
43078	铜山	三堡镇梁庄村8号变	10	400	194
43079	铜山	PMS_三堡镇余庄村2号配变	10	400	55
43080	铜山	PMS_三堡镇赵庄村6号配变	10	400	0
43081	铜山	PMS_三堡镇土楼村7号配变	10	400	42
43082	铜山	三堡镇徐村12号配变	10	400	0
43083	铜山	PMS_三堡镇赵庄村7号配变	10	400	0
43084	铜山	PMS_三堡镇刘庄村10号配变	10	400	189
43085	铜山	三堡镇刘庄村9号配变	10	400	180
43086	铜山	PMS_三堡镇刘庄村11号配变	10	400	172
43087	铜山	PMS_三堡镇刁店村21号配变	10	400	118
43088	铜山	三堡镇梁庄村7号变	10	400	181
43089	铜山	PMS_三堡镇刁店村2号配变	10	400	211
43090	铜山	PMS_三堡镇四堡村6号配变	10	400	111
43091	铜山	PMS_三堡镇三堡村8号配变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43092	铜山	三堡镇土楼村8号配变	10	400	89
43093	铜山	PMS_三堡镇余庄村11号配变	10	400	143
43094	铜山	PMS_三堡镇台上村8号配变	10	400	128
43095	铜山	PMS_三堡镇新庄村10号配变	10	400	246
43096	铜山	PMS_三堡镇台上村10号配变(新）	10	400	136
43097	铜山	PMS_三堡镇赵庄村8号配变	10	400	0
43098	铜山	PMS_三堡镇台上村9号配变(新）	10	400	219
43099	铜山	PMS_三堡镇台上村7号配变	10	400	150
43100	铜山	PMS_三堡镇三堡村9号配变	10	400	0
43101	铜山	PMS_三堡镇毛庄村8号配变	10	400	73
43102	铜山	PMS_三堡镇毛庄村7号配变	10	400	167
43103	铜山	PMS_五期经济适用房3号箱变变压器	10	1000	379
43104	铜山	PMS_五期经济适用房9号箱变变压器	10	800	443
43105	铜山	PMS_五期经济适用房13号箱变变压器	10	630	211
43106	铜山	PMS_五期经济适用房7号箱变变压器	10	800	435
43107	铜山	PMS_五期经济适用房17号箱变变压器	10	630	332
43108	铜山	PMS_五期经济适用房1号箱变变压器	10	1000	388
43109	铜山	PMS_五期经济适用房11号箱变变压器	10	800	400
43110	铜山	PMS_五期经济适用房5号箱变变压器	10	800	414
43111	铜山	PMS_五期经济适用房15号箱变变压器	10	630	319
43112	铜山	PMS_五期经济适用房19号箱变变压器	10	630	334
43113	铜山	PMS_三堡镇王楼村4号配变	10	400	170
43114	铜山	PMS_三堡镇万沃村5号配变	10	400	138
43115	铜山	PMS_三堡镇万沃村4号配变	10	400	196
43116	铜山	PMS_三堡镇驿城村3号配变	10	400	192
43117	铜山	PMS_三堡镇徐村13号配变	10	400	92
43118	铜山	PMS_三堡镇三堡村10号配变	10	400	40
43119	铜山	PMS_三堡镇三堡村12号变	10	400	294
43120	铜山	PMS_三堡镇三堡村13号配变	10	400	160
43121	铜山	PMS_三堡镇黄桥村10号配变	10	400	105
43122	铜山	PMS_三堡镇三堡村11号配变	10	400	184
43123	铜山	PMS_三堡镇驿城村7号配变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43124	铜山	三堡镇驿城村8号配变	10	400	24
43125	铜山	PMS_三堡镇刁店村22号配变	10	400	88
43126	铜山	三堡镇铜瓷家园1号组合配电站2号变	10	800	269
43127	铜山	三堡镇铜瓷家园1号组合配电站1号变	10	800	418
43128	铜山	PMS_三堡镇四堡1箱变1变	10	630	504
43129	铜山	三堡镇徐村17号变	10	630	197
43130	铜山	PMS_三堡镇营房村1号配变新	10	400	194
43131	铜山	PMS_三堡镇三堡村14号配变	10	400	116
43132	铜山	PMS_三堡镇三堡村南配变（新）	10	400	37
43133	铜山	三堡镇高营村1号配变（新）	10	400	49
43134	铜山	PMS_三堡镇沿山村配变新	10	400	0
43135	铜山	PMS_三堡镇万沃村配变（新）	10	400	195
43136	铜山	三堡镇机关6号配变（新）	10	400	112
43137	铜山	PMS_三堡镇黄桥村2号配变（新）	10	400	0
43138	铜山	PMS_三堡镇何庄村5号配变（新）	10	400	75
43139	铜山	PMS_三堡镇徐村5号配变（新）	10	400	40
43140	铜山	PMS_三堡镇刁店村23号配变	10	400	110
43141	铜山	三堡镇五期经济适用房21箱变	10	315	137
43142	铜山	PMS_三堡镇三堡村16号变	10	400	174
43143	铜山	PMS_三堡镇三堡村15号变	10	400	0
43144	铜山	三堡镇元楼村7号配变	10	315	0
43145	铜山	三堡镇元楼村8号配变	10	400	76
43146	铜山	PMS_三堡镇元楼村9号配变	10	400	188
43147	铜山	PMS_三堡镇徐楼村1号配变	10	400	84
43148	铜山	三堡镇四堡村7号配变	10	400	157
43149	铜山	PMS_三堡镇沟浍村1号配变	10	400	0
43150	铜山	PMS_三堡镇潘楼村16号配变	10	400	0
43151	铜山	PMS_三堡镇吴村8号配变	10	400	61
43152	铜山	三堡镇台上村11号配变	10	400	181
43153	铜山	三堡镇余庄村13号配变	10	400	36
43154	铜山	三堡镇余庄村14号配变	10	400	170
43155	铜山	三堡镇刁店村24号配变	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43156	铜山	三堡镇刁店村25号配变	10	400	230
43157	铜山	三堡镇杨山头村3号配变	10	400	0
43158	铜山	三堡镇余庄村12号配变	10	400	105
43159	铜山	三堡镇毛庄村9号配变	10	400	240
43160	铜山	三堡镇毛庄村10号配变	10	400	182
43161	铜山	三堡镇徐村14号配变	10	400	20
43162	铜山	PMS_三堡镇润和花园小区变	10	500	229
43163	铜山	驿城花园箱变	10	400	200
43164	铜山	三堡镇三堡村17号变	10	400	0
43165	铜山	三堡镇三堡村18号变	10	400	0
43166	铜山	三堡镇麦楼村8号变	10	200	0
43167	铜山	三堡镇潘楼村17号变	10	400	0
43168	铜山	三堡镇潘楼村18号变	10	400	153
43169	铜山	三堡镇土楼村9号变	10	200	0
43170	铜山	三堡镇三堡村20号变	10	400	273
43171	铜山	三堡镇徐村18号变	10	400	46
43172	铜山	三堡镇能源中心变	10	200	132
43173	铜山	工润元和2配3变	10	630	210
43174	铜山	工润元和1配1变	10	630	335
43175	铜山	工润元和1配4变	10	630	393
43176	铜山	工润元和2配2变	10	630	393
43177	铜山	三堡镇三堡村19号变	10	200	96
43178	铜山	三堡镇台上村13号变	10	400	86
43179	铜山	工润元和4配3变	10	630	383
43180	铜山	工润元和3配3变	10	630	409
43181	铜山	工润元和4配2变	10	630	376
43182	铜山	工润元和3配2变	10	630	389
43183	铜山	满庭芳2配4变	10	800	529
43184	铜山	满庭芳2配1变	10	800	466
43185	铜山	满庭芳3配4变	10	800	513
43186	铜山	满庭芳3配1变	10	800	493
43187	铜山	奥园玖隆天境4配2变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43188	铜山	奥园玖隆天境4配1变	10	800	540
43189	铜山	三堡镇潘楼村19号变	10	400	270
43190	铜山	三堡镇刘庄村12号变	10	400	205
43191	铜山	三堡镇高营村5号变	10	400	80
43192	铜山	三堡镇梁庄村9号变	10	400	209
43193	铜山	三堡镇石桥村8号变	10	400	94
43194	铜山	三堡镇石桥村9号变	10	400	135
43195	铜山	三堡镇沟浍村2号变	10	400	183
43196	铜山	三堡镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	0
43197	铜山	上水璟园配电室4变	10	800	523
43198	铜山	上水璟园配电室1变	10	800	494
43199	铜山	满庭芳1配1变	10	630	415
43200	铜山	满庭芳1配4变	10	630	420
43201	铜山	奥园玖隆天境3配4变	10	800	524
43202	铜山	奥园玖隆天境3配3变	10	800	516
43203	铜山	三堡镇何庄村15号变	10	400	148
43204	铜山	三堡镇台上村14号变	10	400	35
43205	铜山	三堡镇台上村15号变	10	400	298
43206	铜山	三堡镇黄桥村11号变	10	400	316
43207	铜山	三堡镇三堡村21号变	10	400	19
43208	铜山	润府嘉苑1配2变	10	400	286
43209	铜山	润府嘉苑1配1变	10	400	248
43210	铜山	奥园玖隆天境1配1变	10	630	277
43211	铜山	奥园玖隆天境1配3变	10	630	262
43212	铜山	驿城安居1变	10	630	58
43213	铜山	驿城安居2变	10	630	152
43214	铜山	奥园玖隆天境2配3变	10	800	544
43215	铜山	奥园玖隆天境2配2变	10	800	555
43216	铜山	奥园玖隆天境2配1变	10	800	519
43217	铜山	奥园玖隆天境2配4变	10	800	566
43218	铜山	三堡镇余庄村15号配变	10	400	40
43219	铜山	PMS_三堡镇新庄村7号配变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43220	铜山	三堡镇驿城1号配变	10	400	212
43221	铜山	PMS_三堡镇毛庄村4号配变	10	400	4
43222	铜山	PMS_三堡镇石桥5号配变	10	400	118
43223	铜山	PMS_三堡镇焦山村变	10	400	132
43224	铜山	三堡镇刘庄村4号变	10	400	153
43225	铜山	PMS_三堡镇焦山村4号配变	10	400	202
43226	铜山	PMS_三堡镇刁店3号变	10	630	0
43227	铜山	伊庄镇关庄村矛庄变	10	200	71
43228	铜山	PMS_伊庄镇牌坊村钩崖变	10	200	48
43229	铜山	PMS_伊庄镇牌坊村蒋桥变	10	200	6
43230	铜山	伊庄镇路山村庞山变	10	400	185
43231	铜山	PMS_伊庄镇马集村新后楼变	10	200	58
43232	铜山	PMS_伊庄镇北街圆盘道变	10	400	63
43233	铜山	PMS_伊庄镇北街双桥北变	10	400	129
43234	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村中变	10	200	56
43235	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村西变	10	400	73
43236	铜山	伊庄镇赵庄村北变	10	200	24
43237	铜山	PMS_伊庄镇前学下原变	10	200	26
43238	铜山	PMS_伊庄镇卢套村变	10	400	186
43239	铜山	PMS_伊庄镇马集村南变	10	400	116
43240	铜山	PMS_伊庄镇圩东村变	10	400	259
43241	铜山	PMS_伊庄镇陈庄村变	10	200	83
43242	铜山	伊庄镇牌坊村变	10	400	154
43243	铜山	伊庄镇牌坊村后窑变	10	400	130
43244	铜山	PMS_伊庄镇前学村变	10	250	79
43245	铜山	伊庄镇路山村变	10	250	27
43246	铜山	PMS_伊庄镇路山村山西变	10	400	238
43247	铜山	伊庄镇西烈庄变	10	400	147
43248	铜山	PMS_伊庄镇单林村变	10	200	58
43249	铜山	PMS_伊庄镇冠山村东变	10	400	126
43250	铜山	PMS_伊庄镇羊场前队变	10	200	71
43251	铜山	PMS_伊庄镇羊场后队变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43252	铜山	PMS_伊庄镇冠山村西变	10	400	87
43253	铜山	PMS_伊庄镇吕梁电管站变	10	400	22
43254	铜山	伊庄镇洪山村街道变	10	200	5
43255	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街粮站北变	10	400	80
43256	铜山	PMS_伊庄镇倪园村小刘庄变	10	200	62
43257	铜山	伊庄镇羊场后队南变	10	400	223
43258	铜山	PMS_伊庄镇吕梁村变	10	400	93
43259	铜山	PMS_伊庄镇圩西村变	10	200	70
43260	铜山	PMS_伊庄镇马庙村变	10	200	15
43261	铜山	PMS_伊庄镇马集村毛桥村变	10	400	192
43262	铜山	伊庄镇王庙村变	10	200	54
43263	铜山	伊庄镇晓庄村后山变	10	400	130
43264	铜山	伊庄镇牛楼村栗园变	10	400	191
43265	新沂	交警大队2号变	10	400	78
43266	新沂	PMS_城区金三角北箱变变压器	10	630	402
43267	新沂	PMS_城区锦绣华庭4号箱变1变压器	10	500	118
43268	新沂	城区锦绣华庭3号箱变1变压器	10	630	81
43269	新沂	PMS_城区锦绣华庭5号箱变1变压器	10	500	78
43270	新沂	PMS_城区锦绣华庭2号箱变1变压器	10	630	110
43271	新沂	四农贸1变压器	10	630	211
43272	新沂	PMS_城区金三角变压器	10	630	35
43273	新沂	PMS_富丽花园1变压器	10	630	110
43274	新沂	华泰豪庭五期1组合配电站2变	10	630	376
43275	新沂	华泰豪庭五期1组合配电站1变	10	630	356
43276	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室1变压器	10	800	409
43277	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室2变压器	10	800	452
43278	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室4变压器	10	800	418
43279	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室3变压器	10	800	467
43280	新沂	锦绣华庭三期1号配电室1变压器	10	800	476
43281	新沂	锦绣华庭三期1号配电室4变压器	10	800	338
43282	新沂	锦绣华庭三期1号配电室3变压器	10	800	457
43283	新沂	锦绣华庭三期1号配电室2变压器	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43284	新沂	10kV现代商城1号箱变1变压器	10	630	369
43285	新沂	10kV现代商城2号箱变1变压器	10	630	187
43286	新沂	PMS_城区阳光家园2号箱变1变压器	10	630	108
43287	新沂	PMS_城区阳光家园1号箱变1变压器	10	630	307
43288	新沂	PMS_墨纬线1号公配变	10	400	295
43289	新沂	PMS_城区华泰小区2号箱变变压器	10	630	320
43290	新沂	PMS_城区华泰小区1号箱变变压器	10	630	336
43291	新沂	PMS_城区华泰小区3号箱变变压器	10	630	231
43292	新沂	城区华泰小区4号箱变变压器	10	630	117
43293	新沂	景润园三期配电室4变压器	10	630	342
43294	新沂	PMS_景润园二期配电室3变压器	10	630	244
43295	新沂	PMS_新城国际1组合配电室2变压器	10	800	457
43296	新沂	PMS_新城国际1组合配电室1变压器	10	800	492
43297	新沂	PMS_新城国际2配电室2变压器	10	800	179
43298	新沂	PMS_新城国际2配电室4变压器	10	800	436
43299	新沂	PMS_新城国际2配电室3变压器	10	800	474
43300	新沂	PMS_新城国际2配电室1变压器	10	800	466
43301	新沂	明珠花苑一期1配电室2变	10	800	378
43302	新沂	明珠花苑一期1配电室1变	10	800	358
43303	新沂	明珠花苑一期1配电室3变	10	800	341
43304	新沂	明珠花苑一期1配电室4变	10	800	452
43305	新沂	明珠花苑一期2配电室2变压器	10	800	321
43306	新沂	明珠花苑一期2配电室1变	10	800	321
43307	新沂	明珠花苑一期2配电室3变	10	800	512
43308	新沂	明珠花苑一期2配电室4变	10	800	456
43309	新沂	明珠花苑一期3配电室4变	10	800	620
43310	新沂	明珠花苑一期3配电室3变	10	800	576
43311	新沂	明珠花苑一期3配电室2变	10	800	460
43312	新沂	明珠花苑一期3配电室1变	10	800	312
43313	新沂	星河湾金地1配电室4变压器	10	800	480
43314	新沂	星河湾金地1配电室3变压器	10	800	439
43315	新沂	星河湾金地1配电室1变压器	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43316	新沂	星河湾金地1配电室2变压器	10	800	435
43317	新沂	星河湾金地4配电室2变压器	10	800	442
43318	新沂	星河湾金地4配电室3变压器	10	800	368
43319	新沂	星河湾金地3配电室4变压器	10	630	444
43320	新沂	星河湾金地4配电室1变压器	10	800	379
43321	新沂	星河湾金地3配电室2变压器	10	630	248
43322	新沂	星河湾金地3配电室1变压器	10	630	259
43323	新沂	星河湾金地3配电室3变压器	10	630	285
43324	新沂	星河湾金地4配电室4变压器	10	800	424
43325	新沂	星河湾金地2配电室2变压器	10	630	284
43326	新沂	星河湾金地2配电室1变压器	10	630	279
43327	新沂	星河湾金地2配电室3变压器	10	630	309
43328	新沂	星河湾金地2配电室4变压器	10	630	464
43329	新沂	城市花苑二三期1配电室3变	10	800	381
43330	新沂	城市花苑二三期1配电室4变	10	800	415
43331	新沂	城市花苑二三期1配电室2变	10	800	442
43332	新沂	城市花苑二三期1配电室1变	10	800	460
43333	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室1变	10	630	96
43334	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室4变	10	630	421
43335	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室3变	10	630	379
43336	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室2变	10	630	277
43337	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室3变	10	800	423
43338	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室2变	10	800	503
43339	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室1变	10	800	286
43340	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室4变	10	800	449
43341	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室1变	10	800	403
43342	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室3变	10	800	128
43343	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室4变	10	800	126
43344	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室2变	10	800	465
43345	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室2变	10	630	165
43346	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室4变	10	630	159
43347	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室1变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43348	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室3变	10	630	249
43349	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室3变	10	800	456
43350	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室2变	10	800	386
43351	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室4变	10	800	477
43352	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室1变	10	800	380
43353	新沂	城市花苑二三期3配电室1变	10	630	371
43354	新沂	城市花苑二三期3配电室2变	10	630	371
43355	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室3号变	10	800	420
43356	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室1号变	10	800	428
43357	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室3号变	10	800	434
43358	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室2号变	10	800	492
43359	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室1号变	10	800	418
43360	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室3号变	10	800	460
43361	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室2号变	10	800	437
43362	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室4号变	10	800	434
43363	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室4号变	10	800	544
43364	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室4号变	10	800	462
43365	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室2号变	10	800	463
43366	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室1号变	10	800	471
43367	新沂	PMS_世纪豪园1配电室1变	10	800	439
43368	新沂	PMS_世纪豪园1配电室2变	10	800	476
43369	新沂	PMS_世纪豪园1配电室4变	10	800	504
43370	新沂	PMS_世纪豪园1配电室3变	10	800	475
43371	新沂	PMS_世纪豪园2配电室1变	10	630	275
43372	新沂	PMS_世纪豪园2配电室3变	10	630	206
43373	新沂	PMS_世纪豪园2配电室4变	10	630	395
43374	新沂	PMS_世纪豪园2配电室2变	10	630	256
43375	新沂	世纪豪园4配电室1变	10	800	629
43376	新沂	世纪豪园4配电室4变	10	800	607
43377	新沂	世纪豪园4配电室3变	10	800	558
43378	新沂	世纪豪园4配电室2变	10	800	637
43379	新沂	世纪豪园3配电室1变	10	800	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43380	新沂	世纪豪园3配电室2变	10	800	402
43381	新沂	PMS_10kV天马小区箱变	10	630	260
43382	新沂	PMS_金广厦箱变2	10	630	213
43383	新沂	变电北苑2配电室4变	10	800	594
43384	新沂	变电北苑4配电室2变	10	800	523
43385	新沂	变电北苑1组合配电站1变	10	630	384
43386	新沂	变电北苑2配电室3变	10	800	610
43387	新沂	变电北苑3配电室3变	10	800	623
43388	新沂	变电北苑4配电室3变	10	800	602
43389	新沂	变电北苑4配电室4变	10	800	594
43390	新沂	变电北苑3配电室4变	10	800	604
43391	新沂	变电北苑1组合配电站2变	10	630	414
43392	新沂	变电北苑4配电室1变	10	800	538
43393	新沂	变电北苑3配电室1变	10	800	578
43394	新沂	变电北苑1组合配电站3变	10	630	473
43395	新沂	变电北苑3配电室2变	10	800	596
43396	新沂	变电北苑2配电室1变	10	800	589
43397	新沂	变电北苑2配电室2变	10	800	602
43398	新沂	变电北苑1组合配电站4变	10	630	488
43399	新沂	时代锦宸悦府3配电室3变	10	800	606
43400	新沂	时代锦宸悦府3配电室4变	10	800	582
43401	新沂	时代锦宸悦府3配电室2变	10	800	593
43402	新沂	时代锦宸悦府3配电室1变	10	800	555
43403	新沂	河滨天境雅苑3配电室4变	10	800	475
43404	新沂	河滨天境雅苑2配电室3变	10	800	423
43405	新沂	河滨天境雅苑5配电室3变	10	800	474
43406	新沂	河滨天境雅苑4配电室3变	10	800	470
43407	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站1变	10	630	365
43408	新沂	河滨天境雅苑3配电室2变	10	800	453
43409	新沂	河滨天境雅苑2配电室4变	10	800	507
43410	新沂	河滨天境雅苑5配电室2变	10	800	486
43411	新沂	河滨天境雅苑4配电室2变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43412	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站2变	10	630	359
43413	新沂	河滨天境雅苑3配电室1变	10	800	404
43414	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站4变	10	630	385
43415	新沂	河滨天境雅苑2配电室2变	10	800	497
43416	新沂	河滨天境雅苑4配电室4变	10	800	458
43417	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站3变	10	630	430
43418	新沂	河滨天境雅苑3配电室3变	10	800	482
43419	新沂	河滨天境雅苑2配电室1变	10	800	442
43420	新沂	河滨天境雅苑4配电室1变	10	800	459
43421	新沂	河滨天境雅苑5配电室1变	10	800	381
43422	新沂	河滨天境雅苑5配电室4变	10	800	469
43423	新沂	时代锦宸2配电室4变	10	800	473
43424	新沂	时代锦宸2配电室1变	10	800	404
43425	新沂	时代锦宸2配电室3变	10	800	507
43426	新沂	时代锦宸2配电室2变	10	800	520
43427	新沂	博雅苑小区2配电室4变	10	800	602
43428	新沂	博雅苑小区1配电室3变	10	800	478
43429	新沂	博雅苑小区3配电室4变	10	800	596
43430	新沂	博雅苑小区2配电室3变	10	800	360
43431	新沂	博雅苑小区1配电室4变	10	800	566
43432	新沂	博雅苑小区2配电室2变	10	800	569
43433	新沂	博雅苑小区1配电室1变	10	800	457
43434	新沂	博雅苑小区3配电室2变	10	800	580
43435	新沂	博雅苑小区2配电室1变	10	800	556
43436	新沂	博雅苑小区3配电室3变	10	800	573
43437	新沂	博雅苑小区1配电室2变	10	800	509
43438	新沂	博雅苑小区3配电室1变	10	800	597
43439	新沂	城区四华里二十巷变	10	400	81
43440	新沂	城区四华里变	10	400	0
43441	新沂	城区广州家具城2变	10	400	0
43442	新沂	中央公园南配电室5变	10	800	446
43443	新沂	中央公园北配电室3变	10	500	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43444	新沂	中央公园南配电室4变	10	800	440
43445	新沂	城区机电公司门前	10	500	173
43446	新沂	中央公园北配电室1变	10	800	432
43447	新沂	中央公园南配电室6变	10	800	575
43448	新沂	中央公园北配电室2变	10	800	337
43449	新沂	城区御景湾1变	10	630	237
43450	新沂	城区御景湾7变	10	630	390
43451	新沂	城区御景湾3变	10	630	293
43452	新沂	城区御景湾4变	10	630	320
43453	新沂	城区御景湾5变	10	630	182
43454	新沂	城区御景湾2变	10	630	250
43455	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室1变	10	800	413
43456	新沂	瀚景园1配电室3变	10	630	271
43457	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室2变	10	630	440
43458	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室3变	10	630	392
43459	新沂	城区上海公馆配电室1变	10	800	504
43460	新沂	瀚景园2配电室2变	10	800	417
43461	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室3变	10	630	392
43462	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室2变	10	800	452
43463	新沂	瀚景园1配电室2变	10	630	247
43464	新沂	城区广达新苑配电室1变	10	800	457
43465	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室2变	10	630	365
43466	新沂	智博园配电室2变	10	630	397
43467	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室3变	10	800	323
43468	新沂	瀚景园2配电室1变	10	800	408
43469	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室4变	10	630	427
43470	新沂	瀚景园3配电室2变	10	800	397
43471	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室1变	10	630	374
43472	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室4变	10	800	300
43473	新沂	瀚景园1配电室1变	10	630	154
43474	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室1变	10	630	363
43475	新沂	瀚景园3配电室1变	10	800	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43476	新沂	城区上海公馆配电室2变	10	800	409
43477	新沂	城区广达新苑配电室2变	10	800	442
43478	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室4变	10	630	425
43479	新沂	智博园配电室1变	10	630	377
43480	新沂	城区公园路南变	10	400	112
43481	新沂	城区富达苑2号变	10	500	272
43482	新沂	城区城市花苑二期3变	10	630	297
43483	新沂	风景小区配电室3变	10	630	314
43484	新沂	城区富达苑1号变	10	500	241
43485	新沂	城区新港路2变	10	630	204
43486	新沂	风景小区配电室2变	10	630	243
43487	新沂	御园华府配电室2变	10	500	230
43488	新沂	城区城市花苑二期4变	10	630	243
43489	新沂	城区圣丰大厦变	10	500	181
43490	新沂	御园华府配电室3变	10	500	183
43491	新沂	风景小区配电室5变	10	630	401
43492	新沂	风景小区配电室1变	10	630	363
43493	新沂	城区富达苑3号变	10	500	169
43494	新沂	御园华府配电室1变	10	500	150
43495	新沂	风景小区配电室4变	10	630	280
43496	新沂	城区四中西门变	10	500	91
43497	新沂	城区温州商城三期配电室3变	10	500	223
43498	新沂	城区新亚大厦配电室1变	10	800	462
43499	新沂	城区温州商城三期配电室1变	10	500	167
43500	新沂	瑞丰公寓配电室2变	10	400	320
43501	新沂	城区新亚大厦配电室2变	10	800	441
43502	新沂	城区温州商城三期配电室2变	10	500	181
43503	新沂	城区锦绣名苑西配电室3变	10	500	195
43504	新沂	城区锦绣名苑西配电室1变	10	200	115
43505	新沂	城区锦绣名苑西配电室2变	10	630	274
43506	新沂	国际商贸城二期配电室3变	10	800	314
43507	新沂	城区沭滨小区2号变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43508	新沂	城区福新苑配电室4变	10	630	429
43509	新沂	城区沭滨小区3号变	10	630	83
43510	新沂	城区沭滨小区5号变	10	400	48
43511	新沂	城区四季阳光配电室3变	10	630	267
43512	新沂	国际商贸城二期配电室2变	10	800	339
43513	新沂	城区四季阳光配电室2变	10	630	308
43514	新沂	国际商贸城二期配电室1变	10	800	424
43515	新沂	城区福新苑配电室2变	10	630	344
43516	新沂	城区沭滨小区4号变	10	800	297
43517	新沂	城区沭滨小区1号变	10	630	162
43518	新沂	城区福新苑配电室1变	10	630	325
43519	新沂	城区福新苑配电室3变	10	630	329
43520	新沂	城区温州商城二期配电室1变	10	500	60
43521	铜山	伊庄镇牛楼村变	10	400	153
43522	铜山	伊庄镇牛楼村沟涯变	10	200	64
43523	铜山	伊庄镇周庄村变	10	200	23
43524	铜山	伊庄镇关庄村变	10	400	95
43525	铜山	伊庄镇官庄西变	10	400	194
43526	铜山	PMS_伊庄镇洪山村变	10	200	4
43527	铜山	PMS_伊庄镇迷马村变	10	200	66
43528	铜山	PMS_伊庄镇纪家变变	10	200	66
43529	铜山	伊庄镇晓庄村晓庄变	10	400	166
43530	铜山	PMS_伊庄镇洪山村耿庄变	10	200	74
43531	铜山	PMS_伊庄镇南街中变	10	400	90
43532	铜山	PMS_伊庄镇农科队东庄变	10	400	230
43533	铜山	PMS_伊庄镇倪园村南变	10	200	0
43534	铜山	PMS_伊庄镇冠山村南殷庄牛场东变	10	400	0
43535	铜山	伊庄镇牛楼村陈庄南配变	10	400	189
43536	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村北变	10	200	71
43537	铜山	PMS_伊庄镇冠山村北变	10	200	16
43538	铜山	伊庄镇南街西变	10	400	127
43539	铜山	PMS_伊庄镇卢套村埝头变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43540	铜山	PMS_伊庄镇路山村庞山北变	10	400	165
43541	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村西变	10	400	138
43542	铜山	伊庄镇牛楼韩庄变	10	200	71
43543	铜山	PMS_伊庄镇双桥南变	10	400	194
43544	铜山	伊庄镇周庄村菜洼变	10	200	61
43545	铜山	PMS_伊庄镇圩西村北变	10	200	0
43546	铜山	PMS_伊庄镇倪园村北变	10	400	0
43547	铜山	伊庄镇王庙村西变	10	400	59
43548	铜山	PMS_伊庄镇卢套村西变	10	200	32
43549	铜山	PMS_伊庄镇农科队东南变	10	400	195
43550	铜山	PMS_伊庄镇农科站东北变	10	400	239
43551	铜山	PMS_伊庄镇吕梁机关3号变	10	400	52
43552	铜山	伊庄镇单林北新增变	10	200	77
43553	铜山	PMS_伊庄镇马集北新增变	10	200	0
43554	铜山	PMS_伊庄镇路山西变	10	200	85
43555	铜山	PMS_伊庄镇卢套村东北变	10	400	130
43556	铜山	PMS_伊庄镇石湖南变	10	200	12
43557	铜山	PMS_伊庄镇贺庄东变	10	400	118
43558	铜山	PMS_伊庄镇冠山村西2号变	10	400	120
43559	铜山	PMS_伊庄镇冠山北台变	10	400	88
43560	铜山	PMS_伊庄镇北街西台变	10	400	19
43561	铜山	PMS_伊庄镇北街中学变	10	400	60
43562	铜山	PMS_伊庄镇西烈庄东变	10	400	111
43563	铜山	伊庄镇牛楼村沟涯北变	10	400	165
43564	铜山	PMS_伊庄镇单林村中变	10	400	123
43565	铜山	PMS_伊庄镇洪山村北变	10	400	113
43566	铜山	伊庄镇赵庄西变	10	400	129
43567	铜山	PMS_伊庄镇圩内村中变	10	400	157
43568	铜山	PMS_伊庄镇牌坊西变	10	400	179
43569	铜山	PMS_伊庄镇后窑西变	10	400	173
43570	铜山	PMS_伊庄镇陈庄北变	10	400	123
43571	铜山	PMS_伊庄镇迷马村北变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43572	铜山	PMS_伊庄镇卢套村西2号变	10	400	210
43573	铜山	PMS_伊庄镇路山村东变	10	400	165
43574	铜山	PMS_伊庄镇山西北变	10	400	146
43575	铜山	伊庄镇李林新增变	10	200	103
43576	铜山	伊庄镇牛楼村沟涯东变	10	400	159
43577	铜山	伊庄镇白塔村南变	10	400	177
43578	铜山	PMS_伊庄镇东烈庄西变	10	400	115
43579	铜山	伊庄镇圩东村2号变	10	400	134
43580	铜山	PMS_伊庄镇马集村2号变	10	400	122
43581	铜山	PMS_伊庄镇小张庄北变	10	400	124
43582	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村东北变	10	400	192
43583	铜山	PMS_伊庄镇新后楼北变	10	400	203
43584	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街道南变	10	400	42
43585	铜山	PMS_伊庄镇东烈庄东变	10	400	95
43586	铜山	PMS_伊庄镇贺庄西新变	10	400	121
43587	铜山	PMS_伊庄镇吕梁电管站东变	10	400	87
43588	铜山	PMS_伊庄镇冠山东北2号变	10	400	134
43589	铜山	PMS_伊庄镇倪元西南变	10	400	235
43590	铜山	PMS_伊庄镇倪元西北变	10	400	205
43591	铜山	PMS_伊庄镇后场北变	10	400	204
43592	铜山	PMS_伊庄镇圩西南变	10	400	184
43593	铜山	伊庄镇前井崖西变	10	400	83
43594	铜山	伊庄镇白塔北变	10	400	164
43595	铜山	伊庄镇北街东变	10	400	4
43596	铜山	PMS_伊庄镇农贸市场南变	10	400	15
43597	铜山	伊庄镇尚庄村变	10	400	142
43598	铜山	伊庄镇周庄西南变	10	400	160
43599	铜山	PMS_伊庄镇洪山街道东变	10	400	115
43600	铜山	伊庄镇官庄东变	10	315	85
43601	铜山	伊庄镇路山东南变	10	400	222
43602	铜山	PMS_伊庄镇南街东2号变	10	400	79
43603	铜山	PMS_伊庄镇迷马东北2号变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43604	铜山	PMS_伊庄镇前学下原南变	10	400	221
43605	铜山	伊庄镇圩内东南变	10	400	157
43606	铜山	伊庄镇陈庄东南变	10	315	127
43607	铜山	PMS_伊庄镇农科站西庄南变	10	400	254
43608	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街道东变	10	400	0
43609	铜山	PMS_伊庄镇羊场前队南新变	10	400	283
43610	铜山	PMS_伊庄镇羊场前队东变	10	400	214
43611	铜山	伊庄镇南街河东变	10	400	160
43612	铜山	PMS_伊庄镇前学南变	10	400	184
43613	铜山	PMS_伊庄镇迷马东北变	10	400	184
43614	铜山	伊庄镇蒋王庄新变	10	400	236
43615	铜山	PMS_伊庄镇路山南变	10	400	233
43616	铜山	PMS_伊庄镇赵庄西南变	10	400	226
43617	铜山	PMS_伊庄镇圩西东变	10	400	208
43618	铜山	伊庄镇尚庄南变	10	200	107
43619	铜山	PMS_伊庄镇马庙南变	10	400	198
43620	铜山	PMS_伊庄镇赵圩正南变	10	400	97
43621	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村最西变	10	400	181
43622	铜山	伊庄镇赵圩中变	10	200	6
43623	铜山	PMS_伊庄镇水库南新增变	10	400	141
43624	铜山	PMS_伊庄镇耿庄北配变	10	400	114
43625	铜山	PMS_伊庄镇倪园村中配变	10	400	138
43626	铜山	PMS_伊庄镇南街财政所配变	10	400	45
43627	铜山	PMS_伊庄镇农贸市场西配变	10	400	226
43628	铜山	伊庄镇牌坊钩崖西配变	10	400	178
43629	铜山	PMS_伊庄镇卢套村中配变	10	400	140
43630	铜山	伊庄镇官庄村中配变	10	400	188
43631	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村西南配变	10	400	135
43632	铜山	PMS_伊庄镇赵庄村东新增配变	10	400	117
43633	铜山	伊庄镇晓庄村大庄东配变	10	400	212
43634	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区2号箱变	10	400	231
43635	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区3号箱变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43636	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区4号箱变	10	400	252
43637	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区5号箱变	10	400	241
43638	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区1号箱变	10	400	173
43639	铜山	伊庄镇前井崖东变	10	400	81
43640	铜山	PMS_伊庄镇冠山村北殷庄2号变	10	400	282
43641	铜山	PMS_伊庄镇卢套村西南2号变	10	400	242
43642	铜山	伊庄镇王庙村西北变	10	400	194
43643	铜山	伊庄镇王庙村东北变	10	400	163
43644	铜山	PMS_伊庄镇路山村山西西北配变	10	400	199
43645	铜山	伊庄镇圩东南配变	10	400	164
43646	铜山	PMS_伊庄镇倪园村小刘庄北配变	10	400	165
43647	铜山	伊庄镇周庄村菜洼西配变	10	400	239
43648	铜山	PMS_伊庄镇路山村庞山东北配变	10	400	178
43649	铜山	伊庄镇牛楼街道西配变	10	400	218
43650	铜山	伊庄镇北街工商所东配变	10	400	133
43651	铜山	PMS_伊庄镇赵庄南2号配变	10	400	234
43652	铜山	伊庄镇牛楼陈庄东配变	10	400	214
43653	铜山	PMS_伊庄镇赵庄村中配变	10	400	212
43654	铜山	伊庄镇关庄村矛庄东南配变	10	400	167
43655	铜山	伊庄镇马集东南配变	10	400	214
43656	铜山	PMS_伊庄镇纪家南配变	10	400	241
43657	铜山	伊庄镇牛楼韩庄北配变	10	400	217
43658	铜山	PMS_伊庄镇卢套村南配变	10	400	195
43659	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村西北配变	10	400	158
43660	铜山	伊庄镇圩内村最南配变	10	400	170
43661	铜山	PMS_伊庄镇马集村毛桥东配变	10	400	181
43662	铜山	伊庄镇北街西南配变	10	400	20
43663	铜山	PMS_伊庄镇北街农贸市场2号配变	10	400	164
43664	铜山	PMS_伊庄镇单林新村2号配变	10	400	148
43665	铜山	PMS_伊庄镇东烈庄北2号配变	10	400	95
43666	铜山	伊庄镇王庙武山2号配变	10	400	167
43667	铜山	PMS_伊庄镇圩内村2号配变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43668	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村北2号配变	10	400	228
43669	铜山	PMS_伊庄镇北街东北配变	10	400	209
43670	铜山	PMS_伊庄镇路山村山西东配变	10	400	154
43671	铜山	PMS_伊庄镇北街医院北配变	10	400	85
43672	铜山	PMS_伊庄镇卢套村埝头北配变	10	400	53
43673	铜山	伊庄镇晓庄村晓庄2号配变	10	400	230
43674	铜山	PMS_伊庄镇南街东新配变	10	400	22
43675	铜山	PMS_伊庄镇洪山村东新配变	10	400	5
43676	铜山	PMS_伊庄镇迷马村东(新)配变	10	400	58
43677	铜山	伊庄镇农科队西庄(新)配变	10	400	219
43678	铜山	伊庄镇周庄南变	10	400	164
43679	铜山	PMS_伊庄镇石湖变	10	400	190
43680	铜山	伊庄镇单林村南变	10	400	203
43681	铜山	伊庄镇官庄村北变	10	400	212
43682	铜山	伊庄镇洪山街道南	10	200	84
43683	铜山	伊庄镇南街南变	10	400	129
43684	铜山	伊庄镇大庄新变	10	400	173
43685	铜山	伊庄镇洪山街道北	10	400	143
43686	铜山	PMS_伊庄镇吕梁学校变	10	400	16
43687	铜山	PMS_伊庄镇倪园东南变	10	400	257
43688	铜山	PMS_伊庄镇倪园村尹庄西南变	10	400	255
43689	铜山	PMS_伊庄镇北街西北变	10	400	113
43690	铜山	PMS_伊庄镇卢套村北变	10	400	242
43691	铜山	PMS_伊庄镇吕梁医院北变	10	400	48
43692	铜山	伊庄镇东烈庄南变	10	400	236
43693	铜山	伊庄镇抗山西村变	10	400	197
43694	铜山	伊庄镇凤凰山南配变	10	400	289
43695	铜山	伊庄镇马集杏花村变	10	400	270
43696	铜山	伊庄镇卢套村故黄河变	10	400	239
43697	铜山	伊庄镇北街双塔路变	10	400	45
43698	铜山	伊庄镇晓庄村后山东变	10	400	216
43699	铜山	伊庄镇白塔湖东北变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43700	铜山	伊庄镇石湖北变	10	400	187
43701	铜山	伊庄镇川上村南箱变	10	400	230
43702	铜山	伊庄镇川上村中箱变	10	630	270
43703	铜山	伊庄镇川上村北箱变	10	400	182
43704	铜山	水街4箱变	10	400	288
43705	铜山	水街3箱变	10	500	210
43706	铜山	伊庄镇圩西村农集区5号变	10	400	202
43707	铜山	伊庄镇牛楼村陈庄变	10	200	41
43708	铜山	PMS_伊庄镇赵庄村南变	10	400	136
43709	铜山	伊庄镇晓庄村前井崖变	10	400	272
43710	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村东变	10	200	114
43711	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街道大桥变	10	400	68
43712	铜山	PMS_伊庄镇东烈庄变	10	400	155
43713	铜山	PMS_何桥镇蒋庄村变	10	200	67
43714	铜山	PMS_何桥镇芦楼村变	10	400	186
43715	铜山	PMS_何桥镇岗叉楼村变	10	400	201
43716	铜山	PMS_何桥镇土楼村变	10	400	232
43717	铜山	PMS_何桥镇双楼一队变	10	400	131
43718	铜山	何桥镇朱楼村变	10	200	71
43719	铜山	PMS_何桥镇邓楼村变	10	400	200
43720	铜山	PMS_何桥镇解放村变	10	400	173
43721	铜山	PMS_何桥镇朱窑村变	10	400	53
43722	铜山	何桥镇卜庄7号变	10	400	198
43723	铜山	何桥镇汪阁7号变	10	200	75
43724	铜山	PMS_何桥镇元寨2号变	10	200	26
43725	铜山	PMS_何桥镇曹楼2号变	10	400	29
43726	铜山	何桥镇祝口1号变	10	200	93
43727	铜山	何桥镇李楼村变	10	400	240
43728	铜山	何桥镇常庄村常西变	10	400	182
43729	铜山	何桥镇后香铺变	10	200	58
43730	铜山	何桥镇二新庄变	10	400	181
43731	铜山	PMS_何桥镇双楼东变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43732	铜山	PMS_何桥镇芦楼村芦楼1号变	10	200	8
43733	铜山	何桥镇曹楼村变	10	200	26
43734	铜山	何桥镇包楼变	10	400	170
43735	铜山	何桥镇单楼村单楼1号变	10	400	163
43736	邳州	陈楼镇袁湾15#变	10	200	38
43737	铜山	PMS_伊庄镇卢套村埝头南变	10	400	130
43738	铜山	伊庄镇尚庄北变	10	200	0
43739	铜山	PMS_刘集镇刘集村东1号变	10	400	62
43740	铜山	PMS_刘集镇郭桥村坝台变	10	400	0
43741	铜山	PMS_单集镇马庄村周圩子变	10	200	46
43742	铜山	何桥镇元寨村变	10	100	0
43743	铜山	PMS_何桥镇祝口村变	10	200	71
43744	铜山	何桥镇元集村变	10	400	143
43745	铜山	PMS_何桥镇街西变	10	400	65
43746	铜山	何桥镇供电1号	10	630	127
43747	铜山	何桥镇供电所4号变	10	400	9
43748	铜山	PMS_何桥镇供电所6号	10	630	145
43749	铜山	PMS_何桥镇何桥二队变	10	400	151
43750	铜山	何桥镇供电所3号	10	315	0
43751	铜山	何桥镇肖庄村变	10	315	0
43752	铜山	何桥镇赵集村变	10	200	77
43753	铜山	PMS_何桥镇张集村变	10	400	207
43754	铜山	何桥镇张集村张集1号变	10	400	80
43755	铜山	何桥镇庄里寨村1号变	10	200	79
43756	铜山	PMS_何桥镇段庄3号变	10	200	65
43757	铜山	何桥镇王庄变	10	400	246
43758	铜山	何桥镇前郭庄村变	10	400	179
43759	铜山	何桥镇苗庄变	10	400	242
43760	铜山	PMS_何桥镇供电2号	10	400	42
43761	铜山	何桥镇秦庄1号变	10	400	210
43762	铜山	PMS_何桥镇何桥村2号	10	400	225
43763	铜山	PMS_何桥镇何桥村东变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43764	铜山	何桥镇供电7号	10	400	97
43765	铜山	PMS_何桥镇庄里寨村小庄变	10	200	54
43766	铜山	何桥镇赵台1号变	10	200	34
43767	铜山	何桥镇郭庄1号变	10	315	0
43768	铜山	何桥镇张集3号变	10	400	190
43769	铜山	何桥镇乐天庄变	10	400	174
43770	铜山	何桥镇供电5号变	10	400	0
43771	铜山	何桥镇段庄6号变	10	400	236
43772	铜山	何桥镇宋庄村4号变	10	400	236
43773	铜山	何桥镇朱庄村5号变	10	400	195
43774	铜山	PMS_何桥镇小圩子3号变	10	400	108
43775	铜山	何桥镇李楼村4号变	10	400	143
43776	铜山	何桥镇张集5号变	10	400	242
43777	新沂	宸望华府1配电室1变	10	800	470
43778	新沂	宸望华府1配电室4变	10	800	411
43779	新沂	宸望华府1配电室3变	10	800	458
43780	新沂	宸望华府2配电室1变	10	630	429
43781	新沂	宸望华府1配电室2变	10	800	520
43782	新沂	宸望华府2配电室3变	10	630	422
43783	新沂	宸望华府2配电室2变	10	630	466
43784	新沂	宸望华府2配电室4变	10	630	412
43785	新沂	弘元天樾雅苑3配电室3变	10	800	484
43786	新沂	弘元天樾雅苑4配电室2变	10	800	522
43787	新沂	弘元天樾雅苑3配电室1变	10	800	536
43788	新沂	弘元天樾雅苑2配电室4变	10	800	543
43789	新沂	弘元天樾雅苑4配电室1变	10	800	486
43790	新沂	弘元天樾雅苑2配电室2变	10	800	506
43791	新沂	弘元天樾雅苑1配电室2变	10	800	466
43792	新沂	弘元天樾雅苑1配电室1变	10	800	470
43793	新沂	弘元天樾雅苑1配电室3变	10	800	536
43794	新沂	弘元天樾雅苑3配电室2变	10	800	499
43795	新沂	弘元天樾雅苑1配电室4变	10	800	567

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43796	新沂	弘元天樾雅苑2配电室3变	10	800	493
43797	新沂	弘元天樾雅苑2配电室1变	10	800	506
43798	新沂	弘元天樾雅苑3配电室4变	10	800	511
43799	新沂	时代锦宸悦府1配电室2变	10	800	536
43800	新沂	时代锦宸悦府1配电室1变	10	800	508
43801	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站4变	10	630	396
43802	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站3变	10	630	453
43803	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站1变	10	630	437
43804	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站2变	10	630	447
43805	新沂	雨润公园壹号1配电室4变	10	800	598
43806	新沂	雨润公园壹号1配电室1变	10	800	549
43807	新沂	雨润公园壹号1配电室2变	10	800	584
43808	新沂	雨润公园壹号1配电室3变	10	800	582
43809	新沂	博雅苑小区6配电室2变	10	800	584
43810	新沂	博雅苑小区4配电室2变	10	800	596
43811	新沂	博雅苑小区6配电室1变	10	800	581
43812	新沂	博雅苑小区5配电室4变	10	800	527
43813	新沂	博雅苑小区6配电室3变	10	800	609
43814	新沂	博雅苑小区5配电室1变	10	800	600
43815	新沂	博雅苑小区5配电室3变	10	800	604
43816	新沂	博雅苑小区5配电室2变	10	800	608
43817	新沂	博雅苑小区6配电室4变	10	800	614
43818	新沂	博雅苑小区4配电室1变	10	800	591
43819	新沂	星河湾馨园居2配电室1变	10	630	390
43820	新沂	星河湾馨园居1配电室2变	10	800	409
43821	新沂	星河湾馨园居2配电室4变	10	630	429
43822	新沂	星河湾馨园居2配电室3变	10	630	288
43823	新沂	星河湾馨园居2配电室2变	10	630	399
43824	新沂	星河湾馨园居1配电室1变	10	800	154
43825	新沂	星河湾馨园居1配电室3变	10	800	371
43826	新沂	星河湾馨园居1配电室4变	10	800	337
43827	新沂	城区新亚大厦配电室3变	10	250	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43828	新沂	恒盛新城3配电室4变	10	800	530
43829	新沂	恒盛新城7配电室4变	10	800	540
43830	新沂	恒盛新城5配电室1变	10	630	406
43831	新沂	恒盛新城3配电室2变	10	800	409
43832	新沂	恒盛新城2配电室2变	10	800	426
43833	新沂	恒盛新城7配电室2变	10	800	572
43834	新沂	恒盛新城5配电室2变	10	630	362
43835	新沂	恒盛新城3配电室1变	10	800	512
43836	新沂	恒盛新城2配电室1变	10	800	586
43837	新沂	恒盛新城1配电室4变	10	800	556
43838	新沂	恒盛新城7配电室1变	10	800	510
43839	新沂	恒盛新城5配电室3变	10	630	427
43840	新沂	恒盛新城1配电室1变	10	800	568
43841	新沂	恒盛新城2配电室4变	10	800	578
43842	新沂	恒盛新城7配电室3变	10	800	529
43843	新沂	恒盛新城8配电室2变	10	800	460
43844	新沂	恒盛新城3配电室3变	10	800	515
43845	新沂	恒盛新城1配电室2变	10	800	481
43846	新沂	恒盛新城8配电室1变	10	800	458
43847	新沂	恒盛新城5配电室4变	10	630	399
43848	新沂	星河湾丽水1配电室1变	10	800	498
43849	新沂	星河湾丽水1配电室3变	10	800	485
43850	新沂	星河湾丽水1配电室4变	10	800	519
43851	新沂	星河湾丽水1配电室2变	10	800	454
43852	新沂	星河湾丽水2配电室2变	10	800	540
43853	新沂	星河湾丽水2配电室1变	10	800	391
43854	新沂	城区小刘庄2号变	10	630	310
43855	新沂	城区新春小学变	10	630	278
43856	新沂	城区八中变	10	630	336
43857	新沂	城区西小街变	10	400	143
43858	新沂	恒盛花苑3变压器	10	800	432
43859	新沂	恒盛花苑4变压器	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43860	新沂	恒盛花苑1变压器	10	800	488
43861	新沂	恒盛花苑2变压器	10	800	451
43862	新沂	新安镇墨河瓷厂48号综合变	10	400	83
43863	新沂	新安镇墨河2204	10	400	83
43864	新沂	新安镇新庄二队55号综合变	10	400	83
43865	新沂	新安镇新庄22-1号变	10	400	83
43866	新沂	新安镇墨河新庄一队22号综合变	10	400	83
43867	新沂	新安镇墨河2205	10	400	83
43868	新沂	新安镇新庄55-1号变	10	400	83
43869	新沂	新安镇墨河瓷厂48－1综合变	10	400	83
43870	新沂	新安镇墨河22-3综合变	10	400	83
43871	新沂	新安镇墨河14-4(道北84-1号变)	10	400	83
43872	新沂	新安镇墨河大街21-1号变	10	400	83
43873	新沂	新安镇墨河大街14号综合变	10	400	83
43874	新沂	新安镇墨河新段21综合变	10	400	83
43875	新沂	高流孙庄7号变	10	400	83
43876	新沂	新天地商城2号箱变	10	630	71
43877	新沂	新天地商城3号箱变	10	630	304
43878	新沂	10kV城区幸福小区二期1号变	10	630	292
43879	新沂	宸望华府3配电室4变	10	800	442
43880	新沂	宸望华府3配电室1变	10	800	553
43881	新沂	宸望华府3配电室3变	10	800	482
43882	新沂	宸望华府3配电室2变	10	800	579
43883	新沂	10kV沂铁花苑1配电室4变	10	630	391
43884	新沂	10kV沂铁花苑1配电室3变	10	630	379
43885	新沂	10kV沂铁花苑1配电室1变	10	630	400
43886	新沂	10kV沂铁花苑1配电室2变	10	630	426
43887	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站1变	10	800	418
43888	新沂	10kV中梁首府2配电室4变	10	630	391
43889	新沂	10kV中梁首府1组合配电站1变	10	630	288
43890	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站3变	10	800	575
43891	新沂	10kV中梁首府2配电室1变	10	800	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43892	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站4变	10	800	562
43893	新沂	10kV中梁首府2配电室2变	10	630	267
43894	新沂	10kV中梁首府1组合配电站2变	10	800	421
43895	新沂	10kV中梁首府1组合配电站3变	10	630	351
43896	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站2变	10	800	365
43897	新沂	10kV中梁首府2配电室3变	10	800	486
43898	新沂	10kV中梁首府1组合配电站4变	10	800	494
43899	新沂	10kV新平线铁路小区2变压器	10	630	248
43900	新沂	10kV新平线铁路小区1变压器	10	630	249
43901	新沂	新港浴池公配变	10	400	45
43902	新沂	建业路南端变	10	400	67
43903	新沂	新港路配变	10	630	85
43904	新沂	建业路水塔变	10	630	15
43905	新沂	建业西路变	10	630	100
43906	新沂	城区亚欧小区2XB	10	630	148
43907	新沂	城区亚欧小区1XB	10	630	253
43908	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站2变	10	630	364
43909	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站1变	10	630	349
43910	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站4变	10	630	381
43911	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站3变	10	630	393
43912	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室2变	10	630	363
43913	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室4变	10	630	387
43914	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室1变	10	630	316
43915	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室3变	10	630	387
43916	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室3变	10	630	438
43917	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室2变	10	630	262
43918	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室3变	10	800	416
43919	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室1变	10	800	521
43920	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室1变	10	630	296
43921	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室4变	10	800	444
43922	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室4变	10	630	353
43923	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室2变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43924	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室3变	10	630	275
43925	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室4变	10	630	274
43926	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室2变	10	800	522
43927	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室1变	10	630	329
43928	新沂	10kV城区新苑小区5号箱变变压器	10	630	349
43929	新沂	10kV锦城花园1配电室3变	10	630	378
43930	新沂	10kV锦城花园1配电室1变	10	630	426
43931	新沂	10kV锦城花园1配电室4变	10	630	318
43932	新沂	10kV锦城花园1配电室2变	10	630	439
43933	新沂	10kV温馨小镇1配电室2变	10	800	510
43934	新沂	10kV温馨小镇1配电室3变	10	800	496
43935	新沂	10kV温馨小镇1配电室1变	10	800	556
43936	新沂	10kV温馨小镇2配电室2变	10	630	408
43937	新沂	10kV温馨小镇2配电室1变	10	630	314
43938	新沂	10kV温馨小镇2配电室3变	10	630	404
43939	新沂	10kV温馨小镇3配电室1变	10	800	606
43940	新沂	智慧园变压器	10	400	283
43941	新沂	PMS_城区城关里台变	10	400	0
43942	新沂	PMS_城区建业路西27巷变	10	400	112
43943	新沂	PMS_城区金秋五区变	10	400	112
43944	新沂	老鱼市台变	10	400	163
43945	新沂	PMS_城区迎春小区2号台变	10	400	0
43946	新沂	PMS_城区法院宿舍公配变	10	400	64
43947	新沂	PMS_城区新兴医院	10	400	67
43948	新沂	PMS_城区城市花园1变	10	630	346
43949	新沂	PMS_城区城市花园二期2变	10	630	186
43950	新沂	PMS_时集镇郝湖3号变	10	400	127
43951	新沂	PMS_时集踢球白石街南变	10	400	29
43952	新沂	PMS_时集踢球白石街东2号变	10	400	105
43953	新沂	PMS_时集踢球白石新粉坊变	10	400	0
43954	新沂	PMS_时集踢球白石大杨变	10	200	0
43955	新沂	PMS_时集镇郝湖新区变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43956	新沂	PMS_时集镇马厂新区变	10	200	0
43957	新沂	时集镇陈刘新区变	10	200	35
43958	新沂	PMS_时集镇陈刘敬老院变	10	400	71
43959	新沂	PMS_时集镇陈中西变	10	200	46
43960	新沂	PMS_时集踢球白石桃园变	10	400	101
43961	新沂	时集镇敬元新区变	10	400	114
43962	新沂	时集镇明甫新区变	10	200	0
43963	新沂	PMS_时集街中变	10	400	0
43964	新沂	PMS_时集镇小徐2号变	10	400	115
43965	新沂	PMS_时集踢球大庄2号变	10	400	157
43966	新沂	时集镇郝湖2号变	10	630	227
43967	新沂	PMS_时集镇西街南2号变	10	400	26
43968	新沂	时集镇山东村老宅2号变	10	400	139
43969	新沂	PMS_时集镇山东村甲黄变	10	200	67
43970	新沂	时集镇万沟大棚变	10	200	1
43971	新沂	PMS_时集镇周北2号变	10	400	228
43972	新沂	PMS_时集镇周东2号变	10	200	91
43973	新沂	时集镇前朱2号变	10	315	87
43974	新沂	时集镇朱墩2号变	10	400	203
43975	新沂	PMS_时集镇白科五队变	10	400	128
43976	新沂	PMS_时集镇东街南2号变	10	200	0
43977	新沂	时集仲圩变	10	400	211
43978	新沂	PMS_时集镇凤云小区变	10	200	14
43979	新沂	PMS_时集踢球白石村2号台片	10	400	0
43980	新沂	PMS_时集镇大周村胡庄变	10	315	0
43981	新沂	PMS_时集镇大周村沟北变	10	200	64
43982	新沂	PMS_时集镇时集村王西南变	10	200	4
43983	新沂	PMS_时集东街南变	10	400	12
43984	新沂	PMS_时集镇大周后场变	10	400	164
43985	新沂	PMS_时集镇大周村南圩变	10	400	196
43986	新沂	PMS_时集踢球邵圩变	10	200	11
43987	新沂	时集镇白石新庄变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43988	新沂	时集镇姜圩变	10	400	137
43989	新沂	PMS_时集镇西洪村西洪变	10	200	43
43990	新沂	时集镇山东村草庄变	10	400	183
43991	新沂	PMS_时集镇山东村南林场三相变	10	200	78
43992	新沂	PMS_时集镇山东村孙陈变	10	400	235
43993	新沂	时集镇西洪村黄泥变	10	400	206
43994	新沂	PMS_时集镇东街北变	10	400	30
43995	新沂	PMS_时集镇蒋刘村阚圩变	10	200	32
43996	新沂	PMS_时集镇马厂村盛湖北变	10	400	130
43997	新沂	PMS_时集镇西洪村半庄变	10	400	183
43998	新沂	PMS_时集镇粉坊变	10	400	57
43999	新沂	时集镇小徐变	10	400	95
44000	新沂	时集镇陈刘村陈中变	10	400	239
44001	新沂	时集镇陈刘村小墩变	10	200	3
44002	新沂	时集镇陈刘村刘西变	10	630	396
44003	新沂	PMS_时集镇马厂村东马变	10	400	44
44004	新沂	时集镇马厂村高树变	10	400	139
44005	新沂	PMS_时集镇白科村白科西变	10	400	7
44006	新沂	PMS_时集镇白科村白科东变	10	400	20
44007	新沂	PMS_时集镇白科村城头变	10	200	18
44008	新沂	PMS_时集镇时集村乱墩变	10	400	217
44009	新沂	PMS_时集镇明甫村华庄变	10	200	45
44010	新沂	PMS_时集镇明甫村明甫变	10	400	218
44011	新沂	PMS_时集镇新庄村新三变	10	400	170
44012	新沂	PMS_时集镇新庄村新六变	10	200	8
44013	新沂	PMS_时集镇白科村张庄变	10	400	168
44014	新沂	时集镇白科村欢东变	10	400	140
44015	新沂	PMS_时集镇白科村倪圩变	10	400	151
44016	新沂	PMS_时集镇时集村北朱变	10	200	56
44017	新沂	PMS_时集镇凤云村凤云变	10	400	141
44018	新沂	时集镇小焦变	10	400	0
44019	新沂	PMS_时集镇郝湖村变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44020	新沂	PMS_时集镇踢球大街综合变	10	400	132
44021	新沂	PMS_时集踢球大庄变	10	200	0
44022	新沂	PMS_时集镇昌泰2号变	10	400	0
44023	新沂	时集镇凤云村夏圩变	10	400	33
44024	新沂	时集镇凤云村高庄变	10	400	158
44025	新沂	PMS_时集镇凤云村姜圩变	10	400	196
44026	新沂	时集镇凤云村姜圩西变	10	400	260
44027	新沂	时集镇凤云村晏圩变	10	400	235
44028	新沂	时集镇蒋刘村蒋庄变	10	400	219
44029	新沂	PMS_时集镇蒋刘村陈庄变	10	200	23
44030	新沂	时集镇蒋刘村宋庄变	10	400	131
44031	新沂	时集镇陈刘村高汪变	10	400	176
44032	新沂	PMS_时集镇山东花生园变	10	400	154
44033	铜山	何桥镇朱酒店1号变	10	200	49
44034	铜山	何桥镇汪阁1号变	10	400	127
44035	铜山	何桥镇元寨1号变	10	200	54
44036	铜山	何桥镇张集4号变	10	400	152
44037	铜山	何桥镇元集1号变	10	400	141
44038	铜山	PMS_何桥镇单楼2号变	10	200	38
44039	铜山	何桥镇新庄西1号	10	400	178
44040	铜山	PMS_何桥镇供电8号	10	400	141
44041	铜山	PMS_何桥镇二新庄1号变	10	200	43
44042	铜山	PMS_何桥镇赵台2号变	10	400	167
44043	铜山	PMS_何桥镇段庄1号变	10	400	191
44044	铜山	PMS_何桥镇路庄1号变	10	400	224
44045	铜山	PMS_何桥镇马行1号变	10	400	212
44046	铜山	PMS_何桥镇付村2号变	10	400	82
44047	铜山	PMS_何桥镇双楼东1号变	10	400	211
44048	铜山	PMS_何桥镇大新1号变	10	400	134
44049	铜山	PMS_何桥镇蒋楼1号变	10	400	225
44050	铜山	PMS_何桥镇常庄1号变	10	400	239
44051	铜山	何桥镇包楼1号变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44052	铜山	PMS_何桥镇苗庄2号变	10	400	113
44053	铜山	PMS_何桥镇四楼2号变	10	400	121
44054	铜山	PMS_何桥镇许楼变	10	400	192
44055	铜山	PMS_何桥镇供电12号	10	400	32
44056	铜山	何桥镇供电10号	10	630	132
44057	铜山	PMS_何桥镇供电11号	10	400	216
44058	铜山	PMS_何桥镇朱窑1号变	10	400	192
44059	铜山	何桥镇叶庄2号变	10	400	130
44060	铜山	何桥镇叶庄3号变	10	400	227
44061	铜山	PMS_何桥镇王庄1号变	10	400	217
44062	铜山	何桥镇肖庄2号变	10	400	159
44063	铜山	PMS_何桥镇前矬楼变	10	400	175
44064	铜山	何桥镇邓楼1号变	10	400	175
44065	铜山	PMS_何桥镇郭庄2号变	10	400	135
44066	铜山	PMS_何桥镇解放村1号变	10	400	232
44067	铜山	何桥镇朱集1号变	10	400	221
44068	铜山	何桥镇卜庄1号变	10	400	141
44069	铜山	何桥镇夏口1号变	10	400	209
44070	铜山	PMS_何桥镇芦楼2号变	10	400	199
44071	铜山	PMS_何桥镇教师家属院变	10	400	156
44072	铜山	PMS_何桥镇新庄西2号	10	400	240
44073	铜山	何桥镇曹楼7号变	10	400	221
44074	铜山	PMS_何桥镇幸福1号	10	400	60
44075	铜山	PMS_何桥镇段庄2号变	10	400	135
44076	铜山	何桥镇汪阁2号变	10	400	216
44077	铜山	何桥镇杨庄1号	10	400	193
44078	铜山	何桥镇油坊1号	10	400	190
44079	铜山	何桥镇郭庄村5号	10	400	162
44080	铜山	何桥镇朱马庄1号变	10	400	171
44081	铜山	何桥镇张集13号变	10	400	215
44082	铜山	何桥镇朱楼村1号	10	400	235
44083	铜山	何桥镇董庄4号变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44084	铜山	何桥镇董庄2号变	10	400	232
44085	铜山	PMS_何桥镇双东3号	10	400	177
44086	铜山	何桥镇付村3号变	10	400	223
44087	铜山	何桥镇卜庄2号变	10	400	123
44088	铜山	PMS_何桥镇常庄村常西2号变	10	400	238
44089	铜山	PMS_何桥镇后香铺1号变	10	400	148
44090	铜山	何桥镇土楼3号变	10	400	268
44091	铜山	PMS_何桥镇供电21号变	10	400	90
44092	铜山	何桥镇供电16号变	10	400	69
44093	铜山	PMS_何桥镇供电17号变	10	400	17
44094	铜山	PMS_何桥镇供电18号变	10	400	3
44095	铜山	何桥镇供电19号变	10	315	86
44096	铜山	何桥镇供电20号变	10	400	78
44097	铜山	何桥镇曹楼5号	10	400	116
44098	铜山	何桥镇祝口3号	10	400	102
44099	铜山	何桥镇袁寨3号变	10	400	199
44100	铜山	何桥镇街南变	10	400	82
44101	铜山	何桥镇张集10号变	10	400	208
44102	铜山	PMS_何桥镇何桥村6号变	10	400	13
44103	铜山	PMS_何桥镇供电15号变	10	400	113
44104	铜山	何桥镇小楼子变	10	400	198
44105	铜山	何桥镇镇政府变	10	400	40
44106	铜山	PMS_何桥镇小圩子变	10	400	214
44107	铜山	PMS_何桥镇医院家属院变	10	400	31
44108	铜山	何桥镇供电14号变	10	400	59
44109	铜山	何桥镇何桥村4号变	10	400	38
44110	铜山	PMS_何桥镇赵集2号变	10	400	224
44111	铜山	PMS_何桥镇单庄变	10	400	190
44112	铜山	PMS_何桥镇小庄1号变	10	400	210
44113	铜山	PMS_何桥镇王庄2号变	10	400	187
44114	铜山	PMS_何桥镇朱庄1号变	10	400	163
44115	铜山	PMS_何桥镇何桥村1号变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44116	铜山	PMS_何桥镇李集1号变	10	400	160
44117	铜山	PMS_何桥镇赵集1号配变	10	400	179
44118	铜山	PMS_何桥镇付村村变	10	400	200
44119	铜山	PMS_何桥镇前香铺1号变	10	400	127
44120	铜山	PMS_何桥镇包楼西变	10	400	264
44121	铜山	PMS_何桥镇苗庄1号变新	10	400	258
44122	铜山	何桥镇杨庄村变	10	400	208
44123	铜山	PMS_何桥镇前锉楼1号变	10	400	255
44124	铜山	PMS_何桥镇董庄村胜利1号变	10	400	197
44125	铜山	PMS_何桥镇季楼村变（新）	10	400	105
44126	铜山	PMS_何桥镇秦庄2号变	10	400	199
44127	铜山	PMS_何桥镇新庄西变新	10	400	151
44128	铜山	PMS_何桥镇路庄村配变	10	400	225
44129	铜山	PMS_何桥镇秦庄变（新）	10	400	227
44130	铜山	PMS_何桥镇双楼村赵庄配变新	10	400	123
44131	铜山	PMS_何桥镇夏口变（新）	10	400	13
44132	铜山	PMS_何桥镇张集2号变	10	400	215
44133	铜山	PMS_何桥镇赵台村配变	10	400	102
44134	铜山	PMS_何桥镇曹楼3号变（新）	10	400	160
44135	铜山	PMS_何桥镇大新庄变	10	400	124
44136	铜山	PMS_何桥镇董庄1号配变（新）	10	400	209
44137	铜山	PMS_何桥镇大庄1号变	10	400	228
44138	铜山	PMS_何桥镇小南庄村变	10	400	161
44139	铜山	PMS_何桥镇叶庄村变	10	400	199
44140	铜山	PMS_何桥镇付村1号变（新）	10	400	118
44141	铜山	PMS_何桥镇郎庄变（新）	10	400	105
44142	铜山	PMS_何桥镇卜庄变（新）	10	400	247
44143	铜山	PMS_何桥镇土楼1号变（新）	10	400	190
44144	铜山	PMS_何桥镇四楼1号变（新）	10	400	147
44145	新沂	时集镇敬元村周北变	10	400	145
44146	铜山	PMS_何桥镇朱酒店变新	10	400	199
44147	新沂	PMS_时集镇昌泰单相变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44148	铜山	PMS_何桥镇大庄村变（新）	10	400	179
44149	新沂	PMS_时集东大街东变	10	400	120
44150	铜山	PMS_何桥镇朱马庄变	10	400	118
44151	新沂	PMS_时集镇蒋沟村蒋沟2号台片	10	400	65
44152	铜山	PMS_何桥镇锉楼变	10	400	226
44153	铜山	PMS_何桥镇供电9号（新）	10	400	73
44154	新沂	PMS_时集镇温墩村鲍圩变	10	400	80
44155	铜山	何桥镇杨杜楼变（新）	10	400	138
44156	新沂	时集镇大周周北变	10	400	217
44157	铜山	PMS_何桥镇双楼西变（新）	10	400	94
44158	新沂	时集镇蒋沟村戈庄变	10	400	229
44159	铜山	PMS_何桥镇粮管所西变	10	400	74
44160	新沂	PMS_时集镇蒋沟村蒋沟变	10	400	204
44161	铜山	PMS_何桥镇段庄村赵庄2号变	10	400	205
44162	新沂	时集镇温墩村温墩变	10	400	124
44163	铜山	PMS_何桥镇金安村配变	10	400	240
44164	新沂	PMS_时集镇温墩村吴墩变	10	200	0
44165	铜山	PMS_何桥镇祝口2号变	10	400	93
44166	新沂	PMS_时集镇西街南变	10	400	150
44167	铜山	PMS_何桥镇赵集3号变	10	400	212
44168	新沂	PMS_时集镇马厂村盛湖南变	10	400	182
44169	新沂	时集镇山东村东李变	10	400	150
44170	铜山	PMS_何桥镇段庄村赵庄1号变	10	400	150
44171	新沂	PMS_时集镇西街北变	10	315	0
44172	铜山	何桥镇单楼3号变	10	400	206
44173	新沂	PMS_时集镇时集村小徐庄变	10	200	61
44174	铜山	PMS_何桥镇何桥东变	10	400	138
44175	新沂	时集镇大周村庄里变	10	400	164
44176	铜山	何桥镇袁寨4号变	10	400	132
44177	新沂	时集镇敬元村西朱变	10	400	120
44178	铜山	PMS_何桥镇朱酒店2号变	10	400	176
44179	新沂	时集镇敬元村布北变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44180	铜山	PMS_何桥镇庄寨24号变	10	400	104
44181	新沂	PMS_时集镇敬元村朱南变	10	200	29
44182	铜山	PMS_何桥镇庄寨1号变	10	400	233
44183	新沂	PMS_时集镇敬元村敬南变	10	400	15
44184	铜山	PMS_何桥镇庄寨15号变	10	400	112
44185	新沂	PMS_时集镇敬元村夏庄变	10	400	78
44186	铜山	PMS_何桥镇庄寨21号变	10	400	204
44187	铜山	PMS_何桥镇庄寨9号变	10	200	95
44188	新沂	时集镇晏圩2号变	10	315	185
44189	铜山	PMS_何桥镇庄寨22号变	10	400	169
44190	新沂	PMS_时集镇农贸市场变	10	315	0
44191	铜山	PMS_何桥镇庄寨5号变	10	400	246
44192	铜山	PMS_何桥镇庄寨10号变	10	400	202
44193	新沂	PMS_时集镇马厂村赵庄变	10	400	122
44194	铜山	PMS_何桥镇庄寨7号变	10	400	117
44195	新沂	PMS_时集镇蒋沟村牛庄变	10	200	0
44196	铜山	PMS_何桥镇庄寨23号变	10	400	206
44197	新沂	时集镇民营变	10	200	0
44198	铜山	PMS_何桥镇庄寨20号变	10	400	193
44199	新沂	PMS_时集镇时集村富民变	10	400	0
44200	铜山	PMS_何桥镇庄寨26号变	10	400	167
44201	新沂	PMS_时集镇新庄村新庄大棚变	10	200	66
44202	铜山	PMS_何桥镇庄寨19号变	10	400	125
44203	新沂	时集大周村周北3号变	10	400	199
44204	铜山	PMS_何桥镇庄寨4号变	10	400	263
44205	新沂	时集供电所变	10	400	0
44206	铜山	PMS_何桥镇庄寨17号变	10	400	141
44207	新沂	PMS_时集大庄3号变	10	400	87
44208	铜山	PMS_何桥镇庄寨14号变	10	400	238
44209	新沂	时集镇风云村2号变	10	200	0
44210	铜山	PMS_何桥镇庄寨12号变	10	400	147
44211	铜山	PMS_何桥镇庄寨3号变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44212	新沂	PMS_时集镇西洪新区变（凤云2）	10	200	21
44213	铜山	何桥镇宗庄18号变	10	200	63
44214	新沂	PMS_时集镇欢墩公配变	10	200	92
44215	铜山	PMS_何桥镇宗庄2号变	10	400	58
44216	新沂	PMS_时集镇韩庄公配变	10	200	0
44217	铜山	PMS_何桥镇宗庄19号变	10	400	57
44218	新沂	PMS_时集镇温墩2号公配变	10	400	188
44219	铜山	PMS_何桥镇宗庄22号变	10	400	78
44220	新沂	PMS_时集镇蒋沟新建公配变	10	200	67
44221	铜山	PMS_何桥镇宗庄24号变	10	400	233
44222	新沂	时集五队公配变	10	400	151
44223	铜山	PMS_何桥镇宗庄12号变	10	400	81
44224	新沂	时集踢球新庄2号公配变	10	400	134
44225	铜山	PMS_何桥镇宗庄14号变	10	400	134
44226	新沂	时集晏圩3号变	10	400	175
44227	铜山	PMS_何桥镇宗庄16号变	10	400	201
44228	新沂	PMS_时集镇白科西2号变	10	200	24
44229	铜山	何桥镇宗庄4号变	10	200	59
44230	新沂	时集镇敬元周西变	10	200	0
44231	铜山	PMS_何桥镇宗庄8号变	10	400	176
44232	新沂	时集镇王老庄2号变	10	400	178
44233	铜山	PMS_何桥镇宗庄1号变	10	400	219
44234	新沂	时集镇甲黄单相变（教堂）	10	200	91
44235	铜山	PMS_何桥镇宗庄10号变	10	400	96
44236	新沂	PMS_时集镇西街东变(温墩新区变)	10	315	153
44237	铜山	PMS_何桥镇宗庄21号变	10	400	211
44238	新沂	PMS_时集镇踢球大街南2号变	10	400	43
44239	铜山	PMS_何桥镇宗庄6号变	10	400	116
44240	新沂	PMS_时集镇白科东2号变	10	400	24
44241	新沂	PMS_时集镇盛湖北2号变	10	400	144
44242	铜山	PMS_何桥镇肖庄3号变	10	400	181
44243	新沂	PMS_时集镇新庄2号变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44244	铜山	何桥镇牛场东变	10	200	134
44245	新沂	PMS_时集镇蒋沟牛庄2号变	10	400	109
44246	铜山	何桥镇夏口2号变	10	400	244
44247	新沂	时集镇郝湖北变	10	200	123
44248	铜山	何桥镇何桥一队变	10	400	183
44249	新沂	PMS_时集镇凤云村夏圩2号变	10	400	164
44250	铜山	何桥镇常庄东变	10	200	88
44251	新沂	PMS_时集明甫村2号变	10	400	131
44252	铜山	何桥镇供电25号变	10	400	149
44253	新沂	PMS_时集镇大周东3号变	10	400	0
44254	铜山	何桥镇金安村1号变	10	400	109
44255	新沂	时集温墩村鲍圩3号变	10	200	1
44256	铜山	何桥镇朱酒店3号变	10	200	7
44257	新沂	PMS_时集敬园村布北2号变	10	400	257
44258	铜山	何桥镇供电所23号箱变	10	630	272
44259	新沂	PMS_时集陈刘敬老院2号配变	10	400	217
44260	铜山	何桥镇供电所22号变	10	400	0
44261	新沂	PMS_时集薄二2号配变	10	400	155
44262	铜山	何桥镇卜庄3号变	10	400	254
44263	新沂	PMS_时集东大街东2号配变（新沂市）	10	400	171
44264	铜山	何桥镇郭庄6号变	10	200	28
44265	新沂	PMS_时集线晏圩4号配变	10	400	209
44266	铜山	何桥镇岗叉楼村2号变	10	400	191
44267	新沂	PMS_时集五队2号配变	10	400	136
44268	铜山	何桥镇岗叉楼村3号变	10	400	206
44269	新沂	PMS_时集朱北2号配变	10	400	114
44270	铜山	何桥镇岗叉楼村1号变	10	400	206
44271	新沂	PMS_时集镇白科东3号变	10	400	195
44272	铜山	何桥镇肖庄1号变	10	400	172
44273	新沂	PMS_时集镇华庄2号变	10	200	16
44274	铜山	PMS_何桥镇李集村变	10	400	185
44275	新沂	PMS_时集线时集东街北2号配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44276	新沂	时集镇山东村条龙3号配变	10	200	11
44277	铜山	何桥镇董庄村赵庄变	10	400	157
44278	新沂	PMS_时集镇老宅3号配变	10	400	193
44279	新沂	PMS_时集镇山东村草庄2号配变	10	400	176
44280	铜山	PMS_何桥镇新庄西安变	10	400	83
44281	新沂	PMS_时集西洪村小庄2号配变	10	400	154
44282	铜山	PMS_刘集镇车村2号变	10	200	115
44283	新沂	PMS_时集镇西洪村黄泥2号配变	10	400	138
44284	铜山	刘集镇车村北变（新）	10	400	115
44285	新沂	PMS_时集镇大周南圩2号变	10	400	184
44286	铜山	PMS_刘集镇东风村半楼变	10	200	33
44287	新沂	PMS_时集镇山东村小魏2号配变	10	400	221
44288	铜山	PMS_刘集镇张安北变	10	200	29
44289	新沂	PMS_时集踢球大街4号配变	10	400	25
44290	铜山	PMS_刘集镇东风村孙楼变	10	200	0
44291	新沂	PMS_时集镇白石大街北2号变	10	400	0
44292	铜山	PMS_刘集镇元庄村凌场变	10	400	143
44293	新沂	PMS_时集镇踢球小学变	10	200	0
44294	铜山	PMS_刘集镇冯王1号变	10	400	60
44295	新沂	时集镇邵圩东变	10	200	15
44296	铜山	刘集镇下河套东变	10	200	0
44297	新沂	PMS_时集镇蒋沟3号配变	10	400	109
44298	铜山	刘集镇元庄村1号变	10	400	125
44299	新沂	PMS_时集镇东街南2号配变	10	400	81
44300	铜山	PMS_刘集镇夏庄1号变	10	200	0
44301	新沂	时集镇陈刘西2号变	10	400	230
44302	铜山	刘集镇马宅子北1号变	10	400	127
44303	新沂	时集蒋刘村蒋刘2号配变	10	200	119
44304	铜山	刘集镇孙庄1号变	10	200	0
44305	新沂	PMS_时集镇阚圩2号变	10	400	168
44306	铜山	刘集镇丁孟街西变	10	200	0
44307	铜山	PMS_刘集镇权尧村1号变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44308	新沂	PMS_时集马厂村盛湖北3号配变（新沂市）	10	400	139
44309	铜山	PMS_刘集镇凌场村中变	10	400	0
44310	新沂	PMS_时集线时集村乱墩2号配变	10	400	175
44311	铜山	PMS_刘集镇丁场三队西变	10	200	0
44312	新沂	PMS_时集镇时街线西大街滨河路1号配变	10	400	115
44313	铜山	刘集镇河头村西变	10	400	123
44314	新沂	PMS_时集踢球西姜圩2号配变	10	400	216
44315	铜山	PMS_刘集镇许楼3号变	10	200	21
44316	新沂	PMS_踢街线小徐3号配变（新沂市）	10	200	38
44317	铜山	PMS_刘集镇刘庄三楼变	10	200	17
44318	铜山	PMS_刘集镇供电所2号变	10	400	0
44319	新沂	PMS_时集踢球新粉坊2号配变(新沂市）	10	400	13
44320	新沂	时集镇西洪村黄泥3号东变	10	400	201
44321	铜山	PMS_刘集镇滕庄西变	10	200	85
44322	铜山	刘集镇丁场村李场变（新）	10	400	114
44323	新沂	PMS_时集线欢东2号配变	10	400	138
44324	铜山	PMS_刘集镇丁孟村李新庄变	10	200	77
44325	新沂	时集镇晏圩6号西配变	10	400	176
44326	铜山	刘集镇王套村桃园变	10	200	9
44327	新沂	PMS_时集线倪圩2号配变（新沂市）	10	400	145
44328	铜山	PMS_刘集镇西梁庄变	10	400	0
44329	新沂	PMS_时集线明甫新区3号配变（新沂市）	10	400	175
44330	铜山	PMS_刘集镇供电所8号变	10	400	85
44331	新沂	PMS_时集线东马2号配变（新沂市）	10	400	150
44332	铜山	刘集镇刘庄村1号变	10	200	70
44333	新沂	PMS_时集镇郝湖村4号变	10	400	154
44334	新沂	PMS_时集陈墩村后朱2号	10	400	236
44335	铜山	PMS_刘集镇郭桥单2号变	10	80	51
44336	新沂	PMS_时集镇山东村东李2号配变	10	400	210
44337	铜山	刘集镇田楼2号变	10	200	14
44338	新沂	时集镇山东村董湖2号配变	10	200	83
44339	铜山	刘集镇丁孟村变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44340	新沂	PMS_时集镇山东村孙陈2号配变	10	400	211
44341	铜山	刘集镇丁孟果园1号变	10	400	102
44342	新沂	PMS_时集线时凤云村四队配变	10	400	228
44343	铜山	刘集镇丁孟村西变	10	200	103
44344	新沂	PMS_时集线时集王西南2号配变	10	400	0
44345	铜山	刘集镇下河套二队变	10	400	84
44346	新沂	PMS_时集镇郝湖村5号配变	10	400	225
44347	铜山	刘集镇丁场村前崔店北变	10	400	255
44348	新沂	PMS_时集镇山东老宅4号变	10	400	153
44349	铜山	PMS_刘集镇丁场三队变	10	250	60
44350	新沂	PMS_时集线时集马厂村盛湖南2号配变	10	400	134
44351	铜山	刘集镇丁场4号变（新）	10	400	50
44352	铜山	刘集镇元庄村马宅子北变	10	200	78
44353	新沂	PMS_时集镇时东街南3号配变	10	400	81
44354	铜山	PMS_刘集镇冯王村侯阁变	10	400	126
44355	新沂	PMS_时集镇西大街4号配变	10	400	135
44356	铜山	PMS_刘集镇滕东变	10	400	117
44357	新沂	PMS_时集郝湖村6号配变	10	400	109
44358	铜山	刘集镇供电所3号变	10	400	178
44359	新沂	PMS_时集村时集一队2号配变	10	400	212
44360	铜山	PMS_刘集镇供电所5号变	10	200	84
44361	新沂	PMS_时集镇白石3号配变	10	400	49
44362	新沂	PMS_时集镇蒋刘村蒋庄2号配变	10	400	245
44363	铜山	刘集镇车村南变（新）	10	400	181
44364	新沂	PMS_时集镇白科村城头2号配变	10	400	186
44365	铜山	刘集镇车村东变（新）	10	400	57
44366	新沂	时集镇明甫新区4号配变	10	200	69
44367	铜山	刘集镇车村西变（新）	10	400	131
44368	铜山	刘集镇刘集村南变	10	400	70
44369	新沂	PMS_时集镇踢球大庄4号配变	10	400	143
44370	铜山	PMS_刘集镇刘集村东变	10	400	52
44371	新沂	PMS_时集镇东街东3号配变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44372	铜山	刘集镇丁场3号变(新）	10	400	0
44373	新沂	PMS_时集陈墩村大见2号配变	10	400	209
44374	铜山	PMS_刘集镇刘集北变	10	400	0
44375	新沂	PMS_时集陈墩小队2号配变	10	400	235
44376	铜山	PMS_刘集镇李庄一队变	10	200	6
44377	新沂	PMS_时集大周村后场2号配变	10	400	191
44378	铜山	刘集镇李庄村三队变	10	400	233
44379	新沂	PMS_时集大周村胡庄2号配变	10	400	37
44380	铜山	PMS_刘集镇西杨庄变	10	400	100
44381	铜山	PMS_刘集镇关路口西变	10	400	0
44382	新沂	PMS_时集大周村庄里2号配变	10	400	225
44383	铜山	PMS_刘集镇冯王养殖场变	10	200	66
44384	新沂	PMS_时集西街北2号配变	10	400	216
44385	铜山	PMS_刘集镇供电所7号变	10	400	83
44386	新沂	PMS_时集陈刘村陈中西2号配变	10	400	207
44387	铜山	PMS_刘集镇供电站变	10	315	25
44388	新沂	PMS_时集王西3号配变	10	400	161
44389	铜山	刘集镇供电所4号变	10	400	0
44390	新沂	PMS_时集西洪村半庄2号配变	10	400	167
44391	铜山	PMS_刘集镇供电所6号变	10	400	94
44392	新沂	PMS_时集时集村小徐庄2号配变	10	400	192
44393	铜山	PMS_刘集镇刘集村西变	10	400	146
44394	新沂	PMS_时集镇时西街3号配变	10	400	245
44395	新沂	PMS_时集大周村沟北2号配变	10	400	118
44396	铜山	刘集镇东杨庄变	10	400	91
44397	铜山	刘集镇王楼村变	10	400	224
44398	新沂	时集镇凤云一队变	10	200	109
44399	新沂	PMS_时集镇新庄村新三2号配变	10	400	245
44400	铜山	刘集镇瓦房村变	10	400	47
44401	新沂	时集镇晏圩5号配变	10	400	0
44402	铜山	刘集镇许楼村变	10	400	210
44403	新沂	PMS_时集镇民营2号配变	10	400	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44404	铜山	PMS_刘集镇李庄队肖庄村变	10	400	25
44405	新沂	PMS_时集镇马厂村东马3号	10	400	166
44406	铜山	PMS_刘集镇前丁场新村变	10	200	0
44407	新沂	时集镇大周4号小刘庄北变	10	400	188
44408	铜山	刘集镇车村西2号变（新）	10	400	215
44409	新沂	PMS_时集镇时集村一队西配变	10	400	213
44410	铜山	PMS_刘集镇供电所12号变	10	400	22
44411	新沂	时集镇蒋沟村桥头4号变	10	400	0
44412	铜山	刘集镇供电所13号变	10	400	195
44413	新沂	PMS_时集镇万沟2号配变	10	200	0
44414	新沂	PMS_时集镇新六2号变	10	400	235
44415	铜山	刘集镇刘集村西1号变	10	400	71
44416	新沂	PMS_时集镇新三3号配变	10	400	219
44417	铜山	PMS_刘集镇供电所10号变	10	400	98
44418	新沂	PMS_时集镇新庄3号配变	10	400	263
44419	铜山	刘集镇车村南1号变（新）	10	400	0
44420	新沂	时集镇时集线许南2号配变	10	200	95
44421	铜山	刘集镇东风小楼子1号变	10	200	26
44422	新沂	PMS_时集镇温墩新区2号配变	10	400	68
44423	铜山	PMS_刘集镇姚庄变	10	400	100
44424	新沂	PMS_时集邵圩东2号变	10	400	162
44425	铜山	刘集镇东风丁海子变	10	400	124
44426	新沂	PMS_时集镇夏庄2号配变	10	400	125
44427	铜山	PMS_刘集镇王套村谢寨变	10	400	131
44428	新沂	时集镇风云村夏圩2号路西变	10	400	195
44429	铜山	PMS_刘集镇王套七队变	10	400	111
44430	新沂	PMS_时集镇白石警务室南配变	10	400	200
44431	新沂	PMS_时集镇踢球大街南3号配变	10	400	0
44432	铜山	PMS_刘集镇王套三队变	10	400	71
44433	新沂	PMS_时集镇陈刘陈中东变	10	400	249
44434	新沂	PMS_时集镇西大街银行配变	10	400	118
44435	新沂	PMS_时集镇姜圩3号变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44436	新沂	PMS_时集镇陈墩村前朱3号西变	10	400	248
44437	新沂	PMS_时集镇时开线林场2号配变	10	400	220
44438	新沂	PMS_时集镇时集一队3号配变	10	400	112
44439	新沂	PMS_时集布村2号变	10	400	141
44440	新沂	PMS_时集镇踢球东街老站变	10	400	103
44441	新沂	PMS_时集前朱4号变	10	400	248
44442	新沂	PMS_时集镇西大街5号超市变	10	400	76
44443	新沂	PMS_时集踢球新庄水库变	10	400	228
44444	新沂	PMS_时集镇山东村李西变	10	400	107
44445	新沂	PMS_时集镇怀峰农牧场东变	10	400	127
44446	新沂	桃花源一号配电变压器	10	400	164
44447	新沂	桃花源三号配电变压器	10	400	144
44448	新沂	PMS_时集镇明甫南头2号变	10	400	206
44449	新沂	PMS_时集镇时集村五队小区北变	10	400	220
44450	新沂	PMS_时集镇山东村小魏北变	10	400	222
44451	新沂	PMS_时集镇陈墩村前朱南变	10	400	96
44452	新沂	时集镇蒋刘村滕庄南变	10	200	42
44453	新沂	时集镇时集村四队庄里变	10	400	83
44454	新沂	时集镇广播站变	10	400	83
44455	新沂	时集镇山东村草庄3号变	10	400	233
44456	新沂	时集万沟北变	10	400	177
44457	新沂	时集盛湖北4号变	10	400	156
44458	新沂	时集王老庄3号变	10	400	158
44459	新沂	时集新庄4号变	10	400	238
44460	新沂	时集旭丰小区变	10	630	342
44461	新沂	时集农贸市场2号变	10	630	416
44462	新沂	时集教师公寓变	10	630	482
44463	新沂	时集周北东变	10	400	196
44464	新沂	时集艾庄东变	10	400	184
44465	新沂	时集北朱3号变	10	630	416
44466	新沂	时集镇欢东3号变	10	200	89
44467	新沂	时集镇陈刘村刘西3号变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44468	新沂	时集镇凤云村林庄2号变	10	200	116
44469	新沂	时集艾庄北变	10	400	219
44470	新沂	时集北朱4号变	10	400	243
44471	新沂	时集新庄南湖变	10	400	228
44472	新沂	时集白科小区变	10	630	502
44473	新沂	时集菜市场变	10	630	356
44474	新沂	时集晏圩东变	10	400	214
44475	新沂	时集明甫新区东变	10	400	176
44476	新沂	时集明甫新区西变	10	400	236
44477	新沂	时集蒋沟戈庄南变	10	400	0
44478	新沂	时集西洪村半庄南变	10	400	178
44479	新沂	时集郝湖村7号配变	10	400	256
44480	新沂	时集镇王西冷库变	10	400	193
44481	新沂	时集镇薄二3号变	10	400	178
44482	新沂	时集镇欢东4号变	10	400	292
44483	新沂	时集镇时集村朱江3号变	10	400	83
44484	新沂	时集镇温墩集聚区东变	10	400	184
44485	新沂	时集镇产业园东变	10	400	107
44486	新沂	桃花居2箱变变压器	10	630	504
44487	新沂	桃花居1箱变变压器	10	630	504
44488	新沂	时集镇桃花源2箱变	10	630	392
44489	新沂	时集镇桃花源变压器	10	630	410
44490	新沂	时集镇白科东4号变	10	200	158
44491	新沂	时集镇陈小台变	10	200	0
44492	新沂	时集镇大见台片	10	400	213
44493	新沂	PMS_时集镇老庄台片	10	400	152
44494	新沂	时集镇布村台片	10	200	0
44495	新沂	时集镇小庄台片	10	400	185
44496	新沂	PMS_时集镇大周村大周东台片	10	400	163
44497	新沂	时集镇凤云村薄二（薄湖）台片	10	400	222
44498	新沂	PMS_时集镇蒋刘村蒋刘台片	10	400	147
44499	新沂	PMS_时集镇盛湖村湖墩台片	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44500	新沂	PMS_时集镇万沟台片	10	400	119
44501	新沂	PMS_时集镇新庄台变	10	400	178
44502	新沂	时集镇风云村林庄台变	10	400	239
44503	新沂	PMS_时集镇蒋刘村滕庄台变	10	200	34
44504	新沂	时集镇明甫村大墩台变	10	200	76
44505	新沂	PMS_时集镇明甫村南头台变	10	200	99
44506	新沂	PMS_时集镇许南台变	10	200	95
44507	新沂	PMS_时集镇新五台变	10	400	228
44508	新沂	时集镇陈墩村后朱台变	10	400	225
44509	新沂	时集镇陈墩村前朱台变	10	200	83
44510	新沂	PMS_时集镇山东村董湖台变	10	400	199
44511	新沂	时集镇山东村老宅台变	10	400	178
44512	新沂	时集镇山东村条龙台变	10	200	54
44513	新沂	时集镇山东村小魏台变	10	400	90
44514	新沂	PMS_时集村时集一队台变	10	200	0
44515	新沂	PMS_时集镇小学台变	10	400	163
44516	新沂	PMS_时集镇西洪村艾庄台变	10	400	171
44517	新沂	时集镇温墩村朱墩台变	10	400	184
44518	新沂	PMS_时集王西台变	10	200	80
44519	新沂	PMS_棋盘西夏村2号变	10	200	0
44520	新沂	PMS_棋盘王徐徐庄2号变	10	200	33
44521	新沂	棋盘麦芬村2号台片	10	400	180
44522	新沂	棋盘小冲南2号台片	10	200	5
44523	新沂	PMS_棋盘官沈北2号台片	10	400	134
44524	新沂	棋盘白草东2号台片	10	200	86
44525	新沂	PMS_棋盘棋街10号台片	10	400	198
44526	新沂	PMS_棋盘山徐新居3号台片	10	400	208
44527	新沂	PMS_棋盘渔场7号台片	10	400	223
44528	新沂	棋盘渔场8号综合变(毛林大桥)	10	200	108
44529	新沂	PMS_棋盘双新小王庄综合变	10	400	18
44530	新沂	棋盘大冲东2号变	10	160	62
44531	新沂	棋盘红峰村变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44532	新沂	PMS_棋盘牛盘黄滩2号变	10	400	175
44533	新沂	棋盘城岗4号综合变	10	400	220
44534	新沂	PMS_棋盘城岗街西台片	10	400	33
44535	新沂	PMS_棋盘岗里2号台片	10	200	2
44536	新沂	PMS_棋盘城岗街中台片	10	400	35
44537	新沂	棋盘岗南南变	10	400	178
44538	新沂	PMS_棋盘岗南台片	10	400	195
44539	新沂	棋盘城岗台片	10	630	298
44540	新沂	PMS_棋盘城岗南变	10	200	35
44541	新沂	PMS_棋盘城岗街中2号变	10	400	55
44542	新沂	PMS_棋盘棋街南综合变	10	200	120
44543	新沂	PMS_棋盘王徐新区台片	10	400	237
44544	新沂	棋盘大冲南2号变	10	400	185
44545	铜山	PMS_刘集镇王套村变	10	400	138
44546	铜山	PMS_刘集镇东风村前张安变	10	400	35
44547	铜山	刘集镇田楼1号变	10	400	134
44548	铜山	PMS_刘集镇郭桥村郑庄西变	10	400	136
44549	铜山	刘集镇瓦房东变	10	400	174
44550	铜山	刘集镇西梁单相变	10	200	88
44551	铜山	PMS_刘集村北1号变	10	400	0
44552	铜山	刘集镇市场变	10	400	38
44553	铜山	刘集镇冯王村侯阁1号变	10	400	52
44554	铜山	刘集镇滕庄村东1号变	10	400	92
44555	铜山	PMS_刘集镇瓦房村1号变	10	400	108
44556	铜山	PMS_刘集镇东梁村1号变	10	400	106
44557	铜山	刘集镇东风丁海子1号变	10	400	121
44558	铜山	PMS_刘集镇田楼4号变	10	400	37
44559	铜山	PMS_刘集镇丁孟村1号变	10	400	67
44560	铜山	刘集镇东风村半楼东变	10	400	111
44561	铜山	刘集镇丁场3号北变	10	200	57
44562	铜山	PMS_刘集镇丁场4号东变	10	400	67
44563	铜山	刘集镇田楼1号北变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44564	铜山	PMS_刘集镇解场东1号变	10	200	68
44565	铜山	刘集镇姚庄1号变	10	200	0
44566	铜山	刘集镇李庄三队1号变	10	400	124
44567	铜山	PMS_刘集镇李庄村王庄1号变	10	200	0
44568	铜山	刘集镇关路口东1号变	10	400	0
44569	铜山	PMS_刘集镇马宅子北货场变	10	200	50
44570	铜山	PMS_刘集镇丁场村变	10	400	98
44571	铜山	PMS_刘集镇东风村变	10	400	90
44572	铜山	PMS_刘集镇许楼大队变	10	400	244
44573	铜山	刘集镇冯王村变	10	200	52
44574	铜山	刘集镇车村西1号变（新）	10	400	109
44575	铜山	PMS_刘集镇闫集东变	10	200	70
44576	铜山	PMS_刘集镇刘庄村赵庄变	10	200	87
44577	铜山	PMS_刘集镇刘庄村东变	10	200	104
44578	铜山	PMS_刘集镇闫集桥变	10	400	0
44579	铜山	PMS_刘集镇刘庄2号变	10	400	227
44580	铜山	PMS_刘集镇权尧村西变	10	400	135
44581	铜山	PMS_刘集镇孙庄西变	10	400	203
44582	铜山	PMS_刘集镇路口东变	10	400	114
44583	铜山	PMS_刘集镇李庄市场变	10	400	78
44584	铜山	PMS_刘集镇李庄村吉庄变	10	400	98
44585	铜山	PMS_刘集镇杨庄村新黄变	10	400	128
44586	铜山	PMS_刘集镇许楼村关地变	10	400	135
44587	铜山	刘集镇许楼村1号变	10	400	102
44588	铜山	PMS_刘集镇许楼村2号变	10	400	129
44589	铜山	PMS_刘集镇权尧村东变	10	400	50
44590	铜山	PMS_刘集镇冯王村2号变	10	400	2
44591	铜山	PMS_刘集镇东梁村变	10	400	140
44592	铜山	PMS_刘集镇东梁村赵庄变	10	400	42
44593	铜山	PMS_刘集镇东梁村桃园变	10	400	184
44594	铜山	PMS_刘集镇瓦房村菜棚变	10	400	198
44595	铜山	PMS_刘集镇丁场村前丁场变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44596	铜山	刘集镇解场东变	10	400	30
44597	铜山	PMS_刘集镇郭桥村绵羊庄变	10	400	176
44598	铜山	刘集镇郭桥四队变	10	200	64
44599	铜山	PMS_刘集镇马宅子南变	10	400	102
44600	铜山	PMS_刘集镇后丁孟变	10	400	126
44601	铜山	PMS_刘集镇郭桥村郑庄变	10	400	184
44602	铜山	PMS_刘集镇下河套郑新庄变	10	400	40
44603	铜山	刘集镇东风小楼子变	10	400	28
44604	铜山	PMS_刘集镇丁孟村羊庄变	10	400	158
44605	铜山	刘集镇丁场九十队变(新）	10	400	43
44606	铜山	PMS_刘集镇丁场村河头变	10	400	68
44607	铜山	刘集镇郭桥村三队变	10	200	89
44608	铜山	PMS_刘集镇田楼四队变	10	400	0
44609	铜山	PMS_刘集镇丁孟村张庄变	10	400	119
44610	铜山	刘集镇李庄村王庄变	10	400	143
44611	铜山	PMS_刘集镇田楼四队1号变	10	200	21
44612	铜山	PMS_刘集镇供电所14号变	10	400	0
44613	铜山	PMS_刘集镇丁场九、十队1号变	10	400	137
44614	铜山	刘集镇丁场3号东变(新）	10	400	105
44615	铜山	PMS_刘集镇李庄市场东变	10	400	26
44616	铜山	PMS_刘集镇李庄市场西变	10	400	142
44617	铜山	PMS_刘集镇孙庄东变	10	200	22
44618	铜山	PMS_刘集镇滕西村1号变	10	400	12
44619	铜山	PMS_刘集镇刘集村西南庄变	10	200	0
44620	铜山	刘集镇供电所3号东变	10	400	1
44621	铜山	刘集镇车村西南变（新）	10	400	88
44622	铜山	刘集镇车村东南变（新）	10	400	140
44623	铜山	PMS_刘集镇供电所5号东	10	200	0
44624	铜山	刘集镇下河套二队东变	10	400	165
44625	铜山	PMS_刘集镇王套二队东变	10	200	1
44626	铜山	PMS_刘集镇王套桃园东变	10	200	8
44627	铜山	PMS_刘集镇丁孟果园2号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44628	铜山	刘集镇郭桥二队东变(新）	10	400	141
44629	铜山	PMS_刘集镇坝台西变	10	200	110
44630	铜山	刘集镇张庄1号变	10	400	156
44631	铜山	刘集东教育小区变	10	400	64
44632	铜山	PMS_刘集镇供电所15号变	10	400	39
44633	铜山	PMS_刘集镇供电所16号变	10	400	106
44634	铜山	PMS_刘集镇供电所17号变	10	400	87
44635	铜山	PMS_刘集镇冯庄村变	10	200	75
44636	铜山	PMS_刘集镇权尧村中变	10	200	54
44637	铜山	PMS_刘集镇田楼村南变	10	200	87
44638	铜山	PMS_刘集镇丁场村李场北变	10	400	39
44639	铜山	刘集镇丁场三队北变	10	400	79
44640	铜山	PMS_刘集镇滕庄东2号变	10	400	184
44641	铜山	PMS_刘集镇食品站住宅小区变	10	400	14
44642	铜山	PMS_刘集镇许楼1号北变	10	400	209
44643	铜山	PMS_刘集镇权尧村2号变	10	400	101
44644	铜山	PMS_刘集镇权尧小梁庄东变	10	400	100
44645	铜山	PMS_刘集镇许楼村关地1号变	10	400	67
44646	铜山	PMS_刘集镇丁场3号西变	10	400	210
44647	铜山	PMS_刘集镇丁场村前崔店北1号变	10	400	221
44648	铜山	PMS_刘集镇凌场村南变	10	400	175
44649	铜山	PMS_刘集镇下河套1号变	10	400	114
44650	铜山	PMS_刘集镇丁孟街西1号变	10	400	143
44651	铜山	PMS_刘集镇车村1号变	10	400	58
44652	铜山	刘集镇丁孟村2号变	10	200	0
44653	铜山	PMS_刘集镇东风村半楼1号变	10	400	108
44654	铜山	PMS_刘集镇王套村桃园1号变	10	400	83
44655	铜山	刘集镇夏庄村2号变	10	250	99
44656	铜山	PMS_刘集镇元庄村2号变	10	400	175
44657	铜山	PMS_刘集镇李庄1号变	10	400	36
44658	铜山	PMS_刘集镇李庄村三队2号变	10	400	124
44659	铜山	刘集镇刘庄村赵庄1号变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44660	铜山	PMS_刘集镇许楼村4号变	10	400	93
44661	铜山	PMS_刘集镇刘庄三楼1号变	10	400	193
44662	铜山	PMS_刘集镇王楼村1号变	10	400	86
44663	铜山	PMS_刘集镇西杨庄1号变	10	400	152
44664	铜山	PMS_刘集镇许楼村潘屯1号变	10	400	50
44665	铜山	刘集镇棉布村四组西变	10	400	189
44666	铜山	刘集镇棉布村四组东变	10	400	187
44667	铜山	刘集镇棉布村四组北变	10	200	44
44668	铜山	PMS_刘集镇棉布村三组西变	10	400	83
44669	铜山	PMS_刘集镇施楼村七组变	10	400	125
44670	铜山	刘集镇施楼村八组变	10	400	123
44671	铜山	PMS_刘集镇施楼村小田楼3号变	10	400	166
44672	铜山	刘集镇棉布村三组东变	10	400	159
44673	铜山	刘集镇施楼村小田楼1号变	10	400	119
44674	铜山	刘集镇施楼村小田楼2号变	10	400	170
44675	铜山	PMS_刘集镇棉布村鱼塘2号变	10	400	186
44676	铜山	PMS_刘集镇施楼村一组2号变	10	400	135
44677	铜山	PMS_刘集镇棉布村村委会变	10	400	42
44678	铜山	PMS_刘集镇棉布村五组变	10	400	208
44679	铜山	PMS_刘集镇棉布村鱼塘3号变	10	400	198
44680	铜山	PMS_刘集镇棉布村鱼塘1号变	10	400	171
44681	铜山	PMS_刘集镇棉布村八组变	10	400	188
44682	铜山	PMS_刘集镇施楼村一组1号变	10	400	144
44683	铜山	PMS_刘集镇施楼村二组变	10	400	90
44684	铜山	刘集镇棉布村一二组3号变	10	400	157
44685	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼2号变	10	400	0
44686	铜山	PMS_刘集镇施楼村3组1号变	10	400	188
44687	铜山	PMS_刘集镇施楼村4组变	10	400	218
44688	铜山	刘集镇棉布村一二组1号变	10	400	177
44689	铜山	PMS_刘集镇施楼村三组2号变	10	400	119
44690	铜山	刘集镇棉布村一二组2号变	10	400	185
44691	铜山	PMS_刘集镇施楼村五组变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44692	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼1号变	10	400	155
44693	铜山	PMS_刘集镇施楼村六组变	10	400	128
44694	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼3号变	10	400	107
44695	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场1号变	10	400	0
44696	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场2号变	10	400	10
44697	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场3号变	10	400	0
44698	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场4号变	10	400	105
44699	铜山	PMS_刘集镇刘庄新村1号变	10	400	158
44700	铜山	PMS_刘集镇刘庄新村2号变	10	400	147
44701	铜山	PMS_刘集镇赵庄新村1号变	10	400	109
44702	铜山	PMS_刘集镇赵庄新村2号变	10	400	179
44703	铜山	PMS_刘集镇棉布新村1号变	10	400	119
44704	铜山	PMS_刘集镇棉布新村2号变	10	400	175
44705	铜山	PMS_刘集镇棉布新村3号变	10	400	195
44706	铜山	PMS_刘集镇棉布新村4号变	10	400	148
44707	铜山	刘集乡元庄村变（新）	10	200	133
44708	铜山	刘集镇孙庄变（新）	10	200	99
44709	铜山	刘集镇丁孟村西南变	10	200	94
44710	铜山	PMS_刘集镇冯王村3号变	10	400	0
44711	铜山	PMS_刘集镇供电所9号变（新）	10	400	81
44712	铜山	刘集镇电管站1号变新	10	400	0
44713	铜山	PMS_刘集镇冯王新村变（新）	10	400	66
44714	铜山	PMS_刘集镇供电所11号变（新）	10	400	95
44715	铜山	PMS_刘集镇滕庄西2号变	10	400	171
44716	铜山	PMS_刘集镇河头村1号变	10	400	111
44717	铜山	PMS_刘集镇卫生院宿舍楼变（新）	10	400	171
44718	铜山	PMS_刘集镇杨庄村新黄东	10	400	176
44719	铜山	富强小区1箱变	10	500	259
44720	铜山	祥乐小区1箱变	10	630	382
44721	铜山	富强小区3箱变	10	500	277
44722	铜山	祥乐小区3箱变	10	400	212
44723	铜山	祥乐小区2箱变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44724	铜山	富强小区4箱变	10	500	315
44725	铜山	富强小区2箱变	10	500	306
44726	铜山	PMS_刘集镇冯王村南变	10	400	102
44727	铜山	PMS_郭桥村小区1号变压器	10	630	216
44728	铜山	PMS_郭桥村小区3号变压器	10	630	266
44729	铜山	PMS_刘集镇车村西北变	10	400	113
44730	铜山	PMS_刘集镇丁孟村李新庄南变	10	400	121
44731	铜山	刘集镇杨庄村新黄西变	10	400	54
44732	铜山	刘集镇刘集村东2号变	10	200	0
44733	铜山	刘集镇东梁村赵庄东变	10	200	8
44734	铜山	刘集镇西梁庄北变	10	400	97
44735	铜山	刘集镇东杨庄南变	10	200	0
44736	铜山	刘集镇东风村小楼子2号变	10	200	0
44737	铜山	刘集东教育小区南变	10	400	49
44738	铜山	刘集镇张集矿市场5号变	10	400	83
44739	铜山	刘集镇冯王村后崔店变	10	200	0
44740	铜山	刘集镇李庄市场中变	10	400	166
44741	铜山	刘集镇供电所13号西变	10	400	190
44742	铜山	刘集镇郭桥村坝台南变	10	400	266
44743	铜山	刘集镇许楼村潘屯变	10	400	239
44744	铜山	刘集镇供电所3号北变	10	400	108
44745	铜山	刘集镇下河套二队南变	10	200	57
44746	铜山	刘集镇棉布村三组西1号变	10	200	17
44747	铜山	刘集镇东风丁海子2号变	10	400	154
44748	铜山	刘集镇施楼村鱼塘变	10	400	165
44749	铜山	刘集镇车村西北1号变	10	400	265
44750	铜山	刘集镇郭桥村坝台北变	10	400	11
44751	铜山	刘集镇车村东北变	10	400	136
44752	铜山	刘集镇田楼3号变	10	400	148
44753	铜山	刘集镇郭桥一队变(新)	10	400	134
44754	铜山	刘集镇郭桥五队变	10	400	86
44755	铜山	刘集镇王套二队变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44756	铜山	刘集镇王套供销社变	10	400	0
44757	铜山	PMS_刘集镇许楼村谢庄变	10	200	4
44758	铜山	刘集镇丁孟果园变	10	200	0
44759	铜山	PMS_刘集镇权尧小梁庄变	10	200	32
44760	铜山	PMS_利国镇吴庄村小楼变	10	200	94
44761	铜山	PMS_利国镇吴庄村韩三队变	10	200	46
44762	铜山	利国镇邵家村1号变	10	315	54
44763	铜山	PMS_利国镇万庄村2号变	10	200	44
44764	铜山	PMS_利国镇黄山村1号变	10	200	0
44765	铜山	PMS_利国镇黄山村变	10	200	0
44766	铜山	PMS_利国镇黄山村2号变	10	200	0
44767	铜山	利国镇南马山村1号变	10	315	0
44768	铜山	PMS_利国镇南马山村变	10	200	0
44769	铜山	PMS_利国镇厉湾村3号变	10	400	82
44770	铜山	PMS_利国镇马山十二队变	10	200	70
44771	铜山	PMS_利国镇马山村3号变	10	200	88
44772	铜山	PMS_利国镇墓山村2号变	10	400	144
44773	铜山	PMS_利国镇寄堡村变	10	400	52
44774	铜山	PMS_利国镇蔡山村5号变	10	200	0
44775	铜山	利国镇吴庄村殷庄队4号变	10	200	111
44776	铜山	利国镇黄山村6号变	10	200	0
44777	铜山	PMS_利国镇黄山村7号变	10	200	0
44778	铜山	PMS_利国镇邵家村4号变	10	200	0
44779	铜山	PMS_利国镇利国村十三队4号变	10	400	148
44780	铜山	PMS_利国镇蔡山村2号变	10	250	3
44781	铜山	利国镇吴庄村义和队变	10	400	54
44782	铜山	PMS_利国镇商业街3号变	10	400	132
44783	铜山	PMS_利国镇利国村十三队变	10	400	213
44784	铜山	PMS_利国镇利国供电所1号变	10	500	0
44785	铜山	利国镇马元村3号变	10	400	171
44786	铜山	利国镇蔡山村3号变	10	100	0
44787	铜山	利国镇林头村2号变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44788	铜山	PMS_利国镇黄山村4号变	10	200	0
44789	铜山	PMS_利国镇黄山村5号变	10	200	73
44790	铜山	利国镇厉湾村5号变	10	200	9
44791	铜山	PMS_利国镇利国村十四队1号变	10	400	102
44792	铜山	利国镇寄堡村4号变	10	200	1
44793	铜山	利国镇马元村4号变	10	200	0
44794	铜山	利国镇郝家村2号变	10	200	13
44795	铜山	利国镇林头村1号变	10	400	184
44796	铜山	PMS_利国镇蔡山村变	10	400	173
44797	铜山	利国镇利国村八队变	10	200	18
44798	铜山	PMS_利国镇利国村变	10	400	17
44799	铜山	利国镇利国村十六队1号变	10	250	49
44800	铜山	利国镇利国村1号变	10	315	0
44801	新沂	PMS_棋盘筛子南变	10	400	205
44802	新沂	棋盘芦墩东变	10	200	74
44803	新沂	PMS_棋盘金李村变	10	200	56
44804	新沂	棋盘双新西综合变	10	400	206
44805	新沂	棋盘棋盘街07号变	10	400	113
44806	新沂	PMS_棋盘棋街6号变	10	400	199
44807	新沂	棋盘毛林王庄东配变	10	400	197
44808	新沂	棋盘祁元南变	10	400	140
44809	新沂	棋盘祁元北变	10	200	0
44810	新沂	PMS_棋盘棋街8号变(新强家西)	10	400	114
44811	新沂	PMS_棋盘墩东西变	10	400	171
44812	新沂	棋盘柳沟北变	10	400	199
44813	新沂	棋盘毛林村北变	10	400	163
44814	新沂	PMS_棋盘村部西台片	10	400	137
44815	新沂	PMS_棋盘官庄北台片	10	200	79
44816	新沂	PMS_棋盘棋街东5号变（棋小门北）	10	400	31
44817	新沂	PMS_棋盘棋街东3号变（种站对门）	10	400	89
44818	新沂	PMS_棋盘棋街12号变	10	400	176
44819	新沂	PMS_棋盘棋街中2号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44820	新沂	PMS_棋盘棋街西1号变	10	400	21
44821	新沂	PMS_棋盘官庄西台片	10	400	219
44822	新沂	PMS_棋盘棋街中4号变（高中部门口）	10	400	81
44823	新沂	PMS_棋盘牛盘村变	10	400	200
44824	新沂	PMS_棋盘官庄村	10	200	28
44825	新沂	棋盘小新村台片	10	200	67
44826	新沂	PMS_棋盘棋供变	10	400	163
44827	新沂	PMS_棋盘棋街11号变	10	400	123
44828	新沂	PMS_棋盘山徐新区变	10	400	170
44829	新沂	PMS_棋盘山徐新居2号变	10	400	188
44830	新沂	PMS_棋盘山徐东变	10	200	56
44831	新沂	PMS_棋盘麦芬村变	10	400	142
44832	新沂	PMS_棋盘麦芬南变	10	200	103
44833	新沂	PMS_棋盘姚洼村变	10	200	20
44834	新沂	棋盘冯庄小陆庄变	10	400	241
44835	新沂	PMS_棋盘冯庄村变	10	200	10
44836	新沂	棋盘张王村变	10	400	197
44837	新沂	PMS_棋盘西夏村变	10	400	211
44838	新沂	棋盘官沈南台片	10	400	148
44839	新沂	棋盘官沈村东变	10	200	119
44840	新沂	PMS_棋盘官沈北变	10	200	0
44841	新沂	PMS_棋盘毛林村变	10	200	0
44842	新沂	棋盘墩东村变	10	200	56
44843	新沂	棋盘柳沟村变	10	400	243
44844	新沂	棋盘佃富村西变	10	250	101
44845	新沂	PMS_棋盘佃富村变	10	200	103
44846	新沂	PMS_棋盘张庙7队台片	10	200	103
44847	新沂	PMS_棋盘张庙村变	10	400	276
44848	新沂	棋盘张庙2队变	10	400	178
44849	新沂	PMS_棋盘加友村变	10	400	202
44850	新沂	棋盘陵西南变	10	200	54
44851	新沂	棋盘大墩村变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44852	新沂	棋盘张庙新区台片	10	200	0
44853	新沂	棋盘墨芬西变	10	400	215
44854	新沂	棋盘筛子村台片	10	400	228
44855	新沂	PMS_棋盘戚沟西变	10	400	165
44856	新沂	PMS_棋盘戚沟村变	10	400	183
44857	新沂	PMS_棋盘小冲村变	10	400	0
44858	新沂	棋盘城岗街新区变	10	400	50
44859	新沂	PMS_棋盘土城圩里	10	400	127
44860	新沂	PMS_棋盘土城老庄	10	400	16
44861	新沂	PMS_棋盘棋街西2号变	10	400	52
44862	新沂	PMS_棋盘棋街9号变(高中部西)	10	400	100
44863	新沂	棋盘金李村东变	10	400	236
44864	新沂	PMS_棋盘冯庄中变	10	200	35
44865	新沂	棋盘岗北西变	10	400	194
44866	新沂	PMS_棋盘岗东新区变	10	400	108
44867	新沂	PMS_棋盘岗北东变	10	400	87
44868	新沂	PMS_棋盘大冲村变	10	250	96
44869	新沂	PMS_棋盘小冲南变	10	400	84
44870	新沂	棋盘郑良张锦变	10	200	24
44871	新沂	PMS_棋盘郑良杨庄变	10	250	144
44872	新沂	PMS_棋盘王徐宋庄变	10	400	255
44873	新沂	PMS_棋盘白草东变	10	200	61
44874	新沂	PMS_棋盘白草西变	10	400	135
44875	新沂	PMS_棋盘新刘村台片	10	200	58
44876	新沂	棋盘大冲村东变	10	200	70
44877	新沂	棋盘新湖田圩变	10	400	187
44878	新沂	棋盘大冲北变	10	400	194
44879	新沂	棋盘陵西南2号台片	10	250	86
44880	新沂	棋盘毛林村2号变	10	200	0
44881	新沂	PMS_棋盘城岗孙守科门前台片	10	400	97
44882	新沂	PMS_棋盘岗北西1号变	10	200	49
44883	新沂	PMS_棋盘城岗孙华门前台片	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44884	新沂	PMS_棋盘土城老庄西台片	10	200	66
44885	新沂	PMS_棋盘郑良张锦庄北变	10	200	110
44886	新沂	棋盘小冲北台片	10	400	88
44887	新沂	棋盘派出所门前台片	10	400	6
44888	新沂	棋盘郡王府西台片	10	400	61
44889	新沂	PMS_棋盘张庙村2号台片	10	400	264
44890	新沂	棋盘墩东田庄台片	10	400	266
44891	新沂	棋盘芦墩北2号台片	10	200	93
44892	新沂	PMS_棋盘祁元南2号台片	10	200	31
44893	新沂	PMS_棋盘白草东1号台片	10	200	88
44894	新沂	PMS_棋盘双新小区台片	10	400	112
44895	新沂	PMS_棋盘王徐杨庄北台片	10	200	119
44896	新沂	棋盘芦墩村2号台片	10	200	24
44897	新沂	PMS_棋盘大墩东2号台片	10	400	212
44898	新沂	PMS_棋盘大墩河口2号台片	10	400	208
44899	新沂	PMS_棋盘加友北变	10	200	62
44900	新沂	PMS_棋盘毛林王庄2号台片	10	200	24
44901	新沂	PMS_棋盘筛子2号台片	10	400	220
44902	新沂	PMS_棋盘七沟东台片	10	200	88
44903	新沂	PMS_棋盘坝南西台片	10	400	173
44904	新沂	棋盘新刘西台片	10	400	159
44905	新沂	棋盘官沈南2号台片	10	200	56
44906	新沂	棋盘佃富东台片	10	200	34
44907	新沂	棋盘张庙张庄台片	10	400	128
44908	新沂	棋盘牛盘西台片	10	400	172
44909	新沂	棋盘官庄村南台片	10	200	68
44910	新沂	PMS_棋盘白草大棚台片	10	400	125
44911	新沂	棋盘张王西台片	10	400	276
44912	新沂	PMS_棋盘大新2号台片	10	200	0
44913	新沂	棋盘村部北变	10	400	144
44914	新沂	PMS_棋盘张庙新区2号台片	10	200	39
44915	新沂	PMS_棋盘张庙新区3号台片	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44916	新沂	棋盘小冲东台片	10	200	2
44917	新沂	棋盘小冲东2号台片	10	200	101
44918	新沂	棋盘祁元北2号台片	10	400	218
44919	新沂	棋盘筛子马场北台片	10	200	0
44920	新沂	棋盘佃富东2号台片	10	400	224
44921	新沂	棋盘佃富西2号台片	10	400	177
44922	新沂	PMS_棋盘岗北西3号台片	10	400	199
44923	新沂	PMS_棋盘金李村2号台片	10	400	170
44924	新沂	PMS_棋盘戚沟路口台片	10	200	0
44925	新沂	PMS_棋盘污水处理厂北台片	10	400	174
44926	新沂	棋盘柳沟村2号台片	10	400	279
44927	新沂	棋盘金李张庄北台片	10	400	191
44928	新沂	PMS_棋盘筛子南2号台片	10	400	242
44929	新沂	PMS_棋盘大墩村2号台片	10	400	127
44930	新沂	PMS_棋盘张庙七队2号台片	10	400	211
44931	新沂	PMS_棋盘大墩南2号台片	10	400	192
44932	新沂	PMS_棋盘加友南台片	10	400	170
44933	新沂	PMS_棋盘柳沟北2号台片	10	400	159
44934	新沂	PMS_棋盘柳沟南台片	10	400	152
44935	新沂	PMS_棋盘张庙村南台片	10	200	20
44936	新沂	PMS_棋盘麦芬西2号配变	10	400	223
44937	新沂	PMS_棋盘土城北新区2号台片	10	400	191
44938	新沂	PMS_棋盘镇城岗新村南台片	10	400	37
44939	新沂	PMS_棋盘土城圩里2号台片	10	400	124
44940	新沂	棋盘大新西台片	10	200	57
44941	新沂	棋盘冯庄东2号台片	10	400	148
44942	新沂	PMS_棋盘泉子村2号台片	10	400	200
44943	新沂	棋盘泉子北2号台片	10	200	108
44944	新沂	棋盘姚洼村2号台片	10	200	72
44945	新沂	PMS_棋盘姚洼西台片	10	400	233
44946	新沂	棋盘官庄西北台片	10	400	97
44947	新沂	PMS_棋盘山水台片	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44948	新沂	棋盘镇官庄村东台片	10	200	52
44949	新沂	PMS_棋盘供电所西台片	10	400	108
44950	新沂	PMS_棋盘金庄西2号台片	10	400	208
44951	新沂	PMS_棋盘文化站门前台片	10	400	60
44952	新沂	PMS_棋盘镇官庄南3号配变	10	400	173
44953	新沂	PMS_棋盘幼儿园门前台片	10	400	166
44954	新沂	PMS_棋盘山水2号台片	10	400	0
44955	新沂	PMS_棋盘新湖南2号台片	10	400	240
44956	新沂	棋盘城岗供电站东台片	10	400	192
44957	新沂	PMS_棋盘陵西北3号台片	10	200	59
44958	新沂	棋盘陵西西台片	10	400	192
44959	新沂	PMS_棋盘大冲北2号台片	10	400	213
44960	新沂	棋盘祁元南3号台片	10	400	210
44961	新沂	PMS_棋盘麦芬东2号台片	10	400	186
44962	新沂	PMS_棋盘王徐杨庄3号台片	10	400	226
44963	新沂	PMS_棋盘冯庄村2号台片	10	400	259
44964	新沂	PMS_棋盘白草西3号台片	10	400	254
44965	新沂	棋盘麦芬南2号台片	10	200	0
44966	新沂	PMS_棋盘苏果超市门前台片	10	400	128
44967	新沂	PMS_棋盘镇城岗街3号台片	10	400	35
44968	新沂	PMS_棋盘新奥特南台片	10	400	119
44969	新沂	棋盘张庙七队北台片	10	160	24
44970	新沂	PMS_棋盘王徐宋庄东台片	10	400	184
44971	新沂	PMS_棋盘郑梁郑庄南台片	10	400	182
44972	新沂	棋盘大新村北台片	10	200	107
44973	新沂	PMS_棋盘山徐东2号台片	10	400	198
44974	新沂	棋盘小新村2号台片	10	200	117
44975	新沂	PMS_棋盘小新南2号台片	10	200	103
44976	新沂	棋盘筛子南3号台片	10	200	55
44977	新沂	PMS_棋盘山徐新居4号台片	10	400	197
44978	新沂	PMS_棋盘山徐新居5号台片	10	400	223
44979	新沂	PMS_棋盘山徐新居6号台片	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44980	新沂	PMS_棋盘山徐新居7号台片	10	400	187
44981	新沂	PMS_棋盘山徐新居8号台片	10	400	187
44982	新沂	棋盘墩东七队台片	10	200	112
44983	新沂	棋盘佃富孟庄台片	10	200	32
44984	新沂	PMS_棋盘墩东村2号配变	10	400	162
44985	新沂	PMS_棋盘墨云警务室台片	10	400	208
44986	新沂	PMS_棋盘土城新村西台片	10	400	128
44987	新沂	PMS_棋盘山水3号配变	10	400	32
44988	新沂	PMS_棋盘中学西台片	10	400	90
44989	新沂	PMS_棋盘官庄东2号配变	10	400	182
44990	新沂	PMS_棋盘公园东北台片	10	400	138
44991	新沂	PMS_棋盘村委会门前台片	10	400	109
44992	新沂	PMS_棋盘牛盘新村2号台片	10	400	121
44993	新沂	PMS_棋盘麦芬北2号台片	10	400	180
44994	新沂	PMS_棋盘田圩东配变	10	400	187
44995	新沂	PMS_棋盘城岗街5号变	10	400	71
44996	新沂	PMS_棋盘镇城岗街西2号配变	10	400	144
44997	新沂	PMS_棋盘镇岗南东配变	10	400	174
44998	新沂	PMS_棋盘镇土城老庄4号配变（新沂市）	10	400	0
44999	新沂	棋盘镇白草西4号配变	10	200	76
45000	新沂	PMS_棋盘新湖北配变	10	400	205
45001	新沂	PMS_棋盘郑良杨庄南配变	10	400	196
45002	新沂	PMS_棋盘山徐新居9号配变	10	400	236
45003	新沂	PMS_棋盘镇西夏村4号配变	10	400	228
45004	新沂	PMS_棋盘镇西夏北2号配变	10	200	25
45005	新沂	棋盘镇大新4号配变	10	200	52
45006	新沂	PMS_棋盘镇毛林村北2号配变	10	400	204
45007	新沂	PMS_棋盘镇毛林王庄3号配变	10	400	219
45008	新沂	PMS_棋盘镇墨云村部北2号配变	10	400	188
45009	新沂	PMS_棋盘金李张庄中配变	10	400	207
45010	新沂	PMS_棋盘镇筛子码头2号配变	10	400	209
45011	新沂	PMS_棋盘王徐宋庄西配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45012	新沂	PMS_棋盘镇芦墩西2号配变	10	400	247
45013	新沂	PMS_棋盘镇戚沟路口2号配变	10	200	39
45014	新沂	PMS_棋盘镇筛子村东2号配变（新沂市）	10	400	232
45015	新沂	棋盘陵西王岗丈北配变	10	200	28
45016	新沂	PMS_棋盘官庄村4号配变	10	400	152
45017	新沂	PMS_棋盘镇大墩东3号配变	10	400	258
45018	新沂	棋盘镇筛子村4号配变	10	200	93
45019	新沂	棋盘大冲东湖配变	10	160	70
45020	新沂	棋盘王徐杨庄北2号配变	10	200	72
45021	新沂	PMS_棋盘小冲南3号配变	10	400	147
45022	新沂	PMS_棋盘祁元东配变	10	400	236
45023	新沂	PMS_棋盘镇祁元北3号配变	10	400	214
45024	新沂	PMS_棋盘镇城岗新村2号配变	10	400	170
45025	新沂	PMS_棋盘戚沟村2号配变	10	400	261
45026	新沂	PMS_棋盘镇麦芬中2号配变	10	400	139
45027	新沂	PMS_棋盘西夏村3号配变	10	400	242
45028	新沂	PMS_棋盘街官庄村3号配变	10	400	161
45029	新沂	棋盘官庄村南2号配变	10	400	147
45030	新沂	PMS_棋盘南京西路南2号配变（棋盘信用社南桥头变）	10	400	123
45031	新沂	PMS_棋盘镇棋街3号北配变	10	400	200
45032	新沂	PMS_棋盘土城老庄东2号配变	10	400	128
45033	新沂	PMS_棋盘镇城岗街新区2号配变	10	400	212
45034	新沂	PMS_棋盘镇柳沟路口配变	10	400	216
45035	新沂	棋盘城岗新村变（交管所）	10	400	90
45036	新沂	PMS_棋盘岗里3号配变	10	400	170
45037	新沂	棋盘镇大冲西变	10	400	226
45038	新沂	棋盘大冲南八队变	10	400	130
45039	新沂	PMS_棋盘坝北北2号配变	10	400	272
45040	新沂	PMS_棋盘张锦庄西配变	10	400	226
45041	新沂	棋盘新湖田圩北配变	10	400	259
45042	新沂	PMS_棋盘冯庄村北变	10	400	198
45043	新沂	棋盘金李村部北配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45044	新沂	PMS_棋盘镇张庙花墩变	10	400	178
45045	新沂	PMS_棋盘柳沟西2号配变	10	400	244
45046	新沂	PMS_棋盘大墩河口4号配变	10	400	215
45047	新沂	PMS_棋盘山水4号配变	10	400	187
45048	新沂	棋盘镇祁元3号配变	10	200	91
45049	新沂	棋盘镇官沈南3号配变	10	200	72
45050	新沂	PMS_棋盘医院南门配变	10	400	143
45051	新沂	PMS_棋盘金李村北变	10	400	229
45052	新沂	PMS_棋盘高李北2号配变	10	400	76
45053	新沂	PMS_棋盘大冲北3号配变	10	400	147
45054	新沂	PMS_棋盘王徐新区2号配变	10	400	192
45055	新沂	棋盘新湖南3号配变	10	250	92
45056	新沂	棋盘郑良杨庄3号配变	10	200	63
45057	铜山	PMS_利国镇马山村三队变	10	315	0
45058	铜山	PMS_利国镇墓山村4号变	10	200	90
45059	铜山	利国镇马山村二队变	10	200	72
45060	铜山	PMS_利国镇马山村一队变	10	200	38
45061	铜山	PMS_利国镇万庄村1号变	10	315	67
45062	铜山	PMS_利国镇利国粮管所职工宿舍变	10	400	57
45063	铜山	PMS_利国镇利国村王营变	10	250	0
45064	铜山	PMS_利国镇利国村2号	10	400	51
45065	铜山	利国镇马元村7号变	10	200	72
45066	铜山	PMS_利国镇利国村小南山变	10	400	78
45067	铜山	利国镇利国十一队变	10	400	181
45068	铜山	PMS_利国镇利国村十四队变	10	125	0
45069	铜山	PMS_利国镇吴庄村孙庄队变	10	250	0
45070	铜山	利国镇厉湾村2号变	10	250	69
45071	铜山	PMS_利国镇利国村八队3号变	10	400	157
45072	铜山	利国镇岳庄村变	10	200	21
45073	铜山	PMS_利国镇利国供电营业所公用变3号变	10	400	0
45074	铜山	利国镇利国村十三队1号变	10	400	79
45075	铜山	利国镇谭家村1号变	10	250	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45076	铜山	PMS_利国镇吴庄村苏庄队变	10	250	64
45077	铜山	利国镇西李村变	10	250	47
45078	铜山	PMS_利国镇厉湾四队变	10	200	41
45079	铜山	利国镇厉湾村4号变	10	125	0
45080	铜山	利国镇马山村九十队变	10	200	35
45081	铜山	利国镇寄堡村2号变	10	400	146
45082	铜山	PMS_利国镇利国十六队2号变	10	250	8
45083	铜山	PMS_利国镇利国电力管理站变	10	400	66
45084	铜山	利国镇利国村3号变	10	400	10
45085	铜山	利国镇吴庄村陈庄队变	10	160	0
45086	铜山	利国镇石楼村变	10	250	0
45087	铜山	PMS_利国镇利国村小新庄变	10	250	47
45088	铜山	PMS_利国镇林头村4号变	10	125	20
45089	铜山	PMS_利国镇寄堡村1号变	10	160	0
45090	铜山	利国镇坡里村1号变	10	400	105
45091	铜山	利国镇吴庄村吴庄队变	10	400	172
45092	铜山	利国镇坡里村变	10	400	0
45093	铜山	PMS_利国镇商业街2号变	10	400	0
45094	铜山	PMS_利国镇吴庄村韩庄二队变	10	160	30
45095	铜山	利国镇西李村东孙家变	10	200	0
45096	铜山	PMS_利国镇西李村小王家变	10	160	0
45097	铜山	利国镇吴庄村韩一队变	10	200	80
45098	铜山	利国镇西李村1号变	10	250	0
45099	铜山	PMS_利国镇吴庄村刘庄队变	10	250	52
45100	铜山	PMS_利国镇石楼村后胡家变	10	200	0
45101	铜山	PMS_利国镇中石楼变	10	200	35
45102	铜山	利国镇磊庄村变	10	250	56
45103	铜山	利国镇磊庄村1号变	10	315	77
45104	铜山	PMS_利国镇墓山村变	10	315	115
45105	铜山	利国镇马山村六队变	10	250	124
45106	铜山	利国镇利国村16队3号变	10	200	26
45107	铜山	PMS_利国镇郝家村变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45108	铜山	PMS_利国镇岳庄村1号变	10	200	49
45109	铜山	利国镇马元村1号变	10	400	157
45110	铜山	利国镇墓山村1号变	10	200	24
45111	铜山	PMS_利国镇郝家村1号变	10	200	92
45112	铜山	利国镇马山村六十四队变	10	160	53
45113	铜山	利国镇马元村变	10	250	105
45114	铜山	PMS_利国镇利国供电所4号变	10	400	130
45115	铜山	利国镇马山村十队变	10	200	127
45116	铜山	PMS_利国镇万庄村3号变	10	200	0
45117	铜山	利国镇马元村2号变	10	200	69
45118	铜山	利国镇厉湾村变	10	160	25
45119	铜山	利国镇万庄村一队变	10	400	175
45120	铜山	利国镇万庄村四队变	10	200	24
45121	铜山	利国镇寄堡村8号变	10	400	139
45122	铜山	利国镇马山村1号变	10	200	111
45123	铜山	利国镇寄堡村5号变	10	400	109
45124	铜山	PMS_利国镇谭家村2号变	10	200	24
45125	铜山	PMS_利国镇吴庄村殷庄队变	10	200	21
45126	铜山	PMS_利国镇郝家村3号变	10	200	14
45127	铜山	PMS_利国镇利国村小南山1号变	10	400	51
45128	铜山	PMS_利国镇商业街4号变	10	400	0
45129	铜山	PMS_利国镇利国村十三队3号变	10	400	109
45130	铜山	PMS_利国镇马山村八队1号变	10	400	212
45131	铜山	利国镇蔡山村4号变	10	200	31
45132	铜山	利国镇后胡家村1号变	10	315	100
45133	铜山	PMS_利国镇万庄村4号变	10	200	25
45134	铜山	利国镇墓山村3号变	10	200	0
45135	铜山	PMS_利国镇利国村3队变	10	200	59
45136	铜山	利国镇利国供电所2号变	10	200	0
45137	铜山	PMS_利国镇吴庄村孙庄队1号变	10	200	0
45138	铜山	PMS_利国镇林头村5号变	10	200	0
45139	铜山	PMS_利国镇石楼村2号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45140	铜山	利国镇铜钢宿舍1号变	10	200	3
45141	铜山	PMS_利国镇商业街5号变	10	400	6
45142	铜山	PMS_利国镇商业街6号变	10	400	57
45143	铜山	PMS_利国镇供电所5号变	10	400	1
45144	铜山	PMS_利国镇供电所6号变	10	400	109
45145	铜山	PMS_利国镇利国村7号变	10	400	99
45146	铜山	PMS_利国镇利国村8号变	10	400	50
45147	铜山	PMS_利国镇厉湾村7号变	10	200	0
45148	铜山	PMS_利国镇磊庄村2号变	10	200	0
45149	铜山	PMS_利国镇磊庄村3号变	10	200	0
45150	铜山	PMS_利国镇寄堡村7号变	10	400	66
45151	铜山	PMS_利国镇公用变4号变	10	400	0
45152	铜山	PMS_利国镇公用变5号变	10	400	145
45153	铜山	PMS_利国镇公用变6号变	10	400	152
45154	铜山	PMS_利国镇寄堡村二队变	10	400	92
45155	铜山	PMS_利国镇寄堡村五队变	10	400	145
45156	铜山	PMS_利国镇万庄村6号变	10	400	162
45157	铜山	PMS_利国镇郝家村4号变	10	400	115
45158	铜山	PMS_利国镇岳庄村2号变	10	400	44
45159	铜山	PMS_利国镇岳庄村4号变	10	400	169
45160	铜山	PMS_利国镇磊庄村5号变	10	400	213
45161	铜山	PMS_利国镇西李村2号变	10	400	194
45162	铜山	PMS_利国镇厉湾村3队变	10	400	196
45163	铜山	PMS_利国镇林头村6号变	10	400	134
45164	铜山	PMS_利国镇蔡山村6号变	10	400	126
45165	铜山	利国镇邵家村2号变	10	400	29
45166	铜山	PMS_利国镇利国村八队6号变	10	400	68
45167	铜山	PMS_利国镇马山村九队1号变	10	400	161
45168	铜山	PMS_利国镇谭家村3号变	10	400	186
45169	铜山	PMS_利国镇马元村二队1号变	10	400	160
45170	铜山	PMS_利国镇马元村二队变	10	400	170
45171	铜山	PMS_利国镇万庄村5号变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45172	铜山	PMS_利国镇郝家村5号变	10	400	109
45173	铜山	PMS_利国镇郝家村6号变	10	400	194
45174	铜山	PMS_利国镇厉湾村五队变	10	400	117
45175	铜山	PMS_利国镇西李村东孙家1号变	10	400	168
45176	铜山	利国镇坡里村2号变	10	400	0
45177	铜山	PMS_利国镇利国村八队4号变	10	400	170
45178	铜山	PMS_利国镇利国村小南山2号变	10	400	0
45179	铜山	PMS_利国镇利国村王营2号变	10	400	0
45180	铜山	PMS_利国镇利国村十六队4号变	10	400	139
45181	铜山	PMS_利国镇蔡山村六队变	10	400	194
45182	铜山	PMS_利国镇林头村7号变	10	400	127
45183	铜山	PMS_利国镇邵家村3号变	10	400	0
45184	铜山	PMS_利国镇吴庄村刘庄队1号变	10	400	64
45185	铜山	PMS_利国镇吴庄村义和队1号变	10	400	114
45186	铜山	PMS_利国镇黄山村一队变	10	400	85
45187	铜山	PMS_利国镇黄山村7队变	10	400	188
45188	铜山	PMS_利国镇黄山村二队变	10	400	143
45189	铜山	PMS_利国镇磊庄村4号变	10	400	71
45190	铜山	PMS_利国镇石楼村后胡家2号变	10	400	119
45191	铜山	PMS_利国镇坡里村3号变	10	400	48
45192	铜山	PMS_利国镇岳庄村5号变	10	400	206
45193	铜山	PMS_利国镇马山村十队1号变	10	400	268
45194	铜山	PMS_利国镇吴庄村苏庄队1号变	10	400	164
45195	铜山	PMS_利国镇电力管理站1号变	10	400	54
45196	铜山	PMS_利国镇商业街7号变	10	400	0
45197	铜山	PMS_利国镇利国村5号变	10	400	192
45198	铜山	PMS_利国镇西李村5号变	10	400	267
45199	铜山	PMS_利国镇坡理村4号变	10	400	147
45200	铜山	PMS_利国镇马山村九队2号变	10	400	37
45201	铜山	PMS_利国镇厉湾村三队1号变	10	400	124
45202	铜山	PMS_利国镇镇坡里村5号变	10	400	199
45203	铜山	PMS_利国镇西李村3号变	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45204	铜山	PMS_利国镇西李村4号变	10	400	21
45205	铜山	PMS_利国镇寄堡村一队变	10	400	145
45206	铜山	利国镇墓山村一队变	10	400	112
45207	铜山	利国镇墓山村二队变	10	400	122
45208	铜山	PMS_利国镇墓山村7号变	10	400	215
45209	铜山	PMS_利国镇马山村一队1号变	10	400	49
45210	铜山	利国镇利国供电所3号变	10	315	123
45211	铜山	利国镇郝家村8号变	10	315	53
45212	铜山	利国镇郝家村7号变	10	315	36
45213	铜山	利国镇吴庄村孙庄队2号变	10	315	1
45214	铜山	利国镇吴庄村苏庄队2号变异动	10	315	5
45215	铜山	PMS_利国镇利国村十一队1号变	10	400	105
45216	铜山	PMS_利国镇利国村小新庄1号变	10	400	136
45217	铜山	利国镇马元村一队变	10	315	55
45218	铜山	PMS_利国镇谭家村4号变	10	400	117
45219	铜山	PMS_利国镇谭家村5号变	10	400	146
45220	铜山	PMS_利国镇吴庄村小楼子1号变	10	400	186
45221	铜山	PMS_利国镇吴庄村殷庄队2号变	10	400	238
45222	铜山	PMS_利国镇吴庄村韩二队1号变	10	400	163
45223	铜山	PMS_利国镇吴庄村韩一队1号变	10	400	102
45224	铜山	PMS_利国镇吴庄村韩三队1号变	10	400	48
45225	铜山	PMS_利国镇林头村8号变	10	400	166
45226	铜山	利国镇磊庄村2队变	10	400	97
45227	铜山	PMS_利国镇厉湾村六队1号变	10	400	71
45228	铜山	PMS_利国镇厉湾村四队1号变	10	400	177
45229	铜山	PMS_利国镇马元村8号变	10	400	109
45230	铜山	PMS_利国镇黄山村五队变	10	400	0
45231	铜山	PMS_利国镇电力管理站3号变	10	400	0
45232	铜山	利国镇墓山村8号变	10	400	0
45233	铜山	PMS_利国镇厉湾村七队变	10	400	0
45234	铜山	PMS_利国镇厉湾村二队变	10	400	132
45235	铜山	PMS_利国镇厉湾村一队变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45236	铜山	PMS_利国镇铜钢宿舍2号变	10	400	8
45237	铜山	PMS_利国镇厉湾村六队2号变	10	400	133
45238	铜山	PMS_利国镇吴庄村吴庄队1号变	10	400	92
45239	铜山	PMS_利国镇吴庄村陈庄一队变	10	400	184
45240	铜山	PMS_利国镇利国村公用变7号变	10	400	12
45241	铜山	PMS_利国镇蔡山村7号变	10	400	179
45242	铜山	PMS_利国镇坡里村6号变	10	400	83
45243	铜山	PMS_利国镇利国村十四队2号变	10	400	154
45244	铜山	PMS_利国镇寄堡村四队变	10	400	71
45245	铜山	PMS_利国镇利国村八队5号变	10	400	169
45246	铜山	利国镇寄堡村一队1号变	10	400	179
45247	铜山	利国镇利国村八队2号变	10	400	178
45248	铜山	利国镇万庄村变	10	400	215
45249	铜山	利国镇电力管理站2号变	10	400	60
45250	铜山	PMS_利国镇西李村中石楼1号变	10	400	136
45251	铜山	PMS_利国镇蔡山村8号变	10	400	224
45252	铜山	PMS_利国镇公用变8号变	10	400	199
45253	铜山	PMS_利国镇西李村东孙家2号变	10	400	95
45254	铜山	PMS_利国镇岳庄村6号变	10	400	152
45255	铜山	PMS_利国镇林头村变配变	10	400	212
45256	铜山	PMS_利国镇利国村十六队变配变	10	400	179
45257	铜山	PMS_利国镇电力管理站5号变	10	400	80
45258	铜山	利国镇寄堡村三队变配变	10	400	123
45259	铜山	PMS_利国镇食品站变配变	10	400	87
45260	铜山	PMS_利国镇商业街9号变配变	10	400	0
45261	铜山	PMS_利国镇公用变9变配变	10	400	20
45262	铜山	PMS_利国镇利国供电所变配变	10	400	71
45263	铜山	PMS_利国镇黄山村3号变配变	10	400	203
45264	铜山	PMS_利国镇磊庄村变五队配变	10	400	133
45265	铜山	PMS_利国镇利国村十三队2号变配变	10	400	149
45266	铜山	PMS_利国镇马山村2号变配变	10	400	206
45267	铜山	利国镇马元村6号变配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45268	铜山	PMS_利国镇墓山村5号变配变	10	400	103
45269	铜山	PMS_利国镇墓山村6号变配变	10	400	248
45270	铜山	PMS_利国镇前石楼1号变配变	10	400	106
45271	铜山	PMS_利国镇厉湾村6号变配变	10	400	204
45272	铜山	利国镇公用变10号变配变	10	400	26
45273	铜山	PMS_利国镇岳庄村3号变配变	10	400	181
45274	铜山	2号变压器	10	630	327
45275	铜山	1号变压器	10	630	282
45276	铜山	PMS_立德小区1箱变	10	500	234
45277	铜山	PMS_利国镇利国供电营业所公用变2号变配变	10	400	86
45278	铜山	PMS_利国镇商业街变配变	10	400	119
45279	铜山	PMS_利国镇西李村小王家1号变	10	400	144
45280	铜山	PMS_利国镇利国供电所9号变	10	400	212
45281	铜山	PMS_利国镇利国供电所8号变	10	400	120
45282	铜山	PMS_利国镇利国村16队5号变	10	400	57
45283	铜山	PMS_利国镇利国村13队5号变	10	400	244
45284	铜山	PMS_利国镇铜山钢铁厂3号变	10	400	263
45285	铜山	利国镇万庄村二队变	10	400	167
45286	铜山	PMS_利国镇万庄村三队变	10	400	201
45287	铜山	PMS_利国镇利国村王营3号变	10	400	134
45288	铜山	马山安置小区2配2变	10	630	340
45289	铜山	马山安置小区1配4变	10	1000	608
45290	铜山	马山安置小区2配1变	10	630	328
45291	铜山	马山安置小区1配3变	10	1000	400
45292	铜山	马山安置小区1配1变	10	1000	320
45293	铜山	马山安置小区2配4变	10	630	381
45294	铜山	马山安置小区1配2变	10	1000	508
45295	铜山	马山安置小区2配3变	10	630	381
45296	铜山	PMS_利国镇厉湾村8号变	10	400	141
45297	铜山	利国镇利国宾馆1号变	10	400	171
45298	铜山	利国镇利国宾馆3号变	10	400	221
45299	铜山	利国镇利国宾馆2号变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45300	铜山	利国镇利国村1队变	10	250	21
45301	铜山	利国镇羊山区6号变	10	400	38
45302	铜山	利国镇三区1号变	10	400	145
45303	铜山	利国镇四区5号变	10	400	233
45304	铜山	利国镇三区3号变	10	400	192
45305	铜山	利国镇罗山区1号变	10	400	245
45306	铜山	利国镇一区8号变	10	400	219
45307	铜山	利国镇一区5号变	10	400	201
45308	铜山	利国镇羊山区4号变	10	400	221
45309	铜山	利国镇四区1号变	10	400	138
45310	铜山	利国镇四区2号变	10	400	228
45311	铜山	利国镇四区3号变	10	400	201
45312	铜山	利国镇一区4号变	10	400	234
45313	新沂	棋盘麦芬南3号配变	10	200	73
45314	新沂	PMS_棋盘麦芬西3号配变	10	400	250
45315	新沂	棋盘泉子北3号配变	10	200	84
45316	新沂	PMS_棋盘泉子西3号配变	10	400	178
45317	新沂	PMS_棋盘金李村3号配变	10	400	209
45318	新沂	PMS_棋盘冯庄村3号配变	10	400	252
45319	新沂	PMS_棋盘冯庄东3号配变	10	400	194
45320	新沂	PMS_棋盘张王西2号配变	10	400	232
45321	新沂	PMS_棋盘新湖祁湖2号配变	10	400	250
45322	新沂	PMS_棋盘佃富西3号配变	10	400	259
45323	新沂	PMS_棋盘加友3号配变	10	200	68
45324	新沂	PMS_棋盘金李北2号配变	10	400	194
45325	新沂	PMS_棋盘金庄西3号配变	10	400	171
45326	新沂	棋盘柳沟北3号配变	10	630	373
45327	新沂	PMS_棋盘芦墩新区2号配变	10	400	165
45328	新沂	PMS_棋盘金李村西配变	10	400	227
45329	新沂	PMS_棋盘城岗街北3号配变	10	400	204
45330	新沂	PMS_棋盘金李东2号配变	10	400	216
45331	新沂	PMS_棋盘小冲街中配变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45332	新沂	PMS_棋盘大冲南配变	10	400	166
45333	新沂	棋盘陵西村部东配变	10	200	97
45334	新沂	PMS_棋盘土城老庄西2号配变	10	400	257
45335	新沂	PMS_棋盘牛盘东配变	10	400	118
45336	新沂	棋盘坝北3号配变	10	400	245
45337	新沂	PMS_棋盘加友南2号配变	10	400	235
45338	新沂	PMS_棋盘白草街西5号配变	10	400	227
45339	新沂	PMS_棋盘白草东3号配变	10	400	132
45340	新沂	PMS_棋盘小冲村2号配变	10	400	192
45341	新沂	PMS_棋盘芦墩北3号配变	10	400	244
45342	新沂	棋盘马场东配变	10	200	67
45343	新沂	PMS_棋盘筛子村卫生室配变	10	400	169
45344	新沂	PMS_棋盘冯庄小陆庄西配变	10	400	174
45345	新沂	PMS_棋盘泉子八角楼西配变	10	400	215
45346	新沂	PMS_棋盘粮管所南门配变	10	400	5
45347	新沂	PMS_棋盘商贸城西门配变	10	400	198
45348	新沂	PMS_棋盘张庙二队西配变	10	400	234
45349	新沂	PMS_棋盘养老院门口变配变	10	400	228
45350	新沂	PMS_棋盘姚洼南配变	10	400	147
45351	新沂	PMS_棋盘大墩南3号配变	10	400	205
45352	新沂	PMS_棋盘高李村2号配变	10	400	167
45353	新沂	棋盘张庙张庄2号配变	10	200	73
45354	新沂	棋盘牛盘黄滩西配变	10	200	86
45355	新沂	PMS_棋盘官沈东2号配变	10	400	191
45356	新沂	PMS_棋盘农机修理北配变	10	400	153
45357	新沂	PMS_棋盘牛盘西桥头配变	10	400	174
45358	新沂	棋盘高中部西桥头配变	10	200	20
45359	新沂	PMS_棋盘高中部东配变	10	400	94
45360	新沂	棋盘邮局北箱变变压器	10	500	49
45361	新沂	棋盘红绿灯南箱变	10	630	341
45362	新沂	棋盘公园东配变	10	630	220
45363	新沂	棋盘公园东北2号配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45364	新沂	棋盘牛盘新村配变	10	400	176
45365	新沂	棋盘张王林场变	10	200	50
45366	新沂	棋盘祁元东2号配变	10	400	220
45367	新沂	PMS_棋盘西夏西2号配变	10	400	179
45368	新沂	PMS_棋盘大冲西南配变	10	400	252
45369	新沂	PMS_棋盘大冲西北配变	10	400	187
45370	新沂	PMS_棋盘芦墩村3号配变	10	400	225
45371	新沂	PMS_棋盘土城新村东配变	10	400	181
45372	新沂	PMS_棋盘岗北西2号配变	10	400	233
45373	新沂	PMS_棋盘张庙村西配变	10	400	178
45374	新沂	PMS_棋盘白草西6号配变	10	400	107
45375	新沂	PMS_棋盘张王林场东配变	10	400	258
45376	新沂	PMS_棋盘墩东西湖配变	10	315	90
45377	新沂	棋盘郑梁杨庄家园一号配变	10	500	191
45378	新沂	棋盘郑梁杨庄家园2号变	10	400	197
45379	新沂	棋盘牛盘新村3号配变	10	400	82
45380	新沂	棋盘坝北西配变	10	400	160
45381	新沂	棋盘岗南2号配变	10	400	143
45382	新沂	棋盘陵西南4号配变	10	400	218
45383	新沂	棋盘陵西南3号配变	10	400	233
45384	新沂	城岗农民集中居住区2配电室3变	10	630	131
45385	新沂	城岗农民集中居住区2配电室1变	10	630	131
45386	新沂	城岗农民集中居住区1配电室2变	10	800	166
45387	新沂	城岗农民集中居住区1配电室1变	10	800	166
45388	新沂	城岗农民集中居住区2配电室2变	10	630	131
45389	新沂	棋盘筛子集居区配变	10	630	495
45390	新沂	棋盘佃富东3号配变	10	400	262
45391	新沂	棋盘姚洼村3号配变	10	400	199
45392	新沂	青云悦府1配电室3变	10	800	554
45393	新沂	青云悦府1配电室4变	10	800	528
45394	新沂	青云悦府1配电室2变	10	800	569
45395	新沂	青云悦府1配电室1变	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45396	新沂	棋盘坝北北3号配变	10	400	228
45397	新沂	棋盘大冲中配变	10	400	195
45398	新沂	棋盘筛子村部西配变	10	400	240
45399	新沂	棋盘果园3号配变	10	630	0
45400	新沂	棋盘岗北南配变	10	400	262
45401	新沂	棋盘岗里西配变	10	400	96
45402	新沂	棋盘郑梁郑庄南湖配变	10	400	128
45403	新沂	棋盘王徐村部北配变	10	630	408
45404	新沂	棋盘大冲中2号配变	10	400	150
45405	新沂	棋盘山水中变	10	630	271
45406	新沂	棋盘棋街3号西配变	10	400	39
45407	新沂	棋盘城岗卫生院门前配变	10	400	145
45408	新沂	棋盘大冲东1号配变	10	400	258
45409	新沂	郡王府1组合配电站1变	10	630	150
45410	新沂	棋盘岗东新区2号配变	10	400	205
45411	新沂	棋盘岗北西南配变	10	400	159
45412	新沂	棋盘郑梁杨庄家园3号变	10	400	135
45413	新沂	10kV棋盘双新小区配电室4变	10	630	450
45414	新沂	10kV棋盘双新小区配电室2变	10	630	428
45415	新沂	10kV棋盘双新小区配电室1变	10	630	399
45416	新沂	10kV棋盘双新小区配电室3变	10	630	416
45417	新沂	棋盘镇祁元集居区2号配变	10	200	42
45418	新沂	10kV棋盘泉子集居区3变	10	630	455
45419	新沂	10kV棋盘白草集居区2变	10	630	433
45420	新沂	10kV棋盘泉子集居区2变	10	630	466
45421	新沂	10kV棋盘泉子集居区1变	10	630	456
45422	新沂	PMS_棋盘坝南台片	10	200	44
45423	新沂	棋盘陵西北台片	10	200	56
45424	新沂	PMS_棋盘王徐孙庄台片	10	200	103
45425	新沂	PMS_棋盘王徐杨庄台片	10	200	90
45426	新沂	PMS_棋盘郑良郑庄台片	10	200	23
45427	新沂	PMS_棋盘坝北台片	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45428	新沂	棋盘果园1号台片	10	400	0
45429	新沂	棋盘果园2号台片	10	400	20
45430	新沂	PMS_棋盘陵西王岗丈台片	10	400	244
45431	新沂	PMS_棋盘小冲官口台片	10	200	0
45432	新沂	棋盘新湖中台片	10	400	211
45433	新沂	棋盘新湖南台片	10	200	96
45434	新沂	PMS_棋盘新湖祈湖台片	10	200	84
45435	新沂	PMS_棋盘土城胡庄台片	10	200	43
45436	新沂	PMS_棋盘土城北新区台片	10	400	175
45437	新沂	PMS_棋盘大新村台片	10	400	232
45438	新沂	PMS_棋盘冯庄东台片	10	200	123
45439	新沂	棋盘冯庄南台片	10	400	95
45440	新沂	PMS_棋盘麦芬东台片	10	400	178
45441	新沂	棋盘泉子北台片	10	200	0
45442	新沂	PMS_棋盘泉子村台片	10	400	257
45443	新沂	PMS_棋盘泉子南台片	10	200	64
45444	新沂	棋盘山徐西台片	10	400	217
45445	新沂	棋盘西夏西台片	10	400	266
45446	新沂	PMS_棋盘西夏北台片	10	400	165
45447	新沂	PMS_棋盘姚洼北台片	10	200	74
45448	新沂	棋盘姚洼中台片	10	400	190
45449	新沂	PMS_棋盘镇柳沟八队	10	400	206
45450	新沂	PMS_棋盘大墩南台片	10	400	121
45451	新沂	棋盘大墩东台片	10	200	0
45452	新沂	棋盘高李村台片	10	200	106
45453	新沂	棋盘高李南台片	10	400	217
45454	新沂	PMS_棋盘毛林王庄台片	10	400	226
45455	新沂	PMS_棋盘金李夏庄台片	10	200	7
45456	新沂	PMS_棋盘金李张庄台片	10	400	235
45457	新沂	PMS_棋盘金庄东台片	10	200	118
45458	新沂	棋盘金庄西台片	10	400	229
45459	新沂	棋盘芦墩北台片	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45460	新沂	棋盘芦墩村台片	10	200	73
45461	新沂	PMS_棋盘牛盘黄滩台片	10	400	20
45462	新沂	PMS_棋盘筛子马场台片	10	400	241
45463	新沂	棋盘小新南台片	10	200	68
45464	新沂	PMS_棋盘棋街西北变	10	400	178
45465	新沂	PMS_棋盘棋盘街粮管所西变	10	400	0
45466	新沂	棋盘坝北2号台片	10	400	186
45467	新沂	PMS_棋盘白草西2号台片	10	200	17
45468	新沂	PMS_棋盘陵西北2号台片	10	200	103
45469	新沂	港头潼沟1号台片	10	400	177
45470	新沂	PMS_港头杜墩1号台片	10	200	24
45471	新沂	PMS_港头前湖1号台片	10	400	181
45472	新沂	PMS_港头王安1台片	10	400	159
45473	新沂	港头黄泥墩台片	10	400	233
45474	新沂	PMS_港头大营三组台片	10	400	252
45475	新沂	PMS_港头元果台片	10	400	155
45476	新沂	PMS_港头新圩新区东台片	10	400	193
45477	新沂	PMS_港头新圩大棚3号台片	10	400	253
45478	新沂	PMS_港头新圩大棚台片	10	400	272
45479	新沂	港头黄元二队变	10	400	65
45480	新沂	PMS_港头新圩小藏场台片	10	400	103
45481	新沂	PMS_港头大街北台片	10	400	0
45482	新沂	PMS_港头小北庄单相台片	10	400	102
45483	新沂	PMS_港头孙庄台片	10	400	143
45484	新沂	PMS_港头代沟台片	10	400	255
45485	新沂	港头大营毛墩台片	10	400	183
45486	新沂	PMS_港头新圩新区台片	10	400	261
45487	新沂	PMS_港头大街5号台片	10	400	22
45488	新沂	PMS_港头王安台片	10	400	270
45489	新沂	PMS_港头雪塘台片	10	400	43
45490	新沂	PMS_港头新戴河开发区台片	10	400	311
45491	新沂	PMS_港头王维台片	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45492	新沂	PMS_港头徐马台片	10	400	36
45493	新沂	PMS_港头代沟杨庄台片	10	400	50
45494	新沂	PMS_港头代沟半庄台片	10	400	131
45495	新沂	PMS_港头板桥小陆庄台片	10	200	41
45496	新沂	PMS_港头道口变	10	400	161
45497	新沂	PMS_港头后行台片	10	400	112
45498	新沂	PMS_港头板桥南台片	10	400	178
45499	新沂	PMS_港头板桥北台片	10	400	90
45500	新沂	PMS_港头沙塘台片	10	400	0
45501	新沂	PMS_港头大营村部台片	10	400	137
45502	新沂	港头谢庄台片	10	400	144
45503	新沂	PMS_港头许场台片	10	400	233
45504	新沂	港头杨相台片	10	400	236
45505	新沂	港头新圩台片	10	200	77
45506	新沂	PMS_港头潼沟台片	10	400	105
45507	新沂	港头潼沟渔场台片	10	400	108
45508	新沂	PMS_港头半城台片	10	400	205
45509	新沂	PMS_港头杜市台片	10	400	89
45510	新沂	港头杜庄台片	10	400	113
45511	新沂	PMS_港头赵圩台片	10	200	0
45512	新沂	PMS_港头史圩大街台片	10	400	129
45513	新沂	PMS_港头大营窑场台片	10	400	136
45514	新沂	PMS_港头付庄台片	10	400	143
45515	新沂	PMS_港头大街南台片	10	400	64
45516	新沂	港头苏果超市单相台片	10	200	50
45517	新沂	PMS_港头政府单相台片	10	400	29
45518	新沂	PMS_港头大街东台片	10	400	141
45519	新沂	PMS_港头唐庄台片	10	400	245
45520	新沂	PMS_港头大街西台片	10	400	123
45521	新沂	PMS_港头陶庄台片	10	400	133
45522	新沂	PMS_港头蒋黄田头站台片	10	200	101
45523	新沂	PMS_港头板桥北1号台片	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45524	新沂	PMS_港头镇纪滩1号台片	10	200	44
45525	新沂	PMS_港头唐庄1号台片	10	200	70
45526	新沂	PMS_港头黄源二队台片	10	400	0
45527	新沂	港头杨相1号台片	10	200	29
45528	新沂	港头潼沟2号台片	10	400	191
45529	新沂	港头杜氏1号台片	10	200	0
45530	新沂	PMS_港头半城1号台片	10	400	222
45531	新沂	PMS_港头谢庄1号台片	10	400	215
45532	新沂	港头半庄1号台片	10	400	203
45533	新沂	PMS_港头大营村部1号台片	10	400	120
45534	新沂	PMS_港头新圩1号台片	10	400	236
45535	新沂	PMS_港头史圩1号台片	10	400	7
45536	新沂	PMS_港头蒋黄1号台片	10	400	131
45537	新沂	港头赵圩1号台片	10	400	154
45538	新沂	PMS_港头街南1号台片	10	400	70
45539	新沂	PMS_港头苑尚1号台片	10	400	159
45540	新沂	PMS_港头板桥南1号台片	10	400	140
45541	新沂	PMS_港头大营村部西台片	10	400	1
45542	新沂	PMS_港头大营村部2号台片	10	200	0
45543	新沂	港头后行1号台片	10	400	167
45544	新沂	PMS_港头陶庄1号台片	10	400	134
45545	新沂	PMS_港头大街9号配变	10	400	125
45546	新沂	PMS_港头板桥北2号配变	10	400	181
45547	新沂	PMS_港头沙塘1号配变	10	400	123
45548	新沂	PMS_港头付庄1号配变	10	400	64
45549	新沂	PMS_港头王安2号配变	10	400	214
45550	新沂	PMS_港头孙庄1号配变	10	400	232
45551	新沂	PMS_港头道口1号配变	10	400	129
45552	新沂	PMS_港头王维1号配变	10	400	116
45553	新沂	PMS_港头新圩新区2号配	10	400	0
45554	新沂	港头新黄小臧场1号配变	10	400	222
45555	新沂	PMS_港头史圩2号配变（新沂市）	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45556	新沂	港头小李庄1号配变(新沂市)	10	200	82
45557	新沂	PMS_港头大街北1号配变	10	400	94
45558	新沂	PMS_港头雪塘1号配变	10	400	114
45559	新沂	PMS_港头袁果1号配变	10	400	126
45560	新沂	PMS_港头赵圩3号配变（新沂市）	10	400	277
45561	新沂	PMS_港头赵圩2号配变	10	400	176
45562	新沂	PMS_港头大街10号配变	10	400	19
45563	新沂	PMS_港头桥南2号配变	10	400	212
45564	新沂	PMS_港头大营毛墩1号配变	10	400	248
45565	新沂	PMS_港头代沟1号配变	10	400	141
45566	新沂	PMS_港头苑尚2号配变	10	400	128
45567	新沂	PMS_港头杨庄1号配变	10	400	184
45568	新沂	港头板桥南3号配变	10	400	175
45569	铜山	利国镇一区6号变	10	400	268
45570	铜山	利国镇一区7号变	10	200	86
45571	铜山	利国镇兴东小区1号变	10	400	202
45572	铜山	利国镇四区4号变	10	400	214
45573	铜山	利国镇兴东小区2号变	10	200	92
45574	铜山	利国镇二区1号变	10	400	214
45575	铜山	利国镇二区2号变	10	400	216
45576	铜山	利国镇三区2号变	10	400	176
45577	铜山	利国镇一区2号变	10	400	207
45578	铜山	利国镇羊山区2号变	10	400	205
45579	铜山	利国镇羊山区5号变	10	400	246
45580	铜山	利国镇羊山区3号变	10	400	204
45581	铜山	利国镇一区1号变	10	400	209
45582	铜山	利国镇羊山区1号变	10	400	233
45583	铜山	利国镇一区3号变	10	400	208
45584	铜山	利国镇寄堡村10号变	10	400	237
45585	铜山	利国镇王营村4号变	10	400	94
45586	铜山	利国镇万庄村10号变	10	200	15
45587	铜山	利国镇万庄村8号变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45588	铜山	利国镇万庄村11号变	10	200	160
45589	铜山	利国镇万庄村9号变	10	200	106
45590	铜山	利国镇万庄村7号变	10	200	97
45591	铜山	利国镇公用变11号变	10	400	249
45592	铜山	利国镇寄堡村9号变	10	400	10
45593	铜山	利国镇黄山村8号	10	400	183
45594	铜山	马山安置小区二期2配2变	10	630	444
45595	铜山	马山安置小区二期2配1变	10	630	387
45596	铜山	马山安置小区二期2配3变	10	630	434
45597	铜山	马山安置小区1组合配2变	10	800	581
45598	铜山	马山安置小区二期2配4变	10	630	450
45599	铜山	马山安置小区1组合配1变	10	800	554
45600	铜山	PMS_利国镇商业街1号变	10	400	0
45601	铜山	PMS_利国镇利国村6号变	10	400	109
45602	铜山	PMS_利国镇利国村王营1号变	10	400	22
45603	铜山	PMS_利国镇铜矿大院变	10	200	88
45604	铜山	利国镇厉湾村1号变	10	200	55
45605	铜山	PMS_利国镇蔡山村1号变	10	200	8
45606	铜山	PMS_利国镇利国村4号变	10	400	0
45607	铜山	PMS_利国镇铜山钢铁厂家属宿舍公用变	10	400	183
45608	铜山	PMS_单集镇邢楼村西2号	10	200	0
45609	铜山	PMS_单集镇黄集村南2号变	10	400	169
45610	铜山	PMS_单集镇寿山村西2变	10	400	152
45611	铜山	单集镇英山村	10	400	221
45612	铜山	PMS_单集镇路东村安庄2	10	200	0
45613	铜山	PMS_单集镇卢庄村北李2变	10	200	34
45614	铜山	单集镇季庙2号	10	400	236
45615	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄2号变	10	200	0
45616	铜山	PMS_单集镇大西2变	10	200	0
45617	铜山	PMS_单集镇曹庄村北2号	10	200	3
45618	铜山	PMS_单集镇马庄村2	10	200	15
45619	铜山	单集镇八湖南站2	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45620	铜山	单集镇程庄2	10	400	194
45621	铜山	PMS_单集镇洪楼村北变	10	200	45
45622	铜山	单集镇英山村王庄	10	400	114
45623	铜山	单集镇寿山村栗园西变	10	400	185
45624	铜山	PMS_单集镇段家变	10	200	0
45625	铜山	PMS_单集镇供电所1变	10	200	78
45626	铜山	PMS_单集镇闫山村变	10	200	11
45627	铜山	PMS_单集镇占湖村3变	10	400	73
45628	铜山	PMS_单集镇洪楼村樊楼变	10	200	0
45629	铜山	PMS_单集镇单集村张庄变	10	200	82
45630	铜山	PMS_单集镇八湖村三官庙变	10	200	21
45631	铜山	PMS_单集镇占湖村北7变	10	400	145
45632	铜山	PMS_单集镇寿山村南台7	10	200	37
45633	铜山	PMS_单集镇卢庄村周庄变	10	200	51
45634	铜山	单集镇郁楼村1变	10	125	28
45635	铜山	单集镇郁楼村陈庄变	10	400	180
45636	铜山	PMS_单集镇郁楼村小曹庄变	10	400	116
45637	铜山	PMS_单集镇洪楼村程庄变	10	400	259
45638	铜山	单集镇洪楼村	10	200	36
45639	铜山	PMS_单集镇八湖北变	10	200	70
45640	铜山	PMS_单集镇郁楼村1	10	400	132
45641	铜山	单集镇卢庄村北前	10	125	16
45642	铜山	PMS_单集镇卢庄村卢庄变	10	200	26
45643	铜山	单集镇新河西台变	10	200	0
45644	铜山	单集镇新河村1号变	10	200	40
45645	铜山	吴桥乡卢庄村张后场	10	400	116
45646	铜山	PMS_单集镇供电所4变	10	400	24
45647	铜山	PMS_单集镇供电所2变	10	630	175
45648	铜山	单集镇路东村孙庄变	10	400	233
45649	铜山	单集镇贺庄村戴庄变	10	400	200
45650	铜山	PMS_单集镇八湖一队	10	250	0
45651	铜山	PMS_单集镇马庄村1变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45652	铜山	PMS_单集镇英山村王庄7号	10	400	86
45653	铜山	单集镇林头村中台变	10	400	154
45654	铜山	单集镇英山村徐庄	10	200	105
45655	铜山	单集镇新河村中台变	10	160	51
45656	铜山	单集镇单集村1变	10	160	63
45657	铜山	PMS_单集镇闫庄村变	10	400	164
45658	铜山	单集镇曹庄村1号变	10	200	64
45659	铜山	PMS_单集镇占湖村齐集变	10	400	168
45660	铜山	PMS_单集镇单集街道6变	10	400	0
45661	铜山	PMS_单集镇单集村变	10	400	71
45662	铜山	PMS_单集镇八湖南站变	10	400	231
45663	铜山	PMS_单集镇八湖村前牛家变	10	160	43
45664	铜山	PMS_单集镇新河村2号变	10	400	125
45665	铜山	单集镇姜集村变	10	400	180
45666	铜山	PMS_单集镇单集街道5变	10	400	60
45667	铜山	PMS_单集镇新河村八队	10	200	21
45668	铜山	PMS_单集镇林头村2	10	200	21
45669	铜山	单集镇曹庄村4号变	10	200	0
45670	铜山	单集镇路东村变	10	100	71
45671	铜山	单集镇路东村马庄变	10	200	0
45672	铜山	PMS_单集镇寿山村西台变	10	200	57
45673	铜山	单集镇寿山村东台变	10	200	81
45674	铜山	PMS_单集镇英山村小庄变	10	400	23
45675	铜山	PMS_单集镇吴桥街道北变	10	400	178
45676	铜山	PMS_单集镇黄集村北台变	10	200	9
45677	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄	10	400	114
45678	铜山	PMS_单集镇庙山村后湖变	10	200	0
45679	铜山	单集镇路东村连山变	10	400	173
45680	铜山	PMS_单集镇贺庄村王台变	10	160	0
45681	铜山	PMS_单集镇贺庄村吴东变	10	400	162
45682	铜山	PMS_单集镇段山村迁建变	10	200	80
45683	铜山	单集镇邢楼村张庄水口变	10	80	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45684	铜山	单集镇寿山村杨家湖变	10	160	116
45685	铜山	PMS_单集镇黄集村宋庄变	10	200	71
45686	铜山	PMS_单集镇段山村沈桥变	10	400	60
45687	铜山	单集镇段山村2号变	10	400	150
45688	铜山	PMS_单集镇岳楼村山沃变	10	400	213
45689	铜山	PMS_单集镇岳楼村不落变	10	400	119
45690	铜山	PMS_单集镇姚庄村牛山变	10	200	8
45691	铜山	PMS_单集镇岳楼村群墙变	10	200	109
45692	铜山	PMS_单集镇岳楼村北楼变	10	200	53
45693	铜山	单集镇岳楼村羊山变	10	400	251
45694	铜山	单集镇岳楼村拐山变	10	400	229
45695	铜山	单集镇寿山村牌坊变	10	400	234
45696	铜山	PMS_单集镇英山村2号变	10	200	78
45697	铜山	PMS_单集镇英山村1号变	10	400	167
45698	铜山	PMS_单集镇单集村2	10	400	186
45699	铜山	单集镇范庄南站变	10	200	0
45700	铜山	PMS_单集镇范庄北站变	10	200	22
45701	铜山	PMS_单集镇姜集村南	10	400	0
45702	铜山	PMS_单集镇占湖村2变	10	400	121
45703	铜山	单集镇洪楼村六队	10	200	34
45704	铜山	PMS_单集镇林头村曹湖变	10	400	194
45705	铜山	PMS_单集镇占湖村1变	10	200	2
45706	铜山	PMS_单集镇洪楼村1号变	10	400	88
45707	铜山	PMS_单集镇单集街道7#变	10	400	133
45708	铜山	PMS_单集镇供电所3	10	630	181
45709	铜山	PMS_单集镇单集林头村1变	10	200	0
45710	铜山	单集镇林头村3	10	400	78
45711	铜山	单集镇曹庄村	10	200	64
45712	铜山	单集镇周圩子村集中居住1号变	10	400	234
45713	铜山	单集镇周圩子村集中居住2变	10	400	214
45714	铜山	单集镇周圩子村集中居住3变	10	400	210
45715	铜山	单集镇曹庄村8号变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45716	铜山	单集镇贺庄村街道3变	10	400	231
45717	铜山	PMS_单集镇英山东4号	10	200	74
45718	铜山	PMS_单集镇寿山牌坊4号变	10	200	50
45719	铜山	PMS_单集镇寿山村立园东3号变	10	400	129
45720	铜山	单集镇路东村陈庄变	10	400	225
45721	铜山	单集镇贺庄4变	10	200	84
45722	铜山	PMS_单集镇刘庄4号变	10	200	16
45723	铜山	单集镇寿山村东6变	10	200	41
45724	铜山	单集闫庄西5号	10	400	154
45725	铜山	PMS_单集镇新河村6号变	10	200	6
45726	铜山	PMS_单集镇单集街道东8变	10	400	6
45727	铜山	PMS_单集镇范庄南赵庄2变	10	200	19
45728	铜山	单集镇姜集东变4变	10	400	184
45729	铜山	PMS_单集镇不落2号变	10	400	244
45730	铜山	PMS_单集镇新河村7号变	10	400	172
45731	铜山	PMS_单集镇街道9#变	10	400	120
45732	铜山	PMS_单集镇贺庄村贺西	10	160	3
45733	铜山	PMS_单集镇大西3变	10	200	29
45734	铜山	PMS_单集镇洪楼村程庄4变	10	400	10
45735	铜山	PMS_单集镇郁楼小曹庄2变	10	200	0
45736	铜山	单集镇新河村11号变	10	200	70
45737	铜山	PMS_单集镇卢庄村张后场2变	10	400	225
45738	铜山	单集镇羊山西变	10	400	187
45739	铜山	PMS_单集镇街道11变	10	400	78
45740	铜山	PMS_单集镇街道10号变	10	400	149
45741	铜山	单集镇八湖村南站变	10	400	172
45742	铜山	PMS_单集镇路东村孙庄2变	10	200	35
45743	铜山	PMS_单集镇耿集东2变	10	200	0
45744	铜山	PMS_单集镇连山2变	10	200	65
45745	铜山	PMS_单集镇安庄3变	10	200	5
45746	铜山	PMS_单集镇八湖北2变	10	400	46
45747	铜山	PMS_单集镇八湖六队2变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45748	铜山	PMS_单集镇徐庄2号变	10	400	58
45749	铜山	单集镇寿山村11号变	10	200	117
45750	铜山	PMS_单集镇戴庄西变	10	200	0
45751	铜山	PMS_单集镇闫庄村贾湾3号变	10	200	51
45752	铜山	单集镇庙山村石庄2号变	10	400	143
45753	铜山	PMS_单集镇姚庄村4号变	10	400	154
45754	铜山	单集镇不落东变	10	400	182
45755	铜山	PMS_单集镇段山东变	10	400	202
45756	铜山	PMS_单集镇沈桥西2号变	10	400	124
45757	铜山	单集镇吴桥街道南2号变	10	630	219
45758	铜山	PMS_单集镇英山村西2号变	10	400	172
45759	铜山	PMS_单集镇刘庄5号变	10	400	174
45760	铜山	PMS_单集镇单集街道12	10	630	165
45761	铜山	PMS_单集镇单庄村2变	10	400	245
45762	铜山	单集镇单集街道13(单集村2)	10	400	30
45763	铜山	PMS_单集镇闫庄村马元2号变	10	400	197
45764	铜山	PMS_单集镇林头4变	10	400	172
45765	铜山	PMS_单集镇贺庄村吴东2变	10	400	43
45766	铜山	PMS_单集镇占湖村4	10	400	182
45767	铜山	PMS_单集镇王庄2号变	10	400	200
45768	铜山	PMS_单集镇单集村3变	10	400	106
45769	铜山	PMS_单集镇新河村8号变	10	400	225
45770	铜山	单集镇单集街道14变	10	400	88
45771	铜山	PMS_单集镇范庄村草庙2变	10	200	0
45772	铜山	PMS_单集镇庙山村4号变	10	200	112
45773	铜山	单集镇路东村村部变	10	400	153
45774	铜山	PMS_单集镇曹庄村三队2号变	10	200	37
45775	铜山	PMS_单集镇新河9号变	10	400	181
45776	铜山	PMS_单集镇姚庄村南台2号变	10	200	45
45777	铜山	PMS_单集镇牌坊3号配变	10	400	229
45778	铜山	PMS_单集镇吴桥街道东变	10	400	161
45779	铜山	单集镇黄集村花山小庄2号变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45780	铜山	单集镇寿山村东7变	10	400	141
45781	铜山	PMS_单集镇邢楼村西2号变	10	400	159
45782	铜山	PMS_单集镇邢楼东3号变	10	400	228
45783	铜山	单集镇邢楼村刘庄小庄2号变	10	400	222
45784	铜山	单集镇寿山村东8变	10	400	154
45785	铜山	PMS_单集镇姚庄村牛山2号变	10	400	142
45786	铜山	单集镇黄集村北2号变	10	400	160
45787	铜山	单集镇寿山9变	10	400	176
45788	铜山	PMS_单集镇马庄3变	10	400	173
45789	铜山	单集镇贺庄村施堂2变	10	400	119
45790	铜山	PMS_单集镇姜集6变	10	400	191
45791	铜山	单集镇郁楼村8变	10	200	4
45792	铜山	PMS_单集镇闫庄7号变	10	400	243
45793	铜山	PMS_单集镇曹庄6号变	10	400	133
45794	铜山	PMS_单集镇新河西2号变	10	400	154
45795	铜山	PMS_单集镇新河村10号变	10	400	45
45796	铜山	单集镇花山村南楼变	10	200	59
45797	铜山	PMS_单集镇耿集村西变	10	400	181
45798	铜山	PMS_单集镇岳楼村拐山东变	10	400	165
45799	铜山	PMS_单集镇庙山村东2号变	10	400	155
45800	铜山	PMS_单集镇段山村季庙3号变	10	400	226
45801	铜山	PMS_单集镇黄集村南3号变	10	400	0
45802	铜山	单集镇单庄3变	10	400	236
45803	铜山	PMS_单集镇庙山村后湖5号变	10	400	104
45804	铜山	单集镇英山村8号变	10	400	177
45805	铜山	PMS_单集镇岳楼村羊山北2号变	10	400	236
45806	铜山	PMS_单集镇姚庄6号变	10	400	224
45807	铜山	PMS_单集镇姚庄5号变	10	400	252
45808	铜山	PMS_单集镇邢楼村5号变	10	400	173
45809	铜山	PMS_单集镇岳楼村群墙3号变	10	400	212
45810	铜山	PMS_单集镇姚庄村牛山3号变	10	400	157
45811	铜山	PMS_单集镇姜集村西配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45812	铜山	PMS_单集镇姜集黑土地2变	10	400	218
45813	铜山	PMS_单集镇占湖村9变	10	400	150
45814	铜山	PMS_单集镇八湖村前牛家2变	10	400	173
45815	铜山	PMS_单集镇占湖村10变	10	400	156
45816	铜山	单集镇林头7号变	10	400	192
45817	铜山	PMS_单集镇洪楼村中变	10	400	209
45818	铜山	单集镇郁楼村9变	10	400	132
45819	铜山	单集镇林头村曹湖2变	10	400	191
45820	铜山	单集镇范庄村小单庄2变	10	400	131
45821	铜山	PMS_单集镇洪楼村西变	10	400	187
45822	铜山	单集镇范庄村小张庄变	10	400	177
45823	铜山	PMS_单集镇邢楼村刘庄堰上变	10	630	0
45824	铜山	PMS_单集镇邢楼村张庄1号变	10	400	187
45825	新沂	PMS_港头大营沙塘2号配变（新沂市）	10	400	191
45826	新沂	PMS_港头前湖2号配变（新沂市）	10	400	215
45827	新沂	PMS_港头徐马1号配变	10	200	78
45828	新沂	PMS_港头付西1号配变	10	400	214
45829	新沂	PMS_港头大营北站3号配变	10	400	80
45830	新沂	港头谢庄2号配变	10	400	93
45831	新沂	PMS_港头苑尚3号配变	10	400	203
45832	新沂	港头小新庄1号配变	10	400	192
45833	新沂	PMS_港头杨相2号配变	10	400	9
45834	新沂	PMS_港头王维2号配变	10	400	230
45835	新沂	PMS_港头潼沟3号配变	10	400	196
45836	新沂	PMS_港头杜氏2号配变	10	400	170
45837	新沂	PMS_港头半城2号配变	10	400	240
45838	新沂	PMS_港头镇政府配变	10	400	46
45839	新沂	PMS_港头新区东1号配变(新沂市）	10	400	183
45840	新沂	港头板桥北3号配变	10	400	221
45841	新沂	PMS_港头新圩新区3号配变	10	400	174
45842	新沂	PMS_港头杜庄1号配变	10	400	0
45843	新沂	PMS_港头付庄2号配变	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45844	新沂	PMS_港头步行街配变	10	315	46
45845	新沂	PMS_港头菜市配变	10	400	94
45846	新沂	PMS_港头大街南3号配变	10	400	23
45847	新沂	PMS_港头半城3号配变	10	400	236
45848	新沂	港头半庄3号配变	10	400	211
45849	新沂	PMS_港头半城4#配变	10	400	249
45850	新沂	港头杜氏3号配变	10	400	197
45851	新沂	PMS_港头后行2号配变	10	400	139
45852	新沂	PMS_港头付西2号配变	10	400	128
45853	新沂	港头唐庄2号配变	10	400	226
45854	新沂	PMS_港头雪塘2#配变	10	400	187
45855	新沂	PMS_港头纪滩3号配变	10	400	253
45856	新沂	PMS_港头纪滩2号配变	10	400	131
45857	新沂	PMS_港头王维3号配变	10	400	260
45858	新沂	PMS_港头史圩4号配变	10	400	124
45859	新沂	PMS_港头杨相3号配变	10	400	118
45860	新沂	PMS_港头道口2号配变	10	400	62
45861	新沂	PMS_港头镇大营村部3#配变	10	400	184
45862	新沂	港头孙庄2号配变	10	400	148
45863	新沂	PMS_港头大街东1号配变	10	400	172
45864	新沂	PMS_港头大街南2号配变	10	400	182
45865	新沂	PMS_港头潼沟4号配变	10	400	219
45866	新沂	PMS_港头王安姚庄1号配变	10	400	1
45867	新沂	PMS_港头新圩新区4号配变	10	400	88
45868	新沂	港头半庄2号配变	10	400	216
45869	新沂	港头新圩2号配变	10	200	0
45870	新沂	PMS_港头新圩4号配变	10	400	153
45871	新沂	PMS_港头付庄3号配变	10	400	228
45872	新沂	PMS_港头新圩新区5号配变	10	400	0
45873	新沂	PMS_港头新圩新区6号配变	10	400	159
45874	新沂	PMS_港头新圩3号配变	10	400	196
45875	新沂	PMS_港头新圩5号配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45876	新沂	PMS_港头新圩6号配变	10	400	100
45877	新沂	PMS_港头王安3号配变	10	400	142
45878	新沂	港头王安姚庄2号配变	10	400	77
45879	新沂	PMS_港头王安4号配变	10	400	112
45880	新沂	PMS_港头王安5号配变	10	400	187
45881	新沂	PMS_港头王安6号配变	10	400	239
45882	新沂	PMS_港头大营村窑厂3号变	10	400	263
45883	新沂	PMS_港头杨庄2号配变	10	400	95
45884	新沂	港头谢庄3号配变	10	200	71
45885	新沂	PMS_港头大街北2号变	10	400	189
45886	新沂	PMS_港头蒋黄4号变	10	400	192
45887	新沂	PMS_港头蒋黄5号变	10	400	134
45888	新沂	PMS_港头小陆庄1号配变	10	400	164
45889	新沂	PMS_港头大营南单相配变	10	400	120
45890	新沂	PMS_港头蒋黄台片	10	400	26
45891	新沂	PMS_港头苑尚7号配变	10	400	215
45892	新沂	PMS_港头大营村窑厂4号配变	10	400	220
45893	新沂	PMS_港头王维马庄配变	10	400	0
45894	新沂	PMS_港头大营三组1号配变	10	400	117
45895	新沂	PMS_港头前湖配变	10	400	170
45896	新沂	PMS_港头桥南小区配变	10	400	131
45897	新沂	港头板桥北4号配变	10	200	63
45898	新沂	PMS_港头赵圩4号配变	10	400	207
45899	新沂	PMS_港头清泉1号配变	10	400	42
45900	新沂	PMS_港头大街北分1号配变	10	400	161
45901	新沂	PMS_港头开发区1号配变	10	400	253
45902	新沂	PMS_港头纪滩5号配变	10	400	192
45903	新沂	PMS_港头新圩集居区2号配变	10	400	260
45904	新沂	PMS_港头新圩集居区1号配变	10	400	210
45905	新沂	PMS_纪滩集居区1期2号变压器	10	400	205
45906	新沂	PMS_纪滩集居区1期1号变压器	10	400	203
45907	新沂	港头半城集居区1期变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45908	新沂	PMS_大营集居区2号配变	10	400	125
45909	新沂	PMS_港头大街6-1号配变	10	400	0
45910	新沂	PMS_港头大营集居区1期1号配变	10	400	180
45911	新沂	港头潼沟2-1号配变	10	400	222
45912	新沂	PMS_港头政府1号配变	10	400	106
45913	新沂	港头板桥西配变	10	400	193
45914	新沂	港头大街5-1号变	10	400	201
45915	新沂	港头新圩新区7号变	10	400	320
45916	新沂	港头大营三组2号配变	10	400	266
45917	新沂	港头谢庄西湖变	10	200	139
45918	新沂	港头新黄小臧场东变	10	400	206
45919	新沂	港头杜墩2号配变	10	400	0
45920	新沂	港头史圩东1号配变	10	400	232
45921	新沂	港头黄源一号变	10	400	142
45922	新沂	港头毛墩西变	10	400	193
45923	新沂	港头前湖四组变	10	400	220
45924	新沂	港头镇代沟变	10	400	105
45925	新沂	港头藕湖西变	10	400	285
45926	新沂	港头大营东一组变	10	400	289
45927	新沂	港头大营东二组变	10	400	233
45928	新沂	港头蒋黄草场变	10	400	53
45929	新沂	锦尚华府1组合配电站2变	10	800	602
45930	新沂	锦尚华府1组合配电站1变	10	800	615
45931	新沂	港头大营西三组变	10	400	278
45932	新沂	港头特来电变	10	400	179
45933	新沂	港头杨相4号配变	10	400	248
45934	新沂	港头前湖3号配变	10	400	104
45935	新沂	港头苑尚5号配变	10	400	244
45936	新沂	港头新黄小臧场西台片	10	400	207
45937	新沂	港头苑尚4号配变	10	400	207
45938	新沂	港头小田变	10	400	234
45939	新沂	港头杜墩苑尚3号配变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45940	新沂	港头杜墩苑尚2号配变	10	400	187
45941	新沂	港头大营三组3号配变	10	400	284
45942	新沂	港头大营村部西1号配变	10	400	222
45943	新沂	港头付庄一组变	10	400	235
45944	新沂	港头毛墩西1号配变	10	400	194
45945	新沂	港头谢庄4号配变	10	400	177
45946	新沂	港头板桥北5号配变	10	400	213
45947	新沂	港头小李庄南变	10	400	254
45948	新沂	港头付西二组变	10	400	275
45949	新沂	港头大街9号北变	10	400	178
45950	新沂	港头小学门口变	10	400	0
45951	新沂	港头史圩葡萄园变	10	200	38
45952	新沂	港头黄元街北变	10	400	205
45953	新沂	港头杨相东变	10	400	234
45954	新沂	港头蒋黄田头西变	10	400	217
45955	新沂	港头小新庄2号变	10	400	202
45956	新沂	港头黄元4组变	10	400	260
45957	新沂	港头大街6-2号变	10	400	172
45958	新沂	港头街西1号变	10	400	163
45959	新沂	港头大营毛墩新区1号配变	10	200	18
45960	新沂	港头板桥南5号配变	10	200	85
45961	新沂	港头史圩南变	10	400	51
45962	新沂	港头蒋黄卫生室变	10	400	164
45963	新沂	港头板桥南6号配变	10	400	270
45964	新沂	港头前湖2号北变	10	400	258
45965	新沂	港头半城农集区2期3号变	10	400	250
45966	新沂	纪滩农集居区3期1号变压器	10	630	399
45967	新沂	港头半城农集区2期2号变	10	400	239
45968	新沂	港头半城农集区2期1号变	10	315	211
45969	新沂	纪滩农集区3期2号变压器	10	630	397
45970	新沂	港头史圩大街南变	10	400	226
45971	新沂	港头清泉小区2号配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45972	新沂	港头后行农集区1号配变	10	400	241
45973	新沂	PMS_港头杜墩台片	10	400	149
45974	新沂	PMS_港头小李庄台片	10	400	160
45975	新沂	港头新黄小新庄台片	10	400	194
45976	新沂	PMS_港头大营北站台片	10	200	89
45977	新沂	PMS_港头大营北站2号台片	10	200	56
45978	新沂	PMS_港头板桥北大棚台片	10	400	245
45979	新沂	PMS_港头半城渔场台片	10	200	37
45980	新沂	PMS_港头大营菜地台片	10	200	88
45981	新沂	PMS_港头大营养殖场台片	10	200	44
45982	新沂	PMS_港头纪滩台片	10	200	0
45983	新沂	PMS_港头付西台片	10	400	211
45984	新沂	港头新黄小臧圩台片	10	200	4
45985	新沂	PMS_港头毛墩渔场台片	10	200	86
45986	新沂	PMS_港头苑尚台片	10	400	237
45987	新沂	PMS_港头新圩大棚2号台片	10	400	257
45988	新沂	PMS_港头大营窑场2号台片	10	200	105
45989	新沂	PMS_港头毛墩新区台片	10	200	22
45990	新沂	PMS_港头大街7号台片	10	400	141
45991	新沂	PMS_港头黄元二组台片	10	400	133
45992	新沂	PMS_港头大街6号台片	10	400	124
45993	新沂	港头纪滩刘庄台片	10	400	77
45994	新沂	PMS_港头板桥南大棚台片	10	200	106
45995	新沂	PMS_瓦窑蔡宅1号台区	10	400	103
45996	新沂	PMS_瓦窑周庄1号台片	10	200	55
45997	新沂	PMS_瓦窑新街1号台片	10	400	86
45998	新沂	瓦窑马庄1号台片	10	400	23
45999	新沂	PMS_瓦窑吕庄1号台片	10	400	180
46000	新沂	瓦窑大新2号台片	10	400	0
46001	新沂	PMS_瓦窑招商街台片	10	400	0
46002	新沂	PMS_瓦窑招商街2号台片	10	400	81
46003	新沂	PMS_瓦窑北街1号台片	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46004	新沂	瓦窑街集南1号台片	10	400	79
46005	新沂	PMS_瓦窑街集北1号台片	10	400	150
46006	新沂	PMS_瓦窑柳北2号台片	10	200	11
46007	新沂	瓦窑王庄1号台片	10	400	196
46008	新沂	PMS_瓦窑朱庄1号台片	10	400	103
46009	新沂	PMS_瓦窑房庄台片	10	400	190
46010	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园台片	10	400	176
46011	新沂	瓦窑袁林2号台片	10	400	167
46012	新沂	PMS_瓦窑街口台片	10	400	172
46013	新沂	PMS_瓦窑新街2号台片	10	400	0
46014	新沂	瓦窑民营园2号台片	10	315	0
46015	新沂	瓦窑蔡宅2号台片	10	250	0
46016	新沂	PMS_瓦窑蔡宅台片	10	400	233
46017	新沂	瓦窑贺庄2号台片	10	400	0
46018	新沂	瓦窑民营园1号台片	10	400	20
46019	新沂	瓦窑袁林菜园台片	10	200	100
46020	新沂	PMS_瓦窑褚庄小区台片	10	400	188
46021	新沂	PMS_瓦窑双庙1号台片	10	400	109
46022	新沂	PMS_瓦窑北街2号台片	10	200	67
46023	新沂	PMS_瓦窑南五队2号台片	10	400	220
46024	新沂	瓦窑马庄东台片	10	200	89
46025	新沂	PMS_瓦窑大山2号台片	10	400	223
46026	新沂	PMS_瓦窑小山台片	10	400	235
46027	新沂	PMS_瓦窑大山台片	10	400	158
46028	新沂	瓦窑池庄台片	10	100	0
46029	新沂	PMS_瓦窑大新台片	10	400	56
46030	新沂	PMS_瓦窑杜场台片	10	400	40
46031	新沂	PMS_瓦窑朱庄台片	10	400	168
46032	新沂	PMS_瓦窑杜场2号台片	10	400	139
46033	新沂	PMS_瓦窑大新渔场1号台片	10	400	0
46034	新沂	瓦窑大新渔场台片	10	400	0
46035	新沂	PMS_瓦窑双庙台片	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46036	新沂	PMS_瓦窑王刘菜园台片	10	400	195
46037	新沂	PMS_瓦窑柳北台片	10	400	247
46038	新沂	PMS_瓦窑马洼台片	10	400	182
46039	新沂	瓦窑北街3号台片	10	400	81
46040	新沂	瓦窑渔场2号台片	10	200	0
46041	新沂	PMS_瓦窑小马庄台片	10	400	229
46042	新沂	PMS_瓦窑台片	10	200	74
46043	新沂	PMS_瓦窑小街台片	10	400	191
46044	新沂	PMS_瓦窑火车站台片	10	400	223
46045	新沂	PMS_瓦窑新街台片	10	315	0
46046	新沂	PMS_瓦窑新街口北台片	10	400	20
46047	新沂	PMS_瓦窑马庄西台片	10	400	0
46048	新沂	瓦窑马庄台片	10	400	71
46049	新沂	PMS_瓦窑示范园台片	10	400	24
46050	新沂	瓦窑曹林2号台片	10	200	37
46051	新沂	PMS_瓦窑褚庄台片	10	400	128
46052	新沂	瓦窑周庄台片	10	200	0
46053	新沂	瓦窑关老庙台片	10	400	162
46054	新沂	PMS_瓦窑马港闸台片	10	315	218
46055	新沂	PMS_瓦窑街集北台片	10	400	136
46056	新沂	PMS_瓦窑马庄一队台片	10	200	0
46057	新沂	PMS_瓦窑北街南台片	10	315	1
46058	新沂	PMS_瓦窑渔场1号台片	10	400	194
46059	新沂	PMS_瓦窑褚庄西台片	10	200	85
46060	新沂	PMS_瓦窑池庄1号台片	10	400	111
46061	新沂	PMS_瓦窑1号台片	10	400	193
46062	新沂	PMS_瓦窑小街1号台片	10	400	138
46063	新沂	PMS_瓦窑北街4号台片	10	400	228
46064	新沂	PMS_瓦窑柳北1号台片	10	400	193
46065	新沂	PMS_瓦窑政府台片	10	400	152
46066	新沂	PMS_瓦窑周庄2号台片	10	400	232
46067	新沂	瓦窑2号台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46068	新沂	PMS_瓦窑北街5号台片	10	400	153
46069	新沂	PMS_瓦窑北街6号台片	10	400	80
46070	新沂	PMS_瓦窑房庄南1号台片	10	400	144
46071	新沂	PMS_瓦窑蔡宅3号台片	10	400	128
46072	新沂	PMS_瓦窑李庄2号台片	10	400	67
46073	新沂	瓦窑刘庄1号台片	10	400	257
46074	新沂	PMS_瓦窑柳南1号台片	10	400	129
46075	新沂	瓦窑马庄一队1号台片	10	400	122
46076	新沂	PMS_瓦窑街集南3号台片	10	400	176
46077	新沂	PMS_瓦窑大马场1号台片	10	400	173
46078	新沂	PMS_瓦窑褚庄1号台片	10	200	114
46079	新沂	PMS_瓦窑双庙3号台片	10	400	229
46080	新沂	PMS_瓦窑大新1号台片	10	400	128
46081	铜山	PMS_单集镇洪楼东2变	10	400	136
46082	铜山	PMS_单集镇单庄东变	10	400	196
46083	铜山	单集镇占湖村齐集2变	10	200	0
46084	铜山	PMS_单集镇单集街道16变	10	400	97
46085	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄西变	10	400	282
46086	铜山	PMS_单集镇岳楼村羊山南变	10	400	242
46087	铜山	PMS_单集镇黄集村花山东2号变	10	400	197
46088	铜山	PMS_单集镇黄集村西6号变	10	400	110
46089	铜山	PMS_单集镇林头村南台2变	10	400	123
46090	铜山	PMS_单集镇曹庄村7号变	10	400	184
46091	铜山	PMS_单集镇耿集村3变	10	400	80
46092	铜山	PMS_单集镇岳楼村北楼2号变	10	400	225
46093	铜山	PMS_单集镇黄集村西5号变	10	400	253
46094	铜山	单集镇黄集村花山西变	10	400	0
46095	铜山	PMS_单集镇寿山牌坊2号变	10	400	192
46096	铜山	PMS_单集镇阎庄村姚湾2号变	10	400	204
46097	铜山	PMS_单集镇单集街道15变	10	400	0
46098	铜山	PMS_单集镇八湖村三官庙2变	10	400	156
46099	铜山	PMS_单集镇贺庄村施西2变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46100	铜山	PMS_单集镇闫庄村一队3号变	10	400	227
46101	铜山	单集镇闫庄8号变	10	400	0
46102	铜山	PMS_单集镇闫庄村马元3号变	10	400	204
46103	铜山	PMS_单集镇洪楼村7变	10	400	172
46104	铜山	PMS_单集镇吴桥医院变	10	400	62
46105	铜山	PMS_单集镇赵庄4变	10	400	140
46106	铜山	单集镇耿集村南变	10	400	41
46107	铜山	单集镇岳楼村羊山东变	10	400	247
46108	铜山	PMS_单集镇吴桥街道6号变	10	400	96
46109	铜山	PMS_单集镇庙山6号变	10	400	167
46110	铜山	PMS_单集镇单集村4变	10	400	205
46111	铜山	单集镇供电所南变	10	400	134
46112	铜山	PMS_单集镇赵庄5配变	10	400	171
46113	铜山	PMS_单集镇洪楼村樊楼2变	10	400	233
46114	铜山	PMS_单集镇英山9号变	10	400	153
46115	铜山	PMS_单集镇英山7号变	10	400	175
46116	铜山	单集镇苏牛农庄变	10	400	0
46117	铜山	PMS_单集镇路东村9#（增资）	10	400	212
46118	铜山	PMS_单集镇黄集村花山变增资3	10	400	134
46119	铜山	PMS_单集镇邢楼村水口2号（增资3）	10	400	194
46120	铜山	PMS_单集镇邢楼村刘庄小庄 （增资3）	10	400	188
46121	铜山	单集镇邢楼村刘庄1号（增资3）	10	400	185
46122	铜山	单集镇贺庄中台变（增资3）	10	400	0
46123	铜山	PMS_单集镇郁楼村李庄增资3	10	400	150
46124	铜山	PMS_单集镇群墙4号变（增资3）	10	400	259
46125	铜山	PMS_单集镇张庄2号变（增资3）	10	400	168
46126	铜山	PMS_单集镇黄集村花山东变增资3	10	400	125
46127	铜山	PMS_单集镇段山村季庙（增资3）	10	400	241
46128	铜山	PMS_单集镇姚庄村变（增资3）	10	400	229
46129	铜山	PMS_单集镇姚庄村1号变（增资3）	10	400	237
46130	铜山	PMS_单集镇庙山村7号变（增资3）	10	400	251
46131	铜山	PMS_单集镇贺庄村施西变（增资3）	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46132	铜山	PMS_单集镇单集街道19变	10	630	285
46133	铜山	PMS_单集镇单庄村4变	10	400	169
46134	铜山	单集镇耿集4变	10	400	146
46135	铜山	PMS_单集镇单集街道20变	10	400	131
46136	铜山	PMS_单集镇贺庄村施堂3变	10	400	243
46137	铜山	PMS_单集镇单集街道17变	10	400	86
46138	铜山	PMS_单集镇洪楼8变	10	400	278
46139	铜山	PMS_单集镇街道18变	10	400	183
46140	铜山	单集镇贺庄村施堂4号	10	400	218
46141	铜山	PMS_单集镇新河西3#变	10	400	250
46142	铜山	PMS_单集镇林头村5号变	10	400	180
46143	铜山	PMS_单集镇贺庄村李庄2号变	10	400	191
46144	铜山	PMS_单集镇单庄5号变	10	400	111
46145	铜山	单集镇岳楼村拐山西变	10	200	85
46146	铜山	单集镇程庄北3号变	10	400	213
46147	铜山	PMS_单集镇英山村10号配变	10	400	241
46148	铜山	单集镇姜集村8号变	10	400	94
46149	铜山	PMS_单集镇沈桥村白马湖2号变	10	400	96
46150	铜山	PMS_单集镇吴桥街道7号变	10	400	127
46151	铜山	单集镇英山村12号变	10	400	117
46152	铜山	单集镇路东村10号变	10	400	121
46153	铜山	单集镇英山村11号变	10	400	197
46154	铜山	单集镇单集街道21号变	10	400	81
46155	铜山	单集镇卢庄村张后场3号变	10	400	117
46156	铜山	单集镇占湖村齐集3号变	10	400	206
46157	铜山	单集镇连山3号变	10	400	271
46158	铜山	单集镇路东村鲍庄5号变	10	400	206
46159	铜山	单集镇路东村鲍庄7号变	10	400	277
46160	铜山	单集镇王台村2号变	10	400	242
46161	铜山	PMS_单集镇占湖村8号	10	250	64
46162	铜山	单集镇邢楼村刘庄	10	200	87
46163	铜山	PMS_单集镇沈桥西变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46164	铜山	PMS_单集镇郁楼村6	10	200	0
46165	铜山	PMS_单集镇黄集村花山5号变	10	200	49
46166	铜山	大彭镇雁群村6号变	10	400	143
46167	铜山	PMS_大彭镇夹河村四板变	10	400	32
46168	铜山	PMS_大彭镇夹河村6号变	10	200	52
46169	铜山	PMS_大彭镇夹河村变	10	200	127
46170	铜山	大彭镇马林村3号变	10	400	0
46171	铜山	大彭镇大刘矿北区变	10	200	92
46172	铜山	大彭镇胡集村官庄变	10	200	0
46173	铜山	PMS_大彭镇胡集村杨楼变	10	400	146
46174	铜山	大彭镇王门村9队变	10	200	17
46175	铜山	PMS_大彭镇夹河村1号变	10	315	135
46176	铜山	PMS_大彭镇权寨村鱼塘中变	10	400	159
46177	铜山	大彭镇和尚庄2号变	10	100	21
46178	铜山	大彭镇土楼村3号变	10	400	81
46179	铜山	PMS_大彭镇田巷一队2号变	10	400	83
46180	铜山	大彭镇王门村西变	10	160	109
46181	铜山	大彭镇土楼村变	10	400	89
46182	铜山	PMS_大彭镇王门村变	10	315	21
46183	铜山	PMS_大彭镇张井村二队变	10	400	45
46184	铜山	PMS_大彭镇侯楼村3号变	10	400	0
46185	铜山	大彭镇郝寨村小李庄东变	10	200	13
46186	铜山	大彭镇张井村四队变	10	400	161
46187	铜山	PMS_大彭镇张井村鱼塘变	10	125	32
46188	铜山	大彭镇雁群村孔店变	10	200	76
46189	铜山	PMS_大彭镇程庄村8号变	10	100	45
46190	铜山	大彭镇霸王山2号变	10	630	147
46191	铜山	PMS_大彭镇闸口村5号变	10	400	160
46192	铜山	大彭镇义安村6号变	10	200	65
46193	铜山	大彭镇义安村7号变	10	400	93
46194	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄3号变	10	200	0
46195	铜山	大彭镇雁群村王庄4号变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46196	铜山	PMS_大彭镇雁群村王庄3号变	10	200	25
46197	铜山	PMS_大彭镇侯楼村6队1号变	10	200	43
46198	铜山	大彭镇侯楼村5队1号变	10	200	22
46199	铜山	大彭镇公用变8号变	10	500	50
46200	铜山	大彭镇周棚村5号变	10	400	4
46201	铜山	PMS_大彭镇霸王山工人村变	10	200	39
46202	铜山	大彭镇王门村刘新庄东变	10	400	41
46203	铜山	大彭镇王门村刘新庄西变	10	400	121
46204	铜山	大彭镇义安村1号变	10	400	78
46205	铜山	大彭镇义安村3号变	10	315	64
46206	铜山	PMS_大彭镇义安村2号变	10	200	25
46207	铜山	PMS_大彭镇义安村4号变	10	315	0
46208	铜山	大彭镇义安村5号变	10	315	7
46209	铜山	大彭镇权寨村鱼塘北变	10	200	88
46210	铜山	PMS_大彭镇夹河新村变	10	250	0
46211	铜山	PMS_大彭镇沙塘村3号变	10	250	101
46212	铜山	大彭镇沙塘村1号变	10	200	39
46213	铜山	大彭镇夹河村2号变	10	315	0
46214	铜山	大彭镇侯楼村2号变	10	400	50
46215	铜山	大彭镇侯楼村1号变	10	200	0
46216	铜山	PMS_大彭镇胡集村变	10	200	4
46217	铜山	大彭镇郝寨村2号变	10	400	15
46218	铜山	PMS_大彭镇郝寨村变	10	400	92
46219	铜山	PMS_大彭镇雁群村3号变	10	160	25
46220	铜山	大彭镇雁群村4号变	10	200	12
46221	铜山	大彭镇雁群薛湾变	10	200	66
46222	铜山	大彭镇雁群村1号变	10	200	56
46223	铜山	PMS_大彭镇雁群村5号变	10	400	197
46224	铜山	大彭镇雁群村2号变	10	200	94
46225	铜山	大彭镇沙塘村2号变	10	200	33
46226	铜山	大彭镇程庄村5号变	10	200	0
46227	铜山	大彭镇田巷七队东变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46228	铜山	大彭镇夹河村三队北变	10	200	41
46229	铜山	PMS_大彭镇付庄村2号变	10	400	12
46230	铜山	PMS_大彭镇沙塘村9号变	10	200	53
46231	铜山	大彭镇大刘四队3号变	10	400	0
46232	铜山	PMS_大彭镇程庄村一队变	10	200	30
46233	铜山	大彭镇程庄村三队变	10	200	0
46234	铜山	大彭镇沙塘村5号变	10	400	103
46235	铜山	PMS_大彭镇程庄村五队变	10	200	97
46236	铜山	大彭镇周棚村8号变	10	400	128
46237	铜山	大彭镇公用变7号变	10	630	82
46238	铜山	大彭镇公用变3号变	10	400	71
46239	铜山	PMS_大彭镇大刘村三队变	10	400	67
46240	铜山	PMS_大彭镇土楼村2号变	10	400	104
46241	铜山	大彭镇土楼村1号变	10	400	81
46242	铜山	大彭镇田巷村三队变	10	200	0
46243	铜山	大彭镇田巷村四队东变	10	400	34
46244	铜山	大彭镇程庄村7号变	10	200	0
46245	铜山	大彭镇田巷七队变	10	400	99
46246	铜山	大彭镇马林村1号变	10	315	0
46247	铜山	PMS_大彭镇权寨村鱼塘南变	10	100	51
46248	铜山	大彭镇周棚村2号变	10	400	104
46249	铜山	大彭镇周棚村变	10	400	35
46250	铜山	大彭镇王门村中变	10	250	58
46251	铜山	大彭镇王门村南变	10	250	68
46252	铜山	大彭镇大刘村三队北变	10	630	212
46253	铜山	PMS_大彭镇公用变9号变	10	400	144
46254	铜山	PMS_大彭镇马林村4号变	10	500	29
46255	铜山	大彭镇郝寨村3号变	10	250	24
46256	铜山	PMS_大彭镇红土庙变	10	250	70
46257	铜山	大彭镇公用变1号变	10	400	28
46258	铜山	大彭镇郝寨村前郝庄南变	10	400	101
46259	铜山	PMS_大彭镇雁群村八组变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46260	铜山	大彭安置1配4变	10	800	465
46261	铜山	大彭安置2配2变	10	800	511
46262	铜山	大彭安置2配1变	10	800	521
46263	铜山	大彭安置1配1变	10	800	455
46264	铜山	大彭安置1配2变	10	800	511
46265	铜山	大彭安置1配3变	10	800	556
46266	铜山	大彭镇大刘村四队变	10	630	150
46267	铜山	大彭镇机关11号变	10	630	0
46268	铜山	大彭镇公用变2号变	10	400	14
46269	铜山	大彭镇公用变10号变	10	630	50
46270	铜山	PMS_大彭镇小新庄变	10	200	0
46271	铜山	PMS_大彭镇侯楼村4号变	10	200	49
46272	铜山	大彭镇和尚庄变	10	200	0
46273	铜山	大彭镇周棚村6号变	10	400	65
46274	铜山	PMS_大彭镇大刘村二队北变	10	200	26
46275	铜山	大彭镇大刘村二队1号变	10	400	149
46276	铜山	PMS_大彭镇晓柳庄东变	10	200	0
46277	铜山	PMS_大彭镇机关13号变	10	400	64
46278	铜山	大彭镇义安村8号变	10	400	30
46279	铜山	大彭镇马林村5号变	10	400	93
46280	铜山	大彭镇马林村6号变	10	400	0
46281	铜山	PMS_大彭镇半步店南变	10	200	27
46282	铜山	PMS_大彭镇刘新庄变	10	400	111
46283	铜山	大彭镇田巷四队1号变	10	400	0
46284	铜山	大彭镇张井村变	10	200	0
46285	铜山	大彭镇张井村五队变	10	400	58
46286	铜山	大彭镇周棚村7号变	10	200	5
46287	铜山	大彭镇大刘矿变	10	200	92
46288	铜山	大彭镇张井村四队1号变	10	400	109
46289	铜山	大彭镇田巷村二队变	10	400	87
46290	铜山	大彭镇马林村南变	10	200	37
46291	铜山	PMS_大彭镇沙塘村6号变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46292	铜山	PMS_大彭镇沙塘村7号变	10	200	5
46293	铜山	PMS_大彭镇沙塘村8号变	10	200	12
46294	铜山	PMS_大彭镇程庄村四队变	10	400	63
46295	铜山	大彭镇程庄村二队变	10	400	50
46296	铜山	PMS_大彭镇机关14号变	10	400	127
46297	铜山	大彭镇机关15号变	10	630	123
46298	铜山	PMS_大彭镇雁群村王庄5号变	10	400	131
46299	铜山	PMS_大彭镇雁群薛湾北变	10	200	56
46300	铜山	PMS_大彭镇胡集村孟庄变	10	200	36
46301	铜山	PMS_大彭镇前郝庄2号变	10	200	33
46302	铜山	PMS_大彭镇夹河村8号变	10	400	186
46303	铜山	大彭镇机关16号变	10	400	0
46304	铜山	大彭镇机关17号变	10	200	47
46305	铜山	PMS_大彭镇大刘村南变	10	200	81
46306	铜山	PMS_大彭镇夹河村委会变	10	200	71
46307	铜山	大彭镇沙塘果园1号变	10	400	178
46308	铜山	PMS_大彭镇土楼村6号变	10	400	106
46309	铜山	PMS_大彭镇郝寨村5号变	10	200	77
46310	铜山	PMS_大彭镇机关18号变	10	400	87
46311	铜山	PMS_大彭镇土楼村7号变	10	400	38
46312	铜山	PMS_大彭镇土楼村8号变	10	400	72
46313	铜山	大彭镇马林村7号变	10	400	33
46314	铜山	PMS_大彭镇郝寨村4号变	10	400	131
46315	铜山	大彭镇前郝庄3号变	10	400	64
46316	铜山	PMS_大彭镇大刘村五队1号变	10	400	0
46317	铜山	PMS_大彭镇雁群村10号变	10	400	165
46318	铜山	PMS_大彭镇雁群村11号变	10	400	227
46319	铜山	PMS_大彭镇雁群罗台村变	10	400	99
46320	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄5号变	10	400	0
46321	铜山	PMS_大彭镇和尚庄1号变	10	400	129
46322	铜山	PMS_大彭镇雁群村孔店1号变	10	400	282
46323	铜山	PMS_大彭镇田巷五队1号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46324	铜山	PMS_大彭镇半步店变	10	400	59
46325	铜山	大彭镇红土庙1号变	10	400	93
46326	铜山	PMS_大彭镇徐庵村2号变	10	400	162
46327	铜山	PMS_大彭镇付庄村7号变	10	400	93
46328	铜山	PMS_大彭镇雁群村贾楼1号变	10	400	199
46329	铜山	PMS_大彭镇张井村三队1号变	10	400	165
46330	铜山	PMS_大彭镇张井村二队1号变	10	400	68
46331	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队1号变	10	400	0
46332	铜山	大彭镇田巷村一队1号变	10	400	0
46333	铜山	PMS_大彭镇土楼火车站变	10	400	132
46334	铜山	PMS_大彭镇沙塘村10号变	10	400	174
46335	铜山	PMS_大彭镇前郝庄4号变	10	400	76
46336	铜山	PMS_大彭镇雁群村王庄1号变	10	400	46
46337	新沂	PMS_瓦窑小街2号台片	10	400	176
46338	新沂	PMS_瓦窑招商街1号台片	10	400	0
46339	新沂	PMS_瓦窑北街9号台片	10	400	142
46340	新沂	PMS_瓦窑北街10号台片	10	400	43
46341	新沂	PMS_瓦窑关老庙2号台片	10	400	198
46342	新沂	PMS_瓦窑北1号台片	10	400	66
46343	新沂	PMS_瓦窑褚庄2号台片	10	400	105
46344	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园2号台片	10	400	0
46345	新沂	PMS_瓦窑贺庄1号台片	10	400	0
46346	新沂	PMS_瓦窑贺庄4号台片	10	400	155
46347	新沂	PMS_瓦窑贺庄5号台片	10	400	0
46348	新沂	PMS_瓦窑池庄2号台片	10	200	44
46349	新沂	PMS_瓦窑朱庄2号台片	10	400	173
46350	新沂	PMS_瓦窑大新3号台片	10	400	81
46351	新沂	瓦窑柳南2号台片	10	400	24
46352	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园1号台片	10	400	97
46353	新沂	PMS_瓦窑吕庄2号台片	10	400	99
46354	新沂	PMS_瓦窑4号台片	10	400	76
46355	新沂	PMS_瓦窑北街11号台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46356	新沂	PMS_瓦窑小街3号台片	10	400	173
46357	新沂	PMS_瓦窑3号台片	10	400	148
46358	新沂	PMS_瓦窑道南2号台片	10	400	40
46359	新沂	PMS_瓦窑渔场4号台片	10	200	96
46360	新沂	PMS_瓦窑张庄1号台片	10	400	230
46361	新沂	PMS_瓦窑政府1号台片	10	200	80
46362	新沂	PMS_瓦窑街口3号台片	10	400	73
46363	新沂	PMS_瓦窑北街12号台片	10	400	133
46364	新沂	PMS_瓦窑小马庄1号台片	10	400	112
46365	新沂	PMS_瓦窑小街4号台片	10	400	126
46366	新沂	PMS_瓦窑房庄南2号台片	10	400	148
46367	新沂	PMS_瓦窑马庄3号台片	10	400	120
46368	新沂	瓦窑马庄一队2号台片	10	400	231
46369	新沂	PMS_瓦窑新街4号台片	10	400	93
46370	新沂	瓦窑马庄4号台片	10	400	88
46371	新沂	PMS_瓦窑程庄1号台片	10	400	106
46372	新沂	PMS_瓦窑示范园1号台片	10	400	241
46373	新沂	瓦窑蔡宅4号台片	10	400	116
46374	新沂	PMS_瓦窑民营园4号台片	10	400	0
46375	新沂	PMS_瓦窑池庄4号台片	10	400	172
46376	新沂	PMS_瓦窑柳北3号台片	10	400	153
46377	新沂	PMS_瓦窑柳北5号台片	10	400	177
46378	新沂	PMS_瓦窑王刘菜园1号台片	10	200	25
46379	新沂	PMS_瓦窑柳北4号台片	10	400	72
46380	新沂	PMS_瓦窑李庄3号台片	10	400	151
46381	新沂	PMS_瓦窑刘庄2号台片	10	400	220
46382	新沂	PMS_瓦窑马洼1号台片	10	400	200
46383	新沂	PMS_瓦窑贺庄6号台片	10	400	158
46384	新沂	PMS_瓦窑王庄2号台片	10	400	158
46385	新沂	PMS_瓦窑王庄3号台片	10	400	165
46386	新沂	PMS_瓦窑池庄3号台片	10	400	220
46387	新沂	PMS_瓦窑褚庄西1号台片	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46388	新沂	PMS_瓦窑吕庄4号台片	10	400	165
46389	新沂	PMS_瓦窑吕庄5号台片	10	400	86
46390	新沂	PMS_瓦窑街集菜园1号台片	10	400	207
46391	新沂	瓦窑袁林菜园1号台片	10	200	0
46392	新沂	PMS_瓦窑袁林4号台片	10	400	221
46393	新沂	PMS_瓦窑新街5号台片	10	400	0
46394	新沂	PMS_瓦窑娄庄2号台片	10	400	154
46395	新沂	PMS_瓦窑娄庄3号台片	10	400	264
46396	新沂	PMS_瓦窑关老庙3号台片	10	400	198
46397	新沂	PMS_瓦窑街集南4号台片	10	400	207
46398	新沂	PMS_瓦窑马庄东湖4号台片	10	400	11
46399	新沂	PMS_瓦窑小吕庄2号台片	10	400	158
46400	新沂	PMS_瓦窑曹林1号台片	10	400	217
46401	新沂	PMS_瓦窑大山4号台片	10	400	166
46402	新沂	PMS_瓦窑付庄1号台片	10	400	0
46403	新沂	PMS_瓦窑招商街4号台片	10	400	184
46404	新沂	PMS_瓦窑大马场3号台片	10	400	240
46405	新沂	PMS_瓦窑周庄3号台片	10	400	249
46406	新沂	PMS_瓦窑关老庙4号台片	10	400	179
46407	新沂	PMS_瓦窑新街3号台片	10	400	98
46408	新沂	PMS_瓦窑杜场1号台片	10	400	207
46409	新沂	PMS_瓦窑周庄4号台片	10	400	156
46410	新沂	PMS_瓦窑张庄2号台片	10	400	166
46411	新沂	PMS_瓦窑街集南5号台片	10	400	211
46412	新沂	PMS_瓦窑大新5号台片	10	400	207
46413	新沂	PMS_瓦窑丁场2号台片	10	400	222
46414	新沂	PMS_瓦窑道南1号台片	10	400	83
46415	新沂	PMS_瓦窑马庄东湖1号台片	10	400	225
46416	新沂	PMS_瓦窑陈庄1号台片	10	400	67
46417	新沂	PMS_瓦窑毛墩1号台片	10	400	156
46418	新沂	PMS_瓦窑房庄2号台片	10	400	164
46419	新沂	PMS_瓦窑袁林6号台片	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46420	新沂	PMS_瓦窑刘庄3号台片	10	400	210
46421	新沂	PMS_瓦窑小吕庄1号台片	10	400	93
46422	新沂	PMS_瓦窑街集北3号台片	10	400	81
46423	新沂	PMS_瓦窑街集南6号台片	10	400	177
46424	新沂	PMS_瓦窑大马场4号台片	10	400	253
46425	新沂	PMS_瓦窑柳北6号台片	10	400	209
46426	新沂	PMS_瓦窑新街8箱变配电变压器	10	630	309
46427	新沂	PMS_瓦窑褚庄6号台片	10	400	129
46428	新沂	PMS_瓦窑褚庄小区1号台片	10	400	220
46429	新沂	PMS_瓦窑关老庙6号台片	10	400	110
46430	新沂	PMS_瓦窑双庙4号台片	10	400	31
46431	新沂	PMS_瓦窑道南3号台片	10	400	35
46432	新沂	瓦窑周庄菜园1号台片	10	200	70
46433	新沂	PMS_瓦窑程庄2号台片	10	400	85
46434	新沂	瓦窑新街10箱变配电变压器	10	630	332
46435	新沂	瓦窑新街9箱变配电变压器	10	630	307
46436	新沂	PMS_瓦窑房庄4号台片	10	400	220
46437	新沂	PMS_瓦窑马庄5号台片	10	400	0
46438	新沂	PMS_瓦窑5号台片	10	400	246
46439	新沂	PMS_瓦窑北街南1号台片	10	400	120
46440	新沂	PMS_瓦窑小街5号台片	10	400	190
46441	新沂	PMS_瓦窑街集北5号台片	10	400	179
46442	新沂	PMS_瓦窑任庄1号台片	10	400	106
46443	新沂	PMS_瓦窑许庄1号台片	10	400	0
46444	新沂	PMS_瓦窑褚庄7号台片	10	400	211
46445	新沂	PMS_瓦窑吕庄6号台片	10	400	269
46446	新沂	PMS_瓦窑蔡宅6号台片	10	400	125
46447	新沂	PMS_瓦窑北街15号台片	10	400	99
46448	新沂	PMS_瓦窑马港闸1号台片	10	400	86
46449	新沂	PMS_瓦窑周庄5号台片	10	400	170
46450	新沂	PMS_瓦窑大新4号台片	10	400	270
46451	新沂	瓦窑柳集集中居住区1号箱变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46452	新沂	瓦窑柳集集中居住区3号箱变变压器	10	400	201
46453	新沂	瓦窑柳集集中居住区2号箱变变压器	10	400	217
46454	新沂	PMS_瓦新线丁场3号变	10	400	217
46455	新沂	瓦窑周庄菜园台片	10	200	94
46456	新沂	瓦窑街集8号台片	10	400	86
46457	新沂	瓦窑渔场3号台片	10	400	206
46458	新沂	瓦窑娄庄6号台片	10	400	301
46459	新沂	瓦窑北街17号台变	10	400	39
46460	新沂	瓦窑吕庄菜园台片	10	200	0
46461	新沂	瓦窑蔡宅8号台片	10	400	11
46462	新沂	瓦窑贺庄7号变	10	400	75
46463	新沂	瓦窑王庄5号台变	10	400	172
46464	新沂	瓦窑北街7号台变	10	400	151
46465	新沂	瓦窑北街16号台变	10	400	239
46466	新沂	瓦窑6号台变	10	400	106
46467	新沂	瓦窑杜场3号变	10	400	175
46468	新沂	瓦窑双庙6号变	10	400	104
46469	新沂	瓦窑7号变	10	400	231
46470	新沂	瓦窑北街13号台片	10	400	168
46471	新沂	瓦窑马庄一队3号台片	10	400	261
46472	新沂	瓦窑贺庄8号变	10	400	145
46473	新沂	瓦窑娄庄5号台片	10	400	186
46474	新沂	瓦窑袁林5号台变	10	400	242
46475	新沂	瓦窑双庙5号台片	10	400	154
46476	新沂	瓦窑刘庄5号台片	10	400	178
46477	新沂	瓦窑招商街5号台片	10	400	110
46478	新沂	瓦窑蔡宅7号台片	10	400	188
46479	新沂	瓦窑许庄2号台片	10	400	213
46480	新沂	瓦窑双庙小区1号变压器	10	400	208
46481	新沂	瓦窑柳集沟东集居区1箱变压器	10	400	184
46482	新沂	10kV瓦窑柳集沟东集居区2变	10	400	224
46483	新沂	瓦窑曹林台片	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46484	新沂	瓦窑袁林台片	10	400	243
46485	新沂	PMS_瓦窑柳南台片	10	400	169
46486	新沂	PMS_瓦窑王庄台片	10	200	24
46487	新沂	瓦窑许庄台片	10	200	0
46488	新沂	瓦窑张庄台片	10	400	208
46489	新沂	瓦窑娄庄台片	10	500	210
46490	新沂	瓦窑马庄东湖台片	10	400	0
46491	新沂	PMS_瓦窑南五队台片	10	200	26
46492	新沂	瓦窑房庄南台片	10	400	174
46493	新沂	PMS_瓦窑道南台片	10	200	59
46494	新沂	瓦窑程庄台片	10	400	193
46495	新沂	PMS_瓦窑供电所台片	10	200	68
46496	新沂	PMS_瓦窑街集南台片	10	400	87
46497	新沂	PMS_瓦窑丁场台片	10	400	185
46498	新沂	瓦窑付庄台片	10	400	259
46499	新沂	PMS_瓦窑贺庄台片	10	400	67
46500	新沂	PMS_瓦窑李庄台片	10	200	11
46501	新沂	PMS_瓦窑刘庄台片	10	200	36
46502	新沂	PMS_瓦窑毛墩台片	10	200	89
46503	新沂	PMS_瓦窑任庄台片	10	400	119
46504	新沂	PMS_瓦窑许场台片	10	200	134
46505	新沂	PMS_瓦窑大马场台片	10	400	148
46506	新沂	瓦窑东站南台片	10	200	110
46507	新沂	PMS_瓦窑街集北菜园台片	10	200	16
46508	新沂	PMS_瓦窑街集南菜园台片	10	200	0
46509	新沂	PMS_瓦窑吕庄台片	10	400	158
46510	新沂	PMS_瓦窑小桃园台片	10	200	21
46511	新沂	PMS_瓦窑小桃园1号台片	10	200	101
46512	新沂	PMS_瓦窑陈庄台片	10	200	54
46513	新沂	PMS_瓦窑小吕庄台片	10	400	174
46514	新沂	PMS_瓦窑娄庄1号台片	10	400	0
46515	新沂	PMS_瓦窑北街8号台片	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46516	新沂	瓦窑南五队3号台片	10	200	0
46517	新沂	瓦窑街口1号台片	10	400	98
46518	新沂	PMS_瓦窑大山3号台片	10	400	205
46519	新沂	瓦窑民营园3号台片	10	400	0
46520	新沂	PMS_瓦窑双庙2号台片	10	400	160
46521	新沂	PMS_瓦窑关老庙1号台片	10	200	0
46522	新沂	瓦窑马庄2号台片	10	400	82
46523	新沂	PMS_瓦窑吕庄3号台片	10	200	0
46524	新沂	PMS_瓦窑袁林1号台片	10	400	177
46525	新沂	PMS_瓦窑袁林3号台片	10	200	2
46526	新沂	PMS_瓦窑丁场1号台片	10	200	10
46527	新沂	PMS_瓦窑房庄1号台片	10	400	167
46528	新沂	PMS_瓦窑街集南2号台片	10	400	62
46529	新沂	PMS_瓦窑李庄1号台片	10	200	93
46530	新沂	PMS_瓦窑许场1号台片	10	400	156
46531	新沂	PMS_瓦窑北台片	10	200	88
46532	新沂	PMS_王楼丁场南变	10	400	128
46533	新沂	PMS_王楼闫溜变	10	200	32
46534	新沂	PMS_窑湾大街19号变	10	400	0
46535	新沂	PMS_窑湾小东门变	10	400	191
46536	新沂	PMS_窑湾刘宅南变	10	400	159
46537	新沂	PMS_窑湾刘场北变	10	400	203
46538	新沂	王楼尹庄2号变	10	400	188
46539	新沂	PMS_王楼大街14号变	10	400	77
46540	新沂	PMS_窑湾菜市场东变	10	400	92
46541	新沂	PMS_窑湾余头中变	10	200	75
46542	新沂	王楼王沃东变	10	160	0
46543	新沂	PMS_王楼庄场鱼塘变	10	100	0
46544	新沂	PMS_窑湾孟场北变	10	200	101
46545	新沂	PMS_王楼大街12号变	10	200	0
46546	新沂	PMS_王楼桑庄坡湖变	10	400	279
46547	新沂	窑湾大街3号变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46548	新沂	PMS_窑湾大街1号东变	10	200	63
46549	新沂	王楼桑庄南变	10	200	52
46550	新沂	PMS_窑湾三湾北变	10	400	237
46551	新沂	窑湾大街2号变	10	400	224
46552	新沂	王楼土楼养殖场变	10	400	251
46553	新沂	PMS_王楼桑庄站变	10	200	41
46554	新沂	王楼陆口林场变	10	400	132
46555	新沂	PMS_王楼桑庄变	10	400	224
46556	新沂	王楼苏集变	10	400	181
46557	新沂	PMS_王楼程庄北变	10	400	245
46558	新沂	PMS_王楼程庄南变	10	400	141
46559	新沂	王楼陆口变	10	400	140
46560	新沂	王楼腰庄变	10	400	184
46561	新沂	王楼官界变	10	400	169
46562	新沂	PMS_王楼庄林西变	10	400	198
46563	新沂	PMS_王楼小新河北变	10	400	178
46564	新沂	王楼小新河南变	10	250	0
46565	新沂	PMS_王楼杨庄鱼塘变	10	200	45
46566	新沂	PMS_王楼庄林蟹塘变	10	200	33
46567	新沂	王楼杨庄东站变	10	100	25
46568	新沂	PMS_王楼庄林东变	10	200	58
46569	新沂	王楼官场田头站变	10	200	90
46570	新沂	PMS_王楼大街9号变	10	400	6
46571	新沂	王楼大街6号变	10	200	54
46572	新沂	PMS_王楼王沃中变	10	250	125
46573	新沂	王楼沂运南变	10	400	217
46574	新沂	王楼庄场变	10	400	134
46575	新沂	PMS_王楼王场东变	10	400	204
46576	新沂	王楼王场村变	10	160	16
46577	新沂	PMS_王楼王场北养殖场变	10	160	33
46578	新沂	PMS_王楼庄场码头变	10	400	227
46579	新沂	PMS_王楼许场变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46580	新沂	PMS_窑湾许场北变	10	200	68
46581	新沂	PMS_窑湾余头北变	10	400	216
46582	新沂	窑湾养殖场蟹塘3号变	10	400	125
46583	新沂	窑湾孟场南变	10	200	141
46584	新沂	窑湾头湾变	10	400	228
46585	新沂	PMS_窑湾大街15号变	10	200	137
46586	新沂	PMS_窑湾大街3号东变	10	315	15
46587	新沂	PMS_窑湾大街14号变	10	400	147
46588	新沂	PMS_王楼大街3号变	10	400	140
46589	新沂	PMS_王楼村东变	10	400	161
46590	新沂	PMS_窑湾养殖场蟹塘4号变	10	400	51
46591	新沂	PMS_窑湾养殖场蟹塘1号变	10	200	59
46592	新沂	窑湾大街13号变	10	400	123
46593	铜山	PMS_大彭镇雁群村7号变	10	400	190
46594	铜山	PMS_大彭镇侯楼村四队1号变	10	400	70
46595	铜山	PMS_大彭镇夹河新徐楼变	10	400	116
46596	铜山	PMS_大彭镇胡集村西变	10	400	144
46597	铜山	PMS_大彭镇土楼村9号变	10	400	0
46598	铜山	PMS_大彭镇付庄村8号变	10	400	0
46599	铜山	PMS_大彭镇大刘村三队南变	10	400	12
46600	铜山	PMS_大彭镇田巷五队2号变	10	400	0
46601	铜山	PMS_大彭镇田巷七队南变	10	400	0
46602	铜山	PMS_大彭镇沙塘村11号变	10	400	143
46603	铜山	大彭镇程庄村六队变	10	200	72
46604	铜山	PMS_大彭镇程庄村三队1号变	10	400	81
46605	铜山	PMS_大彭镇程庄村变	10	400	74
46606	铜山	大彭镇机关19号变	10	400	114
46607	铜山	大彭镇大刘村二队西变	10	400	5
46608	铜山	PMS_大彭镇王门村二队变	10	400	62
46609	铜山	大彭镇大刘二队2号变	10	400	22
46610	铜山	大彭镇闸口村王楼东变	10	400	0
46611	铜山	大彭镇怡合1号变	10	400	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46612	铜山	PMS_大彭镇闸口村4号变	10	400	0
46613	铜山	PMS_大彭镇徐庵村4号变	10	400	153
46614	铜山	PMS_大彭镇徐庵村3号变	10	400	111
46615	铜山	大彭镇闸口村王楼西变	10	400	97
46616	铜山	PMS_大彭镇大刘五队2号变	10	400	10
46617	铜山	PMS_大彭镇付庄村9号变	10	400	136
46618	铜山	PMS_大彭镇雁群村12号变	10	400	139
46619	铜山	PMS_大彭镇蔡庄村五队变	10	400	206
46620	铜山	PMS_大彭镇徐楼村一队变	10	400	263
46621	铜山	PMS_大彭镇义安村9号变	10	400	43
46622	铜山	PMS_大彭镇周棚村11号变	10	400	88
46623	铜山	PMS_大彭镇周棚村10号变	10	400	101
46624	铜山	PMS_大彭镇周棚村9号变	10	400	103
46625	铜山	PMS_大彭镇半步店村东变	10	400	100
46626	铜山	PMS_大彭镇半步店村西变	10	400	96
46627	铜山	PMS_大彭镇刘新庄1号变	10	400	2
46628	铜山	PMS_大彭镇沙塘村4号变	10	400	188
46629	铜山	大彭镇大刘四队2号变	10	400	81
46630	铜山	PMS_大彭镇霸王山3号变	10	400	182
46631	铜山	大彭镇小李庄1号变	10	400	94
46632	铜山	PMS_大彭镇霸王山1号变	10	400	131
46633	铜山	PMS_大彭镇付庄村3号变	10	400	1
46634	铜山	PMS_大彭镇王门村一队变	10	400	0
46635	铜山	大彭镇田巷村七队2号变	10	630	57
46636	铜山	PMS_大彭镇雁群村9号变	10	400	190
46637	铜山	PMS_大彭镇徐大庄4号变	10	400	119
46638	铜山	PMS_大彭镇土楼村10号变	10	400	84
46639	铜山	PMS_大彭镇郝寨村1号变	10	400	121
46640	铜山	PMS_大彭镇机关20号变	10	400	71
46641	铜山	大彭镇机关21号变	10	400	0
46642	铜山	PMS_大彭镇付庄村10号变	10	400	137
46643	铜山	PMS_大彭镇义安村10号变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46644	铜山	PMS_大彭镇公用变6号变	10	400	7
46645	铜山	大彭镇机关22号变	10	400	0
46646	铜山	义安安置小区配电室1主变	10	200	120
46647	铜山	大彭镇田巷村七队3号变	10	400	0
46648	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队变	10	400	130
46649	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队3号变	10	400	77
46650	铜山	PMS_大彭镇蔡庄六队北变	10	400	167
46651	铜山	PMS_大彭镇夹河村三队变	10	400	132
46652	铜山	PMS_大彭镇夹河村四队变	10	400	171
46653	铜山	PMS_大彭镇鑫梦家园2号箱变配变配电变压器	10	630	43
46654	铜山	PMS_大彭镇鑫梦家园1号箱变配变配电变压器	10	630	471
46655	铜山	PMS_大彭镇鑫梦家园3号变	10	200	88
46656	铜山	大彭镇大刘安置小区1变	10	400	110
46657	铜山	大彭镇付庄安置小区1变	10	630	298
46658	铜山	PMS_大彭镇侯楼村六队变	10	400	184
46659	铜山	大彭镇侯楼村五队变	10	200	0
46660	铜山	PMS_大彭镇薛湾村1号变	10	400	165
46661	铜山	PMS_大彭镇雁群村后薛湾变	10	400	126
46662	铜山	PMS_大彭镇公用变4号变	10	400	55
46663	铜山	PMS_大彭镇权寨鱼塘1号变	10	400	225
46664	铜山	PMS_大彭镇马林村9号变	10	400	0
46665	铜山	PMS_大彭镇雁群村13号变	10	400	84
46666	铜山	PMS_大彭镇晓柳庄西变	10	400	164
46667	铜山	大彭镇付庄村11号变	10	400	0
46668	铜山	PMS_大彭镇王门村北变	10	400	66
46669	铜山	PMS_大彭镇马林村8号变	10	400	101
46670	铜山	大彭镇闸口村7号变	10	400	57
46671	铜山	PMS_大彭镇田巷村二队北变	10	400	153
46672	铜山	大彭镇机关24号变	10	400	0
46673	铜山	PMS_铜山区大彭镇人民政府1号变	10	400	253
46674	铜山	PMS_大彭镇闸口村2号变	10	400	26
46675	铜山	PMS_大彭镇闸口村变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46676	铜山	PMS_大彭镇沙塘村12号变	10	400	110
46677	铜山	PMS_大彭镇闸口村3号变	10	400	0
46678	铜山	PMS_大彭镇周棚村1号变	10	400	105
46679	铜山	PMS_大彭镇张井村三队变	10	400	141
46680	铜山	PMS_大彭镇公用变5号变	10	400	89
46681	铜山	PMS_大彭镇土楼新村变	10	400	108
46682	铜山	大彭镇付庄村4号变	10	400	134
46683	铜山	PMS_大彭镇程庄村6号变	10	400	184
46684	铜山	PMS_大彭镇小山子村变	10	400	104
46685	铜山	PMS_大彭镇祥顺商住房变	10	400	188
46686	铜山	大彭镇大刘村二队3号变	10	400	0
46687	铜山	PMS_大彭镇大刘村小学北变	10	400	68
46688	铜山	PMS_大彭镇大刘村一队变	10	400	80
46689	铜山	PMS_大彭镇马林村10号变	10	400	94
46690	铜山	PMS_大彭镇半步店1号变	10	400	200
46691	铜山	PMS_大彭镇郝寨村小李庄变	10	400	10
46692	铜山	PMS_大彭镇半步店村中变	10	400	87
46693	铜山	PMS_大彭镇大刘矿南区变	10	400	129
46694	铜山	PMS_大彭镇田巷村七队1号变	10	400	38
46695	铜山	PMS_大彭镇付庄村5号变	10	400	101
46696	铜山	PMS_大彭镇付庄村6号变	10	400	79
46697	铜山	PMS_大彭镇大刘小学变	10	400	134
46698	铜山	PMS_大彭镇付庄村1号变	10	400	70
46699	铜山	大彭镇机关23号变	10	400	37
46700	铜山	PMS_大彭镇田巷村苗山变	10	400	0
46701	铜山	PMS_大彭镇机关12号变	10	400	126
46702	铜山	PMS_大彭镇张井村彭祖井变	10	400	176
46703	铜山	PMS_大彭镇权寨村变	10	400	67
46704	铜山	PMS_大彭镇权寨村西变	10	400	41
46705	铜山	PMS_大彭镇沙塘村13号变	10	400	151
46706	铜山	PMS_大彭镇沙塘村14号变	10	400	171
46707	铜山	PMS_大彭镇义安村11号变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46708	铜山	大彭镇大刘村二队变	10	400	0
46709	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室1变压器	10	800	512
46710	铜山	PMS_10kv山水文园小区1配电室2变压器	10	800	421
46711	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室2变压器	10	800	405
46712	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室3变压器	10	800	530
46713	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室4变压器	10	800	550
46714	铜山	PMS_10kv山水文园小区1配电室1变压器	10	800	491
46715	铜山	PMS_梦佳景园2号变	10	400	85
46716	铜山	PMS_梦佳景园3号变	10	400	119
46717	铜山	PMS_梦佳景园1号变	10	400	8
46718	铜山	PMS_梦佳景园4号变	10	400	149
46719	铜山	PMS_彭源小区2号变	10	500	266
46720	铜山	PMS_彭源小区1号变	10	500	195
46721	铜山	佳铭苑1箱变	10	630	265
46722	铜山	PMS_2箱变	10	630	313
46723	铜山	PMS_旺家山水小区3号变	10	400	174
46724	铜山	PMS_旺家山水小区1号变	10	400	258
46725	铜山	PMS_旺家山水小区4号变	10	400	205
46726	铜山	PMS_旺家山水小区2号变	10	400	268
46727	铜山	PMS_大彭镇王门村九队西变	10	400	161
46728	铜山	大彭镇付庄村13号变	10	400	238
46729	铜山	大彭镇张井二队北变	10	200	113
46730	铜山	大彭镇田巷七队四号变	10	400	2
46731	铜山	大彭镇义安村12号变	10	200	86
46732	铜山	大彭镇田巷村七队5号变	10	400	3
46733	铜山	大彭镇王门村南2号变	10	400	201
46734	铜山	大彭镇徐庵村1号变	10	400	109
46735	铜山	大彭镇怡美家园3号变	10	400	218
46736	铜山	大彭镇彭政街2号变	10	400	169
46737	铜山	大彭镇彭政街1号变	10	400	132
46738	铜山	大彭镇河畔花园变	10	400	228
46739	铜山	大彭镇怡美家园4号变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46740	铜山	大彭镇大刘三队南1号变	10	400	158
46741	铜山	大彭镇闸口村1号变	10	400	138
46742	铜山	大彭镇大刘村四队1号变	10	400	86
46743	铜山	大彭镇温馨家园变	10	400	194
46744	铜山	大彭镇沙塘村黄河变	10	400	273
46745	铜山	大彭镇雁群村黄河变	10	400	295
46746	铜山	大彭镇雁群村果园变	10	400	319
46747	铜山	大彭镇应急管理局变	10	400	0
46748	铜山	大彭镇机关25号变	10	400	167
46749	铜山	大彭镇小山子新村变	10	400	238
46750	铜山	大彭镇亚东学校变	10	400	72
46751	铜山	大彭镇王门村南1号变	10	400	280
46752	铜山	大彭镇红土庙2号变	10	400	41
46753	铜山	大彭镇付庄村12号变	10	400	48
46754	铜山	大彭镇马林村11号变	10	400	58
46755	铜山	乾和华府3配3变	10	630	461
46756	铜山	乾和华府3配4变	10	630	443
46757	铜山	乾和华府3配2变	10	630	442
46758	铜山	乾和华府3配1变	10	630	418
46759	铜山	大彭镇周棚村12号变	10	400	136
46760	铜山	大彭镇田巷村雨润变	10	400	35
46761	铜山	大彭镇大刘村五组2变	10	400	226
46762	铜山	大彭镇大刘村四组4变	10	400	186
46763	铜山	大彭镇大刘村四组3变	10	400	198
46764	铜山	大彭镇大刘村四组2变	10	400	180
46765	铜山	大彭镇大刘村五组1变	10	400	248
46766	铜山	大彭镇大刘村四组1变	10	400	216
46767	铜山	大彭镇大彭佳苑变	10	400	259
46768	铜山	大彭镇清雅苑1变	10	400	142
46769	铜山	大彭镇清雅苑2变	10	400	185
46770	铜山	大彭镇机关26号变	10	400	0
46771	铜山	大彭镇锦绣铭庭小区变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46772	铜山	大彭镇二园北变	10	200	42
46773	铜山	乾和华府1配3变	10	800	533
46774	铜山	乾和华府1配1变	10	800	430
46775	铜山	乾和华府2配1变	10	800	542
46776	铜山	乾和华府1配2变	10	800	527
46777	铜山	乾和华府2配3变	10	800	515
46778	铜山	乾和华府2配2变	10	800	532
46779	铜山	乾和华府2配4变	10	800	527
46780	铜山	乾和华府1配4变	10	800	521
46781	铜山	大彭镇怡美家园1号变	10	400	144
46782	铜山	大彭镇富地家园1号变	10	400	180
46783	铜山	大彭镇怡美家园2号变	10	400	107
46784	铜山	大彭镇富地家园2号变	10	400	143
46785	铜山	大彭镇田巷九队2号变	10	400	25
46786	铜山	PMS_大彭镇蔡庄村六队变	10	200	29
46787	铜山	大彭镇马林村2号变	10	400	110
46788	铜山	PMS_大彭镇徐庵新村变	10	200	31
46789	铜山	大彭镇周棚村3号变	10	400	94
46790	铜山	大许镇团埠村东变	10	200	39
46791	铜山	大许镇后王村邵庄变	10	200	0
46792	铜山	大许镇邵楼村东变	10	400	192
46793	铜山	大许镇林河村变	10	200	89
46794	铜山	大许镇东探村东变	10	200	57
46795	铜山	大许镇邵桥村李山东变	10	400	207
46796	铜山	大许镇大吴村沟上西变	10	400	247
46797	铜山	大许镇李庄村西1号变	10	400	54
46798	铜山	大许镇太山村武庄变	10	200	67
46799	铜山	大许镇苗圃村姜庄变	10	200	57
46800	铜山	大许镇沙庄村小沙西变	10	400	204
46801	铜山	大许镇团埠村西变	10	400	227
46802	铜山	大许镇后王村前王变	10	200	0
46803	铜山	大许镇小墩村中柳9号变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46804	铜山	大许镇郑庙村后刘西变	10	200	32
46805	铜山	大许镇机关站变	10	400	8
46806	铜山	大许镇房亭村4队变	10	200	31
46807	铜山	大许镇大吴村1号变	10	200	17
46808	铜山	PMS_大许镇小墩村后柳变	10	400	216
46809	铜山	大许镇郑庙村后刘东变	10	200	49
46810	铜山	大许镇苗圃村桃园变	10	200	39
46811	铜山	大许镇机关中1号变	10	400	0
46812	铜山	大许镇机关西变	10	315	0
46813	铜山	大许镇机关9号变	10	315	83
46814	铜山	大许镇韩庄村变	10	200	0
46815	铜山	大许镇太山机关2号变	10	315	0
46816	铜山	大许镇太山街东变	10	315	30
46817	铜山	大许镇沙庄村小沙变	10	100	12
46818	铜山	大许镇幸福家园1号变	10	400	0
46819	铜山	大许镇房亭村靳家西变	10	200	20
46820	铜山	大许镇小墩村后柳电灌变	10	200	44
46821	铜山	大许镇小墩村小墩变	10	400	118
46822	铜山	大许镇太山机关6号变	10	400	0
46823	铜山	大许镇梨园村东北楼变	10	200	21
46824	铜山	大许镇青山村朱园变	10	400	108
46825	铜山	大许镇大吴村沟上南1号变	10	125	12
46826	铜山	大许镇横山村西变	10	400	134
46827	铜山	大许镇河西村变	10	250	32
46828	铜山	大许镇郑庙村后刘东1号变	10	400	210
46829	铜山	大许镇闫庄村东变	10	200	0
46830	铜山	大许镇沙庄村变	10	400	145
46831	铜山	大许镇闫庄村东2号变	10	400	110
46832	铜山	大许镇太山机关1号变	10	400	3
46833	铜山	大许镇邵桥村二八河变	10	200	98
46834	铜山	大许镇太山机关3号变	10	315	0
46835	铜山	大许镇大刘村南变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46836	铜山	大许镇大刘村北变	10	400	154
46837	铜山	大许镇雨露花园东变	10	400	87
46838	铜山	大许镇大吴村5号变	10	400	123
46839	铜山	大许镇大吴村南变	10	315	135
46840	铜山	大许镇房亭村靳家西1号变	10	200	11
46841	铜山	大许镇闫楼村西变	10	400	155
46842	铜山	大许镇简城村丁庄变	10	200	35
46843	铜山	大许镇机关1号变	10	400	92
46844	铜山	大许镇机关2号变	10	400	0
46845	铜山	大许镇机关3号变	10	400	0
46846	铜山	大许镇机关4号变	10	400	81
46847	铜山	大许镇李庄村东变	10	200	18
46848	铜山	大许镇郑庙村桃园变	10	400	107
46849	新沂	窑湾养殖场南变	10	200	0
46850	新沂	PMS_窑湾养殖场北变	10	400	113
46851	新沂	PMS_窑湾骆马湖1号变	10	160	88
46852	新沂	PMS_窑湾孟场变	10	200	70
46853	新沂	窑湾骆马湖3号变	10	200	0
46854	新沂	窑湾万庄庄场变	10	400	252
46855	新沂	窑湾陆营东变	10	160	13
46856	新沂	窑湾三湾变	10	200	75
46857	新沂	PMS_窑湾钱口变	10	400	228
46858	新沂	PMS_窑湾金庄变	10	400	272
46859	新沂	窑湾西钱口变	10	200	79
46860	新沂	窑湾余头变	10	400	129
46861	新沂	PMS_王楼村西变	10	250	108
46862	新沂	PMS_王楼大街4号变	10	315	96
46863	新沂	王楼王沃北变	10	630	315
46864	新沂	王楼闫场变	10	400	175
46865	新沂	PMS_王楼大街1号变	10	250	0
46866	新沂	PMS_王楼腰庄2号变	10	400	0
46867	新沂	窑湾河形变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46868	新沂	窑湾吴场变	10	400	266
46869	新沂	PMS_窑湾五墩朱场变	10	400	247
46870	新沂	窑湾红星场变	10	400	265
46871	新沂	窑湾杨六队变	10	400	207
46872	新沂	PMS_窑湾姜庄变	10	200	79
46873	新沂	窑湾刘宅变	10	500	163
46874	新沂	PMS_窑湾刘宅三队变	10	400	185
46875	新沂	PMS_窑湾五墩韩场变	10	200	98
46876	新沂	窑湾韩联变	10	200	107
46877	新沂	窑湾臧圩变	10	250	86
46878	新沂	窑湾陆营变	10	400	214
46879	新沂	PMS_窑湾徐渡变	10	400	268
46880	新沂	PMS_窑湾胜利刘场变	10	200	97
46881	新沂	PMS_窑湾窑场变	10	200	121
46882	新沂	PMS_窑湾杨场变	10	400	178
46883	新沂	窑湾李庄变	10	200	40
46884	新沂	窑湾许场变	10	400	231
46885	新沂	PMS_窑湾大街9号变	10	400	67
46886	新沂	王楼官场2号变	10	160	56
46887	新沂	PMS_王楼大街南变	10	400	77
46888	新沂	PMS_王楼大街10号变	10	400	125
46889	新沂	PMS_窑湾李庄北变	10	400	160
46890	新沂	窑湾李庄南变	10	400	194
46891	新沂	PMS_窑湾新政府变	10	400	84
46892	新沂	窑湾养殖场蟹塘2号变	10	200	15
46893	新沂	PMS_窑湾五联东变	10	200	102
46894	新沂	窑湾庄场北变	10	400	255
46895	新沂	PMS_窑湾所用变	10	200	42
46896	新沂	PMS_窑湾大街17号变	10	315	121
46897	新沂	窑湾大街5号变	10	400	134
46898	新沂	PMS_窑湾大街16号变	10	315	174
46899	新沂	窑湾大街8号变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46900	新沂	PMS_窑湾大街11号变	10	200	95
46901	新沂	PMS_窑湾口西变	10	400	162
46902	新沂	PMS_王楼许楼小菜园变	10	200	140
46903	新沂	PMS_王楼许楼东站变	10	100	46
46904	新沂	PMS_王楼许楼田头站变	10	200	131
46905	新沂	PMS_王楼许楼南变	10	400	160
46906	新沂	PMS_王楼丁场变	10	200	35
46907	新沂	PMS_王楼许楼东变	10	400	156
46908	新沂	PMS_王楼许楼北变	10	400	209
46909	新沂	PMS_王楼苏集站变	10	200	35
46910	新沂	窑湾口西田头站变	10	200	130
46911	新沂	PMS_王楼许楼2号变	10	400	200
46912	新沂	PMS_窑湾大街4号变	10	400	79
46913	新沂	PMS_王楼杨庄2号变	10	400	212
46914	新沂	PMS_王楼土楼南变	10	400	222
46915	新沂	PMS_窑湾西大街箱变	10	500	67
46916	新沂	PMS_窑湾中宁街箱变	10	500	0
46917	新沂	PMS_窑湾上窑南变	10	400	140
46918	新沂	PMS_王楼大街11号变	10	400	213
46919	新沂	PMS_窑湾朱场西变	10	200	70
46920	新沂	PMS_王楼腰庄3号变	10	400	153
46921	新沂	PMS_王楼村北变	10	200	0
46922	新沂	窑湾万庄庄场西变	10	315	136
46923	新沂	窑湾口西2号变	10	400	231
46924	新沂	PMS_窑湾刘宅西变	10	200	68
46925	新沂	PMS_窑湾陆营西变	10	200	0
46926	新沂	窑湾徐渡南变	10	400	211
46927	新沂	PMS_窑湾牌坊西变	10	200	50
46928	新沂	窑湾马圩南变	10	400	194
46929	新沂	PMS_王楼陆口南变	10	200	86
46930	新沂	王楼闫溜东变	10	400	0
46931	新沂	王楼土楼东变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46932	新沂	PMS_王楼平楼北变	10	200	14
46933	新沂	王楼沂运北2号变	10	400	173
46934	新沂	PMS_王楼王场北变	10	200	85
46935	新沂	PMS_王楼庄林东2号变	10	200	39
46936	新沂	PMS_王楼苏集西变	10	400	0
46937	新沂	PMS_窑湾上窑新村中变	10	400	110
46938	新沂	PMS_窑湾上窑新村东变	10	400	156
46939	新沂	PMS_窑湾孟场西变	10	400	168
46940	新沂	窑湾养殖场蟹塘1号北变	10	400	99
46941	新沂	窑湾养殖场蟹塘2号西变	10	250	0
46942	新沂	窑湾养殖场中2号变	10	400	215
46943	新沂	PMS_窑湾养殖场北2号变	10	400	132
46944	新沂	PMS_王楼庄林蟹塘东变	10	400	158
46945	新沂	王楼官场3号变	10	315	159
46946	新沂	王楼庄场东变	10	400	100
46947	新沂	PMS_窑湾钱口北变	10	400	206
46948	新沂	王楼大街北变	10	200	32
46949	新沂	PMS_窑湾河形鱼塘变	10	200	63
46950	新沂	窑湾金庄四队变	10	400	238
46951	新沂	PMS_窑湾加油站北变	10	400	135
46952	新沂	PMS_窑湾头湾二队变	10	400	226
46953	新沂	王楼桑庄中变	10	400	240
46954	新沂	PMS_窑湾四道街西变	10	400	144
46955	新沂	PMS_王楼陆口林场北变	10	400	45
46956	新沂	PMS_王楼医院南变	10	400	140
46957	新沂	王楼小新河西变	10	200	0
46958	新沂	王楼小新河东变	10	400	104
46959	新沂	PMS_窑湾钱口南圩变	10	400	146
46960	新沂	PMS_窑湾水利变	10	400	190
46961	新沂	PMS_王楼许楼吴庄变	10	400	238
46962	新沂	PMS_王楼丁场南2号变	10	400	210
46963	新沂	PMS_王楼官界东变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46964	新沂	PMS_王楼村部北变	10	400	142
46965	新沂	PMS_王楼曹窑村部变	10	400	14
46966	新沂	PMS_王楼腰庄南变	10	400	140
46967	新沂	PMS_王楼王沃南2号变	10	400	197
46968	新沂	PMS_王楼庄林林场南变	10	400	184
46969	新沂	PMS_王楼许楼黄庄变	10	400	167
46970	新沂	PMS_窑湾五墩韩场西变	10	400	223
46971	新沂	PMS_窑湾五墩何场变	10	400	242
46972	新沂	窑湾五联北变	10	200	108
46973	新沂	PMS_窑湾二湾四队变	10	400	189
46974	新沂	PMS_窑湾刘宅黄场变	10	400	207
46975	新沂	PMS_窑湾吴场东变	10	400	198
46976	新沂	PMS_窑湾余头鱼塘变	10	400	144
46977	新沂	PMS_窑湾杨场村北变	10	400	196
46978	新沂	PMS_窑湾臧圩东变	10	400	248
46979	新沂	PMS_窑湾许场南变	10	400	146
46980	新沂	PMS_窑湾马圩北变	10	400	195
46981	新沂	PMS_窑湾口西田头站西变	10	200	128
46982	新沂	PMS_窑湾邮政变	10	400	86
46983	新沂	PMS_窑湾口西东变	10	400	160
46984	新沂	窑湾红楼东变	10	400	143
46985	新沂	PMS_王楼王场西2号变	10	400	180
46986	新沂	PMS_王楼王沃西变	10	400	201
46987	新沂	PMS_王楼闫场北变	10	400	264
46988	新沂	PMS_王楼医院东变	10	400	91
46989	新沂	PMS_王楼法庭西变	10	400	84
46990	新沂	PMS_窑湾四道街东变	10	400	202
46991	新沂	PMS_王楼平楼东变	10	400	198
46992	新沂	PMS_王楼桑庄四队变	10	400	244
46993	新沂	PMS_王楼苏集南变	10	400	203
46994	新沂	PMS_窑湾刘场南变	10	400	154
46995	新沂	PMS_窑湾小学北变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46996	新沂	PMS_王楼王沃二队变	10	400	227
46997	新沂	王楼沂运胡场变	10	400	256
46998	新沂	PMS_王楼庄场北变	10	400	102
46999	新沂	王楼官场北变	10	200	35
47000	新沂	王楼杨庄东变	10	200	115
47001	新沂	PMS_王楼庄林北变	10	400	249
47002	新沂	PMS_王楼丁场北变	10	400	192
47003	新沂	PMS_王楼陆口三队变	10	400	155
47004	新沂	PMS_窑湾红星场北变	10	400	162
47005	新沂	PMS_窑湾西钱口南变	10	400	222
47006	新沂	王楼许场西变	10	400	206
47007	新沂	PMS_窑湾银行西变	10	400	200
47008	新沂	PMS_王楼平楼四队变	10	400	201
47009	新沂	PMS_窑湾聚福园变	10	400	195
47010	新沂	PMS_窑湾胜利学校西变	10	400	169
47011	新沂	PMS_窑湾古镇花苑变	10	400	212
47012	新沂	PMS_窑湾西钱口东变	10	400	217
47013	新沂	窑湾所东变	10	400	139
47014	新沂	PMS_窑湾徐渡二队变	10	400	154
47015	新沂	PMS_王楼中学北变	10	400	246
47016	新沂	PMS_王楼尹庄西变	10	400	128
47017	新沂	PMS_窑湾五墩朱场小庄变	10	400	207
47018	新沂	窑湾养殖场北3号变	10	200	94
47019	新沂	PMS_窑湾许场东2号变	10	400	214
47020	新沂	PMS_窑湾许场北2号变	10	400	217
47021	新沂	PMS_窑湾二湾站北变	10	400	205
47022	新沂	PMS_窑湾臧许李园变	10	400	160
47023	新沂	PMS_窑湾红星场南变	10	400	219
47024	新沂	PMS_窑湾美食街箱变	10	500	209
47025	新沂	PMS_王楼土楼西变	10	400	23
47026	新沂	PMS_窑湾三桥新村西变	10	400	137
47027	新沂	王楼杨庄蟹塘南变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47028	新沂	PMS_王楼土楼变	10	400	258
47029	新沂	PMS_王楼土楼南2号变	10	400	219
47030	新沂	PMS_王楼土楼西2号变	10	400	81
47031	新沂	PMS_王楼土楼养殖场南2号变	10	400	215
47032	新沂	PMS_王楼村西2号变	10	400	199
47033	新沂	王楼大街14号北变	10	200	117
47034	新沂	PMS_王楼王场杲场变	10	400	262
47035	新沂	PMS_王楼闫场2号南变	10	400	240
47036	新沂	王楼土楼养殖场北2号变	10	200	96
47037	新沂	PMS_王楼沂运北2号东变	10	400	235
47038	新沂	PMS_王楼大街西变	10	400	104
47039	新沂	窑湾三湾中变	10	200	70
47040	新沂	窑湾小学南变	10	200	60
47041	新沂	窑湾头湾码头变	10	200	158
47042	新沂	PMS_窑湾陆营西2号变	10	400	230
47043	新沂	PMS_窑湾刘宅刘四队变	10	400	181
47044	新沂	PMS_窑湾河湾南变	10	400	234
47045	新沂	PMS_窑湾万庄庄场北2号变	10	400	188
47046	新沂	窑湾吴场北变	10	400	247
47047	新沂	PMS_窑湾余头村部变	10	400	148
47048	新沂	PMS_窑湾臧口南变	10	400	231
47049	新沂	窑湾钱口北2号变	10	200	62
47050	新沂	窑湾五墩教堂变	10	200	60
47051	新沂	窑湾二湾小庄变	10	250	115
47052	新沂	PMS_王楼庄林其后变	10	400	229
47053	新沂	PMS_王楼官界菜园变	10	400	267
47054	新沂	王楼大街5号西变	10	200	123
47055	新沂	PMS_王楼王沃白庄一队变	10	400	191
47056	新沂	PMS_王楼庄林学校变	10	400	208
47057	新沂	PMS_王楼丁场中变	10	400	183
47058	新沂	PMS_王楼许场东变	10	400	195
47059	新沂	PMS_窑湾杨场西变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47060	新沂	PMS_窑湾五墩小学变	10	400	133
47061	新沂	PMS_王楼苏集东变	10	200	116
47062	新沂	PMS_王楼陈宅东变	10	400	59
47063	新沂	PMS_王楼腰庄东变	10	400	185
47064	新沂	PMS_王楼程庄东变	10	400	231
47065	新沂	PMS_王楼陆口东变	10	200	83
47066	新沂	PMS_王楼许楼吴庄南变	10	400	202
47067	新沂	PMS_王楼许楼黄庄西变	10	400	209
47068	新沂	PMS_王楼许楼四队变	10	400	107
47069	新沂	PMS_王楼许楼三队变	10	400	235
47070	新沂	PMS_王楼腰庄新区变	10	400	109
47071	新沂	王楼苏集北变	10	160	25
47072	新沂	PMS_王楼邮局东变	10	400	82
47073	新沂	窑湾中学箱变	10	500	197
47074	新沂	王楼沂运四队变	10	400	131
47075	新沂	PMS_王楼村部变	10	400	199
47076	新沂	PMS_王楼官场老村部北变	10	400	231
47077	新沂	PMS_王楼庄林中变	10	400	254
47078	新沂	PMS_王楼庄林西2号变	10	400	251
47079	新沂	PMS_王楼丁场西变	10	400	193
47080	新沂	PMS_窑湾马圩韩场东变	10	400	223
47081	新沂	PMS_窑湾中学北2号变	10	400	150
47082	新沂	PMS_窑湾河形西变	10	400	220
47083	新沂	PMS_窑湾河形东变	10	400	230
47084	新沂	窑湾马圩韩场北变	10	400	273
47085	新沂	窑湾臧圩南2号变	10	200	62
47086	新沂	PMS_窑湾牌坊东变	10	400	233
47087	新沂	PMS_王楼腰庄西变	10	400	259
47088	新沂	PMS_王楼医院西变	10	400	131
47089	新沂	PMS_窑湾胜利教堂变	10	400	237
47090	新沂	PMS_王楼丁场南小站变	10	400	13
47091	新沂	PMS_王楼水利变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47092	新沂	PMS_王楼程庄一队变	10	400	208
47093	新沂	PMS_窑湾三桥新村北变	10	400	166
47094	新沂	PMS_王楼桑庄东变	10	400	190
47095	新沂	窑湾山河家园中箱变	10	500	285
47096	新沂	窑湾山河家园南箱变	10	500	341
47097	新沂	PMS_窑湾山河家园东变	10	400	247
47098	新沂	王楼王场北养殖场南变	10	200	92
47099	新沂	PMS_王楼官界中变	10	400	210
47100	新沂	PMS_王楼小新河西2号变	10	200	54
47101	新沂	PMS_窑湾渔民北变	10	400	176
47102	新沂	PMS_王楼李场中变	10	400	189
47103	新沂	PMS_王楼许楼新区变	10	400	85
47104	新沂	窑湾刘宅南2号变	10	200	59
47105	铜山	大许镇板桥村东变	10	200	49
47106	铜山	大许镇河西村宋庄变	10	400	211
47107	铜山	大许镇邵桥村变	10	200	35
47108	铜山	大许镇郑庙村前夏变	10	400	139
47109	铜山	大许镇机关8号变	10	400	0
47110	铜山	大许镇机关南变	10	400	0
47111	铜山	大许镇机关5号变	10	315	44
47112	铜山	大许镇大许村变	10	315	0
47113	铜山	大许镇韩庄村西变	10	400	255
47114	铜山	大许镇张瓦村变	10	400	145
47115	铜山	大许镇晓岳村变	10	400	150
47116	铜山	大许镇朱庙村北变	10	400	181
47117	铜山	大许镇东探村南变	10	200	0
47118	铜山	大许镇邵楼村西变	10	200	73
47119	铜山	大许镇后王村东1一4队变	10	400	10
47120	铜山	大许镇刘鹿村孙庄变	10	400	70
47121	铜山	大许镇朱庙村南1号变	10	400	189
47122	铜山	大许镇许台村南变	10	400	219
47123	铜山	大许镇麻沟村西变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47124	铜山	大许镇麻沟村东变	10	200	38
47125	铜山	大许镇后王村火神庙变	10	400	158
47126	铜山	大许镇西探村北1号变	10	400	58
47127	铜山	大许镇西探北变	10	200	90
47128	铜山	大许镇李瓦村北变	10	400	98
47129	铜山	大许镇朱庙村中变	10	200	94
47130	铜山	大许镇东探村变	10	400	0
47131	铜山	大许镇东探村桃园1号变	10	400	208
47132	铜山	大许镇林河村西变	10	250	50
47133	铜山	大许镇西探村变	10	400	24
47134	铜山	大许镇东探村北变	10	400	65
47135	铜山	大许镇林河村东变	10	400	98
47136	铜山	大许镇岳海村东变	10	160	0
47137	铜山	大许镇岳海村南变	10	400	175
47138	铜山	大许镇机关中变	10	500	161
47139	铜山	大许镇团埠村北变	10	400	54
47140	铜山	大许镇岳海村西变	10	200	0
47141	铜山	大许镇机关北变	10	400	0
47142	铜山	大许镇太山街西变	10	400	72
47143	铜山	大许镇邵楼村9队变	10	400	216
47144	铜山	大许镇邵楼村南变	10	400	224
47145	铜山	大许镇岳海村西2号变	10	400	243
47146	铜山	大许镇机关7号变	10	315	0
47147	铜山	大许镇九山村1号变	10	200	68
47148	铜山	大许镇方刘村1号变	10	400	114
47149	铜山	大许镇方刘村2号变	10	250	0
47150	铜山	大许镇九山村南变	10	315	0
47151	铜山	大许镇九山村西变	10	160	0
47152	铜山	大许镇河西村宋庄三队变	10	400	200
47153	铜山	大许镇河西村上河湾变	10	200	0
47154	铜山	大许镇横山村南变	10	315	46
47155	铜山	大许镇板桥村中变	10	250	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47156	铜山	大许镇靖集村变	10	200	26
47157	铜山	大许镇刘鹿村条脊变	10	400	17
47158	铜山	大许镇刘鹿村变	10	400	206
47159	铜山	大许镇方刘村变	10	400	104
47160	铜山	大许镇黄楼村北变	10	400	34
47161	铜山	大许镇大许机关中3号变	10	400	87
47162	铜山	大许镇机关北3号变	10	400	0
47163	铜山	大许镇西探村3号变	10	400	53
47164	铜山	大许镇梨园村东变	10	400	119
47165	铜山	大许镇河西村南变	10	400	148
47166	铜山	大许镇马庄村变	10	400	144
47167	铜山	大许镇李瓦村南变	10	400	137
47168	铜山	大许镇麻沟村3号变	10	200	27
47169	铜山	大许镇邵楼村南2号变	10	200	20
47170	铜山	大许镇机关15号变	10	400	0
47171	铜山	大许镇简城村夏河东1号变	10	400	110
47172	铜山	大许镇雨露花园西变	10	200	0
47173	铜山	大许镇郑庙村前夏4号变	10	200	0
47174	铜山	大许镇大吴村电灌变	10	200	40
47175	铜山	大许镇李瓦村北2号变	10	400	0
47176	铜山	大许镇梨园村前徐1号变	10	200	0
47177	铜山	大许镇西探村东变	10	400	1
47178	铜山	大许镇苗圃村河南3号变	10	200	50
47179	铜山	大许镇青山村1号变	10	200	38
47180	铜山	大许镇刘山村南1号变	10	200	9
47181	铜山	大许镇邵桥村南1号变	10	200	38
47182	铜山	大许镇太山机关西6号变	10	400	41
47183	铜山	大许镇后王村前王西变	10	400	45
47184	铜山	大许镇许台村4号变	10	400	120
47185	铜山	大许镇朱庙村南4号变	10	200	0
47186	铜山	大许镇轧花厂家属院4号变	10	400	232
47187	铜山	大许镇九山村西1号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47188	铜山	大许镇横山村北1号变	10	200	36
47189	铜山	大许镇沙庄村大沙1号变	10	400	146
47190	铜山	大许镇沙庄村魏家1号变	10	400	47
47191	铜山	大许镇沙庄村小沙南变	10	400	90
47192	铜山	大许镇板桥村3队变	10	400	33
47193	铜山	大许镇板桥村夹山变	10	400	189
47194	铜山	大许镇简城村3号变	10	400	143
47195	铜山	大许镇刘山村王庄1号变	10	400	2
47196	铜山	大许镇刘山村横棒1号变	10	400	3
47197	铜山	大许镇房亭村靳家3号变	10	400	136
47198	铜山	大许镇方刘村3号变	10	400	30
47199	铜山	大许镇后王村火神庙1号变	10	400	29
47200	铜山	大许镇后王村4队变	10	400	166
47201	铜山	大许镇团埠村北3号变	10	200	56
47202	铜山	大许镇麻沟村西1号变	10	200	10
47203	铜山	大许镇刘鹿村1号变	10	200	0
47204	铜山	大许镇朱庄村东1号变	10	400	128
47205	铜山	大许镇朱庄村4号变	10	400	69
47206	铜山	大许镇朱庄村西2号变	10	400	132
47207	铜山	大许镇岳海村西3号变	10	400	0
47208	铜山	大许镇西探村北4号变	10	400	97
47209	铜山	大许镇朱庙村中1号变	10	400	181
47210	铜山	大许镇邵楼村殷庄1号变	10	400	125
47211	铜山	大许镇黄楼村东1号变	10	400	99
47212	铜山	大许镇青山村朱园1号变	10	400	127
47213	铜山	大许镇郑庙村桃园北变	10	400	135
47214	铜山	大许镇郑庙村大队部变	10	400	0
47215	铜山	大许镇苗圃村桃园1号变	10	400	78
47216	铜山	大许镇梨园村东1号变	10	400	11
47217	铜山	大许镇梨园村西2号变	10	400	178
47218	铜山	大许镇大吴村2号变	10	400	209
47219	铜山	大许镇大吴村3号变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47220	铜山	大许镇九山村2号变	10	400	181
47221	铜山	大许镇靖集村1号变	10	400	267
47222	铜山	大许镇西探村南1号变	10	400	157
47223	铜山	大许镇张瓦村1号变	10	400	135
47224	铜山	大许镇姚庄村2号变	10	400	131
47225	铜山	大许镇李瓦村北1号变	10	400	178
47226	铜山	大许镇机关南1号变	10	400	95
47227	铜山	大许镇雨露花园南变	10	400	140
47228	铜山	大许镇朱庙村南2号变	10	400	181
47229	铜山	大许镇东探村东1号变	10	400	40
47230	铜山	大许镇机关17号变	10	400	0
47231	铜山	大许镇机关16号变	10	400	0
47232	铜山	大许镇机关18号变	10	400	145
47233	铜山	大许镇方刘村4号变	10	400	0
47234	铜山	大许镇刘鹿村条脊1号变	10	400	153
47235	铜山	大许镇黄楼村北1号变	10	400	123
47236	铜山	大许镇九山村三队变	10	400	109
47237	铜山	大许镇简城村姚记变	10	400	159
47238	铜山	大许镇机关21号变	10	400	22
47239	铜山	大许镇机关22号变	10	400	176
47240	铜山	大许镇团埠村八队变	10	400	0
47241	铜山	大许镇后王村东变	10	400	184
47242	铜山	大许镇河西村九队变	10	400	75
47243	铜山	大许镇方刘村东变	10	400	174
47244	铜山	大许镇岳海村三队变	10	400	158
47245	铜山	大许镇郑庙村后刘西2号变	10	400	168
47246	铜山	大许镇九山村4号变	10	400	140
47247	铜山	大许镇机关24号变	10	800	97
47248	铜山	大许镇机关26号变	10	400	0
47249	铜山	大许镇机关25号变	10	400	0
47250	铜山	大许镇机关27号变	10	400	0
47251	铜山	大许镇郑庙前夏三队变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47252	铜山	大许镇板桥村田山变	10	400	266
47253	铜山	大许镇板桥村庙西1号变	10	400	194
47254	铜山	大许镇邵桥村1队变	10	400	150
47255	铜山	大许镇青山村5号变	10	400	0
47256	铜山	大许镇青山村6号变	10	400	131
47257	铜山	大许镇太山村二队变	10	400	81
47258	铜山	大许镇横山村2号变	10	400	162
47259	铜山	大许镇太山站变	10	400	88
47260	铜山	大许镇小墩村前柳变	10	400	190
47261	铜山	大许镇黄楼村2号变	10	400	0
47262	铜山	大许镇黄楼村东2号变	10	400	245
47263	铜山	大许镇小墩村南变	10	400	174
47264	铜山	大许镇小墩村后柳北变	10	400	219
47265	铜山	大许镇李庄村西2号变	10	400	213
47266	铜山	大许镇朱庄村东2号变	10	400	165
47267	铜山	大许镇林河村1号变	10	400	130
47268	铜山	大许镇岳海村八队变	10	400	138
47269	铜山	大许镇农场1号变	10	400	229
47270	铜山	大许镇西探村2号变	10	400	158
47271	铜山	大许镇机关23号变	10	400	0
47272	铜山	大许镇团埠村4号变	10	400	167
47273	铜山	大许镇佳和苑变	10	400	52
47274	铜山	大许镇闫庄村西1号变	10	400	134
47275	铜山	大许镇东探村1号变	10	400	52
47276	铜山	大许镇邵楼村一队变	10	400	156
47277	铜山	大许镇邵楼村南3号变	10	200	16
47278	铜山	大许镇邵楼村北变	10	400	108
47279	铜山	大许镇晓岳村1号变	10	400	194
47280	铜山	大许镇林河村吴庄变	10	400	179
47281	铜山	大许镇岳海村二队变	10	400	1
47282	铜山	大许镇李瓦村南2号变	10	200	21
47283	铜山	大许镇机关西1号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47284	铜山	大许镇阳光新村变	10	400	133
47285	铜山	大许镇团埠村东1号变	10	400	78
47286	铜山	大许镇刘鹿村2号变	10	400	173
47287	铜山	大许镇河西村宋庄1号变	10	400	88
47288	铜山	大许镇板桥村东1号变	10	400	145
47289	铜山	大许镇小墩村1号变	10	400	147
47290	铜山	大许镇小墩村中柳2号变	10	400	147
47291	铜山	大许镇李庄村东1号变	10	400	145
47292	铜山	大许镇闫楼村东变	10	400	166
47293	铜山	大许镇团埠南2号变	10	400	225
47294	铜山	大许镇韩庄村北变	10	400	28
47295	铜山	大许镇沙庄村魏家2号变	10	400	165
47296	铜山	大许镇靖集村2号变	10	400	72
47297	铜山	大许镇横山村北2号变	10	400	222
47298	铜山	大许镇雨露花园北变	10	400	68
47299	铜山	大许镇沙庄村小沙2号变	10	400	166
47300	铜山	大许镇西探村北3号变	10	400	134
47301	铜山	大许镇梨园村前徐2号变	10	400	130
47302	铜山	大许镇沙庄村大沙2号变	10	400	234
47303	铜山	大许镇李瓦村3号变	10	400	0
47304	铜山	大许镇朱庄村西3号变	10	400	242
47305	铜山	大许镇朱庄村5号变	10	400	224
47306	铜山	大许镇西探村西变	10	400	165
47307	铜山	大许镇九山村五队变	10	400	142
47308	铜山	大许镇靖集村3号变	10	400	162
47309	铜山	大许镇郑庙村桃园南变	10	400	160
47310	铜山	大许镇朱庄村小李庄变	10	400	164
47311	铜山	大许镇梨园村西3号变	10	400	203
47312	铜山	大许镇邵桥村南2号变	10	400	166
47313	铜山	PMS_大许镇马庄村西变	10	400	144
47314	铜山	大许镇大吴村4号变	10	400	179
47315	铜山	大许镇东探村3号变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47316	铜山	大许镇苗圃村姜庄1号变	10	400	123
47317	铜山	大许镇大刘村南1号变	10	400	203
47318	铜山	PMS_大许镇闫楼村2号变	10	400	161
47319	铜山	大许镇东探村2号变	10	400	131
47320	铜山	大许镇横山村南2号变	10	400	211
47321	铜山	大许镇太山机关8号变	10	400	23
47322	铜山	大许镇太山机关7号变	10	400	145
47323	铜山	大许镇大许村2号变	10	400	0
47324	铜山	大许镇机关北4号变	10	400	0
47325	铜山	大许镇房亭村1号变	10	400	197
47326	铜山	大许镇大吴村沟上南变	10	400	86
47327	铜山	大许镇房亭村靳家东1号变	10	400	166
47328	铜山	大许镇邵桥村李山东1号变	10	400	143
47329	铜山	大许镇麻沟村5队变	10	400	169
47330	铜山	大许镇板桥村东2号变	10	400	193
47331	铜山	大许镇阳光新村西变	10	400	0
47332	铜山	大许镇邵楼村西2号变	10	400	227
47333	铜山	大许镇方刘村6号变	10	400	47
47334	铜山	大许镇苗圃村河南5号变	10	400	144
47335	铜山	大许镇后王村一队变	10	400	142
47336	铜山	大许镇农贸市场东变	10	400	73
47337	铜山	大许镇方刘村5号变	10	400	157
47338	铜山	大许镇机关34号变	10	400	0
47339	铜山	大许镇机关35号变	10	400	120
47340	铜山	大许镇机关33号变	10	400	59
47341	铜山	大许镇黄楼村东变	10	400	179
47342	铜山	大许镇许台村变	10	400	0
47343	铜山	大许镇岳海村西1号变	10	400	162
47344	铜山	大许镇李瓦村南1号变	10	400	240
47345	铜山	大许镇刘鹿村东变	10	400	240
47346	铜山	大许镇苗圃村路南3号变	10	400	79
47347	铜山	大许镇机关36号变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47348	铜山	大许镇苗圃村河南1号变	10	400	188
47349	铜山	大许镇后王村大队部变	10	400	200
47350	铜山	大许镇朱庙村南变	10	400	181
47351	铜山	大许镇供电所北变	10	400	35
47352	铜山	大许镇刘鹿村孙庄1号变	10	400	72
47353	铜山	PMS_大许镇机关西2号变	10	400	30
47354	铜山	PMS_大许镇机关南2号变	10	400	12
47355	铜山	PMS_大许镇太山机关南变	10	400	135
47356	铜山	PMS_大许镇机关西4号变	10	400	0
47357	铜山	PMS_大许镇朱庙村1号变	10	400	146
47358	铜山	PMS_大许镇机关中2号变	10	400	62
47359	铜山	大许镇简城村胡家变	10	200	7
47360	铜山	PMS_大许镇大吴村6号变	10	400	198
47361	新沂	窑湾姜庄西变	10	400	256
47362	新沂	PMS_窑湾水产商城西变	10	400	169
47363	新沂	PMS_窑湾美食街西变	10	400	200
47364	新沂	窑湾古镇北门1号箱变	10	500	162
47365	新沂	窑湾古镇北门2号箱变	10	500	201
47366	新沂	窑湾航道站北箱变	10	500	299
47367	新沂	窑湾三晋别院西箱变	10	500	190
47368	新沂	PMS_王楼丁场鱼塘变	10	250	100
47369	新沂	窑湾大街7号变	10	200	109
47370	新沂	PMS_窑湾新河1号变	10	400	174
47371	新沂	PMS_王楼王场西变	10	400	212
47372	新沂	PMS_窑湾养殖场中变	10	400	235
47373	新沂	PMS_窑湾二湾村部变	10	400	272
47374	新沂	PMS_窑湾河形北变	10	400	161
47375	新沂	王楼王沃南变	10	200	60
47376	新沂	王楼土楼养殖场南变	10	100	43
47377	新沂	PMS_王楼庄林站变	10	400	224
47378	新沂	窑湾杨场北变	10	200	81
47379	新沂	窑湾五墩五联南变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47380	新沂	PMS_窑湾余头四队变	10	400	186
47381	新沂	PMS_窑湾湖滨家园变	10	400	189
47382	新沂	窑湾三湾北1号变	10	200	18
47383	新沂	PMS_王楼王沃村部变	10	400	128
47384	新沂	王楼农技北变	10	200	0
47385	新沂	PMS_王楼太场东变	10	400	179
47386	新沂	PMS_王楼庄林东南变	10	400	157
47387	新沂	PMS_王楼土楼沂河变	10	400	149
47388	新沂	PMS_王楼许楼二队变	10	400	214
47389	新沂	PMS_王楼许楼五队变	10	400	267
47390	新沂	窑湾马圩韩场西变	10	200	96
47391	新沂	PMS_窑湾马圩西变	10	400	245
47392	新沂	PMS_窑湾牌坊南变	10	400	257
47393	新沂	PMS_窑湾钱口西变	10	400	176
47394	新沂	王楼官界金三角变	10	200	10
47395	新沂	PMS_王楼杨庄西变	10	400	228
47396	新沂	PMS_窑湾马圩东鱼塘变	10	400	158
47397	新沂	窑湾三支东变	10	200	0
47398	新沂	PMS_窑湾刘场东变	10	400	216
47399	新沂	PMS_窑湾龙湖湾一期配电室2号变	10	630	457
47400	新沂	PMS_窑湾龙湖湾一期配电室1号变	10	630	302
47401	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室2号变	10	800	490
47402	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室4号变	10	800	554
47403	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室1号变	10	800	494
47404	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室3号变	10	800	527
47405	新沂	窑湾龙湖湾二期1号变	10	800	495
47406	新沂	窑湾龙湖湾二期2号变	10	800	615
47407	新沂	PMS_王楼丁场东变	10	400	108
47408	新沂	PMS_王楼陆口林场南变	10	400	33
47409	新沂	PMS_窑湾五墩哑巴场变	10	400	173
47410	新沂	窑湾教堂东箱变	10	630	131
47411	新沂	窑湾五墩何场北变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47412	新沂	王楼加油站西变	10	400	173
47413	新沂	窑湾胜利新区东箱变	10	630	437
47414	新沂	窑湾上窑北变	10	400	152
47415	新沂	窑湾许场东鱼塘变	10	400	268
47416	新沂	王楼庄林林场西变	10	400	276
47417	新沂	窑湾五墩朱场南变	10	400	305
47418	新沂	王楼沂运小学西变	10	400	236
47419	新沂	王楼陆口西2号变	10	400	206
47420	新沂	窑湾臧许新区1号箱变	10	630	378
47421	新沂	窑湾臧许新区2号箱变	10	630	447
47422	新沂	窑湾臧许新区3号箱变	10	630	432
47423	新沂	王楼官界北变	10	400	205
47424	新沂	窑湾马圩南2号变	10	400	225
47425	新沂	王楼王场西3号变	10	400	96
47426	新沂	王楼闫场2号北变	10	400	261
47427	新沂	王楼王场北2号变	10	400	225
47428	新沂	王楼庄场村部变	10	400	206
47429	新沂	窑湾头湾东变	10	400	184
47430	新沂	窑湾徐渡东变	10	400	264
47431	新沂	窑湾孟场西2号变	10	400	197
47432	新沂	窑湾徐渡西变	10	400	277
47433	新沂	王楼桑庄中2号变	10	400	299
47434	新沂	王楼苏集中变	10	400	277
47435	新沂	王楼陆口北变	10	400	261
47436	新沂	窑湾刘场新区变	10	200	103
47437	新沂	窑湾胜利学校东箱变	10	630	440
47438	新沂	王楼王场小学西变	10	400	158
47439	新沂	王楼沂运三队变	10	400	264
47440	新沂	窑湾所用箱变	10	400	206
47441	新沂	王楼沂运新庄北变	10	400	188
47442	新沂	王楼沂运新庄南变	10	400	261
47443	新沂	王楼菜市场变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47444	新沂	王楼王场新村东一变	10	400	246
47445	新沂	王楼王场新村中变	10	400	207
47446	新沂	王楼陆口林场北2号变	10	400	72
47447	新沂	王楼平楼公路变	10	400	230
47448	新沂	PMS_窑湾口西鱼塘变	10	200	0
47449	新沂	PMS_窑湾马圩变	10	200	111
47450	新沂	PMS_窑湾牌坊变	10	200	81
47451	新沂	王楼腰庄中变	10	400	207
47452	新沂	PMS_窑湾大街12号变	10	400	212
47453	新沂	PMS_王楼平楼变	10	200	37
47454	新沂	王楼太场变	10	400	184
47455	新沂	PMS_王楼大街2号变	10	400	75
47456	新沂	王楼大街7号变	10	400	80
47457	新沂	王楼大街8号变	10	200	0
47458	新沂	PMS_窑湾大街6号变	10	200	117
47459	新沂	PMS_王楼官场变	10	200	94
47460	新沂	PMS_王楼建秋七队变	10	400	169
47461	新沂	PMS_王楼李场变	10	200	72
47462	新沂	窑湾马圩韩场变	10	200	75
47463	新沂	PMS_窑湾臧许鱼塘变	10	200	1
47464	新沂	PMS_王楼土楼养殖场北变	10	200	118
47465	新沂	王楼大街5号变	10	400	230
47466	新沂	PMS_窑湾五联二队变	10	400	216
47467	新沂	王楼王沃白庄二队变	10	200	97
47468	新沂	PMS_王楼杨庄变	10	200	46
47469	新沂	王楼沂运北变	10	200	0
47470	新沂	PMS_王楼陆口西变	10	400	58
47471	新沂	PMS_王楼土楼北变	10	200	7
47472	新沂	PMS_王楼陈宅变	10	200	53
47473	新沂	王楼庄林林场变	10	200	58
47474	新沂	PMS_窑湾三桥新村变	10	400	119
47475	新沂	窑湾步行街西变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47476	新沂	窑湾河湾变	10	400	271
47477	新沂	窑湾渔民南变	10	400	196
47478	新沂	PMS_窑湾大街21号变	10	400	93
47479	新沂	PMS_窑湾大街22号变	10	400	170
47480	新沂	PMS_窑湾大街5号东变	10	400	108
47481	新沂	PMS_窑湾大街4号东变	10	400	78
47482	新沂	PMS_窑湾姜庄北变	10	200	133
47483	新沂	PMS_窑湾许场东变	10	200	20
47484	新沂	PMS_窑湾臧圩南变	10	200	79
47485	新沂	窑湾马圩东变	10	400	181
47486	新沂	PMS_窑湾臧口变	10	200	25
47487	新沂	PMS_王楼王沃北2号变	10	200	84
47488	新沂	PMS_窑湾新河2号变	10	400	182
47489	新沂	PMS_王楼大街13号变	10	400	186
47490	新沂	PMS_王楼大街16号变	10	400	200
47491	新沂	PMS_王楼小新河2号变	10	400	200
47492	新沂	王楼村东2号变	10	400	49
47493	新沂	PMS_王楼大街15号变	10	400	104
47494	新沂	PMS_王楼闫场2号变	10	200	101
47495	新沂	王楼王场东2号变	10	400	145
47496	新沂	PMS_草桥镇万福家园1号	10	200	53
47497	新沂	PMS_草桥镇万福家园2号	10	400	203
47498	新沂	PMS_草桥镇万福家园3号	10	400	165
47499	新沂	PMS_草桥镇万福家园4号	10	400	235
47500	新沂	PMS_草桥镇万福家园5号	10	400	225
47501	新沂	PMS_草桥镇万福家园6号	10	400	220
47502	新沂	PMS_草桥镇万福家园7号	10	400	209
47503	新沂	PMS_草桥镇万福家园8号	10	400	205
47504	新沂	PMS_草桥镇万福家园9号	10	400	206
47505	新沂	PMS_草桥镇万福家园10号	10	400	142
47506	新沂	PMS_草桥镇万福家园11号	10	400	176
47507	新沂	PMS_草桥镇万福家园12号	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47508	新沂	PMS_草桥镇堰头街北变	10	400	153
47509	新沂	草桥镇堰头街南变	10	200	0
47510	新沂	PMS_草桥镇堰头牛滩2号变	10	400	111
47511	新沂	PMS_草桥镇坝头村政府南变	10	400	0
47512	新沂	草桥镇堰头街中变	10	400	130
47513	新沂	草桥镇堰头老街2号变	10	200	73
47514	新沂	PMS_草桥镇堰头双庄2号变	10	200	57
47515	新沂	PMS_草桥镇房场东变	10	400	219
47516	新沂	PMS_草桥镇高场村高场2号变	10	400	211
47517	新沂	草桥镇马场北变	10	200	61
47518	新沂	PMS_草桥镇步行街变	10	400	74
47519	新沂	草桥镇宋场渔场2号变	10	400	215
47520	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场西变	10	400	177
47521	新沂	PMS_草桥镇华沂西变	10	400	0
47522	新沂	PMS_草桥镇马场西变	10	400	150
47523	新沂	PMS_草桥镇草桥站后2号变	10	200	102
47524	新沂	PMS_草桥镇堰头街西2号变	10	400	158
47525	新沂	PMS_草桥镇沟群2号变	10	400	0
47526	新沂	草桥镇王帆南变	10	400	170
47527	新沂	PMS_草桥镇王帆西变	10	400	199
47528	新沂	PMS_草桥镇堰头郝庄变	10	400	155
47529	新沂	PMS_草桥镇芦圩西变	10	400	237
47530	新沂	PMS_草桥镇示范园西变	10	400	295
47531	新沂	草桥镇周场开发区1号变	10	400	234
47532	新沂	草桥镇周场开发区2号变	10	400	285
47533	新沂	PMS_草桥镇华沂开发区变	10	250	33
47534	新沂	PMS_草桥镇华沂东变	10	200	66
47535	新沂	草桥镇华沂林庄三队变	10	400	196
47536	新沂	草桥镇周场2号变	10	200	0
47537	新沂	草桥镇宋场示范园变	10	315	11
47538	新沂	PMS_草桥镇草桥主变	10	400	100
47539	新沂	PMS_草桥镇草桥村支部变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47540	新沂	PMS_草桥镇草桥后海	10	400	211
47541	新沂	PMS_草桥镇张庄变	10	200	0
47542	新沂	PMS_草桥镇草桥街菜地变	10	400	43
47543	新沂	PMS_草桥镇华沂南变	10	400	0
47544	新沂	PMS_草桥镇华沂闸变	10	100	17
47545	新沂	PMS_草桥镇草桥站后变	10	400	182
47546	新沂	PMS_草桥镇古墩大棚变	10	315	0
47547	新沂	草桥镇新村大棚变	10	315	217
47548	新沂	PMS_草桥镇堰头街西变	10	400	0
47549	新沂	PMS_草桥镇堰头所内变	10	400	102
47550	新沂	PMS_草桥镇沟群渔塘变	10	400	231
47551	新沂	草桥镇古墩马场变	10	630	371
47552	新沂	PMS_草桥镇古墩渔厂变	10	400	246
47553	新沂	草桥镇新村变	10	160	74
47554	新沂	PMS_草桥镇宋场2号变	10	400	243
47555	新沂	PMS_草桥镇宋场1号变	10	400	4
47556	新沂	草桥镇新村南变	10	200	116
47557	新沂	PMS_草桥镇曹场村李场队变	10	400	199
47558	新沂	PMS_草桥镇高场村王场变	10	400	202
47559	新沂	PMS_草桥镇堰头双庄变	10	400	233
47560	新沂	PMS_草桥镇堰头牛滩变	10	400	45
47561	新沂	PMS_草桥镇堰头祠堂变	10	400	176
47562	新沂	草桥镇王帆九十队变	10	400	233
47563	新沂	草桥镇堰头高场变	10	400	175
47564	新沂	草桥镇陈圩单相变	10	200	79
47565	新沂	PMS_草桥镇古墩葛场变	10	400	194
47566	新沂	PMS_草桥镇房场主变	10	400	162
47567	新沂	PMS_草桥镇房场陈庄变	10	250	79
47568	新沂	PMS_草桥镇古墩许场变	10	400	55
47569	新沂	草桥镇古墩村主变	10	500	137
47570	新沂	PMS_草桥镇曹场主变	10	200	86
47571	铜山	PMS_大许镇黄楼村5号变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47572	新沂	PMS_草桥镇曹场朱场变	10	400	195
47573	新沂	PMS_草桥镇曹场村新场队变	10	400	237
47574	铜山	大许镇步行街东变	10	400	88
47575	新沂	PMS_草桥镇曹场村陈场队变	10	400	169
47576	铜山	PMS_大许镇幸福家园变	10	400	170
47577	新沂	草桥镇宋场3号变	10	400	115
47578	铜山	PMS_大许镇团埠村东2号变	10	400	181
47579	新沂	PMS_草桥镇坝头开发区1号变	10	400	0
47580	铜山	PMS_大许镇苗圃村桃园2号变	10	400	193
47581	新沂	草桥镇草桥街新大棚变	10	400	80
47582	新沂	草桥镇草桥大街东变	10	400	0
47583	铜山	PMS_大许镇方刘村7号变	10	400	33
47584	新沂	PMS_草桥镇纪集村庄场变	10	400	0
47585	铜山	PMS_大许镇郑庙村新农村2号变	10	400	259
47586	新沂	PMS_草桥镇纪集村纪西变	10	200	56
47587	铜山	PMS_大许镇郑庙村新农村1号变	10	400	166
47588	新沂	草桥镇纪集主变	10	315	142
47589	铜山	大许镇苗圃村河南4号变	10	400	191
47590	新沂	PMS_草桥镇纪集村董庄变	10	400	167
47591	铜山	大许镇刘山村西变	10	200	0
47592	新沂	PMS_草桥镇坝头村周东变	10	400	244
47593	铜山	大许镇板桥村田山1号变	10	400	186
47594	新沂	PMS_草桥镇坝头村坝头变	10	400	126
47595	铜山	盛和家园2箱变	10	630	388
47596	新沂	PMS_草桥镇坝头村周西变	10	400	194
47597	铜山	盛和家园3箱变	10	630	399
47598	新沂	PMS_草桥镇草桥大街北变	10	400	111
47599	铜山	盛和家园1箱变	10	630	418
47600	新沂	草桥镇大街南47号变	10	500	233
47601	铜山	大许镇河西村上河湾西变	10	400	153
47602	新沂	PMS_草桥镇堰头老街变	10	400	218
47603	铜山	大许镇许台村1号变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47604	新沂	PMS_草桥镇堰头杨庄变	10	400	216
47605	铜山	大许镇镇南花园2变	10	400	319
47606	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场变	10	200	0
47607	铜山	大许镇镇南花园1变	10	400	246
47608	新沂	草桥镇新建村变	10	400	263
47609	铜山	大许镇镇南花园3变	10	400	231
47610	新沂	草桥镇华沂北变	10	400	102
47611	铜山	大许镇机关6号变	10	400	0
47612	新沂	PMS_草桥镇大街东北变	10	250	76
47613	铜山	大许镇农行变	10	400	117
47614	新沂	草桥镇陈圩队变	10	200	0
47615	铜山	大许镇太山村龙集2号变	10	400	135
47616	新沂	PMS_草桥镇王帆北变	10	400	231
47617	铜山	大许镇麻沟村北变	10	400	0
47618	新沂	草桥镇高场村姜庄变	10	630	443
47619	铜山	大许镇太山机关4号变	10	400	100
47620	新沂	PMS_草桥镇陈圩村许口队变	10	400	221
47621	铜山	大许镇大许村1号变	10	400	127
47622	新沂	PMS_草桥镇草桥街加油站变	10	400	1
47623	铜山	大许镇方刘村9号变	10	400	102
47624	新沂	PMS_草桥镇华沂主变	10	400	165
47625	铜山	大许镇太山村武庄2号变	10	400	230
47626	新沂	草桥镇双庄马场变	10	400	17
47627	铜山	大许镇中央广场3箱变	10	400	224
47628	新沂	草桥镇堰头渔场东变	10	400	184
47629	铜山	大许镇中央广场1箱变	10	400	226
47630	新沂	草桥镇古墩西变	10	400	142
47631	铜山	大许镇中央广场2箱变	10	400	257
47632	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场东北变	10	400	253
47633	铜山	大许镇中央广场4箱变	10	400	227
47634	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场北变	10	400	260
47635	铜山	大许镇健康路北变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47636	新沂	PMS_草桥镇草桥东配变	10	400	152
47637	铜山	大许镇团埠村北4号变	10	400	185
47638	新沂	PMS_草桥镇纪集主台区2号变	10	400	245
47639	铜山	大许镇林河村南变	10	200	125
47640	新沂	PMS_草桥镇祠堂2号变	10	400	199
47641	铜山	大许镇东探村4号变	10	400	236
47642	新沂	PMS_草桥镇古墩主台区2号变	10	400	134
47643	铜山	大许镇大吴村7号变	10	400	267
47644	新沂	PMS_草桥镇房场陈庄南变	10	400	0
47645	铜山	大许镇环保所变	10	400	93
47646	新沂	PMS_草桥镇草桥北变	10	400	192
47647	铜山	大许镇镇北花园变	10	400	164
47648	新沂	PMS_草桥镇房场主台区2号变	10	400	33
47649	铜山	大许镇李瓦村4号变	10	400	261
47650	新沂	PMS_草桥镇许场2号变	10	400	102
47651	铜山	大许镇大许村6号变	10	400	92
47652	新沂	草桥镇房场养殖场变	10	400	97
47653	铜山	大许镇大刘村南2号变	10	400	291
47654	新沂	PMS_草桥镇四眼桥南变	10	400	165
47655	铜山	大许镇大许村4号变	10	400	83
47656	新沂	PMS_草桥镇庄场2号变	10	400	108
47657	铜山	大许镇方刘村8号变	10	400	100
47658	新沂	PMS_草桥镇高场北变	10	400	181
47659	铜山	大许镇机关19号变	10	400	0
47660	新沂	PMS_草桥镇所内2号变	10	400	149
47661	铜山	大许镇大许村5号变	10	400	0
47662	铜山	大许镇机关20号变	10	400	41
47663	铜山	大许镇步行街西变	10	400	59
47664	铜山	大许镇靖集村4号变	10	400	237
47665	铜山	大许镇团埠村南3号变	10	400	235
47666	铜山	大许镇太山粮管所小区变	10	630	306
47667	铜山	大许镇大许村3号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47668	铜山	大许镇机关12号变	10	400	0
47669	铜山	大许镇机关11号变	10	400	0
47670	铜山	大许镇西探村工业变	10	200	45
47671	铜山	大许镇机关13号变	10	400	0
47672	铜山	大许镇苗圃村河南2号变	10	400	95
47673	铜山	大许镇房亭村靳家东变	10	200	1
47674	铜山	大许镇梨园村西1号变	10	400	43
47675	铜山	大许镇太山村龙集变	10	200	36
47676	铜山	大许镇姚庄村1号变	10	400	83
47677	铜山	大许镇简城村夏河东变	10	400	133
47678	铜山	大许镇团埠村北1号变	10	200	0
47679	铜山	大许镇太山村变	10	400	140
47680	铜山	大许镇机关10号变	10	400	19
47681	铜山	大许镇刘山村南变	10	200	8
47682	铜山	大许镇西探村南变	10	400	66
47683	铜山	大许镇简城村1号变	10	400	131
47684	铜山	PMS_张集镇孟庄村5号变	10	400	129
47685	铜山	PMS_张集镇李村5号变	10	400	90
47686	铜山	PMS_张集镇城头村4号变	10	400	20
47687	铜山	张集镇水口村1号变	10	400	151
47688	铜山	PMS_张集镇工业小区变	10	400	13
47689	铜山	PMS_张集镇翟山村1号变	10	200	0
47690	铜山	PMS_张集镇翟山村3号变	10	200	0
47691	铜山	PMS_张集镇姥庙村2号变	10	400	170
47692	铜山	PMS_张集镇魏集村6号变	10	200	0
47693	铜山	PMS_张集镇姥庙村3号变	10	400	48
47694	铜山	PMS_张集镇杨洼村4号变	10	400	0
47695	铜山	PMS_张集镇伴山村4号变	10	400	244
47696	铜山	PMS_张集镇政府2号变	10	400	49
47697	铜山	PMS_张集镇林场小区1号箱变	10	400	113
47698	铜山	PMS_张集镇张集村1号变	10	400	13
47699	铜山	PMS_张集镇水口村4号变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47700	铜山	PMS_张集镇水口学校3号变	10	400	104
47701	铜山	PMS_张集镇水口村5号变	10	200	0
47702	铜山	PMS_张集镇贺楼村变	10	400	49
47703	铜山	张集镇店西村1号变	10	160	12
47704	铜山	张集镇镇区6号变	10	400	123
47705	铜山	PMS_张集镇镇区4号变	10	400	1
47706	铜山	张集镇镇区5号变	10	400	22
47707	铜山	PMS_张集镇镇区8号变	10	400	34
47708	铜山	PMS_张集镇杨楼村1号变	10	400	135
47709	铜山	PMS_张集镇杨楼村4号变	10	400	126
47710	铜山	张集镇伴山村1号变	10	200	50
47711	铜山	PMS_张集镇杨楼村3号变	10	400	29
47712	铜山	PMS_张集镇杨楼村2号变	10	400	127
47713	铜山	张集镇魏集村5号变	10	400	72
47714	铜山	张集镇镇区2号变	10	400	33
47715	铜山	张集镇镇区3号变	10	630	203
47716	铜山	PMS_张集镇镇区9号变	10	400	4
47717	铜山	张集镇杨洼村1号变	10	400	161
47718	铜山	张集镇董家村五组变	10	200	95
47719	铜山	PMS_张集镇杨洼村3号变	10	400	100
47720	铜山	PMS_张集镇孟庄3号变	10	400	221
47721	铜山	PMS_张集镇水口村7号变	10	400	101
47722	铜山	张集镇二陈村2号变	10	315	0
47723	铜山	PMS_张集镇二陈村5号变	10	400	44
47724	铜山	PMS_张集镇二陈村6号变	10	400	66
47725	铜山	张集镇李村3号变	10	400	23
47726	铜山	PMS_张集镇李村2号变	10	400	107
47727	铜山	张集镇李村1号变	10	400	74
47728	铜山	张集镇李村西变	10	200	44
47729	铜山	PMS_张集镇城头村1号变	10	400	68
47730	铜山	PMS_张集镇镇区11号变	10	630	0
47731	铜山	PMS_张集镇城头村2号变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47732	铜山	PMS_张集镇梁塘村2号变	10	400	23
47733	铜山	PMS_张集镇张桥村1号变	10	400	167
47734	铜山	PMS_张集镇梁塘村1号变	10	400	152
47735	铜山	PMS_张集镇邓庄村3号变	10	200	5
47736	铜山	PMS_张集镇二陈村8号变	10	200	0
47737	铜山	PMS_张集镇二陈村7号变	10	315	0
47738	铜山	PMS_张集镇李村4号变	10	400	24
47739	铜山	PMS_张集镇张楼村1号变	10	400	141
47740	铜山	张集镇水口村变	10	400	28
47741	铜山	PMS_张集镇水口村西变	10	400	0
47742	铜山	PMS_张集镇吴邵村南变	10	315	144
47743	铜山	PMS_张集镇杏坡村变	10	400	120
47744	铜山	PMS_张集镇杏坡村南变	10	400	13
47745	铜山	PMS_张集镇王山村变	10	200	15
47746	铜山	PMS_张集镇孙湾黄庄3号变	10	400	217
47747	铜山	张集镇伴山村3号变	10	200	17
47748	铜山	PMS_张集镇圣安村肖家变	10	200	0
47749	铜山	PMS_张集镇苏庄村变	10	200	31
47750	铜山	PMS_张集镇张楼村变	10	200	64
47751	铜山	张集镇范湖村1号变	10	400	47
47752	铜山	PMS_张集镇下张村圣安台片变	10	200	5
47753	铜山	张集镇邓庄村1号变	10	400	108
47754	铜山	PMS_张集镇魏桥村变	10	200	0
47755	铜山	PMS_张集镇姥庙村1号变	10	400	129
47756	铜山	张集镇机关1号变	10	400	76
47757	铜山	张集镇魏集村4号变	10	400	0
47758	铜山	张集镇魏集村3号变	10	250	50
47759	铜山	PMS_张集镇供电所变	10	400	0
47760	铜山	PMS_张集镇魏集村1号变	10	400	69
47761	铜山	张集镇魏集村变	10	400	0
47762	铜山	张集镇机关北2号变	10	400	0
47763	铜山	张集镇河沿村变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47764	铜山	张集镇魏集村2号变	10	200	14
47765	铜山	张集镇下马村变	10	200	0
47766	铜山	张集镇下马村1号变	10	400	148
47767	铜山	PMS_张集镇吴邵村1号变	10	400	0
47768	铜山	PMS_张集镇吴邵村2号变	10	400	96
47769	铜山	张集镇邓庄村台片变	10	200	5
47770	铜山	张集镇路庄村变	10	400	23
47771	铜山	PMS_张集镇林东村1号变	10	400	5
47772	铜山	张集镇吴邵大队变	10	400	80
47773	铜山	PMS_张集镇吴邵村西变	10	400	0
47774	铜山	PMS_张集镇果园良种厂变	10	200	59
47775	铜山	PMS_张集镇果园良种厂1号变	10	400	165
47776	铜山	张集镇夏楼村变	10	200	27
47777	铜山	PMS_张集镇吴邵村变	10	400	13
47778	铜山	PMS_张集镇邓楼村变	10	400	0
47779	铜山	张集镇邓楼新村	10	200	4
47780	铜山	PMS_张集镇范湖村变	10	400	145
47781	铜山	PMS_张集镇肖家村1号变	10	400	41
47782	铜山	张集镇邓楼村街道变	10	400	0
47783	铜山	PMS_张集镇张桥村变	10	400	142
47784	铜山	PMS_张集镇梁塘村4号变	10	400	56
47785	铜山	张集镇孟庄4号变	10	400	93
47786	铜山	张集镇杨洼村2号变	10	200	8
47787	铜山	PMS_张集镇下张村变	10	400	0
47788	铜山	张集镇肖家村变	10	400	152
47789	铜山	张集镇下马村2号变	10	400	135
47790	铜山	PMS_张集镇董家村变	10	400	171
47791	铜山	张集镇魏集街道西变	10	400	0
47792	铜山	PMS_张集镇北街变	10	630	108
47793	铜山	张集镇魏集中学变	10	400	0
47794	铜山	张集镇张集村4号变	10	400	50
47795	铜山	PMS_张集镇王山村2号变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47796	铜山	张集镇邓楼村北变	10	200	54
47797	铜山	PMS_张集镇果园北变	10	400	175
47798	铜山	PMS_张集镇二陈农业示范园2号变	10	200	58
47799	铜山	张集镇二陈农业示范园1号变	10	200	0
47800	铜山	PMS_张集镇姥庙村果园变	10	100	19
47801	铜山	张集镇店西村西变	10	160	58
47802	铜山	PMS_张集镇小孙湾4号变	10	400	134
47803	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼3号变	10	400	226
47804	铜山	张集镇李村韩楼西变	10	400	0
47805	铜山	PMS_张集镇杨楼农业示范园变	10	100	27
47806	铜山	PMS_张集镇闫窝村（杏坡）变	10	400	133
47807	铜山	PMS_张集镇店东2号	10	400	22
47808	铜山	张集镇店西村3号变	10	200	14
47809	铜山	PMS_张集镇水口村.	10	315	82
47810	铜山	张集镇大张路西1号变	10	400	0
47811	铜山	张集镇大张路西2号变	10	400	64
47812	铜山	张集镇建材街变	10	400	0
47813	铜山	张集镇伴山村2号变	10	200	0
47814	铜山	张集镇韩庄村1号变	10	200	0
47815	铜山	PMS_张集镇董家村1号变	10	400	156
47816	铜山	PMS_张集镇上张村变	10	400	119
47817	铜山	PMS_张集镇林东村变	10	200	0
47818	铜山	张集镇范湖村观光路南变	10	400	109
47819	铜山	PMS_张集镇徐庄村变	10	400	0
47820	铜山	PMS_张集镇闫沃村变	10	400	20
47821	铜山	张集镇河沿村1号变	10	400	28
47822	铜山	PMS_张集镇王山村1号变	10	200	43
47823	铜山	PMS_张集镇李村6号变	10	400	71
47824	铜山	PMS_张集镇张集村6号变	10	400	128
47825	铜山	PMS_张集镇杨洼村5号变	10	400	0
47826	铜山	PMS_张集镇杨洼村6号变	10	400	60
47827	铜山	PMS_张集镇店西村5号变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47828	铜山	张集镇肖家村2号变	10	200	0
47829	铜山	PMS_张集镇政府东变	10	400	132
47830	铜山	张集镇镇区12号变	10	400	105
47831	铜山	PMS_张集镇姥庙村4号变	10	400	48
47832	铜山	张集镇伴山村5号变	10	200	1
47833	铜山	PMS_单集镇姚庄村西变	10	400	262
47834	铜山	大彭镇田巷村四队变	10	400	0
47835	铜山	张集镇洋房家园3号变	10	400	83
47836	铜山	张集镇洋房家园1号变	10	400	83
47837	铜山	孟庄村箱变	10	400	83
47838	铜山	PMS_张集镇翟山村4号变	10	200	0
47839	铜山	PMS_张集镇张集村7号变	10	400	73
47840	铜山	张集镇王山村北	10	200	1
47841	铜山	PMS_张集镇二陈村9号变	10	200	0
47842	铜山	PMS_张集镇张楼村2号变	10	200	29
47843	铜山	张集镇张桥村2号变	10	400	92
47844	铜山	PMS_张集镇夏楼村1号变	10	200	8
47845	铜山	PMS_张集镇镇区14号变	10	315	0
47846	铜山	PMS_张集镇李村7号变	10	400	39
47847	铜山	张集镇贺楼村1号变	10	400	0
47848	铜山	PMS_张集镇董家村2号变	10	400	179
47849	铜山	PMS_张集镇镇区15号变	10	400	7
47850	铜山	PMS_张集镇镇区16号变	10	630	91
47851	铜山	PMS_张集镇李村8号变	10	400	35
47852	铜山	PMS_张集镇李村韩楼变	10	400	190
47853	铜山	PMS_张集镇二陈村10号变	10	400	39
47854	铜山	张集镇朱洼村4号变	10	400	85
47855	铜山	PMS_张集镇张集村8号变	10	400	0
47856	铜山	PMS_张集镇店东村6号变	10	400	0
47857	铜山	PMS_张集镇店西村6号变	10	400	23
47858	铜山	PMS_张集镇水口村2队变	10	400	72
47859	铜山	PMS_张集镇水口村南变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47860	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼1号变	10	400	206
47861	铜山	张集镇下马村4号变	10	400	142
47862	铜山	PMS_张集镇魏桥村1号变	10	400	151
47863	铜山	PMS_张集镇姥庙村5号变	10	400	0
47864	铜山	PMS_张集镇苏庄村1号变	10	400	141
47865	铜山	张集镇吴邵大队1号变	10	400	74
47866	铜山	PMS_张集镇邓楼新村1号变	10	400	111
47867	铜山	PMS_张集镇张集村前赵1号变	10	400	0
47868	铜山	张集镇张集村前赵2号变	10	400	141
47869	铜山	PMS_张集镇闫沃村1号变	10	400	20
47870	铜山	PMS_张集镇供电所1号变	10	400	22
47871	铜山	PMS_张集镇魏集村7号变	10	400	0
47872	铜山	PMS_张集镇下张村1号变	10	400	159
47873	新沂	PMS_草桥镇所内3号变	10	400	112
47874	新沂	PMS_草桥镇林庄南2号变	10	400	174
47875	新沂	PMS_草桥镇林庄北2号变	10	400	238
47876	新沂	PMS_草桥镇卢圩西2号	10	400	193
47877	新沂	草桥镇双庄西变	10	400	251
47878	新沂	草桥镇陈庄2号台区	10	200	137
47879	新沂	PMS_草桥镇堰头双庄居民点蟹塘南配变	10	400	141
47880	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）1号配电室1号变	10	400	195
47881	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）1号配电室2号变	10	400	210
47882	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）1号配电室3号变	10	400	181
47883	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室1号变	10	400	232
47884	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室2号变	10	400	229
47885	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室3号变	10	400	231
47886	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）3号配电室1号变	10	400	238
47887	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）3号配电室2号变	10	400	201
47888	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）3号配电室3号变	10	400	180
47889	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室4号变	10	200	67
47890	新沂	PMS_草桥镇华沂西2号配变	10	400	137
47891	新沂	草桥镇新建村主台区2号配变	10	500	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47892	新沂	草桥镇周场北配变	10	400	211
47893	新沂	PMS_草桥镇周西2号配变	10	200	54
47894	新沂	PMS_草桥镇宋场4号配变	10	400	155
47895	新沂	PMS_草桥镇宋场西配变	10	400	182
47896	新沂	PMS_草桥镇堰头姜庄2号配变	10	400	218
47897	新沂	PMS_草桥镇王帆西2号配变	10	400	196
47898	新沂	PMS_草桥镇王帆主2号配变	10	400	133
47899	新沂	PMS_草桥镇堰头街南2号配变	10	400	302
47900	新沂	PMS_草桥镇堰头王场2号配变	10	400	235
47901	新沂	PMS_草桥镇墩徐2号配变	10	200	101
47902	新沂	PMS_草桥镇堰头苗圩2号配变	10	400	209
47903	新沂	PMS_草桥镇堰头沟群东配变	10	400	249
47904	新沂	PMS_草桥镇周场开发区3号配变	10	400	160
47905	新沂	PMS_草桥镇供电所配变	10	400	112
47906	新沂	PMS_草桥镇纪北2号配变	10	400	248
47907	新沂	PMS_草桥镇庄场3号配变	10	400	240
47908	新沂	PMS_草桥镇林庄三队2号配变	10	400	200
47909	新沂	PMS_草桥镇古墩西2号配变	10	400	190
47910	新沂	草桥镇房场村巩楼2号配变	10	630	367
47911	新沂	PMS_草桥镇南窑厂东配变	10	400	135
47912	新沂	PMS_草桥镇坝头2号变	10	400	203
47913	新沂	PMS_草桥镇华沂主台区2号变	10	400	162
47914	新沂	PMS_草桥镇红石桥2号配变	10	400	0
47915	新沂	PMS_草桥镇后海2号配变	10	400	198
47916	铜山	PMS_张集镇闫沃村2号变	10	400	126
47917	新沂	PMS_草桥镇华沂东2号配变	10	400	235
47918	铜山	PMS_张集镇王山村3号变	10	400	34
47919	新沂	PMS_草桥镇支部东配变	10	400	179
47920	铜山	PMS_张集镇吴邵村西1号变	10	400	126
47921	新沂	PMS_草桥镇草桥支部2号配变	10	400	242
47922	铜山	PMS_张集镇邓楼村1号变	10	400	27
47923	新沂	PMS_草桥镇华沂西3号配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47924	铜山	PMS_张集镇吴邵村六组变	10	400	142
47925	新沂	PMS_草桥镇华沂西4号配变	10	400	245
47926	铜山	张集镇董家村三组变	10	200	0
47927	新沂	PMS_草桥镇华沂北2号配变	10	400	225
47928	铜山	PMS_张集镇果园北1号变	10	400	58
47929	新沂	PMS_草桥镇华沂主台区3号配变	10	400	213
47930	铜山	PMS_张集镇中心医院东变	10	400	0
47931	新沂	PMS_草桥镇张庄2号配变	10	400	133
47932	铜山	张集镇镇区七组变	10	630	258
47933	新沂	PMS_草桥镇房场村巩场2号配变（新沂市）	10	400	185
47934	铜山	张集镇新街南变	10	400	0
47935	新沂	草桥镇陈圩队3号配（新沂市）	10	400	251
47936	铜山	PMS_张集镇新街北变	10	400	144
47937	新沂	PMS_草桥镇古墩3号配变（新沂市）	10	400	105
47938	铜山	张集镇中学东变	10	400	0
47939	新沂	PMS_草桥镇古墩公园配变（新沂市）	10	400	34
47940	铜山	PMS_张集镇魏集村河沿西变	10	400	135
47941	新沂	PMS_草桥镇陈庄西配变（新沂市）	10	400	250
47942	铜山	张集镇圣安村西变	10	200	0
47943	新沂	PMS_草桥镇许场3号配变（新沂市）	10	400	198
47944	铜山	PMS_张集镇城头村三组变	10	400	78
47945	新沂	PMS_草桥镇古墩葛场2号配变（新沂市）	10	400	205
47946	铜山	PMS_张集镇李村12组变	10	400	0
47947	新沂	PMS_草桥镇陈圩西配变（新沂市）	10	400	83
47948	铜山	PMS_张集镇李村王堂四组变	10	400	164
47949	新沂	PMS_草桥镇坝头3号配变	10	400	137
47950	铜山	PMS_张集镇杨楼村班庄南变	10	400	74
47951	新沂	PMS_草桥镇纪西3号配变	10	400	204
47952	铜山	PMS_张集镇杨楼村班庄北变	10	400	153
47953	新沂	PMS_草桥镇娄场2号配变	10	400	124
47954	铜山	张集镇梁塘村尖山5组变	10	400	113
47955	新沂	PMS_草桥镇四眼桥3号配变（新沂市）	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47956	铜山	张集镇邓楼村学校西变	10	400	68
47957	新沂	PMS_草桥镇周东3号配变	10	400	189
47958	铜山	PMS_张集镇邓庄村东变	10	400	1
47959	新沂	PMS_草桥镇纪集主3号配变	10	400	211
47960	铜山	PMS_张集镇城头村6队变	10	400	74
47961	新沂	PMS_草桥镇纪西2号配变（新沂市）	10	400	211
47962	铜山	张集镇梁塘村7号变	10	400	0
47963	新沂	PMS_草桥镇孙场配变（新沂市）	10	400	184
47964	铜山	张集镇店西村2队变	10	400	90
47965	新沂	PMS_草桥镇平板桥2号配变	10	400	129
47966	铜山	PMS_张集镇二陈村1队变	10	400	96
47967	新沂	PMS_新沂市草桥镇马场西2号配变	10	400	182
47968	铜山	PMS_张集镇孙湾黄庄1号变	10	400	207
47969	新沂	PMS_草桥镇陆场2号配变（新沂市）	10	400	255
47970	铜山	PMS_张集镇孙湾黄庄2号变	10	400	168
47971	新沂	PMS_草桥镇宋场南配变	10	400	0
47972	铜山	PMS_张集镇大孙湾1号变	10	400	171
47973	新沂	草桥镇温馨小区配变（新沂市）	10	200	115
47974	铜山	PMS_张集镇大孙湾2号变	10	400	97
47975	新沂	PMS_草桥镇高场西配变	10	400	215
47976	铜山	PMS_张集镇小孙湾1号变	10	400	103
47977	新沂	PMS_草桥镇街中2号配变（新沂市）	10	400	170
47978	铜山	PMS_张集镇小孙湾2号变	10	400	109
47979	新沂	PMS_草桥镇祠堂南配变（新沂市）	10	400	245
47980	铜山	PMS_张集镇小孙湾3号变	10	400	160
47981	新沂	PMS_草桥镇祠堂东配变	10	400	215
47982	铜山	PMS_张集镇小孙湾6号变	10	400	220
47983	新沂	PMS_草桥镇杨庄2号配变	10	400	131
47984	铜山	PMS_张集镇小孙湾5号变	10	400	183
47985	新沂	PMS_草桥镇街南3号配变	10	400	76
47986	铜山	PMS_张集镇小孙湾7号变	10	400	126
47987	新沂	PMS_草桥镇老街5号配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47988	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼2号变	10	400	138
47989	新沂	PMS_草桥镇堰头街北2号配变	10	400	197
47990	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼5号变	10	400	0
47991	新沂	PMS_草桥镇王帆九十队2号配变	10	400	151
47992	铜山	PMS_张集镇贺楼村3号变	10	400	117
47993	新沂	PMS_草桥镇牛滩4号配变	10	400	156
47994	铜山	张集镇城头村西变	10	400	166
47995	新沂	PMS_草桥镇墩徐3号配变	10	400	74
47996	铜山	张集镇梁塘尖山六组变	10	400	90
47997	新沂	PMS_草桥镇沟群3号配变	10	400	83
47998	铜山	张集镇店东村7号变	10	400	131
47999	新沂	PMS_草桥镇沟群4号配变	10	400	278
48000	铜山	张集镇店东村8号变	10	315	83
48001	新沂	PMS_草桥镇居民点2号配变（新沂市）	10	400	201
48002	铜山	PMS_张集镇水口村5队变	10	315	37
48003	新沂	PMS_草桥镇芦圩东2号配变	10	400	254
48004	铜山	PMS_张集镇吴邵村五组变	10	400	138
48005	新沂	PMS_草桥镇卢圩西3号配变	10	400	132
48006	铜山	PMS_张集镇林东村西变	10	400	5
48007	新沂	PMS_草桥镇双庄3号配变	10	400	121
48008	铜山	张集镇董家村4组变	10	200	14
48009	新沂	PMS_草桥镇朱林庄2号配变	10	400	200
48010	铜山	张集镇范湖村东变	10	400	118
48011	新沂	草桥镇新村2号配变	10	200	105
48012	铜山	PMS_张集镇老街信用社东变	10	400	54
48013	新沂	PMS_草桥镇牛滩5号配变	10	400	177
48014	铜山	张集镇伴山村东变	10	400	101
48015	新沂	PMS_草桥镇平墩2号配变	10	400	192
48016	铜山	PMS_张集镇中学教师公寓变	10	315	60
48017	新沂	PMS_草桥镇花园配变	10	400	0
48018	铜山	PMS_张集镇小潘庄变	10	315	0
48019	新沂	PMS_草桥镇平板桥3号配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48020	铜山	PMS_张集镇杨楼村班庄三队变	10	315	77
48021	新沂	PMS_草桥镇新大棚2号配变	10	400	112
48022	铜山	张集镇翟山村6号变	10	315	5
48023	新沂	PMS_草桥镇董庄北配变	10	400	253
48024	铜山	张集镇翟山村5号变	10	315	96
48025	新沂	PMS_草桥镇纪集东北配变	10	400	161
48026	铜山	PMS_张集镇姥庙村西变	10	400	76
48027	铜山	PMS_张集镇张集村10组变	10	400	129
48028	新沂	PMS_草桥镇娄场3号配变	10	400	121
48029	铜山	张集镇前赵西变	10	400	0
48030	新沂	PMS_草桥镇石碑配变	10	400	76
48031	铜山	张集镇店西村西1号变	10	315	123
48032	新沂	PMS_草桥镇大街西2号配变	10	400	160
48033	铜山	张集镇杨洼村7号变	10	315	36
48034	新沂	PMS_草桥镇新建北配变	10	400	155
48035	铜山	张集镇李村陈楼变	10	315	99
48036	新沂	PMS_草桥镇农贸市场配变	10	400	166
48037	铜山	张集镇李村贺庄变	10	315	46
48038	新沂	PMS_草桥镇大街南2号配变	10	400	133
48039	新沂	PMS_草桥镇大街东2号配变	10	400	146
48040	铜山	PMS_张集镇魏集村委会变	10	400	74
48041	新沂	PMS_草桥镇陈圩主4号配变	10	400	189
48042	铜山	PMS_张集镇徐庄村1号变	10	400	78
48043	新沂	PMS_草桥镇陈圩队4号配变	10	400	226
48044	铜山	PMS_张集镇王山村4号变	10	400	102
48045	新沂	PMS_草桥镇房场主台区3号配变	10	400	262
48046	铜山	PMS_张集镇路庄村1号变	10	315	59
48047	铜山	PMS_张集镇杏坡村东变	10	400	196
48048	新沂	PMS_草桥镇许口2号配变	10	400	147
48049	铜山	张集镇林场小区6号变	10	400	187
48050	新沂	PMS_草桥镇许口3号配变	10	400	220
48051	铜山	张集镇林场小区5号变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48052	铜山	张集镇林东村2号	10	400	159
48053	新沂	PMS_草桥镇林庄南3号配变	10	400	252
48054	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼4号变	10	315	142
48055	新沂	PMS_草桥镇双庄东2号配变	10	400	269
48056	铜山	张集镇水口村8队变	10	400	239
48057	新沂	PMS_草桥镇朱林庄3号配变	10	400	238
48058	铜山	PMS_张集镇魏集村3组变	10	400	7
48059	新沂	PMS_草桥镇林庄南4号配变	10	400	200
48060	新沂	PMS_草桥镇居民点4号配变	10	400	172
48061	铜山	PMS_张集镇闫沃村学校南变	10	400	82
48062	新沂	PMS_草桥镇双庄5号配变	10	400	180
48063	铜山	PMS_张集镇魏集信用社南变	10	400	0
48064	新沂	PMS_草桥镇高场东配变	10	400	224
48065	铜山	张集镇老街南变	10	400	0
48066	新沂	PMS_草桥镇王帆九十队3号配变	10	400	162
48067	铜山	张集镇伴山村8队变	10	400	153
48068	新沂	PMS_草桥镇宋场北配变	10	400	102
48069	铜山	张集镇大张路西变	10	400	0
48070	新沂	PMS_草桥镇十里长廊配变	10	400	94
48071	铜山	PMS_张集镇夏楼村2号变	10	400	168
48072	新沂	草桥镇宋场南变配变	10	200	89
48073	铜山	PMS_张集镇韩庄村4号变	10	400	124
48074	新沂	草桥镇宋场渔场3号配变	10	400	219
48075	铜山	PMS_张集镇朱洼村3号变	10	400	0
48076	新沂	PMS_草桥镇马场2号配变	10	400	206
48077	铜山	PMS_张集镇老街信用社南变	10	400	0
48078	新沂	PMS_草桥镇华沂南2号配变	10	400	105
48079	铜山	PMS_张集镇韩庄村3号变	10	400	106
48080	铜山	PMS_张集镇杨楼村王庄变	10	400	148
48081	新沂	PMS_草桥镇草桥主台区2号配变	10	400	180
48082	新沂	PMS_草桥镇纪场配变	10	400	242
48083	铜山	PMS_张集镇魏集中学东变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48084	新沂	PMS_草桥镇纪集村支部配变	10	400	176
48085	铜山	PMS_张集镇徐庄村2号变	10	400	43
48086	新沂	PMS_草桥镇新大棚3号配变	10	400	41
48087	铜山	张集镇范湖村警务室南变	10	400	112
48088	新沂	草桥镇姜庄3号配变	10	160	64
48089	铜山	PMS_张集镇范湖村东1号变	10	400	101
48090	新沂	PMS_草桥镇张场配变	10	400	167
48091	铜山	张集镇范湖村山西变	10	400	148
48092	新沂	PMS_草桥镇四眼桥4号配变	10	400	38
48093	铜山	PMS_张集镇二陈村6队变	10	400	104
48094	新沂	PMS_草桥镇步行街2号配变	10	400	95
48095	铜山	PMS_张集镇店东村9号变	10	400	145
48096	新沂	PMS_草桥镇鸭厂2号配变	10	400	234
48097	铜山	PMS_张集镇水口村6队变	10	400	145
48098	新沂	PMS_草桥镇华沂林三队3号配变	10	400	257
48099	新沂	PMS_草桥镇巩楼3号配变	10	400	243
48100	铜山	张集镇孟庄村1队变	10	400	53
48101	铜山	PMS_张集镇梁塘村8号变	10	400	196
48102	新沂	草桥镇支部3号配变	10	630	414
48103	新沂	PMS_草桥镇陈圩主3号配变	10	400	230
48104	铜山	PMS_张集镇镇区供电所南变	10	400	0
48105	新沂	PMS_草桥镇赵庄配变	10	400	52
48106	铜山	PMS_张集镇店西村7队变	10	400	113
48107	新沂	PMS_草桥镇古墩商业街变	10	400	213
48108	铜山	PMS_张集镇张楼村西变	10	400	71
48109	新沂	PMS_草桥镇唐湖2号配变	10	400	284
48110	铜山	张集镇镇西大道1号变	10	400	184
48111	新沂	PMS_草桥镇草桥主台区南配变	10	400	173
48112	铜山	PMS_张集镇杨楼村7队变	10	400	173
48113	新沂	PMS_草桥镇后海3号配变	10	400	253
48114	铜山	PMS_张集镇上张村西变	10	400	104
48115	新沂	PMS_草桥镇纪北3号配变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48116	新沂	PMS_草桥镇周西3号配变	10	400	183
48117	新沂	PMS_草桥镇牛滩7号配变	10	400	144
48118	铜山	PMS_张集镇苏庄村北变	10	400	80
48119	新沂	PMS_草桥镇王场东配变	10	400	186
48120	铜山	PMS_张集镇店西村3队变	10	400	108
48121	新沂	PMS_草桥镇王帆北2号配变	10	400	187
48122	铜山	PMS_张集镇梁塘村尖山南变	10	400	201
48123	新沂	PMS_草桥镇小朱场配变	10	400	226
48124	铜山	PMS_张集镇魏集村农贸市场变	10	400	163
48125	新沂	PMS_草桥镇堰头老街4号配变	10	400	130
48126	铜山	PMS_张集镇区法庭北变	10	400	0
48127	新沂	PMS_草桥镇古墩东配变	10	400	244
48128	铜山	PMS_张集镇魏集村4组变	10	400	166
48129	新沂	PMS_草桥镇草桥北2号变	10	400	208
48130	铜山	PMS_张集镇区七组1号变	10	400	0
48131	新沂	PMS_草桥镇农贸市场2号变	10	400	189
48132	铜山	PMS_张集镇董家村西配变	10	400	107
48133	新沂	草桥镇渔场3号变	10	200	92
48134	铜山	PMS_张集镇伴山村北变	10	400	184
48135	新沂	PMS_草桥镇渔场4号变	10	400	145
48136	铜山	PMS_张集镇中队门前变	10	400	0
48137	新沂	PMS_草桥镇周东4号变	10	400	168
48138	铜山	PMS_张集镇邓庄学校变	10	400	149
48139	新沂	PMS_草桥镇渔场5号变	10	400	211
48140	铜山	PMS_张集镇新街南1号	10	400	68
48141	新沂	PMS_草桥镇渔场7号变	10	400	76
48142	铜山	PMS_张集镇吴邵大队东	10	400	181
48143	铜山	PMS_张集镇镇区七组2号	10	400	24
48144	新沂	PMS_草桥镇渔场6号变	10	400	145
48145	铜山	PMS_张集镇伴山村南变	10	400	175
48146	新沂	PMS_草桥镇泗水农业2号变	10	400	6
48147	铜山	PMS_张集镇李村陈楼南	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48148	新沂	草桥镇泗水农业1号变	10	200	113
48149	铜山	PMS_张集镇邓楼山后变	10	400	0
48150	新沂	PMS_草桥镇渔东2号变	10	400	280
48151	铜山	PMS_张集镇二陈村4队西变	10	400	91
48152	铜山	PMS_张集镇吴邵村东变	10	400	32
48153	新沂	PMS_草桥镇渔东1号变	10	400	229
48154	新沂	草桥镇渔场8号变	10	200	91
48155	新沂	PMS_草桥镇堰头街西3号变	10	400	0
48156	铜山	PMS_张集镇李村农业示范园变	10	400	217
48157	铜山	PMS_张集镇林东村南变	10	400	198
48158	新沂	PMS_草桥镇草桥站后3号变	10	400	155
48159	新沂	PMS_草桥镇堰头街北3号变	10	400	99
48160	铜山	PMS_张集镇孟庄村7号变（新）	10	400	32
48161	新沂	PMS_草桥镇王帆主3号变	10	400	214
48162	铜山	PMS_张集镇李村3队变	10	400	134
48163	新沂	PMS_草桥镇居民点蟹塘2号变	10	400	92
48164	铜山	PMS_张集镇魏集村1队变	10	400	75
48165	新沂	草桥镇平板桥4号变	10	400	127
48166	新沂	PMS_滨河家园1号箱变1配电变压器	10	400	202
48167	铜山	张集镇翟山村2号（新）	10	400	124
48168	新沂	PMS_滨河家园2号箱变2配电变压器	10	400	213
48169	铜山	PMS_张集镇镇区1号变（新）	10	400	23
48170	铜山	PMS_张集镇张楼村南变	10	400	127
48171	新沂	金桥佳苑1组合配电室2变	10	630	389
48172	铜山	PMS_张集镇张集村3号变（新）	10	400	0
48173	新沂	金桥佳苑1组合配电室3变	10	630	403
48174	铜山	PMS_张集镇张集村2号变（新）	10	400	0
48175	新沂	金桥佳苑1组合配电室4变	10	630	423
48176	铜山	PMS_张集镇店东村4号变（新）	10	400	131
48177	新沂	金桥佳苑1组合配电室1变	10	630	378
48178	铜山	PMS_张集镇梁塘村5号变（新）	10	400	96
48179	新沂	PMS_草桥镇纪集南变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48180	铜山	PMS_张集镇店东村1号变（新）	10	400	136
48181	新沂	草桥镇花园2号变	10	400	83
48182	新沂	草桥镇堰头杨庄西变	10	400	267
48183	铜山	PMS_张集镇店东村3号变（新）	10	400	199
48184	新沂	新沂市草桥镇马场南配变	10	400	320
48185	铜山	张集镇张集村5号变（新）	10	400	0
48186	新沂	草桥镇堰头村支部配变	10	400	215
48187	铜山	PMS_张集镇店东村5号变（新）	10	400	0
48188	新沂	草桥镇巩场3号变	10	400	255
48189	铜山	PMS_张集镇店东村6组变（新）	10	400	115
48190	新沂	草桥镇草桥村许场变	10	400	198
48191	铜山	张集镇老街南1号变台区	10	400	34
48192	新沂	草桥镇红桥2号变	10	400	240
48193	铜山	PMS_张集镇张集村北变	10	400	98
48194	新沂	草桥镇许荒变	10	200	103
48195	铜山	PMS_张集镇徐庄村3号变	10	400	96
48196	新沂	草桥镇红桥1号变	10	200	85
48197	铜山	张集镇范湖村2号变	10	400	1
48198	新沂	草桥镇牛滩电站	10	400	256
48199	铜山	PMS_张集镇魏集十字路口北变	10	400	168
48200	铜山	PMS_张集镇汇金广场1号变	10	500	140
48201	新沂	草桥镇草桥村东湖变	10	200	82
48202	铜山	PMS_张集镇汇金广场2号变	10	500	174
48203	新沂	草桥镇林庄北3号变	10	400	181
48204	铜山	张集镇民意园8号变	10	400	125
48205	新沂	草桥镇牛滩蟹塘2号变	10	400	293
48206	铜山	张集镇民意园3号变	10	400	123
48207	新沂	草桥镇陈圩索营变	10	400	282
48208	铜山	张集镇利民小区2号变	10	400	1
48209	新沂	草桥镇陈圩毛豆场变	10	400	268
48210	铜山	PMS_张集镇利民小区1号变	10	400	136
48211	新沂	草桥镇芦圩西4号变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48212	铜山	PMS_张集镇利民小区4号变	10	400	54
48213	铜山	PMS_张集镇民意园1号变	10	400	68
48214	铜山	PMS_张集镇民意园6号变	10	400	124
48215	铜山	张集镇利民小区3号变	10	400	108
48216	新沂	草桥镇六支渠变	10	400	243
48217	铜山	张集镇民意园2号变	10	400	123
48218	新沂	草桥镇陈庄南2号变	10	400	129
48219	铜山	张集镇利民小区5号变	10	400	12
48220	新沂	草桥镇周场3号变	10	400	158
48221	铜山	张集镇民意园5号变	10	400	109
48222	新沂	草桥镇新建村纺织厂配变	10	400	0
48223	铜山	张集镇民意园4号变	10	400	54
48224	新沂	草桥镇房场主台区4号变	10	400	299
48225	铜山	张集镇民意园7号变	10	400	157
48226	新沂	草桥镇巩楼4号变	10	400	297
48227	新沂	草桥镇芦圩东3号变	10	400	288
48228	铜山	PMS_张集镇文化广场1变	10	400	155
48229	新沂	草桥坝头集居区1组合配电站3变	10	630	489
48230	铜山	PMS_张集镇文化广场2变	10	400	9
48231	铜山	PMS_张集镇新街中变	10	400	71
48232	新沂	草桥坝头集居区1组合配电站2变	10	630	466
48233	新沂	草桥坝头集居区1组合配电站4变	10	630	485
48234	铜山	张集镇二陈村东变	10	400	0
48235	新沂	草桥坝头集居区1组合配电站1变	10	630	476
48236	铜山	张集镇茉莉公馆2号变	10	400	219
48237	新沂	草桥镇大街南3号变	10	630	254
48238	铜山	张集镇茉莉公馆1号变	10	400	216
48239	新沂	草桥镇石碑2配变	10	400	0
48240	铜山	张集镇张楼村北变	10	400	254
48241	新沂	草桥镇卢圩孟庄变	10	400	143
48242	铜山	张集镇梁塘村南1号变	10	200	20
48243	新沂	草桥镇董庄北2号变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48244	铜山	张集镇小孙湾8号变	10	200	113
48245	新沂	草桥镇古墩葛场南变	10	400	320
48246	新沂	草桥镇华沂西5号变	10	400	320
48247	铜山	张集镇二陈村北变	10	400	174
48248	新沂	草桥镇王帆北3号变	10	400	194
48249	铜山	张集镇林场小区4号箱变	10	630	332
48250	新沂	草桥镇宋场村5号变	10	400	205
48251	铜山	张集镇林场小区2号箱变	10	500	214
48252	新沂	草桥镇曹场村南变	10	400	275
48253	铜山	张集镇林场小区3号箱变	10	630	426
48254	新沂	高场集中区1变压器	10	630	347
48255	铜山	张集镇邓楼山后东1号变	10	200	24
48256	新沂	高场集中区2变压器	10	630	402
48257	铜山	张集镇下马村东变	10	400	72
48258	新沂	10kV草桥镇林庄小区西变压器	10	630	399
48259	铜山	张集镇明瀚小区2变	10	400	118
48260	新沂	10kV草桥镇林庄小区东变压器	10	630	441
48261	铜山	张集镇明瀚小区1变	10	400	176
48262	新沂	10kV草桥镇沟群小区西变压器	10	630	322
48263	铜山	张集镇明瀚小区3变	10	400	221
48264	铜山	张集镇张桥村南1变	10	200	65
48265	新沂	10kV草桥镇沟群小区东变压器	10	630	340
48266	铜山	张集镇大张路西3号变	10	400	149
48267	新沂	草桥镇金利家园1箱变压器	10	630	348
48268	新沂	草桥镇金利家园2箱变压器	10	630	420
48269	新沂	草桥镇巩场台变	10	400	189
48270	新沂	PMS_草桥镇华沂红石桥台变	10	400	184
48271	铜山	张集镇店西村北变	10	400	81
48272	新沂	PMS_草桥镇芦圩东台变	10	400	82
48273	铜山	张集镇孟庄村西变	10	200	134
48274	新沂	PMS_草桥镇苗圩台变	10	400	72
48275	铜山	孟庄社区3配2变	10	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48276	新沂	PMS_草桥镇平板桥台变	10	400	70
48277	铜山	孟庄社区2配4变	10	800	486
48278	新沂	PMS_草桥镇平墩台变	10	400	274
48279	新沂	草桥镇巩楼台变	10	400	253
48280	铜山	孟庄社区4配4变	10	800	491
48281	新沂	PMS_草桥镇夹河台变	10	200	31
48282	铜山	孟庄社区2配1变	10	800	482
48283	新沂	PMS_草桥镇娄场台变	10	200	76
48284	铜山	孟庄社区4配2变	10	800	403
48285	新沂	PMS_草桥镇大街西台变	10	400	0
48286	铜山	孟庄社区1配1变	10	800	503
48287	新沂	PMS_草桥镇四眼桥台变	10	400	150
48288	铜山	孟庄社区3配4变	10	800	581
48289	新沂	PMS_草桥镇新站址台变	10	200	0
48290	铜山	孟庄社区1配4变	10	800	444
48291	新沂	草桥镇周场主台变	10	200	0
48292	铜山	张集镇店西村南变	10	200	160
48293	新沂	PMS_草桥镇沙塘台变	10	400	231
48294	铜山	张集镇伴山村南1号变	10	400	206
48295	新沂	PMS_草桥镇桥西一队台变	10	200	65
48296	铜山	张集镇南湖湾小区变	10	400	235
48297	新沂	草桥镇张家口台变	10	400	265
48298	铜山	张集镇二陈桑果园北变	10	200	142
48299	新沂	PMS_草桥镇宋场渔场台变	10	400	208
48300	铜山	张集镇吴邵村南1号变	10	400	230
48301	新沂	草桥镇大街西3号变	10	400	218
48302	铜山	张集镇果园西变	10	400	82
48303	新沂	PMS_草桥镇牛滩蟹塘台变	10	200	37
48304	铜山	张集镇李村韩楼北变	10	400	19
48305	新沂	PMS_草桥镇唐湖台变	10	200	23
48306	铜山	张集镇孙湾小学南变	10	400	262
48307	新沂	PMS_草桥镇王帆东北台变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48308	铜山	张集镇供电所2号变	10	400	105
48309	新沂	PMS_草桥镇王帆主台变	10	315	78
48310	铜山	张集镇梁塘村东变	10	400	303
48311	新沂	PMS_草桥镇双庄桥头台变	10	400	201
48312	铜山	张集镇伴山村北1号变	10	400	234
48313	新沂	PMS_草桥镇朱林庄台变	10	200	60
48314	新沂	PMS_草桥镇林庄南台变	10	400	210
48315	铜山	张集镇果园南变	10	400	294
48316	新沂	PMS_草桥镇林庄北台变	10	400	216
48317	铜山	张集镇邓楼山后东变	10	200	92
48318	新沂	PMS_草桥镇墩徐台变	10	200	69
48319	铜山	张集镇盛世家园4号变	10	400	239
48320	新沂	PMS_草桥镇沟群台变	10	400	252
48321	铜山	张集镇盛世家园2号变	10	400	207
48322	新沂	PMS_草桥镇居民点台变	10	200	49
48323	新沂	PMS_草桥镇居民点蟹塘台变	10	200	70
48324	铜山	张集镇盛世家园3号变	10	400	194
48325	新沂	草桥镇林场台变	10	400	220
48326	铜山	张集镇盛世家园1号变	10	400	219
48327	新沂	PMS_草桥镇庄场东台变	10	400	219
48328	新沂	PMS_草桥镇纪北台变	10	200	31
48329	铜山	张集镇梁塘村南变	10	200	113
48330	新沂	PMS_草桥镇周东2号台变	10	400	0
48331	铜山	张集镇邓楼观光路西变	10	200	75
48332	新沂	草桥镇陈圩2号变	10	200	45
48333	铜山	张集镇张桥村南变	10	200	0
48334	新沂	PMS_草桥镇牛滩3号变	10	400	137
48335	铜山	张集镇店西村6号北变	10	400	108
48336	铜山	张集镇二陈村东1号变	10	400	36
48337	铜山	后楼新村7箱变	10	630	360
48338	铜山	后楼新村1箱变	10	800	449
48339	铜山	后楼新村4箱变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48340	铜山	后楼新村5箱变	10	630	393
48341	铜山	后楼新村2箱变	10	800	516
48342	铜山	后楼新村3箱变	10	800	500
48343	铜山	后楼新村6箱变	10	630	351
48344	铜山	后楼新村8箱变	10	630	384
48345	铜山	张集镇洋房家园4号变	10	400	165
48346	铜山	张集镇洋房家园2号变	10	400	240
48347	铜山	张集镇旭日花园4号变	10	400	197
48348	铜山	张集镇旭日花园2号变	10	400	164
48349	铜山	张集镇旭日花园1号变	10	400	185
48350	铜山	张集镇旭日花园3号变	10	400	155
48351	铜山	PMS_张集镇韩庄村2号变	10	400	60
48352	铜山	张集镇朱洼村1号变	10	200	19
48353	铜山	张集镇朱洼村2号变	10	200	1
48354	铜山	PMS_张集镇梁塘村3号变	10	400	110
48355	铜山	PMS_张集镇城头村3号变	10	400	0
48356	铜山	张集镇镇区10号变	10	400	0
48357	铜山	PMS_张集镇店西村2号变	10	400	89
48358	铜山	PMS_张集镇店西村4号变	10	400	158
48359	铜山	徐庄镇鸭庄变	10	400	85
48360	铜山	PMS_徐庄镇龙田三队变	10	400	168
48361	铜山	徐庄镇太平尤庄变	10	200	0
48362	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村姚庄变	10	200	120
48363	铜山	PMS_徐庄镇周庄1、4队变	10	400	169
48364	铜山	PMS_徐庄镇毛庄中学门前变	10	400	185
48365	铜山	徐庄镇赵集2号变	10	400	0
48366	铜山	徐庄镇贺窑村变	10	400	93
48367	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村1号变	10	200	0
48368	铜山	PMS_徐庄镇野姚村	10	400	120
48369	铜山	PMS_徐庄镇安乐村4号变	10	400	5
48370	铜山	PMS_徐庄镇凌庄西变	10	200	14
48371	铜山	徐庄镇汪赵4号变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48372	铜山	PMS_徐庄镇太平宋家变	10	400	21
48373	铜山	徐庄镇赵疃村变	10	200	31
48374	铜山	PMS_毛庄乡赵疃村小李庄变	10	80	21
48375	铜山	PMS_徐庄镇周庄村集市变	10	400	14
48376	铜山	徐庄镇土楼村南变	10	400	71
48377	铜山	PMS_徐庄镇腰庄村2号变	10	400	0
48378	铜山	徐庄镇供电所7号变	10	160	61
48379	铜山	PMS_徐庄镇赵集村变	10	200	0
48380	铜山	PMS_徐庄镇薛西村中变	10	160	0
48381	铜山	PMS_徐庄镇薛西村东变	10	200	111
48382	铜山	徐庄镇三楼村李楼变	10	315	0
48383	铜山	徐庄镇吴集村冯庄2号变	10	400	0
48384	铜山	徐庄镇所门前变	10	400	73
48385	新沂	PMS_邵店悦集蔬菜合作社	10	200	65
48386	新沂	PMS_邵店联合民营开发区变	10	400	0
48387	新沂	邵店汇源北变	10	400	137
48388	新沂	邵店汇源南变	10	500	135
48389	新沂	PMS_邵店刘冲新变	10	400	253
48390	新沂	PMS_邵店沂北新变	10	400	173
48391	新沂	PMS_邵店政府新变	10	400	0
48392	新沂	PMS_邵店东鲍东变	10	400	228
48393	新沂	邵店东鲍小圩变	10	400	181
48394	新沂	PMS_邵店西鲍安置点	10	400	257
48395	新沂	PMS_邵店镇沭河新村综合变	10	400	99
48396	新沂	PMS_邵店邵西新村综合变	10	400	184
48397	新沂	邵店联合西变	10	315	0
48398	新沂	PMS_邵店联合东变	10	400	118
48399	新沂	邵店果园变	10	400	213
48400	新沂	PMS_邵店西鲍东变	10	400	167
48401	新沂	邵店西鲍西变	10	400	175
48402	新沂	邵店夏庄变	10	400	241
48403	新沂	PMS_邵店友谊新庄变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48404	新沂	PMS_邵店许墩变	10	400	233
48405	新沂	PMS_邵店友谊陈刘变	10	400	204
48406	新沂	PMS_邵店龙潭变	10	400	141
48407	新沂	PMS_邵店朱圩西变	10	400	162
48408	新沂	PMS_邵店董庄变	10	200	82
48409	新沂	邵店丁圩变	10	200	0
48410	铜山	PMS_徐庄镇时楼南变	10	400	71
48411	新沂	邵店联合北变	10	200	0
48412	新沂	PMS_邵店小五组变	10	200	101
48413	新沂	邵店刘冲曹圩	10	400	203
48414	铜山	PMS_徐庄镇时楼集市变	10	400	0
48415	新沂	PMS_邵店刘冲西变	10	400	170
48416	铜山	PMS_徐庄镇马湖村西变	10	400	112
48417	新沂	PMS_邵店悦集村变	10	400	230
48418	铜山	PMS_徐庄镇河王楼河北村变	10	400	200
48419	新沂	PMS_邵店悦集盐槽变	10	200	105
48420	铜山	徐庄镇马湖村藏庄变	10	200	0
48421	新沂	PMS_邵店悦集油坊西变	10	200	33
48422	新沂	PMS_邵店黄集变	10	400	240
48423	铜山	PMS_徐庄镇毛庄村变	10	400	49
48424	新沂	邵店邵西大棚变	10	400	203
48425	铜山	PMS_徐庄镇时楼河北变	10	400	186
48426	新沂	邵店中心小学单相变	10	400	209
48427	铜山	PMS_徐庄镇供电所南变	10	400	106
48428	新沂	PMS_邵店中学变	10	400	103
48429	铜山	徐庄镇供电所2号变	10	400	18
48430	新沂	邵店镇南路单相变	10	400	56
48431	铜山	徐庄镇上毛庄坝子南新变	10	50	1
48432	新沂	PMS_邵店府前路步行街	10	500	104
48433	铜山	PMS_徐庄镇苑山小郭庄变	10	200	9
48434	新沂	PMS_邵店安泰变	10	400	86
48435	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村南变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48436	新沂	PMS_邵店粮管所变	10	400	0
48437	铜山	徐庄镇薛东村1号变	10	400	156
48438	新沂	PMS_邵店开发区变	10	400	55
48439	铜山	PMS_徐庄镇薛东小邵楼村变	10	250	8
48440	新沂	邵店安集变	10	400	105
48441	铜山	徐庄镇毛庄一队变	10	400	72
48442	新沂	PMS_邵店孙里变	10	400	76
48443	铜山	PMS_徐庄镇岗楼村柳园4号变	10	200	17
48444	新沂	邵店新庄东变	10	400	147
48445	新沂	PMS_邵店徐圩四组变	10	400	151
48446	铜山	PMS_徐庄镇河湾村变	10	200	0
48447	铜山	徐庄镇政府东变	10	400	0
48448	新沂	PMS_邵店陈圩西变	10	400	110
48449	铜山	PMS_徐庄镇龙田村和泰1号变	10	500	161
48450	新沂	PMS_邵店东条河变	10	400	215
48451	铜山	徐庄镇供电所8号变	10	400	0
48452	新沂	PMS_邵店口头变	10	400	205
48453	铜山	PMS_徐庄镇金地华府北变	10	400	2
48454	新沂	PMS_邵店小庙圩变	10	400	162
48455	铜山	徐庄镇苑西村北站变	10	200	0
48456	新沂	PMS_邵店吴集陆庄台片	10	400	81
48457	铜山	PMS_徐庄镇苑东村1号变	10	400	104
48458	新沂	PMS_邵店吴集中变	10	400	167
48459	铜山	PMS_徐庄镇苑山三队变	10	100	5
48460	新沂	PMS_邵店吴集庙庄变	10	400	173
48461	铜山	徐庄镇苑东村3号变	10	400	91
48462	新沂	PMS_邵店前方圩变	10	400	198
48463	铜山	PMS_徐庄镇苑东村2号变	10	200	18
48464	新沂	PMS_邵店方圩后变	10	400	173
48465	新沂	PMS_邵店政府变	10	400	206
48466	铜山	PMS_徐庄镇苑西村3号变	10	200	0
48467	新沂	PMS_邵店徐圩三队	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48468	铜山	PMS_徐庄镇周庄村陈庄变	10	200	5
48469	新沂	PMS_邵店西鲍中	10	400	64
48470	铜山	徐庄镇政府西变	10	400	47
48471	新沂	PMS_邵店陈圩村新化台片	10	400	188
48472	铜山	徐庄镇王桥大队变	10	400	19
48473	新沂	PMS_邵店庙庄02号台变	10	400	217
48474	铜山	徐庄镇吴老西北湖变	10	200	43
48475	新沂	PMS_邵店悦集三组台片	10	200	1
48476	铜山	徐庄镇腰庄3号变	10	400	99
48477	新沂	PMS_邵店悦集七组台片	10	200	54
48478	铜山	徐庄镇前王桥村变	10	400	106
48479	新沂	PMS_邵店东鲍懂庄02号台变	10	400	112
48480	铜山	PMS_徐庄镇乔庄北站变	10	400	199
48481	新沂	PMS_邵店联合中台片	10	200	55
48482	铜山	徐庄镇乔庄吴老西村变	10	200	0
48483	新沂	PMS_邵店朱圩南台片	10	200	37
48484	铜山	徐庄镇供电所3号变	10	200	0
48485	新沂	PMS_邵店镇沭河村果园02号变	10	400	134
48486	铜山	PMS_徐庄镇供电所5号变	10	200	131
48487	新沂	PMS_邵店镇小马庄台变	10	400	171
48488	铜山	徐庄镇供电所6号变	10	400	62
48489	新沂	PMS_邵店陈堰蔬菜基地台片	10	200	0
48490	铜山	徐庄镇腰庄南8号变	10	400	101
48491	新沂	PMS_邵店叶海花卉基地台片	10	200	105
48492	新沂	PMS_邵店夏庄2号	10	400	238
48493	铜山	徐庄镇王桥村变	10	400	142
48494	新沂	PMS_邵店街南	10	400	236
48495	铜山	PMS_徐庄镇土楼村西站变	10	200	2
48496	新沂	PMS_邵店油坊	10	400	155
48497	铜山	PMS_徐庄镇土楼村变	10	315	45
48498	新沂	PMS_邵店陈刘2号变	10	400	171
48499	铜山	PMS_徐庄镇金井大队变	10	250	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48500	新沂	PMS_邵店朱庄变	10	400	230
48501	铜山	PMS_徐庄镇汪赵农场变	10	200	62
48502	新沂	PMS_邵店邵西新庄	10	400	232
48503	铜山	PMS_徐庄镇黄庄村二队变	10	200	36
48504	新沂	邵店叶海二组变	10	200	0
48505	铜山	徐庄镇张家村变	10	200	0
48506	新沂	PMS_邵店后方圩西变	10	400	182
48507	铜山	徐庄镇张家村2号变	10	200	61
48508	新沂	邵店悦集花木基地变	10	400	156
48509	铜山	徐庄镇苑山北湖变	10	200	54
48510	新沂	PMS_邵店联合南2号变	10	400	74
48511	铜山	PMS_徐庄镇张家村新庄变	10	400	123
48512	新沂	邵店供电所北变	10	400	53
48513	铜山	徐庄镇腰庄村1号变	10	400	34
48514	新沂	PMS_邵店街西新变	10	400	214
48515	铜山	徐庄镇赵疃村山南变	10	160	0
48516	新沂	PMS_邵店村东变	10	400	201
48517	铜山	PMS_徐庄镇岳庄十队1号变	10	400	0
48518	新沂	邵店供电所北2号配变	10	400	152
48519	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村常庄变	10	315	193
48520	新沂	PMS_邵店街北2号变	10	400	249
48521	铜山	徐庄镇岗楼七里村变	10	400	227
48522	新沂	PMS_邵店街北3号变	10	400	80
48523	铜山	PMS_徐庄镇岳庄丁庄变	10	200	130
48524	铜山	PMS_徐庄镇河湾村双井变	10	400	202
48525	新沂	PMS_邵店街北5号变	10	400	252
48526	铜山	徐庄镇供电所1号变	10	400	170
48527	新沂	PMS_邵店街南2号变	10	400	90
48528	铜山	PMS_徐庄镇来安集村李庄变	10	200	0
48529	新沂	PMS_邵店街西2号变	10	400	143
48530	铜山	PMS_徐庄镇时楼村东变	10	400	53
48531	新沂	PMS_邵店开发区2号变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48532	铜山	徐庄镇来安集蔬菜大棚变	10	400	67
48533	新沂	PMS_邵店市场2号台变	10	400	78
48534	铜山	PMS_徐庄镇黄集村柳楼变	10	400	202
48535	新沂	PMS_10KV邵南线吴集东配变	10	400	79
48536	铜山	PMS_徐庄镇岗楼村变	10	200	3
48537	新沂	PMS_邵店新庄3号配变	10	400	128
48538	铜山	PMS_徐庄镇龙田六队变	10	200	95
48539	新沂	PMS_邵店龙潭2号变	10	400	196
48540	铜山	PMS_徐庄镇龙田邵家村变	10	400	145
48541	新沂	PMS_邵店许墩2号配变	10	400	202
48542	铜山	徐庄镇徐庄村凌庄变	10	200	25
48543	新沂	PMS_邵店联合花木基地变	10	400	263
48544	铜山	PMS_徐庄镇吴集新村中变	10	400	19
48545	新沂	PMS_邵店安集中配变	10	400	152
48546	铜山	PMS_徐庄吴集村吴楼变	10	200	43
48547	新沂	PMS_邵店方圩陈庄变	10	400	233
48548	铜山	徐庄镇吴集村冯庄变	10	400	176
48549	新沂	PMS_邵店方圩花木基地配变	10	400	261
48550	铜山	PMS_徐庄镇吴集村五队变	10	200	0
48551	新沂	邵店后方圩东变	10	400	87
48552	新沂	邵店徐州新沂10KV邵南线陆庄2号配变	10	400	214
48553	铜山	PMS_徐庄镇安乐小周庄变	10	400	11
48554	新沂	PMS_邵店邵西产业园1号变	10	400	213
48555	铜山	PMS_徐庄镇周庄九队(南)变	10	250	20
48556	新沂	PMS_邵南线邵西产业园2号配变（新沂市）	10	400	255
48557	铜山	徐庄镇范庄2号变	10	400	107
48558	新沂	PMS_邵店沂北东配变	10	400	220
48559	铜山	PMS_徐庄镇来安村2号变	10	200	0
48560	新沂	PMS_邵店邵南线叶海二组配变	10	400	226
48561	新沂	PMS_邵店吴集庙庄西配变	10	400	114
48562	铜山	PMS_徐庄镇来安集村变	10	400	135
48563	新沂	邵南线吴集庙庄3号配变（新沂市）	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48564	新沂	邵店安集庙庄配变	10	400	269
48565	新沂	邵店吴集中2号邵店配变	10	400	232
48566	铜山	徐庄镇来安集村小周庄变	10	400	126
48567	新沂	邵店安泰2号配变	10	400	117
48568	铜山	徐庄镇旺庄村杜楼变	10	400	110
48569	新沂	PMS_邵店朱圩村花木基地变	10	400	210
48570	新沂	PMS_邵店友谊新庄2号配变	10	400	222
48571	新沂	PMS_邵店友谊新庄3号配变	10	400	232
48572	新沂	PMS_邵店友谊新庄4号配变	10	400	173
48573	铜山	PMS_徐庄镇旺庄周皇变	10	200	0
48574	新沂	PMS_邵店徐圩四组2号变	10	400	199
48575	铜山	PMS_徐庄镇山黄村2号变	10	400	27
48576	新沂	PMS_邵店悦集八组配变	10	400	224
48577	铜山	PMS_徐庄镇圣沃村变	10	400	193
48578	新沂	邵店悦集4号南配变	10	400	121
48579	新沂	PMS_邵店悦集3号南配变	10	400	193
48580	新沂	PMS_邵店丁圩3号变	10	400	217
48581	新沂	PMS_邵店东鲍圩里3号变	10	400	217
48582	铜山	PMS_徐庄镇龙田和泰家园2号变	10	500	289
48583	铜山	徐庄镇三楼村变	10	125	50
48584	铜山	徐庄镇陇海家园变	10	400	138
48585	新沂	PMS_邵店朱庄西2号配变	10	400	125
48586	铜山	徐庄镇山黄3号变	10	200	143
48587	新沂	PMS_邵店友谊小区配变	10	400	249
48588	铜山	徐庄镇周庄大队变	10	200	62
48589	新沂	PMS_邵店菜园东2号配变	10	400	139
48590	铜山	PMS_徐庄镇金井许庄变	10	200	33
48591	新沂	PMS_邵店悦集2号南配变	10	400	199
48592	铜山	PMS_徐庄镇苑西1-2队变	10	400	88
48593	新沂	PMS_邵店悦集九组配变	10	400	214
48594	铜山	PMS_徐庄镇马湖村2号变	10	400	198
48595	新沂	PMS_邵店朱圩东3号配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48596	铜山	PMS_徐庄镇赵疃林场张庄3号变	10	200	10
48597	新沂	邵店龙潭3号配变	10	400	209
48598	铜山	PMS_徐庄镇王楼3号变	10	200	0
48599	新沂	PMS_邵店西鲍北配变	10	400	243
48600	铜山	PMS_徐庄镇苑西四队变	10	200	60
48601	新沂	PMS_邵店夏庄东配变	10	400	234
48602	新沂	PMS_邵店小五组2号配变	10	400	212
48603	新沂	PMS_邵店沂北村5号配变	10	400	216
48604	铜山	PMS_徐庄镇吴楼北台	10	200	16
48605	新沂	PMS_邵店汇园北3号配变	10	400	117
48606	铜山	徐庄镇重埠2号变	10	200	0
48607	新沂	邵北线联合西3号配变	10	200	70
48608	铜山	徐庄镇三楼村前贺楼变	10	400	114
48609	新沂	邵店联合西2号变	10	200	105
48610	铜山	徐庄镇岳庄村7、8队变	10	400	162
48611	新沂	PMS_邵店联合东3号变	10	400	0
48612	铜山	徐庄镇黄庄前场变	10	200	0
48613	铜山	PMS_徐庄镇金井东变	10	200	5
48614	新沂	PMS_邵店东鲍圩里4号变	10	400	190
48615	铜山	徐庄镇黄集苗圃2号变	10	200	0
48616	铜山	徐庄镇河湾村瓦房北变	10	400	188
48617	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村潘庄变	10	200	0
48618	铜山	PMS_徐庄镇供电所9号公变	10	400	111
48619	铜山	徐庄镇供电所10号公变	10	400	118
48620	新沂	PMS_邵店陈圩西2号配变	10	400	236
48621	铜山	PMS_徐庄镇黄山后变	10	200	0
48622	铜山	PMS_徐庄镇供电所11号公变	10	400	102
48623	新沂	PMS_邵店刘冲西中配变	10	400	190
48624	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村前莽庄村变	10	200	160
48625	新沂	PMS_邵店友谊陈刘4号配变	10	400	270
48626	铜山	徐庄镇苑西6队变	10	400	0
48627	新沂	PMS_邵店沂北村4号配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48628	铜山	PMS_徐庄镇苑西7队变	10	200	33
48629	新沂	PMS_邵店吴集中3号配变	10	400	236
48630	铜山	PMS_徐庄镇苑东5队变	10	400	71
48631	新沂	PMS_邵店悦集北配变	10	400	168
48632	铜山	PMS_徐庄镇薛东村2号变	10	400	0
48633	新沂	邵店徐圩三组3号配变	10	400	188
48634	铜山	徐庄镇太平村宋家1号变	10	400	0
48635	新沂	PMS_邵店东条河2号变配变	10	400	163
48636	铜山	PMS_徐庄镇岳庄10队2号变	10	400	15
48637	新沂	PMS_邵店沂北村3号配变	10	400	220
48638	铜山	PMS_徐庄镇金井小王庄2号变	10	200	0
48639	新沂	PMS_邵店东鲍圩里2号配变	10	400	248
48640	铜山	PMS_徐庄镇供电所12号公变	10	400	118
48641	新沂	PMS_邵店小叶海2号配变	10	400	282
48642	铜山	PMS_徐庄镇太平村西变	10	200	28
48643	新沂	PMS_邵店叶海前圩2号配变	10	400	155
48644	铜山	PMS_徐庄镇王桥二队变	10	400	119
48645	新沂	PMS_邵店老庄村2号配变	10	400	96
48646	铜山	PMS_徐庄镇王楼西变	10	200	58
48647	新沂	PMS_邵店老庄村3号配变	10	400	132
48648	铜山	PMS_徐庄镇小野姚1号变	10	400	108
48649	新沂	PMS_邵店徐圩二组3号配变	10	400	250
48650	铜山	PMS_徐庄镇黄集村变	10	200	34
48651	新沂	PMS_邵店红军花木配变	10	400	271
48652	铜山	PMS_徐庄镇吴集三队1号变	10	400	120
48653	新沂	PMS_邵店友谊陈刘3号配变	10	400	252
48654	铜山	PMS_徐庄镇黄集胡家1号变	10	400	46
48655	新沂	PMS_邵店果园新区2号配变	10	400	224
48656	铜山	PMS_徐庄镇旺庄村变	10	200	3
48657	新沂	PMS_邵店西鲍村配变	10	400	141
48658	铜山	徐庄镇范庄村西变	10	400	211
48659	新沂	PMS_新沂市10KV邵南线吴集庙庄南配变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48660	新沂	PMS_邵店朱圩东2号配变	10	400	148
48661	新沂	PMS_邵店果园场圃2号配变	10	400	277
48662	铜山	PMS_徐庄镇金井郭庄1号变	10	200	18
48663	新沂	PMS_邵店果园沭黄2号配变	10	400	177
48664	铜山	PMS_徐庄镇金井西站1号变	10	200	0
48665	新沂	PMS_邵店果园沭黄1号配变	10	400	210
48666	铜山	PMS_徐庄镇金井六队变	10	400	196
48667	新沂	PMS_邵店果园场圃1号配变	10	400	268
48668	铜山	PMS_徐庄镇张家村一二队变	10	400	132
48669	新沂	邵店果园沭河古栗产业园配变	10	200	56
48670	铜山	PMS_徐庄镇土楼村四队变	10	200	19
48671	新沂	PMS_邵店西鲍农垦3号配变	10	400	224
48672	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村詹庄1号变	10	400	199
48673	新沂	邵店西鲍农垦1号配变	10	200	105
48674	铜山	PMS_徐庄镇周庄村三队变	10	400	39
48675	新沂	PMS_邵店黄集板栗园3号配变	10	400	202
48676	铜山	PMS_徐庄镇凌庄东变	10	400	108
48677	新沂	PMS_邵店西鲍农垦2号配变	10	400	228
48678	铜山	PMS_徐庄镇供电所13号变	10	400	68
48679	新沂	PMS_邵店黄集板栗园1号配变	10	400	204
48680	铜山	PMS_徐庄镇圣沃村北变	10	400	153
48681	新沂	PMS_邵店朱圩农垦4号配变	10	400	166
48682	铜山	PMS_徐庄镇薛东村南变	10	400	171
48683	新沂	PMS_邵店友谊农垦1号配变	10	400	114
48684	铜山	徐庄镇贺窑南1号变	10	200	19
48685	新沂	PMS_邵店友谊农垦2号配变	10	400	192
48686	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村南变	10	400	202
48687	新沂	PMS_邵店友谊农垦3号配变	10	400	271
48688	铜山	PMS_徐庄镇吴集村东1号变	10	200	0
48689	新沂	PMS_邵店朱圩农垦3号配变	10	400	0
48690	铜山	PMS_徐庄镇周庄村王庄1号变	10	200	4
48691	新沂	PMS_邵店朱圩农垦1号配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48692	铜山	PMS_徐庄镇土楼三队变	10	400	148
48693	新沂	PMS_邵店朱圩农垦2号配变	10	400	230
48694	新沂	10kV沂沭茗苑1号配电室1变压器	10	630	258
48695	铜山	PMS_徐庄镇乔庄五队变	10	400	97
48696	新沂	10kV沂沭茗苑1号配电室2变压器	10	630	370
48697	铜山	PMS_徐庄镇时楼村中变	10	400	49
48698	新沂	PMS_邵店名府2期配变	10	400	56
48699	铜山	PMS_徐庄镇苑山3号配变	10	400	106
48700	新沂	PMS_邵店名府1期配变	10	400	37
48701	铜山	PMS_徐庄镇苑西五队变	10	400	75
48702	新沂	PMS_邵店联合东3号新变	10	400	164
48703	铜山	PMS_徐庄镇土楼四队变	10	400	135
48704	新沂	PMS_邵店政府北变	10	400	167
48705	新沂	PMS_邵北店刘冲农垦变	10	400	242
48706	铜山	PMS_徐庄镇乔庄路北变	10	400	96
48707	新沂	PMS_邵店村快乐小区	10	200	72
48708	铜山	PMS_徐庄镇土楼二队变	10	400	163
48709	新沂	邵店菜园产业园变	10	200	10
48710	铜山	PMS_徐庄镇薛西村九队变	10	400	180
48711	新沂	邵店西鲍北2号变	10	400	228
48712	铜山	PMS_徐庄镇贺窑四队变	10	400	213
48713	新沂	邵店刘冲村2号变	10	400	253
48714	铜山	PMS_徐庄镇三楼4号变	10	400	31
48715	新沂	邵店庙庄3号变	10	400	195
48716	铜山	PMS_徐庄镇赵疃七队变	10	400	154
48717	新沂	邵店夏庄3号变	10	400	237
48718	铜山	PMS_徐庄镇重埠3号变	10	400	128
48719	新沂	邵店中学2号变	10	400	0
48720	新沂	邵店老庄村北变	10	400	135
48721	铜山	PMS_徐庄镇黄庄村3号变	10	400	2
48722	新沂	邵店春沭苑1变	10	200	98
48723	铜山	PMS_徐庄镇汪赵村南变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48724	新沂	邵店春沭苑2变	10	200	139
48725	铜山	PMS_徐庄镇金井一队变	10	400	188
48726	新沂	邵店沭河集居区1号变	10	400	273
48727	铜山	PMS_徐庄镇薛湖河北变	10	400	181
48728	新沂	PMS_邵店菜园东台变	10	400	79
48729	铜山	PMS_徐庄镇苑西2号中变	10	400	113
48730	新沂	PMS_邵店供电所台变	10	400	92
48731	铜山	PMS_徐庄镇岳庄前莽庄六队变	10	400	93
48732	新沂	邵店街南1号变	10	400	132
48733	铜山	PMS_徐庄镇河湾村东变	10	400	25
48734	铜山	PMS_徐庄镇岗楼柳园2号变	10	400	71
48735	新沂	PMS_邵店徐圩二组台变	10	400	191
48736	铜山	PMS_徐庄镇腰庄一队变	10	400	136
48737	新沂	PMS_邵店叶海前圩台变	10	400	178
48738	铜山	PMS_徐庄镇马湖1号变	10	400	138
48739	新沂	PMS_邵店叶海后圩台变	10	400	39
48740	铜山	PMS_徐庄镇王楼4号变	10	400	166
48741	新沂	PMS_邵店东鲍圩里台变	10	400	55
48742	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村中变	10	400	191
48743	新沂	PMS_邵店老庄村台变	10	400	160
48744	铜山	PMS_徐庄镇马湖村中变	10	400	167
48745	新沂	PMS_邵店老庄西台变	10	400	165
48746	铜山	徐庄镇太平村2号变	10	400	153
48747	新沂	邵店刘冲崔圩台变	10	400	222
48748	铜山	徐庄镇岳庄五队变	10	200	73
48749	新沂	PMS_邵店朱圩村台变	10	400	139
48750	铜山	PMS_徐庄镇周庄柳八集村变	10	400	44
48751	新沂	邵店悦集南台变	10	400	211
48752	新沂	PMS_邵店朱庄西台变	10	400	250
48753	铜山	PMS_徐庄镇上毛庄村中变	10	400	34
48754	新沂	邵店小叶海台变	10	400	128
48755	铜山	PMS_徐庄镇苑东2号北变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48756	新沂	PMS_邵店小南圩台变	10	200	19
48757	铜山	PMS_徐庄镇苑东村二、三队变	10	400	82
48758	铜山	PMS_徐庄镇时楼街道变	10	400	89
48759	新沂	PMS_邵店沂北村台变	10	400	143
48760	铜山	PMS_徐庄镇时楼一队变	10	400	53
48761	新沂	PMS_邵店徐圩一组台变	10	200	37
48762	铜山	PMS_徐庄镇安乐四队变	10	400	98
48763	新沂	PMS_邵店市场台变	10	400	50
48764	新沂	PMS_邵店街北台变	10	400	26
48765	铜山	PMS_徐庄镇黄山后村西变	10	400	87
48766	新沂	PMS_邵店镇街西变	10	400	279
48767	铜山	PMS_徐庄镇前贺楼村2号变	10	400	93
48768	新沂	PMS_邵店菜园西变	10	400	2
48769	铜山	PMS_徐庄镇山黄村东变	10	400	3
48770	新沂	PMS_邵店示范园	10	200	61
48771	铜山	PMS_徐庄镇圣沃村东变	10	400	237
48772	新沂	PMS_邵店粮管所2号变	10	400	72
48773	铜山	徐庄镇薛湖五队变	10	400	116
48774	新沂	PMS_邵店供电所2号变	10	400	0
48775	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村北变	10	400	133
48776	新沂	阿湖爱民单相变	10	400	130
48777	铜山	徐庄镇赵集村南变	10	400	111
48778	新沂	PMS_黑埠新区东变	10	400	105
48779	铜山	PMS_徐庄镇重埠东湖变	10	400	87
48780	新沂	PMS_阿湖所南变	10	400	110
48781	铜山	PMS_徐庄镇太平尤庄2号变	10	400	200
48782	新沂	PMS_阿湖葡萄园变	10	400	94
48783	铜山	PMS_徐庄镇王桥一队变	10	400	0
48784	新沂	PMS_阿湖鸣九北变	10	400	92
48785	铜山	PMS_徐庄镇太平周家变	10	400	0
48786	新沂	PMS_阿湖永旺北单变	10	400	0
48787	铜山	PMS_徐庄镇龙田村部变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48788	铜山	PMS_徐庄镇岳庄罗锅桥变	10	400	251
48789	新沂	阿湖街南2号变	10	200	66
48790	新沂	阿湖黑埠东变	10	315	0
48791	铜山	PMS_徐庄镇太平柳家变	10	400	53
48792	新沂	阿湖中沟示范园2号变	10	315	136
48793	铜山	PMS_徐庄镇寿桥路口变	10	400	67
48794	新沂	阿湖哈庄东变	10	200	16
48795	铜山	PMS_徐庄镇太平村西南变	10	400	0
48796	新沂	PMS_阿湖3号变	10	400	141
48797	铜山	PMS_徐庄镇金井郭庄九队变	10	400	196
48798	新沂	阿湖6号变	10	630	227
48799	铜山	徐庄镇赵集村半楼变	10	400	125
48800	新沂	PMS_阿湖黑埠街北变	10	200	0
48801	铜山	PMS_徐庄镇吴集吴楼一队变	10	400	111
48802	新沂	PMS_阿湖北2号变	10	400	143
48803	铜山	PMS_徐庄镇土楼村北变	10	400	195
48804	新沂	阿湖爱民东变	10	400	64
48805	铜山	PMS_徐庄镇黄集村东变	10	400	185
48806	新沂	PMS_阿湖政府路2号变	10	400	84
48807	铜山	PMS_徐庄镇周庄集路南变	10	400	132
48808	新沂	PMS_阿湖桃岭东变	10	400	62
48809	铜山	PMS_徐庄镇腰庄恒阳变	10	400	23
48810	新沂	PMS_阿湖和平北变	10	400	32
48811	铜山	PMS_徐庄镇张家新庄五队变	10	400	177
48812	新沂	PMS_阿湖街南变	10	400	75
48813	铜山	PMS_徐庄镇野姚西变	10	400	3
48814	新沂	阿湖爱民北变	10	200	0
48815	铜山	PMS_徐庄镇金井胡家南变	10	400	148
48816	铜山	PMS_徐庄镇冯庄3号变	10	400	130
48817	新沂	阿湖爱民南变	10	400	227
48818	铜山	PMS_徐庄镇苑西西门口变	10	400	188
48819	新沂	PMS_阿湖三里新区变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48820	铜山	PMS_徐庄镇王桥村大队1号变	10	400	48
48821	新沂	PMS_阿湖芦湖新区变	10	250	0
48822	铜山	PMS_徐庄镇周庄村王庄3号变	10	400	58
48823	新沂	阿湖后旺变	10	200	0
48824	铜山	PMS_徐庄镇腰庄村南9号变	10	400	199
48825	新沂	阿湖岭东中变	10	400	0
48826	铜山	PMS_徐庄镇薛湖村八队变	10	400	95
48827	新沂	PMS_阿湖周庄变	10	400	195
48828	铜山	PMS_徐庄镇供电所岗集1号变	10	400	0
48829	铜山	PMS_徐庄镇街道2号变	10	400	11
48830	铜山	PMS_徐庄镇街道1号变	10	400	0
48831	新沂	阿湖三里示范园变	10	400	84
48832	新沂	阿湖桃园变	10	200	119
48833	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村六队变	10	400	101
48834	新沂	PMS_阿湖小学变	10	400	0
48835	铜山	PMS_徐庄镇龙田街道1号变	10	400	12
48836	新沂	PMS_阿湖岭东北变	10	400	164
48837	铜山	PMS_徐庄镇王桥桥南头五队	10	400	28
48838	新沂	PMS_阿湖岭东南变	10	400	189
48839	新沂	阿湖西黄变	10	400	168
48840	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村一队变	10	400	92
48841	铜山	PMS_徐庄镇龙田后卷上变	10	400	101
48842	新沂	阿湖黄柏示范园变	10	400	139
48843	铜山	PMS_徐庄镇重埠村西变	10	400	69
48844	新沂	阿湖后沟西单相变	10	400	252
48845	铜山	PMS_徐庄镇瓦房村南变	10	400	211
48846	新沂	阿湖条河东变	10	200	0
48847	铜山	PMS_徐庄镇岗楼三队变	10	400	211
48848	新沂	阿湖条河西变	10	400	255
48849	铜山	PMS_徐庄镇藏庄村北变	10	400	80
48850	铜山	PMS_徐庄镇邓家村1号变	10	400	83
48851	新沂	阿湖前沟单相变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48852	铜山	PMS_徐庄镇金井四队变	10	400	142
48853	新沂	阿湖中沟变	10	400	30
48854	铜山	PMS_徐庄镇来安村小徐庄变	10	400	114
48855	新沂	阿湖后沟变	10	400	171
48856	铜山	PMS_徐庄镇赵疃林场丁泉	10	400	141
48857	新沂	阿湖镇练马变	10	400	67
48858	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村东变	10	400	100
48859	新沂	阿湖马庄变	10	400	33
48860	铜山	徐庄镇毛庄村苗家变	10	200	0
48861	铜山	PMS_徐庄镇李楼村路北变	10	400	202
48862	新沂	阿湖黄柏变	10	200	23
48863	铜山	PMS_徐庄镇前王桥村南变	10	400	181
48864	铜山	PMS_徐庄镇岗楼村七里五队变	10	400	169
48865	铜山	PMS_徐庄镇土楼村一变	10	400	146
48866	铜山	PMS_徐庄镇薛湖一队变	10	400	205
48867	铜山	PMS_徐庄镇薛湖六队变	10	400	205
48868	铜山	PMS_徐庄镇薛湖十二队变	10	400	122
48869	铜山	PMS_徐庄镇苑东8号变	10	400	137
48870	铜山	PMS_徐庄镇张家后场变	10	400	36
48871	铜山	PMS_徐庄镇周庄一队变	10	400	134
48872	铜山	PMS_徐庄镇乔庄3号变	10	400	75
48873	铜山	徐庄镇岗楼七队变	10	400	237
48874	铜山	PMS_徐庄镇徐庄村东变	10	400	195
48875	铜山	PMS_徐庄镇周庄集市西变	10	400	37
48876	铜山	PMS_徐庄镇王桥八队变	10	400	114
48877	铜山	PMS_徐庄镇时楼小学变	10	400	45
48878	铜山	PMS_徐庄镇龙田街道2号变	10	400	208
48879	铜山	徐庄镇安乐2号（新）	10	200	56
48880	铜山	徐庄镇周庄王庄翻水站（新）	10	200	0
48881	铜山	徐庄镇龙田卷上配变（新）	10	200	81
48882	铜山	徐庄镇乔庄村东变	10	400	129
48883	铜山	PMS_徐庄镇时楼李桥配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48884	铜山	PMS_徐庄镇吴集村大队配变（新）	10	400	148
48885	铜山	徐庄镇小野姚配变（新）	10	200	65
48886	铜山	徐庄镇岳庄大棚配变（新）	10	200	79
48887	铜山	徐庄镇重埠周楼曹园（新）	10	200	54
48888	铜山	PMS_徐庄镇黄庄邓家配变（新）	10	400	46
48889	铜山	PMS_徐庄镇薛湖小学变	10	400	47
48890	铜山	PMS_徐庄镇河湾崔瓦房配变（新）	10	200	64
48891	铜山	PMS_徐庄镇吴集新村东变（新）	10	400	86
48892	铜山	徐庄镇苑东7、8队配变（新）	10	200	90
48893	铜山	徐庄镇赵疃林场开发区（新）	10	200	139
48894	铜山	徐庄镇重埠河北配变（新）	10	200	128
48895	铜山	徐庄镇周庄村吴庄变（新）	10	200	66
48896	铜山	徐庄镇重埠曹园配变（新）	10	200	81
48897	新沂	阿湖哈庄变	10	400	172
48898	新沂	阿湖桃岭南变	10	400	201
48899	新沂	PMS_阿湖双沟南变	10	400	238
48900	新沂	阿湖古村北变	10	200	20
48901	新沂	PMS_阿湖古村南变	10	400	190
48902	新沂	PMS_阿湖鸣九工业园变	10	400	124
48903	新沂	PMS_阿湖增元变	10	400	177
48904	新沂	PMS_阿湖桃岭北变	10	400	169
48905	新沂	PMS_阿湖古村北新区变	10	200	134
48906	新沂	PMS_阿湖小白马变	10	200	53
48907	新沂	PMS_阿湖大白马变	10	200	62
48908	新沂	PMS_阿湖鸣九变	10	400	60
48909	新沂	PMS_阿湖古村南新区变	10	400	58
48910	新沂	PMS_阿湖岭东新区变	10	400	157
48911	新沂	PMS_阿湖三里北新区变	10	400	251
48912	新沂	PMS_阿湖新街变	10	400	49
48913	新沂	PMS_阿湖东变	10	400	0
48914	新沂	PMS_阿湖新庄变	10	200	6
48915	新沂	PMS_阿湖三里东变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48916	新沂	阿湖新岭变	10	400	227
48917	新沂	阿湖墩新南变	10	400	155
48918	新沂	阿湖墩新西变	10	200	0
48919	新沂	阿湖墩新北变	10	400	201
48920	新沂	阿湖周洼变	10	400	170
48921	新沂	阿湖蒋马南变	10	160	41
48922	新沂	阿湖前沟变	10	400	66
48923	新沂	阿湖菜市场变	10	400	164
48924	新沂	PMS_阿湖政府路变	10	400	0
48925	新沂	阿湖黑埠街南变	10	630	18
48926	新沂	PMS_阿湖黑埠街东变	10	400	114
48927	新沂	PMS_阿湖雷庄新区变	10	400	43
48928	新沂	阿湖双池北变	10	200	29
48929	新沂	PMS_阿湖双池中变	10	400	17
48930	新沂	阿湖双池南变	10	400	93
48931	新沂	PMS_阿湖黑埠村北变	10	400	135
48932	新沂	PMS_阿湖加油站北变	10	400	154
48933	新沂	阿湖林头变	10	400	172
48934	新沂	PMS_阿湖永旺北变	10	400	165
48935	新沂	阿湖蒋马东变	10	400	306
48936	铜山	PMS_徐庄镇寿桥供销社变	10	400	0
48937	新沂	阿湖蒋马北变	10	400	217
48938	新沂	PMS_阿湖大街北变	10	400	70
48939	铜山	PMS_徐庄镇金井二队变	10	400	120
48940	新沂	PMS_阿湖水晶路变	10	200	0
48941	铜山	PMS_徐庄镇杜楼村五队变	10	400	77
48942	新沂	PMS_阿湖南变	10	400	167
48943	铜山	徐庄镇岳庄姚庄东变	10	400	141
48944	新沂	阿湖练马南变	10	400	147
48945	铜山	PMS_徐庄镇黄集胡家西变	10	400	221
48946	新沂	PMS_阿湖芦湖变	10	400	67
48947	铜山	徐庄镇腰庄村中路口变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48948	新沂	PMS_阿湖毛窝变	10	400	51
48949	铜山	PMS_徐庄镇鸭庄村四队变	10	400	247
48950	新沂	PMS_阿湖和平西变	10	200	28
48951	铜山	PMS_徐庄镇王桥村部北变	10	400	122
48952	新沂	PMS_阿湖和平南变	10	400	89
48953	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村部北变	10	400	176
48954	新沂	阿湖黑埠村西2号变	10	400	247
48955	铜山	PMS_徐庄镇山黄村五队变	10	400	56
48956	新沂	PMS_阿湖芦湖2号变	10	400	51
48957	新沂	阿湖蒋马南2号变	10	400	85
48958	新沂	PMS_雷庄新区2变	10	400	0
48959	铜山	PMS_徐庄镇马湖二队变	10	400	0
48960	新沂	阿湖练马北台片	10	400	87
48961	铜山	PMS_徐庄镇范庄村六队变	10	400	170
48962	铜山	PMS_徐庄镇黄庄村南变	10	400	210
48963	新沂	PMS_阿湖小学南台片	10	400	0
48964	铜山	PMS_徐庄镇凌庄五队变	10	400	165
48965	铜山	PMS_徐庄镇时楼市场变	10	400	128
48966	新沂	PMS_阿湖桃岭北1#台片	10	400	45
48967	铜山	徐庄镇康乐家园西1变（徐庄镇前场村北变）	10	400	0
48968	新沂	阿湖三里示范园2号台片	10	400	114
48969	铜山	1变压器	10	800	508
48970	新沂	PMS_阿湖三里东2台片	10	400	62
48971	铜山	2变压器	10	800	569
48972	新沂	阿湖中沟2号台片	10	400	120
48973	铜山	PMS_徐庄镇野姚村南变	10	400	139
48974	新沂	阿湖永旺南2台片	10	250	31
48975	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村三队变	10	400	95
48976	新沂	PMS_阿湖三里新区2配变	10	400	156
48977	铜山	PMS_徐庄镇圣沃村南变	10	400	185
48978	新沂	PMS_阿湖双沟东变	10	400	193
48979	铜山	徐庄镇吴老西西变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48980	新沂	PMS_阿湖菜市场东变	10	400	169
48981	铜山	徐庄镇毛庄村山南变	10	200	121
48982	新沂	PMS_阿湖双池中2变	10	400	54
48983	铜山	徐庄镇贺窑南山变	10	200	83
48984	新沂	PMS_阿湖司庄东变	10	400	200
48985	铜山	徐庄镇黄庄南湖变	10	200	101
48986	新沂	阿湖墩新西2号变	10	400	202
48987	铜山	徐庄镇王楼1号变	10	200	82
48988	新沂	阿湖西黄2号变	10	400	161
48989	铜山	徐庄镇腰庄村西变	10	200	0
48990	新沂	阿湖墩新北2号变	10	400	197
48991	铜山	徐庄镇来安周庄东变	10	200	62
48992	新沂	PMS_阿湖双池南1变	10	400	88
48993	铜山	徐庄镇圣窝村东1号变	10	200	153
48994	新沂	PMS_阿湖后旺2变	10	400	0
48995	新沂	阿湖条河东2号变	10	400	141
48996	新沂	PMS_阿湖双沟北2号变	10	400	216
48997	铜山	徐庄镇康乐家园东变	10	400	58
48998	新沂	PMS_阿湖桃岭南2号变	10	400	77
48999	铜山	徐庄镇冯庄村南变	10	400	83
49000	新沂	阿湖黑埠村北2号变	10	200	0
49001	铜山	徐庄镇毛庄水厂南变	10	200	130
49002	新沂	PMS_阿湖鸣九2号变	10	400	218
49003	铜山	徐庄镇恒阳北变	10	400	188
49004	铜山	广德苑3配1变	10	800	506
49005	新沂	阿湖前沟2号变	10	400	199
49006	铜山	广德苑2配2变	10	800	601
49007	新沂	PMS_阿湖哈庄2号变	10	400	160
49008	铜山	广德苑1配1变	10	800	494
49009	新沂	阿湖条河西2号变	10	400	190
49010	铜山	广德苑2配1变	10	800	0
49011	新沂	阿湖蒋马南1号配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49012	铜山	广德苑3配4变	10	800	529
49013	新沂	阿湖墩新西1号变	10	400	135
49014	铜山	广德苑1配4变	10	800	510
49015	新沂	阿湖墩新西3号变	10	400	171
49016	铜山	徐庄镇千菇园变	10	400	170
49017	新沂	阿湖墩新北1号变	10	200	77
49018	铜山	徐庄镇林场小区变	10	400	63
49019	新沂	PMS_阿湖菜市场1号变	10	400	37
49020	铜山	徐庄镇美景家园变	10	400	113
49021	新沂	PMS_阿湖鸣九1号变	10	400	94
49022	铜山	徐庄镇交通小区变	10	400	257
49023	新沂	PMS_阿湖葡萄园1号变	10	400	33
49024	铜山	徐庄镇教职楼变	10	400	0
49025	新沂	PMS_阿湖古村北2号配变	10	400	27
49026	铜山	徐庄镇康乐家园2号变	10	400	224
49027	新沂	PMS_阿湖大白马2号变（新沂市）	10	400	231
49028	铜山	海铭花园2配4变	10	800	639
49029	新沂	PMS_阿湖大白马1号配变（新沂市）	10	400	206
49030	铜山	海铭花园4配4变	10	800	628
49031	新沂	PMS_阿湖周庄1变（新沂市）	10	400	231
49032	铜山	海铭花园3配3变	10	800	620
49033	新沂	阿湖永旺北3变（新沂市）	10	500	248
49034	铜山	海铭花园3配2变	10	800	607
49035	新沂	PMS_阿湖林头1变（新沂市）	10	400	98
49036	铜山	海铭花园4配3变	10	800	620
49037	新沂	PMS_阿湖小学1号箱变	10	400	97
49038	铜山	海铭花园1配3变	10	800	608
49039	新沂	PMS_阿湖关庄1变（新沂市）	10	400	201
49040	铜山	海铭花园2配3变	10	800	602
49041	新沂	阿湖王于2变	10	400	0
49042	铜山	海铭花园4配2变	10	800	610
49043	新沂	PMS_阿湖双池北2变（新沂市）	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49044	铜山	海铭花园1配2变	10	800	592
49045	新沂	阿湖岭东北1变（新沂市）	10	200	0
49046	铜山	海铭花园3配4变	10	800	638
49047	新沂	阿湖岭东北2变（新沂市）	10	200	88
49048	铜山	海铭花园2配2变	10	800	606
49049	新沂	阿湖条河西1号配变	10	400	186
49050	铜山	海铭花园1配4变	10	800	609
49051	新沂	阿湖马庄1号变	10	400	146
49052	铜山	海铭花园3配1变	10	800	619
49053	新沂	PMS_阿湖葡萄园3号变	10	400	209
49054	新沂	阿湖条河东3号配变	10	400	232
49055	铜山	海铭花园2配1变	10	800	615
49056	新沂	PMS_阿湖条河北变	10	400	0
49057	铜山	海铭花园4配1变	10	800	610
49058	新沂	PMS_阿湖新庄1号变（新沂市）	10	400	188
49059	新沂	PMS_阿湖芦湖3号变（新沂市）	10	400	146
49060	铜山	海铭花园1配1变	10	800	575
49061	新沂	PMS_阿湖爱民南2号配变	10	400	92
49062	铜山	徐庄镇太平周家中变	10	400	320
49063	新沂	PMS_阿湖爱民东1号变	10	400	138
49064	铜山	徐庄镇山黄抗旱井变	10	250	177
49065	新沂	PMS_阿湖桃岭北3号变（新沂市）	10	400	121
49066	铜山	徐庄镇徐庄村变	10	250	52
49067	新沂	PMS_阿湖双沟南1号配变	10	400	0
49068	铜山	PMS_徐庄镇周庄村王庄2号变	10	400	111
49069	新沂	PMS_阿湖三里西1变	10	400	166
49070	铜山	徐庄镇乔庄村2号变	10	400	49
49071	新沂	阿湖三里东1变	10	200	0
49072	铜山	徐庄镇山黄1号变	10	200	35
49073	新沂	PMS_阿湖三里南1号变（新沂市）	10	400	243
49074	铜山	PMS_徐庄镇重埠村变	10	400	135
49075	新沂	阿湖周洼东3号变	10	250	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49076	铜山	PMS_徐庄镇金地华府西变	10	400	39
49077	新沂	阿湖条河东1号变（新沂市）	10	400	187
49078	铜山	PMS_徐庄镇供电所9号变	10	400	41
49079	新沂	阿湖前沟1号配变	10	400	207
49080	铜山	徐庄镇王桥四队变	10	200	84
49081	新沂	PMS_阿湖爱民北2号变	10	400	211
49082	铜山	PMS_徐庄镇岗楼67队变	10	200	0
49083	新沂	PMS_阿湖岭东南3变	10	400	115
49084	铜山	徐庄镇岗楼半楼村变	10	400	61
49085	新沂	阿湖桃岭北2号变	10	400	162
49086	铜山	PMS_房村镇对河村北变	10	400	207
49087	新沂	PMS_阿湖和平南1号变	10	400	151
49088	铜山	PMS_房村镇鹿湾村变	10	400	127
49089	新沂	PMS_阿湖爱民北1号变	10	400	167
49090	铜山	房村镇温刘村一队东变	10	200	25
49091	新沂	PMS_阿湖黑埠街南3号变	10	400	0
49092	铜山	PMS_房村镇供电所8号变	10	200	74
49093	新沂	PMS_阿湖后旺3变	10	400	284
49094	铜山	PMS_房村镇下洪村4队变	10	200	8
49095	新沂	阿湖哈庄1号变	10	315	84
49096	铜山	PMS_房村镇西王村北变	10	400	134
49097	新沂	阿湖黄柏2号变	10	400	146
49098	新沂	阿湖西黄1号变	10	400	233
49099	铜山	房村镇西王村1号变	10	200	28
49100	新沂	PMS_阿湖7号变	10	400	83
49101	铜山	PMS_房村镇马家村1号变	10	400	145
49102	新沂	阿湖爱民东2号变	10	315	205
49103	铜山	房村镇林庄村变	10	400	193
49104	新沂	PMS_阿湖爱民南4号变	10	400	122
49105	铜山	房村镇林庄村1号变	10	200	21
49106	新沂	PMS_阿湖芦湖4号变	10	400	219
49107	新沂	PMS_阿湖芦湖6号变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49108	铜山	PMS_房村镇郭集村1变	10	400	29
49109	新沂	PMS_阿湖8号变	10	400	194
49110	新沂	阿湖中沟1号变	10	400	207
49111	铜山	房村镇孔楼村变	10	200	0
49112	铜山	PMS_房村镇孔楼村1变	10	400	201
49113	新沂	阿湖桃岭北5号变	10	400	22
49114	铜山	房村镇李英楼变	10	400	153
49115	新沂	PMS_阿湖古村南2号变	10	400	181
49116	铜山	PMS_房村镇林厂村2号变	10	400	23
49117	新沂	PMS_阿湖古村北3号变	10	400	170
49118	铜山	PMS_房村镇韩顾庄变	10	200	0
49119	新沂	PMS_阿湖大白马3号变	10	400	130
49120	铜山	房村镇徐楼村变	10	200	24
49121	新沂	阿湖墩新北3号变	10	400	220
49122	铜山	PMS_房村镇文庄村2号变	10	200	21
49123	新沂	阿湖水晶城1号变	10	315	0
49124	铜山	房村镇李楼村变	10	400	8
49125	新沂	PMS_阿湖新街南变	10	250	22
49126	铜山	房村镇公用变6变	10	630	0
49127	新沂	阿湖北3号变（新沂市）	10	315	100
49128	铜山	房村镇韩顾庄1号变	10	400	55
49129	新沂	PMS_阿湖爱民南5号变	10	400	176
49130	铜山	PMS_房村镇杨楼村变	10	400	39
49131	新沂	PMS_阿湖芦湖5号变	10	400	148
49132	铜山	房村镇石塘村变	10	400	52
49133	新沂	PMS_阿湖双沟南2号变	10	400	164
49134	铜山	房村镇林庄村杨场变	10	400	180
49135	新沂	PMS_阿湖三里东4号变	10	400	138
49136	铜山	房村镇闫庄村1号变	10	400	118
49137	新沂	阿湖蒋马北3号变	10	500	298
49138	铜山	PMS_房村镇郝湾村变	10	315	60
49139	新沂	阿湖新岭1号变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49140	铜山	房村镇郝湾村1号变异动	10	400	266
49141	新沂	PMS_阿湖南3号变	10	400	218
49142	铜山	房村镇温刘村北变	10	400	137
49143	新沂	阿湖北6号变	10	400	0
49144	铜山	房村镇温刘村变	10	400	43
49145	铜山	房村镇吴湾村变	10	400	32
49146	新沂	PMS_阿湖大白马4号变	10	400	243
49147	铜山	PMS_房村镇公用变5变	10	400	0
49148	新沂	PMS_阿湖鸣九北1号变	10	400	161
49149	铜山	房村镇公用变3变	10	630	0
49150	铜山	房村镇公用变4变	10	400	0
49151	新沂	PMS_阿湖桃岭北4号变	10	400	159
49152	铜山	PMS_房村镇公用变1变	10	400	0
49153	新沂	阿湖政府5号变	10	630	220
49154	铜山	房村镇菜园村变	10	400	110
49155	新沂	阿湖后旺4变	10	400	95
49156	铜山	PMS_房村镇豆家村6队变	10	400	125
49157	新沂	阿湖岭东南4变	10	200	75
49158	铜山	房村镇杨场村3号	10	400	48
49159	新沂	PMS_阿湖东方红闸西变	10	400	239
49160	铜山	PMS_房村镇八王村2号变	10	400	152
49161	新沂	阿湖双池中3变	10	400	104
49162	铜山	PMS_房村镇鹿湾村1号变	10	400	156
49163	铜山	PMS_房村镇鹿湾村2号变	10	400	115
49164	新沂	PMS_阿湖双池北3变	10	400	151
49165	铜山	PMS_房村镇供电所变	10	630	188
49166	新沂	PMS_阿湖关庄2变	10	400	211
49167	新沂	PMS_阿湖三里西3变	10	400	180
49168	铜山	PMS_房村镇王庄一队变	10	400	0
49169	铜山	房村镇尚王西1号变	10	200	0
49170	新沂	阿湖周洼1号变	10	400	218
49171	铜山	PMS_房村镇尚王村西变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49172	新沂	PMS_阿湖雷庄新区3变	10	400	146
49173	铜山	房村镇新庄村4号变	10	400	8
49174	新沂	PMS_阿湖司庄2变	10	400	268
49175	铜山	房村镇新庄村1一3队变	10	250	0
49176	铜山	PMS_房村镇杨场村变	10	400	98
49177	新沂	PMS_阿湖双池中4变	10	400	104
49178	铜山	房村镇李庄村1号变	10	400	70
49179	新沂	PMS_阿湖双池北4变	10	400	281
49180	铜山	房村镇孙庄村变	10	200	51
49181	新沂	阿湖雷庄2变	10	500	276
49182	铜山	房村镇孙庄村1号变	10	200	15
49183	铜山	PMS_房村镇豆家村1变	10	400	51
49184	新沂	阿湖蒋马南3号变	10	400	140
49185	铜山	PMS_房村镇下洪村6队2号变	10	400	98
49186	新沂	阿湖大街北2号变	10	315	135
49187	铜山	房村镇前唐山(郭集乡前唐山十一队)	10	400	185
49188	新沂	PMS_阿湖新街3号变	10	400	95
49189	铜山	房村镇大沟里村1号变	10	160	52
49190	新沂	阿湖古木2号变	10	400	177
49191	铜山	房村镇大沟里村变	10	400	70
49192	铜山	房村镇鹿台村变	10	400	71
49193	新沂	阿湖马庄2号变	10	400	247
49194	铜山	房村镇申集村变	10	200	20
49195	新沂	阿湖黄柏1号变	10	400	134
49196	铜山	PMS_房村镇大沟里村2号变	10	200	0
49197	新沂	PMS_阿湖南1号变	10	400	95
49198	铜山	房村镇温刘村五队变	10	400	101
49199	新沂	PMS_阿湖双沟南1号变	10	400	119
49200	铜山	房村镇供电所2变	10	400	144
49201	新沂	阿湖后沟2号变	10	400	251
49202	铜山	房村镇鹿台村1号变	10	200	0
49203	新沂	阿湖蒋马北1号变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49204	铜山	PMS_房村镇西王村变	10	400	64
49205	新沂	阿湖古村南3号变	10	400	161
49206	铜山	PMS_房村镇八王村1号变	10	200	48
49207	新沂	PMS_阿湖毛窝1号变	10	400	188
49208	铜山	房村镇杨场村1号	10	400	0
49209	铜山	房村镇豆家村1队2变	10	400	136
49210	新沂	PMS_阿湖黑埠街南4变	10	400	135
49211	新沂	PMS_阿湖鸣九4号变	10	400	267
49212	铜山	房村镇豆家村1队变	10	400	140
49213	新沂	PMS_阿湖小白马2号变	10	400	223
49214	铜山	PMS_房村镇郝湾村3号变	10	400	19
49215	新沂	PMS_阿湖葡萄园2号变	10	400	94
49216	铜山	PMS_房村镇李楼村1号变	10	400	65
49217	新沂	PMS_阿湖沈湖1变	10	400	228
49218	铜山	房村镇鹿台村2号变	10	200	64
49219	新沂	PMS_阿湖政府路4号变	10	400	113
49220	铜山	PMS_房村镇中桥村1变	10	400	97
49221	新沂	阿湖鸣九工业园1号变	10	400	110
49222	铜山	房村镇土龙村配变	10	200	94
49223	铜山	PMS_房村镇对河村2号变	10	200	31
49224	新沂	PMS_阿湖和平2号变	10	400	113
49225	铜山	PMS_房村镇周庙村1号变	10	200	53
49226	新沂	阿湖新庄2号变	10	400	156
49227	铜山	房村镇水牛张村2号变	10	400	45
49228	新沂	阿湖蒋马西变	10	400	168
49229	铜山	房村镇李庄村3号变	10	200	0
49230	新沂	PMS_阿湖双池南3变	10	400	154
49231	铜山	PMS_房村镇吴湾村1号变	10	200	4
49232	新沂	阿湖雷庄新区4号变	10	500	143
49233	铜山	PMS_房村镇林厂村3号变	10	200	0
49234	新沂	PMS_阿湖加油站北2变	10	400	60
49235	铜山	房村镇新庄村10队变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49236	新沂	PMS_阿湖双池南2号配变	10	400	192
49237	新沂	阿湖桃岭东2号配变	10	400	0
49238	铜山	房村镇新庄村1号变	10	400	80
49239	新沂	PMS_阿湖永旺北1号配变	10	400	222
49240	铜山	房村镇东薛楼变	10	400	140
49241	新沂	PMS_阿湖鸣九二队2号变	10	400	178
49242	铜山	PMS_房村镇八王村变	10	200	40
49243	新沂	阿湖中沟3号变	10	400	148
49244	铜山	房村镇公用变2变	10	200	20
49245	新沂	阿湖中沟示范园变	10	400	241
49246	铜山	房村镇对河村南1号变	10	200	0
49247	铜山	PMS_房村镇马家村3号变	10	200	0
49248	铜山	PMS_房村镇八王村3号变	10	400	96
49249	新沂	PMS_阿湖岭东南5号配变	10	400	218
49250	新沂	阿湖敦新西4号变	10	400	210
49251	铜山	PMS_房村镇供电所4变	10	400	0
49252	铜山	房村镇豆家村5.8队1号变	10	200	8
49253	铜山	房村镇李楼村2号变	10	200	11
49254	新沂	PMS_阿湖和平西2号变	10	400	96
49255	铜山	房村镇对河村七队1号变	10	400	79
49256	新沂	PMS_阿湖上旺南变	10	400	265
49257	铜山	PMS_房村镇对河村变	10	400	195
49258	新沂	阿湖黑埠村西湖变	10	100	16
49259	铜山	PMS_房村镇豆家村7队1变	10	400	106
49260	新沂	PMS_阿湖芦湖南变	10	400	0
49261	铜山	PMS_房村镇豆家村3一4队1变	10	400	99
49262	新沂	PMS_阿湖芦湖北变	10	400	217
49263	铜山	PMS_房村镇菜园村1变	10	400	91
49264	新沂	阿湖桃岭小区变	10	500	295
49265	铜山	PMS_房村镇菜园村2号变	10	400	143
49266	新沂	PMS_阿湖菊花种植园变	10	400	44
49267	铜山	房村镇公用变8变	10	630	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49268	新沂	阿湖三里鱼塘变	10	400	0
49269	铜山	PMS_房村镇公用变7变	10	400	0
49270	铜山	房村镇公用变11变	10	400	37
49271	新沂	阿湖墩新西5号	10	400	56
49272	铜山	房村镇公用变12变	10	400	0
49273	新沂	阿湖供电北变	10	400	286
49274	铜山	PMS_房村镇公用变13变	10	400	68
49275	新沂	阿湖哈庄北变	10	400	210
49276	铜山	PMS_房村镇杨楼村1变	10	400	94
49277	铜山	PMS_房村镇大沟里村3号变	10	400	0
49278	新沂	阿湖田庄东变	10	400	252
49279	新沂	阿湖墩新小学变	10	400	121
49280	铜山	PMS_房村镇石塘村1号变	10	400	53
49281	新沂	阿湖三里路东变	10	400	248
49282	铜山	PMS_房村镇土龙村3号变	10	400	188
49283	铜山	PMS_房村镇供电所5变	10	400	0
49284	新沂	阿湖新庄中变	10	400	219
49285	铜山	PMS_房村镇大牛村3号变	10	400	53
49286	新沂	阿湖爱民西变	10	400	281
49287	铜山	PMS_房村镇杨场村4号变	10	400	0
49288	新沂	阿湖新岭北变	10	200	218
49289	铜山	PMS_房村镇中桥村2变	10	400	13
49290	新沂	风华悦府组合配电站3变	10	800	596
49291	铜山	PMS_房村镇尚王村西2号变	10	400	93
49292	新沂	风华悦府组合配电站4变	10	800	592
49293	铜山	PMS_房村镇尚王村1号变	10	400	179
49294	新沂	风华悦府组合配电站1变	10	800	570
49295	铜山	PMS_房村镇王庄村1号变	10	400	180
49296	新沂	风华悦府组合配电站2变	10	800	594
49297	铜山	PMS_房村镇温刘村十队变	10	400	126
49298	新沂	阿湖周洼西变	10	200	129
49299	铜山	PMS_房村镇李楼村3号变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49300	新沂	阿湖练马西变	10	200	100
49301	铜山	房村镇周庙村南配变	10	200	43
49302	新沂	阿湖双池西变	10	400	269
49303	铜山	PMS_房村镇周庙南1号变	10	200	62
49304	新沂	阿湖黑埠村中变	10	400	212
49305	铜山	房村镇温刘村六队变	10	400	13
49306	新沂	阿湖靳庄变	10	400	199
49307	铜山	PMS_房村镇郝湾村6号变	10	200	0
49308	新沂	阿湖过墩变	10	400	148
49309	铜山	PMS_房村镇温刘村二队西变	10	200	73
49310	新沂	阿湖司庄南变	10	400	236
49311	铜山	PMS_房村镇郝湾村7号变	10	200	38
49312	新沂	阿湖哈庄西变	10	400	175
49313	铜山	房村镇对河村南2号变	10	400	175
49314	新沂	阿湖菜市场2号变	10	400	160
49315	铜山	PMS_房村镇李庄村6号变	10	400	38
49316	新沂	阿湖小学南2号变	10	400	207
49317	铜山	房村镇李庄村4号变	10	200	0
49318	新沂	阿湖黑埠东2号变	10	400	251
49319	铜山	PMS_房村镇徐楼村1号变	10	400	158
49320	新沂	阿湖尹河涯变	10	400	100
49321	铜山	房村镇新庄村5号变	10	400	142
49322	铜山	PMS_房村镇下洪村一队变	10	200	0
49323	新沂	阿湖紫鑫南变	10	400	139
49324	铜山	PMS_房村镇下洪村一队1号变	10	200	68
49325	新沂	阿湖芦湖西变	10	400	222
49326	铜山	PMS_房村镇林厂村5号变	10	200	15
49327	新沂	阿湖西黄西变	10	400	82
49328	铜山	PMS_房村镇林厂村4号变	10	400	60
49329	新沂	阿湖前沟西变	10	400	202
49330	铜山	PMS_房村镇单家沟1变	10	200	21
49331	新沂	阿湖永旺西变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49332	铜山	房村镇马家村4号变	10	200	19
49333	新沂	阿湖三里北变	10	400	255
49334	铜山	PMS_房村镇西王村2号变	10	400	100
49335	新沂	阿湖田庄北变	10	400	263
49336	铜山	PMS_房村镇尚王村西3变	10	200	6
49337	铜山	PMS_房村镇尚王村东2号变	10	400	41
49338	新沂	阿湖条河东4号变	10	400	212
49339	铜山	PMS_房村镇闫庄村2号变	10	400	123
49340	铜山	房村镇王庄2一8队1号变	10	400	99
49341	新沂	阿湖条河村部变	10	400	184
49342	铜山	PMS_房村镇文庄村3	10	400	53
49343	新沂	阿湖雷庄东变	10	400	189
49344	铜山	房村镇朱可山1号变	10	200	56
49345	新沂	阿湖墩新北4号变	10	400	147
49346	铜山	PMS_房村镇杨场村5号变	10	400	0
49347	新沂	阿湖哈庄东2号变	10	400	163
49348	铜山	PMS_房村镇大牛村4号变	10	400	63
49349	新沂	阿湖芦湖7号变	10	400	215
49350	铜山	房村镇大牛村变	10	400	27
49351	新沂	阿湖安康医院北变	10	400	58
49352	铜山	房村镇新庄村6号变	10	400	214
49353	新沂	阿湖条河南变	10	400	202
49354	铜山	房村镇新庄村7号变	10	400	37
49355	新沂	阿湖毛窝南湖变	10	400	244
49356	铜山	PMS_房村镇李庄村5号变	10	400	153
49357	新沂	阿湖中沟西变	10	400	141
49358	铜山	房村镇公用变9变	10	400	0
49359	新沂	阿湖古村西变	10	400	66
49360	新沂	阿湖条河西3号变	10	400	225
49361	铜山	PMS_房村镇鹿台村4号变	10	400	144
49362	新沂	阿湖高铁北变	10	400	239
49363	新沂	阿湖沈湖南变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49364	铜山	PMS_房村镇尚王村西4变	10	400	241
49365	新沂	阿湖新街西2号变	10	400	195
49366	铜山	房村镇韩顾庄2号变	10	200	11
49367	新沂	阿湖财政所变	10	400	18
49368	铜山	PMS_房村镇中桥村3号变	10	400	180
49369	新沂	阿湖政府3号变	10	400	0
49370	铜山	房村镇温刘村八队变	10	400	236
49371	新沂	阿湖黑埠中学东变	10	400	99
49372	铜山	PMS_房村镇周庙村南3号变	10	400	231
49373	新沂	阿湖毛窝南2号变	10	400	186
49374	铜山	PMS_房村镇周庙村五队变	10	400	153
49375	新沂	阿湖林头东变	10	400	273
49376	铜山	PMS_房村镇周庙村三队变	10	400	75
49377	铜山	PMS_房村镇郝湾村四队变	10	400	178
49378	铜山	PMS_房村镇郝湾村一队2号变	10	400	123
49379	铜山	PMS_房村镇豆家村5.8队2号配变	10	400	93
49380	铜山	PMS_房村镇豆家村二队配变	10	400	163
49381	铜山	PMS_房村镇李庄村2号配变	10	400	116
49382	铜山	PMS_房村镇杨场村新街配变	10	400	199
49383	铜山	PMS_房村镇文庄村南1号变	10	400	131
49384	铜山	PMS_房村镇孙庄村洪庄配变	10	400	64
49385	铜山	PMS_房村镇孙庄村徐庄配变	10	400	0
49386	铜山	房村镇林厂村6号配变	10	400	105
49387	铜山	PMS_房村镇林庄村七队配变	10	400	151
49388	铜山	PMS_房村镇林庄村一队配变	10	400	78
49389	铜山	PMS_房村镇八王村三四队配变	10	400	129
49390	铜山	PMS_房村镇鹿湾村3号配变	10	400	101
49391	铜山	PMS_房村镇孔楼村2号配变	10	400	134
49392	铜山	PMS_房村镇孔楼村3号配变	10	400	161
49393	铜山	PMS_房村镇西薛楼1号配变	10	400	149
49394	铜山	PMS_房村镇水牛张村3号配变	10	400	76
49395	铜山	PMS_房村镇马家村一队配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49396	铜山	房村镇西王村三队配变	10	400	105
49397	铜山	PMS_房村镇王庄村一队1号配变	10	400	126
49398	铜山	房村镇李楼村4号变	10	200	62
49399	铜山	PMS_房村镇大牛村7号变	10	400	33
49400	铜山	PMS_房村镇大牛村6号变	10	400	25
49401	铜山	房村镇郝湾村8号变	10	400	127
49402	铜山	PMS_房村镇菜园村3号变	10	400	122
49403	铜山	PMS_房村镇林厂村7号变	10	400	206
49404	铜山	PMS_房村镇八王村双槽变	10	400	146
49405	铜山	PMS_房村镇鹿湾村5号变	10	400	12
49406	铜山	PMS_房村镇西王村北1号变	10	400	169
49407	铜山	PMS_房村镇下洪村四队1号变	10	400	189
49408	铜山	PMS_房村镇李庄村8号变	10	400	0
49409	新沂	阿湖上旺北变	10	400	295
49410	新沂	阿湖爱民南3号变（新沂市）	10	400	188
49411	铜山	PMS_房村镇文庄村5号变	10	400	187
49412	新沂	阿湖三里牛场变	10	400	79
49413	新沂	阿湖古村南1号变（新沂市）	10	400	156
49414	铜山	房村镇吴湾村4号变	10	400	71
49415	新沂	阿湖新街2号变	10	400	136
49416	铜山	PMS_房村镇对河村北2号变	10	400	188
49417	新沂	阿湖鸣九小区南变	10	400	267
49418	铜山	PMS_房村镇郝湾村10号变	10	400	135
49419	新沂	阿湖鸣九小区北变	10	400	259
49420	铜山	PMS_房村镇周庙村7号变	10	400	99
49421	新沂	阿湖岭东变	10	400	244
49422	铜山	PMS_房村镇温刘村七队变	10	400	206
49423	新沂	阿湖黄柏示范园1号变	10	400	133
49424	铜山	房村镇温刘村三队变	10	400	174
49425	新沂	阿湖黑埠东1号变	10	400	174
49426	铜山	PMS_房村镇温刘村一队西变	10	400	117
49427	新沂	阿湖后沟1号变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49428	铜山	房村镇鹿台村祠堂变	10	400	224
49429	新沂	PMS_阿湖北变	10	400	0
49430	铜山	PMS_房村镇土龙村大白庄变	10	400	192
49431	新沂	PMS_阿湖沈湖变	10	200	90
49432	铜山	房村镇温刘1号	10	400	99
49433	新沂	PMS_阿湖黑埠村西变	10	400	0
49434	铜山	房村镇对河村1号	10	200	30
49435	新沂	阿湖蒋马北2号变	10	400	212
49436	铜山	PMS_房村镇公用变20变	10	400	14
49437	新沂	PMS_阿湖岭东南1变	10	400	208
49438	铜山	房村镇公用变18变	10	400	0
49439	新沂	PMS_阿湖永旺北2变	10	400	153
49440	铜山	PMS_房村镇公用变15变	10	400	91
49441	新沂	PMS_阿湖雷庄变	10	400	248
49442	铜山	PMS_房村镇对河村北1号变	10	400	207
49443	新沂	PMS_阿湖关庄变	10	400	227
49444	铜山	PMS_房村镇供电所7变	10	400	0
49445	新沂	PMS_阿湖上旺变	10	400	174
49446	铜山	PMS_房村镇公用变19变	10	400	163
49447	新沂	阿湖司庄变	10	400	234
49448	铜山	房村镇申集村2号变	10	400	181
49449	新沂	PMS_阿湖王于变	10	200	74
49450	铜山	房村镇水牛张村4号变	10	200	47
49451	新沂	阿湖永旺南变	10	400	121
49452	铜山	PMS_房村镇房村村2变	10	400	0
49453	新沂	PMS_阿湖源达变	10	400	62
49454	铜山	PMS_房村镇郭集村西变	10	400	190
49455	新沂	PMS_阿湖黑埠新区2变	10	400	180
49456	铜山	PMS_房村镇供电所6变	10	400	176
49457	新沂	PMS_阿湖黑埠新区变	10	400	116
49458	新沂	PMS_阿湖鸣九二队变	10	400	124
49459	铜山	房村镇公用变17变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49460	新沂	阿湖孙庄变	10	200	108
49461	铜山	PMS_房村镇公用变16变	10	400	0
49462	新沂	PMS_阿湖三里南新区变	10	400	188
49463	铜山	PMS_房村镇唐山村1号变	10	400	76
49464	新沂	阿湖双沟北变	10	400	181
49465	铜山	PMS_房村镇马家村8号变	10	400	215
49466	新沂	阿湖桃岭新区变	10	400	244
49467	铜山	PMS_房村镇马家村10号变	10	400	236
49468	新沂	阿湖李围变	10	400	269
49469	铜山	房村镇李楼村新村变异动	10	200	79
49470	新沂	阿湖三里西变	10	400	100
49471	铜山	PMS_房村镇对河村3号变	10	400	217
49472	铜山	房村镇温刘村九队变	10	400	105
49473	新沂	阿湖古木变	10	400	199
49474	铜山	PMS_房村镇吴湾村5号变	10	400	58
49475	新沂	阿湖条河示范园变	10	200	76
49476	铜山	PMS_房村镇房村村3变	10	400	33
49477	新沂	PMS_阿湖下湖变	10	200	43
49478	铜山	PMS_房村镇上山吴1号配变	10	400	63
49479	新沂	PMS_阿湖和平南2号变	10	400	32
49480	铜山	PMS_房村镇下洪村6队配变	10	400	166
49481	新沂	PMS_阿湖新街西变	10	400	169
49482	铜山	PMS_房村镇新庄村2号配变	10	400	202
49483	新沂	PMS_阿湖毛窝南变	10	400	204
49484	铜山	PMS_房村镇下洪村配变	10	400	68
49485	新沂	阿湖黄柏南变	10	400	43
49486	铜山	房村镇西王村北2号配变	10	400	258
49487	新沂	马陵山曹刘叶庄变	10	400	159
49488	铜山	房村镇周庙村北配变	10	400	140
49489	新沂	PMS_马陵山黄甲窑东配变	10	400	0
49490	铜山	房村镇新庄村3号配变	10	200	0
49491	新沂	马陵山红峰村2号变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49492	铜山	房村镇湖山套配变	10	400	138
49493	新沂	马陵山季庄西变	10	400	242
49494	铜山	房村镇申集村1号配变	10	400	211
49495	新沂	马陵山尚河东变	10	200	55
49496	铜山	房村镇周庙村2号变	10	400	0
49497	新沂	马陵山大合东变	10	200	0
49498	铜山	PMS_房村镇中桥村配变	10	400	182
49499	新沂	马陵山黄甲南变	10	400	174
49500	铜山	PMS_房村镇大沟里村4号配变	10	400	40
49501	新沂	马陵山曹刘村2号变	10	200	0
49502	铜山	PMS_房村镇对河村7队2号配变	10	400	108
49503	新沂	PMS_马陵山中学	10	400	137
49504	铜山	PMS_房村镇鹿湾村4队配变	10	400	87
49505	新沂	马陵山政府2号变	10	400	16
49506	铜山	PMS_房村镇鹿台村五队配变	10	400	214
49507	新沂	PMS_马陵山政府3号变	10	400	110
49508	铜山	PMS_房村镇温刘村二队东配变	10	400	220
49509	新沂	马陵山高元高四变	10	400	234
49510	铜山	PMS_房村镇林厂村配变	10	400	132
49511	新沂	马陵山洪峰陆庄台片	10	200	125
49512	铜山	房村镇新庄村配变	10	400	112
49513	新沂	马陵山黄甲赵东变	10	400	218
49514	铜山	房村镇土龙村2号变	10	400	159
49515	新沂	马陵山三合刘庄变	10	200	88
49516	铜山	PMS_房村镇马家村2号配变	10	400	164
49517	铜山	PMS_房村镇土龙村1号配变	10	400	0
49518	新沂	马陵山三合蒋圩变	10	200	91
49519	新沂	马陵山玄庙雀沟变	10	400	214
49520	铜山	PMS_房村镇吴湾村2号配变	10	400	224
49521	新沂	PMS_马陵山小周南变	10	400	49
49522	铜山	PMS_房村镇大牛村1号变（新）	10	400	20
49523	新沂	PMS_马陵山小周小魏变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49524	铜山	PMS_房村镇林厂村1变（新）	10	400	251
49525	新沂	马陵山小周小洪变	10	200	96
49526	铜山	房村镇房村村变（新）	10	400	0
49527	新沂	PMS_马陵山小周小周变	10	400	80
49528	铜山	PMS_房村镇水牛张村变（新）	10	400	120
49529	新沂	马陵山小周官代变	10	400	28
49530	铜山	房村镇公用变23号	10	400	41
49531	新沂	马陵山玄庙苗庄变	10	400	176
49532	铜山	PMS_房村镇公用变24号	10	400	15
49533	新沂	马陵山玄庙何圩变	10	400	95
49534	铜山	PMS_房村镇供电所9号变	10	400	0
49535	新沂	马陵山陈楼小鲍变	10	400	239
49536	铜山	PMS_房村镇供电所10号变	10	400	32
49537	新沂	马陵山小蒋米厂变	10	200	56
49538	铜山	房村镇徐楼村一队变	10	400	26
49539	铜山	PMS_房村镇房村村4号变	10	400	72
49540	新沂	马陵山玄庙大街变	10	400	164
49541	铜山	PMS_房村镇孔楼村4号变	10	400	165
49542	新沂	马陵山司吾东变	10	400	115
49543	铜山	房村镇供电所11号变	10	400	11
49544	新沂	马陵山桥北小区变	10	200	23
49545	新沂	马陵山姜庄变	10	200	13
49546	铜山	汇福佳苑2箱变	10	630	370
49547	铜山	汇福佳苑1箱变	10	630	257
49548	新沂	PMS_马陵山新宅联合变	10	400	139
49549	铜山	汇福佳苑3箱变	10	630	344
49550	新沂	马陵山新宅方庄变	10	200	58
49551	新沂	PMS_马陵山陵东新区	10	315	39
49552	铜山	房村镇供电所12号变	10	400	144
49553	新沂	棋盘大冲4号单相变	10	200	135
49554	铜山	房村镇林庄村北变	10	400	201
49555	新沂	马陵山洪峰北台片	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49556	新沂	马陵山花厅村台片	10	400	216
49557	铜山	房村镇郭集村2号变	10	200	50
49558	新沂	马陵山洪峰南台片	10	200	52
49559	铜山	房村镇杨场村6队变	10	400	99
49560	新沂	马陵山曹刘北变	10	200	19
49561	铜山	房村镇杨场村南变	10	400	146
49562	新沂	马陵山曹刘张庄台片	10	400	225
49563	铜山	房村镇水牛张村东变	10	400	211
49564	新沂	马陵山高五变	10	200	46
49565	铜山	房村镇新庄村北变	10	400	208
49566	新沂	马陵山红峰西大棚变	10	200	86
49567	铜山	房村镇对河村七队3号变	10	400	215
49568	新沂	马陵山湖东汪庄变	10	400	59
49569	铜山	房村镇公用变26号变	10	400	128
49570	铜山	房村镇八王村7队变	10	400	91
49571	新沂	马陵山曹刘官庄东变	10	400	5
49572	铜山	房村镇公用变28号变	10	400	0
49573	新沂	马陵山高原高三变	10	200	0
49574	铜山	房村镇鹿台村三队变	10	400	138
49575	新沂	PMS_马陵山湖东马庙变	10	400	166
49576	铜山	房村镇公用变27号变	10	400	149
49577	新沂	PMS_马陵山政府新区1号变	10	400	0
49578	铜山	房村镇土龙村5.6队变	10	400	199
49579	铜山	房村镇文庄村北变	10	200	78
49580	新沂	PMS_马陵山太平尹林变	10	400	187
49581	铜山	房村镇供电所北变	10	400	54
49582	新沂	马陵山大沟陆庄变	10	400	204
49583	铜山	房村镇房村村村民委员会1变	10	400	320
49584	新沂	PMS_马陵山大沟变	10	400	153
49585	铜山	房村镇房村村村民委员会2变	10	400	213
49586	新沂	马陵山太平新村变	10	200	69
49587	铜山	房村镇温刘村五队南变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49588	新沂	马陵山张圩	10	315	171
49589	铜山	房村镇新庄村8号变	10	400	192
49590	新沂	马陵山太平李庄变	10	400	228
49591	铜山	房村镇林庄村四队变	10	400	107
49592	新沂	PMS_马陵山广玉村牌坊变	10	400	154
49593	铜山	房村镇公用变25号变	10	400	0
49594	新沂	PMS_马陵山靳庄台片	10	400	21
49595	铜山	房村镇西王村一队变	10	200	40
49596	新沂	马陵山高元高庙变	10	200	98
49597	铜山	房村镇温刘村八队北变	10	160	57
49598	新沂	马陵山高原高一	10	200	30
49599	铜山	房村镇下洪村一队2号变	10	400	320
49600	新沂	马陵山冲口变	10	400	196
49601	新沂	PMS_马陵山桥北变	10	400	23
49602	铜山	房村镇王庄村一队北变	10	400	320
49603	新沂	PMS_马陵山砂站变	10	315	91
49604	铜山	房村镇尚王村西5号变	10	400	273
49605	新沂	PMS_马陵山大街罗庄变	10	400	90
49606	铜山	房村镇王庄村2-8队2号变	10	400	320
49607	新沂	PMS_马陵山牧源变	10	400	151
49608	铜山	房村镇尚王村东变	10	400	102
49609	新沂	马陵山新宅大合变	10	250	70
49610	铜山	房村镇大牛村北变	10	400	118
49611	新沂	马陵山熊河堰变	10	400	114
49612	铜山	房村镇公用变14配变	10	400	107
49613	新沂	马陵山新宅土城变	10	200	32
49614	铜山	房村镇公用变22号	10	400	21
49615	新沂	马陵山小蒋赵亮变	10	200	18
49616	铜山	房村镇湖山套1号变	10	400	231
49617	新沂	PMS_马陵山小蒋皮匠变	10	400	174
49618	铜山	房村镇申集村四五队变	10	400	238
49619	新沂	马陵山小蒋村变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49620	铜山	房村镇大沟里村5号变	10	400	0
49621	新沂	PMS_马陵山陈楼南变	10	400	187
49622	铜山	PMS_房村镇郝湾村2号变	10	400	167
49623	新沂	马陵山陈楼中变	10	200	0
49624	铜山	房村镇孙庄村2号变	10	400	0
49625	新沂	马陵山尚河兔墩变	10	200	50
49626	铜山	PMS_房村镇李庄村变	10	400	151
49627	新沂	马陵山上河前窑变	10	400	256
49628	新沂	马陵山尚河庄湖变	10	200	0
49629	铜山	PMS_房村镇下洪村1号变	10	400	0
49630	新沂	马陵山上河后窑变	10	200	62
49631	铜山	PMS_房村镇郭集村变	10	400	66
49632	新沂	马陵山宋山赵庄变	10	200	22
49633	铜山	PMS_房村镇西薛楼变	10	200	62
49634	新沂	马陵山北变	10	400	155
49635	铜山	PMS_房村镇马家村变	10	400	88
49636	新沂	马陵山陵东彭庄变	10	200	10
49637	铜山	房村镇供电所1变	10	400	169
49638	新沂	马陵山陵东季庄变	10	200	0
49639	铜山	房村镇大牛村2号变	10	400	87
49640	新沂	马陵山药厂变	10	200	25
49641	铜山	房村镇房村村1变	10	630	4
49642	新沂	PMS_马陵山陵沭路西变	10	400	58
49643	新沂	PMS_马陵山大街徐园变	10	400	156
49644	铜山	PMS_房村镇唐山村变	10	400	151
49645	铜山	PMS_房村镇杨场村2号变	10	400	25
49646	新沂	PMS_马陵山陵沭路中变	10	400	162
49647	铜山	新区高沃1号配变	10	200	0
49648	新沂	PMS_马陵山医院混用变	10	400	224
49649	铜山	PMS_新区张沃1号配变	10	400	47
49650	铜山	新区所皇沃3号变	10	630	158
49651	新沂	PMS_马陵山罗庄南变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49652	铜山	新区所二堡3号变	10	400	123
49653	新沂	PMS_马陵山陵沭路东变	10	400	182
49654	铜山	PMS_新区林场变	10	400	32
49655	新沂	马陵山陈楼北变	10	200	75
49656	铜山	新区汉沟村变	10	250	86
49657	新沂	PMS_马陵山司吾村西变	10	400	197
49658	铜山	PMS_新区罗岗村变	10	315	59
49659	新沂	PMS_马陵山新宅大合2号变	10	400	235
49660	铜山	新区所北周沃变	10	200	139
49661	新沂	马陵山大街中心路南变	10	400	1
49662	铜山	新区所桥上变	10	315	0
49663	新沂	马陵山中心路北变	10	400	44
49664	铜山	PMS_新区所吴楼变	10	630	160
49665	新沂	马陵山太平新西变	10	200	17
49666	铜山	PMS_新区所张沃变	10	630	70
49667	新沂	马陵山太平许相变	10	500	340
49668	铜山	新区所下杜楼变	10	200	66
49669	新沂	PMS_马陵山黄甲北宋变	10	400	226
49670	铜山	新区所上杜楼1号变	10	400	85
49671	新沂	马陵山黄甲新区综合变	10	200	0
49672	铜山	新区所徐林变	10	200	0
49673	新沂	PMS_马陵山小周盐墩变	10	400	173
49674	铜山	新区所望城变	10	250	175
49675	新沂	PMS_马陵山大魏配变	10	400	250
49676	新沂	PMS_马陵山小周相庄变	10	400	95
49677	铜山	新区所望城皇窝变	10	400	42
49678	铜山	新区所望城2.3队变	10	400	0
49679	铜山	新区所西樵3号公用变	10	400	90
49680	铜山	望城花园西公用变	10	400	89
49681	新沂	马陵山黄甲新庄变	10	200	83
49682	新沂	马陵山黄甲赵庄变	10	200	73
49683	新沂	马陵山黄甲街东变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49684	铜山	新区吴楼小新庄变	10	200	21
49685	新沂	马陵山黄甲街西变	10	200	59
49686	铜山	PMS_新区所罗岗1号配变	10	400	69
49687	新沂	马陵山曹刘叶庄2号变	10	200	40
49688	铜山	PMS_新区林场1号变	10	200	28
49689	铜山	PMS_新区皇窝桥上变	10	200	38
49690	铜山	新区汉沟村6号变	10	200	114
49691	新沂	马陵山三合尹庄变	10	400	99
49692	铜山	PMS_新区罗岗2号变	10	315	0
49693	新沂	马陵山南变	10	400	0
49694	铜山	PMS_新区葛楼2号配变	10	400	152
49695	新沂	马陵山冲口东变	10	200	0
49696	铜山	新区高沃3号变	10	400	88
49697	铜山	PMS_新区皇沃1号变（新增）	10	400	0
49698	铜山	PMS_新区罗岗3号变	10	400	122
49699	铜山	PMS_新区罗岗4号变	10	400	100
49700	新沂	马陵山姜庄北配变	10	200	34
49701	铜山	PMS_新区罗岗5号变	10	400	21
49702	新沂	PMS_马陵山马庙北配变	10	400	68
49703	新沂	马陵山司吾北变	10	400	1
49704	新沂	马陵山西安路北变	10	400	17
49705	新沂	PMS_马陵山中心路中变	10	400	0
49706	铜山	新区南周沃2变	10	400	0
49707	新沂	PMS_马陵山振兴南变	10	400	32
49708	铜山	新区望城皇沃3号变新增	10	400	5
49709	新沂	马陵山陈楼南宋小王变	10	200	104
49710	铜山	新区望城2、3队1号变	10	400	0
49711	新沂	PMS_马陵山宋山周林西变	10	400	17
49712	铜山	新区下杜楼	10	400	198
49713	新沂	马陵山太平新村北变	10	400	204
49714	铜山	PMS_新区吴楼1号配变	10	400	128
49715	新沂	马陵山太平李庄北变	10	400	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49716	铜山	新区高沃2号变（高沃村变）	10	200	67
49717	新沂	马陵山玄庙苗庄东变	10	400	143
49718	铜山	新区汉沟5号变	10	400	157
49719	新沂	PMS_马陵山高一西变	10	400	124
49720	铜山	PMS_新区葛楼1号变（增容）	10	400	0
49721	新沂	马陵山花厅西台片	10	200	63
49722	新沂	马陵山洪峰北2号台片	10	200	0
49723	铜山	PMS_新区皇沃二队1号变	10	400	80
49724	新沂	PMS_马陵山丹霞大道变	10	400	100
49725	铜山	新区上杜楼2号变	10	400	199
49726	新沂	马陵山相庄东变	10	500	305
49727	铜山	皇窝1-1公用变	10	200	0
49728	新沂	PMS_马陵山赵庄西变	10	400	242
49729	铜山	新区皇窝4队1号变	10	400	65
49730	新沂	PMS_马陵山太平新西西变	10	400	73
49731	铜山	新区皇窝4-1号公用变	10	400	34
49732	新沂	马陵山新宅联合北变	10	400	44
49733	铜山	PMS_新区下杜楼1号变	10	400	2
49734	新沂	马陵山方庄西变	10	200	81
49735	铜山	新区所桥上1配变	10	400	93
49736	新沂	马陵山牧源南变	10	400	0
49737	铜山	PMS_新区汉沟3号变	10	200	21
49738	新沂	PMS_马陵山牌坊北变	10	400	220
49739	铜山	新区北周沃1变	10	200	69
49740	新沂	马陵山官代东变	10	400	140
49741	铜山	PMS_新区南周沃村变	10	400	63
49742	新沂	马陵山曹刘张庄2号台片	10	200	52
49743	铜山	PMS_新区汉王6、7队	10	400	90
49744	新沂	马陵山陵沭东2号	10	200	1
49745	铜山	PMS_新区吴楼2号配变	10	400	64
49746	铜山	新区所皇窝4队配变	10	400	14
49747	新沂	PMS_马陵山罗庄东变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49748	铜山	新区所皇窝2号配变	10	400	165
49749	新沂	PMS_马陵山陵沭中1号配变	10	400	0
49750	铜山	PMS_新区高沃2号变	10	400	262
49751	新沂	PMS_马陵山中心北1号配变	10	400	190
49752	铜山	新区所皇窝2队配变	10	400	37
49753	铜山	PMS_新区所皇窝1号配变	10	400	12
49754	新沂	PMS_马陵山何圩南配变	10	400	185
49755	铜山	新区葛楼1号配变	10	400	180
49756	新沂	PMS_马陵山尹林西配变	10	400	217
49757	铜山	PMS_柳新镇陈塘4号变	10	315	63
49758	新沂	PMS_马陵山小周东配变	10	400	173
49759	铜山	PMS_柳新镇孙大庄1号变	10	400	35
49760	铜山	PMS_柳新镇刘台1号变	10	400	87
49761	新沂	PMS_马陵山小洪北配变	10	400	144
49762	铜山	柳新镇冯庄1号变	10	400	104
49763	新沂	PMS_马陵山镇北宋北配变	10	400	213
49764	铜山	柳新镇冯庄五队变	10	400	0
49765	新沂	PMS_马陵山镇大魏东配变	10	400	188
49766	铜山	柳新镇冯庄6号变	10	400	93
49767	新沂	马陵山镇何北配变	10	500	219
49768	铜山	PMS_柳新镇魏庄4号变	10	400	72
49769	新沂	PMS_马陵山黄甲一组配变	10	400	231
49770	铜山	PMS_柳新镇陈庄村变	10	400	94
49771	新沂	PMS_马陵山刘庄南配变	10	400	242
49772	铜山	PMS_柳新镇新桥村变	10	400	100
49773	新沂	PMS_马陵山振兴茶安西变	10	400	148
49774	铜山	PMS_柳新镇孙大庄4号变	10	400	154
49775	新沂	PMS_马陵山高庙东配变	10	400	69
49776	铜山	PMS_柳新镇冯庄七队变	10	400	102
49777	新沂	PMS_马陵山李庄南配变	10	400	218
49778	铜山	PMS_沿湖镇荣楼1号变	10	400	88
49779	新沂	PMS_马陵山镇汪庄东配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49780	铜山	PMS_沿湖镇周楼1号变	10	200	35
49781	新沂	PMS_马陵山高三西配变	10	400	257
49782	铜山	沿湖镇姚楼2号变	10	400	136
49783	新沂	PMS_马陵山靳庄西配变	10	400	153
49784	铜山	PMS_柳新镇刘家1号变	10	200	28
49785	新沂	PMS_马陵山庙东西配变	10	400	210
49786	铜山	柳新镇陈塘8号变	10	200	0
49787	新沂	PMS_马陵山南宋南变	10	400	125
49788	铜山	PMS_柳新镇张谷山3号变	10	400	46
49789	新沂	PMS_马陵山陈楼八组配变	10	400	229
49790	铜山	PMS_柳新镇大杨场2号变	10	400	43
49791	新沂	PMS_马陵山陈楼三组配变	10	400	175
49792	铜山	PMS_柳新镇秦楼村变	10	400	150
49793	新沂	PMS_马陵山小鲍西配变	10	400	223
49794	铜山	沿湖镇程楼2号变	10	200	0
49795	新沂	PMS_马陵山风景区变	10	400	131
49796	铜山	PMS_柳新镇冯庄三队变	10	400	84
49797	新沂	PMS_马陵山南1号配变	10	400	222
49798	铜山	柳新镇冯庄二队变	10	160	0
49799	新沂	马陵山彭庄东配变	10	200	118
49800	铜山	PMS_沿湖镇西王庄2号变	10	400	106
49801	铜山	柳新镇祁楼村1号变	10	400	0
49802	新沂	PMS_马陵山司吾村西1号配变	10	400	4
49803	铜山	柳新镇陈塘7号变	10	200	0
49804	新沂	PMS_马陵山北宋北1号配变	10	400	240
49805	铜山	PMS_柳新镇李场大队变	10	400	13
49806	新沂	PMS_马陵山北宋南配变	10	400	243
49807	铜山	沿湖镇王场2号变	10	200	41
49808	新沂	马陵山大沟南配变	10	200	108
49809	新沂	PMS_马陵山大魏西配变	10	400	171
49810	铜山	PMS_沿湖镇王店北变	10	200	0
49811	新沂	PMS_马陵山官代西配变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49812	铜山	PMS_柳新镇魏庄3号变	10	400	120
49813	新沂	马陵山何圩1号配变	10	200	48
49814	铜山	柳新镇魏庄2号变	10	200	0
49815	新沂	PMS_马陵山黄甲街东1号配变	10	400	192
49816	铜山	PMS_柳新镇太平吴楼变	10	400	145
49817	新沂	PMS_马陵山黄甲街西1号配变	10	400	216
49818	铜山	柳新镇祁楼2号变	10	160	27
49819	新沂	PMS_马陵山蒋圩东配变	10	400	234
49820	铜山	柳新镇天后变	10	400	99
49821	新沂	马陵山李庄南	10	200	0
49822	铜山	柳新镇供电所10号变	10	400	130
49823	新沂	PMS_马陵山刘庄2号配变	10	400	155
49824	铜山	PMS_柳新镇太平村周楼变	10	315	51
49825	新沂	PMS_马陵山刘庄西配变	10	400	274
49826	铜山	柳新镇太平村变	10	400	91
49827	新沂	PMS_马陵山苗庄西配变	10	400	196
49828	铜山	柳新镇孙大庄3号变	10	400	62
49829	新沂	PMS_马陵山相庄2号配变	10	400	247
49830	铜山	柳新镇孙大庄2号变	10	200	0
49831	新沂	PMS_马陵山相庄北配变	10	400	191
49832	铜山	柳新镇供电所5号变	10	200	73
49833	新沂	马陵山小洪东配变	10	200	76
49834	铜山	PMS_柳新镇供电所6号变	10	400	0
49835	新沂	PMS_马陵山小魏2号配变	10	400	122
49836	铜山	柳新镇柳新十队1号变	10	400	2
49837	新沂	PMS_马陵山小周2号配变	10	400	214
49838	铜山	PMS_柳新镇蒋楼1号变	10	400	66
49839	新沂	PMS_马陵山小周南2号配变	10	400	87
49840	铜山	柳新镇柳东1号变	10	400	0
49841	新沂	PMS_马陵山小周一组配变	10	400	164
49842	铜山	PMS_房村镇公用变10变	10	400	0
49843	新沂	PMS_马陵山新村南配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49844	铜山	柳新镇祁楼村变	10	400	51
49845	新沂	马陵山玄庙大街南配变	10	200	32
49846	铜山	PMS_柳新镇胡坑毛庄变	10	400	142
49847	新沂	PMS_马陵山盐墩西配变	10	400	174
49848	铜山	柳新镇胡坑2号变	10	200	8
49849	铜山	PMS_沿湖镇牛舍变	10	400	63
49850	新沂	PMS_马陵山尹庄南配变	10	400	105
49851	铜山	沿湖镇二航1号变	10	200	115
49852	铜山	PMS_沿湖镇闫大庄村变	10	400	117
49853	新沂	PMS_马陵山大沟1号配变	10	400	141
49854	铜山	柳新镇瓦房变	10	400	128
49855	新沂	PMS_马陵山陆庄1号配变	10	400	204
49856	铜山	PMS_柳新镇秦楼1号变	10	200	1
49857	新沂	PMS_马陵山新西1号配变	10	400	186
49858	铜山	PMS_柳新镇马楼村马西变	10	400	115
49859	铜山	PMS_柳新镇魏庄1号变	10	400	5
49860	新沂	马陵山尹林南配变	10	315	74
49861	铜山	PMS_柳新镇魏庄五队变	10	400	8
49862	新沂	PMS_马陵山大街新区2号配变	10	400	5
49863	铜山	PMS_沿湖镇东王庄1号变	10	200	62
49864	新沂	PMS_马陵山陵沭路东3号配变	10	400	128
49865	铜山	沿湖镇街道4号变	10	400	0
49866	新沂	PMS_马陵山陵沭路西2号配变	10	400	20
49867	铜山	PMS_柳新镇苏庄村变	10	400	120
49868	新沂	PMS_马陵山罗庄南1号配变	10	400	145
49869	铜山	沿湖镇大黄家1号变	10	400	113
49870	新沂	PMS_马陵山中学2号配变	10	400	99
49871	铜山	PMS_沿湖镇毛六1号变	10	200	0
49872	新沂	马陵山牧原北配变	10	400	21
49873	铜山	PMS_沿湖镇后高滩1号变	10	200	30
49874	新沂	PMS_马陵山仙湖大道1号配变	10	400	117
49875	铜山	柳新镇冯庄四队变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49876	新沂	PMS_马陵山医院1号配变	10	400	96
49877	铜山	PMS_沿湖镇前高滩村变	10	400	124
49878	新沂	PMS_马陵山振兴东2号配变	10	400	6
49879	铜山	PMS_沿湖镇东王店村变	10	160	0
49880	新沂	PMS_马陵山振兴路东2号配变	10	400	0
49881	铜山	柳新镇杨场3号变	10	250	63
49882	新沂	PMS_马陵山振兴路西1号配变	10	400	0
49883	新沂	PMS_马陵山政府南配变	10	400	239
49884	新沂	马陵山中心北西配变	10	200	0
49885	铜山	PMS_柳新镇杨厂丁楼变	10	250	47
49886	新沂	PMS_马陵山中心路南2号配变	10	400	222
49887	铜山	PMS_柳新镇中口2号变	10	400	123
49888	新沂	PMS_马陵山罗庄2号配变	10	400	166
49889	铜山	PMS_柳新镇张圩村变	10	400	0
49890	新沂	PMS_马陵山中心路北2号	10	400	170
49891	铜山	PMS_沿湖镇王场村变	10	400	216
49892	新沂	PMS_马陵山方庄1号配变	10	400	230
49893	铜山	PMS_沿湖镇后高滩村变	10	200	0
49894	新沂	PMS_马陵山高庙北配变	10	400	186
49895	铜山	沿湖镇刘庄村2号变	10	315	50
49896	新沂	PMS_马陵山广玉水厂东配变	10	400	125
49897	铜山	沿湖镇街道3号变	10	400	103
49898	新沂	马陵山李庄东配变	10	200	0
49899	铜山	沿湖镇刘庄村变	10	400	230
49900	新沂	PMS_马陵山马庙南05配变	10	400	202
49901	铜山	PMS_沿湖镇荣楼变	10	200	47
49902	新沂	PMS_马陵山汪庄南配变	10	400	19
49903	铜山	PMS_沿湖镇大黄家村变	10	160	43
49904	新沂	PMS_马陵山冲口南配变	10	400	234
49905	铜山	PMS_沿湖镇街道1号变	10	400	68
49906	新沂	PMS_马陵山高庙2号配变	10	400	239
49907	铜山	PMS_柳新镇新桥村北变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49908	新沂	PMS_马陵山高三2号配变	10	400	260
49909	铜山	PMS_柳新镇李场1号变	10	400	64
49910	新沂	PMS_马陵山姜庄南配变	10	400	216
49911	铜山	PMS_柳新镇苏家1号变	10	400	70
49912	新沂	PMS_马陵山靳庄东配变	10	400	224
49913	铜山	PMS_柳新镇苏家3号变	10	400	143
49914	新沂	马陵山庙东2号配变	10	400	189
49915	铜山	柳新镇东城3号变	10	200	73
49916	新沂	马陵山桥北西配变	10	200	90
49917	铜山	PMS_柳新镇李庄4号变	10	400	43
49918	新沂	PMS_马陵山桥北小区2号配变	10	400	35
49919	新沂	PMS_马陵山钟吾村东南配变	10	400	118
49920	新沂	PMS_马陵山陈楼北1号配变	10	400	221
49921	铜山	PMS_柳新镇念庄变	10	200	18
49922	铜山	柳新镇太平村2号变	10	200	10
49923	铜山	PMS_柳新镇黑璋3号变	10	200	95
49924	铜山	PMS_柳新镇孙庄3号变	10	200	0
49925	铜山	柳新镇刘家付庄变	10	400	157
49926	铜山	柳新镇马楼施东变	10	200	36
49927	铜山	PMS_柳新镇黑璋4号变	10	200	55
49928	铜山	柳新镇黑璋1号变	10	160	52
49929	铜山	柳新镇孙庄2号变	10	200	18
49930	铜山	PMS_柳新镇孙庄1号变	10	400	119
49931	铜山	PMS_柳新镇黑璋村一、二队变	10	400	78
49932	铜山	柳新镇马东变	10	400	94
49933	铜山	PMS_柳新镇刘台2号变	10	400	0
49934	铜山	柳新镇刘台3号变	10	400	24
49935	铜山	柳新镇陈塘5号变	10	200	0
49936	铜山	柳新镇陈塘1号变	10	200	0
49937	铜山	柳新镇陈塘3号变	10	400	93
49938	铜山	PMS_柳新镇柳新十队3号变	10	630	187
49939	铜山	柳新镇口上1号变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49940	铜山	柳新镇口上2号变	10	400	64
49941	铜山	PMS_柳新镇口上3号变	10	400	12
49942	铜山	柳新镇中口1号变	10	200	1
49943	铜山	柳新镇张谷山村变	10	400	154
49944	铜山	柳新镇大杨场村变	10	200	0
49945	铜山	PMS_柳新镇张谷山2号变	10	160	9
49946	铜山	PMS_柳新镇中口村一队变	10	200	47
49947	铜山	PMS_柳新镇张谷山1号变	10	400	64
49948	铜山	柳新镇蔺山2号变	10	200	14
49949	铜山	柳新镇蔺山4号变	10	200	31
49950	铜山	柳新镇蔺山3号变	10	200	0
49951	铜山	PMS_沿湖镇街道2号变	10	400	86
49952	铜山	PMS_柳新镇供电所7号变	10	400	9
49953	铜山	PMS_柳新镇唐沟村南变	10	400	156
49954	铜山	PMS_柳新镇唐沟大队1号变	10	400	42
49955	铜山	柳新镇祁楼3号变	10	400	245
49956	铜山	柳新镇柳西二队1号变	10	400	25
49957	铜山	柳新镇柳东2号变	10	400	7
49958	铜山	柳新镇柳西二队变	10	250	0
49959	铜山	柳新镇柳东3号变	10	400	30
49960	铜山	柳新镇供电所1号变	10	400	0
49961	铜山	柳新镇供电所3号变	10	400	0
49962	铜山	PMS_柳新镇供电所2号变	10	500	39
49963	铜山	柳新镇柳新十队2号变	10	400	40
49964	铜山	PMS_柳新镇供电所12号变	10	500	110
49965	铜山	PMS_柳新镇柳西四队变	10	400	56
49966	铜山	PMS_柳新镇李庄5号变	10	400	99
49967	铜山	PMS_柳新镇东城2号变	10	315	0
49968	铜山	柳新镇东城1号变	10	315	64
49969	铜山	PMS_柳新镇李庄6号变	10	400	141
49970	铜山	PMS_柳新镇蔺山1号变	10	400	159
49971	铜山	PMS_沿湖镇东王庄村变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49972	铜山	沿湖镇郭楼村变	10	160	35
49973	铜山	PMS_柳新镇李庄1号变	10	315	0
49974	铜山	PMS_柳新镇李庄3号变	10	400	131
49975	铜山	PMS_柳新镇李庄2号变	10	400	54
49976	铜山	PMS_柳新镇李庄8号变	10	400	7
49977	铜山	柳新镇唐沟万楼变	10	200	0
49978	铜山	柳新镇唐沟3号变	10	200	0
49979	铜山	柳新镇柳东村4号变	10	200	0
49980	铜山	PMS_柳新镇孙庄5号变	10	400	58
49981	铜山	柳新镇董庄村变	10	400	92
49982	铜山	PMS_柳新镇杨场村6号变	10	400	118
49983	铜山	PMS_柳新镇赵庄村变	10	315	110
49984	铜山	柳新镇孙庄村4号变	10	200	0
49985	铜山	PMS_柳新镇唐沟三队变	10	400	202
49986	铜山	PMS_柳新镇唐沟村万楼1号变	10	250	0
49987	铜山	柳新镇李庄村10号变	10	315	0
49988	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道变	10	200	0
49989	铜山	PMS_沿湖镇新庄3号变	10	250	67
49990	铜山	柳新镇刘台村4号变	10	250	23
49991	铜山	柳新镇蒋楼5号变	10	400	110
49992	铜山	柳新镇供电所19号变	10	400	0
49993	铜山	柳新镇祁楼村南变	10	400	94
49994	铜山	柳新镇李庄17号变	10	400	119
49995	铜山	柳新镇刘家钮庄2号变	10	400	73
49996	铜山	柳新镇十队5号变	10	400	0
49997	铜山	沿湖镇街道10号变	10	400	61
49998	铜山	柳新镇供电所17号变	10	400	73
49999	铜山	柳新镇供电所18号变	10	400	59
50000	铜山	柳新镇杨场13号变	10	400	0
50001	铜山	沿湖镇新生队4号变	10	400	186
50002	铜山	PMS_沿湖镇畜牧村3号变	10	400	179
50003	铜山	PMS_沿湖镇毛六村变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50004	铜山	PMS_沿湖镇前王店变	10	400	135
50005	铜山	PMS_柳新镇矿市场变	10	200	120
50006	铜山	PMS_柳新镇新桥村委变	10	400	116
50007	铜山	PMS_柳新镇胡坑毛庄村1号变	10	400	122
50008	铜山	PMS_柳新镇董庄1号变	10	400	45
50009	铜山	PMS_柳新镇中口村3号变	10	400	124
50010	铜山	柳新镇垞城肖庄村变	10	200	0
50011	铜山	PMS_柳新镇杨家变	10	400	0
50012	铜山	PMS_柳新镇垞城市场变	10	400	0
50013	铜山	PMS_柳新镇垞城垞西变	10	400	48
50014	铜山	PMS_沿湖镇新生队2号变	10	200	0
50015	铜山	PMS_柳新镇魏庄5号变	10	400	127
50016	铜山	PMS_柳新镇新桥一队变	10	200	0
50017	铜山	柳新镇太平陈楼变	10	200	0
50018	铜山	PMS_柳新镇念庄3号变	10	200	48
50019	铜山	PMS_柳新镇中口4号变	10	200	0
50020	铜山	柳新镇大口村变	10	200	71
50021	铜山	柳新镇黑璋5号变	10	200	86
50022	铜山	PMS_沿湖镇郭楼4号变	10	200	28
50023	铜山	PMS_沿湖镇新庄村4号变	10	200	30
50024	铜山	PMS_柳新镇苏家6号变	10	400	47
50025	铜山	柳新镇口上李庄变	10	400	28
50026	铜山	PMS_柳新镇苏庄村东变	10	400	158
50027	铜山	PMS_柳新镇蔺山5号变	10	400	154
50028	铜山	沿湖镇周楼村2号变	10	200	22
50029	铜山	PMS_沿湖镇前高滩村1号变	10	200	0
50030	铜山	沿湖镇前高滩村2号变	10	200	0
50031	铜山	沿湖镇街道8号变	10	200	113
50032	铜山	PMS_沿湖镇毛六村2号变	10	400	146
50033	铜山	PMS_沿湖镇后高滩村3号变	10	200	4
50034	铜山	PMS_沿湖镇二航村变	10	200	108
50035	铜山	PMS_沿湖镇大黄家村2号变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50036	铜山	PMS_沿湖镇街道机关变	10	400	179
50037	铜山	PMS_沿湖镇街道5号变	10	400	71
50038	铜山	PMS_沿湖镇郭楼村1号变	10	200	33
50039	铜山	PMS_沿湖镇新庄村1号变	10	315	30
50040	铜山	PMS_沿湖镇王店村3号变	10	400	165
50041	铜山	PMS_沿湖镇杨楼村3号变	10	200	46
50042	铜山	PMS_沿湖镇闫大庄村1号变	10	200	0
50043	铜山	沿湖镇畜牧村1号变	10	200	84
50044	铜山	PMS_柳新镇陈塘3号加1变	10	400	99
50045	铜山	PMS_柳新镇张圩村加1变	10	400	19
50046	铜山	柳新镇张圩村1号加1变	10	400	161
50047	铜山	PMS_柳新镇柳东1号加1变	10	400	30
50048	铜山	PMS_柳新镇供电所7号加1变	10	400	0
50049	新沂	马陵山陈楼南1号配变	10	630	346
50050	铜山	PMS_沿湖镇街道6号变	10	400	73
50051	新沂	PMS_马陵山陈楼中西配变	10	400	264
50052	铜山	沿湖镇畜牧2号变	10	400	157
50053	新沂	PMS_马陵山大合3号配变	10	400	148
50054	铜山	PMS_沿湖镇杨楼2号变	10	200	41
50055	新沂	PMS_马陵山后窑1号配变	10	400	172
50056	铜山	PMS_柳新镇政府门口变	10	400	7
50057	新沂	马陵山联合北配变	10	200	52
50058	铜山	PMS_柳新镇闫小庄村东变	10	400	234
50059	新沂	PMS_马陵山南宋东配变	10	400	120
50060	铜山	PMS_柳新镇中口5号变	10	400	0
50061	新沂	马陵山前窑1号配变	10	630	369
50062	铜山	PMS_沿湖镇郭楼3号变	10	200	86
50063	新沂	PMS_马陵山土城南配变	10	400	157
50064	铜山	PMS_柳新镇魏庄6号变	10	400	74
50065	新沂	PMS_马陵山尚河兔墩北配变	10	400	130
50066	铜山	PMS_沿湖镇王店西变	10	200	31
50067	新沂	PMS_马陵山小鲍东配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50068	铜山	PMS_柳新镇魏庄7号变	10	400	180
50069	新沂	PMS_马陵山熊河堰2号配变	10	400	220
50070	铜山	PMS_沿湖镇刘庄1号变	10	200	0
50071	新沂	PMS_马陵山赵庄北配变	10	400	147
50072	铜山	PMS_沿湖镇二航2号变	10	200	0
50073	新沂	马陵山周林北配变	10	200	24
50074	新沂	PMS_马陵山大合4号配变	10	400	155
50075	新沂	马陵山皮匠北配变	10	200	23
50076	铜山	PMS_柳新镇黑璋7号变	10	400	0
50077	新沂	PMS_马陵山小蒋2号配变	10	400	127
50078	铜山	PMS_沿湖镇毛六3号变	10	200	75
50079	新沂	PMS_马陵山牌坊南	10	400	144
50080	铜山	PMS_柳新镇黑璋6号变	10	400	62
50081	新沂	马陵山曹刘小学门前台片	10	400	138
50082	新沂	马陵山曹刘关庄南台片	10	400	217
50083	新沂	PMS_马陵山李庄北1号配变	10	400	100
50084	新沂	PMS_马陵山政府2号西配变	10	400	138
50085	铜山	PMS_柳新镇施西变	10	400	103
50086	新沂	马陵山政府3号西配变（新沂市）	10	400	200
50087	铜山	PMS_柳新镇马中变	10	400	0
50088	铜山	PMS_柳新镇李庄9号变	10	400	64
50089	新沂	马陵山冲口东1号配变	10	400	203
50090	铜山	PMS_柳新镇苏家8号变	10	400	144
50091	新沂	PMS_马陵山马庙北1号变	10	400	228
50092	铜山	PMS_柳新镇苏家7号变	10	400	16
50093	新沂	马陵山洪峰陆庄2号配变	10	400	204
50094	铜山	PMS_柳新镇杨场三队变	10	400	72
50095	新沂	马陵山洪峰南3号配变	10	400	239
50096	铜山	PMS_柳新镇孙庄7号变	10	400	0
50097	新沂	PMS_马陵山桥北东2号	10	400	225
50098	铜山	PMS_柳新镇孙庄6号变	10	400	61
50099	新沂	PMS_马陵山皮匠南1号	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50100	铜山	PMS_柳新镇东城4号变	10	400	0
50101	新沂	PMS_马陵山茶安东配变	10	400	78
50102	铜山	PMS_柳新镇念庄5号变	10	400	142
50103	新沂	PMS_马陵山振兴西2号配变	10	400	130
50104	新沂	PMS_马陵山姜庄西配变	10	400	189
50105	新沂	PMS_马陵山土城西配变	10	400	257
50106	铜山	PMS_柳新镇刘台5号变	10	400	70
50107	新沂	PMS_马陵山冲口西配变	10	400	47
50108	铜山	PMS_柳新镇太平万村变	10	400	166
50109	新沂	马陵山高一北配变	10	200	62
50110	铜山	PMS_柳新镇祁楼村4号变	10	400	137
50111	新沂	PMS_马陵山马庙南配变	10	400	132
50112	铜山	PMS_柳新镇瓦房1号变	10	400	187
50113	新沂	PMS_马陵山司吾东2号配变	10	400	64
50114	铜山	PMS_柳新镇中口村6号变	10	400	62
50115	新沂	马陵山兔墩北配变	10	200	96
50116	新沂	PMS_马陵山大合桥头配变	10	400	141
50117	新沂	PMS_马陵山小蒋北配变	10	400	137
50118	新沂	PMS_马陵山仙湖1号配变	10	400	155
50119	铜山	PMS_柳新镇口上李庄1号变	10	400	50
50120	新沂	马陵山花厅3号配变	10	400	165
50121	铜山	PMS_柳新镇中口7号变	10	400	154
50122	新沂	PMS_马陵山小王北配变	10	400	244
50123	铜山	PMS_柳新镇付庄2号变	10	400	166
50124	新沂	PMS_马陵山牌坊东配变	10	400	199
50125	铜山	PMS_柳新镇陈塘9号变	10	400	180
50126	新沂	PMS_马陵山湖东一组配变	10	400	202
50127	铜山	PMS_柳新镇蒋楼4号变	10	400	77
50128	新沂	PMS_马陵山土城东配变	10	400	153
50129	铜山	PMS_柳新镇苏家9号变	10	400	69
50130	铜山	PMS_柳新镇孙大庄三队变	10	400	106
50131	新沂	PMS_马陵山尚河东1号配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50132	铜山	PMS_柳新镇董庄二队变	10	400	180
50133	新沂	PMS_马陵山药厂东配变	10	400	271
50134	铜山	PMS_柳新镇祁楼5号变	10	400	212
50135	新沂	PMS_马陵山黄甲村部配变	10	400	203
50136	铜山	PMS_柳新镇孙庄8号变	10	400	157
50137	新沂	PMS_马陵山幼儿园配变	10	400	146
50138	铜山	PMS_柳新镇李庄12号变	10	400	150
50139	新沂	PMS_马陵山桥北南配变	10	400	197
50140	铜山	PMS_柳新镇李庄13号变	10	400	0
50141	新沂	PMS_马陵山张圩南配变	10	400	199
50142	铜山	PMS_柳新镇大口1号变	10	400	118
50143	新沂	PMS_马陵山黄甲街西2号配变	10	400	261
50144	铜山	PMS_柳新镇李庄11号变	10	400	32
50145	新沂	马陵山花厅东配变	10	400	141
50146	铜山	柳新镇藺山6号变	10	400	150
50147	新沂	马陵山官沈北3号配变	10	400	99
50148	铜山	PMS_柳新镇陈庄村1号变	10	400	49
50149	新沂	PMS_马陵山李庄西配变	10	400	182
50150	铜山	柳新镇赵庄1号变	10	400	258
50151	新沂	PMS_马陵山彭庄南配变	10	400	230
50152	铜山	PMS_柳新镇赵庄2号变	10	400	247
50153	新沂	PMS_马陵山熊河堰西变	10	400	134
50154	铜山	PMS_柳新镇赵庄3号变	10	400	92
50155	新沂	PMS_马陵山振兴东3号配变	10	400	43
50156	铜山	PMS_柳新镇供电所6号加1变	10	315	31
50157	新沂	马陵山新村西配变	10	200	71
50158	铜山	PMS_柳新镇垞城4号变	10	400	214
50159	新沂	PMS_马陵山药厂西配变	10	400	173
50160	铜山	PMS_沿湖镇街道7号变	10	400	36
50161	新沂	PMS_马陵山上河前三配变	10	400	245
50162	新沂	PMS_马陵山利民配变	10	400	277
50163	铜山	PMS_柳新镇垞西1号变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50164	铜山	PMS_柳新镇李场3号变	10	400	75
50165	铜山	PMS_柳新镇李场2号变	10	400	137
50166	铜山	PMS_柳新镇杨场8号变	10	400	210
50167	新沂	PMS_马陵山沙站北配变	10	400	241
50168	新沂	PMS_马陵山李庄北2号配变	10	400	219
50169	铜山	PMS_柳新镇张圩3号变	10	400	20
50170	新沂	PMS_马陵山新庄西配变	10	400	248
50171	铜山	PMS_柳新镇唐沟6号变	10	400	76
50172	新沂	马陵山相庄东2号配变	10	200	40
50173	新沂	PMS_马陵山北宋变	10	400	270
50174	新沂	PMS_马陵山新村北1号配变	10	400	251
50175	铜山	PMS_柳新镇胡坑3号变	10	400	54
50176	新沂	PMS_马陵山大合6号配变	10	400	162
50177	铜山	PMS_柳新镇张圩子安置小区1号变	10	400	113
50178	新沂	PMS_马陵山大合5号配变	10	400	210
50179	铜山	PMS_柳新镇张圩子安置小区2号变	10	400	246
50180	新沂	马陵山官沈东3号配变	10	400	158
50181	铜山	PMS_柳新镇黑璋9号变	10	400	173
50182	新沂	PMS_马陵山罗庄6组配变	10	400	144
50183	铜山	柳新镇黑璋8号变	10	400	280
50184	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线许相北配变	10	400	21
50185	铜山	PMS_柳新镇苏家11号变	10	400	73
50186	新沂	马陵山10千伏王东线玄庙小学北配变	10	200	6
50187	铜山	PMS_柳新镇张圩4号变	10	400	142
50188	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线尹林北配变	10	400	194
50189	铜山	PMS_柳新镇胡坑毛庄2号变	10	400	162
50190	新沂	PMS_马陵山10千伏王街线陵沭东南配变	10	400	218
50191	铜山	PMS_柳新镇口上4号变	10	400	146
50192	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线黄甲小区配变	10	400	151
50193	铜山	PMS_柳新镇中口市场变	10	400	36
50194	铜山	PMS_柳新镇张谷山6号变	10	400	191
50195	铜山	PMS_柳新镇张谷山5号变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50196	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线黄甲窑南配变	10	400	242
50197	铜山	PMS_柳新镇张谷山4号变	10	400	151
50198	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线黄甲窑西配变	10	400	267
50199	铜山	PMS_柳新镇杨场9号变	10	400	204
50200	新沂	马陵山花园小区2号配变	10	400	223
50201	铜山	PMS_柳新镇范山3号变	10	400	76
50202	新沂	马陵山花园小区1号配变	10	400	119
50203	铜山	PMS_柳新镇魏庄8号变	10	400	132
50204	铜山	PMS_柳新镇秦楼2号变	10	400	170
50205	铜山	PMS_柳新镇李场4号变	10	400	126
50206	铜山	柳新镇冯庄8号变	10	400	139
50207	新沂	PMS_马陵山三合村小区2号配变	10	400	232
50208	铜山	PMS_柳新镇董庄3号变	10	400	71
50209	新沂	PMS_马陵山三合村小区1号配变	10	500	198
50210	铜山	PMS_柳新镇冯庄9号变	10	400	138
50211	新沂	马陵山曹刘村3号配变	10	400	235
50212	铜山	PMS_柳新镇陈塘11号变	10	400	55
50213	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室2变压器	10	800	460
50214	铜山	PMS_柳新镇付庄1号变	10	400	121
50215	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室3变压器	10	800	547
50216	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室4变压器	10	800	590
50217	铜山	PMS_柳新镇陈塘12号变	10	400	133
50218	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室1变压器	10	800	532
50219	铜山	PMS_柳新镇陈塘13号变	10	400	198
50220	新沂	马陵山曹刘奶山口西配变	10	200	10
50221	铜山	PMS_柳新镇刘台7号变	10	400	0
50222	新沂	司吾北1号配变	10	200	47
50223	铜山	PMS_柳新镇东城5号变	10	400	269
50224	新沂	马陵山四里东配变	10	200	0
50225	铜山	PMS_柳新镇李庄16号变	10	400	87
50226	新沂	PMS_马陵山三合小区2期一号变压器	10	500	298
50227	铜山	PMS_柳新镇施东1号变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50228	新沂	马陵山小周桃园配变	10	200	64
50229	铜山	PMS_柳新镇唐沟三队1号变	10	400	118
50230	新沂	PMS_马陵山官代桃园配变	10	400	219
50231	铜山	PMS_柳新镇唐沟万楼2号变	10	400	183
50232	新沂	马陵山大和鱼塘变	10	400	77
50233	铜山	PMS_柳新镇柳东5号变	10	400	0
50234	新沂	马陵山陆庄西变	10	400	194
50235	铜山	PMS_柳新镇苏家12号变	10	400	0
50236	新沂	马陵山大街工商所变	10	400	112
50237	铜山	PMS_柳新镇周楼1号变	10	400	0
50238	新沂	马陵山西变	10	630	387
50239	铜山	PMS_柳新镇韩庄1号变	10	400	98
50240	新沂	马陵山相庄4号变	10	400	240
50241	新沂	马陵山相庄3号变	10	400	219
50242	铜山	PMS_柳新镇念庄6号变	10	400	108
50243	铜山	柳新镇天后1号变	10	315	75
50244	新沂	马陵山酒厂变	10	400	269
50245	铜山	PMS_柳新镇中口8号变	10	400	33
50246	新沂	马陵山浙江小区路西变	10	400	145
50247	铜山	PMS_柳新镇陈塘10号变	10	400	130
50248	新沂	马陵山博源商贸2号变	10	400	130
50249	铜山	PMS_柳新镇刘台6号变	10	400	38
50250	新沂	马陵山博源商贸1号变	10	400	255
50251	铜山	PMS_柳新镇刘家2号变	10	400	77
50252	新沂	马陵山太平李庄东变	10	400	162
50253	铜山	PMS_柳新镇黄屯1号变	10	400	139
50254	新沂	马陵山大魏鸡场变	10	400	193
50255	铜山	PMS_柳新镇新桥1号变	10	400	135
50256	新沂	马陵山政府6号变	10	630	241
50257	铜山	PMS_柳新镇李庄14号变	10	400	152
50258	新沂	马陵山大街高中部变	10	400	222
50259	铜山	PMS_柳新镇李庄15号变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50260	新沂	马陵山玄庙宋庄变	10	400	218
50261	铜山	PMS_柳新镇供电所15号变	10	200	46
50262	新沂	马陵山镇新悦城1组合配电站2变	10	630	451
50263	铜山	柳新镇柳西二队3号变	10	400	0
50264	新沂	马陵山镇新悦城1组合配电站1变	10	630	345
50265	铜山	PMS_柳新镇陈塘17号变	10	400	219
50266	新沂	马陵山张圩西变	10	400	273
50267	铜山	PMS_柳新镇苏家工业园1号变	10	400	229
50268	新沂	马陵山土城村部南变	10	400	246
50269	新沂	马陵山小鲍路边变	10	400	256
50270	新沂	马陵山蒋圩东1号变	10	400	216
50271	铜山	柳新镇刘台8号变	10	400	3
50272	新沂	马陵山汽车站变	10	400	204
50273	铜山	PMS_柳新镇街道1号变	10	400	201
50274	新沂	马陵山振兴东1号配变	10	630	156
50275	铜山	PMS_柳新镇十队4号变	10	400	247
50276	新沂	马陵山大街新区3号变	10	630	358
50277	铜山	PMS_柳新镇供电所16号变	10	500	19
50278	新沂	马陵山大街新区变	10	630	231
50279	铜山	PMS_柳新镇太平十一队变	10	400	81
50280	新沂	马陵山振兴西变	10	630	17
50281	新沂	马陵山镇西安路中变	10	630	144
50282	铜山	PMS_柳新镇中学门口变	10	400	57
50283	新沂	马陵山振兴路东变	10	630	158
50284	铜山	柳新镇唐沟圆盘道3号变	10	400	0
50285	新沂	马陵山新农贸市场变	10	630	362
50286	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道2号变	10	400	27
50287	铜山	PMS_柳新镇唐沟村9号变	10	400	70
50288	新沂	马陵山小周官代高铁西变	10	200	119
50289	新沂	马陵山小鲍中变	10	400	173
50290	铜山	PMS_柳新镇唐沟村10号变	10	400	46
50291	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道1号变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50292	铜山	PMS_柳新镇杨场10号变	10	400	173
50293	新沂	马陵山宋山小区2箱变	10	400	177
50294	新沂	马陵山宋山小区1变	10	400	169
50295	铜山	PMS_柳新镇电厂南变	10	400	88
50296	新沂	10kV马陵山镇三合小区三期箱变变压器	10	630	414
50297	铜山	柳新镇冯庄10号变	10	400	223
50298	新沂	马陵山陈楼联中台变	10	200	0
50299	铜山	PMS_柳新镇学庄1号变	10	400	160
50300	新沂	马陵山陈楼水厂台变	10	200	46
50301	新沂	马陵山陈楼南宋台变	10	400	211
50302	铜山	PMS_柳新镇蔺山7号变	10	400	169
50303	新沂	PMS_马陵山四里台变	10	400	216
50304	铜山	PMS_柳新镇胡坑5号变	10	400	157
50305	新沂	马陵山宋山陈庄台变	10	160	68
50306	铜山	PMS_柳新镇李庄街道1号变	10	400	0
50307	新沂	马陵山宋山周林台变	10	200	3
50308	铜山	PMS_柳新镇杨家2号变	10	400	150
50309	新沂	马陵山林场南变	10	200	0
50310	铜山	PMS_柳新镇张圩5号变	10	400	127
50311	新沂	马陵山林场北变	10	125	36
50312	铜山	吴屯佳苑2配电室1变	10	630	135
50313	新沂	马陵山早晓变	10	200	37
50314	新沂	马陵山桥北水厂台变	10	200	113
50315	新沂	马陵山庙东台变	10	400	187
50316	新沂	马陵山广玉水厂台变	10	400	236
50317	新沂	马陵山胡东李庄台变	10	200	78
50318	新沂	马陵山曹刘村台片	10	400	106
50319	新沂	马陵山曹刘关庄台片	10	400	260
50320	新沂	PMS_马陵山张网东变	10	400	105
50321	新沂	马陵山桥北东变	10	400	151
50322	新沂	PMS_小林变	10	400	93
50323	新沂	PMS_马陵山陵沭西1号	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50324	新沂	马陵山政府4号	10	315	46
50325	新沂	马陵山政府5号	10	315	0
50326	新沂	PMS_马陵山仙湖大道变	10	400	112
50327	新沂	马陵山小蒋皮匠南变	10	400	162
50328	新沂	马陵山陈楼东变	10	200	0
50329	新沂	马陵山赵亮南变	10	200	15
50330	新沂	马陵山小蒋新区变	10	200	31
50331	新沂	PMS_马陵山黄甲新区东变	10	400	223
50332	新沂	马陵山玄庙东变	10	400	162
50333	新沂	马陵山黄甲小张变	10	400	212
50334	新沂	PMS_高流石涧3号变	10	400	24
50335	新沂	高流二期花地6号变	10	200	69
50336	新沂	PMS_高流镇小何2号变	10	400	234
50337	新沂	高流李山庄2号变	10	630	293
50338	新沂	PMS_高流石涧2号变	10	400	133
50339	新沂	PMS_高流汽车站2号变	10	400	3
50340	新沂	PMS_高流小范2号变	10	200	0
50341	新沂	PMS_高流石涧变	10	400	156
50342	新沂	PMS_高流夏塘2号变	10	400	166
50343	新沂	高流初中部南变	10	400	203
50344	新沂	PMS_高流夏塘左东2号变	10	400	0
50345	新沂	高流岭西村吴庄变	10	400	190
50346	新沂	PMS_高流佃北村季庄变	10	200	16
50347	新沂	高流南陈变	10	200	96
50348	新沂	高流张庄变	10	400	219
50349	新沂	PMS_高流大街西变	10	400	22
50350	新沂	PMS_高流卫生院变	10	400	43
50351	新沂	高流大李庄变	10	200	0
50352	新沂	高流刚庄变	10	400	145
50353	新沂	PMS_高流夏塘左东变	10	400	245
50354	新沂	PMS_高流栗东变	10	400	196
50355	新沂	高流高二陈墩单相变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50356	新沂	PMS_高流镇小八变	10	400	195
50357	新沂	高流夏一变	10	400	180
50358	新沂	高流夏塘黄圩变	10	400	213
50359	新沂	高流农场变	10	400	232
50360	新沂	PMS_高流高西村部变	10	400	43
50361	新沂	高流东田2号变	10	400	248
50362	新沂	PMS_高流小范变	10	200	1
50363	新沂	PMS_高流官王变	10	400	189
50364	新沂	PMS_高流小冯变	10	400	170
50365	新沂	高流刘圩变	10	400	134
50366	新沂	高流范北变	10	400	141
50367	新沂	PMS_高流范南变	10	200	9
50368	新沂	PMS_高流官庄变	10	200	71
50369	新沂	高流三岔埠北变	10	400	170
50370	新沂	高流曹苗2号变	10	200	44
50371	新沂	高流高程二期花地1号变	10	200	66
50372	新沂	PMS_高流高程二期花地5号变	10	400	128
50373	新沂	PMS_高流高程二期花地2号变	10	400	21
50374	新沂	高流高程二期花地3号变	10	200	23
50375	新沂	PMS_高流高程二期花地4号变	10	400	0
50376	新沂	PMS_高流镇小何变	10	400	79
50377	新沂	PMS_高流镇老范村山北组	10	400	171
50378	新沂	PMS_高流魏庄变	10	400	220
50379	新沂	高流贺庄变	10	400	217
50380	新沂	高流河北村变	10	400	176
50381	新沂	PMS_高流苗庄变	10	400	65
50382	新沂	PMS_高流桥头变	10	400	208
50383	新沂	高流河二变	10	400	189
50384	新沂	高流高庄变	10	400	209
50385	新沂	高流大街北变	10	315	0
50386	新沂	PMS_高流郭庄变	10	400	134
50387	新沂	高流陈庄变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50388	新沂	高流小毛变	10	400	124
50389	新沂	PMS_高流大街东变	10	400	201
50390	新沂	PMS_高流汽车站变	10	400	33
50391	新沂	高流李山庄变	10	630	257
50392	新沂	高流佃北村部变	10	400	219
50393	新沂	高流岭西村孙圩变	10	400	191
50394	新沂	高流岭西村刘圩变	10	200	65
50395	新沂	高流鲁圩变	10	400	205
50396	新沂	高流佃北周庄变	10	400	183
50397	新沂	高流鲍夏变	10	400	202
50398	新沂	高流三岔梁庄变	10	200	0
50399	新沂	高流三岔后桑变	10	200	0
50400	新沂	高流程徐村徐圩变	10	200	125
50401	新沂	高流华西变	10	400	167
50402	新沂	高流高二孙庄变	10	400	239
50403	新沂	PMS_高流高程村官庄变	10	400	217
50404	新沂	PMS_高流高西三队变	10	200	26
50405	新沂	高流三期花地1号变	10	400	0
50406	新沂	高流三期花地2号变	10	400	247
50407	新沂	高流三期花地4号变	10	400	255
50408	新沂	高流三期花地5号变	10	200	71
50409	新沂	PMS_高流高程高三变	10	400	207
50410	新沂	PMS_高流耀南村变	10	400	95
50411	新沂	高流黑墩四队变	10	200	7
50412	新沂	高流沙墩季圩变	10	400	128
50413	新沂	高流黑墩村邵圩变	10	400	107
50414	新沂	高流夏塘金圩变	10	400	234
50415	新沂	PMS_高流黑墩小李庄变	10	400	232
50416	新沂	高流南营村部变	10	400	168
50417	新沂	高流南营西变	10	200	81
50418	新沂	高流东刘变	10	400	230
50419	新沂	高流华丰东变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50420	新沂	PMS_高流大李庄2号变	10	400	125
50421	新沂	PMS_高流大街北2号变	10	400	99
50422	新沂	PMS_高流大街南2号变	10	400	104
50423	新沂	高流邮局南变	10	400	44
50424	新沂	PMS_高流大街南变	10	400	0
50425	新沂	高流华丰西2号变	10	400	215
50426	新沂	PMS_高流孙庄2号变	10	400	137
50427	新沂	PMS_高流高二王庄变	10	400	161
50428	新沂	高流黑墩2号变	10	160	0
50429	新沂	PMS_高流李山庄3号变	10	400	0
50430	新沂	高流大陈2号变	10	630	268
50431	新沂	PMS_高流镇小八2号变	10	400	88
50432	新沂	高流范北2号变	10	200	15
50433	铜山	吴屯佳苑1组合配电室1变	10	400	145
50434	铜山	PMS_柳新镇柳西三队变（新）	10	400	30
50435	铜山	PMS_柳新镇苏家4号变（新）	10	400	0
50436	铜山	PMS_柳新镇陈塘6号变（新）	10	400	129
50437	铜山	PMS_柳新镇范山2号变（新）	10	400	134
50438	铜山	PMS_柳新镇太平周楼2号变	10	400	146
50439	铜山	PMS_柳新镇街道东1号变	10	400	105
50440	铜山	PMS_柳新镇杨场7号变（新）	10	400	151
50441	铜山	柳新镇太平村西变	10	400	90
50442	铜山	PMS_柳新镇苏家5号变（新）	10	400	0
50443	铜山	PMS_柳新镇街道东3号变	10	400	76
50444	铜山	PMS_益通茗苑环3箱变配电变压器	10	630	116
50445	铜山	PMS_益通茗苑环1箱变配电变压器	10	630	176
50446	铜山	PMS_益通茗苑环2箱变配电变压器	10	630	303
50447	铜山	柳新镇杨场11号变	10	400	162
50448	铜山	PMS_柳新镇蒋楼2号变（新）	10	400	49
50449	铜山	PMS_柳新镇街道东2号变	10	400	165
50450	铜山	PMS_柳新镇蒋楼3号变（新）	10	400	190
50451	铜山	PMS_柳新镇张圩2号变（新）	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50452	铜山	PMS_沿湖镇杨楼1号变（新）	10	400	167
50453	铜山	PMS_沿湖镇刘庄3号变（新）	10	400	143
50454	铜山	柳新镇闫小庄变新	10	400	118
50455	铜山	柳新镇魏庄9号变	10	400	0
50456	铜山	PMS_柳新镇天齐韩庄变（新）	10	400	103
50457	铜山	PMS_柳新镇街道3号变	10	400	9
50458	铜山	PMS_柳新镇街道2号变	10	400	98
50459	铜山	柳新镇供电所11号变（新）	10	400	16
50460	铜山	PMS_柳新镇李庄街道2号变	10	400	90
50461	铜山	PMS_柳新镇黑璋10号变	10	400	8
50462	铜山	PMS_柳新镇陈塘16号变	10	400	28
50463	铜山	PMS_柳新镇冯庄11号变	10	400	164
50464	铜山	柳新镇中口9号变	10	400	0
50465	铜山	PMS_柳新镇祁楼村东变	10	400	0
50466	铜山	PMS_柳新镇冯庄12号变	10	400	151
50467	铜山	PMS_柳新镇天齐开发区变	10	400	189
50468	铜山	PMS_柳新镇吴楼2号变	10	400	216
50469	铜山	柳新镇陈塘15号变	10	400	0
50470	铜山	柳新镇李场5号变	10	400	0
50471	铜山	PMS_沿湖镇王店4号变	10	400	67
50472	铜山	柳新镇垞城5号变	10	400	235
50473	铜山	PMS_柳新镇陈庄东变	10	400	104
50474	铜山	PMS_沿湖镇单楼村变	10	400	213
50475	铜山	柳新镇杨场12号变	10	400	40
50476	铜山	沿湖镇东王庄村2号变	10	400	202
50477	铜山	PMS_柳新镇魏庄五队2号变	10	400	145
50478	铜山	PMS_柳新镇垞城矿南村3号变	10	500	231
50479	铜山	PMS_柳新镇垞城矿北村1号变	10	630	329
50480	铜山	PMS_柳新镇垞城矿南村2号变	10	400	209
50481	铜山	PMS_柳新镇垞城矿南村4号变	10	400	228
50482	铜山	PMS_柳新镇垞城矿西村2变	10	630	477
50483	铜山	PMS_柳新镇垞城矿西村1变	10	630	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50484	铜山	PMS_柳新镇供电所8号变	10	400	0
50485	铜山	PMS_沿湖镇街道9号变	10	400	126
50486	铜山	柳新镇东城6号变	10	400	187
50487	铜山	柳新镇陈塘20号变	10	400	187
50488	铜山	柳新镇电厂门口变	10	200	23
50489	铜山	金铂澜湾2配4变	10	630	413
50490	铜山	金铂澜湾2配1变	10	630	406
50491	铜山	金铂澜湾1配4变	10	800	627
50492	铜山	金铂澜湾1配1变	10	800	572
50493	铜山	柳新镇街道西变	10	400	27
50494	铜山	柳新镇垞南变	10	400	150
50495	铜山	柳新镇孙庄10号变	10	200	82
50496	铜山	柳新镇李庄18号变	10	400	58
50497	铜山	柳新镇陈塘19号变	10	400	138
50498	铜山	柳新镇冯庄14号变	10	400	0
50499	铜山	柳新镇杨家3号变	10	400	66
50500	铜山	柳新镇陈塘22号变	10	400	118
50501	铜山	柳新镇陈塘21号变	10	400	138
50502	铜山	柳新镇柳新十队6号变	10	400	55
50503	铜山	柳新镇李庄19号变	10	200	0
50504	铜山	柳新镇新都花园1号变	10	200	141
50505	铜山	柳新镇新都花园2号变	10	200	130
50506	铜山	柳新镇大口村2号变	10	400	143
50507	铜山	柳新镇高速出口变	10	200	129
50508	铜山	柳新镇供电所21号变	10	400	74
50509	铜山	柳新镇柳东6号变	10	400	46
50510	铜山	柳新镇苏苑西区变	10	400	91
50511	铜山	柳新镇陈塘18号变	10	400	0
50512	铜山	柳新镇杨场14号变	10	400	137
50513	铜山	柳新镇刘台村9号变	10	400	102
50514	铜山	柳新镇魏庄10号变	10	200	128
50515	铜山	柳新镇冯庄13号变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50516	铜山	柳新镇刘台村11号变	10	200	0
50517	铜山	渔民上岸1组合配1变	10	800	448
50518	铜山	渔民上岸1组合配4变	10	800	488
50519	铜山	柳新镇陈塘23号变	10	400	202
50520	铜山	柳新镇念庄7号变	10	400	169
50521	铜山	柳新镇鑫天花园变	10	400	0
50522	铜山	柳新镇供电所20号变	10	400	0
50523	铜山	柳新镇黄屯南变	10	200	68
50524	铜山	柳润新城四区1配1变	10	630	502
50525	铜山	柳润新城一区3配2变	10	800	639
50526	铜山	柳润新城一区4配4变	10	630	504
50527	铜山	柳润新城一区1配2变	10	800	639
50528	铜山	柳润新城三区3配4变	10	630	504
50529	铜山	柳润新城五区6配3变	10	800	640
50530	铜山	柳润新城五区5配3变	10	630	504
50531	铜山	柳润新城四区2配2变	10	630	504
50532	铜山	柳润新城三区1配4变	10	630	504
50533	铜山	柳润新城四区3配3变	10	630	503
50534	铜山	柳润新城四区1配3变	10	630	503
50535	铜山	柳润新城一区3配4变	10	800	640
50536	铜山	柳润新城一区4配3变	10	630	504
50537	铜山	柳润新城一区1配3变	10	800	640
50538	铜山	柳润新城一区2配3变	10	630	504
50539	铜山	柳润新城五区6配2变	10	800	640
50540	铜山	柳润新城五区5配1变	10	630	504
50541	铜山	柳润新城四区2配3变	10	630	504
50542	铜山	柳润新城三区2配3变	10	630	504
50543	铜山	柳润新城四区3配4变	10	630	504
50544	铜山	柳润新城一区3配1变	10	800	640
50545	铜山	柳润新城一区1配4变	10	800	640
50546	铜山	柳润新城一区2配4变	10	630	502
50547	铜山	柳润新城三区3配2变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50548	铜山	柳润新城五区6配1变	10	800	640
50549	铜山	柳润新城四区2配1变	10	630	503
50550	铜山	柳润新城三区2配4变	10	630	504
50551	铜山	柳润新城三区1配1变	10	630	504
50552	铜山	柳润新城四区3配2变	10	630	501
50553	铜山	柳润新城四区1配4变	10	630	503
50554	铜山	柳润新城一区4配1变	10	630	504
50555	铜山	柳润新城一区2配2变	10	630	504
50556	铜山	柳润新城三区3配3变	10	630	504
50557	铜山	柳润新城五区6配4变	10	800	640
50558	铜山	柳润新城五区5配4变	10	630	504
50559	铜山	柳润新城三区2配2变	10	630	504
50560	铜山	柳润新城三区1配2变	10	630	504
50561	铜山	柳润新城四区3配1变	10	630	504
50562	铜山	柳润新城四区1配2变	10	630	500
50563	铜山	柳润新城一区3配3变	10	800	640
50564	铜山	柳润新城一区4配2变	10	630	504
50565	铜山	柳润新城一区1配1变	10	800	639
50566	铜山	柳润新城一区2配1变	10	630	504
50567	铜山	柳润新城三区3配1变	10	630	504
50568	铜山	柳润新城五区5配2变	10	630	504
50569	铜山	柳润新城四区2配4变	10	630	503
50570	铜山	柳润新城三区2配1变	10	630	504
50571	铜山	柳润新城三区1配3变	10	630	504
50572	铜山	春秋玉阙小区2配3变	10	800	524
50573	铜山	春秋玉阙小区2配2变	10	800	462
50574	铜山	春秋玉阙小区2配4变	10	800	508
50575	铜山	春秋玉阙小区2配1变	10	800	536
50576	铜山	春秋玉阙小区1配2变	10	800	370
50577	铜山	春秋玉阙小区1配1变	10	800	390
50578	铜山	柳新镇孙庄9号变	10	315	0
50579	铜山	PMS_柳新镇唐沟4号变	10	400	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50580	铜山	沿湖镇姚楼村变	10	400	84
50581	铜山	PMS_柳新镇杨场5号变	10	400	44
50582	铜山	PMS_柳新镇胡坑大队变	10	400	52
50583	铜山	PMS_沿湖镇西王庄村	10	400	191
50584	铜山	柳新镇苏家村2号变	10	400	32
50585	铜山	PMS_柳新镇范山村1号变	10	400	20
50586	铜山	PMS_柳新镇马楼3号变	10	400	146
50587	铜山	柳新镇供电所13号变	10	400	167
50588	铜山	PMS_柳新镇唐沟5号变	10	400	97
50589	铜山	柳新镇供电所14号变	10	400	16
50590	铜山	PMS_柳新镇刘家钮庄变	10	400	76
50591	铜山	柳泉镇东蔡村市场变	10	400	111
50592	铜山	柳泉镇王村台7变	10	200	49
50593	铜山	柳泉镇宋店村台7变	10	400	143
50594	铜山	PMS_柳泉镇前相后孟村台7变	10	200	20
50595	铜山	PMS_柳泉镇西马村1台7号变	10	200	17
50596	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村单相变	10	30	17
50597	铜山	PMS_柳泉镇孔家村1号变	10	200	37
50598	铜山	柳泉镇前相西山2号变	10	400	305
50599	铜山	PMS_柳泉镇北墩单相变	10	30	13
50600	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村1号变	10	400	21
50601	铜山	PMS_柳泉镇公用变3号变	10	400	28
50602	铜山	PMS_柳泉镇北村村1号变	10	160	2
50603	铜山	柳泉镇套里村3号变	10	400	75
50604	铜山	PMS_柳泉镇套里村变	10	400	118
50605	铜山	柳泉镇塔山村南山变	10	400	108
50606	铜山	柳泉镇关路村南山变	10	400	202
50607	铜山	PMS_柳泉镇柳泉十队1号变	10	400	203
50608	铜山	柳泉镇伊楼村1号变	10	160	0
50609	铜山	PMS_柳泉镇公用变5号变	10	400	107
50610	铜山	柳泉镇山西村1号变	10	400	0
50611	铜山	柳泉镇关路村东南山变	10	80	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50612	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村一队1号变	10	400	212
50613	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村变	10	200	54
50614	铜山	PMS_柳泉镇韦泉八九队变	10	200	87
50615	铜山	PMS_柳泉镇前相西山村变	10	200	10
50616	铜山	PMS_柳泉镇前相东山村变	10	400	32
50617	铜山	柳泉镇大冯村4号变	10	400	108
50618	铜山	PMS_柳泉镇东马村变	10	200	0
50619	铜山	柳泉镇望马村变	10	200	7
50620	铜山	PMS_柳泉九队单相变	10	30	9
50621	铜山	柳泉镇前停村小新庄变	10	50	0
50622	铜山	PMS_柳泉镇涝全村1号变	10	200	46
50623	铜山	柳泉镇涝泉村西山变	10	400	39
50624	铜山	PMS_柳泉镇辛家村2号变	10	400	128
50625	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村配变	10	400	47
50626	铜山	PMS_柳泉镇铁庄村变	10	400	129
50627	铜山	PMS_柳泉镇东蔡九队变	10	50	18
50628	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村1号变	10	315	28
50629	铜山	PMS_柳泉镇小山子村变	10	100	0
50630	铜山	PMS_柳泉镇城子南山村变	10	160	35
50631	铜山	柳泉镇王林村村北山变	10	400	77
50632	铜山	柳泉镇西关路村变	10	315	0
50633	铜山	PMS_柳泉镇供电营业所公用变2号变	10	315	158
50634	铜山	柳泉镇柳泉镇2号变	10	315	0
50635	铜山	柳泉镇柳泉村变	10	315	0
50636	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村 3 号变	10	250	44
50637	铜山	PMS_柳泉镇西堡村1号变	10	250	0
50638	铜山	PMS_柳泉镇单庄村变	10	400	114
50639	铜山	PMS_柳泉镇后郁村变	10	400	78
50640	铜山	柳泉镇八丁村变	10	400	47
50641	铜山	PMS_柳泉镇蔡园村台变	10	315	33
50642	铜山	PMS_柳泉镇高皇村3号变	10	400	135
50643	铜山	柳泉镇北村村变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50644	铜山	柳泉镇大冯村变	10	400	171
50645	铜山	PMS_柳泉镇套里村2号变	10	200	7
50646	铜山	PMS_柳泉镇套里村1号变	10	400	0
50647	铜山	柳泉镇南马村变	10	400	157
50648	铜山	PMS_柳泉镇前停村1号变	10	400	52
50649	铜山	PMS_柳泉镇前停西南岗变	10	160	0
50650	铜山	柳泉镇前停东山村变	10	160	60
50651	铜山	PMS_柳泉镇十户城村变	10	400	112
50652	铜山	PMS_柳泉镇前郁村变	10	400	193
50653	铜山	PMS_柳泉镇前郁南山村变	10	315	17
50654	铜山	柳泉镇塔山村1号变	10	400	5
50655	铜山	PMS_柳泉镇前停村3号变	10	200	77
50656	铜山	PMS_柳泉镇前停村变	10	200	0
50657	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村南1号变	10	250	186
50658	铜山	柳泉镇小山北村变	10	400	188
50659	铜山	PMS_柳泉镇后相村5号变	10	400	134
50660	铜山	PMS_柳泉镇铙山村3号变	10	200	0
50661	铜山	PMS_柳泉镇后张家村变	10	400	187
50662	铜山	PMS_柳泉镇王林村变	10	250	63
50663	铜山	PMS_柳泉镇大冯村2号变	10	250	4
50664	铜山	PMS_柳泉镇供电所站变	10	200	45
50665	铜山	PMS_柳泉镇东关路村变	10	315	32
50666	铜山	PMS_柳泉镇三张茂南山变	10	400	148
50667	铜山	柳泉镇前杨村台变	10	400	105
50668	铜山	PMS_柳泉镇高皇村 1 号变	10	400	55
50669	铜山	PMS_柳泉镇后湾村变	10	315	13
50670	铜山	PMS_柳泉镇辛家望马村变	10	200	11
50671	铜山	PMS_柳泉镇辛家村1号变	10	315	94
50672	铜山	PMS_柳泉镇供电营业所公用变1号变	10	400	83
50673	铜山	柳泉镇柳泉村2号变	10	400	117
50674	铜山	PMS_柳泉镇前相村南变	10	250	0
50675	铜山	柳泉镇辛家村变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50676	铜山	柳泉镇伊楼村变	10	400	80
50677	铜山	柳泉镇涝泉村变	10	400	111
50678	铜山	柳泉镇西马村变	10	200	38
50679	铜山	柳泉镇铙山村1号变	10	200	56
50680	铜山	PMS_柳泉镇大冯庄山西村变	10	200	0
50681	铜山	PMS_柳泉镇上马村变	10	315	82
50682	铜山	PMS_柳泉镇大冯村1号变	10	400	0
50683	铜山	PMS_柳泉镇大冯村西六队变	10	400	63
50684	铜山	PMS_柳泉镇套里村东山变	10	400	122
50685	铜山	PMS_柳泉镇塔山村变	10	400	107
50686	铜山	PMS_柳泉镇西关路村1号变	10	400	0
50687	铜山	PMS_柳泉镇八丁村1号变	10	400	114
50688	铜山	PMS_柳泉镇新庄村1号变	10	250	35
50689	新沂	高流大街北3号变	10	400	95
50690	新沂	PMS_高流大街南3号变	10	400	20
50691	新沂	PMS_高流大李庄3号变	10	400	145
50692	新沂	PMS_高流高西村2号变	10	400	68
50693	新沂	PMS_高流高三2号变	10	400	209
50694	新沂	PMS_高流官王2号变	10	200	93
50695	新沂	高流范南2号变	10	400	214
50696	新沂	PMS_高流小毛2号变	10	400	221
50697	新沂	高流左东3号变	10	200	0
50698	新沂	PMS_高流石涧4号变	10	400	55
50699	新沂	高流岭西刘圩2号变	10	200	0
50700	新沂	高流邢庄2号变	10	400	24
50701	新沂	高流河北村部2号变	10	400	197
50702	新沂	高流魏庄2号变	10	400	232
50703	新沂	PMS_高流孟庄2号变	10	200	49
50704	新沂	高流南营村2号变	10	400	146
50705	新沂	高流老庄2号变	10	400	55
50706	新沂	PMS_高流官王3号变	10	200	45
50707	新沂	高流刘圩2号变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50708	新沂	高流刚庄2号变	10	400	13
50709	新沂	高流高三3号变	10	400	203
50710	新沂	PMS_高流耀南3号变	10	400	101
50711	新沂	PMS_高流邮局南2号变	10	400	0
50712	新沂	高流华丰东2号变	10	400	0
50713	新沂	PMS_高流大街北4号变	10	400	57
50714	新沂	高流大街西2号变	10	400	132
50715	新沂	高流东刘2号变	10	400	237
50716	新沂	高流范庄2号变	10	400	181
50717	新沂	PMS_高流大街东2号变	10	400	65
50718	新沂	高流夏塘村徐圩变	10	400	207
50719	新沂	PMS_高流石涧大街变	10	400	14
50720	新沂	PMS_高流夏塘3号变	10	400	77
50721	新沂	PMS_高流夏一3号变	10	400	241
50722	新沂	高流埠南2号变	10	200	38
50723	新沂	高流方庄变	10	200	37
50724	新沂	PMS_高流孙庄3号变	10	400	220
50725	新沂	PMS_高流苗庄3号变	10	400	231
50726	新沂	高流刚庄3号变	10	400	219
50727	新沂	PMS_高流振兴1号变	10	400	46
50728	新沂	高流河二2号变	10	400	178
50729	新沂	高流黑墩3号变	10	400	156
50730	新沂	高流曹苗4号变	10	200	52
50731	新沂	高流高一村2号变	10	400	172
50732	新沂	PMS_高流石涧大街2号变	10	400	220
50733	新沂	高流曹苗3号变	10	400	113
50734	新沂	PMS_高流高西3号变	10	400	96
50735	新沂	高流南营西2号变	10	400	191
50736	新沂	高流鲍夏2号变	10	400	193
50737	新沂	高流邵圩2号变	10	200	40
50738	新沂	高流季圩2号变	10	400	88
50739	新沂	高流后桑2号变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50740	新沂	高流小毛3号变	10	400	113
50741	新沂	PMS_高流官王4号变	10	400	208
50742	新沂	PMS_高流大李庄4号变	10	400	177
50743	新沂	高流紫微区1号变	10	400	72
50744	新沂	PMS_高流大街西3号变	10	400	0
50745	新沂	PMS_高流振兴小区2号变	10	400	117
50746	新沂	高流耀南4号变	10	315	112
50747	新沂	PMS_高流高程村2号变	10	400	253
50748	新沂	高流大街东3号变	10	400	24
50749	新沂	高流大街东5号变	10	400	48
50750	新沂	PMS_高流佃北周庄2号变	10	400	239
50751	新沂	高流邢庄3号变	10	400	176
50752	新沂	高流黑墩4号变	10	400	154
50753	新沂	高流夏一4号变	10	315	0
50754	新沂	高流南营西3号变	10	400	136
50755	新沂	高流程徐村桑庄2号变	10	400	183
50756	新沂	高流蔡沟2号变	10	400	248
50757	新沂	PMS_高流大李庄5号变	10	400	0
50758	新沂	高流河二3号变	10	400	190
50759	新沂	高流华丰村2号变	10	400	128
50760	新沂	PMS_高流南京街1号变	10	400	59
50761	新沂	高流孙庄4号变	10	400	0
50762	新沂	高流高二叶庄变	10	630	366
50763	新沂	高流高二周庄3号变	10	400	76
50764	新沂	高流黄圩2号变	10	400	223
50765	新沂	PMS_高流大街东4号变	10	400	132
50766	新沂	PMS_高流高程官庄2号变	10	400	32
50767	新沂	PMS_高流耀南南2号变	10	400	273
50768	新沂	高流佃北村2号变	10	400	144
50769	新沂	PMS_高流贺庄2号变	10	400	129
50770	新沂	高流西刘2号变	10	400	190
50771	新沂	高流佃南2号变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50772	新沂	高流高西三队2号变	10	400	49
50773	新沂	PMS_高流桥头2号变	10	400	271
50774	新沂	PMS_高流高西六队2号变	10	400	0
50775	新沂	高流埠北2号变	10	400	187
50776	新沂	高流桑庄3号变	10	400	221
50777	新沂	高流吴庄2号变	10	400	197
50778	新沂	高流老庄3号变	10	200	77
50779	新沂	高流夏塘5号变	10	400	22
50780	新沂	PMS_高流左东4号变	10	400	89
50781	新沂	PMS_高流陈庄3号变	10	400	192
50782	新沂	PMS_高流踢球官庄2号变	10	400	274
50783	新沂	PMS_高流官王5号变	10	400	235
50784	新沂	PMS_高流高三4号变	10	400	248
50785	新沂	高流华丰北变	10	400	18
50786	新沂	高流华丰西桃园变	10	400	99
50787	新沂	高流邢庄4号变	10	400	241
50788	新沂	高流华丰村3号变	10	400	165
50789	新沂	高流秦沟2号变	10	315	181
50790	新沂	高流王圩2号变	10	200	93
50791	新沂	高流黄圩中变	10	400	167
50792	新沂	PMS_高流魏庄3号变	10	400	194
50793	新沂	PMS_高流魏庄4号变	10	400	257
50794	新沂	PMS_高流高程3号变	10	400	203
50795	新沂	PMS_高流高程4号变	10	400	204
50796	新沂	高流耀南5号变	10	200	87
50797	新沂	PMS_高流佃北周庄3号变	10	400	228
50798	新沂	PMS_高流大李庄6号变	10	400	138
50799	新沂	PMS_高流南京街2号变	10	400	123
50800	新沂	高流夏塘4号变	10	400	74
50801	新沂	高流孙圩3号变	10	400	207
50802	新沂	高流梁庄2号变	10	400	220
50803	新沂	高流东田3号变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50804	新沂	高流小何3号变	10	400	151
50805	新沂	PMS_高流小何4号变	10	400	142
50806	新沂	PMS_高流石涧5号变	10	400	234
50807	新沂	PMS_高流大街南4号变	10	400	107
50808	新沂	PMS_高流老范小学变	10	400	23
50809	新沂	PMS_高流李山庄4号变	10	400	181
50810	新沂	高流朱庄2号变	10	200	72
50811	新沂	高流岭西村2号变	10	400	218
50812	新沂	PMS_高流耀南南高三变	10	400	214
50813	新沂	PMS_高流小毛4号变	10	400	171
50814	新沂	PMS_高流大地粮油变	10	400	33
50815	新沂	PMS_高流迎宾路紫薇小区变	10	400	36
50816	新沂	PMS_高流邮局南3号变	10	400	132
50817	新沂	高流程徐朱庄3号变	10	200	59
50818	新沂	高流新供电所变	10	200	0
50819	新沂	高流高一村4号	10	200	87
50820	新沂	高流程徐村部2号变	10	400	183
50821	新沂	高流华丰东3号变	10	400	105
50822	新沂	PMS_高流高西六队3号变	10	400	1
50823	新沂	高流华丰东湖变	10	400	205
50824	新沂	PMS_高流石涧大街4号变	10	400	200
50825	新沂	PMS_高流幸福家园2号变	10	400	164
50826	新沂	PMS_高流幸福家园1号变	10	400	84
50827	新沂	高流范北4号变	10	200	33
50828	新沂	高流范北3号变	10	200	77
50829	新沂	高流袁庄变	10	400	191
50830	新沂	高流夏二北变	10	400	75
50831	新沂	高流范庄3号变	10	400	117
50832	新沂	高流汽车站3号变	10	400	125
50833	新沂	高流程徐朱庄4号变	10	400	247
50834	新沂	高流孟庄3号变	10	400	170
50835	新沂	高流程徐朱庄5号变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50836	新沂	高流石涧村部变	10	400	47
50837	新沂	高流小何8号变	10	400	80
50838	新沂	高流汽车站4号变	10	400	62
50839	新沂	高流南营西4号变	10	400	239
50840	新沂	高流小何5号变	10	400	203
50841	新沂	高流黄圩4号变	10	400	212
50842	新沂	高流东刘3号变	10	400	259
50843	新沂	高流左东5号变	10	400	163
50844	新沂	高流小八3号变	10	400	60
50845	新沂	高流小毛5号变	10	400	166
50846	新沂	高流黑墩四队2号变	10	400	214
50847	新沂	高流南营西5号变	10	400	257
50848	新沂	高流李山庄5号变	10	200	62
50849	新沂	高流岭西朱庄3号变	10	200	134
50850	新沂	高流大李7号变	10	400	31
50851	新沂	高流石涧6号变	10	400	230
50852	新沂	高流大街北5号变	10	400	217
50853	新沂	高流大街北6号变	10	400	131
50854	新沂	高流范北5号变	10	400	169
50855	新沂	高流桑庄4号变	10	200	124
50856	新沂	高流范庄4号变	10	400	269
50857	新沂	高流耀南6号变	10	630	300
50858	新沂	高流李山庄6号变	10	400	263
50859	新沂	高流村部变	10	400	128
50860	新沂	高流大街南5号变	10	400	161
50861	新沂	高流中心小学东变	10	400	99
50862	新沂	高流后桑3号变	10	400	186
50863	新沂	高流夏一北变	10	400	286
50864	新沂	高流贺庄3号变	10	400	227
50865	新沂	高流高二孙庄5号变	10	400	244
50866	新沂	高流耀南南高三2号变	10	400	280
50867	新沂	高流黑墩5号变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50868	新沂	高流石涧大街5号变	10	400	144
50869	新沂	高流栗西变	10	400	189
50870	新沂	高流孙庄6号变	10	400	212
50871	新沂	高流小何6号变	10	400	239
50872	新沂	高流黄圩3号变	10	400	290
50873	新沂	高流夏一7号变	10	400	282
50874	新沂	高流黑墩6号变	10	400	263
50875	新沂	高流三岔梁庄3号变	10	400	273
50876	新沂	高流华丰南变	10	400	225
50877	新沂	高流西刘3号变	10	400	277
50878	新沂	高流夏一5号变	10	400	172
50879	新沂	高流祥龙闸变	10	400	232
50880	新沂	高流卫生院3号变	10	400	46
50881	新沂	高流小何7号变	10	400	217
50882	新沂	高流华西3号变	10	400	199
50883	新沂	高流大街西4号变	10	400	207
50884	新沂	高流大地粮油2号变	10	400	0
50885	新沂	10kV高流红石街配电室1变	10	400	182
50886	新沂	高流幸福家园3号变	10	400	157
50887	新沂	高流华丰农集区北变	10	400	252
50888	新沂	高流华丰农集区中变	10	400	294
50889	新沂	10kV高流幸福家园三期1配电室2变	10	630	365
50890	新沂	10kV高流幸福家园三期1配电室1变	10	630	309
50891	新沂	高流程徐集居区2号变压器	10	400	251
50892	新沂	高流程徐集居区1号变压器	10	400	184
50893	新沂	PMS_高流卫生院2号变	10	400	0
50894	新沂	高流乔庄变	10	400	156
50895	新沂	高流蔡沟变	10	400	195
50896	新沂	高流秦沟村变	10	400	234
50897	新沂	高流高程村变	10	500	284
50898	新沂	高流范庄变	10	400	165
50899	新沂	高流佃南变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50900	新沂	高流高程高二综合变	10	200	24
50901	新沂	PMS_高流王圩变	10	200	93
50902	新沂	高流耀南2号变	10	400	100
50903	新沂	PMS_高流耀南南变	10	200	9
50904	新沂	高流华丰秦沟邢庄变	10	400	210
50905	新沂	高流曹苗变	10	400	207
50906	新沂	高流高一村变	10	400	41
50907	新沂	高流高一老庄变	10	400	274
50908	新沂	高流三岔埠南变	10	200	0
50909	新沂	高流程徐村桑庄变	10	400	160
50910	新沂	高流赵西变	10	200	132
50911	新沂	高流朱庄变	10	630	431
50912	新沂	高流张圩变	10	400	185
50913	新沂	高流岭西村变	10	400	141
50914	新沂	高流程徐村变	10	400	188
50915	新沂	高流高二陈墩变	10	400	243
50916	新沂	高流佃北周西变	10	200	51
50917	新沂	高流南营村十队变	10	630	350
50918	新沂	高流三岔崔庄变	10	200	52
50919	新沂	PMS_高流东田变	10	200	76
50920	新沂	高流孟庄变	10	400	173
50921	新沂	高流黑墩村变	10	400	246
50922	新沂	高流高二周庄变	10	630	365
50923	新沂	高流赵西单相变	10	200	0
50924	新沂	高流桑南变	10	400	175
50925	新沂	高流前王变	10	400	188
50926	新沂	高流骆庄变	10	200	41
50927	新沂	高流高东三队变	10	400	135
50928	新沂	高流孙圩2号变	10	400	192
50929	新沂	高流高二周庄2号变	10	400	252
50930	新沂	PMS_高流夏一2号变	10	400	98
50931	新沂	高流高西小李庄变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50932	新沂	高流高西六队变	10	400	100
50933	新沂	高流岳庄变	10	630	352
50934	新沂	高流沟埃村西刘变	10	400	204
50935	新沂	高流沟埃宗庄变	10	400	178
50936	新沂	高流潘庄变	10	400	143
50937	新沂	PMS_高流郭庄2号变	10	400	163
50938	新沂	高流苗庄2号变	10	400	221
50939	沛县	PMS_五段镇湖畔雅居小区	10	400	0
50940	沛县	五段镇三段南变	10	400	142
50941	沛县	PMS_五段超市商住楼小区	10	315	144
50942	沛县	五段镇七段西台片	10	400	41
50943	沛县	PMS_五段镇后六段北台片	10	400	226
50944	沛县	PMS_五段镇七段东台片	10	400	161
50945	铜山	PMS_柳泉镇政府门北变	10	630	78
50946	铜山	PMS_柳泉镇城子村变	10	315	0
50947	铜山	PMS_柳泉镇公用变4号变	10	400	94
50948	铜山	PMS_柳泉镇城子东山村变	10	200	0
50949	铜山	柳泉镇西相村1号变	10	400	178
50950	铜山	PMS_柳泉镇公用变9号变	10	400	136
50951	铜山	PMS_柳泉镇前杨村1号变	10	200	8
50952	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村3号变	10	400	80
50953	铜山	柳泉镇西马村3号变	10	400	120
50954	铜山	PMS_柳泉镇西马村2号变	10	200	47
50955	铜山	柳泉镇塔山村3号变	10	400	119
50956	铜山	PMS_柳泉镇新庄村2号变	10	200	0
50957	铜山	PMS_柳泉镇西堡村2号变	10	400	37
50958	铜山	柳泉镇伊楼村2变	10	400	122
50959	铜山	PMS_柳泉镇孔家村2号变	10	200	40
50960	铜山	PMS_柳泉镇后湾村1号变	10	400	177
50961	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村南山1号变	10	200	0
50962	铜山	柳泉镇大冯村5号变	10	400	95
50963	铜山	PMS_柳泉镇前郁村西变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50964	铜山	PMS_柳泉镇前相东山村1号变	10	200	83
50965	铜山	PMS_柳泉镇前停村2号变	10	160	0
50966	铜山	柳泉镇柳泉桥南单变	10	400	245
50967	铜山	柳泉镇高皇村5号变	10	200	62
50968	铜山	PMS_柳泉镇前停小新庄1号变	10	200	96
50969	铜山	PMS_柳泉镇后停庄变	10	400	80
50970	铜山	PMS_柳泉镇新庄村变	10	400	191
50971	铜山	PMS_柳泉镇八丁村2号变	10	400	2
50972	铜山	柳泉镇王林村1号变	10	200	0
50973	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村4号变	10	400	180
50974	铜山	PMS_柳泉镇单庄村1号变	10	400	123
50975	铜山	PMS_柳泉镇前郁村南山1号变	10	400	134
50976	铜山	PMS_柳泉镇后郁村西变	10	400	117
50977	铜山	PMS_柳泉镇八丁村3号变	10	400	176
50978	铜山	PMS_柳泉镇公用变10号变	10	400	16
50979	铜山	PMS_柳泉镇西山村1号变	10	400	61
50980	铜山	PMS_柳泉镇公用变11号变	10	400	0
50981	铜山	PMS_柳泉镇东马村1号变	10	400	177
50982	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村1号变	10	400	133
50983	铜山	PMS_柳泉镇前杨村2变	10	400	162
50984	铜山	PMS_柳泉镇高皇村6号变	10	400	44
50985	铜山	PMS_柳泉镇西相村2号变	10	400	102
50986	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村东山变	10	400	195
50987	铜山	柳泉镇西南岗1号变	10	400	0
50988	铜山	PMS_柳泉镇前停4号变	10	400	151
50989	铜山	PMS_柳泉镇辛家村3号变	10	400	151
50990	铜山	PMS_柳泉镇套里村4号变	10	400	0
50991	铜山	PMS_柳泉镇大冯村3号变	10	400	6
50992	铜山	PMS_柳泉镇大冯村6号变	10	400	98
50993	铜山	PMS_柳泉镇东蔡一队2号变	10	400	170
50994	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村北山变	10	400	240
50995	铜山	PMS_柳泉镇铁庄村东山变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50996	铜山	柳泉镇东蔡村5号变	10	400	0
50997	铜山	PMS_柳泉镇塔山村2号变	10	400	145
50998	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村东变	10	400	186
50999	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村九队1号变	10	400	54
51000	铜山	PMS_柳泉镇石户城村2号变	10	400	199
51001	铜山	PMS_柳泉镇前郁村西1号变	10	200	0
51002	铜山	PMS_柳泉镇前郁村1号变	10	400	114
51003	铜山	柳泉镇前郁村2号变	10	400	109
51004	铜山	柳泉镇前杨村3号变	10	400	183
51005	铜山	PMS_柳泉镇前停村5号变	10	400	168
51006	铜山	PMS_柳泉镇辛家周庄村2号变	10	400	129
51007	铜山	柳泉镇铁庄村1号变	10	400	210
51008	铜山	PMS_柳泉镇柳泉九队1号变	10	400	94
51009	铜山	PMS_柳泉镇蔡园村2号变	10	400	119
51010	铜山	PMS_柳泉镇王林村2号变	10	400	105
51011	铜山	PMS_柳泉镇宋店村东变	10	400	173
51012	铜山	柳泉镇后孟村1号变	10	400	125
51013	铜山	PMS_柳泉镇后湾村2号变	10	400	150
51014	铜山	PMS_柳泉镇西马村4号变	10	400	155
51015	铜山	PMS_柳泉镇东马村2号变	10	400	157
51016	铜山	PMS_柳泉镇西山村2号变	10	400	213
51017	铜山	PMS_柳泉镇西南岗村3号变	10	400	210
51018	铜山	PMS_柳泉镇山头村变	10	400	125
51019	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村7号变	10	400	77
51020	铜山	PMS_柳泉镇公用变20号变	10	400	52
51021	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村9号变	10	400	104
51022	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村10号变	10	400	215
51023	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村6号变	10	400	135
51024	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村3号变	10	400	89
51025	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村4号变	10	400	126
51026	铜山	PMS_柳泉镇上马村1号变	10	400	135
51027	铜山	PMS_柳泉镇塔山村南山1号变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51028	铜山	PMS_柳泉镇前停村6号变	10	400	150
51029	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村8号变	10	400	111
51030	铜山	PMS_柳泉镇八丁村4号变	10	400	69
51031	铜山	PMS_柳泉镇西堡村变	10	400	87
51032	铜山	柳泉镇柳泉村南变	10	400	12
51033	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村5号变	10	400	0
51034	铜山	PMS_柳泉镇山西村2号变	10	400	51
51035	铜山	PMS_柳泉镇铙山村2号变	10	400	224
51036	铜山	PMS_柳泉镇望马村1号变	10	400	166
51037	铜山	PMS_柳泉镇南马村2号变	10	400	168
51038	铜山	柳泉镇南马村3号变	10	400	168
51039	铜山	PMS_柳泉镇北村村2号变	10	400	176
51040	铜山	PMS_柳泉镇西村村1号变	10	400	163
51041	铜山	PMS_柳泉镇石佛山村变	10	400	244
51042	铜山	PMS_柳泉镇东关路村1号变	10	400	140
51043	铜山	PMS_柳泉镇韦泉村1号变	10	400	142
51044	铜山	PMS_柳泉镇城子村1号变	10	400	64
51045	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村十队2号变	10	400	7
51046	铜山	柳泉镇前相东山村2号变	10	400	71
51047	铜山	柳泉镇蔡园村1号变	10	400	71
51048	铜山	PMS_柳泉镇高皇村7号变	10	400	100
51049	铜山	PMS_柳泉镇公用变13号变	10	400	110
51050	铜山	PMS_柳泉镇公用变14号变	10	400	206
51051	铜山	PMS_柳泉镇公用变15号变	10	400	208
51052	铜山	PMS_柳泉镇公用变17号变	10	400	176
51053	铜山	PMS_柳泉镇后湾村3号变	10	400	67
51054	铜山	PMS_柳泉镇后湾村4号变	10	400	129
51055	铜山	PMS_柳泉镇后张家村西变	10	400	109
51056	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村2号变	10	400	226
51057	铜山	柳泉镇前相村1号变	10	400	196
51058	铜山	PMS_柳泉镇套里村南变	10	400	130
51059	铜山	PMS_柳泉镇套里村5号变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51060	铜山	PMS_柳泉镇北村村3号变	10	400	151
51061	铜山	PMS_柳泉镇西官路村3号变	10	400	0
51062	铜山	PMS_柳泉镇西马村5号变	10	400	140
51063	铜山	PMS_柳泉镇西马村6号变	10	400	163
51064	铜山	PMS_柳泉镇小山村西变	10	400	258
51065	铜山	PMS_柳泉镇新庄村3号变	10	400	111
51066	铜山	PMS_柳泉镇伊楼村3变	10	400	226
51067	铜山	PMS_柳泉镇西堡村3号变	10	400	104
51068	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村2号配变	10	400	156
51069	铜山	PMS_柳泉镇八丁村5号变	10	400	147
51070	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村南山2号变	10	400	73
51071	铜山	PMS_柳泉镇后张家村北变	10	400	133
51072	铜山	PMS_柳泉镇新庄村4号变	10	400	200
51073	铜山	柳泉镇石佛山村2号变	10	400	153
51074	铜山	PMS_柳泉镇辛家村4号变	10	400	182
51075	铜山	PMS_柳泉镇北村村4号变	10	400	177
51076	铜山	PMS_柳泉镇南马村4号变	10	400	202
51077	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村3号变	10	400	136
51078	铜山	PMS_柳泉镇高皇村8号变	10	400	103
51079	铜山	PMS_柳泉镇柳泉八队变新增	10	400	0
51080	铜山	PMS_柳泉镇新庄村5号变	10	400	183
51081	铜山	PMS_柳泉镇蔡园村4号变	10	400	244
51082	铜山	PMS_柳泉镇宋店一队变新增	10	400	175
51083	铜山	PMS_柳泉镇西关路村2号变	10	400	147
51084	铜山	柳泉镇后孟村变新增	10	400	254
51085	铜山	PMS_柳泉镇东马小王家村变新增	10	400	218
51086	铜山	PMS_柳泉镇山头村1号变(新）	10	400	156
51087	铜山	PMS_柳泉镇东关路村2号变(新）	10	400	20
51088	铜山	PMS_柳泉镇王林井山村变(新）	10	400	89
51089	铜山	柳泉镇柳泉林场单相变(新）	10	400	271
51090	铜山	PMS_柳泉镇望马桥村变(新）	10	400	167
51091	铜山	PMS_柳泉镇西相村变(新）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51092	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村十队变(新）	10	400	116
51093	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村九队变(新）	10	400	215
51094	铜山	PMS_柳泉镇北村村台7号变(新）	10	400	201
51095	铜山	PMS_柳泉镇高皇村4号变(新）	10	400	63
51096	铜山	PMS_柳泉镇柳泉十队3号变	10	400	187
51097	铜山	PMS_柳泉镇石户城1号变（新）	10	400	88
51098	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村变（新）	10	400	176
51099	铜山	PMS_柳泉镇柳泉九队2号变	10	400	269
51100	铜山	PMS_柳泉镇东蔡前郑村变（新）	10	400	53
51101	铜山	柳泉镇王村村1号变(新)	10	400	165
51102	铜山	PMS_柳泉镇东关路村3号变	10	400	181
51103	铜山	PMS_柳泉镇单庄村2号变	10	400	107
51104	铜山	PMS_柳泉镇孔家村3号变	10	400	156
51105	铜山	PMS_柳泉镇公用变19号变	10	400	171
51106	铜山	PMS_柳泉镇套里村7号变	10	400	186
51107	铜山	PMS_柳泉镇前停村村北变	10	400	125
51108	铜山	PMS_柳泉镇井山村北变	10	400	248
51109	铜山	柳泉镇柳泉村4号变	10	400	182
51110	铜山	PMS_柳泉镇前相西山村1号变	10	400	233
51111	铜山	PMS_柳泉镇王村三相变（新）	10	400	153
51112	铜山	PMS_柳泉镇西相村3号变	10	400	155
51113	铜山	PMS_柳泉镇公用变23号变	10	400	106
51114	铜山	PMS_柳泉镇西相村4号变	10	400	107
51115	铜山	PMS_柳泉镇公用变21号变	10	400	122
51116	铜山	柳泉镇塔山村5号变	10	630	314
51117	铜山	PMS_柳泉镇城子村南山1号变	10	400	202
51118	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村6号变	10	400	159
51119	铜山	PMS_柳泉镇柳泉十队4号变	10	400	287
51120	铜山	PMS_柳泉镇前杨村4号变	10	400	227
51121	铜山	PMS_柳泉镇城子村东山1号变	10	400	207
51122	铜山	PMS_柳泉镇公用变18号变	10	400	13
51123	铜山	PMS_柳泉镇前停村7号变	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51124	铜山	PMS_柳泉镇前停村东山1号变	10	400	83
51125	铜山	柳泉镇公用变16号变	10	200	0
51126	铜山	PMS_柳泉镇铁庄村西变	10	400	221
51127	铜山	PMS_柳泉镇前郑村1号变	10	400	243
51128	铜山	柳泉镇中学南变	10	400	219
51129	铜山	柳泉镇新庄村7号变	10	200	123
51130	铜山	西相村万亩方变	10	200	0
51131	铜山	柳泉镇韦泉村2号变	10	400	172
51132	铜山	柳泉镇后张家村北1号变	10	200	85
51133	铜山	柳泉镇北墩村1号变	10	400	172
51134	铜山	柳泉镇西关路村4号变	10	400	100
51135	铜山	柳泉镇套里村8号变	10	400	128
51136	铜山	柳泉镇套里村9号变	10	400	92
51137	铜山	柳泉镇西相村二河头1号变	10	400	235
51138	铜山	柳泉镇黄庄村4号变	10	200	94
51139	铜山	柳泉镇西村村2号变	10	400	114
51140	铜山	柳泉镇大冯村11号变	10	400	232
51141	铜山	柳泉镇套里东山村1号变	10	400	156
51142	铜山	柳泉镇三里桥村1号变	10	400	184
51143	铜山	柳泉镇三张茂南山3号变	10	400	189
51144	铜山	柳泉镇大冯村7号变	10	400	153
51145	铜山	柳泉镇塔山村6号箱变	10	630	428
51146	铜山	柳泉镇大冯村8号变	10	400	0
51147	铜山	柳泉镇新庄村6号变	10	400	284
51148	铜山	柳泉镇塔山村7号箱变	10	630	414
51149	铜山	柳泉镇南马村6号变	10	160	0
51150	铜山	柳泉镇东马村3号变	10	400	210
51151	铜山	柳泉镇孔家村4号变	10	200	98
51152	铜山	柳泉镇东关路村4号变	10	400	172
51153	铜山	柳泉镇大冯村9号变	10	400	0
51154	铜山	柳泉镇三张茂村2号变	10	400	210
51155	铜山	柳泉镇前亭村农集区11变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51156	铜山	PMS_柳泉镇公用变7号变	10	400	0
51157	铜山	PMS_柳泉镇公用变6号变	10	400	0
51158	铜山	PMS_柳泉镇公用变8号变	10	400	87
51159	铜山	PMS_柳泉镇西村村变	10	400	60
51160	铜山	PMS_柳泉镇北墩村变	10	200	9
51161	铜山	PMS_柳泉镇前相村变	10	400	43
51162	铜山	柳泉镇东蔡村2号变	10	200	0
51163	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村1号变	10	400	175
51164	铜山	柳泉镇铙山村变	10	400	106
51165	铜山	柳泉镇南马村1号变	10	400	154
51166	铜山	棠张镇跃进小区5变	10	630	129
51167	铜山	棠张镇跃进小区4号变	10	400	124
51168	铜山	棠张镇区8号变	10	400	78
51169	铜山	棠张镇魏河村1号变	10	250	55
51170	铜山	棠张镇魏河村2号变	10	250	0
51171	铜山	棠张镇卢上村东变	10	400	160
51172	铜山	棠张镇晁湖村北变	10	200	38
51173	铜山	棠张镇跃进村1号变	10	400	0
51174	铜山	棠张镇郭湖村2号变	10	400	27
51175	铜山	棠张镇学庄村变	10	400	87
51176	铜山	棠张镇学庄村2号变	10	400	0
51177	铜山	棠张镇杜庄变	10	250	0
51178	铜山	棠张镇沙庄村1号变	10	400	106
51179	铜山	PMS_棠张镇晁湖村1号变	10	400	165
51180	铜山	PMS_棠张镇张庄村变	10	400	0
51181	铜山	棠张镇马庄村变	10	200	21
51182	铜山	PMS_棠张镇双井东变	10	400	33
51183	铜山	棠张镇铁营村4号变	10	315	13
51184	铜山	PMS_棠张镇果园村1号变	10	200	5
51185	铜山	PMS_棠张镇前铁营东变	10	400	62
51186	铜山	棠张镇铁营村变	10	400	38
51187	铜山	棠张镇后谷堆村变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51188	铜山	棠张镇前谷堆1号变	10	400	68
51189	铜山	棠张镇前进村北变	10	400	0
51190	铜山	棠张镇高窑中变	10	400	209
51191	铜山	棠张镇河东村变	10	315	0
51192	铜山	PMS_棠张镇后谢东变	10	315	70
51193	铜山	棠张镇跃进西变	10	400	35
51194	铜山	棠张镇后郎村东变	10	400	157
51195	铜山	PMS_棠张镇喻庄村变	10	500	147
51196	铜山	棠张镇刘塘村变	10	315	19
51197	铜山	PMS_棠张镇刘塘村南韩变	10	315	159
51198	铜山	棠张镇刘庄4号变	10	315	21
51199	铜山	PMS_棠张镇前谷堆村变	10	315	18
51200	铜山	PMS_棠张镇夏湖村变	10	315	8
51201	沛县	PMS_五段镇前六段东台片	10	400	54
51202	沛县	PMS_五段镇前六段西台片	10	200	42
51203	沛县	PMS_五段镇后六段西台片	10	200	0
51204	沛县	PMS_五段镇张庄水产变	10	400	233
51205	沛县	五段镇机关东台片	10	400	0
51206	沛县	PMS_五段镇五段东台片	10	400	100
51207	沛县	PMS_五段镇五段南台片	10	400	110
51208	沛县	PMS_五段镇农科站北台片	10	400	154
51209	沛县	PMS_五段镇龙塘东变	10	200	0
51210	沛县	PMS_五段镇前四段东变	10	200	0
51211	沛县	五段镇许口六队西台片	10	200	83
51212	沛县	PMS_五段镇龙塘戚各东变	10	400	145
51213	沛县	PMS_五段镇于庄西台片	10	400	103
51214	沛县	五段镇彭尧西台片	10	400	110
51215	沛县	PMS_五段镇龙塘官驿台片	10	200	0
51216	沛县	五段镇中学台片	10	400	52
51217	沛县	PMS_五段镇刘庄北台片	10	400	228
51218	沛县	PMS_五段镇张庄北台片	10	200	0
51219	沛县	五段镇刘庄东台片	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51220	沛县	PMS_五段镇后五段北变	10	400	28
51221	沛县	PMS_五段镇后五段南变	10	400	0
51222	沛县	五段镇前四段西变	10	200	0
51223	沛县	PMS_五段镇魏湾台片	10	400	192
51224	沛县	五段镇龙塘中变	10	400	52
51225	沛县	五段镇夹堤址西台片	10	200	33
51226	沛县	PMS_五段镇孟庙中台片	10	200	12
51227	沛县	五段镇孟庙东台片	10	200	35
51228	沛县	五段四段西变	10	400	69
51229	沛县	五段镇高庄渡口变	10	400	99
51230	沛县	PMS_五段镇高庄村南变	10	200	44
51231	沛县	五段镇高庄村北变	10	400	211
51232	沛县	PMS_五段镇许口中台片	10	200	0
51233	沛县	PMS_五段镇许口大队变	10	200	0
51234	沛县	PMS_五段镇所用变台片	10	400	0
51235	沛县	PMS_五段镇三段东变	10	200	51
51236	沛县	PMS_五段镇三段西变	10	200	0
51237	沛县	五段镇三官庙中台片	10	400	200
51238	沛县	PMS_五段镇孟庙南台片	10	400	237
51239	沛县	五段镇前六段北台片	10	200	54
51240	沛县	PMS_五段镇七段南台片	10	200	0
51241	沛县	PMS_五段镇前六段南台片	10	400	40
51242	沛县	五段镇五段西台片	10	400	133
51243	沛县	PMS_五段镇彭尧北台片	10	400	150
51244	沛县	PMS_五段镇郭庄台片	10	400	102
51245	沛县	五段镇袁庄变	10	400	66
51246	沛县	五段镇五段东3#变	10	400	192
51247	沛县	五段镇五段村南2#变	10	400	118
51248	沛县	五段镇后六段南2#变	10	400	83
51249	沛县	PMS_五段镇于庄东台片	10	200	61
51250	沛县	五段镇夹堤址北变	10	200	60
51251	沛县	PMS_五段镇五段中台片	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51252	沛县	PMS_五段镇机关西台片	10	400	0
51253	沛县	PMS_五段镇周庄变	10	400	162
51254	沛县	PMS_五段镇金湖山水新村小区1期1#变1#主变	10	400	140
51255	沛县	PMS_五段金湖山水新村小区2期3#变1#主变	10	400	117
51256	沛县	PMS_五段金湖山水新村小区2期1#变1#主变	10	500	123
51257	沛县	PMS_五段镇龙塘戚各西变	10	400	127
51258	沛县	PMS_五段镇四段村周庄南变	10	200	7
51259	沛县	PMS_五段镇于庄中台片	10	200	0
51260	沛县	五段镇三段王庄变	10	400	115
51261	沛县	PMS_五段镇微湖风光安置小区	10	400	32
51262	沛县	PMS_五段镇后六段东台片	10	200	0
51263	沛县	PMS_五段镇后六段南台片	10	200	0
51264	沛县	PMS_五段镇五段水产变	10	400	262
51265	沛县	PMS_五段镇三段中变	10	400	21
51266	沛县	五段镇四段中变	10	400	85
51267	沛县	PMS_五段镇魏庄台片	10	200	48
51268	沛县	PMS_五段镇孟庙西台片	10	400	212
51269	沛县	PMS_五段镇许口李庄台片	10	200	0
51270	沛县	PMS_五段镇许口西台片	10	400	229
51271	沛县	五段镇三官庙大队台片	10	400	224
51272	沛县	PMS_五段镇五段北台片	10	200	0
51273	沛县	PMS_五段镇官驿北变	10	200	0
51274	沛县	PMS_五段镇四段南变	10	400	0
51275	沛县	五段镇四段村东变	10	200	61
51276	沛县	PMS_五段镇后场变	10	400	194
51277	沛县	PMS_五段镇权场变	10	400	75
51278	沛县	PMS_五段镇前高庄变	10	400	86
51279	沛县	PMS_五段镇西高庄变	10	400	145
51280	沛县	PMS_五段镇后高庄变	10	400	191
51281	沛县	PMS_五段镇林庄变	10	400	121
51282	沛县	五段镇王庄北变	10	400	232
51283	沛县	PMS_五段镇三段西3#变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51284	沛县	PMS_五段镇三段西2#变	10	400	101
51285	沛县	PMS_五段镇三段中2#变	10	400	148
51286	沛县	PMS_五段镇三段东2#变	10	400	144
51287	沛县	PMS_五段镇周庄东变	10	400	84
51288	沛县	五段镇前高庄西变	10	200	0
51289	沛县	PMS_五段镇袁庄村南变	10	400	69
51290	沛县	五段镇袁庄东变	10	200	75
51291	沛县	PMS_五段镇前四段西2#变	10	400	0
51292	沛县	五段镇前四段中变	10	200	22
51293	沛县	PMS_五段镇前四段村南变	10	400	121
51294	沛县	五段镇前四段东2#变	10	200	38
51295	沛县	PMS_五段镇后五段南3变	10	400	95
51296	沛县	PMS_五段镇后五段南2变	10	400	132
51297	沛县	PMS_五段镇后五段东变	10	400	190
51298	沛县	PMS_五段镇后五段村西变	10	400	111
51299	沛县	PMS_五段镇魏庄北变	10	400	113
51300	沛县	PMS_五段镇张庄村南变	10	400	163
51301	沛县	PMS_五段镇刘庄中变	10	400	191
51302	沛县	PMS_五段镇刘庄西变	10	400	152
51303	沛县	PMS_五段镇三段南2#变	10	400	133
51304	沛县	PMS_五段镇三段北2#变	10	400	23
51305	沛县	PMS_五段镇农科站南变	10	400	83
51306	沛县	PMS_五段镇农科站西变	10	400	145
51307	沛县	PMS_五段镇五段中2#变	10	400	78
51308	沛县	PMS_五段镇五段西2#变	10	400	58
51309	沛县	PMS_五段镇五段北2#变	10	400	163
51310	沛县	PMS_五段镇机关北2#变	10	400	31
51311	沛县	PMS_五段镇后六段北2#变	10	400	132
51312	沛县	PMS_五段镇后六段北3#变	10	400	93
51313	沛县	PMS_五段镇后六段西3#变	10	400	156
51314	沛县	PMS_五段镇后六段西2#变	10	400	0
51315	沛县	PMS_五段镇后六段东中变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51316	沛县	PMS_五段镇后六段村东2#变	10	400	20
51317	沛县	PMS_五段镇前六段西2#变	10	400	136
51318	沛县	PMS_五段镇前六段南3#变	10	400	93
51319	沛县	PMS_五段镇前六段村南2#变	10	400	152
51320	沛县	PMS_五段镇前六段中2#变	10	400	159
51321	沛县	PMS_五段镇七段西2#变	10	400	0
51322	沛县	PMS_五段镇七段西3#变	10	400	0
51323	沛县	五段镇七段北变	10	630	0
51324	沛县	PMS_五段镇于庄东变2#变	10	400	193
51325	沛县	PMS_五段镇于庄北变	10	400	128
51326	沛县	PMS_五段镇龙塘中2#变	10	400	0
51327	沛县	PMS_五段镇于庄西变2#变	10	400	128
51328	沛县	PMS_五段镇于庄中2#变	10	400	104
51329	沛县	五段镇魏湾西变	10	400	0
51330	沛县	PMS_五段镇彭尧东变	10	400	58
51331	沛县	PMS_五段镇彭尧中变	10	400	95
51332	沛县	PMS_五段镇三官庙西变	10	400	163
51333	沛县	五段镇夹堤址南2#变	10	400	62
51334	沛县	PMS_五段镇姜庄西变	10	400	208
51335	沛县	PMS_五段镇姜庄北变	10	400	23
51336	沛县	PMS_五段镇戚各中变	10	400	118
51337	沛县	五段镇戚各北变	10	400	113
51338	沛县	PMS_五段镇郭庄西变	10	400	18
51339	沛县	五段镇郭庄南变	10	200	44
51340	沛县	PMS_五段镇孟庙南2#变	10	400	18
51341	沛县	PMS_五段镇孟庙北变	10	400	93
51342	沛县	五段镇孟庙中变2#变	10	400	139
51343	沛县	五段镇孟庙东变2#变	10	400	127
51344	沛县	PMS_五段镇许口中2#变	10	400	187
51345	沛县	PMS_五段镇后许口东2#变	10	400	202
51346	沛县	PMS_五段镇后许口西2#变	10	400	232
51347	沛县	PMS_五段镇李庄西变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51348	沛县	PMS_五段镇孙庄北变	10	400	88
51349	沛县	PMS_五段镇三官庙北变	10	400	199
51350	沛县	PMS_五段镇夹堤址西2#变	10	400	112
51351	沛县	PMS_五段镇龙塘南变	10	400	88
51352	沛县	PMS_五段镇龙塘村北变	10	400	62
51353	沛县	PMS_五段镇五段东2#变	10	400	87
51354	沛县	PMS_五段镇机关西2#变	10	400	77
51355	沛县	PMS_五段镇机关东2#变	10	400	0
51356	沛县	PMS_五段镇七段中变	10	400	125
51357	沛县	PMS_五段镇七段南2#变	10	400	29
51358	沛县	五段镇夹堤址中变	10	400	205
51359	沛县	PMS_五段镇五湖华庭1#变	10	400	68
51360	沛县	PMS_五段镇五湖华庭3#变	10	400	39
51361	沛县	PMS_五段镇机关南变	10	400	0
51362	沛县	PMS_五段镇刘庄东2#变	10	400	128
51363	沛县	五段镇刘庄南变	10	400	209
51364	沛县	五段镇余庄东2#变	10	400	122
51365	沛县	五段镇微湖风光西区1#公变	10	400	0
51366	沛县	PMS_五段镇微湖风光西区3#公变	10	400	20
51367	沛县	PMS_五段镇渔民变	10	400	16
51368	沛县	五段镇前六段东2#变	10	200	0
51369	沛县	五段镇姜庄东变	10	400	185
51370	沛县	五段镇刘庄中2#变	10	400	163
51371	沛县	五段镇机关东3号变	10	400	58
51372	沛县	五段镇后六段西1号变	10	400	158
51373	沛县	五段镇供电所东变	10	200	42
51374	沛县	五段镇三段农场变	10	200	82
51375	沛县	五段镇彭尧西1#变	10	400	232
51376	沛县	五段镇魏湾西1号变	10	400	0
51377	沛县	五段镇夹堤址南台片	10	400	98
51378	沛县	五段镇姜庄台片	10	400	64
51379	沛县	五段镇永嘉科技城1配3主变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51380	沛县	五段镇永嘉科技城1配2主变	10	2000	664
51381	沛县	五段镇永嘉科技城1配1主变	10	2000	799
51382	沛县	五段镇高庄中变	10	400	117
51383	沛县	五段镇七段西1号变	10	400	136
51384	沛县	五段镇后六段东1号变	10	200	96
51385	沛县	五段镇孟庙西1号变	10	200	106
51386	沛县	五段镇李庄北变	10	400	289
51387	沛县	五段镇前六段北1号变	10	400	293
51388	沛县	五段镇孙庄东变	10	400	195
51389	沛县	五段镇孟庙南1号变	10	200	11
51390	沛县	五段镇后六段东3号变	10	200	0
51391	沛县	五段镇翠湖嘉苑小区2#	10	400	164
51392	沛县	五段镇翠湖嘉苑小区1#	10	400	134
51393	沛县	五段镇机关中变	10	400	68
51394	沛县	五段镇五段中学2#配变	10	315	0
51395	沛县	PMS_五段镇后许口东变	10	200	3
51396	沛县	PMS_五段镇前六段中台片	10	400	63
51397	沛县	PMS_五段镇机关北台片	10	400	52
51398	沛县	PMS_五段镇农科站中台片	10	400	159
51399	沛县	PMS_五段镇许口孙庄变	10	200	0
51400	沛县	PMS_五段镇后五段中变	10	200	1
51401	沛县	PMS_五段镇三段北变	10	200	0
51402	沛县	PMS_沛城镇封楼村变	10	250	0
51403	沛县	PMS_沛城镇赵圈新变	10	400	205
51404	沛县	沛城镇蔡庄新变	10	200	0
51405	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄东变	10	400	100
51406	沛县	PMS_沛城镇封楼朱庄变	10	400	212
51407	沛县	PMS_沛城镇赵店北变	10	400	250
51408	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关东变	10	400	40
51409	沛县	沛城镇鹿湾机关南变	10	400	98
51410	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关北变	10	400	0
51411	沛县	沛城镇李集西变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51412	沛县	PMS_沛城镇陈南变	10	200	67
51413	沛县	沛城镇李店台片	10	400	157
51414	沛县	沛城镇二堡尚庄变	10	400	203
51415	沛县	PMS_沛城镇高井北变	10	100	37
51416	沛县	沛城镇柴洼村变	10	400	183
51417	沛县	沛城镇果林村变	10	200	14
51418	沛县	PMS_沛城镇任庄小李庄变	10	400	227
51419	沛县	PMS_沛城镇任庄西变	10	200	0
51420	沛县	PMS_沛城镇后胡楼变	10	200	20
51421	沛县	PMS_沛城镇唐庄变	10	200	74
51422	沛县	沛城鹿湾孔庄新变	10	630	177
51423	沛县	PMS_沛城镇刘庄村陈楼西变	10	200	24
51424	沛县	沛城镇赵圈村后梁井变	10	400	165
51425	沛县	PMS_沛城镇苗林南台片	10	200	84
51426	沛县	沛城镇甄庄新变	10	400	188
51427	沛县	PMS_沛城镇三教堂西台片	10	400	259
51428	沛县	PMS_沛城镇户屯西2#变	10	400	0
51429	沛县	PMS_沛城镇马庙村南变	10	200	0
51430	沛县	沛城镇方庄变	10	400	210
51431	沛县	PMS_沛城镇小甄庄台片	10	400	195
51432	沛县	PMS_沛城镇邓元东变	10	400	75
51433	沛县	PMS_沛城镇蔡庄变	10	400	127
51434	沛县	PMS_沛城镇徐元中台片	10	200	36
51435	沛县	沛城镇徐元南台片	10	400	228
51436	沛县	PMS_沛城镇甄庄刘庄台片	10	200	115
51437	沛县	PMS_沛城镇吴庄台片	10	400	242
51438	沛县	沛城镇孟王楼变	10	200	55
51439	沛县	沛城镇郭小楼变	10	400	99
51440	沛县	PMS_沛城镇店子新变	10	400	19
51441	沛县	沛城镇梁井变	10	400	188
51442	沛县	PMS_沛城镇胡楼村变	10	200	38
51443	沛县	PMS_沛城镇鹿湾陈楼变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51444	沛县	PMS_沛城镇赵店东变	10	200	0
51445	沛县	PMS_沛城镇赵店王庄变	10	200	35
51446	沛县	PMS_沛城镇冯楼村变	10	400	157
51447	沛县	PMS_沛城镇潘阁村变	10	200	35
51448	沛县	PMS_沛城镇潘阁韦庄变	10	200	75
51449	沛县	PMS_沛城镇耿庙台片	10	200	61
51450	沛县	沛城镇小孟坑变	10	200	119
51451	沛县	PMS_沛城镇孟坑东台片	10	400	274
51452	沛县	沛城镇苗庄变	10	400	180
51453	沛县	沛城镇晓鸣寺变	10	200	46
51454	沛县	沛城镇后张桥变	10	200	19
51455	沛县	PMS_沛城镇吴埝变	10	200	46
51456	沛县	PMS_沛城镇马庙村变	10	400	206
51457	铜山	棠张镇前谷堆2号变	10	200	0
51458	铜山	PMS_棠张镇新庄东变	10	250	93
51459	铜山	PMS_棠张镇刘塘村2号变	10	315	22
51460	铜山	PMS_棠张镇刘塘村西变	10	315	0
51461	铜山	棠张镇区7变	10	400	0
51462	铜山	棠张镇镇区1号变	10	630	94
51463	铜山	PMS_棠张镇棠张村变	10	400	0
51464	铜山	棠张镇棠张村1号变	10	630	4
51465	铜山	PMS_棠张镇市场东变	10	400	42
51466	铜山	棠张镇宋桥村变	10	315	110
51467	铜山	棠张镇田河村变	10	250	0
51468	铜山	棠张镇跃进村东变	10	400	113
51469	铜山	PMS_棠张镇夏湖村1号变	10	630	129
51470	铜山	棠张镇铁营村1号变	10	400	90
51471	铜山	棠张镇刘庄村3号变	10	400	52
51472	铜山	棠张镇夏湖村西变	10	400	95
51473	铜山	PMS_棠张镇张庄村1号变	10	400	58
51474	铜山	棠张镇后谷堆2号变	10	400	105
51475	铜山	PMS_棠张镇马兰村3号变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51476	铜山	PMS_棠张镇马兰村1号变	10	500	110
51477	铜山	棠张镇区4变	10	400	144
51478	铜山	棠张镇文庙村变	10	315	67
51479	铜山	PMS_棠张镇崔庄村变	10	250	33
51480	铜山	棠张镇贾庄村变	10	400	188
51481	铜山	PMS_棠张镇马兰村变	10	400	0
51482	铜山	棠张镇宋桥4号变	10	400	67
51483	铜山	棠张镇桃楼村北变	10	200	0
51484	铜山	PMS_棠张镇宋桥村2号变	10	315	0
51485	铜山	棠张镇魏河村3号变	10	250	0
51486	铜山	PMS_棠张镇前谷堆东变	10	400	89
51487	铜山	棠张镇棠张村南变	10	250	97
51488	铜山	棠张镇学庄村南变	10	400	146
51489	铜山	硕丰雅居组合配2变	10	630	430
51490	铜山	硕丰雅居1号箱变	10	630	391
51491	铜山	硕丰雅居组合配1变	10	630	385
51492	铜山	硕丰雅居2号箱变	10	630	463
51493	铜山	棠张镇宋桥村7号变	10	400	93
51494	铜山	棠张镇田河村北变	10	400	30
51495	铜山	棠张镇镇区2号变	10	400	0
51496	铜山	棠张镇镇区南变	10	400	0
51497	铜山	PMS_棠张镇牌坊村东曹变	10	400	32
51498	铜山	PMS_棠张镇文庙村2号变	10	400	181
51499	铜山	棠张镇刘庄2号变	10	400	193
51500	铜山	PMS_棠张镇市场1号变	10	400	153
51501	铜山	棠张镇跃进村2号变	10	400	0
51502	铜山	棠张镇河东村北变	10	200	27
51503	铜山	棠张镇高窑村1号变	10	200	0
51504	铜山	棠张镇郭湖村1号变	10	400	166
51505	铜山	PMS_棠张镇小高庄变	10	200	6
51506	铜山	PMS_棠张镇马庄村南变	10	200	78
51507	铜山	棠张镇喻庄村北变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51508	铜山	棠张镇官庄村3号变	10	200	0
51509	铜山	棠张镇马兰村2号变	10	400	188
51510	铜山	PMS_棠张镇马兰村4号变	10	200	8
51511	铜山	棠张镇前铁营西变	10	400	49
51512	铜山	棠张镇桃楼村中变	10	200	64
51513	铜山	PMS_棠张镇冯楼村变	10	400	132
51514	铜山	棠张镇新庄村1号变	10	400	191
51515	铜山	棠张镇高庄村2号变	10	400	79
51516	铜山	PMS_棠张镇官庄村2号变	10	400	169
51517	铜山	PMS_棠张镇官庄村变	10	400	147
51518	铜山	PMS_棠张镇前谢村变	10	400	192
51519	铜山	PMS_棠张镇刘庄村1号变	10	630	182
51520	铜山	PMS_棠张镇王屯村变	10	400	109
51521	铜山	棠张镇学庄村1号变	10	400	58
51522	铜山	棠张镇牌坊村中变	10	400	55
51523	铜山	棠张镇卢上西变	10	400	129
51524	铜山	PMS_棠张镇双井村北变	10	400	187
51525	铜山	棠张镇后谷堆1号变	10	400	0
51526	铜山	棠张镇后谷堆西变	10	400	2
51527	铜山	棠张镇晁湖南变	10	400	182
51528	铜山	棠张镇前进村东变	10	400	84
51529	铜山	棠张镇镇区西变	10	400	148
51530	铜山	棠张镇跃进村变	10	400	56
51531	铜山	PMS_棠张镇区10变	10	400	184
51532	铜山	PMS_棠张镇区11变	10	400	96
51533	铜山	PMS_棠张牌坊后刘	10	630	173
51534	铜山	PMS_棠张镇镇区13号变	10	400	0
51535	铜山	PMS_棠张镇宋桥5号变	10	630	103
51536	铜山	棠张镇田河村4号变	10	400	83
51537	铜山	棠张镇魏河村变	10	400	0
51538	铜山	PMS_棠张镇镇区15号变	10	400	33
51539	铜山	棠张镇棠张村6号变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51540	铜山	棠张镇宋桥村1号变	10	400	90
51541	铜山	PMS_棠张镇沙庄村2号变	10	400	139
51542	铜山	PMS_棠张镇镇区东变	10	630	192
51543	铜山	棠张镇刘庄村5号变	10	200	31
51544	铜山	PMS_棠张镇河东村西变	10	400	142
51545	铜山	PMS_棠张镇棠张村7号变	10	400	39
51546	铜山	棠张镇镇区中变	10	400	145
51547	铜山	棠张镇夏湖村2号变	10	400	118
51548	铜山	PMS_棠张镇文庙村3号变	10	400	0
51549	铜山	PMS_棠张镇七圣庙中变	10	400	100
51550	铜山	棠张镇刘庄村6号变	10	200	50
51551	铜山	棠张镇文庙村南变	10	200	1
51552	铜山	PMS_棠张镇牌坊村东变	10	400	44
51553	铜山	PMS_棠张镇跃进村南变	10	200	58
51554	铜山	PMS_棠张镇冯楼村北变	10	400	218
51555	铜山	PMS_棠张镇后谷堆4号变	10	400	0
51556	铜山	棠张镇文庙村西变	10	400	0
51557	铜山	PMS_棠张镇镇区17号变	10	400	25
51558	铜山	棠张镇跃进村3号变	10	400	128
51559	铜山	棠张镇后王家1号变	10	400	45
51560	铜山	PMS_棠张镇马庄东变	10	400	121
51561	铜山	棠张镇镇区16号变	10	400	133
51562	铜山	棠张镇宋桥村北变	10	400	79
51563	铜山	PMS_棠张镇市场北变	10	630	125
51564	铜山	棠张镇棠张村8号变	10	400	0
51565	铜山	棠张镇宋桥村西变	10	400	80
51566	铜山	PMS_棠张镇宋桥村南变	10	400	62
51567	铜山	棠张镇田河村1号变	10	400	0
51568	铜山	棠张镇马兰村6号变	10	400	127
51569	铜山	PMS_棠张镇魏河村4号变	10	400	229
51570	铜山	棠张镇人民公园变	10	630	166
51571	铜山	PMS_棠张镇魏河村南变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51572	铜山	PMS_棠张镇魏河村北变	10	630	144
51573	铜山	PMS_棠张镇河东村东变	10	400	165
51574	铜山	PMS_棠张镇刘塘村南变	10	400	142
51575	铜山	PMS_棠张镇桃楼村变	10	400	156
51576	铜山	PMS_棠张镇前韩村变	10	400	20
51577	铜山	PMS_棠张镇河东村3号变	10	400	100
51578	铜山	PMS_棠张镇贾庄村1号变	10	400	104
51579	铜山	PMS_棠张镇后谢村1号变	10	400	152
51580	铜山	棠张镇学庄村3号变	10	400	174
51581	铜山	棠张镇夏湖村3号变	10	400	102
51582	铜山	PMS_棠张镇双井村南变	10	400	124
51583	铜山	PMS_棠张镇晁湖村4号变	10	400	42
51584	铜山	PMS_棠张镇后刘村变	10	400	152
51585	铜山	PMS_棠张镇后毛家西变	10	400	94
51586	铜山	棠张镇铁营村2号变	10	400	0
51587	铜山	PMS_棠张镇铁营村3号变	10	400	12
51588	铜山	PMS_棠张镇前谷堆3号变	10	400	0
51589	铜山	PMS_棠张镇前谷堆4号变	10	400	140
51590	铜山	棠张镇马兰村5号变	10	400	60
51591	铜山	PMS_棠张镇晁湖村3号变	10	400	200
51592	铜山	PMS_棠张镇晁湖村5号变	10	400	27
51593	铜山	PMS_棠张镇后郎1号变	10	400	198
51594	铜山	PMS_棠张镇后郎北变	10	400	184
51595	铜山	棠张镇新庄2号变	10	400	197
51596	铜山	棠张镇郭湖村3号变	10	400	142
51597	铜山	棠张镇喻庄东变	10	400	44
51598	铜山	棠张镇七圣庙3号变	10	200	90
51599	铜山	棠张镇跃进村7号变	10	400	32
51600	铜山	PMS_棠张镇镇区18号变	10	400	50
51601	铜山	PMS_棠张镇学庄村4号变	10	400	146
51602	铜山	棠张镇夏湖村4号变	10	400	86
51603	铜山	棠张镇前铁营1号变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51604	铜山	棠张镇河东村4号变	10	400	143
51605	铜山	棠张镇刘塘村4号变	10	400	79
51606	铜山	棠张镇刘庄村7号变	10	400	49
51607	铜山	PMS_棠张镇夏湖村5号变	10	400	88
51608	铜山	PMS_棠张镇崔庄村1号变	10	400	134
51609	铜山	PMS_棠张镇镇区22号变	10	630	149
51610	铜山	PMS_棠张镇跃进村6号变	10	400	46
51611	铜山	棠张镇田河村2号变	10	400	38
51612	铜山	PMS_棠张镇镇区21号变	10	400	164
51613	铜山	棠张镇刘塘村北变	10	400	4
51614	铜山	棠张镇镇区20号变	10	400	0
51615	铜山	PMS_棠张镇前进村变	10	400	47
51616	铜山	棠张镇前谷堆村5号变	10	400	66
51617	铜山	PMS_棠张镇跃进养殖场变	10	400	186
51618	铜山	蓝溪花园2配1变	10	630	192
51619	铜山	PMS_棠张镇区5变（新）	10	400	13
51620	铜山	PMS_棠张镇区6变（新）	10	400	95
51621	铜山	PMS_棠张镇刘塘村中变（新）	10	400	38
51622	铜山	棠张镇沙庄村3号变（新）	10	400	80
51623	铜山	PMS_棠张镇前进村南变（新）	10	400	60
51624	铜山	PMS_棠张镇公交站台变（新	10	400	0
51625	铜山	PMS_棠张镇夏湖村中变（新）	10	400	67
51626	铜山	PMS_棠张镇镇区25号变（新	10	400	72
51627	铜山	PMS_棠张镇宋桥村6号变	10	400	62
51628	铜山	PMS_棠张镇镇区24号变（新	10	400	100
51629	铜山	PMS_棠张镇农场变（新）	10	400	39
51630	铜山	PMS_棠张镇晁湖村变（新）	10	400	0
51631	铜山	PMS_棠张镇跃进西小区变	10	400	0
51632	铜山	PMS_棠张镇田河村3号变	10	400	83
51633	铜山	PMS_棠张镇棠张村5号变（新）	10	400	4
51634	铜山	PMS_棠张镇高庄村变（新）	10	400	76
51635	铜山	PMS_棠张镇高中南变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51636	铜山	PMS_棠张镇镇区23号变	10	400	6
51637	铜山	PMS_棠张镇跃进东小区变	10	400	12
51638	铜山	PMS_棠张镇七圣村1号变（新）	10	400	57
51639	铜山	PMS_棠张镇晁湖村2号变新	10	400	193
51640	铜山	PMS_棠张镇文庙村1号变（新）	10	400	156
51641	铜山	PMS_棠张镇文庙村4号变	10	400	64
51642	铜山	PMS_棠张镇晁湖村东变	10	400	138
51643	铜山	PMS_棠张镇夏湖村6号变	10	400	207
51644	铜山	PMS_棠张镇七圣庙东（新）	10	400	55
51645	铜山	PMS_棠张镇前进村西变（新）	10	400	146
51646	铜山	PMS_棠张镇河东村1号变（新）	10	400	21
51647	铜山	PMS_棠张镇市场3号变（新）	10	400	18
51648	铜山	PMS_棠张镇市场西变	10	400	50
51649	铜山	PMS_棠张镇学庄村5号变	10	400	76
51650	铜山	PMS_棠张镇镇区26号变	10	400	155
51651	铜山	PMS_美的观棠1配电室4变	10	630	389
51652	铜山	PMS_美的观棠2配电室4变	10	800	405
51653	铜山	PMS_美的观棠1配电室1变	10	630	424
51654	铜山	PMS_美的观棠2配电室1变	10	800	463
51655	铜山	PMS_美的观棠2配电室3变	10	800	372
51656	铜山	PMS_美的观棠1配电室3变	10	630	406
51657	铜山	PMS_美的观棠2配电室2变	10	800	488
51658	铜山	PMS_美的观棠1配电室2变	10	630	339
51659	铜山	棠张镇云网商贸小区2号变	10	400	21
51660	铜山	棠张镇云网商贸小区1号变	10	400	147
51661	铜山	棠张镇镇区30号变	10	400	270
51662	铜山	蓝溪花园1配1变	10	500	52
51663	铜山	棠张镇棠张西湖变	10	200	112
51664	铜山	棠张镇学庄村东变	10	400	83
51665	铜山	棠张镇高庄村南变	10	200	115
51666	铜山	棠张镇前郎村东变	10	200	80
51667	铜山	棠张镇棠张村9号变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51668	铜山	棠张镇夏湖村7号变	10	400	133
51669	铜山	棠张镇夏湖村南变	10	400	277
51670	铜山	春棠花园1号变	10	800	518
51671	铜山	春棠花园2号变	10	800	518
51672	铜山	棠张镇学庄村6号变	10	400	8
51673	铜山	棠张镇文庙村5号变	10	400	155
51674	铜山	棠张镇镇区29号变	10	400	104
51675	铜山	棠张镇田河村5号变	10	400	27
51676	铜山	棠张镇马兰村南变	10	200	0
51677	铜山	棠张镇棠张村西变	10	400	75
51678	铜山	棠张镇铁营村西变	10	200	108
51679	铜山	棠张镇七圣庙南变	10	200	81
51680	铜山	棠张镇前谷堆村6号变	10	200	0
51681	铜山	棠张镇后谢村南变	10	200	51
51682	铜山	棠张镇魏河村西变	10	400	135
51683	铜山	棠张镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	0
51684	铜山	棠张镇喻庄村南变	10	200	0
51685	铜山	棠张镇跃进村9号变	10	400	29
51686	铜山	棠张镇跃进村10号变	10	400	108
51687	铜山	棠张镇市场中变	10	400	164
51688	铜山	棠张镇前进村3号变	10	200	0
51689	铜山	棠张镇官庄村南变	10	200	41
51690	铜山	棠张镇河东村2号变	10	200	49
51691	铜山	棠张镇后刘村1号变	10	400	19
51692	铜山	棠张镇前进村2号变	10	200	0
51693	铜山	棠张镇喻庄村1号变	10	200	0
51694	铜山	棠张镇镇区28号变	10	400	115
51695	铜山	棠张镇晁湖村6号变	10	400	234
51696	铜山	棠张镇刘庄村北变	10	400	191
51697	铜山	棠张镇御马桥变	10	200	80
51698	铜山	棠张镇夏湖村东变	10	400	188
51699	铜山	棠张镇公园南变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51700	铜山	上水璞园2配4变	10	630	409
51701	铜山	上水璞园1配1变	10	630	448
51702	铜山	上水璞园2配1变	10	630	342
51703	铜山	上水璞园2配3变	10	630	432
51704	铜山	上水璞园1配2变	10	630	412
51705	铜山	上水璞园1配3变	10	630	395
51706	铜山	上水璞园1配4变	10	630	451
51707	铜山	棠张镇前进村1号变	10	400	1
51708	铜山	棠张镇镇中小区变	10	400	139
51709	铜山	蓝城沁园1配2变	10	630	411
51710	铜山	蓝城沁园1配3变	10	630	395
51711	铜山	蓝城沁园1配1变	10	630	314
51712	铜山	蓝城沁园2配1变	10	630	364
51713	沛县	PMS_沛城镇西陈楼变	10	200	34
51714	沛县	沛城镇东陈楼变	10	200	67
51715	沛县	PMS_沛城镇陈北变	10	200	34
51716	沛县	PMS_沛城镇孔庄台片	10	400	88
51717	沛县	PMS_沛城镇纪庄北变	10	200	72
51718	沛县	PMS_沛城镇纪庄南变	10	200	0
51719	沛县	PMS_沛城镇封楼村朱庄变	10	400	216
51720	沛县	PMS_沛城镇封楼村新变	10	400	154
51721	沛县	PMS_沛城镇纪庄新变	10	200	41
51722	沛县	PMS_沛城镇机关北2#变	10	400	237
51723	沛县	沛城镇朱徐庄变	10	400	311
51724	沛县	沛城镇燕庄变	10	200	9
51725	沛县	沛城镇北孔庄东变	10	400	320
51726	沛县	沛城镇北孔庄西变	10	400	192
51727	沛县	PMS_沛城镇孟桥刘楼变	10	200	35
51728	沛县	沛城镇二堡于庄变	10	400	176
51729	沛县	PMS_沛城镇二堡邱庄变	10	400	258
51730	沛县	沛城镇小街子赵卓楼变	10	200	62
51731	沛县	PMS_沛城镇前滩李庄变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51732	沛县	PMS_沛城镇金沟新变	10	200	33
51733	沛县	PMS_沛城镇轧花厂变	10	400	263
51734	沛县	PMS_沛城镇李集新农村变	10	400	152
51735	沛县	沛城镇刘庄新变	10	400	197
51736	沛县	PMS_沛城镇张楼大队变	10	400	157
51737	沛县	PMS_沛城镇蒋庄西变	10	250	182
51738	沛县	PMS_沛城镇蒋庄东变	10	400	280
51739	沛县	PMS_沛城镇户屯西变	10	400	217
51740	沛县	PMS_沛城镇任庄村变	10	200	0
51741	沛县	PMS_沛城镇宁小楼变	10	400	203
51742	沛县	沛城镇晓明寺燕庄变	10	200	0
51743	沛县	PMS_沛城镇李集公1#变	10	400	139
51744	沛县	PMS_沛城镇陈楼鸡厂变	10	400	226
51745	沛县	PMS_沛城镇孟坑西变	10	400	270
51746	沛县	PMS_沛城镇孟桥西变（二队）	10	200	106
51747	沛县	PMS_沛城镇朱楼变	10	400	215
51748	沛县	沛城镇王楼赵庄变	10	200	107
51749	沛县	沛城镇前滩村后滩变	10	400	211
51750	沛县	沛城镇前滩村前滩变	10	400	160
51751	沛县	沛城镇李集村变	10	200	16
51752	沛县	PMS_沛城镇李集公2#变	10	400	105
51753	沛县	沛城镇双楼变	10	200	20
51754	沛县	PMS_沛城镇金沟变	10	400	139
51755	沛县	PMS_沛城镇纪庄东变	10	200	0
51756	沛县	PMS_沛城镇纪庄高井变	10	400	214
51757	沛县	PMS_沛城镇彭楼变	10	200	56
51758	沛县	沛城镇店子村变	10	400	114
51759	沛县	PMS_沛城镇金沟村孟庄变	10	200	0
51760	沛县	PMS_沛城镇李集三座楼变	10	200	0
51761	沛县	PMS_沛城镇任庄新农村3#变	10	400	28
51762	沛县	PMS_沛城镇任庄新农村2#变	10	400	133
51763	沛县	PMS_沛城镇潘阁南3#变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51764	沛县	PMS_沛城镇潘阁北1#变	10	200	88
51765	沛县	PMS_沛城镇后宋变	10	200	94
51766	沛县	沛城镇宋庄变	10	400	112
51767	沛县	沛城镇果林东变	10	200	0
51768	沛县	沛城镇孟楼西变	10	250	0
51769	沛县	PMS_沛城镇孟楼东变	10	400	0
51770	沛县	沛城镇封楼村陈庄变	10	400	224
51771	沛县	沛城镇八里庙变	10	400	209
51772	沛县	沛城镇赵圈村变	10	400	135
51773	沛县	PMS_沛城镇赵圈东变	10	200	0
51774	沛县	沛城镇候湾大队变	10	250	92
51775	沛县	PMS_沛城镇罗大庄变	10	400	250
51776	沛县	PMS_沛城镇罗小庄变	10	200	20
51777	沛县	PMS_沛城镇孔西变	10	400	53
51778	沛县	PMS_沛城镇华寺变	10	200	31
51779	沛县	PMS_沛城镇邓元东2#变	10	200	0
51780	沛县	PMS_沛城镇徐大庄变	10	400	127
51781	沛县	PMS_沛城镇邓元西台片	10	400	118
51782	沛县	PMS_沛城镇邓元北变	10	400	0
51783	沛县	PMS_沛城镇邓元新变	10	400	137
51784	沛县	沛城镇夏洼东变	10	400	60
51785	沛县	沛城镇夏洼茹庄变	10	400	149
51786	沛县	PMS_沛城镇孔楼变	10	200	3
51787	沛县	PMS_沛城镇候湾变	10	200	0
51788	沛县	沛城镇蒋庄韦庄变	10	200	35
51789	沛县	PMS_沛城镇夏洼村变	10	400	196
51790	沛县	沛城镇邓元西2#变	10	400	128
51791	沛县	PMS_沛城镇马庙北变	10	200	74
51792	沛县	沛城镇韩楼西变	10	400	206
51793	沛县	PMS_沛城镇高小湖村变	10	200	7
51794	沛县	PMS_沛城镇高小湖南变	10	400	89
51795	沛县	PMS_沛城镇邓元新2#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51796	沛县	PMS_沛城镇孟楼闫庄变	10	200	86
51797	沛县	PMS_沛城镇鹿湾九队变	10	400	88
51798	沛县	PMS_沛城镇赵圈高庄变	10	200	34
51799	沛县	沛城镇孟坑南变	10	400	212
51800	沛县	沛城镇前宋变	10	400	172
51801	沛县	PMS_沛城镇张楼变	10	200	160
51802	沛县	沛城镇店子南变	10	400	233
51803	沛县	PMS_沛城镇华严寺东变	10	400	234
51804	沛县	PMS_沛城镇红光八队变	10	400	155
51805	沛县	PMS_沛城镇西陈楼西变	10	200	40
51806	沛县	PMS_沛城镇胡楼南变	10	400	180
51807	沛县	PMS_沛城镇冯楼东变	10	200	92
51808	沛县	沛城镇蔡庄2#变	10	400	61
51809	沛县	沛城镇赵圈村南变	10	400	131
51810	沛县	PMS_沛城镇赵圈村北变	10	200	38
51811	沛县	PMS_沛城镇纪庄西2#变	10	400	174
51812	沛县	PMS_沛城镇纪庄新2#变	10	400	97
51813	沛县	PMS_沛城镇金沟孟庄东变	10	200	3
51814	沛县	PMS_沛城镇刘庄东2#变	10	400	152
51815	沛县	PMS_沛城镇刘庄西2#变	10	400	134
51816	沛县	PMS_沛城镇刘庄村陈楼西2#变	10	400	136
51817	沛县	沛城镇金沟东变	10	400	147
51818	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关3#变	10	400	35
51819	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关4#变	10	200	0
51820	沛县	PMS_沛城镇鹿湾王楼东变	10	400	159
51821	沛县	PMS_沛城镇孟楼李庄2#变	10	400	179
51822	沛县	PMS_沛城镇孟楼李庄3#变	10	400	114
51823	沛县	PMS_沛城镇张楼南变	10	400	195
51824	沛县	PMS_沛城镇前宋东变	10	400	151
51825	沛县	沛城镇马庙东变	10	400	150
51826	沛县	PMS_沛城镇店子1#变	10	400	173
51827	沛县	PMS_沛城镇李集村1#变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51828	沛县	PMS_沛城镇李集村2#变	10	400	103
51829	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼3#变	10	400	95
51830	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼2#变	10	400	121
51831	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼1#变	10	400	171
51832	沛县	PMS_沛城镇五里庙变	10	400	301
51833	沛县	PMS_沛城镇赵店北2#变	10	400	217
51834	沛县	PMS_沛城镇冯楼南变	10	200	0
51835	沛县	PMS_沛城镇后宋南变	10	400	227
51836	沛县	PMS_沛城镇李店北变	10	400	320
51837	沛县	PMS_沛城镇户屯南变	10	200	0
51838	沛县	PMS_沛城镇户屯中变	10	400	173
51839	沛县	PMS_沛城镇户屯西4#变	10	400	81
51840	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄中变	10	400	232
51841	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄北变	10	400	0
51842	沛县	PMS_沛城镇梁井新变	10	200	19
51843	沛县	PMS_沛城镇苏庄新变	10	200	0
51844	沛县	PMS_沛城镇赵店王庄2#变	10	400	195
51845	沛县	PMS_沛城镇蔡庄3#变	10	400	72
51846	沛县	PMS_沛城镇纪庄南新4#变	10	400	171
51847	沛县	PMS_沛城镇苗林叶庄变	10	400	237
51848	沛县	PMS_沛城镇苗林西变	10	400	283
51849	沛县	沛城镇李塘东1#变	10	400	282
51850	沛县	PMS_沛城镇李瓦屋南变	10	400	298
51851	沛县	PMS_沛城镇北孔庄1#变	10	400	320
51852	沛县	PMS_沛城镇北孔庄2#变	10	400	183
51853	沛县	PMS_沛城镇邱庄新变	10	400	320
51854	沛县	PMS_沛城镇二堡1#变	10	400	198
51855	沛县	PMS_沛城镇二堡2#变	10	400	185
51856	沛县	PMS_沛城镇二堡3#变	10	400	230
51857	沛县	PMS_沛城镇店子3#变	10	400	200
51858	沛县	PMS_沛城镇李集3#变	10	400	178
51859	沛县	PMS_沛城镇李集4#变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51860	沛县	PMS_沛城镇纪庄1#变	10	400	191
51861	沛县	PMS_沛城镇李集马庄变	10	400	243
51862	沛县	PMS_沛城镇金沟1#变	10	400	187
51863	沛县	沛城镇金沟2#变	10	400	123
51864	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼4#变	10	400	229
51865	沛县	PMS_沛城镇郭小楼东变	10	400	269
51866	沛县	PMS_沛城镇韩瓦屋变	10	400	167
51867	沛县	PMS_沛城镇后滩中变	10	400	232
51868	沛县	PMS_沛城镇前滩南变	10	400	168
51869	沛县	PMS_沛城镇天齐庙西变	10	400	145
51870	沛县	PMS_沛城镇石灰窑北变	10	400	205
51871	沛县	PMS_沛城镇纱厂4#变	10	400	320
51872	沛县	PMS_沛城镇吴埝西变	10	400	219
51873	沛县	沛城镇晓明寺西变	10	400	234
51874	沛县	PMS_沛城镇蔡庄1#变	10	400	177
51875	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关5#变	10	400	140
51876	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关西变	10	400	187
51877	沛县	PMS_沛城镇果林倪庄变	10	400	166
51878	沛县	PMS_沛城镇邓元新1#变	10	400	96
51879	沛县	PMS_沛城镇蔡庄4#变	10	400	61
51880	沛县	PMS_沛城镇邓元东1#变	10	400	137
51881	沛县	PMS_沛城镇邓元西1#变	10	400	70
51882	沛县	PMS_沛城镇邓元西3#变	10	400	158
51883	沛县	PMS_沛城镇邓元东3#变	10	400	0
51884	沛县	PMS_沛城镇邓元南1#变	10	400	89
51885	沛县	PMS_沛城镇鹿湾陈楼东3#变	10	400	249
51886	沛县	PMS_沛城镇封楼朱庄3#变	10	400	155
51887	沛县	PMS_沛城镇封楼朱庄1#变	10	400	176
51888	沛县	PMS_沛城镇封楼陈庄南变	10	400	170
51889	沛县	PMS_沛城镇任庄李庄新变	10	400	80
51890	沛县	PMS_沛城镇任庄东新1#变	10	400	121
51891	沛县	PMS_沛城镇杨庄变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51892	沛县	沛城镇果林北变	10	200	58
51893	沛县	PMS_沛城镇石河东变	10	400	196
51894	沛县	沛城镇封楼裴堂新村北变	10	400	247
51895	沛县	PMS_沛城镇前滩中变	10	400	113
51896	沛县	PMS_沛城镇韩楼南变	10	400	148
51897	沛县	PMS_沛城镇后滩南变	10	400	132
51898	沛县	PMS_沛城镇小街子刘庄新变	10	400	220
51899	沛县	沛城镇韩楼北变	10	400	148
51900	沛县	PMS_沛城镇朱楼东变	10	400	213
51901	沛县	PMS_沛城镇小孟坑北变	10	400	257
51902	沛县	PMS_沛城镇张桥西变	10	400	101
51903	沛县	沛城镇宁小楼南变	10	400	265
51904	沛县	沛城镇燕庄北变	10	400	191
51905	沛县	PMS_沛城镇苗庄南变	10	400	10
51906	沛县	沛城镇王楼西变	10	200	136
51907	沛县	PMS_沛城镇湖屯王楼北变	10	400	250
51908	沛县	PMS_沛城镇甄庄南变	10	400	186
51909	沛县	沛城镇三教堂东变	10	200	0
51910	沛县	PMS_沛城镇刘庄新村3#变	10	400	190
51911	沛县	PMS_沛城镇陈北东变	10	200	76
51912	沛县	PMS_沛城镇陈南北变	10	200	50
51913	沛县	沛城镇李瓦屋东变	10	400	289
51914	沛县	沛城镇孔楼新变	10	400	210
51915	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼西变	10	400	172
51916	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼村变	10	400	75
51917	沛县	PMS_沛城镇李集新变	10	400	142
51918	沛县	PMS_沛城镇鹿湾王楼变	10	400	160
51919	沛县	PMS_沛城镇李集七队变	10	200	9
51920	沛县	PMS_沛城镇苏庄变	10	400	227
51921	沛县	PMS_沛城镇刘庄东变	10	400	183
51922	沛县	PMS_沛城镇户屯东台片	10	400	39
51923	沛县	PMS_沛城镇韩楼东变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51924	沛县	PMS_沛城镇湖屯王楼新变	10	200	160
51925	沛县	PMS_沛城镇孟辛楼变	10	400	263
51926	沛县	PMS_沛城镇刘庄西变	10	200	83
51927	沛县	PMS_沛城镇任庄新农村1#变	10	400	200
51928	沛县	PMS_沛城镇赵庄新变	10	400	222
51929	沛县	PMS_沛城镇鹿湾八队变	10	400	180
51930	沛县	PMS_沛城镇果林甄庄变	10	400	136
51931	沛县	PMS_沛城镇封河湾变	10	400	231
51932	沛县	PMS_沛城镇石河变	10	400	221
51933	沛县	PMS_沛城镇程庄变	10	400	221
51934	沛县	沛城镇晓明寺东变	10	400	110
51935	沛县	PMS_沛城镇夏洼祁庄变	10	400	122
51936	沛县	沛城镇夏洼中变	10	400	232
51937	沛县	PMS_沛城镇宋庄西变	10	400	180
51938	沛县	PMS_沛城镇柴洼北变	10	400	232
51939	沛县	PMS_沛城镇侯湾东变	10	400	217
51940	沛县	PMS_沛城镇罗大庄北变	10	400	183
51941	沛县	PMS_沛城镇三座楼西变	10	400	225
51942	沛县	沛城镇东陈楼南变	10	400	177
51943	沛县	PMS_沛城镇南孔庄新变	10	400	223
51944	沛县	PMS_沛城镇双楼3#台片	10	400	212
51945	沛县	PMS_沛城镇李集公3#变	10	400	146
51946	沛县	PMS_沛城镇胡楼东变	10	400	185
51947	沛县	PMS_沛城镇蒋庄西新变	10	400	255
51948	沛县	PMS_沛城镇蒋庄东新变	10	400	267
51949	沛县	PMS_沛城镇孟楼新变	10	400	187
51950	沛县	沛城镇潘阁中变	10	200	50
51951	沛县	沛城镇潘阁西变	10	200	87
51952	沛县	PMS_沛城镇鹿湾八队新变	10	400	29
51953	沛县	PMS_沛城镇李集5#变	10	400	139
51954	沛县	PMS_沛城镇刘楼新变	10	400	305
51955	沛县	PMS_沛城镇任庄中变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51956	沛县	PMS_沛城镇插营元台片	10	400	160
51957	沛县	PMS_沛城镇金沟中变	10	400	229
51958	沛县	沛城镇三教堂南变	10	400	225
51959	沛县	PMS_沛城镇店子中变	10	400	145
51960	沛县	PMS_沛城镇八里庙东变	10	400	117
51961	沛县	PMS_沛城镇西陈楼北变	10	400	196
51962	沛县	PMS_沛城镇蔡庄6#变	10	400	147
51963	沛县	PMS_沛城镇任庄新农村4#变	10	315	117
51964	沛县	沛城镇后胡楼南变	10	315	146
51965	沛县	PMS_沛城镇甄庄西队北变	10	400	204
51966	沛县	万顷良田三期1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	412
51967	沛县	万顷良田三期2#箱变主变间隔配电变压器	10	800	547
51968	沛县	万顷良田三期3#箱变主变间隔配电变压器	10	630	385
51969	铜山	蓝城沁园2配2变	10	630	418
51970	铜山	蓝城沁园1配4变	10	630	317
51971	铜山	蓝城沁园2配3变	10	630	372
51972	铜山	蓝城沁园2配4变	10	630	317
51973	铜山	棠张镇守青1号变	10	400	127
51974	铜山	棠张镇跃进村8号变	10	400	16
51975	铜山	PMS_棠张镇杜庄西变	10	400	62
51976	铜山	PMS_棠张镇后毛家变	10	400	218
51977	铜山	PMS_棠张镇区3号变	10	400	74
51978	铜山	PMS_棠张镇沙庄村4号变	10	400	77
51979	铜山	PMS_棠张镇镇区12号变	10	400	167
51980	铜山	棠张镇区9变	10	400	0
51981	铜山	PMS_棠张镇新庄村前郎变	10	400	67
51982	铜山	棠张镇区14变	10	400	52
51983	铜山	PMS_棠张镇沙庄村变	10	400	244
51984	铜山	PMS_汉王镇赵山村南变	10	400	127
51985	铜山	汉王镇小虎腰变	10	200	1
51986	铜山	汉王镇虎腰1号变	10	200	2
51987	铜山	PMS_汉王镇小白头变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51988	铜山	PMS_汉王镇西沿3号变	10	400	97
51989	铜山	PMS_汉王镇班井五队1号变	10	400	115
51990	铜山	汉王镇北望村西配变	10	400	54
51991	铜山	PMS_汉王镇北望8号配变	10	200	129
51992	铜山	汉王镇机关4号变	10	400	35
51993	铜山	PMS_汉王镇湖森堡小区1号箱变	10	315	129
51994	铜山	PMS_汉王镇小南望变	10	400	103
51995	铜山	PMS_汉王镇南望2号变	10	400	131
51996	铜山	汉王镇机关3号变	10	400	0
51997	铜山	PMS_汉王镇孟山头变	10	400	102
51998	铜山	汉王镇北望7号变	10	200	0
51999	铜山	汉王镇机关1号变	10	400	0
52000	铜山	PMS_汉王镇汉王东紫山变	10	400	0
52001	铜山	PMS_汉王镇丁塘村南变	10	400	79
52002	铜山	汉王镇南望6号变	10	100	38
52003	铜山	汉王镇汉王村东1号变	10	500	96
52004	铜山	PMS_汉王镇小王庄变	10	200	44
52005	铜山	PMS_汉王镇韩楼变	10	400	56
52006	铜山	PMS_汉王镇梁台2号配变	10	400	161
52007	铜山	PMS_汉王镇纪庄2号变	10	400	143
52008	铜山	PMS_汉王镇陈楼村9号变	10	400	90
52009	铜山	PMS_汉王镇姜楼2号变	10	400	100
52010	铜山	PMS_汉王镇韩楼2号变	10	400	222
52011	铜山	汉王镇马山10队变	10	200	1
52012	铜山	PMS_汉王镇汉王2号变	10	400	103
52013	铜山	汉王镇丁塘3号变	10	160	21
52014	铜山	汉王镇北望村中变	10	200	114
52015	铜山	汉王镇机关2号变	10	400	0
52016	铜山	汉王镇汉王1一3队变	10	200	0
52017	铜山	PMS_汉王镇丁塘1号变	10	400	41
52018	铜山	PMS_汉王镇丁塘4号变	10	200	7
52019	铜山	PMS_汉王镇南望村变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52020	铜山	汉王镇南望新村变	10	400	224
52021	铜山	PMS_汉王镇东沿1号变	10	400	148
52022	铜山	汉王镇朱庄村变	10	250	33
52023	铜山	PMS_汉王镇下班井村变	10	400	154
52024	铜山	PMS_汉王镇蛤针沃变	10	200	74
52025	铜山	汉王镇蛤针沃2号变	10	400	71
52026	铜山	汉王镇东沿3号变	10	400	50
52027	铜山	PMS_汉王镇小西沿变	10	400	110
52028	铜山	PMS_汉王镇马场2号变	10	400	178
52029	铜山	汉王镇马场1号变	10	200	0
52030	铜山	汉王镇西沿村变	10	315	100
52031	铜山	PMS_汉王镇刘庄村变	10	200	30
52032	铜山	PMS_汉王镇梁台变	10	200	54
52033	铜山	PMS_汉王镇北望1号变	10	400	77
52034	铜山	PMS_汉王镇马场4号变	10	250	88
52035	铜山	汉王镇南望7号变	10	200	13
52036	铜山	汉王镇一水宿舍1号变	10	400	42
52037	铜山	PMS_汉王镇西沿6号变	10	315	169
52038	铜山	PMS_汉王镇西沿5号变	10	315	187
52039	铜山	汉王镇小山口变	10	200	0
52040	铜山	PMS_汉王镇虎腰4-5队变	10	400	131
52041	铜山	PMS_汉王镇黄沃变	10	400	103
52042	铜山	汉王镇大白头2号变	10	400	80
52043	铜山	汉王镇大白头1号变	10	315	77
52044	铜山	PMS_汉王镇西沿7号变	10	400	85
52045	铜山	汉王镇西沿2号变	10	315	43
52046	铜山	PMS_汉王镇赵山村南1号变	10	400	8
52047	铜山	PMS_汉王镇峨山变	10	400	124
52048	铜山	PMS_汉王镇北望1一3队变	10	400	90
52049	铜山	PMS_汉王镇北望4一8队变	10	400	114
52050	铜山	汉王镇新河变	10	400	0
52051	铜山	PMS_汉王镇闸河变	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52052	铜山	PMS_汉王镇马山2号变	10	400	283
52053	铜山	汉王镇马山1号变	10	315	88
52054	铜山	汉王镇一水宿舍2号变	10	400	134
52055	铜山	汉王镇路沃3号变	10	400	60
52056	铜山	汉王镇西沿4号变	10	200	113
52057	铜山	PMS_汉王镇马山村4号变	10	400	0
52058	铜山	汉王镇月亮湾变	10	200	101
52059	铜山	PMS_汉王镇小南望1号变	10	400	25
52060	铜山	汉王镇马山村变	10	400	317
52061	铜山	PMS_汉王镇汉王村配变	10	400	96
52062	铜山	PMS_汉王镇纪庄1号变	10	400	55
52063	铜山	汉王镇西沿8号变	10	400	153
52064	铜山	PMS_汉王镇北望9号变	10	400	195
52065	铜山	PMS_汉王镇梁台1号变	10	400	151
52066	铜山	汉王镇朱庄1号变	10	200	0
52067	铜山	汉王镇新西紫山变	10	400	88
52068	铜山	汉王镇大白头3号变	10	200	8
52069	铜山	PMS_汉王镇刘庄1号变	10	400	83
52070	铜山	PMS_汉王镇新河1号变	10	400	1
52071	铜山	汉王镇马山3号变	10	400	0
52072	铜山	汉王镇一水宿舍3号变	10	200	25
52073	铜山	汉王镇虎腰4-5队1号变	10	400	130
52074	铜山	汉王镇西沿9号变	10	200	19
52075	铜山	汉王镇一水宿舍4号变	10	200	18
52076	铜山	汉王镇小北望3号变	10	400	112
52077	铜山	PMS_汉王镇下班井1号变	10	400	117
52078	铜山	PMS_汉王镇东沿4号变	10	400	92
52079	铜山	PMS_汉王镇北望4队1号变	10	400	104
52080	铜山	汉王镇小北望1号变	10	250	44
52081	铜山	PMS_汉王镇赵山4号变	10	400	135
52082	铜山	PMS_汉王镇赵山5号变	10	400	150
52083	铜山	PMS_汉王镇纪庄3号变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52084	铜山	PMS_汉王镇纪庄4号变	10	400	128
52085	铜山	PMS_汉王镇峨山3号变	10	400	0
52086	铜山	PMS_汉王镇南望村中1号变	10	400	21
52087	铜山	PMS_汉王镇南望8号变	10	400	66
52088	铜山	PMS_汉王镇丁塘5号变	10	400	26
52089	铜山	PMS_汉王镇机关5号变	10	500	16
52090	铜山	汉王镇蛤针沃3号变	10	400	110
52091	铜山	PMS_汉王镇孟山头2号变	10	400	0
52092	铜山	PMS_汉王镇下班井2号变	10	400	204
52093	铜山	PMS_汉王镇南望村中2号变	10	400	103
52094	铜山	汉王镇小南望2号变	10	400	42
52095	铜山	PMS_汉王镇陈楼1号变	10	400	211
52096	铜山	汉王镇梁台3号变	10	400	145
52097	铜山	汉王镇峨山4号变	10	400	16
52098	铜山	PMS_汉王镇小山口1号变	10	400	125
52099	铜山	汉王镇西沿10号变	10	400	1
52100	铜山	PMS_汉王镇姜楼3号变	10	400	113
52101	铜山	PMS_汉王镇西紫山1号变	10	400	145
52102	铜山	汉王镇小西沿2号变	10	400	237
52103	铜山	PMS_汉王镇北望11号变	10	400	0
52104	铜山	汉王镇闸河2号变	10	400	173
52105	铜山	汉王镇新河3号变	10	400	175
52106	铜山	PMS_汉王镇北望12号变	10	400	80
52107	铜山	PMS_汉王镇西沿14号变	10	400	191
52108	铜山	汉王镇蛤针窝5号变	10	400	122
52109	铜山	汉王镇下班井3号变	10	400	216
52110	铜山	PMS_汉王镇朱庄3号变	10	400	132
52111	铜山	PMS_汉王镇东紫山2号变	10	400	83
52112	铜山	PMS_汉王镇东沿5号变	10	400	32
52113	铜山	汉王镇小西沿3号变	10	400	109
52114	铜山	汉王镇刘庄3号变	10	400	120
52115	铜山	汉王镇姜楼4号	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52116	铜山	汉王镇韩楼3号变	10	400	197
52117	铜山	PMS_汉王镇马场6号变	10	400	162
52118	铜山	PMS_汉王镇小王庄1号变	10	400	131
52119	铜山	PMS_汉王镇陈楼2号变	10	400	201
52120	铜山	PMS_汉王镇梁台4号变	10	400	92
52121	铜山	PMS_汉王镇北望13号变	10	400	65
52122	铜山	汉王镇小白头1号变	10	400	253
52123	铜山	汉王镇西沿13号变	10	400	30
52124	铜山	PMS_汉王镇虎腰孟山头3号变	10	400	110
52125	铜山	汉王镇黄沃2号	10	400	93
52126	铜山	汉王镇峨山5号变	10	400	108
52127	铜山	PMS_汉王镇大白头4号变	10	400	176
52128	铜山	汉王镇大白头5号变	10	400	114
52129	铜山	汉王镇虎腰4一5队2号变	10	400	131
52130	铜山	汉王镇虎腰4一5队3号变	10	200	5
52131	铜山	汉王镇赵山6号变	10	200	1
52132	铜山	PMS_汉王镇南望9号变	10	400	0
52133	铜山	PMS_汉王镇北望4队2号变	10	400	34
52134	铜山	PMS_汉王镇一水宿舍5号变	10	400	7
52135	铜山	PMS_汉王镇班井五队2号变	10	400	167
52136	铜山	汉王镇蛤针沃1号变	10	400	85
52137	铜山	PMS_汉王镇朱庄2号变	10	400	122
52138	铜山	汉王镇西沿12号变	10	400	215
52139	铜山	汉王镇机关6号变	10	630	161
52140	铜山	汉王镇汉王1-3队1号变	10	400	81
52141	铜山	汉王镇丁塘6号变	10	400	59
52142	铜山	PMS_汉王镇汉王3号变	10	400	58
52143	铜山	汉王镇南望村中3号变	10	400	160
52144	铜山	汉王镇南望新村1号变	10	400	95
52145	铜山	汉王镇南望10号配变	10	400	75
52146	铜山	PMS_汉王镇新河4号变	10	400	144
52147	铜山	PMS_汉王镇北望4队3号变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52148	铜山	PMS_汉王镇赵山7号变	10	400	40
52149	铜山	PMS_汉王镇石杠1号变	10	400	205
52150	铜山	PMS_汉王镇北望4-8队2号变	10	400	0
52151	铜山	PMS_汉王镇南望12号变	10	400	0
52152	铜山	PMS_汉王镇新河5号变	10	400	0
52153	铜山	汉王镇西沿村15号变	10	400	43
52154	铜山	PMS_汉王镇机关7号配变	10	400	53
52155	铜山	汉王镇汉王4号变	10	400	218
52156	铜山	汉王镇蛤针沃4号变	10	400	213
52157	铜山	PMS_汉王镇南望14号变	10	400	161
52158	铜山	汉王镇西沿17号变	10	400	187
52159	铜山	PMS_汉王镇小西沿4号变	10	400	178
52160	铜山	汉王镇北望14号变	10	400	121
52161	铜山	PMS_汉王镇小北望5号变	10	400	255
52162	铜山	汉王镇西沿16号变	10	400	35
52163	铜山	汉王镇东沿6号变	10	400	106
52164	铜山	PMS_汉王镇机关8号变	10	400	32
52165	铜山	汉王镇赵山村东1号变	10	400	66
52166	铜山	PMS_汉王镇下班井4号变	10	400	154
52167	铜山	PMS_汉王镇马场7号变	10	400	124
52168	铜山	PMS_汉王镇西沿18号变	10	400	210
52169	铜山	PMS_汉王镇小北望4号变	10	400	93
52170	铜山	汉王镇赵山8号变	10	400	168
52171	铜山	PMS_汉王镇虎腰2号变	10	400	187
52172	铜山	PMS_汉王镇机关9号变	10	400	119
52173	铜山	汉王镇汉王5号变	10	400	132
52174	铜山	PMS_汉王镇赵山2号新配变	10	400	113
52175	铜山	汉王镇汉王所新配变	10	200	57
52176	铜山	PMS_汉王镇赵山3号新配变	10	400	91
52177	铜山	PMS_汉王镇马场3号新配变	10	400	0
52178	铜山	PMS_汉王镇赵山村东新配变	10	400	112
52179	铜山	PMS_汉王镇赵山1号新配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52180	铜山	PMS_北望9一12队新变	10	400	162
52181	铜山	PMS_汉王镇东沿村新变	10	400	135
52182	铜山	PMS_汉王镇东沿2号（新）变	10	400	180
52183	铜山	PMS_汉王镇小西沿1号（新）变	10	400	163
52184	铜山	汉王镇姜楼（新）变	10	400	164
52185	铜山	PMS_汉王镇班井五队（新）变	10	400	252
52186	铜山	PMS_汉王镇纪庄（新）变	10	400	80
52187	铜山	PMS_汉王镇和谐小区新变	10	400	127
52188	铜山	PMS_汉王镇水泥机械厂宿舍新变	10	400	116
52189	铜山	未来城1号配电室1号变	10	800	259
52190	铜山	未来城1号配电室4号变	10	800	448
52191	铜山	未来城2号配电室1号变	10	630	333
52192	铜山	未来城2号配电室4号变	10	630	461
52193	铜山	PMS_汉王镇北望4队4号变	10	400	139
52194	铜山	PMS_汉王镇小南望3号变	10	400	117
52195	铜山	汉王镇小虎腰1号变	10	400	80
52196	铜山	PMS_汉王镇北望村中1号变（新）	10	400	75
52197	铜山	PMS_汉王镇黄沃1号变（新）	10	400	213
52198	铜山	PMS_汉王镇刘庄4号变	10	400	112
52199	铜山	PMS_汉王镇北望10号变（新）	10	400	107
52200	铜山	PMS_汉王镇马场8号变	10	400	262
52201	铜山	汉王镇孟山头4号变	10	400	253
52202	铜山	PMS_汉王镇南望15号变	10	400	171
52203	铜山	汉王镇南望16号变	10	400	257
52204	铜山	汉王镇石杠2号变	10	400	129
52205	铜山	汉王镇西沿19号变	10	400	78
52206	铜山	漪水园一配1变	10	800	462
52207	铜山	漪水园一配4变	10	800	335
52208	铜山	漪水园二配4变	10	630	388
52209	铜山	漪水园二配1变	10	630	354
52210	铜山	汉王镇西沿11号变	10	400	226
52211	铜山	正荣府2配2变	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52212	铜山	正荣府2配3变	10	630	446
52213	铜山	正荣府1配4变	10	630	241
52214	铜山	正荣府1配1变	10	630	388
52215	铜山	正荣府1配2变	10	630	417
52216	铜山	湖城大境3配2变	10	800	349
52217	铜山	湖城大境3配3变	10	800	562
52218	铜山	玺湖墅2配2变	10	800	604
52219	铜山	玺湖墅1配1变	10	630	454
52220	铜山	新河一期3配1变	10	630	282
52221	铜山	新河二期2配1变	10	400	211
52222	铜山	新河一期2配1变	10	400	170
52223	铜山	新河二期1配2变	10	800	351
52224	铜山	新河一期2配2变	10	400	187
52225	沛县	万顷良田三期4#箱变主变间隔配电变压器	10	630	388
52226	沛县	万顷良田三期5#箱变主变间隔配电变压器	10	400	172
52227	沛县	万顷良田三期6#箱变主变间隔配电变压器	10	315	145
52228	沛县	万顷良田三期7#箱变主变间隔配电变压器	10	315	139
52229	沛县	万顷良田三期8#箱变主变间隔配电变压器	10	400	221
52230	沛县	万顷良田三期9#箱变主变间隔配电变压器	10	400	215
52231	沛县	PMS_万顷良田三期10#箱变主变间隔配电变压器	10	400	204
52232	沛县	PMS_万顷良田三期11#箱变主变间隔配电变压器	10	315	162
52233	沛县	万顷良田三期12#箱变主变间隔配电变压器	10	315	150
52234	沛县	万顷良田三期13#箱变主变间隔配电变压器	10	400	179
52235	沛县	沛城镇闫庄北变	10	315	148
52236	沛县	沛城镇孟楼中变	10	315	64
52237	沛县	沛城镇柴洼东变	10	315	112
52238	沛县	PMS_沛城镇白河南变	10	315	145
52239	沛县	PMS_沛城镇徐元西变	10	315	135
52240	沛县	PMS_沛城镇王庵子变	10	315	200
52241	沛县	PMS_沛城镇邓元新3#变	10	315	52
52242	沛县	PMS_沛城镇封楼朱庄2#变	10	315	117
52243	沛县	PMS_沛城镇金沟福地家园小区3#变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52244	沛县	PMS_沛城镇金沟福地家园小区2#变	10	400	224
52245	沛县	PMS_沛城镇金沟福地家园小区1#变	10	200	113
52246	沛县	沛城镇孙洼安置小区2配4主变	10	630	237
52247	沛县	沛城镇孙洼安置小区2配3主变	10	630	290
52248	沛县	PMS_沛城镇高小湖北变	10	400	196
52249	沛县	沛城镇孙洼安置小区1配2主变	10	630	220
52250	沛县	沛城镇孙洼安置小区1配1主变	10	630	221
52251	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室4#变	10	630	312
52252	沛县	沛城镇北孔庄小区A区3#配电室1#变	10	800	251
52253	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室2#变	10	630	336
52254	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室4#变	10	630	259
52255	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室3#变	10	630	367
52256	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室1#变	10	630	321
52257	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室3#变	10	630	192
52258	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室2#变	10	630	312
52259	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室1#变	10	630	297
52260	沛县	PMS_沛城镇西陈楼南变	10	400	192
52261	沛县	PMS_城镇后梁井东配变	10	400	158
52262	沛县	PMS_城镇后高庄南配变	10	400	218
52263	沛县	PMS_沛城镇机关中配变	10	400	224
52264	沛县	PMS_沛城镇华严寺南变	10	400	138
52265	沛县	PMS_五里庙新型社区4#主变	10	1000	479
52266	沛县	PMS_五里庙新型社区2#主变	10	1000	563
52267	沛县	PMS_五里庙新型社区1#主变	10	1000	460
52268	沛县	PMS_五里庙新型社区3#主变	10	1000	444
52269	沛县	PMS_沛城镇邓元西4#变	10	400	152
52270	沛县	PMS_孔庄矿宿舍8箱变主变	10	500	263
52271	沛县	PMS_孔庄矿宿舍2箱变主变	10	630	389
52272	沛县	PMS_孔庄矿宿舍5箱变主变	10	500	229
52273	沛县	PMS_孔庄矿宿舍3箱变主变	10	630	337
52274	沛县	PMS_孔庄矿宿舍1箱变主变	10	500	194
52275	沛县	PMS_孔庄矿宿舍7箱变主变	10	500	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52276	沛县	PMS_孔庄矿宿舍9箱变主变	10	630	346
52277	沛县	PMS_孔庄矿宿舍6箱变主变	10	500	276
52278	沛县	PMS_孔庄矿宿舍4箱变主变	10	630	380
52279	沛县	PMS_沛城镇夏洼南变	10	400	166
52280	沛县	天硕名都三期1配4主变	10	630	433
52281	沛县	天硕名都三期1配1主变	10	630	427
52282	沛县	天硕名都三期1配2主变	10	630	428
52283	沛县	天硕名都三期1配3主变	10	630	384
52284	沛县	沛城镇韩坝小区6箱变主变	10	630	299
52285	沛县	沛城镇韩坝小区5箱变主变	10	630	218
52286	沛县	沛城镇韩坝小区4箱变主变	10	630	289
52287	沛县	沛城镇韩坝小区1箱变主变	10	630	151
52288	沛县	沛城镇韩坝小区2箱变主变	10	630	421
52289	沛县	沛城镇韩坝小区3箱变主变	10	630	320
52290	沛县	任庄湾二期南区2配2主变	10	800	561
52291	沛县	任庄湾二期南区2配1主变	10	800	564
52292	沛县	任庄湾二期南区1组配2主变	10	800	593
52293	沛县	任庄湾二期南区1组配1主变	10	800	401
52294	沛县	汉润家园C区2配1主变	10	800	474
52295	沛县	汉润家园C区2配2主变	10	800	352
52296	沛县	汉润家园C区2配3主变	10	800	534
52297	沛县	汉润家园C区2配4主变	10	800	498
52298	沛县	汉润家园C区1配1主变	10	630	337
52299	沛县	汉润家园C区1配4主变	10	630	474
52300	沛县	汉润家园C区1配3主变	10	630	452
52301	沛县	汉润家园C区1配2主变	10	630	350
52302	沛县	惠民小区2箱变主变	10	630	218
52303	沛县	惠民小区1箱变主变	10	630	286
52304	沛县	惠民小区6箱变主变	10	630	346
52305	沛县	惠民小区5箱变主变	10	630	288
52306	沛县	惠民小区4箱变主变	10	630	226
52307	沛县	惠民小区7箱变主变	10	630	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52308	沛县	惠民小区8箱变主变	10	630	347
52309	沛县	沛城镇北孔庄三期1配3主变	10	630	470
52310	沛县	沛城镇北孔庄三期1配4主变	10	630	481
52311	沛县	沛城镇北孔庄三期1配2主变	10	630	478
52312	沛县	沛城镇北孔庄三期1配1主变	10	630	286
52313	沛县	教师公寓1配1主变	10	800	484
52314	沛县	教师公寓1配2主变	10	800	390
52315	沛县	沛城镇邓元南变	10	400	167
52316	沛县	沛城镇小街子小区2配1主变	10	500	156
52317	沛县	沛城镇小街子小区1配1主变	10	630	306
52318	沛县	沛城镇腾飞小区1配2主变	10	400	239
52319	沛县	沛城镇腾飞小区3配6主变	10	500	253
52320	沛县	沛城镇腾飞小区4配8主变	10	400	212
52321	沛县	沛城镇腾飞小区2配3主变	10	500	258
52322	沛县	沛城镇腾飞小区3配5主变	10	500	215
52323	沛县	沛城镇腾飞小区1配1主变	10	630	366
52324	沛县	沛城镇腾飞小区2配4主变	10	400	212
52325	沛县	沛城镇腾飞小区4配7主变	10	400	171
52326	沛县	沛城镇小街子小区2箱变1主变	10	800	402
52327	沛县	沛城镇小街子小区4箱变1主变	10	400	156
52328	沛县	沛城镇小街子小区6箱变1主变	10	500	66
52329	沛县	沛城镇小街子小区1箱变1主变	10	630	245
52330	沛县	沛城镇小街子小区3箱变1主变	10	400	122
52331	沛县	沛城镇小街子小区5箱变1主变	10	630	504
52332	沛县	沛城镇小街子小区8箱变1主变	10	800	316
52333	沛县	沛城镇小街子小区7箱变1主变	10	800	296
52334	沛县	沛城镇北孔庄小区B区3箱变主变	10	630	359
52335	沛县	沛城镇北孔庄小区C区8箱变主变	10	500	263
52336	沛县	沛城镇北孔庄小区C区7箱变主变	10	400	170
52337	沛县	沛城镇北孔庄小区C区13箱变主变	10	630	365
52338	沛县	沛城镇北孔庄小区C区5箱变主变	10	400	161
52339	沛县	沛城镇北孔庄小区B区1箱变主变	10	630	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52340	沛县	沛城镇北孔庄小区C区11箱变主变	10	500	280
52341	沛县	沛城镇北孔庄小区C区6箱变主变	10	400	208
52342	沛县	沛城镇北孔庄小区C区10箱变主变	10	500	287
52343	沛县	沛城镇北孔庄小区C区9箱变主变	10	500	305
52344	沛县	沛城镇北孔庄小区C区12箱变主变	10	630	308
52345	沛县	沛城镇北孔庄小区C区3箱变主变	10	630	266
52346	沛县	沛城镇北孔庄小区B区2箱变主变	10	630	287
52347	沛县	沛城镇北孔庄小区C区4箱变主变	10	400	178
52348	沛县	沛城镇北孔庄小区C区1箱变主变	10	630	387
52349	沛县	沛城镇北孔庄小区C区2箱变主变	10	630	325
52350	沛县	沛城镇万顷良田安置小区1箱变主变	10	630	268
52351	沛县	沛城镇万顷良田安置小区2箱变主变	10	630	213
52352	沛县	沛城镇万顷良田安置小区4箱变主变	10	630	310
52353	沛县	沛城镇万顷良田安置小区3箱变主变	10	630	269
52354	沛县	沛城镇惠民小区三期2配3主变	10	800	428
52355	沛县	沛城镇惠民小区三期2配4主变	10	800	422
52356	沛县	沛城镇惠民小区三期1配2主变	10	800	446
52357	沛县	沛城镇惠民小区三期1配1主变	10	800	263
52358	沛县	沛城镇吉祥家苑3箱变主变	10	630	224
52359	沛县	沛城镇吉祥家苑1配1主变	10	630	336
52360	沛县	沛城镇吉祥家苑1配2主变	10	500	261
52361	沛县	沛城镇吉祥家苑4箱变主变	10	800	469
52362	沛县	沛城镇红光小区2配2主变	10	630	343
52363	沛县	沛城镇红光小区1配2主变	10	630	360
52364	沛县	沛城镇任庄新村二期3箱变主变	10	400	221
52365	沛县	沛城镇红光小区2配1主变	10	800	428
52366	沛县	沛城镇任庄新村二期2箱变主变	10	400	202
52367	沛县	沛城镇红光小区1配1主变	10	800	346
52368	沛县	沛城镇任庄新村二期1箱变主变	10	400	194
52369	沛县	沛城镇任庄新村2箱变主变	10	400	164
52370	沛县	沛城镇任庄新村1箱变主变	10	400	169
52371	沛县	沛城镇邓元小区箱变主变	10	315	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52372	沛县	沛城镇插营元新型社区1配6主变	10	630	74
52373	沛县	沛城镇插营元新型社区1配2主变	10	630	363
52374	沛县	沛城镇插营元新型社区1配5主变	10	630	326
52375	沛县	沛城镇插营元新型社区1配4主变	10	630	241
52376	沛县	沛城镇蔡庄小区箱变主变	10	500	84
52377	沛县	沛城镇插营元新型社区1配3主变	10	630	322
52378	沛县	沛城镇插营元新型社区1配1主变	10	630	329
52379	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1箱变主变	10	630	321
52380	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2箱变主变	10	630	344
52381	沛县	沛城镇明圣元小区箱变主变	10	500	176
52382	沛县	沛城镇方庄东箱变主变	10	400	196
52383	沛县	沛城镇北孔庄小区A区3#配电室2#变	10	800	444
52384	沛县	沛城镇鹿湾三队变	10	400	230
52385	沛县	万顷良田1配1主变	10	630	372
52386	沛县	沛城镇内河水运变	10	400	310
52387	沛县	沛城镇石河北变	10	400	164
52388	沛县	沛城镇孟楼小李庄变	10	400	137
52389	沛县	沛城镇纪庄西变	10	400	171
52390	沛县	惠民小区3箱变主变	10	630	223
52391	沛县	万顷良田2配2主变	10	800	445
52392	沛县	万顷良田2配1主变	10	800	509
52393	沛县	万顷良田1配2主变	10	630	260
52394	沛县	任庄湾二期1组配3主变	10	800	582
52395	沛县	任庄湾二期1组配2主变	10	800	567
52396	沛县	任庄湾二期2配2主变	10	400	280
52397	沛县	任庄湾二期1组配4主变	10	800	506
52398	沛县	任庄湾二期1组配1主变	10	800	490
52399	沛县	任庄湾二期2配1主变	10	400	288
52400	沛县	汉润家园6配1主变	10	630	330
52401	沛县	汉润家园7配3主变	10	630	354
52402	沛县	汉润家园6配2主变	10	630	250
52403	沛县	汉润家园5配2主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52404	沛县	汉润家园4配4主变	10	630	440
52405	沛县	汉润家园4配1主变	10	630	346
52406	沛县	汉润家园5配1主变	10	800	476
52407	沛县	汉润家园1配3主变	10	630	423
52408	沛县	汉润家园4配2主变	10	630	322
52409	沛县	汉润家园4配3主变	10	630	468
52410	沛县	汉润家园3配3主变	10	800	513
52411	沛县	汉润家园6配4主变	10	630	482
52412	沛县	汉润家园3配1主变	10	800	459
52413	沛县	汉润家园5配4主变	10	800	560
52414	沛县	汉润家园7配2主变	10	630	338
52415	沛县	汉润家园5配3主变	10	800	558
52416	沛县	汉润家园7配4主变	10	630	408
52417	沛县	汉润家园1配2主变	10	630	396
52418	沛县	汉润家园6配3主变	10	630	478
52419	沛县	汉润家园7配1主变	10	630	337
52420	沛县	汉润家园3配4主变	10	800	549
52421	沛县	汉润家园1配4主变	10	630	384
52422	沛县	汉润家园1配1主变	10	630	369
52423	沛县	汉润家园3配2主变	10	800	506
52424	沛县	沛城镇鹿湾村插园西变	10	400	173
52425	沛县	沛城镇赵圈冯庄变	10	200	24
52426	沛县	大屯镇王庄村西变	10	200	79
52427	沛县	PMS_安泰花园小区1#箱变	10	800	468
52428	沛县	PMS_安泰花园小区10#箱变	10	800	377
52429	沛县	PMS_安泰花园小区11#箱变	10	800	470
52430	沛县	PMS_安泰花园小区12#箱变	10	800	465
52431	沛县	PMS_安泰花园小区2#箱变	10	800	427
52432	沛县	PMS_安泰花园小区3#箱变	10	800	472
52433	沛县	PMS_安泰花园小区4#箱变	10	800	372
52434	沛县	PMS_安泰花园小区5#箱变	10	800	249
52435	沛县	PMS_安泰花园小区6#箱变	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52436	沛县	PMS_安泰花园小区7#箱变	10	800	455
52437	沛县	PMS_安泰花园小区8#箱变	10	800	469
52438	沛县	PMS_安泰花园小区9#箱变	10	800	255
52439	沛县	PMS_大屯镇奚阁村3#变	10	400	159
52440	沛县	PMS_大屯镇王庄村祝坡变	10	200	55
52441	沛县	大屯镇魏营村中变	10	400	177
52442	沛县	大屯镇魏营村北变	10	200	73
52443	沛县	PMS_大屯镇魏营村西集变	10	400	158
52444	沛县	PMS_大屯镇奚阁村变	10	400	212
52445	沛县	大屯镇许塘坊村石楼变	10	200	88
52446	沛县	大屯镇四堡村赵湾变	10	200	0
52447	沛县	PMS_大屯镇刘寨村魏花园变	10	200	55
52448	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后尧变	10	200	116
52449	沛县	PMS_大屯镇大屯村南6#变	10	400	229
52450	沛县	PMS_大屯镇魏营村北1#变	10	200	20
52451	沛县	PMS_大屯镇侯楼村东变	10	200	0
52452	沛县	PMS_大屯镇魏营村张庄变	10	200	73
52453	沛县	PMS_大屯镇王坑村刘家变	10	200	99
52454	沛县	PMS_大屯镇王坑村西变	10	200	0
52455	沛县	大屯镇魏营村万庄变	10	400	204
52456	沛县	PMS_大屯镇魏营村小王庄变	10	400	222
52457	沛县	大屯镇魏营村南变	10	200	120
52458	沛县	PMS_大屯镇侯楼村变	10	100	17
52459	沛县	大屯镇许塘坊村变	10	100	0
52460	沛县	PMS_大屯镇徐王庄村变	10	315	70
52461	沛县	PMS_大屯镇徐王庄村河口变	10	200	79
52462	沛县	PMS_大屯镇宋庄村变	10	200	0
52463	沛县	大屯镇宋庄村卜楼变	10	200	41
52464	沛县	PMS_大屯镇关庄村10队变	10	200	68
52465	沛县	PMS_大屯镇冯桥村变	10	200	38
52466	沛县	PMS_大屯镇冯桥村东变	10	200	30
52467	沛县	PMS_大屯镇王坑村时口变	10	315	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52468	沛县	大屯镇王坑村刘家2#变	10	200	65
52469	沛县	大屯镇朱庄村新庄变	10	200	76
52470	沛县	PMS_大屯镇八里屯村一队变	10	200	113
52471	沛县	PMS_大屯镇八里屯村变	10	200	102
52472	沛县	PMS_大屯镇张庄村中变	10	400	0
52473	沛县	大屯镇郝寨村变	10	200	35
52474	沛县	PMS_大屯镇朱庄村变	10	200	31
52475	沛县	大屯镇四座楼村变	10	200	88
52476	沛县	大屯镇夏官屯村北1#变	10	200	0
52477	沛县	PMS_大屯镇石大屯村西变	10	400	106
52478	沛县	大屯镇石大屯村变	10	400	173
52479	沛县	PMS_大屯镇石大屯村南变	10	400	61
52480	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村变	10	315	46
52481	铜山	新河一期1组合配1变	10	630	320
52482	铜山	湖城大境1配4变	10	800	506
52483	铜山	湖城大境2配1变	10	800	500
52484	铜山	湖城大境2配4变	10	800	377
52485	铜山	湖城大境1配1变	10	800	507
52486	铜山	湖森堡3箱变	10	500	294
52487	铜山	湖森堡2箱变	10	800	540
52488	铜山	湖森堡4箱变	10	500	272
52489	铜山	汉王镇小北望6号变	10	400	143
52490	铜山	云上苑2配4变	10	630	366
52491	铜山	云上苑1配1变	10	800	497
52492	铜山	云上苑1配4变	10	800	467
52493	铜山	云上苑2配2变	10	630	378
52494	铜山	汉王镇孟山头5号变	10	200	105
52495	铜山	山水庭院2配1变	10	800	442
52496	铜山	山水庭院1配电室2变	10	800	461
52497	铜山	山水庭院2配2变	10	800	464
52498	铜山	山水庭院4配1变	10	800	388
52499	铜山	山水庭院4配4变	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52500	铜山	山水庭院1配电室1变	10	800	486
52501	铜山	山水庭院3配4变	10	800	405
52502	铜山	山水庭院3配1变	10	800	312
52503	铜山	南望村停车场箱变	10	400	150
52504	铜山	汉王镇马场5号变	10	160	48
52505	铜山	PMS_汉王镇路沃南变	10	400	221
52506	铜山	汉王镇路沃村变	10	400	266
52507	铜山	PMS_汉王镇虎腰村中变	10	400	147
52508	铜山	PMS_汉王镇南望村中变	10	400	137
52509	铜山	PMS_汉王镇闸河1号变	10	400	73
52510	铜山	汉王镇汉王4队变	10	400	58
52511	铜山	PMS_汉王镇汉王村东变	10	400	0
52512	铜山	PMS_汉王镇石杠变	10	400	123
52513	铜山	PMS_汉王镇南望4号变	10	400	196
52514	铜山	PMS_汉王镇北望4队变	10	400	76
52515	铜山	PMS_汉王镇峨山2号变	10	400	121
52516	铜山	PMS_汉王镇新河2号变	10	630	141
52517	铜山	PMS_茅村镇茅村村东变	10	630	0
52518	铜山	PMS_茅村镇茅村新桥头变	10	400	0
52519	铜山	茅村镇后王村变	10	200	20
52520	铜山	PMS_茅村镇前肖场变	10	400	0
52521	铜山	PMS_茅村镇大蔡丘变	10	400	11
52522	铜山	茅村镇前肖场村东变	10	400	40
52523	铜山	PMS_茅村镇岗头村南变	10	400	54
52524	铜山	PMS_茅村镇赵庄八组变	10	200	19
52525	铜山	PMS_茅村镇赵庄村80变	10	400	61
52526	铜山	PMS_茅村镇大山一队变	10	400	95
52527	铜山	茅村镇化肥厂1号变	10	400	0
52528	铜山	PMS_茅村镇龙庄村西变	10	400	0
52529	铜山	PMS_茅村镇大庄村新庄南变	10	200	55
52530	铜山	PMS_茅村镇留武村2变	10	400	0
52531	铜山	PMS_茅村镇留武村南变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52532	铜山	PMS_茅村镇草帽山变	10	200	0
52533	铜山	PMS_茅村镇留武村中变	10	200	0
52534	铜山	茅村镇微山村北变	10	200	0
52535	铜山	PMS_茅村镇班山洪里村北变	10	200	7
52536	铜山	PMS_茅村镇微山苹果园变	10	200	0
52537	铜山	茅村镇班山三队变	10	200	0
52538	铜山	PMS_茅村镇檀山村腰里变	10	400	120
52539	铜山	PMS_茅村镇檀山村变	10	400	109
52540	铜山	茅村镇内华村南变	10	200	55
52541	铜山	PMS_茅村镇梁山村南变	10	400	11
52542	铜山	PMS_茅村镇大山三队变	10	400	57
52543	铜山	茅村镇小张家六队变	10	200	17
52544	铜山	茅村镇机关10号变	10	400	0
52545	铜山	PMS_茅村镇机关12号变	10	400	172
52546	铜山	茅村镇龙庄变	10	400	111
52547	铜山	PMS_茅村镇梅庄3号新增变	10	400	0
52548	铜山	茅村镇任庄三队新增变	10	400	93
52549	铜山	茅村镇茅村村南2号变	10	400	0
52550	铜山	PMS_茅村镇大庄村小区变	10	400	0
52551	铜山	PMS_茅村镇大庄村变	10	400	73
52552	铜山	PMS_茅村镇茅村新五队变	10	400	0
52553	铜山	PMS_茅村镇上李村西变	10	200	0
52554	铜山	PMS_茅村镇檀山村新庄变	10	250	0
52555	铜山	茅村镇留武村变	10	200	52
52556	铜山	PMS_茅村镇大庄村西变	10	400	172
52557	铜山	茅村镇茅村乡东南庄变	10	400	40
52558	铜山	PMS_茅村镇梁山村东变	10	400	157
52559	铜山	PMS_茅村镇赵庄村庄里变	10	400	0
52560	铜山	PMS_茅村镇大庄村中变	10	400	41
52561	铜山	PMS_茅村镇机关北变	10	400	0
52562	铜山	PMS_茅村镇洞山村1变	10	400	43
52563	铜山	PMS_茅村镇洞山村2变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52564	铜山	PMS_茅村镇洞山村3变	10	400	70
52565	铜山	PMS_茅村镇洞山村4变	10	400	0
52566	铜山	茅村镇洞山村5变	10	400	81
52567	铜山	茅村镇洞山村6变	10	315	0
52568	铜山	PMS_茅村镇茅村乡祖庄村变	10	400	59
52569	铜山	PMS_茅村镇机关小区变	10	400	0
52570	铜山	茅村镇檀山新村变	10	500	154
52571	铜山	PMS_茅村镇赵庄村北变	10	250	0
52572	铜山	PMS_茅村镇檀山村新增变	10	400	123
52573	铜山	茅村镇赵庄村南变	10	400	69
52574	铜山	PMS_茅村镇洪里村变	10	200	100
52575	铜山	PMS_茅村镇檀山黄权北变	10	200	68
52576	铜山	PMS_茅村镇班山一号新增变	10	200	15
52577	铜山	PMS_茅村镇梅庄一队新增变	10	200	0
52578	铜山	茅村镇上李村北变	10	200	0
52579	铜山	茅村镇示范园1号新增变	10	200	51
52580	铜山	茅村镇岗头村上李站变	10	200	0
52581	铜山	茅村镇养殖示范园2号变	10	400	0
52582	铜山	PMS_茅村镇火车站宿舍变	10	315	97
52583	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄变	10	400	69
52584	铜山	PMS_茅村镇梅庄一队变	10	400	100
52585	铜山	茅村镇茅村六队变	10	250	0
52586	铜山	茅村镇茅村五队变	10	400	0
52587	铜山	茅村镇养殖示范园1号变	10	400	0
52588	铜山	PMS_茅村镇示范园南变	10	160	0
52589	铜山	PMS_茅村镇梅庄村东变	10	400	0
52590	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘村变	10	250	0
52591	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村西变	10	200	0
52592	铜山	PMS_茅村镇梅庄2变	10	400	0
52593	铜山	PMS_茅村镇梁山村北变	10	250	13
52594	铜山	PMS_茅村镇内华村西变	10	200	0
52595	铜山	PMS_茅村镇微山村变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52596	铜山	PMS_茅村镇岗头北站变	10	200	0
52597	铜山	PMS_茅村镇龙庄庄西变	10	400	101
52598	铜山	茅村镇蔡丘村北变	10	400	169
52599	铜山	PMS_茅村镇茅村2号变	10	400	73
52600	铜山	PMS_茅村镇机关单5号变	10	200	29
52601	铜山	茅村镇机关1号变	10	400	0
52602	铜山	茅村镇机关南变	10	400	62
52603	铜山	PMS_茅村镇公用变变	10	630	133
52604	铜山	茅村镇龙庄村张台变	10	400	151
52605	铜山	茅村镇张台村东变	10	160	87
52606	铜山	PMS_茅村镇檀山三队变	10	200	62
52607	铜山	PMS_茅村镇小留武村变	10	400	91
52608	铜山	PMS_茅村镇洪里村南变	10	160	51
52609	铜山	PMS_茅村镇茅村村部变	10	400	0
52610	铜山	PMS_茅村镇机关5号变	10	630	130
52611	铜山	PMS_茅村镇大庄新庄2号变	10	400	148
52612	铜山	PMS_茅村镇供电所机关4号变	10	400	95
52613	铜山	茅村镇关山四队变	10	400	114
52614	铜山	PMS_茅村镇小张家四队南变	10	400	109
52615	铜山	茅村镇梅庄村新增变	10	400	0
52616	铜山	PMS_茅村镇大庄村郑庄变	10	400	7
52617	铜山	PMS_茅村镇前川村变	10	315	0
52618	铜山	茅村镇大庄村东变	10	200	37
52619	铜山	PMS_茅村镇大庄西变	10	400	0
52620	铜山	茅村镇供电站变	10	500	0
52621	铜山	PMS_茅村镇供电站2号变	10	400	56
52622	铜山	茅村镇关山村北站变	10	400	46
52623	铜山	茅村镇前关山变	10	400	64
52624	铜山	PMS_茅村镇小张家一队北变	10	400	71
52625	铜山	PMS_茅村镇班山村1#变	10	400	0
52626	铜山	PMS_茅村镇班山村南变	10	400	223
52627	铜山	茅村镇茅村村西1号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52628	铜山	PMS_茅村镇机关4#西变	10	400	44
52629	铜山	PMS_茅村镇檀山村店子变	10	400	74
52630	铜山	茅村镇檀山村南变	10	400	187
52631	铜山	PMS_茅村镇檀山村1#变	10	400	110
52632	铜山	PMS_茅村镇微山村南变	10	400	227
52633	铜山	PMS_茅村镇檀山村2号变	10	400	80
52634	铜山	PMS_茅村镇檀山村黄权变	10	400	103
52635	铜山	PMS_茅村镇大山四队变	10	400	0
52636	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘北变	10	400	92
52637	铜山	PMS_茅村镇小张家七队变	10	400	112
52638	铜山	PMS_茅村镇小张家四队变	10	400	100
52639	铜山	PMS_茅村镇小张家一队变	10	400	8
52640	铜山	PMS_茅村镇季山村南变	10	400	199
52641	铜山	茅村镇机关变	10	400	0
52642	铜山	茅村镇机关7号变	10	400	0
52643	铜山	PMS_茅村镇茅村新居家园变	10	500	165
52644	铜山	PMS_茅村镇大山新庄变	10	400	58
52645	铜山	PMS_茅村镇公用变1号变	10	200	0
52646	铜山	PMS_茅村镇小留武东变	10	200	27
52647	铜山	PMS_茅村镇大庄村东1变	10	400	127
52648	铜山	PMS_茅村镇化肥厂公用变2号变	10	400	146
52649	铜山	PMS_茅村镇龙庄村变	10	400	0
52650	铜山	PMS_茅村镇内华村东变	10	400	0
52651	铜山	茅村镇梅庄村变	10	400	34
52652	铜山	PMS_茅村镇任庄三组变	10	400	88
52653	铜山	PMS_茅村镇叶台村杨庄西变	10	200	45
52654	铜山	PMS_茅村镇任庄大队变	10	400	186
52655	铜山	茅村镇蔡丘村变	10	400	0
52656	铜山	茅村镇机关东变	10	400	0
52657	铜山	茅村镇祖庄变	10	250	0
52658	铜山	PMS_茅村镇赵庄村前变	10	400	40
52659	铜山	PMS_茅村镇商城变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52660	铜山	PMS_茅村镇赵庄西站变	10	400	7
52661	铜山	PMS_茅村镇小张家二队变	10	400	80
52662	铜山	茅村镇小张家四队西变	10	400	148
52663	铜山	茅村镇后川村1变	10	200	16
52664	铜山	茅村镇赵庄五队变	10	400	57
52665	铜山	茅村镇大山一队南变	10	200	0
52666	铜山	茅村镇后川村南变	10	200	0
52667	铜山	PMS_茅村镇机关8号变	10	400	84
52668	铜山	PMS_茅村镇聚兴庄东2号变	10	400	0
52669	铜山	茅村镇商城4号变	10	400	78
52670	铜山	PMS_茅村镇茅村老桥头变	10	400	15
52671	铜山	PMS_茅村镇梁山村南1号变	10	200	0
52672	铜山	PMS_茅村镇公用变9号变	10	200	0
52673	铜山	茅村镇茅村6号变	10	200	2
52674	铜山	茅村镇岗头村南3号变	10	200	0
52675	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄3号变	10	200	18
52676	铜山	茅村镇张台村4号变	10	400	0
52677	铜山	PMS_茅村镇机关南2号变	10	200	0
52678	铜山	PMS_茅村镇东南庄变	10	400	85
52679	铜山	PMS_茅村镇机关西1号变	10	400	0
52680	铜山	PMS_茅村镇机关西2号变	10	400	141
52681	铜山	PMS_茅村镇机关13号变	10	400	107
52682	铜山	PMS_茅村小张家七队1号变	10	400	200
52683	铜山	茅村镇大庄小区1号变	10	200	45
52684	铜山	PMS_茅村镇大庄村西1号变	10	400	0
52685	铜山	PMS_茅村镇檀山村2号南变	10	400	0
52686	铜山	PMS_茅村镇化肥厂公用变3号变	10	400	154
52687	铜山	PMS_茅村镇化肥厂公用变4号变	10	400	201
52688	铜山	PMS_茅村镇公用变西变	10	400	159
52689	铜山	PMS_茅村镇龙庄村南变	10	400	118
52690	铜山	茅村镇岗头村南园变	10	200	0
52691	铜山	PMS_茅村镇张台村东1号变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52692	铜山	PMS_茅村镇茅村村东1号变	10	400	68
52693	铜山	茅村镇茅村2号东变	10	200	0
52694	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北1号变	10	400	0
52695	铜山	PMS_茅村镇大山新庄1号变	10	400	0
52696	铜山	PMS_茅村镇张台村北变	10	400	169
52697	铜山	PMS_茅村镇洪里村村南1号变	10	400	274
52698	铜山	PMS_茅村镇梁山村东1号变	10	400	214
52699	铜山	PMS_茅村镇檀山村南1号变	10	400	139
52700	铜山	PMS_茅村镇示范园3号变	10	400	163
52701	铜山	PMS_茅村镇上李村西2号变	10	400	0
52702	铜山	PMS_茅村镇洞山村7号变	10	400	21
52703	铜山	PMS_茅村镇洞山村8号变	10	400	0
52704	铜山	PMS_茅村镇内华村中1号变	10	400	208
52705	铜山	茅村镇留武村3号变	10	400	90
52706	铜山	茅村镇赵庄村祖庄1号变	10	400	73
52707	铜山	PMS_茅村镇大庄村新庄1号变	10	400	81
52708	铜山	PMS_茅村镇班山村洪里1号变	10	400	189
52709	铜山	PMS_茅村镇黄权1号变	10	400	92
52710	铜山	PMS_茅村镇檀山村3号变	10	400	82
52711	铜山	PMS_茅村镇洞山村10号变	10	400	111
52712	铜山	PMS_茅村镇机关14号变	10	400	175
52713	铜山	PMS_茅村镇任庄村1号变	10	200	1
52714	铜山	PMS_茅村镇示范园4号变	10	400	17
52715	铜山	PMS_茅村镇大庄新庄南1号变	10	400	54
52716	铜山	PMS_茅村镇后川村中变	10	400	123
52717	铜山	PMS_茅村镇大庄村郑庄西变	10	400	0
52718	铜山	PMS_茅村镇季山东1号变	10	400	147
52719	铜山	PMS_茅村镇机关1号西变	10	400	0
52720	铜山	PMS_茅村镇赵庄村部变	10	400	45
52721	铜山	PMS_茅村镇茅村1号变	10	400	31
52722	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区1号变	10	800	398
52723	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区2号变	10	800	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52724	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区3号箱变	10	630	338
52725	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区4号箱变	10	630	292
52726	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄2号变	10	400	106
52727	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘北1号变	10	400	0
52728	铜山	PMS_茅村镇赵庄八组1号变	10	400	149
52729	铜山	茅村镇机关1号北变	10	400	49
52730	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村西1号变	10	400	0
52731	铜山	PMS_茅村镇梁山村西变	10	400	240
52732	铜山	PMS_茅村镇张家林1号变	10	400	221
52733	铜山	PMS_茅村镇留武1号北变	10	400	105
52734	铜山	PMS_茅村镇示范园2号南变	10	400	0
52735	铜山	PMS_茅村镇檀山三队1号变	10	400	90
52736	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村庄南变	10	400	166
52737	沛县	PMS_大屯镇小屯村中变	10	250	0
52738	沛县	PMS_大屯镇大屯村个私工业园变	10	200	64
52739	沛县	PMS_大屯镇大屯村南2#变	10	200	26
52740	沛县	PMS_大屯镇大屯村南1#变	10	315	46
52741	沛县	PMS_大屯镇大屯村东变	10	250	103
52742	沛县	大屯镇丰乐村东南变	10	200	0
52743	沛县	大屯镇大屯村南3#变	10	400	30
52744	沛县	PMS_大屯镇四堡村西变	10	100	51
52745	沛县	PMS_大屯镇奚阁村6#变	10	400	155
52746	沛县	PMS_大屯镇奚阁村5#变	10	400	258
52747	沛县	PMS_大屯镇奚阁村4#变	10	200	0
52748	沛县	大屯镇丰乐村北3#变	10	200	35
52749	沛县	大屯镇小屯村南2#变	10	400	0
52750	沛县	夏官屯村北变	10	400	133
52751	沛县	大屯镇刘寨村东变	10	200	115
52752	沛县	PMS_大屯镇八里屯村鲍楼变	10	200	127
52753	沛县	金村1#变	10	500	190
52754	沛县	金村2#变	10	500	256
52755	沛县	金村3#变	10	500	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52756	沛县	金村4#变	10	500	251
52757	沛县	金村5#变	10	500	237
52758	沛县	大屯镇丰乐村南2#变	10	400	141
52759	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房2#变	10	200	101
52760	沛县	PMS_大屯镇大屯村东2#变	10	200	49
52761	沛县	大屯镇大屯村开发区变	10	200	68
52762	沛县	PMS_大屯镇大屯村东北变	10	200	73
52763	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房变	10	400	192
52764	沛县	PMS_大屯镇关庄村2-4队变	10	250	87
52765	沛县	大屯镇关庄村五队北变	10	200	72
52766	沛县	大屯镇丰乐村北2#变	10	200	0
52767	沛县	大屯镇丰乐村北1#变	10	200	106
52768	沛县	大屯镇丰乐村中变	10	200	0
52769	沛县	大屯镇王庄村刘坝变	10	200	0
52770	沛县	大屯镇许塘坊村姜马庄变	10	100	47
52771	沛县	大屯镇孟庄村王桥变	10	200	87
52772	沛县	PMS_大屯镇刘寨村西变	10	200	141
52773	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后庄变	10	200	97
52774	沛县	PMS_大屯镇关庄村刘庄变	10	400	171
52775	沛县	大屯镇贾庙村张庄变	10	200	160
52776	沛县	PMS_大屯镇大屯村北变	10	400	123
52777	沛县	PMS_大屯镇大屯村西变	10	400	191
52778	沛县	PMS_大屯镇大屯村西南变	10	400	26
52779	沛县	PMS_大屯镇关庄村董庄变	10	200	45
52780	沛县	大屯镇丰乐村南变	10	400	115
52781	沛县	PMS_大屯镇三岔村变	10	400	213
52782	沛县	PMS_大屯镇小屯村北变	10	400	190
52783	沛县	大屯镇石大屯村东变	10	400	128
52784	沛县	PMS_大屯镇大菜村变	10	400	152
52785	沛县	PMS_大屯镇朱庄村北变	10	200	8
52786	沛县	PMS_安泰花园小区13#箱变	10	800	321
52787	沛县	PMS_安泰花园小区14#箱变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52788	沛县	PMS_安泰花园小区15#箱变	10	630	312
52789	沛县	PMS_安泰花园小区16#箱变	10	630	88
52790	沛县	大屯镇郝寨村叁队变	10	200	126
52791	沛县	PMS_大屯镇孟庄村朱河变	10	200	87
52792	沛县	大屯镇大屯村个私工业园北变	10	400	75
52793	沛县	PMS_大屯镇大菜村2#变	10	200	46
52794	沛县	PMS_大屯镇大屯村东南变	10	400	0
52795	沛县	PMS_大屯镇小屯村东变	10	315	160
52796	沛县	大屯镇金村变	10	400	166
52797	沛县	PMS_安泰花园小区17#箱变	10	800	383
52798	沛县	PMS_安泰花园小区18#箱变	10	800	401
52799	沛县	PMS_安泰花园小区19#箱变	10	630	342
52800	沛县	PMS_安泰花园小区20#箱变	10	630	250
52801	沛县	大屯镇安置小区01#箱变主变	10	400	192
52802	沛县	大屯镇安置小区02#箱变主变	10	630	377
52803	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后尧东变	10	400	255
52804	沛县	夏官屯农贸小区1#变	10	630	342
52805	沛县	夏官屯农贸小区2#变	10	630	308
52806	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村南变	10	400	115
52807	沛县	PMS_大屯镇侯楼村西变	10	200	0
52808	沛县	PMS_大屯镇四堡村赵湾西变	10	200	120
52809	沛县	PMS_大屯镇董庄村西张家西变	10	400	200
52810	沛县	PMS_大屯镇许塘坊村石楼东变	10	200	47
52811	沛县	PMS_大屯镇刘寨村西1#变	10	200	120
52812	沛县	PMS_大屯镇李大庄村东1#变	10	200	101
52813	沛县	大屯镇李大庄村西1#变	10	200	0
52814	沛县	大屯镇刘寨村东1#变	10	200	68
52815	沛县	PMS_大屯镇郝尧村前尧1#变	10	200	31
52816	沛县	PMS_大屯镇朱庄村南变	10	200	65
52817	沛县	PMS_大屯镇徐王庄村东变	10	400	117
52818	沛县	PMS_大屯镇侯楼村北变	10	400	241
52819	沛县	PMS_大屯镇侯楼村付庄南变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52820	沛县	PMS_大屯镇魏营村张庄北变	10	200	40
52821	沛县	PMS_大屯镇魏营村东变	10	400	143
52822	沛县	PMS_大屯镇魏营村中1#变	10	400	176
52823	沛县	PMS_大屯镇王坑村时口东变	10	400	133
52824	沛县	PMS_大屯镇小屯村中1#变	10	400	111
52825	沛县	PMS_大屯镇石大屯村南1#变	10	400	123
52826	沛县	大屯镇石大屯村北变	10	400	162
52827	沛县	PMS_大屯镇石大屯村1#变	10	400	113
52828	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村中变	10	400	152
52829	沛县	PMS_大屯镇奚阁村北1#变	10	200	50
52830	沛县	PMS_大屯镇奚阁村东变	10	400	139
52831	沛县	PMS_大屯镇三岔村东变	10	400	79
52832	沛县	PMS_大屯镇小屯村东1#变	10	200	26
52833	沛县	PMS_大屯镇小屯村北1#变	10	400	178
52834	沛县	PMS_大屯镇小屯村南1#变	10	400	207
52835	沛县	PMS_大屯镇冯桥村中变	10	400	211
52836	沛县	PMS_大屯镇大屯村东3#变	10	200	80
52837	沛县	大屯镇大屯村东1#变	10	200	0
52838	沛县	PMS_大屯镇大屯村大菜村东变	10	400	5
52839	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房1#变	10	400	0
52840	沛县	PMS_大屯镇大屯村北1#变	10	400	127
52841	沛县	PMS_大屯镇大屯村南4#变	10	400	15
52842	沛县	PMS_大屯镇大屯村南5#变	10	400	24
52843	沛县	PMS_大屯镇大屯开发区南变	10	200	31
52844	沛县	PMS_大屯镇关庄村6-7队1#变	10	200	0
52845	沛县	PMS_大屯镇关庄村东变	10	400	235
52846	沛县	PMS_大屯镇关庄村南变	10	400	201
52847	沛县	PMS_大屯镇关庄村10队1#变	10	200	108
52848	沛县	PMS_大屯镇关庄村朱庄变	10	400	204
52849	沛县	PMS_大屯镇关庄村1#变	10	200	99
52850	沛县	PMS_大屯镇关庄村董庄1#变	10	200	51
52851	沛县	大屯镇丰乐村南1#变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52852	沛县	大屯镇丰乐村南4#变	10	400	125
52853	沛县	大屯镇丰乐村中1#变	10	400	139
52854	沛县	大屯镇丰乐村北4#变	10	200	0
52855	沛县	大屯镇丰乐村北5#变	10	400	87
52856	沛县	大屯镇丰乐村北变	10	200	2
52857	沛县	PMS_大屯镇张庄村中1#配变	10	400	124
52858	沛县	PMS_大屯镇魏营村西配变	10	200	41
52859	沛县	PMS_大屯镇魏营村北2#配变	10	200	82
52860	沛县	PMS_大屯镇魏营村南1#配变	10	400	26
52861	沛县	PMS_大屯镇王庄村祝坡南配变	10	200	75
52862	沛县	PMS_大屯镇宋庄村卜楼东配变	10	400	134
52863	沛县	PMS_大屯镇三岔村西配变	10	200	50
52864	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村西配变	10	400	0
52865	沛县	PMS_大屯镇王坑村西1#配变	10	400	133
52866	沛县	大屯镇王坑村南配变	10	400	214
52867	沛县	PMS_大屯镇王坑村刘家南配变	10	400	144
52868	沛县	PMS_大屯镇贾庙村狄路1#配变	10	400	276
52869	沛县	PMS_大屯镇大菜村北配变	10	400	217
52870	沛县	PMS_大屯镇大屯村东北1#配变	10	200	7
52871	沛县	PMS_大屯镇大屯村个私工业园南配变	10	400	201
52872	沛县	PMS_大屯镇贾庙村张庄1#配变	10	400	121
52873	沛县	PMS_大屯镇大屯村东南1#配变	10	400	174
52874	沛县	PMS_大屯镇宋庄村1#配变	10	400	86
52875	沛县	PMS_大屯镇八里屯村前八屯1#配变	10	400	258
52876	沛县	PMS_大屯镇刘寨村东2#配变	10	200	58
52877	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后尧南变	10	200	112
52878	沛县	PMS_大屯镇关庄11队（安庄）配变	10	200	70
52879	沛县	PMS_大屯镇（安庄村）小挖工庄西配变	10	400	131
52880	沛县	PMS_大屯镇（安庄村）小挖工庄配变	10	200	50
52881	沛县	PMS_大屯铁路二村2箱变主变	10	400	174
52882	沛县	PMS_大屯铁路一村箱变主变	10	500	277
52883	沛县	PMS_大屯铁路二村1箱变主变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52884	沛县	PMS_大屯铁路三村箱变主变	10	315	185
52885	沛县	PMS_中心村八村5箱变主变	10	630	341
52886	沛县	PMS_中心村六村6箱变主变	10	630	308
52887	沛县	PMS_中心村十村7箱变主变	10	630	224
52888	沛县	PMS_中心村六村7箱变主变	10	500	185
52889	沛县	PMS_中心村八村2箱变主变	10	630	341
52890	沛县	PMS_中心村七村3箱变主变	10	630	330
52891	沛县	PMS_中心村十村4箱变主变	10	630	301
52892	沛县	PMS_中心村八村1箱变主变	10	630	364
52893	沛县	PMS_中心村十村2箱变主变	10	400	185
52894	沛县	PMS_中心村七村2箱主变	10	630	333
52895	沛县	PMS_中心村十村6箱变主变	10	500	198
52896	沛县	PMS_中心村七村4箱变主变	10	500	270
52897	沛县	PMS_中心村七村1箱主变	10	630	351
52898	沛县	PMS_中心村十村3箱变主变	10	630	300
52899	沛县	PMS_中心村八村3箱变主变	10	630	334
52900	沛县	PMS_中心村十村8箱变主变	10	400	180
52901	沛县	PMS_中心村六村1箱变主变	10	500	200
52902	沛县	PMS_中心村八村4箱变主变	10	630	331
52903	沛县	PMS_中心村十村5箱变主变	10	400	55
52904	沛县	PMS_中心村九村1箱变主变	10	315	159
52905	沛县	PMS_中心村十村1箱变主变	10	500	172
52906	沛县	PMS_中心村六村5箱变主变	10	500	226
52907	沛县	PMS_中心村六村3箱变主变	10	630	301
52908	沛县	PMS_中心村六村2箱变主变	10	500	209
52909	沛县	PMS_中心村八村7箱变主变	10	630	325
52910	沛县	PMS_中心村八村6箱变主变	10	630	358
52911	沛县	PMS_中心村六村4箱变主变	10	630	319
52912	沛县	姚桥矿小区9箱变主变	10	500	252
52913	沛县	PMS_姚桥矿小区2箱变主变	10	500	207
52914	沛县	PMS_姚桥矿小区4箱变主变	10	500	241
52915	沛县	PMS_姚桥矿小区3箱变主变	10	500	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52916	沛县	PMS_中心村十二村1箱变主变	10	630	168
52917	沛县	PMS_中心村十二村4箱变主变	10	630	277
52918	沛县	PMS_中心村十二村5箱变主变	10	500	190
52919	沛县	PMS_姚桥矿小区10箱变主变	10	630	265
52920	沛县	PMS_中心村十二村7箱变主变	10	630	227
52921	沛县	PMS_姚桥矿小区6箱变主变	10	630	320
52922	沛县	中心村十一村4箱变主变	10	500	233
52923	沛县	中心村十一村3箱变主变	10	630	273
52924	沛县	PMS_中心村十二村9箱变主变	10	315	66
52925	沛县	中心村十一村1箱变主变	10	630	324
52926	沛县	PMS_中心村十二村8箱变主变	10	630	297
52927	沛县	PMS_中心村十二村2箱变主变	10	630	248
52928	沛县	PMS_姚桥矿小区11箱变主变	10	630	366
52929	沛县	PMS_大屯电厂小区2箱变主变	10	400	258
52930	沛县	PMS_姚桥矿小区1箱变主变	10	630	293
52931	沛县	中心村十一村7箱变主变	10	630	281
52932	沛县	PMS_中心村十二村6箱变主变	10	400	136
52933	沛县	中心村十一村5箱变主变	10	500	205
52934	沛县	PMS_姚桥矿小区5箱变主变	10	630	239
52935	沛县	PMS_中心村东一村2箱变主变	10	630	339
52936	沛县	PMS_中心村西一村1箱变主变	10	400	175
52937	沛县	PMS_中心村四村1箱变主变	10	630	358
52938	沛县	PMS_中心村零村1箱变主变	10	630	302
52939	沛县	中心村五村1箱变主变	10	400	204
52940	沛县	PMS_徐庄矿小区2箱变主变	10	630	376
52941	沛县	PMS_中心村零村2箱变主变	10	630	341
52942	沛县	PMS_中心村东一村5箱变主变	10	630	232
52943	沛县	PMS_中心村三村3箱变主变	10	630	332
52944	沛县	PMS_中心村西一村2箱变主变	10	630	345
52945	沛县	PMS_中心村二村1箱变主变	10	315	153
52946	沛县	PMS_中心村二村2箱变主变	10	400	101
52947	沛县	PMS_中心村四村3箱变主变	10	500	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52948	沛县	PMS_徐庄矿小区8箱变主变	10	500	294
52949	沛县	PMS_中心村东一村1箱变主变	10	630	324
52950	沛县	PMS_中心村东一村6箱变主变	10	500	168
52951	沛县	PMS_中心村四村2箱变主变	10	400	207
52952	沛县	PMS_中心村东一村4箱变主变	10	630	351
52953	沛县	PMS_徐庄矿小区7箱变主变	10	500	228
52954	沛县	PMS_中心村西一村3箱变主变	10	315	133
52955	沛县	PMS_徐庄矿小区4箱变主变	10	500	353
52956	沛县	PMS_徐庄矿小区10箱变主变	10	630	352
52957	沛县	PMS_中心村东一村3箱变主变	10	500	170
52958	沛县	PMS_徐庄矿风井小区2箱变主变	10	400	220
52959	沛县	PMS_中心村三村1箱变主变	10	630	329
52960	沛县	PMS_徐庄矿小区3箱变主变	10	630	392
52961	沛县	PMS_徐庄矿小区6箱变主变	10	315	86
52962	沛县	PMS_徐庄矿小区1箱变主变	10	630	345
52963	沛县	PMS_徐庄矿风井小区1箱变主变	10	315	172
52964	沛县	中心村五村2箱变主变	10	315	159
52965	沛县	PMS_徐庄矿小区5箱变主变	10	500	276
52966	沛县	PMS_中心村三村2箱变主变	10	500	223
52967	沛县	PMS_徐庄矿小区9箱变主变	10	500	318
52968	沛县	中心村十一村9箱变主变	10	500	214
52969	沛县	PMS_姚桥矿小区7箱变主变	10	630	191
52970	沛县	中心村十一村2箱变主变	10	630	164
52971	沛县	中心村十一村8箱变主变	10	315	90
52972	沛县	中心村十一村6箱变主变	10	630	285
52973	沛县	PMS_大屯电厂小区1箱变主变	10	630	416
52974	沛县	PMS_姚桥矿小区8箱变主变	10	630	245
52975	沛县	PMS_中心村十二村3箱变主变	10	630	255
52976	沛县	PMS_大屯电厂小区3箱变主变	10	500	249
52977	沛县	PMS_中心村十一村1配2主变	10	630	319
52978	沛县	PMS_中心村十一村1配1主变	10	630	115
52979	沛县	PMS_147勘察队4箱变主变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52980	沛县	PMS_147勘察队2箱变主变	10	400	148
52981	沛县	PMS_147勘察队1箱变主变	10	630	385
52982	沛县	PMS_147勘察队3箱变主变	10	630	352
52983	沛县	大屯镇安馨佳苑2配2主变	10	630	441
52984	沛县	大屯镇安馨佳苑1配4主变	10	800	568
52985	沛县	大屯镇安馨佳苑2配4主变	10	630	416
52986	沛县	大屯镇安馨佳苑1配3主变	10	800	548
52987	沛县	大屯镇安馨佳苑1组配2主变	10	800	508
52988	沛县	大屯镇安馨佳苑1配2主变	10	800	552
52989	沛县	大屯镇安馨佳苑2配3主变	10	630	338
52990	沛县	大屯镇安馨佳苑2配1主变	10	630	441
52991	沛县	大屯镇安馨佳苑1组配1主变	10	800	549
52992	沛县	大屯镇安馨佳苑1配1主变	10	800	509
52993	铜山	PMS_茅村镇留武村南1号变	10	400	231
52994	铜山	PMS_茅村镇梁山村南2号变	10	400	168
52995	铜山	PMS_茅村镇张台村4号南变	10	400	189
52996	铜山	PMS_茅村镇赵庄村后1号变	10	400	84
52997	铜山	PMS_茅村镇机关10号北变	10	400	40
52998	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄1号变	10	400	162
52999	铜山	PMS_茅村镇洞山村2北变	10	400	1
53000	铜山	PMS_茅村镇公用变4号变	10	400	0
53001	铜山	PMS_茅村镇洞山村1北变	10	400	182
53002	铜山	PMS_茅村镇机关东1号变	10	400	83
53003	铜山	PMS_茅村镇内华村南1号变	10	400	138
53004	铜山	茅村镇茅村一队西变	10	400	137
53005	铜山	PMS_茅村镇茅村2号北变	10	400	1
53006	铜山	PMS_茅村镇梅庄一队北变	10	400	87
53007	铜山	PMS_茅村镇洞山村5北变	10	400	84
53008	铜山	PMS_茅村镇小张家五队西变	10	400	104
53009	铜山	PMS_茅村镇内华村西1号变	10	400	6
53010	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北2号变	10	400	149
53011	铜山	PMS_茅村镇季山村2号变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53012	铜山	茅村镇聚兴庄东1号变	10	315	94
53013	铜山	PMS_茅村镇留武村北1号变	10	400	224
53014	铜山	茅村镇留武村中1号变	10	400	105
53015	铜山	PMS_茅村镇留武村2西变	10	200	6
53016	铜山	PMS_茅村镇大山一队1号变	10	400	90
53017	铜山	PMS_茅村镇洞山村9变	10	400	77
53018	铜山	PMS_茅村镇内华村东1号变	10	400	136
53019	铜山	PMS_茅村镇微山村1号变	10	400	99
53020	铜山	PMS_茅村镇赵庄村李庄1号变	10	400	110
53021	铜山	PMS_茅村镇梁山村北2号变	10	400	256
53022	铜山	PMS_茅村镇任庄三组1号变	10	200	49
53023	铜山	PMS_茅村镇叶台村中1号变	10	400	40
53024	铜山	PMS_茅村镇岗头北站1号变	10	400	217
53025	铜山	PMS_茅村镇檀山三队2号变	10	400	201
53026	铜山	PMS_茅村镇梅庄二队变	10	630	0
53027	铜山	PMS_茅村镇大庄村北变	10	400	0
53028	铜山	PMS_茅村镇示范园6号变	10	400	0
53029	铜山	PMS_茅村镇上李站1号变	10	400	226
53030	铜山	PMS_茅村镇小张家六队西变	10	400	124
53031	铜山	PMS_茅村镇机关小区1号变	10	400	2
53032	铜山	PMS_茅村镇任庄村2号东变	10	400	93
53033	铜山	茅村镇化肥厂公用变2号西变	10	630	133
53034	铜山	PMS_茅村镇大山四组1变	10	400	114
53035	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村中变	10	400	19
53036	铜山	茅村镇季山村3号变	10	400	113
53037	铜山	PMS_茅村镇楼顶1#变	10	400	94
53038	铜山	PMS_茅村镇供电所1号变	10	400	139
53039	铜山	PMS_茅村镇前川东变	10	400	226
53040	铜山	PMS_茅村镇示范园5号变	10	400	120
53041	铜山	PMS_茅村李瓦房安置房配变	10	400	235
53042	铜山	PMS_茅村赵庄安置房配电室1号变	10	800	309
53043	铜山	茅村周宅子安置房配电室2号变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53044	铜山	PMS_茅村镇留武村4号变	10	400	228
53045	铜山	PMS_茅村镇新桥头西变	10	400	132
53046	铜山	PMS_茅村镇前川1号变	10	400	191
53047	铜山	茅村镇聚兴庄3号变	10	400	84
53048	铜山	PMS_茅村镇生活区2号配电室2号变	10	400	257
53049	铜山	PMS_茅村镇生活区2号配电室1号变	10	400	259
53050	铜山	PMS_茅村镇生活区1号配电室2号变	10	400	261
53051	铜山	PMS_茅村镇生活区1号配电室1号变	10	400	193
53052	铜山	PMS_茅村镇后王家1号变	10	400	117
53053	铜山	PMS_茅村镇梁山村湖里变	10	400	202
53054	铜山	茅村镇季山东2号变	10	400	181
53055	铜山	PMS_茅村镇东南庄1号变	10	400	144
53056	铜山	茅村镇机关17号变	10	400	0
53057	铜山	PMS_茅村镇机关18号变	10	400	138
53058	铜山	PMS_茅村镇机关16号变	10	400	0
53059	铜山	PMS_茅村镇机关11号变（新）	10	630	49
53060	铜山	茅村镇梁山村北4号变	10	400	104
53061	铜山	PMS_茅村镇微山村北2号变	10	400	191
53062	铜山	PMS_茅村镇机关19号变	10	400	0
53063	铜山	茅村镇梁山村北3号变	10	200	33
53064	铜山	PMS_茅村镇洞山村6号北变	10	400	36
53065	铜山	PMS_茅村镇后川村2号变	10	400	34
53066	铜山	PMS_茅村镇机关9号变（新）	10	400	93
53067	铜山	PMS_茅村镇供电站3号变（新）	10	400	29
53068	铜山	PMS_茅村镇机关2号新增变（新）	10	400	44
53069	铜山	PMS_茅村镇机关南3号变（新）	10	400	46
53070	铜山	PMS_茅村镇机关4#东变	10	400	85
53071	铜山	茅村镇梁山村庄南2号	10	400	205
53072	铜山	PMS_茅村镇留武村北2变	10	400	54
53073	铜山	茅村镇示范园7号变	10	400	233
53074	铜山	PMS_茅村镇茅村村南1号变	10	400	0
53075	铜山	茅村镇洪里村2号变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53076	铜山	茅村镇大庄村东2变	10	400	0
53077	铜山	PMS_茅村镇小留武东1号变	10	400	67
53078	铜山	PMS_茅村镇大山二队（新）变	10	400	114
53079	铜山	PMS_茅村镇聚兴庄（新）变	10	400	136
53080	铜山	PMS_茅村镇赵庄村李庄（新）变	10	400	56
53081	铜山	PMS_茅村镇梁山村北1号（新）变	10	400	239
53082	铜山	PMS_茅村镇留武村1新变	10	400	171
53083	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北（新）变	10	400	55
53084	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北新增变（新）	10	400	121
53085	铜山	PMS_茅村镇赵庄村后（新）变	10	400	154
53086	铜山	茅村镇东福花园2号变	10	400	191
53087	铜山	茅村镇东福花园1号变	10	400	151
53088	铜山	茅村粮管所1	10	400	116
53089	铜山	茅村粮管所2	10	400	139
53090	铜山	PMS_茅村镇留武村东变（新）	10	400	188
53091	铜山	PMS_茅村镇汉鑫雅园2号变	10	400	47
53092	铜山	PMS_茅村镇汉鑫雅园1号变	10	400	73
53093	铜山	PMS_茅村镇岗头村东岗变（新）	10	400	0
53094	铜山	PMS_茅村镇后川村变（新）	10	400	48
53095	铜山	PMS_茅村镇茅村村南变新	10	400	89
53096	铜山	PMS_茅村镇微山村西变（新）	10	400	29
53097	铜山	PMS_茅村镇张家林变（新）	10	400	105
53098	铜山	PMS_茅村镇张信家变（新）	10	400	73
53099	铜山	茅村镇梅庄村1号变	10	400	63
53100	铜山	PMS_茅村镇关山北站1号变	10	400	27
53101	铜山	茅村镇前关山1号变	10	400	55
53102	铜山	10kv行宫花园3变	10	630	155
53103	铜山	PMS_10kv行宫花园4变	10	630	236
53104	铜山	PMS_10kv行宫花园2变	10	630	27
53105	铜山	10kv行宫花园1变	10	630	296
53106	铜山	PMS_茅村镇赵庄村南1号变	10	400	116
53107	铜山	PMS_茅村镇大庄村向阳小区变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53108	铜山	茅村镇后肖场1号变	10	400	0
53109	铜山	茅村镇梅庄4号变	10	400	143
53110	铜山	PMS_淮海水泥厂生活区1号变	10	400	217
53111	铜山	茅村镇张台村北1号变	10	400	144
53112	铜山	茅村镇茅村村东3号变	10	400	145
53113	铜山	茅村镇茅村村东2号变	10	400	227
53114	铜山	茅村镇留武村南2号变	10	200	0
53115	铜山	茅村镇三中队变	10	400	0
53116	铜山	中电家园1箱变	10	630	402
53117	铜山	中电家园2箱变	10	630	414
53118	铜山	唐茅路安置小区2配3变	10	630	458
53119	铜山	唐茅路安置小区1组合配1变	10	800	600
53120	铜山	唐茅路安置小区2配1变	10	630	445
53121	铜山	唐茅路安置小区1组合配2变	10	800	578
53122	铜山	唐茅路安置小区2配2变	10	630	458
53123	铜山	唐茅路安置小区2配4变	10	630	456
53124	铜山	茅村镇南立交变	10	400	10
53125	铜山	茅村镇上李村变	10	400	124
53126	铜山	茅村镇内华村北变	10	200	19
53127	铜山	茅村镇大山三队1号变	10	400	191
53128	铜山	茅村镇茅村村北1号变	10	200	0
53129	铜山	茅村镇南园1号变	10	200	108
53130	铜山	茅村镇后王村西变	10	400	172
53131	铜山	茅村镇留武村2号东变	10	400	202
53132	铜山	茅村镇公用变南变	10	400	146
53133	铜山	茅村镇洞山村1南变	10	400	112
53134	铜山	茅村镇凤凰家园2箱变	10	400	134
53135	铜山	茅村镇凤凰家园1箱变	10	400	190
53136	铜山	茅村镇凤凰家园4箱变	10	400	265
53137	铜山	茅村镇凤凰家园3箱变	10	400	158
53138	铜山	茅村镇机关南1号变	10	400	54
53139	铜山	茅村镇张家林北变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53140	铜山	茅村镇机关11号南变	10	400	0
53141	铜山	茅村镇小张家三队东变	10	400	111
53142	铜山	中电家园3箱变	10	630	359
53143	铜山	茅村镇化肥厂5号变	10	400	221
53144	铜山	茅村镇梅庄村东1号变	10	200	0
53145	铜山	茅村镇大庄村岳庙变	10	400	153
53146	铜山	悦来嘉园2变	10	800	454
53147	铜山	悦来嘉园1变	10	800	564
53148	铜山	荣盛佳园1配2变	10	800	446
53149	铜山	荣盛佳园1配1变	10	800	509
53150	铜山	荣盛佳园1配3变	10	800	526
53151	铜山	荣盛佳园1配4变	10	800	371
53152	铜山	PMS_茅村镇机关南2号新增变	10	400	4
53153	铜山	PMS_茅村镇檀山村楼顶变	10	400	100
53154	铜山	PMS_茅村镇班山村季山东变	10	400	97
53155	铜山	茅村镇叶台村中变	10	200	0
53156	铜山	茅村镇后肖场变	10	400	0
53157	铜山	PMS_茅村镇任庄村2号变	10	200	0
53158	铜山	PMS_茅村镇小张家三队变	10	400	112
53159	铜山	PMS_茅村镇洞山村鹿庄变	10	200	0
53160	铜山	茅村镇小张家五队变	10	200	0
53161	铜山	茅村镇茅村一队变	10	400	57
53162	铜山	PMS_茅村镇茅村村北变	10	200	0
53163	铜山	PMS_郑集镇西街2号变	10	400	0
53164	铜山	郑集镇后芦楼1号变	10	400	131
53165	铜山	PMS_郑集镇后卢楼变	10	400	111
53166	铜山	PMS_郑集镇芦楼村房庄变	10	400	77
53167	铜山	PMS_郑集镇芦楼村孟庄变	10	400	49
53168	铜山	PMS_郑集镇沙楼村前仁店变	10	200	0
53169	铜山	PMS_郑集镇沙楼村沙西变	10	200	7
53170	铜山	郑集镇沙楼小吴家变	10	200	80
53171	铜山	PMS_郑集镇田庄村扣楼变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53172	铜山	郑集镇西梁家村变	10	400	109
53173	铜山	PMS_郑集镇苗湾村胡庄变	10	160	0
53174	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼土楼村变	10	200	46
53175	铜山	郑集镇祁场林洼村变	10	400	150
53176	铜山	PMS_郑集镇肖楼村西变	10	200	12
53177	铜山	PMS_郑集镇沙楼宋楼1号变	10	200	0
53178	铜山	PMS_郑集镇郑东东街变	10	400	0
53179	铜山	PMS_郑集镇郑东村2号变	10	400	0
53180	铜山	PMS_郑集镇公变2号变	10	500	0
53181	铜山	PMS_郑集镇杜楼东站变	10	400	0
53182	铜山	郑集镇田庄村变	10	200	41
53183	铜山	郑集镇后鹿楼村变	10	400	142
53184	铜山	PMS_郑集镇后鹿楼翟庄台片变	10	400	105
53185	铜山	PMS_郑集镇尤楼新庄变	10	200	0
53186	铜山	PMS_郑集镇公用变8号	10	630	193
53187	铜山	郑集镇郑东七队变	10	400	0
53188	铜山	郑集镇郑东六队变	10	400	0
53189	铜山	郑集镇阳光嘉园变	10	400	125
53190	铜山	PMS_郑集镇郑西街西变	10	630	63
53191	铜山	PMS_郑集镇张湾村1号变	10	200	0
53192	铜山	PMS_郑集镇张湾村2号变	10	200	26
53193	铜山	PMS_郑集镇曲寺官庄1号变	10	400	123
53194	铜山	PMS_郑集镇肖楼前陈庄变	10	400	130
53195	铜山	PMS_郑集镇沙楼李楼1号变	10	200	16
53196	铜山	郑集镇高集双楼1号变	10	400	111
53197	铜山	PMS_郑集镇代楼1号变	10	250	0
53198	铜山	郑集镇郑西八九队变	10	630	146
53199	铜山	郑集镇杜楼2号变	10	400	0
53200	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼变	10	160	0
53201	铜山	郑集镇田庄扣楼2号变	10	400	146
53202	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼村台片变	10	400	179
53203	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼六队变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53204	铜山	郑集镇祁场焦庄1号变	10	400	227
53205	铜山	PMS_郑集镇轧花厂宿舍1号变	10	50	13
53206	铜山	PMS_郑集镇轧花厂单相变2号配变	10	80	32
53207	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄变	10	160	56
53208	铜山	PMS_郑集镇公用变12变	10	400	57
53209	铜山	PMS_郑集镇田庄前王楼变	10	200	90
53210	铜山	郑集镇前黄石楼村变	10	400	135
53211	铜山	郑集镇公用变11号变	10	315	135
53212	铜山	PMS_郑集镇前黄小荣家变	10	200	73
53213	铜山	PMS_郑集镇万村前周庄2号	10	200	0
53214	铜山	郑集镇曲寺村北变	10	200	37
53215	铜山	郑集镇曲寺官庄变	10	200	51
53216	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄村1号变	10	400	90
53217	铜山	PMS_郑集镇万村后周庄变	10	400	104
53218	铜山	郑集镇万村队台片变	10	200	83
53219	铜山	PMS_郑集镇前黄村变	10	200	0
53220	铜山	PMS_郑集镇前黄村小黄家变	10	200	10
53221	铜山	郑集镇公用变7号	10	400	90
53222	铜山	PMS_郑集镇尤楼中站变	10	250	131
53223	铜山	PMS_郑集镇郑西西街变	10	630	61
53224	铜山	PMS_郑集镇郑西街西1号变	10	200	25
53225	铜山	郑集镇公用变5号变	10	400	16
53226	铜山	PMS_郑集镇郑西村2号变	10	400	106
53227	铜山	郑集镇郑东六七队变	10	200	67
53228	铜山	PMS_郑集镇公用变1号变	10	400	92
53229	铜山	郑集镇公用变6号变	10	630	25
53230	铜山	PMS_郑集镇公用变4号变	10	400	0
53231	铜山	郑集镇郑西村1号变	10	400	0
53232	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼土楼变	10	200	39
53233	铜山	PMS_郑集镇代楼四五队变	10	400	3
53234	铜山	PMS_郑集镇代楼东站变	10	200	0
53235	铜山	郑集镇高集村变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53236	铜山	PMS_郑集镇肖楼后陈庄变	10	200	0
53237	铜山	郑集镇前周庄1号变	10	200	129
53238	铜山	郑集镇公用变2号	10	315	66
53239	铜山	郑集镇沙楼宋楼（村内）变	10	200	25
53240	铜山	郑集镇前韩村单变1号变	10	400	246
53241	铜山	PMS_郑集镇前韩村单变2号变	10	50	21
53242	铜山	郑集镇苗湾村小李庄1号变	10	315	40
53243	铜山	郑集镇肖楼后程庄变	10	160	0
53244	铜山	郑集镇镇公用变9号变	10	400	0
53245	铜山	郑集镇八一农机厂宿舍变	10	315	36
53246	铜山	郑集镇代楼供电所变	10	400	74
53247	铜山	PMS_郑集镇郑东村4号变	10	400	110
53248	铜山	PMS_郑集镇尤楼东站	10	400	122
53249	沛县	江南绿洲新3箱主变	10	630	274
53250	沛县	江南绿洲新4箱主变	10	630	160
53251	沛县	江南绿洲新6箱主变	10	630	156
53252	沛县	江南绿洲新5箱主变	10	630	108
53253	沛县	江南绿洲新1箱主变	10	630	216
53254	沛县	江南绿洲新7箱主变	10	630	255
53255	沛县	江南绿洲新2箱主变	10	630	284
53256	沛县	竞自由小区4配2主变	10	800	588
53257	沛县	竞自由小区4配1主变	10	800	594
53258	沛县	竞自由小区1组配2主变	10	800	500
53259	沛县	竞自由小区2配1主变	10	800	484
53260	沛县	竞自由小区6配2主变	10	800	522
53261	沛县	竞自由小区3配4主变	10	800	507
53262	沛县	竞自由小区6配4主变	10	800	477
53263	沛县	竞自由小区1配2主变	10	800	504
53264	沛县	竞自由小区6配1主变	10	800	507
53265	沛县	竞自由小区1配4主变	10	800	460
53266	沛县	竞自由小区3配1主变	10	800	465
53267	沛县	竞自由小区2配2主变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53268	沛县	竞自由小区5配1主变	10	800	457
53269	沛县	竞自由小区3配2主变	10	800	504
53270	沛县	竞自由小区1配3主变	10	800	511
53271	沛县	竞自由小区6配3主变	10	800	436
53272	沛县	竞自由小区5配4主变	10	800	490
53273	沛县	竞自由小区5配2主变	10	800	468
53274	沛县	竞自由小区1组配1主变	10	800	456
53275	沛县	竞自由小区1配1主变	10	800	505
53276	沛县	竞自由小区5配3主变	10	800	514
53277	沛县	竞自由小区3配3主变	10	800	434
53278	沛县	大屯镇冯桥村东1#变	10	400	213
53279	沛县	大屯镇丰乐村东2#变	10	400	223
53280	沛县	大屯镇小屯村北2号变	10	200	52
53281	沛县	大屯镇魏营村中2#变	10	400	238
53282	沛县	大屯镇石大屯村西1#变	10	400	164
53283	沛县	大屯镇安顺5配1主变	10	630	461
53284	沛县	大屯镇安顺5配3主变	10	630	490
53285	沛县	大屯镇安顺1配1主变	10	800	614
53286	沛县	大屯镇安顺3配1主变	10	630	502
53287	沛县	大屯镇安顺4配4主变	10	630	469
53288	沛县	大屯镇安顺2配1主变	10	630	494
53289	沛县	大屯镇安顺1配2主变	10	800	628
53290	沛县	大屯镇安顺1组配1主变	10	630	489
53291	沛县	大屯镇安顺4配3主变	10	630	503
53292	沛县	大屯镇安顺5配4主变	10	630	485
53293	沛县	大屯镇安顺2配4主变	10	630	491
53294	沛县	大屯镇安顺3配2主变	10	630	490
53295	沛县	大屯镇安顺4配1主变	10	630	501
53296	沛县	大屯镇安顺1组配4主变	10	630	491
53297	沛县	大屯镇安顺2配2主变	10	630	484
53298	沛县	大屯镇安顺3配3主变	10	630	485
53299	沛县	大屯镇安顺1组配2主变	10	630	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53300	沛县	大屯镇安顺1组配3主变	10	630	500
53301	沛县	大屯镇安顺5配2主变	10	630	488
53302	沛县	大屯镇安顺2配3主变	10	630	494
53303	沛县	大屯镇安顺3配4主变	10	630	483
53304	沛县	大屯镇安顺4配2主变	10	630	498
53305	沛县	大屯镇董庄村变	10	400	295
53306	沛县	大屯镇王坑村时口2#变	10	400	129
53307	沛县	大屯镇安馨佳苑4配2主变	10	800	609
53308	沛县	大屯镇安馨佳苑3配3主变	10	800	573
53309	沛县	大屯镇安馨佳苑4配4主变	10	800	604
53310	沛县	大屯镇安馨佳苑3配2主变	10	800	601
53311	沛县	大屯镇安馨佳苑5配3主变	10	800	576
53312	沛县	大屯镇安馨佳苑3配1主变	10	800	598
53313	沛县	大屯镇安馨佳苑4配1主变	10	800	628
53314	沛县	大屯镇安馨佳苑3配4主变	10	800	595
53315	沛县	大屯镇安馨佳苑5配2主变	10	800	608
53316	沛县	大屯镇安馨佳苑5配4主变	10	800	474
53317	沛县	大屯镇安馨佳苑4配3主变	10	800	607
53318	沛县	大屯镇安馨佳苑5配1主变	10	800	606
53319	沛县	大屯镇侯楼村付庄变	10	400	30
53320	沛县	大屯镇关庄村6-7队变	10	400	108
53321	沛县	大屯镇石大屯村东1号变	10	400	133
53322	沛县	大屯镇小屯村南变	10	400	161
53323	沛县	大屯镇丰乐村南3#变	10	400	111
53324	沛县	大屯镇夏官屯新区变	10	400	75
53325	沛县	大屯镇石大屯村北1#变	10	400	194
53326	沛县	大屯镇石大屯村南2#变	10	400	229
53327	沛县	大屯镇小屯村北3#变	10	400	274
53328	沛县	大屯镇高庄配变	10	400	7
53329	沛县	大屯镇魏营村变	10	400	107
53330	沛县	大屯供电所变	10	400	263
53331	沛县	大屯镇奚阁村西变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53332	沛县	大屯镇16K配变	10	400	0
53333	沛县	滨湖花园1配4主变	10	800	539
53334	沛县	滨湖花园4配4主变	10	800	517
53335	沛县	滨湖花园4配1主变	10	800	525
53336	沛县	滨湖花园2配4主变	10	800	497
53337	沛县	滨湖花园3配1主变	10	800	494
53338	沛县	滨湖花园4配2主变	10	800	506
53339	沛县	滨湖花园2配2主变	10	800	512
53340	沛县	滨湖花园1配1主变	10	800	485
53341	沛县	滨湖花园1配3主变	10	800	508
53342	沛县	滨湖花园2配1主变	10	800	505
53343	沛县	滨湖花园1组1主变	10	800	488
53344	沛县	滨湖花园1组3主变	10	800	567
53345	沛县	滨湖花园2配3主变	10	800	461
53346	沛县	滨湖花园4配3主变	10	800	551
53347	沛县	滨湖花园1组4主变	10	800	443
53348	沛县	滨湖花园1组2主变	10	800	511
53349	沛县	滨湖花园3配2主变	10	800	461
53350	沛县	滨湖花园1配2主变	10	800	528
53351	沛县	大屯镇王坑村时口东1#变	10	400	53
53352	沛县	大屯镇大屯村北3#变	10	400	195
53353	沛县	PMS_大屯镇奚阁村北变	10	100	12
53354	沛县	PMS_大屯镇王坑村中变	10	200	0
53355	沛县	大屯镇贾庙村王楼变	10	200	0
53356	沛县	PMS_大屯镇郝寨村市场变	10	200	0
53357	沛县	PMS_大屯镇许塘坊村石楼2#变	10	200	81
53358	沛县	PMS_大屯镇孟庄村王桥西变	10	200	109
53359	沛县	PMS_安国镇程楼新村1#变	10	315	70
53360	沛县	PMS_安国镇程楼新村2#变	10	315	88
53361	沛县	PMS_安国镇鼓楼商城变	10	315	148
53362	沛县	PMS_安国镇藏金家园变	10	400	242
53363	沛县	PMS_安国镇码头村东变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53364	沛县	PMS_安国镇李家住宅变	10	200	75
53365	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼东变	10	200	0
53366	沛县	PMS_安国镇訾洼村訾洼	10	400	181
53367	沛县	安国镇苗岗村刘邦变	10	200	94
53368	沛县	安国镇王庄村丁楼变	10	400	86
53369	沛县	安国镇刘河涯村孙井变	10	400	207
53370	沛县	PMS_安国镇王山庄村王山庄变	10	400	171
53371	沛县	安国镇王山庄村东张集变	10	400	227
53372	沛县	PMS_安国镇王庄村机关西变	10	400	0
53373	沛县	PMS_安国镇机关中1#配变	10	400	0
53374	沛县	安国镇王庄村机关东变	10	400	0
53375	沛县	PMS_安国镇王庄村孙围子变	10	200	0
53376	沛县	安国镇丁庄村左尧东变	10	200	42
53377	沛县	PMS_安国镇王庄村王庄一队变	10	200	0
53378	沛县	PMS_安国镇王庄村王庄四队变	10	400	195
53379	沛县	PMS_张圩子北1#变	10	400	149
53380	沛县	安国镇郝辛庄村闫刘桥变	10	200	55
53381	沛县	PMS_安国镇前王庄村孔庄变	10	400	162
53382	沛县	PMS_安国镇訾洼村赵庄变	10	400	122
53383	沛县	PMS_安国镇丁庄村郝楼东变	10	200	32
53384	沛县	安国镇丁庄村后丁变	10	200	0
53385	沛县	安国镇丁庄村前丁变	10	250	102
53386	沛县	安国镇蔡家村张庄变	10	400	0
53387	沛县	PMS_安国镇庙道口村庙道口南变	10	200	39
53388	沛县	安国镇程圩子村渠围子南变	10	400	173
53389	沛县	安国镇王庄村王庄东变	10	400	204
53390	沛县	PMS_安国镇吴庙村前吴庙西变	10	400	204
53391	沛县	PMS_安国镇刘河涯村朱宅子变	10	200	87
53392	沛县	PMS_安国镇刘河涯村窦新庄变	10	400	213
53393	沛县	PMS_安国镇刘河涯村燕庄变	10	200	35
53394	沛县	PMS_安国镇刘河涯村孙井南变	10	400	186
53395	沛县	PMS_安国镇吴庙村花山屋变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53396	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙西变	10	200	0
53397	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙东变	10	200	36
53398	沛县	PMS_安国镇张庄村刘庄变	10	400	211
53399	沛县	PMS_安国镇张庄村张庄东变	10	400	261
53400	沛县	PMS_安国镇张庄村周楼变	10	400	194
53401	沛县	PMS_安国镇张庄村张庄西变	10	400	225
53402	沛县	PMS_安国镇张庄村辛家东变	10	400	61
53403	沛县	安国镇刘邦村刘邦变	10	200	92
53404	沛县	PMS_安国镇张庄村辛家西变	10	400	236
53405	沛县	PMS_安国镇安国居委会前李家变	10	400	237
53406	沛县	PMS_安国镇安国居委会陈堂变	10	400	72
53407	沛县	安国镇周田村居大庄北变	10	400	122
53408	沛县	安国镇周田村周田南变	10	100	65
53409	沛县	PMS_安国镇周田村周田东变	10	200	90
53410	沛县	PMS_安国镇安国居委会安国西二变	10	400	126
53411	沛县	PMS_安国镇蔡家村汪庄变	10	315	74
53412	沛县	安国镇机关北变	10	400	0
53413	沛县	安国镇机关东变	10	400	74
53414	沛县	PMS_安国镇庙道口村庙道口变	10	400	181
53415	沛县	PMS_安国镇庙道口村崔庄变	10	200	0
53416	沛县	PMS_安国镇二郎庙村二郎庙东变	10	250	87
53417	沛县	PMS_安国镇二郎庙村关路变	10	400	25
53418	沛县	安国镇二郎庙村桑庄东变	10	200	11
53419	沛县	安国镇二郎庙村二郎庙西变	10	400	219
53420	沛县	PMS_安国镇二郎庙村桑庄西变	10	200	78
53421	沛县	PMS_安国镇后苇元村刘马庄西变	10	200	64
53422	沛县	安国镇汪堂村高庄变	10	200	69
53423	沛县	PMS_安国镇庙道口村庙道口南3#变	10	400	139
53424	沛县	PMS_安国镇魏小楼村杜楼变	10	200	38
53425	沛县	安国镇后苇元村刘马庄东变	10	200	66
53426	沛县	安国镇魏小楼村韦家变	10	200	104
53427	沛县	安国镇魏小楼村小楼东变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53428	沛县	PMS_安国镇魏小楼村前苇元西变	10	400	229
53429	沛县	PMS_安国镇魏小楼村小楼西变	10	200	45
53430	沛县	PMS_安国镇后韦元村温庄变	10	200	17
53431	沛县	PMS_安国镇后苇元村村苇元东变	10	400	193
53432	沛县	PMS_安国镇后韦元村任满庄变	10	400	230
53433	沛县	PMS_安国镇安国居委会地子庙西变	10	200	0
53434	沛县	PMS_安国镇安国居委会地子庙东变	10	200	24
53435	沛县	PMS_安国镇丁庄村郝楼西变	10	200	55
53436	沛县	PMS_安国镇蔡家村蔡家变.	10	400	241
53437	沛县	安国镇蔡家村卓庄变#	10	400	160
53438	沛县	安国镇马庄村胡庄变	10	400	138
53439	沛县	PMS_安国镇马庄村沈坡变	10	400	219
53440	沛县	PMS_安国镇马庄村尹庄变	10	400	230
53441	沛县	PMS_安国镇马庄村马庄北变	10	400	171
53442	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村西刘桥变	10	200	44
53443	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村朱大庄变	10	200	63
53444	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村郝辛庄大队变	10	200	32
53445	沛县	安国镇陈辛庄村陈辛庄变	10	400	242
53446	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村六合村变	10	200	27
53447	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村姚洼变	10	400	192
53448	沛县	安国镇五座楼村五座楼西变	10	200	23
53449	沛县	PMS_安国镇马庄村马庄南变	10	400	241
53450	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼北变	10	400	138
53451	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼中变	10	400	0
53452	沛县	PMS_安国镇五座楼村独庄东变	10	400	148
53453	沛县	PMS_安国镇五座楼村独庄西变	10	400	162
53454	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼南变	10	200	79
53455	沛县	安国镇邵庄村李庄变	10	200	30
53456	沛县	安国镇邵庄村天一寨变	10	200	77
53457	沛县	安国镇邵庄村张小楼变	10	400	233
53458	沛县	PMS_安国镇邵庄村小邵庄西变	10	200	58
53459	沛县	安国镇邵庄村吴宅变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53460	沛县	PMS_安国镇邵庄村邵庄东变	10	400	166
53461	沛县	PMS_安国镇贺庄村贺庄大队变	10	400	183
53462	沛县	PMS_安国镇贺庄村贺庄南变	10	400	155
53463	沛县	安国镇贺庄村贺庄东变	10	315	106
53464	沛县	PMS_安国镇张集村张集大队变	10	400	191
53465	沛县	安国镇张集村张集四队变	10	400	76
53466	沛县	PMS_安国镇后王庄村后王庄变	10	400	210
53467	沛县	安国镇前王庄村顺城集变	10	630	287
53468	沛县	PMS_安国镇后王庄村张庄大队变	10	400	175
53469	沛县	PMS_安国镇后王庄村魏庄变	10	400	163
53470	沛县	PMS_安国镇后王庄村陈庄变	10	400	124
53471	沛县	PMS_安国镇前王庄村前王庄大队变	10	400	77
53472	沛县	安国镇前王庄村冯庄变	10	400	61
53473	沛县	PMS_安国镇前王庄村赵堰口变	10	400	220
53474	沛县	PMS_安国镇程圩子村张围子变	10	400	205
53475	沛县	PMS_安国镇程圩子村大朱庄变	10	400	216
53476	沛县	安国镇程圩子村吴宅子变	10	400	70
53477	沛县	PMS_安国镇程圩子村燕庄变	10	400	182
53478	沛县	PMS_安国镇王庄村黄李庄变	10	200	0
53479	沛县	PMS_安国镇苗岗村刘辛庄变	10	400	237
53480	沛县	PMS_安国镇苗岗村高庄变	10	400	195
53481	沛县	安国镇苗岗村苗岗变	10	400	211
53482	沛县	PMS_安国镇刘寨村刘寨西变	10	400	155
53483	沛县	PMS_安国镇安国居委会码头西变	10	400	201
53484	沛县	安国镇五座楼村五座楼西北变	10	200	0
53485	沛县	安国镇冠英村程楼变	10	200	104
53486	沛县	安国镇刘邦村苏庄变	10	200	112
53487	沛县	安国镇刘邦村华洼变	10	400	206
53488	沛县	安国镇刘邦村刘楼变	10	200	27
53489	沛县	PMS_安国镇庙道口村陈庄变	10	200	62
53490	沛县	安国镇冠英2#变	10	400	124
53491	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村闫辛庄北变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53492	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村闫辛庄南变	10	200	44
53493	沛县	PMS_安国镇马庄村邢寺变	10	400	222
53494	沛县	安国镇汪堂村陈菱西变	10	200	0
53495	沛县	PMS_安国镇安国居委会祝马庄变	10	200	53
53496	沛县	安国镇郝辛庄村二郎庙变	10	400	200
53497	沛县	安国镇程圩子村霍庄变	10	400	167
53498	沛县	安国镇蔡家村张庄3#变	10	400	117
53499	沛县	PMS_安国镇周田村周田新址变	10	400	40
53500	沛县	PMS_安国镇王庄村丁楼东变	10	400	0
53501	沛县	PMS_安国镇刘河涯村徐李庄东变	10	400	131
53502	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村小新庄变	10	200	87
53503	沛县	安国镇贺庄村贺庄东1#变	10	400	173
53504	沛县	PMS_安国镇张庄东2#变	10	400	190
53505	铜山	PMS_郑集镇高集村西变	10	160	0
53506	铜山	PMS_郑集镇田庄北站变	10	200	81
53507	铜山	PMS_郑集镇郑东村变	10	315	57
53508	铜山	PMS_郑集镇前卢楼村变	10	400	203
53509	铜山	郑集镇丁古道一队变	10	400	61
53510	铜山	PMS_郑集镇尤楼西站变	10	200	35
53511	铜山	PMS_郑集镇前黄石楼变	10	200	8
53512	铜山	华泰工具配电室1变	10	630	341
53513	铜山	PMS_郑集镇郑西村2队（郑西村）变	10	400	55
53514	铜山	PMS_郑集镇街道纱厂变（纱厂门前）变	10	630	148
53515	铜山	PMS_郑集镇郑西村1队(郑西)变	10	400	91
53516	铜山	PMS_郑集镇郑东村3队	10	400	0
53517	铜山	郑集镇街道政府变（政府门前）变	10	400	93
53518	铜山	郑集镇田庄村1队变	10	400	128
53519	铜山	PMS_郑集镇万村谢庙1变	10	200	49
53520	铜山	PMS_郑集镇万村后周庄1号变	10	200	15
53521	铜山	PMS_郑集镇沙楼沙东1号变	10	200	46
53522	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼1.2队变	10	200	0
53523	铜山	PMS_郑集镇高集单楼1号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53524	铜山	PMS_郑集镇田庄扣楼村1号变	10	200	0
53525	铜山	郑集镇曲寺村北2号变	10	200	4
53526	铜山	郑集镇杜楼村3号变	10	400	211
53527	铜山	PMS_郑集镇杜楼村4号变	10	400	0
53528	铜山	PMS_郑集镇代楼村3号变	10	200	0
53529	铜山	郑集镇后鹿楼村1号变	10	400	128
53530	铜山	郑集镇祁场南站1号变	10	400	141
53531	铜山	PMS_郑集镇祁场村2号变	10	400	45
53532	铜山	PMS_郑集镇万村队1号变	10	200	0
53533	铜山	PMS_郑集镇万村李六庄1号变	10	400	110
53534	铜山	PMS_郑集镇田庄队变	10	200	51
53535	铜山	PMS_郑集镇曲寺前郭庄变	10	200	0
53536	铜山	郑集镇曲寺卫楼村变	10	400	188
53537	铜山	郑集镇万村后仁店1号变	10	400	181
53538	铜山	郑集镇万村打林1号变	10	400	167
53539	铜山	PMS_郑集镇村部变变	10	400	0
53540	铜山	郑集镇郑西3队变	10	630	172
53541	铜山	PMS_郑集镇郑东村四队变	10	400	144
53542	铜山	PMS_郑集镇郑西九队变	10	400	0
53543	铜山	PMS_郑集镇郑东一二队1号变	10	400	25
53544	铜山	郑集镇轧花厂宿舍变	10	400	48
53545	铜山	PMS_郑集镇郑西村五队变	10	400	141
53546	铜山	PMS_郑集镇郑西村四队变	10	400	166
53547	铜山	郑集镇郑东东市场变	10	400	62
53548	铜山	PMS_郑集镇郑西村六队变	10	400	0
53549	铜山	PMS_郑集镇郑东大桥北变	10	400	26
53550	铜山	郑集镇郑东九队变	10	400	0
53551	铜山	PMS_郑集镇兽医站门前变	10	400	0
53552	铜山	郑集镇郑东五六队1号变	10	400	0
53553	铜山	PMS_郑集镇维桑变	10	400	0
53554	铜山	PMS_郑集镇郑东六七队1号变	10	400	64
53555	铜山	PMS_郑集镇工具厂宿舍变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53556	铜山	郑集镇高集村一二队变	10	400	113
53557	铜山	PMS_郑集镇后鹿楼翟庄1号变	10	400	51
53558	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼四队变	10	400	90
53559	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼五队变	10	400	127
53560	铜山	PMS_郑集镇郑西村北变	10	400	0
53561	铜山	PMS_郑集镇郑西桥南变	10	400	19
53562	铜山	PMS_郑集镇郑西村部变	10	400	19
53563	铜山	PMS_郑集镇工具厂门前变	10	630	74
53564	铜山	PMS_郑集镇镇阳光家园宿舍	10	400	64
53565	铜山	郑集镇建管站宿舍变	10	400	0
53566	铜山	PMS_郑集镇郑东食品站变	10	400	53
53567	铜山	郑集镇地税所门变	10	400	65
53568	铜山	PMS_郑集镇郑西八九队1号变	10	630	138
53569	铜山	PMS_郑集镇高中门前变	10	630	0
53570	铜山	郑集镇代楼东站1号变	10	400	121
53571	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼1号变	10	400	144
53572	铜山	郑集镇高集双楼1队变	10	400	191
53573	铜山	郑集镇田庄村3.4队变	10	400	202
53574	铜山	郑集镇前黄石楼东队变	10	400	189
53575	铜山	郑集镇前黄石楼西队	10	400	169
53576	铜山	PMS_郑集镇万村东队变	10	400	121
53577	铜山	郑集镇前黄小黄家村南变	10	400	156
53578	铜山	PMS_郑集镇尤楼丁古道三队变	10	400	147
53579	铜山	PMS_郑集镇尤楼一二队	10	400	123
53580	铜山	PMS_郑集镇尤楼村部变	10	400	53
53581	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼东变	10	400	205
53582	铜山	郑集镇前韩村部变	10	400	74
53583	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼土楼七队变	10	400	197
53584	铜山	郑集镇前韩冯代庄东队变	10	400	70
53585	铜山	郑集镇前韩孙庄东队变	10	400	157
53586	铜山	郑集镇肖楼队	10	400	111
53587	铜山	PMS_郑集镇肖楼醋厂门前变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53588	铜山	PMS_郑集镇苗湾村中配变	10	400	196
53589	铜山	PMS_郑集镇张湾村东变	10	400	0
53590	铜山	PMS_郑集镇张湾村西变	10	400	135
53591	铜山	PMS_郑集镇铜北小区门前变	10	400	67
53592	铜山	PMS_郑集镇铜山二院宿舍变	10	400	0
53593	铜山	郑集镇农技站宿舍变变	10	400	20
53594	铜山	PMS_郑集镇初中门前变	10	400	0
53595	铜山	PMS_郑集镇棉站宿舍变	10	400	191
53596	铜山	PMS_郑集镇八一厂宿舍变	10	400	77
53597	铜山	PMS_郑集镇宾苑小区变	10	400	1
53598	铜山	郑集镇八一厂门前变	10	400	148
53599	铜山	郑集镇郑东村部变	10	400	0
53600	铜山	郑集镇高集村北	10	400	184
53601	铜山	PMS_郑集镇沙楼沙东一二队变	10	400	181
53602	铜山	PMS_郑集镇郑东十队变	10	400	101
53603	铜山	PMS_郑集镇万村谢庙村西队	10	400	78
53604	铜山	PMS_郑集镇尤楼丁古道一队变	10	400	115
53605	铜山	PMS_郑集前鹿楼土楼八队变	10	400	163
53606	铜山	PMS_郑集镇高中部宿舍变	10	400	0
53607	铜山	PMS_郑集镇文苑小区1号楼配变	10	400	87
53608	铜山	PMS_郑集镇郑西教堂门前变	10	400	80
53609	铜山	PMS_郑集镇代楼四五队村西变	10	400	237
53610	铜山	PMS_郑集镇文苑小区4号楼配变	10	400	75
53611	铜山	PMS_郑集镇前卢楼村中变	10	400	183
53612	铜山	PMS_郑集镇轧花厂宿舍2号变	10	400	71
53613	铜山	PMS_郑集镇曲寺魏楼1队	10	400	136
53614	铜山	PMS_郑集镇翡翠园门前变	10	400	56
53615	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄西队变	10	400	215
53616	铜山	PMS_郑集镇后卢楼一二队变	10	400	73
53617	铜山	PMS_郑集镇曲寺后郭庄变	10	400	76
53618	铜山	PMS_郑集镇前黄石楼村南变	10	400	148
53619	铜山	PMS_郑集镇轧花厂1号楼宿舍变	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53620	铜山	PMS_郑集镇肖楼后程村东变	10	400	169
53621	铜山	PMS_郑集镇代楼供电所门前变	10	400	209
53622	铜山	PMS_郑集镇高集五六队变	10	400	168
53623	铜山	PMS_郑集镇祁场焦庄村东变	10	400	197
53624	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄村北变	10	400	125
53625	铜山	PMS_郑集镇郑西锦绣华庭小区变	10	400	64
53626	铜山	PMS_郑集镇轧花厂4号楼宿舍变	10	400	69
53627	铜山	PMS_郑集镇骏驰驾校门前变	10	400	112
53628	铜山	PMS_郑集镇肖楼后程村中变	10	400	229
53629	铜山	PMS_郑集镇代楼村南变	10	400	248
53630	铜山	PMS_郑集镇郑西村郭立门前变	10	400	0
53631	铜山	郑集镇郑东村七队村南变	10	400	111
53632	铜山	PMS_郑集镇铜北瑞杰中学门前变	10	400	6
53633	铜山	PMS_郑集镇尤楼丁村东队变	10	400	136
53634	铜山	PMS_郑集镇蓬莱小区门前变	10	400	3
53635	铜山	郑集镇郑东村五队变	10	400	46
53636	铜山	郑集镇供销社宿舍门前变	10	400	0
53637	铜山	PMS_郑集镇小吴家村东变	10	400	130
53638	铜山	PMS_郑集镇郑东市场村北变	10	400	33
53639	铜山	PMS_郑集镇纱厂宿舍村北变	10	400	0
53640	铜山	PMS_郑集镇郑西南苑区变	10	400	0
53641	铜山	PMS_郑集镇园区3号变	10	400	198
53642	铜山	PMS_郑集镇郑东广喜门前变	10	400	61
53643	铜山	PMS_郑集镇郑东道口变	10	400	64
53644	铜山	PMS_郑集镇田庄中学门前变	10	400	175
53645	铜山	PMS_郑集镇鑫景人家小区变	10	400	25
53646	铜山	PMS_郑集镇变电所门前变	10	400	0
53647	铜山	PMS_徐州金恒地产开发有限公司1号	10	630	375
53648	铜山	PMS_徐州金恒地产开发有限公司2号	10	630	221
53649	铜山	PMS_郑集镇苗湾小李庄村西变	10	400	206
53650	铜山	郑集镇代楼道口变	10	400	0
53651	铜山	PMS_郑集镇田庄村部变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53652	铜山	PMS_郑集镇祁场焦庄村北变	10	400	97
53653	铜山	PMS_郑集镇卢楼孟庄村南变	10	400	233
53654	铜山	郑集镇高集单楼村中变	10	200	34
53655	铜山	PMS_郑集镇万村队村西变	10	400	85
53656	铜山	PMS_郑集镇杜楼村东变	10	400	213
53657	铜山	PMS_郑集镇维桑变（粮库宿舍门前）	10	400	102
53658	铜山	PMS_郑集镇瑞嘉公司门前变	10	400	94
53659	铜山	PMS_郑集镇前韩村大棚变	10	400	236
53660	铜山	徐州金恒房地产开发有限公司	10	630	230
53661	铜山	PMS_郑集镇郑东向宇门前变	10	400	0
53662	铜山	PMS_郑集镇郑东村八队村中变	10	400	95
53663	铜山	PMS_郑集镇郑西村陈龙门前变	10	400	204
53664	铜山	PMS_郑集镇杜楼村部变	10	400	92
53665	铜山	PMS_郑集镇祁场林洼村西变	10	400	112
53666	铜山	PMS_郑集镇尤楼村中变	10	400	112
53667	铜山	PMS_郑集镇曲寺陈楼村东变	10	400	126
53668	铜山	PMS_郑集镇轧花厂6号楼宿舍	10	400	0
53669	铜山	PMS_郑集镇万村吉贺门前变	10	400	193
53670	铜山	郑集镇苗湾村村西变	10	400	0
53671	铜山	PMS_郑集镇医院门前变	10	400	0
53672	铜山	PMS_郑集镇后鹿楼桃园变	10	400	198
53673	铜山	徐州金恒地产开发有限公司	10	400	100
53674	铜山	PMS_金恒房地产1号变	10	500	106
53675	铜山	PMS_金恒房地产3号变	10	500	164
53676	铜山	PMS_金恒房地产4号变	10	500	139
53677	铜山	PMS_金恒房地产2号变	10	500	187
53678	铜山	PMS_徐州金恒地产开发有限公司(洪福别院)	10	400	319
53679	铜山	郑集镇郑东七队村北变	10	400	0
53680	铜山	郑集镇政府门前1号变	10	400	0
53681	铜山	郑集镇沙楼宋楼村东变	10	200	95
53682	铜山	郑集镇翰方门前变	10	400	59
53683	铜山	郑集镇祁场焦庄2号变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53684	铜山	郑集镇一品明郡3号箱变	10	630	295
53685	铜山	郑集镇一品明郡2号箱变	10	630	274
53686	铜山	郑集镇一品明郡1号箱变	10	630	238
53687	铜山	郑集镇一品明郡4号箱变	10	630	232
53688	铜山	郑集镇恒瑞家园箱变	10	630	201
53689	铜山	郑集镇肖楼桥台子村北变	10	200	0
53690	铜山	郑集镇杜楼村南变	10	400	213
53691	铜山	郑集镇张湾村北1变	10	400	1
53692	铜山	郑集镇村部1号变	10	400	161
53693	铜山	郑集镇郑东村1号变	10	200	81
53694	铜山	郑集镇高集村1号变	10	400	226
53695	铜山	石楼村集居区2配1变	10	630	421
53696	铜山	石楼村集居区1配1变	10	630	435
53697	铜山	石楼村集居区3配1变	10	630	316
53698	铜山	郑集镇地税所门前1号变	10	400	62
53699	铜山	郑集镇纱厂门前1号变	10	400	8
53700	铜山	郑集镇后鹿楼村2号变	10	400	168
53701	铜山	郑集镇汉御家园门前变	10	400	0
53702	铜山	郑东八队村北变	10	400	127
53703	铜山	郑集镇公用14号变	10	400	25
53704	铜山	郑集镇苗湾胡庄1号变	10	400	291
53705	铜山	郑集镇祁场林洼村南变	10	400	274
53706	铜山	郑集镇郑西3队1号变	10	400	53
53707	铜山	郑集镇公用变13变	10	400	122
53708	铜山	郑集镇郑西西街3号变	10	400	131
53709	铜山	郑集镇派出所门前变	10	400	37
53710	铜山	郑集镇郑东市场1号变	10	400	170
53711	铜山	郑集镇供销社门前1号变	10	400	28
53712	铜山	郑集镇郑东八队村南变	10	400	28
53713	铜山	郑集镇杜楼村5号变	10	400	0
53714	铜山	郑集镇前韩村苏屯变	10	400	90
53715	铜山	PMS_郑集镇前韩仇屯变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53716	铜山	PMS_郑集镇前韩村变	10	200	105
53717	铜山	PMS_郑集镇前韩队变	10	400	134
53718	铜山	郑集镇肖楼桥台子变	10	400	157
53719	铜山	PMS_郑集镇肖楼村东变	10	200	38
53720	铜山	PMS_郑集镇苗湾村1号变	10	200	0
53721	铜山	PMS_茅村镇微山村北1号变	10	400	120
53722	铜山	PMS_郑集镇张湾村北变	10	200	0
53723	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼三队变	10	400	171
53724	铜山	PMS_郑集镇前韩村冯代庄变	10	400	5
53725	铜山	PMS_郑集镇前韩孙庄1号变	10	200	0
53726	铜山	PMS_郑集镇公用变10号变	10	400	0
53727	铜山	郑集镇肖楼村部变	10	400	0
53728	铜山	PMS_新区居乐园1号公用变	10	400	30
53729	铜山	PMS_新区3桥公用变	10	50	0
53730	铜山	新区王新爱变	10	200	83
53731	铜山	新区夏创业变	10	100	25
53732	铜山	新区嘉慧园会所变	10	400	210
53733	铜山	新区托龙山1配2变	10	800	304
53734	铜山	新区托龙山2配2变	10	800	352
53735	铜山	新区托龙山3配1变	10	1000	336
53736	铜山	新区托龙山4配1变	10	1000	387
53737	铜山	福泽园组合配2变	10	800	118
53738	铜山	福泽园组合配4变	10	800	140
53739	铜山	PMS_新区汉府4号	10	630	20
53740	铜山	PMS_新区汉府6号	10	630	87
53741	铜山	新区汉府7号	10	630	204
53742	铜山	PMS_新区汉府11号	10	630	309
53743	铜山	PMS_新区汉府12号	10	630	166
53744	铜山	PMS_新区汉府14号	10	630	53
53745	铜山	新区广电局公变	10	400	53
53746	铜山	PMS_新区二堡10号公用变	10	315	10
53747	铜山	PMS_新区二堡9号公变	10	315	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53748	铜山	PMS_新区机关二幼公用变	10	400	0
53749	铜山	新区林业局公用变	10	400	35
53750	铜山	PMS_新区西樵居委会3号变	10	630	241
53751	铜山	PMS_新区亿车行公变	10	200	61
53752	铜山	新区水利局公变	10	400	35
53753	铜山	PMS_新区所二堡11号变	10	315	0
53754	铜山	PMS_新区所二堡6号公用变	10	200	0
53755	铜山	PMS_新区23号变	10	200	113
53756	铜山	PMS_新区二堡13号变	10	400	74
53757	铜山	PMS_新区所二堡8号变	10	400	102
53758	铜山	PMS_新区所二堡1号公用变	10	400	0
53759	铜山	PMS_新区13号公用变	10	400	261
53760	铜山	新区消防大队东1号变	10	400	151
53761	沛县	安国镇安国居委会西二组2#变	10	400	64
53762	沛县	PMS_安国镇刘河涯村刘河涯变	10	400	0
53763	沛县	安国镇马庄村马庄北2#变	10	400	130
53764	沛县	安国镇后韦元村任满庄1#变	10	400	178
53765	沛县	PMS_安国镇张庄村张庄西1#变	10	400	145
53766	沛县	安国镇蔡家村张庄1#变	10	400	135
53767	沛县	PMS_安国镇冠英村汪庄1#	10	200	0
53768	沛县	PMS_安国镇张集村张集大队1#变	10	400	181
53769	沛县	PMS_安国镇五座楼西1#变	10	400	177
53770	沛县	安国镇苗岗村刘邦北变	10	400	243
53771	沛县	PMS_安国镇菜园邵庄1#变	10	200	2
53772	沛县	PMS_安国镇张双楼新村5#变	10	400	224
53773	沛县	PMS_安国镇张双楼新村4#变	10	400	218
53774	沛县	PMS_安国镇张双楼新村6#变	10	400	167
53775	沛县	安国镇张双楼新村10#变	10	400	102
53776	沛县	PMS_安国镇张双楼新村3#变	10	400	165
53777	沛县	PMS_安国镇张双楼新村2#变	10	200	0
53778	沛县	PMS_安国镇张双楼新村1#变	10	400	184
53779	沛县	PMS_安国镇张双楼新村8#变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53780	沛县	PMS_安国镇张双楼新村7#变	10	400	24
53781	沛县	PMS_安国镇张双楼新村9#变	10	400	196
53782	沛县	PMS_安国镇程圩子村张围子北变	10	400	112
53783	沛县	PMS_安国镇刘寨西1#变	10	400	90
53784	沛县	PMS_安国镇冯庄1#变	10	400	131
53785	沛县	PMS_安国镇赵堰口1#变	10	400	154
53786	沛县	PMS_安国镇前王庄大队1#变	10	400	61
53787	沛县	PMS_安国镇顺城集1#变	10	400	184
53788	沛县	PMS_安国镇张庄大队1#变	10	400	264
53789	沛县	PMS_安国镇赵庄1#变	10	400	142
53790	沛县	安国镇高庄1#变	10	400	164
53791	沛县	PMS_安国镇渠围子南1#变	10	400	131
53792	沛县	大屯镇王坑村刘家东变	10	400	0
53793	沛县	PMS_安国镇程圩子1#变	10	400	247
53794	沛县	PMS_安国镇王山庄1#变	10	400	47
53795	沛县	安国镇东张集1#变	10	400	187
53796	沛县	PMS_安国镇胡庄1#变	10	400	162
53797	沛县	PMS_安国镇郝辛庄大队1#变	10	400	234
53798	沛县	安国镇陈辛庄1#变	10	400	264
53799	沛县	PMS_安国镇独庄东1#变	10	400	84
53800	沛县	PMS_安国镇贺庄大队1#变	10	400	134
53801	沛县	安国镇蔡家东变	10	400	117
53802	沛县	PMS_安国镇卓庄南变	10	400	185
53803	沛县	PMS_安国镇码头南变	10	400	136
53804	沛县	PMS_安国镇码头北变	10	400	151
53805	沛县	PMS_安国镇周田新址南变	10	400	90
53806	沛县	安国镇周田新址1#变	10	400	95
53807	沛县	PMS_安国镇窦新庄1#变	10	400	188
53808	沛县	PMS_安国镇朱宅子1#变	10	400	161
53809	沛县	PMS_安国镇朱王庄机关东1#变	10	400	36
53810	沛县	PMS_安国镇机关北1#变	10	400	95
53811	沛县	PMS_安国镇庙道口1#变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53812	沛县	PMS_安国镇庙道口南1#变	10	400	176
53813	沛县	PMS_安国镇庙道口陈庄1#变	10	400	187
53814	沛县	PMS_安国镇庙道口崔庄1#变	10	400	194
53815	沛县	PMS_安国镇苏王庄1#变	10	400	147
53816	沛县	PMS_安国镇魏小楼东1#变	10	400	223
53817	沛县	安国镇桑庄西1#变	10	200	14
53818	沛县	PMS_安国镇周楼1#变	10	400	112
53819	沛县	安国镇王三庄村东张集南变	10	400	211
53820	沛县	PMS_安国镇孙井1#变	10	400	151
53821	沛县	安国镇居大庄北1#变	10	400	180
53822	沛县	PMS_安国镇刘寨村刘寨东变	10	400	141
53823	沛县	PMS_安国镇大朱庄1#变	10	400	158
53824	沛县	PMS_安国镇张集四队1#变	10	400	95
53825	沛县	PMS_安国镇张庄村刘庄1#变	10	400	144
53826	沛县	PMS_安国镇魏庄1#配变	10	400	123
53827	沛县	安国镇黄李庄1#配变	10	400	241
53828	沛县	PMS_安国镇吴宅南配变	10	400	147
53829	沛县	PMS_安国镇闫辛庄南1#配变	10	400	221
53830	沛县	PMS_安国镇贺庄村贺庄大队2#变	10	400	199
53831	沛县	PMS_安国镇后王庄村后王庄1#变	10	400	179
53832	沛县	PMS_安国镇陈庄1#配变	10	400	158
53833	沛县	安国镇刘寨东2#变	10	200	0
53834	沛县	PMS_安国镇张庄大队西配变	10	400	179
53835	沛县	PMS_安国镇马庄南1#配变	10	400	165
53836	沛县	PMS_安国镇孔庄1#配变	10	400	155
53837	沛县	PMS_安国镇訾洼1#配变	10	400	119
53838	沛县	PMS_安国镇六合村1#配变	10	400	189
53839	沛县	PMS_安国镇姚洼1#配变	10	400	167
53840	沛县	安国镇五座楼西2#配变	10	200	35
53841	沛县	PMS_安国镇李庄1#配变	10	400	161
53842	沛县	PMS_安国镇张小楼1#配变	10	400	68
53843	沛县	PMS_安国镇吴宅北配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53844	沛县	PMS_安国镇闫辛庄北1#配变	10	400	242
53845	沛县	PMS_安国镇花山屋1#配变	10	400	197
53846	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙东1#变	10	400	192
53847	沛县	PMS_安国镇天一寨1#配变	10	400	177
53848	沛县	PMS_安国镇邵庄东1#变	10	400	189
53849	沛县	闫刘桥1#变	10	200	80
53850	沛县	PMS_安国镇高庄南配变	10	400	213
53851	沛县	PMS_安国镇刘寨南变	10	200	0
53852	沛县	安国镇东张集西变	10	400	35
53853	沛县	安国镇贺庄东3#变	10	400	195
53854	沛县	PMS_安国镇陈辛庄2#配变	10	400	158
53855	沛县	PMS_安国镇沈坡1#配变	10	400	190
53856	沛县	PMS_安国镇马庄北3#配变	10	400	135
53857	沛县	PMS_安国镇贺庄东2#配变	10	400	76
53858	沛县	PMS_安国镇王庄机关北配变	10	400	6
53859	沛县	安国镇东张集东配变	10	400	122
53860	沛县	PMS_安国镇贺庄南1#配变	10	400	146
53861	沛县	PMS_安国镇程圩子大队2#配变	10	400	135
53862	沛县	PMS_安国镇王庄二队	10	400	194
53863	沛县	PMS_安国镇王庄机关东2#配变	10	400	166
53864	沛县	PMS_刘河崖1#变	10	400	73
53865	沛县	PMS_安国镇庙道口东变	10	400	183
53866	沛县	PMS_安国镇张庄东1#配变	10	400	237
53867	沛县	PMS_安国镇王山庄北变	10	400	114
53868	沛县	PMS_安国镇前吴庙西1#配变	10	400	132
53869	沛县	PMS_安国镇朱大庄1#变	10	400	143
53870	沛县	PMS_安国镇吴宅子1#配变	10	400	179
53871	沛县	PMS_安国镇五座楼中1#配变	10	400	63
53872	沛县	PMS_安国镇前韦元1#配变	10	400	238
53873	沛县	PMS_安国镇二郎庙村二郎庙东1#变	10	400	101
53874	沛县	PMS_安国镇苇元东1#配变	10	400	222
53875	沛县	PMS_安国镇苇元西1#配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53876	沛县	PMS_安国镇关路1#变	10	400	0
53877	沛县	PMS_安国镇五座楼南1#配变	10	400	253
53878	沛县	PMS_安国镇独庄西1#配变	10	400	102
53879	沛县	PMS_安国镇张庄南1#配变	10	400	203
53880	沛县	PMS_安国镇王庄机关南变	10	400	0
53881	沛县	PMS_安国镇苗岗1#配变	10	400	195
53882	沛县	PMS_安国镇程圩子大队3#配变	10	400	196
53883	沛县	PMS_安国镇王庄机关东3#变	10	400	218
53884	沛县	PMS_安国镇前李家1#配变	10	400	229
53885	沛县	PMS_安国镇马庄南2#配变	10	400	207
53886	沛县	PMS_安国镇刘邦村刘楼1#变	10	400	124
53887	沛县	PMS_安国镇魏小楼村小楼西1#配变	10	400	73
53888	沛县	PMS_安国镇辛家村辛家西2#变	10	400	120
53889	沛县	PMS_安国镇顺城集2#变	10	400	165
53890	沛县	PMS_安国镇魏小楼东2#变	10	400	246
53891	沛县	PMS_安国镇辛家西1#变	10	400	191
53892	沛县	PMS_安国镇辛家东1#变	10	400	181
53893	沛县	PMS_安国镇庙道口2#变	10	400	127
53894	沛县	PMS_安国镇辛家村辛家东2#变	10	400	0
53895	沛县	安国镇王庄机关西1#变	10	200	0
53896	沛县	PMS_安国镇五座楼东1#变	10	400	17
53897	沛县	PMS_安国镇蔡家西变	10	400	134
53898	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村小朱庄1#配变	10	400	180
53899	沛县	PMS_安国镇刑寺1#变	10	400	193
53900	沛县	PMS_安国镇约铺庄变	10	400	177
53901	沛县	PMS_安国镇二郎庙村苏王庄变	10	400	232
53902	沛县	PMS_安国镇后韦元村后苇元西变	10	400	238
53903	沛县	安国镇后王庄村张庄南变	10	400	226
53904	沛县	PMS_安国镇刘寨村刘寨东1#变	10	400	111
53905	沛县	PMS_安国镇安国东变	10	400	0
53906	沛县	PMS_安国镇汉府华庭1#变	10	400	76
53907	沛县	PMS_安国镇汉府华庭2#变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53908	沛县	安国镇汉府华庭3#变	10	200	81
53909	沛县	PMS_安国镇机关北2#变	10	400	74
53910	沛县	PMS_安国镇码头东1#变	10	400	123
53911	沛县	PMS_安国镇前吴庙东1#变	10	400	25
53912	沛县	PMS_安国镇周田新址北变	10	400	27
53913	沛县	PMS_安国镇庙道口村陈庄西变	10	400	53
53914	沛县	安国镇前王庄村冯庄2#变	10	400	168
53915	沛县	PMS_安国东1#变	10	400	51
53916	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍10箱变主变	10	630	377
53917	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍6箱变主变	10	630	404
53918	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍7箱变主变	10	630	338
53919	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍5箱变主变	10	630	363
53920	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍4箱变主变	10	630	439
53921	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍2箱变主变	10	630	235
53922	沛县	馨悦家苑宿舍12箱变主变	10	400	281
53923	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍1箱变主变	10	630	394
53924	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍3箱变主变	10	630	230
53925	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍9箱变主变	10	630	370
53926	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍2自管箱变主变	10	500	228
53927	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍8箱变主变	10	630	417
53928	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍11箱变主变	10	630	375
53929	沛县	馨悦家苑宿舍1自管箱变主变	10	315	144
53930	沛县	PMS_安国镇安国贺庄小区	10	400	208
53931	沛县	安国镇丁楼新村2变	10	200	86
53932	沛县	PMS_安国镇丁楼新村1变	10	400	210
53933	沛县	PMS_汪塘安置1组配1主变	10	800	272
53934	沛县	PMS_汪塘安置1组配3主变	10	800	344
53935	沛县	PMS_汪塘安置小区1配1主变	10	630	216
53936	沛县	安国码头住宅变	10	200	0
53937	沛县	安国镇双楼变	10	200	41
53938	沛县	安国镇庙道口村陈庄3#变	10	200	27
53939	沛县	安国镇訾洼北变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53940	沛县	安国镇蔡家张庄2#变	10	400	145
53941	沛县	安国镇商城5箱变主变	10	630	0
53942	沛县	汪塘二期2配2主变	10	630	480
53943	沛县	汪塘二期1配3主变	10	800	628
53944	沛县	汪塘二期1配1主变	10	800	636
53945	沛县	汪塘二期3配4主变	10	800	599
53946	沛县	汪塘二期1配4主变	10	800	612
53947	沛县	汪塘二期3配2主变	10	800	632
53948	沛县	汪塘二期1配2主变	10	800	637
53949	沛县	汪塘二期3配1主变	10	800	635
53950	沛县	汪塘二期2配1主变	10	630	493
53951	沛县	汪塘二期3配3主变	10	800	636
53952	沛县	安国镇张集大队邵庄2#变	10	200	95
53953	沛县	安国镇张集大队2#变	10	400	193
53954	沛县	安国镇郝辛庄村二郎庙1#变	10	400	234
53955	沛县	安国镇程圩子村霍庄1#变	10	400	248
53956	沛县	安国镇小邵庄西1#变	10	400	248
53957	沛县	安国镇吴庙村后吴庙西1#变	10	400	204
53958	沛县	安国镇商城2箱主变	10	400	45
53959	沛县	安国镇商城3箱主变	10	400	164
53960	沛县	安国镇商城4箱主变	10	400	175
53961	沛县	安国镇安国新村配变	10	500	243
53962	沛县	安国镇鑫辉小区02配变	10	400	20
53963	沛县	安国镇2配1主变	10	500	139
53964	沛县	安国镇汉源2配1主变	10	400	25
53965	沛县	安国镇汉源1配1主变	10	400	80
53966	沛县	安国镇1配1主变	10	500	177
53967	沛县	安国镇安逸花园2配4主变	10	630	308
53968	沛县	安国镇安逸花园1配2主变	10	630	305
53969	沛县	安国镇商城1箱主变	10	630	259
53970	沛县	安国镇张双楼矿区1#变	10	400	212
53971	沛县	安国镇张双楼矿区3#变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53972	沛县	安国镇张双楼矿区6#变	10	400	111
53973	沛县	安国镇张双楼矿区4#变	10	400	284
53974	沛县	安国镇张双楼矿区2#变	10	400	249
53975	沛县	安国镇张双楼矿区5#变	10	400	144
53976	沛县	龙翔农贸商业广场1配1主变	10	800	368
53977	沛县	龙翔农贸商业广场1配2主变	10	800	618
53978	沛县	安国镇二郎庙西1#变	10	400	178
53979	沛县	安国镇张集大队邵庄北变	10	400	257
53980	沛县	安国镇二郎庙村二郎庙东2#变	10	400	247
53981	沛县	安国镇燕庄1#变	10	200	21
53982	沛县	汉居雅苑4配4主变	10	630	435
53983	沛县	汉居雅苑4配2主变	10	630	487
53984	沛县	汉居雅苑1组配2主变	10	800	594
53985	沛县	汉居雅苑4配3主变	10	630	464
53986	沛县	汉居雅苑4配1主变	10	630	434
53987	沛县	汉居雅苑1组配3主变	10	800	577
53988	沛县	汉居雅苑1组配4主变	10	800	424
53989	沛县	汉居雅苑1组配1主变	10	800	517
53990	沛县	安国镇张集村邵庄变	10	400	237
53991	沛县	安国镇王庄大街机关东4#变	10	400	102
53992	沛县	安国镇周田新址2#变	10	400	265
53993	沛县	安国镇庙道口村庙道口3#变	10	400	254
53994	沛县	安国镇后王庄村魏庄南变	10	400	174
53995	沛县	安国镇孔七光伏变	10	100	79
53996	沛县	安国镇苗岗村苗岗南变	10	400	271
53997	沛县	安国镇居大庄北2#变	10	400	283
53998	沛县	安国镇五座楼村五座楼东2#变	10	400	263
53999	沛县	安国镇五座楼村五座楼西4#变	10	400	264
54000	沛县	安国镇五座楼西3#变	10	400	0
54001	沛县	安国镇王庄村机关西2#变	10	400	147
54002	沛县	汉居雅苑3配3主变	10	630	392
54003	沛县	汉居雅苑1配4主变	10	800	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54004	沛县	汉居雅苑3配2主变	10	630	302
54005	沛县	汉居雅苑1配1主变	10	800	542
54006	沛县	汉居雅苑3配4主变	10	630	371
54007	沛县	汉居雅苑1配2主变	10	800	498
54008	沛县	汉居雅苑3配1主变	10	630	350
54009	沛县	汉居雅苑1配3主变	10	800	500
54010	沛县	汉居雅苑2配4主变	10	800	217
54011	沛县	汉居雅苑2配1主变	10	800	459
54012	沛县	汉居雅苑2配2主变	10	800	441
54013	沛县	汉居雅苑2配3主变	10	800	420
54014	沛县	隆盛家园1#变	10	400	111
54015	沛县	隆盛家园2#配变	10	630	337
54016	沛县	安国镇袁庄北变	10	200	85
54017	铜山	新区27号变	10	400	197
54018	铜山	新区计生宿舍1号单变	10	80	41
54019	铜山	新区计生宿舍2号单变	10	80	41
54020	铜山	PMS_新区14号公用变	10	400	30
54021	铜山	新区二堡9-1号公用变	10	500	143
54022	铜山	PMS_新区8号变东箱式公用变	10	400	0
54023	铜山	PMS_新区电厂北变	10	200	0
54024	铜山	新区所西樵6号变	10	400	0
54025	铜山	PMS_新区居乐园东门1号公用变	10	400	55
54026	铜山	PMS_新区居乐园2号公用变	10	500	97
54027	铜山	新区12号公变	10	400	0
54028	铜山	新区居乐园1号单台变	10	80	0
54029	铜山	PMS_新区居乐园西公用变	10	400	12
54030	铜山	PMS_新区6号公用变	10	315	47
54031	铜山	新区所西樵7号公用变	10	400	77
54032	铜山	新区所西樵5号公用变	10	400	26
54033	铜山	PMS_新区西樵1号变	10	400	0
54034	铜山	新区民营工业园3号变（新区计委公用变）	10	400	43
54035	铜山	PMS_新区47号公用变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54036	铜山	新区紫棘花园1号单相变	10	80	31
54037	铜山	PMS_新区旭阳花园公用变	10	400	0
54038	铜山	PMS_新区7公用变	10	400	0
54039	铜山	PMS_新区梅园9-1号变	10	400	71
54040	铜山	PMS_新区36号公用变	10	400	28
54041	铜山	PMS_新区36号南公用	10	400	31
54042	铜山	PMS_新区44号公用变	10	630	127
54043	铜山	PMS_新区梅园三区1号变	10	400	0
54044	铜山	新区梅园10号单相变	10	80	46
54045	铜山	新区梅园7号单相变	10	80	37
54046	铜山	PMS_新区梅园43号公用变	10	400	0
54047	铜山	新区梅园3号单相变	10	80	42
54048	铜山	新区徐林变(新区9号公用变)	10	400	0
54049	铜山	PMS_新区供电所公用变	10	800	79
54050	铜山	新区46号变	10	315	57
54051	铜山	PMS_新区恒艺花园公用变	10	400	0
54052	铜山	新区海河西路1变	10	400	0
54053	铜山	新区师大东门公用	10	400	72
54054	铜山	新区房管局公变	10	400	290
54055	铜山	新区海河东路1号变	10	500	151
54056	铜山	PMS_新区文苑二区公用变	10	400	84
54057	铜山	新区干休所西公用变	10	315	7
54058	铜山	新区35公用变	10	400	0
54059	铜山	PMS_新区金广厦公用变	10	400	29
54060	铜山	PMS_新区西樵老年房公用变(新区林业局公用变)	10	630	227
54061	铜山	PMS_新区4号公用变	10	400	254
54062	铜山	新区二堡4号公用变	10	400	0
54063	铜山	PMS_新区紫棘花园2号公用变	10	400	0
54064	铜山	新区紫荆花园2号单变	10	80	37
54065	铜山	新区紫荆花园3号单变	10	80	31
54066	铜山	PMS_新区兰园小区1号单变	10	80	42
54067	铜山	新区兰园小区2号单变	10	80	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54068	铜山	新区兰园小区3号单变	10	80	0
54069	铜山	新区梅园1号单相变	10	80	42
54070	铜山	新区梅园2号单相变	10	80	27
54071	铜山	新区梅园5号单相变	10	80	19
54072	铜山	新区梅园4号单相变	10	80	41
54073	铜山	新区梅园6号单相变	10	80	47
54074	铜山	新区梅园8号单相变	10	80	35
54075	铜山	新区梅园9号单相变	10	80	35
54076	铜山	新区梅园11号单相变	10	80	16
54077	铜山	新区梅园12号单相变	10	80	28
54078	铜山	新区梅园13号单变	10	80	36
54079	铜山	PMS_新区箱式公用变	10	630	88
54080	铜山	PMS_新区西樵居委会2号变	10	630	94
54081	铜山	牛山教师公寓4箱变	10	500	306
54082	铜山	牛山教师公寓5箱变	10	500	188
54083	铜山	PMS_新区美丽樵村2号	10	630	144
54084	铜山	新区聚福园1号箱变	10	630	120
54085	铜山	新区聚福园2号箱变	10	630	145
54086	铜山	新区梅园箱变	10	300	53
54087	铜山	步行街箱变	10	630	48
54088	铜山	PMS_新区所文沃箱式变	10	630	0
54089	铜山	PMS_新区汉府1号	10	630	221
54090	铜山	PMS_新区汉府2号	10	630	137
54091	铜山	PMS_新区汉府8号	10	630	269
54092	铜山	PMS_新区汉府10号	10	630	1
54093	铜山	新区牛山2配变	10	500	86
54094	铜山	新区牛山教师公寓3箱变	10	400	140
54095	铜山	新区34公用变	10	630	168
54096	铜山	PMS_新区文沃3变	10	200	0
54097	铜山	新区苏苑小区公用变	10	630	0
54098	铜山	PMS_新区圭山1号公用变	10	400	98
54099	铜山	PMS_新区42号公用变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54100	铜山	PMS_新区17号变	10	400	261
54101	铜山	黄河小区2箱变	10	630	83
54102	铜山	居乐园1箱变	10	630	137
54103	铜山	无名山5箱变	10	630	54
54104	铜山	居乐园3箱变	10	630	268
54105	铜山	居乐园4箱变	10	630	324
54106	铜山	黄河小区1箱变	10	630	58
54107	铜山	居乐园2箱变	10	630	151
54108	铜山	半山御景2配1变	10	400	227
54109	铜山	半山御景组合配3变	10	800	415
54110	铜山	浅山风华3配1变	10	800	347
54111	铜山	浅山风华2配4变	10	630	369
54112	铜山	浅山风华3配4变	10	800	462
54113	铜山	浅山风华1配4变	10	800	349
54114	铜山	浅山风华1配1变	10	800	461
54115	铜山	浅山风华2配1变	10	630	376
54116	铜山	浅山风华4配2变	10	630	281
54117	铜山	美的天誉10配2变	10	630	384
54118	铜山	美的天誉10配1变	10	630	334
54119	铜山	美的天誉9配1变	10	630	319
54120	铜山	美的天誉9配3变	10	630	397
54121	铜山	美的天誉10配4变	10	630	371
54122	铜山	美的天誉9配4变	10	630	200
54123	铜山	美的天誉9配2变	10	630	381
54124	铜山	美的天誉10配3变	10	630	361
54125	铜山	PMS_新区居乐园一区2号公用变	10	400	0
54126	铜山	PMS_新区西樵6-1号变	10	400	0
54127	铜山	PMS_新区中医院楼公用变	10	400	10
54128	铜山	新区同昌小区公变	10	630	20
54129	铜山	PMS_新区步行街东二街公变	10	400	0
54130	铜山	PMS_新区海河西路2号变	10	400	0
54131	铜山	新区铜山宾馆东箱变	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54132	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变01	10	630	274
54133	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变02	10	500	243
54134	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变03	10	630	108
54135	铜山	新区嘉惠园箱变04	10	500	85
54136	铜山	新区嘉惠园箱变05	10	500	202
54137	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变06	10	630	85
54138	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变07	10	500	56
54139	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变09	10	500	84
54140	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变10	10	500	79
54141	铜山	新区10号公用变	10	500	0
54142	铜山	PMS_新区14-1号公用变	10	400	38
54143	铜山	PMS_新区党校后2变	10	400	66
54144	铜山	PMS_新区党校后公用变	10	400	0
54145	铜山	PMS_新区党校后1公用变	10	400	104
54146	铜山	PMS_新区39公变	10	315	42
54147	铜山	PMS_新区同昌东路1号变	10	400	293
54148	铜山	PMS_新区天津路北公用变	10	400	300
54149	铜山	PMS_新区41号公用变	10	400	226
54150	铜山	PMS_新区镇政府公用变	10	400	90
54151	铜山	新区步行街东一街公变	10	630	34
54152	铜山	PMS_新区供电所民营工业园公用变	10	400	161
54153	铜山	新区广电局	10	630	109
54154	铜山	PMS_新区广电局宿舍1变	10	315	25
54155	铜山	PMS_新区40公用变	10	315	50
54156	铜山	欣欣家园配电室1变	10	800	488
54157	铜山	欣欣家园配电室2变	10	800	445
54158	铜山	PMS_楚河1号配电室1号变	10	630	245
54159	铜山	PMS_楚河2配电室1号变	10	400	147
54160	铜山	PMS_新区所二堡东箱变	10	400	115
54161	铜山	PMS_新区欣欣家园1箱变	10	400	180
54162	铜山	PMS_新区九州大学北公用	10	200	0
54163	铜山	新区水利局新增	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54164	铜山	PMS_新区二堡箱变(新增)	10	400	26
54165	铜山	新区海河西路3变	10	400	0
54166	铜山	新区上杜楼变	10	400	0
54167	铜山	PMS_新区梅园43-1号公用	10	400	0
54168	铜山	PMS_新区34-1号公用变(新区光电局宿舍4号）	10	400	0
54169	铜山	新区42号东公用变(新区梅园三区4号)	10	630	31
54170	铜山	御苑1号变	10	500	141
54171	铜山	华润悦府1配电室1变	10	1000	581
54172	铜山	华润悦府2配电室1变	10	1000	392
54173	铜山	华润悦府3配电室1变	10	800	314
54174	铜山	华润悦府4配电室1变	10	800	330
54175	铜山	华润悦府5配电室2变	10	800	470
54176	铜山	华润悦府6配电室2变	10	800	418
54177	铜山	华润悦府6配电室3变	10	800	495
54178	铜山	驿乐园1配电室1配变	10	1000	275
54179	铜山	驿乐园2配1变	10	800	177
54180	铜山	PMS_久隆凤凰城1开闭所1号变	10	400	93
54181	铜山	久隆凤凰城1开闭所1箱变	10	400	174
54182	铜山	久隆凤凰城1开闭所2箱变	10	400	197
54183	铜山	久隆凤凰城1开闭所3箱变	10	630	428
54184	铜山	久隆凤凰城1开闭所4箱变	10	400	205
54185	铜山	久隆凤凰城1开闭所5箱变	10	400	178
54186	铜山	久隆凤凰城2组合配2变	10	800	375
54187	铜山	久隆凤凰城2开闭所3箱变	10	630	304
54188	铜山	久隆凤凰城2开闭所4箱变	10	630	345
54189	铜山	久隆凤凰城2开闭所6箱变	10	630	365
54190	铜山	久隆凤凰城2开闭所8箱变	10	630	359
54191	铜山	久隆凤凰城2开闭所10箱变	10	630	280
54192	铜山	PMS_久隆凤凰城3开闭所1变	10	630	261
54193	铜山	久隆凤凰城3开闭所3号箱变	10	500	106
54194	铜山	久隆凤凰城3开闭所4号箱变	10	630	329
54195	铜山	久隆凤凰城3开闭所5号箱变	10	500	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54196	铜山	久隆凤凰城3开闭所7号箱变	10	500	228
54197	铜山	久隆凤凰城3开闭所9号箱变	10	500	222
54198	铜山	久隆凤凰城1开闭所9箱变	10	630	327
54199	铜山	久隆凤凰城1开闭所11箱变	10	630	340
54200	铜山	久隆凤凰城1开闭所10箱变	10	630	330
54201	铜山	久隆凤凰城2开闭所5箱变	10	630	304
54202	铜山	久隆凤凰城2开闭所7箱变	10	630	382
54203	铜山	久隆凤凰城2开闭所9箱变	10	630	272
54204	铜山	久隆凤凰城2开闭所11箱变	10	630	322
54205	铜山	久隆凤凰城2开闭所12箱变	10	630	286
54206	铜山	万和佳苑配电室1变	10	500	186
54207	铜山	万和佳苑配电室2变	10	500	161
54208	铜山	万和佳苑1号箱变	10	630	304
54209	铜山	国基城邦2号配电室1号变	10	1000	500
54210	铜山	国基城邦2号配电室2号变	10	800	378
54211	铜山	国基城邦2号配电室3号变	10	500	52
54212	铜山	国基城邦一期1组合配2变	10	800	166
54213	铜山	国基城邦一期1组合配3变	10	800	351
54214	铜山	国基城邦一期3配1变	10	630	99
54215	铜山	PMS_新区新苑大厦配电室1主变	10	800	399
54216	铜山	PMS_新区雷奥箱变1主变	10	500	150
54217	铜山	PMS_新区雷奥箱变2主变	10	315	162
54218	铜山	PMS_新区金和商住楼箱变1主变	10	500	259
54219	铜山	PMS_新区望园小区箱变1箱变	10	500	195
54220	铜山	永新人家配电室1变	10	400	43
54221	铜山	新区永新人家2号	10	500	214
54222	铜山	新区御园景程1号箱变	10	630	281
54223	铜山	PMS_新区云水山庄	10	400	181
54224	铜山	水景佳苑1组合配1变	10	800	410
54225	铜山	水景佳苑2箱变	10	800	203
54226	铜山	PMS_新区锦翠家园1号	10	400	114
54227	铜山	金程太阳花园2号变	10	800	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54228	铜山	金程太阳花园3号变	10	800	314
54229	铜山	PMS_新区文华美景一期1箱变1主变	10	500	117
54230	铜山	PMS_新区文华美景一期2箱变1主变	10	630	239
54231	铜山	PMS_新区文华美景一期3箱变1主变	10	500	152
54232	铜山	PMS_新区文华美景一期5箱变1主变	10	500	96
54233	铜山	凤凰花园3配2变	10	630	89
54234	铜山	PMS_新区文华美景二期配电室1主变	10	1000	174
54235	铜山	PMS_新区文华美景二期配电室3主变	10	1000	422
54236	铜山	PMS_新区文华美景一期4箱变1主变	10	630	268
54237	铜山	凤凰花园5配1变	10	630	210
54238	铜山	凤凰花园1配1变	10	630	87
54239	铜山	PMS_新区凤凰花园2号配电室1号变	10	630	202
54240	铜山	PMS_新区凤凰花园4号配电室1号变	10	630	289
54241	铜山	PMS_新区凤凰花园4号配电室2号变	10	630	257
54242	铜山	凤凰花园2箱变	10	500	255
54243	铜山	PMS_凤凰花园3号箱变1号变	10	500	81
54244	铜山	PMS_新区凤凰花园5号箱变1号变	10	500	101
54245	铜山	依山龙郡组合配1变	10	500	0
54246	铜山	阳光豪庭配电室1变	10	1000	303
54247	铜山	阳光豪庭配电室3变	10	1000	497
54248	铜山	南洋国际2组合配1变	10	1000	308
54249	铜山	南洋国际1配1变	10	630	143
54250	铜山	南洋国际3配1变	10	1000	313
54251	铜山	南洋国际3配3变	10	800	454
54252	铜山	南洋国际4配1变	10	1000	342
54253	铜山	南洋国际4配3变	10	630	288
54254	铜山	福乐园1配电室1主变	10	630	159
54255	铜山	福乐园1配电室3主变	10	400	106
54256	铜山	福乐园2配电室1主变	10	400	20
54257	铜山	福乐园3配电室1主变	10	630	201
54258	铜山	福乐园4配电室1主变	10	630	79
54259	铜山	福乐园5配电室1主变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54260	铜山	泉山森林海3配1变	10	800	145
54261	铜山	泉山森林海1配1变	10	800	224
54262	铜山	泉山森林海2配1变	10	500	54
54263	铜山	泉山森林海2配3变	10	500	0
54264	铜山	泉山森林海5配2变	10	630	0
54265	铜山	泉山森林海4配1变	10	800	0
54266	铜山	泉山森林海4配2变	10	1000	134
54267	铜山	泉山森林海1配2箱变	10	630	321
54268	铜山	泉山森林海1配1箱变	10	630	369
54269	铜山	PMS_新区枫林天下1配电室1主变	10	1000	505
54270	铜山	新区枫林天下1配电室3主变	10	1000	576
54271	铜山	新区枫林天下1配电室2主变	10	1000	472
54272	铜山	PMS_新区枫林天下2配电室1主变	10	1000	255
54273	沛县	安国镇袁庄南变	10	200	66
54274	沛县	安国镇刘邦社区4#配变	10	630	429
54275	沛县	安国镇刘邦社区1#配变	10	630	368
54276	沛县	安国镇刘邦社区2#配变	10	630	290
54277	沛县	安国镇刘邦社区5#配变	10	630	395
54278	沛县	安国镇刘邦社区3#配变	10	800	465
54279	沛县	安国镇刘邦社区6#配变	10	630	275
54280	沛县	安国镇朱大庄西变	10	400	23
54281	沛县	安国镇丁楼新村3#变	10	400	185
54282	沛县	安国镇丁楼北变	10	400	120
54283	沛县	安国镇和谐家园2#变	10	400	211
54284	沛县	安国镇和谐家园1#变	10	400	256
54285	沛县	安国镇和谐家园3#变	10	400	208
54286	沛县	PMS_张寨镇金玉花园1#变	10	400	0
54287	沛县	张寨镇金山花园2#变	10	400	93
54288	沛县	PMS_张寨镇金盛花园2#变	10	400	117
54289	沛县	张寨镇付庙新村变	10	200	46
54290	沛县	张寨镇泰山庙东变	10	400	166
54291	沛县	PMS_张寨镇于旗杆北变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54292	沛县	张寨镇郑庄变	10	400	202
54293	沛县	PMS_张寨镇张寨机关北变	10	400	74
54294	沛县	PMS_张寨镇张寨三队变	10	400	111
54295	沛县	PMS_张寨镇农科站变	10	200	0
54296	沛县	张寨镇小王庄变	10	200	100
54297	沛县	张寨镇赵楼变	10	400	105
54298	沛县	张寨镇韩庄变	10	400	122
54299	沛县	张寨镇华庄北变	10	200	20
54300	沛县	PMS_张寨镇张寨东变	10	400	121
54301	沛县	PMS_张寨镇张寨机关南变	10	400	142
54302	沛县	张寨镇华庄南变	10	200	0
54303	沛县	PMS_张寨镇辛庄变	10	400	164
54304	沛县	张寨镇大王庄前明变	10	200	92
54305	沛县	PMS_张寨镇双楼南变	10	200	43
54306	沛县	PMS_张寨镇王集南变	10	400	166
54307	沛县	张寨镇王小滩变	10	400	74
54308	沛县	PMS_张寨镇菜园新村变	10	200	61
54309	沛县	PMS_张寨镇杨村西变	10	400	201
54310	沛县	张寨镇于楼西2#变	10	200	38
54311	沛县	张寨镇范庄西变	10	400	103
54312	沛县	PMS_张寨镇付庙市场西变	10	400	191
54313	沛县	PMS_张寨镇曹庄东变	10	200	14
54314	沛县	PMS_张寨镇李庙变	10	400	106
54315	沛县	PMS_张寨镇付庙市场东变	10	400	68
54316	沛县	PMS_张寨镇付庙村变	10	200	0
54317	沛县	PMS_张寨镇梁叶变	10	200	1
54318	沛县	PMS_张寨镇朱庄变	10	400	261
54319	沛县	张寨镇蒋集变	10	400	66
54320	沛县	张寨镇唐楼刘庄变	10	400	0
54321	沛县	PMS_张寨镇三合村变	10	400	245
54322	沛县	PMS_张寨镇蒋王庄变	10	400	249
54323	沛县	张寨镇潘庄变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54324	沛县	张寨镇阎庙变	10	200	47
54325	沛县	张寨镇前郭楼变	10	200	35
54326	沛县	PMS_张寨镇蒋庄变	10	400	223
54327	沛县	PMS_张寨镇位集变	10	200	29
54328	沛县	PMS_张寨镇位老家东变	10	400	147
54329	沛县	张寨镇张刘庄变	10	200	107
54330	沛县	张寨镇贫乐村变	10	200	71
54331	沛县	张寨镇肖庄南变	10	400	204
54332	沛县	张寨镇司楼东变	10	200	80
54333	沛县	PMS_张寨镇关老庙变	10	400	224
54334	沛县	张寨镇西张庙变	10	200	46
54335	沛县	张寨镇贺小楼变	10	400	187
54336	沛县	张寨镇魏老家西变	10	200	87
54337	沛县	PMS_张寨镇杨村变	10	400	97
54338	沛县	PMS_张寨镇席楼变	10	400	149
54339	沛县	张寨镇聂庙变	10	200	67
54340	沛县	PMS_张寨镇陈油坊变	10	400	176
54341	沛县	张寨镇后郭楼变	10	200	25
54342	沛县	PMS_张寨镇武庄变	10	200	45
54343	沛县	张寨镇小张庄变	10	400	245
54344	沛县	PMS_张寨镇吴阁新村变	10	400	0
54345	沛县	张寨镇孟金楼变	10	200	41
54346	沛县	张寨镇菜园变	10	400	103
54347	沛县	PMS_张寨镇孙洼李庄变	10	200	22
54348	沛县	张寨镇后孙洼变	10	400	195
54349	沛县	PMS_张寨镇大张庄变	10	200	65
54350	沛县	PMS_张寨镇曹卢庄变	10	400	204
54351	沛县	张寨镇双楼南2#变	10	200	50
54352	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关南变	10	400	0
54353	沛县	PMS_张寨镇唐楼三四队变	10	400	35
54354	沛县	张寨镇范庄东变	10	400	177
54355	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关北变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54356	沛县	张寨镇双楼北变	10	400	235
54357	沛县	PMS_张寨镇王滩东变	10	200	33
54358	沛县	PMS_张寨镇胡楼变	10	400	201
54359	沛县	张寨镇陈桥变	10	200	36
54360	沛县	张寨镇徐桥北变	10	200	85
54361	沛县	张寨镇徐桥南变	10	400	40
54362	沛县	张寨镇桥沃北变	10	200	77
54363	沛县	张寨镇桥沃南变	10	200	0
54364	沛县	PMS_张寨镇桥沃三队变	10	200	0
54365	沛县	张寨镇胥洼东变	10	400	132
54366	沛县	PMS_张寨镇胥洼西变	10	200	43
54367	沛县	PMS_张寨镇于楼东变	10	200	50
54368	沛县	PMS_张寨镇沈桥中变	10	400	162
54369	沛县	PMS_张寨镇沈桥东变	10	200	43
54370	沛县	PMS_张寨镇张寨供电所变	10	400	0
54371	沛县	张寨镇吴阁北变	10	200	36
54372	沛县	张寨镇吴阁南变	10	200	96
54373	沛县	张寨镇张集东变	10	200	45
54374	沛县	张寨镇席庄变	10	400	226
54375	沛县	PMS_张寨镇鹿庄变	10	400	206
54376	沛县	PMS_张寨镇苗洼变	10	400	192
54377	沛县	PMS_张寨镇苗新庄变	10	400	257
54378	沛县	张寨镇前刘庄变	10	200	31
54379	沛县	张寨镇后刘庄变	10	200	60
54380	沛县	张寨镇周庄东变	10	400	215
54381	沛县	张寨镇周庄西变	10	400	210
54382	沛县	张寨镇沈桥西变	10	200	69
54383	沛县	张寨镇于旗杆变	10	400	201
54384	沛县	张寨镇三官庙西变	10	400	155
54385	沛县	张寨镇张楼变	10	200	68
54386	沛县	张寨镇吴集变	10	400	201
54387	沛县	张寨镇崔庄变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54388	沛县	张寨镇翁楼变	10	200	64
54389	沛县	张寨镇后张五楼变	10	400	151
54390	沛县	张寨镇前张五楼变	10	400	215
54391	沛县	PMS_张寨镇任庄变	10	400	140
54392	沛县	张寨镇泰山庙北变	10	200	97
54393	沛县	张寨镇王滩西变	10	200	39
54394	沛县	张寨镇赵坑变	10	200	112
54395	沛县	张寨镇东关三队变	10	400	221
54396	沛县	张寨镇西关五队变	10	400	104
54397	沛县	张寨镇韩楼变	10	200	0
54398	沛县	张寨镇前李洼变	10	250	0
54399	沛县	PMS_张寨镇辛梨园变	10	200	0
54400	沛县	PMS_张寨镇张庄变	10	400	237
54401	沛县	张寨镇孙庙变	10	200	77
54402	沛县	张寨镇唐楼王集变	10	400	156
54403	沛县	PMS_张寨镇梁桥变	10	400	256
54404	沛县	PMS_张寨镇甄埝变	10	200	25
54405	沛县	PMS_张寨镇孙庄变	10	200	33
54406	沛县	PMS_张寨镇高集变	10	200	34
54407	沛县	张寨镇王元变	10	200	61
54408	沛县	张寨镇韩集王庄变	10	200	23
54409	沛县	PMS_张寨镇火神庙变	10	400	176
54410	沛县	PMS_张寨镇前韩集变	10	200	55
54411	沛县	PMS_张寨镇后韩集变	10	400	114
54412	沛县	张寨镇韩集王楼变	10	400	238
54413	沛县	张寨镇玉皇庙变	10	200	40
54414	沛县	张寨镇刑井变	10	200	87
54415	沛县	张寨镇李楼变	10	200	47
54416	沛县	张寨镇闫庄变	10	200	85
54417	沛县	张寨镇宋楼变	10	200	50
54418	沛县	张寨镇李楼吴庄变	10	400	165
54419	沛县	张寨镇唐楼双楼变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54420	沛县	张寨镇九队变	10	400	271
54421	沛县	PMS_张寨镇枣元变	10	200	28
54422	沛县	PMS_张寨镇孟集东变	10	400	62
54423	沛县	PMS_张寨镇马楼变	10	400	188
54424	沛县	PMS_张寨镇孟集西变	10	400	187
54425	沛县	PMS_张寨镇孟辛庄变	10	400	190
54426	沛县	PMS_张寨镇曹庄变	10	200	64
54427	沛县	张寨镇桑庄北变	10	200	57
54428	沛县	PMS_张寨镇桑庄南变	10	200	101
54429	沛县	张寨镇唐楼周庄变	10	100	1
54430	沛县	张寨镇东张庙变	10	200	47
54431	沛县	张寨镇程姚庄变	10	200	109
54432	沛县	张寨镇双楼中变	10	200	46
54433	沛县	张寨镇王林变	10	400	218
54434	沛县	张寨镇魏老家东2号变	10	200	37
54435	沛县	张寨镇唐楼君悦家庭小区1号变	10	500	245
54436	沛县	PMS_张寨镇贾张庄变	10	200	23
54437	沛县	张寨镇贾宋庄变	10	200	53
54438	沛县	张寨镇葛庄变	10	200	67
54439	沛县	PMS_张寨镇肖庄东变	10	200	47
54440	沛县	PMS_张寨镇唐楼二队变	10	200	20
54441	沛县	张寨镇三官庙中变	10	400	128
54442	沛县	张寨镇三官庙东变	10	400	187
54443	沛县	PMS_张寨镇王新庄东变	10	400	102
54444	沛县	张寨镇孙范庄变	10	400	195
54445	沛县	PMS_张寨镇常店变	10	200	0
54446	沛县	PMS_张寨镇王孟庄变	10	400	195
54447	沛县	张寨镇张寨新沛家园小区1号变	10	500	7
54448	沛县	张寨镇玉皇庙新村2#变	10	200	21
54449	沛县	张寨镇孟辛庄2#变	10	400	166
54450	沛县	PMS_张寨镇西关五队2#变	10	400	45
54451	沛县	PMS_张寨镇赵楼2#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54452	沛县	PMS_张寨镇菜园2#变	10	400	150
54453	沛县	PMS_张寨镇张集东2#变	10	400	206
54454	沛县	张寨镇周庄东2#变	10	400	213
54455	沛县	PMS_张寨镇苗新庄2#变	10	400	169
54456	沛县	PMS_张寨镇杜楼西变	10	400	143
54457	沛县	PMS_张寨镇沈桥东2#变	10	400	181
54458	沛县	张寨镇吴阁东变	10	400	103
54459	沛县	张寨镇张寨祥和小区箱变	10	400	206
54460	沛县	张寨镇张寨机关北2号变	10	200	81
54461	沛县	PMS_张寨镇杨村南变	10	400	180
54462	沛县	PMS_张寨镇东张庙西变	10	400	278
54463	沛县	PMS_张寨镇王孟庄西变	10	400	215
54464	沛县	PMS_张寨镇潘庄西变	10	400	263
54465	沛县	PMS_张寨镇李楼西变	10	400	239
54466	沛县	PMS_张寨镇孙庄南变	10	400	116
54467	沛县	张寨镇腰庄变	10	200	26
54468	沛县	张寨镇后张五楼北变	10	400	217
54469	沛县	PMS_张寨镇梁桥西变	10	400	138
54470	沛县	PMS_张寨镇甄埝东变	10	400	233
54471	沛县	PMS_张寨镇孟楼北变	10	400	189
54472	沛县	张寨镇王滩中变	10	400	241
54473	沛县	PMS_张寨华庄南2#变	10	400	31
54474	沛县	张寨镇张寨机关南2号变	10	400	21
54475	沛县	张寨镇张寨机关南3号变	10	400	87
54476	沛县	张寨镇张寨机关北东变	10	400	42
54477	沛县	PMS_张寨桥沃南西变	10	400	151
54478	沛县	PMS_张寨镇吴阁北2号变	10	400	206
54479	沛县	PMS_张寨镇胥洼西2号变	10	400	205
54480	沛县	PMS_张寨肖庄南2#变	10	400	213
54481	沛县	PMS_张寨镇陈油坊和谐家园变	10	400	150
54482	沛县	张寨镇张寨阳光豪庭变	10	1000	484
54483	沛县	张寨镇三官庙西2#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54484	沛县	PMS_张寨镇胡楼东2#变	10	400	154
54485	沛县	PMS_张寨镇胥洼东2#变	10	400	184
54486	沛县	PMS_张寨镇肖庄东2#变	10	400	172
54487	沛县	PMS_张寨镇张庄东变	10	400	181
54488	沛县	PMS_张寨镇阎庙北变	10	400	45
54489	沛县	PMS_张寨镇常店南变	10	400	139
54490	沛县	PMS_张寨镇付庙市场东2#变	10	400	169
54491	沛县	PMS_张寨镇后立寺变	10	400	219
54492	沛县	PMS_张寨镇前立寺变	10	400	186
54493	沛县	PMS_张寨镇张寨西2#变	10	400	0
54494	沛县	PMS_张寨镇张寨东2#变	10	400	171
54495	沛县	张寨镇张寨机关西北变	10	400	2
54496	沛县	PMS_张寨镇王集南2#变	10	400	86
54497	沛县	PMS_张寨镇王集北变	10	400	197
54498	沛县	张寨镇学府嘉苑西区1号变	10	630	48
54499	沛县	张寨镇潘刘庄变	10	200	89
54500	沛县	PMS_张寨镇曹卢庄2#变	10	400	76
54501	沛县	PMS_张寨镇孙庙南变	10	400	204
54502	沛县	张寨镇关帝庙北变	10	200	35
54503	沛县	PMS_张寨镇吴集西变	10	400	201
54504	沛县	张寨镇后孙洼东变	10	400	215
54505	沛县	张寨镇魏老家西2#变	10	315	185
54506	沛县	PMS_张寨镇聂庙东变	10	400	198
54507	沛县	张寨镇孟辛庄东变	10	200	77
54508	沛县	PMS_张寨镇贺小楼北变	10	400	206
54509	沛县	PMS_张寨镇梁叶西变	10	400	216
54510	沛县	PMS_张寨镇西张庙2#变	10	400	200
54511	沛县	PMS_张寨镇付庙村东变	10	400	81
54512	沛县	PMS_张寨镇孟金楼东变	10	400	240
54513	沛县	张寨镇桑庄北2#变	10	200	32
54514	沛县	PMS_张寨镇胡楼东变	10	400	32
54515	沛县	张寨镇周庄西2#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54516	沛县	PMS_张寨镇桥沃北2#变	10	400	172
54517	沛县	PMS_张寨镇华庄北西变	10	400	170
54518	沛县	PMS_张寨镇王小滩南变	10	400	233
54519	沛县	PMS_张寨镇大王庄西变	10	400	155
54520	沛县	张寨镇姬庄南变	10	200	86
54521	沛县	张寨镇三官庙西2#备用变	10	400	164
54522	沛县	PMS_张寨镇立寺新村变	10	400	222
54523	沛县	张寨镇韩集王庄北变	10	200	51
54524	沛县	PMS_张寨镇张寨大队小区变	10	400	186
54525	沛县	PMS_张寨镇肖庄东南2#变	10	400	191
54526	沛县	PMS_张寨镇张庄西变	10	400	174
54527	沛县	张寨镇唐楼馨悦家园1号变	10	200	2
54528	沛县	张寨镇苗新庄南变	10	400	213
54529	铜山	PMS_新区枫林天下1箱变1主变	10	630	284
54530	铜山	PMS_新区枫林天下3箱变1主变	10	630	296
54531	铜山	PMS_新区加州玫瑰园9配电室1变	10	630	1
54532	铜山	PMS_加州玫瑰园10配电室1主变	10	630	249
54533	铜山	PMS_加州玫瑰园10配电室3主变	10	500	221
54534	铜山	PMS_新区加州玫瑰园11配电室1主变	10	630	333
54535	铜山	PMS_新区加州玫瑰园11配电室2主变	10	630	328
54536	铜山	加州玫瑰园12配1变	10	500	233
54537	铜山	加州玫瑰园12配2变	10	500	245
54538	铜山	泉山森林海5配3箱变	10	500	138
54539	铜山	汉泉山庄北区11箱变	10	500	201
54540	铜山	汉泉山庄北区12箱变	10	400	216
54541	铜山	汉泉山庄北区13箱变	10	630	319
54542	铜山	汉泉山庄北区14箱变	10	400	0
54543	铜山	汉泉山庄北区15箱变	10	500	292
54544	铜山	汉泉山庄北区16箱变	10	400	198
54545	铜山	汉泉山庄北区18箱变	10	500	221
54546	铜山	汉泉山庄北区2箱变	10	500	210
54547	铜山	汉泉山庄北区3箱变	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54548	铜山	汉泉山庄北区4箱变	10	500	231
54549	铜山	汉泉山庄北区5箱变	10	500	217
54550	铜山	汉泉山庄北区7箱变	10	500	210
54551	铜山	汉泉山庄北区9箱变	10	160	40
54552	铜山	汉泉山庄北区6箱变	10	500	171
54553	铜山	汉泉山庄南区1箱变	10	630	349
54554	铜山	汉泉山庄南区12箱变	10	500	150
54555	铜山	汉泉山庄南区13箱变	10	630	400
54556	铜山	汉泉山庄南区14箱变	10	500	222
54557	铜山	汉泉山庄南区15箱变	10	500	227
54558	铜山	汉泉山庄南区16箱变	10	400	228
54559	铜山	汉泉山庄南区17箱变	10	500	280
54560	铜山	汉泉山庄南区2箱变	10	400	233
54561	铜山	汉泉山庄南区3箱变	10	500	200
54562	铜山	汉泉山庄南区5箱变	10	630	375
54563	铜山	汉泉山庄南区8箱变	10	400	244
54564	铜山	汉泉山庄南区10箱变	10	630	217
54565	铜山	汉泉山庄南区6箱变	10	630	307
54566	铜山	檀香山南区16变	10	500	233
54567	铜山	檀香山南区19箱变	10	500	0
54568	铜山	檀香山南区23箱变	10	630	269
54569	铜山	汉泉山庄南区17变	10	500	256
54570	铜山	汉泉山庄南区25箱变	10	630	141
54571	铜山	财富湾1配1变	10	1000	505
54572	铜山	财富湾1配2变	10	1000	512
54573	铜山	财富湾1配3变	10	1000	260
54574	铜山	财富湾1箱变	10	630	220
54575	铜山	财富湾2箱变	10	630	270
54576	铜山	国基城邦二期1配1变	10	1000	185
54577	铜山	国基城邦二期2配1变	10	1000	378
54578	铜山	国基城邦二期2配2变	10	1000	368
54579	铜山	国基城邦二期3配4变	10	1000	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54580	铜山	国基城邦二期3配3变	10	1000	401
54581	铜山	久隆凤凰城1开闭所6箱变	10	315	126
54582	铜山	久隆凤凰城1开闭所7箱变	10	400	214
54583	铜山	久隆凤凰城1开闭所8箱变	10	630	375
54584	铜山	PMS_久隆凤凰城3开闭所2变	10	630	0
54585	铜山	久隆凤凰城3开闭所6号箱变	10	630	349
54586	铜山	久隆凤凰城3开闭所8号箱变	10	630	280
54587	铜山	久隆凤凰城3开闭所10号箱变	10	500	186
54588	铜山	久隆凤凰城3开闭所11号箱变	10	500	245
54589	铜山	久隆凤凰城2组合配1变	10	800	416
54590	铜山	久隆凤凰城3开闭所12号箱变	10	500	201
54591	铜山	盛世年华1组合配1变	10	630	90
54592	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室2号变	10	500	262
54593	铜山	文泰康城三期1配3变	10	1000	387
54594	铜山	文泰康城三期1配4变	10	1000	403
54595	铜山	水景佳苑2配1变	10	800	341
54596	铜山	PMS_新区所望城花园一期1号	10	400	0
54597	铜山	PMS_新区所望城花园一期2号	10	630	153
54598	铜山	PMS_望城花园二期1变	10	630	214
54599	铜山	PMS_望城花园二期2变	10	500	138
54600	铜山	PMS_望城花园二期3变	10	630	145
54601	铜山	PMS_望城花园二期5变	10	630	266
54602	铜山	PMS_望城花园三期1配变	10	630	7
54603	铜山	PMS_望城花园三期3配变	10	630	171
54604	铜山	PMS_国基城邦1号箱变	10	630	285
54605	铜山	PMS_国基城邦2号箱变	10	500	254
54606	铜山	PMS_新区西樵1号变东（西樵14号新增）	10	400	15
54607	铜山	新区美丽樵村南（52号新增）	10	400	108
54608	铜山	PMS_新区文沃1变新增	10	400	0
54609	铜山	PMS_新区恒艺花园2号新增配变	10	400	0
54610	铜山	PMS_新区步行街东一街新增	10	400	0
54611	铜山	新区望园小区2号新增配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54612	铜山	新区西樵50号杆公用（西樵9号新增）	10	400	0
54613	铜山	PMS_新区南周沃1变(新区西樵村10变)	10	400	0
54614	铜山	PMS_新区西樵6-2号公用变	10	400	79
54615	铜山	PMS_新区二堡村8号新增配变	10	400	0
54616	铜山	PMS_新区二堡箱变新增	10	400	0
54617	铜山	PMS_新区箱式公用变新增	10	400	47
54618	铜山	PMS_新区34-1公用变	10	400	21
54619	铜山	PMS_新区36号南-1号公用变（居乐园东门新增）	10	400	109
54620	铜山	PMS_新区公安公寓公用变	10	400	128
54621	铜山	PMS_新区霸王集团宿舍35变新增	10	400	96
54622	铜山	PMS_新区农药1号公用变	10	400	63
54623	铜山	PMS_新区二堡10-1公用变	10	400	0
54624	铜山	PMS_新区所二堡11-1号公用变（二堡11号新增）	10	400	0
54625	铜山	新区二堡6-1号公用变	10	400	0
54626	铜山	PMS_新区二堡7号变	10	400	31
54627	铜山	PMS_新区二堡5-1号变	10	400	15
54628	铜山	PMS_新区圭山公用变新增	10	400	0
54629	铜山	PMS_新区居乐园小区12号变-1（居乐园2区新增）	10	400	98
54630	铜山	PMS_新区恒艺花园3号变	10	400	4
54631	铜山	PMS_新区机关二幼1号公用变	10	400	0
54632	铜山	PMS_新区金广厦1号公用变	10	400	0
54633	铜山	新区民营工业园2号变	10	400	3
54634	铜山	PMS_新区上海路东8号变新增	10	630	0
54635	铜山	新区张沃村变	10	400	40
54636	铜山	PMS_新区梅园三区2号变	10	400	61
54637	铜山	新区国基城邦三期1配电室1配变	10	1000	417
54638	铜山	国基城邦三期3配2变	10	1000	226
54639	铜山	PMS_新区枫林天下小区3配电室1配变	10	1000	317
54640	铜山	PMS_新区蓝柏湾小区1箱变	10	400	197
54641	铜山	蓝柏湾1配1变	10	630	160
54642	铜山	蓝柏湾1配3变	10	630	339
54643	铜山	久隆山河水组合配1变	10	1000	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54644	铜山	PMS_久隆山河水小区4-2配电室1号变	10	800	332
54645	铜山	久隆山河水3配1变	10	800	15
54646	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室1号变	10	500	206
54647	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室3号变	10	500	238
54648	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室4号变	10	500	139
54649	铜山	PMS_宝信润山小区3配电室1配变	10	1000	220
54650	铜山	宝信润山小区1配电室1配变	10	800	322
54651	铜山	PMS_国基城邦三期4配电室1配变	10	1000	247
54652	铜山	国基城邦三期5配1变	10	800	204
54653	铜山	新区民营工业园1号公用变	10	400	125
54654	铜山	蓝泊湾2配1变	10	800	248
54655	铜山	蓝泊湾2配3变	10	800	235
54656	铜山	半山御景组合配1变	10	800	256
54657	铜山	半山御景1配1变	10	800	436
54658	铜山	半山御景1配3变	10	800	488
54659	铜山	PMS_宝信润山小区4配电室1变	10	800	10
54660	铜山	PMS_宝信润山小区4配电室3变	10	800	32
54661	铜山	PMS_港鑫城开关站1号变	10	800	49
54662	铜山	PMS_港鑫城开关站3号变	10	800	297
54663	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变08	10	500	2
54664	铜山	新区美丽樵村老年活动中心1号变	10	400	93
54665	铜山	新区美丽樵村老年活动中心2号变	10	250	88
54666	铜山	PMS_枫林天下4配电室1变	10	800	30
54667	铜山	PMS_枫林天下5配电室1变	10	800	0
54668	铜山	新区枫林天下6配电室1配变	10	1000	0
54669	铜山	新区枫林天下6配电室2配变	10	1000	343
54670	铜山	新区九隆北公用	10	200	0
54671	铜山	PMS_新区二堡3号变	10	400	0
54672	铜山	PMS_新区西樵4-1号公用变	10	200	121
54673	铜山	新区望城2、3队变	10	200	0
54674	铜山	PMS_新区紫荆花园47号变	10	400	66
54675	铜山	新区二堡箱变新增（新区二堡12号变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54676	铜山	新区路沃3号变	10	400	124
54677	铜山	PMS_新区东二街2号变	10	630	37
54678	铜山	黄河路5号箱变	10	630	295
54679	铜山	凤凰山安置1配1变	10	800	235
54680	铜山	凤凰山安置1配3变	10	800	392
54681	铜山	凤凰山安置4配1变	10	630	238
54682	铜山	凤凰山安置4配3变	10	630	390
54683	铜山	凤凰山安置5配1变	10	630	329
54684	铜山	凤凰山安置5配3变	10	630	279
54685	铜山	凤凰山安置2配1变	10	800	430
54686	铜山	凤凰山安置2配3变	10	800	339
54687	铜山	凤凰山安置3配1变	10	800	317
54688	铜山	凤凰山安置3配3变	10	800	398
54689	铜山	PMS_铜山万泰佳苑开关站1号变	10	630	175
54690	铜山	PMS_铜山万泰佳苑开关站3号变	10	630	134
54691	铜山	PMS_新区康乐园5号变	10	400	0
54692	铜山	久隆凤凰城1开闭所12箱变	10	630	385
54693	铜山	新区步行街东二街1号公用	10	400	0
54694	铜山	PMS_新区二堡5号变新增（新区42号公用变）	10	400	35
54695	铜山	新区海河东路2号变新增	10	400	0
54696	铜山	新区党校后3公用变	10	400	151
54697	铜山	PMS_新区6-1号公用变	10	400	107
54698	铜山	PMS_新区居乐园一区1号公用变	10	400	101
54699	铜山	PMS_泰康红郡一号箱变1变	10	630	261
54700	铜山	PMS_泰康红郡二号箱变2变	10	250	99
54701	铜山	PMS_新区泰康红郡3号主变	10	500	258
54702	铜山	PMS_泰康红郡4号主变	10	630	295
54703	铜山	PMS_新区文泰康城1主变	10	630	313
54704	铜山	PMS_新区文泰康城2主变	10	630	253
54705	铜山	PMS_新区文泰康城3主变	10	630	273
54706	铜山	PMS_新区文泰康城4主变	10	630	245
54707	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室5号箱变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54708	铜山	文泰康城三期3配1变	10	800	423
54709	铜山	文泰康城三期3配2变	10	800	303
54710	铜山	文泰康城三期3配3变	10	800	403
54711	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室1号变	10	1000	563
54712	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室2号变	10	1000	446
54713	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室3号变	10	800	329
54714	铜山	文泰康城三期2配1变	10	1000	0
54715	铜山	PMS_新区文泰康城二期6号箱变	10	630	259
54716	铜山	文泰康城三期3配4变	10	800	341
54717	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室4号变	10	1000	502
54718	铜山	PMS_新区民营工业园气站东公用变	10	315	73
54719	铜山	PMS_新区望城花园一期2号箱变	10	630	258
54720	铜山	宝信润山2配1变	10	1000	440
54721	铜山	凤凰山安置12配1变	10	800	420
54722	铜山	凤凰山安置12配3变	10	800	417
54723	铜山	凤凰山安置12配4变	10	800	525
54724	铜山	凤凰山安置13配1变	10	630	289
54725	铜山	凤凰山安置14配2变	10	630	336
54726	铜山	凤凰山安置13配4变	10	630	306
54727	铜山	凤凰山安置6配1变	10	630	210
54728	铜山	凤凰山安置6配2变	10	630	194
54729	铜山	凤凰山安置8配1变	10	630	176
54730	铜山	凤凰山安置11配1变	10	630	253
54731	铜山	凤凰山安置11配2变	10	630	326
54732	铜山	凤凰山安置11配3变	10	630	402
54733	铜山	凤凰山安置11配4变	10	630	331
54734	铜山	凤凰山安置10配2变	10	630	317
54735	铜山	凤凰山安置10配3变	10	630	147
54736	铜山	凤凰山安置14配1变	10	630	299
54737	铜山	凤凰山安置14配3变	10	630	264
54738	铜山	凤凰山安置7配1变	10	800	295
54739	铜山	凤凰山安置9配1变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54740	铜山	凤凰山安置9配3变	10	630	184
54741	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区1号变	10	630	352
54742	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区2号变	10	630	347
54743	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区3号变	10	630	377
54744	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区4号变	10	630	379
54745	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区1号变	10	630	333
54746	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区2号变	10	630	370
54747	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区3号变	10	630	307
54748	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区4号变	10	630	303
54749	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区1号变	10	800	479
54750	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区2号变	10	800	368
54751	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区3号变	10	800	336
54752	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区4号变	10	800	474
54753	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区1号变	10	800	411
54754	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区2号变	10	800	434
54755	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区3号变	10	800	461
54756	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区4号变	10	800	494
54757	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区1号变	10	800	466
54758	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区2号变	10	800	466
54759	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区3号变	10	800	464
54760	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区4号变	10	800	490
54761	铜山	湖语墅一期1配1变	10	800	412
54762	铜山	湖语墅一期2配1变	10	800	442
54763	铜山	新区国基城邦三期1配电室2配变	10	1000	241
54764	铜山	国基城邦三期2配1变	10	1000	314
54765	铜山	国基城邦三期3配3变	10	800	375
54766	铜山	湖语墅二期1配1变	10	800	287
54767	铜山	湖语墅二期2配1变	10	800	384
54768	铜山	PMS_TS新区26-1号变	10	400	52
54769	铜山	牛山南路4号	10	400	42
54770	铜山	PMS_新区37号变	10	400	141
54771	铜山	PMS_TS新区牛山路变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54772	铜山	加州玫瑰园7配1变	10	630	217
54773	铜山	PMS_加州玫瑰园8配电室1号变	10	500	139
54774	铜山	加州玫瑰园7配3变	10	630	316
54775	铜山	PMS_加州玫瑰园8配电室3号变	10	500	284
54776	铜山	PMS_新区加州玫瑰园6配电室1号变	10	500	168
54777	铜山	PMS_新区加州玫瑰园6配电室3号变	10	500	215
54778	铜山	望城安置四期1配电室1变	10	400	167
54779	铜山	PMS_玉泉雅筑6号配电室1号变	10	630	193
54780	铜山	PMS_玉泉雅筑1号配电室3号变	10	630	167
54781	铜山	PMS_玉泉雅筑2号配电室3号变	10	630	266
54782	铜山	PMS_玉泉雅筑3号配电室1号变	10	630	83
54783	铜山	PMS_玉泉雅筑4号配电室3号变	10	630	421
54784	铜山	PMS_玉泉雅筑4号配电室1号变	10	630	230
54785	沛县	PMS_张寨镇杜楼东变	10	400	212
54786	沛县	张寨镇葛庄南变	10	400	198
54787	沛县	PMS_张寨镇司楼西2号变	10	400	136
54788	沛县	PMS_张寨镇张集吴庄西变	10	400	214
54789	沛县	PMS_张寨镇郑庄北2号变	10	400	230
54790	沛县	PMS_张寨镇陈楼东变	10	400	99
54791	沛县	PMS_张寨镇王新庄西2号变	10	400	178
54792	沛县	PMS_张寨镇桑庄南西变	10	400	244
54793	沛县	PMS_张寨镇王林新村小区变	10	400	175
54794	沛县	PMS_张寨镇陈油坊北变	10	400	191
54795	沛县	张寨镇李庙吴庄北变	10	200	35
54796	沛县	张寨镇蒋王庄3号变	10	200	78
54797	沛县	PMS_张寨镇蒋王庄东变	10	400	119
54798	沛县	PMS_张寨镇三合村东	10	400	184
54799	沛县	PMS_张寨镇唐楼周庄2号变	10	400	236
54800	沛县	PMS_张寨镇曹庄西变	10	400	167
54801	沛县	PMS_张寨镇宋楼东变	10	400	196
54802	沛县	张寨镇火神庙2#变	10	400	239
54803	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关北2#变	10	400	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54804	沛县	PMS_张寨镇后韩集西变	10	400	226
54805	沛县	PMS_张寨镇李楼吴庄西变	10	400	125
54806	沛县	PMS_张寨镇王新庄东2号变	10	400	169
54807	沛县	PMS_张寨镇孙范庄南变	10	400	145
54808	沛县	PMS_张寨镇张寨三队北变	10	400	93
54809	沛县	PMS_张寨镇潘庄东变	10	400	202
54810	沛县	张寨镇尚楼东变	10	200	122
54811	沛县	PMS_张寨镇封辛庄变	10	400	235
54812	沛县	PMS_张寨镇蒋庄东2#变	10	400	195
54813	沛县	张寨镇魏老家王楼西变	10	400	176
54814	沛县	PMS_张寨镇枣园东变	10	400	239
54815	沛县	张寨镇孟金楼北变	10	200	64
54816	沛县	PMS_张寨镇鹿庄南变	10	400	244
54817	沛县	张寨镇陆庙变	10	400	275
54818	沛县	张寨镇前刘庄东变	10	400	244
54819	沛县	PMS_张寨镇苗洼西变	10	400	200
54820	沛县	张寨镇席庄2#	10	315	164
54821	沛县	PMS_张寨镇沈桥中南变	10	400	230
54822	沛县	张寨镇胡洼西变	10	400	238
54823	沛县	PMS_张寨镇陈桥北变	10	400	227
54824	沛县	PMS_张寨镇桥沃三队北变	10	400	152
54825	沛县	张寨镇三官庙东2#变	10	200	86
54826	沛县	PMS_张寨镇沈桥西2#变	10	400	201
54827	沛县	PMS_张寨镇蒋王庄西2#变	10	400	123
54828	沛县	PMS_张寨镇前郭楼东变	10	400	213
54829	沛县	PMS_张寨镇魏集东变	10	400	220
54830	沛县	PMS_张寨镇柳园东	10	400	127
54831	沛县	PMS_张寨镇武庄南	10	400	135
54832	沛县	PMS_张寨镇后韩集西2号变	10	400	182
54833	沛县	PMS_张寨镇李庙东变	10	400	87
54834	沛县	PMS_张寨镇蒋集东变	10	400	148
54835	沛县	PMS_张寨镇大张庄东变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54836	沛县	PMS_张寨镇高集西变	10	400	221
54837	沛县	PMS_张寨镇贾宋庄南变	10	400	237
54838	沛县	PMS_张寨镇前张五楼南变	10	400	220
54839	沛县	张寨镇泰山庙北3号变	10	400	212
54840	沛县	PMS_张寨镇卢庄南变	10	400	179
54841	沛县	PMS_张寨镇丁辛庄北变	10	400	179
54842	沛县	PMS_张寨镇翁楼南变	10	400	253
54843	沛县	PMS_张寨镇贾张庄南变	10	400	200
54844	沛县	张寨镇张楼东变	10	200	13
54845	沛县	张寨镇赵楼西变	10	200	7
54846	沛县	PMS_张寨镇华庄南东变	10	400	147
54847	沛县	张寨镇王元东变	10	200	111
54848	沛县	PMS_张寨镇陈桥南变	10	400	149
54849	沛县	PMS_张寨镇苗新庄东变	10	400	142
54850	沛县	张寨镇周庄西3号变	10	400	271
54851	沛县	张寨镇郑庄南2号变	10	400	245
54852	沛县	张寨镇杨李庄南变	10	200	95
54853	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关南3#变	10	400	168
54854	沛县	PMS_张寨镇吴阁南2号变	10	400	203
54855	沛县	张寨镇张集东北变	10	200	12
54856	沛县	PMS_张寨镇张寨西南变	10	400	158
54857	沛县	PMS_张寨镇王滩西北变	10	400	102
54858	沛县	PMS_张寨镇小王庄东变	10	400	241
54859	沛县	PMS_张寨镇桥沃东变	10	400	127
54860	沛县	PMS_张寨镇桥沃黄庄变	10	400	249
54861	沛县	PMS_张寨镇沈桥东3号变	10	400	219
54862	沛县	PMS_张寨镇司楼东2号变	10	400	139
54863	沛县	PMS_张寨镇司楼东北变	10	400	244
54864	沛县	PMS_张寨镇张集吴庄北变	10	400	154
54865	沛县	PMS_张寨镇张寨机关南4号变	10	400	167
54866	沛县	PMS_张寨镇于楼东2号变	10	400	88
54867	沛县	PMS_张寨镇程姚庄北	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54868	沛县	张寨镇唐楼刘庄南变	10	200	117
54869	沛县	PMS_张寨镇王孟庄北变	10	400	235
54870	沛县	张寨镇胥洼东3号变	10	200	0
54871	沛县	PMS_张寨镇刑井北变	10	400	219
54872	沛县	PMS_张寨镇孟楼南变	10	400	179
54873	沛县	PMS_张寨镇张寨东3号变	10	400	125
54874	沛县	PMS_张寨镇韩楼东变	10	400	210
54875	沛县	PMS_张寨镇辛梨园东变	10	400	198
54876	沛县	PMS_张寨镇徐桥北2#变	10	400	160
54877	沛县	PMS_张寨镇张楼西变	10	200	25
54878	沛县	PMS_张寨镇梁桥东变	10	400	96
54879	沛县	张寨镇程姚庄2#变	10	400	203
54880	沛县	PMS_张寨镇泰山庙北2#变	10	400	207
54881	沛县	张寨镇唐楼机关北西变	10	200	89
54882	沛县	张寨镇魏老家王楼2号变	10	200	65
54883	沛县	张寨镇胡洼变	10	200	18
54884	沛县	张寨镇李庙吴庄变	10	400	157
54885	沛县	PMS_张寨镇柳元变	10	200	66
54886	沛县	张寨镇学府嘉苑东区2号变	10	400	186
54887	沛县	张寨镇学府嘉苑东区1号变	10	400	169
54888	沛县	张寨镇于楼西变	10	400	100
54889	沛县	张寨镇李庄东变	10	400	153
54890	沛县	张寨镇孟辛庄北变	10	400	212
54891	沛县	张寨镇泰山庙3号变	10	400	253
54892	沛县	张寨镇张寨农贸市场变	10	400	197
54893	沛县	张寨镇前韩集西变	10	400	163
54894	沛县	张寨镇郑庄北变	10	400	225
54895	沛县	张寨镇张集西2号变	10	400	191
54896	沛县	张寨镇陆庙2号变	10	400	259
54897	沛县	张寨镇李楼南变	10	200	36
54898	沛县	张寨镇大王庄中变	10	400	197
54899	沛县	张寨镇王集南3号变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54900	沛县	张寨镇肖庄北2号变	10	400	26
54901	沛县	张寨镇韩楼西变	10	400	165
54902	沛县	张寨镇王小滩北变	10	400	226
54903	沛县	张寨镇吴阁西变	10	400	245
54904	沛县	张寨镇于楼南变	10	200	60
54905	沛县	张寨镇唐楼二队2号变	10	400	240
54906	沛县	张寨镇张寨机关南5号变	10	400	160
54907	沛县	张寨镇张寨机关南6号变	10	400	83
54908	沛县	张寨镇蒋集西变	10	200	105
54909	沛县	张寨镇前孙洼2号变	10	400	172
54910	沛县	张寨镇张寨西3号变	10	400	83
54911	沛县	张寨镇梁桥东2号变	10	400	218
54912	沛县	张寨镇常店西变	10	200	104
54913	沛县	张寨镇徐桥南2号变	10	400	247
54914	沛县	张寨镇张集吴庄南变	10	400	263
54915	沛县	张寨镇苗新庄东2号变	10	400	285
54916	沛县	张寨镇胡洼东变	10	400	276
54917	沛县	张寨镇杜楼变	10	400	195
54918	沛县	张寨镇杨李庄变	10	400	243
54919	沛县	张寨镇郑庄南变	10	400	149
54920	沛县	张寨镇孙洼李庄西变	10	200	13
54921	沛县	张寨镇丁新庄变	10	400	222
54922	沛县	张寨镇王新庄西变	10	400	185
54923	沛县	张寨镇前孙洼变	10	400	111
54924	沛县	张寨镇卢庄变	10	400	109
54925	沛县	张寨镇张集西变	10	400	244
54926	沛县	张寨镇唐楼一队变	10	400	153
54927	沛县	张寨镇鹿庄中变	10	400	201
54928	沛县	张寨镇王集中变	10	400	193
54929	沛县	张寨镇宋楼西变	10	400	201
54930	沛县	张寨镇曹席庄变	10	400	95
54931	沛县	张寨镇韩庄2#变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54932	沛县	张寨镇王洼变	10	400	92
54933	沛县	张寨镇后李洼变	10	400	155
54934	沛县	张寨镇姬庄变	10	400	87
54935	沛县	张寨镇张寨西变	10	400	52
54936	沛县	张寨镇李庄变	10	400	0
54937	沛县	张寨镇席庄北变	10	400	185
54938	沛县	张寨镇泰山庙南2号变	10	400	191
54939	沛县	张寨镇闫孟庄2号变	10	400	201
54940	沛县	张寨镇双楼北2号变	10	200	75
54941	沛县	张寨镇周庄东3号变	10	400	174
54942	沛县	张寨镇康馨花园	10	400	253
54943	沛县	张寨镇供电所2号变	10	400	208
54944	沛县	张寨镇尚楼变	10	200	33
54945	沛县	张庄镇张庄西社区变	10	200	87
54946	沛县	PMS_张庄镇崔寨新农村东变	10	160	13
54947	沛县	张庄镇崔寨北桥南变	10	200	0
54948	沛县	PMS_张庄镇郑堂西变	10	200	0
54949	沛县	张庄镇朱庄大队变	10	100	0
54950	沛县	PMS_张庄镇湾集中变	10	200	0
54951	沛县	张庄镇湾集北变	10	200	0
54952	沛县	张庄镇姚楼变	10	200	78
54953	沛县	PMS_张庄镇华新庄变	10	100	29
54954	沛县	PMS_张庄镇北张庄北变	10	200	23
54955	沛县	张庄镇天庙北变	10	400	73
54956	沛县	张庄镇田楼东变	10	400	138
54957	沛县	PMS_张庄镇张鲍楼变	10	200	0
54958	沛县	PMS_张庄镇陈桥变	10	400	204
54959	沛县	张庄镇陈桥村赵楼变	10	400	217
54960	沛县	PMS_张庄镇郑庄变	10	200	68
54961	沛县	张庄镇陈桥村陈庄变	10	400	119
54962	沛县	张庄镇湾集南变	10	200	18
54963	沛县	张庄镇陈桥村丁楼变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54964	沛县	张庄镇崔寨机关东变	10	400	0
54965	沛县	PMS_张庄镇崔寨东变	10	400	101
54966	沛县	PMS_张庄镇张庄机关北变	10	400	0
54967	沛县	PMS_张庄镇机关北2＃变	10	400	16
54968	沛县	PMS_张庄镇张庄北变	10	400	93
54969	沛县	张庄镇机关中变	10	250	0
54970	沛县	张庄镇机关南变	10	400	0
54971	沛县	张庄镇西居机关西变	10	400	4
54972	沛县	PMS_张庄镇李新庄变	10	400	0
54973	沛县	PMS_张庄镇李新庄南变	10	400	0
54974	沛县	PMS_张庄镇李新庄西变	10	400	18
54975	沛县	PMS_张庄镇机关中2#变	10	400	0
54976	沛县	张庄镇东居机关东变	10	400	84
54977	沛县	张庄镇郭庄东变	10	400	178
54978	沛县	张庄镇贾楼变	10	250	87
54979	沛县	PMS_张庄镇吴传楼变	10	400	128
54980	沛县	PMS_张庄镇罗庙变	10	200	1
54981	沛县	张庄镇朱桥南变	10	400	55
54982	沛县	PMS_张庄镇祁庄变	10	400	206
54983	沛县	张庄镇常新庄变	10	200	31
54984	沛县	张庄镇东鲁村变	10	400	109
54985	沛县	张庄镇陈杨楼变	10	400	192
54986	沛县	张庄镇夹河新村变	10	200	0
54987	沛县	张庄镇崔寨机关北变	10	400	94
54988	沛县	PMS_张庄镇杨庄变	10	200	75
54989	沛县	张庄镇周马庄变	10	200	66
54990	沛县	张庄镇杜庄变	10	200	0
54991	沛县	张庄镇兴国寺变	10	400	104
54992	沛县	张庄镇黄庙变	10	400	143
54993	沛县	张庄镇闫楼变	10	400	185
54994	沛县	张庄镇闫楼村姜庄变	10	200	8
54995	沛县	张庄镇司淹变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54996	沛县	张庄镇后程院变	10	400	98
54997	沛县	张庄镇乔口吴庄变	10	200	0
54998	沛县	PMS_张庄镇乔口变	10	200	20
54999	沛县	张庄镇乔口村小张庄变	10	200	7
55000	沛县	张庄镇崔寨机关南变	10	400	0
55001	沛县	PMS_张庄镇崔寨南变	10	400	83
55002	沛县	PMS_张庄镇于淹东变	10	200	61
55003	沛县	张庄镇于淹西变	10	400	148
55004	沛县	张庄镇武庄变	10	400	64
55005	沛县	张庄镇于淹村陈庄变	10	400	129
55006	沛县	PMS_张庄镇全尧变	10	200	36
55007	沛县	张庄镇司淹村朱楼变	10	400	177
55008	沛县	张庄镇司淹村朱庄变	10	200	53
55009	沛县	张庄镇司淹村新村变	10	200	59
55010	沛县	张庄镇马楼变	10	400	56
55011	沛县	张庄镇潘庄村王庄变	10	400	214
55012	沛县	PMS_张庄镇潘庄西变	10	200	51
55013	沛县	PMS_张庄镇潘庄东变	10	200	52
55014	沛县	张庄镇潘庄村丁楼变	10	200	27
55015	沛县	张庄镇郑堂东变	10	200	43
55016	沛县	PMS_张庄镇高楼变	10	200	0
55017	沛县	张庄镇朱庄村朱庄1#变	10	400	156
55018	沛县	张庄镇小黄市变	10	200	42
55019	沛县	张庄镇张孟庄变	10	400	56
55020	沛县	PMS_张庄镇崔寨2#变	10	200	39
55021	沛县	张庄镇崔寨1#变	10	400	146
55022	沛县	张庄镇闫楼南变	10	200	74
55023	沛县	张庄镇崔寨新村变	10	250	30
55024	沛县	PMS_张庄镇张庄西变	10	400	0
55025	沛县	张庄镇姚楼新村变	10	250	135
55026	沛县	张庄镇胡集新村西变	10	400	110
55027	沛县	PMS_张庄镇范庄新村变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55028	沛县	张庄镇代桥变	10	80	0
55029	沛县	张庄镇代桥西变	10	200	83
55030	沛县	张庄镇黄市村委会变	10	100	28
55031	沛县	PMS_张庄镇黄市变	10	200	67
55032	沛县	PMS_张庄镇黄市姜庄变	10	200	42
55033	沛县	张庄镇代桥村李庄变	10	200	63
55034	沛县	PMS_张庄镇阚庄村部变	10	400	144
55035	沛县	PMS_张庄镇大杜庄变	10	200	6
55036	沛县	张庄镇刘庄西变	10	400	130
55037	沛县	张庄镇王楼变	10	400	37
55038	沛县	张庄镇陈场变	10	400	27
55039	沛县	张庄镇前张楼东变	10	400	206
55040	沛县	PMS_张庄镇白楼变	10	400	102
55041	铜山	PMS_玉泉雅筑2号配电室1号变	10	630	57
55042	铜山	PMS_玉泉雅筑3号配电室3号变	10	630	196
55043	铜山	PMS_玉泉雅筑5号配电室3号配变	10	630	100
55044	铜山	PMS_玉泉雅筑5号配电室2号配变	10	630	179
55045	铜山	PMS_玉泉雅筑1号配电室1号变	10	630	19
55046	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室2号变	10	800	294
55047	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室1号变	10	800	366
55048	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室3号变	10	800	346
55049	铜山	PMS_铜山万达2号配电室1号变	10	630	59
55050	铜山	PMS_铜山万达1号配电室1号变	10	800	50
55051	铜山	PMS_铜山万达2号配电室3号变	10	630	124
55052	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室4号变	10	800	90
55053	铜山	PMS_铜山万达小区6号配电室1号变压器	10	800	74
55054	铜山	PMS_铜山万达1号配电室3号变	10	800	33
55055	铜山	PMS_铜山万达小区5号配电室1号变压器	10	800	18
55056	铜山	PMS_铜山万达小区3号配电室1号变压器	10	800	27
55057	铜山	PMS_铜山万达小区3号配电室3号变压器	10	800	268
55058	铜山	天赋广场1配1变	10	800	352
55059	铜山	天赋广场2配3变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55060	铜山	天赋广场2配2变	10	800	379
55061	铜山	天赋广场1配3变	10	800	375
55062	铜山	天赋广场2配4变	10	800	310
55063	铜山	天赋广场1配4变	10	800	301
55064	铜山	天赋广场2配1变	10	800	339
55065	铜山	天赋广场1配2变	10	800	303
55066	铜山	天赋广场3配2变	10	800	159
55067	铜山	福润苑1配电室4变	10	630	238
55068	铜山	福润苑1配电室1变	10	630	290
55069	铜山	怡和泉山公馆配电室2号变	10	630	372
55070	铜山	PMS_云水公用变	10	400	162
55071	铜山	PMS_新区发改委公用变	10	400	0
55072	铜山	PMS_新区梅园北门1号变	10	400	88
55073	铜山	华润悦府7配电室1变	10	800	323
55074	铜山	PMS_新区民营工业园1号公用变新增	10	400	115
55075	铜山	馨乐园5号箱变	10	500	282
55076	铜山	馨乐园4号箱变	10	500	144
55077	铜山	馨乐园11号箱变	10	630	342
55078	铜山	馨乐园配电室2变	10	800	196
55079	铜山	馨乐园10号箱变	10	500	209
55080	铜山	馨乐园7号箱变	10	630	220
55081	铜山	馨乐园9号箱变	10	500	140
55082	铜山	馨乐园配电室1变	10	630	347
55083	铜山	馨乐园1号箱变	10	630	52
55084	铜山	PMS_新区广电局1号公用变	10	400	0
55085	铜山	新区二堡6号变（新）	10	400	169
55086	铜山	PMS_新区上海路东8号变	10	630	62
55087	铜山	PMS_新区机关二幼2号公用变	10	400	146
55088	铜山	PMS_新区42号变东公用	10	400	58
55089	铜山	新区华威箱式变	10	300	0
55090	铜山	PMS_新区所西樵5-1公用变	10	400	48
55091	铜山	宝信润山5配1变	10	1000	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55092	铜山	宝信润山5配3变	10	1000	386
55093	铜山	宝信润山5配4变	10	1000	481
55094	铜山	宝信润山6配1变	10	1000	506
55095	铜山	宝信润山6配2变	10	1000	647
55096	铜山	宝信润山6配3变	10	1000	600
55097	铜山	宝信润山5配2变	10	1000	630
55098	铜山	铜山公寓配电室1变	10	630	166
55099	铜山	枫林学府小区5配2变	10	630	338
55100	铜山	枫林学府小区5配1变	10	630	336
55101	铜山	枫林学府小区5配3变	10	630	434
55102	铜山	枫林学府小区5配4变	10	630	418
55103	铜山	枫林学府小区4配电室2变	10	630	349
55104	铜山	枫林学府小区4配电室4变	10	630	340
55105	铜山	枫林学府小区4配电室3变	10	630	428
55106	铜山	枫林学府小区4配电室1变	10	630	294
55107	铜山	万科新都会3配4变	10	800	214
55108	铜山	万科新都会2配4变	10	800	418
55109	铜山	万科新都会1配1变	10	800	427
55110	铜山	万科新都会3配1变	10	800	378
55111	铜山	万科新都会2配3变	10	800	450
55112	铜山	万科新都会2配1变	10	800	327
55113	铜山	万科新都会4配2变	10	800	436
55114	铜山	万科新都会4配3变	10	800	404
55115	铜山	万科新都会5配2变	10	800	336
55116	铜山	万科新都会4配4变	10	800	413
55117	铜山	万科新都会2配2变	10	800	290
55118	铜山	万科新都会1配3变	10	800	315
55119	铜山	万科新都会5配3变	10	800	370
55120	铜山	万科新都会4配1变	10	800	281
55121	铜山	万科新都会5配4变	10	800	327
55122	铜山	万科新都会3配2变	10	800	325
55123	铜山	万科新都会1配4变	10	800	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55124	铜山	万科新都会5配1变	10	800	410
55125	铜山	云水山庄二期公用变	10	400	128
55126	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区2配电室3变压器	10	800	560
55127	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区1配电室4变压器	10	630	366
55128	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区3配电室2变压器	10	630	319
55129	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区1配电室1变压器	10	630	240
55130	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区3配电室4变压器	10	630	293
55131	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区2配电室1变压器	10	800	501
55132	铜山	PMS_盛世年华4号箱变	10	630	279
55133	铜山	盛世年华2箱变	10	630	272
55134	铜山	盛世年华1箱变	10	500	0
55135	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室4变压器	10	630	392
55136	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室3变压器	10	800	403
55137	铜山	PMS_宝龙观邸3配电室1变压器	10	630	268
55138	铜山	PMS_宝龙观邸5配电室1变压器	10	400	194
55139	铜山	PMS_宝龙观邸4配电室2变压器	10	630	269
55140	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室3变压器	10	630	230
55141	铜山	PMS_宝龙观邸5配电室2变压器	10	400	186
55142	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室1变压器	10	630	312
55143	铜山	PMS_宝龙观邸7配电室1变压器	10	400	187
55144	铜山	PMS_宝龙观邸6配电室1变压器	10	400	219
55145	铜山	PMS_宝龙观邸4配电室1变压器	10	630	326
55146	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室1变压器	10	800	466
55147	铜山	PMS_宝龙观邸7配电室2变压器	10	400	190
55148	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室4变压器	10	800	513
55149	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室2变压器	10	800	527
55150	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室2变压器	10	630	376
55151	铜山	PMS_宝龙观邸3配电室2变压器	10	630	236
55152	铜山	PMS_宝龙观邸6配电室2变压器	10	400	223
55153	铜山	PMS_悦山府小区5配电室4号变	10	630	338
55154	铜山	PMS_悦山府小区4配电室4号变	10	630	372
55155	铜山	PMS_悦山府小区4配电室1号变	10	630	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55156	铜山	PMS_悦山府小区5配电室1号变	10	630	382
55157	铜山	PMS_枫林康城2配电室1变	10	800	327
55158	铜山	PMS_枫林康城3配电室4变	10	800	427
55159	铜山	PMS_枫林康城1配电室1变	10	800	332
55160	铜山	PMS_枫林康城3配电室1变	10	800	416
55161	铜山	PMS_枫林康城5配电室1变	10	800	428
55162	铜山	PMS_枫林康城5配电室4变	10	800	475
55163	铜山	PMS_枫林康城4配电室1变	10	800	436
55164	铜山	PMS_枫林康城1配电室4变	10	800	448
55165	铜山	PMS_枫林康城1箱变1变	10	630	376
55166	铜山	PMS_枫林康城4配电室4变	10	800	467
55167	铜山	PMS_枫林康城2配电室4变	10	800	306
55168	铜山	娇山府2配电室4变	10	800	451
55169	铜山	娇山府小区1配电室3变	10	800	542
55170	铜山	娇山府2配电室3变	10	800	527
55171	铜山	娇山府小区1配电室4变	10	800	511
55172	铜山	娇山府小区1配电室2变	10	800	368
55173	铜山	娇山府2配电室2变	10	800	494
55174	铜山	娇山府2配电室1变	10	800	462
55175	铜山	蓝城蘭园1配2变	10	800	500
55176	铜山	蓝城蘭园2配1变	10	800	482
55177	铜山	蓝城蘭园2配2变	10	800	516
55178	铜山	蓝城蘭园1配1变	10	800	489
55179	铜山	蓝城蘭园1配3变	10	800	518
55180	铜山	蓝城蘭园1配4变	10	800	514
55181	铜山	PMS_江山御小区2配电室4变	10	800	346
55182	铜山	PMS_江山御小区2配电室1变	10	800	443
55183	铜山	PMS_江山御小区1组合配电室4变	10	800	296
55184	铜山	PMS_江山御小区1组合配电室1变	10	800	363
55185	铜山	PMS_中梁首府2配电室1变	10	800	493
55186	铜山	PMS_中梁首府1配电室4变	10	800	452
55187	铜山	PMS_中梁首府2配电室4变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55188	铜山	PMS_中梁首府1配电室1变	10	800	289
55189	铜山	枫林学府小区1配电室3配变	10	800	402
55190	铜山	枫林学府小区2配电室3配变	10	800	414
55191	铜山	枫林学府小区3配电室2配变	10	800	431
55192	铜山	枫林学府小区1配电室2配变	10	800	228
55193	铜山	枫林学府小区2配电室2配变	10	800	0
55194	铜山	枫林学府小区3配电室3配变	10	800	482
55195	铜山	枫林学府小区3配电室4配变	10	800	496
55196	铜山	枫林学府小区3配电室1配变	10	800	483
55197	铜山	枫林学府小区1配电室1配变	10	800	163
55198	铜山	枫林学府小区1配电室4配变	10	800	388
55199	铜山	枫林学府小区2配电室4配变	10	800	468
55200	铜山	PMS_揽山府3配电室4变	10	630	332
55201	铜山	PMS_揽山府3配电室1变	10	630	272
55202	铜山	PMS_揽山府4配电室1变	10	800	467
55203	铜山	PMS_揽山府4配电室4变	10	800	214
55204	铜山	PMS_揽山府1配电室1变	10	800	500
55205	铜山	PMS_揽山府1配电室4变	10	800	462
55206	铜山	雍翠府1配1变	10	800	502
55207	铜山	雍翠府1配2变	10	800	480
55208	铜山	雍翠府2配2变	10	630	324
55209	铜山	雍翠府1配3变	10	800	307
55210	铜山	雍翠府1配4变	10	800	368
55211	铜山	雍翠府2配1变	10	630	373
55212	铜山	金茂府1箱变	10	400	101
55213	铜山	PMS_金茂府1配电室1变	10	800	508
55214	铜山	PMS_金茂府1配电室2变	10	800	519
55215	铜山	PMS_金茂府1配电室4变	10	800	542
55216	铜山	PMS_金茂府1配电室3变	10	800	547
55217	铜山	银山佳苑1配2变	10	630	412
55218	铜山	银山佳苑2配4变	10	630	395
55219	铜山	银山佳苑2配2变	10	630	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55220	铜山	银山佳苑1配1变	10	630	357
55221	铜山	银山佳苑2配1变	10	630	382
55222	铜山	银山佳苑1配3变	10	630	381
55223	铜山	银山佳苑2配3变	10	630	391
55224	铜山	银山佳苑1配4变	10	630	390
55225	铜山	PMS_悦山府小区3配电室4号变	10	800	388
55226	铜山	PMS_悦山府小区2配电室1号变	10	630	311
55227	铜山	PMS_悦山府小区1配电室1号变	10	800	475
55228	铜山	PMS_悦山府小区3配电室1号变	10	800	458
55229	铜山	PMS_悦山府小区2配电室4号变	10	630	283
55230	铜山	PMS_悦山府小区1配电室4号变	10	800	432
55231	铜山	美的天誉5配2变	10	630	266
55232	铜山	美的天誉6配4变	10	630	324
55233	铜山	美的天誉6配2变	10	630	299
55234	铜山	美的天誉5配4变	10	630	308
55235	铜山	美的天誉1配4变	10	800	378
55236	铜山	美的天誉1配1变	10	800	381
55237	铜山	汇景城5配4变	10	800	364
55238	铜山	汇景城5配1变	10	800	442
55239	铜山	汇景城7配1变	10	630	311
55240	铜山	汇景城6配1变	10	800	429
55241	铜山	汇景城6配4变	10	800	429
55242	铜山	汇景城7配4变	10	630	363
55243	铜山	梧桐公馆1配1变	10	800	540
55244	铜山	梧桐公馆2配1变	10	630	441
55245	铜山	梧桐公馆2配4变	10	630	408
55246	铜山	梧桐公馆1配4变	10	800	548
55247	铜山	彭祖路公用变	10	400	201
55248	铜山	千禧城10配3变	10	630	355
55249	铜山	千禧城8配1变	10	800	456
55250	铜山	千禧城7配1变	10	800	424
55251	铜山	千禧城6配1变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55252	铜山	千禧城9配1变	10	800	425
55253	铜山	千禧城10配1变	10	630	317
55254	铜山	千禧城6配3变	10	800	397
55255	铜山	千禧城7配3变	10	800	431
55256	铜山	新区长江西路1号变	10	200	69
55257	铜山	格林世界7配1变	10	800	612
55258	铜山	格林世界9配1变	10	800	505
55259	铜山	格林世界8配1变	10	800	518
55260	铜山	格林世界7配4变	10	800	552
55261	铜山	格林世界9配4变	10	800	513
55262	铜山	格林世界8配4变	10	800	520
55263	铜山	格林世界10配4变	10	800	448
55264	铜山	格林世界10配1变	10	800	434
55265	铜山	林泉雅居2配变	10	400	320
55266	铜山	林泉雅居1配变	10	400	7
55267	铜山	美的天誉4配1变	10	800	362
55268	铜山	美的天誉4配4变	10	800	410
55269	铜山	山水间6配1变	10	800	415
55270	铜山	山水间5配4变	10	800	167
55271	铜山	山水间6配4变	10	800	402
55272	铜山	山水间5配1变	10	800	334
55273	铜山	新区电厂西1号公用变	10	200	0
55274	铜山	西樵村1号箱变	10	400	83
55275	铜山	PMS_马坡镇街道14号变	10	315	12
55276	铜山	PMS_马坡镇九段北2号变新	10	400	9
55277	铜山	马坡镇九段村北5号变	10	400	162
55278	铜山	PMS_黄集镇前集队变	10	400	197
55279	铜山	千禧城22配4变	10	800	494
55280	铜山	千禧城26配4变	10	800	564
55281	铜山	千禧城22配1变	10	800	537
55282	铜山	千禧城23配1变	10	800	542
55283	铜山	千禧城21配1变	10	800	565

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55284	铜山	千禧城24配4变	10	800	526
55285	铜山	千禧城25配1变	10	800	549
55286	铜山	千禧城23配4变	10	800	550
55287	铜山	千禧城26配1变	10	800	560
55288	铜山	千禧城25配2变	10	800	568
55289	铜山	千禧城21配4变	10	800	565
55290	铜山	千禧城24配1变	10	800	575
55291	铜山	汇景城1开4配1变	10	630	319
55292	铜山	汇景城1开5配1变	10	630	423
55293	铜山	汇景城1开4配4变	10	630	321
55294	铜山	汇景城1开5配4变	10	630	376
55295	铜山	新区康乐园3箱变	10	630	206
55296	铜山	新区康乐园1箱变	10	630	0
55297	沛县	张庄镇小楼子变	10	100	0
55298	沛县	张庄镇小围子变	10	400	214
55299	沛县	张庄镇韩小庄变	10	400	128
55300	沛县	张庄镇夹河东变	10	200	51
55301	沛县	PMS_张庄镇夹河西变	10	400	166
55302	沛县	张庄镇小夹河变	10	200	81
55303	沛县	张庄镇韩营村朱楼西1#变	10	200	30
55304	沛县	PMS_张庄镇杨庙变	10	200	59
55305	沛县	PMS_张庄镇赵楼东变	10	400	89
55306	沛县	张庄镇赵楼西变	10	400	5
55307	沛县	张庄镇肖孟庄西变	10	200	0
55308	沛县	张庄镇肖孟庄东变	10	400	168
55309	沛县	张庄镇前张楼西变	10	100	0
55310	沛县	PMS_张庄镇大张庄变	10	400	59
55311	沛县	张庄镇范庄小张庄变	10	400	51
55312	沛县	张庄镇东李庄变	10	400	141
55313	沛县	张庄镇大张庄南变	10	200	83
55314	沛县	张庄镇范庄变	10	400	176
55315	沛县	张庄镇邓楼变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55316	沛县	张庄镇小杜庄变	10	160	42
55317	沛县	PMS_张庄镇后元庄变	10	200	32
55318	沛县	PMS_张庄镇马庄东变	10	200	19
55319	沛县	PMS_张庄镇马庄西变	10	200	68
55320	沛县	张庄镇卓洼北变	10	200	0
55321	沛县	PMS_张庄镇后胡集北变	10	200	0
55322	沛县	PMS_张庄镇王提庄变	10	400	122
55323	沛县	张庄镇后胡集东变	10	200	30
55324	沛县	张庄镇胡楼变	10	200	0
55325	沛县	张庄镇西李庄变	10	200	90
55326	沛县	张庄镇单集北变	10	400	228
55327	沛县	张庄镇单集朱庄变	10	200	3
55328	沛县	张庄镇房庄变	10	100	0
55329	沛县	张庄镇前张楼南变	10	400	118
55330	沛县	张庄镇后张楼东变	10	200	0
55331	沛县	张庄镇韩营南变	10	200	34
55332	沛县	张庄镇胡集后李庄变	10	200	61
55333	沛县	PMS_张庄镇卓洼西变	10	200	0
55334	沛县	PMS_张庄镇卓洼东变	10	200	60
55335	沛县	张庄镇许油坊变	10	400	229
55336	沛县	PMS_张庄镇小韩庄变	10	400	178
55337	沛县	PMS_张庄镇崔寨机关南2#变	10	400	62
55338	沛县	PMS_张庄镇江南新天地1#箱变	10	800	473
55339	沛县	PMS_张庄镇江南新天地2#箱变	10	630	369
55340	沛县	PMS_张庄镇江南新天地3#箱变	10	630	268
55341	沛县	张庄镇贵邦雅苑1#箱变001	10	400	96
55342	沛县	PMS_张庄镇贵邦雅苑2#箱变002	10	400	191
55343	沛县	PMS_张庄镇如意家园小区1#环网箱变主变	10	630	274
55344	沛县	PMS_张庄镇如意家园小区2#箱变1#主变	10	630	327
55345	沛县	PMS_张庄镇陈桥赵楼2#变	10	200	0
55346	沛县	PMS_张庄镇扁担庄2#变	10	400	196
55347	沛县	PMS_张庄镇夹河西2#变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55348	沛县	PMS_张庄镇韩营2#变	10	400	208
55349	沛县	张庄镇韩营王庄2#变	10	400	163
55350	沛县	PMS_张庄镇贾楼2#变	10	200	0
55351	沛县	张庄镇田庄变	10	200	73
55352	沛县	PMS_张庄镇后张楼西变	10	400	156
55353	沛县	张庄镇小耿庄变	10	200	44
55354	沛县	张庄镇耿大庄变	10	200	13
55355	沛县	张庄镇前胡集2#变	10	400	162
55356	沛县	张庄镇陈场2#变	10	400	150
55357	沛县	PMS_张庄镇陈堂二2#变	10	400	173
55358	沛县	PMS_张庄镇胡楼2#变	10	400	102
55359	沛县	PMS_张庄镇东李庄2#变	10	200	45
55360	沛县	张庄镇单集北2#变	10	200	33
55361	沛县	张庄镇孙楼变	10	400	248
55362	沛县	张庄镇曹宅子变	10	200	17
55363	沛县	张庄镇阚庄变	10	400	144
55364	沛县	张庄镇司淹村朱楼2#变	10	200	12
55365	沛县	张庄镇于淹村陈庄2#变	10	200	26
55366	沛县	张庄镇韩营村小张庄变	10	400	135
55367	沛县	PMS_张庄镇逸景花园小区1#变001	10	630	364
55368	沛县	PMS_张庄镇逸景花园小区2#变003	10	400	184
55369	沛县	PMS_张庄镇后胡集东2#变	10	400	113
55370	沛县	张庄镇朱桥西2#变	10	200	7
55371	沛县	PMS_张庄镇王楼2#变	10	400	92
55372	沛县	张庄镇胡集新村2号	10	200	67
55373	沛县	张庄镇张庄西2#变	10	400	24
55374	沛县	张庄镇范庄2#变	10	200	42
55375	沛县	张庄镇范庄小张庄2#变	10	400	216
55376	沛县	PMS_张庄镇大张庄南2#变	10	400	137
55377	沛县	PMS_张庄镇刘庄西2#变	10	400	213
55378	沛县	PMS_张庄镇夏楼2#变	10	400	163
55379	沛县	张庄镇房庄2#变	10	160	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55380	沛县	PMS_张庄镇耿大庄2#变	10	400	146
55381	沛县	PMS_张庄镇西李庄2#变	10	400	192
55382	沛县	PMS_张庄镇后胡集北2号	10	400	126
55383	沛县	PMS_张庄镇胡集李庄2#变	10	400	108
55384	沛县	PMS_张庄镇王提庄2#变	10	400	162
55385	沛县	PMS_张庄镇卓洼中2#变	10	400	176
55386	沛县	PMS_张庄镇卓洼西2#变	10	400	69
55387	沛县	PMS_张庄镇卓洼北2#变	10	400	191
55388	沛县	PMS_张庄镇马庄西2号	10	400	139
55389	沛县	PMS_张庄镇马庄东2号	10	400	223
55390	沛县	PMS_张庄镇大杜庄2#变	10	400	218
55391	沛县	PMS_张庄镇邓楼2#变	10	400	185
55392	沛县	PMS_姜庄东2#变	10	400	98
55393	沛县	PMS_张庄镇姜庄西2#变	10	400	139
55394	沛县	PMS_后张楼西2#变	10	400	195
55395	沛县	PMS_张庄镇张庄北3#变	10	400	64
55396	沛县	PMS_张庄镇前张楼西2#变	10	400	33
55397	沛县	PMS_张庄镇前张楼东2#变	10	400	172
55398	沛县	PMS_张庄镇曹庄2#变	10	400	182
55399	沛县	PMS_肖孟庄东2#变	10	400	203
55400	沛县	PMS_陈堂三2#变	10	400	170
55401	沛县	PMS_张庄镇赵楼西2#变	10	400	171
55402	沛县	PMS_张庄镇张庄北2#变	10	400	41
55403	沛县	PMS_张庄镇白楼2#变	10	400	140
55404	沛县	PMS_张庄镇阚庄2#变	10	400	143
55405	沛县	张庄镇曹宅子2#变	10	200	39
55406	沛县	PMS_张庄镇小黄寺2#变	10	400	136
55407	沛县	PMS_张庄镇朱庄村朱庄2#变	10	400	173
55408	沛县	PMS_张庄镇北姜庄2#变	10	400	39
55409	沛县	PMS_张庄镇高楼2#变	10	400	149
55410	沛县	PMS_张庄镇黄市2#变	10	400	178
55411	沛县	张庄镇代桥李庄2#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55412	沛县	PMS_张庄镇代桥2#变	10	400	34
55413	沛县	PMS_张庄镇代桥西2#变	10	400	194
55414	沛县	PMS_张庄镇陈桥2#变	10	400	107
55415	沛县	PMS_郑庄2#变	10	400	146
55416	沛县	张庄镇陈桥村陈庄3#变	10	400	168
55417	沛县	张庄镇姚楼2#变	10	200	17
55418	沛县	PMS_北张庄南2#变	10	400	87
55419	沛县	PMS_张庄镇田楼西2#变	10	400	166
55420	沛县	田楼东2#变	10	200	0
55421	沛县	张庄镇姚楼3#变	10	200	33
55422	沛县	PMS_张庄镇郑堂西2#变	10	400	153
55423	沛县	PMS_张庄镇郑堂东2#变	10	400	190
55424	沛县	张庄镇湾集北2#变	10	400	95
55425	沛县	张庄镇湾集中2#变	10	400	170
55426	沛县	PMS_张庄镇湾集南2#变	10	400	0
55427	沛县	张庄镇罗庙2#变	10	200	0
55428	沛县	张庄镇杨庙3#变	10	400	200
55429	沛县	张庄镇韩营村朱楼东2#变	10	400	44
55430	沛县	张庄镇韩营村朱楼西2#变	10	400	186
55431	沛县	张庄镇杨庙2#变	10	100	6
55432	沛县	张庄镇朱桥南2#变	10	200	54
55433	沛县	PMS_张庄镇陈杨楼2#变	10	400	110
55434	沛县	PMS_张庄镇东鲁村2#变	10	400	183
55435	沛县	PMS_张庄镇马固2#变	10	400	156
55436	沛县	张庄镇崔寨北桥北变	10	400	242
55437	沛县	PMS_张庄镇韩小庄2#变	10	400	119
55438	沛县	PMS_小李庄2#变	10	400	235
55439	沛县	PMS_张庄镇吴传楼2#变	10	400	226
55440	沛县	PMS_张庄镇吴集2#变	10	400	238
55441	沛县	PMS_崔寨新村2#变	10	400	144
55442	沛县	PMS_崔寨东2#变	10	400	150
55443	沛县	PMS_张庄镇崔寨南2#变	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55444	沛县	PMS_张庄镇闫楼南2号	10	400	179
55445	沛县	张庄镇潘庄王庄2#变	10	315	76
55446	沛县	PMS_潘庄西2#变	10	400	122
55447	沛县	PMS_张庄镇潘庄东2#变	10	400	254
55448	沛县	PMS_李楼2#变	10	400	226
55449	沛县	PMS_张庄镇司淹2#变	10	400	165
55450	沛县	全尧2#变	10	200	7
55451	沛县	张庄镇司淹村朱庄2#变	10	200	41
55452	沛县	PMS_张庄镇武庄2#变	10	400	56
55453	沛县	PMS_张庄镇于淹西2#变	10	400	182
55454	沛县	张庄镇崔寨机关北2#变	10	400	0
55455	沛县	PMS_张庄镇乔口吴庄2#变	10	400	109
55456	沛县	PMS_黄庙2#变	10	400	236
55457	沛县	PMS_张庄镇闫楼2#变	10	400	258
55458	沛县	张庄镇闫楼村姜庄2#变	10	400	188
55459	沛县	PMS_张庄镇杜庄2#变	10	400	127
55460	沛县	张庄镇兴国寺2#变	10	200	66
55461	沛县	PMS_张庄镇周马庄2号	10	400	180
55462	沛县	PMS_大韩庄2#变	10	400	183
55463	沛县	PMS_张庄镇杜楼2#变	10	400	93
55464	沛县	PMS_张庄镇机关东3#变	10	400	31
55465	沛县	郭庄东2#变	10	200	61
55466	沛县	张庄镇李新庄2#变	10	200	91
55467	沛县	张庄镇前胡集3#变	10	400	173
55468	沛县	张庄镇卓洼东2#变	10	200	49
55469	沛县	PMS_张庄王鲍楼1变	10	200	0
55470	沛县	张庄夏楼1变	10	200	61
55471	沛县	PMS_张庄单集南1变	10	200	1
55472	沛县	PMS_张庄后张楼北1#变	10	400	92
55473	沛县	张庄陈唐二变	10	200	0
55474	沛县	张庄姜庄西1变	10	400	72
55475	沛县	PMS_张庄姜庄东1变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55476	沛县	PMS_张庄卓洼中1变	10	200	30
55477	沛县	张庄柳元1#变	10	400	127
55478	沛县	张庄天庙南1变	10	400	2
55479	沛县	张庄后田楼1变	10	400	109
55480	沛县	张庄杜楼1变	10	200	57
55481	沛县	张庄李楼1变	10	400	41
55482	沛县	张庄韩营王庄1#变	10	400	167
55483	沛县	张庄马固1变	10	400	151
55484	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑小区1#变001	10	800	411
55485	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑小区2#	10	630	286
55486	沛县	张庄镇金色雅苑小区1#变	10	400	132
55487	沛县	PMS_张庄镇舒馨家园小区1#变	10	400	184
55488	沛县	PMS_张庄镇舒馨家园小区2#变	10	400	243
55489	沛县	PMS_张庄镇利民小区	10	400	229
55490	沛县	PMS_张庄镇祥和家园小区2#变	10	400	176
55491	沛县	PMS_张庄镇祥和家园小区1#变	10	400	183
55492	沛县	PMS_张庄镇崔寨大队部小区	10	400	255
55493	沛县	PMS_张庄镇中心商务区1号变	10	200	19
55494	沛县	张庄镇中心商务区2号变	10	200	0
55495	沛县	PMS_张庄镇中心商务区3号变	10	400	194
55496	沛县	PMS_张庄镇中心商务区4号变	10	400	112
55497	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑（三期）2号变	10	400	209
55498	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑（三期）1号变	10	400	181
55499	沛县	PMS_张庄张孟庄2#	10	400	163
55500	沛县	PMS_张庄新村1#箱变1#主变	10	630	314
55501	沛县	PMS_张庄镇韩营3#变	10	400	243
55502	沛县	PMS_张庄镇郑堂3号	10	400	199
55503	沛县	张庄镇湾集东变	10	400	184
55504	沛县	PMS_吴传楼4#变	10	400	94
55505	沛县	PMS_吴传楼3#变	10	400	175
55506	沛县	PMS_司淹4#变	10	400	68
55507	沛县	司淹3#变	10	315	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55508	沛县	PMS_张庄镇夹河新村小区变	10	400	120
55509	沛县	PMS_张庄新村5#箱变1#主变	10	400	160
55510	沛县	PMS_张庄新村2#箱变1#主变	10	630	274
55511	沛县	PMS_张庄新村3#箱变1#主变	10	630	305
55512	沛县	PMS_张庄新村4#箱变1#主变	10	630	319
55513	沛县	PMS_张庄镇姚楼新村2号	10	400	194
55514	沛县	PMS_张庄镇学仕园小区变压器	10	200	62
55515	沛县	PMS_沛县张庄镇东方佳苑小区1号变	10	400	78
55516	沛县	PMS_沛县张庄镇东方佳苑小区2号变	10	400	140
55517	沛县	PMS_沛县张庄镇金地雅苑四期2号变	10	400	228
55518	沛县	PMS_沛县张庄镇金地雅苑四期1号变	10	400	175
55519	沛县	PMS_张庄镇大张庄北3号变	10	400	68
55520	沛县	PMS_张庄镇御景花园锦亭小区变	10	400	222
55521	沛县	PMS_张庄镇湾集新村1变	10	400	225
55522	沛县	PMS_润康家园配电室1#变	10	400	168
55523	沛县	PMS_润康家园配电室2#变	10	400	183
55524	沛县	PMS_张庄镇西苑小区2#	10	400	192
55525	沛县	PMS_张庄镇西苑小区1#	10	400	185
55526	沛县	PMS_张庄镇黄寺姜庄2#变	10	400	194
55527	沛县	张庄镇陈桥3#变	10	400	169
55528	沛县	龙润华府1组2主变	10	630	383
55529	沛县	龙润华府1组1主变	10	630	367
55530	沛县	张庄镇汉府家园2号	10	400	227
55531	沛县	张庄镇汉府家园1号	10	400	245
55532	沛县	张庄镇明发豪庭1组配2主变	10	800	640
55533	沛县	张庄镇明发豪庭1组配1主变	10	800	573
55534	沛县	张庄镇吴集变	10	400	142
55535	沛县	张庄镇吴传楼6#变	10	400	202
55536	沛县	张庄镇吴传楼5#变	10	400	159
55537	沛县	张庄镇吴集3#变	10	400	245
55538	沛县	张庄镇乔口吴庄南变	10	400	241
55539	沛县	张庄镇张鲍楼2#变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55540	沛县	张庄镇赵楼北变	10	400	230
55541	沛县	张庄镇李新庄新村1箱变主变	10	630	326
55542	沛县	张庄镇江南新天地6箱变主变	10	800	506
55543	沛县	张庄镇汉韵花园1箱变主变	10	630	291
55544	沛县	张庄镇江南新天地7箱变主变	10	800	456
55545	沛县	张庄镇李新庄新村3箱变主变	10	400	219
55546	沛县	张庄镇汉邦雅苑1箱变主变	10	500	194
55547	沛县	张庄镇江南新天地5箱变主变	10	800	459
55548	沛县	张庄镇李新庄新村2箱变主变	10	630	314
55549	沛县	张庄镇夹河新村3箱变主变	10	500	312
55550	沛县	张庄镇夹河新村4箱变1主变	10	500	303
55551	沛县	张庄镇前胡集变	10	400	118
55552	沛县	张庄镇龙润华府小区1箱变主变	10	630	369
55553	铜山	康乐园4箱变	10	630	106
55554	铜山	康乐园北箱变	10	630	202
55555	铜山	格林世界6配1变	10	800	508
55556	铜山	格林世界5配4变	10	630	383
55557	铜山	格林世界6配4变	10	800	506
55558	铜山	格林世界5配1变	10	630	364
55559	铜山	新区西樵居委会4号变	10	630	296
55560	铜山	新区矿大后勤箱变	10	630	263
55561	铜山	新区西樵箱式变	10	630	340
55562	铜山	西樵居委会1号变	10	630	235
55563	铜山	新区所西樵50公用变	10	630	308
55564	铜山	无名山4箱变	10	630	0
55565	铜山	无名山1箱变	10	630	113
55566	铜山	无名山3箱变	10	630	77
55567	铜山	无名山2箱变	10	630	67
55568	铜山	御苑3号变	10	500	139
55569	铜山	御苑2号变	10	500	144
55570	铜山	步行街3箱变	10	630	211
55571	铜山	上和明月1配3变	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55572	铜山	上和明月2配1变	10	800	177
55573	铜山	上和明月3配4变	10	630	333
55574	铜山	上和明月2配4变	10	800	554
55575	铜山	上和明月3配1变	10	630	152
55576	铜山	上和明月1配2变	10	630	423
55577	铜山	步行街1箱变	10	630	20
55578	铜山	托龙山F地块5配4变	10	630	269
55579	铜山	托龙山F地块4配1变	10	800	456
55580	铜山	托龙山F地块2配1变	10	800	339
55581	铜山	托龙山F地块1配1变	10	800	310
55582	铜山	托龙山F地块4配4变	10	800	284
55583	铜山	托龙山F地块3配4变	10	800	399
55584	铜山	托龙山F地块3配1变	10	800	383
55585	铜山	托龙山F地块1配4变	10	800	329
55586	铜山	托龙山F地块2配4变	10	800	370
55587	铜山	托龙山F地块5配1变	10	630	254
55588	铜山	新区淮河路1号变	10	400	67
55589	铜山	运河东路1箱变	10	630	407
55590	铜山	君道中城1配4变	10	800	622
55591	铜山	君道中城2配1变	10	800	430
55592	铜山	君道中城4组合配1变	10	800	501
55593	铜山	君道中城2配4变	10	800	405
55594	铜山	君道中城4组合配4变	10	800	481
55595	铜山	君道中城1配1变	10	800	480
55596	铜山	美的天誉2配1变	10	630	305
55597	铜山	美的天誉2配3变	10	630	353
55598	铜山	美的天誉3配3变	10	630	301
55599	铜山	美的天誉3配1变	10	630	396
55600	铜山	汇景城1开1配1变	10	800	324
55601	铜山	汇景城3组合配2变	10	630	424
55602	铜山	汇景城1开2配1变	10	800	489
55603	铜山	汇景城3组合配1变	10	630	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55604	铜山	汇景城1开2配4变	10	800	538
55605	铜山	汇景城1开1配4变	10	800	523
55606	铜山	青云府3配4变	10	630	383
55607	铜山	青云府3配1变	10	630	356
55608	铜山	新区银河路1号变	10	400	289
55609	铜山	新区农药厂箱变	10	300	71
55610	铜山	汇景新苑4变	10	630	421
55611	铜山	汇景新苑1变	10	630	0
55612	铜山	云龙湖峰荟4配2变	10	630	405
55613	铜山	云龙湖峰荟3配2变	10	630	376
55614	铜山	云龙湖峰荟2配2变	10	800	508
55615	铜山	云龙湖峰荟4配3变	10	630	389
55616	铜山	云龙湖峰荟4配4变	10	630	422
55617	铜山	云龙湖峰荟3配1变	10	630	428
55618	铜山	云龙湖峰荟2配1变	10	800	509
55619	铜山	云龙湖峰荟4配1变	10	630	420
55620	铜山	云龙湖峰荟2配3变	10	800	512
55621	铜山	云龙湖峰荟2配4变	10	800	490
55622	铜山	新区44-1号公用变	10	400	0
55623	铜山	西樵村南公用变	10	400	69
55624	铜山	新区梅园43-2号公用变	10	400	124
55625	铜山	计生委箱变	10	630	179
55626	铜山	步行街2箱变	10	630	39
55627	铜山	山水间3配4变	10	800	364
55628	铜山	山水间1配1变	10	800	402
55629	铜山	山水间3配1变	10	800	279
55630	铜山	山水间1配4变	10	800	323
55631	铜山	山水间2配1变	10	800	401
55632	铜山	山水间4配4变	10	800	306
55633	铜山	山水间4配1变	10	800	234
55634	铜山	山水间2配4变	10	800	338
55635	铜山	美的天誉8配1变	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55636	铜山	美的天誉7配4变	10	630	299
55637	铜山	美的天誉8配4变	10	630	358
55638	铜山	美的天誉7配1变	10	630	189
55639	铜山	千禧城19配4变	10	800	598
55640	铜山	千禧城15配1变	10	800	579
55641	铜山	山河珑胤4配1变	10	800	432
55642	铜山	山河珑胤5配1变	10	800	400
55643	铜山	千禧城16配1变	10	800	534
55644	铜山	山河珑胤7配1变	10	800	394
55645	铜山	山河珑胤5配4变	10	800	408
55646	铜山	千禧城17配4变	10	800	549
55647	铜山	千禧城17配1变	10	800	562
55648	铜山	山河珑胤1配1变	10	800	600
55649	铜山	山河珑胤1配4变	10	800	570
55650	铜山	山河珑胤4配4变	10	800	548
55651	铜山	千禧城15配2变	10	800	528
55652	铜山	千禧城19配1变	10	800	552
55653	铜山	山河珑胤6配1变	10	800	379
55654	铜山	山河珑胤6配4变	10	800	267
55655	铜山	千禧城18配4变	10	800	591
55656	铜山	山河珑胤7配4变	10	800	564
55657	铜山	千禧城20配4变	10	800	542
55658	铜山	千禧城16配4变	10	800	530
55659	铜山	千禧城18配1变	10	800	610
55660	铜山	千禧城20配1变	10	800	536
55661	铜山	新区前二堡公用变	10	200	158
55662	铜山	新区康乐园南新增箱变	10	630	164
55663	铜山	新区康乐园南箱变	10	630	150
55664	铜山	山水间7配1变	10	800	391
55665	铜山	山水间7配4变	10	800	544
55666	铜山	观山府2配1变	10	800	382
55667	铜山	观山府3配1变	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55668	铜山	观山府3配4变	10	800	442
55669	铜山	观山府1配4变	10	800	470
55670	铜山	观山府1配1变	10	800	464
55671	铜山	观山府2配4变	10	800	374
55672	铜山	格林世界1配1变	10	800	451
55673	铜山	格林世界2配1变	10	800	462
55674	铜山	格林世界1配4变	10	800	488
55675	铜山	格林世界2配4变	10	800	468
55676	铜山	格林世界4配4变	10	630	270
55677	铜山	格林世界4配1变	10	630	319
55678	铜山	格林世界3配4变	10	800	434
55679	铜山	格林世界3配1变	10	800	379
55680	铜山	大丰组合配2变	10	400	279
55681	铜山	大丰组合配1变	10	400	261
55682	铜山	上海路北公用变	10	400	103
55683	铜山	汇景城2配4变	10	630	379
55684	铜山	汇景城2配1变	10	630	182
55685	铜山	汇景城1配4变	10	800	413
55686	铜山	汇景城1配1变	10	800	465
55687	铜山	华嵘小区公变	10	400	175
55688	铜山	青云府2配2变	10	630	402
55689	铜山	青云府1配3变	10	800	498
55690	铜山	青云府1配1变	10	800	470
55691	铜山	青云府2配3变	10	630	388
55692	铜山	新区民营工业园箱变	10	630	273
55693	铜山	党校对面箱变	10	630	348
55694	铜山	居乐园箱变	10	630	161
55695	铜山	新区24号箱变	10	630	303
55696	铜山	居乐园5箱变	10	630	337
55697	铜山	圣泉花园3箱变	10	630	147
55698	铜山	千禧城14配1变	10	800	460
55699	铜山	千禧城13配3变	10	800	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55700	铜山	千禧城11配3变	10	800	420
55701	铜山	千禧城13配1变	10	800	442
55702	铜山	千禧城11配1变	10	800	490
55703	铜山	千禧城12配3变	10	800	429
55704	铜山	千禧城12配1变	10	800	372
55705	铜山	观山府6配1变	10	630	486
55706	铜山	观山府4配1变	10	630	316
55707	铜山	观山府5配4变	10	630	473
55708	铜山	观山府4配4变	10	630	213
55709	铜山	观山府6配4变	10	630	482
55710	铜山	观山府5配1变	10	630	453
55711	铜山	新区西樵步行街公用变	10	200	0
55712	铜山	汉沟社区5配1变	10	800	516
55713	铜山	汉沟社区3配1变	10	800	594
55714	铜山	汉沟社区2配4变	10	800	550
55715	铜山	汉沟社区3配2变	10	800	544
55716	铜山	汉沟社区4配4变	10	630	444
55717	铜山	汉沟社区2配1变	10	800	528
55718	铜山	汉沟社区5配4变	10	800	550
55719	铜山	汉沟社区1配1变	10	800	566
55720	铜山	汉沟社区4配1变	10	630	447
55721	铜山	汉沟社区1配4变	10	800	554
55722	铜山	金水湾3配3变	10	800	387
55723	铜山	金水湾1配1变	10	800	420
55724	铜山	金水湾3配2变	10	800	490
55725	铜山	金水湾2配4变	10	800	542
55726	铜山	金水湾1配3变	10	800	474
55727	铜山	金水湾3配4变	10	800	444
55728	铜山	金水湾2配3变	10	800	338
55729	铜山	金水湾2配1变	10	800	351
55730	铜山	金水湾3配1变	10	800	465
55731	铜山	金水湾1配2变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55732	铜山	金水湾2配2变	10	800	471
55733	铜山	金水湾1配4变	10	800	412
55734	铜山	绿地娇山湖3配4变	10	630	359
55735	铜山	绿地娇山湖3配1变	10	630	301
55736	铜山	绿地娇山湖1配1变	10	800	524
55737	铜山	绿地娇山湖1配4变	10	800	427
55738	铜山	绿地娇山湖2配4变	10	630	313
55739	铜山	绿地娇山湖2配1变	10	630	385
55740	铜山	中梁首府3配电室4变	10	800	404
55741	铜山	中梁首府3配电室1变	10	800	422
55742	铜山	中梁首府4配电室2变	10	630	335
55743	铜山	中梁首府4配电室3变	10	630	244
55744	铜山	云景台1配3变	10	800	388
55745	铜山	云景台1配2变	10	800	460
55746	铜山	熙悦府2配2变	10	800	474
55747	铜山	熙悦府3配1变	10	800	437
55748	铜山	熙悦府1配1变	10	630	299
55749	铜山	云景台2配2变	10	800	264
55750	铜山	云景台1配1变	10	800	414
55751	铜山	熙悦府3配4变	10	800	458
55752	铜山	熙悦府3配2变	10	800	470
55753	铜山	云景台3配2变	10	800	460
55754	铜山	云景台1配4变	10	800	379
55755	铜山	云景台3配1变	10	800	493
55756	铜山	云景台2配4变	10	800	436
55757	铜山	熙悦府1配4变	10	630	383
55758	铜山	熙悦府1配2变	10	630	277
55759	铜山	熙悦府2配4变	10	800	495
55760	铜山	云景台2配3变	10	800	474
55761	铜山	云景台3配3变	10	800	324
55762	铜山	熙悦府3配3变	10	800	488
55763	铜山	熙悦府2配3变	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55764	铜山	熙悦府1配3变	10	630	392
55765	铜山	熙悦府2配1变	10	800	424
55766	铜山	凤凰源著小区2配4变	10	800	528
55767	铜山	凤凰源著小区1配1变	10	630	392
55768	铜山	凤凰源著小区3配3变	10	630	406
55769	铜山	凤凰源著小区1配4变	10	630	421
55770	铜山	凤凰源著小区2配2变	10	800	446
55771	铜山	凤凰源著小区2配1变	10	800	538
55772	铜山	凤凰源著小区2配3变	10	800	552
55773	铜山	凤凰源著小区3配1变	10	630	325
55774	铜山	凤凰源著小区1配2变	10	630	413
55775	铜山	凤凰源著小区1配3变	10	630	412
55776	铜山	凤凰源著小区3配4变	10	630	446
55777	铜山	凤凰源著小区3配2变	10	630	375
55778	铜山	揽山府6配1变	10	800	456
55779	铜山	揽山府5配1变	10	800	451
55780	铜山	揽山府6配4变	10	800	399
55781	铜山	揽山府5配4变	10	800	497
55782	铜山	天津路1号公用变	10	400	257
55783	铜山	中和南院1配3变	10	630	435
55784	铜山	中和南院1配1变	10	630	431
55785	铜山	中和南院1配2变	10	630	420
55786	铜山	中和南院1配4变	10	630	462
55787	铜山	文苑小区公变	10	400	132
55788	铜山	云龙湖峰荟1配4变	10	800	510
55789	铜山	云龙湖峰荟1配3变	10	800	514
55790	铜山	云龙湖峰荟1配2变	10	800	522
55791	铜山	云龙湖峰荟1配1变	10	800	500
55792	铜山	龙湖天玺配电室4变	10	630	380
55793	铜山	龙湖天玺配电室3变	10	630	251
55794	铜山	龙湖天玺配电室2变	10	630	390
55795	铜山	龙湖天玺配电室1变	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55796	铜山	千禧城3配3变	10	800	410
55797	铜山	千禧城3配1变	10	800	380
55798	铜山	千禧城4配1变	10	800	362
55799	铜山	千禧城4配3变	10	800	392
55800	铜山	千禧城2配1变	10	800	418
55801	铜山	千禧城5配1变	10	800	441
55802	铜山	千禧城1配3变	10	800	324
55803	铜山	千禧城2配3变	10	800	402
55804	铜山	千禧城1配1变	10	800	403
55805	铜山	柏景湾1配3变	10	800	444
55806	铜山	柏景湾1配1变	10	800	455
55807	铜山	柏景湾一期2配3变	10	800	392
55808	铜山	柏景湾一期2配1变	10	800	449
55809	沛县	张庄镇李新庄新村4箱变主变	10	630	347
55810	沛县	张庄镇龙润华府小区2箱变主变	10	630	361
55811	沛县	张庄镇汉韵花园3箱变主变	10	630	261
55812	沛县	张庄镇王新庄变	10	400	54
55813	沛县	张庄镇龙庭花园1配2主变	10	630	309
55814	沛县	张庄镇龙庭花园1配1主变	10	630	201
55815	沛县	张庄镇御景花园2#变	10	400	142
55816	沛县	张庄镇御景花园1#变	10	200	56
55817	沛县	张庄镇乔口吴庄西变	10	400	251
55818	沛县	张庄镇代桥南变	10	400	244
55819	沛县	张庄镇卓洼北3#变	10	400	177
55820	沛县	张庄镇中心商务区5号变	10	200	60
55821	沛县	张庄镇刘庄东变	10	400	0
55822	沛县	张庄镇前田楼北变	10	400	122
55823	沛县	张庄镇黄庙3#变	10	400	248
55824	沛县	张庄镇郭庄西2#变	10	400	87
55825	沛县	张庄镇扁担庄变	10	400	148
55826	沛县	张庄镇大韩庄变	10	400	220
55827	沛县	张庄镇孙楼2#变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55828	沛县	张庄镇韩营变	10	400	197
55829	沛县	崔寨1号2#变	10	400	205
55830	沛县	张庄镇马楼3#变	10	400	186
55831	沛县	张庄镇张李庄1变	10	400	141
55832	沛县	张庄镇土楼变	10	400	141
55833	沛县	张庄镇张孟庄村吴庄变	10	400	122
55834	沛县	张庄镇房庄东变	10	400	241
55835	沛县	张庄镇汤崔光伏变	10	400	319
55836	沛县	张庄镇朱桥西变	10	400	184
55837	沛县	张庄镇汉韵大街变	10	200	58
55838	沛县	张庄镇前元庄变	10	400	179
55839	沛县	张庄镇曹庄变	10	400	61
55840	沛县	张庄镇乔口2#变	10	200	124
55841	沛县	杨屯镇华天小区1#配电室2#主变	10	630	131
55842	沛县	张庄镇崔寨汉乡御景2#变	10	400	185
55843	沛县	张庄镇崔寨汉乡御景1#变	10	400	149
55844	沛县	张庄镇崔寨机关东3#变	10	400	202
55845	沛县	张庄镇崔寨北变	10	400	233
55846	沛县	沛县张庄镇东方佳苑小区3号变	10	400	3
55847	沛县	张庄镇韩营4#变	10	400	157
55848	沛县	张庄镇马楼2#变	10	200	0
55849	沛县	PMS_张庄镇张孟庄南2#变	10	400	116
55850	沛县	PMS_张庄镇崔寨机关东2#变	10	400	0
55851	沛县	张庄镇张庄机关东2#变	10	400	25
55852	沛县	张庄镇张庄机关南2#变	10	400	0
55853	沛县	张庄镇陈桥村陈庄2#变	10	200	90
55854	沛县	PMS_敬安商贸城1#箱变001	10	630	164
55855	沛县	敬安商贸城2#箱变	10	400	63
55856	沛县	PMS_敬安商贸城3#箱变	10	500	42
55857	沛县	PMS_敬安商贸城5#箱变	10	500	281
55858	沛县	敬安步行街1箱变主变	10	630	239
55859	沛县	敬安新民小区1箱变	10	630	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55860	沛县	敬安新民小区2箱变	10	630	193
55861	沛县	敬安镇菜市场东变	10	400	107
55862	沛县	PMS_敬安镇复兴变	10	400	98
55863	沛县	PMS_敬安金虹小区2#箱变	10	630	293
55864	沛县	敬安镇陈庄变	10	200	0
55865	沛县	敬安镇王庄变	10	200	3
55866	沛县	敬安镇袁大庄变	10	200	0
55867	沛县	PMS_敬安镇巩楼变	10	400	149
55868	沛县	PMS_敬安镇巩楼黄庄变	10	400	173
55869	沛县	敬安镇金庄变	10	160	0
55870	沛县	敬安镇宗楼黄庄变	10	315	144
55871	沛县	敬安镇宗楼变	10	400	189
55872	沛县	敬安镇秦楼变	10	400	146
55873	沛县	敬安镇汪楼变	10	200	0
55874	沛县	PMS_敬安镇后刘庄变	10	200	71
55875	沛县	敬安镇葛口东变	10	400	176
55876	沛县	敬安镇许庄变	10	200	20
55877	沛县	PMS_敬安镇周楼变	10	400	175
55878	沛县	敬安镇许庄高庄变	10	200	10
55879	沛县	PMS_敬安镇杜搂变	10	400	141
55880	沛县	PMS_敬安镇赵庄东变	10	400	161
55881	沛县	敬安镇赵庄西变	10	200	32
55882	沛县	敬安镇肖吴庄西变	10	400	169
55883	沛县	PMS_敬安镇韩楼变	10	400	169
55884	沛县	PMS_敬安镇复兴西变	10	400	86
55885	沛县	PMS_敬安镇三村变	10	400	120
55886	沛县	敬安镇民主变	10	400	82
55887	沛县	敬安镇化工厂变	10	400	93
55888	沛县	PMS_敬安镇韩庄变	10	400	26
55889	沛县	PMS_敬安镇新华二西变	10	400	0
55890	沛县	PMS_敬安镇机关北变	10	400	145
55891	沛县	敬安镇人民西变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55892	沛县	PMS_敬安镇吴庄变	10	400	176
55893	沛县	PMS_敬安镇杜虎变	10	200	0
55894	沛县	敬安镇人民东变	10	200	53
55895	沛县	敬安镇郭庄变	10	200	34
55896	沛县	敬安镇梁集中变	10	200	53
55897	沛县	PMS_敬安镇金虹小区1#变	10	400	35
55898	沛县	PMS_敬安镇新民小区东变	10	400	125
55899	沛县	PMS_敬安镇新民小区西变	10	400	177
55900	沛县	敬安镇复兴东变	10	400	0
55901	沛县	敬安镇杨楼陈庄变	10	400	104
55902	沛县	敬安镇张楼变	10	400	153
55903	沛县	PMS_敬安镇蔡刘庄变	10	200	0
55904	沛县	敬安镇魏庄变	10	200	58
55905	沛县	敬安镇大韩口东变	10	400	112
55906	沛县	敬安镇王楼变	10	400	237
55907	沛县	敬安镇新安集变	10	200	8
55908	沛县	敬安镇大新庄变	10	400	262
55909	沛县	敬安镇义和村变	10	400	265
55910	沛县	敬安镇小新庄变	10	200	21
55911	沛县	PMS_敬安镇邓楼西变	10	200	55
55912	沛县	敬安镇邓楼东变	10	400	115
55913	沛县	PMS_敬安镇薛庄变	10	200	17
55914	沛县	敬安镇小韩口变	10	200	57
55915	沛县	PMS_敬安镇大王刷楼	10	200	113
55916	沛县	敬安镇胡庄变	10	400	63
55917	沛县	PMS_敬安镇杨楼变	10	200	0
55918	沛县	PMS_敬安镇机关南变	10	630	0
55919	沛县	PMS_敬安镇复兴中变	10	400	0
55920	沛县	敬安镇韩庄2#变	10	400	2
55921	沛县	敬安镇吴庄2#变	10	200	72
55922	沛县	敬安镇陈庄2#变	10	400	134
55923	沛县	PMS_敬安镇朱庄变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55924	沛县	敬安镇巩楼新村北变	10	315	16
55925	沛县	PMS_敬安镇葛口西变	10	200	0
55926	沛县	敬安镇耿围子	10	100	1
55927	沛县	PMS_敬安镇肖吴庄东变	10	200	13
55928	沛县	PMS_敬安镇农场南变	10	400	0
55929	沛县	敬安镇农场机关西变	10	200	28
55930	沛县	敬安镇金庄西变	10	200	40
55931	沛县	PMS_敬安镇大韩口西变	10	400	76
55932	沛县	敬安镇袁大庄新村	10	400	138
55933	沛县	敬安镇韩楼新村变	10	160	22
55934	沛县	敬安镇小新庄新村东变	10	200	74
55935	沛县	敬安镇小新庄新村西变	10	200	89
55936	沛县	王刷楼村变	10	400	226
55937	沛县	敬安镇东华北变	10	400	73
55938	沛县	PMS_敬安镇大市场变	10	400	169
55939	沛县	敬安镇东南庄变	10	200	0
55940	沛县	敬安镇小王刷楼变	10	400	161
55941	沛县	PMS_敬安镇唐楼变	10	400	83
55942	沛县	PMS_敬安镇吴楼	10	200	25
55943	沛县	敬安镇崔小庄	10	100	17
55944	沛县	PMS_敬安镇小周庄西变	10	200	53
55945	沛县	敬安镇王早楼变	10	400	153
55946	沛县	PMS_敬安镇孙楼变	10	400	122
55947	沛县	PMS_敬安镇前刘庄变	10	200	0
55948	沛县	PMS_敬安镇李庄变	10	200	85
55949	沛县	PMS_敬安镇健康变	10	400	0
55950	沛县	PMS_敬安镇唐楼西变	10	200	8
55951	沛县	敬安镇新华三变	10	400	0
55952	沛县	敬安镇吴庄李庄	10	200	44
55953	沛县	敬安镇梁集西变	10	200	2
55954	沛县	敬安镇肖朱庄变	10	400	154
55955	沛县	敬安镇东新庄变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55956	沛县	PMS_敬安镇汪楼李楼变	10	200	60
55957	沛县	PMS_敬安镇许庄北变	10	200	0
55958	沛县	敬安鑫源小区一箱变一主变	10	630	185
55959	沛县	PMS_敬安镇大韩口2#变	10	400	126
55960	沛县	PMS_敬安镇胡庄2#变	10	400	125
55961	沛县	PMS_敬安镇新安集2#变	10	400	131
55962	沛县	PMS_敬安镇袁庄2#变	10	400	216
55963	沛县	敬安镇小韩口南变	10	200	22
55964	沛县	PMS_敬安镇化工厂2#变	10	400	0
55965	沛县	敬安镇赵庄2#变	10	400	112
55966	沛县	PMS_敬安镇建国小区	10	400	175
55967	沛县	PMS_敬安镇杨楼陈庄2#变	10	400	49
55968	沛县	敬安镇杜楼2#变#	10	200	0
55969	沛县	PMS_敬安镇韩楼2#变	10	400	67
55970	沛县	敬安镇许庄2#变	10	400	201
55971	沛县	敬安镇许庄北2#变	10	200	20
55972	沛县	PMS_敬安镇赵庄东2#变	10	400	143
55973	沛县	PMS_敬安镇赵庄东3#变	10	400	126
55974	沛县	敬安镇赵庄西2#变	10	400	141
55975	沛县	PMS_敬安镇赵庄西3#变#	10	400	177
55976	沛县	PMS_敬安镇闫楼北2#变	10	400	0
55977	沛县	PMS_敬安镇闫楼南3#变#	10	400	269
55978	沛县	敬安镇闫楼南2#变	10	200	64
55979	沛县	PMS_敬安镇肖吴庄西2#变	10	400	163
55980	沛县	敬安镇肖吴庄西3#变#	10	200	76
55981	沛县	敬安镇肖吴庄西4#变#	10	400	163
55982	沛县	PMS_敬安镇周楼2#变	10	400	32
55983	沛县	PMS_敬安镇机关西2#变#	10	400	0
55984	沛县	PMS_敬安镇农场机关南2#变	10	200	0
55985	沛县	敬安镇东新庄2#变	10	200	112
55986	沛县	敬安镇耿围子2#变	10	200	64
55987	沛县	PMS_敬安镇郭楼2#变#	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55988	沛县	PMS_敬安镇金庄2#变#	10	400	210
55989	沛县	敬安镇金庄西2#变#	10	200	13
55990	沛县	PMS_敬安镇褚口王庄2#变#	10	400	199
55991	沛县	PMS_敬安镇朱庄2#变#	10	400	167
55992	沛县	PMS_敬安镇宗楼2#变#	10	400	113
55993	沛县	敬安镇巩楼2#变	10	200	74
55994	沛县	PMS_敬安镇宗楼黄庄2#变#	10	400	134
55995	沛县	敬安镇崔小庄2#变	10	100	0
55996	沛县	PMS_敬安镇褚口李楼2#变#	10	400	133
55997	沛县	PMS_敬安镇褚口2#变#	10	400	157
55998	沛县	PMS_敬安镇褚口3#变#	10	400	180
55999	沛县	PMS_敬安镇孙楼刘庄2#变	10	400	178
56000	沛县	敬安镇秦楼2#变#	10	200	100
56001	沛县	PMS_敬安镇汪楼李楼2#变	10	400	159
56002	沛县	敬安镇孙楼李庄2#变#	10	200	19
56003	沛县	PMS_敬安镇汪楼2#变	10	400	56
56004	沛县	PMS_敬安镇汪楼3#变	10	400	180
56005	沛县	敬安镇阚庄2#变	10	200	54
56006	沛县	PMS_敬安镇大周庄2#变	10	400	213
56007	沛县	PMS_敬安镇葛口东2#变	10	400	0
56008	沛县	PMS_敬安镇葛口东3#变	10	400	134
56009	沛县	PMS_敬安镇葛口西2#变	10	400	154
56010	沛县	PMS_敬安镇葛口西3#变	10	400	157
56011	沛县	PMS_敬安镇李坝庄2#变	10	400	170
56012	沛县	PMS_敬安镇李坝庄3#变#	10	400	215
56013	沛县	敬安镇前刘庄2#变	10	200	67
56014	沛县	敬安镇后刘庄2#变#	10	200	73
56015	沛县	PMS_敬安镇小周庄2#变	10	400	194
56016	沛县	PMS_敬安镇小周庄西2#变	10	400	198
56017	沛县	PMS_敬安镇宗楼高庄2#变	10	400	116
56018	沛县	PMS_敬安镇陈庄3#变#	10	400	64
56019	沛县	敬安镇西陈庄2#变#	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56020	沛县	PMS_敬安镇果园2#变#	10	200	103
56021	沛县	PMS_敬安镇候阁2#变#	10	400	188
56022	沛县	敬安镇唐楼2#变#	10	400	160
56023	沛县	PMS_敬安镇唐楼3#变#	10	400	137
56024	沛县	PMS_敬安镇王楼2#变#	10	400	135
56025	沛县	敬安镇魏庄2#变#	10	400	148
56026	沛县	PMS_敬安镇杨楼2#变#	10	400	173
56027	沛县	PMS_敬安镇杨楼3#变#	10	400	108
56028	沛县	PMS_敬安镇杨楼4#变#	10	400	169
56029	沛县	PMS_敬安镇袁庄3#变#	10	400	174
56030	沛县	PMS_敬安镇张楼2#变#	10	400	193
56031	沛县	PMS_敬安镇张楼3#变#	10	400	173
56032	沛县	敬安镇巩楼新村北3#变	10	400	243
56033	沛县	PMS_敬安镇蔡刘庄2#变#	10	400	167
56034	沛县	PMS_敬安镇大王刷楼2#变	10	400	230
56035	沛县	PMS_敬安镇大新庄2#变	10	400	214
56036	沛县	PMS_敬安镇邓楼东2#变#	10	400	132
56037	沛县	PMS_敬安镇邓楼西2#变#	10	400	138
56038	沛县	敬安镇梁集西2#变#	10	200	49
56039	沛县	PMS_敬安镇唐楼西2#变#	10	400	83
56040	沛县	PMS_敬安镇小韩口2#变#	10	400	135
56041	铜山	柏景湾一期2配4变	10	800	417
56042	沛县	PMS_敬安镇小新庄2#变#	10	400	69
56043	沛县	PMS_敬安镇新安集3#变#	10	400	127
56044	铜山	柏景湾1配2变	10	800	443
56045	沛县	敬安镇义和村2#变#	10	200	121
56046	铜山	柏景湾一期2配2变	10	800	445
56047	沛县	PMS_敬安镇大韩口东2#变#	10	400	170
56048	铜山	柏景湾1配4变	10	800	421
56049	沛县	PMS_敬安镇大韩口西2#变#	10	400	126
56050	铜山	银山佳苑3配4变	10	800	516
56051	沛县	PMS_敬安镇小韩口南2#变#	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56052	铜山	银山佳苑3配2变	10	800	422
56053	沛县	敬安镇小王刷楼2#变#	10	200	74
56054	铜山	银山佳苑3配1变	10	800	524
56055	沛县	PMS_敬安镇杨楼陈庄3#变#	10	400	157
56056	铜山	银山佳苑3配3变	10	800	517
56057	沛县	敬安镇小新庄新村东2#变#	10	200	101
56058	铜山	揽山府2配电室1变	10	800	358
56059	沛县	PMS_敬安镇小新庄新村西2#变#	10	200	20
56060	铜山	揽山府2配电室4变	10	800	383
56061	沛县	PMS_敬安镇后姜庄2#变#	10	400	119
56062	铜山	集慧大厦2变	10	630	461
56063	沛县	敬安镇梁集2#变#	10	400	170
56064	铜山	集慧大厦1变	10	630	377
56065	沛县	PMS_敬安镇梁集3#变#	10	400	136
56066	铜山	梧桐公馆3配4变	10	800	555
56067	沛县	PMS_敬安镇前姜庄2#变#	10	400	173
56068	铜山	梧桐公馆3配1变	10	800	433
56069	沛县	PMS_敬安镇新华4#变#	10	400	0
56070	铜山	梧桐公馆4配1变	10	800	459
56071	沛县	PMS_敬安镇大市场2#变#	10	400	52
56072	铜山	梧桐公馆4配4变	10	800	505
56073	沛县	PMS_敬安镇新华二西2#变#	10	400	196
56074	铜山	梧桐公馆5配1变	10	630	377
56075	沛县	PMS_敬安镇杜虎2#变	10	200	115
56076	铜山	梧桐公馆5配4变	10	630	409
56077	沛县	PMS_敬安镇郭庄2#变#	10	400	208
56078	铜山	绿地湖语墅2配1变	10	800	426
56079	沛县	PMS_敬安镇郭庄3#变	10	400	139
56080	铜山	绿地湖语墅2配4变	10	800	406
56081	沛县	PMS_敬安镇郭庄4#变	10	400	82
56082	铜山	绿地湖语墅1配1变	10	800	489
56083	沛县	PMS_敬安镇韩庄3#变#	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56084	铜山	绿地湖语墅1配2变	10	800	544
56085	沛县	PMS_敬安镇健康2#变#	10	400	80
56086	铜山	衡山路5号	10	400	0
56087	沛县	PMS_敬安镇民主2#变#	10	400	113
56088	铜山	东二街箱变	10	630	68
56089	铜山	枫园4箱变	10	630	366
56090	铜山	枫园2箱变	10	630	80
56091	铜山	枫园1箱变	10	630	261
56092	铜山	枫园5箱变	10	630	292
56093	铜山	学府路1号箱变	10	630	184
56094	铜山	枫园3箱变	10	630	222
56095	铜山	娇山府2配1变	10	800	451
56096	铜山	娇山府4配1变	10	630	343
56097	铜山	娇山府组合配电室1变	10	800	463
56098	铜山	娇山府3配1变	10	630	378
56099	铜山	娇山府3配4变	10	630	389
56100	铜山	娇山府4配4变	10	630	367
56101	铜山	柏景湾二期3配2变	10	630	369
56102	铜山	柏景湾二期1配1变	10	800	467
56103	铜山	柏景湾二期1配4变	10	800	444
56104	铜山	熙悦府4配3变	10	800	228
56105	铜山	熙悦府4配4变	10	800	422
56106	铜山	柏景湾二期1配2变	10	800	463
56107	铜山	柏景湾二期4配3变	10	630	387
56108	铜山	柏景湾二期2配1变	10	630	373
56109	铜山	柏景湾二期3配4变	10	630	361
56110	铜山	柏景湾二期4配1变	10	630	367
56111	铜山	柏景湾二期2配3变	10	630	322
56112	铜山	柏景湾二期2配2变	10	630	329
56113	铜山	熙悦府4配1变	10	800	396
56114	铜山	柏景湾二期4配4变	10	630	360
56115	铜山	柏景湾二期3配1变	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56116	铜山	熙悦府5配1变	10	800	336
56117	铜山	熙悦府4配2变	10	800	400
56118	铜山	柏景湾二期1配3变	10	800	476
56119	铜山	柏景湾二期4配2变	10	630	341
56120	铜山	熙悦府5配4变	10	800	434
56121	铜山	柏景湾二期2配4变	10	630	310
56122	铜山	熙悦府5配2变	10	800	403
56123	铜山	柏景湾二期3配3变	10	630	351
56124	铜山	公安公寓新增箱变	10	630	265
56125	铜山	汇景城4配1变	10	800	366
56126	铜山	汇景城3配4变	10	800	408
56127	铜山	汇景城3配1变	10	800	364
56128	铜山	汇景城4配4变	10	800	311
56129	铜山	文沃1配4变	10	800	430
56130	铜山	文沃1配3变	10	800	456
56131	铜山	文沃1配1变	10	800	306
56132	铜山	霸王小区箱变	10	630	157
56133	铜山	PMS_新区樵村2-1号公用变(新区所西樵2号公用变)	10	400	53
56134	铜山	新区望园小区公变	10	400	74
56135	铜山	新区居乐园四区1变(新区海河西路1变(6杆)	10	400	91
56136	铜山	新区1桥公用变	10	400	0
56137	铜山	PMS_新区所无名山西樵变	10	400	36
56138	铜山	新区所西樵4号变	10	400	36
56139	铜山	PMS_马坡镇前八段村委会公变1号变	10	400	181
56140	铜山	PMS_马坡镇张庄西1号变	10	400	108
56141	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊4号变	10	200	91
56142	铜山	马坡镇后丁阁变	10	200	38
56143	铜山	PMS_马坡镇新庄变	10	200	0
56144	铜山	PMS_马坡镇马坡一队1号变	10	400	150
56145	铜山	马坡镇马坡一队变	10	200	0
56146	铜山	PMS_马坡镇马坡村二队变	10	200	0
56147	铜山	PMS_马坡镇马坡一三队变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56148	铜山	PMS_马坡镇后丁各变	10	200	0
56149	铜山	马坡镇九段村5号变	10	400	151
56150	铜山	PMS_马坡镇姜站村石宅子变	10	200	82
56151	铜山	马坡镇荣楼变	10	200	8
56152	铜山	PMS_马坡镇杜沟1号变	10	250	56
56153	铜山	PMS_马坡镇王小楼变	10	400	72
56154	铜山	PMS_马坡镇后八段西变	10	400	131
56155	铜山	马坡镇前八段7号变	10	400	98
56156	铜山	PMS_马坡镇后八段南变	10	400	104
56157	铜山	PMS_马坡镇姜站东2号变	10	400	143
56158	铜山	马坡镇甄庄变	10	200	94
56159	铜山	PMS_马坡镇河涯变	10	400	48
56160	铜山	马坡镇瓦矿村3号变	10	400	6
56161	铜山	PMS_马坡镇老圩子2号变	10	250	0
56162	铜山	马坡镇九段村3号变	10	400	89
56163	铜山	PMS_马坡镇和畅庄村1号变	10	200	30
56164	铜山	马坡镇和畅庄西变	10	200	61
56165	铜山	PMS_马坡镇和畅庄3号变	10	200	4
56166	铜山	PMS_马坡镇秦庄西变	10	315	46
56167	铜山	马坡镇大新庄村袁楼村变	10	200	31
56168	铜山	马坡镇秦水口变	10	400	31
56169	铜山	PMS_马坡镇前丁各2号变	10	200	50
56170	铜山	马坡镇后丁各1号变	10	200	53
56171	铜山	马坡镇单楼变	10	400	76
56172	铜山	PMS_马坡镇湖心庄变	10	200	0
56173	铜山	马坡镇支庄东队变	10	200	80
56174	铜山	马坡镇蒋楼南变	10	200	41
56175	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村赵庄1号变	10	200	17
56176	铜山	马坡镇支庄1号变	10	200	21
56177	铜山	PMS_马坡镇小新庄变	10	400	139
56178	铜山	PMS_马坡镇河北村芦庄变	10	250	97
56179	铜山	马坡镇河北村村北变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56180	铜山	PMS_马坡镇芦庄1号变	10	200	46
56181	铜山	PMS_马坡镇供电站1号变	10	400	16
56182	铜山	马坡镇供电所2号变	10	400	116
56183	铜山	PMS_马坡镇市场2号变	10	315	54
56184	铜山	马坡镇马坡村变	10	250	0
56185	铜山	PMS_马坡镇马坡村1号变	10	250	104
56186	铜山	马坡镇秦坑1号变	10	400	195
56187	铜山	PMS_马坡镇丁集4号变	10	315	123
56188	铜山	马坡镇丁集村5号变	10	400	91
56189	铜山	PMS_马坡镇丁集村6号变	10	315	124
56190	铜山	PMS_马坡镇代海变	10	160	65
56191	铜山	PMS_马坡镇绳庄变	10	160	52
56192	铜山	马坡镇尚沟西变	10	400	174
56193	铜山	PMS_马坡镇前八段6号变	10	315	10
56194	铜山	PMS_马坡镇前八段5号变	10	400	107
56195	铜山	马坡镇前八段1号变	10	200	17
56196	铜山	PMS_马坡镇前八段4号变	10	315	99
56197	铜山	PMS_马坡镇前八段3号变	10	400	0
56198	铜山	PMS_马坡镇张庄东变	10	200	24
56199	铜山	PMS_马坡镇前王堂变	10	160	37
56200	铜山	PMS_马坡镇周楼变	10	250	67
56201	铜山	PMS_马坡镇双楼村1号变	10	160	0
56202	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村闸上变	10	200	0
56203	铜山	PMS_马坡镇湖新庄（丁各）变	10	200	49
56204	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村闫庄变	10	200	34
56205	铜山	马坡镇蒋楼村侯庄变	10	200	25
56206	铜山	马坡镇丁集村赵段变	10	400	68
56207	铜山	马坡镇王堂村王庄东队变	10	200	53
56208	铜山	PMS_马坡镇老圩子市场变	10	315	25
56209	铜山	马坡镇杜沟村变	10	400	147
56210	铜山	马坡镇拾段村代海1号变	10	400	141
56211	铜山	马坡镇大辛庄村北变	10	250	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56212	铜山	马坡镇丁集村7号变	10	400	149
56213	铜山	马坡镇拾段村变	10	400	154
56214	铜山	马坡镇拾段1号变	10	400	175
56215	铜山	PMS_马坡镇大新庄村变	10	200	64
56216	铜山	PMS_马坡镇和畅庄村南变	10	250	161
56217	铜山	马坡镇老圩子1号变	10	400	107
56218	铜山	马坡镇董塘变	10	200	0
56219	铜山	PMS_马坡镇马坡村街区变	10	400	79
56220	铜山	PMS_马坡镇前八段村9号变	10	250	95
56221	铜山	马坡镇袁楼变	10	200	0
56222	铜山	PMS_马坡镇和畅庄2号变	10	400	152
56223	铜山	PMS_马坡镇街道4号变	10	400	43
56224	铜山	PMS_马坡镇街道5号变	10	400	0
56225	铜山	PMS_马坡镇九段村北6号变	10	400	0
56226	铜山	马坡镇前八段村南变	10	400	55
56227	铜山	PMS_马坡镇周楼村3号变	10	200	24
56228	铜山	PMS_马坡镇丁集村东变	10	400	34
56229	铜山	PMS_马坡镇马坡八队1号变	10	400	150
56230	铜山	PMS_马坡镇河北西变	10	400	0
56231	铜山	PMS_马坡镇芦庄村3号变	10	200	0
56232	铜山	PMS_马坡镇马坡村4号变	10	400	0
56233	铜山	马坡镇马坡八队2号变	10	400	107
56234	铜山	PMS_马坡镇前八段村东变	10	200	0
56235	铜山	PMS_马坡镇丁集村南变	10	400	100
56236	铜山	PMS_马坡镇市场1号变	10	400	126
56237	铜山	马坡镇蒋楼村东蒋楼变	10	200	23
56238	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村西蒋楼变	10	200	0
56239	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊变	10	200	0
56240	铜山	PMS_马坡镇九段村中变	10	400	86
56241	铜山	马坡镇前八段公变2号变	10	200	0
56242	铜山	PMS_马坡镇大新庄村西变	10	200	22
56243	铜山	PMS_马坡镇周楼村2号变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56244	铜山	马坡镇九段村西变	10	200	0
56245	铜山	PMS_马坡镇九段村东变	10	400	59
56246	铜山	马坡镇丁集村秦坑变	10	400	83
56247	铜山	PMS_马坡镇后八段东1号变	10	400	126
56248	铜山	PMS_马坡镇后八段南1号变	10	400	25
56249	铜山	PMS_马坡镇后八段村中变	10	400	89
56250	铜山	PMS_马坡镇甄庄1号变	10	200	35
56251	铜山	PMS_马坡镇河涯村南变	10	200	51
56252	铜山	PMS_马坡镇姜站村西变	10	400	118
56253	铜山	PMS_马坡镇九段村北1号变	10	400	60
56254	铜山	PMS_马坡镇王大楼1号变	10	200	52
56255	铜山	马坡镇王小楼1号变	10	400	161
56256	铜山	PMS_马坡镇后八段村北1号变	10	200	0
56257	铜山	PMS_马坡镇前八段村中变	10	400	130
56258	铜山	PMS_马坡镇西蒋楼1号变	10	200	88
56259	铜山	马坡镇马坡村五队变	10	200	0
56260	铜山	PMS_马坡镇政府公变变	10	400	134
56261	铜山	PMS_马坡镇马坡村三队变	10	200	15
56262	铜山	PMS_马坡镇马坡村四队变	10	400	163
56263	铜山	PMS_马坡镇荣楼1号变	10	200	20
56264	铜山	PMS_马坡镇后王堂西变	10	200	107
56265	铜山	马坡镇前王堂1号变	10	400	170
56266	铜山	PMS_马坡镇代海2号变	10	200	81
56267	铜山	马坡镇绳庄东变	10	200	49
56268	铜山	马坡镇赵段西变	10	400	116
56269	铜山	马坡镇王楼1号变	10	400	158
56270	铜山	马坡镇和畅庄村西变	10	200	0
56271	铜山	PMS_马坡镇瓦矿一队变	10	200	0
56272	铜山	PMS_马坡镇秦庄路西变	10	200	0
56273	铜山	PMS_马坡镇王丰庄西变	10	200	0
56274	铜山	PMS_马坡镇丁各村变	10	200	92
56275	铜山	PMS_马坡镇丁各三队变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56276	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村1号变	10	200	66
56277	铜山	PMS_马坡镇丁各二队变	10	200	57
56278	铜山	马坡镇单楼1号变	10	200	0
56279	铜山	PMS_马坡镇袁楼1号变	10	400	150
56280	铜山	PMS_马坡镇秦水口1号变	10	200	0
56281	铜山	PMS_马坡镇董塘1号变	10	400	181
56282	铜山	PMS_马坡镇姜站村2号变	10	400	39
56283	铜山	PMS_马坡镇老圩子东变	10	400	10
56284	铜山	PMS_马坡镇后八段村北2号变	10	400	54
56285	铜山	PMS_马坡镇后八段村南2号变	10	400	0
56286	铜山	PMS_马坡镇前八段村东2号变	10	400	47
56287	铜山	PMS_马坡镇前八段市场变	10	400	22
56288	铜山	马坡镇街道6号变	10	400	21
56289	铜山	PMS_马坡镇街道1号变	10	400	0
56290	铜山	马坡镇街道2号变	10	400	83
56291	铜山	PMS_马坡镇街道7号变	10	400	296
56292	铜山	PMS_马坡镇马坡市场3号变	10	400	0
56293	铜山	PMS_马坡镇小新庄1号变	10	400	167
56294	铜山	PMS_马坡镇河北变	10	400	151
56295	铜山	PMS_马坡镇候庄1号变	10	400	125
56296	铜山	PMS_马坡镇张庄东1号变	10	400	126
56297	铜山	PMS_马坡镇董洼1号变	10	400	207
56298	铜山	PMS_马坡镇西蒋楼2号变	10	200	28
56299	铜山	PMS_马坡镇王堂村变	10	200	17
56300	铜山	PMS_马坡镇东蒋楼1号变	10	400	185
56301	铜山	PMS_马坡镇蒋楼南1号变	10	400	171
56302	铜山	PMS_马坡镇九段村南2号变	10	400	78
56303	铜山	PMS_马坡镇街道3号变	10	400	0
56304	铜山	PMS_马坡镇马坡二队2号变	10	400	0
56305	铜山	PMS_马坡镇九段村南1号变	10	400	44
56306	铜山	PMS_马坡镇九段村南3号变	10	400	103
56307	铜山	PMS_马坡镇张庄1号变	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56308	铜山	PMS_马坡镇后八段村西1号变	10	400	27
56309	铜山	PMS_马坡镇后八段村南3号变	10	400	128
56310	铜山	PMS_马坡镇杜沟村3号变	10	400	0
56311	铜山	PMS_马坡镇前八段村10号变	10	400	0
56312	铜山	PMS_马坡镇前八段村11号变	10	400	71
56313	铜山	PMS_马坡镇前八段村12号变	10	400	0
56314	铜山	PMS_马坡镇拾段村2号变	10	400	197
56315	铜山	PMS_马坡镇和畅庄4号变	10	400	223
56316	铜山	马坡镇前八段13号变	10	400	79
56317	铜山	PMS_马坡镇姜站16号变	10	400	105
56318	铜山	PMS_马坡镇石宅子15号变	10	400	106
56319	铜山	PMS_马坡镇阎庄2号变	10	400	191
56320	铜山	PMS_马坡镇闸上1号变	10	400	151
56321	沛县	PMS_敬安镇三村1#变#	10	400	148
56322	沛县	PMS_敬安镇吴庄3#变#	10	400	51
56323	沛县	PMS_敬安镇吴庄4#变#	10	400	181
56324	沛县	PMS_敬安镇长胜西2#变#	10	400	89
56325	沛县	敬安镇菜市场3#变#	10	400	0
56326	沛县	PMS_敬安镇东华北2#变#	10	400	100
56327	沛县	PMS_敬安镇东华南2#变#	10	400	15
56328	沛县	PMS_敬安镇复兴西2#变#	10	400	73
56329	沛县	PMS_敬安镇机关北2#变#	10	400	74
56330	沛县	PMS_敬安镇机关南2#变#	10	400	0
56331	沛县	PMS_敬安镇建国3#变	10	400	201
56332	沛县	PMS_敬安镇人民东2#变#	10	400	94
56333	沛县	敬安镇人民西2#变#	10	400	87
56334	沛县	敬安镇吴庄李庄2#变#	10	400	163
56335	沛县	PMS_敬安镇化工厂3#变#	10	400	5
56336	沛县	敬安镇吴庄王庄2#变#	10	200	68
56337	沛县	敬安镇菜市场4号变	10	400	0
56338	沛县	敬安镇复兴中2配变	10	400	0
56339	沛县	PMS_敬安镇梁集中4#配变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56340	沛县	PMS_敬安镇袁庄4#配变	10	400	151
56341	沛县	PMS_敬安镇巩楼黄庄2#变	10	315	153
56342	沛县	PMS_敬安镇宗楼黄庄3#配变	10	400	176
56343	沛县	PMS_敬安镇周楼3#配变	10	400	128
56344	沛县	PMS_敬安镇人民政府（万和家园）1#变	10	400	0
56345	沛县	金地城小区配电室1主变	10	800	373
56346	沛县	金地城小区配电室2主变	10	800	242
56347	沛县	PMS_敬安清华苑小区2#变	10	400	81
56348	沛县	PMS_敬安清华苑小区1#变	10	400	137
56349	沛县	PMS_九龙花园1箱变主变	10	630	310
56350	沛县	PMS_九龙花园2箱变主变	10	630	248
56351	沛县	敬安镇阳光小区2箱变1主变	10	500	91
56352	沛县	敬安镇阳光小区5箱变1主变	10	500	101
56353	沛县	敬安镇阳光小区1箱变1主变	10	630	126
56354	沛县	清华苑小区2配电室4主变	10	630	378
56355	沛县	清华苑小区1配电室3主变	10	630	363
56356	沛县	敬安镇轧花厂家属院2变	10	200	0
56357	沛县	PMS_敬安镇轧花厂家属院	10	400	151
56358	沛县	PMS_敬安镇明清家园9箱变主变	10	500	260
56359	沛县	PMS_敬安镇明清家园8箱变主变	10	400	233
56360	沛县	PMS_敬安镇明清家园1变	10	400	320
56361	沛县	PMS_敬安镇明清家园2箱变主变	10	630	277
56362	沛县	PMS_敬安镇明清家园7变	10	400	270
56363	沛县	PMS_敬安镇明清家园3箱变主变	10	400	183
56364	沛县	PMS_敬安镇明清家园5箱变主变	10	500	361
56365	沛县	敬安镇金城国际2箱主变	10	500	208
56366	沛县	敬安镇金城国际1箱主变	10	500	183
56367	沛县	敬安镇东华北3#变	10	400	106
56368	沛县	敬安镇汪楼4#变	10	400	196
56369	沛县	敬安镇李坝庄4#变	10	400	10
56370	沛县	敬安镇菜市场箱变主变	10	400	0
56371	沛县	敬安镇菜市场2箱变主变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56372	沛县	敬安镇明清家园6箱变主变	10	400	172
56373	沛县	敬安镇褚口4#变	10	400	192
56374	沛县	敬安镇前刘庄3#变	10	400	236
56375	沛县	敬安镇阚庄变	10	400	188
56376	沛县	敬安镇郭楼变	10	400	171
56377	沛县	敬安镇闫楼南变	10	400	59
56378	沛县	敬安镇邓楼西3#变	10	400	190
56379	沛县	敬安镇李坝庄5#变	10	400	210
56380	沛县	敬安镇巩楼新村北2#变	10	400	265
56381	沛县	敬安镇唐楼4#变	10	400	266
56382	沛县	敬安镇东华南变	10	400	112
56383	沛县	敬安镇褚口李楼3#配变	10	200	96
56384	沛县	敬安镇大周庄变	10	400	103
56385	沛县	敬安镇巩楼新村南变	10	400	124
56386	沛县	敬安镇刘庄变	10	400	195
56387	沛县	敬安镇褚口李楼变	10	200	59
56388	沛县	敬安镇宗楼高庄变	10	400	236
56389	沛县	敬安镇袁庄变	10	200	75
56390	沛县	敬安镇小周庄变	10	400	144
56391	沛县	敬安镇人民西3#变	10	400	0
56392	沛县	敬安镇建国二变	10	400	84
56393	沛县	敬安镇长胜东变	10	400	81
56394	沛县	敬安镇闫楼北变	10	400	235
56395	沛县	敬安镇果园变	10	200	81
56396	沛县	敬安镇候阁变	10	400	218
56397	沛县	敬安镇后姜庄变	10	400	225
56398	沛县	敬安镇肖朱庄2#变	10	400	191
56399	沛县	敬安镇前姜庄变	10	400	181
56400	沛县	敬安镇袁大庄新村2#变	10	400	71
56401	沛县	敬安镇袁大庄新村4#变	10	400	204
56402	沛县	敬安镇袁大庄新村3#变	10	400	181
56403	沛县	敬安镇袁大庄新村1#变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56404	沛县	敬安镇幸福花园变	10	400	172
56405	沛县	敬安镇梁集中5#变	10	400	193
56406	沛县	朱寨镇西高庄变	10	400	0
56407	沛县	朱寨镇燕牌坊南变	10	400	203
56408	沛县	PMS_朱寨镇闫庄东	10	400	200
56409	沛县	朱寨镇闫庄西	10	400	184
56410	沛县	PMS_朱寨镇刘集北变	10	400	128
56411	沛县	PMS_朱寨镇郝庄变	10	400	196
56412	沛县	PMS_朱寨镇闫寨变	10	400	190
56413	沛县	PMS_朱寨镇梅村周庄变	10	200	23
56414	沛县	PMS_朱寨镇化祖庙北变	10	200	23
56415	沛县	PMS_朱寨镇张楼西变	10	400	216
56416	沛县	朱寨镇罗安子张庄变	10	100	12
56417	沛县	朱寨镇燕牌坊苏庄变	10	400	153
56418	沛县	朱寨镇燕牌坊西燕变	10	400	208
56419	沛县	朱寨镇燕牌坊中变	10	500	35
56420	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊东变	10	500	249
56421	沛县	PMS_朱寨镇王庄变	10	400	215
56422	沛县	PMS_朱寨镇王楼学校变	10	400	228
56423	沛县	朱寨镇张李元变	10	400	226
56424	沛县	朱寨镇化祖庙变	10	400	140
56425	沛县	朱寨镇张楼变	10	400	213
56426	沛县	PMS_朱寨镇朱庄变	10	200	78
56427	沛县	PMS_朱寨镇杜庙变	10	200	91
56428	沛县	PMS_朱寨镇后杏花南变	10	200	99
56429	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙南变	10	200	107
56430	沛县	朱寨镇燕庙东变	10	400	169
56431	沛县	朱寨镇燕庙西变	10	400	204
56432	沛县	朱寨镇燕牌坊东南变	10	500	168
56433	沛县	朱寨镇燕牌坊东孟变	10	400	224
56434	沛县	朱寨镇燕牌坊陈庄	10	400	45
56435	沛县	朱寨镇燕牌坊西孟变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56436	沛县	PMS_朱寨镇燕庙南变	10	200	96
56437	沛县	PMS_朱寨镇朱寨东变	10	400	0
56438	沛县	朱寨镇朱寨西变	10	400	118
56439	沛县	PMS_朱寨镇韩阁变	10	400	146
56440	沛县	朱寨镇唐楼变	10	400	234
56441	沛县	PMS_朱寨镇闫集机关变	10	400	134
56442	沛县	PMS_朱寨镇农科站东变	10	400	139
56443	沛县	朱寨镇陈楼南变	10	200	38
56444	沛县	PMS_朱寨镇梅村东变	10	400	105
56445	沛县	PMS_朱寨镇梅村西变	10	200	27
56446	沛县	朱寨镇画贝楼变	10	400	201
56447	沛县	朱寨镇朱集闫庄变	10	400	171
56448	沛县	PMS_朱寨镇魏河森东变	10	400	145
56449	沛县	PMS_朱寨镇朱集西变	10	400	182
56450	沛县	PMS_朱寨镇杏花大队变	10	200	123
56451	沛县	PMS_朱寨镇前杏花北变	10	200	51
56452	沛县	朱寨镇黄井西2#变	10	400	142
56453	沛县	PMS_朱寨镇梅村南变	10	200	0
56454	沛县	PMS_朱寨镇梅村西2#变	10	400	189
56455	沛县	朱寨镇党庄变	10	200	33
56456	沛县	朱寨镇曹坑变	10	400	201
56457	沛县	朱寨镇甄楼南2#变	10	400	0
56458	沛县	朱寨镇张陈庄2#变	10	400	224
56459	沛县	朱寨镇中集变	10	400	192
56460	沛县	朱寨镇陈楼北变	10	200	0
56461	沛县	PMS_朱寨镇田庄变	10	400	242
56462	沛县	PMS_朱寨镇罗安子徐楼变	10	400	242
56463	沛县	PMS_朱寨镇罗安子唐庄变	10	400	203
56464	沛县	PMS_朱寨镇后黄井变	10	400	133
56465	沛县	朱寨镇闫寨南变	10	400	112
56466	沛县	PMS_朱寨镇邹庄变	10	200	106
56467	沛县	PMS_朱寨镇闫集西变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56468	沛县	PMS_朱寨镇闫集邱庄变	10	400	163
56469	沛县	PMS_朱寨镇闫岔楼变	10	400	203
56470	沛县	PMS_朱寨镇耿孟庄变	10	200	0
56471	沛县	朱寨镇胡庙街西	10	400	223
56472	沛县	朱寨镇黄井学北变	10	400	1
56473	沛县	PMS_朱寨镇郭林西变	10	200	31
56474	沛县	PMS_朱寨镇武埝南变	10	200	0
56475	沛县	PMS_朱寨镇武埝北变	10	400	242
56476	沛县	PMS_朱寨镇甄庙孟楼变	10	200	25
56477	沛县	PMS_朱寨镇甄庙变	10	200	45
56478	铜山	PMS_马坡镇甄庄2号变	10	400	9
56479	沛县	PMS_朱寨镇徐楼北变	10	400	157
56480	沛县	PMS_朱寨镇甄楼北变	10	200	87
56481	沛县	朱寨镇徐庄东1#变	10	200	14
56482	铜山	PMS_马坡镇老圩子3号变	10	400	214
56483	沛县	朱寨镇孟庄北变	10	630	254
56484	铜山	PMS_马坡镇姜站村17号变	10	315	17
56485	铜山	PMS_马坡镇尚沟西1号变	10	400	138
56486	铜山	PMS_马坡镇后王堂1号变	10	400	258
56487	沛县	朱寨镇朱岗变	10	500	291
56488	铜山	PMS_马坡镇王庄1号变	10	400	172
56489	沛县	PMS_朱寨镇徐庄东变	10	630	103
56490	铜山	PMS_马坡镇丁集村西变	10	400	135
56491	沛县	朱寨镇徐庄北变	10	400	185
56492	铜山	马坡镇秦水口2号变	10	400	0
56493	沛县	朱寨镇后蔡村西变	10	400	189
56494	铜山	PMS_马坡镇后八段南4号变	10	400	0
56495	沛县	PMS_朱寨镇孙庄变	10	200	13
56496	铜山	PMS_马坡镇董洼2号变	10	400	136
56497	沛县	朱寨镇前蔡村中变	10	400	222
56498	铜山	PMS_马坡镇三义村1号变	10	400	64
56499	沛县	朱寨镇张陈庄变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56500	铜山	马坡镇单楼2号变	10	400	0
56501	沛县	PMS_朱寨镇邵庙东变	10	400	213
56502	铜山	PMS_马坡镇街道16号变	10	315	115
56503	沛县	PMS_朱寨镇周庙变	10	400	261
56504	铜山	PMS_马坡镇阎庄1号变	10	400	229
56505	沛县	朱寨镇孟庄东变	10	500	234
56506	铜山	PMS_马坡镇东蒋楼2号变	10	400	208
56507	沛县	朱寨镇徐庄南变	10	400	166
56508	铜山	PMS_马坡镇赵庄2号变	10	400	222
56509	铜山	PMS_马坡镇马坡四队1号变	10	400	143
56510	沛县	朱寨镇五堡变	10	500	244
56511	铜山	PMS_马坡镇马坡村部1号变	10	400	80
56512	沛县	PMS_朱寨镇王楼南变	10	400	184
56513	沛县	PMS_朱寨镇甄庙牛庄变	10	200	33
56514	铜山	PMS_马坡镇街道9号变	10	400	53
56515	沛县	PMS_朱寨镇甄楼新村西	10	200	31
56516	铜山	马坡镇街道11号变	10	400	150
56517	沛县	PMS_朱寨镇马桥东变	10	400	101
56518	铜山	PMS_马坡镇街道12号变	10	400	0
56519	沛县	PMS_朱寨镇朱集东变	10	400	219
56520	铜山	PMS_马坡镇街道13号变	10	400	17
56521	沛县	朱寨镇马元东变	10	200	52
56522	铜山	PMS_马坡镇芦庄村4号变	10	400	97
56523	沛县	PMS_朱寨镇马元徐庄变	10	200	51
56524	铜山	PMS_马坡镇马坡八队变	10	400	60
56525	沛县	PMS_朱寨镇姚庄变	10	200	116
56526	铜山	PMS_马坡镇河北1号变	10	400	160
56527	沛县	PMS_朱寨镇马元西变	10	400	194
56528	铜山	PMS_马坡镇街道18号变	10	400	76
56529	沛县	朱寨镇辛梨园变	10	400	106
56530	铜山	PMS_马坡镇街道15号变	10	315	78
56531	沛县	朱寨镇后李楼变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56532	铜山	马坡镇街道19号变	10	315	0
56533	沛县	朱寨镇前李楼变	10	400	222
56534	铜山	马坡镇王丰庄东变	10	400	160
56535	沛县	PMS_朱寨镇黄庄西变	10	400	137
56536	铜山	PMS_马坡镇丁集村8号变	10	400	117
56537	沛县	PMS_朱寨镇刘集南变	10	200	0
56538	铜山	PMS_马坡镇支庄2号变	10	400	76
56539	沛县	朱寨镇李老庄变	10	200	86
56540	铜山	PMS_马坡镇代海3号变	10	400	45
56541	沛县	PMS_朱寨镇蔡楼西变	10	400	179
56542	铜山	PMS_马坡镇街道17号变	10	400	0
56543	沛县	PMS_朱寨镇宋楼西变	10	200	27
56544	铜山	PMS_马坡镇董塘2号变	10	400	147
56545	沛县	PMS_朱寨镇宋楼东变	10	200	92
56546	铜山	PMS_马坡镇前八段16号变	10	400	122
56547	沛县	PMS_朱寨镇张庄西变	10	400	198
56548	铜山	PMS_马坡镇前八段15号变	10	400	79
56549	沛县	PMS_朱寨镇蔡楼东变	10	200	52
56550	铜山	PMS_马坡镇前八段14号变	10	400	19
56551	沛县	朱寨镇杨庙变	10	400	214
56552	铜山	PMS_马坡镇腰庄变	10	400	118
56553	沛县	PMS_朱寨镇吴庄变	10	400	123
56554	铜山	PMS_马坡镇丁各1号变	10	400	221
56555	沛县	PMS_朱寨镇暗楼街西变	10	400	153
56556	铜山	PMS_马坡镇后丁各2号变	10	400	79
56557	沛县	PMS_朱寨镇罗安子西变	10	400	154
56558	铜山	PMS_马坡镇前王堂2号变	10	400	154
56559	沛县	PMS_朱寨镇罗安子北变	10	400	162
56560	铜山	PMS_马坡镇后八段村南5号变	10	400	0
56561	沛县	朱寨镇张寨西变	10	200	69
56562	铜山	马坡镇尚沟东队变	10	400	218
56563	沛县	朱寨镇张寨东变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56564	铜山	马坡镇街道8号变	10	400	96
56565	沛县	朱寨镇韩阁北变	10	400	78
56566	铜山	马坡镇前八段20号变	10	400	13
56567	沛县	PMS_朱寨镇燕集东变	10	200	50
56568	铜山	PMS_马坡镇前八段18号变	10	400	125
56569	沛县	PMS_朱寨镇燕集西变	10	200	56
56570	铜山	PMS_马坡镇前八段17号变	10	400	134
56571	沛县	PMS_朱寨镇胡庙东变	10	400	178
56572	铜山	马坡镇前八段19号变	10	400	205
56573	沛县	PMS_朱寨镇朱寨西南	10	400	230
56574	铜山	PMS_马坡镇张庄2号变	10	400	164
56575	沛县	朱寨镇赵寨	10	400	203
56576	铜山	PMS_马坡镇丁集村北变	10	400	128
56577	沛县	PMS_朱寨镇朱集陈庄东变	10	400	179
56578	铜山	PMS_马坡镇董洼3号变	10	400	248
56579	铜山	PMS_马坡镇侯庄2号变	10	400	0
56580	铜山	PMS_马坡镇秦庄2号变	10	400	216
56581	沛县	朱寨镇郑庄	10	200	25
56582	铜山	PMS_马坡镇王大楼2号变	10	400	205
56583	沛县	PMS_朱寨镇孔庄变	10	200	0
56584	铜山	马坡镇张庄变	10	160	0
56585	沛县	PMS_朱寨镇黄庄东	10	400	175
56586	铜山	PMS_马坡镇政府1号变	10	400	18
56587	沛县	PMS_朱寨镇段桥	10	400	127
56588	沛县	PMS_朱寨镇郭林东	10	400	71
56589	铜山	PMS_马坡镇袁楼2号变	10	400	160
56590	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙西变	10	400	233
56591	铜山	PMS_马坡镇赵段1号变	10	400	171
56592	沛县	PMS_朱寨镇农科站西变	10	400	162
56593	铜山	PMS_马坡镇后八段北3号变	10	400	28
56594	沛县	朱寨镇魏河森中变	10	200	50
56595	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊1号变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56596	沛县	PMS_朱寨镇前黄井变	10	400	187
56597	铜山	PMS_马坡镇芦庄村5号变	10	400	34
56598	沛县	PMS_朱寨镇画贝楼2#变	10	200	42
56599	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村6号变	10	400	106
56600	沛县	PMS_朱寨镇蔡小楼北	10	200	0
56601	铜山	PMS_马坡镇石宅子16号变	10	400	82
56602	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄东变	10	400	155
56603	铜山	PMS_马坡镇河涯西变	10	400	94
56604	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄西变	10	400	163
56605	铜山	PMS_马坡镇九段村南5号变	10	400	0
56606	沛县	PMS_朱寨镇闫集街南	10	400	131
56607	铜山	马坡镇周楼4号变	10	400	167
56608	沛县	PMS_朱寨镇闫集街北变	10	630	211
56609	铜山	PMS_马坡镇蒋楼西蒋楼变新	10	400	227
56610	沛县	PMS_朱寨镇武埝东变	10	200	0
56611	铜山	PMS_马坡镇丁各村1号变（新）	10	400	35
56612	沛县	PMS_朱寨镇韩阁南变	10	200	12
56613	铜山	PMS_马坡镇秦坑2号变	10	400	112
56614	沛县	PMS_朱寨镇梅村北变	10	400	169
56615	铜山	PMS_马坡镇前八段8号变（新）	10	400	172
56616	沛县	PMS_朱寨镇闫集怡景嘉苑小区1#箱变1#主变	10	400	220
56617	铜山	PMS_马坡镇姜站村3号变（新）	10	400	108
56618	沛县	PMS_朱寨镇闫集怡景嘉苑小区2#箱变1#主变	10	400	170
56619	铜山	PMS_马坡镇马坡村张庄2号变（新）	10	400	254
56620	沛县	朱寨镇闫集沁园小区	10	400	156
56621	铜山	PMS_马坡镇董洼北变	10	400	162
56622	沛县	朱寨镇闫集新型社区3#变	10	400	224
56623	铜山	PMS_马坡镇赵庄4号变	10	400	92
56624	沛县	PMS_朱寨镇王楼东变	10	400	210
56625	铜山	PMS_马坡镇九段村东1号变	10	400	0
56626	沛县	PMS_朱寨镇桥西变	10	400	253
56627	沛县	PMS_朱寨镇邓古董变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56628	沛县	朱寨镇暗楼东变	10	400	173
56629	铜山	PMS_马坡镇前八段2号变（新）	10	400	0
56630	沛县	朱寨镇蔡小楼南变	10	400	154
56631	铜山	PMS_马坡镇马坡村七队1号变	10	400	80
56632	沛县	PMS_朱寨镇马桥西变	10	400	173
56633	铜山	PMS_马坡镇后王堂变（新）	10	400	203
56634	沛县	朱寨镇马元新型社区2#变002	10	400	182
56635	铜山	PMS_马坡镇王庄变（新）	10	400	230
56636	沛县	PMS_罗安子新型 001	10	400	230
56637	沛县	PMS_朱寨后杏花2#变	10	400	231
56638	沛县	PMS_朱寨镇前杏花南变	10	400	158
56639	铜山	PMS_马坡镇张水口变（新）	10	400	97
56640	沛县	PMS_朱寨新庄西变（2#）	10	400	89
56641	铜山	PMS_马坡镇后八段东变新	10	400	73
56642	沛县	朱寨张楼北变	10	200	74
56643	铜山	PMS_马坡镇王大楼变（新）	10	400	185
56644	沛县	PMS_朱寨镇新庄东变	10	400	190
56645	铜山	PMS_马坡镇马坡7、8队变（新）	10	400	74
56646	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙东变	10	400	216
56647	铜山	PMS_马坡镇九段村部变（新）	10	400	63
56648	沛县	PMS_朱寨蔡小楼北2#	10	400	225
56649	沛县	PMS_朱寨镇陈楼南2#变	10	400	144
56650	铜山	PMS_马坡镇三义村西变（新）	10	400	144
56651	沛县	PMS_朱寨燕牌坊东孟变	10	630	307
56652	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村北变（新）	10	400	132
56653	沛县	PMS_朱寨西高庄（西燕）	10	400	250
56654	铜山	PMS_马坡镇王堂村部变（新）	10	400	168
56655	沛县	朱寨镇苏庄2#变	10	400	0
56656	铜山	PMS_马坡镇九段村北3号变	10	400	0
56657	沛县	朱寨燕牌坊东(2)	10	400	218
56658	铜山	PMS_马坡镇三义村2号变（新）	10	400	146
56659	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊中1#变（马桥）	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56660	铜山	PMS_马坡镇后八段北变新	10	400	63
56661	沛县	PMS_朱寨闫集西2#（机关）	10	400	191
56662	铜山	PMS_马坡镇九段村西1号变	10	400	55
56663	沛县	朱寨镇李老庄西变	10	200	28
56664	铜山	PMS_马坡镇支庄4号变	10	400	0
56665	沛县	PMS_朱寨镇刘集西变	10	400	218
56666	铜山	PMS_马坡镇支庄3号变	10	400	15
56667	沛县	朱寨镇黄庄东南变	10	200	20
56668	铜山	PMS_马坡镇九段村东2号变	10	400	2
56669	沛县	PMS_朱寨董庄2#	10	400	93
56670	铜山	PMS_马坡镇马坡村六队变	10	400	30
56671	沛县	PMS_朱寨罗安子徐楼（罗安子北）	10	400	217
56672	铜山	PMS_马坡镇石宅子17号变	10	400	173
56673	铜山	PMS_马坡镇马坡村四队2号变	10	400	39
56674	铜山	PMS_马坡镇前八段21号变	10	400	62
56675	铜山	PMS_马坡镇杜沟村2号变	10	400	140
56676	铜山	PMS_马坡镇和畅庄8号变	10	400	0
56677	铜山	PMS_马坡镇大新庄1号变	10	400	122
56678	铜山	PMS_马坡镇秦庄1号变	10	400	227
56679	铜山	PMS_马坡镇和畅庄5号变	10	400	223
56680	铜山	PMS_马坡镇前八段22号变	10	400	0
56681	铜山	马坡镇老圩子东1号变	10	400	201
56682	铜山	马坡镇周楼5号变	10	400	145
56683	铜山	马坡镇前八段村25号变	10	400	69
56684	铜山	马坡镇王楼变	10	400	160
56685	铜山	马坡镇九段村北4号变	10	200	0
56686	铜山	马坡镇马坡二队1号变	10	400	224
56687	铜山	马坡镇车站小区变	10	200	14
56688	铜山	马坡镇亮点产业园小区变	10	400	108
56689	铜山	马坡镇丁集村1号变	10	200	0
56690	铜山	马坡镇九段村东5号变	10	400	254
56691	铜山	马坡镇河北2号变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56692	铜山	马坡镇双楼村2号变	10	250	94
56693	铜山	马坡镇三义村3号变	10	400	287
56694	铜山	马坡镇王丰庄1号变	10	400	142
56695	铜山	马坡镇绳庄北变	10	400	141
56696	铜山	马坡镇马坡村3号变	10	400	0
56697	铜山	马坡镇前八段23号变	10	400	64
56698	铜山	马坡镇袁楼3号变	10	400	219
56699	铜山	马坡镇丁集村3号变	10	400	112
56700	铜山	马坡镇绳庄东1号变	10	400	232
56701	铜山	马坡镇九段村东4号变	10	400	134
56702	铜山	马坡镇贵族花园1号变	10	400	170
56703	铜山	马坡镇贵族花园2号变	10	400	69
56704	铜山	马坡镇和畅庄6号变	10	400	128
56705	铜山	马坡镇九段村北7号变	10	200	0
56706	铜山	马坡镇王小楼2号变	10	200	52
56707	铜山	马坡镇学府家苑2变	10	200	53
56708	铜山	马坡镇学府家苑1变	10	400	171
56709	铜山	马坡镇学府家苑3变	10	400	158
56710	铜山	马坡镇马坡一队2号变	10	400	232
56711	铜山	马坡镇秦水口7号变	10	400	167
56712	铜山	马坡镇秦水口4号变	10	400	218
56713	铜山	马坡镇秦水口3号变	10	400	215
56714	铜山	马坡镇秦水口5号变	10	400	187
56715	铜山	马坡镇秦水口6号变	10	400	183
56716	铜山	马坡镇马坡村七队变	10	400	124
56717	铜山	马坡镇拾段村西变	10	400	130
56718	铜山	PMS_马坡镇王丰庄变	10	400	0
56719	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村1变	10	400	145
56720	铜山	PMS_马坡镇瓦矿东2号变	10	200	30
56721	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村4号变	10	200	7
56722	铜山	PMS_马坡镇石宅子变	10	200	31
56723	铜山	PMS_马坡镇马坡村村民委员会变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56724	铜山	PMS_黄集镇平楼村小合子变	10	400	134
56725	铜山	PMS_黄集镇神洼村变	10	400	80
56726	铜山	PMS_黄集镇吕楼村1号变	10	400	109
56727	铜山	PMS_黄集镇陈湾2号变	10	400	195
56728	铜山	PMS_黄集镇吕楼杜楼村变	10	400	106
56729	铜山	PMS_黄集镇三楼庄南变	10	400	77
56730	铜山	PMS_黄集镇聂楼三队变	10	400	177
56731	铜山	黄集镇供电9号变	10	630	158
56732	铜山	PMS_黄集镇供电4号变	10	400	49
56733	铜山	PMS_黄集镇左庄村2变	10	200	66
56734	铜山	黄集镇元庙村站变	10	400	37
56735	铜山	黄集镇朱庄村变	10	400	48
56736	铜山	PMS_黄集镇月卜村变	10	400	149
56737	铜山	PMS_黄集镇陈楼王庄变	10	400	144
56738	铜山	黄集镇王庄村1号变	10	200	34
56739	铜山	黄集镇后芦上队1号变	10	400	175
56740	铜山	PMS_黄集镇供电14号变	10	400	118
56741	铜山	黄集镇城北村4号变	10	400	0
56742	铜山	黄集镇杜楼队4号变	10	400	86
56743	铜山	PMS_黄集镇传楼村1号变	10	400	226
56744	铜山	PMS_黄集镇运城村5变	10	400	218
56745	铜山	PMS_黄集镇供电13号变	10	400	161
56746	铜山	黄集镇董西台区变	10	400	0
56747	铜山	黄集镇供电4号西台区变	10	400	81
56748	铜山	黄集镇三楼村2号变	10	315	168
56749	铜山	PMS_黄集镇供电12号变	10	630	36
56750	铜山	黄集镇胡庄队2号变	10	400	152
56751	铜山	黄集镇丁庄队4号变	10	400	194
56752	铜山	PMS_黄集镇运城北变变	10	200	58
56753	铜山	PMS_黄集镇土楼队变	10	400	188
56754	铜山	PMS_黄集镇小楼队变	10	400	69
56755	铜山	PMS_黄集镇元庙村变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56756	铜山	PMS_黄集镇孟楼队变	10	400	227
56757	铜山	黄集镇韩庄2号变	10	400	137
56758	铜山	黄集镇左庄站	10	200	0
56759	铜山	PMS_黄集镇后集三队变	10	200	24
56760	铜山	黄集镇三楼村变	10	400	28
56761	铜山	PMS_黄集镇三楼村3号变	10	400	113
56762	铜山	黄集镇马楼1号变	10	400	275
56763	铜山	PMS_黄集镇马楼队变	10	200	33
56764	铜山	PMS_黄集镇许庄队变	10	400	255
56765	铜山	黄集镇黄东南站变	10	200	92
56766	铜山	黄集镇吕楼村变	10	400	155
56767	铜山	PMS_黄集镇神洼二队变	10	200	0
56768	铜山	黄集镇陈楼东变	10	400	129
56769	铜山	黄集镇陈楼西队变	10	400	158
56770	铜山	黄集镇陈楼村变	10	400	222
56771	铜山	PMS_黄集镇聂楼一队变	10	200	0
56772	铜山	PMS_黄集镇黄东3号变	10	400	221
56773	铜山	PMS_黄集镇大沟村变	10	400	80
56774	铜山	PMS_黄集镇吕楼村2号变	10	400	99
56775	铜山	PMS_黄集镇传楼松林变	10	400	4
56776	铜山	PMS_黄集镇供电2号变	10	400	170
56777	铜山	PMS_黄集镇供电1号变	10	400	25
56778	铜山	PMS_黄集镇供电3号变	10	400	40
56779	铜山	PMS_黄集镇黄西前队变	10	400	174
56780	铜山	PMS_黄集镇辛庄队变	10	400	120
56781	铜山	黄集镇朱塘队变	10	200	81
56782	铜山	PMS_黄集镇孙庄队变	10	200	16
56783	铜山	PMS_黄集镇高楼2号变	10	400	161
56784	铜山	黄集镇高楼韩庄队变	10	200	28
56785	铜山	黄集镇月卜队变	10	200	29
56786	铜山	PMS_黄集镇后王庙变	10	200	0
56787	铜山	PMS_黄集镇杨庄村变	10	250	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56788	铜山	黄集镇前王庙变	10	200	0
56789	铜山	PMS_黄集镇平楼队变	10	250	0
56790	铜山	PMS_黄集镇平楼村变	10	250	35
56791	铜山	黄集镇宗楼村变	10	400	169
56792	铜山	PMS_黄集镇阎王庙队变	10	200	50
56793	铜山	黄集镇金楼村变	10	400	147
56794	铜山	黄集镇金楼队变	10	200	0
56795	铜山	PMS_黄集镇供电6号变	10	400	124
56796	铜山	PMS_黄集镇黄西村1号变	10	400	103
56797	铜山	PMS_黄集镇供电4号东台区变	10	400	0
56798	铜山	黄集镇闫口村变	10	200	20
56799	铜山	黄集镇左庄翻水站变	10	200	85
56800	铜山	PMS_黄集镇后集四队变	10	400	136
56801	铜山	PMS_黄集镇闫口后队变	10	250	46
56802	铜山	黄集镇传楼村变	10	400	29
56803	铜山	PMS_黄集镇传楼2号变	10	200	0
56804	铜山	PMS_黄集镇运城村北变	10	400	131
56805	铜山	PMS_黄集镇供电10号变	10	400	0
56806	铜山	PMS_黄集镇黄西村2号变	10	315	0
56807	铜山	PMS_黄集镇黄西村5号变	10	400	0
56808	铜山	PMS_黄集镇土楼队1号变	10	200	31
56809	铜山	黄集镇运城村2变	10	200	2
56810	铜山	黄集镇神洼一队变	10	400	130
56811	铜山	PMS_黄集镇杨庄村3号变	10	200	12
56812	铜山	黄集镇耿新庄1号变	10	400	166
56813	铜山	PMS_黄集镇黄东5号变	10	400	123
56814	铜山	黄集镇侯楼队1号变	10	400	107
56815	铜山	PMS_黄集镇供电17号变	10	400	104
56816	铜山	PMS_黄集镇供电18号变	10	200	27
56817	铜山	黄集镇郭楼队1号变	10	400	164
56818	铜山	黄集镇供电11号变	10	630	175
56819	铜山	PMS_黄集镇左庄村3变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56820	铜山	PMS_黄集镇闫口村1号变	10	200	0
56821	铜山	黄集镇黄东4号变	10	400	185
56822	铜山	PMS_黄集镇许庄队1号变	10	200	26
56823	铜山	黄集镇供电20号变	10	630	109
56824	铜山	PMS_黄集镇前集队3号变	10	400	115
56825	铜山	黄集镇三楼村4号变	10	400	49
56826	铜山	黄集镇陈楼村1号变	10	400	129
56827	铜山	黄集镇马楼队1号变	10	400	183
56828	铜山	PMS_黄集镇赵庄队1号变	10	200	0
56829	铜山	黄集镇金楼队1号变	10	200	83
56830	铜山	黄集镇王庄村2号变	10	400	127
56831	铜山	PMS_黄集刁新楼1号变	10	400	260
56832	铜山	PMS_黄集黄东5号变	10	400	198
56833	沛县	PMS_朱寨暗楼东2	10	400	158
56834	沛县	PMS_朱寨镇宋楼南变	10	400	247
56835	沛县	PMS_朱寨镇前蔡村南变	10	400	178
56836	沛县	PMS_朱寨镇甄楼北2#变	10	400	206
56837	沛县	PMS_朱寨镇中集2#变	10	400	204
56838	沛县	PMS_朱寨镇闫寨东变	10	400	31
56839	沛县	PMS_朱寨镇闫寨西变	10	400	132
56840	沛县	PMS_朱寨耿孟庄西变	10	400	182
56841	沛县	PMS_朱寨朱岗	10	400	112
56842	沛县	PMS_朱寨五堡	10	400	194
56843	沛县	朱寨镇孟庄南变	10	400	201
56844	沛县	PMS_朱寨镇徐庄东2#变	10	400	120
56845	沛县	PMS_朱寨镇徐庄南2#变	10	400	193
56846	沛县	PMS_朱寨镇黄井南变	10	400	189
56847	沛县	朱寨镇辛梨园东变	10	200	88
56848	沛县	PMS_朱寨梅村新村变	10	200	0
56849	沛县	PMS_朱寨镇马桥东1#变	10	400	218
56850	沛县	朱寨镇宋楼小区变	10	400	199
56851	沛县	朱寨镇王楼学校西变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56852	沛县	PMS_朱寨福星家园	10	400	227
56853	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄东1#变（新）	10	400	236
56854	沛县	PMS_朱寨镇张寨东2#变	10	400	229
56855	沛县	PMS_朱寨镇周庄1#变	10	400	202
56856	沛县	PMS_朱寨镇罗安子北1#变	10	400	193
56857	沛县	PMS_朱寨镇魏河森南变	10	400	145
56858	沛县	朱寨镇张李元1#变	10	200	79
56859	沛县	PMS_朱寨镇王庄1#变	10	400	200
56860	沛县	PMS_朱寨镇魏河森西变	10	400	213
56861	沛县	PMS_朱寨镇张楼1#变	10	400	196
56862	沛县	朱寨镇赵寨1#变	10	200	64
56863	沛县	PMS_朱寨镇农科站东1#变	10	400	142
56864	沛县	朱寨镇机关3#变	10	200	99
56865	沛县	PMS_朱寨镇燕庙东1#变	10	400	7
56866	沛县	PMS_朱寨镇燕庙南1#变	10	400	229
56867	沛县	PMS_朱寨镇化祖庙1#变	10	400	208
56868	沛县	PMS_朱寨镇前李楼1#变	10	400	252
56869	沛县	PMS_朱寨镇甄楼西变	10	400	248
56870	沛县	PMS_朱寨镇韩阁1#变	10	400	151
56871	沛县	PMS_朱寨镇罗安子南变	10	400	167
56872	沛县	PMS_朱寨镇前黄井1#变	10	400	195
56873	沛县	PMS_朱寨镇前黄井2#变	10	400	228
56874	沛县	PMS_朱寨镇闫庄东1#变	10	400	221
56875	沛县	PMS_朱寨镇马元徐庄1#变	10	400	217
56876	沛县	PMS_朱寨镇甄庙孟楼1#变	10	400	170
56877	沛县	PMS_朱寨镇邵庙东1号变	10	400	189
56878	沛县	朱寨镇马元东1#变	10	200	41
56879	沛县	PMS_朱寨镇张陈庄西1#变	10	400	228
56880	沛县	朱寨镇闫集街北1#变	10	400	77
56881	沛县	朱寨镇张寨西1#变	10	200	54
56882	沛县	PMS_朱寨镇后黄井1#变	10	400	175
56883	沛县	PMS_朱寨镇曹坑1#变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56884	沛县	PMS_朱寨镇马元西1#变	10	400	251
56885	沛县	PMS_朱寨镇郝庄2#变	10	400	165
56886	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙西1#变	10	400	213
56887	沛县	PMS_朱寨镇胡庙街北变	10	400	180
56888	沛县	PMS_朱寨镇胡庙东1#变	10	400	169
56889	沛县	朱寨镇邵庙中变	10	630	259
56890	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊村赵庄变	10	400	225
56891	沛县	PMS_朱寨镇甄庙牛庄1#变	10	400	194
56892	沛县	PMS_朱寨镇陈楼3#变	10	400	150
56893	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊村东高庄变	10	400	152
56894	沛县	PMS_朱寨镇徐楼1#变	10	400	193
56895	沛县	PMS_朱寨镇燕庙东2#变	10	400	196
56896	沛县	朱寨镇徐胡庄北变	10	400	203
56897	沛县	PMS_朱寨镇农科站西1#变	10	400	131
56898	沛县	PMS_朱寨镇燕集西1#变	10	400	219
56899	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄西1#变	10	400	232
56900	沛县	PMS_朱寨镇张寨东1#变	10	400	176
56901	沛县	PMS_朱寨镇梅村西1#变	10	400	210
56902	沛县	PMS_朱寨镇梅村西2#变（新）	10	400	229
56903	沛县	PMS_朱寨镇朱庄1#变	10	400	183
56904	沛县	朱寨镇朱寨东1#变	10	200	39
56905	沛县	PMS_朱寨镇后杏花北变	10	400	135
56906	沛县	朱寨镇朱寨西1#变	10	400	50
56907	沛县	PMS_朱寨镇朱集西南变	10	400	125
56908	沛县	PMS_朱寨镇朱集东北变	10	400	90
56909	沛县	朱寨镇暗楼大队1#变	10	400	0
56910	沛县	PMS_朱寨镇朱集东南变	10	400	180
56911	沛县	朱寨镇朱集陈庄西变	10	200	42
56912	沛县	PMS_朱寨镇朱集西北变	10	400	234
56913	沛县	PMS_朱寨镇梅村南2#变	10	400	118
56914	沛县	PMS_朱寨镇郝庄1#变	10	400	104
56915	沛县	PMS_朱寨镇闫集街南1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56916	沛县	PMS_朱寨镇后李楼1#变	10	400	235
56917	沛县	PMS_朱寨镇孙庄2#变	10	400	191
56918	沛县	PMS_朱寨镇前蔡村北变	10	400	194
56919	沛县	PMS_朱寨镇韩阁南1#变	10	400	150
56920	沛县	PMS_朱寨镇蔡楼西1#变	10	400	183
56921	沛县	朱寨镇黄庄西1#变	10	400	198
56922	沛县	朱寨镇杨庙1#变	10	200	51
56923	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙东1#变（新）	10	400	229
56924	沛县	PMS_朱寨镇闫集西1#变	10	400	197
56925	沛县	朱寨镇邓古董1#变	10	200	0
56926	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙东3#变	10	400	221
56927	沛县	PMS_朱寨镇后蔡村东变	10	400	183
56928	沛县	PMS_朱寨镇武埝西变	10	400	181
56929	沛县	朱寨镇蔡小楼南1#变	10	200	0
56930	沛县	PMS_朱寨镇郑庄1#变	10	400	186
56931	沛县	PMS_朱寨镇张庄1#变（新）	10	400	203
56932	沛县	PMS_朱寨镇甄楼南变	10	400	237
56933	沛县	PMS_朱寨镇燕大楼变	10	400	242
56934	沛县	朱寨镇王楼郝庄变	10	400	248
56935	沛县	PMS_朱寨镇孟庄东1#变	10	400	223
56936	沛县	PMS_朱寨镇和谐家园二期2变	10	400	117
56937	沛县	PMS_朱寨镇闫集文庭雅苑	10	400	166
56938	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊村中2#变	10	400	73
56939	沛县	朱寨镇王楼西变	10	400	191
56940	沛县	朱寨镇桥西搬迁安置1箱主变	10	630	405
56941	沛县	朱寨镇桥西搬迁安置2箱主变	10	630	375
56942	沛县	朱寨镇闫集街北2#变	10	400	218
56943	沛县	朱寨镇燕庙南2#变	10	400	254
56944	沛县	朱寨镇徐庄东3#变	10	400	231
56945	沛县	朱寨镇闫集新型社区2#变	10	630	419
56946	沛县	朱寨镇闫集新型社区1#变	10	630	362
56947	沛县	朱寨汉府家园1配1变	10	630	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56948	沛县	朱寨镇千秋康城配主变	10	500	258
56949	沛县	朱寨汉府家园1配2变	10	630	373
56950	沛县	朱寨镇四季商贸城1配3主变	10	500	167
56951	沛县	朱寨镇四季商贸城1配1主变	10	500	243
56952	沛县	朱寨镇阳光小区2配主变	10	500	163
56953	沛县	朱寨镇燕牌坊社区1配1主变	10	500	331
56954	沛县	朱寨镇燕牌坊社区1配2主变	10	500	196
56955	沛县	朱寨镇和谐家园1配1主变	10	630	249
56956	沛县	朱寨镇和谐家园1配2主变	10	630	373
56957	沛县	朱寨镇闫寨新村1配2主变	10	400	57
56958	沛县	朱寨镇贾庄西变	10	200	100
56959	沛县	朱寨镇贾庄东变	10	200	4
56960	沛县	朱寨镇燕庙东3#变	10	400	262
56961	沛县	朱寨镇张李元南变	10	400	266
56962	沛县	朱寨镇邵庙东2#变	10	400	183
56963	沛县	朱寨镇蔡小楼大队变	10	400	148
56964	沛县	朱寨镇王楼北变	10	400	228
56965	沛县	朱寨镇邵庙西变	10	400	100
56966	沛县	朱寨镇甄楼南3#变	10	400	227
56967	沛县	朱寨镇周庙1#变	10	400	223
56968	沛县	朱寨镇张陈庄3#变	10	400	261
56969	沛县	朱寨镇罗安子徐楼西变	10	400	185
56970	沛县	朱寨镇曹坑2#变	10	400	280
56971	沛县	朱寨镇闫集汉景嘉苑	10	400	174
56972	沛县	朱寨镇甄楼新村东	10	400	222
56973	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏4#变	10	400	314
56974	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏3#变	10	400	315
56975	沛县	朱寨镇徐胡庄南变	10	400	208
56976	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏2#变	10	400	315
56977	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏1#变	10	400	306
56978	沛县	朱寨镇五堡2#变	10	400	83
56979	沛县	朱寨镇闫集汉景嘉苑2#变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56980	沛县	朱寨镇中学南箱变主变	10	630	293
56981	沛县	朱寨镇机关南箱主变	10	630	201
56982	沛县	朱寨镇城管所2箱主变	10	630	320
56983	沛县	朱寨镇中学箱变主变	10	630	313
56984	沛县	朱寨镇新村1箱变主变	10	630	302
56985	沛县	朱寨镇中学1箱变主变	10	630	395
56986	沛县	朱寨镇燕集北箱变主变	10	630	350
56987	沛县	朱寨镇派出所1箱主变	10	630	47
56988	沛县	朱寨镇农商行4箱主变	10	630	295
56989	沛县	朱寨镇燕集北1箱变主变	10	630	307
56990	沛县	PMS_朱寨镇小朱庄变	10	200	117
56991	沛县	PMS_朱寨镇胡庙西2#变	10	400	188
56992	沛县	PMS_朱寨镇辛集变	10	400	295
56993	沛县	PMS_朱寨镇张庄东变	10	400	109
56994	沛县	PMS_杨屯镇彭屯新村西变	10	400	197
56995	沛县	PMS_杨屯镇刘屯东1#变	10	400	114
56996	沛县	PMS_杨屯镇刘屯西1#变	10	400	171
56997	沛县	PMS_杨屯镇机关北变	10	400	81
56998	沛县	PMS_杨屯镇后屯村中变	10	400	0
56999	沛县	杨屯镇电影院变	10	50	10
57000	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村中变	10	400	71
57001	沛县	杨屯镇卞庄村南变	10	315	82
57002	沛县	PMS_杨屯镇孔庄村前场变	10	400	0
57003	沛县	杨屯镇杨屯一队变	10	200	70
57004	沛县	杨屯镇杨屯四队变	10	200	102
57005	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村中变	10	400	223
57006	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村中变	10	200	35
57007	沛县	PMS_杨屯镇西姚桥南街东变	10	200	1
57008	沛县	杨屯镇西姚桥中街东变	10	400	188
57009	沛县	PMS_杨屯镇西姚桥中街西变	10	200	12
57010	沛县	PMS_杨屯镇杨屯八队变	10	400	243
57011	沛县	PMS_杨屯镇杨屯市场变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57012	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村孙庄变	10	200	60
57013	沛县	PMS_杨屯镇蒋海村北1#变	10	200	117
57014	沛县	PMS_杨屯镇南仲山村南1#变	10	250	153
57015	沛县	PMS_杨屯镇孔庄村中变	10	250	104
57016	沛县	PMS_杨屯镇后屯村东变	10	400	57
57017	沛县	杨屯镇欢口村南变	10	200	60
57018	沛县	杨屯镇大山湾村东变	10	315	108
57019	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村北变	10	400	159
57020	沛县	PMS_杨屯镇北陶屯南变	10	400	0
57021	沛县	杨屯镇北陶屯北变	10	400	168
57022	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村中变	10	400	118
57023	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南变	10	400	76
57024	沛县	PMS_杨屯镇杨屯码头变	10	400	46
57025	沛县	杨屯镇机关变	10	160	86
57026	沛县	PMS_杨屯镇杨屯南变	10	200	88
57027	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村韩庄变	10	200	69
57028	沛县	PMS_杨屯镇建筑公司变	10	200	28
57029	沛县	杨屯镇孟店新村变	10	400	234
57030	沛县	杨屯镇杨屯村南变	10	400	0
57031	沛县	杨屯镇南仲山村西变	10	500	0
57032	沛县	杨屯镇大山湾村南1#变	10	1000	0
57033	沛县	杨屯镇大山湾村南2#变	10	1000	69
57034	沛县	杨屯镇许庙村樊家变	10	400	190
57035	沛县	杨屯镇许庙村固尚变	10	400	156
57036	沛县	杨屯镇蔡大庄西变	10	400	220
57037	沛县	PMS_杨屯镇蒋海西南变	10	200	113
57038	沛县	PMS_杨屯镇张庄南变	10	400	80
57039	沛县	PMS_杨屯镇许庙变	10	200	77
57040	沛县	杨屯镇赵楼村杜庄变	10	400	207
57041	沛县	杨屯镇赵楼村李庙变	10	200	66
57042	沛县	PMS_杨屯镇甘庄村北变	10	200	32
57043	沛县	杨屯镇张街村西变	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57044	沛县	PMS_杨屯镇杨屯北变	10	400	0
57045	沛县	PMS_杨屯镇彭屯东变	10	400	210
57046	沛县	PMS_杨屯镇彭屯西变	10	400	88
57047	沛县	杨屯镇张街村中1#变	10	400	197
57048	沛县	PMS_杨屯镇张街村东变	10	400	187
57049	沛县	杨屯镇东姚桥村中变	10	400	49
57050	沛县	杨屯镇东姚桥村东变	10	200	41
57051	沛县	杨屯镇东姚桥村北变	10	250	159
57052	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村西南变	10	400	151
57053	沛县	PMS_杨屯镇杨屯铁路变	10	250	0
57054	沛县	PMS_杨屯镇王庄变	10	400	273
57055	沛县	PMS_杨屯镇西仲山村杨庄变	10	200	7
57056	沛县	杨屯镇西仲山村中变	10	200	99
57057	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村北变	10	400	105
57058	沛县	杨屯镇西安庄村南西变	10	400	214
57059	沛县	杨屯镇西陶屯村中变	10	400	120
57060	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村西南变	10	200	100
57061	沛县	杨屯镇华天小区1#配电室1#主变	10	630	266
57062	沛县	PMS_杨屯镇华天小区2#配电室4#主变	10	630	230
57063	沛县	杨屯镇孔庄村南1#变	10	200	21
57064	沛县	杨屯镇后屯村西变	10	200	108
57065	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村西变	10	400	51
57066	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村北变	10	400	173
57067	沛县	杨屯镇旧姚桥村南变	10	400	12
57068	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村联中变	10	400	167
57069	沛县	PMS_杨屯镇西仲山村新庄变	10	200	0
57070	沛县	杨屯镇西仲山村南变	10	200	126
57071	沛县	杨屯镇新庄（中学）变	10	200	0
57072	沛县	PMS_杨屯镇南仲山村东变	10	200	101
57073	沛县	PMS_杨屯镇甘庄村新庄变	10	200	59
57074	铜山	PMS_黄集梁楼1号变	10	400	193
57075	沛县	PMS_杨屯镇甘庄村东变	10	400	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57076	沛县	杨屯镇孟店村南变	10	200	0
57077	沛县	PMS_杨屯镇孟店村北变	10	200	117
57078	铜山	PMS_黄集刁新楼2号变	10	400	178
57079	沛县	杨屯镇赵楼村西变	10	200	82
57080	沛县	PMS_杨屯镇刘庄村变	10	200	0
57081	铜山	PMS_黄集梁楼2号变	10	400	184
57082	沛县	PMS_杨屯镇彭屯新村东变	10	400	107
57083	铜山	PMS_黄集黄西多层1号变	10	400	162
57084	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村1#变	10	400	118
57085	铜山	PMS_黄集李巴圩3号变	10	400	220
57086	沛县	杨屯镇叶庄变	10	400	194
57087	铜山	PMS_黄集闵窑1号变	10	200	48
57088	沛县	杨屯镇蒋海村北变	10	200	97
57089	铜山	PMS_黄集黄东1号变	10	400	176
57090	沛县	杨屯镇赵楼村史庄变	10	200	0
57091	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区1#变	10	630	234
57092	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区2#变	10	630	233
57093	铜山	PMS_黄集黄东2号变	10	400	207
57094	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区3#变	10	630	261
57095	铜山	PMS_黄集黄东12号变	10	400	207
57096	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区4#变	10	630	31
57097	铜山	PMS_黄集黄东4号变	10	400	209
57098	沛县	PMS_杨屯镇八队变	10	400	138
57099	铜山	PMS_黄集黄东10号变	10	400	203
57100	铜山	PMS_黄集黄东6号变	10	400	204
57101	铜山	PMS_黄集黄东7号变	10	400	220
57102	铜山	PMS_黄集黄东8号变	10	400	199
57103	铜山	PMS_黄集黄东9号变	10	400	216
57104	铜山	PMS_黄集黄东多层1号变	10	400	207
57105	铜山	PMS_黄集李巴圩1号变	10	400	211
57106	铜山	PMS_黄集黄东13号变	10	400	186
57107	铜山	PMS_黄集黄东14号变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57108	铜山	PMS_黄集黄东15号变	10	400	225
57109	铜山	PMS_黄集黄东16号变	10	400	188
57110	铜山	黄集镇黄桥队1号变	10	400	172
57111	铜山	PMS_黄集镇韩楼队1号变	10	200	75
57112	铜山	黄集镇谢庄队1变	10	400	123
57113	铜山	PMS_黄集镇供电19号变	10	400	3
57114	铜山	PMS_黄集镇左庄东站1号变	10	400	171
57115	铜山	PMS_黄集镇左庄二队1号变	10	400	179
57116	铜山	PMS_黄集镇运城村东变	10	400	138
57117	铜山	PMS_黄集镇运城四队变	10	400	109
57118	铜山	黄集镇前集队1号变	10	200	0
57119	铜山	PMS_黄集镇小楼子东队变	10	400	195
57120	铜山	PMS_黄集镇黄东6号变	10	400	182
57121	铜山	PMS_黄集镇义井队变	10	400	85
57122	铜山	PMS_黄集镇元庙村1变	10	400	179
57123	铜山	PMS_黄集镇运城村3变	10	400	217
57124	铜山	PMS_黄集镇闫口村2号变	10	400	166
57125	铜山	黄集镇供电24号变	10	630	104
57126	铜山	PMS_黄集镇平楼队1号变	10	400	109
57127	铜山	PMS_黄集镇杨庄村4号变	10	400	176
57128	铜山	PMS_黄集镇陈湾3号变	10	400	57
57129	铜山	PMS_黄集镇侯阁1号变	10	400	225
57130	铜山	PMS_黄集镇圣范村1号变	10	400	91
57131	铜山	PMS_黄集镇三楼孟楼变	10	400	134
57132	铜山	PMS_黄集镇黄西村8号变	10	400	207
57133	铜山	PMS_黄集镇黄西村7号变	10	400	30
57134	铜山	PMS_黄集镇许庄东队变	10	400	216
57135	铜山	PMS_黄集镇供电7号北变	10	400	51
57136	铜山	黄集镇供电1号北变	10	400	0
57137	铜山	PMS_黄集镇金楼付庄变	10	400	131
57138	铜山	PMS_黄集镇运城西队变	10	400	123
57139	铜山	PMS_黄集镇谢庄孟楼变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57140	铜山	PMS_黄集镇杜小庄西队变	10	400	185
57141	铜山	PMS_黄集镇供电21号变	10	400	0
57142	铜山	黄集镇供电22号变	10	400	167
57143	铜山	PMS_黄集镇供电23号变	10	400	0
57144	铜山	PMS_黄集镇左庄村4变	10	400	200
57145	铜山	PMS_黄集镇左庄村5号变	10	400	149
57146	铜山	PMS_黄集镇供电25号变	10	400	213
57147	铜山	黄集镇供电26号变	10	400	0
57148	铜山	PMS_黄集镇供电27号变	10	400	44
57149	铜山	PMS_黄集镇供电28号变	10	400	0
57150	铜山	PMS_黄集镇供电29号变	10	400	121
57151	铜山	PMS_黄集镇供电30号变	10	400	94
57152	铜山	PMS_黄集镇供电31号变	10	400	88
57153	铜山	PMS_黄集镇供电32号变	10	400	121
57154	铜山	PMS_黄集镇左庄村6号变	10	400	0
57155	铜山	PMS_黄集镇左庄村7号变	10	400	128
57156	铜山	PMS_黄集镇左庄村8号变	10	400	219
57157	铜山	PMS_黄集黄东11号变	10	400	211
57158	铜山	PMS_黄集镇小合子队1号变	10	400	57
57159	铜山	PMS_黄集镇胡庄队变	10	400	164
57160	铜山	PMS_黄集镇王庄村变	10	400	135
57161	铜山	PMS_黄集黄东3号变	10	400	215
57162	铜山	PMS_黄集李巴圩2号变	10	400	223
57163	铜山	PMS_黄集镇供电37号变	10	400	198
57164	铜山	PMS_黄集镇神洼七队变	10	400	207
57165	铜山	黄集镇高楼7号变	10	400	191
57166	铜山	PMS_黄集镇前王庙1号变	10	400	198
57167	铜山	PMS_黄集镇张庄队变	10	400	150
57168	铜山	PMS_黄集镇吕楼村杜楼队1号变	10	400	139
57169	铜山	PMS_黄集镇朱楼队1号变	10	400	115
57170	铜山	PMS_黄集镇月卜村1号变	10	400	195
57171	铜山	黄集镇范楼队2号变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57172	铜山	PMS_黄集镇陈楼村2号变	10	400	178
57173	铜山	PMS_黄集镇陈楼王庄1号变	10	400	224
57174	铜山	黄集镇丁庄队变	10	400	198
57175	铜山	PMS_黄集镇朱唐队1号变	10	400	260
57176	铜山	PMS_黄集镇刘庄队变	10	400	241
57177	铜山	黄集镇大沟村2号变	10	315	10
57178	铜山	黄集镇供电7号甲变	10	400	50
57179	铜山	PMS_黄集镇后芦上队	10	400	92
57180	铜山	PMS_黄集镇宗楼村1号变	10	400	138
57181	铜山	黄集镇金楼队2号变	10	400	214
57182	铜山	黄集镇供电45号变	10	400	131
57183	铜山	黄集镇闫王庙后队变	10	315	104
57184	铜山	PMS_黄集镇三楼庄后变	10	400	123
57185	铜山	PMS_黄集镇聂楼村2号变	10	400	69
57186	铜山	PMS_黄集镇小楼子队2变	10	400	32
57187	铜山	PMS_黄集镇谢庄东队	10	400	164
57188	铜山	PMS_黄集镇传楼侯楼变	10	400	101
57189	铜山	PMS_黄集镇传楼一队变	10	400	202
57190	铜山	黄集镇聂楼村3号变	10	200	93
57191	铜山	PMS_黄集镇供电44号变	10	400	91
57192	铜山	黄集镇毛庄队变	10	315	89
57193	铜山	PMS_黄集镇元庙村2变	10	400	90
57194	铜山	黄集镇神洼六队变	10	400	100
57195	铜山	黄集镇传楼二组1号	10	400	133
57196	铜山	黄集镇供电39号	10	400	77
57197	铜山	PMS_黄集镇杜小楼1号	10	400	172
57198	铜山	PMS_黄集镇耿新庄队2号	10	400	230
57199	铜山	PMS_黄集镇平楼站1号	10	400	215
57200	铜山	PMS_黄集镇韩楼队2号	10	400	235
57201	铜山	PMS_黄集黄东多层2号变	10	400	202
57202	铜山	黄集镇夏庄队变	10	400	178
57203	铜山	PMS_黄集镇吕楼村3号变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57204	铜山	PMS_黄集镇朱庄村2变	10	400	36
57205	铜山	PMS_黄集镇土楼队2号变	10	400	158
57206	铜山	黄集镇高楼韩庄变	10	400	164
57207	铜山	PMS_黄集镇运城村4甲变	10	400	154
57208	铜山	PMS_黄集镇城里庄1号变	10	400	32
57209	铜山	PMS_黄集镇辛庄队1号变	10	400	183
57210	铜山	PMS_黄集镇黄东南站1号变	10	400	148
57211	铜山	PMS_黄集镇供电40号变	10	400	169
57212	铜山	PMS_黄集镇供电33号变	10	400	43
57213	铜山	黄集镇供电34号变	10	400	122
57214	铜山	黄集镇供电35号变	10	400	187
57215	铜山	PMS_黄集镇供电36号变	10	400	204
57216	铜山	黄集镇供电38号变	10	400	48
57217	铜山	PMS_黄集镇供电41号变	10	400	246
57218	铜山	PMS_黄集镇供电8号甲变	10	400	0
57219	铜山	PMS_黄集镇杨庄2号甲变	10	400	226
57220	铜山	PMS_黄集镇陈湾小庄变	10	400	234
57221	铜山	黄集镇三楼1号配变（新）	10	400	173
57222	铜山	PMS_黄集镇运城村配变（新）	10	400	38
57223	铜山	PMS_黄集镇供电5号配变（新）	10	400	0
57224	铜山	PMS_黄集镇圣范村配变（新）	10	400	100
57225	铜山	PMS_黄集镇左庄村1配变（新）	10	400	91
57226	铜山	PMS_黄集镇供电47号配变	10	400	19
57227	铜山	PMS_黄集镇黄西公寓1号变	10	400	93
57228	铜山	黄集镇黄西公寓2号变	10	400	128
57229	铜山	黄集镇东兴变	10	400	155
57230	铜山	PMS_黄集镇黄西村3号变新	10	400	122
57231	铜山	PMS_黄集镇黄西村4号变（新）	10	400	194
57232	铜山	PMS_黄集镇元庙4甲变	10	400	160
57233	铜山	黄集镇神洼四队变（新）	10	400	31
57234	铜山	PMS_黄集镇传楼东变（新）	10	400	108
57235	铜山	PMS_黄集镇陈湾1号变（新）	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57236	铜山	PMS_黄集镇胡板站变（新）	10	400	151
57237	铜山	PMS_黄集镇谢庄村后变	10	400	266
57238	铜山	黄集镇陈楼村3号变	10	400	132
57239	铜山	PMS_黄集镇高楼村8号变	10	400	0
57240	铜山	PMS_黄集镇高楼5号变(新)	10	400	173
57241	铜山	黄集镇赵庄站4号变(新)	10	400	146
57242	铜山	PMS_黄集镇聂楼村东变	10	400	132
57243	铜山	PMS_黄集镇赵庄队变(新)	10	400	121
57244	铜山	PMS_黄集镇黄西村6号变（新）	10	400	199
57245	铜山	PMS_黄集镇黄桥队变（新）	10	400	186
57246	铜山	PMS_黄集镇传楼村城里庄变（新）	10	400	36
57247	铜山	PMS_黄集镇张庄队4号变（新）	10	400	135
57248	铜山	PMS_黄集镇松林队变（新）	10	400	134
57249	铜山	PMS_黄集镇侯阁队变（新）	10	400	221
57250	铜山	PMS_黄集镇谢庄村变(新)	10	400	198
57251	铜山	PMS_黄集镇范楼队1号变（新）	10	400	94
57252	铜山	PMS_新空线2箱变1变	10	500	261
57253	铜山	PMS_新空线1箱变1变	10	500	317
57254	铜山	PMS_黄集镇新楼队变	10	400	197
57255	铜山	黄集镇供电23号甲变	10	400	50
57256	铜山	黄集镇供电15号甲变	10	400	0
57257	铜山	黄集镇供电10号甲变	10	400	192
57258	铜山	黄集镇黄东4号甲变	10	400	252
57259	铜山	黄集镇高楼9号变	10	400	179
57260	铜山	黄集镇鑫都华府变	10	400	184
57261	铜山	黄集镇工业园区变	10	400	320
57262	铜山	黄集镇左庄村9号变	10	400	124
57263	铜山	黄集镇富民公寓2变	10	400	216
57264	铜山	黄集镇富民公寓1变	10	400	256
57265	铜山	黄集镇黄西村5号甲变	10	400	208
57266	铜山	黄集镇左庄村农集2号变	10	400	151
57267	铜山	黄集镇左庄村农集4号变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57268	铜山	黄集镇左庄村农集1号变	10	400	179
57269	铜山	黄集镇左庄村农集5号变	10	400	214
57270	铜山	黄集镇左庄村农集3号变	10	400	171
57271	铜山	黄集镇供电15号变	10	400	1
57272	铜山	黄集镇供电16号变	10	400	87
57273	铜山	黄集镇前芦上东队变	10	315	96
57274	铜山	PMS_黄集镇杜小庄变	10	400	34
57275	铜山	PMS_黄集镇朱楼队变	10	400	149
57276	铜山	PMS_黄集镇高楼3号变	10	400	56
57277	铜山	黄集镇城北三队变	10	400	97
57278	铜山	PMS_黄集镇聂楼村4号变	10	200	0
57279	鼓楼	PMS_九万线62南2东2	10	200	90
57280	鼓楼	彭李线65一2=1	10	400	120
57281	鼓楼	彭环线22一14	10	400	56
57282	鼓楼	彭环线22一18	10	400	156
57283	鼓楼	PMS_堤湖线24北3	10	400	122
57284	鼓楼	PMS_堤马线32一20南1	10	400	199
57285	鼓楼	九万线66-2	10	400	90
57286	鼓楼	九万线62一19=6	10	400	230
57287	鼓楼	PMS_彭洞线11一3	10	400	134
57288	鼓楼	PMS_石广线25-1	10	400	0
57289	鼓楼	拾南一线27-5	10	200	93
57290	鼓楼	拾苏线苏山村段变压器	10	630	117
57291	鼓楼	PMS_拾九线8南6	10	400	66
57292	鼓楼	玉天线29一2北2	10	400	311
57293	鼓楼	祥坝线7一1	10	400	258
57294	鼓楼	PMS_彭祥线27-5=7	10	400	77
57295	鼓楼	PMS_蟠桃七期2配电室1变压器	10	500	213
57296	鼓楼	PMS_蟠桃七期3配电室1变压器	10	630	315
57297	鼓楼	PMS_蟠桃七期3配电室2变压器	10	630	304
57298	鼓楼	PMS_蟠桃七期4配电室1变压器	10	500	86
57299	鼓楼	PMS_蟠桃七期组合配电站1变压器	10	630	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57300	鼓楼	PMS_蟠桃七期组合配电站2变压器	10	630	259
57301	鼓楼	PMS_刘湾拆迁安置房1变压器	10	500	171
57302	鼓楼	刘湾拆迁安置房2变压器	10	500	103
57303	鼓楼	PMS_玉城线6北7	10	400	0
57304	鼓楼	玉月线11	10	400	154
57305	鼓楼	玉月线23-6	10	400	127
57306	鼓楼	PMS_堤北线19一5	10	400	170
57307	鼓楼	PMS_堤北线41一3	10	400	0
57308	鼓楼	PMS_刘湾立交桥美变变压器	10	400	148
57309	鼓楼	PMS_五金市场美变变压器	10	200	109
57310	鼓楼	PMS_牌楼2美变变压器	10	630	125
57311	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站1变压器	10	500	113
57312	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站2变压器	10	500	212
57313	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站3变压器	10	500	225
57314	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站4变压器	10	500	219
57315	鼓楼	PMS_水岸春天3箱变变压器	10	500	181
57316	鼓楼	PMS_水岸春天10箱变变压器	10	400	113
57317	鼓楼	PMS_水岸春天11箱变变压器	10	400	144
57318	鼓楼	PMS_水岸春天12箱变变压器	10	400	169
57319	鼓楼	PMS_水岸春天4箱变变压器	10	500	225
57320	鼓楼	PMS_水岸春天5箱变变压器	10	500	246
57321	鼓楼	PMS_水岸春天6箱变变压器	10	400	201
57322	鼓楼	PMS_水岸春天7箱变变压器	10	500	164
57323	鼓楼	PMS_水岸春天8箱变变压器	10	500	182
57324	鼓楼	PMS_水岸春天9箱变变压器	10	500	206
57325	鼓楼	PMS_水岸春天1箱变变压器	10	500	236
57326	鼓楼	PMS_民馨园10箱变变压器	10	630	293
57327	鼓楼	PMS_人民商场美变变压器	10	630	266
57328	鼓楼	PMS_怡康花园组合配电站1变压器	10	630	259
57329	鼓楼	PMS_金地小区配电室1变压器	10	1000	158
57330	鼓楼	PMS_金地小区配电室2变压器	10	1000	130
57331	鼓楼	PMS_大马路箱变变压器	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57332	鼓楼	PMS_惠谷阳光2箱变变压器	10	500	169
57333	鼓楼	PMS_惠谷阳光3箱变变压器	10	500	143
57334	鼓楼	PMS_惠谷阳光4箱变变压器	10	500	91
57335	鼓楼	PMS_堤复线21	10	400	93
57336	鼓楼	玉九一线6一14	10	400	214
57337	鼓楼	祥坝线23一1=1	10	400	17
57338	鼓楼	PMS_华圣美变变压器	10	630	232
57339	鼓楼	PMS_彭北线45	10	400	6
57340	鼓楼	PMS_彭朱线27-4	10	400	0
57341	鼓楼	彭环线47一3	10	400	56
57342	鼓楼	PMS_堤朱线31东2	10	400	39
57343	鼓楼	PMS_彭环线62	10	400	0
57344	鼓楼	堤朱线25北1	10	400	99
57345	沛县	PMS_杨屯张街村中2#变	10	400	136
57346	沛县	杨屯镇西安庄村北东变	10	400	252
57347	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村南东变	10	400	129
57348	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村中变	10	400	114
57349	沛县	杨屯镇欢口村北变.	10	200	114
57350	沛县	杨屯镇西陶屯村南变	10	200	69
57351	沛县	杨屯镇杨屯东南变	10	200	129
57352	沛县	PMS_杨屯镇许庙小区变	10	315	141
57353	沛县	PMS_杨屯卞庄村南2#变	10	400	225
57354	沛县	PMS_杨屯大山湾村东2#变	10	400	253
57355	沛县	PMS_杨屯大山湾村西2#变	10	400	124
57356	沛县	PMS_杨屯大山湾村中2#变	10	400	32
57357	沛县	杨屯北陶屯南2#变	10	200	40
57358	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村北3#变	10	400	139
57359	沛县	杨屯卞庄村中2#变	10	400	1
57360	沛县	PMS_杨屯卞庄村南3#变	10	400	166
57361	沛县	杨屯旧姚桥中2#变	10	400	240
57362	沛县	PMS_杨屯西姚桥中街东2#变	10	400	83
57363	沛县	PMS_杨屯西姚桥中街西2#变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57364	沛县	PMS_杨屯张街村中3#变	10	400	113
57365	沛县	PMS_杨屯西安庄北2#变	10	400	234
57366	沛县	杨屯八队2#变	10	200	104
57367	沛县	PMS_杨屯北2#变	10	400	0
57368	沛县	PMS_杨屯许庙村樊家2#变	10	400	219
57369	沛县	PMS_杨屯赵楼村中2#变	10	400	194
57370	沛县	杨屯赵楼西2#变	10	200	95
57371	沛县	PMS_杨屯李庙2#变	10	400	191
57372	沛县	杨屯孟店村西2#变	10	200	89
57373	沛县	杨屯孟店南2#变	10	200	108
57374	沛县	杨屯镇杨屯新村1#配电室1#主变	10	800	356
57375	沛县	杨屯镇杨屯新村1#配电室2#主变	10	800	543
57376	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室1#主变	10	800	592
57377	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室2#主变	10	800	67
57378	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室3#主变	10	630	206
57379	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室4#主变	10	630	236
57380	沛县	杨屯镇杨屯新村3#配电室1#主变	10	800	367
57381	沛县	杨屯镇杨屯新村3#配电室2#主变	10	800	278
57382	沛县	PMS_杨屯镇杨屯新村4#配电室1#主变	10	800	183
57383	沛县	杨屯镇杨屯新村4#配电室2#主变	10	800	223
57384	沛县	PMS_杨屯镇杨屯新村1#箱变1#主变	10	630	168
57385	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村北2#变	10	400	157
57386	沛县	杨屯北陶屯南3#配变	10	200	38
57387	沛县	PMS_杨屯卞庄村西南2#配变	10	400	197
57388	沛县	PMS_杨屯西安庄村北3#变	10	400	22
57389	沛县	PMS_杨屯刘庄村2#配变	10	400	172
57390	沛县	PMS_杨屯叶庄2#配变	10	400	233
57391	沛县	PMS_杨屯建筑公司2#配变	10	400	227
57392	沛县	杨屯杨屯四队3#配变	10	200	83
57393	沛县	杨屯南仲山村北3#配变	10	200	19
57394	沛县	PMS_杨屯南仲山村南3#变	10	400	0
57395	沛县	PMS_杨屯东姚桥村中2#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57396	沛县	杨屯镇汉皇公寓变	10	400	166
57397	沛县	杨屯东姚桥西3#变	10	200	0
57398	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村中3#变	10	400	0
57399	沛县	杨屯西安庄联中2#变	10	400	154
57400	沛县	杨屯西安庄村北4#变	10	400	112
57401	沛县	PMS_杨屯西安庄小学2#变	10	400	54
57402	沛县	杨屯西安庄村南东2#变	10	400	164
57403	沛县	PMS_杨屯西安庄村南西2#变	10	400	225
57404	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村中3#变	10	400	98
57405	沛县	PMS_杨屯镇南仲山村北2#变	10	400	109
57406	沛县	PMS_杨屯镇许庙2#变	10	400	241
57407	沛县	杨屯镇蔡大庄村西2#变	10	400	206
57408	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村韩庄2#变	10	400	236
57409	沛县	杨屯镇赵楼村杜庄2#变	10	200	94
57410	沛县	杨屯镇张街村东2#变	10	400	92
57411	沛县	杨屯镇杨屯机关2#变	10	200	114
57412	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村中2#变	10	400	265
57413	沛县	杨屯镇西安庄村西南2#变	10	200	123
57414	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村中3#变	10	400	113
57415	沛县	PMS_杨屯镇蔡大庄东3#变	10	400	232
57416	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村南4#变	10	400	105
57417	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村2#变	10	400	221
57418	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南变（新）	10	400	0
57419	沛县	PMS_杨屯镇蔡大庄西3#变	10	400	225
57420	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南3#变	10	200	0
57421	沛县	PMS_杨屯镇李庙3#变	10	200	71
57422	沛县	PMS_杨屯镇杨屯东南2#变	10	200	76
57423	沛县	杨屯镇张街村公庄3#变	10	400	245
57424	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村北3#变	10	400	23
57425	沛县	PMS_杨屯镇蔡大庄东2#变	10	400	240
57426	沛县	杨屯镇卞庄村北2#变	10	400	178
57427	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村东3#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57428	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室1#变	10	630	288
57429	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室2#变	10	630	247
57430	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室3#变	10	630	144
57431	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室4#变	10	630	71
57432	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区2#配电室1#变	10	800	440
57433	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区2#配电室2#变	10	800	441
57434	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#箱变	10	630	227
57435	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区2#箱变	10	630	263
57436	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区3#箱变	10	630	307
57437	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区4#箱变	10	630	293
57438	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区5#箱变	10	400	172
57439	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区6#箱变	10	400	158
57440	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区7#箱变	10	400	96
57441	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区8#箱变	10	400	66
57442	沛县	杨屯镇商贸城二期配电室1#变	10	800	260
57443	沛县	PMS_杨屯镇商贸城二期配电室2#变	10	800	214
57444	沛县	PMS_杨屯镇商贸城二期配电室3#变	10	800	283
57445	沛县	PMS_杨屯镇商贸城二期配电室4#变	10	800	179
57446	沛县	PMS_杨屯镇供销农贸商城配电室1#变间隔配电变压器	10	400	32
57447	沛县	PMS_杨屯镇供销农贸商城配电室2#变间隔配电变压器	10	630	123
57448	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室1#变	10	630	256
57449	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室2#变	10	630	159
57450	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室3#变	10	630	158
57451	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室4#变	10	630	314
57452	沛县	PMS_杨屯镇刘屯东2#变	10	200	0
57453	沛县	PMS_杨屯镇彭屯村7#变	10	400	91
57454	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村5#变	10	400	86
57455	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村8#变	10	200	12
57456	沛县	PMS_杨屯镇文渊佳苑小区配电室1#主变	10	800	461
57457	沛县	PMS_杨屯镇文渊佳苑小区配电室2#主变	10	800	454
57458	沛县	PMS_杨屯镇龙东矿（杨屯工房）变	10	500	327
57459	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配3主变	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57460	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配3主变	10	800	492
57461	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配1主变	10	800	473
57462	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配2主变	10	800	450
57463	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配4主变	10	800	450
57464	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配3主变	10	800	498
57465	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配1主变	10	800	448
57466	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配1主变	10	800	551
57467	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配4主变	10	800	450
57468	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配2主变	10	800	493
57469	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配2主变	10	800	405
57470	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配4主变	10	800	515
57471	沛县	杨屯镇蒋海村东1#变	10	315	175
57472	沛县	杨屯镇南仲山村西3#变	10	400	24
57473	沛县	杨屯镇杨屯村北3#变	10	400	49
57474	沛县	杨屯浩庭福园1配1主变	10	630	409
57475	沛县	杨屯浩庭福园1配2主变	10	630	252
57476	沛县	杨屯镇赵楼村西南变	10	400	56
57477	沛县	杨屯镇旧姚桥村北4#变	10	400	252
57478	沛县	杨屯镇东姚桥村中3#变	10	400	0
57479	沛县	杨屯镇赵楼村孙庄2#变	10	200	65
57480	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区1配主变	10	800	0
57481	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区3箱主变	10	630	251
57482	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区8箱主变	10	630	313
57483	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区5箱主变	10	630	245
57484	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区9箱主变	10	630	301
57485	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区6箱主变	10	630	255
57486	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区4箱主变	10	630	158
57487	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区2配主变	10	800	465
57488	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区7箱主变	10	630	232
57489	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区10箱主变	10	630	263
57490	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区3箱主变	10	630	264
57491	沛县	杨屯镇康居新村小区2配4主变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57492	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区1箱主变	10	630	127
57493	沛县	杨屯镇康居新村小区1配1主变	10	400	86
57494	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区2箱主变	10	630	324
57495	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区6箱主变	10	630	420
57496	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区5箱主变	10	630	358
57497	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区8箱主变	10	630	234
57498	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区4箱主变	10	630	322
57499	沛县	杨屯镇康居新村小区1配2主变	10	400	159
57500	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区7箱主变	10	630	299
57501	沛县	杨屯镇康居新村小区2配3主变	10	630	334
57502	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区9箱主变	10	630	315
57503	沛县	杨屯镇蒋海新村4箱主变	10	800	228
57504	沛县	杨屯镇蒋海新村6箱主变	10	800	364
57505	沛县	杨屯镇张庄小区1配2主变	10	500	236
57506	沛县	杨屯镇张街新村小区1配2主变	10	630	353
57507	沛县	杨屯镇蒋海新村2主变	10	1000	539
57508	沛县	杨屯镇张街新村小区2配3主变	10	630	295
57509	沛县	杨屯镇张街新村小区2配4主变	10	630	294
57510	沛县	杨屯镇蒋海新村5箱主变	10	800	496
57511	沛县	杨屯镇张庄小区2配2主变	10	400	204
57512	沛县	杨屯镇张庄小区1配1主变	10	500	280
57513	沛县	杨屯镇张街新村小区1配1主变	10	630	285
57514	沛县	杨屯镇蒋海新村3箱主变	10	800	359
57515	沛县	杨屯镇张庄小区2配1主变	10	400	197
57516	沛县	杨屯镇许庙村固尚2#变	10	200	69
57517	沛县	杨屯镇蔡大庄村西4#变	10	400	273
57518	沛县	杨屯镇北陶屯村北2#变	10	400	153
57519	沛县	杨屯镇西安庄村东南变	10	400	221
57520	沛县	杨屯镇西安庄小学变	10	400	252
57521	沛县	杨屯镇西姚桥南街西变	10	400	64
57522	沛县	杨屯镇彭屯村8#变	10	400	187
57523	沛县	杨屯镇东姚桥村西变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57524	沛县	杨屯镇西安庄村新庄变	10	400	198
57525	沛县	杨屯镇蔡大庄东变	10	400	165
57526	沛县	杨屯镇沛北工业园区1#变	10	400	302
57527	沛县	杨屯镇卞庄村中4#变	10	400	129
57528	沛县	杨屯镇北陶屯南4#变	10	400	269
57529	沛县	杨屯镇卞庄村西南3#变	10	400	96
57530	沛县	杨屯镇西仲山村中2#变	10	200	75
57531	沛县	杨屯镇安置小区箱变主变	10	630	373
57532	沛县	杨屯镇许庙村樊家3#变	10	400	243
57533	沛县	杨屯镇赵楼村杜庄3#变	10	400	277
57534	沛县	杨屯镇赵楼村李庙4#变	10	400	281
57535	沛县	杨屯镇赵楼村史庄2#变	10	400	152
57536	沛县	杨屯镇刘官屯2箱主变	10	630	214
57537	沛县	杨屯镇刘官屯4箱主变	10	630	174
57538	沛县	杨屯镇西安庄村中3#变	10	400	261
57539	沛县	杨屯镇彭屯村东2#变	10	200	16
57540	沛县	杨屯镇南仲山村西2#变	10	400	0
57541	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配3主变	10	800	496
57542	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配4主变	10	800	510
57543	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配2主变	10	800	416
57544	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配1主变	10	800	391
57545	沛县	杨屯镇蒋海新村1#变	10	1000	505
57546	沛县	金湾名邸1配1主变	10	630	453
57547	沛县	金湾名邸1配4主变	10	630	439
57548	沛县	金湾名邸1配2主变	10	630	428
57549	沛县	金湾名邸1配3主变	10	630	455
57550	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村民委员会1号变台片	10	500	84
57551	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村民委员会3号变台片	10	500	94
57552	沛县	PMS_栖山镇栖东小区1#	10	500	205
57553	沛县	PMS_栖山镇栖东小区2#	10	500	207
57554	沛县	PMS_栖山镇赵庄变	10	400	204
57555	沛县	PMS_栖山镇李楼变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57556	沛县	PMS_栖山镇谢庄变	10	200	6
57557	沛县	PMS_栖山镇前孟北变	10	400	3
57558	沛县	PMS_栖山镇斜庙台片	10	200	46
57559	沛县	PMS_栖山镇梁庄南台片	10	200	62
57560	沛县	PMS_栖山镇卜楼台片	10	400	175
57561	沛县	PMS_栖山镇王店市场台片	10	400	21
57562	沛县	PMS_栖山镇王店机关西变	10	400	99
57563	沛县	PMS_栖山镇孟王庄台片	10	200	76
57564	沛县	PMS_栖山镇单庄台片	10	200	43
57565	沛县	PMS_栖山镇压咀变	10	200	41
57566	沛县	PMS_栖山镇西王楼东台片	10	200	11
57567	沛县	PMS_栖山镇曹庄台片	10	200	49
57568	沛县	PMS_栖山镇孟庄台片	10	200	8
57569	沛县	PMS_栖山镇王合申台片	10	200	74
57570	沛县	PMS_栖山镇程楼北台片	10	200	95
57571	沛县	PMS_栖山镇董楼台片	10	200	69
57572	沛县	PMS_栖山镇袁及台片	10	200	55
57573	沛县	PMS_栖山镇王店东台片	10	400	67
57574	沛县	PMS_栖山镇后孟变	10	200	65
57575	沛县	PMS_栖山镇朱楼台片	10	200	58
57576	沛县	PMS_栖山镇陈楼台片	10	200	61
57577	沛县	PMS_栖山镇蒲庄大队台片	10	200	43
57578	沛县	PMS_栖山镇吕楼东台片	10	200	7
57579	沛县	PMS_栖山镇栖西一队台片	10	400	26
57580	沛县	栖山镇周店东台片	10	200	0
57581	沛县	栖山镇农科站台片	10	400	191
57582	沛县	PMS_栖山镇韩电池台片	10	200	66
57583	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村4#台片	10	200	49
57584	沛县	PMS_栖山镇周店西台片	10	400	188
57585	沛县	栖山镇王店西台片	10	400	134
57586	沛县	PMS_栖山镇汉皇街中台片	10	400	125
57587	沛县	PMS_栖山镇栖西二七队台片	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57588	沛县	PMS_栖山镇王小楼台片	10	400	117
57589	沛县	PMS_栖山镇郭电池台片	10	100	29
57590	沛县	栖山镇胡楼村台片	10	200	0
57591	沛县	PMS_栖山镇李及北台片	10	200	0
57592	沛县	PMS_栖山镇李及南台片	10	400	53
57593	沛县	PMS_栖山镇袁及村陈庄台片	10	200	72
57594	沛县	PMS_栖山镇李及东台片	10	200	34
57595	沛县	PMS_栖山镇曹老家东台片	10	200	90
57596	沛县	PMS_栖山镇栖东村3-4队台片	10	200	0
57597	沛县	PMS_栖山镇栖东7-9队台片	10	200	96
57598	沛县	栖山镇栖西大队台片	10	200	101
57599	沛县	PMS_栖山镇吴堂台片	10	200	0
57600	沛县	PMS_栖山镇夏庄台片	10	200	32
57601	鼓楼	彭环线65一3	10	400	106
57602	鼓楼	PMS_堤烟线22	10	400	155
57603	鼓楼	PMS_堤烟线17	10	400	81
57604	鼓楼	彭环线65一8	10	400	201
57605	鼓楼	PMS_堤复线20一4	10	400	26
57606	鼓楼	PMS_堤复线20一2	10	400	127
57607	鼓楼	PMS_彭祥线29一1	10	400	0
57608	鼓楼	PMS_堤复线16一3	10	400	134
57609	鼓楼	堤复线14付	10	400	91
57610	鼓楼	PMS_堤场线21	10	400	68
57611	鼓楼	PMS_堤复线16一2	10	400	173
57612	鼓楼	PMS_堤场线16	10	400	0
57613	鼓楼	PMS_堤北线19一2	10	400	71
57614	鼓楼	PMS_堤坝线5一10	10	400	104
57615	鼓楼	PMS_堤坝线5一2=2	10	400	150
57616	鼓楼	PMS_堤烟线17一4	10	250	96
57617	鼓楼	祥坝线19一3=6	10	400	176
57618	鼓楼	PMS_堤场线2	10	315	0
57619	鼓楼	PMS_彭环线56	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57620	鼓楼	彭环线65一2	10	400	93
57621	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站1变压器	10	800	416
57622	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站3变压器	10	800	433
57623	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站2变压器	10	800	416
57624	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站4变压器	10	800	472
57625	鼓楼	PMS_怡乐家园1配电室1变压器	10	400	186
57626	鼓楼	PMS_怡乐家园1配电室2变压器	10	400	230
57627	鼓楼	PMS_郡望花园5配电室1变压器	10	800	401
57628	鼓楼	PMS_郡望花园5配电室2变压器	10	800	369
57629	鼓楼	PMS_石杨线52-3南	10	200	17
57630	鼓楼	PMS_响广线29	10	200	92
57631	鼓楼	PMS_锦绣山水一期4配电室1变压器	10	800	281
57632	鼓楼	PMS_锦绣山水一期4配电室2变压器	10	800	458
57633	鼓楼	PMS_馥园国际1配电室1变压器	10	1000	508
57634	鼓楼	馥园国际1配电室3变压器	10	1000	498
57635	鼓楼	馥园国际1配电室2变压器	10	1000	381
57636	鼓楼	馥园国际1配电室4变压器	10	1000	433
57637	鼓楼	PMS_华美东观园1配电室1变压器	10	800	377
57638	鼓楼	PMS_华美东观园1配电室2变压器	10	800	352
57639	鼓楼	PMS_华美东观园2#配电室1#配变	10	800	316
57640	鼓楼	PMS_华美东观园2#配电室2#配变	10	800	323
57641	鼓楼	PMS_华美东观园4#配电室1#配变	10	630	284
57642	鼓楼	PMS_华美东观园4#配电室2#配变	10	630	299
57643	鼓楼	PMS_祥和西区8住宅楼箱变变压器	10	200	30
57644	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区3配电室1变压器	10	500	202
57645	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区3配电室2变压器	10	500	228
57646	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区3配电室3变压器	10	500	171
57647	鼓楼	九万线62一10南2	10	400	223
57648	鼓楼	PMS_恒邦幸福里组合配电站1变压器	10	500	158
57649	鼓楼	PMS_恒邦幸福里组合配电站2变压器	10	500	111
57650	鼓楼	PMS_恒邦幸福里组合配电站3变压器	10	500	149
57651	鼓楼	PMS_花中线1一2	10	315	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57652	鼓楼	PMS_徐州人家组合配电站2变压器	10	400	166
57653	鼓楼	PMS_花烟线4一14	10	200	19
57654	鼓楼	PMS_九李线44-15=3南4	10	400	189
57655	鼓楼	彭李线5一11西4	10	400	312
57656	鼓楼	PMS_豪绅嘉园2组合配电站1变压器	10	630	122
57657	鼓楼	PMS_豪绅嘉园3配电室1变压器	10	630	298
57658	鼓楼	PMS_豪绅嘉园3配电室2变压器	10	630	313
57659	鼓楼	PMS_豪绅嘉园3配电室3变压器	10	630	221
57660	鼓楼	PMS_豪绅嘉园7箱变变压器	10	500	193
57661	鼓楼	PMS_堤北线30一1	10	400	60
57662	鼓楼	PMS_九李线44-19	10	400	276
57663	鼓楼	PMS_响庆线地铁段3	10	400	207
57664	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段2南	10	400	132
57665	鼓楼	PMS_锦绣茗都配电室1变压器	10	800	478
57666	鼓楼	PMS_锦绣茗都配电室2变压器	10	800	351
57667	鼓楼	PMS_锦绣茗都配电室3变压器	10	800	341
57668	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=15西1	10	400	169
57669	鼓楼	PMS_商城配电室1变压器	10	800	255
57670	鼓楼	PMS_商城配电室2变压器	10	800	404
57671	鼓楼	PMS_九李线44-7=2	10	400	216
57672	鼓楼	彭李线5-4	10	400	182
57673	鼓楼	PMS_彭李线11-21	10	400	302
57674	鼓楼	PMS_彭朱线17西10	10	400	121
57675	鼓楼	彭坝线19	10	315	119
57676	鼓楼	PMS_花元线元民段4	10	400	95
57677	鼓楼	PMS_汉襄佳苑组合配电站3变压器	10	630	369
57678	鼓楼	PMS_汉襄佳苑组合配电站2变压器	10	630	148
57679	鼓楼	PMS_汉襄佳苑组合配电站1变压器	10	630	211
57680	鼓楼	PMS_汉襄佳苑2配电室2变压器	10	500	182
57681	鼓楼	PMS_汉襄佳苑2配电室1变压器	10	500	246
57682	鼓楼	PMS_汉襄佳苑3配电室2变压器	10	630	294
57683	鼓楼	PMS_汉襄佳苑3配电室1变压器	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57684	鼓楼	PMS_响广线31	10	400	278
57685	鼓楼	PMS_风尚自由城1组合配电站1变压器	10	800	352
57686	鼓楼	PMS_风尚自由城1组合配电站2变压器	10	800	391
57687	鼓楼	PMS_风尚自由城2配电室1变压器	10	800	385
57688	鼓楼	PMS_风尚自由城2配电室2变压器	10	800	444
57689	鼓楼	风尚自由城3配电室1变压器	10	1000	494
57690	鼓楼	风尚自由城3配电室2变压器	10	800	357
57691	鼓楼	PMS_郡望花园8配电室1变压器	10	630	343
57692	鼓楼	PMS_郡望花园8配电室2变压器	10	630	157
57693	鼓楼	PMS_郡望花园7配电室1变压器	10	630	321
57694	鼓楼	PMS_郡望花园7配电室2变压器	10	630	339
57695	鼓楼	PMS_堤坝线7一3	10	400	0
57696	鼓楼	PMS_堤坝线7一6	10	400	49
57697	鼓楼	PMS_堤坝线5一6	10	400	79
57698	鼓楼	PMS_堤坝线5一5=4	10	400	23
57699	鼓楼	PMS_堤坝线5一2=4	10	400	2
57700	鼓楼	PMS_堤坝线5一2=6北	10	400	132
57701	鼓楼	PMS_孟家沟居委会配电室变压器	10	800	126
57702	鼓楼	万隆世纪锦园1箱变变压器	10	630	287
57703	鼓楼	万隆世纪锦园2箱变变压器	10	630	326
57704	鼓楼	万隆世纪锦园3箱变变压器	10	630	261
57705	鼓楼	万隆世纪锦园4箱变变压器	10	630	283
57706	鼓楼	PMS_堤湖线34一6	10	400	76
57707	鼓楼	PMS_堤湖线34一13	10	315	101
57708	鼓楼	PMS_桥沈线33一2	10	400	0
57709	鼓楼	PMS_桥沈线33一6	10	400	8
57710	鼓楼	PMS_响锦线子二段7	10	400	198
57711	鼓楼	PMS_桥沈线33一13	10	315	35
57712	鼓楼	郡望花园6配电室1变压器	10	800	164
57713	鼓楼	锦绣滨湖5配电室1变压器	10	800	388
57714	鼓楼	锦绣滨湖5配电室2变压器	10	800	372
57715	鼓楼	PMS_经济适用房四期25箱变变压器	10	500	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57716	鼓楼	PMS_经济适用房四期26箱变变压器	10	500	133
57717	鼓楼	PMS_经济适用房四期27箱变变压器	10	630	249
57718	鼓楼	PMS_经济适用房四期2箱变变压器	10	500	181
57719	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室1变压器	10	500	239
57720	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室2变压器	10	500	199
57721	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室3变压器	10	500	288
57722	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室4变压器	10	500	158
57723	鼓楼	彭环线74一3=3=1	10	400	123
57724	鼓楼	PMS_春华园二期1箱变变压器	10	630	176
57725	鼓楼	彭港线25一1	10	400	35
57726	鼓楼	九万线66一5	10	400	6
57727	鼓楼	九万线62一19=2	10	400	13
57728	鼓楼	九万线62一8=3	10	400	149
57729	鼓楼	九万线62一14=4	10	400	112
57730	鼓楼	PMS_花马线3	10	400	0
57731	鼓楼	PMS_花马线6	10	400	0
57732	鼓楼	PMS_花马线7	10	400	0
57733	鼓楼	PMS_彭洞线16	10	400	24
57734	鼓楼	玉九一线1副	10	400	275
57735	鼓楼	PMS_堤朱线25	10	400	6
57736	鼓楼	PMS_花烟线4一15	10	400	112
57737	鼓楼	PMS_堤坝线11一4	10	400	1
57738	鼓楼	堤坝线12一4	10	400	8
57739	鼓楼	PMS_经济适用房四期21箱变变压器	10	500	235
57740	鼓楼	PMS_经济适用房四期22箱变变压器	10	500	213
57741	鼓楼	PMS_经济适用房四期23箱变变压器	10	500	245
57742	鼓楼	PMS_经济适用房四期24箱变变压器	10	500	159
57743	鼓楼	PMS_经济适用房四期28箱变变压器	10	630	354
57744	鼓楼	PMS_锦绣山水5配电室1变压器	10	800	302
57745	鼓楼	PMS_锦绣山水5配电室2变压器	10	800	294
57746	鼓楼	PMS_知春园配电室变压器	10	630	259
57747	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室1变压器	10	500	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57748	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室2变压器	10	500	228
57749	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室3变压器	10	500	203
57750	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室4变压器	10	500	195
57751	鼓楼	PMS_西站小区2箱变变压器	10	800	229
57752	鼓楼	PMS_白云南区2箱变变压器	10	500	238
57753	鼓楼	PMS_白云南区3箱变变压器	10	500	156
57754	鼓楼	PMS_响锦线1	10	400	94
57755	鼓楼	PMS_花府线4一5	10	315	151
57756	鼓楼	PMS_锦绣山水6配电室1变压器	10	630	212
57757	鼓楼	PMS_锦绣山水6配电室2变压器	10	630	261
57758	鼓楼	PMS_锦绣山水7配电室1变压器	10	630	220
57759	鼓楼	PMS_锦绣山水8配电室1变压器	10	630	277
57760	鼓楼	PMS_响山西区2箱变变压器	10	500	181
57761	鼓楼	PMS_响山西区1箱变变压器	10	500	224
57762	鼓楼	PMS_白云北区5箱变变压器	10	315	50
57763	鼓楼	PMS_白云北区3箱变变压器	10	630	260
57764	鼓楼	PMS_白云北区2箱变变压器	10	500	94
57765	鼓楼	PMS_新天地小区配电室1变压器	10	800	490
57766	鼓楼	响山中区1箱变变压器	10	500	267
57767	鼓楼	PMS_华夏水云间2箱变变压器	10	500	165
57768	鼓楼	PMS_怡康花园二期1变压器	10	630	282
57769	鼓楼	PMS_怡康花园二期3变压器	10	630	205
57770	鼓楼	东华佳盛箱变变压器	10	500	278
57771	鼓楼	PMS_鼓楼生态园A区北区9配电室1变压器	10	800	336
57772	鼓楼	PMS_鼓楼生态园A区北区9配电室2变压器	10	800	382
57773	鼓楼	PMS_锦绣山水10配电室1变压器	10	800	295
57774	鼓楼	PMS_锦绣山水10配电室2变压器	10	800	373
57775	鼓楼	PMS_堤祥线水景坊2箱变变压器	10	630	268
57776	鼓楼	PMS_西站小区1箱变变压器	10	800	344
57777	鼓楼	PMS_军缘小区1箱变变压器	10	500	199
57778	鼓楼	PMS_军缘小区2箱变变压器	10	500	213
57779	鼓楼	PMS_军缘小区3箱变变压器	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57780	鼓楼	PMS_军缘小区5箱变变压器	10	500	193
57781	鼓楼	PMS_军缘小区6箱变变压器	10	500	173
57782	鼓楼	PMS_荆南小区配电室2变压器	10	630	319
57783	鼓楼	彭洞线13	10	400	185
57784	鼓楼	PMS_彭洞线22	10	400	94
57785	鼓楼	PMS_彭洞线24一2	10	315	89
57786	鼓楼	PMS_彭洞线24一5	10	400	0
57787	鼓楼	彭港线3一3	10	400	0
57788	鼓楼	PMS_彭洞线19东5	10	400	0
57789	鼓楼	PMS_堤健线14	10	400	299
57790	鼓楼	PMS_堤健线8	10	400	199
57791	鼓楼	PMS_华美东观园3配电室1变压器	10	800	351
57792	鼓楼	PMS_华美东观园3配电室2变压器	10	800	396
57793	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡1配电室1变压器	10	1000	462
57794	鼓楼	汇亿丰银郡1配电室2变压器	10	1000	392
57795	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡3配电室3变压器	10	1000	463
57796	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡2配电室1变压器	10	500	206
57797	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡2配电室2变压器	10	500	184
57798	鼓楼	PMS_铁路35宿舍配电室1变压器	10	630	227
57799	鼓楼	PMS_盛鑫大厦1箱变变压器	10	400	164
57800	鼓楼	PMS_王场新村配电室1变压器	10	800	239
57801	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站2变压器	10	630	233
57802	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站1变压器	10	630	242
57803	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站3变压器	10	800	441
57804	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站4变压器	10	630	289
57805	鼓楼	PMS_堤铜线13	10	400	67
57806	鼓楼	PMS_堤铜线17一2	10	400	197
57807	鼓楼	PMS_堤铜线17一11	10	400	215
57808	鼓楼	PMS_兴隆花园四期小区配电室1变压器	10	315	55
57809	鼓楼	PMS_东方红大厦配电室1变压器	10	1000	629
57810	鼓楼	PMS_东方红大厦配电室2变压器	10	1000	702
57811	鼓楼	桥环线11-3	10	250	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57812	鼓楼	PMS_堤复线18一3	10	315	127
57813	鼓楼	PMS_经济适用房四期1箱变变压器	10	500	266
57814	鼓楼	PMS_经济适用房四期3箱变变压器	10	500	248
57815	鼓楼	PMS_经济适用房四期4箱变变压器	10	630	357
57816	鼓楼	PMS_经济适用房四期5箱变变压器	10	500	199
57817	鼓楼	PMS_经济适用房四期6箱变变压器	10	630	248
57818	鼓楼	PMS_九刘线25	10	400	311
57819	鼓楼	PMS_经济适用房四期7箱变变压器	10	630	343
57820	鼓楼	PMS_恒邦幸福里2配电室1变压器	10	630	240
57821	鼓楼	PMS_恒邦幸福里2配电室2变压器	10	630	197
57822	鼓楼	PMS_石郭线36-2	10	400	101
57823	鼓楼	PMS_刘湾组合配电站1变压器	10	500	236
57824	鼓楼	PMS_刘湾组合配电站2变压器	10	500	183
57825	鼓楼	PMS_刘湾2配电室1变压器	10	630	329
57826	鼓楼	PMS_刘湾2配电室2变压器	10	630	300
57827	鼓楼	PMS_刘湾二期2配电室1变压器	10	630	317
57828	鼓楼	PMS_刘湾二期2配电室2变压器	10	630	318
57829	鼓楼	PMS_刘湾二期2配电室3变压器	10	500	193
57830	鼓楼	刘湾二期2配电室4变压器	10	500	244
57831	鼓楼	PMS_刘湾二期1箱变变压器	10	400	71
57832	鼓楼	响广线32一4	10	400	94
57833	鼓楼	PMS_润家香花畦组合配电站1变压器	10	500	168
57834	鼓楼	PMS_润家香花畦组合配电站2变压器	10	500	88
57835	鼓楼	PMS_润家香花畦组合配电站3变压器	10	500	197
57836	鼓楼	经济适用房四期8箱变变压器	10	630	337
57837	鼓楼	PMS_桥沈线33一8=5	10	400	102
57838	鼓楼	PMS_刘湾1箱变变压器	10	500	131
57839	鼓楼	PMS_刘湾2箱变变压器	10	500	215
57840	鼓楼	PMS_刘湾3箱变变压器	10	500	240
57841	鼓楼	PMS_刘湾4箱变变压器	10	500	244
57842	鼓楼	PMS_华美生态园4配电室1变压器	10	800	318
57843	鼓楼	PMS_华美生态园4配电室2变压器	10	800	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57844	鼓楼	PMS_花淮线12分10北	10	315	190
57845	鼓楼	堤场线6一4=1	10	400	0
57846	鼓楼	PMS_堤场线6一3	10	400	74
57847	鼓楼	PMS_锦绣山水1配电室1变压器	10	800	192
57848	鼓楼	PMS_锦绣山水1配电室2变压器	10	800	351
57849	鼓楼	PMS_锦绣山水3配电室1变压器	10	800	309
57850	鼓楼	PMS_润和园1组合配电站1变压器	10	800	409
57851	鼓楼	PMS_润和园1组合配电站2变压器	10	800	394
57852	鼓楼	PMS_润和园2配电室1变压器	10	800	341
57853	鼓楼	PMS_润和园2配电室2变压器	10	800	408
57854	鼓楼	PMS_润和园3配电室1变压器	10	800	400
57855	鼓楼	PMS_润和园3配电室2变压器	10	800	393
57856	鼓楼	PMS_锦绣山水2配电室1变压器	10	630	215
57857	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村13#台片	10	200	81
57858	沛县	PMS_栖山镇西王楼中台片	10	200	70
57859	沛县	栖山镇西王楼西台片	10	400	225
57860	沛县	PMS_栖山镇口门王楼台片	10	200	93
57861	沛县	PMS_栖山镇孟楼台片	10	200	91
57862	沛县	栖山镇姜梨园北台片	10	200	96
57863	沛县	PMS_栖山镇苇子坑台片	10	100	6
57864	沛县	PMS_栖山镇齐庙台片	10	400	159
57865	沛县	PMS_栖山镇王梨园大队变	10	200	65
57866	沛县	栖山镇魏楼变	10	400	191
57867	沛县	PMS_栖山镇鲍楼台片	10	400	146
57868	沛县	栖山镇王庄台片	10	400	195
57869	沛县	PMS_栖山镇王梨园变	10	200	45
57870	沛县	PMS_栖山镇徐庄台片	10	200	31
57871	沛县	PMS_栖山镇朱庄台片	10	200	78
57872	沛县	PMS_栖山镇辛庄变	10	200	94
57873	沛县	栖山镇小农场台片	10	200	128
57874	沛县	PMS_栖山镇李双楼台片	10	200	0
57875	沛县	PMS_栖山镇大王楼陈庄东1#台片	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57876	沛县	PMS_栖山镇席楼台片	10	400	162
57877	沛县	PMS_栖山镇席楼2#台片	10	200	38
57878	沛县	PMS_栖山镇孟寨台片	10	200	63
57879	沛县	栖山镇吕楼西台片	10	200	94
57880	鼓楼	PMS_锦绣山水2配电室2变压器	10	630	248
57881	沛县	PMS_栖山镇朱新楼台片	10	200	55
57882	沛县	PMS_栖山镇陈庄变	10	200	76
57883	鼓楼	PMS_华美生态园6配电室1变压器	10	800	387
57884	沛县	PMS_栖山镇大王楼村东台片	10	400	231
57885	鼓楼	PMS_华美生态园6配电室2变压器	10	800	371
57886	沛县	PMS_栖山镇大王楼村西台片	10	200	111
57887	鼓楼	PMS_华美生态园5配电室1变压器	10	800	72
57888	沛县	PMS_栖山镇闫六子西台片	10	400	184
57889	鼓楼	PMS_彭坝线23	10	315	37
57890	沛县	栖山镇栖西二七队2#台片	10	200	59
57891	鼓楼	PMS_彭坝线36	10	250	57
57892	沛县	PMS_栖山镇赵楼2#台片	10	100	29
57893	鼓楼	祥坝线12	10	400	49
57894	沛县	栖山镇后马村2#台片	10	400	225
57895	鼓楼	祥坝线16	10	315	189
57896	沛县	PMS_栖山镇闫六子西2#台片	10	200	42
57897	鼓楼	祥坝线23	10	400	31
57898	沛县	PMS_栖山镇林楼东台片	10	400	177
57899	鼓楼	祥坝线19一4	10	400	285
57900	沛县	PMS_栖山镇尚井台片	10	200	66
57901	鼓楼	桥环线11-1	10	400	165
57902	沛县	PMS_栖山镇石楼台片	10	200	0
57903	鼓楼	桥环线11-1=1	10	400	87
57904	沛县	PMS_栖山镇张庄台片	10	200	44
57905	鼓楼	桥环线11-5=1	10	315	117
57906	沛县	PMS_栖山镇赵楼台片	10	200	80
57907	鼓楼	堤铜线19-2	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57908	沛县	PMS_栖山镇东王楼台片	10	400	248
57909	鼓楼	PMS_桥铜一线10一2	10	400	182
57910	沛县	PMS_栖山镇席楼东台片	10	400	162
57911	鼓楼	PMS_桥铜一线10一2西	10	400	174
57912	沛县	PMS_栖山镇席楼西台片	10	400	187
57913	鼓楼	祥坝线19一3=4	10	400	182
57914	沛县	PMS_栖山镇大王楼北台片	10	400	226
57915	鼓楼	祥坝线19一3=9	10	400	110
57916	沛县	栖山镇李及村1#台片	10	200	70
57917	鼓楼	祥坝线23一2	10	315	2
57918	沛县	PMS_栖山镇李及村2#台片	10	200	87
57919	鼓楼	祥坝线23一4	10	400	78
57920	沛县	PMS_栖山镇王店新村1#台片	10	400	231
57921	鼓楼	PMS_复朝二线8	10	400	239
57922	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村10#台片	10	400	219
57923	鼓楼	朝环线4一1	10	400	28
57924	沛县	栖山镇望华街东箱主变	10	400	142
57925	鼓楼	PMS_复朝二线7一4	10	400	98
57926	沛县	PMS_栖山镇程楼南台片	10	200	54
57927	鼓楼	PMS_堤朱线20	10	400	0
57928	沛县	栖山镇陈庄村台片	10	400	231
57929	鼓楼	PMS_堤朱线25北3	10	400	114
57930	沛县	PMS_栖山镇吴堂刘庄台片	10	400	197
57931	鼓楼	PMS_堤朱线25一4=1	10	400	197
57932	沛县	PMS_栖山镇前何庄台片	10	200	65
57933	鼓楼	石杨线56南2	10	400	57
57934	沛县	PMS_栖山镇尚井南变	10	200	78
57935	鼓楼	石杨线58一2	10	315	102
57936	沛县	PMS_栖山镇王店南台片	10	200	100
57937	鼓楼	PMS_响广线34-5	10	315	38
57938	沛县	PMS_栖山镇姜庙变	10	200	23
57939	鼓楼	PMS_响广线34-8	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57940	沛县	PMS_栖山镇何孟庄台片	10	200	54
57941	鼓楼	PMS_响广线34-6西5	10	500	59
57942	沛县	PMS_栖山镇栖东大队台片	10	200	0
57943	鼓楼	PMS_响广线34-6西5西	10	400	118
57944	沛县	PMS_栖山镇栖西四队南台片	10	200	0
57945	鼓楼	PMS_响广线32-2	10	400	140
57946	沛县	栖山镇白庙台片	10	400	222
57947	鼓楼	PMS_堤朱线25-4=2	10	400	114
57948	沛县	PMS_栖山镇杨包楼台片	10	200	0
57949	鼓楼	PMS_堤朱线31-7北	10	400	43
57950	沛县	PMS_栖山镇大王楼南台片	10	200	47
57951	鼓楼	PMS_堤朱线31-1=1	10	400	107
57952	沛县	PMS_栖山镇闫六子东台片	10	200	22
57953	鼓楼	PMS_堤朱线35一4	10	400	41
57954	沛县	PMS_栖山镇胡楼中心村台片	10	200	76
57955	鼓楼	PMS_堤朱线35-8	10	400	171
57956	沛县	PMS_栖山镇学府嘉苑2#变	10	200	31
57957	鼓楼	PMS_堤朱线35一10	10	400	162
57958	沛县	栖山镇吕新庄台片	10	400	154
57959	鼓楼	PMS_堤朱线35-12	10	315	88
57960	沛县	PMS_栖山镇梁庄北台片	10	200	46
57961	鼓楼	PMS_花牌线8一2	10	400	143
57962	沛县	PMS_栖山镇孟及北台片	10	200	85
57963	鼓楼	PMS_堤环线11一3	10	400	88
57964	沛县	PMS_栖山镇周店西1#台片	10	200	98
57965	鼓楼	堤九线40一5	10	400	0
57966	沛县	PMS_栖山镇王店机关东台片	10	400	125
57967	鼓楼	PMS_刘杨线31一14	10	315	129
57968	沛县	栖山镇魏庄新村台片	10	400	249
57969	鼓楼	PMS_石广线24	10	400	106
57970	沛县	PMS_栖山镇孟寨东变	10	400	197
57971	鼓楼	PMS_石广线30	10	315	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57972	沛县	PMS_栖山镇韩庄西台片	10	400	239
57973	沛县	PMS_栖山镇大王楼东1#台片	10	400	179
57974	鼓楼	PMS_石广线30-4	10	400	60
57975	沛县	PMS_栖山镇李楼东变	10	400	162
57976	鼓楼	响福线77一4=3	10	400	132
57977	沛县	PMS_栖山镇曹老家西台片	10	200	27
57978	鼓楼	响福线77一10=2	10	400	234
57979	沛县	PMS_栖山镇赵庄西变	10	400	211
57980	鼓楼	玉九二线5	10	400	308
57981	沛县	PMS_栖山镇谢庄北变	10	200	13
57982	鼓楼	堤九线68一4西1	10	400	225
57983	沛县	PMS_栖山镇前孟南1#变	10	200	9
57984	鼓楼	花团线11一21=1分2	10	400	26
57985	沛县	栖山镇王店小区1#箱变	10	200	158
57986	鼓楼	PMS_花环线25	10	400	97
57987	沛县	PMS_栖山镇王店小区2#箱变	10	400	170
57988	鼓楼	PMS_花环线12	10	315	0
57989	沛县	PMS_栖山镇胡楼社区4#终端箱变	10	630	238
57990	鼓楼	PMS_花环线13	10	315	150
57991	沛县	PMS_栖山镇凡庄变	10	200	0
57992	鼓楼	PMS_花环线18	10	315	56
57993	沛县	PMS_栖山镇司楼台片	10	400	88
57994	沛县	PMS_栖山镇望华街西台片	10	400	153
57995	沛县	PMS_栖山镇汪庄台片	10	200	67
57996	鼓楼	PMS_花环线20	10	250	63
57997	沛县	栖山镇陈庙台片	10	400	218
57998	鼓楼	PMS_花环线22	10	400	117
57999	沛县	PMS_栖山镇汉邦景苑小区2#变	10	400	66
58000	鼓楼	PMS_花环线2一7	10	400	280
58001	沛县	PMS_栖山镇汉邦景苑小区1#变	10	400	139
58002	鼓楼	PMS_花环线9一2	10	400	109
58003	沛县	PMS_栖山镇汪庄东台片	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58004	鼓楼	PMS_花环线11一4	10	400	133
58005	沛县	PMS_栖山镇汪庄西台片	10	400	216
58006	鼓楼	花环线21一2	10	500	188
58007	沛县	PMS_栖山镇蒲庄变	10	200	100
58008	鼓楼	PMS_玉城线21	10	400	0
58009	沛县	PMS_栖山镇孟寨大街1#台片	10	400	178
58010	鼓楼	PMS_玉城线24	10	400	0
58011	沛县	PMS_栖山镇大王楼北1#台片	10	400	242
58012	鼓楼	PMS_花淮线12一3	10	400	205
58013	鼓楼	PMS_花淮线12一4=1	10	315	38
58014	鼓楼	PMS_花淮线12一4=4南	10	250	0
58015	沛县	PMS_栖山镇魏堤口南台片	10	400	163
58016	鼓楼	PMS_花淮线12一4=4北	10	400	118
58017	沛县	PMS_栖山镇孟寨西台片	10	400	224
58018	鼓楼	PMS_花团线11一6	10	400	34
58019	沛县	PMS_栖山镇大王楼陈庄西台片	10	400	197
58020	鼓楼	PMS_花团线11一9	10	400	57
58021	沛县	PMS_栖山镇闫六子东1#台片	10	400	212
58022	鼓楼	PMS_花团线11一15	10	400	91
58023	沛县	PMS_栖山镇黄楼南台片	10	400	114
58024	鼓楼	花府线12	10	200	126
58025	沛县	PMS_栖山镇杨包楼西台片	10	400	220
58026	鼓楼	PMS_花团线11一12=3	10	400	0
58027	沛县	PMS_栖山镇高宅庙东1#台片	10	400	202
58028	鼓楼	祥坝线19一3=3=1	10	315	99
58029	沛县	PMS_栖山镇朱新楼东台片	10	400	214
58030	鼓楼	祥坝线19一3=6=1	10	400	135
58031	沛县	PMS_栖山镇高宅庙西1#台片	10	400	182
58032	鼓楼	PMS_复橡线19	10	400	154
58033	沛县	PMS_栖山镇栖西大队北台片	10	400	239
58034	鼓楼	响新线二七二段2	10	400	49
58035	沛县	PMS_栖山镇姜梨园北1#台片	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58036	鼓楼	PMS_桥沈线33一1=3	10	400	188
58037	沛县	PMS_栖山镇孟楼北台片	10	400	198
58038	鼓楼	PMS_桥沈线33一1=5	10	400	165
58039	沛县	PMS_栖山镇后马村北台片	10	400	242
58040	鼓楼	PMS_桥沈线33一1=6	10	400	37
58041	沛县	栖山镇后马村南台片	10	200	110
58042	沛县	PMS_栖山镇姜庙南变	10	400	210
58043	鼓楼	PMS_桥沈线33一4西2	10	400	165
58044	沛县	PMS_栖山镇姜庙北变	10	400	160
58045	鼓楼	PMS_桥沈线33一4东2	10	400	90
58046	沛县	PMS_栖山镇东王楼东台片	10	400	227
58047	沛县	PMS_栖山镇东王楼西台片	10	400	234
58048	沛县	PMS_栖山镇陈庄西台片	10	400	233
58049	鼓楼	PMS_堤马线7一3	10	400	65
58050	沛县	PMS_栖山镇康庄北台片	10	400	249
58051	鼓楼	PMS_堤马线15一6	10	400	38
58052	沛县	PMS_栖山镇康庄西台片	10	400	256
58053	鼓楼	PMS_堤健线3	10	400	193
58054	沛县	栖山镇位庄新村东台片	10	200	29
58055	沛县	PMS_栖山镇袁及西台片	10	400	209
58056	鼓楼	PMS_花团线11一7=1	10	400	130
58057	沛县	PMS_栖山镇王店机关中台片	10	400	86
58058	鼓楼	响庆线公寓段1北2	10	400	169
58059	沛县	PMS_栖山镇前孟南2#台片	10	400	243
58060	鼓楼	PMS_拾南一线46	10	400	107
58061	鼓楼	PMS_花淮线12分7东2	10	400	165
58062	沛县	PMS_栖山镇蔡庙东1#台片	10	400	140
58063	鼓楼	PMS_彭北线29-5	10	400	59
58064	沛县	PMS_栖山镇曹老家东1#台片	10	400	213
58065	鼓楼	祥马线2北1	10	400	142
58066	沛县	PMS_栖山镇周店东1#台片	10	400	184
58067	鼓楼	祥云线11	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58068	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村10#东台片	10	400	66
58069	鼓楼	PMS_堤场线25	10	400	0
58070	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村10#西台片	10	400	62
58071	鼓楼	PMS_堤场线22	10	400	46
58072	沛县	PMS_栖山镇李及村6#台片	10	400	173
58073	鼓楼	祥马线2北6	10	315	44
58074	沛县	PMS_栖山镇程楼南2#台片	10	400	119
58075	鼓楼	堤马线19一1	10	400	50
58076	沛县	PMS_栖山镇林楼东1#台片	10	200	66
58077	鼓楼	PMS_堤场线30一1	10	315	109
58078	沛县	PMS_栖山镇林楼西1#台片	10	400	260
58079	鼓楼	PMS_堤场线18一10	10	250	63
58080	沛县	PMS_栖山镇赵庄南变	10	400	147
58081	鼓楼	堤场线12一2	10	630	3
58082	沛县	栖山镇西王楼中1#台片	10	200	81
58083	鼓楼	PMS_堤场线4一1	10	400	53
58084	沛县	PMS_栖山镇西王楼中2#台片	10	400	267
58085	鼓楼	PMS_堤场线4一5	10	400	100
58086	沛县	PMS_栖山镇西王楼西1#台片	10	400	183
58087	沛县	PMS_栖山镇西王楼西2#台片	10	400	180
58088	沛县	栖山镇齐庙东台片	10	200	82
58089	鼓楼	PMS_桥环线28-2	10	400	318
58090	沛县	PMS_栖山镇凡庄西台片	10	400	236
58091	鼓楼	PMS_桥环线28一7	10	400	197
58092	沛县	PMS_栖山镇孟王庄南台片	10	400	203
58093	鼓楼	PMS_桥环线28一9	10	200	59
58094	沛县	PMS_栖山镇李双楼东变	10	400	218
58095	鼓楼	PMS_堤北线35	10	400	144
58096	沛县	PMS_栖山镇吕楼西1#变	10	400	183
58097	鼓楼	PMS_堤北线37	10	400	20
58098	沛县	PMS_栖山镇口门王楼北2#变	10	400	201
58099	鼓楼	PMS_堤北线39	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58100	沛县	PMS_栖山镇齐庙西变	10	400	156
58101	鼓楼	PMS_堤北线41一5	10	400	166
58102	沛县	PMS_栖山镇石楼东变	10	400	201
58103	鼓楼	PMS_石坝线60分04	10	400	289
58104	沛县	PMS_栖山镇司楼北变	10	400	191
58105	鼓楼	PMS_石坝线60分08	10	400	277
58106	沛县	PMS_栖山镇栖东7-9队南变	10	400	168
58107	鼓楼	响广铁路段南1	10	400	134
58108	沛县	PMS_栖山镇栖东村3-4队北变	10	400	179
58109	鼓楼	PMS_响广铁路段南3	10	400	181
58110	沛县	PMS_栖山镇栖东大队南变	10	400	165
58111	鼓楼	PMS_响广铁路段西南3	10	315	7
58112	沛县	PMS_栖山镇朱楼北变	10	400	155
58113	沛县	PMS_栖山镇卜楼东变	10	400	135
58114	沛县	PMS_栖山镇蔡庙西2#变	10	400	63
58115	鼓楼	PMS_响庆线二九段4	10	400	78
58116	沛县	PMS_栖山镇陈庙北变	10	400	173
58117	鼓楼	PMS_响庆线二九段17	10	400	163
58118	沛县	PMS_栖山镇后孟东变	10	400	180
58119	鼓楼	PMS_响庆线二九段18	10	400	122
58120	沛县	PMS_栖山镇李及村西变	10	400	232
58121	沛县	栖山镇凤栖大厦变	10	400	198
58122	鼓楼	PMS_响庆线二九段4-4	10	400	113
58123	沛县	栖山镇尚井东变	10	200	63
58124	鼓楼	PMS_响庆线二九段19西1	10	400	108
58125	沛县	栖山镇魏庄东2#变	10	400	181
58126	鼓楼	PMS_响庆线二九段1-2	10	400	221
58127	沛县	PMS_栖山镇袁及北变	10	400	191
58128	鼓楼	PMS_石杨线42分5	10	400	29
58129	沛县	PMS_栖山镇周店西4#变	10	400	256
58130	鼓楼	PMS_石杨线52分3	10	400	188
58131	沛县	PMS_栖山镇王店供销御景家园小区2#变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58132	鼓楼	PMS_彭北线27	10	400	99
58133	沛县	PMS_栖山镇大王楼南1#台片	10	200	75
58134	鼓楼	PMS_彭北线55	10	315	3
58135	沛县	PMS_栖山镇大王楼东2#台片	10	400	216
58136	鼓楼	PMS_桥环线28一1=1	10	400	145
58137	沛县	PMS_栖山镇前孟北1#变	10	400	182
58138	鼓楼	PMS_石广线10-4	10	400	86
58139	鼓楼	PMS_桥铜一线6	10	250	178
58140	沛县	栖山镇梁庄北1#台片	10	200	119
58141	鼓楼	PMS_响庆线下淀段3	10	400	119
58142	沛县	PMS_栖山镇辛庄东台片	10	400	193
58143	沛县	PMS_栖山镇花园小区1#变	10	400	184
58144	鼓楼	PMS_响庆线下淀段6	10	400	80
58145	沛县	PMS_栖山镇花园小区2#变	10	400	227
58146	鼓楼	PMS_响庆线下淀段12	10	315	165
58147	沛县	栖山镇大王楼陈庄东台片	10	400	236
58148	鼓楼	响庆线响瑞段2	10	500	43
58149	鼓楼	响庆线响瑞段5	10	315	100
58150	沛县	PMS_栖山镇白庙西台片	10	400	183
58151	沛县	PMS_栖山镇范庄南台片	10	400	184
58152	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段8	10	400	197
58153	沛县	PMS_栖山镇闫六子西3#台片	10	400	208
58154	鼓楼	PMS_响庆线公寓段4	10	400	77
58155	沛县	PMS_栖山镇陈炮楼南台片	10	400	237
58156	鼓楼	PMS_响庆线公寓段4南	10	400	132
58157	沛县	PMS_栖山镇鲍楼东台片	10	400	198
58158	鼓楼	PMS_响庆线公寓段5	10	400	154
58159	沛县	PMS_栖山镇栖西四队1#台片	10	400	60
58160	沛县	PMS_栖山镇栖西四队2#台片	10	400	210
58161	沛县	PMS_栖山镇栖西三八队东台片	10	400	225
58162	鼓楼	响庆线公寓段3一5	10	400	58
58163	沛县	PMS_栖山镇栖西大队南台片	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58164	鼓楼	响庆下淀村北段2-2	10	400	219
58165	沛县	PMS_栖山镇大王楼西1#台片	10	400	155
58166	鼓楼	响庆下淀村北段2-3	10	315	216
58167	沛县	PMS_栖山镇后何庄西台片	10	400	169
58168	鼓楼	彭环线38一3	10	400	30
58169	沛县	PMS_栖山镇孟及东台片	10	400	239
58170	鼓楼	彭环线65一6	10	400	106
58171	沛县	PMS_栖山镇徐楼东台片	10	400	0
58172	沛县	PMS_栖山镇丁庄西变	10	400	232
58173	沛县	PMS_栖山镇华庄西变	10	400	157
58174	沛县	PMS_栖山镇孟庙东台片	10	400	126
58175	鼓楼	彭环线65一3=2	10	400	99
58176	沛县	PMS_栖山镇苇子坑西台片	10	400	215
58177	鼓楼	彭环线68一5	10	400	0
58178	沛县	PMS_栖山镇苇子坑东台片	10	400	179
58179	鼓楼	PMS_花民线1一1	10	315	119
58180	沛县	PMS_栖山镇后何庄东台片	10	400	217
58181	鼓楼	PMS_花民线9一1=1	10	315	130
58182	沛县	PMS_栖山镇前孟南3#台片	10	400	254
58183	沛县	PMS_栖山镇韩电池2#台片	10	400	125
58184	鼓楼	PMS_花民线9一3	10	315	0
58185	沛县	PMS_栖山镇前孟南4#台片	10	400	229
58186	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村4#北台片	10	400	233
58187	沛县	PMS_栖山镇何孟庄北台片	10	400	233
58188	鼓楼	花元线马工段2	10	315	51
58189	沛县	PMS_栖山镇前何庄东台片	10	400	229
58190	鼓楼	花元线马工段3	10	315	138
58191	沛县	PMS_栖山镇程楼北1#台片	10	400	174
58192	鼓楼	PMS_花民线12一4	10	400	133
58193	沛县	PMS_栖山镇辛庄西台片	10	400	210
58194	沛县	PMS_栖山镇陈楼南台片	10	400	222
58195	鼓楼	PMS_花民线马工段8	10	315	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58196	沛县	PMS_栖山镇望华街西1#台片	10	400	175
58197	鼓楼	PMS_响广铁路段南2东1	10	80	0
58198	沛县	PMS_栖山镇压咀南台片	10	400	161
58199	沛县	PMS_栖山镇董楼东变	10	400	234
58200	鼓楼	滨河花园4箱变变压器	10	630	306
58201	沛县	PMS_栖山镇农科站西变	10	400	193
58202	鼓楼	滨河花园1箱变变压器	10	630	289
58203	沛县	栖山镇徐庄1#变	10	400	200
58204	鼓楼	PMS_滨河花园7箱变变压器	10	630	290
58205	沛县	栖山镇夏庄西变	10	200	49
58206	沛县	PMS_栖山镇吴堂南变	10	400	216
58207	沛县	栖山镇王庄南变	10	400	241
58208	鼓楼	PMS_鼓楼二期3箱变变压器	10	500	3
58209	沛县	栖山镇王梨园东变	10	400	249
58210	鼓楼	PMS_华夏水云间二期3箱变变压器	10	500	93
58211	沛县	PMS_栖山镇王合申北变	10	400	161
58212	鼓楼	PMS_华夏水云间二期4箱变变压器	10	500	217
58213	沛县	栖山镇孟庄南变	10	200	101
58214	鼓楼	PMS_华夏水云间二期5箱变变压器	10	500	120
58215	沛县	栖山镇吴堂刘庄1#变	10	200	74
58216	鼓楼	PMS_华夏水云间二期6箱变变压器	10	630	283
58217	沛县	PMS_栖山镇口门王楼南1#变	10	400	169
58218	鼓楼	PMS_盛鑫大厦2箱变变压器	10	315	138
58219	沛县	栖山镇姜梨园南1#变	10	400	180
58220	沛县	PMS_栖山镇单庄南变	10	400	206
58221	鼓楼	PMS_滨河花园8箱变变压器	10	630	212
58222	沛县	PMS_栖山镇蔡庄西变	10	400	0
58223	沛县	PMS_栖山镇袁及村陈庄西变	10	400	231
58224	鼓楼	PMS_滨河花园9箱变变压器	10	630	249
58225	沛县	栖山镇王店北变	10	400	144
58226	鼓楼	PMS_滨河花园10箱变变压器	10	630	192
58227	沛县	PMS_栖山镇孟王庄东变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58228	鼓楼	PMS_滨河花园15箱变变压器	10	630	212
58229	沛县	PMS_栖山镇孟寨村新型社区	10	400	257
58230	沛县	PMS_栖山镇王店北村新型社区	10	400	203
58231	沛县	栖山镇阳光里花园1主箱变	10	630	389
58232	沛县	栖山镇阳光里花园2主箱变	10	630	405
58233	鼓楼	PMS_滨河花园17箱变变压器	10	630	263
58234	沛县	栖山镇梁庄新型社区1#变	10	400	217
58235	沛县	栖山镇梁庄新型社区2#变	10	400	231
58236	鼓楼	PMS_响锦线子二段7-2	10	315	192
58237	沛县	栖山镇王店机关东1#变	10	200	19
58238	鼓楼	PMS_堤九线65一1	10	200	2
58239	沛县	栖山镇梁庄新型社区3#变	10	400	204
58240	鼓楼	PMS_彭朱线20	10	400	199
58241	沛县	栖山镇阳光小区2#台片	10	630	274
58242	沛县	栖山镇栖霞小区2#台片	10	400	205
58243	鼓楼	PMS_彭朱线24	10	315	232
58244	沛县	栖山镇栖霞小区1#台片	10	250	100
58245	鼓楼	PMS_彭朱线25	10	315	97
58246	沛县	栖山镇陈炮楼台片	10	200	61
58247	沛县	栖山镇斜庙西台片	10	200	0
58248	鼓楼	彭环线22一15=1	10	400	13
58249	沛县	栖山镇新兴街西1#台片	10	200	0
58250	鼓楼	彭环线22一17	10	400	85
58251	鼓楼	PMS_彭李线73	10	315	164
58252	鼓楼	九万线62一6=2	10	200	45
58253	沛县	栖山镇魏庄村台片	10	400	200
58254	鼓楼	九万线62一6=2-1	10	400	39
58255	沛县	栖山镇蔡庄台片	10	400	173
58256	鼓楼	PMS_华夏水云间二期2箱变变压器	10	500	119
58257	沛县	栖山镇高宅庙东台片	10	400	165
58258	鼓楼	PMS_华夏水云间3箱变变压器	10	500	208
58259	沛县	栖山镇魏庄东1#变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58260	鼓楼	PMS_鼓楼二期4箱变变压器	10	630	260
58261	沛县	栖山镇林楼西台片	10	400	161
58262	鼓楼	PMS_恒昌花园1箱变变压器	10	630	75
58263	鼓楼	PMS_华夏水云间二期1箱变变压器	10	500	159
58264	沛县	栖山镇卜楼南变	10	200	98
58265	沛县	栖山镇栖居嘉苑4箱主变	10	630	466
58266	沛县	栖山镇栖居嘉苑1箱主变	10	630	504
58267	鼓楼	PMS_民馨园1箱变变压器	10	630	79
58268	沛县	栖山镇栖居嘉苑6箱主变	10	630	504
58269	鼓楼	PMS_民馨园2箱变变压器	10	630	49
58270	沛县	栖山镇栖居嘉苑2箱主变	10	630	504
58271	鼓楼	PMS_西苑人家3箱变变压器	10	500	99
58272	鼓楼	PMS_西苑人家6箱变变压器	10	400	119
58273	沛县	栖山镇栖居嘉苑5箱主变	10	630	471
58274	鼓楼	PMS_西苑人家4箱变变压器	10	500	204
58275	沛县	栖山镇栖居嘉苑3箱主变	10	630	504
58276	鼓楼	PMS_民馨园9箱变变压器	10	500	186
58277	沛县	栖山镇韩庄台片	10	400	192
58278	鼓楼	PMS_西苑人家1箱变变压器	10	500	175
58279	鼓楼	PMS_西苑人家2箱变变压器	10	500	189
58280	鼓楼	刘杨线31一5=15西12分1	10	400	69
58281	沛县	栖山镇胡楼社区3箱变主变	10	630	322
58282	鼓楼	彭朱线27	10	400	170
58283	沛县	栖山镇魏堤口东变	10	315	199
58284	鼓楼	彭环线74一3=4东3	10	400	10
58285	沛县	栖山镇栖东一队北台片	10	400	170
58286	鼓楼	刘秦线37一2	10	400	280
58287	沛县	栖山镇栖西二七队西	10	400	64
58288	鼓楼	PMS_堤朱线35一14	10	315	0
58289	沛县	栖山镇汉皇街南1#台片	10	400	225
58290	鼓楼	PMS_堤复线20西3＝3	10	400	82
58291	沛县	栖山镇新兴街西台片	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58292	鼓楼	PMS_堤复线20西4	10	315	40
58293	沛县	栖山镇新兴街东台片	10	400	14
58294	鼓楼	PMS_堤复线20西7	10	400	72
58295	鼓楼	PMS_堤复线20西10	10	400	130
58296	沛县	栖山镇供销社1#台片	10	400	57
58297	鼓楼	花龙二线北窑段1	10	400	315
58298	沛县	栖山镇王店机关南变	10	400	112
58299	鼓楼	PMS_桥环线19一1	10	400	167
58300	沛县	栖山镇市场东箱主变	10	630	213
58301	鼓楼	PMS_响庆线二九段9	10	315	9
58302	沛县	栖山镇新兴街中箱主变	10	630	215
58303	鼓楼	PMS_响广铁路段西南1	10	315	116
58304	沛县	栖山镇市场西箱主变	10	630	279
58305	鼓楼	玉月线7-11=9	10	315	238
58306	沛县	栖山镇汉皇街北箱主变	10	630	105
58307	沛县	栖山李集2箱主变	10	630	327
58308	鼓楼	玉城线11一3	10	400	106
58309	沛县	栖山李集1箱主变	10	630	298
58310	鼓楼	九万线62一7=4	10	400	155
58311	沛县	PMS_栖山镇孟王庄西变	10	200	5
58312	鼓楼	PMS_彭李线11-15	10	400	295
58313	沛县	PMS_栖山镇口门王楼北台片	10	200	62
58314	鼓楼	PMS_荆南小区配电室1变压器	10	1600	1268
58315	沛县	PMS_栖山镇斜庙南台片	10	200	80
58316	沛县	PMS_栖山镇位庄东台片	10	400	202
58317	鼓楼	PMS_民生大厦配电室2变压器	10	500	171
58318	沛县	PMS_金地御园1#配2#主变	10	630	329
58319	鼓楼	PMS_民生大厦配电室1变压器	10	630	261
58320	鼓楼	PMS_玉城线22	10	400	0
58321	鼓楼	玉城线20一1	10	400	0
58322	鼓楼	拾苏线中煤段1变压器	10	400	0
58323	鼓楼	PMS_西烟线61北7	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58324	鼓楼	PMS_西烟线61北2	10	400	106
58325	鼓楼	城市花园10箱变变压器	10	630	260
58326	鼓楼	城市花园11箱变变压器	10	630	275
58327	鼓楼	玉城线8-2	10	630	0
58328	鼓楼	PMS_玉城线6	10	400	3
58329	鼓楼	PMS_桥沈线33一4西3	10	250	0
58330	鼓楼	PMS_和园爱家配电室2变压器	10	1000	476
58331	鼓楼	PMS_和园爱家配电室1变压器	10	1000	471
58332	鼓楼	PMS_和园爱家配电室5变压器	10	630	326
58333	鼓楼	PMS_和园爱家配电室4变压器	10	630	56
58334	鼓楼	PMS_拾九线3南5	10	400	7
58335	鼓楼	PMS_拾九线3南6	10	400	110
58336	鼓楼	PMS_拾九线3南8	10	400	64
58337	鼓楼	PMS_拾九线8南5西3	10	400	177
58338	鼓楼	PMS_拾九线16南3	10	400	18
58339	鼓楼	PMS_怡康花园三期配电室1变压器	10	800	371
58340	鼓楼	PMS_状元楼配电室2变压器	10	500	232
58341	鼓楼	PMS_状元楼配电室1变压器	10	500	222
58342	鼓楼	拾彭线26一2	10	400	288
58343	鼓楼	九大线3一28	10	200	144
58344	鼓楼	PMS_九刘线12	10	400	271
58345	鼓楼	PMS_怡康花园三期配电室2变压器	10	800	293
58346	鼓楼	PMS_状元楼箱变变压器	10	630	281
58347	鼓楼	PMS_府城阁配电室2变压器	10	500	268
58348	鼓楼	PMS_刘湾一期1配电室1变压器	10	500	128
58349	鼓楼	PMS_刘湾一期1配电室2变压器	10	500	97
58350	鼓楼	PMS_刘湾一期1配电室3变压器	10	500	188
58351	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑5箱变变压器	10	500	161
58352	鼓楼	PMS_祥和一期2箱变变压器	10	630	82
58353	鼓楼	PMS_宝恒公寓配电室变压器	10	500	220
58354	鼓楼	PMS_民馨园6箱变变压器	10	630	192
58355	鼓楼	PMS_堤湖线31	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58356	鼓楼	恒昌花园2箱变变压器	10	630	60
58357	鼓楼	PMS_永业箱变变压器	10	800	310
58358	鼓楼	PMS_鼓楼花园21楼箱变变压器	10	315	141
58359	鼓楼	PMS_江南春箱变变压器	10	630	293
58360	鼓楼	PMS_水苑长桥1箱变变压器	10	500	140
58361	鼓楼	城市花园13箱变变压器	10	630	268
58362	鼓楼	城市花园12箱变变压器	10	630	242
58363	鼓楼	城市花园14箱变变压器	10	630	293
58364	鼓楼	PMS_城市花园8箱变变压器	10	500	214
58365	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=8	10	400	231
58366	鼓楼	石广线瑞鼓段5一1	10	400	9
58367	鼓楼	刘湾安置段6-1	10	400	69
58368	鼓楼	石广线10一4东	10	400	281
58369	沛县	PMS_金地御园1#配1#主变	10	630	306
58370	沛县	PMS_金地御园2#配1#主变	10	800	377
58371	沛县	PMS_金地御园2#配2#主变	10	800	383
58372	沛县	PMS_金地御园2#配3#主变	10	800	394
58373	沛县	PMS_金地御园2#配4#主变	10	800	479
58374	沛县	沛城镇大甄庄西台片	10	400	120
58375	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区1#开关站2#变	10	800	205
58376	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区1#开关站1#变	10	800	451
58377	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区2#配电室1#变	10	800	417
58378	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区2#配电室2#变	10	800	458
58379	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区3#配电室1#变	10	800	339
58380	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区3#配电室2#变	10	800	410
58381	沛县	格林春天1#变电所1#变	10	1000	520
58382	沛县	PMS_格林春天1#变电所2#变	10	1000	597
58383	沛县	PMS_格林春天4#变电所1#变	10	630	273
58384	沛县	PMS_格林春天4#变电所2#变	10	630	291
58385	沛县	PMS_格林春天2#变电所1#变	10	500	181
58386	沛县	PMS_格林春天2#变电所2#变	10	500	154
58387	鼓楼	刘李线34一3	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58388	沛县	PMS_金诚花园1#配电室2#主变	10	400	182
58389	鼓楼	PMS_水苑长桥2箱变变压器	10	500	153
58390	沛县	PMS_金诚花园1#配电室1#主变	10	400	156
58391	鼓楼	PMS_水苑长桥3箱变变压器	10	500	149
58392	沛县	PMS_金诚花园2#配电室1#主变	10	630	360
58393	鼓楼	PMS_湖畔花园2箱变变压器	10	500	218
58394	沛县	PMS_金诚花园2#配电室2#主变	10	630	297
58395	鼓楼	PMS_阳光军旅小区1箱变变压器	10	500	220
58396	沛县	PMS_城区沛城镇供电所变	10	200	0
58397	鼓楼	PMS_阳光军旅小区2箱变变压器	10	500	215
58398	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区箱变	10	400	145
58399	鼓楼	PMS_阳光军旅小区3箱变变压器	10	500	206
58400	沛县	江南山水3#箱变主变	10	630	285
58401	鼓楼	PMS_空后校1箱变变压器	10	400	54
58402	沛县	PMS_阳光三期3#箱变（东区）	10	630	101
58403	鼓楼	PMS_空后校2箱变变压器	10	400	94
58404	沛县	PMS_阳光三期4#箱变（东区）	10	630	302
58405	鼓楼	PMS_老营盘箱变变压器	10	400	208
58406	沛县	PMS_金山花园1#箱变	10	800	366
58407	鼓楼	PMS_华夏水云间1箱变变压器	10	500	135
58408	沛县	PMS_金山花园2#环网箱变	10	800	362
58409	鼓楼	海富箱变变压器	10	630	354
58410	沛县	PMS_金山小区3#箱变	10	630	199
58411	鼓楼	PMS_鼓楼花园7箱变变压器	10	500	177
58412	沛县	PMS_香颂雅苑四期配电室2#变	10	630	289
58413	鼓楼	PMS_祥和一期1箱变变压器	10	630	172
58414	鼓楼	PMS_怡美小区1箱变变压器	10	500	148
58415	沛县	PMS_香颂四期2#变电所3#变	10	500	183
58416	沛县	PMS_汉景华城2#配电室1#变	10	800	403
58417	沛县	PMS_城区清华园箱变	10	630	303
58418	沛县	PMS_香城香怡小区	10	500	177
58419	鼓楼	PMS_怡美小区2箱变变压器	10	500	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58420	鼓楼	PMS_彭校小区1箱变变压器	10	630	74
58421	沛县	PMS_金地三期1#箱变	10	630	284
58422	鼓楼	PMS_工会箱变变压器	10	630	194
58423	沛县	PMS_金地三期2#箱变主变	10	630	229
58424	鼓楼	牌楼2箱变变压器	10	630	156
58425	沛县	PMS_金地三期3#箱变	10	630	303
58426	鼓楼	民富园9箱变变压器	10	630	109
58427	沛县	PMS_金地三期4#箱变主变	10	630	295
58428	鼓楼	春泽园3箱变变压器	10	630	257
58429	沛县	PMS_香城中公变	10	400	245
58430	鼓楼	PMS_春泽园5箱变变压器	10	500	145
58431	沛县	PMS_城区沛丰1#公变(一运加油站)	10	400	117
58432	鼓楼	PMS_春泽园6箱变变压器	10	500	182
58433	鼓楼	PMS_祥和四季花园4箱变变压器	10	400	138
58434	沛县	PMS_城区徐沛北	10	400	237
58435	鼓楼	PMS_新纪元箱变变压器	10	630	191
58436	沛县	PMS_正阳南公变	10	315	100
58437	鼓楼	PMS_石广线30-5	10	400	29
58438	沛县	PMS_正阳北2#公变	10	630	371
58439	鼓楼	刘湾安置段13	10	400	157
58440	沛县	PMS_蔡庄公变	10	630	263
58441	鼓楼	PMS_堤湖线24一3	10	400	193
58442	沛县	城区金贸3#公变	10	400	0
58443	鼓楼	PMS_复朝二线21一1	10	400	290
58444	沛县	PMS_金地8#变	10	630	296
58445	沛县	PMS_城区美术馆2#变	10	400	132
58446	沛县	PMS_汉城花园变电所1#配变	10	800	237
58447	鼓楼	PMS_堤湖线31一2	10	400	294
58448	沛县	PMS_汉城国际变电所2#配变	10	800	64
58449	鼓楼	PMS_彭环线66一1	10	400	158
58450	沛县	PMS_东关居中公变	10	400	203
58451	鼓楼	华康园2美变变压器	10	500	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58452	沛县	PMS_沛中公变	10	400	187
58453	鼓楼	PMS_华康园3箱变变压器	10	630	251
58454	沛县	汉台中2#公变	10	630	73
58455	鼓楼	朱庄箱变变压器	10	630	112
58456	沛县	PMS_汉台中公变	10	250	54
58457	鼓楼	滨河花园2箱变变压器	10	630	228
58458	沛县	PMS_香城北南变	10	400	0
58459	鼓楼	PMS_惠工小区1箱变变压器	10	800	470
58460	鼓楼	PMS_彭校小区2箱变变压器	10	630	138
58461	沛县	PMS_香城公变	10	400	72
58462	鼓楼	惠工小区2箱变变压器	10	630	169
58463	沛县	PMS_城区王庄公变	10	400	77
58464	鼓楼	PMS_华康园1箱变变压器	10	630	271
58465	沛县	PMS_城区环岛公变	10	400	15
58466	鼓楼	PMS_牌楼市场5楼变压器	10	400	46
58467	沛县	PMS_城区西郊公变	10	400	65
58468	鼓楼	PMS_鼓楼花园1箱变变压器	10	630	57
58469	沛县	PMS_城区西郊东变	10	400	5
58470	鼓楼	PMS_鼓楼花园3箱变变压器	10	400	13
58471	沛县	PMS_西苑小区2#公变	10	400	80
58472	沛县	PMS_城关南公变	10	400	299
58473	鼓楼	PMS_滨河花园3箱变变压器	10	630	237
58474	沛县	PMS_汉街中公变	10	630	352
58475	鼓楼	PMS_鼓楼花园4箱变变压器	10	500	68
58476	沛县	PMS_外贸公变	10	630	178
58477	沛县	PMS_环西公变	10	630	0
58478	沛县	PMS_城区环西2#公变(新风)	10	400	120
58479	鼓楼	玉月线15-5	10	400	0
58480	沛县	PMS_城区消防队2#变	10	400	0
58481	沛县	PMS_城区加油站公变	10	630	68
58482	鼓楼	玉月线15-3=1	10	400	129
58483	沛县	PMS_城区五中公变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58484	鼓楼	PMS_桥沈线30一1	10	315	76
58485	沛县	PMS_城区公园南变	10	400	129
58486	鼓楼	彭环线11一2	10	250	154
58487	鼓楼	响庆线下淀段10东1	10	400	168
58488	沛县	PMS_新华小区5#环网箱变主变	10	500	106
58489	鼓楼	PMS_石杨线52-4-4	10	400	27
58490	沛县	PMS_新华小区6#箱变主变	10	500	220
58491	鼓楼	响庆线公寓段3一4南1	10	400	158
58492	沛县	PMS_新华小区13#环网箱变主变	10	630	268
58493	鼓楼	PMS_堤复线19	10	400	108
58494	沛县	PMS_新华小区14#箱变主变	10	630	280
58495	鼓楼	PMS_堤复线3分4	10	400	66
58496	沛县	PMS_嘉华世纪城2#配电室1#主变	10	800	302
58497	沛县	PMS_嘉华世纪城2#配电室2#主变	10	500	194
58498	鼓楼	PMS_堤复线18分2	10	400	66
58499	鼓楼	PMS_桥沈线33一5西2	10	400	30
58500	沛县	PMS_汉台东2#变	10	400	0
58501	沛县	PMS_城区沛师公变	10	400	174
58502	鼓楼	PMS_朝环线7-2=2	10	80	0
58503	沛县	PMS_城区旺沛公变	10	400	113
58504	鼓楼	PMS_朝环线7-2=3	10	80	18
58505	沛县	PMS_鑫华园2#	10	630	162
58506	鼓楼	PMS_响广线34-9=2	10	400	108
58507	沛县	PMS_正阳北北变	10	400	158
58508	鼓楼	PMS_堤复线20西3	10	400	79
58509	沛县	PMS_七彩街西变	10	400	235
58510	鼓楼	祥和南区1箱变变压器	10	630	0
58511	沛县	PMS_香城林业派出所变	10	400	242
58512	鼓楼	PMS_合群桥北2箱变变压器	10	630	51
58513	沛县	PMS_鼓楼6#南变	10	400	53
58514	沛县	PMS_香城路规划局变	10	400	167
58515	鼓楼	PMS_合群桥北1箱变变压器	10	630	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58516	沛县	PMS_香城信联公变	10	400	163
58517	鼓楼	PMS_工会美变变压器	10	500	369
58518	沛县	PMS_城区气象站2#公变	10	400	137
58519	鼓楼	PMS_香都家园1箱变变压器	10	315	78
58520	沛县	PMS_汇景国际2#配电室1#变	10	630	239
58521	鼓楼	PMS_镇河街72楼变压器	10	250	107
58522	沛县	PMS_汇景国际2#配电室2#变	10	630	217
58523	鼓楼	PMS_香都家园2箱变变压器	10	315	41
58524	沛县	PMS_汇景国际2#配电室3#变	10	500	169
58525	鼓楼	PMS_地藏里箱变	10	630	94
58526	沛县	PMS_汇景国际2#配电室4#变	10	500	188
58527	鼓楼	PMS_滨河花园14箱变变压器	10	630	280
58528	沛县	PMS_汇景国际3#配电室1#变	10	630	97
58529	沛县	PMS_汇景国际3配2变压器	10	630	268
58530	沛县	PMS_汇景国际3#配电室3#变	10	400	66
58531	鼓楼	PMS_祥和四季1箱变变压器	10	500	191
58532	沛县	PMS_汇景国际3#配电室4#变	10	400	265
58533	沛县	PMS_汇景国际4#配电室1#变	10	800	363
58534	鼓楼	PMS_祥和四季2箱变变压器	10	400	120
58535	沛县	沿南沿河路拆迁楼1#箱变主变	10	400	77
58536	鼓楼	PMS_堤坝线5一2=3南2	10	400	148
58537	沛县	PMS_康城金色家园1组合配电室1#主变	10	800	403
58538	鼓楼	彭环线38一6	10	315	0
58539	沛县	PMS_康城金色家园1组合配电室3#主变	10	800	374
58540	鼓楼	PMS_花民线12一1	10	400	83
58541	沛县	PMS_康城金色家园1组合配电室4#主变	10	800	406
58542	鼓楼	PMS_桥沈线30一2	10	400	162
58543	沛县	PMS_七彩街3#箱变主变	10	630	0
58544	鼓楼	PMS_永嘉花园1箱变变压器	10	500	152
58545	沛县	PMS_七彩街2＃变	10	400	68
58546	鼓楼	滨河花园5箱变变压器	10	630	281
58547	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58548	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室2#主变	10	630	316
58549	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室4#主变	10	630	197
58550	鼓楼	兴隆花园二期1箱变变压器	10	630	254
58551	沛县	PMS_正阳五交化公变	10	400	243
58552	鼓楼	PMS_兴隆花园二期2箱变变压器	10	400	0
58553	沛县	PMS_城关北南变	10	400	128
58554	鼓楼	PMS_兴隆花园二期3美变变压器	10	400	28
58555	沛县	PMS_外贸北变	10	400	133
58556	鼓楼	PMS_王场东村美变变压器	10	630	320
58557	沛县	PMS_香城水井变	10	400	74
58558	鼓楼	PMS_绿健小区2箱变变压器	10	400	54
58559	沛县	PMS_城区旺沛南变	10	400	144
58560	鼓楼	PMS_绿健小区1箱变变压器	10	315	93
58561	沛县	汉街中2#箱变	10	500	112
58562	鼓楼	PMS_滨河花园6箱变变压器	10	630	201
58563	沛县	PMS_城区郝小楼南变	10	400	93
58564	鼓楼	拾九线8南10（原九港线4一1）	10	400	129
58565	沛县	PMS_阳光三期2#箱变（东区）	10	630	195
58566	鼓楼	PMS_拾南一线17西3	10	400	62
58567	沛县	PMS_城区城市花园2#变	10	630	21
58568	鼓楼	彭环线25一1	10	400	71
58569	沛县	PMS_新沛西区南变	10	630	100
58570	沛县	风光地带C1箱变主变	10	400	34
58571	鼓楼	刘湾安置段6一3	10	400	0
58572	沛县	风光地带C3箱变主变	10	315	0
58573	鼓楼	祥马线2北3西1	10	315	0
58574	沛县	PMS_新华小区10#箱变主变	10	500	177
58575	鼓楼	PMS_响山中区1配电室2变压器	10	400	165
58576	鼓楼	PMS_响山中区1配电室1变压器	10	400	163
58577	鼓楼	PMS_城市花园1箱变（美变）变压器	10	500	175
58578	沛县	PMS_新华小区9#箱变主变	10	500	145
58579	鼓楼	PMS_城市花园2箱变（美变）变压器	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58580	沛县	PMS_城关北2#公变	10	400	165
58581	鼓楼	PMS_城市花园4箱变（美变）变压器	10	500	208
58582	沛县	PMS_江南名都2#变	10	630	194
58583	沛县	新华小区7#箱变主变台区	10	500	183
58584	鼓楼	PMS_城市花园5箱变（美变）变压器	10	500	246
58585	沛县	风光地带C2箱变主变	10	630	171
58586	鼓楼	PMS_城市花园6箱变（美变）变压器	10	500	226
58587	沛县	香城环中公变	10	500	82
58588	鼓楼	PMS_城市花园7箱变（美变）变压器	10	500	280
58589	沛县	香颂雅苑2#变	10	400	0
58590	鼓楼	PMS_城市花园9箱变变压器	10	500	246
58591	沛县	PMS_香颂雅苑3#变	10	400	99
58592	鼓楼	PMS_煤机厂1箱变变压器	10	400	91
58593	沛县	PMS_锦绣家园4#变	10	315	68
58594	鼓楼	PMS_门窗小区配电室1变压器	10	500	226
58595	沛县	PMS_香颂雅苑6#变	10	400	48
58596	鼓楼	PMS_孟家沟箱变变压器	10	500	80
58597	沛县	PMS_新源雅居2#变	10	500	57
58598	鼓楼	PMS_永旭金色阳光组合配电站1变压器	10	630	190
58599	沛县	PMS_外贸古沛小区1#箱变主变	10	630	128
58600	鼓楼	PMS_永旭金色阳光组合配电站2变压器	10	630	216
58601	沛县	PMS_沛县金凤凰房地产开发有限公司（金凤凰城1#	10	500	156
58602	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区2配电室1变压器	10	630	242
58603	沛县	PMS_汉街北2#公变	10	400	129
58604	沛县	PMS_蔡庄北公变	10	400	0
58605	沛县	PMS_沿南中2#东变	10	400	128
58606	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区2配电室2变压器	10	630	269
58607	沛县	PMS_酒厂2#公变	10	400	141
58608	鼓楼	PMS_春华园一期2箱变变压器	10	500	1
58609	沛县	PMS_汉之源大厦配电室2#主变	10	315	52
58610	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3北2	10	400	103
58611	沛县	PMS_汉之源大厦配电室1#主变	10	500	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58612	鼓楼	PMS_玉天线29副	10	250	113
58613	沛县	PMS_阳光三期2#环网箱变(西区）	10	630	283
58614	鼓楼	九大线3一37	10	200	115
58615	沛县	PMS_阳光三期3#环网箱变	10	500	182
58616	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城1变压器	10	800	370
58617	沛县	PMS_阳光三期4#终端箱变(西区）	10	630	290
58618	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城2变压器	10	800	304
58619	沛县	PMS_金地二期1#环网箱变主变	10	800	365
58620	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城3变压器	10	800	293
58621	沛县	PMS_金地二期2#终端箱变主变	10	400	181
58622	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城4变压器	10	800	356
58623	沛县	PMS_金地二期3#环网箱变主变	10	630	273
58624	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城5变压器	10	800	354
58625	沛县	PMS_金地二期4#终端箱变主变	10	630	279
58626	鼓楼	PMS_朱庄小区配电室1变压器	10	630	183
58627	沛县	PMS_酒厂公变(西郊西）	10	400	257
58628	鼓楼	PMS_九龙湖公寓配电室2变压器	10	400	103
58629	沛县	PMS_城区甄庄东2#变	10	400	0
58630	鼓楼	PMS_九龙湖公寓配电室1变压器	10	500	265
58631	沛县	PMS_城区甄庄东1#变	10	400	103
58632	鼓楼	PMS_九龙湖公寓配电室4变压器	10	500	49
58633	沛县	PMS_城区徐沛南公变(城南）	10	400	48
58634	鼓楼	PMS_港南里配电室1变压器	10	500	77
58635	沛县	PMS_汉街北公变	10	500	66
58636	鼓楼	PMS_华夏步行街箱变变压器	10	500	172
58637	沛县	PMS_西苑小区1#公变	10	400	71
58638	鼓楼	PMS_西阁街1箱变变压器	10	500	252
58639	沛县	PMS_西苑小区3#公变	10	400	86
58640	鼓楼	PMS_西阁街2箱变变压器	10	500	189
58641	沛县	PMS_城区高祖庙	10	400	166
58642	鼓楼	PMS_鼓楼花园三期配电室2变压器	10	800	390
58643	沛县	PMS_鼓楼5#公变	10	630	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58644	鼓楼	PMS_鼓楼花园三期配电室1变压器	10	800	396
58645	沛县	PMS_鼓楼6#公变	10	630	96
58646	鼓楼	PMS_凤鸣小区箱变变压器	10	400	113
58647	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍3配电室1变压器	10	500	282
58648	沛县	PMS_城区古沛北公变	10	400	285
58649	沛县	PMS_正阳小区	10	400	121
58650	沛县	PMS_酒厂西新盛公变	10	400	283
58651	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍3配电室2变压器	10	500	237
58652	沛县	PMS_红光3#公变	10	400	0
58653	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍3配电室3变压器	10	500	217
58654	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍1箱变变压器	10	250	125
58655	沛县	PMS_红光4#公变	10	630	410
58656	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍2配电室1变压器	10	630	375
58657	沛县	PMS_沿南2#公变	10	630	270
58658	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍2配电室2变压器	10	630	365
58659	沛县	PMS_金贸香港城公变	10	400	0
58660	沛县	PMS_城关北公变	10	400	48
58661	沛县	PMS_新华小区4#箱变主变	10	630	291
58662	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍2配电室3变压器	10	630	302
58663	沛县	迎宾康居小区	10	630	138
58664	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段15	10	400	320
58665	沛县	PMS_新源雅居	10	500	138
58666	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城6变压器	10	800	393
58667	沛县	风光地带B2箱变主变	10	630	189
58668	鼓楼	PMS_宏宇金色里程组合配电站1变压器	10	1000	427
58669	鼓楼	PMS_宏宇金色里程组合配电站3变压器	10	800	304
58670	沛县	PMS_金贸环东公变	10	630	129
58671	鼓楼	PMS_宏宇金色里程组合配电站4变压器	10	800	319
58672	沛县	PMS_城区农行箱变1#变	10	400	254
58673	鼓楼	PMS_惠谷阳光1箱变变压器	10	500	232
58674	沛县	紫荆中变	10	500	0
58675	鼓楼	PMS_港南里配电室2变压器	10	500	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58676	沛县	PMS_新沛西区北公变	10	630	188
58677	鼓楼	怡康花园组合配电站2变压器	10	630	246
58678	沛县	PMS_锦绣家园1#变	10	630	181
58679	鼓楼	PMS_电业复兴宿舍1箱变变压器	10	630	307
58680	沛县	PMS_锦绣家园2#变	10	630	221
58681	沛县	PMS_锦绣家园3#变	10	315	29
58682	鼓楼	PMS_电业复兴宿舍2箱变变压器	10	630	292
58683	沛县	PMS_城区美术馆1#变	10	400	38
58684	沛县	PMS_汤沐小区1#变	10	315	15
58685	鼓楼	二七小区II期1配电室1变压器	10	630	135
58686	沛县	PMS_香颂雅苑1#变	10	400	0
58687	鼓楼	二七小区II期1配电室2变压器	10	630	190
58688	沛县	PMS_七彩街国运公变	10	160	18
58689	鼓楼	二七小区II期2配电室1变压器	10	630	64
58690	沛县	PMS_香颂雅苑5#变	10	500	17
58691	鼓楼	二七小区II期2配电室2变压器	10	630	0
58692	沛县	PMS_紫荆二期南变	10	500	34
58693	鼓楼	PMS_二七小区I号配电室1变压器	10	630	266
58694	沛县	PMS_紫荆二期北变	10	500	0
58695	鼓楼	PMS_二七小区I号配电室2变压器	10	630	188
58696	沛县	PMS_香颂雅苑4#变	10	500	17
58697	沛县	PMS_沿南北鑫粮苑	10	500	162
58698	鼓楼	PMS_二七小区箱变变压器	10	630	159
58699	沛县	PMS_游泳馆公变主变	10	250	90
58700	沛县	PMS_江南名都4#变	10	630	107
58701	鼓楼	PMS_怡康花园三期配电室3变压器	10	800	209
58702	沛县	PMS_金地2#变	10	630	274
58703	鼓楼	PMS_怡康花园二期2变压器	10	630	138
58704	沛县	PMS_金地1#变	10	630	227
58705	鼓楼	PMS_湖畔花园1箱变变压器	10	500	154
58706	鼓楼	PMS_军缘小区7箱变变压器	10	500	162
58707	沛县	PMS_金地3#变	10	630	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58708	鼓楼	PMS_彭北线38	10	400	69
58709	沛县	PMS_金地4#变	10	630	201
58710	鼓楼	彭环线22一3	10	400	109
58711	沛县	PMS_金地5#变	10	630	299
58712	鼓楼	桥环线11-7	10	400	0
58713	沛县	PMS_金地6#变	10	630	312
58714	鼓楼	PMS_花团线11一2	10	400	127
58715	沛县	PMS_金地7#变	10	630	264
58716	鼓楼	PMS_东环办事处校职工楼箱变变压器	10	250	86
58717	沛县	PMS_迎宾楼	10	500	109
58718	鼓楼	PMS_军缘小区4箱变变压器	10	500	170
58719	沛县	PMS_香颂雅苑7#变	10	400	117
58720	鼓楼	PMS_堤九线29	10	400	249
58721	沛县	PMS_沛县金凤凰房地产开发有限公司（金凤凰城2#	10	500	177
58722	鼓楼	PMS_空后校1配电室2变压器	10	500	209
58723	沛县	PMS_新源雅居3#变	10	630	99
58724	鼓楼	PMS_府城阁配电室1变压器	10	500	263
58725	鼓楼	PMS_九李线44-15=1	10	400	295
58726	鼓楼	桥沈线33一13=3	10	400	127
58727	沛县	PMS_新源雅居4#变	10	500	248
58728	鼓楼	PMS_华夏水云间4箱变变压器	10	500	164
58729	沛县	PMS_新源雅居5#变	10	400	0
58730	鼓楼	PMS_鼓楼花园5箱变变压器	10	630	158
58731	沛县	PMS_新源雅居6#变	10	400	47
58732	鼓楼	PMS_西苑人家5箱变变压器	10	630	245
58733	沛县	PMS_江南名都城5#变	10	500	220
58734	鼓楼	PMS_白下小区箱变变压器	10	630	173
58735	沛县	PMS_新华小区1#箱变主变	10	500	137
58736	鼓楼	PMS_经济适用房四期11箱变变压器	10	630	268
58737	沛县	PMS_新华小区2#箱变主变	10	500	159
58738	鼓楼	经济适用房四期12箱变变压器	10	630	265
58739	沛县	PMS_新华小区3#箱变主变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58740	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室3变压器	10	630	287
58741	沛县	PMS_新华小区11#箱变主变	10	400	0
58742	沛县	PMS_新华小区12#箱变主变	10	400	0
58743	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室2变压器	10	500	181
58744	沛县	江南山水1#箱变主变	10	630	0
58745	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室1变压器	10	500	210
58746	沛县	鑫达园1#箱变	10	630	114
58747	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室4变压器	10	630	208
58748	沛县	鑫达园2#公变主变	10	630	115
58749	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1箱变变压器	10	500	219
58750	沛县	城区明珠园1#公变	10	630	240
58751	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑2箱变变压器	10	500	181
58752	沛县	PMS_城区明珠园2#公变	10	630	258
58753	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑4箱变变压器	10	500	203
58754	沛县	汉城1#公变	10	1250	254
58755	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑6箱变变压器	10	500	174
58756	沛县	PMS_福泰隆1#变	10	630	61
58757	鼓楼	PMS_鼓楼二期1箱变变压器	10	500	158
58758	沛县	PMS_汉街东公变	10	500	0
58759	鼓楼	PMS_鼓楼二期2箱变变压器	10	630	265
58760	沛县	子隆小区北变主变	10	630	64
58761	鼓楼	PMS_城市花园3箱变（美变）变压器	10	630	265
58762	沛县	PMS_子隆西变	10	630	0
58763	鼓楼	PMS_香山庭院1箱变变压器	10	630	200
58764	沛县	城区风光B1变主变	10	630	149
58765	鼓楼	彭李线30一16	10	400	303
58766	沛县	风光地带A3箱变主变	10	315	138
58767	鼓楼	PMS_彭朱线15	10	400	270
58768	沛县	10kV风光地带A4箱变主变	10	315	119
58769	沛县	PMS_城区城市花园1#变	10	630	87
58770	鼓楼	PMS_远联建设箱变变压器	10	630	431
58771	沛县	汉城源筑8配3主变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58772	鼓楼	PMS_经济适用房四期13箱变变压器	10	500	157
58773	沛县	汉城源筑6配2主变	10	800	479
58774	鼓楼	PMS_石杨线48	10	400	134
58775	鼓楼	PMS_堤湖线37	10	400	203
58776	沛县	汉城源筑6配4主变	10	800	463
58777	沛县	汉城源筑8配2主变	10	630	373
58778	沛县	汉城源筑8配1主变	10	630	373
58779	沛县	汉城源筑8配4主变	10	630	185
58780	鼓楼	PMS_香山庭院2箱变变压器	10	500	181
58781	鼓楼	PMS_响山西区3箱变变压器	10	500	213
58782	沛县	汉城源筑6配3主变	10	800	401
58783	鼓楼	PMS_白云南区4箱变变压器	10	400	125
58784	沛县	汉城源筑6配1主变	10	800	442
58785	鼓楼	PMS_白云北区4箱变变压器	10	400	117
58786	沛县	中医院箱变主变	10	630	108
58787	鼓楼	PMS_白云南区1箱变变压器	10	500	239
58788	沛县	会堂箱变主变	10	630	125
58789	鼓楼	PMS_白云北区1箱变变压器	10	500	129
58790	沛县	镇政府箱变主变	10	630	504
58791	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑3箱变变压器	10	500	156
58792	沛县	实验幼儿园箱变主变	10	630	256
58793	鼓楼	拾南一线43	10	200	102
58794	沛县	供电局箱变主变	10	630	413
58795	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东4	10	400	199
58796	鼓楼	PMS_响广线34-2	10	400	102
58797	沛县	三里河2配3主变	10	800	457
58798	鼓楼	PMS_响庆线二九段1-4	10	400	200
58799	沛县	三里河1配2主变	10	800	535
58800	鼓楼	PMS_经济适用房四期14箱变变压器	10	630	299
58801	沛县	三里河2配4主变	10	800	540
58802	鼓楼	PMS_响庆线下淀段10	10	400	44
58803	沛县	三里河3配4主变	10	800	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58804	鼓楼	PMS_响庆线下淀段11一1	10	400	34
58805	沛县	三里河1配3主变	10	800	535
58806	鼓楼	PMS_响山中区2配电室3变压器	10	500	278
58807	沛县	三里河1配1主变	10	800	463
58808	鼓楼	响山中区2配电室4变压器	10	500	177
58809	沛县	三里河1配4主变	10	800	468
58810	鼓楼	PMS_响庆线地铁段2	10	400	320
58811	沛县	三里河2配1主变	10	800	503
58812	鼓楼	经济适用房四期15箱变变压器	10	630	242
58813	沛县	三里河3配1主变	10	800	535
58814	鼓楼	经济适用房四期16箱变变压器	10	630	322
58815	沛县	三里河2配2主变	10	800	500
58816	鼓楼	经济适用房四期17箱变变压器	10	630	292
58817	沛县	三里河3配3主变	10	800	542
58818	鼓楼	PMS_经济适用房四期18箱变变压器	10	630	335
58819	沛县	三里河3配2主变	10	800	530
58820	鼓楼	PMS_经济适用房四期19箱变变压器	10	630	274
58821	沛县	新汉城一期2配4主变	10	630	339
58822	鼓楼	PMS_经济适用房四期20箱变变压器	10	630	301
58823	沛县	新汉城一期2配1主变	10	630	351
58824	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍组合配电站1变压器	10	500	240
58825	沛县	新汉城一期1配1主变	10	800	446
58826	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍组合配电站2变压器	10	500	276
58827	沛县	新汉城一期2配3主变	10	630	280
58828	鼓楼	PMS_桥沈线33一1=7	10	250	87
58829	沛县	新汉城一期1配2主变	10	800	425
58830	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=4东1	10	400	143
58831	沛县	新汉城一期1配3主变	10	800	343
58832	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=16	10	400	175
58833	沛县	新汉城一期2配2主变	10	630	393
58834	鼓楼	彭北线29一9	10	400	0
58835	沛县	新汉城一期1配4主变	10	800	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58836	鼓楼	民馨园3箱变变压器	10	630	161
58837	沛县	汉爵御苑配电室3#主变	10	800	507
58838	鼓楼	PMS_民馨园4美变变压器	10	500	0
58839	沛县	汉华府1配1主变	10	800	487
58840	鼓楼	PMS_民馨园5美变变压器	10	500	39
58841	沛县	汉华府2配3主变	10	800	497
58842	鼓楼	PMS_民馨园7箱变变压器	10	500	194
58843	沛县	汉华府1配3主变	10	800	544
58844	鼓楼	PMS_民馨园8箱变变压器	10	500	205
58845	沛县	汉华府6配4主变	10	800	432
58846	鼓楼	经济适用房四期9箱变变压器	10	630	302
58847	鼓楼	PMS_经济适用房四期10箱变变压器	10	630	261
58848	鼓楼	PMS_水岸春天2箱变变压器	10	500	219
58849	鼓楼	PMS_天能花园配电室2变压器	10	800	459
58850	鼓楼	PMS_天能花园配电室1变压器	10	800	416
58851	鼓楼	PMS_天润花园1配电室1变压器	10	630	148
58852	鼓楼	PMS_天润花园1配电室2变压器	10	630	196
58853	鼓楼	PMS_天润花园2配电室变压器	10	630	264
58854	鼓楼	PMS_铁路29宿舍配电室1变压器	10	500	36
58855	鼓楼	PMS_铁路29宿舍配电室2变压器	10	500	230
58856	鼓楼	PMS_铁路35宿舍配电室2变压器	10	630	334
58857	鼓楼	PMS_新天地小区配电室2变压器	10	800	212
58858	鼓楼	PMS_龙泰配电室1变压器	10	630	211
58859	鼓楼	龙泰配电室2变压器	10	630	238
58860	鼓楼	PMS_坝子街二期配电室1变压器	10	800	277
58861	鼓楼	PMS_坝子街二期配电室2变压器	10	800	137
58862	鼓楼	PMS_坝子街一期配电室1变压器	10	800	340
58863	鼓楼	PMS_坝子街一期配电室2变压器	10	800	252
58864	鼓楼	PMS_东华街配电室变压器	10	800	194
58865	鼓楼	PMS_春华园二期2箱变变压器	10	500	36
58866	鼓楼	PMS_春华园二期3箱变变压器	10	500	171
58867	鼓楼	PMS_春华园二期4箱变变压器	10	500	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58868	鼓楼	PMS_丰财小区箱变变压器	10	630	302
58869	鼓楼	PMS_丰财小区配电室1变压器	10	800	232
58870	鼓楼	PMS_丰财小区配电室2变压器	10	800	230
58871	鼓楼	PMS_祥和四季花园3箱变变压器	10	500	172
58872	鼓楼	PMS_王场东村配电室1变压器	10	800	0
58873	鼓楼	PMS_王场新村配电室2变压器	10	800	112
58874	鼓楼	PMS_今朝箱变变压器	10	500	211
58875	鼓楼	牌楼1箱变变压器	10	630	77
58876	鼓楼	PMS_畔园配电室2变压器	10	800	237
58877	鼓楼	PMS_畔园配电室1变压器	10	800	12
58878	鼓楼	PMS_千禧龙配电室1变压器	10	630	151
58879	鼓楼	PMS_千禧龙配电室2变压器	10	630	23
58880	鼓楼	PMS_祥和电厂1箱变变压器	10	630	141
58881	沛县	汉华府5配2主变	10	800	482
58882	沛县	汉华府2配2主变	10	800	508
58883	沛县	汉华府6配2主变	10	800	381
58884	沛县	汉华府4配2主变	10	800	489
58885	沛县	汉华府4配4主变	10	800	412
58886	沛县	汉华府4配1主变	10	800	468
58887	沛县	汉华府2配1主变	10	800	447
58888	沛县	汉华府6配3主变	10	800	440
58889	沛县	汉华府3配1主变	10	800	416
58890	沛县	汉华府1配2主变	10	800	451
58891	沛县	汉华府5配4主变	10	800	534
58892	沛县	汉华府6配1主变	10	800	145
58893	沛县	汉华府4配3主变	10	800	477
58894	沛县	汉华府5配3主变	10	800	482
58895	沛县	汉华府3配2主变	10	800	324
58896	沛县	汉华府1配4主变	10	800	504
58897	沛县	汉华府5配1主变	10	800	522
58898	沛县	汉华府2配4主变	10	800	454
58899	沛县	PMS_红光2#公变.	10	630	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58900	沛县	PMS_城关火车站北公变	10	400	217
58901	沛县	蔡庄东公变	10	400	0
58902	沛县	PMS_红光1#西公变.	10	400	0
58903	沛县	PMS_鼓楼1#公变.	10	400	202
58904	沛县	PMS_鼓楼2#公变.	10	400	155
58905	沛县	PMS_鼓楼4#公变.	10	630	147
58906	沛县	PMS_鼓楼3#公变.	10	400	55
58907	沛县	PMS_城区气象站公变.	10	400	219
58908	沛县	PMS_新城嘉园B区开闭所2#主变	10	1000	347
58909	沛县	PMS_新城嘉园B区开闭所1#主变	10	1000	499
58910	沛县	PMS_新城嘉园B区1#终端箱变1#主变	10	800	309
58911	沛县	PMS_新城嘉园B区2#终端箱变1#主变	10	800	287
58912	沛县	PMS_红光1#公变.	10	400	7
58913	沛县	PMS_沛中南	10	400	0
58914	鼓楼	PMS_堤祥线水景坊1箱变变压器	10	630	240
58915	沛县	PMS_鼓楼小区1#号南公变	10	400	82
58916	沛县	PMS_鼓楼小区4#号北公变	10	400	145
58917	鼓楼	PMS_迎宾商住楼变压器	10	315	142
58918	沛县	PMS_鑫达园1#东公变	10	400	136
58919	鼓楼	PMS_西站中行配电室变压器	10	500	287
58920	沛县	PMS_鑫达园2#西公变	10	400	218
58921	鼓楼	PMS_永康小区配电室1变压器	10	800	246
58922	沛县	PMS_新城嘉苑C区配电所1#主变	10	1000	381
58923	鼓楼	PMS_永康小区配电室2变压器	10	800	192
58924	沛县	PMS_新城嘉苑C区配电所2#主变	10	1000	249
58925	鼓楼	PMS_白云南区1配电室1变压器	10	400	130
58926	沛县	PMS_新城嘉苑C区1#环网箱变1#主变	10	800	312
58927	鼓楼	白云南区1配电室4变压器	10	500	184
58928	沛县	PMS_新城嘉苑C区4#终端箱变1#主变	10	800	404
58929	鼓楼	PMS_白云南区1配电室3变压器	10	500	206
58930	沛县	新华小区8#箱变主变	10	500	104
58931	鼓楼	PMS_白云南区1配电室2变压器	10	500	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58932	沛县	PMS_新城嘉园D区1#终端箱变	10	800	294
58933	鼓楼	PMS_锦绣滨湖1配电室1变压器	10	800	314
58934	沛县	PMS_新城嘉园D区3#环网箱变	10	1000	521
58935	鼓楼	PMS_锦绣滨湖1配电室2变压器	10	800	277
58936	沛县	PMS_新城嘉园D区5#终端箱变005	10	800	341
58937	鼓楼	PMS_锦绣滨湖2配电室1变压器	10	800	341
58938	沛县	PMS_新城嘉园D区4#环网箱变1#主变	10	800	433
58939	鼓楼	PMS_锦绣滨湖2配电室2变压器	10	800	350
58940	沛县	PMS_新城嘉园D区6#终端箱变1#主变	10	800	329
58941	鼓楼	PMS_锦绣滨湖3配电室1变压器	10	800	400
58942	沛县	PMS_新城嘉园D区2#终端箱变1#主变	10	800	229
58943	鼓楼	PMS_锦绣滨湖3配电室2变压器	10	800	295
58944	沛县	PMS_盛世锦园配电室3#主变	10	800	388
58945	鼓楼	锦绣滨湖4配电室1变压器	10	500	226
58946	沛县	PMS_盛世锦园配电室4#主变	10	800	342
58947	鼓楼	PMS_锦绣滨湖4配电室2变压器	10	500	233
58948	沛县	盛世锦园2#箱变主变	10	630	346
58949	鼓楼	PMS_锦绣滨湖组合配电站1变压器	10	800	115
58950	沛县	PMS_新城嘉苑D区变电所1#主变	10	1000	407
58951	鼓楼	PMS_下淀敬老院住宅楼配电室变压器	10	630	213
58952	沛县	PMS_西苑小区1#甲公变	10	400	112
58953	鼓楼	PMS_滨湖城市花园2配电室1变压器	10	500	188
58954	沛县	PMS_西苑小区2#甲	10	400	118
58955	鼓楼	PMS_滨湖城市花园2配电室2变压器	10	500	174
58956	沛县	PMS_西苑小区3#甲公变	10	400	206
58957	鼓楼	PMS_空后校1配电室1变压器	10	500	292
58958	沛县	PMS_鑫达园2#南变	10	400	113
58959	鼓楼	PMS_空后校2配电室1变压器	10	500	223
58960	沛县	PMS_汉街歌风台东变主变	10	630	0
58961	鼓楼	PMS_空后校老干部箱变变压器	10	500	264
58962	沛县	PMS_高祖庙西箱变主变	10	630	229
58963	鼓楼	PMS_刘湾一期2配电室1变压器	10	630	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58964	沛县	鼓楼1#西箱变主变	10	630	172
58965	鼓楼	PMS_刘湾一期2配电室2变压器	10	630	196
58966	沛县	PMS_鼓楼5#北箱变	10	630	149
58967	鼓楼	PMS_刘湾一期2配电室3变压器	10	630	209
58968	沛县	PMS_清怡花园9#箱变001	10	400	283
58969	鼓楼	信步兰庭2配电室2变压器	10	800	244
58970	沛县	迎宾南东变（武装部）	10	400	212
58971	鼓楼	信步兰庭1配电室2变压器	10	800	252
58972	鼓楼	信步兰庭1配电室3变压器	10	800	461
58973	鼓楼	信步兰庭2配电室3变压器	10	800	329
58974	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室1#主变*	10	800	390
58975	鼓楼	熙望配电室1变压器	10	800	444
58976	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室2#主变	10	800	402
58977	鼓楼	熙望配电室4变压器	10	800	493
58978	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室3#主变*	10	800	491
58979	鼓楼	熙望配电室2变压器	10	800	492
58980	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室4#主变	10	800	481
58981	鼓楼	商丁隧道箱变变压器	10	630	504
58982	鼓楼	熙望配电室3变压器	10	800	510
58983	鼓楼	诚园组合配电站2变压器	10	800	461
58984	沛县	PMS_德信九龙城3#配电室1#主变*	10	800	227
58985	鼓楼	诚园组合配电站1变压器	10	800	434
58986	沛县	PMS_德信九龙城3#配电室2#主变	10	800	245
58987	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室1#主变*	10	800	421
58988	鼓楼	诚园组合配电站4变压器	10	800	456
58989	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室2#主变	10	800	422
58990	鼓楼	诚园1配电室2变压器	10	800	466
58991	鼓楼	诚园组合配电站3变压器	10	800	339
58992	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室3#主变*	10	800	424
58993	鼓楼	诚园2配电室4变压器	10	800	338
58994	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室4#主变	10	800	446
58995	鼓楼	诚园1配电室1变压器	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58996	沛县	华茂万华城1#配电室1#主变	10	1000	555
58997	沛县	华茂万华城1#配电室2#主变	10	1000	476
58998	鼓楼	诚园2配电室2变压器	10	800	311
58999	沛县	PMS_福泰隆2#B公变	10	630	0
59000	鼓楼	桥铜一2箱变变压器	10	630	379
59001	沛县	PMS_福泰隆3#B公变	10	630	0
59002	鼓楼	桥铜一3箱变变压器	10	630	330
59003	沛县	PMS_紫荆北2#变	10	630	0
59004	鼓楼	桥铜一1箱变变压器	10	630	36
59005	沛县	江南山水2#B箱变主变	10	630	23
59006	鼓楼	水悦华府1配电室3变压器	10	800	421
59007	沛县	PMS_康城金色家园3#配电室1#主变	10	630	170
59008	鼓楼	水悦华府4配电室3变压器	10	630	486
59009	沛县	PMS_康城金色家园3#配电室4#主变	10	630	215
59010	鼓楼	水悦华府3配电室1变压器	10	800	535
59011	沛县	PMS_康城金色家园3#配电室2#主变	10	630	326
59012	鼓楼	水悦华府2配电室1变压器	10	800	588
59013	沛县	PMS_龙城国际配电室2#主变	10	800	278
59014	鼓楼	水悦华府4配电室2变压器	10	630	469
59015	沛县	PMS_龙城国际配电室4#主变	10	800	358
59016	鼓楼	水悦华府1配电室2变压器	10	800	539
59017	沛县	PMS_龙城国际配电室1#主变	10	800	408
59018	鼓楼	水悦华府2配电室2变压器	10	800	610
59019	沛县	PMS_龙城国际配电室3#主变	10	800	479
59020	鼓楼	水悦华府3配电室2变压器	10	800	607
59021	沛县	PMS_子隆小区东变1#主变	10	630	57
59022	鼓楼	彭洞线19一6	10	400	187
59023	沛县	PMS_龙王庄西B#变	10	400	307
59024	鼓楼	祥马线2北3西2	10	400	158
59025	沛县	PMS_杨彭庄9#变	10	400	235
59026	鼓楼	玉潭花溪3配电室2变压器	10	630	414
59027	沛县	PMS_沛城镇大甄庄西2#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59028	鼓楼	玉潭花溪3配电室3变压器	10	630	394
59029	沛县	PMS_金城花园二期1#环网箱变主变	10	400	80
59030	鼓楼	桥沈线58-1	10	250	181
59031	沛县	PMS_金城花园二期2#箱变主变	10	630	204
59032	鼓楼	中环赞城组合配电站3变压器	10	630	359
59033	沛县	PMS_蔡庄2#北公变	10	400	127
59034	鼓楼	中环赞城组合配电站4变压器	10	630	411
59035	鼓楼	中环赞城组合配电站2变压器	10	630	327
59036	沛县	PMS_新城嘉园A区变电所1#主变	10	1000	496
59037	鼓楼	中环赞城组合配电站1变压器	10	630	390
59038	沛县	PMS_新城嘉园A区1#终端箱变	10	800	317
59039	鼓楼	中环赞城2配电室1变压器	10	630	374
59040	鼓楼	中环赞城2配电室2变压器	10	630	409
59041	沛县	PMS_新城嘉园A区3#环网箱变	10	800	184
59042	鼓楼	中环赞城2配电室3变压器	10	630	399
59043	沛县	PMS_新城嘉园A区5#终端箱变	10	800	362
59044	鼓楼	中环赞城2配电室4变压器	10	630	399
59045	沛县	PMS_新城嘉园A区变电所2#主变	10	800	367
59046	鼓楼	PMS_滨河花园13箱变变压器	10	500	192
59047	鼓楼	PMS_滨河花园12箱变变压器	10	500	235
59048	沛县	PMS_新城嘉园A区4#环网箱变	10	800	352
59049	鼓楼	PMS_滨河花园11箱变变压器	10	630	299
59050	沛县	PMS_新城嘉园A区2#终端箱变013	10	800	343
59051	鼓楼	春泽园1箱变变压器	10	630	27
59052	沛县	PMS_新城嘉园A区6#终端箱变015	10	800	483
59053	鼓楼	民富园8箱变变压器	10	630	166
59054	沛县	PMS_红光3#南公变	10	400	150
59055	鼓楼	PMS_华商清水湾2配电室1变压器	10	630	168
59056	沛县	PMS_红光1#北公变	10	400	97
59057	鼓楼	PMS_华商清水湾2配电室2变压器	10	630	214
59058	沛县	PMS_新城嘉园E区配电所1#主变	10	1000	448
59059	鼓楼	PMS_华商清水湾1箱变变压器	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59060	沛县	PMS_新城嘉园E区配电所2#主变	10	1000	410
59061	鼓楼	PMS_华商清水湾2箱变变压器	10	630	155
59062	沛县	PMS_新城嘉园E区1#环网箱1#主变	10	800	362
59063	鼓楼	PMS_华商清水湾4配电室2变压器	10	630	273
59064	沛县	PMS_新城嘉园E区2#环网箱1#主变	10	800	312
59065	鼓楼	PMS_华商清水湾6配电室1变压器	10	630	295
59066	沛县	PMS_新城嘉园E区3#终端箱变1#主变	10	800	391
59067	鼓楼	PMS_华商清水湾6配电室2变压器	10	630	203
59068	沛县	PMS_新城嘉园E区4#终端箱变1#主变	10	800	315
59069	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站2变压器	10	500	0
59070	沛县	PMS_新城嘉园E区5#环网箱1#主变	10	800	356
59071	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站4变压器	10	500	169
59072	沛县	PMS_新城嘉园E区6#终端箱变1#主变	10	800	337
59073	鼓楼	PMS_华商清水湾3配电室3变压器	10	500	172
59074	沛县	PMS_新城嘉园E区7#终端箱变1#主变	10	800	402
59075	鼓楼	PMS_祥和电厂2箱变变压器	10	630	99
59076	沛县	PMS_帝王大厦配电室2#主变	10	630	361
59077	鼓楼	PMS_大棚房地产箱变	10	250	60
59078	沛县	PMS_帝王大厦配电室4#主变	10	630	394
59079	鼓楼	PMS_环城路商住楼箱变变压器	10	630	404
59080	沛县	PMS_帝王大厦配电室1#主变	10	630	375
59081	鼓楼	PMS_花团线11一11=12北1	10	250	66
59082	沛县	PMS_帝王大厦配电室3#主变	10	630	319
59083	鼓楼	地产东华箱变变压器	10	630	333
59084	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室1#主变	10	630	246
59085	鼓楼	王场东村配电室2变压器	10	800	103
59086	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室3#主变	10	630	306
59087	鼓楼	PMS_华商清水湾4配电室1变压器	10	630	269
59088	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室2#主变	10	630	322
59089	鼓楼	PMS_华商清水湾3箱变变压器	10	400	155
59090	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室4#主变	10	630	324
59091	鼓楼	PMS_华商清水湾6配电室3变压器	10	630	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59092	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室1#主变	10	630	361
59093	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站3变压器	10	500	197
59094	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室3#主变	10	630	278
59095	鼓楼	PMS_华商清水湾3配电室1变压器	10	500	151
59096	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室2#主变	10	630	122
59097	鼓楼	PMS_华商清水湾3配电室2变压器	10	500	124
59098	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室4#主变	10	630	334
59099	鼓楼	PMS_华商清水湾5配电室1变压器	10	800	269
59100	沛县	PMS_盛世锦园5#箱变主变	10	630	257
59101	鼓楼	PMS_华商清水湾5配电室2变压器	10	800	222
59102	沛县	PMS_盛世锦园6#箱变主变	10	630	282
59103	鼓楼	PMS_华商清水湾5配电室3变压器	10	800	310
59104	沛县	PMS_御景龙湾3#箱变1#主变	10	400	145
59105	鼓楼	PMS_九里峰景1配电室1变压器	10	800	339
59106	沛县	PMS_御景龙湾2#箱变1#主变	10	400	176
59107	鼓楼	PMS_九里峰景1配电室2变压器	10	800	293
59108	沛县	PMS_御景龙湾1#箱变1#主变	10	400	152
59109	鼓楼	PMS_九里峰景2配电室1变压器	10	800	368
59110	沛县	PMS_城投.御园1#配电室1#主变	10	800	349
59111	鼓楼	PMS_九里峰景2配电室2变压器	10	800	336
59112	沛县	PMS_城投.御园1#配电室2#主变	10	800	273
59113	鼓楼	PMS_九里峰景3配电室1变压器	10	630	270
59114	沛县	PMS_城投.御园2#配电室1#主变	10	800	394
59115	鼓楼	PMS_九里峰景3配电室2变压器	10	630	308
59116	沛县	PMS_城投.御园2#配电室2#主变	10	800	289
59117	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室1变压器	10	630	215
59118	沛县	PMS_城投.御园2#配电室3#主变	10	800	370
59119	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室2变压器	10	630	289
59120	沛县	PMS_城投.御园2#配电室4#主变	10	800	396
59121	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室3变压器	10	500	0
59122	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室1#主变	10	800	378
59123	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室2#主变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59124	鼓楼	PMS_九里峰景6配电室1变压器	10	630	234
59125	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室3#主变	10	800	323
59126	鼓楼	九里峰景6配电室2变压器	10	500	226
59127	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室4#主变	10	800	325
59128	鼓楼	PMS_九里峰景6配电室3变压器	10	500	233
59129	沛县	PMS_城区汉街北南变	10	400	55
59130	沛县	PMS_城区王庄北公变	10	400	191
59131	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室2变压器	10	800	543
59132	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室1#主变	10	800	382
59133	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室2#主变	10	800	384
59134	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室4变压器	10	800	531
59135	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室1变压器	10	800	514
59136	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室3变压器	10	800	495
59137	鼓楼	PMS_彭洞线40南2变	10	400	184
59138	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室3#主变	10	800	336
59139	鼓楼	PMS_彭北线39	10	400	70
59140	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室4#主变	10	800	304
59141	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室2变压器	10	800	475
59142	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站1#主变	10	800	370
59143	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室4变压器	10	800	452
59144	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站2#主变	10	800	398
59145	鼓楼	PMS_龙商天骄1配电室1变	10	800	350
59146	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站3#主变	10	800	450
59147	鼓楼	龙商天骄1配电室2变压器	10	800	394
59148	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站4#主变	10	800	400
59149	鼓楼	龙商天骄2配电室1变压器	10	1000	358
59150	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室1#主变	10	800	310
59151	鼓楼	龙商天骄2配电室2变压器	10	1000	474
59152	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室2#主变	10	800	290
59153	鼓楼	PMS_龙商天骄3配电室1变压器	10	800	214
59154	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室3#主变	10	800	157
59155	鼓楼	PMS_龙商天骄3配电室2变压器	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59156	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室4#主变	10	800	240
59157	鼓楼	PMS_龙商天骄3配电室3变压器	10	800	402
59158	沛县	PMS_书香花苑1#配电室1#变	10	800	366
59159	鼓楼	PMS_龙商天骄4配电室1变压器	10	800	378
59160	沛县	PMS_书香花苑1#配电室2#变	10	800	368
59161	鼓楼	PMS_龙商天骄4配电室2变压器	10	800	378
59162	沛县	PMS_书香花苑1#配电室4#变	10	800	380
59163	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室2变压器	10	800	439
59164	沛县	书香花苑2#配电室1#变	10	800	433
59165	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室4变压器	10	800	445
59166	沛县	PMS_书香花苑2#配电室2#变	10	800	426
59167	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室1变压器	10	800	456
59168	沛县	PMS_书香花苑1#配电室3#变	10	800	331
59169	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室3变压器	10	800	486
59170	沛县	PMS_沛县城投夕阳红老年公寓配电室1#主变	10	800	362
59171	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室1变压器	10	800	439
59172	沛县	PMS_沛县城投夕阳红老年公寓配电室2#主变	10	800	421
59173	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室3变压器	10	800	449
59174	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室1变压器	10	500	216
59175	沛县	紫金嘉苑4#变	10	800	179
59176	沛县	紫金嘉苑3#变	10	800	130
59177	沛县	PMS_金城花园三期1#环网箱变主变	10	630	247
59178	沛县	PMS_金城花园三期2#箱变主变	10	630	176
59179	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室2变压器	10	500	263
59180	沛县	PMS_福泰隆5#箱变1#主变	10	630	0
59181	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室3变压器	10	500	244
59182	沛县	PMS_江南名都城6#箱变1#主变	10	630	218
59183	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室4变压器	10	500	189
59184	沛县	格林春天5#配电室1#主变间隔配电变压器	10	800	327
59185	鼓楼	PMS_九里峰景4配电室1变压器	10	630	228
59186	沛县	格林春天5#配电室2#主变间隔配电变压器	10	1000	455
59187	鼓楼	PMS_九里峰景4配电室2变压器	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59188	沛县	格林春天6#配电室1#主变间隔配电变压器	10	800	433
59189	鼓楼	PMS_九里峰景4配电室3变压器	10	630	278
59190	鼓楼	PMS_郡望花园1配电室1变压器	10	250	113
59191	沛县	PMS_格林春天6#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	449
59192	鼓楼	郡望花园3配电室1变压器	10	630	291
59193	鼓楼	郡望花园3配电室2变压器	10	630	262
59194	鼓楼	郡望花园3配电室3变压器	10	630	208
59195	沛县	PMS_格林春天6#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	430
59196	鼓楼	郡望花园3配电室4变压器	10	630	292
59197	鼓楼	PMS_郡望花园2配电室1变压器	10	800	389
59198	沛县	侨城中央公园1配1主变	10	630	350
59199	鼓楼	PMS_郡望花园2配电室3变压器	10	800	375
59200	沛县	侨城中央公园1配2主变	10	630	347
59201	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室2变压器	10	1000	483
59202	沛县	侨城中央公园2配1主变	10	800	374
59203	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室4变压器	10	1000	564
59204	沛县	侨城中央公园2配2主变	10	800	468
59205	鼓楼	PMS_石广线34	10	400	197
59206	沛县	格林春天1#箱变主变	10	800	367
59207	鼓楼	PMS_响广铁路段南4	10	400	148
59208	沛县	格林春天2#箱变主变	10	800	367
59209	鼓楼	PMS_堤九线49-7	10	400	0
59210	沛县	PMS_沛县爱伦堡2配电室1主变	10	800	399
59211	鼓楼	PMS_和风雅致2配电室2变压器	10	800	317
59212	沛县	PMS_沛县爱伦堡2配电室2主变	10	800	443
59213	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室2变压器	10	1000	627
59214	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室1主变	10	630	295
59215	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室4变压器	10	1000	603
59216	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室2主变	10	630	90
59217	鼓楼	PMS_和风雅致4配电室2变压器	10	1000	443
59218	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室3主变	10	630	444
59219	鼓楼	PMS_和风雅致5配电室2变压器	10	800	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59220	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室4主变	10	630	329
59221	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室1变压器	10	1000	573
59222	沛县	鑫粮苑小街子南队箱变主变	10	630	272
59223	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室3变压器	10	1000	588
59224	沛县	梦园北1#箱变主变	10	630	166
59225	鼓楼	PMS_和风雅致2配电室3变压器	10	800	326
59226	沛县	梦园北2#箱变主变	10	630	255
59227	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室1变压器	10	1000	546
59228	沛县	梦园中1#箱变主变	10	630	297
59229	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室3变压器	10	1000	594
59230	沛县	梦园南1#箱变主变	10	630	249
59231	鼓楼	PMS_和风雅致4配电室3变压器	10	1000	553
59232	沛县	鼓楼市场1#箱变主变	10	630	260
59233	鼓楼	PMS_和风雅致5配电室3变压器	10	800	357
59234	沛县	PMS_修造厂家属楼1#箱变1#主变	10	630	336
59235	鼓楼	PMS_花中线6一1	10	200	72
59236	沛县	鑫达园东2#箱变主变	10	630	99
59237	鼓楼	PMS_九里岭秀3配电室2变压器	10	800	431
59238	沛县	一运1#箱变主变	10	630	281
59239	鼓楼	PMS_九里岭秀3配电室1变压器	10	800	417
59240	沛县	PMS_农机3#箱变1#主变	10	630	328
59241	鼓楼	PMS_九里岭秀1组合配电站1变压器	10	630	263
59242	沛县	移动1#箱变主变	10	630	180
59243	鼓楼	PMS_九里岭秀1组合配电站2变压器	10	630	342
59244	沛县	PMS_农机家属楼1#箱变1#主变	10	630	253
59245	鼓楼	PMS_九里岭秀2配电室1变压器	10	630	301
59246	沛县	PMS_江南美术馆1#箱变1#主变	10	630	98
59247	鼓楼	PMS_九里岭秀2配电室2变压器	10	630	266
59248	沛县	新生1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	331
59249	鼓楼	PMS_九龙湖福地阁组合配电站1变压器	10	800	438
59250	沛县	兽医站1#箱变主变	10	630	284
59251	鼓楼	PMS_九龙湖福地阁组合配电站2变压器	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59252	沛县	工会1#箱变主变	10	630	190
59253	鼓楼	PMS_玉城线18	10	200	0
59254	沛县	公园1#箱变主变	10	630	217
59255	鼓楼	拾苏线中煤段4	10	400	68
59256	沛县	PMS_福泰隆6#箱变主变间隔配电变压器	10	630	77
59257	鼓楼	PMS_拾襄线16东3	10	400	151
59258	沛县	PMS_福泰隆7#箱变主变间隔配电变压器	10	630	0
59259	鼓楼	拾南一线27-7北2	10	400	67
59260	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室1#主变（备用）	10	1000	482
59261	鼓楼	拾苏小学苏山头段1变压器	10	400	0
59262	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室2#变（备用）	10	1000	523
59263	鼓楼	PMS_玉城线4	10	400	0
59264	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室3#变（备用）	10	1000	458
59265	鼓楼	彭环线23一1	10	400	82
59266	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室4#变（备用）	10	1000	508
59267	鼓楼	九万线62一22	10	400	92
59268	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室1#变	10	1000	561
59269	鼓楼	PMS_玉天线29-2=1	10	400	252
59270	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室2#变	10	1000	551
59271	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东1	10	400	55
59272	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室4#变	10	1000	537
59273	鼓楼	拾南一线50西1	10	400	164
59274	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室3#变	10	1000	530
59275	鼓楼	PMS_彭李线69-4	10	400	166
59276	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室1#变	10	1000	649
59277	鼓楼	拾苏小学苏山村段4变压器	10	400	0
59278	鼓楼	PMS_拾南一线7	10	200	41
59279	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室2#变	10	1000	565
59280	鼓楼	拾南一线14一2北1	10	200	37
59281	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室3#变	10	1000	514
59282	鼓楼	PMS_拾九线12南2	10	200	12
59283	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室4#变	10	1000	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59284	鼓楼	PMS_拾九线3南3东1	10	400	66
59285	沛县	PMS_阳光小区四期1#配电室1#主变	10	1000	445
59286	鼓楼	PMS_堤坝线5一2=6	10	400	165
59287	沛县	阳光小区四期1#配电室2#主变	10	1000	499
59288	鼓楼	PMS_王场新村1美变变压器	10	630	0
59289	沛县	阳光小区四期2#配电室4#主变	10	1000	289
59290	鼓楼	PMS_祥和西区1箱变变压器	10	630	65
59291	沛县	阳光小区四期2#配电室3#主变	10	1000	236
59292	鼓楼	PMS_中山北路1箱变变压器	10	630	176
59293	沛县	PMS_东北大酒店1#变	10	400	182
59294	鼓楼	PMS_堤铜线18一1	10	400	195
59295	鼓楼	PMS_新城花园小区箱变变压器	10	630	169
59296	沛县	PMS_东北大酒店2#变	10	400	99
59297	鼓楼	PMS_东阁街1箱变变压器	10	630	0
59298	沛县	正阳新1箱变（鼓楼6西）	10	630	328
59299	鼓楼	PMS_电业医院箱变变压器	10	500	291
59300	沛县	PMS_商都西环网箱变主变	10	630	58
59301	鼓楼	PMS_观音机场箱变变压器	10	630	295
59302	鼓楼	PMS_会计事务所变箱变变压器	10	400	124
59303	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室1#主变	10	800	398
59304	鼓楼	PMS_兴隆花园I期2箱变变压器	10	630	49
59305	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室2#主变	10	800	419
59306	鼓楼	PMS_徐工科技箱变变压器	10	400	302
59307	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室3#主变	10	800	386
59308	鼓楼	同仁美变变压器	10	630	259
59309	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室4#主变	10	800	368
59310	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室4变压器	10	800	314
59311	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室1#主变	10	630	188
59312	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室2变压器	10	800	345
59313	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室2#主变	10	630	328
59314	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室4变压器	10	630	331
59315	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室3#主变	10	630	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59316	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室2变压器	10	630	415
59317	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室4#主变	10	630	368
59318	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室1变压器	10	800	358
59319	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室1#主变配电变压器	10	800	418
59320	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室3变压器	10	800	225
59321	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室2#主变配电变压器	10	800	400
59322	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室1变压器	10	630	221
59323	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室3#主变配电变压器	10	800	344
59324	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室3变压器	10	630	266
59325	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室4#主变配电变压器	10	800	432
59326	鼓楼	彭坝线26一1	10	400	66
59327	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室1#主变配电变压器	10	800	400
59328	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室2#主变配电变压器	10	800	483
59329	鼓楼	PMS_堤九线1美变变压器	10	630	185
59330	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室3#主变配电变压器	10	800	461
59331	鼓楼	PMS_九龙湖美变变压器	10	630	494
59332	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室4#主变配电变压器	10	800	401
59333	鼓楼	PMS_二七美变变压器	10	630	193
59334	沛县	侨城中央公园3配1主变	10	630	305
59335	鼓楼	PMS_徐铁印刷美变变压器	10	630	310
59336	沛县	侨城中央公园3配2主变	10	630	226
59337	鼓楼	新马美变变压器	10	630	45
59338	沛县	侨城中央公园3配3主变	10	630	332
59339	鼓楼	PMS_翔胜1美变变压器	10	400	47
59340	沛县	侨城中央公园3配4主变	10	630	325
59341	鼓楼	PMS_翔胜2美变变压器	10	400	213
59342	沛县	侨城中央公园4配1主变	10	630	375
59343	鼓楼	PMS_倍力机械美变变压器	10	630	124
59344	沛县	侨城中央公园4配2主变	10	630	359
59345	鼓楼	PMS_祥和I期3美变变压器	10	400	74
59346	鼓楼	PMS_农工商美变变压器	10	630	272
59347	沛县	侨城中央公园4配3主变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59348	鼓楼	PMS_派出所箱变变压器	10	400	281
59349	沛县	侨城中央公园4配4主变	10	630	324
59350	鼓楼	PMS_二环路美变变压器	10	400	154
59351	沛县	PMS_格林春天7#配电室2#主变	10	800	389
59352	鼓楼	PMS_润和箱变变压器	10	400	126
59353	沛县	PMS_格林春天7#配电室3#主变	10	800	468
59354	鼓楼	PMS_九里峰景8配电室2变压器	10	630	301
59355	沛县	PMS_格林春天7#配电室4#主变	10	800	426
59356	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室2变压器	10	800	398
59357	沛县	PMS_格林春天7#配电室1#主变	10	800	371
59358	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室4变压器	10	800	420
59359	沛县	PMS_城区新水泵厂变	10	400	20
59360	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室4变压器	10	800	448
59361	沛县	PMS_城区新一运1#箱变主变	10	630	177
59362	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室2变压器	10	800	306
59363	沛县	PMS_城区新福泰隆1#箱变主变	10	630	107
59364	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室1变压器	10	800	348
59365	沛县	PMS_城区新华书店1#箱变主变	10	630	236
59366	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室3变压器	10	800	401
59367	沛县	新华书店2#箱变(商都新2)	10	630	184
59368	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室3变压器	10	800	493
59369	沛县	PMS_城区新京佳1#箱变主变	10	630	150
59370	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室1变压器	10	800	336
59371	鼓楼	PMS_瑞高美变变压器	10	400	0
59372	鼓楼	PMS_铁路27宿舍三期配电室1变压器	10	1000	512
59373	鼓楼	PMS_铁路27宿舍三期配电室2变压器	10	1000	653
59374	鼓楼	PMS_和静公寓配电室1变压器	10	630	375
59375	鼓楼	PMS_和静公寓配电室3变压器	10	630	379
59376	鼓楼	PMS_和静公寓配电室2变压器	10	630	402
59377	鼓楼	和静公寓配电室4变压器	10	630	402
59378	鼓楼	PMS_植物园1美变变压器	10	200	90
59379	鼓楼	PMS_堤场线10一1	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59380	鼓楼	PMS_响庆线下淀段6南1	10	400	111
59381	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室1变压器	10	800	342
59382	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室3变压器	10	800	526
59383	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室4变压器	10	800	561
59384	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室2变压器	10	800	349
59385	鼓楼	PMS_民馨园1综合楼美变变压器	10	400	143
59386	鼓楼	PMS_劳特斯箱变变压器	10	200	129
59387	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室2变压器	10	630	348
59388	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室4变压器	10	630	338
59389	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室3变压器	10	630	365
59390	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室1变压器	10	630	357
59391	鼓楼	PMS_天悦华景1箱变变压器	10	400	171
59392	鼓楼	PMS_响山美变变压器	10	630	373
59393	沛县	PMS_城区新京佳2#箱变主变	10	630	82
59394	沛县	PMS_城区新沛建1#箱变主变	10	630	158
59395	鼓楼	PMS_彭坝线21	10	315	115
59396	沛县	城区新沛建2#箱变主变	10	630	282
59397	沛县	PMS_城区新消防队1#箱变主变	10	630	130
59398	鼓楼	祥坝线19一3=9西1	10	400	138
59399	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室1#主变	10	800	372
59400	鼓楼	祥坝线19一3=3=3	10	400	94
59401	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室2#主变	10	800	509
59402	鼓楼	PMS_王场新村2箱变变压器	10	630	86
59403	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室3#主变	10	800	475
59404	鼓楼	PMS_王场新村3美变变压器	10	500	163
59405	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室4#主变	10	800	640
59406	沛县	PMS_中央御景2#配电室1#主变	10	800	391
59407	鼓楼	PMS_响庆线立交3-2	10	400	213
59408	鼓楼	PMS_刘李线27	10	400	0
59409	沛县	PMS_中央御景2#配电室2#主变	10	800	426
59410	鼓楼	PMS_彭祥线29-4	10	400	166
59411	沛县	PMS_中央御景2#配电室3#主变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59412	鼓楼	PMS_石七线45南1	10	400	56
59413	沛县	PMS_中央御景2#配电室4#主变	10	800	456
59414	鼓楼	PMS_鼓楼法院箱变变压器	10	630	284
59415	沛县	PMS_新城嘉苑C区5#终端箱变1#主变	10	800	289
59416	鼓楼	PMS_永嘉花园3箱变变压器	10	630	168
59417	沛县	PMS_新城嘉苑C区2#环网箱变1#主变	10	800	354
59418	鼓楼	PMS_永嘉花园4箱变变压器	10	630	316
59419	沛县	PMS_新城嘉园D区变电所2#主变	10	1000	453
59420	鼓楼	PMS_永嘉花园5箱变变压器	10	630	268
59421	沛县	PMS_城投C1#配电室3#主变	10	630	298
59422	鼓楼	PMS_永嘉花园6箱变变压器	10	630	258
59423	沛县	PMS_城投C2#配电室2#主变	10	630	340
59424	鼓楼	PMS_腾龙阁箱变变压器	10	400	153
59425	沛县	PMS_城投C2#配电室3#主变	10	630	412
59426	鼓楼	PMS_民馨园B地块（惠安居）配电室1变压器	10	800	485
59427	沛县	PMS_城投C2#配电室4#主变	10	630	287
59428	鼓楼	PMS_民馨园B地块（惠安居）配电室2变压器	10	800	460
59429	沛县	PMS_城投C1#配电室2#主变	10	630	318
59430	鼓楼	PMS_民馨园三期配电室1变压器	10	800	302
59431	沛县	PMS_城投C2#配电室1#主变	10	630	349
59432	鼓楼	局食堂美变变压器	10	630	185
59433	沛县	PMS_城投C1#配电室1#主变	10	630	311
59434	鼓楼	PMS_郡望花园9配电室2变压器	10	500	257
59435	沛县	PMS_城投C1#配电室4#主变	10	630	389
59436	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室1变压器	10	800	280
59437	沛县	PMS_华夏大厦2#变主变	10	630	186
59438	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室2变压器	10	800	385
59439	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室3变压器	10	800	465
59440	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室4变压器	10	800	370
59441	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室4#变	10	800	340
59442	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室1变压器	10	800	284
59443	沛县	PMS_城区雨润城1配4变压器	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59444	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室2变压器	10	800	334
59445	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室1#变	10	800	426
59446	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室3变压器	10	800	425
59447	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室3#变	10	800	409
59448	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室4变压器	10	800	432
59449	沛县	PMS_城区雨润城1#配电室2#变	10	800	204
59450	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典3配电室1变压器	10	800	302
59451	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室2#变	10	800	415
59452	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典3配电室2变压器	10	800	470
59453	沛县	PMS_御景云城2#配电室2#变	10	630	354
59454	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室1变压器	10	800	362
59455	沛县	御景云城1#配电室3#变	10	800	329
59456	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室2变压器	10	800	330
59457	沛县	御景云城1#配电室1#变	10	800	640
59458	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室3变压器	10	800	322
59459	沛县	PMS_御景云城2#配电室3#变	10	630	418
59460	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室4变压器	10	800	478
59461	沛县	御景云城1#配电室4#变	10	800	437
59462	鼓楼	PMS_堤马线15一3	10	200	0
59463	沛县	PMS_御景云城2#配电室4#变	10	630	409
59464	鼓楼	PMS_彭北线28-1	10	400	130
59465	沛县	PMS_御景云城2#配电室1#变	10	630	390
59466	鼓楼	PMS_复橡线15	10	400	162
59467	沛县	御景云城1#配电室2#变	10	800	231
59468	鼓楼	PMS_堤九线55一6	10	400	0
59469	沛县	PMS_汉爵御苑5#箱变1#变	10	630	382
59470	鼓楼	PMS_堤朱线35一9=1	10	400	179
59471	沛县	PMS_汉爵御苑2#箱变主变	10	630	298
59472	鼓楼	西九线33一10	10	200	72
59473	沛县	PMS_汉爵御苑4#箱变主变	10	630	306
59474	鼓楼	拾九线3一8北1	10	400	111
59475	沛县	PMS_汉爵御苑配电室2#主变	10	800	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59476	鼓楼	宜居嘉园1配电室2变压器	10	630	180
59477	沛县	PMS_城区汉爵御苑1#箱变1#变	10	630	388
59478	鼓楼	PMS_宜居嘉园1配电室3变压器	10	630	208
59479	沛县	PMS_汉爵御苑配电室1#主变	10	800	274
59480	鼓楼	宜居嘉园2配电室2变压器	10	800	322
59481	沛县	PMS_汉爵御苑3#箱变1#变	10	630	341
59482	鼓楼	PMS_宜居嘉园2配电室3变压器	10	800	390
59483	沛县	PMS_汉爵御苑配电室4#主变	10	800	577
59484	鼓楼	宜居嘉园3配电室2变压器	10	630	215
59485	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室3#主变	10	800	280
59486	鼓楼	PMS_宜居嘉园3配电室3变压器	10	630	340
59487	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室1#主变	10	800	262
59488	鼓楼	PMS_宜居嘉园4#配电室1#变	10	630	333
59489	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室1#主变	10	800	202
59490	鼓楼	PMS_宜居嘉园4配电室2变压器	10	630	353
59491	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室4#主变	10	800	246
59492	鼓楼	PMS_宜居嘉园5配电室1变压器	10	1000	563
59493	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室3#主变	10	800	452
59494	鼓楼	PMS_宜居嘉园5配电室2变压器	10	1000	629
59495	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室2#主变	10	800	296
59496	鼓楼	PMS_牌楼办事处美变变压器	10	500	239
59497	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室4#主变	10	800	405
59498	鼓楼	PMS_鼓楼民政局美变变压器	10	500	246
59499	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室2#主变	10	800	454
59500	鼓楼	PMS_花中线6北1	10	315	230
59501	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室3#主变	10	800	438
59502	鼓楼	PMS_鼓楼花园8美变变压器	10	630	188
59503	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室1#主变	10	800	424
59504	鼓楼	PMS_花烟线4一5	10	400	55
59505	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室4#主变	10	800	404
59506	鼓楼	PMS_永业世纪花园二期2配电室1变压器	10	630	297
59507	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室1#主变	10	800	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59508	鼓楼	PMS_永业世纪花园二期2配电室2变压器	10	630	223
59509	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室2#主变	10	800	501
59510	鼓楼	PMS_桥铜一线9一2	10	400	55
59511	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室3#主变	10	800	477
59512	鼓楼	PMS_花环线2一18=1	10	400	143
59513	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室4#主变	10	800	464
59514	鼓楼	PMS_花烟线4一12	10	400	178
59515	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室2#主变	10	800	441
59516	鼓楼	PMS_花团线11一11东1	10	400	115
59517	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室1#主变	10	800	409
59518	鼓楼	PMS_花团线11一21	10	400	86
59519	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室3#主变	10	800	373
59520	鼓楼	PMS_花团线11一11=12	10	400	144
59521	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室2#主变	10	800	377
59522	鼓楼	PMS_花中线1-1	10	400	1
59523	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室1#主变	10	800	466
59524	鼓楼	PMS_花淮线12分10南	10	400	203
59525	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室3#主变	10	800	481
59526	鼓楼	PMS_复橡线24	10	400	88
59527	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室4#主变	10	800	562
59528	鼓楼	PMS_复橡线26	10	400	162
59529	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室2#主变	10	800	412
59530	鼓楼	PMS_复橡线28	10	400	0
59531	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室4#主变	10	800	498
59532	鼓楼	PMS_复橡线30	10	400	151
59533	沛县	PMS_翰林世家2#配电室1#主变	10	630	248
59534	鼓楼	PMS_花府线10一8	10	400	123
59535	沛县	翰林世家2#配电室2#主变	10	630	250
59536	鼓楼	PMS_花环线24	10	400	0
59537	沛县	PMS_翰林世家组合配电室2#主变	10	800	440
59538	沛县	PMS_翰林世家组合配电室1#主变	10	800	111
59539	鼓楼	PMS_花环线16	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59540	鼓楼	PMS_堤朱线31-5	10	400	39
59541	沛县	翰林世家2#配电室3#主变	10	800	280
59542	鼓楼	PMS_响锦线子二段8	10	400	184
59543	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室2#主变	10	800	377
59544	鼓楼	响新线二七二段1	10	400	191
59545	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室2#主变	10	800	473
59546	鼓楼	PMS_朝环线27	10	400	320
59547	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室3#主变	10	800	398
59548	鼓楼	PMS_朝环线26	10	400	302
59549	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室3#主变	10	800	391
59550	鼓楼	PMS_朝环线23	10	400	281
59551	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室4#主变	10	800	285
59552	鼓楼	PMS_朝环线19	10	400	290
59553	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室1#主变	10	800	351
59554	鼓楼	PMS_复朝二线13一2	10	400	15
59555	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室1#主变	10	800	308
59556	鼓楼	PMS_朝环线7	10	400	232
59557	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室4#主变	10	800	480
59558	鼓楼	PMS_堤九线41	10	400	127
59559	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区2#配电室3#主变	10	630	255
59560	鼓楼	彭环线38一3东3	10	400	0
59561	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区2#配电室2#主变	10	630	132
59562	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室3#主变	10	800	485
59563	鼓楼	PMS_堤场线13	10	400	0
59564	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区2#配电室4#主变	10	630	355
59565	鼓楼	PMS_堤铜线18一3	10	400	202
59566	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室1#主变	10	800	300
59567	沛县	PMS_城区卢卡庄园1#组合配电室2#主变	10	630	239
59568	鼓楼	彭环线74一3=5	10	400	171
59569	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室4#主变	10	800	412
59570	鼓楼	PMS_玉城线14	10	400	0
59571	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室2#主变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59572	鼓楼	西九线33一4	10	400	227
59573	鼓楼	PMS_局机关美变变压器	10	630	298
59574	沛县	PMS_城区卢卡庄园1#组合配电室1#主变	10	630	219
59575	鼓楼	PMS_响庆线公寓段4西3	10	400	72
59576	沛县	PMS_甄庄2#变	10	200	75
59577	鼓楼	PMS_堤坝线11一2	10	400	151
59578	沛县	PMS_城区老火车站变	10	200	125
59579	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室3#主变	10	630	382
59580	鼓楼	PMS_坝子街邮局箱变变压器	10	630	254
59581	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室4#主变	10	800	221
59582	鼓楼	PMS_环城西站箱变变压器	10	630	196
59583	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室2#主变	10	800	484
59584	鼓楼	PMS_鼓楼花园6箱变变压器	10	630	209
59585	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室2#主变	10	800	380
59586	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室1#主变	10	630	351
59587	鼓楼	PMS_祥和二期1箱变变压器	10	630	176
59588	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室1#主变	10	800	346
59589	鼓楼	PMS_祥和二期2箱变变压器	10	630	104
59590	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室1#主变	10	800	396
59591	鼓楼	PMS_祥和二期3箱变变压器	10	630	231
59592	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室2#主变	10	630	339
59593	鼓楼	PMS_下淀十八宿舍1箱变	10	630	128
59594	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室4#主变	10	630	383
59595	鼓楼	PMS_下淀十八宿舍2箱变变压器	10	630	331
59596	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室3#主变	10	800	410
59597	鼓楼	PMS_万科城一期1配电室1变压器	10	800	288
59598	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室4#主变	10	800	478
59599	鼓楼	PMS_万科城一期1配电室2变压器	10	800	245
59600	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室3#主变	10	800	430
59601	鼓楼	PMS_万科城一期1配电室4变压器	10	800	317
59602	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室4#主变	10	800	433
59603	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室1变压器	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59604	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室2#主变	10	800	368
59605	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室1#主变	10	800	489
59606	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室3变压器	10	800	218
59607	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室3#主变	10	800	454
59608	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室1变压器	10	800	418
59609	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配3#主变	10	800	502
59610	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室3变压器	10	800	482
59611	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配2#主变	10	800	410
59612	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室1变压器	10	800	316
59613	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配1#主变	10	800	443
59614	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室3变压器	10	800	474
59615	沛县	PMS_中央御景一期3#配3#主变	10	800	640
59616	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室2变压器	10	800	440
59617	沛县	PMS_中央御景一期3#配2#主变	10	800	442
59618	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室4变压器	10	800	552
59619	沛县	PMS_中央御景一期3#配1#主变	10	800	381
59620	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室2变压器	10	800	428
59621	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配4#主变	10	800	491
59622	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室4变压器	10	800	333
59623	沛县	二中电信局箱变（商都新1）	10	630	131
59624	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室2变压器	10	800	385
59625	沛县	PMS_城区新鑫达园1#箱变主变	10	630	147
59626	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室4变压器	10	800	581
59627	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室1#主变	10	630	302
59628	鼓楼	PMS_锦都汇1配电室1变压器	10	800	302
59629	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室1#主变	10	1000	408
59630	鼓楼	PMS_锦都汇1配电室2变压器	10	800	290
59631	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室1#主变	10	800	382
59632	鼓楼	PMS_锦都汇1配电室3变压器	10	800	132
59633	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室4#主变	10	800	288
59634	鼓楼	PMS_锦都汇2配电室1变压器	10	800	341
59635	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室4#主变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59636	鼓楼	PMS_锦都汇2配电室2变压器	10	800	322
59637	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室2#主变	10	800	436
59638	鼓楼	PMS_锦都汇2配电室3变压器	10	800	148
59639	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室2#主变	10	800	424
59640	鼓楼	祥马线2北5西2	10	250	39
59641	沛县	汉城国际二期3#配电室4#主变	10	800	359
59642	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室3#主变	10	800	405
59643	鼓楼	PMS_桥沈线33一12	10	400	13
59644	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室2#主变	10	800	411
59645	鼓楼	PMS_二十四中学配电室变压器	10	500	264
59646	鼓楼	PMS_复橡线27	10	400	58
59647	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室4#主变	10	630	315
59648	鼓楼	PMS_煤机厂箱变变压器	10	630	313
59649	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室3#主变	10	800	404
59650	鼓楼	PMS_大鹏小区配电室1#变	10	630	330
59651	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室3#主变	10	630	116
59652	鼓楼	PMS_大鹏小区配电室2#变	10	630	381
59653	沛县	PMS_汉城国际二期3#配电室1#主变	10	800	260
59654	鼓楼	祥和南区2箱变变压器	10	630	58
59655	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室1#主变	10	800	424
59656	鼓楼	PMS_堤朱线31一7	10	400	1
59657	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室2#主变	10	630	335
59658	鼓楼	祥马线2北7	10	400	190
59659	沛县	PMS_汉城国际二期11#配电室2#主变	10	800	415
59660	鼓楼	PMS_永业世纪花园3箱变变压器	10	630	119
59661	沛县	PMS_汉城国际二期3#配电室3#主变	10	800	359
59662	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室1变压器	10	630	260
59663	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室3#主变	10	800	358
59664	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室2变压器	10	630	274
59665	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室4#主变	10	1000	548
59666	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室3变压器	10	630	267
59667	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室2#主变	10	1000	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59668	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室4变压器	10	630	258
59669	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室3#主变	10	1000	510
59670	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室1变压器	10	630	325
59671	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室1#主变	10	800	426
59672	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室2变压器	10	630	325
59673	沛县	汉城国际二期3#配电室2#主变	10	800	93
59674	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室3变压器	10	630	299
59675	沛县	PMS_汉城国际二期11#配电室1#主变	10	800	253
59676	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室4变压器	10	630	319
59677	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室4#主变	10	800	399
59678	鼓楼	PMS_堤复线20西1分2	10	400	177
59679	沛县	PMS_都市华庭1#配电室2#主变	10	630	229
59680	鼓楼	彭环线47一3东	10	400	161
59681	沛县	PMS_都市华庭1#配电室1#主变	10	630	309
59682	鼓楼	九万线56南2	10	200	0
59683	沛县	PMS_都市华庭1#配电室3#主变	10	630	301
59684	鼓楼	PMS_彭洞线35南2变	10	200	134
59685	沛县	PMS_都市华庭1#配电室4#主变	10	630	306
59686	鼓楼	PMS_堤复线20西7南	10	400	168
59687	沛县	PMS_香樟苑配电室1#主变	10	800	492
59688	鼓楼	响福线77一4=6	10	400	223
59689	沛县	PMS_香樟苑配电室2#主变	10	800	502
59690	鼓楼	PMS_张庄小区美变变压器	10	400	0
59691	沛县	PMS_香樟苑配电室3#主变	10	800	394
59692	鼓楼	PMS_杨台美变变压器	10	400	163
59693	沛县	PMS_香樟苑配电室4#主变	10	800	378
59694	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=15西9	10	400	1
59695	沛县	PMS_红光3#南2变	10	400	107
59696	鼓楼	石广线10-1	10	400	0
59697	沛县	帝都大厦配电室1#主变	10	630	290
59698	鼓楼	泽惠嘉园1配电室1变压器	10	1000	520
59699	沛县	帝都大厦配电室3#主变	10	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59700	鼓楼	泽惠嘉园2配电室1变压器	10	1000	569
59701	沛县	PMS_帝都大厦配电室4#主变	10	630	281
59702	鼓楼	PMS_泽惠嘉园2配电室2变压器	10	1000	375
59703	沛县	PMS_电子城公变主变	10	630	0
59704	鼓楼	泽惠嘉园3配电室1变压器	10	1000	677
59705	沛县	PMS_卫校公变	10	400	170
59706	鼓楼	PMS_泽惠嘉园3配电室2变压器	10	1000	513
59707	沛县	PMS_五洲新天地五期1#配电室1#变	10	800	370
59708	鼓楼	泽惠嘉园4配电室1变压器	10	1000	615
59709	沛县	PMS_五洲新天地五期1#配电室2#变	10	800	502
59710	沛县	PMS_金域香城1#配电室4#主变	10	800	220
59711	沛县	PMS_金域香城1#配电室2#主变	10	800	424
59712	鼓楼	PMS_泽惠嘉园4配电室2变压器	10	1000	416
59713	沛县	PMS_金域香城1#配电室1#主变	10	800	412
59714	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室1变压器	10	630	305
59715	沛县	PMS_沛南1#箱变主变	10	630	220
59716	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室2变压器	10	630	345
59717	沛县	PMS_沛南小区3箱变主变	10	500	242
59718	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室3变压器	10	630	337
59719	沛县	PMS_沛南小区2箱变主变	10	400	210
59720	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室4变压器	10	630	316
59721	沛县	PMS_城区向阳公变主变	10	630	53
59722	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室1变压器	10	800	368
59723	沛县	PMS_向阳2#箱变主变	10	630	216
59724	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室2变压器	10	800	440
59725	沛县	PMS_铁路处宿舍1箱变主变	10	500	245
59726	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室3变压器	10	800	400
59727	沛县	新沛小区东区1#箱变主变	10	630	200
59728	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室4变压器	10	800	456
59729	沛县	新沛小区东区2#箱变主变	10	630	343
59730	沛县	PMS_新都市华庭2配4主变	10	800	435
59731	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室1变压器	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59732	沛县	PMS_新都市华庭2配1主变	10	800	514
59733	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室2变压器	10	800	450
59734	沛县	PMS_新都市华庭2配2主变	10	800	422
59735	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室3变压器	10	800	311
59736	沛县	PMS_新都市华庭2配3主变	10	800	441
59737	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室4变压器	10	800	519
59738	沛县	侨城中央学府一配1主变	10	800	355
59739	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室1变压器	10	800	416
59740	沛县	侨城中央学府一配4主变	10	800	457
59741	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室2变压器	10	800	435
59742	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室3变压器	10	800	362
59743	沛县	侨城中央学府一配2主变	10	800	468
59744	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室4变压器	10	800	394
59745	沛县	侨城中央学府一配3主变	10	800	477
59746	鼓楼	PMS_国华天玺1组合配电站1变压器	10	800	374
59747	沛县	PMS_四方广场1箱变主变	10	400	184
59748	鼓楼	PMS_国华天玺1组合配电站2变压器	10	800	393
59749	沛县	PMS_四方广场2箱变主变	10	400	112
59750	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室1变压器	10	800	392
59751	沛县	PMS_城投国际广场2配3主变	10	630	390
59752	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室2变压器	10	800	457
59753	沛县	PMS_城投国际广场2配2主变	10	630	281
59754	沛县	PMS_城投国际广场1配2主变	10	800	498
59755	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室3变压器	10	800	519
59756	沛县	PMS_城投国际广场1配3主变	10	800	484
59757	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室4变压器	10	800	476
59758	沛县	PMS_城投国际广场2配4主变	10	630	328
59759	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室1变压器	10	800	315
59760	沛县	PMS_城投国际广场2配1主变	10	630	324
59761	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室3变压器	10	800	605
59762	沛县	PMS_城投国际广场1配4主变	10	800	519
59763	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室4变压器	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59764	沛县	PMS_城投国际广场1配1主变	10	800	478
59765	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室2变压器	10	800	444
59766	沛县	华宇上城2配3#变压器	10	800	410
59767	鼓楼	彭环线74一3=4	10	400	197
59768	沛县	华宇上城3配2#变压器	10	800	420
59769	鼓楼	祥坝线23一4南1	10	400	189
59770	沛县	华宇上城3配1#变压器	10	800	420
59771	鼓楼	祥坝线19一3=5西1	10	400	175
59772	沛县	御澜湾C区3配4#变压器	10	800	458
59773	鼓楼	PMS_朝环线25北4	10	400	287
59774	沛县	华宇上城2配2#变压器	10	800	504
59775	鼓楼	PMS_朝环线18一1	10	400	268
59776	沛县	华宇上城1配2#变压器	10	800	454
59777	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室1变压器	10	800	405
59778	沛县	御澜湾C区1配1#变压器	10	800	412
59779	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室3变压器	10	800	485
59780	沛县	御澜湾C区3配2#变压器	10	800	541
59781	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室2变压器	10	800	419
59782	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室4变压器	10	800	392
59783	沛县	御澜湾C区4配3#变压器	10	800	241
59784	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室1变压器	10	800	438
59785	沛县	华宇上城3配4#变压器	10	800	504
59786	沛县	御澜湾C区3配3#变压器	10	800	360
59787	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室3变压器	10	800	500
59788	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室2变压器	10	800	402
59789	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室4变压器	10	800	434
59790	沛县	御澜湾C区2配2#变压器	10	800	373
59791	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3=3	10	400	0
59792	沛县	华宇上城1配1#变压器	10	800	531
59793	鼓楼	PMS_响庆线公寓段6	10	400	161
59794	沛县	华宇上城2配1#变压器	10	800	490
59795	鼓楼	PMS_堤复线20西3=3东	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59796	沛县	御澜湾C区4配1#变压器	10	800	190
59797	鼓楼	PMS_堤复线20西2	10	400	39
59798	沛县	御澜湾C区2配1#变压器	10	800	412
59799	鼓楼	PMS_朝环线27东	10	400	291
59800	沛县	华宇上城1配4#变压器	10	800	422
59801	鼓楼	PMS_堤坝线5一2=1南4	10	400	151
59802	沛县	华宇上城1配3#变压器	10	800	518
59803	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站1变压器	10	630	330
59804	沛县	御澜湾C区4配4#变压器	10	800	530
59805	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站2变压器	10	630	319
59806	沛县	华宇上城3配3#变压器	10	800	498
59807	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站3变压器	10	630	358
59808	沛县	御澜湾C区2配3#变压器	10	800	506
59809	沛县	御澜湾C区3配1#变压器	10	800	511
59810	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站4变压器	10	630	384
59811	沛县	御澜湾C区1配3#变压器	10	800	448
59812	鼓楼	PMS_玉城线8-1东3	10	400	0
59813	沛县	华宇上城2配4#变压器	10	800	436
59814	沛县	御澜湾C区1配4#变压器	10	800	419
59815	鼓楼	PMS_拾平线西美变变压器	10	400	78
59816	沛县	御澜湾C区2配4#变压器	10	800	497
59817	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室1变压器	10	800	385
59818	沛县	御澜湾C区1配2#变压器	10	800	391
59819	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室2变压器	10	800	465
59820	沛县	御澜湾C区4配2#变压器	10	800	385
59821	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室3变压器	10	800	477
59822	沛县	PMS_城区马庄小区2配3主变	10	800	417
59823	沛县	PMS_城区马庄小区1配2主变	10	800	463
59824	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室4变压器	10	800	513
59825	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室1变压器	10	630	278
59826	沛县	PMS_城区马庄小区2配1主变	10	800	458
59827	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室2变压器	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59828	沛县	PMS_城区马庄小区2配2主变	10	800	524
59829	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室3变压器	10	630	291
59830	沛县	PMS_城区马庄小区2配4主变	10	800	486
59831	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室4变压器	10	630	401
59832	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室1变压器	10	630	284
59833	沛县	PMS_城区马庄小区1配3主变	10	800	537
59834	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室2变压器	10	630	286
59835	沛县	PMS_城区马庄小区1配4主变	10	800	481
59836	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室3变压器	10	630	359
59837	沛县	PMS_城区马庄小区1配1主变	10	800	424
59838	沛县	PMS_城区格林春天8配1主变	10	1000	512
59839	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室4变压器	10	630	399
59840	沛县	PMS_城区格林春天8配2主变	10	1000	556
59841	鼓楼	PMS_公交美变变压器	10	630	380
59842	沛县	御水华庭5配3主变	10	800	428
59843	鼓楼	PMS_南京空军军队干部住房2箱变变压器	10	630	381
59844	沛县	御水华庭5配1主变	10	800	466
59845	鼓楼	PMS_南京空军军队干部住房1箱变变压器	10	630	342
59846	沛县	御水华庭1配1主变	10	800	402
59847	鼓楼	PMS_坝子街一期美变变压器	10	630	70
59848	沛县	御水华庭1配3主变	10	800	444
59849	鼓楼	PMS_鼓楼花园2箱变变压器	10	630	207
59850	沛县	御水华庭5配2主变	10	800	356
59851	鼓楼	刘湾安置段5	10	400	38
59852	沛县	御水华庭5配4主变	10	800	398
59853	鼓楼	PMS_东华街美变变压器	10	630	338
59854	鼓楼	PMS_春华园一期1箱变变压器	10	630	168
59855	鼓楼	PMS_二环北路小区2美变变压器	10	630	185
59856	沛县	御水华庭1配4主变	10	800	476
59857	鼓楼	PMS_二环北路小区1美变变压器	10	630	193
59858	沛县	御水华庭1配2主变	10	800	412
59859	鼓楼	PMS_恒远箱变变压器	10	630	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59860	沛县	御水华庭3配1主变	10	800	444
59861	鼓楼	PMS_永业世纪花园1箱变变压器	10	630	161
59862	沛县	御水华庭3配2主变	10	800	354
59863	鼓楼	PMS_永业世纪花园2箱变变压器	10	630	309
59864	沛县	御水华庭3配4主变	10	800	339
59865	鼓楼	PMS_前进路2箱变变压器	10	630	218
59866	沛县	御水华庭3配3主变	10	800	364
59867	鼓楼	PMS_前进路1箱变变压器	10	630	19
59868	沛县	御水华庭2配3主变	10	800	306
59869	鼓楼	PMS_前进路3箱变变压器	10	630	249
59870	沛县	御水华庭2配2主变	10	800	380
59871	鼓楼	PMS_前进路4箱变变压器	10	630	216
59872	沛县	御水华庭2配1主变	10	800	429
59873	鼓楼	PMS_前进路5美变变压器	10	630	42
59874	沛县	御水华庭4配2主变	10	800	471
59875	鼓楼	PMS_刘杨线31-4=1	10	400	100
59876	沛县	御水华庭4配1主变	10	800	458
59877	鼓楼	PMS_刘杨线31-10=1	10	400	245
59878	沛县	御水华庭4配4主变	10	800	328
59879	沛县	御水华庭4配3主变	10	800	412
59880	鼓楼	PMS_堤马线36	10	400	14
59881	沛县	御水华庭2配4主变	10	800	526
59882	鼓楼	石广线瑞鼓段5一1东	10	400	0
59883	沛县	PMS_大汉总部小区1配1变	10	630	385
59884	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东4南	10	400	112
59885	沛县	PMS_大汉总部小区1配2变	10	630	455
59886	鼓楼	PMS_中山北路2箱变变压器	10	630	205
59887	沛县	PMS_大汉总部小区1配3变	10	630	413
59888	鼓楼	响新线二七一段6一3	10	400	182
59889	沛县	PMS_大汉总部1配4变压器	10	630	421
59890	鼓楼	PMS_华府天地1配电室1变压器	10	800	384
59891	沛县	PMS_中央学府4配1主变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59892	鼓楼	PMS_华府天地1配电室2变压器	10	800	496
59893	沛县	PMS_中央学府4配2主变	10	800	337
59894	鼓楼	PMS_华府天地1配电室3变压器	10	800	335
59895	沛县	PMS_中央学府4配4主变	10	800	470
59896	鼓楼	PMS_华府天地1配电室4变压器	10	800	358
59897	沛县	PMS_中央学府4配3主变	10	800	503
59898	鼓楼	PMS_华府天地4配电室1变压器	10	800	384
59899	鼓楼	PMS_华府天地4配电室2变压器	10	800	499
59900	鼓楼	PMS_华府天地4配电室3变压器	10	800	501
59901	鼓楼	PMS_华府天地4配电室4变压器	10	800	466
59902	鼓楼	PMS_华府天地3配电室1变压器	10	800	452
59903	鼓楼	PMS_华府天地3配电室2变压器	10	800	441
59904	鼓楼	PMS_华府天地3配电室3变压器	10	800	421
59905	沛县	PMS_香樟苑二期配2变	10	800	523
59906	沛县	PMS_香樟苑二期配3变	10	800	517
59907	沛县	PMS_香樟苑二期配4变	10	800	496
59908	沛县	PMS_香樟苑二期配1变	10	800	502
59909	沛县	PMS_汉城源筑9配1主变	10	800	474
59910	沛县	PMS_汉城源筑10配2主变	10	800	468
59911	沛县	PMS_汉城源筑9配4主变	10	800	500
59912	沛县	PMS_汉城源筑9配3主变	10	800	459
59913	沛县	PMS_汉城源筑9配2主变	10	800	514
59914	沛县	PMS_汉城源筑10配1主变	10	800	395
59915	沛县	PMS_御景新城1配1主变	10	800	458
59916	沛县	PMS_御景新城1配4主变	10	800	461
59917	沛县	PMS_御景新城1配3主变	10	800	485
59918	沛县	PMS_御景新城1配2主变	10	800	423
59919	沛县	PMS_御景新城2配2主变	10	630	292
59920	沛县	PMS_御景新城2配4主变	10	630	407
59921	沛县	PMS_御景新城2配1主变	10	630	322
59922	沛县	PMS_御景新城2配3主变	10	630	355
59923	沛县	PMS_沛城矿综合楼2#	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59924	沛县	沛城矿综合楼1箱变主变	10	400	145
59925	沛县	PMS_侨城中央学府3配1主变	10	800	506
59926	沛县	PMS_侨城中央学府3配4主变	10	800	550
59927	沛县	PMS_侨城中央学府3配2主变	10	800	528
59928	沛县	PMS_侨城中央学府3配3主变	10	800	438
59929	沛县	PMS_中央学府2配3主变	10	630	378
59930	沛县	PMS_中央学府2配2主变	10	630	385
59931	鼓楼	PMS_华府天地3配电室4变压器	10	800	409
59932	沛县	PMS_中央学府2配4主变	10	630	392
59933	鼓楼	PMS_华府天地2配电室1变压器	10	800	379
59934	沛县	PMS_中央学府2配1主变	10	630	195
59935	鼓楼	PMS_华府天地2配电室2变压器	10	800	383
59936	沛县	新都市华庭3配3主变	10	800	546
59937	鼓楼	PMS_华府天地2配电室3变压器	10	800	496
59938	沛县	新都市华庭3配1主变	10	800	443
59939	鼓楼	PMS_华府天地2配电室4变压器	10	800	517
59940	沛县	新都市华庭3配4主变	10	800	371
59941	鼓楼	PMS_惠工小区3美变变压器	10	630	211
59942	鼓楼	万科城二期6配电室1变压器	10	800	182
59943	沛县	新都市华庭3配2主变	10	800	367
59944	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室1变压器	10	800	252
59945	沛县	阳光五期1配2主变	10	800	524
59946	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室3变压器	10	800	214
59947	沛县	阳光五期1配1主变	10	800	406
59948	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室2变压器	10	800	279
59949	沛县	中江文荟苑2配2主变	10	630	279
59950	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室4变压器	10	800	232
59951	沛县	文韵小区3配4主变	10	800	460
59952	鼓楼	万科城二期6配电室3变压器	10	800	315
59953	沛县	文韵小区1配1主变	10	800	478
59954	鼓楼	PMS_万科城二期6配电室2变压器	10	800	216
59955	沛县	文韵小区3配3主变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59956	鼓楼	PMS_万科城二期6配电室4变压器	10	800	373
59957	沛县	文韵小区1组配1主变	10	630	347
59958	鼓楼	风格雅园1配电室1变压器	10	800	478
59959	沛县	中江文荟苑4配1主变	10	630	354
59960	鼓楼	风格雅园1配电室3变压器	10	800	488
59961	沛县	中江文荟苑2配4主变	10	630	376
59962	鼓楼	风格雅园1配电室2变压器	10	800	462
59963	沛县	文韵小区1组配4主变	10	630	346
59964	鼓楼	风格雅园1配电室4变压器	10	800	508
59965	沛县	文韵小区1配4主变	10	800	500
59966	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室1变压器	10	630	385
59967	沛县	中江文荟苑3配4主变	10	800	511
59968	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室2变压器	10	630	367
59969	沛县	文韵小区1组配3主变	10	630	403
59970	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室3变压器	10	630	414
59971	沛县	文韵小区3配2主变	10	800	531
59972	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室4变压器	10	630	320
59973	沛县	文韵小区3配1主变	10	800	471
59974	沛县	文韵小区1配2主变	10	800	491
59975	鼓楼	PMS_复朝二线21东3	10	400	297
59976	沛县	中江文荟苑1配2主变	10	800	404
59977	鼓楼	PMS_堤复线20一2东	10	400	118
59978	沛县	文韵小区1组配2主变	10	630	353
59979	鼓楼	铁路沙河1配电室2变压器	10	1000	265
59980	沛县	中江文荟苑2配3主变	10	630	381
59981	鼓楼	铁路沙河2配电室1变压器	10	1000	521
59982	沛县	中江文荟苑4配4主变	10	630	326
59983	鼓楼	铁路沙河2配电室3变压器	10	1000	607
59984	沛县	中江文荟苑4配2主变	10	630	289
59985	鼓楼	铁路沙河2配电室4变压器	10	1000	619
59986	鼓楼	铁路沙河2配电室2变压器	10	1000	590
59987	沛县	中江文荟苑3配3主变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59988	鼓楼	PMS_文化宫美变变压器	10	400	88
59989	沛县	文韵小区2配4主变	10	630	394
59990	鼓楼	桥环线11-5=2	10	400	45
59991	沛县	中江文荟苑3配2主变	10	800	428
59992	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站1变压器	10	800	460
59993	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站2变压器	10	800	535
59994	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站3变压器	10	800	230
59995	沛县	中江文荟苑1配1主变	10	800	399
59996	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站4变压器	10	800	441
59997	沛县	中江文荟苑2配1主变	10	630	370
59998	沛县	中江文荟苑4配3主变	10	630	326
59999	鼓楼	铁路二九1美变变压器	10	630	317
60000	沛县	文韵小区2配3主变	10	630	358
60001	鼓楼	铁路二九2美变变压器	10	630	300
60002	沛县	文韵小区2配2主变	10	630	155
60003	鼓楼	铁路二九3箱变	10	630	306
60004	沛县	文韵小区1配3主变	10	800	520
60005	鼓楼	铁路二九7箱变变压器	10	630	180
60006	沛县	中江文荟苑3配1主变	10	800	529
60007	鼓楼	铁路二九5美变变压器	10	630	130
60008	沛县	文韵小区2配1主变	10	630	362
60009	鼓楼	铁路二九6美变变压器	10	630	385
60010	沛县	香城丽景7配4主变	10	800	536
60011	鼓楼	铁路二九4美变变压器	10	630	330
60012	沛县	香城丽景9配1主变	10	630	348
60013	鼓楼	铁路二九8美变变压器	10	630	350
60014	沛县	香城丽景9配2主变	10	630	378
60015	鼓楼	铁路二九9美变变压器	10	630	216
60016	沛县	香城丽景9配3主变	10	630	369
60017	鼓楼	美好汇邻湾1配电室2变压器	10	800	90
60018	沛县	香城丽景7配1主变	10	800	538
60019	鼓楼	美好汇邻湾1配电室3变压器	10	800	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60020	鼓楼	美好汇邻湾2配电室1变压器	10	800	354
60021	沛县	香城丽景7配3主变	10	800	513
60022	鼓楼	美好汇邻湾2配电室2变压器	10	800	273
60023	鼓楼	美好汇邻湾2配电室3变压器	10	800	497
60024	沛县	香城丽景7配2主变	10	800	545
60025	鼓楼	美好汇邻湾2配电室4变压器	10	800	330
60026	沛县	香城丽景8配1主变	10	800	484
60027	鼓楼	PMS_九里景秀1配电室2变压器	10	630	137
60028	沛县	香城丽景9配4主变	10	630	465
60029	鼓楼	PMS_九里景秀1配电室3变压器	10	630	246
60030	沛县	香城丽景8配2主变	10	800	535
60031	鼓楼	PMS_九里景秀2配电室2变压器	10	630	310
60032	沛县	城区金星北箱主变	10	500	85
60033	鼓楼	PMS_九里景秀2配电室3变压器	10	630	38
60034	沛县	城区金星南箱主变	10	630	113
60035	鼓楼	PMS_玉城线6北2	10	400	0
60036	沛县	古沛南1箱变（棉麻）主变	10	630	0
60037	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室1变压器	10	800	311
60038	沛县	汉沛家园二期2配2主变	10	800	538
60039	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室2变压器	10	800	297
60040	沛县	汉沛家园二期4配2主变	10	630	452
60041	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室3变压器	10	800	374
60042	沛县	汉沛家园二期2配1主变	10	800	546
60043	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室4变压器	10	800	134
60044	沛县	汉沛家园二期1组配1主变	10	800	524
60045	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室1变压器	10	800	384
60046	沛县	汉沛家园二期1组配2主变	10	800	581
60047	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室3变压器	10	800	388
60048	沛县	汉沛家园二期3配3主变	10	800	607
60049	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室2变压器	10	800	364
60050	沛县	汉沛家园二期3配4主变	10	800	557
60051	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室4变压器	10	800	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60052	沛县	汉沛家园二期4配4主变	10	630	462
60053	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室1变压器	10	800	373
60054	沛县	汉沛家园二期4配1主变	10	630	436
60055	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室3变压器	10	800	350
60056	沛县	汉沛家园二期2配4主变	10	800	496
60057	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室2变压器	10	800	360
60058	沛县	汉沛家园二期4配3主变	10	630	490
60059	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室4变压器	10	800	356
60060	沛县	汉沛家园二期3配1主变	10	800	551
60061	鼓楼	PMS_万科城三期10配电室1变压器	10	630	241
60062	沛县	汉沛家园二期3配2主变	10	800	531
60063	鼓楼	PMS_万科城三期10配电室2变压器	10	630	302
60064	沛县	汉沛家园二期2配3主变	10	800	560
60065	鼓楼	PMS_响庆线二九段17东	10	400	231
60066	沛县	康馨名樾3配3主变	10	800	637
60067	沛县	康馨名樾3配2主变	10	800	496
60068	鼓楼	PMS_堤湖线21	10	400	284
60069	沛县	康馨名樾3配1主变	10	800	630
60070	鼓楼	棕榈湾2配电室2变压器	10	800	185
60071	沛县	康馨名樾3配4主变	10	800	640
60072	鼓楼	棕榈湾2配电室4变压器	10	800	99
60073	鼓楼	棕榈湾3配电室2变压器	10	1000	256
60074	鼓楼	棕榈湾3配电室4变压器	10	1000	199
60075	沛县	润金华府6配3主变	10	630	420
60076	鼓楼	棕榈湾1配电室2变压器	10	800	293
60077	沛县	润金华府4配4主变	10	630	256
60078	鼓楼	棕榈湾1配电室4变压器	10	800	256
60079	沛县	润金华府6配4主变	10	630	419
60080	鼓楼	棕榈湾4配电室2变压器	10	800	199
60081	沛县	润金华府5配3主变	10	800	577
60082	鼓楼	棕榈湾4配电室4变压器	10	800	101
60083	沛县	润金华府4配2主变	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60084	鼓楼	PMS_响庆线二九段20南	10	400	131
60085	沛县	润金华府5配1主变	10	800	584
60086	鼓楼	PMS_拾九线8南2东1	10	400	97
60087	沛县	润金华府6配1主变	10	630	420
60088	鼓楼	刘湾村拆迁安置小区1配电室3变压器	10	630	303
60089	沛县	润金华府5配4主变	10	800	598
60090	鼓楼	刘湾村拆迁安置小区1配电室2变压器	10	630	250
60091	沛县	润金华府6配2主变	10	630	355
60092	沛县	润金华府4配3主变	10	630	418
60093	鼓楼	PMS_刘湾村拆迁安置小区2配电室3变压器	10	630	274
60094	沛县	润金华府4配1主变	10	630	402
60095	沛县	润金华府5配2主变	10	800	573
60096	鼓楼	刘湾村拆迁安置小区2配电室2变压器	10	630	214
60097	沛县	润丽小区2配3主变	10	630	407
60098	鼓楼	PMS_美食广场1美变变压器	10	630	318
60099	沛县	润丽小区3配2主变	10	800	612
60100	鼓楼	PMS_美食广场2美变变压器	10	630	278
60101	沛县	润丽小区2配2主变	10	630	405
60102	鼓楼	桥沈线33一2西2	10	400	142
60103	沛县	润丽小区1配1主变	10	800	589
60104	鼓楼	PMS_桥铜一线10一2西1	10	400	155
60105	沛县	润丽小区3配1主变	10	800	603
60106	鼓楼	PMS_堤北线39南	10	400	178
60107	沛县	润丽小区1配2主变	10	800	567
60108	鼓楼	彭环线55一1北2	10	400	166
60109	鼓楼	响新线白云段3	10	400	64
60110	沛县	润丽小区2配1主变	10	630	439
60111	沛县	润丽小区2配4主变	10	630	504
60112	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站1变压器	10	800	384
60113	沛县	润丽小区1配4主变	10	800	613
60114	沛县	润丽小区1配3主变	10	800	573
60115	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站2变压器	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60116	沛县	金域香城二期1配4主变	10	800	586
60117	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站3变压器	10	800	485
60118	沛县	金域香城二期1配2主变	10	800	525
60119	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站4变压器	10	800	575
60120	沛县	金域二期1组配1主变	10	630	445
60121	鼓楼	PMS_堤复线20西6	10	400	180
60122	沛县	金域二期1组配2主变	10	630	473
60123	鼓楼	彭环线65一3=2东	10	400	128
60124	沛县	金域香城二期1配3主变	10	800	584
60125	鼓楼	PMS_凯旋门小区1配电室1变压器	10	630	275
60126	沛县	金域香城二期1配1主变	10	800	559
60127	鼓楼	凯旋门小区1配电室2变压器	10	630	290
60128	沛县	七巷公变（商都）	10	630	198
60129	鼓楼	祥坝线19一3=3=1西	10	400	253
60130	沛县	沿南中3#（郝小楼）公变	10	630	142
60131	鼓楼	PMS_凯旋门小区2配电室1变压器	10	800	342
60132	沛县	汉城源筑5配3主变	10	800	425
60133	鼓楼	PMS_凯旋门小区2配电室3变压器	10	800	398
60134	沛县	汉城源筑3配2主变	10	630	399
60135	鼓楼	凯旋门小区2配电室4变压器	10	800	530
60136	沛县	汉城源筑3配3主变	10	630	366
60137	鼓楼	凯旋门小区2配电室2变压器	10	800	331
60138	沛县	汉城源筑2配4主变	10	630	416
60139	鼓楼	PMS_凯旋门小区3配电室1变压器	10	800	331
60140	沛县	汉城源筑4配3主变	10	800	475
60141	鼓楼	凯旋门小区3配电室2变压器	10	800	363
60142	沛县	汉城源筑2配1主变	10	630	379
60143	鼓楼	PMS_凯旋门小区3配电室3变压器	10	800	362
60144	沛县	汉城源筑5配2主变	10	800	535
60145	鼓楼	凯旋门小区3配电室4变压器	10	800	308
60146	沛县	汉城源筑4配4主变	10	800	562
60147	鼓楼	PMS_凯旋门小区4配电室1变压器	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60148	沛县	汉城源筑4配2主变	10	800	498
60149	鼓楼	凯旋门小区4配电室2变压器	10	800	436
60150	沛县	汉城源筑5配1主变	10	800	526
60151	鼓楼	PMS_凯旋门小区4配电室3变压器	10	800	349
60152	沛县	汉城源筑3配4主变	10	630	468
60153	鼓楼	凯旋门小区4配电室4变压器	10	800	346
60154	沛县	汉城源筑5配4主变	10	800	542
60155	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室1变压器	10	630	258
60156	沛县	汉城源筑4配1主变	10	800	502
60157	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室2变压器	10	630	332
60158	沛县	汉城源筑2配3主变	10	630	407
60159	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室3变压器	10	630	177
60160	沛县	汉城源筑2配2主变	10	630	385
60161	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室4变压器	10	630	291
60162	沛县	汉城源筑3配1主变	10	630	392
60163	鼓楼	PMS_桥环线28一3=1	10	400	224
60164	沛县	熙悦府3配2主变	10	800	494
60165	鼓楼	PMS_堤马线15一5西1	10	400	168
60166	沛县	熙悦府3配1主变	10	800	496
60167	鼓楼	PMS_桥沈线33一4北	10	400	45
60168	沛县	熙悦府3配3主变	10	800	442
60169	鼓楼	PMS_堤马线20一1东	10	400	137
60170	沛县	熙悦府3配4主变	10	800	457
60171	鼓楼	PMS_桥沈线30-1西	10	400	163
60172	沛县	城区金贸2南变	10	630	31
60173	鼓楼	PMS_堤北线41西6	10	400	151
60174	沛县	城区金贸2北变	10	630	101
60175	鼓楼	PMS_堤坝线12一8北1	10	400	109
60176	沛县	汉城国际花苑2箱主变	10	630	237
60177	鼓楼	PMS_堤健线7	10	400	217
60178	沛县	汉城国际花苑5箱主变	10	630	285
60179	鼓楼	PMS_堤复线16-2北1南	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60180	沛县	汉城国际花苑4箱主变	10	630	272
60181	鼓楼	PMS_兴隆花园I期1美变变压器	10	630	156
60182	沛县	汉城国际花苑6箱主变	10	630	212
60183	鼓楼	PMS_祥和电厂美变变压器	10	630	245
60184	沛县	汉城国际花苑1箱主变	10	630	231
60185	鼓楼	PMS_新城花园小区2美变变压器	10	630	312
60186	沛县	汉城国际花苑7箱主变	10	630	233
60187	鼓楼	PMS_王场东村2美变变压器	10	630	260
60188	沛县	汉城国际花苑3箱主变	10	630	162
60189	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室1变压器	10	800	365
60190	沛县	李园安置房5配4主变	10	800	522
60191	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室2变压器	10	800	397
60192	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室3变压器	10	800	510
60193	沛县	润金华府3配4主变	10	630	344
60194	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室4变压器	10	800	483
60195	沛县	润金华府3配3主变	10	630	426
60196	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室1变压器	10	800	391
60197	沛县	润金华府3配2主变	10	630	391
60198	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室2变压器	10	800	339
60199	沛县	李园安置房5配3主变	10	800	526
60200	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室3变压器	10	800	444
60201	沛县	润金华府1配4主变	10	630	360
60202	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室4变压器	10	800	494
60203	沛县	李园安置房6配2主变	10	800	461
60204	鼓楼	堤铜线9一5南	10	400	172
60205	沛县	李园安置房7配4主变	10	800	507
60206	鼓楼	PMS_堤朱线25-4=2北	10	400	131
60207	沛县	润金华府1配2主变	10	630	333
60208	鼓楼	PMS_响锦线1北	10	400	194
60209	沛县	李园安置房7配1主变	10	800	506
60210	鼓楼	PMS_金都华府1配电室1变压器	10	800	241
60211	沛县	润金华府2配2主变	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60212	鼓楼	PMS_金都华府1配电室2变压器	10	800	455
60213	沛县	李园安置房5配1主变	10	800	492
60214	鼓楼	PMS_金都华府1配电室3变压器	10	800	288
60215	沛县	李园安置房6配1主变	10	800	503
60216	鼓楼	PMS_金都华府1配电室4变压器	10	800	341
60217	沛县	李园安置房5配2主变	10	800	437
60218	鼓楼	美尔小区5美变变压器	10	400	145
60219	沛县	润金华府1配1主变	10	630	411
60220	鼓楼	三星环岛箱变变压器	10	400	137
60221	沛县	润金华府2配1主变	10	630	332
60222	鼓楼	PMS_周南故居2美变变压器	10	400	296
60223	沛县	李园安置房7配3主变	10	800	466
60224	鼓楼	PMS_响广线33-1	10	400	286
60225	沛县	润金华府2配3主变	10	630	408
60226	鼓楼	PMS_石广线35	10	400	320
60227	沛县	润金华府1配3主变	10	630	328
60228	鼓楼	PMS_响广线32-3	10	400	233
60229	沛县	润金华府2配4主变	10	630	385
60230	鼓楼	PMS_石杨线42南1	10	400	242
60231	沛县	李园安置房7配2主变	10	800	454
60232	沛县	润金华府3配1主变	10	630	383
60233	鼓楼	道路运政箱变	10	630	394
60234	沛县	城区生鲜箱变	10	500	384
60235	鼓楼	PMS_煤机医院美变变压器	10	400	295
60236	沛县	鑫汉源1配4主变	10	800	511
60237	鼓楼	PMS_下淀邮政美变变压器	10	630	284
60238	沛县	鑫汉源1配2主变	10	800	480
60239	鼓楼	石坝线54北	10	400	299
60240	沛县	鑫汉源1配1主变	10	800	541
60241	鼓楼	PMS_响广铁路段南2	10	400	17
60242	沛县	鑫汉源1配3主变	10	800	479
60243	沛县	汉街蔡庄箱变主变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60244	鼓楼	PMS_响庆线下淀南1	10	400	302
60245	沛县	歌风新区2箱主变	10	630	454
60246	鼓楼	PMS_响庆线下淀北1	10	400	242
60247	沛县	沛城家属院箱变主变	10	630	450
60248	鼓楼	杨庄消防1美变变压器	10	500	400
60249	沛县	歌风新区1箱主变	10	630	415
60250	鼓楼	美的美变变压器	10	630	488
60251	沛县	歌风新区3箱主变	10	630	446
60252	鼓楼	道奇美变变压器	10	630	192
60253	沛县	阳光三期1箱变主变	10	630	260
60254	鼓楼	下淀南路美变变压器	10	630	221
60255	沛县	尚文苑4配2主变	10	800	583
60256	鼓楼	下淀铁路东美变变压器	10	630	300
60257	沛县	尚文苑4配1主变	10	800	276
60258	鼓楼	下淀铁路西美变变压器	10	630	272
60259	沛县	尚文苑4配3主变	10	800	594
60260	鼓楼	徐刚宿舍1美变变压器	10	630	336
60261	沛县	尚文苑4配4主变	10	800	498
60262	鼓楼	徐刚宿舍2美变变压器	10	630	327
60263	沛县	五州新天地9箱变主变	10	630	201
60264	鼓楼	杨庄消防2美变变压器	10	500	276
60265	沛县	五州新天地7箱变主变	10	630	315
60266	鼓楼	PMS_桥沈线33一8=4	10	400	107
60267	沛县	五州新天地11箱变主变	10	630	321
60268	鼓楼	PMS_永嘉花园2美变变压器	10	500	131
60269	沛县	五州新天地12箱变主变	10	630	115
60270	鼓楼	三十二中美变变压器	10	630	483
60271	沛县	五州新天地10箱变主变	10	630	215
60272	鼓楼	PMS_祥和西区2箱变变压器	10	500	179
60273	沛县	云萃景源1配4主变	10	800	593
60274	鼓楼	PMS_祥和时代1箱变变压器	10	500	164
60275	沛县	云萃景源1配1主变	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60276	鼓楼	PMS_祥和时代2箱变变压器	10	500	175
60277	沛县	云萃景源1配3主变	10	800	583
60278	鼓楼	PMS_花淮线7一1	10	400	136
60279	沛县	云萃景源1配2主变	10	800	601
60280	鼓楼	玉房线48南3	10	400	206
60281	沛县	质检站公变	10	400	82
60282	鼓楼	PMS_拾南一线15	10	400	0
60283	沛县	怡园小区1箱主变	10	630	431
60284	鼓楼	PMS_铁路36宿舍1美变变压器	10	630	368
60285	沛县	怡园小区3箱主变	10	630	442
60286	沛县	城区向阳北箱变主变	10	630	358
60287	沛县	怡园小区2箱主变	10	630	435
60288	鼓楼	PMS_铁路36宿舍2美变变压器	10	630	360
60289	沛县	汉泽小区4配4主变	10	800	546
60290	鼓楼	PMS_铁路36宿舍3美变变压器	10	630	378
60291	沛县	汉泽小区5配3主变	10	800	470
60292	鼓楼	PMS_万科城B1区一期1配电室1变压器	10	630	329
60293	沛县	汉泽小区2配3主变	10	800	562
60294	鼓楼	PMS_万科城B1区一期1配电室2变压器	10	630	273
60295	沛县	汉泽小区3配4主变	10	800	473
60296	鼓楼	万科城B1区一期1配电室4变压器	10	630	88
60297	沛县	汉泽小区4配2主变	10	800	542
60298	鼓楼	万科城B1区一期1配电室3变压器	10	630	225
60299	沛县	汉泽小区2配2主变	10	800	493
60300	鼓楼	万科城B1区一期2配电室1变压器	10	630	271
60301	沛县	汉泽小区3配3主变	10	800	555
60302	鼓楼	万科城B1区一期2配电室2变压器	10	630	370
60303	鼓楼	万科城B1区一期2配电室3变压器	10	630	348
60304	沛县	汉泽小区4配1主变	10	800	600
60305	鼓楼	PMS_万科城B1区一期2配电室4变压器	10	630	260
60306	沛县	汉泽小区1配3主变	10	800	452
60307	鼓楼	东阁街3美变变压器	10	630	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60308	沛县	汉泽小区4配3主变	10	800	448
60309	鼓楼	PMS_郡望花园9配电室1变压器	10	500	243
60310	沛县	汉泽小区1配1主变	10	800	494
60311	鼓楼	PMS_凯旋门美变变压器	10	400	147
60312	沛县	汉泽小区5配1主变	10	800	596
60313	鼓楼	PMS_地税局美变	10	400	63
60314	沛县	汉泽小区2配4主变	10	800	548
60315	鼓楼	PMS_河清路美变变压器	10	400	157
60316	沛县	汉泽小区5配2主变	10	800	568
60317	鼓楼	PMS_文庙美变变压器	10	400	46
60318	沛县	汉泽小区3配2主变	10	800	488
60319	鼓楼	PMS_花彭线2一1＝1	10	400	127
60320	沛县	汉泽小区3配1主变	10	800	472
60321	鼓楼	美好汇邻湾3配电室2变压器	10	800	124
60322	沛县	汉泽小区5配4主变	10	800	523
60323	鼓楼	美好汇邻湾3配电室3变压器	10	800	170
60324	沛县	汉泽小区1配2主变	10	800	495
60325	鼓楼	堤九线40-5西	10	630	156
60326	沛县	汉泽小区1配4主变	10	800	483
60327	鼓楼	PMS_杨庄1美变变压器	10	630	383
60328	沛县	汉泽小区2配1主变	10	800	494
60329	鼓楼	PMS_铁路23宿舍1美变变压器	10	630	359
60330	沛县	御景龙湾3配4主变	10	800	346
60331	鼓楼	PMS_铁路23宿舍2美变变压器	10	630	348
60332	沛县	名城锦园3配9主变	10	800	289
60333	鼓楼	PMS_铁路23宿舍3美变变压器	10	630	345
60334	沛县	清怡配1主变	10	1000	515
60335	鼓楼	PMS_铁路23宿舍4美变变压器	10	630	332
60336	沛县	御景龙湾2配2主变	10	800	410
60337	沛县	御景龙湾3配2主变	10	800	446
60338	鼓楼	PMS_铁路23宿舍5美变变压器	10	630	393
60339	沛县	御景龙湾3配1主变	10	800	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60340	鼓楼	桥环线28-4	10	400	216
60341	沛县	名城锦园2组配8主变	10	1000	239
60342	鼓楼	PMS_坝子街邮局2箱变变压器	10	630	130
60343	沛县	御景龙湾2配1主变	10	800	417
60344	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室1变压器	10	800	454
60345	沛县	御景龙湾3配3主变	10	800	382
60346	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室2变压器	10	800	426
60347	沛县	名城锦园3配10主变	10	800	249
60348	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室3变压器	10	800	436
60349	沛县	清怡配2主变	10	1000	480
60350	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室4变压器	10	800	450
60351	沛县	御景龙湾2配3主变	10	800	400
60352	鼓楼	PMS_山南小镇2配电室1变压器	10	630	228
60353	沛县	御景龙湾2配4主变	10	800	461
60354	鼓楼	PMS_山南小镇2配电室2变压器	10	630	240
60355	沛县	翰林世家1配1主变	10	630	353
60356	沛县	翰林世家1配2主变	10	630	212
60357	沛县	香江花城8配3主变	10	1000	338
60358	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室1变压器	10	630	388
60359	沛县	香江花城6配2主变	10	630	243
60360	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室2变压器	10	630	392
60361	沛县	香江花城8配1主变	10	1000	449
60362	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室3变压器	10	630	399
60363	沛县	香江花城7配2主变	10	800	110
60364	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室4变压器	10	630	385
60365	沛县	香江花城8配4主变	10	1000	142
60366	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室1变压器	10	800	434
60367	沛县	香江花城6配1主变	10	630	77
60368	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室2变压器	10	800	418
60369	沛县	香江花园2配2主变	10	800	453
60370	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室3变压器	10	800	419
60371	沛县	香江花园3配1主变	10	800	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60372	沛县	香江花园1配2主变	10	800	362
60373	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室4变压器	10	800	408
60374	鼓楼	花民线5一1	10	400	122
60375	沛县	香江花城7配1主变	10	800	385
60376	沛县	香江花园2配1主变	10	800	439
60377	鼓楼	PMS_中环广场2配电室1变压器	10	800	342
60378	鼓楼	PMS_中环广场2配电室2变压器	10	800	402
60379	沛县	香江花园1配1主变	10	800	282
60380	鼓楼	PMS_中环广场2配电室3变压器	10	800	426
60381	沛县	香江花园3配2主变	10	800	346
60382	鼓楼	PMS_中环广场2配电室4变压器	10	800	413
60383	沛县	香江花城8配2主变	10	1000	199
60384	鼓楼	PMS_堤场线4一4	10	400	121
60385	沛县	嘉华世纪城1组配1主变	10	800	368
60386	鼓楼	PMS_拾南一线22	10	400	66
60387	沛县	汉景华城组配1主变	10	800	370
60388	鼓楼	PMS_铁路37宿舍配电室1变压器	10	1250	982
60389	鼓楼	PMS_铁路37宿舍1美变变压器	10	630	476
60390	鼓楼	PMS_铁路37宿舍2美变变压器	10	630	491
60391	鼓楼	PMS_铁路37宿舍3美变变压器	10	315	252
60392	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室1变压器	10	800	466
60393	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室2变压器	10	800	473
60394	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室3变压器	10	800	312
60395	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室4变压器	10	800	350
60396	鼓楼	PMS_万科城B5小区3配电室1变压器	10	630	302
60397	鼓楼	PMS_万科城B5小区3配电室2变压器	10	630	372
60398	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室1变压器	10	800	377
60399	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室2变压器	10	800	395
60400	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室3变压器	10	800	438
60401	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室4变压器	10	800	276
60402	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室1变压器	10	800	330
60403	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室2变压器	10	800	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60404	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室3变压器	10	800	417
60405	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室4变压器	10	800	454
60406	鼓楼	拾南一线17一4西1	10	400	94
60407	鼓楼	滨河花园1美变变压器	10	630	145
60408	鼓楼	铁路立交桥宿舍美变变压器	10	200	149
60409	鼓楼	铁路26宿舍1	10	400	175
60410	鼓楼	铁路26宿舍2	10	400	164
60411	鼓楼	堤坝线12-4=2	10	400	212
60412	鼓楼	铁路44宿舍1美变变压器	10	630	332
60413	鼓楼	铁路44宿舍2美变变压器	10	500	342
60414	鼓楼	PMS_丰财小区3美变变压器	10	630	312
60415	鼓楼	石广线10-1南9付	10	400	285
60416	鼓楼	PMS_铁路38宿舍1	10	400	234
60417	鼓楼	PMS_铁路38宿舍2	10	400	239
60418	鼓楼	PMS_铁路38宿舍3	10	315	173
60419	鼓楼	PMS_铁路38宿舍4	10	400	189
60420	鼓楼	PMS_铁路38宿舍5	10	315	136
60421	鼓楼	PMS_铁路38宿舍6	10	400	239
60422	鼓楼	PMS_铁路38宿舍7	10	315	167
60423	鼓楼	PMS_铁路38宿舍8	10	315	160
60424	鼓楼	PMS_铁路38宿舍9	10	315	146
60425	鼓楼	PMS_铁路38宿舍10	10	315	159
60426	鼓楼	PMS_铁路38宿舍11	10	315	134
60427	鼓楼	PMS_铁路38宿舍12	10	315	157
60428	鼓楼	PMS_铁路38宿舍13	10	400	225
60429	鼓楼	PMS_铁路38宿舍14	10	400	197
60430	鼓楼	彭环线22一2	10	400	204
60431	鼓楼	PMS_怡美家园组合配电站1变压器	10	630	278
60432	鼓楼	PMS_怡美家园组合配电站2变压器	10	630	329
60433	鼓楼	PMS_怡美家园组合配电站3变压器	10	630	333
60434	鼓楼	怡美家园组合配电站4变压器	10	630	368
60435	鼓楼	PMS_汉韵小区1美变变压器	10	500	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60436	鼓楼	PMS_汉韵小区2美变变压器	10	500	250
60437	鼓楼	PMS_杨庄小区箱变变压器	10	800	168
60438	鼓楼	合群桥美变变压器	10	630	278
60439	鼓楼	苏宁广场2配电室2变压器	10	800	353
60440	鼓楼	PMS_苏宁广场3配电室1变压器	10	800	369
60441	鼓楼	苏宁广场3配电室2变压器	10	800	408
60442	鼓楼	PMS_苏宁广场2配电室1变压器	10	800	366
60443	鼓楼	PMS_苏宁广场1配电室1变压器	10	800	333
60444	鼓楼	苏宁广场1配电室2变压器	10	800	377
60445	鼓楼	PMS_桥箱厂宿舍美变变压器	10	500	227
60446	鼓楼	PMS_局南院配电室2变压器	10	630	0
60447	鼓楼	PMS_北宸天地1配电室2变压器	10	800	231
60448	鼓楼	PMS_北宸天地2配电室2变压器	10	800	154
60449	鼓楼	PMS_北宸天地1配电室3变压器	10	800	206
60450	鼓楼	PMS_北宸天地2配电室3变压器	10	800	210
60451	鼓楼	PMS_建北小区2美变变压器	10	500	246
60452	鼓楼	PMS_建北小区1美变变压器	10	500	171
60453	鼓楼	PMS_建北小区3美变变压器	10	500	109
60454	鼓楼	悦庭2配电室3变压器	10	800	388
60455	鼓楼	悦庭3配电室3变压器	10	800	193
60456	鼓楼	悦庭1配电室1变压器	10	800	265
60457	鼓楼	PMS_悦庭2配电室2变压器	10	800	317
60458	鼓楼	PMS_悦庭1配电室4变压器	10	800	299
60459	沛县	汉景华城组配2主变	10	800	413
60460	鼓楼	PMS_悦庭3配电室2变压器	10	800	106
60461	鼓楼	悦庭3配电室1变压器	10	800	287
60462	沛县	嘉华世纪城1组配2主变	10	630	236
60463	鼓楼	悦庭1配电室3变压器	10	800	454
60464	沛县	公园道西17组配2主变	10	800	486
60465	鼓楼	悦庭2配电室1变压器	10	800	358
60466	沛县	公园道西19配2主变	10	800	426
60467	鼓楼	PMS_悦庭1配电室2变压器	10	800	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60468	沛县	公园道西17组配1主变	10	800	514
60469	鼓楼	PMS_悦庭3配电室4变压器	10	800	85
60470	沛县	公园道西19配1主变	10	800	445
60471	鼓楼	PMS_悦庭2配电室4变压器	10	800	116
60472	沛县	公园道西19配4主变	10	800	517
60473	鼓楼	麓园1配电室1变压器	10	630	74
60474	沛县	公园道西19配3主变	10	800	535
60475	沛县	滨河小区24箱主变	10	630	362
60476	鼓楼	PMS_麓园2配电室2变压器	10	800	253
60477	沛县	滨河小区17箱主变	10	630	359
60478	鼓楼	麓园2配电室3变压器	10	800	262
60479	沛县	滨河小区10甲箱主变	10	630	439
60480	鼓楼	麓园2配电室1变压器	10	800	433
60481	沛县	滨河小区18箱主变	10	630	426
60482	鼓楼	PMS_麓园2配电室4变压器	10	800	150
60483	沛县	滨河小区22箱主变	10	630	452
60484	鼓楼	PMS_麓园1配电室4变压器	10	630	255
60485	沛县	滨河小区16箱主变	10	630	471
60486	鼓楼	麓园1配电室3变压器	10	630	350
60487	沛县	汽车站棉麻箱变1主变	10	630	247
60488	鼓楼	PMS_麓园1配电室2变压器	10	630	95
60489	沛县	玉禾田公变	10	100	33
60490	鼓楼	PMS_青山塔2美变变压器	10	400	205
60491	沛县	城区农机2#南变主变	10	630	278
60492	鼓楼	PMS_兴隆花园Ⅰ期1箱变变压器	10	630	328
60493	沛县	阳光三期1终端箱变（西区）主变	10	630	235
60494	鼓楼	PMS_刘湾二期2箱变变压器	10	400	134
60495	沛县	风光地带B1箱主变	10	630	94
60496	鼓楼	PMS_苏堤地道美变	10	400	278
60497	沛县	沛城镇华夏大厦箱主变	10	630	252
60498	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室2变压器	10	1000	463
60499	沛县	峯境花园1配3主变	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60500	鼓楼	PMS_金博世纪广场组合配电站1变压器	10	1000	428
60501	沛县	峯境花园1配4主变	10	800	519
60502	沛县	峯境花园1配2主变	10	800	439
60503	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室4变压器	10	800	469
60504	沛县	峯境花园1配1主变	10	800	496
60505	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室3变压器	10	1000	458
60506	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室1变压器	10	1000	409
60507	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室4变压器	10	1000	469
60508	沛县	康馨名樾1配3主变	10	800	583
60509	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室3变压器	10	800	484
60510	沛县	康馨名樾2配1主变	10	800	495
60511	鼓楼	PMS_金博世纪广场组合配电站2变压器	10	1000	526
60512	沛县	康馨名樾1配2主变	10	800	551
60513	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室1变压器	10	1000	450
60514	沛县	康馨名樾1配1主变	10	800	465
60515	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室2变压器	10	1000	371
60516	沛县	康馨名樾2配3主变	10	800	515
60517	鼓楼	PMS_东阁街2美变变压器	10	630	97
60518	沛县	康馨名樾2配4主变	10	800	505
60519	鼓楼	苏宁悦城4配电室2变压器	10	800	292
60520	沛县	康馨名樾1配4主变	10	800	523
60521	鼓楼	苏宁悦城1配电室1变压器	10	800	200
60522	沛县	康馨名樾2配2主变	10	800	479
60523	鼓楼	苏宁悦城1配电室4变压器	10	800	270
60524	沛县	五洲新天地3箱变主变	10	630	409
60525	鼓楼	苏宁悦城3配电室4变压器	10	800	254
60526	沛县	五洲新天地4箱变主变	10	630	447
60527	鼓楼	苏宁悦城3配电室2变压器	10	800	125
60528	鼓楼	苏宁悦城4配电室4变压器	10	800	348
60529	沛县	五洲新天地1箱变主变	10	630	346
60530	鼓楼	PMS_千禧龙美变变压器	10	630	268
60531	沛县	文星花园2配2主变	10	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60532	鼓楼	PMS_下淀商业小区1美变变压器	10	500	200
60533	沛县	文星花园3配3主变	10	630	447
60534	鼓楼	PMS_永业城市花园美变变压器	10	500	176
60535	沛县	五洲新天地2箱变主变	10	630	447
60536	鼓楼	PMS_建北小区4美变变压器	10	500	152
60537	沛县	文星花园2配1主变	10	800	523
60538	鼓楼	PMS_下淀商业小区2美变变压器	10	500	229
60539	沛县	文星花园2配4主变	10	800	593
60540	鼓楼	堤铜1箱变变压器	10	630	0
60541	沛县	文星花园3配1主变	10	630	435
60542	沛县	五洲新天地5箱变主变	10	630	365
60543	沛县	文星花园1配2主变	10	800	575
60544	鼓楼	PMS_桥铜一3美变变压器	10	500	309
60545	沛县	文星花园1配3主变	10	800	522
60546	鼓楼	PMS_桥铜一2美变变压器	10	500	314
60547	沛县	五洲新天地6箱变主变	10	630	424
60548	鼓楼	玉潭花溪1配电室3变压器	10	800	480
60549	沛县	文星花园1配4主变	10	800	550
60550	鼓楼	玉潭花溪4配电室3变压器	10	800	496
60551	沛县	文星花园3配4主变	10	630	408
60552	鼓楼	玉潭花溪1配电室1变压器	10	800	489
60553	沛县	文星花园1配1主变	10	800	566
60554	鼓楼	PMS_玉潭花溪1配电室2变压器	10	800	381
60555	沛县	文星花园2配3主变	10	800	600
60556	鼓楼	PMS_玉潭花溪1配电室4变压器	10	800	480
60557	沛县	文星花园3配2主变	10	630	396
60558	鼓楼	PMS_玉潭花溪4配电室4变压器	10	800	357
60559	沛县	汉兴家园1配2主变	10	630	381
60560	鼓楼	PMS_玉潭花溪2配电室2变压器	10	630	181
60561	沛县	汉兴家园5配1主变	10	800	566
60562	鼓楼	PMS_玉潭花溪4配电室2变压器	10	800	278
60563	沛县	汉兴家园2配2主变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60564	鼓楼	PMS_玉潭花溪2配电室4变压器	10	630	421
60565	沛县	汉兴家园1组配1主变	10	630	436
60566	鼓楼	玉潭花溪2配电室1变压器	10	630	306
60567	沛县	汉兴家园4配2主变	10	800	500
60568	鼓楼	玉潭花溪2配电室3变压器	10	630	429
60569	沛县	汉兴家园2配3主变	10	800	518
60570	鼓楼	玉潭花溪4配电室1变压器	10	800	468
60571	沛县	汉兴家园4配1主变	10	800	561
60572	鼓楼	PMS_闸口小区1美变变压器	10	500	131
60573	沛县	汉兴家园1组配2主变	10	630	424
60574	鼓楼	PMS_闸口小区2美变变压器	10	500	51
60575	沛县	汉兴家园3配1主变	10	630	418
60576	鼓楼	金港湾配电室1变压器	10	800	370
60577	沛县	汉兴家园1配4主变	10	630	440
60578	鼓楼	金港湾配电室2变压器	10	800	465
60579	沛县	汉兴家园4配4主变	10	800	570
60580	鼓楼	PMS_桥环线28-1=2	10	400	181
60581	沛县	汉兴家园5配3主变	10	800	519
60582	沛县	汉兴家园1配1主变	10	630	441
60583	鼓楼	桥环线11-10	10	400	42
60584	沛县	汉兴家园2配4主变	10	800	581
60585	鼓楼	玉月线23-3	10	400	0
60586	鼓楼	PMS_文化大厦箱变变压器	10	400	154
60587	沛县	汉兴家园1配3主变	10	630	410
60588	鼓楼	PMS_拾南一线17西1	10	400	0
60589	沛县	汉兴家园2配1主变	10	800	574
60590	鼓楼	PMS_堤朱25东1南1	10	400	75
60591	沛县	汉兴家园3配2主变	10	630	453
60592	鼓楼	祥坝线19一3=5=4北1	10	400	172
60593	沛县	汉兴家园5配4主变	10	800	556
60594	鼓楼	拾南一线23一5	10	400	203
60595	沛县	汉兴家园5配2主变	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60596	鼓楼	PMS_书香华府2配电室3变压器	10	1000	519
60597	沛县	汉兴家园4配3主变	10	800	532
60598	鼓楼	PMS_书香华府2配电室1变压器	10	1000	500
60599	沛县	熙悦府1配3主变	10	800	504
60600	鼓楼	PMS_书香华府2配电室4变压器	10	1000	501
60601	沛县	熙悦府1配4主变	10	800	534
60602	鼓楼	PMS_书香华府2配电室2变压器	10	1000	502
60603	沛县	熙悦府1配1主变	10	800	488
60604	沛县	熙悦府1配2主变	10	800	574
60605	鼓楼	PMS_铜沛警苑组合配电站1变压器	10	630	323
60606	鼓楼	PMS_铜沛警苑组合配电站2变压器	10	630	281
60607	鼓楼	铜沛警苑2配电室1变压器	10	630	129
60608	鼓楼	PMS_麓园3配电室2变压器	10	800	132
60609	沛县	江南名都1箱主变	10	630	400
60610	鼓楼	麓园4配电室1变压器	10	630	288
60611	沛县	清怡花园5箱主变	10	630	408
60612	鼓楼	麓园3配电室3变压器	10	800	459
60613	沛县	清怡花园3箱主变	10	630	409
60614	鼓楼	PMS_麓园3配电室4变压器	10	800	334
60615	沛县	清怡花园2箱主变	10	630	433
60616	鼓楼	PMS_麓园4配电室2变压器	10	630	96
60617	沛县	农行家属院箱变主变	10	630	468
60618	鼓楼	麓园3配电室1变压器	10	800	394
60619	沛县	汉星华府1配1主变	10	630	353
60620	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室1变压器	10	800	433
60621	沛县	汉星华府2配4主变	10	800	444
60622	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室3变压器	10	800	383
60623	沛县	汉星华府2配3主变	10	800	518
60624	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室3变压器	10	800	443
60625	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室3变压器	10	800	417
60626	沛县	汉星华府1配2主变	10	630	375
60627	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室4变压器	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60628	沛县	汉星华府2配2主变	10	800	561
60629	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室4变压器	10	800	464
60630	沛县	汉星华府2配1主变	10	800	525
60631	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室2变压器	10	800	336
60632	沛县	置业小区西箱主变	10	630	401
60633	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室1变压器	10	800	418
60634	沛县	置业小区东箱主变	10	630	451
60635	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室2变压器	10	800	407
60636	沛县	清怡花园小区8箱变主变	10	630	427
60637	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室1变压器	10	800	71
60638	沛县	清怡花园小区9箱变主变	10	630	465
60639	沛县	清怡花园小区6箱变主变	10	630	426
60640	沛县	清怡花园小区7箱变主变	10	630	442
60641	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室2变压器	10	800	413
60642	沛县	正阳南北变（旺宾楼）	10	630	232
60643	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室4变压器	10	800	485
60644	沛县	剑桥府邸商业4箱主变	10	630	180
60645	鼓楼	PMS_石坝线60-18	10	200	122
60646	沛县	剑桥府邸商业1箱主变	10	630	333
60647	鼓楼	苏宁悦城5配电室2变压器	10	630	183
60648	沛县	剑桥府邸商业3箱主变	10	630	242
60649	沛县	剑桥府邸商业2箱主变	10	630	319
60650	鼓楼	苏宁悦城5配电室4变压器	10	630	330
60651	沛县	剑桥府邸商业5箱主变	10	630	262
60652	鼓楼	苏宁悦城2配电室1变压器	10	800	351
60653	沛县	鑫汉源二期2配3主变	10	800	484
60654	鼓楼	苏宁悦城5配电室3变压器	10	630	368
60655	沛县	鑫汉源二期2配2主变	10	800	469
60656	鼓楼	苏宁悦城5配电室1变压器	10	630	340
60657	沛县	鑫汉源二期1配4主变	10	800	440
60658	鼓楼	苏宁悦城2配电室4变压器	10	800	429
60659	沛县	鑫汉源二期1配2主变	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60660	鼓楼	苏宁悦城2配电室2变压器	10	800	404
60661	沛县	鑫汉源二期2配1主变	10	800	391
60662	鼓楼	苏宁悦城2配电室3变压器	10	800	466
60663	沛县	鑫汉源二期2配4主变	10	800	522
60664	鼓楼	石杨线58一5	10	400	204
60665	沛县	鑫汉源二期1配3主变	10	800	491
60666	鼓楼	石杨线58一9	10	400	152
60667	鼓楼	石杨线58一8	10	400	210
60668	沛县	鑫汉源二期1配1主变	10	800	518
60669	鼓楼	石杨线58一6	10	400	180
60670	沛县	汉邦景城二期5配1主变	10	800	488
60671	鼓楼	石杨线58一4	10	400	223
60672	沛县	汉邦景城二期3配1主变	10	800	520
60673	鼓楼	石杨线58一7	10	400	190
60674	沛县	汉邦景城二期5配4主变	10	800	524
60675	鼓楼	PMS_煤机东村6美变变压器	10	500	263
60676	沛县	汉邦景城二期4配2主变	10	800	452
60677	鼓楼	PMS_煤机东村5美变变压器	10	400	202
60678	沛县	汉邦景城二期5配3主变	10	800	517
60679	鼓楼	PMS_煤机东村4美变变压器	10	500	250
60680	沛县	汉邦景城二期4配1主变	10	800	540
60681	鼓楼	PMS_煤机东村3美变变压器	10	630	291
60682	沛县	汉邦景城二期3配2主变	10	800	495
60683	鼓楼	PMS_美尔小区1美变变压器	10	500	280
60684	沛县	汉邦景城二期4配3主变	10	800	570
60685	鼓楼	PMS_美尔小区2美变变压器	10	400	193
60686	沛县	汉邦景城二期4配4主变	10	800	531
60687	鼓楼	美尔小区4美变变压器	10	400	186
60688	沛县	汉邦景城二期3配3主变	10	800	490
60689	鼓楼	PMS_美尔小区3美变变压器	10	630	317
60690	沛县	汉邦景城二期5配2主变	10	800	497
60691	鼓楼	PMS_钢结构小区美变变压器	10	500	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60692	沛县	汉邦景城二期3配4主变	10	800	509
60693	鼓楼	桥铜一线9一2北	10	400	127
60694	沛县	江南名都城3箱主变	10	630	409
60695	鼓楼	PMS_机厂小区3美变变压器	10	400	180
60696	沛县	汤沐小区2箱主变	10	630	376
60697	鼓楼	PMS_机厂小区4美变变压器	10	400	188
60698	沛县	新汉城2配1主变	10	800	334
60699	鼓楼	PMS_机厂小区1美变变压器	10	400	205
60700	沛县	汉润府1配4主变	10	800	468
60701	鼓楼	PMS_机厂小区2美变变压器	10	400	161
60702	沛县	清怡11箱1主变	10	630	432
60703	鼓楼	PMS_花团线11一7	10	400	0
60704	沛县	清怡4箱1主变	10	630	424
60705	鼓楼	美的乐城1组合配电站4变压器	10	800	402
60706	沛县	清怡10箱1主变	10	630	426
60707	鼓楼	美的乐城2配电室2变压器	10	800	29
60708	沛县	润景花园1组配1主变	10	800	443
60709	鼓楼	美的乐城1组合配电站2变压器	10	800	422
60710	鼓楼	美的乐城2配电室3变压器	10	800	137
60711	沛县	润景花园1组配2主变	10	800	466
60712	鼓楼	美的乐城1组合配电站3变压器	10	800	350
60713	沛县	润景花园1配1主变	10	800	441
60714	鼓楼	美的乐城1组合配电站1变压器	10	800	460
60715	沛县	润景花园1配3主变	10	800	509
60716	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室2变压器	10	800	523
60717	沛县	润景花园1配4主变	10	800	478
60718	鼓楼	PMS_凯旋门7配电室2变压器	10	800	388
60719	沛县	润景花园1组配4主变	10	800	533
60720	沛县	润景花园1组配3主变	10	800	528
60721	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室4变压器	10	800	478
60722	沛县	润景花园1配2主变	10	800	449
60723	鼓楼	PMS_凯旋门7配电室1变压器	10	800	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60724	沛县	新都市华庭6配4主变	10	630	353
60725	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室3变压器	10	800	461
60726	沛县	新都市华庭5配2主变	10	630	418
60727	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室1变压器	10	800	484
60728	沛县	新都市华庭5配4主变	10	630	384
60729	鼓楼	响庆线立交1	10	400	196
60730	沛县	新都市华庭4配1主变	10	800	459
60731	鼓楼	PMS_锦绣山水11配电室1变压器	10	800	432
60732	沛县	食品城南二箱变主变	10	630	294
60733	鼓楼	PMS_锦绣山水11配电室2变压器	10	800	464
60734	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段5西	10	400	181
60735	沛县	新都市华庭5配1主变	10	630	419
60736	沛县	新都市华庭4配2主变	10	800	489
60737	鼓楼	祥云商业广场组合配电站2变压器	10	630	322
60738	沛县	新都市华庭6配2主变	10	630	359
60739	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室2变压器	10	630	328
60740	沛县	新都市华庭6配3主变	10	630	361
60741	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室1变压器	10	630	296
60742	沛县	沛初中东二箱变主变	10	630	274
60743	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室2变压器	10	800	513
60744	沛县	新都市华庭5配3主变	10	630	355
60745	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室4变压器	10	800	546
60746	沛县	新都市华庭6配1主变	10	630	352
60747	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室1变压器	10	800	468
60748	沛县	食品城南一箱变主变	10	630	250
60749	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室3变压器	10	800	497
60750	沛县	沛初中东一箱变主变	10	630	261
60751	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室4变压器	10	630	182
60752	沛县	金贸公变主变	10	630	282
60753	沛县	云樾别苑1配4主变	10	800	594
60754	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室3变压器	10	630	224
60755	沛县	云樾别苑1配3主变	10	800	614

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60756	鼓楼	拾南一线23一1	10	200	0
60757	沛县	云樾别苑1配1主变	10	800	577
60758	鼓楼	PMS_彭环线55分4	10	200	0
60759	沛县	云樾别苑1配2主变	10	800	586
60760	沛县	尚文苑5配3主变	10	630	497
60761	沛县	尚文苑5配4主变	10	630	485
60762	鼓楼	润家香花畦1箱变变压器	10	630	263
60763	鼓楼	PMS_润家香花畦2箱变变压器	10	630	241
60764	沛县	尚文苑5配2主变	10	630	498
60765	鼓楼	PMS_润家香花畦5箱变变压器	10	630	283
60766	沛县	尚文苑5配1主变	10	630	499
60767	鼓楼	PMS_润家香花畦6箱变变压器	10	630	320
60768	沛县	城区凯诺公贸变	10	400	311
60769	鼓楼	PMS_润家香花畦8箱变变压器	10	630	330
60770	沛县	家和花园3主变	10	630	248
60771	鼓楼	润家香花畦4箱变变压器	10	630	303
60772	沛县	家和花园4主变	10	630	187
60773	鼓楼	润家香花畦3箱变变压器	10	630	388
60774	沛县	家和花园5主变	10	630	245
60775	鼓楼	美的乐城3组合配电站4变压器	10	630	337
60776	沛县	家和花园1主变	10	630	178
60777	鼓楼	美的乐城3组合配电站3变压器	10	630	353
60778	沛县	家和花园2主变	10	630	247
60779	鼓楼	美的乐城3组合配电站2变压器	10	630	328
60780	沛县	安宁小区3配4主变	10	630	424
60781	鼓楼	美的乐城4配电室3变压器	10	630	241
60782	沛县	安宁小区1配3主变	10	800	547
60783	鼓楼	美的乐城3组合配电站1变压器	10	630	352
60784	沛县	安宁小区2配3主变	10	800	521
60785	鼓楼	美的乐城4配电室2变压器	10	630	181
60786	沛县	安宁小区2配1主变	10	800	532
60787	鼓楼	PMS_三河尖东院2箱变变压器	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60788	沛县	安宁小区3配1主变	10	630	445
60789	沛县	安宁小区3配3主变	10	630	450
60790	鼓楼	PMS_三河尖东院3箱变变压器	10	630	283
60791	沛县	安宁小区1配4主变	10	800	536
60792	鼓楼	PMS_三河尖东院4箱变变压器	10	630	456
60793	沛县	安宁小区1配1主变	10	800	396
60794	鼓楼	PMS_三河尖西院2箱变变压器	10	500	243
60795	沛县	安宁小区2配4主变	10	800	557
60796	鼓楼	PMS_三河尖西院1箱变变压器	10	400	11
60797	沛县	安宁小区2配2主变	10	800	459
60798	鼓楼	PMS_三河尖西院3箱变变压器	10	630	302
60799	沛县	安宁小区3配2主变	10	630	423
60800	鼓楼	PMS_三河尖东院1箱变变压器	10	500	28
60801	沛县	安宁小区1配2主变	10	800	552
60802	鼓楼	PMS_堤坝线5一5=2	10	400	56
60803	沛县	蒋庄楼箱变主变	10	630	329
60804	鼓楼	PMS_润家香花畦7箱变变压器	10	630	301
60805	沛县	城区金贸南变主变	10	630	389
60806	鼓楼	PMS_润家香花畦9箱变变压器	10	630	309
60807	沛县	鑫汉源三期1配1主变	10	800	583
60808	鼓楼	PMS_美邻2配电站3变压器	10	800	420
60809	沛县	鑫汉源三期1组配1主变	10	800	602
60810	鼓楼	PMS_美邻1配电站2变压器	10	630	392
60811	沛县	鑫汉源三期1组配2主变	10	800	528
60812	鼓楼	PMS_美邻2配电站4变压器	10	800	456
60813	沛县	鑫汉源三期1配4主变	10	800	573
60814	鼓楼	PMS_美邻1配电站1变压器	10	630	401
60815	沛县	鑫汉源三期1配2主变	10	800	572
60816	鼓楼	PMS_美邻1配电站3变压器	10	630	308
60817	沛县	鑫汉源三期1配3主变	10	800	572
60818	鼓楼	PMS_美邻1配电站4变压器	10	630	343
60819	沛县	五洲新天地13箱主变	10	630	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60820	鼓楼	PMS_美邻2配电站1变压器	10	800	438
60821	沛县	红光3#北公变	10	400	320
60822	鼓楼	PMS_美邻2配电站2变压器	10	800	474
60823	沛县	云樾别苑5箱主变	10	630	464
60824	鼓楼	PMS_书香华府3配电室2变压器	10	800	472
60825	沛县	民熙小区1配1主变	10	630	121
60826	鼓楼	PMS_书香华府1配电室1变压器	10	1000	486
60827	沛县	民熙小区2配2主变	10	800	510
60828	鼓楼	PMS_书香华府1配电室2变压器	10	1000	511
60829	鼓楼	PMS_书香华府1配电室4变压器	10	1000	558
60830	鼓楼	PMS_书香华府3配电室3变压器	10	800	467
60831	鼓楼	PMS_书香华府3配电室4变压器	10	800	543
60832	沛县	民熙小区2配3主变	10	800	502
60833	沛县	民熙小区2配1主变	10	800	543
60834	鼓楼	PMS_书香华府1配电室3变压器	10	1000	559
60835	沛县	民熙小区1配2主变	10	630	257
60836	鼓楼	PMS_书香华府3配电室1变压器	10	800	491
60837	沛县	民熙小区1配3主变	10	630	336
60838	鼓楼	堤九线59-3	10	200	32
60839	沛县	民熙小区2配4主变	10	800	529
60840	鼓楼	玉月玉拾段1	10	400	58
60841	沛县	民熙小区1配4主变	10	630	330
60842	鼓楼	玉月玉拾段5	10	400	82
60843	沛县	香江花城5配2主变	10	1000	445
60844	鼓楼	PMS_云熙府1配电室4变压器	10	630	335
60845	沛县	香江花城4配2主变	10	1000	563
60846	鼓楼	PMS_云熙府1配电室3变压器	10	630	320
60847	鼓楼	PMS_云熙府1配电室2变压器	10	630	376
60848	沛县	香江花城4配1主变	10	1000	249
60849	鼓楼	PMS_云熙府1配电室1变压器	10	630	340
60850	鼓楼	彭李线65-9=1	10	400	150
60851	沛县	香江花城5配1主变	10	1000	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60852	鼓楼	中心仓库箱变变压器	10	630	387
60853	沛县	名城锦园2配7主变	10	1000	303
60854	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室3变压器	10	800	488
60855	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室3变压器	10	800	460
60856	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室4变压器	10	630	408
60857	沛县	汉邦家园4配2主变	10	800	481
60858	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室4变压器	10	800	407
60859	沛县	汉邦家园2配2主变	10	800	535
60860	沛县	汉邦家园3配3主变	10	800	539
60861	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室4变压器	10	800	399
60862	沛县	汉邦家园2配4主变	10	800	535
60863	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室1变压器	10	800	450
60864	沛县	汉邦家园1配1主变	10	800	507
60865	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室2变压器	10	800	401
60866	沛县	汉邦家园1配2主变	10	800	566
60867	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室1变压器	10	800	447
60868	沛县	汉邦家园2配1主变	10	800	550
60869	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室3变压器	10	630	366
60870	沛县	汉邦家园3配4主变	10	800	590
60871	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室2变压器	10	630	384
60872	沛县	汉邦家园3配1主变	10	800	565
60873	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室2变压器	10	800	419
60874	沛县	汉邦家园1配3主变	10	800	505
60875	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室1变压器	10	630	309
60876	沛县	汉邦家园4配1主变	10	800	463
60877	鼓楼	堤朱线31-1=1南	10	400	74
60878	沛县	汉邦家园3配2主变	10	800	544
60879	鼓楼	PMS_水博馆箱变变压器	10	630	477
60880	沛县	汉邦家园1配4主变	10	800	530
60881	鼓楼	PMS_九樾3配电室2变压器	10	800	415
60882	沛县	汉邦家园2配3主变	10	800	467
60883	鼓楼	PMS_九樾1配电室3变压器	10	800	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60884	沛县	民富园1配2主变	10	800	345
60885	沛县	民富园2配2主变	10	800	409
60886	沛县	民富园1配1主变	10	800	426
60887	沛县	民富园1配3主变	10	800	536
60888	沛县	民富园1配4主变	10	800	383
60889	沛县	民富园2配1主变	10	800	489
60890	沛县	盛世1箱主变	10	630	372
60891	沛县	尚文苑3配4主变	10	800	572
60892	沛县	尚文苑1配4主变	10	800	500
60893	沛县	尚文苑1配2主变	10	800	492
60894	沛县	尚文苑2配2主变	10	800	490
60895	沛县	尚文苑1配1主变	10	800	448
60896	沛县	尚文苑3配3主变	10	800	546
60897	沛县	尚文苑2配4主变	10	800	493
60898	沛县	尚文苑1配3主变	10	800	491
60899	沛县	尚文苑3配1主变	10	800	537
60900	沛县	尚文苑2配1主变	10	800	515
60901	沛县	尚文苑2配3主变	10	800	564
60902	沛县	尚文苑3配2主变	10	800	542
60903	沛县	沿南中1箱主变	10	630	249
60904	沛县	城关水建箱主变	10	630	283
60905	沛县	汉祥家园3配3主变	10	800	546
60906	沛县	汉祥家园3配4主变	10	800	598
60907	沛县	汉祥家园3配2主变	10	800	549
60908	沛县	汉祥家园2配2主变	10	630	425
60909	沛县	汉祥家园3配1主变	10	800	526
60910	沛县	汉祥家园2配3主变	10	630	439
60911	沛县	汉祥家园1配4主变	10	800	569
60912	沛县	汉祥家园1配1主变	10	800	573
60913	沛县	汉祥家园2配1主变	10	630	440
60914	沛县	汉祥家园1配3主变	10	800	551
60915	沛县	汉祥家园2配4主变	10	630	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60916	沛县	汉祥家园1配2主变	10	800	559
60917	沛县	玲珑小区2配1主变	10	800	561
60918	沛县	玲珑小区1配1主变	10	800	560
60919	沛县	玲珑小区2配2主变	10	800	515
60920	沛县	玲珑小区1配4主变	10	800	547
60921	沛县	玲珑小区1配3主变	10	800	486
60922	沛县	玲珑小区1配2主变	10	800	334
60923	沛县	御景新城二期2配4主变	10	630	458
60924	沛县	御景新城二期2配2主变	10	630	401
60925	沛县	御景新城二期2配1主变	10	630	411
60926	沛县	御景新城二期2配3主变	10	630	478
60927	沛县	龙记檀府1配4主变	10	800	556
60928	沛县	龙记檀府1配1主变	10	800	480
60929	鼓楼	PMS_九樾1配电室2变压器	10	800	278
60930	鼓楼	PMS_九樾3配电室3变压器	10	800	258
60931	鼓楼	PMS_九樾2配电室3变压器	10	630	256
60932	鼓楼	PMS_九樾2配电室2变压器	10	630	186
60933	鼓楼	PMS_军分区干休所1箱变变压器	10	630	410
60934	鼓楼	新宸组合配电站1变压器	10	800	479
60935	鼓楼	新宸组合配电站3变压器	10	800	459
60936	鼓楼	新宸组合配电站2变压器	10	800	482
60937	鼓楼	新宸组合配电站4变压器	10	800	468
60938	鼓楼	PMS_刘光线48-4	10	200	112
60939	鼓楼	PMS_琵琶箱变变压器	10	630	392
60940	鼓楼	PMS_垃圾中转站箱变变压器	10	630	444
60941	鼓楼	PMS_结庐4配电室2变压器	10	630	178
60942	鼓楼	PMS_结庐8配电室2变压器	10	630	307
60943	鼓楼	PMS_结庐5配电室3变压器	10	800	519
60944	鼓楼	PMS_结庐7配电室1变压器	10	630	296
60945	鼓楼	结庐5配电室1变压器	10	800	483
60946	鼓楼	PMS_结庐6配电室3变压器	10	800	448
60947	鼓楼	PMS_结庐5配电室2变压器	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60948	鼓楼	PMS_结庐8配电室3变压器	10	630	331
60949	鼓楼	PMS_结庐6配电室2变压器	10	800	305
60950	鼓楼	PMS_结庐5配电室4变压器	10	800	484
60951	鼓楼	PMS_结庐7配电室2变压器	10	630	366
60952	鼓楼	PMS_结庐4配电室3变压器	10	630	248
60953	鼓楼	紫云府3配电室2变压器	10	800	405
60954	鼓楼	紫云府4配电室1变压器	10	630	385
60955	鼓楼	紫云府4配电室3变压器	10	630	351
60956	鼓楼	紫云府2配电室1变压器	10	800	531
60957	鼓楼	紫云府4配电室4变压器	10	630	432
60958	鼓楼	紫云府4配电室2变压器	10	630	371
60959	鼓楼	紫云府3配电室1变压器	10	800	494
60960	鼓楼	紫云府1配电室2变压器	10	630	378
60961	鼓楼	紫云府2配电室2变压器	10	800	355
60962	鼓楼	紫云府1配电室1变压器	10	630	403
60963	鼓楼	诚园5配电室4变压器	10	630	331
60964	鼓楼	诚园4配电室4变压器	10	800	414
60965	鼓楼	诚园5配电室1变压器	10	630	351
60966	鼓楼	诚园4配电室1变压器	10	800	420
60967	鼓楼	诚园4配电室3变压器	10	800	455
60968	鼓楼	诚园5配电室3变压器	10	630	271
60969	鼓楼	诚园5配电室2变压器	10	630	373
60970	鼓楼	诚园4配电室2变压器	10	800	434
60971	鼓楼	玉城线11一3=5	10	400	87
60972	鼓楼	天辰雅苑配电室4变压器	10	800	508
60973	鼓楼	天辰雅苑配电室1变压器	10	800	469
60974	鼓楼	天辰雅苑配电室2变压器	10	800	480
60975	鼓楼	天辰雅苑配电室3变压器	10	800	507
60976	鼓楼	桂语春山2配电室1变压器	10	800	554
60977	鼓楼	桂语春山3配电室2变压器	10	630	298
60978	鼓楼	桂语春山2配电室2变压器	10	800	486
60979	鼓楼	桂语春山1配电室2变压器	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60980	鼓楼	桂语春山1配电室3变压器	10	800	502
60981	鼓楼	桂语春山3配电室3变压器	10	630	306
60982	鼓楼	琵琶村南箱变变压器	10	630	425
60983	鼓楼	璀璨江山配电室2变压器	10	800	412
60984	鼓楼	璀璨江山配电室3变压器	10	800	399
60985	鼓楼	祥和二期1美变变压器	10	400	34
60986	鼓楼	石广线10一1南7东2	10	400	6
60987	鼓楼	石广线10-2	10	400	110
60988	鼓楼	响庆线二九段9西2	10	400	94
60989	鼓楼	永业世纪花园组合配电站1变压器	10	800	446
60990	鼓楼	永业世纪花园组合配电站2变压器	10	800	430
60991	鼓楼	响广铁路段南2东1西	10	80	0
60992	鼓楼	堤马线32一5=2东	10	400	201
60993	鼓楼	丰财街道办事处美变变压器	10	500	174
60994	鼓楼	玫瑰金街组合配4变压器	10	630	416
60995	鼓楼	玫瑰金街组合配1变压器	10	630	143
60996	鼓楼	玫瑰金街组合配2变压器	10	630	476
60997	鼓楼	玫瑰金街组合配3变压器	10	630	450
60998	鼓楼	和润雅庭4配电室3变压器	10	800	464
60999	鼓楼	和润雅庭3配电室2变压器	10	800	449
61000	鼓楼	和润雅庭3配电室3变压器	10	800	479
61001	鼓楼	和润雅庭4配电室2变压器	10	800	300
61002	鼓楼	尚景佳园组合配电站2变压器	10	630	397
61003	鼓楼	尚景佳园组合配电站1变压器	10	630	430
61004	鼓楼	鼓楼加油站箱变变压器	10	630	386
61005	鼓楼	华祖小区箱变变压器	10	630	232
61006	鼓楼	辰悦小区组合配电站1变压器	10	800	590
61007	鼓楼	辰悦小区组合配电站2变压器	10	800	552
61008	鼓楼	刘湾安置段6-7	10	400	104
61009	鼓楼	彭北线46西2	10	400	21
61010	鼓楼	信步兰庭3配电室2变压器	10	800	415
61011	鼓楼	拾九线8南16	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61012	鼓楼	信步兰庭3配电室3变压器	10	800	485
61013	鼓楼	信步兰庭3配电室1变压器	10	800	408
61014	鼓楼	信步兰庭3配电室4变压器	10	800	544
61015	鼓楼	堤九线55一3=1	10	400	252
61016	鼓楼	肉联厂1箱变变压器	10	630	353
61017	鼓楼	肉联厂2箱变变压器	10	630	426
61018	鼓楼	云栖2配电室3变压器	10	630	389
61019	鼓楼	云栖1配电室2变压器	10	630	357
61020	鼓楼	云栖2配电室2变压器	10	630	256
61021	鼓楼	云栖1配电室3变压器	10	630	311
61022	鼓楼	物资市场B区1配电室2变压器	10	800	592
61023	鼓楼	物资市场B区1配电室1变压器	10	800	588
61024	鼓楼	堤九线68一1	10	400	292
61025	鼓楼	山水龙瑞箱变变压器	10	200	124
61026	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室2变压器	10	800	584
61027	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室3变压器	10	800	587
61028	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室2变压器	10	800	579
61029	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室3变压器	10	630	420
61030	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室1变压器	10	800	564
61031	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室3变压器	10	800	568
61032	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室2变压器	10	800	602
61033	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室1变压器	10	800	528
61034	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室1变压器	10	630	455
61035	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室2变压器	10	630	374
61036	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室1变压器	10	800	587
61037	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室1变压器	10	800	588
61038	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室3变压器	10	800	576
61039	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室4变压器	10	800	586
61040	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室4变压器	10	800	596
61041	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室3变压器	10	800	592
61042	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室4变压器	10	630	459
61043	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室2变压器	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61044	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室4变压器	10	800	516
61045	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室4变压器	10	800	560
61046	鼓楼	溪语兰庭2配电室3变压器	10	630	293
61047	鼓楼	溪语兰庭1配电室2变压器	10	630	222
61048	鼓楼	溪语兰庭2配电室2变压器	10	630	237
61049	鼓楼	溪语兰庭1配电室3变压器	10	630	185
61050	鼓楼	溪语兰庭3配电室1变压器	10	800	359
61051	鼓楼	璀璨云筑2配电室3变压器	10	630	385
61052	鼓楼	璀璨云筑1配电室3变压器	10	800	532
61053	鼓楼	璀璨云筑2配电室2变压器	10	630	347
61054	鼓楼	璀璨云筑1配电室2变压器	10	800	521
61055	鼓楼	文澜雅苑3配电室3变压器	10	800	527
61056	鼓楼	文澜雅苑3配电室2变压器	10	800	565
61057	鼓楼	文澜雅苑1配电室3变压器	10	800	566
61058	鼓楼	文澜雅苑2配电室3变压器	10	800	528
61059	鼓楼	文澜雅苑1配电室2变压器	10	800	507
61060	鼓楼	文澜雅苑2配电室2变压器	10	800	591
61061	鼓楼	堤湖线34-13北4	10	400	241
61062	鼓楼	春风南岸配电室3变压器	10	800	391
61063	鼓楼	春风南岸配电室2变压器	10	800	183
61064	鼓楼	彭北线29一8	10	400	0
61065	鼓楼	博翠府配电室3变压器	10	630	252
61066	鼓楼	博翠府配电室2变压器	10	630	195
61067	沛县	龙记檀府1配3主变	10	800	507
61068	鼓楼	原山珺花园组合配电站2变压器	10	630	453
61069	鼓楼	原山珺花园组合配电站1变压器	10	630	446
61070	鼓楼	原山珺花园组合配电站3变压器	10	630	461
61071	沛县	龙记檀府1配2主变	10	800	500
61072	鼓楼	原山珺花园组合配电站4变压器	10	630	469
61073	沛县	龙记檀府2配4主变	10	800	574
61074	鼓楼	刘杨1箱变变压器	10	630	414
61075	沛县	龙记檀府2配1主变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61076	鼓楼	归山雅集1配电室3变压器	10	800	510
61077	沛县	龙记檀府2配2主变	10	800	627
61078	鼓楼	归山雅集1配电室2变压器	10	800	511
61079	沛县	龙记檀府2配3主变	10	800	436
61080	鼓楼	花马线3一1	10	400	59
61081	沛县	文景小区二期2配1主变	10	630	466
61082	鼓楼	水润峰境1配电室1变压器	10	800	572
61083	沛县	文景小区一期1配3主变	10	800	588
61084	鼓楼	水润峰境1配电室2变压器	10	800	591
61085	沛县	文景小区一期2配1主变	10	800	500
61086	鼓楼	水润峰境2配电室1变压器	10	800	507
61087	沛县	文景小区二期2配2主变	10	630	435
61088	鼓楼	水润峰境2配电室4变压器	10	800	570
61089	沛县	文景小区二期1配2主变	10	800	575
61090	鼓楼	水润峰境1配电室3变压器	10	800	566
61091	沛县	文景小区一期2配2主变	10	800	534
61092	鼓楼	水润峰境2配电室2变压器	10	800	554
61093	沛县	文景小区一期2配3主变	10	800	564
61094	鼓楼	水润峰境1配电室4变压器	10	800	568
61095	沛县	文景小区一期2配4主变	10	800	536
61096	鼓楼	水润峰境2配电室3变压器	10	800	605
61097	沛县	文景小区一期1配2主变	10	800	532
61098	鼓楼	彭环线74-2=1	10	400	320
61099	沛县	文景小区二期2配4主变	10	630	350
61100	鼓楼	春泽园4箱变变压器	10	500	146
61101	沛县	文景小区一期1配4主变	10	800	542
61102	沛县	文景小区一期1配1主变	10	800	572
61103	鼓楼	春泽园2箱变变压器	10	630	260
61104	沛县	文景小区二期2配3主变	10	630	452
61105	鼓楼	九万线62一10=1	10	400	160
61106	沛县	文景小区二期1配1主变	10	800	546
61107	鼓楼	堤坝线5一9	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61108	沛县	汉润府3配4主变	10	800	434
61109	鼓楼	环城路箱变变压器	10	630	192
61110	沛县	珑玺台1配3主变	10	800	297
61111	鼓楼	天齐路东箱变变压器	10	630	472
61112	沛县	珑玺台3配3主变	10	800	354
61113	鼓楼	石杨线52-4=3南1	10	400	256
61114	沛县	珑玺台5配2主变	10	800	431
61115	鼓楼	溪月雅苑4配电室2变压器	10	630	486
61116	沛县	汉润府2配2主变	10	630	435
61117	鼓楼	溪月雅苑2配电室2变压器	10	800	614
61118	沛县	汉润府4配3主变	10	800	436
61119	鼓楼	溪月雅苑1配电室2变压器	10	630	456
61120	沛县	文华苑B区1配3主变	10	800	492
61121	鼓楼	溪月雅苑4配电室4变压器	10	630	444
61122	沛县	珑玺台4配4主变	10	800	495
61123	鼓楼	溪月雅苑3配电室1变压器	10	800	627
61124	沛县	汉润府3配3主变	10	800	266
61125	鼓楼	溪月雅苑1配电室3变压器	10	630	463
61126	沛县	珑玺台2配2主变	10	630	287
61127	沛县	珑玺台1配4主变	10	800	232
61128	鼓楼	溪月雅苑2配电室1变压器	10	800	599
61129	鼓楼	溪月雅苑1配电室1变压器	10	630	502
61130	沛县	珑玺台5配3主变	10	800	299
61131	鼓楼	溪月雅苑4配电室3变压器	10	630	494
61132	沛县	汉润府1配1主变	10	800	474
61133	鼓楼	溪月雅苑3配电室2变压器	10	800	554
61134	沛县	汉润府2配1主变	10	630	310
61135	鼓楼	溪月雅苑4配电室1变压器	10	630	454
61136	沛县	汉润府4配4主变	10	800	488
61137	鼓楼	溪月雅苑1配电室4变压器	10	630	476
61138	沛县	文华苑B区1配2主变	10	800	493
61139	鼓楼	拾彭线5南3=3北4	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61140	沛县	珑玺台4配3主变	10	800	360
61141	鼓楼	珑湖天隽1配电室2变压器	10	800	316
61142	鼓楼	珑湖天隽2配电室2变压器	10	630	162
61143	沛县	珑玺台2配3主变	10	630	218
61144	鼓楼	珑湖天隽1配电室3变压器	10	800	293
61145	沛县	珑玺台2配4主变	10	630	335
61146	鼓楼	珑湖天隽2配电室3变压器	10	630	249
61147	沛县	汉润府2配4主变	10	630	331
61148	鼓楼	玉月线21-1	10	400	245
61149	沛县	汉润府2配3主变	10	630	347
61150	鼓楼	凤阳巷箱变变压器	10	630	339
61151	沛县	汉润府4配1主变	10	800	412
61152	鼓楼	东阁街4箱变变压器	10	630	95
61153	沛县	珑玺台4配2主变	10	800	504
61154	鼓楼	花团线11-13=1	10	400	55
61155	沛县	汉润府3配1主变	10	800	345
61156	鼓楼	玉城线20	10	400	131
61157	沛县	珑玺台3配4主变	10	800	460
61158	鼓楼	彭环线34东1	10	315	45
61159	沛县	珑玺台1配1主变	10	800	325
61160	鼓楼	鼓楼映樾1配电室3变压器	10	800	481
61161	沛县	珑玺台2配1主变	10	630	146
61162	鼓楼	鼓楼映樾2配电室1变压器	10	800	422
61163	沛县	珑玺台5配1主变	10	800	259
61164	鼓楼	鼓楼映樾1配电室2变压器	10	800	268
61165	沛县	汉润府1配2主变	10	800	443
61166	鼓楼	鼓楼映樾1配电室4变压器	10	800	439
61167	沛县	汉润府4配2主变	10	800	490
61168	鼓楼	鼓楼映樾2配电室3变压器	10	800	498
61169	沛县	文华苑B区1配4主变	10	800	292
61170	鼓楼	鼓楼映樾1配电室1变压器	10	800	381
61171	沛县	珑玺台4配1主变	10	800	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61172	鼓楼	鼓楼映樾2配电室4变压器	10	800	443
61173	沛县	汉润府3配2主变	10	800	539
61174	鼓楼	鼓楼映樾2配电室2变压器	10	800	384
61175	沛县	珑玺台1配2主变	10	800	451
61176	鼓楼	琵琶新城2配电室2变压器	10	630	447
61177	沛县	珑玺台3配2主变	10	800	243
61178	沛县	珑玺台3配1主变	10	800	169
61179	沛县	珑玺台5配4主变	10	800	423
61180	鼓楼	琵琶新城6配电室1变压器	10	800	539
61181	沛县	汉润府1配3主变	10	800	406
61182	鼓楼	琵琶新城4配电室1变压器	10	800	554
61183	沛县	文华苑B区1配1主变	10	800	462
61184	鼓楼	琵琶新城2配电室4变压器	10	630	433
61185	鼓楼	琵琶新城6配电室4变压器	10	800	580
61186	沛县	公园道2配1主变	10	800	488
61187	鼓楼	琵琶新城5配电室2变压器	10	630	414
61188	沛县	文华苑B区3配4主变	10	800	462
61189	鼓楼	琵琶新城1配电室3变压器	10	630	418
61190	沛县	文华苑B区4配2主变	10	630	409
61191	鼓楼	琵琶新城4配电室4变压器	10	800	551
61192	沛县	公园道1配3主变	10	800	339
61193	鼓楼	琵琶新城5配电室3变压器	10	630	424
61194	沛县	公园道3配2主变	10	800	272
61195	鼓楼	琵琶新城1配电室1变压器	10	630	460
61196	沛县	文华苑B区3配1主变	10	800	480
61197	鼓楼	琵琶新城5配电室1变压器	10	630	395
61198	沛县	文华苑B区4配1主变	10	630	405
61199	鼓楼	琵琶新城3配电室1变压器	10	800	532
61200	沛县	公园道1配2主变	10	800	295
61201	鼓楼	琵琶新城6配电室3变压器	10	800	530
61202	鼓楼	琵琶新城2配电室1变压器	10	630	443
61203	沛县	文华苑B区3配2主变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61204	鼓楼	琵琶新城1配电室2变压器	10	630	468
61205	鼓楼	琵琶新城3配电室3变压器	10	800	423
61206	沛县	文华苑B区4配4主变	10	630	411
61207	鼓楼	琵琶新城4配电室2变压器	10	800	545
61208	沛县	公园道2配2主变	10	800	498
61209	鼓楼	琵琶新城2配电室3变压器	10	630	412
61210	沛县	公园道1配1主变	10	800	367
61211	鼓楼	琵琶新城3配电室4变压器	10	800	583
61212	沛县	公园道3配1主变	10	800	448
61213	鼓楼	琵琶新城6配电室2变压器	10	800	552
61214	沛县	文华苑B区3配3主变	10	800	452
61215	鼓楼	琵琶新城1配电室4变压器	10	630	442
61216	沛县	文华苑B区4配3主变	10	630	412
61217	鼓楼	琵琶新城4配电室3变压器	10	800	570
61218	鼓楼	琵琶新城3配电室2变压器	10	800	546
61219	沛县	公园道1配4主变	10	800	412
61220	鼓楼	琵琶新城5配电室4变压器	10	630	439
61221	沛县	文华苑B区2配3主变	10	800	475
61222	鼓楼	堤坝线12一3=1南1	10	400	218
61223	沛县	文华苑B区2配2主变	10	800	381
61224	鼓楼	刘光线53-4	10	400	280
61225	沛县	文华苑B区2配1主变	10	800	495
61226	鼓楼	拾南一线27西5	10	400	293
61227	沛县	文华苑B区2配4主变	10	800	446
61228	鼓楼	和润雅庭2配电室2变压器	10	800	339
61229	沛县	未来城3配2主变	10	630	331
61230	鼓楼	和润雅庭1配电室3变压器	10	1000	511
61231	沛县	未来城3配3主变	10	630	352
61232	鼓楼	和润雅庭1配电室2变压器	10	1000	510
61233	沛县	未来城3配1主变	10	630	276
61234	鼓楼	和润雅庭2配电室3变压器	10	800	380
61235	沛县	未来城3配4主变	10	630	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61236	鼓楼	万寨新苑2配电室3变压器	10	800	383
61237	沛县	未来城2配3主变	10	800	402
61238	鼓楼	万寨新苑1配电室4变压器	10	800	418
61239	沛县	未来城2配4主变	10	800	429
61240	鼓楼	万寨新苑2配电室4变压器	10	800	400
61241	沛县	未来城2配1主变	10	800	447
61242	鼓楼	万寨新苑1配电室3变压器	10	800	424
61243	沛县	未来城2配2主变	10	800	444
61244	鼓楼	坝子小区1箱变变压器	10	630	357
61245	沛县	未来城1配2主变	10	800	252
61246	鼓楼	坝子小区2箱变变压器	10	630	304
61247	沛县	未来城1配3主变	10	800	344
61248	鼓楼	纺站宿舍箱变变压器	10	630	338
61249	沛县	未来城1配4主变	10	800	75
61250	鼓楼	朱庄供电箱变变压器	10	630	234
61251	鼓楼	荆南小区箱变变压器	10	630	273
61252	沛县	未来城1配1主变	10	800	186
61253	鼓楼	龟山文玩园配电室1变压器	10	800	512
61254	沛县	爱伦堡1配1主变	10	800	519
61255	鼓楼	龟山文玩园配电室2变压器	10	800	488
61256	沛县	爱伦堡1配2主变	10	800	266
61257	鼓楼	沈孟大道箱变变压器	10	630	440
61258	沛县	新汉城1配2主变	10	630	346
61259	鼓楼	荆马河北箱变变压器	10	630	256
61260	沛县	新汉城1配3主变	10	630	312
61261	鼓楼	堤北社区箱变变压器	10	630	282
61262	沛县	新汉城1配1主变	10	630	253
61263	鼓楼	三十三中箱变变压器	10	630	308
61264	沛县	新汉城4配2主变	10	630	264
61265	鼓楼	水泥厂宿舍箱变变压器	10	630	308
61266	沛县	新汉城1配4主变	10	630	154
61267	鼓楼	鼎甲馨苑配电室3变压器	10	630	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61268	沛县	新汉城2配2主变	10	800	9
61269	鼓楼	鼎甲馨苑配电室2变压器	10	630	337
61270	沛县	新汉城4配4主变	10	630	423
61271	鼓楼	堤北大队箱变变压器	10	630	114
61272	沛县	新汉城3配2主变	10	800	370
61273	鼓楼	大家福超市箱变变压器	10	630	282
61274	鼓楼	徐运新河北箱变变压器	10	630	429
61275	鼓楼	祥和路口箱变变压器	10	630	451
61276	沛县	新汉城4配1主变	10	630	239
61277	鼓楼	好颐家南箱变变压器	10	630	205
61278	沛县	新汉城3配1主变	10	800	410
61279	鼓楼	坝子街1箱变变压器	10	630	353
61280	沛县	新汉城4配3主变	10	630	376
61281	鼓楼	坝子街2箱变变压器	10	630	304
61282	沛县	新汉城5配2主变	10	630	270
61283	鼓楼	美的乐城三期2配电室2变压器	10	800	218
61284	沛县	新汉城5配4主变	10	630	379
61285	鼓楼	美的乐城三期3配电室3变压器	10	800	351
61286	沛县	新汉城5配1主变	10	630	282
61287	鼓楼	美的乐城三期3配电室2变压器	10	800	345
61288	沛县	新汉城5配3主变	10	630	425
61289	鼓楼	美的乐城三期2配电室3变压器	10	800	184
61290	沛县	汉沛家园2配4主变	10	630	387
61291	鼓楼	美的乐城三期1配电室2变压器	10	800	234
61292	沛县	汉沛家园2配2主变	10	630	341
61293	鼓楼	美的乐城三期1配电室3变压器	10	800	219
61294	沛县	汉沛家园2配1主变	10	630	388
61295	沛县	汉沛家园2配3主变	10	630	372
61296	鼓楼	杨庄综合楼箱变变压器	10	630	340
61297	沛县	汉沛家园1配4主变	10	800	538
61298	沛县	城投国际D区3配1主变	10	800	491
61299	沛县	汉沛家园1配1主变	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61300	沛县	汉沛家园1配2主变	10	800	428
61301	沛县	城投国际D区3配3主变	10	800	527
61302	沛县	汉沛家园1配3主变	10	800	465
61303	沛县	城投国际D区3配2主变	10	800	450
61304	沛县	城投国际D区3配4主变	10	800	527
61305	沛县	华宇悦城1配3主变	10	630	395
61306	沛县	华宇悦城4配1主变	10	800	453
61307	沛县	华宇悦城5配1主变	10	800	519
61308	沛县	华宇悦城3配3主变	10	800	476
61309	沛县	华宇悦城1配4主变	10	630	444
61310	沛县	华宇悦城1配2主变	10	630	344
61311	沛县	华宇悦城4配2主变	10	800	525
61312	沛县	华宇悦城3配4主变	10	800	395
61313	沛县	华宇悦城1配1主变	10	630	314
61314	沛县	华宇悦城4配4主变	10	800	495
61315	沛县	华宇悦城5配3主变	10	800	544
61316	沛县	华宇悦城3配2主变	10	800	513
61317	沛县	华宇悦城4配3主变	10	800	464
61318	沛县	华宇悦城5配2主变	10	800	426
61319	沛县	华宇悦城5配4主变	10	800	510
61320	沛县	华宇悦城3配1主变	10	800	416
61321	沛县	汉城源筑7配4主变	10	800	526
61322	沛县	汉城源筑7配3主变	10	800	563
61323	沛县	汉城源筑7配1主变	10	800	428
61324	沛县	汉城源筑7配2主变	10	800	471
61325	沛县	华宇悦城2配2主变	10	800	452
61326	沛县	华宇悦城2配1主变	10	800	536
61327	沛县	华宇悦城2配4主变	10	800	496
61328	沛县	华宇悦城2配3主变	10	800	526
61329	沛县	汉城源筑1配2主变	10	800	444
61330	沛县	汉城源筑1配4主变	10	800	400
61331	沛县	汉城源筑1配1主变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61332	沛县	汉城源筑1配3主变	10	800	456
61333	沛县	汉宁府3配3主变	10	630	367
61334	沛县	汉宁府2配3主变	10	630	356
61335	沛县	汉宁府2配1主变	10	630	353
61336	沛县	汉宁府1配3主变	10	800	523
61337	沛县	汉宁府1配1主变	10	800	529
61338	沛县	汉宁府2配2主变	10	630	393
61339	沛县	汉宁府3配4主变	10	630	353
61340	沛县	汉宁府3配1主变	10	630	323
61341	沛县	汉宁府1配4主变	10	800	425
61342	沛县	汉宁府2配4主变	10	630	354
61343	沛县	汉宁府1配2主变	10	800	547
61344	沛县	汉宁府3配2主变	10	630	352
61345	沛县	李园安置房2配3主变	10	630	348
61346	沛县	李园安置房3配1主变	10	800	455
61347	沛县	李园安置房1配4主变	10	800	522
61348	沛县	李园安置房1配1主变	10	800	480
61349	沛县	李园安置房3配4主变	10	800	540
61350	沛县	李园安置房3配3主变	10	800	504
61351	沛县	李园安置房1配2主变	10	800	515
61352	沛县	李园安置房1配3主变	10	800	485
61353	沛县	李园安置房2配4主变	10	630	402
61354	沛县	李园安置房2配1主变	10	630	371
61355	沛县	李园安置房3配2主变	10	800	483
61356	沛县	李园安置房2配2主变	10	630	377
61357	沛县	阳光小区一期2箱主变	10	630	165
61358	沛县	阳光小区二期4箱主变	10	630	132
61359	沛县	阳光小区一期1箱主变	10	630	71
61360	沛县	阳光小区二期5箱主变	10	630	150
61361	沛县	御澜湾D区6配1主变	10	800	427
61362	沛县	御澜湾D区5配2主变	10	800	433
61363	沛县	御澜湾D区公寓3主变	10	630	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61364	沛县	御澜湾D区5配4主变	10	800	487
61365	沛县	御澜湾D区公寓4主变	10	630	320
61366	沛县	御澜湾D区公寓1主变	10	630	389
61367	沛县	御澜湾D区6配4主变	10	800	512
61368	沛县	御澜湾D区6配2主变	10	800	316
61369	沛县	御澜湾D区5配1主变	10	800	348
61370	沛县	御澜湾D区6配3主变	10	800	405
61371	沛县	御澜湾D区公寓2主变	10	630	413
61372	沛县	御澜湾D区5配3主变	10	800	432
61373	沛县	阳光小区二期1箱主变	10	630	133
61374	沛县	阳光小区二期3箱主变	10	630	257
61375	沛县	阳光小区二期2箱主变	10	630	222
61376	沛县	迎宾小区2箱主变	10	630	185
61377	沛县	迎宾小区3箱主变	10	630	215
61378	沛县	迎宾小区1箱主变	10	630	303
61379	沛县	迎宾小区4箱主变	10	630	276
61380	沛县	领创国际1配1主变	10	800	436
61381	沛县	领创国际1配4主变	10	800	406
61382	沛县	领创国际1配2主变	10	800	500
61383	沛县	领创国际1配3主变	10	800	530
61384	沛县	阳光小区一期4箱主变	10	630	220
61385	沛县	阳光小区一期3箱主变	10	630	123
61386	沛县	汤沐景苑二期2箱主变	10	630	282
61387	沛县	汤沐景苑二期5箱主变	10	630	300
61388	沛县	汤沐景苑二期1箱主变	10	630	225
61389	沛县	汤沐景苑二期6箱主变	10	630	301
61390	沛县	迎宾小区北1箱主变	10	630	305
61391	沛县	迎宾小区北2箱主变	10	630	335
61392	沛县	中江文萃苑1配4主变	10	630	359
61393	沛县	中江文萃苑1配2主变	10	630	321
61394	沛县	中江文萃苑2配2主变	10	800	502
61395	沛县	中江文萃苑4配4主变	10	800	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61396	沛县	中江文萃苑3配1主变	10	800	467
61397	沛县	中江文萃苑3配4主变	10	800	557
61398	沛县	中江文萃苑2配4主变	10	800	472
61399	沛县	中江文萃苑3配3主变	10	800	542
61400	沛县	中江文萃苑4配2主变	10	800	433
61401	沛县	中江文萃苑1配3主变	10	630	389
61402	沛县	中江文萃苑3配2主变	10	800	457
61403	沛县	中江文萃苑2配1主变	10	800	568
61404	沛县	中江文萃苑1配1主变	10	630	409
61405	沛县	中江文萃苑4配3主变	10	800	565
61406	沛县	中江文萃苑4配1主变	10	800	420
61407	沛县	中江文萃苑2配3主变	10	800	472
61408	沛县	碧桂园2配1主变	10	630	319
61409	沛县	碧桂园5配1主变	10	630	270
61410	沛县	碧桂园2配4主变	10	630	135
61411	沛县	碧桂园3配2主变	10	800	456
61412	沛县	碧桂园3配1主变	10	800	386
61413	沛县	碧桂园5配4主变	10	630	394
61414	沛县	碧桂园6配4主变	10	800	497
61415	沛县	碧桂园1配4主变	10	800	454
61416	沛县	碧桂园6配3主变	10	800	466
61417	沛县	碧桂园6配1主变	10	800	486
61418	沛县	碧桂园4配3主变	10	630	256
61419	沛县	碧桂园1配1主变	10	800	356
61420	沛县	碧桂园3配4主变	10	800	504
61421	沛县	碧桂园5配3主变	10	630	375
61422	沛县	碧桂园2配3主变	10	630	235
61423	沛县	碧桂园2配2主变	10	630	353
61424	沛县	碧桂园5配2主变	10	630	354
61425	沛县	碧桂园4配1主变	10	630	334
61426	沛县	碧桂园4配4主变	10	630	220
61427	沛县	碧桂园1配3主变	10	800	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61428	沛县	碧桂园4配2主变	10	630	302
61429	沛县	碧桂园1配2主变	10	800	373
61430	沛县	碧桂园6配2主变	10	800	482
61431	沛县	碧桂园3配3主变	10	800	472
61432	沛县	卢卡二期1组配2主变	10	800	352
61433	沛县	卢卡二期3配1主变	10	800	370
61434	沛县	卢卡二期1配2主变	10	800	360
61435	沛县	卢卡二期1组配1主变	10	800	330
61436	沛县	卢卡二期2配1主变	10	800	492
61437	沛县	卢卡二期2配2主变	10	800	439
61438	沛县	卢卡二期2配3主变	10	800	465
61439	沛县	卢卡二期2配4主变	10	800	486
61440	沛县	卢卡二期3配2主变	10	800	446
61441	鼓楼	书香华府5配电室4变压器	10	1000	679
61442	鼓楼	书香华府4配电室4变压器	10	1000	671
61443	鼓楼	书香华府4配电室2变压器	10	1000	595
61444	鼓楼	书香华府4配电室1变压器	10	1000	609
61445	鼓楼	书香华府5配电室2变压器	10	1000	629
61446	鼓楼	书香华府5配电室3变压器	10	1000	666
61447	鼓楼	书香华府4配电室3变压器	10	1000	723
61448	鼓楼	书香华府5配电室1变压器	10	1000	627
61449	鼓楼	立禾箱变变压器	10	630	323
61450	鼓楼	珑湖天隽4配电室3变压器	10	800	267
61451	鼓楼	珑湖天隽4配电室2变压器	10	800	292
61452	鼓楼	珑湖天隽3配电室2变压器	10	800	174
61453	鼓楼	珑湖天隽3配电室3变压器	10	800	238
61454	鼓楼	泽信名邸1配电室4变压器	10	800	399
61455	鼓楼	泽信名邸2配电室4变压器	10	800	470
61456	鼓楼	泽信名邸1配电室1变压器	10	800	509
61457	鼓楼	泽信名邸1配电室3变压器	10	800	436
61458	鼓楼	泽信名邸2配电室3变压器	10	800	472
61459	鼓楼	泽信名邸2配电室1变压器	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61460	鼓楼	泽信名邸2配电室2变压器	10	800	426
61461	鼓楼	泽信名邸1配电室2变压器	10	800	453
61462	鼓楼	刘杨线31一5=15西9西	10	400	0
61463	鼓楼	刘湾五期组合配电站2变压器	10	800	314
61464	鼓楼	刘湾五期2配电室3变压器	10	800	445
61465	鼓楼	刘湾五期组合配电站1变压器	10	800	478
61466	鼓楼	刘湾五期2配电室2变压器	10	800	369
61467	鼓楼	金山映月3配电室3变压器	10	630	426
61468	鼓楼	金山映月2配电室3变压器	10	630	217
61469	鼓楼	金山映月3配电室2变压器	10	630	343
61470	鼓楼	金山映月2配电室2变压器	10	630	326
61471	鼓楼	金山映月1配电室2变压器	10	800	308
61472	鼓楼	金山映月3配电室1变压器	10	630	331
61473	鼓楼	金山映月3配电室4变压器	10	630	480
61474	鼓楼	金山映月1配电室3变压器	10	800	364
61475	鼓楼	新能源电动汽车箱变变压器	10	630	205
61476	鼓楼	美的乐城四期配电室2变压器	10	800	328
61477	鼓楼	美的乐城四期配电室3变压器	10	800	431
61478	鼓楼	新城云境配电室2变压器	10	630	326
61479	鼓楼	新城云境配电室4变压器	10	630	396
61480	鼓楼	新城云境配电室1变压器	10	630	404
61481	鼓楼	新城云境配电室3变压器	10	630	413
61482	鼓楼	天阙嘉园3配电室3变压器	10	800	444
61483	鼓楼	天阙嘉园2配电室2变压器	10	630	283
61484	鼓楼	天阙嘉园3配电室4变压器	10	800	444
61485	鼓楼	天阙嘉园2配电室3变压器	10	630	345
61486	鼓楼	天阙嘉园3配电室1变压器	10	800	459
61487	鼓楼	天阙嘉园2配电室1变压器	10	630	267
61488	鼓楼	天阙嘉园1配电室2变压器	10	800	399
61489	鼓楼	天阙嘉园2配电室4变压器	10	630	348
61490	鼓楼	天阙嘉园1配电室1变压器	10	800	488
61491	鼓楼	天阙嘉园3配电室2变压器	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61492	鼓楼	中山国际A配电室2变压器	10	1250	773
61493	鼓楼	中山国际B配电室4变压器	10	1000	664
61494	鼓楼	中山国际A配电室4变压器	10	1250	741
61495	鼓楼	中山国际B配电室3变压器	10	1000	697
61496	鼓楼	中山国际A配电室1变压器	10	1250	756
61497	鼓楼	中山国际B配电室2变压器	10	1000	594
61498	鼓楼	中山国际B配电室1变压器	10	1000	585
61499	鼓楼	中山国际A配电室3变压器	10	1250	798
61500	鼓楼	苏宁悦城7配电室2变压器	10	800	496
61501	鼓楼	苏宁悦城8配电室2变压器	10	800	406
61502	鼓楼	苏宁悦城8配电室4变压器	10	800	486
61503	鼓楼	苏宁悦城6配电室3变压器	10	800	470
61504	鼓楼	苏宁悦城7配电室1变压器	10	800	460
61505	鼓楼	苏宁悦城8配电室3变压器	10	800	398
61506	鼓楼	苏宁悦城7配电室4变压器	10	800	471
61507	鼓楼	苏宁悦城6配电室2变压器	10	800	426
61508	鼓楼	苏宁悦城8配电室1变压器	10	800	476
61509	鼓楼	苏宁悦城6配电室1变压器	10	800	391
61510	鼓楼	苏宁悦城7配电室3变压器	10	800	488
61511	鼓楼	苏宁悦城6配电室4变压器	10	800	424
61512	鼓楼	花民线9一1	10	400	164
61513	鼓楼	兴隆花园四期小区配电室2变压器	10	315	111
61514	鼓楼	PMS_堤朱线32	10	400	77
61515	鼓楼	PMS_石广线22	10	400	0
61516	鼓楼	PMS_堤朱线36	10	400	103
61517	鼓楼	PMS_堤朱线25一3	10	400	2
61518	鼓楼	PMS_堤北线41一7	10	400	181
61519	鼓楼	PMS_堤坝线5一5	10	400	113
61520	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站1变压器	10	630	225
61521	鼓楼	PMS_华美生态园3配电室1变压器	10	800	341
61522	鼓楼	PMS_华美生态园3配电室2变压器	10	800	336
61523	鼓楼	PMS_朝环线12	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61524	鼓楼	PMS_朝环线12一1	10	400	180
61525	鼓楼	玉月线21-2	10	400	58
61526	鼓楼	PMS_玉天线7	10	400	275
61527	鼓楼	PMS_拾南一线17西9	10	315	116
61528	鼓楼	玉城线8-1东3北1	10	400	0
61529	鼓楼	PMS_堤场线18一11北1	10	400	95
61530	鼓楼	响新线白云段5	10	400	33
61531	鼓楼	PMS_堤朱线30	10	315	57
61532	鼓楼	拾南一线27一16	10	200	123
61533	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站3变压器	10	630	252
61534	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站2变压器	10	630	324
61535	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站4变压器	10	630	351
61536	鼓楼	天悦华景1组合配电站1变压器	10	800	366
61537	鼓楼	PMS_天悦华景1组合配电站2变压器	10	800	370
61538	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室3变压器	10	800	405
61539	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室1变压器	10	800	486
61540	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室2变压器	10	800	451
61541	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室4变压器	10	800	456
61542	鼓楼	堤坝线12一3	10	400	147
61543	鼓楼	PMS_响广线34-15	10	400	85
61544	鼓楼	PMS_玉平线2	10	400	273
61545	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段12	10	400	231
61546	鼓楼	九大线3一20南14	10	400	312
61547	鼓楼	刘湾安置段18	10	400	80
61548	鼓楼	PMS_北高层1配电室2变压器	10	2000	1596
61549	鼓楼	PMS_北高层2配电室2变压器	10	2000	1595
61550	鼓楼	PMS_北高层2配电室1变压器	10	2000	1596
61551	鼓楼	北高层1配电室1变压器	10	2000	1596
61552	鼓楼	PMS_彭祥线27-5=4	10	400	110
61553	鼓楼	PMS_拾九线6南2	10	400	36
61554	鼓楼	堤坝线5一2=1南3	10	400	120
61555	鼓楼	PMS_响广线30-4	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61556	鼓楼	PMS_响广铁路北2	10	400	148
61557	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=14	10	400	230
61558	鼓楼	PMS_朱庄小区配电室2变压器	10	500	17
61559	沛县	卢卡二期3配4主变	10	800	544
61560	沛县	卢卡二期3配3主变	10	800	473
61561	沛县	卢卡二期1配1主变	10	800	314
61562	沛县	龙都箱变主变	10	630	313
61563	沛县	香城路1箱变主变	10	630	191
61564	沛县	中医院家属楼箱变主变	10	630	176
61565	沛县	新沛路电视台1号箱变主变	10	630	134
61566	沛县	新沛东箱变主变	10	630	399
61567	沛县	五中箱变主变	10	630	43
61568	沛县	新沛路电视台2号箱变主变	10	630	352
61569	沛县	风和雅苑1配4主变	10	800	488
61570	沛县	风和雅苑3配1主变	10	630	318
61571	沛县	风和雅苑2配3主变	10	630	379
61572	沛县	风和雅苑1配2主变	10	800	420
61573	沛县	风和雅苑4配4主变	10	800	531
61574	沛县	风和雅苑2配2主变	10	630	374
61575	沛县	风和雅苑1配3主变	10	800	499
61576	沛县	风和雅苑1配1主变	10	800	463
61577	沛县	风和雅苑4配3主变	10	800	455
61578	沛县	风和雅苑2配4主变	10	630	391
61579	沛县	风和雅苑2配1主变	10	630	402
61580	沛县	风和雅苑4配2主变	10	800	440
61581	沛县	风和雅苑4配1主变	10	800	457
61582	沛县	风和雅苑3配3主变	10	630	364
61583	沛县	风和雅苑3配2主变	10	630	461
61584	沛县	风和雅苑3配4主变	10	630	374
61585	沛县	城区风光2公变	10	400	104
61586	沛县	歌风佳苑7配2主变	10	630	315
61587	沛县	歌风佳苑8配1主变	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61588	沛县	歌风佳苑2配3主变	10	800	334
61589	沛县	歌风佳苑8配3主变	10	630	343
61590	沛县	歌风佳苑2配1主变	10	800	338
61591	沛县	歌风佳苑4配2主变	10	800	351
61592	沛县	歌风佳苑5配4主变	10	800	625
61593	沛县	歌风佳苑8配4主变	10	630	378
61594	沛县	歌风佳苑4配1主变	10	800	434
61595	沛县	歌风佳苑7配1主变	10	630	296
61596	沛县	歌风佳苑5配3主变	10	800	493
61597	沛县	歌风佳苑5配1主变	10	800	228
61598	沛县	歌风佳苑3配2主变	10	800	453
61599	沛县	歌风佳苑1配3主变	10	800	460
61600	沛县	歌风佳苑1配1主变	10	800	410
61601	沛县	歌风佳苑9配1主变	10	630	321
61602	沛县	歌风佳苑2配4主变	10	800	403
61603	沛县	歌风佳苑2配2主变	10	800	436
61604	沛县	歌风佳苑8配2主变	10	630	346
61605	沛县	歌风佳苑7配3主变	10	630	135
61606	沛县	歌风佳苑1配2主变	10	800	461
61607	沛县	PMS_鹿楼镇赵辛庄变	10	400	244
61608	沛县	PMS_鹿楼镇郭楼变	10	400	257
61609	沛县	歌风佳苑9配3主变	10	630	347
61610	沛县	歌风佳苑5配2主变	10	800	483
61611	沛县	歌风佳苑1配4主变	10	800	516
61612	沛县	歌风佳苑3配4主变	10	800	288
61613	沛县	歌风佳苑9配2主变	10	630	348
61614	沛县	歌风佳苑3配1主变	10	800	421
61615	沛县	歌风佳苑7配4主变	10	630	380
61616	沛县	歌风佳苑9配4主变	10	630	317
61617	沛县	歌风佳苑3配3主变	10	800	439
61618	沛县	鑫华园1箱变主变	10	630	53
61619	沛县	汤沐景苑二期3箱主变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61620	沛县	汤沐景苑二期4箱主变	10	630	268
61621	沛县	云泽苑1配4主变	10	800	469
61622	沛县	云泽苑3配4主变	10	630	291
61623	沛县	云泽苑2配1主变	10	800	410
61624	沛县	云泽苑2配4主变	10	800	486
61625	沛县	云泽苑3配1主变	10	630	301
61626	沛县	云泽苑3配3主变	10	630	359
61627	沛县	云泽苑1配1主变	10	800	472
61628	沛县	云泽苑3配2主变	10	630	256
61629	沛县	云泽苑1配3主变	10	800	449
61630	沛县	云泽苑2配2主变	10	800	522
61631	沛县	云泽苑2配3主变	10	800	493
61632	沛县	云泽苑1配2主变	10	800	507
61633	沛县	公园道二期1组配1主变	10	800	419
61634	沛县	公园道二期3配2主变	10	800	339
61635	沛县	公园道二期1组配2主变	10	800	438
61636	沛县	公园道二期3配3主变	10	800	441
61637	沛县	公园道二期2配1主变	10	800	368
61638	沛县	公园道二期2配3主变	10	800	387
61639	沛县	公园道二期2配2主变	10	800	424
61640	沛县	公园道二期3配4主变	10	800	530
61641	沛县	公园道二期3配1主变	10	800	441
61642	沛县	公园道二期2配4主变	10	800	488
61643	沛县	御水华庭6配3主变	10	630	320
61644	沛县	御水华庭6配1主变	10	630	432
61645	沛县	御水华庭6配4主变	10	630	292
61646	沛县	御水华庭6配2主变	10	630	380
61647	沛县	PMS_新城嘉苑C区3#终端箱变1#主变	10	800	287
61648	沛县	PMS_御城华府1#变电所1#主变	10	800	365
61649	沛县	PMS_御城华府1#变电所2#主变	10	800	467
61650	沛县	PMS_汉城名座2#箱变主变	10	400	191
61651	沛县	PMS_汉城名座1#箱变主变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61652	沛县	PMS_御城华府1#箱变	10	400	216
61653	沛县	PMS_御城华府2#变电所1#主变	10	800	118
61654	沛县	PMS_御城华府2#变电所2#主变	10	800	419
61655	沛县	PMS_蔡庄东2#变	10	400	189
61656	沛县	PMS_汇景国际1#变电所1#变	10	400	63
61657	沛县	PMS_汇景国际1#变电所2#变	10	400	72
61658	沛县	PMS_汇景国际1#变电所3#变	10	800	222
61659	沛县	PMS_汇景国际1#变电所4#变	10	800	381
61660	沛县	PMS_汉台中2#西变	10	400	96
61661	沛县	PMS_汉府嘉苑1#配电室1#变	10	800	421
61662	沛县	PMS_汉府嘉苑1#配电室2#变	10	800	433
61663	沛县	PMS_汉府嘉苑2#配电室1#变	10	630	276
61664	沛县	PMS_汉府嘉苑2#配电室2#变	10	630	360
61665	沛县	PMS_如意家苑2#变	10	800	469
61666	沛县	PMS_如意家苑1#变	10	800	355
61667	沛县	PMS_鼓楼5#北变	10	400	114
61668	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄东变	10	400	245
61669	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄西变	10	400	152
61670	沛县	河口镇河口村供销小区变	10	250	63
61671	沛县	PMS_河口镇李集大队西南台片	10	400	171
61672	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄南变	10	200	0
61673	沛县	河口镇郑庄村孟庄杨楼（忠华）	10	200	41
61674	沛县	河口镇吴河村黄桥东1#变	10	200	16
61675	沛县	河口镇李集村丁楼东变	10	200	50
61676	沛县	PMS_河口镇河口村河口西变	10	400	173
61677	沛县	河口镇袁圩子村袁圩子中1#变	10	400	210
61678	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关北1#变	10	400	0
61679	沛县	PMS_河口镇袁圩子新村配变	10	400	138
61680	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼东变	10	200	23
61681	沛县	PMS_河口镇张李庄村小吕庄西南1#变	10	400	219
61682	沛县	河口镇张李庄村小吕庄变	10	200	79
61683	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄东变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61684	沛县	PMS_河口镇田堤口村王庙西1#变	10	400	183
61685	沛县	河口镇河口村河口东1#变	10	200	24
61686	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼北变	10	400	247
61687	沛县	河口镇共和村后吕楼变	10	200	105
61688	沛县	河口镇河口村河口东变	10	400	96
61689	沛县	河口镇孟集村三坐楼变	10	200	0
61690	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集南变	10	400	222
61691	沛县	PMS_河口镇丁六村丁六南台片	10	400	158
61692	沛县	PMS_河口镇丁六村后丁六变	10	400	209
61693	沛县	河口镇袁圩子村袁圩子东变	10	400	213
61694	沛县	PMS_河口镇孟庄村岳庄变	10	400	153
61695	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关中变	10	400	0
61696	沛县	河口镇孟庄村机关东1#变	10	315	88
61697	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼村东变	10	400	184
61698	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼西变	10	200	37
61699	沛县	PMS_河口镇孔堤口村郭庄变	10	200	8
61700	沛县	PMS_河口镇孟三楼村周庄变	10	400	235
61701	沛县	河口镇孟三楼村孟楼西变	10	200	0
61702	沛县	河口镇孟三楼村孟楼东变	10	200	47
61703	沛县	河口镇孔堤口村闵堤口变	10	400	135
61704	沛县	河口镇袁圩子村半楼西变	10	200	27
61705	沛县	PMS_河口镇李集村焦庄变变	10	400	27
61706	沛县	河口镇李集村胡楼变	10	200	78
61707	沛县	PMS_河口镇李集村东变	10	200	54
61708	沛县	PMS_河口镇李集村东丁楼西台片	10	400	177
61709	沛县	河口镇河口机关东变	10	400	6
61710	沛县	PMS_河口镇河口村河口北变	10	400	104
61711	沛县	河口镇河口村常庄台片	10	200	33
61712	沛县	PMS_河口镇河口机关西变	10	400	78
61713	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾北变	10	400	201
61714	沛县	PMS_河口镇河口村西丁楼西变	10	400	152
61715	沛县	河口镇河口村西丁楼东变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61716	沛县	河口镇吴河村后吴河台片	10	200	0
61717	沛县	河口镇吴河村前吴河变	10	400	226
61718	沛县	河口镇吴河村新庄台片	10	200	3
61719	沛县	河口镇吕庄村台片	10	400	216
61720	沛县	PMS_河口镇吴河村西陈庙变	10	400	187
61721	沛县	河口镇河口村申庄台片	10	200	0
61722	沛县	PMS_河口镇黄洼东台片	10	200	0
61723	沛县	河口镇孔堤口村孔堤口北变	10	200	14
61724	沛县	PMS_河口镇孔堤口村孔堤口南变	10	400	172
61725	沛县	河口镇郑庄村杨楼变	10	200	1
61726	沛县	河口镇张李庄村梁庄变	10	400	162
61727	沛县	河口镇袁圩子村半楼南变	10	400	202
61728	沛县	PMS_河口镇张李庄村义合村变	10	400	233
61729	沛县	河口镇郑庄村西台片	10	200	72
61730	沛县	河口镇郑庄村郑庄东变	10	200	0
61731	沛县	PMS_河口镇孔堤口村刘堤口村东变	10	200	16
61732	沛县	PMS_河口镇刘堤口西台片	10	200	15
61733	沛县	河口镇张李庄村杨庄变	10	200	57
61734	沛县	河口镇张李庄村张李庄东变	10	200	21
61735	沛县	河口镇张李庄村张李庄西变	10	200	45
61736	沛县	河口镇朱楼村吕新庄变	10	200	36
61737	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼东变	10	200	70
61738	沛县	PMS_河口镇朱楼村位宅子变	10	400	233
61739	沛县	PMS_河口镇朱楼村丁湾北变	10	400	239
61740	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼南变	10	200	0
61741	沛县	河口镇河申村河申变	10	200	2
61742	沛县	河口镇河申村田楼变	10	200	86
61743	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口变	10	400	188
61744	沛县	河口镇丁安子台片	10	100	30
61745	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄西变	10	200	56
61746	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西南变	10	200	0
61747	沛县	河口镇河申村黄洼西变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61748	沛县	河口镇河口村秦庄南变	10	200	0
61749	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼村西变	10	200	12
61750	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼东变	10	200	0
61751	沛县	河口镇燕湾村常庄变	10	200	0
61752	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾西变	10	200	0
61753	沛县	河口镇黄庄村石楼变	10	200	0
61754	沛县	PMS_河口镇黄庄村周庄变	10	400	159
61755	沛县	河口镇张李庄村王桥中变	10	200	0
61756	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄北变	10	200	0
61757	沛县	PMS_河口镇封黄庄村包楼变	10	400	159
61758	沛县	PMS_河口镇孟三楼村孟三楼1#变	10	400	246
61759	沛县	河口镇孟三楼村封楼东变	10	200	37
61760	沛县	河口镇孟三楼村封楼西变	10	400	199
61761	沛县	河口镇孟三楼村桑寺变	10	200	0
61762	沛县	河口镇孟三楼村封楼南变	10	400	138
61763	沛县	河口镇共和村共和东变	10	200	0
61764	沛县	河口镇共和村共和西变	10	200	20
61765	沛县	河口镇共和村崔堤口西变	10	200	74
61766	沛县	河口镇共和村崔堤口东变	10	200	3
61767	沛县	PMS_河口镇共和村油坊村变	10	200	2
61768	沛县	河口镇丁六村丁六北变	10	200	0
61769	沛县	河口镇孟庄村盖庄变	10	200	49
61770	沛县	河口镇袁圩子村吕楼村南变	10	200	64
61771	沛县	河口镇黄桥2#变	10	400	139
61772	沛县	河口镇袁圩子新村2#变	10	200	0
61773	沛县	PMS_河口镇张李庄村小吕庄西南变	10	400	155
61774	沛县	河口镇孔堤口村闵堤口西变	10	200	52
61775	沛县	河口镇燕湾村燕湾东变	10	200	0
61776	沛县	PMS_河口镇河口机关东1#变	10	400	46
61777	沛县	PMS_河口镇河口机关西1#变	10	400	71
61778	沛县	PMS_河口镇孟庄村粮管所变	10	400	177
61779	沛县	河口镇孟庄村孟庄机关西变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61780	沛县	河口镇李集村胡楼南变	10	200	30
61781	沛县	河口镇燕湾常庄北2#变	10	400	147
61782	沛县	河口镇张李庄村杨庄东变	10	400	201
61783	沛县	河口镇田堤口村王庙变	10	200	72
61784	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄南变	10	400	185
61785	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关南变	10	400	0
61786	沛县	PMS_河口镇孟三楼村高场南变	10	400	138
61787	沛县	PMS_河口镇袁圩子村房庙中变	10	200	58
61788	沛县	河口镇孟集村孟集西变	10	200	57
61789	沛县	河口镇封黄庄村包楼西变	10	200	58
61790	沛县	河口镇孟三楼村孟三楼中变	10	200	0
61791	沛县	河口镇吴河村东陈庙变	10	200	116
61792	沛县	河口镇吴河村黄桥东变	10	200	0
61793	沛县	河口镇吴河村黄桥西变	10	400	125
61794	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄新村变	10	400	188
61795	沛县	PMS_河口镇孟庄新村2#箱变	10	630	281
61796	沛县	PMS_河口镇河口机关西3#变	10	400	197
61797	沛县	PMS_河口镇河口村河口北1#变	10	400	201
61798	沛县	PMS_河口镇河口村河口西1#变	10	400	71
61799	沛县	河口镇河口机关西2#配变	10	400	178
61800	沛县	PMS_河口镇河口申庄1#配变	10	400	174
61801	沛县	PMS_河口镇吴河村吕庄1#变	10	400	190
61802	沛县	PMS_河口镇吴河村赵庄1#变	10	400	180
61803	沛县	河口镇吴河村东陈庙1#变	10	200	106
61804	沛县	PMS_河口镇吴河村西陈庙1#变	10	400	178
61805	沛县	PMS_河口镇黄庄东1#配变	10	400	167
61806	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄西1#变	10	400	173
61807	沛县	PMS_河口镇黄庄村李桥东1#变	10	400	123
61808	沛县	PMS_河口镇吴河村黄桥西1#变	10	400	220
61809	沛县	PMS_河口镇李集村东1#配变	10	400	208
61810	沛县	PMS_河口镇李集村李集西1#变	10	400	117
61811	沛县	PMS_河口镇李集村胡楼1#变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61812	沛县	PMS_河口镇焦庄1#配变	10	400	246
61813	沛县	PMS_河口镇河口村西丁楼西1#变	10	400	65
61814	沛县	PMS_河口镇后吴河1#配变	10	400	193
61815	沛县	PMS_河口吴河村前吴河1#变	10	400	230
61816	沛县	PMS_河口镇吴河村新庄1#变	10	400	257
61817	沛县	PMS_河口镇河口村供电所1#变	10	400	139
61818	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄东1#变	10	400	127
61819	沛县	PMS_河口镇张李庄村小吕庄1#变	10	400	198
61820	沛县	PMS_河口镇张李庄村杨庄1#变	10	400	223
61821	沛县	PMS_河口镇张李庄村杜庄1#变	10	400	138
61822	沛县	PMS_河口镇朱楼村丁湾1#变	10	400	229
61823	沛县	PMS_河口镇朱楼村李庄1#变	10	400	185
61824	沛县	PMS_河口镇朱楼村卫坨子1#变	10	400	180
61825	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼西1#变	10	400	230
61826	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼东1#变	10	400	268
61827	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼西1#变	10	400	117
61828	沛县	PMS_河口镇郑庄村郑庄东1#变	10	400	154
61829	沛县	PMS_河口镇刘堤口东1#配变	10	400	192
61830	沛县	PMS_河口镇孔堤口村刘堤口西1#变	10	400	121
61831	沛县	PMS_河口镇孔堤口村孔堤口东1#变	10	400	203
61832	沛县	PMS_河口镇共和村崔堤口西1#变	10	400	212
61833	沛县	PMS_河口镇共和村崔堤口东1#变	10	400	224
61834	沛县	PMS_河口镇孟三楼村桑寺1#变	10	400	190
61835	沛县	PMS_河口镇孟集西2#配变	10	400	212
61836	沛县	河口镇河口机关变	10	400	0
61837	沛县	PMS_河口镇丁六村丁六南2#配变	10	400	137
61838	沛县	PMS_河口镇孟三楼村周庄1#变	10	400	195
61839	沛县	PMS_河口镇孟三楼村孟楼西1#变	10	400	259
61840	沛县	河口镇孟三楼村孟楼东1#变	10	400	54
61841	沛县	PMS_河口镇孔堤口村闵堤口东1#变	10	400	270
61842	沛县	河口镇河申村田楼西变	10	400	205
61843	沛县	河口镇共和村共和西1#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61844	沛县	PMS_河口镇共和村共和东1#变	10	400	211
61845	沛县	PMS_河口镇共和村油坊1#变	10	400	234
61846	沛县	河口镇共和村后吕楼1#变	10	315	144
61847	沛县	PMS_河口镇孟庄村张集南1#变	10	400	180
61848	沛县	河口镇孟庄村张集北1#变	10	315	208
61849	沛县	PMS_河口镇孟庄村盖庄1#变	10	400	227
61850	沛县	河口镇孟庄村机关南2#变	10	200	79
61851	沛县	PMS_河口镇孟庄村岳庄南1#变	10	400	135
61852	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关西1#变	10	400	77
61853	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼东1#变	10	400	168
61854	沛县	河口镇袁圩子村吕楼西1#变	10	200	68
61855	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼南1#变	10	400	83
61856	沛县	PMS_河口镇袁圩子村袁圩子东1#变	10	400	215
61857	沛县	PMS_河口镇丁六村丁六南1#变	10	400	135
61858	沛县	河口镇丁六村丁六村中1#变	10	200	0
61859	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集北1#变	10	400	203
61860	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集南1#变	10	400	224
61861	沛县	PMS_河口镇孟集村三座楼1#变	10	400	121
61862	沛县	PMS_河口镇孔堤口村孔堤口东3#配变	10	400	170
61863	沛县	PMS_河口镇吴河村吴河北3配变	10	400	207
61864	沛县	PMS_河口镇封黄庄村包楼南1#变	10	400	206
61865	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼东1#变	10	400	259
61866	沛县	PMS_河口镇郑庄村郑庄西1#变	10	400	161
61867	沛县	PMS_河口镇郑庄村杨楼1#变	10	400	256
61868	沛县	PMS_河口镇孔堤口西1#配变	10	400	161
61869	沛县	PMS_河口镇孟庄5#变	10	400	259
61870	沛县	PMS_河口镇袁圩子村半楼南1#变	10	400	270
61871	沛县	PMS_河口镇袁圩子村房庙1#变	10	400	237
61872	沛县	PMS_河口镇张李庄村董楼1#变	10	400	181
61873	沛县	PMS_河口镇张李庄村梁庄1#变	10	400	239
61874	沛县	河口镇郑庄村郑庄东2#配变	10	200	17
61875	沛县	PMS_河口镇孟庄7#变1#配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61876	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口西2#变	10	400	220
61877	沛县	PMS_河口镇田堤口村丁安子1#变	10	400	206
61878	沛县	PMS_河口镇封黄庄村包楼东1#变	10	400	200
61879	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄北1#变	10	400	140
61880	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西1#变	10	400	95
61881	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄南1#变	10	400	250
61882	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西南1#变	10	400	185
61883	沛县	PMS_河口镇河申村黄洼东1#变	10	400	122
61884	沛县	PMS_河口镇河申村黄洼西1#变	10	400	89
61885	沛县	PMS_河口镇河申村张庄1#变	10	400	181
61886	沛县	PMS_河口镇河申村河申1#配变	10	400	187
61887	沛县	PMS_河口镇河申村田楼1#变	10	400	171
61888	沛县	PMS_河口镇河口村秦庄东1#变	10	400	104
61889	沛县	PMS_河口镇河口村秦庄西1#变	10	400	50
61890	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼西1#变	10	400	206
61891	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼东1#变	10	400	179
61892	沛县	河口镇黄庄村李桥西变	10	200	32
61893	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼南1#变	10	400	267
61894	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾西1#变	10	400	148
61895	沛县	PMS_河口镇袁圩子村半楼西1#变	10	400	191
61896	沛县	河口镇孔堤口村郭庄1#变	10	200	41
61897	沛县	PMS_沛县河口镇袁圩子新村小区	10	500	248
61898	沛县	PMS_河口镇孔堤口村刘堤口南2#变	10	400	210
61899	沛县	河口镇供销新村1箱变1#主变	10	630	364
61900	沛县	PMS_河口镇孟庄新型社区1#台片	10	400	230
61901	沛县	河口镇燕湾村常庄东1#变	10	200	42
61902	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄东2#变	10	400	146
61903	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄东2#变	10	400	156
61904	沛县	PMS_河口镇河口村育才家园小区变	10	400	221
61905	沛县	河口镇孟庄村家佳乐小区1号变	10	200	0
61906	沛县	PMS_河口镇孟庄村家佳乐小区3号变	10	400	104
61907	沛县	PMS_河口河申村张庄2#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61908	沛县	河口镇朱楼村吕新庄2#变	10	315	167
61909	沛县	河口镇共和村崔堤口西2#变	10	315	131
61910	沛县	河口镇共和村崔堤口东2#变	10	315	193
61911	沛县	PMS_河口镇孟三楼村封楼南2#变	10	400	235
61912	沛县	河口镇孟三楼村孟三楼南2#变	10	315	157
61913	沛县	河口镇孟三楼村高场2#变	10	315	110
61914	沛县	PMS_河口镇孟庄村盖庄2#变	10	400	34
61915	沛县	河口镇袁圩子村袁圩子西2#变	10	400	172
61916	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集南2#变	10	400	209
61917	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关南1#变	10	400	223
61918	沛县	PMS_河口镇河口村西丁楼东1#变	10	400	176
61919	沛县	PMS_河口镇东丁楼东1#配变	10	400	186
61920	沛县	PMS_河口镇吴河村后吴河南2#变	10	400	158
61921	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集西1#变	10	400	173
61922	沛县	PMS_河口镇袁圩子村袁圩子新村1#变	10	400	270
61923	沛县	PMS_河口镇封楼西2#配变	10	400	272
61924	沛县	PMS_河口镇田堤口村丁安子南2#变	10	400	250
61925	沛县	河口镇朱楼村朱楼东2#变	10	315	162
61926	沛县	河口镇孟庄村张集北2#变	10	400	216
61927	沛县	PMS_河口镇孟三楼村封楼南1#变	10	400	151
61928	沛县	PMS_河口镇袁圩子村辛庄1#变	10	400	194
61929	沛县	PMS_河口镇河口村河口南1#变	10	400	149
61930	沛县	PMS_河口镇郑庄西2#变	10	400	196
61931	沛县	PMS_河口镇张李庄村王桥1#变	10	400	163
61932	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼西2#变	10	400	205
61933	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼西2#变	10	400	219
61934	沛县	河口镇孔堤口东2#配变	10	200	15
61935	沛县	河口镇郑庄村许楼东2#变	10	315	123
61936	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼西2#变	10	400	83
61937	沛县	PMS_河口镇朱楼村丁湾2#变	10	400	195
61938	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场2变	10	400	109
61939	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场1变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61940	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场4变	10	400	0
61941	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场3变	10	400	227
61942	沛县	河口镇农贸市场5#变	10	315	0
61943	沛县	河口镇燕湾村常庄东2#变	10	200	0
61944	沛县	河口镇孟集村孟集中变	10	400	130
61945	沛县	河口镇吴河村后吴河南变	10	400	96
61946	沛县	河口镇黄庄村李桥西1#变	10	400	171
61947	沛县	河口镇河口村2配1主变	10	500	163
61948	沛县	河口镇河口村1配1主变	10	500	173
61949	沛县	河口镇黄庄村黄庄西2#变	10	200	93
61950	沛县	河口镇李集村焦庄2#变	10	200	71
61951	沛县	河口镇河口机关东2#变	10	400	226
61952	沛县	河口镇河口机关南变	10	400	176
61953	沛县	河口镇燕湾村燕湾东1#变	10	400	192
61954	沛县	河口镇河申村黄洼西2#变	10	400	236
61955	沛县	河口镇郑庄村杨楼北变	10	200	52
61956	沛县	河口镇河口机关中变	10	400	128
61957	沛县	河口镇河口村阳光小区1箱变主变	10	630	368
61958	沛县	河口镇河口机关中1#变	10	200	0
61959	沛县	河口镇袁圩子村半楼南2#变	10	400	241
61960	沛县	河口镇黄庄村罗元村变	10	400	76
61961	沛县	河口镇李集村北台片（后寨）	10	400	221
61962	沛县	河口镇李集村李集西变	10	400	118
61963	沛县	河口镇黄庄村李桥变	10	400	240
61964	沛县	河口镇河口村河口南变	10	400	86
61965	沛县	河口镇郑庄村许楼西变	10	400	218
61966	沛县	河口镇孔堤口村社区台片	10	400	231
61967	沛县	河口镇朱楼村朱楼西变	10	400	186
61968	沛县	河口镇孟庄村张集北变	10	400	157
61969	沛县	河口镇孟庄泰隆小区1#配变	10	400	144
61970	沛县	河口镇孟庄泰隆小区2#配变	10	400	193
61971	沛县	河口镇孟庄村孟庄北配变	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61972	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄南2#配变	10	400	160
61973	沛县	河口镇朱楼村李庄2#变	10	315	160
61974	沛县	河口镇黄庄村罗元南1#变	10	400	150
61975	沛县	河口镇河口西2#配变	10	400	232
61976	沛县	河口镇河口村西丁楼西南1#变	10	200	105
61977	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口北变	10	200	0
61978	沛县	胡寨镇朱阁西2#变	10	200	56
61979	沛县	胡寨镇张庄西变	10	400	162
61980	沛县	PMS_胡寨镇韩油坊2#变	10	200	0
61981	沛县	PMS_胡寨镇陶庄2#变	10	400	104
61982	沛县	PMS_胡寨镇鹿口2#变	10	400	188
61983	沛县	胡寨镇湖滨2#变	10	400	73
61984	沛县	PMS_胡寨镇胡楼新变	10	200	22
61985	沛县	胡寨镇后于庄变	10	200	23
61986	沛县	PMS_胡寨镇铁公楼变	10	200	47
61987	沛县	胡寨镇水产西变	10	200	126
61988	沛县	PMS_胡寨镇村中	10	200	0
61989	沛县	PMS_村北2#	10	400	96
61990	沛县	PMS_胡寨镇机关西变	10	400	81
61991	沛县	PMS_胡寨镇南变	10	200	23
61992	沛县	PMS_胡寨镇双楼变	10	400	149
61993	沛县	胡寨镇陶庄变	10	200	28
61994	沛县	胡寨镇邢庄变	10	200	7
61995	沛县	胡寨镇蔡坝变	10	400	170
61996	沛县	PMS_胡寨镇高庄变	10	200	51
61997	沛县	胡寨镇新村4#变	10	200	7
61998	沛县	胡寨镇隍城郑庄变	10	200	80
61999	沛县	PMS_胡寨镇李庄变	10	200	45
62000	沛县	PMS_胡寨镇朱阁东2#变	10	400	0
62001	沛县	胡寨镇曹庄变	10	100	0
62002	沛县	PMS_胡寨镇后西场变	10	200	77
62003	沛县	胡寨镇中闸变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62004	沛县	胡寨镇沽头村变	10	400	147
62005	沛县	PMS_胡寨镇石楼南变	10	200	0
62006	沛县	胡寨镇前杨店变	10	200	43
62007	沛县	胡寨镇张庄变	10	200	14
62008	沛县	PMS_胡寨镇前于庄变	10	200	39
62009	沛县	胡寨镇后吴淹变	10	315	47
62010	沛县	PMS_胡寨镇机关西2#变	10	400	3
62011	沛县	PMS_胡寨镇玄庙2#变	10	400	53
62012	沛县	PMS_胡寨镇曹庄村2#变	10	200	11
62013	沛县	胡寨镇安庄变	10	400	164
62014	沛县	胡寨镇韩坝西变	10	200	100
62015	沛县	PMS_胡寨镇水产东变	10	200	106
62016	沛县	胡寨镇王孟庄变	10	200	66
62017	沛县	胡寨镇刘新庄变	10	400	162
62018	沛县	PMS_胡寨镇土楼变	10	200	90
62019	沛县	PMS_胡寨镇刘岭变	10	200	74
62020	沛县	PMS_胡寨镇孟楼变	10	200	97
62021	沛县	胡寨镇房庄变	10	400	177
62022	沛县	胡寨镇张三楼变	10	200	57
62023	沛县	胡寨镇胡楼变	10	200	108
62024	沛县	PMS_胡寨镇刘岭东变	10	400	195
62025	沛县	PMS_胡寨镇医院西变	10	400	44
62026	沛县	胡寨镇新村1#变	10	200	46
62027	沛县	PMS_胡寨镇新村2#变	10	400	171
62028	沛县	胡寨镇双楼南2#变	10	200	39
62029	沛县	PMS_胡寨镇沛县草庙新村1#变	10	400	144
62030	沛县	胡寨镇后辛庄变	10	200	31
62031	沛县	PMS_胡寨镇玄庙变	10	315	36
62032	沛县	胡寨镇鲍庄变	10	200	61
62033	沛县	胡寨镇大朱庄变	10	200	92
62034	沛县	胡寨镇孟桥变	10	200	21
62035	沛县	PMS_胡寨镇机关前街变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62036	沛县	胡寨镇湖西机关北	10	200	0
62037	沛县	PMS_胡寨镇机关中街变	10	200	33
62038	沛县	胡寨镇湖西机关东变	10	200	0
62039	沛县	PMS_胡寨镇沛县胡寨供电所	10	200	72
62040	沛县	PMS_胡寨镇小秦庄变	10	200	75
62041	沛县	PMS_胡寨镇十里铺变	10	200	67
62042	沛县	胡寨镇油坊变	10	400	172
62043	沛县	胡寨镇吴庄变	10	200	72
62044	沛县	胡寨镇十里铺王庄变	10	200	0
62045	沛县	胡寨镇曹岗西变	10	400	159
62046	沛县	胡寨镇湖里吴楼变	10	315	140
62047	沛县	胡寨镇鲁村变	10	200	3
62048	沛县	PMS_胡寨镇中西场变	10	200	64
62049	沛县	胡寨镇封小楼变	10	200	26
62050	沛县	胡寨镇石楼北变	10	400	97
62051	沛县	PMS_胡寨镇大闸前街西变	10	200	9
62052	沛县	PMS_胡寨镇大闸中街变	10	200	53
62053	沛县	PMS_胡寨镇孙路口变	10	200	95
62054	沛县	胡寨镇韩坝东变	10	400	119
62055	沛县	胡寨镇供电所A	10	630	50
62056	沛县	胡寨镇三家村变	10	200	109
62057	沛县	胡寨镇湖西孔庄变	10	400	100
62058	沛县	PMS_胡寨镇丁坑变	10	400	168
62059	沛县	PMS_胡寨镇韩楼变	10	400	79
62060	沛县	胡寨镇东王岭变	10	400	179
62061	沛县	胡寨镇新农村变	10	200	0
62062	沛县	PMS_胡寨镇机关东变	10	400	60
62063	沛县	胡寨镇符庄变	10	200	69
62064	沛县	PMS_胡寨镇草庙4#变	10	400	42
62065	沛县	PMS_胡寨镇草庙5#变	10	400	229
62066	沛县	PMS_胡寨镇隍城变	10	200	6
62067	沛县	PMS_胡寨镇大闸中街2#变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62068	沛县	PMS_胡寨镇燕庄变	10	200	37
62069	沛县	胡寨镇大闸后街变	10	200	97
62070	沛县	PMS_胡寨镇大闸前街东变	10	200	3
62071	沛县	胡寨镇湖西王庄变	10	200	80
62072	沛县	PMS_胡寨镇大闸后街新村变	10	400	142
62073	沛县	胡寨镇二十里铺变	10	200	29
62074	沛县	胡寨镇辛庄西变	10	200	78
62075	沛县	胡寨镇朱阁东变	10	200	16
62076	沛县	胡寨镇朱阁西变	10	400	0
62077	沛县	PMS_胡寨镇辛庄东变	10	200	0
62078	沛县	胡寨镇孟庄变	10	200	72
62079	沛县	胡寨镇狄庄变	10	200	0
62080	沛县	PMS_胡寨镇胡寨村北变	10	400	133
62081	沛县	胡寨镇申庄变	10	200	64
62082	沛县	胡寨镇朱岭变	10	200	54
62083	沛县	胡寨镇前吴淹2#变	10	400	167
62084	沛县	胡寨镇新村3#变	10	200	0
62085	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关中2#变	10	400	172
62086	沛县	胡寨镇十里铺西变	10	200	13
62087	沛县	PMS_胡寨镇湖西维修班变	10	200	49
62088	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关西	10	400	74
62089	沛县	胡寨镇秦庄2#变	10	200	27
62090	沛县	PMS_胡寨镇李庄2#变	10	400	153
62091	沛县	PMS_胡寨镇张庄东变	10	400	227
62092	沛县	胡寨镇前杨店2#变	10	400	110
62093	沛县	PMS_胡寨镇双楼2#变	10	400	199
62094	沛县	PMS_胡寨镇陶庄3#变	10	400	142
62095	沛县	PMS_胡寨新村5#变	10	400	52
62096	沛县	PMS_胡寨镇玄庙3#变	10	400	147
62097	沛县	PMS_胡寨镇湖西鲁村2#变	10	400	10
62098	沛县	胡寨镇福鑫雅苑变	10	200	39
62099	沛县	PMS_胡寨镇石楼北2#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62100	沛县	PMS_胡寨镇孙路口2#变	10	400	72
62101	沛县	PMS_胡寨镇湖西严楼变	10	400	156
62102	沛县	胡寨镇沽头村2#变	10	200	63
62103	沛县	PMS_胡寨高庄2#变	10	400	107
62104	沛县	PMS_胡寨镇王孟庄2#变	10	400	170
62105	沛县	PMS_胡寨镇刘岭西变	10	400	209
62106	沛县	胡寨镇中闸2#变	10	400	154
62107	沛县	PMS_胡寨村南2#变	10	400	175
62108	沛县	PMS_胡寨镇蔡坝2#变	10	200	25
62109	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关前街2#变	10	400	144
62110	沛县	胡寨中西村1变	10	400	151
62111	沛县	胡寨鹿口1变	10	200	60
62112	沛县	胡寨孙瓦屋1变	10	200	33
62113	沛县	胡寨镇西王岭2#变	10	400	216
62114	沛县	PMS_胡寨镇东王岭2#变	10	400	105
62115	沛县	胡寨镇符庄3#	10	200	22
62116	沛县	前王岭1#变	10	200	57
62117	沛县	PMS_胡寨镇曹庄3#变	10	400	200
62118	沛县	胡寨镇小秦庄2#变	10	200	83
62119	沛县	胡寨镇张三楼2#变	10	200	86
62120	沛县	PMS_胡寨镇韩油坊3#变	10	400	234
62121	沛县	PMS_胡寨镇十里铺西2#变	10	400	144
62122	沛县	PMS_胡寨镇十里铺王庄2#变	10	400	222
62123	沛县	PMS_胡寨镇吴庄2#变	10	400	229
62124	沛县	PMS_胡寨镇狄庄3#变	10	200	74
62125	沛县	胡寨镇草庙新村10#变	10	400	92
62126	沛县	PMS_鲁村1#配变	10	200	70
62127	沛县	PMS_胡寨镇韩楼3#变	10	400	202
62128	沛县	PMS_胡寨镇张庄西2#变	10	400	174
62129	沛县	PMS_胡寨镇陶庄4#变	10	400	166
62130	沛县	PMS_胡寨镇申庄2#变	10	200	98
62131	沛县	PMS_胡寨镇湖西封大庄变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62132	沛县	胡寨镇闫庄2#配变	10	200	38
62133	沛县	胡寨镇湖西机关东2#变	10	400	168
62134	沛县	胡寨镇朱阁郑庄2#配变	10	400	250
62135	沛县	PMS_湖西机关中街3#变	10	400	206
62136	沛县	PMS_胡寨镇朱阁东4#配变	10	400	225
62137	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关前街东变	10	200	0
62138	沛县	胡寨镇前杨店3#变	10	200	44
62139	沛县	PMS_胡寨镇朱阁西3#变	10	200	85
62140	沛县	PMS_胡寨镇邢庄南2#变	10	400	212
62141	沛县	胡寨镇水产南变	10	200	6
62142	沛县	PMS_胡寨镇邢庄北变	10	400	160
62143	沛县	PMS_胡寨镇后辛庄2#配变	10	400	137
62144	沛县	胡寨镇双楼3#变	10	200	64
62145	沛县	胡寨镇苏庄东变	10	400	208
62146	沛县	胡寨镇湖里北村2#变	10	400	35
62147	沛县	胡寨镇曹岗东2#变	10	400	166
62148	沛县	PMS_胡寨镇新朱岭2#变	10	200	124
62149	沛县	胡寨镇曹岗西北	10	400	224
62150	沛县	PMS_胡寨镇常庙西变	10	200	66
62151	沛县	PMS_胡寨镇大朱庄2#配变	10	200	78
62152	沛县	胡寨镇韩坝东2#变	10	400	147
62153	沛县	胡寨镇隍城郑庄2#变	10	200	59
62154	沛县	PMS_胡寨镇鲍庄2#配变	10	200	23
62155	沛县	胡寨镇贾阁2#配变	10	400	203
62156	沛县	PMS_胡寨镇韩坝西2#变	10	400	186
62157	沛县	PMS_胡寨镇大闸后街新村2#变	10	400	141
62158	沛县	胡寨镇孔庄2#变	10	400	115
62159	沛县	胡寨镇孟桥2#配变	10	400	217
62160	沛县	胡寨镇二十里铺2#配变	10	400	193
62161	沛县	PMS_胡寨镇湖西三分场孙路口1#变	10	400	188
62162	沛县	胡寨镇小朱庄2#配变	10	400	218
62163	沛县	胡寨镇孙瓦屋2#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62164	沛县	PMS_胡寨镇大闸后街2#变	10	200	53
62165	沛县	PMS_胡寨镇铁公楼2#变	10	200	73
62166	沛县	PMS_胡寨镇大闸前街东2#变	10	400	226
62167	沛县	PMS_胡寨镇刘岭东2#配变	10	200	35
62168	沛县	PMS_胡寨镇封小楼西变	10	200	90
62169	沛县	胡寨镇刘岭中变	10	400	227
62170	沛县	胡寨镇大闸前街西2#变	10	400	211
62171	沛县	胡寨镇鹿口3#变	10	200	44
62172	沛县	PMS_中闸村中闸1#变	10	200	85
62173	沛县	PMS_胡寨镇沽头村3#变	10	200	24
62174	沛县	PMS_胡寨镇孟楼2#变	10	200	86
62175	沛县	胡寨镇鹿口4#变	10	400	178
62176	沛县	PMS_胡寨镇陶庄5#变	10	200	41
62177	沛县	PMS_胡寨镇后吴淹西变	10	200	3
62178	沛县	PMS_胡寨镇新农村6#变	10	400	98
62179	沛县	PMS_胡寨镇胡寨南3#变	10	200	28
62180	沛县	胡寨南1#变	10	200	0
62181	沛县	PMS_胡寨供电所2#变	10	400	93
62182	沛县	PMS_胡寨镇村变	10	200	0
62183	沛县	胡寨镇市场西变	10	200	50
62184	沛县	胡寨镇十里铺东变	10	200	71
62185	沛县	胡寨镇水产北变	10	200	83
62186	沛县	PMS_胡寨镇燕庄1#配变	10	200	54
62187	沛县	PMS_胡寨镇朱岭1#变	10	200	4
62188	沛县	胡寨镇湖西王庄2#变	10	400	209
62189	沛县	PMS_胡寨镇孔庄东2#变	10	200	67
62190	沛县	胡寨镇后杨店2#变	10	400	125
62191	沛县	胡寨镇符庄2#	10	400	119
62192	沛县	PMS_胡寨镇谢洼变	10	400	151
62193	沛县	PMS_胡寨镇辛庄东南变	10	400	106
62194	沛县	PMS_胡寨镇石楼南2#变	10	400	194
62195	沛县	PMS_胡寨镇狄庄东变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62196	沛县	PMS_胡寨镇秦庄3#变	10	200	85
62197	沛县	PMS_胡寨镇龙湖家园新型社区	10	400	261
62198	沛县	PMS_胡寨镇幸福家园1#变	10	400	75
62199	沛县	胡寨镇信用社西变	10	315	0
62200	沛县	PMS_胡寨镇孙瓦屋3#变	10	400	191
62201	沛县	PMS_胡寨镇张庄东2#变	10	400	222
62202	沛县	胡寨镇姜新庄变	10	100	15
62203	沛县	胡寨镇孟圩子变	10	200	69
62204	沛县	胡寨镇王孟庄东变	10	400	204
62205	沛县	胡寨镇安庄南变	10	315	104
62206	沛县	胡寨镇信用社变	10	315	126
62207	沛县	PMS_胡寨镇市场东变	10	400	128
62208	沛县	PMS_胡寨镇草庙14#变	10	400	222
62209	沛县	胡寨镇草庙北2#	10	200	94
62210	沛县	胡寨镇湖里南村2#变	10	200	53
62211	沛县	胡寨镇康庄家园2配3主变	10	500	224
62212	沛县	胡寨镇康庄家园1配1主变	10	500	250
62213	沛县	胡寨镇康庄家园1配2主变	10	500	254
62214	沛县	胡寨镇湖西佳苑1箱变主变	10	630	190
62215	沛县	胡寨镇新风家园配电室主变	10	500	313
62216	沛县	胡寨镇康庄家园2配4主变	10	500	226
62217	沛县	胡寨镇水岸花城1配1主变	10	800	620
62218	沛县	胡寨镇水岸花城1配3主变	10	800	634
62219	沛县	胡寨镇水岸花城1配2主变	10	800	627
62220	沛县	胡寨镇水岸花城1配4主变	10	800	637
62221	沛县	胡寨镇胡寨村北3#变	10	400	185
62222	沛县	胡寨镇湖西王庄3#变	10	400	250
62223	沛县	胡寨镇后杨店变	10	400	140
62224	沛县	胡寨镇贾阁变	10	400	137
62225	沛县	胡寨镇胡楼2#变	10	400	207
62226	沛县	胡寨镇前吴淹变	10	400	128
62227	沛县	胡寨镇辛庄东1#配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62228	沛县	胡寨镇和谐家园3#变	10	400	149
62229	沛县	胡寨镇前王岭变	10	400	233
62230	沛县	胡寨镇石楼北3#变	10	400	168
62231	沛县	胡寨镇丁坑2#变	10	400	153
62232	沛县	胡寨镇湖里南村变	10	400	161
62233	沛县	胡寨镇西王岭变	10	400	218
62234	沛县	胡寨镇朱阁郑庄变	10	400	211
62235	沛县	胡寨镇小朱庄变	10	400	251
62236	沛县	胡寨镇邢庄2#变	10	400	25
62237	沛县	胡寨镇苏庄变	10	400	173
62238	沛县	胡寨镇韩油坊4#变	10	400	259
62239	沛县	胡寨镇铁公楼3#变	10	400	283
62240	沛县	胡寨镇朱阁西4#变	10	400	284
62241	沛县	胡寨镇孟桥3#变	10	400	288
62242	沛县	胡寨镇草庙菜园变	10	400	207
62243	沛县	胡寨镇草庙新村12#变	10	400	106
62244	沛县	胡寨镇曹岗西2#变	10	400	226
62245	沛县	胡寨镇湖西佳苑2#变	10	630	503
62246	沛县	胡寨镇符庄新型社区1#配变	10	630	392
62247	沛县	胡寨镇康庄家园5#变	10	200	91
62248	沛县	胡寨镇石楼北4#变	10	400	151
62249	沛县	胡寨镇湖滨3#变	10	200	90
62250	沛县	胡寨镇清华园变	10	400	26
62251	沛县	胡寨镇怡祥花园变	10	200	37
62252	沛县	胡寨镇人才家园变	10	400	83
62253	沛县	胡寨镇孙路口4#变	10	200	0
62254	沛县	胡寨镇平安家园变	10	400	93
62255	沛县	胡寨镇和谐家园2#变	10	400	227
62256	沛县	胡寨镇和谐家园1#变	10	400	114
62257	沛县	胡寨镇观湖小区变	10	400	181
62258	沛县	胡寨镇草庙新村6#变	10	400	7
62259	沛县	PMS_胡寨村中2#	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62260	沛县	PMS_胡寨镇小村变	10	200	53
62261	沛县	胡寨镇安庄西变	10	200	17
62262	沛县	胡寨镇常庙变	10	200	70
62263	沛县	PMS_魏庙镇机关南变2#台片	10	400	11
62264	沛县	PMS_魏庙镇耿庄变台片	10	400	150
62265	沛县	魏庙镇孙桥变台片	10	400	79
62266	沛县	PMS_魏庙镇张大宅子变台片	10	400	172
62267	沛县	PMS_魏庙镇佟场南变台片	10	200	58
62268	沛县	PMS_魏庙镇共和村变	10	200	0
62269	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店北变台片	10	400	212
62270	沛县	魏庙镇双河变	10	400	212
62271	沛县	魏庙镇义河变	10	400	186
62272	沛县	PMS_魏庙镇大楼变	10	315	79
62273	沛县	PMS_魏庙镇小楼3.4对变台片	10	400	0
62274	沛县	PMS_魏庙镇梅庄西变2#	10	400	206
62275	沛县	PMS_魏庙镇梅庄西变	10	200	28
62276	沛县	PMS_魏庙镇周李庄变台片	10	400	198
62277	沛县	PMS_魏庙镇杨河那楼变	10	400	173
62278	沛县	魏庙镇杨河郭庄变	10	400	0
62279	沛县	PMS_魏庙镇房村北变	10	400	79
62280	沛县	PMS_魏庙镇孙庄变台片	10	200	1
62281	沛县	PMS_魏庙镇孙庄韩屯变	10	200	6
62282	沛县	PMS_魏庙镇张庄变台片	10	400	156
62283	沛县	PMS_魏庙镇和涯赵庄变	10	400	203
62284	沛县	PMS_魏庙镇房村西变	10	315	65
62285	沛县	PMS_魏庙镇烟墩西变	10	200	0
62286	沛县	PMS_魏庙镇烟墩东变	10	400	188
62287	沛县	PMS_魏庙镇后洼南变	10	200	2
62288	沛县	PMS_魏庙镇机关东2#变台片	10	400	141
62289	沛县	PMS_魏庙镇耿庄新村2#变台片	10	200	23
62290	沛县	魏庙镇陈洼南变	10	400	80
62291	沛县	PMS_魏庙镇毛寨西变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62292	沛县	PMS_魏庙镇姜口变	10	315	113
62293	沛县	PMS_魏庙镇毛寨南变	10	100	5
62294	沛县	PMS_魏庙镇田堤口西变	10	200	49
62295	沛县	PMS_魏庙镇田堤口东变	10	200	61
62296	沛县	魏庙镇单楼变	10	400	216
62297	沛县	PMS_魏庙镇韩营变	10	400	208
62298	沛县	魏庙镇冯及东变	10	400	208
62299	沛县	魏庙镇冯及西变台片	10	400	119
62300	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店西变	10	400	220
62301	沛县	魏庙镇佟场新农村1#变	10	200	77
62302	沛县	魏庙镇小楼新村变台片	10	400	205
62303	沛县	魏庙镇小楼新农村台片	10	400	180
62304	沛县	魏庙镇耿庄新农村台片	10	400	128
62305	沛县	魏庙镇市场公变台片	10	400	0
62306	沛县	魏庙镇机关东变台片台片	10	400	0
62307	沛县	魏庙镇机关西变台片	10	400	0
62308	沛县	PMS_魏庙镇供电所变台片	10	200	77
62309	沛县	PMS_魏庙镇政府变台片	10	200	81
62310	沛县	PMS_魏庙镇王庄东变	10	400	234
62311	沛县	PMS_魏庙镇王庄西变	10	400	225
62312	沛县	PMS_魏庙镇王庄南变	10	400	133
62313	沛县	PMS_魏庙镇刘楼变	10	400	197
62314	沛县	PMS_魏庙镇张慎庄变台片	10	400	159
62315	沛县	魏庙镇蒋桥中变	10	400	176
62316	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥西变	10	400	221
62317	沛县	PMS_魏庙镇后洼变	10	200	45
62318	沛县	魏庙镇蒋桥东变	10	400	174
62319	沛县	PMS_魏庙镇大于庄变	10	200	53
62320	沛县	PMS_魏庙镇小于庄变	10	400	295
62321	沛县	PMS_魏庙镇曾楼变	10	400	158
62322	沛县	PMS_魏庙镇张洼东变	10	400	244
62323	沛县	PMS_魏庙镇张洼中变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62324	沛县	PMS_魏庙镇张洼西变	10	400	197
62325	沛县	PMS_魏庙镇陈洼北变	10	200	18
62326	沛县	魏庙镇烟墩东2#变	10	400	245
62327	沛县	PMS_魏庙镇郭庄2#变台片	10	400	0
62328	沛县	PMS_魏庙镇张洼南变	10	400	226
62329	沛县	PMS_魏庙镇机关北变台片	10	400	0
62330	沛县	PMS_魏庙镇机关南变台片	10	400	136
62331	沛县	PMS_魏庙镇孙大庄东变	10	400	138
62332	沛县	PMS_魏庙镇孙大庄西变	10	200	29
62333	沛县	PMS_魏庙镇房村东变	10	400	184
62334	沛县	PMS_魏庙镇佟场北变	10	400	63
62335	沛县	PMS_魏庙镇小河涯变台片	10	400	211
62336	沛县	PMS_魏庙镇双河王庄变	10	400	166
62337	沛县	PMS_魏庙镇冯庄变	10	400	212
62338	沛县	PMS_魏庙镇房村南变	10	400	195
62339	沛县	魏庙镇魏庙1至2队变台片	10	400	33
62340	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店东变台片	10	400	198
62341	沛县	PMS_魏庙梅庄西1#变	10	400	38
62342	沛县	魏庙镇大河涯东变	10	400	109
62343	沛县	PMS_魏庙镇佟场南2#变	10	200	0
62344	沛县	PMS_魏庙镇房村东2#变	10	400	205
62345	沛县	PMS_魏庙镇杨河变	10	400	176
62346	沛县	PMS_魏庙镇皮庙变	10	200	0
62347	沛县	魏庙镇王辛庄变	10	200	17
62348	沛县	PMS_魏庙镇毛在南2#台片	10	200	65
62349	沛县	PMS_魏庙镇增楼西变台片	10	400	176
62350	沛县	魏庙镇冯集南变	10	200	59
62351	沛县	魏庙镇徐楼1变	10	400	140
62352	沛县	PMS_魏庙镇杨海子东变1	10	200	0
62353	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店南变	10	400	217
62354	沛县	魏庙镇梅庄东变	10	400	104
62355	沛县	魏庙镇前小楼	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62356	沛县	PMS_魏庙镇韩屯西变	10	400	195
62357	沛县	PMS_魏庙镇韩屯东变	10	400	202
62358	沛县	PMS_魏庙镇张庄北变	10	400	73
62359	沛县	PMS_魏庙镇房村南1#变	10	400	116
62360	沛县	PMS_魏庙镇房村南2#变	10	400	148
62361	沛县	PMS_魏庙镇房村西1#变	10	400	225
62362	沛县	PMS_魏庙镇张大宅子中变	10	400	200
62363	沛县	PMS_魏庙镇张大宅子西变	10	400	124
62364	沛县	PMS_魏庙镇胡仆南变	10	400	166
62365	沛县	PMS_魏庙镇大楼北变	10	400	119
62366	沛县	PMS_魏庙镇大楼西变	10	400	41
62367	沛县	PMS_魏庙镇曾楼南变	10	400	227
62368	沛县	PMS_魏庙镇曾楼东变	10	400	107
62369	沛县	PMS_魏庙镇毛寨新村变	10	200	19
62370	沛县	魏庙镇杨河东变	10	400	120
62371	沛县	PMS_魏庙镇杨河中变	10	400	235
62372	沛县	PMS_魏庙镇杨河南变	10	400	136
62373	沛县	PMS_魏庙镇郭庄南变	10	400	10
62374	沛县	PMS_魏庙镇郭庄东变	10	200	67
62375	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥东2#变	10	400	175
62376	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥东3#变	10	400	154
62377	沛县	PMS_魏庙镇陈洼北1#变	10	400	171
62378	沛县	PMS_魏庙镇魏庙村北变	10	400	69
62379	沛县	PMS_魏庙镇义河东变	10	400	190
62380	沛县	PMS_魏庙镇房村西2#变	10	200	54
62381	沛县	PMS_魏庙镇双河北变	10	400	167
62382	沛县	PMS_魏庙镇双河王庄北变	10	400	245
62383	沛县	PMS_胡堡新型社区1#变	10	400	318
62384	沛县	PMS_胡堡新型社区2#变	10	400	320
62385	沛县	PMS_魏庙小河涯西变	10	400	155
62386	沛县	PMS_魏庙小河涯东变	10	400	175
62387	沛县	PMS_魏庙镇杨海子东1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62388	沛县	PMS_魏庙镇毛寨南4#变	10	200	114
62389	沛县	PMS_魏庙镇后洼北变	10	200	68
62390	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥中1#变	10	200	21
62391	沛县	魏庙镇冯集东2#变	10	400	103
62392	沛县	PMS_魏庙镇张洼中1#变	10	400	229
62393	沛县	PMS_魏庙镇张洼东1#变	10	400	213
62394	沛县	PMS_魏庙镇张洼东2#变	10	400	193
62395	沛县	PMS_魏庙镇孙大庄东1#变	10	400	71
62396	沛县	PMS_魏庙镇共和村1#变	10	400	247
62397	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店南2#	10	400	104
62398	沛县	PMS_魏庙镇机关南变4#	10	400	103
62399	沛县	PMS_魏庙镇机关西1#变	10	400	0
62400	沛县	PMS_魏庙镇张慎庄西变	10	400	186
62401	沛县	魏庙镇冯集西1#变	10	400	240
62402	沛县	PMS_魏庙镇姜口南变	10	400	109
62403	沛县	PMS_魏庙镇韩营东变	10	400	220
62404	沛县	PMS_魏庙镇后洼南1#变	10	400	155
62405	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥西1#变	10	400	169
62406	沛县	PMS_魏庙镇张洼南1#变	10	400	133
62407	沛县	PMS_魏庙镇张洼西1#变	10	400	225
62408	沛县	魏庙镇王辛庄西变	10	400	131
62409	沛县	PMS_魏庙镇张洼西4#变	10	400	203
62410	沛县	PMS_魏庙镇机关西2#变	10	400	111
62411	沛县	PMS_魏庙镇房村北2#变	10	400	186
62412	沛县	PMS_魏庙镇那楼东变	10	400	152
62413	沛县	PMS_魏庙镇张慎庄北变	10	400	141
62414	沛县	魏庙镇冯集西4#变	10	400	166
62415	沛县	PMS_魏庙镇韩营南变	10	400	160
62416	沛县	PMS_魏庙镇张洼东3#变	10	400	239
62417	沛县	PMS_魏庙镇张洼南2#变	10	400	173
62418	沛县	PMS_魏庙镇张洼中2#变	10	400	223
62419	沛县	PMS_魏庙镇胡仆中变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62420	沛县	魏庙镇韩营西变	10	200	121
62421	沛县	PMS_魏庙镇张洼东5#变	10	400	184
62422	沛县	PMS_魏庙镇张洼中4#变	10	400	224
62423	沛县	PMS_魏庙镇机关南5#变	10	400	188
62424	沛县	PMS_魏庙镇姜口西变	10	400	207
62425	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店南1#变	10	400	214
62426	沛县	PMS_沛县魏庙镇清华园小区1#变	10	400	173
62427	沛县	PMS_沛县魏庙镇清华园小区2#变	10	400	107
62428	沛县	PMS_沛县魏庙镇清华园小区3#变	10	400	141
62429	沛县	PMS_沛县魏庙镇清华园小区4#变	10	400	128
62430	沛县	PMS_沛县魏庙镇清华园西区2#变	10	400	169
62431	沛县	PMS_沛县魏庙镇清华园西区1#变	10	400	199
62432	沛县	PMS_魏庙镇冯庄东变	10	400	211
62433	沛县	PMS_魏庙镇冯庄西变	10	400	228
62434	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店西2#变	10	400	204
62435	沛县	PMS_魏庙镇共和村东变	10	400	235
62436	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店西1#变	10	400	122
62437	沛县	PMS_魏庙镇房村西3#变	10	400	149
62438	沛县	魏庙镇冯集东3#变	10	400	136
62439	沛县	魏庙镇冯集东4#变	10	400	178
62440	沛县	PMS_魏庙镇机关北1#变	10	400	0
62441	沛县	PMS_魏庙镇机关东1#变	10	400	0
62442	沛县	魏庙镇市场公变1#变	10	400	0
62443	沛县	PMS_魏庙镇孙桥东	10	400	140
62444	沛县	PMS_魏庙镇机关东5#	10	400	1
62445	沛县	PMS_魏庙镇小楼新农村西变	10	400	236
62446	沛县	PMS_魏庙镇机关北2#变	10	400	153
62447	沛县	PMS_魏庙镇耿庄西变	10	400	117
62448	沛县	PMS_魏庙镇小楼新农村东变	10	400	136
62449	沛县	PMS_魏庙镇小楼新村1#变	10	400	113
62450	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店北1#变	10	400	129
62451	沛县	PMS_魏庙镇田堤口南1#	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62452	沛县	PMS_魏庙镇魏庙1.2队2#变	10	400	148
62453	沛县	PMS_魏庙镇耿庄新村3#变	10	400	120
62454	沛县	魏庙镇冯集南1#变	10	400	172
62455	沛县	魏庙镇单楼南变	10	400	184
62456	沛县	魏庙镇徐庄西变	10	400	215
62457	沛县	PMS_魏庙镇田堤口东1#	10	400	194
62458	沛县	PMS_魏庙镇毛寨南5#变	10	400	245
62459	沛县	PMS_魏庙镇毛寨东变	10	400	209
62460	沛县	PMS_魏庙镇魏庙1.2队3#变	10	400	128
62461	沛县	PMS_魏庙镇机关南1#	10	400	177
62462	沛县	PMS_魏庙镇王庄西1#	10	400	183
62463	沛县	PMS_魏庙镇王庄南1#变	10	400	155
62464	沛县	PMS_魏庙镇耿庄新农村1#变	10	400	153
62465	沛县	PMS_魏庙镇孙大庄西1#	10	400	2
62466	沛县	魏庙镇烟墩东1#	10	200	17
62467	沛县	PMS_魏庙镇大河涯南	10	400	136
62468	沛县	PMS_魏庙镇张洼北变1#	10	400	186
62469	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店东1#变	10	400	92
62470	沛县	PMS_魏庙镇那楼西变	10	400	107
62471	沛县	PMS_魏庙镇孙庄北变	10	400	205
62472	沛县	PMS_魏庙镇佟场北1#	10	400	162
62473	沛县	PMS_魏庙镇魏庙1.2队北变新增	10	200	42
62474	沛县	魏庙镇冯集东1#变	10	400	147
62475	沛县	PMS_新增魏庙镇毛寨南1#	10	400	176
62476	沛县	PMS_魏庙镇王庄东1#变	10	400	143
62477	沛县	PMS_魏庙镇时代广场新村小区1#变	10	400	222
62478	沛县	PMS_魏庙镇时代广场新村小区2#变	10	400	155
62479	沛县	PMS_魏庙镇党委机关变	10	400	105
62480	沛县	魏庙镇水产变	10	200	88
62481	沛县	PMS_魏庙镇御花园小区1#	10	400	142
62482	沛县	PMS_魏庙镇御花园小区3#	10	400	272
62483	沛县	PMS_魏庙镇御花园小区2#	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62484	沛县	魏庙镇机关北3#变	10	400	0
62485	沛县	PMS_魏庙镇恒鑫公寓小区	10	400	236
62486	沛县	魏庙镇小楼3.4队东变	10	200	33
62487	沛县	魏庙镇梅庄东1#变	10	400	226
62488	沛县	魏庙镇魏庙祥和小区2主变	10	400	209
62489	沛县	魏庙镇魏庙祥和小区1主变	10	400	212
62490	沛县	魏庙镇祥和西区1主变	10	630	175
62491	沛县	魏庙镇祥和西区2主变	10	630	504
62492	沛县	魏庙镇市场公变2#	10	400	0
62493	沛县	魏庙镇徐庄南变	10	400	156
62494	沛县	魏庙镇机关东3#变	10	400	123
62495	沛县	魏庙镇机关西3#变	10	400	103
62496	沛县	魏庙镇胡仆变	10	400	124
62497	沛县	魏庙镇小楼2对变	10	400	109
62498	沛县	魏庙镇共和村2#变	10	400	157
62499	沛县	魏庙镇杨河汪庄变	10	400	173
62500	沛县	魏庙镇张洼北变	10	400	163
62501	沛县	魏庙镇张洼西2#变	10	400	169
62502	沛县	魏庙镇徐庄变	10	400	93
62503	沛县	魏庙镇大河涯变	10	400	161
62504	沛县	魏庙镇杨海子西变	10	400	104
62505	沛县	魏庙镇佟场西变	10	400	146
62506	沛县	魏庙镇佟场南1#变	10	400	173
62507	沛县	魏庙镇冯集西2#变	10	200	0
62508	沛县	PMS_鹿楼镇供电所变台区	10	200	59
62509	沛县	PMS_鹿楼镇梁庄变	10	400	178
62510	沛县	鹿楼镇程楼变	10	400	225
62511	沛县	PMS_鹿楼镇王小楼台区楼	10	400	238
62512	沛县	鹿楼镇前闫华山变	10	250	63
62513	沛县	鹿楼镇赵庄变	10	400	176
62514	沛县	PMS_鹿楼镇八堡新村2#台区	10	400	54
62515	沛县	PMS_鹿楼镇前宋安台区	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62516	沛县	PMS_鹿楼镇陈阁台区	10	200	125
62517	沛县	鹿楼镇施楼台区	10	400	106
62518	沛县	PMS_鹿楼镇魏花园台区	10	400	232
62519	沛县	PMS_鹿楼镇卢楼西变	10	200	36
62520	沛县	PMS_鹿楼镇一队变	10	400	45
62521	沛县	PMS_鹿楼镇二队变	10	400	250
62522	沛县	鹿楼镇鹿楼机关东变	10	400	135
62523	沛县	鹿楼镇鸳楼机关西变	10	400	196
62524	沛县	PMS_鹿楼镇四、六队台区	10	400	236
62525	沛县	PMS_鹿楼镇张庄台区	10	250	40
62526	沛县	PMS_鹿楼镇后段楼变	10	400	202
62527	沛县	鹿楼镇魏河申台区	10	400	183
62528	沛县	PMS_鹿楼镇柳赵庄台区	10	400	182
62529	沛县	PMS_鹿楼镇王集台区	10	400	232
62530	沛县	PMS_鹿楼镇前大安寺变	10	400	127
62531	沛县	PMS_鹿楼镇花庄变	10	400	266
62532	沛县	PMS_鹿楼镇朱屈庄台区	10	400	245
62533	沛县	鹿楼镇鹿韩庄变	10	400	174
62534	沛县	鹿楼镇燕庄台区	10	400	181
62535	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄台区	10	200	0
62536	沛县	鹿楼镇后大安寺台区	10	250	32
62537	沛县	PMS_鹿楼镇小张庄变	10	200	80
62538	沛县	PMS_鹿楼镇鸳楼机关北台区	10	400	14
62539	沛县	鹿楼镇踪李庄变	10	400	172
62540	沛县	鹿楼镇王元台区	10	400	222
62541	沛县	PMS_鹿楼镇梁集东台区	10	400	223
62542	沛县	PMS_鹿楼镇梁集西台区	10	400	219
62543	沛县	PMS_鹿楼镇姬庄变	10	400	256
62544	沛县	鹿楼镇张桥变	10	200	96
62545	沛县	PMS_鹿楼镇关元变	10	400	273
62546	沛县	鹿楼镇朱瓦屋台区	10	400	122
62547	沛县	鹿楼镇陈坑台区	10	250	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62548	沛县	PMS_鹿楼镇徐集变	10	400	202
62549	沛县	鹿楼镇三分厂变	10	200	0
62550	沛县	PMS_鹿楼镇一分厂台区	10	200	92
62551	沛县	PMS_鹿楼镇前段楼台区	10	400	106
62552	沛县	PMS_鹿楼镇总厂变	10	400	0
62553	沛县	鹿楼镇三分厂东台区	10	200	60
62554	沛县	鹿楼镇农科中心变	10	400	114
62555	沛县	PMS_鹿楼镇农科西变	10	400	14
62556	沛县	PMS_鹿楼镇农科东变	10	200	0
62557	沛县	PMS_鹿楼镇农科北变	10	200	0
62558	沛县	PMS_鹿楼镇机关台区	10	400	0
62559	沛县	鹿楼镇王李庄台区	10	400	0
62560	沛县	PMS_鹿楼镇北孔庄台区	10	400	257
62561	沛县	PMS_鹿楼镇石孟庄台区	10	400	142
62562	沛县	PMS_鹿楼镇陈心庄大队台区	10	200	27
62563	沛县	PMS_鹿楼镇前黄南楼台区	10	400	247
62564	沛县	PMS_鹿楼镇前黄楼台区	10	400	202
62565	沛县	鹿楼镇刘庄变	10	400	228
62566	沛县	鹿楼镇大张庄台区	10	400	141
62567	沛县	PMS_鹿楼镇石集变	10	400	157
62568	沛县	PMS_鹿楼镇许庙台区	10	400	184
62569	沛县	PMS_鹿楼镇马庄变	10	400	95
62570	沛县	鹿楼镇杨明集变	10	200	0
62571	沛县	PMS_鹿楼镇小踪庄台区	10	200	94
62572	沛县	PMS_鹿楼镇杜桥台区	10	400	0
62573	沛县	PMS_鹿楼镇封楼台区	10	400	193
62574	沛县	鹿楼镇陈楼变	10	400	241
62575	沛县	鹿楼镇吴小楼西变	10	400	236
62576	沛县	PMS_鹿楼镇谭在变	10	400	146
62577	沛县	PMS_鹿楼镇高仿集东变	10	400	163
62578	沛县	鹿楼镇吴小楼东变	10	400	183
62579	沛县	PMS_鹿楼镇王花园变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62580	沛县	鹿楼镇施楼邱庄变	10	200	122
62581	沛县	PMS_鹿楼镇胡楼变	10	400	253
62582	沛县	PMS_鹿楼镇新鹿楼台区	10	200	29
62583	沛县	鹿楼镇韩赵庄变	10	400	252
62584	沛县	鹿楼镇踪平楼变	10	200	0
62585	沛县	鹿楼镇小王庄变	10	400	238
62586	沛县	鹿楼镇鸳楼李庄变	10	200	0
62587	沛县	鹿楼镇农科西3#变	10	400	88
62588	沛县	鹿楼镇位楼变	10	200	98
62589	沛县	鹿楼镇南孔庄变	10	400	148
62590	沛县	鹿楼镇二分厂南变	10	200	14
62591	沛县	鹿楼镇二分厂北变	10	400	61
62592	沛县	鹿楼镇七堡台区	10	200	110
62593	沛县	鹿楼镇鸳楼机关东台区	10	200	0
62594	沛县	鹿楼镇刘饭铺变	10	400	212
62595	沛县	PMS_鹿楼镇前刘庄变	10	400	93
62596	沛县	鹿楼镇后刘庄变	10	400	227
62597	沛县	PMS_鹿楼镇朱小桥台区	10	400	150
62598	沛县	PMS_鹿楼镇金鹿变	10	200	99
62599	沛县	鹿楼镇赵牌坊变	10	200	104
62600	沛县	鹿楼镇八堡新村台区	10	200	48
62601	沛县	鹿楼镇八堡新村1#台区	10	400	78
62602	沛县	鹿楼镇八堡张庄台区	10	100	18
62603	沛县	PMS_鹿楼镇刘河也台区	10	400	230
62604	沛县	PMS_鹿楼镇果园西变	10	400	0
62605	沛县	PMS_鹿楼镇八堡变	10	400	0
62606	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东变	10	400	178
62607	沛县	鹿楼镇李桥台区	10	200	65
62608	沛县	鹿楼镇张伙庄西变	10	400	201
62609	沛县	PMS_鹿楼镇曹文东台区	10	400	172
62610	沛县	鹿楼镇曹文西台区	10	200	54
62611	沛县	鹿楼镇前楼变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62612	沛县	PMS_鹿楼镇邵庄台区	10	400	210
62613	沛县	鹿楼镇张堤口变	10	200	0
62614	沛县	PMS_鹿楼镇韩庄变	10	200	105
62615	沛县	鹿楼镇团结东变	10	400	122
62616	沛县	鹿楼镇团结西变	10	200	0
62617	沛县	PMS_鹿楼镇龚庄变	10	80	0
62618	沛县	鹿楼镇孙庄台区	10	400	248
62619	沛县	鹿楼镇黄洼变	10	200	28
62620	沛县	PMS_鹿楼镇曹新庄变	10	400	237
62621	沛县	PMS_鹿楼镇位庄变	10	200	41
62622	沛县	PMS_鹿楼镇韩岗变	10	400	192
62623	沛县	鹿楼镇邵庄2#变	10	200	76
62624	沛县	PMS_鹿楼镇寨里变	10	400	229
62625	沛县	PMS_鹿楼镇杨扑口变	10	400	192
62626	沛县	鹿楼镇高庄变	10	200	64
62627	沛县	鹿楼镇后踪庄变	10	315	91
62628	沛县	鹿楼镇农科西2#变	10	400	144
62629	沛县	鹿楼镇石婆庄台区	10	200	73
62630	沛县	鹿楼镇油坊口台区	10	400	210
62631	沛县	鹿楼镇后宋安变	10	200	56
62632	沛县	鹿楼镇二郎庙台区	10	200	54
62633	沛县	PMS_鹿楼镇房庄庄台区	10	400	227
62634	沛县	鹿楼镇李庄台区	10	200	129
62635	沛县	鹿楼镇张刘庄台区	10	200	24
62636	沛县	PMS_鹿楼镇张本清口变	10	200	37
62637	沛县	鹿楼镇宋庄台区	10	200	50
62638	沛县	鹿楼镇吴提口台区	10	400	219
62639	沛县	PMS_鹿楼镇朱集西台区	10	200	30
62640	沛县	鹿楼镇郑河崖台区	10	315	141
62641	沛县	鹿楼镇蒋庄变	10	200	119
62642	沛县	鹿楼镇陈新庄变	10	200	57
62643	沛县	PMS_鹿楼镇石孟庄2#村变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62644	沛县	鹿楼镇王庄台区	10	200	0
62645	沛县	PMS_鹿楼镇杨明集2#台区	10	400	155
62646	沛县	PMS_鹿楼镇张庄2#台区	10	400	128
62647	沛县	PMS_鹿楼镇马庄2变	10	400	195
62648	沛县	PMS_鹿楼镇黄洼2#台区	10	400	173
62649	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄2#台区	10	400	96
62650	沛县	PMS_鹿楼镇朱瓦屋2#台区	10	400	238
62651	沛县	鹿楼镇朱小桥2#台区	10	400	199
62652	沛县	PMS_鹿楼镇后踪庄2#台区	10	400	164
62653	沛县	PMS_鹿楼镇闵提口2#台区	10	400	252
62654	沛县	鹿楼镇七堡村2#台区	10	100	0
62655	沛县	鹿楼镇沈庄2#台区.	10	200	92
62656	沛县	鹿楼镇柳园子2#台区	10	400	121
62657	沛县	鹿楼镇后黄楼2#台区	10	200	103
62658	沛县	鹿楼镇新街2#台区	10	400	47
62659	沛县	PMS_鹿楼镇杨油坊2#变	10	400	138
62660	沛县	鹿楼镇后闫华山2#台区	10	200	71
62661	沛县	鹿楼镇谢庄2#台区	10	200	55
62662	沛县	鹿楼镇丁庄2#台区	10	400	228
62663	沛县	鹿楼镇任董庄2#台区	10	200	30
62664	沛县	鹿楼镇韩阳2#台区	10	400	128
62665	沛县	PMS_鹿楼镇高朋庄2#台区	10	400	203
62666	沛县	鹿楼镇蔡集1#变	10	200	63
62667	沛县	鹿楼镇蔡集2#变	10	200	100
62668	沛县	鹿楼镇北孔庄1#变	10	200	83
62669	沛县	PMS_鹿楼镇北孔庄2#变	10	400	204
62670	沛县	PMS_鹿楼镇陈坑1#变	10	400	208
62671	沛县	PMS_鹿楼镇陈坑2#变	10	400	157
62672	沛县	PMS_鹿楼镇陈新庄1#变	10	400	163
62673	沛县	PMS_鹿楼镇程楼1#变	10	400	245
62674	沛县	鹿楼镇曹新庄1#变	10	400	151
62675	沛县	鹿楼镇任董庄1#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62676	沛县	PMS_鹿楼镇冯集西1#变	10	400	62
62677	沛县	鹿楼镇高仿集北1#变	10	400	99
62678	沛县	PMS_鹿楼镇高仿集北2#变	10	400	232
62679	沛县	PMS_鹿楼镇高仿集西2#变	10	400	166
62680	沛县	PMS_鹿楼镇高朋庄2#变	10	400	195
62681	沛县	PMS_鹿楼镇高庄1#变	10	400	227
62682	沛县	鹿楼镇高庄2#变	10	200	59
62683	沛县	PMS_鹿楼镇龚庄1#变	10	400	230
62684	沛县	鹿楼镇关元1#变	10	400	125
62685	沛县	鹿楼镇郭庄1#变	10	200	28
62686	沛县	鹿楼镇郭庄2#变	10	80	13
62687	沛县	鹿楼镇韩岗1#变	10	400	240
62688	沛县	PMS_鹿楼镇韩岗2#变	10	400	248
62689	沛县	PMS_鹿楼镇韩赵庄1#变	10	400	236
62690	沛县	PMS_鹿楼镇韩庄1#变	10	400	230
62691	沛县	鹿楼镇王小楼2#变	10	200	91
62692	沛县	PMS_鹿楼镇后段楼2#变	10	400	36
62693	沛县	PMS_鹿楼镇后黄楼2#变	10	400	168
62694	沛县	鹿楼镇后刘庄1#变	10	400	206
62695	沛县	鹿楼镇后宋安1#变	10	400	193
62696	沛县	PMS_鹿楼镇花庄1#变	10	400	245
62697	沛县	PMS_鹿楼镇黄洼1#变	10	400	198
62698	沛县	PMS_鹿楼镇黄洼3#变	10	400	206
62699	沛县	PMS_鹿楼镇姬庄1#变	10	400	206
62700	沛县	PMS_鹿楼镇蒋庄1#变	10	400	214
62701	沛县	PMS_鹿楼镇梁集东1#变	10	400	185
62702	沛县	PMS_鹿楼镇梁庄1#变	10	400	228
62703	沛县	鹿楼镇刘岔楼1#变	10	200	74
62704	沛县	鹿楼镇刘岔楼2#变	10	200	25
62705	沛县	鹿楼镇刘饭铺1#变	10	400	163
62706	沛县	PMS_鹿楼镇刘饭铺2#变	10	400	185
62707	沛县	鹿楼镇刘河崖1#变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62708	沛县	鹿楼镇刘庄2#变	10	200	65
62709	沛县	PMS_鹿楼镇柳园子1#变	10	200	41
62710	沛县	PMS_鹿楼镇后黄楼1#变	10	400	195
62711	沛县	PMS_鹿楼镇大队1#变	10	400	215
62712	沛县	PMS_鹿楼镇魏花园3#变	10	400	172
62713	沛县	PMS_鹿楼镇后大安市1#变	10	400	13
62714	沛县	PMS_鹿楼镇驾楼机关南变	10	400	33
62715	沛县	PMS_鹿楼镇柳赵庄1#变	10	400	242
62716	沛县	PMS_鹿楼镇张堤口2#配变	10	400	231
62717	沛县	鹿楼镇任董庄2#变	10	400	170
62718	沛县	PMS_鹿楼镇西张庄1#变	10	400	193
62719	沛县	PMS_鹿楼镇小王庄1#配变	10	400	162
62720	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东2#变	10	400	175
62721	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄西1#配变	10	400	121
62722	沛县	PMS_鹿楼镇杨扑口1#变	10	400	116
62723	沛县	PMS_鹿楼镇孙庄1#变	10	400	220
62724	沛县	PMS_鹿楼镇郑庄1#变	10	400	241
62725	沛县	PMS_鹿楼镇前大安寺1#变	10	400	187
62726	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄1#变	10	400	79
62727	沛县	PMS_鹿楼镇油坊口1#配变	10	400	195
62728	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东1#变	10	400	157
62729	沛县	PMS_鹿楼镇魏河申1#变	10	400	228
62730	沛县	PMS_鹿楼镇朱小桥1#变	10	400	167
62731	沛县	PMS_鹿楼镇赵辛庄1#变	10	400	172
62732	沛县	PMS_鹿楼镇团结东1#配变	10	400	47
62733	沛县	PMS_鹿楼镇韩阳2#变	10	400	65
62734	沛县	PMS_鹿楼镇前楼1#配变	10	400	202
62735	沛县	PMS_鹿楼镇石集1#配变	10	400	216
62736	沛县	鹿楼镇前刘庄3#变	10	400	0
62737	沛县	PMS_鹿楼镇前刘庄1号变	10	400	126
62738	沛县	PMS_鹿楼镇吴提口1#配变	10	400	211
62739	沛县	PMS_鹿楼镇谢庄1#配变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62740	沛县	PMS_鹿楼镇张本清口1#配变	10	400	198
62741	沛县	鹿楼镇农科北1#配变	10	200	4
62742	沛县	鹿楼镇朱集西1#配变	10	200	63
62743	沛县	鹿楼镇张桥1#配变	10	200	100
62744	沛县	PMS_鹿楼镇张桥2#变	10	400	118
62745	沛县	鹿楼镇朱集前1#变	10	200	0
62746	沛县	PMS_鹿楼镇王元1#变	10	400	87
62747	沛县	鹿楼镇赵古楼新变	10	200	46
62748	沛县	PMS_鹿楼镇杨油坊1#配变	10	400	201
62749	沛县	鹿楼镇宋庄1#变	10	400	134
62750	沛县	PMS_鹿楼镇许庙配变	10	400	111
62751	沛县	PMS_鹿楼镇小张庄1#变	10	400	227
62752	沛县	PMS_鹿楼镇丁庄1#变	10	400	171
62753	沛县	PMS_鹿楼镇八堡四班变	10	400	140
62754	沛县	PMS_鹿楼镇朱集前3#变	10	400	239
62755	沛县	鹿楼镇沈庄1#变	10	200	97
62756	沛县	PMS_鹿楼镇郑和崖1#变	10	400	58
62757	沛县	PMS_鹿楼镇燕庄1#变	10	400	225
62758	沛县	鹿楼镇曹文西1#变	10	400	193
62759	沛县	PMS_鹿楼镇高朋庄1#变	10	400	193
62760	沛县	鹿楼镇李桥3#变	10	400	220
62761	沛县	PMS_鹿楼镇李桥4#变	10	400	151
62762	沛县	PMS_鹿楼镇曹文东1#变	10	400	228
62763	沛县	鹿楼镇八堡1#变	10	200	7
62764	沛县	PMS_鹿楼镇蒋庄2#变	10	400	208
62765	沛县	PMS_鹿楼镇曹文东2#变	10	400	212
62766	沛县	PMS_鹿楼镇段楼新家园1#变	10	400	225
62767	沛县	PMS_鹿楼镇段楼新家园2#变	10	400	198
62768	沛县	新增鹿楼镇曹文西2#变	10	400	243
62769	沛县	PMS_鹿楼镇鸳楼李庄1#变	10	400	192
62770	沛县	鹿楼镇鸳楼机关北1#变	10	400	3
62771	沛县	鹿楼镇二分厂东变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62772	沛县	PMS_鹿楼镇郭楼1#变	10	400	208
62773	沛县	PMS_鹿楼镇杜桥1#变	10	400	73
62774	沛县	PMS_鹿楼镇二郎庙1#变	10	400	166
62775	沛县	PMS_鹿楼镇房庄1#变	10	400	228
62776	沛县	PMS_鹿楼镇封楼1#变	10	400	207
62777	沛县	PMS_鹿楼镇后闫华山1#变	10	200	32
62778	沛县	鹿楼镇后闫华山2#变	10	400	252
62779	沛县	鹿楼镇刘庄1#变	10	400	210
62780	沛县	PMS_鹿楼镇二队2#变	10	400	101
62781	沛县	鹿楼镇卢楼东2#变	10	250	94
62782	沛县	鹿楼镇高仿集西配变	10	200	63
62783	沛县	鹿楼镇金鹿花园台区	10	200	5
62784	沛县	鹿楼大市场2#变	10	200	92
62785	沛县	PMS_鹿楼大市场1#变	10	400	193
62786	沛县	鹿楼大市场3#变	10	200	106
62787	沛县	PMS_鹿楼大市场4#变	10	400	188
62788	沛县	PMS_鹿楼镇卢楼西1#变	10	400	177
62789	沛县	PMS_王花园2#配变柱上变压器	10	400	138
62790	沛县	PMS_王花园1#配变	10	400	185
62791	沛县	PMS_朱瓦屋1#	10	400	201
62792	沛县	PMS_朱围子1#配变	10	400	269
62793	沛县	PMS_朱小桥3#变	10	400	0
62794	沛县	PMS_位楼1#配变	10	400	256
62795	沛县	鹿楼镇禾达果园新变	10	315	95
62796	沛县	PMS_王集1#配变	10	400	0
62797	沛县	李庄1#配变	10	200	97
62798	沛县	PMS_鹿楼镇南孔庄1#配变	10	400	180
62799	沛县	PMS_周杨庄1#配变	10	400	263
62800	沛县	PMS_鹿楼镇踪王庄1#变	10	400	228
62801	沛县	PMS_鹿楼镇王李庄1#变	10	400	217
62802	沛县	PMS_鹿楼镇王李庄2#变	10	400	99
62803	沛县	PMS_鹿楼镇位庄1#变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62804	沛县	PMS_鹿楼镇徐集1#变	10	400	212
62805	沛县	鹿楼镇张堤口1#变	10	200	86
62806	沛县	鹿楼镇一分厂1#变	10	315	48
62807	沛县	鹿楼镇卢楼西2#变	10	200	85
62808	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东3# 变	10	400	219
62809	沛县	PMS_鹿楼镇张彭庄1#变	10	400	198
62810	沛县	前黄楼南1#配变	10	315	110
62811	沛县	鹿楼镇杨明集3#变	10	400	170
62812	沛县	PMS_鹿楼镇石集3#变	10	400	187
62813	沛县	鹿韩庄1#配变	10	400	198
62814	沛县	PMS_前黄楼1#配变	10	400	200
62815	沛县	PMS_前黄楼2#配变	10	400	208
62816	沛县	PMS_梁庄1#配变	10	400	229
62817	沛县	PMS_鹿楼镇赵庄1#配变	10	400	195
62818	沛县	PMS_鹿楼镇前刘庄2#变	10	400	165
62819	沛县	PMS_前宋安1#配变	10	400	137
62820	沛县	PMS_前闫华山1#配变	10	400	203
62821	沛县	邱庄2#配变	10	200	106
62822	沛县	PMS_鹿楼镇邵庄1#配变	10	400	204
62823	沛县	鹿楼镇王小楼1#变	10	400	188
62824	沛县	PMS_鹿楼镇柳园子3#变	10	400	199
62825	沛县	鹿楼镇张伙庄西2#变	10	400	137
62826	沛县	PMS_鹿楼镇石集2#变，	10	400	201
62827	沛县	PMS_石孟庄2#配变	10	400	232
62828	沛县	石婆庄1#配变	10	200	67
62829	沛县	PMS_鹿楼镇吴堤口2#变	10	400	234
62830	沛县	PMS_团结西1#配变	10	400	227
62831	沛县	鹿楼镇梁集西1#配变	10	400	77
62832	沛县	PMS_鹿楼镇朱庄1#变	10	400	115
62833	沛县	鹿楼镇马庄北1#变	10	200	0
62834	沛县	PMS_鹿楼镇踪平楼1#变	10	400	221
62835	沛县	PMS_鹿楼镇四六队西变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62836	沛县	鹿楼镇魏花园2#变	10	400	228
62837	沛县	鹿楼镇魏花园4 #变	10	400	170
62838	沛县	PMS_鹿楼镇鹿楼大队2#变	10	400	145
62839	沛县	PMS_鹿楼镇朱庄变	10	400	0
62840	沛县	PMS_鹿楼镇杨庄变	10	400	261
62841	沛县	PMS_鹿楼镇鸳楼机关北2#变	10	400	152
62842	沛县	PMS_鹿楼镇锦绣阳光变	10	400	215
62843	沛县	鹿楼镇农科西1#配变	10	200	33
62844	沛县	鹿楼镇小胡庄台区	10	400	105
62845	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄3#变	10	400	177
62846	沛县	鹿楼镇新鹿楼新村	10	200	74
62847	沛县	PMS_鹿楼镇前楼3#配变	10	400	251
62848	沛县	PMS_天通苑商住小区1变	10	400	205
62849	沛县	PMS_天通苑商住小区2变	10	400	98
62850	沛县	PMS_王庄安置小区配1变	10	800	397
62851	沛县	PMS_金鹿花园二期1#变	10	400	211
62852	沛县	PMS_金鹿花园二期2#变	10	400	215
62853	沛县	PMS_美乡1组配2主变	10	630	374
62854	沛县	PMS_美乡2配2主变	10	630	369
62855	沛县	PMS_美乡2配1主变	10	630	269
62856	沛县	PMS_美乡1组配1主变	10	630	332
62857	沛县	鹿楼镇冯集新型社区2箱变主变	10	630	279
62858	沛县	鹿楼镇冯集新型社区3箱变主变	10	630	456
62859	沛县	鹿楼镇冯集新型社区6箱变主变	10	630	440
62860	沛县	鹿楼镇冯集新型社区1箱变主变	10	630	466
62861	沛县	鹿楼镇冯集新型社区4箱变主变	10	630	264
62862	沛县	鹿楼镇冯集新型社区5箱变主变	10	630	314
62863	沛县	鹿楼镇吴堤口南变	10	400	212
62864	沛县	鹿楼镇梁集西2#变	10	400	62
62865	沛县	鹿楼镇冯集北变	10	400	117
62866	沛县	鹿楼镇李桥东变	10	200	8
62867	沛县	鹿楼镇七堡安置小区2配6主变	10	800	563

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62868	沛县	鹿楼镇七堡安置小区1配2主变	10	1000	606
62869	沛县	鹿楼镇七堡安置小区2配5主变	10	1000	624
62870	沛县	鹿楼镇七堡安置小区1配1主变	10	1000	540
62871	沛县	鹿楼镇七堡安置小区2配4主变	10	1000	618
62872	沛县	鹿楼镇迎风小区箱变主变	10	630	232
62873	沛县	鹿楼镇康馨花园台区箱主变	10	500	251
62874	沛县	鹿楼镇金地花园1配主变	10	400	198
62875	沛县	鹿楼镇祥和家园配2主变	10	400	183
62876	沛县	鹿楼镇祥和家园配变	10	400	235
62877	沛县	鹿楼镇康泰1#变	10	400	187
62878	沛县	鹿楼镇李桥东1#变	10	200	18
62879	沛县	鹿楼镇邱庄4#变	10	400	190
62880	沛县	鹿楼镇魏河申2#变	10	400	245
62881	沛县	鹿楼镇小张庄2#变	10	400	13
62882	沛县	鹿楼镇石集北变	10	400	197
62883	沛县	鹿楼镇朱屈庄北变	10	400	218
62884	沛县	鹿楼镇朱屈庄1#变	10	400	158
62885	沛县	鹿楼镇徐集2#变	10	400	166
62886	沛县	鹿楼镇西张庄变	10	400	251
62887	沛县	鹿楼镇卢楼东变	10	400	185
62888	沛县	鹿楼镇前大安寺2#变	10	400	287
62889	沛县	鹿楼镇周杨庄台区	10	400	170
62890	沛县	鹿楼镇团结南变	10	200	51
62891	沛县	鹿楼镇沙河畔2箱变主变	10	630	408
62892	沛县	鹿楼镇沙河畔4箱变主变	10	630	354
62893	沛县	鹿楼镇沙河畔3箱变主变	10	630	365
62894	沛县	鹿楼镇沙河畔1箱变主变	10	630	417
62895	沛县	鹿楼镇阳光家园1箱主变	10	630	479
62896	沛县	鹿楼镇阳光家园4箱主变	10	630	403
62897	沛县	鹿楼镇阳光家园2箱主变	10	630	353
62898	沛县	鹿楼镇阳光家园5箱主变	10	630	503
62899	沛县	鹿楼镇阳光家园6箱主变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62900	沛县	鹿楼镇阳光家园3箱主变	10	630	322
62901	沛县	鹿楼镇杨扑口2#变	10	200	42
62902	沛县	鹿楼镇西张庄2#变	10	400	276
62903	沛县	闵堤口新村2#配变	10	630	358
62904	沛县	闵堤口新村5#配变	10	630	243
62905	沛县	闵堤口新村6#配变	10	630	326
62906	沛县	闵堤口新村4#配变	10	630	381
62907	沛县	闵堤口新村1#配变	10	630	271
62908	沛县	闵堤口新村3#配变	10	630	360
62909	沛县	鹿楼机关2#台区	10	400	0
62910	沛县	鹿楼镇大队变	10	400	98
62911	沛县	鹿楼七八队北变	10	400	40
62912	沛县	鹿楼七八队变	10	400	137
62913	沛县	PMS_鹿楼镇王花园2#台区	10	400	154
62914	沛县	鹿楼镇李桥2#台区	10	200	50
62915	沛县	PMS_龙固镇中三村北变	10	500	150
62916	沛县	PMS_龙固镇中三新村2#变	10	400	174
62917	沛县	PMS_龙固镇中三新村1#变	10	400	148
62918	沛县	PMS_龙固镇中三新村1#箱变_001	10	400	115
62919	沛县	PMS_龙固镇中三新村2#箱变_001	10	400	90
62920	沛县	PMS_龙固镇龙西居新居1#箱变001	10	630	292
62921	沛县	PMS_龙固镇龙西居新居2#箱变002	10	630	321
62922	沛县	龙固镇焦刘庄郭楼新变	10	200	4
62923	沛县	龙固镇姚楼北变	10	400	100
62924	沛县	PMS_龙固镇前程子丁庄变	10	200	0
62925	沛县	PMS_龙固镇前程子王庄变	10	200	108
62926	沛县	PMS_龙固镇前程子杨庄变	10	200	86
62927	沛县	PMS_龙固镇龙东二队变	10	200	0
62928	沛县	龙固镇桃园孟庄变	10	200	53
62929	沛县	PMS_龙固镇果园余行变	10	200	0
62930	沛县	PMS_龙固镇果园两王庄北变	10	400	0
62931	沛县	PMS_龙固镇中心十二队变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62932	沛县	龙固镇龙西二队变	10	400	101
62933	沛县	PMS_龙固镇邵马邱集变	10	200	8
62934	沛县	PMS_龙固镇邵马孟庄变	10	200	77
62935	沛县	PMS_龙固镇张王奈庄西变	10	200	85
62936	沛县	PMS_龙固镇张王奈庄东变	10	200	27
62937	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄北变	10	200	13
62938	沛县	龙固镇前程子高庄变	10	200	26
62939	沛县	龙固镇沙河照明变	10	400	206
62940	沛县	PMS_龙固镇龙东谢庄变	10	200	84
62941	沛县	PMS_龙固镇前程子变	10	200	91
62942	沛县	PMS_龙固镇前程子村东变	10	200	0
62943	沛县	PMS_龙固镇中三西北站照明变	10	400	172
62944	沛县	龙固镇张耿庄8队变	10	200	17
62945	沛县	PMS_龙固镇张耿庄9队变	10	400	135
62946	沛县	龙固镇龙西居北2#配变	10	200	0
62947	沛县	PMS_龙固镇龙东总表变	10	400	117
62948	沛县	龙固镇龙东南变	10	200	97
62949	沛县	PMS_龙固镇中三村南变	10	400	0
62950	沛县	PMS_龙固镇中二村南变	10	400	116
62951	沛县	PMS_龙固镇中一北变	10	400	10
62952	沛县	PMS_龙固镇龙西居南变	10	400	98
62953	沛县	PMS_龙固镇龙西村变	10	400	74
62954	沛县	龙固镇中二汉街变	10	200	86
62955	沛县	龙固镇龙东五队西2#变	10	400	184
62956	沛县	龙固镇张耿庄十组新变	10	200	85
62957	沛县	PMS_龙固镇焦刘庄照明变	10	200	12
62958	沛县	PMS_龙固镇三河尖桃行变	10	200	98
62959	沛县	PMS_龙固镇新建黄圩子照明变	10	200	83
62960	沛县	龙固镇三河尖中变	10	200	8
62961	沛县	PMS_龙固镇焦刘候圩子变	10	200	72
62962	沛县	PMS_龙固镇焦刘徐庄变	10	200	76
62963	沛县	PMS_龙固镇焦刘郭楼照明变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62964	沛县	PMS_龙固镇邵马谢庄变	10	200	64
62965	沛县	PMS_龙固镇邵马五队变	10	200	73
62966	沛县	PMS_龙固镇新建刘庄照明变	10	200	75
62967	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘新庄变	10	400	205
62968	沛县	PMS_龙固镇邵马7至12队变	10	200	39
62969	沛县	PMS_龙固镇中二中变	10	400	178
62970	沛县	龙固镇商城3#变	10	400	113
62971	沛县	PMS_龙固镇桃园头道圩子变	10	200	86
62972	沛县	龙固镇桃元韩庄变	10	200	0
62973	沛县	PMS_龙固镇桃园三道圩子变	10	400	160
62974	沛县	PMS_龙固镇果园两王庄南变	10	250	46
62975	沛县	PMS_龙固镇果园张圩子北变	10	250	96
62976	沛县	龙固镇果园张圩子南变	10	400	150
62977	沛县	龙固镇后洼村变	10	200	31
62978	沛县	PMS_龙固镇后洼马庄变	10	200	44
62979	沛县	龙固镇商城变	10	200	0
62980	沛县	PMS_龙固镇三里河照明变	10	400	110
62981	沛县	龙固镇姚楼变	10	200	0
62982	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘庄变	10	200	0
62983	沛县	龙固镇张耿庄北变	10	200	0
62984	沛县	龙固镇张耿庄中变	10	200	35
62985	沛县	龙固镇张耿庄南变	10	400	104
62986	沛县	PMS_龙固镇镇镇西居十组变	10	200	46
62987	沛县	PMS_龙固镇新建居西变	10	200	46
62988	沛县	龙固镇新建居东变	10	200	47
62989	沛县	龙固镇后洼村杨圩子变	10	400	153
62990	沛县	龙固镇中三新3#变	10	400	83
62991	沛县	龙固镇奚阁北变	10	400	64
62992	沛县	PMS_龙固镇邵马刑庄变	10	200	37
62993	沛县	PMS_龙固镇张王小新庄变	10	200	60
62994	沛县	PMS_龙固镇邵马四队变	10	200	60
62995	沛县	PMS_龙固镇新建李庄变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62996	沛县	PMS_龙固镇奚阁小新庄变	10	200	38
62997	沛县	龙固镇三里河东变	10	400	175
62998	沛县	PMS_龙固镇朱庄十一队变	10	200	37
62999	沛县	PMS_龙固镇中一南变	10	200	0
63000	沛县	PMS_龙固镇后洼位庄变	10	200	64
63001	沛县	龙固镇龙西五队东变	10	400	172
63002	沛县	龙固镇龙东五队东变	10	400	68
63003	沛县	龙固镇龙东小新庄变	10	400	113
63004	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄南变	10	400	89
63005	沛县	龙固镇中心小用户变	10	400	22
63006	沛县	龙固镇大街机关变	10	400	8
63007	沛县	PMS_龙固镇大街中变	10	400	37
63008	沛县	PMS_龙固镇大街西变	10	400	19
63009	沛县	龙固镇张耿庄十组变	10	200	43
63010	沛县	PMS_龙固镇邵马回民队变	10	200	46
63011	沛县	PMS_龙固镇张王张油坊变	10	200	3
63012	沛县	PMS_龙固镇张王西变	10	200	74
63013	沛县	PMS_龙固镇龙东五队变	10	400	64
63014	沛县	PMS_龙固镇中三新变	10	400	11
63015	沛县	PMS_龙固镇韩庄社区润龙花园小区2#环网箱变	10	630	197
63016	沛县	龙固镇果园两王庄中变	10	400	0
63017	沛县	龙固镇中三村三期1配电室1主变	10	630	312
63018	沛县	龙固镇中三村三期1配电室2主变	10	400	184
63019	沛县	PMS_龙固镇龙西村东变	10	400	95
63020	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄南2#变	10	400	92
63021	沛县	PMS_龙固镇龙东五队北变	10	400	78
63022	沛县	龙固镇龙东谢庄2#变	10	200	33
63023	沛县	PMS_龙固镇前程子村北变	10	400	203
63024	沛县	龙固镇前程子村丁庄北变	10	400	116
63025	沛县	PMS_龙固镇前程子丁庄西变	10	400	96
63026	沛县	PMS_龙固镇前程子西变	10	400	125
63027	沛县	PMS_龙固镇中心十二队南变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63028	沛县	龙固镇中心小用户2#变	10	400	0
63029	沛县	龙固镇后洼村杨圩子2#变	10	200	0
63030	沛县	PMS_龙固镇新建小区南变	10	200	73
63031	沛县	龙固镇三河尖北2#变	10	400	132
63032	沛县	PMS_龙固镇三河尖西变	10	400	189
63033	沛县	PMS_龙固镇邵马孟庄南变	10	400	105
63034	沛县	PMS_龙固镇邵马王庄2#变	10	400	74
63035	沛县	PMS_龙固镇新建居东北变	10	400	163
63036	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘庄北变	10	400	62
63037	沛县	PMS_龙固镇张王东2#变	10	400	219
63038	沛县	PMS_龙固镇张王西北变	10	400	87
63039	沛县	龙固镇张王奈庄北变	10	200	33
63040	沛县	龙固镇张王奈庄南变	10	200	63
63041	沛县	PMS_龙固镇果园余行南变	10	400	151
63042	沛县	PMS_龙固镇果园张圩子北2#变	10	400	90
63043	沛县	PMS_龙固镇后洼村南变	10	400	160
63044	沛县	PMS_龙固镇后洼位庄2#变	10	400	144
63045	沛县	龙固镇三里西2#变	10	200	0
63046	沛县	PMS_龙固镇三里赵湾新变	10	400	136
63047	沛县	PMS_龙固镇桃元韩庄北变	10	400	16
63048	沛县	PMS_龙固镇桃园孟庄北变	10	400	200
63049	沛县	PMS_龙固镇中二中2#变	10	400	138
63050	沛县	PMS_龙固镇中一新庄2#变	10	400	135
63051	沛县	PMS_龙固镇中一南2#变	10	400	174
63052	沛县	龙固镇桃园三道圩子南变	10	200	0
63053	沛县	PMS_龙固镇沙河西变	10	400	150
63054	沛县	龙固镇奚阁南2#变(中三北2#)	10	200	55
63055	沛县	龙固镇中一北2#变	10	200	0
63056	沛县	龙固镇姚楼村2#变	10	200	0
63057	沛县	龙固镇姚楼东变	10	200	0
63058	沛县	龙固镇三里河北变	10	200	41
63059	沛县	龙固镇中三村南2#变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63060	沛县	PMS_龙固镇商城2#变	10	400	0
63061	沛县	PMS_龙固镇龙西村西变	10	400	125
63062	沛县	PMS_龙固镇龙西二队南变	10	400	83
63063	沛县	龙固镇龙西居北变	10	400	135
63064	沛县	PMS_龙固镇龙西居南2#变	10	400	55
63065	沛县	PMS_龙固镇张耿庄8队2#配变	10	400	85
63066	沛县	PMS_龙固镇张耿庄9队南变	10	400	182
63067	沛县	PMS_龙固镇周庄自然村2#箱变1#主变	10	500	233
63068	沛县	PMS_龙固镇周庄自然村1#箱变1#主变	10	500	313
63069	沛县	PMS_龙固镇张耿庄南2#变	10	400	187
63070	沛县	PMS_龙固镇张耿庄中2#变	10	400	225
63071	沛县	中三小区5#箱变1#主变	10	630	219
63072	沛县	PMS_龙固镇张耿庄北2#变	10	400	120
63073	沛县	PMS_龙固镇邵马邱集2#变	10	400	241
63074	沛县	PMS_龙固镇韩庄居北变	10	400	2
63075	沛县	PMS_龙固镇新建刘庄2#变	10	400	205
63076	沛县	PMS_龙固镇中二村南2#变	10	400	141
63077	沛县	龙固镇果园两王庄4#变	10	200	39
63078	沛县	龙固镇三里东3#变	10	200	86
63079	沛县	PMS_龙固镇朱庄新村变	10	400	207
63080	沛县	PMS_龙固镇中二汉街2#变	10	400	27
63081	沛县	PMS_龙固镇中三西北站2#变	10	400	144
63082	沛县	PMS_龙固镇镇西居小新庄变	10	400	202
63083	沛县	PMS_龙固镇三里河4#变	10	400	189
63084	沛县	龙固镇后洼村3#变	10	400	198
63085	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄南3#变	10	400	113
63086	沛县	PMS_龙固镇龙西二队3#变	10	400	172
63087	沛县	PMS_龙固镇前程子高庄2#变	10	400	104
63088	沛县	龙固镇后洼位庄3#变	10	400	192
63089	沛县	PMS_龙固镇龙东五队西3#变	10	400	0
63090	沛县	PMS_龙固镇前程子杨庄2#变	10	400	214
63091	沛县	龙固镇三河尖桃行北变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63092	沛县	PMS_龙固镇邵马7至12队2#变	10	400	183
63093	沛县	PMS_龙固镇邵马四队2#变	10	400	173
63094	沛县	龙固镇桃园头道圩子2#变	10	400	211
63095	沛县	PMS_龙固镇邵马五队2#变	10	400	171
63096	沛县	PMS_龙固镇奚阁北2#变	10	400	166
63097	沛县	PMS_龙固镇奚阁南3#变	10	400	56
63098	沛县	PMS_龙固镇新建黄圩子2#变	10	400	263
63099	沛县	PMS_龙固镇新建居西2#变	10	400	221
63100	沛县	PMS_龙固镇桃园三道圩子3#变	10	400	188
63101	沛县	PMS_龙固镇新建居东南变	10	400	222
63102	沛县	龙固镇张耿庄刘庄南变	10	200	54
63103	沛县	PMS_龙固镇果园张圩子南2#变	10	400	160
63104	沛县	龙固镇后洼马庄南变	10	400	224
63105	沛县	PMS_龙固镇焦刘郭楼2#变	10	400	263
63106	沛县	PMS_龙固镇龙东谢庄3#变	10	400	130
63107	沛县	PMS_龙固镇中二新庄变	10	400	124
63108	沛县	PMS_龙固镇龙东五队东2#变	10	400	141
63109	沛县	PMS_龙固镇龙西五队东2#变	10	400	137
63110	沛县	PMS_龙固镇前程子高庄3#变	10	400	127
63111	沛县	PMS_龙固镇龙东四队变	10	400	262
63112	沛县	PMS_龙固镇中三新2#变	10	400	54
63113	沛县	PMS_龙固镇韩庄新庄变	10	400	43
63114	沛县	PMS_龙固镇邵马五队3#变	10	400	143
63115	沛县	龙固镇大街农行变	10	200	23
63116	沛县	PMS_龙固镇前程子王庄2#变	10	400	202
63117	沛县	PMS_龙固镇龙东总表2#变	10	400	26
63118	沛县	PMS_龙固镇龙西村南1#变	10	400	117
63119	沛县	PMS_龙固镇龙西居北3#变	10	400	145
63120	沛县	PMS_龙固镇龙西五队南1#变	10	400	123
63121	沛县	龙固镇三河尖3#变	10	400	175
63122	沛县	龙固镇桃元韩庄南变	10	400	165
63123	沛县	PMS_龙固镇桃园孟庄西变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63124	沛县	中三小区4#箱变1#主变	10	630	215
63125	沛县	中三小区6#箱变1#主变	10	630	236
63126	沛县	PMS_沛县龙固镇兴隆商业中心1号变压器	10	400	2
63127	沛县	PMS_沛县龙固镇兴隆商业中心2号变压器	10	400	214
63128	沛县	龙东矿宿舍8箱变主变	10	630	383
63129	沛县	PMS_龙东矿宿舍5箱变主变	10	400	186
63130	沛县	PMS_龙东矿宿舍6箱变主变	10	400	158
63131	沛县	PMS_龙东矿宿舍1箱变主变	10	400	204
63132	沛县	PMS_龙东矿宿舍2箱变主变	10	400	179
63133	沛县	PMS_龙东矿宿舍3箱变主变	10	400	99
63134	沛县	PMS_龙东矿宿舍7箱变主变	10	400	204
63135	沛县	PMS_龙东矿宿舍4箱变主变	10	400	188
63136	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍8箱变主变	10	630	408
63137	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍4箱变主变	10	630	376
63138	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍3箱变主变	10	630	391
63139	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍5箱变主变	10	630	328
63140	沛县	三河家苑煤矿宿舍10箱变主变	10	400	254
63141	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍9箱变主变	10	630	405
63142	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍7箱变主变	10	630	401
63143	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍1箱变进线主变	10	500	319
63144	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍2箱变主变	10	630	427
63145	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍6箱变压器	10	500	326
63146	沛县	PMS_龙固镇龙固新建小区	10	400	192
63147	沛县	龙固镇三里安置1组配2变	10	630	437
63148	沛县	龙固镇三里安置1组配3变	10	630	234
63149	沛县	龙固镇三里安置1组配4变	10	630	299
63150	沛县	龙固镇三里安置1组配1变	10	630	260
63151	沛县	PMS_龙固镇韩庄居南变	10	400	80
63152	沛县	龙固镇奚阁公路变	10	400	0
63153	沛县	龙固镇龙湖1配3主变	10	800	425
63154	沛县	龙固镇龙湖1配4主变	10	800	484
63155	沛县	龙固镇龙湖1配2主变	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63156	沛县	龙固镇龙湖2配1主变	10	800	376
63157	沛县	龙固镇龙湖2配2主变	10	800	457
63158	沛县	龙固镇龙湖1配1主变	10	800	425
63159	沛县	龙固镇张王庄2配2主变	10	630	433
63160	沛县	龙固镇张王庄1配2主变	10	630	410
63161	沛县	龙固镇张王庄2配4主变	10	630	477
63162	沛县	龙固镇张王庄2配3主变	10	630	416
63163	沛县	龙固镇张王庄1组配1主变	10	630	418
63164	沛县	龙固镇张王庄2配1主变	10	630	439
63165	沛县	龙固镇张王庄1配1主变	10	630	445
63166	沛县	龙固镇张王庄1组配2主变	10	630	415
63167	沛县	龙固镇中二新村变	10	400	228
63168	沛县	龙固镇大街西2号变	10	200	116
63169	沛县	龙固镇春龙佳源小区1配2主变	10	500	243
63170	沛县	龙固镇春龙佳源小区1配1主变	10	500	291
63171	沛县	龙固镇春龙佳源小区2配2主变	10	500	273
63172	沛县	龙固镇春龙佳源小区2配1主变	10	500	334
63173	沛县	龙固镇中一居配2主变	10	500	208
63174	沛县	龙固镇中一居配1主变	10	500	244
63175	沛县	龙固镇中三西北站3#变	10	400	0
63176	沛县	龙固镇后洼位庄4#变	10	200	0
63177	沛县	龙固镇果园两王庄北2#变	10	400	186
63178	沛县	龙固镇张王东变	10	400	146
63179	沛县	龙固镇奚阁南变	10	400	160
63180	沛县	龙固镇邵马王庄变	10	400	169
63181	沛县	龙固镇龙西五队变	10	400	136
63182	沛县	龙固镇三河尖北变	10	400	192
63183	沛县	龙固镇中一新庄变	10	400	91
63184	沛县	龙固镇邵马王庄3#变	10	200	11
63185	沛县	龙固镇三河尖北3#变	10	200	7
63186	沛县	龙固镇龙西五队3#变	10	400	182
63187	沛县	龙固镇龙东小新庄2#变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63188	沛县	龙固镇韩庄润龙花园1终端箱变主变	10	630	397
63189	沛县	龙固镇中二公路变	10	400	105
63190	沛县	龙固镇中三汽车站变	10	200	10
63191	沛县	龙固三里安置1箱主变	10	630	218
63192	沛县	龙固三里安置2箱主变	10	630	252
63193	沛县	龙固镇龙西二队4#变	10	400	116
63194	沛县	PMS_龙固镇前程子村丁庄东变	10	200	5
63195	沛县	PMS_龙固镇姚楼小新庄变	10	200	14
63196	泉山	PMS_西邮线10	10	400	189
63197	泉山	PMS_奎七线25一2=3	10	400	197
63198	泉山	PMS_吴农线6一13	10	400	129
63199	泉山	翟云线29南1	10	400	95
63200	泉山	PMS_古枢一线8	10	400	66
63201	泉山	苏铜二线15一3	10	400	119
63202	泉山	PMS_桥苏线31	10	400	205
63203	泉山	PMS_翟七一线48一1=11	10	400	181
63204	泉山	PMS_贵邦财富组合配电站1变压器	10	800	343
63205	泉山	PMS_贵邦财富组合配电站2变压器	10	800	384
63206	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站2变压器	10	630	234
63207	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站4变压器	10	630	163
63208	泉山	PMS_西工线4南	10	400	60
63209	泉山	PMS_西工线7东3	10	400	50
63210	泉山	PMS_天成花园3箱变变压器	10	630	261
63211	泉山	PMS_吴湖线26	10	400	121
63212	泉山	PMS_吴湖线26一2	10	400	165

表2 公用配变负荷受限容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1	丰县	PMS_城区小煤厂	10	400	本级设备容量受限
2	丰县	城区东小2#	10	400	本级设备容量受限
3	丰县	PMS_城区名仕花园1#	10	800	本级设备容量受限
4	丰县	PMS_城区华地第一街9#	10	630	本级设备容量受限
5	丰县	PMS_城区羽绒厂2#	10	200	本级设备容量受限
6	丰县	PMS_城区凤鸣小区2#	10	400	本级设备容量受限
7	丰县	PMS_城区临府街南	10	200	本级设备容量受限
8	丰县	PMS_城区革新路2#	10	400	本级设备容量受限
9	丰县	城区中医院宿舍2#	10	400	本级设备容量受限
10	丰县	城区油厂宿舍	10	315	本级设备容量受限
11	丰县	PMS_城区农机监理	10	400	本级设备容量受限
12	丰县	PMS_城区马庄	10	400	本级设备容量受限
13	丰县	城区规划局	10	400	本级设备容量受限
14	丰县	PMS_城区胜利小区2#	10	400	本级设备容量受限
15	丰县	PMS_城区紫金4#配电室03#变	10	630	本级设备容量受限
16	丰县	城区胜利西区2#	10	400	本级设备容量受限
17	丰县	PMS_城区大庆中路	10	400	本级设备容量受限
18	丰县	PMS_城区支农南	10	400	本级设备容量受限
19	丰县	PMS_城区育红巷	10	400	本级设备容量受限
20	丰县	PMS_城区广电局	10	315	本级设备容量受限
21	丰县	PMS_城区物价局	10	400	本级设备容量受限
22	丰县	PMS_城区经委	10	400	本级设备容量受限
23	泉山	PMS_吴新线20一2=1	10	400	本级设备容量受限
24	泉山	万裕风情园I期2箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
25	泉山	PMS_吴矿线14西7	10	400	本级设备容量受限
26	泉山	PMS_古淮线28	10	400	本级设备容量受限
27	泉山	PMS_苏铜二线14-2=1	10	400	本级设备容量受限
28	泉山	桥古线23	10	630	本级设备容量受限
29	泉山	PMS_桥夹二线20付	10	400	本级设备容量受限
30	泉山	桥华线20	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
31	泉山	PMS_福水井三期配电室变压器	10	800	本级设备容量受限
32	丰县	城区北关外	10	400	本级设备容量受限
33	丰县	PMS_城区酒精厂	10	400	本级设备容量受限
34	丰县	PMS_城区朱园东公变	10	400	本级设备容量受限
35	丰县	PMS_城区张方庄	10	400	本级设备容量受限
36	丰县	PMS_城区染织厂	10	400	本级设备容量受限
37	丰县	城区荟苑小区	10	400	本级设备容量受限
38	丰县	PMS_城区工商局宿舍	10	80	本级设备容量受限
39	丰县	PMS_城区纺织巷	10	400	本级设备容量受限
40	丰县	PMS_城区中阳商城1期东	10	630	本级设备容量受限
41	丰县	PMS_城区中阳商城	10	630	本级设备容量受限
42	丰县	PMS_城区安福花园	10	500	本级设备容量受限
43	丰县	PMS_凤城镇秦河南	10	200	本级设备容量受限
44	丰县	城区临府小区公变	10	400	本级设备容量受限
45	泉山	PMS_吴建线26一8	10	400	本级设备容量受限
46	丰县	PMS_城区黄庄东公变	10	400	本级设备容量受限
47	丰县	PMS_城区北店子公变	10	400	本级设备容量受限
48	丰县	PMS_城区高庄公变	10	400	本级设备容量受限
49	泉山	PMS_古枢二线2	10	400	本级设备容量受限
50	丰县	PMS_城区凤凰嗪北公变	10	400	本级设备容量受限
51	丰县	PMS_城区公安小区公变	10	400	本级设备容量受限
52	丰县	PMS_城区杜庄公变	10	400	本级设备容量受限
53	泉山	PMS_桥夹一线13	10	400	本级设备容量受限
54	泉山	桥夹二线5-2=2	10	400	本级设备容量受限
55	泉山	PMS_吴韩线23南5	10	250	本级设备容量受限
56	泉山	桥苏线14-3=1	10	400	本级设备容量受限
57	泉山	PMS_古九一线4	10	400	本级设备容量受限
58	泉山	PMS_古枢一线15	10	250	本级设备容量受限
59	泉山	PMS_吴矿线11	10	315	本级设备容量受限
60	泉山	PMS_古风二线3北1	10	400	本级设备容量受限
61	泉山	PMS_古永二线8	10	400	本级设备容量受限
62	丰县	PMS_城区凤凰嗪小区4#箱变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
63	丰县	城区仿古街东公变	10	630	本级设备容量受限
64	丰县	PMS_城区仿古街西公变	10	400	本级设备容量受限
65	丰县	PMS_城区交管所公变	10	630	本级设备容量受限
66	丰县	PMS_城区青年路2#公变	10	200	本级设备容量受限
67	丰县	PMS_城区公交公司公变	10	400	本级设备容量受限
68	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期5#变	10	500	本级设备容量受限
69	丰县	PMS_城区育红巷2#	10	400	本级设备容量受限
70	丰县	PMS_城区杜庄西2#公变	10	200	本级设备容量受限
71	丰县	PMS_城区中阳壹号7号公变	10	400	本级设备容量受限
72	泉山	福水井II期箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
73	泉山	倒马井1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
74	泉山	PMS_市西局美变变压器	10	500	本级设备容量受限
75	泉山	大学城1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
76	泉山	PMS_翟云线19南1	10	400	本级设备容量受限
77	泉山	古王线3一1	10	400	本级设备容量受限
78	泉山	民安园5箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
79	泉山	PMS_吴修线21	10	400	本级设备容量受限
80	泉山	PMS_苏苑二线5	10	400	本级设备容量受限
81	泉山	PMS_苏民线6	10	400	本级设备容量受限
82	泉山	PMS_吴新线起煤段4	10	400	本级设备容量受限
83	泉山	PMS_西湖二线30-11	10	400	本级设备容量受限
84	泉山	PMS_桥铜二线10一6=3	10	400	本级设备容量受限
85	丰县	城区凤鸣城凤鸣金街C区4#箱变	10	630	本级设备容量受限
86	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区2#箱变	10	500	本级设备容量受限
87	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区5#箱变	10	500	本级设备容量受限
88	丰县	PMS_城区杨庙2#公变	10	200	本级设备容量受限
89	丰县	城区革新路3#公变	10	200	本级设备容量受限
90	丰县	PMS_城区临府街西公变	10	200	本级设备容量受限
91	泉山	PMS_桥平线23-6=2西2	10	80	本级设备容量受限
92	泉山	PMS_翟七一线48一2=1＝1西	10	400	本级设备容量受限
93	泉山	民健园2箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
94	泉山	PMS_绅士花园1变压器	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
95	泉山	锦绣园一期箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
96	泉山	PMS_碧水湾1配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
97	泉山	PMS_小康人家三期配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
98	泉山	无线电三厂2美变变压器	10	500	本级设备容量受限
99	泉山	PMS_康居2配电室1变压器	10	630	本级设备容量受限
100	丰县	城区仿古街综合变	10	400	本级设备容量受限
101	丰县	城区支农北路综合变	10	400	本级设备容量受限
102	丰县	城区万汇国际商品城6号变	10	500	本级设备容量受限
103	丰县	城区杨庙西综合变	10	200	本级设备容量受限
104	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨北	10	200	本级设备容量受限
105	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
106	丰县	PMS_凤城镇果园村张鸭口	10	200	本级设备容量受限
107	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨东	10	200	本级设备容量受限
108	丰县	PMS_凤城镇张寨村新建队	10	200	本级设备容量受限
109	泉山	PMS_乐庭公寓美变变压器	10	630	本级设备容量受限
110	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李陈大罗	10	200	本级设备容量受限
111	丰县	PMS_凤城镇黄堤口中东综合变	10	400	本级设备容量受限
112	丰县	PMS_凤城镇果园村果园东	10	200	本级设备容量受限
113	丰县	PMS_凤城镇果园村果园西	10	200	本级设备容量受限
114	丰县	PMS_凤城镇孙花园	10	400	本级设备容量受限
115	丰县	凤城镇范庄西南	10	400	本级设备容量受限
116	丰县	PMS_凤城镇凤城大李庄北	10	200	本级设备容量受限
117	丰县	PMS_凤城镇丁兰集刑庄	10	200	本级设备容量受限
118	泉山	PMS_西湖二线30-8	10	400	本级设备容量受限
119	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村后九变	10	200	本级设备容量受限
120	丰县	PMS_凤城镇史店村史店北综合变	10	200	本级设备容量受限
121	泉山	翟云线19一4	10	400	本级设备容量受限
122	泉山	七东三铜中段4西	10	400	本级设备容量受限
123	泉山	七东三铜中段4东	10	400	本级设备容量受限
124	泉山	PMS_奎马一线会泰段3	10	400	本级设备容量受限
125	泉山	PMS_醒狮I期美变变压器	10	500	本级设备容量受限
126	泉山	PMS_翠湖御景4配电室1变压器	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
127	泉山	奎科线1一8	10	400	本级设备容量受限
128	泉山	PMS_桥平线7一3	10	400	本级设备容量受限
129	丰县	PMS_凤城镇闫庄村小李庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
130	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室3号变	10	800	本级设备容量受限
131	丰县	凤城镇范庄东北1号综合变	10	200	本级设备容量受限
132	丰县	PMS_凤城镇佟元东综合变	10	400	本级设备容量受限
133	丰县	凤城镇刘李三西1号综合变	10	200	本级设备容量受限
134	丰县	凤城镇黄堤口中西1号综合变	10	400	本级设备容量受限
135	丰县	凤城镇付庄综合变	10	200	本级设备容量受限
136	丰县	凤城镇农贸市场综合变	10	200	本级设备容量受限
137	丰县	PMS_凤城镇谢集村付庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
138	丰县	PMS_华山镇胡庄北	10	160	本级设备容量受限
139	丰县	PMS_华山镇胡庄程庄	10	200	本级设备容量受限
140	泉山	PMS_古淮线27一2	10	400	本级设备容量受限
141	泉山	翟永一永一段3-1	10	400	本级设备容量受限
142	泉山	PMS_古枢二线10南1	10	400	本级设备容量受限
143	丰县	PMS_华山镇程庄西北	10	100	本级设备容量受限
144	丰县	华山镇程庄东	10	200	本级设备容量受限
145	丰县	PMS_华山镇前屯	10	200	本级设备容量受限
146	丰县	PMS_华山镇后屯	10	200	本级设备容量受限
147	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯中	10	200	本级设备容量受限
148	丰县	PMS_华山镇程庄村程庄东北	10	200	本级设备容量受限
149	丰县	PMS_华山镇农贸市场东	10	200	本级设备容量受限
150	丰县	PMS_华山镇郭河村2	10	100	本级设备容量受限
151	丰县	PMS_华山镇中胡楼村前胡楼北	10	100	本级设备容量受限
152	丰县	PMS_华山镇新套楼西	10	200	本级设备容量受限
153	丰县	PMS_华山镇高楼满庄	10	200	本级设备容量受限
154	丰县	PMS_华山镇枣胡集	10	200	本级设备容量受限
155	丰县	华山镇后胡楼四队	10	400	本级设备容量受限
156	丰县	PMS_华山镇付庙北	10	200	本级设备容量受限
157	丰县	PMS_华山镇后南	10	200	本级设备容量受限
158	丰县	PMS_华山镇苇子坑村北	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
159	丰县	PMS_华山镇套楼五队	10	400	本级设备容量受限
160	丰县	PMS_华山镇大程庄西	10	200	本级设备容量受限
161	丰县	PMS_华山镇华山供电所西南	10	200	本级设备容量受限
162	丰县	PMS_华山镇赵屯村前屯西台区	10	160	本级设备容量受限
163	丰县	PMS_华山镇政府西	10	200	本级设备容量受限
164	丰县	PMS_华山镇政府东	10	200	本级设备容量受限
165	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎王集西南综合变	10	200	本级设备容量受限
166	丰县	PMS_华山镇赵安村赵安北综合变	10	200	本级设备容量受限
167	丰县	PMS_华山镇供电南综合变	10	200	本级设备容量受限
168	丰县	PMS_华山镇华山新区西综合变	10	200	本级设备容量受限
169	丰县	PMS_华山镇钢材市场2#综合变	10	400	本级设备容量受限
170	丰县	PMS_华山镇钢材市场3#综合变	10	400	本级设备容量受限
171	丰县	华山镇钢材市场8#综合变	10	400	本级设备容量受限
172	丰县	PMS_华山镇钢材市场10#综合变	10	400	本级设备容量受限
173	丰县	PMS_华山镇邢桥村东南综合变	10	200	本级设备容量受限
174	丰县	PMS_华山镇大王庄村小王庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
175	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙七队综合变	10	200	本级设备容量受限
176	丰县	PMS_华山镇长庄村王庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
177	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼四队综合变	10	200	本级设备容量受限
178	丰县	华山镇华山四队南综合变	10	200	本级设备容量受限
179	泉山	天山绿洲四期1配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
180	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
181	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村赵庄南1#综合变	10	200	本级设备容量受限
182	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄北1#综合变	10	200	本级设备容量受限
183	丰县	PMS_华山镇赵屯村工业区北综合变	10	200	本级设备容量受限
184	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄四队综合变	10	200	本级设备容量受限
185	丰县	PMS_华山镇华山村华山九队北综合变	10	200	本级设备容量受限
186	丰县	PMS_华山村侯园东综合变	10	200	本级设备容量受限
187	丰县	PMS_华山镇苇子坑村苇子坑四队综合变	10	200	本级设备容量受限
188	丰县	PMS_华山镇苇子坑村示范园综合变	10	200	本级设备容量受限
189	丰县	PMS_华山镇苇子坑村八队综合变	10	200	本级设备容量受限
190	丰县	PMS_华山镇苇子坑村一队综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
191	丰县	PMS_华山镇华山新村西综合变	10	200	本级设备容量受限
192	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙一队综合变	10	400	本级设备容量受限
193	丰县	华山镇徐屯村徐屯东1#综合变	10	200	本级设备容量受限
194	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯后北综合变	10	400	本级设备容量受限
195	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯七队综合变	10	400	本级设备容量受限
196	丰县	PMS_华山镇大程庄村程庄八队综合变	10	200	本级设备容量受限
197	丰县	PMS_华山镇大程庄村杏行一队综合变	10	200	本级设备容量受限
198	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯五队综合变	10	200	本级设备容量受限
199	丰县	PMS_华山镇华山村华山一队东综合变	10	200	本级设备容量受限
200	丰县	PMS_华山镇枣园村袁庄西一队综合变	10	200	本级设备容量受限
201	丰县	PMS_华山镇郭庙村郭庙南综合变	10	200	本级设备容量受限
202	丰县	PMS_华山镇徐屯东2#综合变	10	200	本级设备容量受限
203	丰县	PMS_华山镇双楼村朱庄中综合变	10	200	本级设备容量受限
204	丰县	PMS_华山镇长庄村尹寨门西综合变	10	200	本级设备容量受限
205	丰县	PMS_华山镇长庄村尹寨门南综合变	10	200	本级设备容量受限
206	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯八队综合变	10	400	本级设备容量受限
207	丰县	华山镇徐屯村徐屯九队综合变	10	400	本级设备容量受限
208	丰县	华山镇初中家属院综合变	10	400	本级设备容量受限
209	丰县	华山镇钢材市场12号综合变	10	400	本级设备容量受限
210	丰县	华山镇钢材市场17号综合变	10	400	本级设备容量受限
211	丰县	华山镇邵庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
212	丰县	华山镇徐屯村徐屯东北综合变	10	400	本级设备容量受限
213	丰县	华山镇石楼十队综合变	10	400	本级设备容量受限
214	丰县	华山镇华山新区东北综合变	10	200	本级设备容量受限
215	丰县	大沙河镇工业园区综合变	10	200	本级设备容量受限
216	丰县	PMS_大沙河孙寨西	10	200	本级设备容量受限
217	丰县	大沙河孙寨北	10	400	本级设备容量受限
218	丰县	PMS_大沙河孙寨东	10	200	本级设备容量受限
219	丰县	大沙河施集北	10	200	本级设备容量受限
220	丰县	PMS_大沙河火神庙	10	200	本级设备容量受限
221	丰县	PMS_大沙河曹庄村	10	400	本级设备容量受限
222	丰县	大沙河程庄北	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
223	丰县	PMS_大沙河镇岳东	10	400	本级设备容量受限
224	丰县	大沙河镇区	10	200	本级设备容量受限
225	丰县	丰县大沙河镇张庄综合变	10	200	本级设备容量受限
226	丰县	PMS_大沙河公用	10	400	本级设备容量受限
227	丰县	大沙河蒋庄南	10	200	本级设备容量受限
228	丰县	大沙河八西	10	200	本级设备容量受限
229	丰县	PMS_大沙河孙寨南	10	200	本级设备容量受限
230	丰县	大沙河镇石城西综合变	10	200	本级设备容量受限
231	丰县	大沙河李寨西	10	200	本级设备容量受限
232	丰县	PMS_大沙河镇包楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
233	丰县	大沙河镇蒋刘庄	10	200	本级设备容量受限
234	丰县	丰县大沙河镇杨集西南综合变	10	200	本级设备容量受限
235	丰县	PMS_大沙河镇陈庄东综合变	10	400	本级设备容量受限
236	丰县	PMS_丰县大沙河镇三分场西综合变	10	400	本级设备容量受限
237	丰县	大沙河二坝西台区	10	200	本级设备容量受限
238	丰县	PMS_大沙河唐林东台区	10	200	本级设备容量受限
239	丰县	PMS_大沙河常庄台区	10	200	本级设备容量受限
240	丰县	PMS_大沙河镇夹河西综合变	10	200	本级设备容量受限
241	丰县	大沙河镇蒋秦庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
242	丰县	PMS_大沙河镇破楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
243	丰县	大沙河镇宗集综合变	10	200	本级设备容量受限
244	丰县	大沙河镇蔡东西北综合变	10	200	本级设备容量受限
245	丰县	PMS_大沙河镇李寨新村综合变	10	400	本级设备容量受限
246	丰县	大沙河镇后孙寨西南综合变	10	400	本级设备容量受限
247	丰县	PMS_大沙河镇食城南综合变	10	200	本级设备容量受限
248	丰县	PMS_大沙河镇孙庄东综合变	10	400	本级设备容量受限
249	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集村后集综合变	10	200	本级设备容量受限
250	丰县	丰县大沙河镇食城北2号综合变	10	400	本级设备容量受限
251	丰县	丰县大沙河镇杨集西北综合变	10	400	本级设备容量受限
252	丰县	丰县孙楼镇庞庄新	10	200	本级设备容量受限
253	丰县	丰县孙楼镇叶庄	10	400	本级设备容量受限
254	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园王庄	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
255	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼西南	10	200	本级设备容量受限
256	睢宁	凌城方庄村北台	10	250	本级设备容量受限
257	睢宁	凌城新李朱庄北台	10	200	本级设备容量受限
258	睢宁	PMS_凌城棋杆村新农村1#台	10	200	本级设备容量受限
259	睢宁	凌城街道东南台	10	400	本级设备容量受限
260	睢宁	PMS_凌城街道东台	10	400	本级设备容量受限
261	睢宁	凌城张付刘庄台	10	400	本级设备容量受限
262	睢宁	凌城叶圩雪西组（王甫标）	10	100	本级设备容量受限
263	睢宁	PMS_凌城胜利代庄台	10	200	本级设备容量受限
264	睢宁	PMS_凌城胜利李庄	10	200	本级设备容量受限
265	睢宁	PMS_凌城张庙村部台	10	200	本级设备容量受限
266	睢宁	凌城新李朱庄台	10	250	本级设备容量受限
267	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄北（孙楼镇邵庄村邵庄）	10	200	本级设备容量受限
268	丰县	丰县孙楼镇驻地综合变	10	400	本级设备容量受限
269	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼东	10	200	本级设备容量受限
270	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄大队	10	200	本级设备容量受限
271	丰县	丰县孙楼镇孙三楼南	10	200	本级设备容量受限
272	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼前	10	200	本级设备容量受限
273	丰县	丰县孙楼镇赵河涯村郭辛庄	10	200	本级设备容量受限
274	丰县	丰县孙楼镇魏庄村曹庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
275	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙元王庄东北综合变	10	400	本级设备容量受限
276	丰县	丰县孙楼镇陈楼八队	10	400	本级设备容量受限
277	丰县	丰县孙楼镇PB陈楼九组	10	400	本级设备容量受限
278	丰县	丰县孙楼镇李路口南	10	400	本级设备容量受限
279	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙一队新综合变	10	200	本级设备容量受限
280	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼木业园区一号综合变	10	400	本级设备容量受限
281	丰县	丰县孙楼镇大孙楼东综合变	10	400	本级设备容量受限
282	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵楼东南综合变	10	400	本级设备容量受限
283	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧东综合变	10	200	本级设备容量受限
284	丰县	丰县孙楼镇公变东二号综合变	10	400	本级设备容量受限
285	丰县	丰县孙楼镇步行街一号综合变	10	400	本级设备容量受限
286	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变东北三号综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
287	丰县	丰县孙楼镇孙楼村赵庄中综合变	10	400	本级设备容量受限
288	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东南综合变	10	400	本级设备容量受限
289	睢宁	PMS_凌城三丁凡庄台	10	200	本级设备容量受限
290	睢宁	PMS_凌城胜利前进台	10	200	本级设备容量受限
291	睢宁	PMS_凌城胜利陈吴台	10	200	本级设备容量受限
292	睢宁	凌城工业园三号台	10	400	本级设备容量受限
293	睢宁	PMS_凌城余海袁庄台	10	200	本级设备容量受限
294	睢宁	PMS_凌城三李村部台	10	200	本级设备容量受限
295	睢宁	PMS_凌城三李南台	10	200	本级设备容量受限
296	睢宁	PMS_凌城秦圩西洋台	10	200	本级设备容量受限
297	睢宁	PMS_凌城杨圩新化台	10	200	本级设备容量受限
298	睢宁	PMS_凌城沙庄张庄台	10	200	本级设备容量受限
299	睢宁	PMS_凌城叶圩北台	10	200	本级设备容量受限
300	睢宁	凌城杜沈东台	10	400	本级设备容量受限
301	睢宁	PMS_凌城陶炉孙庄台	10	200	本级设备容量受限
302	睢宁	PMS_凌城叶圩薛庄台	10	200	本级设备容量受限
303	睢宁	凌城棋杆徐庄台	10	200	本级设备容量受限
304	睢宁	PMS_凌城凌龙新倪台	10	200	本级设备容量受限
305	睢宁	PMS_凌城陈里北台2#变	10	200	本级设备容量受限
306	睢宁	PMS_凌城三李东南台	10	200	本级设备容量受限
307	睢宁	PMS_凌城叶圩薛东台	10	200	本级设备容量受限
308	睢宁	PMS_凌城沙庄岳庄台	10	200	本级设备容量受限
309	睢宁	PMS_凌城民主村部台	10	200	本级设备容量受限
310	睢宁	PMS_凌城民主杜庄南台	10	200	本级设备容量受限
311	睢宁	PMS_凌城后湖刘西台	10	200	本级设备容量受限
312	睢宁	PMS_凌城民主朱圩西台	10	200	本级设备容量受限
313	睢宁	凌城张付魏庄北台	10	400	本级设备容量受限
314	睢宁	PMS_凌城凌闸新庄西台	10	200	本级设备容量受限
315	睢宁	PMS_凌城蔡宅陈圩西台	10	400	本级设备容量受限
316	睢宁	PMS_凌城街道西南东台	10	400	本级设备容量受限
317	睢宁	PMS_凌城镇李圩朱庄台	10	200	本级设备容量受限
318	睢宁	PMS_凌城秦圩伏仝台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
319	睢宁	PMS_凌城张付付庄南台	10	200	本级设备容量受限
320	睢宁	PMS_凌城三丁刘西台	10	200	本级设备容量受限
321	睢宁	PMS_凌城凌小门前台	10	400	本级设备容量受限
322	睢宁	PMS_凌城街道府前东台	10	400	本级设备容量受限
323	睢宁	PMS_凌城街道洪大汪台	10	400	本级设备容量受限
324	睢宁	PMS_凌城民主徐庄台	10	200	本级设备容量受限
325	睢宁	PMS_凌城李圩西南2号台	10	400	本级设备容量受限
326	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼村赵楼南二号综合变	10	400	本级设备容量受限
327	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北四号综合变	10	400	本级设备容量受限
328	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧村小朱尧二号综合变	10	400	本级设备容量受限
329	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北二号综合变	10	400	本级设备容量受限
330	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北七号综合变	10	400	本级设备容量受限
331	丰县	丰县孙楼镇陈楼北二号综合变	10	400	本级设备容量受限
332	丰县	宋楼镇冯庄	10	200	本级设备容量受限
333	丰县	宋楼镇王桥北	10	250	本级设备容量受限
334	丰县	宋楼镇孙洼东	10	200	本级设备容量受限
335	丰县	宋楼镇宋楼一队	10	200	本级设备容量受限
336	丰县	宋楼镇黄楼南	10	200	本级设备容量受限
337	丰县	宋楼镇随心庄南	10	200	本级设备容量受限
338	丰县	宋楼镇新庄	10	100	本级设备容量受限
339	丰县	宋楼镇刘王楼东街	10	400	本级设备容量受限
340	丰县	宋楼镇刘王楼北	10	200	本级设备容量受限
341	丰县	宋楼镇郭楼北变	10	200	本级设备容量受限
342	丰县	宋楼镇于堤口工业区变	10	400	本级设备容量受限
343	丰县	宋楼镇李车集	10	400	本级设备容量受限
344	丰县	宋楼镇于堤口西	10	200	本级设备容量受限
345	丰县	宋楼镇潭楼	10	200	本级设备容量受限
346	丰县	宋楼镇卫楼	10	200	本级设备容量受限
347	丰县	宋楼镇渠坑南	10	200	本级设备容量受限
348	丰县	宋楼镇蒋沟南	10	200	本级设备容量受限
349	丰县	PMS_宋楼镇谢桥	10	200	本级设备容量受限
350	丰县	宋楼镇季庄	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
351	丰县	PMS_宋楼镇王连庄北	10	400	本级设备容量受限
352	丰县	PMS_宋楼镇宋楼北	10	200	本级设备容量受限
353	丰县	宋楼镇王洼	10	200	本级设备容量受限
354	丰县	宋楼镇香甜集村黄庄南	10	200	本级设备容量受限
355	丰县	宋楼镇北陈庄	10	200	本级设备容量受限
356	丰县	PMS_宋楼镇方楼东	10	400	本级设备容量受限
357	丰县	宋楼镇宋楼镇高庄	10	200	本级设备容量受限
358	丰县	宋楼镇香田集	10	200	本级设备容量受限
359	丰县	宋楼镇刘堤湾东	10	200	本级设备容量受限
360	丰县	宋楼镇李黄庄3＃	10	200	本级设备容量受限
361	丰县	宋楼镇洪楼	10	200	本级设备容量受限
362	丰县	宋楼镇西陈庄	10	200	本级设备容量受限
363	丰县	宋楼镇祝楼工业区	10	200	本级设备容量受限
364	丰县	宋楼镇孙楼小学	10	200	本级设备容量受限
365	丰县	宋楼镇瓦房南	10	400	本级设备容量受限
366	丰县	宋楼镇高尧综合变	10	200	本级设备容量受限
367	丰县	宋楼镇刘屯西综合变	10	200	本级设备容量受限
368	丰县	宋楼镇欧庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
369	丰县	宋楼镇赵庄综合变	10	200	本级设备容量受限
370	丰县	宋楼镇李所楼李庄综合变	10	200	本级设备容量受限
371	丰县	宋楼镇李所楼南综合变	10	200	本级设备容量受限
372	丰县	宋楼镇范庄村范庄综合变	10	200	本级设备容量受限
373	丰县	宋楼镇王连庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
374	丰县	宋楼镇田楼村西张庄综合变	10	200	本级设备容量受限
375	睢宁	PMS_凌城三丁村部西台	10	400	本级设备容量受限
376	睢宁	凌城街道十三组	10	400	本级设备容量受限
377	睢宁	凌城街道木园3号台	10	400	本级设备容量受限
378	睢宁	凌城胜利张庄2号台	10	400	本级设备容量受限
379	睢宁	凌城杨圩王庄1#变	10	400	本级设备容量受限
380	睢宁	PMS_凌城村三组台	10	200	本级设备容量受限
381	睢宁	PMS_凌城街道中台	10	400	本级设备容量受限
382	睢宁	凌城敬老院单变台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
383	睢宁	PMS_凌城凌闸村部台	10	200	本级设备容量受限
384	睢宁	PMS_凌城丁楼后鲍台	10	200	本级设备容量受限
385	睢宁	双沟华联商场门前台	10	400	本级设备容量受限
386	睢宁	PMS_双沟陈王北台(增容）	10	200	本级设备容量受限
387	睢宁	PMS_双沟上坝中台	10	200	本级设备容量受限
388	睢宁	PMS_双沟敬老院	10	200	本级设备容量受限
389	睢宁	PMS_双沟陈王四组台	10	200	本级设备容量受限
390	睢宁	PMS_双沟孟圩学校南台	10	200	本级设备容量受限
391	睢宁	PMS_双沟方林三组台	10	200	本级设备容量受限
392	睢宁	PMS_双沟朱营南台	10	200	本级设备容量受限
393	睢宁	PMS_双沟孟圩十一组台	10	200	本级设备容量受限
394	睢宁	古邳曹湾台	10	200	本级设备容量受限
395	睢宁	古邳汤山朱曹台	10	200	本级设备容量受限
396	睢宁	古邳旧州西台（增容）	10	200	本级设备容量受限
397	睢宁	PMS_古邳坝头北台（增容）	10	200	本级设备容量受限
398	丰县	宋楼镇潘庙村史庄综合变	10	200	本级设备容量受限
399	丰县	宋楼镇蒋沟中	10	200	本级设备容量受限
400	丰县	宋楼镇王岗集西6#公变	10	200	本级设备容量受限
401	丰县	宋楼镇壮集东公变	10	200	本级设备容量受限
402	丰县	宋楼镇壮集西公变	10	200	本级设备容量受限
403	丰县	宋楼镇毕楼北公变	10	200	本级设备容量受限
404	丰县	宋楼镇毕楼东公变	10	200	本级设备容量受限
405	丰县	宋楼镇壮集西1#公变	10	400	本级设备容量受限
406	丰县	宋楼镇草集南综合变	10	200	本级设备容量受限
407	丰县	宋楼镇闫庄公变	10	200	本级设备容量受限
408	丰县	宋楼镇金楼瓦房北	10	200	本级设备容量受限
409	丰县	宋楼镇费楼北	10	200	本级设备容量受限
410	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村单庄南公变	10	315	本级设备容量受限
411	丰县	宋楼镇王岗集西4#公变	10	200	本级设备容量受限
412	丰县	PMS_宋楼镇西南综合变	10	400	本级设备容量受限
413	丰县	宋楼镇六队西综合变	10	200	本级设备容量受限
414	丰县	宋楼镇季庄东	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
415	丰县	宋楼镇香郭油坊西综合变	10	400	本级设备容量受限
416	丰县	PMS_宋楼镇市场东南综合变	10	200	本级设备容量受限
417	丰县	宋楼镇郭楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
418	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西南	10	200	本级设备容量受限
419	丰县	宋楼镇费楼东公变	10	200	本级设备容量受限
420	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼东街1#公变	10	200	本级设备容量受限
421	丰县	PMS_宋楼镇荣庄东北公变	10	400	本级设备容量受限
422	丰县	宋楼镇西荣庄1#公变	10	200	本级设备容量受限
423	丰县	宋楼镇刘王楼南1#公变	10	200	本级设备容量受限
424	丰县	PMS_宋楼镇于堤口王庄东公变	10	400	本级设备容量受限
425	丰县	PMS_宋楼镇蒋沟西公变	10	200	本级设备容量受限
426	丰县	PMS_宋楼镇东王楼南公变	10	400	本级设备容量受限
427	丰县	宋楼镇前王庄北1#公变	10	200	本级设备容量受限
428	丰县	PMS_宋楼镇六队1#公变	10	400	本级设备容量受限
429	丰县	PMS_宋楼镇王岗集东1#公变	10	400	本级设备容量受限
430	丰县	宋楼镇香田集村香田集1#公变	10	200	本级设备容量受限
431	丰县	宋楼镇孙庄东南公变	10	200	本级设备容量受限
432	丰县	宋楼镇戚庄1#公变	10	200	本级设备容量受限
433	丰县	宋楼镇于堤口北2#公变	10	200	本级设备容量受限
434	睢宁	古邳新龙宋元台	10	200	本级设备容量受限
435	睢宁	古邳下邳西台	10	200	本级设备容量受限
436	睢宁	古邳赵楼东台	10	315	本级设备容量受限
437	睢宁	PMS_古邳公变1#（增容）	10	400	本级设备容量受限
438	睢宁	古邳公变4#（增容）	10	400	本级设备容量受限
439	睢宁	古邳电视台	10	200	本级设备容量受限
440	睢宁	PMS_古邳医院单相变	10	200	本级设备容量受限
441	睢宁	PMS_古邳吴口台	10	200	本级设备容量受限
442	睢宁	PMS_古邳崔文珠台	10	400	本级设备容量受限
443	睢宁	古邳白洼站	10	200	本级设备容量受限
444	睢宁	古邳郭庄张塘站	10	100	本级设备容量受限
445	睢宁	PMS_古邳吴塘南站	10	200	本级设备容量受限
446	睢宁	PMS_古邳塘坊北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
447	睢宁	古邳曹阳台	10	200	本级设备容量受限
448	睢宁	古邳10#公变	10	200	本级设备容量受限
449	睢宁	PMS_古邳果元西台	10	200	本级设备容量受限
450	睢宁	PMS_古邳果元前王台	10	100	本级设备容量受限
451	睢宁	PMS_古邳五工头西台	10	200	本级设备容量受限
452	睢宁	PMS_古邳马路口西台	10	200	本级设备容量受限
453	睢宁	古邳张楼学校	10	100	本级设备容量受限
454	睢宁	古邳陈平楼南台	10	200	本级设备容量受限
455	睢宁	古邳公变3#	10	400	本级设备容量受限
456	睢宁	PMS_古邳古邳派出所台	10	400	本级设备容量受限
457	睢宁	古邳旧城北台	10	200	本级设备容量受限
458	睢宁	PMS_古邳巨山前冯台	10	200	本级设备容量受限
459	睢宁	古邳古邳政府台	10	400	本级设备容量受限
460	睢宁	古邳骑河小区1号变	10	315	本级设备容量受限
461	睢宁	古邳4号变西台	10	400	本级设备容量受限
462	睢宁	PMS_古邳平楼北台	10	200	本级设备容量受限
463	睢宁	PMS_古邳湖堂台	10	200	本级设备容量受限
464	睢宁	PMS_古邳医院西台	10	400	本级设备容量受限
465	睢宁	PMS_古邳黄河朱庄台	10	200	本级设备容量受限
466	睢宁	古邳村古邳东台	10	200	本级设备容量受限
467	睢宁	PMS_古邳宋小楼北台	10	200	本级设备容量受限
468	睢宁	PMS_古邳天庙李东台	10	200	本级设备容量受限
469	睢宁	PMS_古邳陈庄西台	10	200	本级设备容量受限
470	睢宁	PMS_古邳赵楼路边台	10	200	本级设备容量受限
471	睢宁	PMS_古邳代楼水库西台	10	200	本级设备容量受限
472	睢宁	古邳湖东新村东台	10	400	本级设备容量受限
473	睢宁	PMS_古邳3#变北台	10	400	本级设备容量受限
474	睢宁	PMS_古邳镇吕集村苍西台	10	200	本级设备容量受限
475	睢宁	PMS_古邳镇黄河刘庄台	10	400	本级设备容量受限
476	睢宁	古邳镇苗集村西台	10	200	本级设备容量受限
477	睢宁	古邳镇古邳小学台	10	200	本级设备容量受限
478	睢宁	古邳陆庄李庄台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
479	睢宁	PMS_古邳镇湖东村郭集东台	10	200	本级设备容量受限
480	丰县	宋楼镇王岗集南2号	10	400	本级设备容量受限
481	丰县	宋楼镇宋楼西2#公变	10	200	本级设备容量受限
482	丰县	宋楼镇于堤口东北公变	10	200	本级设备容量受限
483	丰县	宋楼镇宋楼线双楼新型社区2#	10	400	本级设备容量受限
484	丰县	宋楼镇刘王楼西北公变	10	200	本级设备容量受限
485	丰县	宋楼镇潘庙工业区2号公变	10	400	本级设备容量受限
486	丰县	宋楼镇于堤口北3号公变	10	400	本级设备容量受限
487	丰县	宋楼镇王岗集3号公变	10	400	本级设备容量受限
488	丰县	宋楼镇王洼东工业区公变	10	400	本级设备容量受限
489	丰县	宋楼镇于堤口王庄东1号公变	10	400	本级设备容量受限
490	丰县	宋楼镇苗圃厂工业区综合变	10	400	本级设备容量受限
491	丰县	宋楼镇王岗集西综合变	10	400	本级设备容量受限
492	丰县	宋楼镇刘王楼西北1号公变	10	400	本级设备容量受限
493	丰县	宋楼镇西荣庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
494	丰县	宋楼镇王平楼东工业园区	10	400	本级设备容量受限
495	丰县	宋楼镇草集东工业区公变	10	400	本级设备容量受限
496	丰县	宋楼镇宋楼东2号公变	10	400	本级设备容量受限
497	丰县	宋楼镇于堤口北4号公变	10	400	本级设备容量受限
498	丰县	宋楼镇西陈庄西公变	10	400	本级设备容量受限
499	丰县	宋楼镇方楼东南	10	400	本级设备容量受限
500	丰县	宋楼镇于堤口南综合变	10	400	本级设备容量受限
501	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家南	10	200	本级设备容量受限
502	丰县	师寨镇邱堤口村邱堤口东	10	200	本级设备容量受限
503	丰县	师寨镇史小桥村徐庄	10	200	本级设备容量受限
504	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯北	10	200	本级设备容量受限
505	丰县	PMS_师寨镇街道东	10	400	本级设备容量受限
506	丰县	师寨镇马庄村张庄东	10	200	本级设备容量受限
507	丰县	PMS_师寨镇温庙村李新庄	10	200	本级设备容量受限
508	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村刘土楼北	10	200	本级设备容量受限
509	丰县	师寨镇程庄村程庄南	10	200	本级设备容量受限
510	丰县	师寨镇史小桥村齐庄	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
511	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤	10	200	本级设备容量受限
512	丰县	师寨镇亭台集村孟庄队	10	200	本级设备容量受限
513	睢宁	PMS_古邳镇老街教堂台	10	400	本级设备容量受限
514	睢宁	PMS_古邳镇彭庄北台	10	200	本级设备容量受限
515	睢宁	古邳镇巨山西台	10	200	本级设备容量受限
516	睢宁	古邳官庄淘宝园区台	10	200	本级设备容量受限
517	睢宁	PMS_古邳官庄村新增台	10	200	本级设备容量受限
518	睢宁	PMS_古邳湖东村崔庄东台	10	400	本级设备容量受限
519	睢宁	PMS_古邳郭集路边台	10	400	本级设备容量受限
520	睢宁	古邳意杨园区6号台	10	400	本级设备容量受限
521	睢宁	古邳意杨加工园区1#台	10	400	本级设备容量受限
522	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区4#台	10	400	本级设备容量受限
523	睢宁	古邳意杨加工园区3#台	10	400	本级设备容量受限
524	睢宁	古邳汤山意杨园区8#台	10	200	本级设备容量受限
525	睢宁	PMS_古邳意杨板材加工园14号台	10	400	本级设备容量受限
526	睢宁	古邳汤山板材基地9号台	10	400	本级设备容量受限
527	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区1号变	10	400	本级设备容量受限
528	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区8号变	10	400	本级设备容量受限
529	睢宁	PMS_古邳马路口北台（增容）	10	400	本级设备容量受限
530	睢宁	古邳意杨加工园区15#变	10	400	本级设备容量受限
531	睢宁	古邳官庄陈庄小学台	10	200	本级设备容量受限
532	睢宁	古邳官庄西台	10	200	本级设备容量受限
533	睢宁	PMS_古邳周滩倪党台	10	200	本级设备容量受限
534	睢宁	PMS_古邳陈早元东台	10	400	本级设备容量受限
535	睢宁	PMS_古邳天庙南台	10	200	本级设备容量受限
536	睢宁	PMS_古邳巨山中台	10	200	本级设备容量受限
537	睢宁	PMS_姚集张井北台	10	200	本级设备容量受限
538	睢宁	姚集张圩刘庄北台	10	200	本级设备容量受限
539	睢宁	姚集锅山北路台	10	400	本级设备容量受限
540	睢宁	姚集大同东台	10	200	本级设备容量受限
541	睢宁	姚集冯庄西台	10	200	本级设备容量受限
542	睢宁	PMS_姚集黄山西台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
543	睢宁	PMS_姚集张圩白露东台	10	200	本级设备容量受限
544	睢宁	PMS_姚集刘集中台	10	200	本级设备容量受限
545	睢宁	PMS_姚集赵场西台	10	200	本级设备容量受限
546	睢宁	PMS_姚集位庄北台	10	200	本级设备容量受限
547	睢宁	PMS_姚集湖口中台	10	200	本级设备容量受限
548	睢宁	PMS_姚集赵场中台	10	200	本级设备容量受限
549	睢宁	PMS_姚集二卜鲍埝台变	10	400	本级设备容量受限
550	睢宁	姚集二卜南台	10	200	本级设备容量受限
551	睢宁	PMS_姚集邵庄打水	10	400	本级设备容量受限
552	睢宁	PMS_姚集宋庄西台	10	400	本级设备容量受限
553	睢宁	姚集郭卢北台	10	200	本级设备容量受限
554	睢宁	PMS_姚集张圩公变西台	10	400	本级设备容量受限
555	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄董庄变	10	200	本级设备容量受限
556	丰县	PMS_师寨镇古庙村陈三楼北变	10	200	本级设备容量受限
557	丰县	师寨镇孙史庄村孙三楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
558	丰县	师寨镇张学屋西综合变	10	200	本级设备容量受限
559	丰县	师寨镇仇集村仇集北	10	200	本级设备容量受限
560	丰县	师寨镇小韩村小韩中一队	10	200	本级设备容量受限
561	丰县	师寨镇小李庄村董寨东	10	200	本级设备容量受限
562	丰县	师寨镇仇集村仇集东一队	10	200	本级设备容量受限
563	丰县	师寨镇贾庄村贾庄西南综合变	10	200	本级设备容量受限
564	丰县	PMS_师寨镇街道东3#	10	200	本级设备容量受限
565	睢宁	姚集陈井西台	10	200	本级设备容量受限
566	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄南	10	200	本级设备容量受限
567	丰县	师寨镇街道东2#综合变	10	200	本级设备容量受限
568	丰县	PMS_师寨镇花园村花园新村	10	400	本级设备容量受限
569	睢宁	PMS_姚集新安南台	10	200	本级设备容量受限
570	睢宁	PMS_姚集王塘西台	10	100	本级设备容量受限
571	睢宁	PMS_姚集娄埝娄场台	10	200	本级设备容量受限
572	睢宁	PMS_姚集娄埝西台	10	200	本级设备容量受限
573	丰县	师寨镇冯屯村仇庄西	10	400	本级设备容量受限
574	睢宁	姚集供销社台	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
575	丰县	师寨镇谢屯村谢屯综合变	10	200	本级设备容量受限
576	丰县	师寨镇开元路1号综合变	10	200	本级设备容量受限
577	睢宁	姚集郭铁山东组	10	200	本级设备容量受限
578	丰县	师寨镇黄庄1号综合变	10	400	本级设备容量受限
579	睢宁	PMS_姚集郭卢小山南台	10	200	本级设备容量受限
580	丰县	PMS_常店镇卜老家村王楼南配变	10	200	本级设备容量受限
581	丰县	常店镇史道中	10	200	本级设备容量受限
582	丰县	PMS_常店镇于单楼	10	200	本级设备容量受限
583	丰县	PMS_常店镇陈桃元中	10	200	本级设备容量受限
584	丰县	常店镇陈桃园一组	10	400	本级设备容量受限
585	睢宁	PMS_姚集陆庄西南台	10	200	本级设备容量受限
586	睢宁	PMS_姚集铁寺一队台	10	200	本级设备容量受限
587	睢宁	PMS_姚集小楼北台	10	200	本级设备容量受限
588	睢宁	PMS_姚集位庄北台1号变	10	200	本级设备容量受限
589	睢宁	PMS_姚集房湾梨园台	10	200	本级设备容量受限
590	睢宁	姚集钦庄北台	10	200	本级设备容量受限
591	睢宁	PMS_姚集冯庄北台2号变	10	200	本级设备容量受限
592	睢宁	PMS_姚集郭铁西台2号变	10	200	本级设备容量受限
593	睢宁	PMS_姚集黄山五组	10	200	本级设备容量受限
594	睢宁	PMS_姚集冯庄中台2号变	10	200	本级设备容量受限
595	睢宁	PMS_姚集八一南台2号变	10	200	本级设备容量受限
596	睢宁	姚集新安西台	10	400	本级设备容量受限
597	睢宁	姚集小楼南台	10	200	本级设备容量受限
598	睢宁	PMS_姚集郭卢小区2号变	10	200	本级设备容量受限
599	睢宁	姚集苗圃场2号变	10	630	本级设备容量受限
600	睢宁	姚集新安村部台	10	400	本级设备容量受限
601	睢宁	姚集刘集西台	10	400	本级设备容量受限
602	睢宁	姚集冯庄中台3号变	10	400	本级设备容量受限
603	睢宁	姚集街道中台2号变	10	400	本级设备容量受限
604	睢宁	姚集王塘村部台	10	400	本级设备容量受限
605	睢宁	姚集黄汉南台2号变	10	400	本级设备容量受限
606	睢宁	杜湖村部台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
607	睢宁	姚集派出所门前台	10	400	本级设备容量受限
608	睢宁	PMS_官山杨怀朱场台	10	200	本级设备容量受限
609	睢宁	官山张山东台	10	100	本级设备容量受限
610	睢宁	PMS_官山许庙许二台	10	200	本级设备容量受限
611	睢宁	官山曙光村小邱台	10	400	本级设备容量受限
612	睢宁	PMS_官山联合南台	10	200	本级设备容量受限
613	睢宁	PMS_官山新民村大蒋台	10	200	本级设备容量受限
614	睢宁	PMS_官山许庙村西台	10	200	本级设备容量受限
615	睢宁	PMS_官山许庙村东台	10	200	本级设备容量受限
616	睢宁	PMS_官山许庙村岳圩台	10	200	本级设备容量受限
617	睢宁	PMS_官山位楼中台	10	200	本级设备容量受限
618	丰县	PMS_常店镇后常堤口	10	200	本级设备容量受限
619	丰县	PMS_丰县常店镇万庄村刘集	10	200	本级设备容量受限
620	丰县	PMS_常店镇陈王庄	10	200	本级设备容量受限
621	丰县	PMS_常店镇李庄户	10	200	本级设备容量受限
622	丰县	PMS_常店镇谷园南综合变	10	200	本级设备容量受限
623	丰县	PMS_丰县常店镇卜老家村陈桃园一号	10	200	本级设备容量受限
624	丰县	PMS_常店镇古楼村葡萄园	10	200	本级设备容量受限
625	丰县	PMS_常店镇八里方西	10	200	本级设备容量受限
626	丰县	常店镇李路口中	10	200	本级设备容量受限
627	丰县	常店镇郭庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
628	丰县	常店镇前张庄变	10	200	本级设备容量受限
629	丰县	常店镇郑庄南一号综合变	10	200	本级设备容量受限
630	丰县	PMS_常店镇贾庄南	10	200	本级设备容量受限
631	丰县	PMS_常店镇于曾庄	10	200	本级设备容量受限
632	丰县	PMS_常店镇尚庄	10	400	本级设备容量受限
633	丰县	PMS_常店镇史堤口西	10	200	本级设备容量受限
634	丰县	常店镇常东西综合变	10	200	本级设备容量受限
635	丰县	常店镇孔庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
636	丰县	PMS_常店镇王庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
637	丰县	PMS_常店镇前砦综合变	10	200	本级设备容量受限
638	丰县	常店镇马楼村木材市场2综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
639	丰县	常店镇常店村常西西南综合变	10	200	本级设备容量受限
640	丰县	常店镇崔花园村丁庄综合变	10	400	本级设备容量受限
641	丰县	PMS_常店镇陈集村木材二号	10	400	本级设备容量受限
642	丰县	PMS_常店镇李河村李河西一号综合变	10	200	本级设备容量受限
643	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家新村二号综合变	10	400	本级设备容量受限
644	丰县	PMS_常店镇卜老家大队三号综合变	10	400	本级设备容量受限
645	丰县	PMS_常店镇陈桃园西二号综合变	10	200	本级设备容量受限
646	丰县	PMS_常店镇李路口东南综合变	10	200	本级设备容量受限
647	丰县	常店镇马楼街公变二号综合变	10	400	本级设备容量受限
648	丰县	PMS_常店镇常堤口村秦庄南	10	200	本级设备容量受限
649	丰县	常店镇马楼街西综合变	10	200	本级设备容量受限
650	丰县	PMS_常店镇陈桃园大队二号综合变	10	400	本级设备容量受限
651	丰县	PMS_常店镇大李庄村大李庄西	10	200	本级设备容量受限
652	睢宁	PMS_官山南庙组新台	10	200	本级设备容量受限
653	睢宁	PMS_官山官西桥台	10	200	本级设备容量受限
654	睢宁	PMS_官山步月队台	10	200	本级设备容量受限
655	睢宁	PMS_官山灯塔杜东台	10	200	本级设备容量受限
656	睢宁	官山张山窦巷台	10	400	本级设备容量受限
657	睢宁	PMS_官山宋山村七八队台	10	200	本级设备容量受限
658	睢宁	PMS_官山灯塔小葛北台	10	200	本级设备容量受限
659	睢宁	官山前黄东南台	10	200	本级设备容量受限
660	睢宁	PMS_官山官南新区台	10	400	本级设备容量受限
661	睢宁	PMS_官山宋山南台	10	200	本级设备容量受限
662	睢宁	PMS_官山张集东2#变	10	200	本级设备容量受限
663	睢宁	PMS_官山荆山岳涂东台	10	200	本级设备容量受限
664	睢宁	PMS_官山楼张四队台	10	200	本级设备容量受限
665	睢宁	官山吴二学校门前台	10	200	本级设备容量受限
666	睢宁	PMS_官山灯塔王东台	10	200	本级设备容量受限
667	睢宁	官山镇小徐西台	10	200	本级设备容量受限
668	睢宁	PMS_官山镇赵山村赵东台	10	200	本级设备容量受限
669	睢宁	PMS_官山镇官山村官西桥小吕台	10	400	本级设备容量受限
670	睢宁	PMS_官山镇官山村教堂北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
671	睢宁	PMS_官山镇张山村公墓台	10	200	本级设备容量受限
672	丰县	PMS_常店镇振兴村振兴小学东综合变	10	200	本级设备容量受限
673	丰县	PMS_常店镇崔花园西二号综合变	10	400	本级设备容量受限
674	丰县	PMS_丰县常店镇朱楼村王楼二组	10	200	本级设备容量受限
675	丰县	常店镇刘庙南一号综合变	10	200	本级设备容量受限
676	丰县	丰县常店镇马楼农贸市场小区二号	10	200	本级设备容量受限
677	丰县	常店镇卜老家村王庄综合变	10	400	本级设备容量受限
678	丰县	常店镇八里方东综合变	10	200	本级设备容量受限
679	丰县	常店镇陈桃园大队四号综合变	10	400	本级设备容量受限
680	丰县	常店镇李河村李河北综合变	10	200	本级设备容量受限
681	丰县	常店镇侯老家新农村5号综合变	10	200	本级设备容量受限
682	丰县	常店镇木材市场北综合变	10	400	本级设备容量受限
683	丰县	PMS_常店镇郭集北综合变	10	200	本级设备容量受限
684	丰县	PMS_常店镇万庄村白庄东	10	200	本级设备容量受限
685	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东北综合变	10	200	本级设备容量受限
686	丰县	丰县梁寨西北	10	200	本级设备容量受限
687	丰县	丰县梁寨镇西陈楼综合变	10	200	本级设备容量受限
688	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤1#	10	200	本级设备容量受限
689	丰县	PMS_丰县梁寨北门楼	10	400	本级设备容量受限
690	丰县	丰县梁寨孙刘王南	10	400	本级设备容量受限
691	丰县	丰县梁寨辛庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
692	丰县	丰县梁寨镇黄楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
693	丰县	PMS_丰县梁寨小口	10	200	本级设备容量受限
694	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东综合变	10	200	本级设备容量受限
695	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨北综合变	10	400	本级设备容量受限
696	丰县	PMS_丰县梁寨杨楼北	10	200	本级设备容量受限
697	丰县	PMS_丰县梁寨镇油坊综合变	10	200	本级设备容量受限
698	丰县	丰县梁寨政府西综合变	10	200	本级设备容量受限
699	丰县	丰县梁寨红楼西北	10	200	本级设备容量受限
700	丰县	丰县梁寨光庄西	10	200	本级设备容量受限
701	丰县	PMS_丰县梁寨西陈楼东	10	200	本级设备容量受限
702	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼东南综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
703	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨大队1#综合变	10	400	本级设备容量受限
704	丰县	PMS_丰县梁寨镇西街口2#综合变	10	400	本级设备容量受限
705	丰县	丰县梁寨镇大张口西北1综合变	10	400	本级设备容量受限
706	丰县	PMS_常店镇八里方北	10	200	本级设备容量受限
707	丰县	PMS_常店镇王楼村胡庄北	10	200	本级设备容量受限
708	睢宁	PMS_岚山孙庙西台	10	200	本级设备容量受限
709	睢宁	岚山吴桥南台	10	200	本级设备容量受限
710	睢宁	岚山韩二街道台	10	400	本级设备容量受限
711	睢宁	PMS_岚山侯庙西台	10	200	本级设备容量受限
712	睢宁	岚山岚北东台	10	200	本级设备容量受限
713	睢宁	PMS_岚山粮管所台	10	315	本级设备容量受限
714	睢宁	岚山骑戈北台	10	200	本级设备容量受限
715	睢宁	岚山位山南台	10	200	本级设备容量受限
716	睢宁	PMS_岚山金元北台	10	200	本级设备容量受限
717	睢宁	岚山农机站台	10	200	本级设备容量受限
718	睢宁	PMS_岚山保种站台	10	400	本级设备容量受限
719	睢宁	岚山陶庄台	10	400	本级设备容量受限
720	睢宁	PMS_岚山项沃村	10	200	本级设备容量受限
721	睢宁	岚山高集新庄北台	10	200	本级设备容量受限
722	睢宁	PMS_岚山金元南台	10	200	本级设备容量受限
723	睢宁	岚山陈甘南台	10	200	本级设备容量受限
724	睢宁	PMS_岚山黄山北台	10	200	本级设备容量受限
725	睢宁	PMS_岚山骑戈前高台	10	200	本级设备容量受限
726	睢宁	PMS_岚山王门南台	10	200	本级设备容量受限
727	睢宁	PMS_岚山韩二李西组台片	10	200	本级设备容量受限
728	丰县	丰县欢口镇宋寨北	10	315	本级设备容量受限
729	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村中	10	200	本级设备容量受限
730	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄	10	200	本级设备容量受限
731	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄东变	10	200	本级设备容量受限
732	丰县	PMS_丰县欢口镇烟庄变	10	200	本级设备容量受限
733	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村	10	400	本级设备容量受限
734	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
735	丰县	丰县欢口镇宋寨西变	10	400	本级设备容量受限
736	丰县	PMS_丰县欢口镇土楼变	10	200	本级设备容量受限
737	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村变	10	200	本级设备容量受限
738	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨南变	10	200	本级设备容量受限
739	丰县	丰县欢口镇于坑东变	10	200	本级设备容量受限
740	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队变	10	200	本级设备容量受限
741	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄北变	10	200	本级设备容量受限
742	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄南变	10	200	本级设备容量受限
743	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄七队	10	200	本级设备容量受限
744	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼北	10	200	本级设备容量受限
745	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂西综合变	10	200	本级设备容量受限
746	丰县	PMS_丰县欢口镇仇庄综合变	10	200	本级设备容量受限
747	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西南综合变	10	200	本级设备容量受限
748	丰县	PMS_丰县欢口镇政府东变	10	400	本级设备容量受限
749	睢宁	PMS_岚山西高集村部台片	10	200	本级设备容量受限
750	睢宁	PMS_岚山倪营五组台片	10	200	本级设备容量受限
751	睢宁	PMS_岚山侯庙侯东组台	10	200	本级设备容量受限
752	睢宁	PMS_岚山土山东一组台	10	200	本级设备容量受限
753	睢宁	PMS_岚山韩一大魏组教会台	10	200	本级设备容量受限
754	睢宁	PMS_岚山杜庄小区北台	10	200	本级设备容量受限
755	睢宁	岚山杜庄小区南台	10	200	本级设备容量受限
756	睢宁	PMS_岚山派出所门前台	10	400	本级设备容量受限
757	睢宁	PMS_岚山镇高集单庄安置小区1号台片	10	400	本级设备容量受限
758	睢宁	岚山陈集新东台	10	200	本级设备容量受限
759	睢宁	PMS_岚山高集西台	10	315	本级设备容量受限
760	睢宁	PMS_岚山镇政府	10	200	本级设备容量受限
761	睢宁	岚山高集南台	10	200	本级设备容量受限
762	睢宁	岚山陈甘东台片	10	200	本级设备容量受限
763	睢宁	PMS_岚山袁台村西台	10	200	本级设备容量受限
764	睢宁	庆安梁庙陈庄台	10	200	本级设备容量受限
765	睢宁	PMS_庆安新街口中台	10	400	本级设备容量受限
766	睢宁	PMS_庆安龙集村街道中台	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
767	睢宁	PMS_庆安街道中台	10	400	本级设备容量受限
768	睢宁	PMS_庆安官一村管路口西台	10	200	本级设备容量受限
769	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰北变	10	400	本级设备容量受限
770	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区变	10	400	本级设备容量受限
771	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨1#变	10	400	本级设备容量受限
772	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路6#变	10	200	本级设备容量受限
773	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄六队1#综合变	10	200	本级设备容量受限
774	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村4#综合变	10	200	本级设备容量受限
775	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄二队1#综合变	10	200	本级设备容量受限
776	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼2#综合变	10	200	本级设备容量受限
777	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村4#综合变0	10	200	本级设备容量受限
778	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
779	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄1#综合变	10	200	本级设备容量受限
780	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑3#综合变	10	200	本级设备容量受限
781	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村2#综合变	10	200	本级设备容量受限
782	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村5#综合变	10	200	本级设备容量受限
783	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄1#综合变	10	200	本级设备容量受限
784	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼2#综合变	10	200	本级设备容量受限
785	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村东1#综合变	10	200	本级设备容量受限
786	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
787	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关8#综合变	10	200	本级设备容量受限
788	睢宁	PMS_庆安集西西台	10	400	本级设备容量受限
789	睢宁	庆安染坊南台	10	200	本级设备容量受限
790	睢宁	庆安龙南王沟	10	200	本级设备容量受限
791	睢宁	庆安双李西北台	10	200	本级设备容量受限
792	睢宁	PMS_庆安三闸镇政府西台	10	400	本级设备容量受限
793	睢宁	PMS_庆安骑路八队台	10	200	本级设备容量受限
794	睢宁	PMS_庆安胡巷南台	10	200	本级设备容量受限
795	睢宁	PMS_庆安小鲍南台	10	400	本级设备容量受限
796	睢宁	PMS_庆安渠西街道台	10	200	本级设备容量受限
797	睢宁	庆安官一四闸台	10	200	本级设备容量受限
798	睢宁	PMS_庆安林庄李刘北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
799	睢宁	PMS_庆安胡巷中台	10	200	本级设备容量受限
800	睢宁	庆安杜圩西台	10	400	本级设备容量受限
801	睢宁	庆安双李东台	10	400	本级设备容量受限
802	睢宁	PMS_庆安镇林庄六队台	10	200	本级设备容量受限
803	丰县	PMS_丰县欢口镇刘单楼1#综合变	10	200	本级设备容量受限
804	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨3#综合变	10	200	本级设备容量受限
805	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关6#综合变	10	200	本级设备容量受限
806	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄村刘大庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
807	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼一队1#综合变	10	200	本级设备容量受限
808	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄四号综合变	10	200	本级设备容量受限
809	丰县	王沟街道西综合变	10	400	本级设备容量受限
810	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村高庄东	10	200	本级设备容量受限
811	丰县	PMS_王沟镇杂坡地田楼西北	10	400	本级设备容量受限
812	丰县	PMS_王沟镇杂东变	10	400	本级设备容量受限
813	丰县	王沟镇孙寨变	10	100	本级设备容量受限
814	丰县	PMS_王沟镇孙集东北	10	400	本级设备容量受限
815	丰县	PMS_王沟镇梁饭朋变	10	200	本级设备容量受限
816	丰县	PMS_王沟镇刘电池韩庄	10	200	本级设备容量受限
817	丰县	PMS_王沟镇李庄东	10	200	本级设备容量受限
818	睢宁	庆安龙集加油站门前台	10	200	本级设备容量受限
819	睢宁	庆安镇小鲍东台2#变	10	200	本级设备容量受限
820	睢宁	庆安镇西楼村马庄西台	10	200	本级设备容量受限
821	睢宁	庆安镇胡巷四组台	10	400	本级设备容量受限
822	睢宁	庆安镇街道东南台	10	400	本级设备容量受限
823	睢宁	PMS_李集三里村东台	10	200	本级设备容量受限
824	睢宁	李集大周村五里王北台	10	400	本级设备容量受限
825	睢宁	PMS_李集张刘村小陆台	10	200	本级设备容量受限
826	睢宁	PMS_李集花厅周东台	10	200	本级设备容量受限
827	睢宁	PMS_李集五里袁凌庄	10	200	本级设备容量受限
828	睢宁	李集花厅周南台	10	200	本级设备容量受限
829	睢宁	PMS_李集周汪村台	10	200	本级设备容量受限
830	睢宁	PMS_李集张刘村张一台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
831	睢宁	PMS_李集东圩三队小区	10	400	本级设备容量受限
832	睢宁	PMS_李集李潘圩李中台	10	200	本级设备容量受限
833	睢宁	PMS_李集橡胶厂台	10	315	本级设备容量受限
834	睢宁	李集粮油厂台	10	400	本级设备容量受限
835	睢宁	PMS_李集镇复兴南路南台	10	200	本级设备容量受限
836	睢宁	PMS_李集东圩小杨庄台片	10	200	本级设备容量受限
837	睢宁	PMS_李集花厅村郭楼台片	10	200	本级设备容量受限
838	睢宁	李集工业园南小区台片	10	200	本级设备容量受限
839	睢宁	李集大周村五里王南台片	10	200	本级设备容量受限
840	睢宁	李集苏果超市门前台	10	400	本级设备容量受限
841	睢宁	PMS_李集天天超市门前台片	10	400	本级设备容量受限
842	睢宁	PMS_李集镇一里王村二里王组西台	10	200	本级设备容量受限
843	丰县	王沟镇单楼东南	10	200	本级设备容量受限
844	丰县	PMS_王沟镇杂西变	10	200	本级设备容量受限
845	丰县	PMS_王沟镇梁楼村后曹变	10	100	本级设备容量受限
846	丰县	PMS_王沟镇东张庄北变	10	400	本级设备容量受限
847	丰县	PMS_王沟镇三十里庙北变	10	200	本级设备容量受限
848	丰县	PMS_王沟镇李六西变	10	200	本级设备容量受限
849	丰县	PMS_王沟镇刘元集西变	10	200	本级设备容量受限
850	丰县	王沟镇杂坡地村田楼东北综合变	10	400	本级设备容量受限
851	丰县	PMS_王沟镇周庄寨南公变	10	200	本级设备容量受限
852	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄南变	10	400	本级设备容量受限
853	丰县	PMS_王沟镇刘元集村王庄变	10	400	本级设备容量受限
854	丰县	PMS_王沟镇李胡集西北老综合变	10	400	本级设备容量受限
855	丰县	PMS_王沟镇张集西公变	10	400	本级设备容量受限
856	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼街道北综合变	10	400	本级设备容量受限
857	丰县	PMS_王沟单楼街道南综合变	10	200	本级设备容量受限
858	丰县	PMS_王沟镇李庄西2综合变	10	200	本级设备容量受限
859	丰县	PMS_王沟镇刘小集南综合变	10	200	本级设备容量受限
860	丰县	PMS_王沟镇刘元集西北综合变	10	200	本级设备容量受限
861	丰县	PMS_王沟镇丁楼村李庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
862	睢宁	PMS_李集镇大周村五里王西台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
863	睢宁	PMS_李集镇东圩村五组台	10	400	本级设备容量受限
864	睢宁	PMS_李集镇张刘村村部台	10	200	本级设备容量受限
865	睢宁	PMS_李集镇府前路西台	10	400	本级设备容量受限
866	睢宁	PMS_李集镇一里王村河中组台	10	200	本级设备容量受限
867	睢宁	PMS_李集镇花厅郭楼西台	10	200	本级设备容量受限
868	睢宁	PMS_李集徐厂村徐中组南台	10	200	本级设备容量受限
869	睢宁	PMS_李集镇张刘村李中组南台	10	200	本级设备容量受限
870	睢宁	PMS_李集镇徐厂村八张组北台	10	200	本级设备容量受限
871	睢宁	李集镇北外环东路东台	10	200	本级设备容量受限
872	睢宁	PMS_李集镇西圩小学台公变	10	200	本级设备容量受限
873	睢宁	PMS_李集镇东圩中心商城门前公变	10	400	本级设备容量受限
874	睢宁	PMS_李集镇东圩村二组台片	10	200	本级设备容量受限
875	睢宁	PMS_李集镇电商园1#变	10	400	本级设备容量受限
876	睢宁	李集粮油厂2号台	10	400	本级设备容量受限
877	睢宁	李集镇李潘圩村草场台	10	200	本级设备容量受限
878	睢宁	李集西外环北路2#台	10	400	本级设备容量受限
879	睢宁	李集复兴北路南1#变	10	200	本级设备容量受限
880	睢宁	李集农商行门前台	10	400	本级设备容量受限
881	睢宁	PMS_李集丝织厂台-1	10	400	本级设备容量受限
882	睢宁	PMS_李集农机厂台	10	400	本级设备容量受限
883	睢宁	PMS_李集花厅牛庄台	10	200	本级设备容量受限
884	睢宁	PMS_桃园邱湖西北台	10	200	本级设备容量受限
885	睢宁	PMS_桃园常台西台	10	200	本级设备容量受限
886	睢宁	PMS_桃园周河西台	10	200	本级设备容量受限
887	睢宁	PMS_桃园后台东台	10	200	本级设备容量受限
888	睢宁	桃园姜庄台	10	400	本级设备容量受限
889	睢宁	桃园凌集北综合变	10	200	本级设备容量受限
890	睢宁	桃园街道北台	10	400	本级设备容量受限
891	睢宁	PMS_桃园二队南台	10	200	本级设备容量受限
892	睢宁	PMS_桃园汤庄村部台	10	200	本级设备容量受限
893	睢宁	桃园丁牙洪庄北台	10	400	本级设备容量受限
894	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王大庄北2综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
895	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集南综合变	10	400	本级设备容量受限
896	丰县	王沟镇梁楼村袁油坊东综合变	10	400	本级设备容量受限
897	丰县	王沟镇两合集新村1号	10	200	本级设备容量受限
898	丰县	王沟镇王小庄中综合变	10	200	本级设备容量受限
899	丰县	王沟镇杂坡地田楼1号综合变	10	200	本级设备容量受限
900	丰县	王沟镇李胡集南1号综合变	10	400	本级设备容量受限
901	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚南	10	200	本级设备容量受限
902	丰县	丰县范楼镇小张楼综合变	10	200	本级设备容量受限
903	丰县	丰县范楼镇马庄综合变	10	200	本级设备容量受限
904	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼后综合变	10	200	本级设备容量受限
905	丰县	PMS_丰县范楼镇后王庄综合变	10	200	本级设备容量受限
906	丰县	丰县范楼镇京庄联中综合变	10	400	本级设备容量受限
907	丰县	丰县范楼镇程庄综合变	10	200	本级设备容量受限
908	丰县	丰县范楼镇范楼西北东综合变	10	200	本级设备容量受限
909	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾综合变	10	200	本级设备容量受限
910	丰县	丰县范楼镇胡楼综合变	10	200	本级设备容量受限
911	丰县	丰县范楼镇蒋湾南综合变	10	200	本级设备容量受限
912	丰县	PMS_丰县范楼镇柳楼综合变	10	200	本级设备容量受限
913	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套东综合变	10	200	本级设备容量受限
914	丰县	PMS_丰县范楼镇骆庄综合变	10	200	本级设备容量受限
915	丰县	丰县范楼镇汪楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
916	睢宁	桃园邱湖村部台	10	100	本级设备容量受限
917	睢宁	桃园朱集街道公用南台	10	400	本级设备容量受限
918	睢宁	PMS_桃园周河中台	10	200	本级设备容量受限
919	睢宁	桃园仔仙西台	10	200	本级设备容量受限
920	睢宁	PMS_桃园位圩2#变	10	250	本级设备容量受限
921	睢宁	PMS_桃园西湖东台	10	400	本级设备容量受限
922	睢宁	PMS_桃园六队台	10	315	本级设备容量受限
923	睢宁	桃园常台南台	10	200	本级设备容量受限
924	睢宁	PMS_桃园前赵东台	10	200	本级设备容量受限
925	睢宁	PMS_桃园小楼薛马台	10	200	本级设备容量受限
926	睢宁	PMS_桃园周河村东北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
927	睢宁	桃园丁牙西台	10	400	本级设备容量受限
928	睢宁	PMS_桃园卓后北台	10	200	本级设备容量受限
929	睢宁	PMS_桃园大许南台	10	200	本级设备容量受限
930	睢宁	PMS_桃园王桥村部台	10	200	本级设备容量受限
931	睢宁	PMS_桃园王桥扶贫台	10	200	本级设备容量受限
932	睢宁	桃园小楼西台	10	200	本级设备容量受限
933	睢宁	桃园金庄二组台	10	200	本级设备容量受限
934	睢宁	桃园朱集三组台	10	200	本级设备容量受限
935	睢宁	PMS_桃园袁店中台	10	200	本级设备容量受限
936	睢宁	桃园后台官塘南台	10	200	本级设备容量受限
937	睢宁	PMS_桃园常台东南台	10	200	本级设备容量受限
938	睢宁	桃园旧朱集东北台	10	400	本级设备容量受限
939	睢宁	PMS_桃园陆湾张庄台	10	200	本级设备容量受限
940	睢宁	桃园西湖西南台	10	200	本级设备容量受限
941	睢宁	PMS_桃园金庄南台综合变	10	200	本级设备容量受限
942	睢宁	PMS_桃园吕洼三队台	10	200	本级设备容量受限
943	睢宁	PMS_桃园朱集先锋二组台	10	200	本级设备容量受限
944	睢宁	桃园金庄东台2号变	10	200	本级设备容量受限
945	睢宁	PMS_桃园宋楼西南台	10	200	本级设备容量受限
946	睢宁	PMS_桃园张班中台	10	200	本级设备容量受限
947	睢宁	PMS_桃园袁海刘庄台	10	200	本级设备容量受限
948	丰县	丰县范楼镇丁四楼综合变	10	200	本级设备容量受限
949	丰县	PMS_丰县范楼镇努楼综合变	10	200	本级设备容量受限
950	丰县	PMS_丰县范楼镇长顺西南综合变	10	400	本级设备容量受限
951	丰县	丰县范楼镇王庄村丁单楼综合变	10	200	本级设备容量受限
952	丰县	PMS_丰县范楼镇耿庄村耿庄台区	10	200	本级设备容量受限
953	丰县	丰县范楼镇京庄村京庄北台区	10	200	本级设备容量受限
954	丰县	丰县范楼镇汪大庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
955	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼村小胡楼台区	10	200	本级设备容量受限
956	丰县	PMS_丰县范楼镇后王庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
957	丰县	PMS_丰县范楼镇黄村集村齐庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
958	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼七队综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
959	丰县	丰县范楼镇小新庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
960	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
961	丰县	丰县范楼镇金陵南综合变	10	200	本级设备容量受限
962	丰县	丰县范楼镇齐阁村齐阁前队综合变	10	200	本级设备容量受限
963	丰县	丰县范楼镇小胡楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
964	丰县	丰县范楼镇刘洼后综合变	10	200	本级设备容量受限
965	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
966	丰县	丰县范楼镇秦王口东台区	10	200	本级设备容量受限
967	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾西南综合变	10	200	本级设备容量受限
968	丰县	PMS_丰县范楼镇大楼北综合变	10	200	本级设备容量受限
969	丰县	丰县范楼镇欧庄北综合变	10	400	本级设备容量受限
970	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
971	丰县	PMS_丰县范楼镇马庄北综合变	10	200	本级设备容量受限
972	丰县	丰县范楼镇刘庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
973	丰县	丰县范楼镇杨洼北综合变	10	200	本级设备容量受限
974	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄东北综合变	10	200	本级设备容量受限
975	丰县	PMS_丰县范楼镇滕老家综合变	10	200	本级设备容量受限
976	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二1综合变	10	200	本级设备容量受限
977	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南1综合变	10	200	本级设备容量受限
978	丰县	丰县范楼镇桃园北综合变	10	200	本级设备容量受限
979	丰县	丰县范楼镇秦庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
980	丰县	丰县范楼镇袁庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
981	丰县	丰县范楼镇范楼镇2综合变	10	400	本级设备容量受限
982	睢宁	PMS_桃园西湖南外环路北台	10	400	本级设备容量受限
983	睢宁	桃园常台东台2号变	10	200	本级设备容量受限
984	睢宁	桃园金庄二组北台	10	200	本级设备容量受限
985	睢宁	PMS_桃园朱集街道小楼五组台	10	400	本级设备容量受限
986	睢宁	桃园西湖村部西台	10	200	本级设备容量受限
987	睢宁	桃园袁店南台	10	200	本级设备容量受限
988	睢宁	PMS_桃园袁店北台	10	200	本级设备容量受限
989	睢宁	PMS_梁集梁庄西台	10	200	本级设备容量受限
990	睢宁	梁集刘场张庄南台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
991	睢宁	PMS_梁集王行沙彭台	10	200	本级设备容量受限
992	睢宁	梁集余庄南台	10	100	本级设备容量受限
993	睢宁	梁集刘祠刘庄北台	10	200	本级设备容量受限
994	睢宁	梁集八店朱王吴台	10	200	本级设备容量受限
995	睢宁	梁集光华梁庙台	10	200	本级设备容量受限
996	睢宁	PMS_梁集张行西场台	10	100	本级设备容量受限
997	睢宁	梁集联群许庄台	10	400	本级设备容量受限
998	睢宁	梁集沈集沈前台	10	200	本级设备容量受限
999	睢宁	PMS_梁集高楼圩里台	10	200	本级设备容量受限
1000	睢宁	梁集赵丁西台	10	315	本级设备容量受限
1001	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区2号箱变	10	630	本级设备容量受限
1002	丰县	丰县范楼镇南市场综合变	10	400	本级设备容量受限
1003	丰县	PMS_赵庄十队	10	400	本级设备容量受限
1004	丰县	赵庄黄楼	10	200	本级设备容量受限
1005	丰县	PMS_赵庄镇土城三	10	200	本级设备容量受限
1006	丰县	PMS_赵庄镇袁集中	10	200	本级设备容量受限
1007	丰县	PMS_赵庄镇高庄东	10	200	本级设备容量受限
1008	丰县	赵庄镇于老家西	10	200	本级设备容量受限
1009	丰县	PMS_赵庄镇闫庄	10	200	本级设备容量受限
1010	丰县	赵庄镇田坑后	10	200	本级设备容量受限
1011	丰县	赵庄镇安集南	10	200	本级设备容量受限
1012	丰县	赵庄镇陈楼	10	400	本级设备容量受限
1013	丰县	PMS_赵庄镇宋楼	10	200	本级设备容量受限
1014	丰县	PMS_赵庄镇陈楼南	10	400	本级设备容量受限
1015	丰县	PMS_赵庄新安集北	10	200	本级设备容量受限
1016	丰县	PMS_赵庄宋双楼	10	400	本级设备容量受限
1017	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村赵庙1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1018	睢宁	PMS_梁集仝圩蔡湖台	10	200	本级设备容量受限
1019	睢宁	PMS_梁集王行东台	10	200	本级设备容量受限
1020	睢宁	PMS_梁集八店朱庄台	10	200	本级设备容量受限
1021	睢宁	PMS_梁集商庄韩庄南台	10	200	本级设备容量受限
1022	睢宁	PMS_梁集大沙前沙台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1023	睢宁	PMS_梁集双湖姚庄台	10	400	本级设备容量受限
1024	睢宁	PMS_梁集刘祠龙南台	10	200	本级设备容量受限
1025	睢宁	PMS_梁集胡圩北台	10	200	本级设备容量受限
1026	睢宁	PMS_梁集仝圩圩西台	10	200	本级设备容量受限
1027	睢宁	梁集联群小学台	10	200	本级设备容量受限
1028	睢宁	PMS_梁集刘圩黄西台	10	200	本级设备容量受限
1029	睢宁	PMS_梁集北河村部台	10	200	本级设备容量受限
1030	睢宁	梁集八店台	10	200	本级设备容量受限
1031	丰县	赵庄镇吴楼东	10	200	本级设备容量受限
1032	丰县	赵庄镇王学屋中	10	200	本级设备容量受限
1033	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号3#综合变	10	500	本级设备容量受限
1034	丰县	赵庄镇田坑前	10	200	本级设备容量受限
1035	丰县	PMS_赵庄镇袁集前台区	10	200	本级设备容量受限
1036	丰县	赵庄镇王庄东	10	400	本级设备容量受限
1037	丰县	赵庄镇青林中综合变	10	200	本级设备容量受限
1038	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村四队东综合变	10	400	本级设备容量受限
1039	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村小于庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
1040	丰县	PMS_赵庄镇张老家1#变	10	200	本级设备容量受限
1041	丰县	PMS_赵庄镇王庄村安双楼北综合变	10	200	本级设备容量受限
1042	丰县	PMS_赵庄镇市场西2号综合变	10	400	本级设备容量受限
1043	丰县	PMS_赵庄镇市场西1#综合变	10	400	本级设备容量受限
1044	丰县	PMS_赵庄镇赵庄六队东1#综合变	10	400	本级设备容量受限
1045	丰县	PMS_赵庄镇袁集常庄西南综合变	10	400	本级设备容量受限
1046	丰县	PMS_赵庄镇常庄前综合变	10	400	本级设备容量受限
1047	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1048	丰县	PMS_丰县赵庄镇马黑楼南综合变	10	200	本级设备容量受限
1049	丰县	赵庄镇段堤口新区2#综合变	10	400	本级设备容量受限
1050	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村黄楼2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1051	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村原种场2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1052	丰县	PMS_赵庄镇许庄村许庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
1053	丰县	赵庄镇许庄村部综合变	10	400	本级设备容量受限
1054	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村西陈集2#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1055	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王塘坊1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1056	丰县	赵庄镇段堤口新区1号综合变	10	400	本级设备容量受限
1057	丰县	PMS_赵庄镇原种场北综合变	10	200	本级设备容量受限
1058	丰县	赵庄镇常庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
1059	丰县	PMS_丰县赵庄镇固元北综合变	10	400	本级设备容量受限
1060	丰县	赵庄镇开发区4号综合变	10	400	本级设备容量受限
1061	丰县	赵庄镇开发区2号综合变	10	200	本级设备容量受限
1062	丰县	赵庄镇张土城村张小楼后综合变	10	400	本级设备容量受限
1063	丰县	赵庄镇任庄桥南队综合变	10	400	本级设备容量受限
1064	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村农机站南综合变	10	200	本级设备容量受限
1065	丰县	PMS_丰县顺河镇王庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1066	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村新庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1067	丰县	丰县顺河镇师新庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1068	丰县	PMS_丰县顺河镇孙叉楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1069	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄新庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1070	丰县	PMS_丰县顺河镇河申综合变	10	200	本级设备容量受限
1071	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
1072	丰县	PMS_丰县顺河镇土囤村义合村	10	200	本级设备容量受限
1073	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼北综合变	10	200	本级设备容量受限
1074	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村路庙综合变	10	200	本级设备容量受限
1075	丰县	PMS_顺河镇唐庙村唐庙综合变	10	200	本级设备容量受限
1076	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄路庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1077	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西南综合变	10	200	本级设备容量受限
1078	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村张口一队综合变	10	200	本级设备容量受限
1079	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1080	睢宁	PMS_梁集王刘中台	10	200	本级设备容量受限
1081	睢宁	梁集刘祠南台	10	400	本级设备容量受限
1082	睢宁	梁集光华南台	10	200	本级设备容量受限
1083	睢宁	梁集高新园区1号变	10	400	本级设备容量受限
1084	睢宁	沙集三丁村南王台	10	400	本级设备容量受限
1085	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱南台	10	400	本级设备容量受限
1086	睢宁	PMS_沙集孙庄工业园北台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1087	睢宁	PMS_沙集王圩工业园3号变	10	400	本级设备容量受限
1088	睢宁	PMS_沙集沙圩丁东台	10	200	本级设备容量受限
1089	睢宁	PMS_沙集大顾新农村2号变	10	200	本级设备容量受限
1090	睢宁	沙集孙庄前项台	10	400	本级设备容量受限
1091	睢宁	PMS_沙集东风一区北台	10	400	本级设备容量受限
1092	睢宁	PMS_沙集大街南台	10	400	本级设备容量受限
1093	睢宁	PMS_沙集夏圩村丁庄	10	400	本级设备容量受限
1094	睢宁	PMS_沙集丁陈楼东2号变	10	400	本级设备容量受限
1095	睢宁	PMS_沙集大顾西唐台	10	200	本级设备容量受限
1096	睢宁	PMS_沙集鲍洼台	10	400	本级设备容量受限
1097	睢宁	PMS_沙集魏集王庄台	10	200	本级设备容量受限
1098	睢宁	PMS_沙集沙圩五陈台	10	200	本级设备容量受限
1099	睢宁	沙集夏圩前夏台	10	400	本级设备容量受限
1100	睢宁	PMS_沙集余圩扶贫台	10	200	本级设备容量受限
1101	睢宁	PMS_沙集王圩工业园2号变	10	400	本级设备容量受限
1102	睢宁	PMS_沙集王圩村部	10	400	本级设备容量受限
1103	睢宁	PMS_沙集王圩北台	10	400	本级设备容量受限
1104	丰县	PMS_丰县顺河镇计生综合变	10	200	本级设备容量受限
1105	丰县	PMS_丰县顺河镇安庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
1106	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村委员会综合变	10	400	本级设备容量受限
1107	丰县	丰县顺河镇蔡庄村仇庄北综合变	10	200	本级设备容量受限
1108	丰县	PMS_丰县首羡镇和集东综合变	10	400	本级设备容量受限
1109	丰县	PMS_丰县首羡镇徐中心综合变	10	400	本级设备容量受限
1110	丰县	丰县首羡镇王梨园综合变	10	200	本级设备容量受限
1111	丰县	PMS_丰县首羡镇工业区综合变	10	400	本级设备容量受限
1112	丰县	PMS_丰县首羡镇姚庄综合变	10	400	本级设备容量受限
1113	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村东台区综合变	10	400	本级设备容量受限
1114	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡老街综合变	10	200	本级设备容量受限
1115	丰县	丰县首羡镇和集中心综合变	10	200	本级设备容量受限
1116	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱台	10	200	本级设备容量受限
1117	睢宁	沙集余圩北台	10	400	本级设备容量受限
1118	睢宁	沙集四丁夹河台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1119	睢宁	PMS_沙集蔡楼周庄台	10	200	本级设备容量受限
1120	睢宁	PMS_沙集白庙村台	10	400	本级设备容量受限
1121	睢宁	沙集王圩工业园1号变	10	400	本级设备容量受限
1122	睢宁	PMS_沙集杨瓦王西台	10	200	本级设备容量受限
1123	睢宁	PMS_沙集东风二区3号变	10	400	本级设备容量受限
1124	睢宁	PMS_沙集东风二区1号变	10	400	本级设备容量受限
1125	睢宁	沙集蔡吴朱庄台	10	250	本级设备容量受限
1126	睢宁	沙集孙庄东台	10	200	本级设备容量受限
1127	睢宁	PMS_沙集农科村台	10	400	本级设备容量受限
1128	睢宁	PMS_沙集四丁南台	10	200	本级设备容量受限
1129	睢宁	沙集三丁鲍庄台	10	200	本级设备容量受限
1130	睢宁	沙集杨庄东台	10	200	本级设备容量受限
1131	睢宁	PMS_沙集杨瓦北台	10	200	本级设备容量受限
1132	睢宁	PMS_沙集陆元村台	10	200	本级设备容量受限
1133	睢宁	沙集夏圩小李南台	10	400	本级设备容量受限
1134	睢宁	PMS_沙集陆元村部台	10	200	本级设备容量受限
1135	睢宁	PMS_沙集农科村西台	10	400	本级设备容量受限
1136	睢宁	PMS_沙集蔡楼唐庄南台	10	200	本级设备容量受限
1137	睢宁	PMS_沙集王圩中台	10	400	本级设备容量受限
1138	睢宁	PMS_沙集夏圩姜庄台	10	200	本级设备容量受限
1139	睢宁	PMS_沙集王口北台	10	400	本级设备容量受限
1140	睢宁	PMS_沙集朱庙后丁台	10	200	本级设备容量受限
1141	睢宁	PMS_沙集商湖商庄北台	10	200	本级设备容量受限
1142	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱北台	10	200	本级设备容量受限
1143	睢宁	PMS_沙集夏圩小李北台	10	400	本级设备容量受限
1144	睢宁	PMS_沙集商贸城玲珑台	10	400	本级设备容量受限
1145	睢宁	PMS_沙集余圩蔡庄台	10	400	本级设备容量受限
1146	睢宁	PMS_沙集小湾王圩东台	10	200	本级设备容量受限
1147	睢宁	PMS_沙集王口沙庄东台	10	630	本级设备容量受限
1148	睢宁	PMS_沙集余圩余西南台	10	200	本级设备容量受限
1149	睢宁	PMS_沙集魏集村南台	10	200	本级设备容量受限
1150	睢宁	沙集东风沙庄西台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1151	睢宁	PMS_沙集东风沙庄东台	10	400	本级设备容量受限
1152	睢宁	沙集兴国大寺台	10	400	本级设备容量受限
1153	睢宁	PMS_沙集白庙张圩西台	10	400	本级设备容量受限
1154	睢宁	PMS_沙集沙圩村楼东南台	10	200	本级设备容量受限
1155	睢宁	沙集王圩浴室台	10	400	本级设备容量受限
1156	睢宁	沙集和平工业园西台	10	400	本级设备容量受限
1157	睢宁	PMS_沙集王圩路北台	10	400	本级设备容量受限
1158	睢宁	PMS_沙集东方佳苑2号变	10	400	本级设备容量受限
1159	睢宁	PMS_沙集佳乐超市门前台	10	400	本级设备容量受限
1160	丰县	丰县首羡镇首羡村首西	10	400	本级设备容量受限
1161	丰县	丰县首羡镇和集村和集北	10	200	本级设备容量受限
1162	丰县	丰县首羡镇新区1#综合变	10	400	本级设备容量受限
1163	丰县	PMS_丰县首羡镇和集王庄	10	200	本级设备容量受限
1164	丰县	丰县首羡镇和集村和集东南	10	200	本级设备容量受限
1165	丰县	丰县首羡镇窦庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
1166	丰县	PMS_丰县首羡镇便集西潘2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1167	丰县	丰县首羡镇袁堂东综合变	10	200	本级设备容量受限
1168	丰县	丰县首羡镇娥墓崮2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1169	丰县	丰县首羡镇和集东南二号综合变	10	200	本级设备容量受限
1170	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村刘庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1171	丰县	丰县首羡镇崔庄南2#综合变	10	400	本级设备容量受限
1172	丰县	丰县首羡镇汪楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
1173	城东	响山线32一1	10	400	本级设备容量受限
1174	睢宁	PMS_沙集东风二区北台	10	400	本级设备容量受限
1175	睢宁	PMS_沙集村高铁安置小区台	10	400	本级设备容量受限
1176	睢宁	PMS_沙集三丁村部北路边台	10	400	本级设备容量受限
1177	睢宁	沙集和平工业园南台	10	400	本级设备容量受限
1178	睢宁	PMS_沙集物流园台	10	400	本级设备容量受限
1179	睢宁	PMS_沙集王口沙庄北台	10	400	本级设备容量受限
1180	睢宁	PMS_沙集徐淮路台	10	400	本级设备容量受限
1181	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园5号	10	400	本级设备容量受限
1182	睢宁	沙集夏圩小李东南台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1183	城东	石铜线54一6	10	400	本级设备容量受限
1184	睢宁	PMS_沙集和平工业园西南台	10	400	本级设备容量受限
1185	睢宁	沙集街道中南台	10	200	本级设备容量受限
1186	睢宁	沙集一懿家居产业园南台	10	400	本级设备容量受限
1187	睢宁	沙集东风沙庄南台	10	400	本级设备容量受限
1188	睢宁	沙集东风沙庄东南台	10	400	本级设备容量受限
1189	睢宁	沙集丁陈杨庄西北台	10	400	本级设备容量受限
1190	睢宁	沙集余圩东台	10	400	本级设备容量受限
1191	睢宁	沙集兴国大寺中南台	10	400	本级设备容量受限
1192	城东	PMS_石铜线34	10	400	本级设备容量受限
1193	城东	响铜线7	10	315	本级设备容量受限
1194	睢宁	沙集三丁村闸东台	10	400	本级设备容量受限
1195	睢宁	沙集王口物流园西台	10	400	本级设备容量受限
1196	睢宁	沙集四丁北台	10	400	本级设备容量受限
1197	睢宁	沙集夏圩村卫生室门前台	10	400	本级设备容量受限
1198	睢宁	沙集和平村农科王庄东台	10	200	本级设备容量受限
1199	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
1200	睢宁	王集柳林李庄台	10	200	本级设备容量受限
1201	睢宁	王集洪山北台	10	200	本级设备容量受限
1202	睢宁	PMS_王集西田单变台	10	200	本级设备容量受限
1203	睢宁	王集管庄东台	10	200	本级设备容量受限
1204	睢宁	王集姚场开发区	10	100	本级设备容量受限
1205	睢宁	PMS_王集埝头新增	10	200	本级设备容量受限
1206	睢宁	PMS_沙集三丁药厂东台	10	400	本级设备容量受限
1207	睢宁	PMS_王集孙徐李台子台	10	100	本级设备容量受限
1208	睢宁	PMS_王集南许东台	10	200	本级设备容量受限
1209	睢宁	PMS_王集平楼五队台	10	200	本级设备容量受限
1210	睢宁	王集王集马浅保亮门前	10	200	本级设备容量受限
1211	睢宁	PMS_王集街道东台	10	400	本级设备容量受限
1212	睢宁	PMS_王集王营东台	10	200	本级设备容量受限
1213	睢宁	PMS_王集庄楼北台	10	100	本级设备容量受限
1214	睢宁	王集光南南台	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1215	睢宁	PMS_王集平楼南台	10	200	本级设备容量受限
1216	睢宁	PMS_王集供销变	10	400	本级设备容量受限
1217	睢宁	王集祥勤门前变	10	400	本级设备容量受限
1218	睢宁	王集供电所门前台	10	400	本级设备容量受限
1219	睢宁	王集马浅北台	10	200	本级设备容量受限
1220	睢宁	王集姚庄宋庄	10	200	本级设备容量受限
1221	睢宁	PMS_王集吴庙东台	10	200	本级设备容量受限
1222	睢宁	PMS_王集柴北西台	10	200	本级设备容量受限
1223	睢宁	王集杨集九组台	10	200	本级设备容量受限
1224	睢宁	王集王东孙楼南台	10	400	本级设备容量受限
1225	睢宁	PMS_王集葛段中台新	10	200	本级设备容量受限
1226	睢宁	王集曲头三组	10	200	本级设备容量受限
1227	睢宁	王集马浅八组台	10	200	本级设备容量受限
1228	睢宁	王集光南邵庄	10	200	本级设备容量受限
1229	睢宁	PMS_王集老街	10	400	本级设备容量受限
1230	睢宁	PMS_王集峰山二组	10	200	本级设备容量受限
1231	城东	坝骆线36一5	10	400	本级设备容量受限
1232	睢宁	PMS_王集孙徐西台	10	200	本级设备容量受限
1233	睢宁	PMS_王集尤庄西李东台	10	200	本级设备容量受限
1234	城东	PMS_古建线20	10	400	本级设备容量受限
1235	城东	复建一线12一2	10	500	本级设备容量受限
1236	城东	PMS_复南线少年段1	10	400	本级设备容量受限
1237	城东	PMS_复青线18	10	400	本级设备容量受限
1238	城东	古九二九解段5	10	400	本级设备容量受限
1239	城东	PMS_古九二线九艺段1	10	400	本级设备容量受限
1240	睢宁	PMS_王集葛段纸厂门前	10	200	本级设备容量受限
1241	城东	PMS_苏苑小区3美变变压器	10	500	本级设备容量受限
1242	城东	PMS_坝东线43北3-1	10	400	本级设备容量受限
1243	城东	坝东线43一2	10	400	本级设备容量受限
1244	城东	PMS_奎农线农莲段6一1	10	250	本级设备容量受限
1245	城东	PMS_奎农线人新段4	10	400	本级设备容量受限
1246	城东	PMS_奎农线人新段2南7	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1247	城东	PMS_奎农线人新段2南4	10	400	本级设备容量受限
1248	城东	PMS_古云二线联中段2	10	400	本级设备容量受限
1249	城东	PMS_奎复线迎新段9北	10	400	本级设备容量受限
1250	睢宁	王集南许村部台	10	200	本级设备容量受限
1251	睢宁	王集王庄小区北台	10	400	本级设备容量受限
1252	睢宁	王集政府门前箱变	10	500	本级设备容量受限
1253	睢宁	PMS_王集双营村合作社台	10	200	本级设备容量受限
1254	城东	民富园6箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1255	城东	坝河线9一9北2	10	400	本级设备容量受限
1256	城东	坝河线9一9北3	10	400	本级设备容量受限
1257	城东	PMS_坝东线66	10	400	本级设备容量受限
1258	城东	PMS_升郭线9一3	10	400	本级设备容量受限
1259	城东	PMS_步北箱变变压器	10	800	本级设备容量受限
1260	城东	PMS_三温暖箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
1261	城东	PMS_十二军2美变变压器	10	315	本级设备容量受限
1262	睢宁	王集敬一南洋广场1配1变	10	630	本级设备容量受限
1263	睢宁	王集光西杨庄东台	10	200	本级设备容量受限
1264	睢宁	王集鲁井崖东台	10	400	本级设备容量受限
1265	睢宁	PMS_王集尤庄西李台	10	200	本级设备容量受限
1266	睢宁	王集苏塘街道台	10	200	本级设备容量受限
1267	睢宁	PMS_睢城孙四台	10	200	本级设备容量受限
1268	睢宁	PMS_睢城长青后史西台	10	400	本级设备容量受限
1269	睢宁	PMS_睢城方杨方庄台	10	400	本级设备容量受限
1270	睢宁	PMS_睢城杨韩梁庄台	10	400	本级设备容量受限
1271	睢宁	PMS_睢城老庄一组	10	200	本级设备容量受限
1272	睢宁	PMS_睢城五四台	10	200	本级设备容量受限
1273	睢宁	PMS_睢城小楼村南台	10	200	本级设备容量受限
1274	睢宁	睢城武楼北台	10	200	本级设备容量受限
1275	睢宁	PMS_睢城吴庄东台	10	200	本级设备容量受限
1276	睢宁	睢城张庄台	10	400	本级设备容量受限
1277	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东台	10	400	本级设备容量受限
1278	睢宁	睢城武楼西台（增容）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1279	睢宁	PMS_睢城杨韩北台	10	400	本级设备容量受限
1280	睢宁	PMS_睢城王井南环路台	10	400	本级设备容量受限
1281	睢宁	PMS_睢城胡元西台	10	200	本级设备容量受限
1282	睢宁	PMS_睢城七井大王	10	200	本级设备容量受限
1283	睢宁	PMS_睢城齐路小刘台	10	200	本级设备容量受限
1284	睢宁	睢城红光西北台	10	200	本级设备容量受限
1285	睢宁	PMS_睢城文学大桥公变	10	400	本级设备容量受限
1286	睢宁	PMS_睢城红光小区二期11#变	10	400	本级设备容量受限
1287	睢宁	睢城齐路小刘2#台	10	315	本级设备容量受限
1288	睢宁	睢城齐路许庄台	10	400	本级设备容量受限
1289	睢宁	睢城齐路南刘台	10	315	本级设备容量受限
1290	城东	PMS_贵邦俊园1配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
1291	城东	PMS_少年箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1292	城东	PMS_黄山垅II期1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1293	城东	PMS_黄山垅II期3箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1294	城东	PMS_黄山垅II期5箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1295	睢宁	PMS_睢城王楼村绍庄台	10	400	本级设备容量受限
1296	睢宁	PMS_睢城胡元王庄台	10	400	本级设备容量受限
1297	睢宁	PMS_睢城杨韩何林南台	10	400	本级设备容量受限
1298	睢宁	PMS_睢城朱楼汪南综合台	10	100	本级设备容量受限
1299	睢宁	PMS_睢城骑路仲庄北台	10	200	本级设备容量受限
1300	睢宁	睢城王楼仝楼北台	10	200	本级设备容量受限
1301	睢宁	PMS_睢城高井李东南台	10	200	本级设备容量受限
1302	睢宁	睢城毛岗毛一台	10	200	本级设备容量受限
1303	城东	PMS_铜山县粮油运输公司居民楼箱变变压器	10	200	本级设备容量受限
1304	睢宁	PMS_睢城胡元朱元台	10	400	本级设备容量受限
1305	睢宁	睢城青春村部西台	10	200	本级设备容量受限
1306	睢宁	PMS_睢城杨韩村部台	10	200	本级设备容量受限
1307	睢宁	PMS_睢城红光小区3-2#	10	400	本级设备容量受限
1308	睢宁	睢城胡元朱元木材市场北台	10	400	本级设备容量受限
1309	睢宁	PMS_睢城王井邱庄台	10	400	本级设备容量受限
1310	城东	PMS_民富园5箱变变压器	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1311	城东	PMS_美家美变变压器	10	400	本级设备容量受限
1312	城东	PMS_复广线9箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
1313	城东	PMS_复铜线3	10	315	本级设备容量受限
1314	睢宁	PMS_睢城五里塘王楼西北台	10	400	本级设备容量受限
1315	睢宁	睢城天虹新村3#变	10	500	本级设备容量受限
1316	城东	PMS_复开二线2	10	400	本级设备容量受限
1317	城东	PMS_民祥园2箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1318	城东	PMS_民富园11箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1319	城东	PMS_民富园12箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1320	城东	PMS_复青线23-3	10	400	本级设备容量受限
1321	城东	PMS_奎农线农莲段1	10	400	本级设备容量受限
1322	城东	PMS_复青线15	10	400	本级设备容量受限
1323	城东	民怡园美变变压器	10	630	本级设备容量受限
1324	城东	PMS_奎农线人新段2南2东1	10	400	本级设备容量受限
1325	城东	PMS_升郭线1一14=1	10	400	本级设备容量受限
1326	睢宁	睢城中山新村南台	10	400	本级设备容量受限
1327	城东	PMS_奥邻花园3配电室1变压器	10	630	本级设备容量受限
1328	睢宁	PMS_睢城五里塘王楼台	10	400	本级设备容量受限
1329	睢宁	PMS_睢城杨巷台	10	400	本级设备容量受限
1330	睢宁	PMS_城区城东劳服公司北侧	10	400	本级设备容量受限
1331	睢宁	PMS_成侯花园B区7#变	10	400	本级设备容量受限
1332	睢宁	PMS_成侯花园B区4号变	10	400	本级设备容量受限
1333	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄东台	10	400	本级设备容量受限
1334	睢宁	PMS_城区西柠路东台公变	10	315	本级设备容量受限
1335	睢宁	城区西南小区中台	10	400	本级设备容量受限
1336	睢宁	PMS_城区原气象局门前	10	400	本级设备容量受限
1337	睢宁	PMS_城区西南小区北台公变	10	400	本级设备容量受限
1338	睢宁	PMS_城区二中西侧	10	400	本级设备容量受限
1339	睢宁	PMS_城区局宿舍（红光道）	10	315	本级设备容量受限
1340	睢宁	PMS_城区少体校门前（东侧）	10	400	本级设备容量受限
1341	城东	PMS_宝龙广场2配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
1342	城东	PMS_宝龙广场2配电室4变压器	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1343	城东	中锐星尚城5配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
1344	睢宁	PMS_城区元府路西段观音公司前东台	10	400	本级设备容量受限
1345	睢宁	PMS_城区西关居委西侧台	10	400	本级设备容量受限
1346	睢宁	PMS_城区金桥东圩台	10	400	本级设备容量受限
1347	睢宁	PMS_城区土地局宿舍东农业巷台	10	315	本级设备容量受限
1348	睢宁	PMS_城区二中西则公变	10	400	本级设备容量受限
1349	睢宁	城区华夏宾馆门前北台	10	315	本级设备容量受限
1350	睢宁	城区华夏宾馆门前公变	10	315	本级设备容量受限
1351	睢宁	城区睢魏路南台公变	10	400	本级设备容量受限
1352	睢宁	PMS_睢城四里南台	10	250	本级设备容量受限
1353	睢宁	PMS_城区肉联厂北门	10	315	本级设备容量受限
1354	睢宁	PMS_城区物价局南侧	10	400	本级设备容量受限
1355	睢宁	PMS_城区交警大队门前公变	10	400	本级设备容量受限
1356	睢宁	城区农场中街	10	400	本级设备容量受限
1357	睢宁	城区毛二队公变	10	400	本级设备容量受限
1358	睢宁	城区汤刘三队	10	315	本级设备容量受限
1359	睢宁	PMS_上海花苑2#箱变	10	500	本级设备容量受限
1360	睢宁	PMS_城区二招院外公变	10	315	本级设备容量受限
1361	睢宁	PMS_城区二小校门前	10	400	本级设备容量受限
1362	睢宁	PMS_城区生产公司门前公变	10	400	本级设备容量受限
1363	睢宁	PMS_城区汤刘北台	10	400	本级设备容量受限
1364	睢宁	PMS_城区庙湾四队（油厂线）	10	400	本级设备容量受限
1365	城东	PMS_宏远箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1366	城东	PMS_绿苑小区配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
1367	城东	坝黄线1一1东1	10	400	本级设备容量受限
1368	城东	PMS_苏苑小区4美变变压器	10	500	本级设备容量受限
1369	城东	石铜线40一1	10	400	本级设备容量受限
1370	城东	世茂2开2配电室4变压器	10	800	本级设备容量受限
1371	睢宁	PMS_城区毛四队	10	400	本级设备容量受限
1372	睢宁	PMS_城区纱厂南门东台	10	315	本级设备容量受限
1373	睢宁	PMS_城区城东毛一队公变	10	400	本级设备容量受限
1374	睢宁	PMS_城区西关居委公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1375	睢宁	PMS_城区轧花厂综合楼	10	400	本级设备容量受限
1376	睢宁	城区中国城4＃	10	400	本级设备容量受限
1377	睢宁	城区城东毛一队	10	400	本级设备容量受限
1378	睢宁	城区西柠路公变	10	400	本级设备容量受限
1379	睢宁	城区红叶路北段国税局宿舍	10	400	本级设备容量受限
1380	睢宁	PMS_城区少体校门前-	10	400	本级设备容量受限
1381	睢宁	城区亨通小区	10	400	本级设备容量受限
1382	睢宁	PMS_城区东北小区北东台	10	400	本级设备容量受限
1383	睢宁	城区庙湾三队	10	400	本级设备容量受限
1384	睢宁	PMS_城区卞王孙庄	10	400	本级设备容量受限
1385	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄	10	400	本级设备容量受限
1386	睢宁	城区岗头村部	10	315	本级设备容量受限
1387	睢宁	城区三井1	10	400	本级设备容量受限
1388	睢宁	PMS_城区一水清宿舍	10	400	本级设备容量受限
1389	睢宁	PMS_城区贾庄台（气象局南侧）	10	80	本级设备容量受限
1390	睢宁	PMS_城区气象站门前	10	400	本级设备容量受限
1391	睢宁	PMS_城区汤刘小仝一队	10	400	本级设备容量受限
1392	睢宁	PMS_城区汤刘秦吴西台	10	400	本级设备容量受限
1393	睢宁	PMS_城区环宇商住楼	10	200	本级设备容量受限
1394	睢宁	PMS_彩虹公寓2#	10	500	本级设备容量受限
1395	睢宁	PMS_彩虹公寓1#	10	500	本级设备容量受限
1396	睢宁	PMS_城区酿造厂门前	10	315	本级设备容量受限
1397	睢宁	城区新供电公司北侧	10	400	本级设备容量受限
1398	睢宁	PMS_水岸馨都小区5#变	10	500	本级设备容量受限
1399	睢宁	城区能源办东侧	10	400	本级设备容量受限
1400	睢宁	PMS_城区金城社区门前台	10	400	本级设备容量受限
1401	睢宁	城区供销商城门前东侧台	10	400	本级设备容量受限
1402	睢宁	城区新宁开发区	10	500	本级设备容量受限
1403	睢宁	PMS_城区康盛管业南侧	10	400	本级设备容量受限
1404	睢宁	PMS_城区卞王方庄	10	400	本级设备容量受限
1405	城东	绿丰线35北3	10	100	本级设备容量受限
1406	城东	响铜线2	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1407	睢宁	PMS_城区西关居委东侧台	10	400	本级设备容量受限
1408	睢宁	PMS_城区威尼斯北门西台	10	400	本级设备容量受限
1409	睢宁	PMS_城区中国城6#变	10	630	本级设备容量受限
1410	睢宁	PMS_城区中国城D区1#变	10	500	本级设备容量受限
1411	睢宁	PMS_城区计生局东侧台	10	400	本级设备容量受限
1412	睢宁	PMS_中国城E区1#变	10	500	本级设备容量受限
1413	睢宁	PMS_时代花园院内2#变	10	500	本级设备容量受限
1414	睢宁	城区浙江商贸城2#变	10	630	本级设备容量受限
1415	睢宁	PMS_城区向阳小区南侧公变	10	400	本级设备容量受限
1416	睢宁	PMS_中山北路红叶公寓南台	10	500	本级设备容量受限
1417	睢宁	PMS_城区中山粮市东侧台	10	400	本级设备容量受限
1418	睢宁	PMS_城区质检站门前台	10	400	本级设备容量受限
1419	睢宁	城区金城社区幸福小区台（停）	10	400	本级设备容量受限
1420	睢宁	PMS_城区机关幼儿园门前台（停）	10	400	本级设备容量受限
1421	城东	九七医院箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1422	城东	丰储街菜市箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1423	城东	绿丰线31	10	200	本级设备容量受限
1424	城东	坝铜线39	10	400	本级设备容量受限
1425	市郊	PMS_刘开二线16一16	10	400	本级设备容量受限
1426	市郊	石秦线26西14	10	400	本级设备容量受限
1427	市郊	PMS_刘环线21一12	10	315	本级设备容量受限
1428	市郊	拉姆齐箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1429	市郊	PMS_碧螺二期6箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1430	睢宁	PMS_城区恩华药店门前台（停）	10	400	本级设备容量受限
1431	睢宁	城区冯庄东台	10	400	本级设备容量受限
1432	睢宁	PMS_樱花路公变	10	400	本级设备容量受限
1433	睢宁	PMS_城区农业巷北台	10	400	本级设备容量受限
1434	睢宁	PMS_睢宁瑞泓铝材	10	200	本级设备容量受限
1435	睢宁	PMS_城区江南春门前台（新）	10	400	本级设备容量受限
1436	睢宁	城区纱厂南门西台（新）	10	400	本级设备容量受限
1437	睢宁	PMS_城区农科所南台（新）	10	400	本级设备容量受限
1438	睢宁	城区人才市场台（新）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1439	市郊	大安线109一20南1	10	200	本级设备容量受限
1440	市郊	大安线119一6	10	200	本级设备容量受限
1441	市郊	大工线74西17一10	10	400	本级设备容量受限
1442	市郊	大后线27一8=3	10	200	本级设备容量受限
1443	市郊	茶月线67一14=4	10	200	本级设备容量受限
1444	市郊	大李线28一3	10	200	本级设备容量受限
1445	市郊	山李线45一3	10	200	本级设备容量受限
1446	市郊	PMS_大维线28一4西5	10	400	本级设备容量受限
1447	市郊	PMS_大庙线4	10	400	本级设备容量受限
1448	市郊	PMS_大庙线5一1	10	315	本级设备容量受限
1449	市郊	PMS_大庙线23	10	315	本级设备容量受限
1450	市郊	PMS_大翔线45	10	200	本级设备容量受限
1451	市郊	PMS_大工线74西17	10	400	本级设备容量受限
1452	市郊	PMS_佟庙线71	10	400	本级设备容量受限
1453	市郊	PMS_建材机械厂宿舍二期配电室1变压器	10	400	本级设备容量受限
1454	市郊	茶月线100一3	10	200	本级设备容量受限
1455	市郊	PMS_大安线34一5	10	200	本级设备容量受限
1456	市郊	PMS_大庙线16	10	400	本级设备容量受限
1457	市郊	PMS_大后线79	10	315	本级设备容量受限
1458	市郊	PMS_大后线27一8	10	315	本级设备容量受限
1459	市郊	PMS_大安线137一11=2	10	200	本级设备容量受限
1460	市郊	山李线32北1	10	100	本级设备容量受限
1461	市郊	PMS_大后线46	10	200	本级设备容量受限
1462	市郊	山李线51一21西1	10	400	本级设备容量受限
1463	市郊	山李线55	10	315	本级设备容量受限
1464	市郊	PMS_大李线25	10	400	本级设备容量受限
1465	市郊	大后线160	10	400	本级设备容量受限
1466	市郊	PMS_大后线109	10	400	本级设备容量受限
1467	市郊	大维线28一4西1	10	400	本级设备容量受限
1468	市郊	茶月线119一4	10	200	本级设备容量受限
1469	市郊	PMS_佟湖线61	10	315	本级设备容量受限
1470	市郊	PMS_大李线21一1	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1471	市郊	PMS_大维线28一4东4	10	400	本级设备容量受限
1472	睢宁	城区电声大楼门前台	10	630	本级设备容量受限
1473	睢宁	城区中山南路1#变	10	630	本级设备容量受限
1474	睢宁	城区交通局门前东台	10	400	本级设备容量受限
1475	市郊	PMS_大工线74西17西6东1	10	400	本级设备容量受限
1476	市郊	茶月线67一9=1	10	200	本级设备容量受限
1477	市郊	山李线51一21西6	10	400	本级设备容量受限
1478	市郊	PMS_大后线47南9西5南9	10	400	本级设备容量受限
1479	市郊	PMS_侯集中学3箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1480	市郊	茶月线92北4	10	400	本级设备容量受限
1481	市郊	PMS_大翔线50	10	400	本级设备容量受限
1482	睢宁	城区西盛园南台2#变	10	400	本级设备容量受限
1483	睢宁	PMS_城区纱厂南门	10	400	本级设备容量受限
1484	睢宁	PMS_城区冯庄北台	10	400	本级设备容量受限
1485	睢宁	环岛阳光花园4#	10	630	本级设备容量受限
1486	睢宁	PMS_中央步行街新增变工程	10	500	本级设备容量受限
1487	睢宁	PMS_城区职小南台	10	400	本级设备容量受限
1488	睢宁	PMS_城区毛庄桥东侧	10	400	本级设备容量受限
1489	睢宁	PMS_邱集王朱村小周台	10	200	本级设备容量受限
1490	睢宁	邱集小高张安台	10	400	本级设备容量受限
1491	睢宁	邱集高楼北邱台	10	400	本级设备容量受限
1492	睢宁	PMS_邱集高楼村村部台	10	200	本级设备容量受限
1493	睢宁	邱集李点村仝李台	10	100	本级设备容量受限
1494	睢宁	邱集汪庄西台	10	200	本级设备容量受限
1495	市郊	大安线109一8=6	10	200	本级设备容量受限
1496	市郊	大工创新段3	10	200	本级设备容量受限
1497	市郊	黄墩线52一21	10	200	本级设备容量受限
1498	市郊	黄墩线74西18	10	400	本级设备容量受限
1499	市郊	园户线65一1	10	400	本级设备容量受限
1500	市郊	园建线63东	10	400	本级设备容量受限
1501	市郊	园建线62	10	400	本级设备容量受限
1502	市郊	大翔线58西1	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1503	市郊	园山线7东7北	10	315	本级设备容量受限
1504	市郊	园山线7南3	10	400	本级设备容量受限
1505	市郊	园医线76东5北4	10	400	本级设备容量受限
1506	睢宁	邱集财政所台	10	400	本级设备容量受限
1507	睢宁	邱集仝海村东台	10	100	本级设备容量受限
1508	睢宁	PMS_邱集元西村周庄台	10	200	本级设备容量受限
1509	睢宁	PMS_邱集大李村二队台	10	200	本级设备容量受限
1510	睢宁	PMS_邱集菜园村东台	10	200	本级设备容量受限
1511	睢宁	邱集杜庄村北台	10	400	本级设备容量受限
1512	睢宁	邱集位桥村东台	10	200	本级设备容量受限
1513	睢宁	邱集姚圩任庄台	10	400	本级设备容量受限
1514	睢宁	邱集香店村老村部台	10	400	本级设备容量受限
1515	睢宁	PMS_邱集大社新建北台	10	200	本级设备容量受限
1516	睢宁	邱集小高村小刘台	10	400	本级设备容量受限
1517	睢宁	姚圩八队台	10	400	本级设备容量受限
1518	睢宁	PMS_位桥二队台	10	200	本级设备容量受限
1519	睢宁	PMS_邱集位桥杨庄台	10	200	本级设备容量受限
1520	市郊	黄小线37一6	10	200	本级设备容量受限
1521	市郊	黄夏线47北1	10	200	本级设备容量受限
1522	市郊	PMS_东城茗门3配电室2变压器	10	500	本级设备容量受限
1523	市郊	园建线63	10	400	本级设备容量受限
1524	市郊	徐州孤山安置楼小区6配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
1525	市郊	园前线35一6东3	10	400	本级设备容量受限
1526	市郊	大翔线60	10	400	本级设备容量受限
1527	市郊	PMS_大翔线58西2	10	400	本级设备容量受限
1528	市郊	美珠家园配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
1529	市郊	园建线60西4	10	400	本级设备容量受限
1530	市郊	园前线48南1东5南4付	10	400	本级设备容量受限
1531	睢宁	PMS_邱集中倪东台	10	200	本级设备容量受限
1532	睢宁	邱集新庄村小李台	10	200	本级设备容量受限
1533	睢宁	PMS_邱集新庄村村部台	10	200	本级设备容量受限
1534	睢宁	PMS_邱集高楼村部东台配电变压器	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1535	睢宁	PMS_邱集姚圩村任庄南台	10	400	本级设备容量受限
1536	睢宁	邱集王林供电所北台变	10	500	本级设备容量受限
1537	睢宁	PMS_邱集姚圩村余庄台	10	400	本级设备容量受限
1538	睢宁	大余村学校台	10	200	本级设备容量受限
1539	睢宁	邱集王林工业园2号变	10	400	本级设备容量受限
1540	睢宁	邱集大杨村王楼西南台	10	400	本级设备容量受限
1541	睢宁	邱集大杨村王楼西北台	10	200	本级设备容量受限
1542	睢宁	邱集王林五队台	10	400	本级设备容量受限
1543	睢宁	PMS_邱集邱集老街台	10	400	本级设备容量受限
1544	睢宁	邱集刘庄史庄台	10	200	本级设备容量受限
1545	睢宁	PMS_邱集王林东街台	10	400	本级设备容量受限
1546	睢宁	PMS_邱集西倪村南台	10	200	本级设备容量受限
1547	睢宁	PMS_邱集西倪村西台	10	200	本级设备容量受限
1548	睢宁	邱集小朱村村部台	10	200	本级设备容量受限
1549	睢宁	邱集董塘村村部台	10	200	本级设备容量受限
1550	睢宁	高作石墩张巷台	10	400	本级设备容量受限
1551	睢宁	高作单湾陈庄台	10	200	本级设备容量受限
1552	睢宁	PMS_高作夏庙夏东台	10	200	本级设备容量受限
1553	睢宁	高作小贺小贺台	10	200	本级设备容量受限
1554	睢宁	PMS_高作季庄薛庄台	10	200	本级设备容量受限
1555	睢宁	PMS_高作高大庄庄东台	10	200	本级设备容量受限
1556	睢宁	PMS_高作姚绳王庄台	10	200	本级设备容量受限
1557	市郊	PMS_西夹线36南6	10	400	本级设备容量受限
1558	市郊	PMS_西良线72西16北18	10	400	本级设备容量受限
1559	市郊	PMS_西良线72西16北13北3	10	400	本级设备容量受限
1560	市郊	PMS_西良线91	10	250	本级设备容量受限
1561	市郊	西良线72西18南6	10	315	本级设备容量受限
1562	市郊	西群线32-3=4	10	400	本级设备容量受限
1563	市郊	拾苏线5-9变压器	10	400	本级设备容量受限
1564	市郊	拾苏线5-5=5北变压器	10	630	本级设备容量受限
1565	市郊	拾苏线5-5=10	10	315	本级设备容量受限
1566	市郊	PMS_拾庞一线33	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1567	市郊	庞夹线40南4	10	400	本级设备容量受限
1568	市郊	PMS_拾丁线6	10	315	本级设备容量受限
1569	市郊	庞广线40-16	10	400	本级设备容量受限
1570	市郊	丁楼线31-9	10	315	本级设备容量受限
1571	市郊	丁楼线31-23	10	400	本级设备容量受限
1572	市郊	丁楼线45	10	400	本级设备容量受限
1573	市郊	PMS_拾丁线15-9	10	400	本级设备容量受限
1574	市郊	拾苏线5-5北2变压器	10	630	本级设备容量受限
1575	市郊	庞夹线24东14南1	10	200	本级设备容量受限
1576	市郊	庞湖线11西16	10	200	本级设备容量受限
1577	市郊	PMS_西良线87南4	10	200	本级设备容量受限
1578	市郊	西群线32-7	10	400	本级设备容量受限
1579	市郊	拾丁线15一9西2北	10	400	本级设备容量受限
1580	市郊	拾苏线5-5=5西8变压器	10	400	本级设备容量受限
1581	市郊	西群线32-8=2南1	10	400	本级设备容量受限
1582	睢宁	高作大庄倪庄西台	10	200	本级设备容量受限
1583	睢宁	PMS_高作官汪西台	10	400	本级设备容量受限
1584	睢宁	高作后刘商庄台	10	200	本级设备容量受限
1585	睢宁	PMS_高作五里前周	10	200	本级设备容量受限
1586	睢宁	高作双庄金庄台	10	400	本级设备容量受限
1587	睢宁	PMS_高作金庄东台	10	400	本级设备容量受限
1588	睢宁	PMS_高作周楼王西台	10	200	本级设备容量受限
1589	睢宁	高作高南电厂台	10	400	本级设备容量受限
1590	睢宁	PMS_高作广播站	10	400	本级设备容量受限
1591	睢宁	PMS_高作高南西门	10	400	本级设备容量受限
1592	睢宁	PMS_高作金塘东台	10	400	本级设备容量受限
1593	睢宁	PMS_高作八里东台	10	400	本级设备容量受限
1594	睢宁	PMS_高作东街台	10	400	本级设备容量受限
1595	睢宁	PMS_高作油厂台	10	400	本级设备容量受限
1596	睢宁	PMS_高作八里仝楼南台	10	400	本级设备容量受限
1597	睢宁	PMS_高作八里鲍河南台	10	400	本级设备容量受限
1598	睢宁	高作烟草局门前台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1599	睢宁	高作郭洼一队台	10	400	本级设备容量受限
1600	睢宁	PMS_高作郭洼南台	10	400	本级设备容量受限
1601	睢宁	PMS_高作单湾村部台	10	400	本级设备容量受限
1602	睢宁	高作曹庄小郝台	10	200	本级设备容量受限
1603	睢宁	PMS_高作曹庄邱庄台	10	200	本级设备容量受限
1604	睢宁	PMS_高作后刘北台	10	200	本级设备容量受限
1605	睢宁	PMS_高作后刘刘庄台	10	200	本级设备容量受限
1606	睢宁	PMS_高作金塘香西台	10	200	本级设备容量受限
1607	睢宁	PMS_高作八里八二台	10	315	本级设备容量受限
1608	睢宁	PMS_高作八里鲍河	10	200	本级设备容量受限
1609	睢宁	PMS_高作八里贸易开发区	10	400	本级设备容量受限
1610	睢宁	高作双庄南台	10	400	本级设备容量受限
1611	睢宁	PMS_高作高南东台	10	400	本级设备容量受限
1612	睢宁	PMS_高作腊元刘庄台	10	400	本级设备容量受限
1613	睢宁	PMS_高作食品站台	10	400	本级设备容量受限
1614	睢宁	PMS_高作周楼王庄台	10	200	本级设备容量受限
1615	睢宁	PMS_高作八里仝楼台	10	400	本级设备容量受限
1616	睢宁	高作高北宋庄台	10	400	本级设备容量受限
1617	睢宁	高作夏庙桥头台	10	200	本级设备容量受限
1618	睢宁	高作高南电厂西台	10	200	本级设备容量受限
1619	睢宁	PMS_高作夏庙村部2号台	10	200	本级设备容量受限
1620	睢宁	PMS_高作季庄朱庄台	10	200	本级设备容量受限
1621	睢宁	高作腊元朱庄台	10	200	本级设备容量受限
1622	睢宁	高作腊元胡庄台	10	200	本级设备容量受限
1623	睢宁	PMS_高作张皮皮西台	10	200	本级设备容量受限
1624	睢宁	PMS_高作石墩北朱台	10	400	本级设备容量受限
1625	睢宁	PMS_高作石墩付庄台	10	200	本级设备容量受限
1626	睢宁	PMS_高作滕行东台	10	400	本级设备容量受限
1627	睢宁	高作八里新区东台	10	400	本级设备容量受限
1628	睢宁	PMS_高作镇郭洼工业园南台	10	400	本级设备容量受限
1629	睢宁	高作镇双庄金庄西台	10	400	本级设备容量受限
1630	睢宁	PMS_高作鲍河西台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1631	睢宁	PMS_高作镇金塘村部北台	10	200	本级设备容量受限
1632	睢宁	PMS_高作镇夏庙胜庄台	10	400	本级设备容量受限
1633	睢宁	PMS_高作石墩南台2号变	10	200	本级设备容量受限
1634	睢宁	PMS_高作石墩村部南台2号变	10	200	本级设备容量受限
1635	睢宁	PMS_高作国税2#台	10	400	本级设备容量受限
1636	睢宁	高作腊园北台2号台	10	200	本级设备容量受限
1637	睢宁	PMS_高作滕庄北台2号台	10	400	本级设备容量受限
1638	睢宁	高作金庄中台	10	400	本级设备容量受限
1639	睢宁	PMS_高作滕庄农科台	10	200	本级设备容量受限
1640	睢宁	PMS_高作八里八二北台	10	400	本级设备容量受限
1641	睢宁	高作郭洼南台1#台	10	400	本级设备容量受限
1642	睢宁	高作刘圩北台	10	400	本级设备容量受限
1643	睢宁	高作单湾单西台	10	200	本级设备容量受限
1644	睢宁	PMS_高作单湾刘庄台	10	400	本级设备容量受限
1645	睢宁	PMS_高作滕庄冯庄台	10	400	本级设备容量受限
1646	睢宁	高作夏庙夏北台	10	200	本级设备容量受限
1647	睢宁	PMS_高作夏庙歧路台	10	400	本级设备容量受限
1648	睢宁	PMS_高作滕庄樊庄台	10	400	本级设备容量受限
1649	睢宁	高作小仝朱西台	10	400	本级设备容量受限
1650	睢宁	PMS_高作八里刘庄北台	10	400	本级设备容量受限
1651	睢宁	PMS_高作八里新区东台2#变	10	200	本级设备容量受限
1652	睢宁	高作小仝朱西组南台	10	400	本级设备容量受限
1653	睢宁	高作小圩中台	10	400	本级设备容量受限
1654	睢宁	高作高南电厂东台	10	400	本级设备容量受限
1655	睢宁	高作双庄礼拜堂东台	10	400	本级设备容量受限
1656	睢宁	高作石墩西刘北台	10	200	本级设备容量受限
1657	睢宁	高作高南小李西台	10	400	本级设备容量受限
1658	睢宁	高作祁庄示范园	10	400	本级设备容量受限
1659	睢宁	PMS_高作小贺邱庄台	10	200	本级设备容量受限
1660	睢宁	PMS_魏集卢营四卢东台	10	200	本级设备容量受限
1661	睢宁	PMS_魏集卢营陈庄台	10	200	本级设备容量受限
1662	睢宁	PMS_魏集陆圩姚埝台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1663	睢宁	PMS_魏集韩坝魏公台	10	200	本级设备容量受限
1664	睢宁	魏集王下河台	10	200	本级设备容量受限
1665	睢宁	魏集王行北台	10	200	本级设备容量受限
1666	睢宁	魏集韩坝程庄台	10	200	本级设备容量受限
1667	睢宁	PMS_魏集四卢南台	10	200	本级设备容量受限
1668	睢宁	PMS_魏集陈马路西台	10	400	本级设备容量受限
1669	睢宁	PMS_魏集位庆路新	10	200	本级设备容量受限
1670	睢宁	魏集叶场埝头西台	10	200	本级设备容量受限
1671	睢宁	PMS_魏集张铺小圩台	10	200	本级设备容量受限
1672	睢宁	魏集韩坝青水台	10	200	本级设备容量受限
1673	睢宁	PMS_魏集白湖村部台	10	200	本级设备容量受限
1674	睢宁	PMS_魏集朱庄南台2#变	10	200	本级设备容量受限
1675	睢宁	魏集叶场晓庄北台	10	200	本级设备容量受限
1676	睢宁	魏集叶场新庄北台	10	200	本级设备容量受限
1677	睢宁	魏集陆圩张庄北台	10	400	本级设备容量受限
1678	睢宁	魏集大桥北台	10	200	本级设备容量受限
1679	睢宁	魏集叶场马路台	10	200	本级设备容量受限
1680	睢宁	魏集草庙庙东台	10	200	本级设备容量受限
1681	睢宁	PMS_魏集王马路西台	10	200	本级设备容量受限
1682	睢宁	魏集叶场新庄台	10	200	本级设备容量受限
1683	睢宁	PMS_魏集叶场南台	10	200	本级设备容量受限
1684	邳州	八义集山前村山东1#变	10	200	本级设备容量受限
1685	邳州	八义集窑西村15#变	10	100	本级设备容量受限
1686	市郊	西群线32-13=1	10	400	本级设备容量受限
1687	邳州	八义集街道6#变（派出所北）	10	400	本级设备容量受限
1688	邳州	八义集石桥街道4#变（苏果超市）	10	400	本级设备容量受限
1689	邳州	八义集顺河村孙庄变	10	200	本级设备容量受限
1690	邳州	PMS_八义集顺河村毛家变	10	200	本级设备容量受限
1691	邳州	PMS_八义集顺河村中鲍变	10	200	本级设备容量受限
1692	邳州	八义集窑西商业区变	10	200	本级设备容量受限
1693	邳州	八义集耿庄村周家1#变	10	400	本级设备容量受限
1694	邳州	PMS_八义集耿庄村新庄变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1695	邳州	八义集街道5#变（卫生院）	10	400	本级设备容量受限
1696	邳州	PMS_八义集粮山桥变	10	315	本级设备容量受限
1697	邳州	八义集茎子村墩西1#变	10	100	本级设备容量受限
1698	邳州	八义集街道9#变（树人小区）	10	315	本级设备容量受限
1699	邳州	八义集单庄村单后变	10	125	本级设备容量受限
1700	邳州	八义集汤海村汤庄3#变	10	200	本级设备容量受限
1701	邳州	PMS_八义集街道15#变（街北队）	10	400	本级设备容量受限
1702	邳州	PMS_八义集街东村小姜变	10	400	本级设备容量受限
1703	邳州	八义集街东村腾家3#变	10	160	本级设备容量受限
1704	邳州	八义集竹山四组2#变	10	160	本级设备容量受限
1705	市郊	庞夹线37南4	10	200	本级设备容量受限
1706	市郊	PMS_拾庞一线36北1	10	400	本级设备容量受限
1707	市郊	彭港线48	10	400	本级设备容量受限
1708	市郊	彭轴线32一20=2	10	315	本级设备容量受限
1709	市郊	九吴线24一6=4	10	400	本级设备容量受限
1710	市郊	九港线3一9=1	10	400	本级设备容量受限
1711	市郊	PMS_拾庞线46东23北12	10	200	本级设备容量受限
1712	市郊	PMS_拾九线8北2	10	400	本级设备容量受限
1713	市郊	玉房线45一36	10	400	本级设备容量受限
1714	市郊	九吴线57北7东3	10	400	本级设备容量受限
1715	市郊	九吴线62	10	400	本级设备容量受限
1716	市郊	九港线3一8	10	400	本级设备容量受限
1717	市郊	拾九线16北6	10	400	本级设备容量受限
1718	市郊	拾和线38一17北5	10	200	本级设备容量受限
1719	市郊	九吴线57北9	10	200	本级设备容量受限
1720	市郊	九港线30-10西45南3	10	200	本级设备容量受限
1721	市郊	玉房线45一42	10	400	本级设备容量受限
1722	市郊	拾和线38一19北16	10	200	本级设备容量受限
1723	市郊	九港线11一3	10	400	本级设备容量受限
1724	市郊	PMS_拾庞线3	10	200	本级设备容量受限
1725	市郊	九港线30-10西31南8	10	400	本级设备容量受限
1726	邳州	八义集街道23#变(计划办)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1727	邳州	八义集汤海村汤庄2#变	10	200	本级设备容量受限
1728	邳州	PMS_八路南赵吴园变	10	400	本级设备容量受限
1729	邳州	PMS_八路李巷景点变	10	200	本级设备容量受限
1730	邳州	PMS_八路山北花巷变	10	200	本级设备容量受限
1731	邳州	八路供销社变	10	400	本级设备容量受限
1732	邳州	八路供电所2＃变	10	400	本级设备容量受限
1733	邳州	PMS_八路拔卜营村六队变	10	200	本级设备容量受限
1734	邳州	PMS_八路拔卜营杜圩变	10	200	本级设备容量受限
1735	邳州	八路供电所1＃变	10	400	本级设备容量受限
1736	邳州	八路临河村部变	10	200	本级设备容量受限
1737	邳州	八路徐洪河一号桥变	10	30	本级设备容量受限
1738	邳州	八路镇北加油站变	10	400	本级设备容量受限
1739	邳州	PMS_占城庞口村东台变	10	100	本级设备容量受限
1740	邳州	PMS_占城山上工区变	10	200	本级设备容量受限
1741	邳州	PMS_占城沟北工区变	10	200	本级设备容量受限
1742	邳州	PMS_占城邵庄东台变	10	200	本级设备容量受限
1743	邳州	占城村占东西台变	10	400	本级设备容量受限
1744	邳州	PMS_占城村村部变	10	400	本级设备容量受限
1745	市郊	九吴线69一7	10	400	本级设备容量受限
1746	市郊	拾庞一线16东6	10	400	本级设备容量受限
1747	市郊	九港线30-10西30	10	400	本级设备容量受限
1748	市郊	九港线30-10西51	10	315	本级设备容量受限
1749	市郊	拾和线38一12北16	10	400	本级设备容量受限
1750	市郊	九吴线57-14=18西	10	400	本级设备容量受限
1751	市郊	玉房线45一22东1	10	400	本级设备容量受限
1752	市郊	拾九线8北2东3	10	400	本级设备容量受限
1753	市郊	PMS_统曹线79南3	10	400	本级设备容量受限
1754	市郊	PMS_统柳线52	10	200	本级设备容量受限
1755	市郊	统潘线144一22	10	400	本级设备容量受限
1756	市郊	统潘线158一5	10	400	本级设备容量受限
1757	市郊	PMS_统曹线79	10	400	本级设备容量受限
1758	市郊	PMS_统潘线80	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1759	邳州	PMS_占城机关北二号变	10	400	本级设备容量受限
1760	邳州	PMS_四户石羊村民委员会2#变	10	400	本级设备容量受限
1761	邳州	PMS_四户果园2#变	10	200	本级设备容量受限
1762	邳州	四户夏墩2＃变	10	400	本级设备容量受限
1763	邳州	PMS_四户栗家4#变	10	200	本级设备容量受限
1764	邳州	PMS_四户村部变	10	315	本级设备容量受限
1765	邳州	四户白马2＃变	10	400	本级设备容量受限
1766	邳州	PMS_四户白马3＃变	10	200	本级设备容量受限
1767	邳州	PMS_四户竹园2＃变	10	200	本级设备容量受限
1768	邳州	PMS_四户竹园5＃变	10	200	本级设备容量受限
1769	邳州	PMS_邳州_10kV四户道口4#变	10	200	本级设备容量受限
1770	邳州	PMS_四户找埠7#变	10	200	本级设备容量受限
1771	市郊	统柳线37一3=5	10	400	本级设备容量受限
1772	市郊	统柳线37一4	10	400	本级设备容量受限
1773	市郊	PMS_惠大线85	10	400	本级设备容量受限
1774	市郊	琅塘线54一8	10	400	本级设备容量受限
1775	市郊	统赵线28	10	315	本级设备容量受限
1776	市郊	统赵线19西7	10	400	本级设备容量受限
1777	市郊	PMS_惠民花园II期3配电室1变压器	10	630	本级设备容量受限
1778	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室1变压器	10	500	本级设备容量受限
1779	市郊	琅塘线44	10	200	本级设备容量受限
1780	市郊	统潘线144一08东2北5	10	200	本级设备容量受限
1781	市郊	统潘线171一3	10	200	本级设备容量受限
1782	市郊	统柳线63	10	400	本级设备容量受限
1783	市郊	PMS_统潘线174	10	200	本级设备容量受限
1784	市郊	统潘线144一23东4	10	200	本级设备容量受限
1785	市郊	统潘线160一4	10	200	本级设备容量受限
1786	市郊	绿海赵武段19西6	10	200	本级设备容量受限
1787	市郊	统曹线88一4	10	200	本级设备容量受限
1788	市郊	统曹线54一1	10	200	本级设备容量受限
1789	市郊	琅塘线54一7=7	10	200	本级设备容量受限
1790	市郊	统柳线117	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1791	市郊	绿海赵武段8一9=1	10	200	本级设备容量受限
1792	市郊	统柳线64一18	10	200	本级设备容量受限
1793	市郊	统赵线25	10	400	本级设备容量受限
1794	市郊	琅塘线54一7=1	10	400	本级设备容量受限
1795	市郊	琅塘线60	10	400	本级设备容量受限
1796	市郊	琅塘线48一1西7	10	400	本级设备容量受限
1797	市郊	统赵线23	10	315	本级设备容量受限
1798	市郊	统柳线27一1	10	400	本级设备容量受限
1799	市郊	琅塘线45一7	10	200	本级设备容量受限
1800	市郊	琅塘线60西4-3	10	400	本级设备容量受限
1801	市郊	统赵线21	10	400	本级设备容量受限
1802	邳州	PMS_四户杜庄9#变	10	400	本级设备容量受限
1803	邳州	四户顾桥13#变	10	200	本级设备容量受限
1804	邳州	PMS_四户33#变	10	400	本级设备容量受限
1805	邳州	四户董塘13#变	10	400	本级设备容量受限
1806	邳州	四户白马4#变	10	400	本级设备容量受限
1807	邳州	PMS_四户13#变	10	400	本级设备容量受限
1808	邳州	街南村五队台变	10	100	本级设备容量受限
1809	邳州	土山镇卢庄村西薛桥桥南综合变	10	400	本级设备容量受限
1810	邳州	土山张宋村包庄一队公变	10	400	本级设备容量受限
1811	邳州	PMS_土山薛集街西公变	10	200	本级设备容量受限
1812	邳州	土山镇张宋村包庄三队公变	10	100	本级设备容量受限
1813	邳州	土山镇张宋村包庄花河公变	10	315	本级设备容量受限
1814	邳州	PMS_土山镇孙庄王庄2#公变	10	200	本级设备容量受限
1815	邳州	PMS_街南新农村1＃公变	10	400	本级设备容量受限
1816	邳州	PMS_街南村扶贫台变	10	250	本级设备容量受限
1817	邳州	PMS_土山街邳睢路公变	10	200	本级设备容量受限
1818	邳州	PMS_土山关公庙公变	10	400	本级设备容量受限
1819	邳州	PMS_黄山村部2#变	10	200	本级设备容量受限
1820	邳州	PMS_土山棉花站2#配变	10	400	本级设备容量受限
1821	市郊	统赵线24	10	400	本级设备容量受限
1822	市郊	惠民东支路箱变变压器	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1823	市郊	统赵线29一5	10	400	本级设备容量受限
1824	市郊	惠民花园K区1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1825	市郊	统潘线153一5	10	400	本级设备容量受限
1826	市郊	统赵线6	10	400	本级设备容量受限
1827	市郊	PMS_惠大线89	10	400	本级设备容量受限
1828	邳州	PMS_曹楼东薛桥2#配变	10	200	本级设备容量受限
1829	邳州	PMS_土山街南新农村2#变	10	400	本级设备容量受限
1830	邳州	PMS_土山街石英公司变	10	400	本级设备容量受限
1831	邳州	土山农科村部2#变	10	400	本级设备容量受限
1832	邳州	PMS_土山农科屠庄3#变	10	400	本级设备容量受限
1833	邳州	PMS_土山街北村桥北2#变	10	400	本级设备容量受限
1834	邳州	PMS_土山镇刘井井南3#变	10	400	本级设备容量受限
1835	邳州	土山卢庄西薛桥2#变	10	200	本级设备容量受限
1836	邳州	土山街道供电所变	10	400	本级设备容量受限
1837	邳州	PMS_土山屠庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
1838	邳州	官湖镇北工业区4#变	10	200	本级设备容量受限
1839	邳州	官湖柳家5#变	10	400	本级设备容量受限
1840	邳州	PMS_官湖鲍庄5#变	10	400	本级设备容量受限
1841	邳州	官湖墩上5#	10	400	本级设备容量受限
1842	邳州	官湖吴瓦房3#支部变	10	200	本级设备容量受限
1843	邳州	官湖官路口支部变	10	200	本级设备容量受限
1844	邳州	PMS_官湖新华二2#扶贫	10	400	本级设备容量受限
1845	邳州	官湖北沟1#支部	10	630	本级设备容量受限
1846	邳州	官湖北沟2#扶贫	10	400	本级设备容量受限
1847	邳州	官湖东坊2#7队	10	200	本级设备容量受限
1848	邳州	PMS_官湖东坊3#6队	10	200	本级设备容量受限
1849	邳州	PMS_官湖半庄4#东变	10	400	本级设备容量受限
1850	邳州	官湖东坊10#变	10	400	本级设备容量受限
1851	邳州	官湖镇南区北变	10	400	本级设备容量受限
1852	邳州	PMS_官湖新华一南庄	10	400	本级设备容量受限
1853	邳州	官湖新华三北变	10	400	本级设备容量受限
1854	邳州	官湖西坊4#胡林	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1855	邳州	PMS_官湖官路口3#二队变	10	200	本级设备容量受限
1856	邳州	官湖柳家2#变	10	315	本级设备容量受限
1857	邳州	PMS_官湖官路口1#韩场	10	400	本级设备容量受限
1858	邳州	官湖下沟2#变	10	250	本级设备容量受限
1859	邳州	官湖张家2#变	10	400	本级设备容量受限
1860	邳州	PMS_官湖北沟5#汪场	10	200	本级设备容量受限
1861	邳州	PMS_官湖大市场4#	10	200	本级设备容量受限
1862	邳州	PMS_官湖半庄1#西变	10	400	本级设备容量受限
1863	邳州	PMS_官湖小坊2#变	10	400	本级设备容量受限
1864	邳州	官湖福尔路1#变	10	200	本级设备容量受限
1865	邳州	官湖后黄3#变	10	200	本级设备容量受限
1866	邳州	官湖墩上工业2#	10	400	本级设备容量受限
1867	邳州	PMS_官湖前黄4#变	10	315	本级设备容量受限
1868	邳州	官湖前黄3#变	10	400	本级设备容量受限
1869	邳州	官湖墩上3#东变	10	200	本级设备容量受限
1870	邳州	PMS_官湖街道6#变	10	400	本级设备容量受限
1871	邳州	PMS_官湖街道2#中变	10	200	本级设备容量受限
1872	邳州	官湖张家1#变	10	200	本级设备容量受限
1873	邳州	PMS_官湖丁口2#变	10	630	本级设备容量受限
1874	邳州	官湖胡塘1#变	10	400	本级设备容量受限
1875	邳州	官湖鲍庄1#变	10	200	本级设备容量受限
1876	邳州	官湖东下沟1#变	10	200	本级设备容量受限
1877	邳州	官湖鲍庄2#变	10	315	本级设备容量受限
1878	邳州	PMS_官湖吴瓦房6#变	10	400	本级设备容量受限
1879	邳州	PMS_官湖下沟3#变	10	200	本级设备容量受限
1880	邳州	官湖孙家2#变	10	400	本级设备容量受限
1881	邳州	PMS_官湖石坝4#变	10	160	本级设备容量受限
1882	邳州	官湖周家5#变	10	200	本级设备容量受限
1883	邳州	官湖二埝3#变	10	400	本级设备容量受限
1884	邳州	官湖二埝2#变	10	200	本级设备容量受限
1885	邳州	官湖张家9#变	10	200	本级设备容量受限
1886	邳州	官湖东滩13#变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1887	邳州	官湖小坊16#变	10	630	本级设备容量受限
1888	邳州	PMS_官湖新华五3#变	10	400	本级设备容量受限
1889	邳州	官湖白埠机关7#变	10	400	本级设备容量受限
1890	邳州	PMS_官湖曹场3#变	10	315	本级设备容量受限
1891	邳州	官湖南下沟5#变	10	200	本级设备容量受限
1892	邳州	官湖丁楼7#变	10	630	本级设备容量受限
1893	邳州	官湖新华三5#变	10	630	本级设备容量受限
1894	邳州	官湖半庄6#变	10	315	本级设备容量受限
1895	邳州	PMS_官湖杨庄4#变	10	400	本级设备容量受限
1896	邳州	PMS_官湖石坝6#变	10	400	本级设备容量受限
1897	邳州	官湖东坊14#变	10	400	本级设备容量受限
1898	邳州	PMS_官湖墩上7#变	10	400	本级设备容量受限
1899	邳州	官湖南沟7#（400KVA）	10	400	本级设备容量受限
1900	邳州	PMS_官湖新华一桥头	10	400	本级设备容量受限
1901	邳州	PMS_官湖下沟5#	10	400	本级设备容量受限
1902	邳州	PMS_官湖丁楼10#变	10	400	本级设备容量受限
1903	邳州	PMS_官湖周家11#变	10	400	本级设备容量受限
1904	邳州	官湖鲍庄9#变	10	400	本级设备容量受限
1905	邳州	官湖白埠机关15#变	10	400	本级设备容量受限
1906	邳州	官湖小坊11#变	10	630	本级设备容量受限
1907	邳州	PMS_官湖丁场2#变	10	400	本级设备容量受限
1908	市郊	珑湾花苑7配电室2变压器	10	800	本级设备容量受限
1909	邳州	PMS_官湖半庄7#变	10	400	本级设备容量受限
1910	邳州	PMS_官湖二埝6#变	10	400	本级设备容量受限
1911	邳州	PMS_官湖立新陈庄变	10	200	本级设备容量受限
1912	邳州	PMS_官湖白埠机关10#变	10	400	本级设备容量受限
1913	邳州	官湖东坊17#变	10	630	本级设备容量受限
1914	邳州	PMS_官湖白埠机关11#变	10	400	本级设备容量受限
1915	邳州	PMS_官湖丁楼12#变	10	400	本级设备容量受限
1916	邳州	PMS_官湖东滩7#变	10	400	本级设备容量受限
1917	邳州	官湖小坊13#变	10	200	本级设备容量受限
1918	邳州	PMS_官湖下沟6#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1919	邳州	PMS_官湖杨庄9#变	10	400	本级设备容量受限
1920	邳州	PMS_官湖王庄6#变	10	400	本级设备容量受限
1921	邳州	官湖官路口8#变	10	400	本级设备容量受限
1922	邳州	官湖南沟15#变	10	400	本级设备容量受限
1923	邳州	PMS_官湖大坟7#变	10	400	本级设备容量受限
1924	邳州	PMS_官湖大黄9#变	10	125	本级设备容量受限
1925	邳州	PMS_官湖东坊18#变	10	400	本级设备容量受限
1926	邳州	官湖半庄9#变	10	630	本级设备容量受限
1927	邳州	官湖沿河2#变	10	200	本级设备容量受限
1928	邳州	官湖新华三13#变	10	630	本级设备容量受限
1929	邳州	官湖东滩11#变	10	200	本级设备容量受限
1930	邳州	官湖南沟10#变	10	630	本级设备容量受限
1931	邳州	官湖胡塘9#变	10	400	本级设备容量受限
1932	邳州	官湖后黄6#变	10	160	本级设备容量受限
1933	邳州	官湖柳湖路1#变	10	400	本级设备容量受限
1934	邳州	官湖柳湖路3#变	10	400	本级设备容量受限
1935	邳州	官湖张家13#变	10	400	本级设备容量受限
1936	邳州	官湖授贤8#变	10	400	本级设备容量受限
1937	邳州	官湖西坊11#变	10	400	本级设备容量受限
1938	邳州	官湖北沟4#丁场	10	400	本级设备容量受限
1939	邳州	官湖鲍庄14#变	10	400	本级设备容量受限
1940	邳州	官湖墩上11#变	10	200	本级设备容量受限
1941	邳州	官湖北沟11#变	10	400	本级设备容量受限
1942	邳州	官湖新华五4#变	10	400	本级设备容量受限
1943	邳州	官湖福尔路9#变	10	630	本级设备容量受限
1944	邳州	PMS_宿羊山机关1#变	10	400	本级设备容量受限
1945	邳州	宿羊山2#古槐变	10	400	本级设备容量受限
1946	邳州	PMS_宿羊山陈庄3#郭营变	10	200	本级设备容量受限
1947	邳州	PMS_宿南线韩行2#三队变	10	200	本级设备容量受限
1948	邳州	PMS_宿羊山贾家7#一队变	10	400	本级设备容量受限
1949	邳州	PMS_宿羊山徐楼13#河滩村部变	10	250	本级设备容量受限
1950	邳州	PMS_宿羊山桃元4#四队变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1951	邳州	PMS_宿羊山镇东开发区2#变	10	630	本级设备容量受限
1952	邳州	宿羊山芦岗十队变	10	400	本级设备容量受限
1953	邳州	PMS_宿羊山芦岗八队变	10	400	本级设备容量受限
1954	邳州	PMS_宿羊山柿园七队变	10	400	本级设备容量受限
1955	邳州	PMS_宿羊山徐楼徐西变	10	400	本级设备容量受限
1956	邳州	PMS_宿羊山柿园五队2#变	10	200	本级设备容量受限
1957	邳州	岔河桥北5#变	10	200	本级设备容量受限
1958	邳州	PMS_岔河东马店1#变	10	200	本级设备容量受限
1959	邳州	PMS_岔河街道8#变	10	400	本级设备容量受限
1960	邳州	PMS_岔河桥南1#变	10	400	本级设备容量受限
1961	邳州	岔河马庄2#变	10	200	本级设备容量受限
1962	邳州	PMS_岔河桥南3#变	10	200	本级设备容量受限
1963	邳州	岔河新区1#变	10	200	本级设备容量受限
1964	邳州	PMS_邳州-10KV汶岔线-岔河样墩2#变	10	200	本级设备容量受限
1965	邳州	PMS_岔河马庄3#变	10	200	本级设备容量受限
1966	邳州	岔河黄石2＃变	10	200	本级设备容量受限
1967	邳州	岔河桥南5#变	10	200	本级设备容量受限
1968	邳州	PMS_岔河街道10#变	10	400	本级设备容量受限
1969	邳州	PMS_岔河街道12#变	10	400	本级设备容量受限
1970	邳州	岔河样墩21#变	10	400	本级设备容量受限
1971	邳州	岔河样墩8#变	10	200	本级设备容量受限
1972	邳州	戴圩安贤工业3#变	10	200	本级设备容量受限
1973	邳州	戴圩镇安贤工业2#变	10	315	本级设备容量受限
1974	邳州	戴圩镇华庄西公用变	10	400	本级设备容量受限
1975	邳州	PMS_戴圩镇常庄村部变	10	160	本级设备容量受限
1976	邳州	戴圩镇安贤工业变	10	315	本级设备容量受限
1977	邳州	PMS_戴圩镇常庄村工业变	10	200	本级设备容量受限
1978	邳州	戴圩申庄村西变	10	400	本级设备容量受限
1979	邳州	PMS_戴圩王场村部照明变	10	400	本级设备容量受限
1980	邳州	PMS_戴圩镇葡萄葛场变	10	200	本级设备容量受限
1981	邳州	戴圩华庄村工业1#变	10	200	本级设备容量受限
1982	邳州	PMS_戴圩华庄村扶贫变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1983	邳州	戴圩曲坊三六队变	10	200	本级设备容量受限
1984	邳州	戴圩前进村变	10	400	本级设备容量受限
1985	邳州	戴圩农机台变	10	400	本级设备容量受限
1986	邳州	戴圩代圩村三四队变	10	630	本级设备容量受限
1987	邳州	戴圩林子村李埝变	10	315	本级设备容量受限
1988	邳州	PMS_戴圩刘庄村工业变	10	200	本级设备容量受限
1989	邳州	戴圩前进东公用变	10	400	本级设备容量受限
1990	邳州	PMS_戴圩红泇路街北1#变	10	400	本级设备容量受限
1991	邳州	PMS_戴圩寨墩村北变	10	400	本级设备容量受限
1992	邳州	PMS_戴圩华庄4#变	10	400	本级设备容量受限
1993	邳州	戴圩连渊1#变	10	200	本级设备容量受限
1994	邳州	戴圩戴圩2#变	10	400	本级设备容量受限
1995	邳州	PMS_戴圩镇常庄1#变	10	400	本级设备容量受限
1996	邳州	PMS_戴圩林子村中公用2#变	10	400	本级设备容量受限
1997	邳州	戴圩镇常庄东变2#变	10	200	本级设备容量受限
1998	邳州	PMS_戴圩镇华庄西2#变	10	400	本级设备容量受限
1999	邳州	PMS_戴圩柳林村部2#变	10	400	本级设备容量受限
2000	邳州	戴圩镇安贤扶贫3#变（北变）	10	200	本级设备容量受限
2001	邳州	戴圩镇安贤村东3#变（工业3#东）	10	200	本级设备容量受限
2002	邳州	PMS_戴圩镇安贤东2#变（一队）	10	400	本级设备容量受限
2003	邳州	PMS_戴圩华庄工业2#变	10	400	本级设备容量受限
2004	邳州	PMS_戴圩镇安贤南变2#（学校）	10	400	本级设备容量受限
2005	邳州	戴圩华庄扶贫6#变	10	200	本级设备容量受限
2006	邳州	戴圩新街道5箱变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2007	邳州	PMS_戴圩新街道2#箱变配电变压器	10	500	本级设备容量受限
2008	邳州	戴圩华庄申庄村西2#变	10	400	本级设备容量受限
2009	邳州	戴圩华庄南公用3#变	10	400	本级设备容量受限
2010	邳州	戴圩申庄南变	10	200	本级设备容量受限
2011	邳州	戴圩华庄东变	10	200	本级设备容量受限
2012	邳州	戴圩10队3#变	10	200	本级设备容量受限
2013	邳州	戴庄街道2#变	10	400	本级设备容量受限
2014	邳州	PMS_戴庄李圩1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2015	邳州	戴庄黄石1#变	10	400	本级设备容量受限
2016	邳州	PMS_戴庄街道4#变	10	400	本级设备容量受限
2017	邳州	PMS_戴庄街道6#变	10	400	本级设备容量受限
2018	邳州	PMS_戴庄街道9#变	10	400	本级设备容量受限
2019	市郊	万锦城4配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
2020	贾汪	PMS_塔山朱湾闫房九组	10	200	本级设备容量受限
2021	贾汪	PMS_前场东台区	10	400	本级设备容量受限
2022	贾汪	PMS_耿集办事处吕庄三队	10	200	本级设备容量受限
2023	贾汪	PMS_塔山镇北片	10	315	本级设备容量受限
2024	贾汪	PMS_耿集办事处乡政府	10	315	本级设备容量受限
2025	贾汪	PMS_耿集办事处木业园	10	400	本级设备容量受限
2026	贾汪	PMS_沟上东村	10	200	本级设备容量受限
2027	贾汪	PMS_因庄十组北	10	200	本级设备容量受限
2028	贾汪	PMS_聂庄孙庄	10	200	本级设备容量受限
2029	贾汪	朱湾村东灌	10	200	本级设备容量受限
2030	贾汪	PMS_塔山刘庄	10	160	本级设备容量受限
2031	贾汪	PMS_因庄十组	10	200	本级设备容量受限
2032	贾汪	PMS_耿集办事处赵庄队	10	400	本级设备容量受限
2033	贾汪	PMS_耿集办事处桑园村耿庄队	10	200	本级设备容量受限
2034	贾汪	PMS_耿集办事处房庄队	10	100	本级设备容量受限
2035	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村东	10	200	本级设备容量受限
2036	贾汪	PMS_夏庄四组北台区	10	100	本级设备容量受限
2037	贾汪	耿集办事处镇中变	10	400	本级设备容量受限
2038	贾汪	PMS_耿集办事处大蒜市场2台区	10	400	本级设备容量受限
2039	贾汪	PMS_塔山镇金地木业园	10	400	本级设备容量受限
2040	贾汪	PMS_耿集办事处柳园刘庄3#变	10	200	本级设备容量受限
2041	贾汪	PMS_耿集后曹村西变	10	400	本级设备容量受限
2042	贾汪	PMS_耿集苏合队2台区	10	400	本级设备容量受限
2043	贾汪	PMS_耿集大蒜市场南	10	400	本级设备容量受限
2044	贾汪	PMS_耿集镇西2号变	10	400	本级设备容量受限
2045	贾汪	PMS_塔山镇政府	10	400	本级设备容量受限
2046	贾汪	PMS_耿集新大蒜市场	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2047	贾汪	PMS_彭楼四组	10	400	本级设备容量受限
2048	贾汪	PMS_塔山商城变	10	400	本级设备容量受限
2049	贾汪	PMS_金地奶牛场	10	400	本级设备容量受限
2050	贾汪	阚口六组东台	10	200	本级设备容量受限
2051	贾汪	塔山沟上六台区	10	200	本级设备容量受限
2052	贾汪	PMS_瓦店六台区	10	200	本级设备容量受限
2053	贾汪	PMS_建平三期2变	6	400	本级设备容量受限
2054	贾汪	PMS_邮西鹿庄农贸市场二台区(西一）	10	400	本级设备容量受限
2055	贾汪	瓦店三台区	10	200	本级设备容量受限
2056	贾汪	权台小区3变	10	200	本级设备容量受限
2057	贾汪	PMS_韩元西支部	10	250	本级设备容量受限
2058	贾汪	权台四台区	10	200	本级设备容量受限
2059	贾汪	瓦店六台区北2#变	10	200	本级设备容量受限
2060	贾汪	虎山五台区	10	160	本级设备容量受限
2061	贾汪	旗山矿斜路1#变	10	200	本级设备容量受限
2062	贾汪	瓦庄二台区	10	200	本级设备容量受限
2063	贾汪	PMS_大吴瓦庄七台区(x400)	10	400	本级设备容量受限
2064	贾汪	PMS_民主苑北一台区	6	315	本级设备容量受限
2065	贾汪	PMS_瓦庄市场台区（韩东新增）	10	400	本级设备容量受限
2066	贾汪	PMS_权台新六台区（权台五）	10	400	本级设备容量受限
2067	贾汪	PMS_大吴商城四台区	10	400	本级设备容量受限
2068	贾汪	PMS_大吴镇政府北台区	6	400	本级设备容量受限
2069	贾汪	建平大吴信用社台区（西大吴六东）	6	315	本级设备容量受限
2070	贾汪	PMS_韩元新区3变（虎山三台区2014.04）	10	400	本级设备容量受限
2071	贾汪	PMS_两妥南台区	10	400	本级设备容量受限
2072	贾汪	PMS_瓦庄二台区2号变（新）	10	400	本级设备容量受限
2073	贾汪	PMS_北场台区	10	400	本级设备容量受限
2074	贾汪	PMS_韩元闫庄2#台区	10	400	本级设备容量受限
2075	贾汪	PMS_小吴电灌台片	10	400	本级设备容量受限
2076	邳州	PMS_戴庄杨庄村9#变	10	400	本级设备容量受限
2077	邳州	戴庄滕湖9#变	10	400	本级设备容量受限
2078	邳州	戴庄皂树2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2079	邳州	戴庄镇戴庄村12#变	10	400	本级设备容量受限
2080	邳州	戴庄镇山窝12#变	10	200	本级设备容量受限
2081	邳州	PMS_新河镇袁场新农村变	10	200	本级设备容量受限
2082	邳州	PMS_新河镇街南变	10	400	本级设备容量受限
2083	邳州	PMS_新河镇周庄变	10	200	本级设备容量受限
2084	邳州	新河镇胡圩村部1#变	10	315	本级设备容量受限
2085	邳州	新河镇胡圩村部变2#变	10	315	本级设备容量受限
2086	邳州	新河镇街北变	10	400	本级设备容量受限
2087	邳州	PMS_新河镇陈庄变	10	400	本级设备容量受限
2088	邳州	PMS_新河镇卞庄变	10	400	本级设备容量受限
2089	贾汪	PMS_西大吴一台区2#配变20150420	10	400	本级设备容量受限
2090	贾汪	PMS_大吴商城一台区（新）	10	400	本级设备容量受限
2091	贾汪	PMS_步行街北台区2#变	10	400	本级设备容量受限
2092	贾汪	PMS_瓦店八台区2#变（国网）	10	400	本级设备容量受限
2093	贾汪	虎山5台区新建(国网）	10	160	本级设备容量受限
2094	贾汪	PMS_瓦庄八台区新2#变	10	400	本级设备容量受限
2095	贾汪	PMS_夏庄八台区2#变(国网）	10	400	本级设备容量受限
2096	贾汪	大吴工业园西二台区	10	400	本级设备容量受限
2097	贾汪	大吴夏庄南站二台区	10	400	本级设备容量受限
2098	贾汪	鹿西台区北变	10	400	本级设备容量受限
2099	邳州	新河镇后滩变	10	200	本级设备容量受限
2100	邳州	新河镇朱庄米厂变	10	315	本级设备容量受限
2101	邳州	PMS_新河镇张场变	10	100	本级设备容量受限
2102	邳州	PMS_新河镇PB刘营2#变	10	200	本级设备容量受限
2103	邳州	PMS_新河镇PB新河市场变01	10	400	本级设备容量受限
2104	邳州	PMS_新河镇赵庄3#变	10	200	本级设备容量受限
2105	邳州	PMS_新河镇前刘2#变	10	400	本级设备容量受限
2106	邳州	PMS_新河镇PB老庄村部2#变	10	200	本级设备容量受限
2107	邳州	新河镇栗河2#变	10	400	本级设备容量受限
2108	邳州	新河镇新集街南2#变（已增资）	10	400	本级设备容量受限
2109	邳州	PMS_新河镇周庄2#变（已增资）	10	400	本级设备容量受限
2110	邳州	PMS_新河镇河农线薛湖大棚3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2111	邳州	新河镇蟹塘东变增容	10	200	本级设备容量受限
2112	邳州	新河镇新集街东2#变	10	400	本级设备容量受限
2113	邳州	新河镇新西线中学门前变	10	400	本级设备容量受限
2114	邳州	新河镇程庄村大棚6#变	10	200	本级设备容量受限
2115	邳州	新河吴庄变	10	200	本级设备容量受限
2116	贾汪	小吴村北变	10	400	本级设备容量受限
2117	贾汪	PMS_大吴商城三台区	10	400	本级设备容量受限
2118	贾汪	PMS_两妥村村民委员会1箱变	10	400	本级设备容量受限
2119	贾汪	PMS_两妥村村民委员会2变	10	400	本级设备容量受限
2120	贾汪	大泉岗子风机厂台区	10	400	本级设备容量受限
2121	贾汪	PMS_大泉育才路西台区	10	400	本级设备容量受限
2122	贾汪	PMS_大泉崮西南台区	10	200	本级设备容量受限
2123	贾汪	PMS_大泉北湖二台区	10	200	本级设备容量受限
2124	贾汪	PMS_大泉大李庄杜庄	10	200	本级设备容量受限
2125	贾汪	PMS_大泉小山子新大队	10	400	本级设备容量受限
2126	贾汪	PMS_大泉宗庄1.2.3队	10	200	本级设备容量受限
2127	贾汪	PMS_大泉泉河5队新台区	10	400	本级设备容量受限
2128	贾汪	PMS_大泉泉河1队台区	10	400	本级设备容量受限
2129	邳州	港上半庄中变	10	400	本级设备容量受限
2130	邳州	PMS_港上曹庄1#变	10	400	本级设备容量受限
2131	邳州	PMS_港上大范后张2#台变	10	400	本级设备容量受限
2132	邳州	港上石房货场变	10	400	本级设备容量受限
2133	邳州	PMS_港上石房小范变3#	10	400	本级设备容量受限
2134	邳州	PMS_港上展庄变	10	400	本级设备容量受限
2135	邳州	PMS_港上港东南变	10	400	本级设备容量受限
2136	邳州	PMS_港上庄安东变3#	10	400	本级设备容量受限
2137	邳州	港上镇十房7#变	10	400	本级设备容量受限
2138	邳州	港上机关2#变	10	400	本级设备容量受限
2139	邳州	PMS_港上港西北变	10	400	本级设备容量受限
2140	邳州	港上半庄南变	10	400	本级设备容量受限
2141	邳州	港上西式街台变	10	400	本级设备容量受限
2142	邳州	PMS_港上后湖东变2#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2143	邳州	PMS_港上港中南3#变	10	400	本级设备容量受限
2144	邳州	PMS_港上西式街2#变	10	400	本级设备容量受限
2145	邳州	PMS_港上郭家2#台变	10	400	本级设备容量受限
2146	邳州	PMS_港上北荆邑5#变新增	10	400	本级设备容量受限
2147	邳州	PMS_港上机关7#台变	10	400	本级设备容量受限
2148	邳州	PMS_港上镇北西15号变	10	400	本级设备容量受限
2149	邳州	PMS_港上港东村11#台变	10	400	本级设备容量受限
2150	邳州	PMS_港上镇高庄5#台变	10	400	本级设备容量受限
2151	邳州	港上镇郭家3#台变	10	400	本级设备容量受限
2152	贾汪	大泉茱萸养生谷东变	10	160	本级设备容量受限
2153	贾汪	PMS_大泉泉西六队	10	200	本级设备容量受限
2154	贾汪	大泉泉河一队北台区	10	400	本级设备容量受限
2155	贾汪	大泉泉旺头南湖3	10	100	本级设备容量受限
2156	贾汪	PMS_大泉工业园4#变	10	315	本级设备容量受限
2157	贾汪	PMS_大泉独湖磨石塘	10	400	本级设备容量受限
2158	贾汪	PMS_大泉泉东徐师大东台区	10	400	本级设备容量受限
2159	贾汪	大泉土盆水库南台区	10	160	本级设备容量受限
2160	贾汪	PMS_大泉大李庄北村2台区	10	400	本级设备容量受限
2161	邳州	PMS_炮车天齐村曹庄变	10	160	本级设备容量受限
2162	邳州	PMS_炮车镇老街变	10	400	本级设备容量受限
2163	邳州	PMS_炮车新菜市变	10	630	本级设备容量受限
2164	邳州	炮车徐扬路公变	10	400	本级设备容量受限
2165	邳州	炮车大街4#台片	10	630	本级设备容量受限
2166	邳州	PMS_炮车蒋庄新村北台片	10	400	本级设备容量受限
2167	邳州	PMS_炮车龙池郭庄西台变	10	400	本级设备容量受限
2168	贾汪	PMS_大泉小山子新大队3台区	10	400	本级设备容量受限
2169	贾汪	PMS_大泉泉河农贸市场台区	10	400	本级设备容量受限
2170	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队东台	10	400	本级设备容量受限
2171	邳州	炮车大街超市变	10	400	本级设备容量受限
2172	贾汪	PMS_大泉关庄东北	10	200	本级设备容量受限
2173	贾汪	PMS_大泉岗子5队北台区	10	400	本级设备容量受限
2174	贾汪	PMS_东大桥	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2175	贾汪	PMS_国税局	10	315	本级设备容量受限
2176	贾汪	PMS_司法局东	10	315	本级设备容量受限
2177	贾汪	PMS_团结小学	10	315	本级设备容量受限
2178	贾汪	PMS_沿街南34台区	10	400	本级设备容量受限
2179	邳州	PMS_燕子埠黑山村3#变	10	200	本级设备容量受限
2180	邳州	燕子埠7#变	10	400	本级设备容量受限
2181	邳州	PMS_燕子埠3#变	10	400	本级设备容量受限
2182	邳州	PMS_燕子埠佛头5#变	10	400	本级设备容量受限
2183	贾汪	PMS_贾汪区供销社宿舍	10	400	本级设备容量受限
2184	贾汪	PMS_十里花溪3配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
2185	邳州	PMS_燕子埠17#变	10	400	本级设备容量受限
2186	邳州	PMS_碾庄街道烈士碑南门公用变	10	800	本级设备容量受限
2187	邳州	PMS_碾庄街道陵园中路变	10	400	本级设备容量受限
2188	邳州	碾庄泗庄村后高变	10	100	本级设备容量受限
2189	邳州	碾庄街道信用社变	10	630	本级设备容量受限
2190	邳州	PMS_碾庄彭庄3＃彭西变	10	80	本级设备容量受限
2191	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑前变	10	100	本级设备容量受限
2192	邳州	碾庄稍墩村刘庄变	10	250	本级设备容量受限
2193	邳州	PMS_碾庄街道北中公用变	10	630	本级设备容量受限
2194	邳州	碾庄彭庄4＃前黄滩变	10	400	本级设备容量受限
2195	邳州	碾庄彭庄村部变	10	500	本级设备容量受限
2196	邳州	PMS_碾庄彭庄1＃前刘变	10	100	本级设备容量受限
2197	邳州	PMS_碾庄大兴2＃张家变	10	200	本级设备容量受限
2198	邳州	PMS_碾庄鲁楼1＃鲁东变	10	200	本级设备容量受限
2199	邳州	PMS_碾庄庙前王庄公用变	10	200	本级设备容量受限
2200	邳州	PMS_碾庄祁庄村张后公用变	10	200	本级设备容量受限
2201	邳州	PMS_碾庄倪庄10＃雅庄电站	10	200	本级设备容量受限
2202	邳州	PMS_碾庄彭庄5＃后黄滩变	10	200	本级设备容量受限
2203	邳州	PMS_碾庄大宋4＃贺庄变	10	200	本级设备容量受限
2204	邳州	PMS_碾庄衡集村窑厂公用变	10	50	本级设备容量受限
2205	邳州	PMS_碾庄韩庄1＃村部变	10	200	本级设备容量受限
2206	邳州	PMS_碾庄村南门公用变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2207	邳州	PMS_碾庄庙前村娄梁公用变	10	200	本级设备容量受限
2208	邳州	PMS_碾庄衡集村衡东变	10	200	本级设备容量受限
2209	邳州	PMS_碾庄街道北东公用变	10	500	本级设备容量受限
2210	邳州	PMS_碾庄韩高村韩中变	10	200	本级设备容量受限
2211	邳州	PMS_碾庄才庄村纪念馆公用变	10	200	本级设备容量受限
2212	邳州	PMS_碾庄才庄村二组公用变	10	200	本级设备容量受限
2213	邳州	PMS_碾庄生墩前王变	10	200	本级设备容量受限
2214	邳州	PMS_碾庄井墩一队变	10	100	本级设备容量受限
2215	邳州	PMS_碾庄井墩村七组公用变	10	160	本级设备容量受限
2216	邳州	PMS_碾庄桑园郑庄变	10	200	本级设备容量受限
2217	邳州	碾庄练滩五队变	10	100	本级设备容量受限
2218	邳州	PMS_碾庄生墩三队变	10	200	本级设备容量受限
2219	邳州	碾庄桑园庙后	10	200	本级设备容量受限
2220	邳州	PMS_碾庄李集前佟变	10	200	本级设备容量受限
2221	邳州	PMS_碾庄彭庄9＃居民区变	10	200	本级设备容量受限
2222	邳州	PMS_碾庄稍墩村稍后西2#变	10	400	本级设备容量受限
2223	邳州	PMS_碾庄街道陵园2#公用变	10	400	本级设备容量受限
2224	邳州	PMS_碾庄庙前村板桥2＃变	10	100	本级设备容量受限
2225	贾汪	南庄机井	10	200	本级设备容量受限
2226	贾汪	PMS_小王家东台区	10	200	本级设备容量受限
2227	贾汪	PMS_周布东	10	200	本级设备容量受限
2228	邳州	碾庄大宋村部3#变	10	400	本级设备容量受限
2229	邳州	PMS_碾庄闫桥街道东公用变	10	200	本级设备容量受限
2230	邳州	PMS_碾庄练滩六队变	10	200	本级设备容量受限
2231	邳州	PMS_碾庄村中学校综合变	10	400	本级设备容量受限
2232	邳州	PMS_碾庄街道供电所变	10	630	本级设备容量受限
2233	邳州	碾庄倪庄村尤东综合变	10	400	本级设备容量受限
2234	邳州	PMS_碾庄练滩村二队综合变	10	200	本级设备容量受限
2235	邳州	PMS_碾庄淮海南路变	10	400	本级设备容量受限
2236	邳州	碾庄王集王庄东队变	10	200	本级设备容量受限
2237	邳州	PMS_碾庄大宋村部2#变	10	200	本级设备容量受限
2238	邳州	PMS_碾庄镇西门外队变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2239	邳州	PMS_碾庄镇小曹庄东变	10	400	本级设备容量受限
2240	邳州	PMS_碾庄镇岱山中学变	10	400	本级设备容量受限
2241	邳州	PMS_碾庄镇李集凤凰庄西队变	10	400	本级设备容量受限
2242	邳州	碾庄大宋村部东变	10	500	本级设备容量受限
2243	邳州	碾庄镇李集小圩2#变	10	200	本级设备容量受限
2244	邳州	PMS_碾庄镇岱山村街道东配变	10	400	本级设备容量受限
2245	邳州	PMS_碾庄镇街道南东2#变	10	400	本级设备容量受限
2246	邳州	碾庄镇街道派出所变	10	630	本级设备容量受限
2247	邳州	PMS_碾庄彭庄村油坊变	10	400	本级设备容量受限
2248	邳州	PMS_碾庄鲁楼杜庄5#配变	10	400	本级设备容量受限
2249	邳州	PMS_碾庄才庄村部变	10	400	本级设备容量受限
2250	邳州	碾庄镇桑园井东变	10	400	本级设备容量受限
2251	邳州	碾庄彭庄新农村4#变	10	500	本级设备容量受限
2252	邳州	碾庄宗庙高庄5#变	10	400	本级设备容量受限
2253	贾汪	PMS_供电所公用变二	10	315	本级设备容量受限
2254	贾汪	PMS_独山寺	10	200	本级设备容量受限
2255	贾汪	PMS_供电所公变一	10	315	本级设备容量受限
2256	贾汪	新前马	10	200	本级设备容量受限
2257	贾汪	PMS_保林北	10	200	本级设备容量受限
2258	贾汪	保林西山变	10	100	本级设备容量受限
2259	贾汪	PMS_朱元五队2号变	10	400	本级设备容量受限
2260	贾汪	PMS_铙钹东2	10	200	本级设备容量受限
2261	贾汪	PMS_茸山村村委会	10	200	本级设备容量受限
2262	贾汪	PMS_河泉村北河泉西变	10	200	本级设备容量受限
2263	贾汪	PMS_新集村东湖	10	200	本级设备容量受限
2264	贾汪	PMS_医院家属院（综合厂7#变）	10	400	本级设备容量受限
2265	贾汪	PMS_汴塘镇汴西大桥北变	10	400	本级设备容量受限
2266	邳州	碾庄镇彭庄园区3#变	10	400	本级设备容量受限
2267	邳州	PMS_碾庄李集村东门公用变	10	200	本级设备容量受限
2268	邳州	PMS_碾庄生墩村部七队变	10	200	本级设备容量受限
2269	邳州	议堂朱楼村2#村部变	10	200	本级设备容量受限
2270	邳州	议堂王庄村4＃玉器变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2271	邳州	议堂街道3#中心变	10	400	本级设备容量受限
2272	邳州	议堂代庄1#12队变	10	200	本级设备容量受限
2273	邳州	议堂许洼1#许洼变	10	200	本级设备容量受限
2274	邳州	议堂桃园1#桃西变	10	200	本级设备容量受限
2275	邳州	议堂陈楼村5#王家变	10	160	本级设备容量受限
2276	邳州	PMS_议堂刘桥村12#元前变	10	400	本级设备容量受限
2277	贾汪	PMS_高庄前桥头	10	400	本级设备容量受限
2278	贾汪	PMS_汴东东变	10	400	本级设备容量受限
2279	贾汪	PMS_汴东村15队	10	400	本级设备容量受限
2280	贾汪	PMS_沿河村小高庄	10	400	本级设备容量受限
2281	邳州	议堂街道15#信用社变	10	400	本级设备容量受限
2282	贾汪	PMS_新集村变	10	400	本级设备容量受限
2283	邳州	PMS_议堂崔家村6#门窗变	10	400	本级设备容量受限
2284	贾汪	PMS_汴东北变	10	400	本级设备容量受限
2285	贾汪	PMS_茸山村东变	10	400	本级设备容量受限
2286	邳州	议堂龚湖村8#彭河变	10	100	本级设备容量受限
2287	贾汪	PMS_汴东4变	10	400	本级设备容量受限
2288	贾汪	PMS_政府1变	10	400	本级设备容量受限
2289	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村3#胜利河变	10	200	本级设备容量受限
2290	邳州	PMS_赵墩镇更厅村8#后营变	10	200	本级设备容量受限
2291	邳州	赵墩镇天庙村2#汪北变	10	250	本级设备容量受限
2292	邳州	赵墩镇工业园区1#变	10	200	本级设备容量受限
2293	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村1#张湾变	10	400	本级设备容量受限
2294	邳州	PMS_赵墩镇柳元村2#曹家变	10	200	本级设备容量受限
2295	邳州	PMS_赵墩镇柳元村6#柳元变	10	200	本级设备容量受限
2296	贾汪	汴东310饭店变二台区	10	400	本级设备容量受限
2297	贾汪	PMS_阚山西变	10	200	本级设备容量受限
2298	邳州	PMS_赵墩镇固子村1#瓦子布单变	10	200	本级设备容量受限
2299	邳州	PMS_赵墩镇固子村2#瓦子布西变	10	200	本级设备容量受限
2300	邳州	赵墩镇义合村4#韩家变	10	200	本级设备容量受限
2301	贾汪	岐山十队	10	400	本级设备容量受限
2302	贾汪	PMS_阮庄新村1号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2303	贾汪	紫庄村大庄南变	10	200	本级设备容量受限
2304	邳州	赵墩镇滩上街道4#街道南变	10	400	本级设备容量受限
2305	贾汪	PMS_电工一班	10	200	本级设备容量受限
2306	邳州	PMS_赵墩镇胡家村3#姬家变	10	200	本级设备容量受限
2307	邳州	赵墩镇顾庄村4#高庄变	10	400	本级设备容量受限
2308	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村6#王场变	10	200	本级设备容量受限
2309	邳州	PMS_赵墩镇河湾村1#罗西变	10	200	本级设备容量受限
2310	邳州	PMS_赵墩镇义合村8#义东变	10	400	本级设备容量受限
2311	邳州	PMS_赵墩镇柳元村7#柳元东变	10	200	本级设备容量受限
2312	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村6#耿埠一队变	10	200	本级设备容量受限
2313	邳州	赵墩镇闫家村14#徐台变	10	200	本级设备容量受限
2314	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村11#高庄西变	10	200	本级设备容量受限
2315	邳州	PMS_赵墩镇固子村9#瓦子布四队变	10	400	本级设备容量受限
2316	邳州	赵墩镇闫家村12#闫家街道南3#变	10	400	本级设备容量受限
2317	邳州	赵墩镇闫家村13#小巩变	10	400	本级设备容量受限
2318	邳州	赵墩镇胡家村10#胡家西变	10	200	本级设备容量受限
2319	邳州	PMS_赵墩镇闫家村16#大巩南变	10	400	本级设备容量受限
2320	邳州	赵墩镇天庙村9#尚西变	10	400	本级设备容量受限
2321	邳州	赵墩镇闫家村32#街道变	10	400	本级设备容量受限
2322	邳州	赵墩镇寨河村10#赵口南变	10	200	本级设备容量受限
2323	贾汪	PMS_元艺二队	10	200	本级设备容量受限
2324	贾汪	PMS_石庄村刘庄	10	200	本级设备容量受限
2325	贾汪	王圩电站	10	200	本级设备容量受限
2326	贾汪	马山七队	10	200	本级设备容量受限
2327	贾汪	PMS_油坊村三四队	10	200	本级设备容量受限
2328	贾汪	PMS_吴姚七队	10	200	本级设备容量受限
2329	贾汪	PMS_张楼二队	10	400	本级设备容量受限
2330	贾汪	PMS_紫庄商城	10	400	本级设备容量受限
2331	贾汪	PMS_临运村	10	200	本级设备容量受限
2332	贾汪	PMS_彭庄村八队	10	160	本级设备容量受限
2333	贾汪	新庄村部西变	10	200	本级设备容量受限
2334	贾汪	PMS_油坊五六队	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2335	贾汪	PMS_元艺七队	10	160	本级设备容量受限
2336	贾汪	赵庄一队南变	10	200	本级设备容量受限
2337	贾汪	PMS_常庄村56队	10	200	本级设备容量受限
2338	贾汪	PMS_张楼西站	10	200	本级设备容量受限
2339	贾汪	PMS_杜楼村薛庄	10	200	本级设备容量受限
2340	贾汪	PMS_赵庄三队	10	400	本级设备容量受限
2341	贾汪	PMS_临运三队西变	10	400	本级设备容量受限
2342	贾汪	马山西南站	10	400	本级设备容量受限
2343	贾汪	董庄八台区南变	10	250	本级设备容量受限
2344	贾汪	王圩村部东变	10	400	本级设备容量受限
2345	贾汪	油坊一二队南变	10	200	本级设备容量受限
2346	贾汪	PMS_油坊村三四队1#变	10	200	本级设备容量受限
2347	贾汪	董庄河东东变	10	400	本级设备容量受限
2348	贾汪	吴姚一二队西变	10	315	本级设备容量受限
2349	贾汪	PMS_赵庄董庄仓库西变	10	400	本级设备容量受限
2350	贾汪	PMS_常庄十队东变	10	200	本级设备容量受限
2351	邳州	赵墩供电所变	10	200	本级设备容量受限
2352	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村3#三唐西变	10	200	本级设备容量受限
2353	邳州	车辐山运西9#变	10	200	本级设备容量受限
2354	邳州	车辐山车前3#变	10	200	本级设备容量受限
2355	邳州	车辐山官厢1#变	10	200	本级设备容量受限
2356	邳州	车辐山埠上2#变	10	200	本级设备容量受限
2357	邳州	车辐山新庄5#变	10	200	本级设备容量受限
2358	邳州	车辐山友好5#变	10	200	本级设备容量受限
2359	邳州	车辐山友好4#变	10	200	本级设备容量受限
2360	邳州	车辐山杨滩2#变	10	200	本级设备容量受限
2361	邳州	车辐山潘楼2#变	10	400	本级设备容量受限
2362	邳州	车辐山红光2#变	10	400	本级设备容量受限
2363	邳州	车辐山任庄2#变	10	400	本级设备容量受限
2364	邳州	车辐山街道5#变	10	400	本级设备容量受限
2365	邳州	车辐山关厢12#变	10	200	本级设备容量受限
2366	邳州	车辐山运西6#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2367	邳州	车辐山后白庄2#变	10	200	本级设备容量受限
2368	邳州	车辐山交警队变	10	400	本级设备容量受限
2369	邳州	车辐山友好小古2#变	10	400	本级设备容量受限
2370	邳州	车辐山新庄1#变	10	200	本级设备容量受限
2371	邳州	车辐山村东2#变	10	400	本级设备容量受限
2372	邳州	车辐山福源新村2#变	10	400	本级设备容量受限
2373	邳州	车辐山山南街道3#变	10	400	本级设备容量受限
2374	邳州	车辐山车前村部2#变	10	400	本级设备容量受限
2375	贾汪	PMS_徐台四台区西变	10	400	本级设备容量受限
2376	贾汪	王圩村部南变	10	400	本级设备容量受限
2377	贾汪	PMS_青六七组东二板	10	200	本级设备容量受限
2378	贾汪	PMS_蔬菜四组	10	250	本级设备容量受限
2379	贾汪	供电所1号变	10	400	本级设备容量受限
2380	贾汪	PMS_青二组西板	10	200	本级设备容量受限
2381	贾汪	PMS_上店子	10	200	本级设备容量受限
2382	贾汪	PMS_四清南板	10	200	本级设备容量受限
2383	贾汪	PMS_后柿三组西台区	10	160	本级设备容量受限
2384	贾汪	PMS_青山泉青村九组	10	160	本级设备容量受限
2385	贾汪	PMS_西周村东台区	10	200	本级设备容量受限
2386	贾汪	PMS_荆台五组南台区	10	400	本级设备容量受限
2387	贾汪	PMS_供电所2号变东台区	10	400	本级设备容量受限
2388	邳州	车辐山新街1#变	10	400	本级设备容量受限
2389	邳州	车辐山新街7#变	10	400	本级设备容量受限
2390	邳州	车辐山车前石庄6#变	10	400	本级设备容量受限
2391	邳州	运河葛程3号变	10	630	本级设备容量受限
2392	邳州	PMS_运河新庄5＃变	10	200	本级设备容量受限
2393	邳州	PMS_运河新庄4＃变	10	400	本级设备容量受限
2394	邳州	运河田园小区	10	400	本级设备容量受限
2395	邳州	运河吴闸27#变	10	400	本级设备容量受限
2396	邳州	PMS_运河徐塘5#变	10	200	本级设备容量受限
2397	邳州	运河吴闸1#变	10	400	本级设备容量受限
2398	邳州	运河邵场2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2399	邳州	运河冯瓦2#变	10	400	本级设备容量受限
2400	邳州	运河吴闸6#变	10	400	本级设备容量受限
2401	邳州	运河五杨2#变	10	400	本级设备容量受限
2402	邳州	运河紫薇小区1#	10	200	本级设备容量受限
2403	邳州	运河张楼街道1#变	10	800	本级设备容量受限
2404	邳州	PMS_运河建设北路1#变	10	630	本级设备容量受限
2405	邳州	PMS_运河新庄1#变	10	400	本级设备容量受限
2406	邳州	PMS_运河张楼街道4#变	10	200	本级设备容量受限
2407	邳州	PMS_运河马场4#变	10	400	本级设备容量受限
2408	贾汪	PMS_青村小区	10	315	本级设备容量受限
2409	贾汪	PMS_姚庄新区南台区	10	400	本级设备容量受限
2410	贾汪	八丁东二台区	10	400	本级设备容量受限
2411	贾汪	夏朔东南二台区	10	400	本级设备容量受限
2412	贾汪	供电所公用变箱变	10	630	本级设备容量受限
2413	贾汪	PMS_马庄五组南台区	10	200	本级设备容量受限
2414	贾汪	夏朔东二台区	10	200	本级设备容量受限
2415	新沂	北沟村3号变	10	500	本级设备容量受限
2416	新沂	PMS_北沟仲庄7、8队2号变	10	400	本级设备容量受限
2417	邳州	PMS_运河新立2#变	10	400	本级设备容量受限
2418	邳州	运河吴闸14#变	10	400	本级设备容量受限
2419	邳州	运河徐塘新区2#变	10	630	本级设备容量受限
2420	邳州	PMS_运河吴闸15#变	10	400	本级设备容量受限
2421	邳州	运河徐塘16#变	10	400	本级设备容量受限
2422	邳州	PMS_运河邵场7#变	10	400	本级设备容量受限
2423	邳州	运河新庄村7#变	10	400	本级设备容量受限
2424	邳州	运河吴闸18#变	10	400	本级设备容量受限
2425	邳州	运河葛程8#变	10	400	本级设备容量受限
2426	邳州	运河葛程10号变	10	400	本级设备容量受限
2427	邳州	运河马场7#变	10	400	本级设备容量受限
2428	邳州	PMS_运河徐塘14#变	10	400	本级设备容量受限
2429	新沂	北沟新东66-1号	10	200	本级设备容量受限
2430	新沂	北沟陈相西变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2431	新沂	PMS_北沟新东大街6号变	10	400	本级设备容量受限
2432	新沂	新安镇何庄林场综合变	10	400	本级设备容量受限
2433	新沂	北沟新东5号变	10	400	本级设备容量受限
2434	新沂	北沟新东95号变	10	400	本级设备容量受限
2435	新沂	北沟供电南站变	10	400	本级设备容量受限
2436	新沂	北沟新东9号变	10	400	本级设备容量受限
2437	新沂	PMS_北沟镇陈相山泉变	10	250	本级设备容量受限
2438	新沂	北沟后滩大街2号变	10	400	本级设备容量受限
2439	新沂	PMS_北沟福利厂变	10	400	本级设备容量受限
2440	新沂	PMS_北沟村5号变	10	400	本级设备容量受限
2441	新沂	北沟黄墩村22-2号配变	10	400	本级设备容量受限
2442	新沂	PMS_北沟镇仲庄11队4号配变	10	400	本级设备容量受限
2443	新沂	PMS_北沟供电南站2号变	10	400	本级设备容量受限
2444	新沂	北沟新东62-2号配变	10	400	本级设备容量受限
2445	新沂	PMS_北沟新东市场2号配变	10	400	本级设备容量受限
2446	新沂	北沟田吴12-5号变	10	500	本级设备容量受限
2447	新沂	PMS_北沟新东煤球厂配变	10	400	本级设备容量受限
2448	邳州	运河薛口10#变	10	200	本级设备容量受限
2449	邳州	运河吴闸29#变	10	400	本级设备容量受限
2450	新沂	PMS_北沟南沟45队7号变	10	400	本级设备容量受限
2451	新沂	北沟陈相村部3号变	10	400	本级设备容量受限
2452	邳州	运河吴闸28#变	10	400	本级设备容量受限
2453	新沂	PMS_北沟田吴14-1号变	10	400	本级设备容量受限
2454	新沂	北沟园区3号变	10	500	本级设备容量受限
2455	新沂	PMS_双塘袁湖北台片	10	200	本级设备容量受限
2456	新沂	PMS_双塘新街东1号台片	10	400	本级设备容量受限
2457	新沂	PMS_双塘古木西台片	10	200	本级设备容量受限
2458	新沂	双塘三里沟台片	10	160	本级设备容量受限
2459	新沂	PMS_双塘尚湖台片	10	200	本级设备容量受限
2460	新沂	双塘丁集北台片	10	200	本级设备容量受限
2461	新沂	PMS_双塘大街南台片	10	400	本级设备容量受限
2462	新沂	双塘小佃户台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2463	新沂	PMS_双塘河西4队台片	10	400	本级设备容量受限
2464	新沂	PMS_双塘后古木东台片	10	400	本级设备容量受限
2465	新沂	双塘佃户开发区台片	10	400	本级设备容量受限
2466	新沂	PMS_双塘大街中台片	10	400	本级设备容量受限
2467	邳州	运河吴闸13#变	10	500	本级设备容量受限
2468	邳州	PMS_邢楼大固8#变	10	200	本级设备容量受限
2469	邳州	PMS_邢楼范墩3＃变	10	315	本级设备容量受限
2470	邳州	邢楼7＃变(街北）	10	400	本级设备容量受限
2471	邳州	邢楼江沟1＃变	10	100	本级设备容量受限
2472	邳州	邢楼沙庄村7#变	10	100	本级设备容量受限
2473	邳州	邢楼长沟2#变(许家)	10	80	本级设备容量受限
2474	邳州	邢楼蒲汪5#变	10	100	本级设备容量受限
2475	邳州	PMS_邢楼村19#变（村部)	10	400	本级设备容量受限
2476	邳州	PMS_邢楼耿庄村8#台片（贺庄西）	10	400	本级设备容量受限
2477	新沂	PMS_双塘沙沟小区西台片	10	400	本级设备容量受限
2478	新沂	双塘古木东1号台片	10	200	本级设备容量受限
2479	新沂	PMS_双塘竹园西台片	10	200	本级设备容量受限
2480	新沂	PMS_双塘小张庄台片	10	200	本级设备容量受限
2481	新沂	PMS_合沟姚庄南变	10	400	本级设备容量受限
2482	新沂	PMS_合沟青石桥渔厂变	10	400	本级设备容量受限
2483	新沂	PMS_合沟介沟张庄	10	400	本级设备容量受限
2484	新沂	PMS_合沟青石桥小周	10	400	本级设备容量受限
2485	新沂	合沟姚庄17号变	10	315	本级设备容量受限
2486	新沂	合沟高集三队	10	200	本级设备容量受限
2487	新沂	PMS_合沟沟涯2号变	10	400	本级设备容量受限
2488	邳州	邢楼武堂7#变	10	125	本级设备容量受限
2489	邳州	PMS_邢楼大固村17#变	10	400	本级设备容量受限
2490	邳州	PMS_邢楼苏新家园变	10	250	本级设备容量受限
2491	邳州	邢楼黄楼10#变	10	200	本级设备容量受限
2492	邳州	邢楼东庄12#变	10	250	本级设备容量受限
2493	邳州	PMS_邳城2#变	10	400	本级设备容量受限
2494	邳州	邳城船闸综合1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2495	邳州	邳城洪福大道4#变	10	200	本级设备容量受限
2496	邳州	PMS_邳城洪福大道3#变	10	200	本级设备容量受限
2497	邳州	PMS_邳城河口20#变	10	315	本级设备容量受限
2498	邳州	PMS_邳城吕滩6#变	10	400	本级设备容量受限
2499	邳州	PMS_邳城城山9#变	10	400	本级设备容量受限
2500	邳州	PMS_邳城街道1#变	10	400	本级设备容量受限
2501	邳州	PMS_邳城郭池4#变	10	200	本级设备容量受限
2502	邳州	邳城城北工业1#变	10	200	本级设备容量受限
2503	邳州	PMS_邳城郭池5#变	10	200	本级设备容量受限
2504	邳州	PMS_邳城葛布2#变	10	200	本级设备容量受限
2505	邳州	PMS_邳城百户3#变	10	200	本级设备容量受限
2506	邳州	PMS_邳城谢湖3#变	10	200	本级设备容量受限
2507	邳州	邳城7#变	10	200	本级设备容量受限
2508	邳州	PMS_邳城双庙3#变	10	200	本级设备容量受限
2509	邳州	邳城泇口4#变	10	200	本级设备容量受限
2510	邳州	PMS_邳城河口6#变	10	200	本级设备容量受限
2511	邳州	邳城艾山6#变	10	200	本级设备容量受限
2512	新沂	PMS_合沟街南2号变	10	400	本级设备容量受限
2513	新沂	合沟吴家八队2号变	10	200	本级设备容量受限
2514	新沂	合沟小河五队4号变	10	200	本级设备容量受限
2515	新沂	合沟小河五队3号变	10	200	本级设备容量受限
2516	新沂	PMS_合沟大街2号变	10	400	本级设备容量受限
2517	新沂	PMS_合沟镇公园变	10	400	本级设备容量受限
2518	新沂	PMS_合沟大街3号变	10	400	本级设备容量受限
2519	新沂	合沟大沂圩2号变	10	400	本级设备容量受限
2520	新沂	PMS_合沟沟涯台变	10	400	本级设备容量受限
2521	新沂	PMS_合沟杨家93号台变	10	400	本级设备容量受限
2522	新沂	PMS_合沟彭庄变	10	400	本级设备容量受限
2523	新沂	唐店民营1号综合变	20	315	本级设备容量受限
2524	新沂	唐店新村变	10	400	本级设备容量受限
2525	新沂	PMS_唐店龙河东变	10	400	本级设备容量受限
2526	新沂	PMS_唐店旗杆底北综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2527	新沂	PMS_唐店西街南台片	10	400	本级设备容量受限
2528	邳州	邳城9#变	10	400	本级设备容量受限
2529	邳州	邳城街道9#变	10	400	本级设备容量受限
2530	邳州	PMS_邳城城山28#变	10	400	本级设备容量受限
2531	邳州	邳城双庙7#变	10	200	本级设备容量受限
2532	邳州	PMS_邳城新山河18#变	10	400	本级设备容量受限
2533	邳州	PMS_邳城城山34#变	10	400	本级设备容量受限
2534	邳州	邳城艾山3#变	10	400	本级设备容量受限
2535	邳州	PMS_邳城城北工业2#变	10	400	本级设备容量受限
2536	邳州	邳城城山41#变	10	400	本级设备容量受限
2537	邳州	PMS_邳城葛布4#变	10	200	本级设备容量受限
2538	邳州	邳州向阳佳园小区1变压器	10	400	本级设备容量受限
2539	邳州	邳州二院变	10	400	本级设备容量受限
2540	邳州	邳州溪仲路7#变	10	630	本级设备容量受限
2541	新沂	唐店东街中变	10	400	本级设备容量受限
2542	新沂	唐店西街北综合变	10	315	本级设备容量受限
2543	新沂	唐店后滩东变	10	315	本级设备容量受限
2544	新沂	唐店西街中变	10	400	本级设备容量受限
2545	新沂	唐店镇坡桥曹圩2号台变	10	400	本级设备容量受限
2546	新沂	新沂唐店西街中1#变	10	400	本级设备容量受限
2547	新沂	PMS_唐店褚湖小圩变	10	400	本级设备容量受限
2548	新沂	唐店南菜园变	20	315	本级设备容量受限
2549	新沂	PMS_唐店八户村4号变	10	400	本级设备容量受限
2550	新沂	PMS_唐店藏庄东变	10	400	本级设备容量受限
2551	新沂	唐店尚庄1#变	10	400	本级设备容量受限
2552	新沂	唐店慎圩3号配变	10	400	本级设备容量受限
2553	邳州	邳州农机局变	10	200	本级设备容量受限
2554	邳州	邳州实验小学2＃公变	10	315	本级设备容量受限
2555	邳州	PMS_邳州广场2＃公变	10	400	本级设备容量受限
2556	邳州	邳州涌金花园4变压器	10	400	本级设备容量受限
2557	邳州	PMS_邳州市民主路公变	10	630	本级设备容量受限
2558	邳州	邳州营房庄变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2559	邳州	PMS_邳州万兴路公变	10	630	本级设备容量受限
2560	邳州	PMS_邳州民主路3＃	10	630	本级设备容量受限
2561	邳州	PMS_邳州李口6＃公变	10	630	本级设备容量受限
2562	邳州	PMS_邳州东兴路2＃公变	10	500	本级设备容量受限
2563	邳州	PMS_邳州市农机变	10	400	本级设备容量受限
2564	邳州	邳州人民商场宿舍2＃变	10	400	本级设备容量受限
2565	邳州	PMS_邳州工行变	10	630	本级设备容量受限
2566	邳州	PMS_邳州牛奶厂2＃	10	400	本级设备容量受限
2567	邳州	PMS_邳州市计量所变	10	630	本级设备容量受限
2568	邳州	PMS_邳州计量所3＃变	10	200	本级设备容量受限
2569	邳州	邳州三院变	10	400	本级设备容量受限
2570	邳州	PMS_邳州向阳2＃变	10	400	本级设备容量受限
2571	邳州	PMS_邳州农研所3＃变	10	630	本级设备容量受限
2572	邳州	PMS_邳州市九十亩3＃变	10	400	本级设备容量受限
2573	邳州	PMS_邳州瑞兴公寓	10	630	本级设备容量受限
2574	邳州	PMS_邳州徐塘街道1#变	10	400	本级设备容量受限
2575	邳州	邳州文苑路	10	500	本级设备容量受限
2576	邳州	PMS_邳州李口5＃	10	630	本级设备容量受限
2577	邳州	邳州菜市场1＃	10	500	本级设备容量受限
2578	邳州	PMS_邳州菜市场3＃	10	630	本级设备容量受限
2579	邳州	PMS_邳州市天山路变	10	400	本级设备容量受限
2580	邳州	PMS_邳州迎宾小区公变	10	400	本级设备容量受限
2581	邳州	邳州市建校公变	10	630	本级设备容量受限
2582	邳州	PMS_邳州纺织厂公变	10	400	本级设备容量受限
2583	邳州	PMS_邳州市四院公变	10	630	本级设备容量受限
2584	邳州	邳州农研所2＃变	10	630	本级设备容量受限
2585	邳州	邳州购物中心公变	10	400	本级设备容量受限
2586	邳州	PMS_邳州铁路公变	10	630	本级设备容量受限
2587	邳州	PMS_邳州中兴路2＃公变	10	400	本级设备容量受限
2588	邳州	PMS_邳州电大2＃公变	10	400	本级设备容量受限
2589	邳州	PMS_邳州市中心小区	10	400	本级设备容量受限
2590	邳州	PMS_邳州徐塘街道4＃变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2591	邳州	邳州人行2＃变	10	400	本级设备容量受限
2592	邳州	邳州沿河路1＃变	10	400	本级设备容量受限
2593	邳州	PMS_邳州沿河路3＃变	10	400	本级设备容量受限
2594	新沂	PMS_唐店新唐小区台变	10	400	本级设备容量受限
2595	新沂	PMS_唐店苏营2号变	10	400	本级设备容量受限
2596	新沂	PMS_新安镇李庄29-1号综合变	10	400	本级设备容量受限
2597	新沂	新安镇墨河团结25号综合变	20	200	本级设备容量受限
2598	新沂	PMS_新安镇臧圩38号综合变	10	400	本级设备容量受限
2599	新沂	PMS_新安镇臧圩33号综合变	10	400	本级设备容量受限
2600	新沂	PMS_新安臧圩32号综合变	10	400	本级设备容量受限
2601	新沂	PMS_新安镇道北90号综合变	10	250	本级设备容量受限
2602	新沂	PMS_新安镇道北85号综合变	10	400	本级设备容量受限
2603	新沂	PMS_墨河大街南20一3号变	10	400	本级设备容量受限
2604	邳州	邳州溪仲路6#变	10	500	本级设备容量受限
2605	邳州	邳州居民点1变压器	10	630	本级设备容量受限
2606	邳州	邳州城北分院1变压器	10	500	本级设备容量受限
2607	邳州	邳州世纪花园1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2608	邳州	邳州世纪花园3箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2609	邳州	邳州世纪花园4箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2610	邳州	邳州锦江小区1#	10	630	本级设备容量受限
2611	邳州	PMS_邳州桃花岛3＃变	10	400	本级设备容量受限
2612	邳州	PMS_邳州兆林房产	10	400	本级设备容量受限
2613	邳州	PMS_邳州东泰苑公变	10	630	本级设备容量受限
2614	邳州	PMS_邳州龚庄2#公变	10	400	本级设备容量受限
2615	邳州	PMS_邳州三叉河路2#变	10	630	本级设备容量受限
2616	邳州	PMS_装卸所2#变	10	400	本级设备容量受限
2617	邳州	PMS_邳州饮食服务公司变	10	400	本级设备容量受限
2618	邳州	邳州絮棉厂公变	10	630	本级设备容量受限
2619	邳州	PMS_邳州三联7#变	10	400	本级设备容量受限
2620	新沂	PMS_新安镇墨河大街14-5(道北33-1号变)	10	400	本级设备容量受限
2621	新沂	PMS_新安镇墨河工艺厂52-3综合变	10	400	本级设备容量受限
2622	新沂	新安镇墨河神井27-2号	20	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2623	新沂	PMS_新安镇街南2005	10	400	本级设备容量受限
2624	新沂	PMS_新安镇墨河大街中变	10	400	本级设备容量受限
2625	新沂	PMS_新安李庄25-2号变	10	400	本级设备容量受限
2626	新沂	PMS_新安官东33-2号	10	400	本级设备容量受限
2627	新沂	PMS_新安镇二点3号变	10	400	本级设备容量受限
2628	新沂	PMS_新安镇房尚52-3号变	10	400	本级设备容量受限
2629	新沂	PMS_新安镇房尚51-5号变	10	400	本级设备容量受限
2630	新沂	PMS_新安道北28分2号配变	10	400	本级设备容量受限
2631	新沂	八一学校1号箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
2632	邳州	二庙农民公寓2变压器	10	315	本级设备容量受限
2633	邳州	沿河小区1变压器	10	315	本级设备容量受限
2634	邳州	东方花园公变3变压器	10	630	本级设备容量受限
2635	邳州	PMS_教育局3＃	10	400	本级设备容量受限
2636	邳州	紫丁香1变压器	10	630	本级设备容量受限
2637	邳州	PMS_花园路3#变	10	400	本级设备容量受限
2638	邳州	PMS_公安小区3#	10	400	本级设备容量受限
2639	邳州	PMS_邳州金御祥苑1#配电室1#变压器	10	400	本级设备容量受限
2640	新沂	PMS_新安镇钢厂西变	10	400	本级设备容量受限
2641	邳州	邳州庄场社区居委会2#变	10	630	本级设备容量受限
2642	邳州	邳州东兴路1变压器	10	630	本级设备容量受限
2643	邳州	邳州太阳城广场公变	10	400	本级设备容量受限
2644	邳州	邳州水利局2#公变	10	400	本级设备容量受限
2645	邳州	邳州市中心小区3#变	10	400	本级设备容量受限
2646	邳州	邳州温州装饰城变压器	10	630	本级设备容量受限
2647	邳州	邳州自来水3＃变	10	400	本级设备容量受限
2648	邳州	邳州恒山路3#变	10	400	本级设备容量受限
2649	邳州	邳州农技公司2#变	10	400	本级设备容量受限
2650	邳州	邳州老博物馆变	10	500	本级设备容量受限
2651	邳州	邳州居民点3#变	10	400	本级设备容量受限
2652	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园4号(0400783973）	10	630	本级设备容量受限
2653	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园2号(0400783975)	10	630	本级设备容量受限
2654	邳州	邳州珠江路6变压器	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2655	邳州	PMS_邳州市福州路公变	10	630	本级设备容量受限
2656	邳州	邳州富丽变压器	10	315	本级设备容量受限
2657	邳州	邳州运河人家2变压器	10	630	本级设备容量受限
2658	邳州	毓秀华庭2变压器	10	1000	本级设备容量受限
2659	邳州	PMS_邹庄吻山2#变	10	200	本级设备容量受限
2660	邳州	邹庄孟庄1#变	10	200	本级设备容量受限
2661	邳州	PMS_邹庄街道4#变	10	200	本级设备容量受限
2662	邳州	PMS_邹庄红圈北变	10	200	本级设备容量受限
2663	邳州	PMS_邹庄邹庄北变	10	200	本级设备容量受限
2664	邳州	PMS_邹庄邹庄八队变	10	200	本级设备容量受限
2665	邳州	PMS_邹庄杜家1#变	10	200	本级设备容量受限
2666	邳州	PMS_邹庄尚宅变	10	200	本级设备容量受限
2667	邳州	邹庄孟庄3#变	10	200	本级设备容量受限
2668	邳州	邹庄韩家3#变	10	200	本级设备容量受限
2669	邳州	邹庄小楼2#变	10	200	本级设备容量受限
2670	邳州	PMS_邹庄刘沟4#变	10	200	本级设备容量受限
2671	邳州	PMS_邹庄刘沟2＃变	10	200	本级设备容量受限
2672	邳州	PMS_邹庄邹埠南变	10	200	本级设备容量受限
2673	邳州	PMS_邹庄丁滩2#变	10	200	本级设备容量受限
2674	邳州	PMS_邹庄丁滩1#变	10	200	本级设备容量受限
2675	邳州	PMS_邹庄葛家2#变	10	200	本级设备容量受限
2676	邳州	PMS_邹庄汉庄2#变	10	200	本级设备容量受限
2677	邳州	PMS_邹庄北沙3#变	10	200	本级设备容量受限
2678	邳州	PMS_邹庄西沙1#变	10	200	本级设备容量受限
2679	邳州	PMS_邹庄小南庄2#变	10	200	本级设备容量受限
2680	邳州	PMS_邹庄吻山东2#变	10	200	本级设备容量受限
2681	邳州	PMS_邹庄石西变	10	200	本级设备容量受限
2682	邳州	PMS_邹庄街道7#变	10	400	本级设备容量受限
2683	邳州	PMS_邹庄街道8#变	10	400	本级设备容量受限
2684	邳州	PMS_邹庄孙滩4#变	10	400	本级设备容量受限
2685	邳州	PMS_邹庄东卞湖6#变	10	400	本级设备容量受限
2686	邳州	邹庄小楼4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2687	邳州	铁富镇中2#变	10	315	本级设备容量受限
2688	邳州	铁富宋庄1#变	10	200	本级设备容量受限
2689	邳州	铁富南冯场2#变	10	200	本级设备容量受限
2690	邳州	铁富南冯场1#变	10	315	本级设备容量受限
2691	邳州	铁富3#	10	400	本级设备容量受限
2692	邳州	铁富机关3#变	10	200	本级设备容量受限
2693	邳州	铁富宋庄9#变	10	200	本级设备容量受限
2694	邳州	铁富山后2#变	10	200	本级设备容量受限
2695	邳州	铁富吴埝3#变	10	200	本级设备容量受限
2696	邳州	铁富杏树1#变	10	200	本级设备容量受限
2697	邳州	铁富高家2#变	10	250	本级设备容量受限
2698	邳州	铁富大墩1#变	10	200	本级设备容量受限
2699	邳州	铁富连后3#变	10	200	本级设备容量受限
2700	邳州	PMS_铁富连防机关11#变	10	200	本级设备容量受限
2701	邳州	铁富机关10＃变	10	315	本级设备容量受限
2702	邳州	铁富机关11#变	10	400	本级设备容量受限
2703	邳州	铁富机关8#变	10	315	本级设备容量受限
2704	邳州	PMS_铁富艾山后6#变	10	200	本级设备容量受限
2705	邳州	铁富机关14#变	10	80	本级设备容量受限
2706	邳州	铁富吴埝2#变	10	200	本级设备容量受限
2707	邳州	PMS_铁富张庄5#变	10	200	本级设备容量受限
2708	新沂	PMS_新安镇新北39号综合变	10	400	本级设备容量受限
2709	新沂	PMS_新安镇藏圩38号-1综合变	10	400	本级设备容量受限
2710	新沂	PMS_新安镇大刘庄85号-1综合变	10	400	本级设备容量受限
2711	新沂	PMS_新安镇李庄26-1号综合变	10	400	本级设备容量受限
2712	新沂	PMS_新安镇墨河大街14一2综合变	10	400	本级设备容量受限
2713	新沂	PMS_新安镇新庄22-1号变	10	400	本级设备容量受限
2714	新沂	PMS_新店老庄变	10	400	本级设备容量受限
2715	新沂	新店后防2号变	10	200	本级设备容量受限
2716	新沂	PMS_新店王塘变	10	200	本级设备容量受限
2717	新沂	新店十墩变	10	200	本级设备容量受限
2718	新沂	PMS_新店街中2号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2719	新沂	PMS_新店小湖变	10	400	本级设备容量受限
2720	新沂	新店小湖街中变	10	400	本级设备容量受限
2721	新沂	PMS_新店陆庄2号变	10	200	本级设备容量受限
2722	新沂	PMS_新店埠湖3号变	10	200	本级设备容量受限
2723	新沂	PMS_新店镇北涧3号变	10	200	本级设备容量受限
2724	新沂	PMS_新店镇街中5号变	10	400	本级设备容量受限
2725	新沂	新店小庄2号变	10	200	本级设备容量受限
2726	新沂	PMS_新店杨庄3号变	10	200	本级设备容量受限
2727	邳州	铁富张道口1#变	10	200	本级设备容量受限
2728	邳州	PMS_铁富前于4#变	10	400	本级设备容量受限
2729	邳州	PMS_铁富响水流6#变	10	400	本级设备容量受限
2730	邳州	铁富四合17#变	10	630	本级设备容量受限
2731	邳州	铁富小营9#变	10	500	本级设备容量受限
2732	邳州	铁富艾山后16#变	10	100	本级设备容量受限
2733	邳州	铁富张庄19号变	10	400	本级设备容量受限
2734	新沂	PMS_新店北涧4号变	10	200	本级设备容量受限
2735	新沂	PMS_新店小湖陆庄4号变	10	400	本级设备容量受限
2736	新沂	PMS_新店五营小区变	10	400	本级设备容量受限
2737	新沂	新店王塘东南变	10	200	本级设备容量受限
2738	新沂	新店杨菜4号变	10	400	本级设备容量受限
2739	新沂	新店红旗西台变	10	200	本级设备容量受限
2740	新沂	新店小湖大街西台变	10	400	本级设备容量受限
2741	新沂	PMS_新店杨庄台变	10	200	本级设备容量受限
2742	新沂	PMS_新店圈沟台变	10	200	本级设备容量受限
2743	新沂	PMS_城区新华小区	10	400	本级设备容量受限
2744	新沂	PMS_城区华联商厦2号变	10	400	本级设备容量受限
2745	新沂	PMS_10kV华社商城01号箱变1变压器	10	400	本级设备容量受限
2746	新沂	PMS_10kV华源公寓1箱变1变压器	10	630	本级设备容量受限
2747	新沂	城区百货大楼	10	400	本级设备容量受限
2748	新沂	城区广电局	10	400	本级设备容量受限
2749	新沂	PMS_城区一农贸西门变	10	400	本级设备容量受限
2750	邳州	铁富小营10#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2751	新沂	PMS_城区青年路1号变	10	400	本级设备容量受限
2752	新沂	PMS_城区单相变	10	80	本级设备容量受限
2753	邳州	PMS_铁富机关12#变	10	400	本级设备容量受限
2754	邳州	陈楼菜园3#变	10	200	本级设备容量受限
2755	邳州	陈楼左西木业	10	200	本级设备容量受限
2756	邳州	陈楼左东村部变	10	400	本级设备容量受限
2757	邳州	陈楼省城4＃变	10	200	本级设备容量受限
2758	邳州	陈楼省城2＃相变	10	200	本级设备容量受限
2759	邳州	陈楼葛场台变	10	200	本级设备容量受限
2760	邳州	陈楼大孙南台变	10	400	本级设备容量受限
2761	邳州	PMS_陈楼吴楼东台	10	400	本级设备容量受限
2762	邳州	陈楼镇果二北台变	10	200	本级设备容量受限
2763	邳州	PMS_陈楼大孙东湖电站	10	400	本级设备容量受限
2764	邳州	PMS_陈楼圈子北台	10	200	本级设备容量受限
2765	邳州	陈楼竹园东台	10	200	本级设备容量受限
2766	邳州	PMS_陈楼甄家北台	10	400	本级设备容量受限
2767	邳州	PMS_陈楼新营小郑庄	10	400	本级设备容量受限
2768	邳州	PMS_陈楼菜园2＃变	10	400	本级设备容量受限
2769	邳州	PMS_陈楼镇街道东台	10	630	本级设备容量受限
2770	邳州	PMS_陈楼镇果办4＃变	10	400	本级设备容量受限
2771	邳州	陈楼镇工区二变	10	200	本级设备容量受限
2772	邳州	PMS_陈楼镇街道4＃变	10	400	本级设备容量受限
2773	邳州	PMS_陈楼卞家2#变	10	200	本级设备容量受限
2774	邳州	PMS_陈楼吴庙4#变	10	200	本级设备容量受限
2775	邳州	陈楼吴庙西台2#变	10	200	本级设备容量受限
2776	邳州	陈楼吴庙西台	10	200	本级设备容量受限
2777	邳州	PMS_陈楼镇吴庙6#变	10	400	本级设备容量受限
2778	邳州	陈楼镇吴庙9#变	10	200	本级设备容量受限
2779	邳州	陈楼镇吴庙7#变	10	630	本级设备容量受限
2780	邳州	PMS_陈楼镇圈子3#变	10	400	本级设备容量受限
2781	邳州	陈楼镇卞家4#变	10	200	本级设备容量受限
2782	邳州	PMS_陈楼镇新营13#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2783	邳州	陈楼镇卞家5#变	10	200	本级设备容量受限
2784	邳州	陈楼镇吴庙11#变	10	200	本级设备容量受限
2785	邳州	陈楼镇吴庙12#变	10	200	本级设备容量受限
2786	邳州	PMS_陈楼镇新营小郑庄2#变	10	400	本级设备容量受限
2787	邳州	陈楼镇吴庙14#变	10	200	本级设备容量受限
2788	邳州	陈楼镇吴庙15#变	10	400	本级设备容量受限
2789	邳州	陈楼镇吴庙16#变	10	200	本级设备容量受限
2790	邳州	陈楼镇新营18#变	10	200	本级设备容量受限
2791	邳州	陈楼镇卞家6#变	10	200	本级设备容量受限
2792	邳州	陈楼镇陈楼村9#变	10	200	本级设备容量受限
2793	邳州	陈楼镇卞家7#变	10	200	本级设备容量受限
2794	邳州	陈楼镇小薛15#变	10	400	本级设备容量受限
2795	邳州	陈楼镇新营20#变	10	400	本级设备容量受限
2796	邳州	陈楼镇袁湾村16#变	10	315	本级设备容量受限
2797	邳州	PMS_陈楼镇袁湾5#变	10	400	本级设备容量受限
2798	邳州	PMS_陈楼镇街道东台2#变	10	400	本级设备容量受限
2799	邳州	陈楼院许南台2#变	10	200	本级设备容量受限
2800	邳州	陈楼新营东台2#变	10	250	本级设备容量受限
2801	铜山	三堡镇杨山头村4号变	10	400	本级设备容量受限
2802	铜山	三堡镇赵庄2号配变	10	400	本级设备容量受限
2803	铜山	三堡镇土楼6号配变	10	400	本级设备容量受限
2804	铜山	三堡镇土楼2号配变	10	400	本级设备容量受限
2805	铜山	PMS_三堡镇土楼3号配变	10	400	本级设备容量受限
2806	铜山	三堡镇土楼5号配变	10	400	本级设备容量受限
2807	铜山	三堡镇供电所2号变	10	400	本级设备容量受限
2808	铜山	三堡镇王山村北变	10	200	本级设备容量受限
2809	铜山	三堡镇潘楼2号配变	10	400	本级设备容量受限
2810	铜山	三堡镇刁店村变	10	630	本级设备容量受限
2811	铜山	PMS_三堡镇董山头2号变	10	400	本级设备容量受限
2812	铜山	三堡镇夏楼变	10	200	本级设备容量受限
2813	铜山	三堡镇邓庄村变	10	400	本级设备容量受限
2814	铜山	PMS_三堡镇徐村四队变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2815	铜山	三堡镇邓庄2号变新	10	400	本级设备容量受限
2816	铜山	三堡镇元楼史庄变	10	200	本级设备容量受限
2817	铜山	PMS_三堡镇黄桥村变	10	400	本级设备容量受限
2818	铜山	三堡镇王楼村	10	200	本级设备容量受限
2819	铜山	三堡镇台上村12号配变	10	400	本级设备容量受限
2820	铜山	三堡镇胜阳5号配变	10	400	本级设备容量受限
2821	铜山	三堡镇机关5号配变	10	200	本级设备容量受限
2822	铜山	三堡镇焦山村8号配变	10	400	本级设备容量受限
2823	铜山	三堡镇供电所4号变(新）	10	400	本级设备容量受限
2824	铜山	PMS_三堡镇潘楼村6号配变	10	400	本级设备容量受限
2825	铜山	三堡镇杨山头2号配变	10	400	本级设备容量受限
2826	铜山	三堡镇胜阳村8号配变	10	400	本级设备容量受限
2827	铜山	PMS_三堡镇潘楼村7号配变	10	200	本级设备容量受限
2828	铜山	三堡镇胜阳村9号配变	10	200	本级设备容量受限
2829	铜山	三堡镇刁店村6号变	10	630	本级设备容量受限
2830	铜山	三堡镇赵庄村5号配变	10	400	本级设备容量受限
2831	铜山	三堡镇刁店村7号变	10	400	本级设备容量受限
2832	铜山	三堡镇赵庄村4号配变	10	400	本级设备容量受限
2833	铜山	PMS_三堡镇黄桥村6号配变	10	200	本级设备容量受限
2834	铜山	PMS_三堡镇黄桥村7号配变	10	400	本级设备容量受限
2835	铜山	PMS_三堡镇徐村9号配变	10	400	本级设备容量受限
2836	新沂	PMS_城区迎春小区公配变	10	400	本级设备容量受限
2837	新沂	PMS_城区针织厂变	10	400	本级设备容量受限
2838	新沂	PMS_城区圣丰小区南门4号公配变	10	400	本级设备容量受限
2839	新沂	城区老鱼市2号公配变	10	400	本级设备容量受限
2840	新沂	金三角南2号1变压器	10	400	本级设备容量受限
2841	新沂	PMS_局西宿舍2变	10	400	本级设备容量受限
2842	新沂	PMS_城区二中2号变	10	400	本级设备容量受限
2843	新沂	PMS_花厅路2号变	10	400	本级设备容量受限
2844	新沂	PMS_环保局3变	10	400	本级设备容量受限
2845	新沂	城区金三角南变压器	10	630	本级设备容量受限
2846	铜山	三堡镇三堡村4号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2847	铜山	PMS_三堡镇刁店村9号变	10	400	本级设备容量受限
2848	铜山	PMS_三堡镇刁店村8号甲变	10	400	本级设备容量受限
2849	铜山	PMS_三堡镇刁店村9号甲变	10	400	本级设备容量受限
2850	铜山	PMS_三堡镇刁店村13号变	10	400	本级设备容量受限
2851	铜山	PMS_三堡镇刁店村16号变	10	400	本级设备容量受限
2852	铜山	三堡镇刁店村18号变	10	400	本级设备容量受限
2853	铜山	三堡镇何庄11号配变	10	315	本级设备容量受限
2854	铜山	三堡镇何庄12号配变	10	315	本级设备容量受限
2855	铜山	PMS_三堡镇三堡村5号配变	10	400	本级设备容量受限
2856	铜山	PMS_三堡镇高营村4号变	10	400	本级设备容量受限
2857	铜山	PMS_三堡镇潘楼村15号配变	10	400	本级设备容量受限
2858	铜山	三堡镇沿山村2号配变	10	400	本级设备容量受限
2859	铜山	三堡镇余庄村6号配变	10	200	本级设备容量受限
2860	铜山	PMS_三堡镇赵庄村6号配变	10	400	本级设备容量受限
2861	铜山	三堡镇徐村12号配变	10	400	本级设备容量受限
2862	铜山	PMS_三堡镇赵庄村7号配变	10	400	本级设备容量受限
2863	铜山	PMS_三堡镇赵庄村8号配变	10	400	本级设备容量受限
2864	铜山	PMS_三堡镇三堡村9号配变	10	400	本级设备容量受限
2865	铜山	PMS_三堡镇沿山村配变新	10	400	本级设备容量受限
2866	铜山	PMS_三堡镇黄桥村2号配变（新）	10	400	本级设备容量受限
2867	铜山	PMS_三堡镇三堡村15号变	10	400	本级设备容量受限
2868	铜山	三堡镇元楼村7号配变	10	315	本级设备容量受限
2869	铜山	PMS_三堡镇沟浍村1号配变	10	400	本级设备容量受限
2870	铜山	PMS_三堡镇潘楼村16号配变	10	400	本级设备容量受限
2871	铜山	三堡镇杨山头村3号配变	10	400	本级设备容量受限
2872	铜山	三堡镇三堡村17号变	10	400	本级设备容量受限
2873	铜山	三堡镇三堡村18号变	10	400	本级设备容量受限
2874	铜山	三堡镇麦楼村8号变	10	200	本级设备容量受限
2875	铜山	三堡镇潘楼村17号变	10	400	本级设备容量受限
2876	铜山	三堡镇土楼村9号变	10	200	本级设备容量受限
2877	铜山	三堡镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	本级设备容量受限
2878	铜山	PMS_三堡镇刁店3号变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2879	新沂	城区四华里变	10	400	本级设备容量受限
2880	新沂	城区广州家具城2变	10	400	本级设备容量受限
2881	铜山	PMS_伊庄镇倪园村南变	10	200	本级设备容量受限
2882	铜山	PMS_伊庄镇冠山村南殷庄牛场东变	10	400	本级设备容量受限
2883	铜山	PMS_伊庄镇圩西村北变	10	200	本级设备容量受限
2884	铜山	PMS_伊庄镇倪园村北变	10	400	本级设备容量受限
2885	铜山	PMS_伊庄镇马集北新增变	10	200	本级设备容量受限
2886	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街道东变	10	400	本级设备容量受限
2887	铜山	伊庄镇尚庄北变	10	200	本级设备容量受限
2888	铜山	PMS_刘集镇郭桥村坝台变	10	400	本级设备容量受限
2889	铜山	何桥镇元寨村变	10	100	本级设备容量受限
2890	铜山	何桥镇供电所3号	10	315	本级设备容量受限
2891	铜山	何桥镇肖庄村变	10	315	本级设备容量受限
2892	铜山	何桥镇郭庄1号变	10	315	本级设备容量受限
2893	铜山	何桥镇供电5号变	10	400	本级设备容量受限
2894	新沂	PMS_城区城关里台变	10	400	本级设备容量受限
2895	新沂	PMS_城区迎春小区2号台变	10	400	本级设备容量受限
2896	新沂	PMS_时集踢球白石新粉坊变	10	400	本级设备容量受限
2897	新沂	PMS_时集踢球白石大杨变	10	200	本级设备容量受限
2898	新沂	PMS_时集镇马厂新区变	10	200	本级设备容量受限
2899	新沂	时集镇明甫新区变	10	200	本级设备容量受限
2900	新沂	PMS_时集街中变	10	400	本级设备容量受限
2901	新沂	PMS_时集镇东街南2号变	10	200	本级设备容量受限
2902	新沂	PMS_时集踢球白石村2号台片	10	400	本级设备容量受限
2903	新沂	PMS_时集镇大周村胡庄变	10	315	本级设备容量受限
2904	新沂	时集镇小焦变	10	400	本级设备容量受限
2905	新沂	PMS_时集踢球大庄变	10	200	本级设备容量受限
2906	新沂	PMS_时集镇昌泰2号变	10	400	本级设备容量受限
2907	新沂	PMS_时集镇昌泰单相变	10	200	本级设备容量受限
2908	新沂	PMS_时集镇温墩村吴墩变	10	200	本级设备容量受限
2909	新沂	PMS_时集镇西街北变	10	315	本级设备容量受限
2910	新沂	PMS_时集镇农贸市场变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2911	新沂	PMS_时集镇蒋沟村牛庄变	10	200	本级设备容量受限
2912	新沂	时集镇民营变	10	200	本级设备容量受限
2913	新沂	PMS_时集镇时集村富民变	10	400	本级设备容量受限
2914	新沂	时集供电所变	10	400	本级设备容量受限
2915	新沂	时集镇风云村2号变	10	200	本级设备容量受限
2916	新沂	PMS_时集镇韩庄公配变	10	200	本级设备容量受限
2917	新沂	时集镇敬元周西变	10	200	本级设备容量受限
2918	新沂	PMS_时集镇大周东3号变	10	400	本级设备容量受限
2919	铜山	何桥镇供电所22号变	10	400	本级设备容量受限
2920	铜山	PMS_刘集镇东风村孙楼变	10	200	本级设备容量受限
2921	新沂	PMS_时集镇白石大街北2号变	10	400	本级设备容量受限
2922	新沂	PMS_时集镇踢球小学变	10	200	本级设备容量受限
2923	铜山	刘集镇下河套东变	10	200	本级设备容量受限
2924	铜山	PMS_刘集镇夏庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2925	铜山	刘集镇孙庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2926	铜山	刘集镇丁孟街西变	10	200	本级设备容量受限
2927	铜山	PMS_刘集镇凌场村中变	10	400	本级设备容量受限
2928	铜山	PMS_刘集镇丁场三队西变	10	200	本级设备容量受限
2929	铜山	PMS_刘集镇供电所2号变	10	400	本级设备容量受限
2930	铜山	PMS_刘集镇西梁庄变	10	400	本级设备容量受限
2931	新沂	PMS_时集线时集王西南2号配变	10	400	本级设备容量受限
2932	铜山	刘集镇丁场3号变(新）	10	400	本级设备容量受限
2933	铜山	PMS_刘集镇刘集北变	10	400	本级设备容量受限
2934	铜山	PMS_刘集镇关路口西变	10	400	本级设备容量受限
2935	铜山	刘集镇供电所4号变	10	400	本级设备容量受限
2936	新沂	时集镇晏圩5号配变	10	400	本级设备容量受限
2937	铜山	PMS_刘集镇前丁场新村变	10	200	本级设备容量受限
2938	新沂	时集镇蒋沟村桥头4号变	10	400	本级设备容量受限
2939	新沂	PMS_时集镇万沟2号配变	10	200	本级设备容量受限
2940	铜山	刘集镇车村南1号变（新）	10	400	本级设备容量受限
2941	新沂	PMS_时集镇踢球大街南3号配变	10	400	本级设备容量受限
2942	新沂	时集蒋沟戈庄南变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2943	新沂	时集镇陈小台变	10	200	本级设备容量受限
2944	新沂	时集镇布村台片	10	200	本级设备容量受限
2945	新沂	PMS_时集村时集一队台变	10	200	本级设备容量受限
2946	新沂	PMS_棋盘西夏村2号变	10	200	本级设备容量受限
2947	铜山	PMS_刘集村北1号变	10	400	本级设备容量受限
2948	铜山	刘集镇姚庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2949	铜山	PMS_刘集镇李庄村王庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2950	铜山	刘集镇关路口东1号变	10	400	本级设备容量受限
2951	铜山	PMS_刘集镇闫集桥变	10	400	本级设备容量受限
2952	铜山	PMS_刘集镇田楼四队变	10	400	本级设备容量受限
2953	铜山	PMS_刘集镇供电所14号变	10	400	本级设备容量受限
2954	铜山	PMS_刘集镇刘集村西南庄变	10	200	本级设备容量受限
2955	铜山	PMS_刘集镇供电所5号东	10	200	本级设备容量受限
2956	铜山	PMS_刘集镇丁孟果园2号变	10	200	本级设备容量受限
2957	铜山	刘集镇丁孟村2号变	10	200	本级设备容量受限
2958	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼2号变	10	400	本级设备容量受限
2959	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场1号变	10	400	本级设备容量受限
2960	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场3号变	10	400	本级设备容量受限
2961	铜山	PMS_刘集镇冯王村3号变	10	400	本级设备容量受限
2962	铜山	刘集镇电管站1号变新	10	400	本级设备容量受限
2963	铜山	刘集镇刘集村东2号变	10	200	本级设备容量受限
2964	铜山	刘集镇东杨庄南变	10	200	本级设备容量受限
2965	铜山	刘集镇东风村小楼子2号变	10	200	本级设备容量受限
2966	铜山	刘集镇冯王村后崔店变	10	200	本级设备容量受限
2967	铜山	刘集镇王套供销社变	10	400	本级设备容量受限
2968	铜山	刘集镇丁孟果园变	10	200	本级设备容量受限
2969	铜山	PMS_利国镇黄山村1号变	10	200	本级设备容量受限
2970	铜山	PMS_利国镇黄山村变	10	200	本级设备容量受限
2971	铜山	PMS_利国镇黄山村2号变	10	200	本级设备容量受限
2972	铜山	利国镇南马山村1号变	10	315	本级设备容量受限
2973	铜山	PMS_利国镇南马山村变	10	200	本级设备容量受限
2974	铜山	PMS_利国镇蔡山村5号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2975	铜山	利国镇黄山村6号变	10	200	本级设备容量受限
2976	铜山	PMS_利国镇黄山村7号变	10	200	本级设备容量受限
2977	铜山	PMS_利国镇邵家村4号变	10	200	本级设备容量受限
2978	铜山	PMS_利国镇利国供电所1号变	10	500	本级设备容量受限
2979	铜山	利国镇蔡山村3号变	10	100	本级设备容量受限
2980	铜山	PMS_利国镇黄山村4号变	10	200	本级设备容量受限
2981	铜山	利国镇马元村4号变	10	200	本级设备容量受限
2982	铜山	利国镇利国村1号变	10	315	本级设备容量受限
2983	新沂	棋盘祁元北变	10	200	本级设备容量受限
2984	新沂	PMS_棋盘棋街中2号变	10	400	本级设备容量受限
2985	新沂	PMS_棋盘官沈北变	10	200	本级设备容量受限
2986	新沂	PMS_棋盘毛林村变	10	200	本级设备容量受限
2987	新沂	棋盘张庙新区台片	10	200	本级设备容量受限
2988	新沂	PMS_棋盘小冲村变	10	400	本级设备容量受限
2989	新沂	棋盘毛林村2号变	10	200	本级设备容量受限
2990	新沂	PMS_棋盘大新2号台片	10	200	本级设备容量受限
2991	新沂	棋盘筛子马场北台片	10	200	本级设备容量受限
2992	新沂	PMS_棋盘戚沟路口台片	10	200	本级设备容量受限
2993	新沂	PMS_棋盘山水2号台片	10	400	本级设备容量受限
2994	新沂	棋盘麦芬南2号台片	10	200	本级设备容量受限
2995	新沂	PMS_棋盘镇土城老庄4号配变（新沂市）	10	400	本级设备容量受限
2996	铜山	PMS_利国镇马山村三队变	10	315	本级设备容量受限
2997	铜山	PMS_利国镇利国村王营变	10	250	本级设备容量受限
2998	铜山	PMS_利国镇利国村十四队变	10	125	本级设备容量受限
2999	铜山	PMS_利国镇吴庄村孙庄队变	10	250	本级设备容量受限
3000	铜山	PMS_利国镇利国供电营业所公用变3号变	10	400	本级设备容量受限
3001	铜山	利国镇厉湾村4号变	10	125	本级设备容量受限
3002	铜山	利国镇吴庄村陈庄队变	10	160	本级设备容量受限
3003	铜山	利国镇石楼村变	10	250	本级设备容量受限
3004	铜山	PMS_利国镇寄堡村1号变	10	160	本级设备容量受限
3005	铜山	利国镇坡里村变	10	400	本级设备容量受限
3006	铜山	PMS_利国镇商业街2号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3007	铜山	利国镇西李村东孙家变	10	200	本级设备容量受限
3008	铜山	PMS_利国镇西李村小王家变	10	160	本级设备容量受限
3009	铜山	利国镇西李村1号变	10	250	本级设备容量受限
3010	铜山	PMS_利国镇石楼村后胡家变	10	200	本级设备容量受限
3011	铜山	PMS_利国镇郝家村变	10	200	本级设备容量受限
3012	铜山	PMS_利国镇万庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
3013	铜山	PMS_利国镇商业街4号变	10	400	本级设备容量受限
3014	铜山	利国镇墓山村3号变	10	200	本级设备容量受限
3015	铜山	利国镇利国供电所2号变	10	200	本级设备容量受限
3016	铜山	PMS_利国镇吴庄村孙庄队1号变	10	200	本级设备容量受限
3017	铜山	PMS_利国镇林头村5号变	10	200	本级设备容量受限
3018	铜山	PMS_利国镇石楼村2号变	10	200	本级设备容量受限
3019	铜山	PMS_利国镇厉湾村7号变	10	200	本级设备容量受限
3020	铜山	PMS_利国镇磊庄村2号变	10	200	本级设备容量受限
3021	铜山	PMS_利国镇磊庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
3022	铜山	PMS_利国镇公用变4号变	10	400	本级设备容量受限
3023	铜山	利国镇坡里村2号变	10	400	本级设备容量受限
3024	铜山	PMS_利国镇利国村小南山2号变	10	400	本级设备容量受限
3025	铜山	PMS_利国镇利国村王营2号变	10	400	本级设备容量受限
3026	铜山	PMS_利国镇邵家村3号变	10	400	本级设备容量受限
3027	铜山	PMS_利国镇商业街7号变	10	400	本级设备容量受限
3028	铜山	PMS_利国镇黄山村五队变	10	400	本级设备容量受限
3029	铜山	PMS_利国镇电力管理站3号变	10	400	本级设备容量受限
3030	铜山	利国镇墓山村8号变	10	400	本级设备容量受限
3031	铜山	PMS_利国镇厉湾村七队变	10	400	本级设备容量受限
3032	铜山	PMS_利国镇商业街9号变配变	10	400	本级设备容量受限
3033	新沂	棋盘果园3号配变	10	630	本级设备容量受限
3034	新沂	棋盘果园1号台片	10	400	本级设备容量受限
3035	新沂	PMS_棋盘小冲官口台片	10	200	本级设备容量受限
3036	新沂	棋盘泉子北台片	10	200	本级设备容量受限
3037	新沂	棋盘大墩东台片	10	200	本级设备容量受限
3038	新沂	PMS_棋盘棋盘街粮管所西变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3039	新沂	PMS_港头大街北台片	10	400	本级设备容量受限
3040	新沂	PMS_港头沙塘台片	10	400	本级设备容量受限
3041	新沂	PMS_港头赵圩台片	10	200	本级设备容量受限
3042	新沂	PMS_港头黄源二队台片	10	400	本级设备容量受限
3043	新沂	港头杜氏1号台片	10	200	本级设备容量受限
3044	新沂	PMS_港头大营村部2号台片	10	200	本级设备容量受限
3045	新沂	PMS_港头新圩新区2号配	10	400	本级设备容量受限
3046	铜山	PMS_利国镇商业街1号变	10	400	本级设备容量受限
3047	铜山	PMS_利国镇利国村4号变	10	400	本级设备容量受限
3048	铜山	PMS_单集镇邢楼村西2号	10	200	本级设备容量受限
3049	铜山	PMS_单集镇路东村安庄2	10	200	本级设备容量受限
3050	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3051	铜山	PMS_单集镇大西2变	10	200	本级设备容量受限
3052	铜山	PMS_单集镇段家变	10	200	本级设备容量受限
3053	铜山	PMS_单集镇洪楼村樊楼变	10	200	本级设备容量受限
3054	铜山	单集镇新河西台变	10	200	本级设备容量受限
3055	铜山	PMS_单集镇八湖一队	10	250	本级设备容量受限
3056	铜山	PMS_单集镇单集街道6变	10	400	本级设备容量受限
3057	铜山	单集镇曹庄村4号变	10	200	本级设备容量受限
3058	铜山	单集镇路东村马庄变	10	200	本级设备容量受限
3059	铜山	PMS_单集镇庙山村后湖变	10	200	本级设备容量受限
3060	铜山	PMS_单集镇贺庄村王台变	10	160	本级设备容量受限
3061	铜山	单集镇范庄南站变	10	200	本级设备容量受限
3062	铜山	PMS_单集镇姜集村南	10	400	本级设备容量受限
3063	铜山	PMS_单集镇单集林头村1变	10	200	本级设备容量受限
3064	铜山	PMS_单集镇郁楼小曹庄2变	10	200	本级设备容量受限
3065	铜山	PMS_单集镇耿集东2变	10	200	本级设备容量受限
3066	铜山	PMS_单集镇八湖六队2变	10	200	本级设备容量受限
3067	铜山	PMS_单集镇戴庄西变	10	200	本级设备容量受限
3068	铜山	PMS_单集镇范庄村草庙2变	10	200	本级设备容量受限
3069	铜山	PMS_单集镇黄集村南3号变	10	400	本级设备容量受限
3070	铜山	PMS_单集镇邢楼村刘庄堰上变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3071	新沂	PMS_港头杜庄1号配变	10	400	本级设备容量受限
3072	新沂	港头新圩2号配变	10	200	本级设备容量受限
3073	新沂	PMS_港头新圩新区5号配变	10	400	本级设备容量受限
3074	新沂	PMS_港头王维马庄配变	10	400	本级设备容量受限
3075	新沂	PMS_港头大街6-1号配变	10	400	本级设备容量受限
3076	新沂	港头杜墩2号配变	10	400	本级设备容量受限
3077	新沂	港头小学门口变	10	400	本级设备容量受限
3078	新沂	PMS_港头纪滩台片	10	200	本级设备容量受限
3079	新沂	瓦窑大新2号台片	10	400	本级设备容量受限
3080	新沂	PMS_瓦窑招商街台片	10	400	本级设备容量受限
3081	新沂	PMS_瓦窑新街2号台片	10	400	本级设备容量受限
3082	新沂	瓦窑民营园2号台片	10	315	本级设备容量受限
3083	新沂	瓦窑蔡宅2号台片	10	250	本级设备容量受限
3084	新沂	瓦窑贺庄2号台片	10	400	本级设备容量受限
3085	新沂	瓦窑池庄台片	10	100	本级设备容量受限
3086	新沂	PMS_瓦窑大新渔场1号台片	10	400	本级设备容量受限
3087	新沂	瓦窑大新渔场台片	10	400	本级设备容量受限
3088	新沂	瓦窑渔场2号台片	10	200	本级设备容量受限
3089	新沂	PMS_瓦窑新街台片	10	315	本级设备容量受限
3090	新沂	PMS_瓦窑马庄西台片	10	400	本级设备容量受限
3091	新沂	瓦窑周庄台片	10	200	本级设备容量受限
3092	新沂	PMS_瓦窑马庄一队台片	10	200	本级设备容量受限
3093	新沂	瓦窑2号台片	10	400	本级设备容量受限
3094	铜山	单集镇占湖村齐集2变	10	200	本级设备容量受限
3095	铜山	单集镇黄集村花山西变	10	400	本级设备容量受限
3096	铜山	PMS_单集镇单集街道15变	10	400	本级设备容量受限
3097	铜山	单集镇闫庄8号变	10	400	本级设备容量受限
3098	铜山	单集镇苏牛农庄变	10	400	本级设备容量受限
3099	铜山	单集镇贺庄中台变（增资3）	10	400	本级设备容量受限
3100	铜山	PMS_单集镇郁楼村6	10	200	本级设备容量受限
3101	铜山	大彭镇马林村3号变	10	400	本级设备容量受限
3102	铜山	大彭镇胡集村官庄变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3103	铜山	PMS_大彭镇侯楼村3号变	10	400	本级设备容量受限
3104	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄3号变	10	200	本级设备容量受限
3105	铜山	PMS_大彭镇义安村4号变	10	315	本级设备容量受限
3106	铜山	PMS_大彭镇夹河新村变	10	250	本级设备容量受限
3107	铜山	大彭镇夹河村2号变	10	315	本级设备容量受限
3108	铜山	大彭镇侯楼村1号变	10	200	本级设备容量受限
3109	铜山	大彭镇程庄村5号变	10	200	本级设备容量受限
3110	铜山	大彭镇大刘四队3号变	10	400	本级设备容量受限
3111	铜山	大彭镇程庄村三队变	10	200	本级设备容量受限
3112	铜山	大彭镇田巷村三队变	10	200	本级设备容量受限
3113	铜山	大彭镇程庄村7号变	10	200	本级设备容量受限
3114	铜山	大彭镇马林村1号变	10	315	本级设备容量受限
3115	铜山	大彭镇机关11号变	10	630	本级设备容量受限
3116	铜山	PMS_大彭镇小新庄变	10	200	本级设备容量受限
3117	铜山	大彭镇和尚庄变	10	200	本级设备容量受限
3118	铜山	PMS_大彭镇晓柳庄东变	10	200	本级设备容量受限
3119	铜山	大彭镇马林村6号变	10	400	本级设备容量受限
3120	铜山	大彭镇田巷四队1号变	10	400	本级设备容量受限
3121	铜山	大彭镇张井村变	10	200	本级设备容量受限
3122	铜山	大彭镇机关16号变	10	400	本级设备容量受限
3123	铜山	PMS_大彭镇大刘村五队1号变	10	400	本级设备容量受限
3124	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄5号变	10	400	本级设备容量受限
3125	铜山	PMS_大彭镇田巷五队1号变	10	400	本级设备容量受限
3126	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队1号变	10	400	本级设备容量受限
3127	铜山	大彭镇田巷村一队1号变	10	400	本级设备容量受限
3128	新沂	PMS_瓦窑招商街1号台片	10	400	本级设备容量受限
3129	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园2号台片	10	400	本级设备容量受限
3130	新沂	PMS_瓦窑贺庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3131	新沂	PMS_瓦窑贺庄5号台片	10	400	本级设备容量受限
3132	新沂	PMS_瓦窑北街11号台片	10	400	本级设备容量受限
3133	新沂	PMS_瓦窑民营园4号台片	10	400	本级设备容量受限
3134	新沂	瓦窑袁林菜园1号台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3135	新沂	PMS_瓦窑新街5号台片	10	400	本级设备容量受限
3136	新沂	PMS_瓦窑付庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3137	新沂	PMS_瓦窑马庄5号台片	10	400	本级设备容量受限
3138	新沂	PMS_瓦窑许庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3139	新沂	瓦窑吕庄菜园台片	10	200	本级设备容量受限
3140	新沂	瓦窑许庄台片	10	200	本级设备容量受限
3141	新沂	瓦窑马庄东湖台片	10	400	本级设备容量受限
3142	新沂	PMS_瓦窑街集南菜园台片	10	200	本级设备容量受限
3143	新沂	PMS_瓦窑娄庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3144	新沂	瓦窑南五队3号台片	10	200	本级设备容量受限
3145	新沂	瓦窑民营园3号台片	10	400	本级设备容量受限
3146	新沂	PMS_瓦窑关老庙1号台片	10	200	本级设备容量受限
3147	新沂	PMS_瓦窑吕庄3号台片	10	200	本级设备容量受限
3148	新沂	PMS_窑湾大街19号变	10	400	本级设备容量受限
3149	新沂	王楼王沃东变	10	160	本级设备容量受限
3150	新沂	PMS_王楼庄场鱼塘变	10	100	本级设备容量受限
3151	新沂	PMS_王楼大街12号变	10	200	本级设备容量受限
3152	新沂	王楼小新河南变	10	250	本级设备容量受限
3153	铜山	PMS_大彭镇土楼村9号变	10	400	本级设备容量受限
3154	铜山	PMS_大彭镇付庄村8号变	10	400	本级设备容量受限
3155	铜山	PMS_大彭镇田巷五队2号变	10	400	本级设备容量受限
3156	铜山	PMS_大彭镇田巷七队南变	10	400	本级设备容量受限
3157	铜山	大彭镇闸口村王楼东变	10	400	本级设备容量受限
3158	铜山	PMS_大彭镇闸口村4号变	10	400	本级设备容量受限
3159	铜山	PMS_大彭镇王门村一队变	10	400	本级设备容量受限
3160	铜山	大彭镇机关21号变	10	400	本级设备容量受限
3161	铜山	大彭镇机关22号变	10	400	本级设备容量受限
3162	铜山	大彭镇田巷村七队3号变	10	400	本级设备容量受限
3163	铜山	大彭镇侯楼村五队变	10	200	本级设备容量受限
3164	铜山	PMS_大彭镇马林村9号变	10	400	本级设备容量受限
3165	铜山	大彭镇付庄村11号变	10	400	本级设备容量受限
3166	铜山	大彭镇机关24号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3167	铜山	PMS_大彭镇闸口村变	10	400	本级设备容量受限
3168	铜山	PMS_大彭镇闸口村3号变	10	400	本级设备容量受限
3169	铜山	大彭镇大刘村二队3号变	10	400	本级设备容量受限
3170	铜山	PMS_大彭镇田巷村苗山变	10	400	本级设备容量受限
3171	铜山	大彭镇大刘村二队变	10	400	本级设备容量受限
3172	铜山	大彭镇应急管理局变	10	400	本级设备容量受限
3173	铜山	大彭镇机关26号变	10	400	本级设备容量受限
3174	铜山	大许镇后王村邵庄变	10	200	本级设备容量受限
3175	铜山	大许镇后王村前王变	10	200	本级设备容量受限
3176	铜山	大许镇机关中1号变	10	400	本级设备容量受限
3177	铜山	大许镇机关西变	10	315	本级设备容量受限
3178	铜山	大许镇韩庄村变	10	200	本级设备容量受限
3179	铜山	大许镇太山机关2号变	10	315	本级设备容量受限
3180	铜山	大许镇幸福家园1号变	10	400	本级设备容量受限
3181	铜山	大许镇太山机关6号变	10	400	本级设备容量受限
3182	铜山	大许镇闫庄村东变	10	200	本级设备容量受限
3183	铜山	大许镇太山机关3号变	10	315	本级设备容量受限
3184	铜山	大许镇机关2号变	10	400	本级设备容量受限
3185	铜山	大许镇机关3号变	10	400	本级设备容量受限
3186	新沂	窑湾养殖场南变	10	200	本级设备容量受限
3187	新沂	窑湾骆马湖3号变	10	200	本级设备容量受限
3188	新沂	PMS_王楼大街1号变	10	250	本级设备容量受限
3189	新沂	PMS_王楼腰庄2号变	10	400	本级设备容量受限
3190	新沂	PMS_窑湾中宁街箱变	10	500	本级设备容量受限
3191	新沂	PMS_王楼村北变	10	200	本级设备容量受限
3192	新沂	PMS_窑湾陆营西变	10	200	本级设备容量受限
3193	新沂	王楼闫溜东变	10	400	本级设备容量受限
3194	新沂	PMS_王楼苏集西变	10	400	本级设备容量受限
3195	新沂	窑湾养殖场蟹塘2号西变	10	250	本级设备容量受限
3196	新沂	王楼小新河西变	10	200	本级设备容量受限
3197	铜山	大许镇机关8号变	10	400	本级设备容量受限
3198	铜山	大许镇机关南变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3199	铜山	大许镇大许村变	10	315	本级设备容量受限
3200	铜山	大许镇东探村南变	10	200	本级设备容量受限
3201	铜山	大许镇麻沟村西变	10	400	本级设备容量受限
3202	铜山	大许镇东探村变	10	400	本级设备容量受限
3203	铜山	大许镇岳海村东变	10	160	本级设备容量受限
3204	铜山	大许镇岳海村西变	10	200	本级设备容量受限
3205	铜山	大许镇机关北变	10	400	本级设备容量受限
3206	铜山	大许镇机关7号变	10	315	本级设备容量受限
3207	铜山	大许镇方刘村2号变	10	250	本级设备容量受限
3208	铜山	大许镇九山村南变	10	315	本级设备容量受限
3209	铜山	大许镇九山村西变	10	160	本级设备容量受限
3210	铜山	大许镇河西村上河湾变	10	200	本级设备容量受限
3211	铜山	大许镇机关北3号变	10	400	本级设备容量受限
3212	铜山	大许镇机关15号变	10	400	本级设备容量受限
3213	铜山	大许镇雨露花园西变	10	200	本级设备容量受限
3214	铜山	大许镇郑庙村前夏4号变	10	200	本级设备容量受限
3215	铜山	大许镇李瓦村北2号变	10	400	本级设备容量受限
3216	铜山	大许镇梨园村前徐1号变	10	200	本级设备容量受限
3217	铜山	大许镇朱庙村南4号变	10	200	本级设备容量受限
3218	铜山	大许镇九山村西1号变	10	200	本级设备容量受限
3219	铜山	大许镇刘鹿村1号变	10	200	本级设备容量受限
3220	铜山	大许镇岳海村西3号变	10	400	本级设备容量受限
3221	铜山	大许镇郑庙村大队部变	10	400	本级设备容量受限
3222	铜山	大许镇机关17号变	10	400	本级设备容量受限
3223	铜山	大许镇机关16号变	10	400	本级设备容量受限
3224	铜山	大许镇方刘村4号变	10	400	本级设备容量受限
3225	铜山	大许镇团埠村八队变	10	400	本级设备容量受限
3226	铜山	大许镇机关26号变	10	400	本级设备容量受限
3227	铜山	大许镇机关25号变	10	400	本级设备容量受限
3228	铜山	大许镇机关27号变	10	400	本级设备容量受限
3229	铜山	大许镇青山村5号变	10	400	本级设备容量受限
3230	铜山	大许镇黄楼村2号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3231	铜山	大许镇机关23号变	10	400	本级设备容量受限
3232	铜山	大许镇机关西1号变	10	400	本级设备容量受限
3233	铜山	大许镇李瓦村3号变	10	400	本级设备容量受限
3234	铜山	大许镇大许村2号变	10	400	本级设备容量受限
3235	铜山	大许镇机关北4号变	10	400	本级设备容量受限
3236	铜山	大许镇阳光新村西变	10	400	本级设备容量受限
3237	铜山	大许镇机关34号变	10	400	本级设备容量受限
3238	铜山	大许镇许台村变	10	400	本级设备容量受限
3239	铜山	PMS_大许镇机关西4号变	10	400	本级设备容量受限
3240	新沂	王楼农技北变	10	200	本级设备容量受限
3241	新沂	窑湾三支东变	10	200	本级设备容量受限
3242	新沂	PMS_窑湾口西鱼塘变	10	200	本级设备容量受限
3243	新沂	王楼大街8号变	10	200	本级设备容量受限
3244	新沂	王楼沂运北变	10	200	本级设备容量受限
3245	新沂	草桥镇堰头街南变	10	200	本级设备容量受限
3246	新沂	PMS_草桥镇坝头村政府南变	10	400	本级设备容量受限
3247	新沂	PMS_草桥镇华沂西变	10	400	本级设备容量受限
3248	新沂	PMS_草桥镇沟群2号变	10	400	本级设备容量受限
3249	新沂	草桥镇周场2号变	10	200	本级设备容量受限
3250	新沂	PMS_草桥镇张庄变	10	200	本级设备容量受限
3251	新沂	PMS_草桥镇华沂南变	10	400	本级设备容量受限
3252	新沂	PMS_草桥镇古墩大棚变	10	315	本级设备容量受限
3253	新沂	PMS_草桥镇堰头街西变	10	400	本级设备容量受限
3254	新沂	PMS_草桥镇坝头开发区1号变	10	400	本级设备容量受限
3255	新沂	草桥镇草桥大街东变	10	400	本级设备容量受限
3256	新沂	PMS_草桥镇纪集村庄场变	10	400	本级设备容量受限
3257	铜山	大许镇刘山村西变	10	200	本级设备容量受限
3258	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场变	10	200	本级设备容量受限
3259	铜山	大许镇机关6号变	10	400	本级设备容量受限
3260	新沂	草桥镇陈圩队变	10	200	本级设备容量受限
3261	铜山	大许镇麻沟村北变	10	400	本级设备容量受限
3262	新沂	PMS_草桥镇房场陈庄南变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3263	铜山	大许镇机关19号变	10	400	本级设备容量受限
3264	铜山	大许镇大许村5号变	10	400	本级设备容量受限
3265	铜山	大许镇大许村3号变	10	400	本级设备容量受限
3266	铜山	大许镇机关12号变	10	400	本级设备容量受限
3267	铜山	大许镇机关11号变	10	400	本级设备容量受限
3268	铜山	大许镇机关13号变	10	400	本级设备容量受限
3269	铜山	大许镇团埠村北1号变	10	200	本级设备容量受限
3270	铜山	PMS_张集镇翟山村1号变	10	200	本级设备容量受限
3271	铜山	PMS_张集镇翟山村3号变	10	200	本级设备容量受限
3272	铜山	PMS_张集镇魏集村6号变	10	200	本级设备容量受限
3273	铜山	PMS_张集镇杨洼村4号变	10	400	本级设备容量受限
3274	铜山	PMS_张集镇水口村5号变	10	200	本级设备容量受限
3275	铜山	张集镇二陈村2号变	10	315	本级设备容量受限
3276	铜山	PMS_张集镇镇区11号变	10	630	本级设备容量受限
3277	铜山	PMS_张集镇二陈村8号变	10	200	本级设备容量受限
3278	铜山	PMS_张集镇二陈村7号变	10	315	本级设备容量受限
3279	铜山	PMS_张集镇水口村西变	10	400	本级设备容量受限
3280	铜山	PMS_张集镇圣安村肖家变	10	200	本级设备容量受限
3281	铜山	PMS_张集镇魏桥村变	10	200	本级设备容量受限
3282	铜山	张集镇魏集村4号变	10	400	本级设备容量受限
3283	铜山	PMS_张集镇供电所变	10	400	本级设备容量受限
3284	铜山	张集镇魏集村变	10	400	本级设备容量受限
3285	铜山	张集镇机关北2号变	10	400	本级设备容量受限
3286	铜山	张集镇下马村变	10	200	本级设备容量受限
3287	铜山	PMS_张集镇吴邵村1号变	10	400	本级设备容量受限
3288	铜山	PMS_张集镇吴邵村西变	10	400	本级设备容量受限
3289	铜山	PMS_张集镇邓楼村变	10	400	本级设备容量受限
3290	铜山	张集镇邓楼村街道变	10	400	本级设备容量受限
3291	铜山	PMS_张集镇下张村变	10	400	本级设备容量受限
3292	铜山	张集镇魏集街道西变	10	400	本级设备容量受限
3293	铜山	张集镇魏集中学变	10	400	本级设备容量受限
3294	铜山	张集镇二陈农业示范园1号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3295	铜山	张集镇李村韩楼西变	10	400	本级设备容量受限
3296	铜山	张集镇大张路西1号变	10	400	本级设备容量受限
3297	铜山	张集镇建材街变	10	400	本级设备容量受限
3298	铜山	张集镇伴山村2号变	10	200	本级设备容量受限
3299	铜山	张集镇韩庄村1号变	10	200	本级设备容量受限
3300	铜山	PMS_张集镇林东村变	10	200	本级设备容量受限
3301	铜山	PMS_张集镇徐庄村变	10	400	本级设备容量受限
3302	铜山	PMS_张集镇杨洼村5号变	10	400	本级设备容量受限
3303	铜山	张集镇肖家村2号变	10	200	本级设备容量受限
3304	铜山	大彭镇田巷村四队变	10	400	本级设备容量受限
3305	铜山	PMS_张集镇翟山村4号变	10	200	本级设备容量受限
3306	铜山	PMS_张集镇二陈村9号变	10	200	本级设备容量受限
3307	铜山	PMS_张集镇镇区14号变	10	315	本级设备容量受限
3308	铜山	张集镇贺楼村1号变	10	400	本级设备容量受限
3309	铜山	PMS_张集镇张集村8号变	10	400	本级设备容量受限
3310	铜山	PMS_张集镇店东村6号变	10	400	本级设备容量受限
3311	铜山	PMS_张集镇姥庙村5号变	10	400	本级设备容量受限
3312	铜山	PMS_张集镇张集村前赵1号变	10	400	本级设备容量受限
3313	铜山	PMS_张集镇魏集村7号变	10	400	本级设备容量受限
3314	新沂	PMS_草桥镇红石桥2号配变	10	400	本级设备容量受限
3315	铜山	张集镇董家村三组变	10	200	本级设备容量受限
3316	铜山	PMS_张集镇中心医院东变	10	400	本级设备容量受限
3317	铜山	张集镇新街南变	10	400	本级设备容量受限
3318	铜山	张集镇中学东变	10	400	本级设备容量受限
3319	铜山	张集镇圣安村西变	10	200	本级设备容量受限
3320	铜山	PMS_张集镇李村12组变	10	400	本级设备容量受限
3321	铜山	张集镇梁塘村7号变	10	400	本级设备容量受限
3322	新沂	PMS_草桥镇宋场南配变	10	400	本级设备容量受限
3323	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼5号变	10	400	本级设备容量受限
3324	新沂	PMS_草桥镇花园配变	10	400	本级设备容量受限
3325	铜山	PMS_张集镇小潘庄变	10	315	本级设备容量受限
3326	铜山	张集镇前赵西变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3327	铜山	PMS_张集镇魏集信用社南变	10	400	本级设备容量受限
3328	铜山	张集镇老街南变	10	400	本级设备容量受限
3329	铜山	张集镇大张路西变	10	400	本级设备容量受限
3330	铜山	PMS_张集镇朱洼村3号变	10	400	本级设备容量受限
3331	铜山	PMS_张集镇老街信用社南变	10	400	本级设备容量受限
3332	铜山	PMS_张集镇镇区供电所南变	10	400	本级设备容量受限
3333	铜山	PMS_张集镇区法庭北变	10	400	本级设备容量受限
3334	铜山	PMS_张集镇区七组1号变	10	400	本级设备容量受限
3335	铜山	PMS_张集镇中队门前变	10	400	本级设备容量受限
3336	铜山	PMS_张集镇邓楼山后变	10	400	本级设备容量受限
3337	新沂	PMS_草桥镇堰头街西3号变	10	400	本级设备容量受限
3338	铜山	PMS_张集镇张集村3号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3339	铜山	PMS_张集镇张集村2号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3340	铜山	张集镇张集村5号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3341	铜山	PMS_张集镇店东村5号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3342	新沂	草桥镇新建村纺织厂配变	10	400	本级设备容量受限
3343	铜山	张集镇二陈村东变	10	400	本级设备容量受限
3344	新沂	草桥镇石碑2配变	10	400	本级设备容量受限
3345	新沂	PMS_草桥镇大街西台变	10	400	本级设备容量受限
3346	新沂	PMS_草桥镇新站址台变	10	200	本级设备容量受限
3347	新沂	草桥镇周场主台变	10	200	本级设备容量受限
3348	新沂	PMS_草桥镇周东2号台变	10	400	本级设备容量受限
3349	铜山	张集镇张桥村南变	10	200	本级设备容量受限
3350	铜山	PMS_张集镇城头村3号变	10	400	本级设备容量受限
3351	铜山	张集镇镇区10号变	10	400	本级设备容量受限
3352	铜山	徐庄镇太平尤庄变	10	200	本级设备容量受限
3353	铜山	徐庄镇赵集2号变	10	400	本级设备容量受限
3354	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村1号变	10	200	本级设备容量受限
3355	铜山	PMS_徐庄镇腰庄村2号变	10	400	本级设备容量受限
3356	铜山	PMS_徐庄镇赵集村变	10	200	本级设备容量受限
3357	铜山	PMS_徐庄镇薛西村中变	10	160	本级设备容量受限
3358	铜山	徐庄镇三楼村李楼变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3359	铜山	徐庄镇吴集村冯庄2号变	10	400	本级设备容量受限
3360	新沂	PMS_邵店联合民营开发区变	10	400	本级设备容量受限
3361	新沂	PMS_邵店政府新变	10	400	本级设备容量受限
3362	新沂	邵店联合西变	10	315	本级设备容量受限
3363	新沂	邵店丁圩变	10	200	本级设备容量受限
3364	新沂	邵店联合北变	10	200	本级设备容量受限
3365	铜山	PMS_徐庄镇时楼集市变	10	400	本级设备容量受限
3366	铜山	徐庄镇马湖村藏庄变	10	200	本级设备容量受限
3367	新沂	PMS_邵店粮管所变	10	400	本级设备容量受限
3368	铜山	PMS_徐庄镇河湾村变	10	200	本级设备容量受限
3369	铜山	徐庄镇政府东变	10	400	本级设备容量受限
3370	铜山	徐庄镇供电所8号变	10	400	本级设备容量受限
3371	铜山	徐庄镇苑西村北站变	10	200	本级设备容量受限
3372	铜山	PMS_徐庄镇苑西村3号变	10	200	本级设备容量受限
3373	铜山	徐庄镇乔庄吴老西村变	10	200	本级设备容量受限
3374	铜山	徐庄镇供电所3号变	10	200	本级设备容量受限
3375	新沂	PMS_邵店陈堰蔬菜基地台片	10	200	本级设备容量受限
3376	新沂	邵店叶海二组变	10	200	本级设备容量受限
3377	铜山	徐庄镇张家村变	10	200	本级设备容量受限
3378	铜山	徐庄镇赵疃村山南变	10	160	本级设备容量受限
3379	铜山	PMS_徐庄镇岳庄十队1号变	10	400	本级设备容量受限
3380	铜山	PMS_徐庄镇来安集村李庄变	10	200	本级设备容量受限
3381	铜山	PMS_徐庄镇吴集村五队变	10	200	本级设备容量受限
3382	铜山	PMS_徐庄镇来安村2号变	10	200	本级设备容量受限
3383	铜山	PMS_徐庄镇旺庄周皇变	10	200	本级设备容量受限
3384	铜山	PMS_徐庄镇王楼3号变	10	200	本级设备容量受限
3385	铜山	徐庄镇重埠2号变	10	200	本级设备容量受限
3386	新沂	PMS_邵店联合东3号变	10	400	本级设备容量受限
3387	铜山	徐庄镇黄庄前场变	10	200	本级设备容量受限
3388	铜山	徐庄镇黄集苗圃2号变	10	200	本级设备容量受限
3389	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村潘庄变	10	200	本级设备容量受限
3390	铜山	PMS_徐庄镇黄山后变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3391	铜山	徐庄镇苑西6队变	10	400	本级设备容量受限
3392	铜山	PMS_徐庄镇薛东村2号变	10	400	本级设备容量受限
3393	铜山	徐庄镇太平村宋家1号变	10	400	本级设备容量受限
3394	铜山	PMS_徐庄镇金井小王庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3395	铜山	PMS_徐庄镇金井西站1号变	10	200	本级设备容量受限
3396	铜山	PMS_徐庄镇吴集村东1号变	10	200	本级设备容量受限
3397	新沂	PMS_邵店朱圩农垦3号配变	10	400	本级设备容量受限
3398	新沂	邵店中学2号变	10	400	本级设备容量受限
3399	新沂	PMS_邵店供电所2号变	10	400	本级设备容量受限
3400	铜山	PMS_徐庄镇王桥一队变	10	400	本级设备容量受限
3401	铜山	PMS_徐庄镇太平周家变	10	400	本级设备容量受限
3402	新沂	PMS_阿湖永旺北单变	10	400	本级设备容量受限
3403	新沂	阿湖黑埠东变	10	315	本级设备容量受限
3404	铜山	PMS_徐庄镇太平村西南变	10	400	本级设备容量受限
3405	新沂	PMS_阿湖黑埠街北变	10	200	本级设备容量受限
3406	新沂	阿湖爱民北变	10	200	本级设备容量受限
3407	新沂	PMS_阿湖芦湖新区变	10	250	本级设备容量受限
3408	新沂	阿湖后旺变	10	200	本级设备容量受限
3409	新沂	阿湖岭东中变	10	400	本级设备容量受限
3410	铜山	PMS_徐庄镇供电所岗集1号变	10	400	本级设备容量受限
3411	铜山	PMS_徐庄镇街道1号变	10	400	本级设备容量受限
3412	新沂	PMS_阿湖小学变	10	400	本级设备容量受限
3413	新沂	阿湖条河东变	10	200	本级设备容量受限
3414	铜山	徐庄镇毛庄村苗家变	10	200	本级设备容量受限
3415	铜山	徐庄镇周庄王庄翻水站（新）	10	200	本级设备容量受限
3416	新沂	PMS_阿湖东变	10	400	本级设备容量受限
3417	新沂	阿湖墩新西变	10	200	本级设备容量受限
3418	新沂	PMS_阿湖政府路变	10	400	本级设备容量受限
3419	铜山	PMS_徐庄镇寿桥供销社变	10	400	本级设备容量受限
3420	新沂	PMS_阿湖水晶路变	10	200	本级设备容量受限
3421	新沂	PMS_雷庄新区2变	10	400	本级设备容量受限
3422	铜山	PMS_徐庄镇马湖二队变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3423	新沂	PMS_阿湖小学南台片	10	400	本级设备容量受限
3424	铜山	徐庄镇康乐家园西1变（徐庄镇前场村北变）	10	400	本级设备容量受限
3425	铜山	徐庄镇腰庄村西变	10	200	本级设备容量受限
3426	新沂	PMS_阿湖后旺2变	10	400	本级设备容量受限
3427	新沂	阿湖黑埠村北2号变	10	200	本级设备容量受限
3428	铜山	广德苑2配1变	10	800	本级设备容量受限
3429	铜山	徐庄镇教职楼变	10	400	本级设备容量受限
3430	新沂	阿湖王于2变	10	400	本级设备容量受限
3431	新沂	阿湖岭东北1变（新沂市）	10	200	本级设备容量受限
3432	新沂	PMS_阿湖条河北变	10	400	本级设备容量受限
3433	新沂	PMS_阿湖双沟南1号配变	10	400	本级设备容量受限
3434	新沂	阿湖三里东1变	10	200	本级设备容量受限
3435	铜山	PMS_徐庄镇岗楼67队变	10	200	本级设备容量受限
3436	新沂	PMS_阿湖黑埠街南3号变	10	400	本级设备容量受限
3437	铜山	房村镇孔楼村变	10	200	本级设备容量受限
3438	铜山	PMS_房村镇韩顾庄变	10	200	本级设备容量受限
3439	新沂	阿湖水晶城1号变	10	315	本级设备容量受限
3440	铜山	房村镇公用变6变	10	630	本级设备容量受限
3441	新沂	阿湖北6号变	10	400	本级设备容量受限
3442	铜山	PMS_房村镇公用变5变	10	400	本级设备容量受限
3443	铜山	房村镇公用变3变	10	630	本级设备容量受限
3444	铜山	房村镇公用变4变	10	400	本级设备容量受限
3445	铜山	PMS_房村镇公用变1变	10	400	本级设备容量受限
3446	铜山	PMS_房村镇王庄一队变	10	400	本级设备容量受限
3447	铜山	房村镇尚王西1号变	10	200	本级设备容量受限
3448	铜山	房村镇新庄村1一3队变	10	250	本级设备容量受限
3449	铜山	PMS_房村镇大沟里村2号变	10	200	本级设备容量受限
3450	铜山	房村镇鹿台村1号变	10	200	本级设备容量受限
3451	铜山	房村镇杨场村1号	10	400	本级设备容量受限
3452	铜山	房村镇李庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
3453	铜山	PMS_房村镇林厂村3号变	10	200	本级设备容量受限
3454	新沂	阿湖桃岭东2号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3455	铜山	房村镇对河村南1号变	10	200	本级设备容量受限
3456	铜山	PMS_房村镇马家村3号变	10	200	本级设备容量受限
3457	铜山	PMS_房村镇供电所4变	10	400	本级设备容量受限
3458	新沂	PMS_阿湖芦湖南变	10	400	本级设备容量受限
3459	新沂	阿湖三里鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
3460	铜山	PMS_房村镇公用变7变	10	400	本级设备容量受限
3461	铜山	房村镇公用变12变	10	400	本级设备容量受限
3462	铜山	PMS_房村镇大沟里村3号变	10	400	本级设备容量受限
3463	铜山	PMS_房村镇供电所5变	10	400	本级设备容量受限
3464	铜山	PMS_房村镇杨场村4号变	10	400	本级设备容量受限
3465	铜山	PMS_房村镇郝湾村6号变	10	200	本级设备容量受限
3466	铜山	房村镇李庄村4号变	10	200	本级设备容量受限
3467	铜山	PMS_房村镇下洪村一队变	10	200	本级设备容量受限
3468	铜山	PMS_房村镇杨场村5号变	10	400	本级设备容量受限
3469	铜山	房村镇公用变9变	10	400	本级设备容量受限
3470	新沂	阿湖政府3号变	10	400	本级设备容量受限
3471	铜山	PMS_房村镇孙庄村徐庄配变	10	400	本级设备容量受限
3472	铜山	PMS_房村镇李庄村8号变	10	400	本级设备容量受限
3473	新沂	PMS_阿湖北变	10	400	本级设备容量受限
3474	新沂	PMS_阿湖黑埠村西变	10	400	本级设备容量受限
3475	铜山	房村镇公用变18变	10	400	本级设备容量受限
3476	铜山	PMS_房村镇供电所7变	10	400	本级设备容量受限
3477	铜山	PMS_房村镇房村村2变	10	400	本级设备容量受限
3478	铜山	房村镇公用变17变	10	400	本级设备容量受限
3479	铜山	PMS_房村镇公用变16变	10	400	本级设备容量受限
3480	新沂	PMS_马陵山黄甲窑东配变	10	400	本级设备容量受限
3481	铜山	房村镇新庄村3号配变	10	200	本级设备容量受限
3482	铜山	房村镇周庙村2号变	10	400	本级设备容量受限
3483	新沂	马陵山大合东变	10	200	本级设备容量受限
3484	新沂	马陵山曹刘村2号变	10	200	本级设备容量受限
3485	铜山	PMS_房村镇土龙村1号配变	10	400	本级设备容量受限
3486	铜山	房村镇房村村变（新）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3487	铜山	PMS_房村镇供电所9号变	10	400	本级设备容量受限
3488	铜山	房村镇公用变28号变	10	400	本级设备容量受限
3489	新沂	马陵山高原高三变	10	200	本级设备容量受限
3490	新沂	PMS_马陵山政府新区1号变	10	400	本级设备容量受限
3491	铜山	房村镇公用变25号变	10	400	本级设备容量受限
3492	铜山	房村镇大沟里村5号变	10	400	本级设备容量受限
3493	新沂	马陵山陈楼中变	10	200	本级设备容量受限
3494	铜山	房村镇孙庄村2号变	10	400	本级设备容量受限
3495	新沂	马陵山尚河庄湖变	10	200	本级设备容量受限
3496	铜山	PMS_房村镇下洪村1号变	10	400	本级设备容量受限
3497	新沂	马陵山陵东季庄变	10	200	本级设备容量受限
3498	铜山	新区高沃1号配变	10	200	本级设备容量受限
3499	铜山	新区所桥上变	10	315	本级设备容量受限
3500	新沂	马陵山黄甲新区综合变	10	200	本级设备容量受限
3501	铜山	新区所徐林变	10	200	本级设备容量受限
3502	铜山	新区所望城2.3队变	10	400	本级设备容量受限
3503	新沂	马陵山黄甲街东变	10	250	本级设备容量受限
3504	铜山	PMS_新区罗岗2号变	10	315	本级设备容量受限
3505	新沂	马陵山南变	10	400	本级设备容量受限
3506	新沂	马陵山冲口东变	10	200	本级设备容量受限
3507	铜山	PMS_新区皇沃1号变（新增）	10	400	本级设备容量受限
3508	新沂	PMS_马陵山中心路中变	10	400	本级设备容量受限
3509	铜山	新区南周沃2变	10	400	本级设备容量受限
3510	铜山	新区望城2、3队1号变	10	400	本级设备容量受限
3511	铜山	PMS_新区葛楼1号变（增容）	10	400	本级设备容量受限
3512	新沂	马陵山洪峰北2号台片	10	200	本级设备容量受限
3513	铜山	皇窝1-1公用变	10	200	本级设备容量受限
3514	新沂	马陵山牧源南变	10	400	本级设备容量受限
3515	新沂	PMS_马陵山陵沭中1号配变	10	400	本级设备容量受限
3516	铜山	柳新镇冯庄五队变	10	400	本级设备容量受限
3517	铜山	柳新镇陈塘8号变	10	200	本级设备容量受限
3518	铜山	沿湖镇程楼2号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3519	铜山	柳新镇冯庄二队变	10	160	本级设备容量受限
3520	铜山	柳新镇祁楼村1号变	10	400	本级设备容量受限
3521	铜山	柳新镇陈塘7号变	10	200	本级设备容量受限
3522	铜山	PMS_沿湖镇王店北变	10	200	本级设备容量受限
3523	铜山	柳新镇魏庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3524	新沂	马陵山李庄南	10	200	本级设备容量受限
3525	铜山	柳新镇孙大庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3526	铜山	PMS_柳新镇供电所6号变	10	400	本级设备容量受限
3527	铜山	柳新镇柳东1号变	10	400	本级设备容量受限
3528	铜山	PMS_房村镇公用变10变	10	400	本级设备容量受限
3529	铜山	沿湖镇街道4号变	10	400	本级设备容量受限
3530	铜山	PMS_沿湖镇毛六1号变	10	200	本级设备容量受限
3531	铜山	PMS_沿湖镇东王店村变	10	160	本级设备容量受限
3532	新沂	PMS_马陵山振兴路东2号配变	10	400	本级设备容量受限
3533	新沂	PMS_马陵山振兴路西1号配变	10	400	本级设备容量受限
3534	新沂	马陵山中心北西配变	10	200	本级设备容量受限
3535	铜山	PMS_柳新镇张圩村变	10	400	本级设备容量受限
3536	铜山	PMS_沿湖镇后高滩村变	10	200	本级设备容量受限
3537	新沂	马陵山李庄东配变	10	200	本级设备容量受限
3538	铜山	PMS_柳新镇孙庄3号变	10	200	本级设备容量受限
3539	铜山	PMS_柳新镇刘台2号变	10	400	本级设备容量受限
3540	铜山	柳新镇陈塘5号变	10	200	本级设备容量受限
3541	铜山	柳新镇陈塘1号变	10	200	本级设备容量受限
3542	铜山	柳新镇大杨场村变	10	200	本级设备容量受限
3543	铜山	柳新镇蔺山3号变	10	200	本级设备容量受限
3544	铜山	柳新镇柳西二队变	10	250	本级设备容量受限
3545	铜山	柳新镇供电所1号变	10	400	本级设备容量受限
3546	铜山	柳新镇供电所3号变	10	400	本级设备容量受限
3547	铜山	PMS_柳新镇东城2号变	10	315	本级设备容量受限
3548	铜山	PMS_柳新镇李庄1号变	10	315	本级设备容量受限
3549	铜山	柳新镇唐沟万楼变	10	200	本级设备容量受限
3550	铜山	柳新镇唐沟3号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3551	铜山	柳新镇柳东村4号变	10	200	本级设备容量受限
3552	铜山	柳新镇孙庄村4号变	10	200	本级设备容量受限
3553	铜山	PMS_柳新镇唐沟村万楼1号变	10	250	本级设备容量受限
3554	铜山	柳新镇李庄村10号变	10	315	本级设备容量受限
3555	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道变	10	200	本级设备容量受限
3556	铜山	柳新镇供电所19号变	10	400	本级设备容量受限
3557	铜山	柳新镇十队5号变	10	400	本级设备容量受限
3558	铜山	柳新镇杨场13号变	10	400	本级设备容量受限
3559	铜山	柳新镇垞城肖庄村变	10	200	本级设备容量受限
3560	铜山	PMS_柳新镇杨家变	10	400	本级设备容量受限
3561	铜山	PMS_柳新镇垞城市场变	10	400	本级设备容量受限
3562	铜山	PMS_沿湖镇新生队2号变	10	200	本级设备容量受限
3563	铜山	PMS_柳新镇新桥一队变	10	200	本级设备容量受限
3564	铜山	柳新镇太平陈楼变	10	200	本级设备容量受限
3565	铜山	PMS_柳新镇中口4号变	10	200	本级设备容量受限
3566	铜山	PMS_沿湖镇前高滩村1号变	10	200	本级设备容量受限
3567	铜山	沿湖镇前高滩村2号变	10	200	本级设备容量受限
3568	铜山	PMS_沿湖镇闫大庄村1号变	10	200	本级设备容量受限
3569	铜山	PMS_柳新镇供电所7号加1变	10	400	本级设备容量受限
3570	铜山	PMS_柳新镇中口5号变	10	400	本级设备容量受限
3571	铜山	PMS_沿湖镇刘庄1号变	10	200	本级设备容量受限
3572	铜山	PMS_沿湖镇二航2号变	10	200	本级设备容量受限
3573	铜山	PMS_柳新镇黑璋7号变	10	400	本级设备容量受限
3574	铜山	PMS_柳新镇马中变	10	400	本级设备容量受限
3575	铜山	PMS_柳新镇孙庄7号变	10	400	本级设备容量受限
3576	铜山	PMS_柳新镇东城4号变	10	400	本级设备容量受限
3577	铜山	PMS_柳新镇李庄13号变	10	400	本级设备容量受限
3578	铜山	PMS_柳新镇刘台7号变	10	400	本级设备容量受限
3579	新沂	马陵山四里东配变	10	200	本级设备容量受限
3580	铜山	PMS_柳新镇柳东5号变	10	400	本级设备容量受限
3581	铜山	PMS_柳新镇苏家12号变	10	400	本级设备容量受限
3582	铜山	PMS_柳新镇周楼1号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3583	铜山	柳新镇柳西二队3号变	10	400	本级设备容量受限
3584	铜山	柳新镇唐沟圆盘道3号变	10	400	本级设备容量受限
3585	新沂	马陵山陈楼联中台变	10	200	本级设备容量受限
3586	铜山	PMS_柳新镇李庄街道1号变	10	400	本级设备容量受限
3587	新沂	马陵山林场南变	10	200	本级设备容量受限
3588	新沂	马陵山政府5号	10	315	本级设备容量受限
3589	新沂	马陵山陈楼东变	10	200	本级设备容量受限
3590	新沂	PMS_高流小范2号变	10	200	本级设备容量受限
3591	新沂	PMS_高流夏塘左东2号变	10	400	本级设备容量受限
3592	新沂	高流大李庄变	10	200	本级设备容量受限
3593	新沂	PMS_高流高程二期花地4号变	10	400	本级设备容量受限
3594	新沂	高流大街北变	10	315	本级设备容量受限
3595	新沂	高流三岔梁庄变	10	200	本级设备容量受限
3596	新沂	高流三岔后桑变	10	200	本级设备容量受限
3597	新沂	高流三期花地1号变	10	400	本级设备容量受限
3598	新沂	PMS_高流大街南变	10	400	本级设备容量受限
3599	新沂	高流黑墩2号变	10	160	本级设备容量受限
3600	新沂	PMS_高流李山庄3号变	10	400	本级设备容量受限
3601	铜山	PMS_柳新镇苏家4号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3602	铜山	PMS_柳新镇苏家5号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3603	铜山	柳新镇魏庄9号变	10	400	本级设备容量受限
3604	铜山	柳新镇中口9号变	10	400	本级设备容量受限
3605	铜山	PMS_柳新镇祁楼村东变	10	400	本级设备容量受限
3606	铜山	柳新镇陈塘15号变	10	400	本级设备容量受限
3607	铜山	柳新镇李场5号变	10	400	本级设备容量受限
3608	铜山	PMS_柳新镇供电所8号变	10	400	本级设备容量受限
3609	铜山	柳新镇冯庄14号变	10	400	本级设备容量受限
3610	铜山	柳新镇李庄19号变	10	200	本级设备容量受限
3611	铜山	柳新镇陈塘18号变	10	400	本级设备容量受限
3612	铜山	柳新镇刘台村11号变	10	200	本级设备容量受限
3613	铜山	柳新镇鑫天花园变	10	400	本级设备容量受限
3614	铜山	柳新镇供电所20号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3615	铜山	柳新镇孙庄9号变	10	315	本级设备容量受限
3616	铜山	柳泉镇伊楼村1号变	10	160	本级设备容量受限
3617	铜山	柳泉镇山西村1号变	10	400	本级设备容量受限
3618	铜山	PMS_柳泉镇东马村变	10	200	本级设备容量受限
3619	铜山	柳泉镇前停村小新庄变	10	50	本级设备容量受限
3620	铜山	PMS_柳泉镇小山子村变	10	100	本级设备容量受限
3621	铜山	柳泉镇西关路村变	10	315	本级设备容量受限
3622	铜山	柳泉镇柳泉镇2号变	10	315	本级设备容量受限
3623	铜山	柳泉镇柳泉村变	10	315	本级设备容量受限
3624	铜山	PMS_柳泉镇西堡村1号变	10	250	本级设备容量受限
3625	铜山	PMS_柳泉镇套里村1号变	10	400	本级设备容量受限
3626	铜山	PMS_柳泉镇前停西南岗变	10	160	本级设备容量受限
3627	铜山	PMS_柳泉镇前停村变	10	200	本级设备容量受限
3628	铜山	PMS_柳泉镇铙山村3号变	10	200	本级设备容量受限
3629	铜山	PMS_柳泉镇前相村南变	10	250	本级设备容量受限
3630	铜山	PMS_柳泉镇大冯庄山西村变	10	200	本级设备容量受限
3631	铜山	PMS_柳泉镇大冯村1号变	10	400	本级设备容量受限
3632	铜山	PMS_柳泉镇西关路村1号变	10	400	本级设备容量受限
3633	新沂	高流左东3号变	10	200	本级设备容量受限
3634	新沂	高流岭西刘圩2号变	10	200	本级设备容量受限
3635	新沂	PMS_高流邮局南2号变	10	400	本级设备容量受限
3636	新沂	高流华丰东2号变	10	400	本级设备容量受限
3637	新沂	PMS_高流大街西3号变	10	400	本级设备容量受限
3638	新沂	高流夏一4号变	10	315	本级设备容量受限
3639	新沂	PMS_高流大李庄5号变	10	400	本级设备容量受限
3640	新沂	高流孙庄4号变	10	400	本级设备容量受限
3641	新沂	PMS_高流高西六队2号变	10	400	本级设备容量受限
3642	新沂	高流新供电所变	10	200	本级设备容量受限
3643	新沂	高流大地粮油2号变	10	400	本级设备容量受限
3644	新沂	PMS_高流卫生院2号变	10	400	本级设备容量受限
3645	新沂	高流三岔埠南变	10	200	本级设备容量受限
3646	新沂	高流赵西单相变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3647	沛县	PMS_五段镇湖畔雅居小区	10	400	本级设备容量受限
3648	铜山	PMS_柳泉镇城子村变	10	315	本级设备容量受限
3649	铜山	PMS_柳泉镇城子东山村变	10	200	本级设备容量受限
3650	铜山	PMS_柳泉镇新庄村2号变	10	200	本级设备容量受限
3651	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村南山1号变	10	200	本级设备容量受限
3652	铜山	PMS_柳泉镇前停村2号变	10	160	本级设备容量受限
3653	铜山	柳泉镇王林村1号变	10	200	本级设备容量受限
3654	铜山	PMS_柳泉镇公用变11号变	10	400	本级设备容量受限
3655	铜山	柳泉镇西南岗1号变	10	400	本级设备容量受限
3656	铜山	PMS_柳泉镇套里村4号变	10	400	本级设备容量受限
3657	铜山	柳泉镇东蔡村5号变	10	400	本级设备容量受限
3658	铜山	PMS_柳泉镇前郁村西1号变	10	200	本级设备容量受限
3659	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村5号变	10	400	本级设备容量受限
3660	铜山	PMS_柳泉镇西官路村3号变	10	400	本级设备容量受限
3661	铜山	PMS_柳泉镇柳泉八队变新增	10	400	本级设备容量受限
3662	铜山	柳泉镇公用变16号变	10	200	本级设备容量受限
3663	铜山	西相村万亩方变	10	200	本级设备容量受限
3664	铜山	柳泉镇大冯村8号变	10	400	本级设备容量受限
3665	铜山	柳泉镇南马村6号变	10	160	本级设备容量受限
3666	铜山	柳泉镇大冯村9号变	10	400	本级设备容量受限
3667	铜山	PMS_柳泉镇公用变7号变	10	400	本级设备容量受限
3668	铜山	PMS_柳泉镇公用变6号变	10	400	本级设备容量受限
3669	铜山	柳泉镇东蔡村2号变	10	200	本级设备容量受限
3670	铜山	棠张镇魏河村2号变	10	250	本级设备容量受限
3671	铜山	棠张镇跃进村1号变	10	400	本级设备容量受限
3672	铜山	棠张镇学庄村2号变	10	400	本级设备容量受限
3673	铜山	棠张镇杜庄变	10	250	本级设备容量受限
3674	铜山	PMS_棠张镇张庄村变	10	400	本级设备容量受限
3675	铜山	棠张镇前进村北变	10	400	本级设备容量受限
3676	铜山	棠张镇河东村变	10	315	本级设备容量受限
3677	沛县	PMS_五段镇后六段西台片	10	200	本级设备容量受限
3678	沛县	五段镇机关东台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3679	沛县	PMS_五段镇龙塘东变	10	200	本级设备容量受限
3680	沛县	PMS_五段镇前四段东变	10	200	本级设备容量受限
3681	沛县	PMS_五段镇龙塘官驿台片	10	200	本级设备容量受限
3682	沛县	PMS_五段镇张庄北台片	10	200	本级设备容量受限
3683	沛县	PMS_五段镇后五段南变	10	400	本级设备容量受限
3684	沛县	五段镇前四段西变	10	200	本级设备容量受限
3685	沛县	PMS_五段镇许口中台片	10	200	本级设备容量受限
3686	沛县	PMS_五段镇许口大队变	10	200	本级设备容量受限
3687	沛县	PMS_五段镇所用变台片	10	400	本级设备容量受限
3688	沛县	PMS_五段镇三段西变	10	200	本级设备容量受限
3689	沛县	PMS_五段镇七段南台片	10	200	本级设备容量受限
3690	沛县	PMS_五段镇机关西台片	10	400	本级设备容量受限
3691	沛县	PMS_五段镇于庄中台片	10	200	本级设备容量受限
3692	沛县	PMS_五段镇后六段东台片	10	200	本级设备容量受限
3693	沛县	PMS_五段镇后六段南台片	10	200	本级设备容量受限
3694	沛县	PMS_五段镇许口李庄台片	10	200	本级设备容量受限
3695	沛县	PMS_五段镇五段北台片	10	200	本级设备容量受限
3696	沛县	PMS_五段镇官驿北变	10	200	本级设备容量受限
3697	沛县	PMS_五段镇四段南变	10	400	本级设备容量受限
3698	沛县	五段镇前高庄西变	10	200	本级设备容量受限
3699	沛县	PMS_五段镇前四段西2#变	10	400	本级设备容量受限
3700	沛县	PMS_五段镇后六段西2#变	10	400	本级设备容量受限
3701	沛县	PMS_五段镇七段西2#变	10	400	本级设备容量受限
3702	沛县	PMS_五段镇七段西3#变	10	400	本级设备容量受限
3703	沛县	五段镇七段北变	10	630	本级设备容量受限
3704	沛县	PMS_五段镇龙塘中2#变	10	400	本级设备容量受限
3705	沛县	五段镇魏湾西变	10	400	本级设备容量受限
3706	沛县	PMS_五段镇机关东2#变	10	400	本级设备容量受限
3707	沛县	PMS_五段镇机关南变	10	400	本级设备容量受限
3708	沛县	五段镇微湖风光西区1#公变	10	400	本级设备容量受限
3709	沛县	五段镇前六段东2#变	10	200	本级设备容量受限
3710	沛县	五段镇魏湾西1号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3711	沛县	五段镇后六段东3号变	10	200	本级设备容量受限
3712	沛县	五段镇五段中学2#配变	10	315	本级设备容量受限
3713	沛县	PMS_五段镇许口孙庄变	10	200	本级设备容量受限
3714	沛县	PMS_五段镇三段北变	10	200	本级设备容量受限
3715	沛县	PMS_沛城镇封楼村变	10	250	本级设备容量受限
3716	沛县	沛城镇蔡庄新变	10	200	本级设备容量受限
3717	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关北变	10	400	本级设备容量受限
3718	沛县	PMS_沛城镇任庄西变	10	200	本级设备容量受限
3719	沛县	PMS_沛城镇户屯西2#变	10	400	本级设备容量受限
3720	沛县	PMS_沛城镇马庙村南变	10	200	本级设备容量受限
3721	沛县	PMS_沛城镇赵店东变	10	200	本级设备容量受限
3722	铜山	棠张镇前谷堆2号变	10	200	本级设备容量受限
3723	铜山	PMS_棠张镇刘塘村西变	10	315	本级设备容量受限
3724	铜山	棠张镇区7变	10	400	本级设备容量受限
3725	铜山	PMS_棠张镇棠张村变	10	400	本级设备容量受限
3726	铜山	棠张镇田河村变	10	250	本级设备容量受限
3727	铜山	PMS_棠张镇马兰村变	10	400	本级设备容量受限
3728	铜山	棠张镇桃楼村北变	10	200	本级设备容量受限
3729	铜山	PMS_棠张镇宋桥村2号变	10	315	本级设备容量受限
3730	铜山	棠张镇魏河村3号变	10	250	本级设备容量受限
3731	铜山	棠张镇镇区2号变	10	400	本级设备容量受限
3732	铜山	棠张镇镇区南变	10	400	本级设备容量受限
3733	铜山	棠张镇跃进村2号变	10	400	本级设备容量受限
3734	铜山	棠张镇高窑村1号变	10	200	本级设备容量受限
3735	铜山	棠张镇官庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
3736	铜山	棠张镇后谷堆1号变	10	400	本级设备容量受限
3737	铜山	PMS_棠张镇镇区13号变	10	400	本级设备容量受限
3738	铜山	棠张镇魏河村变	10	400	本级设备容量受限
3739	铜山	PMS_棠张镇文庙村3号变	10	400	本级设备容量受限
3740	铜山	PMS_棠张镇后谷堆4号变	10	400	本级设备容量受限
3741	铜山	棠张镇文庙村西变	10	400	本级设备容量受限
3742	铜山	棠张镇棠张村8号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3743	铜山	棠张镇田河村1号变	10	400	本级设备容量受限
3744	铜山	棠张镇铁营村2号变	10	400	本级设备容量受限
3745	铜山	PMS_棠张镇前谷堆3号变	10	400	本级设备容量受限
3746	铜山	棠张镇镇区20号变	10	400	本级设备容量受限
3747	铜山	PMS_棠张镇公交站台变（新	10	400	本级设备容量受限
3748	铜山	PMS_棠张镇晁湖村变（新）	10	400	本级设备容量受限
3749	铜山	PMS_棠张镇跃进西小区变	10	400	本级设备容量受限
3750	铜山	棠张镇马兰村南变	10	200	本级设备容量受限
3751	铜山	棠张镇前谷堆村6号变	10	200	本级设备容量受限
3752	铜山	棠张镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	本级设备容量受限
3753	铜山	棠张镇喻庄村南变	10	200	本级设备容量受限
3754	铜山	棠张镇前进村3号变	10	200	本级设备容量受限
3755	铜山	棠张镇前进村2号变	10	200	本级设备容量受限
3756	铜山	棠张镇喻庄村1号变	10	200	本级设备容量受限
3757	沛县	PMS_沛城镇纪庄南变	10	200	本级设备容量受限
3758	沛县	PMS_沛城镇任庄村变	10	200	本级设备容量受限
3759	沛县	沛城镇晓明寺燕庄变	10	200	本级设备容量受限
3760	沛县	PMS_沛城镇纪庄东变	10	200	本级设备容量受限
3761	沛县	PMS_沛城镇金沟村孟庄变	10	200	本级设备容量受限
3762	沛县	PMS_沛城镇李集三座楼变	10	200	本级设备容量受限
3763	沛县	沛城镇果林东变	10	200	本级设备容量受限
3764	沛县	沛城镇孟楼西变	10	250	本级设备容量受限
3765	沛县	PMS_沛城镇孟楼东变	10	400	本级设备容量受限
3766	沛县	PMS_沛城镇赵圈东变	10	200	本级设备容量受限
3767	沛县	PMS_沛城镇邓元东2#变	10	200	本级设备容量受限
3768	沛县	PMS_沛城镇邓元北变	10	400	本级设备容量受限
3769	沛县	PMS_沛城镇候湾变	10	200	本级设备容量受限
3770	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关4#变	10	200	本级设备容量受限
3771	沛县	PMS_沛城镇冯楼南变	10	200	本级设备容量受限
3772	沛县	PMS_沛城镇户屯南变	10	200	本级设备容量受限
3773	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄北变	10	400	本级设备容量受限
3774	沛县	PMS_沛城镇苏庄新变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3775	沛县	PMS_沛城镇邓元东3#变	10	400	本级设备容量受限
3776	沛县	沛城镇三教堂东变	10	200	本级设备容量受限
3777	铜山	棠张镇区9变	10	400	本级设备容量受限
3778	铜山	PMS_汉王镇小白头变	10	200	本级设备容量受限
3779	铜山	汉王镇机关3号变	10	400	本级设备容量受限
3780	铜山	汉王镇北望7号变	10	200	本级设备容量受限
3781	铜山	汉王镇机关1号变	10	400	本级设备容量受限
3782	铜山	PMS_汉王镇汉王东紫山变	10	400	本级设备容量受限
3783	铜山	汉王镇机关2号变	10	400	本级设备容量受限
3784	铜山	汉王镇汉王1一3队变	10	200	本级设备容量受限
3785	铜山	汉王镇马场1号变	10	200	本级设备容量受限
3786	铜山	汉王镇小山口变	10	200	本级设备容量受限
3787	铜山	汉王镇新河变	10	400	本级设备容量受限
3788	铜山	PMS_汉王镇马山村4号变	10	400	本级设备容量受限
3789	铜山	汉王镇朱庄1号变	10	200	本级设备容量受限
3790	铜山	汉王镇马山3号变	10	400	本级设备容量受限
3791	铜山	PMS_汉王镇峨山3号变	10	400	本级设备容量受限
3792	铜山	PMS_汉王镇孟山头2号变	10	400	本级设备容量受限
3793	铜山	PMS_汉王镇北望11号变	10	400	本级设备容量受限
3794	铜山	PMS_汉王镇南望9号变	10	400	本级设备容量受限
3795	铜山	PMS_汉王镇北望4-8队2号变	10	400	本级设备容量受限
3796	铜山	PMS_汉王镇南望12号变	10	400	本级设备容量受限
3797	铜山	PMS_汉王镇新河5号变	10	400	本级设备容量受限
3798	铜山	PMS_汉王镇马场3号新配变	10	400	本级设备容量受限
3799	沛县	大屯镇四堡村赵湾变	10	200	本级设备容量受限
3800	沛县	PMS_大屯镇侯楼村东变	10	200	本级设备容量受限
3801	沛县	PMS_大屯镇王坑村西变	10	200	本级设备容量受限
3802	沛县	大屯镇许塘坊村变	10	100	本级设备容量受限
3803	沛县	PMS_大屯镇宋庄村变	10	200	本级设备容量受限
3804	沛县	PMS_大屯镇张庄村中变	10	400	本级设备容量受限
3805	沛县	大屯镇夏官屯村北1#变	10	200	本级设备容量受限
3806	铜山	PMS_汉王镇汉王村东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3807	铜山	PMS_茅村镇茅村村东变	10	630	本级设备容量受限
3808	铜山	PMS_茅村镇茅村新桥头变	10	400	本级设备容量受限
3809	铜山	PMS_茅村镇前肖场变	10	400	本级设备容量受限
3810	铜山	茅村镇化肥厂1号变	10	400	本级设备容量受限
3811	铜山	PMS_茅村镇龙庄村西变	10	400	本级设备容量受限
3812	铜山	PMS_茅村镇留武村2变	10	400	本级设备容量受限
3813	铜山	PMS_茅村镇草帽山变	10	200	本级设备容量受限
3814	铜山	PMS_茅村镇留武村中变	10	200	本级设备容量受限
3815	铜山	茅村镇微山村北变	10	200	本级设备容量受限
3816	铜山	PMS_茅村镇微山苹果园变	10	200	本级设备容量受限
3817	铜山	茅村镇班山三队变	10	200	本级设备容量受限
3818	铜山	茅村镇机关10号变	10	400	本级设备容量受限
3819	铜山	PMS_茅村镇梅庄3号新增变	10	400	本级设备容量受限
3820	铜山	茅村镇茅村村南2号变	10	400	本级设备容量受限
3821	铜山	PMS_茅村镇大庄村小区变	10	400	本级设备容量受限
3822	铜山	PMS_茅村镇茅村新五队变	10	400	本级设备容量受限
3823	铜山	PMS_茅村镇上李村西变	10	200	本级设备容量受限
3824	铜山	PMS_茅村镇檀山村新庄变	10	250	本级设备容量受限
3825	铜山	PMS_茅村镇赵庄村庄里变	10	400	本级设备容量受限
3826	铜山	PMS_茅村镇机关北变	10	400	本级设备容量受限
3827	铜山	PMS_茅村镇洞山村2变	10	400	本级设备容量受限
3828	铜山	PMS_茅村镇洞山村4变	10	400	本级设备容量受限
3829	铜山	茅村镇洞山村6变	10	315	本级设备容量受限
3830	铜山	PMS_茅村镇机关小区变	10	400	本级设备容量受限
3831	铜山	PMS_茅村镇赵庄村北变	10	250	本级设备容量受限
3832	铜山	PMS_茅村镇梅庄一队新增变	10	200	本级设备容量受限
3833	铜山	茅村镇上李村北变	10	200	本级设备容量受限
3834	铜山	茅村镇岗头村上李站变	10	200	本级设备容量受限
3835	铜山	茅村镇养殖示范园2号变	10	400	本级设备容量受限
3836	铜山	茅村镇茅村六队变	10	250	本级设备容量受限
3837	铜山	茅村镇茅村五队变	10	400	本级设备容量受限
3838	铜山	茅村镇养殖示范园1号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3839	铜山	PMS_茅村镇示范园南变	10	160	本级设备容量受限
3840	铜山	PMS_茅村镇梅庄村东变	10	400	本级设备容量受限
3841	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘村变	10	250	本级设备容量受限
3842	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村西变	10	200	本级设备容量受限
3843	铜山	PMS_茅村镇梅庄2变	10	400	本级设备容量受限
3844	铜山	PMS_茅村镇内华村西变	10	200	本级设备容量受限
3845	铜山	PMS_茅村镇微山村变	10	250	本级设备容量受限
3846	铜山	PMS_茅村镇岗头北站变	10	200	本级设备容量受限
3847	铜山	茅村镇机关1号变	10	400	本级设备容量受限
3848	铜山	PMS_茅村镇茅村村部变	10	400	本级设备容量受限
3849	铜山	茅村镇梅庄村新增变	10	400	本级设备容量受限
3850	铜山	PMS_茅村镇前川村变	10	315	本级设备容量受限
3851	铜山	PMS_茅村镇大庄西变	10	400	本级设备容量受限
3852	铜山	茅村镇供电站变	10	500	本级设备容量受限
3853	铜山	PMS_茅村镇班山村1#变	10	400	本级设备容量受限
3854	铜山	茅村镇茅村村西1号变	10	400	本级设备容量受限
3855	铜山	PMS_茅村镇大山四队变	10	400	本级设备容量受限
3856	铜山	茅村镇机关变	10	400	本级设备容量受限
3857	铜山	茅村镇机关7号变	10	400	本级设备容量受限
3858	铜山	PMS_茅村镇公用变1号变	10	200	本级设备容量受限
3859	铜山	PMS_茅村镇龙庄村变	10	400	本级设备容量受限
3860	铜山	PMS_茅村镇内华村东变	10	400	本级设备容量受限
3861	铜山	茅村镇蔡丘村变	10	400	本级设备容量受限
3862	铜山	茅村镇机关东变	10	400	本级设备容量受限
3863	铜山	茅村镇祖庄变	10	250	本级设备容量受限
3864	铜山	PMS_茅村镇商城变	10	200	本级设备容量受限
3865	铜山	茅村镇大山一队南变	10	200	本级设备容量受限
3866	铜山	茅村镇后川村南变	10	200	本级设备容量受限
3867	铜山	PMS_茅村镇聚兴庄东2号变	10	400	本级设备容量受限
3868	铜山	PMS_茅村镇梁山村南1号变	10	200	本级设备容量受限
3869	铜山	PMS_茅村镇公用变9号变	10	200	本级设备容量受限
3870	铜山	茅村镇岗头村南3号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3871	铜山	茅村镇张台村4号变	10	400	本级设备容量受限
3872	铜山	PMS_茅村镇机关南2号变	10	200	本级设备容量受限
3873	铜山	PMS_茅村镇机关西1号变	10	400	本级设备容量受限
3874	铜山	PMS_茅村镇大庄村西1号变	10	400	本级设备容量受限
3875	铜山	PMS_茅村镇檀山村2号南变	10	400	本级设备容量受限
3876	铜山	茅村镇岗头村南园变	10	200	本级设备容量受限
3877	铜山	茅村镇茅村2号东变	10	200	本级设备容量受限
3878	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北1号变	10	400	本级设备容量受限
3879	铜山	PMS_茅村镇大山新庄1号变	10	400	本级设备容量受限
3880	铜山	PMS_茅村镇上李村西2号变	10	400	本级设备容量受限
3881	铜山	PMS_茅村镇洞山村8号变	10	400	本级设备容量受限
3882	铜山	PMS_茅村镇大庄村郑庄西变	10	400	本级设备容量受限
3883	铜山	PMS_茅村镇机关1号西变	10	400	本级设备容量受限
3884	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘北1号变	10	400	本级设备容量受限
3885	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村西1号变	10	400	本级设备容量受限
3886	铜山	PMS_茅村镇示范园2号南变	10	400	本级设备容量受限
3887	沛县	PMS_大屯镇小屯村中变	10	250	本级设备容量受限
3888	沛县	大屯镇丰乐村东南变	10	200	本级设备容量受限
3889	沛县	PMS_大屯镇奚阁村4#变	10	200	本级设备容量受限
3890	沛县	大屯镇小屯村南2#变	10	400	本级设备容量受限
3891	沛县	大屯镇丰乐村北2#变	10	200	本级设备容量受限
3892	沛县	大屯镇丰乐村中变	10	200	本级设备容量受限
3893	沛县	大屯镇王庄村刘坝变	10	200	本级设备容量受限
3894	沛县	PMS_大屯镇大屯村东南变	10	400	本级设备容量受限
3895	沛县	PMS_大屯镇侯楼村西变	10	200	本级设备容量受限
3896	沛县	大屯镇李大庄村西1#变	10	200	本级设备容量受限
3897	沛县	大屯镇大屯村东1#变	10	200	本级设备容量受限
3898	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房1#变	10	400	本级设备容量受限
3899	沛县	PMS_大屯镇关庄村6-7队1#变	10	200	本级设备容量受限
3900	沛县	大屯镇丰乐村北4#变	10	200	本级设备容量受限
3901	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村西配变	10	400	本级设备容量受限
3902	铜山	PMS_茅村镇公用变4号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3903	铜山	PMS_茅村镇梅庄二队变	10	630	本级设备容量受限
3904	铜山	PMS_茅村镇大庄村北变	10	400	本级设备容量受限
3905	铜山	PMS_茅村镇示范园6号变	10	400	本级设备容量受限
3906	铜山	茅村镇机关17号变	10	400	本级设备容量受限
3907	铜山	PMS_茅村镇机关16号变	10	400	本级设备容量受限
3908	铜山	PMS_茅村镇机关19号变	10	400	本级设备容量受限
3909	铜山	PMS_茅村镇茅村村南1号变	10	400	本级设备容量受限
3910	铜山	茅村镇大庄村东2变	10	400	本级设备容量受限
3911	铜山	PMS_茅村镇岗头村东岗变（新）	10	400	本级设备容量受限
3912	铜山	茅村镇后肖场1号变	10	400	本级设备容量受限
3913	铜山	茅村镇留武村南2号变	10	200	本级设备容量受限
3914	铜山	茅村镇三中队变	10	400	本级设备容量受限
3915	铜山	茅村镇茅村村北1号变	10	200	本级设备容量受限
3916	铜山	茅村镇机关11号南变	10	400	本级设备容量受限
3917	铜山	茅村镇梅庄村东1号变	10	200	本级设备容量受限
3918	铜山	茅村镇叶台村中变	10	200	本级设备容量受限
3919	铜山	茅村镇后肖场变	10	400	本级设备容量受限
3920	铜山	PMS_茅村镇任庄村2号变	10	200	本级设备容量受限
3921	铜山	PMS_茅村镇洞山村鹿庄变	10	200	本级设备容量受限
3922	铜山	茅村镇小张家五队变	10	200	本级设备容量受限
3923	铜山	PMS_茅村镇茅村村北变	10	200	本级设备容量受限
3924	铜山	PMS_郑集镇西街2号变	10	400	本级设备容量受限
3925	铜山	PMS_郑集镇沙楼村前仁店变	10	200	本级设备容量受限
3926	铜山	PMS_郑集镇苗湾村胡庄变	10	160	本级设备容量受限
3927	铜山	PMS_郑集镇沙楼宋楼1号变	10	200	本级设备容量受限
3928	铜山	PMS_郑集镇郑东东街变	10	400	本级设备容量受限
3929	铜山	PMS_郑集镇郑东村2号变	10	400	本级设备容量受限
3930	铜山	PMS_郑集镇公变2号变	10	500	本级设备容量受限
3931	铜山	PMS_郑集镇杜楼东站变	10	400	本级设备容量受限
3932	铜山	PMS_郑集镇尤楼新庄变	10	200	本级设备容量受限
3933	铜山	郑集镇郑东七队变	10	400	本级设备容量受限
3934	铜山	郑集镇郑东六队变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3935	铜山	PMS_郑集镇张湾村1号变	10	200	本级设备容量受限
3936	铜山	PMS_郑集镇代楼1号变	10	250	本级设备容量受限
3937	铜山	郑集镇杜楼2号变	10	400	本级设备容量受限
3938	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼变	10	160	本级设备容量受限
3939	铜山	PMS_郑集镇万村前周庄2号	10	200	本级设备容量受限
3940	铜山	PMS_郑集镇前黄村变	10	200	本级设备容量受限
3941	铜山	PMS_郑集镇公用变4号变	10	400	本级设备容量受限
3942	铜山	郑集镇郑西村1号变	10	400	本级设备容量受限
3943	铜山	PMS_郑集镇代楼东站变	10	200	本级设备容量受限
3944	铜山	PMS_郑集镇肖楼后陈庄变	10	200	本级设备容量受限
3945	铜山	郑集镇肖楼后程庄变	10	160	本级设备容量受限
3946	铜山	郑集镇镇公用变9号变	10	400	本级设备容量受限
3947	沛县	大屯镇奚阁村西变	10	200	本级设备容量受限
3948	沛县	大屯镇16K配变	10	400	本级设备容量受限
3949	沛县	PMS_大屯镇王坑村中变	10	200	本级设备容量受限
3950	沛县	大屯镇贾庙村王楼变	10	200	本级设备容量受限
3951	沛县	PMS_大屯镇郝寨村市场变	10	200	本级设备容量受限
3952	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼东变	10	200	本级设备容量受限
3953	沛县	PMS_安国镇王庄村机关西变	10	400	本级设备容量受限
3954	沛县	PMS_安国镇机关中1#配变	10	400	本级设备容量受限
3955	沛县	安国镇王庄村机关东变	10	400	本级设备容量受限
3956	沛县	PMS_安国镇王庄村孙围子变	10	200	本级设备容量受限
3957	沛县	PMS_安国镇王庄村王庄一队变	10	200	本级设备容量受限
3958	沛县	安国镇丁庄村后丁变	10	200	本级设备容量受限
3959	沛县	安国镇蔡家村张庄变	10	400	本级设备容量受限
3960	沛县	PMS_安国镇吴庙村花山屋变	10	200	本级设备容量受限
3961	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙西变	10	200	本级设备容量受限
3962	沛县	安国镇机关北变	10	400	本级设备容量受限
3963	沛县	PMS_安国镇庙道口村崔庄变	10	200	本级设备容量受限
3964	沛县	PMS_安国镇安国居委会地子庙西变	10	200	本级设备容量受限
3965	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼中变	10	400	本级设备容量受限
3966	沛县	PMS_安国镇王庄村黄李庄变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3967	沛县	安国镇五座楼村五座楼西北变	10	200	本级设备容量受限
3968	沛县	安国镇汪堂村陈菱西变	10	200	本级设备容量受限
3969	沛县	PMS_安国镇王庄村丁楼东变	10	400	本级设备容量受限
3970	铜山	PMS_郑集镇高集村西变	10	160	本级设备容量受限
3971	铜山	PMS_郑集镇郑东村3队	10	400	本级设备容量受限
3972	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼1.2队变	10	200	本级设备容量受限
3973	铜山	PMS_郑集镇高集单楼1号变	10	200	本级设备容量受限
3974	铜山	PMS_郑集镇田庄扣楼村1号变	10	200	本级设备容量受限
3975	铜山	PMS_郑集镇杜楼村4号变	10	400	本级设备容量受限
3976	铜山	PMS_郑集镇代楼村3号变	10	200	本级设备容量受限
3977	铜山	PMS_郑集镇万村队1号变	10	200	本级设备容量受限
3978	铜山	PMS_郑集镇曲寺前郭庄变	10	200	本级设备容量受限
3979	铜山	PMS_郑集镇村部变变	10	400	本级设备容量受限
3980	铜山	PMS_郑集镇郑西九队变	10	400	本级设备容量受限
3981	铜山	PMS_郑集镇郑西村六队变	10	400	本级设备容量受限
3982	铜山	郑集镇郑东九队变	10	400	本级设备容量受限
3983	铜山	PMS_郑集镇兽医站门前变	10	400	本级设备容量受限
3984	铜山	郑集镇郑东五六队1号变	10	400	本级设备容量受限
3985	铜山	PMS_郑集镇维桑变	10	400	本级设备容量受限
3986	铜山	PMS_郑集镇郑西村北变	10	400	本级设备容量受限
3987	铜山	郑集镇建管站宿舍变	10	400	本级设备容量受限
3988	铜山	PMS_郑集镇高中门前变	10	630	本级设备容量受限
3989	铜山	PMS_郑集镇张湾村东变	10	400	本级设备容量受限
3990	铜山	PMS_郑集镇铜山二院宿舍变	10	400	本级设备容量受限
3991	铜山	PMS_郑集镇初中门前变	10	400	本级设备容量受限
3992	铜山	郑集镇郑东村部变	10	400	本级设备容量受限
3993	铜山	PMS_郑集镇高中部宿舍变	10	400	本级设备容量受限
3994	铜山	PMS_郑集镇郑西村郭立门前变	10	400	本级设备容量受限
3995	铜山	郑集镇供销社宿舍门前变	10	400	本级设备容量受限
3996	铜山	PMS_郑集镇纱厂宿舍村北变	10	400	本级设备容量受限
3997	铜山	PMS_郑集镇郑西南苑区变	10	400	本级设备容量受限
3998	铜山	PMS_郑集镇变电所门前变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3999	铜山	郑集镇代楼道口变	10	400	本级设备容量受限
4000	铜山	PMS_郑集镇郑东向宇门前变	10	400	本级设备容量受限
4001	铜山	PMS_郑集镇轧花厂6号楼宿舍	10	400	本级设备容量受限
4002	铜山	郑集镇苗湾村村西变	10	400	本级设备容量受限
4003	铜山	PMS_郑集镇医院门前变	10	400	本级设备容量受限
4004	铜山	郑集镇郑东七队村北变	10	400	本级设备容量受限
4005	铜山	郑集镇政府门前1号变	10	400	本级设备容量受限
4006	铜山	郑集镇肖楼桥台子村北变	10	200	本级设备容量受限
4007	铜山	郑集镇汉御家园门前变	10	400	本级设备容量受限
4008	铜山	郑集镇杜楼村5号变	10	400	本级设备容量受限
4009	铜山	PMS_郑集镇前韩仇屯变	10	200	本级设备容量受限
4010	铜山	PMS_郑集镇苗湾村1号变	10	200	本级设备容量受限
4011	铜山	PMS_郑集镇张湾村北变	10	200	本级设备容量受限
4012	铜山	PMS_郑集镇前韩孙庄1号变	10	200	本级设备容量受限
4013	铜山	PMS_郑集镇公用变10号变	10	400	本级设备容量受限
4014	铜山	郑集镇肖楼村部变	10	400	本级设备容量受限
4015	铜山	PMS_新区3桥公用变	10	50	本级设备容量受限
4016	铜山	PMS_新区机关二幼公用变	10	400	本级设备容量受限
4017	铜山	PMS_新区所二堡11号变	10	315	本级设备容量受限
4018	铜山	PMS_新区所二堡6号公用变	10	200	本级设备容量受限
4019	铜山	PMS_新区所二堡1号公用变	10	400	本级设备容量受限
4020	沛县	PMS_安国镇刘河涯村刘河涯变	10	400	本级设备容量受限
4021	沛县	PMS_安国镇冠英村汪庄1#	10	200	本级设备容量受限
4022	沛县	PMS_安国镇张双楼新村2#变	10	200	本级设备容量受限
4023	沛县	大屯镇王坑村刘家东变	10	400	本级设备容量受限
4024	沛县	安国镇刘寨东2#变	10	200	本级设备容量受限
4025	沛县	PMS_安国镇刘寨南变	10	200	本级设备容量受限
4026	沛县	PMS_安国镇关路1#变	10	400	本级设备容量受限
4027	沛县	PMS_安国镇王庄机关南变	10	400	本级设备容量受限
4028	沛县	PMS_安国镇辛家村辛家东2#变	10	400	本级设备容量受限
4029	沛县	安国镇王庄机关西1#变	10	200	本级设备容量受限
4030	沛县	PMS_安国镇安国东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4031	沛县	安国码头住宅变	10	200	本级设备容量受限
4032	沛县	安国镇商城5箱变主变	10	630	本级设备容量受限
4033	沛县	安国镇五座楼西3#变	10	400	本级设备容量受限
4034	铜山	PMS_新区8号变东箱式公用变	10	400	本级设备容量受限
4035	铜山	PMS_新区电厂北变	10	200	本级设备容量受限
4036	铜山	新区所西樵6号变	10	400	本级设备容量受限
4037	铜山	新区12号公变	10	400	本级设备容量受限
4038	铜山	新区居乐园1号单台变	10	80	本级设备容量受限
4039	铜山	PMS_新区西樵1号变	10	400	本级设备容量受限
4040	铜山	PMS_新区旭阳花园公用变	10	400	本级设备容量受限
4041	铜山	PMS_新区7公用变	10	400	本级设备容量受限
4042	铜山	PMS_新区梅园三区1号变	10	400	本级设备容量受限
4043	铜山	PMS_新区梅园43号公用变	10	400	本级设备容量受限
4044	铜山	新区徐林变(新区9号公用变)	10	400	本级设备容量受限
4045	铜山	PMS_新区恒艺花园公用变	10	400	本级设备容量受限
4046	铜山	新区海河西路1变	10	400	本级设备容量受限
4047	铜山	新区35公用变	10	400	本级设备容量受限
4048	铜山	新区二堡4号公用变	10	400	本级设备容量受限
4049	铜山	PMS_新区紫棘花园2号公用变	10	400	本级设备容量受限
4050	铜山	新区兰园小区3号单变	10	80	本级设备容量受限
4051	铜山	PMS_新区所文沃箱式变	10	630	本级设备容量受限
4052	铜山	PMS_新区文沃3变	10	200	本级设备容量受限
4053	铜山	新区苏苑小区公用变	10	630	本级设备容量受限
4054	铜山	PMS_新区42号公用变	10	400	本级设备容量受限
4055	铜山	PMS_新区居乐园一区2号公用变	10	400	本级设备容量受限
4056	铜山	PMS_新区西樵6-1号变	10	400	本级设备容量受限
4057	铜山	PMS_新区步行街东二街公变	10	400	本级设备容量受限
4058	铜山	PMS_新区海河西路2号变	10	400	本级设备容量受限
4059	铜山	新区10号公用变	10	500	本级设备容量受限
4060	铜山	PMS_新区党校后公用变	10	400	本级设备容量受限
4061	铜山	PMS_新区九州大学北公用	10	200	本级设备容量受限
4062	铜山	新区海河西路3变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4063	铜山	新区上杜楼变	10	400	本级设备容量受限
4064	铜山	PMS_新区梅园43-1号公用	10	400	本级设备容量受限
4065	铜山	PMS_新区34-1号公用变(新区光电局宿舍4号）	10	400	本级设备容量受限
4066	铜山	依山龙郡组合配1变	10	500	本级设备容量受限
4067	铜山	福乐园5配电室1主变	10	500	本级设备容量受限
4068	铜山	泉山森林海2配3变	10	500	本级设备容量受限
4069	铜山	泉山森林海5配2变	10	630	本级设备容量受限
4070	铜山	泉山森林海4配1变	10	800	本级设备容量受限
4071	沛县	PMS_张寨镇金玉花园1#变	10	400	本级设备容量受限
4072	沛县	PMS_张寨镇农科站变	10	200	本级设备容量受限
4073	沛县	张寨镇华庄南变	10	200	本级设备容量受限
4074	沛县	PMS_张寨镇付庙村变	10	200	本级设备容量受限
4075	沛县	张寨镇唐楼刘庄变	10	400	本级设备容量受限
4076	沛县	PMS_张寨镇吴阁新村变	10	400	本级设备容量受限
4077	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关南变	10	400	本级设备容量受限
4078	沛县	张寨镇桥沃南变	10	200	本级设备容量受限
4079	沛县	PMS_张寨镇桥沃三队变	10	200	本级设备容量受限
4080	沛县	PMS_张寨镇张寨供电所变	10	400	本级设备容量受限
4081	沛县	张寨镇韩楼变	10	200	本级设备容量受限
4082	沛县	张寨镇前李洼变	10	250	本级设备容量受限
4083	沛县	PMS_张寨镇辛梨园变	10	200	本级设备容量受限
4084	沛县	PMS_张寨镇常店变	10	200	本级设备容量受限
4085	沛县	PMS_张寨镇张寨西2#变	10	400	本级设备容量受限
4086	铜山	汉泉山庄北区14箱变	10	400	本级设备容量受限
4087	铜山	檀香山南区19箱变	10	500	本级设备容量受限
4088	铜山	PMS_久隆凤凰城3开闭所2变	10	630	本级设备容量受限
4089	铜山	PMS_新区所望城花园一期1号	10	400	本级设备容量受限
4090	铜山	PMS_新区文沃1变新增	10	400	本级设备容量受限
4091	铜山	PMS_新区恒艺花园2号新增配变	10	400	本级设备容量受限
4092	铜山	PMS_新区步行街东一街新增	10	400	本级设备容量受限
4093	铜山	新区西樵50号杆公用（西樵9号新增）	10	400	本级设备容量受限
4094	铜山	PMS_新区南周沃1变(新区西樵村10变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4095	铜山	PMS_新区二堡村8号新增配变	10	400	本级设备容量受限
4096	铜山	PMS_新区二堡箱变新增	10	400	本级设备容量受限
4097	铜山	PMS_新区二堡10-1公用变	10	400	本级设备容量受限
4098	铜山	PMS_新区所二堡11-1号公用变（二堡11号新增）	10	400	本级设备容量受限
4099	铜山	新区二堡6-1号公用变	10	400	本级设备容量受限
4100	铜山	PMS_新区圭山公用变新增	10	400	本级设备容量受限
4101	铜山	PMS_新区机关二幼1号公用变	10	400	本级设备容量受限
4102	铜山	PMS_新区金广厦1号公用变	10	400	本级设备容量受限
4103	铜山	PMS_新区上海路东8号变新增	10	630	本级设备容量受限
4104	铜山	PMS_枫林天下5配电室1变	10	800	本级设备容量受限
4105	铜山	新区枫林天下6配电室1配变	10	1000	本级设备容量受限
4106	铜山	新区九隆北公用	10	200	本级设备容量受限
4107	铜山	PMS_新区二堡3号变	10	400	本级设备容量受限
4108	铜山	新区望城2、3队变	10	200	本级设备容量受限
4109	铜山	新区二堡箱变新增（新区二堡12号变）	10	400	本级设备容量受限
4110	铜山	PMS_新区康乐园5号变	10	400	本级设备容量受限
4111	铜山	新区步行街东二街1号公用	10	400	本级设备容量受限
4112	铜山	新区海河东路2号变新增	10	400	本级设备容量受限
4113	铜山	文泰康城三期2配1变	10	1000	本级设备容量受限
4114	沛县	张寨镇胥洼东3号变	10	200	本级设备容量受限
4115	沛县	张寨镇李庄变	10	400	本级设备容量受限
4116	沛县	张庄镇崔寨北桥南变	10	200	本级设备容量受限
4117	沛县	PMS_张庄镇郑堂西变	10	200	本级设备容量受限
4118	沛县	张庄镇朱庄大队变	10	100	本级设备容量受限
4119	沛县	PMS_张庄镇湾集中变	10	200	本级设备容量受限
4120	沛县	张庄镇湾集北变	10	200	本级设备容量受限
4121	沛县	PMS_张庄镇张鲍楼变	10	200	本级设备容量受限
4122	沛县	张庄镇崔寨机关东变	10	400	本级设备容量受限
4123	沛县	PMS_张庄镇张庄机关北变	10	400	本级设备容量受限
4124	沛县	张庄镇机关中变	10	250	本级设备容量受限
4125	沛县	张庄镇机关南变	10	400	本级设备容量受限
4126	沛县	PMS_张庄镇李新庄变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4127	沛县	PMS_张庄镇李新庄南变	10	400	本级设备容量受限
4128	沛县	PMS_张庄镇机关中2#变	10	400	本级设备容量受限
4129	沛县	张庄镇夹河新村变	10	200	本级设备容量受限
4130	沛县	张庄镇杜庄变	10	200	本级设备容量受限
4131	沛县	张庄镇司淹变	10	200	本级设备容量受限
4132	沛县	张庄镇乔口吴庄变	10	200	本级设备容量受限
4133	沛县	张庄镇崔寨机关南变	10	400	本级设备容量受限
4134	沛县	PMS_张庄镇高楼变	10	200	本级设备容量受限
4135	沛县	PMS_张庄镇张庄西变	10	400	本级设备容量受限
4136	沛县	张庄镇代桥变	10	80	本级设备容量受限
4137	铜山	PMS_新区发改委公用变	10	400	本级设备容量受限
4138	铜山	PMS_新区广电局1号公用变	10	400	本级设备容量受限
4139	铜山	新区华威箱式变	10	300	本级设备容量受限
4140	铜山	盛世年华1箱变	10	500	本级设备容量受限
4141	铜山	枫林学府小区2配电室2配变	10	800	本级设备容量受限
4142	铜山	新区电厂西1号公用变	10	200	本级设备容量受限
4143	铜山	新区康乐园1箱变	10	630	本级设备容量受限
4144	沛县	张庄镇小楼子变	10	100	本级设备容量受限
4145	沛县	张庄镇肖孟庄西变	10	200	本级设备容量受限
4146	沛县	张庄镇前张楼西变	10	100	本级设备容量受限
4147	沛县	张庄镇卓洼北变	10	200	本级设备容量受限
4148	沛县	PMS_张庄镇后胡集北变	10	200	本级设备容量受限
4149	沛县	张庄镇胡楼变	10	200	本级设备容量受限
4150	沛县	张庄镇房庄变	10	100	本级设备容量受限
4151	沛县	张庄镇后张楼东变	10	200	本级设备容量受限
4152	沛县	PMS_张庄镇卓洼西变	10	200	本级设备容量受限
4153	沛县	PMS_张庄镇陈桥赵楼2#变	10	200	本级设备容量受限
4154	沛县	PMS_张庄镇贾楼2#变	10	200	本级设备容量受限
4155	沛县	田楼东2#变	10	200	本级设备容量受限
4156	沛县	PMS_张庄镇湾集南2#变	10	400	本级设备容量受限
4157	沛县	张庄镇罗庙2#变	10	200	本级设备容量受限
4158	沛县	张庄镇崔寨机关北2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4159	沛县	PMS_张庄王鲍楼1变	10	200	本级设备容量受限
4160	沛县	张庄陈唐二变	10	200	本级设备容量受限
4161	沛县	张庄镇中心商务区2号变	10	200	本级设备容量受限
4162	铜山	无名山4箱变	10	630	本级设备容量受限
4163	铜山	汇景新苑1变	10	630	本级设备容量受限
4164	铜山	新区44-1号公用变	10	400	本级设备容量受限
4165	铜山	新区西樵步行街公用变	10	200	本级设备容量受限
4166	沛县	张庄镇刘庄东变	10	400	本级设备容量受限
4167	沛县	张庄镇马楼2#变	10	200	本级设备容量受限
4168	沛县	PMS_张庄镇崔寨机关东2#变	10	400	本级设备容量受限
4169	沛县	张庄镇张庄机关南2#变	10	400	本级设备容量受限
4170	沛县	敬安镇陈庄变	10	200	本级设备容量受限
4171	沛县	敬安镇袁大庄变	10	200	本级设备容量受限
4172	沛县	敬安镇金庄变	10	160	本级设备容量受限
4173	沛县	敬安镇汪楼变	10	200	本级设备容量受限
4174	沛县	PMS_敬安镇新华二西变	10	400	本级设备容量受限
4175	沛县	PMS_敬安镇杜虎变	10	200	本级设备容量受限
4176	沛县	敬安镇复兴东变	10	400	本级设备容量受限
4177	沛县	PMS_敬安镇蔡刘庄变	10	200	本级设备容量受限
4178	沛县	PMS_敬安镇杨楼变	10	200	本级设备容量受限
4179	沛县	PMS_敬安镇机关南变	10	630	本级设备容量受限
4180	沛县	PMS_敬安镇复兴中变	10	400	本级设备容量受限
4181	沛县	PMS_敬安镇葛口西变	10	200	本级设备容量受限
4182	沛县	PMS_敬安镇农场南变	10	400	本级设备容量受限
4183	沛县	敬安镇东南庄变	10	200	本级设备容量受限
4184	沛县	PMS_敬安镇前刘庄变	10	200	本级设备容量受限
4185	沛县	PMS_敬安镇健康变	10	400	本级设备容量受限
4186	沛县	敬安镇新华三变	10	400	本级设备容量受限
4187	沛县	PMS_敬安镇许庄北变	10	200	本级设备容量受限
4188	沛县	PMS_敬安镇化工厂2#变	10	400	本级设备容量受限
4189	沛县	敬安镇杜楼2#变#	10	200	本级设备容量受限
4190	沛县	PMS_敬安镇闫楼北2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4191	沛县	PMS_敬安镇机关西2#变#	10	400	本级设备容量受限
4192	沛县	PMS_敬安镇农场机关南2#变	10	200	本级设备容量受限
4193	沛县	敬安镇崔小庄2#变	10	100	本级设备容量受限
4194	沛县	PMS_敬安镇葛口东2#变	10	400	本级设备容量受限
4195	沛县	敬安镇西陈庄2#变#	10	200	本级设备容量受限
4196	沛县	PMS_敬安镇新华4#变#	10	400	本级设备容量受限
4197	沛县	PMS_敬安镇韩庄3#变#	10	400	本级设备容量受限
4198	铜山	衡山路5号	10	400	本级设备容量受限
4199	铜山	新区1桥公用变	10	400	本级设备容量受限
4200	铜山	PMS_马坡镇新庄变	10	200	本级设备容量受限
4201	铜山	马坡镇马坡一队变	10	200	本级设备容量受限
4202	铜山	PMS_马坡镇马坡村二队变	10	200	本级设备容量受限
4203	铜山	PMS_马坡镇马坡一三队变	10	200	本级设备容量受限
4204	铜山	PMS_马坡镇后丁各变	10	200	本级设备容量受限
4205	铜山	PMS_马坡镇老圩子2号变	10	250	本级设备容量受限
4206	铜山	PMS_马坡镇湖心庄变	10	200	本级设备容量受限
4207	铜山	马坡镇河北村村北变	10	200	本级设备容量受限
4208	铜山	马坡镇马坡村变	10	250	本级设备容量受限
4209	铜山	PMS_马坡镇前八段3号变	10	400	本级设备容量受限
4210	铜山	PMS_马坡镇双楼村1号变	10	160	本级设备容量受限
4211	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村闸上变	10	200	本级设备容量受限
4212	铜山	马坡镇董塘变	10	200	本级设备容量受限
4213	铜山	马坡镇袁楼变	10	200	本级设备容量受限
4214	铜山	PMS_马坡镇街道5号变	10	400	本级设备容量受限
4215	铜山	PMS_马坡镇九段村北6号变	10	400	本级设备容量受限
4216	铜山	PMS_马坡镇河北西变	10	400	本级设备容量受限
4217	铜山	PMS_马坡镇芦庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
4218	铜山	PMS_马坡镇马坡村4号变	10	400	本级设备容量受限
4219	铜山	PMS_马坡镇前八段村东变	10	200	本级设备容量受限
4220	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村西蒋楼变	10	200	本级设备容量受限
4221	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊变	10	200	本级设备容量受限
4222	铜山	马坡镇前八段公变2号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4223	铜山	马坡镇九段村西变	10	200	本级设备容量受限
4224	铜山	PMS_马坡镇后八段村北1号变	10	200	本级设备容量受限
4225	铜山	马坡镇马坡村五队变	10	200	本级设备容量受限
4226	铜山	马坡镇和畅庄村西变	10	200	本级设备容量受限
4227	铜山	PMS_马坡镇瓦矿一队变	10	200	本级设备容量受限
4228	铜山	PMS_马坡镇秦庄路西变	10	200	本级设备容量受限
4229	铜山	PMS_马坡镇王丰庄西变	10	200	本级设备容量受限
4230	铜山	马坡镇单楼1号变	10	200	本级设备容量受限
4231	铜山	PMS_马坡镇秦水口1号变	10	200	本级设备容量受限
4232	铜山	PMS_马坡镇后八段村南2号变	10	400	本级设备容量受限
4233	铜山	PMS_马坡镇街道1号变	10	400	本级设备容量受限
4234	铜山	PMS_马坡镇马坡市场3号变	10	400	本级设备容量受限
4235	铜山	PMS_马坡镇街道3号变	10	400	本级设备容量受限
4236	铜山	PMS_马坡镇马坡二队2号变	10	400	本级设备容量受限
4237	铜山	PMS_马坡镇杜沟村3号变	10	400	本级设备容量受限
4238	铜山	PMS_马坡镇前八段村10号变	10	400	本级设备容量受限
4239	铜山	PMS_马坡镇前八段村12号变	10	400	本级设备容量受限
4240	沛县	敬安镇菜市场3#变#	10	400	本级设备容量受限
4241	沛县	PMS_敬安镇机关南2#变#	10	400	本级设备容量受限
4242	沛县	敬安镇菜市场4号变	10	400	本级设备容量受限
4243	沛县	敬安镇复兴中2配变	10	400	本级设备容量受限
4244	沛县	PMS_敬安镇人民政府（万和家园）1#变	10	400	本级设备容量受限
4245	沛县	敬安镇轧花厂家属院2变	10	200	本级设备容量受限
4246	沛县	敬安镇菜市场箱变主变	10	400	本级设备容量受限
4247	沛县	敬安镇人民西3#变	10	400	本级设备容量受限
4248	沛县	朱寨镇西高庄变	10	400	本级设备容量受限
4249	沛县	PMS_朱寨镇朱寨东变	10	400	本级设备容量受限
4250	沛县	PMS_朱寨镇梅村南变	10	200	本级设备容量受限
4251	沛县	朱寨镇甄楼南2#变	10	400	本级设备容量受限
4252	沛县	朱寨镇陈楼北变	10	200	本级设备容量受限
4253	沛县	PMS_朱寨镇耿孟庄变	10	200	本级设备容量受限
4254	沛县	PMS_朱寨镇武埝南变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4255	铜山	马坡镇秦水口2号变	10	400	本级设备容量受限
4256	铜山	PMS_马坡镇后八段南4号变	10	400	本级设备容量受限
4257	铜山	马坡镇单楼2号变	10	400	本级设备容量受限
4258	铜山	PMS_马坡镇街道12号变	10	400	本级设备容量受限
4259	铜山	马坡镇街道19号变	10	315	本级设备容量受限
4260	沛县	PMS_朱寨镇刘集南变	10	200	本级设备容量受限
4261	铜山	PMS_马坡镇街道17号变	10	400	本级设备容量受限
4262	铜山	PMS_马坡镇后八段村南5号变	10	400	本级设备容量受限
4263	铜山	PMS_马坡镇侯庄2号变	10	400	本级设备容量受限
4264	沛县	PMS_朱寨镇孔庄变	10	200	本级设备容量受限
4265	铜山	马坡镇张庄变	10	160	本级设备容量受限
4266	沛县	PMS_朱寨镇蔡小楼北	10	200	本级设备容量受限
4267	铜山	PMS_马坡镇九段村南5号变	10	400	本级设备容量受限
4268	沛县	PMS_朱寨镇武埝东变	10	200	本级设备容量受限
4269	铜山	PMS_马坡镇九段村东1号变	10	400	本级设备容量受限
4270	铜山	PMS_马坡镇前八段2号变（新）	10	400	本级设备容量受限
4271	沛县	朱寨镇苏庄2#变	10	400	本级设备容量受限
4272	铜山	PMS_马坡镇九段村北3号变	10	400	本级设备容量受限
4273	铜山	PMS_马坡镇支庄4号变	10	400	本级设备容量受限
4274	铜山	PMS_马坡镇和畅庄8号变	10	400	本级设备容量受限
4275	铜山	PMS_马坡镇前八段22号变	10	400	本级设备容量受限
4276	铜山	马坡镇九段村北4号变	10	200	本级设备容量受限
4277	铜山	马坡镇丁集村1号变	10	200	本级设备容量受限
4278	铜山	马坡镇马坡村3号变	10	400	本级设备容量受限
4279	铜山	马坡镇九段村北7号变	10	200	本级设备容量受限
4280	铜山	PMS_马坡镇王丰庄变	10	400	本级设备容量受限
4281	铜山	PMS_马坡镇马坡村村民委员会变	10	400	本级设备容量受限
4282	铜山	黄集镇城北村4号变	10	400	本级设备容量受限
4283	铜山	黄集镇董西台区变	10	400	本级设备容量受限
4284	铜山	黄集镇左庄站	10	200	本级设备容量受限
4285	铜山	PMS_黄集镇神洼二队变	10	200	本级设备容量受限
4286	铜山	PMS_黄集镇聂楼一队变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4287	铜山	PMS_黄集镇后王庙变	10	200	本级设备容量受限
4288	铜山	黄集镇前王庙变	10	200	本级设备容量受限
4289	铜山	PMS_黄集镇平楼队变	10	250	本级设备容量受限
4290	铜山	黄集镇金楼队变	10	200	本级设备容量受限
4291	铜山	PMS_黄集镇供电4号东台区变	10	400	本级设备容量受限
4292	铜山	PMS_黄集镇传楼2号变	10	200	本级设备容量受限
4293	铜山	PMS_黄集镇供电10号变	10	400	本级设备容量受限
4294	铜山	PMS_黄集镇黄西村2号变	10	315	本级设备容量受限
4295	铜山	PMS_黄集镇黄西村5号变	10	400	本级设备容量受限
4296	铜山	PMS_黄集镇左庄村3变	10	200	本级设备容量受限
4297	铜山	PMS_黄集镇闫口村1号变	10	200	本级设备容量受限
4298	铜山	PMS_黄集镇赵庄队1号变	10	200	本级设备容量受限
4299	沛县	PMS_朱寨梅村新村变	10	200	本级设备容量受限
4300	沛县	朱寨镇暗楼大队1#变	10	400	本级设备容量受限
4301	沛县	PMS_朱寨镇闫集街南1#变	10	400	本级设备容量受限
4302	沛县	朱寨镇邓古堇1#变	10	200	本级设备容量受限
4303	沛县	朱寨镇蔡小楼南1#变	10	200	本级设备容量受限
4304	沛县	PMS_杨屯镇后屯村中变	10	400	本级设备容量受限
4305	沛县	PMS_杨屯镇孔庄村前场变	10	400	本级设备容量受限
4306	沛县	PMS_杨屯镇北陶屯南变	10	400	本级设备容量受限
4307	沛县	杨屯镇杨屯村南变	10	400	本级设备容量受限
4308	沛县	杨屯镇南仲山村西变	10	500	本级设备容量受限
4309	沛县	杨屯镇大山湾村南1#变	10	1000	本级设备容量受限
4310	沛县	PMS_杨屯镇杨屯北变	10	400	本级设备容量受限
4311	沛县	PMS_杨屯镇杨屯铁路变	10	250	本级设备容量受限
4312	沛县	PMS_杨屯镇西仲山村新庄变	10	200	本级设备容量受限
4313	沛县	杨屯镇新庄（中学）变	10	200	本级设备容量受限
4314	沛县	杨屯镇孟店村南变	10	200	本级设备容量受限
4315	沛县	PMS_杨屯镇刘庄村变	10	200	本级设备容量受限
4316	沛县	杨屯镇赵楼村史庄变	10	200	本级设备容量受限
4317	铜山	黄集镇前集队1号变	10	200	本级设备容量受限
4318	铜山	黄集镇供电1号北变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4319	铜山	PMS_黄集镇供电21号变	10	400	本级设备容量受限
4320	铜山	PMS_黄集镇供电23号变	10	400	本级设备容量受限
4321	铜山	黄集镇供电26号变	10	400	本级设备容量受限
4322	铜山	PMS_黄集镇供电28号变	10	400	本级设备容量受限
4323	铜山	PMS_黄集镇左庄村6号变	10	400	本级设备容量受限
4324	铜山	PMS_黄集镇供电8号甲变	10	400	本级设备容量受限
4325	铜山	PMS_黄集镇供电5号配变（新）	10	400	本级设备容量受限
4326	铜山	PMS_黄集镇高楼村8号变	10	400	本级设备容量受限
4327	铜山	黄集镇供电15号甲变	10	400	本级设备容量受限
4328	铜山	PMS_黄集镇聂楼村4号变	10	200	本级设备容量受限
4329	鼓楼	PMS_石广线25-1	10	400	本级设备容量受限
4330	鼓楼	PMS_玉城线6北7	10	400	本级设备容量受限
4331	鼓楼	PMS_堤北线41一3	10	400	本级设备容量受限
4332	鼓楼	PMS_彭朱线27-4	10	400	本级设备容量受限
4333	鼓楼	PMS_彭环线62	10	400	本级设备容量受限
4334	沛县	PMS_杨屯北2#变	10	400	本级设备容量受限
4335	沛县	PMS_杨屯南仲山村南3#变	10	400	本级设备容量受限
4336	沛县	杨屯东姚桥西3#变	10	200	本级设备容量受限
4337	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村中3#变	10	400	本级设备容量受限
4338	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南变（新）	10	400	本级设备容量受限
4339	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南3#变	10	200	本级设备容量受限
4340	沛县	PMS_杨屯镇刘屯东2#变	10	200	本级设备容量受限
4341	沛县	杨屯镇东姚桥村中3#变	10	400	本级设备容量受限
4342	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区1配主变	10	800	本级设备容量受限
4343	沛县	杨屯镇南仲山村西2#变	10	400	本级设备容量受限
4344	沛县	栖山镇周店东台片	10	200	本级设备容量受限
4345	沛县	栖山镇胡楼村台片	10	200	本级设备容量受限
4346	沛县	PMS_栖山镇李及北台片	10	200	本级设备容量受限
4347	沛县	PMS_栖山镇栖东村3-4队台片	10	200	本级设备容量受限
4348	沛县	PMS_栖山镇吴堂台片	10	200	本级设备容量受限
4349	鼓楼	PMS_彭祥线29一1	10	400	本级设备容量受限
4350	鼓楼	PMS_堤场线16	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4351	鼓楼	PMS_堤场线2	10	315	本级设备容量受限
4352	鼓楼	PMS_堤坝线7一3	10	400	本级设备容量受限
4353	鼓楼	PMS_桥沈线33一2	10	400	本级设备容量受限
4354	鼓楼	PMS_花马线3	10	400	本级设备容量受限
4355	鼓楼	PMS_花马线6	10	400	本级设备容量受限
4356	鼓楼	PMS_花马线7	10	400	本级设备容量受限
4357	鼓楼	PMS_彭洞线24一5	10	400	本级设备容量受限
4358	鼓楼	彭港线3一3	10	400	本级设备容量受限
4359	鼓楼	PMS_彭洞线19东5	10	400	本级设备容量受限
4360	鼓楼	堤场线6一4=1	10	400	本级设备容量受限
4361	沛县	PMS_栖山镇李双楼台片	10	200	本级设备容量受限
4362	沛县	PMS_栖山镇石楼台片	10	200	本级设备容量受限
4363	鼓楼	PMS_堤朱线20	10	400	本级设备容量受限
4364	沛县	PMS_栖山镇栖东大队台片	10	200	本级设备容量受限
4365	沛县	PMS_栖山镇栖西四队南台片	10	200	本级设备容量受限
4366	沛县	PMS_栖山镇杨包楼台片	10	200	本级设备容量受限
4367	鼓楼	堤九线40一5	10	400	本级设备容量受限
4368	鼓楼	PMS_花环线12	10	315	本级设备容量受限
4369	沛县	PMS_栖山镇凡庄变	10	200	本级设备容量受限
4370	鼓楼	PMS_玉城线21	10	400	本级设备容量受限
4371	鼓楼	PMS_玉城线24	10	400	本级设备容量受限
4372	鼓楼	PMS_花淮线12一4=4南	10	250	本级设备容量受限
4373	鼓楼	PMS_花团线11一12=3	10	400	本级设备容量受限
4374	鼓楼	PMS_堤场线25	10	400	本级设备容量受限
4375	沛县	PMS_栖山镇徐楼东台片	10	400	本级设备容量受限
4376	鼓楼	彭环线68一5	10	400	本级设备容量受限
4377	鼓楼	PMS_花民线9一3	10	315	本级设备容量受限
4378	鼓楼	PMS_响广铁路段南2东1	10	80	本级设备容量受限
4379	沛县	PMS_栖山镇蔡庄西变	10	400	本级设备容量受限
4380	沛县	栖山镇斜庙西台片	10	200	本级设备容量受限
4381	沛县	栖山镇新兴街西1#台片	10	200	本级设备容量受限
4382	鼓楼	PMS_堤朱线35一14	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4383	鼓楼	PMS_玉城线22	10	400	本级设备容量受限
4384	鼓楼	玉城线20一1	10	400	本级设备容量受限
4385	鼓楼	拾苏线中煤段1变压器	10	400	本级设备容量受限
4386	鼓楼	玉城线8-2	10	630	本级设备容量受限
4387	鼓楼	PMS_桥沈线33一4西3	10	250	本级设备容量受限
4388	鼓楼	刘李线34一3	10	400	本级设备容量受限
4389	沛县	PMS_城区沛城镇供电所变	10	200	本级设备容量受限
4390	沛县	城区金贸3#公变	10	400	本级设备容量受限
4391	沛县	PMS_香城北南变	10	400	本级设备容量受限
4392	沛县	PMS_环西公变	10	630	本级设备容量受限
4393	鼓楼	玉月线15-5	10	400	本级设备容量受限
4394	沛县	PMS_城区消防队2#变	10	400	本级设备容量受限
4395	沛县	PMS_汉台东2#变	10	400	本级设备容量受限
4396	鼓楼	PMS_朝环线7-2=2	10	80	本级设备容量受限
4397	鼓楼	祥和南区1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
4398	鼓楼	彭环线38一6	10	315	本级设备容量受限
4399	沛县	PMS_七彩街3#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
4400	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
4401	鼓楼	PMS_兴隆花园二期2箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
4402	鼓楼	刘湾安置段6一3	10	400	本级设备容量受限
4403	沛县	风光地带C3箱变主变	10	315	本级设备容量受限
4404	鼓楼	祥马线2北3西1	10	315	本级设备容量受限
4405	沛县	香颂雅苑2#变	10	400	本级设备容量受限
4406	沛县	PMS_蔡庄北公变	10	400	本级设备容量受限
4407	沛县	PMS_城区甄庄东2#变	10	400	本级设备容量受限
4408	沛县	PMS_红光3#公变	10	400	本级设备容量受限
4409	沛县	PMS_金贸香港城公变	10	400	本级设备容量受限
4410	沛县	紫荆中变	10	500	本级设备容量受限
4411	沛县	PMS_香颂雅苑1#变	10	400	本级设备容量受限
4412	鼓楼	二七小区II期2配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
4413	沛县	PMS_紫荆二期北变	10	500	本级设备容量受限
4414	鼓楼	桥环线11-7	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4415	沛县	PMS_新源雅居5#变	10	400	本级设备容量受限
4416	沛县	PMS_新华小区11#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
4417	沛县	PMS_新华小区12#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
4418	沛县	江南山水1#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
4419	沛县	PMS_汉街东公变	10	500	本级设备容量受限
4420	沛县	PMS_子隆西变	10	630	本级设备容量受限
4421	鼓楼	彭北线29一9	10	400	本级设备容量受限
4422	鼓楼	PMS_民馨园4美变变压器	10	500	本级设备容量受限
4423	鼓楼	PMS_王场东村配电室1变压器	10	800	本级设备容量受限
4424	沛县	蔡庄东公变	10	400	本级设备容量受限
4425	沛县	PMS_红光1#西公变.	10	400	本级设备容量受限
4426	沛县	PMS_沛中南	10	400	本级设备容量受限
4427	沛县	PMS_汉街歌风台东变主变	10	630	本级设备容量受限
4428	沛县	PMS_福泰隆2#B公变	10	630	本级设备容量受限
4429	沛县	PMS_福泰隆3#B公变	10	630	本级设备容量受限
4430	沛县	PMS_紫荆北2#变	10	630	本级设备容量受限
4431	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站2变压器	10	500	本级设备容量受限
4432	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室3变压器	10	500	本级设备容量受限
4433	沛县	PMS_福泰隆5#箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
4434	鼓楼	PMS_堤九线49-7	10	400	本级设备容量受限
4435	鼓楼	PMS_玉城线18	10	200	本级设备容量受限
4436	沛县	PMS_福泰隆7#箱变主变间隔配电变压器	10	630	本级设备容量受限
4437	鼓楼	拾苏小学苏山头段1变压器	10	400	本级设备容量受限
4438	鼓楼	PMS_玉城线4	10	400	本级设备容量受限
4439	鼓楼	拾苏小学苏山村段4变压器	10	400	本级设备容量受限
4440	鼓楼	PMS_王场新村1美变变压器	10	630	本级设备容量受限
4441	鼓楼	PMS_东阁街1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
4442	鼓楼	PMS_瑞高美变变压器	10	400	本级设备容量受限
4443	鼓楼	PMS_刘李线27	10	400	本级设备容量受限
4444	鼓楼	PMS_堤马线15一3	10	200	本级设备容量受限
4445	鼓楼	PMS_堤九线55一6	10	400	本级设备容量受限
4446	鼓楼	PMS_复橡线28	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4447	鼓楼	PMS_花环线24	10	400	本级设备容量受限
4448	鼓楼	彭环线38一3东3	10	400	本级设备容量受限
4449	鼓楼	PMS_堤场线13	10	400	本级设备容量受限
4450	鼓楼	PMS_玉城线14	10	400	本级设备容量受限
4451	鼓楼	九万线56南2	10	200	本级设备容量受限
4452	鼓楼	PMS_张庄小区美变变压器	10	400	本级设备容量受限
4453	鼓楼	石广线10-1	10	400	本级设备容量受限
4454	沛县	PMS_电子城公变主变	10	630	本级设备容量受限
4455	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3=3	10	400	本级设备容量受限
4456	鼓楼	PMS_玉城线8-1东3	10	400	本级设备容量受限
4457	鼓楼	石广线瑞鼓段5一1东	10	400	本级设备容量受限
4458	鼓楼	PMS_玉城线6北2	10	400	本级设备容量受限
4459	沛县	古沛南1箱变（棉麻）主变	10	630	本级设备容量受限
4460	鼓楼	PMS_拾南一线15	10	400	本级设备容量受限
4461	鼓楼	PMS_局南院配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
4462	鼓楼	堤铜1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
4463	鼓楼	玉月线23-3	10	400	本级设备容量受限
4464	鼓楼	PMS_拾南一线17西1	10	400	本级设备容量受限
4465	鼓楼	PMS_花团线11一7	10	400	本级设备容量受限
4466	鼓楼	拾南一线23一1	10	200	本级设备容量受限
4467	鼓楼	PMS_彭环线55分4	10	200	本级设备容量受限
4468	鼓楼	响广铁路段南2东1西	10	80	本级设备容量受限
4469	鼓楼	彭北线29一8	10	400	本级设备容量受限
4470	鼓楼	刘杨线31一5=15西9西	10	400	本级设备容量受限
4471	鼓楼	PMS_石广线22	10	400	本级设备容量受限
4472	鼓楼	玉城线8-1东3北1	10	400	本级设备容量受限
4473	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄南变	10	200	本级设备容量受限
4474	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关北1#变	10	400	本级设备容量受限
4475	沛县	河口镇孟集村三坐楼变	10	200	本级设备容量受限
4476	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关中变	10	400	本级设备容量受限
4477	沛县	河口镇孟三楼村孟楼西变	10	200	本级设备容量受限
4478	沛县	河口镇吴河村后吴河台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4479	沛县	河口镇河口村申庄台片	10	200	本级设备容量受限
4480	沛县	PMS_河口镇黄洼东台片	10	200	本级设备容量受限
4481	沛县	河口镇郑庄村郑庄东变	10	200	本级设备容量受限
4482	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼南变	10	200	本级设备容量受限
4483	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西南变	10	200	本级设备容量受限
4484	沛县	河口镇河口村秦庄南变	10	200	本级设备容量受限
4485	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼东变	10	200	本级设备容量受限
4486	沛县	河口镇燕湾村常庄变	10	200	本级设备容量受限
4487	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾西变	10	200	本级设备容量受限
4488	沛县	河口镇黄庄村石楼变	10	200	本级设备容量受限
4489	沛县	河口镇张李庄村王桥中变	10	200	本级设备容量受限
4490	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄北变	10	200	本级设备容量受限
4491	沛县	河口镇孟三楼村桑寺变	10	200	本级设备容量受限
4492	沛县	河口镇共和村共和东变	10	200	本级设备容量受限
4493	沛县	河口镇丁六村丁六北变	10	200	本级设备容量受限
4494	沛县	河口镇袁圩子新村2#变	10	200	本级设备容量受限
4495	沛县	河口镇燕湾村燕湾东变	10	200	本级设备容量受限
4496	沛县	河口镇孟庄村孟庄机关西变	10	200	本级设备容量受限
4497	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关南变	10	400	本级设备容量受限
4498	沛县	河口镇孟三楼村孟三楼中变	10	200	本级设备容量受限
4499	沛县	河口镇吴河村黄桥东变	10	200	本级设备容量受限
4500	沛县	河口镇河口机关变	10	400	本级设备容量受限
4501	沛县	河口镇丁六村丁六村中1#变	10	200	本级设备容量受限
4502	沛县	河口镇孟庄村家佳乐小区1号变	10	200	本级设备容量受限
4503	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场4变	10	400	本级设备容量受限
4504	沛县	河口镇农贸市场5#变	10	315	本级设备容量受限
4505	沛县	河口镇燕湾村常庄东2#变	10	200	本级设备容量受限
4506	沛县	河口镇河口机关中1#变	10	200	本级设备容量受限
4507	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口北变	10	200	本级设备容量受限
4508	沛县	PMS_胡寨镇韩油坊2#变	10	200	本级设备容量受限
4509	沛县	PMS_胡寨镇村中	10	200	本级设备容量受限
4510	沛县	PMS_胡寨镇朱阁东2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4511	沛县	胡寨镇曹庄变	10	100	本级设备容量受限
4512	沛县	PMS_胡寨镇石楼南变	10	200	本级设备容量受限
4513	沛县	胡寨镇湖西机关北	10	200	本级设备容量受限
4514	沛县	胡寨镇湖西机关东变	10	200	本级设备容量受限
4515	沛县	胡寨镇十里铺王庄变	10	200	本级设备容量受限
4516	沛县	胡寨镇新农村变	10	200	本级设备容量受限
4517	沛县	胡寨镇朱阁西变	10	400	本级设备容量受限
4518	沛县	PMS_胡寨镇辛庄东变	10	200	本级设备容量受限
4519	沛县	胡寨镇狄庄变	10	200	本级设备容量受限
4520	沛县	胡寨镇新村3#变	10	200	本级设备容量受限
4521	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关前街东变	10	200	本级设备容量受限
4522	沛县	胡寨南1#变	10	200	本级设备容量受限
4523	沛县	PMS_胡寨镇村变	10	200	本级设备容量受限
4524	沛县	胡寨镇信用社西变	10	315	本级设备容量受限
4525	沛县	胡寨镇孙路口4#变	10	200	本级设备容量受限
4526	沛县	PMS_胡寨村中2#	10	200	本级设备容量受限
4527	沛县	PMS_魏庙镇共和村变	10	200	本级设备容量受限
4528	沛县	PMS_魏庙镇小楼3.4对变台片	10	400	本级设备容量受限
4529	沛县	魏庙镇杨河郭庄变	10	400	本级设备容量受限
4530	沛县	PMS_魏庙镇烟墩西变	10	200	本级设备容量受限
4531	沛县	PMS_魏庙镇毛寨西变	10	200	本级设备容量受限
4532	沛县	魏庙镇市场公变台片	10	400	本级设备容量受限
4533	沛县	魏庙镇机关东变台片台片	10	400	本级设备容量受限
4534	沛县	魏庙镇机关西变台片	10	400	本级设备容量受限
4535	沛县	PMS_魏庙镇郭庄2#变台片	10	400	本级设备容量受限
4536	沛县	PMS_魏庙镇机关北变台片	10	400	本级设备容量受限
4537	沛县	PMS_魏庙镇佟场南2#变	10	200	本级设备容量受限
4538	沛县	PMS_魏庙镇皮庙变	10	200	本级设备容量受限
4539	沛县	PMS_魏庙镇杨海子东变1	10	200	本级设备容量受限
4540	沛县	PMS_魏庙镇杨海子东1#变	10	200	本级设备容量受限
4541	沛县	PMS_魏庙镇机关西1#变	10	400	本级设备容量受限
4542	沛县	PMS_魏庙镇机关北1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4543	沛县	PMS_魏庙镇机关东1#变	10	400	本级设备容量受限
4544	沛县	魏庙镇市场公变1#变	10	400	本级设备容量受限
4545	沛县	PMS_魏庙镇御花园小区2#	10	200	本级设备容量受限
4546	沛县	魏庙镇机关北3#变	10	400	本级设备容量受限
4547	沛县	魏庙镇市场公变2#	10	400	本级设备容量受限
4548	沛县	魏庙镇冯集西2#变	10	200	本级设备容量受限
4549	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄台区	10	200	本级设备容量受限
4550	沛县	鹿楼镇三分厂变	10	200	本级设备容量受限
4551	沛县	PMS_鹿楼镇总厂变	10	400	本级设备容量受限
4552	沛县	PMS_鹿楼镇农科东变	10	200	本级设备容量受限
4553	沛县	PMS_鹿楼镇农科北变	10	200	本级设备容量受限
4554	沛县	PMS_鹿楼镇机关台区	10	400	本级设备容量受限
4555	沛县	鹿楼镇王李庄台区	10	400	本级设备容量受限
4556	沛县	鹿楼镇杨明集变	10	200	本级设备容量受限
4557	沛县	PMS_鹿楼镇杜桥台区	10	400	本级设备容量受限
4558	沛县	鹿楼镇踪平楼变	10	200	本级设备容量受限
4559	沛县	鹿楼镇鸳楼李庄变	10	200	本级设备容量受限
4560	沛县	鹿楼镇鸳楼机关东台区	10	200	本级设备容量受限
4561	沛县	PMS_鹿楼镇果园西变	10	400	本级设备容量受限
4562	沛县	PMS_鹿楼镇八堡变	10	400	本级设备容量受限
4563	沛县	鹿楼镇张堤口变	10	200	本级设备容量受限
4564	沛县	鹿楼镇团结西变	10	200	本级设备容量受限
4565	沛县	PMS_鹿楼镇龚庄变	10	80	本级设备容量受限
4566	沛县	鹿楼镇王庄台区	10	200	本级设备容量受限
4567	沛县	鹿楼镇七堡村2#台区	10	100	本级设备容量受限
4568	沛县	鹿楼镇前刘庄3#变	10	400	本级设备容量受限
4569	沛县	鹿楼镇朱集前1#变	10	200	本级设备容量受限
4570	沛县	PMS_朱小桥3#变	10	400	本级设备容量受限
4571	沛县	PMS_王集1#配变	10	400	本级设备容量受限
4572	沛县	鹿楼镇马庄北1#变	10	200	本级设备容量受限
4573	沛县	PMS_鹿楼镇朱庄变	10	400	本级设备容量受限
4574	沛县	鹿楼机关2#台区	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4575	沛县	PMS_龙固镇前程子丁庄变	10	200	本级设备容量受限
4576	沛县	PMS_龙固镇龙东二队变	10	200	本级设备容量受限
4577	沛县	PMS_龙固镇果园余行变	10	200	本级设备容量受限
4578	沛县	PMS_龙固镇果园两王庄北变	10	400	本级设备容量受限
4579	沛县	PMS_龙固镇中心十二队变	10	200	本级设备容量受限
4580	沛县	PMS_龙固镇前程子村东变	10	200	本级设备容量受限
4581	沛县	龙固镇龙西居北2#配变	10	200	本级设备容量受限
4582	沛县	PMS_龙固镇中三村南变	10	400	本级设备容量受限
4583	沛县	龙固镇桃元韩庄变	10	200	本级设备容量受限
4584	沛县	龙固镇商城变	10	200	本级设备容量受限
4585	沛县	龙固镇姚楼变	10	200	本级设备容量受限
4586	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘庄变	10	200	本级设备容量受限
4587	沛县	龙固镇张耿庄北变	10	200	本级设备容量受限
4588	沛县	PMS_龙固镇中一南变	10	200	本级设备容量受限
4589	沛县	龙固镇果园两王庄中变	10	400	本级设备容量受限
4590	沛县	龙固镇中心小用户2#变	10	400	本级设备容量受限
4591	沛县	龙固镇后洼村杨圩子2#变	10	200	本级设备容量受限
4592	沛县	龙固镇三里西2#变	10	200	本级设备容量受限
4593	沛县	龙固镇桃园三道圩子南变	10	200	本级设备容量受限
4594	沛县	龙固镇中一北2#变	10	200	本级设备容量受限
4595	沛县	龙固镇姚楼村2#变	10	200	本级设备容量受限
4596	沛县	龙固镇姚楼东变	10	200	本级设备容量受限
4597	沛县	PMS_龙固镇商城2#变	10	400	本级设备容量受限
4598	沛县	PMS_龙固镇龙东五队西3#变	10	400	本级设备容量受限
4599	沛县	龙固镇奚阁公路变	10	400	本级设备容量受限
4600	沛县	龙固镇中三西北站3#变	10	400	本级设备容量受限
4601	沛县	龙固镇后洼位庄4#变	10	200	本级设备容量受限