

**淮安市（县、区）供电公司10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息
（2026年第1季度）**

截至2025年12月31日，淮安市（县、区）公司10（20）千伏公用配变共有42781台，发生倒送的有19163台，占比44.79%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有28698台，占比67.08%；公用配变电源容量受限的共有14083台，占比32.92%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#26干变	10	1000	800	800
2	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
3	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#1干变	10	800	640	640
4	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#4变电所#14干变	10	800	640	640
5	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#2干变	10	630	504	504
6	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#1变电所#2干变	10	1250	1000	1000
7	市区（不含淮安区、淮阴区）	城中花苑变电所#2干变	10	800	640	640
8	市区（不含淮安区、淮阴区）	清华美墅变电所#2干变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉润苑变电所#1干变	10	800	640	640
10	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#1变电所1#干变	10	1000	800	800
11	市区（不含淮安区、淮阴区）	13301配变	10	250	200	200
12	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9649公变（新闻九组）	10	400	106	106
13	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92410配变[清拖安置外2]	10	400	320	320
14	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#5干变	10	800	640	640
15	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
16	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#8变电所#19干变	10	800	640	640
17	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#9干变	10	800	640	640
18	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#1干变	10	800	640	640
19	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3620变（富强路北）	10	400	320	320
20	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13235配变（西湖三队）	10	200	160	160
21	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#7干变	10	800	640	640
22	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中地豪庭变电所#2干变	10	1250	1000	1000
23	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_机关北大院变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天虹桥花园变电所#2干变	10	1000	800	800
25	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天虹桥花园变电所#3干变	10	1000	800	800
26	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1102PB（桑元路北）	10	315	252	252
27	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中地豪庭变电所#3干变	10	630	504	504
28	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_众城嘉苑变电所#1干变	10	1000	800	800
29	市区（不含淮安区、淮阴区）	利苑新村变电所#1干变	10	630	504	504
30	市区（不含淮安区、淮阴区）	加州城变电所#1干变	10	1250	1000	1000
31	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_加洲城	10	500	400	400
32	市区（不含淮安区、淮阴区）	第八二医院金星家园小区变电所	10	630	504	504
33	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_加洲城东18404XB	10	630	504	504
34	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#2干变	10	1000	800	800
35	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#4干变	10	1000	800	800
36	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#2变电所#1干变	10	1000	800	800
37	市区（不含淮安区、淮阴区）	加州城变电所#2干变	10	1250	1000	1000
38	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天虹桥花园变电所1#干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月星城变电所#1干变	10	1000	800	800
40	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙商贸变电所#2干变	10	630	504	504
41	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙商贸变电所#1干变	10	630	504	504
42	市区（不含淮安区、淮阴区）	购物广场#1变电所#1干变	10	630	504	504
43	市区（不含淮安区、淮阴区）	13601美变	10	400	312	312
44	市区（不含淮安区、淮阴区）	13602美变	10	400	320	320
45	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月94310	10	500	400	400
46	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94309箱94309004	10	500	400	400
47	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中地豪庭变电所#1干变	10	1250	1000	1000
48	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19901变(建设宾馆门前)	10	315	252	252
49	市区（不含淮安区、淮阴区）	金马小区变电所南	10	1250	1000	1000
50	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6404美变	10	400	320	320
51	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6403箱变	10	630	504	504
52	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402美变	10	400	320	320
53	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13503配变(革命三队北)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7401箱变	10	400	320	320
55	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海花园#2变电所#1干变	10	500	400	400
56	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#1变电所#2干变	10	1000	800	800
57	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#1变电所#3干变	10	1000	800	800
58	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城#1变电所#1干变	10	1000	800	800
59	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12401箱变	10	400	309	309
60	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12404配变（一院分院）	10	400	320	320
61	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南奥林晴园#1变电所1#干	10	1000	800	800
62	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4305箱变	10	500	400	400
63	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4307箱变	10	500	400	400
64	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4308箱变	10	630	504	504
65	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5510箱变	10	500	400	400
66	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5511箱变	10	630	504	504
67	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5508箱变	10	400	320	320
68	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
69	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河城#2变电所#3干变	10	1000	800	800
70	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#3变电所#5干变	10	1000	800	800
71	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建委外008	10	400	320	320
72	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金鼎御庭小区变电所2#干变	10	800	640	640
73	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#1变电所#1干变	10	1000	800	800
74	市区（不含淮安区、淮阴区）	金鼎御庭小区变电所1#干变	10	1000	800	800
75	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金鼎御庭小区变电所3#干变	10	1000	800	800
76	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#1变电所#1干变	10	1000	800	800
77	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#1变电所#2干变	10	1000	800	800
78	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#2变电所#3干变	10	800	640	640
79	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3401美变	10	400	320	320
80	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#29干	10	800	640	640
81	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#8干变	10	630	504	504
82	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#12干变	10	800	640	640
83	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#15干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
84	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#16干变	10	800	640	640
85	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#2变电所#4干变	10	800	640	640
86	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#3变电所#5干变	10	1000	800	800
87	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城#3变电所#6干变	10	1000	800	800
88	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#3变电所#2干变	10	1000	800	800
89	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3623配变（富强二组东）	10	400	300	300
90	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5404变(干休所)	10	400	320	320
91	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5405变(乡土风情园)	10	400	320	320
92	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11116箱变	10	630	504	504
93	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11115箱变	10	630	504	504
94	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
95	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3614配变（富强二组）	10	400	308	308
96	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
97	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#20干	10	800	640	640
98	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#19干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
99	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#35干变	10	630	504	504
100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酇城国际#2变电所#3干变	10	1000	800	800
101	市区（不含淮安区、淮阴区）	酇城国际#2变电所#4干变	10	1000	800	800
102	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_苹果国际#2变电所#4干变	10	1000	800	800
103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#13变电所#2干变	10	1000	800	800
104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#15变电所#1干变	10	1000	800	800
105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#15变电所#2干变	10	1000	800	800
106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#2变电所#3油变	10	630	504	504
107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#2变电所#4油变	10	630	504	504
108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#22干	10	800	640	640
109	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#16干变	10	800	640	640
110	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#3干变	10	630	504	504
111	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#6变电所#19干变	10	800	640	640
112	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酇城国际#3变电所#5干变	10	800	640	640
113	市区（不含淮安区、淮阴区）	酇城国际#3变电所#6干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
114	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#10干变	10	800	640	640
115	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#14干变	10	800	640	640
116	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#30干	10	800	640	640
117	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#4干变	10	800	640	640
118	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5105箱变	10	630	504	504
119	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6321箱变	10	630	504	504
120	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#5变电所#18干变	10	800	640	640
121	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#4变电所#9干变	10	800	640	640
122	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#4干变	10	800	640	640
123	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8201箱变	10	500	400	400
124	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7306箱变高压间隔配电变压器	10	500	400	400
125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新亚国际大厦变电所#1干变	10	1000	800	800
126	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#2变电所#3干变	10	1000	800	800
127	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6201箱变	10	630	504	504
128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91603箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
129	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#5干变	10	800	640	640
130	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河城#8变电所#16干变	10	1000	800	800
131	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新亚国际大厦变电所#2干变	10	1000	800	800
132	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#7变电所#14干变	10	1000	800	800
133	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#7变电所#13干变	10	1000	800	800
134	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8101美变	10	630	504	504
135	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#3干变	10	800	640	640
136	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#11干变	10	630	504	504
137	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
138	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中环国际小区变电所#1干变	10	800	640	640
139	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中环国际小区变电所#2干变	10	800	640	640
140	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#8干变	10	800	640	640
141	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#20干变	10	800	640	640
142	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#10干变	10	800	640	640
143	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#26干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
144	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#1干变	10	630	504	504
145	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8603箱变	10	800	640	640
146	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#6变电所#12干变	10	1000	800	800
147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#6变电所#11干变	10	1000	800	800
148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92107箱变高压间隔配电变压	10	500	400	400
149	市区（不含淮安区、淮阴区）	联盛国际变电所#1干变	10	800	640	640
150	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#4变电所#7干变	10	1000	800	800
151	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际1#干变	10	630	504	504
152	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#4变电所#8干变	10	1000	800	800
153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_苹果国际小区变电所2#干变	10	630	504	504
154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#17变电所#1干变	10	1000	800	800
155	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#17变电所#2干变	10	1000	800	800
156	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#3变电所#5干变	10	800	640	640
157	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#3变电所#6干变	10	800	640	640
158	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#2变电所#1干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
159	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#2变电所#2干变	10	1000	800	800
160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#5变电所#9干变	10	800	640	640
161	市区（不含淮安区、淮阴区）	联盛国际变电所#2干变	10	1000	800	800
162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_联盛国际变电所#3干变	10	1000	800	800
163	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#1干变	10	1250	1000	1000
164	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#2干变	10	1250	1000	1000
165	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#3干变	10	1250	1000	1000
166	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91412箱变	10	630	504	504
167	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14004箱变	10	500	400	400
168	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#22干变	10	800	640	640
169	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#14干变	10	800	640	640
170	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#3干变	10	800	640	640
171	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#5变电所#9干变	10	800	640	640
172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#2变电所#1干变	10	1000	800	800
173	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#2变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
174	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#4变电所#1干变	10	1250	1000	1000
175	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#4变电所#2干变	10	1250	1000	1000
176	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#4变电所#7干变	10	800	640	640
177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#5变电所#1干变	10	1000	800	800
178	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#5变电所#2干变	10	1000	800	800
179	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#4变电所#8干变	10	800	640	640
180	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#6变电所#1干变	10	1250	1000	1000
181	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#6变电所#2干变	10	1250	1000	1000
182	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#7变电所#1干变	10	800	640	640
183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#7变电所#2干变	10	800	640	640
184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#5变电所#10干变	10	800	640	640
185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#5变电所#10干变	10	800	640	640
186	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#1变电所#4干变	10	1250	1000	1000
187	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南韩侯花苑变电所1#干变	10	800	640	640
188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中鑫商城#2变电所#5干变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_韩侯花苑变电所2#干变	10	800	640	640
190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91413箱变	10	630	504	504
191	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#6变电所#20干变	10	800	640	640
192	市区（不含淮安区、淮阴区）	酇城国际#5变电所#12干变	10	800	640	640
193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酇城国际#5变电所#11干变	10	800	640	640
194	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#3干变	10	800	640	640
195	市区（不含淮安区、淮阴区）	酇城国际#5变电所#10干变	10	800	640	640
196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酇城国际#9变电所#23干变	10	800	640	640
197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#5变电所#9干变	10	800	640	640
198	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
199	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
200	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
201	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6501箱变	10	500	400	400
202	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#3干变	10	800	640	640
203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
204	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江华府#1变电所#1干变	10	1000	800	800
205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#6变电所#13干变	10	800	640	640
206	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#2变电所#3干变	10	1000	800	800
207	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#2变电所#4干变	10	1000	800	800
208	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#3变电所#5干变	10	1000	800	800
209	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#3变电所#6干变	10	1000	800	800
210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14003箱变	10	630	504	504
211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18301箱变	10	500	400	400
212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14006箱变	10	630	504	504
213	市区（不含淮安区、淮阴区）	18602变[建工实业南]	10	400	320	320
214	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#14干变	10	800	640	640
215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#6变电所#15干变	10	800	640	640
216	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#16干变	10	800	640	640
217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#1干变	10	800	640	640
218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
219	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#18变电所#2干变	10	1000	800	800
220	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#18变电所#1干变	10	1000	800	800
221	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#16变电所#1干变	10	1000	800	800
222	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#16变电所#2干变	10	1000	800	800
223	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#29干变	10	800	640	640
224	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方金色家园变电所#2干变	10	1000	800	800
225	市区（不含淮安区、淮阴区）	18302箱变	10	500	400	400
226	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#5干变	10	800	640	640
227	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦东花园明珠小区变电所#1干变	10	400	320	320
228	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#20干变	10	800	640	640
229	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#4变电所#7干变	10	1000	800	800
230	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#6变电所#11干变	10	1000	800	800
231	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#4变电所#8干变	10	1000	800	800
232	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#6变电所#12干变	10	1000	800	800
233	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#5变电所#9干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
234	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#6变电所#11干变	10	800	640	640
235	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#5变电所#10干变	10	1000	800	800
236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#6变电所#12干变	10	800	640	640
237	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#7变电所#13干变	10	800	640	640
238	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#7变电所#14干变	10	800	640	640
239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
240	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方金色家园变电所#1干变	10	1000	800	800
241	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#3干变	10	1000	800	800
242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
243	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#1变电所#4干变	10	1000	800	800
244	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#2变电所#5干变	10	1000	800	800
245	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_京河湾小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
246	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#2变电所#6干变	10	1000	800	800
247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#3变电所#7干变	10	1000	800	800
248	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾小区#2变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
249	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#3变电所#8干变	10	1000	800	800
250	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#2干变	10	800	640	640
251	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#2变电所#8干变	10	800	640	640
252	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#10干变	10	800	640	640
253	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
254	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#3变电所#21干变	10	800	640	640
255	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新兴和苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
256	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9507配变(青年路南)	10	400	320	320
257	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_西园小区变电所#1干变	10	1000	800	800
259	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_西园小区变电所#2干变	10	1000	800	800
260	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#1变电所#1干变	10	1000	800	800
261	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#1变电所#2干变	10	1000	800	800
262	市区（不含淮安区、淮阴区）	19904箱变	10	630	504	504
263	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#7干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
264	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#13干变	10	800	640	640
265	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际#2变电所#3干变	10	1000	800	800
266	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#13变电所#1干变	10	1000	800	800
267	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#2变电所#6干变	10	800	640	640
268	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13828配变（一区七栋西）	10	315	252	252
269	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润.润府#1变电所#2干变	10	630	504	504
270	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#8干变	10	800	640	640
271	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#1变电所#1干变	10	800	640	640
272	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#1变电所#2干变	10	800	640	640
273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#2变电所#3干变	10	800	640	640
274	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#2变电所#4干变	10	500	400	400
275	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#1变电所#1干变	10	800	640	640
276	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#2变电所#1干变	10	800	640	640
277	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#7干变	10	800	640	640
278	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
279	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#8干变	10	800	640	640
280	市区（不含淮安区、淮阴区）	18615变[建工实业北]	10	400	320	320
281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99701箱变间隔配电变压器	10	630	504	504
282	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99706箱变间隔配电变压器	10	630	504	504
283	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
284	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6202箱变	10	500	400	400
285	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7307箱变	10	630	504	504
286	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7322箱变	10	630	504	504
287	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#12干变	10	800	640	640
288	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99707XB	10	630	504	504
289	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99708箱变1配电变压器	10	630	504	504
290	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#26干变	10	800	640	640
291	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#11干变	10	800	640	640
292	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#1变电所#1干变	10	1000	800	800
293	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_步行街1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
294	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19503配变（丰登路）	10	400	320	320
295	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19501配变（丰登路小区外）	10	315	252	252
296	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19507配变（爱民路中）	10	400	320	320
297	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19502箱变（万科花园）	10	800	640	640
298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华信广场#1变电所#2干变	10	1000	800	800
299	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华信广场#2变电所#4干变	10	1000	800	800
300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18403箱变	10	500	400	400
301	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1806箱变	10	630	504	504
302	市区（不含淮安区、淮阴区）	19506配变（青山巷北首）	10	400	320	320
303	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19503箱变（益兴名流）	10	630	504	504
304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19504箱变（益兴名流）	10	630	504	504
305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19505箱变（益兴名流）	10	630	504	504
306	市区（不含淮安区、淮阴区）	18407配变[爱民路]	10	400	320	320
307	市区（不含淮安区、淮阴区）	18408配变[石油公司宿舍北]	10	315	252	252
308	市区（不含淮安区、淮阴区）	18409[爱民路中]	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
309	市区（不含淮安区、淮阴区）	18503箱变	10	630	504	504
310	市区（不含淮安区、淮阴区）	19405配变（公路收费）	10	400	320	320
311	市区（不含淮安区、淮阴区）	18419[建工宿舍]	10	315	252	252
312	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#20干变	10	630	504	504
313	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#6干变	10	1000	800	800
314	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#29干变	10	630	504	504
315	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#30干变	10	800	640	640
316	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#8变电所#26干	10	800	640	640
317	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱民路西18410	10	400	320	320
318	市区（不含淮安区、淮阴区）	18501箱变	10	630	504	504
319	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
320	市区（不含淮安区、淮阴区）	92401箱变	10	400	320	320
321	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#13干变	10	800	640	640
322	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#2变电所#5干变	10	800	640	640
323	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
324	市区（不含淮安区、淮阴区）	18411[苏果超市]	10	400	320	320
325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#29干	10	1000	800	800
326	市区（不含淮安区、淮阴区）	13702箱变	10	630	504	504
327	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#15干变	10	800	640	640
328	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#13干变	10	1000	800	800
329	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#8干变	10	800	640	640
330	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8701箱变	10	400	320	320
331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#3变电所#1干变	10	1250	1000	1000
332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#1变电所#2干变	10	1000	800	800
333	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#1变电所#1干变	10	1000	800	800
334	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
335	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#1变压器	10	800	640	640
336	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#11干变	10	1000	800	800
337	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#21干变	10	630	504	504
338	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#9变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
339	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#9变电所#1干变	10	800	640	640
340	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#8变电所#1干变	10	1000	800	800
341	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#8变电所#2干变	10	1000	800	800
342	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#3变电所#2干变	10	1250	1000	1000
343	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#10变电所#1干变	10	800	640	640
344	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#10变电所#2干变	10	800	640	640
345	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#11变电所#1干变	10	630	504	504
346	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#11变电所#2干变	10	630	504	504
347	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#12变电所#1干变	10	800	640	640
348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#12变电所#2干变	10	800	640	640
349	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#14变电所#1干变	10	1000	800	800
350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#3变电所#5干变	10	800	640	640
351	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#3变电所#6干变	10	800	640	640
352	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#7干变	10	630	504	504
353	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#9干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
354	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#10干变	10	630	504	504
355	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#8干变	10	630	504	504
356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19501箱变（万科花园）	10	800	640	640
357	市区（不含淮安区、淮阴区）	19502配变（中径路东）	10	400	320	320
358	市区（不含淮安区、淮阴区）	19504配变（青山巷南首）	10	400	320	320
359	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19505配变（繁荣服装厂门）	10	400	320	320
360	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5602配变（凤凰新村南区一栋）	10	315	252	252
361	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#9干变	10	800	640	640
362	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#16干变	10	800	640	640
363	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水韵天成#14变电所#2干变	10	1000	800	800
364	市区（不含淮安区、淮阴区）	天力西园变电所1#干变	10	500	400	400
365	市区（不含淮安区、淮阴区）	天力西园变电所2#干变	10	500	400	400
366	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#7干变	10	800	640	640
367	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#5干变	10	800	640	640
368	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
369	市区（不含淮安区、淮阴区）	13713箱变	10	630	504	504
370	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19512箱变	10	630	504	504
371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19506箱变（益兴名流北）	10	630	504	504
372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#11变电所#29干变	10	800	640	640
373	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#3干变	10	800	640	640
374	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#1变电所#1干变	10	800	640	640
375	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#1变电所#2干变	10	800	640	640
376	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13709箱变	10	500	400	400
377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13710箱变	10	500	400	400
378	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13711箱变	10	630	504	504
379	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13712箱变	10	630	504	504
380	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#14干变	10	800	640	640
381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_京河湾小区#1变电所#4干变	10	800	640	640
382	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_京河湾小区#2变电所#1干变	10	800	640	640
383	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
384	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#4干变	10	800	640	640
385	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#1变电所#2干变	10	800	640	640
386	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
387	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#3干变	10	800	640	640
388	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#4干变	10	800	640	640
389	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7305XB环城小区六栋东	10	500	400	400
390	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#5干变	10	800	640	640
391	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#6干变	10	800	640	640
392	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#3变电所#7干变	10	800	640	640
393	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#17干变	10	800	640	640
394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19302箱变（淮洲宾馆宿	10	315	252	252
395	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#25干变	10	800	640	640
396	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#1变电所#1干变	10	630	504	504
397	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
398	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#13干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
399	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#3干变	10	800	640	640
400	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#3变电所#8干变	10	800	640	640
401	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#9干变	10	800	640	640
402	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#10干变	10	800	640	640
403	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#11干变	10	800	640	640
404	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#12干变	10	800	640	640
405	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#18干变	10	800	640	640
406	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#8干变	10	800	640	640
407	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
408	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#3干变	10	630	504	504
409	市区（不含淮安区、淮阴区）	11301箱变	10	630	504	504
410	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#2干变	10	800	640	640
411	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#10变电所#33干变	10	630	504	504
412	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1219配变	10	400	320	320
413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13814配变（一区六栋西）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
414	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#1干变	10	800	640	640
415	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#3干变	10	800	640	640
416	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#2干变	10	800	640	640
417	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#4干变	10	800	640	640
418	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#5	10	800	640	640
419	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#7	10	800	640	640
420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#6	10	800	640	640
421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宏元国际广场#2变电所#8	10	800	640	640
422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99705箱变间隔配电变压器	10	630	504	504
423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_99704箱变间隔配电变压器	10	630	504	504
424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12507变（三区5栋）	10	250	200	200
425	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12508配变（三区4栋）	10	250	200	200
426	市区（不含淮安区、淮阴区）	13811变（革命小区东）	10	400	320	320
427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13810变（农垦药厂南）	10	400	320	320
428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13817变（市中院北）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
429	市区（不含淮安区、淮阴区）	13809配变(食品学校南宿舍)	10	250	200	200
430	市区（不含淮安区、淮阴区）	13803配变(食品学校南宿舍)	10	250	200	200
431	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13505配变(革命天伦汽修)	10	100	80	80
432	市区（不含淮安区、淮阴区）	13913配变(勤政路南首)	10	315	252	252
433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13916配变(设计院宿舍)	10	315	252	252
434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13909配变(淮建宿舍)	10	315	252	252
435	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13910配变(淮建宿舍)	10	315	252	252
436	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13801配变(三院西)	10	315	252	252
437	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2201配变(黄河路东)	10	400	320	320
438	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4504配变(六区北)	10	400	320	320
439	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501变(六区南)	10	400	320	320
440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4507变(八区东)	10	400	320	320
441	市区（不含淮安区、淮阴区）	13501配变(革命四组)	10	400	232	232
442	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5403变(状元楼饭店)	10	400	320	320
443	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3605变(农药分厂东)	10	315	237	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
444	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3615配变（富强南路东）	10	400	320	320
445	市区（不含淮安区、淮阴区）	13522配变（农垦药厂宿舍）	10	400	320	320
446	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3608变（外国语学校北）	10	315	244	244
447	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3617变（商业局宿舍）	10	200	145	145
448	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3613配变（富强南路）	10	400	222	222
449	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3621变（富强东）	10	315	232	232
450	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13506配变（革命三队）	10	400	292	292
451	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3603变（外国语学校南）	10	400	320	320
452	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3606变（工商局宿舍）	10	200	160	160
453	市区（不含淮安区、淮阴区）	13508变[青山巷西首]	10	400	320	320
454	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5401变(十五分部东)	10	400	320	320
455	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611变（富强路西）	10	400	309	309
456	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA3612变（富强路）	10	400	320	320
457	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19902变(三区二栋北)	10	315	252	252
458	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13717配变(城南西安路加油	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
459	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13705配变（公路工程公司宿	10	315	252	252
460	市区（不含淮安区、淮阴区）	19906变（公寓）	10	400	320	320
461	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13802变（公交修理厂西）	10	315	252	252
462	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13906配变（革命五队）	10	315	236	236
463	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13902配变（革命环保局	10	315	252	252
464	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13921配变（革命公安局宿	10	400	320	320
465	市区（不含淮安区、淮阴区）	13903配变（教育学院西）	10	400	320	320
466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13804变（运输二队）	10	400	320	320
467	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_纱厂北院三区12501XB	10	630	504	504
468	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13802箱变	10	630	504	504
469	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13815变（市政宿舍）	10	315	252	252
470	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7605变（一泵站西）	10	315	252	252
471	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12505配变（纱厂三区7#楼）	10	315	252	252
472	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12506变（纱厂物业）	10	200	160	160
473	市区（不含淮安区、淮阴区）	13808变（中径路西）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
474	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7606变（窑汪中心村）	10	400	320	320
475	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7401变（蓄电池厂西）	10	400	320	320
476	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6304配变[吴圩村八组泵站]	10	100	80	80
477	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6305公变[吴圩村张何组]	10	400	196	196
478	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6306公变[吴圩村张庄组]	10	400	100	100
479	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6307公变（吴圩村季庄组）	10	315	0	0
480	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2602变配变（投递局西）	10	200	160	160
481	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6103公变[柴米一组东]	10	400	320	320
482	市区（不含淮安区、淮阴区）	I1908配变（都天小区）	10	400	320	320
483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7101公变（关城沙地）	10	200	160	160
484	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8204配变（游府西街）	10	315	252	252
485	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_购物广场#1变电所#2干变	10	1250	1000	1000
486	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1216变[碧霞宫]	10	315	252	252
487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1212变[南门小街北]	10	400	320	320
488	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1210变[槐树路]	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
489	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1208变[自来水公司]	10	400	320	320
490	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1207变[自来水公司东]	10	400	320	320
491	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1205变[新民小区北]	10	400	320	320
492	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1206变[新民小区南]	10	315	252	252
493	市区（不含淮安区、淮阴区）	11429配变[胶鞋厂宿舍西]	10	400	320	320
494	市区（不含淮安区、淮阴区）	11901配变（邮政宿舍）	10	400	320	320
495	市区（不含淮安区、淮阴区）	11909变（园林局）	10	315	252	252
496	市区（不含淮安区、淮阴区）	11428配变[胶鞋厂宿舍东]	10	400	320	320
497	市区（不含淮安区、淮阴区）	11407配变[动物园]	10	400	320	320
498	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11406配变[二院宿舍]	10	400	320	320
499	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11422配变[友联巷]	10	400	320	320
500	市区（不含淮安区、淮阴区）	11427配变[友联巷西]	10	400	320	320
501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1203变[浴室对面]	10	400	320	320
502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1202变[华晨小区]	10	315	252	252
503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11418配变[清浦区委宿舍]	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
504	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11414配变 [区委宿舍外1]	10	200	160	160
505	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11420配变 [肉联厂宿舍]	10	315	252	252
506	市区（不含淮安区、淮阴区）	15402公变福田五组	10	315	252	252
507	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7264公变（兴庄三组小区）	10	315	252	252
508	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9638公变（新闸六组）	10	200	45	45
509	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9643公变	10	100	55	55
510	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9644公变（城南新闸四组）	10	200	97	97
511	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9651公变（新闸七组）	10	200	3	3
512	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6213公变（关城八组）	10	200	136	136
513	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6212公变（关城七八组）	10	400	320	320
514	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6211公变关城三组	10	200	160	160
515	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9646公变（城南新闸一组）	10	250	165	165
516	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9648公变	10	200	83	83
517	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9655公变	10	100	80	80
518	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9601公变（小河七八组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
519	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9618公变（兴淮村部）	10	200	160	160
520	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9611公变（小河三组）	10	400	298	298
521	市区（不含淮安区、淮阴区）	15906配变（韩城九组）	10	315	252	252
522	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9622公变（城南小闸九组）	10	200	85	85
523	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9634公变	10	200	160	160
524	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9636公变	10	100	80	80
525	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9603公变（小河八组）	10	200	148	148
526	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9605公变（小河三组）	10	250	94	94
527	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9607公变（小河五六组）	10	250	84	84
528	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9609公变（小河一组）	10	400	35	35
529	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9613公变（城南新淮四组）	10	250	163	163
530	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9614公变（新淮六组）	10	400	265	265
531	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9620公变	10	200	138	138
532	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9621公变	10	315	252	252
533	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9623公变	10	630	192	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
534	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9625公变	10	400	312	312
535	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9631公变	10	200	127	127
536	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9630公变	10	200	160	160
537	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9637公变（新闻三组）	10	315	239	239
538	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9650公变（新闻八组）	10	200	58	58
539	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9656公变（新闻十组）	10	400	320	320
540	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#1干变	10	1000	800	800
541	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#3干变	10	1000	800	800
542	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#1干变	10	1000	800	800
543	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#3干变	10	1000	800	800
544	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#4变电所#2干变	10	800	640	640
545	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#3变电所#2干变	10	1000	800	800
546	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#3变电所#4干变	10	1000	800	800
547	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#2变电所#2干变	10	800	640	640
548	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#2变电所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
549	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#2干变	10	1000	800	800
550	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB万达广场#1所#4干变	10	1000	800	800
551	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBA公寓所#1干变	10	1000	800	800
552	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBC公寓所#1干变	10	1000	800	800
553	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PBA公寓所#2干变	10	1000	800	800
554	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PBC公寓所#2干变	10	1000	800	800
555	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场B公寓所#1干变	10	1000	800	800
556	市区（不含淮安区、淮阴区）	92407美变	10	160	128	128
557	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#4变电所#1干变	10	1000	800	800
558	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#3变电所#1干变	10	1000	800	800
559	市区（不含淮安区、淮阴区）	11313箱变	10	100	80	80
560	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8213箱变(淮中宿舍17栋南)	10	500	400	400
561	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3103箱变	10	315	252	252
562	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场B公寓所#2干变	10	1000	800	800
563	市区（不含淮安区、淮阴区）	13521配变（革命三组北）	10	315	228	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
564	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507变[蔬菜14组]	10	400	299	299
565	市区（不含淮安区、淮阴区）	94923配变	10	400	320	320
566	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#1变电所#1干变	10	800	640	640
567	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#1变电所#2干变	10	800	640	640
568	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94417箱变	10	400	320	320
569	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11605美变	10	400	320	320
570	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#1变电所#2干变	10	1000	800	800
571	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛和名都#1变电所#1干变	10	1000	800	800
572	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6603箱变	10	630	504	504
573	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6604箱变	10	630	504	504
574	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#3变电所1#干变	10	1000	800	800
575	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#3变电所2#干变	10	1000	800	800
576	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#1变电所#1干变	10	800	640	640
577	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#3干变	10	800	640	640
578	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
579	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#3变电所#7干变	10	1000	800	800
580	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#3变电所#9干变	10	1000	800	800
581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海润枫景#1变电所#2干变	10	800	640	640
582	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#5干变	10	800	640	640
583	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海润枫景#2变电所#6干变	10	1000	800	800
584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海润枫景#3变电所#8干变	10	1000	800	800
585	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#3变电所#7变压器	10	1000	800	800
586	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所变#8干变	10	630	504	504
587	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#1干变	10	630	504	504
588	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#2干变	10	800	640	640
589	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#26干变	10	630	504	504
590	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18210变[金汇广场]	10	400	320	320
591	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#12干变	10	800	640	640
592	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#1干变	10	800	640	640
593	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所变#6干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
594	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9642公变	10	200	106	106
595	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9641公变	10	400	117	117
596	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
597	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#11干变	10	800	640	640
598	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2216配变	10	200	160	160
599	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#4干变	10	800	640	640
600	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#1变电所#2干变	10	800	640	640
601	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#8干变	10	800	640	640
602	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居花园小区#4变电所#11干变	10	800	640	640
603	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#4变电所#12干变	10	800	640	640
604	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#15干变	10	800	640	640
605	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#14干变	10	800	640	640
606	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#13干变	10	800	640	640
607	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#16干变	10	800	640	640
608	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居花园小区#6变电所#17干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
609	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#6变电所#18干变	10	1000	800	800
610	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#7干变	10	800	640	640
611	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#3干变	10	630	504	504
612	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401XB清中宿舍二	10	400	320	320
613	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0110变配变(天津路大桥西)	10	315	252	252
614	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#2变压器	10	800	640	640
615	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#27干变	10	800	640	640
616	市区（不含淮安区、淮阴区）	13007箱变	10	500	400	400
617	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#8干变	10	800	640	640
618	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#4干变	10	800	640	640
619	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#2变电所#5干	10	630	504	504
620	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#8干变	10	800	640	640
621	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#17干变	10	800	640	640
622	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#15干变	10	630	504	504
623	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#15干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
624	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#1变电所#1干变	10	800	640	640
625	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#2干变	10	800	640	640
626	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
627	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#11干变	10	800	616	616
628	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#17干变	10	800	640	640
629	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#5变电所#11干变	10	800	640	640
630	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#21干	10	800	640	640
631	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5608箱变	10	630	504	504
632	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#2干变	10	800	640	640
633	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#9干变	10	800	640	640
634	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94502箱变双绕组	10	630	504	504
635	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#12干变	10	800	640	640
636	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9201箱变	10	500	400	400
637	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#29干变	10	800	640	640
638	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#26干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
639	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#3干变	10	800	640	640
640	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#3干变	10	800	640	640
641	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#4变电所#9干变	10	630	504	504
642	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#4变电所#10干变	10	630	504	504
643	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#4变电所#11干变	10	630	504	504
644	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南海洲铂兰庭#4变电所#12干变	10	630	504	504
645	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#3变电所#5干变	10	630	504	504
646	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#3变电所#6干变	10	630	504	504
647	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#3变电所#7干变	10	630	504	504
648	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#3变电所#8干变	10	630	504	504
649	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江诚品花园#2变电所#6干变	10	800	640	640
650	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#15变电所#55干变	10	800	640	640
651	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#15变电所#57干变	10	800	640	640
652	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#15变电所#56干变	10	800	640	640
653	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#15变电所#58干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
654	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#51干变	10	800	640	640
655	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#14变电所#53干变	10	800	640	640
656	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#16干变	10	800	640	640
657	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#14干	10	800	640	640
658	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#14干变	10	800	640	640
659	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7401箱变	10	630	504	504
660	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#8干变	10	800	640	640
661	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#6干变	10	800	640	640
662	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
663	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#52干变	10	800	640	640
664	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#14变电所#54干变	10	800	640	640
665	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#36干变	10	800	640	640
666	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#38干变	10	800	640	640
667	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#6干变	10	630	504	504
668	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92412配变[北郊变外]	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
669	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#6干变	10	630	504	504
670	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6101配变	10	200	160	160
671	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#3变电所#7干变	10	800	640	640
672	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#6干变	10	800	640	640
673	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#9干变	10	800	640	640
674	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#40干变	10	800	640	640
675	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#42干变	10	800	640	640
676	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#2干变	10	800	640	640
677	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#44干变	10	1000	800	800
678	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#46干变	10	1000	800	800
679	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#7干变	10	800	640	640
680	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#3干变	10	800	640	640
681	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4301配变	10	200	160	160
682	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#50干变	10	1000	800	800
683	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#48干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
684	市区（不含淮安区、淮阴区）	13007配变（一中东）	10	400	310	310
685	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#13干变	10	800	640	640
686	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#10干变	10	630	504	504
687	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#1干变	10	800	640	640
688	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#20干变	10	800	640	640
689	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
690	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#2变电所#5干变	10	1000	800	800
691	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#2变电所#6干变	10	1000	800	800
692	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#19干变	10	800	640	640
693	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#14干变	10	630	504	504
694	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#16干变	10	800	640	640
695	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8214箱变	10	630	504	504
696	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#1变电所#2干变	10	800	640	640
697	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#3干变	10	800	640	640
698	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
699	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#4干变	10	800	640	640
700	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#6干变	10	800	640	640
701	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
702	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#19干变	10	800	640	640
703	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1302箱变	10	400	320	320
704	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#1变电所#1干变	10	1000	800	800
705	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#1变电所#2干变	10	1000	800	800
706	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6320箱变	10	630	504	504
707	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#11变电所#30干变	10	800	640	640
708	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#7变电所#19干变	10	1000	800	800
709	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#7变电所#20干变	10	1000	800	800
710	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#21干变	10	1000	800	800
711	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#23干变	10	1000	800	800
712	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#22干变	10	1000	800	800
713	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#24干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
714	市区（不含淮安区、淮阴区）	苏宁大厦变电所#1干变	10	1000	800	800
715	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_苏宁大厦变电所#2干变	10	1000	800	800
716	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#1干变	10	800	640	640
717	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#1变电所#1干变	10	800	640	640
718	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#19干变	10	800	640	640
719	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#5变电所#9干变	10	1000	800	800
720	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#5变电所#10干变	10	1000	800	800
721	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
722	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#12干	10	800	640	640
723	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#6干变	10	630	504	504
724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#28干	10	1000	800	800
725	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
726	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#2干变	10	800	640	640
727	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#13干变	10	800	640	640
728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#1干	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
729	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#3干	10	1000	800	800
730	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#2变电所#2干变	10	630	504	504
731	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#2变电所#1干变	10	630	504	504
732	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#8变电所#20干变	10	800	640	640
733	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#25干变	10	800	640	640
734	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9202箱变	10	400	320	320
735	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#4干变	10	800	640	640
736	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#9干变	10	800	640	640
737	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#2变电所#3干变	10	1000	800	800
738	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吴圩安置小区#2变电所#4干	10	1000	800	800
739	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐清华#3变电所#5干变	10	1000	800	800
740	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#3变电所#5干变	10	1000	800	800
741	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#3变电所#6干变	10	800	640	640
742	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#19干变	10	800	640	640
743	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92406箱变配电变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
744	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11307配变（环城路北）	10	315	252	252
745	市区（不含淮安区、淮阴区）	13004箱变（石化新村7栋北）	10	500	400	400
746	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3608箱变	10	630	504	504
747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7265公变（兴庄韩城小	10	315	252	252
748	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9639公变	10	200	80	80
749	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18420配变	10	400	320	320
750	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9624公变	10	315	74	74
751	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9652公变（新闻七八组）	10	200	112	112
752	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9629配变（城南小闸九组）	10	200	160	160
753	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9616公变（新淮三组）	10	200	51	51
754	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5501箱变	10	400	320	320
755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5502箱变	10	500	400	400
756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5504箱变	10	630	504	504
757	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5503箱变	10	630	504	504
758	市区（不含淮安区、淮阴区）	15404公变（城南水厂对面）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
759	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9601箱变	10	630	504	504
760	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#2变电所#3干变	10	800	640	640
761	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#2变电所#4干变	10	800	640	640
762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#6变电所#1干变	10	1000	800	800
763	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4301箱变	10	630	504	504
764	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#7变电所#3干变	10	630	504	504
765	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#6变电所#21干变	10	630	504	504
766	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#7变电所#1干变	10	1000	800	800
767	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#6所#2干变	10	1000	766	766
768	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8405箱变	10	630	504	504
769	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#7变电所#2干变	10	1000	800	800
770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#3变电所#2干变	10	1000	800	800
771	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#4变电所#2干变	10	1000	800	800
772	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#5变电所#2干变	10	1000	800	800
773	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#3所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
774	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#4变电所#1干变	10	1000	800	800
775	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#5变电所#1干变	10	1000	800	800
776	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8404箱变	10	630	504	504
777	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#1干变	10	800	640	640
778	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#2干变	10	800	640	640
779	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#70干变	10	800	640	640
780	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#4变电所#7干变	10	800	640	640
781	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#14干变	10	800	640	640
782	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A5509箱变	10	500	400	400
783	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力#4变电所#8干变	10	800	640	640
784	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#1变电所#1干变	10	1250	1000	1000
785	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#2变电所#1干变	10	1250	1000	1000
786	市区（不含淮安区、淮阴区）	中瑞大厦变电所#2干变	10	630	504	504
787	市区（不含淮安区、淮阴区）	中瑞大厦变电所#1干变	10	630	504	504
788	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9403配变（电厂河小区南）	10	315	235	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9311配变运河宿舍东	10	400	320	320
790	市区（不含淮安区、淮阴区）	19512配变	10	400	320	320
791	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿基雅园#1变电所#2干变	10	800	640	640
792	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿基雅园#1变电所#1干变	10	800	640	640
793	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501箱变	10	630	504	504
794	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#1变电所#1干变	10	800	640	640
795	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#32干变	10	800	640	640
796	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#34干变	10	800	640	640
797	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#9变电所#31干变	10	800	640	640
798	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#9变电所#33干变	10	800	640	640
799	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3604变（拥军路西）	10	400	320	320
800	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦东开闭所#1干变	10	630	504	504
801	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7201箱变	10	500	400	400
802	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7202箱变	10	630	504	504
803	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7203箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
804	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7204箱变	10	500	400	400
805	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#3干变	10	800	640	640
806	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
807	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5507箱变	10	630	504	504
808	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#2变电所#2干变	10	800	640	640
809	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#31干变	10	630	504	504
810	市区（不含淮安区、淮阴区）	94709箱变	10	630	504	504
811	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14004变[动物园西]	10	400	320	320
812	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8101变（上海路东首）	10	315	252	252
813	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8110变（油厂小区西）	10	315	252	252
814	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#4变电所#2干变	10	1000	800	800
815	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#5变电所#4干变	10	1000	800	800
816	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#6变电所#6干变	10	1000	800	800
817	市区（不含淮安区、淮阴区）	99702箱变	10	500	400	400
818	市区（不含淮安区、淮阴区）	99703箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
819	市区（不含淮安区、淮阴区）	99304箱变	10	500	400	400
820	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_瑞福莱小区变电所#2干变	10	1000	800	800
821	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11801箱变	10	500	400	400
822	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94108箱变	10	500	400	400
823	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94109箱变	10	500	400	400
824	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9320配变水警支队北	10	400	320	320
825	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94929配变	10	315	171	171
826	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#1变电所#1干	10	1000	800	800
827	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_利苑新村变电所#2干变	10	1000	800	800
828	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#2变电所#1干	10	1000	800	800
829	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#3变电所#1干	10	1000	800	800
830	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9654公变	10	100	80	80
831	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7402变(革命六队)	10	400	320	320
832	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#3变电所#2干	10	1000	800	800
833	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#1变电所#1干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
834	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7262公变（兴庄三组小区二）	10	200	160	160
835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#5变电所#1干变	10	1000	800	800
836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#5变电所#2干变	10	1000	800	800
837	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
838	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
839	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#2变电所#6干变	10	800	601	601
840	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
841	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
842	市区（不含淮安区、淮阴区）	天龙御城变电所#2干变	10	1000	800	800
843	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9632公变	10	250	42	42
844	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19202配变（回收公司外）	10	315	252	252
845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19204配变（清河税务局）	10	315	252	252
846	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19203配变（上海西路东）	10	400	320	320
847	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5603箱变	10	800	640	640
848	市区（不含淮安区、淮阴区）	18508配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
849	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞景苑变电所#2干变	10	630	504	504
850	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5601箱变	10	630	504	504
851	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8109变(利苑路北)	10	250	200	200
852	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8108变(利苑路)	10	400	320	320
853	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#1干变	10	1000	800	800
854	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城南屏苑变电所#3干变	10	1000	800	800
855	市区（不含淮安区、淮阴区）	99302箱变	10	500	400	400
856	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8106变(上海路菜场)	10	315	252	252
857	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8105变(上海路西)	10	315	252	252
858	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104变(石塔湖北)	10	400	320	320
859	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8103变(上海路小学)	10	315	252	252
860	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#4干变	10	800	640	640
861	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#7干变	10	800	640	640
862	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6201公变	10	200	160	160
863	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
864	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#6干变	10	800	640	640
865	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#1干变	10	800	640	640
866	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9612配变	10	200	135	135
867	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6201配变	10	315	252	252
868	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1216配变	10	400	320	320
869	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G2601变（老年大学）	10	400	320	320
870	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3602配变（富强二组西）	10	400	304	304
871	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#24干变	10	1000	800	800
872	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#38干变	10	630	504	504
873	市区（不含淮安区、淮阴区）	99603公变	10	400	320	320
874	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3607配变（富强二组南）	10	400	320	320
875	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#6干变	10	1000	800	800
876	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#8干变	10	1000	800	800
877	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#5干变	10	1000	800	800
878	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#7干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
879	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#3干变	10	800	640	640
880	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所7干变	10	800	640	640
881	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
882	市区（不含淮安区、淮阴区）	19702箱变	10	500	400	400
883	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#17干变	10	630	504	504
884	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#1干变	10	800	640	640
885	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#2干变	10	800	640	640
886	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#3干变	10	800	640	640
887	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#23干变	10	800	640	640
888	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#10干变	10	800	640	640
889	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1301箱变	10	630	504	504
890	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#3干变	10	800	640	640
891	市区（不含淮安区、淮阴区）	招标办变电所#1干变	10	630	504	504
892	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#14干变	10	800	640	640
893	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#11干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
894	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#8干变	10	630	504	504
895	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#28干变	10	800	640	640
896	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#5变电所#16干变	10	800	640	640
897	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
898	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#2变电所#4干变	10	1000	800	800
899	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#2变电所#3干变	10	1000	800	800
900	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#14干变	10	1000	800	800
901	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江人家#1所#1干变	10	630	504	504
902	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#1变电所#2干变	10	630	504	504
903	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#4变电所#9干变	10	1000	800	800
904	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#12干变	10	800	640	640
905	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#5干变	10	800	640	640
906	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#6干变	10	800	640	640
907	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#5干变	10	800	640	640
908	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7401箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
909	市区（不含淮安区、淮阴区）	91402. 箱变	10	630	504	504
910	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#17干	10	800	640	640
911	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#25干变	10	630	504	504
912	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
913	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#13干变	10	800	640	640
914	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#10干变	10	800	640	640
915	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#11干变	10	800	640	640
916	市区（不含淮安区、淮阴区）	水木清华#1变电所#1干变	10	630	504	504
917	市区（不含淮安区、淮阴区）	水木清华#1变电所#2干变	10	630	504	504
918	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
919	市区（不含淮安区、淮阴区）	11305配变	10	400	320	320
920	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#13干变	10	630	504	504
921	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#9干变	10	800	640	640
922	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#6干变	10	800	640	640
923	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
924	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#7干变	10	800	640	640
925	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#11干变	10	800	640	640
926	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#21干变	10	800	640	640
927	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3624配变（保安公司）	10	200	160	160
928	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
929	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#6干变	10	800	640	640
930	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19912变(七区三栋东)	10	400	320	320
931	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7211箱变	10	200	160	160
932	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#3干变	10	800	640	640
933	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_1415街区#2所#4干变	10	800	640	640
934	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#2所#3干变	10	800	640	640
935	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_1415街区#1所#1干变	10	800	640	640
936	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#1所#2干变	10	800	640	640
937	市区（不含淮安区、淮阴区）	13230配变（园区南）	10	400	320	320
938	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#25干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
939	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
940	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#15干变	10	800	640	640
941	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#15干变	10	630	504	504
942	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#11干变	10	800	640	640
943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#18变电所#67干变	10	800	640	640
944	市区（不含淮安区、淮阴区）	15908公变（袁慧大件运输）	10	400	320	320
945	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
946	市区（不含淮安区、淮阴区）	13606箱变	10	630	504	504
947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19903变(三区五栋东)	10	400	320	320
948	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19905变(四区二栋北)	10	400	320	320
949	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19904变(三区十三栋东)	10	400	320	320
950	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8203配变(河南中路西)	10	315	252	252
951	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#3变电所#9干变	10	800	640	640
952	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#6干变	10	800	640	640
953	市区（不含淮安区、淮阴区）	94701配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
954	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#1干变	10	800	640	640
955	市区（不含淮安区、淮阴区）	94305箱变	10	630	504	504
956	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#11变电所#31干变	10	800	640	640
957	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9509配变(石化厂小区)	10	400	320	320
958	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#1变电所#2干变	10	800	640	640
959	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5607箱变	10	500	400	400
960	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#14干变	10	800	640	640
961	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#4干变	10	800	640	640
962	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
963	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
964	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润.润府#2变电所#7干变	10	630	504	504
965	市区（不含淮安区、淮阴区）	99401箱变	10	630	504	504
966	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
967	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#1干变	10	800	640	640
968	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7301箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
969	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#2变电所#4干变	10	800	640	640
970	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
971	市区（不含淮安区、淮阴区）	18611箱变	10	400	320	320
972	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#23干变	10	800	640	640
973	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#4干变	10	630	504	504
974	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#7干变	10	800	640	640
975	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#21干变	10	800	640	640
976	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#29干变	10	800	640	640
977	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#1干变	10	800	640	640
978	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#3变电所#8干变	10	1000	800	800
979	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#3干变	10	800	640	640
980	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#7变电所#14干变	10	800	640	640
981	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#30干变	10	800	640	640
982	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#8干变	10	1000	800	800
983	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#27干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
984	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#11干变	10	800	640	640
985	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#10变电所#33干变	10	630	504	504
986	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94506箱变	10	630	504	504
987	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南海洲铂兰庭#2变电所#4干	10	800	640	640
988	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#1变电所#1干变	10	800	640	640
989	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#1变电所#2干变	10	800	640	640
990	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#2变电所#3干变	10	800	640	640
991	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾99311B	10	500	400	400
992	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7405箱变	10	200	160	160
993	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11308变（二中对面）	10	400	320	320
994	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6501箱变	10	200	160	160
995	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3609变（外国语学校北西）	10	400	320	320
996	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1206配变	10	400	320	320
997	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15401箱变	10	500	305	305
998	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15402箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
999	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15403箱变	10	500	400	400
1000	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#1变电所#2干变	10	1000	800	800
1001	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#2变电所#2干变	10	1000	800	800
1002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#8变电所#2干变	10	1000	800	800
1003	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB茂华国际#7变电所#2干	10	800	640	640
1004	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#6变电所#2干变	10	1000	800	800
1005	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#4变电所#2干变	10	1000	800	800
1006	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#5变电所#2干变	10	1000	776	776
1007	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#1变电所#1干变	10	1000	800	800
1008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#2变电所#1干变	10	1000	800	800
1009	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#8变电所#1干变	10	1000	800	800
1010	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#7变电所#1干变	10	1000	800	800
1011	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#4变电所#1干变	10	1000	800	800
1012	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#5变电所#1干变	10	800	640	640
1013	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#6变电所#1干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1014	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15404箱变	10	500	400	400
1015	市区（不含淮安区、淮阴区）	99307箱变	10	500	400	400
1016	市区（不含淮安区、淮阴区）	99308箱变	10	500	400	400
1017	市区（不含淮安区、淮阴区）	99309箱变	10	500	400	400
1018	市区（不含淮安区、淮阴区）	99310箱变	10	500	400	400
1019	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#1干变	10	630	504	504
1020	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#3干变	10	630	504	504
1021	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#2干变	10	630	504	504
1022	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡#1变电所#4干变	10	630	504	504
1023	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#3变电所#1干变	10	1000	800	800
1024	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华国际#3变电所#2干变	10	1000	800	800
1025	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
1026	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#4干变	10	1000	800	800
1027	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#2变电所#6干变	10	1000	800	800
1028	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#3变电所#8干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1029	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#10干变	10	1000	800	800
1030	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
1031	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#3干变	10	1000	800	800
1032	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#5干变	10	1000	800	800
1033	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#7干变	10	1000	800	800
1034	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#9干变	10	1000	800	800
1035	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润翠璟#1变电所#1干变	10	800	640	640
1036	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润翠璟#1变电所#3干变	10	800	640	640
1037	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#2干变	10	800	640	640
1038	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#4干变	10	800	640	640
1039	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#1变电所#2干变	10	800	640	640
1040	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#2变电所#4干变	10	800	640	640
1041	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#6干变	10	630	504	504
1042	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#8干变	10	630	504	504
1043	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#1变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1044	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#2变电所#3干变	10	800	640	640
1045	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#5干变	10	630	504	504
1046	市区（不含淮安区、淮阴区）	18303箱变	10	630	504	504
1047	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南泰顺家园13807箱变	10	630	504	504
1048	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501箱变(小康城六区)	10	630	483	483
1049	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#7干变	10	630	504	504
1050	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒和花园变电所#2干变	10	630	504	504
1051	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒和花园变电所#1干变	10	630	504	504
1052	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_府山大厦变电所#1干变	10	630	504	504
1053	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_府山大厦变电所#2干变	10	630	504	504
1054	市区（不含淮安区、淮阴区）	19406配变(公路收费东)	10	400	302	302
1055	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文苑小区所2#干变	10	800	640	640
1056	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_众城名府#2变电所#6干变	10	630	504	504
1057	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_众城名府#2变电所#5干变	10	630	504	504
1058	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩季庄西G6308公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1059	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南奥林晴园#2变电所#3干	10	1000	800	800
1060	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_奥林晴园#3变电所#5干变	10	1000	800	800
1061	市区（不含淮安区、淮阴区）	奥林晴园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
1062	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲铂兰庭#1变电所#1干	10	800	640	640
1063	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城西花园#2变电所#4干变	10	800	640	640
1064	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#1变电所#2干变	10	800	640	640
1065	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南海洲铂兰庭#2变电所#	10	800	640	640
1066	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南奥林晴园#2变电所#4干变	10	1000	800	800
1067	市区（不含淮安区、淮阴区）	奥林晴园#3变电所#6干变	10	1000	800	800
1068	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#1变电所#1干变	10	800	640	640
1069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#3干变	10	800	640	640
1070	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#5干变	10	800	640	640
1071	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#1变电所#2干变	10	800	640	640
1072	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#2变电所#4干变	10	800	640	640
1073	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1074	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#2干变	10	800	640	640
1075	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#4干变	10	630	504	504
1076	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#4变电所#1干	10	800	640	640
1077	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#4变电所#3干	10	630	504	504
1078	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8206箱变	10	630	504	504
1079	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润和府变电所#4干变	10	1000	800	800
1080	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天润和府变电所#2干变	10	1000	800	800
1081	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2502配变(邮政宿舍5栋东)	10	315	252	252
1082	市区（不含淮安区、淮阴区）	14001配变（办公楼东）	10	400	320	320
1083	市区（不含淮安区、淮阴区）	14012配变(富丽西)	10	200	160	160
1084	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18303配变（安全局内）	10	200	160	160
1085	市区（不含淮安区、淮阴区）	14003配变(计生指导站对面)	10	400	320	320
1086	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9406配变(淮三新村)	10	400	320	320
1087	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9405配变(淮海厂宿舍北)	10	400	320	320
1088	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9206配变(电机厂宿舍)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1089	市区（不含淮安区、淮阴区）	18607变(食品学校北宿舍1)	10	315	252	252
1090	市区（不含淮安区、淮阴区）	18608变(食品学校北宿舍2)	10	315	252	252
1091	市区（不含淮安区、淮阴区）	18603变(建行宿舍)	10	160	128	128
1092	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9408变	10	400	320	320
1093	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9409变（盐库外）	10	400	320	320
1094	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94930配变	10	400	320	320
1095	市区（不含淮安区、淮阴区）	94932配变	10	400	294	294
1096	市区（不含淮安区、淮阴区）	13032配变（一区5栋东）	10	400	320	320
1097	市区（不含淮安区、淮阴区）	94933配变	10	315	123	123
1098	市区（不含淮安区、淮阴区）	13036配变（一区3栋北）	10	400	320	320
1099	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9342配变（金凤一区二栋北）	10	315	252	252
1100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9329配变（运河村一组）	10	400	320	320
1101	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9330配变（金凤二区二栋）	10	400	320	320
1102	市区（不含淮安区、淮阴区）	12430配变（一毛宿舍南）	10	400	320	320
1103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19608配变（罗曼灯饰西）	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清浦小学西	10	315	252	252
1105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9332配变（四区12幢西）	10	400	320	320
1106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9334配变（三区五栋北）	10	400	320	320
1107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9333配变（十二栋南）	10	400	320	320
1108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9335配变（十八栋北）	10	400	320	320
1109	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9340配变（幼儿园）	10	400	320	320
1110	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9336配变（四区七栋北）	10	400	320	320
1111	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9338配变（五区三栋西）	10	400	320	320
1112	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9339配变（四区二栋东）	10	400	320	320
1113	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9341配变（四区六栋）	10	400	320	320
1114	市区（不含淮安区、淮阴区）	19602箱变	10	500	400	400
1115	市区（不含淮安区、淮阴区）	19601箱变瑞祥小区	10	630	504	504
1116	市区（不含淮安区、淮阴区）	15502公变[红旗河北]	10	315	252	252
1117	市区（不含淮安区、淮阴区）	19603箱变	10	630	443	443
1118	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8601配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13612配变（蓄电池厂西）	10	315	252	252
1120	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8606箱变	10	630	504	504
1121	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA1212变（信访局外）	10	30	24	24
1122	市区（不含淮安区、淮阴区）	19407配变（工行培训中心宿舍）	10	315	252	252
1123	市区（不含淮安区、淮阴区）	19605配变（淮剧团）	10	315	252	252
1124	市区（不含淮安区、淮阴区）	19604配变（电影公司南门）	10	400	320	320
1125	市区（不含淮安区、淮阴区）	13601配变（三院西）	10	400	320	320
1126	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7801配变（革命五组）	10	400	320	320
1127	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13605变（大治路农贸市场）	10	315	252	252
1128	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1208配变（十一区）	10	315	252	252
1129	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8601箱变	10	800	640	640
1130	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1207配变	10	315	252	252
1131	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1203配变	10	400	320	320
1132	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1204配变	10	400	320	320
1133	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1201配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1134	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1218配变	10	250	200	200
1135	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1211配变	10	400	320	320
1136	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1209配变	10	400	320	320
1137	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1215配变	10	315	215	215
1138	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1213配变	10	315	252	252
1139	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1214配变	10	400	320	320
1140	市区（不含淮安区、淮阴区）	19607配变（西大院南）	10	400	320	320
1141	市区（不含淮安区、淮阴区）	19606配变（康乐城）	10	400	320	320
1142	市区（不含淮安区、淮阴区）	91101配变[中达东]	10	400	320	320
1143	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1105变	10	400	320	320
1144	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1104变[八二路西]	10	400	320	320
1145	市区（不含淮安区、淮阴区）	19303配变	10	315	252	252
1146	市区（不含淮安区、淮阴区）	19304配变	10	400	320	320
1147	市区（不含淮安区、淮阴区）	19305配变	10	400	320	320
1148	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6202配变[承德路北]	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1149	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6205配变[八二路北]	10	400	320	320
1150	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6206配变[化妆品街东]	10	400	320	320
1151	市区（不含淮安区、淮阴区）	13002配变（消防队对面）	10	400	320	320
1152	市区（不含淮安区、淮阴区）	13001配变（城西路）	10	400	320	320
1153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13003配变（纱厂西）	10	315	252	252
1154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13004配变（工行门前）	10	315	252	252
1155	市区（不含淮安区、淮阴区）	13005配变（烟厂东门）	10	315	252	252
1156	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13006配变（一中西）	10	315	252	252
1157	市区（不含淮安区、淮阴区）	12801变（解放新村）	10	315	252	252
1158	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2503配变（广播站外）	10	315	252	252
1159	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2501变（邮政局西）	10	315	252	252
1160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9402配变（淮海厂宿舍）	10	315	252	252
1161	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9401配变（淮海厂宿舍南）	10	400	320	320
1162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9407变（运河上城小区北）	10	100	80	80
1163	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1164	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#3干变	10	800	640	640
1165	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#14干变	10	800	640	640
1166	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#16干变	10	800	640	640
1167	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#24干变	10	800	640	640
1168	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#26干变	10	800	640	640
1169	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#6变电所#22干变	10	800	640	640
1170	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#18干变	10	800	640	640
1171	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#20干变	10	800	640	640
1172	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#6干变	10	800	640	640
1173	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#8干变	10	800	640	640
1174	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#10干变	10	800	640	640
1175	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#12干变	10	800	640	640
1176	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9615公变（城南新淮五组）	10	400	237	237
1177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#8变电所#28干变	10	400	320	320
1178	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾99305变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1179	市区（不含淮安区、淮阴区）	99306箱变	10	500	400	400
1180	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#1干变	10	800	640	640
1181	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#3干变	10	630	504	504
1182	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13404配变（菜场）	10	500	247	247
1183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#1变电所#2干变	10	800	640	640
1184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#1变电所#4干变	10	800	640	640
1185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#3变电所#9干变	10	800	640	640
1186	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#3变电所#11干变	10	800	640	640
1187	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#2变电所#5干变	10	800	640	640
1188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#2变电所#7干变	10	800	640	640
1189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#4变电所#13干变	10	800	640	640
1190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#4变电所#15干变	10	800	640	640
1191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#5变电所#23干变	10	800	640	640
1192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#5变电所#25干变	10	800	640	640
1193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#6变电所#21干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#7变电所#17干变	10	800	640	640
1195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#7变电所#19干变	10	800	640	640
1196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D13233配变（西安路西）	10	80	64	64
1197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康居名城C6101箱变	10	630	504	504
1198	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#8变电所#27干变	10	400	320	320
1199	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#6变电所#22干变	10	630	504	504
1200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#4变电所#1干变	10	1000	800	800
1201	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#5变电所#3干变	10	1000	800	800
1202	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#6变电所#5干变	10	1000	800	800
1203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅苑#1变电所#1干变	10	1000	800	800
1204	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#3变电所1#干变	10	1000	800	800
1205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#1干	10	630	504	504
1206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#3干	10	630	504	504
1207	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#2干	10	630	504	504
1208	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#1变电所#4干	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1209	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清河城市广场#1变电所#1	10	630	504	504
1210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清河城市广场#1变电所#3	10	630	504	504
1211	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#2干变	10	630	504	504
1212	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#4干变	10	630	504	504
1213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#1变电所#1干变	10	1000	800	800
1214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#1变电所#2干变	10	1000	800	800
1215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文苑小区变电所#1干变	10	800	640	640
1216	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9635公变	10	200	160	160
1217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#1干	10	800	640	640
1218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#3干	10	800	640	640
1219	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#2干	10	800	640	640
1220	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福仕达广场小区变电所#4干	10	800	640	640
1221	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9608公变(先锋村路边)	10	200	0	0
1222	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18502XB	10	630	504	504
1223	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#8变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1224	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#4干变	10	1000	800	800
1225	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#6干变	10	800	640	640
1226	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#10变电所#7干变	10	800	640	640
1227	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#10变电所#9干变	10	630	504	504
1228	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#8变电所#1干变	10	1000	800	800
1229	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8402箱变	10	630	504	504
1230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#3干变	10	800	640	640
1231	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#9变电所#5干变	10	1000	800	800
1232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#10变电所#8干变	10	630	504	504
1233	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#10变电所#10干变	10	800	640	640
1234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#4干变	10	630	504	504
1235	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#6干变	10	630	504	504
1236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#3变电所#8干变	10	630	504	504
1237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#3干变	10	630	504	504
1238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#2变电所#5干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#3变电所#7干变	10	630	504	504
1240	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5702箱变	10	630	504	504
1241	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_永泰家园#1变电所#2干变	10	800	640	640
1242	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7101箱变	10	630	504	504
1243	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5701箱变	10	630	504	504
1244	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#5所#1干变	10	1000	800	800
1245	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#6所#1干变	10	500	400	400
1246	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#5所#2干变	10	1000	800	800
1247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城#6所#2干变	10	500	400	400
1248	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#4变电所#13干变	10	630	504	504
1249	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#4变电所#14干变	10	630	504	504
1250	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#7干变	10	800	640	640
1251	市区（不含淮安区、淮阴区）	13245变（华东电机公司对面）	10	400	320	320
1252	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#11变电所#32干变	10	800	640	640
1253	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#1干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1254	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#2干变	10	630	504	504
1255	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#3干变	10	630	504	504
1256	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#4干变	10	630	504	504
1257	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城#2变电所#5干变	10	630	504	504
1258	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#9干变	10	630	504	504
1259	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#10干变	10	630	504	504
1260	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#11干变	10	630	504	504
1261	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#12干变	10	630	504	504
1262	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#5干变	10	630	504	504
1263	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
1264	市区（不含淮安区、淮阴区）	92406配变[健康东村六]	10	400	320	320
1265	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92415配变[水渡新村]	10	315	252	252
1266	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92409配变[健康东村六幢]	10	400	320	320
1267	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92408配变[健康东村四幢]	10	400	320	320
1268	市区（不含淮安区、淮阴区）	18405[电机厂宿舍]	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1269	市区（不含淮安区、淮阴区）	18406石油公司宿舍配变	10	400	320	320
1270	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#11干变	10	800	640	640
1271	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
1272	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
1273	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7312箱变	10	500	400	400
1274	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7311箱变	10	500	400	400
1275	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_比佛利变电所#1干变	10	630	485	485
1276	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1203箱变	10	630	504	504
1277	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
1278	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#5干变	10	800	640	640
1279	市区（不含淮安区、淮阴区）	92108箱变	10	630	504	504
1280	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3201箱变	10	630	504	504
1281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11101变[东郊变外]	10	315	252	252
1282	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18501配变（飞乐路）	10	315	252	252
1283	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12901变（西郊变西）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1284	市区（不含淮安区、淮阴区）	12902变（加油站东）	10	400	320	320
1285	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0101变	10	400	320	320
1286	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#18干变	10	630	504	504
1287	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0112变（肉联厂东）	10	400	320	320
1288	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0109变（石灰厂东）	10	400	320	320
1289	市区（不含淮安区、淮阴区）	12509变（石化厂东）	10	400	320	320
1290	市区（不含淮安区、淮阴区）	12906变（淮钢医院）	10	400	320	320
1291	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11506变[浦东花园门前]	10	200	160	160
1292	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511变[肉联宿舍]	10	315	252	252
1293	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11503变（煤气公司宿舍）	10	400	320	320
1294	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501变（煤气公司南）	10	400	270	270
1295	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11502变（新民小区南首）	10	315	252	252
1296	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401配变（新华苑西）	10	400	320	320
1297	市区（不含淮安区、淮阴区）	19402配变（新华苑）	10	400	320	320
1298	市区（不含淮安区、淮阴区）	19404配变（东方大厦外）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1299	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94406配变（宝塔桥）	10	400	320	320
1300	市区（不含淮安区、淮阴区）	94403配变（公安局宿舍外）	10	400	320	320
1301	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19201配变（农垦局外）	10	400	320	320
1302	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94702配变	10	315	234	234
1303	市区（不含淮安区、淮阴区）	94703配变	10	315	252	252
1304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94704配变	10	315	252	252
1305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11121河北组	10	200	160	160
1306	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11102变[化工仓库外]	10	315	252	252
1307	市区（不含淮安区、淮阴区）	12907变（众轩运输公司）	10	400	320	320
1308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11301配变（罐头厂老大门）	10	315	252	252
1309	市区（不含淮安区、淮阴区）	12908（运河九组）	10	200	160	160
1310	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94705配变	10	400	320	320
1311	市区（不含淮安区、淮阴区）	94735配变	10	400	320	320
1312	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94701箱变	10	630	504	504
1313	市区（不含淮安区、淮阴区）	94704箱变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94703箱变	10	630	504	504
1315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94707配变	10	400	302	302
1316	市区（不含淮安区、淮阴区）	94713配变	10	400	320	320
1317	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7103箱变	10	500	400	400
1318	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91601箱变	10	630	504	504
1319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91602箱变	10	500	400	400
1320	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1401配变（慕尼黑浴室北）	10	400	320	320
1321	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3101配变（五金家电公司）	10	315	252	252
1322	市区（不含淮安区、淮阴区）	94743配变教堂院内	10	400	320	320
1323	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94706配变	10	315	252	252
1324	市区（不含淮安区、淮阴区）	94710配变	10	400	320	320
1325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94708配变	10	315	252	252
1326	市区（不含淮安区、淮阴区）	94709配变	10	400	320	320
1327	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94711配变	10	315	252	252
1328	市区（不含淮安区、淮阴区）	94712配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1329	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0104配变(航运新村北)	10	315	252	252
1330	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92202箱变	10	500	400	400
1331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92203箱变	10	500	400	400
1332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92204箱变	10	500	400	400
1333	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92206箱变	10	500	400	400
1334	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92205箱变	10	500	400	400
1335	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92207箱变	10	500	400	400
1336	市区（不含淮安区、淮阴区）	11127变	10	400	320	320
1337	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1402变（环球贸易）	10	315	252	252
1338	市区（不含淮安区、淮阴区）	12909变（韩候大桥西）	10	400	320	320
1339	市区（不含淮安区、淮阴区）	11304变（慈云寺）	10	400	320	320
1340	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94409配变(汤家巷南首)	10	315	252	252
1341	市区（不含淮安区、淮阴区）	11306配变(航运联社)	10	400	320	320
1342	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11314配变（变纪家楼小学）	10	400	320	320
1343	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11313配变（纪家楼小学）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1344	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_纪家楼小学东11312变	10	315	252	252
1345	市区（不含淮安区、淮阴区）	94302箱变	10	500	400	400
1346	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94301箱变	10	500	400	400
1347	市区（不含淮安区、淮阴区）	94303箱变	10	500	400	400
1348	市区（不含淮安区、淮阴区）	94304箱变	10	500	400	400
1349	市区（不含淮安区、淮阴区）	94306箱变	10	500	400	400
1350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94307箱变	10	500	400	400
1351	市区（不含淮安区、淮阴区）	94308箱变	10	500	400	400
1352	市区（不含淮安区、淮阴区）	18205配变[工行宿舍]	10	400	320	320
1353	市区（不含淮安区、淮阴区）	18203配变[城北开关厂]	10	400	320	320
1354	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94603配变	10	400	320	320
1355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A3401配变（大治路）	10	400	320	320
1356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92208箱变	10	500	400	400
1357	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92209箱变	10	500	400	400
1358	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92210箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1359	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92211箱变	10	500	400	400
1360	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92212箱变	10	500	400	400
1361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11309专变（都天庙）	10	400	320	320
1362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11310公变（二中西）	10	315	252	252
1363	市区（不含淮安区、淮阴区）	11801配变（工行宿舍）	10	315	252	252
1364	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1404配变（八二路南2）	10	400	320	320
1365	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6101配变	10	400	320	320
1366	市区（不含淮安区、淮阴区）	94605配变	10	400	320	320
1367	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9327配变垃圾站	10	400	291	291
1368	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9325配变四建公司	10	400	320	320
1369	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9322配变（南港菜场）	10	400	320	320
1370	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9305配变港务公司南	10	400	320	320
1371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9307配变运河修理部	10	315	252	252
1372	市区（不含淮安区、淮阴区）	99602配变	10	315	252	252
1373	市区（不含淮安区、淮阴区）	99601配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1374	市区（不含淮安区、淮阴区）	94601箱变	10	800	640	640
1375	市区（不含淮安区、淮阴区）	94603箱变	10	500	400	400
1376	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2208配变[环保培训中心]	10	400	320	320
1377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91403箱变	10	630	504	504
1378	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2801变（盐业大厦）	10	630	504	504
1379	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1801配变(新新华)	10	400	320	320
1380	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1802配变(中国移动)	10	400	320	320
1381	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1803配变(交通机械厂)	10	400	320	320
1382	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6007变（新村煤店）	10	315	252	252
1383	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6003变（新村煤店北）	10	400	320	320
1384	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA6011变（新村煤店中2）	10	630	504	504
1385	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6005变（新村煤店南）	10	400	320	320
1386	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6006变（建行农行宿舍）	10	400	320	320
1387	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6001变（清拖宿舍北）	10	315	252	252
1388	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6002（清拖宿舍南）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1389	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6008变（变压器厂东）	10	315	252	252
1390	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6009变（变压器厂宿舍）	10	315	252	252
1391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91609箱变	10	500	400	400
1392	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91608箱变	10	500	400	400
1393	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91610箱变	10	500	400	400
1394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91611箱变	10	500	400	400
1395	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7106箱变	10	500	400	400
1396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91408箱变	10	630	504	504
1397	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91409箱变	10	630	504	504
1398	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91410箱变	10	630	504	504
1399	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91411箱变	10	630	504	504
1400	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7102箱变	10	500	400	400
1401	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7101箱变	10	500	400	400
1402	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7105箱变	10	500	400	400
1403	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7104箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91605箱变	10	500	400	400
1405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91606箱变	10	500	400	400
1406	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91607箱变	10	500	400	400
1407	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91604箱变	10	500	400	400
1408	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3403配变（新华印刷厂北）	10	200	160	160
1409	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5402变（十五分部）	10	400	320	320
1410	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2206配变[富强打水]	10	400	257	257
1411	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2205配变（富强北路）	10	400	320	320
1412	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2209配变[建行宿舍]	10	400	320	320
1413	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204配变[兽医站]	10	400	281	281
1414	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2207配变[防疫站院内]	10	315	252	252
1415	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203配变[富强路东]	10	315	252	252
1416	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4302配变（果园小区）	10	400	309	309
1417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12501配变（通达公司）	10	400	285	285
1418	市区（不含淮安区、淮阴区）	12504配变（西安桥东）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1419	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18403淮机总厂宿舍配变	10	400	320	320
1420	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401配变(工农路南首)	10	400	320	320
1421	市区（不含淮安区、淮阴区）	18415[华都公寓内]	10	200	160	160
1422	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5304箱变	10	250	200	200
1423	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5305箱变	10	200	160	160
1424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92401配变[健康东村外一]	10	315	252	252
1425	市区（不含淮安区、淮阴区）	92403配变[健康东村外三]	10	400	320	320
1426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92416配变[清拖安置小区]	10	315	252	252
1427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92404配变[健康东村外四]	10	315	252	252
1428	市区（不含淮安区、淮阴区）	18404[飞乐路西]	10	315	252	252
1429	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14029配变(健康西路头)	10	200	160	160
1430	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#28干变.	10	800	640	640
1431	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#30干变.	10	800	640	640
1432	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9416配变	10	315	252	252
1433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1209变[人民菜场]	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1215变[化肥厂宿舍]	10	400	320	320
1435	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3618变（农药分厂对面）	10	400	271	271
1436	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#1变电所#1干变	10	800	640	640
1437	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#3干变	10	630	504	504
1438	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#8变电所#27干变	10	800	640	640
1439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#8变电所#29干变	10	800	640	640
1440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新民小区变电所#1主变	10	1000	800	800
1441	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新民小区变电所#2主变	10	1000	800	800
1442	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#1变电所#1干变	10	800	640	640
1443	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#2变电所#3干变	10	800	640	640
1444	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#5干变	10	630	504	504
1445	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#3变电所#7干变	10	800	640	640
1446	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#3变电所#9干变	10	800	640	640
1447	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9309配变部队门口	10	400	320	320
1448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9310配变运北西路北	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1449	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#1变电所#2干变	10	800	640	640
1450	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#4干变	10	630	504	504
1451	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#2变电所#6干变	10	630	504	504
1452	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#3变电所#8干变	10	800	640	640
1453	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫丹白鹭#3变电所#10干变	10	800	640	640
1454	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#1变电所浦安#1干变	10	800	640	640
1455	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#2变电所浦安#3干变	10	800	640	640
1456	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#3变电所浦安#5干	10	800	640	640
1457	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#4变电所浦安#7干	10	630	504	504
1458	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#4变电所浦安#8干	10	630	504	504
1459	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#6变电所浦安#12干变	10	800	640	640
1460	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#2变电所浦安#4干	10	800	640	640
1461	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#1变电所南安#2干	10	800	640	640
1462	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#3变电所南安#6干	10	800	640	640
1463	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#5变电所南安#10干	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1464	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_浦南花园#5变电所浦安#9变	10	630	504	504
1465	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#6变电所南安#11干变	10	800	640	640
1466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11802箱变	10	400	320	320
1467	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2202箱变	10	500	400	400
1468	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8602箱变	10	500	400	400
1469	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94726配变	10	400	320	320
1470	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9653公变	10	200	9	9
1471	市区（不含淮安区、淮阴区）	94602箱变	10	400	320	320
1472	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6004变（新村煤店中1）	10	400	320	320
1473	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#1油变	10	630	504	504
1474	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#3油变	10	630	504	504
1475	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601美变	10	400	320	320
1476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河家苑#2变电所#3干变	10	1000	800	800
1477	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河家苑#3变电所#5干变	10	1000	784	784
1478	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#2变电所#4干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1479	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#3变电所#6干变	10	1000	800	800
1480	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2211配变	10	400	320	320
1481	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2212配变	10	400	320	320
1482	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福星花园#2变电所#4干变	10	1000	800	800
1483	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#2变电所#3干变	10	1000	800	800
1484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#2干变	10	630	504	504
1485	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#4干变	10	630	504	504
1486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#10干变	10	630	504	504
1487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#12干变	10	630	504	504
1488	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#18干变	10	800	640	640
1489	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#20干变	10	800	640	640
1490	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#24干变	10	800	640	640
1491	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#26干变	10	800	640	640
1492	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#2变电所#6干变	10	800	640	640
1493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#14干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#1干变	10	630	504	504
1495	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#1变电所#3干变	10	630	504	504
1496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#2变电所#5干变	10	800	640	640
1497	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#2油变低压台	10	630	504	504
1498	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#4油变	10	630	504	504
1499	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#9干变	10	630	504	504
1500	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#3变电所#11干变	10	630	504	504
1501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#4变电所#13干变	10	800	640	640
1502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#17干变	10	800	640	640
1503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#5变电所#19干变	10	800	640	640
1504	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#25干变	10	800	640	640
1505	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_融侨华府#7变电所#23干变	10	800	640	640
1506	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#1变电所#2干变	10	800	640	640
1507	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#2变电所#4干变	10	800	640	640
1508	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#3变电所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1509	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#3变电所6#干变	10	800	640	640
1510	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12517配变（塑料厂门西）	10	400	257	257
1511	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9640公变	10	200	160	160
1512	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#4变电所#1干变	10	1000	800	800
1513	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#4变电所#2干变	10	1000	800	800
1514	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#1变电所#1干变	10	1000	800	800
1515	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#1变电所#3干变	10	800	640	640
1516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#1变电所#2干变	10	800	640	640
1517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#1变电所#4干变	10	800	640	640
1518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#4变电所#8干变	10	500	400	400
1519	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#4变电所#7干变	10	500	400	400
1520	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿旭鑫景湾#3变电所#7干变	10	1000	800	800
1521	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#7干变	10	800	640	640
1522	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3302箱变	10	500	400	400
1523	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7601变(韩候大道路头)	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1524	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3301箱变	10	500	400	400
1525	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3304箱变	10	630	504	504
1526	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3303箱变	10	500	400	400
1527	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0101箱变	10	630	504	504
1528	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0102箱变	10	630	504	504
1529	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0103箱变	10	630	504	504
1530	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0104箱变	10	500	400	400
1531	市区（不含淮安区、淮阴区）	94213配变	10	400	320	320
1532	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_颐景雅苑#2变电所#5干变	10	800	571	571
1533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#8变电所#2干变	10	1000	800	800
1534	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#2干变	10	630	504	504
1535	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#4干变	10	630	504	504
1536	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#1干变	10	800	640	640
1537	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1205箱变	10	630	504	504
1538	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1539	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
1540	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#18干变	10	800	640	640
1541	市区（不含淮安区、淮阴区）	11111XB	10	200	160	160
1542	市区（不含淮安区、淮阴区）	北京公馆#1变电所#2干变	10	800	640	640
1543	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创·南门尚城#2变电所#7干变	10	630	504	504
1544	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#1干变	10	800	640	640
1545	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#2干变	10	800	640	640
1546	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#3干变	10	800	640	640
1547	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#4干变	10	800	640	640
1548	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鸿旭鑫景湾#2变电所#5干变	10	1000	800	800
1549	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#2变电所#6干变	10	1000	800	800
1550	市区（不含淮安区、淮阴区）	北京公馆#1变电所#1干变	10	800	640	640
1551	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#15干变	10	800	640	640
1552	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8406箱变	10	630	504	504
1553	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1554	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#6干变	10	800	640	640
1555	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#4干变	10	800	640	640
1556	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河家苑#4变电所#7干变	10	1000	800	800
1557	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#2干变	10	800	640	640
1558	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#7干变	10	630	504	504
1559	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#13干变	10	1000	800	800
1560	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡小区#4变电所#14干变	10	1000	800	800
1561	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#15干变	10	1000	800	800
1562	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_海洲朗郡小区#4变电所#16干变	10	1000	800	800
1563	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#11干变	10	800	640	640
1564	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2214配变[开工建设]	10	400	320	320
1565	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402变	10	160	128	128
1566	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#10干变	10	800	640	640
1567	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8403箱变	10	630	504	504
1568	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7309箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1569	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#7变电所#13干变	10	800	640	640
1570	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
1571	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_巨一首府#1变电所#1干变	10	630	504	504
1572	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#1变电所#2干变	10	630	504	504
1573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_巨一首府#2变电所#3干变	10	800	640	640
1574	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#2变电所#4干变	10	800	640	640
1575	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#5干变	10	800	640	640
1576	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#6干变	10	800	640	640
1577	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#7干变	10	800	640	640
1578	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#8干变	10	800	640	640
1579	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#9干变	10	800	640	640
1580	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#10干变	10	800	640	640
1581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_巨一首府#4变电所#11干变	10	800	640	640
1582	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#3所#3干变	10	630	504	504
1583	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#23干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1584	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5704美变	10	400	320	320
1585	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5707美变	10	400	320	320
1586	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11803箱变	10	400	320	320
1587	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3616变（武警对门）	10	400	320	320
1588	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
1589	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#2变电所#3干变	10	800	640	640
1590	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
1591	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#10干变	10	800	640	640
1592	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#17干变	10	630	504	504
1593	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#12干变	10	800	640	640
1594	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11804箱变	10	400	320	320
1595	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#5干变	10	800	640	640
1596	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#1变电所#1干变	10	800	640	640
1597	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#10干变	10	800	640	640
1598	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#15干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#8变电所#25干	10	800	640	640
1600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19602配变（罗曼灯饰）	10	400	320	320
1601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13812变（电机厂宿舍大门对	10	400	320	320
1602	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#6干变	10	800	640	640
1603	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#8干变	10	630	504	504
1604	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94215变	10	400	320	320
1605	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
1606	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#26干变	10	800	640	640
1607	市区（不含淮安区、淮阴区）	13110箱变	10	500	400	400
1608	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#10干变	10	800	640	640
1609	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#25干变	10	1000	800	800
1610	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#16干变	10	800	640	640
1611	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#13变电所#21干	10	1000	800	800
1612	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6602公变	10	200	160	160
1613	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#16干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1614	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5705箱变	10	500	400	400
1615	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#9干变	10	800	640	640
1616	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#27干变	10	1000	800	800
1617	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#3干变	10	630	504	504
1618	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#2干变	10	630	504	504
1619	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#1干变	10	630	504	504
1620	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_繁荣广场小区变电所#4干变	10	630	504	504
1621	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#5干变	10	630	504	504
1622	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#3干变	10	800	640	640
1623	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#7干变	10	800	640	640
1624	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#9干变	10	800	640	640
1625	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#9干变	10	630	504	504
1626	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#10干变	10	630	504	504
1627	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#11干变	10	630	504	504
1628	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#12干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1629	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#1干变	10	800	640	640
1630	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#8变电所#25干变	10	800	640	640
1631	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#1干变	10	800	640	640
1632	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#24干变	10	800	640	640
1633	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#2干变	10	800	640	640
1634	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#8干变	10	800	640	640
1635	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创。健康城#2变电所#5干变	10	800	640	640
1636	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#6干变	10	630	504	504
1637	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#7干变	10	630	504	504
1638	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#8干变	10	630	504	504
1639	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
1640	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#13干变	10	800	640	640
1641	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#13干变	10	630	504	504
1642	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#14干变	10	630	504	504
1643	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#15干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1644	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#16干变	10	630	504	504
1645	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#27干	10	800	640	640
1646	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#9干变	10	800	640	640
1647	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#1干变	10	630	504	504
1648	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#3干变	10	630	504	504
1649	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#3干变	10	800	640	640
1650	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所#8干变	10	630	504	504
1651	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#1干	10	1000	800	800
1652	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#2干	10	1000	800	800
1653	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#3干	10	1000	800	800
1654	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#20干变	10	630	504	504
1655	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#4干变	10	800	640	640
1656	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#5变电所#15干变	10	800	640	640
1657	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#4干变	10	630	504	504
1658	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1659	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#15干变	10	800	640	640
1660	市区（不含淮安区、淮阴区）	融达广场变电所#1干变	10	800	640	640
1661	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所1干变	10	800	640	640
1662	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13803箱变	10	500	400	400
1663	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13804箱变	10	500	400	400
1664	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#1变电所#4干	10	1000	800	800
1665	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#3干变	10	630	504	504
1666	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#1干变	10	630	504	504
1667	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金发豪苑变电所#2干变	10	630	504	504
1668	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金发豪苑变电所#4干变	10	630	504	504
1669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#1所#1干变	10	800	640	640
1670	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#1所#2干变	10	800	640	640
1671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#2变电所#3干	10	800	640	640
1672	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_报业新城小区#2变电所#4干	10	800	640	640
1673	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1674	市区（不含淮安区、淮阴区）	13703箱变	10	630	504	504
1675	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4801配变	10	400	320	320
1676	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#3干变	10	800	640	640
1677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_信达名府#1变电所#1干变	10	800	640	640
1678	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#2干变	10	800	640	640
1679	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_信达名府#1变电所#3干变	10	800	640	640
1680	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#4干变	10	800	640	640
1681	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园B区#1变电所1#干变	10	1000	800	800
1682	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#10变电所#19干变	10	800	640	640
1683	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#10变电所#20干变	10	800	640	640
1684	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
1685	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#6干变	10	800	640	640
1686	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#7干变	10	800	640	640
1687	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#8干变	10	800	640	640
1688	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#9干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1689	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#10干变	10	630	504	504
1690	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#11干变	10	630	504	504
1691	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#12干变	10	630	504	504
1692	市区（不含淮安区、淮阴区）	94718配变	10	400	320	320
1693	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#20干变	10	800	640	640
1694	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园B区#1变电所#2#干变	10	1000	800	800
1695	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
1696	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#1变电所#2	10	800	640	640
1697	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
1698	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#1变电所#4	10	800	640	640
1699	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
1700	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#2变电所#6	10	800	640	640
1701	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#7干变	10	800	640	640
1702	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#2变电所#8	10	800	640	640
1703	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#19干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1704	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
1705	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601公变	10	200	160	160
1706	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#1干变	10	800	640	640
1707	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#9干变	10	630	504	504
1708	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#3变电所#10	10	630	504	504
1709	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#11干变	10	630	504	504
1710	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#3变电所#12	10	630	504	504
1711	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#4干变	10	800	640	640
1712	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#13干变	10	630	504	504
1713	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#4变电所#14	10	630	504	504
1714	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#15干变	10	630	504	504
1715	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华新桥安置小区#4变电所#16	10	630	504	504
1716	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#9变电所#17干变	10	1000	800	800
1717	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#9变电所#18干变	10	1000	800	800
1718	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1719	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#9干变	10	800	640	640
1720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#5变电所#1干变	10	800	640	640
1721	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#5变电所#2干变	10	800	640	640
1722	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润. 润府#2变电所#6干变	10	630	504	504
1723	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5604配变（上海路西）	10	400	320	320
1724	市区（不含淮安区、淮阴区）	金汇广场#1变电所#2干变	10	1000	800	800
1725	市区（不含淮安区、淮阴区）	金汇广场#1变电所#1干变	10	1000	800	800
1726	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3104箱变	10	630	504	504
1727	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#6变电所#16干变	10	800	640	640
1728	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
1729	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#3干变	10	800	640	640
1730	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#28干变	10	800	640	640
1731	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#16干	10	800	640	640
1732	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19609配变（电影公司）	10	400	320	320
1733	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1734	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#2干变	10	800	640	640
1735	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#2变电所#11干变	10	800	640	640
1736	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1303箱变	10	400	320	320
1737	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#1干变	10	630	504	504
1738	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#4变电所#10干变	10	800	640	640
1739	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7403箱变（兴庄纸箱厂）	10	200	160	160
1740	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#4干变	10	800	640	640
1741	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#13变电所#22干	10	1000	800	800
1742	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#7干变	10	800	640	640
1743	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19209配变（农垦丽景苑	10	400	320	320
1744	市区（不含淮安区、淮阴区）	19517变	10	400	320	320
1745	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#22干变	10	630	504	504
1746	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#7干变	10	630	504	504
1747	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6322箱变	10	630	504	504
1748	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1749	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#13干变	10	800	640	640
1750	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#21干变	10	800	640	640
1751	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#6干变	10	1000	800	800
1752	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#20干变	10	800	640	640
1753	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1803箱变	10	630	504	504
1754	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19601配变（繁荣路东）	10	400	320	320
1755	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
1756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94902配变（恒辉花园东）	10	400	320	320
1757	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1405配变（八二路南3）	10	400	320	320
1758	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1201变[大浪淘沙浴室对面]	10	400	320	320
1759	市区（不含淮安区、淮阴区）	12909箱变	10	200	160	160
1760	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#4干变	10	800	640	640
1761	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#4干变	10	800	640	640
1762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#15变电所#30干	10	1000	800	800
1763	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#15干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1764	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润. 润府#1变电所#4干变	10	630	504	504
1765	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#10变电所#34干变	10	630	504	504
1766	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#12干变	10	800	640	640
1767	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#18干变	10	800	640	640
1768	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5606箱变（淮海购物广场B区南）	10	630	504	504
1769	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1204变[胶鞋厂对面]	10	400	320	320
1770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94728配变（前进路菜场）	10	400	294	294
1771	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94737配变	10	400	320	320
1772	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12502配变（纱厂北）	10	400	320	320
1773	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7263公变（兴庄二组小	10	400	320	320
1774	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94623配变（富春老年公	10	400	320	320
1775	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#5变电所#17干变	10	800	640	640
1776	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#14干变	10	800	640	640
1777	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
1778	市区（不含淮安区、淮阴区）	94608箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1779	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#1变电所#2干变	10	1000	800	800
1780	市区（不含淮安区、淮阴区）	94729配变（药材仓库门西）	10	400	320	320
1781	市区（不含淮安区、淮阴区）	18609变（农业局宿舍）	10	400	320	320
1782	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11404配变[全乐服装厂]	10	400	320	320
1783	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1807配变	10	400	320	320
1784	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#6干变	10	800	640	640
1785	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
1786	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6102箱变	10	630	349	349
1787	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
1788	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所5干变	10	800	640	640
1789	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#20干变	10	800	640	640
1790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#2干变	10	800	640	640
1791	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#1干变	10	800	640	640
1792	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#12干变	10	800	640	640
1793	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5106箱变0配电变压器	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1794	市区（不含淮安区、淮阴区）	91406美变	10	500	400	400
1795	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#3变电所#10干变	10	800	640	640
1796	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
1797	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
1798	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
1799	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4527变	10	400	313	313
1800	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#23干变	10	800	640	640
1801	市区（不含淮安区、淮阴区）	13209配变（佳通轮胎旁）	10	400	320	320
1802	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7602变（牛奶厂西）	10	400	320	320
1803	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#7干变	10	800	640	640
1804	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#8干变	10	630	504	504
1805	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#3变电所#8干变	10	800	640	640
1806	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#5干变	10	800	640	640
1807	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#11干变	10	800	640	640
1808	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1809	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
1810	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#15干	10	800	640	640
1811	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#18变电所#69干变	10	800	640	640
1812	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#19干变	10	630	504	504
1813	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#8变电所#27干变	10	800	640	640
1814	市区（不含淮安区、淮阴区）	92103美变	10	500	400	400
1815	市区（不含淮安区、淮阴区）	91414箱变	10	400	320	320
1816	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#18干变	10	630	504	504
1817	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#7干变	10	1000	800	800
1818	市区（不含淮安区、淮阴区）	13005箱变	10	630	504	504
1819	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创。健康城#1变电所#1干	10	800	640	640
1820	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#32干变	10	800	640	640
1821	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#16干变	10	630	504	504
1822	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
1823	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#10干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1824	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#8变电所#26干变	10	800	640	640
1825	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
1826	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创。健康城#1变电所#3干	10	800	640	640
1827	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#7干变	10	630	504	504
1828	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#14干变	10	1000	800	800
1829	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#10干变	10	800	640	640
1830	市区（不含淮安区、淮阴区）	12604配变	10	400	320	320
1831	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#17干变	10	800	640	640
1832	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#14干变	10	800	640	640
1833	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#27干变	10	800	640	640
1834	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#12干变	10	800	640	640
1835	市区（不含淮安区、淮阴区）	12510变	10	400	320	320
1836	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#4干变	10	800	640	640
1837	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#1变电所#1干变	10	800	640	640
1838	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1839	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#4干变	10	800	640	640
1840	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3202箱变	10	630	504	504
1841	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
1842	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#13干变	10	800	640	640
1843	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	630	504	504
1844	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
1845	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#11干变	10	800	640	640
1846	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#11干变	10	800	640	640
1847	市区（不含淮安区、淮阴区）	14016箱变	10	630	504	504
1848	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#28干变	10	800	640	640
1849	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#2变电所#3干变	10	1000	800	800
1850	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#2变电所#4干变	10	1000	800	800
1851	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#11变电所#1干变	10	800	640	640
1852	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#11变电所#2干变	10	800	640	640
1853	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#11变电所#3干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1854	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#5变电所#2干	10	1000	800	800
1855	市区（不含淮安区、淮阴区）	19321美变	10	500	400	400
1856	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_祥和至尊家园#1变电所#1干	10	800	640	640
1857	市区（不含淮安区、淮阴区）	祥和至尊家园#1变电所#2干变	10	800	640	640
1858	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#36干变	10	630	504	504
1859	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#21干变	10	800	640	640
1860	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#5变电所#1干	10	1000	800	800
1861	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#6变电所#3干变	10	800	640	640
1862	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#6变电所#4干变	10	800	640	640
1863	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#7变电所#5干变	10	800	640	640
1864	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#7变电所#6干变	10	800	640	640
1865	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#8变电所#7干变	10	630	504	504
1866	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#8变电所#8干变	10	630	504	504
1867	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#5干变	10	630	504	504
1868	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1869	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#29干变	10	800	640	640
1870	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#12干变	10	800	640	640
1871	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1801箱变	10	500	400	400
1872	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#13干变	10	630	504	504
1873	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#3变电所#1干变	10	800	640	640
1874	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13603箱变	10	630	504	504
1875	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13604XB	10	630	504	504
1876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南金汇花园变电所#1干变	10	800	640	640
1877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南金汇花园变电所#2干变	10	800	640	640
1878	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#28干变	10	800	640	640
1879	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#11干变	10	800	640	640
1880	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#3变电所#2干变	10	800	640	640
1881	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#28干变	10	800	640	640
1882	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创.健康城#4变电所#14干	10	800	640	640
1883	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3606箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1884	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5104箱变	10	500	400	400
1885	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19802美变	10	630	504	504
1886	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#11干变	10	800	640	640
1887	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#14干变	10	800	640	640
1888	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#3变电所#10干变	10	1000	800	800
1889	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#3变电所#9干变	10	1000	800	800
1890	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#1干变	10	1000	800	800
1891	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#2干变	10	1000	800	800
1892	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#3干变	10	1000	800	800
1893	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央华府#1所#4干变	10	1000	800	800
1894	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#4干变	10	800	640	640
1895	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#9干变	10	800	640	640
1896	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#12变电所#24	10	1000	800	800
1897	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0601XB	10	500	400	400
1898	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19801美变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1899	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94419美变	10	400	320	320
1900	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#4变电所#7干变	10	1000	800	800
1901	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92102XB	10	630	504	504
1902	市区（不含淮安区、淮阴区）	18607箱变	10	630	504	504
1903	市区（不含淮安区、淮阴区）	19516变	10	400	320	320
1904	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#4干变	10	1000	800	800
1905	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#11干变	10	800	640	640
1906	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#4干变	10	1000	800	800
1907	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#3变电所#12干变	10	800	640	640
1908	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12503美变	10	400	300	300
1909	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#2变电所#5干变	10	1000	800	800
1910	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#25干变	10	800	640	640
1911	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
1912	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#8干变	10	1000	800	800
1913	市区（不含淮安区、淮阴区）	13403变（新港东）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1914	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#65干变	10	630	504	504
1915	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#3干变	10	800	640	640
1916	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创。健康城#3变电所#10	10	800	640	640
1917	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13205配变（金象机械东）	10	400	320	320
1918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#4	10	800	640	640
1919	市区（不含淮安区、淮阴区）	13012配变(城西路口)	10	400	320	320
1920	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅园五期#1变电所#2干变	10	800	640	640
1921	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91404XB	10	630	504	504
1922	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#17干变	10	800	640	640
1923	市区（不含淮安区、淮阴区）	91302箱变	10	630	504	504
1924	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#4变电所#9干变	10	800	640	640
1925	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
1926	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#2变电所#2干	10	800	640	640
1927	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92402XB	10	315	247	247
1928	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9610公变(小河一组)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1929	市区（不含淮安区、淮阴区）	12704美变	10	500	400	400
1930	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6301公变	10	200	160	160
1931	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#1干变	10	800	640	640
1932	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#22干变	10	800	640	640
1933	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18421变（华都公寓北）	10	400	320	320
1934	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#3干变	10	1000	800	800
1935	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#1变电所#1干变	10	630	504	504
1936	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#4变压器	10	800	640	640
1937	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8210箱变	10	630	504	504
1938	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#3干变	10	1000	800	800
1939	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401箱变	10	630	504	504
1940	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#2变电所#4干变	10	1000	800	800
1941	市区（不含淮安区、淮阴区）	15903配变（韩城一组）	10	400	174	174
1942	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#4变电所#11干变	10	800	640	640
1943	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1944	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_乐园小区2	10	630	504	504
1945	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8409箱变	10	400	320	320
1946	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#2干变	10	800	640	640
1947	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6234变	10	200	160	160
1948	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园#2变电所#1干变	10	1000	800	800
1949	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#4变电所#12干变	10	800	640	640
1950	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14002箱变	10	500	400	400
1951	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金凤梧桐华苑#1所#4干变	10	800	640	640
1952	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#1变电所#3干变	10	800	640	640
1953	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#6干变	10	800	640	640
1954	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1802箱变	10	630	504	504
1955	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#2干变	10	800	640	640
1956	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园#2变电所#2干变	10	1000	800	800
1957	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#4变电所#9干变	10	800	640	640
1958	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1959	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#16变电所#60干	10	630	504	504
1960	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9201箱变	10	630	504	504
1961	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#11干变	10	630	504	504
1962	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
1963	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮师宿舍19320箱变	10	630	504	504
1964	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#7变电所#24干变	10	800	640	640
1965	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#5干变	10	800	640	640
1966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#13	10	1000	800	800
1967	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#5干变	10	800	640	640
1968	市区（不含淮安区、淮阴区）	19301箱变富淮园	10	630	504	504
1969	市区（不含淮安区、淮阴区）	13009箱变	10	400	320	320
1970	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#11变电所#21	10	1000	800	800
1971	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#12变电所#23	10	1000	800	800
1972	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3619变（富强南路东）	10	400	320	320
1973	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#16	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1974	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13716XB	10	630	504	504
1975	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7603变（九中 外）	10	400	320	320
1976	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5603配变（凤凰 新村南区九栋	10	400	320	320
1977	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1 变电所#4干变	10	800	640	640
1978	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#1变电 所#2干变	10	630	504	504
1979	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3 变电所#9干变	10	1000	800	800
1980	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4505变	10	400	313	313
1981	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电 所#8干变	10	800	640	640
1982	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18603XB	10	400	320	320
1983	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电 所#12干变	10	800	640	640
1984	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电 所#23干变	10	800	640	640
1985	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13605XB	10	630	504	504
1986	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都# 16变电所#62干	10	630	504	504
1987	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园 #4变电所#10干	10	800	640	640
1988	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所 #2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1989	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#1变电所#2干变	10	800	640	640
1990	市区（不含淮安区、淮阴区）	19705配变	10	400	320	320
1991	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#7变电所#23干变	10	800	640	640
1992	市区（不含淮安区、淮阴区）	94930箱变	10	630	504	504
1993	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#19	10	1000	800	800
1994	市区（不含淮安区、淮阴区）	15406美变	10	400	320	320
1995	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12502美变	10	400	320	320
1996	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#9干变	10	800	640	640
1997	市区（不含淮安区、淮阴区）	12703美变	10	500	400	400
1998	市区（不含淮安区、淮阴区）	15405美变	10	400	320	320
1999	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#2干变	10	800	640	640
2000	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1210配变	10	400	320	320
2001	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4506变	10	400	308	308
2002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#1变电所#1干	10	800	640	640
2003	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8408XB	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2004	市区（不含淮安区、淮阴区）	12701美变	10	630	504	504
2005	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5103箱变	10	500	400	400
2006	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#2干变	10	630	504	504
2007	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#4干变	10	800	640	640
2008	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#13干变	10	800	640	640
2009	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#4变电#11变压器	10	800	640	640
2010	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#4变电#12变压器	10	800	640	640
2011	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7404箱变（兴庄纸箱厂西）	10	200	160	160
2012	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#8干变	10	800	640	640
2013	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#8干变	10	800	640	640
2014	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13228变（韩侯大道东）	10	400	320	320
2015	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#3变电所#7干变	10	800	640	640
2016	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#2	10	800	640	640
2017	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13701XB	10	630	504	504
2018	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2019	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#16变电所#61干	10	630	504	504
2020	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#1所#3干变	10	800	640	640
2021	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5601配变（上海路东）	10	400	320	320
2022	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅园五期#1变电所#1干变	10	800	640	640
2023	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#17干变	10	630	504	504
2024	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#21干变	10	800	640	640
2025	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#9干变	10	800	640	640
2026	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#13干变	10	800	640	640
2027	市区（不含淮安区、淮阴区）	郦城国际#7变电所#18干变	10	800	640	640
2028	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
2029	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#8干变	10	800	640	640
2030	市区（不含淮安区、淮阴区）	18612美变	10	630	504	504
2031	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#2变电所#3干变	10	1000	800	800
2032	市区（不含淮安区、淮阴区）	11317配变	10	315	252	252
2033	市区（不含淮安区、淮阴区）	12807配变（西城消防队）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2034	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13708XB	10	630	504	504
2035	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉禾国际广场#2变电所#1干	10	800	640	640
2036	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#5干变	10	800	640	640
2037	市区（不含淮安区、淮阴区）	15408美变	10	400	320	320
2038	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11502箱变	10	630	504	504
2039	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吴圩安置小区#4变电所#8干	10	1000	800	800
2040	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7308箱变	10	630	504	504
2041	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#2干变	10	1000	800	800
2042	市区（不含淮安区、淮阴区）	12705美变	10	500	400	400
2043	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#66干变	10	630	504	504
2044	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8211公变	10	400	320	320
2045	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#12干变	10	800	640	640
2046	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#3干变	10	800	640	640
2047	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
2048	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2049	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#18干变	10	800	640	640
2050	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_洪福小区#3变电所#6干变	10	1000	800	800
2051	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
2052	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华德力运河城#11变电所#22	10	1000	800	800
2053	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#14	10	1000	800	800
2054	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#63干变	10	630	504	504
2055	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13715XB	10	630	504	504
2056	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
2057	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#10干变	10	1000	800	800
2058	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#1变电所#1干变	10	800	640	640
2059	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7402箱变	10	400	320	320
2060	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#14干变	10	800	640	640
2061	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#2干变	10	800	640	640
2062	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7317箱变	10	630	504	504
2063	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#17干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2064	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#19变电所#72干变	10	800	640	640
2065	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8201配变	10	400	320	320
2066	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#12干变	10	1000	800	800
2067	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19804美变	10	630	504	504
2068	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#18干变	10	630	504	504
2069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#16变电所#59干	10	630	504	504
2070	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#11干变	10	800	640	640
2071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19803美变	10	630	504	504
2072	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#1干变	10	1000	800	800
2073	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2074	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#3	10	800	640	640
2075	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#1变电所#1	10	800	640	640
2076	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#13干变	10	630	504	504
2077	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#17	10	1000	800	800
2078	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_友创.健康城#4变电所#16干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2079	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18606淮海路菜场2箱变	10	400	320	320
2080	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
2081	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#5变电所#15干变	10	800	640	640
2082	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#12干变	10	800	640	640
2083	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#1干变	10	800	640	640
2084	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#5变电所#12干变	10	800	640	640
2085	市区（不含淮安区、淮阴区）	人防	10	800	640	640
2086	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#24干变	10	800	640	640
2087	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
2088	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2201XB	10	500	400	400
2089	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#20	10	1000	800	800
2090	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18704美变	10	400	320	320
2091	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_伊美翡翠城#5变电所#14干变	10	800	640	640
2092	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7604变(火葬厂外)	10	400	320	320
2093	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#11干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2094	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#3变电所#5干变	10	1000	800	800
2095	市区（不含淮安区、淮阴区）	12702美变	10	630	504	504
2096	市区（不含淮安区、淮阴区）	18412配变	10	400	320	320
2097	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#6变电所#15干变	10	800	640	640
2098	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#8干变	10	630	504	504
2099	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#17干变	10	630	504	504
2100	市区（不含淮安区、淮阴区）	94714配变	10	400	320	320
2101	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2102	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#6变电所#21干变	10	800	640	640
2103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#2变电所#7干	10	800	640	640
2104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#11变电所#15	10	1000	800	800
2105	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#10干变	10	800	640	640
2106	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#6干变	10	800	640	640
2107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#3变电所#8干变	10	800	640	640
2108	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#12变电所#18	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2109	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#3干变	10	1000	800	800
2110	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13302变（花卉市场）	10	400	320	320
2111	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6602箱变	10	630	504	504
2112	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#4干变	10	1000	800	800
2113	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9603箱变	10	630	504	504
2114	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#1变电所#1干变	10	800	640	640
2115	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#2干变	10	800	640	640
2116	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#1变电所#3干变	10	800	640	640
2117	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#4干变	10	800	640	640
2118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#2变电所#5干变	10	800	640	640
2119	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#6干变	10	800	617	617
2120	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#2变电所#7干变	10	800	640	640
2121	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#8干变	10	800	640	640
2122	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#4变电所#11干变	10	800	640	640
2123	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2124	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#27干变	10	800	640	640
2125	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#10干变	10	1000	800	800
2126	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#12干变	10	630	504	504
2127	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红旗佳园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
2128	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#2变电所#3干变	10	630	504	504
2129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红旗佳园#2变电所#4干变	10	800	640	640
2130	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5706美变	10	630	504	504
2131	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#5干变	10	630	504	504
2132	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#2干变	10	1000	800	800
2133	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#4干变	10	800	640	640
2134	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18422变（苏果超市东）	10	400	320	320
2135	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#6干变	10	800	640	640
2136	市区（不含淮安区、淮阴区）	焊宸广场小区#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2137	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#20干变	10	630	504	504
2138	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3609箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2139	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5107美变	10	800	640	640
2140	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#1干变	10	1000	800	800
2141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优诗美地#4变电所#13干变	10	800	640	640
2142	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#14干变	10	800	640	640
2143	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#14干变	10	800	640	640
2144	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5604美变	10	500	400	400
2145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1805箱变	10	630	504	504
2146	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#1变电所#2干变	10	800	640	640
2147	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#16干变	10	630	504	504
2148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#4变电所#10干变	10	800	640	640
2149	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#17变电所#64干变	10	630	504	504
2150	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#3变电所#8干变	10	1000	800	800
2151	市区（不含淮安区、淮阴区）	15403配变（淮钢大桥南）	10	400	320	320
2152	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2153	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#2变电所#6干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2154	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#4变电所#7干变	10	1000	800	800
2155	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#19干变	10	630	504	504
2156	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0610箱变	10	630	504	504
2157	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18204配变[建工一村]	10	400	320	320
2158	市区（不含淮安区、淮阴区）	15407美变	10	400	309	309
2159	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18504XB	10	400	320	320
2160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#5变电所#2干变	10	1000	800	800
2161	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#6变电所#2干变	10	800	640	640
2162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#7变电所#2干变	10	1000	800	800
2163	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13236配变（窑厂北）	10	315	252	252
2164	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_运河明珠变电所#2干变	10	1000	800	800
2165	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河明珠变电所#1干变	10	1000	800	800
2166	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河明珠变电所#3干变	10	1000	800	800
2167	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8312配变（清河医院）	10	400	320	320
2168	市区（不含淮安区、淮阴区）	91301箱变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#2变电所#1干变	10	1000	800	800
2170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#2变电所#2干变	10	1000	800	800
2171	市区（不含淮安区、淮阴区）	无线电厂宿舍外13006箱变	10	400	320	320
2172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#5变电所#1干变	10	1000	800	800
2173	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#6变电所#1干变	10	800	640	640
2174	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#7变电所#1干变	10	1000	800	800
2175	市区（不含淮安区、淮阴区）	13237配变（致君工贸门口）	10	400	320	320
2176	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_万达广场#8变电所#1干变	10	1000	800	800
2177	市区（不含淮安区、淮阴区）	13039配变（春雨小区）	10	400	299	299
2178	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#3干变	10	800	640	640
2179	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#2干变	10	800	640	640
2180	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#13干变	10	800	640	640
2181	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#6干变	10	630	504	504
2182	市区（不含淮安区、淮阴区）	11604美变	10	400	320	320
2183	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#1变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2184	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#6干变	10	630	504	504
2185	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#2干变	10	800	640	640
2186	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#15干变	10	800	640	640
2187	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#19干变	10	800	640	640
2188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_颐高广场变电所#1干变	10	1000	800	800
2189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_颐高广场变电所#2干变	10	1000	800	800
2190	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#5干变	10	800	640	640
2191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#4变电所#11干变	10	800	640	640
2192	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#8干变	10	1000	800	800
2193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7109箱变	10	630	504	504
2194	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#26干变	10	800	640	640
2195	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒辉花园变电所#1干变	10	1000	800	800
2196	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒辉花园变电所#3干变	10	1000	800	800
2197	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#7变电所#24干变	10	800	640	640
2198	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#4变电所#10干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2199	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13244配变（窑汪三队北）	10	200	160	160
2200	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3701箱变	10	400	320	320
2201	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4502变	10	400	320	320
2202	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#2变电所#6	10	630	504	504
2203	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#14干变	10	800	640	640
2204	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#19干变	10	800	640	640
2205	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所#6干变	10	630	504	504
2206	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#25干变	10	800	640	640
2207	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#12变电所#2干变	10	800	640	640
2208	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#12变电所#1干变	10	800	640	640
2209	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#1干变	10	800	640	640
2210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#3干变	10	800	640	640
2211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#2干变	10	800	640	640
2212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#13变电所#4干变	10	800	640	640
2213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#14变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#14变电所#2干变	10	800	640	640
2215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#1干变	10	800	640	640
2216	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#3干变	10	800	640	640
2217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#2干变	10	800	640	640
2218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#15变电所#4干变	10	800	640	640
2219	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#12干变	10	800	640	640
2220	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#3干变	10	800	640	640
2221	市区（不含淮安区、淮阴区）	天龙御城所#1干变	10	1000	800	800
2222	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#4干变	10	800	640	640
2223	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#2变电所#1干变	10	1000	800	800
2224	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#3变电所#1干变	10	1000	800	800
2225	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9414配变（解放新村桥）	10	400	320	320
2226	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#14干变	10	800	640	640
2227	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#1变电所#1	10	800	640	640
2228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#1变电所#2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2229	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#3	10	800	640	640
2230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#4	10	800	640	640
2231	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#5	10	800	640	640
2232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐化工业园小区#2变电所#6	10	800	640	640
2233	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13911配变（信息学院宿舍）	10	400	320	320
2234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1101PB（桑元路北）	10	400	320	320
2235	市区（不含淮安区、淮阴区）	94708箱变	10	630	504	504
2236	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#4干变	10	800	640	640
2237	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#3干变	10	630	504	504
2238	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#12干变	10	800	640	640
2239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒辉花园变电所#2干变	10	1000	800	800
2240	市区（不含淮安区、淮阴区）	13210配变（华东电机公司东）	10	400	320	320
2241	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
2242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐清华#3变电所#7干变	10	1000	800	800
2243	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2244	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#3干变	10	800	640	640
2245	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4401配变（万达小学北）	10	400	320	320
2246	市区（不含淮安区、淮阴区）	船机械厂南A4402	10	315	252	252
2247	市区（不含淮安区、淮阴区）	94727配变	10	200	160	160
2248	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1304箱变	10	630	504	504
2249	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#1干变	10	800	640	640
2250	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#5干变	10	630	504	504
2251	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#18干变	10	630	504	504
2252	市区（不含淮安区、淮阴区）	15901箱变	10	200	160	160
2253	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#8干变	10	800	640	640
2254	市区（不含淮安区、淮阴区）	15503公变	10	400	320	320
2255	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0612箱变	10	630	504	504
2256	市区（不含淮安区、淮阴区）	11606美变	10	400	320	320
2257	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#8干变	10	630	504	504
2258	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#13干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2259	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐花苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2260	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2261	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
2262	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7403箱变	10	315	252	252
2263	市区（不含淮安区、淮阴区）	18201箱变	10	500	400	400
2264	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐2变电所#1干变	10	500	400	400
2265	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐2所#2变	10	500	400	400
2266	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#10干变	10	800	640	640
2267	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#5干变	10	800	640	640
2268	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#3干变	10	800	640	640
2269	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18305箱变	10	630	504	504
2270	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#4干变	10	800	640	640
2271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#3变电所#7干变	10	1000	800	800
2272	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#3变电所#8干变	10	1000	800	800
2273	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#3变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2274	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#22干变	10	800	640	640
2275	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#4变电所#9干变	10	800	640	640
2276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_首馥豪园#4变电所#10干变	10	1000	800	800
2277	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#31干变	10	800	640	640
2278	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#16干变	10	630	504	504
2279	市区（不含淮安区、淮阴区）	中心商城变电所#1干变	10	1250	1000	1000
2280	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2281	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#8干变	10	630	504	504
2282	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#10干变	10	800	640	640
2283	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9203箱变	10	400	247	247
2284	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#15干变	10	1000	800	800
2285	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9209箱变	10	400	320	320
2286	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3622变（富强东北）	10	400	224	224
2287	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
2288	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#24干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2289	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润. 润府#2变电所#5干变	10	630	504	504
2290	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#3干变	10	800	640	640
2291	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2292	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#1变电所#1干变	10	800	640	640
2293	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1406配变（汇通一区）	10	400	320	320
2294	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#3干变	10	800	640	640
2295	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
2296	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2203箱变	10	400	320	320
2297	市区（不含淮安区、淮阴区）	18313箱变	10	200	160	160
2298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#9变电所#28干	10	800	640	640
2299	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#1干变	10	800	640	640
2300	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#10干变	10	800	640	640
2301	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#13干变	10	800	640	640
2302	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#8变电所#28干变	10	800	640	640
2303	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2304	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#1干变	10	800	640	640
2305	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4802箱变	10	630	504	504
2306	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#7干变	10	800	640	640
2307	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9413配变（富康园西）	10	400	257	257
2308	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#2变电所#12干变	10	800	640	640
2309	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#5变电所#9干变	10	800	640	640
2310	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#5变电所#10干变	10	800	640	640
2311	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#14干变	10	800	640	640
2312	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#3干变	10	800	640	640
2313	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#10变电所#34干变	10	630	504	504
2314	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6101公变	10	400	320	320
2315	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#2变电所#4干变	10	1000	800	800
2316	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#28干变	10	800	640	640
2317	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#3变电所#10干变	10	800	640	640
2318	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#16干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2319	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#5变电所#16干变	10	800	640	640
2320	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2321	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#14干变	10	800	640	640
2322	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601箱变	10	500	400	400
2323	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#6干变	10	800	640	640
2324	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
2325	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#17干变	10	800	640	640
2326	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#10干变	10	800	640	640
2327	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#2干变	10	630	504	504
2328	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#7干变	10	800	640	640
2329	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4309箱变	10	400	320	320
2330	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#19干变	10	630	504	504
2331	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#7干变	10	800	640	640
2332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19603配变（电影公司南门）	10	400	307	307
2333	市区（不含淮安区、淮阴区）	18402[爱民路东]	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2334	市区（不含淮安区、淮阴区）	13810美变	10	500	400	400
2335	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所3干变	10	800	640	640
2336	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2337	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#9变电所#9干变	10	1000	800	800
2338	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#9变电所#10干变	10	1000	800	800
2339	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#24干变	10	800	640	640
2340	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8604美变	10	500	400	400
2341	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8605美变	10	500	400	400
2342	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#7干变	10	800	640	640
2343	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#8干变	10	800	640	640
2344	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2345	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#11干变	10	630	504	504
2346	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#4干	10	1000	800	800
2347	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#18干变	10	800	640	640
2348	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#2变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2349	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#2变电所#2干变	10	1000	800	800
2350	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#3变电所#1干变	10	1000	800	800
2351	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#3变电所#2干变	10	1000	800	800
2352	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#4干变	10	800	640	640
2353	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#4变电所#9干变	10	1000	800	800
2354	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#4变电所#10干变	10	1000	800	800
2355	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2356	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#12干变	10	800	640	640
2357	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#10干变	10	800	640	640
2358	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#11干变	10	800	640	640
2359	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#2干变	10	800	640	640
2360	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#1干变	10	800	640	640
2361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_云梦清河#4变电所#3干变	10	800	640	640
2362	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#9变电所#7干变	10	630	504	504
2363	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#9变电所#8干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2364	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#3干变	10	1000	800	800
2365	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#4干变	10	1000	800	800
2366	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#1干变	10	1000	800	800
2367	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#2干变	10	1000	800	800
2368	市区（不含淮安区、淮阴区）	18423配变	10	400	320	320
2369	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6103箱变	10	400	320	320
2370	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#9干变	10	800	640	640
2371	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#9干变	10	800	640	640
2372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙国际大厦变电所#1干变	10	630	504	504
2373	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#5干变	10	800	640	640
2374	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#7干变	10	630	504	504
2375	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#15干变	10	800	640	640
2376	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#4干变	10	800	640	640
2377	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#37干变	10	630	504	504
2378	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2379	市区（不含淮安区、淮阴区）	94609箱变	10	630	504	504
2380	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙国际大厦变电所#2干变	10	630	504	504
2381	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2382	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#26干变	10	800	640	640
2383	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3404配变	10	400	320	320
2384	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#9干变	10	800	640	640
2385	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#7干变	10	800	640	640
2386	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#68干变	10	800	640	640
2387	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9505配变(蛋品厂宿舍南)	10	400	304	304
2388	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#32干变	10	800	640	640
2389	市区（不含淮安区、淮阴区）	13008变(四区12栋西)	10	400	320	320
2390	市区（不含淮安区、淮阴区）	94806箱变	10	630	504	504
2391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#1干	10	800	640	640
2392	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#2干	10	800	640	640
2393	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#3干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#2变电所#4干	10	800	640	640
2395	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#1干	10	630	504	504
2396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#2干	10	630	491	491
2397	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#3干	10	630	504	504
2398	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天华庭小区#3变电所#4干	10	630	504	504
2399	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#13干变	10	800	640	640
2400	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#4干变	10	800	640	640
2401	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#28干变	10	630	504	504
2402	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#12干变	10	800	640	640
2403	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
2404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#2变电所#5	10	800	640	640
2405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金悦商置中心#2变电所#6	10	800	640	640
2406	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#10变电所#11干	10	1000	800	800
2407	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#15干变	10	630	504	504
2408	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2409	市区（不含淮安区、淮阴区）	13213配变(宜和家具)	10	400	320	320
2410	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#31干变	10	800	640	640
2411	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2412	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7501箱变	10	630	504	504
2413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#10变电所#12干	10	1000	800	800
2414	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#22干变	10	800	640	640
2415	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#9干变	10	630	504	504
2416	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_肉联宿舍11512变	10	400	320	320
2417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#9变电所#21干变	10	800	640	640
2418	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#30干变	10	800	640	640
2419	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#7变电所#23干变	10	800	640	640
2420	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#2干变	10	630	504	504
2421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清江诚品花园#2变电所#8干	10	800	640	640
2422	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#4干变	10	800	640	640
2423	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2424	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#4干变	10	1000	800	800
2425	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#4干变	10	630	504	504
2426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#3干变	10	630	504	504
2427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#2干变	10	630	504	504
2428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒荣国际广场变电所#1干变	10	630	504	504
2429	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2430	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#2干变	10	800	640	640
2431	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#5干变	10	1000	800	800
2432	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#7干变	10	1000	800	800
2433	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#6干变	10	1000	800	800
2434	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#8干变	10	1000	800	800
2435	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#3变电所#9干变	10	1000	800	800
2436	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#3变电所#10干变	10	1000	800	800
2437	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2438	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#3干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12913配变（众轩运输公司	10	400	320	320
2440	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#15干变	10	800	640	640
2441	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2502箱变	10	630	504	504
2442	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#5干变	10	800	640	640
2443	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
2444	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#16干变	10	800	640	640
2445	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#3变电所#22干变	10	800	640	640
2446	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401XB清中宿舍一	10	400	320	320
2447	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#2变电所#3干变	10	1000	800	800
2448	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#6干变	10	800	640	640
2449	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#4变电所#13干变	10	800	640	640
2450	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#7干变	10	630	504	504
2451	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#8干变	10	800	640	640
2452	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#9干变	10	800	640	640
2453	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8501配变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_12518配变（西媒建）	10	400	320	320
2455	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#9干变	10	800	640	640
2456	市区（不含淮安区、淮阴区）	94903变	10	400	320	320
2457	市区（不含淮安区、淮阴区）	91701箱变	10	630	504	504
2458	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#18干变	10	800	640	640
2459	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4306箱变	10	500	400	400
2460	市区（不含淮安区、淮阴区）	13001箱变	10	400	320	320
2461	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2462	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#24干变	10	800	640	640
2463	市区（不含淮安区、淮阴区）	12511配变	10	200	160	160
2464	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6303箱变#1变	10	500	400	400
2465	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6304箱变#1变	10	500	400	400
2466	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6305箱变#1变	10	500	400	400
2467	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6306箱变#1变	10	500	400	400
2468	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#4干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2469	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9627公变	10	250	200	200
2470	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所10干变	10	800	640	640
2471	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#13干变	10	800	640	640
2472	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11914箱变	10	630	504	504
2473	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#5干变	10	800	640	640
2474	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#3干变	10	800	640	640
2475	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#4干变	10	800	640	640
2476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#2变电所#6干变	10	800	640	640
2477	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6605箱变	10	200	160	160
2478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#1变电所#1干变	10	800	640	640
2479	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金域华府#1变电所#2干变	10	800	640	640
2480	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#6变电所#11干变	10	800	640	640
2481	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#6变电所#12干变	10	800	640	640
2482	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94917XB箱变#1变	10	630	504	504
2483	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8107箱变油厂小区中	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94923XB箱变#1变	10	630	504	504
2485	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#32干变	10	630	504	504
2486	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#1干变	10	800	640	640
2487	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#11干变	10	800	640	640
2488	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8202箱变（华城小区西）	10	630	504	504
2489	市区（不含淮安区、淮阴区）	13212配变（大东商贸）	10	400	320	320
2490	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#2干变	10	800	640	640
2491	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴业国际广场#1变电所#2干	10	1000	800	800
2492	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#7干变	10	800	640	640
2493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣新港湾变电所#4干变	10	800	640	640
2494	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#12干变	10	800	640	640
2495	市区（不含淮安区、淮阴区）	94705箱变	10	500	400	400
2496	市区（不含淮安区、淮阴区）	94707箱变	10	630	504	504
2497	市区（不含淮安区、淮阴区）	94706箱变	10	400	320	320
2498	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#16干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2499	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
2500	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_财富广场变电所#2干变	10	630	504	504
2501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_财富广场变电所#4干变	10	630	504	504
2502	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#30干变	10	630	504	504
2503	市区（不含淮安区、淮阴区）	19703配变[一品村]	10	400	320	320
2504	市区（不含淮安区、淮阴区）	19702配变[永宁小学前]	10	315	252	252
2505	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19701配变[永宁小学北]	10	200	160	160
2506	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8306配变（人民路北首）	10	200	160	160
2507	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8307配变（少年宫北）	10	400	320	320
2508	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8308配变（少年宫南）	10	400	320	320
2509	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8309配变（石塔湖）	10	315	248	248
2510	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8310配变（石塔湖南）	10	400	320	320
2511	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8311配变（清港会堂外）	10	400	320	320
2512	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8313配变（消防队外）	10	400	320	320
2513	市区（不含淮安区、淮阴区）	15204公变[乡镇府门前]	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2514	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13226配变（窑汪渔场）	10	200	160	160
2515	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13211配变（窑汪四队）	10	315	252	252
2516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13217配变（窑汪三队）	10	200	160	160
2517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13218配变（城南窑汪六	10	200	133	133
2518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13223配变（窑汪村东）	10	160	128	128
2519	市区（不含淮安区、淮阴区）	13829变(中径路西)	10	200	160	160
2520	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13231配变（新青年路东）	10	315	252	252
2521	市区（不含淮安区、淮阴区）	13232配变（新青年路西）	10	400	320	320
2522	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8302XB石塔湖小区	10	400	320	320
2523	市区（不含淮安区、淮阴区）	13201配变（园区北）	10	315	252	252
2524	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13225配变（西湖三队北）	10	400	320	320
2525	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13216配变（城南西湖一队）	10	315	252	252
2526	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13221配变	10	200	160	160
2527	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9502变(农电站西)	10	400	320	320
2528	市区（不含淮安区、淮阴区）	13202配变（园区东）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2529	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8503变	10	315	252	252
2530	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8505配变	10	200	160	160
2531	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13222配变（佳通轮胎西）	10	400	320	320
2532	市区（不含淮安区、淮阴区）	15501公变（影剧院门前）	10	400	292	292
2533	市区（不含淮安区、淮阴区）	13206配变（园区中）	10	400	320	320
2534	市区（不含淮安区、淮阴区）	13207配变（园区西）	10	400	320	320
2535	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水门小区东	10	630	504	504
2536	市区（不含淮安区、淮阴区）	13402配变（构件厂北）	10	400	320	320
2537	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水门桥小区	10	800	640	640
2538	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15805配变（城南五组福利）	10	315	252	252
2539	市区（不含淮安区、淮阴区）	15807配变（城南福田金象路）	10	400	320	320
2540	市区（不含淮安区、淮阴区）	15808配变（福田一八组）	10	200	160	160
2541	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_15809配变（福田二八组）	10	200	160	160
2542	市区（不含淮安区、淮阴区）	15812配变（城南三组河堤）	10	400	320	320
2543	市区（不含淮安区、淮阴区）	13016变（安邦小区南）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2544	市区（不含淮安区、淮阴区）	13017变（安邦小区北）	10	315	252	252
2545	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
2546	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2201箱变	10	630	504	504
2547	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2202箱变	10	630	504	504
2548	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203箱变（二区四幢北）	10	630	504	504
2549	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204箱变（西大院一区4幢北）	10	630	504	504
2550	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19507箱变（益兴名流南）	10	630	504	504
2551	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#2变电所#2干变	10	1000	800	800
2552	市区（不含淮安区、淮阴区）	13018变（二区五幢西）	10	400	320	320
2553	市区（不含淮安区、淮阴区）	18609美变	10	630	504	504
2554	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9301箱变（富康园二栋西）	10	630	504	504
2555	市区（不含淮安区、淮阴区）	13019变（二区一幢东）	10	400	320	320
2556	市区（不含淮安区、淮阴区）	13022变（七区五幢南）	10	400	320	320
2557	市区（不含淮安区、淮阴区）	13023变（化肥厂宿舍东）	10	400	320	320
2558	市区（不含淮安区、淮阴区）	99303箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2560	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#3变电所#1干变	10	1000	800	800
2561	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5703箱变	10	630	504	504
2562	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#1变电所#1干变	10	1250	1000	1000
2563	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91620箱变	10	630	504	504
2564	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#4变电所#1干变	10	1000	800	800
2565	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#4变电所#2干变	10	1000	800	800
2566	市区（不含淮安区、淮阴区）	13024变（化肥厂宿舍西）	10	400	320	320
2567	市区（不含淮安区、淮阴区）	13025变（三区十五幢西）	10	400	320	320
2568	市区（不含淮安区、淮阴区）	13026变（四区6幢北）	10	400	320	320
2569	市区（不含淮安区、淮阴区）	13028变（清棉医院）	10	315	252	252
2570	市区（不含淮安区、淮阴区）	13029变（四区15幢北）	10	400	320	320
2571	市区（不含淮安区、淮阴区）	13030变（四区19幢北）	10	400	320	320
2572	市区（不含淮安区、淮阴区）	13031变（四区12幢北）	10	400	320	320
2573	市区（不含淮安区、淮阴区）	13009变（四区8幢北）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2574	市区（不含淮安区、淮阴区）	13033变(四区2幢西)	10	400	320	320
2575	市区（不含淮安区、淮阴区）	13003箱变石化新村	10	630	504	504
2576	市区（不含淮安区、淮阴区）	13002箱变化工新村西	10	630	504	504
2577	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94702箱变	10	630	504	504
2578	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛和名都#3变电所#1干变	10	800	631	631
2579	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#2变电所#1干变	10	800	640	640
2580	市区（不含淮安区、淮阴区）	11315配变（环城路北南）	10	400	320	320
2581	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2582	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福星花园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
2583	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#4变电所#1干变	10	1000	800	800
2584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#4变电所#2干变	10	1000	800	800
2585	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7107箱变	10	500	400	400
2586	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D7108箱变	10	500	400	400
2587	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601箱变	10	630	504	504
2588	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1103箱变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2589	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#1变电所#2干变	10	1250	1000	1000
2590	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9202箱变	10	315	252	252
2591	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13908箱变	10	630	504	504
2592	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13909箱变	10	630	504	504
2593	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13903箱变	10	630	504	504
2594	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#3变电所#1干变	10	1000	800	800
2595	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#3变电所#2干变	10	1000	800	800
2596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13910箱变	10	630	504	504
2597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13902箱变	10	630	504	504
2598	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13901箱变	10	630	504	504
2599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13904箱变	10	630	504	504
2600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13907箱变	10	630	504	504
2601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13906箱变	10	630	504	504
2602	市区（不含淮安区、淮阴区）	13905箱变	10	630	504	504
2603	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1201美变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2604	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1202美变	10	1000	800	800
2605	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2606	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#2变电所#1干变	10	800	640	640
2607	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#1变电所#2干变	10	1000	800	800
2608	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#2变电所#2干变	10	800	640	640
2609	市区（不含淮安区、淮阴区）	第八二医院金星家园小区变电所	10	630	504	504
2610	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8404箱变	10	500	400	400
2611	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8403箱变	10	630	504	504
2612	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3607箱变	10	400	320	320
2613	市区（不含淮安区、淮阴区）	13501箱变[天山公寓]	10	400	320	320
2614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园变电所2#干变	10	1250	1000	1000
2615	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_温州花园变电所#1干变	10	1250	1000	1000
2616	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞福莱小区变电所#1干变	10	1000	800	800
2617	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欧洲城#1变电所#2干变	10	1000	800	800
2618	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月星城变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2619	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_第一城#2变电所#1变	10	1000	800	800
2620	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#2变电所#2变	10	1000	800	800
2621	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_电厂河小区3#楼南B9402	10	630	504	504
2622	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_电厂河小区1#楼南B9401XB	10	630	504	504
2623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_电厂河小区6#楼南B9403XB	10	630	504	504
2624	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94922箱变	10	400	320	320
2625	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94901配变	10	315	221	221
2626	市区（不含淮安区、淮阴区）	91405箱变	10	200	160	160
2627	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13506XB	10	630	504	504
2628	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13507XB	10	630	504	504
2629	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13508XB	10	630	504	504
2630	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_瑞景苑变电所1#干变	10	630	504	504
2631	市区（不含淮安区、淮阴区）	13301美变	10	500	400	400
2632	市区（不含淮安区、淮阴区）	19901箱变	10	500	400	400
2633	市区（不含淮安区、淮阴区）	19902箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2634	市区（不含淮安区、淮阴区）	19903箱变	10	500	400	400
2635	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11816箱变	10	630	504	504
2636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11307箱变	10	630	504	504
2637	市区（不含淮安区、淮阴区）	11811箱变	10	400	320	320
2638	市区（不含淮安区、淮阴区）	11810箱变	10	630	504	504
2639	市区（不含淮安区、淮阴区）	11812箱变	10	630	504	504
2640	市区（不含淮安区、淮阴区）	11813箱变	10	500	400	400
2641	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11315箱变	10	630	504	504
2642	市区（不含淮安区、淮阴区）	11316箱变(锦江花园2)低压台区	10	630	504	504
2643	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11317箱变	10	630	504	504
2644	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505变[邮政机械厂]	10	400	320	320
2645	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11501箱变	10	630	504	504
2646	市区（不含淮安区、淮阴区）	11902箱变	10	630	504	504
2647	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8208箱变	10	250	200	200
2648	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13714箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2649	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13801XB	10	630	504	504
2650	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4503配变（娱乐城东）	10	400	320	320
2651	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6402XB	10	500	400	400
2652	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6401XB	10	500	400	400
2653	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9331配变（二区2栋北）	10	315	252	252
2654	市区（不含淮安区、淮阴区）	13719配变（农垦安装公司宿舍）	10	400	320	320
2655	市区（不含淮安区、淮阴区）	13718配变（建设路）	10	400	320	320
2656	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13720配变（革命小区）	10	400	320	320
2657	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13706箱变	10	500	400	400
2658	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13704箱变	10	630	504	504
2659	市区（不含淮安区、淮阴区）	19612配变（工行门前）	10	400	320	320
2660	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13705箱变	10	500	400	400
2661	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13707箱变	10	500	400	400
2662	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8401箱变	10	400	320	320
2663	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5303箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2664	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5302箱变	10	400	320	320
2665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11906箱变	10	400	320	320
2666	市区（不含淮安区、淮阴区）	11908箱变（家得利超市南）	10	400	320	320
2667	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8209箱变	10	400	320	320
2668	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8207箱变	10	400	320	320
2669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8205箱变	10	400	320	320
2670	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_购物广场#2变电所#3干变	10	630	504	504
2671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#2变电所1#干变	10	1250	1000	1000
2672	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#1变电所2#干变	10	800	640	640
2673	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#2变电所2#干变	10	1250	1000	1000
2674	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94104箱变	10	630	504	504
2675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94101箱变	10	630	504	504
2676	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94102箱变	10	630	504	504
2677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94105箱变	10	630	504	504
2678	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94103箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2679	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94401箱变	10	630	504	504
2680	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#1变电所#2干变	10	1000	800	800
2681	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#1变电所#1干变	10	1000	800	800
2682	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
2683	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅苑#2变电所#1干变	10	1000	800	800
2684	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅苑#2变电所#2干变	10	1000	800	800
2685	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_和达雅园#3变电所2#干变	10	1000	800	800
2686	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5505箱变	10	630	504	504
2687	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4302箱变	10	630	504	504
2688	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A4303箱变	10	630	504	504
2689	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4304箱变	10	630	504	504
2690	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5506箱变	10	630	504	504
2691	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94407箱变	10	630	504	504
2692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94406箱变	10	630	504	504
2693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94402箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2694	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94408箱变	10	630	504	504
2695	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94403箱变	10	500	400	400
2696	市区（不含淮安区、淮阴区）	13721配变（建设路西）	10	400	320	320
2697	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6001箱变	10	315	252	252
2698	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13505箱变	10	400	320	320
2699	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8403PB(菜根香门前)	10	400	320	320
2700	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94931配变	10	400	320	320
2701	市区（不含淮安区、淮阴区）	12934变（综合楼）	10	400	320	320
2702	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0604箱变	10	400	320	320
2703	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94620配变	10	315	252	252
2704	市区（不含淮安区、淮阴区）	12603配变（长青路南）	10	400	320	320
2705	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#2变电所#2干变	10	1600	1280	1280
2706	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8301配变（十五分部东）	10	315	252	252
2707	市区（不含淮安区、淮阴区）	金马小区变电所北干变	10	1250	1000	1000
2708	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新新家园#2变电所#1干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2709	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9503箱变（13#北）	10	630	504	504
2710	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金伦汇锦园#1变电所#2干	10	1250	1000	1000
2711	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金伦汇锦园#2变电所#2干	10	1250	1000	1000
2712	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94807箱变	10	500	400	400
2713	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94808箱变	10	500	400	400
2714	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9502箱变	10	500	400	400
2715	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9504箱变（14#北）	10	630	504	504
2716	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508箱变（17#南）	10	500	400	400
2717	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9507箱变[5#南]	10	500	400	400
2718	市区（不含淮安区、淮阴区）	城中花苑变电所#1干变	10	800	640	640
2719	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11107箱变	10	630	504	504
2720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9412配变（污水处理厂院	10	400	296	296
2721	市区（不含淮安区、淮阴区）	18601变(时代超市西)	10	315	252	252
2722	市区（不含淮安区、淮阴区）	19315XB	10	500	400	400
2723	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清华美墅变电所#1干变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2724	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8501箱变（2#楼北）	10	630	504	504
2725	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8502箱变（2#楼南西）	10	500	400	400
2726	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8503箱变（3#楼东）	10	500	400	400
2727	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8504箱变（10#楼南）	10	500	400	400
2728	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8505箱变（11#楼南）	10	500	400	400
2729	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94809箱变	10	630	504	504
2730	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94810箱变	10	630	504	504
2731	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新淮中花园#1变电所#1干	10	1250	1000	1000
2732	市区（不含淮安区、淮阴区）	11601箱变	10	630	504	504
2733	市区（不含淮安区、淮阴区）	11602箱变	10	630	504	504
2734	市区（不含淮安区、淮阴区）	11603箱变	10	630	504	504
2735	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#1变电所#2干	10	1000	800	800
2736	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#2变电所#2干	10	1000	800	800
2737	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#2变电所#2干变	10	1000	800	800
2738	市区（不含淮安区、淮阴区）	新苑逸城变电所2#干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2739	市区（不含淮安区、淮阴区）	新苑逸城变电所1#干变	10	1000	800	800
2740	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香格里拉#2变电所#1干变	10	1000	800	800
2741	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1101箱变	10	630	504	504
2742	市区（不含淮安区、淮阴区）	联通变电所#1干变	10	630	504	504
2743	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7406变	10	200	160	160
2744	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文庙变电所#1干变	10	1000	800	800
2745	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文庙变电所#2干变	10	1000	800	800
2746	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7268公变（兴庄十组路	10	400	320	320
2747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7266公变（兴庄韩城小	10	315	252	252
2748	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9602公变（小河电站）	10	315	252	252
2749	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9619公变（先锋村十一组）	10	400	210	210
2750	市区（不含淮安区、淮阴区）	15905公变（韩城九组）	10	200	160	160
2751	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9633公变（城南小闸苗圃）	10	315	252	252
2752	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7208箱变	10	630	459	459
2753	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城开闭所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2754	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11310箱变	10	630	504	504
2755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94622配变	10	315	252	252
2756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮海第一城开闭所#1干变	10	800	640	640
2757	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#2变电所#1干变	10	1000	800	800
2758	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#3变电所#2干变	10	1000	800	800
2759	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#2变电所#2干变	10	1000	800	800
2760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康城明珠#3变电所#1干变	10	1000	800	800
2761	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611箱变	10	400	320	320
2762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9337配变（化纤36#楼）	10	400	320	320
2763	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19510配变	10	315	252	252
2764	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城嘉苑变电所#2干变	10	1000	800	800
2765	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#22干变	10	800	640	640
2766	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2504变(电厂河北首)	10	400	320	320
2767	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
2768	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#27干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2769	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#3干变	10	800	640	640
2770	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#9干变	10	800	640	640
2771	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2772	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#35干变	10	630	504	504
2773	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#22干变	10	800	640	640
2774	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9302美变	10	400	320	320
2775	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9303美变	10	400	320	320
2776	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#16干变	10	800	640	640
2777	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_恒大名都#19变电所#71干变	10	800	640	640
2778	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#3干变	10	800	640	640
2779	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_酃城国际#10变电所#27干变	10	800	640	640
2780	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#20干变	10	800	640	640
2781	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
2782	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#16干变	10	800	640	640
2783	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#13干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2784	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2785	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8301箱变	10	630	504	504
2786	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5602美变	10	500	400	400
2787	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5605美变	10	500	400	400
2788	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8108箱变	10	500	400	400
2789	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8212配变	10	400	320	320
2790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_91401箱变	10	630	504	504
2791	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#25干变	10	800	640	640
2792	市区（不含淮安区、淮阴区）	融达广场变电所#2干变	10	800	640	640
2793	市区（不含淮安区、淮阴区）	13011配变（城西路农行）	10	400	320	320
2794	市区（不含淮安区、淮阴区）	94717配变	10	400	320	320
2795	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃源居18610箱变配电变压器	10	630	504	504
2796	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#12干变	10	1000	800	800
2797	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#5干变	10	800	640	640
2798	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#24干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2799	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
2800	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2801	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0603箱变	10	630	504	504
2802	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#28干变	10	800	640	640
2803	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2804	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5101箱变	10	400	320	320
2805	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#12干变	10	800	640	640
2806	市区（不含淮安区、淮阴区）	15907公变（韩城泵站东）	10	400	320	320
2807	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8215箱变	10	630	504	504
2808	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#9干变	10	800	640	640
2809	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#14干变	10	630	504	504
2810	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#7干变	10	800	640	640
2811	市区（不含淮安区、淮阴区）	11126变[东风小区西]	10	200	160	160
2812	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19403配变（新华苑东）	10	400	320	320
2813	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18506变（鸳鸯楼）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2814	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8210配变(西小闸)	10	400	320	320
2815	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92407配变[健康东村外七]	10	400	320	320
2816	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_92402配变[健康东村外二]	10	400	320	320
2817	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#1干变	10	800	640	640
2818	市区（不含淮安区、淮阴区）	13008箱变	10	500	400	400
2819	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1205配变(商业局宿舍)	10	400	320	320
2820	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1220配变	10	400	320	320
2821	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#10干变	10	800	640	640
2822	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2823	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3610变（富强西）	10	315	252	252
2824	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1214变[南门小街]	10	400	320	320
2825	市区（不含淮安区、淮阴区）	94401配变(化工阀门厂外)	10	400	320	320
2826	市区（不含淮安区、淮阴区）	19907变(四区五栋东南)	10	400	320	320
2827	市区（不含淮安区、淮阴区）	19908变(四区五栋东)	10	315	252	252
2828	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#1变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2829	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1403配变	10	400	320	320
2830	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#18干变	10	800	640	640
2831	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2832	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#15干变	10	800	640	640
2833	市区（不含淮安区、淮阴区）	11912变（金淮楼）	10	200	160	160
2834	市区（不含淮安区、淮阴区）	19914变（八区七幢东）	10	400	320	320
2835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11119变[清浦有机化工厂外]	10	200	160	160
2836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G7102公变（兴庄油箱厂）	10	200	160	160
2837	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#1干变	10	800	640	640
2838	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#11干变	10	800	640	640
2839	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9626公变	10	200	1	1
2840	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9617公变（新淮一二三组）	10	250	200	200
2841	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#9干变	10	800	640	640
2842	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#13干变	10	630	504	504
2843	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1213公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2844	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#22干变	10	800	640	640
2845	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2846	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#17干变	10	800	640	640
2847	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#23干变	10	800	640	640
2848	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#5变电所#13干	10	800	640	640
2849	市区（不含淮安区、淮阴区）	19701箱变	10	630	504	504
2850	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#7变电所#17干变	10	800	640	640
2851	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#6干变	10	800	640	640
2852	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
2853	市区（不含淮安区、淮阴区）	15201公变	10	315	252	252
2854	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#7变电所#24干	10	800	640	640
2855	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
2856	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#20干变	10	800	640	640
2857	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南祥和至尊家园#2变电所	10	800	640	640
2858	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南祥和至尊家园#2变电所#4干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2859	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_祥和至尊家园#2变电所#5干	10	800	640	640
2860	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南祥和至尊家园#2变电所#6干	10	800	640	640
2861	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7002配变	10	250	200	200
2862	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#9干变	10	800	640	640
2863	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_13204配变（窑汪村）	10	400	320	320
2864	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2865	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#15干变	10	800	640	640
2866	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9304箱变	10	400	320	320
2867	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2868	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19508配变（益兴名流北）	10	400	304	304
2869	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8102变（上海路小学东）	10	400	320	320
2870	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#1干变	10	630	504	504
2871	市区（不含淮安区、淮阴区）	13706配变（海州铂兰亭北）	10	400	320	320
2872	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
2873	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19707配变[大众塑料厂外]	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2874	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2875	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#10干变	10	800	640	640
2876	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1405箱变	10	630	504	504
2877	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2878	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19909变(六区四栋西)	10	315	252	252
2879	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19910变(六区二栋东)	10	315	252	252
2880	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19911变(七区五栋西)	10	400	320	320
2881	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7104配变[检查院内]	10	400	320	320
2882	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新天地花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2883	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
2884	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新天地花苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
2885	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2886	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
2887	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
2888	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新天地花苑#3变电所#8干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2889	市区（不含淮安区、淮阴区）	19408公变	10	400	320	320
2890	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
2891	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
2892	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
2893	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
2894	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8305配变（液压机械厂小区）	10	400	320	320
2895	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8304配变（清河机关宿舍南）	10	400	320	320
2896	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8303配变（清河机关宿舍北）	10	400	320	320
2897	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8302配变（清河机关宿舍）	10	400	308	308
2898	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19913变(八区十二栋西)	10	400	320	320
2899	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7310箱变	10	630	504	504
2900	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19413箱变	10	630	504	504
2901	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金泰东18601箱变	10	630	504	504
2902	市区（不含淮安区、淮阴区）	18602箱变	10	630	504	504
2903	市区（不含淮安区、淮阴区）	18604箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2904	市区（不含淮安区、淮阴区）	18605箱变	10	630	504	504
2905	市区（不含淮安区、淮阴区）	19310箱变	10	500	387	387
2906	市区（不含淮安区、淮阴区）	19311箱变	10	500	400	400
2907	市区（不含淮安区、淮阴区）	19314箱变	10	500	400	400
2908	市区（不含淮安区、淮阴区）	19313箱变	10	500	400	400
2909	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#9干变	10	1000	800	800
2910	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#16干变	10	800	640	640
2911	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#4变电所#10干变	10	1000	800	800
2912	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#6变电所#22干变	10	800	640	640
2913	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_茂华璟都园#6变电所#18干	10	800	640	640
2914	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#5变电所#17干变	10	800	640	640
2915	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#27干变	10	630	504	504
2916	市区（不含淮安区、淮阴区）	19312箱变	10	500	400	400
2917	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_审批中心	10	800	640	640
2918	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#4干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2919	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2920	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#1变电所#3干变	10	630	504	504
2921	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
2922	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
2923	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
2924	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
2925	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7315箱变	10	630	504	504
2926	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7316箱变	10	630	504	504
2927	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7314箱变	10	630	504	504
2928	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7313箱变	10	630	504	504
2929	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6308箱变	10	630	504	504
2930	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6311箱变	10	630	504	504
2931	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6319箱变	10	500	400	400
2932	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6309箱变	10	400	320	320
2933	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6310箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2934	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8204箱变（华城小区东）	10	630	504	504
2935	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8203箱变（华城小区中）	10	630	504	504
2936	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#12干变	10	800	640	640
2937	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
2938	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
2939	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#11干变	10	800	640	640
2940	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#12干变	10	800	640	640
2941	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所13#干变	10	800	640	640
2942	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所14#干变	10	800	578	578
2943	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所15#干变	10	800	640	640
2944	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所16#干变	10	800	640	640
2945	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6323箱变	10	630	504	504
2946	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7303XB文沁园小区	10	500	400	400
2947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中央幸福美地#3变电所#9干	10	800	640	640
2948	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2949	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#16干变	10	800	640	640
2950	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#6干变	10	800	640	640
2951	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#26干变	10	800	640	640
2952	市区（不含淮安区、淮阴区）	12802配变（八中对面）	10	400	320	320
2953	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#13干变	10	800	640	640
2954	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所2干变	10	800	640	640
2955	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#14干变	10	800	640	640
2956	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601配变	10	400	320	320
2957	市区（不含淮安区、淮阴区）	12606配变（派出所）	10	400	320	320
2958	市区（不含淮安区、淮阴区）	12602配变（长青路）	10	400	320	320
2959	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2605变（南京路）	10	400	278	278
2960	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2604变（南门友创小区东）	10	400	305	305
2961	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#8干变	10	800	640	640
2962	市区（不含淮安区、淮阴区）	13010箱变	10	400	320	320
2963	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2964	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8402PB	10	400	320	320
2965	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#5变电所#12干变	10	800	640	640
2966	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#33干变	10	630	504	504
2967	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2603变（医务室）	10	400	299	299
2968	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7302配变（环城路）	10	315	252	252
2969	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6116公变（汽车修理厂充电站）	10	400	320	320
2970	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
2971	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#3干变	10	800	640	640
2972	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#4干变	10	800	640	640
2973	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9404XB富康6栋西	10	800	640	640
2974	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2501箱变文颐园小区	10	500	400	400
2975	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#14干变	10	800	640	640
2976	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#8干变	10	800	640	640
2977	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#20干变	10	800	640	640
2978	市区（不含淮安区、淮阴区）	13401配变（团结一队）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2979	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9506箱变	10	630	504	504
2980	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9505箱变	10	630	504	504
2981	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7304XB卫生防疫站	10	250	200	200
2982	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11109箱变	10	630	504	504
2983	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11105箱变	10	630	504	504
2984	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7101美变	10	400	320	320
2985	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
2986	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#3干变	10	800	640	640
2987	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6302箱变	10	630	504	504
2988	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6301箱变	10	630	504	504
2989	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9510变(化校西)	10	400	320	320
2990	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9503变（液化气站外）	10	400	320	320
2991	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11110箱变	10	630	504	504
2992	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7101箱变	10	500	400	400
2993	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#5干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2994	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6604美变	10	400	320	320
2995	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
2996	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8202配变	10	315	252	252
2997	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501变(西郊三队)	10	400	320	320
2998	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9504变(蛋品厂宿舍)	10	315	252	252
2999	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9506配变(西郊三队东)	10	400	320	320
3000	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508配变(成明家具厂)	10	315	243	243
3001	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8109箱变	10	800	640	640
3002	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8103箱变	10	630	504	504
3003	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8105箱变	10	800	640	640
3004	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104箱变	10	630	504	504
3005	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8106箱变	10	800	640	640
3006	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#18干变	10	800	640	640
3007	市区（不含淮安区、淮阴区）	19205箱变	10	500	400	400
3008	市区（不含淮安区、淮阴区）	19202箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3009	市区（不含淮安区、淮阴区）	19201箱变（加洲城西）	10	630	504	504
3010	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7405变	10	200	149	149
3011	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#1干变	10	800	640	640
3012	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#3干变	10	800	640	640
3013	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
3014	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#11干变	10	800	640	640
3015	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
3016	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
3017	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#31干变	10	800	640	640
3018	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7403变	10	200	160	160
3019	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7404变	10	315	252	252
3020	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#19干变	10	800	640	640
3021	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#8干变	10	800	640	640
3022	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#4干变	10	800	640	640
3023	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9607#箱变（9#楼北）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3024	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9606#箱变（7#楼北）	10	500	400	400
3025	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东南公寓18608美变	10	160	128	128
3026	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3402配变[汽运公司宿舍]	10	400	320	320
3027	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_机关北大院变电所#2干变	10	800	640	640
3028	市区（不含淮安区、淮阴区）	94414箱变	10	630	504	504
3029	市区（不含淮安区、淮阴区）	94415箱变	10	630	504	504
3030	市区（不含淮安区、淮阴区）	94416箱变	10	630	504	504
3031	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉润苑变电所#2干变	10	800	640	640
3032	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94107箱变	10	630	504	504
3033	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94106箱变	10	630	504	504
3034	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0606箱变	10	500	400	400
3035	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0609箱变	10	630	504	504
3036	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0608箱变	10	630	504	504
3037	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0611箱变	10	630	504	504
3038	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_联通变电所#2干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3039	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4801箱变	10	630	504	504
3040	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4803箱变	10	630	504	504
3041	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4804箱变	10	200	160	160
3042	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南14008箱变	10	630	504	504
3043	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4805箱变	10	315	252	252
3044	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南富丽花园14007箱变	10	630	504	504
3045	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南富丽花园14005箱变	10	630	504	504
3046	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1201箱变	10	630	504	504
3047	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1204箱变	10	500	400	400
3048	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1202箱变	10	500	400	400
3049	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1203箱变	10	500	400	400
3050	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5102箱变	10	630	504	504
3051	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8402箱变	10	630	504	504
3052	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8405箱变	10	630	504	504
3053	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8407箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3054	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5101变（清拖宿舍交通路）	10	315	252	252
3055	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8401配变	10	315	252	252
3056	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8404PB（安涉桥南）	10	400	320	320
3057	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8405PB（闸北派出所）	10	400	320	320
3058	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5301变（石码头街）	10	400	320	320
3059	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5102变（地税局外）	10	400	320	320
3060	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海花园#1变电所	10	800	640	640
3061	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94819箱变	10	630	490	490
3062	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94820箱变	10	630	504	504
3063	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94818箱变	10	500	400	400
3064	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94815箱变	10	500	400	400
3065	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94817箱变	10	500	400	400
3066	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94816箱变	10	630	504	504
3067	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94821箱变	10	630	504	504
3068	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94811箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94813箱变	10	500	400	400
3070	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94814箱变	10	630	504	504
3071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94812箱变	10	500	400	400
3072	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11117箱变	10	630	504	504
3073	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6203箱变	10	500	400	400
3074	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6204箱变	10	500	400	400
3075	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6205箱变	10	630	504	504
3076	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8301箱变	10	800	640	640
3077	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6203配变[八二新村]	10	400	320	320
3078	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7205箱变	10	500	400	400
3079	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7206箱变	10	630	504	504
3080	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7207箱变	10	500	400	400
3081	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9602箱变（锦秀家园一号楼西）	10	500	400	400
3082	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9604箱变（锦秀家园一号楼南）	10	500	400	400
3083	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1804XB	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3084	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_A1807XB	10	500	400	400
3085	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11102箱变	10	630	504	504
3086	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11101箱变	10	630	504	504
3087	市区（不含淮安区、淮阴区）	11112箱变	10	630	504	504
3088	市区（不含淮安区、淮阴区）	11113箱变	10	630	504	504
3089	市区（不含淮安区、淮阴区）	11114箱变	10	630	504	504
3090	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11103箱变	10	630	504	504
3091	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11104箱变	10	630	504	504
3092	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11106箱变	10	630	504	504
3093	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_11108箱变	10	630	504	504
3094	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1405箱变	10	630	504	504
3095	市区（不含淮安区、淮阴区）	92101箱变	10	630	504	504
3096	市区（不含淮安区、淮阴区）	92104箱变	10	630	504	504
3097	市区（不含淮安区、淮阴区）	92105变	10	630	504	504
3098	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6101XB	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3099	市区（不含淮安区、淮阴区）	19303箱变	10	500	400	400
3100	市区（不含淮安区、淮阴区）	19304箱变	10	500	400	400
3101	市区（不含淮安区、淮阴区）	19305箱变	10	400	320	320
3102	市区（不含淮安区、淮阴区）	19316箱变	10	630	504	504
3103	市区（不含淮安区、淮阴区）	19317箱变	10	630	504	504
3104	市区（不含淮安区、淮阴区）	19318箱变	10	630	504	504
3105	市区（不含淮安区、淮阴区）	19319箱变	10	630	504	504
3106	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1104箱变	10	630	504	504
3107	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1105箱变	10	400	320	320
3108	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1106箱变	10	400	320	320
3109	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1107箱变	10	400	320	320
3110	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1108箱变	10	400	320	320
3111	市区（不含淮安区、淮阴区）	19306箱变	10	630	504	504
3112	市区（不含淮安区、淮阴区）	19307箱变	10	630	504	504
3113	市区（不含淮安区、淮阴区）	19308箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3114	市区（不含淮安区、淮阴区）	19309箱变	10	500	400	400
3115	市区（不含淮安区、淮阴区）	14001箱变	10	500	400	400
3116	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0607箱变	10	500	400	400
3117	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#4变电所2#干变	10	1250	1000	1000
3118	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#4变电所1#干变	10	1250	1000	1000
3119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天花园#4变电所3#干变	10	1250	1000	1000
3120	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8502配变	10	315	252	252
3121	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#1干	10	1000	800	800
3122	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#3干	10	1000	800	800
3123	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#5干	10	1000	800	800
3124	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#7干	10	1000	800	800
3125	市区（不含淮安区、淮阴区）	94925配变	10	400	320	320
3126	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#1干	10	1000	800	800
3127	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#3干	10	1000	800	800
3128	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#3变电所#1干	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#2干	10	1000	800	800
3130	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#1变电所#4干	10	1000	800	800
3131	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#6干变	10	1000	800	800
3132	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#2干	10	1000	800	800
3133	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#4干	10	1000	800	800
3134	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#2变电所#6干	10	1000	800	800
3135	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿力未来城#3变电所#2干	10	1000	800	800
3136	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1401箱变	10	630	504	504
3137	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_十排楼花苑变电所1#变	10	630	504	504
3138	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_十排楼花苑变电所2#变	10	630	504	504
3139	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#3变电所#1干变	10	1000	800	800
3140	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G0602箱变	10	630	504	504
3141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#1变电所#2干变	10	500	400	400
3142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1402箱变	10	500	400	400
3143	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G1403箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3144	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1404箱变	10	500	400	400
3145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_G3101箱变	10	630	504	504
3146	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#2变电所#4干变	10	630	504	504
3147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金满华府#3变电所#6干变	10	630	504	504
3148	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#1变电所#1干变	10	500	400	400
3149	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#2变电所#3干变	10	630	504	504
3150	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#3变电所#5干变	10	630	504	504
3151	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#3变电所#2干变	10	1000	800	800
3152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94724配变	10	400	302	302
3153	市区（不含淮安区、淮阴区）	94723配变	10	400	320	320
3154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94418美变	10	500	400	400
3155	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣京淮小区变电所2#干变	10	400	320	320
3156	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣京淮小区变电所1#干变	10	400	320	320
3157	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_韩侯花苑小区6001	10	500	400	400
3158	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#1干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3159	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#3干变	10	500	400	400
3160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华都名邸变电所#2干变	10	1000	800	800
3161	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_华都名邸变电所#4干变	10	500	400	400
3162	市区（不含淮安区、淮阴区）	13303箱变	10	500	400	400
3163	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城南韩侯花苑小区13305箱变	10	500	400	400
3164	市区（不含淮安区、淮阴区）	13304箱变	10	500	400	400
3165	市区（不含淮安区、淮阴区）	13302箱变	10	400	320	320
3166	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_19511配变（富强新村）	10	400	320	320
3167	市区（不含淮安区、淮阴区）	文化宫变电所#2干变	10	630	504	504
3168	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文化宫变电所#1干变	10	630	504	504
3169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#2变电所#1干变	10	800	640	640
3170	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#3变电所#3干变	10	1000	800	800
3171	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#4变电所#5干变	10	800	640	640
3172	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9328配变富康园对面	10	400	320	320
3173	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2213配变（清江商场宿舍）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3174	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7404箱变	10	630	504	504
3175	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
3176	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
3177	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#3变电所#5干变	10	800	640	640
3178	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#4变电所#7干变	10	800	640	640
3179	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#9干变	10	800	640	640
3180	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#11干变	10	800	640	640
3181	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#1干变	10	1000	800	800
3182	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#3干变	10	1000	800	800
3183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8205配变（二院宿舍2）	10	400	320	320
3184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_F8206配变（二院宿舍1）	10	400	320	320
3185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
3186	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
3187	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#3变电所#6干变	10	800	640	640
3188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#4变电所#8干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#5变电所#10干变	10	800	640	640
3190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文华苑#5变电所#12干变	10	800	640	640
3191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#2干变	10	630	504	504
3192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#4干变	10	630	504	504
3193	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#2变电所#6干变	10	1000	800	800
3194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#1干变	10	630	504	504
3195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#1变电所#3干变	10	630	504	504
3196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫晶花苑#2变电所#5干变	10	1000	800	800
3197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中信山水名邸变电所#2干变	10	800	640	640
3198	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_瑞福莱小区变电所#3干变	10	500	400	400
3199	市区（不含淮安区、淮阴区）	19322美变	10	400	320	320
3200	市区（不含淮安区、淮阴区）	94607配变	10	400	320	320
3201	市区（不含淮安区、淮阴区）	15904配变（韩城九组）	10	315	252	252
3202	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9606公变（小河三四组）	10	200	124	124
3203	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光花苑变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3204	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光花苑变电所#1干变	10	1000	800	800
3205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_18312箱变	10	500	400	400
3206	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9645公变(城南新闻一组)	10	200	79	79
3207	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新盛新村变电所#2干变	10	630	504	504
3208	市区（不含淮安区、淮阴区）	新盛新村变电所#1干变	10	500	400	400
3209	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
3210	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
3211	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
3212	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
3213	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9647公变	10	200	28	28
3214	市区（不含淮安区、淮阴区）	12701配变（工商所）	10	400	320	320
3215	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8102箱变	10	400	320	320
3216	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94413箱变	10	500	400	400
3217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_94412箱变	10	500	400	400
3218	市区（不含淮安区、淮阴区）	94411箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3219	市区（不含淮安区、淮阴区）	94409箱变	10	630	504	504
3220	市区（不含淮安区、淮阴区）	94410箱变	10	630	504	504
3221	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9605#箱变（1#楼东）	10	630	504	504
3222	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1407配变	10	400	320	320
3223	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3610箱变	10	400	320	320
3224	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
3225	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#3干变	10	630	504	504
3226	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#4干变	10	800	640	640
3227	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#14干变	10	800	640	640
3228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3229	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#2变电所#4干变	10	1000	800	800
3230	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#31干变	10	800	640	640
3231	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#11干变	10	800	640	640
3232	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#19干变	10	800	640	640
3233	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#21干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3234	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
3235	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#19干	10	800	640	640
3236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#1所#1干变	10	1000	800	800
3237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨小区#2所#2干变	10	1000	800	800
3238	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#1变电所#1干变	10	800	640	640
3239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#2变电所#3干变	10	1000	800	800
3240	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#3变电所#5变	10	1000	800	800
3241	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294028配变（钵池）	10	400	253	253
3242	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#1变电所#2干变	10	800	640	640
3243	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#2变电所#4干变	10	800	640	640
3244	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城佳园#3变电所#6变	10	1000	800	800
3245	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26307箱变	10	630	504	504
3246	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26306箱变	10	400	320	320
3247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26305箱变	10	630	504	504
3248	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#1变电所#1干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3249	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#2变电所#3干变	10	1000	800	800
3250	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3251	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明光小区变电所#1干变	10	1000	800	800
3252	市区（不含淮安区、淮阴区）	明光小区变电所#2干变	10	800	640	640
3253	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#2变电所#2干变	10	630	504	504
3254	市区（不含淮安区、淮阴区）	95302箱变	10	500	400	400
3255	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2214配变(周圩向阳2#变)	10	200	104	104
3256	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705箱变	10	500	400	400
3257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#1变电所#1干变	10	800	640	640
3258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#2变电所#3干变	10	500	400	400
3259	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#2变电所#4干变	10	500	400	400
3260	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27003XB	10	630	504	504
3261	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27004XB	10	630	504	504
3262	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27005XB	10	630	504	504
3263	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27006XB	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3264	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27007XB	10	630	504	504
3265	市区（不含淮安区、淮阴区）	26301PB	10	315	252	252
3266	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#9干变	10	800	640	640
3267	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#27干变	10	800	640	640
3268	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95013XB	10	630	504	504
3269	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#1变电所#1干变	10	800	640	640
3270	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景#1变电所#2干变	10	800	640	640
3271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29010箱变	10	630	504	504
3272	市区（不含淮安区、淮阴区）	28903箱变	10	630	504	504
3273	市区（不含淮安区、淮阴区）	28902箱变	10	500	400	400
3274	市区（不含淮安区、淮阴区）	28901箱变	10	500	389	389
3275	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95012XB	10	630	504	504
3276	市区（不含淮安区、淮阴区）	97401XB	10	500	400	400
3277	市区（不含淮安区、淮阴区）	97402XB	10	500	400	400
3278	市区（不含淮安区、淮阴区）	97403箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3279	市区（不含淮安区、淮阴区）	97404XB	10	500	400	400
3280	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5513箱变	10	630	504	504
3281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5512箱变	10	630	504	504
3282	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28402配变（毛渡七组西）	10	100	80	80
3283	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26209箱变	10	500	400	400
3284	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26208箱变	10	630	504	504
3285	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3911配变（汕头二组东）	10	400	212	212
3286	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#12干变	20	800	640	640
3287	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#2干变	10	800	640	640
3288	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖翠景苑变电所#1干变	10	800	640	640
3289	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖翠景苑变电所#2干变	10	800	640	640
3290	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26210箱变	10	630	504	504
3291	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26211箱变	10	630	504	504
3292	市区（不含淮安区、淮阴区）	96003箱变	10	630	504	504
3293	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3294	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3295	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#2变电所#4干变	10	1000	800	800
3296	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#5干变	10	630	504	504
3297	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
3298	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4507配变[李曹九组]	10	200	116	116
3299	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#10干变	10	800	640	640
3300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29011箱变	10	500	400	400
3301	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29012箱变	10	500	400	400
3302	市区（不含淮安区、淮阴区）	V5301配变（黄岗一组）	10	100	80	80
3303	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27509XB	10	500	400	400
3304	市区（不含淮安区、淮阴区）	27510XB	10	630	504	504
3305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27508XB	10	500	400	400
3306	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2204配变(李集村后黄组)	10	200	160	160
3307	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2203配变(李集村青年组)	10	315	252	252
3308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96002XB	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3309	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96001XB	10	630	504	504
3310	市区（不含淮安区、淮阴区）	29310配变(黄元王庄西)	10	400	320	320
3311	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#15干变	10	800	640	640
3312	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#6干变	10	800	640	640
3313	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#32干变	10	800	640	640
3314	市区（不含淮安区、淮阴区）	95301公变	10	400	320	320
3315	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#16干变	10	800	640	640
3316	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#12干变	10	800	640	640
3317	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29512箱变	10	500	400	400
3318	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#11干变	10	800	640	640
3319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#7干	10	630	504	504
3320	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#7干变	10	800	640	640
3321	市区（不含淮安区、淮阴区）	14603配变	10	400	320	320
3322	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29513箱变	10	630	504	504
3323	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29514箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3324	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29515箱变	10	630	504	504
3325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#2变电所#3干	10	630	504	504
3326	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#1变电所#1干变	10	800	640	640
3327	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#1所#2干变	10	800	640	640
3328	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#2变电所#3干变	10	1000	800	800
3329	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#2变电所#4干	10	1000	800	800
3330	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#5干变	10	630	504	504
3331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#3变电所#6干	10	630	504	504
3332	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#7干变	10	630	504	504
3333	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园七期#3变电所#8干	10	630	504	504
3334	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
3335	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#27干变	10	800	640	640
3336	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#17干变	10	800	640	640
3337	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#1干变	10	800	640	640
3338	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠大厦变电所#2干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3339	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#1变电所#1干变	10	630	504	504
3340	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#13干变	10	800	640	640
3341	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29516箱变	10	630	504	504
3342	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3907配变（钵池）	10	400	285	285
3343	市区（不含淮安区、淮阴区）	14311变（三区中）	10	400	320	320
3344	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#2干变	10	630	504	504
3345	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#1变电所#3干变	10	630	504	504
3346	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#4干变	10	630	504	504
3347	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#6干变	10	800	640	640
3348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#2变电所#5干变	10	1000	800	800
3349	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#6干变	10	1000	800	800
3350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#2变电所#7干变	10	1000	800	800
3351	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#8干变	10	1000	800	800
3352	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#23干变	10	800	640	640
3353	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#30干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3354	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#39干变	10	800	640	640
3355	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#3变电所#9干变	10	800	613	613
3356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天香花苑变电所#1干变	10	500	400	400
3357	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天香花苑变电所#2干变	10	500	400	400
3358	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#4干变	10	630	504	504
3359	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#8干变	10	800	640	640
3360	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#6干变	10	800	640	640
3361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3363	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#22干变	10	1000	800	800
3364	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#8变电所#15干变	10	1000	800	800
3365	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#13干变	10	800	640	640
3366	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#5变电所#16干变	10	800	640	640
3367	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
3368	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3369	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3370	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#2变电所#1干变	10	800	640	640
3372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#2变电所#3干变	10	1000	800	800
3373	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_青春雅轩#2变电所#2干变	10	800	640	640
3374	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#3变电所#1干变	10	1000	800	800
3375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海新城#3变电所#2干变	10	1000	800	800
3376	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
3377	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#17干变	10	630	504	504
3378	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14611箱变	10	500	400	400
3379	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城市风尚B4001箱变	10	315	252	252
3380	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#20干变	10	800	640	640
3381	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜小区#2变电所#3干变	10	400	310	310
3382	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
3383	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#22干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3384	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
3385	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#2变电所#1干变	10	800	640	640
3386	市区（不含淮安区、淮阴区）	29517箱变	10	630	504	504
3387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#1干变	10	630	504	504
3388	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#2干变	10	630	504	504
3389	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29518箱变高压间隔配电变压	10	630	504	504
3390	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#3干变	10	630	504	504
3391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#8干变	10	800	640	640
3392	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#3变电所#1干变	10	1000	800	800
3393	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#1变电所#4干变	10	630	504	504
3394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29519箱变	10	630	504	504
3395	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#3变电所#2干变	10	1000	800	800
3396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#2干变	10	800	640	640
3397	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金广场#1变电所#4干变	10	800	640	640
3398	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方豪城#2变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3399	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方豪城#2变电所#2干变	10	800	640	640
3400	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3401	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3402	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#25干变	10	800	640	640
3403	市区（不含淮安区、淮阴区）	海棠苑#1变电所#1干变	20	800	640	640
3404	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6303箱变	10	400	320	320
3405	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#2变电所#2干变	10	800	640	640
3406	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3407	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3408	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#2变电所#3干变	10	1000	800	800
3409	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#5干变	10	630	504	504
3410	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#7干变	10	630	504	504
3411	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#4变电所#9干变	10	1000	800	800
3412	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3413	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3414	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3416	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#9干变	10	800	640	640
3417	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#3干变	10	800	640	640
3418	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#4干变	10	1000	800	800
3419	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4601变	10	400	320	320
3420	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#28干变	10	630	504	504
3421	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#16干变	10	800	640	640
3422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#2变电所#1干	10	500	400	400
3423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南京路小区#2变电所#2干	10	500	400	400
3424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3425	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#2变电所#1干变	10	1000	800	800
3427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维多莉雅#2变电所#2干变	10	1000	800	800
3428	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#13干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3429	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#12干变	10	800	640	640
3430	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#21干变	10	800	640	640
3431	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#19干变	10	1000	800	800
3432	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#12干变	10	800	640	640
3433	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#17干变	10	800	640	640
3434	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#16干变	20	630	504	504
3435	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#16干变	10	800	640	640
3436	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#39干变	10	630	504	504
3437	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#1干变	10	800	640	640
3438	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#7干变	10	800	640	640
3439	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#38干变	10	800	640	640
3440	市区（不含淮安区、淮阴区）	99203美变01	10	400	320	320
3441	市区（不含淮安区、淮阴区）	14315配变	10	400	320	320
3442	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#3变电所#5干变	10	800	640	640
3443	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#3干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3444	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
3445	市区（不含淮安区、淮阴区）	14602配变（钵池农电站）	10	400	320	320
3446	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14101配变（机场工业园）	10	400	320	320
3447	市区（不含淮安区、淮阴区）	14105配变（济南新村）	10	400	320	320
3448	市区（不含淮安区、淮阴区）	14104配变（消防中队）	10	400	320	320
3449	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#5变电所#13干变	10	630	504	504
3450	市区（不含淮安区、淮阴区）	14303箱变	10	630	504	504
3451	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#9干变	10	800	640	640
3452	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28202箱变	10	630	504	504
3453	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#1干变	10	800	640	640
3454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#2干变	10	800	640	640
3455	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#3干变	10	800	640	640
3456	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#1变电所#4干变	10	800	640	640
3457	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#9干变	10	1000	800	800
3458	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#10干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3459	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#11干变	10	1000	800	800
3460	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#3变电所#12干变	10	1000	800	800
3461	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#5干变	10	630	504	504
3462	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#6干变	10	630	504	504
3463	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#7干变	10	630	504	504
3464	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#2变电所#8干变	10	630	504	504
3465	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5607配变(黄码乡老街东)	10	315	252	252
3466	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#7干变	10	800	640	640
3467	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28201箱变	10	630	493	493
3468	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
3469	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#11干变	10	800	640	640
3470	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#26干变	10	800	640	640
3471	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#15干变	10	800	640	640
3472	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#29干变	10	800	640	640
3473	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#14干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3474	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#9干变	10	800	640	640
3475	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D302公变	20	400	320	320
3476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#3变电所#7干变	10	800	640	640
3477	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#1变电所#1干变	10	800	640	640
3478	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
3479	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#3干变	20	800	0	0
3480	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
3481	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#9	10	800	640	640
3482	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#4干变	20	630	0	0
3483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#4变电所#11干	10	630	504	504
3484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#4变电所#9干	10	630	504	504
3485	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#10干变	10	630	504	504
3486	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#12干变	10	630	504	504
3487	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#14干变	10	800	640	640
3488	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3489	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府256#箱变	20	500	0	0
3490	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#2变电所#4干变	10	800	640	640
3491	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#15干	10	630	504	504
3492	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#13干	10	630	504	504
3493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#14干	10	630	504	504
3494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#5变电所#16干	10	630	504	504
3495	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#9干变	10	800	640	640
3496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29408箱变	10	630	504	504
3497	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#26干变	10	800	640	640
3498	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#17干变	10	800	640	640
3499	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#10干变	10	800	640	640
3500	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东二期27506XB	10	630	504	504
3501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东二期27507XB	10	630	504	504
3502	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#14干变	10	800	640	640
3503	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3504	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#4变电所#10干变	10	800	640	640
3505	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#20干变	10	800	620	620
3506	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3918配变	10	400	288	288
3507	市区（不含淮安区、淮阴区）	富冠铂樾府#1变电所#1干变	10	800	640	640
3508	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#6变电所#17干变	10	800	640	640
3509	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#19干变	10	800	640	640
3510	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#3变电所#8干变	10	800	640	640
3511	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#11干变	10	800	640	640
3512	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#6变电所#16干变	10	800	640	640
3513	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#1干变	10	630	504	504
3514	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#9干变	10	800	640	640
3515	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#8干变	10	800	640	640
3516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#3变电所#6干变	10	630	504	504
3517	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#4干变	10	800	640	640
3518	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#1干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#8干	10	630	504	504
3520	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#23干变	10	800	640	640
3521	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
3522	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#6变电所#15干变	10	800	640	640
3523	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#17干变	10	800	640	640
3524	市区（不含淮安区、淮阴区）	14208箱变（李家味东）	10	630	504	504
3525	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#4干变	10	800	640	640
3526	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#4干变	10	800	640	640
3527	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#16干变	10	800	640	640
3528	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4611箱变	10	500	400	400
3529	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#4变电所#11干变	10	800	640	640
3530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_2L3291配变（范集水厂）	20	200	0	0
3531	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
3532	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
3533	市区（不含淮安区、淮阴区）	26604公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3534	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
3535	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16902配变（大成建筑）	10	400	320	320
3536	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#15干变	10	800	640	640
3537	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708变(机场安置小区东1)	10	400	320	320
3538	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#6变电所#17干变	10	800	640	640
3539	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#4变电所#13干变	10	800	640	640
3540	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5015箱变	10	630	504	504
3541	市区（不含淮安区、淮阴区）	14310变（三区北）	10	400	295	295
3542	市区（不含淮安区、淮阴区）	14301箱变(东方明珠东)	10	500	400	400
3543	市区（不含淮安区、淮阴区）	14304变（二区北）	10	400	320	320
3544	市区（不含淮安区、淮阴区）	14303变(二区南配变)	10	400	320	320
3545	市区（不含淮安区、淮阴区）	14301配变	10	400	320	320
3546	市区（不含淮安区、淮阴区）	14201变（四五区）	10	400	300	300
3547	市区（不含淮安区、淮阴区）	16904配变（八区西）	10	400	320	320
3548	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16901配变（机场5号地）	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3549	市区（不含淮安区、淮阴区）	95302公变(柴米九组)	10	200	160	160
3550	市区（不含淮安区、淮阴区）	楚盐东2J401范集秦杨西配变	20	100	0	0
3551	市区（不含淮安区、淮阴区）	29305配变(黄元中心村西)	10	315	252	252
3552	市区（不含淮安区、淮阴区）	29304配变(黄元中心村)	10	315	252	252
3553	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29302变(黄元张营)	10	200	160	160
3554	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5504配变[陶庄]	10	200	160	160
3555	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29303变(黄元王庄)	10	160	128	128
3556	市区（不含淮安区、淮阴区）	27801公变（陶庄）	10	315	211	211
3557	市区（不含淮安区、淮阴区）	D26603徐杨白果北配变	10	50	40	40
3558	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14409箱变	10	630	504	504
3559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14410箱变	10	630	504	504
3560	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14411箱变	10	630	504	504
3561	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7801箱变	10	630	504	504
3562	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14416箱变	10	500	400	400
3563	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3401配变	10	50	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3564	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4601配变（徐庄梁庄）	10	200	160	160
3565	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29522箱变	10	630	504	504
3566	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28709箱变	10	630	504	504
3567	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28710箱变	10	630	504	504
3568	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29523箱变	10	630	504	504
3569	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28707箱变	10	630	504	504
3570	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95025公变（许庄村菜场西）	10	400	320	320
3571	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3227配变（范集供电所）	20	400	0	0
3572	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28705箱变	10	630	504	504
3573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28706箱变	10	630	504	504
3574	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29508箱变	10	500	400	400
3575	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29509箱变	10	500	400	400
3576	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29510箱变	10	500	400	400
3577	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29511箱变	10	500	400	400
3578	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3579	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#2变电所#2干变	10	1000	800	800
3580	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺旺家缘#3变电所#2干变	10	1000	800	800
3581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14618箱变	10	500	400	400
3582	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14619箱变	10	500	400	400
3583	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6101变[王庄阚庄]	10	200	160	160
3584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26212箱变	10	630	504	504
3585	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区26213箱变	10	630	504	504
3586	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806箱变	10	630	504	504
3587	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5605配变(黄码乡老街道西)	10	400	278	278
3588	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16907箱变	10	630	504	504
3589	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29109配变吕庄五组	10	315	252	252
3590	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14203箱变	10	630	504	504
3591	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3592	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#3干变	10	1000	800	800
3593	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#5干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3594	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#1干变	10	800	640	640
3595	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#3干变	10	1000	800	800
3596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#3变电所#1干变	10	1000	800	800
3597	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101变	10	200	160	160
3598	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102变	10	200	160	160
3599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#3变电所#3干变	10	630	504	504
3600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#4变电所#1干变	10	1000	800	800
3601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#2干变	10	1000	800	800
3602	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#4干变	10	800	640	640
3603	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#1变电所#6干变	10	1000	800	800
3604	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#2干变	10	800	640	640
3605	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#2变电所#4干变	10	1000	800	800
3606	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#3变电所#2干变	10	1000	800	800
3607	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_弘康兴旺角#4变电所#2干变	10	1000	800	800
3608	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#2变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3609	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景#2变电所#2干变	10	630	504	504
3610	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#1变电所#1干变	10	630	504	504
3611	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#1变电所#3干变	10	630	504	504
3612	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#5干变	10	630	504	504
3613	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_钵池294026配变	10	400	312	312
3614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294025PB	10	200	149	149
3615	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3902配变	10	200	59	59
3616	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8710变	10	400	320	320
3617	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#7干变	10	630	504	504
3618	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽#2变电所#1干变	10	630	504	504
3619	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28701箱变	10	400	320	320
3620	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28702箱变	10	400	320	320
3621	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28703箱变	10	400	320	320
3622	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28704箱变	10	400	320	320
3623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14102PB	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3624	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29107PB	10	200	160	160
3625	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5606配变(黄码老街西南)	10	400	271	271
3626	市区（不含淮安区、淮阴区）	95401箱变	10	200	160	160
3627	市区（不含淮安区、淮阴区）	96010公变(王李村杨跳组)	10	400	320	320
3628	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#2干变	10	800	640	640
3629	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#4干变	10	800	640	640
3630	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#1干变	10	800	640	640
3631	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#3干变	10	800	640	640
3632	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#4干变	10	800	640	640
3633	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#8油变	10	630	307	307
3634	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#6油变	10	630	504	504
3635	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#12干变	10	630	504	504
3636	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#16油变	10	630	504	504
3637	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#14油变	10	630	504	504
3638	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#1变电所#3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3639	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#1变电所#1	10	800	640	640
3640	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#7油变	10	630	504	504
3641	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#5油变	10	630	504	504
3642	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#3所#10干变	10	800	640	640
3643	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚乘路安置小区#3所#9干变	10	800	640	640
3644	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#11干变	10	800	640	640
3645	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#13油变	10	630	504	504
3646	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#15油变	10	630	504	504
3647	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#1变电所#1干变	20	800	640	640
3648	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#2变电所#3干变	20	800	640	640
3649	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#3变电所#5干变	20	800	640	640
3650	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#1变电所#2干变	20	800	640	640
3651	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#2变电所#4干变	20	800	640	640
3652	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#3变电所#6干变	20	800	640	640
3653	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#18干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3654	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#1干变	10	800	640	640
3655	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#3变电所#9干变	10	800	640	640
3656	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#14干变	10	800	640	640
3657	市区（不含淮安区、淮阴区）	14307箱变	10	400	320	320
3658	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
3659	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#7干变	10	630	504	504
3660	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#5干变	10	630	504	504
3661	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#6干变	10	630	504	504
3662	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#2变电所#8干变	10	630	504	504
3663	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3402配变	10	200	160	160
3664	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#9变电所#20干变	10	800	640	640
3665	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#10干变	10	630	504	504
3666	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#1变电所#2干变	10	630	504	504
3667	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#2变电所#5干变	10	800	640	640
3668	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#9干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3669	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#1干变	10	630	504	504
3670	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#3干变	10	630	504	504
3671	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#4干变	10	630	504	504
3672	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#2干变	10	630	504	504
3673	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3290箱变(范集老供电所)	20	630	0	0
3674	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#13变	10	800	640	640
3675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#14变	10	800	640	640
3676	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#15变	10	800	640	640
3677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#4变电所#16变	10	800	640	640
3678	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#7变	10	800	640	640
3679	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#5变	10	800	640	640
3680	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#6变	10	800	640	640
3681	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#2所#8变	10	800	640	640
3682	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#5变电所#17干变	10	800	640	640
3683	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#5变电所#18干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3684	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#11干变	10	800	640	640
3685	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#5干变	10	800	640	640
3686	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#12干变	10	630	504	504
3687	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#6干变	10	800	640	640
3688	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#3变电所#9干	10	800	640	640
3689	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#3变电所#7干	10	800	640	640
3690	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#8干变	10	800	640	640
3691	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#10干变	10	800	640	640
3692	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#1干变	10	800	640	640
3693	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
3694	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#4干变	10	800	640	640
3695	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#10干变	10	800	640	640
3696	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#11干变	20	630	504	504
3697	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#3变电所安置小区	10	800	640	640
3698	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#3变电所安置小区	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3699	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#11干变	10	800	640	640
3700	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#7干变	10	800	640	640
3701	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#2干变	20	800	0	0
3702	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#3干变	10	630	504	504
3703	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
3704	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#16干变	10	800	640	640
3705	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#18干变	10	800	640	640
3706	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#16干变	10	800	640	640
3707	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#13干变	10	800	640	640
3708	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#15干变	10	800	640	640
3709	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#3变电所#5干变	10	630	504	504
3710	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#1变电所#1干变	10	800	640	640
3711	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#14干变	10	800	640	640
3712	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#18干变	10	1000	800	800
3713	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#9干变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3714	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3所#11变	10	800	640	640
3715	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3所#9变	10	800	640	640
3716	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3所#10变	10	800	640	640
3717	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#3变电所#12变	10	800	640	640
3718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#3变	10	800	640	640
3719	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#1变	10	800	640	640
3720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#2变	10	800	640	640
3721	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_悠园新村#1所#4变	10	800	640	640
3722	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#5干变	10	800	640	640
3723	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
3724	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#1干变	20	800	0	0
3725	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#5干变	10	800	640	640
3726	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#1变电所#1干变	10	800	640	640
3727	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#1变电所#2干	10	800	640	640
3728	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#5	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3729	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
3730	市区（不含淮安区、淮阴区）	24501公变(孔连九组)	20	400	0	0
3731	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#27干变	10	800	640	640
3732	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#1干变	10	800	640	640
3733	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
3734	市区（不含淮安区、淮阴区）	95303公变	10	400	320	320
3735	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#2干变	10	800	640	640
3736	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#3干变	10	800	640	640
3737	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#7	10	800	640	640
3738	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#5干变	10	800	640	640
3739	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#7干变	10	800	640	640
3740	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾2#所#8干变	10	630	504	504
3741	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾2#所#6干变	10	630	504	504
3742	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#9干变	10	630	504	504
3743	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#11干变	10	630	481	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3744	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#12干变	10	630	504	504
3745	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#1干变	10	630	504	504
3746	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#3干变	10	630	504	504
3747	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#2干变	10	800	640	640
3748	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#4干变	10	800	640	640
3749	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#6干变	10	800	640	640
3750	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#3干变	10	630	504	504
3751	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#2干变	10	800	640	640
3752	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#6干变	10	800	640	640
3753	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#2干变	10	800	640	640
3754	市区（不含淮安区、淮阴区）	24701公变（孔连六组）	20	200	0	0
3755	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
3756	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#35干变	10	800	640	640
3757	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#37干变	10	800	640	640
3758	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#39干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3759	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14115PB	10	400	320	320
3760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#1变电所	10	800	640	640
3761	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#1变电所	10	800	640	640
3762	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#2干	10	800	640	640
3763	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#4干	10	800	640	640
3764	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#2变电所	10	800	640	640
3765	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#2变电所	10	800	640	640
3766	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#6干	10	800	640	640
3767	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#8干	10	800	640	640
3768	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#1变电所#1变	10	800	640	640
3769	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#1变电所#2变	10	800	640	640
3770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#23变电所#26干	10	800	640	640
3771	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#7干变	10	630	504	504
3772	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#13干变	10	800	640	640
3773	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#41干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3774	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#43干变	10	1000	800	800
3775	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#45干变	10	1000	800	800
3776	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#8干变	10	630	504	504
3777	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#3干变	10	800	640	640
3778	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#2变电所#3干变	10	800	640	640
3779	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#5干变	10	630	504	504
3780	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705变（钵池小区菜场）	10	400	320	320
3781	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#47干变	10	1000	800	800
3782	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#49干变	10	1000	800	800
3783	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#12干变	10	800	640	640
3784	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#5干变	10	800	640	640
3785	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#7干变	10	800	640	640
3786	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#6干变	10	800	640	640
3787	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#8干变	10	800	640	640
3788	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#5变电所#11干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3789	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_展鸿大厦公寓楼变电所#1干	10	800	640	640
3790	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#2变电所#3干变	10	800	640	640
3791	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#2变电所#4干变	10	800	640	640
3792	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#3变电所#6干变	10	800	640	640
3793	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#3变电所#5干变	10	800	640	640
3794	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所#27干变	10	800	640	640
3795	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#31干变	10	800	640	640
3796	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所#28干变	10	800	640	640
3797	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#5干	10	800	640	640
3798	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#1	10	800	640	640
3799	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#5变电所#9干	10	800	640	640
3800	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#10干变	10	800	640	640
3801	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#5变电所#11干	10	800	640	640
3802	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#12干变	10	800	640	640
3803	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#6变电所#13干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3804	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#6变电所#15干	10	800	640	640
3805	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#16干变	10	800	640	640
3806	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#14干变	10	800	640	640
3807	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#35干变	10	800	640	640
3808	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#19干变	10	800	640	640
3809	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#5变电所#18干变	10	800	640	640
3810	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#12干变	10	800	640	640
3811	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#12干变	10	800	640	640
3812	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#8干变	10	800	640	640
3813	市区（不含淮安区、淮阴区）	福缘村E4602变	10	400	320	320
3814	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#4干变	20	800	0	0
3815	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#1干变	10	800	640	640
3816	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#4干变	10	800	640	640
3817	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#4变电所#12干变	10	800	640	640
3818	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#11干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3819	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#12干变	10	800	640	640
3820	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#5干变	10	800	640	640
3821	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
3822	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#8干变	10	800	640	640
3823	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805箱变	10	500	400	400
3824	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#10干变	10	800	640	640
3825	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#5干变	10	630	504	504
3826	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#10干变	10	800	640	640
3827	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#2干变	10	800	640	640
3828	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#4变电所#9干	10	800	640	640
3829	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28708箱变	10	630	504	504
3830	市区（不含淮安区、淮阴区）	14111配变	10	400	320	320
3831	市区（不含淮安区、淮阴区）	95024公变	10	400	320	320
3832	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#2干变	10	630	504	504
3833	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3834	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#4变电所#8干变	10	800	640	640
3835	市区（不含淮安区、淮阴区）	14312变	10	400	320	320
3836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5001PB（新兴一组北）	10	200	160	160
3837	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5201箱变	10	630	504	504
3838	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5203箱变	10	630	504	504
3839	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽#3变电所#2干变	10	800	640	640
3840	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14503箱变	10	500	400	400
3841	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14502箱变	10	500	400	400
3842	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄河人家变电所#1干变	10	1000	800	800
3843	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_琥珀美墅变电所#2干变	10	630	491	491
3844	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14504箱变	10	200	160	160
3845	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚皋路商业街变电所#1干变	10	800	640	640
3846	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚皋路商业街变电所#2干变	10	800	640	640
3847	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2205配变（李集村支胜组）	10	200	160	160
3848	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5601配变（黄码老街西西）	10	400	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3849	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5603配变(黄码村鲍王组)	10	200	88	88
3850	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#3干变	10	800	620	620
3851	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#4干变	10	800	640	640
3852	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#1干变	10	800	610	610
3853	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#2干变	10	800	578	578
3854	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5602配变(黄码村鲍庄组)	10	200	93	93
3855	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#38干变	10	630	504	504
3856	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#8干变	10	800	640	640
3857	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
3858	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#3变电所#5干变	10	630	504	504
3859	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#17干变	10	800	640	640
3860	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#4干变	10	800	640	640
3861	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#8干	10	800	640	640
3862	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#6干变	10	800	640	640
3863	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D29601变压器	10	50	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3864	市区（不含淮安区、淮阴区）	97405XB	10	500	400	400
3865	市区（不含淮安区、淮阴区）	97406XB	10	500	400	400
3866	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景26302箱变	10	400	320	320
3867	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城富景26303箱变	10	500	400	400
3868	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5103配变	10	400	320	320
3869	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
3870	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#3变电所#5油变	10	630	504	504
3871	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#4变电所#8干变	10	800	640	640
3872	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#1变电所#1干变	10	800	640	640
3873	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#2变电所#3油变	10	630	504	504
3874	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#2变电所#4油变	10	630	504	504
3875	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#3变电所#5干变	10	800	640	640
3876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#4变电所#7干变	10	800	640	640
3877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#5变电所#9干变	10	800	640	640
3878	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#5变电所#10干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3879	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#3变电所#6干变	10	800	640	640
3880	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#3变电所#6油变	10	630	504	504
3881	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
3882	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清荷家苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
3883	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5609配变(黄码村小堆组)	10	200	36	36
3884	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
3885	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#2变电所#3干变	10	630	504	504
3886	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#5干变	10	630	504	504
3887	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#6干变	10	630	504	504
3888	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5610配变(黄码村小堆组南)	10	400	320	320
3889	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#7干变	10	800	640	640
3890	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#9干变	10	800	640	640
3891	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#3变电所#8干变	10	800	640	640
3892	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#3变电所#10干变	10	800	640	640
3893	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3894	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1601箱变	10	500	400	400
3895	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1602箱变	10	500	400	400
3896	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1603箱变	10	500	400	400
3897	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1604箱变	10	500	400	400
3898	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1605箱变	10	500	400	400
3899	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1606箱变	10	500	400	400
3900	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1607箱变	10	500	400	400
3901	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1608箱变	10	500	400	400
3902	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#7干变	10	800	640	640
3903	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#9干变	10	800	640	640
3904	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#8干变	10	800	640	640
3905	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#10干变	10	800	640	640
3906	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖小区变电所#1干变	10	800	640	640
3907	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#3变电所#1干变	10	1000	800	800
3908	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖95019箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3909	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所#1干变	10	800	640	640
3910	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所3#干变	10	800	640	640
3911	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖小区变电所#2干变	10	800	640	640
3912	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#3变电所#2干变	10	1000	800	800
3913	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#4变电所#2干变	10	800	640	640
3914	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金榜花园#4变电所#4干变	10	800	640	640
3915	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#2干变	10	800	640	640
3916	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#4干变	10	800	640	640
3917	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#6干变	10	800	640	640
3918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#8干变	10	800	640	640
3919	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#1干变	10	800	640	640
3920	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#1变电所#3干变	10	800	640	640
3921	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#5干变	10	800	640	640
3922	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸品#2变电所#7干变	10	800	640	640
3923	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3924	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#1干变	10	800	640	640
3925	市区（不含淮安区、淮阴区）	14317变	10	400	320	320
3926	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#6干变	10	800	640	640
3927	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#4干变	10	800	640	640
3928	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#3干变	10	630	504	504
3929	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#5变电所#17干变	10	800	640	640
3930	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#13干变	10	800	640	640
3931	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#11干变	10	800	609	609
3932	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#8干变	10	800	640	640
3933	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
3934	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#5干变	10	800	640	640
3935	市区（不含淮安区、淮阴区）	张支25902范集陆集三组配变	20	100	80	80
3936	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14406箱变	10	630	504	504
3937	市区（不含淮安区、淮阴区）	渠南占庄25601公变90100752989	20	315	252	252
3938	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#1变电所#1干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3939	市区（不含淮安区、淮阴区）	95021公变	10	400	280	280
3940	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2212配变(周圩村向阳组南1#)	10	200	160	160
3941	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#1变电所#2变压器	10	630	504	504
3942	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#2变电所#4变压器	10	630	504	504
3943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#3变电所#6变压器	10	630	504	504
3944	市区（不含淮安区、淮阴区）	14503配变（洪福东）	10	400	320	320
3945	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成变电所#2干变	10	1000	800	800
3946	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成变电所#1干变	10	1000	780	780
3947	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#1所#2干变	10	630	504	504
3948	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#1所#4干变	10	630	504	504
3949	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3228配变（范集新张二组）	20	200	0	0
3950	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3224配变（范集政府北）	20	400	0	0
3951	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3216配变（范集教师楼）	20	200	0	0
3952	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3229配变（范集农机站）	20	400	0	0
3953	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3220配变（范集人民路北）	20	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3954	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#1变电所#1干变	20	800	640	640
3955	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#3变电所#6干变	20	630	504	504
3956	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#1所#3干变	10	630	504	504
3957	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3222配变（范集新丰路）	20	315	0	0
3958	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#1变电所#2干变	20	800	640	640
3959	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#3变电所#5干变	20	630	504	504
3960	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#2变电所#3干变	20	630	453	453
3961	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#2变电所#4干变	20	630	455	455
3962	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#1变电所#1干变	10	1000	800	800
3963	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#2变电所#4干变	10	800	621	621
3964	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#2变电所#3干变	10	800	623	623
3965	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#1所#1干变	10	630	504	504
3966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#12干变	10	630	504	504
3967	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#1变电所#1变压器	10	630	504	504
3968	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所7#干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3969	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#2变电所#3变压器	10	630	504	504
3970	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#3变电所#5变压器	10	630	504	504
3971	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所5#干变	10	630	504	504
3972	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#11干变	10	1000	800	800
3973	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#9干变	10	630	504	504
3974	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#15干变	10	1000	800	800
3975	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#13干变	10	630	504	504
3976	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#1变电所#1干变	10	800	640	640
3977	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#3干变低压台	10	800	640	640
3978	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#5干变	10	800	640	640
3979	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#1变电所#2干变	10	800	640	640
3980	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#4干变	10	800	640	640
3981	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#6干变	10	800	640	640
3982	市区（不含淮安区、淮阴区）	渠南王庄25602公变90100751736	20	315	252	252
3983	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3984	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#1 变电所#1干变	10	800	640	640
3985	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#24干变	10	800	640	640
3986	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#5变电所#22干变	10	800	640	640
3987	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#7变电所#28干变	10	800	640	640
3988	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#7变电所#27干变	10	800	640	640
3989	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#8 变电所#19干变	10	800	640	640
3990	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#8 变电所#21干变	10	800	640	640
3991	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚皋路小区 变电所#1干变	10	1000	800	800
3992	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枚皋路小区 变电所#2干变	10	1000	800	800
3993	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#4 变电所#13干变	10	1000	800	800
3994	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5 变电所#18干变	10	800	640	640
3995	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#5 变电所#13干变	10	800	640	640
3996	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2 变电所#8干变	10	800	640	640
3997	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1 变电所#4干变	10	800	640	640
3998	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3999	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#8干变	10	800	640	640
4000	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#4变电所#7干变	10	800	640	640
4001	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#11干变	10	630	504	504
4002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#1变电所#1干变	10	400	320	320
4003	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#1变电所#2干变	10	400	320	320
4004	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#2变电所#3干变	10	800	640	640
4005	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#1干变	20	1000	0	0
4006	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#3干变	20	1000	0	0
4007	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#4干变	20	1000	0	0
4008	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#2干变	20	1000	0	0
4009	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#4变电所#11干变	10	800	640	640
4010	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#3变电所#10干变	10	800	640	640
4011	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#19干变	10	800	640	640
4012	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#13干变	10	800	640	640
4013	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#15干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4014	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#10干变	10	800	640	640
4015	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#1干变	10	630	504	504
4016	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#6变电所#14干变	10	800	640	640
4017	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#6变电所#16干变	10	800	640	640
4018	市区（不含淮安区、淮阴区）	14308变	10	400	320	320
4019	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府小区#6变电所#16变	10	800	640	640
4020	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#20干变	10	800	640	640
4021	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#22干变	10	800	640	640
4022	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#10干变	10	800	640	640
4023	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#9干变	10	800	640	640
4024	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#5干变	10	800	640	640
4025	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#18干变	10	800	640	640
4026	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#7干变	10	800	640	640
4027	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#8干变	10	800	640	640
4028	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#25干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4029	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
4030	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#19干变	10	630	504	504
4031	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#18干变	10	630	504	504
4032	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4401箱变	10	500	378	378
4033	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#11干变	10	800	640	640
4034	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#3干变	20	630	504	504
4035	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
4036	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#14干变	10	800	640	640
4037	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#5干变	10	800	640	640
4038	市区（不含淮安区、淮阴区）	14304箱变	10	630	504	504
4039	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#1变电所#3变	10	800	640	640
4040	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#2变电所#6干变	10	500	400	400
4041	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#12干变	10	800	640	640
4042	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#8变电所#26干变	10	800	640	640
4043	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#21干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4044	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#30干变	10	800	640	640
4045	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29311配变（黄元王庄南）	10	315	252	252
4046	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#17干变	10	800	640	640
4047	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#7干变	10	800	640	640
4048	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#2干变	10	630	504	504
4049	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#9干变	10	800	640	640
4050	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#14干变	10	800	640	640
4051	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#4变电所#12干变	10	800	640	640
4052	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707变（南昌路西）	10	400	320	320
4053	市区（不含淮安区、淮阴区）	16903配变	10	400	320	320
4054	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#17干变	10	800	640	640
4055	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#14干变	10	800	640	640
4056	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#27干变	10	800	640	640
4057	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#24干变	10	800	640	640
4058	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#4变电所#15	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4059	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#8变电所#11干变	10	800	640	640
4060	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#8变电所#12干变	10	800	640	640
4061	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#11干变	10	800	640	640
4062	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#19干变	10	800	640	640
4063	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#9变电所#13干变	10	1000	800	800
4064	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#9变电所#14干变	10	1000	800	800
4065	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#7干变	10	630	504	504
4066	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#10变电所#15干变	10	1000	800	800
4067	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#10变电所#16干变	10	1000	800	800
4068	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#1变电所#2干变	10	800	640	640
4069	市区（不含淮安区、淮阴区）	26702配变	10	200	160	160
4070	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#4变电所#14干变	10	1000	800	800
4071	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#4干变	20	630	504	504
4072	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#12干	10	800	640	640
4073	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4074	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#7干变	10	800	640	640
4075	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
4076	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#17干变	10	800	640	640
4077	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#1干变	10	800	640	640
4078	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#2干变	10	800	640	640
4079	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#3干变	10	800	640	640
4080	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_翰香美地小区变电所#4干变	10	800	640	640
4081	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#1干变	10	800	640	640
4082	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#12干变	10	800	640	640
4083	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#20干变	10	800	640	640
4084	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#12干变	10	800	640	640
4085	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
4086	市区（不含淮安区、淮阴区）	14314变（康一路西）	10	400	320	320
4087	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#13干变	10	800	640	640
4088	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4089	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801变	10	400	320	320
4090	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
4091	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#4变电所#11干变	10	800	640	640
4092	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#40干变	10	630	504	504
4093	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29306变（合肥路）	10	200	160	160
4094	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#8干变	10	630	504	504
4095	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#6干变	10	800	640	640
4096	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#26干变	10	800	640	640
4097	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#16干变	10	800	640	640
4098	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
4099	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号变电所#6干变	10	800	640	640
4100	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#3干变	10	800	640	640
4101	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#12干变	10	630	504	504
4102	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#11	10	800	640	640
4103	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#8干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4104	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#21干变	10	800	640	640
4105	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#4干变	10	800	631	631
4106	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#3干变	10	800	640	640
4107	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
4108	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#4干变	10	630	504	504
4109	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#2变电所#4干变	10	800	640	640
4110	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#6干变	10	630	504	504
4111	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#22干变	10	800	640	640
4112	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#7干变	10	800	640	640
4113	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#13干变	10	800	640	640
4114	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#21干变	10	1000	800	800
4115	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#1干变	10	800	640	640
4116	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#13干变	10	800	640	640
4117	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#2干	10	800	640	640
4118	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4119	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#3干变	10	800	640	640
4120	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#7干变	10	800	640	640
4121	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#6干变	10	800	640	640
4122	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#2干变	20	800	0	0
4123	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#28干变	10	800	640	640
4124	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#3变电所#5干变	10	800	640	640
4125	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#7干变	10	800	640	640
4126	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#12干变	10	800	640	640
4127	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#13干变	10	800	640	640
4128	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#10干变	10	800	640	640
4129	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#1变电所#1干变	10	800	640	640
4130	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#8干变	10	800	640	640
4131	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#3变电所#8干变	10	800	640	640
4132	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#5干变	10	800	640	640
4133	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#14干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4134	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#4变	10	800	640	640
4135	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#2	10	800	640	640
4136	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#7干变	10	800	640	640
4137	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
4138	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
4139	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
4140	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
4141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#4变电所#8干变	10	630	504	504
4142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#5变电所#10干变	10	800	640	640
4143	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#5变电所#12干变	10	800	640	640
4144	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区#6变电所#14干变	10	800	640	640
4145	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#4变电所#7干变	10	630	504	504
4146	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#9干变	10	800	640	640
4147	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#11干变	10	800	640	640
4148	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#6变电所#13干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4149	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#48干变	10	800	640	640
4150	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#50干变	10	800	640	640
4151	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#47干变	10	800	640	640
4152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#15变电所#49干变	10	800	640	640
4153	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#4变电所#10干变	10	800	640	640
4154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
4155	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
4156	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
4157	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28008美变	10	400	320	320
4158	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
4159	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#4变电所#9干变	10	800	640	640
4160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾泰小区273#箱变	20	630	0	0
4161	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28711箱变	10	630	504	504
4162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28712箱变	10	630	504	504
4163	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28713箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4164	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28714箱变	10	630	504	504
4165	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28715箱变	10	500	400	400
4166	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#6变电所#13干变	10	1000	800	800
4167	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#7变电所#15干变	10	1000	800	800
4168	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#8变电所#17干变	10	1000	800	800
4169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#6变电所#12干变	10	1000	800	800
4170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#7变电所#14干变	10	1000	800	800
4171	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#8变电所#16干变	10	1000	800	800
4172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_雅和翠庭变电所#1干变	10	400	308	308
4173	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_雅和翠庭变电所#2干变	10	400	320	320
4174	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5202箱变	10	500	400	400
4175	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5204箱变	10	500	400	400
4176	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5205箱变	10	630	504	504
4177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5208箱变	10	200	160	160
4178	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5207箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4179	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5206箱变	10	500	400	400
4180	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5601箱变	10	500	400	400
4181	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4212箱变	10	500	400	400
4182	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#3变电所#6干变	10	1000	800	800
4183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#2变电所#3干变	10	1000	800	800
4184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#3变电所#5干变	10	1000	800	800
4185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#5变电所#11干变	10	1000	800	800
4186	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#5变电所#10干变	10	1000	800	800
4187	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#1变电所#1干变	10	500	400	400
4188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#2变电所#3干变	10	630	504	504
4189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#1变电所#2干变	10	500	400	400
4190	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆美墅#2变电所#4干变	10	630	491	491
4191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5004箱变	10	630	504	504
4192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5005箱变	10	630	504	504
4193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5006箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽#3变电所#1干变	10	800	640	640
4195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5007箱变	10	630	504	504
4196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5008箱变	10	630	504	504
4197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5009箱变	10	630	504	504
4198	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#1干	10	800	640	640
4199	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#3干	10	800	640	640
4200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#9干	10	800	640	640
4201	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#3变电所#6干变	10	1000	800	800
4202	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#4变电所#8干变	10	1000	800	800
4203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#3变电所#7干变	10	1000	800	800
4204	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#4变电所#9干变	10	1000	800	800
4205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5018箱变	10	630	504	504
4206	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5019箱变	10	630	504	504
4207	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5020箱变	10	630	504	504
4208	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5022箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4209	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#11干	10	800	640	640
4210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#4变电所#5干	10	630	504	504
4211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#5变电所#7干	10	630	504	504
4212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#4变电所#6干	10	630	504	504
4213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#2干	10	800	640	640
4214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#3变电所#4干	10	800	640	640
4215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#5变电所#8干	10	630	504	504
4216	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#10干	10	800	640	640
4217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#6变电所#12干	10	800	630	630
4218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5903箱变	10	630	504	504
4219	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5904箱变	10	630	504	504
4220	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5608配变(黄码中心小学)	10	400	234	234
4221	市区（不含淮安区、淮阴区）	V6402变	10	200	160	160
4222	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#1干变	20	800	640	640
4223	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#3干变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4224	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#5干变	20	800	640	640
4225	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#2干变	20	800	640	640
4226	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#4干变	20	800	640	640
4227	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#6干变	20	800	640	640
4228	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#8干变	20	800	640	640
4229	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区1#干变	20	500	0	0
4230	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区2#干变	20	500	0	0
4231	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#4变电所#11干变	10	800	640	640
4232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#4变电所#12干变	10	800	640	640
4233	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#1变电所#1油变	10	630	504	504
4234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#2变电所#3干变	10	800	640	640
4235	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#3变电所#5干变	10	800	640	640
4236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#1变电所#2油变	10	630	504	504
4237	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#2变电所#4干变	10	800	640	640
4238	市区（不含淮安区、淮阴区）	14815箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4239	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变 24916#箱变	20	630	0	0
4240	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变 24917#箱变	20	630	0	0
4241	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4201箱变	10	500	387	387
4242	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4202箱变	10	500	400	400
4243	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4204箱变	10	500	400	400
4244	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4205箱变	10	500	384	384
4245	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4206箱变	10	500	400	400
4246	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4203箱变	10	500	376	376
4247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖锦绣#3 变电所#6干变	10	800	640	640
4248	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1609箱变	10	500	400	400
4249	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科宇高新公 寓变电所#1干变	10	500	400	400
4250	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科宇高新公 寓变电所#2干变	10	500	400	400
4251	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾 小区#1变电所#	10	800	640	640
4252	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾 小区#1变电所#	10	800	640	640
4253	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#1 变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4254	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#2干	10	800	640	640
4255	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#4干	10	800	640	640
4256	市区（不含淮安区、淮阴区）	宝岛花园变电所#1干变	10	800	640	640
4257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#3干变	10	800	640	640
4258	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#5干变	10	800	640	640
4259	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#7干变	10	800	640	640
4260	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#9干变	10	800	640	640
4261	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#11油变	10	630	504	504
4262	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#13油变	10	630	504	504
4263	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#5变电所#15干变	10	800	640	640
4264	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#5变电所#16干变	10	800	640	640
4265	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#1变电所#2干变	10	800	640	640
4266	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#4干变	10	800	640	640
4267	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#2变电所#6干变	10	800	640	640
4268	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#8干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4269	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#3变电所#10干变	10	800	640	640
4270	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#12油变	10	630	504	504
4271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#4变电所#14油变	10	630	504	504
4272	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#1变电所#1干变	10	800	640	640
4273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#2变电所#3干变	10	800	640	640
4274	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#3变电所#5干变	10	800	640	640
4275	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#7干变	10	630	504	504
4276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_宝岛花园变电所#2干变	10	800	640	640
4277	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_诗书雅苑变电所#1干变	10	800	640	640
4278	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_诗书雅苑变电所#2干变	10	800	640	640
4279	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_维科格兰#2变电所#4干变	10	1000	800	800
4280	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#9干变	10	630	504	504
4281	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#1变电所#2干变	10	800	640	640
4282	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#2变电所#4干变	10	800	640	640
4283	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#3变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4284	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#8干变	10	630	504	504
4285	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_山阳湾#4变电所#10干变	10	630	504	504
4286	市区（不含淮安区、淮阴区）	29301配变（黄元中心村东）	10	200	150	150
4287	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#1变电所#1	10	800	640	640
4288	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
4289	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#3变电所#6干变	10	800	640	640
4290	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#3变电所#5	10	800	640	640
4291	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#5变电所#10	10	800	640	640
4292	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_嘉兴路安置小区#5变电所#9	10	800	640	640
4293	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#2变电所#4干变	10	800	640	640
4294	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#2变电所#3干变	10	800	640	640
4295	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#4变电所#7干变	10	800	616	616
4296	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#4变电所#8干变	10	800	640	640
4297	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2601公变（李集村青年组北）	10	200	160	160
4298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欣园小区变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4299	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2206配变(李集村支胜组南)	10	400	320	320
4300	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_欣园小区变电所#2干变	10	800	640	640
4301	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#1变电所#1油	10	630	504	504
4302	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#2变电所#3油	10	630	504	504
4303	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#2变电所#4油	10	630	504	504
4304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#4变电所#7油	10	630	504	504
4305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#1变电所#2油	10	630	504	504
4306	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#3变电所#5油	10	630	504	504
4307	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#3变电所#6油	10	630	504	504
4308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#4变电所#8油	10	630	504	504
4309	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#1干变	10	630	504	504
4310	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#3干变	10	630	504	504
4311	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#2干变	10	630	504	504
4312	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城阳光府邸所#4干变	10	630	504	504
4313	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3901箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29101箱变	10	500	400	400
4315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5010箱变	10	630	504	504
4316	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#1干变	10	800	640	640
4317	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#3干变	10	800	640	640
4318	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5011箱变	10	400	320	320
4319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#2干变	10	800	640	640
4320	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_正中尚品#1变电所#4干变	10	800	640	640
4321	市区（不含淮安区、淮阴区）	28904箱变	10	400	320	320
4322	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29701箱变	10	400	320	320
4323	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5121变（高张西）	10	200	160	160
4324	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14205箱变	10	630	504	504
4325	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6804配变（毛渡小区）	10	400	287	287
4326	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6806配变	10	400	262	262
4327	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6807配变	10	160	128	128
4328	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96004配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4329	市区（不含淮安区、淮阴区）	96008公变(王李村村部东)	10	400	320	320
4330	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96009公变(王李村李庄组)	10	200	160	160
4331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96011公变(王李村李庄南)	10	200	160	160
4332	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6809配变（毛渡六组）	10	400	320	320
4333	市区（不含淮安区、淮阴区）	16918配变(机场二队)	10	400	320	320
4334	市区（不含淮安区、淮阴区）	14101箱变	10	630	504	504
4335	市区（不含淮安区、淮阴区）	14102箱变	10	630	504	504
4336	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14103箱变	10	630	504	504
4337	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14104箱变	10	630	504	504
4338	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95006箱变	10	630	504	504
4339	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园小区95004箱变	10	630	504	504
4340	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95023公变（轮窑八组）	10	200	160	160
4341	市区（不含淮安区、淮阴区）	95501配变(轮窑综合厂)	10	200	160	160
4342	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95004公变（许庄村后扬）	10	200	160	160
4343	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95003公变（合意村冯庄）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4344	市区（不含淮安区、淮阴区）	14107PB	10	400	320	320
4345	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96003公变（仲王组）	10	200	160	160
4346	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96002公变（王李村小庄组）	10	200	160	160
4347	市区（不含淮安区、淮阴区）	14109PB	10	400	314	314
4348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14110配变（山阳小区）	10	400	320	320
4349	市区（不含淮安区、淮阴区）	14108PB	10	400	320	320
4350	市区（不含淮安区、淮阴区）	14114配变（山阳小区）	10	400	320	320
4351	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6801配变（马庄工业园配变）	10	400	320	320
4352	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6802配变（马庄四队）	10	400	263	263
4353	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#4变电所#4干变	10	800	640	640
4354	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#6变电所#7干变	10	800	640	640
4355	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#6变电所#8干变	10	800	640	640
4356	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#2干变	10	630	479	479
4357	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#4干变	10	630	504	504
4358	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#6干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4359	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#8干变	10	630	504	504
4360	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#20干变	10	630	504	504
4361	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#18干变	10	630	504	504
4362	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#3变电所#19干变	10	630	504	504
4363	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#3变电所#17干变	10	630	504	504
4364	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#15干变	10	630	504	504
4365	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#13干变	10	630	504	504
4366	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#14干变	10	630	504	504
4367	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#16干变	10	630	504	504
4368	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#7变电所#10干变	10	800	640	640
4369	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#5变电所#6干变	10	800	640	640
4370	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#3变电所#1干变	10	800	640	640
4371	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#3变电所#2干变	10	800	640	640
4372	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#3变电所#1干变	10	1000	800	800
4373	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29604箱变	10	630	483	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4374	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14412箱变	10	500	400	400
4375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园变电所#2干变	10	800	640	640
4376	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园变电所#4干变	10	630	504	504
4377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_钵池28301配变	10	160	128	128
4378	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3601配变	10	200	160	160
4379	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖嘉景#1变电所#2干变	10	800	640	640
4380	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#2变电所#3干变	10	800	640	640
4381	市区（不含淮安区、淮阴区）	97412箱变	10	500	400	400
4382	市区（不含淮安区、淮阴区）	97413箱变	10	500	400	400
4383	市区（不含淮安区、淮阴区）	97414箱变	10	500	400	400
4384	市区（不含淮安区、淮阴区）	97415箱变	10	500	400	400
4385	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#1变电所#1干变	10	800	640	640
4386	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#2变电所#4干变	10	800	640	640
4387	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3221配变（范集商业街西）	20	500	0	0
4388	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3223配变（范集信用社）	20	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4389	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3217配变（范集人民路南）	20	500	0	0
4390	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3226配变（范集人民路南1#变）	20	500	0	0
4391	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3215配变（范集美食街）	20	400	0	0
4392	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3218配变（范集福利院）	20	500	0	0
4393	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#4变电所#3干变	10	800	640	640
4394	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#7变电所#9干变	10	800	640	640
4395	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#5变电所#5干变	10	630	504	504
4396	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
4397	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
4398	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#5干变	10	800	630	630
4399	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
4400	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#1变电所#4干	10	800	640	640
4401	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#1变电所#2干	10	800	640	640
4402	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#2变电所#6干	10	800	640	640
4403	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙湖金泽苑#2变电所#8干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城江南#1变电所#1干变	10	800	518	518
4405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城江南#2变电所#3干变	10	630	467	467
4406	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城江南#4变电所#7干变	10	800	640	640
4407	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#5干变	10	800	624	624
4408	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#6干变	10	800	618	618
4409	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#1变电所#2干变	10	800	604	604
4410	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#2变电所#4干变	10	630	482	482
4411	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#4变电所#8干变	10	800	640	640
4412	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#2干变	10	1000	800	800
4413	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#4干变	10	1000	784	784
4414	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#1干变	10	1000	800	800
4415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6115配变（严李三组）	10	400	299	299
4416	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8403配变（严李一组北）	10	200	160	160
4417	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方凯旋城变电所#1干变	10	1000	800	800
4418	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方凯旋城变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4419	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#2变电所#5油	10	630	504	504
4420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#3变电所#	10	1000	800	800
4421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#2变电所#	10	630	504	504
4422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_红豆国际商务城#3变电所#	10	1000	800	800
4423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_开发区经济园#1变电所#2	10	400	320	320
4424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_开发区经济园#2变电所#4	10	630	504	504
4425	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#1变电所#1油变	10	400	320	320
4426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_开发区经济园#2变电所#3	10	630	504	504
4427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29605箱变	10	630	465	465
4428	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3905配变（钵池）	10	315	252	252
4429	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#10变电所#22干变	10	800	640	640
4430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#24干	10	800	640	640
4431	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#26干	10	800	640	640
4432	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#12变电所#28干	10	630	504	504
4433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#10变电所#21干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#23干	10	800	640	640
4435	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#11变电所#25干	10	800	640	640
4436	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#1变电所#2	10	800	640	640
4437	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#1变电所#4	10	800	640	640
4438	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#3干变	10	800	640	640
4439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#12变电所#27干	10	630	504	504
4440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#4变电所#11干	10	630	504	504
4441	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#4变电所#13干	10	630	504	504
4442	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#4变电所#12干	10	630	504	504
4443	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#4变电所#14干变	10	630	504	504
4444	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3219配变（范集福利院南）	20	315	0	0
4445	市区（不含淮安区、淮阴区）	14505配变（马庄安置）	10	315	252	252
4446	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6805配变（毛渡二组）	10	200	97	97
4447	市区（不含淮安区、淮阴区）	高坝集中居住小区变电所#1干变	20	1000	800	800
4448	市区（不含淮安区、淮阴区）	2H501箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4449	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高坝集中居住小区变电所#2	20	1000	800	800
4450	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑1#配电所#10主变	20	630	0	0
4451	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑2#配电所#8主变	20	800	0	0
4452	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑#3配电所#12主变	20	630	0	0
4453	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金辉城#1变电所#2干变	10	630	472	472
4454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金辉城#1变电所#1干变	10	630	461	461
4455	市区（不含淮安区、淮阴区）	25601箱变	20	630	0	0
4456	市区（不含淮安区、淮阴区）	25602箱变	20	630	0	0
4457	市区（不含淮安区、淮阴区）	25603箱变	20	630	0	0
4458	市区（不含淮安区、淮阴区）	25604箱变	20	630	0	0
4459	市区（不含淮安区、淮阴区）	25605箱变	20	630	0	0
4460	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5023箱变南方花园六期	10	500	400	400
4461	市区（不含淮安区、淮阴区）	25606箱变	20	630	0	0
4462	市区（不含淮安区、淮阴区）	25607箱变	20	630	0	0
4463	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑南百湾247#箱变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4464	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5024箱变南方花园六期	10	630	504	504
4465	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B50025箱变南方花园六期	10	630	504	504
4466	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3252配变（范集教师楼2#变）	20	200	0	0
4467	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3254配变（范集农具厂）	20	200	0	0
4468	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5604箱变	10	500	400	400
4469	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5605箱变	10	500	400	400
4470	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5606箱变	10	630	504	504
4471	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5607箱变	10	500	400	400
4472	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5608箱变	10	630	434	434
4473	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5609箱变	10	630	504	504
4474	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5610箱变	10	630	504	504
4475	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5611箱变	10	630	504	504
4476	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5612箱变	10	630	504	504
4477	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#1干变	10	1000	800	800
4478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#3干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4479	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#2干变	10	1000	800	800
4480	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_汇金豪庭#1变电所#4干变	10	1000	800	800
4481	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#7干变	10	800	640	640
4482	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#38干变	10	800	640	640
4483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨老街B5017箱变	10	630	504	504
4484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B4204箱变	10	630	504	504
4485	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#8干变	10	800	640	640
4486	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#13干变	10	800	640	640
4487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5013箱变	10	630	504	504
4488	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#6干变	10	800	640	640
4489	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#18干变	10	630	504	504
4490	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14201箱变	10	500	400	400
4491	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#35干变	10	800	640	640
4492	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#10干变	10	800	640	640
4493	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#2干变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4494	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2211配变(周圩村向阳组)	10	400	223	223
4495	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2202配变(李集村黄庄组北)	10	400	320	320
4496	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2603配变(李集村前进组)	10	400	320	320
4497	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2209配变(李集村跃胜组西)	10	200	160	160
4498	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2207配变(李集村跃胜组东)	10	400	304	304
4499	市区（不含淮安区、淮阴区）	14302配变	10	315	252	252
4500	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803变	10	315	252	252
4501	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_珠海小区变电所#1干变	10	800	631	631
4502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_珠海小区变电所#2干变	10	800	640	640
4503	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806变（机场路）	10	400	320	320
4504	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802变	10	315	215	215
4505	市区（不含淮安区、淮阴区）	14512配变（珠海路东段）	10	400	320	320
4506	市区（不含淮安区、淮阴区）	14816箱变	10	500	400	400
4507	市区（不含淮安区、淮阴区）	14814箱变	10	800	640	640
4508	市区（不含淮安区、淮阴区）	14812箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4509	市区（不含淮安区、淮阴区）	14813箱变	10	500	400	400
4510	市区（不含淮安区、淮阴区）	14810箱变	10	500	400	400
4511	市区（不含淮安区、淮阴区）	14811箱变	10	500	384	384
4512	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803箱变	10	500	400	400
4513	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804箱变	10	500	400	400
4514	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#6干变	10	630	504	504
4515	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#4变电所#8干变	10	1000	800	800
4516	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#8变电所#24干变	10	1000	800	800
4517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#9变电所#25干变	10	1000	800	800
4518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#9变电所#26干变	10	1000	800	800
4519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#1变电所#2干变	10	1000	800	800
4520	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#2变电所#2干变	10	1000	800	800
4521	市区（不含淮安区、淮阴区）	2C504配变	20	250	200	200
4522	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2401变	10	100	80	80
4523	市区（不含淮安区、淮阴区）	95510箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4524	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706配变（水利局宿舍）	10	400	320	320
4525	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5401配变（朱口一组）	10	200	160	160
4526	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#2变电所#2干变	10	1000	800	800
4527	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#2变电所#1干变	10	1000	800	800
4528	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#5变电所#10干变	10	800	640	640
4529	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702箱变	10	630	504	504
4530	市区（不含淮安区、淮阴区）	V6404变	10	400	320	320
4531	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#4干变	10	630	504	504
4532	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#6变电所#17干变	10	1000	800	800
4533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#7变电所#19干变	10	1000	800	800
4534	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#7变电所#21干变	10	1000	800	800
4535	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#8变电所#23干变	10	1000	800	800
4536	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#6变电所#18干变	10	1000	800	800
4537	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#20干变	10	1000	800	800
4538	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#22干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4539	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#5变电所#9干变	10	800	640	640
4540	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#4变电所#7干变	10	800	640	640
4541	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#4变电所#8干变	10	800	640	640
4542	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2101配变	10	200	160	160
4543	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#3干变	10	630	504	504
4544	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#1变电所#2干变	10	1000	800	800
4545	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#2变电所#4干变	10	630	504	504
4546	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发广场#2变电所#6干变	10	630	504	504
4547	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#27干	10	800	640	640
4548	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#29干	10	800	640	640
4549	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#31干	10	1000	800	800
4550	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#33干	10	1000	800	800
4551	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#28干	10	800	640	640
4552	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#10变电所#30干	10	800	640	640
4553	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#32干	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4554	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#11变电所#34干	10	1000	800	800
4555	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣华庭#3变电所#5干变	10	630	504	504
4556	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#3变电所#6干变	10	630	504	504
4557	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5403配变（朱口六组）	10	315	252	252
4558	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5402配变（朱口七组）	10	200	160	160
4559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_2C503配变	20	200	160	160
4560	市区（不含淮安区、淮阴区）	2H5001配变	20	200	160	160
4561	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5404配变（迎宾广场）	10	200	160	160
4562	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#6变电所#12干变	10	800	640	640
4563	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6803配变	10	200	139	139
4564	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#16干变	10	800	640	640
4565	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#14干变	10	800	640	640
4566	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#9变电所#20油变	10	630	504	504
4567	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#8变电所#17油变	10	630	504	504
4568	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#8变电所#18油变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4569	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5301PB	10	250	200	200
4570	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#6变电所#11干变	10	800	640	640
4571	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#13干变	10	800	640	640
4572	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#7变电所#15干变	10	800	640	640
4573	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清泓家园#9变电所#19油变	10	630	504	504
4574	市区（不含淮安区、淮阴区）	95015公变（枚乘路派出所）	10	400	320	320
4575	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_96005公变	10	200	160	160
4576	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所#2干变	10	630	504	504
4577	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所#4干变	10	630	504	504
4578	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#2所#6干变	10	800	640	640
4579	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所#8干变	10	630	504	504
4580	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所#10干变	10	630	504	504
4581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所#1干变	10	630	504	504
4582	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#1所#3干变	10	630	504	504
4583	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#2所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所#7干变	10	630	504	504
4585	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#3所#9干变	10	630	504	504
4586	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#1变电所#1干变	10	1000	800	800
4587	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#5干变	10	630	504	504
4588	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#2变电所#6干变	10	800	640	640
4589	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#19变电所#11干	10	800	640	640
4590	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#20干变	10	1000	800	800
4591	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#8变电所#30干变	10	630	504	504
4592	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4603箱变	10	630	485	485
4593	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4403箱变	10	630	487	487
4594	市区（不含淮安区、淮阴区）	14504配变(加油站旁)	10	200	160	160
4595	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#2变电所#5干变	10	1000	800	800
4596	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#2变电所#4干变	10	1000	800	800
4597	市区（不含淮安区、淮阴区）	海棠苑#1变电所#2干变	20	800	640	640
4598	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#1所#277配变	20	1000	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4599	市区（不含淮安区、淮阴区）	张码六期#1配电所#278配变	20	1000	0	0
4600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_叶语香澜#1变电所#1干变	10	800	640	640
4601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_叶语香澜#1变电所#2干变	10	800	640	640
4602	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#10干变	10	800	640	640
4603	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#20干变	10	800	640	640
4604	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#13干变	10	800	640	640
4605	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#1变电所#1干变	10	630	504	504
4606	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#1变电所#2干变	10	630	504	504
4607	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#3干变	10	800	640	640
4608	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6201箱变	10	630	504	504
4609	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#10干变	10	800	640	640
4610	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#9干变	10	800	640	640
4611	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#8干变	10	800	640	640
4612	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#2干变	10	800	640	640
4613	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#2变电所#3干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#2变电所#4干	10	630	504	504
4615	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#7干	10	800	640	640
4616	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#5干	10	800	640	640
4617	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#6干	10	800	640	640
4618	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#2变电所#8干	10	800	640	640
4619	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#9干变	10	800	640	640
4620	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#2干变	10	800	640	640
4621	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#2变电所#4干变	10	800	640	640
4622	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#3变电所#7干变	10	200	160	160
4623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#3变电所#8干	10	200	149	149
4624	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
4625	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#2变电所#6干	10	800	640	640
4626	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#3干变	10	630	504	504
4627	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#1干变	10	630	504	504
4628	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#1变电所#2干	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4629	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_旺江一品小区#1变电所#4干	10	630	504	504
4630	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#3干变	10	800	640	640
4631	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#4干变	10	800	640	640
4632	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#5干变	10	800	640	640
4633	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#2变电所#6干变	10	800	640	640
4634	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#29干变	10	800	640	640
4635	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#23干变	10	800	640	640
4636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾小区#4变电所#13	10	800	640	640
4637	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾小区#4变电所#11	10	800	640	640
4638	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#12干变	10	800	640	640
4639	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#14干变	10	800	640	640
4640	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#6干变	10	800	640	640
4641	市区（不含淮安区、淮阴区）	97416箱变	10	630	504	504
4642	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#3干变	20	630	0	0
4643	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#3变电所#9干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4644	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#3变电所#7干变	10	800	640	640
4645	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#8干变	10	800	640	640
4646	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#10干变	10	800	640	640
4647	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#11干变	10	800	640	640
4648	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#10干变	10	800	640	640
4649	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#11干变	10	800	640	640
4650	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#2变	10	800	640	640
4651	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#31干变	10	800	640	640
4652	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#4变电所#9干变	10	800	640	640
4653	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#4变电所#10干变	10	800	640	640
4654	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#24干变	10	630	504	504
4655	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#25干变	10	800	640	640
4656	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#26干变	10	630	504	504
4657	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_C4101箱变	10	500	400	400
4658	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#4变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4659	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#4变电所#14干变	10	800	640	640
4660	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#10干变	10	800	640	640
4661	市区（不含淮安区、淮阴区）	16905配变	10	400	320	320
4662	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#1变电所#2干变	10	800	640	640
4663	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#1变电所#1干	10	800	640	640
4664	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#2干变	10	800	640	640
4665	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇3号所#2干变	10	800	640	640
4666	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#21干变	10	800	640	640
4667	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#11干变	10	800	640	640
4668	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#11干变	10	800	640	640
4669	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#12干变	10	800	640	640
4670	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#13干变	10	800	640	640
4671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_星雨华府#5变电所#14干变	10	800	640	640
4672	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#10	10	800	640	640
4673	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#2变电所#3干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4674	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#4干变	10	630	504	504
4675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#2变电所#5干	10	800	640	640
4676	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#21干变	10	630	504	504
4677	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#20干变	10	630	504	504
4678	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#22干变	10	630	504	504
4679	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#19干变	10	630	504	504
4680	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#2变电所#6干变	10	800	640	640
4681	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L301箱变	20	630	0	0
4682	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#3干	10	800	640	640
4683	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_轮窑安置小区#1变电所#1干	10	800	640	640
4684	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_轮窑安置小区#1变电所#3干	10	800	640	640
4685	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#7干变	10	800	640	640
4686	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海康城变电所#1干变	10	1000	800	800
4687	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海康城变电所#2干变	10	1000	800	800
4688	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#16干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4689	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#36干变	10	800	640	640
4690	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#14干变	10	800	640	640
4691	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#8干变	10	800	640	640
4692	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#16干变	10	800	640	640
4693	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#3干变	10	800	640	640
4694	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#5干变	10	800	640	640
4695	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#34干变	10	800	640	640
4696	市区（不含淮安区、淮阴区）	14207箱变	10	630	504	504
4697	市区（不含淮安区、淮阴区）	14302箱变	10	630	504	504
4698	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#13干变	10	800	640	640
4699	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#13干变	10	800	640	640
4700	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#20干变	10	1000	800	800
4701	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28716箱变配电变压器	10	630	504	504
4702	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#3变电所#10干变	10	800	640	640
4703	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#3变电所#6干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4704	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#17干	10	800	640	640
4705	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#4干变	10	630	504	504
4706	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#2变电所#5干变	10	1000	800	800
4707	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#2变电所#6干变	10	1000	800	800
4708	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#6干变	10	800	640	640
4709	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#4	10	800	640	640
4710	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城领寓变电所#1干变	10	800	640	640
4711	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
4712	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#18干变	10	800	640	640
4713	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
4714	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#6干变	10	630	504	504
4715	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#8干变	10	800	640	640
4716	市区（不含淮安区、淮阴区）	26501箱变	10	630	504	504
4717	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
4718	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4719	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#3变电所#7干变	10	1000	800	800
4720	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_轮窑安置小区#3变电所#8干	10	1000	800	800
4721	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#3干变	10	800	640	640
4722	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#1干变	10	800	640	640
4723	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#2干变	10	800	640	640
4724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#1变电所#4干变	10	800	640	640
4725	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#15干变	10	800	640	640
4726	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
4727	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#13干变	10	800	640	640
4728	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#14干变	10	800	640	640
4729	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#3干变	10	800	640	640
4730	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#1变电所#1变	10	800	640	640
4731	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#4变电所#8干变	10	800	640	640
4732	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#5变电所#21干变	10	800	640	640
4733	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#23干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4734	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#24干变	10	630	504	504
4735	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#25干变	10	630	504	504
4736	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#26干变	10	630	504	504
4737	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#2干变	10	800	640	640
4738	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#4干变	10	800	640	640
4739	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#1干变	10	630	504	504
4740	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2215配变(黄码三支渠中)	10	200	160	160
4741	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#4干变	10	800	640	640
4742	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#5干变	10	800	640	640
4743	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#7干变	10	800	640	640
4744	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#5干变	10	800	640	640
4745	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#6干变	10	800	640	640
4746	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#6干变	10	800	640	640
4747	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#20干	10	800	640	640
4748	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#14干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4749	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#2变电所#3干变	10	800	640	640
4750	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#22干变	10	630	504	504
4751	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
4752	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#8干变	10	800	640	640
4753	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#6干变	10	800	640	640
4754	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#9变电所#19干变	10	800	640	640
4755	市区（不含淮安区、淮阴区）	29145配变	10	315	252	252
4756	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#6干变	10	800	640	640
4757	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#11干变	10	800	640	640
4758	市区（不含淮安区、淮阴区）	95110箱变	10	630	504	504
4759	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#3变电所#7干	10	800	640	640
4760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#3变电所#8干	10	800	640	640
4761	市区（不含淮安区、淮阴区）	俊景小区变电所#2干变	10	800	640	640
4762	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#4变电所#13干变	10	800	640	640
4763	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#8干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4764	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#18干变	10	800	640	640
4765	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#3干变	20	1000	0	0
4766	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#5干变	20	1000	0	0
4767	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#6干变	20	800	0	0
4768	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#4干变	20	800	0	0
4769	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#3干变	10	800	640	640
4770	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#3变电所#5干变	10	800	640	640
4771	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
4772	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#33干变	10	800	640	640
4773	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#16干变	10	800	640	640
4774	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#14干变	10	630	504	504
4775	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#4变电所#15干变	10	630	504	504
4776	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#16干变	10	630	504	504
4777	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
4778	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#26干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4779	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#12干变	10	800	640	640
4780	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#22干变	10	800	640	640
4781	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#20干变	10	800	640	640
4782	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#4干变	10	630	504	504
4783	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#3干变	10	800	640	640
4784	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
4785	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#6干变	10	800	640	640
4786	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#37干变	10	800	640	640
4787	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#1变电所#1干变	10	630	504	504
4788	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#17干变	10	800	640	640
4789	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#17干变	10	800	640	640
4790	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#2干变	10	800	640	640
4791	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#3变电所#5干变	10	1000	800	800
4792	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香槟国际#3变电所#6干变	10	1000	800	800
4793	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4794	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#8干变	10	800	640	640
4795	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#4干变	10	800	640	640
4796	市区（不含淮安区、淮阴区）	26201配变	10	400	320	320
4797	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#15干	10	800	640	640
4798	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#22干变	10	800	640	640
4799	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#22干变	10	800	640	640
4800	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#9干变	10	800	640	640
4801	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
4802	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#2变电所#4干变	10	800	640	640
4803	市区（不含淮安区、淮阴区）	29110配变	10	400	251	251
4804	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#9干变	10	800	640	640
4805	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#5干变	10	630	504	504
4806	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#12变电所#6干变	10	630	504	504
4807	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#18干变	10	800	640	640
4808	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4809	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#25干变	10	630	504	504
4810	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#9干变	10	800	640	640
4811	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#22变电所#24干变	10	800	640	640
4812	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#1干变	10	800	640	640
4813	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#1变电所#2干变	10	800	640	640
4814	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#3干变	10	800	640	640
4815	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#1变电所#4干变	10	800	640	640
4816	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#5干变	10	800	640	640
4817	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#2变电所#6干变	10	800	640	640
4818	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#7干变	10	800	640	640
4819	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清池华府#2变电所#8干变	10	800	640	640
4820	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#12干变	10	800	640	640
4821	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#2干变	10	800	640	640
4822	市区（不含淮安区、淮阴区）	V7401变	10	200	160	160
4823	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16926配变（八区）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4824	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14106配变	10	400	320	320
4825	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#6干变	10	800	640	640
4826	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#10干变	10	800	640	640
4827	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#12干变	10	800	640	640
4828	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#7干变	10	800	640	640
4829	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14546PB(马庄安置中配变)	10	400	320	320
4830	市区（不含淮安区、淮阴区）	俊景小区变电所#1干变	10	800	640	640
4831	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#6干变	10	630	504	504
4832	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#8干变	10	800	640	640
4833	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#11干	10	800	640	640
4834	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#9干	10	800	640	640
4835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#10干	10	800	640	640
4836	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#3变电所#12干	10	800	640	640
4837	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#21干变	10	800	640	640
4838	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4839	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#17干变	10	800	640	640
4840	市区（不含淮安区、淮阴区）	27518箱变	10	630	488	488
4841	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29405PB	10	400	320	320
4842	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#3变电所#5干变	10	800	640	640
4843	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#32干变	10	800	640	640
4844	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#14干变	10	800	640	640
4845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14123配变	10	400	320	320
4846	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
4847	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
4848	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
4849	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#4干变	10	800	640	640
4850	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
4851	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#7干变	10	800	640	640
4852	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#6干变	10	800	640	640
4853	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4854	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#11干变	10	630	504	504
4855	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#16干变	10	800	640	640
4856	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#3干变	10	800	640	640
4857	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#7干变	10	630	504	504
4858	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#8干变	10	800	640	640
4859	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#11干变	10	1000	800	800
4860	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#9干变	10	1000	800	800
4861	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#10干变	10	1000	800	800
4862	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#12干变	10	1000	800	800
4863	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#13干变	10	1000	800	800
4864	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#3	10	800	640	640
4865	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#11干变	10	800	640	640
4866	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#9干变	10	630	504	504
4867	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#10干变	10	630	504	504
4868	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4869	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#3干变	10	800	640	640
4870	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#23干变	10	800	640	640
4871	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#12干变	10	800	640	640
4872	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2602配变(李集村前进组)	10	200	160	160
4873	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#15干变	10	1000	800	800
4874	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#14干变	10	1000	800	800
4875	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#16干变	10	1000	800	800
4876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#1变电所	10	630	504	504
4877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#1变电所	10	630	504	504
4878	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所	10	630	504	504
4879	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所	10	630	504	504
4880	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所	10	630	504	504
4881	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期B区#2变电所	10	630	504	504
4882	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所	10	800	640	640
4883	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4884	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所	10	800	640	640
4885	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#2干变	10	630	504	504
4886	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#8干变	10	800	640	640
4887	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
4888	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#3变电所#6干变	10	800	640	640
4889	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#16干变	10	630	504	504
4890	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#14干变	10	630	504	504
4891	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#1变电所	10	800	640	640
4892	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所	10	630	504	504
4893	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#1变电所#1干变	10	1000	800	800
4894	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#1变电所#2干变	10	1000	800	800
4895	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#3干变	10	800	640	640
4896	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所	10	630	504	504
4897	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#4干变	10	800	640	640
4898	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4899	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#2变电所	10	630	504	504
4900	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#5干变	10	800	640	640
4901	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#2变电所#6干变	10	800	640	640
4902	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#3变电所	10	630	504	504
4903	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期C区#3变电所	10	630	504	504
4904	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#15干变	10	800	640	640
4905	市区（不含淮安区、淮阴区）	29602变	10	315	252	252
4906	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
4907	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#5干变	10	630	504	504
4908	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#4变电所#14	10	800	640	640
4909	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#4干变	10	630	504	504
4910	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#11干变	10	800	640	640
4911	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#1变电所#2变	10	800	640	640
4912	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#3干变	10	630	504	504
4913	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#1干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4914	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富源尚城#1变电所#2干变	10	630	504	504
4915	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富源尚城#1变电所#4干变	10	630	504	504
4916	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#4变电所#13	10	800	640	640
4917	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#33干变	10	800	640	640
4918	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#9变电所#34干变	10	800	640	640
4919	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#35干变	10	800	640	640
4920	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#9变电所#36干变	10	800	640	640
4921	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#7所#23干变	10	800	640	640
4922	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#7所#24干变	10	800	640	640
4923	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#8变电所#25干变	10	800	640	640
4924	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#8变电所#26干变	10	800	640	640
4925	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#5干变	10	800	640	640
4926	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#29干变	10	1000	800	800
4927	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#6干变	10	800	640	640
4928	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#8变电所#30干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4929	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#6干变	10	800	640	640
4930	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#1变电所#2干变	10	630	504	504
4931	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#2变电所#3干变	10	630	504	504
4932	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#2变电所#4干变	10	630	504	504
4933	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
4934	市区（不含淮安区、淮阴区）	香滨国际#1变电所#1干变	10	1000	800	800
4935	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#1变电所#1变	10	630	504	504
4936	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#31干变	10	1000	800	800
4937	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#8变电所#32干变	10	1000	800	800
4938	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#7干变	10	800	640	640
4939	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#10变电所#8干变	10	800	640	640
4940	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#17干变	10	800	640	640
4941	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#18干变	10	800	640	640
4942	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#19干变	10	800	640	640
4943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#5变电所#20干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4944	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#13变电所#9干变	10	400	320	320
4945	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#13变电所#10干	10	400	320	320
4946	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#14变电所#11干变	10	800	640	640
4947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#7干	10	630	504	504
4948	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#8干	10	630	504	504
4949	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#14变电所#12干变	10	800	640	640
4950	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#9干	10	630	504	504
4951	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#3变电所#10	10	630	504	504
4952	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#10干变	10	800	640	640
4953	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#15干变	10	800	640	640
4954	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#16干变	10	800	640	640
4955	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#5变电所#12干变	10	630	504	504
4956	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_板闸小区#5变电所#10干变	10	630	504	504
4957	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#9干变	10	630	504	504
4958	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4959	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#1变电所#1干变	10	800	640	640
4960	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#4干变	10	800	640	640
4961	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
4962	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#3干变	10	800	640	640
4963	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#2变电所#4干变	10	800	640	640
4964	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#5干变	10	800	640	640
4965	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园二期#2变电所#6干变	10	800	640	640
4966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#4变电所#13干变	10	800	640	640
4967	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#14干变	10	630	504	504
4968	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建华观园#4变电所#15干变	10	800	640	640
4969	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#3变电所#7干变	10	630	504	504
4970	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#16干变	10	630	504	504
4971	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#1变电所#2干变	10	800	640	640
4972	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#1变电所#4干变	10	800	640	640
4973	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3302箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4974	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#5干变	10	630	504	504
4975	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#8干变	10	630	504	504
4976	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#1变电所#1干变	10	800	640	640
4977	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园#1变电所#2干变	10	800	630	630
4978	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
4979	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#1变电所#1	10	800	640	640
4980	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#1变电所#2	10	800	640	640
4981	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#6干变	10	630	504	504
4982	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#20干变	10	630	504	504
4983	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#15变电所#1干变	10	800	640	640
4984	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#4干变	10	630	504	504
4985	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#3干变	20	800	0	0
4986	市区（不含淮安区、淮阴区）	28901变(腾杨公司旁)	10	200	160	160
4987	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#23干变	10	630	504	504
4988	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#2变电所#3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4989	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#2变电所#5	10	800	640	640
4990	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#15干变	10	800	640	640
4991	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#16干变	10	800	640	640
4992	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#17干变	10	800	640	640
4993	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#18干变	10	800	640	640
4994	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#2变电所#4干变	10	800	640	640
4995	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_美凯龙翠湖一号#2变电所#6	10	800	640	640
4996	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#1干变	10	800	640	640
4997	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#2干变	10	800	640	640
4998	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#1变电所#2干	10	800	640	640
4999	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#15变电所#2干变	10	800	640	640
5000	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#1变电所#1干	10	800	640	640
5001	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#16变电所#3干	10	800	640	640
5002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#3干	10	1000	800	800
5003	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#16变电所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5004	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#5干	10	1000	800	800
5005	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#4干	10	1000	800	800
5006	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#16变电所#4干	10	800	640	640
5007	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#2变电所#6干	10	1000	800	800
5008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#16变电所#6干	10	800	640	640
5009	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#7干	10	800	640	640
5010	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#9干	10	800	640	640
5011	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#6干变	10	800	640	640
5012	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#10干变	10	800	640	640
5013	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#7干变	10	800	640	640
5014	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
5015	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#12干变	10	800	640	640
5016	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#7干变	10	800	640	640
5017	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#3干变	10	800	640	640
5018	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3303箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5019	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#10干变	10	800	640	640
5020	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#10干	10	800	640	640
5021	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#3变电所#8干	10	800	640	640
5022	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#7干	10	800	640	640
5023	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#1变电所#1干	10	630	504	504
5024	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#1变电所#2干	10	630	504	504
5025	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#3干变	10	1000	800	800
5026	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#9干	10	800	640	640
5027	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#2变电所#4干	10	1000	800	800
5028	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#5干变	10	1000	800	800
5029	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#2变电所#6干	10	1000	800	800
5030	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#3变电所#7干变	10	1000	800	800
5031	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆小区#3变电所#8干	10	1000	800	800
5032	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#8干	10	800	640	640
5033	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#17变电所#10干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5034	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇3号所#1干变	10	800	640	640
5035	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#4变电所#13干	10	800	640	640
5036	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#4干	10	800	640	640
5037	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#13干变	10	800	640	640
5038	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#9干变	10	800	640	640
5039	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#11	10	800	640	640
5040	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#9干变	10	800	640	640
5041	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#14干变	10	800	640	640
5042	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#14干变	10	800	640	640
5043	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#9干变	10	800	640	640
5044	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#6干变	10	800	640	640
5045	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#8干变	10	800	640	640
5046	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#1变电所#2干变	10	800	640	640
5047	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#12干变	10	800	640	640
5048	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#5变电所#13干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5049	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_公园龙湾#5变电所#15干变	10	630	504	504
5050	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#10干变	10	630	504	504
5051	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#13干变	10	800	640	640
5052	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#16干变	10	800	640	640
5053	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#3变电所#9干变	10	630	504	504
5054	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#10干变	10	630	504	504
5055	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#3变电所#11干变	10	630	504	504
5056	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#12干变	10	630	504	504
5057	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸轩#4变电所#13干变	10	630	504	504
5058	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#17干变	10	630	504	504
5059	市区（不含淮安区、淮阴区）	14309变（三区）	10	400	320	320
5060	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#5干变	10	630	504	504
5061	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#9干变	10	1000	800	800
5062	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#11干变	10	800	640	640
5063	市区（不含淮安区、淮阴区）	16906配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5064	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#3干变	10	630	504	504
5065	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#16干变	10	1000	800	800
5066	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#8干变	10	630	504	504
5067	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702变	10	400	320	320
5068	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新联美墅#1变电所#1干变	10	630	504	504
5069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#19变电所#13干	10	800	640	640
5070	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#1变电所#1干	10	800	640	640
5071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#3所#7干变	10	800	640	640
5072	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5120变（后刘小学）	10	200	160	160
5073	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#4变电所	10	800	640	640
5074	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#12干变	10	800	640	640
5075	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#3变电所#7干	10	800	640	640
5076	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#5干变	10	800	640	640
5077	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#7干变	10	800	640	640
5078	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5079	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#8干变	10	800	640	640
5080	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#22干变	10	800	640	640
5081	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#2干变	10	800	640	640
5082	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#5变电所#18干	10	630	504	504
5083	市区（不含淮安区、淮阴区）	24502公变（垃圾中转站）	20	200	0	0
5084	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#1干变	10	800	640	640
5085	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#10干	10	800	640	640
5086	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305变（东方明珠南）	10	400	287	287
5087	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电所#20干变	10	800	640	640
5088	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#7变电所#19	10	800	640	640
5089	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#4干变	10	630	504	504
5090	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_D3301箱变	10	630	504	504
5091	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#3所#8干变	10	800	640	640
5092	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#6干变	10	800	640	640
5093	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#17干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5094	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#4 变电所#15干变	10	800	640	640
5095	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#3 变电所#9干变	10	800	640	640
5096	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园 #2变电所#8干	10	800	624	624
5097	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#3干变	10	1000	800	800
5098	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城 #2变电所#4干变	10	1000	800	800
5099	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#5干变	10	1000	800	800
5100	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#6干变	10	800	640	640
5101	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2 变电所#3干变	10	800	640	640
5102	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园 #2变电所#6干	10	800	640	640
5103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95014XB	10	630	504	504
5104	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰. 沁园小区#2 变电所#7干变	10	800	640	640
5105	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所 #3干变	10	800	640	640
5106	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#7 干变	10	800	640	640
5107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城 #19变电所#12干	10	800	640	640
5108	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#19	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5109	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#7干变	10	630	504	504
5110	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#18干	10	800	640	640
5111	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#33干	10	800	640	640
5112	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰.沁园小区#1变电所#2干	10	800	640	640
5113	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305箱变(深圳小区西)	10	500	400	400
5114	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#3变电所#6干变	10	800	640	640
5115	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#10干变	10	630	504	504
5116	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾#4变电所#14干变	10	630	504	504
5117	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#5干变	10	800	640	640
5118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#2变电所#3干变	10	630	504	504
5119	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#17	10	800	640	640
5120	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#14干变	10	800	640	640
5121	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5122变（熊胡村）	10	200	160	160
5122	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#6变电所#22干	10	800	640	640
5123	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#2干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5124	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#13干变	10	800	640	640
5125	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#10干变	10	800	640	640
5126	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#4干变	10	800	640	640
5127	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#30干变	10	800	640	640
5128	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#22干变	10	800	640	640
5129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#1干变	10	800	640	640
5130	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2213配变	10	400	294	294
5131	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#6干变	10	630	504	504
5132	市区（不含淮安区、淮阴区）	26701配变（华瑞服饰）	10	400	228	228
5133	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#13干	10	800	640	640
5134	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#4干变	10	800	640	640
5135	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#17干变	10	1000	800	800
5136	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6107PB(吕祖六组)	10	250	200	200
5137	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#23干变	10	800	640	640
5138	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#7干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5139	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#14干变	10	1000	800	800
5140	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#1干变	10	800	640	640
5141	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#21干变	10	800	640	640
5142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#3变电所#9干变	10	800	640	640
5143	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6802箱变	10	630	504	504
5144	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#6变电所#18干变	10	800	640	640
5145	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#21干变	10	800	640	640
5146	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#29干变	10	800	640	640
5147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#2所#8干变	10	800	640	640
5148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰·沁园小区#1变电所#4干	10	800	640	640
5149	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#11	10	1000	800	800
5150	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#2干变	10	800	640	640
5151	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5123变（孙庄南）	10	200	160	160
5152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#5变电所#20干	10	630	504	504
5153	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#8变电所#29干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5154	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#12干变	10	1000	800	800
5155	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#8干变	10	630	504	504
5156	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#24干变	10	800	640	640
5157	市区（不含淮安区、淮阴区）	14209箱变	10	630	504	504
5158	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#17干变	10	800	640	640
5159	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#3变电所#5	10	800	640	640
5160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#3干变	10	630	504	504
5161	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#11干变	10	630	504	504
5162	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#5干变	10	630	504	504
5163	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发商业广场#1变电所#1干	10	400	320	320
5164	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#10干变	10	800	640	640
5165	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰.沁园小区#2变电所#6干	10	800	640	640
5166	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#13	10	1000	800	800
5167	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#14	10	1000	800	800
5168	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#4干变	10	800	640	640
5170	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#2干变	10	800	640	640
5171	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
5172	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#13干变	10	800	640	640
5173	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#13干变	10	800	640	640
5174	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#4干变	10	800	640	640
5175	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#2干变	10	800	640	640
5176	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#3变电所#7干变	10	1000	800	800
5177	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#3变电所#8干变	10	1000	800	800
5178	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#4变电所#8干变	10	1000	800	800
5179	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#19干变	10	800	640	640
5180	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#16干变	10	800	640	640
5181	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#7干变	10	630	504	504
5182	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#13干变	10	1000	800	800
5183	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#2所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5184	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#13	10	800	640	640
5185	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#2所#8干变	10	630	504	504
5186	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#20干变	10	800	640	640
5187	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_鼎泰.沁园小区#2变电所#8干	10	800	640	640
5188	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
5189	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变电所#2干变	10	800	640	640
5190	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#3干变	10	800	640	640
5191	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#15干变	10	630	504	504
5192	市区（不含淮安区、淮阴区）	14313变（居委会）	10	400	311	311
5193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#3变电所#5干变	10	800	640	640
5194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#16干	10	800	640	640
5195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_294030配变（汕头西）	10	400	320	320
5196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16910XB	10	630	504	504
5197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#15干	10	800	640	640
5198	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_郁金蓝湾#4变电所#16干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5199	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#9干变	10	630	504	504
5200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#2干变	10	630	504	504
5201	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#1变电所#2干变	10	800	640	640
5202	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#4干变	10	800	640	640
5203	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#2干变	10	630	504	504
5204	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#19变电所#14干	10	800	640	640
5205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_林语美墅变电所#4干变	10	800	640	640
5206	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#27干变	10	630	504	504
5207	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集村西堆南泵2L309配变	20	200	0	0
5208	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#15干变	10	800	640	640
5209	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#15	10	800	640	640
5210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#8变电所#21	10	800	640	640
5211	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#10干变	10	1000	800	800
5212	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#4干变	10	630	504	504
5213	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#15干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#1干变	10	630	504	504
5215	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#34干	10	800	640	640
5216	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#32干变	10	800	640	640
5217	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#25干变	10	800	640	640
5218	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#15干变	10	800	640	640
5219	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#19干变	10	1000	800	800
5220	市区（不含淮安区、淮阴区）	95103箱变	10	630	504	504
5221	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#2变电所#5干变	10	400	320	320
5222	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#7干变	10	630	504	504
5223	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#3干变	10	800	640	640
5224	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#11干变	10	800	640	640
5225	市区（不含淮安区、淮阴区）	16907配变	10	400	320	320
5226	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#3变电所#11干变	10	800	640	640
5227	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#24干变	10	800	640	640
5228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#6变电所#24干	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5229	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电所#18干变	10	800	640	640
5230	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8709变钵池安置小区东1-1	10	400	320	320
5231	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭#1变电所#4干变	10	630	504	504
5232	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#18干变	10	800	640	640
5233	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#12干	10	800	640	640
5234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#4变电所	10	800	640	640
5235	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#5变电所#17干	10	800	640	640
5236	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#22干变	10	800	640	640
5237	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
5238	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#8干变	10	800	640	640
5239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_丰球白鹭湖璟园#1变电所#1	10	800	640	640
5240	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#6干变	10	630	504	504
5241	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#29干变	10	800	640	640
5242	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#18干变	10	800	640	640
5243	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#20干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5244	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#23干变	10	800	640	640
5245	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#8干变	10	800	640	640
5246	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5505美变	10	630	504	504
5247	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_都市嘉源变电所#1干变	10	630	504	504
5248	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_都市嘉源变电所#2干变	10	630	504	504
5249	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#19干变	10	630	504	504
5250	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
5251	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#11干	10	800	640	640
5252	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
5253	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5124变（孙庄北）	10	200	160	160
5254	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#3干变	10	800	640	640
5255	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#3变电所#7干	10	800	640	640
5256	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#18变电所#14干	10	800	640	640
5257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#3所#12干变	10	630	504	504
5258	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5259	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#1变电所#3干	10	800	640	640
5260	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_梧桐公馆二期#4变电所#12	10	1000	800	800
5261	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#4干变	10	630	504	504
5262	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
5263	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D401公变	20	400	320	320
5264	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#4变电所#13干变	10	800	640	640
5265	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2604配变（周圩村严圩组）	10	200	160	160
5266	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#21干变	10	800	640	640
5267	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#4变电所#7干	10	800	640	640
5268	市区（不含淮安区、淮阴区）	95104箱变	10	630	504	504
5269	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
5270	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#26干变	10	800	640	640
5271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城创意谷变电所#2干变	10	800	640	640
5272	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#2干变	10	800	640	640
5273	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象#3所#10干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5274	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#7变电所#17	10	800	640	640
5275	市区（不含淮安区、淮阴区）	14306箱变(深圳小区东)	10	500	400	400
5276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#8干	10	800	640	640
5277	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#16干变	10	800	640	640
5278	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#2干变	10	800	640	640
5279	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#18干变	10	1000	800	800
5280	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#10干变	10	800	640	640
5281	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#5干变	10	800	640	640
5282	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_御景天成#2变电所#4干变	10	630	504	504
5283	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#9干变	10	630	504	504
5284	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色阳光城#3变电所#9干	10	800	640	640
5285	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#4变电所#8干	10	800	640	640
5286	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#11干变	10	1000	800	800
5287	市区（不含淮安区、淮阴区）	95108箱变	10	630	504	504
5288	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#3变电所#12干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5289	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#3干变	10	800	640	640
5290	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#15干变	10	800	640	640
5291	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#17干变	10	800	640	640
5292	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#16干变	10	800	640	640
5293	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#5变电所#18干变	10	800	640	640
5294	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#24干变	10	800	640	640
5295	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4601变PB配变	10	200	160	160
5296	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#5变电所	10	800	640	640
5297	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4603PB（大学城驾校开发区	10	200	160	160
5298	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#35干	10	800	640	640
5299	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#2变电所#5干	10	800	640	640
5300	市区（不含淮安区、淮阴区）	95109箱变	10	630	504	504
5301	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#7干	10	800	640	640
5302	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
5303	市区（不含淮安区、淮阴区）	香滨国际#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5304	市区（不含淮安区、淮阴区）	中交香滨国际花园#2变电所#3干	10	630	504	504
5305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中交香滨国际花园#2变电所	10	630	504	504
5306	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖路商业街变电所#1干变	20	1000	800	800
5307	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_春晖路商业街变电所#2干变	20	1000	800	800
5308	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#33干变	10	800	640	640
5309	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#21干变	10	800	640	640
5310	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#10干变	10	800	640	640
5311	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#4变电所#11	10	800	640	640
5312	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#24干变	10	630	504	504
5313	市区（不含淮安区、淮阴区）	95105箱变	10	630	504	504
5314	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#23干变	10	800	640	640
5315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫藤花苑变电所#2干变	10	800	635	635
5316	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#13干变	10	800	640	640
5317	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#9干变	10	800	640	640
5318	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫藤花苑变电所#1干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5319	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#5变电所	10	800	640	640
5320	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#24干变	10	800	640	640
5321	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#13干变	10	630	504	504
5322	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#16干变	10	800	640	640
5323	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#10干变	10	630	504	504
5324	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_科安国际花园#3变电所#6	10	800	640	640
5325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_李集安置小区#8变电所#23	10	800	640	640
5326	市区（不含淮安区、淮阴区）	14202变（四五区北）	10	400	320	320
5327	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#24干变	10	800	640	640
5328	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#29干变	10	800	640	640
5329	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
5330	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4402箱变	10	500	400	400
5331	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#28干变	10	800	640	640
5332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新联美墅#1变电所#3干变	10	630	504	504
5333	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_长岛花园#2变电所#6干变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5334	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#3变电所#11干变	10	800	640	640
5335	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#1干变	10	630	504	504
5336	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#15干变	10	800	640	640
5337	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#36干	10	800	640	640
5338	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#31干变	10	800	640	640
5339	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#12干变	10	800	640	640
5340	市区（不含淮安区、淮阴区）	14307变（菜场西）	10	400	320	320
5341	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#9干变	10	630	504	504
5342	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#11干变	10	630	504	504
5343	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#1变电所#2干变	10	400	311	311
5344	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5603箱变	10	630	504	504
5345	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5602箱变	10	630	504	504
5346	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28308箱变28308	10	500	400	400
5347	市区（不含淮安区、淮阴区）	28309箱变	10	500	388	388
5348	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南方花园四期B5001箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5349	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#1变电所#1干变	10	1000	793	793
5350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东湖怡景苑#2变电所#1干变	10	1000	800	800
5351	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5002箱变南方花园四期	10	630	504	504
5352	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5003箱变南方花园四期	10	630	504	504
5353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B4205箱变	10	630	504	504
5354	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4206箱变	10	400	320	320
5355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#1变电所#3干变	10	1000	800	800
5356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
5357	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_蓝江花园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
5358	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B5014箱变	10	630	504	504
5359	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7401箱变	10	630	504	504
5360	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28310箱变28310003	10	500	400	400
5361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28311箱变28311006	10	500	400	400
5362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29606箱变	10	500	400	400
5363	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29607箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5364	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6801箱变	10	630	504	504
5365	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄河人家变电所#2干变	10	1000	800	800
5366	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2101箱变	10	500	400	400
5367	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2102箱变	10	500	400	400
5368	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29314箱变	10	400	307	307
5369	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3203箱变	10	500	390	390
5370	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4208箱变	10	500	400	400
5371	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4207箱变	10	500	400	400
5372	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#12干变	10	800	640	640
5373	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#8干变	10	800	640	640
5374	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#21干变	10	800	640	640
5375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#18干变	10	800	640	640
5376	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#16干变	10	800	640	640
5377	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804变	10	400	320	320
5378	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#19干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5379	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#12干变	10	800	640	640
5380	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#1变电所#1干变	10	630	504	504
5381	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D303配变（渠北新村）	20	200	160	160
5382	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#5干变	10	800	640	640
5383	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4002变(大李庄东配变)	10	400	320	320
5384	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4003变大李庄西配变	10	315	252	252
5385	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨老街箱变B5016箱变	10	630	474	474
5386	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#10干变	20	800	640	640
5387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#3干	10	630	504	504
5388	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#2干	10	630	504	504
5389	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#1变电所#4干	10	630	504	504
5390	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#1变电所#1干变	10	800	640	640
5391	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#22干变	10	800	640	640
5392	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29409箱变	10	400	320	320
5393	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14202箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28111箱变	10	800	640	640
5395	市区（不含淮安区、淮阴区）	28110箱变	10	630	504	504
5396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28109箱变	10	630	504	504
5397	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
5398	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#5干变	10	800	640	640
5399	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#1变电所#2干变	10	800	640	640
5400	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#3干变	10	630	504	504
5401	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#5干变	10	630	504	504
5402	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#4干变	10	630	504	504
5403	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠逸景#2变电所#6干变	10	630	504	504
5404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#2变电所#5干	10	630	504	504
5405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南馨豪庭小区#2变电所#6干	10	630	504	504
5406	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#1干变	10	630	504	504
5407	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#18干变	10	800	640	640
5408	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#1干变	20	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5409	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#2干变	10	800	640	640
5410	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#4干变	10	800	640	640
5411	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#1干变	10	800	640	640
5412	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#1变电所#3干变	10	800	640	640
5413	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#2干变	10	800	640	640
5414	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#4干变	10	800	640	640
5415	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#1干变	10	800	640	640
5416	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#1变电所#3干变	10	800	640	640
5417	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#6干变	10	630	504	504
5418	市区（不含淮安区、淮阴区）	294035变	10	400	320	320
5419	市区（不含淮安区、淮阴区）	27301箱变	10	630	504	504
5420	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2216配变	10	200	160	160
5421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#5干变	10	800	640	640
5422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#7干变	10	800	640	640
5423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5424	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_聚峰晴园#2变电所#8干变	10	800	640	640
5425	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#5干变	10	630	504	504
5426	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#7干变	10	630	504	504
5427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#6干变	10	630	504	504
5428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中茵春天里#2变电所#8干变	10	630	504	504
5429	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#1变电所#1干变	10	630	504	504
5430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨商业街B4103箱变	10	630	504	504
5431	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨商业街B4102箱变	10	630	504	504
5432	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_徐杨商业街B4101箱变	10	630	504	504
5433	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#1干变	10	800	640	640
5434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#1变电所#1干变	10	800	640	640
5435	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#2干变	10	800	640	640
5436	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_米兰花园#1变电所#3干变	10	800	640	640
5437	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#4干变	10	800	640	640
5438	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#4干变	10	800	605	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#2干变	10	800	640	640
5440	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#3干变	10	800	631	631
5441	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#3变电所#5干变	10	800	640	640
5442	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_书院名居#3变电所#6干变	10	630	504	504
5443	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#1干变	10	630	504	504
5444	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#4变电所#16	10	800	640	640
5445	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#21干变	10	800	640	640
5446	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城领寓变电所#2干变	10	800	640	640
5447	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#2干变	10	1000	800	800
5448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城美墅变电所#1干变	10	800	640	640
5449	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#2干变	10	630	504	504
5450	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#3干变	10	800	640	640
5451	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
5452	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#4干变	10	800	640	640
5453	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5454	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#1干变	10	800	640	640
5455	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#3干变	10	800	640	640
5456	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#2干变	10	800	640	640
5457	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#1变电所#4干变	10	800	640	640
5458	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#6干变	10	800	640	640
5459	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#8干变	10	800	640	640
5460	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#5干变	10	800	640	640
5461	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#2变电所#7干变	10	800	640	640
5462	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#1干变	10	630	504	504
5463	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#3干变	10	630	504	504
5464	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#2干变	10	630	504	504
5465	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_碧桂园小区#1变电所#4干变	10	630	504	504
5466	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
5467	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#7干变	10	800	640	640
5468	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5469	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#8干变	10	800	640	640
5470	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#11干变	10	800	640	640
5471	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#4干变	10	800	640	640
5472	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#10干变	10	800	640	640
5473	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#12干变	10	800	640	640
5474	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#11干变	10	800	640	640
5475	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_兴安华庭#3变电所#9干变	10	800	640	640
5476	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#1变电所#1干	10	1000	800	800
5477	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#1变电所#2干	10	1000	800	800
5478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#3干	10	800	640	640
5479	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#4干	10	800	640	640
5480	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#5干	10	800	640	640
5481	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#2变电所#6干	10	800	640	640
5482	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#3变电所#7干	10	1000	800	800
5483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#3变电所#8干	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5484	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#11	10	800	640	640
5485	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#9	10	800	640	640
5486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#10	10	800	640	640
5487	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#4变电所#12	10	800	640	640
5488	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#9干变	10	800	640	640
5489	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#10干变	10	800	640	640
5490	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#12干变	10	800	640	640
5491	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#15干变	10	630	504	504
5492	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#13干变	10	630	504	504
5493	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#4变电所#14干	10	630	504	504
5494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#4变电所#16干变	10	630	504	504
5495	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805变(机场路北)	10	400	320	320
5496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#1变电所#2干变	10	1000	800	800
5497	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#1变电所#3干变	10	630	504	504
5498	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖檀香园#1变电所#1干	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5499	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#1变电所#2干变	10	630	504	504
5500	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖檀香园#2变电所#3干	10	630	453	453
5501	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#2变电所#4干变	10	630	486	486
5502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#13	10	800	640	640
5503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#15	10	800	640	640
5504	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#14	10	800	640	640
5505	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城开御园二期#5变电所#16	10	800	640	640
5506	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#9干变	10	630	504	504
5507	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#4干变	10	800	640	640
5508	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#19干变	10	800	640	640
5509	市区（不含淮安区、淮阴区）	14601配变	10	400	320	320
5510	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6302箱变	10	500	400	400
5511	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#21干变	10	630	504	504
5512	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#14干变	10	800	640	640
5513	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#11干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5514	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#25干变	10	800	640	640
5515	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#31干变	10	800	640	640
5516	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#23干变	10	800	640	640
5517	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#3干变	10	800	640	640
5518	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#1干变	10	800	640	640
5519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#2干变	10	800	640	640
5520	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#1变电所#4干变	10	800	640	640
5521	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#3干变	10	630	504	504
5522	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#7干变	10	800	640	640
5523	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#5干变	10	800	640	640
5524	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#6干变	10	800	640	640
5525	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#2变电所#8干变	10	800	640	640
5526	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#4干变	10	800	640	640
5527	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5021箱变	10	500	400	400
5528	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#14干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5529	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#11干变	10	800	640	640
5530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#9干变	10	800	640	640
5531	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#10干变	10	800	640	640
5532	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#3变电所#12干变	10	800	640	640
5533	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4004配变	10	400	320	320
5534	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富冠铂樾府#1变电所#2干变	10	800	640	640
5535	市区（不含淮安区、淮阴区）	25001公变	20	400	0	0
5536	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#9干变	10	800	640	640
5537	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#2所#3干变	10	630	490	490
5538	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#2所#4干变	10	630	504	504
5539	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#3变电所#5干变	10	630	504	504
5540	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_淮河家园#3变电所#6干变	10	630	504	504
5541	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#6干变	10	630	504	504
5542	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
5543	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#3干	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5544	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#1干	10	630	504	504
5545	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#2干	10	630	504	504
5546	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城三期变电所#4干	10	630	504	504
5547	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#26干变	10	800	640	640
5548	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#9干变	10	800	640	640
5549	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#8干变	10	800	640	640
5550	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#3干变	10	800	640	640
5551	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#13干变	10	800	640	640
5552	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#8干变	10	800	640	640
5553	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
5554	市区（不含淮安区、淮阴区）	14210箱变	10	630	504	504
5555	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#22变电所#22干	10	800	640	640
5556	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
5557	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#10干变	10	800	640	640
5558	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#14干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5559	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#24干变	10	800	640	640
5560	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#1变电所#1干变	10	1250	1000	1000
5561	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#1变电所#2干变	10	1250	1000	1000
5562	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
5563	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#5变电所#14干变	10	800	640	640
5564	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#12干变	10	800	640	640
5565	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
5566	市区（不含淮安区、淮阴区）	29608箱变	10	630	504	504
5567	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜小区#2变电所#4干变	10	400	320	320
5568	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#8干变	10	800	640	640
5569	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#16干变	10	800	640	640
5570	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#4变电所#9干变	20	1000	800	800
5571	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#4变电所#10干变	20	1000	800	800
5572	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2606配变	10	200	160	160
5573	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#12	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5574	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#12干变	20	630	504	504
5575	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#2变电所#5干变	10	800	640	640
5576	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#1变电所#1干变	10	630	504	504
5577	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#1变电所#2干变	10	630	504	504
5578	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#5干变	10	630	504	504
5579	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#6干变	10	630	504	504
5580	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#18干变	10	800	640	640
5581	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#6变电所#13干变	20	1000	800	800
5582	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#6变电所#14干变	20	1000	800	800
5583	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#1干变	20	800	640	640
5584	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#1变电所#2干变	20	800	640	640
5585	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#3干变	20	800	640	640
5586	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#1变电所#4干变	20	800	640	640
5587	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#5干变	20	800	640	640
5588	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#2变电所#6干变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5589	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#7干变	20	800	640	640
5590	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盐湖花园#2变电所#8干变	20	800	640	640
5591	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#13干变	10	800	640	640
5592	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#15干变	10	800	640	640
5593	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#17干变	10	800	640	640
5594	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#7变电所#18干变	10	800	640	640
5595	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#7变电所#16干变	10	800	640	640
5596	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#6变电所#13干变	10	1000	800	800
5597	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#6变电所#14干变	10	1000	800	800
5598	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#5变电所#11干变	10	1000	800	800
5599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_拱辰佳苑#5变电所#12干变	10	1000	800	800
5600	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#10变电所#36干变	10	800	640	640
5601	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#4变电所#15干	10	800	640	640
5602	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#15干变	10	800	640	640
5603	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#3干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5604	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#1变电所#4干变	10	1000	800	800
5605	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#1变电所#2干变	10	1000	800	800
5606	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#1干变	10	1000	800	800
5607	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#1变电所#3干变	10	1000	800	800
5608	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#7干变	10	1000	800	800
5609	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#5干变	10	1000	800	800
5610	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#2变电所#6干变	10	1000	800	800
5611	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福晟钱隆城#2变电所#8干变	10	1000	800	800
5612	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#3干变	10	800	640	640
5613	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#1干变	10	800	640	640
5614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#2干变	10	800	640	640
5615	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#9变电所#4干变	10	800	640	640
5616	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#11干变	10	800	640	640
5617	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708美变	10	500	400	400
5618	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5619	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707美变	10	500	400	400
5620	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706美变	10	500	400	400
5621	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#28干变	10	800	640	640
5622	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#25干变	10	800	640	640
5623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#4变电所#14干变	10	1000	800	800
5624	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_春晖苑#1变电所#3干变	20	630	504	504
5625	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_春晖苑#1变电所#1干变	20	630	504	504
5626	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#2干变	20	630	504	504
5627	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#4干变	20	630	504	504
5628	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#3	10	800	640	640
5629	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#1干变	10	800	640	640
5630	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#2	10	800	640	640
5631	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_绿地世纪城五期A区变电所#4	10	800	640	640
5632	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#1干变	10	800	640	640
5633	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#10干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5634	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#1干变	10	800	640	640
5635	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#1变电所#1干变	10	800	640	640
5636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#1变电所#1变	10	800	640	640
5637	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#6干变	10	800	640	640
5638	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#11干	10	800	640	640
5639	市区（不含淮安区、淮阴区）	29603配变	10	400	320	320
5640	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4508配变	10	200	160	160
5641	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#4变电所#15干变	10	800	640	640
5642	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#30干变	10	800	640	640
5643	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#10干变	10	800	640	640
5644	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102箱变	10	630	504	504
5645	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#16干变	10	800	640	640
5646	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#10干变	10	800	640	640
5647	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#3干变	10	800	640	640
5648	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#22干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5649	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#11干变	10	800	640	640
5650	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#14干变	10	800	640	640
5651	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#15干变	10	800	640	640
5652	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#5干	10	630	504	504
5653	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#10干变	10	800	640	640
5654	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#4干变	10	630	504	504
5655	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#22干变	10	800	640	640
5656	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#36干变	10	800	640	640
5657	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#15干变	10	800	640	640
5658	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#14干变	10	800	640	640
5659	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#4变电所#11干变	10	630	504	504
5660	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#13干变	10	800	640	640
5661	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#8干变	10	800	640	640
5662	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
5663	市区（不含淮安区、淮阴区）	14109箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5664	市区（不含淮安区、淮阴区）	14110美变	10	630	504	504
5665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14111美变	10	400	320	320
5666	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#20干变	10	800	640	640
5667	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
5668	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#16干变	10	800	640	640
5669	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#3变电所#10干变	10	800	640	640
5670	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#20干变	10	630	504	504
5671	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#9干变	10	800	640	640
5672	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#17干变	10	800	640	640
5673	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#4干变	10	800	640	640
5674	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#2变电所#5干变	10	800	640	640
5675	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发商业广场#2变电所#3干变	10	800	640	640
5676	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#7干变	10	800	640	640
5677	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#1干变	10	800	640	640
5678	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L501箱变	20	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5679	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#3变电所#8干变	10	500	400	400
5680	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#4变电所#7干变	10	800	640	640
5681	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#3变电所#8干变	10	630	504	504
5682	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#1变电所#2干变	10	800	640	640
5683	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#5干变	10	630	504	504
5684	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#4干变	10	800	640	640
5685	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#1干变	10	800	640	640
5686	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#4变电所#13干变	10	800	640	640
5687	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#9干变	10	800	640	640
5688	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#3干变	10	630	504	504
5689	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
5690	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#4干变	10	630	504	504
5691	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3906配变（钵池）	10	400	310	310
5692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4602PB（徐庄五组）	10	400	320	320
5693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_文景君庭小区#2变电所#6干	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5694	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#7变电所#17干变	10	630	504	504
5695	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#7变电所#18干变	10	630	504	504
5696	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
5697	市区（不含淮安区、淮阴区）	14604配变	10	400	320	320
5698	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#17干变	10	800	640	640
5699	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚隽公馆小区#1变电所#1干变	10	630	504	504
5700	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#1变电所#1干变	10	800	640	640
5701	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#12干变	10	800	640	640
5702	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#6所#19干变	10	630	504	504
5703	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#27干变	10	800	640	640
5704	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#2干变	10	800	640	640
5705	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#3变电所#7干变	10	800	640	640
5706	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#8干变	10	800	640	640
5707	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#3变电所#9干变	10	800	640	640
5708	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#10干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5709	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九华学府#2变电所#5干变	10	630	504	504
5710	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#2变电所#6干变	10	800	640	640
5711	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#24干变	10	800	640	640
5712	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_明发商业广场#2变电所#5干	10	800	640	640
5713	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#12干变	10	800	640	640
5714	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
5715	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#7干变	10	800	640	640
5716	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#3干变	10	800	640	640
5717	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象雅苑#1变电所#3干	10	800	640	640
5718	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_江淮印象雅苑#1变电所#1干	10	800	624	624
5719	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
5720	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
5721	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001美变	10	400	320	320
5722	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#25干变	10	800	640	640
5723	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5724	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#4变电所#9干	10	800	640	640
5725	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#5变电所#1干变	10	1000	800	800
5726	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#5变电所#2干变	10	1000	800	800
5727	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_251285配变（范集李湾村	20	200	160	160
5728	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L401配变(范集村西堆北泵)	20	200	0	0
5729	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#10干变	10	800	640	640
5730	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#3变电所#6干变	10	800	640	640
5731	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#18干变	10	800	640	640
5732	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#3变电所#7干变	10	800	640	640
5733	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#10干变	10	630	504	504
5734	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#2变电所#5干变	10	630	504	504
5735	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#4干变	10	800	640	640
5736	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#3干变	10	800	640	640
5737	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8301箱变	10	500	400	400
5738	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿丰时代广场#4变电所#10	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5739	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#6干变	10	630	504	504
5740	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#4变电所#11干变	10	800	640	640
5741	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#12干变	10	800	640	640
5742	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金奥国际中心#4变电所#13干变	10	800	640	640
5743	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#14干变	10	800	640	640
5744	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#18干变	10	800	640	640
5745	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#7干变	10	800	640	640
5746	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#5干变	10	800	640	640
5747	市区（不含淮安区、淮阴区）	294034配变（汕头）	10	400	320	320
5748	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#4变电所#14干变	10	800	640	640
5749	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3287配变（范集健康路）	20	200	0	0
5750	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#15干变	10	800	640	640
5751	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#9干变	10	800	640	640
5752	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#1变电所#1干变	10	1000	800	800
5753	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5754	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#1干变	10	800	640	640
5755	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#3干变	10	800	640	640
5756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#4干变	10	800	640	640
5757	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#5干变	10	800	640	640
5758	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#2变电所#6干变	10	800	640	640
5759	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#17干变	10	800	640	640
5760	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#5干变	10	800	640	640
5761	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#7干变	10	800	640	640
5762	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#6干变	10	800	640	640
5763	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#8干变	10	800	640	640
5764	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#8干变	10	630	504	504
5765	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#6干变	10	800	640	640
5766	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#1干变	10	800	640	640
5767	市区（不含淮安区、淮阴区）	28012美变	10	400	320	320
5768	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5769	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#7干变	10	800	640	640
5770	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3288配变（新丰小区）	20	315	0	0
5771	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#2变电所#4干变	10	630	504	504
5772	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#25干变	10	800	640	640
5773	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#4变电所#12干变	10	800	640	640
5774	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
5775	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#7干变	10	800	640	640
5776	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#3干变	10	630	504	504
5777	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#2干变	10	630	504	504
5778	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清城亿园#1所#1干变	10	630	504	504
5779	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#3变电所#7干变	10	1000	800	800
5780	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_富士康四期#3变电所#8干变	10	1000	800	800
5781	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#1干变	10	800	640	640
5782	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#1变电所#2干变	10	630	504	504
5783	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_天一名都#1变电所#3干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5784	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#4干变	10	800	640	640
5785	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#15干变	10	800	640	640
5786	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#19干变	10	800	640	640
5787	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5012箱变	10	630	504	504
5788	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#2变电所#7干变	10	800	640	640
5789	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#2干变	10	800	640	640
5790	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#1干变	10	1000	800	800
5791	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#2干变	10	1000	800	800
5792	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖G地块#1变电所#3干变	10	1000	800	800
5793	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#4干变	10	1000	800	800
5794	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖G地块#2变电所#5干变	10	800	640	640
5795	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#6干变	10	800	640	640
5796	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#26干变	10	630	504	504
5797	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖G地块#2变电所#7干变	10	800	640	640
5798	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#8干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5799	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#13干	10	800	640	640
5800	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#6干变	10	800	640	640
5801	市区（不含淮安区、淮阴区）	14105箱变	10	500	400	400
5802	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#16干变	10	800	640	640
5803	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#23干变	10	800	640	640
5804	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#16干变	10	800	640	640
5805	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3289配变（范集粮管所）	20	315	0	0
5806	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#37干变	10	800	640	640
5807	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#9干变	10	800	640	640
5808	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#10干变	10	800	640	640
5809	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖庄园#1变电所#1干变	10	630	504	504
5810	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#2干变	10	630	492	492
5811	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#2干变	10	800	640	640
5812	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期296#箱变	20	500	0	0
5813	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期297#箱变	20	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5814	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_白鹭湖庄园#1变电所#4干变	10	630	493	493
5815	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#2变电所#5干变	10	630	504	504
5816	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#3干变	10	630	504	504
5817	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#3变电所#7干变	10	630	462	462
5818	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#2干变	20	630	0	0
5819	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#37干变	10	630	504	504
5820	市区（不含淮安区、淮阴区）	29410配变	10	400	320	320
5821	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#16干变	10	800	640	640
5822	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#23干变	10	800	640	640
5823	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#27干变	10	800	640	640
5824	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#12干变	10	800	640	640
5825	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#23干变	10	800	640	640
5826	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#33干变	10	800	640	640
5827	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#7干变	10	630	504	504
5828	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#15干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5829	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#6干	10	800	640	640
5830	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#5干变	10	800	640	640
5831	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#16干变	10	800	640	640
5832	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4208箱变	10	630	504	504
5833	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#1变电所#1干	10	1000	800	800
5834	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#2干变	10	1000	800	800
5835	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城#1变电所#3干	10	1000	800	800
5836	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#4干变	10	1000	800	800
5837	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#1干变	10	800	640	640
5838	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#2干变	10	800	640	640
5839	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#3干变	10	800	640	640
5840	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#4干变	10	800	586	586
5841	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#7干变	10	630	504	504
5842	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#12变电所#8干变	10	630	504	504
5843	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#1变电所#2变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5844	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4207箱变	10	500	400	400
5845	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6104吕祖四组南	10	200	160	160
5846	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
5847	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#15干变	10	800	640	640
5848	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#7干变	10	800	640	640
5849	市区（不含淮安区、淮阴区）	28302配变	10	400	320	320
5850	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001变	10	200	160	160
5851	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#17干变	10	630	504	504
5852	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
5853	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#3干变	10	800	640	640
5854	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#1干变	10	800	640	640
5855	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#2干变	10	800	640	640
5856	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#4干变	10	800	640	640
5857	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#7干变	10	630	504	504
5858	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#5干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5859	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#6干变	10	630	504	504
5860	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#8干变	10	630	504	504
5861	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#4变电所#8干变	10	800	640	640
5862	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#12干变	10	800	640	640
5863	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#1干变	10	1000	800	800
5864	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#2干变	10	1000	800	800
5865	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#9干变	10	800	640	640
5866	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#9干变	10	800	640	640
5867	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#15干变	10	800	640	640
5868	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#11干变	10	800	640	640
5869	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#3变电所#9干变	10	800	640	640
5870	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#18干变	10	800	640	640
5871	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
5872	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#5变电所#14干变	10	630	504	504
5873	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#6干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5874	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#1干变	10	800	640	640
5875	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#9干变	10	630	504	504
5876	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#8干变	10	800	640	640
5877	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#5变电所#15干变	10	800	640	640
5878	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#9干变	10	800	640	640
5879	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东冠大厦变电所#4干变	10	630	504	504
5880	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区7#变	10	800	640	640
5881	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#4变电所安置小区	10	800	640	640
5882	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区9#变	10	800	640	640
5883	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#4变电所安置小区	10	800	640	640
5884	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府小区#6变电所#15变	10	800	640	640
5885	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29504配变（福州支中1）	10	200	160	160
5886	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3912安置八期西（山头）	10	400	320	320
5887	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3914安置八期东（山头）	10	400	278	278
5888	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3901配变（山头安置12）	10	200	61	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5889	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3916配变（花园中学）	10	200	160	160
5890	市区（不含淮安区、淮阴区）	29401箱变	10	630	504	504
5891	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_26205PB	10	160	128	128
5892	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29402箱变	10	500	400	400
5893	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29403箱变	10	500	400	400
5894	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29404箱变	10	500	400	400
5895	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2201公变	10	160	128	128
5896	市区（不含淮安区、淮阴区）	29403PB	10	400	320	320
5897	市区（不含淮安区、淮阴区）	29406PB	10	400	310	310
5898	市区（不含淮安区、淮阴区）	29407PB	10	400	320	320
5899	市区（不含淮安区、淮阴区）	29404配变（山头安置4）	10	400	320	320
5900	市区（不含淮安区、淮阴区）	29408配变（山头安置5）	10	400	305	305
5901	市区（不含淮安区、淮阴区）	29409配变（山头安置6）	10	400	298	298
5902	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3903配变（山头）	10	400	282	282
5903	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3904配变	10	400	215	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5904	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3908配变（山头安置8）	10	400	320	320
5905	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3909配变（山头安置9）	10	400	320	320
5906	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4602美变	10	630	504	504
5907	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4603美变	10	630	504	504
5908	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4601美变	10	630	504	504
5909	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14501箱变	10	500	400	400
5910	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4609美变	10	630	504	504
5911	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4608美变	10	630	504	504
5912	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4610美变	10	630	504	504
5913	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4607美变	10	630	504	504
5914	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4605美变	10	630	504	504
5915	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4606美变	10	630	504	504
5916	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4604美变	10	630	504	504
5917	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5507箱变	10	630	504	504
5918	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5506箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5919	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5505箱变	10	630	504	504
5920	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区 B5501箱变	10	500	400	400
5921	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区 B5502箱变	10	630	504	504
5922	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区B5504箱 变	10	630	504	504
5923	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元小区东 B5503箱变	10	630	504	504
5924	市区（不含淮安区、淮阴区）	99208配变(轮窑 七组)	10	315	252	252
5925	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5710箱变	10	500	400	400
5926	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5712箱变	10	500	400	400
5927	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5706箱变	10	500	400	400
5928	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5707箱变	10	500	400	400
5929	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5708箱变	10	500	400	400
5930	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5709箱变	10	500	400	400
5931	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5711箱变	10	500	400	400
5932	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5713箱变	10	500	400	400
5933	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14401箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5934	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14402箱变	10	500	400	400
5935	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14403箱变	10	630	504	504
5936	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14404箱变	10	630	504	504
5937	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4001配变（李曹十组）	10	315	252	252
5938	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_罗马假日#1变电所#2干变	10	1000	800	800
5939	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28105箱变	10	630	504	504
5940	市区（不含淮安区、淮阴区）	28108箱变	10	500	400	400
5941	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7803箱变	10	630	504	504
5942	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7802箱变	10	500	400	400
5943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清隆家园#1变电所#1干变	10	800	640	640
5944	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_清隆家园#1变电所#2干变	10	800	640	640
5945	市区（不含淮安区、淮阴区）	清隆家园#2变电所#1干变	10	1000	800	800
5946	市区（不含淮安区、淮阴区）	清隆家园#2变电所#2干变	10	1000	800	800
5947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5704箱变	10	500	400	400
5948	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5703箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5949	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5702箱变	10	500	400	400
5950	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5701箱变	10	500	400	400
5951	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5703配变（徐杨乡直东）	10	315	252	252
5952	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8402配变（严李一组）	10	200	160	160
5953	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8401配变	10	200	160	160
5954	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27001箱变	10	630	504	504
5955	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27002箱变	10	630	504	504
5956	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703变	10	400	320	320
5957	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A602变（车管所）	10	315	252	252
5958	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704变（钵池小区西）	10	315	252	252
5959	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A601变	10	200	160	160
5960	市区（不含淮安区、淮阴区）	钵池28902配变（山阳一组）	10	400	320	320
5961	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701变（山阳八队）	10	315	252	252
5962	市区（不含淮安区、淮阴区）	26202配变	10	400	320	320
5963	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14902箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5964	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14901箱变	10	630	504	504
5965	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
5966	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫荆苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
5967	市区（不含淮安区、淮阴区）	16902箱变	10	400	320	320
5968	市区（不含淮安区、淮阴区）	16901箱变	10	400	320	320
5969	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_特种电缆厂14402配变	10	200	160	160
5970	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14204箱变	10	630	504	504
5971	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐楼台变电所#1干变	10	500	400	400
5972	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_水沐楼台变电所#2干变	10	630	504	504
5973	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城景苑变电所#1干变	10	1000	800	800
5974	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城景苑变电所#2干变	10	1000	800	800
5975	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27502XB	10	500	400	400
5976	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27501XB	10	630	504	504
5977	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27503XB	10	630	504	504
5978	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28304箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5979	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28305箱变	10	500	400	400
5980	市区（不含淮安区、淮阴区）	29002箱变	10	630	504	504
5981	市区（不含淮安区、淮阴区）	28005箱变	10	630	504	504
5982	市区（不含淮安区、淮阴区）	28004箱变	10	630	504	504
5983	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29501箱变	10	500	400	400
5984	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿鑫花苑变电所#1干变	10	630	504	504
5985	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14414箱变	10	630	504	504
5986	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14413箱变	10	630	504	504
5987	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29611箱变	10	630	504	504
5988	市区（不含淮安区、淮阴区）	27502配变(徐杨集镇)	10	200	160	160
5989	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29102配变李曹六组	10	400	187	187
5990	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4503变[徐杨徐庄南]	10	400	320	320
5991	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27505XB	10	630	504	504
5992	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园27504XB	10	500	400	400
5993	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6109严李六组北配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5994	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6111变（严李六组）	10	200	160	160
5995	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6114PB	10	400	320	320
5996	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6112严李五组西配变	10	200	160	160
5997	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6105配变（吕祖五组）	10	200	160	160
5998	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95010XB	10	630	504	504
5999	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95011XB	10	630	504	504
6000	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29405箱变（枚苑轩小区）	10	630	504	504
6001	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26001箱变	10	500	400	400
6002	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26002箱变	10	500	400	400
6003	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优山华庭变电所#1干变	10	500	400	400
6004	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_优山华庭变电所#2干变	10	500	400	400
6005	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽花苑#1变电所#1干变	10	1000	800	800
6006	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香榭丽花苑#1变电所#2干变	10	1000	800	800
6007	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26003箱变	10	500	400	400
6008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26004箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6009	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26005箱变	10	500	400	400
6010	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26006箱变	10	500	400	400
6011	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26007箱变	10	400	320	320
6012	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26008箱变	10	500	400	400
6013	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26009箱变	10	500	400	400
6014	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26010箱变	10	500	400	400
6015	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26011箱变	10	500	400	400
6016	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26012箱变	10	500	400	400
6017	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26013箱变	10	500	400	400
6018	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园B5901箱变	10	630	504	504
6019	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5902箱变	10	630	504	504
6020	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28424箱变	10	500	392	392
6021	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28425香谢丽小区	10	500	400	400
6022	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28426箱变香谢丽小区	10	500	342	342
6023	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28427香谢丽小区	10	315	243	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6024	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14407箱变	10	500	400	400
6025	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14408箱变	10	500	400	400
6026	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16906箱变	10	630	504	504
6027	市区（不含淮安区、淮阴区）	14807箱变	10	630	504	504
6028	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26014箱变	10	500	400	400
6029	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26015箱变	10	500	400	400
6030	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26016箱变	10	400	320	320
6031	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26017箱变	10	500	400	400
6032	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26018箱变	10	500	400	400
6033	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26019箱变	10	400	320	320
6034	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_城东花园26020箱变	10	400	320	320
6035	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5717箱变	10	500	400	400
6036	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5716箱变	10	500	400	400
6037	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5714箱变	10	500	400	400
6038	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5715箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6039	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28428香谢丽小区	10	500	400	400
6040	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28429香谢丽小区	10	500	392	392
6041	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28306箱变	10	400	320	320
6042	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28307箱变	10	630	504	504
6043	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_毛渡七队28405变	10	200	160	160
6044	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5912箱变	10	630	504	504
6045	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5511箱变	10	630	504	504
6046	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5701配变	10	250	200	200
6047	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
6048	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#2变电所#4干变	10	1000	800	800
6049	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#3变电所#5干变	10	1000	800	800
6050	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_月季花园#3变电所#6干变	10	1000	800	800
6051	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2208配变(李集村跃胜组西电站)	10	160	128	128
6052	市区（不含淮安区、淮阴区）	14405箱变	10	315	252	252
6053	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#1变电所#2干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6054	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河畔花城#2变电所#5干变	10	1000	800	800
6055	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6301箱变	10	630	504	504
6056	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5908箱变	10	500	400	400
6057	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛华心港湾变电所#1干变	10	1000	800	800
6058	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29406箱变（菜场）	10	630	504	504
6059	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14913箱变	10	400	320	320
6060	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_紫荆苑#2变电所#1干变	10	1000	800	800
6061	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#2变电所#2干变	10	1000	800	800
6062	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2104美变	10	500	400	400
6063	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2103美变	10	500	400	400
6064	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2105美变	10	500	400	400
6065	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2109美变	10	500	400	400
6066	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2110美变	10	500	400	400
6067	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2111美变	10	500	400	400
6068	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2108美变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_Y4601箱变	10	630	504	504
6070	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3208箱变	10	500	400	400
6071	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5910箱变	10	500	400	400
6072	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5913箱变	10	500	400	400
6073	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5915箱变	10	500	400	400
6074	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5914箱变	10	500	400	400
6075	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2107美变	10	500	400	400
6076	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2106美变	10	500	400	400
6077	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29407箱变	10	500	400	400
6078	市区（不含淮安区、淮阴区）	14107箱变	10	400	320	320
6079	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28423箱变	10	400	320	320
6080	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_盛华沁港湾变电所#2干变	10	1000	800	800
6081	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_亿鑫花苑变电所#2干变	10	630	504	504
6082	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95003XB	10	630	504	504
6083	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#3变电所#6干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6084	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5801PB(徐杨供电所)	10	315	252	252
6085	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方曼哈顿变电所#2干变	10	630	504	504
6086	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东方曼哈顿变电所#3干变	10	630	504	504
6087	市区（不含淮安区、淮阴区）	世袭雅园变电所#2干变	10	1000	800	800
6088	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5911箱变	10	500	400	400
6089	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5905箱变	10	500	400	400
6090	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5906箱变	10	630	504	504
6091	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5909箱变	10	500	400	400
6092	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5907箱变	10	500	400	400
6093	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5916箱变	10	500	400	400
6094	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5917箱变	10	500	400	400
6095	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4801变（白果东变）	10	400	320	320
6096	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B6113PB(严李五组)	10	200	160	160
6097	市区（不含淮安区、淮阴区）	29613箱变	10	500	392	392
6098	市区（不含淮安区、淮阴区）	29612箱变	10	500	386	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6099	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29614箱变	10	500	393	393
6100	市区（不含淮安区、淮阴区）	29615箱变	10	500	400	400
6101	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29616箱变	10	500	379	379
6102	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6108PB	10	200	160	160
6103	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5901配变 [新兴八组配变]	10	100	80	80
6104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29504箱变	10	500	400	400
6105	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29505箱变	10	500	362	362
6106	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29506箱变	10	500	365	365
6107	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29507箱变	10	500	400	400
6108	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2 变电所#6干变	10	800	640	640
6109	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变 电所#1干变	10	800	640	640
6110	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#1变电 所#2干变	10	800	640	640
6111	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2 变电所#3干变	10	800	640	640
6112	市区（不含淮安区、淮阴区）	14605配变	10	400	175	175
6113	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变 电所#16干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6114	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#3变电所#8干变	10	800	640	640
6115	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#2变电所#3干变	10	800	640	640
6116	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#11干	10	800	640	640
6117	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#9干	10	800	640	640
6118	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#3变电所	10	800	640	640
6119	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪锦城二期#3变电所	10	800	640	640
6120	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_爱情小镇#2变电所#4干变	10	800	640	640
6121	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#11干变	10	800	640	640
6122	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#23干变	10	800	640	640
6123	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#14干变	10	800	640	640
6124	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#3变电所#5干变	10	800	640	640
6125	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#1干变	10	630	504	504
6126	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
6127	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#16干变	10	800	640	640
6128	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6129	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_展鸿大厦公寓楼变电所#2干	10	800	640	640
6130	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#14干变	10	800	640	640
6131	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#3干变	10	800	640	640
6132	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#1干变	10	800	640	640
6133	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#2干变	10	800	640	640
6134	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#15干变	10	800	640	640
6135	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5501公变	10	200	160	160
6136	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#14干变	10	800	640	640
6137	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#28干变	10	800	640	640
6138	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#4变电所#12干变	10	800	640	640
6139	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#7干变	10	800	640	640
6140	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#3变电所#7干变	10	500	400	400
6141	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_凯旋宫#3变电所#7干变	10	800	640	640
6142	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#25干变	10	800	640	640
6143	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6144	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#5变电所#17干变	10	800	640	640
6145	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#5变电所#15干变	10	800	640	640
6146	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#16干变	10	630	504	504
6147	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#18干变	10	630	504	504
6148	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场A区#4变电所#11干变	10	800	640	640
6149	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#7干变	10	800	640	640
6150	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#6	10	800	640	640
6151	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#3干变	10	800	640	640
6152	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#3干变	10	630	504	504
6153	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#19干变	10	800	640	640
6154	市区（不含淮安区、淮阴区）	14206箱变	10	630	504	504
6155	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#24干变	10	800	640	640
6156	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#8	10	800	640	640
6157	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
6158	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#1干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6159	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#2干变	10	1000	800	800
6160	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
6161	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#3干变	10	1000	800	800
6162	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#4干变	10	1000	800	800
6163	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#4干变	10	800	640	640
6164	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#1干变	10	800	615	615
6165	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#10干变	10	800	640	640
6166	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#11干变	10	800	640	640
6167	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
6168	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#10	10	800	640	640
6169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#3变电所#10干	10	800	640	640
6170	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_咏贤路商业街变电室#1干变	10	800	640	640
6171	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8711变(钵池小区东)	10	315	252	252
6172	市区（不含淮安区、淮阴区）	14306变（一区东）	10	400	320	320
6173	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6174	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5501配变[徐杨广州路小学	10	200	160	160
6175	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4802变	10	400	320	320
6176	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#3变电所#6干变	10	800	640	640
6177	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#1干变	10	800	640	640
6178	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#2干变	10	630	504	504
6179	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#2干变	10	800	640	640
6180	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#14干变	10	800	640	640
6181	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#11干变	10	630	504	504
6182	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#11干变	10	800	640	640
6183	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#4干变	10	800	640	640
6184	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#5干变	10	800	640	640
6185	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#7干变	10	800	640	640
6186	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#8干变	10	800	640	640
6187	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#6干变	10	800	640	640
6188	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#32干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6189	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#5变电所#12干变	10	630	504	504
6190	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#20干变	10	800	640	640
6191	市区（不含淮安区、淮阴区）	2C501公变	20	400	320	320
6192	市区（不含淮安区、淮阴区）	96012公变	10	200	160	160
6193	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#3变电所#6干变	10	630	504	504
6194	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
6195	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#4干变	10	800	640	640
6196	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#3干变	10	800	640	640
6197	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_吾悦广场B区#3变电所#9干变	10	800	640	640
6198	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2210配变	10	200	160	160
6199	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#1干变	20	800	0	0
6200	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#34干变	10	800	640	640
6201	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#4干变	10	800	640	640
6202	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4505PB(李曹十二组配变)	10	400	257	257
6203	市区（不含淮安区、淮阴区）	26203PB	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6204	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#2变电所#5干变	10	500	400	400
6205	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#11干变	10	800	640	640
6206	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#3干变	10	630	504	504
6207	市区（不含淮安区、淮阴区）	29505配变(福州支中)	10	400	320	320
6208	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#13干变	10	800	640	640
6209	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#8干变	10	800	640	640
6210	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#4变电所#12干变	10	630	504	504
6211	市区（不含淮安区、淮阴区）	14401PB(马庄七组东)	10	400	320	320
6212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#2变电所安置小区	10	800	640	640
6213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_康体佳苑#2变电所安置小区	10	800	640	640
6214	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#1变电所#2干变	10	800	640	640
6215	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#5干变	10	800	640	640
6216	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#14干变	10	800	640	640
6217	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#11干变	10	800	640	640
6218	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#9干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6219	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#23干变	10	800	640	640
6220	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#8变电所#25干变	10	800	640	640
6221	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#2变电所#6干变	10	630	504	504
6222	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#1干变	10	800	640	640
6223	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#1干变	10	800	640	640
6224	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#3变电所#7干变	10	800	640	640
6225	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#18干变	10	800	640	640
6226	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#3干变	10	800	640	640
6227	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#1变电所#1干变	10	800	640	640
6228	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#14干变	10	800	640	640
6229	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#4干变	10	630	504	504
6230	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_九龙源著#3变电所#9干变	10	800	640	640
6231	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#15干变	10	800	640	640
6232	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#11干变	10	800	640	640
6233	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#5干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B5705箱变	10	630	504	504
6235	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
6236	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#8干变	10	800	640	640
6237	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#12	10	800	640	640
6238	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#12干变	10	800	640	640
6239	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#7干变	10	800	640	640
6240	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#4干变	10	800	640	640
6241	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#11干变	10	800	640	640
6242	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#4干变	10	800	640	640
6243	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#4变电所#11干变	10	800	640	640
6244	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#6干变	10	800	640	640
6245	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#15干变	10	800	640	640
6246	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#20干变	10	800	640	640
6247	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#18干	10	800	640	640
6248	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#15干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6249	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#5干变	10	800	640	640
6250	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所3干变	10	800	640	640
6251	市区（不含淮安区、淮阴区）	97502配变（轮窑综合厂）	10	400	320	320
6252	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#3干变	10	630	504	504
6253	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#1干变	10	630	504	504
6254	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学府名门#1变电所#2干变	10	630	504	504
6255	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学府名门#1变电所#4干变	10	630	504	504
6256	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#6变电所#18干变	10	800	640	640
6257	市区（不含淮安区、淮阴区）	14901配变[无锡路]	10	400	320	320
6258	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#5干变	10	800	640	640
6259	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_建滔裕花园#5变电所#19干变	10	800	640	640
6260	市区（不含淮安区、淮阴区）	14316变	10	400	320	320
6261	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香溢茗园#2变电所#3干变	10	630	504	504
6262	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#37干变	10	800	640	640
6263	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6264	市区（不含淮安区、淮阴区）	14501配变（马庄十组）	10	400	320	320
6265	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#11干变	20	800	640	640
6266	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#1干变	20	630	504	504
6267	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#15干变	10	800	640	640
6268	市区（不含淮安区、淮阴区）	14506配变（马庄六组）	10	315	252	252
6269	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14507PB(马庄安置北配变)	10	315	235	235
6270	市区（不含淮安区、淮阴区）	14547PB(马庄安置南配变)	10	315	246	246
6271	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#1变电所#2干变	10	800	640	640
6272	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#20干变	10	800	640	640
6273	市区（不含淮安区、淮阴区）	14502PB(四门闸配变)	10	200	160	160
6274	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#19干变	10	630	504	504
6275	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#3变电所#7干变	10	800	640	640
6276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_枫香苑小区#1变电所#2干变	10	630	504	504
6277	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#23变电所#28干	10	800	640	640
6278	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#1变电所#2干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6279	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#11干变	10	800	640	640
6280	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#15干变	20	630	504	504
6281	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5508箱变	10	630	504	504
6282	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5509箱变	10	630	504	504
6283	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5510箱变	10	630	504	504
6284	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29502箱变	10	500	400	400
6285	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704箱变	10	630	504	504
6286	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95007XB	10	630	504	504
6287	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95008XB	10	500	400	400
6288	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95005XB	10	630	504	504
6289	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_怡景园95009XB	10	630	504	504
6290	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#1变电所#1变	10	1000	800	800
6291	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#2变电所#3变	10	1000	800	800
6292	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#1变电所#2变	10	1000	800	800
6293	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#2变电所#4变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6294	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14415箱变	10	630	504	504
6295	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29609箱变	10	630	504	504
6296	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29610箱变	10	630	504	504
6297	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28106箱变	10	500	400	400
6298	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28107箱变	10	500	400	400
6299	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#2变电所#2干变	10	1000	800	800
6300	市区（不含淮安区、淮阴区）	97408XB	10	500	400	400
6301	市区（不含淮安区、淮阴区）	97409XB	10	500	400	400
6302	市区（不含淮安区、淮阴区）	97410XB	10	500	400	400
6303	市区（不含淮安区、淮阴区）	97411XB	10	500	400	400
6304	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#8干变	10	630	504	504
6305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#3变电所#10干变	10	1000	800	800
6306	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3910配变（钵池）	10	400	320	320
6307	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3913配变（钵池）	10	400	320	320
6308	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3915配变（钵池）	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6309	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6808配变	10	400	305	305
6310	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16921配变（纬一路）	10	200	160	160
6311	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4504变（徐杨徐庄一组配变）	10	200	160	160
6312	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#2干变	10	630	504	504
6313	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27014XB	10	500	400	400
6314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27015XB	10	500	400	400
6315	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_锦绣华庭#1变电所#2干变	10	630	504	504
6316	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#2变电所#3干变	10	630	488	488
6317	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#1变电所#1干变	10	630	504	504
6318	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#2变电所#4干变	10	630	504	504
6319	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#4干变	10	630	504	504
6320	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚东国际变电所#1干变	10	630	504	504
6321	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_尚东国际变电所#3干变	10	630	504	504
6322	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801箱变	10	500	400	400
6323	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6324	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27016XB	10	500	400	400
6325	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27017XB	10	500	400	400
6326	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27018XB	10	630	504	504
6327	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27512XB	10	500	400	400
6328	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27513XB	10	500	400	400
6329	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27511XB	10	500	400	400
6330	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27514XB	10	630	504	504
6331	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27515XB	10	630	504	504
6332	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27516XB	10	500	400	400
6333	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_27517XB	10	630	504	504
6334	市区（不含淮安区、淮阴区）	X5701箱变	10	500	400	400
6335	市区（不含淮安区、淮阴区）	X5702箱变	10	500	400	400
6336	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_畅春园小区变电所#1干变	10	800	640	640
6337	市区（不含淮安区、淮阴区）	畅春园小区变电所#2干变	10	800	640	640
6338	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5125变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6339	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所4#干变	10	630	504	504
6340	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_学林雅苑#2变电所6#干变	10	1000	800	800
6341	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4506[供电局仓库]	10	250	200	200
6342	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4210箱变	10	630	504	504
6343	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B4211箱变	10	630	504	504
6344	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中信山水名邸变电所#1干变	10	800	640	640
6345	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新强小区B4209箱变	10	630	504	504
6346	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3201箱变	10	630	504	504
6347	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3202箱变	10	630	504	504
6348	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4209箱变	10	630	504	504
6349	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4210箱变	10	630	492	492
6350	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#23干变	10	1000	800	800
6351	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#2变电所#4干变	10	630	504	504
6352	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#1变电所#2干变	10	800	640	640
6353	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾飞小区二期259#箱变	20	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6354	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L306箱变	20	630	0	0
6355	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#2变电所#2干变	10	800	640	640
6356	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#3变电所#4干变	10	1000	800	800
6357	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_柯山花园#4变电所#6干变	10	800	640	640
6358	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6110PB	10	200	160	160
6359	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期#1配电所#1主变	20	800	0	0
6360	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#19干	10	630	504	504
6361	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#21干	10	630	504	504
6362	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#20#	10	630	504	504
6363	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中南世纪城#6变电所#22干	10	630	504	504
6364	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所2#变	20	800	0	0
6365	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所1#变	20	800	0	0
6366	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所265#变	20	800	0	0
6367	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所266#变	20	500	0	0
6368	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#1变电所#2干变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6369	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_29603箱变	10	630	495	495
6370	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#1变电所#1干变	10	500	381	381
6371	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大湖城邦#2变电所#1干变	10	800	640	640
6372	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#1干变	10	630	504	504
6373	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#3干变	10	630	504	504
6374	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#2干变	10	630	504	504
6375	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金色罗马#1变电所#4干变	10	630	504	504
6376	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河滨花园变电所#1油变	10	400	320	320
6377	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_河滨花园变电所#2油变	10	400	320	320
6378	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#1变电所#2干变	10	800	640	640
6379	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB香缇豪庭#2所#3干变	10	800	640	640
6380	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_PB香缇豪庭#2所#5干变	10	800	640	640
6381	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#1变电所#1干变	10	800	640	640
6382	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#2变电所#4干变	10	800	640	640
6383	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D301配变	20	200	16	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6384	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_香缇豪庭#2变电所#6干变	10	800	640	640
6385	市区（不含淮安区、淮阴区）	琥珀美墅变电所#1干变	10	630	504	504
6386	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福地清华苑变电所#2干变	10	630	504	504
6387	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_福地清华苑变电所#1干变	10	630	504	504
6388	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6218箱变	10	630	504	504
6389	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6217箱变	10	630	504	504
6390	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6216箱变	10	630	504	504
6391	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#1变电所#2干	10	800	640	640
6392	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#1干变	10	630	504	504
6393	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#3干变	10	630	504	504
6394	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#1变电所#4干	10	800	640	640
6395	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#2变电所#6干	10	1000	800	800
6396	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_东城新天地#2变电所#8干	10	1000	800	800
6397	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#1干变	10	800	640	640
6398	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6399	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#5干变	10	1000	800	800
6400	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#7干变	10	1000	800	800
6401	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5604配变(黄码乡老街道西北)	10	400	260	260
6402	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#2变电所#5干变	10	630	504	504
6403	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#2干变	10	630	504	504
6404	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#1变电所#4干变	10	630	504	504
6405	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_金禾苑小区#2变电所#6干变	10	630	504	504
6406	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#9干变	10	800	640	640
6407	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_商务中心#1干变	10	500	400	400
6408	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_菜场#2干变	10	250	196	196
6409	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨商业街#2变电所大卖场#3干变	10	800	640	640
6410	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#1干变	20	800	640	640
6411	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#3干变	20	800	640	640
6412	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#2变电所#5干变	20	1000	800	800
6413	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#3变电所#7干变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6414	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#2干变	20	800	640	640
6415	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#4干变	20	800	640	640
6416	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#2变电所#6干变	20	1000	800	800
6417	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#3变电所#8干变	20	1000	800	800
6418	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#35干变	10	800	640	640
6419	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#37干变	10	800	640	640
6420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#39干变	10	800	640	640
6421	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#41干变	10	800	640	640
6422	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#43干变	10	800	640	640
6423	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#45干变	10	800	640	640
6424	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#11干变	10	800	640	640
6425	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#10干变	10	800	640	640
6426	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#12干变	10	800	640	640
6427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#36干变	10	800	640	640
6428	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#12变电所#38干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6429	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#40干变	10	800	640	640
6430	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#13变电所#42干变	10	800	640	640
6431	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#44干变	10	800	640	640
6432	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_上海绿地#14变电所#46干变	10	800	640	640
6433	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元四期变电所#1干变	10	630	504	504
6434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_黄元四期变电所#2干变	10	630	504	504
6435	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#2变电所#5干变	10	800	640	640
6436	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#2变电所#7干变	10	800	640	640
6437	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_中天翡丽湾#3变电所#9干变	10	800	640	640
6438	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#6干变	10	630	504	504
6439	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#8干变	10	630	504	504
6440	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#3变电所#10干变	10	800	640	640
6441	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703美变	10	630	504	504
6442	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_14106箱变	10	630	504	504
6443	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_晓庄教师公寓28421箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6444	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_28422箱变	10	500	400	400
6445	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2605公变	10	400	320	320
6446	市区（不含淮安区、淮阴区）	95106箱变	10	630	504	504
6447	市区（不含淮安区、淮阴区）	95107箱变	10	630	504	504
6448	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16903箱变	10	630	504	504
6449	市区（不含淮安区、淮阴区）	14808箱变	10	630	504	504
6450	市区（不含淮安区、淮阴区）	14809箱变	10	630	504	504
6451	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95001XB	10	630	504	504
6452	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_95002XB	10	630	504	504
6453	市区（不含淮安区、淮阴区）	99201箱变	10	630	504	504
6454	市区（不含淮安区、淮阴区）	99202箱变	10	630	504	504
6455	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101箱变	10	630	504	504
6456	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#4干变	10	630	504	504
6457	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#9干变	10	800	640	640
6458	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61042配变（谢碾南王）	10	400	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6459	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#23干变	10	800	640	640
6460	市区（不含淮安区、淮阴区）	173021配变（环北路）	10	400	320	320
6461	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6103配变（周圩村立新组南）	10	200	160	160
6462	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#3干变	10	800	640	640
6463	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校西93133配变	10	200	160	160
6464	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8419公变（王庄五组北）	10	200	160	160
6465	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8431公变（王庄后吴中）	10	200	130	130
6466	市区（不含淮安区、淮阴区）	市场变93356配变	10	400	315	315
6467	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站七组98354配变	10	100	22	22
6468	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站四组98355配变	10	400	294	294
6469	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四北93134配变	10	200	134	134
6470	市区（不含淮安区、淮阴区）	173007配变（王元机关宿舍楼）	10	400	320	320
6471	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61038配变（大李严东）	10	100	33	33
6472	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61039配变（西赵严西）	10	200	126	126
6473	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162040配变（盐河供电所）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6474	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61037配变（大李村小李）	10	200	152	152
6475	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61036配变（大李村支河北西）	10	400	216	216
6476	市区（不含淮安区、淮阴区）	161056配变（渠北小区）	10	100	80	80
6477	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161054配变（渠北村匡庄北）	10	200	160	160
6478	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161055配变（官庄村左东）	10	200	160	160
6479	市区（不含淮安区、淮阴区）	164022配变（甘露村甘南组）	10	200	77	77
6480	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6125配变（周圩村张庄组南）	10	500	349	349
6481	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6115配变（新河老村部东）	10	200	160	160
6482	市区（不含淮安区、淮阴区）	16132配变（黄集罗李四组）	10	400	320	320
6483	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162035配变（胡庄小西刘）	10	400	163	163
6484	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董村部98357配变	10	200	87	87
6485	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162041配变（盐河中学西）	10	400	206	206
6486	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43059箱变（王元农贸市场西）	10	630	492	492
6487	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平南98453配变	10	200	119	119
6488	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平北98307配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6489	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南98331配变	10	200	160	160
6490	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站西98329配变	10	200	133	133
6491	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站东98324配变	10	200	119	119
6492	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农东93205配变	10	200	140	140
6493	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左西北984216配变	10	200	68	68
6494	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161072配变（盐河小区北）	10	200	160	160
6495	市区（不含淮安区、淮阴区）	162059配变（盐河许仕变）	10	200	42	42
6496	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161071配变（盐河小区南东1）	10	200	160	160
6497	市区（不含淮安区、淮阴区）	161070配变（盐河小区南西2）	10	200	93	93
6498	市区（不含淮安区、淮阴区）	161069配变（盐河小区北西1）	10	200	82	82
6499	市区（不含淮安区、淮阴区）	161068配变（盐河小区北东3）	10	200	149	149
6500	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93201箱变	10	500	400	400
6501	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93202箱变	10	500	400	400
6502	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93203箱变	10	500	400	400
6503	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93204箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6504	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东南新93243配变	10	200	160	160
6505	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501箱变	10	630	0	0
6506	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北新93426配变	10	200	124	124
6507	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦西单新93138配变	10	200	160	160
6508	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五北93137配变	10	200	144	144
6509	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二新98367配变	10	200	160	160
6510	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东新93245配变	10	200	160	160
6511	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中二新98446配变	10	200	145	145
6512	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5419配变（金左六组卢庄）	10	400	47	47
6513	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4130配变（周陈村九组西）	10	315	6	6
6514	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4108（周陈村七组南）	10	400	122	122
6515	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4120配变（周陈村王庄北）	10	200	50	50
6516	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5111配变（运西村运河组南）	10	400	0	0
6517	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4410配变（三乐村孙代组东）	10	400	235	235
6518	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6124配变（周圩村东庄组）	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6519	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6116配变(周圩如意桥南金庄)	10	200	160	160
6520	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6117配变(周圩如意桥北马庄)	10	200	160	160
6521	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6110配变(周圩刘庄组南)	10	200	160	160
6522	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6112配变（周圩村刘庄北）	10	200	160	160
6523	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6123配变(周圩村胡庄组南)	10	100	80	80
6524	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161059配变（宋潮村张河）	10	200	160	160
6525	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61044配变（谢碾村扬老庄）	10	400	37	37
6526	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43038配变(谢碾陈左西)	10	400	0	0
6527	市区（不含淮安区、淮阴区）	172039配变(王元村部南一)	10	200	145	145
6528	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43040配变(王元村一组)	10	400	286	286
6529	市区（不含淮安区、淮阴区）	161067配变(渠北小区东)	10	200	144	144
6530	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161066配变（渠北张庄）	10	200	160	160
6531	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161065配变（渠北潘董）	10	200	160	160
6532	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161064配变（官庄后吴）	10	200	160	160
6533	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161063配变（官庄张西）	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6534	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8501箱变	10	630	504	504
6535	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩社区服务中心配变	10	315	252	252
6536	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9736配变(严集十一组西)	10	315	252	252
6537	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组南配变	10	315	0	0
6538	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9733配变(严集十四组南)	10	315	238	238
6539	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中新93425配变	10	200	160	160
6540	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43048配变（王元十组）	10	200	160	160
6541	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43045配变(王元三支)	10	200	160	160
6542	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61045配变（李元小区）	10	400	20	20
6543	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43036配变(王元朱胡水厂)	10	200	160	160
6544	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61057配变（大李张刘）	10	200	160	160
6545	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61056配变(大李严北三)	10	400	275	275
6546	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61053配变（西赵村部）	10	200	72	72
6547	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61052配变（大李村谢庄二）	10	200	126	126
6548	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61051配变（大李村赵西）	10	200	45	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6549	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61049配变（大李村陈庄二）	10	200	7	7
6550	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61050配变（大李新胜）	10	200	70	70
6551	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61048配变（大李村河北2）	10	200	33	33
6552	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61047配变（大李村大李二）	10	200	138	138
6553	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61046配变（大李李庄）	10	200	160	160
6554	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172047配变（王元六组小区）	10	200	160	160
6555	市区（不含淮安区、淮阴区）	172049配变（王元六组小区东）	10	200	117	117
6556	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61058配变（大李齐心一）	10	400	53	53
6557	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61033配变（西赵张东）	10	400	119	119
6558	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61028配变（大李孙丁）	10	400	70	70
6559	市区（不含淮安区、淮阴区）	164024配变（甘露村西北）	10	200	0	0
6560	市区（不含淮安区、淮阴区）	164025配变（甘露村中北）	10	200	98	98
6561	市区（不含淮安区、淮阴区）	164026配变（甘露村中南）	10	200	100	100
6562	市区（不含淮安区、淮阴区）	164027配变（甘露村东北）	10	200	111	111
6563	市区（不含淮安区、淮阴区）	164028配变（甘露村东南）	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6564	市区（不含淮安区、淮阴区）	164029配变（甘露村河北）	10	200	35	35
6565	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4127配变（三乐村小王东）	10	400	83	83
6566	市区（不含淮安区、淮阴区）	164030配变（姚湾河南小区）	10	200	92	92
6567	市区（不含淮安区、淮阴区）	164048配变（马厂村部）	10	200	160	160
6568	市区（不含淮安区、淮阴区）	164046配变（姚湾汪南）	10	200	108	108
6569	市区（不含淮安区、淮阴区）	164031配变（甘露村七支）	10	200	160	160
6570	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2607配变（徐码二组）	10	200	115	115
6571	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5406配变（三乐村孙代六支西）	10	200	101	101
6572	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161084配变（渠北东吴）	10	200	134	134
6573	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44295配变（大问南2#）	10	400	0	0
6574	市区（不含淮安区、淮阴区）	164062配变（姚湾河北2#）	10	200	116	116
6575	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4134配变（周陈五组新）	10	400	255	255
6576	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44208配变（范集大花五组）	10	400	0	0
6577	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93402箱变	10	630	504	504
6578	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9740配变（武墩凌荣变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6579	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#16干变	10	800	640	640
6580	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6127配变（严卓村五支）	10	400	320	320
6581	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6109配变（周圩村东风组西）	10	200	88	88
6582	市区（不含淮安区、淮阴区）	95246配变（许庄菜场西）	10	200	160	160
6583	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8108配变（桂码三组）	10	200	160	160
6584	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#38干变	10	800	640	640
6585	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦玫瑰园17301箱变	10	500	384	384
6586	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦玫瑰园17302箱变	10	500	400	400
6587	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#3干变	10	800	640	640
6588	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十四组北配变	10	400	296	296
6589	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#9干变	10	800	640	640
6590	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5420配变（三乐村合心）	10	200	100	100
6591	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43078配变（谢碾陈左西二）	10	400	320	320
6592	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#1干变	10	630	0	0
6593	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五北93361配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6594	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#24干变	10	800	640	640
6595	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董中98358配变	10	400	233	233
6596	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#1干变	10	800	640	640
6597	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#6干变	10	800	640	640
6598	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4438配变（邱庄村港心南）	10	315	98	98
6599	市区（不含淮安区、淮阴区）	17517配变(唐庄村部)	10	315	0	0
6600	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南93414配变	10	400	270	270
6601	市区（不含淮安区、淮阴区）	17518配变(唐庄中片)	10	200	0	0
6602	市区（不含淮安区、淮阴区）	17557配变(唐庄六组北)	10	250	0	0
6603	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9716配变(严集二组)	10	400	53	53
6604	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9718配变(严集三组)	10	400	98	98
6605	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河东93402配变	10	400	301	301
6606	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3505配变(运西村黄陈南)	10	400	172	172
6607	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16332配变(运西村姚刘组)	10	400	288	288
6608	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3506配变(运西村何单庄组)	10	315	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6609	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16333配变（运西村姚刘新庄）	10	400	320	320
6610	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5113配变（运西村运河组北）	10	400	146	146
6611	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_16302配变（黄码村四组）	10	400	320	320
6612	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6105配变（周圩村大东组南）	10	200	160	160
6613	市区（不含淮安区、淮阴区）	U54001箱变（王元二支）	10	630	180	180
6614	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖东93110配变	10	400	157	157
6615	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9702配变（高坝十四组）	10	200	160	160
6616	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北93411配变	10	400	320	320
6617	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9738配变（严集十二组）	10	200	110	110
6618	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南93407配变	10	200	135	135
6619	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区开闭所#1所变	10	30	24	24
6620	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4101配变（周陈村九组北）	10	315	252	252
6621	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#7干变	10	800	640	640
6622	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61063配变（谢碾南王东）	10	200	0	0
6623	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中93415配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6624	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9734配变(严集西站)	10	400	109	109
6625	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9720配变(严集六组)	10	400	151	151
6626	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9723配变(严集九组)	10	200	96	96
6627	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9701配变(严集十一组)	10	200	54	54
6628	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43064箱变(王元三支西)	10	630	492	492
6629	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#6干变	10	800	640	640
6630	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4112配变（周陈村三组）	10	200	35	35
6631	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4119配变（周陈村王庄组）	10	400	80	80
6632	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4117配变（三乐村金左西韩组）	10	200	15	15
6633	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5416配变（三乐村金左十斗南）	10	400	36	36
6634	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5415配变（三乐村金左十斗北）	10	315	8	8
6635	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5410配变（三乐村韩园组）	10	400	71	71
6636	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4428配变(邱庄村部东)	10	400	73	73
6637	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#4所#14干变	10	800	640	640
6638	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4437配变（邱庄村港心西）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6639	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4440配变（邱庄村港心东）	10	400	0	0
6640	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4415配变（黄码乡中学）	10	400	320	320
6641	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5407配变（三乐村村部）	10	400	234	234
6642	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4403配变（严庄村万庄）	10	200	25	25
6643	市区（不含淮安区、淮阴区）	162080配变（盐河鸡场）	10	400	320	320
6644	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162067配变（胡庄小西刘）	10	315	148	148
6645	市区（不含淮安区、淮阴区）	V15002配变（黄码三支渠南）	10	400	320	320
6646	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144箱变（乡政府东）	10	630	420	420
6647	市区（不含淮安区、淮阴区）	164004配变（甘棚西小区）	10	200	45	45
6648	市区（不含淮安区、淮阴区）	164006配变（甘露同心）	10	200	26	26
6649	市区（不含淮安区、淮阴区）	164008配变（甘露村部）	10	400	227	227
6650	市区（不含淮安区、淮阴区）	164009配变（黄姚小区）	10	200	90	90
6651	市区（不含淮安区、淮阴区）	164013配变（甘露马塘）	10	200	121	121
6652	市区（不含淮安区、淮阴区）	163016配变（黄姚林场）	10	100	27	27
6653	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8424公变（王庄村部）	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6654	市区（不含淮安区、淮阴区）	173002配变（王元园区北）	10	400	320	320
6655	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173003配变（王元中心村）	10	200	160	160
6656	市区（不含淮安区、淮阴区）	164001配变（姚湾泵站）	10	315	113	113
6657	市区（不含淮安区、淮阴区）	164002配变（姚湾河北）	10	100	48	48
6658	市区（不含淮安区、淮阴区）	164003配变（甘露北小区）	10	200	0	0
6659	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44089配变（范集永陆北台）	10	400	0	0
6660	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44092配变（范集大吴北）	10	200	0	0
6661	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44091配变（范集大吴中台）	10	200	0	0
6662	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44080配变（范集李许陆庄）	10	315	0	0
6663	市区（不含淮安区、淮阴区）	162005配变（盐河街道北）	10	400	242	242
6664	市区（不含淮安区、淮阴区）	162023配变（盐河宋头）	10	200	28	28
6665	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162021配变（盐河鱼池）	10	200	133	133
6666	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61017配变（谢碾季庄）	10	400	200	200
6667	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61026配变（谢碾胡庄）	10	400	178	178
6668	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61019配变（谢碾王庄）	10	400	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6669	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61020配变（谢碾村新庄）	10	200	134	134
6670	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43073配变（谢碾小林场）	10	200	58	58
6671	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162007配变（大李前徐）	10	200	110	110
6672	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61009配变（大李支河北）	10	200	79	79
6673	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站刘庄98345配变	10	200	160	160
6674	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44162配变（范集李许十二组）	10	400	0	0
6675	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44077配变（范集李许闸口）	10	100	0	0
6676	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中98320配变	10	200	119	119
6677	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53135配变（范集范集东）	10	400	0	0
6678	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53137配变（范集范集中台）	10	400	0	0
6679	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53136配变（范集范集西台）	10	400	0	0
6680	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61014配变（大李李西泵站）	10	400	320	320
6681	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61027配变（大李赵东）	10	400	50	50
6682	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53160配变（范集预制厂）	10	400	0	0
6683	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53145配变（范集商业街）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6684	市区（不含淮安区、淮阴区）	162004配变(盐河七组)	10	400	320	320
6685	市区（不含淮安区、淮阴区）	161009配变(盐河街道中)	10	315	82	82
6686	市区（不含淮安区、淮阴区）	161038配变(盐河市场)	10	315	128	128
6687	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161011配变(渠北泵站)	10	200	160	160
6688	市区（不含淮安区、淮阴区）	161046配变(渠北后许北)	10	400	320	320
6689	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161023配变(朱桥二支)	10	160	128	128
6690	市区（不含淮安区、淮阴区）	161026配变(张刘村部)	10	100	80	80
6691	市区（不含淮安区、淮阴区）	161042配变（朱桥左西南）	10	400	320	320
6692	市区（不含淮安区、淮阴区）	161003配变（官庄村林场）	10	200	97	97
6693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161037配变（官庄周庄）	10	200	160	160
6694	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44073配变（范集李邵十二组）	10	400	0	0
6695	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董西南98341配变	10	400	252	252
6696	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董南98340配变	10	200	142	142
6697	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北93339配变	10	200	122	122
6698	市区（不含淮安区、淮阴区）	渔窑变98344配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6699	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44071配变（范集李邵十一组）	10	160	0	0
6700	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44068配变（范集大花中）	10	200	0	0
6701	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44069配变（范集大花西）	10	200	0	0
6702	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44067配变（范集大花东）	10	200	0	0
6703	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44072配变（范集李邵六组）	10	200	0	0
6704	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董五组93338配变	10	200	160	160
6705	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平二组98343配变	10	200	160	160
6706	市区（不含淮安区、淮阴区）	草西变93413配变	10	100	70	70
6707	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥四组98365配变	10	200	143	143
6708	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中新98364配变	10	200	133	133
6709	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄村邓庄新98363配变	10	200	143	143
6710	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄八组98360配变	10	200	76	76
6711	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场西北93130配变	10	400	320	320
6712	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平桂庄93241配变	10	200	125	125
6713	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北二93358配变	10	200	77	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6714	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道幼儿园93305配变	10	200	145	145
6715	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7218配变（高张中）	10	100	80	80
6716	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7205配变（乡直西）	10	500	400	400
6717	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7606配变（严高徐庄）	10	400	320	320
6718	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8118配变（西滩五组）	10	400	320	320
6719	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8119配变（西滩四组）	10	200	160	160
6720	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2604配变（徐码六组）	10	200	160	160
6721	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2601配变（徐码八组）	10	160	128	128
6722	市区（不含淮安区、淮阴区）	居庄一组98304配变	10	315	252	252
6723	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东新93242配变	10	200	160	160
6724	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5404配变(严卓村大张组北)	10	400	143	143
6725	市区（不含淮安区、淮阴区）	164045配变（姚湾周湾）	10	400	129	129
6726	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8602配变（小康路）	10	400	0	0
6727	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8434配变(武墩普墩四组北)	10	315	152	152
6728	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1603配变（严赵二组南）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6729	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9717配变(严集二组南)	10	400	0	0
6730	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9722配变(严集九组北)	10	315	203	203
6731	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸二组南17575配变	10	200	0	0
6732	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9713配变(唐庄七组北)	10	315	54	54
6733	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9715配变(唐庄七组南)	10	200	45	45
6734	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9710配变(唐庄十四组北)	10	315	230	230
6735	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9712配变(唐庄十四组南)	10	400	98	98
6736	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2606配变（徐码一组）	10	200	39	39
6737	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩七组配变	10	200	119	119
6738	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩十三组配变	10	315	0	0
6739	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8449配变（武墩普墩十二组南）	10	200	160	160
6740	市区（不含淮安区、淮阴区）	17579配变(武墩三闸九组北)	10	200	0	0
6741	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17659配变（武墩农场东）	10	200	74	74
6742	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组南17549配变	10	315	0	0
6743	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北西配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6744	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8422公变（王庄二组南）	10	250	95	95
6745	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8423公变（王庄二组北）	10	200	112	112
6746	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8418公变（王庄六组东）	10	200	126	126
6747	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部南17580配变	10	100	0	0
6748	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十六组南配变	10	315	98	98
6749	市区（不含淮安区、淮阴区）	17677配变（武墩普墩十四组）	10	400	148	148
6750	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8440配变（武墩普墩蒋庄）	10	315	71	71
6751	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8447配变（武墩普墩六组东）	10	315	222	222
6752	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩四组北配变	10	400	115	115
6753	市区（不含淮安区、淮阴区）	17665配变（武墩四组中）	10	400	165	165
6754	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩二组东配变	10	400	85	85
6755	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8442配变（武墩普墩马庄）	10	400	227	227
6756	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩五组北配变	10	200	113	113
6757	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#7干变	10	800	640	640
6758	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#4干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6759	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#1干变	10	800	640	640
6760	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172046王元创业园南	10	400	320	320
6761	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4487配变（范集永陆南台）	10	400	0	0
6762	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44294配变（李许十组泵）	10	200	0	0
6763	市区（不含淮安区、淮阴区）	164005配变（甘露东小区）	10	315	147	147
6764	市区（不含淮安区、淮阴区）	164039配变（姚湾村小区北）	10	200	146	146
6765	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44076配变（范集李许刘庄）	10	400	0	0
6766	市区（不含淮安区、淮阴区）	164047配变（姚湾杨圩）	10	200	105	105
6767	市区（不含淮安区、淮阴区）	164067配变（马厂村陈塘新增）	10	200	160	160
6768	市区（不含淮安区、淮阴区）	172074配变（王元村部泵站）	10	200	160	160
6769	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3509配变（运西村姚刘北）	10	200	147	147
6770	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#28干变	10	800	640	640
6771	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44070配变（范集大花沈庄）	10	400	0	0
6772	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6126配变（周圩村张庄组西）	10	200	160	160
6773	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#4干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6774	市区（不含淮安区、淮阴区）	161008配变（盐河街道东）	10	200	72	72
6775	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#10变电所#35干变	10	800	640	640
6776	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43075配变（谢碾陈庄南二）	10	400	0	0
6777	市区（不含淮安区、淮阴区）	161085配变（渠北村委会泵站）	10	200	160	160
6778	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4486配变（范集永陆东台）	10	400	0	0
6779	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172068配变（王元创业园东）	10	200	160	160
6780	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17306箱变	10	500	400	400
6781	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43019箱变（王元村部东）	10	630	340	340
6782	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新一93422配变	10	400	320	320
6783	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#6干变	10	630	504	504
6784	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#22干变	10	800	640	640
6785	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#3干变	10	630	0	0
6786	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#1所#1干变	10	800	640	640
6787	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44083配变（范集后高南台）	10	400	0	0
6788	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6789	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7614配变（中民四组）	10	200	160	160
6790	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#30干变	10	800	640	640
6791	市区（不含淮安区、淮阴区）	161024配变（朱桥村部）	10	400	320	320
6792	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8452配变（武墩普墩水厂中）	10	400	320	320
6793	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#4干变	10	800	640	640
6794	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#5干变	10	800	640	640
6795	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#1干变	10	800	640	640
6796	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#11干变	10	800	640	640
6797	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#2干变	10	630	504	504
6798	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#12干变	10	800	640	640
6799	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5134配变（邱庄村三节组东）	10	400	88	88
6800	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北二98317配变	10	200	88	88
6801	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3503配变（黄码老街菜场）	10	315	223	223
6802	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161041配变（朱桥三支）	10	100	80	80
6803	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172054配变（王元创业园）	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6804	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44203配变（范集永陆小区）	10	400	0	0
6805	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4124配变（周陈十五组）	10	400	168	168
6806	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4106配变（周陈十二组南）	10	200	102	102
6807	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161045配变（渠北后许南）	10	100	80	80
6808	市区（不含淮安区、淮阴区）	冯庄新中98457配变	10	200	124	124
6809	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左南新增东98458配变	10	200	160	160
6810	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村新98460配变	10	200	128	128
6811	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘水厂98314配变	10	100	80	80
6812	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘一组98313配变	10	400	320	320
6813	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺园水产养殖98371配变	10	100	80	80
6814	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4485配变（范集后高七组）	10	100	0	0
6815	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新93427配变	10	200	116	116
6816	市区（不含淮安区、淮阴区）	干左98348配变	10	100	0	0
6817	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北二93429配变	10	200	97	97
6818	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐北新93430配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6819	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中心村98374配变	10	100	80	80
6820	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4427配变（邱庄村三节组）	10	200	55	55
6821	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五新93152配变	10	200	84	84
6822	市区（不含淮安区、淮阴区）	草东新93153配变	10	100	57	57
6823	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4416配变（三乐村高庄组）	10	400	0	0
6824	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中一新98373配变	10	100	53	53
6825	市区（不含淮安区、淮阴区）	范袁新98372配变	10	100	80	80
6826	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河北93412配变	10	100	80	80
6827	市区（不含淮安区、淮阴区）	95230配变（许庄村后刘组）	10	200	160	160
6828	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4431配变（邱庄村邱庄南东）	10	400	84	84
6829	市区（不含淮安区、淮阴区）	16131配变（黄集孙倪二组）	10	100	80	80
6830	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#15干变	10	800	640	640
6831	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4432配变（邱庄村邱庄南）	10	400	151	151
6832	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4429配变（邱庄村部北）	10	200	54	54
6833	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4423配变（黄码乡邮局北）	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6834	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6118配变（周圩村戴庄组）	10	200	160	160
6835	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#4干变	10	800	640	640
6836	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4103配变（周陈十组）	10	400	8	8
6837	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3501配变（黄码工业园北）	10	400	200	200
6838	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7207配变（马厂集镇）	10	400	320	320
6839	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93106XB	10	500	400	400
6840	市区（不含淮安区、淮阴区）	164019配变（甘棚跳西）	10	200	61	61
6841	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4116配变（三乐村西韩组北）	10	315	26	26
6842	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5112配变（运西村运河组中）	10	400	139	139
6843	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4413配变（三乐村张庄组）	10	400	186	186
6844	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4411配变（三乐村周庄组）	10	400	0	0
6845	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4126配变（三乐村小王组）	10	400	72	72
6846	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5402配变（严卓大张南）	10	200	95	95
6847	市区（不含淮安区、淮阴区）	164051配变（黄姚中学）	10	200	56	56
6848	市区（不含淮安区、淮阴区）	163012配变（甘棚林场西）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6849	市区（不含淮安区、淮阴区）	164053配变（姚湾王庄）	10	100	43	43
6850	市区（不含淮安区、淮阴区）	163010配变（姚湾林场）	10	100	0	0
6851	市区（不含淮安区、淮阴区）	164035配变（杨庙村三组）	10	100	17	17
6852	市区（不含淮安区、淮阴区）	161076配变（渠北潘董南）	10	200	160	160
6853	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61062配变（谢碾陈胜）	10	400	139	139
6854	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93107箱变	10	400	320	320
6855	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93108箱变	10	500	400	400
6856	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4104配变（周陈十二组）	10	200	0	0
6857	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5414配变（邱庄村六组）	10	315	75	75
6858	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4426配变（邱庄村三节组南）	10	400	22	22
6859	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5408配变（三乐村村部西）	10	200	0	0
6860	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162066配变（盐河泵站北）	10	200	160	160
6861	市区（不含淮安区、淮阴区）	161029配变（宋潮村西安路边）	10	200	160	160
6862	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6114配变（周圩村新河组）	10	500	400	400
6863	市区（不含淮安区、淮阴区）	173012配变（王元工业园区北）	10	400	81	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6864	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173014配变（王元泰华机械	10	200	160	160
6865	市区（不含淮安区、淮阴区）	173015配变（王元菲力特）	10	200	160	160
6866	市区（不含淮安区、淮阴区）	173013配变（王元工业园区北沙	10	400	320	320
6867	市区（不含淮安区、淮阴区）	172058配变（王元凯瑞达庄园南）	10	200	160	160
6868	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172060配变（王元淮海南路	10	200	160	160
6869	市区（不含淮安区、淮阴区）	164055配变（姚湾泵站路南）	10	200	94	94
6870	市区（不含淮安区、淮阴区）	164054配变（甘露连庄北）	10	400	108	108
6871	市区（不含淮安区、淮阴区）	161077配变（盐河二组）	10	200	97	97
6872	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左八组新98462配变	10	315	230	230
6873	市区（不含淮安区、淮阴区）	162079配变（盐河幼儿园）	10	400	320	320
6874	市区（不含淮安区、淮阴区）	11506箱变	10	500	0	0
6875	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507箱变	10	630	0	0
6876	市区（不含淮安区、淮阴区）	11508箱变	10	500	0	0
6877	市区（不含淮安区、淮阴区）	11509箱变	10	500	0	0
6878	市区（不含淮安区、淮阴区）	11510箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6879	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511箱变	10	630	0	0
6880	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9706配变（高坝渔场）	10	200	160	160
6881	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53194配变（范集牛场）	10	500	0	0
6882	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53186配变（范集供销社）	10	400	0	0
6883	市区（不含淮安区、淮阴区）	173011配变（王元村友邦木业）	10	200	160	160
6884	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4114配变（周陈二组南）	10	200	0	0
6885	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6101配变（严卓村王庄南）	10	200	160	160
6886	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53177配变（范集新张三组）	10	400	0	0
6887	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53178配变（范集新张三组）	10	500	0	0
6888	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53179配变（范集日盛小区）	10	400	0	0
6889	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4128配变（三乐村小王组中）	10	400	18	18
6890	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#2变电所#4干变	10	800	640	640
6891	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#2变电所#3干变	10	800	640	640
6892	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#1变电所#1干变	10	800	640	640
6893	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#1变电所#2干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6894	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44214配变（范集李许闸口）	10	160	0	0
6895	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44183配变（范集李许陆庄）	10	315	0	0
6896	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44078配变（范集李许李庄）	10	100	0	0
6897	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1202箱变	10	630	504	504
6898	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5139配变（黄码集中区东）	10	400	320	320
6899	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5141配变（乡政府院内）	10	200	160	160
6900	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#1干变	10	800	640	640
6901	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4110配变（周陈5组南）	10	400	4	4
6902	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43017配变（谢碾村部北一）	10	400	320	320
6903	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#32干变	10	800	640	640
6904	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162078配变（洪跳泵站东）	10	200	35	35
6905	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#34干变	10	800	640	640
6906	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#1所#2干变	10	800	640	640
6907	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43035箱变（王元农贸市场北）	10	630	492	492
6908	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4420配变（黄码乡政府南）	10	400	237	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6909	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7202箱变	10	630	504	504
6910	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#18干变	10	800	640	640
6911	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#13干变	10	800	640	640
6912	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#3所#8干变	10	630	504	504
6913	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十五组西175113配变	10	400	0	0
6914	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7101配变（东邱一组）	10	100	80	80
6915	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#5干变	10	800	640	640
6916	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61079严北四	10	400	320	320
6917	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#1干变	10	800	640	640
6918	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4418箱变（邱庄村木匠酒楼）	10	630	416	416
6919	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2610配变（赵码二组）	10	200	114	114
6920	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南新98376配变	10	200	160	160
6921	市区（不含淮安区、淮阴区）	16380配变（黄码港心中心滩）	10	200	160	160
6922	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五新93328配变	10	200	160	160
6923	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43077配变（谢碾高谢北二）	10	400	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6924	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43053配变（谢碾小区）	10	400	255	255
6925	市区（不含淮安区、淮阴区）	V15001配变（黄码三支渠北）	10	400	320	320
6926	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4442配变（邱庄村港心一组）	10	315	105	105
6927	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#5干变	10	630	504	504
6928	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区开闭所#2所变	10	30	24	24
6929	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102箱变	10	400	266	266
6930	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#4干变	10	800	640	640
6931	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北新93114配变	10	400	320	320
6932	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#8干	10	800	640	640
6933	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#3干	10	800	640	640
6934	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#26干变	10	800	640	640
6935	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43001配变（王元二支西一）	10	400	285	285
6936	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#8干变	10	800	640	640
6937	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4109配变（周陈村五组中）	10	400	168	168
6938	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#24干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6939	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8603配变（小康路南）	10	400	0	0
6940	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4123配变（周陈村八斗）	10	200	160	160
6941	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部北175106配变	10	200	0	0
6942	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8439配变（武墩普墩三组）	10	400	163	163
6943	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9709配变（唐庄十五组）	10	200	129	129
6944	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十六组东配变	10	315	252	252
6945	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172044配变（王元团结河	10	200	160	160
6946	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172066配变（王元团结河	10	200	160	160
6947	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17201箱变001（王元三组）	10	400	287	287
6948	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4302箱变002（王元三组）	10	400	306	306
6949	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6119配变（周圩村戴庄组西配变）	10	500	400	400
6950	市区（不含淮安区、淮阴区）	164059配变（杨庙小区西北）	10	200	112	112
6951	市区（不含淮安区、淮阴区）	164060配变（杨庙小区东北）	10	200	138	138
6952	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7108配变（后刘一组西）	10	200	160	160
6953	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5403配变（严卓村大张组西）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6954	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7213配变（马厂高庄北）	10	200	160	160
6955	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5137配变（邱庄村季庄组北）	10	200	78	78
6956	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5138配变（邱庄村季庄组南）	10	200	77	77
6957	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5136配变（邱庄村高庄组南）	10	200	45	45
6958	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3502配变（黄码村鲍王组东）	10	315	53	53
6959	市区（不含淮安区、淮阴区）	16311配变（黄码村协港路1#）	10	400	320	320
6960	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3515配变（运西村韩庄组）	10	400	237	237
6961	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4111配变（周陈村四组）	10	200	60	60
6962	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5103配变（运西村金牛组）	10	400	149	149
6963	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4406配变（严庄村四支）	10	200	144	144
6964	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3512配变（运西村吴庄组）	10	400	164	164
6965	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3513配变（运西村吴赵庄组）	10	100	19	19
6966	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5109配变（运西小学）	10	500	400	400
6967	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3508配变（运西村姚刘后庄）	10	200	120	120
6968	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3511配变（运西村黄陈北）	10	315	25	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6969	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3510配变(运西村黄陈中)	10	400	152	152
6970	市区（不含淮安区、淮阴区）	16348配变(运西村姚刘何刘庄)	10	200	123	123
6971	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3516配变(运西村韩庄组中)	10	200	114	114
6972	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5108配变（运西村倪庄南）	10	400	117	117
6973	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5104配变(运西村王林庄)	10	200	160	160
6974	市区（不含淮安区、淮阴区）	16305配变(黄码村十三组)	10	400	320	320
6975	市区（不含淮安区、淮阴区）	冯庄新北98463配变	10	200	160	160
6976	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4433配变（邱庄村邱庄南西）	10	200	127	127
6977	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四新93156配变	10	200	160	160
6978	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5421配变（三乐村金左六组）	10	200	160	160
6979	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4115配变（三乐村金左西）	10	200	39	39
6980	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5418配变（三乐村金左六组东）	10	200	0	0
6981	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4441配变（港心排灌站）	10	200	160	160
6982	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6106配变(周圩村大东组)	10	400	320	320
6983	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6121配变(周圩村三组)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6984	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6122配变(周圩村胡庄组)	10	200	160	160
6985	市区（不含淮安区、淮阴区）	17313配变（李集村立交桥东）	10	200	160	160
6986	市区（不含淮安区、淮阴区）	17305配变（李集立交桥西）	10	400	218	218
6987	市区（不含淮安区、淮阴区）	17308配变（李集村东杨组）	10	400	290	290
6988	市区（不含淮安区、淮阴区）	17309配变(李集村后吴组)	10	200	160	160
6989	市区（不含淮安区、淮阴区）	16307配变（黄码六组新增）	10	200	93	93
6990	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43030配变(谢碾陈庄南)	10	400	111	111
6991	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43016配变(谢碾村陈东)	10	200	0	0
6992	市区（不含淮安区、淮阴区）	17617配变(武墩街道交管站)	10	315	252	252
6993	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43051配变（王元三支东）	10	200	67	67
6994	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43013配变（谢碾高谢）	10	400	44	44
6995	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43007配变（王元九组）	10	200	71	71
6996	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172002配变（王元村五组）	10	200	160	160
6997	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43026配变（王元凯瑞达庄园）	10	400	320	320
6998	市区（不含淮安区、淮阴区）	172017配变(王元二支路东)	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6999	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43011配变（谢碾村谢庄）	10	400	122	122
7000	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172003配变（王元二组）	10	315	206	206
7001	市区（不含淮安区、淮阴区）	172032配变（王元村生态园）	10	315	252	252
7002	市区（不含淮安区、淮阴区）	172018配变（王元创业园）	10	400	243	243
7003	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4444配变（严卓中学西）	10	200	160	160
7004	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43015配变（谢碾小王元北）	10	100	5	5
7005	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43009配变（谢碾小王元）	10	100	0	0
7006	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172031配变（王元村新庄）	10	315	252	252
7007	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172027配变（王元村部南）	10	200	160	160
7008	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172028配变（王元四五组北）	10	200	73	73
7009	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4401配变（严卓村万庄北）	10	100	48	48
7010	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4402配变（严卓村万庄南）	10	400	156	156
7011	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172022配变（王元集中区）	10	315	252	252
7012	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43029配变（谢碾村部北）	10	200	2	2
7013	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43041配变（谢碾小王元东）	10	200	84	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7014	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172024配变（王元七组）	10	315	252	252
7015	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4425配变（邱庄村小庄组）	10	400	35	35
7016	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4404配变（三乐村孙代组）	10	200	0	0
7017	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4129配变（三乐村小王组北）	10	400	100	100
7018	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4405配变（严卓村六支）	10	400	241	241
7019	市区（不含淮安区、淮阴区）	164007配变（甘露后许）	10	200	160	160
7020	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6104（周圩村立新组东）	10	200	160	160
7021	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2609配变（徐码三组北）	10	200	143	143
7022	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2613配变（赵码南）	10	200	160	160
7023	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8115配变（郎颜五组）	10	200	160	160
7024	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8111配变（郎颜二组）	10	200	160	160
7025	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8120配变（西滩三组）	10	100	80	80
7026	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2605配变（徐码村部）	10	200	160	160
7027	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6107配变（周圩村永红组）	10	200	143	143
7028	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7617配变（中民一组）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7029	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43056配变（谢碾村陈东南）	10	100	0	0
7030	市区（不含淮安区、淮阴区）	17312配变（李集村庄心组北）	10	200	109	109
7031	市区（不含淮安区、淮阴区）	17311配变（李集村小区南）	10	100	80	80
7032	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5411配变（三乐村韩园组北）	10	400	23	23
7033	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5405配变（三乐村孙代六支）	10	400	115	115
7034	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8107配变（桂码中）	10	200	160	160
7035	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2401配变（范庄村部）	10	200	160	160
7036	市区（不含淮安区、淮阴区）	16112配变（黄集孙倪4#）	10	200	160	160
7037	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1601配变（乡直南）	10	400	320	320
7038	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7609配变（严高圩西）	10	200	160	160
7039	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2612配变（赵码村）	10	200	138	138
7040	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2402配变（范庄五组）	10	200	160	160
7041	市区（不含淮安区、淮阴区）	17620配变（武墩拖拉电站）	10	100	57	57
7042	市区（不含淮安区、淮阴区）	17630配变（武墩五组）	10	200	160	160
7043	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8452配变（武墩普墩八组）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7044	市区（不含淮安区、淮阴区）	17678配变(武墩医院东)	10	200	142	142
7045	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8443配变(武墩普墩马庄南)	10	250	2	2
7046	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9708配变(武墩十五组)	10	200	100	100
7047	市区（不含淮安区、淮阴区）	17509配变(武墩三闸二组)	10	200	0	0
7048	市区（不含淮安区、淮阴区）	17510配变(武墩三闸三组)	10	200	0	0
7049	市区（不含淮安区、淮阴区）	17511配变(武墩三闸四组)	10	200	0	0
7050	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9711配变(唐庄十四组)	10	200	78	78
7051	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北17543配变	10	200	0	0
7052	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17571配变(王桥开发区)	10	200	0	0
7053	市区（不含淮安区、淮阴区）	17568配变(王桥二闸)	10	200	0	0
7054	市区（不含淮安区、淮阴区）	17548配变(王桥十三组)	10	315	0	0
7055	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组配变	10	400	0	0
7056	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组南配变	10	315	0	0
7057	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43055配变(王元村三支南)	10	200	160	160
7058	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4125配变（周陈十五组北）	10	200	24	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7059	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8503配变（王高村部）	10	200	160	160
7060	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7607配变（田港一组）	10	200	160	160
7061	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1309配变（范庄六组）	10	200	160	160
7062	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#2干变	10	1000	0	0
7063	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#1干变	10	1000	800	800
7064	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1204箱变	10	630	504	504
7065	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1203箱变	10	630	504	504
7066	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7603配变（严高圩门北）	10	200	160	160
7067	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8106配变（桂码中南）	10	200	146	146
7068	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4436配变（邱庄村港心组北）	10	400	48	48
7069	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44161配变（范集李许九	10	100	0	0
7070	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53213配变（范集新张六	10	400	0	0
7071	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5101配变（运西村倪庄北）	10	400	262	262
7072	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4447配变（运南村余庄组东）	10	400	320	320
7073	市区（不含淮安区、淮阴区）	17635配变（武墩街道2#）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7074	市区（不含淮安区、淮阴区）	17623配变(武墩医院)	10	400	271	271
7075	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17636配变(武墩街道3#)	10	400	247	247
7076	市区（不含淮安区、淮阴区）	越闸东98312配变	10	200	72	72
7077	市区（不含淮安区、淮阴区）	17622配变(武墩金牛化工)	10	400	73	73
7078	市区（不含淮安区、淮阴区）	17619配变(武墩街道堤防)	10	200	113	113
7079	市区（不含淮安区、淮阴区）	17621配变(武墩街道4#)	10	400	320	320
7080	市区（不含淮安区、淮阴区）	17637配变(武墩桥北)	10	400	230	230
7081	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西98316配变	10	200	138	138
7082	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘东98346配变	10	400	320	320
7083	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村98419配变	10	100	80	80
7084	市区（不含淮安区、淮阴区）	17646配变(武墩普墩夏庄南)	10	200	66	66
7085	市区（不含淮安区、淮阴区）	17647配变(武墩普墩夏庄东)	10	200	140	140
7086	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩夏庄配变	10	200	57	57
7087	市区（不含淮安区、淮阴区）	17644配变(武墩普墩夏庄西)	10	200	56	56
7088	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄南98301配变	10	400	182	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7089	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左北98417配变	10	100	80	80
7090	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8445配变(武墩普墩六组)	10	200	128	128
7091	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左南98415配变	10	400	320	320
7092	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8438配变(武墩普墩村部)	10	630	504	504
7093	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左中98414配变	10	200	106	106
7094	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8435配变(武墩普墩四组)	10	315	130	130
7095	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8427公变（王庄后吴南）	10	200	160	160
7096	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8430公变（王庄后吴北）	10	200	160	160
7097	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8425公变（王庄四组）	10	200	160	160
7098	市区（不含淮安区、淮阴区）	17555配变(武墩胡庄五组)	10	200	0	0
7099	市区（不含淮安区、淮阴区）	17528配变(武墩胡庄六组)	10	400	0	0
7100	市区（不含淮安区、淮阴区）	17627配变(武墩开发区)	10	400	251	251
7101	市区（不含淮安区、淮阴区）	17624配变(武墩胡庄二组)	10	200	144	144
7102	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8421公变（王庄二组）	10	200	116	116
7103	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8417公变（王庄六组）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7104	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农西93203配变	10	200	160	160
7105	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平东93201配变	10	200	125	125
7106	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西一98422配变	10	100	62	62
7107	市区（不含淮安区、淮阴区）	袁庄98323配变	10	400	297	297
7108	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中二98330配变	10	400	173	173
7109	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南一98451配变	10	200	0	0
7110	市区（不含淮安区、淮阴区）	顺河洞粮库98327配变	10	200	160	160
7111	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9704配变(高坝村部)	10	315	252	252
7112	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9726配变(高坝十五组)	10	200	160	160
7113	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十八组配变	10	315	0	0
7114	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组配变	10	400	0	0
7115	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组配变	10	400	0	0
7116	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中一98448配变	10	400	234	234
7117	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东93250配变	10	200	37	37
7118	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中二98449配变	10	400	197	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7119	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖三场93105配变	10	400	320	320
7120	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场东93104配变	10	400	320	320
7121	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17519配变（唐庄十三组）	10	200	0	0
7122	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17544配变（王桥村部）	10	200	0	0
7123	市区（不含淮安区、淮阴区）	17569配变（王桥二组）	10	200	0	0
7124	市区（不含淮安区、淮阴区）	17547配变（王桥三组）	10	315	0	0
7125	市区（不含淮安区、淮阴区）	17566配变（王桥五组）	10	400	0	0
7126	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中93405配变	10	200	160	160
7127	市区（不含淮安区、淮阴区）	17504配变（武墩三闸九组）	10	200	0	0
7128	市区（不含淮安区、淮阴区）	17507配变（武墩三闸五组）	10	200	0	0
7129	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农北93264配变	10	315	252	252
7130	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥西93106配变	10	200	160	160
7131	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩东南93111配变	10	200	160	160
7132	市区（不含淮安区、淮阴区）	17513配变（武墩三闸十二组）	10	315	0	0
7133	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17556配变（武墩三闸五组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7134	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄（二）	10	250	0	0
7135	市区（不含淮安区、淮阴区）	和供变93431配变	10	200	160	160
7136	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部17508配变	10	315	0	0
7137	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中心村93401配变	10	200	130	130
7138	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐西93403配变	10	200	80	80
7139	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北93117配变	10	315	252	252
7140	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校南93116配变	10	200	160	160
7141	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四93124配变	10	200	160	160
7142	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛一93121配变	10	400	320	320
7143	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖二场93112配变	10	400	320	320
7144	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五93337配变	10	400	320	320
7145	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四93336配变	10	400	320	320
7146	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17634配变（武墩街道1#）	10	400	281	281
7147	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道三93335配变	10	400	303	303
7148	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道二93334配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7149	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道一93302配变	10	400	311	311
7150	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53225配变（范集政府东）	10	400	0	0
7151	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53158配变（范集育才路1#	10	400	0	0
7152	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53159配变（范集育才路2#	10	200	0	0
7153	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53166配变（范集育才花苑）	10	400	0	0
7154	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景1#配变	10	400	0	0
7155	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景2#配变	10	400	0	0
7156	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43057配变(王元海天小区)	10	400	320	320
7157	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53248配变（范集新张三组	10	400	0	0
7158	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9714配变(唐庄七组)	10	400	32	32
7159	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44249配变（范集大吴万	10	100	0	0
7160	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53250配变（范集五组）	10	200	0	0
7161	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸六组北配变	10	200	0	0
7162	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组南175101配变	10	200	0	0
7163	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9721配变(严集六组南)	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7164	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9737配变(严集十二组北)	10	315	117	117
7165	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景3#配变	10	400	0	0
7166	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5143配变(乡政府西北)	10	200	121	121
7167	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5417配变(三乐村朱卢组)	10	200	0	0
7168	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1305配变（田港四组）	10	200	160	160
7169	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1308配变（范庄七组）	10	200	160	160
7170	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中一98319配变	10	400	199	199
7171	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61065配变(大李赵东北)	10	200	129	129
7172	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53155配变（范集新张小	10	400	0	0
7173	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53253配变（范集商业街东	10	500	0	0
7174	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8428公变（王庄十二组）	10	200	134	134
7175	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8102配变（桂码十二组）	10	200	160	160
7176	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7616配变（中民三组）	10	200	160	160
7177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161044配变（胡庄小区）	10	100	80	80
7178	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8103配变（桂码七组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7179	市区（不含淮安区、淮阴区）	富康花园98301箱变	10	400	320	320
7180	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩一组西	10	200	109	109
7181	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7605配变（严高徐庄东）	10	200	147	147
7182	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#4所#13干变	10	800	640	640
7183	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4446配变（运南村老村部）	10	200	160	160
7184	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6120配变（周圩新村部）	10	500	400	400
7185	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6113配变（周圩老村部）	10	400	320	320
7186	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6111配变（周圩村刘庄组）	10	200	160	160
7187	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6108配变（周圩村东风组）	10	400	320	320
7188	市区（不含淮安区、淮阴区）	95214配变（许庄村王庄组）	10	200	160	160
7189	市区（不含淮安区、淮阴区）	170001（朱桥小区）	10	630	504	504
7190	市区（不含淮安区、淮阴区）	170002（朱桥小区）	10	630	504	504
7191	市区（不含淮安区、淮阴区）	170003（朱桥小区）	10	630	504	504
7192	市区（不含淮安区、淮阴区）	170004（朱桥小区）	10	630	504	504
7193	市区（不含淮安区、淮阴区）	170005（朱桥小区）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7194	市区（不含淮安区、淮阴区）	170006（朱桥小区）	10	630	504	504
7195	市区（不含淮安区、淮阴区）	170007（朱桥小区）	10	630	504	504
7196	市区（不含淮安区、淮阴区）	170008（朱桥小区）	10	630	504	504
7197	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1203配变（范庄四组）	10	200	160	160
7198	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区05#配变	10	630	504	504
7199	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区06#配变	10	630	504	504
7200	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区07#配变	10	630	504	504
7201	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区08#配变	10	400	320	320
7202	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区09#配变	10	400	320	320
7203	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区10#配变	10	400	320	320
7204	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区11#配变	10	630	504	504
7205	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162064配变（洪跳十四组）	10	200	9	9
7206	市区（不含淮安区、淮阴区）	164056配变（杨庙村五组）	10	200	72	72
7207	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5409配变（三乐村韩园组南）	10	315	60	60
7208	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4430配变（邱庄村部西）	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7209	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172005配变（王元创业食品）	10	200	160	160
7210	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4443配变（严卓中学北）	10	50	40	40
7211	市区（不含淮安区、淮阴区）	172033配变（王元群力）	10	400	320	320
7212	市区（不含淮安区、淮阴区）	173001配变（王元园区南）	10	400	320	320
7213	市区（不含淮安区、淮阴区）	162015配变（盐河七组北）	10	200	160	160
7214	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61016配变（大李村陆庄南）	10	200	125	125
7215	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1206配变（范庄九组）	10	200	160	160
7216	市区（不含淮安区、淮阴区）	175001配变（王元仓库）	10	400	0	0
7217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173017配变（王元中心村）	10	200	160	160
7218	市区（不含淮安区、淮阴区）	16359配变（黄码村十二组西）	10	200	160	160
7219	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8113配变（郎颜三组）	10	400	320	320
7220	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43014配变（谢碾陈左）	10	400	24	24
7221	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇信用社93308配变	10	400	312	312
7222	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村新93309配变	10	200	107	107
7223	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站村八组98306配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7224	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西新93310配变	10	400	261	261
7225	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中南93433配变	10	200	147	147
7226	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇菜场93311配变	10	200	160	160
7227	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53163配变（范集大问小	10	400	0	0
7228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161002配变（洪跳十三组）	10	200	160	160
7229	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161005配变（官庄南）	10	200	160	160
7230	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53141配变（范集新张四组）	10	400	0	0
7231	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43061配变（王元十一组小区）	10	200	140	140
7232	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43062配变（王元十一组）	10	200	160	160
7233	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43063配变（谢碾高谢北）	10	400	27	27
7234	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7109配变（朱口新庄）	10	200	160	160
7235	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1207配变（郎颜村）	10	200	160	160
7236	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7613配变（田港三组）	10	200	160	160
7237	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7611配变（田港六组）	10	400	320	320
7238	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2405配变（高张七组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7239	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7219配变（严高前高）	10	200	160	160
7240	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7212配变（马厂高庄）	10	200	160	160
7241	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园三93157配变	10	315	252	252
7242	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7210配变（马厂街心）	10	400	313	313
7243	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7204配变（王高六组）	10	400	320	320
7244	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8101配变（桂码小东南）	10	200	160	160
7245	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7104配变（西邱二组）	10	200	160	160
7246	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7110配变（后刘二组）	10	200	160	160
7247	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园一93159配变	10	400	320	320
7248	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7401配变（严赵六组）	10	400	320	320
7249	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1201配变（桂码堆上）	10	200	160	160
7250	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8502配变（王高二组）	10	200	160	160
7251	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1602配变（严赵二组）	10	200	160	160
7252	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7106配变（后刘一组）	10	200	160	160
7253	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1205配变（范庄一组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7254	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8601配变（李席一组）	10	100	0	0
7255	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7608配变（严高圩东）	10	200	160	160
7256	市区（不含淮安区、淮阴区）	164021配变（甘露村连庄）	10	200	5	5
7257	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9732配变（严集西站东）	10	315	166	166
7258	市区（不含淮安区、淮阴区）	164023配变（甘露村盐河）	10	200	83	83
7259	市区（不含淮安区、淮阴区）	164041配变（姚湾河南）	10	315	18	18
7260	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9719配变（严集四组）	10	400	47	47
7261	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61030配变（大李陈庄）	10	200	74	74
7262	市区（不含淮安区、淮阴区）	162031配变（盐河中学）	10	400	320	320
7263	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组西配变	10	400	0	0
7264	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄三组配变	10	200	30	30
7265	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄新庄配变	10	200	101	101
7266	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩供电所配变	10	200	160	160
7267	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61008配变（支河村部）	10	315	204	204
7268	市区（不含淮安区、淮阴区）	162032配变（盐河八组）	10	400	209	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7269	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7211配变（马厂街心南）	10	200	160	160
7270	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7610配变（田港六组南）	10	200	160	160
7271	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1204配变（范庄三组）	10	200	160	160
7272	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7602配变（严高圩门）	10	200	160	160
7273	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1306配变（范庄八组）	10	200	160	160
7274	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7214配变（高张南）	10	200	160	160
7275	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43050配变(谢碾村谢碾西)	10	400	119	119
7276	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5401配变(严卓大张南2#)	10	315	65	65
7277	市区（不含淮安区、淮阴区）	16304配变（黄码村六组）	10	400	320	320
7278	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4121配变（周陈五组北）	10	400	320	320
7279	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43042箱变（王元办事处）	10	630	504	504
7280	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#2干变	10	800	640	640
7281	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#3干变	10	630	504	504
7282	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路北93377配变	10	400	306	306
7283	市区（不含淮安区、淮阴区）	161013配变(渠北四支)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7284	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#10干变	10	800	640	640
7285	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西新98380配变	10	400	307	307
7286	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#12干变	10	800	640	640
7287	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#8干变	10	800	640	640
7288	市区（不含淮安区、淮阴区）	敬老院93378配变	10	400	320	320
7289	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53299配变(范集大问中堆)	10	400	0	0
7290	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162069配变（大李前徐东）	10	315	223	223
7291	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#40干变	10	800	640	640
7292	市区（不含淮安区、淮阴区）	164010配变（黄姚酒厂）	10	200	160	160
7293	市区（不含淮安区、淮阴区）	164011配变（黄姚村部）	10	200	85	85
7294	市区（不含淮安区、淮阴区）	164034配变（杨庙村南）	10	200	133	133
7295	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5140配变（黄码集中区西）	10	315	252	252
7296	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144配变(运西村运河组中北)	10	400	0	0
7297	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98404箱变	10	500	400	400
7298	市区（不含淮安区、淮阴区）	164061配变（杨庙村部）	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7299	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61081配变(大李前丁一)	10	400	211	211
7300	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61080配变（谢碾村扬老庄二）	10	400	179	179
7301	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸通浦北配变	10	400	0	0
7302	市区（不含淮安区、淮阴区）	161078配变（官庄陈王西）	10	200	160	160
7303	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61068配变（大李李西泵站东）	10	400	211	211
7304	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61070配变（李元泵站南）	10	315	220	220
7305	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162072配变（洪跳十七组东）	10	200	111	111
7306	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#3干变	10	800	640	640
7307	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6102配变(周圩村朱王组)	10	400	284	284
7308	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162074配变（盐河中学东）	10	315	252	252
7309	市区（不含淮安区、淮阴区）	162073配变(盐河猪场北)	10	400	137	137
7310	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161079配变（洪跳十三组	10	200	105	105
7311	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61077配变（谢碾胡庄东）	10	315	178	178
7312	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸养殖变 175117配变	10	400	0	0
7313	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期276#配电变压	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7314	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期275#配电变压	10	500	0	0
7315	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2403配变（高张一组）	10	200	160	160
7316	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7615配变（五里四组）	10	200	160	160
7317	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#2变电所#1变压器	10	1000	0	0
7318	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#2变电所#2变压器	10	1000	800	800
7319	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1202配变（范庄四组北）	10	200	160	160
7320	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7604配变（田港五组）	10	315	252	252
7321	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7601配变（严高圩门东）	10	315	252	252
7322	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所#1变压器	10	800	0	0
7323	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#2变压器	10	800	640	640
7324	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所#3变压器	10	800	0	0
7325	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#4变压器	10	800	640	640
7326	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#19干变	10	800	640	640
7327	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#3干变	10	800	640	640
7328	市区（不含淮安区、淮阴区）	164042配变（甘棚陈塘）	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7329	市区（不含淮安区、淮阴区）	16370配变(运西村姚刘新庄组东)	10	200	160	160
7330	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4113配变（周陈村三组南）	10	200	53	53
7331	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#5所#16干变	10	800	640	640
7332	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#1干变	10	630	504	504
7333	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43037箱变(王元淮武路北)	10	630	492	492
7334	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#2干变	10	800	640	640
7335	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#21干变	10	800	640	640
7336	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7107配变（西邱一组）	10	200	160	160
7337	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#5干变	10	800	640	640
7338	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5132配变(严卓村七支)	10	200	160	160
7339	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172072配变（王元村生态园	10	200	160	160
7340	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园二93101箱变	10	630	504	504
7341	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#8干变	10	800	640	640
7342	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44292配变（大花沈庄2#）	10	200	0	0
7343	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#12干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7344	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8437配变（普墩村部北）	10	400	298	298
7345	市区（不含淮安区、淮阴区）	农场17639XB	10	630	277	277
7346	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#2干变	10	800	640	640
7347	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7103配变（西邱四组）	10	400	320	320
7348	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7202配变（乡直东）	10	400	320	320
7349	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景4#配变	10	400	0	0
7350	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景5#配变	10	400	0	0
7351	市区（不含淮安区、淮阴区）	164065配变（姚湾村东堆组南）	10	200	139	139
7352	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4105配变（周陈十二组中）	10	200	38	38
7353	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东新93107配变	10	315	176	176
7354	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172070配变（王元二组北）	10	315	252	252
7355	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43043箱变（王元邮政）	10	630	478	478
7356	市区（不含淮安区、淮阴区）	172025配变（王元六组小区）	10	200	131	131
7357	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#11干变	10	800	640	640
7358	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43076配变（谢碾陈庄南三）	10	400	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7359	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛93210箱变	10	500	400	400
7360	市区（不含淮安区、淮阴区）	95244配变（许庄村后牛组东）	10	200	160	160
7361	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7201箱变	10	630	504	504
7362	市区（不含淮安区、淮阴区）	161010配变（朱桥村部东）	10	400	320	320
7363	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4434配变（邱庄村港心组中）	10	315	252	252
7364	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西二98302箱变	10	200	160	160
7365	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#4干	10	800	640	640
7366	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#4干变	10	800	640	640
7367	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3514配变（运西村韩庄组东）	10	400	320	320
7368	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#11干变	10	800	640	640
7369	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#2干变	10	630	504	504
7370	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43023箱变（王元农贸市场）	10	630	501	501
7371	市区（不含淮安区、淮阴区）	164032配变（马厂村部东）	10	200	160	160
7372	市区（不含淮安区、淮阴区）	16378配变（黄码村协港路中）	10	400	320	320
7373	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#14干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7374	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44287配变（李邵泵站）	10	200	0	0
7375	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#6干变	10	800	640	640
7376	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7208配变（马厂集镇北）	10	400	320	320
7377	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93401箱变	10	630	504	504
7378	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#5所#15干变	10	800	640	640
7379	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村部中175115配变	10	200	0	0
7380	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1307配变（范庄八组北）	10	400	320	320
7381	市区（不含淮安区、淮阴区）	176101配变(武墩瑞泰花园小区)	10	315	0	0
7382	市区（不含淮安区、淮阴区）	17693配变(武墩武林东)	10	400	286	286
7383	市区（不含淮安区、淮阴区）	17691配变(武墩桥北东)	10	200	160	160
7384	市区（不含淮安区、淮阴区）	17690配变(武墩敬老院)	10	200	109	109
7385	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥六组17598配变	10	315	0	0
7386	市区（不含淮安区、淮阴区）	17686配变(武墩供电所南)	10	200	49	49
7387	市区（不含淮安区、淮阴区）	17694配变(武墩开发区南)	10	200	160	160
7388	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄二组北配变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7389	市区（不含淮安区、淮阴区）	17689配变(武墩工商所)	10	200	107	107
7390	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8429公变（王庄小区台变）	10	400	320	320
7391	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐南93404配变	10	100	42	42
7392	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩中心村93109配变	10	200	160	160
7393	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场五组93115配变	10	100	80	80
7394	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东北93202配变	10	100	80	80
7395	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄南93210配变	10	400	320	320
7396	市区（不含淮安区、淮阴区）	17698配变(武墩夏庄二组)	10	200	113	113
7397	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农中93204配变	10	200	134	134
7398	市区（不含淮安区、淮阴区）	176100配变(武墩村小区)	10	200	160	160
7399	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8451配变(武墩普墩水厂东)	10	400	320	320
7400	市区（不含淮安区、淮阴区）	17695配变(普墩夏庄北一)	10	400	136	136
7401	市区（不含淮安区、淮阴区）	17697配变(武墩医院小区)	10	400	320	320
7402	市区（不含淮安区、淮阴区）	邓庄98322配变	10	400	313	313
7403	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东南93206配变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7404	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩西南二93212配变	10	400	320	320
7405	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河六、七组93146配变	10	100	80	80
7406	市区（不含淮安区、淮阴区）	161073配变（官庄李庄）	10	200	0	0
7407	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161074配变（官庄陈王）	10	200	111	111
7408	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥中心村新93148配变	10	100	80	80
7409	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥北新93149配变	10	100	80	80
7410	市区（不含淮安区、淮阴区）	17688配变（武墩胡庄新庄西）	10	100	17	17
7411	市区（不含淮安区、淮阴区）	17594配变（武墩胡庄四组）	10	200	0	0
7412	市区（不含淮安区、淮阴区）	17595配变（武墩胡庄七组）	10	315	0	0
7413	市区（不含淮安区、淮阴区）	17597配变（武墩三闸十一组）	10	200	0	0
7414	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左十一组新93254配变	10	200	160	160
7415	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4482配变（范集后高东台）	10	200	0	0
7416	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44205配变（范集后高八）	10	100	0	0
7417	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44084配变（范集后高西台）	10	100	0	0
7418	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44075配变（范集李邵九组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7419	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44074配变（范集李邵四组）	10	200	0	0
7420	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162043配变（盐河猪场）	10	200	124	124
7421	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西一新98455配变	10	200	44	44
7422	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中心村新84256配变	10	200	133	133
7423	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平小学93369配变	10	400	320	320
7424	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四新93368配变	10	400	320	320
7425	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44206配变（范集李许一）	10	100	0	0
7426	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53098配变（范集柳陈北台）	10	200	0	0
7427	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53199配变（范集柳陈五）	10	100	0	0
7428	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站十组98370配变	10	100	80	80
7429	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组北配变	10	200	0	0
7430	市区（不含淮安区、淮阴区）	161022配变（朱桥小李）	10	200	160	160
7431	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61034配变（大李严北二）	10	315	252	252
7432	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛93209箱变	10	400	320	320
7433	市区（不含淮安区、淮阴区）	161039配变（姚湾村竹园组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7434	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩胡庄后陈	10	200	0	0
7435	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161082配变（洪跳十四组	10	200	128	128
7436	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸五组中	10	200	0	0
7437	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸一组175111配变	10	200	0	0
7438	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_严集九组南	10	200	0	0
7439	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9729配变（高坝马里北）	10	200	160	160
7440	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄查报站	10	400	320	320
7441	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8432公变（普墩十三组北）	10	200	160	160
7442	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8433公变（普墩十三组南）	10	315	252	252
7443	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#5干变	10	800	640	640
7444	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#3所#7干变	10	630	504	504
7445	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161014配变（渠北匡庄组）	10	200	160	160
7446	市区（不含淮安区、淮阴区）	161031配变（宋潮南）	10	100	80	80
7447	市区（不含淮安区、淮阴区）	173020配变（王元彩印厂）	10	400	320	320
7448	市区（不含淮安区、淮阴区）	164066配变（甘露马塘新增）	10	400	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7449	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44293配变(李邵渔场)	10	400	0	0
7450	市区（不含淮安区、淮阴区）	161052配变(盐河村十二组)	10	400	293	293
7451	市区（不含淮安区、淮阴区）	161017配变(盐河十二组南)	10	200	64	64
7452	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#9干变	10	800	640	640
7453	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98401箱变	10	630	504	504
7454	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5110配变（运西村运河组）	10	400	113	113
7455	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4133配变（周陈二组新）	10	200	90	90
7456	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43067配变(谢碾小区南)	10	200	160	160
7457	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#11干变	10	800	640	640
7458	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#8干变	10	630	504	504
7459	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3507配变（运西村何庄组）	10	315	154	154
7460	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5106配变（运西村倪庄组）	10	200	102	102
7461	市区（不含淮安区、淮阴区）	164064配变（姚湾西马西）	10	200	0	0
7462	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#6干变	10	800	640	640
7463	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43021箱变(王元村部北)	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7464	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61011配变（大李陆庄）	10	200	109	109
7465	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61029配变（大李村团结）	10	200	85	85
7466	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172071配变（王元六组东）	10	315	252	252
7467	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#13干变	10	800	640	640
7468	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#1干变	10	630	0	0
7469	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61054配变（大李村西赵西）	10	200	81	81
7470	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#5干变	10	800	640	640
7471	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161083配变（姚湾村竹园）	10	200	75	75
7472	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8504配变（王高三组北）	10	400	320	320
7473	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#5干变	10	630	504	504
7474	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7215配变（高张十二组）	10	400	320	320
7475	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5142箱变（乡政府东南）	10	630	268	268
7476	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61025配变（大李谢庄）	10	200	160	160
7477	市区（不含淮安区、淮阴区）	172069配变（王元四五组东）	10	100	80	80
7478	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7203配变（马厂乡直）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7479	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98402箱变	10	500	400	400
7480	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7206配变（乡直北）	10	400	320	320
7481	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8501配变（王高一组）	10	400	320	320
7482	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#7干	10	800	640	640
7483	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4439配变（邱庄村团结河）	10	200	160	160
7484	市区（不含淮安区、淮阴区）	16148配变（黄集总渠南堆）	10	200	160	160
7485	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8105配变（桂码八组）	10	200	160	160
7486	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173018配变（王元永帮涂料	10	200	99	99
7487	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#2干变	10	800	640	640
7488	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9728配变（王桥十一组南）	10	200	160	160
7489	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#7干变	10	630	504	504
7490	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#20干变	10	800	640	640
7491	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98403箱变	10	500	400	400
7492	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7401箱变	10	630	504	504
7493	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#7干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7494	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#8干变	10	800	640	640
7495	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#4变电所#9干变	10	800	640	640
7496	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#4干变	10	800	640	640
7497	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8415公变（王庄九组西）	10	400	320	320
7498	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#4变电所#10干变	10	800	640	640
7499	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#2干变	10	800	640	640
7500	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#12干变	10	800	640	640
7501	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4414箱变（邱庄村邱北组）	10	630	94	94
7502	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#1干变	10	630	504	504
7503	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#2干变	10	630	504	504
7504	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#3干变	10	630	504	504
7505	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53286配变（范集政府东2#变）	10	400	0	0
7506	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162071配变（洪跳十六组西）	10	315	141	141
7507	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173019配变（王元顺达）	10	200	160	160
7508	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#3变电所#9干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7509	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#3变电所#10干变	10	1000	800	800
7510	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#4变电所#11干变	10	1000	800	800
7511	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_高张小区#1变电所#4干变	10	630	504	504
7512	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#5干变	10	630	504	504
7513	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#6干变	10	630	504	504
7514	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#7干变	10	630	504	504
7515	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#8干变	10	630	504	504
7516	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#4变电所#12干变	10	1000	800	800
7517	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43080配变(谢碾陈庄二)	10	400	174	174
7518	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河北93406配变	10	400	320	320
7519	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#3干变	10	630	0	0
7520	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#1干变	10	800	640	640
7521	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9739（三闸通甫变）	10	200	160	160
7522	市区（不含淮安区、淮阴区）	95204配变（许庄村顺河组）	10	200	160	160
7523	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#17干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7524	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#5干变	10	800	640	640
7525	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161021配变（朱桥新庄）	10	200	160	160
7526	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南新93381配变	10	200	160	160
7527	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5133配变（运西村一心组）	10	315	252	252
7528	市区（不含淮安区、淮阴区）	16362配变（邱庄村七支）	10	200	11	11
7529	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北新98350配变	10	200	160	160
7530	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校东93119配变	10	400	320	320
7531	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西93434配变	10	200	99	99
7532	市区（不含淮安区、淮阴区）	16120配变（黄集中国铁塔）	10	200	160	160
7533	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44288配变（后高淮师泵站）	10	200	0	0
7534	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161081配变（渠北后许东）	10	200	160	160
7535	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5412配变（三乐村韩园组西）	10	200	0	0
7536	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#4干变	10	630	504	504
7537	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#1干变	10	800	640	640
7538	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44207配变（范集后高一组）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7539	市区（不含淮安区、淮阴区）	17553配变（武墩三闸十组）	10	200	0	0
7540	市区（不含淮安区、淮阴区）	17550配变（唐庄五组）	10	315	0	0
7541	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄中93208配变	10	400	294	294
7542	市区（不含淮安区、淮阴区）	17549配变（唐庄二组）	10	250	0	0
7543	市区（不含淮安区、淮阴区）	17304配变（李集村花卉园）	10	200	101	101
7544	市区（不含淮安区、淮阴区）	17307配变（李集村小区）	10	400	320	320
7545	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中98429配变	10	100	80	80
7546	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平西98430配变	10	400	155	155
7547	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53097配变（范集柳陈南台）	10	200	0	0
7548	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4495配变（范集大问南）	10	160	0	0
7549	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河南93127配变	10	400	320	320
7550	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中93126配变	10	400	286	286
7551	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7618配变（五里六组）	10	200	160	160
7552	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2602配变（徐码七组）	10	400	320	320
7553	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2608配变（徐码三组）	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7554	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8121配变（西滩一组）	10	200	160	160
7555	市区（不含淮安区、淮阴区）	17640配变（武墩普墩十六组）	10	250	38	38
7556	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43010配变（谢碾村部）	10	400	111	111
7557	市区（不含淮安区、淮阴区）	16110配变（黄集孙倪3#）	10	200	160	160
7558	市区（不含淮安区、淮阴区）	16116配变（黄集渠南高庄）	10	200	160	160
7559	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44195配变（范集李许许）	10	200	0	0
7560	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河东93101配变	10	200	88	88
7561	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2611配变（赵码西）	10	200	160	160
7562	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4419配变（黄码乡政府西）	10	315	221	221
7563	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8448配变（武墩普墩十二组）	10	200	142	142
7564	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8110配变（郎颜一组）	10	200	160	160
7565	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8436配变（武墩普墩四组南）	10	400	216	216
7566	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4102配变（周陈村九组南）	10	200	62	62
7567	市区（不含淮安区、淮阴区）	173006配变（王元通顺路西）	10	400	320	320
7568	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左八组98435配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7569	市区（不含淮安区、淮阴区）	162003配变（洪跳十六组）	10	200	76	76
7570	市区（不含淮安区、淮阴区）	164014配变（杨庙西小区）	10	315	170	170
7571	市区（不含淮安区、淮阴区）	164015配变（杨庙东小区）	10	200	119	119
7572	市区（不含淮安区、淮阴区）	164020配变（姚湾东堆）	10	315	243	243
7573	市区（不含淮安区、淮阴区）	161035（渠北前许）	10	100	80	80
7574	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61012配变（大李村部）	10	200	117	117
7575	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61024配变（大李齐心）	10	200	74	74
7576	市区（不含淮安区、淮阴区）	161053配变（盐河王庄）	10	315	193	193
7577	市区（不含淮安区、淮阴区）	162002配变（洪跳十七组）	10	200	135	135
7578	市区（不含淮安区、淮阴区）	161001配变（洪跳十四组）	10	400	248	248
7579	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162001配变（洪跳泵站）	10	400	234	234
7580	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53176配变（范集八组）	10	500	0	0
7581	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53175配变（范集商城）	10	400	0	0
7582	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53174配变（范集商城）	10	400	0	0
7583	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17648配变（武墩新区1#）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7584	市区（不含淮安区、淮阴区）	古北98315配变	10	250	200	200
7585	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3504配变(黄码工业园南)	10	400	320	320
7586	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄村安置点93233配变	10	400	320	320
7587	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场东93103配变	10	200	160	160
7588	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐路西93421配变	10	400	290	290
7589	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东93108配变	10	400	320	320
7590	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53171配变（范集小学）	10	400	0	0
7591	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4409配变（严卓四支北）	10	200	0	0
7592	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4118配变（周陈二组东）	10	400	124	124
7593	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4107配变（周陈七组）	10	400	43	43
7594	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4408配变(严卓村四支南)	10	200	75	75
7595	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5105配变(运西村倪庄东)	10	400	157	157
7596	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102配变	10	400	298	298
7597	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5413配变（三乐村金左泵站）	10	200	49	49
7598	市区（不含淮安区、淮阴区）	173004配变（王元园区南西）	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7599	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161049配变（渠北村丁杨组）	10	200	160	160
7600	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161050配变（朱桥村前刘）	10	200	160	160
7601	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场西93416配变	10	400	320	320
7602	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#2干变	10	800	640	640
7603	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#6干变	10	800	640	640
7604	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#6干变	10	800	640	640
7605	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9730配变（唐庄七组东）	10	315	252	252
7606	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9741配变（严集二组中）	10	400	40	40
7607	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#10干变	10	800	640	640
7608	市区（不含淮安区、淮阴区）	16379配变（黄码村协港路西）	10	200	160	160
7609	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#14干变	10	800	640	640
7610	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#2干变	10	800	640	640
7611	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53285配变（范集东堆泵站）	10	200	0	0
7612	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4122配变（周陈村部北）	10	200	0	0
7613	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5135配变（邱庄村高庄组北）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7614	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161033配变（大张西）	10	200	160	160
7615	市区（不含淮安区、淮阴区）	161030配变（丰展生态）	10	400	320	320
7616	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2603配变（徐码七组东）	10	200	160	160
7617	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#2干变	10	630	504	504
7618	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4131配变（周陈十二组北）	10	400	132	132
7619	市区（不含淮安区、淮阴区）	161025配变（官庄张李）	10	200	160	160
7620	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161006配变（管庄北）	10	200	110	110
7621	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4435配变（港心李新）	10	400	86	86
7622	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村93303配变	10	315	192	192
7623	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161004配变（管庄泵站）	10	200	160	160
7624	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5107配变（运西村倪庄中）	10	400	75	75
7625	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#5干	10	800	640	640
7626	市区（不含淮安区、淮阴区）	172004配变（王元村部）	10	200	85	85
7627	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161007配变（管庄张东）	10	200	102	102
7628	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4132配变（周陈村村部）	10	315	81	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7629	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8414公变（王庄九组）	10	400	290	290
7630	市区（不含淮安区、淮阴区）	161047配变（胡庄朱庄）	10	200	160	160
7631	市区（不含淮安区、淮阴区）	172034配变（王元村生态园二）	10	400	310	310
7632	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄西93209配变	10	400	320	320
7633	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5145配变（运西村运河组南新	10	400	40	40
7634	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172065配变（王元小学）	10	400	320	320
7635	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161012配变（渠北村丁庄）	10	200	160	160
7636	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_162006配变（盐河街道西）	10	400	279	279
7637	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4417配变（黄码乡中学东）	10	400	231	231
7638	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西93408配变	10	200	31	31
7639	市区（不含淮安区、淮阴区）	164050配变（马厂小区东南）	10	200	160	160
7640	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#6干变	10	800	640	640
7641	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#7干变	10	800	640	640
7642	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61075配变（李元小区东）	10	400	136	136
7643	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61076配变（谢碾村新庄南）	10	315	23	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7644	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61018配变（李元泵站）	10	200	109	109
7645	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_南马三期#1变电所#1干变	10	800	640	640
7646	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#1所#2干变	10	800	640	640
7647	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#3干变	10	1000	800	800
7648	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#5干变	10	1000	800	800
7649	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#6干变	10	1000	800	800
7650	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#4干变	10	1000	800	800
7651	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#7干变	10	1000	800	800
7652	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#9干变	10	1000	800	800
7653	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#10干变	10	1000	800	800
7654	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#8干变	10	1000	800	800
7655	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#6干变	10	630	504	504
7656	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东93211配变	10	315	233	233
7657	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5102配变(运西村林庄组)	10	200	27	27
7658	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#3干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7659	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7102配变（严高荡心）	10	200	160	160
7660	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#8干变	10	800	640	640
7661	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4488配变（范集永陆中台）	10	400	0	0
7662	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17304箱变	10	500	400	400
7663	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8450配变（武墩普墩水厂）	10	400	320	320
7664	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西新93409配变	10	400	235	235
7665	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8503箱变	10	630	504	504
7666	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#3干变	10	800	640	640
7667	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44168配变（范集永陆八组）	10	400	0	0
7668	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#10干变	10	800	640	640
7669	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组17552配变	10	200	0	0
7670	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44079配变（范集李许村部）	10	200	0	0
7671	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1302配变（田港二组）	10	200	160	160
7672	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8104配变（桂码小东）	10	200	160	160
7673	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园五93144配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7674	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园四93143配变	10	400	320	320
7675	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园三93142配变	10	315	252	252
7676	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园二93141配变	10	315	252	252
7677	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园一93140配变	10	315	252	252
7678	市区（不含淮安区、淮阴区）	通海路二93136配变	10	315	252	252
7679	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1201箱变	10	630	504	504
7680	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8444配变(武墩普墩七组)	10	200	160	160
7681	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8426公变（普墩马庄北）	10	200	160	160
7682	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩一组配变	10	250	70	70
7683	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩二组配变	10	315	53	53
7684	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩四组配变	10	250	22	22
7685	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9707配变(武墩十四组)	10	315	124	124
7686	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9703配变(高坝后高)	10	200	160	160
7687	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组东17593配变	10	200	0	0
7688	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组17592配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7689	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄四组配变	10	315	0	0
7690	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸六组配变	10	200	0	0
7691	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄一17506配变	10	400	0	0
7692	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组西配变	10	200	0	0
7693	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组东配变	10	200	0	0
7694	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组东配变	10	400	0	0
7695	市区（不含淮安区、淮阴区）	17554配变(唐庄六组南)	10	200	0	0
7696	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村南17545配变	10	250	0	0
7697	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥西站17546配变	10	250	0	0
7698	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_B9725配变(严集十七组)	10	200	160	160
7699	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9735配变(严集东站)	10	400	169	169
7700	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1201配变（东邱东庄）	10	200	160	160
7701	市区（不含淮安区、淮阴区）	172006配变（王元六组）	10	400	226	226
7702	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53193配变（范集新张八）	10	400	0	0
7703	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53201配变（范集新张九组）	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7704	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53192配变（范集新张五）	10	400	0	0
7705	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53142配变（范集新张三）	10	400	0	0
7706	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43012配变（谢碾陈庄）	10	400	197	197
7707	市区（不含淮安区、淮阴区）	164012配变（甘露蒋塘）	10	250	182	182
7708	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61010配变（大李前丁）	10	200	40	40
7709	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61013配变（大李小张刘）	10	200	160	160
7710	市区（不含淮安区、淮阴区）	161018配变（胡庄村胡庄）	10	200	160	160
7711	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_161020配变（胡庄村杨坟）	10	100	80	80
7712	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93105XB	10	500	400	400
7713	市区（不含淮安区、淮阴区）	164036配变（姚湾西马）	10	200	17	17
7714	市区（不含淮安区、淮阴区）	164043配变（姚湾马庄南）	10	200	78	78
7715	市区（不含淮安区、淮阴区）	164038配变（姚湾新建）	10	315	183	183
7716	市区（不含淮安区、淮阴区）	164037配变（姚湾村部）	10	200	0	0
7717	市区（不含淮安区、淮阴区）	164044配变（姚湾大众）	10	200	127	127
7718	市区（不含淮安区、淮阴区）	164040配变（姚湾村小区南）	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7719	市区（不含淮安区、淮阴区）	164033配变（杨庙村中）	10	400	236	236
7720	市区（不含淮安区、淮阴区）	17314配变（变李集王圩组）	10	200	84	84
7721	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄北93207配变	10	315	252	252
7722	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二98452配变	10	200	160	160
7723	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北98318配变	10	200	24	24
7724	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北一98326配变	10	200	160	160
7725	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北二98325配变	10	200	114	114
7726	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61055箱变（大李严北）	10	400	208	208
7727	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组17587配变	10	315	0	0
7728	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173005配变（王元后三）	10	315	252	252
7729	市区（不含淮安区、淮阴区）	173009配变（王元二支西二）	10	200	4	4
7730	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_173010配变（王元村二支路）	10	200	160	160
7731	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43052配变（王元中心路东一）	10	200	135	135
7732	市区（不含淮安区、淮阴区）	162060配变（盐河文化站）	10	200	160	160
7733	市区（不含淮安区、淮阴区）	162061配变（洪跳十四组东）	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7734	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8502箱变	10	630	504	504
7735	市区（不含淮安区、淮阴区）	11502箱变	10	500	0	0
7736	市区（不含淮安区、淮阴区）	11504箱变	10	500	0	0
7737	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	400	0	0
7738	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505箱变	10	400	0	0
7739	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3517配变（运西韩庄组北）	10	400	153	153
7740	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44270配变（范集大花四组）	10	400	0	0
7741	市区（不含淮安区、淮阴区）	17310配变（李集村后吴组北）	10	200	160	160
7742	市区（不含淮安区、淮阴区）	17306配变（李集村庄心组南）	10	200	27	27
7743	市区（不含淮安区、淮阴区）	164049配变（杨庙二组）	10	315	219	219
7744	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区196#箱变	10	630	0	0
7745	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区197#箱变	10	400	0	0
7746	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区198#箱变	10	400	0	0
7747	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_172020配变（王元创业园西）	10	400	284	284
7748	市区（不含淮安区、淮阴区）	164058配变（姚湾马庄西）	10	200	36	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7749	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4407配变(严卓村四支东)	10	200	0	0
7750	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中二98321配变	10	400	272	272
7751	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新西93432配变	10	400	203	203
7752	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新93420配变	10	400	295	295
7753	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘草莓园98342配变	10	100	80	80
7754	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘葡萄园98349配变	10	100	80	80
7755	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄村部东175105配变	10	400	0	0
7756	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44271配变（范集后高十一组）	10	400	0	0
7757	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8116配变（郎颜七组）	10	200	160	160
7758	淮安区	文锦城4期7#配变	10	800	640	640
7759	淮安区	1130250配变复兴渔滨王庄北	10	400	0	0
7760	淮安区	建淮水岸新城14号配电变压器	10	800	0	0
7761	淮安区	淮安人家15号变	10	800	640	640
7762	淮安区	中海九樾1-1#配电室8#变压器	10	800	640	640
7763	淮安区	117498配变（车桥邮局东）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7764	淮安区	东望府1-1#配电室7#变压器	10	800	640	640
7765	淮安区	Y75231配变（施河别墅园）	10	400	320	320
7766	淮安区	佳和名苑1-3号配电房12号配电变	10	1000	800	800
7767	淮安区	PMS_麒麟巷公变	10	400	320	320
7768	淮安区	PMS_11254配变（复兴渔滨王	10	400	0	0
7769	淮安区	Z12142配变（溪河大车六组）	10	400	283	283
7770	淮安区	T3173配变（建淮八关杨兴）	10	400	0	0
7771	淮安区	C2124配变（建淮彭阳王庄）	10	200	42	42
7772	淮安区	Z12139配变（溪河戴西村部）	10	400	320	320
7773	淮安区	PMS_117120配变（席桥王口二	10	200	0	0
7774	淮安区	Q92125配变（林集谢庄小区）	10	400	0	0
7775	淮安区	PMS_T3179配变（建淮鹅钱马	10	200	0	0
7776	淮安区	T6629配变（建淮渠南刘庄）	10	400	285	285
7777	淮安区	T33155配变（建淮许王丁西）	10	400	0	0
7778	淮安区	PMS_S2120配变（复兴大叶五	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7779	淮安区	S21124配变（复兴徐庄南）	10	200	0	0
7780	淮安区	S2115配变（复兴徐庄二组）	10	100	0	0
7781	淮安区	S2119配变（复兴徐庄六组）	10	200	0	0
7782	淮安区	PMS_S2118配变（复兴杨中组）	10	160	0	0
7783	淮安区	PMS_Y74051配变（泾口下舍南）	10	400	294	294
7784	淮安区	116077配变（苏嘴小堆二组）	10	200	0	0
7785	淮安区	PMS_116155配变（苏嘴园区西）	10	400	0	0
7786	淮安区	111110配变（马甸镇区中）	10	400	320	320
7787	淮安区	PMS_11688配变（席桥三里二）	10	400	0	0
7788	淮安区	S8175配变（季桥农科队）	10	400	0	0
7789	淮安区	PMS_龙窝巷公变	10	400	320	320
7790	淮安区	T33114配变（建淮陈武庄）	10	200	0	0
7791	淮安区	T32175配变（马甸陈前）	10	200	0	0
7792	淮安区	PMS_114143配变（钦工西支小）	10	400	0	0
7793	淮安区	115261配变（车桥吕舍八组）	10	200	5	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7794	淮安区	118262配变（车桥范六彭圩）	10	100	1	1
7795	淮安区	PMS_117257配变（孙楼14组）	10	200	97	97
7796	淮安区	C23077配变（丁曹西社）	10	100	67	67
7797	淮安区	PMS_Q4348配变（刘伶小学）	10	400	299	299
7798	淮安区	114178配变（平桥四组西）	10	200	160	160
7799	淮安区	PMS_Y95181配变（平桥王沟姚）	10	200	160	160
7800	淮安区	116180配变（平桥新雅）	10	400	320	320
7801	淮安区	11676配变（席桥秦庄五组）	10	200	0	0
7802	淮安区	117263配变（车桥车小北）	10	400	286	286
7803	淮安区	112258配变（车桥受河五组）	10	200	160	160
7804	淮安区	112266配变（车桥光华老村部）	10	200	135	135
7805	淮安区	117259配变（车北二组中）	10	400	319	319
7806	淮安区	116260配变（车桥车东五组）	10	100	30	30
7807	淮安区	PMS_116264配变（车桥车北四）	10	400	320	320
7808	淮安区	116265配变（吕舍二组中）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7809	淮安区	PMS_堂子巷东公变	10	315	252	252
7810	淮安区	PMS_县东街公变	10	315	252	252
7811	淮安区	115117配变（顺河双井七组南）	10	160	0	0
7812	淮安区	PMS_112171配变（顺河胡宋七	10	200	0	0
7813	淮安区	PMS_112166配变（顺河胡宋河北	10	100	0	0
7814	淮安区	T22180配变（顺河小新六组）	10	200	0	0
7815	淮安区	S83234配变（顺河路荡前河北）	10	200	0	0
7816	淮安区	Z12141配变(溪河大车十一组)	10	100	8	8
7817	淮安区	PMS_公园林庄公变	10	400	192	192
7818	淮安区	Q52114配变（茭陵镇区北）	10	400	298	298
7819	淮安区	PMS_114217配变（泾口姚河一组）	10	400	320	320
7820	淮安区	Q41153配变（同心路）	10	400	320	320
7821	淮安区	高港二期1号配电变压器	10	800	640	640
7822	淮安区	PMS_司法局公变	10	400	320	320
7823	淮安区	文锦城4期13#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7824	淮安区	天樾府1-2#配电室10#变压器	10	800	640	640
7825	淮安区	PMS_翡翠城1#变电所1#干变	10	1000	800	800
7826	淮安区	PMS_翡翠城1#变电所2#干变	10	1000	800	800
7827	淮安区	PMS_翡翠城1#箱变1#干变	10	630	504	504
7828	淮安区	PMS_翡翠城2#箱变1#干变	10	500	400	400
7829	淮安区	PMS_翡翠城2#箱变2#干变	10	500	400	400
7830	淮安区	如意里中心开闭所1#变	10	1000	800	800
7831	淮安区	如意里中心开闭所4#变	10	800	640	640
7832	淮安区	如意里中心开闭所3#变	10	1000	800	800
7833	淮安区	PMS_翡翠城2#变电所1#干变	10	1000	800	800
7834	淮安区	PMS_如意里1#箱变	10	630	504	504
7835	淮安区	PMS_如意里2#箱变	10	630	504	504
7836	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所01#干	10	1000	800	800
7837	淮安区	PMS_淮城御景城3#配电所05#干变	10	800	640	640
7838	淮安区	PMS_如意里1#配电所8#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7839	淮安区	PMS_如意里1#配电所5#变	10	1000	800	800
7840	淮安区	PMS_如意里1#配电所6#变	10	1000	800	800
7841	淮安区	PMS_如意里1#配电所7#变	10	1000	800	800
7842	淮安区	PMS_翡翠城3#配变所1#干变	10	1000	800	800
7843	淮安区	翡翠城3#配变所2#干变	10	1000	800	800
7844	淮安区	126126配变（刘湾东）	10	400	294	294
7845	淮安区	Q4266配变（孔陈东）	10	400	115	115
7846	淮安区	PMS_115129配变（仇桥南徐大	10	200	105	105
7847	淮安区	11371配变（仇桥三门一组）	10	400	320	320
7848	淮安区	112153配变（仇桥前李陆庄）	10	200	130	130
7849	淮安区	11374配变（仇桥矿泉水厂）	10	400	283	283
7850	淮安区	11163配变（仇桥倪桥南东）	10	200	145	145
7851	淮安区	PMS_112107配变（仇桥杜庄北	10	200	125	125
7852	淮安区	PMS_112106配变（仇桥杜庄北	10	200	152	152
7853	淮安区	112104配变（仇桥姜侍南）	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7854	淮安区	112140配变（仇桥金庄西）	10	200	145	145
7855	淮安区	PMS_112109配变（仇桥刘庄南）	10	200	70	70
7856	淮安区	PMS_112187配变（仇桥前李南）	10	400	320	320
7857	淮安区	PMS_112102配变（仇桥前李中）	10	200	74	74
7858	淮安区	PMS_111112配变（仇桥三里东）	10	200	106	106
7859	淮安区	PMS_111113配变（仇桥三里南）	10	200	8	8
7860	淮安区	PMS_11155配变（仇桥史桥中）	10	400	292	292
7861	淮安区	PMS_11573配变（上河上河瓦）	10	200	118	118
7862	淮安区	114026配变（泾口殷侯九组）	10	400	183	183
7863	淮安区	PMS_11161配变（仇桥倪桥北）	10	200	7	7
7864	淮安区	113131配变（流均镇区东）	10	400	240	240
7865	淮安区	Y6150配变（施河崔河二组）	10	200	73	73
7866	淮安区	Y8192配变（施河瓦屋村部）	10	400	320	320
7867	淮安区	PMS_Y75236配变（施河供电所）	10	400	320	320
7868	淮安区	Y83226配变（施河郭庄三组南）	10	100	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7869	淮安区	PMS_Y83200配变 (施河侯庄二)	10	200	160	160
7870	淮安区	PMS_Y75258配变 (施河幼儿园)	10	400	320	320
7871	淮安区	Y81171配变 (施 河龙潭郝东)	10	200	160	160
7872	淮安区	PMS_11485配变 (马甸大庄)	10	200	114	114
7873	淮安区	PMS_114147配变 (马甸河北)	10	250	83	83
7874	淮安区	PMS_111325配变 (车桥大东张)	10	400	142	142
7875	淮安区	11490配变 (马甸 祁庄)	10	200	131	131
7876	淮安区	PMS_11489配变 (马甸祁东)	10	400	302	302
7877	淮安区	PMS_111324配变 (车桥大东石)	10	400	201	201
7878	淮安区	111115配变 (马 甸陆庄东)	10	200	140	140
7879	淮安区	11460配变 (马甸 邵圩)	10	200	2	2
7880	淮安区	11481配变 (马甸 田小)	10	200	21	21
7881	淮安区	11494配变 (流均 二桥代舍)	10	200	96	96
7882	淮安区	114132配变 (马 甸赵下)	10	200	123	123
7883	淮安区	PMS_113130配变 (流均镇区旗杆)	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7884	淮安区	PMS_113127配变（流均马东北）	10	400	285	285
7885	淮安区	113158配变（流均马东六组）	10	200	148	148
7886	淮安区	PMS_113170配变（流均十五组）	10	400	289	289
7887	淮安区	121005配变（泾口官渡五组）	10	200	111	111
7888	淮安区	Z12163配变(溪河灯胡西)	10	400	220	220
7889	淮安区	PMS_121067配变（泾口葛邵东）	10	400	299	299
7890	淮安区	Z1664配变(溪河经堂西)	10	100	55	55
7891	淮安区	11155配变（流均建城村部）	10	400	302	302
7892	淮安区	Z1523配变(溪河三官李庄)	10	400	250	250
7893	淮安区	11856配变（流均都良村部）	10	400	312	312
7894	淮安区	11960配变（流均严百村部）	10	400	299	299
7895	淮安区	11961配变（流均严百村西）	10	200	109	109
7896	淮安区	PMS_11495配变（流均中桥刘）	10	400	197	197
7897	淮安区	Z1522配变(溪河协和西)	10	400	320	320
7898	淮安区	Z12169配变(溪河朱周中)	10	200	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7899	淮安区	11396配变（溪河公里南）	10	400	195	195
7900	淮安区	Z0386配变（溪河土楼西）	10	100	31	31
7901	淮安区	Z0391配变（溪河孙李南）	10	200	140	140
7902	淮安区	Z0360配变（溪河孙李北）	10	200	110	110
7903	淮安区	Y74035配变(泾口东宥中)	10	200	94	94
7904	淮安区	114045配变(泾口东作南)	10	200	10	10
7905	淮安区	114007配变(泾口付吉东)	10	200	144	144
7906	淮安区	PMS_114008配变(泾口付吉西)	10	400	300	300
7907	淮安区	114021配变(泾口姚河中)	10	400	303	303
7908	淮安区	Y74049配变(泾口下舍东)	10	200	160	160
7909	淮安区	PMS_Y73040配变（泾口花尖中）	10	200	96	96
7910	淮安区	11356配变（席桥黄桥五组）	10	160	128	128
7911	淮安区	T65167配变(马甸侯桥)	10	400	73	73
7912	淮安区	PMS_11639配变（高港十组）	10	400	262	262
7913	淮安区	U0474配变（炮刘一组）	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7914	淮安区	PMS_U0472配变（炮刘四组）	10	400	283	283
7915	淮安区	131108配变（甘露二组）	10	400	320	320
7916	淮安区	11403配变（闸口新区）	10	400	320	320
7917	淮安区	PMS_U0223配变（张巷十组）	10	400	259	259
7918	淮安区	U12156配变（汤朱九组北）	10	400	254	254
7919	淮安区	PMS_U12162配变（汤朱八组南）	10	400	163	163
7920	淮安区	PMS_U0475配变（炮刘二组）	10	400	228	228
7921	淮安区	126133配变（南窑小区（北））	10	400	227	227
7922	淮安区	PMS_U12153配变（南窑七组东）	10	400	273	273
7923	淮安区	PMS_U12154配变（南窑十三组）	10	400	165	165
7924	淮安区	T42168配变鲁圩村（三堡鲁圩桥）	10	100	0	0
7925	淮安区	U1411配变（黄土五组）	10	400	295	295
7926	淮安区	PMS_S83221配变（顺河崔周六组）	10	200	0	0
7927	淮安区	T4275配变鲁圩村（三堡鲁圩南）	10	100	0	0
7928	淮安区	闸口二组	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7929	淮安区	S9318配变（顺河代王）	10	200	0	0
7930	淮安区	126128配变（刘湾六组）	10	400	295	295
7931	淮安区	126127配变（刘湾一组）	10	400	264	264
7932	淮安区	PMS_126129配变（垃圾处理厂）	10	400	320	320
7933	淮安区	T42134配变瓦庄村（三堡瓦庄七）	10	200	0	0
7934	淮安区	126130配变（垃圾处理厂东）	10	400	320	320
7935	淮安区	PMS_U12165配变（花庄九组）	10	400	210	210
7936	淮安区	PMS_U12178配变（赵徐五组）	10	100	80	80
7937	淮安区	PMS_11890配变（全民创业园5）	10	400	320	320
7938	淮安区	11892配变（张巷五组）	10	400	203	203
7939	淮安区	U0230配变（张巷十一组）	10	400	236	236
7940	淮安区	闸口一组	10	400	315	315
7941	淮安区	闸口三组	10	400	320	320
7942	淮安区	PMS_11401配变（闸口郭湾）	10	400	274	274
7943	淮安区	PMS_131109配变（侯巷六组后）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7944	淮安区	PMS_126144配变（新王西）	10	400	249	249
7945	淮安区	118102配变（全民创业园西）	10	400	320	320
7946	淮安区	126137配变（南窑一组）	10	400	320	320
7947	淮安区	PMS_126136配变（南窑五组（天	10	400	320	320
7948	淮安区	PMS_U14077配变（罗桥二组）	10	400	234	234
7949	淮安区	PMS_126123配变（刘湾北）	10	400	308	308
7950	淮安区	PMS_Y94209配变（平桥三湾蛮	10	200	160	160
7951	淮安区	126124配变（刘湾北（新建））	10	400	244	244
7952	淮安区	11896配变（经十三路）	10	400	320	320
7953	淮安区	Y94157配变（平桥三湾蔡湾）	10	200	50	50
7954	淮安区	11405配变（黄土盐厂）	10	400	255	255
7955	淮安区	PMS_Y9564配变（平桥陆桥夏	10	200	147	147
7956	淮安区	U1417配变（黄土四组）	10	400	207	207
7957	淮安区	Y94208配变（平桥上圩丁湾）	10	200	132	132
7958	淮安区	PMS_11408配变（黄土三组）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7959	淮安区	PMS_Y95128配变（平桥王沟王	10	200	88	88
7960	淮安区	126132配变（南窑集中区）	10	400	258	258
7961	淮安区	112188配变（季桥肖杨五组）	10	200	160	160
7962	淮安区	PMS_Y95120配变（平桥同兴胡	10	400	256	256
7963	淮安区	T42169配变圣庄村（三堡圣庄一	10	200	0	0
7964	淮安区	Y9473配变（平桥孟集村部）	10	315	252	252
7965	淮安区	Q4257配变（季桥南湾南1）	10	400	118	118
7966	淮安区	117185配变（苏嘴苏刘三组）	10	200	0	0
7967	淮安区	T54156配变沙口村（三堡乡政	10	400	320	320
7968	淮安区	117186配变（苏嘴苏刘小区南）	10	200	0	0
7969	淮安区	S52186配变陈庄村（三堡陈庄五	10	200	0	0
7970	淮安区	117187配变（苏嘴苏刘小区北）	10	200	0	0
7971	淮安区	Q80191配变（南闸戴庄姜庄）	10	200	0	0
7972	淮安区	S52106配变花元村（三堡花元	10	200	0	0
7973	淮安区	S52151配变花元村（花元三组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7974	淮安区	PMS_Q80173配变 （南闸黄埔梅	10	200	0	0
7975	淮安区	Q80207配变（南 闸太东大庄）	10	200	0	0
7976	淮安区	PMS_116114配变 （南闸太平江	10	400	196	196
7977	淮安区	PMS_116177配变 （南闸太兴赵庄	10	200	89	89
7978	淮安区	PMS_Q8051配变 （南闸黄埔永	10	200	0	0
7979	淮安区	116206配变（南 闸镇湖一组）	10	100	16	16
7980	淮安区	PMS_Q80172配变 （南闸戴庄汤	10	400	0	0
7981	淮安区	PMS_117183配变 （苏嘴振兴东	10	400	0	0
7982	淮安区	PMS_11379配变 （三堡星阳北）	10	100	80	80
7983	淮安区	PMS_S22116(复兴 汤刘北)	10	400	0	0
7984	淮安区	S22117配变（复 兴汤刘南）	10	100	0	0
7985	淮安区	PMS_S22170配变 （复兴小黄八	10	200	0	0
7986	淮安区	PMS_S22168配变 （复兴小黄二	10	200	0	0
7987	淮安区	S2160配变（复兴 大李七组）	10	200	0	0
7988	淮安区	S21102配变（复 兴灯郎南）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7989	淮安区	PMS_113178配变（三堡星阳四	10	200	141	141
7990	淮安区	11380配变（三堡星阳中）	10	200	134	134
7991	淮安区	S71173配变岳元村（三堡岳元六	10	200	0	0
7992	淮安区	11396配变（林集袁庄东）	10	200	126	126
7993	淮安区	PMS_11244配变（复兴大市场	10	400	0	0
7994	淮安区	11698配变（席桥鱼场）	10	100	0	0
7995	淮安区	117188配变（苏嘴万郎二组南）	10	200	0	0
7996	淮安区	Q41193配变（宏图七组）	10	400	41	41
7997	淮安区	Q41192配变（宏图六组）	10	400	218	218
7998	淮安区	PMS_Q4188配变（宏图一组）	10	200	44	44
7999	淮安区	Q4199配变（镇区中）	10	400	290	290
8000	淮安区	11682配变（平桥四组南）	10	400	320	320
8001	淮安区	114136配变（平桥十洞林庄）	10	200	136	136
8002	淮安区	11687配变（席桥原种场东）	10	200	0	0
8003	淮安区	Q4267配变（曹园南）	10	200	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8004	淮安区	Q4277配变（季桥颜刘东）	10	200	85	85
8005	淮安区	Q4278配变（季桥颜刘西）	10	200	127	127
8006	淮安区	S91116配变（季桥小岗东）	10	400	0	0
8007	淮安区	PMS_T43124配变（建淮盖桥魏）	10	400	0	0
8008	淮安区	PMS_113152配变（钦工紫码二）	10	200	0	0
8009	淮安区	T36142配变（建淮十里十里）	10	200	0	0
8010	淮安区	T36150配变（建淮孙赵谭小）	10	200	0	0
8011	淮安区	113203配变（钦工贾庄五组西）	10	100	0	0
8012	淮安区	T6614配变（建淮候靖徐庄）	10	200	106	106
8013	淮安区	T11198配变（钦工农贸市场南）	10	400	0	0
8014	淮安区	T3189配变（建淮李庄）	10	200	0	0
8015	淮安区	PMS_C2121配变（建淮彭阳彭）	10	160	82	82
8016	淮安区	113202配变（钦工大庞三组南）	10	400	0	0
8017	淮安区	PMS_11456配变（钦工唐颜五）	10	400	0	0
8018	淮安区	11483配变（钦工支夏六组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8019	淮安区	PMS_11484配变 （钦工支夏二	10	200	0	0
8020	淮安区	113101配变（钦 工大庞五组）	10	200	0	0
8021	淮安区	PMS_114189配变 （平桥平南西）	10	315	252	252
8022	淮安区	PMS_11211配变 （博里新民三	10	200	160	160
8023	淮安区	PMS_11322配变 （博里陶桥三	10	315	145	145
8024	淮安区	PMS_11116配变 （博里三元七	10	400	320	320
8025	淮安区	11115配变（博里 新民一组）	10	400	320	320
8026	淮安区	112181配变（仇 桥刘庄东）	10	400	199	199
8027	淮安区	PMS_11321配变 （博里陶桥四	10	400	320	320
8028	淮安区	PMS_114120配变 （仇桥北涧东）	10	200	96	96
8029	淮安区	PMS_114118配变 （仇桥北涧西）	10	200	58	58
8030	淮安区	115122配变（仇 桥高仇傍舍）	10	200	72	72
8031	淮安区	11467配变（仇桥 晶墩一组）	10	200	127	127
8032	淮安区	PMS_11469配变 （仇桥晶墩九	10	200	106	106
8033	淮安区	PMS_弘瑞名都变 电所1#干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8034	淮安区	PMS_弘瑞名都变电所2#干变	10	800	640	640
8035	淮安区	PMS_弘瑞名都变电所3#干变	10	800	640	640
8036	淮安区	PMS_弘瑞名都变电所4#干变	10	800	640	640
8037	淮安区	PMS_御庭园4#箱变	10	630	504	504
8038	淮安区	PMS_御庭园6#箱变	10	630	504	504
8039	淮安区	PMS_御庭园3#箱变	10	630	504	504
8040	淮安区	PMS_御庭园1#箱变	10	630	504	504
8041	淮安区	PMS_御庭园2#箱变	10	630	504	504
8042	淮安区	PMS_御庭园5#箱变	10	630	504	504
8043	淮安区	PMS_公园小区2#箱变	10	630	504	504
8044	淮安区	PMS_公园小区4#箱变	10	630	504	504
8045	淮安区	PMS_公园小区5#箱变	10	630	504	504
8046	淮安区	PMS_公园小区6#箱变	10	630	504	504
8047	淮安区	PMS_公园小区7#箱变	10	630	504	504
8048	淮安区	PMS_希尔顿3#配电所6#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8049	淮安区	PMS_希尔顿4#配电所7#变	10	1000	800	800
8050	淮安区	PMS_希尔顿4#配电所8#变	10	1000	800	800
8051	淮安区	PMS_韩桥小区4#箱变	10	630	504	504
8052	淮安区	PMS_韩桥小区3#箱变	10	630	504	504
8053	淮安区	PMS_韩桥小区6#箱变	10	630	504	504
8054	淮安区	PMS_韩桥小区5#箱变	10	630	504	504
8055	淮安区	PMS_韩桥小区1#箱变	10	630	504	504
8056	淮安区	PMS_淮城古运小区01#干变	10	630	504	504
8057	淮安区	PMS_淮城古运小区2	10	500	400	400
8058	淮安区	PMS_韩桥小区2#箱变	10	630	504	504
8059	淮安区	PMS_公园小区1#箱变	10	630	504	504
8060	淮安区	公园小区3#箱变	10	630	504	504
8061	淮安区	PMS_希尔顿1#配电所1#变	10	1000	800	800
8062	淮安区	PMS_希尔顿1#配电所2#变	10	1000	800	800
8063	淮安区	PMS_希尔顿2#配电所3#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8064	淮安区	PMS_希尔顿2#配电所4#变	10	1000	800	800
8065	淮安区	PMS_希尔顿3#配电所5#变	10	1000	800	800
8066	淮安区	楚州府1#开关站3#变压器	10	800	640	640
8067	淮安区	PMS_淮城阳光现代城10#美变	10	400	320	320
8068	淮安区	S45119配变（白马湖丁庄）	10	200	160	160
8069	淮安区	PMS_淮城阳光现代城11#美变	10	200	160	160
8070	淮安区	镇淮小区1#公变	10	400	320	320
8071	淮安区	113218配变（三堡严庄四组）	10	200	160	160
8072	淮安区	尚品苑1#变压器	10	800	640	640
8073	淮安区	新城小区2#公变	10	630	504	504
8074	淮安区	新城小区3#公变	10	630	504	504
8075	淮安区	PMS_运东安置小区1#公变	10	630	504	504
8076	淮安区	运东安置小区2#公变	10	630	504	504
8077	淮安区	运东安置小区3#箱变	10	630	504	504
8078	淮安区	新城小区4#公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8079	淮安区	PMS_运东安置小区4#箱变	10	630	504	504
8080	淮安区	文锦城4期14#配变	10	800	640	640
8081	淮安区	海棠序1-1#配电房8#变压器	10	800	640	640
8082	淮安区	PMS_S4679配变（白马湖后朱	10	200	0	0
8083	淮安区	侯巷六组	10	400	320	320
8084	淮安区	12218箱变（博里王庄社区1号）	10	500	400	400
8085	淮安区	PMS_新城市广场3-3配电房16号变	10	630	504	504
8086	淮安区	Y94212配变（平桥王兴宋东）	10	400	320	320
8087	淮安区	D73106配变（马甸胡庄）	10	400	0	0
8088	淮安区	T32125配变（马甸唐王）	10	400	0	0
8089	淮安区	114136配变（马甸农民街东）	10	400	278	278
8090	淮安区	PMS_S6240配变（白马湖四队	10	200	0	0
8091	淮安区	D7316配变（马甸富民佳苑11#干	10	800	0	0
8092	淮安区	11134配变（博里陶舍西）	10	400	320	320
8093	淮安区	PMS_Q8193配变（南闸泾于大	10	400	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8094	淮安区	Q81204配变（南闸泾河杨庄）	10	200	160	160
8095	淮安区	11488配变（钦工前谷二组）	10	100	0	0
8096	淮安区	紫金花苑3#公变	10	630	504	504
8097	淮安区	PMS_漕运小区5#公变	10	800	640	640
8098	淮安区	PMS_运河嘉苑0#公变	10	630	504	504
8099	淮安区	名都花园1#公变配变	10	500	400	400
8100	淮安区	名都花园2#公变	10	630	504	504
8101	淮安区	PMS_名都花园3#公变	10	500	400	400
8102	淮安区	Z5401配变（刘湾一组东）	10	400	320	320
8103	淮安区	118281配变（流均黄荡九组）	10	100	33	33
8104	淮安区	PMS_金莺华庭1#公变	10	800	640	640
8105	淮安区	PMS_金莺华庭2#公变	10	800	640	640
8106	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所001	10	800	640	640
8107	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所12号变压	10	630	504	504
8108	淮安区	PMS_112225配变（马甸铁岳）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8109	淮安区	PMS_116166配变（平桥二组北）	10	400	302	302
8110	淮安区	天樾府1-1#配电室7#变压器	10	800	640	640
8111	淮安区	116151配变（平东社区2号配电房	10	800	640	640
8112	淮安区	建淮水岸新城18号配电变压器	10	800	0	0
8113	淮安区	PMS_Q80120配变（南闸姚庄七	10	400	0	0
8114	淮安区	杜康花苑2#配电房5#变压器	10	800	640	640
8115	淮安区	Q41264季桥镇区西二	10	400	320	320
8116	淮安区	118276配变（流均水产市场东）	10	200	160	160
8117	淮安区	111275配变（流均水产市场西）	10	400	320	320
8118	淮安区	PMS_Q51139配变（钦工大赵南）	10	400	174	174
8119	淮安区	PMS_富士花苑1#公变	10	630	504	504
8120	淮安区	PMS_富士花苑2#公变	10	630	504	504
8121	淮安区	紫金花苑5#公变	10	630	504	504
8122	淮安区	PMS_富士花苑3#公变	10	630	504	504
8123	淮安区	PMS_紫金花苑6#欧变1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8124	淮安区	PMS_富士花苑4#公变	10	630	504	504
8125	淮安区	S45110配变（白马湖二十二队中	10	200	160	160
8126	淮安区	PMS_S6250配变（白马湖一队前	10	200	0	0
8127	淮安区	113306配变（流均马西村西）	10	200	160	160
8128	淮安区	T6507配变（马甸富民佳苑2#干	10	800	640	640
8129	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所002	10	800	640	640
8130	淮安区	PMS_盛世豪庭2#配电所1#配变	10	800	640	640
8131	淮安区	PMS_S55165配变（白马湖二渔场	10	200	0	0
8132	淮安区	113249配变（复兴镇镇区北）	10	250	0	0
8133	淮安区	C22296配变（康居雅苑一期2号	10	630	504	504
8134	淮安区	翰林府1-2号配电室6号变压器	10	800	640	640
8135	淮安区	112181配变（马甸李庄）	10	400	0	0
8136	淮安区	116121配变（南闸东闸口）	10	200	160	160
8137	淮安区	金厦学府4#变	10	800	640	640
8138	淮安区	11103配变（马甸康馨小区1）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8139	淮安区	PMS_富士花苑5# 公变	10	630	504	504
8140	淮安区	PMS_富士花苑6# 公变	10	500	400	400
8141	淮安区	PMS_富士花苑7# 公变	10	630	504	504
8142	淮安区	PMS_富士花苑8# 公变	10	500	400	400
8143	淮安区	PMS_紫金花苑7# 欧变1#公变	10	400	320	320
8144	淮安区	席桥高铁庄园2# 干变	10	800	0	0
8145	淮安区	114288配变（流 均中桥十组）	10	200	120	120
8146	淮安区	S19305配变（合 心二组）	10	200	122	122
8147	淮安区	PMS_111272配变 （流均赵舍西）	10	400	320	320
8148	淮安区	114290配变（流 均中桥十一组）	10	200	160	160
8149	淮安区	淮城阳光现代城 2#变电所003	10	800	640	640
8150	淮安区	PMS_盛世豪庭3# 配电所1#配变	10	800	640	640
8151	淮安区	PMS_盛世豪庭3# 配电所2#配变	10	800	640	640
8152	淮安区	盛世豪庭4#配电 所7#配变	10	1000	800	800
8153	淮安区	盛世豪庭4#配电 所8#配变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8154	淮安区	诚品小区14号变压器	10	800	640	640
8155	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑3#配电室8#	10	1000	800	800
8156	淮安区	建淮水岸新城20号配电变压器	10	800	0	0
8157	淮安区	PMS_Y95241配变（平桥竹园大	10	400	320	320
8158	淮安区	111118配变（马甸黄楼北）	10	400	189	189
8159	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所9号变压器	10	630	504	504
8160	淮安区	站前新村北12#配变	10	800	640	640
8161	淮安区	11465配变（平桥社区1号开关站2	10	800	640	640
8162	淮安区	114168配变（马甸胥马庄）	10	400	266	266
8163	淮安区	紫金花苑8#箱变	10	630	504	504
8164	淮安区	PMS_111271配变（流均赵舍东）	10	200	147	147
8165	淮安区	111280配变（流均沿荡一组）	10	200	160	160
8166	淮安区	PMS_盛世豪庭5#配电所3#配变	10	800	640	640
8167	淮安区	PMS_盛世豪庭5#配电所4#配变	10	800	640	640
8168	淮安区	PMS_淮城阳光现代城1#美变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8169	淮安区	盛世豪庭6#配电所6#配变	10	1000	800	800
8170	淮安区	PMS_S6239配变（白马湖四队	10	200	0	0
8171	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期1-1号配电	10	800	640	640
8172	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期1-1号配电	10	800	640	640
8173	淮安区	PMS_114140配变（马甸戴庄小区	10	400	301	301
8174	淮安区	PMS_11691配变（平桥杨柳许	10	400	320	320
8175	淮安区	114145配变（马甸前进）	10	400	247	247
8176	淮安区	紫金花苑9#公变	10	630	504	504
8177	淮安区	东望府1#开关站2#变压器	10	800	640	640
8178	淮安区	车桥变电所配变	10	500	400	400
8179	淮安区	118269配变（流均都南三组）	10	400	320	320
8180	淮安区	118277配变（流均南河九组）	10	200	160	160
8181	淮安区	PMS_盛世豪庭1#箱变配变	10	500	400	400
8182	淮安区	PMS_淮城阳光现代城2#美变	10	630	504	504
8183	淮安区	PMS_S6235配变（白马湖五队前	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8184	淮安区	PMS_盛世豪庭2#箱变配变	10	500	400	400
8185	淮安区	PMS_S6238配变（白马湖五队后	10	200	0	0
8186	淮安区	PMS_114137配变（马甸农民街	10	400	320	320
8187	淮安区	11482配变（马甸范西）	10	400	300	300
8188	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1号开关站1号	10	630	504	504
8189	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1号开关站2号	10	630	504	504
8190	淮安区	PMS_运河嘉苑3#公变	10	630	504	504
8191	淮安区	PMS_运河嘉苑4#公变	10	630	504	504
8192	淮安区	PMS_运河嘉苑5#公变	10	400	320	320
8193	淮安区	PMS_运河嘉苑6#公变	10	630	504	504
8194	淮安区	运河嘉苑7#公变	10	630	504	504
8195	淮安区	PMS_运河嘉苑8#公变	10	500	400	400
8196	淮安区	翔宇小区4#公变	10	630	504	504
8197	淮安区	运河嘉苑1#变	10	630	504	504
8198	淮安区	PMS_运河嘉苑2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8199	淮安区	119291配变（流均永兴三组）	10	200	13	13
8200	淮安区	119292配变（流均涧口四组）	10	200	91	91
8201	淮安区	PMS_113303配变（流均马东十	10	200	113	113
8202	淮安区	PMS_盛世豪庭3#箱变配变	10	500	400	400
8203	淮安区	PMS_盛世豪庭4#箱变配变	10	500	400	400
8204	淮安区	PMS_盛世豪庭5#箱变配变	10	500	400	400
8205	淮安区	城品小区商业1号变	10	630	504	504
8206	淮安区	PMS_11683配变（南闸周马大	10	400	281	281
8207	淮安区	PMS_Y6179配变（施河七河一	10	200	108	108
8208	淮安区	Y81137配变（施河郭庄六组）	10	400	285	285
8209	淮安区	紫金花苑10#公变配电变压器	10	630	504	504
8210	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1号开关站3号	10	630	504	504
8211	淮安区	PMS_欣明文锦城2期1号开关站4号	10	630	504	504
8212	淮安区	翔宇小区5#公变	10	630	504	504
8213	淮安区	翔宇小区2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8214	淮安区	翔宇小区3#公变	10	630	504	504
8215	淮安区	PMS_诚品小区1号 配电变压器	10	800	640	640
8216	淮安区	PMS_翔宇小区12# 单变	10	160	128	128
8217	淮安区	119282配变（流 均永兴十四组）	10	200	160	160
8218	淮安区	PMS_S6227配变 （白马湖邵集后	10	200	0	0
8219	淮安区	PMS_S19302配变 （流均赵铺十	10	200	130	130
8220	淮安区	119283配变（流 均头桥七组）	10	200	144	144
8221	淮安区	PMS_盛世豪庭6# 箱变配变	10	500	400	400
8222	淮安区	淮城阳光现代城 3#美变	10	630	504	504
8223	淮安区	PMS_淮城阳光现 代城4#美变	10	630	504	504
8224	淮安区	堂子巷西公变	10	400	320	320
8225	淮安区	Y75248配变（施 河太平路1号）	10	400	320	320
8226	淮安区	金厦学府13#变	10	800	640	640
8227	淮安区	PMS_月湖花园1# 公变	10	1000	800	800
8228	淮安区	PMS_欣明文锦城 二期1号配电房1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8229	淮安区	PMS_欣明文锦城二期1号配电房2	10	630	504	504
8230	淮安区	PMS_欣明文锦城二期1号配电房3	10	630	504	504
8231	淮安区	PMS_翔宇小区5-1#单变	10	100	80	80
8232	淮安区	PMS_翔宇小区13#公变	10	160	128	128
8233	淮安区	翔宇小区6#公变	10	630	504	504
8234	淮安区	翔宇小区1#公变	10	630	504	504
8235	淮安区	PMS_翔宇小区4#单变	10	160	128	128
8236	淮安区	PMS_翔宇小区11#单变	10	160	128	128
8237	淮安区	PMS_翔宇小区5#单变	10	100	80	80
8238	淮安区	翔宇小区7#公变	10	400	320	320
8239	淮安区	翔宇小区开闭所3#干变	10	630	504	504
8240	淮安区	118270配变（流均都南六组）	10	200	138	138
8241	淮安区	PMS_S19300配变（中心郝庄）	10	400	221	221
8242	淮安区	113301配变（流均徐庄）	10	200	145	145
8243	淮安区	118274配变（流均沿河一组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8244	淮安区	淮城阳光现代城6#美变	10	400	320	320
8245	淮安区	PMS_运河小区1#公变	10	630	504	504
8246	淮安区	中海九樾1#开关站1#变压器	10	800	640	640
8247	淮安区	云河湾9#配电变压器	10	630	504	504
8248	淮安区	PMS_S4596配变（白马湖十八队	10	200	0	0
8249	淮安区	马王庙公变2#	10	400	320	320
8250	淮安区	PMS_Y81176配变（施河红庄二	10	400	290	290
8251	淮安区	116167配变（席桥原种场北）	10	400	0	0
8252	淮安区	PMS_Y9698配变（施河成灌三	10	400	320	320
8253	淮安区	PMS_欣明文锦城二期1号配电房4	10	630	504	504
8254	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房1	10	630	504	504
8255	淮安区	PMS_月湖花园2#公变	10	1000	800	800
8256	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房2	10	630	504	504
8257	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房3	10	630	504	504
8258	淮安区	PMS_欣明文锦城二期2号配电房4	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8259	淮安区	119285配变（流均严百四组）	10	200	119	119
8260	淮安区	淮城阳光现代城7#美变	10	400	320	320
8261	淮安区	PMS_安澜花苑#1开关站#1配电变	10	1000	800	800
8262	淮安区	PMS_安澜花苑#1开关站#2配电变	10	1000	800	800
8263	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电室#3配电变	10	800	640	640
8264	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电室#4配电变	10	800	640	640
8265	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电室#5配电变	10	800	640	640
8266	淮安区	PMS_安澜花苑#1配电室#6配电变	10	800	640	640
8267	淮安区	周恩来故居停车场公变	10	630	504	504
8268	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房1	10	630	504	504
8269	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房2	10	630	504	504
8270	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房3	10	630	504	504
8271	淮安区	PMS_欣明文锦城二期3号配电房4	10	630	504	504
8272	淮安区	世纪佳苑8#公变	10	630	504	504
8273	淮安区	世纪佳苑9#公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8274	淮安区	车桥凤凰小区1号变	10	500	400	400
8275	淮安区	119309配变（流均头桥十五组）	10	200	148	148
8276	淮安区	PMS_113299配变（流均十三组）	10	400	281	281
8277	淮安区	PMS_S19304配变（中心十六组）	10	400	219	219
8278	淮安区	PMS_S6319配变（白马湖人武	10	200	0	0
8279	淮安区	西城花园三期北区1#变压器	10	800	640	640
8280	淮安区	世纪佳苑1#配电房1#公变	10	800	640	640
8281	淮安区	PMS_淮城阳光现代城12#美变	10	200	160	160
8282	淮安区	113115配变（钦工横沟六组）	10	200	0	0
8283	淮安区	世纪佳苑10#公变	10	630	504	504
8284	淮安区	世纪佳苑11#公变	10	630	504	504
8285	淮安区	世纪佳苑12#变	10	630	504	504
8286	淮安区	PMS_世纪佳苑13#公变	10	630	504	504
8287	淮安区	PMS_世纪佳苑15#公变	10	630	504	504
8288	淮安区	PMS_世纪佳苑16#公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8289	淮安区	PMS_113161配变 （钦工紫码三	10	400	0	0
8290	淮安区	PMS_T32213配变 （马甸吴庄）	10	400	0	0
8291	淮安区	111128配变（马 甸合兴）	10	400	193	193
8292	淮安区	PMS_世纪佳苑2# 配电房1#公变	10	1000	800	800
8293	淮安区	淮城阳光现代城 13#美变	10	250	200	200
8294	淮安区	PMS_S6247配变 （白马湖一渔场	10	200	0	0
8295	淮安区	PMS_淮城阳光现 代城14#美变	10	400	320	320
8296	淮安区	镇淮小区2#公变	10	630	504	504
8297	淮安区	PMS_世纪佳苑14# 公变	10	630	504	504
8298	淮安区	PMS_世纪佳苑17# 公变1#配电变压	10	630	504	504
8299	淮安区	PMS_世纪佳苑17# 公变2#配电变压	10	630	504	504
8300	淮安区	PMS_新安花苑1# 公变	10	1000	800	800
8301	淮安区	PMS_新安花苑2# 公变	10	1000	800	800
8302	淮安区	PMS_新安花苑3# 公变	10	1000	800	800
8303	淮安区	Q4180配变（宏图 三组北）	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8304	淮安区	云河湾5号变压器	10	630	504	504
8305	淮安区	韩信路公变	10	400	320	320
8306	淮安区	云河湾8号变压器	10	630	504	504
8307	淮安区	PMS_Y7608配变 (施河岔北荡)	10	400	164	164
8308	淮安区	112189配变（马甸三庄）	10	400	0	0
8309	淮安区	PMS_117124配变 (苏嘴一心一)	10	400	0	0
8310	淮安区	PMS_T3251配变 (马甸王大)	10	400	0	0
8311	淮安区	PMS_116188配变 (平桥沈庄崔)	10	400	247	247
8312	淮安区	11178配变（马甸黄楼）	10	400	218	218
8313	淮安区	112203配变（马甸茆庄）	10	400	0	0
8314	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期2号开关站	10	800	640	640
8315	淮安区	PMS_世纪佳苑3# 配电房2#公变	10	1000	800	800
8316	淮安区	世纪佳苑1#公变	10	630	504	504
8317	淮安区	PMS_淮城阳光现代城15#美变	10	500	400	400
8318	淮安区	世纪佳苑3#公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8319	淮安区	世纪佳苑4#公变	10	630	504	504
8320	淮安区	世纪佳苑5#公变	10	630	504	504
8321	淮安区	世纪佳苑6#公变	10	630	504	504
8322	淮安区	PMS_淮城阳光现代城16#美变	10	630	504	504
8323	淮安区	世纪佳苑7#公变	10	630	504	504
8324	淮安区	PMS_世纪佳苑18#公变1#配电变压	10	400	320	320
8325	淮安区	PMS_世纪佳苑18#公变2#配电变压	10	400	320	320
8326	淮安区	PMS_易郡龙腾3#配电室14#配电变	10	800	640	640
8327	淮安区	新城别墅园公变	10	630	504	504
8328	淮安区	PMS_易郡龙腾3#配电室13#配电变	10	800	640	640
8329	淮安区	PMS_世纪佳苑19#公变2#配电变压	10	630	504	504
8330	淮安区	PMS_世纪佳苑19#公变1#配电变压	10	630	504	504
8331	淮安区	PMS_世纪佳苑20#公变1#配电变压	10	630	504	504
8332	淮安区	PMS_世纪佳苑20#公变2#配电变压	10	630	504	504
8333	淮安区	PMS_月湖花园3#公变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8334	淮安区	淮安人家20#变	10	800	640	640
8335	淮安区	Y7635配变（施河小施一组）	10	200	160	160
8336	淮安区	PMS_运河小区2#公变	10	630	504	504
8337	淮安区	淮城阳光现代城8#美变	10	160	128	128
8338	淮安区	116165配变（苏嘴小堆教会）	10	400	0	0
8339	淮安区	112116配变（马甸靖庄）	10	400	0	0
8340	淮安区	S85163配变（苏嘴老吉七组）	10	400	0	0
8341	淮安区	PMS_Y95121配变（平桥同兴黄	10	400	239	239
8342	淮安区	PMS_T3257配变（马甸堆边）	10	400	0	0
8343	淮安区	112204配变（马甸靖老南）	10	400	0	0
8344	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室4#变压器	10	800	640	640
8345	淮安区	佳和名苑1-2号配电房9号变压器	10	1000	800	800
8346	淮安区	PMS_淮城阳光现代城17#美变	10	400	320	320
8347	淮安区	世纪佳苑2#公变	10	500	400	400
8348	淮安区	PMS_S4663配变（白马湖十七	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8349	淮安区	D74233配变（上河变电所）	10	400	0	0
8350	淮安区	淮城阳光现代城9#美变	10	400	320	320
8351	淮安区	S85122配变（苏嘴大徐二组）	10	400	0	0
8352	淮安区	PMS_紫金花苑2#欧变01公变	10	400	320	320
8353	淮安区	海棠序1#开关站2#变压器	10	800	640	640
8354	淮安区	C03281（石塘姚桥）	10	100	80	80
8355	淮安区	PMS_C22283配变（郭兴上坝东）	10	200	160	160
8356	淮安区	PMS_C22276配变（桃园河北）	10	400	320	320
8357	淮安区	PMS_C07284（小闸朱溪路）	10	400	296	296
8358	淮安区	新城市广场3号开关站2号变压器	10	800	640	640
8359	淮安区	PMS_清安河公变	10	315	252	252
8360	淮安区	PMS_清安河北公变	10	315	234	234
8361	淮安区	电厂宿舍公变	10	200	160	160
8362	淮安区	北阁组南公变	10	400	320	320
8363	淮安区	PMS_S54128箱变（白马湖健康路	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8364	淮安区	PMS_S45105配变（白马湖二十队	10	200	138	138
8365	淮安区	D73212配变（马甸田小西）	10	100	0	0
8366	淮安区	PMS_113163配变（钦工横沟五组）	10	400	0	0
8367	淮安区	PMS_113113配变（钦工横沟一	10	400	0	0
8368	淮安区	新区花园四期4号配电房13号变压	10	800	640	640
8369	淮安区	Y84172配变（施河世纪大道小区	10	800	640	640
8370	淮安区	夯轮寺巷南公变	10	630	504	504
8371	淮安区	种子分公司公变	10	200	151	151
8372	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站2#变压器	10	800	640	640
8373	淮安区	PMS_114190配变（钦工前谷一	10	400	0	0
8374	淮安区	PMS_113102配变（钦工大庞二	10	400	0	0
8375	淮安区	U1190配变（经十五路东）	10	400	320	320
8376	淮安区	新城市广场3-2配电房10号变压器	10	800	640	640
8377	淮安区	东城花园二期1-1#变电所8#变压	10	800	640	640
8378	淮安区	翰林府1-3号配电房10号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8379	淮安区	T6517配变（马甸富民佳苑12#干	10	800	640	640
8380	淮安区	Q80212配变（南闸戴庄新区南）	10	400	0	0
8381	淮安区	PMS_114166配变（钦工前谷五	10	400	0	0
8382	淮安区	11111配变（博里史舍七组）	10	200	151	151
8383	淮安区	站前新村南区2#干变	10	800	640	640
8384	淮安区	D7306配变（马甸富民佳苑1#干	10	800	0	0
8385	淮安区	PMS_114193配变（钦工唐颜三	10	400	0	0
8386	淮安区	11591配变（车桥吕舍庄园2号变）	10	400	320	320
8387	淮安区	T36145配变（建淮十里徐庄）	10	200	0	0
8388	淮安区	T36143配变（建淮十里王庄）	10	200	0	0
8389	淮安区	113172配变（席桥人家）	10	500	400	400
8390	淮安区	114287配变（流均二桥十一组）	10	200	160	160
8391	淮安区	115357(车桥三庄村村部)	10	400	320	320
8392	淮安区	PMS_112238配变（宋集冯王六	10	400	0	0
8393	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室9#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8394	淮安区	S7601配变（范集温馨花园2#）	10	800	0	0
8395	淮安区	PMS_紫金花苑变电所2#公变	10	1000	800	800
8396	淮安区	PMS_紫金花苑变电所1#公变	10	1000	800	800
8397	淮安区	湖嘴大街公变	10	400	320	320
8398	淮安区	蓝惠首府四期2-1#配电室5#变	10	800	640	640
8399	淮安区	瑞华府16#变压器	10	800	640	640
8400	淮安区	PMS_S4680配变（白马湖前谢	10	200	0	0
8401	淮安区	佳和名苑1-3号配电房11号配电变	10	1000	800	800
8402	淮安区	PMS_锦绣路南2#配变	10	630	504	504
8403	淮安区	蓝惠首府四期2-1#配电室6#变	10	800	640	640
8404	淮安区	建淮水岸新城10号配电变压器	10	800	0	0
8405	淮安区	西城花园三期（南区）1-1#配	10	800	640	640
8406	淮安区	PMS_S6314配变（白马湖五队前	10	200	0	0
8407	淮安区	金刘湾小区1#配电房6号变压器	10	630	504	504
8408	淮安区	尚品苑7#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8409	淮安区	114293配变（流均中桥西）	10	100	38	38
8410	淮安区	PMS_S19171配变（条龙下引河2#	10	400	320	320
8411	淮安区	河下东牌坊	10	630	504	504
8412	淮安区	义乌商住楼2号变	10	630	504	504
8413	淮安区	11676配变（平东社区1号配电房3	10	800	640	640
8414	淮安区	PMS_S54129箱变（白马湖健康路北	10	400	0	0
8415	淮安区	PMS_S4676配变（白马湖二十四队	10	200	0	0
8416	淮安区	站前新村北9#配变	10	800	640	640
8417	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房7#变压器	10	800	640	640
8418	淮安区	诚品小区12号变压器	10	800	640	640
8419	淮安区	121190配变（城郊肉皮村综合	10	400	320	320
8420	淮安区	温馨花园二期3#变压器	10	800	0	0
8421	淮安区	PMS_Q51104配变（钦工西孙西）	10	400	276	276
8422	淮安区	楚州印1号配电室4号变压器	10	800	640	640
8423	淮安区	清和园1#开关站1#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8424	淮安区	富升园小区7#变压器	10	800	640	640
8425	淮安区	115090配变（车桥吕舍庄园4号	10	400	320	320
8426	淮安区	S7301配变（范集温馨花园1#）	10	800	0	0
8427	淮安区	清和园1-3#配电房13号变压器	10	800	640	640
8428	淮安区	PMS_113114配变（钦工横沟四	10	400	0	0
8429	淮安区	111260配变（宋集恒尚御水湾小	10	800	0	0
8430	淮安区	S7602配变（范集温馨花园4#）	10	800	0	0
8431	淮安区	PMS_12318配变（博里新荡南）	10	200	93	93
8432	淮安区	天樾府1#开关站2#变压器	10	800	640	640
8433	淮安区	新区花园四期1号开关站2号变压器	10	800	640	640
8434	淮安区	海棠序1-1#配电房10#变压器	10	800	640	640
8435	淮安区	PMS_S55161配变（白马湖十五队西	10	200	0	0
8436	淮安区	PMS_11163#配变（宋集青年南）	10	400	0	0
8437	淮安区	111171配变（宋集严码二组南）	10	200	0	0
8438	淮安区	PMS_渔滨人家1#配电房1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8439	淮安区	PMS_渔滨人家1# 配电房2#变压器	10	800	640	640
8440	淮安区	PMS_渔滨人家1# 配电房3#变压器	10	800	640	640
8441	淮安区	PMS_渔滨人家1# 配电房4#变压器	10	800	640	640
8442	淮安区	PMS_新城市广场5 号配电室23号配	10	800	640	640
8443	淮安区	112251配变（车 路东二）	10	400	40	40
8444	淮安区	淮安人家18#变	10	800	640	640
8445	淮安区	PMS_盛世豪庭1# 配电所2#配变	10	800	640	640
8446	淮安区	PMS_世纪佳苑3# 配电房1#公变	10	1000	800	800
8447	淮安区	PMS_新城市广场5 号配电室24号配	10	800	640	640
8448	淮安区	PMS_新城市广场2 号开关站13号配	10	800	640	640
8449	淮安区	PMS_新城市广场2 号开关站15号配	10	800	640	640
8450	淮安区	PMS_新城市广场2 号开关站16号配	10	800	640	640
8451	淮安区	PMS_新城市广场2 号开关站14号配	10	800	640	640
8452	淮安区	117274配变（苏 嘴政府西）	10	400	0	0
8453	淮安区	PMS_112159配变 （席桥浦马渠	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8454	淮安区	PMS_C20277（合兴七组）	10	400	276	276
8455	淮安区	C20282（石塘老庄南）	10	200	160	160
8456	淮安区	义乌商住楼1号变	10	630	504	504
8457	淮安区	C20278（合兴三组）	10	200	160	160
8458	淮安区	PMS_C07279（居委会邢庄东）	10	400	257	257
8459	淮安区	PMS_C07280（工业园区5号）	10	400	285	285
8460	淮安区	11375配变（茭陵东荡西）	10	200	0	0
8461	淮安区	116083配变（苏嘴马逻五组）	10	200	0	0
8462	淮安区	S9432配变（顺河蒋姚南）	10	100	0	0
8463	淮安区	116082配变（苏嘴马逻六组）	10	200	0	0
8464	淮安区	T6608配变（建淮鹅钱刘庄）	10	200	131	131
8465	淮安区	S9431配变（顺河蒋姚北）	10	400	0	0
8466	淮安区	PMS_11684配变（苏嘴马逻八）	10	400	0	0
8467	淮安区	PMS_11642配变（张巷一组）	10	315	219	219
8468	淮安区	S9455配变（顺河李郁东）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8469	淮安区	S9460配变（顺河李郁西）	10	200	0	0
8470	淮安区	S9457配变（顺河李郁四组）	10	100	0	0
8471	淮安区	Y96121配变（施河灌庄一组）	10	200	97	97
8472	淮安区	PMS_Y96124配变（施河灌庄四	10	315	223	223
8473	淮安区	Y96122配变（施河灌庄村八组）	10	100	80	80
8474	淮安区	11461配变（平桥九洞翟庄）	10	400	293	293
8475	淮安区	PMS_11374配变（茭陵东荡东）	10	400	0	0
8476	淮安区	S9441配变（顺河徐荡二组）	10	200	0	0
8477	淮安区	T3172配变（建淮八关徐庄）	10	200	0	0
8478	淮安区	S9449配变（顺河徐荡四组）	10	200	0	0
8479	淮安区	D7489(上河杨集罗西)	10	200	0	0
8480	淮安区	Q9263配变（林集谢庄南）	10	400	0	0
8481	淮安区	D7485配变(上河丁舍沟西)	10	200	0	0
8482	淮安区	D6492配变（上河茆桥郝兴）	10	400	267	267
8483	淮安区	PMS_112183配变（车桥受河八	10	400	231	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8484	淮安区	U1414配变（蒋南一组）	10	250	200	200
8485	淮安区	PMS_S56113配变（范集张朱二	10	400	0	0
8486	淮安区	PMS_Q6457配变（茭陵六大门	10	400	196	196
8487	淮安区	PMS_112203配变（车桥孙楼一	10	100	22	22
8488	淮安区	PMS_11282配变（车桥孙楼村十	10	200	122	122
8489	淮安区	长安路公变	10	400	320	320
8490	淮安区	Q6458配变（茭陵六大门西）	10	100	26	26
8491	淮安区	PMS_11269配变（车桥光华村村	10	400	194	194
8492	淮安区	PMS_11278配变（车桥徐场四	10	400	279	279
8493	淮安区	PMS_112185配变（车桥徐场村十	10	200	160	160
8494	淮安区	PMS_阀门厂公变	10	315	252	252
8495	淮安区	112384配变（车桥受河11组南）	10	160	85	85
8496	淮安区	PMS_黄码大桥公变	10	400	320	320
8497	淮安区	S53055配变（范集刘桥九组）	10	100	0	0
8498	淮安区	Z1505配变（溪河沿河路）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8499	淮安区	111102配变（林集供电所）	10	200	144	144
8500	淮安区	U14078配变（华西路3#）	10	315	252	252
8501	淮安区	12107配变（薛湾公变）	10	400	320	320
8502	淮安区	S53138配变（范集新张一组）	10	400	0	0
8503	淮安区	PMS_U0467配变（炮刘九组）	10	400	187	187
8504	淮安区	S53132配变（范集周王东台）	10	200	0	0
8505	淮安区	S53134配变（范集周王北台）	10	200	0	0
8506	淮安区	S53061配变（范集何朱北）	10	100	0	0
8507	淮安区	Z1502配变（溪河桥头南）	10	400	314	314
8508	淮安区	D74100配变（上河前任圩马）	10	200	0	0
8509	淮安区	D6495配变（上河徐甸后伏）	10	400	304	304
8510	淮安区	PMS_117118配变（上河大拥毛小）	10	200	120	120
8511	淮安区	11781配变（上河大拥四兴）	10	160	73	73
8512	淮安区	PMS_11780配变（上河大拥小拥）	10	315	230	230
8513	淮安区	PMS_11778配变（上河前杨于楼）	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8514	淮安区	D63109配变(上河供电所)	10	400	320	320
8515	淮安区	Q6452配变（茭陵章集西）	10	160	114	114
8516	淮安区	S53060配变（范集何朱东）	10	100	0	0
8517	淮安区	PMS_S53062配变（范集何朱南）	10	200	0	0
8518	淮安区	D74119配变(上河大拥徐庄)	10	160	0	0
8519	淮安区	PMS_运河粮库公变	10	400	199	199
8520	淮安区	Z1633配变(溪河韩刘北)	10	400	313	313
8521	淮安区	119142配变（流均严百三组）	10	100	80	80
8522	淮安区	119100配变（流均永兴村部）	10	400	281	281
8523	淮安区	PMS_11775配变(上河前杨张西)	10	200	160	160
8524	淮安区	PMS_11776配变(上河前杨前杨)	10	200	93	93
8525	淮安区	11777配变(上河前杨大徐)	10	200	69	69
8526	淮安区	PMS_11779配变(上河前杨戴兴)	10	200	58	58
8527	淮安区	Z12166配变(溪河大车中)	10	400	258	258
8528	淮安区	11784配变(上河谭庄管庄)	10	400	248	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8529	淮安区	Z0388配变（溪河渔厂）	10	400	320	320
8530	淮安区	Z0382配变（溪河杨桥东）	10	400	168	168
8531	淮安区	Z0362配变（溪河单洼张庄）	10	100	80	80
8532	淮安区	Z0381配变（溪河林舍西）	10	400	278	278
8533	淮安区	Z0380配变（溪河林舍东）	10	400	224	224
8534	淮安区	S85123配变（苏嘴大徐五组）	10	200	0	0
8535	淮安区	S85121配变（苏嘴大徐村）	10	200	0	0
8536	淮安区	竹巷街2#公变	10	400	320	320
8537	淮安区	S85120配变（苏嘴杨河四组）	10	200	0	0
8538	淮安区	S8557配变（苏嘴大桥小咸）	10	200	0	0
8539	淮安区	S85055配变（苏嘴大桥村）	10	200	0	0
8540	淮安区	S85056配变（苏嘴大桥南舍）	10	200	0	0
8541	淮安区	Z0458配变（溪河三官后朱）	10	200	25	25
8542	淮安区	Z1503配变（溪河集镇）	10	400	184	184
8543	淮安区	PMS_地毯厂公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8544	淮安区	PMS_北门大街苏果超市公变	10	400	320	320
8545	淮安区	Z0457配变(溪河三官商城)	10	400	241	241
8546	淮安区	城北小学公变	10	400	320	320
8547	淮安区	Z0456配变(溪河协和中)	10	400	320	320
8548	淮安区	PMS_11782配变(上河谭庄宗杨)	10	200	160	160
8549	淮安区	Z12159配变(溪河戴西戴东)	10	400	212	212
8550	淮安区	Z12167配变(溪河大车东)	10	200	120	120
8551	淮安区	Z1632配变(溪河经堂东)	10	400	254	254
8552	淮安区	Z1519配变(溪河韩刘中)	10	400	293	293
8553	淮安区	西圩门公变	10	400	161	161
8554	淮安区	和平小区公变	10	800	640	640
8555	淮安区	PMS_勺湖居委会公变	10	400	320	320
8556	淮安区	PMS_11590配变(林集平河西)	10	400	199	199
8557	淮安区	11553配变(林集后管圩北)	10	400	216	216
8558	淮安区	11397配变(林集袁庄南)	10	100	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8559	淮安区	PMS_11591配变（林集平河南）	10	315	151	151
8560	淮安区	11386配变（林集山河南）	10	200	138	138
8561	淮安区	11388配变（林集联盟中）	10	400	298	298
8562	淮安区	112191配变(车桥光华村刘圩)	10	200	126	126
8563	淮安区	S85146配变（苏嘴大桥东街）	10	200	0	0
8564	淮安区	111182配变（车桥受河村十五	10	100	80	80
8565	淮安区	S85141配变（苏嘴大桥七组）	10	100	0	0
8566	淮安区	PMS_111151配变（车桥受河村六	10	200	108	108
8567	淮安区	D64110配变（上河太后李庄）	10	400	221	221
8568	淮安区	D64101配变（上河太后袁小）	10	200	62	62
8569	淮安区	Z05134配变(溪河孙管北)	10	200	145	145
8570	淮安区	Z05128配变(溪河马北雷舍)	10	200	53	53
8571	淮安区	Z05129配变（溪河马北姜庄）	10	200	138	138
8572	淮安区	Z05115配变(溪河马北王庄)	10	400	295	295
8573	淮安区	PMS_卫巷东	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8574	淮安区	Q6455配变（茭陵黄庄中周）	10	200	33	33
8575	淮安区	PMS_116106配变（苏嘴大单六	10	200	0	0
8576	淮安区	PMS_116104配变（苏嘴大单二	10	200	0	0
8577	淮安区	116105配变（苏嘴大单五组）	10	200	0	0
8578	淮安区	S85113配变（苏嘴庄码村）	10	400	0	0
8579	淮安区	112152配变（车桥卢滩村五组）	10	200	91	91
8580	淮安区	111147配变（车桥大东村陈庄）	10	200	150	150
8581	淮安区	S85051配变（苏嘴老吉八组）	10	400	0	0
8582	淮安区	PMS_111145配变（车桥大东村中	10	100	10	10
8583	淮安区	S85054配变（苏嘴老吉六组）	10	200	0	0
8584	淮安区	S85053配变（苏嘴老吉四组）	10	200	0	0
8585	淮安区	PMS_111144配变（车桥大东村东	10	400	251	251
8586	淮安区	111143配变（车桥大东村王东）	10	200	84	84
8587	淮安区	T2197配变（苏嘴龚营六组）	10	400	0	0
8588	淮安区	111142配变（车桥大东村胡东）	10	200	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8589	淮安区	PMS_T21096配变 (苏嘴龚营四	10	400	0	0
8590	淮安区	T2195配变（苏嘴 龚营三组）	10	200	0	0
8591	淮安区	T21094配变（苏 嘴龚营二组）	10	100	0	0
8592	淮安区	PMS_1111363配变 (车桥塘河村六	10	400	320	320
8593	淮安区	S85128配变（苏 嘴衡庄村）	10	100	0	0
8594	淮安区	S85130配变（苏 嘴衡庄三组）	10	200	0	0
8595	淮安区	S85067配变（苏 嘴衡庄二组）	10	400	0	0
8596	淮安区	11770配变（苏嘴 振兴路）	10	160	0	0
8597	淮安区	S85109配变（苏 嘴沙吉二组）	10	400	0	0
8598	淮安区	S85107配变（苏 嘴沙吉村）	10	200	0	0
8599	淮安区	PMS_T21117配变 (苏嘴于嘴五	10	200	0	0
8600	淮安区	T21118配变（苏 嘴于嘴二组）	10	200	0	0
8601	淮安区	11395配变（溪河 单洼付西）	10	200	110	110
8602	淮安区	113100配变（溪 河公里西）	10	400	231	231
8603	淮安区	113151配变（溪 河单洼村部）	10	400	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8604	淮安区	D64102配变（上河大后村部）	10	400	241	241
8605	淮安区	D64104配变（上河大后呼庄）	10	200	160	160
8606	淮安区	Z0389配变（溪河高桥南）	10	200	160	160
8607	淮安区	111164配变（车桥塘河村九组）	10	400	266	266
8608	淮安区	T21090配变（苏嘴北季七组）	10	400	0	0
8609	淮安区	T21089配变（苏嘴北季二组）	10	200	0	0
8610	淮安区	111202配变（车桥张彭村二组）	10	200	118	118
8611	淮安区	116150配变（苏嘴北季五组）	10	200	0	0
8612	淮安区	T21145配变（苏嘴北季南谭）	10	100	0	0
8613	淮安区	T21143配变（苏嘴北季八组）	10	200	0	0
8614	淮安区	116088配变（苏嘴北季村）	10	400	0	0
8615	淮安区	111156配变（车桥卢滩15组）	10	200	42	42
8616	淮安区	PMS_11699配变（苏嘴健仪五）	10	200	0	0
8617	淮安区	PMS_116100配变（苏嘴健仪二）	10	400	0	0
8618	淮安区	PMS_111160配变（车桥张彭村村）	10	400	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8619	淮安区	116134配变（苏嘴工业园东）	10	400	0	0
8620	淮安区	PMS_111161配变（车桥张彭村十	10	200	99	99
8621	淮安区	S85147配变（苏嘴沙吉八组）	10	400	0	0
8622	淮安区	115119配变（车桥吕舍村四组）	10	400	310	310
8623	淮安区	115121配变（车桥吕舍九组）	10	200	96	96
8624	淮安区	PMS_115120配变（车桥吕舍村部）	10	200	160	160
8625	淮安区	D63111配变（上河中学）	10	315	240	240
8626	淮安区	D74106配变（上河九甸邵庄）	10	400	0	0
8627	淮安区	113132配变（流均镇区中）	10	400	283	283
8628	淮安区	113140配变（流均信用社）	10	400	320	320
8629	淮安区	PMS_12265配变（菱陵卢庄西）	10	200	0	0
8630	淮安区	PMS_11387配变（流均前哨农	10	400	320	320
8631	淮安区	PMS_116133配变（苏嘴工业园	10	100	0	0
8632	淮安区	111157配变（车桥卢滩村村部）	10	400	320	320
8633	淮安区	T21114配变（苏嘴南李二组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8634	淮安区	T21115配变（苏嘴南李五组）	10	200	0	0
8635	淮安区	S85129配变（苏嘴汤庄供销）	10	100	0	0
8636	淮安区	S85110配变（苏嘴汤庄村）	10	200	0	0
8637	淮安区	S85111配变（苏嘴汤庄马庄）	10	200	0	0
8638	淮安区	S85112配变（苏嘴汤庄十二组）	10	200	0	0
8639	淮安区	S85131配变（苏嘴汤庄二组）	10	100	0	0
8640	淮安区	112150配变（车桥受河村二组）	10	200	160	160
8641	淮安区	S85140配变（苏嘴汤庄三组）	10	400	0	0
8642	淮安区	Q64108配变（茭陵中周西）	10	200	65	65
8643	淮安区	T3182配变（建淮红旗）	10	200	0	0
8644	淮安区	PMS_11231配变（博里鲍庄东）	10	400	297	297
8645	淮安区	PMS_12264配变（茭陵卢庄东）	10	400	0	0
8646	淮安区	11230配变（博里鲍庄八组）	10	400	320	320
8647	淮安区	PMS_11229配变（博里范南四）	10	400	157	157
8648	淮安区	PMS_11228配变（博里范南五）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8649	淮安区	118095配变（车桥范六汪东）	10	400	5	5
8650	淮安区	118096配变（车桥范六村元圩）	10	200	16	16
8651	淮安区	118098配变（车桥范六村洪桥）	10	400	0	0
8652	淮安区	12267配变（茭陵小茭北）	10	100	0	0
8653	淮安区	PMS_11227配变（博里岗南八）	10	400	233	233
8654	淮安区	PMS_11226配变（博里岗南五）	10	400	320	320
8655	淮安区	Y7629配变（施河陆河小李庄）	10	100	17	17
8656	淮安区	T54126配变韩码村（三堡韩码新）	10	400	320	320
8657	淮安区	T5471配变韩码村（三堡韩码西）	10	200	72	72
8658	淮安区	Y83182配变（施河葛庄葛庄）	10	100	22	22
8659	淮安区	T4266配变瓦庄村（三堡瓦庄南）	10	200	0	0
8660	淮安区	PMS_131113配变（铁云路南）	10	400	320	320
8661	淮安区	T4267配变瓦庄村（三堡瓦庄中）	10	200	0	0
8662	淮安区	PMS_U03121配变（乡直八组）	10	315	252	252
8663	淮安区	S52135配变沙庄村（三堡沙庄七）	10	80	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8664	淮安区	PMS_Y7640配变 (施河朱尖五组)	10	400	320	320
8665	淮安区	Y7622配变（施河 施庄五组）	10	200	160	160
8666	淮安区	Y7625配变（施河 施庄七组）	10	200	160	160
8667	淮安区	淮城新路六组综 合变	10	400	320	320
8668	淮安区	PMS_S22083配变 (复兴大朱东)	10	400	0	0
8669	淮安区	11381配变（三堡 星阳南）	10	200	160	160
8670	淮安区	113116配变（三 堡严庄新增）	10	200	160	160
8671	淮安区	T31104配变（建 淮涂料厂）	10	315	0	0
8672	淮安区	Q6453配变（茭陵 黄庄组）	10	400	54	54
8673	淮安区	T31102配变（建 淮沈庄）	10	100	0	0
8674	淮安区	PMS_T3187配变 (建淮建新岳桥	10	200	0	0
8675	淮安区	Q64109配变（茭 陵中周北）	10	200	160	160
8676	淮安区	PMS_11225配变 (博里岗南桥头)	10	200	114	114
8677	淮安区	PMS_11224配变 (博里岗南七	10	400	320	320
8678	淮安区	PMS_11223配变 (博里南头一	10	400	189	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8679	淮安区	PMS_11222配变（博里南头九	10	200	89	89
8680	淮安区	11220配变（博里南头十组）	10	400	83	83
8681	淮安区	PMS_11219配变（博里南头十五	10	200	78	78
8682	淮安区	11218配变（博里养殖场）	10	200	160	160
8683	淮安区	11216配变(博里郝舍七组)	10	200	149	149
8684	淮安区	11215配变(博里郝舍南)	10	200	137	137
8685	淮安区	PMS_11214配变（博里郝舍北）	10	400	271	271
8686	淮安区	S1986配变（条龙下引河）	10	200	30	30
8687	淮安区	11757配变（车桥北站变）	10	400	320	320
8688	淮安区	PMS_11758配变（车桥车小变）	10	400	262	262
8689	淮安区	PMS_117440配变（车桥供销社）	10	200	160	160
8690	淮安区	122101配变（茭陵章洼北）	10	400	0	0
8691	淮安区	11298配变（复兴马南西）	10	200	0	0
8692	淮安区	11389配变（三堡严庄东）	10	400	0	0
8693	淮安区	PMS_11393配变（三堡祁庄北）	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8694	淮安区	PMS_112111配变 (复兴大市场)	10	315	0	0
8695	淮安区	115100配变（顺 河三合魏庄）	10	100	0	0
8696	淮安区	PMS_115122配变 (顺河张李)	10	400	0	0
8697	淮安区	11392配变（三堡 祁庄西）	10	400	292	292
8698	淮安区	11598配变（顺河 三合北庄）	10	100	0	0
8699	淮安区	S52105配变花元 村（三堡花元	10	400	0	0
8700	淮安区	S52104配变花元 村(三堡花元北)	10	100	0	0
8701	淮安区	S53131配变（范 集李湾站）	10	400	0	0
8702	淮安区	S52103配变花元 村（三堡花元	10	315	0	0
8703	淮安区	PMS_123121配变 (复兴东渔场)	10	315	0	0
8704	淮安区	PMS_Y7603配变 (施河岔北郑	10	250	200	200
8705	淮安区	Y73043配变(泾口 花巷大东)	10	200	160	160
8706	淮安区	11663配变（车桥 居委会变1）	10	400	311	311
8707	淮安区	Y73054配变（泾 口高舍四组）	10	400	191	191
8708	淮安区	S71094配变堡新 庄村（三堡新庄	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8709	淮安区	Y73041配变（泾口花巷瓜巷）	10	400	320	320
8710	淮安区	S52121配变沙滩村（三堡沙滩新	10	200	0	0
8711	淮安区	Y73042配变（泾口花巷刁庄）	10	200	160	160
8712	淮安区	S52087配变沙滩村（三堡沙滩	10	160	0	0
8713	淮安区	PMS_Y73017配变（泾口陈桥五	10	200	142	142
8714	淮安区	113114配变（复兴镇区西）	10	400	0	0
8715	淮安区	Y7601配变（施河岔北东北）	10	200	160	160
8716	淮安区	Y73087配变（泾口陈桥四组）	10	160	128	128
8717	淮安区	S52084配变沙滩村（三堡沙滩	10	100	0	0
8718	淮安区	T3190配变（建淮邱家村部）	10	400	0	0
8719	淮安区	S71060配变岳元村（三堡岳元	10	80	0	0
8720	淮安区	Y73018配变（泾口陈桥西）	10	200	53	53
8721	淮安区	11391（复兴镇区南）	10	400	0	0
8722	淮安区	PMS_Q6451配变（茭陵章集东）	10	400	227	227
8723	淮安区	118110配变（车桥丰年村村部）	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8724	淮安区	118109配变（车桥丰年村小区）	10	160	128	128
8725	淮安区	118111配变（车桥丰年高庄）	10	200	160	160
8726	淮安区	118205配变（车桥肖舍村大汪）	10	100	80	80
8727	淮安区	118104配变（车桥肖舍村潘圩）	10	160	18	18
8728	淮安区	PMS_11586配变（车桥中圩村七）	10	200	109	109
8729	淮安区	Q70135配变（宋集西高小南庄）	10	100	0	0
8730	淮安区	12263配变（茭陵陈圩村）	10	200	0	0
8731	淮安区	PMS_11125配变（博里三元三）	10	200	160	160
8732	淮安区	PMS_S19152配变（条龙桥北）	10	200	128	128
8733	淮安区	12268配变（茭陵章洼中）	10	400	0	0
8734	淮安区	12262配变（茭陵章洼南）	10	200	0	0
8735	淮安区	S1983配变（条龙横西）	10	200	43	43
8736	淮安区	117195配变（凡河村黄小庄）	10	200	97	97
8737	淮安区	S1985配变（条龙余大）	10	400	124	124
8738	淮安区	PMS_117172配变（凡河村村部）	10	400	204	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8739	淮安区	117180配变（车南村三组）	10	200	147	147
8740	淮安区	Q51212配变（钦工九组西）	10	200	160	160
8741	淮安区	S1964配变（合心姚庄）	10	400	242	242
8742	淮安区	楚源小区1#公变	10	200	160	160
8743	淮安区	S1965配变（合心崔庄）	10	200	160	160
8744	淮安区	11452配变（博里镇北街）	10	400	312	312
8745	淮安区	12260配变（茭陵唐堡西）	10	200	0	0
8746	淮安区	11566配变（顺河安乐二里半）	10	100	0	0
8747	淮安区	PMS_C2101配变（建淮草庵陈	10	400	138	138
8748	淮安区	S52099配变解庄村（三堡解庄北）	10	400	0	0
8749	淮安区	PMS_115107配变（顺河邵王六	10	200	0	0
8750	淮安区	C2106配变（建淮草庵西祁）	10	200	9	9
8751	淮安区	S5252配变陈庄村（三堡陈庄东）	10	200	0	0
8752	淮安区	PMS_C2103配变（建淮草庵卢	10	400	14	14
8753	淮安区	S71061配变岳元村（三堡岳元	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8754	淮安区	PMS_Y73096配变（泾口马湾三	10	200	101	101
8755	淮安区	Y73063配变（泾口马湾二组）	10	200	106	106
8756	淮安区	S71059配变岳元村（三堡岳元	10	200	0	0
8757	淮安区	Y73064配变（泾口马湾四组）	10	200	93	93
8758	淮安区	T6626配变（建淮渠南董庄）	10	400	197	197
8759	淮安区	Y73075配变（泾口马湾扶贫）	10	400	166	166
8760	淮安区	Y73062配变（泾口马湾十一组）	10	200	58	58
8761	淮安区	S71120配变新庄村（三堡渔场）	10	100	0	0
8762	淮安区	I13104配变(复兴渔滨五组)	10	400	0	0
8763	淮安区	Y74034配变(泾口严桥西)	10	200	43	43
8764	淮安区	Y7636配变（施河小施东点）	10	80	64	64
8765	淮安区	PMS_S21103配变（复兴灯郎北）	10	400	0	0
8766	淮安区	Y74082配变(泾口严桥二组)	10	400	277	277
8767	淮安区	Y74033配变(泾口严桥东)	10	200	124	124
8768	淮安区	S2163配变（复兴贾新中）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8769	淮安区	PMS_Q5082配变 （宋集宋集东）	10	400	102	102
8770	淮安区	s2164配变（复兴 贾新南）	10	200	0	0
8771	淮安区	Y73010配变（泾 口大阳南）	10	200	122	122
8772	淮安区	Y74048配变(泾口 宥城西)	10	100	80	80
8773	淮安区	PMS_112119配变 （宋集园艺场	10	400	0	0
8774	淮安区	11680配变（平桥 四组）	10	400	305	305
8775	淮安区	PMS_117103配变 （苏嘴苏刘二	10	400	0	0
8776	淮安区	117102配变（苏 嘴苏刘小区）	10	200	0	0
8777	淮安区	PMS_117101配变 （苏嘴苏刘村）	10	315	0	0
8778	淮安区	PMS_11478配变 （平桥平桥）	10	400	320	320
8779	淮安区	11772配变（苏嘴 老街）	10	400	0	0
8780	淮安区	PMS_Y74083配变 (泾口下舍七组)	10	200	160	160
8781	淮安区	116078配变（苏 嘴小堆五组）	10	200	0	0
8782	淮安区	11780配变（苏嘴 万郎一组）	10	200	0	0
8783	淮安区	PMS_11779配变 （苏嘴万郎二	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8784	淮安区	116132配变（苏嘴小堆水厂）	10	100	0	0
8785	淮安区	11695配变（平桥沈庄新村）	10	200	123	123
8786	淮安区	PMS_11698配变（平桥东风和	10	400	266	266
8787	淮安区	Y74093配变（泾口宥城五组）	10	200	115	115
8788	淮安区	116073配变（苏嘴三组）	10	400	0	0
8789	淮安区	11775配变（苏嘴二组）	10	200	0	0
8790	淮安区	PMS_11199配变（宋集董尹村	10	400	0	0
8791	淮安区	11451配变（博里镇北街西）	10	400	301	301
8792	淮安区	11449配变（博里镇腾飞路北）	10	400	256	256
8793	淮安区	PMS_11448配变（博里镇南街	10	400	320	320
8794	淮安区	11447配变（博里镇南街东）	10	400	284	284
8795	淮安区	S1979配变（中心邱庄）	10	200	57	57
8796	淮安区	PMS_S1978配变（中心村部）	10	400	192	192
8797	淮安区	T42114配变沙口村（三堡乡直	10	200	0	0
8798	淮安区	118097配变（车桥范六村潘兴）	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8799	淮安区	T42115配变沙口村（三堡乡直	10	315	0	0
8800	淮安区	T42132配变沙口村（三堡乡直	10	400	0	0
8801	淮安区	S1968配变（溪南村部）	10	400	196	196
8802	淮安区	T42133配变沙口村（三堡乡直	10	400	0	0
8803	淮安区	PMS_S1969配变（溪南马庄）	10	400	96	96
8804	淮安区	T4256配变沙庄村（三堡沙庄中）	10	400	0	0
8805	淮安区	T54111配变鸭洲村（三堡鸭洲	10	200	160	160
8806	淮安区	T54112配变鸭洲村（三堡鸭洲	10	400	320	320
8807	淮安区	T54113配变鸭洲村（三堡鸭洲	10	400	270	270
8808	淮安区	T54122配变沙口村（三堡乡直新	10	400	320	320
8809	淮安区	115108配变（顺河邵王三组）	10	200	0	0
8810	淮安区	S52053配变陈庄村（三堡陈庄	10	100	0	0
8811	淮安区	S52054配变陈庄村（三堡陈庄	10	160	0	0
8812	淮安区	11585配变（顺河大蒋东）	10	200	0	0
8813	淮安区	PMS_11295配变（复兴南季西）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8814	淮安区	11594配变（顺河大蒋一组）	10	200	0	0
8815	淮安区	S52119配变花元村（三堡陈庄新	10	80	0	0
8816	淮安区	PMS_11568配变（顺河安乐五	10	100	0	0
8817	淮安区	12261配变（茭陵章桥北）	10	100	0	0
8818	淮安区	11569配变（顺河北场）	10	200	0	0
8819	淮安区	12259配变（茭陵唐堡东）	10	400	0	0
8820	淮安区	11576配变（顺河大吉东）	10	200	0	0
8821	淮安区	PMS_11583配变（顺河大吉西）	10	400	0	0
8822	淮安区	C2122配变（建淮彭阳唐庄）	10	400	290	290
8823	淮安区	11580配变（顺河大吉九组）	10	200	0	0
8824	淮安区	PMS_11651配变（车桥吕舍村二	10	400	275	275
8825	淮安区	11656配变（车桥国税）	10	400	320	320
8826	淮安区	T6612配变（建淮候靖候靖）	10	400	131	131
8827	淮安区	Y73011配变（泾口太阳西）	10	400	187	187
8828	淮安区	Y73009配变（泾口太阳东）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8829	淮安区	Y74053配变(泾口高舍十四组)	10	400	94	94
8830	淮安区	PMS_112117配变（宋集园艺三	10	400	0	0
8831	淮安区	S52096配变三堡新庄村（三堡新	10	80	0	0
8832	淮安区	113120配变（钦工贾庄九组）	10	200	0	0
8833	淮安区	S2188配变（复兴任舍）	10	200	0	0
8834	淮安区	Y74020配变(泾口蒋桥东)	10	200	112	112
8835	淮安区	116093配变（苏嘴张季七组）	10	100	0	0
8836	淮安区	Y6149配变（施河崔河九组）	10	200	115	115
8837	淮安区	S71062配变岳元村（三堡岳元	10	400	0	0
8838	淮安区	S21107配变（复兴陈杨南）	10	200	0	0
8839	淮安区	Y6163配变（施河于王八组）	10	200	139	139
8840	淮安区	S21108配变（复兴陈杨中）	10	100	0	0
8841	淮安区	PMS_Y6161配变（施河于王四	10	200	109	109
8842	淮安区	S21109配变（复兴陈杨北）	10	400	0	0
8843	淮安区	Y6171配变（施河庞王联中）	10	400	272	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8844	淮安区	Y6166配变（施河蒯成村部）	10	400	295	295
8845	淮安区	116087配变（苏嘴曹叶一组）	10	100	0	0
8846	淮安区	116086配变（苏嘴曹叶五组）	10	200	0	0
8847	淮安区	11162配变（流均渔业村）	10	200	160	160
8848	淮安区	116135配变（苏嘴曹叶六组）	10	400	0	0
8849	淮安区	116085配变（苏嘴曹叶村）	10	200	0	0
8850	淮安区	Y74036配变（泾口东宥南）	10	160	106	106
8851	淮安区	11132配变（博里鲍庄西）	10	400	223	223
8852	淮安区	Y74215配变（泾口东宥一组）	10	100	80	80
8853	淮安区	116059配变（苏嘴吴码五组）	10	200	0	0
8854	淮安区	11131配变（博里滨南桥头）	10	400	275	275
8855	淮安区	11658配变（苏嘴吴码八组）	10	200	0	0
8856	淮安区	11759配变（车桥南街变）	10	400	320	320
8857	淮安区	PMS_11660配变（苏嘴吴码四）	10	200	0	0
8858	淮安区	PMS_11130配变（博里史舍北）	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8859	淮安区	116061配变（苏嘴吴码二组）	10	100	0	0
8860	淮安区	PMS_11129配变（博里史舍南）	10	200	118	118
8861	淮安区	PMS_114132配变（平桥李前马）	10	400	157	157
8862	淮安区	116091配变（苏嘴张季一组）	10	100	0	0
8863	淮安区	PMS_117223配变（车桥车施路）	10	400	320	320
8864	淮安区	111107配变（流均沿荡老桥）	10	400	300	300
8865	淮安区	11119配变（博里孙庄二组）	10	400	314	314
8866	淮安区	PMS_114015配变（泾口桥头南庄）	10	400	162	162
8867	淮安区	11764配变（苏嘴一心十组）	10	200	0	0
8868	淮安区	11118配变（博里孙庄六组）	10	200	160	160
8869	淮安区	PMS_11763配变（苏嘴一心七）	10	200	0	0
8870	淮安区	Q5088配变（宋集高巷东）	10	200	111	111
8871	淮安区	Q5087配变（宋集高巷西）	10	400	27	27
8872	淮安区	114044配变（泾口东作北）	10	200	146	146
8873	淮安区	PMS_11766配变（苏嘴一心十五）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8874	淮安区	114022配变(泾口姚河东)	10	100	62	62
8875	淮安区	T6613配变（建淮候靖彭庄）	10	200	150	150
8876	淮安区	11762配变（苏嘴一心五组）	10	200	0	0
8877	淮安区	PMS_Y96104配变（施河西灌五支	10	200	160	160
8878	淮安区	114023配变(泾口姚河南)	10	200	57	57
8879	淮安区	PMS_114024配变（泾口姚河西）	10	200	94	94
8880	淮安区	T22206配变（顺河剧场）	10	400	0	0
8881	淮安区	PMS_117125配变（苏嘴一心四	10	200	0	0
8882	淮安区	11765配变（苏嘴一心十一组）	10	100	0	0
8883	淮安区	C2119配变（建淮彭阳郝庄）	10	200	134	134
8884	淮安区	112386配变（车桥受河小街）	10	200	121	121
8885	淮安区	S71065配变咸庄村（三堡咸庄）	10	400	0	0
8886	淮安区	S71129配变咸庄村（三堡咸庄	10	100	0	0
8887	淮安区	11584配变（林集山河北）	10	200	0	0
8888	淮安区	S71077配变周湾村（三堡周湾	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8889	淮安区	Y73094配变（泾口花巷九组）	10	100	80	80
8890	淮安区	117189配变（小商品市场）	10	400	310	310
8891	淮安区	S71102配变大陶村（三堡大陶	10	200	0	0
8892	淮安区	C2139配变（建淮唐桥东王）	10	125	0	0
8893	淮安区	113123配变（复兴东渔场(东)）	10	100	0	0
8894	淮安区	S71100配变大陶村（三堡大陶	10	400	0	0
8895	淮安区	PMS_117194配变（车桥南街北）	10	315	252	252
8896	淮安区	113122配变（复兴东渔场中配	10	100	0	0
8897	淮安区	Y6174配变（施河庞王村部）	10	200	42	42
8898	淮安区	Y6170配变（施河庞王八组）	10	200	50	50
8899	淮安区	11379配变（茭陵东高北）	10	200	0	0
8900	淮安区	PMS_11378配变（茭陵东高南）	10	400	0	0
8901	淮安区	Y74080配变（泾口蒋桥北）	10	400	301	301
8902	淮安区	Y96100配变（施河成灌百牛沟）	10	200	160	160
8903	淮安区	Y74050配变（泾口下舍西）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8904	淮安区	111137配变（流均渡假村1#）	10	200	160	160
8905	淮安区	113104配变（茭陵东高西）	10	400	0	0
8906	淮安区	Y81128配变（施河龙潭马坝）	10	315	239	239
8907	淮安区	Y81131配变（施河徐马五组）	10	200	51	51
8908	淮安区	Y73052配变（泾口高舍十二组）	10	160	128	128
8909	淮安区	Y81136配变（施河郭庄八组）	10	200	127	127
8910	淮安区	Y74081配变（泾口宥城二组）	10	160	128	128
8911	淮安区	Y74046配变（泾口宥城南）	10	250	182	182
8912	淮安区	112108配变（宋集严码村东）	10	200	0	0
8913	淮安区	Y74047配变（泾口宥城东）	10	200	62	62
8914	淮安区	PMS_11459配变（平桥九洞池）	10	400	320	320
8915	淮安区	Y74069配变（泾口陈徐东）	10	400	259	259
8916	淮安区	116092配变（苏嘴张季四组）	10	200	0	0
8917	淮安区	11754配变（车北村二组）	10	400	320	320
8918	淮安区	Y74068配变（泾口陈徐北）	10	160	8	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8919	淮安区	116138配变（苏嘴张季五组）	10	200	0	0
8920	淮安区	114139配变（平桥十洞何东）	10	200	101	101
8921	淮安区	PMS_11127配变（博里三元六	10	400	258	258
8922	淮安区	S2121配变（复兴大叶二组配变）	10	400	0	0
8923	淮安区	PMS_11126配变（博里三元四	10	400	276	276
8924	淮安区	114055配变(泾口欧业西)	10	100	8	8
8925	淮安区	PMS_11124配变（博里三元一	10	200	98	98
8926	淮安区	PMS_11458配变（平桥九洞楼	10	400	300	300
8927	淮安区	11123配变（博里三元十组）	10	400	262	262
8928	淮安区	114056配变(泾口欧业东)	10	400	200	200
8929	淮安区	111106配变（流均沿荡赵庄）	10	400	161	161
8930	淮安区	11122配变（博里滨南四组）	10	400	247	247
8931	淮安区	PMS_11121配变（博里滨南二	10	400	251	251
8932	淮安区	116223配变（苏嘴六组）	10	200	0	0
8933	淮安区	PMS_Q5085配变（宋集乡直南）	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8934	淮安区	T22207配变（顺河桥南）	10	400	0	0
8935	淮安区	11377配变（茭陵高荡北）	10	100	0	0
8936	淮安区	T6656配变（建淮张兴张东）	10	400	197	197
8937	淮安区	T22200配变（顺河中桥变）	10	400	0	0
8938	淮安区	Q5084配变（宋集乡直北）	10	400	254	254
8939	淮安区	Q5083配变（宋集宋集西）	10	100	60	60
8940	淮安区	T22201配变（顺河桥东）	10	400	0	0
8941	淮安区	Y96111配变（施河鲁赵十一组）	10	200	106	106
8942	淮安区	T6652配变（建淮张兴刘兴）	10	200	137	137
8943	淮安区	T36160配变（建淮许王徐庄北）	10	100	0	0
8944	淮安区	11771配变（苏嘴新西街）	10	200	0	0
8945	淮安区	T22199配变（顺河供销社）	10	400	0	0
8946	淮安区	11776配变（苏嘴政府）	10	400	0	0
8947	淮安区	T6653配变（建淮张兴苏大）	10	200	94	94
8948	淮安区	11638配变（高港西）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8949	淮安区	116069配变（苏嘴曹庄）	10	400	0	0
8950	淮安区	116081配变（苏嘴马逻村）	10	200	0	0
8951	淮安区	T22211配变（顺河小区）	10	200	0	0
8952	淮安区	117126配变（席桥朱黄八组）	10	200	0	0
8953	淮安区	PMS_116185配变（平桥杨柳杨	10	200	160	160
8954	淮安区	113183配变（仇桥供电所）	10	400	320	320
8955	淮安区	11693配变（席桥三里八组）	10	200	0	0
8956	淮安区	Y84160配变（施河旭日佳苑1#）	10	315	252	252
8957	淮安区	PMS_Y84161配变（施河旭日佳苑	10	315	252	252
8958	淮安区	Y84162配变（施河旭日佳苑3#）	10	400	320	320
8959	淮安区	PMS_Y84163配变（施河旭日佳苑	10	315	231	231
8960	淮安区	PMS_S22178配变（复兴西城前	10	200	0	0
8961	淮安区	S22179配变（复兴西城后鲍）	10	200	0	0
8962	淮安区	PMS_S21185配变（复兴大李北荡	10	200	0	0
8963	淮安区	S21182配变（复兴大李北荡西）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8964	淮安区	PMS_s21185配变（复兴陈杨九	10	200	0	0
8965	淮安区	S21184配变（复兴陈杨八组）	10	100	0	0
8966	淮安区	S21186配变（复兴徐庄西）	10	100	0	0
8967	淮安区	PMS_S21187配变（复兴徐庄九	10	200	0	0
8968	淮安区	S22189配变（复兴东城南场西）	10	200	0	0
8969	淮安区	113190配变（复兴振兴路东）	10	400	0	0
8970	淮安区	S22188配变（复兴东城南场南配	10	200	0	0
8971	淮安区	S21173配变（复兴大李小舍北配	10	200	0	0
8972	淮安区	PMS_112193配变（复兴陈仲仲	10	400	0	0
8973	淮安区	Q92141配变（林集牛路八组）	10	100	59	59
8974	淮安区	Q92140配变（林集利华六组）	10	400	320	320
8975	淮安区	S85173配变（苏嘴汤庄六组）	10	200	0	0
8976	淮安区	S85171配变（苏嘴老吉兴东庄）	10	400	0	0
8977	淮安区	11325配变（复兴洞）	10	200	0	0
8978	淮安区	117309配变（凡河村村部北）	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8979	淮安区	PMS_116310配变 （车桥镇水利	10	400	320	320
8980	淮安区	113098配变(泾口 四组)	10	100	74	74
8981	淮安区	PMS_114197配变 （仇桥水产站西	10	200	160	160
8982	淮安区	114148配变(泾口 姚河村部)	10	200	60	60
8983	淮安区	PMS_115198配变 （仇桥韩庄）	10	200	160	160
8984	淮安区	PMS_Y83218配变 （施河顾王六组	10	200	76	76
8985	淮安区	112166配变（马 甸胡荡西）	10	400	0	0
8986	淮安区	Y94182配变（平 桥张庙邱庄）	10	100	80	80
8987	淮安区	PMS_Y94183配变 （平桥张庙岳	10	200	160	160
8988	淮安区	Q41168配变（小 湾六组）	10	200	63	63
8989	淮安区	Q42169配变（颜 刘颜庄）	10	200	96	96
8990	淮安区	PMS_Q42170配变 （季桥颜刘南）	10	200	63	63
8991	淮安区	PMS_Y81169配变 （施河龙潭四	10	400	275	275
8992	淮安区	Q42171配变（季 桥前周西）	10	400	320	320
8993	淮安区	Q42177配变（孔 陈五组）	10	400	50	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8994	淮安区	T54163配变韩码村（三堡韩码四	10	200	160	160
8995	淮安区	PMS_淮城新路小区综合变	10	400	304	304
8996	淮安区	111165配变（车桥塘河13组）	10	200	24	24
8997	淮安区	PMS_121107配变（淮城城郊菜籽	10	400	320	320
8998	淮安区	PMS_111154配变（车桥卢滩	10	200	117	117
8999	淮安区	11750配变（车桥车西12组）	10	400	162	162
9000	淮安区	PMS_11660配变（车桥15组）	10	400	295	295
9001	淮安区	11662配变（车桥兽医站）	10	400	320	320
9002	淮安区	PMS_11268配变（车桥光华苗	10	200	50	50
9003	淮安区	117167配变（车桥陈河三组）	10	200	81	81
9004	淮安区	11717配变（车桥凡河二组）	10	400	108	108
9005	淮安区	PMS_111132配变（车桥赵阳严	10	400	250	250
9006	淮安区	PMS_11580配变（林集东）	10	400	258	258
9007	淮安区	112079配变（车桥孙楼二组）	10	400	186	186
9008	淮安区	S85184配变（苏嘴沙吉三支站）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9009	淮安区	S85182配变（苏嘴杨河一组）	10	200	0	0
9010	淮安区	S85181配变（苏嘴杨河西庄）	10	200	0	0
9011	淮安区	PMS_111298配变（车桥卢滩村十	10	200	160	160
9012	淮安区	111300配变（车桥塘河村九组	10	400	190	190
9013	淮安区	S52165配变陈庄村（三堡陈庄马	10	100	0	0
9014	淮安区	PMS_111191配变（仇桥三里七	10	200	144	144
9015	淮安区	T6627配变（建淮渠南董庄二）	10	200	33	33
9016	淮安区	T6631配变（建淮渠南汤杨）	10	400	279	279
9017	淮安区	C2120配变（建淮彭阳彭大）	10	200	55	55
9018	淮安区	T3193配变（建淮邱家刘圩）	10	200	0	0
9019	淮安区	117141配变（席桥谢荡五组）	10	200	0	0
9020	淮安区	T32109配变（马甸镇区西）	10	400	0	0
9021	淮安区	11216配变（席桥张蔡三组南）	10	200	160	160
9022	淮安区	113173配变（曹园新庄）	10	200	125	125
9023	淮安区	T54177配变韩码村（三堡韩码六	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9024	淮安区	Q42174配变（季桥南湾四组）	10	200	93	93
9025	淮安区	PMS_Q41175配变（赵墩北）	10	200	40	40
9026	淮安区	S91176配变（季桥潘柳九组）	10	400	0	0
9027	淮安区	S91154配变（季桥潘柳六组）	10	160	0	0
9028	淮安区	S81178配变（季桥小湾八组）	10	400	0	0
9029	淮安区	S81179配变（季桥小湾四组）	10	200	0	0
9030	淮安区	PMS_113133配变（林集袁庄三	10	400	286	286
9031	淮安区	T65159配变（马甸苏甲）	10	200	39	39
9032	淮安区	PMS_11324配变（博里马桥九	10	400	320	320
9033	淮安区	PMS_11323配变（博里西岗三	10	200	130	130
9034	淮安区	111301配变（车桥塘河村十组）	10	200	64	64
9035	淮安区	112303配变（车桥光华村中圩	10	400	238	238
9036	淮安区	PMS_116312配变（车桥村六组）	10	400	306	306
9037	淮安区	117311配变（车桥村十六组）	10	200	160	160
9038	淮安区	PMS_117313配变（陈河村八组）	10	200	153	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9039	淮安区	111314配变（车桥塘河村部）	10	400	320	320
9040	淮安区	PMS_111316配变（车桥赵阳村沟	10	400	310	310
9041	淮安区	112317配变（车桥孙楼村七组）	10	100	11	11
9042	淮安区	112318配变（车桥受河村11组	10	400	298	298
9043	淮安区	111319配变（车桥塘河村12组）	10	200	41	41
9044	淮安区	PMS_112321配变（车桥光华村小	10	315	252	252
9045	淮安区	111323配变（车桥金陈村合兴）	10	100	1	1
9046	淮安区	PMS_117322配变（车桥村部）	10	400	319	319
9047	淮安区	PMS_U0556配变（铁云路东）	10	400	320	320
9048	淮安区	PMS_U0557配变（铁云路北）	10	400	92	92
9049	淮安区	S2106配变（复兴灯郎四组）	10	160	0	0
9050	淮安区	PMS_S215配变（复兴灯郎六	10	160	0	0
9051	淮安区	S81161配变（季桥长流八组）	10	400	0	0
9052	淮安区	Q42180配变（季桥孔陈北）	10	200	160	160
9053	淮安区	118291配变（车桥范六村塘桥）	10	160	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9054	淮安区	112181配变（季桥干沟八组）	10	400	63	63
9055	淮安区	115292配变（车桥吕舍村十一	10	200	131	131
9056	淮安区	PMS_S91183配变（季桥潘柳五	10	400	0	0
9057	淮安区	PMS_S91184配变（季桥潘柳三	10	400	0	0
9058	淮安区	115294配变（车桥张陈村六组）	10	200	160	160
9059	淮安区	112297配变（车桥卢滩村七组）	10	200	117	117
9060	淮安区	111299配变（车桥卢滩17组）	10	200	68	68
9061	淮安区	PMS_111302配变（车桥张彭村十	10	200	101	101
9062	淮安区	PMS_112304配变（车桥徐场村三	10	200	128	128
9063	淮安区	112306配变（车桥孙楼村十组）	10	200	30	30
9064	淮安区	D63134配变(上河创业园区)	10	250	200	200
9065	淮安区	PMS_112286配变（车桥车北三组	10	200	160	160
9066	淮安区	PMS_112287配变（车桥车北三组	10	200	160	160
9067	淮安区	115273配变（车桥吕舍村六组）	10	200	57	57
9068	淮安区	118275配变（车桥范六大汪组）	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9069	淮安区	118274配变（车桥范六王元组）	10	160	12	12
9070	淮安区	118278配变（车桥范六洪桥北）	10	100	34	34
9071	淮安区	PMS_116277配变（车北五组南）	10	400	302	302
9072	淮安区	112279配变（车桥光华陶庄）	10	100	53	53
9073	淮安区	112283配变（车桥光华刘湾）	10	200	160	160
9074	淮安区	112282配变（车桥光华葛湾）	10	400	300	300
9075	淮安区	112284配变（车桥受河二组北）	10	400	320	320
9076	淮安区	111308配变（车桥赵阳村新建	10	200	160	160
9077	淮安区	PMS_111307配变（车桥赵阳刘	10	200	108	108
9078	淮安区	S52152配变花元村（花元五组）	10	400	0	0
9079	淮安区	T54157配变鸭洲村（三堡鸭洲三	10	400	200	200
9080	淮安区	T10145配变（钦工西支桥）	10	200	0	0
9081	淮安区	S71234配变大陶村（三堡大陶二	10	100	0	0
9082	淮安区	T11146配变（钦工韩庄九组）	10	400	0	0
9083	淮安区	111175配变（仇桥三里三组）	10	100	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9084	淮安区	PMS_117142配变 （席桥谢荡四	10	200	0	0
9085	淮安区	114178配变（马 甸祁西）	10	200	144	144
9086	淮安区	PMS_S2107配变 （复兴任舍五支	10	400	0	0
9087	淮安区	PMS_Y95129配变 （平桥王沟村	10	400	278	278
9088	淮安区	117143配变（席 桥谢荡李庄）	10	400	0	0
9089	淮安区	PMS_117150配变 （席桥谢荡陈	10	200	0	0
9090	淮安区	S2108配变（复兴 徐庄七组）	10	100	0	0
9091	淮安区	PMS_11643配变 （张巷一组北）	10	400	253	253
9092	淮安区	PMS_118101配变 （全民创业园	10	400	320	320
9093	淮安区	118105配变（全 民创业园4）	10	400	320	320
9094	淮安区	PMS_U0476配变 （炮刘二组南）	10	400	190	190
9095	淮安区	U0468配变（炮刘 九组南）	10	400	228	228
9096	淮安区	PMS_U0465配变 （炮刘九组北）	10	200	69	69
9097	淮安区	U1410配变（蒋南 一组东）	10	400	309	309
9098	淮安区	Y95187配变（平 桥同兴印王）	10	100	30	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9099	淮安区	Y94191配变（平桥查庄后场）	10	200	103	103
9100	淮安区	Y94192配变（平桥查庄查西）	10	100	80	80
9101	淮安区	S85180配变（苏嘴杨河陆庄）	10	100	0	0
9102	淮安区	PMS_112189配变（仇桥贺坝七	10	200	7	7
9103	淮安区	Q41162配变（宏图南）	10	200	84	84
9104	淮安区	Q41163配变（派出所）	10	400	277	277
9105	淮安区	S81165配变（季桥后荡西）	10	400	0	0
9106	淮安区	PMS_T21169配变（苏嘴龚营二组	10	400	0	0
9107	淮安区	PMS_T21170配变（苏嘴龚营二组	10	200	0	0
9108	淮安区	S85174配变（苏嘴老吉一组）	10	200	0	0
9109	淮安区	S85175配变（苏嘴老吉五组）	10	200	0	0
9110	淮安区	PMS_Y83207配变（施河王桥村	10	200	116	116
9111	淮安区	PMS_116202配变（平桥沈庄柳庄）	10	200	144	144
9112	淮安区	T54167配变沙口村(三堡乡直小区	10	200	160	160
9113	淮安区	114203配变（平桥沈庄卢营）	10	200	49	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9114	淮安区	PMS_114193配变 (平桥十洞彭庄)	10	400	238	238
9115	淮安区	D73176配变（马 甸靖大村部）	10	160	0	0
9116	淮安区	PMS_116131配变 (平桥李前管	10	200	89	89
9117	淮安区	PMS_Y95206配变 (平桥王沟朱	10	200	87	87
9118	淮安区	Y94204配变（平 桥三湾刘庄）	10	400	178	178
9119	淮安区	Y95200配变（平 桥陆桥陈夏）	10	100	47	47
9120	淮安区	PMS_Y95199配变 (平桥陆桥方	10	100	80	80
9121	淮安区	Y94196配变（平 桥孟集孟东）	10	200	129	129
9122	淮安区	PMS_Y94197配变 (平桥孟集刁	10	200	96	96
9123	淮安区	PMS_Y95195配变 (平桥陆桥玉	10	200	119	119
9124	淮安区	Y9472配变（平桥 孟集钱梁）	10	400	286	286
9125	淮安区	Z05118配变(溪河 马北房庄)	10	400	303	303
9126	淮安区	PMS_113192配变 (仇桥三门村委	10	400	320	320
9127	淮安区	113193配变（仇 桥镇政府）	10	400	320	320
9128	淮安区	Z12143配变(溪河 大车小区)	10	160	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9129	淮安区	PMS_112194配变（仇桥新灯十组）	10	200	160	160
9130	淮安区	Y81134配变（施河徐马三组）	10	200	160	160
9131	淮安区	PMS_Y83186配变（施河葛庄胡）	10	200	0	0
9132	淮安区	Y83187配变（施河葛庄郎仓西）	10	200	70	70
9133	淮安区	PMS_Y6157配变（施河于王匡）	10	200	122	122
9134	淮安区	Y7632配变（施河朱河五组）	10	200	160	160
9135	淮安区	PMS_Y83203配变（施河王桥杨）	10	315	201	201
9136	淮安区	114154配变（钦工后谷二组）	10	400	0	0
9137	淮安区	PMS_114155配变（钦工后谷四）	10	400	0	0
9138	淮安区	PMS_116190配变（平桥平北南）	10	400	320	320
9139	淮安区	PMS_117135配变（上河申大韩庄）	10	160	128	128
9140	淮安区	Z0364配变（溪河土楼二组）	10	200	160	160
9141	淮安区	Z12145配变（溪河灯胡12组）	10	200	85	85
9142	淮安区	Z12153配变（溪河朱周13组）	10	100	80	80
9143	淮安区	Z05119配变（溪河唐庄丁庄）	10	250	163	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9144	淮安区	Z0365配变（溪河孙李七组）	10	100	59	59
9145	淮安区	Z0366配变（溪河孙李十组）	10	100	80	80
9146	淮安区	Z0441配变(溪河戴孟双元)	10	200	119	119
9147	淮安区	11595配变（顺河蒋姚小戴）	10	100	0	0
9148	淮安区	S9461配变（顺河李郁一组）	10	250	0	0
9149	淮安区	S9458配变（顺河李郁五组）	10	200	0	0
9150	淮安区	S83247配变（顺河西崔一二组	10	200	0	0
9151	淮安区	PMS_11203配变（复兴裴联五	10	200	0	0
9152	淮安区	T6628配变（建淮渠南高庄）	10	200	81	81
9153	淮安区	115437配变（车桥三庄村三组）	10	100	80	80
9154	淮安区	PMS_11201配变（复兴南季二	10	400	0	0
9155	淮安区	11202配变（复兴南季七组）	10	200	0	0
9156	淮安区	121163配变（泾口官渡四组）	10	400	320	320
9157	淮安区	T65183配变（马甸金东）	10	400	38	38
9158	淮安区	T6566配变（马甸金王徐庄）	10	400	246	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9159	淮安区	PMS_S2157配变 （复兴大李小	10	200	0	0
9160	淮安区	S22152配变（复 兴任桥东）	10	400	0	0
9161	淮安区	PMS_11362配变 （席桥黄桥村	10	100	80	80
9162	淮安区	PMS_S22154配变 （复兴汤刘渠	10	200	0	0
9163	淮安区	114169配变（泾口 欧业西新）	10	400	228	228
9164	淮安区	PMS_S22157配变 （复兴西城四	10	200	0	0
9165	淮安区	PMS_11204配变 （席桥北路）	10	400	320	320
9166	淮安区	115102配变（顺 河三合魏庄北）	10	200	0	0
9167	淮安区	PMS_S22158配变 （复兴东城周舍	10	200	0	0
9168	淮安区	S22159配变（复 兴东城周舍北）	10	200	0	0
9169	淮安区	Y73146配变（泾口 陈桥十六组）	10	400	251	251
9170	淮安区	S22161配变（复 兴东城六组）	10	200	0	0
9171	淮安区	112162配变（顺 河何桥四组南）	10	200	0	0
9172	淮安区	Q51162配变（钦 工韩庄三组东）	10	200	22	22
9173	淮安区	11574配变（顺河 安乐五组北）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9174	淮安区	11573配变（顺河安乐五组南）	10	200	0	0
9175	淮安区	S22163配变（复兴任桥河堆）	10	200	0	0
9176	淮安区	PMS_S22162(复兴任桥毛东)	10	200	0	0
9177	淮安区	11675配变（席桥秦庄一组）	10	400	0	0
9178	淮安区	117124配变（席桥朱黄六组）	10	200	0	0
9179	淮安区	121105配变（淮城紫藤董庄）	10	400	320	320
9180	淮安区	PMS_Y7630配变（施河陆河小）	10	200	160	160
9181	淮安区	PMS_Y6176配变（施河庞王张袁）	10	200	114	114
9182	淮安区	PMS_112152配变（顺河何桥八组）	10	200	0	0
9183	淮安区	S9436配变（顺河蒋姚中）	10	400	0	0
9184	淮安区	S22164配变（复兴汤刘梁东）	10	200	0	0
9185	淮安区	S22165配变（复兴汤刘梁西）	10	100	0	0
9186	淮安区	S22166配变（复兴小黄三组）	10	200	0	0
9187	淮安区	S9429配变（顺河时廖八组）	10	200	0	0
9188	淮安区	112172配变（顺河胡宋河北北）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9189	淮安区	PMS_112145配变（顺河官路南	10	200	0	0
9190	淮安区	117131配变（席桥朱黄七组）	10	200	0	0
9191	淮安区	S22171配变（复兴小黄九组）	10	200	0	0
9192	淮安区	S9320配变（顺河代王北）	10	200	0	0
9193	淮安区	S9321配变（顺河代王西）	10	200	0	0
9194	淮安区	S9456配变（顺河李郁六组）	10	400	0	0
9195	淮安区	S9315配变（顺河艾口东）	10	400	0	0
9196	淮安区	S21174配变（复兴任舍二组）	10	200	0	0
9197	淮安区	PMS_S22153配变（复兴汤刘渠	10	200	0	0
9198	淮安区	115106配变（顺河三合殷庄）	10	200	0	0
9199	淮安区	PMS_S22176配变（复兴北界一	10	400	0	0
9200	淮安区	PMS_Y84151配变（施河陆河二	10	400	320	320
9201	淮安区	Y84147配变（施河德福桥头小	10	200	160	160
9202	淮安区	PMS_Y9686配变（施河施舍四	10	200	160	160
9203	淮安区	PMS_淮城温馨小区3#干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9204	淮安区	PMS_淮城温馨小区配4#干变	10	1000	800	800
9205	淮安区	PMS_金陵名府变电所5#002干变	10	1000	800	800
9206	淮安区	PMS_金陵名府6#箱变003干变	10	630	504	504
9207	淮安区	S21219配变（复兴田桥三组）	10	100	0	0
9208	淮安区	PMS_S21218配变（复兴田桥东咸	10	160	0	0
9209	淮安区	111215配变（流均南河四岔河）	10	200	160	160
9210	淮安区	Y8193配变（施河瓦屋新西）	10	100	80	80
9211	淮安区	122179配变（茭陵章桥二组）	10	200	0	0
9212	淮安区	PMS_银河公馆1#开闭所1#干变	10	800	640	640
9213	淮安区	PMS_银河公馆3#变电所1#干变	10	630	504	504
9214	淮安区	PMS_银河公馆3#变电所2#干变	10	630	504	504
9215	淮安区	PMS_银河公馆4#变电所1#干变	10	630	504	504
9216	淮安区	PMS_银河公馆4#变电所2#干变	10	630	504	504
9217	淮安区	PMS_银河公馆2#变电所1#干变	10	630	504	504
9218	淮安区	PMS_银河公馆2#变电所2#干变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9219	淮安区	PMS_银河公馆1#变电所1#干变	10	800	640	640
9220	淮安区	PMS_银河公馆1#变电所2#干变	10	800	640	640
9221	淮安区	PMS_淮城新淮中花园5#箱变	10	630	504	504
9222	淮安区	PMS_122176配变（茭陵章桥一组	10	200	0	0
9223	淮安区	PMS_122178配变（茭陵章桥四	10	200	0	0
9224	淮安区	PMS_金陵名府4#箱变	10	400	320	320
9225	淮安区	金陵名府7#变电所1#干变	10	1000	800	800
9226	淮安区	PMS_金陵名府7#变电所2#干变	10	1000	800	800
9227	淮安区	PMS_金陵名府1#变电所1#干变	10	1000	800	800
9228	淮安区	PMS_明清步行街1#公变	10	500	400	400
9229	淮安区	PMS_明清步行街3#公变	10	500	400	400
9230	淮安区	121191配变（城郊六组）	10	400	320	320
9231	淮安区	PMS_易郡龙腾4#配电室15#配电变	10	800	640	640
9232	淮安区	新安小学	10	500	400	400
9233	淮安区	PMS_淮城清华苑3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9234	淮安区	PMS_淮城清华苑2#箱变	10	630	504	504
9235	淮安区	126141配变（新王三组）	10	400	293	293
9236	淮安区	T36152配变（建淮孙赵徐庄）	10	400	0	0
9237	淮安区	114295配变（流均二桥村部南）	10	200	145	145
9238	淮安区	PMS_T3177配变（建淮鹅钱立）	10	400	0	0
9239	淮安区	T6666配变（建淮砖桥中心）	10	400	107	107
9240	淮安区	高港二期6号配电变压器	10	800	640	640
9241	淮安区	佳和名苑1-2号配电房10号变压器	10	1000	800	800
9242	淮安区	PMS_C04263配变（孙杨杜庄）	10	400	320	320
9243	淮安区	C04253配变（苗庄朱庄西）	10	200	160	160
9244	淮安区	C04257配变（孙杨后张东）	10	100	80	80
9245	淮安区	PMS_C04254配变（孙杨前张东）	10	200	144	144
9246	淮安区	PMS_115215配变（上河翟兴）	10	315	252	252
9247	淮安区	PMS_S4675配变（白马湖二十四）	10	200	0	0
9248	淮安区	淮城清华苑4#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9249	淮安区	淮城清华苑5#箱变	10	800	640	640
9250	淮安区	PMS_淮城书香门第1#箱变01#变	10	400	320	320
9251	淮安区	PMS_淮城清华苑7#箱变	10	630	504	504
9252	淮安区	PMS_淮城书香门第1#箱变02#变	10	400	320	320
9253	淮安区	学府壹号商业中心1号变	10	800	640	640
9254	淮安区	PMS_亿源国际花园小区2#配电室	10	800	640	640
9255	淮安区	PMS_亿源国际花园小区2#配电室	10	800	640	640
9256	淮安区	御景城南区一期开关站2#变压器	10	800	640	640
9257	淮安区	PMS_115221配变（上河五洞马庄	10	315	96	96
9258	淮安区	D64233配变（上河茆桥何田）	10	315	188	188
9259	淮安区	PMS_11363配变（博里马桥五	10	400	272	272
9260	淮安区	D63229配变（上河申大兴东）	10	315	98	98
9261	淮安区	金厦学府12#变	10	800	640	640
9262	淮安区	中海九樾1-2#配电房10#变压器	10	800	640	640
9263	淮安区	S45114配变（白马湖二十一队大	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9264	淮安区	楚州印3号配电室 12号变压器	10	800	640	640
9265	淮安区	富升园小区5#变 压器	10	800	640	640
9266	淮安区	PMS_115401配变 （车桥张陈	10	200	145	145
9267	淮安区	S6237配变（白马 湖五队后东）	10	200	0	0
9268	淮安区	S6313配变（白马 湖六队前东）	10	200	0	0
9269	淮安区	西城花园三期北 区8#变压器	10	800	640	640
9270	淮安区	Y83101配变（施 河侯庄加油站）	10	400	320	320
9271	淮安区	PMS_114108配变 （钦工马堡六	10	400	0	0
9272	淮安区	PMS_Y7634配变 （施河朱河二	10	400	288	288
9273	淮安区	PMS_113160配变 （钦工紫码五	10	400	0	0
9274	淮安区	面粉厂配变	10	400	320	320
9275	淮安区	114261配变（钦 工支夏三组）	10	400	0	0
9276	淮安区	云荷雅居1#开关 站3#变压器	10	800	640	640
9277	淮安区	新区花园四期1号 开关站4号变压器	10	800	640	640
9278	淮安区	学府壹号二期3号 变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9279	淮安区	金厦学府14#变	10	800	640	640
9280	淮安区	钦工腾飞小区3号 变压器	10	630	0	0
9281	淮安区	东望府1#开关站 1#变压器	10	800	640	640
9282	淮安区	PMS_Y96114配变 （施河鲁赵赵	10	400	252	252
9283	淮安区	恒大针织厂	10	400	257	257
9284	淮安区	PMS_Y7638配变 （施河小施三	10	400	301	301
9285	淮安区	新城市广场3号开 关站3号变压器	10	800	640	640
9286	淮安区	PMS_Y6148配变 （施河邓舍村	10	400	212	212
9287	淮安区	S4683配变（白马 湖三渔场西）	10	400	0	0
9288	淮安区	PMS_112148配变 （车桥受河十一	10	400	300	300
9289	淮安区	PMS_111139配变 （车桥金陈村陈	10	400	181	181
9290	淮安区	佳和名苑1-1开关 站3号配电变压器	10	800	640	640
9291	淮安区	11133配变（博里 陶舍东）	10	400	296	296
9292	淮安区	文锦城4期2#配变	10	630	504	504
9293	淮安区	夯轮寺巷北公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9294	淮安区	杜康花苑3#配电房9#变压器	10	800	640	640
9295	淮安区	海棠广场三期8号变压器	10	800	640	640
9296	淮安区	东城花园二期1-1#变电所5#变压器	10	800	640	640
9297	淮安区	Q4186配变（季桥公路站）	10	400	311	311
9298	淮安区	车桥富康花园2#公变	10	1000	800	800
9299	淮安区	新区花园四期2号配电房9号变压器	10	800	640	640
9300	淮安区	111126配变（车桥大兴村二组）	10	400	200	200
9301	淮安区	文府佳苑1-3号变电所13号变压器	10	800	640	640
9302	淮安区	PMS_111245配变（车桥大兴村三）	10	400	235	235
9303	淮安区	118102配变（车桥肖舍村村部）	10	400	282	282
9304	淮安区	118103配变（车桥肖舍村中桥）	10	400	164	164
9305	淮安区	118222配变(车桥丰年村中心街变)	10	400	320	320
9306	淮安区	清和园1-1号配电房5号变压器	10	800	640	640
9307	淮安区	御景城南区4号配电房17号变压器	10	800	574	574
9308	淮安区	清安圩公变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9309	淮安区	萧湖箱变	10	630	504	504
9310	淮安区	运东菜场	10	400	302	302
9311	淮安区	翔宇海棠三期2号 变压器	10	800	640	640
9312	淮安区	瑞华府1#变压器	10	800	640	640
9313	淮安区	122167配变（茭 陵章洼五组）	10	400	0	0
9314	淮安区	PMS_建淮城南一 号6号配电变压器	10	630	0	0
9315	淮安区	113238配变（茭 陵东荡渔场）	10	400	0	0
9316	淮安区	吴承恩停车场	10	400	320	320
9317	淮安区	PMS_115293配变 （车桥吕舍村五	10	400	276	276
9318	淮安区	PMS_113095配变 （钦工贾庄一	10	400	0	0
9319	淮安区	PMS_S45107配变 （白马湖二十队	10	200	160	160
9320	淮安区	仇桥工业园区1	10	400	320	320
9321	淮安区	PMS_建淮水岸新 城2号配电变压器	10	1000	0	0
9322	淮安区	PMS_建淮水岸新 城4号配电变压器	10	1000	0	0
9323	淮安区	瑞华府10#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9324	淮安区	D64237配变（上河徐甸东里西）	10	315	196	196
9325	淮安区	新城东公变	10	400	320	320
9326	淮安区	Y74182配变(泾口蒋桥邮局)	10	200	108	108
9327	淮安区	11137配变（博里新民南）	10	400	320	320
9328	淮安区	PMS_117217配变（上河文化站）	10	315	233	233
9329	淮安区	PMS_12117配变（淮城紫藤陈	10	400	310	310
9330	淮安区	D74219配变（上河谭庄河圩）	10	315	0	0
9331	淮安区	PMS_115236配变（上河淮运柏庄	10	315	130	130
9332	淮安区	T11238配变（钦工府前路）	10	400	0	0
9333	淮安区	建淮水岸新城8号 配电变压器	10	630	0	0
9334	淮安区	PMS_111136配变（车桥夏庄汤庄）	10	200	71	71
9335	淮安区	111320配变（车桥赵阳村桂西）	10	400	304	304
9336	淮安区	111131配变（车桥赵阳李庄）	10	200	160	160
9337	淮安区	117175配变（车南村桥头变）	10	200	160	160
9338	淮安区	111229配变（马甸文兴）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9339	淮安区	T65231配变（马甸东风东）	10	100	18	18
9340	淮安区	T65230配变（马甸马西东）	10	400	231	231
9341	淮安区	楚州印3号配电室9号变压器	10	800	640	640
9342	淮安区	学府壹号二期6号变压器	10	800	640	640
9343	淮安区	112269配变（陈仲四组）	10	400	0	0
9344	淮安区	沙口小区4#变压器	10	800	0	0
9345	淮安区	D63207配变（上河团结）	10	315	243	243
9346	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室10#变压器	10	800	640	640
9347	淮安区	金厦学府3#变	10	800	640	640
9348	淮安区	D64222配变（上河九甸红星）	10	315	204	204
9349	淮安区	D86224配变（上河大姚圩东）	10	315	0	0
9350	淮安区	S2194配变（复兴大叶三组）	10	400	0	0
9351	淮安区	PMS_117226配变（上河前杨张东）	10	315	208	208
9352	淮安区	D86223配变（上河高北卞西西）	10	315	0	0
9353	淮安区	PMS_12304配变（博里前荡七	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9354	淮安区	PMS_12305配变（博里前荡四	10	400	220	220
9355	淮安区	D86225配变（上河大姚大李）	10	315	0	0
9356	淮安区	11306配变（博里陶桥十一组）	10	400	184	184
9357	淮安区	富升园小区6#变压器	10	800	640	640
9358	淮安区	Q51236配变（钦工大赵二组）	10	200	117	117
9359	淮安区	三庄佳苑4号变	10	800	640	640
9360	淮安区	PMS_115195配变（上河五洞二堡	10	315	252	252
9361	淮安区	D64201配变（上河茆桥民庄）	10	315	190	190
9362	淮安区	PMS_115194配变上河五洞四洞西	10	315	252	252
9363	淮安区	PMS_115196配变（上河五洞二庄	10	315	202	202
9364	淮安区	D86213配变（上河高北薛庄）	10	315	0	0
9365	淮安区	PMS_117228配变（上河申大吴兴）	10	315	230	230
9366	淮安区	PMS_117218配变（上河谭庄谭庄	10	315	252	252
9367	淮安区	站前新村南区1-1配电房6#干变	10	630	504	504
9368	淮安区	新城市广场3-1配电房8号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9369	淮安区	C12275配变（育才路北）	10	400	320	320
9370	淮安区	PMS_S6253配变（白马湖一队前	10	200	0	0
9371	淮安区	新区花园四期2号配电房10号变压	10	800	640	640
9372	淮安区	新城市广场3-1配电房5号变压器	10	800	640	640
9373	淮安区	PMS_Y7631配变（施河楚宝路）	10	400	320	320
9374	淮安区	PMS_11203配变（博里鲍庄五	10	400	279	279
9375	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所7#主变	10	1000	800	800
9376	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所8#主变	10	1000	800	800
9377	淮安区	PMS_Y75239配变（施河陆河闸	10	400	320	320
9378	淮安区	PMS_11674配变（席桥秦庄一组	10	100	0	0
9379	淮安区	PMS_115235配变（上河五洞五洞）	10	315	252	252
9380	淮安区	PMS_12307配变（博里杨舍三	10	400	216	216
9381	淮安区	PMS_11361配变（博里杨舍四	10	400	228	228
9382	淮安区	112285配变（仇桥新墩三组）	10	400	265	265
9383	淮安区	PMS_Y83198配变（施河侯庄六	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9384	淮安区	PMS_112259配变 （仇桥三门新建	10	400	320	320
9385	淮安区	PMS_11313配变 （博里马桥二	10	400	290	290
9386	淮安区	PMS_11256配变 （仇桥医院东）	10	400	320	320
9387	淮安区	PMS_御景星城9号 配变	10	800	640	640
9388	淮安区	D74231配变(上河 丁舍沟东)	10	315	0	0
9389	淮安区	113271配变（复 兴拥军路）	10	400	0	0
9390	淮安区	11672配变（席桥 秦庄二组东）	10	400	0	0
9391	淮安区	高公桥配变	10	400	320	320
9392	淮安区	D63241上河社区3 号箱变	10	630	504	504
9393	淮安区	PMS_117210配变 (上河前杨陶庄)	10	315	211	211
9394	淮安区	D64238配变（上 河徐甸因庄）	10	315	75	75
9395	淮安区	117220配变(上河 申大赵庄)	10	100	80	80
9396	淮安区	PMS_S6224配变 （白马湖邵集南	10	200	0	0
9397	淮安区	121102配变（城 郊二组北）	10	400	320	320
9398	淮安区	海棠广场三期6号 变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9399	淮安区	亚特蓝郡三期3号 配电变压器	10	630	504	504
9400	淮安区	112173配变（席 桥工业园）	10	400	320	320
9401	淮安区	PMS_115318配变 （仇桥高仇十五	10	400	320	320
9402	淮安区	PMS_111264配变 （仇桥长东余	10	400	320	320
9403	淮安区	PMS_淮城书香门 第2#箱变01#变	10	400	320	320
9404	淮安区	PMS_淮城书香门 第3#箱变01#变	10	630	504	504
9405	淮安区	PMS_淮城书香门 第3#箱变02#变	10	630	504	504
9406	淮安区	PMS_淮城书香门 第4#箱变01#变	10	630	504	504
9407	淮安区	PMS_淮城书香门 第4#箱变02#变	10	630	504	504
9408	淮安区	PMS_淮城清华苑 1#箱变	10	630	504	504
9409	淮安区	PMS_淮城书香门 第1#配电所01#干	10	1000	800	800
9410	淮安区	PMS_淮城书香门 第1#配电所02#干	10	1000	800	800
9411	淮安区	PMS_淮城清华苑 6#箱变	10	630	504	504
9412	淮安区	中南珺悦1-3#配 电房12#变压器	10	630	504	504
9413	淮安区	112302配变（仇 桥姜侍三组）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9414	淮安区	PMS_112286配变 （仇桥新墩村部	10	400	320	320
9415	淮安区	PMS_S6225配变 （白马湖邵集	10	200	0	0
9416	淮安区	学府壹号商业中 心2号变	10	800	640	640
9417	淮安区	御景城南区4号配 电房18号变压器	10	800	640	640
9418	淮安区	PMS_易郡龙腾4# 配电室16#配电变	10	800	640	640
9419	淮安区	沙口小区1#变压 器	10	800	640	640
9420	淮安区	PMS_115291配变 （仇桥南徐后徐	10	400	271	271
9421	淮安区	PMS_115309配变 （仇桥高仇仇	10	400	320	320
9422	淮安区	111270配变（仇 桥倪桥四组南）	10	200	116	116
9423	淮安区	PMS_115280配变 （仇桥东南组）	10	400	259	259
9424	淮安区	淮城公园余林综 合变	10	400	320	320
9425	淮安区	114276配变（仇 桥北涧秦桥）	10	400	290	290
9426	淮安区	石榴玉兰湾1#开 关站4#变压器	10	800	640	640
9427	淮安区	PMS_112330配变 （仇桥苏庄八	10	400	278	278
9428	淮安区	PMS_111304配变 （仇桥金庄胜利	10	400	193	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9429	淮安区	红庄佳苑3#变	10	630	504	504
9430	淮安区	117156配变（席桥谢荡一组东）	10	100	0	0
9431	淮安区	PMS_穿运九组东	10	400	320	320
9432	淮安区	PMS_112282配变（仇桥新墩五组	10	400	320	320
9433	淮安区	PMS_112267配变（仇桥史桥袁	10	400	320	320
9434	淮安区	11162配变（仇桥倪桥中）	10	400	224	224
9435	淮安区	PMS_112284配变（仇桥新庄六	10	400	299	299
9436	淮安区	PMS_114275配变（仇桥北涧黎明	10	200	141	141
9437	淮安区	112324配变（仇桥前李杜东）	10	400	219	219
9438	淮安区	PMS_112323配变（仇桥南涧南	10	400	286	286
9439	淮安区	PMS_114333配变（仇桥晶墩四	10	400	303	303
9440	淮安区	114274配变（仇桥高桥北西）	10	400	303	303
9441	淮安区	PMS_115331配变（仇桥南徐新	10	400	299	299
9442	淮安区	PMS_115292配变（仇桥南徐小李	10	400	320	320
9443	淮安区	建淮水岸新城19号配电变压器	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9444	淮安区	御庭园4#配电室 7#干变	10	800	640	640
9445	淮安区	御庭园4#配电室 8#干变	10	800	640	640
9446	淮安区	PMS_115320配变 （仇桥南徐小蒋	10	400	254	254
9447	淮安区	PMS_114289配变 （仇桥晶墩九组	10	400	269	269
9448	淮安区	PMS_115297配变 （仇桥水晶前进	10	400	320	320
9449	淮安区	114295配变（仇 桥晶墩八组）	10	400	217	217
9450	淮安区	PMS_115321配变 （仇桥高仇俸	10	200	128	128
9451	淮安区	114277配变（仇 桥高桥新桥）	10	400	212	212
9452	淮安区	PMS_115288配变 （仇桥新生）	10	400	283	283
9453	淮安区	西城花园二期1- 1#配电房8号干变	10	800	640	640
9454	淮安区	PMS_115314配变 （仇桥小庄配	10	200	160	160
9455	淮安区	115315配变（仇 桥高仇十三组）	10	400	284	284
9456	淮安区	114273配变（仇 桥北涧小周）	10	400	307	307
9457	淮安区	PMS_113325配变 （仇桥矿泉水厂	10	400	320	320
9458	淮安区	PMS_115317配变 （仇桥高仇九	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9459	淮安区	112299配变（仇桥姜侍一组）	10	200	147	147
9460	淮安区	PMS_112294配变（仇桥徐黄新	10	400	312	312
9461	淮安区	PMS_淮城公园公园组综合变	10	400	320	320
9462	淮安区	114290配变（仇桥水晶胜利三	10	160	113	113
9463	淮安区	PMS_115311配变（仇桥东荡配	10	400	304	304
9464	淮安区	PMS_115316配变（仇桥高仇八	10	400	320	320
9465	淮安区	PMS_115296配变（仇桥南徐猪	10	100	80	80
9466	淮安区	PMS_111269配变（仇桥倪桥十二	10	400	320	320
9467	淮安区	114279配变（仇桥水产中2）	10	100	80	80
9468	淮安区	115313配变（仇桥高仇六组）	10	400	218	218
9469	淮安区	114278配变（仇桥南庄唐桥）	10	400	320	320
9470	淮安区	PMS_114332配变（仇桥东风二支	10	400	320	320
9471	淮安区	PMS_112308配变（仇桥金庄陈东	10	400	320	320
9472	淮安区	PMS_115310配变（仇桥高仇二	10	400	288	288
9473	淮安区	Q81233配变（南闸泾河工业园）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9474	淮安区	肖庄南公变	10	400	250	250
9475	淮安区	PMS_肖庄中公变	10	400	284	284
9476	淮安区	PMS_钓鱼台公变	10	200	160	160
9477	淮安区	华亭小学公变	10	400	320	320
9478	淮安区	PMS_大吊桥公变	10	400	302	302
9479	淮安区	PMS_S4599配变 （白马湖十八	10	200	0	0
9480	淮安区	PMS_府学街公变	10	400	320	320
9481	淮安区	PMS_赵单西公变	10	400	301	301
9482	淮安区	台山寺公变	10	400	320	320
9483	淮安区	富升园小区11#变 压器	10	800	640	640
9484	淮安区	PMS_穿运九组公 变	10	200	160	160
9485	淮安区	PMS_里运河公变	10	400	320	320
9486	淮安区	小校场公变	10	200	160	160
9487	淮安区	PMS_谢庄公变	10	400	320	320
9488	淮安区	饲料厂公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9489	淮安区	PMS_沿河街公变	10	200	149	149
9490	淮安区	新路公变	10	400	264	264
9491	淮安区	肖庄北公变	10	400	268	268
9492	淮安区	PMS_兽医站2#公变	10	400	320	320
9493	淮安区	PMS_刘庄北公变	10	400	288	288
9494	淮安区	PMS_电大路北公变	10	400	320	320
9495	淮安区	PMS_衡洼东街东	10	400	320	320
9496	淮安区	PMS_报社宿舍（新）公变	10	200	160	160
9497	淮安区	医院宿舍公变	10	400	320	320
9498	淮安区	PMS_城南九组公变	10	200	118	118
9499	淮安区	PMS_大吊桥西公变	10	400	233	233
9500	淮安区	PMS_名都花园公变	10	400	320	320
9501	淮安区	PMS_化肥厂公变	10	400	320	320
9502	淮安区	PMS_穿运二组公变	10	400	281	281
9503	淮安区	PMS_马尾巷公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9504	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房5号变压	10	800	640	640
9505	淮安区	PMS_御庭园二期2#配电所3#配电	10	800	640	640
9506	淮安区	PMS_御庭园二期2#配电所4#配电	10	800	640	640
9507	淮安区	Q80233配变（南闸黄埔童庄南）	10	200	0	0
9508	淮安区	PMS_S6251配变（白马湖一队前	10	200	0	0
9509	淮安区	西城花园小区一期1#开关站1#配	10	800	640	640
9510	淮安区	西城花园小区一期1#开关站2#配	10	800	640	640
9511	淮安区	西城花园小区一期1#开关站4#配	10	800	640	640
9512	淮安区	西城花园小区一期1#开关站3#配	10	800	640	640
9513	淮安区	112328配变（仇桥刘庄二组）	10	200	122	122
9514	淮安区	PMS_淮城乌沙蒋庄综合变	10	400	320	320
9515	淮安区	PMS_114326配变（仇桥红旗二	10	400	295	295
9516	淮安区	112298配变（仇桥苏庄十组）	10	200	160	160
9517	淮安区	PMS_西城花园小区一期1#配电房5	10	800	640	640
9518	淮安区	PMS_西城花园小区一期1#配电房6	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9519	淮安区	PMS_111301配变 （仇桥贺坝村	10	400	320	320
9520	淮安区	PMS_西城花园小 区一期1#配电房7	10	800	640	640
9521	淮安区	PMS_西城花园小 区一期1#配电房8	10	800	640	640
9522	淮安区	PMS_111268配变 （仇桥长东组）	10	400	320	320
9523	淮安区	PMS_111265配变 （仇桥三里八	10	400	74	74
9524	淮安区	PMS_111260配变 （仇桥三里四	10	400	320	320
9525	淮安区	海棠序6#变压器	10	800	640	640
9526	淮安区	PMS_112287配变 （仇桥新墩九组	10	400	312	312
9527	淮安区	PMS_中行宿舍公 变	10	400	320	320
9528	淮安区	112293配变（仇 桥徐黄新建西）	10	200	160	160
9529	淮安区	PMS_111307配变 （仇桥金庄中心	10	400	276	276
9530	淮安区	111263配变（仇 桥长沙薛庄）	10	400	320	320
9531	淮安区	PMS_112303配变 （仇桥杜庄二	10	400	283	283
9532	淮安区	111306配变（仇 桥金庄万元组）	10	400	320	320
9533	淮安区	席桥高铁庄园3# 干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9534	淮安区	PMS_S6301配变（白马湖十三队	10	200	0	0
9535	淮安区	PMS_段庄公变	10	400	279	279
9536	淮安区	刘庄公变	10	400	320	320
9537	淮安区	116193配变（南闸中南南庄）	10	200	136	136
9538	淮安区	116168配变（南闸周马四组）	10	400	206	206
9539	淮安区	S85172配变（苏嘴汤庄十组）	10	100	0	0
9540	淮安区	S85176配变（苏嘴汤庄四组）	10	200	0	0
9541	淮安区	S85200配变（苏嘴杨河后庄）	10	400	0	0
9542	淮安区	11299配变（复兴裴联中）	10	400	0	0
9543	淮安区	11272配变（马甸冯庄）	10	100	0	0
9544	淮安区	T65100配变（马甸东风）	10	200	30	30
9545	淮安区	D73104配变（马甸邱永）	10	200	0	0
9546	淮安区	11292配变（马甸黄庄）	10	100	0	0
9547	淮安区	D73133配变（马甸韩西南）	10	200	0	0
9548	淮安区	PMS_111199配变（仇桥织代厂	10	200	89	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9549	淮安区	T65151配变（马甸谭庄）	10	200	130	130
9550	淮安区	D73197配变（马甸邱永南）	10	100	0	0
9551	淮安区	114144配变（马甸贡兴）	10	200	115	115
9552	淮安区	114142配变（马甸祁庄东）	10	200	160	160
9553	淮安区	11491配变（马甸南刘）	10	200	0	0
9554	淮安区	114131配变（马甸范东）	10	200	81	81
9555	淮安区	11479配变（马甸孙东）	10	200	125	125
9556	淮安区	Z12146配变（溪河灯胡八组）	10	400	275	275
9557	淮安区	PMS_116140配变（平桥市场）	10	400	304	304
9558	淮安区	PMS_Q70197配变（宋集西高二）	10	400	0	0
9559	淮安区	PMS_111194配变（宋集董尹五）	10	200	0	0
9560	淮安区	Q50195配变（宋集后营小闸南）	10	200	130	130
9561	淮安区	11681配变（席桥原种一队）	10	200	0	0
9562	淮安区	11683配变（席桥原种小学）	10	200	0	0
9563	淮安区	11684配变（席桥原种三组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9564	淮安区	D64157配变（上河太后西李）	10	200	137	137
9565	淮安区	D64158配变（上河太后大柏）	10	200	50	50
9566	淮安区	111190配变（马甸太后）	10	100	41	41
9567	淮安区	11163配变（马甸杜庄）	10	200	92	92
9568	淮安区	111189配变（马甸邵庄）	10	200	132	132
9569	淮安区	T3269配变（马甸新河）	10	200	0	0
9570	淮安区	S2150配变（复兴任舍西(单)）	10	200	0	0
9571	淮安区	T4282配变圣庄村（三堡圣庄北）	10	400	0	0
9572	淮安区	T42141配变沙庄村（三堡仙洲园	10	200	0	0
9573	淮安区	T42136配变沙口村（三堡乡直东	10	200	0	0
9574	淮安区	T54109配变沙口村（三堡沙口	10	160	0	0
9575	淮安区	T42118配变圣庄村（三堡圣庄	10	200	0	0
9576	淮安区	T5470配变韩码村（三堡韩码北）	10	160	86	86
9577	淮安区	T4257配变沙庄村（三堡沙庄西）	10	100	0	0
9578	淮安区	S2159配变（复兴大李八大家）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9579	淮安区	中海九樾1-1#配电室7#变压器	10	800	640	640
9580	淮安区	PMS_欣明文锦城B区1#配电室3#配	10	1000	800	800
9581	淮安区	PMS_欣明文锦城B区1#配电室4#配	10	1000	800	800
9582	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室6#配电变	10	1000	800	800
9583	淮安区	PMS_欣明文锦城B区1#配电室5#配	10	1000	800	800
9584	淮安区	T32192配变（马甸后黄庄）	10	200	0	0
9585	淮安区	PMS_T32186配变（马甸小于）	10	400	0	0
9586	淮安区	112180配变（马甸郭金南）	10	400	0	0
9587	淮安区	111152配变（马甸发茂街）	10	400	320	320
9588	淮安区	111165配变（马甸小马庄）	10	400	279	279
9589	淮安区	112185配变（马甸郭庄）	10	160	0	0
9590	淮安区	城东经十四路仓库	10	200	160	160
9591	淮安区	谢庄社区1#配变	10	800	0	0
9592	淮安区	义乌商住楼3号变	10	630	504	504
9593	淮安区	PMS_U02081张巷九组	10	400	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9594	淮安区	中南珺悦1-2#配电房5#变压器	10	630	504	504
9595	淮安区	PMS_S6241配变（白马湖四队西	10	200	0	0
9596	淮安区	华西路3#箱变	10	400	320	320
9597	淮安区	翔宇小区8#公变2	10	400	320	320
9598	淮安区	121100配变（村部西配变）	10	400	320	320
9599	淮安区	新区花园四期3号配电房11号变压	10	800	640	640
9600	淮安区	Q50191配变（宋集乡直西南）	10	400	193	193
9601	淮安区	Q61192配变（宋集尹庄八组）	10	200	160	160
9602	淮安区	PMS_112117配变（马甸二堡村）	10	400	0	0
9603	淮安区	11256配变（马甸帅庄）	10	400	0	0
9604	淮安区	11255配变（马甸西李）	10	200	0	0
9605	淮安区	11254配变（马甸徐庄）	10	400	0	0
9606	淮安区	11253配变（马甸宗庄）	10	400	0	0
9607	淮安区	PMS_112184配变（马甸曹庄）	10	400	0	0
9608	淮安区	Q70193配变（宋集三里韩庄南）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9609	淮安区	Y96107配变（施河鲁赵占庄）	10	100	80	80
9610	淮安区	Y96110配变（施河鲁赵刘庄）	10	100	18	18
9611	淮安区	PMS_117149配变（.上河谭庄兴东）	10	400	289	289
9612	淮安区	D74152配变（上河前任郭庄）	10	400	0	0
9613	淮安区	D74151配变（上河丁舍鲍庄）	10	200	0	0
9614	淮安区	Q70200配变（宋集土城一组）	10	200	0	0
9615	淮安区	Q70201配变（宋集土城二组）	10	100	0	0
9616	淮安区	PMS_113153配变（茭陵邵葛八）	10	200	0	0
9617	淮安区	11294配变（马甸陈庄）	10	100	0	0
9618	淮安区	PMS_112203配变（宋集园艺三队）	10	200	0	0
9619	淮安区	112204配变（园艺三队北）	10	200	0	0
9620	淮安区	116194配变（南闸中南张庄）	10	400	320	320
9621	淮安区	PMS_亚特蓝郡5#变压器	10	800	640	640
9622	淮安区	PMS_亚特蓝郡6#变压器	10	800	640	640
9623	淮安区	PMS_112252配变（仇桥史桥河）	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9624	淮安区	112253配变（仇桥苏庄北东）	10	160	128	128
9625	淮安区	PMS_淮城阳光现代城2#变电所004	10	630	504	504
9626	淮安区	PMS_113094配变（钦工贾庄五	10	400	0	0
9627	淮安区	PMS_11373配变（茭陵东荡北）	10	400	0	0
9628	淮安区	T54247配变沙口村（三堡沙口四	10	400	305	305
9629	淮安区	12215配变（博里王庄十组）	10	400	241	241
9630	淮安区	席桥广州路安置小区1号配变	10	800	640	640
9631	淮安区	席桥广州路安置小区2号配变	10	800	640	640
9632	淮安区	苏果超市南公变	10	400	320	320
9633	淮安区	PMS_117156配变（南闸南闸陶	10	400	189	189
9634	淮安区	PMS_121207配变（泾口官渡十一	10	400	320	320
9635	淮安区	PMS_113113配变（复兴镇区东）	10	400	0	0
9636	淮安区	11362配变（复兴贾新小区）	10	400	0	0
9637	淮安区	PMS_S2165配变（复兴任舍五支	10	400	0	0
9638	淮安区	115173配变（林集联盟四组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9639	淮安区	PMS_113138配变（林集袁庄村	10	400	258	258
9640	淮安区	D86144配变（上河大姚楼庄）	10	400	0	0
9641	淮安区	D7488配变（上河丁舍杨庄）	10	400	0	0
9642	淮安区	S4376配变（林集王码北）	10	400	0	0
9643	淮安区	Q9257配变（林集牛路东）	10	200	150	150
9644	淮安区	S83242配变（顺河双灯吴庄）	10	400	0	0
9645	淮安区	PMS_112155配变（顺河何桥供销	10	400	0	0
9646	淮安区	112216配变（季桥车路七组）	10	400	124	124
9647	淮安区	PMS_S81217配变（季桥小湾十	10	400	0	0
9648	淮安区	111243配变（流均沿荡十二组）	10	400	309	309
9649	淮安区	PMS_如意里3#配电所13#变	10	1000	800	800
9650	淮安区	PMS_如意里3#配电所14#变	10	800	640	640
9651	淮安区	PMS_如意里3#配电所16#变	10	1000	800	800
9652	淮安区	PMS_S43113配变（林集李庄董	10	200	0	0
9653	淮安区	PMS_御水天城1#配电所001	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9654	淮安区	PMS_御水天城1# 配电所002	10	800	640	640
9655	淮安区	PMS_Q4354配变 （刘伶前庄）	10	400	235	235
9656	淮安区	U1413配变（蒋南 一组北）	10	400	223	223
9657	淮安区	PMS_113191配变 （季桥东城家园	10	630	504	504
9658	淮安区	111115配变（林 集草张一组）	10	100	80	80
9659	淮安区	PMS_113119配变 （林集袁庄十	10	400	306	306
9660	淮安区	113106配变（林 集东南）	10	400	320	320
9661	淮安区	PMS_112251配变 （仇桥刘庄三	10	200	40	40
9662	淮安区	PMS_清晏花园1# 变电所1#干变	10	630	504	504
9663	淮安区	PMS_清晏花园1# 变电所2#干变	10	630	504	504
9664	淮安区	Q9261配变（林集 丁码中）	10	400	294	294
9665	淮安区	PMS_115145配变 （林集利民六	10	400	284	284
9666	淮安区	T65227配变（马 甸盖庄）	10	100	31	31
9667	淮安区	T65228配变（马 甸李甲西）	10	200	64	64
9668	淮安区	PMS_钦工钦贸小 区1号配电所1号	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9669	淮安区	PMS_钦工钦贸小区1号配电所2号	10	800	0	0
9670	淮安区	大广福寺公变	10	400	320	320
9671	淮安区	PMS_电大路中配变	10	400	320	320
9672	淮安区	PMS_卫巷配变	10	400	320	320
9673	淮安区	PMS_113183配变（林集袁庄七	10	100	59	59
9674	淮安区	11490配变（流均二桥后王）	10	400	294	294
9675	淮安区	D64182配变（上河太后余庄）	10	400	260	260
9676	淮安区	D64181配变（上河茆桥小东）	10	400	320	320
9677	淮安区	D64183配变（上河太后张西）	10	400	320	320
9678	淮安区	D64184配变（上河太后韩庄）	10	400	225	225
9679	淮安区	122118配变（淮城河北十四组）	10	400	320	320
9680	淮安区	PMS_Y83183配变（施河葛庄宋	10	200	67	67
9681	淮安区	S9304配变（顺河三堡六组）	10	200	0	0
9682	淮安区	T36161配变（建淮许王许王）	10	200	0	0
9683	淮安区	PMS_淮城都市花园D区5#箱变008	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9684	淮安区	淮城都市花园D区4#箱变009	10	800	640	640
9685	淮安区	PMS_淮城都市花园D区1#箱变010	10	630	504	504
9686	淮安区	PMS_淮城都市花园D区2#箱变011	10	630	504	504
9687	淮安区	PMS_淮城都市花园D区3#箱变012	10	630	504	504
9688	淮安区	PMS_11599配变（顺河三合北庄	10	200	0	0
9689	淮安区	114167配变（钦工前谷六组南）	10	200	0	0
9690	淮安区	S83232配变（顺河路荡中层北）	10	200	0	0
9691	淮安区	Q52175配变（茭陵果园八组）	10	100	12	12
9692	淮安区	美佳房产	10	1000	800	800
9693	淮安区	PMS_淮城都市花园C区1#配电所1#	10	1000	800	800
9694	淮安区	PMS_淮城都市花园C区1#配电所2#	10	1000	800	800
9695	淮安区	112143配变（顺河官路南）	10	200	0	0
9696	淮安区	T11192配变(钦工园区)	10	400	0	0
9697	淮安区	海事处公变	10	630	504	504
9698	淮安区	PMS_淮城华夏1#变电所1#干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9699	淮安区	PMS_淮城华夏1#变电所2#干变	10	800	640	640
9700	淮安区	S83225配变（顺河灯刘一组）	10	200	0	0
9701	淮安区	S9433配变（顺河蒋姚南南）	10	200	0	0
9702	淮安区	PMS_城东淮上人家2#配电所2#主	10	1000	800	800
9703	淮安区	PMS_城东淮上人家1#箱变1#主变	10	500	400	400
9704	淮安区	PMS_淮城都市花园C区2#配电所	10	1000	800	800
9705	淮安区	PMS_淮城都市花园C区2#配电所	10	1000	800	800
9706	淮安区	PMS_淮城都市花园D区1#配电所1#	10	1000	800	800
9707	淮安区	PMS_淮城都市花园D区1#配电所2#	10	1000	800	800
9708	淮安区	Z1511配变（溪河韩刘二组）	10	200	138	138
9709	淮安区	PMS_115121配变（顺河张李北）	10	100	0	0
9710	淮安区	淮城都市花园1#箱变001	10	800	640	640
9711	淮安区	PMS_淮城都市花园2#箱变002	10	630	504	504
9712	淮安区	PMS_淮城都市花园3#箱变003	10	630	504	504
9713	淮安区	淮城都市花园4#箱变004	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9714	淮安区	淮城都市花园5#箱变005	10	630	504	504
9715	淮安区	淮城都市花园6#箱变006	10	800	640	640
9716	淮安区	PMS_淮城都市花园D区6#箱变007	10	630	504	504
9717	淮安区	PMS_城东新区花苑1#箱变01#主变	10	400	320	320
9718	淮安区	PMS_城东新区花苑2#箱变	10	400	320	320
9719	淮安区	PMS_城东新区花苑3#箱变	10	400	320	320
9720	淮安区	PMS_城东新区花苑4#箱变	10	400	320	320
9721	淮安区	PMS_城东龙光小区1#箱变	10	500	400	400
9722	淮安区	PMS_城东龙光小区2#箱变005	10	500	400	400
9723	淮安区	PMS_城东龙光小区3#箱变	10	500	400	400
9724	淮安区	PMS_城东龙光小区4#箱变	10	500	400	400
9725	淮安区	PMS_城东龙光小区7#箱变	10	630	504	504
9726	淮安区	PMS_城东龙光小区6#箱变	10	630	504	504
9727	淮安区	PMS_城东龙光小区5#箱变	10	630	504	504
9728	淮安区	PMS_11408配变（博里王庄一	10	400	220	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9729	淮安区	PMS_城东东方康桥3#开闭所1#主	10	1000	800	800
9730	淮安区	114187配变（钦工后程二组）	10	400	0	0
9731	淮安区	PMS_T1051配变（钦工供电所）	10	400	0	0
9732	淮安区	T10127配变（钦工医院）	10	200	0	0
9733	淮安区	PMS_T10133配变（钦工药站）	10	400	0	0
9734	淮安区	Z12148配变（溪河大车三组）	10	200	89	89
9735	淮安区	Z12147配变（溪河大车二组）	10	200	127	127
9736	淮安区	PMS_Q51237配变（钦工韩庄五组）	10	400	261	261
9737	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站3#变压器	10	800	640	640
9738	淮安区	楚州印3号配电室11号变压器	10	800	640	640
9739	淮安区	11557配变（淮城紫藤赵庄）	10	400	320	320
9740	淮安区	117491车桥北站西综合变	10	200	140	140
9741	淮安区	Y75260配变（施河太平西2#）	10	400	320	320
9742	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房8#变压器	10	800	640	640
9743	淮安区	Y96120配变（施河鲁赵北庄2#）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9744	淮安区	楚州府1-1#配电房7#变压器	10	800	640	640
9745	淮安区	114229配变（钦工马堡四组）	10	200	0	0
9746	淮安区	Q64233配变（茭陵章集一组）	10	200	98	98
9747	淮安区	PMS_S45102配变（白马湖十九队	10	200	0	0
9748	淮安区	Q64232配变（茭陵章集四组东）	10	200	96	96
9749	淮安区	Q64234配变（茭陵章集四组西）	10	200	129	129
9750	淮安区	淮东首府2号变压器	10	500	0	0
9751	淮安区	PMS_Y7626配变（施河施庄五组	10	400	293	293
9752	淮安区	114165配变（流均二桥小区西）	10	200	95	95
9753	淮安区	PMS_114164配变（流均二桥新村	10	400	320	320
9754	淮安区	11207配变（博里鲍庄二组）	10	400	320	320
9755	淮安区	PMS_太平街公变	10	400	320	320
9756	淮安区	PMS_11206配变（博里鲍庄十	10	400	293	293
9757	淮安区	T3181配变（建淮供电所）	10	200	0	0
9758	淮安区	照壁巷公变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9759	淮安区	PMS_明清步行街2#公变	10	500	400	400
9760	淮安区	11230配变（席桥丁圩汪西北）	10	100	43	43
9761	淮安区	S9317配变（顺河艾口西）	10	200	0	0
9762	淮安区	113133配变（茭陵联合小侍）	10	400	0	0
9763	淮安区	113123配变（茭陵联合东）	10	160	0	0
9764	淮安区	PMS_113136配变（茭陵南舍一）	10	200	0	0
9765	淮安区	113126配变（茭陵邵葛一组）	10	200	0	0
9766	淮安区	113134配变（茭陵邵葛中）	10	400	0	0
9767	淮安区	113135配变（茭陵邵葛六组）	10	200	0	0
9768	淮安区	113147配变（茭陵邵葛五组）	10	200	0	0
9769	淮安区	113158配变（茭陵邵葛桥）	10	200	0	0
9770	淮安区	S56116配变（范集张朱九组）	10	200	0	0
9771	淮安区	PMS_12231配变（淮城河北）	10	400	316	316
9772	淮安区	PMS_11307配变（博里王安四）	10	400	201	201
9773	淮安区	PMS_11205配变（博里南头三）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9774	淮安区	Q52139配变（茭陵果园影剧院）	10	160	95	95
9775	淮安区	Q52138配变（茭陵果园三组）	10	200	155	155
9776	淮安区	Q52131配变（茭陵果园一组）	10	200	64	64
9777	淮安区	Q52146配变（茭陵果园四组）	10	200	62	62
9778	淮安区	113132配变（茭陵东高五组）	10	200	0	0
9779	淮安区	PMS_113125配变（茭陵东高一）	10	400	0	0
9780	淮安区	113174配变（茭陵联合西）	10	100	0	0
9781	淮安区	113130配变（茭陵东荡中）	10	200	0	0
9782	淮安区	S2174配变（复兴田桥东咸东）	10	100	0	0
9783	淮安区	Q52152配变（茭陵大胡朱场）	10	200	114	114
9784	淮安区	Q52155配变（茭陵茭陵小区）	10	250	183	183
9785	淮安区	Q52127配变（茭陵敬老院）	10	200	121	121
9786	淮安区	11999配变（流均永兴西）	10	400	24	24
9787	淮安区	113124配变（茭陵联合二组）	10	400	0	0
9788	淮安区	PMS_11684配变（平桥五组）	10	400	216	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9789	淮安区	121158配变（泾口官渡十组）	10	100	80	80
9790	淮安区	PMS_11105配变（博里新民二	10	400	303	303
9791	淮安区	PMS_S19213配变（溪南十一组）	10	200	34	34
9792	淮安区	S19180配变（溪南联中）	10	200	15	15
9793	淮安区	S9442配变（顺河徐荡二组北）	10	160	0	0
9794	淮安区	S9444配变（顺河徐荡六组）	10	200	0	0
9795	淮安区	PMS_111128配变（流均新庄）	10	400	164	164
9796	淮安区	PMS_111147配变（流均小学南）	10	400	271	271
9797	淮安区	PMS_Q41167配变（镇区南）	10	400	311	311
9798	淮安区	PMS_115218配变（仇桥高仇五	10	200	160	160
9799	淮安区	12313配变（博里史荡十三组）	10	400	101	101
9800	淮安区	PMS_11204配变（博里鲍庄十四	10	400	306	306
9801	淮安区	PMS_113190配变（流均赵铺南	10	200	132	132
9802	淮安区	11104配变（博里滨南桥头南）	10	400	320	320
9803	淮安区	Z0439配变（溪河二街北）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9804	淮安区	Z0438配变(溪河二街南)	10	400	312	312
9805	淮安区	118150配变（流均都梁北）	10	200	132	132
9806	淮安区	11533配变（淮城紫藤康马路）	10	400	320	320
9807	淮安区	12230配变（淮城河北十二组）	10	400	320	320
9808	淮安区	PMS_111178配变（流均赵舍北）	10	400	311	311
9809	淮安区	PMS_114159配变（流均前哨东）	10	400	320	320
9810	淮安区	PMS_114168配变（流均中桥十三	10	400	307	307
9811	淮安区	PMS_113184配变（流均前哨新	10	400	227	227
9812	淮安区	11572配变（顺河安乐一组东）	10	160	0	0
9813	淮安区	11570配变（顺河安乐一组北）	10	160	0	0
9814	淮安区	11582配变（顺河大吉水厂）	10	100	0	0
9815	淮安区	PMS_C2164配变（建淮砖桥严	10	200	160	160
9816	淮安区	Z0454配变（溪河朱九兴东）	10	200	112	112
9817	淮安区	Z0445配变（溪河朱九杨庄）	10	100	30	30
9818	淮安区	114167配变（流均中桥十六组）	10	400	189	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9819	淮安区	PMS_114189配变（流均中桥新	10	400	300	300
9820	淮安区	114212配变（流均中桥十七组）	10	200	125	125
9821	淮安区	S21115配变（复兴田桥中咸北）	10	200	0	0
9822	淮安区	119207配变（流均永兴一组）	10	400	162	162
9823	淮安区	119211配变（流均永兴二组）	10	200	160	160
9824	淮安区	119208配变（流均永兴六组）	10	200	160	160
9825	淮安区	114187配变（马甸祁大）	10	100	80	80
9826	淮安区	117190配变（南闸南闸姚庄）	10	200	131	131
9827	淮安区	113150配变（泾口后庄）	10	100	44	44
9828	淮安区	121153配变（泾口葛邵十组）	10	100	65	65
9829	淮安区	PMS_113160配变（泾口新区2号）	10	400	320	320
9830	淮安区	PMS_114141配变（泾口新区）	10	315	252	252
9831	淮安区	PMS_113161配变（泾口新区3号）	10	400	312	312
9832	淮安区	Y73156配变（泾口花巷三组）	10	200	146	146
9833	淮安区	115101配变（顺河三合魏庄东）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9834	淮安区	115105配变（顺河三合殷许东）	10	100	0	0
9835	淮安区	115119配变（顺河张李东）	10	200	0	0
9836	淮安区	11571配变（顺河安乐二里半东）	10	100	0	0
9837	淮安区	11563配变（顺河北场东）	10	200	0	0
9838	淮安区	PMS_S53143配变（范集政府西台）	10	400	0	0
9839	淮安区	PMS_S53187配变（范集周王新）	10	400	0	0
9840	淮安区	116196配变（苏嘴大单四组）	10	100	0	0
9841	淮安区	PMS_116190配变（苏嘴健仪四）	10	200	0	0
9842	淮安区	Y74142配变（泾口陈徐西）	10	100	80	80
9843	淮安区	Y74162配变（泾口宥城六组）	10	100	80	80
9844	淮安区	PMS_Y74172配变（泾口下舍十二）	10	200	160	160
9845	淮安区	PMS_114152配变（泾口姚河七组）	10	200	121	121
9846	淮安区	114151配变（泾口姚河三组）	10	100	80	80
9847	淮安区	Y74157配变（泾口宥城十一组）	10	100	42	42
9848	淮安区	Y73159配变（泾口宥城渔厂）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9849	淮安区	119163配变（流均永兴十三组）	10	200	64	64
9850	淮安区	S91131配变（季桥大湾北）	10	400	0	0
9851	淮安区	PMS_S56191配变（范集姚桥九组）	10	200	0	0
9852	淮安区	PMS_U03118配变（童嘴六组）	10	400	76	76
9853	淮安区	PMS_T21194配变（苏嘴龚营六组）	10	200	0	0
9854	淮安区	S85209配变（苏嘴衡庄五组南）	10	200	0	0
9855	淮安区	S9445配变（顺河徐荡米厂）	10	200	0	0
9856	淮安区	117130配变（席桥朱黄村南）	10	400	0	0
9857	淮安区	116301配变（苏嘴振兴西路）	10	400	0	0
9858	淮安区	114165配变（泾口付吉中）	10	400	283	283
9859	淮安区	Y74167配变（泾口东宥四组）	10	100	0	0
9860	淮安区	Y74168配变（泾口陈徐七组）	10	160	60	60
9861	淮安区	Y73176配变（泾口高舍二组）	10	400	175	175
9862	淮安区	114174配变（泾口桥头六组）	10	200	160	160
9863	淮安区	PMS_11412配变（博里博东六组）	10	250	171	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9864	淮安区	S9439配变（顺河敬老院）	10	200	0	0
9865	淮安区	s2172配变（复兴郭中组配变）	10	400	0	0
9866	淮安区	PMS_11103配变（博里滨南五	10	200	13	13
9867	淮安区	PMS_城东甘露戴庄公配	10	400	320	320
9868	淮安区	117103配变（席桥丁朱村部）	10	200	0	0
9869	淮安区	PMS_U12159配变（汤朱桥）	10	400	268	268
9870	淮安区	113198配变（食品厂）	10	400	320	320
9871	淮安区	PMS_12110配变（淮城红桥十一	10	400	315	315
9872	淮安区	12111配变（淮城红桥金宁庄）	10	400	140	140
9873	淮安区	PMS_121192配变（淮城红桥十七	10	400	280	280
9874	淮安区	PMS_11417配变（博里王庄九组	10	400	320	320
9875	淮安区	116191配变（苏嘴健仪七组）	10	200	0	0
9876	淮安区	S56102配变（范集姚桥五组）	10	200	0	0
9877	淮安区	S85195配变（苏嘴老吉六组东）	10	200	0	0
9878	淮安区	S9440配变（顺河徐荡八组）	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9879	淮安区	11311配变（博里西岗一组）	10	200	134	134
9880	淮安区	PMS_11310配变（博里西岗二	10	400	182	182
9881	淮安区	11309配变（博里西岗六组）	10	100	73	73
9882	淮安区	PMS_S19201配变（中心二组）	10	200	136	136
9883	淮安区	S53200配变（范集何郭八组）	10	200	0	0
9884	淮安区	PMS_S53184配变（范集何朱四	10	100	0	0
9885	淮安区	S52194配变（三堡沙滩四组）	10	315	0	0
9886	淮安区	S71123配变陶庄村（三堡陶庄三	10	100	0	0
9887	淮安区	Q64149配变（茭陵六大门三组）	10	400	183	183
9888	淮安区	U1415配变(蒋南四组西)	10	400	320	320
9889	淮安区	PMS_Q4352配变（刘伶浴室）	10	400	266	266
9890	淮安区	PMS_U0462配变（孙徐八组）	10	400	296	296
9891	淮安区	U14079配变（黄土小区）	10	400	180	180
9892	淮安区	112105配变（复兴大朱三组）	10	315	0	0
9893	淮安区	S53058配变（范集刘桥六组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9894	淮安区	S53153配变（范集刘桥二组）	10	200	0	0
9895	淮安区	S53056配变（范集刘桥三组）	10	400	0	0
9896	淮安区	S53057配变（范集刘桥十组）	10	400	0	0
9897	淮安区	S53185配变（范集郭桥六组）	10	400	0	0
9898	淮安区	PMS_S53180配变（范集郭桥四	10	100	0	0
9899	淮安区	S53054配变（范集郭桥十三组）	10	400	0	0
9900	淮安区	111174配变（流均沿荡十组）	10	200	85	85
9901	淮安区	111210配变（流均沿荡五组）	10	400	310	310
9902	淮安区	S2211配变（复兴大朱八组）	10	400	0	0
9903	淮安区	PMS_S56111配变（范集新朱北	10	400	0	0
9904	淮安区	122142配变（茭陵卢庄五组）	10	200	0	0
9905	淮安区	S91152配变（季桥大湾九组）	10	200	0	0
9906	淮安区	11121配变（高港猪场）	10	200	160	160
9907	淮安区	PMS_U0228配变（张巷小学）	10	200	30	30
9908	淮安区	PMS_126134配变（南窑农民村	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9909	淮安区	PMS_U12150配变 （南窑九组）	10	400	226	226
9910	淮安区	PMS_119182配变 （南窑三组）	10	400	293	293
9911	淮安区	PMS_119183配变 （南窑三组东）	10	400	279	279
9912	淮安区	PMS_119185配变 （车站新村）	10	400	295	295
9913	淮安区	119183配变（流 均永兴新庄）	10	400	220	220
9914	淮安区	PMS_11209配变 （博里南头村	10	200	160	160
9915	淮安区	11208配变（博里 南头二组）	10	200	160	160
9916	淮安区	PMS_119184配变 （戈庄）	10	100	80	80
9917	淮安区	122170配变（茭 陵陈圩北）	10	100	0	0
9918	淮安区	114122配变（南 窑八组）	10	400	272	272
9919	淮安区	PMS_U12168配变 （花庄八组）	10	400	320	320
9920	淮安区	PMS_S56181配变 （范集新朱二	10	200	0	0
9921	淮安区	PMS_S56190配变 （范集新朱七	10	200	0	0
9922	淮安区	PMS_Q80195配变 （南闸良庄姜	10	200	0	0
9923	淮安区	11106配变（博里 陶舍四组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9924	淮安区	119169配变（流均润口六组）	10	400	315	315
9925	淮安区	119102配变（流均润口村部）	10	400	295	295
9926	淮安区	PMS_U12171配变（花庄村部）	10	400	240	240
9927	淮安区	PMS_122140配变（茭陵卢庄三	10	200	0	0
9928	淮安区	PMS_113215配变（仇桥三门八组	10	250	115	115
9929	淮安区	113217配变（仇桥三门八组西）	10	400	320	320
9930	淮安区	Q64110配变（茭陵黄庄西）	10	200	44	44
9931	淮安区	PMS_Q8197配变（南闸朱庄赵	10	200	134	134
9932	淮安区	119204配变（流均润口二组）	10	200	92	92
9933	淮安区	11954配变（流均头桥王庄）	10	100	59	59
9934	淮安区	119104配变（流均润口河口）	10	200	136	136
9935	淮安区	119103配变（流均润口李庄）	10	200	82	82
9936	淮安区	PMS_122104配变（淮城河北九	10	400	320	320
9937	淮安区	PMS_11407配变（黄土二组）	10	400	205	205
9938	淮安区	PMS_12214配变（淮城河北四组	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9939	淮安区	122109配变（淮城河北十一组综	10	400	320	320
9940	淮安区	Q64128配变（茭陵六大门北）	10	100	40	40
9941	淮安区	Q64151配变（茭陵黄庄西庞）	10	200	108	108
9942	淮安区	Q64150配变（茭陵黄庄杨圩）	10	400	158	158
9943	淮安区	Q52173配变（茭陵西胡西）	10	100	50	50
9944	淮安区	PMS_122141配变（茭陵卢庄村十	10	400	0	0
9945	淮安区	122165配变（茭陵章洼三组）	10	400	0	0
9946	淮安区	122121配变（茭陵章桥一组）	10	80	0	0
9947	淮安区	122137配变（茭陵小茭六组）	10	200	0	0
9948	淮安区	122145配变（茭陵小茭七组）	10	400	0	0
9949	淮安区	122168配变（茭陵小茭中）	10	200	0	0
9950	淮安区	122118配变（茭陵章桥南）	10	200	0	0
9951	淮安区	Q80166配变（南闸太东东庄）	10	200	0	0
9952	淮安区	PMS_Q80159配变（南闸戴庄新	10	200	0	0
9953	淮安区	PMS_T3169配变（建淮八关马中	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9954	淮安区	122117配变（茭陵唐堡中）	10	400	0	0
9955	淮安区	122156配变（茭陵唐堡北）	10	200	0	0
9956	淮安区	PMS_S19177配变（溪南四组）	10	100	80	80
9957	淮安区	Q81199配变（南闸姚庄五组）	10	250	200	200
9958	淮安区	Y73143配变（泾口陈桥二组）	10	100	14	14
9959	淮安区	Y73144配变（泾口陈桥九组）	10	100	80	80
9960	淮安区	Y73216配变（泾口马湾六组）	10	100	2	2
9961	淮安区	PMS_U12176配变（花庄二组）	10	400	143	143
9962	淮安区	Q81106配变（南闸泾河赵场）	10	400	212	212
9963	淮安区	PMS_U0285配变（城东供电所）	10	400	320	320
9964	淮安区	11389配变（复兴镇政府）	10	400	0	0
9965	淮安区	PMS_Q81160配变（南闸泾河村）	10	400	145	145
9966	淮安区	Y83210配变（施河王桥刘庄西）	10	100	80	80
9967	淮安区	PMS_T33130配变（建淮马甲邓）	10	200	0	0
9968	淮安区	114160配变（流均前哨中）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9969	淮安区	T21116配变（苏嘴于嘴一组）	10	400	0	0
9970	淮安区	11301配变（席桥农技）	10	400	320	320
9971	淮安区	11228配变（席桥丁圩村部）	10	200	63	63
9972	淮安区	11234配变（席桥丁圩张庄）	10	100	80	80
9973	淮安区	11238配变（席桥浦马十二）	10	200	160	160
9974	淮安区	PMS_11240配变（席桥浦马村）	10	400	320	320
9975	淮安区	11207配变（席桥街东）	10	400	308	308
9976	淮安区	PMS_11203配变（席桥农机）	10	400	320	320
9977	淮安区	PMS_11209配变（席桥街心）	10	400	225	225
9978	淮安区	11242配变（席桥浦马十组）	10	200	160	160
9979	淮安区	11232配变（席桥丁圩汪西）	10	400	304	304
9980	淮安区	11212配变（席桥纪庄）	10	400	307	307
9981	淮安区	PMS_11222配变（席桥杨庄）	10	400	296	296
9982	淮安区	PMS_11225配变（席桥工业集中）	10	400	251	251
9983	淮安区	11227配变（席桥丁圩圩后）	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9984	淮安区	PMS_11224配变 （席桥村南）	10	400	278	278
9985	淮安区	11205配变（席桥 乔口）	10	400	230	230
9986	淮安区	11231配变（席桥 丁圩村东）	10	200	126	126
9987	淮安区	11235配变（席桥 丁圩张圩）	10	200	160	160
9988	淮安区	PMS_Y95184配变 （平桥五湾曾	10	200	160	160
9989	淮安区	PMS_121108配变 （淮城城郊丰收	10	400	289	289
9990	淮安区	佳和名苑1-1配电 房7号配变	10	1000	800	800
9991	淮安区	富升园小区1#变 压器	10	800	640	640
9992	淮安区	PMS_121059配变 （泾口蛇峰十二	10	200	75	75
9993	淮安区	PMS_Y84155配变 （施河世纪大道	10	400	320	320
9994	淮安区	PMS_Y84140配变 （施河城市花园	10	400	320	320
9995	淮安区	PMS_Y84141配变 （施河城市花园	10	400	320	320
9996	淮安区	PMS_117253配变 （苏嘴一心一组	10	400	0	0
9997	淮安区	PMS_117252配变 （苏嘴一心五组	10	200	0	0
9998	淮安区	117251配变（苏 嘴一心四组北）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9999	淮安区	PMS_电厂宿舍西配变	10	400	320	320
10000	淮安区	PMS_淮师宿舍新配变	10	400	320	320
10001	淮安区	PMS_公路洞西配变	10	400	286	286
10002	淮安区	PMS_113267配变（流均马东十三	10	200	122	122
10003	淮安区	S22245配变（复兴西城五组）	10	100	0	0
10004	淮安区	118268配变（流均黄东小学）	10	100	80	80
10005	淮安区	Q70268配变（宋集园艺农队南）	10	200	0	0
10006	淮安区	113218配变（钦工横沟十组东）	10	100	0	0
10007	淮安区	Y74084配变（泾口宥城村部）	10	200	160	160
10008	淮安区	113219配变（钦工横沟九组北）	10	100	0	0
10009	淮安区	114220配变（钦工支夏二组北）	10	100	0	0
10010	淮安区	S83254配变（顺河西崔五组）	10	200	0	0
10011	淮安区	117424配变（车北二组东1）	10	400	320	320
10012	淮安区	PMS_117425配变（车北二组东2）	10	400	293	293
10013	淮安区	PMS_117423配变（车桥车站）	10	400	292	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10014	淮安区	PMS_116422配变（车桥村七组）	10	400	301	301
10015	淮安区	117133配变（席桥朱黄张庄西）	10	200	0	0
10016	淮安区	117118配变（席桥王口五组西）	10	400	0	0
10017	淮安区	PMS_117146配变（席桥谢荡村部	10	400	0	0
10018	淮安区	117145配变（席桥谢荡陈庄北）	10	200	0	0
10019	淮安区	117134配变（席桥朱黄六组东）	10	100	0	0
10020	淮安区	117132配变（席桥朱黄村前东）	10	100	0	0
10021	淮安区	PMS_117121配变（席桥王口一组	10	400	0	0
10022	淮安区	PMS_117115配变（席桥王口一组	10	400	0	0
10023	淮安区	PMS_117113配变（席桥王口一组	10	400	0	0
10024	淮安区	Z0376配变（溪河杨桥三组）	10	200	160	160
10025	淮安区	Z0377配变（溪河林舍九组）	10	400	320	320
10026	淮安区	Z12154配变（溪河朱周五组）	10	400	170	170
10027	淮安区	Z1629配变（溪河经堂七组）	10	200	91	91
10028	淮安区	S43189配变（林集刘圩北）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10029	淮安区	S43188配变（林集丁码北）	10	200	0	0
10030	淮安区	PMS_116236配变（平桥平北街）	10	400	320	320
10031	淮安区	PMS_112186配变（林集利民十二	10	160	21	21
10032	淮安区	112187配变（林集利华二组）	10	100	49	49
10033	淮安区	Q92190配变（林集谢庄小区西）	10	400	0	0
10034	淮安区	富升园小区4#变压器	10	800	640	640
10035	淮安区	源河苑2#开关站12#变压器	10	800	640	640
10036	淮安区	PMS_S53298配变（范集何朱中堆）	10	400	0	0
10037	淮安区	PMS_打箔巷公变（新增布点）	10	400	320	320
10038	淮安区	PMS_汽车站2#公变	10	400	320	320
10039	淮安区	PMS_物资宿舍公变	10	400	320	320
10040	淮安区	11233配变（席桥丁圩曹码）	10	400	243	243
10041	淮安区	PMS_11210配变（席桥马庄）	10	400	320	320
10042	淮安区	PMS_11211配变（席桥居民）	10	400	320	320
10043	淮安区	11226配变（席桥丁圩后北）	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10044	淮安区	11237配变（席桥浦马丁庄）	10	100	80	80
10045	淮安区	PMS_11241配变（席桥浦马朱）	10	400	287	287
10046	淮安区	PMS_113206配变（茭陵东高九）	10	400	0	0
10047	淮安区	PMS_113207配变（茭陵东荡新）	10	400	0	0
10048	淮安区	PMS_化民桥	10	400	320	320
10049	淮安区	S22246配变（复兴汤刘汤西组）	10	200	0	0
10050	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑1#配电所1#主	10	630	504	504
10051	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑1#配电所2#主	10	630	504	504
10052	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑1#配电所3#主	10	630	504	504
10053	淮安区	站前新村南区2-2配电房14#干变	10	630	504	504
10054	淮安区	Q42266配变（季桥孔陈四组）	10	400	259	259
10055	淮安区	11449三门小区5号变	10	630	504	504
10056	淮安区	11677配变（席桥秦庄五组东）	10	100	0	0
10057	淮安区	PMS_11679配变（席桥秦庄六组）	10	400	0	0
10058	淮安区	11670配变（席桥秦庄三组西）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10059	淮安区	117106配变（席桥丁朱五组南）	10	100	0	0
10060	淮安区	PMS_11221配变（席桥史庄）	10	400	282	282
10061	淮安区	11223配变（席桥杨庄南）	10	200	131	131
10062	淮安区	PMS_121224配变（泾口官渡十三	10	400	284	284
10063	淮安区	PMS_112204配变（车桥徐场四组	10	200	160	160
10064	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑2#配电所4#主	10	630	504	504
10065	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑2#配电所5#主	10	630	504	504
10066	淮安区	PMS_南闸柏庄佳苑2#配电所6#主	10	630	504	504
10067	淮安区	PMS_Q52208配变（茭陵泰山路小	10	400	320	320
10068	淮安区	PMS_Q52209配变（茭陵供电所）	10	400	61	61
10069	淮安区	114221配变（钦工后谷一组西）	10	200	0	0
10070	淮安区	Q51222配变（钦工韩庄四组）	10	200	89	89
10071	淮安区	114225配变（钦工唐颜二组西）	10	100	0	0
10072	淮安区	PMS_Y94108配变（平桥上圩村	10	400	308	308
10073	淮安区	PMS_116194配变（平桥新兴街）	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10074	淮安区	PMS_皇城相府1# 开关站#1配电变	10	1000	800	800
10075	淮安区	PMS_皇城相府1# 开关站#2配电变	10	1000	800	800
10076	淮安区	PMS_皇城相府1# 开关站#3配电变	10	1000	800	800
10077	淮安区	PMS_皇城相府1# 开关站#4配电变	10	1000	800	800
10078	淮安区	PMS_皇城相府1# 配电室#5配电变	10	1000	800	800
10079	淮安区	PMS_皇城相府1# 配电室#6配电变	10	1000	800	800
10080	淮安区	PMS_皇城相府1# 配电室#7配电变	10	1000	800	800
10081	淮安区	PMS_皇城相府1# 配电室#8配电变	10	1000	800	800
10082	淮安区	PMS_Y74086配变 (泾口蒋桥黄舍)	10	200	160	160
10083	淮安区	PMS_诚品小区8号 配电变压器	10	800	640	640
10084	淮安区	PMS_11404配变 (杨庄小区)	10	400	277	277
10085	淮安区	116171配变（平 桥工商街）	10	400	299	299
10086	淮安区	PMS_116172配变 (平桥工商东	10	400	320	320
10087	淮安区	116201配变（平 桥沈庄天桥）	10	400	256	256
10088	淮安区	PMS_11460配变 (平桥九洞宗	10	400	236	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10089	淮安区	PMS_116198配变 (平桥二组南)	10	400	267	267
10090	淮安区	Y95107配变（平 桥五湾余湾）	10	400	320	320
10091	淮安区	西城花园三期北 区10#变压器	10	800	640	640
10092	淮安区	金厦学府2#变	10	800	640	640
10093	淮安区	港务处	10	500	400	400
10094	淮安区	天樾府1-2#配电 室9#变压器	10	800	640	640
10095	淮安区	钦工镇西社区1# 变	10	500	0	0
10096	淮安区	云荷雅居1-1#配 电室8#变压器	10	800	640	640
10097	淮安区	文锦城4期19#配 变	10	630	504	504
10098	淮安区	PMS_S6223配变 (白马湖十二队	10	200	0	0
10099	淮安区	城西南路变压器	10	400	320	320
10100	淮安区	113172配变（钦 工大庞一组）	10	200	0	0
10101	淮安区	PMS_12303配变 (博里前荡六	10	200	145	145
10102	淮安区	11431配变（博里 孙庄九组）	10	400	241	241
10103	淮安区	C07259配变（小 闸二组变）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10104	淮安区	C23258配变（闸南观东南）	10	200	160	160
10105	淮安区	C22256配变（新华十二组）	10	100	56	56
10106	淮安区	C22255配变（新华小东）	10	200	135	135
10107	淮安区	PMS_C22260配变（郭兴东兴）	10	200	91	91
10108	淮安区	C08246配变（毕圩衡庄）	10	200	40	40
10109	淮安区	PMS_121193配变（泾口蛇峰五	10	400	301	301
10110	淮安区	西城花园三期北区3#变压器	10	800	640	640
10111	淮安区	PMS_11445配变（博里博东六	10	200	116	116
10112	淮安区	PMS_学泮池公变	10	400	320	320
10113	淮安区	C08252配变（洼圩孙社）	10	200	113	113
10114	淮安区	C23264配变（丁曹马庄）	10	160	105	105
10115	淮安区	PMS_C03261配变（宝林时东）	10	400	320	320
10116	淮安区	PMS_C03262配变（宝林保林）	10	400	254	254
10117	淮安区	仇桥供销社1公变	10	500	400	400
10118	淮安区	Q41158配变（农中小区5#）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10119	淮安区	PMS_112238配变（季桥纬一路3#	10	200	160	160
10120	淮安区	113210配变（茭陵高荡五组）	10	100	0	0
10121	淮安区	PMS_122230配变（茭陵小茭六组	10	200	0	0
10122	淮安区	122235配变（茭陵小茭五组）	10	100	0	0
10123	淮安区	PMS_S6320配变（白马湖人武部	10	200	0	0
10124	淮安区	122231配变（茭陵小茭一组西）	10	400	0	0
10125	淮安区	U12120配变（南窑村十组南）	10	200	160	160
10126	淮安区	中海九樾1#开关站3#变压器	10	800	640	640
10127	淮安区	建淮水岸新城6号配电变压器	10	630	0	0
10128	淮安区	中南珺悦1-3#配电房10#变压器	10	630	504	504
10129	淮安区	翰林府1-2号配电室7号变压器	10	800	640	640
10130	淮安区	杜康花苑二期#2变压器	10	800	640	640
10131	淮安区	红庄佳苑5#变	10	630	504	504
10132	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房5#变压器	10	800	640	640
10133	淮安区	PMS_车桥吕舍小区1号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10134	淮安区	PMS_车桥吕舍小区2号配变	10	800	640	640
10135	淮安区	PMS_东方花园1号变Q41236配变	10	400	320	320
10136	淮安区	源河苑1-1#配电室8#变压器	10	800	640	640
10137	淮安区	御景城南区4号配电房15号变压器	10	800	640	640
10138	淮安区	高港二期3号配电变压器	10	800	640	640
10139	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房6号变压	10	800	640	640
10140	淮安区	红胡雅苑小区1号变压器	10	500	400	400
10141	淮安区	Y8442配变（施河世纪大道小区2#	10	800	640	640
10142	淮安区	蓝惠首府四期2#变压器	10	800	640	640
10143	淮安区	杜康花苑二期#11变压器	10	800	640	640
10144	淮安区	11448三门小区4号变	10	630	504	504
10145	淮安区	PMS_淮城萧湖人家7#变	10	1000	800	800
10146	淮安区	PMS_淮城萧湖人家8#变	10	1000	800	800
10147	淮安区	C22298配变（康居雅苑一期4号	10	630	504	504
10148	淮安区	C12295配变（康居雅苑一期1号	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10149	淮安区	119321配变（流均头桥一组）	10	400	320	320
10150	淮安区	金厦学府1#变	10	800	640	640
10151	淮安区	PMS_S4677配变（白马湖后谢	10	200	0	0
10152	淮安区	Z04173配变（溪河溪河中心小	10	200	160	160
10153	淮安区	佳和名苑1-1开关站1号配电变压器	10	800	640	640
10154	淮安区	PMS_S55160配变（白马湖十五队	10	200	0	0
10155	淮安区	T6521配变（马甸富民佳苑16#干	10	800	640	640
10156	淮安区	席桥高铁庄园4#干变	10	800	0	0
10157	淮安区	清和园1-3#配电房11号变压器	10	800	640	640
10158	淮安区	淮师宿舍	10	630	504	504
10159	淮安区	车桥信用社配变	10	630	504	504
10160	淮安区	诚品小区10号变压器	10	800	640	640
10161	淮安区	萧湖人家三期1号开关站2号变压器	10	800	640	640
10162	淮安区	站前新村北区4#干变	10	800	640	640
10163	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所8号变压	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10164	淮安区	楚州印1号配电室 2号变压器	10	800	640	640
10165	淮安区	D7310配变（马甸 富民佳苑5#干	10	800	0	0
10166	淮安区	Q41155配变（农 中小区1#）	10	200	160	160
10167	淮安区	Q41156配变（农 中小区2#）	10	200	150	150
10168	淮安区	Q41157配变（农 中小区3#）	10	200	160	160
10169	淮安区	PMS_江淮景城福 地轩3号变压器	10	800	640	640
10170	淮安区	121129配变（淮 城城郊三组东）	10	400	320	320
10171	淮安区	清和园1-4号配电 房15号变压器	10	800	640	640
10172	淮安区	宋集桃园01-1#综 合变	10	630	0	0
10173	淮安区	站前新村南区2-2 配电房11#干变	10	800	640	640
10174	淮安区	Q50184配变（宋 集孙码一组）	10	400	276	276
10175	淮安区	新城市广场3-2配 电房12号变压器	10	800	640	640
10176	淮安区	水上新村公变	10	400	320	320
10177	淮安区	衡洼东街公变	10	400	297	297
10178	淮安区	延寿庵公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10179	淮安区	T22264配变（顺河街东）	10	400	0	0
10180	淮安区	112216配变（仇桥刘庄八组）	10	400	134	134
10181	淮安区	PMS_江淮景城2#配电房6#配电变	10	800	640	640
10182	淮安区	PMS_U0480配变（炮刘九组2）	10	400	73	73
10183	淮安区	东望府1-2#配电室11#变压器	10	800	640	640
10184	淮安区	PMS_115123配变（顺河张李西公	10	200	0	0
10185	淮安区	PMS_江淮景城2#配电房5#配电变	10	800	640	640
10186	淮安区	宏信大厦箱变	10	630	504	504
10187	淮安区	称娘桥配电变压器	10	400	320	320
10188	淮安区	PMS_新城西门口	10	200	160	160
10189	淮安区	友谊小区公变	10	200	160	160
10190	淮安区	PMS_人民桥西公变	10	200	160	160
10191	淮安区	PMS_南窑十四组	10	400	320	320
10192	淮安区	12123配变（保安巷）	10	400	320	320
10193	淮安区	116168配变（席桥原种场南）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10194	淮安区	PMS_115111配变（顺河邵王一组	10	200	0	0
10195	淮安区	PMS_人民桥北公变	10	200	119	119
10196	淮安区	建淮水岸新城17号配电变压器	10	800	0	0
10197	淮安区	杜康花苑2#配电房6#变压器	10	800	640	640
10198	淮安区	宋集黄河嘉苑1#公变	10	500	0	0
10199	淮安区	S45118配变（白马湖前刘）	10	200	160	160
10200	淮安区	PMS_115110配变（顺河邵王四	10	200	0	0
10201	淮安区	T6511配变（马甸富民佳苑6#干	10	800	640	640
10202	淮安区	112114箱变(林集李庄小区中)	10	630	504	504
10203	淮安区	居庄公变	10	400	320	320
10204	淮安区	航运新村公变	10	200	160	160
10205	淮安区	北阁组公变	10	200	160	160
10206	淮安区	PMS_城东东方康桥3#开闭所2#主	10	1000	800	800
10207	淮安区	PMS_111196配变(林集镇区中2号)	10	400	320	320
10208	淮安区	PMS_U02106配变（张巷十三组）	10	400	171	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10209	淮安区	PMS_U12166配变 (花庄四组)	10	400	300	300
10210	淮安区	PMS_粉章巷公变	10	200	112	112
10211	淮安区	杜康花苑小区1# 开关站3#变压器	10	800	640	640
10212	淮安区	S53294配变（何 郭泵站）	10	200	0	0
10213	淮安区	诚品小区11号变 压器	10	800	640	640
10214	淮安区	PMS_城东新区花 苑1#箱变2#变	10	400	320	320
10215	淮安区	PMS_城东新区花 苑2#箱变2#变	10	400	320	320
10216	淮安区	PMS_城东新区花 苑3#箱变2#变	10	400	320	320
10217	淮安区	PMS_城东新区花 苑4#箱变2#变	10	400	320	320
10218	淮安区	PMS_S6307配变 (白马湖九队	10	200	0	0
10219	淮安区	高港二期7号配电 变压器	10	800	640	640
10220	淮安区	翔宇海棠三期1号 变压器	10	800	640	640
10221	淮安区	中南珺悦1-1#开 关站3#变压器	10	800	640	640
10222	淮安区	清华苑西侧1#开 关站1#变压器	10	800	640	640
10223	淮安区	尚品苑4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10224	淮安区	PMS_御景星城13号配变	10	800	640	640
10225	淮安区	杜康花苑4#配电房14#变压器	10	800	640	640
10226	淮安区	周恩来故居公变	10	630	504	504
10227	淮安区	杜康花苑小区1#开关站4#变压器	10	800	640	640
10228	淮安区	天樾府1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
10229	淮安区	新城市广场3号开关站4号变压器	10	800	640	640
10230	淮安区	城西北路2#变	10	400	320	320
10231	淮安区	PMS_Y83230配变（施河侯庄三组	10	400	320	320
10232	淮安区	PMS_Y81229配变（施河龙潭虹	10	400	233	233
10233	淮安区	海棠序1-1#配电房7#变压器	10	800	640	640
10234	淮安区	中海九樾1#开关站2#变压器	10	800	640	640
10235	淮安区	华西路生产楼箱变	10	500	400	400
10236	淮安区	楚州府1#开关站2#变压器	10	800	640	640
10237	淮安区	东城花园二期1-2#变电所12#变压	10	800	640	640
10238	淮安区	二农机	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10239	淮安区	东望府1-2#配电室12#变压器	10	800	640	640
10240	淮安区	文锦城4期4#配变	10	800	640	640
10241	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室7#变压器	10	800	640	640
10242	淮安区	源河苑2-2#配电室17#变压器	10	800	640	640
10243	淮安区	城东闸北高庄东公变	10	100	80	80
10244	淮安区	S85271配变（苏嘴衡庄九组）	10	400	0	0
10245	淮安区	12117配变（闸北一组）	10	400	320	320
10246	淮安区	施河鲁成社区4号变压器	10	630	504	504
10247	淮安区	PMS_112429配变（车桥光华小舍）	10	400	272	272
10248	淮安区	楚州印1号配电室3号变压器	10	800	640	640
10249	淮安区	S85272配变（苏嘴衡庄四组南）	10	400	0	0
10250	淮安区	T2101配变（顺苏光伏）	10	400	0	0
10251	淮安区	PMS_闸北村部公变	10	315	211	211
10252	淮安区	PMS_御景星城11号配变	10	800	640	640
10253	淮安区	PMS_欣明文锦城B区开关站1#配电	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10254	淮安区	PMS_欣明文锦城B区开关站2#配电	10	1000	800	800
10255	淮安区	PMS_S6226配变（白马湖邵集	10	200	0	0
10256	淮安区	审计局公变	10	400	320	320
10257	淮安区	12109配变（新体育场）	10	400	320	320
10258	淮安区	PMS_粮米桥公变	10	400	320	320
10259	淮安区	回笼小区5#楼公变	10	200	160	160
10260	淮安区	PMS_后行组公变	10	400	320	320
10261	淮安区	12104配变（农发行）	10	160	128	128
10262	淮安区	富升园小区10#变压器	10	800	640	640
10263	淮安区	清和园1#开关站4#变压器	10	630	504	504
10264	淮安区	楚州府1-2#配电房9#变压器	10	800	640	640
10265	淮安区	12106配变（环城村公变）	10	400	320	320
10266	淮安区	高港二期4号配电变压器	10	800	640	640
10267	淮安区	PMS_S54136配变（白马湖桃朱	10	200	0	0
10268	淮安区	S53291配变（新张五组泵站）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10269	淮安区	杜康花苑二期#7 变压器	10	800	640	640
10270	淮安区	源河苑1#开关站 3#变压器	10	800	640	640
10271	淮安区	任南社区1号箱变	10	500	0	0
10272	淮安区	Q81108配变（南 闸泾河新建）	10	400	255	255
10273	淮安区	S43107配变（林 集李庄新村）	10	200	0	0
10274	淮安区	S52198配变沙滩 村（三堡沙滩二	10	100	0	0
10275	淮安区	Q4282配变（季桥 立新三组）	10	200	65	65
10276	淮安区	Q4283配变（季桥 一组）	10	200	119	119
10277	淮安区	11263配变（季桥 车路东）	10	400	103	103
10278	淮安区	Q4259配变（南湾 东）	10	400	38	38
10279	淮安区	11260配变（季桥 干沟中）	10	400	250	250
10280	淮安区	Q41105配变（小 岗西）	10	200	143	143
10281	淮安区	Q41101配变（宏 图东）	10	200	107	107
10282	淮安区	Q41100配变（宏 图三组）	10	200	137	137
10283	淮安区	S91144配变（季 桥大湾五组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10284	淮安区	S91118配变（季桥大湾十组）	10	400	0	0
10285	淮安区	PMS_S91114配变（季桥后营）	10	400	0	0
10286	淮安区	S91122配变（季桥后营一组）	10	400	0	0
10287	淮安区	S81123配变（季桥小湾三组）	10	200	0	0
10288	淮安区	S91136配变（季桥后营小区北）	10	200	0	0
10289	淮安区	S91137配变（季桥后营小区南）	10	200	0	0
10290	淮安区	PMS_S81127配变（季桥小湾东）	10	200	0	0
10291	淮安区	PMS_113196配变（三刘五组）	10	400	295	295
10292	淮安区	Q4196配变（镇区北）	10	400	320	320
10293	淮安区	PMS_S8171配变（季桥肖杨北）	10	400	0	0
10294	淮安区	111149配变（林集草张三组）	10	100	80	80
10295	淮安区	PMS_115148配变（林集平河九）	10	400	304	304
10296	淮安区	PMS_S56209配变（范集南武六）	10	200	0	0
10297	淮安区	PMS_Q4258配变（季桥南湾北）	10	400	185	185
10298	淮安区	Q4253配变（季桥季桥南）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10299	淮安区	PMS_Q4252配变（季桥立新西）	10	200	56	56
10300	淮安区	119113配变（季桥车路四组）	10	400	266	266
10301	淮安区	Q4261配变（季桥干沟北）	10	400	284	284
10302	淮安区	Q4251配变（季桥立新东）	10	400	201	201
10303	淮安区	11678配变（南闸太东引河）	10	100	80	80
10304	淮安区	PMS_11258配变（复兴渔滨九）	10	400	0	0
10305	淮安区	11296配变（复兴马南四组）	10	400	0	0
10306	淮安区	Q8198配变（南闸朱庄村变）	10	400	153	153
10307	淮安区	116249配变（苏嘴生态）	10	400	0	0
10308	淮安区	114227配变（泾口桥头五组）	10	400	279	279
10309	淮安区	PMS_Q41220配变（小岗五组）	10	400	119	119
10310	淮安区	Q41235配变（新季南路）	10	400	320	320
10311	淮安区	PMS_Q80165配变（南闸新太村）	10	400	0	0
10312	淮安区	PMS_T22204配变（顺河渔滨1号综）	10	400	0	0
10313	淮安区	PMS_T22205配变（顺河渔滨2号综）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10314	淮安区	119250配变（流均永兴五组）	10	200	111	111
10315	淮安区	119249配变（流均涧口五组）	10	200	8	8
10316	淮安区	119258配变（流均头桥八组）	10	100	51	51
10317	淮安区	S19259配变（溪南五组）	10	200	32	32
10318	淮安区	S19260配变（条龙四组）	10	200	87	87
10319	淮安区	PMS_113261配变（流均马东八	10	200	160	160
10320	淮安区	PMS_113262配变（流均北街道	10	400	320	320
10321	淮安区	PMS_113263配变（流均农行东）	10	400	314	314
10322	淮安区	PMS_113264配变（流均镇镇政	10	400	320	320
10323	淮安区	PMS_113265配变（流均影剧院）	10	200	160	160
10324	淮安区	113266配变（流均农行）	10	400	320	320
10325	淮安区	11109配变（博里三元八组西）	10	400	259	259
10326	淮安区	11142配变（博里滨南六组）	10	200	88	88
10327	淮安区	112151配变（顺河何桥七组）	10	100	0	0
10328	淮安区	PMS_Q80209配变（南闸太东小	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10329	淮安区	PMS_11158配变 (仇桥贺坝南)	10	200	141	141
10330	淮安区	11159配变 (仇桥 贺坝东)	10	200	126	126
10331	淮安区	PMS_11298配变 (仇桥南涧小)	10	400	320	320
10332	淮安区	11281配变 (仇桥 新墩十组)	10	400	272	272
10333	淮安区	PMS_112186配变 (仇桥新墩一)	10	400	165	165
10334	淮安区	PMS_112195配变 (仇桥新庄三)	10	200	124	124
10335	淮安区	111115配变 (仇 桥三里西)	10	400	263	263
10336	淮安区	PMS_112162配变 (仇桥徐黄新)	10	200	144	144
10337	淮安区	112180配变 (仇 桥医院南)	10	400	320	320
10338	淮安区	PMS_111147配变 (仇桥织代厂)	10	400	320	320
10339	淮安区	11489配变 (仇桥 水晶红旗)	10	400	320	320
10340	淮安区	11493配变 (仇桥 高桥北)	10	200	128	128
10341	淮安区	114167配变 (仇 桥水晶村部)	10	400	320	320
10342	淮安区	PMS_11466配变 (仇桥晶墩村)	10	400	192	192
10343	淮安区	115190配变 (仇 桥前进中)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10344	淮安区	PMS_Y73178配变 （泾口陈桥十五	10	400	320	320
10345	淮安区	PMS_御庭园1#开 关站1#配变	10	800	640	640
10346	淮安区	PMS_御庭园1#开 关站2#配变	10	800	640	640
10347	淮安区	PMS_御庭园1#开 关站3#配变	10	800	640	640
10348	淮安区	PMS_御庭园1#开 关站4#配变	10	800	640	640
10349	淮安区	PMS_御庭园3期3# 配电房15#配变	10	800	640	640
10350	淮安区	PMS_御庭园3期3# 配电房16#配变	10	800	640	640
10351	淮安区	PMS_御庭园3期3# 配电房17#配变	10	800	640	640
10352	淮安区	PMS_御庭园3期3# 配电房18#配变	10	800	640	640
10353	淮安区	PMS_御庭园3期2# 开关站5#配变	10	800	640	640
10354	淮安区	PMS_御庭园3期2# 开关站6#配变	10	800	640	640
10355	淮安区	PMS_御庭园3期2# 开关站7#配变	10	800	640	640
10356	淮安区	PMS_御庭园3期2# 开关站8#配变	10	800	640	640
10357	淮安区	PMS_御庭园3期2# 配电房11#配变	10	800	640	640
10358	淮安区	PMS_御庭园3期2# 配电房12#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10359	淮安区	PMS_御庭园3期2# 配电房13#配变	10	800	640	640
10360	淮安区	PMS_御庭园3期2# 配电房14#配变	10	800	640	640
10361	淮安区	PMS_御庭园3期1# 配电房9#配变	10	800	640	640
10362	淮安区	PMS_御庭园3期1# 配电房10#配变	10	800	640	640
10363	淮安区	T6634配变（建淮 渠南西刘二）	10	315	200	200
10364	淮安区	T6650配变（建淮 张兴李圩）	10	200	160	160
10365	淮安区	PMS_C2102配变 （建淮草庵东	10	400	256	256
10366	淮安区	PMS_C2140配变 （建淮唐桥范	10	400	299	299
10367	淮安区	PMS_C2142配变 （建淮唐桥孙	10	400	222	222
10368	淮安区	PMS_C2147配变 （建淮唐桥宗	10	400	259	259
10369	淮安区	PMS_C2160配变 （建淮砖桥唐	10	400	220	220
10370	淮安区	T6654配变（建淮 张兴苏大北）	10	200	129	129
10371	淮安区	PMS_T3188配变 （建淮李新）	10	200	0	0
10372	淮安区	T36149配变（建 淮孙赵孙赵）	10	200	0	0
10373	淮安区	PMS_T33137配变 （建淮邱家三	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10374	淮安区	T36153配变（建淮许王陈庄）	10	400	0	0
10375	淮安区	T36148配变（建淮孙赵李大北）	10	200	0	0
10376	淮安区	115419配变（车桥吕舍七组）	10	160	85	85
10377	淮安区	121225配变（泾口蛇峰十组西）	10	400	300	300
10378	淮安区	111261配变（宋集董尹南干渠）	10	100	0	0
10379	淮安区	T22177配变（顺河小新三组）	10	200	0	0
10380	淮安区	T22139配变（顺河高桥夏庄东）	10	200	0	0
10381	淮安区	PMS_Q70269配变（宋集甘姜六）	10	400	0	0
10382	淮安区	S53274配变（范集新张村部）	10	400	0	0
10383	淮安区	S83253配变（顺河西崔四组）	10	200	0	0
10384	淮安区	PMS_112156配变（顺河何桥一）	10	400	0	0
10385	淮安区	S9437配变（顺河蒋姚五组）	10	200	0	0
10386	淮安区	PMS_112169配变（顺河胡宋四）	10	200	0	0
10387	淮安区	112130配变（顺河丁姚六组）	10	160	0	0
10388	淮安区	PMS_112185配变（顺河延年后）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10389	淮安区	PMS_112194配变 (顺河延年包庄)	10	200	0	0
10390	淮安区	PMS_移民小区2区 公变	10	400	275	275
10391	淮安区	PMS_S83226配变 (顺河灯刘一组)	10	200	0	0
10392	淮安区	PMS_Q70263配变 (宋集大董六)	10	400	0	0
10393	淮安区	Q70262配变(宋 集大董二组)	10	400	0	0
10394	淮安区	PMS_Q70264配变 (宋集三里)	10	400	0	0
10395	淮安区	Q50270配变(宋 集后营孙庄)	10	160	126	126
10396	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家09#主变	10	1000	800	800
10397	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家10#主变	10	1000	800	800
10398	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家11#主变	10	1000	800	800
10399	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家12#主变	10	1000	800	800
10400	淮安区	T42252配变瓦庄 村(三堡瓦庄七)	10	200	0	0
10401	淮安区	D64103配变(上 河大后周小)	10	400	195	195
10402	淮安区	D86166配变(上 河大姚黄庄)	10	400	0	0
10403	淮安区	PMS_117154配变 (上河大拥贡庄)	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10404	淮安区	D64163配变（上河徐甸贡庄）	10	400	229	229
10405	淮安区	Z1516配变（溪河韩刘六组）	10	400	270	270
10406	淮安区	PMS_112146配变（顺河官路二	10	200	0	0
10407	淮安区	113203配变(泾口殷侯六组)	10	400	234	234
10408	淮安区	D64164配变（上河徐甸衡小）	10	400	225	225
10409	淮安区	D64128配变（上河徐甸缪庄）	10	400	320	320
10410	淮安区	D74156配变(上河杨集楼西)	10	400	0	0
10411	淮安区	PMS_117136配变(上河张庄岳周)	10	400	320	320
10412	淮安区	D64132配变（上河茆桥新民）	10	400	267	267
10413	淮安区	文府佳苑1#变压器	10	800	640	640
10414	淮安区	文府佳苑2#变压器	10	800	640	640
10415	淮安区	文府佳苑3#变压器	10	800	640	640
10416	淮安区	文府佳苑4#变压器	10	800	640	640
10417	淮安区	PMS_天竹宾馆	10	400	320	320
10418	淮安区	PMS_11408配变（淮城河北周	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10419	淮安区	PMS_111262配变 （仇桥三里十	10	200	95	95
10420	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家1#变压器	10	1000	800	800
10421	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家2#变压器	10	1000	800	800
10422	淮安区	如意里中心开闭 所2#配变	10	1000	800	800
10423	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家5#变	10	1000	800	800
10424	淮安区	PMS_淮城萧湖人 家6#变	10	1000	800	800
10425	淮安区	PMS_113255配变 （三堡星阳小	10	400	320	320
10426	淮安区	PMS_113256配变 （三堡祁庄六	10	400	320	320
10427	淮安区	113257配变（三 堡祁庄十组）	10	100	60	60
10428	淮安区	S71251配变陶庄 村（三堡陶庄	10	400	0	0
10429	淮安区	PMS_11170配变 （林集草张西）	10	400	306	306
10430	淮安区	Q92108配变（林 集谢庄村）	10	400	0	0
10431	淮安区	PMS_111118配变 （林集林集村）	10	400	279	279
10432	淮安区	PMS_115142配变 （林集利民七	10	400	320	320
10433	淮安区	T42259配变沙口 村（三堡乡直西	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10434	淮安区	PMS_Q42232配变 （季桥颜刘五	10	400	168	168
10435	淮安区	T42160配变沙口 村（三堡沙口二	10	400	0	0
10436	淮安区	PMS_玖珑湾5#配 电室21#变	10	800	640	640
10437	淮安区	PMS_玖珑湾5#配 电室22#变	10	800	640	640
10438	淮安区	PMS_玖珑湾5#配 电室23#变	10	800	640	640
10439	淮安区	PMS_玖珑湾5#配 电室24#变	10	800	640	640
10440	淮安区	PMS_玖珑湾6#配 电室25#变	10	800	640	640
10441	淮安区	PMS_玖珑湾6#配 电室26#变	10	800	640	640
10442	淮安区	PMS_玖珑湾6#配 电室27#变	10	800	640	640
10443	淮安区	PMS_玖珑湾6#配 电室28#变	10	800	640	640
10444	淮安区	T54253配变沙口 村（三堡工业	10	400	320	320
10445	淮安区	S71258配变陈庄 村（三堡渔场	10	200	0	0
10446	淮安区	T54254配变鲁圩 村（三堡鲁圩任	10	100	80	80
10447	淮安区	PMS_116420配变 （车桥车北五组	10	400	320	320
10448	淮安区	111251配变（流 均沿荡二组）	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10449	淮安区	118253配变（流均南河五组）	10	100	80	80
10450	淮安区	111254配变（流均渡假村2#）	10	200	160	160
10451	淮安区	111252配变（流均建城西）	10	160	108	108
10452	淮安区	118255配变（流均黄东三组）	10	200	123	123
10453	淮安区	118256配变（流均黄东十组）	10	200	132	132
10454	淮安区	118257配变（流均黄荡六组）	10	400	292	292
10455	淮安区	市委宿舍公变	10	200	160	160
10456	淮安区	PMS_112236配变（仇桥徐黄河	10	400	206	206
10457	淮安区	PMS_112237配变（仇桥前李前	10	200	132	132
10458	淮安区	11457配变（博里人民路东）	10	400	320	320
10459	淮安区	11458配变（博里紫荆路西）	10	400	320	320
10460	淮安区	PMS_11459配变（博里紫荆路	10	400	320	320
10461	淮安区	PMS_亚特蓝郡1#变压器	10	800	640	640
10462	淮安区	PMS_玖珑湾15#变压器	10	800	640	640
10463	淮安区	PMS_玖珑湾16#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10464	淮安区	亚特蓝郡2#变压器	10	800	640	640
10465	淮安区	PMS_玖珑湾17#变压器	10	800	640	640
10466	淮安区	PMS_玖珑湾18#变压器	10	800	640	640
10467	淮安区	PMS_玖珑湾19#变压器	10	800	640	640
10468	淮安区	PMS_玖珑湾20#变压器	10	800	640	640
10469	淮安区	PMS_亚特蓝郡3#变压器	10	800	640	640
10470	淮安区	PMS_亚特蓝郡4#变压器	10	800	640	640
10471	淮安区	PMS_Q61202配变（宋集谷庄二组）	10	400	150	150
10472	淮安区	T54188配变韩码（三堡韩码二）	10	100	80	80
10473	淮安区	11139配变（博里滨南三组）	10	400	258	258
10474	淮安区	T54189配变韩码村（三堡韩码三）	10	100	80	80
10475	淮安区	T42202配变沙庄村（三堡沙庄一）	10	200	0	0
10476	淮安区	T54187配变鸭洲村（三堡将军）	10	400	147	147
10477	淮安区	T54201配变鸭洲村（三堡鸭洲四）	10	100	80	80
10478	淮安区	T54195配变鸭洲村（三堡鸭洲三）	10	400	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10479	淮安区	112206配变（宋集冯王二组）	10	100	0	0
10480	淮安区	112198配变（宋集冯王七组）	10	200	0	0
10481	淮安区	Q50207配变（宋集后营杨庄）	10	100	80	80
10482	淮安区	111199配变（宋集董尹六组）	10	100	0	0
10483	淮安区	PMS_Q70196配变（宋集条河六组）	10	400	0	0
10484	淮安区	113176配变（三堡星阳六组）	10	100	80	80
10485	淮安区	S52192配变陈庄村（三堡陈庄九	10	100	0	0
10486	淮安区	115116配变（顺河双井十组）	10	250	0	0
10487	淮安区	S52193配变解庄村（三堡解庄四	10	100	0	0
10488	淮安区	S71196配变周湾村（三堡周湾张	10	400	0	0
10489	淮安区	113148配变（茭陵东荡五组）	10	200	0	0
10490	淮安区	Q70258配变（宋集沿六一组东）	10	100	0	0
10491	淮安区	PMS_111257配变（宋集青年九	10	400	0	0
10492	淮安区	111254配变（宋集青莲四组）	10	400	0	0
10493	淮安区	111224配变（马甸东吴北）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10494	淮安区	12120配变（淮城城郊五组东）	10	400	306	306
10495	淮安区	111406配变（车桥便民中心）	10	400	320	320
10496	淮安区	PMS_S53255配变（范集大吴一	10	160	0	0
10497	淮安区	S53257配变（范集周王十组）	10	400	0	0
10498	淮安区	11488配变（仇桥水晶东风）	10	400	254	254
10499	淮安区	T4268配变瓦庄村（三堡瓦庄北）	10	400	0	0
10500	淮安区	PMS_11399配变（钦工大庞六	10	400	0	0
10501	淮安区	PMS_11697配变（平桥东风顾	10	200	0	0
10502	淮安区	PMS_111238配变（仇桥长沙北）	10	400	269	269
10503	淮安区	D7487配变（上河丁舍翟庄）	10	400	0	0
10504	淮安区	D86180配变（上河高北葛庄）	10	400	0	0
10505	淮安区	D6496配变（上河徐甸村部）	10	400	221	221
10506	淮安区	T42242配变瓦庄村（三堡瓦庄九	10	200	0	0
10507	淮安区	PMS_116230配变（南居居点二	10	400	320	320
10508	淮安区	PMS_U0466配变（炮刘九组西）	10	400	176	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10509	淮安区	PMS_U0469配变 (炮刘十四组)	10	400	291	291
10510	淮安区	U0559配变(黄土 四组北)	10	400	320	320
10511	淮安区	11590配变（顺河 大蒋十一组）	10	200	0	0
10512	淮安区	PMS_12104配变 (淮城螺蛳范)	10	400	320	320
10513	淮安区	118222配变（流 均都梁南）	10	125	100	100
10514	淮安区	118239配变（流 均北河四组）	10	200	160	160
10515	淮安区	118225配变（流 均北河八组）	10	160	99	99
10516	淮安区	PMS_111240配变 (流均二组)	10	250	200	200
10517	淮安区	PMS_11179配变 (林集南)	10	160	83	83
10518	淮安区	PMS_Q8067配变 (南闸林南周)	10	200	0	0
10519	淮安区	PMS_Q8053配变 (南闸黄埔后)	10	400	0	0
10520	淮安区	Q8054配变（南闸 黄埔曹坊）	10	200	0	0
10521	淮安区	11682配变（南闸 中南张何）	10	100	80	80
10522	淮安区	PMS_11680配变 (南闸中南金)	10	200	0	0
10523	淮安区	Q8065配变（南闸 林南张庄）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10524	淮安区	116122配变（南闸朱庄泵站）	10	400	290	290
10525	淮安区	Q80133配变（南闸太东联中）	10	100	0	0
10526	淮安区	PMS_116152配变（南闸戴湾周	10	200	140	140
10527	淮安区	Q80153配变（南闸戴湾仁圩）	10	400	0	0
10528	淮安区	PMS_Q8057配变（南闸戴湾汪	10	400	0	0
10529	淮安区	PMS_Q8056配变（南闸戴湾张	10	400	0	0
10530	淮安区	PMS_11684配变（南闸周马八	10	200	137	137
10531	淮安区	Q8092配变（南闸良庄良兴）	10	200	0	0
10532	淮安区	PMS_111137配变（仇桥金庄南）	10	400	271	271
10533	淮安区	PMS_U0226配变（张巷村部）	10	400	263	263
10534	淮安区	PMS_12327配变（博里杨里一	10	400	269	269
10535	淮安区	PMS_12323配变（博里杨里六	10	400	238	238
10536	淮安区	PMS_12217配变（博里杨里十一	10	400	320	320
10537	淮安区	12299配变（淮城河北十五组）	10	400	320	320
10538	淮安区	PMS_11140配变（博里滨南九组	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10539	淮安区	PMS_Q4349配变 (刘伶周四饭店)	10	400	207	207
10540	淮安区	118223配变（流 均沿东一组）	10	400	123	123
10541	淮安区	118224配变（流 均沿东五组）	10	100	52	52
10542	淮安区	114229配变（流 均中桥黄舍）	10	200	86	86
10543	淮安区	119155配变（流 均头桥九组）	10	200	70	70
10544	淮安区	119241配变（流 均头桥南行）	10	200	119	119
10545	淮安区	PMS_114228配变 （流均前哨小	10	400	286	286
10546	淮安区	113148配变（流 均七组）	10	250	123	123
10547	淮安区	PMS_S19235配变 （合心十六组）	10	200	139	139
10548	淮安区	S19234配变（合 心十三组）	10	100	80	80
10549	淮安区	PMS_S1977配变 （中心桥西）	10	400	286	286
10550	淮安区	113175配变（钦 工横沟九组西）	10	200	0	0
10551	淮安区	113171配变（钦 工横沟十组）	10	200	0	0
10552	淮安区	114191配变（钦 工前谷二组西）	10	100	0	0
10553	淮安区	PMS_12205配变 （博里扁担城七	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10554	淮安区	PMS_U12149配变（南窑九组南）	10	400	236	236
10555	淮安区	112219配变（马甸渠西）	10	400	0	0
10556	淮安区	112220配变（马甸徐庄西）	10	100	0	0
10557	淮安区	U12158配变（南窑十三组南）	10	200	160	160
10558	淮安区	T42246配变鲁圩村（三堡鲁圩	10	400	0	0
10559	淮安区	PMS_11460配变（博里博东九组	10	400	320	320
10560	淮安区	12102配变（淮城城郊骆庄）	10	400	320	320
10561	淮安区	PMS_12103配变（淮城城郊李	10	400	282	282
10562	淮安区	Y9575配变（平桥同兴葛老）	10	400	320	320
10563	淮安区	116232配变（平桥沈庄北桥）	10	400	278	278
10564	淮安区	Q51174配变（钦工韩庄五组）	10	200	47	47
10565	淮安区	Y7604配变（施河岔北徐庄）	10	100	80	80
10566	淮安区	PMS_Y7602配变（施河岔北桥	10	100	53	53
10567	淮安区	PMS_Y7643配变（施河朱尖村	10	200	102	102
10568	淮安区	Y6162配变（施河于王七组）	10	100	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10569	淮安区	PMS_Y6160配变（施河于王九	10	200	65	65
10570	淮安区	Y6167配变（施河蒯成二组）	10	200	160	160
10571	淮安区	Y6164配变（施河蒯成一组）	10	100	80	80
10572	淮安区	PMS_Y96119配变（施河鲁赵鲁	10	100	34	34
10573	淮安区	Y96108配变（施河鲁赵一组）	10	100	80	80
10574	淮安区	Y96126配变（施河灌庄九组）	10	100	80	80
10575	淮安区	Z12172配变（溪河大车一组）	10	200	49	49
10576	淮安区	Y96113配变（施河鲁赵前刘庄）	10	200	160	160
10577	淮安区	Y96125配变（施河灌庄七组）	10	100	64	64
10578	淮安区	PMS_C07243配变（彭田新庄）	10	400	263	263
10579	淮安区	PMS_C03237配变（石塘路东）	10	400	320	320
10580	淮安区	11641配变(张巷大闸)	10	400	241	241
10581	淮安区	112129配变（顺河丁姚小区东）	10	200	0	0
10582	淮安区	PMS_S83230配变（顺河何桥十	10	200	0	0
10583	淮安区	112131配变（顺河丁姚西）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10584	淮安区	112135配变（顺河丁姚二组北）	10	200	0	0
10585	淮安区	PMS_112128配变（顺河丁姚小	10	400	0	0
10586	淮安区	PMS_Y83214配变（施河顾王一组	10	400	225	225
10587	淮安区	PMS_Y83213配变（施河顾王四	10	400	320	320
10588	淮安区	PMS_Y84158配变（施河世纪大道	10	400	320	320
10589	淮安区	PMS_Y75259配变（施河执法大	10	400	320	320
10590	淮安区	Y83180配变（施河施河一组）	10	400	320	320
10591	淮安区	PMS_Y83222配变（施河大施河九	10	400	226	226
10592	淮安区	PMS_Y96117配变（施河鲁赵十六	10	400	193	193
10593	淮安区	Y8190配变（施河瓦屋金星）	10	100	80	80
10594	淮安区	PMS_Y6159配变（施河于王六	10	400	195	195
10595	淮安区	PMS_Y6147配变（施河邓舍五	10	400	237	237
10596	淮安区	PMS_Y96123配变（施河灌庄二	10	200	17	17
10597	淮安区	113134配变（钦工贾庄九组南）	10	100	0	0
10598	淮安区	113180配变（钦工贾庄一组南）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10599	淮安区	114213配变（钦工后程七组东）	10	100	0	0
10600	淮安区	Q51103配变（钦工西孙东）	10	200	6	6
10601	淮安区	113131配变（钦工贾庄四组）	10	400	0	0
10602	淮安区	Q51130配变（钦工韩庄二组）	10	100	38	38
10603	淮安区	111346配变（车桥张彭村三组）	10	200	4	4
10604	淮安区	117201配变（车南村四组）	10	200	160	160
10605	淮安区	PMS_117347配变（车南村六组）	10	200	1	1
10606	淮安区	117174配变（车桥车南村八组）	10	200	91	91
10607	淮安区	117173配变（凡河村八组）	10	100	22	22
10608	淮安区	Y83202配变（施河王桥张尖）	10	100	80	80
10609	淮安区	117348配变（凡河村七组）	10	100	18	18
10610	淮安区	PMS_117170配变（陈河村12组）	10	200	3	3
10611	淮安区	PMS_115349配变（车桥吕舍一组）	10	400	302	302
10612	淮安区	S85215配变（苏嘴大桥咸庄）	10	200	0	0
10613	淮安区	Z0371配变（溪河林舍西七组）	10	100	66	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10614	淮安区	11403配变（博里王庄二组）	10	400	222	222
10615	淮安区	PMS_113243配变（三堡星阳八	10	200	127	127
10616	淮安区	PMS_117238配变（苏嘴四组东）	10	400	0	0
10617	淮安区	117239配变（苏嘴一心五组北）	10	400	0	0
10618	淮安区	S85240配变（苏嘴汤庄村南）	10	400	0	0
10619	淮安区	Z0373配变（溪河林舍八组）	10	200	19	19
10620	淮安区	Z0370配变（溪河土楼四组）	10	100	63	63
10621	淮安区	Z0387配变（溪河高桥一组）	10	100	30	30
10622	淮安区	115108配变（车桥丰年村胡庄）	10	400	320	320
10623	淮安区	Z0390配变（溪河高桥北）	10	200	80	80
10624	淮安区	11393配变（溪河马元北）	10	400	320	320
10625	淮安区	113103配变（溪河马元西）	10	200	103	103
10626	淮安区	Z0384配变（溪河杨桥西）	10	200	160	160
10627	淮安区	Z0372配变（溪河高桥朱圩）	10	100	80	80
10628	淮安区	115256配变（车桥张陈村16组）	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10629	淮安区	PMS_115350配变 (车桥张陈村20	10	200	160	160
10630	淮安区	Z1501配变(溪河 镇政府)	10	400	320	320
10631	淮安区	PMS_112135配变 (车桥张陈村	10	200	128	128
10632	淮安区	Z05117配变(溪河 马北村部)	10	400	320	320
10633	淮安区	Z12137配变(溪河 灯胡中)	10	400	256	256
10634	淮安区	PMS_115351配变 (车桥张陈村中	10	400	320	320
10635	淮安区	116214配变（苏 嘴北季村南）	10	200	0	0
10636	淮安区	S85210配变（苏 嘴衡庄四组）	10	200	0	0
10637	淮安区	PMS_115115配变 (车桥张陈村五	10	315	151	151
10638	淮安区	PMS_112242配变 (仇桥姜侍六	10	400	197	197
10639	淮安区	111243配变（仇 桥长沙组）	10	200	104	104
10640	淮安区	116144配变（平 桥教师公寓.）	10	400	296	296
10641	淮安区	11677配变（平桥 平北）	10	250	200	200
10642	淮安区	PMS_116169配变 (平桥东风良	10	400	275	275
10643	淮安区	PMS_11687配变 (平桥杨柳金	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10644	淮安区	PMS_116133配变 （平桥李前村	10	400	307	307
10645	淮安区	PMS_Y95224配变 （平桥查庄许	10	200	160	160
10646	淮安区	112223配变（马 甸陈庄东）	10	100	0	0
10647	淮安区	PMS_Y94112配变 （平桥大方林	10	400	292	292
10648	淮安区	PMS_Y94234配变 （平桥查庄曹	10	400	225	225
10649	淮安区	PMS_Y95158配变 （平桥竹园小	10	400	274	274
10650	淮安区	118105配变（车 桥肖舍村潘里）	10	200	94	94
10651	淮安区	118352配变（车 桥肖舍村陈庄）	10	100	64	64
10652	淮安区	118353配变（车 桥肖舍村潘圩	10	200	160	160
10653	淮安区	118355配变（车 桥范六村部南）	10	200	160	160
10654	淮安区	118354配变（车 桥范六村部东）	10	200	84	84
10655	淮安区	11291配变（车桥 车施路北综合	10	400	320	320
10656	淮安区	11558配变1（车 桥中圩村六组）	10	200	117	117
10657	淮安区	PMS_11587配变 （车桥中圩村十	10	200	160	160
10658	淮安区	PMS_115358配变 （车桥中圩村九	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10659	淮安区	PMS_116359配变（车北五组中）	10	400	320	320
10660	淮安区	PMS_11584配变（车桥中圩村二	10	200	21	21
10661	淮安区	PMS_115360配变（车桥中圩村三	10	200	102	102
10662	淮安区	PMS_115361配变（车桥中圩村四	10	200	0	0
10663	淮安区	PMS_11664配变（车东村四组）	10	400	252	252
10664	淮安区	113205配变（潘圩七组）	10	200	31	31
10665	淮安区	Q42197配变（季桥南湾新庄）	10	400	86	86
10666	淮安区	Q41206配变（大湾一组）	10	400	116	116
10667	淮安区	PMS_C2165配变（建淮砖桥赵	10	200	128	128
10668	淮安区	移民小区7区公配	10	400	241	241
10669	淮安区	PMS_城东淮上人家1#配电所2#主	10	1000	800	800
10670	淮安区	PMS_城东淮上人家1#配电所3#主	10	1000	800	800
10671	淮安区	115246配变（仇桥南徐新庄）	10	400	120	120
10672	淮安区	113249配变（仇桥三门七组）	10	400	320	320
10673	淮安区	111245配变（仇桥三里十二组）	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10674	淮安区	11247配变（复兴 渔滨八组）	10	160	0	0
10675	淮安区	PMS_131110配变 （侯巷经十路）	10	400	320	320
10676	淮安区	PMS_U0473配变 （炮刘四组西）	10	400	244	244
10677	淮安区	PMS_Y95119配变 （平桥同兴村	10	400	308	308
10678	淮安区	PMS_Y95237配变 （平桥同兴同	10	200	92	92
10679	淮安区	Y94233配变（平 桥张庙大徐）	10	100	53	53
10680	淮安区	Y94156配变（平 桥上圩张桥）	10	200	160	160
10681	淮安区	PMS_Y95163配变 （平桥五湾黄	10	400	304	304
10682	淮安区	PMS_Y94111配变 （平桥大方卢	10	400	304	304
10683	淮安区	PMS_114135配变 （平桥十洞周	10	400	265	265
10684	淮安区	PMS_Q50256配变 （宋集陈刘五	10	400	97	97
10685	淮安区	112255配变(宋集 桥头新村2#变)	10	400	0	0
10686	淮安区	PMS_T33131配变 （建淮马甲葛	10	400	0	0
10687	淮安区	Q41195配变（小 岗四组）	10	400	231	231
10688	淮安区	Q41207配变（小 岗八组）	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10689	淮安区	PMS_T3195配变（建淮邱家邱	10	160	0	0
10690	淮安区	Q42201配变（季桥七组）	10	200	19	19
10691	淮安区	T36140配变（建淮十里马庄）	10	200	0	0
10692	淮安区	112142配变（季桥干沟二组）	10	400	251	251
10693	淮安区	Q41143配变（宏图二组）	10	100	58	58
10694	淮安区	Q4187配变（宏图五组）	10	400	306	306
10695	淮安区	112237配变（车桥卢滩一组）	10	400	320	320
10696	淮安区	PMS_112381配变（车桥车北三	10	400	320	320
10697	淮安区	PMS_117233配变（车桥北居民中	10	400	320	320
10698	淮安区	118407配变（车桥范六潘舍）	10	200	17	17
10699	淮安区	PMS_电大路东配变	10	400	320	320
10700	淮安区	Y73218配变（泾口高舍八组）	10	400	320	320
10701	淮安区	PMS_114239配变（仇桥北涧路	10	400	289	289
10702	淮安区	114241配变（仇桥南庄北）	10	400	299	299
10703	淮安区	116171配变（南闸太平桥南）	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10704	淮安区	111221配变（马甸葛庄南）	10	400	296	296
10705	淮安区	114235配变（仇桥高桥新西）	10	100	67	67
10706	淮安区	PMS_114226配变（马甸后庄）	10	160	99	99
10707	淮安区	PMS_玖珑湾9#变压器	10	800	640	640
10708	淮安区	PMS_玖珑湾10#变压器	10	800	640	640
10709	淮安区	PMS_玖珑湾11#变压器	10	800	640	640
10710	淮安区	PMS_玖珑湾12#变压器	10	800	640	640
10711	淮安区	PMS_玖珑湾13#变压器	10	800	640	640
10712	淮安区	PMS_玖珑湾14#变压器	10	800	640	640
10713	淮安区	PMS_114222配变（马甸巧庄）	10	200	99	99
10714	淮安区	S71220配变咸庄村（三堡咸庄）	10	100	0	0
10715	淮安区	PMS_116235配变（平桥杨柳张）	10	400	320	320
10716	淮安区	PMS_117405配变（车桥车西）	10	400	120	120
10717	淮安区	T54241配变沙口村（三堡供电）	10	200	147	147
10718	淮安区	11393配变（潘圩西）	10	400	256	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10719	淮安区	S81124配变（季桥小湾西）	10	200	0	0
10720	淮安区	126142配变（新王二组）	10	400	298	298
10721	淮安区	126125配变（刘湾三组）	10	400	287	287
10722	淮安区	PMS_11406配变（蒋南一组西）	10	400	281	281
10723	淮安区	U0463配变（炮刘五组东）	10	400	238	238
10724	淮安区	PMS_U0283配变（茶庵六组）	10	400	262	262
10725	淮安区	Q4391配变（张巷铁路南）	10	200	160	160
10726	淮安区	115366配变（车桥丰年季庄）	10	200	122	122
10727	淮安区	PMS_111367配变（车桥大东胡东）	10	400	286	286
10728	淮安区	111368配变（车桥大东红星）	10	200	135	135
10729	淮安区	111162配变（车桥塘河二组）	10	400	320	320
10730	淮安区	111136配变（车桥塘河一组）	10	200	115	115
10731	淮安区	112211配变（仇桥新墩七组）	10	400	303	303
10732	淮安区	PMS_11164配变（仇桥倪桥南）	10	400	252	252
10733	淮安区	PMS_111212配变（仇桥倪桥三）	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10734	淮安区	PMS_114148配变（仇桥南庄西）	10	200	90	90
10735	淮安区	D63159配变（上河老西庄）	10	200	142	142
10736	淮安区	D63161配变（上河顾庄）	10	400	268	268
10737	淮安区	115146配变（仇桥仇桥西配变）	10	400	244	244
10738	淮安区	11165配变（仇桥倪桥北西）	10	200	160	160
10739	淮安区	PMS_111124配变（车桥大兴村八）	10	400	298	298
10740	淮安区	111370配变（车桥大兴十组）	10	200	160	160
10741	淮安区	PMS_122159配变（茭陵陈圩西）	10	200	0	0
10742	淮安区	前三条巷公变	10	400	320	320
10743	淮安区	118190配变（车桥范六长圩）	10	200	108	108
10744	淮安区	118371配变（车桥范六村杜合）	10	200	160	160
10745	淮安区	PMS_11273配变（车桥东谈二）	10	200	160	160
10746	淮安区	PMS_112372配变（车桥东谈三）	10	200	160	160
10747	淮安区	PMS_115160配变（上河淮运高）	10	200	31	31
10748	淮安区	PMS_111374配变（车桥大东东风）	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10749	淮安区	PMS_111373配变（车桥大东红	10	200	160	160
10750	淮安区	112155配变（车桥卢滩二组）	10	200	127	127
10751	淮安区	111159配变（变车桥张彭六组）	10	200	55	55
10752	淮安区	111375配变（车桥张彭五组）	10	125	82	82
10753	淮安区	111140配变（车桥金陈红星）	10	400	121	121
10754	淮安区	PMS_111134配变（车桥夏庄东	10	200	67	67
10755	淮安区	PMS_111135配变（车桥夏庄东	10	200	93	93
10756	淮安区	PMS_111376配变（车桥夏庄曹	10	200	113	113
10757	淮安区	111125配变（车桥大兴村部）	10	200	60	60
10758	淮安区	11280配变（车桥孙楼三组）	10	200	72	72
10759	淮安区	112228配变（车桥光华高庄）	10	400	253	253
10760	淮安区	11665配变（车桥车东村部）	10	200	134	134
10761	淮安区	PMS_116377配变（车桥车东二	10	200	129	129
10762	淮安区	PMS_殷家码头公变	10	315	252	252
10763	淮安区	11270配变（车桥光华新建）	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10764	淮安区	PMS_11277配变（车桥徐场村	10	400	61	61
10765	淮安区	PMS_112186配变（车桥徐场六	10	200	91	91
10766	淮安区	112378配变（车桥徐场八组）	10	100	80	80
10767	淮安区	PMS_11275配变（车桥东谈六	10	200	160	160
10768	淮安区	PMS_11274配变（车桥东谈九	10	200	160	160
10769	淮安区	111379配变（车桥受河14组）	10	200	142	142
10770	淮安区	PMS_111380配变（车桥受河	10	200	128	128
10771	淮安区	115221配变(车桥丰年新建)	10	200	160	160
10772	淮安区	115113配变（车桥张陈10组）	10	200	160	160
10773	淮安区	112305配变（车桥孙楼九组）	10	200	59	59
10774	淮安区	112199配变（马甸大东）	10	160	0	0
10775	淮安区	PMS_111315配变（车桥赵阳同	10	200	42	42
10776	淮安区	116166配变（车桥陈河北沙）	10	200	140	140
10777	淮安区	116055配变（车桥车北五组）	10	400	320	320
10778	淮安区	PMS_115213配变（仇桥高仇十一	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10779	淮安区	Q52143配变（茭陵茭陵七组）	10	200	154	154
10780	淮安区	114194配变（马甸双东）	10	400	142	142
10781	淮安区	PMS_11661配变（车桥老供电	10	400	320	320
10782	淮安区	S85222配变（苏嘴庄码二组）	10	200	0	0
10783	淮安区	S85221配变（苏嘴大徐三组）	10	200	0	0
10784	淮安区	T21213配变（苏嘴南李四组）	10	200	0	0
10785	淮安区	S52085配变沙滩村（三堡沙滩	10	100	0	0
10786	淮安区	S52200配变花元村（三堡花元一	10	400	0	0
10787	淮安区	S71206配变新庄村（三堡新庄二	10	100	0	0
10788	淮安区	D63162配变（上河小兴）	10	200	160	160
10789	淮安区	S52205配变沙滩村（三堡沙滩中	10	400	0	0
10790	淮安区	S71199配变周湾村（三堡周湾四	10	400	0	0
10791	淮安区	S5298配变解庄村（三堡解庄南）	10	400	0	0
10792	淮安区	S71064配变陶庄村（三堡陶庄	10	200	0	0
10793	淮安区	S52086配变沙滩村（三堡沙滩	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10794	淮安区	PMS_11391配变（三堡祁庄东）	10	400	320	320
10795	淮安区	113127配变（三堡祁庄南）	10	200	0	0
10796	淮安区	S71154配变咸庄村（三堡咸庄）	10	400	0	0
10797	淮安区	T54207配变韩码村（三堡韩码五）	10	200	28	28
10798	淮安区	S9309配变（顺河三堡西北）	10	200	0	0
10799	淮安区	S9310配变（顺河三堡西南）	10	200	0	0
10800	淮安区	116219配变（苏嘴张季八组）	10	200	0	0
10801	淮安区	116216配变（苏嘴曹庄八组）	10	200	0	0
10802	淮安区	116220配变（苏嘴马逻四组）	10	100	0	0
10803	淮安区	116208配变（苏嘴吴码七组）	10	200	0	0
10804	淮安区	PMS_116207配变（苏嘴吴码三）	10	200	0	0
10805	淮安区	PMS_116224配变（苏嘴吴码九）	10	100	0	0
10806	淮安区	116225配变（苏嘴吴码八组西）	10	200	0	0
10807	淮安区	D73200配变（马甸韩东）	10	400	0	0
10808	淮安区	111201配变（马甸石桥靖庄）	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10809	淮安区	T32202配变（马甸桥东）	10	400	0	0
10810	淮安区	S85198配变（苏嘴大桥西街）	10	200	0	0
10811	淮安区	Q42200配变（季桥南湾一组）	10	200	24	24
10812	淮安区	Q42186配变（干沟五组）	10	200	160	160
10813	淮安区	Q4262配变（干沟南）	10	200	14	14
10814	淮安区	Y95123配变（平桥竹园中）	10	200	128	128
10815	淮安区	Q42211配变（季桥颜刘北）	10	200	92	92
10816	淮安区	Q42210配变（季桥颜刘三组）	10	200	135	135
10817	淮安区	PMS_113118配变（钦工贾庄八）	10	400	0	0
10818	淮安区	S91213配变（季桥大湾八组）	10	400	0	0
10819	淮安区	S91214配变（季桥大湾后庄）	10	100	0	0
10820	淮安区	S91126配变（季桥潘柳一组）	10	200	0	0
10821	淮安区	PMS_Q41212配变（宏图九组）	10	200	139	139
10822	淮安区	PMS_Q41215配变（周杨北）	10	200	5	5
10823	淮安区	Q41115配变（文卫路）	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10824	淮安区	Q41194配变（三刘二组）	10	400	289	289
10825	淮安区	113209配变（三刘三组）	10	400	258	258
10826	淮安区	T3185配变（建淮建新小陈庄）	10	400	0	0
10827	淮安区	T43110配变（建淮陈华村部）	10	200	0	0
10828	淮安区	T6615配变（建淮候靖徐庄南）	10	200	87	87
10829	淮安区	113214配变（泾口八组）	10	100	80	80
10830	淮安区	121138配变（泾口官渡九组）	10	200	160	160
10831	淮安区	Y7613配变（施河岔南付业）	10	200	134	134
10832	淮安区	Y83185配变（施河葛庄郝庄东）	10	200	129	129
10833	淮安区	Y83179配变（施河葛庄学校）	10	100	48	48
10834	淮安区	PMS_Y6169配变（施河庞王七）	10	200	11	11
10835	淮安区	PMS_Y6168配变（施河庞王六）	10	200	125	125
10836	淮安区	PMS_Y6151配变（施河崔河桥）	10	200	28	28
10837	淮安区	Y6154配变（施河崔河十一组）	10	200	9	9
10838	淮安区	PMS_Y7605配变（施河岔北河）	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10839	淮安区	Y7607配变（施河岔北河北）	10	200	114	114
10840	淮安区	Y6172配变（施河庞王十三组）	10	100	80	80
10841	淮安区	Y83189配变（施河齐心黄坝西）	10	100	70	70
10842	淮安区	Y83192配变（施河齐心苏湾）	10	100	61	61
10843	淮安区	Y83194配变（施河侯庄七组东）	10	200	144	144
10844	淮安区	Y81127配变（施河龙潭郝西）	10	400	320	320
10845	淮安区	113105配变（溪河单洼前新）	10	100	0	0
10846	淮安区	113101配变（溪河朱九桥头）	10	200	91	91
10847	淮安区	11398配变（溪河朱九加工厂）	10	200	119	119
10848	淮安区	11397配变（溪河公里中）	10	200	25	25
10849	淮安区	Z0361配变（溪河单洼杨溜）	10	100	31	31
10850	淮安区	113104配变（溪河单洼曹小）	10	200	54	54
10851	淮安区	113106配变（溪河朱九王庄）	10	200	88	88
10852	淮安区	Z0359配变（溪河孙李中）	10	200	112	112
10853	淮安区	Z0374配变（溪河孙李五组）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10854	淮安区	Z0375配变（溪河孙李二组）	10	100	80	80
10855	淮安区	Z0444配变(溪河加油站北)	10	200	136	136
10856	淮安区	113177配变（钦工小徐三组）	10	100	0	0
10857	淮安区	113181配变（钦工紫码一组西）	10	200	0	0
10858	淮安区	Z0436配变(溪河供电所)	10	400	320	320
10859	淮安区	Z1521配变(溪河协和东)	10	400	308	308
10860	淮安区	Z05130配变(溪河马北沟西)	10	200	139	139
10861	淮安区	Z0434配变(溪河戴孟中)	10	200	83	83
10862	淮安区	Z1625配变(溪河经堂六组)	10	100	11	11
10863	淮安区	Z05131配变(溪河马北刘庄)	10	200	123	123
10864	淮安区	Z05124配变(溪河马北溪西)	10	100	80	80
10865	淮安区	PMS_11113配变（博里新民五	10	200	160	160
10866	淮安区	11112配变（博里史舍四组）	10	200	132	132
10867	淮安区	11110配变（博里新民十组）	10	200	160	160
10868	淮安区	PMS_11108配变（博里孙庄五	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10869	淮安区	11107配变（博里孙庄三组）	10	200	118	118
10870	淮安区	PMS_11420配变（博里土墩三	10	400	292	292
10871	淮安区	11314配变（博里马桥一组）	10	200	92	92
10872	淮安区	11312配变（博里西岗四组）	10	200	92	92
10873	淮安区	Q61209配变（宋集谷庄三组）	10	200	58	58
10874	淮安区	Q61210配变（宋集谷庄五组）	10	100	53	53
10875	淮安区	Q70211配变（宋集大董三组）	10	100	0	0
10876	淮安区	PMS_112109配变（林集双沟六	10	200	160	160
10877	淮安区	112147配变（林集双沟村东）	10	200	160	160
10878	淮安区	PMS_115146配变（林集后管圩毛	10	400	46	46
10879	淮安区	PMS_11171配变（林集草张东）	10	200	160	160
10880	淮安区	S21118配变（复兴大郭郭北组）	10	200	0	0
10881	淮安区	S2181配变（复兴郭南组）	10	400	0	0
10882	淮安区	PMS_112204配变（仇桥南涧合	10	200	138	138
10883	淮安区	PMS_112205配变（仇桥新庄二	10	250	173	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10884	淮安区	112206配变（仇桥刘庄六组）	10	200	86	86
10885	淮安区	Q52171配变（茭陵大胡村部）	10	200	30	30
10886	淮安区	113163配变（茭陵高荡二组）	10	200	0	0
10887	淮安区	113164配变（茭陵高荡中）	10	200	0	0
10888	淮安区	PMS_122160配变（茭陵卢庄一）	10	200	0	0
10889	淮安区	Q64161配变（茭陵章集一组西）	10	200	91	91
10890	淮安区	PMS_116364配变（车东卫生室）	10	200	146	146
10891	淮安区	Q64162配变（茭陵章集四组南）	10	200	144	144
10892	淮安区	11297配变（仇桥南润刘庄）	10	200	73	73
10893	淮安区	115365配变（车桥张陈八组）	10	200	70	70
10894	淮安区	Q52172配变（茭陵大胡李庄）	10	200	148	148
10895	淮安区	PMS_114207配变（仇桥水晶三）	10	200	143	143
10896	淮安区	PMS_11491配变（仇桥水晶前）	10	200	138	138
10897	淮安区	PMS_114208配变（仇桥水晶向）	10	200	128	128
10898	淮安区	114209配变（仇桥水晶张吕）	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10899	淮安区	113210配变（仇桥工业元区）	10	400	320	320
10900	淮安区	PMS_Q4350配变（刘伶水厂变）	10	400	264	264
10901	淮安区	S1963配变（合心苗庄）	10	200	160	160
10902	淮安区	PMS_副食品公变	10	400	320	320
10903	淮安区	青年公园公变	10	400	320	320
10904	淮安区	11181配变（林集西）	10	400	156	156
10905	淮安区	PMS_Y9566配变（平桥陆桥刘	10	400	245	245
10906	淮安区	PMS_Y9467配变（平桥张庙桥	10	400	320	320
10907	淮安区	PMS_Y94159配变（平桥张庙街	10	200	121	121
10908	淮安区	Y9470配变（平桥张庙胡庄）	10	100	80	80
10909	淮安区	PMS_Y95127配变（平桥五湾邵	10	160	128	128
10910	淮安区	PMS_周转楼公变	10	315	252	252
10911	淮安区	岳庙东街西公变	10	400	320	320
10912	淮安区	岳庙东街东公变	10	400	320	320
10913	淮安区	总渠宿舍公变	10	315	244	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10914	淮安区	PMS_汽车站公变	10	400	320	320
10915	淮安区	PMS_居民点公变	10	400	320	320
10916	淮安区	PMS_煤厂仓库西公变	10	400	320	320
10917	淮安区	PMS_煤厂仓库东公变	10	400	320	320
10918	淮安区	PMS_金华寺巷公变	10	400	320	320
10919	淮安区	Y94155配变（平桥孟集孟西）	10	160	49	49
10920	淮安区	Y9551配变（平桥大任方东）	10	200	0	0
10921	淮安区	Y9553配变（平桥大任潘庄）	10	160	102	102
10922	淮安区	PMS_Y95122配变（平桥竹园小	10	400	320	320
10923	淮安区	Y94106配变（平桥上圩管庄）	10	200	103	103
10924	淮安区	PMS_勺湖小区公变	10	315	252	252
10925	淮安区	PMS_刘鄂故居公变	10	400	320	320
10926	淮安区	PMS_太清观街北公变	10	315	252	252
10927	淮安区	Y94104配变（平桥三湾东湾）	10	200	150	150
10928	淮安区	PMS_Y94130配变（平桥王沟花	10	200	84	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10929	淮安区	PMS_公安局1#公变	10	400	320	320
10930	淮安区	回笼小区公变	10	315	252	252
10931	淮安区	PMS_供电局宿舍公变	10	315	252	252
10932	淮安区	国税局公变	10	400	320	320
10933	淮安区	PMS_化机厂公变	10	315	252	252
10934	淮安区	Y94161配变（平桥查庄前庄）	10	200	160	160
10935	淮安区	Y94116配变（平桥查庄大曹）	10	200	149	149
10936	淮安区	Y94117配变（平桥查庄中心）	10	200	160	160
10937	淮安区	PMS_双刀牛巷公变	10	315	252	252
10938	淮安区	小人堂巷公变	10	400	320	320
10939	淮安区	PMS_二中公变	10	400	320	320
10940	淮安区	PMS_育才路北公变	10	400	294	294
10941	淮安区	111316配变（流均渡假村4#）	10	100	69	69
10942	淮安区	PMS_香料油厂宿舍公变	10	400	305	305
10943	淮安区	C2396配变（居委会李庄）	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10944	淮安区	PMS_C2395配变（居委会朱庄）	10	400	320	320
10945	淮安区	Z1626配变（溪河经堂村部）	10	400	320	320
10946	淮安区	PMS_C2380配变（丁曹董庄）	10	400	274	274
10947	淮安区	C07105配变（周庄前进）	10	200	160	160
10948	淮安区	C07104配变（周庄东刘）	10	200	160	160
10949	淮安区	C07110配变（彭田张小庄）	10	400	256	256
10950	淮安区	C07106配变（彭田村部）	10	200	140	140
10951	淮安区	C07107配变（彭田元舍）	10	200	129	129
10952	淮安区	C07108配变（彭田小兴）	10	200	129	129
10953	淮安区	C07112配变（小闸小兴）	10	100	80	80
10954	淮安区	PMS_C07109配变（彭田西杨）	10	400	278	278
10955	淮安区	C07111配变（彭田胡田）	10	200	128	128
10956	淮安区	C07112配变（小闸新建）	10	100	42	42
10957	淮安区	C07115配变（小闸七组）	10	100	39	39
10958	淮安区	PMS_C07114配变（小闸八组）	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10959	淮安区	C07116配变（小闸十一组）	10	200	151	151
10960	淮安区	C07117配变（小闸十组）	10	200	160	160
10961	淮安区	C07113配变（小闸卢庄）	10	400	320	320
10962	淮安区	C07125配变（马塘小庄）	10	160	66	66
10963	淮安区	PMS_C07103配变（周庄大圩）	10	400	276	276
10964	淮安区	C08142配变（洼圩洼东）	10	200	54	54
10965	淮安区	PMS_C08141配变（洼圩洼中）	10	400	247	247
10966	淮安区	C08143配变（洼圩洼西）	10	200	160	160
10967	淮安区	PMS_113187配变（流均九组）	10	400	320	320
10968	淮安区	113186配变（流均东）	10	400	320	320
10969	淮安区	PMS_113188配变（流均供销社）	10	400	320	320
10970	淮安区	T22190配变（顺河延年大陆）	10	200	0	0
10971	淮安区	C08144配变（洼圩村部）	10	400	320	320
10972	淮安区	C22153配变（桃园村部）	10	200	83	83
10973	淮安区	C22157配变（桃园豆墩）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10974	淮安区	PMS_C22158配变（桃园东花园）	10	200	126	126
10975	淮安区	C12211配变（朱桥医院）	10	400	320	320
10976	淮安区	PMS_C12213配变（居委会帅庄）	10	400	320	320
10977	淮安区	PMS_C12223配变（蒋庄蒋庄）	10	400	320	320
10978	淮安区	C12222配变（机关东）	10	400	320	320
10979	淮安区	C12224配变（机关南西）	10	200	160	160
10980	淮安区	C2363配变（闸南观东）	10	200	160	160
10981	淮安区	C2364配变（闸南前勤）	10	200	160	160
10982	淮安区	C2365配变（闸南瓜元）	10	200	121	121
10983	淮安区	PMS_C2366配变（闸南新建）	10	200	160	160
10984	淮安区	C12212配变（供电所）	10	200	160	160
10985	淮安区	PMS_C2367配变（闸南赵庄）	10	200	125	125
10986	淮安区	C2368配变（闸南东段）	10	200	160	160
10987	淮安区	C2369配变（闸南姚田）	10	100	12	12
10988	淮安区	C2370配变（闸南村部）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10989	淮安区	C2371配变（闸南闸西）	10	200	148	148
10990	淮安区	S83240配变（前河南）	10	400	0	0
10991	淮安区	T22195配变（顺河延年水厂西）	10	100	0	0
10992	淮安区	T22179配变（顺河小新一组）	10	160	0	0
10993	淮安区	S83231配变（顺河骆荡黄社）	10	200	0	0
10994	淮安区	C22167配变（新华前徐）	10	160	113	113
10995	淮安区	PMS_C22152配变（新华太后）	10	200	128	128
10996	淮安区	C22165配变（新华前李）	10	200	147	147
10997	淮安区	PMS_C22164配变（新华花园）	10	200	140	140
10998	淮安区	C22163配变（新华尹东）	10	200	160	160
10999	淮安区	C22162配变（新华立新）	10	200	160	160
11000	淮安区	PMS_C22161配变（新华新东）	10	200	160	160
11001	淮安区	C22159配变（新华前庄）	10	200	160	160
11002	淮安区	C22160配变（新华小后）	10	200	130	130
11003	淮安区	PMS_C22169配变（郭兴顾庄）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11004	淮安区	PMS_C22168配变（郭兴姬庄）	10	200	160	160
11005	淮安区	C04186配变（祁兴张圩）	10	200	160	160
11006	淮安区	PMS_C04185配变（祁兴许庄）	10	400	303	303
11007	淮安区	C04184配变（祁兴赵庄）	10	200	112	112
11008	淮安区	C04183配变（祁兴葛庄）	10	200	160	160
11009	淮安区	C04182配变（祁兴张庄）	10	200	160	160
11010	淮安区	PMS_C04181配变（祁兴马王）	10	200	160	160
11011	淮安区	C03206配变（宝林时庄）	10	400	320	320
11012	淮安区	C04175配变（孙杨东庄）	10	200	113	113
11013	淮安区	PMS_C04178配变（苗庄孙庄）	10	200	139	139
11014	淮安区	PMS_C04176配变（苗庄任庄）	10	200	160	160
11015	淮安区	C04179配变（苗庄杨庄）	10	200	160	160
11016	淮安区	PMS_C04177配变（苗庄朱庄）	10	200	160	160
11017	淮安区	C04172配变（孙杨后张）	10	400	320	320
11018	淮安区	PMS_C04173配变（孙杨前张）	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11019	淮安区	C04180配变（祁兴王庄）	10	200	160	160
11020	淮安区	PMS_C04174配变（孙杨周皇）	10	400	320	320
11021	淮安区	Y75245配变（施河乾坤山庄2）	10	630	504	504
11022	淮安区	11587配变（顺河大蒋九组）	10	100	0	0
11023	淮安区	PMS_11591配变（顺河大蒋十）	10	200	0	0
11024	淮安区	PMS_115109配变（顺河邵王三组）	10	200	0	0
11025	淮安区	11589配变（顺河大蒋六组南）	10	200	0	0
11026	淮安区	11588配变（顺河大蒋六组北）	10	400	0	0
11027	淮安区	11592配变（顺河大蒋四组）	10	200	0	0
11028	淮安区	11586配变（顺河大蒋二组）	10	200	0	0
11029	淮安区	114188配变（马甸大庄北）	10	200	141	141
11030	淮安区	11596配变（顺河前殷）	10	200	0	0
11031	淮安区	PMS_T22212配变（顺河红星）	10	400	0	0
11032	淮安区	T22197配变（顺河工业园区）	10	400	0	0
11033	淮安区	S9454配变（顺河李郁北庄）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11034	淮安区	PMS_C2372配变（闸南闸东）	10	400	299	299
11035	淮安区	C08140配变（毕圩陈庄）	10	160	128	128
11036	淮安区	PMS_C08139配变（毕圩毕兴）	10	400	289	289
11037	淮安区	C08138配变（毕圩毕东）	10	400	320	320
11038	淮安区	C08137配变（毕圩毕圩）	10	200	160	160
11039	淮安区	C08136配变（居委会史田）	10	160	81	81
11040	淮安区	PMS_C08135配变（居委会邢庄）	10	400	297	297
11041	淮安区	PMS_C12210配变（居委会问庄南）	10	400	314	314
11042	淮安区	C12221配变（盐矿路）	10	400	320	320
11043	淮安区	C12215配变（居委会问庄）	10	400	253	253
11044	淮安区	C12219配变（居委会文化街）	10	400	306	306
11045	淮安区	PMS_C20188配变（合兴东新）	10	200	160	160
11046	淮安区	C20189配变（合兴二组）	10	160	114	114
11047	淮安区	C20190配变（合兴楼庄）	10	400	269	269
11048	淮安区	C12218配变（居委会新淮路东）	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11049	淮安区	S9438配变（蒋姚六组）	10	100	0	0
11050	淮安区	PMS_12169配变（淮城城郊八	10	400	313	313
11051	淮安区	PMS_Q70212配变（宋集大董四	10	400	0	0
11052	淮安区	PMS_精品装饰城1#公变	10	500	400	400
11053	淮安区	PMS_精品装饰城2#公变	10	500	400	400
11054	淮安区	S9443配变（顺河徐荡九组）	10	200	0	0
11055	淮安区	PMS_C04187配变（居委会立新）	10	400	320	320
11056	淮安区	PMS_C2391配变（蒋庄施庄）	10	400	320	320
11057	淮安区	PMS_C2392配变（蒋庄孙东）	10	200	146	146
11058	淮安区	C2394配变（蒋庄凤凰）	10	200	141	141
11059	淮安区	C23229配变（杨槐赵圩）	10	200	160	160
11060	淮安区	C23228配变（杨槐朱庄）	10	200	160	160
11061	淮安区	C2357配变（杨槐渠东）	10	100	80	80
11062	淮安区	C23061配变（杨槐小社）	10	200	143	143
11063	淮安区	C2359配变（杨槐龚庄）	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11064	淮安区	C23060配变（杨槐后兴）	10	200	147	147
11065	淮安区	PMS_C2362配变（杨槐严庄）	10	400	291	291
11066	淮安区	PMS_C2375配变（丁曹小西）	10	200	145	145
11067	淮安区	PMS_C2373配变（丁曹丁庄）	10	200	86	86
11068	淮安区	C2376配变（丁曹东社）	10	200	152	152
11069	淮安区	S83224配变（顺河灯刘三组）	10	200	0	0
11070	淮安区	C2379配变（丁曹魏庄）	10	200	150	150
11071	淮安区	112142配变（顺河官路五组）	10	100	0	0
11072	淮安区	115120配变（顺河张李五组）	10	200	0	0
11073	淮安区	C08145配变（洼圩元沟）	10	200	160	160
11074	淮安区	C08149配变（洼圩西刘）	10	200	160	160
11075	淮安区	PMS_C08150配变（洼圩东卢）	10	200	160	160
11076	淮安区	C08151配变（洼圩新建）	10	200	152	152
11077	淮安区	C08148配变（洼圩双闸）	10	200	160	160
11078	淮安区	C08147配变（洼圩西王）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11079	淮安区	C08146配变（洼圩东王）	10	200	160	160
11080	淮安区	PMS_C03201配变（石塘石西）	10	400	320	320
11081	淮安区	PMS_C03199配变（石塘粮站）	10	400	320	320
11082	淮安区	C03198配变（石塘河南）	10	200	160	160
11083	淮安区	PMS_C03202配变（石塘胡庄）	10	200	122	122
11084	淮安区	PMS_C03203配变（宝林新庄）	10	400	272	272
11085	淮安区	C03205配变（宝林宝兴）	10	160	128	128
11086	淮安区	PMS_C03204配变（宝林上元）	10	400	273	273
11087	淮安区	C22156配变（桃园东桃）	10	200	69	69
11088	淮安区	C22154配变（桃园前桃）	10	200	160	160
11089	淮安区	C22155配变（桃园东沙）	10	200	160	160
11090	淮安区	C22152配变（桃园新建）	10	200	160	160
11091	淮安区	111207配变（马甸发茂街北）	10	250	200	200
11092	淮安区	PMS_112168配变（顺河胡宋三）	10	400	0	0
11093	淮安区	112158配变（顺河何桥六组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11094	淮安区	PMS_112144配变（顺河官路东）	10	200	0	0
11095	淮安区	112153配变（顺河何桥侍庄）	10	100	0	0
11096	淮安区	112147配变（顺河官路一组）	10	200	0	0
11097	淮安区	112167配变（顺河胡宋六组）	10	100	0	0
11098	淮安区	112159配变（顺河何桥十一组）	10	200	0	0
11099	淮安区	112160配变（顺河何桥三组）	10	200	0	0
11100	淮安区	PMS_112163配变（顺河何桥四组）	10	200	0	0
11101	淮安区	C22170配变（郭兴大兴）	10	400	320	320
11102	淮安区	PMS_C22171配变（郭兴上坝）	10	400	285	285
11103	淮安区	C20192配变（合兴东高）	10	200	82	82
11104	淮安区	C12217配变（新淮路西）	10	400	320	320
11105	淮安区	C20193配变（合兴村部）	10	200	77	77
11106	淮安区	C20194配变（合兴三姓）	10	200	61	61
11107	淮安区	C12216配变（居委会戴庄）	10	400	320	320
11108	淮安区	PMS_C20195配变（合兴六组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11109	淮安区	PMS_C20196配变（合兴八组）	10	200	142	142
11110	淮安区	C20197配变（石塘雷振）	10	200	148	148
11111	淮安区	PMS_C12214配变（居委会谷庄）	10	400	320	320
11112	淮安区	C06226配变（朱桥工业园区3#）	10	400	320	320
11113	淮安区	PMS_C20191配变（合兴武庄）	10	200	144	144
11114	淮安区	C06225配变（朱桥工业园区2#）	10	400	280	280
11115	淮安区	C06227配变（朱桥宝林董庄）	10	400	214	214
11116	淮安区	PMS_11411配变（博里农具厂）	10	400	320	320
11117	淮安区	PMS_11410配变（博里北街东）	10	400	320	320
11118	淮安区	118209配变（流均沿东九组）	10	160	109	109
11119	淮安区	118214配变（流均黄东四组）	10	400	284	284
11120	淮安区	S83227配变（顺河灯刘六组）	10	200	0	0
11121	淮安区	S83245配变（顺河双灯苑庄）	10	160	0	0
11122	淮安区	S83244配变（顺河双灯朱庄）	10	160	0	0
11123	淮安区	S83222配变（顺河灯刘五组西）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11124	淮安区	C07126配变（马塘小兴）	10	200	125	125
11125	淮安区	PMS_C07128配变（马塘村部）	10	400	169	169
11126	淮安区	C07129配变（马塘袁西）	10	400	285	285
11127	淮安区	S71191配变陈庄村（三堡新庄三	10	200	0	0
11128	淮安区	C07131配变（马塘沈庄）	10	200	63	63
11129	淮安区	C07130配变（马塘石桥）	10	200	148	148
11130	淮安区	PMS_C07133配变（马塘杨李）	10	200	101	101
11131	淮安区	C07132配变（马塘夏舍）	10	200	125	125
11132	淮安区	PMS_C07102配变（周庄高庄）	10	400	291	291
11133	淮安区	PMS_S83214配变（顺河崔周三组	10	200	0	0
11134	淮安区	S83216配变（顺河崔周五组）	10	200	0	0
11135	淮安区	PMS_11175配变（流均水产市	10	400	289	289
11136	淮安区	D73205配变（马甸董庄村部）	10	400	0	0
11137	淮安区	Y75244配变（施河乾坤山庄1）	10	630	504	504
11138	淮安区	S53059配变（范集何郭十组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11139	淮安区	118111配变（流均沿河村部）	10	400	175	175
11140	淮安区	C0798配变（周庄周庄）	10	200	145	145
11141	淮安区	C0799配变（周庄红旗）	10	200	149	149
11142	淮安区	C07100配变（周庄村部）	10	400	320	320
11143	淮安区	C07101配变（周庄邱舍）	10	400	298	298
11144	淮安区	PMS_C07119配变（小闸新街）	10	400	320	320
11145	淮安区	C07120配变（小闸中心村）	10	400	223	223
11146	淮安区	C07121配变（小闸新街南）	10	400	320	320
11147	淮安区	C07124配变（小闸韩庄）	10	400	300	300
11148	淮安区	C07123配变（小闸韩东）	10	200	160	160
11149	淮安区	Q6160配变（宋集尹庄西）	10	200	121	121
11150	淮安区	PMS_C2358配变（杨槐前兴）	10	200	111	111
11151	淮安区	C23052配变（三姓雷陈）	10	200	134	134
11152	淮安区	C23051配变（三姓棋东）	10	400	320	320
11153	淮安区	C23054配变（三姓前郭）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11154	淮安区	C23053配变（三姓郭庄）	10	200	121	121
11155	淮安区	C23210配变（三姓五庄）	10	200	160	160
11156	淮安区	118179配变（流均沿河村部2#）	10	200	160	160
11157	淮安区	PMS_113144配变（流均北街道）	10	400	320	320
11158	淮安区	C23055配变（三姓红阳）	10	200	160	160
11159	淮安区	C23056配变（三姓红阳北）	10	200	95	95
11160	淮安区	PMS_C2378配变（丁曹刘庄）	10	400	300	300
11161	淮安区	C2394配变（蒋庄张褚）	10	200	160	160
11162	淮安区	C23090配变（五里五西）	10	400	320	320
11163	淮安区	C2388配变（五里毛庄）	10	200	131	131
11164	淮安区	PMS_C2389配变（五里北庄）	10	200	152	152
11165	淮安区	C2386配变（五里五兴）	10	200	160	160
11166	淮安区	PMS_C2387配变（五里万西）	10	200	160	160
11167	淮安区	C2385配变（五里村部）	10	400	320	320
11168	淮安区	C2383配变（五里张东）	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11169	淮安区	C2384配变（五里新村）	10	400	320	320
11170	淮安区	C2381配变（五里王庄）	10	200	141	141
11171	淮安区	C2382配变（五里张西）	10	200	160	160
11172	淮安区	C03209配变（工业园区4#）	10	400	320	320
11173	淮安区	C03208配变（工业园区西北）	10	400	320	320
11174	淮安区	C03207配变（工业园区1#）	10	400	320	320
11175	淮安区	Z12161配变（溪河戴西蒋舍）	10	200	26	26
11176	淮安区	Z0455配变（溪河松里北）	10	200	44	44
11177	淮安区	112210配变（马甸郭大）	10	400	0	0
11178	淮安区	Z0385配变（溪河土楼东）	10	400	320	320
11179	淮安区	闸口安置小区	10	400	292	292
11180	淮安区	PMS_U0224配变（张巷十五组）	10	400	274	274
11181	淮安区	PMS_U0229配变（张巷沈庄）	10	400	229	229
11182	淮安区	118192配变（华信东）	10	400	320	320
11183	淮安区	U1416配变（蒋南村部）	10	400	213	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11184	淮安区	T6659配变（建淮砖桥村部）	10	200	30	30
11185	淮安区	T6610配变（建淮侯靖村部）	10	200	7	7
11186	淮安区	T36154配变（建淮许王丁东）	10	400	0	0
11187	淮安区	T36156配变（建淮许王葛庄）	10	400	0	0
11188	淮安区	PMS_11232配变（博里鲍庄十三	10	400	309	309
11189	淮安区	PMS_S81125配变（季桥小湾中）	10	400	0	0
11190	淮安区	PMS_S91129配变（季桥大湾西）	10	400	0	0
11191	淮安区	PMS_Q4256配变（季桥前周北）	10	400	170	170
11192	淮安区	PMS_T10136配变（钦工供电所	10	400	0	0
11193	淮安区	PMS_T10142配变（钦工老街心）	10	400	0	0
11194	淮安区	PMS_T10126配变（钦工小学）	10	400	0	0
11195	淮安区	PMS_11487配变（钦工后谷一	10	400	0	0
11196	淮安区	S43122配变（林集腾码西）	10	400	0	0
11197	淮安区	PMS_11351配变（林集后管圩	10	200	160	160
11198	淮安区	PMS_113171配变（林集袁庄西	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11199	淮安区	11389配变（林集联盟南）	10	200	160	160
11200	淮安区	S19230配变（溪南九组）	10	200	120	120
11201	淮安区	113236配变（流均马西新庄）	10	100	6	6
11202	淮安区	PMS_S1984配变（条龙条南）	10	400	293	293
11203	淮安区	S19317配变（流均十七组）	10	200	160	160
11204	淮安区	118226配变（流均黄荡市场）	10	200	160	160
11205	淮安区	PMS_C03239配变（宝林新庄西）	10	400	320	320
11206	淮安区	PMS_S53251配变（范集新张四组）	10	400	0	0
11207	淮安区	PMS_Q8068配变（南闸林南孙）	10	400	0	0
11208	淮安区	PMS_116170配变（南闸南闸赵）	10	400	265	265
11209	淮安区	PMS_116203配变（南闸南闸赵庄）	10	200	160	160
11210	淮安区	116141配变（南闸周马一组）	10	400	10	10
11211	淮安区	PMS_Q8195配变（南闸朱庄合）	10	400	320	320
11212	淮安区	PMS_117230配变（苏嘴张园）	10	200	0	0
11213	淮安区	114212配变（泾口姚河十组南）	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11214	淮安区	T21232配变（苏嘴南李六组）	10	100	0	0
11215	淮安区	117162配变（苏嘴超市）	10	400	0	0
11216	淮安区	116233配变（苏嘴北季三组东）	10	200	0	0
11217	淮安区	Y75246配变（施河兽医站配变）	10	400	320	320
11218	淮安区	PMS_T21234配变（苏嘴龚营六组）	10	400	0	0
11219	淮安区	Y74219配变（泾口东宥五组）	10	400	282	282
11220	淮安区	Y96109配变（施河鲁赵四组）	10	200	89	89
11221	淮安区	112129配变（马甸大于南）	10	400	0	0
11222	淮安区	PMS_117173配变（上河申大管庄）	10	400	304	304
11223	淮安区	PMS_117174配变（上河申大毕庄）	10	400	233	233
11224	淮安区	PMS_Y74220配变（泾口东宥二组）	10	200	132	132
11225	淮安区	PMS_Y74221配变（泾口下舍五组）	10	400	297	297
11226	淮安区	T65148配变（马甸蔡小）	10	200	119	119
11227	淮安区	T65156配变（马甸靖东南）	10	200	82	82
11228	淮安区	PMS_117124配变（上河前杨兴庄）	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11229	淮安区	PMS_117175配变 （上河张庄贡老	10	400	230	230
11230	淮安区	11783配变(上河 谭庄村部)	10	200	160	160
11231	淮安区	PMS_116141配变 （平桥所变2号）	10	400	312	312
11232	淮安区	116170配变（平 桥人民商场1）	10	400	241	241
11233	淮安区	PMS_Y94227配变 （平桥张庙街北	10	400	297	297
11234	淮安区	PMS_Y9552配变 （平桥大任小	10	400	320	320
11235	淮安区	Y9474配变（平桥 同兴后阮）	10	400	251	251
11236	淮安区	PMS_114228配变 （平桥十洞马	10	400	296	296
11237	淮安区	PMS_112112配变 （复兴大市场	10	400	0	0
11238	淮安区	PMS_112120配变 （复兴马南东）	10	400	0	0
11239	淮安区	PMS_11331配变 （复兴镇区桥西）	10	400	0	0
11240	淮安区	s2152配变（复兴 二组）	10	400	0	0
11241	淮安区	PMS_S2153配变 （复兴五组）	10	400	0	0
11242	淮安区	S71161配变大陶 村（三堡大陶小	10	400	0	0
11243	淮安区	S71235配变大陶 村（三堡大陶二	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11244	淮安区	S71233配变陶庄村（三堡陶庄一	10	400	0	0
11245	淮安区	112154配变（顺河何桥集市）	10	160	0	0
11246	淮安区	S71130配变周湾村（三堡周湾东	10	160	0	0
11247	淮安区	PMS_城东东方康桥2#配电所1#主	10	1000	800	800
11248	淮安区	PMS_城东东方康桥2#配电所2#主	10	1000	800	800
11249	淮安区	PMS_锦绣山阳2期2#配电房7#变	10	800	640	640
11250	淮安区	PMS_锦绣山阳2期3#配电房9#变	10	630	504	504
11251	淮安区	PMS_锦绣山阳2期4#配电房11#变	10	630	504	504
11252	淮安区	PMS_锦绣山阳2期4#配电房12#变	10	630	504	504
11253	淮安区	PMS_中央府邸开关站1#变	10	800	640	640
11254	淮安区	PMS_堂子巷公变	10	400	320	320
11255	淮安区	PMS_县西街公变	10	400	320	320
11256	淮安区	闸口泵站公变	10	200	160	160
11257	淮安区	PMS_胯下北街公变	10	400	320	320
11258	淮安区	电大路公变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11259	淮安区	PMS_交通南路公变	10	400	320	320
11260	淮安区	区委公变	10	400	320	320
11261	淮安区	PMS_水泥制品厂公变	10	400	241	241
11262	淮安区	PMS_南门工行公变	10	400	320	320
11263	淮安区	PMS_纸箱厂公变	10	400	320	320
11264	淮安区	开发巷公变	10	400	320	320
11265	淮安区	PMS_张塘东公变	10	400	320	320
11266	淮安区	韩桥公变	10	400	304	304
11267	淮安区	PMS_马王庙公变	10	400	320	320
11268	淮安区	PMS_部队菌肥厂公变	10	400	320	320
11269	淮安区	PMS_打箔巷公变	10	400	320	320
11270	淮安区	PMS_燃料公司公变	10	400	320	320
11271	淮安区	PMS_物资城公变	10	400	320	320
11272	淮安区	PMS_天主堂巷公变	10	400	320	320
11273	淮安区	PMS_友谊路公变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11274	淮安区	111208配变（马甸汪庄东）	10	100	57	57
11275	淮安区	PMS_中央府邸开关站2#变	10	800	640	640
11276	淮安区	PMS_中央府邸开关站3#变	10	800	640	640
11277	淮安区	PMS_中央府邸开关站4#变	10	800	640	640
11278	淮安区	PMS_中央府邸1#配电所5#变	10	630	504	504
11279	淮安区	中央府邸1#配电所6#变	10	630	504	504
11280	淮安区	PMS_中央府邸1#配电所7#变	10	630	504	504
11281	淮安区	中央府邸1#配电所8#变	10	630	504	504
11282	淮安区	PMS_中央府邸2#配电所9#变	10	630	504	504
11283	淮安区	中央府邸2#配电所10#变	10	630	504	504
11284	淮安区	PMS_中央府邸2#配电所11#变	10	630	504	504
11285	淮安区	中央府邸2#配电所12#变	10	630	504	504
11286	淮安区	113229配变（仇桥工业园区2）	10	315	0	0
11287	淮安区	PMS_114230配变（仇桥高桥渠）	10	200	102	102
11288	淮安区	T6609配变（建淮鹅钱前魏）	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11289	淮安区	PMS_113195配变（茭陵高荡七	10	200	0	0
11290	淮安区	113196配变（茭陵高荡村部）	10	400	0	0
11291	淮安区	D64176配变（上河徐甸东里）	10	400	299	299
11292	淮安区	D64121配变（上河徐甸赵庄）	10	200	160	160
11293	淮安区	113235配变（复兴垂钓中心）	10	200	0	0
11294	淮安区	Y84152配变（施河人民路东配	10	400	264	264
11295	淮安区	PMS_东岳公变	10	400	320	320
11296	淮安区	PMS_岳庙东街公变	10	400	320	320
11297	淮安区	PMS_文府路公变	10	400	320	320
11298	淮安区	文府新村公变	10	400	320	320
11299	淮安区	PMS_兽医站公变	10	400	291	291
11300	淮安区	PMS_安居工程公变	10	400	297	297
11301	淮安区	PMS_竹巷街1#公变	10	400	320	320
11302	淮安区	竹巷街3#公变	10	400	320	320
11303	淮安区	12109配变（商业技校公变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11304	淮安区	12108配变（供销职工学校）	10	400	320	320
11305	淮安区	12121配变（中医院宿舍）	10	400	320	320
11306	淮安区	12111配变（闸口薛湾）	10	400	320	320
11307	淮安区	PMS_南门外公变	10	400	320	320
11308	淮安区	PMS_教师公寓公变	10	400	320	320
11309	淮安区	PMS_计生委公变	10	400	320	320
11310	淮安区	PMS_夹城后街公变	10	400	320	320
11311	淮安区	PMS_窦娥巷公变	10	400	320	320
11312	淮安区	PMS_工商局公变	10	400	242	242
11313	淮安区	PMS_美食街南2#公变	10	400	320	320
11314	淮安区	PMS_Q80102配变（南闸戴庄大	10	400	0	0
11315	淮安区	C12240配变（育才路）	10	400	320	320
11316	淮安区	PMS_T21235配变（苏嘴龚营三组	10	400	0	0
11317	淮安区	PMS_116236配变（苏嘴健仪村	10	200	0	0
11318	淮安区	115399配变(车桥吕舍十组)	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11319	淮安区	太清观街南公变	10	315	252	252
11320	淮安区	二院宿舍公变	10	400	320	320
11321	淮安区	PMS_涧河公变	10	400	320	320
11322	淮安区	美食街北2#公变	10	400	320	320
11323	淮安区	PMS_珠市街公变	10	400	320	320
11324	淮安区	114194配变（泾口桥头十一组）	10	400	185	185
11325	淮安区	114129配变（泾口刘六二组）	10	200	21	21
11326	淮安区	PMS_如意里2#配电所9#变	10	1000	800	800
11327	淮安区	PMS_如意里2#配电所10#变	10	1000	800	800
11328	淮安区	111211配变（马甸骆庄南）	10	100	80	80
11329	淮安区	S9430配变（顺河时廖五组）	10	200	0	0
11330	淮安区	S9462配变（顺河李郁三组）	10	200	0	0
11331	淮安区	PMS_如意里2#配电所11#变	10	1000	800	800
11332	淮安区	PMS_如意里2#配电所12#变	10	1000	800	800
11333	淮安区	PMS_漕运菜场箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11334	淮安区	小鱼市口东	10	400	320	320
11335	淮安区	PMS_11284配变 （复兴裴联九	10	200	0	0
11336	淮安区	S2185配变（复兴 大李八组南）	10	200	0	0
11337	淮安区	PMS_S83241配变 （顺河双灯南）	10	200	0	0
11338	淮安区	建淮安置小区1号 配电房1号变	10	800	0	0
11339	淮安区	建淮安置小区1号 配电房2号变	10	800	0	0
11340	淮安区	建淮安置小区2号 配电所3号变	10	800	0	0
11341	淮安区	建淮安置小区2号 配电所4号变	10	800	0	0
11342	淮安区	PMS_康乐西弄	10	400	320	320
11343	淮安区	PMS_S56105配变 （范集南武桥	10	400	0	0
11344	淮安区	T21237配变（苏 嘴健仪三组）	10	400	0	0
11345	淮安区	PMS_荷湖新城3# 配电所13#变	10	630	504	504
11346	淮安区	PMS_荷湖新城3# 配电所14#变	10	630	504	504
11347	淮安区	PMS_荷湖新城3# 配电所15#变	10	630	504	504
11348	淮安区	PMS_荷湖新城3# 配电所16#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11349	淮安区	PMS_荷湖新城4# 配电所11#变	10	630	504	504
11350	淮安区	PMS_荷湖新城5# 配电所8#变	10	800	640	640
11351	淮安区	PMS_荷湖新城5# 配电所10#变	10	800	640	640
11352	淮安区	PMS_T22213配变 （顺河农贸市	10	400	0	0
11353	淮安区	PMS_117102配变 （席桥丁朱村	10	200	0	0
11354	淮安区	116139配变（苏 嘴供电所）	10	400	0	0
11355	淮安区	115398配变（车 桥三庄一组）	10	400	177	177
11356	淮安区	117400配变（车 桥陈河九组）	10	200	101	101
11357	淮安区	113108配变（溪 河单洼付后）	10	400	261	261
11358	淮安区	城东淮上人家3# 箱变2#主变	10	400	320	320
11359	淮安区	城东淮上人家2# 箱变2#主变	10	630	504	504
11360	淮安区	T54238配变韩码 村（三堡韩码一	10	100	0	0
11361	淮安区	T32215配变(马甸 裕民小区1栋)	10	400	0	0
11362	淮安区	PMS_T32216配变 （马甸裕民小区2	10	400	0	0
11363	淮安区	12214配变（博里 十一组）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11364	淮安区	Y94124配变（平桥孟集后薛）	10	400	305	305
11365	淮安区	Z1627配变（溪河经堂四组）	10	400	290	290
11366	淮安区	城东淮上人家1#箱变2#主变	10	500	400	400
11367	淮安区	PMS_城东淮上人家2#配电所1#主	10	1000	800	800
11368	淮安区	PMS_Q70249配变（宋集土城水	10	400	0	0
11369	淮安区	PMS_Q61246配变（宋集尹庄五	10	400	320	320
11370	淮安区	Q50245配变（宋集高巷一组）	10	200	108	108
11371	淮安区	PMS_Q50250配变（宋集园艺四队	10	400	320	320
11372	淮安区	111221配变（流均沿荡小学）	10	400	182	182
11373	淮安区	T65217配变（马甸小七北）	10	400	232	232
11374	淮安区	Z0447配变（溪河三官二组）	10	400	270	270
11375	淮安区	Z1628配变（溪河经堂王桥）	10	400	222	222
11376	淮安区	PMS_11233配变（博里岗南一	10	250	81	81
11377	淮安区	PMS_Y74201配变（泾口严桥八组）	10	400	279	279
11378	淮安区	S53052配变（范集郭桥二组）	10	80	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11379	淮安区	S21238配变（复兴大李九组）	10	200	0	0
11380	淮安区	C07236配变（周庄胡庄）	10	200	135	135
11381	淮安区	115115配变（上河镇直西）	10	200	160	160
11382	淮安区	D86179配变（上河高北卞西）	10	400	0	0
11383	淮安区	D74178配变（上河杨集河南）	10	315	0	0
11384	淮安区	PMS_Y75252配变（施河信用社配	10	400	320	320
11385	淮安区	PMS_Y75249配变（施河太平路	10	400	320	320
11386	淮安区	113197配变（泾口一组）	10	200	160	160
11387	淮安区	PMS_S9192配变（季桥潘柳四	10	400	0	0
11388	淮安区	PMS_115231配变（仇桥高仇戴	10	400	312	312
11389	淮安区	112232配变（仇桥金庄河西）	10	400	284	284
11390	淮安区	PMS_建淮城南一号2号配电变压器	10	630	0	0
11391	淮安区	PMS_11202配变（博里郝舍五	10	400	320	320
11392	淮安区	PMS_114231配变（平桥十洞大	10	160	82	82
11393	淮安区	PMS_建淮城南一号1号配电变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11394	淮安区	Z0369配变（溪河土楼十一组）	10	200	160	160
11395	淮安区	PMS_111234配变（仇桥贺坝六	10	400	320	320
11396	淮安区	PMS_11201配变（博里郝舍二	10	200	138	138
11397	淮安区	PMS_Y7641配变（施河朱尖二组）	10	200	132	132
11398	淮安区	PMS_11456配变（平桥复兴巷）	10	400	320	320
11399	淮安区	PMS_114200配变（泾口欧业二组）	10	400	246	246
11400	淮安区	121195配变（泾口官渡村部）	10	100	34	34
11401	淮安区	121196配变（泾口官渡六组）	10	400	282	282
11402	淮安区	115185配变（仇桥中）	10	400	292	292
11403	淮安区	PMS_Y73198配变（泾口花尖七	10	400	302	302
11404	淮安区	PMS_Y73199配变（泾口高舍十	10	400	320	320
11405	淮安区	PMS_114202配变（泾口锦绣路东）	10	200	160	160
11406	淮安区	11366配变（博里吴舍五组）	10	200	160	160
11407	淮安区	11101配变（博里陶舍一组）	10	400	303	303
11408	淮安区	111218配变（马甸苗舍南）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11409	淮安区	U0470配变(炮刘十组)	10	400	53	53
11410	淮安区	U12177配变(花庄二组桥)	10	400	308	308
11411	淮安区	PMS_U12172配变(花庄村部南)	10	400	250	250
11412	淮安区	U12174配变(花庄二组堆)	10	400	111	111
11413	淮安区	U12161配变（汤朱村部）	10	400	215	215
11414	淮安区	U12155配变（汤朱九组西）	10	400	300	300
11415	淮安区	111252配变（宋集园艺二队东）	10	100	0	0
11416	淮安区	PMS_11365配变（博里吴舍一	10	400	308	308
11417	淮安区	11364配变（博里史荡八组）	10	200	160	160
11418	淮安区	112253配变（宋集桥头菜场西）	10	400	0	0
11419	淮安区	PMS_Q70213配变（宋集大董小南	10	400	0	0
11420	淮安区	Z0448配变（溪河二街菜场）	10	400	320	320
11421	淮安区	PMS_11479配变（平桥平南）	10	400	260	260
11422	淮安区	116100配变（平桥东风马庄）	10	100	80	80
11423	淮安区	11693配变（平桥沈庄村部）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11424	淮安区	PMS_116175配变 （平桥李前王	10	400	90	90
11425	淮安区	PMS_夹城菜场公 变	10	400	320	320
11426	淮安区	PMS_燃料公司2# 公变	10	400	320	320
11427	淮安区	文楼北公变	10	400	320	320
11428	淮安区	PMS_区政府宿舍 公变	10	400	320	320
11429	淮安区	公安局宿舍新公 变	10	400	320	320
11430	淮安区	12113配变（兴桥 市场公变）	10	400	320	320
11431	淮安区	C23231配变（丁 曹金庄）	10	200	106	106
11432	淮安区	C07233配变（周 庄罗庄）	10	100	80	80
11433	淮安区	C08241配变（周 庄杨西）	10	100	41	41
11434	淮安区	C04242配变（祁 兴村部）	10	200	160	160
11435	淮安区	PMS_C03238配变 （石塘老庄）	10	400	301	301
11436	淮安区	PMS_113185配变 （茭陵东高三	10	200	0	0
11437	淮安区	东城花园二期1- 1#变电所6#变压	10	800	640	640
11438	淮安区	S53066配变（范 集何郭七组）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11439	淮安区	文锦城4期11#干变	10	630	504	504
11440	淮安区	T31208配变（建淮马甲耿庄）	10	400	0	0
11441	淮安区	翔宇海棠三期4号变压器	10	800	640	640
11442	淮安区	Q41204配变（季桥宏图六组南）	10	400	173	173
11443	淮安区	西城花园三期北区2#变压器	10	800	640	640
11444	淮安区	PMS_康乐公变	10	315	252	252
11445	淮安区	PMS_S6310配变（白马湖八队	10	200	0	0
11446	淮安区	PMS_钦工裕达小区配变	10	630	0	0
11447	淮安区	卢滩社区2号变	10	500	400	400
11448	淮安区	S6245配变（白马湖二队前西）	10	200	0	0
11449	淮安区	元件厂宿舍公变	10	400	320	320
11450	淮安区	盛世豪庭北公变	10	200	160	160
11451	淮安区	PMS_Y94109配变（平桥上圩后	10	400	244	244
11452	淮安区	建淮水岸新城13号配电变压器	10	800	0	0
11453	淮安区	教师公寓西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11454	淮安区	北门大街东公变	10	315	252	252
11455	淮安区	区委宿舍公变	10	400	299	299
11456	淮安区	水厂3#井公变	10	400	320	320
11457	淮安区	窦娥巷西公变	10	400	320	320
11458	淮安区	PMS_11663配变 （南闸太兴刘	10	200	0	0
11459	淮安区	PMS_116151配变 （苏嘴吴码西）	10	200	0	0
11460	淮安区	PMS_Q81142配变 （南闸良庄纪	10	200	119	119
11461	淮安区	11698配变（苏嘴 健仪村）	10	200	0	0
11462	淮安区	PMS_T3171配变 （建淮八关新	10	200	0	0
11463	淮安区	C2117配变（建淮 彭阳董刘）	10	160	89	89
11464	淮安区	116127配变（苏 嘴新区）	10	400	0	0
11465	淮安区	S85068配变（苏 嘴衡庄五组）	10	400	0	0
11466	淮安区	S21220配变（复 兴田桥大陶）	10	200	0	0
11467	淮安区	11339配变（复兴 贾新二组）	10	315	0	0
11468	淮安区	D73120配变（马 甸寝庄东）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11469	淮安区	S21215配变（复兴田桥四组）	10	400	0	0
11470	淮安区	S21216配变（复兴田桥二组）	10	100	0	0
11471	淮安区	S21217配变（复兴田桥北庄）	10	100	0	0
11472	淮安区	S21221配变（复兴三组）	10	200	0	0
11473	淮安区	S21223配变（复兴陈杨二组）	10	100	0	0
11474	淮安区	S21224配变（复兴陈杨二组南）	10	100	0	0
11475	淮安区	S21225配变（复兴陈杨三组）	10	200	0	0
11476	淮安区	T11123配变（钦工小赵庄东）	10	200	0	0
11477	淮安区	PMS_11206配变（席桥街中）	10	400	320	320
11478	淮安区	T43119配变（建淮盖桥高圩西）	10	200	0	0
11479	淮安区	PMS_Y94224配变（平桥查庄查）	10	200	160	160
11480	淮安区	PMS_111158配变（林集供电所）	10	400	194	194
11481	淮安区	D74112配变（上河杨集吉西）	10	200	0	0
11482	淮安区	PMS_11794配变（上河张庄高庄）	10	200	117	117
11483	淮安区	D6491配变（上河茆桥戴王）	10	200	78	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11484	淮安区	D86129配变（上河大姚赵东）	10	200	0	0
11485	淮安区	D74113配变（上河茆桥凡庄）	10	100	0	0
11486	淮安区	D86169配变（上河大姚小姚）	10	200	0	0
11487	淮安区	PMS_11772配变（上河申大兴西）	10	400	298	298
11488	淮安区	115170配变（上河渠西）	10	100	80	80
11489	淮安区	PMS_Q8058配变（南闸戴湾蔡）	10	200	0	0
11490	淮安区	Q80139配变（南闸戴湾张庄北）	10	200	0	0
11491	淮安区	PMS_Q80155配变（南闸戴湾花前）	10	200	0	0
11492	淮安区	PMS_116162配变（南闸太平村）	10	200	114	114
11493	淮安区	PMS_Q8075配变（南闸太东太）	10	200	0	0
11494	淮安区	PMS_Q8077配变（南闸太东万）	10	400	0	0
11495	淮安区	PMS_11664配变（南闸太兴凡）	10	100	80	80
11496	淮安区	11676配变（南闸中南何庄）	10	200	133	133
11497	淮安区	PMS_122188配变（茭陵小茭四）	10	100	0	0
11498	淮安区	Q61227配变（宋集尹庄十组西）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11499	淮安区	122189配变（茭陵唐堡二组）	10	100	0	0
11500	淮安区	Q52191配变（茭陵西胡新建）	10	100	4	4
11501	淮安区	Q52192配变（茭陵西胡孙庄）	10	200	160	160
11502	淮安区	112235配变（宋集冯王四组）	10	100	0	0
11503	淮安区	Q50241配变（宋集文教办）	10	400	320	320
11504	淮安区	Q50230配变（宋集村四组）	10	200	102	102
11505	淮安区	Q61231配变（宋集韩庄一组）	10	100	30	30
11506	淮安区	Q61242配变（宋集尹庄二组东）	10	200	124	124
11507	淮安区	Q61232配变（宋集谷庄八组）	10	100	21	21
11508	淮安区	Q61223配变（宋集尹庄一组北）	10	100	80	80
11509	淮安区	Q50240配变（宋集谷圩一组）	10	200	34	34
11510	淮安区	114177配变（泾口殷侯七组）	10	200	145	145
11511	淮安区	PMS_113167配变（泾口泾前六组）	10	200	57	57
11512	淮安区	PMS_地税局	10	315	252	252
11513	淮安区	114132配变（钦工后谷九组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11514	淮安区	C23234配变（丁曹新庄）	10	200	106	106
11515	淮安区	C23235配变（闸南魏庄）	10	200	160	160
11516	淮安区	C07232配变（彭田南场）	10	200	120	120
11517	淮安区	T3184配变（建淮建新五里）	10	400	0	0
11518	淮安区	S8174配变（季桥长流北）	10	250	0	0
11519	淮安区	Q4254配变（季桥北）	10	200	93	93
11520	淮安区	Q4284配变（季桥颜刘九组）	10	200	16	16
11521	淮安区	Q42133配变（季桥颜刘六组）	10	200	56	56
11522	淮安区	Q41109配变（周杨西）	10	400	182	182
11523	淮安区	Q41108配变（周杨东）	10	200	133	133
11524	淮安区	Q92160配变（林集农科新河）	10	400	0	0
11525	淮安区	Q92163配变（林集立窑南）	10	400	0	0
11526	淮安区	PMS_113159配变（林集三组）	10	400	320	320
11527	淮安区	115120配变（林集平河十组）	10	400	320	320
11528	淮安区	115121配变（林集联盟三组）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11529	淮安区	114190配变(泾口殷侯八组)	10	200	160	160
11530	淮安区	PMS_11592配变(林集平河北)	10	400	305	305
11531	淮安区	113237配变(复兴供电所)	10	200	0	0
11532	淮安区	T22203配变(顺河镇政府)	10	400	0	0
11533	淮安区	117137配变(席桥朱黄五组)	10	200	0	0
11534	淮安区	PMS_T33115配变(建淮陈庄)	10	400	0	0
11535	淮安区	Y73191配变(泾口严桥五组)	10	100	34	34
11536	淮安区	S43169配变(林集腾码东)	10	100	0	0
11537	淮安区	PMS_Y73192配变(泾口花巷十一)	10	100	80	80
11538	淮安区	PMS_11275配变(林集双沟南)	10	400	251	251
11539	淮安区	PMS_11274配变(林集双沟北)	10	400	263	263
11540	淮安区	PMS_112162配变(林集双沟九)	10	400	282	282
11541	淮安区	S4355配变(林集刘圩西)	10	200	0	0
11542	淮安区	S4354配变(林集刘圩东)	10	400	0	0
11543	淮安区	T42225配变鸭洲村(三堡鸭洲六)	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11544	淮安区	T42230配变鲁圩村（三堡鲁圩村	10	200	0	0
11545	淮安区	T42231配变鲁圩村（三堡鲁圩	10	100	0	0
11546	淮安区	S71228配变沙滩村（三堡沙滩五	10	100	0	0
11547	淮安区	S52229配变三堡沙滩村（三堡沙	10	100	0	0
11548	淮安区	S43100配变（林集养殖场）	10	200	0	0
11549	淮安区	S43164配变（林集养殖场南）	10	100	0	0
11550	淮安区	Q92167配变（林集双沟农科）	10	200	160	160
11551	淮安区	Q92166配变（林集牛路四组）	10	200	160	160
11552	淮安区	Q9258配变（林集牛路北）	10	100	80	80
11553	淮安区	Y95174配变（平桥同兴夏舍）	10	100	56	56
11554	淮安区	PMS_112222配变（仇桥姜侍南	10	200	74	74
11555	淮安区	PMS_111223配变（仇桥史桥集	10	200	129	129
11556	淮安区	PMS_113193配变（流均十八组）	10	400	311	311
11557	淮安区	T3194配变（建淮邱家邱后）	10	200	0	0
11558	淮安区	11229配变（席桥丁圩圩内）	10	200	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11559	淮安区	117149配变（席桥谢荡村南）	10	200	0	0
11560	淮安区	11685配变（席桥原种场部）	10	200	0	0
11561	淮安区	11695配变（席桥三里村中）	10	200	0	0
11562	淮安区	Q92165配变（林集牛路二组）	10	100	62	62
11563	淮安区	Q9259配变（林集牛路南）	10	200	160	160
11564	淮安区	T54226配变沙口村（三堡沙口村）	10	400	320	320
11565	淮安区	T54232配变韩码村（三堡韩码七）	10	400	269	269
11566	淮安区	PMS_11587配变（林集联盟北）	10	400	305	305
11567	淮安区	S43161配变（林集王码六组）	10	400	0	0
11568	淮安区	116149配变（苏嘴北季三组）	10	400	0	0
11569	淮安区	T21144配变（苏嘴北季李圩）	10	200	0	0
11570	淮安区	116148配变（苏嘴马逻二组）	10	200	0	0
11571	淮安区	116142配变（苏嘴马逻鸽厂）	10	200	0	0
11572	淮安区	116229配变（苏嘴曹叶一组南）	10	200	0	0
11573	淮安区	113234配变（复兴工业集中区）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11574	淮安区	D64167配变（上河太后桥口）	10	315	234	234
11575	淮安区	S52208配变圣庄村（三堡圣庄东）	10	200	0	0
11576	淮安区	锦绣山阳开关2#变	10	800	640	640
11577	淮安区	PMS_锦绣山阳1#配电房3#变	10	630	504	504
11578	淮安区	PMS_锦绣山阳1#配电房4#变	10	630	504	504
11579	淮安区	T6648配变（建淮张兴雷庄）	10	200	7	7
11580	淮安区	T3180配变（建淮鹅钱兴庄）	10	200	0	0
11581	淮安区	PMS_C2123配变（建淮彭阳唐庄）	10	200	86	86
11582	淮安区	PMS_115170配变（林集平河八）	10	200	160	160
11583	淮安区	11355配变（复兴渔滨东许）	10	100	0	0
11584	淮安区	11292配变（复兴南季东）	10	200	0	0
11585	淮安区	112233配变（复兴南季三组）	10	200	0	0
11586	淮安区	PMS_11297配变（复兴马南中）	10	200	0	0
11587	淮安区	112231配变（复兴马南五组）	10	200	0	0
11588	淮安区	112232配变（复兴马南七组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11589	淮安区	PMS_S22230(复兴任舍东庄)	10	100	0	0
11590	淮安区	S21226配变（复兴田桥中陶南）	10	100	0	0
11591	淮安区	S21227配变（复兴田桥田路组）	10	200	0	0
11592	淮安区	S21229配变（复兴大叶四组）	10	100	0	0
11593	淮安区	Q81198配变（南闸泾于周庄北）	10	100	67	67
11594	淮安区	Q81197配变（南闸泾于柴田西）	10	200	160	160
11595	淮安区	Q50224配变（宋集村六组）	10	100	39	39
11596	淮安区	Q70222配变(宋集沿六八组0	10	200	0	0
11597	淮安区	Q70221配变（宋集沿六二组）	10	200	0	0
11598	淮安区	PMS_Q70218配变（宋集甘姜七	10	200	0	0
11599	淮安区	Q70218配变（宋集甘姜村部）	10	100	0	0
11600	淮安区	Q70217配变（宋集甘姜四组）	10	100	0	0
11601	淮安区	Q70220配变（宋集甘姜一组东）	10	100	0	0
11602	淮安区	D63177配变(上河创业园区千紫)	10	160	128	128
11603	淮安区	116227配变（苏嘴曹叶二组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11604	淮安区	111150配变（马甸西吴）	10	400	163	163
11605	淮安区	11177配变（马甸陆庄）	10	200	15	15
11606	淮安区	112127配变（马甸同李）	10	200	0	0
11607	淮安区	PMS_11484配变（马甸王庄）	10	400	179	179
11608	淮安区	112229配变（宋集派出所变）	10	400	0	0
11609	淮安区	115165配变（上河五洞朱庄）	10	200	50	50
11610	淮安区	112133配变（顺河丁姚一组1#）	10	200	0	0
11611	淮安区	112134配变（顺河丁姚一组）	10	200	0	0
11612	淮安区	S21236配变（复兴大李六组）	10	100	0	0
11613	淮安区	Y6158配变（施河于王五组）	10	100	48	48
11614	淮安区	Y83224配变（施河郭庄九组）	10	200	160	160
11615	淮安区	PMS_11455配变（钦工唐颜二）	10	200	0	0
11616	淮安区	丽都花苑1#开关站1#干变	10	800	640	640
11617	淮安区	丽都花苑1#开关站2#干变	10	800	640	640
11618	淮安区	丽都花苑2#配电房5#干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11619	淮安区	丽都花苑2#配电房6#干变	10	800	640	640
11620	淮安区	丽都花苑4#配电房9#干变	10	800	640	640
11621	淮安区	丽都花苑4#配电房10#干变	10	800	640	640
11622	淮安区	丽都花苑5#配电房11#干变	10	800	640	640
11623	淮安区	丽都花苑5#配电房13#干变	10	800	640	640
11624	淮安区	丽都花苑5#配电房12#干变	10	800	640	640
11625	淮安区	丽都花苑5#配电房14#干变	10	800	640	640
11626	淮安区	丽都花苑3#配电房7#干变	10	800	640	640
11627	淮安区	丽都花苑3#配电房8#干变	10	800	640	640
11628	淮安区	PMS_淮城御景城3#配电所06#干变	10	800	640	640
11629	淮安区	PMS_淮城御景城3#配电所07#干变	10	800	640	640
11630	淮安区	PMS_淮城御景城2#配电所03#干变	10	1000	800	800
11631	淮安区	PMS_淮城御景城2#配电所04#干变	10	1000	800	800
11632	淮安区	PMS_淮城御景城1#配电所01#干变	10	1000	800	800
11633	淮安区	PMS_淮城御景城1#配电所02#干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11634	淮安区	PMS_淮城御景城5#箱变	10	630	504	504
11635	淮安区	PMS_淮城御景城7#箱变	10	630	504	504
11636	淮安区	PMS_淮城御景城4#箱变	10	630	504	504
11637	淮安区	PMS_淮城御景城6#箱变	10	630	504	504
11638	淮安区	PMS_淮城御景城1#箱变	10	630	504	504
11639	淮安区	PMS_淮城御景城2#箱变	10	630	504	504
11640	淮安区	PMS_淮城御景城3#箱变	10	630	504	504
11641	淮安区	PMS_ 荷湖星城1#变电所1#干变	10	800	640	640
11642	淮安区	PMS_ 荷湖星城1#变电所2#干变	10	800	640	640
11643	淮安区	PMS_Q52182配变（茱陵大胡小	10	400	301	301
11644	淮安区	PMS_122177配变（茱陵卢庄六	10	200	0	0
11645	淮安区	122180配变（茱陵唐堡五组）	10	200	0	0
11646	淮安区	122181配变（茱陵卢庄十一组）	10	100	0	0
11647	淮安区	PMS_122183配变（茱陵陈圩二	10	400	0	0
11648	淮安区	PMS_122184配变（茱陵章桥五	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11649	淮安区	113166配变（茭陵邵葛九组）	10	400	0	0
11650	淮安区	113107配变（溪河单洼刘东）	10	400	177	177
11651	淮安区	PMS_荷湖星城1#变电所3#干变	10	800	640	640
11652	淮安区	PMS_荷湖星城2#变电所1#干变	10	800	640	640
11653	淮安区	PMS_荷湖星城2#变电所2#干变	10	800	640	640
11654	淮安区	PMS_一品国际2#变电所1#干变	10	800	640	640
11655	淮安区	PMS_一品国际2#变电所2#干变	10	800	640	640
11656	淮安区	PMS_一品国际2#变电所3#干变	10	800	640	640
11657	淮安区	PMS_一品国际2#变电所4#干变	10	800	640	640
11658	淮安区	PMS_淮城锦绣江南1#配电所1#干	10	1000	800	800
11659	淮安区	PMS_淮城锦绣江南1#配电所2#干	10	1000	800	800
11660	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2#配电所3#干	10	1000	800	800
11661	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2#配电所4#干	10	1000	800	800
11662	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2#配电所5#干	10	1000	800	800
11663	淮安区	111394配变（车桥大东合兴）	10	200	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11664	淮安区	118395配变(车桥丰年新区)	10	200	160	160
11665	淮安区	11407配变（博里博东十六组）	10	200	123	123
11666	淮安区	114219配变（流均中桥二组）	10	400	150	150
11667	淮安区	PMS_Q80135配变（南闸戴庄高	10	200	0	0
11668	淮安区	Q8086配变（南闸良庄顺河）	10	400	0	0
11669	淮安区	PMS_Q81109配变（南闸泾河村	10	400	94	94
11670	淮安区	11406配变（博里博东一组）	10	200	160	160
11671	淮安区	PMS_11239配变（席桥浦马十二	10	200	160	160
11672	淮安区	PMS_淮城锦绣江南2#配电所6#干	10	1000	800	800
11673	淮安区	PMS_淮城华谊星河1#箱变	10	630	504	504
11674	淮安区	PMS_淮城华谊星河2#箱变	10	630	504	504
11675	淮安区	PMS_淮城华谊星河3#箱变	10	630	504	504
11676	淮安区	PMS_淮城华谊星河4#箱变	10	630	504	504
11677	淮安区	PMS_淮城华谊星河5#箱变	10	630	504	504
11678	淮安区	PMS_淮城华谊星河6#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11679	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所03#干	10	800	640	640
11680	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所04#干	10	800	640	640
11681	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所02#干	10	1000	800	800
11682	淮安区	PMS_淮城宙辉国际花园2#配电所	10	1000	800	800
11683	淮安区	PMS_淮城宙辉国际花园2#配电所	10	800	640	640
11684	淮安区	11405配变（博里土墩四组）	10	400	198	198
11685	淮安区	11348配变（席桥丁圩村北）	10	400	320	320
11686	淮安区	11346配变（席桥菜场）	10	400	320	320
11687	淮安区	11482配变（钦工支夏四组）	10	200	0	0
11688	淮安区	114195配变（钦工支夏四组北）	10	400	0	0
11689	淮安区	11489配变（钦工前谷六组）	10	400	0	0
11690	淮安区	PMS_116103配变（平桥杨柳杨	10	400	245	245
11691	淮安区	PMS_11220配变（席桥张蔡一	10	200	139	139
11692	淮安区	11686配变（平桥杨柳新庄）	10	200	68	68
11693	淮安区	11460配变（钦工后谷六组）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11694	淮安区	116102配变（平桥东风卞庄）	10	400	229	229
11695	淮安区	114196配变（钦工后谷六组南）	10	100	0	0
11696	淮安区	116143配变（平桥平北东）	10	200	128	128
11697	淮安区	PMS_淮城宙辉国际花园2#配电所	10	800	640	640
11698	淮安区	秦汉华府变电所6#干变	10	800	640	640
11699	淮安区	淮城宙辉国际花园2#配电所08#干	10	800	640	640
11700	淮安区	PMS_秦汉华府变电所4#干变	10	800	640	640
11701	淮安区	PMS_秦汉华府变电所3#干变	10	800	640	640
11702	淮安区	淮城宙辉国际花园3#配电所09#干	10	800	640	640
11703	淮安区	淮城宙辉国际花园3#配电所010#	10	800	640	640
11704	淮安区	PMS_52#东箱变	10	80	64	64
11705	淮安区	PMS_52#西箱变	10	80	64	64
11706	淮安区	PMS_御庭园7#箱变	10	630	504	504
11707	淮安区	PMS_玖珑湾1#配电所1#干变	10	800	640	640
11708	淮安区	PMS_玖珑湾1#配电所2#干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11709	淮安区	PMS_玫瑰湾1#配电所3#干变	10	800	640	640
11710	淮安区	PMS_御庭园1号变电所1号干变	10	800	640	640
11711	淮安区	PMS_御庭园3#变电所6#干变	10	800	640	640
11712	淮安区	PMS_御庭园3#变电所5#干变	10	800	640	640
11713	淮安区	11699配变（平桥东风徐庄）	10	200	0	0
11714	淮安区	Y94115配变（平桥张庙高庄）	10	200	160	160
11715	淮安区	Y95160配变（平桥张庙闸口南）	10	400	279	279
11716	淮安区	Y9469配变（平桥张庙焦庄）	10	200	102	102
11717	淮安区	114197配变（钦工前谷七组）	10	100	0	0
11718	淮安区	Y94214配变（平桥张庙桑庄）	10	200	20	20
11719	淮安区	Y94110配变（平桥大方马西）	10	200	114	114
11720	淮安区	PMS_117123配变（席桥王口六）	10	200	0	0
11721	淮安区	PMS_Y9455配变（平桥王兴赵）	10	400	292	292
11722	淮安区	Y9454配变（平桥王兴宋西）	10	100	12	12
11723	淮安区	PMS_Y94230配变（平桥王兴薛）	10	100	37	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11724	淮安区	Y9468配变（平桥张庙街南）	10	100	80	80
11725	淮安区	PMS_Y94229配变（平桥查庄岔东）	10	200	106	106
11726	淮安区	PMS_玖珑湾1#配电所4#干变	10	800	640	640
11727	淮安区	PMS_玖珑湾2#配电所1#干变	10	800	640	640
11728	淮安区	PMS_玖珑湾2#配电所2#干变	10	800	640	640
11729	淮安区	PMS_玖珑湾2#配电所4#干变	10	800	640	640
11730	淮安区	城西生产楼	10	400	320	320
11731	淮安区	PMS_一品华亭配电所1#干变	10	1000	800	800
11732	淮安区	一品华亭配电所2#干变	10	1000	800	800
11733	淮安区	121180配变（泾口官渡七组）	10	100	67	67
11734	淮安区	121181配变（泾口蛇峰四组）	10	100	0	0
11735	淮安区	113222配变(泾口殷侯二组)	10	200	141	141
11736	淮安区	D64120配变（上河徐甸汪庄）	10	200	119	119
11737	淮安区	Y74184配变(泾口宥城三组)	10	160	99	99
11738	淮安区	D86171配变（上河大姚王庄）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11739	淮安区	D86168配变（上河大姚何圩）	10	100	0	0
11740	淮安区	T54209配变沙口村（三堡乡直小	10	100	80	80
11741	淮安区	Y94114配变（平桥查庄刁庄）	10	200	123	123
11742	淮安区	PMS_12208配变（博里扁担城五	10	200	137	137
11743	淮安区	Y95126配变（平桥五湾戈东）	10	200	160	160
11744	淮安区	Y95225配变（平桥同兴郝庄）	10	160	114	114
11745	淮安区	Y95210配变（平桥同兴卢戚）	10	400	289	289
11746	淮安区	S9448配变（顺河徐荡十一组）	10	200	0	0
11747	淮安区	S9301配变（顺河三堡八组）	10	200	0	0
11748	淮安区	PMS_T22210配变（顺河幸福小区	10	400	0	0
11749	淮安区	S83249配变（顺河西崔小区南）	10	100	0	0
11750	淮安区	T22192配变（顺河延年五组）	10	200	0	0
11751	淮安区	PMS_S83248配变（顺河西崔三组	10	200	0	0
11752	淮安区	S9447配变（顺河徐荡三组）	10	100	0	0
11753	淮安区	S9459配变（顺河李郁五组南）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11754	淮安区	PMS_御水天城开关站1#干变	10	800	640	640
11755	淮安区	PMS_御水天城开关站2#干变	10	800	640	640
11756	淮安区	T54210配变沙口村(三堡乡直小区	10	200	151	151
11757	淮安区	D6497配变（上河徐甸刘庄）	10	100	54	54
11758	淮安区	D8660配变（上河大姚赵西）	10	200	0	0
11759	淮安区	D8659配变（上河大姚圩西）	10	200	0	0
11760	淮安区	Z12149配变(溪河灯胡二组)	10	200	133	133
11761	淮安区	11388配变（三堡严庄北）	10	200	0	0
11762	淮安区	PMS_S83217配变（顺河崔周一	10	200	0	0
11763	淮安区	S5251配变陈庄村（三堡陈庄北）	10	160	0	0
11764	淮安区	S71197配变陶庄村（三堡陶庄五	10	200	0	0
11765	淮安区	115114配变（顺河双井七组）	10	200	0	0
11766	淮安区	T42204配变鲁圩村（三堡鲁圩三	10	160	0	0
11767	淮安区	S83220配变（顺河崔周二组）	10	200	0	0
11768	淮安区	S83228配变（顺河灯刘小李庄）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11769	淮安区	PMS_11463配变 (平桥九洞朱)	10	200	160	160
11770	淮安区	113219配变（三 堡严庄二组）	10	100	0	0
11771	淮安区	S71217配变岳元 村（三堡岳元七	10	100	0	0
11772	淮安区	S71218配变鲁圩 村（三堡鲁圩七	10	100	0	0
11773	淮安区	S71216配变岳元 村（三堡岳元二	10	400	0	0
11774	淮安区	S71212配变周湾 村（三堡周湾一	10	100	0	0
11775	淮安区	S71211配变周湾 村（三堡周湾蒋	10	100	0	0
11776	淮安区	PMS_111220配变 (流均赵舍南)	10	400	289	289
11777	淮安区	PMS_11593配变 (顺河大蒋西)	10	200	0	0
11778	淮安区	Q70234配变（宋 集甘姜三组）	10	100	0	0
11779	淮安区	PMS_Q70233配变 (宋集甘姜小	10	100	0	0
11780	淮安区	PMS_S56100配变 (范集姚桥九	10	200	0	0
11781	淮安区	PMS_C23230配变 (闸南圩头)	10	200	143	143
11782	淮安区	PMS_115219配变 (仇桥南徐小蒋	10	400	320	320
11783	淮安区	112188配变（顺 河延年小高）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11784	淮安区	114220配变（仇桥水晶小张）	10	200	11	11
11785	淮安区	115103配变（顺河三合魏庄南）	10	200	0	0
11786	淮安区	111221配变（仇桥倪桥四组）	10	100	46	46
11787	淮安区	PMS_114219配变（平桥九洞沿堆）	10	100	80	80
11788	淮安区	S43150配变（林集王码三组）	10	400	0	0
11789	淮安区	PMS_113117配变（林集后管圩九）	10	400	221	221
11790	淮安区	115157配变（林集利民五组）	10	100	80	80
11791	淮安区	115156配变（林集后管圩二组）	10	100	80	80
11792	淮安区	T32126配变（马甸雍王）	10	100	0	0
11793	淮安区	112212配变（复兴南季五组）	10	200	0	0
11794	淮安区	113154配变（林集袁庄四组）	10	200	150	150
11795	淮安区	PMS_11598配变（林集袁庄北）	10	200	160	160
11796	淮安区	114142配变（平桥排楼）	10	400	320	320
11797	淮安区	S43152配变（林集腾码一组）	10	200	0	0
11798	淮安区	PMS_S22211配变（复兴大朱一）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11799	淮安区	S43151配变（林集刘圩一组）	10	200	0	0
11800	淮安区	11681配变（平桥袁庄）	10	400	307	307
11801	淮安区	11683配变（平桥二组）	10	200	160	160
11802	淮安区	119217配变（流均永兴村部南）	10	200	56	56
11803	淮安区	119218配变（流均严百九组）	10	400	302	302
11804	淮安区	PMS_Y81178配变（施河红庄七组）	10	400	320	320
11805	淮安区	PMS_114213配变（平桥商品街）	10	400	320	320
11806	淮安区	PMS_121185配变（泾口蛇峰扶贫）	10	200	71	71
11807	淮安区	113186配变（泾口泾前三组）	10	200	160	160
11808	淮安区	PMS_Y73187配变（泾口马湾十二）	10	200	129	129
11809	淮安区	Y73188配变（泾口花巷四组）	10	200	144	144
11810	淮安区	Y74189配变（泾口下舍二组）	10	100	34	34
11811	淮安区	PMS_117104配变（席桥丁朱村）	10	200	0	0
11812	淮安区	S71131配变周湾村（三堡周湾八）	10	100	0	0
11813	淮安区	S71215配变岳元村（三堡岳元）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11814	淮安区	113128配变（三堡祁庄中）	10	400	283	283
11815	淮安区	S52213配变陈庄村（三堡陈庄四	10	200	0	0
11816	淮安区	S52214配变陈庄村（三堡陈庄七	10	200	0	0
11817	淮安区	S52221配变新庄村（三堡新庄四	10	400	0	0
11818	淮安区	S52222配变新庄村（三堡新庄六	10	100	0	0
11819	淮安区	T54224配变沙口村（三堡沙口三	10	400	189	189
11820	淮安区	118216配变（流均沿河中）	10	200	103	103
11821	淮安区	T42223配变瓦庄村（三堡瓦庄二	10	200	0	0
11822	淮安区	S53053配变（范集郭桥五组）	10	100	0	0
11823	淮安区	S53139配变（范集新张九组）	10	400	0	0
11824	淮安区	Q70236配变（宋集西高五组）	10	100	0	0
11825	淮安区	Q70237配变（宋集沿六一四组）	10	400	0	0
11826	淮安区	117127配变（席桥朱黄村后）	10	400	0	0
11827	淮安区	D63172配变（上河天河开发区	10	400	320	320
11828	淮安区	PMS_111225配变（宋集严码六	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11829	淮安区	PMS_11353配变 (席桥黄桥二	10	200	103	103
11830	淮安区	117111配变（席 桥王口七组）	10	200	0	0
11831	淮安区	117108配变（席 桥丁朱四组）	10	400	0	0
11832	淮安区	PMS_117105配变 (席桥丁朱五	10	200	0	0
11833	淮安区	113193配变（茭 陵东荡村部）	10	100	0	0
11834	淮安区	Q52186配变（茭 陵果园影剧院	10	200	129	129
11835	淮安区	Q52187配变（茭 陵果园小区）	10	200	103	103
11836	淮安区	PMS_113190配变 (茭陵邵葛四	10	200	0	0
11837	淮安区	Q4347配变(刘伶 村部)	10	400	259	259
11838	淮安区	PMS_Y94105配变 (平桥三湾杨	10	400	275	275
11839	淮安区	PMS_Y7621配变 (施河施庄四	10	200	92	92
11840	淮安区	PMS_Y7618配变 (施河夹板二	10	160	63	63
11841	淮安区	PMS_Y7619配变 (施河夹板三	10	100	22	22
11842	淮安区	Y6152配变（施河 崔河西）	10	200	130	130
11843	淮安区	Y94205配变（平 桥三湾邱东）	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11844	淮安区	PMS_Y94241配变（平桥竹园万	10	400	248	248
11845	淮安区	Y94218配变（平桥竹园邹庄）	10	200	160	160
11846	淮安区	Y95125配变（平桥五湾曾前）	10	100	72	72
11847	淮安区	Y95215配变（平桥五湾小陈）	10	100	67	67
11848	淮安区	117200配变（南闸四门桥）	10	200	80	80
11849	淮安区	116154配变（苏嘴一心八组）	10	400	0	0
11850	淮安区	116226配变（苏嘴吴码一组）	10	200	0	0
11851	淮安区	Y95145配变（平桥同兴蒋葛）	10	100	56	56
11852	淮安区	PMS_116112配变（南闸太平肖	10	400	165	165
11853	淮安区	Y95221配变（平桥竹园小顾）	10	400	228	228
11854	淮安区	PMS_116202配变（南闸太平曹	10	200	143	143
11855	淮安区	116111配变（南闸太平曹庄）	10	200	105	105
11856	淮安区	PMS_116148配变（南闸太平河南	10	400	273	273
11857	淮安区	113226配变（仇桥育才路）	10	400	320	320
11858	淮安区	113227配变（仇桥三门一组东）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11859	淮安区	S7176配变周湾村（三堡周湾北）	10	400	0	0
11860	淮安区	113237配变（三堡祁庄九组）	10	100	80	80
11861	淮安区	S52236配变解庄村（三堡解庄六	10	400	0	0
11862	淮安区	T54239配变沙口村（三堡乡直中）	10	400	300	300
11863	淮安区	Z0446配变（溪河供电所西）	10	400	294	294
11864	淮安区	Z12164配变（溪河灯胡东）	10	400	156	156
11865	淮安区	111224配变（仇桥金庄东南）	10	200	0	0
11866	淮安区	PMS_113135配变（三刘六组）	10	200	160	160
11867	淮安区	城东新区花园二期1#配变	10	800	640	640
11868	淮安区	城东新区花园二期2#配变	10	800	640	640
11869	淮安区	PMS_城东新区花园二期3#配变	10	630	504	504
11870	淮安区	PMS_城东新区花园二期4#配变	10	630	504	504
11871	淮安区	PMS_城东新区花园二期5#配变	10	630	504	504
11872	淮安区	PMS_城东新区花园二期6#配变	10	630	504	504
11873	淮安区	T11199配变（钦工农贸市场北）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11874	淮安区	116228配变（苏嘴张季村部）	10	100	0	0
11875	淮安区	PMS_Q8052配变（南闸黄埔前	10	200	0	0
11876	淮安区	PMS_112168配变（林集丁码五	10	200	0	0
11877	淮安区	122194配变（茭陵章洼二组）	10	200	0	0
11878	淮安区	Z05125配变（溪河马甸卫东）	10	100	45	45
11879	淮安区	PMS_博里王庄农民集中居住区1#	10	630	504	504
11880	淮安区	PMS_博里王庄农民集中居住区2#	10	630	504	504
11881	淮安区	PMS_博里王庄农民集中居住区3#	10	630	504	504
11882	淮安区	Q50247配变（宋集谷圩岳堆）	10	400	150	150
11883	淮安区	PMS_11305配变（博里王安五	10	400	291	291
11884	淮安区	11303配变（博里西岗九组）	10	400	275	275
11885	淮安区	PMS_Q70246配变（宋集沿六二五	10	400	0	0
11886	淮安区	PMS_新城市广场1号配电变压器	10	800	640	640
11887	淮安区	PMS_水岸花苑小区1号变压器	10	630	0	0
11888	淮安区	PMS_三窑S46线十九队后配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11889	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期2号开关站	10	630	504	504
11890	淮安区	锦和名苑9号变	10	800	640	640
11891	淮安区	122144配变（茭陵小茭一组）	10	200	0	0
11892	淮安区	11241配变（复兴大市场北）	10	125	0	0
11893	淮安区	11668配变（席桥秦庄四组东）	10	100	0	0
11894	淮安区	11673配变（席桥秦庄二组北）	10	200	0	0
11895	淮安区	11697配变（席桥三里朱庄）	10	200	0	0
11896	淮安区	117119配变（席桥王口五组）	10	400	0	0
11897	淮安区	D74150配变（上河丁舍杨舍）	10	400	0	0
11898	淮安区	117117配变（席桥王口村部）	10	400	0	0
11899	淮安区	PMS_112131配变（林集利民九	10	200	22	22
11900	淮安区	PMS_S6314五队前东2号配变	10	200	0	0
11901	淮安区	PMS_S62023十二队西配变	10	200	0	0
11902	淮安区	PMS_S6310八队西配变	10	200	0	0
11903	淮安区	Z12174配变（溪河大车十一组	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11904	淮安区	S8501配变（苏嘴小吉庄）	10	200	0	0
11905	淮安区	Z0450配变(溪河二街北东)	10	400	320	320
11906	淮安区	S85255配变（苏嘴杨河四组南）	10	400	0	0
11907	淮安区	11601配变（苏嘴曹叶三组）	10	200	0	0
11908	淮安区	Z12157配变（溪河戴西魏庄）	10	200	35	35
11909	淮安区	S85254配变（苏嘴大桥桥头）	10	400	0	0
11910	淮安区	PMS_Y6155配变（施河崔河八	10	400	309	309
11911	淮安区	Y84159配变（施河新供电所配	10	200	160	160
11912	淮安区	Y7610配变（施河岔北刘庄综合	10	100	80	80
11913	淮安区	西城花园三期（南区）开关站	10	800	640	640
11914	淮安区	S45104配变(白马湖四分场部)	10	200	160	160
11915	淮安区	PMS_117258配变（苏嘴八组小	10	400	0	0
11916	淮安区	PMS_S6241四队西2#配变	10	200	0	0
11917	淮安区	PMS_三窑S46线四站配变	10	200	0	0
11918	淮安区	PMS_S6236五队前西2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11919	淮安区	PMS_三窑S46线乔庄配变	10	200	0	0
11920	淮安区	PMS_二队前西2#配变	10	200	0	0
11921	淮安区	PMS_三窑S46线五分站配变	10	200	0	0
11922	淮安区	S6243配变（白马湖二队前东）	10	200	0	0
11923	淮安区	PMS_三窑S46线杨庄配变	10	200	0	0
11924	淮安区	PMS_S6228十队小七组配变	10	400	0	0
11925	淮安区	PMS_S6238五队后西配变	10	200	0	0
11926	淮安区	PMS_三窑S46线丁庄配变	10	200	0	0
11927	淮安区	PMS_Y83184配变（施河葛庄胡河	10	400	128	128
11928	淮安区	S6255配变（白马湖一队后西2#）	10	200	0	0
11929	淮安区	金厦学府10#变	10	800	640	640
11930	淮安区	Q52229配变（茭陵茭陵六组）	10	400	320	320
11931	淮安区	PMS_T43120配变（建淮盖桥李	10	400	0	0
11932	淮安区	PMS_S54133配变（白马湖杨荡后	10	200	0	0
11933	淮安区	11645配变（高港七组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11934	淮安区	石榴玉兰湾1-2# 配电房11#变压器	10	800	640	640
11935	淮安区	PMS_淮安人家1# 配电变压器	10	800	640	640
11936	淮安区	PMS_淮安人家2# 配电变压器	10	800	640	640
11937	淮安区	PMS_淮安人家3# 配电变压器	10	800	640	640
11938	淮安区	PMS_淮安人家4# 配电变压器	10	800	640	640
11939	淮安区	车桥丰范小区2号 变	10	630	504	504
11940	淮安区	亚特蓝郡三期6号 配电变压器	10	630	504	504
11941	淮安区	PMS_三窑S46线十 一队西配变	10	200	0	0
11942	淮安区	建淮水岸新城15 号配电变压器	10	800	0	0
11943	淮安区	S4590配变(白马 湖十一队东)	10	200	0	0
11944	淮安区	PMS_S6243二队前 东配变	10	200	0	0
11945	淮安区	PMS_S4595配变 (白马湖十六队东)	10	200	0	0
11946	淮安区	PMS_御景星城15 号配变	10	800	640	640
11947	淮安区	黄石高公变	10	400	320	320
11948	淮安区	PMS_114231配变 (泾口桥头十组)	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11949	淮安区	PMS_114229配变（泾口桥头一组）	10	400	302	302
11950	淮安区	114230配变（泾口新区西）	10	400	239	239
11951	淮安区	114234配变（泾口姚河八组）	10	200	101	101
11952	淮安区	114232配变（泾口经管站）	10	200	160	160
11953	淮安区	红庄佳苑1#变	10	630	504	504
11954	淮安区	瑞华府15#变压器	10	800	640	640
11955	淮安区	PMS_S6316配变（白马湖一窑）	10	200	0	0
11956	淮安区	杜康花苑二期#12变压器	10	800	640	640
11957	淮安区	Q80161配变（南闸林南许西）	10	400	0	0
11958	淮安区	PMS_S62024邵集后2#配变	10	200	0	0
11959	淮安区	S4593配变（白马湖十六队东）	10	200	0	0
11960	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所5号变压	10	630	504	504
11961	淮安区	新城市广场3-1配电房7号变压器	10	800	640	640
11962	淮安区	112174配变（席桥居委会）	10	400	320	320
11963	淮安区	S45115配变（白马湖杨庄）	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11964	淮安区	仇桥三门集中区 公变	10	630	326	326
11965	淮安区	西城花园二期1# 开关站3号干变	10	800	640	640
11966	淮安区	PMS_Q41255配变 (潘圩六组)	10	400	320	320
11967	淮安区	海棠序1-1#配电 房9#变压器	10	800	640	640
11968	淮安区	杜康花苑二期#5 变压器	10	800	640	640
11969	淮安区	红庄佳苑4#变	10	630	504	504
11970	淮安区	116275配变（苏 嘴绿丰）	10	400	0	0
11971	淮安区	海棠序3#变压器	10	800	640	640
11972	淮安区	D7314配变（马甸 富民佳苑9#干	10	800	0	0
11973	淮安区	S4669配变（白马 湖毕庄鸡场北）	10	200	0	0
11974	淮安区	金刘湾小区1#配 电房5号变压器	10	630	504	504
11975	淮安区	PMS_S6303配变 (白马湖十一队	10	200	0	0
11976	淮安区	PMS_新城市广场 3-3配电房14号变	10	630	504	504
11977	淮安区	PMS_锦绣山阳5# 配电室13#配电变	10	800	640	640
11978	淮安区	PMS_锦绣山阳5# 配电室14#配电变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11979	淮安区	PMS_锦绣山阳5# 配电室15#配电变	10	800	640	640
11980	淮安区	PMS_锦绣山阳5# 配电室16#配电变	10	800	640	640
11981	淮安区	PMS_115234配变 （上河五洞南圩）	10	315	191	191
11982	淮安区	诚品小区9号变压器	10	800	640	640
11983	淮安区	T6651配变（建淮 张兴李圩北）	10	100	0	0
11984	淮安区	PMS_Q41257配变 （小岗五组南）	10	400	161	161
11985	淮安区	PMS_117118配变 （南闸姚庄大	10	400	232	232
11986	淮安区	PMS_Q8088配变 （南闸良庄刘	10	400	0	0
11987	淮安区	建淮水岸新城12 号配电变压器	10	800	0	0
11988	淮安区	站前新村南区2-2 #开关站9#干变	10	800	640	640
11989	淮安区	花巷公变	10	630	504	504
11990	淮安区	PMS_Q51250配变 （钦工八组南）	10	400	320	320
11991	淮安区	PMS_Q51251配变 （钦工韩庄二组	10	200	120	120
11992	淮安区	仇桥杜庄新六组	10	200	146	146
11993	淮安区	PMS_111248配变 （仇桥三门五	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11994	淮安区	PMS_114165配变 （仇桥红旗泵	10	400	320	320
11995	淮安区	112255配变（仇 桥杜庄十六组）	10	400	320	320
11996	淮安区	PMS_114240配变 （仇桥北涧联	10	200	127	127
11997	淮安区	PMS_11492配变 （仇桥晶墩学	10	400	309	309
11998	淮安区	PMS_115160配变 （仇桥南徐前	10	200	160	160
11999	淮安区	PMS_115166配变 （仇桥南徐后	10	200	160	160
12000	淮安区	PMS_114196配变 （仇桥水产站西	10	200	160	160
12001	淮安区	PMS_115319配变 （仇桥南徐前进	10	200	160	160
12002	淮安区	站前新村北7#配 变	10	800	640	640
12003	淮安区	张兴集中区2号箱 变变压器	10	630	504	504
12004	淮安区	淮东首府1号变压 器	10	630	0	0
12005	淮安区	S46123配变（白 马湖三渔场东）	10	400	0	0
12006	淮安区	Y83221配变（施 河大施河东点综	10	100	0	0
12007	淮安区	PMS_Y9699配变 （施河成灌桥	10	200	160	160
12008	淮安区	Q50266配变（陈 刘二组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12009	淮安区	PMS_Q50277配变 (宋集老农行)	10	400	184	184
12010	淮安区	PMS_115214配变 (仇桥高仇七	10	400	281	281
12011	淮安区	115329配变 (仇 桥南徐北庄)	10	200	160	160
12012	淮安区	PMS_111170配变 (仇桥倪桥一	10	200	160	160
12013	淮安区	111203配变 (仇 桥长沙西南)	10	200	160	160
12014	淮安区	PMS_115125配变 (顺河大吉四	10	200	0	0
12015	淮安区	PMS_楚西大厦配 电变压器	10	250	200	200
12016	淮安区	T65232箱变 (马 甸靖大小区)	10	400	320	320
12017	淮安区	PMS_S4597配变 (白马湖十八队	10	200	0	0
12018	淮安区	三门小区3号变	10	500	400	400
12019	淮安区	Z0451配变(溪河 戴孟南)	10	400	301	301
12020	淮安区	Z12165配变(溪河 灯胡北)	10	400	145	145
12021	淮安区	PMS_江淮景城福 地轩2号变压器	10	800	640	640
12022	淮安区	PMS_江淮景城福 地轩7号变压器	10	800	640	640
12023	淮安区	站前新村南区1-1 配电房5#干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12024	淮安区	PMS_御东学府1#变压器	10	800	640	640
12025	淮安区	PMS_御东学府2#变压器	10	800	640	640
12026	淮安区	PMS_华亭东线3#变配电变压器	10	250	179	179
12027	淮安区	金厦学府11#变	10	800	640	640
12028	淮安区	PMS_御景城南区一期开关站1#变	10	1000	800	800
12029	淮安区	PMS_御景城南区1#配电室3#变压	10	800	640	640
12030	淮安区	PMS_御景城南区1#配电室4#变压	10	1000	800	800
12031	淮安区	PMS_御景城南区1#配电房#5配电	10	800	640	640
12032	淮安区	PMS_御景城南区1#配电房#6配电	10	1000	800	800
12033	淮安区	温馨花园二期7#变压器	10	800	0	0
12034	淮安区	H85171配变（席桥黄桥花园）	10	400	320	320
12035	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#7配电	10	800	640	640
12036	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#8配电	10	1000	800	800
12037	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#9配电	10	800	640	640
12038	淮安区	PMS_御景城南区#2配电室#10配电	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12039	淮安区	112173配变（顺河胡宋朝荡）	10	200	0	0
12040	淮安区	PMS_三台阁公变	10	400	320	320
12041	淮安区	Q50289配变（宋集后营四组）	10	200	131	131
12042	淮安区	淮东首府3号变压器	10	630	0	0
12043	淮安区	PMS_117158配变（南闸镇湖二	10	200	20	20
12044	淮安区	PMS_116192配变（南闸太平赵	10	400	283	283
12045	淮安区	115493配变（车桥胡庄西）	10	400	305	305
12046	淮安区	PMS_建淮城南一号5号配电变压器	10	630	0	0
12047	淮安区	新城市广场3-2配电房9号变压器	10	800	640	640
12048	淮安区	PMS_112196配变（顺河延年小	10	200	0	0
12049	淮安区	T22181配变（顺河小新四组）	10	200	0	0
12050	淮安区	116230配变(南闸淮金路)	10	200	160	160
12051	淮安区	Q81211配变（南闸泾河赵沟）	10	100	80	80
12052	淮安区	春桂花苑	10	630	504	504
12053	淮安区	117058（上河岔溪社区4#变）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12054	淮安区	117123（上河岔溪社区2#变）	10	630	504	504
12055	淮安区	站前新村北区6#干变	10	800	640	640
12056	淮安区	杜康花苑二期#4变压器	10	800	640	640
12057	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#11配电	10	800	596	596
12058	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#12配电	10	1000	800	800
12059	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#13配电	10	800	640	640
12060	淮安区	PMS_御景城南区3#配电房#14配电	10	1000	800	800
12061	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站12#配电变	10	800	640	640
12062	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站13#配电变	10	800	640	640
12063	淮安区	站前新村南区2-2#开关站08#干变	10	800	640	640
12064	淮安区	蓝文旅公变	10	400	320	320
12065	淮安区	PMS_淮安人家5#配电变压器	10	800	640	640
12066	淮安区	PMS_淮安人家6#配电变压器	10	800	640	640
12067	淮安区	PMS_淮安人家7#配电变压器	10	800	640	640
12068	淮安区	PMS_淮安人家8#配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12069	淮安区	施河鲁成社区1号变压器	10	630	504	504
12070	淮安区	116257配变（苏嘴健仪八组）	10	100	0	0
12071	淮安区	PMS_宙辉酒店式公寓#1配电房#1	10	1000	800	800
12072	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#2配电	10	1000	800	800
12073	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#3配电	10	800	640	640
12074	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#4配电	10	800	640	640
12075	淮安区	Z0363配变（溪河土楼八组）	10	400	320	320
12076	淮安区	Z0440配变(溪河戴孟湾里)	10	400	193	193
12077	淮安区	Z1520配变(溪河韩刘南)	10	400	136	136
12078	淮安区	T10262配变（钦工镇南）	10	400	0	0
12079	淮安区	S6256配变（白马湖一队后西3#）	10	200	0	0
12080	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站14#配电变	10	800	640	640
12081	淮安区	PMS_S83239配变（顺河骆荡前	10	200	0	0
12082	淮安区	116134配变（南闸东闸口小区）	10	400	320	320
12083	淮安区	116136配变（南闸太兴赵庄新	10	400	174	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12084	淮安区	政府光伏113089箱变配电变压器	10	1000	0	0
12085	淮安区	淮东首府4号变压器	10	500	0	0
12086	淮安区	Z1517配变（溪河文卫路南）	10	400	307	307
12087	淮安区	工行宿舍变压器	10	630	498	498
12088	淮安区	文府路南公变	10	400	320	320
12089	淮安区	清和园1-2#配电房9#变压器	10	630	504	504
12090	淮安区	117143配变（南闸南闸陶庄南）	10	400	304	304
12091	淮安区	PMS_Q80134配变（南闸太东董	10	400	0	0
12092	淮安区	S85276配变(苏嘴衡庄五组西)	10	400	0	0
12093	淮安区	红庄佳苑2#变	10	630	504	504
12094	淮安区	112075配变（宋集桥头南）	10	400	0	0
12095	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站7#配电变	10	800	640	640
12096	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站8#配电变	10	800	640	640
12097	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站9#配电变	10	800	640	640
12098	淮安区	PMS_亚特蓝郡2#开关站10#配电变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12099	淮安区	文府佳苑13#配电变压器	10	800	640	640
12100	淮安区	文府佳苑14#配电变压器	10	800	640	640
12101	淮安区	文府佳苑15#配电变压器	10	800	640	640
12102	淮安区	文府佳苑16#配电变压器	10	800	640	640
12103	淮安区	116250配变（苏嘴吴码顾庄）	10	100	0	0
12104	淮安区	117261配变（苏嘴苏刘三组西）	10	400	0	0
12105	淮安区	PMS_117266配变（苏嘴万郎三	10	400	0	0
12106	淮安区	站前新村南区2-2#开关站10#干变	10	800	640	640
12107	淮安区	11402箱变（马甸卫东社区）	10	500	400	400
12108	淮安区	亚特蓝郡三期5号配电变压器	10	800	640	640
12109	淮安区	西城花园三期（南区）1-1#配	10	800	640	640
12110	淮安区	沙口小区2#变压器	10	800	0	0
12111	淮安区	PMS_易郡龙腾9#配电变压器	10	800	640	640
12112	淮安区	易郡龙腾10#配电变压器	10	800	640	640
12113	淮安区	文府佳苑5#配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12114	淮安区	文府佳苑6#配电变压器	10	800	640	640
12115	淮安区	文府佳苑7#配电变压器	10	800	640	640
12116	淮安区	文府佳苑8#配电变压器	10	800	640	640
12117	淮安区	PMS_116267配变（苏嘴张季一组）	10	400	0	0
12118	淮安区	PMS_117270配变（苏嘴一心七组）	10	400	0	0
12119	淮安区	PMS_116262配变（苏嘴大单三）	10	400	0	0
12120	淮安区	116263配变（苏嘴健仪小单庄）	10	100	0	0
12121	淮安区	T21265配变（苏嘴北季后李）	10	400	0	0
12122	淮安区	T21268配变（苏嘴北季六组）	10	100	0	0
12123	淮安区	PMS_116269配变（苏嘴大单七）	10	400	0	0
12124	淮安区	PMS_T21264配变（苏嘴于嘴三组）	10	400	0	0
12125	淮安区	PMS_T2102配变（苏嘴龚营二组）	10	400	0	0
12126	淮安区	Q8194配变（南闸泾于周庄）	10	400	265	265
12127	淮安区	新城市广场3-1配电房6号变压器	10	800	640	640
12128	淮安区	C12297配变（康居雅苑一期3号）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12129	淮安区	清和园1-3#配电房14号变压器	10	800	640	640
12130	淮安区	PMS_蓝惠首府13#配电变压器	10	630	504	504
12131	淮安区	PMS_蓝惠首府14#配电变压器	10	630	504	504
12132	淮安区	121223配变（泾口葛邵九组）	10	100	38	38
12133	淮安区	楚州府1#开关站1#变压器	10	800	640	640
12134	淮安区	红胡雅苑小区2号变压器	10	500	400	400
12135	淮安区	车桥宏业路配变	10	630	504	504
12136	淮安区	云河湾10#配电变压器	10	630	504	504
12137	淮安区	佳和名苑1-1配电房6号配变	10	1000	776	776
12138	淮安区	PMS_S55162配变（白马湖十五队	10	200	0	0
12139	淮安区	PMS_112436配变（车桥大兴15组	10	400	286	286
12140	淮安区	西城花园二期1-1#配电房5号干变	10	800	640	640
12141	淮安区	11256配变（复兴渔滨南许公变）	10	400	0	0
12142	淮安区	PMS_114294配变（流均前哨北）	10	400	320	320
12143	淮安区	112194配变（林集双沟五组）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12144	淮安区	S53286配变（新张八组泵站）	10	200	0	0
12145	淮安区	PMS_115195配变（林集后管圩村	10	200	160	160
12146	淮安区	11377配变（仇桥供电所北）	10	400	320	320
12147	淮安区	117162配变（席桥王口村西）	10	400	0	0
12148	淮安区	萧湖人家三期1号开关站1号变压器	10	800	640	640
12149	淮安区	站前新村南区1-1配电房3#干变	10	800	640	640
12150	淮安区	119185配变(流均二桥十组)	10	400	320	320
12151	淮安区	PMS_113095配变（三堡星阳四组	10	400	320	320
12152	淮安区	西城花园二期1-1#配电房6号干变	10	800	640	640
12153	淮安区	D7312配变（马甸富民佳苑7#干	10	800	0	0
12154	淮安区	111279配变（流均粮管所）	10	400	258	258
12155	淮安区	111278配变（流均一组）	10	200	160	160
12156	淮安区	111237配变（马甸河东南）	10	100	49	49
12157	淮安区	PMS_S19308配变（溪南十组）	10	200	131	131
12158	淮安区	PMS_114149配变（泾口付吉三组）	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12159	淮安区	PMS_Q80105配变 （南闸戴庄姜	10	400	0	0
12160	淮安区	115192配变（林 集运河堆北）	10	400	320	320
12161	淮安区	PMS_11681配变 （南闸中南圩	10	400	320	320
12162	淮安区	PMS_116110配变 （南闸太平徐	10	400	271	271
12163	淮安区	Y74147配变（泾口 下舍北）	10	200	160	160
12164	淮安区	翰林府1-3号配电 房11号变压器	10	800	640	640
12165	淮安区	金厦学府5#变	10	800	640	640
12166	淮安区	114325配变（流 均二桥四组）	10	200	160	160
12167	淮安区	文锦城4期9#配变	10	800	640	640
12168	淮安区	119247配变（季 桥车路三组）	10	125	80	80
12169	淮安区	楚州府1-2#配电 房10#变压器	10	800	640	640
12170	淮安区	PMS_S19307配变 （溪南七组）	10	200	143	143
12171	淮安区	高港二期2号配电 变压器	10	800	640	640
12172	淮安区	锦绣山阳1#配电 房6#变	10	630	504	504
12173	淮安区	PMS_S55169配变 （白马湖二渔场	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12174	淮安区	PMS_御景星城16号配变	10	800	640	640
12175	淮安区	金厦学府9#变	10	800	640	640
12176	淮安区	114260配变（钦工马堡三组）	10	200	0	0
12177	淮安区	PMS_淮城温馨小区2#箱变	10	1000	800	800
12178	淮安区	117208（上河岔溪社区1#变）	10	630	504	504
12179	淮安区	T3205配变（马甸堆边南）	10	200	0	0
12180	淮安区	东望府1-2#配电室10#变压器	10	800	640	640
12181	淮安区	PMS_锦绣路北1#配变	10	630	504	504
12182	淮安区	瑞华府7#变压器	10	800	640	640
12183	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室8#变压器	10	800	640	640
12184	淮安区	PMS_C2397配变（周庄倪庄）	10	400	230	230
12185	淮安区	云河湾7号变压器	10	630	504	504
12186	淮安区	S45116配变（白马湖五分站）	10	200	160	160
12187	淮安区	PMS_江淮景城福地轩4号变压器	10	800	640	640
12188	淮安区	PMS_淮安人家2号配电室9号配电变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12189	淮安区	PMS_淮安人家3号 配电室13号配电	10	800	640	640
12190	淮安区	PMS_淮安人家3号 配电室14号配电	10	800	640	640
12191	淮安区	PMS_淮安人家2号 配电室11号配电	10	800	640	640
12192	淮安区	PMS_S4681配变 （白马湖前谢	10	200	0	0
12193	淮安区	清和园1-4号配电 房16号变压器	10	800	640	640
12194	淮安区	富升园小区9#变 压器	10	800	640	640
12195	淮安区	楚港兴市花苑1# 公变配电变压器	10	630	504	504
12196	淮安区	翔宇海棠三期3号 变压器	10	800	640	640
12197	淮安区	驴市巷公变	10	400	320	320
12198	淮安区	C2374配变(丁曹 砖井)	10	200	117	117
12199	淮安区	PMS_C03200配变 （石塘新建）	10	400	279	279
12200	淮安区	114167配变（平 东社区2号配电房	10	800	640	640
12201	淮安区	海棠序4#变压器	10	800	640	640
12202	淮安区	尚品苑6#变压器	10	800	640	640
12203	淮安区	PMS_蓝惠首府10# 变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12204	淮安区	PMS_蓝惠首府11# 变压器	10	630	504	504
12205	淮安区	PMS_蓝惠首府12# 变压器	10	630	504	504
12206	淮安区	114303配变（仇 桥北涧村部）	10	400	320	320
12207	淮安区	源河苑2-1#配电 室14#变压器	10	800	640	640
12208	淮安区	PMS_县东街东美 变配电变压器	10	400	320	320
12209	淮安区	兴文市场箱变 37001配电变压器	10	630	504	504
12210	淮安区	站前新村南区2-2 配电房12#干变	10	630	504	504
12211	淮安区	锦绣山阳1#配电 房5#变	10	630	504	504
12212	淮安区	东城花园二期1# 开关站4#变压器	10	800	640	640
12213	淮安区	C23236配变（五 里观西）	10	100	80	80
12214	淮安区	海棠广场三期7号 变压器	10	800	640	640
12215	淮安区	楚州印1号配电室 1号变压器	10	800	640	640
12216	淮安区	县西街北公变	10	400	320	320
12217	淮安区	淮安人家17号变	10	800	640	640
12218	淮安区	116302（仇桥高 仇新建）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12219	淮安区	PMS_U1189配变 (刘伶一组西)	10	400	206	206
12220	淮安区	PMS_S46124配变 (白马湖三渔场)	10	200	0	0
12221	淮安区	T6509配变（马甸 富民佳苑4#干	10	800	640	640
12222	淮安区	PMS_Y75241配变 (施河明珠花苑)	10	1000	800	800
12223	淮安区	PMS_Y75242配变 (施河明珠花苑)	10	1000	800	800
12224	淮安区	112272配变（复 兴陈仲五组）	10	400	0	0
12225	淮安区	中南珺悦1-1#开 关站4#变压器	10	800	640	640
12226	淮安区	PMS_112260配变 (顺河滨河花苑)	10	630	0	0
12227	淮安区	新城市广场3号开 关站1号变压器	10	800	640	640
12228	淮安区	杜康花苑二期#8 变压器	10	800	640	640
12229	淮安区	PMS_淮城温馨小 区1#001干变	10	1000	800	800
12230	淮安区	S93263配变（顺 河代王南）	10	200	0	0
12231	淮安区	12199配变（淮城 紫藤三组）	10	400	309	309
12232	淮安区	石榴玉兰湾1-2# 配电房10#变压器	10	800	640	640
12233	淮安区	S21270配变（复 兴贾新一组南）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12234	淮安区	车站新村美变	10	400	305	305
12235	淮安区	S52262配变花元村（三堡花元一	10	400	0	0
12236	淮安区	T54270配变韩码村（三堡韩码四	10	200	132	132
12237	淮安区	学府壹号二期1号变压器	10	800	640	640
12238	淮安区	文锦城4期18#配变	10	630	504	504
12239	淮安区	钦工腾飞小区2号变压器	10	800	0	0
12240	淮安区	PMS_部队浴室配电变压器	10	800	640	640
12241	淮安区	西城花园三期（南区）1-1#配	10	800	640	640
12242	淮安区	佳和名苑1-1配电房8号配变	10	1000	800	800
12243	淮安区	113312配变（流均农贸市场）	10	400	320	320
12244	淮安区	113313配变（流均安置小区）	10	400	320	320
12245	淮安区	116254配变（平桥乾康小区2号）	10	800	640	640
12246	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房6#变压器	10	800	640	640
12247	淮安区	PMS_建淮城南一号7号配电变压器	10	630	0	0
12248	淮安区	高港二期5号配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12249	淮安区	新区花园四期4号 配电房14号变压	10	800	640	640
12250	淮安区	源河苑2#开关站 10#变压器	10	800	640	640
12251	淮安区	117227配变(上河 申大舒庄)	10	400	320	320
12252	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑2#配电室3#	10	1000	800	800
12253	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑2#配电室4#	10	1000	800	800
12254	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑2#配电室5#	10	1000	800	800
12255	淮安区	121085配变（泾 口葛邵二组）	10	400	320	320
12256	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑2#配电室6#	10	1000	800	800
12257	淮安区	Q80232配变（南 闸良庄顺河东）	10	400	0	0
12258	淮安区	瑞华府6#变压器	10	800	640	640
12259	淮安区	西城花园三期 （南区）1-1#配	10	800	640	640
12260	淮安区	113314配变（流 均十二组）	10	100	61	61
12261	淮安区	楚州府1-1#配电 房8#变压器	10	800	640	640
12262	淮安区	PMS_漕运小区2# 公变	10	315	252	252
12263	淮安区	谢庄社区2#配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12264	淮安区	D63071上河社区1号箱变	10	500	400	400
12265	淮安区	东城花园二期1-2#变电所10#变压	10	800	640	640
12266	淮安区	楚州府1-2#配电房12#变压器	10	800	640	640
12267	淮安区	皇冠国际1#开关站1#干变	10	800	640	640
12268	淮安区	皇冠国际1#开关站3#干变	10	800	640	640
12269	淮安区	皇冠国际1#开关站5#干变	10	800	640	640
12270	淮安区	皇冠国际1#开关站6#干变	10	800	640	640
12271	淮安区	PMS_S4674配变（白马湖二十四	10	200	0	0
12272	淮安区	11401箱变（马甸卫东社区）	10	630	504	504
12273	淮安区	PMS_117168配变（车桥陈河二	10	400	282	282
12274	淮安区	源河苑2#开关站9#变压器	10	800	640	640
12275	淮安区	PMS_Y83219配变（施河顾王五组	10	400	302	302
12276	淮安区	PMS_新城市广场3-4配电房18号变	10	800	640	640
12277	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑3#配电室7#	10	1000	800	800
12278	淮安区	PMS_淮城富丽瑞景苑3#配电室9#	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12279	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑3#配电室10#	10	1000	800	800
12280	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑4#配电室11#	10	1000	800	800
12281	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑1#开关站1#	10	1000	800	800
12282	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑1#开关站2#	10	1000	800	800
12283	淮安区	井神路南配变	10	630	504	504
12284	淮安区	西城花园二期1# 开关站4号干变	10	800	640	640
12285	淮安区	PMS_漕运小区3# 公变	10	500	400	400
12286	淮安区	PMS_Q51235配变 （钦工西孙一	10	400	192	192
12287	淮安区	新区花园四期5号 配电房15号变压	10	800	640	640
12288	淮安区	PMS_漕运小区4# 公变	10	500	400	400
12289	淮安区	PMS_11564配变 （顺河安乐四	10	200	0	0
12290	淮安区	漕运小区1#公变	10	630	504	504
12291	淮安区	文府佳苑二期1-2 变电所10号变压	10	630	504	504
12292	淮安区	PMS_皇冠国际2# 开关站13#配电变	10	800	640	640
12293	淮安区	PMS_皇冠国际2# 开关站14#配电变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12294	淮安区	PMS_皇冠国际2#开关站16#配电变	10	800	640	640
12295	淮安区	皇冠国际2#配电所10#干变	10	800	640	640
12296	淮安区	皇冠国际2#配电所7#干变	10	800	640	640
12297	淮安区	115116配变（车桥张陈村九组）	10	200	160	160
12298	淮安区	PMS_S21149配变（复兴大李七组）	10	400	0	0
12299	淮安区	115114配变（车桥张陈十三组）	10	200	83	83
12300	淮安区	光明锦苑2号变压器	10	500	400	400
12301	淮安区	沙口小区3#变压器	10	800	640	640
12302	淮安区	PMS_Y6156配变（施河崔河五）	10	200	115	115
12303	淮安区	Y81138配变（施河郭庄六组南）	10	200	133	133
12304	淮安区	杜康花苑2#配电房8#变压器	10	800	640	640
12305	淮安区	PMS_115112配变（顺河双井八）	10	200	0	0
12306	淮安区	PMS_11565配变（顺河安乐三）	10	200	0	0
12307	淮安区	杜康花苑4#配电房13#变压器	10	800	640	640
12308	淮安区	吴承恩故居箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12309	淮安区	皇冠国际2#配电所8#干变	10	800	640	640
12310	淮安区	皇冠国际2#配电所9#干变	10	800	640	640
12311	淮安区	皇冠国际3#配电所11#变	10	800	640	640
12312	淮安区	皇冠国际3#配电所12#变	10	800	640	640
12313	淮安区	PMS_皇冠国际4#配电所17#干变	10	800	640	640
12314	淮安区	PMS_皇冠国际4#配电所18#干变	10	800	640	640
12315	淮安区	PMS_皇冠国际4#配电所20#干变	10	800	640	640
12316	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电室#21配电变	10	800	640	640
12317	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电室#22配电变	10	800	640	640
12318	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电室#23配电变	10	800	640	640
12319	淮安区	PMS_皇冠国际#5配电室#24配电变	10	800	640	640
12320	淮安区	T3170配变（建淮八关陶庄）	10	400	0	0
12321	淮安区	PMS_S2110配变（复兴陈杨七	10	400	0	0
12322	淮安区	T36158配变（建淮许王王庄）	10	400	0	0
12323	淮安区	PMS_126139配变（新王五组）	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12324	淮安区	PMS_U12164配变（汤朱八组北）	10	400	156	156
12325	淮安区	Y7639配变（施河世纪大道小区1#	10	800	640	640
12326	淮安区	PMS_蓝惠首府2#配电室9#变压器	10	630	504	504
12327	淮安区	PMS_S6236配变（白马湖五队前	10	200	0	0
12328	淮安区	新区花园四期5号配电房16号变压	10	800	640	640
12329	淮安区	117244（上河岔溪社区5#变）	10	630	504	504
12330	淮安区	天樾府1#开关站3#变压器	10	800	640	640
12331	淮安区	113269配变（三堡祁庄四组）	10	400	300	300
12332	淮安区	PMS_114286配变（流均二桥五	10	400	320	320
12333	淮安区	卢滩社区1号变	10	500	400	400
12334	淮安区	S6234配变（白马湖五队前东）	10	400	0	0
12335	淮安区	楚州府1-1#配电房6#变压器	10	800	640	640
12336	淮安区	PMS_天恒王府#3配电房7#变压器	10	1000	800	800
12337	淮安区	PMS_天恒王府#3配电房8#变压器	10	1000	800	800
12338	淮安区	PMS_天恒王府#4配电房#9干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12339	淮安区	PMS_天恒王府#4 配电房#10干变	10	1000	800	800
12340	淮安区	12197配变（城郊 五组南）	10	400	320	320
12341	淮安区	121126配变（淮 城红桥十组）	10	400	320	320
12342	淮安区	S71124配变咸庄 村（三堡咸庄二	10	100	0	0
12343	淮安区	114297配变（流 均前哨七组）	10	400	320	320
12344	淮安区	S56283配变（范 集新朱六组）	10	100	0	0
12345	淮安区	PMS_建淮水岸新 城1号配电变压器	10	1000	0	0
12346	淮安区	PMS_建淮水岸新 城3号配电变压器	10	1000	0	0
12347	淮安区	D7318配变（马甸 富民佳苑13#干	10	800	0	0
12348	淮安区	尚品苑3#变压器	10	800	640	640
12349	淮安区	PMS_S6308配变 （白马湖王码小	10	200	0	0
12350	淮安区	114296配变（流 均前哨八组）	10	200	108	108
12351	淮安区	翰林府1-1号配电 室4号变压器	10	800	640	640
12352	淮安区	新季南路综合楼 公变	10	400	320	320
12353	淮安区	S9452配变（顺河 徐荡十组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12354	淮安区	PMS_S83218配变（顺河崔周三组	10	200	0	0
12355	淮安区	121101配变（城郊四组北）	10	400	271	271
12356	淮安区	PMS_S2109配变（复兴徐庄四	10	400	0	0
12357	淮安区	建淮水岸新城5号配电变压器	10	630	0	0
12358	淮安区	建淮水岸新城7号配电变压器	10	630	0	0
12359	淮安区	112193配变（林集双沟三组）	10	100	80	80
12360	淮安区	中海九樾1-1#配电室5#变压器	10	800	640	640
12361	淮安区	东望府1-1#配电室5#变压器	10	800	640	640
12362	淮安区	PMS_S45108配变（白马湖四站）	10	200	160	160
12363	淮安区	文锦城4期3#配变	10	800	640	640
12364	淮安区	翰林府1-1号配电室1号变压器	10	800	640	640
12365	淮安区	淮东首府5号变压器	10	630	0	0
12366	淮安区	淮安宏信特来电S76302箱变	10	630	0	0
12367	淮安区	111172配变（仇桥长东河堆）	10	200	160	160
12368	淮安区	PMS_11688配变（平桥杨柳刘	10	400	271	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12369	淮安区	S52263配变花元村（三堡花元三	10	400	0	0
12370	淮安区	T54137配变鸭洲村（三堡鸭洲二	10	400	252	252
12371	淮安区	S52260配变花元村（三堡花元五	10	400	0	0
12372	淮安区	113110配变（溪河公里严庄）	10	200	78	78
12373	淮安区	PMS_S6237五队后东配变	10	200	0	0
12374	淮安区	11694配变（平桥沈庄沈庄）	10	400	189	189
12375	淮安区	PMS_江淮景城福地轩1号变压器	10	800	640	640
12376	淮安区	电影院公变	10	400	320	320
12377	淮安区	S6228配变（白马湖十队小七组）	10	400	0	0
12378	淮安区	PMS_风景城邦2#配电室7#配电变	10	800	640	640
12379	淮安区	PMS_风景城邦2#配电室8#配电变	10	800	640	640
12380	淮安区	PMS_S22013配变（复兴大朱四	10	400	0	0
12381	淮安区	PMS_S22209配变（复兴大朱五组	10	400	0	0
12382	淮安区	115092配变（车桥吕舍庄园3号	10	400	320	320
12383	淮安区	S2286配变（复兴任桥北）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12384	淮安区	西城花园三期北区4#变压器	10	800	640	640
12385	淮安区	114108配变(泾口政府)	10	100	80	80
12386	淮安区	PMS_S22169配变（复兴小黄七组	10	400	0	0
12387	淮安区	金厦学府7#变	10	800	640	640
12388	淮安区	Q92197配变（林集跃进张庄2号）	10	200	160	160
12389	淮安区	PMS_S45101配变（白马湖十九队	10	200	0	0
12390	淮安区	翰林府1-2号配电室8号变压器	10	800	640	640
12391	淮安区	C12285配变（机关中）	10	400	320	320
12392	淮安区	新城市广场18号配电变压器	10	800	640	640
12393	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电房7#变压器	10	630	504	504
12394	淮安区	PMS_S6319人武部配变	10	200	0	0
12395	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队大范庄2#	10	200	0	0
12396	淮安区	云河湾2#配电变压器	10	800	640	640
12397	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电所8号配变	10	800	640	640
12398	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电所5号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12399	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队小范庄配	10	200	0	0
12400	淮安区	S6244配变（白马湖二队后）	10	200	0	0
12401	淮安区	PMS_S46171配变（白马湖前朱）	10	200	0	0
12402	淮安区	PMS_117153配变（席桥南荡村	10	200	0	0
12403	淮安区	PMS_S6312配变（白马湖六队前	10	200	0	0
12404	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电房14#变压器	10	630	504	504
12405	淮安区	PMS_海棠广场1#开关站2#配电变	10	800	640	640
12406	淮安区	PMS_S4662配变（白马湖十七队2	10	200	0	0
12407	淮安区	PMS_三渔场东配变（新）	10	400	0	0
12408	淮安区	PMS_十六队南配变	10	200	0	0
12409	淮安区	PMS_S55155箱变（白马湖淮范路	10	400	0	0
12410	淮安区	PMS_117154配变（席桥朱黄村	10	200	0	0
12411	淮安区	文华名城2#配电房8号配变	10	1000	800	800
12412	淮安区	城果小区1-5#配电所#22变压器	10	800	640	640
12413	淮安区	商贸城公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12414	淮安区	S71280配变周湾村（三堡周湾河	10	200	0	0
12415	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队小范庄2#	10	200	0	0
12416	淮安区	PMS_三窑S46线前刘2#配变	10	200	0	0
12417	淮安区	PMS_二渔场北东S55166配变	10	200	0	0
12418	淮安区	文锦城4期17#配变	10	630	504	504
12419	淮安区	S2269配变（复兴东城南场）	10	400	0	0
12420	淮安区	PMS_S22191配变（复兴东城红	10	400	0	0
12421	淮安区	11471配变（土墩三组东）	10	400	119	119
12422	淮安区	PMS_Y6185配变（施河施舍八	10	100	80	80
12423	淮安区	PMS_112180配变（复兴陈仲六组	10	400	0	0
12424	淮安区	S22181配变（复兴陈仲八组配	10	400	0	0
12425	淮安区	中南珺悦1-1#开关站1#变压器	10	800	640	640
12426	淮安区	PMS_114112配变（泾口小康路北）	10	400	303	303
12427	淮安区	PMS_S2290配变（复兴北界西）	10	400	0	0
12428	淮安区	PMS_Y73131配变（泾口花巷十三	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12429	淮安区	明清步行街5#公变	10	630	504	504
12430	淮安区	新城市广场17号配电变压器	10	800	640	640
12431	淮安区	PMS_新城市广场12号配电变压器	10	800	640	640
12432	淮安区	城果小区1-5#配电所#21变压器	10	800	640	640
12433	淮安区	城果小区1#开关站#2变压器	10	800	640	640
12434	淮安区	城果小区1-4#配电所#15变压器	10	800	640	640
12435	淮安区	PMS_S6252一队前东3#配变	10	200	0	0
12436	淮安区	PMS_南总站S45线毕庄鸡厂南配变	10	200	0	0
12437	淮安区	城果小区1-3#配电所#13变压器	10	800	640	640
12438	淮安区	PMS_十六队北配变	10	200	0	0
12439	淮安区	PMS_三渔场西变配变	10	400	0	0
12440	淮安区	PMS_新城市广场21号配电变压器	10	800	640	640
12441	淮安区	PMS_S6256一队后西3#配变	10	200	0	0
12442	淮安区	PMS_城东龙光小区7号箱变2号变	10	630	504	504
12443	淮安区	PMS_十五队东S55160配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12444	淮安区	PMS_三窑S46线十八队后配变	10	200	0	0
12445	淮安区	PMS_三窑S46线十九队东2#变配变	10	200	0	0
12446	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站3号配变	10	800	640	640
12447	淮安区	PMS_S6315(六队后)	10	200	0	0
12448	淮安区	12107配变（城郊村部）	10	400	320	320
12449	淮安区	PMS_御景星城5号配变	10	800	640	640
12450	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电房11#变压器	10	630	504	504
12451	淮安区	PMS_S6250一队前东配变	10	200	0	0
12452	淮安区	116430配变（车桥农行西）	10	400	320	320
12453	淮安区	PMS_S22177配变（复兴北界二组	10	400	0	0
12454	淮安区	116158配变（席桥谢荡三组）	10	100	0	0
12455	淮安区	S2112配变（复兴徐庄三组）	10	400	0	0
12456	淮安区	西城花园三期（南区）开关站	10	800	640	640
12457	淮安区	PMS_S2166配变（复兴徐庄北）	10	400	0	0
12458	淮安区	S21222配变（复兴复兴一组）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12459	淮安区	PMS_S21172配变 （复兴大李五组	10	400	0	0
12460	淮安区	PMS_Y74155配变 (泾口蒋桥农民街	10	400	259	259
12461	淮安区	PMS_S6306配变 （白马湖九队前	10	200	0	0
12462	淮安区	PMS_十七队南配 变	10	200	0	0
12463	淮安区	翔宇小区11#公变	10	400	320	320
12464	淮安区	PMS_翔宇海棠18 号配变	10	800	640	640
12465	淮安区	翔宇小区6#楼美 变	10	630	504	504
12466	淮安区	11376配变(仇桥 中学)	10	400	320	320
12467	淮安区	PMS_熙悦花苑开 关站2#变压器	10	630	504	504
12468	淮安区	PMS_S54134箱变 (白马湖中学)	10	400	0	0
12469	淮安区	PMS_S55159箱变 (白马湖建场南	10	400	0	0
12470	淮安区	PMS_S6302十二队 东配变	10	200	0	0
12471	淮安区	锦和名苑10号变	10	800	640	640
12472	淮安区	PMS_十五队前 S55182配变	10	200	0	0
12473	淮安区	PMS_新城市广场 22号配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12474	淮安区	S6231配变（白马湖大港）	10	200	0	0
12475	淮安区	PMS_S4675二十四队配变	10	200	0	0
12476	淮安区	PMS_二渔场前西S55169配变	10	200	0	0
12477	淮安区	PMS_三渔场前东配变（新）	10	200	0	0
12478	淮安区	PMS_御景星城2号配变	10	800	640	640
12479	淮安区	PMS_南总站S45线十七队配变	10	200	0	0
12480	淮安区	PMS_三窑S46线十八队2#配变	10	200	0	0
12481	淮安区	PMS_S54127箱变（白马湖大会	10	400	0	0
12482	淮安区	PMS_112213配变（复兴裴联一组	10	400	0	0
12483	淮安区	PMS_112214配变（复兴裴联二组	10	400	0	0
12484	淮安区	PMS_11204配变（复兴裴联四组	10	400	0	0
12485	淮安区	东望府1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
12486	淮安区	PMS_S22167配变（复兴小黄一组	10	400	0	0
12487	淮安区	罗家桥配变	10	400	320	320
12488	淮安区	文锦城4期1#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12489	淮安区	PMS_114120配变 (泾口刘六一组)	10	400	320	320
12490	淮安区	PMS_S46176配变 (白马湖稻米产	10	200	0	0
12491	淮安区	PMS_华谊星河2# 变电所02#干变	10	1000	800	800
12492	淮安区	石榴玉兰湾1#开 关站1#变压器	10	800	640	640
12493	淮安区	PMS_S4667配变 (白马湖四机队)	10	200	0	0
12494	淮安区	C06287配变（工 业园区6号）	10	400	320	320
12495	淮安区	PMS_S4661配变 (白马湖三分场)	10	200	0	0
12496	淮安区	PMS_翔宇海棠17 号配变	10	800	640	640
12497	淮安区	PMS_S55149箱变 (白马湖路灯	10	400	0	0
12498	淮安区	U14180（蒋南三 组）	10	400	250	250
12499	淮安区	PMS_S6255一队后 西2#配变	10	200	0	0
12500	淮安区	城果小区1-5#配 电所#19变压器	10	800	640	640
12501	淮安区	PMS_杨荡后西 S54133配变	10	200	0	0
12502	淮安区	PMS_S6304九队前 西配变	10	200	0	0
12503	淮安区	PMS_11372配变 (仇桥食品站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12504	淮安区	城果小区1-3#配电所#12变压器	10	800	640	640
12505	淮安区	PMS_S54141箱变（白马湖小四队	10	400	0	0
12506	淮安区	PMS_新城市广场3号配电变压器	10	800	640	640
12507	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电房13#变压器	10	630	504	504
12508	淮安区	PMS_S62027邵集南2#配变	10	200	0	0
12509	淮安区	PMS_S62026邵集南配变	10	200	0	0
12510	淮安区	PMS_三窑S46线十九队东变配变	10	200	0	0
12511	淮安区	PMS_S6253一队前东2#配变	10	200	0	0
12512	淮安区	S93258配变（顺河三堡梨园）	10	400	0	0
12513	淮安区	PMS_S4674二十四队新庄配变	10	200	0	0
12514	淮安区	PMS_十五队东中S55181配变	10	200	0	0
12515	淮安区	PMS_S55151箱变（白马湖裕源路2	10	400	0	0
12516	淮安区	PMS_御景星城4号配变	10	800	640	640
12517	淮安区	PMS_117157配变（席桥谢荡二组	10	200	0	0
12518	淮安区	Q7068配变（宋集甘姜五组）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12519	淮安区	PMS_Q70139(宋集甘姜二组)	10	400	0	0
12520	淮安区	PMS_112239配变（宋集冯王11组	10	400	0	0
12521	淮安区	Y7597配变(施河文汇雅苑2#变)	10	630	504	504
12522	淮安区	宋集冯王小区公变	10	400	0	0
12523	淮安区	亚特蓝郡三期2号配电变压器	10	630	504	504
12524	淮安区	城果小区1-3#配电所#11变压器	10	800	640	640
12525	淮安区	城果小区1-2#配电所#7变压器	10	800	640	640
12526	淮安区	PMS_S6247一渔场前2#配变	10	200	0	0
12527	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电房9#变压器	10	630	504	504
12528	淮安区	PMS_二渔场东中S55167配变	10	200	0	0
12529	淮安区	PMS_S62025邵集后配变	10	200	0	0
12530	淮安区	PMS_三窑S46线后朱2#配变	10	200	0	0
12531	淮安区	府前雅居3号配电变压器	10	800	640	640
12532	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期2号开关站	10	630	504	504
12533	淮安区	PMS_S6232七队小沈庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12534	淮安区	PMS_南总站S45线 毕庄鸡厂配变	10	200	0	0
12535	淮安区	PMS_S54135箱变 （白马湖桃朱）	10	400	0	0
12536	淮安区	S45103配变（白马 湖四分场部2#）	10	200	160	160
12537	淮安区	PMS_112122配变 （宋集冯王十一	10	400	0	0
12538	淮安区	Q50226配变（宋 集李码18组）	10	400	245	245
12539	淮安区	杜康花苑二期#9 变压器	10	800	640	640
12540	淮安区	PMS_Q51224配变 （钦工大赵五	10	400	253	253
12541	淮安区	PMS_113245配变 （钦工贾庄三组	10	400	0	0
12542	淮安区	PMS_Q50205配变 （宋集村一组）	10	400	312	312
12543	淮安区	116169配变（席 桥三里七组南）	10	200	0	0
12544	淮安区	PMS_玖珑湾7#配 电室#29干变	10	800	640	640
12545	淮安区	PMS_玖珑湾7#配 电室#31干变	10	800	640	640
12546	淮安区	PMS_玖珑湾7#配 电室#32干变	10	800	640	640
12547	淮安区	PMS_玖珑湾7#配 电室#30干变	10	800	640	640
12548	淮安区	PMS_112101配变 （复兴裴联北）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12549	淮安区	PMS_十五队西中S55163配变	10	200	0	0
12550	淮安区	PMS_S4673配变 (白马湖二十三队	10	200	0	0
12551	淮安区	PMS_S54137箱变 (白马湖健康路	10	400	0	0
12552	淮安区	PMS_二十三队毕庄2#配变	10	200	0	0
12553	淮安区	PMS_S55152箱变 (白马湖裕源路3	10	400	0	0
12554	淮安区	PMS_S6239四队北配变	10	200	0	0
12555	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电房3#变压器	10	630	504	504
12556	淮安区	PMS_C03288配变 (工业园区7号)	10	400	320	320
12557	淮安区	城果小区1-1#配电所#6变压器	10	800	640	640
12558	淮安区	新城市广场20号配电变压器	10	800	640	640
12559	淮安区	Q50189配变（宋集高巷中）	10	200	79	79
12560	淮安区	PMS_113183配变 (泾口殷侯三组)	10	400	287	287
12561	淮安区	金厦学府6#变	10	800	640	640
12562	淮安区	中街配变	10	400	320	320
12563	淮安区	PMS_Q5094配变 (宋集后营村二	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12564	淮安区	Q50215配变（宋集李码三组）	10	200	42	42
12565	淮安区	河下小学公变	10	400	269	269
12566	淮安区	席桥广州路安置小区二期3#变	10	800	640	640
12567	淮安区	西城花园三期北区7#变压器	10	800	640	640
12568	淮安区	PMS_食品有限公司	10	400	320	320
12569	淮安区	PMS_天恒王府1号配电房#6变压器	10	800	640	640
12570	淮安区	府前雅居6号配电变压器	10	800	640	640
12571	淮安区	PMS_S54144箱变（白马湖富康小区）	10	500	0	0
12572	淮安区	C23291配变（丁曹前庄）	10	100	60	60
12573	淮安区	PMS_新城市广场9号配电变压器	10	800	640	640
12574	淮安区	PMS_S6317配变（白马湖小王）	10	200	0	0
12575	淮安区	金庭大厦1号变压器	10	400	320	320
12576	淮安区	府前雅居2号配电变压器	10	1000	800	800
12577	淮安区	PMS_翔宇海棠14号配变	10	800	640	640
12578	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站1号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12579	淮安区	PMS_南总站S45线前谢西配变	10	200	0	0
12580	淮安区	锦和名苑2号配变	10	800	640	640
12581	淮安区	锦和名苑7号变	10	800	640	640
12582	淮安区	城果小区1-5#配电所#20变压器	10	800	640	640
12583	淮安区	Y7596配变(施河文汇雅苑1#变)	10	630	504	504
12584	淮安区	112427配变（车桥受河七组北）	10	100	80	80
12585	淮安区	PMS_纬七路美变高压间隔配电变	10	100	80	80
12586	淮安区	PMS_115118配变（顺河卫生院）	10	400	0	0
12587	淮安区	PMS_112183配变（顺河延年后	10	400	0	0
12588	淮安区	PMS_Q42187配变（干沟村部）	10	400	101	101
12589	淮安区	PMS_S6254一队后西配变	10	200	0	0
12590	淮安区	D64125配变(上河徐佃缪庄西)	10	400	320	320
12591	淮安区	城果小区1-2#配电所#8变压器	10	800	640	640
12592	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电房8#变压器	10	630	504	504
12593	淮安区	PMS_S55154箱变（白马湖淮范路	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12594	淮安区	PMS_翔宇海棠12号配变	10	800	640	640
12595	淮安区	PMS_新城市广场2号配电变压器	10	800	640	640
12596	淮安区	PMS_新城市广场11号配电变压器	10	800	640	640
12597	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电房5#变压器	10	630	504	504
12598	淮安区	锦和名苑5号变	10	800	640	640
12599	淮安区	PMS_S6246配变（白马湖一渔场	10	200	0	0
12600	淮安区	PMS_新城市广场4号配电变压器	10	800	640	640
12601	淮安区	城果小区1-4#配电所#18变压器	10	800	640	640
12602	淮安区	PMS_海棠广场1#开关站1#配电变	10	800	640	640
12603	淮安区	PMS_S6251一队前西配变	10	200	0	0
12604	淮安区	PMS_S4659配变（白马湖十六队	10	200	0	0
12605	淮安区	锦和名苑3号变	10	800	640	640
12606	淮安区	PMS_S83256配变（顺河西崔小区	10	200	0	0
12607	淮安区	府前雅居4号配电变压器	10	800	640	640
12608	淮安区	PMS_S54143箱变（白马湖小四队	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12609	淮安区	PMS_S54126箱变（白马湖健康路	10	400	0	0
12610	淮安区	石榴玉兰湾1-3#配电房13#变压器	10	800	640	640
12611	淮安区	11692配变（席桥三里七组）	10	400	0	0
12612	淮安区	S43155配变（林集王码东）	10	400	0	0
12613	淮安区	清和园1#开关站清和园2#变压器	10	630	504	504
12614	淮安区	城果小区1-4#配电所#17变压器	10	800	640	640
12615	淮安区	PMS_三窑S46线二十队3#配变	10	200	0	0
12616	淮安区	116273配变（苏嘴曹叶四组）	10	200	0	0
12617	淮安区	PMS_S6248配变（白马湖一渔场	10	200	0	0
12618	淮安区	城果小区1-2#配电所#9变压器	10	800	640	640
12619	淮安区	PMS_S4657配变（白马湖大棚）	10	200	0	0
12620	淮安区	PMS_S6307九队后配变	10	200	0	0
12621	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电房4#变压器	10	630	504	504
12622	淮安区	云河湾4#配电变压器	10	800	640	640
12623	淮安区	PMS_翔宇海棠16号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12624	淮安区	PMS_S54132箱变 (白马湖杨荡	10	400	0	0
12625	淮安区	PMS_翔宇海棠11 号配变	10	800	640	640
12626	淮安区	府前雅居5号配电 变压器	10	800	640	640
12627	淮安区	PMS_翔宇海棠15 号配变	10	800	640	640
12628	淮安区	S4588配变（白马 湖乔庄北）	10	200	0	0
12629	淮安区	源河苑1#开关站 2#变压器	10	800	640	640
12630	淮安区	PMS_113102配变 (泾口新区4号)	10	400	320	320
12631	淮安区	PMS_121166配变 (泾口蛇峰八	10	400	294	294
12632	淮安区	PMS_S81244配变 (季桥小湾四组	10	400	0	0
12633	淮安区	云荷雅居1-1#配 电室5#变压器	10	800	640	640
12634	淮安区	中海九樾1-2#配 电房9#变压器	10	800	640	640
12635	淮安区	汤朱桥南	10	400	228	228
12636	淮安区	S4592配变（白马 湖十六队北后）	10	200	0	0
12637	淮安区	11392配变（溪河 马元南）	10	200	56	56
12638	淮安区	PMS_南总站S45线 二十三队毕庄配	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12639	淮安区	锦和名苑8号变	10	800	640	640
12640	淮安区	123190（闸北高庄）	10	400	298	298
12641	淮安区	PMS_谢庄公变西	10	400	320	320
12642	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站4号配变	10	800	640	640
12643	淮安区	PMS_三窑S46线乔庄北配变	10	200	0	0
12644	淮安区	城果小区1-4#配电所#16变压器	10	800	640	640
12645	淮安区	PMS_中南珑悦1号开关站2号配变	10	800	640	640
12646	淮安区	云河湾1#配电变压器	10	800	640	640
12647	淮安区	PMS_S6249一队朱庄配变	10	200	0	0
12648	淮安区	PMS_S5422箱变（白马湖良种队）	10	400	0	0
12649	淮安区	PMS_S6320人武部2号配变	10	200	0	0
12650	淮安区	PMS_S55148箱变（白马湖路灯东）	10	400	0	0
12651	淮安区	PMS_114130配变（泾口殷侯五组）	10	400	259	259
12652	淮安区	PMS_Q41242配变（小岗四组南）	10	400	320	320
12653	淮安区	PMS_114132配变（泾口姚河四组）	10	400	272	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12654	淮安区	东望府1#开关站 3#变压器	10	800	640	640
12655	淮安区	PMS_S4671配变 （白马湖二十三	10	200	0	0
12656	淮安区	PMS_Q42249配变 （孔陈南）	10	400	233	233
12657	淮安区	PMS_Q42248配变 （季桥南湾一组	10	400	90	90
12658	淮安区	PMS_Q42253配变 （季桥南湾西）	10	400	140	140
12659	淮安区	S7302配变（范集 温馨花园3#）	10	800	0	0
12660	淮安区	源河苑2-2#配电 室20#变压器	10	800	640	640
12661	淮安区	席桥广州路安置 小区二期4#变	10	800	640	640
12662	淮安区	PMS_112258配变 （季桥干沟一	10	400	218	218
12663	淮安区	PMS_三窑S46线二 十一队大范庄配	10	200	0	0
12664	淮安区	PMS_三窑S46线十 八队后2#配变	10	200	0	0
12665	淮安区	PMS_御景星城7号 配变	10	800	640	640
12666	淮安区	Y84170配变（施 河新政府）	10	400	320	320
12667	淮安区	文华名城2#配电 房7号配变	10	1000	800	800
12668	淮安区	116169配变（南 闸白湖李许）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12669	淮安区	PMS_三窑S46线二十二队中沈2#配	10	200	0	0
12670	淮安区	PMS_天恒王府1号开关站#4变压器	10	800	640	640
12671	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电所6号配变	10	800	640	640
12672	淮安区	PMS_三窑S46线前刘配变	10	200	0	0
12673	淮安区	PMS_S55170配变（白马湖二渔场	10	200	0	0
12674	淮安区	PMS_翔宇海棠广场二期2号开关站	10	800	640	640
12675	淮安区	PMS_天恒王府1号开关站#2变压器	10	800	640	640
12676	淮安区	PMS_熙悦花苑3#配电房12#变压器	10	630	504	504
12677	淮安区	新城市广场19号配电变压器	10	800	640	640
12678	淮安区	金刘湾小区1#配电房4号变压器	10	630	504	504
12679	淮安区	席桥广州路安置小区二期5#变	10	800	640	640
12680	淮安区	站前新村北区5#干变	10	800	640	640
12681	淮安区	PMS_诚品小区5号配电变压器	10	800	640	640
12682	淮安区	富升园小区8#变压器	10	800	640	640
12683	淮安区	113101配变(泾口刘六七组)	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12684	淮安区	PMS_诚品小区2号 配电变压器	10	800	640	640
12685	淮安区	PMS_新城市广场5 号配电变压器	10	800	640	640
12686	淮安区	PMS_S54140箱变 （白马湖建场北	10	500	0	0
12687	淮安区	PMS_117152配变 （席桥朱黄村	10	200	0	0
12688	淮安区	城果小区1-1#配 电所#3变压器	10	800	640	640
12689	淮安区	S4660配变(白马 湖十六队西2号)	10	200	0	0
12690	淮安区	PMS_后谢东配变 （新）	10	200	0	0
12691	淮安区	C12286配变（盐 矿路西）	10	400	320	320
12692	淮安区	PMS_S4668配变 （白马湖二十队	10	200	0	0
12693	淮安区	S46122配变(白马 湖后朱)	10	200	0	0
12694	淮安区	PMS_十五队西 S55171配变	10	200	0	0
12695	淮安区	PMS_S6321水泥路 配变	10	200	0	0
12696	淮安区	PMS_S54139箱变 （白马湖建场北	10	400	0	0
12697	淮安区	PMS_兰惠首府三 期2号开关站15号	10	800	640	640
12698	淮安区	PMS_兰惠首府三 期2号开关站17号	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12699	淮安区	PMS_兰惠首府三期2号开关站18号	10	800	640	640
12700	淮安区	PMS_Y6182配变（施河七河八	10	400	278	278
12701	淮安区	PMS_兰惠首府三期2-1号配电房19	10	800	640	640
12702	淮安区	PMS_兰惠首府三期2-1号配电房20	10	800	640	640
12703	淮安区	PMS_Q41261配变（季桥淮茭路）	10	400	320	320
12704	淮安区	PMS_S91245配变（季桥潘柳六组	10	400	0	0
12705	淮安区	PMS_S91246配变（季桥潘柳一组	10	400	0	0
12706	淮安区	PMS_S81241配变（季桥小湾八组	10	400	0	0
12707	淮安区	PMS_S4672配变（白马湖二十三	10	200	0	0
12708	淮安区	PMS_S91243配变（季桥小岗一组	10	400	0	0
12709	淮安区	S52265配变解庄村（三堡解庄闵	10	100	0	0
12710	淮安区	S71268配变咸庄村（三堡咸庄	10	400	0	0
12711	淮安区	Q64215配变（茭陵六大门南）	10	80	50	50
12712	淮安区	Q50271配变（宋集陈刘四组）	10	400	0	0
12713	淮安区	西城花园三期北区5#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12714	淮安区	PMS_新城市广场3-4配电房17号变	10	800	640	640
12715	淮安区	瑞华府4#变压器	10	800	640	640
12716	淮安区	PMS_熙悦花苑开关站1#变压器	10	630	504	504
12717	淮安区	PMS_S6242四队后配变	10	200	0	0
12718	淮安区	城果小区1-1#配电所#5变压器	10	800	640	640
12719	淮安区	PMS_三窑S46线二十二队中沈配变	10	200	0	0
12720	淮安区	PMS_杨荡北S54131配变	10	200	0	0
12721	淮安区	PMS_S6318配变（白马湖小王庄2	10	200	0	0
12722	淮安区	锦和名苑6号变	10	800	640	640
12723	淮安区	城果小区1#开关站#1变压器	10	800	640	640
12724	淮安区	12329配变（新荡三组配变）	10	200	104	104
12725	淮安区	云河湾3#配电变压器	10	800	640	640
12726	淮安区	PMS_熙悦花苑2#配电房10#变压器	10	630	504	504
12727	淮安区	锦和名苑4号变	10	800	640	640
12728	淮安区	C08290配变洼圩西刘北	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12729	淮安区	PMS_御景星城1号配变	10	800	640	640
12730	淮安区	PMS_S55156箱变 (白马湖淮范路)	10	400	0	0
12731	淮安区	PMS_S55150箱变 (白马湖裕源路)	10	400	0	0
12732	淮安区	PMS_新城市广场8号配电压器	10	800	640	640
12733	淮安区	PMS_S6301十三队苗圃配变	10	200	0	0
12734	淮安区	PMS_前谢东配变(新)	10	200	0	0
12735	淮安区	PMS_S54142箱变 (白马湖小四队)	10	400	0	0
12736	淮安区	PMS_Y81175配变 (施河龙潭小)	10	400	320	320
12737	淮安区	印刷厂配变	10	630	504	504
12738	淮安区	三庄佳苑1号变	10	800	640	640
12739	淮安区	车桥丰苑小区1号变	10	630	504	504
12740	淮安区	12219箱变（博里王庄社区2号）	10	500	400	400
12741	淮安区	PMS_桃朱西S54136配变	10	200	0	0
12742	淮安区	PMS_S54145箱变 (白马湖富康小区)	10	500	0	0
12743	淮安区	城果小区1-1#配电所#4变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12744	淮安区	PMS_三窑S46线胡庄2#配变	10	200	0	0
12745	淮安区	金庭大厦2号变压器	10	400	320	320
12746	淮安区	PMS_S6313六队前东配变	10	200	0	0
12747	淮安区	PMS_熙悦花苑1#配电房6#变压器	10	630	504	504
12748	淮安区	116146配变（南闸周马小区）	10	200	160	160
12749	淮安区	天恒王府1号配电房#5变压器	10	800	640	640
12750	淮安区	天恒王府1号开关站#3变压器	10	800	640	640
12751	淮安区	PMS_三窑S46线二十队配变	10	200	0	0
12752	淮安区	PMS_三窑S46线鸡厂北配变	10	200	0	0
12753	淮安区	PMS_御景星城3号配变	10	800	640	640
12754	淮安区	PMS_S54130箱变（白马湖杨荡	10	400	0	0
12755	淮安区	城果小区1-3#配电所#14变压器	10	800	640	640
12756	淮安区	11146配变（博里育才路）	10	400	320	320
12757	淮安区	PMS_S55153箱变（白马湖裕源路4	10	400	0	0
12758	淮安区	S6311配变（白马湖八队东）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12759	淮安区	PMS_三窑S46线十八队配变	10	200	0	0
12760	淮安区	PMS_十七队3#配变	10	200	0	0
12761	淮安区	党校配变	10	500	400	400
12762	淮安区	锦和名苑1号配变	10	800	640	640
12763	淮安区	S6309配变（白马湖八队西2#）	10	200	0	0
12764	淮安区	PMS_S6235五队前西配变	10	200	0	0
12765	淮安区	S55147箱变（白马湖建安小区）	10	630	0	0
12766	淮安区	PMS_新城市广场7号配电压器	10	800	640	640
12767	淮安区	PMS_三窑S46线胡庄配变	10	200	0	0
12768	淮安区	PMS_三窑S46线二十四队2#配变	10	200	0	0
12769	淮安区	T6513配变（马甸富民佳苑8#干	10	800	640	640
12770	淮安区	D7320配变（马甸富民佳苑15#干	10	800	0	0
12771	淮安区	113263季桥长流小区西	10	400	320	320
12772	淮安区	114206配变（泾口刘六二组东）	10	100	80	80
12773	淮安区	恒尚御水湾2号配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12774	淮安区	PMS_翔宇海棠13号配变	10	800	640	640
12775	淮安区	城果小区1-2#配电所#10变压器	10	800	640	640
12776	淮安区	PMS_S6303十一队后西配变	10	200	0	0
12777	淮安区	PMS_S55165二渔场北中配变	10	200	0	0
12778	淮安区	PMS_三窑S46线二十队2#配变	10	200	0	0
12779	淮安区	天恒王府1号开关站#1变压器	10	800	640	640
12780	淮安区	PMS_水岸花苑小区2号变压器	10	630	0	0
12781	淮安区	PMS_新城市广场6号配电电压器	10	800	640	640
12782	淮安区	PMS_中南珑悦2号变电所7号配变	10	800	640	640
12783	淮安区	PMS_115257配变（顺河桥东北）	10	400	0	0
12784	淮安区	PMS_天恒王府2号配电室#12变压器	10	800	640	640
12785	淮安区	PMS_S6316一窑配变	10	200	0	0
12786	淮安区	PMS_十七队南变2#配变	10	200	0	0
12787	淮安区	PMS_风景城邦1#开关站1#配电变	10	800	640	640
12788	淮安区	PMS_风景城邦1#开关站2#配电变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12789	淮安区	PMS_风景城邦1# 配电室3#配电变	10	1000	800	800
12790	淮安区	PMS_风景城邦1# 配电室4#配电变	10	1000	800	800
12791	淮安区	PMS_风景城邦1# 配电室5#配电变	10	1000	800	800
12792	淮安区	PMS_风景城邦1# 配电室6#配电变	10	1000	800	800
12793	淮安区	S45111配变（白 马湖二十一队小	10	200	135	135
12794	淮安区	PMS_钦工钦贸小 区2号配电所3号	10	800	640	640
12795	淮安区	PMS_钦工钦贸小 区2号配电所4号	10	800	640	640
12796	淮安区	阳光现代城商业 1#变	10	1000	800	800
12797	淮安区	PMS_御景星城8号 配变	10	800	640	640
12798	淮安区	PMS_新城市广场 10号配电变压器	10	800	640	640
12799	淮安区	PMS_S54125箱变 （白马湖健康路	10	400	0	0
12800	淮安区	PMS_淮城御景城 3#配电室8#变	10	800	640	640
12801	淮安区	118318配变（黄 荡十组）	10	200	160	160
12802	淮安区	PMS_后谢西配变 （新）	10	200	0	0
12803	淮安区	PMS_S54138箱变 （白马湖供销小	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12804	淮安区	PMS_御景星城6号配变	10	800	640	640
12805	淮安区	PMS_三窑S46线鸡厂南配变	10	200	0	0
12806	淮安区	PMS_S6240四队西配变	10	200	0	0
12807	淮安区	PMS_S6230十队小七组3#配变	10	200	0	0
12808	淮安区	PMS_S6245二队前西配变	10	200	0	0
12809	淮安区	PMS_淮城书香门第2号箱变01-1号	10	400	320	320
12810	淮安区	PMS_天恒王府2号配电室#11变压器	10	800	640	640
12811	淮安区	111342配变（车桥塘河四组）	10	100	80	80
12812	淮安区	S91202配变（季桥小岗一组）	10	200	0	0
12813	淮安区	S91203配变（季桥小岗六组）	10	200	0	0
12814	淮安区	S52185配变沙滩村（三堡沙滩八	10	100	0	0
12815	淮安区	S52184配变沙滩村（三堡沙滩十	10	100	0	0
12816	淮安区	S52183配变沙滩村（三堡沙滩十	10	200	0	0
12817	淮安区	S71101配变大陶村（三堡大陶	10	200	0	0
12818	淮安区	S71181配变大陶村（三堡大陶一	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12819	淮安区	S71182配变大陶村（三堡大陶九	10	100	0	0
12820	淮安区	S71097配变堡新庄村（三堡新村	10	400	0	0
12821	淮安区	T42179配变圣庄村（三堡圣庄七	10	200	0	0
12822	淮安区	11552配变（林集后管圩中）	10	200	160	160
12823	淮安区	T42083配变圣庄村（三堡圣庄	10	400	0	0
12824	淮安区	T54110配变鸭洲村（三堡鸭洲	10	200	121	121
12825	淮安区	T4258配变沙庄村（三堡沙庄南）	10	400	0	0
12826	淮安区	PMS_Q4181配变（潘圩南）	10	400	290	290
12827	淮安区	Q41208配变（潘圩一组）	10	200	19	19
12828	淮安区	Q41139配变（潘圩北）	10	200	51	51
12829	淮安区	11873配变（流均南河村西）	10	200	144	144
12830	淮安区	118115配变（流均黄东南）	10	100	80	80
12831	淮安区	118119配变（流均黄荡村部）	10	400	267	267
12832	淮安区	118151配变（流均黄荡四组）	10	400	320	320
12833	淮安区	118110配变（流均沿东西）	10	200	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12834	淮安区	118116配变（流均北河西）	10	400	261	261
12835	淮安区	118121配变（流均都南村部）	10	400	281	281
12836	淮安区	118139配变（流均黄东八组）	10	200	137	137
12837	淮安区	118117配变（流均北河中）	10	200	145	145
12838	淮安区	11857配变（流均都梁塘河）	10	200	120	120
12839	淮安区	11873配变（流均南河村部）	10	400	320	320
12840	淮安区	111415配变（流均水产市场南）	10	400	320	320
12841	淮安区	118120配变（流均黄荡东）	10	400	296	296
12842	淮安区	118113配变（流均黄东村部）	10	200	137	137
12843	淮安区	118108配变（流均沿东东）	10	200	124	124
12844	淮安区	118109配变（流均沿东中）	10	200	160	160
12845	淮安区	118114配变（流均黄东下闸口）	10	200	134	134
12846	淮安区	111105配变（流均沿荡泗河）	10	200	143	143
12847	淮安区	11951配变（流均头桥村部）	10	400	139	139
12848	淮安区	11488配变（流均前哨杨舍）	10	200	68	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12849	淮安区	11952配变（流均头桥梁庄）	10	400	294	294
12850	淮安区	11953配变（流均头桥阮庄）	10	200	30	30
12851	淮安区	119101配变（流均永兴东）	10	200	142	142
12852	淮安区	11959配变（流均严百东）	10	200	23	23
12853	淮安区	11496配变（流均中桥刘庄）	10	400	281	281
12854	淮安区	PMS_114166配变（流均二桥村）	10	400	239	239
12855	淮安区	PMS_11497配变（流均中桥村）	10	400	255	255
12856	淮安区	118310配变（流均都梁五组）	10	200	160	160
12857	淮安区	11492配变（流均二桥姜庄）	10	200	160	160
12858	淮安区	PMS_113135配变（流均前哨市）	10	400	320	320
12859	淮安区	PMS_113125配变（流均马东村）	10	400	117	117
12860	淮安区	PMS_113126配变（流均马东南）	10	400	176	176
12861	淮安区	PMS_112269配变（车桥受河二组）	10	400	266	266
12862	淮安区	117271配变（车桥邮局）	10	400	320	320
12863	淮安区	PMS_S1966配变（合心王庄）	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12864	淮安区	S1982配变（条龙横东）	10	200	132	132
12865	淮安区	PMS_113124配变（流均赵铺南）	10	400	54	54
12866	淮安区	PMS_S1967配变（溪南徐庄）	10	200	160	160
12867	淮安区	S1976配变（中心张庄）	10	200	143	143
12868	淮安区	S1980配变（中心林庄）	10	200	85	85
12869	淮安区	PMS_11371配变（流均马西村）	10	400	298	298
12870	淮安区	S1981配变（中心莫庄）	10	400	68	68
12871	淮安区	PMS_11489配变（流均前哨村）	10	400	186	186
12872	淮安区	PMS_113192配变（流均幼儿园）	10	400	269	269
12873	淮安区	116203配变（苏嘴张季一组南）	10	100	0	0
12874	淮安区	116204配变（苏嘴张季三组）	10	200	0	0
12875	淮安区	S85205配变（苏嘴大徐西小区）	10	200	0	0
12876	淮安区	S85206配变（苏嘴大徐四组）	10	200	0	0
12877	淮安区	116202配变（苏嘴健仪六组）	10	400	0	0
12878	淮安区	Y7633配变（施河朱河四组）	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12879	淮安区	S56212配变（范集姚桥八组）	10	200	0	0
12880	淮安区	PMS_115113配变（顺河双井小周	10	200	0	0
12881	淮安区	11577配变（顺河大吉东南）	10	400	0	0
12882	淮安区	PMS_11578配变（顺河大吉东	10	200	0	0
12883	淮安区	S9303配变（顺河三堡二组）	10	200	0	0
12884	淮安区	S9306配变（顺河三堡三组）	10	400	0	0
12885	淮安区	S9424配变（顺河时廖北西）	10	200	0	0
12886	淮安区	S9423配变（顺河时廖北东）	10	200	0	0
12887	淮安区	11575配变（顺河北场南）	10	100	0	0
12888	淮安区	Q962配变（林集丁码东）	10	400	320	320
12889	淮安区	S9316配变（顺河艾口五组）	10	200	0	0
12890	淮安区	PMS_S4360配变（林集丁码西）	10	200	0	0
12891	淮安区	S83219配变（顺河崔周四组）	10	200	0	0
12892	淮安区	11594配变（林集利民中）	10	400	235	235
12893	淮安区	PMS_115184配变（林集利民中	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12894	淮安区	PMS_11567配变（顺河安乐一	10	200	0	0
12895	淮安区	PMS_11395配变（林集利民南）	10	200	135	135
12896	淮安区	T22198配变（顺河供电所）	10	400	0	0
12897	淮安区	S56211配变（范集姚桥七组）	10	100	0	0
12898	淮安区	PMS_S56208配变（范集南武十六	10	200	0	0
12899	淮安区	S56157配变（范集永济洞变）	10	400	0	0
12900	淮安区	113144配变（林集利民四组）	10	200	160	160
12901	淮安区	PMS_S56107配变（范集南武五	10	100	0	0
12902	淮安区	115242配变（车桥吕舍一组）	10	200	160	160
12903	淮安区	Y96102配变（施河西灌四组）	10	100	80	80
12904	淮安区	Y6175配变（施河庞王二组）	10	200	53	53
12905	淮安区	Y6173配变（施河庞王十一组）	10	200	23	23
12906	淮安区	Y81135配变（施河徐马五组西）	10	100	26	26
12907	淮安区	PMS_Y6146配变（施河邓舍二	10	200	160	160
12908	淮安区	PMS_Y83191配变（施河齐心齐东	10	100	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12909	淮安区	PMS_Y84148配变 （施河德福荣	10	400	297	297
12910	淮安区	PMS_Y75233配变 （施河大厦）	10	400	320	320
12911	淮安区	PMS_Y75254配变 （施河影剧院）	10	400	320	320
12912	淮安区	PMS_Y83201配变 （施河侯庄三	10	400	232	232
12913	淮安区	S52153配变花元 村（三堡花元八	10	400	0	0
12914	淮安区	Y84150配变（施 河黄山路）	10	400	320	320
12915	淮安区	PMS_Y84156配变 （施河世纪大道	10	400	320	320
12916	淮安区	T42203配变沙庄 村（三堡沙庄十	10	200	0	0
12917	淮安区	Z12144配变(溪河 朱周八组)	10	200	46	46
12918	淮安区	Z03114配变（溪 河杨桥）	10	400	296	296
12919	淮安区	Z0367配变（溪河 林舍十组）	10	100	40	40
12920	淮安区	Z05123配变(溪河 马北宗庄)	10	200	10	10
12921	淮安区	Z05121配变(溪河 孙管郁庄)	10	200	132	132
12922	淮安区	Z05122配变(溪河 孙管杨庄)	10	200	142	142
12923	淮安区	Z05120配变(溪河 孙管陆庄)	10	100	16	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12924	淮安区	Z0442配变(溪河三官施庄)	10	100	40	40
12925	淮安区	Z0443配变(溪河三官朱庄)	10	100	7	7
12926	淮安区	T42190配变沙庄村（三堡沙庄十	10	200	0	0
12927	淮安区	PMS_S53210配变（范集郭桥十	10	100	0	0
12928	淮安区	PMS_S5699配变（范集姚桥三	10	200	0	0
12929	淮安区	PMS_11293配变（林集利民北）	10	100	27	27
12930	淮安区	PMS_Q81196配变（南闸泾于林	10	200	128	128
12931	淮安区	Q80125配变（南闸戴湾中心河）	10	200	0	0
12932	淮安区	PMS_116113配变（南闸太平江	10	200	139	139
12933	淮安区	117149配变（南闸电管站南）	10	400	272	272
12934	淮安区	购件厂新公变	10	400	278	278
12935	淮安区	PMS_11893配变(张巷五组)（杨	10	400	265	265
12936	淮安区	PMS_11462配变（平桥九洞马	10	200	124	124
12937	淮安区	PMS_114138配变（平桥十洞朱	10	200	68	68
12938	淮安区	PMS_S19195配变（合心顾庄）	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12939	淮安区	S19196配变（中心八组）	10	200	160	160
12940	淮安区	118330配变(车桥丰年孙庄)	10	400	320	320
12941	淮安区	117383配变（车桥车北一组）	10	400	306	306
12942	淮安区	117148配变(上河谭庄青年)	10	400	292	292
12943	淮安区	117332配变（车北一组南）	10	200	160	160
12944	淮安区	117333配变（车北一组北）	10	400	320	320
12945	淮安区	111220配变（车桥新菜场）	10	400	320	320
12946	淮安区	117193配变（车北二组南）	10	400	320	320
12947	淮安区	111180配变（车桥富福小区）	10	400	320	320
12948	淮安区	111141配变（车桥金陈桥头）	10	200	149	149
12949	淮安区	S19191配变（溪南桥北）	10	200	160	160
12950	淮安区	S19197配变（中心四组）	10	200	123	123
12951	淮安区	PMS_S19198配变（中心十三组）	10	200	98	98
12952	淮安区	PMS_113200配变（流均马西十一	10	200	123	123
12953	淮安区	PMS_114202配变（流均前哨五	10	400	199	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12954	淮安区	PMS_114203配变 （流均前哨六	10	400	320	320
12955	淮安区	11696配变（平桥 东风张柏）	10	400	320	320
12956	淮安区	118311配变（流 均沿河三组）	10	200	93	93
12957	淮安区	PMS_Y9571配变 （平桥陆桥张	10	250	20	20
12958	淮安区	PMS_Y94113配变 （平桥大方大	10	200	131	131
12959	淮安区	11690配变（平桥 杨柳柳庄）	10	200	91	91
12960	淮安区	PMS_Y95118配变 （平桥查庄南	10	100	80	80
12961	淮安区	T21211配变（苏 嘴南李一组）	10	200	0	0
12962	淮安区	11352配变（席桥 黄桥一组）	10	200	160	160
12963	淮安区	117138配变（席 桥朱黄十一）	10	400	0	0
12964	淮安区	117140配变（席 桥谢荡一组南）	10	100	0	0
12965	淮安区	117144配变（席 桥谢荡一组北）	10	400	0	0
12966	淮安区	PMS_11316配变 （博里陶桥十二	10	200	20	20
12967	淮安区	PMS_113196配变 （复兴东干渠节	10	400	0	0
12968	淮安区	PMS_11114配变 （博里鲍庄十二	10	100	47	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12969	淮安区	PMS_117334（车南村一组）	10	200	129	129
12970	淮安区	PMS_111335配变（车桥金陈河	10	200	128	128
12971	淮安区	PMS_112149配变（车桥受河七	10	200	135	135
12972	淮安区	112336配变(车桥受河七组西)	10	200	124	124
12973	淮安区	PMS_111153配变（车桥卢滩九	10	200	100	100
12974	淮安区	111337配变（车桥卢滩10组）	10	200	102	102
12975	淮安区	PMS_11752配变（车桥车西九	10	200	87	87
12976	淮安区	117338配变（车桥车西13组）	10	200	125	125
12977	淮安区	PMS_117339配变（车西14组）	10	200	43	43
12978	淮安区	111146配变（大东村查庄组）	10	200	108	108
12979	淮安区	111340配变（车桥大东刘庄）	10	400	17	17
12980	淮安区	PMS_Y6165配变（施河蒯成六	10	200	135	135
12981	淮安区	11421配变（博里土墩中）	10	400	288	288
12982	淮安区	12324配变（博里杨里三组）	10	200	140	140
12983	淮安区	113196配变（复兴贾新小区南）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12984	淮安区	PMS_T10124配变（钦工财政所）	10	400	0	0
12985	淮安区	112105配变（仇桥姜侍北）	10	400	260	260
12986	淮安区	PMS_11165配变（林集镇区南）	10	400	123	123
12987	淮安区	PMS_112143配变（林集利华三）	10	400	320	320
12988	淮安区	114202配变（仇桥徐黄新东）	10	400	237	237
12989	淮安区	118341配变（车桥肖舍吴庄）	10	200	35	35
12990	淮安区	117169配变（车桥陈河村部）	10	400	220	220
12991	淮安区	PMS_117329配变（车桥车小东）	10	400	320	320
12992	淮安区	S81199配变（季桥农科一组）	10	200	0	0
12993	淮安区	111196配变（马甸追坝）	10	100	80	80
12994	淮安区	阳光现代城商业2#变	10	1000	800	800
12995	淮安区	PMS_博里王庄金城华府小区配电	10	400	320	320
12996	淮安区	PMS_博里王庄金城华府小区配电	10	400	320	320
12997	淮安区	三庄佳苑3号变	10	800	640	640
12998	淮安区	PMS_希尔盖财富广场1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12999	淮安区	PMS_希尔盖财富广场2#变	10	800	640	640
13000	淮安区	PMS_Q43173配变（刘伶三组北）	10	400	222	222
13001	淮安区	S9308配变（顺河三堡十组）	10	200	0	0
13002	淮安区	丽都花苑1#配电房3#干变	10	800	640	640
13003	淮安区	丽都花苑1#配电房4#干变	10	800	640	640
13004	淮安区	站前新村北区2#干变	10	800	640	640
13005	淮安区	11394配变（溪河单洼刘西）	10	200	129	129
13006	淮安区	席桥广州路安置小区二期6#变	10	800	640	640
13007	淮安区	111144配变（仇桥长沙泵站）	10	200	124	124
13008	淮安区	111143配变（仇桥长沙南）	10	400	307	307
13009	淮安区	111142配变（仇桥长沙中）	10	400	153	153
13010	淮安区	PMS_112108配变（仇桥杜庄南）	10	400	274	274
13011	淮安区	PMS_11160配变（仇桥贺坝西）	10	400	113	113
13012	淮安区	11183配变（仇桥贺坝中）	10	250	154	154
13013	淮安区	PMS_111138配变（仇桥金庄北）	10	400	256	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13014	淮安区	111139配变（仇桥金庄东）	10	400	281	281
13015	淮安区	112111配变（仇桥刘庄北）	10	200	140	140
13016	淮安区	112100配变（仇桥南涧李庄）	10	400	229	229
13017	淮安区	112103配变（仇桥前李北）	10	200	75	75
13018	淮安区	112101配变（仇桥前李南）	10	200	133	133
13019	淮安区	11154配变（仇桥史桥东）	10	200	37	37
13020	淮安区	PMS_11257配变（仇桥史桥西）	10	400	279	279
13021	淮安区	PMS_112136配变（仇桥苏庄南）	10	400	161	161
13022	淮安区	云荷雅居1#开关站1#变压器	10	800	640	640
13023	淮安区	PMS_S6252配变（白马湖一队前	10	200	0	0
13024	淮安区	S9319配变（顺河代王一组）	10	200	0	0
13025	淮安区	PMS_113204配变（钦工横沟村	10	200	0	0
13026	淮安区	PMS_113141配变（钦工小徐北）	10	400	0	0
13027	淮安区	113150配变（钦工横沟八组）	10	200	0	0
13028	淮安区	S9427配变（顺河时廖八组东）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13029	淮安区	PMS_Q51223配变（钦工韩庄七	10	200	74	74
13030	淮安区	112168配变（仇桥苏庄水厂）	10	200	74	74
13031	淮安区	111114配变（仇桥三里中）	10	400	208	208
13032	淮安区	11296配变（仇桥徐黄西）	10	200	62	62
13033	淮安区	11278配变（仇桥新墩村部）	10	400	309	309
13034	淮安区	11282配变（仇桥新墩九组）	10	400	209	209
13035	淮安区	11279配变（仇桥新墩五组）	10	200	103	103
13036	淮安区	11251配变（仇桥新庄北）	10	200	107	107
13037	淮安区	PMS_11252配变（仇桥新庄中）	10	400	242	242
13038	淮安区	112164配变（仇桥食品站南）	10	400	320	320
13039	淮安区	PMS_安置小区4#北公变	10	500	400	400
13040	淮安区	PMS_安置小区3#北公变	10	500	400	400
13041	淮安区	清和园1-1号配电房6号变压器	10	800	640	640
13042	淮安区	114185配变（钦工五里八组北）	10	400	0	0
13043	淮安区	瑞华府14#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13044	淮安区	T10200配变（钦工丝织厂）	10	200	0	0
13045	淮安区	113159配变（钦工贾庄六组）	10	200	0	0
13046	淮安区	PMS_113121配变（钦工横沟七	10	400	0	0
13047	淮安区	楚州府1-2#配电房11#变压器	10	800	640	640
13048	淮安区	S9426配变（顺河时廖三组）	10	200	0	0
13049	淮安区	PMS_121233配变（泾口六组）	10	400	320	320
13050	淮安区	T10233配变（钦工供电所南）	10	200	0	0
13051	淮安区	源河苑2-1#配电室15#变压器	10	800	640	640
13052	淮安区	S9313配变（三堡五组）	10	200	0	0
13053	淮安区	PMS_C2161配变（建淮砖桥夏	10	200	37	37
13054	淮安区	源河苑2#开关站11#变压器	10	800	640	640
13055	淮安区	T10125配变(钦工镇政府)	10	400	0	0
13056	淮安区	PMS_113153配变（钦工横沟二	10	400	0	0
13057	淮安区	S9435配变（顺河蒋姚小唐）	10	100	0	0
13058	淮安区	PMS_112182配变（仇桥镇苏庄小	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13059	淮安区	PMS_楚源小区2#公变	10	315	252	252
13060	淮安区	D73163配变（马甸刘后）	10	400	0	0
13061	淮安区	117252配变（车桥南街西）	10	400	320	320
13062	淮安区	PMS_112253配变（车桥车北三组）	10	200	160	160
13063	淮安区	PMS_112254配变（车桥车北三组）	10	200	160	160
13064	淮安区	112255配变（车桥孙楼四组）	10	400	232	232
13065	淮安区	西城花园三期北区9#变压器	10	800	640	640
13066	淮安区	尚品苑8#变压器	10	800	640	640
13067	淮安区	糖烟酒配变	10	630	504	504
13068	淮安区	T10217配变（钦工小学北）	10	400	0	0
13069	淮安区	T11135配变（钦工十组）	10	400	0	0
13070	淮安区	112259配变（顺河滨河花苑南）	10	630	0	0
13071	淮安区	任南社区2号箱变	10	500	0	0
13072	淮安区	PMS_世纪财星小区01公变	10	400	315	315
13073	淮安区	PMS_世纪财星小区02公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13074	淮安区	Y9683配变（施河施舍一组）	10	200	146	146
13075	淮安区	PMS_Y9689配变（施河施舍三	10	200	130	130
13076	淮安区	PMS_C2104配变（建淮草庵邵	10	200	49	49
13077	淮安区	Y81129配变（施河龙潭龙马）	10	100	80	80
13078	淮安区	PMS_Y94176配变（平桥三湾新	10	100	80	80
13079	淮安区	Q50272(宋集后营五组北)	10	100	80	80
13080	淮安区	PMS_113225配变（仇桥中学东）	10	400	320	320
13081	淮安区	清和园1#开关站3#变压器	10	630	504	504
13082	淮安区	石榴玉兰湾1-3#配电房14#变压器	10	800	640	640
13083	淮安区	文府佳苑二期1#开关站1号变压器	10	630	504	504
13084	淮安区	清和园1-2#配电房7#变压器	10	630	504	504
13085	淮安区	115133配变（上河五洞陈庄）	10	160	40	40
13086	淮安区	PMS_113258配变（仇桥东南组	10	400	320	320
13087	淮安区	钦工腾飞小区4号变压器	10	630	0	0
13088	淮安区	文锦城4期6#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13089	淮安区	PMS_117157配变 （南闸品荷佳	10	315	227	227
13090	淮安区	PMS_116231配变 （南居民点三	10	200	160	160
13091	淮安区	铁云路南配变	10	400	320	320
13092	淮安区	T43122配变（建 淮盖桥王圩）	10	100	0	0
13093	淮安区	S52271配变新庄 村（三堡温山河	10	100	0	0
13094	淮安区	Q51239配变（钦 工西孙六组）	10	200	160	160
13095	淮安区	PMS_112126配变 （顺河丁姚三	10	400	0	0
13096	淮安区	112159（宋集冯 王桃园水厂）	10	400	0	0
13097	淮安区	PMS_Y83195配变 （施河侯庄十一	10	200	160	160
13098	淮安区	S9428配变（顺河 时廖村部）	10	200	0	0
13099	淮安区	文府佳苑二期1# 开关站3号变压器	10	630	504	504
13100	淮安区	新区花园四期3号 配电房12号变压	10	800	640	640
13101	淮安区	PMS_新城市广场 3-3配电房15号变	10	630	504	504
13102	淮安区	PMS_江淮景城1# 配电室3#变压器	10	800	640	640
13103	淮安区	PMS_江淮景城1# 配电室4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13104	淮安区	PMS_江淮景城3# 配电室7#变压器	10	630	504	504
13105	淮安区	建淮安置小区3号 配电房5号变	10	800	0	0
13106	淮安区	建淮安置小区3号 配电房6号变	10	800	0	0
13107	淮安区	中南珺悦1-3#配 电房9#变压器	10	630	504	504
13108	淮安区	S9434配变（顺河 蒋姚小褚）	10	200	0	0
13109	淮安区	S81240配变（季 桥纬一路1号变）	10	400	0	0
13110	淮安区	PMS_江淮景城3# 配电室8#变压器	10	630	504	504
13111	淮安区	PMS_江淮景城3# 配电室9#变压器	10	630	504	504
13112	淮安区	PMS_江淮景城3# 配电室10#变压器	10	630	504	504
13113	淮安区	船闸管理所1	10	250	200	200
13114	淮安区	Y83215配变（施 河顾王卢舍）	10	100	6	6
13115	淮安区	PMS_Y83227配变 （施河施河三	10	200	24	24
13116	淮安区	Y83228配变（施 河施河六组）	10	315	50	50
13117	淮安区	Y95177配变（平 桥王沟苏庄）	10	200	62	62
13118	淮安区	116167配变（苏 嘴张季桥头）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13119	淮安区	116166配变（苏嘴小堆三组）	10	400	0	0
13120	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房12#变压器	10	800	640	640
13121	淮安区	文锦城4期20#配变	10	630	504	504
13122	淮安区	PMS_古镇客栈2#配电室1#变压器	10	1000	800	800
13123	淮安区	PMS_古镇客栈2#配电室2#变压器	10	1000	800	800
13124	淮安区	S9450配变（顺河徐荡五组南）	10	200	0	0
13125	淮安区	PMS_S4665配变（白马湖十七队）	10	200	0	0
13126	淮安区	C2143配变（建淮唐桥孙庄南）	10	400	303	303
13127	淮安区	S85168配变（苏嘴衡庄七组）	10	400	0	0
13128	淮安区	C2105配变（建淮草庵王庄）	10	100	21	21
13129	淮安区	T6637配变（建淮渠南杨庄西）	10	200	160	160
13130	淮安区	PMS_新区花园三期1号开关站1号	10	800	640	640
13131	淮安区	PMS_新区花园三期1号开关站2号	10	800	640	640
13132	淮安区	PMS_新区花园三期1号配电房3号	10	1000	800	800
13133	淮安区	PMS_新区花园三期1号配电房4号	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13134	淮安区	PMS_新区花园三期2号配电房5号	10	800	640	640
13135	淮安区	PMS_新区花园三期2号配电房6号	10	800	640	640
13136	淮安区	PMS_新区花园三期2号配电房7号	10	800	640	640
13137	淮安区	PMS_新区花园三期2号配电房8号	10	800	640	640
13138	淮安区	PMS_新区花园三期3号配电房9号	10	1000	800	800
13139	淮安区	S9446配变（顺河徐荡七组）	10	200	0	0
13140	淮安区	S45120配变（白马湖胡庄）	10	200	160	160
13141	淮安区	S9451配变（顺河徐荡五组）	10	200	0	0
13142	淮安区	翰林府1-3号配电房12号变压器	10	800	640	640
13143	淮安区	PMS_113247配变（复兴凤凰城小	10	400	0	0
13144	淮安区	114201配变（钦工马堡七组）	10	100	0	0
13145	淮安区	PMS_新区花园三期3号配电房10号	10	1000	800	800
13146	淮安区	PMS_新区花园三期4号配电房11号	10	800	640	640
13147	淮安区	PMS_新区花园三期4号配电房13号	10	800	640	640
13148	淮安区	PMS_新区花园三期4号配电房14号	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13149	淮安区	PMS_新区花园三期4号配电房12号	10	800	640	640
13150	淮安区	112020配变（纬六路东）	10	400	320	320
13151	淮安区	PMS_江淮景城开关站1#变压器	10	800	640	640
13152	淮安区	PMS_江淮景城开关站2#变压器	10	800	640	640
13153	淮安区	PMS_S6302配变（白马湖十二队	10	200	0	0
13154	淮安区	PMS_欣明文锦城1#配电变压器	10	800	640	640
13155	淮安区	PMS_欣明文锦城2#配电变压器	10	1000	800	800
13156	淮安区	PMS_欣明文锦城3#配电变压器	10	800	640	640
13157	淮安区	PMS_欣明文锦城4#配电变压器	10	1000	800	800
13158	淮安区	淮安人家16号变	10	800	640	640
13159	淮安区	PMS_欣明文锦城5#配电变压器	10	800	640	640
13160	淮安区	PMS_欣明文锦城6#配电变压器	10	1000	800	800
13161	淮安区	119284配变（流均严百二组）	10	200	141	141
13162	淮安区	PMS_126143配变（新王东）	10	400	119	119
13163	淮安区	Q42138配变（季桥南湾小学）	10	200	30	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13164	淮安区	银鑫小区2号变	10	500	0	0
13165	淮安区	PMS_欣明文锦城7#配电变压器	10	800	640	640
13166	淮安区	PMS_欣明文锦城8#配电变压器	10	1000	800	800
13167	淮安区	S4682配变(白马湖三渔场西2号)	10	200	0	0
13168	淮安区	PMS_欣明文锦城9#配电变压器	10	800	640	640
13169	淮安区	PMS_欣明文锦城10#配电变压器	10	1000	800	800
13170	淮安区	PMS_欣明文锦城11#配电变压器	10	800	640	640
13171	淮安区	PMS_欣明文锦城12#配电变压器	10	1000	800	800
13172	淮安区	佳和名苑1-1配电房5号配变	10	1000	800	800
13173	淮安区	文锦城4期15#配变	10	800	640	640
13174	淮安区	PMS_11217配变(博里小圩村)	10	200	114	114
13175	淮安区	PMS_11339配变(博里王安一)	10	200	66	66
13176	淮安区	PMS_11342配变(博里王安九)	10	200	2	2
13177	淮安区	PMS_11351配变(博里陶桥一)	10	400	277	277
13178	淮安区	11354配变(博里马桥村部)	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13179	淮安区	富升园小区12#变压器	10	800	640	640
13180	淮安区	PMS_S4589配变（白马湖十一队	10	200	0	0
13181	淮安区	东城花园二期1-1#变电所7#变压	10	800	640	640
13182	淮安区	C12293配变（康居雅苑东）	10	630	504	504
13183	淮安区	12207配变（博里杨里八组）	10	100	54	54
13184	淮安区	PMS_12213配变（博里十三组）	10	200	121	121
13185	淮安区	PMS_11418配变（博里十八组）	10	200	160	160
13186	淮安区	PMS_12212配变（博里九组西）	10	200	146	146
13187	淮安区	T6504配变（马甸康馨小区2）	10	630	504	504
13188	淮安区	D63242上河社区4号箱变	10	630	469	469
13189	淮安区	116170配变（席桥王口船港）	10	200	0	0
13190	淮安区	PMS_建淮城南一号8号配电变压器	10	630	0	0
13191	淮安区	翰林府1-3号配电房9号变压器	10	800	640	640
13192	淮安区	PMS_文通中学箱变配电变压器	10	630	504	504
13193	淮安区	116029配变（车桥小市场东）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13194	淮安区	Q51234配变（钦工西孙五组）	10	400	199	199
13195	淮安区	PMS_112208配变（宋集冯王九	10	400	0	0
13196	淮安区	宝石厂公变	10	630	504	504
13197	淮安区	D7308配变（马甸富民佳苑3#干	10	800	0	0
13198	淮安区	腾飞社区二期2号变压器	10	400	0	0
13199	淮安区	113175配变（席桥丁圩村西）	10	400	320	320
13200	淮安区	杜康花苑4#配电房16#变压器	10	800	640	640
13201	淮安区	11485配变（平东社区1号配电房4	10	800	640	640
13202	淮安区	PMS_112428配变（车桥光华高庄	10	400	260	260
13203	淮安区	T32236配变（马甸袁庄北）	10	100	0	0
13204	淮安区	S52266配变陈庄村（陈庄化工	10	400	0	0
13205	淮安区	杜康花苑2#配电房7#变压器	10	800	640	640
13206	淮安区	PMS_御景星城12号配变	10	800	640	640
13207	淮安区	Y8444配变（施河中央豪庭1号变）	10	800	640	640
13208	淮安区	Y76261配变（施河中央豪庭2号	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13209	淮安区	Y8445配变（施河中央豪庭3号变）	10	800	640	640
13210	淮安区	Y7691配变（施河中央豪庭4号变）	10	800	640	640
13211	淮安区	东城花园二期1-2#变电所9#变压	10	800	640	640
13212	淮安区	PMS_S45100配变（白马湖十八队	10	200	0	0
13213	淮安区	学府壹号商业中心4号变	10	800	640	640
13214	淮安区	水中园公变2	10	400	320	320
13215	淮安区	源河苑2-1#配电室13#变压器	10	800	640	640
13216	淮安区	11147配变（博里滨南桥头西）	10	400	320	320
13217	淮安区	112198箱变（林集李庄小区北）	10	630	504	504
13218	淮安区	S94262配变（顺河徐荡八组北）	10	400	0	0
13219	淮安区	PMS_一品国际5#配电所15#配电变	10	800	640	640
13220	淮安区	古城墙配变	10	500	400	400
13221	淮安区	115492配变（车桥三庄十组）	10	200	160	160
13222	淮安区	翰林府1-2号配电室5号变压器	10	800	640	640
13223	淮安区	115421配变（车桥三庄村十五	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13224	淮安区	瑞华府8#变压器	10	800	640	640
13225	淮安区	116166配变（席桥三里五组南）	10	400	0	0
13226	淮安区	源河苑1#开关站1#变压器	10	800	640	640
13227	淮安区	T22208配变（顺河街西）	10	200	0	0
13228	淮安区	海棠广场三期5号变压器	10	800	640	640
13229	淮安区	11970配变（季桥车路南）	10	200	132	132
13230	淮安区	海棠序1#开关站1#变压器	10	800	640	640
13231	淮安区	三门小区2号箱变	10	630	504	504
13232	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所5号	10	800	0	0
13233	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所6号	10	800	0	0
13234	淮安区	东望府1-2#配电室9#变压器	10	800	640	640
13235	淮安区	PMS_淮安人家2号配电室10号配电	10	800	640	640
13236	淮安区	学府壹号二期5号变压器	10	800	640	640
13237	淮安区	117153（上河岔溪社区3#变）	10	630	504	504
13238	淮安区	S19322配变(中心十组200KVA)	10	400	197	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13239	淮安区	瑞华府12#变压器	10	800	640	640
13240	淮安区	T6515配变（马甸富民佳苑10#干	10	800	640	640
13241	淮安区	仓桥新村公变	10	400	320	320
13242	淮安区	农机厂公变	10	630	504	504
13243	淮安区	PMS_淮安人家2号配电室12号配电	10	800	640	640
13244	淮安区	PMS_诚品小区7号配电变压器	10	800	640	640
13245	淮安区	宋集黄河嘉苑2#公变	10	500	0	0
13246	淮安区	Q41265配变（季桥潘圩五组1）	10	400	230	230
13247	淮安区	PMS_S4678配变（白马湖后谢	10	200	0	0
13248	淮安区	云荷雅居1-1#配电室7#变压器	10	800	640	640
13249	淮安区	文锦城4期12#干变	10	630	504	504
13250	淮安区	D64239配变（上河太后袁庄）	10	400	320	320
13251	淮安区	S56152配变（范集林厂台片）	10	200	0	0
13252	淮安区	112233配变（马甸茆夏西）	10	160	0	0
13253	淮安区	T32234配变（马甸张园）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13254	淮安区	T32235配变（马甸唐王东）	10	100	0	0
13255	淮安区	天樾府1#开关站1#变压器	10	800	640	640
13256	淮安区	淮安人家19#变	10	800	640	640
13257	淮安区	S55146配变（白马湖场部）	10	400	0	0
13258	淮安区	车桥供电所配变	10	630	504	504
13259	淮安区	永怀路西2号配变	10	630	504	504
13260	淮安区	PMS_S4666配变（白马湖十七队）	10	200	0	0
13261	淮安区	Q41256配变（季桥中心小学）	10	400	320	320
13262	淮安区	Z15171配变（溪河韩刘二组南）	10	400	320	320
13263	淮安区	PMS_江淮景城福地轩6号变压器	10	800	640	640
13264	淮安区	永怀路西1号配变	10	630	504	504
13265	淮安区	11423配变（马甸刘庄）	10	400	289	289
13266	淮安区	杜康花苑小区1#开关站2#变压器	10	800	640	640
13267	淮安区	S91252配变（季桥潘柳七组）	10	200	0	0
13268	淮安区	PMS_江淮景城福地轩8号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13269	淮安区	谢庄社区4#配变	10	800	0	0
13270	淮安区	综合检测站	10	400	320	320
13271	淮安区	光明锦苑1号变压器	10	500	400	400
13272	淮安区	PMS_诚品小区4号 配电变压器	10	800	640	640
13273	淮安区	S53295配变(大花 泵站)	10	200	0	0
13274	淮安区	PMS_S55163配变 (白马湖十五队)	10	200	0	0
13275	淮安区	PMS_C20269配变 (合兴合兴)	10	400	217	217
13276	淮安区	PMS_文华名城#1 开关站1号配电变	10	1000	800	800
13277	淮安区	文华名城#1开关 站2号配电变压器	10	1000	800	800
13278	淮安区	PMS_文华名城1# 配电室3#变压器	10	1000	800	800
13279	淮安区	PMS_文华名城1# 配电室4#变压器	10	1000	800	800
13280	淮安区	PMS_文华名城1# 配电室5#变压器	10	1000	800	800
13281	淮安区	PMS_文华名城1# 配电室6#变压器	10	1000	800	800
13282	淮安区	高港二期8号配电 变压器	10	800	640	640
13283	淮安区	富升园小区2#变 压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13284	淮安区	瑞华府9#变压器	10	800	640	640
13285	淮安区	PMS_C23267配变 （五里五里）	10	400	296	296
13286	淮安区	C23268配变（蒋 庄孙东东）	10	100	80	80
13287	淮安区	C23270配变（朱 庄北）	10	200	160	160
13288	淮安区	PMS_C22271配变 （新华尹庄）	10	400	249	249
13289	淮安区	PMS_C22272配变 （桃园西花园）	10	400	320	320
13290	淮安区	PMS_C08273配变 （双闸东）	10	400	265	265
13291	淮安区	源河苑2-2#配电 室19#变压器	10	800	640	640
13292	淮安区	尚品苑5#变压器	10	800	640	640
13293	淮安区	113040配变（仇 桥工业园区3）	10	400	320	320
13294	淮安区	新区花园四期1号 配电房6号变压器	10	800	640	640
13295	淮安区	T6519配变（马甸 富民佳苑14#干	10	800	640	640
13296	淮安区	113324配变（流 均马东二组）	10	200	160	160
13297	淮安区	云荷雅居1-1#配 电室6#变压器	10	800	640	640
13298	淮安区	西城花园二期1- 1#配电房7号干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13299	淮安区	杜康花苑4#配电房15#变压器	10	800	640	640
13300	淮安区	PMS_诚品小区3号配电变压器	10	800	640	640
13301	淮安区	施河鲁成社区3号变压器	10	630	504	504
13302	淮安区	PMS_S45172配变（白马湖十六队	10	200	0	0
13303	淮安区	零件厂公变	10	400	320	320
13304	淮安区	杜康花苑二期#10变压器	10	800	640	640
13305	淮安区	杜康花苑二期#3变压器	10	800	640	640
13306	淮安区	瑞华府3#变压器	10	800	640	640
13307	淮安区	PMS_御景星城10号配变	10	800	640	640
13308	淮安区	PMS_易郡龙腾2#配电室11#配电	10	800	640	640
13309	淮安区	易郡龙腾2#配电室12#配电	10	800	640	640
13310	淮安区	11657配变（平桥社区1号开关站1	10	800	640	640
13311	淮安区	佳和名苑1-1开关站2号配电变压器	10	800	640	640
13312	淮安区	PMS_11120配变（博里滨南九	10	200	42	42
13313	淮安区	11135配变（博里新民北）	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13314	淮安区	11198配变（宋集董尹村南）	10	400	0	0
13315	淮安区	S85052配变（苏嘴老吉二组）	10	100	0	0
13316	淮安区	源河苑1-1#配电室5#变压器	10	800	640	640
13317	淮安区	文府佳苑2#配电室9#变压器	10	1000	800	800
13318	淮安区	文府佳苑2#配电室10#变压器	10	1000	800	800
13319	淮安区	文府佳苑2#配电室11#变压器	10	1000	800	800
13320	淮安区	文府佳苑2#配电室12#变压器	10	1000	800	800
13321	淮安区	PMS_香溢花园1号开关站1号配电变	10	1000	800	800
13322	淮安区	PMS_香溢花园1号开关站2号配电变	10	1000	800	800
13323	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房3号配电变	10	1000	800	800
13324	淮安区	PMS_Q50275配配变（宋集陈刘三	10	400	227	227
13325	淮安区	D63189配变(上河前庄)	10	315	252	252
13326	淮安区	PMS_111261配变（仇桥三里塘	10	400	320	320
13327	淮安区	D63206配变(上河翟庄)	10	315	252	252
13328	淮安区	D74198配变(上河张庄小吉)	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13329	淮安区	新区花园四期1号配电房5号变压器	10	800	640	640
13330	淮安区	特殊学校公变	10	400	320	320
13331	淮安区	天樾府1-2#配电室11#变压器	10	800	640	640
13332	淮安区	PMS_114289配变（流均前哨二	10	400	122	122
13333	淮安区	PMS_Q70223配变（宋集条河一组）	10	400	0	0
13334	淮安区	111109配变（宋集严码村南）	10	100	0	0
13335	淮安区	PMS_112160配变（宋集严码四	10	400	0	0
13336	淮安区	建淮水岸新城16号配电变压器	10	800	0	0
13337	淮安区	118273配变（流均黄东东）	10	200	160	160
13338	淮安区	光明锦苑3号变压器	10	500	400	400
13339	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房4号配电变	10	1000	800	800
13340	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房5号配电变	10	1000	800	800
13341	淮安区	PMS_香溢花园1号配电房6号配电变	10	1000	800	800
13342	淮安区	PMS_香溢花园2号配电房7号配电变	10	1000	800	800
13343	淮安区	PMS_香溢花园2号配电房8号配电变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13344	淮安区	PMS_香溢花园2号 配电房9号配电变	10	1000	800	800
13345	淮安区	PMS_香溢花园2号 配电房10号配电	10	1000	800	800
13346	淮安区	PMS_香溢花园3号 配电房11号配电	10	1000	800	800
13347	淮安区	PMS_香溢花园3号 配电房12号配电	10	1000	800	800
13348	淮安区	PMS_香溢花园3号 配电房13号配电	10	1000	800	800
13349	淮安区	PMS_香溢花园3号 配电房14号配电	10	1000	800	800
13350	淮安区	PMS_濠城状元府1 号开关站1号配电	10	800	640	640
13351	淮安区	PMS_濠城状元府1 号开关站2号配电	10	800	640	640
13352	淮安区	PMS_濠城状元府1 号开关站3号配电	10	800	640	640
13353	淮安区	PMS_濠城状元府1 号开关站4号配电	10	800	640	640
13354	淮安区	PMS_濠城状元府1 号配电房5号配电	10	800	640	640
13355	淮安区	PMS_濠城状元府1 号配电房6号配电	10	800	640	640
13356	淮安区	西城花园二期1# 开关站2号干变	10	800	640	640
13357	淮安区	北门大街公变	10	630	504	504
13358	淮安区	文府佳苑二期1# 开关站4号变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13359	淮安区	T42271配变沙口村（沙口二组	10	400	0	0
13360	淮安区	S6254配变（白马湖一队后西）	10	200	0	0
13361	淮安区	亚特蓝郡三期1号配电变压器	10	630	504	504
13362	淮安区	115312配变（高仇六支）	10	200	160	160
13363	淮安区	PMS_S22258配变（复兴汤刘窑头	10	100	0	0
13364	淮安区	S43191配变（林集李庄北）	10	200	0	0
13365	淮安区	PMS_S43185配变（林集李庄一	10	200	0	0
13366	淮安区	122237配变（茭陵小杜桥）	10	200	0	0
13367	淮安区	瑞华府11#变压器	10	800	640	640
13368	淮安区	12220箱变（博里农画新村）	10	500	400	400
13369	淮安区	PMS_113222配变（茭陵高荡一	10	200	0	0
13370	淮安区	源河苑1#开关站4#变压器	10	800	640	640
13371	淮安区	Q52218配变（茭陵茭陵一组）	10	200	105	105
13372	淮安区	PMS_126146配变（南窑八组西）	10	400	160	160
13373	淮安区	PMS_Q52216配变（茭陵敬老院	10	400	271	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13374	淮安区	云河湾6号变压器	10	630	504	504
13375	淮安区	PMS_U12148配变 （南窑七组南）	10	400	72	72
13376	淮安区	文府佳苑二期1# 开关站2号变压器	10	630	504	504
13377	淮安区	文锦城4期8#配变	10	800	640	640
13378	淮安区	尚品苑2#变压器	10	800	640	640
13379	淮安区	PMS_Q81213配变 （南闸泾河岳	10	400	249	249
13380	淮安区	金厦学府8#变	10	800	640	640
13381	淮安区	PMS_淮城富丽瑞 景苑4#配电室12#	10	1000	800	800
13382	淮安区	S45113配变（白 马湖二十一队大	10	200	160	160
13383	淮安区	PMS_学府壹号#2 配电房#1配电变	10	800	640	640
13384	淮安区	PMS_学府壹号#2 配电房#2配电变	10	800	640	640
13385	淮安区	PMS_学府壹号#2 配电房#3配电变	10	800	640	640
13386	淮安区	PMS_学府壹号#2 配电房#4配电变	10	800	640	640
13387	淮安区	陈河街公变	10	630	504	504
13388	淮安区	文旅停车场公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13389	淮安区	C12274配变(文化站西)	10	400	320	320
13390	淮安区	城品小区商业2号变	10	630	504	504
13391	淮安区	温馨花园二期5#变压器	10	800	0	0
13392	淮安区	117231配变（南闸工业园区）	10	400	320	320
13393	淮安区	PMS_U12151配变（南窑九组北）	10	400	27	27
13394	淮安区	PMS_113219配变（茭陵联合小	10	200	0	0
13395	淮安区	113220配变（茭陵东高四组）	10	200	0	0
13396	淮安区	Q52221配变（茭陵大胡陈龙组）	10	200	142	142
13397	淮安区	船厂公变	10	400	320	320
13398	淮安区	PMS_113217配变（茭陵南舍六组	10	200	0	0
13399	淮安区	施河鲁成社区2号变压器	10	630	504	504
13400	淮安区	PMS_Q52223配变（茭陵敬老院	10	400	320	320
13401	淮安区	PMS_Q52224配变（茭陵茭陵八	10	400	278	278
13402	淮安区	天樾府1#开关站4#变压器	10	800	640	640
13403	淮安区	11486配变（马甸卫东村部）	10	630	439	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13404	淮安区	113164配变（泾口刘六一组北）	10	100	12	12
13405	淮安区	PMS_Y74228配变（泾口蒋桥二组）	10	400	309	309
13406	淮安区	PMS_117200配变（上河张庄顾王）	10	315	217	217
13407	淮安区	PMS_S54131配变（白马湖杨荡）	10	200	0	0
13408	淮安区	PMS_C07265配变（小闸中心村）	10	400	320	320
13409	淮安区	PMS_11243配变（席桥浦马十组）	10	400	293	293
13410	淮安区	PMS_S6233配变（白马湖八队小）	10	200	0	0
13411	淮安区	站前新村南区1#干变	10	800	640	640
13412	淮安区	Q52225配变（茭陵果园十组西）	10	200	93	93
13413	淮安区	113226配变（茭陵东荡二组）	10	400	0	0
13414	淮安区	Z12158配变（溪河戴西老庄）	10	200	0	0
13415	淮安区	113228配变（茭陵东荡三组）	10	400	0	0
13416	淮安区	Z12156配变（溪河戴西卢滩）	10	200	111	111
13417	淮安区	113227配变（茭陵邵葛八组南）	10	400	0	0
13418	淮安区	PMS_诚品小区6号配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13419	淮安区	PMS_117220配变 （南闸南闸供电	10	400	320	320
13420	淮安区	PMS_116217配变 （南闸太平荒	10	400	320	320
13421	淮安区	PMS_Q80214配变 （南闸戴庄谢	10	400	0	0
13422	淮安区	西城花园三期 （南区）开关站	10	800	640	640
13423	淮安区	PMS_117211配变 （上河前杨戴庄）	10	315	200	200
13424	淮安区	PMS_112327配变 （仇桥刘庄十二	10	400	293	293
13425	淮安区	PMS_堡南花园1号 开关站1号配电变	10	800	0	0
13426	淮安区	堡南花园1号开关 站3号配电变压器	10	800	0	0
13427	淮安区	堡南花园1号开关 站4号配电变压器	10	800	0	0
13428	淮安区	PMS_堡南花园1号 开关站2号配电变	10	800	0	0
13429	淮安区	站前新村南区2-2 配电房13#干变	10	800	640	640
13430	淮安区	11313319配变 （流均马东养猪	10	100	80	80
13431	淮安区	Z05127配变（溪河 戴孟戴庄）	10	100	54	54
13432	淮安区	Z05126配变（溪河 马北雷舍南）	10	400	275	275
13433	淮安区	Z12155配变（溪河 朱周村部）	10	400	258	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13434	淮安区	113262配变（季桥长流小区东1）	10	400	320	320
13435	淮安区	112261配变（顺河工业园区南）	10	400	0	0
13436	淮安区	PMS_116219配变（南闸戴湾赵）	10	400	268	268
13437	淮安区	116216配变（南闸太平沈周）	10	100	80	80
13438	淮安区	PMS_S6315配变（白马湖六队）	10	200	0	0
13439	淮安区	Q81221配变（南闸泾河周北）	10	200	12	12
13440	淮安区	Q81218配变（南闸朱庄建珠）	10	100	80	80
13441	淮安区	PMS_Q80222配变（南闸黄埔童）	10	400	0	0
13442	淮安区	PMS_116223配变（南闸戴庄荒）	10	400	320	320
13443	淮安区	PMS_117193配变（上河申大吕庄）	10	315	131	131
13444	淮安区	D64197配变（上河大后子旺）	10	315	138	138
13445	淮安区	D74232配变（上河杨集吉西西）	10	315	0	0
13446	淮安区	D74192配变（上河前任杨庄）	10	315	0	0
13447	淮安区	宋集桃园02-1#综合变	10	630	0	0
13448	淮安区	D74191配变（上河前任潘庄）	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13449	淮安区	S71146配变大陶村（大陶四组）	10	400	0	0
13450	淮安区	D64190配变（上河太后太后）	10	315	214	214
13451	淮安区	站前新村南区2-2#开关站7#干变	10	800	640	640
13452	淮安区	东望府1-1#配电室8#变压器	10	800	640	640
13453	淮安区	诚品小区13号变压器	10	800	640	640
13454	淮安区	中海九樾1#开关站4#变压器	10	800	640	640
13455	淮安区	PMS_126140配变（新王七组）	10	400	209	209
13456	淮安区	T65238配变（马甸景泰佳苑）	10	630	504	504
13457	淮安区	Q81215配变（南闸兴庄兴桥）	10	200	145	145
13458	淮安区	116224配变（南闸南闸十三队）	10	400	320	320
13459	淮安区	11337配变（仇桥三门四组北）	10	400	311	311
13460	淮安区	金刘湾小区1#开关站2号变压器	10	630	504	504
13461	淮安区	车桥村四组综合变	10	400	320	320
13462	淮安区	PMS_12311配变（博里史荡七组）	10	400	262	262
13463	淮安区	PMS_11369配变（博里陶桥八）	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13464	淮安区	11370配变（博里王安二组）	10	400	320	320
13465	淮安区	12320配变（博里新荡七组东）	10	400	298	298
13466	淮安区	PMS_御景星城14号配变	10	800	640	640
13467	淮安区	12321配变（博里新荡七组西）	10	400	297	297
13468	淮安区	11143配变（博里滨南桥头中）	10	400	320	320
13469	淮安区	115438配变（车桥三庄村七组	10	200	160	160
13470	淮安区	PMS_11144配变（博里三元五	10	400	320	320
13471	淮安区	PMS_11145配变（博里三元九	10	400	320	320
13472	淮安区	D63126配变(上河星河)	10	400	320	320
13473	淮安区	PMS_11234配变（博里南头七	10	400	306	306
13474	淮安区	PMS_翔宇海棠小区#1配电房#3配	10	1000	800	800
13475	淮安区	PMS_翔宇海棠小区#1配电房#4配	10	1000	800	800
13476	淮安区	PMS_11235配变（博里小圩三	10	400	303	303
13477	淮安区	D63241配变(上河天河北)	10	400	305	305
13478	淮安区	PMS_117209配变（上河前杨大徐	10	315	220	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13479	淮安区	天樾府1-1#配电室8#变压器	10	800	640	640
13480	淮安区	学府壹号商业中心3号变	10	800	640	640
13481	淮安区	PMS_11590配变（车桥三庄村七	10	200	160	160
13482	淮安区	中海九樾1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
13483	淮安区	PMS_星月润晨小区#1配电室#1配	10	630	504	504
13484	淮安区	PMS_星月润晨小区#1配电室#2配	10	630	504	504
13485	淮安区	PMS_星月润晨小区#1配电室#3配	10	630	504	504
13486	淮安区	PMS_星月润晨小区#1配电室#4配	10	630	504	504
13487	淮安区	建淮水岸新城11号配电变压器	10	800	0	0
13488	淮安区	C2146配变（建淮唐桥朱庄）	10	400	263	263
13489	淮安区	新区花园四期1号开关站1号变压器	10	800	640	640
13490	淮安区	站前新村北区1#干变	10	800	640	640
13491	淮安区	112155配变（席桥马庄东）	10	400	320	320
13492	淮安区	源河苑1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
13493	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13494	淮安区	S76301范集工业园区箱变	10	630	0	0
13495	淮安区	官渡小区南2号变压器	10	500	400	400
13496	淮安区	PMS_113231配变（钦工横沟七组	10	200	0	0
13497	淮安区	113230配变（钦工横沟一组北）	10	100	0	0
13498	淮安区	D74202配变(上河杨集罗西北)	10	315	0	0
13499	淮安区	D74230配变(上河杨集陶庄)	10	315	0	0
13500	淮安区	12117公变（商业技校宿舍）	10	400	320	320
13501	淮安区	117216配变(上河张庄铁匠东)	10	100	80	80
13502	淮安区	D63130配变(上河天河开发区	10	400	320	320
13503	淮安区	新城市广场3-2配电房11号变压器	10	800	640	640
13504	淮安区	PMS_114204配变（泾口东作东）	10	400	224	224
13505	淮安区	PMS_又一勺箱变高压间隔配电变	10	630	504	504
13506	淮安区	杜康花苑3#配电房11#变压器	10	800	640	640
13507	淮安区	PMS_S6232配变（白马湖七队小	10	200	0	0
13508	淮安区	PMS_东方雅居#1配电房3#配电变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13509	淮安区	PMS_东方雅居#1 配电房4#配电变	10	1000	800	800
13510	淮安区	Z1518配变（溪河 沿河路西）	10	200	132	132
13511	淮安区	PMS_111266配变 （仇桥史桥潘	10	400	301	301
13512	淮安区	D74201配变（上河 张庄双庄）	10	400	0	0
13513	淮安区	D63214配变（上河 前任谢庄南）	10	400	259	259
13514	淮安区	PMS_111305配变 （仇桥长东堆	10	400	293	293
13515	淮安区	D74199配变（上河 前任孟王）	10	315	0	0
13516	淮安区	Q64214配变（茭 陵六大门中）	10	160	77	77
13517	淮安区	亚特蓝郡三期4号 配电变压器	10	630	504	504
13518	淮安区	运东村	10	400	306	306
13519	淮安区	东城花园二期1# 开关站3#变压器	10	800	640	640
13520	淮安区	东城花园二期1- 2#变电所11#变压	10	800	640	640
13521	淮安区	温馨花园二期1# 变压器	10	800	0	0
13522	淮安区	117176配变（席 桥王口九组东）	10	200	0	0
13523	淮安区	Y73205配变（泾口 大阳一组）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13524	淮安区	S4587配变（白马湖乔庄）	10	200	0	0
13525	淮安区	116229配变（南闸太平周兴）	10	100	80	80
13526	淮安区	PMS_S55166配变（白马湖二渔场）	10	200	0	0
13527	淮安区	官渡小区北1号变压器	10	500	400	400
13528	淮安区	D74188配变(上河前任张欧)	10	315	0	0
13529	淮安区	111272配变（仇桥新墩十一组）	10	200	55	55
13530	淮安区	PMS_Q64212配变（茭陵黄庄北）	10	400	283	283
13531	淮安区	三庄佳苑2号变	10	800	640	640
13532	淮安区	PMS_122211配变（茭陵小茭七组）	10	400	0	0
13533	淮安区	PMS_116132配变（南闸良庄池）	10	100	80	80
13534	淮安区	淮江路配变	10	400	320	320
13535	淮安区	T10227配变（钦工三组）	10	400	0	0
13536	淮安区	PMS_111271配变（仇桥倪桥二）	10	400	308	308
13537	淮安区	席桥高铁庄园1#干变	10	800	640	640
13538	淮安区	C12294配变（康居雅苑南）	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13539	淮安区	114254配变（钦工东支核心区）	10	200	0	0
13540	淮安区	中南珺悦1-2#配电房6#变压器	10	630	504	504
13541	淮安区	C12292配变（康居雅苑西）	10	630	504	504
13542	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房4号变压	10	800	640	640
13543	淮安区	U35193配变（永怀东路北）	10	400	320	320
13544	淮安区	D63240配变（上河小兴北）	10	200	160	160
13545	淮安区	111301配变（仇桥贺坝新建）	10	400	290	290
13546	淮安区	114298配变（流均前哨一组）	10	200	111	111
13547	淮安区	PMS_S6304配变（白马湖九队前	10	200	0	0
13548	淮安区	新区花园四期1号开关站3号变压器	10	800	640	640
13549	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所11号变压	10	630	504	504
13550	淮安区	PMS_新城市广场3-3配电房13号变	10	630	504	504
13551	淮安区	北门宾馆	10	400	320	320
13552	淮安区	PMS_117204配变（上河谭庄许西）	10	315	252	252
13553	淮安区	PMS_117203配变（上河谭庄宋庄）	10	315	179	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13554	淮安区	PMS_117205配变 (上河谭庄任庄)	10	315	252	252
13555	淮安区	张兴集中区1号箱 变变压器	10	630	504	504
13556	淮安区	S4586配变（白马 湖三站鸡厂南）	10	200	0	0
13557	淮安区	PMS_荷湖星城#1 开关站#17配电变	10	800	640	640
13558	淮安区	PMS_荷湖星城#1 开关站#18配电变	10	800	640	640
13559	淮安区	PMS_荷湖星城#1 开关站#20配电变	10	800	640	640
13560	淮安区	111216（宋集青 年七组）	10	400	0	0
13561	淮安区	楚州府1-1#配电 房5#变压器	10	800	640	640
13562	淮安区	S55164配变（白 马湖二渔场北）	10	80	0	0
13563	淮安区	席桥广州路安置 小区二期2#变	10	800	640	640
13564	淮安区	PMS_S4598配变 （白马湖十九队	10	200	0	0
13565	淮安区	谢庄社区3#配变	10	800	0	0
13566	淮安区	清和园1-2#配电 房10#变压器	10	630	504	504
13567	淮安区	T65154配变（马 甸马西）	10	400	294	294
13568	淮安区	111112配变（马 甸镇区南）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13569	淮安区	111123配变（马甸市场）	10	400	320	320
13570	淮安区	D7486配变（上河丁舍丁舍）	10	400	0	0
13571	淮安区	D74098配变（上河前任雷小）	10	400	0	0
13572	淮安区	S53065配变（范集何郭二组）	10	200	0	0
13573	淮安区	S53063配变（范集何郭五组）	10	315	0	0
13574	淮安区	PMS_S5681配变（范集张朱三）	10	100	0	0
13575	淮安区	11178配变（宋集条河西）	10	400	0	0
13576	淮安区	PMS_Q81137配变（南闸朱庄迎）	10	200	15	15
13577	淮安区	Q81138配变（南闸朱庄合意）	10	400	273	273
13578	淮安区	121074配变（泾口蛇峰扶贫）	10	200	110	110
13579	淮安区	121061配变（泾口蛇峰九组）	10	400	283	283
13580	淮安区	S83233配变（顺河骆荡后庄）	10	200	0	0
13581	淮安区	121209配变（泾口蛇峰十组）	10	100	80	80
13582	淮安区	S83237配变（顺河骆荡前河）	10	200	0	0
13583	淮安区	121208配变（泾口蛇峰十三组）	10	100	25	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13584	淮安区	121065配变（泾口葛邵北）	10	100	39	39
13585	淮安区	113091配变(泾口刘六九组)	10	100	80	80
13586	淮安区	Q8196配变（南闸朱庄富强）	10	100	7	7
13587	淮安区	113057配变(泾口刘六北)	10	200	69	69
13588	淮安区	113077配变(泾口刘六五组)	10	200	89	89
13589	淮安区	S83252配变（顺河西崔一组）	10	200	0	0
13590	淮安区	112079配变（宋集冯王东）	10	200	0	0
13591	淮安区	PMS_S83255配变（顺河西崔一二）	10	400	0	0
13592	淮安区	Q80208配变（南闸太东秦庄）	10	200	0	0
13593	淮安区	11426配变（博里镇政府）	10	400	320	320
13594	淮安区	S83250配变（顺河西崔三组）	10	200	0	0
13595	淮安区	Y83212配变（施河顾王八组）	10	200	160	160
13596	淮安区	PMS_Y81174配变（施河龙潭闸）	10	200	160	160
13597	淮安区	Y84146配变（施河德福农科）	10	400	284	284
13598	淮安区	112130配变（宋集桥头车站）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13599	淮安区	112072配变（宋集桥头大码头）	10	400	0	0
13600	淮安区	Q80103配变（南闸戴庄大队部）	10	200	0	0
13601	淮安区	12168配变（淮城城郊五组）	10	400	320	320
13602	淮安区	Q81115配变（南闸兴庄兴河）	10	200	142	142
13603	淮安区	PMS_S83215配变（顺河崔周三）	10	200	0	0
13604	淮安区	117145配变（南闸镇湖晓闸）	10	200	160	160
13605	淮安区	112073配变（宋集桥头桃园）	10	315	0	0
13606	淮安区	PMS_12273配变（淮城河北二）	10	400	320	320
13607	淮安区	12167配变（淮城城郊三组）	10	400	320	320
13608	淮安区	112070配变（宋集桥头新村）	10	400	0	0
13609	淮安区	114158配变（淮城河北小区）	10	400	320	320
13610	淮安区	PMS_121148配变（淮城城郊四）	10	400	316	316
13611	淮安区	12170配变（淮城城郊河北大街）	10	400	312	312
13612	淮安区	112071配变（宋集桥头东）	10	400	0	0
13613	淮安区	112069配变（宋集桥头加油站）	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13614	淮安区	Q52098配变（茭陵镇区东）	10	400	308	308
13615	淮安区	PMS_116140配变（南闸白湖陶	10	400	320	320
13616	淮安区	111140配变（宋集条河五组）	10	400	0	0
13617	淮安区	S2149配变（复兴杨棉南）	10	200	0	0
13618	淮安区	PMS_Q50111配变（宋集陈刘东）	10	400	115	115
13619	淮安区	Q6159配变（宋集尹庄东）	10	250	15	15
13620	淮安区	Q6456配变（茭陵黄庄东庞）	10	200	60	60
13621	淮安区	PMS_113149配变（流均十五组）	10	400	320	320
13622	淮安区	Q5097配变（宋集后营西）	10	400	302	302
13623	淮安区	12189配变（淮城城郊镇区）	10	400	320	320
13624	淮安区	PMS_12278配变（淮城河北村	10	400	320	320
13625	淮安区	12274配变（淮城河北四组）	10	400	277	277
13626	淮安区	117100配变（南闸镇湖五队）	10	200	81	81
13627	淮安区	PMS_122162配变（淮城河北六组	10	200	147	147
13628	淮安区	11769配变（南闸白湖李庄）	10	200	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13629	淮安区	PMS_12275配变（淮城河北六	10	400	306	306
13630	淮安区	H6401配变（淮城河北十组）	10	400	320	320
13631	淮安区	PMS_12166配变（淮城城郊二	10	400	303	303
13632	淮安区	Q52094配变（茭陵茭陵村西）	10	400	244	244
13633	淮安区	PMS_117128配变（南闸电管站	10	315	252	252
13634	淮安区	Q52093配变（茭陵茭陵村中）	10	400	311	311
13635	淮安区	PMS_11772配变（南闸电管站	10	400	314	314
13636	淮安区	PMS_11773配变（南闸电管站	10	400	320	320
13637	淮安区	PMS_117130配变（南闸镇湖闸	10	400	320	320
13638	淮安区	Q52106配变（茭陵邵葛十组）	10	200	134	134
13639	淮安区	Q52092配变（茭陵茭陵东）	10	200	109	109
13640	淮安区	11774配变（南闸电管站西）	10	315	174	174
13641	淮安区	121210配变（泾口北）	10	200	20	20
13642	淮安区	11493配变（流均二桥左庄）	10	400	320	320
13643	淮安区	111135配变（马甸小徐庄）	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13644	淮安区	111134配变（马甸粮管所）	10	200	160	160
13645	淮安区	11174配变（马甸韩庄）	10	160	102	102
13646	淮安区	111111配变（马甸镇区北）	10	400	320	320
13647	淮安区	111129配变（宋集条河刘圩）	10	200	0	0
13648	淮安区	PMS_11380配变（茭陵联合南）	10	200	0	0
13649	淮安区	Q4189配变（宏图十一组）	10	100	25	25
13650	淮安区	PMS_12172配变（淮城紫藤四）	10	400	320	320
13651	淮安区	11799配变（南闸朱庄窑厂）	10	100	80	80
13652	淮安区	112127配变（顺河丁姚小区北）	10	100	0	0
13653	淮安区	12172配变（淮城紫藤一组）	10	315	252	252
13654	淮安区	11790配变（南闸柏庄北泵）	10	200	160	160
13655	淮安区	112132配变（顺河丁姚二组1078）	10	100	0	0
13656	淮安区	112170配变（顺河胡宋北）	10	100	0	0
13657	淮安区	112164配变（顺河胡宋南）	10	200	0	0
13658	淮安区	PMS_112149配变（顺河官路北）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13659	淮安区	11381配变（茭陵联合中）	10	200	0	0
13660	淮安区	117101配变（南闸农科队）	10	400	290	290
13661	淮安区	117126配变（南闸养殖场）	10	400	320	320
13662	淮安区	PMS_112165配变（顺河胡宋河）	10	200	0	0
13663	淮安区	117127配变（南闸渔池厂）	10	200	160	160
13664	淮安区	117124配变（南闸渔民三组）	10	200	160	160
13665	淮安区	T22176配变（顺河小新孙庄）	10	200	0	0
13666	淮安区	T36138配变（建淮十里东谭）	10	400	0	0
13667	淮安区	T36141配变（建淮十里桥头）	10	100	0	0
13668	淮安区	T22178配变（顺河小新二组）	10	200	0	0
13669	淮安区	11382配变（茭陵联合北）	10	160	0	0
13670	淮安区	PMS_112157配变（顺河何桥二）	10	200	0	0
13671	淮安区	112161配变（顺河何桥八组）	10	200	0	0
13672	淮安区	Q70123（宋集条河村南）	10	200	0	0
13673	淮安区	112150配变（顺河何桥四组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13674	淮安区	PMS_Q7077(宋集条河村)	10	400	0	0
13675	淮安区	PMS_112186配变（顺河延年水	10	400	0	0
13676	淮安区	113133配变（流均镇区西）	10	400	309	309
13677	淮安区	T22191配变（顺河延年陆庄）	10	250	0	0
13678	淮安区	PMS_Q7055配变（宋集沿六七	10	400	0	0
13679	淮安区	PMS_112193配变（顺河延年包	10	200	0	0
13680	淮安区	PMS_112189配变（顺河延年西	10	200	0	0
13681	淮安区	T22138配变（顺河高桥夏庄）	10	200	0	0
13682	淮安区	11384配变（茭陵南舍西）	10	200	0	0
13683	淮安区	PMS_11662配变（南闸太兴赵	10	200	80	80
13684	淮安区	Q7057配变（宋集沿六三组）	10	400	0	0
13685	淮安区	T22140配变（顺河高桥后庄）	10	400	0	0
13686	淮安区	T22137配变（顺河高桥北庄）	10	400	0	0
13687	淮安区	11498配变（流均中桥横河）	10	250	133	133
13688	淮安区	T36147配变（建淮孙赵李大）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13689	淮安区	T33136配变（建淮邱家邱前）	10	400	0	0
13690	淮安区	112122配变（马甸袁庄）	10	400	0	0
13691	淮安区	T33134配变（建淮马甲马甲）	10	200	0	0
13692	淮安区	T33111配变（建淮陈华高庄）	10	200	0	0
13693	淮安区	11383配变（茭陵南舍东）	10	200	0	0
13694	淮安区	113123配变（流均赵铺北）	10	200	4	4
13695	淮安区	11370配变（流均马西石桥头）	10	200	111	111
13696	淮安区	S83243配变（顺河双灯北）	10	200	0	0
13697	淮安区	S83223配变（顺河灯刘五组）	10	200	0	0
13698	淮安区	Q7066配变（宋集甘姜北）	10	200	0	0
13699	淮安区	Q70138配变(宋集甘姜一组)	10	400	0	0
13700	淮安区	PMS_农业局公变	10	315	252	252
13701	淮安区	Q7067宋集甘姜东	10	200	0	0
13702	淮安区	PMS_121150配变（淮城紫藤二	10	400	320	320
13703	淮安区	PMS_11463配变（淮城螺蛳路	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13704	淮安区	T43109配变（建淮陈华陈庄）	10	100	0	0
13705	淮安区	T43112配变（建淮陈华呼庄）	10	200	0	0
13706	淮安区	PMS_T43118配变（建淮盖桥高	10	200	0	0
13707	淮安区	112019配变(纬六路)	10	400	320	320
13708	淮安区	T33127配变（建淮建新村部）	10	200	0	0
13709	淮安区	T33129配变（建淮建新王圩）	10	400	0	0
13710	淮安区	T33128配变（建淮建新刘庄）	10	400	0	0
13711	淮安区	117112配变（席桥王口八组）	10	400	0	0
13712	淮安区	117114配变（席桥王口四组）	10	400	0	0
13713	淮安区	113112配变（茭陵南舍村部东）	10	160	0	0
13714	淮安区	11385配变（茭陵南舍村部）	10	160	0	0
13715	淮安区	PMS_113111配变（茭陵南舍村部	10	200	0	0
13716	淮安区	11399配变（茭陵大胡南场）	10	200	0	0
13717	淮安区	T33135配变（建淮前进东）	10	100	0	0
13718	淮安区	PMS_112018配变（华西路）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13719	淮安区	PMS_T33162配变（建淮中学）	10	400	0	0
13720	淮安区	PMS_117128配变（席桥朱黄村	10	200	0	0
13721	淮安区	117129配变（席桥朱黄村中）	10	400	0	0
13722	淮安区	117148配变（席桥谢荡二组）	10	200	0	0
13723	淮安区	PMS_117147配变（席桥谢荡一	10	100	0	0
13724	淮安区	PMS_117139配变（席桥谢荡村	10	400	0	0
13725	淮安区	117122配变（席桥王口九组）	10	200	0	0
13726	淮安区	PMS_117110配变（席桥南荡村	10	400	0	0
13727	淮安区	117101配变（席桥丁朱村东）	10	200	0	0
13728	淮安区	117100配变（席桥丁朱村西）	10	160	0	0
13729	淮安区	PMS_11671配变（席桥秦庄二组）	10	200	0	0
13730	淮安区	11666配变（席桥供电所）	10	200	0	0
13731	淮安区	11667配变（席桥秦庄四组）	10	200	0	0
13732	淮安区	11682配变（席桥原种马庄）	10	400	0	0
13733	淮安区	11686配变（席桥原种场中）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13734	淮安区	PMS_11208配变 (席桥南路)	10	400	320	320
13735	淮安区	11397配变（茭陵 渔业公司）	10	80	0	0
13736	淮安区	Q70100配变（宋 集大董村北）	10	200	0	0
13737	淮安区	Q70102配变（宋 集大董南）	10	400	0	0
13738	淮安区	PMS_11467配变 (钦工西支四)	10	400	0	0
13739	淮安区	114189配变（钦 工五组）	10	200	0	0
13740	淮安区	T1052配变（钦工 镇西）	10	400	0	0
13741	淮安区	PMS_T1069配变 (钦工西支一组)	10	400	0	0
13742	淮安区	T10122配变（钦 工衡河桥）	10	400	0	0
13743	淮安区	111118配变（宋 集园艺二队）	10	200	0	0
13744	淮安区	Q9299配变（林集 立窑）	10	400	0	0
13745	淮安区	Q9278配变（林集 农科）	10	400	0	0
13746	淮安区	S56109配变（范 集新朱九组）	10	200	0	0
13747	淮安区	S56110配变（范 集新朱十组）	10	200	0	0
13748	淮安区	S56108配变（范 集新朱八组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13749	淮安区	PMS_S56112配变（范集新朱三	10	400	0	0
13750	淮安区	T31100配变（建淮邱家岳圩）	10	160	0	0
13751	淮安区	Y96115配变（施河鲁赵后鲁庄）	10	100	49	49
13752	淮安区	U1186配变（茶庵五组）	10	400	177	177
13753	淮安区	Q50127（宋集乡直西）	10	100	65	65
13754	淮安区	S9312配变（顺河三堡中）	10	200	0	0
13755	淮安区	Y96106配变（施河鲁赵北庄）	10	200	160	160
13756	淮安区	111198配变（车桥夏庄村东庄）	10	100	59	59
13757	淮安区	PMS_111137配变（车桥夏庄村卫	10	200	148	148
13758	淮安区	Q70137配变（宋集三里嵇圩）	10	400	0	0
13759	淮安区	11387配变（茭陵邵葛西）	10	100	0	0
13760	淮安区	Q70128配变（宋集土城西南）	10	100	0	0
13761	淮安区	Q7053配变（宋集土城西）	10	400	0	0
13762	淮安区	11386配变（茭陵邵葛东）	10	200	0	0
13763	淮安区	Q7051配变（宋集土城东）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13764	淮安区	Q7052配变（宋集土城南）	10	400	0	0
13765	淮安区	Q70133配变（宋集三里小韩庄）	10	200	0	0
13766	淮安区	Q70105配变（宋集三里村北）	10	100	0	0
13767	淮安区	114116配变（钦工五里八组）	10	400	0	0
13768	淮安区	Q52088配变（茭陵果园十组）	10	200	118	118
13769	淮安区	Q70104（宋集三里韩庄）	10	200	0	0
13770	淮安区	PMS_T10098配变（钦工变电所）	10	400	0	0
13771	淮安区	114106配变（钦工马堡八组）	10	200	0	0
13772	淮安区	Q52105配变（茭陵果园九组）	10	200	160	160
13773	淮安区	S9305配变（顺河三堡南）	10	200	0	0
13774	淮安区	S9302配变（顺河三堡北）	10	200	0	0
13775	淮安区	U1187配变（经十五路）	10	400	320	320
13776	淮安区	Y7616配变（施河夹板桥头）	10	400	291	291
13777	淮安区	Y6184配变（施河施舍七组）	10	200	160	160
13778	淮安区	111110（宋集严码二组）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13779	淮安区	Q52103配变（茭陵大胡南庄）	10	200	78	78
13780	淮安区	118138配变（流均黄荡八组）	10	100	80	80
13781	淮安区	114014配变（泾口桥头九组）	10	200	138	138
13782	淮安区	114149配变（平桥十洞周任）	10	100	53	53
13783	淮安区	Q52069配变（茭陵西胡北）	10	400	290	290
13784	淮安区	PMS_117137配变（苏嘴十组）	10	400	0	0
13785	淮安区	11165配变（宋集青年东）	10	400	0	0
13786	淮安区	PMS_117126配变（苏嘴一组）	10	200	0	0
13787	淮安区	114153配变（平桥平南东）	10	200	160	160
13788	淮安区	PMS_11774配变（苏嘴镇区）	10	400	0	0
13789	淮安区	111197配变（车桥赵阳村赵阳	10	200	160	160
13790	淮安区	PMS_11344配变（席桥工业小	10	200	134	134
13791	淮安区	11461配变（钦工后谷七组）	10	200	0	0
13792	淮安区	114079配变（钦工后程七组）	10	200	0	0
13793	淮安区	PMS_Q70106配变（宋集西高村	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13794	淮安区	PMS_Q70107配变 (宋集西高村)	10	400	0	0
13795	淮安区	11480配变 (钦工 后程一组)	10	200	0	0
13796	淮安区	11458配变 (钦工 五里三组)	10	200	0	0
13797	淮安区	11490配变 (钦工 前谷四组)	10	400	0	0
13798	淮安区	PMS_T1097配变 (钦工派出所)	10	400	0	0
13799	淮安区	114105配变 (钦 工马堡五组)	10	200	0	0
13800	淮安区	114119配变 (钦 工西支八组)	10	200	0	0
13801	淮安区	T10128配变 (钦 工车站)	10	400	0	0
13802	淮安区	PMS_114219配变 (钦工五里五组)	10	100	0	0
13803	淮安区	Q52091配变 (茭 陵果园十一组)	10	200	115	115
13804	淮安区	Q52090配变 (茭 陵果园村部)	10	100	0	0
13805	淮安区	Q52100配变 (茭 陵果园六组)	10	400	262	262
13806	淮安区	117136配变 (苏 嘴九组)	10	200	0	0
13807	淮安区	114013配变 (泾口 桥头七组)	10	160	82	82
13808	淮安区	11360配变 (博里 杨舍六组)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13809	淮安区	11164配变（宋集青年北）	10	200	0	0
13810	淮安区	S2177配变（复兴田桥渠北）	10	400	0	0
13811	淮安区	PMS_12301配变（博里前荡村	10	200	129	129
13812	淮安区	PMS_12306配变（博里前荡一	10	400	320	320
13813	淮安区	PMS_114028配变（泾口供电所）	10	400	234	234
13814	淮安区	PMS_12302配变（博里前荡二	10	400	320	320
13815	淮安区	111120配变（宋集园艺农队）	10	100	0	0
13816	淮安区	PMS_11355配变（博里马桥三	10	400	220	220
13817	淮安区	126131配变（南窑小区）	10	315	252	252
13818	淮安区	PMS_114079配变（泾口小康路西）	10	400	320	320
13819	淮安区	PMS_11353配变（博里马桥南）	10	400	298	298
13820	淮安区	Q52070配变（茭陵大胡西）	10	200	3	3
13821	淮安区	PMS_11352配变（博里马桥渔	10	315	232	232
13822	淮安区	PMS_126135配变（南窑农民村）	10	400	320	320
13823	淮安区	114095配变（泾口供销社）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13824	淮安区	Q52154配变（茭陵大胡陈龙东）	10	200	57	57
13825	淮安区	D6374配变(上河上河侯大)	10	200	160	160
13826	淮安区	D63116配变(上河翟老)	10	200	139	139
13827	淮安区	PMS_11136配变（博里王庄五	10	100	80	80
13828	淮安区	PMS_Q51173配变（钦工大赵北）	10	400	197	197
13829	淮安区	Q50116配变（宋集园艺四队）	10	200	117	117
13830	淮安区	PMS_Q5096配变（宋集后营八	10	400	305	305
13831	淮安区	Q50131(宋集后营一组)	10	100	48	48
13832	淮安区	Q5095配变（宋集后营南）	10	200	160	160
13833	淮安区	PMS_Q5163配变（钦工韩庄八	10	400	264	264
13834	淮安区	Q50113配变（宋集陈刘村西）	10	200	76	76
13835	淮安区	11370配变（钦工横沟九组）	10	200	0	0
13836	淮安区	11371配变（钦工横沟十一组）	10	200	0	0
13837	淮安区	PMS_S2268配变（复兴东城老	10	200	0	0
13838	淮安区	PMS_11350配变（博里陶桥二	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13839	淮安区	114027配变(泾口渔市场)	10	400	298	298
13840	淮安区	PMS_11349配变（博里陶桥村	10	400	315	315
13841	淮安区	114071配变(泾口桥头扶贫)	10	400	298	298
13842	淮安区	PMS_11348配变（博里陶桥十三	10	400	196	196
13843	淮安区	Q52071配变（茭陵大胡中）	10	200	105	105
13844	淮安区	S21110配变（复兴任舍新建）	10	100	0	0
13845	淮安区	114104配变(泾口桥头二组)	10	200	160	160
13846	淮安区	PMS_11689配变（平桥杨柳任	10	200	160	160
13847	淮安区	U12147配变（南窑七组）	10	400	201	201
13848	淮安区	S2287配变（复兴任桥三毛）	10	100	0	0
13849	淮安区	PMS_113088配变（泾口泾前八组）	10	200	56	56
13850	淮安区	PMS_S2273配变（复兴小黄中）	10	200	0	0
13851	淮安区	PMS_U12152配变（南窑十组）	10	400	320	320
13852	淮安区	113030配变(泾口泾前村部)	10	200	85	85
13853	淮安区	Q52102配变（茭陵茭陵中学）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13854	淮安区	PMS_11158配变 (流均赵舍村)	10	400	233	233
13855	淮安区	113003配变(泾口 东)	10	400	149	149
13856	淮安区	Q50136配变（宋 集陈刘北）	10	100	61	61
13857	淮安区	Q50112配变（宋 集陈刘北）	10	200	42	42
13858	淮安区	Q5089配变（宋集 李码南）	10	100	57	57
13859	淮安区	PMS_Q5090配变 (宋集李码西)	10	400	173	173
13860	淮安区	Q50134配变（宋 集李码老堆）	10	400	271	271
13861	淮安区	Q5092配变（宋集 李码五组）	10	200	39	39
13862	淮安区	PMS_Q5091配变 (宋集李码四)	10	400	120	120
13863	淮安区	Q51207配变（钦 工西孙七组）	10	200	77	77
13864	淮安区	Q5178配变（钦工 大赵村）	10	200	51	51
13865	淮安区	113031配变(泾口 泾前一组)	10	200	60	60
13866	淮安区	Y75255配变（施 河永安路）	10	200	160	160
13867	淮安区	PMS_Y75256配变 (施河永安路)	10	315	252	252
13868	淮安区	PMS_U12157配变 (汤朱九组)	10	400	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13869	淮安区	PMS_11345配变 (博里西岗北)	10	100	54	54
13870	淮安区	PMS_114076配变 (泾口刘六四组)	10	400	147	147
13871	淮安区	11345配变（博里 西岗中）	10	200	160	160
13872	淮安区	U12160配变（汤 朱八组）	10	400	274	274
13873	淮安区	PMS_11344配变 (博里西岗南)	10	400	234	234
13874	淮安区	Q52095配变（茭 陵镇区南）	10	250	200	200
13875	淮安区	11343配变（博里 吴舍村）	10	400	292	292
13876	淮安区	PMS_114058配变 (泾口刘六南)	10	400	261	261
13877	淮安区	PMS_11341配变 (博里王安北)	10	200	152	152
13878	淮安区	PMS_11340配变 (博里王安村)	10	200	103	103
13879	淮安区	PMS_111129配变 (流均镇西)	10	400	187	187
13880	淮安区	112081配变（宋 集冯王西）	10	400	0	0
13881	淮安区	PMS_U12167配变 (花庄六组)	10	400	248	248
13882	淮安区	112080配变（宋 集冯王南）	10	400	0	0
13883	淮安区	PMS_U12170配变 (花庄二组)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13884	淮安区	PMS_111127配变 (车桥大兴村十	10	200	87	87
13885	淮安区	11376配变（茭陵 高荡南）	10	100	0	0
13886	淮安区	PMS_T32124配变 (马甸桥西)	10	400	0	0
13887	淮安区	T11110配变（钦 工小赵庄）	10	400	0	0
13888	淮安区	Q51211配变（钦 工八组）	10	200	141	141
13889	淮安区	PMS_113136配变 (流均镇区南)	10	400	320	320
13890	淮安区	Q64107配变（茭 陵黄庄中周东）	10	100	15	15
13891	淮安区	Q6162配变(宋集 尹庄一组)	10	400	320	320
13892	淮安区	Q6158配变（宋集 尹庄十组）	10	400	262	262
13893	淮安区	Q6176配变（宋集 谷庄南）	10	200	28	28
13894	淮安区	Q6175配变(宋集 谷庄北)	10	400	43	43
13895	淮安区	Q52096配变（茭 陵镇区西）	10	400	311	311
13896	淮安区	PMS_11446配变 (博里博东四	10	200	160	160
13897	淮安区	PMS_12210配变 (博里博里八	10	400	320	320
13898	淮安区	PMS_11442配变 (博里博里四	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13899	淮安区	Y84143配变（施河德福红庄）	10	400	275	275
13900	淮安区	12319配变（博里新荡七组）	10	200	160	160
13901	淮安区	12201配变（博里扁担城八组）	10	200	160	160
13902	淮安区	PMS_12216配变（博里杨里七	10	400	65	65
13903	淮安区	Y84154配变（施河世纪大道北）	10	400	320	320
13904	淮安区	PMS_Y84157配变（施河世纪大道	10	400	320	320
13905	淮安区	12325配变（博里杨里四组）	10	400	221	221
13906	淮安区	12326配变（博里杨里五组）	10	400	301	301
13907	淮安区	PMS_Y75235配变（施河德福桥	10	400	320	320
13908	淮安区	PMS_11439配变（博里南街中）	10	400	320	320
13909	淮安区	PMS_Y75251配变（施河文峰路）	10	250	200	200
13910	淮安区	Y75243配变（施河农民街）	10	315	252	252
13911	淮安区	Y75232配变（施河步行街）	10	315	252	252
13912	淮安区	11476配变（马甸乾益北）	10	100	65	65
13913	淮安区	114130配变（马甸戴庄）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13914	淮安区	11483配变（马甸大舍）	10	400	257	257
13915	淮安区	114114配变（马甸庄西）	10	100	59	59
13916	淮安区	11162配变（马甸骆庄）	10	400	273	273
13917	淮安区	11164配变（马甸苗舍）	10	200	150	150
13918	淮安区	11161配变（马甸新西）	10	200	52	52
13919	淮安区	PMS_11487配变（马甸砖桥）	10	400	196	196
13920	淮安区	11488配变（马甸河东）	10	100	67	67
13921	淮安区	D73121配变（马甸卢新）	10	400	0	0
13922	淮安区	T6599配变（马甸苏西）	10	400	213	213
13923	淮安区	D7359配变（马甸卞庄）	10	400	0	0
13924	淮安区	PMS_Q5165配变（钦工韩庄六组）	10	400	191	191
13925	淮安区	Z0452配变（溪河戴孟北）	10	400	206	206
13926	淮安区	Q70124配变（宋集沿六村东）	10	400	0	0
13927	淮安区	PMS_11438配变（博里镇农贸市）	10	400	320	320
13928	淮安区	12209配变（博里扁担城一组）	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13929	淮安区	PMS_12203配变 （博里扁担城二	10	400	308	308
13930	淮安区	PMS_12206配变 （博里扁担城四	10	400	320	320
13931	淮安区	12315配变（博里 新荡北）	10	315	72	72
13932	淮安区	12308配变（博里 史荡北）	10	400	169	169
13933	淮安区	PMS_11433配变 （博里孙庄七	10	200	125	125
13934	淮安区	Y75250配变（施 河太平西变）	10	400	295	295
13935	淮安区	11432配变（博里 孙庄八组）	10	400	266	266
13936	淮安区	PMS_11430配变 （博里孙庄十	10	315	208	208
13937	淮安区	12309配变（博里 史荡南）	10	400	259	259
13938	淮安区	PMS_Y75247配变 （施河太平东）	10	315	252	252
13939	淮安区	PMS_12310配变 （博里史荡七	10	400	199	199
13940	淮安区	PMS_11429配变 （博里土墩南）	10	200	125	125
13941	淮安区	Y75234配变（施 河德福南）	10	315	252	252
13942	淮安区	PMS_11428配变 （博里土墩北）	10	315	213	213
13943	淮安区	11427配变（博里 博东九组）	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13944	淮安区	PMS_Y75253配变（施河医院综合	10	200	160	160
13945	淮安区	Y83199配变（施河侯庄七组）	10	200	100	100
13946	淮安区	T6565配变（马甸李甲）	10	400	141	141
13947	淮安区	11270配变（马甸胡荡）	10	200	0	0
13948	淮安区	11173配变（马甸汪庄）	10	200	99	99
13949	淮安区	11175配变（马甸石桥）	10	400	188	188
13950	淮安区	11293配变（马甸新建）	10	200	0	0
13951	淮安区	11271配变（马甸茆夏）	10	160	0	0
13952	淮安区	T65119配变（马甸嵇庄）	10	200	90	90
13953	淮安区	111102配变（马甸葛庄）	10	100	49	49
13954	淮安区	T65103配变（马甸靖东）	10	400	263	263
13955	淮安区	11296配变（马甸刘元）	10	200	0	0
13956	淮安区	D7358配变（马甸大王）	10	400	0	0
13957	淮安区	T65182配变（马甸新庄）	10	200	99	99
13958	淮安区	T6567配变（马甸马庄）	10	400	270	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13959	淮安区	D63114配变(上河镇直东)	10	80	64	64
13960	淮安区	T65101配变（马甸良庄）	10	200	72	72
13961	淮安区	PMS_Q5093配变（宋集孙码）	10	400	320	320
13962	淮安区	Y83197配变（施河侯庄十四组）	10	200	160	160
13963	淮安区	Y83217配变（施河顾王二组）	10	200	160	160
13964	淮安区	Y83220配变（施河大施河东）	10	400	81	81
13965	淮安区	114071配变(泾口小康路东)	10	400	320	320
13966	淮安区	Y83223配变（施河大施河西）	10	200	160	160
13967	淮安区	114078配变(泾口广电路西)	10	400	320	320
13968	淮安区	114111配变(泾口广电路东)	10	400	320	320
13969	淮安区	113029配变(泾口中学)	10	200	160	160
13970	淮安区	113001配变(泾口中)	10	200	103	103
13971	淮安区	PMS_Y83211配变（施河王桥郭）	10	400	241	241
13972	淮安区	Y83193配变（施河齐心黄坝）	10	200	140	140
13973	淮安区	PMS_Y83208配变（施河王桥陶）	10	315	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13974	淮安区	Y83190配变（施河齐心村部）	10	400	299	299
13975	淮安区	Y83188配变（施河齐心齐东）	10	200	86	86
13976	淮安区	114106配变（泾口光明小区2号）	10	400	304	304
13977	淮安区	Y83209配变（施河王桥潘庄）	10	200	142	142
13978	淮安区	Y83204配变（施河王桥刘庄）	10	200	126	126
13979	淮安区	PMS_114105配变（泾口光明小区1	10	200	160	160
13980	淮安区	121103配变（泾口葛邵七组）	10	200	160	160
13981	淮安区	11297配变（马甸大北）	10	400	0	0
13982	淮安区	D63108配变（上河九甸孙东）	10	400	273	273
13983	淮安区	D73108配变（马甸寇庄）	10	400	0	0
13984	淮安区	D63107配变（上河九甸五顷）	10	400	225	225
13985	淮安区	T3252配变（马甸杨庄）	10	160	0	0
13986	淮安区	D74105配变（上河九甸任桥）	10	315	0	0
13987	淮安区	D73105配变（马甸刘西）	10	100	0	0
13988	淮安区	D6493配变（上河张庄胡庄）	10	160	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13989	淮安区	11195配变（马甸东吴）	10	200	160	160
13990	淮安区	D7490配变（上河杨集吉东）	10	400	0	0
13991	淮安区	Y75237配变（施河粮管所）	10	200	160	160
13992	淮安区	Y83216配变（施河顾王七组）	10	200	131	131
13993	淮安区	D7499配变（上河前任张大）	10	400	0	0
13994	淮安区	113097配变（泾口新供电所）	10	315	93	93
13995	淮安区	121090配变（泾口七组）	10	200	160	160
13996	淮安区	PMS_121189配变（泾口五组）	10	100	80	80
13997	淮安区	121006配变（泾口官渡三组）	10	200	101	101
13998	淮安区	Q6161配变（宋集尹庄二组）	10	200	72	72
13999	淮安区	PMS_112174配变（顺河吉兴变）	10	200	0	0
14000	淮安区	S83229配变（顺河灯刘二组）	10	200	0	0
14001	淮安区	121004配变（泾口官渡八组）	10	200	160	160
14002	淮安区	121060配变（泾口蛇峰二组）	10	400	308	308
14003	淮安区	121092配变（泾口蛇峰十一组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14004	淮安区	PMS_S83236配变 (顺河骆荡路)	10	400	0	0
14005	淮安区	PMS_11770配变 (上河申大张庄)	10	200	44	44
14006	淮安区	11569配变（上河 水利站）	10	400	296	296
14007	淮安区	PMS_115117配变 (上河黄杨)	10	200	142	142
14008	淮安区	11567配变（上河 渠东）	10	400	320	320
14009	淮安区	PMS_11554配变 (上河五洞村部)	10	400	320	320
14010	淮安区	PMS_11552配变 (上河五洞四洞)	10	160	66	66
14011	淮安区	PMS_11551配变 (上河五洞二堡)	10	400	320	320
14012	淮安区	115122配变(上河 五洞李庄西)	10	200	160	160
14013	淮安区	PMS_11553配变 (上河五洞李)	10	200	160	160
14014	淮安区	PMS_11564配变 (上河淮运李)	10	315	121	121
14015	淮安区	PMS_11565配变 (上河淮运周)	10	400	251	251
14016	淮安区	PMS_11566配变 (上河淮运柏)	10	200	103	103
14017	淮安区	D63068配变（上 河李庄）	10	400	292	292
14018	淮安区	D8662配变（上河 大姚于湾）	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14019	淮安区	D8661配变（上河大姚小董）	10	100	0	0
14020	淮安区	D8656配变（上河高北邵庄）	10	200	0	0
14021	淮安区	D8657配变（上河高北兴庄）	10	200	0	0
14022	淮安区	115145配变（仇桥东）	10	400	274	274
14023	淮安区	114119配变（仇桥北涧中）.	10	400	225	225
14024	淮安区	114121配变（仇桥北涧老集）.	10	200	108	108
14025	淮安区	115124配变（仇桥高仇高庄）	10	400	320	320
14026	淮安区	11185配变（仇桥长东村部）	10	200	160	160
14027	淮安区	PMS_11186配变（仇桥长东渠	10	315	115	115
14028	淮安区	11184配变（仇桥长东小店）	10	400	320	320
14029	淮安区	111173配变（仇桥长东余庄）	10	400	300	300
14030	淮安区	111141配变（仇桥长沙沟东）	10	400	287	287
14031	淮安区	Q7056配变（宋集沿六五组）	10	100	0	0
14032	淮安区	Q7054配变（宋集沿六一组）	10	200	0	0
14033	淮安区	Q50115配变（宋集乡直东）	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14034	淮安区	PMS_Q70101配变 (宋集大董村)	10	400	0	0
14035	淮安区	PMS_Q6454配变 (茭陵黄庄大	10	400	178	178
14036	淮安区	Z1504配变(溪河 镇中心)	10	400	311	311
14037	淮安区	Z0437配变(溪河 三官庞圩)	10	400	216	216
14038	淮安区	111127配变（林 集草张南)	10	200	100	100
14039	淮安区	PMS_翔宇小区43# 东单变	10	125	100	100
14040	淮安区	PMS_翔宇小区43# 西单变	10	125	100	100
14041	淮安区	PMS_翔宇小区46# 单变	10	125	100	100
14042	淮安区	T36139配变（建 淮十里骆庄）	10	400	0	0
14043	淮安区	113140配变（长 流小区北）	10	400	320	320
14044	淮安区	PMS_113141配变 (长流小区南)	10	400	320	320
14045	淮安区	S53170配变（范 集周王一组）	10	315	0	0
14046	淮安区	118234配变（车 桥丰年村双东)	10	200	160	160
14047	淮安区	PMS_Y73016配变 (泾口陈桥东)	10	400	320	320
14048	淮安区	Y73039配变（泾 口花尖东)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14049	淮安区	Q6174配变(宋集谷庄二组)	10	100	0	0
14050	淮安区	PMS_Q4346配变(刘伶六组)	10	400	309	309
14051	淮安区	Z1506配变(溪河粮管所)	10	200	160	160
14052	淮安区	PMS_114107配变(钦工马堡一	10	315	0	0
14053	淮安区	PMS_115116配变(林集后管圩五	10	400	320	320
14054	淮安区	11385配变(钦工紫码一组)	10	200	0	0
14055	淮安区	113100配变(钦工大庞三组)	10	100	0	0
14056	淮安区	翔宇小区9#公变	10	400	320	320
14057	淮安区	PMS_翔宇小区10#公变	10	500	400	400
14058	淮安区	PMS_翔宇小区48#单变	10	125	100	100
14059	淮安区	PMS_121144配变(淮城红桥十四	10	315	175	175
14060	淮安区	12114配变(淮城红桥小朱庄)	10	400	293	293
14061	淮安区	PMS_121128配变(淮城红桥十五	10	400	313	313
14062	淮安区	PMS_121127配变(淮城红桥十三	10	200	160	160
14063	淮安区	PMS_衡洼东街南公变	10	400	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14064	淮安区	11372配变（钦工小徐村）	10	200	0	0
14065	淮安区	113122配变（茭陵东高七组）	10	200	0	0
14066	淮安区	Q81163配变（南闸戴庄赵兴）	10	200	81	81
14067	淮安区	112145配变（宋集桥头菜场南）	10	400	0	0
14068	淮安区	PMS_Q70146配变（宋集沿六二三	10	315	0	0
14069	淮安区	Q50155配变（宋集后营八组东）	10	250	171	171
14070	淮安区	T31103配变（建淮曙光路1#变）	10	400	0	0
14071	淮安区	PMS_鸿福家园公变	10	500	400	400
14072	淮安区	PMS_113119配变（茭陵南舍六	10	400	0	0
14073	淮安区	D73161配变（马甸吉庆）	10	250	0	0
14074	淮安区	PMS_更楼东街公变	10	315	252	252
14075	淮安区	111235配变（车桥夏庄后西）	10	200	160	160
14076	淮安区	Q52120配变（茭陵大胡闸）	10	80	64	64
14077	淮安区	PMS_115236配变（车桥吕舍三组）	10	200	79	79
14078	淮安区	115239配变（车桥车东六组）	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14079	淮安区	国际商城1#变电所1#变	10	800	640	640
14080	淮安区	国际商城1#变电所2#变	10	800	640	640
14081	淮安区	PMS_国际商城2#变电所3号配变	10	800	640	640
14082	淮安区	PMS_国际商城3#变电所5号配变	10	800	640	640
14083	淮安区	PMS_国际商城3#变电所6号配变	10	800	640	640
14084	淮安区	国际商城4#变电所8#变	10	800	640	640
14085	淮安区	国际商城5#变电所9#变	10	800	640	640
14086	淮安区	国际商城5#变电所10#变	10	800	640	640
14087	淮安区	PMS_国际商城6#变电所11号配变	10	800	640	640
14088	淮安区	Y83196配变（施河侯庄九组）	10	400	320	320
14089	淮安区	T22136配变（顺河高桥东陆）	10	200	0	0
14090	淮安区	11579配变（顺河大吉二组）	10	200	0	0
14091	淮安区	PMS_113137配变（泾口秸秆电厂）	10	200	160	160
14092	淮安区	PMS_工业园区变电所2号变	10	500	400	400
14093	淮安区	PMS_漕运6#变公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14094	淮安区	林庄小区公变	10	400	252	252
14095	淮安区	PMS_广电小区公变	10	630	504	504
14096	淮安区	PMS_美食街北侧公变	10	630	504	504
14097	淮安区	美食街南侧公变	10	500	400	400
14098	淮安区	兴文街公变	10	400	320	320
14099	淮安区	PMS_城区南窑二组公变	10	400	320	320
14100	淮安区	PMS_人武部公变	10	315	252	252
14101	淮安区	U0558配变(黄土六组)	10	100	80	80
14102	淮安区	113136配变(泾口刘六三组)	10	200	76	76
14103	淮安区	PMS_Q42145配变(季桥九组)	10	400	147	147
14104	淮安区	Q42146配变(季桥十四组)	10	400	137	137
14105	淮安区	S85164配变(苏嘴衡庄六组)	10	200	0	0
14106	淮安区	PMS_117231配变(苏嘴四组)	10	400	0	0
14107	淮安区	PMS_117161配变(苏嘴八组)	10	400	0	0
14108	淮安区	PMS_移民小区3#公变	10	315	196	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14109	淮安区	T6611配变（建淮候靖费杨）	10	400	266	266
14110	淮安区	Z12138配变（溪河戴西小闸）	10	400	299	299
14111	淮安区	S91132配变（季桥潘柳北）	10	400	0	0
14112	淮安区	PMS_S91130配变（季桥大湾南）	10	400	0	0
14113	淮安区	S91134配变（季桥潘柳东）	10	100	0	0
14114	淮安区	PMS_Q4255配变（季桥前周南）	10	250	118	118
14115	淮安区	PMS_51#东单变	10	80	64	64
14116	淮安区	PMS_54#东单变	10	80	64	64
14117	淮安区	PMS_翔宇小区54#西单变	10	125	100	100
14118	淮安区	PMS_翔宇小区51#西单变	10	125	100	100
14119	淮安区	PMS_翔宇小区67#西单变	10	125	100	100
14120	淮安区	PMS_67#东单变	10	80	64	64
14121	淮安区	PMS_翔宇小区68#东西变	10	125	100	100
14122	淮安区	PMS_68#东单变	10	80	64	64
14123	淮安区	PMS_66#单变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14124	淮安区	PMS_翔宇小区63# 西单变	10	125	100	100
14125	淮安区	PMS_63#东单变	10	80	64	64
14126	淮安区	PMS_62#单变	10	80	64	64
14127	淮安区	PMS_翔宇小区58# 单变	10	125	100	100
14128	淮安区	11227配变（复兴 裴联七组）	10	400	0	0
14129	淮安区	PMS_11223配变 （复兴南季四	10	400	0	0
14130	淮安区	S2226配变（复兴 第二中心小学）	10	200	0	0
14131	淮安区	S2129配变（复兴 大郭南）	10	250	0	0
14132	淮安区	PMS_117131配变 （上河张庄贡老）	10	400	274	274
14133	淮安区	PMS_59#东单变	10	80	64	64
14134	淮安区	PMS_翔宇小区59# 西单变	10	125	100	100
14135	淮安区	PMS_翔宇小区2# 变电所1#公变	10	630	504	504
14136	淮安区	PMS_翔宇小区2# 变电所2#公变	10	630	504	504
14137	淮安区	PMS_翔宇小区29# 西单变	10	125	100	100
14138	淮安区	PMS_翔宇小区29# 东单变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14139	淮安区	PMS_32#东单变	10	80	64	64
14140	淮安区	PMS_翔宇小区32# 西单变	10	125	100	100
14141	淮安区	PMS_31#东单变	10	80	64	64
14142	淮安区	PMS_翔宇小区31# 西单变	10	125	100	100
14143	淮安区	PMS_翔宇小区30# 西单变	10	125	100	100
14144	淮安区	PMS_30#东单变	10	80	64	64
14145	淮安区	PMS_翔宇小区8# 公变	10	500	400	400
14146	淮安区	117156配变（苏 嘴街西）	10	200	0	0
14147	淮安区	116158配变（苏 嘴苏刘七组）	10	100	0	0
14148	淮安区	116157配变（苏 嘴五组）	10	400	0	0
14149	淮安区	111156（宋集严 码五组）	10	200	0	0
14150	淮安区	Q61157配变（宋 集谷庄六组）	10	200	133	133
14151	淮安区	PMS_111246配变 （车桥大兴村十	10	200	148	148
14152	淮安区	PMS_112247配变 （车桥大兴	10	400	320	320
14153	淮安区	S71140配变周湾 村（三堡周湾六	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14154	淮安区	PMS_Y7623配变 (施河施庄二组)	10	200	131	131
14155	淮安区	D73160配变（马 甸岳庄）	10	400	0	0
14156	淮安区	112162配变（马 甸魏庄）	10	400	0	0
14157	淮安区	T54148配变韩码 村（三堡韩码九	10	160	118	118
14158	淮安区	S85153配变（苏 嘴老吉四组东）	10	100	0	0
14159	淮安区	PMS_淮城新路一 组综合变	10	400	320	320
14160	淮安区	116159配变（苏 嘴园区东新）	10	400	0	0
14161	淮安区	PMS_S91121配变 (季桥大湾东)	10	400	0	0
14162	淮安区	PMS_126138配变 (新王北)	10	400	272	272
14163	淮安区	PMS_126145配变 (新王南)	10	400	238	238
14164	淮安区	S53173配变（范 集周王九组）	10	400	0	0
14165	淮安区	T6632配变（建淮 渠南王庄）	10	400	240	240
14166	淮安区	PMS_12314配变 (博里史荡十五	10	400	308	308
14167	淮安区	PMS_11213配变 (博里南头十二	10	400	276	276
14168	淮安区	PMS_11212配变 (博里小圩南)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14169	淮安区	111171配变（马甸周骆）	10	400	286	286
14170	淮安区	113140配变（泾口村部）	10	250	103	103
14171	淮安区	PMS_U06131配变（淮城城郊一	10	400	320	320
14172	淮安区	112158配变（宋集桥头配变）	10	400	0	0
14173	淮安区	112169配变（马甸圩东）	10	400	0	0
14174	淮安区	112172配变（马甸张庄）	10	400	0	0
14175	淮安区	Y96166配变（施河缫丝厂）	10	200	158	158
14176	淮安区	121149配变（淮城红桥十组尤	10	400	168	168
14177	淮安区	T42150配变鲁圩村（三堡鲁圩一	10	100	0	0
14178	淮安区	PMS_117164配变（南闸姚庄一	10	200	120	120
14179	淮安区	Q42120配变（季桥立新南）	10	250	163	163
14180	淮安区	文楼公变	10	400	320	320
14181	淮安区	PMS_11283配变（林集利华西）	10	400	222	222
14182	淮安区	114158配变（马甸团结）	10	200	105	105
14183	淮安区	PMS_112150配变（季桥车路北）	10	400	228	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14184	淮安区	淮城阳光现代城5#美变	10	200	160	160
14185	淮安区	112151配变（季桥车路六组）	10	200	22	22
14186	淮安区	PMS_新花池公变	10	400	320	320
14187	淮安区	PMS_114173配变（平桥十洞何	10	160	82	82
14188	淮安区	S85160配变（苏嘴沙吉四组）	10	250	0	0
14189	淮安区	119147配变（季桥车路二组）	10	400	97	97
14190	淮安区	111249配变（车桥大兴十一组）	10	200	122	122
14191	淮安区	111248配变（车桥大兴村六组）	10	200	92	92
14192	淮安区	PMS_119148配变（季桥车路一	10	400	207	207
14193	淮安区	112149配变（季桥车路五组）	10	400	213	213
14194	淮安区	丽正花苑变电所1#	10	1000	800	800
14195	淮安区	丽正花苑变电所2#	10	1000	800	800
14196	淮安区	PMS_淮城新淮中花园3#变	10	630	504	504
14197	淮安区	PMS_淮城新淮中花园4#变	10	630	504	504
14198	淮安区	T65173配变（马甸杨小）	10	100	28	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14199	淮安区	PMS_城东东方康桥1#主变	10	1000	800	800
14200	淮安区	PMS_城东东方康桥2#主变	10	1000	800	800
14201	淮安区	城东东方康桥1#箱变	10	400	320	320
14202	淮安区	11373配变（仇桥农民街）	10	315	252	252
14203	淮安区	113163配变（仇桥农民街北）	10	400	320	320
14204	淮安区	113152配变（仇桥供电所南）	10	315	252	252
14205	淮安区	113174配变（仇桥供销社）	10	400	320	320
14206	淮安区	11375配变（仇桥交管所）	10	400	320	320
14207	淮安区	Y84153配变（施河人民新村）	10	400	320	320
14208	淮安区	PMS_11326配变（博里马桥十	10	400	258	258
14209	淮安区	人行宿舍公变	10	400	320	320
14210	淮安区	11490配变（仇桥水晶胜利）	10	400	243	243
14211	淮安区	114157配变（仇桥水产站西）	10	100	80	80
14212	淮安区	115158配变（仇桥水产站东）	10	400	320	320
14213	淮安区	114149配变（仇桥南庄东）	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14214	淮安区	115132配变（仇桥南徐小庄）	10	200	109	109
14215	淮安区	115159配变（仇桥南徐小李）	10	200	160	160
14216	淮安区	115130配变（仇桥南徐小蒋）	10	400	155	155
14217	淮安区	115133配变（仇桥南徐后徐）	10	400	279	279
14218	淮安区	115131配变（仇桥南徐村部）	10	200	59	59
14219	淮安区	113155配变（仇桥米厂）	10	400	225	225
14220	淮安区	PMS_11468配变（仇桥晶墩西）	10	400	284	284
14221	淮安区	113116配变（仇桥三门村二组）	10	200	160	160
14222	淮安区	11494配变（仇桥高桥南）	10	400	290	290
14223	淮安区	115128配变（仇桥高仇蒋塘）	10	400	231	231
14224	淮安区	115123配变（仇桥高仇葛庄）	10	200	160	160
14225	淮安区	115127配变（仇桥高仇杨庄）	10	200	160	160
14226	淮安区	115125配变（仇桥高仇村部）	10	400	267	267
14227	淮安区	115126配变（仇桥高仇边舍）	10	400	293	293
14228	淮安区	116241配变（车桥四建公司）	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14229	淮安区	S9307配变（顺河三堡1#变）	10	200	0	0
14230	淮安区	T3199配变（建淮邱家响东东）	10	200	0	0
14231	淮安区	T3178配变（建淮鹅钱马东）	10	400	0	0
14232	淮安区	S53164配变（范集周王小区）	10	400	0	0
14233	淮安区	Y74114配变（泾口蒋桥农民街北）	10	200	120	120
14234	淮安区	PMS_Y74116配变（泾口蒋桥粮站）	10	400	320	320
14235	淮安区	PMS_Y74019配变（泾口蒋桥六组）	10	400	207	207
14236	淮安区	Y74115配变（泾口蒋桥农民街南）	10	200	69	69
14237	淮安区	淮城镇海五组(2)综合变	10	400	320	320
14238	淮安区	PMS_安置小区1#箱变1#公变	10	630	504	504
14239	淮安区	PMS_安置小区2#箱变2#公变	10	630	504	504
14240	淮安区	PMS_和平小区公变	10	630	504	504
14241	淮安区	D63127配变（上河天河）	10	200	160	160
14242	淮安区	新城小区1#公变	10	630	504	504
14243	淮安区	府衙公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14244	淮安区	PMS_特校公变	10	400	320	320
14245	淮安区	PMS_南巽大厦公变	10	400	320	320
14246	淮安区	PMS_豆制品厂公变	10	400	300	300
14247	淮安区	南门菜场公变	10	400	320	320
14248	淮安区	PMS_大鱼市口东公变	10	315	238	238
14249	淮安区	文化小区公变	10	400	320	320
14250	淮安区	二院公变	10	400	320	320
14251	淮安区	11581配变（顺河太吉六组）	10	400	0	0
14252	淮安区	PMS_S83251配变（顺河西崔小	10	200	0	0
14253	淮安区	Z1624配变(溪河经堂南)	10	400	229	229
14254	淮安区	PMS_12316配变（博里新荡二	10	400	135	135
14255	淮安区	PMS_12312配变（博里史荡三	10	400	201	201
14256	淮安区	PMS_12317配变（博里新荡六	10	200	134	134
14257	淮安区	PMS_城南八组公变	10	315	158	158
14258	淮安区	PMS_马福街公变	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14259	淮安区	PMS_粮库宿舍公变	10	315	252	252
14260	淮安区	S71143配变岳元村（三堡岳元东	10	80	0	0
14261	淮安区	S52144配变陈庄村（陈庄二组）	10	80	0	0
14262	淮安区	T42142配变沙庄村（三堡沙庄东	10	200	0	0
14263	淮安区	PMS_金陵名府3#公变	10	630	504	504
14264	淮安区	金陵名府2#公变	10	630	504	504
14265	淮安区	11338配变（复兴贾新小区西）	10	80	0	0
14266	淮安区	12120配变（农行宿舍）	10	400	320	320
14267	淮安区	111153配变（宋集园艺桑队）	10	400	0	0
14268	淮安区	Q50151配变（宋集后营一组南）	10	100	80	80
14269	淮安区	PMS_Q50150配变（宋集乡直中）	10	400	316	316
14270	淮安区	PMS_楚东大厦公变	10	400	275	275
14271	淮安区	12116配变（东南花苑）	10	200	160	160
14272	淮安区	112143配变（马甸大于）	10	160	0	0
14273	淮安区	S2134配变（复兴灯郎三组）	10	80	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14274	淮安区	PMS_Y7637配变（施河小施六	10	400	320	320
14275	淮安区	S2137配变（复兴陈杨一组）	10	200	0	0
14276	淮安区	Y6178配变（施河七河六组）	10	100	80	80
14277	淮安区	PMS_Y9687配变（施河施舍五	10	100	80	80
14278	淮安区	PMS_S2180配变（复兴大郭西）	10	200	0	0
14279	淮安区	S2133配变（复兴大郭东）	10	200	0	0
14280	淮安区	T3196配变（建淮邱家任圩）	10	200	0	0
14281	淮安区	PMS_111154（宋集青年岗村二	10	200	0	0
14282	淮安区	116225配变（车桥农行）	10	400	320	320
14283	淮安区	117226配变（车桥车施路西）	10	400	320	320
14284	淮安区	117227配变（车桥村十组）	10	315	252	252
14285	淮安区	S4372配变（林集腾码三组）	10	100	0	0
14286	淮安区	S43126配变（林集王码小区）	10	160	0	0
14287	淮安区	S4377配变（林集王码南）	10	200	0	0
14288	淮安区	S4356配变（林集刘圩中）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14289	淮安区	S4367配变（林集李庄东）	10	200	0	0
14290	淮安区	PMS_S4368配变（林集李庄西）	10	400	0	0
14291	淮安区	11213配变（席桥张蔡五组）	10	400	320	320
14292	淮安区	11282配变（林集利华东）	10	200	160	160
14293	淮安区	PMS_117214配变（种子站住宅）	10	315	252	252
14294	淮安区	111152（宋集青年岗村一组）	10	400	0	0
14295	淮安区	113128配变（三刘北）	10	200	51	51
14296	淮安区	PMS_114155配变（马甸张圩）	10	250	56	56
14297	淮安区	T22209配变（顺河幸福小区中）	10	200	0	0
14298	淮安区	11691配变（席桥三里五组）	10	400	0	0
14299	淮安区	11669配变（席桥秦庄三组）	10	400	0	0
14300	淮安区	PMS_117135配变（席桥朱黄张）	10	200	0	0
14301	淮安区	115224配变（车桥张陈村二组）	10	200	138	138
14302	淮安区	118223配变（车桥肖舍南圩）	10	200	160	160
14303	淮安区	112182配变（顺河兴顺）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14304	淮安区	S83246配变（顺河双灯小刘庄）	10	200	0	0
14305	淮安区	115124配变（顺河中学）	10	200	0	0
14306	淮安区	Q92123配变（林集跃进张庄）	10	400	294	294
14307	淮安区	PMS_翔宇小区9#单变	10	100	80	80
14308	淮安区	PMS_翔宇小区53#单变	10	100	80	80
14309	淮安区	113102配变（溪河马元中）	10	400	320	320
14310	淮安区	Q41117配变（新季路）	10	315	252	252
14311	淮安区	PMS_Y84164配变（施河旭日新	10	400	320	320
14312	淮安区	S9311配变（顺河三堡小区）	10	100	0	0
14313	淮安区	114168配变（平桥九洞良上）	10	100	80	80
14314	淮安区	113147配变（三堡严庄西）	10	200	160	160
14315	淮安区	钦工腾飞小区1号变压器	10	800	0	0
14316	淮安区	烟草公配	10	630	468	468
14317	淮安区	中南珺悦1-1#开关站2#变压器	10	800	640	640
14318	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室5#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14319	淮安区	U12175配变(花庄一组)	10	400	284	284
14320	淮安区	站前新村北8#配变	10	800	640	640
14321	淮安区	东城花园二期1#开关站1#变压器	10	800	640	640
14322	淮安区	瑞华府5#变压器	10	800	640	640
14323	淮安区	PMS_C2125配变（建淮彭阳杨	10	400	173	173
14324	淮安区	T31106配变（建淮团结）	10	400	0	0
14325	淮安区	T36159配变（建淮许王徐庄）	10	400	0	0
14326	淮安区	T33126配变（建淮建新陈前）	10	200	0	0
14327	淮安区	PMS_T43123配变（建淮盖桥王	10	400	0	0
14328	淮安区	翰林府1-1号配电室2号变压器	10	800	640	640
14329	淮安区	西城花园三期（南区）开关站	10	800	640	640
14330	淮安区	Y7627配变（施河世纪大道小区3#	10	800	640	640
14331	淮安区	Q52089配变（茭陵果园五组）	10	400	213	213
14332	淮安区	Q52157配变（茭陵茭陵三组）	10	400	320	320
14333	淮安区	113111配变（溪河单洼付东）	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14334	淮安区	113112配变（溪河公里康庄）	10	200	86	86
14335	淮安区	113113配变（溪河朱九付周）	10	400	252	252
14336	淮安区	Z0378配变（溪河土楼村部）	10	400	310	310
14337	淮安区	Z0379配变（溪河杨桥五组）	10	100	42	42
14338	淮安区	佳和名苑1-1开关站4号配电变压器	10	800	640	640
14339	淮安区	PMS_河下毛巾厂	10	400	320	320
14340	淮安区	三中公变箱变配变	10	400	320	320
14341	淮安区	翰林府1-1号配电室3号变压器	10	800	640	640
14342	淮安区	温馨花园二期6#变压器	10	800	0	0
14343	淮安区	天樾府1-2#配电室12#变压器	10	800	640	640
14344	淮安区	中南珺悦1-2#配电房7#变压器	10	630	504	504
14345	淮安区	源河苑2-2#配电室18#变压器	10	800	640	640
14346	淮安区	瑞华府13#变压器	10	800	640	640
14347	淮安区	新区花园四期1号配电房7号变压器	10	800	640	640
14348	淮安区	云荷雅居1#开关站4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14349	淮安区	杜康花苑小区1#开关站1#变压器	10	800	640	640
14350	淮安区	文锦城4期16#配变	10	800	640	640
14351	淮安区	车桥凤凰小区2号变	10	500	400	400
14352	淮安区	永怀路东1号配变	10	630	504	504
14353	淮安区	温馨花园二期8#变压器	10	800	0	0
14354	淮安区	PMS_Q70103配变（宋集三里村	10	400	0	0
14355	淮安区	PMS_淮城萧湖人家3#变	10	1000	800	800
14356	淮安区	PMS_淮城萧湖人家4#变	10	1000	800	800
14357	淮安区	D63212上河社区2号箱变	10	500	400	400
14358	淮安区	S6242配变（白马湖四队后）	10	200	0	0
14359	淮安区	S45117配变（白马湖前刘2#）	10	200	160	160
14360	淮安区	东方雅居2#配电房5#变压器	10	1000	800	800
14361	淮安区	东方雅居2#配电房6#变压器	10	1000	800	800
14362	淮安区	PMS_打线巷公变	10	400	320	320
14363	淮安区	PMS_T22202配变（顺河古泉）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14364	淮安区	PMS_114012配变（泾口桥头三组）	10	400	271	271
14365	淮安区	三门小区1号变	10	400	320	320
14366	淮安区	清和园1-2#配电房8#变压器	10	630	504	504
14367	淮安区	云荷雅居1#开关站2#变压器	10	800	640	640
14368	淮安区	杜康花苑3#配电房10#变压器	10	800	640	640
14369	淮安区	112239配变（季桥车路北二）	10	200	160	160
14370	淮安区	蓝惠首府四期3#变压器	10	800	640	640
14371	淮安区	112199箱变（林集李庄小区东）	10	630	504	504
14372	淮安区	永怀路东2号配变	10	630	504	504
14373	淮安区	T36116配变（建淮鹅钱西魏）	10	400	0	0
14374	淮安区	PMS_S22156配变（复兴西城二）	10	400	0	0
14375	淮安区	PMS_116129配变（南闸镇湖园）	10	400	301	301
14376	淮安区	113249配变（钦工贾庄八组南）	10	200	0	0
14377	淮安区	116253配变（平桥乾康小区1号）	10	800	640	640
14378	淮安区	S6249配变（白马湖一队朱庄）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14379	淮安区	PMS_116211配变 （车桥居委会	10	200	160	160
14380	淮安区	PMS_116229配变 （南居民点一	10	200	160	160
14381	淮安区	PMS_S6230配变 （白马湖十队小	10	200	0	0
14382	淮安区	温馨花园二期4# 变压器	10	800	0	0
14383	淮安区	富升园小区3#变 压器	10	800	640	640
14384	淮安区	PMS_113252配变 （钦工横沟十一	10	400	0	0
14385	淮安区	113248配变（复 兴首拓园区）	10	400	0	0
14386	淮安区	PMS_S55167配变 （白马湖二渔场	10	200	0	0
14387	淮安区	天樾府1-1#配电 室5#变压器	10	800	640	640
14388	淮安区	海棠序5#变压器	10	800	640	640
14389	淮安区	木器厂公变	10	630	490	490
14390	淮安区	金刘湾小区1#配 电房3号变压器	10	630	504	504
14391	淮安区	S4670配变（白马 湖毕庄鸡场南）	10	200	0	0
14392	淮安区	文府佳苑1-3号变 电所14号变压器	10	630	504	504
14393	淮安区	中南珺悦1-2#配 电房8#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14394	淮安区	腾飞社区二期1号 变压器	10	400	0	0
14395	淮安区	PMS_Q80134配变 （南闸太东董	10	400	0	0
14396	淮安区	U0581配变（炮刘 疏导点）	10	400	320	320
14397	淮安区	西城花园二期1# 开关站1号干变	10	800	640	640
14398	淮安区	131117配变（甘 露二组西）	10	400	320	320
14399	淮安区	PMS_114255配变 （平桥隆安花	10	630	504	504
14400	淮安区	114253配变（钦 工后谷村部）	10	400	0	0
14401	淮安区	萧湖人家三期1-1 号配电房3号变压	10	800	640	640
14402	淮安区	T6550配变（马甸 金王）	10	400	225	225
14403	淮安区	席桥广州路安置 小区二期1#变	10	800	640	640
14404	淮安区	Y74113配变（泾口 严桥村部）	10	200	160	160
14405	淮安区	源河苑2-1#配电 室16#变压器	10	800	640	640
14406	淮安区	112283配变（仇 桥新庄七组）	10	400	268	268
14407	淮安区	U0555配变（罗桥 二组北）	10	400	297	297
14408	淮安区	PMS_船闸管理所2	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14409	淮安区	S6321配变(白马湖水泥路)	10	200	0	0
14410	淮安区	PMS_Y84165配变 (施河政府综合)	10	400	294	294
14411	淮安区	Y95243配变（平桥王沟顾庄）	10	200	139	139
14412	淮安区	114228配变（钦工马堡二组）	10	200	0	0
14413	淮安区	PMS_T3191配变 (建淮邱家胡)	10	400	0	0
14414	淮安区	PMS_Q64213配变 (茭陵黄庄大庄)	10	400	262	262
14415	淮安区	T31108配变（建淮幼儿园）	10	400	0	0
14416	淮安区	Z1630配变（溪河经堂八组）	10	200	88	88
14417	淮安区	Z0449配变(溪河戴孟双元北)	10	400	209	209
14418	淮安区	车桥工商所配变	10	400	320	320
14419	淮安区	S4585配变（白马湖三站鸡厂北）	10	200	0	0
14420	淮安区	清华苑西侧1-1# 配电室3#变压器	10	800	640	640
14421	淮安区	文锦城4期10#配 变	10	800	640	640
14422	淮安区	施河鲁成社区5号 变压器	10	630	504	504
14423	淮安区	建淮水岸新城9号 配电变压器	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14424	淮安区	PMS_S4658配变 （白马湖陈堆	10	200	0	0
14425	淮安区	Q61247配变（尹 庄三组）	10	200	160	160
14426	淮安区	Q42254配变（颜 刘六组南）	10	200	106	106
14427	淮安区	PMS_S45106配变 （白马湖二十	10	200	127	127
14428	淮安区	杜康花苑3#配电 房12#变压器	10	800	640	640
14429	淮安区	11424配变（博里 王庄村）	10	400	280	280
14430	淮安区	PMS_11425配变 （博里王庄九	10	400	296	296
14431	淮安区	东城花园二期1# 开关站2#变压器	10	800	640	640
14432	淮安区	113260配变（季 桥三刘南）	10	200	58	58
14433	淮安区	PMS_113259配变 （季桥三刘四	10	400	199	199
14434	淮安区	御景城南区4号配 电房16号变压器	10	800	640	640
14435	淮安区	杜康花苑二期#1 变压器	10	800	640	640
14436	淮安区	113320配变(流均 沿荡九组)	10	200	160	160
14437	淮安区	站前新村南区2-2 #开关站10#干变	10	800	640	640
14438	淮安区	银鑫小区1号变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14439	淮安区	S22259配变（任舍东）	10	200	0	0
14440	淮安区	御码头公变	10	400	320	320
14441	淮安区	温馨花园二期2#变压器	10	800	0	0
14442	淮安区	PMS_Q50288配变（宋集高巷四	10	400	175	175
14443	淮安区	115335仇桥高仇俸舍南	10	200	160	160
14444	淮安区	PMS_建行箱变	10	630	504	504
14445	淮安区	115089配变（车桥吕舍庄园1号	10	400	320	320
14446	淮安区	蓝惠首府四期4#变压器	10	800	640	640
14447	淮安区	商城北配变	10	630	504	504
14448	淮安区	东望府1#开关站4#变压器	10	800	640	640
14449	淮安区	PMS_11423配变（博里鲍庄四	10	400	320	320
14450	淮安区	PMS_12202配变（博里扁担城八	10	400	298	298
14451	淮安区	12204配变（博里扁担城六组）	10	400	313	313
14452	淮安区	PMS_12211配变（博里博里村	10	400	320	320
14453	淮安区	文锦城4期5#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14454	淮安区	PMS_S55174配变（白马湖十五队	10	200	0	0
14455	淮安区	楚州印3号配电室10号变压器	10	800	640	640
14456	淮安区	T6607配变（建淮鹅钱季庄）	10	200	89	89
14457	淮安区	PMS_S19181配变（条龙余大	10	200	136	136
14458	淮安区	T33133配变（建淮马甲江庄）	10	400	0	0
14459	淮安区	S45109配变（白马湖二十二队中	10	200	160	160
14460	淮安区	PMS_114205配变（流均二桥九	10	400	301	301
14461	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所6号变压	10	630	504	504
14462	淮安区	S45112配变（白马湖二十一队小	10	200	134	134
14463	淮安区	PMS_S21206配变（复兴杨西组）	10	400	0	0
14464	淮安区	Y74121配变(泾口蒋桥八组)	10	200	160	160
14465	淮安区	Y74122配变(泾口蒋桥小学)	10	400	278	278
14466	淮安区	114143配变（流均二桥三组）	10	400	273	273
14467	淮安区	S19323配变中心十五组	10	200	160	160
14468	淮安区	PMS_S4664配变（白马湖十七队	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14469	淮安区	中南珺悦1-3#配电房11#变压器	10	630	504	504
14470	淮安区	公安局配变	10	630	504	504
14471	淮安区	PMS_东方雅居#1开关站#1配电变	10	1000	800	800
14472	淮安区	PMS_东方雅居#1开关站#2配电变	10	1000	800	800
14473	淮安区	东方雅居#3配电室8#配电变压器	10	1000	800	800
14474	淮安区	东方雅居#3配电室7#配电变压器	10	1000	800	800
14475	淮安区	S52261配变花元村（三堡花元二	10	400	0	0
14476	淮安区	PMS_11102配变（博里滨南一	10	400	275	275
14477	淮安区	PMS_12322配变（博里新荡十	10	100	64	64
14478	淮安区	PMS_S21228配变（复兴田桥西咸	10	400	0	0
14479	淮安区	PMS_Y84167配变（施河朱河小区	10	1000	800	800
14480	淮安区	PMS_Y84168配变（施河朱河小区	10	1000	800	800
14481	淮安区	PMS_S21175配变（复兴任舍五	10	400	0	0
14482	淮安区	Y74126配变（泾口蒋桥农民街中）	10	200	160	160
14483	淮安区	S2193配变（复兴大叶南）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14484	淮安区	11491配变（流均二桥刘舍）	10	400	287	287
14485	淮安区	一品国际1#变电所1#干变	10	800	640	640
14486	淮安区	PMS_一品国际1#变电所2#干变	10	800	640	640
14487	淮安区	PMS_一品国际3#变压器	10	800	640	640
14488	淮安区	PMS_一品国际4#变压器	10	800	640	640
14489	淮安区	PMS_一品国际5#变压器	10	800	640	640
14490	淮安区	PMS_一品国际6#变压器	10	800	640	640
14491	淮安区	PMS_T31107配变（建淮杨庄）	10	400	0	0
14492	淮安区	119162配变（流均严百食品站）	10	400	307	307
14493	淮安区	PMS_一品国际11#变压器	10	800	640	640
14494	淮安区	源河苑1-1#配电室7#变压器	10	800	640	640
14495	淮安区	114133配变(泾口东作中)	10	400	175	175
14496	淮安区	PMS_112192配变（复兴陈仲西）	10	400	0	0
14497	淮安区	PMS_Y73038配变（泾口花尖西）	10	400	320	320
14498	淮安区	Y74037配变(泾口东宥北)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14499	淮安区	PMS_Y73135配变 (泾口马湾八)	10	400	320	320
14500	淮安区	PMS_Y73139配变 (泾口高舍七)	10	400	320	320
14501	淮安区	PMS_121066配变 (泾口葛邵西)	10	400	261	261
14502	淮安区	PMS_11304配变 (博里王安十)	10	400	202	202
14503	淮安区	PMS_121171配变 (泾口葛邵四)	10	400	320	320
14504	淮安区	PMS_一品国际12# 变压器	10	800	640	640
14505	淮安区	PMS_一品国际4# 配电室13#变	10	800	640	640
14506	淮安区	T6658配变（建淮 砖桥川心）	10	200	74	74
14507	淮安区	118206配变（流 均沿东三组）	10	200	85	85
14508	淮安区	PMS_一品国际4# 配电室14#变	10	800	640	640
14509	淮安区	S19199配变（中 心莫河口）	10	200	92	92
14510	淮安区	Q52236配变（茭 陵绿洲）	10	400	320	320
14511	淮安区	站前新村北区3# 干变	10	800	640	640
14512	淮安区	11367配变（博里 马桥六组）	10	400	205	205
14513	淮安区	PMS_121154配变 (泾口葛邵五)	10	400	210	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14514	淮安区	杜康花苑二期#6 变压器	10	800	640	640
14515	淮安区	PMS_Y74032配变 (泾口严桥南)	10	400	115	115
14516	淮安区	PMS_T3174配变 (建淮八关赵)	10	400	0	0
14517	淮安区	PMS_T3175配变 (建淮鹅钱陈)	10	400	0	0
14518	淮安区	118118配变（流 均北河东）	10	400	252	252
14519	淮安区	T33125配变（建 淮胡庄）	10	400	0	0
14520	淮安区	石榴玉兰湾1-2# 配电房9#变压器	10	800	640	640
14521	淮安区	T6662配变（建淮 砖桥徐兴）	10	400	227	227
14522	淮安区	PMS_S19153配变 (合心村部)	10	400	296	296
14523	淮安区	清华苑西侧1#开 关站2#变压器	10	800	640	640
14524	淮安区	文府佳苑二期1-1 号变电所7号变压	10	630	504	504
14525	淮安区	PMS_S55157箱变 (白马湖馨康小)	10	630	0	0
14526	淮安区	PMS_Y73072配变 (泾口花巷扶)	10	400	306	306
14527	淮安区	PMS_恒丰安置小 区1#主变	10	1000	800	800
14528	淮安区	PMS_恒丰安置小 区2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14529	淮安区	PMS_Y73073配变 （泾口高舍扶	10	400	295	295
14530	淮安区	PMS_Y73145配变 （泾口陈桥十二	10	400	235	235
14531	淮安区	PMS_Y73170配变 （泾口花尖三	10	400	305	305
14532	淮安区	Y74175配变(泾口 高舍十四组东)	10	200	151	151
14533	淮安区	PMS_11422配变 （博里九组）	10	400	274	274
14534	淮安区	PMS_S22160配变 （复兴东城四	10	400	0	0
14535	淮安区	S45121配变（白 马湖胡庄2#）	10	200	160	160
14536	淮安区	PMS_113173配变 （流均赵铺三	10	400	96	96
14537	淮安区	119227配变（流 均严百十组）	10	400	69	69
14538	淮安区	西城花园三期北 区6#变压器	10	800	640	640
14539	淮安区	C2118配变（建淮 彭阳董庄）	10	200	114	114
14540	淮安区	PMS_T33132配变 （建淮马甲胡	10	400	0	0
14541	淮安区	清和园1-3#配电 房12号变压器	10	800	640	640
14542	淮安区	楚州府1#开关站 4#变压器	10	800	640	640
14543	淮安区	PMS_S22155配变 （复兴北界四	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14544	淮安区	蓝惠首府四期1#变压器	10	800	640	640
14545	淮安区	PMS_S2182配变（复兴杨棉）	10	400	0	0
14546	淮安区	PMS_S2179配变（复兴田桥西	10	400	0	0
14547	淮安区	12198配变（城郊镇区南）	10	400	320	320
14548	淮安区	S2175配变（复兴田桥中陶）	10	100	0	0
14549	淮安区	PMS_S22210配变（复兴大朱二	10	400	0	0
14550	淮安区	金刘湾小区1#开关站1号变压器	10	630	504	504
14551	淮安区	11128配变（博里三元八组）	10	400	320	320
14552	淮安区	S45173配变（白马湖五区华萃公	10	200	0	0
14553	淮安区	PMS_T43117配变（建淮盖桥陈	10	400	0	0
14554	淮安区	PMS_112385配变（车桥卢滩四	10	400	227	227
14555	淮安区	PMS_T3197配变（建淮邱家孙	10	400	0	0
14556	淮安区	11413配变（博里花桥）	10	400	236	236
14557	淮安区	PMS_T31101配变（建淮邱家岳圩	10	400	0	0
14558	淮安区	PMS_S210260（复兴任舍北配变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14559	淮安区	名人亭配变	10	630	504	504
14560	淮安区	红胡雅苑3号变压器	10	500	400	400
14561	淮安区	11117配变（博里孙庄村部）	10	400	320	320
14562	淮安区	11138配变（博里新民中）	10	400	320	320
14563	淮安区	11122配变(马甸市场西)	10	630	504	504
14564	淮安区	11694配变（席桥三里九组）	10	200	0	0
14565	淮安区	交通路公变	10	400	307	307
14566	淮安区	PMS_水中园公变	10	400	320	320
14567	淮安区	PMS_公路洞公变	10	315	252	252
14568	淮安区	PMS_珠市街南公变	10	400	289	289
14569	淮安区	PMS_凯福	10	315	252	252
14570	淮安区	大法庭公变	10	400	320	320
14571	淮安区	Z1508配变(溪河文卫街)	10	400	284	284
14572	淮安区	PMS_二中宿舍4#公变	10	50	40	40
14573	淮安区	楚港兴市花苑3#公变2号配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14574	淮安区	PMS_二中宿舍3# 公变	10	50	40	40
14575	淮安区	PMS_二中宿舍2# 公变	10	50	40	40
14576	淮安区	润河南街公变	10	400	320	320
14577	淮安区	电力修造厂公变	10	400	270	270
14578	淮安区	PMS_林庄新村公 变	10	400	255	255
14579	淮安区	PMS_城南新村公 变	10	315	252	252
14580	淮安区	跃进路公变	10	400	320	320
14581	淮安区	PMS_移民小区1# 公变	10	400	320	320
14582	淮安区	PMS_移民小区2# 公变	10	400	305	305
14583	淮安区	PMS_化肥厂南公 变	10	400	316	316
14584	淮安区	楚港兴市花苑2# 公变2号配变	10	630	504	504
14585	淮安区	楚港兴市花苑3# 公变1号配电	10	630	504	504
14586	淮安区	111149配变（宋 集董尹一组）	10	400	0	0
14587	淮安区	Z1507配变(溪河 良舍变)	10	200	160	160
14588	淮安区	PMS_U0227配变 (张巷三组)	10	315	209	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14589	淮安区	Z12136配变(溪河大车南)	10	200	160	160
14590	淮安区	11285配变（季桥车路小区）	10	315	238	238
14591	淮安区	Q80205配变（南闸林南黄东）	10	200	0	0
14592	淮安区	Y74117配变(泾口蒋桥商场)	10	125	63	63
14593	淮安区	113138配变（三堡星阳西）	10	200	78	78
14594	淮安区	S52139配变沙滩村（三堡沙滩小	10	400	0	0
14595	淮安区	PMS_美食广场公变	10	1000	800	800
14596	淮安区	教育局公变	10	400	302	302
14597	淮安区	116165配变（平桥新兴）	10	400	320	320
14598	淮安区	Y9688配变（施河施舍农科）	10	100	80	80
14599	淮安区	文昌小区公变	10	400	320	320
14600	淮安区	Q52115配变（茭陵大胡南庄西）	10	100	25	25
14601	淮安区	113116配变（茭陵东高二组）	10	100	0	0
14602	淮安区	Q52113配变（茭陵镇区中）	10	400	254	254
14603	淮安区	Q41111配变（周杨一组）	10	200	11	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14604	淮安区	Q41112配变（赵墩西）	10	400	131	131
14605	淮安区	114149配变（马甸小舍）	10	200	114	114
14606	淮安区	114138配变（马甸戴庄小区）	10	80	64	64
14607	淮安区	T3268配变（马甸郭金）	10	400	0	0
14608	淮安区	PMS_115137配变（林集后管圩六	10	400	320	320
14609	淮安区	S53195配变（范集何朱二组）	10	400	0	0
14610	淮安区	Q9264配变（林集镇区北）	10	400	0	0
14611	淮安区	PMS_111104配变（林集六组）	10	400	292	292
14612	淮安区	111103配变（林集镇区西）	10	400	320	320
14613	淮安区	PMS_11487配变（仇桥长东南）	10	200	25	25
14614	淮安区	115171配变（仇桥高仇一组）	10	200	119	119
14615	淮安区	PMS_113136配变（林集联盟八	10	400	320	320
14616	淮安区	PMS_115169配变（仇桥高仇四	10	400	320	320
14617	淮安区	PMS_Y83181配变（施河葛庄郝	10	250	131	131
14618	淮安区	PMS_Y7614配变（施河岔南瞿	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14619	淮安区	Y81173配变（施河龙潭条南）	10	100	80	80
14620	淮安区	PMS_S53133配变（范集周王西	10	200	0	0
14621	淮安区	S53064配变（范集何郭三组）	10	100	0	0
14622	淮安区	PMS_S56101配变（范集姚桥六	10	200	0	0
14623	淮安区	PMS_S56115配变（范集张朱七	10	200	0	0
14624	淮安区	范集何朱三组配变	10	200	0	0
14625	淮安区	PMS_S19175配变（条龙横西	10	100	59	59
14626	淮安区	117137配变（上河张庄铁匠）	10	315	235	235
14627	淮安区	Q50188配变（宋集谷圩二组）	10	400	66	66
14628	淮安区	Q50187配变（宋集谷圩三组）	10	100	43	43
14629	淮安区	Q50165配变（宋集谷圩小学）	10	400	216	216
14630	淮安区	Q50162配变（宋集李码小潘庄）	10	400	187	187
14631	淮安区	PMS_115139配变（上河五洞二庄）	10	400	277	277
14632	淮安区	11253配变（仇桥新庄南）	10	200	160	160
14633	淮安区	D74140配变（上河九甸袁庄）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14634	淮安区	D74141配变（上河九甸谢庄）	10	200	0	0
14635	淮安区	112134配变（仇桥苏庄中）	10	200	10	10
14636	淮安区	112135配变（仇桥苏庄北）	10	200	98	98
14637	淮安区	115055配变（上河五洞潘庄）	10	315	150	150
14638	淮安区	PMS_Q81186配变（南闸兴庄汪）	10	200	52	52
14639	淮安区	PMS_Q8066配变（南闸林南石）	10	400	0	0
14640	淮安区	PMS_Q81187配变（南闸兴庄兴）	10	200	123	123
14641	淮安区	Q50190配变（宋集陈刘四组西）	10	100	7	7
14642	淮安区	Q50183配变（宋集孙码北）	10	200	118	118
14643	淮安区	PMS_Q50164配变（宋集后营五）	10	400	291	291
14644	淮安区	PMS_Q61169配变（宋集尹庄园）	10	400	320	320
14645	淮安区	Q61163配变（宋集尹庄四组）	10	200	78	78
14646	淮安区	PMS_112180配变（宋集园艺场部）	10	400	0	0
14647	淮安区	PMS_Q50176配变（宋集陈刘东）	10	400	242	242
14648	淮安区	112178配变（宋集桃园北）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14649	淮安区	PMS_Q61185配变（宋集谷庄老堆	10	100	62	62
14650	淮安区	Q61186配变（宋集谷庄老堆北）	10	100	37	37
14651	淮安区	111167配变（宋集园艺二队西）	10	100	0	0
14652	淮安区	PMS_Q70161配变（宋集三里金	10	400	0	0
14653	淮安区	PMS_Q70168配变（宋集三里	10	200	0	0
14654	淮安区	Q70170配变（宋集三里村中心	10	200	0	0
14655	淮安区	111172配变（宋集严码二组北）	10	100	0	0
14656	淮安区	Q70173配变（宋集三里北）	10	200	0	0
14657	淮安区	PMS_Y83206配变（施河王桥郝	10	200	160	160
14658	淮安区	PMS_Y7611配变（施河岔南陈	10	200	135	135
14659	淮安区	Y7609配变（施河岔北庄河）	10	200	160	160
14660	淮安区	PMS_11370配变（仇桥三门四	10	400	243	243
14661	淮安区	S81166配变（季桥后荡北）	10	400	0	0
14662	淮安区	113194配变（复兴贾新三组）	10	400	0	0
14663	淮安区	PMS_S81164配变（季桥后荡东）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14664	淮安区	113002配变（泾口西）	10	400	230	230
14665	淮安区	PMS_Q81188配变（南闸兴庄王）	10	200	32	32
14666	淮安区	117189配变（南闸姚庄八组）	10	200	105	105
14667	淮安区	PMS_Q8055配变（南闸黄埔邵）	10	400	0	0
14668	淮安区	PMS_Q80185配变（南闸黄埔小）	10	400	0	0
14669	淮安区	PMS_Q80184配变（南闸黄埔姜）	10	400	0	0
14670	淮安区	PMS_Y7612配变（施河岔南合）	10	200	126	126
14671	淮安区	Y83205配变（施河王桥侯圩）	10	200	101	101
14672	淮安区	113157配变（钦工贾庄三组）	10	100	0	0
14673	淮安区	T10208配变（钦工西支一组西）	10	200	0	0
14674	淮安区	Q9266配变（林集谢庄北）	10	315	0	0
14675	淮安区	PMS_Q70174配变（宋集甘姜东）	10	400	0	0
14676	淮安区	Q70175配变（宋集大董西）	10	100	0	0
14677	淮安区	Q70182配变（宋集条河二组）	10	200	0	0
14678	淮安区	111184配变（宋集董尹中）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14679	淮安区	S21195配变（复兴大李二组）	10	100	0	0
14680	淮安区	Q50177配变（宋集陈刘二组西	10	100	41	41
14681	淮安区	113176配变（流均马西凤凰嘴）	10	400	311	311
14682	淮安区	S2161配变（复兴大李后李）	10	100	0	0
14683	淮安区	111172配变（流均渔业村2#）	10	400	291	291
14684	淮安区	PMS_113139配变（林集袁庄西）	10	400	287	287
14685	淮安区	112184配变（顺河延年西安南）	10	100	0	0
14686	淮安区	Z1510配变（溪河朱刁庄）	10	200	128	128
14687	淮安区	D74145配变（上河前任陈小）	10	400	0	0
14688	淮安区	D86146配变（上河大姚朱庄）	10	400	0	0
14689	淮安区	D63143配变（上河任庄）	10	400	306	306
14690	淮安区	PMS_117138配变（上河谭庄史圩）	10	160	128	128
14691	淮安区	S52175配变解庄村（三堡解庄三	10	100	0	0
14692	淮安区	S52174配变解庄村（三堡解庄一	10	100	0	0
14693	淮安区	S71078配变周湾村（三堡周湾	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14694	淮安区	T42117配变圣庄村（三堡圣庄	10	200	0	0
14695	淮安区	T54166配变沙口村（三堡沙口七	10	160	116	116
14696	淮安区	D64147配变（上河徐甸余庄）	10	160	115	115
14697	淮安区	T42158配变沙庄村（三堡沙庄三	10	400	0	0
14698	淮安区	Q52072配变（茭陵大胡陈龙）	10	100	68	68
14699	淮安区	115156配变（仇桥水产站中）	10	200	160	160
14700	淮安区	11597配变（顺河桥北）	10	400	0	0
14701	淮安区	S83238配变（顺河骆荡村部）	10	200	0	0
14702	淮安区	S83235配变（顺河骆荡小庄）	10	200	0	0
14703	淮安区	S56189配变（范集张朱六组）	10	200	0	0
14704	淮安区	S56114配变（范集张朱四组）	10	200	0	0
14705	淮安区	116199配变（苏嘴曹叶九组）	10	200	0	0
14706	淮安区	114215配变（钦工西支六组东）	10	100	0	0
14707	淮安区	Q81174配变（南闸泾于柴田组）	10	200	83	83
14708	淮安区	114186配变（钦工马堡教堂）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14709	淮安区	Y94207配变（平桥张庙街西）	10	400	297	297
14710	淮安区	1141878配变（钦工后谷十组）	10	200	0	0
14711	淮安区	PMS_S56103配变（范集姚桥十一）	10	400	0	0
14712	淮安区	PMS_115104配变（顺河三合殷）	10	200	0	0
14713	淮安区	T42159配变瓦庄村（三堡瓦庄新）	10	400	0	0
14714	淮安区	S2167配变（复兴徐庄中）	10	160	0	0
14715	淮安区	U1409配变（蒋南四组）	10	400	78	78
14716	淮安区	PMS_Q41119配变（新民西路）	10	315	252	252
14717	淮安区	114214配变（钦工后程四组北）	10	200	0	0
14718	淮安区	T42164配变沙庄村（三堡沙庄六）	10	200	0	0
14719	淮安区	S85177配变（苏嘴沙吉村部）	10	200	0	0
14720	淮安区	S85178配变（苏嘴沙吉五组）	10	400	0	0
14721	淮安区	112175配变（顺河骆荡后庄东）	10	200	0	0
14722	淮安区	S85108配变（苏嘴沙吉七组）	10	400	0	0
14723	淮安区	T21197配变（苏嘴于嘴三组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14724	淮安区	113154配变（仇桥农贸市场）	10	400	320	320
14725	淮安区	PMS_112184配变（仇桥杜庄三	10	400	300	300
14726	淮安区	12266配变（茭陵小茭南）	10	200	0	0
14727	淮安区	111179配变（马甸南邵）	10	100	80	80
14728	淮安区	Q51168配变（钦工西孙二组）	10	400	127	127
14729	淮安区	Q51182配变（钦工西孙四组）	10	200	134	134
14730	淮安区	11667配变（南闸中南贾庄）	10	200	160	160
14731	淮安区	PMS_114183配变（钦工五里二	10	200	0	0
14732	淮安区	PMS_114184配变（钦工公路站）	10	200	0	0
14733	淮安区	114165配变（钦工西支七组）	10	200	0	0
14734	淮安区	111328配变（车桥大东王庄）	10	200	121	121
14735	淮安区	114164配变（钦工西支五组）	10	200	0	0
14736	淮安区	112110配变（仇桥刘庄中）	10	200	148	148
14737	淮安区	PMS_11280配变（仇桥新墩四	10	200	135	135
14738	淮安区	Q92135配变（林集跃进王庄）	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14739	淮安区	114138配变（钦工后期六组）	10	200	0	0
14740	淮安区	PMS_111134配变（林集农科南）	10	400	185	185
14741	淮安区	PMS_113129配变（林集山河四	10	400	295	295
14742	淮安区	PMS_113130配变（林集联盟六组）	10	400	320	320
14743	淮安区	PMS_11385配变（林集山河中）	10	200	134	134
14744	淮安区	Q92132配变（林集跃进七组）	10	400	294	294
14745	淮安区	PMS_111101配变（林集镇区中）	10	400	320	320
14746	淮安区	S4373配变（林集腾码北）	10	400	0	0
14747	淮安区	PMS_S43124配变（林集李庄三	10	200	0	0
14748	淮安区	11386配变（钦工紫码四组）	10	200	0	0
14749	淮安区	116192配变（苏嘴小堆六组）	10	200	0	0
14750	淮安区	116193配变（苏嘴小堆四组）	10	200	0	0
14751	淮安区	PMS_117189配变（苏嘴万郎一组	10	200	0	0
14752	淮安区	115142配变（上河五洞马庄）	10	100	68	68
14753	淮安区	S81189配变（季桥小湾九组）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14754	淮安区	新区花园四期1号 配电房8号变压器	10	800	640	640
14755	淮安区	御庭园1号变电所 2号干变	10	800	640	640
14756	淮安区	瑞华府2#变压器	10	800	640	640
14757	淮安区	PMS_Y75238配变 （施河陆河桥头	10	200	160	160
14758	淮安区	站前新村南区1-1 配电房4#干变	10	630	504	504
14759	淮安区	站前新村北11#配 变	10	800	640	640
14760	淮安区	Q92111配变（林 集丁码三组）	10	200	160	160
14761	淮安区	S43112配变（林 集李庄中）	10	400	0	0
14762	淮安区	11236配变（席桥 丁圩张庄北）	10	400	320	320
14763	淮安区	113174配变（林 集联盟七组）	10	200	160	160
14764	淮安区	PMS_教师公寓北 公变	10	400	320	320
14765	淮安区	PMS_122197配变 （茭陵小茭二	10	400	0	0
14766	淮安区	C08248配变（毕 圩沈庄）	10	200	112	112
14767	淮安区	116239配变（平 桥李前杨庄）	10	100	80	80
14768	淮安区	T22187配变（顺 河延年小侍庄）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14769	淮安区	PMS_S2176配变（复兴灯郎三组	10	160	0	0
14770	淮安区	PMS_115185配变（上河淮运葛	10	400	177	177
14771	淮安区	Q8060配变（南闸戴湾杨兴）	10	400	0	0
14772	淮安区	PMS_C2141配变（建淮唐桥宋	10	400	212	212
14773	淮安区	Q64198配变（茭陵黄庄南）	10	200	42	42
14774	淮安区	PMS_122199配变（茭陵章桥八	10	400	0	0
14775	淮安区	122200配变（茭陵章桥六组）	10	200	0	0
14776	淮安区	PMS_114244配变（流均二桥小区	10	400	300	300
14777	淮安区	PMS_S19154配变（合心三组）	10	400	248	248
14778	淮安区	T5472配变韩码村（三堡韩码南）	10	200	136	136
14779	淮安区	T4274配变鲁圩村（三堡鲁圩中）	10	400	0	0
14780	淮安区	S71249配变大陶村（三堡大陶七	10	400	0	0
14781	淮安区	S71172配变岳元村（三堡岳元三	10	400	0	0
14782	淮安区	S71063配变陶庄村（三堡陶庄	10	400	0	0
14783	淮安区	113245配变（三堡祁庄十一组）	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14784	淮安区	C07118配变（小 闸小闸）	10	160	128	128
14785	淮安区	PMS_C07244配变 （小闸西三）	10	400	320	320
14786	淮安区	PMS_C07134配变 （居委会邢庄	10	400	320	320
14787	淮安区	C07127配变（马 塘渔种厂）	10	200	160	160
14788	淮安区	PMS_117131配变 （南闸镇区河	10	400	308	308
14789	淮安区	PMS_Y75257配变 （施河邮电路配	10	400	320	320
14790	淮安区	Y84144配变（施 河德福路朱河）	10	400	320	320
14791	淮安区	Y84142配变（施 河德福东配变）	10	315	124	124
14792	淮安区	PMS_Y7606配变 （施河岔北村	10	400	284	284
14793	淮安区	PMS_Y6180配变 （施河七河西）	10	400	271	271
14794	淮安区	PMS_Q8185配变 （南闸良庄赵	10	200	115	115
14795	淮安区	S56267配变（范 集南武十五组）	10	100	0	0
14796	淮安区	S56104配变（范 集南武十一组）	10	160	0	0
14797	淮安区	PMS_S56268配变 （范集新朱四	10	400	0	0
14798	淮安区	PMS_S56269配变 （范集新朱朱	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14799	淮安区	C08247配变（毕圩村部）	10	200	160	160
14800	淮安区	C12251配变(供电所西)	10	400	272	272
14801	淮安区	PMS_C04249配变（祁兴东庄）	10	400	308	308
14802	淮安区	Q64204配变（茭陵章集四组北）	10	200	96	96
14803	淮安区	PMS_11481配变（钦工后程四）	10	400	0	0
14804	淮安区	T1096配变（钦工镇东）	10	400	0	0
14805	淮安区	PMS_11454配变（钦工唐颜四）	10	400	0	0
14806	淮安区	PMS_112281配变（车桥光华许）	10	400	226	226
14807	淮安区	111345配变（车桥张彭一组）	10	100	43	43
14808	淮安区	112280配变（车桥光华前庄）	10	400	250	250
14809	淮安区	PMS_Q64205配变（茭陵黄庄中周）	10	400	251	251
14810	淮安区	Q8087配变（南闸良庄管庄）	10	400	0	0
14811	淮安区	Q81116配变（南闸兴庄大队）	10	400	171	171
14812	淮安区	PMS_117144配变（南闸镇湖闸）	10	400	320	320
14813	淮安区	Q8089配变（南闸良庄三良）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14814	淮安区	11671配变（南闸白湖四队）	10	400	272	272
14815	淮安区	Q80210配变（南闸戴庄姜东南）	10	400	0	0
14816	淮安区	PMS_11791配变（南闸柏庄总	10	400	309	309
14817	淮安区	S76258箱变（范集车站258#箱	10	630	0	0
14818	淮安区	Q92175配变（林集谢庄小区南）	10	400	0	0
14819	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区0240#PB	10	630	0	0
14820	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区0241#PB	10	630	0	0
14821	淮安区	113201配变（茭陵联合小卞北）	10	200	0	0
14822	淮安区	113202配变（茭陵联合小卞南）	10	200	0	0
14823	淮安区	PMS_112418配变（车桥徐场四组	10	200	93	93
14824	淮安区	PMS_115285配变（车桥三庄五	10	400	320	320
14825	淮安区	114254配变（仇桥三门一组西）	10	200	69	69
14826	淮安区	11679配变（南闸中南中南）	10	200	160	160
14827	淮安区	PMS_河下电影院公变	10	400	320	320
14828	淮安区	PMS_11770配变（南闸白湖村	10	400	255	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14829	淮安区	PMS_谢庄北公变	10	400	301	301
14830	淮安区	117175配变(南闸白湖陶院西)	10	400	320	320
14831	淮安区	11661配变（南闸太兴大队）	10	400	157	157
14832	淮安区	PMS_赵单二组公变	10	400	320	320
14833	淮安区	PMS_水利局宿舍公变	10	400	320	320
14834	淮安区	PMS_一品梅路公变	10	400	305	305
14835	淮安区	PMS_康乐新村西公变	10	400	320	320
14836	淮安区	PMS_环保局宿舍公变	10	400	320	320
14837	淮安区	PMS_漕运广场7#公变	10	630	504	504
14838	淮安区	PMS_漕运广场8#公变	10	630	504	504
14839	淮安区	PMS_城南五金厂公变	10	400	271	271
14840	淮安区	PMS_穿运三组公变	10	400	177	177
14841	淮安区	PMS_副食品厂公变	10	400	320	320
14842	淮安区	PMS_公路站公变	10	400	320	320
14843	淮安区	112193配变（马甸方庄）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14844	淮安区	112191配变（马甸李徐）	10	100	0	0
14845	淮安区	PMS_11318配变（博里杨舍三组	10	400	287	287
14846	淮安区	PMS_114200配变（仇桥晶墩六	10	200	100	100
14847	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾1#变压器	10	800	640	640
14848	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾2#变压器	10	800	640	640
14849	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾3#变压器	10	800	640	640
14850	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾4#变压器	10	800	640	640
14851	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾5#变压器	10	800	640	640
14852	淮安区	淮城易郡龙腾6#变压器	10	800	640	640
14853	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾7#变压器	10	800	640	640
14854	淮安区	PMS_淮城易郡龙腾8#变压器	10	800	640	640
14855	淮安区	118245配变（流均南河二组）	10	100	80	80
14856	淮安区	PMS_113246配变（流均马西村部	10	400	284	284
14857	淮安区	PMS_113247配变（流均村六组）	10	400	169	169
14858	淮安区	S19157配变（条龙十二组）	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14859	淮安区	PMS_S19146配变 （溪南一组）	10	400	269	269
14860	淮安区	河下村公变	10	400	267	267
14861	淮安区	T3186配变（建淮 建新岳桥）	10	400	0	0
14862	淮安区	T36144配变（建 淮十里吴庄）	10	400	0	0
14863	淮安区	PMS_C2135配变 （建淮渠南徐	10	400	201	201
14864	淮安区	PMS_T3176配变 （建淮鹅钱村	10	200	0	0
14865	淮安区	T6638配变（建淮 十里李庄）	10	200	133	133
14866	淮安区	PMS_建设局公变	10	400	320	320
14867	淮安区	PMS_C2163配变 （建淮砖桥徐	10	400	240	240
14868	淮安区	PMS_12219配变 （淮城河北像牙	10	400	299	299
14869	淮安区	PMS_11317配变 （博里吴舍三	10	200	61	61
14870	淮安区	PMS_117116配变 （席桥王口一	10	400	0	0
14871	淮安区	11678配变（席桥 秦庄六组）	10	200	0	0
14872	淮安区	11680配变（席桥 秦庄渠北）	10	200	0	0
14873	淮安区	11696配变（席桥 三里村部）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14874	淮安区	117109配变（席桥南荡三组）	10	400	0	0
14875	淮安区	T43165配变（建淮工业区）	10	400	0	0
14876	淮安区	T43173配变（建淮园区1#变）	10	400	0	0
14877	淮安区	T43168配变（建淮乡直东）	10	400	0	0
14878	淮安区	T43171配变（建淮信用社）	10	200	0	0
14879	淮安区	T43163配变（建淮盖桥老堆口）	10	200	0	0
14880	淮安区	T43164配变（建淮盖桥新堆口）	10	400	0	0
14881	淮安区	T43169配变（建淮乡直西）	10	400	0	0
14882	淮安区	T43167配变（建淮水利仓库）	10	160	0	0
14883	淮安区	PMS_秦汉华府1#变压器	10	800	640	640
14884	淮安区	秦汉华府2#变压器	10	800	640	640
14885	淮安区	11584配变（顺河大吉一组）	10	100	0	0
14886	淮安区	PMS_高港安置小区1#开关站1号主	10	1000	800	800
14887	淮安区	PMS_高港安置小区1#开关站2号主	10	1000	800	800
14888	淮安区	PMS_高港安置小区1号配电所1号	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14889	淮安区	PMS_高港安置小区1号配电所2号	10	1000	800	800
14890	淮安区	PMS_T43166配变（建淮市区	10	400	0	0
14891	淮安区	T36151配变（建淮孙赵王庄）	10	200	0	0
14892	淮安区	胯下南街公变	10	315	252	252
14893	淮安区	T6633配变（建淮渠南西刘）	10	400	130	130
14894	淮安区	111315配变（流均渡假村3#）	10	100	80	80
14895	淮安区	PMS_四中公变	10	400	320	320
14896	淮安区	PMS_文通巷北公变	10	400	320	320
14897	淮安区	PMS_文通巷南公变	10	400	320	320
14898	淮安区	PMS_邮局宿舍公变	10	400	320	320
14899	淮安区	11347配变（席桥信用社）	10	400	320	320
14900	淮安区	C23289配变（五里立新）	10	100	80	80
14901	淮安区	11799配变（席桥丁朱三组）	10	200	0	0
14902	淮安区	PMS_117107配变（席桥丁朱一	10	400	0	0
14903	淮安区	T6616配变（建淮候靖杨东）	10	400	26	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14904	淮安区	C2145配变（建淮唐桥西王）	10	200	87	87
14905	淮安区	11210配变（博里鲍庄一组）	10	200	126	126
14906	淮安区	PMS_117136配变（席桥朱黄十	10	400	0	0
14907	淮安区	117125配变（席桥朱黄村小）	10	400	0	0
14908	淮安区	PMS_T43170配变（建淮乡直中）	10	400	0	0
14909	淮安区	PMS_T43172配变（建淮鱼场场	10	400	0	0
14910	淮安区	PMS_T43175配变（建淮赵庄）	10	400	0	0
14911	淮安区	Z1514配变（溪河李庄中）	10	400	219	219
14912	淮安区	Z1513配变（溪河政府大楼）	10	400	201	201
14913	淮安区	Z1515配变（溪河邮电路）	10	400	271	271
14914	淮安区	PMS_T1053配变（钦工供电所	10	400	0	0
14915	淮安区	PMS_Q5164配变（钦工韩庄三	10	400	292	292
14916	淮安区	S52171配变沙滩村（三堡沙滩十	10	200	0	0
14917	淮安区	T54170配变鲁圩村（三堡鲁圩八	10	400	320	320
14918	淮安区	D73177配变（马甸刘东）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14919	淮安区	Q81107配变（南闸泾河大队）	10	400	130	130
14920	淮安区	117150配变（南闸镇区桥南）	10	400	320	320
14921	淮安区	Q8059配变（南闸戴湾花前）	10	200	0	0
14922	淮安区	PMS_苏嘴光伏发电	10	630	0	0
14923	淮安区	D73174配变（马甸靖兴）	10	200	0	0
14924	淮安区	112164配变（马甸靖老）	10	100	0	0
14925	淮安区	Y95186配变（平桥王兴胡庄）	10	200	160	160
14926	淮安区	PMS_11299配变（仇桥南涧集）	10	400	293	293
14927	淮安区	PMS_11295配变（仇桥徐黄东）	10	200	68	68
14928	淮安区	112201配变（仇桥杜庄六组）	10	400	250	250
14929	淮安区	PMS_116123配变（南闸南闸村）	10	400	320	320
14930	淮安区	PMS_Q8076配变（南闸太东南）	10	400	0	0
14931	淮安区	PMS_Q81154配变（南闸兴庄兴）	10	400	269	269
14932	淮安区	PMS_淮城御景城3期1#干变	10	1000	800	800
14933	淮安区	PMS_淮城御景城3期2#干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14934	淮安区	PMS_淮城御景城3期3#干变	10	1000	800	800
14935	淮安区	淮城御景城3期4#干变	10	1000	800	800
14936	淮安区	Q81117配变（南闸兴庄前王）	10	200	78	78
14937	淮安区	111408配变（车桥夏庄王庄）	10	100	50	50
14938	淮安区	Q92153配变（林集谢庄一组）	10	200	0	0
14939	淮安区	T43174配变（建淮赵南）	10	315	0	0
14940	淮安区	公园村前进组	10	400	241	241
14941	淮安区	PMS_113335配变（仇桥粮管所）	10	400	320	320
14942	淮安区	D86186配变（上河高北魏庄）	10	400	0	0
14943	淮安区	PMS_117187配变（上河水利站西）	10	400	247	247
14944	淮安区	S71250配变周湾村（三堡周湾二	10	200	0	0
14945	淮安区	PMS_居民点东公变	10	400	320	320
14946	淮安区	PMS_117155配变（上河大拥卞西）	10	200	160	160
14947	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新	10	800	640	640
14948	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14949	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新	10	800	640	640
14950	淮安区	PMS_城东10KV园区南112线华祥新	10	800	640	640
14951	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所5#变	10	800	640	640
14952	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所6#变	10	800	640	640
14953	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所7#变	10	800	640	640
14954	淮安区	PMS_华祥新绿洲配电所8#变	10	800	640	640
14955	淮安区	115115配变（顺河双井九组）	10	200	0	0
14956	淮安区	T21241配变（苏嘴北季七组东）	10	400	0	0
14957	淮安区	112242配变（复兴马南小学）	10	100	0	0
14958	淮安区	PMS_117242配变（苏嘴一心十五	10	400	0	0
14959	淮安区	116243配变（苏嘴育才变）	10	400	0	0
14960	淮安区	PMS_111105配变（林集村部）	10	200	160	160
14961	淮安区	Q92177配变（林集谢庄村南）	10	400	0	0
14962	淮安区	PMS_11169配变（林集草张北）	10	315	252	252
14963	淮安区	PMS_115180配变（林集平河四	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14964	淮安区	PMS_115182配变（林集平河五	10	200	18	18
14965	淮安区	115128配变（林集运河堆）	10	200	160	160
14966	淮安区	112181配变（林集丁码新河）	10	100	0	0
14967	淮安区	PMS_建淮城南一号3号配电变压器	10	630	0	0
14968	淮安区	PMS_建淮城南一号4号配电变压器	10	630	0	0
14969	淮安区	112256配变（仇桥杜庄十一组）	10	100	80	80
14970	淮安区	S43178配变（林集刘圩东南）	10	400	0	0
14971	淮安区	Q42218配变（季桥十组）	10	400	310	310
14972	淮安区	S43176配变（林集王码小区南）	10	200	0	0
14973	淮安区	PMS_Q50259配变（宋集李码八	10	400	164	164
14974	淮安区	T6657配变（建淮张兴朱庄）	10	200	95	95
14975	淮安区	C2130配变（建淮渠南马庄）	10	160	128	128
14976	淮安区	PMS_C2144配变（建淮唐桥唐	10	400	299	299
14977	淮安区	T6649配变（建淮张兴李南）	10	400	320	320
14978	淮安区	T6655配变（建淮张兴西陈）	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14979	淮安区	PMS_112179配变（林集跃进双	10	400	297	297
14980	淮安区	112110配变（林集双沟中）	10	200	142	142
14981	淮安区	114134配变（流均中桥二中）	10	100	80	80
14982	淮安区	119248配变（流均头桥十组）	10	100	54	54
14983	淮安区	PMS_S81219配变（季桥长流七	10	400	0	0
14984	淮安区	PMS_淮城瑞康花园1#变压器	10	800	640	640
14985	淮安区	PMS_淮城瑞康花园2#变压器	10	800	640	640
14986	淮安区	PMS_淮城瑞康花园3#变压器	10	800	640	640
14987	淮安区	PMS_淮城瑞康花园4#变压器	10	800	640	640
14988	淮安区	PMS_112411配变（车桥光华老	10	200	146	146
14989	淮安区	116410配变（吕舍二组南）	10	400	320	320
14990	淮安区	PMS_115412配变（车桥吕舍八组	10	400	201	201
14991	淮安区	PMS_115413配变（车桥肖舍长	10	400	198	198
14992	淮安区	PMS_115414配变（车桥中圩村	10	100	44	44
14993	淮安区	118416配变（车桥范六范六）	10	200	2	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14994	淮安区	117415配变（车桥润河北）	10	400	320	320
14995	淮安区	PMS_Q52203配变（茭陵茭陵镇	10	400	320	320
14996	淮安区	S52162配变花元村（三堡花元六	10	400	0	0
14997	淮安区	丽正花苑变电所6#	10	1000	800	800
14998	淮安区	11246配变（复兴大市场(单)东)	10	400	0	0
14999	淮安区	11228配变（复兴陈仲中）	10	400	0	0
15000	淮安区	S22151(复兴任桥南)	10	400	0	0
15001	淮安区	S2248配变（复兴小黄朱舍）	10	315	0	0
15002	淮安区	PMS_11332配变（复兴镇区剧场）	10	400	0	0
15003	淮安区	11324配变（复兴中心小学）	10	400	0	0
15004	淮安区	PMS_113125配变（复兴新竹化工	10	400	0	0
15005	淮安区	明清步行街4#箱变001	10	630	504	504
15006	淮安区	PMS_112148配变（顺河官路六	10	400	0	0
15007	淮安区	PMS_Y94240配变（平桥三湾西	10	400	192	192
15008	淮安区	蓝惠首府3#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15009	淮安区	PMS_蓝惠首府4# 变压器	10	800	640	640
15010	淮安区	PMS_蓝惠首府5# 变压器	10	800	640	640
15011	淮安区	PMS_蓝惠首府6# 变压器	10	800	640	640
15012	淮安区	PMS_蓝惠首府7# 变压器	10	800	640	640
15013	淮安区	PMS_蓝惠首府8# 变压器	10	800	640	640
15014	淮安区	11141配变（博里 滨南桥头北）	10	400	320	320
15015	淮安区	114144配变（钦 工五里一组）	10	100	0	0
15016	淮安区	11459配变（钦工 五里七组）	10	200	0	0
15017	淮安区	PMS_T1068配变 （钦工西支一	10	400	0	0
15018	淮安区	T3192配变（建淮 邱家靖庄）	10	400	0	0
15019	淮安区	T3183配变（建淮 建新黄庄）	10	400	0	0
15020	淮安区	T36146配变（建 淮孙赵高庄）	10	400	0	0
15021	淮安区	T36157配变（建 淮许王马庄）	10	200	0	0
15022	淮安区	111409配变（车 桥张彭14组）	10	400	251	251
15023	淮安区	S85248配变（苏 嘴沙吉五组南）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15024	淮安区	PMS_Q41234配变（文卫北路）	10	400	320	320
15025	淮安区	112141配变（顺河工业园区东）	10	400	0	0
15026	淮安区	PMS_小鱼市口西	10	400	320	320
15027	淮安区	Z12162配变(溪河戴西吉舍)	10	200	55	55
15028	淮安区	Z12152配变(溪河戴西二组)	10	100	0	0
15029	淮安区	Z0435配变（溪河松里南）	10	400	320	320
15030	淮安区	11399配变（溪河公里北）	10	400	151	151
15031	淮安区	Z05116配变(溪河唐庄西)	10	400	296	296
15032	淮安区	Z05133配变(溪河孙管南)	10	400	233	233
15033	淮安区	Z1512配变（溪河协和园）	10	400	244	244
15034	淮安区	PMS_113025配变（泾口殷侯北）	10	400	117	117
15035	淮安区	121211配变（泾口蛇峰二组东）	10	200	110	110
15036	淮安区	114213配变(泾口菜场)	10	400	320	320
15037	淮安区	PMS_Y7620配变（施河夹板六）	10	400	241	241
15038	淮安区	PMS_Y7624配变（施河施庄二）	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15039	淮安区	Y7628配变（施河陆河一组）	10	200	160	160
15040	淮安区	PMS_Y84149配变（施河淮河路）	10	400	320	320
15041	淮安区	Y7615配变（施河岔南养殖厂）	10	100	80	80
15042	淮安区	PMS_Y6153配变（施河崔河一	10	400	301	301
15043	淮安区	T54248配变沙口村（三堡沙口五	10	400	253	253
15044	淮安区	PMS_淮城华谊星河2#变电所01#干	10	1000	800	800
15045	淮安区	Y81177配变（施河红庄农科组配	10	100	80	80
15046	淮安区	11466配变（钦工西支六组）	10	400	0	0
15047	淮安区	PMS_育才路南公变	10	400	320	320
15048	淮安区	113257配变（仇桥农民街南南）	10	315	246	246
15049	淮安区	Y84145配变（施河德福农大）	10	400	320	320
15050	淮安区	PMS_Y6181配变（施河七河东）	10	400	303	303
15051	淮安区	PMS_Y6177配变（施河七河村	10	400	287	287
15052	淮安区	T5473配变鲁圩村（三堡鲁圩北）	10	400	320	320
15053	淮安区	PMS_113172配变（林集山河西	10	100	28	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15054	淮安区	T42107配变沙口村（三堡沙口	10	400	0	0
15055	淮安区	T4255配变沙庄村（三堡沙庄东）	10	400	0	0
15056	淮安区	T4269配变瓦庄村（三堡瓦庄西）	10	400	0	0
15057	淮安区	11390配变（三堡严庄中）	10	400	0	0
15058	淮安区	T54108配变沙口村（三堡沙口	10	400	300	300
15059	淮安区	Z12168配变(溪河朱周东)	10	400	300	300
15060	淮安区	Z1509配变（溪河陈刘北）	10	400	320	320
15061	淮安区	11172配变（流均南河坝东）	10	200	160	160
15062	淮安区	Z12160配变(溪河戴西大东)	10	400	232	232
15063	淮安区	Z0453配变（溪河唐庄南）	10	400	212	212
15064	淮安区	Z05135配变(溪河唐庄北)	10	400	208	208
15065	淮安区	PMS_115247配变（仇桥立新）	10	400	320	320
15066	淮安区	Z12150配变(溪河戴西大西)	10	400	141	141
15067	淮安区	Z0368配变（溪河林舍十一组）	10	200	50	50
15068	淮安区	113109配变（溪河公里新庄）	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15069	淮安区	PMS_114209配变 （钦工唐颜一	10	400	0	0
15070	淮安区	113226配变(泾口 刘六四组北)	10	100	80	80
15071	淮安区	淮城亿源国际1# 变压器	10	800	640	640
15072	淮安区	淮城亿源国际2# 变压器	10	800	640	640
15073	淮安区	PMS_淮城亿源国 际3#变压器	10	800	640	640
15074	淮安区	PMS_淮城亿源国 际4#变压器	10	800	640	640
15075	淮安区	PMS_淮城亿源国 际5#变压器	10	800	640	640
15076	淮安区	PMS_114210配变 （钦工支夏五	10	400	0	0
15077	淮安区	PMS_Q51117配变 （钦工镇北）	10	400	320	320
15078	淮安区	PMS_Q51109配变 （钦工九组）	10	400	320	320
15079	淮安区	PMS_Y9694配变 （施河瓦屋朱	10	200	160	160
15080	淮安区	Y81139配变（施 河郭庄前五组）	10	400	320	320
15081	淮安区	PMS_Y75240配变 （施河明珠大	10	400	301	301
15082	淮安区	C12250配变(蒋庄 唐庄)	10	400	320	320
15083	淮安区	C07245配变（小 闸五组配变）	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15084	淮安区	119182配变（流均严百新街）	10	400	236	236
15085	淮安区	Z12140配变（溪河大车七组）	10	400	294	294
15086	淮安区	Z12170配变（溪河朱周西）	10	400	69	69
15087	淮安区	Z0383配变（溪河杨桥中）	10	200	129	129
15088	淮安区	111242配变（流均建城南）	10	400	320	320
15089	淮安区	118122配变（流均都南西）	10	400	320	320
15090	淮安区	PMS_111141配变（流均工业园）	10	400	320	320
15091	淮安区	118112配变（流均沿河东）	10	400	261	261
15092	淮安区	119161配变（流均润口河口2#）	10	200	112	112
15093	淮安区	113231配变（流均赵铺一组）	10	160	67	67
15094	淮安区	S19232配变（条龙八组）	10	200	160	160
15095	淮安区	S19233配变（中心十七组）	10	200	34	34
15096	淮安区	S19156配变（条龙中）	10	400	320	320
15097	淮安区	PMS_淮城亿源国际6#变压器	10	800	640	640
15098	淮安区	PMS_Q51137配变（钦工二组）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15099	淮安区	PMS_11345配变（席桥粮站）	10	400	232	232
15100	淮安区	116244配变（苏嘴小堆二组北）	10	200	0	0
15101	淮安区	116245配变（苏嘴马逻村南）	10	200	0	0
15102	淮安区	116246配变（苏嘴马逻村西）	10	400	0	0
15103	淮安区	116247配变（苏嘴大单杨庄）	10	100	0	0
15104	淮安区	117119配变（南闸姚庄二队）	10	400	244	244
15105	淮安区	11202配变（席桥政府）	10	200	160	160
15106	淮安区	11361配变（席桥黄桥桥口）	10	200	160	160
15107	淮安区	Q50121配变（宋集谷圩九组）	10	400	217	217
15108	淮安区	PMS_Q5086配变（宋集谷圩村）	10	400	180	180
15109	淮安区	S9453配变（顺河徐荡六组南）	10	400	0	0
15110	淮安区	PMS_116147配变（平桥东风王庄）	10	200	53	53
15111	淮安区	Y96116配变（施河鲁赵闸河）	10	100	80	80
15112	淮安区	Q50126配变（宋集谷圩老堆）	10	100	80	80
15113	淮安区	S9425配变（顺河时廖南）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15114	淮安区	11692配变（平桥沈庄韩庄）	10	100	80	80
15115	淮安区	S9422配变（顺河时廖北）	10	200	0	0
15116	淮安区	11895配变(纬二路西)	10	400	320	320
15117	淮安区	S9314配变（顺河艾口村）	10	400	0	0
15118	淮安区	Q50114配变（宋集谷圩村南）	10	400	50	50
15119	淮安区	T3198配变（建淮邱家响东）	10	200	0	0
15120	淮安区	116101配变（平桥东风王庄）	10	200	64	64
15121	淮安区	PMS_11894配变（纬二路东）	10	400	320	320
15122	淮安区	PMS_114137配变（平桥十洞罗	10	200	160	160
15123	淮安区	11899配变(创业园中)	10	400	320	320
15124	淮安区	T3168配变（建淮八关马中）	10	200	0	0
15125	淮安区	Y73099配变（泾口花巷七组）	10	160	68	68
15126	淮安区	PMS_Y96118配变（施河鲁赵九	10	400	278	278
15127	淮安区	114134配变（平桥十洞新建）	10	200	160	160
15128	淮安区	T3167配变（建淮八关金庄）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15129	淮安区	118100配变（创业园东）	10	400	295	295
15130	淮安区	PMS_翔宇小区10#单变	10	100	80	80
15131	淮安区	116152配变（苏嘴曹庄七组）	10	400	0	0
15132	淮安区	PMS_12164配变（淮城螺蛳小	10	400	320	320
15133	淮安区	Z05132配变（溪河马北后李）	10	400	204	204
15134	淮安区	PMS_桥南组公变	10	315	223	223
15135	淮安区	PMS_Q4265配变（季桥孔陈西）	10	400	283	283
15136	淮安区	11272配变（季桥长流西）	10	200	160	160
15137	淮安区	S8173配变（季桥长流南）	10	200	0	0
15138	淮安区	S8176配变（季桥后荡）	10	200	0	0
15139	淮安区	PMS_11391配变（三刘西）	10	400	226	226
15140	淮安区	Q4197配变（镇区西）	10	315	252	252
15141	淮安区	Q4198配变（中心村）	10	400	320	320
15142	淮安区	Q41110配变（季桥供电所）	10	100	80	80
15143	淮安区	Q4195配变（镇北1）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15144	淮安区	Q4194配变（镇区东）	10	400	294	294
15145	淮安区	PMS_Q4190配变（三刘东）	10	400	105	105
15146	淮安区	PMS_Q41103配变（宏图村部）	10	200	160	160
15147	淮安区	Q41102配变（宏图西）	10	400	301	301
15148	淮安区	S91106配变（季桥小岗北）	10	200	0	0
15149	淮安区	Q41107配变（赵墩）	10	400	183	183
15150	淮安区	PMS_翔宇小区8#单变	10	160	128	128
15151	淮安区	PMS_新世纪广场公变	10	630	504	504
15152	淮安区	116147配变（南闸太兴河南小	10	400	47	47
15153	淮安区	116164配变（平桥东风陈庄）	10	100	80	80
15154	淮安区	11964配变（季桥车路西）	10	400	88	88
15155	淮安区	11640配变（张巷一组南）	10	400	303	303
15156	淮安区	PMS_U0225配变（张巷十四组）	10	400	203	203
15157	淮安区	PMS_Q4353配变（刘伶一组）	10	400	259	259
15158	淮安区	PMS_Q4351配变（刘伶三组）	10	400	167	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15159	淮安区	PMS_U0471配变 (炮刘七组)	10	200	51	51
15160	淮阴区	PMS_12331配变 (刘老庄双庄安	10	800	0	0
15161	淮阴区	PMS_12332配变 (刘老庄双庄安	10	800	0	0
15162	淮阴区	观玺名筑1-1#配 电室6#变压器	10	630	504	504
15163	淮阴区	PMS_L5332配变 (韩圩34变)	10	200	113	113
15164	淮阴区	PMS_18804配变 (营北左庄村07#	10	400	302	302
15165	淮阴区	PMS_12317配变 (刘老庄刘皮23	10	400	0	0
15166	淮阴区	PMS_张集村40变	10	400	0	0
15167	淮阴区	PMS_11509配变 (长庄10变)	10	400	0	0
15168	淮阴区	PMS_富豪花园三 期2#箱变1#主变	10	400	320	320
15169	淮阴区	PMS_富豪花园三 期3#箱变1#主变	10	400	320	320
15170	淮阴区	PMS_富豪花园三 期4#箱变1#主变	10	400	320	320
15171	淮阴区	PMS_富豪花园三 期4#箱变2#主变	10	400	320	320
15172	淮阴区	PMS_富豪花园三 期3#箱变2#主变	10	400	320	320
15173	淮阴区	PMS_富豪花园三 期2#箱变2#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15174	淮阴区	F1603配变（王营长安30变）	10	400	309	309
15175	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室2#变	10	800	640	640
15176	淮阴区	L8629配变（沈圩18变）	10	200	0	0
15177	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站1#变	10	1000	800	800
15178	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站2#变	10	1000	800	800
15179	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站3#变	10	1000	800	800
15180	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站4#变压器	10	800	640	640
15181	淮阴区	PMS_L5060配变（杨庙13变）	10	400	239	239
15182	淮阴区	徐梅南苑12变	10	800	640	640
15183	淮阴区	桃园14变	10	200	160	160
15184	淮阴区	PMS_12329配变（刘老庄双庄安	10	800	0	0
15185	淮阴区	L4220配变（韩圩15变）	10	200	39	39
15186	淮阴区	L4339配变（汪庄06变）1	10	100	0	0
15187	淮阴区	L5052配变（杨庙05变）	10	100	0	0
15188	淮阴区	PMS_L1321配变（西站10变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15189	淮阴区	PMS_蓝天学府开关站4#变	10	1000	800	800
15190	淮阴区	Y2204配变（王营长安21变）	10	200	160	160
15191	淮阴区	PMS_国华御锦园7#箱变1#主变	10	500	400	400
15192	淮阴区	国华御锦园7#箱变2#主变	10	315	252	252
15193	淮阴区	国华御锦园1#箱变2#主变	10	315	252	252
15194	淮阴区	PMS_国华御锦园2#箱变2#主变	10	315	252	252
15195	淮阴区	国华御锦园3#箱变2#主变	10	315	252	252
15196	淮阴区	国华御锦园4#箱变2#主变	10	315	252	252
15197	淮阴区	PMS_国华御锦园5#箱变1#主变	10	315	252	252
15198	淮阴区	PMS_国华御锦园5#箱变2#主变	10	315	252	252
15199	淮阴区	PMS_国华御锦园6#箱变2#主变	10	315	252	252
15200	淮阴区	国华御锦园9#箱变2#主变	10	315	252	252
15201	淮阴区	PMS_樱花小区四期1#箱变1#主变	10	315	252	252
15202	淮阴区	PMS_樱花小区四期1#箱变2#主变	10	315	252	252
15203	淮阴区	PMS_樱花小区四期2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15204	淮阴区	PMS_樱花小区四期3#箱变1#主变	10	315	252	252
15205	淮阴区	PMS_樱花小区四期3#箱变2#主变	10	315	252	252
15206	淮阴区	PMS_樱花小区四期4#箱变1#主变	10	315	252	252
15207	淮阴区	PMS_樱花小区四期4#箱变2#主变	10	315	252	252
15208	淮阴区	PMS_樱花小区四期5#箱变1#主变	10	500	400	400
15209	淮阴区	PMS_樱花小区四期6#箱变1#主变	10	315	252	252
15210	淮阴区	PMS_樱花小区四期6#箱变2#主变	10	315	252	252
15211	淮阴区	PMS_樱花小区四期7#箱变主变	10	500	400	400
15212	淮阴区	16120配变(农庄12变)	10	200	119	119
15213	淮阴区	PMS_18111配变（营北村05#丝织	10	400	312	312
15214	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#6	10	800	640	640
15215	淮阴区	PMS_14412配变（西金圩07变）	10	400	0	0
15216	淮阴区	16650配变(七一32变)	10	200	160	160
15217	淮阴区	国华御锦园8#箱变2#主变	10	315	252	252
15218	淮阴区	PMS_国华御锦园8#箱变1#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15219	淮阴区	M2112配变（三树51变）	10	400	0	0
15220	淮阴区	B2110铁路办南公变	10	400	238	238
15221	淮阴区	PMS_13919营西西坝派出所南公变	10	200	160	160
15222	淮阴区	11446配变（淮北13变）	10	400	0	0
15223	淮阴区	PMS_L5027配变（孙庵03变）	10	200	5	5
15224	淮阴区	L5028配变（孙庵04变）	10	200	29	29
15225	淮阴区	PMS_14451配变（二堡09变）	10	100	0	0
15226	淮阴区	C9128配变（徐溜30变）	10	400	0	0
15227	淮阴区	PMS_12330配变（刘老庄双庄安	10	800	0	0
15228	淮阴区	B0305蓝天学府南公变1#主变	10	630	474	474
15229	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站1#变压器	10	1000	800	800
15230	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站3#变压器	10	1000	800	800
15231	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站4#变压器	10	1000	800	800
15232	淮阴区	PMS_光辉城1号开关站2#变压器	10	1000	800	800
15233	淮阴区	PMS_B6805（赵集19变）	10	400	211	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15234	淮阴区	双淮A9005配变（双坝4组02变）	10	200	150	150
15235	淮阴区	双淮A9001配变（双坝6组04变）	10	200	99	99
15236	淮阴区	双淮A9002配变（双坝5组07变）	10	400	295	295
15237	淮阴区	14232配变（三岔02变）	10	100	0	0
15238	淮阴区	14218配变（梨园01变）	10	400	0	0
15239	淮阴区	14219配变（梨园02变）	10	200	0	0
15240	淮阴区	PMS_14116配变（三树28变）	10	400	0	0
15241	淮阴区	13307配变（新园04变（新）	10	200	21	21
15242	淮阴区	13418配变（三和20变（05分）	10	400	9	9
15243	淮阴区	高堰15301配变（陈集-21变）	10	100	80	80
15244	淮阴区	13470配变（三和05变）	10	400	47	47
15245	淮阴区	19617配变（大兴03变）	10	200	0	0
15246	淮阴区	M6202配变（鑫园26变）	10	200	0	0
15247	淮阴区	15227配变（桃园01变）	10	100	80	80
15248	淮阴区	PMS_11542配变（鑫园18变）	10	400	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15249	淮阴区	13519(包圩09变)	10	200	160	160
15250	淮阴区	13348配变（王营越河08变）	10	200	160	160
15251	淮阴区	15229配变（桃园07变）	10	100	45	45
15252	淮阴区	13352配变（王营越河18变）	10	200	160	160
15253	淮阴区	13560(兴和14变)	10	200	64	64
15254	淮阴区	PMS_11544配变（鑫园22台片）	10	400	320	320
15255	淮阴区	11549配变（鑫园27台片）	10	400	185	185
15256	淮阴区	13353配变（王营越河19变）	10	400	301	301
15257	淮阴区	13514(吴集01变)	10	400	41	41
15258	淮阴区	11133配变(徐梅01变)	10	400	92	92
15259	淮阴区	PMS_11144配变（徐梅13变）	10	200	112	112
15260	淮阴区	13265配变（闸西06变）	10	200	160	160
15261	淮阴区	13335配变（王营盐闸06变）	10	200	160	160
15262	淮阴区	PMS_11225配变（顾庄05变）	10	400	237	237
15263	淮阴区	PMS_11201配变（大福008变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15264	淮阴区	L2616配变（王营林蚕04变）	10	100	80	80
15265	淮阴区	PMS_11226配变（顾庄08变）	10	400	187	187
15266	淮阴区	PMS_L5216配变（渔西01变）	10	100	46	46
15267	淮阴区	PMS_11212配变（大福11变）	10	400	258	258
15268	淮阴区	14226配变（梨园09变）	10	100	0	0
15269	淮阴区	14209配变（周集10变）	10	400	0	0
15270	淮阴区	双淮A9008配变（管庄7组06变）	10	200	160	160
15271	淮阴区	13003配变（王营沈渡06变）	10	200	46	46
15272	淮阴区	M4407配变（刘老庄同心10变）	10	100	0	0
15273	淮阴区	12403配变（刘皮17台片）	10	400	0	0
15274	淮阴区	PMS_L3104配变（王营陈庄）	10	200	160	160
15275	淮阴区	11443配变（淮北09变）	10	200	0	0
15276	淮阴区	PMS_L1103配变（丁集03台片）	10	400	142	142
15277	淮阴区	F3501配变（营北三朱村01#三朱十	10	200	92	92
15278	淮阴区	14220配变（梨园03变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15279	淮阴区	PMS_B8043配变 （兴旺村02变）	10	400	156	156
15280	淮阴区	13501(吴集04变)	10	400	163	163
15281	淮阴区	PMS_11406配变 （创业04变）	10	400	0	0
15282	淮阴区	Y2501配变（王营 营西04变）	10	100	80	80
15283	淮阴区	18808配变（营北 三朱村02#三朱十	10	400	300	300
15284	淮阴区	11236配变（新河 11台片）	10	100	55	55
15285	淮阴区	洪涯村10变	10	400	237	237
15286	淮阴区	M2142配变（新星 12变）	10	100	0	0
15287	淮阴区	11237配变（新河 12台片）	10	400	60	60
15288	淮阴区	Y2203配变（王营 长安05变）	10	400	320	320
15289	淮阴区	PMS_L3116配变 （王营崔庄	10	200	160	160
15290	淮阴区	PMS_L3115配变 （王营崔庄	10	200	160	160
15291	淮阴区	Y2506配变（王营 长安07变）	10	400	320	320
15292	淮阴区	梅畅15406配变 （蚕桑06变）	10	400	179	179
15293	淮阴区	梅畅15407配变 （蚕桑07变）	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15294	淮阴区	13308配变（新园14变）	10	400	109	109
15295	淮阴区	梅畅15468配变（寿塘01变）	10	400	209	209
15296	淮阴区	梅畅15473配变（寿塘06变）	10	250	116	116
15297	淮阴区	梅畅15402配变（蚕桑02变）	10	100	55	55
15298	淮阴区	梅畅15408配变（蚕桑08变）	10	200	74	74
15299	淮阴区	梅畅15458配变（乔庄09）	10	100	49	49
15300	淮阴区	PMS_梅畅15456配变（乔庄04变）	10	200	160	160
15301	淮阴区	高成M27102配变（竹元05变）	10	400	61	61
15302	淮阴区	PMS_高堰15356配变（小桥06变）	10	400	236	236
15303	淮阴区	11507配变（长庄08号台变）	10	400	0	0
15304	淮阴区	C9425配变（新和07变）	10	400	0	0
15305	淮阴区	15248配变（码头01变）	10	400	320	320
15306	淮阴区	13234配变（王营盐闸05变）	10	200	149	149
15307	淮阴区	PMS_11233配变（朱集12组）	10	200	94	94
15308	淮阴区	PMS_18130配变（营北果林村15#	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15309	淮阴区	11214配变（三杨7、8组06变）	10	200	79	79
15310	淮阴区	PMS_18154配变（果林村09#果林	10	100	53	53
15311	淮阴区	L3324配变（两淮03变薛渡4.8组）	10	200	64	64
15312	淮阴区	11222配变（三杨5组04变）	10	400	193	193
15313	淮阴区	PMS_15401配变（营北王庄村05#	10	100	80	80
15314	淮阴区	PMS_11226配变（朱集9组12变	10	400	320	320
15315	淮阴区	F1205配变（王营崔庄09变）	10	200	160	160
15316	淮阴区	PMS_L1011配变（泮谈03变）	10	400	293	293
15317	淮阴区	13202配变（王营淮闸02变）	10	200	115	115
15318	淮阴区	X1313配变（沙荡7组04变）	10	200	160	160
15319	淮阴区	13223配变（王营淮闸06变）	10	200	15	15
15320	淮阴区	L3129配变（王营元东01变）	10	200	110	110
15321	淮阴区	14326配变（湖心002变）	10	200	0	0
15322	淮阴区	B7316配变（红星06变）	10	400	54	54
15323	淮阴区	PMS_高堰15370配变（张周02变）	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15324	淮阴区	M2915配变（头堡01）	10	400	30	30
15325	淮阴区	PMS_M2906配变（头堡07变）	10	200	121	121
15326	淮阴区	PMS_高堰15304配变（陈集高福07	10	200	160	160
15327	淮阴区	高堰15303配变（陈集高福	10	200	160	160
15328	淮阴区	PMS_高堰15342配变（乔庄05变）	10	400	285	285
15329	淮阴区	PMS_高堰15344配变（乔庄08变）	10	200	139	139
15330	淮阴区	13620配变（王营长安14变）	10	400	297	297
15331	淮阴区	M1812配变（惠民01变）	10	100	28	28
15332	淮阴区	11459配变（吴江16变）	10	400	0	0
15333	淮阴区	11635配变(宋集17变)	10	200	0	0
15334	淮阴区	PMS_11237配变（朱集1组07变）	10	200	160	160
15335	淮阴区	14327配变（湖心03变）	10	200	0	0
15336	淮阴区	14243配变（三坝11变）	10	100	0	0
15337	淮阴区	14244配变（三坝12变）	10	100	0	0
15338	淮阴区	PMS_15604配变（太平05变）	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15339	淮阴区	11616配变(朱庄08变)	10	200	0	0
15340	淮阴区	11528配变（袁北村04变）	10	200	0	0
15341	淮阴区	C9129配变（徐溜35变）	10	200	0	0
15342	淮阴区	14560配变（渠北09变）	10	400	291	291
15343	淮阴区	C9106配变（创业12变）	10	400	0	0
15344	淮阴区	L8606配变(沈圩13配变)	10	200	0	0
15345	淮阴区	PMS_145101配变（周集11变）	10	400	0	0
15346	淮阴区	14210配变（周集12变）	10	100	0	0
15347	淮阴区	L8620配变(同丰14变)	10	400	0	0
15348	淮阴区	15637配变（大沟02变）	10	400	197	197
15349	淮阴区	PMS_14111配变（三树17变）	10	400	0	0
15350	淮阴区	11612配变(朱庄02变)	10	400	0	0
15351	淮阴区	B5020配变(沿湖村09变)	10	200	50	50
15352	淮阴区	PMS_11350配变（张庄05变）	10	400	0	0
15353	淮阴区	L5513配变（张桥13变）	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15354	淮阴区	PMS_11617配变 (朱庄09变)	10	400	0	0
15355	淮阴区	PMS_11306配变 (新和12变)	10	400	0	0
15356	淮阴区	11424配变（干庄 村08变）	10	200	111	111
15357	淮阴区	PMS_15638配变 (大沟04变)	10	400	131	131
15358	淮阴区	L8526配变(洪北 19变)	10	400	0	0
15359	淮阴区	PMS_B5026配变 (沿湖村10变)	10	400	320	320
15360	淮阴区	L8611配变(同丰 05变)	10	200	0	0
15361	淮阴区	B5031配变（沿湖 村11变）	10	400	121	121
15362	淮阴区	C9204配变(新和 11变)	10	200	0	0
15363	淮阴区	M4113配变（红星 12变）	10	400	0	0
15364	淮阴区	14584配变（三树 18变）	10	400	0	0
15365	淮阴区	PMS_11211配变 (三杨6组11变)	10	400	262	262
15366	淮阴区	11422配变（桂塘 村09变）	10	100	80	80
15367	淮阴区	PMS_14585配变 (三树19变)	10	400	0	0
15368	淮阴区	B5028配变（沿湖 村12变）	10	400	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15369	淮阴区	13531(包圩07变)	10	100	56	56
15370	淮阴区	15621配变（旧县05变）	10	200	160	160
15371	淮阴区	M2106配变（三树20变）	10	400	0	0
15372	淮阴区	M4424配变（同心09台片）	10	200	0	0
15373	淮阴区	M2206配变(凌桥02变)	10	400	0	0
15374	淮阴区	PMS_19220配变（联旺11台片）	10	400	0	0
15375	淮阴区	11541配变（肖荡09变）	10	200	0	0
15376	淮阴区	13542(后荡09变)	10	200	80	80
15377	淮阴区	C9314配变(新圆03变)	10	400	0	0
15378	淮阴区	15240配变（码头03变）	10	200	80	80
15379	淮阴区	11552配变(沿河06变9组)	10	400	0	0
15380	淮阴区	PMS_19219配变（联旺10变）	10	200	60	60
15381	淮阴区	PMS_15212配变（民族03变）	10	400	16	16
15382	淮阴区	13530(包圩08变01分)	10	200	121	121
15383	淮阴区	11508配变（两淮13变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15384	淮阴区	PMS_11515配变 （袁集村03变）	10	400	220	220
15385	淮阴区	L3314配变（练湖 10变）	10	200	109	109
15386	淮阴区	13543(后荡08变)	10	200	101	101
15387	淮阴区	PMS_13323配变 （新园15变）	10	200	0	0
15388	淮阴区	13326配变（新园 16变）	10	400	0	0
15389	淮阴区	13301配变（吴集 12变（04分）	10	200	0	0
15390	淮阴区	13503(吴集13变 04分)	10	200	133	133
15391	淮阴区	13504(吴集24变)	10	200	10	10
15392	淮阴区	13506(吴集14变 03分)	10	400	270	270
15393	淮阴区	13341黎明12变 （04分）	10	400	0	0
15394	淮阴区	L8401配变（振兴 12变）	10	400	0	0
15395	淮阴区	PMS_13343配变 （黎明13变（04	10	100	0	0
15396	淮阴区	PMS_11641配变 （宋集27变）	10	400	0	0
15397	淮阴区	PMS_16301配变 （营北杨井村01#	10	400	320	320
15398	淮阴区	L8122配变(古西 村19变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15399	淮阴区	B2111淮阴供电服务中心美变1#主	10	630	484	484
15400	淮阴区	PMS_18135配变（营北果林工区	10	400	320	320
15401	淮阴区	13203配变（王营淮闸16变）	10	315	140	140
15402	淮阴区	PMS_12325配变（南营13变）	10	400	0	0
15403	淮阴区	PMS_11545配变（肖荡14变6组）	10	400	0	0
15404	淮阴区	PMS_高堰15336配变（淮丰14变）	10	200	136	136
15405	淮阴区	PMS_L8521配变（洪北13变）	10	400	0	0
15406	淮阴区	11520配变（袁北村11变）	10	200	117	117
15407	淮阴区	PMS_16208（高埭20变）	10	400	293	293
15408	淮阴区	PMS_M2246配变（泗河011变）	10	200	0	0
15409	淮阴区	PMS_15139配变（陈集镇北	10	200	96	96
15410	淮阴区	桃李西苑03变压器	10	800	640	640
15411	淮阴区	营东小区西公变高压间隔配电变	10	400	320	320
15412	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-2#配电室10#	10	800	640	640
15413	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15414	淮阴区	PMS_14125配变 (三树44变)	10	400	0	0
15415	淮阴区	15420配变（营北 王庄村23#谢庄六	10	315	252	252
15416	淮阴区	PMS_M1815配变 (陶闸13变)	10	400	320	320
15417	淮阴区	PMS_13017配变 (王营越河16变)	10	400	278	278
15418	淮阴区	PMS_13436配变 (三和26变)	10	200	127	127
15419	淮阴区	M17072配变（堡 工08变)	10	315	199	199
15420	淮阴区	11217配变（大福 16变)	10	315	187	187
15421	淮阴区	PMS_L8527配变 (王码01变)	10	200	0	0
15422	淮阴区	PMS_14153配变 (跃进07变)	10	400	245	245
15423	淮阴区	PMS_L5113配变 (文庵02变)	10	200	0	0
15424	淮阴区	高堰15335配变 (淮丰13变)	10	400	305	305
15425	淮阴区	L3319配变（练湖 16变桥口小学)	10	400	148	148
15426	淮阴区	PMS_如意国际花 园配电室配电变	10	1000	800	800
15427	淮阴区	PMS_如意国际花 园配电室配电变	10	1000	800	800
15428	淮阴区	PMS_如意国际花 园配电室配电变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15429	淮阴区	PMS_如意国际花园配电室配电变	10	1000	800	800
15430	淮阴区	PMS_14456配变（二堡14变）	10	200	0	0
15431	淮阴区	高成M27108配变（林圩12变）	10	200	160	160
15432	淮阴区	Y2219配变（王营长安54变）	10	400	320	320
15433	淮阴区	18204公变（回收公司）箱变	10	400	320	320
15434	淮阴区	PMS_11537配变（鑫园13台片）	10	400	249	249
15435	淮阴区	14423配变（泗河12变）	10	200	0	0
15436	淮阴区	PMS_16202（陈集孙庄村02变）	10	400	320	320
15437	淮阴区	L7509配变（横沟09变）	10	200	66	66
15438	淮阴区	L7512配变（横沟12变）	10	200	160	160
15439	淮阴区	高堰15338配变（淮丰16变）	10	400	232	232
15440	淮阴区	11733配变（金城19变）	10	200	0	0
15441	淮阴区	蒋桥社区2#箱变	10	400	320	320
15442	淮阴区	PMS_L4111配变（何庄17变）	10	200	146	146
15443	淮阴区	11216配变（大福15变）	10	315	194	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15444	淮阴区	PMS_13019配变 (王营越河23变)	10	400	320	320
15445	淮阴区	PMS_11430配变 (镇北16变)	10	400	0	0
15446	淮阴区	L8415配变（三和 28变）	10	200	0	0
15447	淮阴区	PMS_14146配变 (跃进01变)	10	400	0	0
15448	淮阴区	PMS_11621配变 (朱庄14变)	10	400	0	0
15449	淮阴区	PMS_157011配变 (吴城26变)	10	400	145	145
15450	淮阴区	PMS_M2903配变 (头堡09变)	10	200	137	137
15451	淮阴区	PMS_如意国际花园 开关站1#干变	10	1000	800	800
15452	淮阴区	如意国际花园开 关站#2干变	10	1000	800	800
15453	淮阴区	PMS_如意国际花园 开关站#3干变	10	1000	800	800
15454	淮阴区	PMS_如意国际花园 开关站#4干变	10	1000	800	800
15455	淮阴区	梅畅15487配变 (鱼塘12变)	10	200	140	140
15456	淮阴区	高成M2725配变 (高成10变)	10	200	107	107
15457	淮阴区	PMS_新城悦隼4# 配13#变	10	800	640	640
15458	淮阴区	PMS_11510配变 (五里28变)	10	400	1	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15459	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站3#变	10	800	640	640
15460	淮阴区	10KV中天X43线新渡5组05变	10	400	320	320
15461	淮阴区	12305配变（红色家园5变）	10	400	0	0
15462	淮阴区	L3336配变（王兴08变5组）	10	400	270	270
15463	淮阴区	11538配变（鑫园14变）	10	400	50	50
15464	淮阴区	L7510配变（横沟10变）	10	200	77	77
15465	淮阴区	PMS_11157配变（徐梅25变）	10	200	0	0
15466	淮阴区	淮西13变	10	400	0	0
15467	淮阴区	PMS_L5106配变（蒋口05变）	10	200	160	160
15468	淮阴区	PMS_高堰15337配变（淮丰15台	10	315	226	226
15469	淮阴区	PMS_L5059配变（杨庙12变）	10	200	148	148
15470	淮阴区	M4404配变（刘老庄双庄12变）	10	200	0	0
15471	淮阴区	M4521配变（新公村05变）	10	400	0	0
15472	淮阴区	PMS_M2234配变（西金圩13变）	10	400	0	0
15473	淮阴区	PMS_L8622配变（同丰16变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15474	淮阴区	PMS_11402配变（袁集村08变）	10	400	282	282
15475	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室16#	10	800	640	640
15476	淮阴区	157081配变（吴城14变）	10	200	95	95
15477	淮阴区	M17084配变（黄河12变）	10	100	35	35
15478	淮阴区	M16088配变（头庄13变）	10	200	38	38
15479	淮阴区	PMS_汇达簕苑1#配电室5#主变	10	800	640	640
15480	淮阴区	汇达簕苑1#配电室6#主变	10	800	640	640
15481	淮阴区	汇达簕苑1#配电室7#主变	10	800	640	640
15482	淮阴区	PMS_L8111配变（古西村03变）	10	400	0	0
15483	淮阴区	PMS_14302配变（湖心08变）	10	200	0	0
15484	淮阴区	高成M2723配变（高成08变）	10	200	138	138
15485	淮阴区	L4206配变（程圩10变）	10	200	79	79
15486	淮阴区	PMS_L8123配变（古西村20变）	10	400	0	0
15487	淮阴区	香溢荣府小区1-2#配电房12#变压	10	630	504	504
15488	淮阴区	L4553配变（香樟花园01变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15489	淮阴区	高成M27109配变（竹元11变）	10	400	320	320
15490	淮阴区	14317配变（双闸10变）	10	100	0	0
15491	淮阴区	L3326配变（两淮05变小学）	10	400	301	301
15492	淮阴区	PMS_12414配变（种猪场09变）	10	400	0	0
15493	淮阴区	14344配变（延河05变）	10	315	0	0
15494	淮阴区	PMS_11158配变（徐梅26变）	10	200	136	136
15495	淮阴区	吴江社区04变	10	400	0	0
15496	淮阴区	141103配变（三树54变）	10	630	504	504
15497	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房01变	10	1000	800	800
15498	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房02变	10	1000	800	800
15499	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房03变	10	1000	800	800
15500	淮阴区	PMS_泰和家园2号配电房04变	10	1000	800	800
15501	淮阴区	13551(后荡12变)	10	400	252	252
15502	淮阴区	PMS_16212（高埧24变）	10	400	252	252
15503	淮阴区	13553(后荡13变)	10	400	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15504	淮阴区	M4111配变（红星10变）	10	400	0	0
15505	淮阴区	12513配变（郑河16变）	10	400	0	0
15506	淮阴区	PMS_157067配变（吴城38变）	10	100	80	80
15507	淮阴区	PMS_11252配变（袁庄13变）	10	315	168	168
15508	淮阴区	L6225配变（夏桥10变）	10	200	30	30
15509	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站2#变压	10	800	640	640
15510	淮阴区	PMS_157068配变（吴城39变）	10	400	275	275
15511	淮阴区	PMS_高堰15316配变（陈集双庄13	10	315	252	252
15512	淮阴区	Y2212配变（王营长安42变）	10	400	320	320
15513	淮阴区	L8125配变(古寨07台片)	10	100	0	0
15514	淮阴区	PMS_12505配变（郑河05变）	10	400	0	0
15515	淮阴区	L8423配变（振兴16变）	10	100	0	0
15516	淮阴区	PMS_营北向阳小区4#配电房1#主	10	800	640	640
15517	淮阴区	PMS_11644配变（宋集30变）	10	400	0	0
15518	淮阴区	春风南岸2#开关站12#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15519	淮阴区	M1845配变（二闸17变）	10	400	320	320
15520	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1#配电室8#主变	10	800	640	640
15521	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1#开关站1#主变	10	1000	800	800
15522	淮阴区	PMS_街西16变	10	400	140	140
15523	淮阴区	PMS_12408配变（种猪场03变）	10	400	0	0
15524	淮阴区	观淮府三期1#开关站2#变压器	10	800	640	640
15525	淮阴区	L8628配变（同丰21变）	10	400	0	0
15526	淮阴区	王顺B5150配变（梅畅13变）	10	200	101	101
15527	淮阴区	PMS_19209配变（军田16变）	10	200	137	137
15528	淮阴区	B1203营东小区西美变1#主变	10	630	496	496
15529	淮阴区	13281配变（金圩18变）	10	200	160	160
15530	淮阴区	M4115配变（红星14变）	10	200	0	0
15531	淮阴区	PMS_C9333配变（新圆23变）	10	200	0	0
15532	淮阴区	L4549配变（农科所07变）	10	400	320	320
15533	淮阴区	PMS_泰和家园2号开关站04变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15534	淮阴区	PMS_泰和家园2号 开关站01变	10	1000	800	800
15535	淮阴区	PMS_泰和家园2号 开关站03变	10	1000	800	800
15536	淮阴区	PMS_新城悦隼2- 1#配电室2#变	10	800	640	640
15537	淮阴区	PMS_C9324配变 (新圆13变)	10	100	0	0
15538	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区1#变	10	800	640	640
15539	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区2#变	10	800	640	640
15540	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区3#变	10	800	640	640
15541	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区4#变	10	800	640	640
15542	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区5#变	10	800	640	640
15543	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区6#变	10	800	640	640
15544	淮阴区	PMS_11219配变 (大福18变)	10	400	320	320
15545	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区7#变	10	800	640	640
15546	淮阴区	PMS_佟洼安置小 区8#变	10	800	640	640
15547	淮阴区	PMS_11555配变 (沿河01变一	10	400	0	0
15548	淮阴区	桃李西苑06变压 器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15549	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1# 开关站3#主变	10	1000	800	800
15550	淮阴区	PMS_汇达蘭苑1# 开关站4#主变	10	1000	800	800
15551	淮阴区	PMS_18809配变 （营北三朱村28#	10	400	261	261
15552	淮阴区	PMS_14503配变 （高尚04变）	10	400	0	0
15553	淮阴区	13205配变（王营 淮闸03变）	10	400	233	233
15554	淮阴区	11540配变（袁北 村10变）	10	200	55	55
15555	淮阴区	杨庄社区配电房 1#变压器	10	630	0	0
15556	淮阴区	PMS_15106配变 （陈集07变）	10	400	260	260
15557	淮阴区	PMS_M1834配变 （二闸09变）	10	400	320	320
15558	淮阴区	成贤府1#开关站 4#变压器	10	800	640	640
15559	淮阴区	PMS_泰和家园4# 配电室1#干变	10	800	640	640
15560	淮阴区	PMS_泰和家园4# 配电室3#干变	10	800	640	640
15561	淮阴区	PMS_L5032配变 （孙庵08变）	10	200	45	45
15562	淮阴区	PMS_高堰15349配 变（孙庄05变）	10	400	320	320
15563	淮阴区	PMS_M1831配变 （二闸08变）	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15564	淮阴区	PMS_13344配变（王营盐闸15变）	10	400	320	320
15565	淮阴区	PMS_营北向阳小区4#配电房2#主	10	800	640	640
15566	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室5#变压	10	800	640	640
15567	淮阴区	PMS_13224配变（汤集26变）	10	315	0	0
15568	淮阴区	M4518配变（新公村02变）	10	200	0	0
15569	淮阴区	L3334配变（两淮21变小学北）	10	315	209	209
15570	淮阴区	PMS_12423配变（种猪场18变）	10	200	0	0
15571	淮阴区	13407（兴和23变）	10	400	90	90
15572	淮阴区	PMS_13018配变（王营越河22变）	10	400	320	320
15573	淮阴区	11414配变（长兴07变三尖4组）	10	200	0	0
15574	淮阴区	PMS_高堰15379配变（陈集35变）	10	400	320	320
15575	淮阴区	PMS_泰和家园4#配电室2#干变	10	800	640	640
15576	淮阴区	PMS_泰和家园4#配电室4#干变	10	800	640	640
15577	淮阴区	C9421配变（徐溜61变）	10	400	0	0
15578	淮阴区	徐梅南苑07变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15579	淮阴区	15701公变	10	200	160	160
15580	淮阴区	PMS_L5020配变 (卢华08变)	10	400	122	122
15581	淮阴区	PMS_11431配变 (镇北15变)	10	400	0	0
15582	淮阴区	PMS_11656配变 (蒋渡12变)	10	400	0	0
15583	淮阴区	L8437配变（淮泗 04变）	10	200	0	0
15584	淮阴区	PMS_13238配变 (夏家湖06变)	10	100	80	80
15585	淮阴区	11132配变(刘河 29变)	10	400	320	320
15586	淮阴区	PMS_12504配变 (郑河04变)	10	400	0	0
15587	淮阴区	PMS_营北汽车城 二期2#配电房1#	10	800	640	640
15588	淮阴区	L5034配变（孙庵 10变）	10	400	320	320
15589	淮阴区	L7508配变（横沟 08变）	10	200	113	113
15590	淮阴区	桃李西苑04变压器	10	800	640	640
15591	淮阴区	PMS_M2810配变 (仲弓09变)	10	315	252	252
15592	淮阴区	M19071配变（淮 泗11变）	10	200	160	160
15593	淮阴区	14333配变（许渡 10变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15594	淮阴区	L3332配变（两淮17变薛渡4组）	10	200	160	160
15595	淮阴区	PMS_14442配变（毛湖13变）	10	100	0	0
15596	淮阴区	梅畅15412配变（蚕桑12变）	10	200	160	160
15597	淮阴区	PMS_L5336配变（何庄15变）	10	315	189	189
15598	淮阴区	16473配变（娘庄33变）	10	400	0	0
15599	淮阴区	PMS_洪涯村21变	10	400	0	0
15600	淮阴区	C9209配变（徐溜46变）	10	200	0	0
15601	淮阴区	H1241配变（郑湾村17变）	10	400	296	296
15602	淮阴区	L4231配变（韩圩29变）	10	400	307	307
15603	淮阴区	13125配变（蒋渡08配变）	10	400	0	0
15604	淮阴区	B6743配变（韩桥家园1号变）	10	400	320	320
15605	淮阴区	梅畅15410配变（蚕桑10变）	10	400	261	261
15606	淮阴区	PMS_B8039配变（兴旺村10变）	10	400	172	172
15607	淮阴区	H3423配变（代河村15变）	10	400	0	0
15608	淮阴区	PMS_L8536配变（王码10变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15609	淮阴区	PMS_18336公变 （棉麻）	10	400	320	320
15610	淮阴区	14316配变（双闸 09变）	10	200	0	0
15611	淮阴区	14238配变（三岔 08变）	10	400	0	0
15612	淮阴区	PMS_11127配变 （刘河24变）	10	400	168	168
15613	淮阴区	PMS_16318配变 （营北杨井村18#	10	400	320	320
15614	淮阴区	14324配变（原种 厂04变）	10	400	0	0
15615	淮阴区	PMS_街西村03变	10	400	181	181
15616	淮阴区	PMS_11351配变 （新兴13变陈阳5	10	200	22	22
15617	淮阴区	郑湾村18变	10	200	77	77
15618	淮阴区	PMS_张集村33变	10	400	0	0
15619	淮阴区	PMS_名嘉花园1# 配电室01变	10	1000	800	800
15620	淮阴区	PMS_名嘉花园1# 配电室02变	10	1000	800	800
15621	淮阴区	PMS_名嘉花园1# 配电室03变	10	1000	800	800
15622	淮阴区	PMS_名嘉花园1# 配电室04变	10	1000	800	800
15623	淮阴区	PMS_名嘉花园2# 配电室01变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15624	淮阴区	L4232配变（韩圩30变）	10	200	160	160
15625	淮阴区	PMS_11316配变（鑫园31变）	10	400	254	254
15626	淮阴区	L8432配变（淮泗06变）	10	400	0	0
15627	淮阴区	PMS_13112配变（代梨园01变）	10	400	0	0
15628	淮阴区	PMS_张集村38变	10	400	304	304
15629	淮阴区	PMS_12262配变（古寨村31变）	10	400	0	0
15630	淮阴区	M2816配变（旧县15变）	10	200	160	160
15631	淮阴区	PMS_13360配变（王营越河	10	400	320	320
15632	淮阴区	M4120配变（红星19变）	10	400	0	0
15633	淮阴区	高成M2724配变（高成09变）	10	200	117	117
15634	淮阴区	15409配变（营北王庄村14#中心村	10	400	320	320
15635	淮阴区	PMS_14505配变（高尚07变）	10	400	0	0
15636	淮阴区	PMS_B6828（赵集09变）	10	100	80	80
15637	淮阴区	PMS_11554配变（沿河09变3组）	10	400	0	0
15638	淮阴区	M2131配变（高尚03变）	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15639	淮阴区	PMS_11730配变 （徐溜64变）	10	400	0	0
15640	淮阴区	PMS_13005配变 （王营沈渡	10	400	276	276
15641	淮阴区	PMS_11128配变 （刘河25变）	10	315	0	0
15642	淮阴区	PMS_M4102配变 （红星006变）	10	400	0	0
15643	淮阴区	PMS_桃李北苑2# 配电房01变	10	800	640	640
15644	淮阴区	PMS_桃李北苑2# 配电房02变	10	800	640	640
15645	淮阴区	PMS_桃李北苑2# 配电房03变	10	800	640	640
15646	淮阴区	PMS_桃李北苑2# 配电房04变	10	800	640	640
15647	淮阴区	PMS_桃李北苑1# 开关站01变	10	800	640	640
15648	淮阴区	PMS_高堰15378配 变（淮丰20变）	10	400	204	204
15649	淮阴区	PMS_L5351配变 （徐赵14变）	10	100	27	27
15650	淮阴区	梅畅15465配变 （乔庄17变）	10	200	151	151
15651	淮阴区	PMS_名嘉花园2# 配电室02变	10	800	640	640
15652	淮阴区	PMS_名嘉花园2# 配电室03变	10	800	640	640
15653	淮阴区	PMS_名嘉花园2# 配电室04变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15654	淮阴区	L4254配变（裘庄09变）	10	200	0	0
15655	淮阴区	PMS_11611配变（朱庄01变）	10	400	0	0
15656	淮阴区	Y2214配变（王营长安44变）	10	400	320	320
15657	淮阴区	11520配变（十里17变）	10	400	239	239
15658	淮阴区	B0304国税前西美变主变	10	400	320	320
15659	淮阴区	12218配变（九房新区11变）	10	400	0	0
15660	淮阴区	L7529配变（蒋桥17变）	10	200	0	0
15661	淮阴区	PMS_11426配变（干庄村17变）	10	400	258	258
15662	淮阴区	PMS_11129配变（刘河26变）	10	200	160	160
15663	淮阴区	PMS_11406配变（安庄17变安庄	10	400	0	0
15664	淮阴区	PMS_桃李北苑1#开关站02变	10	800	640	640
15665	淮阴区	PMS_桃李北苑1#开关站03变	10	800	640	640
15666	淮阴区	PMS_桃李北苑1#开关站04变	10	800	640	640
15667	淮阴区	Y2211配变（王营长安41变）	10	400	320	320
15668	淮阴区	12405配变（郑河03变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15669	淮阴区	PMS_19653配变 (三河16变)	10	200	0	0
15670	淮阴区	PMS_15618配变 (玉坝10变)	10	400	313	313
15671	淮阴区	PMS_高堰15380配 变（张周10变）	10	400	244	244
15672	淮阴区	PMS_14411配变 (李奄11变)	10	315	0	0
15673	淮阴区	PMS_11427配变 (桃田21变)	10	400	0	0
15674	淮阴区	M4409配变（双庄 03变）	10	200	0	0
15675	淮阴区	PMS_11510配变 (两淮18变轮窑2	10	400	0	0
15676	淮阴区	11433配变(镇北 17变)	10	200	0	0
15677	淮阴区	H1238配变（郑湾 村16变）	10	400	156	156
15678	淮阴区	16102配变(劳动 13变)	10	400	271	271
15679	淮阴区	PMS_12262配变 (古寨村32变)	10	200	0	0
15680	淮阴区	F3502配变（营北 三朱村29#三朱十	10	400	290	290
15681	淮阴区	PMS_B6735配变 (河头村12变)	10	200	23	23
15682	淮阴区	PMS_M2238配变 (西金圩18变)	10	200	0	0
15683	淮阴区	PMS_L4533配变 (西街五组	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15684	淮阴区	M17071配变（堡工07变）	10	200	96	96
15685	淮阴区	梅畅15463配变（乔庄15变）	10	200	138	138
15686	淮阴区	PMS_L4333配变（汪庄15变）	10	200	160	160
15687	淮阴区	C9420配变（徐溜60变）	10	400	0	0
15688	淮阴区	PMS_11522配变（团结07变利农3	10	400	0	0
15689	淮阴区	PMS_11230配变（顾庄13变）	10	400	255	255
15690	淮阴区	PMS_11556配变（两淮24变）	10	100	0	0
15691	淮阴区	PMS_M2913配变（陈集双庄	10	400	171	171
15692	淮阴区	L7507配变（横沟07变）	10	200	118	118
15693	淮阴区	PMS_M2245配变（周庄08变）	10	100	0	0
15694	淮阴区	高成M2737配变（林圩10变）	10	200	74	74
15695	淮阴区	PMS_11424配变（长兴17变三尖5	10	400	0	0
15696	淮阴区	M2918配变（头堡15变）	10	200	71	71
15697	淮阴区	PMS_11511配变（两淮20变轮窑	10	400	0	0
15698	淮阴区	PMS_11619配变（开庄11变9组）	10	200	50	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15699	淮阴区	PMS_11218配变 （大福17变）	10	400	320	320
15700	淮阴区	M16076配变（三元18变）	10	100	80	80
15701	淮阴区	PMS_L4106配变 （程圩14变）	10	200	0	0
15702	淮阴区	13524(包圩11变)	10	400	151	151
15703	淮阴区	M16077配变（利民18变）	10	200	160	160
15704	淮阴区	PMS_15613配变 （玉坝09变）	10	400	293	293
15705	淮阴区	M16078配变（头庄12变）	10	400	279	279
15706	淮阴区	PMS_11204配变 （洪南5、6组20	10	200	160	160
15707	淮阴区	PMS_12222配变 （新公村10变）	10	400	0	0
15708	淮阴区	M4523配变(新公村11变)	10	400	0	0
15709	淮阴区	11130配变(刘河27变)	10	400	219	219
15710	淮阴区	14234配变（三岔04变）	10	400	0	0
15711	淮阴区	PMS_11423配变 （长兴16变）	10	400	0	0
15712	淮阴区	PMS_L8120配变 （古西村17变）	10	400	0	0
15713	淮阴区	PMS_11420配变 （辣树村14变）	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15714	淮阴区	PMS_L3121配变 （王营崔庄	10	400	320	320
15715	淮阴区	PMS_16209（高埧 21变）	10	400	303	303
15716	淮阴区	PMS_11306配变 （新河06变）	10	400	236	236
15717	淮阴区	PMS_13219配变 （金圩13变）	10	200	160	160
15718	淮阴区	12333配变（姜庄 05变）	10	100	0	0
15719	淮阴区	11304配变（新河 09变）	10	400	285	285
15720	淮阴区	PMS_B7319配变 （红星14变）	10	400	275	275
15721	淮阴区	PMS_15622配变 （旧县09变）	10	400	229	229
15722	淮阴区	PMS_高堰15368配 变（窑厂05变）	10	200	160	160
15723	淮阴区	PMS_19226配变 （联旺16变）	10	200	0	0
15724	淮阴区	PMS_泰和家园1号 开关站1号变	10	1000	800	800
15725	淮阴区	PMS_泰和家园1号 开关站2号变	10	1000	800	800
15726	淮阴区	PMS_泰和家园1号 开关站3号变	10	1000	800	800
15727	淮阴区	PMS_泰和家园1号 开关站4号变	10	1000	800	800
15728	淮阴区	PMS_11621配变开 庄12变3组东）	10	400	186	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15729	淮阴区	PMS_157070配变（城西11变）	10	200	92	92
15730	淮阴区	PMS_12209配变（九房新区	10	400	0	0
15731	淮阴区	PMS_12326配变（南营14变）	10	400	0	0
15732	淮阴区	11205配变（吴江25变）	10	100	0	0
15733	淮阴区	PMS_高堰15367配变（窑厂04变）	10	200	92	92
15734	淮阴区	PMS_L8517配变（洪北09变）	10	100	0	0
15735	淮阴区	PMS_L4209配变（程圩15变）	10	315	172	172
15736	淮阴区	M16075配变（三元17变）	10	100	80	80
15737	淮阴区	13566（兴和22变）	10	200	32	32
15738	淮阴区	PMS_府升小区配电室3#变压器	10	630	504	504
15739	淮阴区	PMS_府升小区配电室4#变压器	10	630	504	504
15740	淮阴区	PMS_府升小区配电室5#变压器	10	630	504	504
15741	淮阴区	M16079配变（三元19变）	10	200	110	110
15742	淮阴区	PMS_洪涯村24变	10	400	195	195
15743	淮阴区	L8157配变古寨安置小区01变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15744	淮阴区	13256配变(汤集32变)	10	400	0	0
15745	淮阴区	PMS_L5322配变(董巷10变)	10	400	320	320
15746	淮阴区	欧蓓莎二期小区1#开关站1#变压	10	800	640	640
15747	淮阴区	欧蓓莎二期小区开关站3#配电变	10	800	640	640
15748	淮阴区	欧蓓莎二期小区开关站2#配电变	10	800	640	640
15749	淮阴区	PMS_1#配电室103-5#配变	10	800	640	640
15750	淮阴区	PMS_欧蓓莎二期小区1#配电室	10	800	640	640
15751	淮阴区	14332配变（许渡14变）	10	200	0	0
15752	淮阴区	14242配变（三坝08变）	10	400	0	0
15753	淮阴区	PMS_11618配变（开庄10变	10	400	251	251
15754	淮阴区	11534配变（双庄村08变）	10	400	68	68
15755	淮阴区	11131配变(刘河28变)	10	400	0	0
15756	淮阴区	PMS_15126配变（陈集25变）	10	200	160	160
15757	淮阴区	家和广场1-1#配电室5#变压器	10	800	640	640
15758	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室8#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15759	淮阴区	PMS_B6813（赵集30变）	10	400	146	146
15760	淮阴区	L4112配变（程圩18变）	10	200	160	160
15761	淮阴区	11519配变（十里16变）	10	200	0	0
15762	淮阴区	PMS_B7207配变（分洪14变）	10	400	264	264
15763	淮阴区	PMS_11147配变（徐梅17变）	10	400	302	302
15764	淮阴区	19613配变（大西13变）	10	315	0	0
15765	淮阴区	L3120配变（王营崔庄22变）	10	400	277	277
15766	淮阴区	PMS_16130配变（七一23台片）	10	200	46	46
15767	淮阴区	PMS_L4402配变（柿树园06变）	10	400	320	320
15768	淮阴区	PMS_11428配变（镇北14变）	10	315	0	0
15769	淮阴区	PMS_11648配变（代梨园03变）	10	400	0	0
15770	淮阴区	金辉城市广场1#配电室8#变压器	10	800	640	640
15771	淮阴区	C9131配变（韩庄10变）	10	100	0	0
15772	淮阴区	PMS_L5323配变（董巷11变）	10	400	266	266
15773	淮阴区	梅畅154113配变（鱼塘小区1号	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15774	淮阴区	怡康雅苑2#开关站1#变压器	10	800	640	640
15775	淮阴区	PMS_12422配变（种猪场17变）	10	400	0	0
15776	淮阴区	PMS_13245配变（三王05变）	10	100	0	0
15777	淮阴区	高堰15315配变（陈集双庄	10	400	279	279
15778	淮阴区	L5518配变（张桥18变）	10	100	61	61
15779	淮阴区	PMS_11312配变（鑫园01变）	10	400	53	53
15780	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站3#变	10	800	640	640
15781	淮阴区	淮上院子1-2#配电房11#变压器	10	800	640	640
15782	淮阴区	东城美居小区2#开关站4#变压器	10	800	640	640
15783	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房5#变压	10	800	640	640
15784	淮阴区	11615配变（朱庄06变）	10	400	0	0
15785	淮阴区	PMS_12327配变（南营15变）	10	400	0	0
15786	淮阴区	18146配变（营北三朱村30#三朱十	10	315	212	212
15787	淮阴区	PMS_11238配变（新河16变）	10	315	225	225
15788	淮阴区	13217配变（汤集17变）	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15789	淮阴区	PMS_L4332配变（柿树园04变）	10	400	46	46
15790	淮阴区	PMS_16412配变（丁集35变）	10	200	0	0
15791	淮阴区	13545(后荡11变)	10	200	131	131
15792	淮阴区	11224配变（三杨8组16变）	10	100	80	80
15793	淮阴区	M19074配变（淮泗12变）	10	400	214	214
15794	淮阴区	PMS_15135配变（陈集镇北06台	10	200	114	114
15795	淮阴区	13353配变（民主03变）	10	400	0	0
15796	淮阴区	PMS_12510配变（郑河11变）	10	400	0	0
15797	淮阴区	PMS_C9310配变（宋集26变）	10	400	0	0
15798	淮阴区	142107配变（联盟24变）	10	500	0	0
15799	淮阴区	娘庄31变	10	630	0	0
15800	淮阴区	C9132配变（徐溜47变）	10	200	0	0
15801	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室7#变压	10	800	640	640
15802	淮阴区	M17074配变（黄河11变）	10	200	30	30
15803	淮阴区	PMS_12421配变（种猪场16变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15804	淮阴区	H3421配变（代河村14变）	10	400	0	0
15805	淮阴区	PMS_11253配变（袁庄15变）	10	200	128	128
15806	淮阴区	PMS_M42014配变（刘皮20变）	10	400	0	0
15807	淮阴区	13218配变（金圩12变）	10	400	320	320
15808	淮阴区	PMS_11537配变（肖荡03变4、	10	400	0	0
15809	淮阴区	PMS_12501配变（刘老庄郑河12	10	400	0	0
15810	淮阴区	PMS_11535配变（鑫园11变）	10	400	289	289
15811	淮阴区	11548配变（五里36变）	10	400	258	258
15812	淮阴区	12214配变（九房新区07变）	10	400	0	0
15813	淮阴区	PMS_L8518配变（洪北10变）	10	100	0	0
15814	淮阴区	18149配变（营北果林村22#果林四	10	400	293	293
15815	淮阴区	M19069配变（城西10变）	10	315	252	252
15816	淮阴区	PMS_L5212配变（六里16变）	10	200	7	7
15817	淮阴区	B8042配变（兴旺村09变）	10	400	123	123
15818	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15819	淮阴区	PMS_高堰15306配变（陈集高福10	10	315	252	252
15820	淮阴区	M16080配变（利民19变）	10	200	51	51
15821	淮阴区	13405配变（吴集16变）	10	400	320	320
15822	淮阴区	金泰公馆01变	10	800	640	640
15823	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室13#变压	10	800	640	640
15824	淮阴区	观玺名筑2-1#配电室13#变压器	10	800	640	640
15825	淮阴区	L5104配变（蒋口03变）	10	400	320	320
15826	淮阴区	PMS_18334公变（营北6队北）	10	400	320	320
15827	淮阴区	优步书苑1-1#配电室5#变压器	10	800	640	640
15828	淮阴区	临川人家17#变	10	800	640	640
15829	淮阴区	14591配变（三树40变）	10	400	0	0
15830	淮阴区	开源珑城2-1配电室#3变压器	10	800	640	640
15831	淮阴区	L6227配变（六里04变）	10	200	160	160
15832	淮阴区	PMS_11217配变（三杨12组	10	200	117	117
15833	淮阴区	PMS_11662配变（宋集34变）	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15834	淮阴区	花漾年华小区1-3 配电室8#变压器	10	800	640	640
15835	淮阴区	怡康雅苑2#开关 站3#变压器	10	800	640	640
15836	淮阴区	PMS_L5006配变 (河塘07变)	10	200	142	142
15837	淮阴区	PMS_15114配变 (陈集31变)	10	400	320	320
15838	淮阴区	PMS_11218配变 (大树11#变)	10	200	0	0
15839	淮阴区	M4432配变(同心 16变)	10	400	0	0
15840	淮阴区	PMS_15132配变 (陈集镇北)	10	400	320	320
15841	淮阴区	PMS_L3102配变 (王营长安)	10	400	320	320
15842	淮阴区	13239配变（王营 淮闸22变）	10	200	160	160
15843	淮阴区	淮上院子1-2#配 电房9#变压器	10	800	640	640
15844	淮阴区	PMS_上海国际花 园小区开关站1#	10	800	640	640
15845	淮阴区	PMS_上海国际花 园小区开关站3#	10	800	640	640
15846	淮阴区	PMS_上海国际花 园小区开关站4#	10	800	640	640
15847	淮阴区	PMS_上海国际花 园小区开关站2#	10	800	640	640
15848	淮阴区	PMS_上海国际花 园小区2#配电室	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15849	淮阴区	PMS_上海国际花园小区2#配电室	10	800	640	640
15850	淮阴区	PMS_上海国际花园小区2#配电室	10	800	640	640
15851	淮阴区	PMS_上海国际花园小区2#配电室	10	800	640	640
15852	淮阴区	临川人家4#变	10	800	640	640
15853	淮阴区	PMS_15136配变（陈集镇北	10	400	301	301
15854	淮阴区	A9824公变（人行）配电变压器	10	400	320	320
15855	淮阴区	PMS_学田15526配变（学田14变）	10	400	320	320
15856	淮阴区	PMS_学田15533配变（陈集32变）	10	400	303	303
15857	淮阴区	PMS_L4542配变（镇政府01变）	10	400	320	320
15858	淮阴区	PMS_11518配变（五里29变）	10	400	285	285
15859	淮阴区	11347配变(张庄01变)	10	400	0	0
15860	淮阴区	11348配变(张庄02号台变)	10	400	0	0
15861	淮阴区	11316配变（徐溜11变）	10	400	0	0
15862	淮阴区	11301配变（新和05变）	10	400	0	0
15863	淮阴区	C9402配变（徐溜08变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15864	淮阴区	C9401配变（徐溜07变）	10	200	0	0
15865	淮阴区	11206配变（徐溜06变）	10	400	0	0
15866	淮阴区	11320配变（徐溜21变）	10	400	0	0
15867	淮阴区	C9403配变（徐溜19变）	10	400	0	0
15868	淮阴区	M1846配变（旧县12变）	10	400	271	271
15869	淮阴区	淮州花园1-2#配电室9#变压器	10	800	640	640
15870	淮阴区	16454配变（娘庄21变）	10	200	0	0
15871	淮阴区	PMS_高堰15320配变（陈集双庄17	10	400	280	280
15872	淮阴区	B1915配变（营北双河村39#变）	10	400	320	320
15873	淮阴区	PMS_16137配变（西站21变）	10	200	76	76
15874	淮阴区	PMS_11246配变（袁庄06变）	10	200	49	49
15875	淮阴区	PMS_11247配变（袁庄07变）	10	200	63	63
15876	淮阴区	香溢荣府小区1-1#配电房5#变压	10	800	640	640
15877	淮阴区	姜庄社区配电房2#变压器	10	630	0	0
15878	淮阴区	观淮府1-1开关站2#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15879	淮阴区	孙圩村15变	10	400	320	320
15880	淮阴区	临川人家2#变	10	800	640	640
15881	淮阴区	徐梅南苑16变	10	800	640	640
15882	淮阴区	PMS_B7249（小滩14变）	10	400	258	258
15883	淮阴区	PMS_16638配变（泮谈09变）	10	200	0	0
15884	淮阴区	PMS_L1318配变（西站04变）	10	400	320	320
15885	淮阴区	15147配变（中心花园3号变）	10	400	320	320
15886	淮阴区	金辉优步花园5#变压器	10	630	504	504
15887	淮阴区	张集村14变	10	400	0	0
15888	淮阴区	PMS_19229大兴15变	10	400	109	109
15889	淮阴区	12420配变（种猪场15变）	10	400	0	0
15890	淮阴区	PMS_16433配变（胡庄18变）	10	200	0	0
15891	淮阴区	Y2213配变（王营长安43变）	10	400	320	320
15892	淮阴区	19668配变（三河17变）	10	200	0	0
15893	淮阴区	B6748配变（韩桥家园6号变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15894	淮阴区	观淮府一期1-1# 配电室4#变压器	10	800	640	640
15895	淮阴区	14246配变（三坝 19变）	10	100	0	0
15896	淮阴区	19669配变（三河 18变）	10	200	0	0
15897	淮阴区	PMS_19670配变 （团结15变）	10	400	0	0
15898	淮阴区	PMS_11257配变 （大福22变）	10	400	320	320
15899	淮阴区	14438配变（毛湖 09变）	10	400	0	0
15900	淮阴区	PMS_19672配变 （军田18变）	10	400	0	0
15901	淮阴区	11656配变（民强 20变）	10	400	320	320
15902	淮阴区	PMS_L3122配变 （王营崔庄	10	400	300	300
15903	淮阴区	月亮湾桂花园西 苑1-3#配电室14#	10	800	640	640
15904	淮阴区	PMS_145102配变 （蒋集33变）	10	400	0	0
15905	淮阴区	海通花园银座4# 配电房2#变压器	10	630	504	504
15906	淮阴区	东篱苑1-1#配电 室5#变压器	10	800	640	640
15907	淮阴区	城上城小区配电 室1#变压器	10	800	640	640
15908	淮阴区	PMS_11256新河19 变	10	400	208	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15909	淮阴区	PMS_11561配变 （鑫园36变）	10	400	220	220
15910	淮阴区	PMS_11592配变 （鑫园37变）	10	400	142	142
15911	淮阴区	PMS_19673配变 （军田19变）	10	400	0	0
15912	淮阴区	PMS_11152配变 （顾庄14变）	10	400	0	0
15913	淮阴区	PMS_B0303配变 （营东生活小区	10	400	320	320
15914	淮阴区	PMS_14592配变 （三树41变）	10	400	0	0
15915	淮阴区	阳光新城1-4配电 室#11变压器	10	800	640	640
15916	淮阴区	11207配变（徐溜 12变）	10	400	0	0
15917	淮阴区	PMS_11548配变 （徐溜18变）	10	200	0	0
15918	淮阴区	11701配变（金城 01变）	10	400	0	0
15919	淮阴区	11726配变（徐溜 03变）	10	200	0	0
15920	淮阴区	C9203配变(新和 04变)	10	400	0	0
15921	淮阴区	上海国际花园1- 4#配电室2#变压	10	800	640	640
15922	淮阴区	PMS_19671配变 （军田17变）	10	400	0	0
15923	淮阴区	徐梅南苑06变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15924	淮阴区	PMS_16639配变 (泮谈10变)	10	200	19	19
15925	淮阴区	F1208配变（王营 崔庄21变）	10	400	293	293
15926	淮阴区	13228配变（王营 淮闸19变）	10	400	293	293
15927	淮阴区	PMS_糖厂宿舍箱 变	10	400	320	320
15928	淮阴区	海通花园银座小 区3#配电房2#变	10	1000	800	800
15929	淮阴区	H1236配变（玉尧 村23变）	10	400	320	320
15930	淮阴区	桃李西苑05变压 器	10	800	640	640
15931	淮阴区	PMS_玉尧村26变	10	400	286	286
15932	淮阴区	PMS_梅畅15454配 变(乔庄02变)	10	400	255	255
15933	淮阴区	高成M27100配变 (竹元02变)	10	400	284	284
15934	淮阴区	高成M2727配变 (高成12变)	10	400	320	320
15935	淮阴区	观澜名筑小区1- 1#配电室6#变压	10	630	504	504
15936	淮阴区	16640配变(泮谈 11变)	10	400	197	197
15937	淮阴区	L5065配变（陶营 15变）	10	200	160	160
15938	淮阴区	13226配变（王营 淮闸17变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15939	淮阴区	金辉城市广场1#配电室7#变压器	10	800	640	640
15940	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#1变压器	10	800	640	640
15941	淮阴区	花漾年华1-4#配电房10#主变	10	800	640	640
15942	淮阴区	14318配变（双闸11变）	10	400	0	0
15943	淮阴区	18147配变（营北三朱村25#三朱十	10	400	186	186
15944	淮阴区	PMS_15411配变（营北王庄村08#	10	400	187	187
15945	淮阴区	11436配变(花园11台片)	10	400	0	0
15946	淮阴区	11335配变（桂塘村22变）	10	200	160	160
15947	淮阴区	新城悦隽2-3#配电室3#变	10	800	640	640
15948	淮阴区	13618配变（王营林蚕06变）	10	400	106	106
15949	淮阴区	157088配变（吴城23变）	10	400	320	320
15950	淮阴区	PMS_淮西12变	10	400	0	0
15951	淮阴区	包圩19变	10	400	227	227
15952	淮阴区	PMS_11153配变（刘河30变）	10	400	0	0
15953	淮阴区	PMS_11154配变（徐梅22变）	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15954	淮阴区	兴和28变	10	400	232	232
15955	淮阴区	PMS_11155配变 （徐梅23变）	10	400	208	208
15956	淮阴区	PMS_L3105配变 （王营陈庄	10	400	320	320
15957	淮阴区	PMS_11156配变 （徐梅24变）	10	400	306	306
15958	淮阴区	PMS_X1335(配变 新渡2组17变)	10	315	72	72
15959	淮阴区	PMS_11421配变 （双河）	10	400	306	306
15960	淮阴区	欧蓓莎2#开关站 #1变压器	10	800	640	640
15961	淮阴区	东城美居小区2- 1#配电房8#变压	10	800	640	640
15962	淮阴区	淮上院子1#开关 站2#变压器	10	800	640	640
15963	淮阴区	11437配变(花园 12台片)	10	400	0	0
15964	淮阴区	18325公变（邮 政）箱变	10	400	320	320
15965	淮阴区	月亮湾东苑1-3# 配电室13#变压器	10	800	640	640
15966	淮阴区	L1020配变（宗楼 16变）	10	400	62	62
15967	淮阴区	12332配变（刘老 庄10变）	10	200	0	0
15968	淮阴区	PMS_孙圩村02变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15969	淮阴区	PMS_18402公变 (镇小)	10	315	252	252
15970	淮阴区	18403公变（纛丝 东）	10	400	320	320
15971	淮阴区	PMS_18406公变 (芙蓉小区西)	10	400	320	320
15972	淮阴区	H4408配变（玉尧 村01变）	10	400	0	0
15973	淮阴区	PMS_13301配变 (王营二纺)	10	200	160	160
15974	淮阴区	PMS_13302配变 (王营二纺)	10	200	160	160
15975	淮阴区	19604配变（大西 04变）	10	200	0	0
15976	淮阴区	13237配变（王营 淮闸07变）	10	200	32	32
15977	淮阴区	H3425配变（代河 村03变）	10	400	0	0
15978	淮阴区	13231配变（王营 淮闸01变）	10	200	148	148
15979	淮阴区	H1212配变（玉尧 村02变）	10	400	308	308
15980	淮阴区	16201（陈集孙庄 村01变）	10	100	80	80
15981	淮阴区	H3403配变（洪涯 村02变）	10	400	0	0
15982	淮阴区	PMS_13305配变 (王营二纺)	10	400	320	320
15983	淮阴区	H3404配变（洪涯 村07变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15984	淮阴区	PMS_玉尧村06变	10	400	302	302
15985	淮阴区	PMS_18407公变 （鑫源）	10	400	287	287
15986	淮阴区	PMS_18413公变 （水厂门前）	10	315	252	252
15987	淮阴区	PMS_18416公变 （区医院）	10	250	200	200
15988	淮阴区	PMS_18409公变 （工会）	10	315	252	252
15989	淮阴区	高堰15326配变 （淮丰04变）	10	400	297	297
15990	淮阴区	H3429配变（代河 村02变）	10	400	0	0
15991	淮阴区	M2208配变(凌桥 05变)	10	400	0	0
15992	淮阴区	11116配变（刘河 12变）	10	400	0	0
15993	淮阴区	18133配变（营北 崔庄村02#王圩三	10	400	217	217
15994	淮阴区	H3430配变（代河 村01变）	10	400	0	0
15995	淮阴区	张集村02变	10	400	290	290
15996	淮阴区	19605配变(大西 05变)	10	315	0	0
15997	淮阴区	L8107配变（古西 06变）	10	200	0	0
15998	淮阴区	19603配变（大西 03变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15999	淮阴区	11215配变（三杨4组08变）	10	100	61	61
16000	淮阴区	张集村04变	10	400	0	0
16001	淮阴区	张集村10变	10	400	0	0
16002	淮阴区	12502配变（郑河01变）	10	400	0	0
16003	淮阴区	PMS_L8105配变（古西07台片）	10	400	0	0
16004	淮阴区	PMS_L8108配变（古西08变）	10	400	0	0
16005	淮阴区	PMS_L8109配变（古西09变）	10	200	0	0
16006	淮阴区	L8148配变(友谊06台片)	10	400	0	0
16007	淮阴区	PMS_11523配变（徐梅04变）	10	200	1	1
16008	淮阴区	12503配变（郑河02变）	10	400	0	0
16009	淮阴区	12506配变（郑河06变）	10	400	0	0
16010	淮阴区	12508配变（郑河09变）	10	100	0	0
16011	淮阴区	张集村03台片	10	200	0	0
16012	淮阴区	13555(兴和08变（增容）	10	400	35	35
16013	淮阴区	PMS_L8130配变（后河02变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16014	淮阴区	X2203配变（佟洼中心村12变）	10	200	160	160
16015	淮阴区	H1244配变（郑湾村02变）	10	400	320	320
16016	淮阴区	H1245配变（郑湾村03变）	10	400	320	320
16017	淮阴区	M2207配变（凌桥04变）	10	400	0	0
16018	淮阴区	H1222配变（玉尧村09变）	10	400	306	306
16019	淮阴区	PMS_14420配变（泗河08变）	10	100	0	0
16020	淮阴区	PMS_14467配变（徐圩01变）	10	100	0	0
16021	淮阴区	PMS_11533配变（鑫园09#变）	10	400	162	162
16022	淮阴区	PMS_张集村09变	10	400	0	0
16023	淮阴区	PMS_张集村08变	10	400	0	0
16024	淮阴区	PMS_新桥村05变	10	100	0	0
16025	淮阴区	新桥村03变	10	400	0	0
16026	淮阴区	PMS_新桥村04变	10	400	0	0
16027	淮阴区	M2201配变（豆办集01变）	10	200	0	0
16028	淮阴区	H1235配变（玉尧村05变）	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16029	淮阴区	H1228配变（张集村06变）	10	400	306	306
16030	淮阴区	14404配变（李庵04变）	10	200	0	0
16031	淮阴区	B5112(沟北01变)	10	400	206	206
16032	淮阴区	PMS_高堰15364配变（窑厂01变）	10	400	293	293
16033	淮阴区	PMS_L1002配变（宗楼01变）	10	200	0	0
16034	淮阴区	L1005配变(宗楼04台片)1	10	400	152	152
16035	淮阴区	PMS_11623配变（桃园04台片）	10	200	24	24
16036	淮阴区	16623配变(农庄01)	10	100	42	42
16037	淮阴区	PMS_11622配变（桃园05台片）	10	200	135	135
16038	淮阴区	11616配变（桃园03变）	10	400	145	145
16039	淮阴区	11620配变（桃园02台片）	10	400	108	108
16040	淮阴区	PMS_11621配变（桃园01变）	10	200	82	82
16041	淮阴区	11637配变（刘洼02变）	10	400	157	157
16042	淮阴区	H1219配变（张集村05变）	10	400	320	320
16043	淮阴区	H1220配变（玉尧村03变）	10	400	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16044	淮阴区	19627配变(军田05变)	10	400	0	0
16045	淮阴区	19607配变(大西07变)	10	200	0	0
16046	淮阴区	PMS_11242配变（朱集街北	10	200	149	149
16047	淮阴区	PMS_18408公变（区政府宿舍）	10	630	504	504
16048	淮阴区	PMS_11228配变（朱集6组南庄13	10	100	13	13
16049	淮阴区	洪涯村01变	10	400	302	302
16050	淮阴区	13240配变（王营淮闸08变）	10	200	160	160
16051	淮阴区	PMS_11109配变（刘河05变）	10	100	0	0
16052	淮阴区	13333配变（王营盐闸04变）	10	200	160	160
16053	淮阴区	PMS_洪涯村03变	10	400	226	226
16054	淮阴区	13206配变（王营淮闸09变）	10	200	140	140
16055	淮阴区	19644配变(三河07变)	10	200	0	0
16056	淮阴区	19642配变(三河05变)	10	200	0	0
16057	淮阴区	19640配变(三河03变)	10	400	0	0
16058	淮阴区	19641配变(三河04变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16059	淮阴区	19638配变（三河01变）	10	200	0	0
16060	淮阴区	H3413配变（金星村04变）	10	400	0	0
16061	淮阴区	PMS_13336配变（王营盐闸07变）	10	200	160	160
16062	淮阴区	19630配变（军田07变）	10	400	0	0
16063	淮阴区	19628配变（军田04变）	10	400	0	0
16064	淮阴区	H3407配变（金星村06变）	10	400	0	0
16065	淮阴区	PMS_M2910配变（头堡03变）	10	400	110	110
16066	淮阴区	H3409配变（金星村07变）	10	400	0	0
16067	淮阴区	PMS_张集村01变	10	200	160	160
16068	淮阴区	H3410配变（金星村01变）	10	400	0	0
16069	淮阴区	H3415配变（金星村03台片）	10	200	0	0
16070	淮阴区	H3417配变（代河村06变）	10	400	0	0
16071	淮阴区	C9105配变（创业09变）	10	200	0	0
16072	淮阴区	PMS_高堰15369配变（张周01变）	10	400	155	155
16073	淮阴区	PMS_B2005公变（前进南街）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16074	淮阴区	B2008公变（王营综合厂）	10	400	320	320
16075	淮阴区	B2006公变（黄河6地块）	10	400	320	320
16076	淮阴区	PMS_B2007公变（曙光路）	10	400	320	320
16077	淮阴区	世纪苑2#箱变主变	10	630	504	504
16078	淮阴区	世纪苑1#箱变主变	10	630	504	504
16079	淮阴区	B2009公变（东大街）	10	400	320	320
16080	淮阴区	PMS_B2010公变（人事局前）	10	315	252	252
16081	淮阴区	PMS_B2012前进小区公变	10	630	504	504
16082	淮阴区	PMS_11709公变（幸福路）	10	400	320	320
16083	淮阴区	PMS_供电公司	10	315	252	252
16084	淮阴区	PMS_11710公变（卫生路）	10	315	252	252
16085	淮阴区	PMS_11711公变（淮阴宾馆）	10	250	200	200
16086	淮阴区	12321配变（南营03变）	10	400	0	0
16087	淮阴区	12320配变（南营02变）	10	200	0	0
16088	淮阴区	PMS_B2002公变（黄河9地块）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16089	淮阴区	B2102幸福街公变	10	400	320	320
16090	淮阴区	B2103实小东门公变	10	400	320	320
16091	淮阴区	幸福苑1#箱变主变	10	630	504	504
16092	淮阴区	幸福苑2#箱变主变	10	800	640	640
16093	淮阴区	PMS_12322配变（南营05变）	10	200	0	0
16094	淮阴区	M4136配变（南营07变）	10	400	0	0
16095	淮阴区	M4135配变（南营06变）	10	200	0	0
16096	淮阴区	PMS_M4134配变（南营04变）	10	200	0	0
16097	淮阴区	M3119配变（夹树01变）	10	400	0	0
16098	淮阴区	M3101配变（夹树02变）	10	400	0	0
16099	淮阴区	11521配变（团结06变利农7、8组）	10	200	0	0
16100	淮阴区	B2104粮食局公变	10	400	320	320
16101	淮阴区	13368配变（王营沈渡05变）	10	200	128	128
16102	淮阴区	B2106迎宾小区公变	10	630	504	504
16103	淮阴区	13367配变（王营沈渡04变）	10	200	7	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16104	淮阴区	13366配变（王营沈渡03变）	10	200	116	116
16105	淮阴区	12311配变（刘老庄刘皮06变）	10	400	0	0
16106	淮阴区	12410配变（种猪场05台片）	10	400	0	0
16107	淮阴区	M4107配变（红星05变）	10	100	0	0
16108	淮阴区	PMS_12406配变（刘老庄种猪场	10	400	0	0
16109	淮阴区	12407配变（种猪场02变）	10	200	0	0
16110	淮阴区	PMS_12412配变（种猪场07变）	10	200	0	0
16111	淮阴区	PMS_12404配变（苗圃01变）	10	200	0	0
16112	淮阴区	12411配变（种猪场06变）	10	400	0	0
16113	淮阴区	12415配变（种猪场10变）	10	400	0	0
16114	淮阴区	M4109配变（红星08变）	10	200	0	0
16115	淮阴区	PMS_M4122配变（姜庄02变）	10	400	0	0
16116	淮阴区	M4123配变（姜庄03变）	10	400	0	0
16117	淮阴区	PMS_12306配变（刘老庄01变）	10	400	0	0
16118	淮阴区	12314配变（刘老庄03变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16119	淮阴区	PMS_12313配变 (刘老庄刘皮13	10	400	0	0
16120	淮阴区	11112配变（桃田 02变盐坝2组）	10	200	129	129
16121	淮阴区	14104配变（三树 06变）	10	200	0	0
16122	淮阴区	PMS_14158配变 (跃进11变)	10	200	0	0
16123	淮阴区	11531配变（王兴 07变7组）	10	200	0	0
16124	淮阴区	11538配变（肖荡 04变前肖6组）	10	400	0	0
16125	淮阴区	11539配变（肖荡 05变后肖1.2组）	10	200	0	0
16126	淮阴区	11506配变（两淮 07变轮窑4、	10	100	0	0
16127	淮阴区	11341配变（新兴 02变渠南西配）	10	400	234	234
16128	淮阴区	14150配变（跃进 04变）	10	400	172	172
16129	淮阴区	14151配变（跃进 05变）	10	100	61	61
16130	淮阴区	L3335配变(王兴 05变4、5组)	10	200	77	77
16131	淮阴区	PMS_11106配变 (王兴03变街	10	400	268	268
16132	淮阴区	14149配变（跃进 03变）	10	200	149	149
16133	淮阴区	14147配变（跃进 02变）	10	400	155	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16134	淮阴区	L5519配变（跃进08变）	10	200	160	160
16135	淮阴区	14155配变（跃进09变）	10	200	160	160
16136	淮阴区	PMS_14137配变（新星01变）	10	400	0	0
16137	淮阴区	14138配变（新星02变）	10	200	0	0
16138	淮阴区	14139配变（新星03变）	10	200	0	0
16139	淮阴区	L5502配变（张桥02变）	10	400	197	197
16140	淮阴区	M2118配变（四门闸01变）	10	100	80	80
16141	淮阴区	M2120配变（四门闸03变）	10	100	80	80
16142	淮阴区	M2123配变（四门闸07变）	10	400	276	276
16143	淮阴区	M2122配变（四门闸06变）	10	400	258	258
16144	淮阴区	M2124配变（四门闸08变）	10	315	186	186
16145	淮阴区	M2113配变（树西01变）	10	400	208	208
16146	淮阴区	13014配变（王营越河12变）	10	250	200	200
16147	淮阴区	PMS_14105配变（三树07变）	10	400	170	170
16148	淮阴区	M2102配变（三树02变）	10	250	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16149	淮阴区	M2103配变（三树03变）	10	400	0	0
16150	淮阴区	M2105配变（三树05变）	10	400	0	0
16151	淮阴区	14594配变（树西03变）	10	400	0	0
16152	淮阴区	PMS_14595配变（树西04变）	10	200	0	0
16153	淮阴区	14537配变（联盟02变）	10	100	0	0
16154	淮阴区	14538配变（联盟03变）	10	400	0	0
16155	淮阴区	樱花小区B组团1#箱变1#主变	10	630	504	504
16156	淮阴区	樱花小区B#2箱变1#主变	10	630	504	504
16157	淮阴区	PMS_樱花小区B#2箱变2#主变	10	630	465	465
16158	淮阴区	PMS_樱花小区B#3箱变2#主变	10	630	504	504
16159	淮阴区	高成M2720配变（高成04变）	10	200	136	136
16160	淮阴区	高成M2721配变（高成05变）	10	200	105	105
16161	淮阴区	M2121配变（四门闸04变）	10	100	6	6
16162	淮阴区	F1206配变（王营崔庄小区16变）	10	200	153	153
16163	淮阴区	M2138配变（新星08变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16164	淮阴区	M2136配变（新星06变）	10	200	0	0
16165	淮阴区	M2135配变（新星05变）	10	125	0	0
16166	淮阴区	M2139配变（新星09变）	10	100	0	0
16167	淮阴区	L8519配变(洪北11变)	10	400	0	0
16168	淮阴区	L3311配变（练湖05变桥口东配）	10	200	42	42
16169	淮阴区	PMS_16134配变（西站11台片）	10	200	25	25
16170	淮阴区	PMS_B7301配变（洪湖05变）	10	400	77	77
16171	淮阴区	B7302配变（洪湖06变）	10	400	39	39
16172	淮阴区	11649配变(代梨园08配变)	10	200	0	0
16173	淮阴区	C9327配变(新圆17配变)	10	400	0	0
16174	淮阴区	C9316配变(新圆05配变)	10	400	0	0
16175	淮阴区	PMS_B7255配变（赵集17变）	10	200	0	0
16176	淮阴区	PMS_16401(沟北08变)	10	200	52	52
16177	淮阴区	PMS_B5102(沟北06变)	10	200	128	128
16178	淮阴区	PMS_B7219配变（洪湖07变）	10	400	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16179	淮阴区	PMS_PB街西08变	10	400	110	110
16180	淮阴区	L8627配变(三王07变)	10	400	0	0
16181	淮阴区	13215配变(汤集15变)	10	200	0	0
16182	淮阴区	13216配变(汤集16变)	10	400	0	0
16183	淮阴区	13101配变(汤集18变)	10	400	0	0
16184	淮阴区	PMS_13102配变(汤集19变)	10	400	0	0
16185	淮阴区	L8616配变(同丰10变)	10	400	0	0
16186	淮阴区	PMS_L8617配变(同丰11变)	10	400	0	0
16187	淮阴区	13111配变(汤集朱庄08配变)	10	400	0	0
16188	淮阴区	PMS_多瑙河二期中心变2#主变	10	1000	800	800
16189	淮阴区	PMS_多瑙河二期2#箱变1#主变	10	400	320	320
16190	淮阴区	PMS_多瑙河二期4#箱变1#主变	10	400	320	320
16191	淮阴区	PMS_多瑙河二期4#箱变2#主变	10	315	252	252
16192	淮阴区	13558(兴和12变)	10	400	142	142
16193	淮阴区	营北御花园B区1#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16194	淮阴区	PMS_营北御花园B区2#箱变1#主变	10	630	504	504
16195	淮阴区	PMS_迎春嘉苑1#干变	10	800	640	640
16196	淮阴区	PMS_迎春嘉园2#干变	10	800	640	640
16197	淮阴区	PMS_迎春嘉苑4#箱变1#主变	10	400	320	320
16198	淮阴区	迎春嘉苑4#箱变2#主变	10	400	320	320
16199	淮阴区	PMS_迎春嘉苑2#箱变1#主变	10	400	320	320
16200	淮阴区	PMS_迎春嘉苑2#箱变2#主变	10	400	320	320
16201	淮阴区	PMS_迎春嘉苑3#箱变1#主变	10	400	320	320
16202	淮阴区	迎春嘉苑3#箱变2#主变	10	400	320	320
16203	淮阴区	16415配变(丁集所娘庄16变)	10	400	0	0
16204	淮阴区	L1117配变(丁集24变)	10	400	214	214
16205	淮阴区	PMS_L1012配变(宗楼11台片)	10	400	114	114
16206	淮阴区	X2205配变（佟洼街道15变）	10	400	320	320
16207	淮阴区	PMS_风荷丽景1#箱变2#主变	10	630	504	504
16208	淮阴区	14465配变（三堡09变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16209	淮阴区	PMS_风荷丽景2#箱变1#主变	10	315	252	252
16210	淮阴区	风荷丽景2#箱变2#主变	10	630	504	504
16211	淮阴区	L1310配变(七一18台片)	10	400	60	60
16212	淮阴区	B7227配变(庆丰03变)	10	400	205	205
16213	淮阴区	PMS_B7229配变(庆丰07变)	10	400	290	290
16214	淮阴区	PMS_B5103(沟北07变)	10	400	234	234
16215	淮阴区	13416配变（兴和01变）	10	200	0	0
16216	淮阴区	PMS_15623配变(旧县04变)	10	200	69	69
16217	淮阴区	PMS_B7341配变(汪场07变)	10	400	92	92
16218	淮阴区	PMS_B7321配变(红星09变)	10	400	151	151
16219	淮阴区	PMS_B7244配变(小滩09变)	10	200	4	4
16220	淮阴区	PMS_B7242配变(小滩07变)	10	200	87	87
16221	淮阴区	PMS_B7241配变(小滩06变)	10	100	63	63
16222	淮阴区	PMS_B7243配变(小滩08变)	10	400	292	292
16223	淮阴区	PMS_B7342配变(汪场08变)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16224	淮阴区	16227（十堡07变）	10	200	160	160
16225	淮阴区	16450配变（娘庄15变）	10	400	0	0
16226	淮阴区	PMS_B7202配变（分洪08变）	10	200	137	137
16227	淮阴区	PMS_B7307配变（分洪07变）	10	400	290	290
16228	淮阴区	PMS_16228（十堡08变）	10	200	160	160
16229	淮阴区	PMS_18150配变（果林村05#果林	10	200	148	148
16230	淮阴区	11328配变（徐溜32变）	10	400	0	0
16231	淮阴区	M1821配变（陶闸06变）	10	200	0	0
16232	淮阴区	PMS_M2814配变（仲弓05变）	10	400	320	320
16233	淮阴区	M4411配变（双庄05变）	10	100	0	0
16234	淮阴区	13549(后荡05变)	10	200	6	6
16235	淮阴区	M3105配变（杨庄04变）	10	200	0	0
16236	淮阴区	A7702配变（营北双河村24#官庄七	10	200	160	160
16237	淮阴区	13508(吴集08变)	10	400	286	286
16238	淮阴区	12402配变（刘皮16变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16239	淮阴区	12416配变（刘老庄种猪场11变）	10	200	0	0
16240	淮阴区	PMS_11103配变（顾庄07变）	10	200	0	0
16241	淮阴区	L5029配变（孙庵05变）	10	160	128	128
16242	淮阴区	L5030配变（孙庵06变）	10	400	167	167
16243	淮阴区	L6222配变（夏桥07变）	10	200	160	160
16244	淮阴区	L6210配变（彭堆03变）	10	100	57	57
16245	淮阴区	L6211配变（彭堆04变）	10	100	71	71
16246	淮阴区	15244配变（太山06变）	10	400	281	281
16247	淮阴区	15208配变（郑台06变）	10	200	79	79
16248	淮阴区	15204配变（郑台07变）	10	400	191	191
16249	淮阴区	PMS_15246配变（街道06变）	10	100	80	80
16250	淮阴区	PMS_银河湾7#箱变1#主变	10	315	252	252
16251	淮阴区	豪景华庭中心变电所3#变	10	500	400	400
16252	淮阴区	PMS_豪景华庭中心变电所2#变	10	800	640	640
16253	淮阴区	豪景华庭中心变电所1#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16254	淮阴区	PMS_豪景华庭小区3#箱变1#变低	10	315	252	252
16255	淮阴区	PMS_豪景华庭小区3#箱变2#变	10	315	227	227
16256	淮阴区	PMS_营北御花园D区开关站1#干变	10	800	640	640
16257	淮阴区	PMS_营北御花园D区开关站2#干变	10	800	640	640
16258	淮阴区	PMS_营北御花园D区配电所1#干变	10	800	640	640
16259	淮阴区	PMS_营北御花园D区配电所2#干变	10	800	640	640
16260	淮阴区	PMS_华侨新苑1#箱变主变	10	400	320	320
16261	淮阴区	PMS_华侨新苑2#箱变主变	10	400	320	320
16262	淮阴区	PMS_华侨新苑3#箱变主变	10	400	320	320
16263	淮阴区	PMS_华侨新苑4#箱变主变	10	400	320	320
16264	淮阴区	13537(后荡06变(04分)	10	200	106	106
16265	淮阴区	PMS_11458配变(吴江13变)	10	400	0	0
16266	淮阴区	PMS_工商宿舍箱变主变	10	200	160	160
16267	淮阴区	PMS_帝景豪庭4#小区变7#主变	10	1000	800	800
16268	淮阴区	PMS_帝景豪庭4#小区变6#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16269	淮阴区	PMS_营北御花园C区4#箱变1#主变	10	800	640	640
16270	淮阴区	PMS_营北御花园C区5#箱变1#主变	10	800	640	640
16271	淮阴区	PMS_营北御花园C区3#箱变1#主变	10	800	640	640
16272	淮阴区	PMS_营北御花园C区1#箱变1#主变	10	630	504	504
16273	淮阴区	营北御花园C区1#箱变2#主变	10	1000	800	800
16274	淮阴区	PMS_营北御花园C区2#箱变1#主变	10	630	504	504
16275	淮阴区	PMS_营北御花园C区2#箱变2#主变	10	630	504	504
16276	淮阴区	14471配变（徐圩05变）	10	200	0	0
16277	淮阴区	L6207配变（六里10变）	10	100	80	80
16278	淮阴区	M2140配变（新星10变）	10	100	0	0
16279	淮阴区	L8618配变(同丰12变)	10	400	0	0
16280	淮阴区	M16021配变（头庄09变）	10	200	1	1
16281	淮阴区	M16026配变（头庄10变）	10	400	161	161
16282	淮阴区	PMS_B7235配变（庆丰15变）	10	200	151	151
16283	淮阴区	L8430配变（三和19变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16284	淮阴区	PMS_11116配变（桃田16变桃田7	10	200	129	129
16285	淮阴区	L1112配变（丁集16变）	10	400	210	210
16286	淮阴区	L1113配变（丁集17变*）	10	200	0	0
16287	淮阴区	16401配变（丁集09变）	10	400	0	0
16288	淮阴区	L3136配变（王营崔庄26变）	10	200	160	160
16289	淮阴区	PMS_11209配变（谢庄8组28变）	10	400	268	268
16290	淮阴区	15148配变（中心花园4号变）	10	400	320	320
16291	淮阴区	PMS_11416配变（辣树村09变）	10	200	70	70
16292	淮阴区	PMS_15402配变（营北王庄村24#	10	400	320	320
16293	淮阴区	L8509配变（跨洪12变）	10	400	0	0
16294	淮阴区	13105配变（跨洪13变）	10	400	0	0
16295	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站4#变压	10	800	640	640
16296	淮阴区	11547配变（镇南15变）	10	400	115	115
16297	淮阴区	PMS_16419配变（胡庄04台片）	10	400	0	0
16298	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室10#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16299	淮阴区	PMS_16420配变 (胡庄05变)	10	200	0	0
16300	淮阴区	天瑞府二期1-1变 电所4#变压器	10	800	640	640
16301	淮阴区	阳光新城1-1配电 室4#变压器	10	800	640	640
16302	淮阴区	11475配变（淮北 23变）	10	400	0	0
16303	淮阴区	12266配变（郑河 20变）	10	200	0	0
16304	淮阴区	金润城御园1#开 关站2#变	10	800	640	640
16305	淮阴区	11557配变（肖荡 17变）	10	400	0	0
16306	淮阴区	PMS_16145配变 (农庄23变)	10	400	273	273
16307	淮阴区	PMS_16143配变 (农庄24变)	10	400	203	203
16308	淮阴区	11470配变（吴江 23变）	10	400	0	0
16309	淮阴区	PMS_B5025配变 (沿湖村19变)	10	200	72	72
16310	淮阴区	红星小区1#变	10	630	504	504
16311	淮阴区	L5033配变（孙庵 09变）	10	200	160	160
16312	淮阴区	三民小区2#箱变 1#变压器	10	630	504	504
16313	淮阴区	16144配变（农庄 25变）	10	400	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16314	淮阴区	16648配变（劳动17变）	10	400	320	320
16315	淮阴区	11552配变（双庄村18变）	10	400	320	320
16316	淮阴区	PMS_11352配变（安庄22变渠北6	10	400	181	181
16317	淮阴区	PMS_13349配变（王营越河10变）	10	400	320	320
16318	淮阴区	13225配变（王营淮闸12变）	10	200	160	160
16319	淮阴区	10KV佟洼X22线淮涟2组08变	10	200	117	117
16320	淮阴区	姜庄社区配电房4#变压器	10	630	0	0
16321	淮阴区	11476配变（淮北24变）	10	400	0	0
16322	淮阴区	PMS_荣鑫花园02#变	10	800	640	640
16323	淮阴区	PMS_荣鑫花园01#变	10	800	640	640
16324	淮阴区	M1841配变（二闸14）1号配变	10	500	400	400
16325	淮阴区	王顺B5149配变（梅畅12变）	10	200	107	107
16326	淮阴区	高成M2736配变（林圩09变）	10	200	18	18
16327	淮阴区	11503配变（练湖15变十字街）	10	315	0	0
16328	淮阴区	H1217配变张集村36变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16329	淮阴区	PMS_L5024配变 (卢华中心村02	10	200	111	111
16330	淮阴区	14217配变（周集 19变）	10	400	0	0
16331	淮阴区	18139配变（营北 果林工区06#水纹	10	200	74	74
16332	淮阴区	优步书苑1#开关 站4#变压器	10	800	640	640
16333	淮阴区	PMS_18114配变 (营北村9#营北	10	400	320	320
16334	淮阴区	16475配变（丁集 53变）	10	400	0	0
16335	淮阴区	英祥承德公馆三 期3#开关站#19变	10	800	640	640
16336	淮阴区	PMS_M1808配变 (陶闸07变)	10	200	106	106
16337	淮阴区	PMS_15253配变 (街道13变)	10	400	320	320
16338	淮阴区	PMS_13226配变 (汤集28变)	10	400	0	0
16339	淮阴区	M4302配变（刘皮 26变）	10	100	0	0
16340	淮阴区	PMS_M1842配变 (二闸15) 2号配	10	500	400	400
16341	淮阴区	PMS_M1843配变 (二闸16) 3号配	10	500	400	400
16342	淮阴区	淮州花园开关站 1#变压器	10	800	640	640
16343	淮阴区	PMS_高堰15317配 变（陈集双庄14	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16344	淮阴区	L3333配变（两淮19变两淮3组）	10	200	160	160
16345	淮阴区	11107配变（桂塘村05变）	10	400	320	320
16346	淮阴区	PMS_14190配变（三树45变）	10	400	0	0
16347	淮阴区	观玺名筑2#开关站9#变压器	10	800	640	640
16348	淮阴区	18401箱变（盐河花园门前）主变	10	400	320	320
16349	淮阴区	B6835（赵集42变）	10	400	320	320
16350	淮阴区	PMS_13271配变（夏家湖08变）	10	200	160	160
16351	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室8#变压器	10	800	640	640
16352	淮阴区	喜利达4#配电室7#变压器	10	1000	800	800
16353	淮阴区	天瑞府一期1-1#变电所3#变压器	10	800	640	640
16354	淮阴区	PMS_14191配变（三树46变）	10	400	0	0
16355	淮阴区	11549配变（五里37变）	10	200	160	160
16356	淮阴区	PMS_L5053配变（杨庙06变）	10	200	143	143
16357	淮阴区	A9817箱变	10	630	504	504
16358	淮阴区	临川人家16#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16359	淮阴区	怡康雅苑1#开关站4#变压器	10	800	640	640
16360	淮阴区	A7601公变（双河社区）	10	400	316	316
16361	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室4#变压器	10	800	0	0
16362	淮阴区	PMS_金鼎国际花园1号开关站0	10	1000	800	800
16363	淮阴区	星光苑2号箱变配电变压器	10	630	504	504
16364	淮阴区	临川人家12#变	10	800	640	640
16365	淮阴区	PMS_18107配变（营北村10#北建	10	400	284	284
16366	淮阴区	新桥小区01#变	10	400	0	0
16367	淮阴区	PMS_金鼎国际花园1号开关站0	10	1000	800	800
16368	淮阴区	金鼎国际花园1号开关站04变	10	1000	800	800
16369	淮阴区	金鼎国际花园1号开关站02变	10	1000	800	800
16370	淮阴区	金鼎国际花园1号配电房01变	10	1000	800	800
16371	淮阴区	金鼎国际花园1号配电房02变	10	1000	800	800
16372	淮阴区	怡康雅苑1#开关站3#变压器	10	800	640	640
16373	淮阴区	PMS_L1124配变（丁集38变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16374	淮阴区	成贤府1#开关站 1#变压器	10	800	640	640
16375	淮阴区	东篱苑2-2#配电 室23#变压器	10	800	640	640
16376	淮阴区	PMS_18414公变 （缙丝厂北）	10	400	320	320
16377	淮阴区	淮州花园1-1#配 电室5#变压器	10	800	640	640
16378	淮阴区	PMS_18128配变 （营北果林工区	10	400	320	320
16379	淮阴区	PMS_桃李花园01 箱变2#主变	10	630	504	504
16380	淮阴区	PMS_14304配变 （周庄05变）	10	315	0	0
16381	淮阴区	M4138配变（姜庄 09变）	10	400	0	0
16382	淮阴区	C9424配变（徐溜 65变）	10	400	0	0
16383	淮阴区	梅畅154114配变 （鱼塘小区2号	10	400	320	320
16384	淮阴区	PMS_13359配变 （王营越河28变）	10	400	320	320
16385	淮阴区	PMS_13358配变 （王营越河27变）	10	400	308	308
16386	淮阴区	141102配变（三 树53变）	10	630	504	504
16387	淮阴区	B1917双河41变1# 主变	10	630	504	504
16388	淮阴区	汤集佳苑东苑1号 变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16389	淮阴区	11533配变（双庄村10变）	10	200	41	41
16390	淮阴区	PMS_L2802公变（药厂东司法局	10	400	287	287
16391	淮阴区	淮州花园1-1#配电室3#变压器	10	800	640	640
16392	淮阴区	PMS_16413配变（丁集37变）	10	315	0	0
16393	淮阴区	PMS_A9412配变（营北双河村26#	10	400	178	178
16394	淮阴区	16601配变（振达西）	10	200	160	160
16395	淮阴区	11539配变（双庄村17变）	10	200	74	74
16396	淮阴区	PMS_16140（七一30变）	10	200	24	24
16397	淮阴区	16202纬五东公变	10	100	80	80
16398	淮阴区	M4139配变（南营16变）	10	200	0	0
16399	淮阴区	PMS_15412配变（营北王庄村25#	10	400	320	320
16400	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#3变压器	10	800	640	640
16401	淮阴区	L4242配变（何庄14变）	10	100	80	80
16402	淮阴区	11208配变（袁集村25变）	10	400	239	239
16403	淮阴区	徐梅南苑11变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16404	淮阴区	PMS_A9801公变 （商业街东）	10	400	320	320
16405	淮阴区	PMS_11415配变 （辣树村15变）	10	400	216	216
16406	淮阴区	PMS_15223配变 （桃园11变）	10	400	288	288
16407	淮阴区	PMS_帝景蓝湾2# 配电房1#变压器	10	800	640	640
16408	淮阴区	PMS_帝景蓝湾2# 配电房3#变压器	10	800	640	640
16409	淮阴区	PMS_18412公变 （缫丝厂宿舍）	10	400	316	316
16410	淮阴区	L8537配变(王码 11变)	10	200	0	0
16411	淮阴区	PMS_15245配变 （太山12变）	10	400	320	320
16412	淮阴区	PMS_L8514配变 （洪北05变）	10	400	0	0
16413	淮阴区	PMS_15249配变 （街道11变）	10	400	137	137
16414	淮阴区	PMS_15250配变 （街道12变）	10	400	298	298
16415	淮阴区	16336配变(韩桥 村46变)	10	400	245	245
16416	淮阴区	PMS_15256配变 （民族09变）	10	400	320	320
16417	淮阴区	观淮府三期1-1# 配电室5#变压器	10	800	640	640
16418	淮阴区	18338配变（葡萄 路南二号）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16419	淮阴区	PMS_11608公变 (港务二区)	10	400	320	320
16420	淮阴区	上海国际花园1- 3#配电室1#变压	10	800	640	640
16421	淮阴区	L3321配变（练湖 19变供销社）	10	400	173	173
16422	淮阴区	18104配变（营北 村02#北建材变）	10	400	230	230
16423	淮阴区	PMS_M2914配变 (头堡14变)	10	200	160	160
16424	淮阴区	梅畅154115配变 (鱼塘小区3号	10	400	320	320
16425	淮阴区	徐梅南苑04变	10	800	640	640
16426	淮阴区	西街西门02变	10	400	305	305
16427	淮阴区	PMS_大树13变	10	400	0	0
16428	淮阴区	B6713配变（韩桥 村39变）	10	400	280	280
16429	淮阴区	Y2227配变（王营 长安55变）	10	400	320	320
16430	淮阴区	M6204配变（鑫园 44变）	10	400	320	320
16431	淮阴区	L3318配变（练湖 14变10组）	10	200	160	160
16432	淮阴区	观淮府二期1-1开 关站2#变压器	10	800	640	640
16433	淮阴区	C9423配变（徐溜 63变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16434	淮阴区	淮上院子1#开关站4#变压器	10	800	640	640
16435	淮阴区	B2105新街菜场公变	10	630	504	504
16436	淮阴区	PMS_16462配变（丁集51变）	10	400	0	0
16437	淮阴区	M1828配变（二闸11变）	10	200	160	160
16438	淮阴区	PMS_19667配变（大西16变）	10	400	0	0
16439	淮阴区	11568配变（鑫园42变）	10	400	320	320
16440	淮阴区	L7511配变（横沟11变）	10	100	16	16
16441	淮阴区	PMS_11306配变（安庄21变陈阳	10	400	288	288
16442	淮阴区	B6744配变（韩桥家园2号变）	10	400	320	320
16443	淮阴区	L3322配变（练湖20变基督教会）	10	400	294	294
16444	淮阴区	PMS_11513配变（两淮23变）	10	400	0	0
16445	淮阴区	PMS_11527配变（团结15变尹安4	10	400	0	0
16446	淮阴区	11528配变（团结村16变）	10	400	0	0
16447	淮阴区	PMS_广电局箱变2#变	10	400	320	320
16448	淮阴区	L8419配变（三和27变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16449	淮阴区	刘河小区1#箱变 变压器	10	630	504	504
16450	淮阴区	PMS_14424配变 （泗河13变）	10	200	0	0
16451	淮阴区	PMS_M42018配变 （刘皮21变）	10	400	0	0
16452	淮阴区	PMS_18324公变 （种子公司）	10	400	314	314
16453	淮阴区	PMS_18212公变 （葡萄路3#）	10	400	320	320
16454	淮阴区	PMS_L2811公变 （王营镇中学）	10	400	320	320
16455	淮阴区	C9130配变（韩庄 09变）	10	200	0	0
16456	淮阴区	Y2511配变（打井 队）	10	400	317	317
16457	淮阴区	PMS_L9301报社公 变	10	400	320	320
16458	淮阴区	PMS_A9821公变 （民政局）	10	400	311	311
16459	淮阴区	淮州花园1-2#配 电室10#变压器	10	800	640	640
16460	淮阴区	PMS_A9820公变 （房产门前）	10	400	256	256
16461	淮阴区	PMS_11567配变 （三朱29变）	10	400	119	119
16462	淮阴区	PMS_11511配变 （十里07变）	10	200	148	148
16463	淮阴区	英祥承德公馆三 期3#开关站#17变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16464	淮阴区	L5022配变（卢华10变）	10	200	83	83
16465	淮阴区	PMS_L5061配变（卢华11变）	10	400	320	320
16466	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室6#变压器	10	630	504	504
16467	淮阴区	PMS_L1136配变（丁集48变）	10	400	232	232
16468	淮阴区	11435配变（镇北21变）	10	100	0	0
16469	淮阴区	16644配变（劳动19变1）	10	400	122	122
16470	淮阴区	L7528配变（蒋桥16变）	10	315	201	201
16471	淮阴区	PMS_L4523配变（米厂后队	10	400	320	320
16472	淮阴区	桃李花园06#箱变2#主变配电变压	10	630	504	504
16473	淮阴区	桃李花园03#箱变2#主变配电变压	10	500	400	400
16474	淮阴区	B5117（沟北18变）	10	400	320	320
16475	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室7#变压	10	800	640	640
16476	淮阴区	PMS_营东生活小区公变	10	400	320	320
16477	淮阴区	香溢荣府小区1#开关站2#变	10	800	640	640
16478	淮阴区	PMS_13022配变（王营越河	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16479	淮阴区	L4554配变（香樟花园02变）	10	315	252	252
16480	淮阴区	临川人家13#变	10	800	640	640
16481	淮阴区	11434配变（长兴18变牛场）	10	400	0	0
16482	淮阴区	18904公变（华桥新苑西）	10	400	320	320
16483	淮阴区	B6751配变（渔场12变）	10	200	160	160
16484	淮阴区	PMS_18211公变（粮校东）	10	400	320	320
16485	淮阴区	14307配变（周庄10变）	10	200	0	0
16486	淮阴区	16452配变（娘庄19配变）	10	400	0	0
16487	淮阴区	10KV磨具X34线新渡5组06变	10	200	160	160
16488	淮阴区	PMS_银河湾10#箱变1#主变	10	630	504	504
16489	淮阴区	PMS_银河湾10#箱变2#主变	10	500	400	400
16490	淮阴区	PMS_14142配变（新星17变）	10	400	0	0
16491	淮阴区	PMS_11642配变（民强04变）	10	200	0	0
16492	淮阴区	PMS_14199配变（三树50变）	10	400	0	0
16493	淮阴区	金辉城市广场2#配电室16#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16494	淮阴区	PMS_L1017配变 (丁集49变)	10	400	142	142
16495	淮阴区	阳光新城1-5配电 室#13变压器	10	800	640	640
16496	淮阴区	PMS_12257配变 (古寨村26变)	10	400	0	0
16497	淮阴区	仲弓03变	10	200	160	160
16498	淮阴区	怡康雅苑1#开关 站1#变压器	10	800	640	640
16499	淮阴区	梅畅15403配变 (蚕桑03变)	10	400	165	165
16500	淮阴区	PMS_M2808配变 (仲弓08变)	10	400	312	312
16501	淮阴区	M4428配变（同心 15变）	10	100	0	0
16502	淮阴区	月亮湾东苑1#开 关站1#变压器	10	800	640	640
16503	淮阴区	13261配变（闸西 02变）	10	200	160	160
16504	淮阴区	13240配变(兴旺 12变)	10	200	0	0
16505	淮阴区	孙圩小区02#箱变	10	400	320	320
16506	淮阴区	PMS_16645配变 (劳动20变)	10	400	174	174
16507	淮阴区	L4507配变（东街 05变）	10	200	160	160
16508	淮阴区	PMS_11544配变 (徐溜36变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16509	淮阴区	18815配变（营北三朱村26#三朱嵇	10	200	47	47
16510	淮阴区	PMS_天和豪庭1#箱变2#主变	10	630	504	504
16511	淮阴区	PMS_天和豪庭2#箱变1#主变	10	630	504	504
16512	淮阴区	天和豪庭2#箱变2#主变	10	630	504	504
16513	淮阴区	C9127配变（徐溜16变）	10	400	0	0
16514	淮阴区	18131配变（果林村16#果林八组东	10	200	153	153
16515	淮阴区	Y2518公变（王营长安034变）	10	400	320	320
16516	淮阴区	PMS_B7338配变（汪场03变）	10	400	140	140
16517	淮阴区	M2149配变（四门闸05变）	10	400	320	320
16518	淮阴区	L2102配变（王营长安11变）	10	200	160	160
16519	淮阴区	L5517配变（张桥17变）	10	200	125	125
16520	淮阴区	PMS_16203（高埝14变）	10	400	320	320
16521	淮阴区	PMS_B7339配变（汪场05变）	10	400	187	187
16522	淮阴区	PMS_B7340配变（汪场06变）	10	400	20	20
16523	淮阴区	11716配变（金城16变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16524	淮阴区	PMS_B7317配变（红星07变）	10	400	304	304
16525	淮阴区	B7303配变（红星03变）	10	400	81	81
16526	淮阴区	PMS_B7312配变（红星01变）	10	400	209	209
16527	淮阴区	PMS_B7337配变（汪场01变）	10	400	133	133
16528	淮阴区	PMS_B7324配变（老场01变）	10	400	257	257
16529	淮阴区	B7306配变（汪场04变）	10	400	223	223
16530	淮阴区	B7315配变（红星05变）	10	400	277	277
16531	淮阴区	11319配变（草庙村05变）	10	400	247	247
16532	淮阴区	PMS_11329配变（徐溜33变）	10	200	0	0
16533	淮阴区	海通花园银座30#楼变压器	10	500	400	400
16534	淮阴区	14122配变（三树36变）	10	400	0	0
16535	淮阴区	东篱苑1-3#配电室11#变压器	10	800	640	640
16536	淮阴区	PMS_M4132配变（刘皮22变）	10	400	0	0
16537	淮阴区	11541配变（袁北村03变）	10	200	101	101
16538	淮阴区	11323配变（辣树村04变）	10	400	193	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16539	淮阴区	11201配变（袁集村02变）	10	400	306	306
16540	淮阴区	PMS_B7305配变（老场04变）	10	400	62	62
16541	淮阴区	PMS_B7314配变（红星04变）	10	400	285	285
16542	淮阴区	M4137配变（南营11变）	10	400	0	0
16543	淮阴区	M4114配变（红星13变）	10	200	0	0
16544	淮阴区	PMS_12419配变（种猪场14台片）	10	100	0	0
16545	淮阴区	PMS_M4425配变（同心11台片）	10	100	0	0
16546	淮阴区	M3114配变（杨庄13变）	10	100	0	0
16547	淮阴区	PMS_12512配变（郑河15变）	10	200	0	0
16548	淮阴区	M4410配变（双庄04变）	10	200	0	0
16549	淮阴区	12323配变（南营08变）	10	400	0	0
16550	淮阴区	PMS_B7325配变（老场03变）	10	400	152	152
16551	淮阴区	PMS_B7313配变（红星02变）	10	200	160	160
16552	淮阴区	13548（后荡10变）	10	200	65	65
16553	淮阴区	13350配变（民主08变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16554	淮阴区	PMS_13352配变（民主09变）	10	200	0	0
16555	淮阴区	16305配变（营北杨井村05#杨井B	10	400	118	118
16556	淮阴区	花漾年华小区1-1配电室2#变压器	10	800	640	640
16557	淮阴区	16314配变（天河村03变）	10	400	211	211
16558	淮阴区	L8413配变（三和14变）	10	200	0	0
16559	淮阴区	PMS_13437配变（三和15变）	10	200	160	160
16560	淮阴区	15113配变（陈集02变）	10	400	277	277
16561	淮阴区	16308配变（庆华村03变）	10	400	105	105
16562	淮阴区	PMS_15143配变（合心02变）	10	400	161	161
16563	淮阴区	高堰15366配变（窑厂03变）	10	400	309	309
16564	淮阴区	PMS_高堰15365配变（窑厂02变）	10	200	119	119
16565	淮阴区	PMS_16302配变（庆华村01变）	10	200	36	36
16566	淮阴区	PMS_B5007配变（庆华村07变）	10	400	101	101
16567	淮阴区	PMS_B5005配变（庆华村06变）	10	200	49	49
16568	淮阴区	B8027配变（沙河村06变）	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16569	淮阴区	PMS_15118配变 （陈集高福	10	200	137	137
16570	淮阴区	L5044配变（陶营 10变）	10	200	144	144
16571	淮阴区	L5335配变（何庄 08变）	10	100	0	0
16572	淮阴区	L4109配变（何庄 09变）	10	400	231	231
16573	淮阴区	PMS_L5306配变 （包河06变）	10	200	160	160
16574	淮阴区	L4239配变（何庄 10变）	10	200	121	121
16575	淮阴区	观澜名筑小区1- 1#配电室8#变压	10	630	504	504
16576	淮阴区	PMS_13228配变 （汤集30变）	10	400	0	0
16577	淮阴区	F1210配变（王营 崔庄27变）	10	200	160	160
16578	淮阴区	13314配变（新园 28变）	10	400	320	320
16579	淮阴区	13257配变（兴旺 13变）	10	400	0	0
16580	淮阴区	L4532配变（西街 五组02变）	10	200	160	160
16581	淮阴区	L7521配变（蒋桥 09变）	10	200	160	160
16582	淮阴区	L4539配变（渔南 07变）	10	200	160	160
16583	淮阴区	B8003配变（韩桥 村22变）	10	100	9	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16584	淮阴区	B8052配变（湖滨村06变）	10	400	154	154
16585	淮阴区	B8030配变（兴旺村07变）	10	200	86	86
16586	淮阴区	B8044配变（湖滨村07变）	10	200	66	66
16587	淮阴区	16325配变（韩桥村25变）	10	400	237	237
16588	淮阴区	B5002配变（庆华村10变）	10	200	77	77
16589	淮阴区	B7354配变（洪湖14变）	10	400	320	320
16590	淮阴区	PMS_B6702配变（韩桥村09变）	10	400	159	159
16591	淮阴区	11351配变(张庄06变)	10	200	0	0
16592	淮阴区	C9122配变（涵洞06变）	10	400	0	0
16593	淮阴区	C9121配变（涵洞05变）	10	200	0	0
16594	淮阴区	C9123配变（涵洞07变）	10	200	0	0
16595	淮阴区	C9114配变（韩庄06变）	10	200	0	0
16596	淮阴区	M2214配变(凌桥11变)	10	200	0	0
16597	淮阴区	PMS_M2231配变（西金圩10变）	10	400	0	0
16598	淮阴区	C9117配变（涵洞01变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16599	淮阴区	文景学府1#开关站2#变	10	800	640	640
16600	淮阴区	13227配变(汤集29变)	10	400	0	0
16601	淮阴区	14145配变（新星23变）	10	400	0	0
16602	淮阴区	L5353配变（徐赵16变）	10	100	0	0
16603	淮阴区	PMS_L1018配变（宗楼15变）	10	400	157	157
16604	淮阴区	金润城御园1-2配电房8#变	10	800	640	640
16605	淮阴区	M2232配变(西金圩11变)	10	200	0	0
16606	淮阴区	M2230配变(西金圩09变)	10	200	0	0
16607	淮阴区	PMS_M2228配变（西金圩06变）	10	200	0	0
16608	淮阴区	PMS_11231配变（朱集街道	10	400	320	320
16609	淮阴区	L8619配变(同丰13变)	10	400	0	0
16610	淮阴区	13208配变(汤集08变)	10	400	0	0
16611	淮阴区	13203配变(汤集03变)	10	400	0	0
16612	淮阴区	PMS_营北海通花园1#变电所1#主	10	1000	800	800
16613	淮阴区	PMS_营北海通花园1#变电所2#主	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16614	淮阴区	13218配变(汤集20变)	10	400	0	0
16615	淮阴区	PMS_13202配变(汤集02变)	10	400	0	0
16616	淮阴区	15238配变（太山09变）	10	200	65	65
16617	淮阴区	13201配变（王营淮闸10变）	10	400	309	309
16618	淮阴区	PMS_15234配变（太山08变）	10	400	190	190
16619	淮阴区	15215配变（民族04变）	10	200	160	160
16620	淮阴区	15214配变（民族02变）	10	200	156	156
16621	淮阴区	13332配变（王营盐闸02变）	10	400	143	143
16622	淮阴区	PMS_M2801配变（太平06变）	10	400	279	279
16623	淮阴区	PMS_15632配变（新河04变）	10	100	64	64
16624	淮阴区	PMS_13337配变（王营盐闸08变）	10	200	92	92
16625	淮阴区	15628配变（新河06变）	10	200	0	0
16626	淮阴区	15630配变（新河05变）	10	200	50	50
16627	淮阴区	PMS_X1330配变（沙荡1组08变）	10	200	113	113
16628	淮阴区	X1307配变(沙荡4组07变)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16629	淮阴区	PMS_X1328配变 (沙荡6组09变)	10	400	320	320
16630	淮阴区	PMS_营北海通花园5#箱变1#主变	10	630	504	504
16631	淮阴区	PMS_营北海通花园6#箱变1#主变	10	630	504	504
16632	淮阴区	PMS_11210配变 (洪南5、6组08	10	400	320	320
16633	淮阴区	PMS_11205配变 (洪南6组18台	10	200	160	160
16634	淮阴区	双淮A9021配变 (淮涟4组01变)	10	200	160	160
16635	淮阴区	14517配变（蒋集 12变）	10	400	0	0
16636	淮阴区	PMS_14597配变 (树西06变)	10	400	0	0
16637	淮阴区	14598配变（树西 07变）	10	200	0	0
16638	淮阴区	PMS_14141配变 (新星16变)	10	200	0	0
16639	淮阴区	PMS_14103配变 (联盟12变)	10	400	0	0
16640	淮阴区	PMS_14102配变 (联盟11变)	10	100	0	0
16641	淮阴区	PMS_14133配变 (汪洼08变)	10	100	0	0
16642	淮阴区	14112配变（三树 22变）	10	400	0	0
16643	淮阴区	11404配变（安庄 10变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16644	淮阴区	11102配变（王兴02变街南）	10	400	320	320
16645	淮阴区	11548配变（沿河02变2、3组）	10	400	0	0
16646	淮阴区	PMS_11542配变（肖荡10变）	10	100	0	0
16647	淮阴区	PMS_A9831公变（康宜5#楼）	10	250	200	200
16648	淮阴区	11221配变（三杨8组13变）	10	100	80	80
16649	淮阴区	PMS_X1310配变（洪南小学13台）	10	200	160	160
16650	淮阴区	PMS_X1324配变（洪南小学07台）	10	200	160	160
16651	淮阴区	PMS_双淮A9020配变（淮涟3、5组）	10	400	320	320
16652	淮阴区	双淮A9018配变（淮涟中心村10）	10	200	160	160
16653	淮阴区	双淮A9003配变（双坝2组03变）	10	315	172	172
16654	淮阴区	PMS_11544配变（肖荡12变后肖1）	10	200	0	0
16655	淮阴区	L3329配变（两淮11变薛渡7组）	10	200	40	40
16656	淮阴区	11402配变（安庄11变）	10	200	0	0
16657	淮阴区	PMS_11612配变（开庄02变）	10	200	82	82
16658	淮阴区	M17058配变（黄河07变）	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16659	淮阴区	M16034配变（三元09变）	10	200	140	140
16660	淮阴区	M16041配变（三元11变）	10	100	80	80
16661	淮阴区	PMS_157020配变（城西08变）	10	200	160	160
16662	淮阴区	157022配变（吴城28变）	10	200	140	140
16663	淮阴区	19608配变(大西08变)	10	200	0	0
16664	淮阴区	PMS_19609配变（大西09变）	10	400	0	0
16665	淮阴区	11120配变（刘河17变）	10	400	0	0
16666	淮阴区	19647配变(三河10变)	10	400	0	0
16667	淮阴区	19631配变(军田11变)	10	400	0	0
16668	淮阴区	PMS_19632配变（军田12变）	10	400	0	0
16669	淮阴区	PMS_19648配变（三河11变）	10	200	0	0
16670	淮阴区	PMS_L1322配变（西站16变）	10	200	70	70
16671	淮阴区	L1317配变（西站17变）	10	400	165	165
16672	淮阴区	12514配变（郑河17变）	10	400	0	0
16673	淮阴区	PMS_12312配变（刘老庄刘皮12	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16674	淮阴区	奥体国际1#开关站1#主变	10	1000	800	800
16675	淮阴区	奥体国际1#开关站2#主变	10	1000	800	800
16676	淮阴区	奥体国际1#箱变主变	10	630	504	504
16677	淮阴区	奥体国际2#箱变主变	10	630	504	504
16678	淮阴区	奥体国际3#箱变主变	10	630	504	504
16679	淮阴区	奥体国际4#箱变主变	10	630	504	504
16680	淮阴区	B6811（赵集27变）	10	400	301	301
16681	淮阴区	19629配变(军田06变.)	10	100	0	0
16682	淮阴区	PMS_苏北市场商住楼2#主变	10	400	320	320
16683	淮阴区	PMS_银河湾中心变1#主变	10	1000	800	800
16684	淮阴区	银河湾中心变2#主变	10	1000	800	800
16685	淮阴区	11509配变（两淮15变轮窑3组）	10	100	0	0
16686	淮阴区	PMS_11524配变（团结10变利农2	10	200	0	0
16687	淮阴区	11523配变（团结08变尹安吕庄）	10	200	0	0
16688	淮阴区	PMS_国华御翠园6#箱变主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16689	淮阴区	PMS_国华御翠园 1#箱变主变	10	315	252	252
16690	淮阴区	国华御翠园5#箱 变主变	10	315	252	252
16691	淮阴区	PMS_国华御翠园 2#箱变主变	10	315	252	252
16692	淮阴区	PMS_国华御翠园 3#箱变主变	10	315	252	252
16693	淮阴区	PMS_国华御翠园 4#箱变1#主变	10	315	252	252
16694	淮阴区	国华御翠园中心 变1#干变	10	1000	800	800
16695	淮阴区	PMS_国华御翠园 中心变3#干变	10	1000	800	800
16696	淮阴区	国华御翠园中心 变4#干变	10	1000	800	800
16697	淮阴区	国华御翠园中心 变2#干变	10	1000	800	800
16698	淮阴区	PMS_16429配变 （胡庄14变）	10	200	0	0
16699	淮阴区	PMS_L5209配变 （六里12变）	10	100	80	80
16700	淮阴区	L5017配变（卢华 05变）	10	200	101	101
16701	淮阴区	PMS_L5015配变 （卢华03变）	10	200	134	134
16702	淮阴区	PMS_部队家属宿 舍箱变主变	10	400	320	320
16703	淮阴区	L5039配变（陶营 05变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16704	淮阴区	18121配变（营北果林村17#果林十	10	200	140	140
16705	淮阴区	15255配变（民族01变）	10	200	107	107
16706	淮阴区	M1827配变（民族07变）	10	200	116	116
16707	淮阴区	11314配变（草庙村10变）	10	100	64	64
16708	淮阴区	PMS_11526配变（双庄村13变）	10	200	100	100
16709	淮阴区	PMS_15615配变（玉坝05变）	10	400	211	211
16710	淮阴区	11114配变（桂塘村14变）	10	200	148	148
16711	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#配电房1#干变	10	1000	800	800
16712	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#配电房2#干变	10	1000	800	800
16713	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#配电房3#干变	10	630	504	504
16714	淮阴区	PMS_工专主变	10	315	252	252
16715	淮阴区	16628配变(农庄16变)	10	200	46	46
16716	淮阴区	PMS_L1013配变(宗楼12变)	10	200	11	11
16717	淮阴区	PMS_11416配变(花园07变)	10	200	0	0
16718	淮阴区	PMS_11632配变（民强10变）	10	200	61	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16719	淮阴区	PMS_11614配变 （双农08变）	10	100	3	3
16720	淮阴区	PMS_14521配变 （蒋集16变）	10	400	0	0
16721	淮阴区	14596配变（树西 05变）	10	400	0	0
16722	淮阴区	PMS_14520配变 （蒋集15变）	10	200	0	0
16723	淮阴区	PMS_11329配变 （桂塘村06变）	10	400	282	282
16724	淮阴区	PMS_11206配变 （洪北4组25变）	10	200	160	160
16725	淮阴区	PMS_11223配变 （三杨3组14变）	10	200	54	54
16726	淮阴区	11254配变（新桥 1组08变）	10	200	160	160
16727	淮阴区	PMS_X2204配变 （佟洼街道10台	10	400	320	320
16728	淮阴区	PMS_X1317配变 （佟洼街道11变）	10	200	160	160
16729	淮阴区	PMS_11252配变 （新桥9组09变）	10	200	113	113
16730	淮阴区	14227配变（梨园 10变）	10	200	0	0
16731	淮阴区	14213配变（周集 15变）	10	200	0	0
16732	淮阴区	PMS_14118配变 （三树31变）	10	200	67	67
16733	淮阴区	PMS_14144配变 （新星19变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16734	淮阴区	PMS_14166配变（跃进18变）	10	200	0	0
16735	淮阴区	L5520配变（跃进19变）	10	400	266	266
16736	淮阴区	PMS_14165配变（跃进17变）	10	200	97	97
16737	淮阴区	M2127配变（四门闸11变）	10	100	18	18
16738	淮阴区	PMS_X1314配变（新渡9组08变）	10	100	80	80
16739	淮阴区	PMS_双淮A9016配变（淮涟6组12台	10	200	160	160
16740	淮阴区	PMS_双淮A9007配变（双坝2组	10	200	144	144
16741	淮阴区	PMS_B2101城建局公变	10	400	320	320
16742	淮阴区	11405配变（安庄14变5组）	10	400	0	0
16743	淮阴区	PMS_15131配变（陈集镇北	10	400	202	202
16744	淮阴区	PMS_高堰15357配变（小桥07变）	10	400	320	320
16745	淮阴区	PMS_梅畅15453配变（乔庄01变）	10	400	286	286
16746	淮阴区	学田15508配变（合心03变）	10	400	227	227
16747	淮阴区	C9205配变（新和15变）	10	200	0	0
16748	淮阴区	C9206配变（新和16变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16749	淮阴区	C9207配变（新和17变）	10	400	0	0
16750	淮阴区	PMS_L4218配变（韩圩13变）	10	200	160	160
16751	淮阴区	19606配变（大西06台片）	10	200	0	0
16752	淮阴区	18125配变（果林村10#果林六组	10	200	70	70
16753	淮阴区	H3419配变（代河村04变）	10	400	0	0
16754	淮阴区	邦德云鼎配电室4#变压器	10	800	640	640
16755	淮阴区	喜利达中心配电房2#主变	10	1000	800	800
16756	淮阴区	喜利达中心配电房1#主变	10	1000	800	800
16757	淮阴区	杨庙社区02#变压器	10	400	320	320
16758	淮阴区	名仕花园小区#2干变	10	630	504	504
16759	淮阴区	金润城御园1-1配电室6#变压器	10	800	640	640
16760	淮阴区	新城悦隼2-2#配电室2#变	10	800	640	640
16761	淮阴区	花漾年华1-4#配电房9#主变	10	800	640	640
16762	淮阴区	PMS_邦德云鼎配电室3#变压器	10	800	640	640
16763	淮阴区	PMS_M4509配变（对口村11变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16764	淮阴区	M4515配变（对口村10变）	10	200	0	0
16765	淮阴区	PMS_张集村20变	10	100	80	80
16766	淮阴区	PMS_张集村19变	10	200	160	160
16767	淮阴区	11109配变（桂塘村08变）	10	200	160	160
16768	淮阴区	PMS_M4508配变（对口村09变）	10	200	0	0
16769	淮阴区	M4506配变（对口村05变）	10	200	0	0
16770	淮阴区	PMS_X1319配变（夏圩6组14变）	10	200	160	160
16771	淮阴区	19201配变（大兴06变）	10	400	305	305
16772	淮阴区	PMS_新桥村06变	10	200	0	0
16773	淮阴区	PMS_11211配变（大福10变）	10	400	320	320
16774	淮阴区	11507配变（两淮08变轮窑2组）	10	400	0	0
16775	淮阴区	PMS_L1135配变（劳动07台片）	10	400	118	118
16776	淮阴区	H1227配变（张集村21变）	10	400	302	302
16777	淮阴区	18501配变（王营房地产）	10	200	160	160
16778	淮阴区	PMS_M4507配变（对口村06变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16779	淮阴区	13368配变（淮西07变（04分）	10	100	0	0
16780	淮阴区	14237配变（三岔07变）	10	100	0	0
16781	淮阴区	PMS_11210配变（大福09变）	10	400	320	320
16782	淮阴区	PMS_多瑙河二期3#箱变2#主变	10	400	320	320
16783	淮阴区	PMS_19218配变（联旺09变）	10	200	76	76
16784	淮阴区	PMS_B6724配变（河头村05变）	10	200	107	107
16785	淮阴区	L8133配变(后河村03变)	10	400	0	0
16786	淮阴区	11501配变（练湖02变街北）	10	400	0	0
16787	淮阴区	PMS_B6732配变（河头村06变）	10	400	172	172
16788	淮阴区	B6723配变（河头村07变）	10	400	232	232
16789	淮阴区	PMS_B7318配变（红星10变）	10	400	277	277
16790	淮阴区	PMS_11535配变（双庄村11变）	10	200	68	68
16791	淮阴区	11235配变（新河10变）	10	100	80	80
16792	淮阴区	L8134配变(后河04台片)	10	400	0	0
16793	淮阴区	PMS_11502配变（练湖08变街	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16794	淮阴区	PMS_B6730配变 （河头村08变）	10	200	121	121
16795	淮阴区	PMS_B7345配变 （汪场11变）	10	200	122	122
16796	淮阴区	X1322配变（新渡 8组街北11变）	10	100	80	80
16797	淮阴区	11517配变（团结 02变利农2、3组）	10	200	0	0
16798	淮阴区	11518配变（团结 03变尹安1、	10	200	0	0
16799	淮阴区	11520配变（团结 05变）	10	200	0	0
16800	淮阴区	PMS_15642配变 （民族06变）	10	80	64	64
16801	淮阴区	PMS_14163配变 （跃进15变）	10	400	128	128
16802	淮阴区	PMS_11404配变 （袁集村09变）	10	200	51	51
16803	淮阴区	12234配变（九房 村09变）	10	100	0	0
16804	淮阴区	L8149配变(友谊 02台片)	10	100	0	0
16805	淮阴区	16316配变（天河 村07变）	10	200	125	125
16806	淮阴区	PMS_L8104配变 （古西01台片）	10	200	0	0
16807	淮阴区	L8135配变(后河 05台片)	10	200	0	0
16808	淮阴区	12203配变（银猫 03台片）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16809	淮阴区	11104配变（桂塘村01变）	10	200	125	125
16810	淮阴区	郑湾村08变	10	400	255	255
16811	淮阴区	L8448配变（振兴03变）	10	400	0	0
16812	淮阴区	11124配变（刘河21变）	10	400	228	228
16813	淮阴区	11123配变（刘河20变）	10	400	195	195
16814	淮阴区	11145配变（徐梅14变）	10	200	0	0
16815	淮阴区	PMS_X2102配变（洪南1组06变）	10	100	80	80
16816	淮阴区	PMS_X2101配变（洪南2组15变）	10	100	80	80
16817	淮阴区	PMS_11502配变（三朱04变）	10	400	225	225
16818	淮阴区	PMS_11141配变（徐梅10变）	10	400	215	215
16819	淮阴区	11259配变（新桥4组03台片）	10	400	320	320
16820	淮阴区	PMS_11256配变（新桥5组05台）	10	200	160	160
16821	淮阴区	B8041配变（兴旺村05变）	10	160	104	104
16822	淮阴区	PMS_19633配变（军田13变）	10	200	0	0
16823	淮阴区	11212配变（农科村02变）	10	200	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16824	淮阴区	PMS_11328配变（桂塘村04变）	10	100	21	21
16825	淮阴区	B5008配变(庆华村09变)	10	200	47	47
16826	淮阴区	国信世家中心1#变	10	800	621	621
16827	淮阴区	国信世家中心2#变	10	800	640	640
16828	淮阴区	L5509配变（张桥09变）	10	200	160	160
16829	淮阴区	12235配变（九房村10变）	10	400	0	0
16830	淮阴区	郑湾村10变	10	200	129	129
16831	淮阴区	PMS_郑湾村11变	10	400	163	163
16832	淮阴区	H1246配变（郑湾村09变）	10	100	80	80
16833	淮阴区	H1210配变（玉尧村16变）	10	400	203	203
16834	淮阴区	H1211配变（玉尧村15变）	10	100	80	80
16835	淮阴区	11110配变（桂塘村10变）	10	200	136	136
16836	淮阴区	H3405配变（玉尧村17变）	10	400	0	0
16837	淮阴区	PMS_14544配变（联盟10）	10	100	0	0
16838	淮阴区	12233配变（九房村07变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16839	淮阴区	M16014配变（头庄07变）	10	400	0	0
16840	淮阴区	PMS_11512配变（十里08台片）	10	160	0	0
16841	淮阴区	B5013配变（沿湖村08变）	10	400	220	220
16842	淮阴区	PMS_11546配变（鑫园24变）	10	400	179	179
16843	淮阴区	PMS_11224配变（顾庄04台片）	10	200	40	40
16844	淮阴区	PMS_11545配变（鑫园23变）	10	400	320	320
16845	淮阴区	11549配变（沿河03变8组）	10	400	0	0
16846	淮阴区	11543配变（鑫园21变）	10	400	320	320
16847	淮阴区	PMS_L8124配变（古寨06台片）	10	400	0	0
16848	淮阴区	157019配变（吴城17变）	10	200	160	160
16849	淮阴区	PMS_11433配变（干庄村07变）	10	400	222	222
16850	淮阴区	M19031配变（城西07变）	10	200	117	117
16851	淮阴区	M2115配变（树西09变）	10	200	160	160
16852	淮阴区	PMS_11309配变（农科村01变）	10	200	128	128
16853	淮阴区	PMS_11322配变（辣树村06变）	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16854	淮阴区	PMS_街西09变	10	400	241	241
16855	淮阴区	PMS_11312配变 (草庙村03变)	10	400	312	312
16856	淮阴区	H4403配变（洪涯 村14变）	10	400	0	0
16857	淮阴区	PMS_11326配变 (辣树村05变)	10	200	160	160
16858	淮阴区	11427配变（干庄 村02变）	10	400	200	200
16859	淮阴区	M4516配变(新公 01台片)	10	400	0	0
16860	淮阴区	13347配变（王营 越河07变）	10	100	23	23
16861	淮阴区	13535(包圩06变)	10	400	137	137
16862	淮阴区	11419配变（辣树 村02变）	10	400	142	142
16863	淮阴区	L8440配变（黎明 10变）	10	400	0	0
16864	淮阴区	H1223配变（玉尧 村14变）	10	400	320	320
16865	淮阴区	洪涯村12变	10	400	198	198
16866	淮阴区	PMS_洪涯村13变	10	400	220	220
16867	淮阴区	PMS_11309配变 (新河13变)	10	200	14	14
16868	淮阴区	PMS_11313配变 (鑫园19变)	10	400	29	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16869	淮阴区	PMS_11314配变 (鑫园20变)	10	200	0	0
16870	淮阴区	PMS_11311配变 (草庙村07变)	10	200	41	41
16871	淮阴区	PMS_11321配变 (草庙村08变)	10	400	222	222
16872	淮阴区	16402(赵集20变)	10	200	108	108
16873	淮阴区	洪涯村16变	10	400	320	320
16874	淮阴区	12252配变（古寨 村19变）	10	100	0	0
16875	淮阴区	PMS_11602配变 (安庄04变安庄1	10	200	55	55
16876	淮阴区	M4519配变(新公 村03变)	10	100	0	0
16877	淮阴区	PMS_11414配变 (辣树村01变)	10	200	160	160
16878	淮阴区	PMS_11142配变 (徐梅11变)	10	200	26	26
16879	淮阴区	PMS_11143配变 (徐梅12变)	10	200	160	160
16880	淮阴区	M4522配变(新公 村06变)	10	200	0	0
16881	淮阴区	PMS_11430配变 (干庄村01变)	10	400	214	214
16882	淮阴区	PMS_B7344配变 (汪场10变)	10	200	160	160
16883	淮阴区	B8018配变（沙河 村10变）	10	400	186	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16884	淮阴区	B8017配变（沙河村11变）	10	400	180	180
16885	淮阴区	143001配变（湖心06变）	10	400	0	0
16886	淮阴区	11206配变（老郑09变）	10	200	0	0
16887	淮阴区	PMS_11515配变（十里11变）	10	400	320	320
16888	淮阴区	PMS_L81151配变（古西村11变）	10	200	0	0
16889	淮阴区	M19051配变（城南09变）	10	200	47	47
16890	淮阴区	PMS_11532配变（五里15台片）	10	400	300	300
16891	淮阴区	L8118配变（古西15台片）	10	400	0	0
16892	淮阴区	B6804（赵集18变）	10	200	160	160
16893	淮阴区	PMS_城中花园二期1#箱变主变	10	500	400	400
16894	淮阴区	PMS_城中花园二期3#箱变主变	10	500	400	400
16895	淮阴区	PMS_城中花园二期5#箱变主变	10	500	400	400
16896	淮阴区	PMS_城中花园二期2#箱变主变	10	500	400	400
16897	淮阴区	PMS_城中花园二期4#箱变主变	10	500	400	400
16898	淮阴区	PMS_城中花园二期6#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16899	淮阴区	11102配变（干庄村05变）	10	200	27	27
16900	淮阴区	11425配变（干庄村10变）	10	315	220	220
16901	淮阴区	PMS_11610配变（高荡06变高荡	10	200	0	0
16902	淮阴区	L8427配变（三和16变）	10	200	0	0
16903	淮阴区	L8434配变（三和17变）	10	200	0	0
16904	淮阴区	L8446配变（三和18变）	10	200	0	0
16905	淮阴区	11205配变（袁集村14变）	10	200	137	137
16906	淮阴区	11306配变（袁集村10变）	10	200	138	138
16907	淮阴区	PMS_12222配变（银猫村10变）	10	400	0	0
16908	淮阴区	PMS_16606配变（浪石05变）	10	100	18	18
16909	淮阴区	11121配变（刘河18变）	10	400	0	0
16910	淮阴区	M16031配变（利民13变）	10	200	160	160
16911	淮阴区	12244配变（刘老庄古寨村03变）	10	400	0	0
16912	淮阴区	PMS_16603配变（浪石02变）	10	400	0	0
16913	淮阴区	PMS_B7330配变（老场10变）	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16914	淮阴区	PMS_B7328配变（老场08变）	10	200	64	64
16915	淮阴区	PMS_B7329配变（老场09变）	10	400	237	237
16916	淮阴区	12251配变（古寨村17变）	10	400	0	0
16917	淮阴区	PMS_11102配变（顾庄06变）	10	200	0	0
16918	淮阴区	16422配变（胡庄07台片）	10	200	0	0
16919	淮阴区	PMS_16428配变（胡庄13变）	10	200	0	0
16920	淮阴区	187承德路路灯	10	400	320	320
16921	淮阴区	PMS_11330配变（辣树村08变）	10	400	306	306
16922	淮阴区	PMS_11310配变（草庙村02变）	10	400	204	204
16923	淮阴区	PMS_B5105（沟北09变）	10	200	128	128
16924	淮阴区	12243配变（古寨村02台片）	10	200	0	0
16925	淮阴区	L3313配变（练湖09变桥口1组）	10	100	80	80
16926	淮阴区	11105配变（桂塘村02变）	10	400	281	281
16927	淮阴区	11112配变（桂塘村12变）	10	200	160	160
16928	淮阴区	L3307配变（练湖06变桥口5、	10	200	41	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16929	淮阴区	11111配变（桂塘村11变）	10	400	300	300
16930	淮阴区	11401配变（涧桥13变）	10	200	0	0
16931	淮阴区	11410配变（涧桥12变）	10	200	0	0
16932	淮阴区	PMS_威尼斯2#变电所1#干变	10	630	504	504
16933	淮阴区	威尼斯2#变电所2#干变	10	630	504	504
16934	淮阴区	PMS_威尼斯2#变电所3#干变	10	630	504	504
16935	淮阴区	PMS_威尼斯2#变电所4#干变	10	630	504	504
16936	淮阴区	14542配变（联盟08）	10	100	0	0
16937	淮阴区	11307配变（农科村03变）	10	200	73	73
16938	淮阴区	L3310配变（练湖04变桥口7组）	10	400	173	173
16939	淮阴区	11113配变（桂塘村13变）	10	200	97	97
16940	淮阴区	L3308配变（练湖01变西配）	10	400	152	152
16941	淮阴区	L3328配变（两淮10变）	10	200	160	160
16942	淮阴区	PMS_樱花小区四期5#箱变2#主变	10	500	400	400
16943	淮阴区	16122配变（农庄14变）	10	400	169	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16944	淮阴区	PMS_16311配变（天河村05变）	10	200	122	122
16945	淮阴区	11529配变（双庄村12变）	10	400	284	284
16946	淮阴区	PMS_B7343配变（汪场09变）	10	400	200	200
16947	淮阴区	PMS_12247配变（古寨村13台	10	315	0	0
16948	淮阴区	16315配变（天河村04变）	10	200	82	82
16949	淮阴区	PMS_B7326配变（老场06变）	10	400	273	273
16950	淮阴区	PMS_12245配变（古寨村04台	10	400	0	0
16951	淮阴区	PMS_B7327配变（老场07变）	10	400	214	214
16952	淮阴区	11550配变（沿河04变4、6组）	10	400	0	0
16953	淮阴区	11516配变（团结01变利农1组）	10	400	0	0
16954	淮阴区	M16043配变（利民12变）	10	200	124	124
16955	淮阴区	11114配变（桃田04变盐坝小区）	10	400	99	99
16956	淮阴区	PMS_11227配变（顾庄09变）	10	400	186	186
16957	淮阴区	11204配变（袁集村07变）	10	400	320	320
16958	淮阴区	PMS_11542配变（袁北村05变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16959	淮阴区	B5019配变（沿湖村07变）	10	400	320	320
16960	淮阴区	PMS_X1337配变（佟洼6组14变）	10	400	320	320
16961	淮阴区	PMS_11532配变（双庄村03变）	10	400	200	200
16962	淮阴区	PMS_11538配变（双庄村02变）	10	400	203	203
16963	淮阴区	PMS_11609配变（双农05变）	10	400	167	167
16964	淮阴区	PMS_11436配变（桃田11变盐坝8	10	100	0	0
16965	淮阴区	12206配变（银猫村06变）	10	400	0	0
16966	淮阴区	M4510配变（银猫村02变）	10	200	0	0
16967	淮阴区	14334配变（许渡07变）	10	100	0	0
16968	淮阴区	14347配变（许渡08变）	10	100	0	0
16969	淮阴区	13360配变（民主07变）	10	400	0	0
16970	淮阴区	PMS_孙圩村09变	10	200	0	0
16971	淮阴区	M2144配变（新星14变）	10	400	0	0
16972	淮阴区	11543配变（袁北村07变）	10	200	64	64
16973	淮阴区	M2141配变（新星11变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16974	淮阴区	PMS_11601公变 (沈阳路路灯)	10	200	160	160
16975	淮阴区	PMS_11305配变 (安庄07变)	10	400	275	275
16976	淮阴区	11241配变（朱集 7组20台片）	10	400	233	233
16977	淮阴区	PMS_11136配变 (徐梅05变)	10	200	160	160
16978	淮阴区	PMS_11302配变 (袁集村11变)	10	400	320	320
16979	淮阴区	PMS_11301配变 (袁集村18变)	10	200	151	151
16980	淮阴区	PMS_街西10变	10	400	320	320
16981	淮阴区	14561配变（渠北 10变）	10	200	52	52
16982	淮阴区	PMS_11417配变 (辣树村07变)	10	400	244	244
16983	淮阴区	11203配变（袁集 村05变）	10	400	308	308
16984	淮阴区	11521配变（袁北 村01变）	10	400	241	241
16985	淮阴区	PMS_11418配变 (辣树村12变)	10	200	38	38
16986	淮阴区	11540配变（肖荡 08变前肖3组）	10	200	0	0
16987	淮阴区	PMS_16309配变 (天河村06变)	10	400	222	222
16988	淮阴区	11532配变（王兴 10变基督教堂）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16989	淮阴区	L8146配变(友谊01台片)	10	100	0	0
16990	淮阴区	PMS_11424配变(涧桥11变)	10	400	0	0
16991	淮阴区	PMS_11227配变(朱集8组03变)	10	200	120	120
16992	淮阴区	PMS_11246配变(朱集4组05变)	10	200	132	132
16993	淮阴区	L8147配变(友谊03台片)	10	100	0	0
16994	淮阴区	16618配变(劳动11变)	10	400	163	163
16995	淮阴区	L8150配变(友谊村04变)	10	100	0	0
16996	淮阴区	M4205配变(刘老庄金色家园#4变)	10	800	0	0
16997	淮阴区	PMS_辉煌家园1#配电房3#主变	10	1000	800	800
16998	淮阴区	PMS_辉煌家园1#配电房4#主变	10	1000	800	800
16999	淮阴区	PMS_11316配变(农科村07变)	10	200	138	138
17000	淮阴区	11320配变(草庙村04变)	10	200	143	143
17001	淮阴区	L8113配变(古西村05变)	10	400	0	0
17002	淮阴区	PMS_11523配变(袁北村02变)	10	400	154	154
17003	淮阴区	11432配变(镇北11台片)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17004	淮阴区	PMS_11429配变 (镇北10台片)	10	200	0	0
17005	淮阴区	PMS_16204（高埧 15变）	10	400	273	273
17006	淮阴区	11535配变(肖荡 01变1组)	10	400	0	0
17007	淮阴区	19621配变(大兴 09变)	10	400	0	0
17008	淮阴区	PMS_16205（高埧 16变）	10	400	307	307
17009	淮阴区	PMS_16123配变 (农庄15台片)	10	400	287	287
17010	淮阴区	PMS_L8151(友谊 村05变)	10	400	0	0
17011	淮阴区	PMS_11543配变 (民强08变)	10	315	241	241
17012	淮阴区	L4520配变（老街 南03变）	10	100	48	48
17013	淮阴区	PMS_11530配变 (王兴06变6组)	10	400	0	0
17014	淮阴区	PMS_11406配变 (袁集村17变)	10	200	82	82
17015	淮阴区	辉煌家园开关站 1#主变	10	400	320	320
17016	淮阴区	PMS_辉煌家园开 关站2#主变	10	1000	800	800
17017	淮阴区	M4505配变（对口 村04台片）	10	400	0	0
17018	淮阴区	PMS_11324配变 (辣树村03变)	10	400	153	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17019	淮阴区	PMS_11325配变（辣树村10变）	10	400	156	156
17020	淮阴区	11106配变（桂塘村03变）	10	315	243	243
17021	淮阴区	H3412配变（金星村10变）	10	200	0	0
17022	淮阴区	H1233配变（玉尧村13变）	10	400	137	137
17023	淮阴区	H1231配变（玉尧村11变）	10	400	320	320
17024	淮阴区	H1226配变（张集村13变）	10	400	281	281
17025	淮阴区	H1229（张集村24变）	10	400	180	180
17026	淮阴区	11234配变（三杨1组02台片）	10	400	122	122
17027	淮阴区	16248（孙庄03变）	10	200	125	125
17028	淮阴区	PMS_11244配变（三杨11组09台	10	200	88	88
17029	淮阴区	PMS_16247（孙庄04变）	10	200	160	160
17030	淮阴区	L8153配变（友谊村08变）	10	400	0	0
17031	淮阴区	16334配变（韩桥村21变）	10	400	125	125
17032	淮阴区	M4416配变（双庄10变）	10	100	0	0
17033	淮阴区	帝景豪庭2#箱变2#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17034	淮阴区	PMS_B6718配变（韩桥村19变）	10	200	130	130
17035	淮阴区	M1803配变（惠民06变）惠民家园	10	500	400	400
17036	淮阴区	PMS_B8025配变（韩桥村20变）	10	400	125	125
17037	淮阴区	B1003配变（营北双河村12#安置区	10	400	311	311
17038	淮阴区	PMS_L8132配变（后河村01变）	10	400	0	0
17039	淮阴区	PMS_11122配变（刘河19变）	10	400	283	283
17040	淮阴区	11421配变（辣树村11变）	10	200	39	39
17041	淮阴区	新桥村08变	10	100	0	0
17042	淮阴区	B8015配变（沙河村09变）	10	400	152	152
17043	淮阴区	吴城人家1#配变	10	400	320	320
17044	淮阴区	永福华府小区1#配电室4#变	10	1000	800	800
17045	淮阴区	东篱苑1-3#配电室13#变压器	10	800	640	640
17046	淮阴区	M4512配变（对口村12变）	10	200	0	0
17047	淮阴区	PMS_14484配变（徐圩08变）	10	400	0	0
17048	淮阴区	淮上院子1-2#配电房12#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17049	淮阴区	东篱苑2-2#配电室25#变压器	10	800	640	640
17050	淮阴区	PMS_16608配变(浪石07变)	10	200	104	104
17051	淮阴区	PMS_L1329配变(西站20变)	10	200	8	8
17052	淮阴区	PMS_16414配变(丁集所23变)	10	400	0	0
17053	淮阴区	PMS_11204配变(吴江20变)	10	400	0	0
17054	淮阴区	PMS_14562配变(渠北11变)	10	200	0	0
17055	淮阴区	PMS_16108配变(七一10变)	10	200	139	139
17056	淮阴区	PMS_B7258配变(赵集村29变)	10	400	255	255
17057	淮阴区	张集村29变	10	400	0	0
17058	淮阴区	18632公变（报业宿舍）	10	400	320	320
17059	淮阴区	PMS_B7309配变(洪湖12变)	10	400	85	85
17060	淮阴区	PMS_L8534配变(王码08变)	10	100	0	0
17061	淮阴区	PMS_11315配变(鑫园30变)	10	200	118	118
17062	淮阴区	PMS_19611配变大西11变	10	400	0	0
17063	淮阴区	L4552配变（渔南08变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17064	淮阴区	PMS_L1320配变 （西站24配变）	10	200	83	83
17065	淮阴区	市一院宿舍2#箱 变	10	800	640	640
17066	淮阴区	PMS_邦德云鼎开 关站1#变压器	10	800	640	640
17067	淮阴区	邦德云鼎开关站 2#变压器	10	800	640	640
17068	淮阴区	PMS_15221配变 （郑台02变）	10	400	294	294
17069	淮阴区	PMS_13239配变 （兴旺11变）	10	200	0	0
17070	淮阴区	PMS_11640配变 （宋集25变）	10	400	0	0
17071	淮阴区	PMS_健康村15变	10	200	160	160
17072	淮阴区	PMS_18124配变 （营北果林村21#	10	400	279	279
17073	淮阴区	L1101配变(丁集 01变)	10	400	124	124
17074	淮阴区	PMS_L1102配变 （丁集02台片）	10	160	128	128
17075	淮阴区	PMS_四季绿园小 区配电室1043#变	10	800	640	640
17076	淮阴区	PMS_四季绿园小 区配电室1051#变	10	800	640	640
17077	淮阴区	PMS_玉尧村27变	10	400	0	0
17078	淮阴区	B6833（赵集 15变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17079	淮阴区	PMS_11609配变 (合兴13变)	10	200	0	0
17080	淮阴区	B6803（赵集 04变）	10	400	121	121
17081	淮阴区	PMS_10kV四季绿 园小区配电室	10	800	640	640
17082	淮阴区	PMS_10kV四季绿 园小区配电室	10	800	640	640
17083	淮阴区	PMS_B7220配变 (洪湖08变)	10	400	320	320
17084	淮阴区	16242（十堡 02变）	10	400	154	154
17085	淮阴区	PMS_11540配变 (吴江22变)	10	400	0	0
17086	淮阴区	L4253配变（裘庄 08变）	10	400	0	0
17087	淮阴区	PMS_14455配变 (二堡13变)	10	200	0	0
17088	淮阴区	L3331配变（两淮 16变一组）	10	100	10	10
17089	淮阴区	PMS_11409配变 (长兴01变1、2	10	200	0	0
17090	淮阴区	PMS_珠江嘉园配 电室1#变压器	10	1000	800	800
17091	淮阴区	珠江嘉园配电室 2#变压器	10	800	640	640
17092	淮阴区	PMS_珠江嘉园配 电室3#变压器	10	1000	800	800
17093	淮阴区	PMS_珠江嘉园配 电室4#变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17094	淮阴区	PMS_江淮科技园开关站X4101配变	10	1000	800	800
17095	淮阴区	L8158配变古寨安置小区02变	10	400	0	0
17096	淮阴区	11422配变（长兴15变）	10	400	0	0
17097	淮阴区	M4131配变（刘皮19变）	10	200	0	0
17098	淮阴区	11304配变（安庄01变渠北1、	10	400	174	174
17099	淮阴区	11342配变（新兴03变渠南1、	10	400	164	164
17100	淮阴区	11551配变（沿河05变5组）	10	400	0	0
17101	淮阴区	11107配变（王兴04变王兴街街	10	400	300	300
17102	淮阴区	L3323配变（两淮02变薛渡猪场）	10	400	288	288
17103	淮阴区	M17010配变（河滩04变）	10	400	219	219
17104	淮阴区	M16035配变（三元06变）	10	100	21	21
17105	淮阴区	M16037配变（三元07变）	10	100	8	8
17106	淮阴区	PMS_L8510配变（洪北01变）	10	200	0	0
17107	淮阴区	L8612配变（同丰06变）	10	400	0	0
17108	淮阴区	PMS_11651配变（蒋渡01变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17109	淮阴区	11214配变（农科村10变）	10	400	320	320
17110	淮阴区	PMS_16448配变（娘庄13变）	10	200	0	0
17111	淮阴区	PMS_14413配变（泗河001变）	10	200	0	0
17112	淮阴区	PMS_张集村28变	10	400	0	0
17113	淮阴区	PMS_11230配变（朱集街道	10	400	320	320
17114	淮阴区	PMS_L4546配变（农科所06变）	10	400	320	320
17115	淮阴区	PMS_X2228配变（佟洼街道	10	400	320	320
17116	淮阴区	临川人家10#变	10	800	640	640
17117	淮阴区	L4555配变（西街五组06变）	10	200	160	160
17118	淮阴区	城上城小区配电室2#变压器	10	800	640	640
17119	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房7#变压	10	800	640	640
17120	淮阴区	PMS_11518配变（袁集村28变）	10	400	209	209
17121	淮阴区	11210配变（袁集村29变）	10	400	306	306
17122	淮阴区	B2120幸福街西公变	10	400	320	320
17123	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#2变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17124	淮阴区	PMS_15116配变（陈集高福	10	400	230	230
17125	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#8变压器	10	800	640	640
17126	淮阴区	金辉城市广场1#配电室5#变压器	10	800	640	640
17127	淮阴区	13403配变（吴集25变）	10	400	42	42
17128	淮阴区	PMS_M42019配变（刘皮24变）	10	400	0	0
17129	淮阴区	145103配变（高尚10变）	10	100	80	80
17130	淮阴区	明珠花园小区1#开关站1#变压器	10	800	0	0
17131	淮阴区	PMS_L4235配变（韩圩35变）	10	200	0	0
17132	淮阴区	临川人家15#变	10	800	640	640
17133	淮阴区	东篱苑2-3#配电室27#变压器	10	630	504	504
17134	淮阴区	H4404配变（洪涯村23变）	10	400	0	0
17135	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#22变	10	1000	800	800
17136	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室9#变	10	1000	800	800
17137	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室11#配	10	1000	800	800
17138	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室10#配	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17139	淮阴区	11526配变（团结14变养鸡场）	10	400	0	0
17140	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室10#变压器	10	800	640	640
17141	淮阴区	淮上院子1-1#配电房5#变压器	10	630	504	504
17142	淮阴区	PMS_11104配变（王兴21变文化	10	400	307	307
17143	淮阴区	PMS_157076配变（吴城41变）	10	400	158	158
17144	淮阴区	吴城21变	10	400	300	300
17145	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室12#变压	10	800	640	640
17146	淮阴区	PMS_金润城小区开关站1#配电变	10	1000	800	800
17147	淮阴区	PMS_金润城小区开关站2#配电变	10	1000	800	800
17148	淮阴区	PMS_金润城小区开关站3#配电变	10	1000	800	800
17149	淮阴区	PMS_金润城小区开关站4#配电变	10	1000	800	800
17150	淮阴区	PMS_金润城小区1#配电室5#变压	10	1000	800	800
17151	淮阴区	PMS_金润城小区1#配电室6#变压	10	1000	800	800
17152	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室7#变压	10	1000	800	800
17153	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室8#变压	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17154	淮阴区	PMS_金润城小区2#配电室9#变压	10	1000	800	800
17155	淮阴区	金润城小区2#配电室10#变压器	10	800	640	640
17156	淮阴区	PMS_L5005配变（河塘06变）	10	200	160	160
17157	淮阴区	PMS_L5021配变（卢华09变）	10	400	320	320
17158	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室11#变压	10	1000	800	800
17159	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室12#变压	10	1000	800	800
17160	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室13#变压	10	1000	800	800
17161	淮阴区	PMS_金润城小区3#配电室14#变压	10	1000	800	800
17162	淮阴区	PMS_157080配变（吴城45变）	10	400	320	320
17163	淮阴区	PMS_157077配变（吴城42变）	10	400	97	97
17164	淮阴区	PMS_157078配变（吴城43变）	10	400	297	297
17165	淮阴区	PMS_157079配变（吴城44变）	10	400	300	300
17166	淮阴区	L5219配变(渔西11变)	10	200	160	160
17167	淮阴区	同心小区5#变	10	630	0	0
17168	淮阴区	L7530配变（横沟14变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17169	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室15#	10	800	640	640
17170	淮阴区	13415配变（兴和27变）	10	250	159	159
17171	淮阴区	优步书苑1#开关站1#变压器	10	800	640	640
17172	淮阴区	优步花园1#开关站4#变压器	10	800	640	640
17173	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室2#变压	10	630	504	504
17174	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室4#变压	10	630	504	504
17175	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室3#变压	10	630	504	504
17176	淮阴区	PMS_10kV幸福城6号配电室1#变压	10	630	504	504
17177	淮阴区	L4355配变（渔西12变）	10	200	160	160
17178	淮阴区	PMS_103幸福城7#配电室2#变压器	10	630	504	504
17179	淮阴区	徐梅南苑15变	10	800	640	640
17180	淮阴区	临川人家14#变	10	800	640	640
17181	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室3#变压器	10	800	640	640
17182	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#5变压器	10	800	640	640
17183	淮阴区	PMS_104幸福城7#配电室4#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17184	淮阴区	PMS_209幸福城7# 配电室3#变压器	10	630	504	504
17185	淮阴区	PMS_210幸福城7# 配电室1#变压器	10	630	504	504
17186	淮阴区	PMS_A9413配变 （营北双河村19#	10	400	320	320
17187	淮阴区	PMS_16235（十堡 16变）	10	400	320	320
17188	淮阴区	金辉城市广场2# 配电室14#变压器	10	800	640	640
17189	淮阴区	PMS_18215公变 （文明路二号）	10	400	279	279
17190	淮阴区	PMS_11504配变 （三朱28变.）	10	200	88	88
17191	淮阴区	Y2516公变（王营 长安48变）	10	400	320	320
17192	淮阴区	18803配变（营北 左庄村02#左庄小	10	400	258	258
17193	淮阴区	L4358配变（蒋桥 19变）	10	200	160	160
17194	淮阴区	L5064配变（杨庙 15变）	10	400	320	320
17195	淮阴区	PMS_锦阳花园二 期3#箱变1#配电	10	500	400	400
17196	淮阴区	PMS_锦阳花园二 期3#箱变2#配电	10	500	400	400
17197	淮阴区	13258配变（王营 淮闸23变）	10	400	320	320
17198	淮阴区	爱琴海2-1#配电 房#6变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17199	淮阴区	M4429配变（九房01变）	10	200	0	0
17200	淮阴区	PMS_锦阳花园二期4#箱变1#配电	10	500	400	400
17201	淮阴区	PMS_锦阳花园二期4#箱变2#配电	10	500	400	400
17202	淮阴区	PMS_B7353配变（汪场16变）	10	400	258	258
17203	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#11变压器	10	800	640	640
17204	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#12变压器	10	800	640	640
17205	淮阴区	PMS_金碧湖畔2#变电所3#变压器	10	1000	800	800
17206	淮阴区	金碧湖畔2#变电所4#变压器	10	1000	800	800
17207	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#5变压器	10	800	640	640
17208	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#7变压器	10	800	640	640
17209	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#8变压器	10	800	640	640
17210	淮阴区	PMS_学田15531配变（学田12变）	10	200	16	16
17211	淮阴区	PMS_学田15524配变（学田11变）	10	200	86	86
17212	淮阴区	金辉优步花园6#变压器	10	630	504	504
17213	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室6#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17214	淮阴区	16437配变(娘庄02配变)	10	400	0	0
17215	淮阴区	PMS_12319配变（南营01变新）	10	400	0	0
17216	淮阴区	14330配变（金圩17变）	10	200	0	0
17217	淮阴区	PMS_左岸王府2#开关站#6变压器	10	800	640	640
17218	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#7变压器	10	800	640	640
17219	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#9变压器	10	800	640	640
17220	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#10变压器	10	800	640	640
17221	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾#8变压器	10	800	640	640
17222	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#配电室#5变压	10	1000	769	769
17223	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#配电室#6变压	10	1000	800	800
17224	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾1#中心变#1变压	10	1000	765	765
17225	淮阴区	PMS_学田15516配变（果林08变）	10	200	58	58
17226	淮阴区	PMS_学田15529配变（学田13变）	10	200	139	139
17227	淮阴区	PMS_L1010配变（宗楼09配变）	10	200	58	58
17228	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17229	淮阴区	PMS_鼎泰公馆1# 配电室2#主变	10	1000	800	800
17230	淮阴区	鼎泰公馆1#配电 室3#主变	10	1000	800	800
17231	淮阴区	鼎泰公馆1#配电 室4#主变	10	1000	800	800
17232	淮阴区	PMS_学田15511配 变（镇西10变）	10	200	0	0
17233	淮阴区	徐梅南苑02变	10	800	640	640
17234	淮阴区	PMS_11332配变 （桂塘村21变）	10	200	160	160
17235	淮阴区	天瑞府一期1-2# 变电所#8变压器	10	800	640	640
17236	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾 1#中心变#3变压	10	1000	800	800
17237	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾 1#中心变#2变压	10	1000	800	800
17238	淮阴区	PMS_金辉天鹅湾 1#中心变#4变压	10	1000	800	800
17239	淮阴区	临川人家1#变	10	800	640	640
17240	淮阴区	PMS_街西15台片	10	400	320	320
17241	淮阴区	Y2215配变（王营 长安45变）	10	400	320	320
17242	淮阴区	11354配变(新兴 14变渠南鸡场西)	10	200	9	9
17243	淮阴区	月亮湾桂花园西 苑1#开关站2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17244	淮阴区	PMS_B1909配变（营北双河村02#	10	400	320	320
17245	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室1#变压器	10	800	0	0
17246	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室7#变压器	10	800	640	640
17247	淮阴区	14345配变（延河06）	10	315	0	0
17248	淮阴区	15266配变（码头05变）	10	400	295	295
17249	淮阴区	11216配变（农科村11变）	10	200	160	160
17250	淮阴区	张集村42变	10	400	0	0
17251	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室9#变压器	10	800	640	640
17252	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房6#变压	10	800	640	640
17253	淮阴区	11732配变（金城18变）	10	400	0	0
17254	淮阴区	PMS_15220配变（街道14变福兴	10	1000	800	800
17255	淮阴区	PMS_15217配变（街道16变荷芳	10	1000	800	800
17256	淮阴区	春风南岸2#开关站11#变压器	10	800	640	640
17257	淮阴区	PMS_M1825配变（街道15变福兴	10	1000	800	800
17258	淮阴区	PMS_11208配变（民主08变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17259	淮阴区	11530配变（民主07变）	10	400	0	0
17260	淮阴区	淮州花园1-2#配电室8#变压器	10	800	640	640
17261	淮阴区	11417配变（高荡12变）	10	400	0	0
17262	淮阴区	PMS_时代广场中心变2#高压间隔	10	800	640	640
17263	淮阴区	18155配变（营北村12#大市场变）	10	400	320	320
17264	淮阴区	观淮府三期1#开关站4#变压器	10	800	640	640
17265	淮阴区	11665配变（宋集37变）	10	400	0	0
17266	淮阴区	PMS_16432配变（胡庄17变）	10	200	0	0
17267	淮阴区	PMS_时代广场中心变2#高压间隔	10	800	640	640
17268	淮阴区	L7519配变（蒋桥07变）	10	200	160	160
17269	淮阴区	L7513配变（蒋桥01变）	10	400	320	320
17270	淮阴区	PMS_喜利达3#配电室6#变压器	10	1000	800	800
17271	淮阴区	PMS_喜利达3#配电室5#变压器	10	1000	800	800
17272	淮阴区	L5356配变（董巷12变）	10	400	168	168
17273	淮阴区	PMS_14426配变（泗河15变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17274	淮阴区	淮上院子1#开关站1#变压器	10	800	640	640
17275	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室6#变压器	10	800	640	640
17276	淮阴区	11322配变（十里25变）	10	200	160	160
17277	淮阴区	Y2517公变（王营长安19变）	10	400	320	320
17278	淮阴区	F1602配变（王营长安12变）	10	400	320	320
17279	淮阴区	13371配变（王营沈渡22变）	10	400	282	282
17280	淮阴区	PMS_11457配变（干庄村19变）	10	400	298	298
17281	淮阴区	东篱苑1-2#配电室8#变压器	10	630	504	504
17282	淮阴区	L6228配变（六里17变）	10	315	154	154
17283	淮阴区	PMS_L5206配变（六里07变）	10	200	160	160
17284	淮阴区	11261配变（新桥2组13变）	10	200	160	160
17285	淮阴区	PMS_11251配变（新桥5组14变）	10	200	160	160
17286	淮阴区	16338配变（渔场13变）	10	400	320	320
17287	淮阴区	11440配变（涧桥15变）	10	400	0	0
17288	淮阴区	喜利达2#配电室3#变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17289	淮阴区	PMS_13001配变 （活动坝小区01	10	400	320	320
17290	淮阴区	PMS_13002配变 （活动坝小区02	10	400	320	320
17291	淮阴区	PMS_L5207配变 （六里08变）	10	200	160	160
17292	淮阴区	PMS_11509配变 （袁集村27变）	10	400	320	320
17293	淮阴区	喜利达2#配电室 4#变压器	10	1000	800	800
17294	淮阴区	PMS_五洲龙湾2# 配电房1#变压器	10	800	640	640
17295	淮阴区	PMS_五洲龙湾2# 配电房3#变压器	10	800	640	640
17296	淮阴区	PMS_五洲龙湾2# 配电房4#变压器	10	800	640	640
17297	淮阴区	PMS_五洲龙湾2# 配电房2#变压器	10	800	640	640
17298	淮阴区	PMS_16458配变 （娘庄25变）	10	400	0	0
17299	淮阴区	徐梅南苑01变	10	800	640	640
17300	淮阴区	11119配变（王兴 25变彩云间）	10	200	160	160
17301	淮阴区	同心小区2#变	10	630	0	0
17302	淮阴区	11643配变(宋集 29变)	10	400	0	0
17303	淮阴区	月亮湾东苑1#开 关站4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17304	淮阴区	爱琴海2#开关站 #1变压器	10	800	640	640
17305	淮阴区	16253（十堡 26变）	10	200	160	160
17306	淮阴区	13361配变（王营 沈渡09变）	10	400	107	107
17307	淮阴区	L3138配变（王营 元东10变）	10	400	320	320
17308	淮阴区	16477配变（胡庄 28变）	10	200	0	0
17309	淮阴区	淮西14变	10	400	0	0
17310	淮阴区	春风南岸2-2配电 室18#变压器	10	800	640	640
17311	淮阴区	16150配变(农庄 30台片)	10	400	320	320
17312	淮阴区	桃李风华学府1- 2#配电室8#变压	10	800	640	640
17313	淮阴区	16646配变（农庄 27变）	10	400	186	186
17314	淮阴区	南营社区配电房 1#变压器	10	630	0	0
17315	淮阴区	新城悦隼2-2#配 电室1#变	10	800	640	640
17316	淮阴区	观淮府三期1#开 关站3#变压器	10	800	640	640
17317	淮阴区	孙庄2#箱变1#变	10	630	504	504
17318	淮阴区	11441配变(镇北 20变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17319	淮阴区	16339配变（渔场14变）	10	200	160	160
17320	淮阴区	玉尧村29变	10	400	311	311
17321	淮阴区	L3353配变（两淮14变薛渡7组东）	10	200	160	160
17322	淮阴区	L3355配变（两淮25变两淮村委）	10	200	0	0
17323	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室7#变压	10	800	640	640
17324	淮阴区	15145配变(陈集33变)	10	400	291	291
17325	淮阴区	PMS_14429配变（凌桥22变）	10	200	0	0
17326	淮阴区	吴江社区02变	10	400	0	0
17327	淮阴区	阳光新城1-3#配电室10#变压器	10	800	640	640
17328	淮阴区	PMS_13220配变（金圩14变）	10	400	235	235
17329	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房8#变压	10	800	640	640
17330	淮阴区	PMS_L4259配变（程圩16变）	10	200	160	160
17331	淮阴区	13278配变(闸西12变)	10	400	320	320
17332	淮阴区	F1604配变（王营长安56变）	10	400	241	241
17333	淮阴区	梅畅154111配变（林圩小区1号	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17334	淮阴区	新城悦隼2-2#配电室4#变	10	800	640	640
17335	淮阴区	PMS_11409配变（李庄村01变）	10	400	289	289
17336	淮阴区	桃李花园01箱变1#主变	10	630	504	504
17337	淮阴区	桃李花园03箱变1#主变	10	500	400	400
17338	淮阴区	桃李花园06箱变1#主变	10	630	504	504
17339	淮阴区	PMS_11431配变（高荡10变四干	10	200	0	0
17340	淮阴区	11433配变（开庄06变顾庄西）	10	100	0	0
17341	淮阴区	L8418配变（三和10变）	10	200	0	0
17342	淮阴区	L8402配变（振兴01变）	10	200	0	0
17343	淮阴区	11331配变（徐溜38变）	10	400	0	0
17344	淮阴区	B6806（赵集21变）	10	200	82	82
17345	淮阴区	PMS_街西11变	10	200	0	0
17346	淮阴区	11416配变（长兴09变三尖1、	10	100	0	0
17347	淮阴区	11502配变（老郑12变）	10	200	160	160
17348	淮阴区	11552配变（镇南12变）	10	400	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17349	淮阴区	PMS_11302配变 （镇北13变）	10	200	0	0
17350	淮阴区	PMS_M1801配变 （仲弓07变）	10	200	84	84
17351	淮阴区	高堰15313配变 （陈集双庄	10	400	165	165
17352	淮阴区	PMS_11649配变 （民强13变）	10	200	160	160
17353	淮阴区	11634配变（刘洼 07变）	10	400	34	34
17354	淮阴区	PMS_11604配变 （老郑13变）	10	200	160	160
17355	淮阴区	PMS_L4230配变 （韩圩27变）	10	400	317	317
17356	淮阴区	PMS_15616配变 （玉坝01变）	10	200	41	41
17357	淮阴区	15614配变（玉坝 04变）	10	200	141	141
17358	淮阴区	PMS_M1816配变 （陶闸02变）	10	200	147	147
17359	淮阴区	PMS_15602配变 （太平03变）	10	200	160	160
17360	淮阴区	PMS_15231配变 （桃园06变）	10	200	160	160
17361	淮阴区	PMS_15203配变 （郑台04变）	10	200	160	160
17362	淮阴区	13112公变（垃圾 中转站）	10	100	80	80
17363	淮阴区	13335配变（黎明 15变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17364	淮阴区	PMS_13337配变 (黎明16变)	10	200	0	0
17365	淮阴区	高成M2793配变 (镇西07变)	10	200	116	116
17366	淮阴区	PMS_M2809配变 (仲弓06变)	10	400	320	320
17367	淮阴区	PMS_学田15515配 变(果林03变)	10	400	258	258
17368	淮阴区	15619配变(旧县 03变)	10	400	169	169
17369	淮阴区	15254配变(街道 04变)	10	400	311	311
17370	淮阴区	PMS_157002配变 (吴城09变)	10	200	0	0
17371	淮阴区	PMS_B6734配变 (河头村04变)	10	200	73	73
17372	淮阴区	PMS_16326配变 (韩桥村03变)	10	200	0	0
17373	淮阴区	PMS_16327配变 (渔场06变)	10	100	80	80
17374	淮阴区	B5001配变(庆华 村11变)	10	200	104	104
17375	淮阴区	PMS_16306配变 (庆华村12变)	10	200	160	160
17376	淮阴区	PMS_157066配变 (吴城37变)	10	200	160	160
17377	淮阴区	B8013配变(沙河 村04变)	10	200	105	105
17378	淮阴区	PMS_B8009配变 (韩桥村08变)	10	200	97	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17379	淮阴区	B6739配变（渔场08变）	10	400	320	320
17380	淮阴区	13532(包圩18变)	10	400	320	320
17381	淮阴区	11146配变(徐梅15变)	10	400	119	119
17382	淮阴区	PMS_B7336配变（老场12变）	10	400	320	320
17383	淮阴区	PMS_樱花小区3#变电所5#主变	10	400	320	320
17384	淮阴区	PMS_樱花小区3#变电所6#主变	10	400	320	320
17385	淮阴区	PMS_L1330配变（西站19台片）	10	200	88	88
17386	淮阴区	PMS_11118配变（刘河14台片）	10	400	139	139
17387	淮阴区	PMS_14433配变（毛湖04变）	10	200	0	0
17388	淮阴区	PMS_14468配变（徐圩02变）	10	200	0	0
17389	淮阴区	PMS_经典豪庭配电房1#变压器	10	800	640	640
17390	淮阴区	PMS_经典豪庭配电房2#变压器	10	800	640	640
17391	淮阴区	PMS_16117配变（农庄08变）	10	400	320	320
17392	淮阴区	樱花小区1#变电所1#主变	10	630	504	504
17393	淮阴区	PMS_樱花小区1#变电所2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17394	淮阴区	PMS_樱花小区2# 变电所4#主变	10	400	320	320
17395	淮阴区	PMS_樱花小区2# 变电所3#主变	10	400	320	320
17396	淮阴区	PMS_国华御翠园 2#变电所1#干变	10	1000	800	800
17397	淮阴区	PMS_国华御翠园 2#变电所2#干变	10	1000	800	800
17398	淮阴区	PMS_国华御翠园 2#变电所3#干变	10	1000	800	800
17399	淮阴区	11115配变（桃田 09变盐坝小区）	10	400	199	199
17400	淮阴区	PMS_14403配变 （李庵03变）	10	100	0	0
17401	淮阴区	M4110配变（红星 09变）	10	200	0	0
17402	淮阴区	H1240配变（郑湾 村15变）	10	400	161	161
17403	淮阴区	13133配变（宋集 21配变）	10	400	0	0
17404	淮阴区	PMS_14481配变 （磨盘08变）	10	100	0	0
17405	淮阴区	PMS_11218配变 （三杨12组	10	200	160	160
17406	淮阴区	高成M2716配变 （高成01变）	10	200	40	40
17407	淮阴区	王顺B5141配变 （梅畅09变）	10	200	160	160
17408	淮阴区	PMS_X1333配变 （新渡2组15变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17409	淮阴区	PMS_19224配变 (联旺14变)	10	400	157	157
17410	淮阴区	PMS_13216配变 (金圩10变)	10	200	106	106
17411	淮阴区	PMS_19225配变 (联旺15变)	10	400	213	213
17412	淮阴区	PMS_L1004配变 (宗楼03变)	10	200	0	0
17413	淮阴区	13421配变（三和 01变（增容）	10	200	91	91
17414	淮阴区	M4118配变（红星 17变）	10	200	0	0
17415	淮阴区	PMS_C9308配变 (宋集22变)	10	200	0	0
17416	淮阴区	C9309配变(宋集 23配变)	10	200	0	0
17417	淮阴区	PMS_11661配变 (新圆15变)	10	200	0	0
17418	淮阴区	PMS_13222配变 (汤集24变)	10	400	0	0
17419	淮阴区	13223配变(汤集 25变)	10	400	0	0
17420	淮阴区	M2109配变（三树 32变）	10	200	0	0
17421	淮阴区	PMS_14524配变 (蒋集19变)	10	400	0	0
17422	淮阴区	PMS_王兴14#箱式 变01	10	500	400	400
17423	淮阴区	PMS_王兴15#02	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17424	淮阴区	PMS_12418配变 (种猪场13变)	10	100	0	0
17425	淮阴区	PMS_12417配变 (种猪场12变)	10	200	0	0
17426	淮阴区	16111配变(七一 04台片)	10	200	0	0
17427	淮阴区	16128配变(七一 17变)	10	200	0	0
17428	淮阴区	L1307配变(七一 07台片)	10	400	169	169
17429	淮阴区	L1304配变(西站 09变)	10	200	123	123
17430	淮阴区	PMS_16106配变 (劳动05变)	10	400	67	67
17431	淮阴区	16101配变(劳动 06变*)	10	200	70	70
17432	淮阴区	L1325配变（西站 08变）	10	100	80	80
17433	淮阴区	16114配变(农庄 04变)	10	160	73	73
17434	淮阴区	PMS_L1311配变 (七一03台片)	10	100	43	43
17435	淮阴区	PMS_16119配变 (农庄11台片)	10	400	295	295
17436	淮阴区	PMS_16402配变 (丁集10变)	10	200	0	0
17437	淮阴区	PMS_L1116配变 (丁集22变*)	10	315	183	183
17438	淮阴区	16439配变(娘庄 04变)	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17439	淮阴区	16424配变(胡庄09变)	10	200	0	0
17440	淮阴区	PMS_11310配变(新河14变)	10	200	112	112
17441	淮阴区	157023配变（吴城34变）	10	200	118	118
17442	淮阴区	PMS_L4521配变（老街南04变）	10	400	320	320
17443	淮阴区	11115配变（桂塘村15变）	10	400	320	320
17444	淮阴区	16436配变(娘庄01变)	10	200	0	0
17445	淮阴区	16445配变（娘庄10台片）	10	50	0	0
17446	淮阴区	PMS_16449配变（娘庄14台片）	10	400	0	0
17447	淮阴区	PMS_12413配变(种猪场08变)	10	400	0	0
17448	淮阴区	16418配变(胡庄03变)	10	200	0	0
17449	淮阴区	PMS_16442配变（娘庄07台片）	10	200	0	0
17450	淮阴区	L1104配变(丁集04台片)	10	400	260	260
17451	淮阴区	PMS_11431配变（干庄村13变）	10	200	96	96
17452	淮阴区	PMS_11403配变（袁集村21变）	10	200	151	151
17453	淮阴区	16417配变(胡庄02台片)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17454	淮阴区	16441配变（娘庄06变）	10	400	0	0
17455	淮阴区	13425配变（三和22变(04分）	10	200	91	91
17456	淮阴区	PMS_A9410配变（营北双河村20#	10	200	160	160
17457	淮阴区	B6810（赵集26变）	10	400	320	320
17458	淮阴区	12255配变（刘老庄古寨村23变）	10	400	0	0
17459	淮阴区	PMS_B5011配变（庆华村15变）	10	200	60	60
17460	淮阴区	PMS_L1327配变（西站15变）	10	200	10	10
17461	淮阴区	11204配变（大树10变）	10	400	0	0
17462	淮阴区	PMS_11639配变（刘洼06变）	10	200	0	0
17463	淮阴区	PMS_11636配变（刘洼05变）	10	200	61	61
17464	淮阴区	PMS_11504配变（老郑11变）	10	200	160	160
17465	淮阴区	PMS_11618配变（桃园08变）	10	200	75	75
17466	淮阴区	PMS_11601配变（镇北12变）	10	100	35	35
17467	淮阴区	PMS_11507配变（镇南10变）	10	200	90	90
17468	淮阴区	11547配变（鑫园25变）	10	400	27	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17469	淮阴区	PMS_11660配变 (新圆01变)	10	400	0	0
17470	淮阴区	11632配变(宋集 14变)	10	400	0	0
17471	淮阴区	13104配变(跨洪 07配变)	10	200	0	0
17472	淮阴区	L8610配变(同丰 04变)	10	400	0	0
17473	淮阴区	PMS_L8524配变 (洪北17变)	10	200	0	0
17474	淮阴区	M2116配变（树西 10变）	10	200	0	0
17475	淮阴区	C9107配变（创业 14变）	10	400	0	0
17476	淮阴区	M2108配变（三树 26变）	10	400	0	0
17477	淮阴区	M2145配变（新星 20变）	10	200	0	0
17478	淮阴区	PMS_14143配变 (新星18变)	10	200	0	0
17479	淮阴区	L5505配变（张桥 05变）	10	400	117	117
17480	淮阴区	11533配变（民主 11变）	10	400	0	0
17481	淮阴区	PMS_14113配变 (三树25变)	10	400	0	0
17482	淮阴区	L5514配变（张桥 14变）	10	400	270	270
17483	淮阴区	PMS_L1324配变 (七一22变)	10	200	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17484	淮阴区	PMS_14453配变 (二堡11变)	10	100	0	0
17485	淮阴区	PMS_14162配变 (跃进14变)	10	400	253	253
17486	淮阴区	14406配变（李庵 06变）	10	200	0	0
17487	淮阴区	14164配变（跃进 16变）	10	400	248	248
17488	淮阴区	PMS_15141配变 (合心01变)	10	400	195	195
17489	淮阴区	C9411配变（徐溜 39变）	10	400	0	0
17490	淮阴区	L5515配变（张桥 15变）	10	400	262	262
17491	淮阴区	L5503配变（张桥 03变）	10	400	218	218
17492	淮阴区	PMS_M2243配变 (周庄06变)	10	200	0	0
17493	淮阴区	L5507配变（张桥 07变）	10	100	80	80
17494	淮阴区	14479配变（磨盘 06变）	10	100	0	0
17495	淮阴区	L5508配变（张桥 08变）	10	400	239	239
17496	淮阴区	16405配变(丁集 18变)	10	200	0	0
17497	淮阴区	14436配变（毛湖 07变）	10	200	0	0
17498	淮阴区	14536配变（联盟 01变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17499	淮阴区	11215配变(民主14变)	10	400	0	0
17500	淮阴区	PMS_11304配变(新和08变)	10	200	0	0
17501	淮阴区	11308配变(新和14变)	10	400	0	0
17502	淮阴区	PMS_11546配变(张庄07变)	10	200	0	0
17503	淮阴区	11305配变(新和09变)	10	400	0	0
17504	淮阴区	PMS_B7201配变(分洪04变)	10	200	103	103
17505	淮阴区	PMS_11421配变(长兴14变三尖1	10	200	0	0
17506	淮阴区	14313配变(双闸06变)	10	200	0	0
17507	淮阴区	PMS_14519配变(蒋集14变)	10	400	0	0
17508	淮阴区	PMS_13336配变(黎明01变)	10	200	0	0
17509	淮阴区	14314配变(双闸07变)	10	200	0	0
17510	淮阴区	PMS_11537配变(吴江14变)	10	400	0	0
17511	淮阴区	14212配变(周集14变)	10	200	0	0
17512	淮阴区	PMS_14587配变(三树24变)	10	400	0	0
17513	淮阴区	13267配变(闸西08变)	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17514	淮阴区	14599配变（树西08变）	10	200	0	0
17515	淮阴区	L8420配变（振兴11变）	10	200	0	0
17516	淮阴区	PMS_L1326配变（西站03变）	10	100	80	80
17517	淮阴区	B6712配变（韩桥村18变）	10	400	320	320
17518	淮阴区	11653配变（蒋渡03配变）	10	200	0	0
17519	淮阴区	PMS_18103配变（营北左庄村05#	10	400	320	320
17520	淮阴区	M1822配变（陶闸04变）	10	100	80	80
17521	淮阴区	11709配变（金城09号台变）	10	400	0	0
17522	淮阴区	PMS_11708配变（金城08变）	10	200	0	0
17523	淮阴区	PMS_16135配变（西站12变）	10	200	5	5
17524	淮阴区	PMS_16226（十堡05变）	10	200	160	160
17525	淮阴区	PMS_16110配变（七一20变）	10	200	23	23
17526	淮阴区	PMS_L1309配变（七一19变）	10	200	29	29
17527	淮阴区	PMS_15122配变（陈集东菜场变	10	400	320	320
17528	淮阴区	C9413配变（徐溜42变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17529	淮阴区	PMS_13325配变 (新园24变)	10	200	0	0
17530	淮阴区	19635配变(军田 15变)	10	100	0	0
17531	淮阴区	PMS_13355配变 (民主10变(04	10	200	0	0
17532	淮阴区	15601配变(太平 07变)	10	100	80	80
17533	淮阴区	PMS_13358配变 (民主11变)	10	160	0	0
17534	淮阴区	PMS_华侨新苑开 关站1#主变	10	1000	800	800
17535	淮阴区	PMS_华侨新苑开 关站2#主变	10	1000	800	800
17536	淮阴区	16631配变(泮谈 01变)	10	400	179	179
17537	淮阴区	L8408配变(振兴 06变)	10	200	0	0
17538	淮阴区	L8407配变(振兴 13变)	10	200	0	0
17539	淮阴区	C9109配变(韩庄 01变)	10	200	0	0
17540	淮阴区	13114配变(代梨 园05变)	10	400	0	0
17541	淮阴区	PMS_M2218配变 (凌桥16变)	10	400	0	0
17542	淮阴区	13115配变(代梨 园06配变)	10	400	0	0
17543	淮阴区	PMS_15216配变 (街道09变)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17544	淮阴区	11455配变（肖荡13变后肖4组）	10	400	0	0
17545	淮阴区	15242配变（太山10变）	10	200	0	0
17546	淮阴区	PMS_19221配变（联旺12变）	10	400	74	74
17547	淮阴区	19222配变（联旺13变）	10	200	118	118
17548	淮阴区	14239配变（三岔09变）	10	200	0	0
17549	淮阴区	16446配变（娘庄11变）	10	200	0	0
17550	淮阴区	11113配变（桃园010变盐坝3组）	10	400	137	137
17551	淮阴区	H1218配变（张集村26变）	10	400	320	320
17552	淮阴区	PMS_L3107配变（王营崔庄）	10	400	320	320
17553	淮阴区	PMS_14136配变（汪洋12变）	10	200	0	0
17554	淮阴区	11607配变（高荡03变高荡街道）	10	400	107	107
17555	淮阴区	11411配变（长兴04变村部）	10	400	0	0
17556	淮阴区	PMS_18332公变（营北建材南）	10	400	234	234
17557	淮阴区	B1001配变（营北双河村25#安置区）	10	400	320	320
17558	淮阴区	11412配变（干庄村12变）	10	400	19	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17559	淮阴区	PMS_营北国际农 贸商城1#变电所	10	1000	800	800
17560	淮阴区	PMS_营北国际农 贸商城2#变电所	10	1000	800	800
17561	淮阴区	PMS_16121配变 (农庄13台片)	10	400	290	290
17562	淮阴区	PMS_11111配变 (桃田01变盐坝1	10	400	160	160
17563	淮阴区	11346配变（新兴 07变渠南4组）	10	200	0	0
17564	淮阴区	11608配变(合兴 12变)	10	400	0	0
17565	淮阴区	PMS_11311配变 (新河15变)	10	400	177	177
17566	淮阴区	PMS_11208配变 (大福06变)	10	400	301	301
17567	淮阴区	Y2225配变（王营 长安37变）	10	200	133	133
17568	淮阴区	L4510配变（供电 所02变）	10	400	320	320
17569	淮阴区	L7525配变（蒋桥 13变）	10	200	103	103
17570	淮阴区	PMS_157026配变 (吴城35变)	10	200	160	160
17571	淮阴区	14346配变（许渡 09变）	10	200	0	0
17572	淮阴区	PMS_M2904配变 (头堡05变)	10	200	40	40
17573	淮阴区	PMS_学田15503配 变（陈集小学	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17574	淮阴区	PMS_学田15514配变（果林04变）	10	200	117	117
17575	淮阴区	梅畅154103配变（竹元06变）	10	200	30	30
17576	淮阴区	PMS_高堰15307配变（陈集双庄01	10	200	126	126
17577	淮阴区	11408配变（李庄村04变）	10	200	110	110
17578	淮阴区	X2234配变(临河4组06变)	10	315	252	252
17579	淮阴区	F1605配变（王营长安36变）	10	400	320	320
17580	淮阴区	PMS_11652配变（蒋渡02变）	10	200	0	0
17581	淮阴区	18119配变（营北果林村19#果林医	10	400	320	320
17582	淮阴区	PMS_中熙凤凰城2#配电房9#主变	10	800	640	640
17583	淮阴区	B5107(沟北12变)	10	200	59	59
17584	淮阴区	PMS_14121配变（三树35变）	10	400	0	0
17585	淮阴区	M16012配变（头庄02变）	10	400	240	240
17586	淮阴区	14329配变（湖心007变）	10	100	0	0
17587	淮阴区	PMS_L5320配变（董巷08变）	10	400	155	155
17588	淮阴区	M19047配变（城南17变）	10	200	103	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17589	淮阴区	15259配变（街道07变）	10	400	320	320
17590	淮阴区	M19055配变（城南18变）	10	200	101	101
17591	淮阴区	16127配变（七一13台片）	10	200	65	65
17592	淮阴区	PMS_中熙凤凰城2#配电房7#主变	10	800	640	640
17593	淮阴区	PMS_中熙凤凰城2#配电房10#主变	10	800	640	640
17594	淮阴区	Y2509公变（盐河小区）	10	400	320	320
17595	淮阴区	PMS_11245配变（朱集3组22变）	10	200	103	103
17596	淮阴区	11201配变（谢庄9组09变）	10	400	320	320
17597	淮阴区	PMS_11211配变（谢庄8、9组08	10	200	123	123
17598	淮阴区	13117配变（代梨园09变）	10	400	0	0
17599	淮阴区	13354配变（民主12变）	10	400	0	0
17600	淮阴区	PMS_16126配变（七一05变）	10	200	136	136
17601	淮阴区	14204配变（周集05变）	10	400	0	0
17602	淮阴区	14205配变（周集06变）	10	100	0	0
17603	淮阴区	14201配变（周集01变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17604	淮阴区	B6704配变（韩桥村23变）	10	200	160	160
17605	淮阴区	13313配变（新园12变）	10	200	160	160
17606	淮阴区	PMS_14540配变（联盟06）	10	100	0	0
17607	淮阴区	PMS_B6711配变（韩桥村24变）	10	400	320	320
17608	淮阴区	B5030配变（沿湖村13变）	10	400	225	225
17609	淮阴区	PMS_14106配变（三树08变）	10	400	0	0
17610	淮阴区	PMS_M1105配变（汪洼02变）	10	200	0	0
17611	淮阴区	M1108配变（汪洼09变）	10	400	0	0
17612	淮阴区	PMS_14134配变（汪洼10变）	10	400	0	0
17613	淮阴区	B6727配变（河头村09变）	10	400	126	126
17614	淮阴区	M2114配变（树西02变）	10	200	153	153
17615	淮阴区	L5506配变（张桥06变）	10	200	122	122
17616	淮阴区	B6738配变（河头村10变）	10	400	231	231
17617	淮阴区	PMS_11613配变（开庄03变3、4	10	200	133	133
17618	淮阴区	PMS_L5101配变（河塘05变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17619	淮阴区	PMS_L4104配变 (程圩09变)	10	200	0	0
17620	淮阴区	11605配变(安庄 13变)	10	400	315	315
17621	淮阴区	14115配变（三树 27变）	10	200	0	0
17622	淮阴区	M2119配变（四门 闸02变）	10	100	31	31
17623	淮阴区	11604配变(安庄 12变)	10	200	110	110
17624	淮阴区	PMS_L5347配变 (徐赵10变)	10	100	47	47
17625	淮阴区	PMS_L5056配变 (杨庙09变)	10	200	0	0
17626	淮阴区	L7522配变（蒋桥 10变）	10	200	85	85
17627	淮阴区	L7523配变（蒋桥 11变）	10	200	160	160
17628	淮阴区	L5201配变（六里 11变）	10	200	146	146
17629	淮阴区	左岸王府1#开关 站1#主变	10	630	504	504
17630	淮阴区	PMS_L4344配变 (汪庄11变)	10	200	133	133
17631	淮阴区	左岸王府1#开关 站2#主变	10	630	504	504
17632	淮阴区	左岸王府1#开关 站4#主变	10	630	504	504
17633	淮阴区	L6230配变（彭堆 05变）	10	200	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17634	淮阴区	左岸王府1#开关站3#主变	10	630	504	504
17635	淮阴区	PMS_L4504配变（东街04变）	10	200	160	160
17636	淮阴区	L5328配变（韩圩20变）	10	200	90	90
17637	淮阴区	L5348配变（徐赵11变）	10	125	60	60
17638	淮阴区	PMS_L5349配变（徐赵12变）	10	100	44	44
17639	淮阴区	L5329配变（韩圩22变）	10	200	160	160
17640	淮阴区	PMS_11451配变（安庄05变陆阳	10	100	0	0
17641	淮阴区	11412配变（长兴05变）	10	400	0	0
17642	淮阴区	PMS_11454配变（肖荡07变6组）	10	200	0	0
17643	淮阴区	PMS_16607配变（浪石06变）	10	200	0	0
17644	淮阴区	L3325配变（两淮04变）	10	200	82	82
17645	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房11#主变	10	800	603	603
17646	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房09#主变	10	800	640	640
17647	淮阴区	PMS_左岸王府1#配电房10#主变	10	800	640	640
17648	淮阴区	L3330配变（两淮12变）	10	200	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17649	淮阴区	PMS_左岸王府1# 配电房12#主变	10	800	590	590
17650	淮阴区	PMS_左岸王府2# 配电房13#主变	10	630	395	395
17651	淮阴区	PMS_左岸王府2# 配电房14#主变	10	630	504	504
17652	淮阴区	11529配变（团结 09变）	10	200	0	0
17653	淮阴区	11519配变（团结 04变尹安4组）	10	100	0	0
17654	淮阴区	11536配变（肖荡 02变王何庄）	10	200	0	0
17655	淮阴区	M4414配变（双庄 08变）	10	100	0	0
17656	淮阴区	M4112配变（红星 11变）	10	100	0	0
17657	淮阴区	PMS_11338配变 （安庄06变）	10	400	233	233
17658	淮阴区	11339配变（安庄 08变草场）	10	200	70	70
17659	淮阴区	L3312配变（练湖 07变桥口4、	10	400	54	54
17660	淮阴区	PMS_12401配变 （刘皮05变）	10	200	0	0
17661	淮阴区	PMS_11209配变 （大福07变）	10	400	292	292
17662	淮阴区	PMS_11248配变 （袁庄08变）	10	400	227	227
17663	淮阴区	11241配变（袁庄 01变）	10	400	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17664	淮阴区	15205配变（郑台05变）	10	200	113	113
17665	淮阴区	PMS_15232配变（桃园05变）	10	400	286	286
17666	淮阴区	15241配变（太山05变）	10	200	69	69
17667	淮阴区	PMS_15608配变（太平04变）	10	100	32	32
17668	淮阴区	M19052配变（城南14变）	10	200	10	10
17669	淮阴区	M19054配变（城南15变）	10	400	164	164
17670	淮阴区	M16024配变（利民11变）	10	200	0	0
17671	淮阴区	M17003配变（河滩09变）	10	400	305	305
17672	淮阴区	M19045配变（城南08变）	10	400	0	0
17673	淮阴区	M16025配变（利民04变）	10	200	73	73
17674	淮阴区	M17087配变（吴城16变）	10	200	129	129
17675	淮阴区	M17009配变（黄河04变）	10	200	64	64
17676	淮阴区	M19046配变（城南05变）	10	400	81	81
17677	淮阴区	PMS_11505配变（老郑08台片）	10	200	160	160
17678	淮阴区	PMS_14407配变（李庵07变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17679	淮阴区	11727配变（徐溜25号台变）	10	400	0	0
17680	淮阴区	L2606配变（王营李庄06变）	10	200	100	100
17681	淮阴区	L2607配变（王营李庄07变）	10	400	257	257
17682	淮阴区	L5512配变（张桥12变）	10	100	80	80
17683	淮阴区	PMS_双淮A9014配变（淮涟5组）	10	200	160	160
17684	淮阴区	PMS_A9828公变（审计）	10	400	320	320
17685	淮阴区	PMS_11724公变（教师公寓）	10	400	320	320
17686	淮阴区	PMS_B0302配变（营东生活小区）	10	400	313	313
17687	淮阴区	F3106公变（粮校门前）	10	400	320	320
17688	淮阴区	PMS_18312公变（葡萄路南）	10	400	269	269
17689	淮阴区	PMS_蓝庭印象4#配电房1#主变	10	800	631	631
17690	淮阴区	蓝庭印象4#配电房2#主变	10	800	640	640
17691	淮阴区	PMS_18606公变（左庄六组）	10	400	320	320
17692	淮阴区	PMS_L1120配变（丁集31变）	10	400	320	320
17693	淮阴区	蓝庭印象1#开关站1#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17694	淮阴区	PMS_蓝庭印象1#开关站3#主变	10	800	640	640
17695	淮阴区	蓝庭印象1#开关站4#主变	10	800	640	640
17696	淮阴区	PMS_蓝庭印象1#开关站2#主变	10	800	640	640
17697	淮阴区	PMS_11229配变（朱集5组24变）	10	200	142	142
17698	淮阴区	PMS_11216配变（三杨4组10变）	10	200	142	142
17699	淮阴区	PMS_11253配变（新桥2组07变）	10	400	320	320
17700	淮阴区	PMS_11258配变（新桥3组06变）	10	200	160	160
17701	淮阴区	PMS_11314阳光东二号公变	10	400	314	314
17702	淮阴区	Y2530公变（通胜西北）	10	400	320	320
17703	淮阴区	PMS_L2810公变（星光幼儿园	10	400	310	310
17704	淮阴区	PMS_13901供电所门前公变	10	400	320	320
17705	淮阴区	13229配变（王营淮闸11变）	10	160	95	95
17706	淮阴区	L2614配变（王营长安23变）	10	315	252	252
17707	淮阴区	13354配变（王营越河20变）	10	200	129	129
17708	淮阴区	高成M2792配变（镇西06变）	10	400	220	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17709	淮阴区	PMS_16614配变 (劳动03台片)	10	400	300	300
17710	淮阴区	高堰15302配变 (陈集高福)	10	200	132	132
17711	淮阴区	16612配变(劳动 01变)	10	400	258	258
17712	淮阴区	PMS_16625配变 (农庄03变)	10	200	78	78
17713	淮阴区	高成M2718配变 (高成02变)	10	100	45	45
17714	淮阴区	高成M2719配变 (高成03变)	10	400	241	241
17715	淮阴区	PMS_高堰15325配 变（淮丰03变）	10	400	203	203
17716	淮阴区	PMS_14434配变 (毛湖05变)	10	400	0	0
17717	淮阴区	PMS_11603配变 (合兴06变)	10	400	0	0
17718	淮阴区	B5024配变（沿湖 村04变）	10	200	32	32
17719	淮阴区	PMS_12242配变 (古寨村#05变)	10	400	0	0
17720	淮阴区	PMS_B5027配变 (沿湖村06变)	10	400	89	89
17721	淮阴区	14432配变（毛湖 03变）	10	200	0	0
17722	淮阴区	L4537配变（渔南 01变）	10	200	160	160
17723	淮阴区	PMS_14507配变 (蒋集01变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17724	淮阴区	11624配变(宋集02配变)	10	400	0	0
17725	淮阴区	16329配变（渔场03变）	10	400	320	320
17726	淮阴区	PMS_11625配变(宋集03变)	10	400	0	0
17727	淮阴区	11626配变(宋集04配变)	10	200	0	0
17728	淮阴区	L8127配变(古寨10变)	10	400	0	0
17729	淮阴区	B5012配变(沿湖村01变)	10	200	15	15
17730	淮阴区	B5015配变(沿湖村02变)	10	400	162	162
17731	淮阴区	PMS_B5018配变(沿湖村03变)	10	400	58	58
17732	淮阴区	PMS_B5010配变(庆华村05变)	10	200	73	73
17733	淮阴区	PMS_C9313配变(新圆02变)	10	400	0	0
17734	淮阴区	PMS_18202公变(葡萄路南)	10	400	272	272
17735	淮阴区	PMS_18201公变(文明路西)	10	400	309	309
17736	淮阴区	16323配变（韩桥村13变）	10	630	290	290
17737	淮阴区	PMS_C9317配变(新圆06变)	10	200	0	0
17738	淮阴区	18116配变（营北果林村01#果林一	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17739	淮阴区	PMS_13116配变 (代梨园07变)	10	400	0	0
17740	淮阴区	L8404配变（振兴 02变）	10	200	0	0
17741	淮阴区	16304配变（庆华 村08变）	10	400	281	281
17742	淮阴区	L8409配变（振兴 07变）	10	100	0	0
17743	淮阴区	M2239配变(渔种 厂01变)	10	400	0	0
17744	淮阴区	PMS_M2240配变 (周庄001变)	10	200	0	0
17745	淮阴区	M2241配变(周庄 002变)	10	250	0	0
17746	淮阴区	B5003配变（庆华 村04变）	10	400	108	108
17747	淮阴区	14427配变（凌桥 03变）	10	400	0	0
17748	淮阴区	C9112配变（韩庄 04变）	10	200	0	0
17749	淮阴区	C9315配变(新圆 04配变)	10	400	0	0
17750	淮阴区	B5021配变（渔场 04变）	10	400	320	320
17751	淮阴区	16438配变(娘庄 03变)	10	315	0	0
17752	淮阴区	16333配变（韩桥 村01变）	10	400	247	247
17753	淮阴区	PMS_L4526配变 (农科所01变)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17754	淮阴区	L4501配变（东街01变）	10	400	320	320
17755	淮阴区	B6716配变（韩桥村04变）	10	400	320	320
17756	淮阴区	PMS_14558配变（渠北07变）	10	160	35	35
17757	淮阴区	11655配变（蒋渡10配变）	10	400	0	0
17758	淮阴区	B6728配变（河头村02变）	10	200	119	119
17759	淮阴区	PMS_16423配变（胡庄08台片）	10	200	0	0
17760	淮阴区	11623配变（宋集01变）	10	400	0	0
17761	淮阴区	L5126配变（渔南02变）	10	100	23	23
17762	淮阴区	PMS_B5029配变（沿湖村05变）	10	200	0	0
17763	淮阴区	14207配变（周集08变）	10	400	0	0
17764	淮阴区	PMS_11613配变（朱庄03变）	10	200	0	0
17765	淮阴区	B6741配变（湖滨村04变）	10	400	173	173
17766	淮阴区	PMS_B8023配变（沙河村01变）	10	400	180	180
17767	淮阴区	14511配变（蒋集05变）	10	100	0	0
17768	淮阴区	14512配变（蒋集06变）	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17769	淮阴区	PMS_B8021配变 （沙河村08变）	10	200	75	75
17770	淮阴区	PMS_B8019配变 （沙河村02变）	10	200	95	95
17771	淮阴区	B8016配变（沙河 村07变）	10	200	30	30
17772	淮阴区	B8001配变（韩桥 村10变）	10	100	61	61
17773	淮阴区	B8008配变（韩桥 村12变）	10	100	80	80
17774	淮阴区	PMS_L4522配变 （米厂后队）	10	400	301	301
17775	淮阴区	PMS_C9319配变 （新圆08变）	10	200	0	0
17776	淮阴区	C9318配变（新圆 07变）	10	200	0	0
17777	淮阴区	PMS_C9326配变 （新圆16变）	10	200	0	0
17778	淮阴区	PMS_11604配变 （合兴07变）	10	400	0	0
17779	淮阴区	PMS_11628配变 （宋集09变）	10	400	0	0
17780	淮阴区	M2226配变（西金 圩04变）	10	200	0	0
17781	淮阴区	16602配变（浪石 01变）	10	400	168	168
17782	淮阴区	高成M2795配变 （镇西03变）	10	400	114	114
17783	淮阴区	高成M27101配变 （竹元04变）	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17784	淮阴区	梅畅15455配变 (乔庄03变)	10	200	99	99
17785	淮阴区	PMS_高堰15324配 变（淮丰02变）	10	400	279	279
17786	淮阴区	PMS_高堰15323配 变（淮丰01变）	10	200	137	137
17787	淮阴区	梅畅15479配变 (鱼塘02变)	10	200	115	115
17788	淮阴区	PMS_13124配变 (蒋渡07变)	10	100	0	0
17789	淮阴区	PMS_11457配变 (吴江12变)	10	200	0	0
17790	淮阴区	13123配变(蒋渡 06配变)	10	400	0	0
17791	淮阴区	13122配变(蒋渡 05变)	10	400	0	0
17792	淮阴区	PMS_M2224配变 (西金圩02变)	10	200	0	0
17793	淮阴区	L6218配变（夏桥 02变）	10	100	80	80
17794	淮阴区	15110配变（陈集 14变）	10	200	160	160
17795	淮阴区	PMS_11647配变 (代梨园02变)	10	400	0	0
17796	淮阴区	PMS_18203公变 (葡萄路北)	10	200	142	142
17797	淮阴区	PMS_14508配变 (蒋集02变)	10	400	0	0
17798	淮阴区	PMS_B6733配变 (渔场02变)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17799	淮阴区	PMS_14513配变（蒋集07变）	10	400	0	0
17800	淮阴区	B6740配变（渔场01变）	10	400	320	320
17801	淮阴区	PMS_14509配变（蒋集03变）	10	400	0	0
17802	淮阴区	14510配变（蒋集04变）	10	400	0	0
17803	淮阴区	L4502配变（东街02变）	10	400	320	320
17804	淮阴区	L4527配变（农科所02变）	10	315	252	252
17805	淮阴区	PMS_B6717配变（韩桥村06变）	10	400	162	162
17806	淮阴区	16624配变(农庄02台片)	10	200	49	49
17807	淮阴区	L1007配变(宗楼06变)	10	400	98	98
17808	淮阴区	L1006配变(宗楼05台片)	10	200	0	0
17809	淮阴区	王顺B5143配变（梅畅02变）	10	200	160	160
17810	淮阴区	PMS_高堰15310配变（陈集双庄04	10	400	271	271
17811	淮阴区	王顺B5142配变（梅畅01变）	10	400	257	257
17812	淮阴区	王顺B5144配变（梅畅03变）	10	400	288	288
17813	淮阴区	14402配变（李奄02变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17814	淮阴区	PMS_14417配变 (泗河05变)	10	200	0	0
17815	淮阴区	11217配变（吴江 24变）	10	400	0	0
17816	淮阴区	11456配变（吴江 11变）	10	400	0	0
17817	淮阴区	11407配变（创业 05变）	10	200	0	0
17818	淮阴区	C9110配变（韩庄 02变）	10	200	0	0
17819	淮阴区	C9111配变（韩庄 03变）	10	400	0	0
17820	淮阴区	C9102配变（创业 02变）	10	400	0	0
17821	淮阴区	C9126配变（徐溜 15变）	10	200	0	0
17822	淮阴区	C9125配变（徐溜 14变）	10	400	0	0
17823	淮阴区	11452配变（吴江 07变）	10	400	0	0
17824	淮阴区	11453配变（吴江 08变）	10	400	0	0
17825	淮阴区	11438配变（淮北 01变）	10	200	0	0
17826	淮阴区	11439配变（淮北 02变）	10	100	0	0
17827	淮阴区	13201配变(汤集 01配变)	10	400	0	0
17828	淮阴区	PMS_13205配变 (汤集05变)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17829	淮阴区	13206配变(汤集06变)	10	400	0	0
17830	淮阴区	13207配变(汤集07变)	10	400	0	0
17831	淮阴区	13229配变(兴旺01变)	10	400	0	0
17832	淮阴区	PMS_L5317配变(董巷05变)	10	100	31	31
17833	淮阴区	L5315配变(董巷03变)	10	400	220	220
17834	淮阴区	PMS_11442配变(淮北05变)	10	400	0	0
17835	淮阴区	PMS_11440配变(淮北03变)	10	200	0	0
17836	淮阴区	PMS_11441配变(淮北04变)	10	400	0	0
17837	淮阴区	C9119配变(涵洞03变)	10	400	0	0
17838	淮阴区	C9104配变(创业08变)	10	400	0	0
17839	淮阴区	PMS_11409配变(创业07变)	10	400	0	0
17840	淮阴区	PMS_X2202配变(佟洼水厂03变)	10	400	320	320
17841	淮阴区	PMS_X2201配变(佟洼街道02台)	10	400	320	320
17842	淮阴区	PMS_11454配变(吴江09变)	10	200	0	0
17843	淮阴区	11455配变(吴江10变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17844	淮阴区	C9101配变（创业01变）	10	400	0	0
17845	淮阴区	PMS_11450配变（吴江06变）	10	400	0	0
17846	淮阴区	16416配变(胡庄01台片)	10	200	0	0
17847	淮阴区	PMS_13231配变（兴旺03变）	10	200	0	0
17848	淮阴区	PMS_13232配变（兴旺04变）	10	200	0	0
17849	淮阴区	13233配变(兴旺05变)	10	200	0	0
17850	淮阴区	13234配变(兴旺06配变)	10	400	0	0
17851	淮阴区	PMS_13241配变（三王01变）	10	400	0	0
17852	淮阴区	PMS_高堰15347配变（孙庄02变）	10	200	160	160
17853	淮阴区	PMS_高堰15351配变（小桥01变）	10	400	290	290
17854	淮阴区	学田15534配变（学田01变）	10	200	160	160
17855	淮阴区	PMS_学田15520配变（学田02变）	10	200	43	43
17856	淮阴区	学田15535配变（学田03变）	10	200	86	86
17857	淮阴区	学田15536配变（学田05变）	10	200	160	160
17858	淮阴区	学田15537配变（学田06变）	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17859	淮阴区	PMS_学田15522配变（果林02变）	10	200	102	102
17860	淮阴区	PMS_X1320配变（夏圩6组01变）	10	200	149	149
17861	淮阴区	L5324配变（韩圩06变）	10	200	0	0
17862	淮阴区	PMS_L5327配变（韩圩12变）	10	100	23	23
17863	淮阴区	L5316配变（董巷04变）	10	100	80	80
17864	淮阴区	L5314配变（董巷02变）	10	400	162	162
17865	淮阴区	L5301配变（包河01变）	10	200	160	160
17866	淮阴区	PMS_13242配变（三王02变）	10	400	0	0
17867	淮阴区	PMS_13243配变（三王03变）	10	400	0	0
17868	淮阴区	13244配变（三王04变）	10	200	0	0
17869	淮阴区	梅畅15489配变（鱼塘03变）	10	200	160	160
17870	淮阴区	PMS_X1323配变（临河8组03变）	10	200	151	151
17871	淮阴区	16308配变（营北杨井村08#杨井A	10	315	252	252
17872	淮阴区	梅畅15446配变（梅畅06变）	10	400	272	272
17873	淮阴区	16307配变（营北杨井村07#杨井B	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17874	淮阴区	王顺B5180配变（鱼塘04变）	10	400	257	257
17875	淮阴区	16306配变（营北杨井村06#杨井B	10	400	255	255
17876	淮阴区	X1315配变（王庄7组05变）	10	100	80	80
17877	淮阴区	PMS_16302配变（营北杨井村02#	10	200	148	148
17878	淮阴区	高成M2730配变（林圩02变）	10	400	272	272
17879	淮阴区	PMS_14401配变（李奄01变）	10	200	0	0
17880	淮阴区	14414配变（泗河02变）	10	200	0	0
17881	淮阴区	PMS_学田15509配变（合心04变）	10	400	96	96
17882	淮阴区	PMS_L5305配变（包河05变）	10	100	80	80
17883	淮阴区	PMS_L5344配变（徐赵07变）	10	100	80	80
17884	淮阴区	L5345配变（徐赵08变）	10	200	0	0
17885	淮阴区	L5343配变（徐赵06变）	10	400	135	135
17886	淮阴区	PMS_L5342配变（徐赵05变）	10	200	75	75
17887	淮阴区	L5340配变（徐赵03变）	10	200	75	75
17888	淮阴区	PMS_L5313配变（董巷01变）	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17889	淮阴区	PMS_L4219配变 （韩圩14变）	10	100	80	80
17890	淮阴区	高成M2731配变 （林圩03变）	10	200	85	85
17891	淮阴区	PMS_高堰15354配 变（小桥04变）	10	200	74	74
17892	淮阴区	PMS_高堰15355配 变（小桥05变）	10	200	92	92
17893	淮阴区	L8501配变(跨洪 01变)	10	400	0	0
17894	淮阴区	PMS_19619配变 （大兴05变）	10	400	0	0
17895	淮阴区	PMS_L8502配变 （跨洪02变）	10	400	0	0
17896	淮阴区	PMS_19615配变 （大兴01变）	10	400	0	0
17897	淮阴区	PMS_L8503配变 （跨洪03变）	10	400	0	0
17898	淮阴区	PMS_19616配变 （大兴02变）	10	400	0	0
17899	淮阴区	学田15512配变 （镇西05变）	10	400	306	306
17900	淮阴区	PMS_学田15501配 变（陈集11变）	10	400	196	196
17901	淮阴区	PMS_L8528配变 （王码02变）	10	400	0	0
17902	淮阴区	11202配变（洪北 1组10台片）	10	400	261	261
17903	淮阴区	L8504配变(跨洪 05变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17904	淮阴区	13103配变(跨洪06变)	10	400	0	0
17905	淮阴区	PMS_L8505配变(跨洪08变)	10	100	0	0
17906	淮阴区	13222配变（王营淮闸05变）	10	200	131	131
17907	淮阴区	L8511配变(洪北02配变)	10	400	0	0
17908	淮阴区	L8529配变(王码03变)	10	100	0	0
17909	淮阴区	L8531配变(王码05变)	10	200	0	0
17910	淮阴区	PMS_14418配变(泗河06变)	10	100	0	0
17911	淮阴区	PMS_L5202配变(六里02变)	10	200	128	128
17912	淮阴区	PMS_13248配变(沈圩02变)	10	400	0	0
17913	淮阴区	L8601配变(沈圩03变)	10	400	0	0
17914	淮阴区	PMS_11305配变(大树06变)	10	100	0	0
17915	淮阴区	PMS_L4351配变(渔西05变)	10	400	272	272
17916	淮阴区	13109配变(汤集朱庄06变)	10	400	0	0
17917	淮阴区	13110配变(汤集朱庄07变)	10	400	0	0
17918	淮阴区	135011(吴集02变)	10	400	316	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17919	淮阴区	X1309配变(新渡3组04变)	10	400	320	320
17920	淮阴区	L1105配变(丁集05变)	10	400	143	143
17921	淮阴区	13361配变（淮西02变）	10	400	0	0
17922	淮阴区	PMS_L8603配变(沈圩06变)	10	400	0	0
17923	淮阴区	PMS_13107配变(沈圩08变)	10	200	0	0
17924	淮阴区	PMS_L5213配变(渔南03变)	10	100	26	26
17925	淮阴区	11304配变（大树01变）	10	200	0	0
17926	淮阴区	13505(吴集03变)	10	400	222	222
17927	淮阴区	L4336配变（汪庄03变）	10	200	80	80
17928	淮阴区	L8607配变(同丰01变)	10	200	0	0
17929	淮阴区	PMS_L4335配变(汪庄02变)	10	100	72	72
17930	淮阴区	L8608配变(同丰02变)	10	400	0	0
17931	淮阴区	13516(吴集05变)	10	400	169	169
17932	淮阴区	13406配变(兴和04变)	10	200	27	27
17933	淮阴区	L8609配变(同丰03变)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17934	淮阴区	13534(包圩03变)	10	400	196	196
17935	淮阴区	L8615配变(同丰09变)	10	200	0	0
17936	淮阴区	13541(后荡03变)	10	200	75	75
17937	淮阴区	13250配变(沈圩09变)	10	400	0	0
17938	淮阴区	11529配变（民主05变）	10	400	0	0
17939	淮阴区	13521(包圩01变)	10	400	320	320
17940	淮阴区	PMS_11528配变（民主04变）	10	400	0	0
17941	淮阴区	L8604配变(沈圩10配变)	10	200	0	0
17942	淮阴区	11527配变（民主03变）	10	400	0	0
17943	淮阴区	PMS_11506配变（长庄07变）	10	200	0	0
17944	淮阴区	11525配变（民主01变）	10	400	0	0
17945	淮阴区	13211配变(汤集11变)	10	400	0	0
17946	淮阴区	11505配变（长庄06变）	10	200	0	0
17947	淮阴区	13210配变(汤集10配变)	10	315	0	0
17948	淮阴区	15109配变（陈集06变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17949	淮阴区	15112配变（陈集01变）	10	400	320	320
17950	淮阴区	15124配变（陈集04变）	10	400	279	279
17951	淮阴区	PMS_15115配变（陈集03变）	10	400	240	240
17952	淮阴区	后荡04变	10	400	106	106
17953	淮阴区	13546(后荡01变)	10	400	39	39
17954	淮阴区	13428配变(吴集27变)	10	400	229	229
17955	淮阴区	C9124配变（徐溜02变）	10	400	0	0
17956	淮阴区	L8613配变(同丰07变)	10	400	0	0
17957	淮阴区	PMS_11541配变（徐溜05变）	10	400	0	0
17958	淮阴区	PMS_L8614配变（同丰08变）	10	200	0	0
17959	淮阴区	11471配变（吴江04变）	10	400	0	0
17960	淮阴区	16221（高埝09变）	10	200	160	160
17961	淮阴区	11535配变（吴江03变）	10	200	0	0
17962	淮阴区	11202配变（吴江01变）	10	400	0	0
17963	淮阴区	PMS_11201配变（民主06变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17964	淮阴区	11203配变（吴江02变）	10	400	0	0
17965	淮阴区	14457配变（三堡01变）	10	200	0	0
17966	淮阴区	PMS_11503配变（长庄04变）	10	400	0	0
17967	淮阴区	PMS_L4337配变（汪庄04变）	10	200	151	151
17968	淮阴区	PMS_11515配变（淮北06变）	10	400	0	0
17969	淮阴区	L4338配变（汪庄05变）	10	400	216	216
17970	淮阴区	13523(包圩04变)	10	200	130	130
17971	淮阴区	13528(包圩02变)	10	200	113	113
17972	淮阴区	11508配变（长庄09变）	10	400	0	0
17973	淮阴区	13525(包圩05变)	10	100	80	80
17974	淮阴区	13567(兴和06变)	10	100	18	18
17975	淮阴区	13563(兴和05变)	10	100	55	55
17976	淮阴区	PMS_11504配变（长庄05变）	10	200	0	0
17977	淮阴区	L8532配变(王码06变)	10	200	0	0
17978	淮阴区	PMS_15127配变（陈集05变）	10	400	222	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17979	淮阴区	14476配变（磨盘03变）	10	100	0	0
17980	淮阴区	15129配变（陈集16变）	10	400	320	320
17981	淮阴区	PMS_14446配变（二堡04变）	10	200	0	0
17982	淮阴区	L8538配变(王码12变)	10	100	0	0
17983	淮阴区	PMS_L8516配变(洪北08变)	10	315	0	0
17984	淮阴区	13420配变（吴集06变）	10	200	160	160
17985	淮阴区	13419配变（吴集07变）	10	400	93	93
17986	淮阴区	L8414配变（三和07变）	10	400	0	0
17987	淮阴区	L8416配变（三和08变）	10	400	0	0
17988	淮阴区	PMS_11707配变（金城07变）	10	400	0	0
17989	淮阴区	PMS_11706配变（金城06变）	10	400	0	0
17990	淮阴区	11702配变（金城02变）	10	400	0	0
17991	淮阴区	C9201配变(新和01变)	10	400	0	0
17992	淮阴区	PMS_11705配变（金城05变）	10	400	0	0
17993	淮阴区	L8428配变（三和11变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17994	淮阴区	L8429配变（三和12变）	10	100	0	0
17995	淮阴区	L8445配变（三和13变）	10	200	0	0
17996	淮阴区	13309配变（新园10变）	10	200	86	86
17997	淮阴区	13316配变（新园02变）	10	100	80	80
17998	淮阴区	13322配变（新园08变）	10	400	0	0
17999	淮阴区	M2242配变（周庄03变）	10	200	0	0
18000	淮阴区	13324配变（新园07变）	10	400	0	0
18001	淮阴区	PMS_13327配变（新园09变）	10	400	0	0
18002	淮阴区	PMS_13330配变（黎明06变（增	10	200	0	0
18003	淮阴区	PMS_13342配变（黎明04变）	10	200	0	0
18004	淮阴区	13346配变（民主01变）	10	400	0	0
18005	淮阴区	PMS_16310配变（天河村01变）	10	400	236	236
18006	淮阴区	15134配变（陈集镇北02变）	10	400	238	238
18007	淮阴区	15103配变（陈集09变）	10	630	504	504
18008	淮阴区	梅畅15413配变（陈集10变）	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18009	淮阴区	L8435配变（淮泗02变）	10	100	0	0
18010	淮阴区	L8439配变（黎明03变）	10	200	0	0
18011	淮阴区	L8441配变（黎明05变）	10	100	0	0
18012	淮阴区	L8425配变（振兴05变）	10	200	0	0
18013	淮阴区	L8422配变（振兴04变）	10	200	0	0
18014	淮阴区	X1302配变（杨码1组03变）	10	100	80	80
18015	淮阴区	PMS_13356配变（民主04变）	10	100	0	0
18016	淮阴区	PMS_13359配变（民主05变）	10	200	0	0
18017	淮阴区	L4535配变（西街西门01变）	10	400	303	303
18018	淮阴区	PMS_L4518配变（老街南01变）	10	400	308	308
18019	淮阴区	PMS_14552配变（渠北01变）	10	400	57	57
18020	淮阴区	M2225配变（西金圩03变）	10	400	0	0
18021	淮阴区	M2223配变（西金圩01变）	10	200	0	0
18022	淮阴区	14502配变（高尚02变）	10	100	0	0
18023	淮阴区	PMS_15101杨井12变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18024	淮阴区	PMS_12227配变（九房02台片）	10	200	0	0
18025	淮阴区	12228配变（九房村08变）	10	100	0	0
18026	淮阴区	高成M2794配变（镇西01变）	10	400	22	22
18027	淮阴区	PMS_14554配变（渠北03变）	10	200	24	24
18028	淮阴区	14556配变（渠北04变）	10	200	77	77
18029	淮阴区	PMS_14557配变（渠北05变）	10	400	184	184
18030	淮阴区	PMS_14557配变（渠北06变）	10	400	233	233
18031	淮阴区	PMS_C9301配变（合兴02变）	10	200	0	0
18032	淮阴区	14202配变（周集02变）	10	400	0	0
18033	淮阴区	C9302配变（合兴03变）	10	200	0	0
18034	淮阴区	L4538配变（渔南04变）	10	400	234	234
18035	淮阴区	11602配变（合兴04变）	10	400	0	0
18036	淮阴区	11614配变（朱庄04配变）	10	400	0	0
18037	淮阴区	13129配变（朱庄05变）	10	400	0	0
18038	淮阴区	145100配变（周集03变）	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18039	淮阴区	C9306配变（宋集07变）	10	400	0	0
18040	淮阴区	C9305配变（宋集06变）	10	200	0	0
18041	淮阴区	14236配变（三岔06变）	10	400	0	0
18042	淮阴区	H1239配变（郑湾村01变）	10	200	104	104
18043	淮阴区	L7515配变（蒋桥03变）	10	200	70	70
18044	淮阴区	L7514配变（蒋桥02变）	10	100	47	47
18045	淮阴区	L7518配变（蒋桥06变）	10	100	8	8
18046	淮阴区	L7501配变（横沟01变）	10	100	80	80
18047	淮阴区	L7502配变（横沟02变）	10	200	160	160
18048	淮阴区	14222配变（梨园05变）	10	400	0	0
18049	淮阴区	L7504配变（横沟04变）	10	200	102	102
18050	淮阴区	14224配变（梨园07变）	10	400	0	0
18051	淮阴区	L7503配变（横沟03变）	10	200	160	160
18052	淮阴区	14223配变（梨园06变）	10	400	0	0
18053	淮阴区	PMS_19204配变（军田02变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18054	淮阴区	PMS_19215配变 （联旺06变）	10	400	194	194
18055	淮阴区	16440配变(娘庄 05台片)	10	400	0	0
18056	淮阴区	PMS_11303配变 （新兴01变）	10	400	257	257
18057	淮阴区	14206配变（周集 07变）	10	200	0	0
18058	淮阴区	14241配变（三坝 07变）	10	400	0	0
18059	淮阴区	PMS_19214配变 （联旺05变）	10	400	22	22
18060	淮阴区	PMS_19216配变 （联旺07变）	10	400	245	245
18061	淮阴区	19213配变（联旺 04变）	10	200	53	53
18062	淮阴区	19212配变（联旺 03变）	10	400	176	176
18063	淮阴区	19210配变（联旺 01变）	10	200	60	60
18064	淮阴区	PMS_18502公变 （化工路）	10	200	160	160
18065	淮阴区	PMS_19217配变 （联旺08变）	10	400	258	258
18066	淮阴区	19658配变(团结 05变)	10	200	0	0
18067	淮阴区	PMS_M4502配变 （对口村08变）	10	200	0	0
18068	淮阴区	PMS_L8106配变 （古西02变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18069	淮阴区	18118配变（营北果林村04#果林四	10	200	160	160
18070	淮阴区	18120配变（营北果林村12#果林九	10	400	271	271
18071	淮阴区	H3418配变（代河村09变）	10	400	0	0
18072	淮阴区	19602配变（大西02变）	10	400	0	0
18073	淮阴区	19618配变（大兴04变）	10	200	0	0
18074	淮阴区	16635配变（泮谈06变）	10	200	91	91
18075	淮阴区	PMS_14564配变（三坝01变）	10	400	0	0
18076	淮阴区	PMS_14567配变（三坝03变）	10	100	0	0
18077	淮阴区	B8033配变（兴旺村03变）	10	400	165	165
18078	淮阴区	PMS_B8036配变（兴旺村01变）	10	200	137	137
18079	淮阴区	PMS_B8040配变（兴旺村04变）	10	200	160	160
18080	淮阴区	14231配变（三岔01变）	10	400	0	0
18081	淮阴区	PMS_18151配变（营北果林村06#	10	200	160	160
18082	淮阴区	PMS_B8048配变（湖滨村02变）	10	200	52	52
18083	淮阴区	14233配变（三岔03变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18084	淮阴区	PMS_B8050配变（湖滨村01变）	10	200	29	29
18085	淮阴区	M2126配变（三岔05变）	10	200	0	0
18086	淮阴区	PMS_B8051配变（湖滨村05变）	10	200	27	27
18087	淮阴区	B6714配变（韩桥村15变）	10	400	309	309
18088	淮阴区	L4512配变（居委会02变）	10	200	135	135
18089	淮阴区	PMS_B8014配变（沙河村05变）	10	100	19	19
18090	淮阴区	L4511配变（居委会01变）	10	400	320	320
18091	淮阴区	L7516配变（蒋桥04变）	10	200	0	0
18092	淮阴区	H4407配变（玉尧村08变）	10	400	0	0
18093	淮阴区	H4406配变（洪涯村09变）	10	400	0	0
18094	淮阴区	PMS_江淮人家四期1#箱变2#主变	10	400	320	320
18095	淮阴区	PMS_张集村18台片	10	200	65	65
18096	淮阴区	PMS_张集村22变	10	400	207	207
18097	淮阴区	PMS_张集村16变	10	100	80	80
18098	淮阴区	M17056配变（黄河08变）	10	100	47	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18099	淮阴区	11607配变（双农06变）	10	400	170	170
18100	淮阴区	11521配变(五里14台片).	10	400	282	282
18101	淮阴区	M42015配变（刘老庄金色家园#1	10	800	0	0
18102	淮阴区	PMS_洪涯村15变	10	400	0	0
18103	淮阴区	PMS_南洋花园二期3#箱变1#主变	10	315	252	252
18104	淮阴区	PMS_南洋花园二期3#箱变2#主变	10	315	252	252
18105	淮阴区	11633配变(宋集15配变)	10	400	0	0
18106	淮阴区	11634配变(宋集16配变)	10	400	0	0
18107	淮阴区	PMS_11619配变(朱庄11变)	10	200	0	0
18108	淮阴区	PMS_11540配变(五里16-1变)	10	400	111	111
18109	淮阴区	L1323配变（七一01变）	10	200	81	81
18110	淮阴区	PMS_L1303配变(七一02台片)	10	200	57	57
18111	淮阴区	PMS_11209配变（老郑10变）	10	100	0	0
18112	淮阴区	L1109配变(丁集11变1)	10	400	108	108
18113	淮阴区	PMS_L1110配变(丁集12台片)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18114	淮阴区	16443配变（娘庄08变）	10	200	0	0
18115	淮阴区	H3427配变（代河村07台片）	10	400	0	0
18116	淮阴区	16105配变(娘庄17变)	10	400	320	320
18117	淮阴区	健康村12变	10	200	148	148
18118	淮阴区	PMS_孙圩村10变	10	100	0	0
18119	淮阴区	PMS_孙圩村08变	10	400	271	271
18120	淮阴区	PMS_16103配变(丁集吉韩花园)	10	400	320	320
18121	淮阴区	PMS_16613配变(劳动02变)	10	200	0	0
18122	淮阴区	PMS_银河湾5#箱变2#主变	10	400	320	320
18123	淮阴区	PMS_银河湾9#箱变2#主变	10	400	320	320
18124	淮阴区	PMS_11630配变(民强09变)	10	200	140	140
18125	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房11#主变	10	630	504	504
18126	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房9#主变	10	630	504	504
18127	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房10#主变	10	630	504	504
18128	淮阴区	PMS_樱花小区5#配电房12#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18129	淮阴区	PMS_11220配变（三杨4、10组03	10	400	320	320
18130	淮阴区	PMS_151沈阳路路灯	10	400	320	320
18131	淮阴区	L1319配变（西站05台片）	10	400	320	320
18132	淮阴区	PMS_16407配变（丁集26变1号	10	800	0	0
18133	淮阴区	PMS_16408配变（丁集26变2号	10	800	0	0
18134	淮阴区	12264配变（古寨村16变）	10	400	0	0
18135	淮阴区	15406配变（营北王庄村12#中心村	10	200	160	160
18136	淮阴区	12238配变（刘老庄古寨18台片）	10	400	0	0
18137	淮阴区	PMS_国华御锦园中心变1#干变	10	1000	800	800
18138	淮阴区	PMS_国华御锦园中心变2#干变	10	1000	800	800
18139	淮阴区	PMS_14472配变（徐圩06变）	10	200	0	0
18140	淮阴区	19610配变(大西10变.)	10	400	0	0
18141	淮阴区	银河湾3#箱变1#主变低压线路	10	400	320	320
18142	淮阴区	11247配变（朱集中心村17台片）	10	400	320	320
18143	淮阴区	张集村15变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18144	淮阴区	PMS_X1327配变 (沙荡9组05变)	10	200	160	160
18145	淮阴区	郑湾村12变	10	200	100	100
18146	淮阴区	PMS_玉尧村12变	10	400	241	241
18147	淮阴区	PMS_11301配变 (大树08台片)	10	100	0	0
18148	淮阴区	PMS_11310配变 (大树09变)	10	100	0	0
18149	淮阴区	M19028配变（城 西09变）	10	100	80	80
18150	淮阴区	16229（十堡 09变）	10	400	286	286
18151	淮阴区	M16019配变（利 民14变）	10	200	72	72
18152	淮阴区	高成M2728配变 (林圩05变)	10	400	262	262
18153	淮阴区	高堰15343配变 (乔庄06变)	10	200	135	135
18154	淮阴区	16406配变(丁集 19台片)	10	200	0	0
18155	淮阴区	PMS_B7230配变 (庆丰09变)	10	200	114	114
18156	淮阴区	B7231配变(庆丰 10变)	10	200	70	70
18157	淮阴区	PMS_B7232配变 (庆丰11变)	10	400	320	320
18158	淮阴区	PMS_11215配变 (镇南09台片)	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18159	淮阴区	157015配变（吴城08变）	10	400	300	300
18160	淮阴区	PMS_11419配变（花园05变）	10	400	0	0
18161	淮阴区	PMS_B7203配变（分洪09变）	10	200	160	160
18162	淮阴区	孙圩村11变	10	100	0	0
18163	淮阴区	H4401配变（洪涯村11变）	10	400	0	0
18164	淮阴区	PMS_157016配变（吴城18变）	10	400	251	251
18165	淮阴区	11509配变（镇南08变）	10	315	34	34
18166	淮阴区	PMS_11641配变（五里13变）	10	400	320	320
18167	淮阴区	11701配变（新兴08变）	10	400	320	320
18168	淮阴区	16617配变（劳动10台片）	10	400	294	294
18169	淮阴区	PMS_14108配变（三树12变）	10	200	0	0
18170	淮阴区	12302配变（红色家园4变）	10	400	0	0
18171	淮阴区	PMS_16115配变（农庄05台片）	10	400	234	234
18172	淮阴区	PMS_16116配变（农庄06台片）	10	100	63	63
18173	淮阴区	PMS_L8114配变（古西10台片）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18174	淮阴区	L8119配变（古西16变）	10	400	0	0
18175	淮阴区	PMS_富豪花园5#箱变2#主变	10	400	320	320
18176	淮阴区	PMS_11421配变（花园06变）	10	400	0	0
18177	淮阴区	13312配变（新园13变）	10	200	24	24
18178	淮阴区	M16036配变（三元12变）	10	100	80	80
18179	淮阴区	13413配变（兴和13变）	10	400	168	168
18180	淮阴区	F1203配变（王营崔庄19变）	10	200	140	140
18181	淮阴区	PMS_13346配变（王营越河06变）	10	400	320	320
18182	淮阴区	M19027配变（吴城32变）	10	315	252	252
18183	淮阴区	PMS_M1832配变（二闸04变）	10	200	160	160
18184	淮阴区	PMS_M1830配变（二闸07变）	10	100	54	54
18185	淮阴区	PMS_M1836配变（二闸06变）	10	400	320	320
18186	淮阴区	M16017配变（头庄11变）	10	100	80	80
18187	淮阴区	M19048配变（城南16变）	10	200	124	124
18188	淮阴区	M16028配变（利民02变）	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18189	淮阴区	高成M2732配变 (林圩04变)	10	200	89	89
18190	淮阴区	高成M2733配变 (林圩06变)	10	200	113	113
18191	淮阴区	王顺B5186配变 (鱼塘11变)	10	200	160	160
18192	淮阴区	157005配变（吴城33变）	10	400	64	64
18193	淮阴区	高成M2796配变 (镇西08变)	10	100	29	29
18194	淮阴区	高成M27105配变 (竹元07变)	10	200	37	37
18195	淮阴区	高成M27106配变 (竹元08变)	10	200	101	101
18196	淮阴区	M1813配变（惠民03变）	10	100	34	34
18197	淮阴区	PMS_12303配变 (红色家园2变)	10	400	0	0
18198	淮阴区	PMS_12304配变 (红色家园3变)	10	400	0	0
18199	淮阴区	13315配变（新园23变）	10	400	54	54
18200	淮阴区	PMS_11522配变 (淮北17变)	10	200	0	0
18201	淮阴区	L7524配变（蒋桥12变）	10	160	80	80
18202	淮阴区	PMS_11420配变 (创业17变)	10	400	0	0
18203	淮阴区	C9115配变（韩庄07变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18204	淮阴区	13108配变(沈圩15变)	10	400	0	0
18205	淮阴区	PMS_L4334配变(汪庄01变)	10	200	34	34
18206	淮阴区	13252配变(沈圩14变)	10	200	0	0
18207	淮阴区	PMS_L5211配变(六里14变)	10	100	2	2
18208	淮阴区	13220配变(汤集22变)	10	400	0	0
18209	淮阴区	PMS_L5203配变(六里03变)	10	200	104	104
18210	淮阴区	13246配变(三王08变)	10	200	0	0
18211	淮阴区	L1122配变(丁集34变)	10	400	320	320
18212	淮阴区	L5047配变(陶营13变)	10	100	0	0
18213	淮阴区	L1121配变(丁集33变)	10	400	320	320
18214	淮阴区	PMS_L4245配变(渔西04变)	10	200	119	119
18215	淮阴区	PMS_L4105配变(程圩12变)	10	100	0	0
18216	淮阴区	L4229配变(韩圩26变)	10	100	0	0
18217	淮阴区	PMS_L4240配变(何庄11变)	10	200	77	77
18218	淮阴区	PMS_L4110配变(何庄12变)	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18219	淮阴区	PMS_L5319配变 （董巷07变）	10	100	80	80
18220	淮阴区	13237配变（兴旺 09变）	10	400	0	0
18221	淮阴区	PMS_13127配变 （蒋渡17变）	10	200	0	0
18222	淮阴区	PMS_11637配变 （宋集19变）	10	400	0	0
18223	淮阴区	PMS_13126配变 （蒋渡16变）	10	200	0	0
18224	淮阴区	PMS_11658配变 （蒋渡14变）	10	100	0	0
18225	淮阴区	PMS_11659配变 （蒋渡15变）	10	200	0	0
18226	淮阴区	PMS_14506配变 （高尚08变）	10	100	80	80
18227	淮阴区	14501配变（高尚 01变）	10	200	144	144
18228	淮阴区	14203配变（周集 04变）	10	100	0	0
18229	淮阴区	14214配变（周集 16变）	10	200	0	0
18230	淮阴区	14215配变（周集 17变）	10	200	0	0
18231	淮阴区	PMS_14578配变 （三坝15变）	10	200	0	0
18232	淮阴区	14553配变（渠北 02变）	10	400	177	177
18233	淮阴区	PMS_14168配变 （跃进20变）	10	400	231	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18234	淮阴区	PMS_14582配变（三树05变2）	10	400	0	0
18235	淮阴区	M2128配变（四门闸12变）	10	400	232	232
18236	淮阴区	M2129配变（四门闸13变）	10	200	97	97
18237	淮阴区	14135配变（汪汪11变）	10	200	0	0
18238	淮阴区	M2137配变（新星07变）	10	400	0	0
18239	淮阴区	M2146配变（新星21变）	10	200	0	0
18240	淮阴区	PMS_L1106配变（丁集06台片）	10	400	222	222
18241	淮阴区	双淮A9019配变（淮涟3组02台）	10	400	320	320
18242	淮阴区	H3431配变（代河村12变）	10	200	0	0
18243	淮阴区	H1243配变（郑湾村14变）	10	200	121	121
18244	淮阴区	营北向阳小区1#开关站1#主变	10	800	640	640
18245	淮阴区	PMS_营北向阳小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
18246	淮阴区	PMS_营北向阳小区1#配电房1#主变	10	1000	800	800
18247	淮阴区	营北向阳小区2#配电房1#主变	10	1250	1000	1000
18248	淮阴区	营北向阳小区3#配电房1#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18249	淮阴区	11617配变（开庄09变10组）	10	400	202	202
18250	淮阴区	L3337配变（王兴16变4组）	10	400	221	221
18251	淮阴区	PMS_14466配变（三堡10变）	10	200	0	0
18252	淮阴区	PMS_14422配变（泗河10变）	10	200	0	0
18253	淮阴区	PMS_14409配变（李奄09变）	10	200	0	0
18254	淮阴区	PMS_14439配变（毛湖10变）	10	200	0	0
18255	淮阴区	PMS_14440配变（毛湖11变）	10	200	0	0
18256	淮阴区	14343配变（延河04变）	10	200	0	0
18257	淮阴区	PMS_13214配变（金圩08变）	10	200	43	43
18258	淮阴区	13268配变（闸西09变）	10	400	320	320
18259	淮阴区	PMS_11349配变（新兴11变陈阳9	10	200	160	160
18260	淮阴区	PMS_瑞林国际1#配电房3#干变	10	800	640	640
18261	淮阴区	瑞林国际1#配电房4#干变	10	800	640	640
18262	淮阴区	PMS_瑞林国际中心开关站2#干变	10	800	640	640
18263	淮阴区	11125配变（刘河22变）	10	200	9	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18264	淮阴区	双淮A9022配变 (淮涟1组07变)	10	200	160	160
18265	淮阴区	PMS_德汇公馆1# 开关站1#主变	10	800	640	640
18266	淮阴区	PMS_德汇公馆1# 开关站2#主变	10	800	640	640
18267	淮阴区	PMS_德汇公馆2# 配电房5#主变	10	800	640	640
18268	淮阴区	PMS_德汇公馆2# 配电房7#主变	10	800	640	640
18269	淮阴区	PMS_德汇公馆2# 配电房6#主变	10	800	640	640
18270	淮阴区	PMS_德汇公馆2# 配电房8#主变	10	800	640	640
18271	淮阴区	PMS_德汇公馆1# 配电房3#主变	10	800	640	640
18272	淮阴区	PMS_德汇公馆1# 配电房4#主变	10	800	640	640
18273	淮阴区	PMS_11420配变 (长兴13变1组)	10	200	0	0
18274	淮阴区	18102配变（营北 左庄村01#左庄五	10	400	320	320
18275	淮阴区	PMS_11448配变 (民主12变)	10	400	0	0
18276	淮阴区	PMS_15257配变 (街道08变爱心	10	500	400	400
18277	淮阴区	M4513配变（银猫 村05变)	10	200	0	0
18278	淮阴区	12263配变（银猫 村01变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18279	淮阴区	12202配变（银猫村09变）（PB）	10	400	0	0
18280	淮阴区	12220配变（新公村08变）	10	400	0	0
18281	淮阴区	12205配变（银猫村04变）	10	400	0	0
18282	淮阴区	11340配变（安庄16变陆扬7组）	10	400	220	220
18283	淮阴区	PMS_帝景豪庭3#中心变电所4#变	10	1000	800	800
18284	淮阴区	PMS_帝景豪庭3#中心变电所5#变	10	1000	800	800
18285	淮阴区	双淮A9012配变（淮涟1组13变）	10	200	160	160
18286	淮阴区	M4520配变(新公村04变)	10	200	0	0
18287	淮阴区	L1111配变(丁集13变1)	10	400	226	226
18288	淮阴区	PMS_L1114配变（丁集20台片）	10	400	310	310
18289	淮阴区	PMS_M4501配变（对口03台片）	10	400	0	0
18290	淮阴区	PMS_16627配变（农庄10变）	10	200	160	160
18291	淮阴区	PMS_L3133配变（王营元东	10	400	242	242
18292	淮阴区	16626配变(农庄07变)	10	200	66	66
18293	淮阴区	16636配变(泮谈07台片)	10	315	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18294	淮阴区	15404配变（营北王庄村22#中心村	10	400	320	320
18295	淮阴区	H1214配变（玉尧村20变）	10	400	314	314
18296	淮阴区	洪涯村019变	10	400	163	163
18297	淮阴区	PMS_11208配变（蚕种场27变）	10	200	160	160
18298	淮阴区	蓝庭印象3#配电房8#主变	10	800	640	640
18299	淮阴区	PMS_蓝庭印象3#配电房7#主变	10	800	640	640
18300	淮阴区	PMS_M4504配变（对口村02变）	10	200	0	0
18301	淮阴区	M4503配变（对口村01变）	10	400	0	0
18302	淮阴区	L1313配变（七一14台片）	10	200	73	73
18303	淮阴区	16444配变（娘庄09台片）	10	200	0	0
18304	淮阴区	16113配变（七一11台片）	10	100	5	5
18305	淮阴区	16109配变（七一09台片）	10	200	160	160
18306	淮阴区	PMS_辉煌家园3#配电房7#主变	10	1000	800	800
18307	淮阴区	PMS_辉煌家园3#配电房8#主变	10	1000	800	800
18308	淮阴区	PMS_高堰15322配变（高福01变）	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18309	淮阴区	PMS_高堰15311配变（陈集双庄06	10	200	120	120
18310	淮阴区	PMS_张集村12变	10	400	299	299
18311	淮阴区	PMS_11109配变（桃田15变盐坝1	10	400	133	133
18312	淮阴区	L5013配变（卢华01变）	10	400	135	135
18313	淮阴区	L6219配变（夏桥03变）	10	200	48	48
18314	淮阴区	PMS_13351配变（王营越河17变）	10	200	160	160
18315	淮阴区	16124配变(农庄17变)	10	400	164	164
18316	淮阴区	PMS_11524配变（袁北村09变）	10	200	137	137
18317	淮阴区	PMS_13113配变（代梨园04变）	10	100	0	0
18318	淮阴区	PMS_14523配变（蒋集18变）	10	200	0	0
18319	淮阴区	PMS_部队家属院2#箱变主变	10	400	320	320
18320	淮阴区	PMS_14522配变（蒋集17变）	10	200	0	0
18321	淮阴区	L2821星六中公变	10	400	320	320
18322	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室03#变	10	630	504	504
18323	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室05#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18324	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室06#变	10	630	504	504
18325	淮阴区	PMS_广城尚书房2号配电室04#变	10	630	504	504
18326	淮阴区	14208配变（周集09变）	10	200	0	0
18327	淮阴区	PMS_B7206配变（分洪13变）	10	400	247	247
18328	淮阴区	B7308配变（洪湖11变）	10	400	320	320
18329	淮阴区	H3432配变（洪涯村18变）	10	400	0	0
18330	淮阴区	PMS_11513配变（五里18台片）	10	200	140	140
18331	淮阴区	11443配变（桃园14变9组）	10	200	0	0
18332	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室14#变压器	10	800	640	640
18333	淮阴区	PMS_18335公变（营北果品西	10	400	254	254
18334	淮阴区	建筑公司箱变	10	630	504	504
18335	淮阴区	PMS_高堰15339配变（淮丰17变）	10	400	271	271
18336	淮阴区	PMS_高堰15340配变（淮丰18变）	10	400	260	260
18337	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室11#变压器	10	800	640	640
18338	淮阴区	PMS_高堰15341配变（淮丰19变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18339	淮阴区	11735配变（金城21变）	10	200	0	0
18340	淮阴区	L4548配变（居委会08变）	10	400	320	320
18341	淮阴区	开源珑城2-1配电室#4变压器	10	800	640	640
18342	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#24变	10	1000	800	800
18343	淮阴区	PMS_新城悦隼3#配12#变	10	800	640	640
18344	淮阴区	L4249配变（裘庄04变）	10	200	74	74
18345	淮阴区	PMS_M2806配变（惠民04变）	10	100	80	80
18346	淮阴区	L1107配变(丁集07变)	10	400	186	186
18347	淮阴区	L4250配变（裘庄05变）	10	200	42	42
18348	淮阴区	M1833配变（二闸01变）	10	200	160	160
18349	淮阴区	M1829配变（二闸02变）	10	400	320	320
18350	淮阴区	15612配变（玉坝02变）	10	400	262	262
18351	淮阴区	L1328配变（西站01变）	10	400	223	223
18352	淮阴区	PMS_L1332配变（西站02变）	10	200	30	30
18353	淮阴区	M1826配变（玉坝03变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18354	淮阴区	13299配变（王营沈渡25变）	10	200	160	160
18355	淮阴区	东城美居小区2#开关站1#变压器	10	800	640	640
18356	淮阴区	14320配变（双闸13变）	10	400	0	0
18357	淮阴区	16252（十堡25变）	10	200	160	160
18358	淮阴区	15403配变（营北王庄村09#中心村	10	400	320	320
18359	淮阴区	PMS_15624配变（旧县01变）	10	200	137	137
18360	淮阴区	15423配变(营北王庄村06#临河五	10	100	80	80
18361	淮阴区	15408配变（营北王庄村11#中心村	10	400	320	320
18362	淮阴区	PMS_11232配变（朱集6组04台	10	200	160	160
18363	淮阴区	PMS_M2221配变（凌桥20变）	10	400	0	0
18364	淮阴区	街道10变1#主变	10	400	320	320
18365	淮阴区	15422配变（营北王庄村13#中心村	10	400	314	314
18366	淮阴区	PMS_15419配变（营北王庄村04#	10	200	160	160
18367	淮阴区	PMS_15418配变（营北王庄村03#	10	200	160	160
18368	淮阴区	PMS_11240配变（朱集2组06变）	10	400	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18369	淮阴区	M4423配变（同心08变）	10	200	0	0
18370	淮阴区	M4124配变（姜庄04变）	10	200	0	0
18371	淮阴区	PMS_12507配变（郑河07变）	10	400	0	0
18372	淮阴区	PMS_13350配变（王营越河11变）	10	630	504	504
18373	淮阴区	PMS_高堰15363配变（小桥13变）	10	400	320	320
18374	淮阴区	环球轻纺城B2地块1#开关站2#变	10	800	640	640
18375	淮阴区	L4237配变（何庄03变）1	10	200	62	62
18376	淮阴区	PMS_L4238配变（何庄04变）	10	100	80	80
18377	淮阴区	L4204配变（程圩06变）	10	400	222	222
18378	淮阴区	L1108配变(丁集08变)	10	200	0	0
18379	淮阴区	15225配变（桃园03变）	10	200	100	100
18380	淮阴区	PMS_15230配变（桃园02变）	10	400	298	298
18381	淮阴区	PMS_L4102配变（程圩04变）	10	100	26	26
18382	淮阴区	PMS_L4108配变（何庄06变）	10	100	80	80
18383	淮阴区	PMS_L4107配变（何庄05变）	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18384	淮阴区	M2815配变（仲弓01变）	10	400	320	320
18385	淮阴区	15269配变（民族11变）	10	100	80	80
18386	淮阴区	11225配变（三杨2组01变）	10	200	160	160
18387	淮阴区	11260配变（新桥7组04台片）	10	100	45	45
18388	淮阴区	L4247配变（裘庄02变）	10	200	0	0
18389	淮阴区	L4246配变（裘庄01变）	10	200	0	0
18390	淮阴区	L4212配变（韩圩03变）	10	200	31	31
18391	淮阴区	PMS_L4211配变（韩圩02变）	10	400	320	320
18392	淮阴区	15237配变（太山01变）	10	200	137	137
18393	淮阴区	15235配变（太山03变）	10	200	53	53
18394	淮阴区	L4210配变（韩圩01变）	10	200	126	126
18395	淮阴区	PMS_L4215配变（韩圩09变）	10	200	77	77
18396	淮阴区	15243配变（太山02变）	10	200	113	113
18397	淮阴区	16201配变（营北王庄村21#王庄3	10	400	320	320
18398	淮阴区	15415配变（营北王庄村17#中心村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18399	淮阴区	15410配变（营北王庄村07#王庄四	10	200	139	139
18400	淮阴区	PMS_15413配变（营北王庄村15#	10	400	320	320
18401	淮阴区	PMS_L5334配变（何庄07变）	10	400	320	320
18402	淮阴区	F1601配变（王营供电所公变）	10	400	320	320
18403	淮阴区	L1305配变（七一16台片）	10	400	258	258
18404	淮阴区	PMS_高堰15321配变（陈集孙庄04	10	200	160	160
18405	淮阴区	PMS_L1001配变（丁集27变）	10	200	127	127
18406	淮阴区	PMS_11236配变（朱集4组26变）	10	200	160	160
18407	淮阴区	PMS_B7221配变（洪湖09变）	10	400	170	170
18408	淮阴区	PMS_桃李小区02箱变1#主变	10	500	400	400
18409	淮阴区	桃李小区04箱变1#主变	10	500	400	400
18410	淮阴区	PMS_桃李小区07箱变1#主变	10	630	504	504
18411	淮阴区	PMS_14474配变（磨盘01变）	10	200	0	0
18412	淮阴区	PMS_14454配变（二堡12变）	10	200	0	0
18413	淮阴区	PMS_14460配变（三堡04变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18414	淮阴区	14415配变（泗河03变）	10	200	0	0
18415	淮阴区	PMS_14419配变（泗河07变）	10	200	0	0
18416	淮阴区	18802配变（营北左庄村03#左庄小	10	200	122	122
18417	淮阴区	PMS_16107配变（七一06台片）	10	400	140	140
18418	淮阴区	PMS_13004配变（王营沈渡	10	400	225	225
18419	淮阴区	PMS_13329配变（王营沈渡	10	200	160	160
18420	淮阴区	13619配变（王营长安13变）	10	400	320	320
18421	淮阴区	13011配变（王营越河03变）	10	200	55	55
18422	淮阴区	PMS_13303配变（王营二纺	10	200	160	160
18423	淮阴区	PMS_B7205配变（分洪12变）	10	100	80	80
18424	淮阴区	13234配变（夏家湖02变	10	200	160	160
18425	淮阴区	14336配变（许渡05变	10	400	0	0
18426	淮阴区	18812配变（营北三朱村09#中心村	10	200	149	149
18427	淮阴区	黄河花园七地块箱变主变	10	400	320	320
18428	淮阴区	PMS_17地块4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18429	淮阴区	PMS_157018配变 （吴城30变）	10	400	320	320
18430	淮阴区	13304配变（王营 二纺06变）	10	200	160	160
18431	淮阴区	13227配变（王营 淮闸04变）	10	200	160	160
18432	淮阴区	PMS_15222配变 （桃园04变）	10	200	160	160
18433	淮阴区	PMS_16601配变 （丁集所劳动	10	200	73	73
18434	淮阴区	16615配变(劳动 04变)	10	400	170	170
18435	淮阴区	PMS_16616配变 （劳动08变）	10	200	52	52
18436	淮阴区	王顺B5147配变 （梅畅10变）	10	400	305	305
18437	淮阴区	PMS_梅畅15460配 变(乔庄12变)	10	200	131	131
18438	淮阴区	高成M2729配变 （林圩01变）	10	200	149	149
18439	淮阴区	PMS_学田15523配 变（学田04变）	10	200	132	132
18440	淮阴区	PMS_B7331配变 （老场11变）	10	200	160	160
18441	淮阴区	16232（十堡 13变）	10	200	121	121
18442	淮阴区	PMS_B7228配变 （庆丰04变）	10	200	54	54
18443	淮阴区	PMS_19646配变 （三河09变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18444	淮阴区	L2608配变（王营李庄08变）	10	400	285	285
18445	淮阴区	F3507配变（营北三朱村18#中心村	10	200	160	160
18446	淮阴区	PMS_18806配变（营北三朱村04#	10	200	160	160
18447	淮阴区	PMS_B7233配变（庆丰12变）	10	200	100	100
18448	淮阴区	PMS_B7234配变（庆丰14变）	10	400	199	199
18449	淮阴区	L5043配变（陶营09变）	10	200	126	126
18450	淮阴区	M4426配变（同心13变）	10	200	0	0
18451	淮阴区	18816配变（营北三朱村22#三朱八	10	200	144	144
18452	淮阴区	H1242配变（郑湾村13变）	10	200	160	160
18453	淮阴区	PMS_高堰15327配变（淮丰05变）	10	200	115	115
18454	淮阴区	梅畅15485配变（鱼塘09变）	10	200	160	160
18455	淮阴区	王顺B5177配变（鱼塘10变）	10	200	85	85
18456	淮阴区	PMS_梅畅15459配变（乔庄11变）	10	400	290	290
18457	淮阴区	高成M2722配变（高成07变）	10	200	160	160
18458	淮阴区	PMS_学田15525配变（学田10变）	10	200	45	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18459	淮阴区	PMS_15104配变 （陈集22变）	10	400	247	247
18460	淮阴区	12253配变（古寨 村21变）	10	400	0	0
18461	淮阴区	11606配变(安庄 15变)	10	200	105	105
18462	淮阴区	PMS_11419配变 （长兴12变8组）	10	200	0	0
18463	淮阴区	PMS_高堰15359配 变（小桥09变）	10	400	320	320
18464	淮阴区	11439配变（桃田 06变1、2组）	10	400	0	0
18465	淮阴区	PMS_11440配变 （桃田07变7、8	10	200	0	0
18466	淮阴区	PMS_高堰15358配 变（小桥08变）	10	400	320	320
18467	淮阴区	PMS_11616配变 （开庄08变3组）	10	200	19	19
18468	淮阴区	PMS_11553配变 (沿河08变7组)	10	200	0	0
18469	淮阴区	PMS_L4226配变 （韩圩23变）	10	100	10	10
18470	淮阴区	PMS_X2215配变 （佟洼19台片）	10	400	307	307
18471	淮阴区	PMS_府升小区中 心变1#主变	10	630	504	504
18472	淮阴区	府升小区中心变 2#主变	10	630	504	504
18473	淮阴区	12254配变（古寨 村22变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18474	淮阴区	PMS_11316阳光南二号公变	10	400	320	320
18475	淮阴区	13235配变（夏家湖03变）	10	200	160	160
18476	淮阴区	14321配变（原种厂01变）	10	400	0	0
18477	淮阴区	14312配变（双闸05变）	10	200	0	0
18478	淮阴区	PMS_13236配变（夏家湖04变）	10	200	13	13
18479	淮阴区	X1305配变（夏圩11组02变）	10	400	320	320
18480	淮阴区	PMS_15626配变（旧县06变）	10	200	121	121
18481	淮阴区	PMS_15607配变（太平02变）	10	200	160	160
18482	淮阴区	M4421配变（同心04变）	10	100	0	0
18483	淮阴区	M4408配变（刘老庄同心12变）	10	100	0	0
18484	淮阴区	PMS_13302配变（新园17变）	10	200	0	0
18485	淮阴区	X1306配变（沙荡1组01变）	10	200	119	119
18486	淮阴区	M3110配变（杨庄09变）	10	200	0	0
18487	淮阴区	PMS_13303配变（新园18变（03）	10	200	0	0
18488	淮阴区	13304配变（新园19变（03分）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18489	淮阴区	PMS_12308配变（刘老庄04变）	10	400	0	0
18490	淮阴区	15233配变（太山04变）	10	400	58	58
18491	淮阴区	13306配变（新园21变（05分）	10	200	160	160
18492	淮阴区	PMS_11461配变（吴江18变）	10	400	0	0
18493	淮阴区	13305配变（新园22变（05分）	10	200	88	88
18494	淮阴区	C9108配变（创业16变）	10	400	0	0
18495	淮阴区	PMS_M1809配变（陶闸08变）	10	400	281	281
18496	淮阴区	C9103配变（创业03变）	10	400	0	0
18497	淮阴区	14315配变（双闸08变）	10	200	0	0
18498	淮阴区	14342配变（延河03变）	10	200	0	0
18499	淮阴区	14323配变（原种厂03变）	10	400	0	0
18500	淮阴区	PMS_14437配变（毛湖08变）	10	100	0	0
18501	淮阴区	M2233配变（西金圩12变）	10	200	0	0
18502	淮阴区	C9118配变（涵洞02变）	10	200	0	0
18503	淮阴区	11209配变（徐溜27变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18504	淮阴区	PMS_双淮A9004配变（双坝3组	10	200	146	146
18505	淮阴区	11542配变（徐溜13变）	10	400	0	0
18506	淮阴区	PMS_11418配变（创业15变）	10	200	0	0
18507	淮阴区	PMS_16231（十堡12变）	10	200	123	123
18508	淮阴区	PMS_11401配变（长庄02变）	10	200	0	0
18509	淮阴区	PMS_11402配变（长庄15变）	10	200	0	0
18510	淮阴区	PMS_16207（高埝18变）	10	200	160	160
18511	淮阴区	PMS_11526配变（民主02变）	10	200	0	0
18512	淮阴区	11513配变（长庄14变）	10	200	0	0
18513	淮阴区	PMS_B7259配变（分洪10变）	10	200	48	48
18514	淮阴区	PMS_B7204配变（分洪11变）	10	200	160	160
18515	淮阴区	PMS_B7245配变（小滩10变）	10	200	147	147
18516	淮阴区	PMS_B7246配变（小滩11变）	10	200	160	160
18517	淮阴区	B7247配变（小滩12变）	10	400	217	217
18518	淮阴区	16322配变（韩桥村16变）	10	400	261	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18519	淮阴区	PMS_B6703配变 (韩桥村17变)	10	400	295	295
18520	淮阴区	16330配变（韩桥 村02变）	10	400	7	7
18521	淮阴区	PMS_L4513配变 (居委会03变)	10	400	283	283
18522	淮阴区	PMS_L8621配变 (同丰15变)	10	100	0	0
18523	淮阴区	L8520配变(洪北 12变)	10	400	0	0
18524	淮阴区	13249配变(沈圩 07变)	10	400	0	0
18525	淮阴区	PMS_L8624配变 (同丰18变)	10	100	0	0
18526	淮阴区	L8623配变(同丰 17变)	10	400	0	0
18527	淮阴区	13230配变(兴旺 02变)	10	400	0	0
18528	淮阴区	L5210配变（六里 13变）	10	100	46	46
18529	淮阴区	L4544配变（镇政 府03变）	10	400	265	265
18530	淮阴区	14447配变（二堡 05变）	10	200	0	0
18531	淮阴区	L6229配变（彭堆 01变）	10	200	113	113
18532	淮阴区	PMS_L4519配变 (老街南02变)	10	200	88	88
18533	淮阴区	PMS_L5025配变 (孙庵01变)	10	200	69	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18534	淮阴区	PMS_16604配变 (浪石03台片)	10	200	6	6
18535	淮阴区	16605配变(浪石 04变)	10	400	134	134
18536	淮阴区	PMS_16634配变 (泮谈05变)	10	200	160	160
18537	淮阴区	PMS_11502配变 (长庄03变)	10	200	0	0
18538	淮阴区	L1008配变(宗楼 07变)1	10	400	87	87
18539	淮阴区	梅畅15404配变 (蚕桑04变)	10	200	66	66
18540	淮阴区	双淮A9009配变 (双坝1组01台)	10	400	0	0
18541	淮阴区	PMS_11627配变 (双农07台片)	10	200	67	67
18542	淮阴区	13219配变(汤集 21变)	10	400	0	0
18543	淮阴区	PMS_B8004配变 (韩桥村11变)	10	200	138	138
18544	淮阴区	PMS_L8507配变 (跨洪10变)	10	200	0	0
18545	淮阴区	PMS_B6725配变 (河头村01变)	10	200	85	85
18546	淮阴区	11607配变(合兴 11变)	10	200	0	0
18547	淮阴区	11636配变(宋集 18配变)	10	400	0	0
18548	淮阴区	16301配变(庆华 村14变)	10	400	178	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18549	淮阴区	11620配变(朱庄12变)	10	400	0	0
18550	淮阴区	Y2201配变（王营长安01变）	10	400	320	320
18551	淮阴区	11533配变(五里17台片)	10	400	264	264
18552	淮阴区	F3504配变（营北三朱村15#中心村	10	400	320	320
18553	淮阴区	18129配变（营北果林工区01#一工	10	400	294	294
18554	淮阴区	PMS_157009配变（吴城07变）	10	400	307	307
18555	淮阴区	157012配变（吴城13变）	10	400	267	267
18556	淮阴区	PMS_营北海通花园2#变电所1#主	10	800	640	640
18557	淮阴区	PMS_营北海通花园2#变电所2#主	10	800	640	640
18558	淮阴区	PMS_15224配变（桃园09变）	10	200	60	60
18559	淮阴区	PMS_15202配变（郑台08变）	10	200	43	43
18560	淮阴区	PMS_M1840配变（二闸03变）	10	200	160	160
18561	淮阴区	15201配变（郑台01变）	10	200	133	133
18562	淮阴区	15634配变（大沟05变）	10	200	74	74
18563	淮阴区	PMS_15641配变（大沟06变）	10	200	12	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18564	淮阴区	PMS_15629配变（新河01变）	10	200	43	43
18565	淮阴区	15627配变（新河03变）	10	200	107	107
18566	淮阴区	H1215配变（玉尧村19变）	10	400	320	320
18567	淮阴区	H1237配变（张集村25变）	10	400	272	272
18568	淮阴区	19634配变(军田14变)	10	200	0	0
18569	淮阴区	19601配变（大西01变）	10	200	0	0
18570	淮阴区	19655配变(团结02台片)	10	200	0	0
18571	淮阴区	19656配变(团结03变)	10	200	0	0
18572	淮阴区	PMS_19659配变(团结06变)	10	125	0	0
18573	淮阴区	19661配变(团结09变)	10	400	0	0
18574	淮阴区	PMS_19203配变（军田001变）	10	200	129	129
18575	淮阴区	PMS_19205配变（军田03变）	10	200	106	106
18576	淮阴区	L5341配变（徐赵04变）	10	200	64	64
18577	淮阴区	M17052配变（黄河09变）	10	200	115	115
18578	淮阴区	M17061配变（堡工04变）	10	400	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18579	淮阴区	157021配变（吴城29变）	10	200	149	149
18580	淮阴区	M16044配变（利民05变）	10	200	111	111
18581	淮阴区	PMS_19206配变（军田08变）	10	200	160	160
18582	淮阴区	PMS_19207配变（军田09变）	10	400	214	214
18583	淮阴区	13328配变（新园20变（09分）	10	400	0	0
18584	淮阴区	19666配变(团结14变)	10	200	0	0
18585	淮阴区	19654配变(团结007变)	10	200	0	0
18586	淮阴区	PMS_19637配变(棉花团结01变)	10	200	0	0
18587	淮阴区	PMS_11520配变（淮北15变）	10	400	0	0
18588	淮阴区	19649配变(三河12变)	10	200	0	0
18589	淮阴区	11550配变（鑫园28变）	10	400	320	320
18590	淮阴区	PMS_19208配变（军田10变）	10	400	320	320
18591	淮阴区	11231配变（新河01变）	10	400	310	310
18592	淮阴区	PMS_11232配变（新河02变）	10	200	0	0
18593	淮阴区	PMS_11531配变（鑫园06变）	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18594	淮阴区	M16046配变（利民15变）	10	200	160	160
18595	淮阴区	PMS_11514配变（团结11变利农1	10	100	0	0
18596	淮阴区	11515配变（团结12变尹安5、6组）	10	400	0	0
18597	淮阴区	L8417配变（三和21变）	10	400	0	0
18598	淮阴区	11525配变（团结13变利农7组）	10	250	0	0
18599	淮阴区	11327配变（桂塘村16变）	10	200	62	62
18600	淮阴区	PMS_11449配变（王兴13变中	10	400	0	0
18601	淮阴区	M16032配变（利民01变）	10	400	300	300
18602	淮阴区	11410配变（干庄村11变）	10	200	120	120
18603	淮阴区	11622配变（开庄15变三组）	10	200	128	128
18604	淮阴区	PMS_11423配变（袁集村16变）	10	200	160	160
18605	淮阴区	PMS_11401配变（袁集村15变）	10	400	320	320
18606	淮阴区	PMS_11405配变（袁集村19变）	10	200	136	136
18607	淮阴区	11348配变（新兴10变陈阳猪场	10	200	35	35
18608	淮阴区	11347配变（新兴09变陈阳2组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18609	淮阴区	18123配变（果林村11#果林村部	10	400	320	320
18610	淮阴区	14408配变（李庵08变）	10	400	0	0
18611	淮阴区	PMS_19663配变（团结11变）	10	200	0	0
18612	淮阴区	19665配变（团结13变）	10	400	0	0
18613	淮阴区	19664配变（团结12变）	10	400	0	0
18614	淮阴区	11521配变（淮北16变）	10	630	0	0
18615	淮阴区	11206配变（袁集村20变）	10	400	295	295
18616	淮阴区	11116配变（桂塘村17变）	10	200	100	100
18617	淮阴区	PMS_11516配变（草庙村06变）	10	200	139	139
18618	淮阴区	11202配变（袁集村04变）	10	400	251	251
18619	淮阴区	L3315配变（练湖11变宋庄）	10	400	320	320
18620	淮阴区	11303配变（袁集村01变）	10	400	266	266
18621	淮阴区	PMS_11315配变（农科村04变）	10	200	109	109
18622	淮阴区	PMS_11318配变（农科村08变）	10	200	37	37
18623	淮阴区	PMS_11531配变（双庄村05变）	10	200	29	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18624	淮阴区	11522配变（袁北村08变）	10	400	62	62
18625	淮阴区	PMS_16225（高埝19变）	10	400	145	145
18626	淮阴区	M19062配变（淮泗01变）	10	200	53	53
18627	淮阴区	M16045配变（利民06变）	10	100	63	63
18628	淮阴区	M16049配变（三元01变）	10	200	53	53
18629	淮阴区	M17060配变（堡工03变）	10	400	174	174
18630	淮阴区	157017配变（吴城31变）	10	400	320	320
18631	淮阴区	157013配变（吴城06变）	10	400	296	296
18632	淮阴区	PMS_B7304配变（红星11变）	10	400	228	228
18633	淮阴区	PMS_B7322配变（红星12变）	10	200	80	80
18634	淮阴区	PMS_B5104(沟北10变)	10	400	201	201
18635	淮阴区	PMS_B5106(沟北11变)	10	400	125	125
18636	淮阴区	B6807（赵集22变）	10	200	40	40
18637	淮阴区	PMS_16230（十堡10变）	10	200	65	65
18638	淮阴区	PMS_16206（高埝17变）	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18639	淮阴区	L8136配变(后河村07变)	10	400	0	0
18640	淮阴区	13527(包圩10变)	10	400	250	250
18641	淮阴区	PMS_M2202配变(豆办集02变)	10	200	0	0
18642	淮阴区	PMS_14416配变(泗河04变)	10	250	0	0
18643	淮阴区	PMS_11309配变(新和18变)	10	400	0	0
18644	淮阴区	PMS_B8010配变(沙河村03变)	10	400	301	301
18645	淮阴区	B8022配变(沙河村13变)	10	200	17	17
18646	淮阴区	B8011配变(沙河村14变)	10	200	54	54
18647	淮阴区	PMS_B8006配变(韩桥村07变)	10	200	79	79
18648	淮阴区	PMS_B8007配变(韩桥村14变)	10	200	115	115
18649	淮阴区	PMS_B8038配变(兴旺村06变)	10	400	178	178
18650	淮阴区	B8046配变(湖滨村03变)	10	400	166	166
18651	淮阴区	PMS_B6808(赵集23变)	10	100	38	38
18652	淮阴区	M16011配变(头庄05变)	10	200	114	114
18653	淮阴区	PMS_B6821(赵集41变)	10	400	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18654	淮阴区	H3420配变（代河村10变）	10	200	0	0
18655	淮阴区	PMS_城中花园2#箱变1#主变	10	400	320	320
18656	淮阴区	PMS_11545配变（张庄03变）	10	200	0	0
18657	淮阴区	L8152配变（友谊村07变）	10	400	0	0
18658	淮阴区	PMS_L8112配变（古西村04变）	10	400	0	0
18659	淮阴区	M4514配变（对口村07变）	10	200	0	0
18660	淮阴区	PMS_L8154配变（刘老庄古寨村	10	400	0	0
18661	淮阴区	PMS_12221配变（新公村09变）	10	200	0	0
18662	淮阴区	PMS_B6736配变（河头村03变）	10	200	97	97
18663	淮阴区	PMS_B6715配变（韩桥村26变）	10	200	119	119
18664	淮阴区	B5006配变（庆华村13变）	10	200	47	47
18665	淮阴区	15123配变（陈集镇政府台变）	10	400	320	320
18666	淮阴区	16319配变（韩桥村05变）	10	400	236	236
18667	淮阴区	PMS_高堰15305配变（陈集高福08	10	200	102	102
18668	淮阴区	L1119配变（丁集28变）	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18669	淮阴区	梅畅15414配变（陈集23变）	10	400	306	306
18670	淮阴区	PMS_16421配变（胡庄06变）	10	200	0	0
18671	淮阴区	L5308配变（包河08变）	10	100	80	80
18672	淮阴区	PMS_双淮A9023配变（淮涟9组）	10	200	160	160
18673	淮阴区	PMS_南桥路灯	10	100	80	80
18674	淮阴区	PMS_L1315配变（七一08台片）	10	200	55	55
18675	淮阴区	16112配变（七一12台片）	10	200	160	160
18676	淮阴区	PMS_16136配变（西站13变）	10	200	15	15
18677	淮阴区	PMS_16133配变（西站07变）	10	200	101	101
18678	淮阴区	L4207配变（程圩11变）	10	200	0	0
18679	淮阴区	PMS_L4216配变（韩圩10变）	10	400	320	320
18680	淮阴区	PMS_L4213配变（韩圩04变）	10	400	261	261
18681	淮阴区	M4116配变（红星15变）	10	200	0	0
18682	淮阴区	M4117配变（红星16变）	10	200	0	0
18683	淮阴区	M4126配变（姜庄06变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18684	淮阴区	M4128配变（姜庄08台片）	10	400	0	0
18685	淮阴区	M4127配变（姜庄07变）	10	200	0	0
18686	淮阴区	12315配变（南营10变）	10	400	0	0
18687	淮阴区	PMS_M4422配变（同心07变）	10	100	0	0
18688	淮阴区	M3111配变(杨庄10变)	10	100	0	0
18689	淮阴区	M3103配变（杨庄02变）	10	100	0	0
18690	淮阴区	PMS_M42017配变（刘皮11变）	10	200	0	0
18691	淮阴区	PMS_M4130配变（刘皮18变）	10	400	0	0
18692	淮阴区	PMS_M3107配变（杨庄06变）	10	200	0	0
18693	淮阴区	13414配变（兴和16变（13分）	10	400	196	196
18694	淮阴区	11210配变（徐溜41变）	10	630	0	0
18695	淮阴区	PMS_11650配变（代梨园13变）	10	200	0	0
18696	淮阴区	C9330配变(新圆20变)	10	200	0	0
18697	淮阴区	PMS_11727公变（供电小区二号）	10	400	320	320
18698	淮阴区	PMS_14545配变（联盟13变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18699	淮阴区	PMS_健康村13变	10	200	138	138
18700	淮阴区	12239配变（刘老庄古寨20台片）	10	400	0	0
18701	淮阴区	PMS_15405配变（营北王庄村10#	10	400	320	320
18702	淮阴区	PMS_15416配变（营北王庄村18#	10	400	320	320
18703	淮阴区	18152配变（果林村18#果林四组于	10	200	160	160
18704	淮阴区	B7222配变(洪湖10变)	10	400	128	128
18705	淮阴区	16249（赵集24变）	10	200	64	64
18706	淮阴区	PMS_B6809（赵集25变）	10	400	179	179
18707	淮阴区	PMS_樱花小区综合楼箱变主变	10	400	320	320
18708	淮阴区	H2501配变（洪涯村17变）	10	400	251	251
18709	淮阴区	M17050配变（黄河10变）	10	100	69	69
18710	淮阴区	PMS_11647配变（民强11变）	10	200	75	75
18711	淮阴区	PMS_11625配变（双农09变）	10	200	110	110
18712	淮阴区	13348配变（民主02变）	10	400	0	0
18713	淮阴区	PMS_B2011公变（人事局北）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18714	淮阴区	F3113公变（党校路北）	10	400	320	320
18715	淮阴区	M16029配变（利民16变）	10	200	160	160
18716	淮阴区	PMS_12310配变（刘老庄09变）	10	200	0	0
18717	淮阴区	PMS_16132配变（西站06台片）	10	200	18	18
18718	淮阴区	15239配变（太山07变）	10	100	0	0
18719	淮阴区	PMS_广城尚书房1#开关站01变	10	800	640	640
18720	淮阴区	PMS_广城尚书房1#开关站02变	10	800	640	640
18721	淮阴区	PMS_北京如意2#配电所7#主变	10	800	640	640
18722	淮阴区	PMS_北京如意2#配电所9#主变	10	800	640	640
18723	淮阴区	北京如意2#配电所8#主变	10	800	640	640
18724	淮阴区	PMS_北京如意2#配电所10#主变	10	800	640	640
18725	淮阴区	PMS_北京如意中心变1#主变	10	800	640	640
18726	淮阴区	PMS_北京如意中心变2#主变	10	800	640	640
18727	淮阴区	PMS_北京如意中心变3#主变	10	800	640	640
18728	淮阴区	PMS_北京如意中心变4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18729	淮阴区	PMS_11551配变 （鑫园29变）	10	400	154	154
18730	淮阴区	PMS_11516配变 （十里13变）	10	400	140	140
18731	淮阴区	B2109铁路办北公 变	10	400	320	320
18732	淮阴区	PMS_11516配变 （淮北07变）	10	200	0	0
18733	淮阴区	PMS_瑞林广场小 区5#干变	10	800	640	640
18734	淮阴区	PMS_瑞林广场小 区6#干变	10	800	640	640
18735	淮阴区	阳光新城1-1配电 室2#变压器	10	800	640	640
18736	淮阴区	H3433配变(代河 村16变)	10	400	0	0
18737	淮阴区	11655配变（民强 19变）	10	400	320	320
18738	淮阴区	11464配变（桂塘 村24变）	10	200	160	160
18739	淮阴区	PMS_学田15519配 变（果林06变）	10	400	217	217
18740	淮阴区	M17067配变（河 滩10变）	10	200	71	71
18741	淮阴区	PMS_14535配变 （蒋集31变）	10	400	0	0
18742	淮阴区	L6217配变（夏桥 01变）	10	400	124	124
18743	淮阴区	L6220配变（夏桥 04变）	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18744	淮阴区	PMS_16138配变 (西站23变)	10	400	153	153
18745	淮阴区	PMS_L1333配变 (西站22变)	10	200	0	0
18746	淮阴区	H3435配变（洪涯 村25变）	10	400	0	0
18747	淮阴区	九里颐荷府小区 1#配电室8#变压	10	800	640	640
18748	淮阴区	PMS_11448配变 (王兴01变1组)	10	400	0	0
18749	淮阴区	PMS_16609配变 (浪石08变)	10	200	0	0
18750	淮阴区	PMS_银河湾2#变 电所1#主变	10	1000	800	800
18751	淮阴区	PMS_银河湾2#变 电所2#主变	10	1000	800	800
18752	淮阴区	PMS_L4529配变 (农科所04变)	10	400	320	320
18753	淮阴区	16251（十堡 24变）	10	400	320	320
18754	淮阴区	东篱苑2-2#配电 室24#变压器	10	800	640	640
18755	淮阴区	PMS_B5111(沟北 16变)	10	400	273	273
18756	淮阴区	PMS_11403配变 (安庄09变2组)	10	400	0	0
18757	淮阴区	L2615配变（王营 长安51变）	10	400	320	320
18758	淮阴区	PMS_张集村41变	10	400	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18759	淮阴区	PMS_B7333配变（老场14变）	10	200	160	160
18760	淮阴区	13426配变（三和04变（增容）	10	200	14	14
18761	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室12#变压器	10	800	640	640
18762	淮阴区	汤集佳苑西苑1号变	10	400	0	0
18763	淮阴区	PMS_15639配变（大沟08变）	10	400	320	320
18764	淮阴区	PMS_轻纺家园配电房1号变	10	1000	800	800
18765	淮阴区	PMS_轻纺家园配电房2号变	10	1000	800	800
18766	淮阴区	M2249配变（西金圩19变）	10	200	0	0
18767	淮阴区	樱花小区B组团菜场箱变2#主变	10	1000	800	800
18768	淮阴区	梅畅15476配变（寿塘09变）	10	400	291	291
18769	淮阴区	PMS_L4348配变（汪庄16变）	10	200	54	54
18770	淮阴区	PMS_11643配变（民强16变）	10	400	243	243
18771	淮阴区	孙圩小区01#箱变	10	400	320	320
18772	淮阴区	PMS_高堰15374配变（张周06变）	10	200	160	160
18773	淮阴区	H1102配变（军田22变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18774	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室5#变压器	10	630	504	504
18775	淮阴区	PMS_瑞安花园小区开关站1#变压	10	1000	800	800
18776	淮阴区	M2813配变（旧县14变）	10	100	80	80
18777	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1#配电室3#变	10	1000	800	800
18778	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1#配电室4#变	10	1000	800	800
18779	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1#配电室5#变	10	1000	800	800
18780	淮阴区	PMS_瑞安花园小区1#配电室6#变	10	1000	800	800
18781	淮阴区	PMS_11611配变（高荡11变高荡	10	400	0	0
18782	淮阴区	PMS_B7209配变（分洪16变）	10	400	203	203
18783	淮阴区	13349配变（民主13变）	10	400	0	0
18784	淮阴区	东篱苑1#开关站1#变压器	10	630	504	504
18785	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配电室5号变	10	800	640	640
18786	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配电室6号变	10	800	640	640
18787	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配电室7号变	10	800	640	640
18788	淮阴区	PMS_中熙凤凰城1号配电室8号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18789	淮阴区	PMS_梅畅15466配变(乔庄18变)	10	400	255	255
18790	淮阴区	梅畅15488配变(鱼塘13变)	10	400	199	199
18791	淮阴区	16466配变（胡庄22变）	10	400	0	0
18792	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站2#变压器	10	800	640	640
18793	淮阴区	PMS_L3135配变（王营元东	10	400	257	257
18794	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房7#变压	10	800	640	640
18795	淮阴区	PMS_11555配变（鑫园35变）	10	400	320	320
18796	淮阴区	PMS_19625配变（大兴13变）	10	400	0	0
18797	淮阴区	徐溜村3#配变	10	400	0	0
18798	淮阴区	PMS_11537配变（五里22变）	10	400	273	273
18799	淮阴区	18329公变（小营村西）箱变	10	400	320	320
18800	淮阴区	PMS_11525配变（五里23变）	10	400	227	227
18801	淮阴区	PMS_C9312配变（宋集33变）	10	400	0	0
18802	淮阴区	观淮府1-1开关站1#变压器	10	800	640	640
18803	淮阴区	PMS_L1009配变（宗楼08变*）	10	200	28	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18804	淮阴区	11438配变(花园13配变)	10	200	0	0
18805	淮阴区	B6710配变（韩桥村28变）	10	400	293	293
18806	淮阴区	PMS_11553配变（鑫园33变）	10	400	286	286
18807	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二期2#开关站	10	800	640	640
18808	淮阴区	11551配变（五里39变）	10	400	320	320
18809	淮阴区	11458配变(干庄村20变)	10	200	83	83
18810	淮阴区	16464配变(胡庄23变)	10	400	0	0
18811	淮阴区	杨庄社区配电房4#变压器	10	630	0	0
18812	淮阴区	PMS_15228配变（桃园08变）	10	200	152	152
18813	淮阴区	15268配变（民族10变）	10	200	160	160
18814	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房4#变	10	1000	800	800
18815	淮阴区	PMS_16312配变（天河村08变）	10	200	143	143
18816	淮阴区	PMS_11645配变（宋集31变）	10	400	0	0
18817	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二期2#开关站	10	800	640	640
18818	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二期2#开关站	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18819	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二期2#开关站	10	800	640	640
18820	淮阴区	PMS_英祥承德公馆二期2#配电室	10	1000	800	800
18821	淮阴区	英祥承德公馆二期2#配电室T2配	10	1000	800	800
18822	淮阴区	英祥承德公馆二期3#配电室T1配	10	1000	800	800
18823	淮阴区	英祥承德公馆二期3#配电室T2配	10	1000	800	800
18824	淮阴区	PMS_B6819（赵集37变）	10	400	46	46
18825	淮阴区	成贤府1#开关站2#变压器	10	800	640	640
18826	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室11#变压器	10	800	640	640
18827	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站1号变	10	800	640	640
18828	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站2号变	10	800	640	640
18829	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站3号变	10	800	640	640
18830	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站4号变	10	800	640	640
18831	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室1#主变	10	1000	800	800
18832	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室2#主变	10	1000	800	800
18833	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18834	淮阴区	PMS_幸福城1#配电室4#主变	10	1000	800	800
18835	淮阴区	高成M2798配变（镇西11变）	10	400	320	320
18836	淮阴区	金瑞华府小区1#配电室3#变压器	10	630	504	504
18837	淮阴区	H4402配变（洪涯村22变）	10	200	0	0
18838	淮阴区	11661配变（桃园09变）	10	200	79	79
18839	淮阴区	16332配变(韩桥村29变)	10	400	248	248
18840	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室14#	10	800	640	640
18841	淮阴区	PMS_16210（高埝22变）	10	400	273	273
18842	淮阴区	玉尧社区1#箱变1#配变	10	630	504	504
18843	淮阴区	香溢荣府小区1#开关站4#变	10	800	640	640
18844	淮阴区	PMS_14425配变（泗河14变）	10	200	0	0
18845	淮阴区	PMS_11520配变（五里30变）	10	400	307	307
18846	淮阴区	PMS_11327营开西二号公变	10	400	310	310
18847	淮阴区	海通花园银座小区（一期）开关	10	1000	800	800
18848	淮阴区	L8156配变（古寨08变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18849	淮阴区	观玺名筑2-1#配电室14#变压器	10	800	640	640
18850	淮阴区	11623配变（高荡13变街西）	10	400	245	245
18851	淮阴区	双河40变1#变	10	400	320	320
18852	淮阴区	L8167配变友谊社区箱变4号变	10	400	0	0
18853	淮阴区	黎明21变	10	200	0	0
18854	淮阴区	M2919配变（张周11变）	10	400	320	320
18855	淮阴区	13320配变（新园06变（增容）	10	200	121	121
18856	淮阴区	11660配变（民强21变）	10	400	320	320
18857	淮阴区	PMS_11459配变（干庄村21变）	10	400	222	222
18858	淮阴区	PMS_幸福城2#配电室2#主变	10	1000	800	800
18859	淮阴区	PMS_幸福城2#配电室3#主变	10	1000	800	800
18860	淮阴区	PMS_幸福城2#配电室4#主变	10	1000	800	800
18861	淮阴区	PMS_B5014配变（沿湖村15变）	10	400	75	75
18862	淮阴区	PMS_幸福城五期南美变	10	400	320	320
18863	淮阴区	香溢荣府小区1-1#配电房7#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18864	淮阴区	13410配变（兴和03变（增容）	10	200	135	135
18865	淮阴区	PMS_13357配变（王营二纺	10	200	160	160
18866	淮阴区	13562(兴和10变（增容）	10	400	298	298
18867	淮阴区	16319配变（营北杨井村19变）	10	400	320	320
18868	淮阴区	PMS_11450配变（王兴19变1组	10	400	0	0
18869	淮阴区	PMS_11526配变（五里26变）	10	400	315	315
18870	淮阴区	PMS_L5007配变（李庄01变）	10	200	86	86
18871	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室1#主变	10	1000	800	800
18872	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室2#主变	10	1000	800	800
18873	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室3#主变	10	1000	800	800
18874	淮阴区	PMS_幸福城4#配电室4#主变	10	1000	800	800
18875	淮阴区	PMS_11402配变（涧桥14变）	10	400	0	0
18876	淮阴区	中熙凤凰城2#箱变	10	630	504	504
18877	淮阴区	观玺名筑1#开关站2#变压器	10	800	640	640
18878	淮阴区	供电局南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18879	淮阴区	11602东升门前美变主变	10	400	320	320
18880	淮阴区	10KV新城A81线1#开关站2#所用变	10	30	24	24
18881	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室10#变压器	10	800	640	640
18882	淮阴区	PMS_广城尚书城5#配电室9#主变	10	1000	800	800
18883	淮阴区	PMS_广城尚书城5#配电室10#主变	10	1000	800	800
18884	淮阴区	PMS_广城尚书城3#配电室7#主变	10	800	640	640
18885	淮阴区	PMS_广城尚书城3#配电室8#主变	10	800	640	640
18886	淮阴区	L5040配变（陶营06变）	10	200	118	118
18887	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室1#主变	10	1000	800	800
18888	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室2#主变	10	1000	800	800
18889	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室3#主变	10	1000	800	800
18890	淮阴区	PMS_幸福城3#配电室4#主变	10	1000	800	800
18891	淮阴区	PMS_L5048配变（杨庙01变）	10	400	320	320
18892	淮阴区	东篱苑1-3#配电室14#变压器	10	800	640	640
18893	淮阴区	12265配变（九房新区12变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18894	淮阴区	L8165配变后河社区3号变	10	400	0	0
18895	淮阴区	L8163配变友谊社区1号变	10	400	0	0
18896	淮阴区	东篱苑1-2#配电室10#变压器	10	630	504	504
18897	淮阴区	PMS_B1102配变（迎宾小区北）	10	400	320	320
18898	淮阴区	月亮湾东苑1-1#配电室5#变压器	10	1000	800	800
18899	淮阴区	PMS_11603配变（镇北18变）	10	400	0	0
18900	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室5#变	10	800	640	640
18901	淮阴区	L1019配变（丁集52变）	10	400	260	260
18902	淮阴区	PMS_旺达国际商务公馆1#变	10	630	443	443
18903	淮阴区	PMS_旺达国际商务公馆2#变	10	630	497	497
18904	淮阴区	辉煌家园2#配电房#5配电变压器	10	1000	800	800
18905	淮阴区	PMS_辉煌家园2#配电房#6配电变	10	1000	800	800
18906	淮阴区	PMS_15142配变（合心11变）	10	400	320	320
18907	淮阴区	PMS_11620配变（开庄13变小学	10	400	267	267
18908	淮阴区	优步花园1#开关站1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18909	淮阴区	11219配变（农科村14变）	10	400	320	320
18910	淮阴区	PMS_11531配变（五里27变）	10	400	309	309
18911	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室11#变压器	10	800	640	640
18912	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站3#变压器	10	800	640	640
18913	淮阴区	11654配变（民强18变）	10	400	320	320
18914	淮阴区	PMS_C9311配变（宋集32变）	10	400	0	0
18915	淮阴区	PMS_L5354配变（徐赵17变）	10	200	112	112
18916	淮阴区	PMS_14534配变（蒋集30变）	10	400	0	0
18917	淮阴区	PMS_B5110(沟北15变)	10	400	320	320
18918	淮阴区	Y2217配变（王营长安50变）	10	400	320	320
18919	淮阴区	PMS_C9321配变（新圆10变）	10	400	0	0
18920	淮阴区	M17012配变（吴城24变）	10	200	160	160
18921	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#21变	10	1000	800	800
18922	淮阴区	M16065配变（三元14变）	10	200	160	160
18923	淮阴区	M16066配变（利民17变）	10	200	53	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18924	淮阴区	PMS_19614配变 (大西15变)	10	400	0	0
18925	淮阴区	临川人家9#变	10	800	640	640
18926	淮阴区	19675配变（大西 18变）	10	400	0	0
18927	淮阴区	L5217配变（渔西 07变）	10	200	77	77
18928	淮阴区	PMS_承德公馆1# 配电室1#主变	10	1000	800	800
18929	淮阴区	PMS_承德公馆1# 配电室2#主变	10	1000	800	800
18930	淮阴区	PMS_承德公馆1# 配电室3#主变	10	1000	800	800
18931	淮阴区	PMS_承德公馆1# 配电室4#主变	10	1000	800	800
18932	淮阴区	PMS_承德公馆1# 开关站1#主变	10	800	640	640
18933	淮阴区	PMS_承德公馆1# 开关站2#主变	10	800	640	640
18934	淮阴区	PMS_承德公馆1# 开关站3#主变	10	800	640	640
18935	淮阴区	PMS_承德公馆1# 开关站4#主变	10	800	640	640
18936	淮阴区	PMS_19626配变 (大兴14变)	10	400	0	0
18937	淮阴区	PMS_11631配变 (民强17变)	10	400	320	320
18938	淮阴区	PMS_11221配变 (大福20变)	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18939	淮阴区	11435配变（开庄14变顾庄）	10	100	0	0
18940	淮阴区	金辉城市广场2#配电室15#变压器	10	800	640	640
18941	淮阴区	PMS_11603配变（安庄18变安庄9	10	400	278	278
18942	淮阴区	L5102配变（蒋口01变）	10	200	160	160
18943	淮阴区	L8166配变友谊社区箱变3号变	10	400	0	0
18944	淮阴区	观玺名筑2#开关站10#变压器	10	800	640	640
18945	淮阴区	L5103配变（蒋口02变）	10	100	80	80
18946	淮阴区	帝景蓝湾开关站1#配电变压器	10	1000	800	800
18947	淮阴区	PMS_帝景蓝湾开关站2#配电变压	10	1000	800	800
18948	淮阴区	PMS_帝景蓝湾开关站3#配电变压	10	1000	800	800
18949	淮阴区	PMS_帝景蓝湾开关站4#配电变压	10	1000	800	800
18950	淮阴区	11333配变（辣树村16变）	10	400	320	320
18951	淮阴区	淮州花园1-2#配电室7#变压器	10	800	640	640
18952	淮阴区	PMS_B8031配变（兴旺村14变）	10	400	263	263
18953	淮阴区	157075配变（吴城40变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18954	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站2#主变	10	1000	800	800
18955	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站3#主变	10	1000	800	800
18956	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站4#主变	10	1000	800	800
18957	淮阴区	PMS_11118配变（王兴24变信用	10	400	279	279
18958	淮阴区	PMS_B6820（赵集40变）	10	400	320	320
18959	淮阴区	阳光新城1-1配电室1#变压器	10	800	640	640
18960	淮阴区	PMS_12261配变（古寨村30变）	10	400	0	0
18961	淮阴区	PMS_16237（十堡18变）	10	400	134	134
18962	淮阴区	L4547配变（东街08变）	10	400	320	320
18963	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站1#变	10	800	640	640
18964	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室4#变	10	800	640	640
18965	淮阴区	B1901配变（营北双河村29#别墅B	10	400	313	313
18966	淮阴区	PMS_11611配变（双农11变）	10	200	74	74
18967	淮阴区	淮州花园1-1#配电室4#变压器	10	800	640	640
18968	淮阴区	PMS_B7351配变（赵集38变）	10	400	211	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18969	淮阴区	14529配变（蒋集24变）	10	200	0	0
18970	淮阴区	中熙凤凰城1#箱变	10	630	504	504
18971	淮阴区	堡工13变	10	400	94	94
18972	淮阴区	M6205配变（鑫园46变）	10	400	320	320
18973	淮阴区	M17089配变（堡工12变）	10	200	10	10
18974	淮阴区	开源珑城2-4配电室2#变压器	10	800	640	640
18975	淮阴区	PMS_16239（十堡20变）	10	400	320	320
18976	淮阴区	13510(吴集21变)	10	400	233	233
18977	淮阴区	B1908配变（营北双河村28#中心村	10	400	251	251
18978	淮阴区	PMS_16238（十堡19变）	10	400	320	320
18979	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室4#变压器	10	800	640	640
18980	淮阴区	东篱苑2-3#配电室28#变压器	10	630	504	504
18981	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室9#变压	10	800	640	640
18982	淮阴区	M1847配变（玉坝13变）古楚名都	10	400	320	320
18983	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#6变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18984	淮阴区	PMS_奥体国际6#箱变主变	10	630	504	504
18985	淮阴区	PMS_13270配变（闸西011变）	10	400	320	320
18986	淮阴区	14350配变（许渡012变）	10	200	0	0
18987	淮阴区	金瑞华府小区1#开关站2#变压器	10	630	504	504
18988	淮阴区	186033银川路美街公变	10	200	160	160
18989	淮阴区	蒋桥社区3#箱变	10	400	320	320
18990	淮阴区	PMS_L5012配变（李庄06变）	10	400	188	188
18991	淮阴区	蒋桥雅园01变	10	400	320	320
18992	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房3#变	10	1000	800	800
18993	淮阴区	陶闸17变	10	200	160	160
18994	淮阴区	PMS_M2807配变（惠民07变）	10	400	209	209
18995	淮阴区	11550配变（五里38变）	10	200	144	144
18996	淮阴区	汤集佳苑西苑2号变	10	400	0	0
18997	淮阴区	L8162配变后河社区2变	10	400	0	0
18998	淮阴区	东篱苑1#开关站4#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18999	淮阴区	PMS_11729配变 (徐溜59变)	10	400	0	0
19000	淮阴区	PMS_11646配变 (宋集35变)	10	400	0	0
19001	淮阴区	优步书苑1-1#配 电室7#变压器	10	800	640	640
19002	淮阴区	PMS_L1314配变 (七一24变)	10	200	21	21
19003	淮阴区	怡康雅苑2-2#配 电室9#变压器	10	800	640	640
19004	淮阴区	金润城御园1#开 关站1#变	10	800	640	640
19005	淮阴区	怡康雅苑2-1#配 电室6#变压器	10	800	640	640
19006	淮阴区	城南25变	10	400	320	320
19007	淮阴区	13533(包圩12变)	10	315	87	87
19008	淮阴区	11442配变(长兴 19变猪场)	10	400	0	0
19009	淮阴区	PMS_11148配变 (徐梅20变)	10	400	144	144
19010	淮阴区	PMS_11149配变 (徐梅21变)	10	400	286	286
19011	淮阴区	L4359配变(鞠集 01变)	10	400	320	320
19012	淮阴区	M17083配变(堡 工11变)	10	200	112	112
19013	淮阴区	11445配变(涧桥 17变)	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19014	淮阴区	X1202配变（洪南3组22变）	10	200	160	160
19015	淮阴区	C9426配变（徐溜68变）	10	400	0	0
19016	淮阴区	L8540配变（跨洪14变）	10	400	0	0
19017	淮阴区	B6747配变（韩桥家园5号变）	10	400	320	320
19018	淮阴区	13502（吴集17变）	10	400	216	216
19019	淮阴区	PMS_16131配变（七一25变）	10	200	78	78
19020	淮阴区	杨庄社区配电房2#变压器	10	630	0	0
19021	淮阴区	16474配变（娘庄34变）	10	400	0	0
19022	淮阴区	徐溜村1#配变	10	630	0	0
19023	淮阴区	刘河小区二期1#箱变	10	630	504	504
19024	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室3#变压器	10	800	0	0
19025	淮阴区	142104配变（联盟20变）	10	500	0	0
19026	淮阴区	观玺名筑1#开关站3#变压器	10	800	640	640
19027	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站2#变压器	10	800	640	640
19028	淮阴区	黄河花园11地块2号公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19029	淮阴区	13235配变（王营盐闸16变）	10	200	100	100
19030	淮阴区	L1316配变（七一26台片）	10	400	0	0
19031	淮阴区	11319配变（十里24变）	10	400	320	320
19032	淮阴区	双河村38#变	10	630	504	504
19033	淮阴区	PMS_高堰15345配变（双庄011变）	10	200	160	160
19034	淮阴区	PMS_15125配变（陈集28变）	10	400	252	252
19035	淮阴区	PMS_B7311配变（红星15变）	10	400	296	296
19036	淮阴区	PMS_11458配变（王兴23变中	10	400	0	0
19037	淮阴区	L5330配变（韩圩28变）	10	100	80	80
19038	淮阴区	东篱苑2开关站17#变压器	10	800	640	640
19039	淮阴区	16331配变（韩桥村34变）	10	400	0	0
19040	淮阴区	16469配变（娘庄29变）	10	400	0	0
19041	淮阴区	PMS_13363配变（王营沈渡	10	200	160	160
19042	淮阴区	PMS_L4257配变（柿树园07变）	10	200	160	160
19043	淮阴区	PMS_B8026配变（沙河村18变）	10	400	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19044	淮阴区	PMS_13008配变 （王营沈渡	10	400	279	279
19045	淮阴区	爱琴海2#开关站 #2变压器	10	800	640	640
19046	淮阴区	万隆花园02变	10	315	252	252
19047	淮阴区	PMS_B7248配变 （小滩13变）	10	400	227	227
19048	淮阴区	月亮湾东苑1-1# 配电室6#变压器	10	1000	800	800
19049	淮阴区	怡康雅苑2#开关 站4#变压器	10	800	640	640
19050	淮阴区	L8447配变（淮泗 07变）	10	200	0	0
19051	淮阴区	天瑞府一期1-2# 变电所#7变压器	10	800	640	640
19052	淮阴区	L8165配变（古西 21变）1	10	200	0	0
19053	淮阴区	C9208配变（新和 20变）	10	400	0	0
19054	淮阴区	13134配变（朱庄 17变）	10	100	0	0
19055	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配 电室2#变压器	10	800	0	0
19056	淮阴区	11120配变（桂塘 村25变）	10	400	307	307
19057	淮阴区	娘庄30变	10	630	0	0
19058	淮阴区	月亮湾东苑1-2# 配电室7#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19059	淮阴区	H4409配变（玉尧村18变）	10	400	0	0
19060	淮阴区	H3416配变（金星村02变）	10	200	0	0
19061	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室5#变压	10	800	640	640
19062	淮阴区	胡庄26变	10	630	0	0
19063	淮阴区	PMS_B8045配变（湖滨村09变）	10	200	160	160
19064	淮阴区	天瑞府一期1#开关站2#变压器	10	800	640	640
19065	淮阴区	菜场综合楼2#主变	10	800	640	640
19066	淮阴区	PMS_13121配变（代梨园15变）	10	200	0	0
19067	淮阴区	PMS_B6719配变（韩桥村35变）	10	400	278	278
19068	淮阴区	PMS_B6720配变（韩桥村36变）	10	400	286	286
19069	淮阴区	淮上院子1-1#配电房7#变压器	10	630	504	504
19070	淮阴区	观淮府二期1-2配电室10#变压器	10	800	640	640
19071	淮阴区	优步花园1#开关站3#变压器	10	800	640	640
19072	淮阴区	PMS_L4214配变（韩圩05变）	10	400	113	113
19073	淮阴区	13024配变（王营沈渡27变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19074	淮阴区	PMS_14305配变 （周庄09变）	10	200	0	0
19075	淮阴区	L8508配变(跨洪 11变)	10	200	0	0
19076	淮阴区	PMS_11602配变 （镇北19变）	10	400	286	286
19077	淮阴区	12516配变（郑河 19变）	10	200	0	0
19078	淮阴区	花漾年华1-4#配 电房11#主变	10	800	640	640
19079	淮阴区	观玺名筑1-1#配 电室5#变压器	10	630	504	504
19080	淮阴区	L8159配变古寨安 置小区03变	10	400	0	0
19081	淮阴区	梅畅154112配变 （林圩小区2号	10	500	400	400
19082	淮阴区	PMS_张集村17台 片	10	200	121	121
19083	淮阴区	16335配变（韩桥 村37变）	10	200	80	80
19084	淮阴区	L4227配变（韩圩 24变）	10	400	291	291
19085	淮阴区	PMS_L4228配变 （韩圩25变）	10	400	320	320
19086	淮阴区	PMS_L5325配变 （韩圩07变）	10	200	160	160
19087	淮阴区	PMS_L5338配变 （徐赵01变）	10	200	160	160
19088	淮阴区	一院淮海路箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19089	淮阴区	徐梅南苑13变	10	800	640	640
19090	淮阴区	临川人家18#变	10	800	640	640
19091	淮阴区	PMS_B7349配变 （汪场15变）	10	400	320	320
19092	淮阴区	L8403配变（振兴 19变）	10	400	0	0
19093	淮阴区	张集村34变	10	400	0	0
19094	淮阴区	13380配变（黎明 18变（06分）	10	200	0	0
19095	淮阴区	13404配变（吴集 19变（01分）	10	400	320	320
19096	淮阴区	PMS_12259配变 （古寨村28变）	10	400	0	0
19097	淮阴区	月亮湾桂花园西 苑1-2#配电室12#	10	800	640	640
19098	淮阴区	PMS_B6731配变 （河头村15变）	10	100	53	53
19099	淮阴区	PMS_15218配变 （街道17变荷芳	10	800	640	640
19100	淮阴区	B5022配变（渔场 05变）	10	400	320	320
19101	淮阴区	PMS_B6726配变 （河头村17变）	10	400	174	174
19102	淮阴区	花漾年华1-2#配 电房3#主变	10	800	640	640
19103	淮阴区	香溢荣府小区1- 2#配电房10#变压	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19104	淮阴区	PMS_11617配变（桃园06台片）	10	200	103	103
19105	淮阴区	11624配变（五里03变*）	10	400	130	130
19106	淮阴区	PMS_11415配变（花园10变）	10	400	0	0
19107	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站4#变	10	800	640	640
19108	淮阴区	文景学府1#配电室3#变	10	630	504	504
19109	淮阴区	L4550配变（居委会09变）	10	400	320	320
19110	淮阴区	M2216配变（凌桥14变）	10	400	0	0
19111	淮阴区	名嘉广场1#开关站1#变	10	800	640	640
19112	淮阴区	PMS_13364配变（淮西10变（03	10	400	0	0
19113	淮阴区	PMS_B6817（赵集35变）	10	400	132	132
19114	淮阴区	PMS_13369配变（淮西11变（07	10	400	0	0
19115	淮阴区	13529(包圩15变（08分）	10	400	287	287
19116	淮阴区	13310配变（新园26变（01分）	10	100	42	42
19117	淮阴区	13317配变（新园27（02分）	10	100	8	8
19118	淮阴区	13536(包圩16变)	10	400	221	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19119	淮阴区	13412配变（兴和24变（13分）	10	400	192	192
19120	淮阴区	135012(吴集20变)	10	400	291	291
19121	淮阴区	13409配变（兴和25变（02分）	10	400	277	277
19122	淮阴区	L2101配变（王营长安10变）	10	400	272	272
19123	淮阴区	B6737配变（河头村16变）	10	400	320	320
19124	淮阴区	PMS_X1335配变（沙荡1组10变）	10	400	320	320
19125	淮阴区	B5009配变(庆华村18变)	10	200	117	117
19126	淮阴区	16328配变（渔场09变）	10	200	160	160
19127	淮阴区	PMS_11524配变（淮北19变）	10	400	0	0
19128	淮阴区	PMS_11421配变（创业18变）	10	400	0	0
19129	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#配电房9号变	10	800	640	640
19130	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#配电房10号	10	800	640	640
19131	淮阴区	L8426配变（振兴18变）	10	400	0	0
19132	淮阴区	13544(后荡15变)	10	200	69	69
19133	淮阴区	13520(包圩14变（09分）	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19134	淮阴区	13561(兴和26变 05分)	10	400	165	165
19135	淮阴区	13547(后荡16变 01分)	10	200	125	125
19136	淮阴区	PMS_18153配变 (营北果林村23#	10	400	216	216
19137	淮阴区	11734配变（金城 20变）	10	200	0	0
19138	淮阴区	徐溜村2#配变	10	630	0	0
19139	淮阴区	L8160配变古寨安 置小区04变	10	400	0	0
19140	淮阴区	11357配变（徐溜 66变）	10	400	0	0
19141	淮阴区	金辉城市广场2# 配电室13#变压器	10	800	640	640
19142	淮阴区	PMS_12258配变 (古寨村27变)	10	400	0	0
19143	淮阴区	PMS_11619配变 (桃园07变)五	10	200	30	30
19144	淮阴区	PMS_11447配变 (淮北20变)	10	400	0	0
19145	淮阴区	玉尧村28变	10	400	320	320
19146	淮阴区	优步书苑1#开关 站3#变压器	10	800	640	640
19147	淮阴区	L5339配变（徐赵 02变）	10	200	49	49
19148	淮阴区	M3116配变（夹树 08变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19149	淮阴区	PMS_新城悦隼2-1#配电室1#变	10	800	640	640
19150	淮阴区	PMS_13269配变（闸西010变）	10	400	320	320
19151	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房5#变压	10	800	640	640
19152	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室5#变压器	10	800	640	640
19153	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#7变压器	10	800	640	640
19154	淮阴区	L5063配变（李庄07变）	10	200	160	160
19155	淮阴区	M2148配变（三树59变）	10	400	0	0
19156	淮阴区	L2613配变（王营李庄13变）	10	400	311	311
19157	淮阴区	12260配变（古寨村29变）	10	400	0	0
19158	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站1#变压	10	800	640	640
19159	淮阴区	优步书苑1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
19160	淮阴区	PMS_L5037配变（陶营03变）	10	400	320	320
19161	淮阴区	16148配变（农庄28变）	10	400	320	320
19162	淮阴区	临川人家11#变	10	800	640	640
19163	淮阴区	L4234配变（韩圩33变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19164	淮阴区	13401配变（吴集23台片）	10	400	298	298
19165	淮阴区	PMS_L5046配变（陶营12变）	10	400	320	320
19166	淮阴区	F3513配变营北三朱35变	10	400	320	320
19167	淮阴区	L4516配变（居委会06变）	10	400	320	320
19168	淮阴区	B5032配变（渔场10变）	10	400	320	320
19169	淮阴区	PMS_B7223配变（洪湖13变）	10	400	196	196
19170	淮阴区	PMS_营北锦绣百苑开关站1#主变	10	1000	800	800
19171	淮阴区	观淮府二期1-2配电室7#变压器	10	800	640	640
19172	淮阴区	L4515配变（居委会05变）1	10	400	320	320
19173	淮阴区	PMS_L4540配变（渔西03变）	10	400	320	320
19174	淮阴区	PMS_11318配变（十里20变）	10	400	320	320
19175	淮阴区	玉尧社区2#箱变1#配变	10	630	0	0
19176	淮阴区	145107配变（蒋集34变）	10	500	0	0
19177	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所14#	10	800	640	640
19178	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室7#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19179	淮阴区	13373配变（王营沈渡26变）	10	200	160	160
19180	淮阴区	淮州花园开关站2#变压器	10	800	640	640
19181	淮阴区	PMS_L5352配变（徐赵15变）	10	200	102	102
19182	淮阴区	13257配变（王营淮闸21变）	10	400	303	303
19183	淮阴区	张集村39变	10	400	230	230
19184	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配1#变	10	800	640	640
19185	淮阴区	开源珑城2-2#配电房4#变压器	10	800	623	623
19186	淮阴区	东城美居1#开关站2#变压器	10	1000	800	800
19187	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站3#变压器	10	1000	800	800
19188	淮阴区	开源珑城1#开关站4#变压器	10	800	596	596
19189	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房4#干变	10	800	640	640
19190	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站4#变压器	10	1000	800	800
19191	淮阴区	东城美居1#开关站1#变压器	10	1000	800	800
19192	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#25变压器	10	800	640	640
19193	淮阴区	PMS_佟洼小区二期08变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19194	淮阴区	PMS_佟洼安置小区二期03变	10	630	504	504
19195	淮阴区	PMS_上海国际花园小区1#配电室	10	800	640	640
19196	淮阴区	X1204配变（佟洼10组08变）	10	100	80	80
19197	淮阴区	PMS_15625配变（旧县11变）	10	400	279	279
19198	淮阴区	淮上院子1-1#配电房8#变压器	10	630	504	504
19199	淮阴区	15267配变（街道20变）	10	200	160	160
19200	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站2#变压器	10	1000	800	800
19201	淮阴区	开源珑城1#开关站3#变压器	10	800	630	630
19202	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期2#变压器	10	1000	800	800
19203	淮阴区	B2013公变（黄河六地块2#）	10	400	320	320
19204	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期4#变压器	10	1000	800	800
19205	淮阴区	PMS_新城悦隼1#配3#变	10	800	640	640
19206	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#30变压	10	800	640	640
19207	淮阴区	PMS_佟洼小区二期05变	10	630	504	504
19208	淮阴区	PMS_新城悦隼2#配1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19209	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所9#	10	800	640	640
19210	淮阴区	PMS_佟洼小区二期02变	10	630	504	504
19211	淮阴区	PMS_新桥小区2号箱变	10	630	0	0
19212	淮阴区	同心小区1#变	10	630	0	0
19213	淮阴区	PMS_15636配变（大沟07变）	10	400	295	295
19214	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所8#	10	800	640	640
19215	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期3#变压器	10	1000	800	800
19216	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房1#干变	10	800	640	640
19217	淮阴区	颐和花园4#配2#变压器	10	800	640	640
19218	淮阴区	PMS_佟洼小区二期04变	10	630	504	504
19219	淮阴区	PMS_新城悦隼1#配2#变	10	800	640	640
19220	淮阴区	M17082配变（堡工10变）	10	100	80	80
19221	淮阴区	M17081配变（堡工09变）	10	400	138	138
19222	淮阴区	PMS_15603配变（太平09变）	10	400	224	224
19223	淮阴区	名嘉广场1#开关站3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19224	淮阴区	PMS_15631配变 (新河07变)	10	100	7	7
19225	淮阴区	PMS_15617配变 (玉坝12变)	10	400	300	300
19226	淮阴区	PMS_B7352 (老场 15变)	10	200	111	111
19227	淮阴区	新城悦隼2-3#配 电室1#变	10	800	640	640
19228	淮阴区	PMS_桃李小区04 箱变2#主变	10	500	400	400
19229	淮阴区	刘河小区2#箱变 变压器	10	630	504	504
19230	淮阴区	海通花园1#配电 房1#变压器	10	800	640	640
19231	淮阴区	集玉佳苑2#配3# 变	10	800	640	640
19232	淮阴区	金辉天鹅湾2-1配 电房1#变压器	10	1000	800	800
19233	淮阴区	PMS_双淮A9010配 变 (淮涟6组	10	400	320	320
19234	淮阴区	英祥承德公馆4- 1#配电室#32变压	10	800	640	640
19235	淮阴区	英祥承德公馆4# 开关站#27变压器	10	800	640	640
19236	淮阴区	PMS_新城悦隼1# 配4#变	10	800	640	640
19237	淮阴区	L1021配变(宗楼 17变)	10	400	283	283
19238	淮阴区	PMS_15606配变 (太平10变)	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19239	淮阴区	PMS_张集村37变	10	400	302	302
19240	淮阴区	观澜名筑小区2# 开关站3#变压器	10	800	640	640
19241	淮阴区	PMS_张集村35变	10	400	0	0
19242	淮阴区	PMS_11239配变 （新河17变）	10	200	0	0
19243	淮阴区	PMS_11525配变 （徐梅18变）	10	200	106	106
19244	淮阴区	PMS_M1818配变 （陶闸15变）	10	400	284	284
19245	淮阴区	11603国税前美变 主变	10	400	320	320
19246	淮阴区	PMS_19636配变 （棉花大西14台	10	200	0	0
19247	淮阴区	PMS_11240配变 （新河18变）	10	200	112	112
19248	淮阴区	13254配变(沈圩 17配变)	10	400	0	0
19249	淮阴区	PMS_11255配变 （袁庄17变）	10	400	115	115
19250	淮阴区	PMS_桃李小区02 箱变2#主变	10	500	400	400
19251	淮阴区	PMS_桃李小区07 箱变2#主变	10	630	504	504
19252	淮阴区	开源珑城2-1配电 室#2变压器	10	800	640	640
19253	淮阴区	A9406配变（营北 双河村15#盐河小	10	400	292	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19254	淮阴区	A9405配变（营北双河村14#盐河小	10	400	316	316
19255	淮阴区	M3115配变(杨庄14变)	10	200	0	0
19256	淮阴区	颐和花园2#配#2变压器	10	800	640	640
19257	淮阴区	PMS_B2015六地块北公变	10	500	400	400
19258	淮阴区	颐和花园2#开关站2#变压器	10	800	640	640
19259	淮阴区	开源珑城2-3#配电房1#变压器	10	800	581	581
19260	淮阴区	PMS_芙蓉小区箱变	10	500	400	400
19261	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#31变压	10	800	640	640
19262	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配2#变	10	800	0	0
19263	淮阴区	成贤府1#开关站3#变压器	10	800	640	640
19264	淮阴区	PMS_11505配变（三朱38变）	10	400	239	239
19265	淮阴区	PMS_11303配变（十里18变）	10	400	142	142
19266	淮阴区	L8626配变(同丰20变)	10	100	0	0
19267	淮阴区	11552配变（鑫园32台片）	10	400	218	218
19268	淮阴区	PMS_11262配变（新桥7组15变）	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19269	淮阴区	M19063配变（城南11变）	10	200	110	110
19270	淮阴区	L5310配变（包河10变）	10	200	94	94
19271	淮阴区	PMS_16139配变（西站25变）	10	200	105	105
19272	淮阴区	PMS_16142配变（西站26变）	10	200	43	43
19273	淮阴区	PMS_157082配变（吴城20变）	10	200	118	118
19274	淮阴区	M19086配变（城南24变）	10	200	107	107
19275	淮阴区	颐和花园3#配#1变	10	800	640	640
19276	淮阴区	金辉天鹅湾2-2变电所1#变	10	800	640	640
19277	淮阴区	颐和花园开关站2#主变	10	800	640	640
19278	淮阴区	开源珑城1#开关站1#变压器	10	800	640	640
19279	淮阴区	开源珑城2-2#配电房1#变压器	10	800	593	593
19280	淮阴区	东篱苑2-1#配电室22#变压器	10	630	504	504
19281	淮阴区	PMS_L4349配变（汪庄17变）	10	400	320	320
19282	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#18变	10	800	640	640
19283	淮阴区	PMS_11104配变（顾庄12台片）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19284	淮阴区	PMS_新城悦隼4#配15#变	10	800	640	640
19285	淮阴区	吴江社区03变	10	400	0	0
19286	淮阴区	PMS_16240（十堡23变）	10	400	295	295
19287	淮阴区	L4357配变（汪庄20变）	10	100	80	80
19288	淮阴区	PMS_14197配变（汪洼13变）	10	200	0	0
19289	淮阴区	M19089配变（城南23变）	10	400	44	44
19290	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#2变压器	10	800	640	640
19291	淮阴区	PMS_新城悦隼2#配4#变	10	800	640	640
19292	淮阴区	帝景蓝湾3#配1#变	10	1000	800	800
19293	淮阴区	开源珑城2-2#配电房2#变压器	10	800	619	619
19294	淮阴区	PMS_佟洼小区二期06变	10	630	504	504
19295	淮阴区	PMS_13274配变（金圩16变）	10	400	320	320
19296	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所15#	10	800	640	640
19297	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所11#	10	800	640	640
19298	淮阴区	PMS_11254配变（袁庄16变）	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19299	淮阴区	PMS_11229配变（顾庄11变）	10	200	113	113
19300	淮阴区	L4260配变（柿树园08变）	10	200	79	79
19301	淮阴区	PMS_荣鑫花园3#变压器	10	800	640	640
19302	淮阴区	PMS_荣鑫花园5#变压器	10	800	640	640
19303	淮阴区	PMS_荣鑫花园6#变压器	10	800	640	640
19304	淮阴区	PMS_荣鑫花园4#变压器	10	800	640	640
19305	淮阴区	PMS_佟洼小区四期配电房2#干变	10	800	640	640
19306	淮阴区	PMS_新城悦隼1#配1#变	10	800	640	640
19307	淮阴区	PMS_16147配变（农庄26台片）	10	400	320	320
19308	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所4#变	10	630	504	504
19309	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所13#	10	800	640	640
19310	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#26变压器	10	800	640	640
19311	淮阴区	PMS_L4103配变（程圩17变）	10	100	9	9
19312	淮阴区	11653配变（刘洼09变）	10	200	160	160
19313	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19314	淮阴区	L2812公变（星光菜场东）	10	400	320	320
19315	淮阴区	PMS_18115配变（营北果林工区	10	200	160	160
19316	淮阴区	蒋桥社区1#箱变	10	400	320	320
19317	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配	10	800	640	640
19318	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配	10	800	640	640
19319	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配	10	800	640	640
19320	淮阴区	PMS_文华名邸2#配电室高间隔配	10	800	640	640
19321	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配	10	630	504	504
19322	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配	10	630	504	504
19323	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配	10	630	504	504
19324	淮阴区	PMS_文华名邸1#开关站高间隔配	10	630	504	504
19325	淮阴区	PMS_新红绿蓝公变	10	400	316	316
19326	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所10#	10	800	640	640
19327	淮阴区	开源珑城2-2#配电房3#变压器	10	800	619	619
19328	淮阴区	开源珑城2-3#配电房2#变压器	10	800	600	600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19329	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#29变压	10	800	640	640
19330	淮阴区	PMS_上海国际花园小区1#配电室	10	800	640	640
19331	淮阴区	开源珑城1-1#配电房2#变压器	10	800	640	640
19332	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站1#变压器	10	1000	800	800
19333	淮阴区	PMS_佟洼安置小区二期01变	10	630	504	504
19334	淮阴区	PMS_颐和花园2#开关站1#变压器	10	800	640	640
19335	淮阴区	11551配变（农科村12变）	10	400	320	320
19336	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
19337	淮阴区	金润城御园1-2配电房10#变	10	800	640	640
19338	淮阴区	16254（高埝04变）	10	400	320	320
19339	淮阴区	PMS_B5023配变（沿湖村16变）	10	400	128	128
19340	淮阴区	PMS_B5016配变（沿湖村17变）	10	400	282	282
19341	淮阴区	PMS_B6701配变（韩桥村38变）	10	400	178	178
19342	淮阴区	香溢荣府小区1-1#配电房8#变压	10	800	640	640
19343	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室15#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19344	淮阴区	PMS_民主15变	10	200	0	0
19345	淮阴区	喜利达4#配电室 8#变压器	10	1000	800	800
19346	淮阴区	PMS_黎明22变	10	400	0	0
19347	淮阴区	春风南岸2#开关 站10#变压器	10	800	640	640
19348	淮阴区	L1125配变(丁集 50台片)	10	400	219	219
19349	淮阴区	PMS_健康村16变	10	400	320	320
19350	淮阴区	颐和花园3#配#2 变	10	800	640	640
19351	淮阴区	颐和花园2#开关 站3#变压器	10	800	640	640
19352	淮阴区	颐和花园开关站 1#主变	10	800	640	640
19353	淮阴区	名嘉广场安置小 区1-2#变电所12#	10	800	640	640
19354	淮阴区	颐和花园4#配1# 变压器	10	800	640	640
19355	淮阴区	名嘉广场安置小 区1-1#变电所6#	10	800	640	640
19356	淮阴区	PMS_佟洼小区四 期配电房3#干变	10	800	640	640
19357	淮阴区	颐和花园2-1#配 电室2#变压器	10	800	640	640
19358	淮阴区	万紫千红3#配2# 变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19359	淮阴区	颐和花园2-1#配电室3#变压器	10	800	640	640
19360	淮阴区	优步书苑二期1#开关站1#变压器	10	630	504	504
19361	淮阴区	PMS_B8029配变（沙河村19变）	10	400	320	320
19362	淮阴区	金润城御园1-2配电房9#变	10	800	640	640
19363	淮阴区	15260配变（民族05变）	10	400	264	264
19364	淮阴区	利民21变	10	200	160	160
19365	淮阴区	万紫千红3#配1#变压器	10	1000	800	800
19366	淮阴区	东城美居1#开关站4#变压器	10	800	640	640
19367	淮阴区	颐和花园1#配3#变	10	800	640	640
19368	淮阴区	F3512配变（营北三朱村34#汽修市	10	400	320	320
19369	淮阴区	颐和花园1#配1#变	10	800	640	640
19370	淮阴区	东篱苑1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
19371	淮阴区	东篱苑2-1#配电室19#变压器	10	630	504	504
19372	淮阴区	PMS_L4350配变（汪庄19变）	10	400	266	266
19373	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19374	淮阴区	广大家具城门前 公变箱变	10	400	320	320
19375	淮阴区	东篱苑2-3#配电 室30#变压器	10	630	504	504
19376	淮阴区	PMS_佟洼小区二 期07变	10	630	504	504
19377	淮阴区	PMS_上海国际花 园小区1#配电室	10	800	640	640
19378	淮阴区	名嘉广场安置小 区1-3#变电所16#	10	800	640	640
19379	淮阴区	PMS_新桥小区3号 箱变	10	630	0	0
19380	淮阴区	PMS_13020配变 （王营越河24变）	10	400	320	320
19381	淮阴区	PMS_13021配变 （王营越河25变）	10	400	299	299
19382	淮阴区	M2917配变（头堡 12变）	10	400	320	320
19383	淮阴区	M2912配变（头堡 13变）	10	200	160	160
19384	淮阴区	胡庄25变	10	630	0	0
19385	淮阴区	观澜名筑小区1- 1#配电室5#变压	10	630	504	504
19386	淮阴区	开源珑城1#开关 站2#变压器	10	800	622	622
19387	淮阴区	PMS_集玉佳苑1# 配电房2#变	10	800	0	0
19388	淮阴区	海通花园1#配电 房4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19389	淮阴区	PMS_新桥小区1号箱变	10	630	0	0
19390	淮阴区	PMS_上海国际花园小区1#配电室	10	800	640	640
19391	淮阴区	海通花园1#配电房2#变压器	10	800	640	640
19392	淮阴区	PMS_新城悦隼2#配2#变	10	800	640	640
19393	淮阴区	PMS_16303配变（庆华村19变）	10	400	320	320
19394	淮阴区	A9816箱变	10	630	504	504
19395	淮阴区	PMS_M2804配变（旧县08变）	10	400	302	302
19396	淮阴区	PMS_M2803配变（旧县07变）	10	315	229	229
19397	淮阴区	16651配变（劳动22变）	10	200	160	160
19398	淮阴区	16337配变（渔场11变）	10	400	320	320
19399	淮阴区	H3380配变（大西19变）	10	200	0	0
19400	淮阴区	M2248配变（凌桥24变）	10	400	0	0
19401	淮阴区	营北悦城小区5#开关站4#干变	10	1000	800	800
19402	淮阴区	PMS_营北悦城小区5#开关站2#干	10	1000	800	800
19403	淮阴区	PMS_营北悦城小区5#开关站1#干	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19404	淮阴区	PMS_营北悦城小区5#开关站3#干	10	1000	800	800
19405	淮阴区	A9804箱变	10	630	504	504
19406	淮阴区	颐和花园2-1#配电室1#变压器	10	800	640	640
19407	淮阴区	金辉天鹅湾2-2变电所2#变	10	800	640	640
19408	淮阴区	PMS_集玉佳苑1#配电房1#变	10	800	635	635
19409	淮阴区	颐和花园1#配2#变	10	800	640	640
19410	淮阴区	颐和花园2-1#配电室4#变压器	10	800	640	640
19411	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所7#	10	800	640	640
19412	淮阴区	PMS_16313配变（天河村09变）	10	400	302	302
19413	淮阴区	11259配变（顾庄15变）	10	200	160	160
19414	淮阴区	PMS_L4354配变（汪庄18变）	10	200	160	160
19415	淮阴区	卢华村01#箱变	10	630	504	504
19416	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#20变	10	800	640	640
19417	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#28变压器	10	800	640	640
19418	淮阴区	PMS_佟洼安置小区五期1#变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19419	淮阴区	颐和花园2#开关站4#变压器	10	800	640	640
19420	淮阴区	颐和花园1#配4#变	10	800	640	640
19421	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配4#变	10	800	0	0
19422	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所2#变	10	630	504	504
19423	淮阴区	PMS_帝景蓝湾3#配2#变	10	1000	800	800
19424	淮阴区	金辉天鹅湾2-1配电房2#变压器	10	1000	800	800
19425	淮阴区	PMS_A9810配变（康宜广场）	10	400	320	320
19426	淮阴区	M4427配变（同心14变）	10	200	0	0
19427	淮阴区	M19072配变（城南20变）	10	100	29	29
19428	淮阴区	M19073配变（城南21变）	10	200	78	78
19429	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#4变压器	10	800	640	640
19430	淮阴区	M1848配变（玉坝14变）古楚名都	10	400	320	320
19431	淮阴区	11472配变（淮北22变）	10	400	0	0
19432	淮阴区	颐和花园2#配#1变压器	10	800	640	640
19433	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19434	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所5#	10	800	640	640
19435	淮阴区	东城美居1#开关站3#变压器	10	800	640	640
19436	淮阴区	开源珑城2-3#配电房4#变压器	10	800	640	640
19437	淮阴区	开源珑城2-3#配电房3#变压器	10	800	640	640
19438	淮阴区	开源珑城1-1#配电房1#变压器	10	800	640	640
19439	淮阴区	PMS_L1306配变（七一15变）	10	400	244	244
19440	淮阴区	海通花园1#配电房3#变压器	10	800	640	640
19441	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所3#变	10	630	504	504
19442	淮阴区	PMS_新城悦隼2#配3#变	10	800	640	640
19443	淮阴区	PMS_高堰15328配变（淮丰06变）	10	400	307	307
19444	淮阴区	M2907配变（头堡02变）	10	400	115	115
19445	淮阴区	高堰15353配变（小桥03变）	10	400	189	189
19446	淮阴区	PMS_学田15518配变（果林01变）	10	400	193	193
19447	淮阴区	学田15527配变（学田09变）	10	400	269	269
19448	淮阴区	15121配变（陈集17变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19449	淮阴区	PMS_15130配变（陈集18变）	10	200	160	160
19450	淮阴区	PMS_15102配变（陈集19变）	10	400	273	273
19451	淮阴区	梅畅15452配变（乔庄010变）	10	200	54	54
19452	淮阴区	梅畅15484配变（鱼塘08变）	10	100	28	28
19453	淮阴区	PMS_学田15504配变（陈集20变）	10	200	97	97
19454	淮阴区	L8431配变（淮泗01变）	10	200	0	0
19455	淮阴区	13339配变（黎明02变（增容）	10	200	0	0
19456	淮阴区	L8442配变（淮西05变）	10	200	0	0
19457	淮阴区	L8405配变（振兴10变）	10	200	0	0
19458	淮阴区	13557(兴和15变（09分）	10	200	97	97
19459	淮阴区	L7520配变（蒋桥08变）	10	200	148	148
19460	淮阴区	PMS_11543配变（徐溜20变）	10	200	0	0
19461	淮阴区	L4514配变（居委会04变）1	10	400	309	309
19462	淮阴区	PMS_L4528配变（农科所03变）	10	400	320	320
19463	淮阴区	PMS_11464配变（徐溜04变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19464	淮阴区	L5214配变（渔南05变）	10	100	80	80
19465	淮阴区	11317配变（徐溜17变）	10	400	0	0
19466	淮阴区	L5215配变（渔南06变）	10	200	133	133
19467	淮阴区	L4541配变（渔西09变）	10	200	139	139
19468	淮阴区	18117配变（营北果林村03#供电所	10	400	212	212
19469	淮阴区	11627配变（宋集08变）	10	400	0	0
19470	淮阴区	PMS_11601配变（合兴01变）	10	400	0	0
19471	淮阴区	13119配变（代梨园11变）	10	400	0	0
19472	淮阴区	PMS_11631配变（宋集13变）	10	200	0	0
19473	淮阴区	C9329配变（新圆19变）	10	200	0	0
19474	淮阴区	11618配变（朱庄10变）	10	200	0	0
19475	淮阴区	PMS_13247配变（沈圩01变）	10	200	0	0
19476	淮阴区	13106配变（沈圩05变）	10	400	0	0
19477	淮阴区	PMS_M4202配变（刘老庄夹树07	10	400	0	0
19478	淮阴区	PMS_L8602配变（沈圩04变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19479	淮阴区	PMS_L5055配变 (杨庙08变)	10	400	320	320
19480	淮阴区	L5116配变（文庵 05变）	10	100	49	49
19481	淮阴区	L5016配变（卢华 04变）	10	200	140	140
19482	淮阴区	18126配变（营北 果林村14#果林七	10	200	137	137
19483	淮阴区	PMS_18138配变 (营北果林工区	10	200	160	160
19484	淮阴区	PMS_13013配变 (王营越河	10	200	160	160
19485	淮阴区	Y2221配变（王营 长安17变）	10	200	147	147
19486	淮阴区	PMS_L3109配变 (王营崔庄	10	200	92	92
19487	淮阴区	L2605配变（王营 李庄05变）	10	200	104	104
19488	淮阴区	13010配变（王营 越河02变）	10	200	98	98
19489	淮阴区	13012配变（王营 越河04变）	10	200	160	160
19490	淮阴区	13331配变（王营 盐闸01变）	10	200	160	160
19491	淮阴区	PMS_13345配变 (王营越河05变)	10	200	160	160
19492	淮阴区	11532配变（民主 10变）	10	200	0	0
19493	淮阴区	11511配变（长庄 12变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19494	淮阴区	PMS_11510配变 (长庄11变)	10	200	0	0
19495	淮阴区	C9409配变（徐溜 31变）	10	400	0	0
19496	淮阴区	13328配变（王营 沈渡01变）	10	315	252	252
19497	淮阴区	11543配变（肖荡 11变前肖5组）	10	200	0	0
19498	淮阴区	L3302配变（两淮 01变）	10	200	0	0
19499	淮阴区	L3301配变（厉圩 01变）	10	200	160	160
19500	淮阴区	PMS_11345配变 (新兴06变(陈阳	10	400	255	255
19501	淮阴区	11432配变（开庄 01变6组）	10	400	0	0
19502	淮阴区	PMS_11453配变 (肖荡06变)	10	200	0	0
19503	淮阴区	C9303配变(合兴 08变)	10	200	0	0
19504	淮阴区	11657配变(蒋渡 13配变)	10	400	0	0
19505	淮阴区	PMS_14421配变 (泗河09变)	10	200	0	0
19506	淮阴区	PMS_14463配变 (三堡07变)	10	100	0	0
19507	淮阴区	PMS_14464配变 (三堡08变)	10	100	0	0
19508	淮阴区	PMS_L1118配变 (丁集25台片)	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19509	淮阴区	PMS_16409配变 (丁集29台片)	10	200	0	0
19510	淮阴区	PMS_怡丰苑1#箱 变1#主变	10	400	320	320
19511	淮阴区	PMS_怡丰苑1#箱 变2#主变	10	400	320	320
19512	淮阴区	PMS_怡丰苑2#箱 变主变	10	630	504	504
19513	淮阴区	PMS_怡丰苑4#箱 变主变	10	630	504	504
19514	淮阴区	PMS_怡丰苑3#箱 变2#主变	10	400	320	320
19515	淮阴区	16410配变(丁集 所30台片)	10	200	0	0
19516	淮阴区	PMS_16427配变 (胡庄12变)	10	200	0	0
19517	淮阴区	PMS_13212配变 (金圩06变)	10	200	136	136
19518	淮阴区	11212配变（洪北 3组18台片）	10	400	320	320
19519	淮阴区	PMS_X1318配变 (夏圩8组12变)	10	200	160	160
19520	淮阴区	PMS_11255配变 (新桥7、9组01	10	200	160	160
19521	淮阴区	13232配变（王营 淮闸13变）	10	200	61	61
19522	淮阴区	学田15507配变 (合心07变)	10	200	28	28
19523	淮阴区	PMS_学田15510配 变（合心08变）	10	200	3	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19524	淮阴区	PMS_高堰15333配变（淮丰11变）	10	400	249	249
19525	淮阴区	高堰15332配变（淮丰10变）	10	200	160	160
19526	淮阴区	PMS_14303配变（周庄04变）	10	400	0	0
19527	淮阴区	PMS_高堰15308配变（陈集双庄02	10	400	156	156
19528	淮阴区	PMS_高堰15314配变（陈集双庄10	10	400	222	222
19529	淮阴区	PMS_12301配变（红色家园1变）	10	400	0	0
19530	淮阴区	M2805配变（惠民05变）	10	100	48	48
19531	淮阴区	13235配变（兴旺07变）	10	250	0	0
19532	淮阴区	13236配变（兴旺08变）	10	200	0	0
19533	淮阴区	PMS_M2911配变（头堡06变）	10	400	133	133
19534	淮阴区	PMS_高堰15372配变（张周04变）	10	400	233	233
19535	淮阴区	PMS_梅畅15457配变（乔庄07变）	10	400	300	300
19536	淮阴区	梅畅15405配变（蚕桑05变）	10	200	61	61
19537	淮阴区	梅畅15478配变（鱼塘01变）	10	400	229	229
19538	淮阴区	梅畅15482配变（鱼塘06变）	10	400	272	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19539	淮阴区	梅畅15483配变 (鱼塘07变)	10	100	35	35
19540	淮阴区	PMS_15133配变 (c.j镇北04变)	10	400	191	191
19541	淮阴区	学田15530配变 (学田08变)	10	200	134	134
19542	淮阴区	PMS_高堰15352配 变（小桥02变）	10	400	218	218
19543	淮阴区	B1907配变（营北 双河村10#中心村	10	315	252	252
19544	淮阴区	11519配变（淮北 14号台变）	10	400	0	0
19545	淮阴区	11449配变（吴江 05变）	10	400	0	0
19546	淮阴区	11715配变(金城 15号台变)	10	200	0	0
19547	淮阴区	11712配变（金城 12变）	10	400	0	0
19548	淮阴区	PMS_11703配变 (金城03变)	10	200	0	0
19549	淮阴区	PMS_11713配变 (金城13变)	10	200	0	0
19550	淮阴区	PMS_营北海通花 园4#箱变1#主变	10	400	320	320
19551	淮阴区	PMS_营北海通花 园3#箱变1#主变*	10	400	320	320
19552	淮阴区	PMS_营北海通花 园2#箱变1#主变*	10	630	504	504
19553	淮阴区	PMS_营北海通花 园1#箱变1#主变*	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19554	淮阴区	PMS_四季花园1#主变	10	1000	800	800
19555	淮阴区	PMS_四季花园2#变	10	1000	800	800
19556	淮阴区	PMS_四季花园3#变	10	500	400	400
19557	淮阴区	PMS_四季花园4#变	10	500	400	400
19558	淮阴区	L6221配变（夏桥06变）	10	200	82	82
19559	淮阴区	PMS_L5008配变（李庄02变）	10	200	160	160
19560	淮阴区	PMS_L5004配变（河塘04变）	10	100	80	80
19561	淮阴区	PMS_L4503配变（东街03变）	10	200	160	160
19562	淮阴区	12307配变（刘老庄02变）	10	200	0	0
19563	淮阴区	M2205配变(凌桥001变)	10	400	0	0
19564	淮阴区	PMS_L4221配变（韩圩16变）	10	400	320	320
19565	淮阴区	PMS_L4243配变（柿树园01变）	10	400	280	280
19566	淮阴区	L4401配变（柿树园03变）	10	400	143	143
19567	淮阴区	L7506配变（横沟06变）	10	200	48	48
19568	淮阴区	PMS_14430配变（毛湖01变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19569	淮阴区	13260配变（闸西001变）	10	315	252	252
19570	淮阴区	13210配变（金圩004变）	10	200	147	147
19571	淮阴区	PMS_13213配变（金圩07变）	10	200	90	90
19572	淮阴区	13239配变（夏家湖07变）	10	100	80	80
19573	淮阴区	14337配变（许渡006变）	10	200	0	0
19574	淮阴区	PMS_13211配变（金圩005变）	10	200	160	160
19575	淮阴区	14504配变（高尚05变）	10	400	227	227
19576	淮阴区	PMS_14516配变（蒋集11变）	10	400	0	0
19577	淮阴区	PMS_14577配变（三坝14变）	10	400	0	0
19578	淮阴区	14543配变（联盟09）	10	200	0	0
19579	淮阴区	L5504配变（张桥04变）	10	400	255	255
19580	淮阴区	PMS_14161配变（跃进13变）	10	200	29	29
19581	淮阴区	M2101配变（三树01变）	10	400	0	0
19582	淮阴区	M2143配变（新星13变）	10	100	0	0
19583	淮阴区	11235配变（三杨10组07变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19584	淮阴区	X2212配变（佟洼2组17台片）	10	200	160	160
19585	淮阴区	11249配变（朱集街道01台片）	10	400	283	283
19586	淮阴区	PMS_11307配变（新河07变）	10	400	305	305
19587	淮阴区	15609配变（太平01变）	10	100	23	23
19588	淮阴区	PMS_M1824配变（玉坝08变）	10	400	320	320
19589	淮阴区	PMS_11429配变（干庄村09变）	10	400	300	300
19590	淮阴区	11446配变（干庄村03变）	10	200	109	109
19591	淮阴区	PMS_M4209配变（刘老庄刘皮08	10	400	0	0
19592	淮阴区	11101配变（干庄村04变）	10	200	127	127
19593	淮阴区	PMS_M42010配变（刘皮09变）	10	400	0	0
19594	淮阴区	M3109配变（杨庄08变）	10	100	0	0
19595	淮阴区	M3113配变（杨庄12变）	10	100	0	0
19596	淮阴区	M4406配变（刘老庄同心06变）	10	100	0	0
19597	淮阴区	M17057配变（黄河02变）	10	200	0	0
19598	淮阴区	M16038配变（三元02变）	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19599	淮阴区	PMS_B8028配变（沙河村12变）	10	400	123	123
19600	淮阴区	M16040配变（三元05变）	10	100	80	80
19601	淮阴区	16453配变（娘庄20变）	10	400	0	0
19602	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室3#变压	10	800	640	640
19603	淮阴区	PMS_B8002配变（韩桥村45变）	10	200	74	74
19604	淮阴区	15103公变（养鸡场）	10	400	320	320
19605	淮阴区	PMS_11413配变（五里花园09变）	10	400	0	0
19606	淮阴区	淮上院子1-2#配电房10#变压器	10	800	640	640
19607	淮阴区	文景学府1#开关站1#变	10	800	640	640
19608	淮阴区	PMS_14593配变（联盟15变）	10	400	0	0
19609	淮阴区	A8701教堂前公变主变	10	400	320	320
19610	淮阴区	14549配变（联盟18变）	10	200	0	0
19611	淮阴区	PMS_11528配变（五里25变）	10	400	260	260
19612	淮阴区	M2126配变（四门闸10变）	10	400	308	308
19613	淮阴区	王顺B5140配变（梅畅08变）	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19614	淮阴区	高堰15331配变（淮丰09变）	10	400	286	286
19615	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站3#变压	10	800	640	640
19616	淮阴区	金辉城市广场1#开关站4#变压器	10	800	640	640
19617	淮阴区	12334配变（刘皮28变）	10	400	0	0
19618	淮阴区	M2921配变（双庄21变）	10	200	160	160
19619	淮阴区	L8444配变（淮西01变）	10	400	0	0
19620	淮阴区	PMS_16431配变（胡庄16变）	10	200	0	0
19621	淮阴区	19676配变（军田20变）	10	400	0	0
19622	淮阴区	C9113配变（韩庄05变）	10	400	0	0
19623	淮阴区	PMS_M1103配变（三树15变）	10	400	0	0
19624	淮阴区	M1104配变（三树16变）	10	200	0	0
19625	淮阴区	PMS_14109配变（三树13变）	10	400	0	0
19626	淮阴区	PMS_14110配变（三树14变）	10	400	0	0
19627	淮阴区	PMS_M42013配变（刘老庄刘皮15	10	200	0	0
19628	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室2#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19629	淮阴区	L4551配变（西街五组05变）	10	200	160	160
19630	淮阴区	L4341配变（汪庄08变）	10	200	72	72
19631	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室11#变压器	10	800	640	640
19632	淮阴区	优步书苑二期1#开关站3#变压器	10	630	504	504
19633	淮阴区	PMS_16305配变（庆华村02变）	10	400	175	175
19634	淮阴区	汤集佳苑东苑2号变	10	400	0	0
19635	淮阴区	19674配变（大西17变）	10	400	0	0
19636	淮阴区	PMS_L2806公变（星光菜场南）	10	400	320	320
19637	淮阴区	孙庄1#箱变1#变	10	630	504	504
19638	淮阴区	PMS_B8034配变（兴旺村11变）	10	400	253	253
19639	淮阴区	PMS_高堰15376配变（张周08变）	10	200	60	60
19640	淮阴区	PMS_11220配变（大福19变）	10	200	160	160
19641	淮阴区	PMS_B6705配变（韩桥村30变）	10	400	114	114
19642	淮阴区	PMS_14563配变（渠北12变）	10	400	45	45
19643	淮阴区	PMS_高堰15377配变（张周09变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19644	淮阴区	PMS_14483配变 （二堡15变）	10	400	0	0
19645	淮阴区	PMS_11535配变 （五里锦绣人家）	10	400	320	320
19646	淮阴区	PMS_幸福城9#配 电室1#变	10	800	640	640
19647	淮阴区	PMS_幸福城9#配 电室3#变	10	800	640	640
19648	淮阴区	PMS_幸福城9#配 电室4#变	10	800	640	640
19649	淮阴区	PMS_幸福城9#配 电室2#变	10	800	640	640
19650	淮阴区	东篱苑2-3#配电 室29#变压器	10	630	504	504
19651	淮阴区	11343配变（新兴 04变陈阳小学）	10	400	182	182
19652	淮阴区	PMS_11594配变 （十里22变）	10	400	320	320
19653	淮阴区	PMS_高堰15361配 变（小桥11变）	10	400	289	289
19654	淮阴区	PMS_新城悦隼3# 配11#变	10	800	640	640
19655	淮阴区	PMS_B6729配变 （河头村14变）	10	200	26	26
19656	淮阴区	PMS_营北北苑小 区3#箱变1#主变	10	630	504	504
19657	淮阴区	PMS_营北北苑小 区3#箱变2#主变	10	400	320	320
19658	淮阴区	PMS_营北北苑小 区1#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19659	淮阴区	PMS_营北北苑小区1#箱变2#主变	10	400	320	320
19660	淮阴区	PMS_营北北苑小区2#箱变1#主变	10	630	504	504
19661	淮阴区	PMS_营北北苑小区2#箱变2#主变	10	630	504	504
19662	淮阴区	PMS_银河湾6#箱变1#主变	10	500	400	400
19663	淮阴区	银河湾6#箱变2#主变	10	315	252	252
19664	淮阴区	PMS_银河湾8#箱变1#主变	10	500	400	400
19665	淮阴区	银河湾8#箱变2#主变	10	315	252	252
19666	淮阴区	M3117配变（杨庄15变）	10	100	0	0
19667	淮阴区	PMS_L8148配变（友谊09变）	10	400	0	0
19668	淮阴区	L3118配变（王营元东05变）	10	400	172	172
19669	淮阴区	14559配变（渠北08变）	10	200	0	0
19670	淮阴区	16320配变（韩桥村33变）	10	400	242	242
19671	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室6#变压	10	800	640	640
19672	淮阴区	PMS_11343配变（徐溜55变）	10	400	0	0
19673	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#4变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19674	淮阴区	PMS_L5331配变（韩圩31变）	10	200	102	102
19675	淮阴区	B6706配变（韩桥村31变）	10	400	297	297
19676	淮阴区	C9417配变(徐溜56变)	10	400	0	0
19677	淮阴区	PMS_梅畅15415配变（陈集29变）	10	400	320	320
19678	淮阴区	B6742配变（河头村13变）	10	200	83	83
19679	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室8#变压器	10	630	504	504
19680	淮阴区	PMS_M1838配变（二闸12变）	10	400	320	320
19681	淮阴区	PMS_B5004配变(庆华村17变)	10	200	56	56
19682	淮阴区	PMS_11216配变(镇南14变)	10	400	0	0
19683	淮阴区	优步书苑1-1#配电室8#变压器	10	800	640	640
19684	淮阴区	PMS_11303配变（大树12变）	10	315	0	0
19685	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室8#变压器	10	630	504	504
19686	淮阴区	PMS_B8005配变（韩桥村32变）	10	200	19	19
19687	淮阴区	PMS_L4505配变（东街06变）	10	400	320	320
19688	淮阴区	L4517配变（居委会07变）	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19689	淮阴区	月亮湾东苑1-2# 配电室9#变压器	10	800	640	640
19690	淮阴区	东篱苑1-3#配电 室12#变压器	10	800	640	640
19691	淮阴区	L7505配变（横沟 05变）	10	200	154	154
19692	淮阴区	优步书苑二期1# 开关站4#变压器	10	630	504	504
19693	淮阴区	PMS_B8047配变 （湖滨村08变）	10	200	129	129
19694	淮阴区	PMS_14117配变 （三树30变）	10	400	0	0
19695	淮阴区	PMS_11444配变 （淮北11变）	10	200	0	0
19696	淮阴区	B0102公变（沈阳 路）	10	100	80	80
19697	淮阴区	PMS_B8020配变 （沙河村16变）	10	315	242	242
19698	淮阴区	PMS_L4352配变 （渔西02变）	10	400	320	320
19699	淮阴区	PMS_15262配变 （桃园12变）	10	400	235	235
19700	淮阴区	PMS_L4530配变 （农科所05变）	10	400	279	279
19701	淮阴区	PMS_B8012配变 （沙河村17变）	10	400	99	99
19702	淮阴区	市一院宿舍配电 房1#干变	10	630	504	504
19703	淮阴区	PMS_L4233配变 （韩圩32变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19704	淮阴区	13016配变（王营越河14变）	10	125	100	100
19705	淮阴区	PMS_14541配变（联盟07）	10	200	0	0
19706	淮阴区	L5302配变（包河02变）	10	100	80	80
19707	淮阴区	PMS_L5318配变（董巷06变）	10	400	184	184
19708	淮阴区	PMS_北京如意1#配电所5#主变	10	800	640	640
19709	淮阴区	北京如意1#配电所6#主变	10	800	640	640
19710	淮阴区	M2111配变（三树43变）	10	400	0	0
19711	淮阴区	PMS_L5326配变（韩圩08变）	10	200	11	11
19712	淮阴区	PMS_B8037配变（兴旺村12变）	10	400	247	247
19713	淮阴区	PMS_L5321配变（董巷09变）	10	200	2	2
19714	淮阴区	11320配变（十里27变）	10	400	212	212
19715	淮阴区	PMS_B8035配变（兴旺村13变）	10	200	44	44
19716	淮阴区	15146配变（中心花园2号变）	10	400	320	320
19717	淮阴区	A9832箱变（天鹅湾小区东北角）	10	400	320	320
19718	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站5#主	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19719	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站6#主	10	800	640	640
19720	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站7#主	10	800	640	640
19721	淮阴区	PMS_天和豪庭二期1#开关站8#主	10	800	640	640
19722	淮阴区	PMS_L4208配变（程圩13变）	10	200	160	160
19723	淮阴区	C9408配变（徐溜29变）	10	400	0	0
19724	淮阴区	PMS_14514配变（蒋集08变）	10	400	0	0
19725	淮阴区	14230配变（蒋集09变）	10	100	0	0
19726	淮阴区	L8155配变（刘老庄后河村#06变）	10	100	0	0
19727	淮阴区	花漾年华1-4#配电房12#主变	10	800	640	640
19728	淮阴区	PMS_A7701配变（营北双河村27#	10	200	160	160
19729	淮阴区	花漾年华1-2#配电房4#主变	10	800	640	640
19730	淮阴区	L4217配变（韩圩11变）	10	400	255	255
19731	淮阴区	PMS_13217配变（金圩11变）	10	400	307	307
19732	淮阴区	PMS_L4201配变（程圩01变）	10	200	0	0
19733	淮阴区	11214配变（徐溜54号台变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19734	淮阴区	15620配变（旧县10变）	10	100	0	0
19735	淮阴区	PMS_高堰15362配变（小桥12变）	10	400	320	320
19736	淮阴区	C9422配变（徐溜62变）	10	400	0	0
19737	淮阴区	PMS_高堰15319配变（陈集双庄16	10	400	289	289
19738	淮阴区	11215配变（名仕花园小区#1干	10	630	504	504
19739	淮阴区	PMS_B7348配变（汪场14变）	10	400	211	211
19740	淮阴区	PMS_L4248配变（裘庄03变）	10	200	55	55
19741	淮阴区	16476配变（胡庄27变）	10	400	0	0
19742	淮阴区	PMS_M2247配变（西金圩17变）	10	400	0	0
19743	淮阴区	15001配变（营北王庄村20#王庄二	10	400	320	320
19744	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室10#变压	10	800	640	640
19745	淮阴区	PMS_14195配变（跃进22变）	10	400	276	276
19746	淮阴区	PMS_14196配变（跃进23变）	10	400	208	208
19747	淮阴区	PMS_新城悦隽3#配9#变	10	800	640	640
19748	淮阴区	阳光新城1-1配电室3#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19749	淮阴区	东篱苑2#开关站 16#变压器	10	800	640	640
19750	淮阴区	徐溜村5#配变	10	400	0	0
19751	淮阴区	11412美变（南昌 路幼儿园前）主	10	630	504	504
19752	淮阴区	PMS_M1839配变 （二闸13变）	10	400	320	320
19753	淮阴区	PMS_16610配变 （浪石09变）	10	200	5	5
19754	淮阴区	16611配变（浪石 10变）	10	400	228	228
19755	淮阴区	14550配变（联盟 19变）	10	200	0	0
19756	淮阴区	14532配变（蒋集 27变）	10	200	0	0
19757	淮阴区	145103配变（高 尚11变）	10	200	0	0
19758	淮阴区	PMS_16233（十堡 14变）	10	400	274	274
19759	淮阴区	东篱苑2-2#配电 室26#变压器	10	800	640	640
19760	淮阴区	11218配变（农科 村13变）	10	400	320	320
19761	淮阴区	14198配变（三树 49变）	10	315	0	0
19762	淮阴区	PMS_14533配变 （蒋集28变）	10	400	0	0
19763	淮阴区	PMS_M2905配变 （头堡11变）	10	400	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19764	淮阴区	PMS_19623配变 (大兴11变)	10	400	0	0
19765	淮阴区	L5062配变（杨庙 14变）	10	400	320	320
19766	淮阴区	月亮湾桂花园西 苑1-1#配电室8#	10	800	640	640
19767	淮阴区	桃李风华学府1- 1#配电室2#变压	10	800	640	640
19768	淮阴区	三民小区箱变#1 主变	10	630	504	504
19769	淮阴区	PMS_16307配变 (庆华村16变)	10	200	121	121
19770	淮阴区	PMS_11515配变 (五里24变)	10	400	320	320
19771	淮阴区	L2612配变（王营 李庄12变）	10	400	232	232
19772	淮阴区	春风南岸花园二 期1#开关站4#变	10	800	640	640
19773	淮阴区	金辉优步花园7# 变压器	10	630	504	504
19774	淮阴区	C9334配变（徐溜 67变）	10	400	0	0
19775	淮阴区	L3320配变（练湖 18变京沪高速	10	200	110	110
19776	淮阴区	L2611配变（王营 李庄11变）	10	400	97	97
19777	淮阴区	徐梅南苑08变	10	800	640	640
19778	淮阴区	英祥承德公馆三 期3#配电室#23变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19779	淮阴区	14306配变（湖心09变）	10	400	0	0
19780	淮阴区	PMS_15105配变（陈集27变）	10	400	281	281
19781	淮阴区	11526配变（徐梅19变）	10	100	80	80
19782	淮阴区	永福华府小区1#配电室2#变	10	1000	800	800
19783	淮阴区	PMS_15213配变（民族08变）	10	400	320	320
19784	淮阴区	L3137配变（王营元东09变）	10	400	184	184
19785	淮阴区	环球轻纺城B2地块1#开关站1#变	10	800	640	640
19786	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室10#变压	10	800	640	640
19787	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房1#变压器	10	800	622	622
19788	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房2#变压器	10	630	504	504
19789	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房3#变压器	10	800	640	640
19790	淮阴区	PMS_五洲龙湾1#配电房4#变压器	10	800	640	640
19791	淮阴区	A8001配变（母爱公园）1#变压器	10	630	504	504
19792	淮阴区	PMS_11554配变（鑫园34变）	10	400	264	264
19793	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室11#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19794	淮阴区	Y2220配变（王营长安57变）	10	315	252	252
19795	淮阴区	15261配变（街道19）福兴家园3号	10	1000	800	800
19796	淮阴区	B0101公变（地税西）	10	200	160	160
19797	淮阴区	徐梅南苑05变	10	800	640	640
19798	淮阴区	金辉城市广场1#开关站2#变压器	10	800	640	640
19799	淮阴区	PMS_11257配变（新桥7、9组12	10	400	320	320
19800	淮阴区	11462配变(李庄村07变)	10	100	80	80
19801	淮阴区	同心小区3#变	10	630	0	0
19802	淮阴区	M16090配变(头庄14变)	10	400	268	268
19803	淮阴区	M1844配变（街道18）福兴家园4#	10	1000	800	800
19804	淮阴区	16256（高堰小区2#箱变）	10	400	320	320
19805	淮阴区	L4255配变（裘庄10变）	10	100	80	80
19806	淮阴区	PMS_11547配变（徐溜01变）	10	200	0	0
19807	淮阴区	L8436配变（淮泗05）	10	200	0	0
19808	淮阴区	PMS_辉煌家园4#配电房9#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19809	淮阴区	辉煌家园4#配电房10#主变	10	1000	800	800
19810	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站3#变压器	10	800	640	640
19811	淮阴区	黄河花园7地块1号箱变	10	630	504	504
19812	淮阴区	13135配变(汤集33变)	10	100	0	0
19813	淮阴区	阳光新城1-3#配电室9#变压器	10	800	640	640
19814	淮阴区	11264配变（谢庄10组10变）	10	400	320	320
19815	淮阴区	观淮府二期1-1开关站1#变压器	10	800	640	640
19816	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室1#变压器	10	800	640	640
19817	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室2#变压器	10	800	640	640
19818	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室3#变压器	10	800	640	640
19819	淮阴区	PMS_光辉乾城2#配电室4#变压器	10	800	640	640
19820	淮阴区	观淮府二期1-2配电室9#变压器	10	800	640	640
19821	淮阴区	11550配变（袁北村12变）	10	400	165	165
19822	淮阴区	PMS_11460配变（干庄村22变）	10	200	160	160
19823	淮阴区	A9819公变（建行前）配电变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19824	淮阴区	阳光新城1-2#配电室6#变压器	10	800	640	640
19825	淮阴区	PMS_L1128配变（丁集41变）	10	400	296	296
19826	淮阴区	家和广场1-1#配电室3#变压器	10	800	640	640
19827	淮阴区	11119配变（桂塘村20变）	10	400	286	286
19828	淮阴区	娘庄32变	10	630	0	0
19829	淮阴区	金润城御园1#开关站3#变	10	800	640	640
19830	淮阴区	10KV盐河112线洪北2组32变	10	200	160	160
19831	淮阴区	东篱苑2开关站15#变压器	10	800	640	640
19832	淮阴区	L1129配变（丁集42变）	10	400	297	297
19833	淮阴区	PMS_14581配变（三坝18变）	10	400	0	0
19834	淮阴区	L2701配变（王营沈渡28变）	10	200	160	160
19835	淮阴区	F3509配变（营北三朱村12#中心村	10	400	267	267
19836	淮阴区	F3505配变（营北三朱村16#中心村	10	400	320	320
19837	淮阴区	PMS_11408配变（安庄20变渠北5	10	400	0	0
19838	淮阴区	PMS_18144配变（营北三朱村33#	10	400	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19839	淮阴区	L4262配变（韩圩37变）	10	400	77	77
19840	淮阴区	M2920配变（张周12变）	10	400	320	320
19841	淮阴区	观玺名筑2#开关站12#变压器	10	800	640	640
19842	淮阴区	新园29变	10	400	320	320
19843	淮阴区	蒋桥社区4#箱变	10	400	320	320
19844	淮阴区	PMS_B5113(沟北03变)	10	400	320	320
19845	淮阴区	PMS_B5101(沟北02变)	10	400	139	139
19846	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-2#配电室11#	10	800	640	640
19847	淮阴区	19677配变（军田21变）	10	400	0	0
19848	淮阴区	15644配变（旧县13变）	10	200	160	160
19849	淮阴区	PMS_L4534配变（西街五组	10	400	294	294
19850	淮阴区	16465配变（娘庄28变）	10	400	0	0
19851	淮阴区	黄河花园16地块箱变主变	10	500	400	400
19852	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室5#变压器	10	800	640	640
19853	淮阴区	胡庄24#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19854	淮阴区	欧蓓莎2#开关站 #3变压器	10	800	640	640
19855	淮阴区	L1130配变(丁集 43变)	10	400	320	320
19856	淮阴区	PMS_L1126配变 (丁集39变)	10	400	176	176
19857	淮阴区	春风南岸2-2配电 室17#变压器	10	800	640	640
19858	淮阴区	13255配变(汤集 31变)	10	400	0	0
19859	淮阴区	同心小区6#变	10	630	0	0
19860	淮阴区	东篱苑2-1#配电 室20#变压器	10	630	504	504
19861	淮阴区	11547配变(草庙 村12变)	10	400	288	288
19862	淮阴区	明珠花园小区1# 开关站2#变压器	10	800	0	0
19863	淮阴区	香溢荣府小区1# 开关站1#变	10	800	640	640
19864	淮阴区	徐梅南苑10变	10	800	640	640
19865	淮阴区	PMS_11444配变 (桃田12变盐坝9	10	400	0	0
19866	淮阴区	PMS_16457配变 (娘庄24变)	10	250	0	0
19867	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电 所#5变压器	10	800	640	640
19868	淮阴区	观淮府二期1-2配 电室8#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19869	淮阴区	观淮府一期1-1# 配电室6#变压器	10	800	640	640
19870	淮阴区	月亮湾桂花园西 苑1-1#配电室6#	10	800	640	640
19871	淮阴区	PMS_L1127配变 (丁集40变)	10	400	311	311
19872	淮阴区	观玺名筑1#开关 站4#变压器	10	800	640	640
19873	淮阴区	九里颐荷府小区 2#配电室9#变压	10	800	640	640
19874	淮阴区	L7559配变（横沟 13变）	10	400	266	266
19875	淮阴区	11364配变（徐溜 70变）	10	400	0	0
19876	淮阴区	15265配变（太山 13变）	10	400	221	221
19877	淮阴区	香溢荣府小区1- 1#配电房6#变压	10	800	640	640
19878	淮阴区	PMS_13351配变 (民主14变)	10	400	0	0
19879	淮阴区	PMS_13345配变 (黎明19变)	10	400	0	0
19880	淮阴区	PMS_15209配变 (郑台11变)	10	400	266	266
19881	淮阴区	PMS_13340配变 (黎明20变)	10	400	0	0
19882	淮阴区	L5066配变（孙庵 11变）	10	100	55	55
19883	淮阴区	春风南岸花园二 期2-1#配电室13#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19884	淮阴区	同心小区4#变	10	630	0	0
19885	淮阴区	旧县17变	10	200	160	160
19886	淮阴区	16649配变（劳动21变）	10	400	293	293
19887	淮阴区	观淮府三期1#开关站1#变压器	10	800	640	640
19888	淮阴区	PMS_11407配变（安庄19变安	10	400	0	0
19889	淮阴区	府升小区4#箱变1#主变	10	630	504	504
19890	淮阴区	金瑞华府小区1#开关站1#变压器	10	630	504	504
19891	淮阴区	PMS_11504配变（练湖17变村委	10	400	0	0
19892	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室8#变压	10	800	640	640
19893	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室4#变	10	800	640	640
19894	淮阴区	天瑞府二期1#开关站2#变压器	10	800	640	640
19895	淮阴区	PMS_15211配变（街道10变）	10	400	320	320
19896	淮阴区	H1232配变（玉尧村24变）	10	400	127	127
19897	淮阴区	阳光新城1-2#配电室8#变压器	10	800	640	640
19898	淮阴区	11549配变（民主13变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19899	淮阴区	PMS_11445配变（桃田17变4组）	10	200	0	0
19900	淮阴区	PMS_11428配变（高荡08变三尖7	10	400	0	0
19901	淮阴区	花漾年华小区1-1 配电室1#变压器	10	800	640	640
19902	淮阴区	M19064配变（城南22变）	10	400	320	320
19903	淮阴区	PMS_M1837配变（二闸10变）	10	400	320	320
19904	淮阴区	阳光新城1-5配电室#14变压器	10	800	640	640
19905	淮阴区	PMS_11522配变（五里32变）	10	400	320	320
19906	淮阴区	怡康雅苑2#开关站2#变压器	10	800	640	640
19907	淮阴区	新城悦隽2-2#配电室3#变	10	800	640	640
19908	淮阴区	B1004配变（营北双河村33#安置区	10	630	490	490
19909	淮阴区	13515（吴集22变）	10	400	232	232
19910	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#3	10	800	640	640
19911	淮阴区	PMS_15101配变（陈集26变）	10	400	278	278
19912	淮阴区	吴江社区01变	10	400	0	0
19913	淮阴区	11216配变（民主15变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19914	淮阴区	乔庄20变	10	200	160	160
19915	淮阴区	PMS_11533配变 (王兴18变乡政府)	10	400	0	0
19916	淮阴区	13343配变（王营 盐闸14变）	10	200	147	147
19917	淮阴区	PMS_L4347配变 (汪庄14变)	10	200	125	125
19918	淮阴区	PMS_L5337配变 (何庄16变)	10	200	47	47
19919	淮阴区	PMS_B6815（赵集 33变）	10	400	87	87
19920	淮阴区	PMS_13454配变 (三和09变)	10	200	132	132
19921	淮阴区	14348配变（许渡 11变）	10	200	0	0
19922	淮阴区	PMS_B6814（赵集 32变）	10	400	295	295
19923	淮阴区	PMS_11313配变 (草庙村09变)	10	400	188	188
19924	淮阴区	PMS_11239配变 (三杨9组12变)	10	400	243	243
19925	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1- 3#配电室14#变压	10	800	640	640
19926	淮阴区	11664配变(合兴 05变)	10	400	0	0
19927	淮阴区	PMS_万隆花园01 变	10	315	252	252
19928	淮阴区	PMS_L4524配变 (农具厂01变)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19929	淮阴区	12208配变（九房新区01变）	10	400	0	0
19930	淮阴区	PMS_12409配变（种猪场04台	10	200	0	0
19931	淮阴区	优步书苑1#开关站2#变压器	10	800	640	640
19932	淮阴区	杨庙社区03箱变	10	630	504	504
19933	淮阴区	H1225配变（玉尧村25变）	10	400	320	320
19934	淮阴区	L5057配变（杨庙10变）1	10	200	134	134
19935	淮阴区	11250配变（新桥9组11变）	10	200	150	150
19936	淮阴区	东城美居小区2#开关站2#变压器	10	800	640	640
19937	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室3#变压	10	800	640	640
19938	淮阴区	13550(后荡14变)	10	400	255	255
19939	淮阴区	樱花小区一期3#箱变1#主变	10	630	504	504
19940	淮阴区	L1337配变（七一33变）	10	400	59	59
19941	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所6#变压器	10	800	640	640
19942	淮阴区	145109配变（联盟23变）	10	200	0	0
19943	淮阴区	PMS_街西12变	10	200	9	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19944	淮阴区	M2147配变（新星22变）	10	400	0	0
19945	淮阴区	M2130配变（四门闸14变）	10	100	80	80
19946	淮阴区	PMS_X1334配变（新渡3组16变）	10	400	320	320
19947	淮阴区	PMS_高堰15309配变（陈集双庄03	10	400	246	246
19948	淮阴区	PMS_梅畅15461配变（乔庄13变）	10	400	139	139
19949	淮阴区	高成M2799配变（竹元03变）	10	400	270	270
19950	淮阴区	PMS_14526配变（蒋集21变）	10	400	0	0
19951	淮阴区	PMS_12217配变（九房新区	10	400	0	0
19952	淮阴区	PMS_M2908配变（头堡08变）	10	400	155	155
19953	淮阴区	PMS_12216配变（九房新区	10	400	0	0
19954	淮阴区	11310配变（新和19变）	10	400	0	0
19955	淮阴区	L7527配变（蒋桥15变）	10	200	93	93
19956	淮阴区	18148配变（营北三朱村31#猪场	10	400	320	320
19957	淮阴区	PMS_16403（赵集39变）	10	400	217	217
19958	淮阴区	PMS_11512配变（两淮22变轮窑2	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19959	淮阴区	16340配变（韩桥村47变）	10	400	261	261
19960	淮阴区	L5218配变（六里18变）	10	200	160	160
19961	淮阴区	PMS_淮涟小区1#配电室01变	10	800	640	640
19962	淮阴区	PMS_淮涟小区1#配电室02变	10	800	640	640
19963	淮阴区	11597配变（十里26变）	10	400	76	76
19964	淮阴区	PMS_L1334配变（西站27变）	10	400	320	320
19965	淮阴区	PMS_M1820配变（陶闸11变）	10	400	257	257
19966	淮阴区	M3106配变（杨庄05变）	10	200	0	0
19967	淮阴区	PMS_16141配变（农庄21变）	10	400	59	59
19968	淮阴区	16642配变（农庄22变）	10	100	59	59
19969	淮阴区	PMS_16461配变（胡庄21变）	10	80	0	0
19970	淮阴区	11503配变（五里31变）	10	400	294	294
19971	淮阴区	16460#配变（娘庄27变）	10	160	0	0
19972	淮阴区	M4121配变（姜庄01变）	10	200	0	0
19973	淮阴区	13007配变（王营沈渡20变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19974	淮阴区	东篱苑1-2#配电室9#变压器	10	630	504	504
19975	淮阴区	PMS_16456配变（娘庄23变）	10	315	0	0
19976	淮阴区	PMS_高堰15318配变（陈集双庄15	10	200	139	139
19977	淮阴区	103万紫千红花园2#配电室#5变压	10	1000	800	800
19978	淮阴区	206万紫千红花园2#配电室#6变压	10	1000	800	800
19979	淮阴区	C9410配变（徐溜37变）	10	800	0	0
19980	淮阴区	11501配变（长庄01变）	10	400	0	0
19981	淮阴区	PMS_M2909配变（头堡10变）	10	200	70	70
19982	淮阴区	PMS_B7208配变（分洪15变）	10	400	285	285
19983	淮阴区	PMS_11212配变（徐溜51变）	10	400	0	0
19984	淮阴区	PMS_12215配变（九房新区	10	400	0	0
19985	淮阴区	PMS_11514配变（长庄16变）	10	400	0	0
19986	淮阴区	PMS_12213配变（九房新区	10	400	0	0
19987	淮阴区	PMS_张集村32变	10	400	0	0
19988	淮阴区	PMS_16234（十堡15变）	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19989	淮阴区	PMS_11341配变 （徐溜50变）	10	400	0	0
19990	淮阴区	PMS_L4244配变 （柿树园05变）	10	200	160	160
19991	淮阴区	PMS_12211配变 （九房新区	10	400	0	0
19992	淮阴区	PMS_11462配变 （吴江21变）	10	400	0	0
19993	淮阴区	PMS_11340配变 （徐溜49变）	10	400	0	0
19994	淮阴区	PMS_12210配变 （九房新区	10	400	0	0
19995	淮阴区	PMS_M1805配变 （陶闸14变）	10	400	320	320
19996	淮阴区	PMS_11213配变 （镇南13变）	10	400	0	0
19997	淮阴区	PMS_12212配变 （九房新区	10	400	0	0
19998	淮阴区	PMS_B5109(沟北 14变)	10	200	68	68
19999	淮阴区	L8411配变（三和 29变）	10	400	0	0
20000	淮阴区	13549(后荡19变)	10	400	0	0
20001	淮阴区	13115箱变（开明 中学宿舍楼）1#	10	630	504	504
20002	淮阴区	PMS_18106配变 （营北村11#营北	10	400	305	305
20003	淮阴区	13522(包圩17变)	10	200	54	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20004	淮阴区	金辉城市广场1# 开关站3#变压器	10	800	640	640
20005	淮阴区	B1204营东小区东 美变1#主变	10	630	504	504
20006	淮阴区	M4119配变（红星 18变）	10	200	0	0
20007	淮阴区	PMS_M1823配变 （玉坝11变）	10	400	320	320
20008	淮阴区	PMS_11717配变 （金城17变）	10	400	0	0
20009	淮阴区	淮上院子1-1#配 电房6#变压器	10	630	504	504
20010	淮阴区	16620配变(劳动 14变)	10	400	320	320
20011	淮阴区	16434配变(胡庄 19变)	10	400	0	0
20012	淮阴区	16630配变(农庄 20变)	10	400	233	233
20013	淮阴区	金瑞华府小区1# 配电室4#变压器	10	630	504	504
20014	淮阴区	13417配变（兴和 21变）	10	400	76	76
20015	淮阴区	PMS_11446配变 （桃田19变卫生	10	400	0	0
20016	淮阴区	13507(吴集15变 03分)	10	400	312	312
20017	淮阴区	PMS_11228配变 （顾庄10变）	10	200	160	160
20018	淮阴区	PMS_13362配变 （淮西09变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20019	淮阴区	L8412配变（三和25变）	10	200	0	0
20020	淮阴区	13319配变（新园25变）	10	200	6	6
20021	淮阴区	L8421配变（振兴15变）	10	200	0	0
20022	淮阴区	PMS_14528配变（蒋集23变）	10	400	0	0
20023	淮阴区	王顺B5151配变（梅畅14变）	10	400	320	320
20024	淮阴区	PMS_14530配变（蒋集25变）	10	400	0	0
20025	淮阴区	11628配变（民强15变）	10	400	320	320
20026	淮阴区	PMS_13006配变（王营沈渡）	10	400	309	309
20027	淮阴区	PMS_B7332配变（老场13变）	10	400	0	0
20028	淮阴区	PMS_11651配变（刘洼08变）	10	315	179	179
20029	淮阴区	PMS_19612配变（大西12变）	10	200	0	0
20030	淮阴区	13325配变（王营淮闸18变）	10	400	184	184
20031	淮阴区	PMS_B7256配变（赵集31台片）	10	400	259	259
20032	淮阴区	PMS_15137配变（陈集镇北）	10	400	302	302
20033	淮阴区	PMS_M2236配变（西金圩15变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20034	淮阴区	PMS_15107配变 （陈集24变）	10	400	145	145
20035	淮阴区	徐溜村4#配变	10	400	0	0
20036	淮阴区	16316配变（营北 杨井村16#杨井B	10	400	320	320
20037	淮阴区	M2246配变（凌桥 23变）	10	400	0	0
20038	淮阴区	PMS_16317配变 （营北杨井村17#	10	400	313	313
20039	淮阴区	金辉城市广场2# 开关站10#变压器	10	800	640	640
20040	淮阴区	16653配变(浪石 11变)	10	200	56	56
20041	淮阴区	15146配变陈集中 心花园老旧小区	10	400	194	194
20042	淮阴区	PMS_19622配变 （大兴10变）	10	400	0	0
20043	淮阴区	徐梅南苑14变	10	800	640	640
20044	淮阴区	PMS_18109配变 （营北村07#丝织	10	400	320	320
20045	淮阴区	双淮A9013配变 （淮涟8组09变）	10	200	160	160
20046	淮阴区	16236（十堡 17变）	10	400	156	156
20047	淮阴区	文景学府1#配电 室5#变	10	630	504	504
20048	淮阴区	文景学府1#配电 室6#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20049	淮阴区	PMS_15140配变（合心10变）	10	400	216	216
20050	淮阴区	C9414配变（徐溜43变）	10	400	0	0
20051	淮阴区	PMS_壹品城邦配电室1#变压器	10	400	320	320
20052	淮阴区	M6203配变（鑫园43变）	10	400	198	198
20053	淮阴区	香溢荣府小区1-2#配电房11#变压	10	630	504	504
20054	淮阴区	M17085配变（河滩11变）	10	200	160	160
20055	淮阴区	PMS_11523配变（淮北18变）	10	400	0	0
20056	淮阴区	C9416配变（徐溜52变）	10	630	0	0
20057	淮阴区	13565（兴和19变（06分）	10	200	60	60
20058	淮阴区	11202配变（大福014变）	10	400	320	320
20059	淮阴区	PMS_16125配变（农庄19台片）	10	400	275	275
20060	淮阴区	13568（兴和18变（07分）	10	200	58	58
20061	淮阴区	11118配变（桂塘村19变）	10	200	151	151
20062	淮阴区	PMS_16633配变（泮谈04变）	10	400	157	157
20063	淮阴区	PMS_B8024配变（沙河村15变）	10	200	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20064	淮阴区	13559(兴和20变 (12分)	10	200	62	62
20065	淮阴区	黎明23变	10	400	0	0
20066	淮阴区	PMS_15407配变 (营北王庄村26#	10	400	320	320
20067	淮阴区	PMS_L1301配变 (七一27变)	10	400	294	294
20068	淮阴区	L1016配变(宗楼 14变)	10	400	108	108
20069	淮阴区	凤凰台酒店1#箱 变1#变压器	10	630	504	504
20070	淮阴区	优步花园1#开关 站2#变压器	10	800	640	640
20071	淮阴区	PMS_11521配变 (十里19变)	10	200	130	130
20072	淮阴区	金润城御园1#开 关站4#变	10	800	640	640
20073	淮阴区	观澜名筑小区2- 1#配电室6#变压	10	800	640	640
20074	淮阴区	PMS_壹品城邦配 电室2#变压器	10	400	320	320
20075	淮阴区	PMS_高堰15375配 变(张周07变)	10	200	160	160
20076	淮阴区	PMS_樱花小区#1 箱变主变	10	1000	800	800
20077	淮阴区	PMS_16641配变 (泮谈12变)	10	200	39	39
20078	淮阴区	PMS_15605配变 (太平08变)	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20079	淮阴区	PMS_B2019公变 （东大街实小）	10	400	320	320
20080	淮阴区	观淮府二期1-1# 配电室6#变压器	10	800	640	640
20081	淮阴区	11411配变（干庄 村16变）	10	100	80	80
20082	淮阴区	16652配变（泮谈 14变）	10	400	320	320
20083	淮阴区	11110配变（桃田 18变污水处理	10	200	96	96
20084	淮阴区	梅畅15475配变 （寿塘08变）	10	200	160	160
20085	淮阴区	PMS_11117配变 （桃田08变桃田7	10	400	238	238
20086	淮阴区	13617配变（王营 林蚕05变）	10	400	228	228
20087	淮阴区	PMS_11211配变 （徐溜48变）	10	400	0	0
20088	淮阴区	天瑞府一期1-2# 变电所#5变压器	10	800	640	640
20089	淮阴区	16459配变（娘庄 26变）	10	100	0	0
20090	淮阴区	PMS_L1131配变 （丁集44台片）	10	400	320	320
20091	淮阴区	PMS_L1132配变 （丁集45台片）	10	400	232	232
20092	淮阴区	PMS_L1133配变 （丁集46变）	10	400	320	320
20093	淮阴区	PMS_B1913配变 （营北双河村36#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20094	淮阴区	PMS_18333公变（棉麻北）	10	400	289	289
20095	淮阴区	永福华府小区1#配电室3#变	10	1000	800	800
20096	淮阴区	笠府花园02变	10	630	504	504
20097	淮阴区	PMS_19227配变（联旺17变）	10	400	320	320
20098	淮阴区	PMS_19228配变（联旺18变）	10	400	140	140
20099	淮阴区	PMS_11243配变（朱集8组27变）	10	200	76	76
20100	淮阴区	PMS_双淮A9011配变（淮涟7组）	10	200	131	131
20101	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室4#变压	10	800	640	640
20102	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室5#变压	10	800	640	640
20103	淮阴区	临川人家6#变	10	800	640	640
20104	淮阴区	PMS_13225配变（汤集27变）	10	200	0	0
20105	淮阴区	16312配变（营北杨井村12#杨井五	10	200	160	160
20106	淮阴区	PMS_X1201配变（佟洼街道22变）	10	400	320	320
20107	淮阴区	11471配变（淮北21变）	10	400	0	0
20108	淮阴区	C9116配变（韩庄08变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20109	淮阴区	观淮府一期1-1# 配电室5#变压器	10	800	640	640
20110	淮阴区	PMS_B6816（赵集 34变）	10	400	88	88
20111	淮阴区	孙圩村16变	10	400	0	0
20112	淮阴区	11534配变(王兴 20变基督教南)	10	250	0	0
20113	淮阴区	13540(后荡17变)	10	200	144	144
20114	淮阴区	F3510配变（营北 三朱村32#三朱七	10	400	295	295
20115	淮阴区	13538(后荡18变)	10	400	234	234
20116	淮阴区	城中花园3#箱变 1#主变	10	630	504	504
20117	淮阴区	环球轻纺城B2地 块1-1号配电室#5	10	800	640	640
20118	淮阴区	PMS_L1134配变 (丁集47变)	10	400	143	143
20119	淮阴区	PMS_区政府宿舍 2#箱变高压间隔	10	400	320	320
20120	淮阴区	草庙村13变	10	400	320	320
20121	淮阴区	PMS_16621配变 (劳动15变)	10	400	143	143
20122	淮阴区	金润城御园1-1配 电室5#变压器	10	800	640	640
20123	淮阴区	11547配变（练湖 21变养路工区）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20124	淮阴区	PMS_L4251配变 （裘庄06变）	10	400	121	121
20125	淮阴区	广城尚书房6号配 电室11#变压器	10	1000	800	800
20126	淮阴区	PMS_11407配变 （李庄村06变）	10	200	138	138
20127	淮阴区	PMS_X1332配变 （佟洼1组07变）	10	400	320	320
20128	淮阴区	PMS_学田15533配 变(陈集34变)	10	400	289	289
20129	淮阴区	PMS_L1123配变 （丁集36变）	10	200	0	0
20130	淮阴区	16435配变(胡庄 20变)	10	400	0	0
20131	淮阴区	吴集26变	10	400	320	320
20132	淮阴区	徐梅南苑09变	10	800	640	640
20133	淮阴区	刘河小区二期2# 箱变	10	630	504	504
20134	淮阴区	L3317配变（练湖 13变）	10	400	160	160
20135	淮阴区	金辉城市广场1# 配电室6#变压器	10	800	640	640
20136	淮阴区	PMS_L5048配变 （陶营14变）	10	400	242	242
20137	淮阴区	蒋桥雅园02变	10	400	320	320
20138	淮阴区	怡康雅苑2-2#配 电室12#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20139	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室1#变压器	10	1000	800	800
20140	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室3#变压器	10	800	640	640
20141	淮阴区	M2215配变（凌桥12变）	10	400	0	0
20142	淮阴区	14486配变（磨盘10变）	10	400	0	0
20143	淮阴区	PMS_高堰15381配变（陈集双庄19	10	200	160	160
20144	淮阴区	PMS_高堰15382配变（陈集双庄20	10	400	320	320
20145	淮阴区	梅畅15411配变（蚕桑11变）	10	200	71	71
20146	淮阴区	L1312配变(七一28变)	10	315	73	73
20147	淮阴区	PMS_L1308配变（七一29变）	10	400	238	238
20148	淮阴区	笠府花园01变	10	630	504	504
20149	淮阴区	PMS_B7213配变（分洪20变）	10	400	269	269
20150	淮阴区	13424配变（三和03变）	10	200	112	112
20151	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室4#变压器	10	800	640	640
20152	淮阴区	PMS_世纪华庭配电室2#变压器	10	1000	800	800
20153	淮阴区	桃李西苑02变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20154	淮阴区	PMS_L4508配变 （菜场01变）	10	400	320	320
20155	淮阴区	PMS_11566配变 （鑫园41变）	10	200	0	0
20156	淮阴区	PMS_高堰15383配 变（淮丰22变）	10	200	134	134
20157	淮阴区	L6223配变（夏桥 08变）	10	400	320	320
20158	淮阴区	18905配变（振达 西）	10	200	160	160
20159	淮阴区	L7517配变（蒋桥 05变）	10	200	0	0
20160	淮阴区	PMS_M2220配变 （凌桥19变）	10	400	0	0
20161	淮阴区	PMS_高堰15373配 变（张周05变）	10	400	203	203
20162	淮阴区	14482配变（磨盘 09变）	10	200	0	0
20163	淮阴区	PMS_B6801（街西 14变）	10	400	320	320
20164	淮阴区	PMS_M2235配变 （西金圩14变）	10	200	0	0
20165	淮阴区	PMS_14579配变 （三坝16变）	10	100	0	0
20166	淮阴区	PMS_14525配变 （蒋集20变）	10	400	0	0
20167	淮阴区	PMS_14473配变 （徐圩07变）	10	400	0	0
20168	淮阴区	PMS_14461配变 （三堡05变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20169	淮阴区	PMS_街西13台片	10	400	320	320
20170	淮阴区	PMS_16309配变 （营北杨井村09#	10	400	320	320
20171	淮阴区	L8161配变后河社 区1变	10	400	0	0
20172	淮阴区	PMS_X2229配变 （佟洼街道	10	400	320	320
20173	淮阴区	南营社区配电房 3#变压器	10	630	0	0
20174	淮阴区	PMS_16643配变 （劳动18变）	10	400	286	286
20175	淮阴区	18326公变（小营 村）	10	400	320	320
20176	淮阴区	PMS_L4101配变 （程圩03变）	10	400	35	35
20177	淮阴区	万鑫小区2#箱变 1#配变	10	630	504	504
20178	淮阴区	PMS_13212配变 （汤集12变）	10	400	0	0
20179	淮阴区	PMS_高堰15384配 变（小桥14变）	10	400	320	320
20180	淮阴区	PMS_L4225配变 （韩圩21变）	10	200	109	109
20181	淮阴区	14410配变（李庵 10变）	10	400	0	0
20182	淮阴区	PMS_高堰15385配 变（小桥15变）	10	200	112	112
20183	淮阴区	PMS_M2229配变 （西金圩08变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20184	淮阴区	PMS_L5038配变 （陶营04变）	10	400	269	269
20185	淮阴区	PMS_11441配变 （桃田22变）	10	400	0	0
20186	淮阴区	PMS_14193配变 （三树47变）	10	400	0	0
20187	淮阴区	11463配变（辣树 村17变）	10	400	272	272
20188	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电 所#6变压器	10	800	640	640
20189	淮阴区	PMS_B8032配变 （兴旺村08变）	10	200	104	104
20190	淮阴区	B5033配变(沿湖 村14变)	10	400	198	198
20191	淮阴区	B6722配变（河头 村11变）	10	400	152	152
20192	淮阴区	PMS_11524配变 （徐梅16变）	10	200	110	110
20193	淮阴区	梅畅15474配变 （寿塘07变）	10	200	160	160
20194	淮阴区	M17070配变（堡 工06变）	10	100	11	11
20195	淮阴区	PMS_梅畅15464配 变(乔庄16变)	10	200	138	138
20196	淮阴区	PMS_11447配变 （桃田20变3组）	10	400	0	0
20197	淮阴区	11413配变（辣树 村13变）	10	400	79	79
20198	淮阴区	PMS_14527配变 （蒋集22变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20199	淮阴区	高成M2726配变 (高成11变)	10	200	13	13
20200	淮阴区	L6208配变（六里 15变）	10	400	140	140
20201	淮阴区	L5058配变（杨庙 11变）	10	315	252	252
20202	淮阴区	王顺B5181配变 (鱼塘05变)	10	400	299	299
20203	淮阴区	香溢荣府小区1- 2#配电房9#变压	10	630	504	504
20204	淮阴区	15138配变（陈集 镇北03变）	10	400	157	157
20205	淮阴区	PMS_X2220配变 (佟洼1组21变)	10	400	320	320
20206	淮阴区	M2117配变（树西 11变）	10	400	215	215
20207	淮阴区	高成M2734配变 (林圩07变)	10	200	132	132
20208	淮阴区	PMS_学田15521配 变（果林07变）	10	400	235	235
20209	淮阴区	L4346配变（汪庄 13变）	10	100	14	14
20210	淮阴区	梅畅15409配变 (蚕桑09变)	10	400	217	217
20211	淮阴区	高成M2735配变 (林圩08变)	10	400	320	320
20212	淮阴区	13238配变（王营 淮闸15变）	10	400	292	292
20213	淮阴区	春风南岸2#开关 站9#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20214	淮阴区	11217配变（名仕花园小区5#变）	10	400	320	320
20215	淮阴区	PMS_M2222配变（凌桥21变）	10	400	0	0
20216	淮阴区	PMS_15643配变（太平11变）	10	400	320	320
20217	淮阴区	PMS_M2237配变（西金圩16变）	10	400	0	0
20218	淮阴区	13258配变（兴旺14变）	10	200	0	0
20219	淮阴区	PMS_L8533配变（王码07变）	10	400	0	0
20220	淮阴区	13118配变（代梨园10配变）	10	400	0	0
20221	淮阴区	PMS_13128配变（蒋渡18变）	10	400	0	0
20222	淮阴区	PMS_高堰15386配变（淮丰21变）	10	200	139	139
20223	淮阴区	PMS_14194配变（三树48变）	10	400	0	0
20224	淮阴区	PMS_L5333配变（何庄01变）	10	400	304	304
20225	淮阴区	11474配变（徐溜22变）	10	200	0	0
20226	淮阴区	高成M27107配变（竹元09变）	10	200	32	32
20227	淮阴区	PMS_L5042配变（陶营08变）	10	200	160	160
20228	淮阴区	PMS_14590配变（三树39变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20229	淮阴区	L5010配变（李庄04变）	10	200	160	160
20230	淮阴区	L7526配变（蒋桥14变）	10	200	160	160
20231	淮阴区	PMS_14589配变（三树38变）	10	400	0	0
20232	淮阴区	M16068配变（三元16变）	10	200	160	160
20233	淮阴区	M16069配变（三元15变）	10	100	55	55
20234	淮阴区	PMS_L5011配变（李庄05变）	10	100	61	61
20235	淮阴区	PMS_11518配变（十里15变）	10	400	253	253
20236	淮阴区	13224配变（王营淮闸14变）	10	400	292	292
20237	淮阴区	13342配变（王营盐闸13变）	10	400	250	250
20238	淮阴区	PMS_新城悦隼3#配10#变	10	800	640	640
20239	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室4#变压	10	800	640	640
20240	淮阴区	PMS_11613配变（双农10变）	10	400	96	96
20241	淮阴区	15270配变（街道21变）	10	400	320	320
20242	淮阴区	PMS_11417配变（花园08变）	10	315	0	0
20243	淮阴区	PMS_16619配变（劳动12变）	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20244	淮阴区	19652配变(三河15变)	10	200	0	0
20245	淮阴区	PMS_梅畅15462配变(乔庄14变)	10	400	320	320
20246	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室7#变压器	10	800	640	640
20247	淮阴区	开源珑城2-4配电室1#变压器	10	800	640	640
20248	淮阴区	C9419配变(徐溜58变)	10	400	0	0
20249	淮阴区	PMS_B7210配变(分洪17变)	10	400	266	266
20250	淮阴区	PMS_B7211配变(分洪18变)	10	400	242	242
20251	淮阴区	PMS_B7212配变(分洪19变)	10	400	263	263
20252	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站2#变压器	10	800	640	640
20253	淮阴区	观玺名筑1#开关站1#变压器	10	800	640	640
20254	淮阴区	开源珑城2-1配电室#1变压器	10	800	640	640
20255	淮阴区	PMS_L8525配变(洪北18变)	10	400	0	0
20256	淮阴区	B0306美变（金碧湖畔西）1#主变	10	630	504	504
20257	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室7#变压器	10	630	504	504
20258	淮阴区	临川人家5#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20259	淮阴区	PMS_16455配变 （娘庄22变）	10	400	0	0
20260	淮阴区	梅畅154108配变 （鱼塘14变）	10	200	160	160
20261	淮阴区	梅畅154109配变 （鱼塘15变）	10	200	134	134
20262	淮阴区	梅畅154110配变 （鱼塘16变）	10	400	320	320
20263	淮阴区	14580配变（三坝 17变）	10	200	0	0
20264	淮阴区	14229配变（梨园 12变）	10	400	0	0
20265	淮阴区	H1216配变（玉尧 村22变）	10	400	320	320
20266	淮阴区	PMS_11214配变 （大福13变）	10	200	138	138
20267	淮阴区	14228配变（梨园 11变）	10	400	0	0
20268	淮阴区	H1230（张集村31 变）	10	400	294	294
20269	淮阴区	16430配变(胡庄 15变)	10	200	0	0
20270	淮阴区	PMS_16629配变 (农庄18变压器)	10	200	0	0
20271	淮阴区	PMS_梅畅15467配 变(乔庄19变)	10	400	316	316
20272	淮阴区	沙荡9组11变	10	400	320	320
20273	淮阴区	PMS_11536配变 （双庄村15变）	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20274	淮阴区	13402配变（吴集18变）	10	400	311	311
20275	淮阴区	临川人家3#变	10	800	640	640
20276	淮阴区	13526(包圩13变)	10	400	320	320
20277	淮阴区	利民20变	10	400	283	283
20278	淮阴区	PMS_新城悦隼2-1#配电室4#变	10	800	640	640
20279	淮阴区	PMS_207龙凤旺万家1#配电室1#变	10	630	504	504
20280	淮阴区	PMS_208龙凤旺万家1#配电室3#变	10	630	504	504
20281	淮阴区	PMS_103龙凤旺万家1#配电室2#变	10	630	504	504
20282	淮阴区	PMS_104龙凤旺万家1#配电室4#变	10	630	504	504
20283	淮阴区	阳光新城1-4配电室#12变压器	10	800	640	640
20284	淮阴区	张集村43变	10	400	0	0
20285	淮阴区	PMS_15144配变（陈集高福	10	400	209	209
20286	淮阴区	L4545配变（镇政府04变）	10	400	320	320
20287	淮阴区	金辉优步花园8#变压器	10	630	504	504
20288	淮阴区	PMS_19662配变（团结10变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20289	淮阴区	PMS_学田15532配变（果林09变）	10	400	269	269
20290	淮阴区	11663配变(宋集36变)	10	400	0	0
20291	淮阴区	11331配变(草庙村11变)	10	200	160	160
20292	淮阴区	张集村30变	10	400	0	0
20293	淮阴区	PMS_16246（十堡11变）	10	400	320	320
20294	淮阴区	L8443配变（淮西08变）	10	200	0	0
20295	淮阴区	PMS_16224（高埝13变）	10	400	234	234
20296	淮阴区	双淮A9017配变（淮涟7组05台	10	400	320	320
20297	淮阴区	PMS_11517配变（袁集村26变）	10	400	223	223
20298	淮阴区	PMS_11530配变（双庄村16变）	10	200	160	160
20299	淮阴区	14405配变（李庵05变）	10	315	0	0
20300	淮阴区	高成M2738配变(林圩11变)	10	400	320	320
20301	淮阴区	名嘉广场1#开关站2#变	10	800	640	640
20302	淮阴区	优步书苑二期1#开关站2#变压器	10	630	504	504
20303	淮阴区	家和广场1-1#配电室4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20304	淮阴区	PMS_11593配变 (十里21变)	10	400	308	308
20305	淮阴区	15264配变（码头 04变）	10	400	320	320
20306	淮阴区	10KV阳光X46线1# 开关站1#所用变	10	30	24	24
20307	淮阴区	临川人家8#变	10	800	640	640
20308	淮阴区	PMS_B1910配变 (营北双河村31#	10	400	320	320
20309	淮阴区	环球轻纺城B2地 块1-1号配电室#4	10	800	640	640
20310	淮阴区	PMS_M1804配变 (陶闸12变)	10	400	320	320
20311	淮阴区	PMS_14588配变 (三树29变)	10	400	0	0
20312	淮阴区	PMS_11456配变 (肖荡16变3组)	10	200	0	0
20313	淮阴区	月亮湾桂花园西 苑1-1#配电室7#	10	800	640	640
20314	淮阴区	L5501配变（张桥 01变）	10	400	295	295
20315	淮阴区	14221配变（梨园 04变）	10	400	0	0
20316	淮阴区	11457配变（王兴 22变粮管所）	10	200	0	0
20317	淮阴区	14569配变（三坝 05变）	10	200	0	0
20318	淮阴区	14572配变（三坝 06变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20319	淮阴区	PMS_通胜花园2#箱变主变	10	800	640	640
20320	淮阴区	PMS_通胜花园1#箱变主变	10	800	640	640
20321	淮阴区	PMS_苏北市场箱变主变	10	800	640	640
20322	淮阴区	PMS_通胜花园3#箱变主变	10	630	504	504
20323	淮阴区	盐河花园箱变主变	10	800	640	640
20324	淮阴区	PMS_江淮人家5#箱变主变	10	630	504	504
20325	淮阴区	PMS_江淮人家2#箱变主变	10	630	504	504
20326	淮阴区	PMS_江淮人家4#箱变主变	10	630	504	504
20327	淮阴区	PMS_江淮人家3#箱变主变	10	800	640	640
20328	淮阴区	14349配变（许渡02变）	10	200	0	0
20329	淮阴区	14335配变（许渡01变）	10	400	0	0
20330	淮阴区	14339配变（许渡03变）	10	400	0	0
20331	淮阴区	L3106配变（王营崔庄03变）	10	400	217	217
20332	淮阴区	14338配变（许渡04变）	10	200	0	0
20333	淮阴区	13233配变（夏家湖01变）	10	200	38	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20334	淮阴区	L2302配变（王营营西01变）	10	200	136	136
20335	淮阴区	13204配变（湖心04变）	10	200	149	149
20336	淮阴区	13237配变（夏家湖05变）	10	400	174	174
20337	淮阴区	PMS_13262配变（闸西03变）	10	200	134	134
20338	淮阴区	F1204配变（王营崔庄12变）	10	200	160	160
20339	淮阴区	PMS_13263配变（闸西04变）	10	100	2	2
20340	淮阴区	PMS_江淮人家1#箱变主变	10	630	504	504
20341	淮阴区	PMS_11422配变（涧桥08台片）	10	400	0	0
20342	淮阴区	11106配变（刘河02变）	10	400	286	286
20343	淮阴区	14340配变（延河01变）	10	200	0	0
20344	淮阴区	14341配变（延河02变）	10	315	0	0
20345	淮阴区	14325配变（湖心01变）	10	400	0	0
20346	淮阴区	14328配变（湖心05变）	10	100	0	0
20347	淮阴区	PMS_11117配变（刘河13变）	10	200	160	160
20348	淮阴区	14322配变（原种厂02变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20349	淮阴区	14308配变（双闸01变）	10	200	0	0
20350	淮阴区	14309配变（双闸02变）	10	200	0	0
20351	淮阴区	PMS_富豪花园6#箱变1#主变	10	400	320	320
20352	淮阴区	PMS_富豪花园4#箱变1#主变	10	630	504	504
20353	淮阴区	PMS_富豪花园3#箱变1#主变	10	630	504	504
20354	淮阴区	PMS_富豪花园1#箱变2#主变	10	400	320	320
20355	淮阴区	PMS_市一院#5箱变	10	630	504	504
20356	淮阴区	PMS_城中花园1#箱变主变	10	630	504	504
20357	淮阴区	14310配变（双闸03变）	10	200	0	0
20358	淮阴区	14311配变（双闸04变）	10	200	0	0
20359	淮阴区	F1209配变（王营崔庄14变）	10	200	69	69
20360	淮阴区	11108配变（刘河04变）	10	200	105	105
20361	淮阴区	PMS_11107配变（刘河03变）	10	100	80	80
20362	淮阴区	11101配变（顾庄03变）	10	400	0	0
20363	淮阴区	11110配变（刘河06变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20364	淮阴区	PMS_11113配变 (刘河09变)	10	400	231	231
20365	淮阴区	11115配变（刘河 11变）	10	400	74	74
20366	淮阴区	PMS_L3132配变 (王营元东	10	200	26	26
20367	淮阴区	PMS_11150配变 (鑫园07变)	10	400	147	147
20368	淮阴区	PMS_11134配变 (徐梅02变)	10	250	21	21
20369	淮阴区	PMS_11137配变 (徐梅06变)	10	400	149	149
20370	淮阴区	PMS_11139配变 (徐梅08变)	10	400	320	320
20371	淮阴区	11138配变(徐梅 07变)	10	400	142	142
20372	淮阴区	11112配变（刘河 08变）	10	400	282	282
20373	淮阴区	PMS_L1003配变 (宗楼02变)	10	100	80	80
20374	淮阴区	PMS_18604公变 (左庄3组)	10	200	160	160
20375	淮阴区	PMS_A9827公变 (左庄2组)	10	200	160	160
20376	淮阴区	梅畅15471配变 (寿塘05变)	10	400	296	296
20377	淮阴区	梅畅15472配变 (寿塘03变)	10	200	160	160
20378	淮阴区	14470配变（徐圩 04变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20379	淮阴区	11305配变（新河05变）	10	400	6	6
20380	淮阴区	Y2222配变（王营长安18变）	10	200	160	160
20381	淮阴区	11528配变（鑫园03变）	10	400	166	166
20382	淮阴区	PMS_11540配变（鑫园16变）	10	400	320	320
20383	淮阴区	M6201配变（鑫园10变）	10	400	141	141
20384	淮阴区	11529配变（鑫园04变）	10	400	320	320
20385	淮阴区	11530配变（鑫园05变）	10	400	152	152
20386	淮阴区	PMS_A9822公变（康宜）	10	400	320	320
20387	淮阴区	M4105配变（红星03变）	10	200	0	0
20388	淮阴区	11507配变（十里01变）	10	400	0	0
20389	淮阴区	11506配变（十里03变）	10	400	53	53
20390	淮阴区	11508配变（十里04变）	10	400	28	28
20391	淮阴区	11532配变（鑫园08变）	10	200	61	61
20392	淮阴区	PMS_11539配变（鑫园15变）	10	200	160	160
20393	淮阴区	PMS_11541配变（鑫园17变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20394	淮阴区	11501配变（三朱03变）	10	160	87	87
20395	淮阴区	18504配变（左庄2组）	10	400	320	320
20396	淮阴区	PMS_13909水厂宿舍东公变	10	315	252	252
20397	淮阴区	PMS_13903星光小区公变	10	400	298	298
20398	淮阴区	PMS_18339公变（营二支线南）	10	200	92	92
20399	淮阴区	PMS_A9818公变（供电大厅）	10	315	252	252
20400	淮阴区	PMS_B1911配变（营北双河村05#	10	315	149	149
20401	淮阴区	Y2208配变（王营长安28变）	10	200	128	128
20402	淮阴区	A9402配变（营北双河村13#官庄六	10	400	320	320
20403	淮阴区	M4106配变（红星04变）	10	200	0	0
20404	淮阴区	PMS_B7236配变（庆丰村01变）	10	100	80	80
20405	淮阴区	M4402配变（刘老庄双庄01变）	10	100	0	0
20406	淮阴区	M4403配变（刘老庄双庄02变）	10	100	0	0
20407	淮阴区	M4431配变（刘老庄双庄09变）	10	200	0	0
20408	淮阴区	PMS_18301公变（文明路1#）	10	400	191	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20409	淮阴区	PMS_18302公变 （文明路2#）	10	315	119	119
20410	淮阴区	13906营西王杨路 公变	10	250	189	189
20411	淮阴区	PMS_18311公变 （葡萄路北）	10	315	202	202
20412	淮阴区	PMS_18318公变 （营北3队）	10	200	160	160
20413	淮阴区	PMS_18319公变 （营北果品西）	10	400	306	306
20414	淮阴区	18320公变（棉麻 支线）	10	400	320	320
20415	淮阴区	PMS_18813配变 （营北三朱村10#	10	200	117	117
20416	淮阴区	13910营西区委西 宿舍门前公变	10	400	284	284
20417	淮阴区	13614配变（王营 林蚕02变）	10	200	2	2
20418	淮阴区	13613配变（王营 林蚕01变）	10	400	46	46
20419	淮阴区	L2601配变（王营 李庄01变）	10	200	21	21
20420	淮阴区	L2602配变（王营 李庄02变）	10	200	97	97
20421	淮阴区	A7703配变（营北 双河村23#官庄四	10	200	160	160
20422	淮阴区	PMS_A9825公变 （开发公司）	10	200	160	160
20423	淮阴区	PMS_A9823公变 （商业街）	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20424	淮阴区	PMS_18611公变 （小营4组）	10	100	80	80
20425	淮阴区	B7237配变（庆丰 村02变）	10	400	320	320
20426	淮阴区	B7240配变（庆丰 村08变）	10	200	160	160
20427	淮阴区	B7238配变（庆丰 村05变）	10	200	117	117
20428	淮阴区	PMS_B7239配变 （庆丰村06变）	10	400	89	89
20429	淮阴区	PMS_B7214配变 （分洪村01变）	10	400	320	320
20430	淮阴区	PMS_B7215配变 （分洪村02变）	10	400	217	217
20431	淮阴区	PMS_B7216配变 （分洪村03变）	10	400	297	297
20432	淮阴区	B7310配变（洪湖 01变）	10	400	0	0
20433	淮阴区	PMS_B7224配变 （洪湖村02变）	10	400	125	125
20434	淮阴区	PMS_M4418配变 （同心01变）	10	400	0	0
20435	淮阴区	M4419配变（同心 02台片）	10	200	0	0
20436	淮阴区	Y2508配变（盐北 七组）	10	200	98	98
20437	淮阴区	PMS_18608公变 （于河2组）	10	200	160	160
20438	淮阴区	PMS_A9813公变 （杨井7组）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20439	淮阴区	PMS_A9814公变 （杨井6组）	10	200	160	160
20440	淮阴区	M4420配变（同心 03变）	10	100	0	0
20441	淮阴区	11519配变(五里 02变)	10	400	180	180
20442	淮阴区	M4405配变（刘老 庄同心05变）	10	100	0	0
20443	淮阴区	PMS_B7225配变 （洪湖村03变）	10	200	46	46
20444	淮阴区	11426配变(镇北 07变)	10	200	0	0
20445	淮阴区	M4430配变（刘老 庄夹树03变）	10	400	0	0
20446	淮阴区	PMS_B7226配变 （洪湖村04变）	10	200	160	160
20447	淮阴区	PMS_M4206配变 （刘皮01变）	10	400	0	0
20448	淮阴区	M4207配变（刘皮 02变）	10	400	0	0
20449	淮阴区	M4129配变（刘皮 03台片）	10	400	0	0
20450	淮阴区	M42016配变（刘 皮04变）	10	400	0	0
20451	淮阴区	B7350配变（汪场 02变）	10	400	65	65
20452	淮阴区	PMS_A9829公变 （交警大队）	10	200	160	160
20453	淮阴区	F3128公变（进修 前）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20454	淮阴区	PMS_东升花园#1箱变主变	10	400	320	320
20455	淮阴区	PMS_东升花园#5箱变主变	10	500	400	400
20456	淮阴区	F3127公变（电信西）	10	315	252	252
20457	淮阴区	PMS_东升花园#7箱变主变	10	500	400	400
20458	淮阴区	PMS_东升花园#9箱变主变	10	630	504	504
20459	淮阴区	PMS_东升花园#8箱变主变	10	630	504	504
20460	淮阴区	PMS_东升花园#2箱变主变	10	400	320	320
20461	淮阴区	PMS_东升花园3#箱变主变	10	500	400	400
20462	淮阴区	PMS_东升花园#4箱变主变	10	500	400	400
20463	淮阴区	PMS_东升花园#6箱变主变	10	500	400	400
20464	淮阴区	F3105公变（党校路）	10	400	234	234
20465	淮阴区	Y2507公变（盐北七组）	10	400	320	320
20466	淮阴区	PMS_B7334配变（老场02变）	10	400	244	244
20467	淮阴区	PMS_M42011配变（刘皮10变）	10	400	0	0
20468	淮阴区	Y2510公变（丝织厂）	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20469	淮阴区	11314配变（徐溜09变）	10	400	0	0
20470	淮阴区	11315配变（徐溜10变）	10	400	0	0
20471	淮阴区	18801配变（营北左庄村04#左庄十	10	400	296	296
20472	淮阴区	PMS_11517配变（淮北08变）	10	200	0	0
20473	淮阴区	PMS_13712配变（王营沈渡	10	200	160	160
20474	淮阴区	18807配变（营北三朱村06#中心村	10	400	320	320
20475	淮阴区	13236配变（王营盐河电站01变）	10	200	97	97
20476	淮阴区	18805配变（营北三朱村05#中心村	10	400	320	320
20477	淮阴区	11601配变(安庄03变安庄6.8组)	10	400	234	234
20478	淮阴区	11614配变（开庄04变2、10组）	10	400	221	221
20479	淮阴区	14443配变（二堡01变）	10	200	0	0
20480	淮阴区	高堰15329配变（淮丰07变）	10	160	116	116
20481	淮阴区	M2902配变（头堡04变）	10	400	154	154
20482	淮阴区	PMS_14444配变（二堡02变）	10	100	0	0
20483	淮阴区	14445配变（二堡03变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20484	淮阴区	PMS_14448配变（二堡006变）	10	200	0	0
20485	淮阴区	PMS_11704配变（金城04变）	10	200	0	0
20486	淮阴区	PMS_14449配变（二堡07变）	10	400	0	0
20487	淮阴区	14475配变（磨盘02变）	10	400	0	0
20488	淮阴区	11203配变（大福01变）	10	400	320	320
20489	淮阴区	F3503配变（营北三朱村14#中心村	10	400	320	320
20490	淮阴区	18817配变（营北三朱村23#三朱九	10	200	70	70
20491	淮阴区	PMS_11111配变（刘河07变）	10	200	0	0
20492	淮阴区	11606公变(治淮宿舍)	10	30	24	24
20493	淮阴区	PMS_11607公变（经委）	10	200	160	160
20494	淮阴区	Y2505配变（王营长安06变）	10	200	160	160
20495	淮阴区	PMS_建业小区2#箱变1#主变	10	400	320	320
20496	淮阴区	建业小区2#箱变2#主变	10	400	320	320
20497	淮阴区	18505公变(物资公司)	10	315	252	252
20498	淮阴区	11615配变（开庄05变1组）	10	400	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20499	淮阴区	PMS_11437配变 (桃田03变盐坝)	10	200	0	0
20500	淮阴区	PMS_11401配变 (安庄02变2、3)	10	400	0	0
20501	淮阴区	11426配变 (高荡 02变3、4组)	10	400	0	0
20502	淮阴区	11430配变 (高荡 07变三尖7组东)	10	100	0	0
20503	淮阴区	PMS_11429配变 (高荡09变三尖6)	10	200	0	0
20504	淮阴区	11413配变 (长兴 06变三尖6.7组)	10	200	0	0
20505	淮阴区	14477配变 (磨盘 04变)	10	100	0	0
20506	淮阴区	PMS_14431配变 (毛湖02变)	10	315	0	0
20507	淮阴区	11217配变(大树 05变)	10	200	0	0
20508	淮阴区	11222配变 (顾庄 01变)	10	400	187	187
20509	淮阴区	11223配变 (顾庄 02台片)	10	400	274	274
20510	淮阴区	L9101公变(珠江 路)	10	200	126	126
20511	淮阴区	11410配变 (长兴 03变7.8组)	10	250	0	0
20512	淮阴区	11452配变 (长兴 02变)	10	400	0	0
20513	淮阴区	PMS_11206配变 (大福04变)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20514	淮阴区	11233配变（新河03变）	10	100	80	80
20515	淮阴区	PMS_11234配变（新河04变）	10	200	160	160
20516	淮阴区	PMS_11205配变（大福03变）	10	400	223	223
20517	淮阴区	PMS_11542配变（五里08变）	10	200	77	77
20518	淮阴区	11250配变（袁庄10变）	10	315	218	218
20519	淮阴区	PMS_11245配变（袁庄05变）	10	315	239	239
20520	淮阴区	PMS_11242配变（袁庄02变）	10	400	233	233
20521	淮阴区	11243配变（袁庄03变）	10	400	320	320
20522	淮阴区	Y2207配变（王营长安27变）	10	315	252	252
20523	淮阴区	11415配变（双河）	10	400	320	320
20524	淮阴区	18903公变（沈阳路）	10	200	160	160
20525	淮阴区	B1904配变（营北双河村07#中心村	10	400	320	320
20526	淮阴区	B1903配变（营北双河村06#中心村	10	315	252	252
20527	淮阴区	B1905配变（营北双河村08#中心村	10	630	504	504
20528	淮阴区	B1906配变（营北双河村09#中心村	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20529	淮阴区	11244配变（袁庄04变）	10	200	0	0
20530	淮阴区	15501纬六路公变	10	400	320	320
20531	淮阴区	PMS_东方家园1#箱变主变	10	630	504	504
20532	淮阴区	PMS_13911建安宿舍公变	10	400	320	320
20533	淮阴区	PMS_13913药厂西公变	10	315	252	252
20534	淮阴区	PMS_13916燃料西宿舍公变	10	400	320	320
20535	淮阴区	PMS_13918王营镇宿舍公变	10	315	190	190
20536	淮阴区	13209配变（金圩03变）	10	200	160	160
20537	淮阴区	PMS_13208配变（金圩02变）	10	200	160	160
20538	淮阴区	PMS_13207配变（金圩01变）	10	200	160	160
20539	淮阴区	L3108配变（王营崔庄06变）	10	250	129	129
20540	淮阴区	14568配变（三坝04变）	10	200	0	0
20541	淮阴区	14107配变（三树10变）	10	400	0	0
20542	淮阴区	M1101配变（三树09变）	10	400	0	0
20543	淮阴区	14129配变（汪汪05变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20544	淮阴区	PMS_14127配变（汪洼03变）	10	400	0	0
20545	淮阴区	M1106配变（汪洼01变）	10	200	0	0
20546	淮阴区	14101配变（联盟05变）	10	400	0	0
20547	淮阴区	14160配变（跃进12变）	10	200	144	144
20548	淮阴区	PMS_学田15517配变（果林05变）	10	400	168	168
20549	淮阴区	PMS_学田15506配变（合心06变）	10	400	124	124
20550	淮阴区	M1807配变（陶闸05变）	10	200	160	160
20551	淮阴区	PMS_高堰15330配变（淮丰08变）	10	200	160	160
20552	淮阴区	PMS_L1115配变（丁集21台片）	10	400	320	320
20553	淮阴区	PMS_高堰15371配变（张周03变）	10	200	133	133
20554	淮阴区	PMS_13015配变（王营越河）	10	200	160	160
20555	淮阴区	PMS_南洋花园二期2#箱变1#主变	10	500	400	400
20556	淮阴区	18901公变(珠江路东)	10	200	110	110
20557	淮阴区	PMS_汇达花园1#箱变1#主变	10	630	504	504
20558	淮阴区	PMS_汇达花园1#箱变2#主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20559	淮阴区	PMS_汇达花园2#箱变1#主变	10	400	320	320
20560	淮阴区	PMS_汇达花园3#箱变1#主变	10	630	504	504
20561	淮阴区	PMS_汇达花园3#箱变2#主变	10	315	252	252
20562	淮阴区	PMS_汇达花园4#箱变1#主变	10	630	504	504
20563	淮阴区	PMS_汇达花园4#箱变2#主变	10	315	252	252
20564	淮阴区	PMS_汇达花园5#箱变1#主变	10	500	400	400
20565	淮阴区	PMS_汇达花园5#箱变2#主变	10	315	252	252
20566	淮阴区	PMS_汇达花园6#箱变1#主变	10	630	504	504
20567	淮阴区	PMS_汇达花园6#箱变2#主变	10	500	400	400
20568	淮阴区	PMS_汇达花园7#箱变1#主变	10	630	504	504
20569	淮阴区	PMS_汇达花园7#箱变2#主变	10	500	400	400
20570	淮阴区	PMS_南洋花园二期1#箱变1#主变	10	315	252	252
20571	淮阴区	PMS_南洋花园二期1#箱变2#主变	10	315	252	252
20572	淮阴区	郑湾村07变	10	400	197	197
20573	淮阴区	PMS_11305配变（袁集村06变）	10	400	235	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20574	淮阴区	H3422配变（代河村05变）	10	400	0	0
20575	淮阴区	PMS_樱花艺墅#1箱变主变	10	630	504	504
20576	淮阴区	PMS_南洋花园1#箱变主变	10	1000	800	800
20577	淮阴区	M2104配变（三树04变）	10	400	0	0
20578	淮阴区	PMS_东方家园2#箱变主变	10	630	504	504
20579	淮阴区	PMS_东方家园3#箱变主变	10	630	504	504
20580	淮阴区	14152配变（跃进06变）	10	200	42	42
20581	淮阴区	PMS_14583配变（三树11变）	10	400	0	0
20582	淮阴区	14157配变（跃进10变）	10	200	77	77
20583	淮阴区	PMS_14128配变（汪洋04变）	10	200	0	0
20584	淮阴区	PMS_17地块3#箱变主变	10	500	387	387
20585	淮阴区	11531配变（民主09号台变）	10	400	0	0
20586	淮阴区	M2125配变（四门闸09变）	10	400	309	309
20587	淮阴区	PMS_18314公变（建材市场）	10	400	203	203
20588	淮阴区	PMS_16102承德路公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20589	淮阴区	PMS_承德府#3箱变主变	10	630	504	504
20590	淮阴区	PMS_承德府2#箱变主变	10	630	504	504
20591	淮阴区	PMS_东方家园4#箱变主变	10	630	504	504
20592	淮阴区	PMS_锦阳花园二期1#箱变1#主变	10	315	252	252
20593	淮阴区	锦阳花园二期1#箱变2#主变	10	315	252	252
20594	淮阴区	L8506配变(跨洪09配变)	10	200	0	0
20595	淮阴区	PMS_L8523配变(洪北16变)	10	200	0	0
20596	淮阴区	13214配变(汤集14变)	10	400	0	0
20597	淮阴区	Y2223配变（王营长安20变）	10	200	160	160
20598	淮阴区	Y2224配变（王营长安29变）	10	200	160	160
20599	淮阴区	PMS_承德府#1箱变主变	10	630	504	504
20600	淮阴区	13615配变（王营林蚕03变）	10	200	106	106
20601	淮阴区	Y2508公变（阀门厂）	10	400	320	320
20602	淮阴区	B0301配变（营东生活小区）	10	400	320	320
20603	淮阴区	H3428配变（代河村08变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20604	淮阴区	M2203配变（豆办集03变）	10	200	0	0
20605	淮阴区	14462配变（三堡06变）	10	400	0	0
20606	淮阴区	金都花园中心变1#干变	10	1250	1000	1000
20607	淮阴区	金都花园中心变2#干变	10	1250	1000	1000
20608	淮阴区	PMS_L3130配变（王营元东	10	200	149	149
20609	淮阴区	PMS_13917药厂东公变	10	400	279	279
20610	淮阴区	PMS_L3131配变（王营元东	10	400	246	246
20611	淮阴区	PMS_14478配变（磨盘05变）	10	100	0	0
20612	淮阴区	C9307配变(宋集12变)	10	400	0	0
20613	淮阴区	PMS_金都花园小区1#箱变1#主变	10	500	400	400
20614	淮阴区	PMS_金都花园小区2#箱变1#主变	10	630	504	504
20615	淮阴区	PMS_金都花园小区4#箱变1#主变	10	630	504	504
20616	淮阴区	PMS_金都花园小区3#箱变1#主变	10	400	320	320
20617	淮阴区	PMS_国华御锦园1#箱变1#主变	10	500	400	400
20618	淮阴区	PMS_国华御锦园2#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20619	淮阴区	PMS_国华御锦园3#箱变1#主变	10	630	504	504
20620	淮阴区	PMS_国华御锦园4#箱变1#主变	10	315	252	252
20621	淮阴区	国华御锦园6#箱变1#主变	10	315	252	252
20622	淮阴区	黄河8地块箱变2#主变	10	315	252	252
20623	淮阴区	PMS_16318配变（天河村02变）	10	400	238	238
20624	淮阴区	PMS_樱花小区D组团3#箱变主变	10	630	504	504
20625	淮阴区	PMS_樱花小区D组团4#箱变主变	10	630	504	504
20626	淮阴区	PMS_樱花小区D组团5#箱变主变	10	630	504	504
20627	淮阴区	PMS_金都花园小区3#箱变2#主变	10	400	320	320
20628	淮阴区	L8110配变（古西13变）	10	200	0	0
20629	淮阴区	C9406配变（徐溜26变）	10	400	0	0
20630	淮阴区	C9407配变（徐溜28变）	10	200	0	0
20631	淮阴区	C9405配变（徐溜24变）	10	400	0	0
20632	淮阴区	PMS_营北国际农贸商城3#箱变2#	10	630	504	504
20633	淮阴区	M2212配变（凌桥09变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20634	淮阴区	M2213配变(凌桥10变)	10	100	0	0
20635	淮阴区	PMS_18417公变（星光3队）	10	250	191	191
20636	淮阴区	PMS_18404公变（缙丝西）	10	400	320	320
20637	淮阴区	PMS_18405公变（芙蓉小区）	10	400	320	320
20638	淮阴区	14351配变（油库01变）	10	160	0	0
20639	淮阴区	益兴名人弯11#箱变1#主变	10	315	252	252
20640	淮阴区	PMS_益兴名人弯10#箱变1#主变	10	400	320	320
20641	淮阴区	PMS_益兴名人弯10#箱变2#主变	10	400	320	320
20642	淮阴区	PMS_益兴名人弯2#箱变1#主变	10	315	252	252
20643	淮阴区	PMS_益兴名人弯2#箱变2#主变	10	315	252	252
20644	淮阴区	PMS_益兴名人弯3#箱变1#主变	10	315	252	252
20645	淮阴区	PMS_益兴名人弯3#箱变2#主变	10	315	252	252
20646	淮阴区	PMS_益兴名人弯4#箱变1#主变	10	500	400	400
20647	淮阴区	PMS_益兴名人弯4#箱变2#主变	10	500	400	400
20648	淮阴区	PMS_L5049配变（杨庙02变）	10	200	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20649	淮阴区	PMS_L5050配变 （杨庙03变）	10	200	1	1
20650	淮阴区	PMS_L5051配变 （杨庙04变）	10	100	80	80
20651	淮阴区	L5026配变（孙庵 02变）	10	100	69	69
20652	淮阴区	PMS_L5023配变 （卢华中心村01	10	200	147	147
20653	淮阴区	PMS_L5014配变 （卢华02变）	10	400	166	166
20654	淮阴区	PMS_L5035配变 （陶营01变）	10	200	130	130
20655	淮阴区	PMS_13251配变 （沈圩12变）	10	200	0	0
20656	淮阴区	PMS_L8605配变 （沈圩11变）	10	400	0	0
20657	淮阴区	PMS_B7218配变 （分洪村06变）	10	400	294	294
20658	淮阴区	B7217配变（分洪 村05变）	10	200	160	160
20659	淮阴区	M16018配变（头 庄06变）	10	200	160	160
20660	淮阴区	益兴名人湾5#箱 变主变	10	400	320	320
20661	淮阴区	PMS_益兴名人弯 8#箱变主变	10	400	302	302
20662	淮阴区	L5036配变（陶营 02变）	10	100	0	0
20663	淮阴区	L5041配变（陶营 07变）	10	400	226	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20664	淮阴区	L5114配变（文庵03变）	10	200	0	0
20665	淮阴区	L5112配变（文庵01变）	10	200	0	0
20666	淮阴区	PMS_L5003配变（河塘03变）	10	200	111	111
20667	淮阴区	PMS_L5002配变（河塘02变）	10	400	56	56
20668	淮阴区	L5001配变（河塘01变）	10	200	160	160
20669	淮阴区	PMS_L5009配变（李庄03变）	10	200	77	77
20670	淮阴区	11710配变（金城10变）	10	400	0	0
20671	淮阴区	PMS_11711配变（金城11变）	10	400	0	0
20672	淮阴区	PMS_M2211配变（凌桥08变）	10	400	0	0
20673	淮阴区	M2210配变（凌桥07变）	10	400	0	0
20674	淮阴区	PMS_富豪花园三期1#箱变1#主变	10	400	320	320
20675	淮阴区	PMS_富豪花园三期1#箱变2#主变	10	400	320	320
20676	淮阴区	11349配变（张庄04号台变）	10	400	0	0
20677	淮阴区	PMS_豪景华庭2#箱变1#主变	10	400	320	320
20678	淮阴区	豪景华庭2#箱变2#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20679	淮阴区	PMS_M42012配变（刘皮14变）.	10	400	0	0
20680	淮阴区	13130配变(朱庄07配变)	10	400	0	0
20681	淮阴区	PMS_12509配变（郑河10变）	10	400	0	0
20682	淮阴区	15635配变（大沟03变）	10	200	110	110
20683	淮阴区	PMS_15219配变（街道05变）	10	400	320	320
20684	淮阴区	PMS_L8539配变（王码14变）	10	100	0	0
20685	淮阴区	L8117配变（古西村14变）	10	200	0	0
20686	淮阴区	14450配变（二堡08变）	10	200	0	0
20687	淮阴区	13264配变（闸西05变）	10	200	148	148
20688	淮阴区	PMS_营北锦绣嘉园二期1#箱变1#	10	630	504	504
20689	淮阴区	营北锦绣嘉园二期2#箱变1#主变	10	800	640	640
20690	淮阴区	益兴名人弯1#箱变1#主变	10	315	252	252
20691	淮阴区	益兴名人弯1#箱变2#主变	10	315	252	252
20692	淮阴区	PMS_益兴名人弯6#箱变2#主变	10	400	320	320
20693	淮阴区	PMS_益兴名人弯6#箱变1#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20694	淮阴区	PMS_益兴名人湾7#箱变2#主变	10	315	252	252
20695	淮阴区	益兴名人湾7#箱变1#主变	10	500	400	400
20696	淮阴区	PMS_益兴名人湾9#箱变主变	10	500	400	400
20697	淮阴区	PMS_益兴名人湾12#箱变主变	10	500	385	385
20698	淮阴区	PMS_多瑙河4#箱变主变	10	630	504	504
20699	淮阴区	PMS_多瑙河3#箱变1#主变	10	400	320	320
20700	淮阴区	PMS_多瑙河2#箱变主变	10	630	504	504
20701	淮阴区	PMS_多瑙河1#箱变主变	10	630	504	504
20702	淮阴区	PMS_帝景豪庭1#箱变1#主变	10	400	320	320
20703	淮阴区	PMS_帝景豪庭1#箱变2#主变	10	400	320	320
20704	淮阴区	PMS_帝景豪庭2#箱变1#主变	10	400	320	320
20705	淮阴区	PMS_12249配变（古寨村15变）	10	400	0	0
20706	淮阴区	L3327配变（两淮09变）	10	400	243	243
20707	淮阴区	PMS_11415配变（长兴08变）	10	100	0	0
20708	淮阴区	PMS_府升3#箱变1#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20709	淮阴区	PMS_府升2#箱变 2#主变	10	315	252	252
20710	淮阴区	府升1#箱变1#主 变	10	400	320	320
20711	淮阴区	银河湾3#箱变2# 主变	10	315	252	252
20712	淮阴区	PMS_银河湾4#箱 变1#主变	10	315	252	252
20713	淮阴区	银河湾4#箱变2# 主变	10	315	252	252
20714	淮阴区	16425配变(胡庄 10台片)	10	200	0	0
20715	淮阴区	PMS_18423公变 (鞠通路)	10	200	160	160
20716	淮阴区	PMS_樱花小区D组 团#1箱变主变	10	630	504	504
20717	淮阴区	PMS_樱花小区D组 团2#箱变主变	10	630	504	504
20718	淮阴区	14459配变（三堡 03变）	10	400	0	0
20719	淮阴区	PMS_157001配变 (吴城15变)	10	100	44	44
20720	淮阴区	锦阳花园一期1# 箱变主变	10	630	504	504
20721	淮阴区	锦阳花园一期2# 箱变主变	10	630	504	504
20722	淮阴区	16003九江西公变	10	400	320	320
20723	淮阴区	PMS_16105纬二路 公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20724	淮阴区	16104纬一路公变	10	250	200	200
20725	淮阴区	16447配变（娘庄12变）	10	200	0	0
20726	淮阴区	13570(兴和09变)	10	400	78	78
20727	淮阴区	13564(兴和11变)	10	200	84	84
20728	淮阴区	16426配变(胡庄11台片)	10	200	0	0
20729	淮阴区	11518配变（淮北10变）	10	400	0	0
20730	淮阴区	PMS_18422公变（辉煌太阳能）	10	200	160	160
20731	淮阴区	C9404配变（徐溜23变）	10	400	0	0
20732	淮阴区	PMS_威尼斯2#箱变1#主变	10	500	400	400
20733	淮阴区	PMS_威尼斯2#箱变2#主变	10	315	252	252
20734	淮阴区	PMS_威尼斯3#箱变2#主变	10	315	252	252
20735	淮阴区	PMS_威尼斯4#箱变1#主变	10	315	252	252
20736	淮阴区	PMS_威尼斯4#箱变2#主变	10	315	252	252
20737	淮阴区	PMS_16223（高埧12变）	10	400	297	297
20738	淮阴区	PMS_江淮人家四期1#箱变1#主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20739	淮阴区	PMS_江淮人家四期2#箱变1#主变	10	315	252	252
20740	淮阴区	PMS_14435配变（毛湖06变）	10	200	0	0
20741	淮阴区	PMS_M2209配变（凌桥06变）	10	200	0	0
20742	淮阴区	PMS_11503配变（三朱07台片）	10	200	129	129
20743	淮阴区	M17008配变（河滩07变）	10	200	160	160
20744	淮阴区	M17063配变（堡工05变）	10	400	320	320
20745	淮阴区	M16027配变（利民10变）	10	200	135	135
20746	淮阴区	PMS_B6834（赵集16变）	10	400	320	320
20747	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室1#变	10	800	640	640
20748	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室12#变压	10	800	640	640
20749	淮阴区	春风南岸2-2配电室19#变压器	10	800	640	640
20750	淮阴区	家和广场1#开关站2#变压器	10	800	640	640
20751	淮阴区	PMS_新城悦隼4#配14#变	10	800	640	640
20752	淮阴区	天瑞府二期1#开关站1#变压器	10	800	640	640
20753	淮阴区	观淮府一期1-1#配电室3#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20754	淮阴区	11103配变（干庄村18变）	10	400	93	93
20755	淮阴区	11443配变（镇北22变）	10	200	0	0
20756	淮阴区	PMS_L1335（西站28变）	10	200	0	0
20757	淮阴区	上海国际花园1-4#配电室1#变压	10	800	640	640
20758	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室5#变压器	10	800	640	640
20759	淮阴区	L2822配变（药厂门前公变）	10	400	235	235
20760	淮阴区	PMS_13111公变（星光富豪西）	10	400	320	320
20761	淮阴区	207奥体国际星城二期5#配电室16#	10	630	504	504
20762	淮阴区	104奥体国际星城二期5#配电室15#	10	630	504	504
20763	淮阴区	103奥体国际星城二期5#配电室13#	10	630	504	504
20764	淮阴区	208奥体国际星城二期5#配电室14#	10	630	504	504
20765	淮阴区	153路灯	10	200	160	160
20766	淮阴区	东篱苑1#开关站2#变压器	10	630	504	504
20767	淮阴区	杨庙社区01#变压器	10	400	300	300
20768	淮阴区	PMS_L2301配变（王营营西	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20769	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室7#变压	10	630	504	504
20770	淮阴区	M16073配变（头庄15变）	10	200	38	38
20771	淮阴区	金辉城市广场1#开关站1#变压器	10	800	640	640
20772	淮阴区	11659配变（双农14变）	10	200	160	160
20773	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站1#变压器	10	800	640	640
20774	淮阴区	PMS_L1336（西站29变）	10	400	262	262
20775	淮阴区	M4301配变（刘皮27变）	10	400	0	0
20776	淮阴区	14352配变（许渡13变）	10	400	0	0
20777	淮阴区	142106配变（联盟22变）	10	500	0	0
20778	淮阴区	B1914配变（营北双河村37#曙光路	10	400	320	320
20779	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室5#	10	800	640	640
20780	淮阴区	11517配变（十里14变）	10	400	126	126
20781	淮阴区	PMS_幸福城3#开关站1#主变	10	1000	800	800
20782	淮阴区	PMS_幸福城3#开关站2#主变	10	1000	800	800
20783	淮阴区	PMS_幸福城8#配电室1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20784	淮阴区	PMS_幸福城8#配电室2#主变	10	1000	800	800
20785	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#4变压器	10	800	640	640
20786	淮阴区	幸福城10#配电室1#主变	10	1000	800	800
20787	淮阴区	幸福城10#配电室3#主变	10	800	640	640
20788	淮阴区	幸福城10#配电室4#主变	10	1000	800	800
20789	淮阴区	幸福城10#配电室2#主变	10	1000	800	800
20790	淮阴区	名嘉广场1#开关站4#变	10	800	640	640
20791	淮阴区	M2812配变（头庄16变）	10	100	80	80
20792	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所5#变压器	10	800	640	640
20793	淮阴区	PMS_L5355配变（何庄18变）	10	200	160	160
20794	淮阴区	16006钢圈厂公变	10	400	320	320
20795	淮阴区	PMS_奥体国际5#箱变主变	10	630	504	504
20796	淮阴区	13372配变（王营沈渡23变）	10	400	320	320
20797	淮阴区	16255（高堰小区1#箱变）	10	400	320	320
20798	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#3变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20799	淮阴区	11337配变（辣树村18变）	10	315	252	252
20800	淮阴区	PMS_L4506配变（东街07变）	10	400	308	308
20801	淮阴区	家和广场1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
20802	淮阴区	天瑞府一期1-1#变电所4#变压器	10	800	640	640
20803	淮阴区	大西20变	10	400	0	0
20804	淮阴区	阳光新城1-2#配电室7#变压器	10	800	640	640
20805	淮阴区	红星小区2#变	10	630	504	504
20806	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室7#变压器	10	800	640	640
20807	淮阴区	L4261配变（韩圩36变）	10	125	87	87
20808	淮阴区	16005公变（九江东支线）	10	200	160	160
20809	淮阴区	145108配变（蒋集35变）	10	500	0	0
20810	淮阴区	观玺名筑2#开关站11#变压器	10	800	640	640
20811	淮阴区	PMS_102新晨佳苑1#配电室1#变压	10	630	504	504
20812	淮阴区	PMS_206新晨佳苑1#配电室2#变压	10	630	504	504
20813	淮阴区	PMS_新晨佳苑开关站1#变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20814	淮阴区	PMS_新晨佳苑开关站2#变压器	10	1000	800	800
20815	淮阴区	玉尧村04变	10	200	160	160
20816	淮阴区	PMS_L4525配变（农具厂02变）	10	400	320	320
20817	淮阴区	B6745配变（韩桥家园3号变）	10	400	320	320
20818	淮阴区	金润城御园1-2配电房7#变	10	800	640	640
20819	淮阴区	菜场综合楼1#主变	10	800	640	640
20820	淮阴区	14123配变（三树37变）	10	400	0	0
20821	淮阴区	PMS_L4258配变（渔西08变）	10	400	295	295
20822	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室2#配电	10	1000	800	800
20823	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室3#配电	10	1000	800	800
20824	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室4#配电	10	1000	800	800
20825	淮阴区	PMS_10kV幸福城5#配电室1#配电	10	1000	800	800
20826	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室13#	10	800	640	640
20827	淮阴区	桃李西苑01变压器	10	800	640	640
20828	淮阴区	PMS_L5350配变（徐赵13变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20829	淮阴区	东篱苑1#开关站 3#变压器	10	630	504	504
20830	淮阴区	梅畅154111配变 （竹元10变）	10	200	40	40
20831	淮阴区	广城尚书房6号配 电室12#变压器	10	1000	800	800
20832	淮阴区	淮上院子1#开关 站3#变压器	10	800	640	640
20833	淮阴区	11595配变（十里 23变）	10	400	122	122
20834	淮阴区	L8541配变（跨洪 04变）	10	200	0	0
20835	淮阴区	11258配变（袁庄 18变）	10	400	302	302
20836	淮阴区	142105配变（联 盟21变）	10	500	0	0
20837	淮阴区	C9418配变（徐溜 57变）	10	400	0	0
20838	淮阴区	L8164配变友谊社 区2号变	10	400	0	0
20839	淮阴区	13230配变（王营 淮闸20变）	10	400	17	17
20840	淮阴区	海通花园银座小 区3#配电房1#变	10	1000	800	800
20841	淮阴区	PMS_13356配变 （王营越河26变）	10	400	320	320
20842	淮阴区	文景学府1#配电 室4#变	10	630	504	504
20843	淮阴区	11442配变（花园 15变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20844	淮阴区	PMS_11213配变（徐溜53变）	10	400	0	0
20845	淮阴区	PMS_新城悦隽4#配16#变	10	800	640	640
20846	淮阴区	PMS_16146配变（七一31变）	10	400	266	266
20847	淮阴区	PMS_19624配变（大兴12变）	10	400	0	0
20848	淮阴区	L4202配变（程圩02变）200kVA	10	200	160	160
20849	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室1#变压	10	800	640	640
20850	淮阴区	徐梅南苑03变	10	800	640	640
20851	淮阴区	11596配变（三朱30变）	10	400	320	320
20852	淮阴区	国税宿舍箱变间隔配电变压器	10	400	320	320
20853	淮阴区	怡康雅苑1#开关站2#变压器	10	800	640	640
20854	淮阴区	11321配变（鑫园45变）	10	200	160	160
20855	淮阴区	L8535配变（王码09变）	10	400	0	0
20856	淮阴区	PMS_L8522配变（洪北15变）	10	400	0	0
20857	淮阴区	16149配变（农庄29台片）	10	400	320	320
20858	淮阴区	PMS_11514配变（五里33变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20859	淮阴区	临川人家7#变	10	800	640	640
20860	淮阴区	16701公变(养殖场公变)	10	100	80	80
20861	淮阴区	PMS_B6707配变 (韩桥村41变)	10	400	320	320
20862	淮阴区	PMS_B6708配变 (韩桥村42变)	10	400	308	308
20863	淮阴区	F3508配变（营北三朱村19#中心村	10	400	290	290
20864	淮阴区	PMS_B6709配变 (韩桥村43变)	10	400	320	320
20865	淮阴区	18810配变（营北三朱村07#中心村	10	400	320	320
20866	淮阴区	11544配变(镇南03变)	10	400	50	50
20867	淮阴区	PMS_11546配变 (镇南04变)	10	400	215	215
20868	淮阴区	PMS_11536配变 (五里07台片)	10	400	294	294
20869	淮阴区	PMS_11530配变 (五里09变)	10	200	77	77
20870	淮阴区	PMS_11529配变 (五里11台片)	10	200	160	160
20871	淮阴区	PMS_11511配变 (五里01变)	10	400	250	250
20872	淮阴区	PMS_11523配变 (五里05台片)	10	400	320	320
20873	淮阴区	11524配变(五里04台片)	10	400	235	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20874	淮阴区	PMS_11539配变 (五里10台片)	10	200	160	160
20875	淮阴区	PMS_11512配变 (五里012变)	10	400	304	304
20876	淮阴区	阳光新城1-2#配 电室5#变压器	10	800	640	640
20877	淮阴区	桃李风华学府1- 2#配电室7#变压	10	800	640	640
20878	淮阴区	18219变（小营村 西二号）箱变	10	400	320	320
20879	淮阴区	东城美居小区2# 开关站3#变压器	10	800	640	640
20880	淮阴区	PMS_11612配变 (双农02变)	10	315	86	86
20881	淮阴区	11606配变（双农 04变）	10	200	6	6
20882	淮阴区	11608配变（双农 03变）	10	400	114	114
20883	淮阴区	11605配变（镇北 06变）	10	200	57	57
20884	淮阴区	13023配变（王营 沈渡02变）	10	200	160	160
20885	淮阴区	M4103配变（红星 01台片）	10	200	0	0
20886	淮阴区	M4104配变（红星 02变）	10	400	0	0
20887	淮阴区	PMS_18811配变 (营北三朱村08#	10	400	320	320
20888	淮阴区	18814配变（营北 三朱村27#三朱七	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20889	淮阴区	B6746配变（韩桥家园4号变）	10	400	320	320
20890	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房6#变压	10	800	640	640
20891	淮阴区	142108配变（联盟25变）	10	500	0	0
20892	淮阴区	141101配变（三树52变）	10	630	504	504
20893	淮阴区	淮州花园1-1#配电室6#变压器	10	800	640	640
20894	淮阴区	M2817配变（旧县16变）	10	200	160	160
20895	淮阴区	PMS_B1912配变（营北双河村01#	10	400	246	246
20896	淮阴区	PMS_健康村08变	10	100	80	80
20897	淮阴区	PMS_健康村05变	10	400	320	320
20898	淮阴区	PMS_11626配变（双农01变）	10	200	16	16
20899	淮阴区	PMS_11644配变（民强03变）	10	200	134	134
20900	淮阴区	C9415配变（徐溜45变）	10	400	0	0
20901	淮阴区	11422配变（创业19变）	10	100	0	0
20902	淮阴区	香溢荣府小区1#开关站3#变	10	800	640	640
20903	淮阴区	PMS_16303配变（营北杨井村03#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20904	淮阴区	PMS_13221配变 (金圩15变)	10	400	260	260
20905	淮阴区	刘河小区二期3# 箱变	10	630	504	504
20906	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1- 2#配电室7#变压	10	800	640	640
20907	淮阴区	PMS_B6721配变 (韩桥村40变)	10	400	299	299
20908	淮阴区	健康村02变	10	400	320	320
20909	淮阴区	B5115(沟北05变)	10	200	94	94
20910	淮阴区	PMS_B5114(沟北 04变)	10	200	84	84
20911	淮阴区	16250(赵集 05变)	10	315	164	164
20912	淮阴区	PMS_16245(十堡 06变)	10	400	169	169
20913	淮阴区	PMS_16241(十堡 01变)	10	400	320	320
20914	淮阴区	16243(十堡 03变)	10	400	320	320
20915	淮阴区	16244(十堡 04变)	10	315	76	76
20916	淮阴区	16213(高埝 01变)	10	400	279	279
20917	淮阴区	PMS_16214(高埝 02变)	10	200	160	160
20918	淮阴区	PMS_16215(高埝 03变)	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20919	淮阴区	PMS_长江路小区1#箱变主变	10	630	504	504
20920	淮阴区	东篱苑2-1#配电室21#变压器	10	630	504	504
20921	淮阴区	16317配变（天河村10变）	10	200	116	116
20922	淮阴区	PMS_16101纬五路公变	10	400	320	320
20923	淮阴区	16217（高埭05变）	10	100	80	80
20924	淮阴区	16218（高埭06变）	10	400	320	320
20925	淮阴区	PMS_16220（高埭08变）	10	200	113	113
20926	淮阴区	PMS_16219（高埭07变）	10	400	266	266
20927	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室12#变压器	10	800	640	640
20928	淮阴区	B8049配变（湖滨村10变）	10	400	88	88
20929	淮阴区	天瑞府一期1#开关站1#变压器	10	800	640	640
20930	淮阴区	张集村23变	10	200	11	11
20931	淮阴区	16304配变（营北杨井村04#杨井C	10	400	320	320
20932	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室8#变压	10	800	640	640
20933	淮阴区	L4509配变（供电所01变）	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20934	淮阴区	14331配变（双闸14变）	10	200	0	0
20935	淮阴区	M2916配变（头堡16变）	10	200	160	160
20936	淮阴区	PMS_184荷花公园公变	10	400	320	320
20937	淮阴区	PMS_B2004黄河花园七地块公变	10	400	320	320
20938	淮阴区	PMS_B2003黄河花园八地块公变	10	400	320	320
20939	淮阴区	11646配变（民强02变）	10	400	129	129
20940	淮阴区	11648配变（民强01变）	10	100	80	80
20941	淮阴区	11650配变（民强07变）	10	200	160	160
20942	淮阴区	11629配变（民强05变）	10	400	161	161
20943	淮阴区	11633配变（民强06变）	10	100	80	80
20944	淮阴区	PMS_长江路小区2#箱变主变	10	630	504	504
20945	淮阴区	11638配变（刘洼04变）	10	400	103	103
20946	淮阴区	PMS_11635配变（刘洼03变）	10	200	44	44
20947	淮阴区	PMS_16313配变（营北杨井村13#	10	400	320	320
20948	淮阴区	15145配变（中心花园1号变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20949	淮阴区	M1109配变（三树60变）	10	630	0	0
20950	淮阴区	PMS_18425公变（粮管所）	10	400	320	320
20951	淮阴区	11640配变（五里民强14变）	10	200	160	160
20952	淮阴区	PMS_16321配变（韩桥村44变）	10	400	283	283
20953	淮阴区	Y2202配变（王营长安02变）	10	400	307	307
20954	淮阴区	PMS_11308配变（镇北03变）	10	200	0	0
20955	淮阴区	PMS_11307配变（镇北08变）	10	200	0	0
20956	淮阴区	PMS_11306配变（镇北05变）	10	200	0	0
20957	淮阴区	PMS_16404配变（丁集15变）	10	100	0	0
20958	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室6#变压	10	800	640	640
20959	淮阴区	PMS_18330公变（营二支线北）	10	400	212	212
20960	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室8#变压器	10	800	640	640
20961	淮阴区	PMS_14566配变（三坝02变）	10	400	0	0
20962	淮阴区	PMS_14576配变（三坝10变）	10	400	0	0
20963	淮阴区	PMS_13306配变（王营二纺	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20964	淮阴区	PMS_A9403配变 （营北双河村35#	10	400	305	305
20965	淮阴区	创业社区02变	10	400	0	0
20966	淮阴区	东篱苑1-2#配电 室7#变压器	10	630	504	504
20967	淮阴区	街西村02变	10	200	132	132
20968	淮阴区	街西村07变	10	400	218	218
20969	淮阴区	郑湾村04变	10	400	237	237
20970	淮阴区	PMS_街西村04变	10	400	107	107
20971	淮阴区	PMS_11201配变 （大树07台片）	10	200	0	0
20972	淮阴区	11202配变（大树 02变）	10	200	0	0
20973	淮阴区	PMS_街西村05变	10	200	10	10
20974	淮阴区	PMS_郑湾村05变	10	200	160	160
20975	淮阴区	PMS_B6802（街西 06变）	10	400	281	281
20976	淮阴区	PMS_B6831（赵集 13变）	10	400	155	155
20977	淮阴区	11203配变（大树 03变）	10	400	0	0
20978	淮阴区	PMS_11219配变 （大树04变）	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20979	淮阴区	PMS_B6822（赵集01变）	10	400	299	299
20980	淮阴区	PMS_B7254配变（小滩村05变）	10	200	160	160
20981	淮阴区	PMS_M1814配变（陶闸16变）	10	200	94	94
20982	淮阴区	11211配变（袁集村30变）	10	400	301	301
20983	淮阴区	PMS_11207配变（大福05变）	10	200	160	160
20984	淮阴区	PMS_19211配变（联旺02变）	10	200	160	160
20985	淮阴区	樱花小区B组团菜场箱变1#主变	10	1000	800	800
20986	淮阴区	PMS_A9401配变（营北双河村34#	10	400	320	320
20987	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室2#变	10	800	640	640
20988	淮阴区	16478配变（娘庄35变）	10	400	0	0
20989	淮阴区	14216配变（周集18变）	10	200	0	0
20990	淮阴区	PMS_15263配变（桃园13变）	10	400	234	234
20991	淮阴区	15207配变（郑台10变）	10	100	10	10
20992	淮阴区	B6825（赵集02变）	10	400	269	269
20993	淮阴区	郑湾村06变	10	400	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20994	淮阴区	11214配变（镇南02变）	10	400	0	0
20995	淮阴区	B6823（赵集03变）	10	400	212	212
20996	淮阴区	11212配变（镇南01台片）2	10	200	0	0
20997	淮阴区	11211配变（老郑01变）	10	200	0	0
20998	淮阴区	PMS_B6830（赵集12变）	10	400	296	296
20999	淮阴区	健康村07变	10	400	320	320
21000	淮阴区	F3511配变（营北三朱村20#三朱七	10	400	299	299
21001	淮阴区	11210配变（老郑02变）	10	400	0	0
21002	淮阴区	11208配变（老郑03变）	10	400	0	0
21003	淮阴区	B6824（赵集06变）	10	400	264	264
21004	淮阴区	PMS_11205配变（老郑04台片）	10	200	0	0
21005	淮阴区	春风南岸2-2配电室20#变压器	10	800	640	640
21006	淮阴区	PMS_M1802配变（仲弓11变）	10	400	320	320
21007	淮阴区	M16022配变（利民03变）	10	400	88	88
21008	淮阴区	M3118配变（杨庄16变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21009	淮阴区	PMS_16622配变 (劳动16变)	10	400	290	290
21010	淮阴区	PMS_11642配变 (宋集28变)	10	200	0	0
21011	淮阴区	12517配变（郑河 21变）	10	200	0	0
21012	淮阴区	L1022配变(宗楼 18变)	10	200	160	160
21013	淮阴区	月亮湾桂花园西 苑1-2#配电室9#	10	800	640	640
21014	淮阴区	C9322配变(新圆 11变)	10	200	0	0
21015	淮阴区	11336配变（桂塘 村23变）	10	200	160	160
21016	淮阴区	PMS_11207配变 (老郑07变)	10	200	0	0
21017	淮阴区	B6826（赵集 07变）	10	630	504	504
21018	淮阴区	PMS_B6827（赵集 08变）	10	400	195	195
21019	淮阴区	PMS_健康村06变	10	400	320	320
21020	淮阴区	B6829（赵集 10变）	10	400	126	126
21021	淮阴区	PMS_B7257配变 (赵集村11变)	10	200	89	89
21022	淮阴区	洪涯村06变	10	400	0	0
21023	淮阴区	PMS_16001九江路 公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21024	淮阴区	PMS_16002九江东支公变	10	200	160	160
21025	淮阴区	11403配变(涧桥09变)	10	400	0	0
21026	淮阴区	H1101配变（大福23变）	10	400	320	320
21027	淮阴区	15226配变（桃园10变）	10	100	80	80
21028	淮阴区	X2230配变（佟洼26变）	10	200	160	160
21029	淮阴区	11334配变（袁集村31变）	10	200	81	81
21030	淮阴区	家和广场1#开关站1#变压器	10	800	640	640
21031	淮阴区	B6749配变（韩桥家园7号变）	10	400	320	320
21032	淮阴区	金辉城市广场2#开关站12#变压器	10	800	640	640
21033	淮阴区	16632配变(泮谈02变)	10	200	83	83
21034	淮阴区	PMS_11405配变(涧桥10变)	10	200	0	0
21035	淮阴区	11404配变(涧桥01台片)	10	400	0	0
21036	淮阴区	11406配变(镇北04台片)	10	400	0	0
21037	淮阴区	11425配变(涧桥03台片)	10	200	0	0
21038	淮阴区	PMS_11427配变(镇北02变.)	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21039	淮阴区	PMS_11434配变 (镇北01变)	10	200	0	0
21040	淮阴区	PMS_11407配变 (涧桥07变)	10	200	0	0
21041	淮阴区	PMS_11408配变 (涧桥05变)	10	200	0	0
21042	淮阴区	孙圩村03变	10	200	0	0
21043	淮阴区	PMS_孙圩村05变	10	200	0	0
21044	淮阴区	PMS_孙圩村07变	10	400	0	0
21045	淮阴区	孙圩村06台片	10	200	0	0
21046	淮阴区	PMS_11409配变 (涧桥04变)	10	100	0	0
21047	淮阴区	PMS_11411配变 (涧桥06台片)	10	200	0	0
21048	淮阴区	营北双河村30#中 心村C区变1#主变	10	630	504	504
21049	淮阴区	PMS_新城悦隼2- 1#配电室3#变	10	800	640	640
21050	淮阴区	永福华府小区1# 配电室1#变	10	1000	800	800
21051	淮阴区	PMS_11516配变 (五里34变)	10	400	320	320
21052	淮阴区	PMS_11517配变 (五里35变)	10	400	320	320
21053	淮阴区	16647配变（泮谈 13变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21054	淮阴区	PMS_11423配变 (润桥02变)	10	400	0	0
21055	淮阴区	11420配变(花园 03台片)	10	200	0	0
21056	淮阴区	PMS_11418配变 (花园04变)	10	200	0	0
21057	淮阴区	11412配变(花园 02变)	10	400	0	0
21058	淮阴区	11414配变(花园 01台片)	10	400	0	0
21059	淮阴区	18108配变（营北 村03#丝织厂南	10	400	320	320
21060	淮阴区	18110配变（营北 村04#丝织厂变）	10	315	252	252
21061	淮阴区	PMS_18112配变 （营北村06#营北	10	400	188	188
21062	淮阴区	洪涯村04变	10	400	300	300
21063	淮阴区	PMS_11712教师公 寓二号公变	10	400	320	320
21064	淮阴区	13136配变(跨洪 15变)	10	400	0	0
21065	淮阴区	F1202配变（王营 崔庄25变）	10	400	320	320
21066	淮阴区	观澜名筑小区2# 开关站1#变压器	10	800	640	640
21067	淮阴区	M3102配变（杨庄 01变）	10	400	0	0
21068	淮阴区	优步书苑二期1- 1#配电室8#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21069	淮阴区	18134配变（营北崔庄村03#王圩六	10	400	291	291
21070	淮阴区	18136配变（营北崔庄村01#王圩五	10	400	278	278
21071	淮阴区	15111配变（陈集30变）	10	400	320	320
21072	淮阴区	PMS_108奥体国际星城2#开关站17#	10	800	640	640
21073	淮阴区	PMS_109奥体国际星城2#开关站19#	10	800	640	640
21074	淮阴区	PMS_212奥体国际星城2#开关站20#	10	800	640	640
21075	淮阴区	PMS_213奥体国际星城2#开关站18#	10	800	640	640
21076	淮阴区	PMS_C9331配变（新圆21变）	10	400	0	0
21077	淮阴区	PMS_B5116(沟北17变)	10	400	320	320
21078	淮阴区	PMS_11728配变（徐溜34变）	10	200	0	0
21079	淮阴区	C9332配变(新圆22配变)	10	200	0	0
21080	淮阴区	PMS_M3104配变（杨庄03变）	10	400	0	0
21081	淮阴区	M3112配变(杨庄11变)	10	200	0	0
21082	淮阴区	PMS_13132配变（朱庄15变）	10	400	0	0
21083	淮阴区	18137配变（营北崔庄村04#王圩四	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21084	淮阴区	18140配变（营北果林村02#果林三	10	400	237	237
21085	淮阴区	18113配变（营北村08#营北小区	10	400	301	301
21086	淮阴区	PMS_11546配变（肖荡15变前肖5	10	400	0	0
21087	淮阴区	PMS_11622配变（朱庄16变）	10	400	0	0
21088	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所3#变压器	10	800	640	640
21089	淮阴区	PMS_11610配变（合兴14变）	10	400	0	0
21090	淮阴区	PMS_11509配变（十里05变）	10	200	28	28
21091	淮阴区	PMS_B7250配变（小滩村01变）	10	400	233	233
21092	淮阴区	PMS_B7251配变（小滩村02变）	10	200	136	136
21093	淮阴区	PMS_B7252配变（小滩村03变）	10	100	54	54
21094	淮阴区	B7253配变（小滩村04变）	10	400	160	160
21095	淮阴区	11108配变（桂塘村07变）	10	400	320	320
21096	淮阴区	11444配变（涧桥16变）	10	400	0	0
21097	淮阴区	PMS_奥体国际星城8#箱变配电变	10	630	504	504
21098	淮阴区	奥体国际星城7#箱变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21099	淮阴区	PMS_15210配变（郑台09变）	10	400	287	287
21100	淮阴区	M17011配变（吴城22变）	10	400	320	320
21101	淮阴区	M3108配变（杨庄07变）	10	100	0	0
21102	淮阴区	PMS_11527配变（五里06变）	10	400	276	276
21103	淮阴区	PMS_11501配变（老郑05变）	10	200	160	160
21104	淮阴区	11652配变（老郑06变）	10	200	122	122
21105	淮阴区	PMS_11506配变（镇南06变）	10	200	76	76
21106	淮阴区	11508配变（镇南05台片）	10	400	57	57
21107	淮阴区	PMS_11541配变（镇南07变）	10	200	71	71
21108	淮阴区	PMS_16211（高埧23变）	10	400	320	320
21109	淮阴区	B6750配变（韩桥家园8号变）	10	400	320	320
21110	淮阴区	PMS_A9404配变（营北双河村32#	10	400	320	320
21111	淮阴区	PMS_11525配变（草庙村01变）	10	400	264	264
21112	淮阴区	PMS_11317配变（农科村05变）	10	400	320	320
21113	淮阴区	X2223配变（佟洼街道23变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21114	淮阴区	11615配变（刘洼01变）	10	400	118	118
21115	淮阴区	C9427配变（徐溜69变）	10	400	0	0
21116	淮阴区	东篱苑2开关站18#变压器	10	800	640	640
21117	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室16#	10	800	640	640
21118	淮阴区	A9407配变（营北双河村16#盐河小	10	250	186	186
21119	淮阴区	A9408配变（营北双河村17#盐河小	10	200	160	160
21120	淮阴区	M19036配变（淮泗03变）	10	200	90	90
21121	淮阴区	M19058配变（淮泗04变）	10	200	20	20
21122	淮阴区	M19056配变（淮泗05变）	10	200	118	118
21123	淮阴区	PMS_13902水利站公变	10	200	160	160
21124	淮阴区	M19060配变（淮泗06变）	10	400	252	252
21125	淮阴区	M19038配变（城南10变）	10	100	80	80
21126	淮阴区	M19039配变（城南04变）	10	315	54	54
21127	淮阴区	M19042配变（城南01变）	10	400	284	284
21128	淮阴区	M19043配变（城南02变）	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21129	淮阴区	M19049配变（城南06变）	10	400	182	182
21130	淮阴区	M19053配变（城南07变）	10	400	159	159
21131	淮阴区	M19040配变（城南12变）	10	100	55	55
21132	淮阴区	PMS_157008配变（吴城05变）	10	400	307	307
21133	淮阴区	PMS_157010配变（吴城19变）	10	400	264	264
21134	淮阴区	PMS_11527配变（鑫园02台片）	10	400	302	302
21135	淮阴区	PMS_营北御花园A区8#箱变1#主变	10	630	504	504
21136	淮阴区	PMS_营北御花园A区9#箱变1#主变	10	630	504	504
21137	淮阴区	营北御花园A区10#箱变1#主变	10	630	504	504
21138	淮阴区	PMS_营北御花园A区7#箱变1#主变	10	630	504	504
21139	淮阴区	M19035配变（淮泗02变）	10	200	9	9
21140	淮阴区	PMS_11140配变（徐梅09变）	10	400	242	242
21141	淮阴区	M17062配变（堡工02变）	10	200	59	59
21142	淮阴区	M17086配变（吴城10变）	10	200	79	79
21143	淮阴区	M17064配变（城西05变）	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21144	淮阴区	157065配变（吴城11变）	10	200	96	96
21145	淮阴区	PMS_157003配变（吴城25变）	10	400	99	99
21146	淮阴区	PMS_157006配变（吴城02变）	10	200	123	123
21147	淮阴区	157025配变（吴城04变）	10	400	197	197
21148	淮阴区	157007配变（吴城03变）	10	200	0	0
21149	淮阴区	M19029配变（城西06变）	10	200	133	133
21150	淮阴区	PMS_157033配变（城西02变）	10	200	58	58
21151	淮阴区	M19032配变（城西04变）	10	100	80	80
21152	淮阴区	PMS_北桥箱变1#主变	10	400	320	320
21153	淮阴区	PMS_翠景别墅01#箱变主变	10	500	400	400
21154	淮阴区	PMS_法国小城1#箱变主变	10	630	504	504
21155	淮阴区	PMS_法国小城2#箱变主变	10	630	498	498
21156	淮阴区	PMS_法国小城3#箱变主变	10	630	504	504
21157	淮阴区	PMS_法国小城4#箱变主变	10	630	504	504
21158	淮阴区	PMS_营北锦绣嘉园一期1#箱变1#	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21159	淮阴区	PMS_营北锦绣嘉园一期2#箱变1#	10	630	504	504
21160	淮阴区	PMS_翠景别墅02#箱变主变	10	630	492	492
21161	淮阴区	PMS_营北御花园A区1#箱变1#主变	10	630	504	504
21162	淮阴区	PMS_营北御花园A区2#箱变1#主变	10	630	504	504
21163	淮阴区	PMS_营北御花园A区3#箱变1#主变	10	630	504	504
21164	淮阴区	PMS_营北御花园A区4#箱变1#主变	10	630	504	504
21165	淮阴区	PMS_营北御花园A区5#箱变1#主变	10	630	504	504
21166	淮阴区	PMS_营北御花园A区6#箱变1#主变	10	630	504	504
21167	淮阴区	M16023配变（利民09变）	10	200	160	160
21168	淮阴区	M16030配变（利民07变）	10	200	160	160
21169	淮阴区	M16033配变（利民08变）	10	400	136	136
21170	淮阴区	M16042配变（三元04变）	10	200	123	123
21171	淮阴区	PMS_X1312配变（王庄04变）	10	400	320	320
21172	淮阴区	PMS_L4531配变（西街五组）	10	400	320	320
21173	淮阴区	M16020配变（头庄03变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21174	淮阴区	M16047配变（三元03变）	10	200	69	69
21175	淮阴区	M16048配变（三元08变）	10	200	160	160
21176	淮阴区	PMS_17地块1#箱变主变	10	800	640	640
21177	淮阴区	17地块2#箱变1#主变	10	400	320	320
21178	淮阴区	17地块2#箱变2#主变	10	400	320	320
21179	淮阴区	B2102公变（黄河11地块）	10	630	504	504
21180	淮阴区	黄河12地块1#箱变主变	10	630	504	504
21181	淮阴区	黄河花园12地块2#箱变主变	10	500	400	400
21182	淮阴区	PMS_盛祥苑箱变2#主变	10	630	504	504
21183	淮阴区	PMS_盛祥苑箱变1#主变	10	630	504	504
21184	淮阴区	樱花小区#2箱变主变	10	1000	800	800
21185	淮阴区	M4517配变(新公07变)	10	125	0	0
21186	淮阴区	PMS_16118配变(农庄09台片)	10	200	160	160
21187	淮阴区	16403配变(丁集14变)	10	80	0	0
21188	淮阴区	PMS_A9409配变（营北双河村18#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21189	淮阴区	B1002配变（营北双河村11#安置区	10	400	320	320
21190	淮阴区	B2108营东小区铁路办西公变	10	400	266	266
21191	淮阴区	PMS_11326阳光东公变	10	315	222	222
21192	淮阴区	PMS_11310阳光南公变	10	315	201	201
21193	淮阴区	PMS_11311营开西公变	10	315	168	168
21194	淮阴区	PMS_11312营开东公变	10	315	241	241
21195	淮阴区	水利局箱变1#变	10	400	320	320
21196	淮阴区	PMS_阳光小区1#箱变1#主变	10	315	252	252
21197	淮阴区	阳光小区2箱变主变	10	630	504	504
21198	淮阴区	阳光小区3#箱变主变	10	630	504	504
21199	淮阴区	L4224配变（韩圩19变）	10	200	13	13
21200	淮阴区	M4108配变（红星07变）	10	200	0	0
21201	淮阴区	PMS_16637配变（泮谈08变）	10	400	86	86
21202	淮阴区	张集村07变	10	400	0	0
21203	淮阴区	19643配变（三河06变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21204	淮阴区	PMS_L5045配变（陶营11变）	10	200	0	0
21205	淮阴区	14225配变（梨园08变）	10	400	0	0
21206	淮阴区	PMS_新桥村02变	10	400	0	0
21207	淮阴区	M4413配变（双庄07变）	10	200	0	0
21208	淮阴区	L4252配变（裘庄07变）	10	200	1	1
21209	淮阴区	M17054配变（黄河05变）	10	400	102	102
21210	淮阴区	PMS_11302配变（十里12变）	10	400	289	289
21211	淮阴区	PMS_L8512配变（洪北03变）	10	100	0	0
21212	淮阴区	PMS_L8530配变（王码04变）	10	400	0	0
21213	淮阴区	13209配变（汤集09变）	10	200	0	0
21214	淮阴区	M2107配变（三树21变）	10	400	0	0
21215	淮阴区	PMS_19620配变（大兴07变）	10	400	0	0
21216	淮阴区	PMS_19202配变（大兴08变）	10	200	74	74
21217	淮阴区	PMS_11249配变（袁庄09变）	10	400	295	295
21218	淮阴区	PMS_14428配变（凌桥13变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21219	淮阴区	13204配变(汤集04变)	10	100	0	0
21220	淮阴区	PMS_11213配变(大福12台片)	10	200	160	160
21221	淮阴区	PMS_11204配变(大福02变)	10	200	143	143
21222	淮阴区	PMS_11301配变(十里02变)	10	400	141	141
21223	淮阴区	12309配变(刘老庄08变)	10	400	0	0
21224	淮阴区	A9411配变(营北双河村22#官庄二	10	200	85	85
21225	淮阴区	PMS_11514配变(十里10变)	10	400	95	95
21226	淮阴区	PMS_11513配变(十里09变)	10	400	71	71
21227	淮阴区	19639配变(三河02变)	10	200	0	0
21228	淮阴区	19660配变(团结08变)	10	200	0	0
21229	淮阴区	PMS_营北汽车城一期变电所2#主	10	1250	918	918
21230	淮阴区	PMS_营北汽车城一期变电所4#主	10	1000	800	800
21231	淮阴区	13513(吴集11变01分)	10	400	305	305
21232	淮阴区	淮西06变.	10	400	0	0
21233	淮阴区	L4342配变(汪庄09变)	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21234	淮阴区	PMS_L4343配变（汪庄10变）	10	100	80	80
21235	淮阴区	L4543配变（镇政府02变）	10	400	320	320
21236	淮阴区	PMS_L5346配变（徐赵09变）	10	100	80	80
21237	淮阴区	PMS_L4222配变（韩圩17变）	10	200	160	160
21238	淮阴区	L4223配变（韩圩18变）	10	100	80	80
21239	淮阴区	PMS_L4330配变（鞠集02变）	10	200	160	160
21240	淮阴区	PMS_L5031配变（孙庵07变）	10	100	0	0
21241	淮阴区	PMS_L5054配变（杨庙07变）	10	100	80	80
21242	淮阴区	16310配变（营北杨井村10#杨井四	10	400	317	317
21243	淮阴区	18105配变（营北村01#营北五组	10	400	283	283
21244	淮阴区	M19050配变（城南13变）	10	200	1	1
21245	淮阴区	M16015配变（头庄08变）	10	400	320	320
21246	淮阴区	M17055配变（黄河06变）	10	200	129	129
21247	淮阴区	M19037配变（淮泗07变）	10	200	68	68
21248	淮阴区	M17007配变（河滩08变）	10	200	22	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21249	淮阴区	M19059配变（淮泗08变）	10	200	127	127
21250	淮阴区	M19057配变（淮泗09变）	10	200	52	52
21251	淮阴区	M19061配变（淮泗10变）	10	400	320	320
21252	淮阴区	M19044配变（城南03变）	10	200	160	160
21253	淮阴区	M19030配变（城西01变）	10	200	44	44
21254	淮阴区	PMS_157034配变（城西03变）	10	100	41	41
21255	淮阴区	M17059配变（堡工01变）	10	200	4	4
21256	淮阴区	PMS_157024配变（吴城12变）	10	400	116	116
21257	淮阴区	L8424配变（振兴08变）	10	200	0	0
21258	淮阴区	L8438配变（振兴09变）	10	100	0	0
21259	淮阴区	13347配变（民主06变）	10	200	0	0
21260	淮阴区	13329配变（黎明09变）	10	400	0	0
21261	淮阴区	13332配变（黎明08变(07分)	10	200	0	0
21262	淮阴区	11460配变（吴江17号台变）	10	400	0	0
21263	淮阴区	13554(后荡07变(02分)	10	400	231	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21264	淮阴区	19645配变（三河08变）	10	200	0	0
21265	淮阴区	11654配变（蒋渡04配变）	10	400	0	0
21266	淮阴区	PMS_书香明苑3#干变	10	800	640	640
21267	淮阴区	PMS_书香明苑1#干变	10	800	640	640
21268	淮阴区	PMS_书香明苑2#干变	10	800	640	640
21269	淮阴区	M2132配变（高尚06变）	10	400	269	269
21270	淮阴区	PMS_长江路小区A#楼1#干变	10	400	320	320
21271	淮阴区	长江路小区A#楼2#干变	10	400	320	320
21272	淮阴区	11203配变（蚕种场16变）	10	400	284	284
21273	淮阴区	PMS_X1301配变（佟洼5、6组	10	400	320	320
21274	淮阴区	18122配变（营北果林村13#果林十	10	400	252	252
21275	淮阴区	Y2502配变（王营营西06变）	10	200	160	160
21276	淮阴区	14586配变（三树23变）	10	400	0	0
21277	淮阴区	PMS_益兴名人湾中心变1#干变	10	1000	800	800
21278	淮阴区	PMS_益兴名人湾中心变2#干变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21279	淮阴区	PMS_金碧湖畔1#干变	10	1000	800	800
21280	淮阴区	PMS_金碧湖畔2#干变	10	1000	754	754
21281	淮阴区	PMS_13266配变（闸西07变）	10	200	131	131
21282	淮阴区	PMS_11416配变（创业13变）	10	400	0	0
21283	淮阴区	11606配变（合兴10变）	10	400	0	0
21284	淮阴区	PMS_14452配变（二堡10变）	10	100	0	0
21285	淮阴区	11512配变（长庄13变）	10	200	0	0
21286	淮阴区	C9120配变（涵洞04变）	10	400	0	0
21287	淮阴区	PMS_11714配变（金城14变）	10	200	0	0
21288	淮阴区	11213配变（农科村06变）	10	400	320	320
21289	淮阴区	11544配变（袁北村06变）	10	200	116	116
21290	淮阴区	13569（兴和07变）	10	400	268	268
21291	淮阴区	PMS_L3103配变（王营陈庄）	10	400	320	320
21292	淮阴区	A9414配变（营北双河村21#官庄一）	10	200	100	100
21293	淮阴区	L2604配变（王营李庄04变）	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21294	淮阴区	L2603配变（王营李庄03变）	10	400	293	293
21295	淮阴区	F1207配变（王营崔庄13变）	10	200	51	51
21296	淮阴区	15252配变（街道02变）	10	400	224	224
21297	淮阴区	PMS_15247配变（码头02变）	10	200	160	160
21298	淮阴区	15640配变（大沟01变）	10	400	100	100
21299	淮阴区	PMS_M1811配变（惠民02变）	10	200	51	51
21300	淮阴区	PMS_M1819配变（陶闸03变）	10	200	106	106
21301	淮阴区	15633配变（新河02变）	10	100	16	16
21302	淮阴区	王顺B5145配变（梅畅05变）	10	400	176	176
21303	淮阴区	高成M27104配变（竹元01变）	10	200	92	92
21304	淮阴区	PMS_L4340配变（汪庄07变）	10	100	48	48
21305	淮阴区	L4205配变（程圩08变）	10	100	49	49
21306	淮阴区	L5115配变（文庵04变）	10	200	40	40
21307	淮阴区	L6224配变（夏桥09变）	10	100	12	12
21308	淮阴区	PMS_12318配变（刘皮25变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21309	淮阴区	创业社区01变	10	400	0	0
21310	淮阴区	PMS_14119配变 （三树33变）	10	400	0	0
21311	淮阴区	PMS_11114配变 （刘河10变）	10	200	132	132
21312	淮阴区	PMS_13423配变 （三和24变（09	10	200	126	126
21313	淮阴区	PMS_高堰15312配 变（陈集双庄08	10	160	128	128
21314	淮阴区	M2901配变（陈集 双庄05变）	10	400	163	163
21315	淮阴区	梅畅15401配变 （蚕桑001变）	10	200	95	95
21316	淮阴区	高成M2791配变 （镇西04变）	10	400	162	162
21317	淮阴区	王顺B5139配变 （梅畅04变）	10	400	308	308
21318	淮阴区	梅畅15470配变 （寿塘04变）	10	200	143	143
21319	淮阴区	梅畅15469配变 （寿塘02变）	10	200	89	89
21320	淮阴区	PMS_城中花园2# 箱变2#主变	10	400	320	320
21321	淮阴区	PMS_11514配变 （袁集村24变）	10	200	40	40
21322	淮阴区	高成M2717配变 （高成06变）	10	400	260	260
21323	淮阴区	PMS_16315配变 （营北杨井村15#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21324	淮阴区	PMS_11534配变（五里19台片）	10	200	160	160
21325	淮阴区	PMS_11537配变（双庄村14变）	10	200	37	37
21326	淮阴区	M4417配变（双庄11变）	10	200	0	0
21327	淮阴区	PMS_爱琴海3#箱变1#主变	10	500	400	400
21328	淮阴区	PMS_爱琴海3#箱变2#主变	10	400	320	320
21329	淮阴区	爱琴海4#箱变2#主变	10	500	400	400
21330	淮阴区	PMS_爱琴海4#箱变1#主变	10	500	400	400
21331	淮阴区	PMS_爱琴海6#箱变1#主变	10	315	252	252
21332	淮阴区	PMS_爱琴海6#箱变2#主变	10	315	252	252
21333	淮阴区	PMS_双淮A9006配变（双坝1组）	10	400	0	0
21334	淮阴区	PMS_爱琴海5#箱变1#主变	10	500	400	400
21335	淮阴区	爱琴海5#箱变2#主变	10	500	400	400
21336	淮阴区	PMS_爱琴海7#箱变2#主变	10	400	320	320
21337	淮阴区	爱琴海7#箱变1#主变	10	500	400	400
21338	淮阴区	18127配变（营北果林村20#果林七）	10	315	192	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21339	淮阴区	PMS_金地花园开关站1#主变	10	630	504	504
21340	淮阴区	PMS_金地花园开关站3#主变	10	630	504	504
21341	淮阴区	PMS_金地花园开关站4#主变	10	630	504	504
21342	淮阴区	PMS_金地花园开关站2#主变	10	630	504	504
21343	淮阴区	C9412配变（徐溜40变）	10	400	0	0
21344	淮阴区	PMS_L8625配变（同丰19变）	10	200	0	0
21345	淮阴区	11639配变（宋集24变）	10	400	0	0
21346	淮阴区	PMS_15119配变（陈集高福）	10	200	59	59
21347	淮阴区	PMS_高堰15360配变（小桥10变）	10	200	101	101
21348	淮阴区	PMS_学田15505配变（合心09变）	10	200	122	122
21349	淮阴区	高成M2790配变（镇西02变）	10	200	135	135
21350	淮阴区	高成M2797配变（镇西09变）	10	400	139	139
21351	淮阴区	16314配变（营北杨井村14#杨井B）	10	200	160	160
21352	淮阴区	C9202配变（新和03变）	10	200	0	0
21353	淮阴区	PMS_14169配变（跃进21变）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21354	淮阴区	14131配变（汪洼06变2）	10	400	0	0
21355	淮阴区	L5516配变（张桥16变）	10	400	249	249
21356	淮阴区	PMS_13367配变（淮西04变（增	10	200	0	0
21357	淮阴区	PMS_14480配变（磨盘07变）	10	200	0	0
21358	淮阴区	PMS_威尼斯中心变1#干变	10	1000	800	800
21359	淮阴区	王顺B5148配变（梅畅11变）	10	200	96	96
21360	淮阴区	学田15513配变（合心05变）	10	400	116	116
21361	淮阴区	PMS_13366配变（淮西03变）	10	200	0	0
21362	淮阴区	高堰15334配变（淮丰12变）	10	400	142	142
21363	淮阴区	11438配变（桃园05变）	10	400	0	0
21364	淮阴区	PMS_11608配变（高荡04变）	10	200	32	32
21365	淮阴区	L2610配变（王营李庄10变）	10	400	216	216
21366	淮阴区	PMS_盐河花园2#箱变主变	10	630	504	504
21367	淮阴区	M2110配变（三树34变）	10	400	0	0
21368	淮阴区	PMS_16104配变（闸管所变）	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21369	淮阴区	H3411配变（金星村09变）	10	400	0	0
21370	淮阴区	H1221配变（玉尧村21变）	10	400	298	298
21371	淮阴区	15610配变（玉坝07变）	10	200	160	160
21372	淮阴区	L8410配变（三和06变）	10	200	0	0
21373	淮阴区	PMS_157014配变（吴城36变）	10	200	160	160
21374	淮阴区	PMS_14546配变（联盟14变）	10	400	0	0
21375	淮阴区	M2133配变（高尚09变）	10	200	95	95
21376	淮阴区	M16039配变（三元13变）	10	200	98	98
21377	淮阴区	PMS_14539配变（联盟04变）	10	400	0	0
21378	淮阴区	16129配变（七一21台片）	10	200	8	8
21379	淮阴区	PMS_L1015配变（宗楼13变）	10	200	137	137
21380	淮阴区	PMS_16324配变（韩桥村27变）	10	200	60	60
21381	淮阴区	13369配变（王营沈渡17变）	10	200	160	160
21382	淮阴区	PMS_L3101配变（王营长安）	10	200	160	160
21383	淮阴区	13370配变（王营沈渡18变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21384	淮阴区	PMS_12248配变 （古寨村14变）	10	400	0	0
21385	淮阴区	PMS_12246配变 （古寨村09变）	10	400	0	0
21386	淮阴区	PMS_12240配变 （古寨24台片）	10	400	0	0
21387	淮阴区	PMS_12256配变 （古寨村25变）	10	400	0	0
21388	淮阴区	PMS_13338配变 （王营盐闸09变）	10	400	320	320
21389	淮阴区	PMS_13339配变 （王营盐闸10变）	10	400	320	320
21390	淮阴区	PMS_13340配变 （王营盐闸11变）	10	400	320	320
21391	淮阴区	PMS_13341配变 （王营盐闸12变）	10	400	320	320
21392	淮阴区	L5511配变（张桥 11变）	10	400	320	320
21393	淮阴区	PMS_13331配变 （黎明11变（06	10	200	0	0
21394	淮阴区	11413配变（创业 10变）	10	200	0	0
21395	淮阴区	11337配变（徐溜 44变）	10	400	0	0
21396	淮阴区	PMS_11248配变 （朱集中心村18	10	400	320	320
21397	淮阴区	PMS_蓝庭印象2# 配电房6#主变	10	800	640	640
21398	淮阴区	PMS_蓝庭印象2# 配电房5#主变	10	800	626	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21399	淮阴区	PMS_L5018配变 （卢华06变）	10	200	128	128
21400	淮阴区	PMS_L5019配变 （卢华07变）	10	400	163	163
21401	淮阴区	PMS_L5208配变 （六里09变）	10	200	160	160
21402	淮阴区	PMS_13355配变 （王营越河21变）	10	400	300	300
21403	淮阴区	L3309配变（练湖 03变10、11组）	10	200	139	139
21404	淮阴区	L3316配变（练湖 12变新桥6组）	10	200	149	149
21405	淮阴区	PMS_M1835配变 （二闸05变）	10	400	320	320
21406	淮阴区	PMS_13009配变 （王营越河	10	400	320	320
21407	淮阴区	PMS_11505配变 （两淮06变轮窑3	10	200	0	0
21408	淮阴区	15258配变（街道 03变）	10	400	320	320
21409	淮阴区	13120配变（代梨 园14配变）	10	400	0	0
21410	淮阴区	C9325配变（新圆 14变）	10	400	0	0
21411	淮阴区	PMS_11638配变 （宋集20变）	10	200	0	0
21412	淮阴区	PMS_L1302配变 （西站14变）	10	400	320	320
21413	淮阴区	PMS_15206配变 （郑台03变）	10	400	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21414	淮阴区	13131配变（朱庄13变）	10	400	0	0
21415	淮阴区	11425配变（高荡01变一组）	10	400	0	0
21416	淮阴区	PMS_M2811配变（仲弓02变）	10	200	160	160
21417	淮阴区	M2802配变（旧县02变）	10	400	166	166
21418	淮阴区	PMS_M1810配变（陶闸01变）	10	200	68	68
21419	淮阴区	13253配变（沈圩16配变）	10	200	0	0
21420	淮阴区	L4353配变（渔西10变）	10	200	56	56
21421	淮阴区	PMS_L4345配变（汪庄12变）	10	200	1	1
21422	淮阴区	PMS_L5105配变（蒋口04变）	10	100	80	80
21423	淮阴区	18132配变（营北崔庄村05#王圩三	10	200	127	127
21424	淮阴区	11103配变（王兴17变菜场）	10	400	298	298
21425	淮阴区	M19041配变（城南19变）	10	400	287	287
21426	淮阴区	11101配变（王兴09变供电所）	10	400	320	320
21427	淮阴区	PMS_11108配变（王兴11台片）	10	400	320	320
21428	淮阴区	B2107新街菜场2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21429	淮阴区	PMS_11350配变 （新兴12变渠南3	10	400	150	150
21430	淮阴区	13238配变（兴旺 10变）	10	400	0	0
21431	淮阴区	PMS_B7320配变 （红星08变）	10	400	0	0
21432	淮阴区	B7323配变（红星 13变）	10	400	229	229
21433	淮阴区	B6812（赵集 28变）	10	400	268	268
21434	淮阴区	B5108（沟北13变）	10	400	320	320
21435	淮阴区	PMS_M2244配变 （周庄07变）	10	200	0	0
21436	淮阴区	PMS_B7346配变 （汪场12变）	10	400	115	115
21437	淮阴区	PMS_B7347配变 （汪场13变）	10	200	114	114
21438	淮阴区	PMS_M2204配变 （豆办集04变）	10	200	0	0
21439	淮阴区	PMS_14469配变 （徐圩03变）	10	200	0	0
21440	淮阴区	L1331配变（西站 18变）	10	400	104	104
21441	淮阴区	L2609配变（王营 李庄09变）	10	400	143	143
21442	淮阴区	PMS_14458配变 （三堡02变）	10	400	0	0
21443	淮阴区	F1201配变（王营 崔庄10变）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21444	淮阴区	PMS_14441配变 (毛湖12变)	10	200	0	0
21445	淮阴区	PMS_11645配变 (民强12变)	10	400	298	298
21446	淮阴区	M2219配变(凌桥 17变)	10	400	0	0
21447	淮阴区	L3134配变（王营 元东07变）	10	400	214	214
21448	淮阴区	PMS_12324配变 (南营09变)	10	200	0	0
21449	淮阴区	12316配变（南营 12变）	10	400	0	0
21450	淮阴区	PMS_15611配变 (玉坝06变)	10	200	135	135
21451	淮阴区	11610配变（五里 21变）	10	400	291	291
21452	淮阴区	PMS_16451配变 (娘庄18变)	10	400	0	0
21453	淮阴区	PMS_13215配变 (金圩09变)	10	200	92	92
21454	淮阴区	PMS_19650配变 (三河13变)	10	200	0	0
21455	淮阴区	11538配变(五里 20变)	10	400	320	320
21456	淮阴区	PMS_11545配变 (镇南11变)	10	200	105	105
21457	淮阴区	19651配变(三河 14变)	10	200	0	0
21458	淮阴区	H3426配变（代河 村13变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21459	淮阴区	11251配变（袁庄11变）	10	200	160	160
21460	淮阴区	PMS_11126配变（刘河23变）	10	200	0	0
21461	淮阴区	PMS_11304配变（袁集村23变）	10	400	279	279
21462	淮阴区	H3434配变(金星村13变)	10	400	0	0
21463	淮阴区	PMS_11308配变（农科村09变）	10	200	118	118
21464	淮阴区	孙圩村14变	10	200	96	96
21465	淮阴区	PMS_11428配变（干庄村14变）	10	200	122	122
21466	淮阴区	PMS_张集村27变	10	400	0	0
21467	淮阴区	PMS_11432配变（干庄村15变）	10	200	160	160
21468	淮阴区	11117配变（桂塘村18变）	10	400	280	280
21469	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房1#主变	10	630	504	504
21470	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房3#主变	10	630	504	504
21471	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房4#主变	10	630	504	504
21472	淮阴区	PMS_金地花园2#配电房2#主变	10	630	504	504
21473	淮阴区	M1817配变（陶闸09变）	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21474	淮阴区	15236配变（太山11变）	10	200	139	139
21475	淮阴区	PMS_M4208配变（刘皮07变）	10	400	0	0
21476	淮阴区	洪涯村20变	10	400	0	0
21477	淮阴区	PMS_11408配变（创业06变）	10	400	0	0
21478	淮阴区	PMS_M1806配变（陶闸10变）	10	400	277	277
21479	淮阴区	PMS_L4241配变（何庄13变）	10	200	24	24
21480	淮阴区	PMS_L4236配变（何庄02变）	10	200	4	4
21481	淮阴区	11344配变（新兴05变陈阳猪场）	10	200	34	34
21482	淮阴区	16411配变(丁集32变)	10	200	0	0
21483	淮阴区	五洲龙湾1#主变	10	800	640	640
21484	淮阴区	PMS_五洲龙湾11#变压器	10	800	640	640
21485	淮阴区	五洲龙湾12#变压器	10	800	640	640
21486	淮阴区	PMS_五洲龙湾13#变压器	10	800	640	640
21487	淮阴区	PMS_五洲龙湾14#变压器	10	800	622	622
21488	淮阴区	五洲龙湾开2#主变	10	800	630	630

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21489	淮阴区	PMS_营北汽车城二期开关站1#主	10	1000	800	800
21490	淮阴区	PMS_营北汽车城二期开关站2#主	10	1000	800	800
21491	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房3#主变	10	1000	800	800
21492	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房4#主变	10	1000	800	800
21493	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房5#主变	10	1000	800	800
21494	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房6#主变	10	1000	800	800
21495	淮阴区	13334配变（黎明14变（07分）	10	400	0	0
21496	淮阴区	PMS_13333配变（黎明新07变）	10	200	0	0
21497	淮阴区	PMS_M2227配变（西金圩05变）	10	200	0	0
21498	淮阴区	13427配变（三和23变（04分）	10	200	73	73
21499	淮阴区	PMS_樱花小区4#变电所7#主变	10	630	504	504
21500	淮阴区	PMS_樱花小区4#变电所8#主变	10	630	504	504
21501	淮阴区	PMS_11609配变（高荡05变高荡5	10	200	52	52
21502	淮阴区	L8406配变（振兴14变）	10	200	0	0
21503	淮阴区	PMS_12515配变（郑河18变）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21504	淮阴区	L8433配变（淮泗03变）	10	400	0	0
21505	淮阴区	13422配变（三和02变（增容）	10	200	77	77
21506	淮阴区	13408配变（兴和02变（增容）	10	400	254	254
21507	淮阴区	13509(吴集09变)	10	400	243	243
21508	淮阴区	13517(吴集10变)	10	400	229	229
21509	淮阴区	13411配变（兴和17变）	10	200	0	0
21510	淮阴区	11207配变（袁集村22变）	10	200	160	160
21511	淮阴区	Y2226配变（王营长安38变）	10	200	160	160
21512	淮阴区	13221配变(汤集23变)	10	400	0	0
21513	淮阴区	学田15528配变（学田07变）	10	200	160	160
21514	淮阴区	H1224配变（玉尧村10变）	10	400	290	290
21515	淮阴区	PMS_11538配变（吴江15变）	10	400	0	0
21516	淮阴区	PMS_16311配变（营北杨井村11#	10	400	320	320
21517	淮阴区	建邺小区1#箱变主变	10	630	504	504
21518	淮阴区	PMS_18317公变（营北6队）	10	400	317	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21519	淮阴区	M17053配变（黄河01变）	10	200	126	126
21520	淮阴区	157004配变（吴城01变）	10	400	102	102
21521	淮阴区	L4203配变（程圩05变）	10	400	152	152
21522	淮阴区	L4331配变（柿树园02变）	10	100	20	20
21523	淮阴区	M17001配变（河滩02变）	10	200	86	86
21524	淮阴区	M17004配变（河滩03变）	10	200	150	150
21525	淮阴区	M17005配变（河滩05变）	10	200	61	61
21526	淮阴区	M17006配变（河滩06变）	10	400	0	0
21527	淮阴区	M17002配变（河滩01变）	10	400	266	266
21528	淮阴区	M16013配变（头庄01变）	10	400	301	301
21529	淮阴区	M16016配变（头庄04变）	10	100	80	80
21530	淮阴区	PMS_L1014配变（宗楼10变）	10	200	0	0
21531	淮阴区	PMS_富豪花园2#箱变2#主变	10	400	320	320
21532	淮阴区	PMS_长江路小区3#箱变1#主变	10	250	200	200
21533	淮阴区	PMS_长江路小区3#箱变2#主变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21534	淮阴区	PMS_长江路小区4#箱变1#主变	10	250	200	200
21535	淮阴区	PMS_长江路小区4#箱变2#主变	10	250	200	200
21536	淮阴区	15414配变（营北王庄村16#中心村	10	400	320	320
21537	淮阴区	15417配变（营北王庄村19#中心村	10	400	320	320
21538	淮阴区	M17051配变（黄河03变）	10	200	108	108
21539	淮阴区	L5510配变（张桥10变）	10	400	260	260
21540	淮阴区	PMS_L2801公变（区委西宿舍）	10	200	160	160
21541	淮阴区	PMS_L2803公变（公德街）	10	400	320	320
21542	淮阴区	PMS_L2804公变（星光蔬菜批	10	400	320	320
21543	淮阴区	PMS_星光苑箱变主变	10	800	640	640
21544	淮阴区	PMS_13213配变（汤集13变）	10	200	0	0
21545	淮阴区	PMS_11629配变（宋集10变）	10	400	0	0
21546	淮阴区	11630配变（宋集11变）	10	400	0	0
21547	淮阴区	锦阳花园一期3#箱变1#变	10	630	504	504
21548	淮阴区	锦阳花园一期4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21549	淮阴区	PMS_11308配变 (新河08变)	10	400	320	320
21550	淮阴区	健康村11变	10	200	160	160
21551	淮阴区	H3408配变（金星 村05变）	10	200	0	0
21552	淮阴区	PMS_L2805公变 (星光村)	10	400	320	320
21553	淮阴区	PMS_B6832（赵集 14变）	10	400	179	179
21554	淮阴区	H4405配变（洪涯 村05变）	10	400	0	0
21555	涟水	PMS_县政府充电 桩	10	630	504	504
21556	涟水	时码南滩东台片	10	400	320	320
21557	涟水	城区南城上院4# 配电室2#变压器	10	800	0	0
21558	涟水	文澜府小区5号配 电室20号配变	10	800	640	640
21559	涟水	朱码周庄村凡庄 北台区	10	400	16	16
21560	涟水	李集簋北高庄柱 上变	10	200	0	0
21561	涟水	李集薛行林庄柱 上变	10	100	80	80
21562	涟水	李集北厂王庄柱 上变	10	400	0	0
21563	涟水	PMS_城区首府国 际花苑小区1#箱	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21564	涟水	PMS_城区首府国际花苑小区1#箱	10	400	320	320
21565	涟水	PMS_城区首府国际花苑小区2#南	10	400	320	320
21566	涟水	PMS_城区莱茵风情#5箱变	10	500	400	400
21567	涟水	PMS_大东瓦滩刘庄配变	10	200	0	0
21568	涟水	前进马圩河南变	10	100	44	44
21569	涟水	麻垛西哨六队	10	400	0	0
21570	涟水	麻垛乔洼三队变	10	400	178	178
21571	涟水	PMS_麻垛王码相庄	10	100	0	0
21572	涟水	麻垛乔洼二队	10	400	112	112
21573	涟水	麻垛嵇圩河口	10	100	61	61
21574	涟水	PMS_麻垛小学	10	400	0	0
21575	涟水	麻垛黄庄七队	10	400	0	0
21576	涟水	麻垛左庄东变	10	100	0	0
21577	涟水	PMS_麻垛乔洼四队	10	100	17	17
21578	涟水	涟城吾悦广场8号配电室2号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21579	涟水	时码嵇码工业区台片	10	400	0	0
21580	涟水	浅集工业园区台片	10	400	0	0
21581	涟水	李集蔡河三队2号南柱上变	10	400	0	0
21582	涟水	杨口扁担八组东变	10	100	0	0
21583	涟水	黄营社区4号变	10	800	0	0
21584	涟水	黄营才普兰变	10	100	0	0
21585	涟水	PMS_城区锦豪大酒店14953003	10	630	401	401
21586	涟水	方渡工业园区变	10	400	0	0
21587	涟水	PMS_城区名流花园2#配电室001	10	1250	1000	1000
21588	涟水	杨口老圩村东变	10	400	90	90
21589	涟水	蒋庵官荡小区西变	10	400	320	320
21590	涟水	悦隽学府小区2#配电室5#变压器	10	800	640	640
21591	涟水	殷庄安置小区2号配电室3号变	10	800	0	0
21592	涟水	大东陈庄工业区北1#配变	10	400	0	0
21593	涟水	PMS_城区富贵花园1#配电室1#配	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21594	涟水	PMS_城区金轮阳光6#欧变	10	500	400	400
21595	涟水	PMS_城区金轮阳光6#欧变	10	500	400	400
21596	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站	10	630	0	0
21597	涟水	PMS_书香园1#1002	10	500	0	0
21598	涟水	PMS_书香园2#004	10	500	0	0
21599	涟水	方渡谭赵村部变	10	100	0	0
21600	涟水	方渡谭赵陈赵变	10	400	0	0
21601	涟水	方渡东三河东变	10	100	0	0
21602	涟水	方渡韩鲁曹庄变	10	100	0	0
21603	涟水	方渡腰庄三队变	10	400	0	0
21604	涟水	方渡罗冲王庄变	10	100	0	0
21605	涟水	成集油坊村配变	10	200	0	0
21606	涟水	成集公用西配变	10	400	0	0
21607	涟水	PMS_成集新建配变	10	100	0	0
21608	涟水	时码冯庄杭庄台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21609	涟水	大东供电所配变	10	400	0	0
21610	涟水	方渡韩鲁罗巷三队变	10	400	0	0
21611	涟水	成集准堤配变	10	400	0	0
21612	涟水	朱码街菜场配变	10	800	640	640
21613	涟水	灰墩米厂2#柱上变	10	400	0	0
21614	涟水	成集街西3#变	10	400	0	0
21615	涟水	PMS_成集合心	10	100	0	0
21616	涟水	成集梨园配变	10	100	0	0
21617	涟水	PMS_城区涟城永兴上御3#箱2#变	10	500	400	400
21618	涟水	李集村柱上变	10	160	0	0
21619	涟水	李集街柱上变	10	100	80	80
21620	涟水	李集簋巷冯庄柱上变	10	200	6	6
21621	涟水	李集街南柱上变	10	400	125	125
21622	涟水	李集簋巷肖庄柱上变	10	400	212	212
21623	涟水	李集簋巷王庄柱上变	10	100	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21624	涟水	李集胡楼唐武柱 上变	10	200	0	0
21625	涟水	李集嵇陆高庄柱 上变	10	200	0	0
21626	涟水	李集胡楼孙夏柱 上变	10	400	0	0
21627	涟水	李集殷庄小队柱 上变	10	400	0	0
21628	涟水	李集嵇陆梁小桥 柱上变	10	200	0	0
21629	涟水	李集殷庄周洪柱 上变	10	400	0	0
21630	涟水	李集嵇陆查王柱 上变	10	400	0	0
21631	涟水	李集北厂代队柱 上变	10	400	0	0
21632	涟水	李集嵇陆查庄柱 上变	10	400	0	0
21633	涟水	李集嵇陆陆程柱 上变	10	400	0	0
21634	涟水	李集嵇陆柱上变	10	400	0	0
21635	涟水	涟城张鞠变	10	400	0	0
21636	涟水	北集前桥陈庄	10	200	0	0
21637	涟水	北集道行杨庄	10	200	0	0
21638	涟水	北集道行代元变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21639	涟水	北集沈荡蒋庄变	10	400	0	0
21640	涟水	前进罗堆张庄	10	400	165	165
21641	涟水	徐集徐正国变	10	200	0	0
21642	涟水	徐集粮管所变	10	200	0	0
21643	涟水	徐集四清圩东变	10	200	0	0
21644	涟水	PMS_城区医药公司商住楼	10	400	320	320
21645	涟水	成集潘吴后庄	10	400	0	0
21646	涟水	PMS_北集潘闸孟庄	10	100	0	0
21647	涟水	PMS_成集尤大庄北变	10	100	0	0
21648	涟水	成集范庄北变	10	100	0	0
21649	涟水	PMS_成集范庄南变	10	100	0	0
21650	涟水	成集合南变	10	400	0	0
21651	涟水	成集朱庄小区3#变	10	400	0	0
21652	涟水	成集朱庄小区4#变	10	200	0	0
21653	涟水	成集任庄配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21654	涟水	北集沈荡西头变	10	100	0	0
21655	涟水	PMS_北集朱老张庄变	10	100	0	0
21656	涟水	保滩涟淮二组配变	10	400	298	298
21657	涟水	PMS_李集工业集中区1号柱上变	10	400	0	0
21658	涟水	涟城安东人家小区1号箱变	10	630	504	504
21659	涟水	涟城安东人家小区2号箱变	10	630	504	504
21660	涟水	PMS_保滩曹港港南配变	10	400	310	310
21661	涟水	保滩十堡村2号配变	10	200	160	160
21662	涟水	大东街西北配变	10	200	0	0
21663	涟水	PMS_大东街东北配变	10	200	0	0
21664	涟水	PMS_城区天下景城1#欧变(南)	10	500	400	400
21665	涟水	PMS_城区天下景城1#欧变(北)	10	500	400	400
21666	涟水	PMS_城区天下景城2#欧变(南)	10	500	400	400
21667	涟水	北集守阳吴下庄后变	10	100	0	0
21668	涟水	北集朱老后陶	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21669	涟水	北集裴顾	10	100	0	0
21670	涟水	北集忠诚胡李	10	100	0	0
21671	涟水	PMS_北集守阳张 吴庄	10	100	0	0
21672	涟水	朱码桃柳中心村 周庄台区	10	100	80	80
21673	涟水	李集支河支盛南 柱上变	10	400	0	0
21674	涟水	李集韩高前鲁柱 上变	10	400	174	174
21675	涟水	朱码敬老院配变	10	400	187	187
21676	涟水	朱码向庄小区3号 配变	10	200	134	134
21677	涟水	朱码向庄小区4号 台区	10	200	129	129
21678	涟水	朱码向庄小区2号 台区	10	200	117	117
21679	涟水	北集前桥前刘变	10	400	0	0
21680	涟水	方渡小区变	10	315	0	0
21681	涟水	中央城小区（二 期）2号配电房9#	10	800	640	640
21682	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2 号配电房6号变	10	800	0	0
21683	涟水	李集路口周李南 柱上变	10	400	223	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21684	涟水	李集韩高姚庄柱上变	10	400	132	132
21685	涟水	李集簋巷汪杨南柱上变	10	100	0	0
21686	涟水	李集殷庄老庄柱上变	10	315	252	252
21687	涟水	朱码桃柳中心村3号南台区	10	630	504	504
21688	涟水	朱码桃柳中心村2号北台区	10	630	504	504
21689	涟水	朱码桃柳中心村1号北台区	10	630	504	504
21690	涟水	李集支河魏庄柱上变	10	200	0	0
21691	涟水	李集支河朱庄柱上变	10	200	0	0
21692	涟水	李集林赵刘庄柱上变	10	400	120	120
21693	涟水	李集万元杨庄新柱上变	10	100	23	23
21694	涟水	李集韩高小赵西柱上变	10	100	36	36
21695	涟水	李集桂生赵庄柱上变	10	400	0	0
21696	涟水	PMS_城区襄奔3#欧式变16512	10	630	0	0
21697	涟水	李集薛行吴夏柱上变	10	400	320	320
21698	涟水	李集万元后刘柱上变	10	200	50	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21699	涟水	PMS_城区渠南东路向阳小学南北	10	630	0	0
21700	涟水	李集路口张薛2号柱上变	10	400	195	195
21701	涟水	PMS_李集三桂村南柱上变	10	200	0	0
21702	涟水	PMS_南集冯罗冯庄南变	10	100	0	0
21703	涟水	PMS_南集王圩范庄变	10	400	0	0
21704	涟水	PMS_南集王圩徐庄变	10	200	0	0
21705	涟水	PMS_南集王圩严庄变	10	200	0	0
21706	涟水	高沟西小圩新增变	10	400	0	0
21707	涟水	杨口粮管所变	10	100	0	0
21708	涟水	唐集九队2#	10	400	0	0
21709	涟水	唐集丰华二队2#	10	100	0	0
21710	涟水	李集集南三队柱上变	10	200	0	0
21711	涟水	五港沿河河滩柱上变	10	400	0	0
21712	涟水	五港沿河蔡庄柱上变	10	400	0	0
21713	涟水	PMS_城区涟城永兴上御5#箱变1#	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21714	涟水	PMS_城区涟城永 兴上御6#箱1#变	10	500	400	400
21715	涟水	PMS_城区清华园1 号箱变-北台区	10	630	504	504
21716	涟水	PMS_城区清华园1 号箱变-南台区	10	630	504	504
21717	涟水	PMS_城区清华园2 号箱变-北台区	10	500	400	400
21718	涟水	PMS_城区清华园3 号箱变-西台区	10	630	504	504
21719	涟水	PMS_城区清华园3 号箱变-东台区	10	630	504	504
21720	涟水	PMS_城区清华园4 号箱变-西台区	10	500	400	400
21721	涟水	PMS_城区清华园4 号箱变-东台区	10	500	400	400
21722	涟水	PMS_城区清华园5 号箱变-北台区	10	630	504	504
21723	涟水	PMS_城区清华园5 号箱变-南台区	10	630	504	504
21724	涟水	PMS_城区清华园6 号箱变-南台区	10	400	320	320
21725	涟水	PMS_城区清华园6 号箱变-北台区	10	400	320	320
21726	涟水	涟城城东公墓变	10	100	0	0
21727	涟水	胡谢老庄台片	10	100	0	0
21728	涟水	大东干东郭庄配 变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21729	涟水	张圩前皇台片	10	100	0	0
21730	涟水	PMS_大东小南贾庄北变	10	400	0	0
21731	涟水	PMS_南集下营中心村部变	10	100	0	0
21732	涟水	岔庙公用变1#	10	400	0	0
21733	涟水	岔庙前孙桥路边	10	100	0	0
21734	涟水	岔庙堆口村部北变	10	400	0	0
21735	涟水	高沟大兴曹庄南变	10	400	0	0
21736	涟水	高沟交警队变	10	315	237	237
21737	涟水	岔庙西老庄2#变	10	100	0	0
21738	涟水	岔庙漩桥张庄	10	400	0	0
21739	涟水	南集禹庄四组二号变	10	100	0	0
21740	涟水	时码陈圩九队台片	10	200	0	0
21741	涟水	PMS_城区军民中心村A区10号北台	10	500	400	400
21742	涟水	方渡韩鲁朱庄变	10	100	0	0
21743	涟水	PMS_城区军民中心村A区9号南台	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21744	涟水	PMS_城区军民中心村A区8号北台	10	630	504	504
21745	涟水	PMS_城区军民中心村A区8号南台	10	630	504	504
21746	涟水	城区军民中心村A区13号东台区	10	630	504	504
21747	涟水	PMS_城区军民中心村A区12号东台	10	630	504	504
21748	涟水	PMS_城区军民中心村A区11号东台	10	630	504	504
21749	涟水	蒋庵悦来村2#变	10	200	143	143
21750	涟水	大东干东后倪变	10	400	0	0
21751	涟水	PMS_大东干东贾庄变	10	400	0	0
21752	涟水	PMS_城区君悦华城小区3#箱变	10	630	504	504
21753	涟水	PMS_城区君悦华城小区3#箱变	10	630	504	504
21754	涟水	成集工业园区2#变	10	100	0	0
21755	涟水	PMS_城区军民安置小区1#变(南)	10	500	400	400
21756	涟水	PMS_军民安置小区1#变(北)	10	500	400	400
21757	涟水	李集殷庄老陆汤柱上变	10	400	0	0
21758	涟水	PMS_城区军民安置小区2#北配变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21759	涟水	PMS_城区军民安置小区2#南配变	10	500	400	400
21760	涟水	PMS_城区军民安置小区D区3#箱变	10	500	400	400
21761	涟水	PMS_城区军民安置小区D区4#北配	10	500	400	400
21762	涟水	PMS_城区涟洲花园四期4#欧变	10	630	504	504
21763	涟水	PMS_城区涟洲花园四期5#欧变	10	630	504	504
21764	涟水	PMS_城区涟洲花园四期6#欧变	10	630	504	504
21765	涟水	梁岔前庄高屋基变	10	100	80	80
21766	涟水	梁岔前庄朱圩变	10	100	0	0
21767	涟水	大东干东前胡变	10	400	0	0
21768	涟水	陈师蒋庵头堡三组变	10	400	174	174
21769	涟水	蒋庵窑厂一组南变	10	400	180	180
21770	涟水	PMS_石湖西庄台片	10	200	0	0
21771	涟水	唐集丰华二队3#	10	100	0	0
21772	涟水	保滩肖渡三组配变	10	400	320	320
21773	涟水	红窑五支西嵇变	10	400	214	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21774	涟水	唐集胡缪五六队 1#变	10	200	0	0
21775	涟水	岔庙跃进沈庄	10	400	0	0
21776	涟水	黄营许荡东许变	10	400	0	0
21777	涟水	红窑朱圩组台片	10	400	0	0
21778	涟水	保滩十堡高圩配 变	10	200	160	160
21779	涟水	南禄_高陈二组变	10	400	0	0
21780	涟水	时码马老九队东 台片	10	400	0	0
21781	涟水	初心二期开关站 2#变	10	800	0	0
21782	涟水	五港中心村2号箱 变	10	500	0	0
21783	涟水	朱码柴市安置小 区5号配电室17号	10	630	504	504
21784	涟水	保滩厉渡一组东 配变	10	400	320	320
21785	涟水	肖渡谷嘴东区2配 电房6号配变	10	800	640	640
21786	涟水	PMS_义兴施安村 2#变	10	400	265	265
21787	涟水	义兴章庄变	10	100	0	0
21788	涟水	前进朱后圩小区	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21789	涟水	朱码嵇庄村戚庄西配变	10	100	0	0
21790	涟水	义兴施庄3#变	10	400	111	111
21791	涟水	陈师条河配变	10	400	0	0
21792	涟水	涟水高铁站充电桩	10	500	400	400
21793	涟水	PMS_石湖育才台片	10	630	0	0
21794	涟水	灰墩万圩中心柱上变	10	400	0	0
21795	涟水	黄营新庄一队变	10	400	0	0
21796	涟水	朱码孙徐村堆东2号台区	10	400	241	241
21797	涟水	徐集王湾前羊变	10	400	0	0
21798	涟水	义兴庄刘变	10	400	0	0
21799	涟水	保滩-洪荡一组2号配变	10	400	307	307
21800	涟水	岔庙尹孙变	10	400	0	0
21801	涟水	PMS_前进工业园区3#变	10	400	320	320
21802	涟水	石庄工业园区2#变	10	400	0	0
21803	涟水	PMS_前进戴码四组	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21804	涟水	PMS_朱码河网村西符庄配变	10	400	16	16
21805	涟水	义兴小区4#变	10	400	310	310
21806	涟水	唐集陆庄1#变	10	100	0	0
21807	涟水	前进戴码九组	10	200	0	0
21808	涟水	城区香缇花苑1#配电房4#变压器	10	800	640	640
21809	涟水	悦隽学府小区1#开关站4#变压器	10	630	504	504
21810	涟水	南集社区四号箱变	10	800	0	0
21811	涟水	余圩伯胜小区	10	160	0	0
21812	涟水	岔庙平河帅安	10	400	0	0
21813	涟水	五港五里大兴柱上变	10	200	0	0
21814	涟水	唐集河口六队	10	200	0	0
21815	涟水	黄营九堡邵庄变	10	400	0	0
21816	涟水	北集前桥王范变	10	200	0	0
21817	涟水	岔庙丁李变	10	400	160	160
21818	涟水	义兴白洼王庄变	10	400	250	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21819	涟水	PMS_唐集丁梁高庄	10	400	0	0
21820	涟水	保滩洪荡二组北配变	10	400	311	311
21821	涟水	PMS_时码钦工北台片	10	400	0	0
21822	涟水	PMS_城区莲花小区北配电变压器	10	630	0	0
21823	涟水	杨口韩庄2#变	10	400	0	0
21824	涟水	浅集大冲林庄东2#台片	10	400	0	0
21825	涟水	万郡1-1配电室6#变压器	10	800	640	640
21826	涟水	PMS_义兴刘庄2#变	10	400	205	205
21827	涟水	高沟砦矾马庄	10	400	0	0
21828	涟水	红窑官何台片	10	400	0	0
21829	涟水	蒋庵梨园徐庄变	10	400	184	184
21830	涟水	洋闸二队配变	10	200	160	160
21831	涟水	朱码潘刘中心村西配变	10	100	80	80
21832	涟水	PMS_岔庙平河李庄2#	10	400	0	0
21833	涟水	朱码张杨村赵庄台区	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21834	涟水	黄营卢徐卢庄变	10	200	0	0
21835	涟水	唐集六舍一队新增变	10	100	0	0
21836	涟水	五港孙老庄柱上变	10	100	0	0
21837	涟水	PMS_唐集丰华二队	10	400	0	0
21838	涟水	中联壹城2#配电室2#变	10	1250	0	0
21839	涟水	涟城吾悦广场4号配电室3号变	10	800	0	0
21840	涟水	前进同兴振兴	10	400	320	320
21841	涟水	义兴朱庄2#变	10	400	0	0
21842	涟水	徐集集东严庄变	10	400	0	0
21843	涟水	红窑顾庄台片	10	400	0	0
21844	涟水	PMS_高沟三口六七队	10	400	0	0
21845	涟水	涟城前周2#变	10	400	0	0
21846	涟水	朱码中天名人湾1#开关站2#变压	10	800	640	640
21847	涟水	殷庄安置小区2号配电室5号变	10	800	0	0
21848	涟水	南集中心村部变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21849	涟水	唐集汤码四队新增	10	400	0	0
21850	涟水	黄营霍庄三队变	10	400	0	0
21851	涟水	灰墩季王2号柱上变	10	400	0	0
21852	涟水	岔庙前孙桥变	10	100	0	0
21853	涟水	PMS_灰墩韩庄小区柱上变	10	400	320	320
21854	涟水	唐集丰华四队变	10	100	0	0
21855	涟水	陈师沙北	10	400	0	0
21856	涟水	PMS_朱码嵇庄村部配变	10	400	0	0
21857	涟水	徐集林场十堡变	10	400	0	0
21858	涟水	红窑大金圩朱范台片	10	100	0	0
21859	涟水	朱码孙徐村闻庄台区	10	100	80	80
21860	涟水	岔庙新河四五队北变	10	400	0	0
21861	涟水	前进丁口丁西北变	10	100	0	0
21862	涟水	石湖中学台片	10	400	0	0
21863	涟水	石湖小学台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21864	涟水	中联壹城北区7# 配电室3#变	10	500	0	0
21865	涟水	米拉公馆1#变压器	10	630	0	0
21866	涟水	朱码柴市安置小区1号开关站4号	10	630	504	504
21867	涟水	徐集王湾历庄变	10	400	0	0
21868	涟水	城区领秀花都小区5#配电室20#变	10	800	640	640
21869	涟水	保滩周集郑西配变	10	100	80	80
21870	涟水	中联壹城北区7# 配电室1#变	10	500	0	0
21871	涟水	PMS_保滩张渡安置小区配变	10	400	311	311
21872	涟水	徐集石庄圩里变	10	400	0	0
21873	涟水	五港薛桥十队柱上变	10	400	0	0
21874	涟水	黄营霍庄村变	10	400	0	0
21875	涟水	灰墩大胡5#柱上变	10	100	0	0
21876	涟水	唐集丰河刘队	10	200	0	0
21877	涟水	保滩厉渡一组2号配变	10	400	320	320
21878	涟水	PMS_徐集车马二队东变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21879	涟水	岔庙郝友张庄变	10	100	0	0
21880	涟水	灰墩柳韩柱上变	10	100	61	61
21881	涟水	蒋庵头堡九组变	10	400	143	143
21882	涟水	浦西福地1-1配电室5#变	10	800	640	640
21883	涟水	徐集红旗中陈2#变	10	100	0	0
21884	涟水	义兴单庄2#变	10	400	0	0
21885	涟水	陈师尤庄	10	400	0	0
21886	涟水	PMS_城区郑高宿舍	10	315	0	0
21887	涟水	朱码陶码村沟北南配变	10	400	0	0
21888	涟水	岔庙北新庄	10	400	0	0
21889	涟水	成集唐吴配变	10	400	0	0
21890	涟水	杨口周码小学变	10	400	0	0
21891	涟水	PMS_城区剑桥印象小区1#开关站	10	630	504	504
21892	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室3号变	10	630	0	0
21893	涟水	国子雅缘1#开关站1#变630kVA	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21894	涟水	五港薛桥四队柱上变	10	400	0	0
21895	涟水	黄营旗杆四队变	10	400	0	0
21896	涟水	唐集河口五队1#	10	400	0	0
21897	涟水	石湖十七堡组台片	10	400	0	0
21898	涟水	岔庙百子张庄南变	10	400	0	0
21899	涟水	PMS_南集冯陈左郭变	10	400	0	0
21900	涟水	PMS_城区化肥厂路东侧北台区	10	400	320	320
21901	涟水	徐集双码新十二堡变	10	400	0	0
21902	涟水	岔庙郝友万庄变	10	400	0	0
21903	涟水	灰墩蔡东西柱上变	10	400	0	0
21904	涟水	朱码凌庄村薛庄配变	10	400	155	155
21905	涟水	黄营张庄2号变	10	400	0	0
21906	涟水	徐集石庄冲锋变	10	400	0	0
21907	涟水	岔庙郝友村部变	10	400	0	0
21908	涟水	陈师官路朱庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21909	涟水	蒋庵悦来汪东变	10	400	265	265
21910	涟水	金碧华府4号配电房3#变压器	10	630	0	0
21911	涟水	PMS_城区陶然居三期	10	500	0	0
21912	涟水	徐集红旗后庄变	10	400	0	0
21913	涟水	灰墩韩庄北徐2#柱上变	10	400	202	202
21914	涟水	陈师袁何	10	400	163	163
21915	涟水	高沟公兴七八变	10	400	0	0
21916	涟水	红窑小后地台片	10	400	0	0
21917	涟水	PMS_蒋庵骆庄张庄变	10	400	320	320
21918	涟水	涟城拐庄东变	10	200	0	0
21919	涟水	黄营祝贤中心村变	10	400	0	0
21920	涟水	五港周李张庄柱上变	10	400	0	0
21921	涟水	岔庙洪兵立新变	10	400	0	0
21922	涟水	徐集林码八堡变	10	200	0	0
21923	涟水	PMS_唐集汤码开发区	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21924	涟水	浅集浅东西徐台片	10	100	0	0
21925	涟水	灰墩徐宋村柱上变	10	400	0	0
21926	涟水	时码街北台片	10	400	0	0
21927	涟水	义兴钱胡变	10	400	0	0
21928	涟水	陈师官路王庄	10	400	0	0
21929	涟水	灰墩熊吴2#柱上变	10	400	0	0
21930	涟水	朱码余庄村配变	10	100	0	0
21931	涟水	杨口安福村小高沟变	10	400	0	0
21932	涟水	陈师闵庄	10	200	0	0
21933	涟水	红窑钦北梁庄台片	10	200	0	0
21934	涟水	成集后荡村配变	10	400	0	0
21935	涟水	高沟二圩后三新变	10	400	0	0
21936	涟水	朱码祥国安置小区1号开关站3号	10	800	640	640
21937	涟水	涟城工业集中区12号箱变	10	630	0	0
21938	涟水	南集陈码石庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21939	涟水	红窑颜下圩西台片	10	400	0	0
21940	涟水	黄营六堡南变	10	400	0	0
21941	涟水	五港港北刘万柱上变	10	200	0	0
21942	涟水	岔庙叶庄变	10	100	0	0
21943	涟水	石湖葡萄台片	10	400	0	0
21944	涟水	岔庙代庄河捱	10	400	0	0
21945	涟水	灰墩季王3号柱上变	10	100	0	0
21946	涟水	陈师邱何	10	200	0	0
21947	涟水	时码街北2#台片	10	100	0	0
21948	涟水	蒋庵北荡周庄变	10	400	82	82
21949	涟水	黄营周王一队变	10	100	0	0
21950	涟水	徐集胡寨三队变	10	400	0	0
21951	涟水	岔庙林庄十二队	10	400	0	0
21952	涟水	陈师水年刘庄变	10	200	0	0
21953	涟水	朱码花桥村罗庄北配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21954	涟水	陈师国民关口	10	400	0	0
21955	涟水	红窑潘小元南台片	10	400	0	0
21956	涟水	朱码谈陈村南元配变	10	400	0	0
21957	涟水	PMS_高沟东大街变	10	400	0	0
21958	涟水	PMS_杨口街北	10	400	0	0
21959	涟水	PMS_大东老庄魏庄配变	10	100	0	0
21960	涟水	黄营张庄后北变	10	400	0	0
21961	涟水	南集范荡一组变	10	100	0	0
21962	涟水	PMS_唐集陈圩五队变	10	400	0	0
21963	涟水	徐集林场中心村变	10	200	0	0
21964	涟水	浅集徐老五队台片	10	100	44	44
21965	涟水	时码张姚邱祝北台片	10	400	0	0
21966	涟水	PMS_唐集丰河沈队新增2#	10	400	0	0
21967	涟水	陈师蒋庵符庄二组变	10	200	160	160
21968	涟水	岔庙桑庄曹代变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21969	涟水	PMS_成集孟庄配变	10	400	0	0
21970	涟水	陈师柿元村柿元台片	10	400	70	70
21971	涟水	高沟荀庄一队新变	10	400	0	0
21972	涟水	PMS_军民王刘中心村2号变	10	630	0	0
21973	涟水	红窑潘小元前张台片.	10	200	0	0
21974	涟水	成集秦庄配变	10	400	0	0
21975	涟水	PMS_五港汪洪嵇庄南2#柱上变	10	400	0	0
21976	涟水	义兴罗庄变	10	400	302	302
21977	涟水	灰墩供电所2#柱上变	10	400	0	0
21978	涟水	时码白果猪场台片	10	400	320	320
21979	涟水	南集范荡五组变	10	400	0	0
21980	涟水	黄营周王七队北变	10	400	0	0
21981	涟水	浅集大冲李刘南台片	10	400	0	0
21982	涟水	PMS_唐集周荡七队变	10	400	0	0
21983	涟水	灰墩墩北张东柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21984	涟水	陈师村镇直变	10	500	0	0
21985	涟水	岔庙四支南	10	400	0	0
21986	涟水	石湖外口二队台片	10	400	0	0
21987	涟水	陈师四新	10	100	0	0
21988	涟水	高沟常沟村部2号变	10	400	0	0
21989	涟水	南集东羊庄变	10	400	0	0
21990	涟水	唐集徐刘六七队	10	400	0	0
21991	涟水	唐集新东公用	10	400	0	0
21992	涟水	黄营张桥河南变	10	400	0	0
21993	涟水	浅集李庄陈庄台片	10	100	69	69
21994	涟水	时码公用变1台区	10	400	320	320
21995	涟水	石湖外口五队台片	10	400	0	0
21996	涟水	前进后圩五组	10	200	0	0
21997	涟水	PMS_岔庙公用3#变	10	400	0	0
21998	涟水	PMS_陈师跨河中心村	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21999	涟水	时码采韩五队台片	10	400	262	262
22000	涟水	陈师翁严南变	10	400	0	0
22001	涟水	徐集集东路东变	10	100	0	0
22002	涟水	南集冯罗村部变	10	400	0	0
22003	涟水	PMS_徐集张罗孙庄变	10	400	0	0
22004	涟水	石湖兴庄南台片	10	400	0	0
22005	涟水	南集禹庄四组变	10	400	0	0
22006	涟水	石湖齐庄四队台片	10	400	0	0
22007	涟水	前进联合先进变	10	200	44	44
22008	涟水	五港港北刘庄柱上变	10	200	0	0
22009	涟水	石湖齐庄八队台片	10	400	0	0
22010	涟水	陈师小高庄东变	10	400	0	0
22011	涟水	朱码祥国安置小区3号配电室3号	10	800	640	640
22012	涟水	唐集丁梁郭庄1#变	10	400	0	0
22013	涟水	康源名都2#箱变4号变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22014	涟水	PMS_石湖五里孟庄台片	10	400	0	0
22015	涟水	五港村柱上变	10	400	0	0
22016	涟水	南禄_兴南照明变	10	400	0	0
22017	涟水	岔庙河东北变	10	400	236	236
22018	涟水	南禄_薛集街西变	10	400	0	0
22019	涟水	红窑姜贾台片	10	400	0	0
22020	涟水	保滩曹港六组配变	10	400	277	277
22021	涟水	五港港东金庄柱上变	10	100	0	0
22022	涟水	黄营街西朱庄北变	10	400	0	0
22023	涟水	南禄_张顾圩外变	10	400	0	0
22024	涟水	保滩曹港一组配变	10	400	320	320
22025	涟水	南集下营街心变	10	400	0	0
22026	涟水	灰墩朱万胜利柱上变	10	400	0	0
22027	涟水	PMS_蒋庵窑厂养殖变	10	200	160	160
22028	涟水	陈师跨河兴庄	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22029	涟水	涟城安东院子配电室5号变	10	800	0	0
22030	涟水	浅集大冲林庄台片	10	400	0	0
22031	涟水	朱码潘刘村秦姚配变	10	400	0	0
22032	涟水	义兴工业园区3#变	10	400	320	320
22033	涟水	前进滨洪前向	10	400	0	0
22034	涟水	浅集浅东八队台片	10	100	80	80
22035	涟水	朱码韩陈村三支公用配变	10	400	0	0
22036	涟水	朱码周庄村西王台区	10	200	107	107
22037	涟水	义兴程大庄变	10	100	69	69
22038	涟水	中央城小区（二期）4#配电室22#	10	800	640	640
22039	涟水	悦隼学府小区1#开关站3#变压器	10	630	504	504
22040	涟水	PMS_城区剑桥印象小区1#开关站	10	800	640	640
22041	涟水	PMS_剑桥印象小区2#开关站2#间	10	800	640	640
22042	涟水	PMS_剑桥印象小区2#开关站2#间	10	800	640	640
22043	涟水	文锦城1-1配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22044	涟水	PMS_剑桥印象小区3#配电室18#变	10	800	640	640
22045	涟水	PMS_城区状元府1#欧变001配电变	10	800	640	640
22046	涟水	PMS_剑桥印象小区3#配电室20#变	10	800	640	640
22047	涟水	梁岔龚庄3号台区	10	200	160	160
22048	涟水	灰墩万圩贾庄柱上变	10	400	0	0
22049	涟水	PMS_朱码周庄村配变	10	400	277	277
22050	涟水	南禄_徐圩二组变	10	400	0	0
22051	涟水	浅集花庄倪庄	10	400	0	0
22052	涟水	黄营杨桂张庄变	10	400	0	0
22053	涟水	南禄_兴南陈庄变	10	400	0	0
22054	涟水	保滩肖渡十组2号	10	400	320	320
22055	涟水	灰墩东公用柱上变	10	400	0	0
22056	涟水	岔庙河东南	10	400	320	320
22057	涟水	五港桥中柱上变	10	400	0	0
22058	涟水	PMS_城区中恒国际D区1号箱变间	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22059	涟水	PMS_麻垛徐圩工业区	10	400	0	0
22060	涟水	胡集镇政府配变	10	400	0	0
22061	涟水	金宝新苑（二区）1#开关站2#	10	1000	800	800
22062	涟水	梁岔书香华庭2号配变	10	400	0	0
22063	涟水	梁岔书香华庭3号变	10	630	0	0
22064	涟水	梁岔育才小区东配变	10	400	0	0
22065	涟水	PMS_梁岔育才小区西配变	10	400	0	0
22066	涟水	成集中心村3#箱变	10	630	0	0
22067	涟水	涟城吾悦广场5号配电室2号变	10	800	0	0
22068	涟水	逸品馥花园3号配电室9号变压器	10	800	640	640
22069	涟水	浅集刘桥严庄台片	10	400	0	0
22070	涟水	南禄_徐圩顾庄变	10	400	0	0
22071	涟水	黄营洪庄八队变	10	200	0	0
22072	涟水	朱码文俊村配变	10	400	242	242
22073	涟水	灰墩李卢柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22074	涟水	南禄_淮泽姜庄变	10	400	0	0
22075	涟水	岔庙小桑庄变	10	100	0	0
22076	涟水	黄营祝贤朱顾变	10	400	0	0
22077	涟水	梁岔陈溪红旗2号变	10	400	0	0
22078	涟水	聚宝庄园2号配变	10	400	320	320
22079	涟水	五港蔡工村部变	10	400	0	0
22080	涟水	黄营卢徐草场变	10	200	0	0
22081	涟水	同兴社区3#	10	500	400	400
22082	涟水	PMS_朱码河网村中心庄工业区配	10	400	305	305
22083	涟水	前进后圩三八组变	10	200	0	0
22084	涟水	义兴西公用2#变	10	400	301	301
22085	涟水	朱码嵇庄村徐老庄配变	10	200	0	0
22086	涟水	时码钦工团结台片	10	400	0	0
22087	涟水	PMS_岔庙南岭东	10	400	0	0
22088	涟水	PMS_岔庙河东尹灯南	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22089	涟水	PMS_岔庙路口汪庄北	10	400	0	0
22090	涟水	五港社区4号箱变	10	400	0	0
22091	涟水	岔庙西吉袁张	10	400	0	0
22092	涟水	保滩涟淮中心村10号配变	10	400	320	320
22093	涟水	岔庙化工厂变	10	400	0	0
22094	涟水	PMS_时码陆庄村台片	10	400	134	134
22095	涟水	唐集六舍六七队2#变	10	400	0	0
22096	涟水	南禄_张顾后张变	10	400	0	0
22097	涟水	浅集大冲中心村	10	100	0	0
22098	涟水	保滩王渡五组配变	10	400	320	320
22099	涟水	黄营后陈变	10	400	0	0
22100	涟水	岔庙西吉张庄	10	400	288	288
22101	涟水	南禄_九里万薛北变	10	400	0	0
22102	涟水	保滩肖渡八组配变	10	200	137	137
22103	涟水	开元名都3号配电室16号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22104	涟水	PMS_巴黎春天小区开关站1#间隔	10	800	640	640
22105	涟水	PMS_巴黎春天小区开关站1#间隔	10	800	640	640
22106	涟水	PMS_巴黎春天小区开关站2#间隔	10	800	640	640
22107	涟水	PMS_巴黎春天小区开关站2#间隔	10	800	640	640
22108	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站3号变	10	1000	0	0
22109	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站4号变	10	1000	0	0
22110	涟水	涟城红日公寓1号配电室5号变	10	630	0	0
22111	涟水	涟城红日公寓1号配电室7号变	10	630	0	0
22112	涟水	余圩吴庄3#变	10	200	0	0
22113	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站	10	800	0	0
22114	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站	10	800	0	0
22115	涟水	PMS_高沟高秀二队变	10	400	0	0
22116	涟水	高沟镇东新村变	10	400	0	0
22117	涟水	高沟酱醋厂变	10	400	0	0
22118	涟水	高沟缫丝厂变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22119	涟水	高沟中桥口变	10	500	0	0
22120	涟水	高沟中学后变	10	400	0	0
22121	涟水	PMS_潘圩袁李台片	10	200	0	0
22122	涟水	仁和府邸二期1号箱变2#变	10	630	504	504
22123	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电	10	630	0	0
22124	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电	10	630	0	0
22125	涟水	PMS_中央城小区1号配电室4#变压	10	800	0	0
22126	涟水	PMS_中央城小区1号配电室2#变压	10	800	0	0
22127	涟水	滨河三期2号配电房6号变	10	800	640	640
22128	涟水	殷庄安置小区3号配电室8号变	10	800	0	0
22129	涟水	PMS_中央城小区3号配电室12#变压	10	800	0	0
22130	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电	10	630	0	0
22131	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电	10	630	0	0
22132	涟水	城区万香国际4#配电房1#配变	10	630	0	0
22133	涟水	城区万香国际4#配电房2#间隔配	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22134	涟水	李集顺集一队2#柱上变	10	400	0	0
22135	涟水	高沟交易所变	10	400	0	0
22136	涟水	PMS_高沟杏花村变	10	400	0	0
22137	涟水	PMS_中央城小区3号配电室10#变压	10	800	0	0
22138	涟水	PMS_中央城小区2号配电室8#变压	10	800	0	0
22139	涟水	PMS_中央城小区2号配电室6#变压	10	800	0	0
22140	涟水	PMS_剑桥印象小区2#配电室16#变	10	800	640	640
22141	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室	10	800	0	0
22142	涟水	朱码柴市安置小区5号配电室18号	10	630	504	504
22143	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室	10	800	0	0
22144	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室	10	800	0	0
22145	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室	10	800	0	0
22146	涟水	城区军民中心村3号配电房4号变压	10	630	504	504
22147	涟水	小埝社区台片	10	200	0	0
22148	涟水	PMS_高沟小拐3号变	10	400	17	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22149	涟水	PMS_张罗西庄2#配变	10	400	0	0
22150	涟水	胡集莲花北变台片	10	400	0	0
22151	涟水	金地国际花园小区二期配电室5#	10	800	0	0
22152	涟水	涟城洋谷西变	10	400	248	248
22153	涟水	后场2号变	10	200	0	0
22154	涟水	涟城涟苑小区2号配电室2号变	10	630	504	504
22155	涟水	空港家园1#开关站2#变	10	800	640	640
22156	涟水	浦西福地2-1#配电室11#变	10	800	640	640
22157	涟水	文锦城2#变	10	800	640	640
22158	涟水	马老四队1号变	10	400	0	0
22159	涟水	中央城小区（二期）1号配电室5#	10	800	640	640
22160	涟水	朱码新东村罗庄配变	10	400	0	0
22161	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑1号箱变	10	630	0	0
22162	涟水	城区新涟中花园开关站02	10	800	640	640
22163	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区2号配电房2变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22164	涟水	瀚林苑1-1配电室1#变压器	10	800	640	640
22165	涟水	城区兴业银行	10	630	0	0
22166	涟水	涟城红日华府开关站3号变	10	800	0	0
22167	涟水	城区军民中心村B区19号南台区	10	500	400	400
22168	涟水	义兴秦刘4#变	10	100	0	0
22169	涟水	PMS_义兴殷渡小区2#变	10	400	0	0
22170	涟水	涟城美丽家园2号配电室3号变	10	800	0	0
22171	涟水	中央城小区（二期）2号开关站	10	800	640	640
22172	涟水	空港家园1#开关站4#变	10	800	640	640
22173	涟水	义兴社区1#变	10	315	252	252
22174	涟水	浦西. 福地1号变	10	800	640	640
22175	涟水	浦西. 福地2号变	10	800	640	640
22176	涟水	徐集左程程庄南变	10	400	0	0
22177	涟水	PMS_徐集双码莲花变	10	400	0	0
22178	涟水	徐集 车马六队变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22179	涟水	中联壹城2#配电室5#变	10	1250	0	0
22180	涟水	聚宝庄园3号配变	10	200	160	160
22181	涟水	红窑社区二期2#配电室2#变	10	800	640	640
22182	涟水	保滩肖渡三组2#配变	10	100	80	80
22183	涟水	南禄_淮泽八组东变	10	200	0	0
22184	涟水	城区南城上院1#地上开关站2#变	10	800	0	0
22185	涟水	文锦城1#变	10	800	640	640
22186	涟水	中央城小区（二期）1号配电室8#	10	800	640	640
22187	涟水	康馨学府3#配电室9#变	10	800	640	640
22188	涟水	城区荣马花苑开关站1#间隔1#配	10	800	640	640
22189	涟水	刘桥四队北台片	10	200	0	0
22190	涟水	逸品馥花园4号配电室15号变压器	10	800	640	640
22191	涟水	朱码畔水美庭小区4#箱式变电站	10	800	640	640
22192	涟水	红窑社区1#变压器	10	630	0	0
22193	涟水	滨河三期1号开关站3号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22194	涟水	涟城世康嘉园开关站4号变	10	800	0	0
22195	涟水	岔庙马圩闸箱变	10	630	0	0
22196	涟水	涟城康源名都3号箱变6号变	10	630	0	0
22197	涟水	空港家园1#开关站3#变	10	800	640	640
22198	涟水	肖渡谷嘴东区3#配电房10号配变	10	800	640	640
22199	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房5号配变	10	800	640	640
22200	涟水	PMS_徐集邮局3#	10	400	0	0
22201	涟水	徐集左程潘庄南台片	10	100	0	0
22202	涟水	PMS_石湖兴庄四队台片	10	400	0	0
22203	涟水	逸品馥花园1#开关站4号变压器	10	800	640	640
22204	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站1号变	10	1000	0	0
22205	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站2号变	10	1000	0	0
22206	涟水	高沟荀庄七队2号变	10	200	160	160
22207	涟水	红窑大元闸台片	10	200	0	0
22208	涟水	岔庙东陈变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22209	涟水	前进闸口三五组	10	200	136	136
22210	涟水	红窑童队台片	10	200	0	0
22211	涟水	红窑小后庄台片	10	100	0	0
22212	涟水	梁岔工业区1#变	10	400	0	0
22213	涟水	PMS_前进丁口沈井成变	10	200	0	0
22214	涟水	高沟大兴朱庄变	10	100	0	0
22215	涟水	前进丁口丁西	10	400	0	0
22216	涟水	梁岔街南变	10	315	0	0
22217	涟水	PMS_成集王圩和庄变	10	200	0	0
22218	涟水	高沟大兴曹庄变	10	400	0	0
22219	涟水	PMS_杨口新农王口变	10	200	0	0
22220	涟水	PMS_杨口徐屋基圩后变	10	200	48	48
22221	涟水	PMS_南集下营十组变	10	200	0	0
22222	涟水	石湖兴庄一队台片	10	200	0	0
22223	涟水	义兴嵇孝云变	10	100	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22224	涟水	南集下营九组变	10	100	0	0
22225	涟水	PMS_大东陈庄4队配变	10	200	0	0
22226	涟水	杨口安福圩里变	10	400	165	165
22227	涟水	杨口安福六组变	10	400	0	0
22228	涟水	方渡马渡六队变	10	200	0	0
22229	涟水	PMS_高沟盐店六队变	10	200	160	160
22230	涟水	方渡腰庄四队变	10	200	0	0
22231	涟水	余圩朱前张王台片	10	100	0	0
22232	涟水	五港刘庄老庄柱上变	10	400	0	0
22233	涟水	成集条河刘庄变	10	315	0	0
22234	涟水	高沟盐店十一队变	10	100	80	80
22235	涟水	PMS_浅集后兴小圩台片	10	100	11	11
22236	涟水	余圩前庄台片	10	100	0	0
22237	涟水	成集南前庄变	10	100	0	0
22238	涟水	高沟庄庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22239	涟水	高沟大兴学校	10	400	0	0
22240	涟水	高沟砦矾七队变	10	400	0	0
22241	涟水	PMS_前进同兴村2#变	10	400	136	136
22242	涟水	成集王圩村变	10	100	0	0
22243	涟水	PMS_成集王三变	10	100	0	0
22244	涟水	红窑蔡庄前王台片	10	100	0	0
22245	涟水	时码鲁渡村部台片	10	400	0	0
22246	涟水	梁岔马棚九队变	10	400	174	174
22247	涟水	红窑蔡庄朱侯台片	10	100	0	0
22248	涟水	PMS_高沟砦矾小区（小砦头）	10	400	0	0
22249	涟水	红窑潘老庄老庄台片	10	400	0	0
22250	涟水	梁岔薛园周徐2#变	10	100	27	27
22251	涟水	时码冯庄北台片	10	100	0	0
22252	涟水	采韩中心村台片	10	100	0	0
22253	涟水	杨口安福小岭变	10	100	23	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22254	涟水	义兴施庄变	10	200	150	150
22255	涟水	PMS_石湖唐松路台片	10	200	0	0
22256	涟水	大东薛庄赵庄配变	10	400	0	0
22257	涟水	义兴一、二队变	10	200	0	0
22258	涟水	大东薛庄东李配变	10	400	0	0
22259	涟水	PMS_大东薛庄北李配变	10	100	0	0
22260	涟水	PMS_石湖老街东台片	10	400	0	0
22261	涟水	大东西薛配变	10	400	0	0
22262	涟水	PMS_石湖老街西台片	10	400	0	0
22263	涟水	大东东薛配变	10	400	0	0
22264	涟水	大东客堂王庄配变	10	100	0	0
22265	涟水	义兴五六队变	10	100	0	0
22266	涟水	南集皂角羊庄变	10	400	0	0
22267	涟水	余圩后九变	10	100	0	0
22268	涟水	杨口周码七组变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22269	涟水	大东客堂大高配变	10	400	0	0
22270	涟水	方渡谭赵河口变	10	400	0	0
22271	涟水	大东刘赵张庄配变	10	100	0	0
22272	涟水	方渡谭赵吕赵变	10	400	0	0
22273	涟水	方渡谭赵大陈变	10	100	0	0
22274	涟水	五港西公用柱上变	10	200	0	0
22275	涟水	航运变	10	100	80	80
22276	涟水	方渡谭一二变	10	315	0	0
22277	涟水	大东刘赵吴大庄西配变	10	200	0	0
22278	涟水	方渡前圩嵇庄变	10	100	0	0
22279	涟水	五港东公用1号柱上变	10	315	0	0
22280	涟水	五港东公用2号柱上变	10	400	0	0
22281	涟水	五港沿河桃元柱上变	10	400	0	0
22282	涟水	余圩朱前变	10	100	0	0
22283	涟水	岔庙刁刘张徐	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22284	涟水	岔庙代庄滩庄变	10	400	0	0
22285	涟水	PMS_五港汪洪大庄东柱上变	10	200	0	0
22286	涟水	成集后潘变	10	100	0	0
22287	涟水	岔庙代庄下尾变	10	400	0	0
22288	涟水	浅集河湾一队台片	10	400	0	0
22289	涟水	成集三潘村变	10	100	0	0
22290	涟水	梁岔薛园周徐变	10	400	247	247
22291	涟水	红窑三圩台片	10	100	0	0
22292	涟水	梁岔薛园东王庄变	10	400	245	245
22293	涟水	时码顾庄板厂台片	10	100	0	0
22294	涟水	红窑程嵇台片	10	100	0	0
22295	涟水	时码姜庄顾庄台片	10	400	0	0
22296	涟水	岔庙桑庄村部	10	400	0	0
22297	涟水	PMS_梁岔费庄村变	10	200	0	0
22298	涟水	时码村部台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22299	涟水	梁岔公用2#变	10	400	0	0
22300	涟水	梁岔供电所变	10	315	0	0
22301	涟水	PMS_红窑龙兴薛庄台片	10	400	262	262
22302	涟水	岔庙夜东变	10	200	0	0
22303	涟水	梁岔医院变	10	400	0	0
22304	涟水	义兴殷渡组变	10	200	0	0
22305	涟水	大东客堂袁魏配变	10	400	0	0
22306	涟水	杨口周码九组变	10	400	0	0
22307	涟水	义兴前后圩变	10	100	0	0
22308	涟水	杨口电站预制变	10	100	0	0
22309	涟水	岔庙六支朱庄变	10	400	0	0
22310	涟水	五港阳光小区变	10	200	0	0
22311	涟水	义兴朱侯变	10	100	72	72
22312	涟水	五港王李三队柱上变	10	100	0	0
22313	涟水	岔庙六支西瓦	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22314	涟水	五港端程柱上变	10	200	0	0
22315	涟水	岔庙桥南变	10	200	0	0
22316	涟水	成集周庄配变	10	400	0	0
22317	涟水	五港吴码后场柱上变	10	400	0	0
22318	涟水	岔庙刁刘南	10	200	0	0
22319	涟水	成集三潘郑庄配变	10	400	0	0
22320	涟水	岔庙岔河吴庄变	10	200	0	0
22321	涟水	浅集花庄中心村1#配变	10	200	0	0
22322	涟水	岔庙刁刘龚庄	10	100	0	0
22323	涟水	岔庙皇夏	10	100	0	0
22324	涟水	成集旗杆村变	10	200	0	0
22325	涟水	浅集花庄中心村3#配变	10	100	0	0
22326	涟水	岔庙八队	10	400	0	0
22327	涟水	成集东场配变	10	100	0	0
22328	涟水	岔庙新河小区	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22329	涟水	岔庙林庄八队	10	100	0	0
22330	涟水	新河三队	10	200	0	0
22331	涟水	岔庙夜合小街变	10	200	0	0
22332	涟水	红窑前后周台片	10	400	0	0
22333	涟水	PMS_成集法华高庄变	10	100	0	0
22334	涟水	南集朱陈村部变	10	200	0	0
22335	涟水	岔庙纪集老圩变	10	200	0	0
22336	涟水	红窑梁锅甑九队台片	10	100	0	0
22337	涟水	梁岔街东徐刘变	10	500	0	0
22338	涟水	红窑金沙村台片	10	200	0	0
22339	涟水	红窑张黄刘台片	10	100	0	0
22340	涟水	PMS_杨口街南公用变	10	400	0	0
22341	涟水	杨口工业营区变	10	200	160	160
22342	涟水	杨口扁担三组变	10	400	233	233
22343	涟水	杨口大元二组变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22344	涟水	杨口扁担二组变	10	100	0	0
22345	涟水	南集王圩村部变	10	400	0	0
22346	涟水	李集薛行农科柱上变	10	200	160	160
22347	涟水	李集韩高嵇庄柱上变	10	100	80	80
22348	涟水	李集韩高胡庄柱上变	10	400	0	0
22349	涟水	浅集刘桥桥南台片	10	200	0	0
22350	涟水	成集汪南配变	10	315	0	0
22351	涟水	浅集河湾村部台片	10	400	0	0
22352	涟水	浅集王刘小东台片	10	200	0	0
22353	涟水	浅集王刘前刘台片	10	100	0	0
22354	涟水	方渡谭东王路变	10	200	0	0
22355	涟水	五港苏鲁桥柱上变	10	100	0	0
22356	涟水	五港黄码张刘柱上变	10	200	0	0
22357	涟水	方渡谭东前场变	10	200	0	0
22358	涟水	岔庙新河二三队	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22359	涟水	岔庙岔河王庄	10	100	0	0
22360	涟水	公用东台片	10	400	0	0
22361	涟水	岔庙新河五队	10	200	0	0
22362	涟水	岔庙四支前老变	10	400	0	0
22363	涟水	岔庙四支北	10	400	0	0
22364	涟水	前进吴庄组变	10	400	0	0
22365	涟水	前进中心小学	10	200	160	160
22366	涟水	前进舜天木业	10	200	160	160
22367	涟水	梁岔街东村变.	10	400	0	0
22368	涟水	梁岔龙窝中变	10	400	0	0
22369	涟水	梁岔龙窝北变	10	400	0	0
22370	涟水	红窑普安郑庄台片	10	400	0	0
22371	涟水	梁岔龙窝南变	10	400	0	0
22372	涟水	红窑普安街台片	10	200	0	0
22373	涟水	红窑普安薛庄台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22374	涟水	南集苗圃街北变	10	200	0	0
22375	涟水	红窑梁锅甑七队台片	10	100	0	0
22376	涟水	梁岔前徐南变	10	400	0	0
22377	涟水	红窑梁锅甑东台片	10	200	0	0
22378	涟水	岔庙义河村部	10	400	0	0
22379	涟水	梁岔双楼邱刘变	10	400	0	0
22380	涟水	PMS_红窑金沙嵇徐台片	10	200	0	0
22381	涟水	南集王圩8-10变	10	400	0	0
22382	涟水	杨口扁担工业区变	10	630	0	0
22383	涟水	大东农科队西配变	10	400	0	0
22384	涟水	大东农科队东配变	10	400	0	0
22385	涟水	杨口丁庙沈庄变	10	400	0	0
22386	涟水	杨口小高庄变	10	315	54	54
22387	涟水	杨口郑洼一组变	10	200	0	0
22388	涟水	PMS_南集冯罗石庄变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22389	涟水	五港黄码孙庄柱上变	10	400	0	0
22390	涟水	五港租田前庄柱上变	10	100	0	0
22391	涟水	义兴西元孙庄变	10	100	80	80
22392	涟水	五港租田章庄柱上变	10	100	0	0
22393	涟水	成集吴赵配变	10	400	0	0
22394	涟水	PMS_五港黄码袁黄柱上变	10	200	0	0
22395	涟水	PMS_五港薛桥三队柱上变	10	100	0	0
22396	涟水	五港薛桥一队柱上变	10	100	0	0
22397	涟水	浅集潘码钱队台片	10	400	176	176
22398	涟水	方渡王杨张路变	10	400	0	0
22399	涟水	五港黄码秦庄柱上变	10	400	0	0
22400	涟水	方渡王杨杨庄北变	10	100	0	0
22401	涟水	方渡王杨杨庄南变	10	200	0	0
22402	涟水	PMS_五港薛桥村柱上变	10	200	0	0
22403	涟水	五港薛桥八队柱上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22404	涟水	前进大左圩变	10	100	0	0
22405	涟水	前进后圩七组变	10	400	0	0
22406	涟水	前进同西村变	10	400	320	320
22407	涟水	前进同西二组	10	400	187	187
22408	涟水	浅集金城路北台片	10	400	0	0
22409	涟水	浅集东元台片	10	100	0	0
22410	涟水	前进后圩村	10	400	0	0
22411	涟水	时码钦工圩东台片	10	400	0	0
22412	涟水	时码采韩四队台片	10	400	0	0
22413	涟水	时码采韩二队台片	10	100	0	0
22414	涟水	PMS_时码白果六队台片	10	200	16	16
22415	涟水	时码陆庄闸台片	10	400	276	276
22416	涟水	时码陆庄八强台片	10	100	51	51
22417	涟水	PMS_时码姜圩村部台片	10	400	0	0
22418	涟水	时码姜圩季庄台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22419	涟水	时码张姚桥口台片	10	100	0	0
22420	涟水	时码张姚西嵇台片	10	200	0	0
22421	涟水	时码陈李村部台片	10	400	0	0
22422	涟水	时码陈李汤夏台片	10	400	0	0
22423	涟水	PMS_时码鲁渡颜唐台片	10	315	0	0
22424	涟水	时码李圩一队台片	10	100	0	0
22425	涟水	时码李圩四队台片	10	100	0	0
22426	涟水	时码李圩三队台片	10	100	0	0
22427	涟水	黄营曹墩三队变	10	200	0	0
22428	涟水	黄营徐庄陈圩变	10	100	0	0
22429	涟水	方渡王杨李庄变	10	100	0	0
22430	涟水	五港黄码潘安柱上变	10	400	0	0
22431	涟水	高沟中心村小学柱上变	10	500	0	0
22432	涟水	高沟新桥队变	10	400	0	0
22433	涟水	方渡南六街心变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22434	涟水	高沟木材厂变	10	100	80	80
22435	涟水	方渡南六前潘变	10	400	0	0
22436	涟水	浅集大冲嵇庄台片	10	400	0	0
22437	涟水	浅集大冲李刘东台片	10	400	0	0
22438	涟水	余圩西嵇变	10	100	0	0
22439	涟水	PMS_五港黄码徐庄柱上变	10	100	0	0
22440	涟水	方渡前圩西公用变	10	400	0	0
22441	涟水	高沟杨木厂变	10	200	0	0
22442	涟水	五港黄码徐庄北柱上变	10	200	0	0
22443	涟水	方渡前圩南公用变	10	400	0	0
22444	涟水	方渡办事处变	10	400	0	0
22445	涟水	PMS_五港黄码徐庄中柱上变	10	200	0	0
22446	涟水	前进前进村八组	10	200	0	0
22447	涟水	方渡西三后潘变	10	100	0	0
22448	涟水	方渡南六后潘变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22449	涟水	方渡腰庄二队北变	10	100	0	0
22450	涟水	方渡腰庄二队变	10	400	0	0
22451	涟水	方渡贾马前马南变	10	100	0	0
22452	涟水	时码姜庄路边台片	10	100	0	0
22453	涟水	时码姜庄任庄台片	10	100	0	0
22454	涟水	时码尚灯六队台片	10	100	51	51
22455	涟水	时码尚灯后韩台片	10	200	0	0
22456	涟水	时码白果村部台片	10	400	75	75
22457	涟水	时码马老敬老院台片	10	400	0	0
22458	涟水	PMS_时码马老九队台片	10	200	0	0
22459	涟水	时码嵇码村部台片	10	315	0	0
22460	涟水	时码嵇码施刘台片	10	100	80	80
22461	涟水	PMS_时码嵇码嵇庄台片	10	400	80	80
22462	涟水	时码黄湾林赵台片	10	200	59	59
22463	涟水	时码黄湾前王台片	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22464	涟水	PMS_大东南严中心配变	10	200	0	0
22465	涟水	杨口金庄六组变	10	100	0	0
22466	涟水	PMS_大东南严查庄配变	10	200	0	0
22467	涟水	大东北严配变	10	200	0	0
22468	涟水	大东食品站配变	10	400	0	0
22469	涟水	大东东杨配变	10	200	0	0
22470	涟水	杨口王卜圩变	10	400	0	0
22471	涟水	杨口辛庄变	10	200	0	0
22472	涟水	杨口戴洼六组(戴庄)变	10	400	0	0
22473	涟水	PMS_前进罗堆刘圩变	10	200	69	69
22474	涟水	PMS_前进双河三庄变	10	100	12	12
22475	涟水	前进七沟王圩	10	400	168	168
22476	涟水	红窑西花东台片	10	400	0	0
22477	涟水	PMS_前进老堆头变	10	100	80	80
22478	涟水	PMS_前进罗堆圩西变	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22479	涟水	红窑顾徐台片	10	200	0	0
22480	涟水	岔庙义河租地	10	400	0	0
22481	涟水	岔庙义河大丁	10	400	0	0
22482	涟水	PMS_红窑金沙小区台片	10	200	0	0
22483	涟水	PMS_南集苗圃新场部中变	10	400	0	0
22484	涟水	红窑朱圩郑庄台片	10	100	0	0
22485	涟水	红窑小圩台片	10	100	0	0
22486	涟水	红窑朱圩西台片	10	400	0	0
22487	涟水	岔庙堆口村部	10	200	0	0
22488	涟水	岔庙堆口郑庄变	10	400	0	0
22489	涟水	岔庙堆口营郭	10	400	0	0
22490	涟水	红窑十支小兰庄台片	10	100	0	0
22491	涟水	PMS_红窑前后蔡西台片	10	100	0	0
22492	涟水	梁戈正八队南台片	10	100	0	0
22493	涟水	红窑钦北嵇庄台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22494	涟水	杨口苗荡小街变	10	200	160	160
22495	涟水	南集拖拉机站变	10	400	0	0
22496	涟水	PMS_南集彭滩教堂变	10	100	0	0
22497	涟水	红窑粮站台片	10	200	0	0
22498	涟水	前进七沟后地	10	400	237	237
22499	涟水	前进七沟高庄变	10	200	60	60
22500	涟水	PMS_前进丁口沈圩变	10	200	0	0
22501	涟水	红窑加油站台片	10	400	0	0
22502	涟水	PMS_高沟顺河小学	10	200	0	0
22503	涟水	红窑阮庄台片	10	400	163	163
22504	涟水	PMS_高沟杏花村单相台片	10	400	0	0
22505	涟水	PMS_浅集孔王林庄台片	10	200	0	0
22506	涟水	浅集孔王黄庄配变	10	400	64	64
22507	涟水	浅集孔王村部台片	10	400	0	0
22508	涟水	红窑苏黄台片	10	100	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22509	涟水	红窑刘码南台片	10	100	0	0
22510	涟水	梁岔金码二队变	10	400	0	0
22511	涟水	梁岔双楼刘庄变	10	200	0	0
22512	涟水	梁岔薛园薛庄2# 变	10	100	80	80
22513	涟水	红窑赵码台片	10	400	0	0
22514	涟水	PMS_南集禹庄三 组变	10	100	0	0
22515	涟水	PMS_梁岔双楼朱 庄变	10	100	0	0
22516	涟水	红窑希望小学台 片	10	400	0	0
22517	涟水	梁岔双楼关口变	10	100	0	0
22518	涟水	南集禹庄村部变	10	200	0	0
22519	涟水	梁岔洪码徐大庄 变	10	400	0	0
22520	涟水	梁岔鲍营西王变	10	400	0	0
22521	涟水	梁岔大庄陈庄变	10	100	0	0
22522	涟水	梁岔左圩东变	10	400	195	195
22523	涟水	红窑颜下圩北台 片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22524	涟水	红窑颜下圩里台片	10	100	0	0
22525	涟水	红窑颜下庄圩南台片	10	400	0	0
22526	涟水	PMS_时码鲁渡颜赵台片	10	400	0	0
22527	涟水	梁岔前庄中变	10	100	32	32
22528	涟水	时码鲁渡街西台片	10	100	0	0
22529	涟水	红窑花朱北台片	10	400	269	269
22530	涟水	梁岔夏荡南变	10	400	229	229
22531	涟水	梁岔夏荡中变	10	200	40	40
22532	涟水	红窑花朱南台片	10	400	207	207
22533	涟水	浅集河湾严庄台片	10	100	0	0
22534	涟水	梁岔大庄组变	10	100	0	0
22535	涟水	梁岔金码村变	10	200	0	0
22536	涟水	PMS_成集永北变	10	200	0	0
22537	涟水	PMS_梁岔士流荡庄变	10	100	0	0
22538	涟水	梁岔士流松林变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22539	涟水	红窑桥头街台片	10	400	320	320
22540	涟水	梁岔汪圩组变	10	400	0	0
22541	涟水	梁岔汪圩村变	10	400	0	0
22542	涟水	红窑高饭店台片	10	400	320	320
22543	涟水	梁岔汪圩砖井变	10	100	0	0
22544	涟水	陈师蒋庵符庄一组变	10	200	160	160
22545	涟水	陈师蒋庵符庄村变	10	200	160	160
22546	涟水	陈师蒋庵符庄五组变	10	200	160	160
22547	涟水	红窑朱集刘沙台片	10	100	59	59
22548	涟水	红窑朱集河东台片	10	100	80	80
22549	涟水	梁岔洪码朱兴庄台片	10	400	0	0
22550	涟水	梁岔张楼潜洼台片	10	315	0	0
22551	涟水	陈师蒋庵朱楼高程变	10	400	76	76
22552	涟水	红窑大金圩街西台片	10	100	27	27
22553	涟水	成集十组变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22554	涟水	麻垛左庄三队	10	200	0	0
22555	涟水	方渡前圩东公用变	10	400	0	0
22556	涟水	PMS_浅集食品站配变	10	400	231	231
22557	涟水	浅集刘桥姚场台片	10	100	21	21
22558	涟水	义兴秦刘变	10	400	0	0
22559	涟水	五港汪洪大庄柱上变	10	200	0	0
22560	涟水	余圩后圩变	10	400	0	0
22561	涟水	PMS_浅集食品南配变	10	400	280	280
22562	涟水	方渡后营北变	10	400	0	0
22563	涟水	红窑小金圩西大元台片	10	200	0	0
22564	涟水	红窑大金圩学校台片	10	400	0	0
22565	涟水	红窑大金圩朱陈台片	10	400	114	114
22566	涟水	PMS_红窑小金圩施程台片	10	200	0	0
22567	涟水	红窑小金圩金圩台片	10	100	0	0
22568	涟水	梁岔陈溪大西变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22569	涟水	陈师蒋庵张河小舍变	10	400	90	90
22570	涟水	梁岔陈溪丁头变	10	400	0	0
22571	涟水	红窑西徐圩朱庄台片。	10	100	80	80
22572	涟水	PMS_城区李集大楼村柱上变（城	10	200	0	0
22573	涟水	PMS_红窑大金圩西袁台片	10	100	68	68
22574	涟水	麻垛东变	10	400	0	0
22575	涟水	PMS_麻垛西变	10	400	0	0
22576	涟水	麻垛中变	10	400	0	0
22577	涟水	麻垛南变	10	200	0	0
22578	涟水	麻垛河西后庄	10	400	0	0
22579	涟水	义兴嵇洼水厂变	10	200	0	0
22580	涟水	麻垛黄庄八队	10	400	0	0
22581	涟水	麻垛黄庄六队变	10	400	0	0
22582	涟水	麻垛黄庄张庄变	10	100	0	0
22583	涟水	麻垛嵇圩南变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22584	涟水	麻垛嵇圩中变	10	400	264	264
22585	涟水	麻垛王码吴庄	10	100	33	33
22586	涟水	麻垛代沙南变	10	200	112	112
22587	涟水	五港汪洪嵇庄柱上变	10	100	0	0
22588	涟水	浅集刘桥朱罗配变	10	400	233	233
22589	涟水	高沟直属朱庄变	10	200	123	123
22590	涟水	李集薛行朱庄柱上变	10	100	80	80
22591	涟水	高沟工业园区变	10	315	252	252
22592	涟水	五港汪洪戈正2#柱上变	10	100	0	0
22593	涟水	李集簠北金杨柱上变	10	400	208	208
22594	涟水	李集簠北贾庄柱上变	10	200	36	36
22595	涟水	义兴桃元变	10	100	29	29
22596	涟水	李集簠北丁庄柱上变	10	100	0	0
22597	涟水	高沟郁庄变	10	400	0	0
22598	涟水	五港汪洪丁庄柱上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22599	涟水	五港汪洪腰庄柱上变	10	100	0	0
22600	涟水	梁岔王竹元右兴台片	10	200	0	0
22601	涟水	李集嵇陆西柱上变	10	400	0	0
22602	涟水	梁岔唐王2#变	10	100	0	0
22603	涟水	梁岔王竹元唐王变	10	400	0	0
22604	涟水	梁岔卜圩街变	10	400	0	0
22605	涟水	梁岔卜圩圩后变	10	400	0	0
22606	涟水	红窑西徐圩东元台片	10	100	80	80
22607	涟水	红窑西徐圩朱刘东台片	10	200	132	132
22608	涟水	梁岔卜圩李王台片	10	100	0	0
22609	涟水	高沟中心医院门前	10	630	471	471
22610	涟水	高沟合兴队变	10	400	320	320
22611	涟水	PMS_城区李集张花园柱上变（城	10	400	0	0
22612	涟水	高沟交所变	10	400	193	193
22613	涟水	梁岔黄庵吴庄变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22614	涟水	李集副食品配变	10	400	0	0
22615	涟水	李集大楼菜场柱上变	10	400	0	0
22616	涟水	PMS_高沟晏庄烛店庄变	10	400	0	0
22617	涟水	梁岔沟南组变	10	400	0	0
22618	涟水	麻垛代沙北变	10	400	145	145
22619	涟水	义兴杂姓变	10	400	0	0
22620	涟水	大东敬老院配变	10	200	0	0
22621	涟水	义兴张郑村变	10	200	0	0
22622	涟水	义兴刘谢变	10	100	0	0
22623	涟水	大东祁万配变	10	400	0	0
22624	涟水	PMS_麻垛东哨东变	10	400	0	0
22625	涟水	麻垛王码马庄	10	400	178	178
22626	涟水	PMS_麻垛朱大庄变	10	200	0	0
22627	涟水	麻垛中哨四队变	10	200	0	0
22628	涟水	麻垛中哨北变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22629	涟水	麻垛中哨南变	10	200	0	0
22630	涟水	麻垛乔洼五队	10	100	80	80
22631	涟水	PMS_麻垛乔洼六队	10	100	0	0
22632	涟水	麻垛乔洼西二队	10	400	88	88
22633	涟水	麻垛严庄北台片	10	315	252	252
22634	涟水	麻垛孙湾南	10	200	94	94
22635	涟水	麻垛孙湾中变	10	200	119	119
22636	涟水	成集桥口变	10	200	0	0
22637	涟水	诸范变	10	200	160	160
22638	涟水	余圩泉玉台片	10	100	0	0
22639	涟水	方渡东三荡南变	10	400	0	0
22640	涟水	浅集金城林角台片	10	400	0	0
22641	涟水	PMS_涟城种禽厂变	10	400	0	0
22642	涟水	方渡韩鲁李庄变	10	100	0	0
22643	涟水	方渡韩鲁鲁庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22644	涟水	五港租田汪韩柱上变	10	400	0	0
22645	涟水	方渡贾马贾东变	10	200	0	0
22646	涟水	PMS_五港租田小军柱上变	10	100	0	0
22647	涟水	大东镇南吴邵配变	10	100	0	0
22648	涟水	麻垛北变	10	200	0	0
22649	涟水	大东干东嵇圩配变	10	400	0	0
22650	涟水	麻垛春华村变	10	400	0	0
22651	涟水	麻垛严庄南	10	400	0	0
22652	涟水	麻垛西哨七八队	10	100	0	0
22653	涟水	麻垛西哨村变	10	400	0	0
22654	涟水	PMS_麻垛西哨龚庄	10	100	0	0
22655	涟水	麻垛朱野场变	10	400	0	0
22656	涟水	麻垛徐圩张庄	10	400	0	0
22657	涟水	麻垛徐圩南变	10	100	0	0
22658	涟水	麻垛祠堂北	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22659	涟水	麻垛严庄鸡场变	10	400	288	288
22660	涟水	麻垛朱圩东变	10	400	0	0
22661	涟水	麻垛朱圩王庄	10	200	0	0
22662	涟水	义兴大滩庄变	10	100	0	0
22663	涟水	浅集金城学校台片	10	200	0	0
22664	涟水	方渡贾马贾马变	10	400	0	0
22665	涟水	五港租田陆庄柱上变	10	100	0	0
22666	涟水	塔松变	10	400	320	320
22667	涟水	方渡贾马查方变	10	100	0	0
22668	涟水	浅集花庄陈庄台片	10	100	0	0
22669	涟水	李集顺集街柱上变	10	400	0	0
22670	涟水	余圩后牌坊变	10	100	0	0
22671	涟水	浅集花庄肖庄台片	10	200	0	0
22672	涟水	方渡文李变	10	400	0	0
22673	涟水	PMS_浅集花庄村部台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22674	涟水	PMS_余圩前排方台片	10	100	0	0
22675	涟水	浅集花庄马庄台片	10	400	0	0
22676	涟水	梁岔沟南北校变	10	400	0	0
22677	涟水	PMS_梁岔沟南陈庄变	10	100	0	0
22678	涟水	梁岔黄庵村变	10	400	320	320
22679	涟水	梁岔竹元圩里变	10	200	111	111
22680	涟水	梁岔竹元徐庄变	10	400	201	201
22681	涟水	梁岔竹元村变	10	200	87	87
22682	涟水	梁岔闸变	10	200	0	0
22683	涟水	梁岔三队变	10	400	58	58
22684	涟水	梁岔轧花厂变	10	100	32	32
22685	涟水	梁岔水厂变	10	160	110	110
22686	涟水	蒋庵梨园村变	10	200	46	46
22687	涟水	PMS_成集黄庄变	10	100	0	0
22688	涟水	蒋庵梨园杨庄变	10	400	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22689	涟水	前进戴码八组	10	400	0	0
22690	涟水	蒋庵梨园郭庄变	10	400	320	320
22691	涟水	PMS_大东陈庄10 队配变	10	100	0	0
22692	涟水	PMS_大东镇南村 部配变	10	100	0	0
22693	涟水	南集禹庄六组变	10	100	0	0
22694	涟水	南集郭庄村部变	10	100	0	0
22695	涟水	南集下营二组变	10	100	0	0
22696	涟水	PMS_杨口九里九 组变	10	200	74	74
22697	涟水	义兴小区板厂变	10	200	160	160
22698	涟水	方渡贾马前马变	10	100	0	0
22699	涟水	冯许变	10	200	160	160
22700	涟水	方渡三湾东河变	10	200	0	0
22701	涟水	五港周李李庄柱 上变	10	100	0	0
22702	涟水	浅集敬老院台片	10	400	320	320
22703	涟水	方渡埝口东埝变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22704	涟水	五港桃园西柱上变	10	100	0	0
22705	涟水	方渡三湾吴黄南变	10	100	0	0
22706	涟水	五港吴码陆赵季北柱上变	10	200	0	0
22707	涟水	方渡三湾张杨变	10	100	0	0
22708	涟水	方渡三湾租田变	10	100	0	0
22709	涟水	成集朱庄村变	10	400	0	0
22710	涟水	PMS_前进老堆张庄变	10	100	45	45
22711	涟水	前进老堆后于变	10	400	133	133
22712	涟水	前进老堆河头变	10	100	0	0
22713	涟水	梁岔七队变	10	400	217	217
22714	涟水	前进老堆东西秦变	10	400	239	239
22715	涟水	PMS_梁岔来安黄庄变	10	100	40	40
22716	涟水	红窑黄码台片	10	400	0	0
22717	涟水	梁岔马棚六队变	10	200	27	27
22718	涟水	PMS_前进赵庄河口变	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22719	涟水	浅集公用东台片	10	200	160	160
22720	涟水	PMS_梁岔马棚沙庄变	10	100	1	1
22721	涟水	前进丁口下尾	10	100	39	39
22722	涟水	梁岔马棚马庄变	10	100	0	0
22723	涟水	浅集公用西台片	10	400	284	284
22724	涟水	PMS_梁岔马棚南苏庄变	10	100	33	33
22725	涟水	红窑汪元汪庄台片	10	100	0	0
22726	涟水	石湖月塔一队台片	10	100	0	0
22727	涟水	PMS_石湖教会堂台片	10	200	0	0
22728	涟水	PMS_石湖西周台片	10	200	0	0
22729	涟水	PMS_杨口孙兆中加工变	10	200	0	0
22730	涟水	PMS_石湖齐庄三队台片	10	200	0	0
22731	涟水	方渡三湾前庄变	10	100	0	0
22732	涟水	方渡埝口东湾变	10	200	0	0
22733	涟水	方渡埝口许顾变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22734	涟水	五港吴码陆赵季南柱上变	10	400	0	0
22735	涟水	方渡三湾陈文变	10	100	0	0
22736	涟水	方渡埝口合兴变	10	200	0	0
22737	涟水	五港吴码水厂柱上变	10	400	0	0
22738	涟水	高沟高西毛岭变	10	200	111	111
22739	涟水	方渡三湾小马庄变	10	200	0	0
22740	涟水	高沟高西南元变	10	400	103	103
22741	涟水	PMS_岔庙公用2#变	10	400	0	0
22742	涟水	高沟盐店八队变	10	200	97	97
22743	涟水	高沟盐店村部变	10	200	160	160
22744	涟水	陈师高庄高西	10	315	0	0
22745	涟水	陈师羊王大陈	10	400	0	0
22746	涟水	陈师板李变	10	400	0	0
22747	涟水	陈师羊王	10	400	0	0
22748	涟水	陈师刘庵	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22749	涟水	涟城西蒋路口变	10	200	0	0
22750	涟水	PMS_涟城西蒋公用变	10	200	0	0
22751	涟水	城区军民中心村梨园台区	10	400	320	320
22752	涟水	徐集谈刘变	10	100	0	0
22753	涟水	徐集双码十二堡变	10	100	0	0
22754	涟水	PMS_涟城何庄变	10	100	0	0
22755	涟水	徐集林场西湖变	10	100	0	0
22756	涟水	徐集林场沟东变	10	400	0	0
22757	涟水	涟城前周变	10	400	0	0
22758	涟水	陈师施庄	10	400	0	0
22759	涟水	涟城秉同张庄变	10	400	0	0
22760	涟水	涟城李庄变	10	200	0	0
22761	涟水	PMS_涟城兴庄变	10	200	0	0
22762	涟水	陈师跨河村部	10	200	0	0
22763	涟水	陈师黄庄	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22764	涟水	陈师二庄村部	10	400	0	0
22765	涟水	朱码张杨村楚庄配变	10	400	96	96
22766	涟水	涟城场部变	10	200	0	0
22767	涟水	涟城谷嘴鱼场北变	10	200	160	160
22768	涟水	涟城尤戚变	10	200	0	0
22769	涟水	涟城刘场变	10	100	0	0
22770	涟水	陈师曹庄	10	400	0	0
22771	涟水	陈师卜路	10	400	0	0
22772	涟水	PMS_陈师河东配变	10	100	0	0
22773	涟水	陈师堆北台片	10	400	0	0
22774	涟水	陈师水年金庄	10	400	0	0
22775	涟水	陈师金庄南变	10	400	0	0
22776	涟水	PMS_陈师小楼变	10	100	0	0
22777	涟水	陈师国民辛王	10	400	0	0
22778	涟水	PMS_徐集红旗村部变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22779	涟水	徐集红旗周元变	10	400	0	0
22780	涟水	PMS_城区涟城夹板庄变	10	200	0	0
22781	涟水	徐集供电所变	10	200	0	0
22782	涟水	徐集邮局变	10	315	0	0
22783	涟水	徐集红巾东台片	10	200	0	0
22784	涟水	PMS_城区涟城管庄变	10	100	0	0
22785	涟水	PMS_徐集林码甘罗变	10	400	0	0
22786	涟水	岔庙义河尹季变	10	400	0	0
22787	涟水	徐集林码大巷变	10	100	0	0
22788	涟水	PMS_徐集上营村部变	10	200	0	0
22789	涟水	徐集季安张宋变	10	400	0	0
22790	涟水	PMS_徐集季安中学变	10	200	0	0
22791	涟水	陈师水年翁严	10	100	0	0
22792	涟水	陈师一里朱新	10	200	0	0
22793	涟水	陈师范元	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22794	涟水	陈师一里沈庄	10	100	0	0
22795	涟水	陈师一里刘庄	10	400	0	0
22796	涟水	陈师吴庄变	10	400	0	0
22797	涟水	陈师后元	10	100	0	0
22798	涟水	徐集新胡十二队	10	400	0	0
22799	涟水	PMS_徐集新湖七队	10	400	0	0
22800	涟水	徐集农科许庄变	10	200	0	0
22801	涟水	徐集石庄变	10	400	0	0
22802	涟水	徐集石庄陆庄变	10	200	0	0
22803	涟水	PMS_徐集敬老院变	10	400	0	0
22804	涟水	徐集刘元村部变	10	200	0	0
22805	涟水	徐集上营河北变	10	400	0	0
22806	涟水	城区水上花月城	10	630	0	0
22807	涟水	黄营周王七队变	10	100	0	0
22808	涟水	PMS_城区城南冷库	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22809	涟水	黄营于桥李庄变	10	400	0	0
22810	涟水	陈师沙河村卢庄	10	100	32	32
22811	涟水	陈师柿元村西庄变	10	400	114	114
22812	涟水	北集吴刘三队	10	400	0	0
22813	涟水	PMS_黄营许荡许为跃变	10	100	0	0
22814	涟水	黄营许荡村变	10	200	0	0
22815	涟水	PMS_城区平升地产欧变	10	315	0	0
22816	涟水	黄营许荡于舍变	10	80	0	0
22817	涟水	黄营六堡三队变	10	100	0	0
22818	涟水	城区公安局	10	630	504	504
22819	涟水	PMS_城区国土局	10	200	160	160
22820	涟水	北集吴刘二队	10	100	0	0
22821	涟水	PMS_北集吴刘王草坊变	10	100	0	0
22822	涟水	北集潘闸朱庄	10	100	0	0
22823	涟水	北集潘闸鲁韦配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22824	涟水	北集潘闸鲁王配变	10	100	0	0
22825	涟水	北集潘闸张庄	10	100	0	0
22826	涟水	黄营徐跳后徐变	10	100	0	0
22827	涟水	PMS_北集潘闸街变	10	400	0	0
22828	涟水	北集潘闸陈庄变	10	200	0	0
22829	涟水	北集吴刘八队变	10	400	0	0
22830	涟水	北集忠诚余刘变	10	100	0	0
22831	涟水	北集忠诚后宋西变	10	400	0	0
22832	涟水	北集朱老三丁变	10	100	0	0
22833	涟水	北集朱老孙庄	10	100	0	0
22834	涟水	黄营农具厂变	10	400	0	0
22835	涟水	黄营桥头变	10	100	0	0
22836	涟水	黄营乡政府变	10	400	0	0
22837	涟水	PMS_城区中山商场	10	630	0	0
22838	涟水	PMS_城区颐天公寓	10	1000	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22839	涟水	岔庙马圩闸	10	200	0	0
22840	涟水	PMS_城区涟洲花园1#	10	1600	1280	1280
22841	涟水	PMS_城区白鹭花园1#欧变	10	630	504	504
22842	涟水	PMS_涟城东方花园2号变	10	500	0	0
22843	涟水	PMS_涟城东方花园1号变	10	500	0	0
22844	涟水	黄营李学军变	10	100	0	0
22845	涟水	PMS_城区襄奔2#欧式变	10	400	0	0
22846	涟水	PMS_城区襄奔1#欧式变	10	630	0	0
22847	涟水	五港港南孙庄柱上变	10	400	0	0
22848	涟水	PMS_城区东环湖欧变	10	630	0	0
22849	涟水	黄营于桥高于变	10	100	0	0
22850	涟水	黄营于桥黄庄变	10	200	0	0
22851	涟水	黄营于老西变	10	400	0	0
22852	涟水	黄营于桥孙庄变	10	400	0	0
22853	涟水	黄营锹营东变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22854	涟水	黄营于老东变	10	100	0	0
22855	涟水	PMS_黄营张桥桥口变	10	400	0	0
22856	涟水	PMS_城区帝景蓝湾小区2#南箱变	10	500	0	0
22857	涟水	PMS_城区帝景蓝湾4#箱变（南）	10	500	0	0
22858	涟水	PMS_城区帝景蓝湾5#箱变(南)	10	500	0	0
22859	涟水	PMS_城区帝景蓝湾1#箱变(南)	10	500	0	0
22860	涟水	PMS_帝景蓝湾1#箱变(北)	10	500	0	0
22861	涟水	PMS_城区帝景蓝湾3#箱变(北)	10	500	0	0
22862	涟水	PMS_城区帝景蓝湾6#箱变(北)	10	500	0	0
22863	涟水	PMS_城区帝景蓝湾7#箱变(北)	10	500	0	0
22864	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱变(南)	10	500	0	0
22865	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱变(北)	10	500	0	0
22866	涟水	红窑西花西台片	10	400	0	0
22867	涟水	大东鱼荡跃进配变	10	100	0	0
22868	涟水	PMS_城区涟洲花园四期3#欧变005	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22869	涟水	红窑龙兴力庄台片	10	100	45	45
22870	涟水	红窑汪袁贾庄台片	10	100	4	4
22871	涟水	PMS_大东施洼刘庄变	10	100	0	0
22872	涟水	唐集南公用新增1#变	10	400	0	0
22873	涟水	北集严港陆宋	10	100	0	0
22874	涟水	PMS_大东鱼荡西配变	10	200	0	0
22875	涟水	大东鱼荡前进配变	10	100	0	0
22876	涟水	李集嵇陆朱庄柱上变	10	400	0	0
22877	涟水	李集嵇陆小张庄柱上变	10	200	0	0
22878	涟水	李集嵇陆何李南柱上变	10	400	0	0
22879	涟水	李集殷庄周洪2号柱上变	10	200	0	0
22880	涟水	朱码张杨村后冯配变	10	100	38	38
22881	涟水	朱码王二庄村张庄1号台区	10	100	80	80
22882	涟水	朱码王二庄村朱庄台区	10	100	80	80
22883	涟水	PMS_大东瓦滩南厂配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22884	涟水	大东陈庄6队配变	10	400	0	0
22885	涟水	北集苗刘西唐	10	100	0	0
22886	涟水	北集朱老李庄	10	100	0	0
22887	涟水	李集薛行小区2号 柱上变	10	315	0	0
22888	涟水	李集薛行小区3号 柱上变	10	400	0	0
22889	涟水	李集薛行小区4号 柱上变	10	400	0	0
22890	涟水	朱码闸南村二队2 号台区	10	200	61	61
22891	涟水	朱码新东村王庄 变	10	400	85	85
22892	涟水	朱码王二庄创业 园1号台区	10	250	200	200
22893	涟水	朱码王二庄创业 园2号台区	10	250	200	200
22894	涟水	PMS_朱码王二庄 创业园3号台区	10	250	200	200
22895	涟水	PMS_南集杜尧王 庄变	10	100	0	0
22896	涟水	朱码高速大队台 区	10	315	252	252
22897	涟水	朱码王二庄中心 村台区	10	100	80	80
22898	涟水	城区城市花园小 区1#配电室	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22899	涟水	PMS_城区城市花园小区1#配电室2	10	800	640	640
22900	涟水	黄营九堡堆上变	10	100	0	0
22901	涟水	陈师蒋庵北荡十组变	10	400	208	208
22902	涟水	麻垛孙湾1#变	10	200	83	83
22903	涟水	朱码陶码村新涟中配变	10	200	160	160
22904	涟水	北集朱桥河边变	10	400	0	0
22905	涟水	朱码军田村东曾北配变	10	400	0	0
22906	涟水	北集前桥桥南变	10	400	0	0
22907	涟水	朱码潘刘村李庄配变	10	100	0	0
22908	涟水	朱码潘刘村嵇庄西配变	10	400	0	0
22909	涟水	朱码柴市村高庄台区	10	400	81	81
22910	涟水	麻垛左庄代庄	10	400	0	0
22911	涟水	PMS_高沟杨桥北新变	10	200	0	0
22912	涟水	PMS_高沟荀庄六队新变	10	400	166	166
22913	涟水	大东苏庄宋庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22914	涟水	徐集石庄大桥单变	10	100	0	0
22915	涟水	方渡罗冲西罗西变	10	100	0	0
22916	涟水	方渡街北西变	10	100	0	0
22917	涟水	方渡韩鲁前罗北变	10	100	0	0
22918	涟水	杨口金郑村大北庄变	10	100	0	0
22919	涟水	朱码余东村张庄北配变	10	400	0	0
22920	涟水	朱码余东村瓦房南配变	10	100	0	0
22921	涟水	岔庙东陈2#	10	200	0	0
22922	涟水	岔庙东陈3#	10	400	0	0
22923	涟水	岔庙桑庄张纪	10	400	0	0
22924	涟水	高沟大兴东朱庄	10	400	0	0
22925	涟水	岔庙下尾潘刘	10	200	0	0
22926	涟水	岔庙后孙桥北变	10	100	0	0
22927	涟水	岔庙六支中瓦	10	100	0	0
22928	涟水	岔庙路口村部南变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22929	涟水	梁岔薛园周徐3#变	10	400	194	194
22930	涟水	梁岔双楼小楼变	10	400	0	0
22931	涟水	PMS_梁岔双楼大楼变	10	100	0	0
22932	涟水	李集顺集一队柱上变	10	400	0	0
22933	涟水	李集顺集二队柱上变	10	400	0	0
22934	涟水	李集蔡河高李南柱上变	10	400	0	0
22935	涟水	方渡南六街心南变	10	400	0	0
22936	涟水	方渡罗冲曾庄南变	10	100	0	0
22937	涟水	方渡鲍庄变	10	200	0	0
22938	涟水	方渡桥头变	10	400	0	0
22939	涟水	朱码陶码村杨庄2#配变	10	400	320	320
22940	涟水	时码鲁渡方徐北台片	10	100	0	0
22941	涟水	时码姜圩东庄台片	10	400	45	45
22942	涟水	徐集安元金美变	10	200	0	0
22943	涟水	徐集王湾李庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22944	涟水	徐集上庄东马单变	10	400	0	0
22945	涟水	徐集安元后蒋变	10	200	0	0
22946	涟水	PMS_徐集安元薛庄变	10	100	0	0
22947	涟水	徐集安元张庄西变	10	100	0	0
22948	涟水	徐集王湾周龙单变	10	100	0	0
22949	涟水	PMS_徐集石庄西庄变	10	200	0	0
22950	涟水	徐集石庄张陆变	10	200	0	0
22951	涟水	PMS_徐集石庄朱庄变	10	400	0	0
22952	涟水	PMS_徐集红旗南庄变	10	200	0	0
22953	涟水	徐集红旗小新庄变	10	200	0	0
22954	涟水	徐集红旗周庄变	10	100	0	0
22955	涟水	徐集红巾后唐变	10	200	0	0
22956	涟水	PMS_徐集红巾小庄变	10	200	0	0
22957	涟水	PMS_徐集林码刘码变	10	200	0	0
22958	涟水	PMS_徐集林码单变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22959	涟水	PMS_徐集林码郭庄变	10	100	0	0
22960	涟水	五港桥荡刘庄北柱上变	10	100	0	0
22961	涟水	李集支河汪翟西柱上变	10	200	0	0
22962	涟水	PMS_徐集胡寨中变	10	200	0	0
22963	涟水	PMS_徐集胡寨五队单变	10	400	0	0
22964	涟水	成集杰勋村配变	10	100	0	0
22965	涟水	成集高庄南配变	10	200	0	0
22966	涟水	成集宋庄南配变	10	100	0	0
22967	涟水	大东镇南尚庄配变	10	400	0	0
22968	涟水	大东镇南江朱配变	10	400	0	0
22969	涟水	PMS_城区金三角新箱变	10	500	0	0
22970	涟水	梁岔沟南陈庄2#变	10	400	0	0
22971	涟水	梁岔沟南王庄变	10	400	0	0
22972	涟水	梁岔沟南尖桥变	10	400	0	0
22973	涟水	PMS_大东客堂王庄西配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22974	涟水	PMS_城区军民中心村B区20号台区	10	500	400	400
22975	涟水	时码白果十队台片	10	100	0	0
22976	涟水	李集支河高王柱上变	10	400	0	0
22977	涟水	PMS_徐集林场后庄变	10	100	0	0
22978	涟水	PMS_徐集林场沟西变	10	100	0	0
22979	涟水	徐集林场大巷变	10	200	0	0
22980	涟水	PMS_徐集双码元钉厂变	10	400	0	0
22981	涟水	徐集谈刘东变	10	400	0	0
22982	涟水	徐集谈刘谈王变	10	200	0	0
22983	涟水	PMS_徐集谈刘东堆西变	10	100	0	0
22984	涟水	徐集车马六队前变	10	400	0	0
22985	涟水	徐集集东孙庄	10	400	0	0
22986	涟水	徐集集东高庄	10	400	0	0
22987	涟水	城区军民中心村B区19号北台区	10	500	400	400
22988	涟水	PMS_城区军民中心村B区18号北台	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22989	涟水	PMS_城区军民中心村B区17号南台	10	500	400	400
22990	涟水	PMS_城区军民中心村B区16号西台	10	500	400	400
22991	涟水	PMS_城区军民中心村B区15号台区	10	500	400	400
22992	涟水	PMS_城区军民中心村B区14号台区	10	500	400	400
22993	涟水	高沟东环路北1号变	10	400	0	0
22994	涟水	PMS_高沟高秀一队变	10	200	0	0
22995	涟水	PMS_朱码柴市村弯口2号台区	10	200	160	160
22996	涟水	高沟晏庄一二队	10	400	130	130
22997	涟水	高沟工业区1#变	10	400	320	320
22998	涟水	高沟代庄变	10	200	0	0
22999	涟水	蒋庵头堡九组西变	10	400	184	184
23000	涟水	PMS_高沟杏花村2#变	10	400	0	0
23001	涟水	李集胡楼周肖2号柱上变	10	400	0	0
23002	涟水	城区军民中心村B区21号台区	10	630	504	504
23003	涟水	红窑蔡庄台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23004	涟水	红窑蔡庄潘胡台片	10	400	0	0
23005	涟水	李集集南中心村柱上变	10	400	0	0
23006	涟水	PMS_成集尤大庄南配变	10	100	0	0
23007	涟水	PMS_高沟镇西庵巷	10	400	0	0
23008	涟水	保滩涟淮中心村9号配变	10	200	153	153
23009	涟水	徐集集后变	10	200	0	0
23010	涟水	红窑梁锅甑十队台片	10	400	0	0
23011	涟水	PMS_城区军民中心村B区18号南台	10	500	400	400
23012	涟水	PMS_城区军民中心村B区17号北台	10	500	400	400
23013	涟水	保滩厉渡四组配变	10	400	305	305
23014	涟水	梁岔洪码李庄变	10	400	0	0
23015	涟水	杨口九里5#配变	10	100	80	80
23016	涟水	梁岔洪码高店变	10	400	0	0
23017	涟水	梁岔陈溪竹园变	10	200	0	0
23018	涟水	梁岔陈溪红旗变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23019	涟水	PMS_红窑黄锅甑 幼儿院台片	10	400	313	313
23020	涟水	PMS_红窑黄锅甑 农经站台片	10	400	320	320
23021	涟水	PMS_高沟常兴小 区变	10	400	0	0
23022	涟水	PMS_义兴东孙2# 变	10	100	0	0
23023	涟水	义兴孙老庄2#变	10	200	160	160
23024	涟水	PMS_义兴万洼孙 庄2#变	10	100	0	0
23025	涟水	义兴苗戴陈庄变	10	400	0	0
23026	涟水	PMS_涟城工业集 中区1号箱1号变	10	315	0	0
23027	涟水	涟城工业集中区1 号箱2号变	10	315	0	0
23028	涟水	涟城工业集中区2 号箱1号变	10	315	0	0
23029	涟水	涟城工业集中区2 号箱2号变	10	315	0	0
23030	涟水	PMS_涟城工业集 中区3号箱1号变	10	315	0	0
23031	涟水	PMS_涟城工业集 中区3号箱2号变	10	315	0	0
23032	涟水	涟城工业集中区4 号箱1号变	10	400	0	0
23033	涟水	PMS_涟城工业集 中区4号箱2号变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23034	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱1号变	10	315	0	0
23035	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱2号变	10	315	0	0
23036	涟水	涟城工业集中区6号箱1号变	10	315	0	0
23037	涟水	涟城工业集中区6号箱2号变	10	400	0	0
23038	涟水	涟城工业集中区7号箱1号变	10	315	0	0
23039	涟水	PMS_石湖五湖康城台片	10	400	0	0
23040	涟水	大东南严路北配变	10	400	0	0
23041	涟水	涟城夹板庄南变	10	100	0	0
23042	涟水	大东南严常季配变	10	400	0	0
23043	涟水	冯刘变	10	400	141	141
23044	涟水	灰墩陈大洼小区柱上变	10	400	0	0
23045	涟水	红窑梁锅甑六队台片	10	100	0	0
23046	涟水	义兴寇庄变	10	400	0	0
23047	涟水	PMS_城区阳光嘉园地下南变	10	630	0	0
23048	涟水	梁岔来安张宋变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23049	涟水	保滩肖渡七组配变	10	400	320	320
23050	涟水	涟城工业集中区7号箱2号变	10	400	0	0
23051	涟水	保滩曹港七组配变	10	200	160	160
23052	涟水	五港租田李庄柱上变	10	100	0	0
23053	涟水	杨口老圩圩东变	10	400	191	191
23054	涟水	杨口新农新北桥头变	10	100	0	0
23055	涟水	杨口新农庄新北变	10	400	0	0
23056	涟水	杨口周码五组变	10	400	0	0
23057	涟水	PMS_岔庙路口程庄	10	400	0	0
23058	涟水	PMS_保滩肖渡中心村南配变	10	315	252	252
23059	涟水	PMS_保滩周集周东配变	10	200	160	160
23060	涟水	五港桃园东柱上变	10	100	0	0
23061	涟水	五港桃园街东西柱上变	10	400	0	0
23062	涟水	灰墩朱万万庄柱上变	10	315	0	0
23063	涟水	灰墩南公用柱上变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23064	涟水	灰墩大胡3#柱上变	10	400	0	0
23065	涟水	灰墩新划西柱上变	10	400	0	0
23066	涟水	陈师蒋庵头堡二组变	10	400	235	235
23067	涟水	余圩吴庄2#变	10	400	0	0
23068	涟水	义兴东洼2#变	10	200	122	122
23069	涟水	陈师沙河村乔庄台片	10	100	47	47
23070	涟水	陈师沙东2#变	10	400	0	0
23071	涟水	陈师尤庄2#变	10	400	0	0
23072	涟水	PMS_义兴五房板厂变	10	400	320	320
23073	涟水	义兴工业园4#变	10	200	160	160
23074	涟水	PMS_义兴平安河小区1#变	10	200	0	0
23075	涟水	五港桃园街东柱上变	10	200	0	0
23076	涟水	引北王庄东变	10	200	0	0
23077	涟水	PMS_大东南严肖庄配变	10	200	0	0
23078	涟水	大东供销社配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23079	涟水	岔庙刁刘曹庄	10	400	0	0
23080	涟水	岔庙刁刘东庄	10	100	0	0
23081	涟水	PMS_南禄_徐圩四组变	10	200	0	0
23082	涟水	PMS_南禄_徐圩三组变	10	200	0	0
23083	涟水	五港汪洪丁庄南柱上变	10	100	0	0
23084	涟水	成集中心村3#配变	10	500	0	0
23085	涟水	陈师蒋庵付湾九组变	10	200	160	160
23086	涟水	灰墩前尹单相柱上变	10	400	0	0
23087	涟水	陈师蒋庵符庄三组变	10	100	80	80
23088	涟水	陈师蒋庵朱楼楼庄变	10	400	138	138
23089	涟水	陈师蒋庵朱楼大圩变	10	200	43	43
23090	涟水	蒋庵尹荡前庄变	10	200	23	23
23091	涟水	蒋庵悦来后孙变	10	100	80	80
23092	涟水	蒋庵西汉五组变	10	100	80	80
23093	涟水	蒋庵公用3#变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23094	涟水	朱码新东村张庄台区	10	200	66	66
23095	涟水	朱码周庄村采庄配变	10	400	90	90
23096	涟水	朱码新东村颜庄台区	10	200	103	103
23097	涟水	蒋庵骆庄一组变	10	400	0	0
23098	涟水	南集朱陈村南变	10	100	0	0
23099	涟水	蒋庵官荡小学变	10	400	165	165
23100	涟水	南集郭庄村部二号变	10	200	0	0
23101	涟水	PMS_义兴工业园区2#变	10	400	0	0
23102	涟水	北集前桥贾卜	10	200	0	0
23103	涟水	徐集四清圩西变	10	400	0	0
23104	涟水	徐集三千南变	10	100	0	0
23105	涟水	徐集老变电所变	10	100	0	0
23106	涟水	徐集刘元原校西变	10	200	0	0
23107	涟水	PMS_徐集谈刘村部变	10	200	0	0
23108	涟水	徐集王湾猪场变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23109	涟水	徐集上庄刘庄配变	10	400	0	0
23110	涟水	徐集红旗郭庄变	10	400	0	0
23111	涟水	PMS_夜合中心村2#变	10	200	0	0
23112	涟水	PMS_夜合中心村3#变	10	250	0	0
23113	涟水	五港租田桥口柱上变	10	100	0	0
23114	涟水	时码鲁渡颜庄台片	10	400	0	0
23115	涟水	时码陈李后尾台片	10	400	0	0
23116	涟水	时码张姚东嵇台片	10	100	0	0
23117	涟水	时码张姚张庄台片	10	400	0	0
23118	涟水	时码张姚桥口南台片	10	400	0	0
23119	涟水	成集工业园区1#变	10	400	0	0
23120	涟水	时码姜庄圩里台片	10	200	0	0
23121	涟水	浅集徐老谢庄北台片	10	200	154	154
23122	涟水	郁庄南变台片	10	100	0	0
23123	涟水	PMS_石湖齐庄中心村台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23124	涟水	黄营街西陈庄变	10	400	0	0
23125	涟水	涟城渠北变	10	100	0	0
23126	涟水	麻垛严庄小学变	10	200	0	0
23127	涟水	PMS_夜合中心村 5#变	10	200	0	0
23128	涟水	PMS_夜合中心村 4#变	10	200	0	0
23129	涟水	PMS_夜合中心村 6#变	10	200	0	0
23130	涟水	高沟崔桥小学新 变	10	400	0	0
23131	涟水	PMS_南集桃园工 业园区变	10	400	0	0
23132	涟水	大东南严程庄北 配变	10	400	0	0
23133	涟水	PMS_徐集双码小 王庄变	10	200	0	0
23134	涟水	成集后荡郑庄配 变	10	100	0	0
23135	涟水	成集路南变	10	200	0	0
23136	涟水	徐集刘元刘庄变	10	400	0	0
23137	涟水	徐集石庄张徐变	10	400	0	0
23138	涟水	徐集双码堡东变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23139	涟水	涟城城南四队东变	10	200	0	0
23140	涟水	PMS_朱码韩陈村中心村2#配变	10	400	0	0
23141	涟水	南禄_方圩东变	10	400	0	0
23142	涟水	时码鲁渡方徐台片	10	315	0	0
23143	涟水	PMS_南集桃园九组二号变	10	200	0	0
23144	涟水	徐集上庄海年变	10	100	0	0
23145	涟水	北集吴刘七队2#	10	200	0	0
23146	涟水	南禄_朱圩三组变	10	200	0	0
23147	涟水	PMS_南禄_朱圩九组变	10	200	0	0
23148	涟水	淮浦1号变	10	400	320	320
23149	涟水	南禄_张顾史庄变	10	200	0	0
23150	涟水	南禄_张顾季刘变	10	200	0	0
23151	涟水	PMS_南禄_三齐范庄变	10	100	0	0
23152	涟水	南禄_徐圩二组北变	10	400	0	0
23153	涟水	南禄_徐圩一组变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23154	涟水	PMS_南禄_徐马周 马变	10	200	0	0
23155	涟水	PMS_南禄_赵王郎 王变	10	200	0	0
23156	涟水	PMS_南禄_赵王学 校变	10	400	0	0
23157	涟水	PMS_南禄_赵王王 庄变	10	100	0	0
23158	涟水	灰墩米厂柱上变	10	400	0	0
23159	涟水	南集朱码七组变	10	200	0	0
23160	涟水	南集长浦东陈变	10	100	0	0
23161	涟水	南集南营单庄二 号变	10	400	0	0
23162	涟水	南集南营中心村 部变	10	500	0	0
23163	涟水	南集南营新庄二 号变	10	200	0	0
23164	涟水	五港汪洪戈正柱 上变	10	100	0	0
23165	涟水	PMS_五港五里河 三柱上变	10	100	0	0
23166	涟水	PMS_徐集季安中 心村变	10	200	0	0
23167	涟水	徐集季安街西变	10	100	0	0
23168	涟水	方渡前圩二队变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23169	涟水	方渡前圩官庄变	10	100	0	0
23170	涟水	岔庙洪兵顾庄变	10	400	0	0
23171	涟水	涟城引河刘庄变	10	100	0	0
23172	涟水	高沟镇镇酒厂	10	400	0	0
23173	涟水	黄营徐庄梁管变	10	100	0	0
23174	涟水	黄营祝贤前冯南变	10	400	0	0
23175	涟水	PMS_城区涟洲花园四期1#欧变	10	630	504	504
23176	涟水	PMS_城区涟洲花园四期2#欧变	10	630	504	504
23177	涟水	成集杰勋梨园配变	10	200	0	0
23178	涟水	PMS_红窑黄锅甑开发区西台片	10	400	320	320
23179	涟水	保滩十堡安置小区2号变	10	200	160	160
23180	涟水	李集军民花园安置小区1号配变	10	800	640	640
23181	涟水	李集军民花园安置小区2号配变	10	630	504	504
23182	涟水	李集军民花园安置小区3号配变	10	630	504	504
23183	涟水	李集军民花园安置小区4号配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23184	涟水	李集军民花园安置小区5号配变	10	630	0	0
23185	涟水	李集军民花园安置小区6号配变	10	630	0	0
23186	涟水	李集军民花园安置小区7号配变	10	630	0	0
23187	涟水	李集军民花园安置小区8号配变	10	630	0	0
23188	涟水	李集军民花园安置小区9号配变	10	630	0	0
23189	涟水	朱码军民中心村G区3号南台区	10	630	504	504
23190	涟水	杨口街北桥头变	10	200	0	0
23191	涟水	杨口周码八组变	10	400	0	0
23192	涟水	朱码军民中心村G区3号北台区	10	630	504	504
23193	涟水	朱码高台村月堆配变	10	400	0	0
23194	涟水	朱码王二庄村圩外台区	10	100	0	0
23195	涟水	朱码周庄村周牟庄2号台区	10	100	12	12
23196	涟水	杨口安福一组变	10	100	0	0
23197	涟水	PMS_杨口圩南二组变	10	200	0	0
23198	涟水	杨口老圩后排变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23199	涟水	高沟朱从江水厂变	10	400	0	0
23200	涟水	李集殷庄中心村8号配变	10	500	0	0
23201	涟水	李集殷庄中心村9号配变	10	500	0	0
23202	涟水	城区清华园7号箱变-南台区	10	800	640	640
23203	涟水	PMS_城区仁和福邸7#欧变01	10	400	320	320
23204	涟水	高沟晏庄中心村2号变	10	200	0	0
23205	涟水	义兴周贾3#变	10	100	28	28
23206	涟水	义兴周庄2#变	10	400	0	0
23207	涟水	保滩十堡安置小区1号变	10	400	320	320
23208	涟水	PMS_涟城梨园小区西箱变	10	500	0	0
23209	涟水	逸品馥花园2#开关站6号变压器	10	800	640	640
23210	涟水	PMS_石湖南小区台片	10	400	0	0
23211	涟水	PMS_石湖果林一队台片	10	400	0	0
23212	涟水	朱码张杨村赵庄电站配变	10	100	80	80
23213	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区4号配电房2变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23214	涟水	PMS_时码采韩七队台片	10	400	0	0
23215	涟水	义兴杂姓2#变	10	100	0	0
23216	涟水	南集桃园村部变	10	400	0	0
23217	涟水	PMS_石湖齐庄一队台片	10	400	0	0
23218	涟水	PMS_石湖兴庄中台片	10	400	0	0
23219	涟水	PMS_石湖外口一队台片	10	400	0	0
23220	涟水	朱码张杨树林2号配变	10	100	36	36
23221	涟水	瀚林苑1-1配电室4#变压器	10	800	640	640
23222	涟水	PMS_朱码张杨吴庄2#配变	10	400	170	170
23223	涟水	金地国际花园小区二期配电室4#	10	800	0	0
23224	涟水	PMS_朱码凌庄陈庄2#配变	10	400	143	143
23225	涟水	朱码樊卜村3#配变	10	100	80	80
23226	涟水	朱码花园何庄2#配变	10	100	80	80
23227	涟水	朱码凌庄薛庄南配变	10	315	21	21
23228	涟水	蒋庵陈卜村变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23229	涟水	红窑社区二期1# 配电室1#变压器	10	800	640	640
23230	涟水	PMS_石湖兴庄二 队台片	10	400	0	0
23231	涟水	PMS_石湖苏码台 片	10	400	0	0
23232	涟水	PMS_石湖刁码西 台片	10	400	0	0
23233	涟水	PMS_石湖松林南 台片	10	400	0	0
23234	涟水	石湖液化气站台 片	10	400	0	0
23235	涟水	斗灯陆集变	10	200	0	0
23236	涟水	PMS_石湖齐庄七 队台片	10	400	0	0
23237	涟水	PMS_石湖外口四 队台片	10	400	0	0
23238	涟水	PMS_石湖果林四 队台片	10	400	0	0
23239	涟水	PMS_时码鲁渡胡 庄台片	10	400	0	0
23240	涟水	PMS_石湖南元台 片	10	400	0	0
23241	涟水	时码白果一队台 片	10	200	0	0
23242	涟水	滨河新苑二期2# 配电室8#变压器	10	800	640	640
23243	涟水	五港社区5号箱变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23244	涟水	时码陈圩九队南台片	10	200	0	0
23245	涟水	和樾府小区开关站2号变	10	800	640	640
23246	涟水	PMS_高庄小区2号箱变002	10	630	0	0
23247	涟水	方渡东三河北变	10	200	0	0
23248	涟水	朱码梁呈美景小区2号配电室4号	10	800	640	640
23249	涟水	杨口周码七组新增变	10	400	0	0
23250	涟水	灰墩南元村部2#柱上变	10	400	96	96
23251	涟水	PMS_杨口徐屋基圩里变	10	200	81	81
23252	涟水	唐集六舍新八队	10	100	0	0
23253	涟水	朱码张杨村吴庄台区	10	200	125	125
23254	涟水	黄营新庄四队变	10	400	0	0
23255	涟水	李集嵇陆管刘柱上变	10	400	0	0
23256	涟水	PMS_杨口郑洼北变	10	200	0	0
23257	涟水	高沟七里小区1号台片	10	400	0	0
23258	涟水	城区军民中心村1号配电房2#变压	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23259	涟水	PMS_唐集七队	10	200	0	0
23260	涟水	石湖关滩八队台片	10	400	0	0
23261	涟水	PMS_石湖张庄台片	10	400	0	0
23262	涟水	朱码凌庄村堆南台片	10	400	4	4
23263	涟水	PMS_石湖五里五队台片	10	400	0	0
23264	涟水	石湖瓦房南台片	10	400	0	0
23265	涟水	PMS_石湖场部台片	10	400	0	0
23266	涟水	PMS_石湖王庄台片	10	400	0	0
23267	涟水	PMS_石湖蒋码台片	10	400	0	0
23268	涟水	PMS_石湖松林北台片	10	400	0	0
23269	涟水	PMS_石湖五里一队南台片	10	400	0	0
23270	涟水	PMS_石湖贾庄台片	10	400	0	0
23271	涟水	PMS_石湖兴庄北台片	10	400	0	0
23272	涟水	PMS_石湖苏码2号台片	10	400	0	0
23273	涟水	PMS_石湖齐庄二队台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23274	涟水	朱码樊卜村小东 北配变	10	400	179	179
23275	涟水	PMS_南集工商所 变	10	630	0	0
23276	涟水	朱码凌庄村九十 队台区	10	400	96	96
23277	涟水	朱码樊卜村后樊 西配变	10	100	26	26
23278	涟水	PMS_南集下营十 组三号变	10	400	0	0
23279	涟水	PMS_保滩喻集街 西2#配变	10	400	320	320
23280	涟水	浅集河湾五队北 变	10	400	0	0
23281	涟水	保滩荣御华府小 区箱变	10	630	504	504
23282	涟水	方渡后营六队变	10	200	0	0
23283	涟水	红窑社区二期开 关站2#变压器	10	800	640	640
23284	涟水	珑熹城二期2#配 电室4#变	10	800	640	640
23285	涟水	方渡后营西变	10	400	0	0
23286	涟水	方渡后营西南变	10	200	0	0
23287	涟水	PMS_朱码张杨村 后冯电站配变	10	400	271	271
23288	涟水	PMS_南集陈码石 庄二号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23289	涟水	朱码张杨村前冯变	10	400	271	271
23290	涟水	朱码张杨吴庄3#配变	10	100	68	68
23291	涟水	PMS_石湖齐庄六队台片	10	400	0	0
23292	涟水	PMS_南集杜尧房庄变	10	400	0	0
23293	涟水	五港万码小庄2#柱上变	10	100	0	0
23294	涟水	大东社区2#配变	10	630	0	0
23295	涟水	胡集镇政府2#台片	10	630	0	0
23296	涟水	PMS_涟城水木华都配电室1号变	10	630	0	0
23297	涟水	PMS_涟城水木华都配电室3号变	10	630	0	0
23298	涟水	PMS_涟城水木华都配电室2号变	10	630	0	0
23299	涟水	悦隽学府4#配电室14号变压器	10	800	640	640
23300	涟水	黄营社区3号变	10	800	0	0
23301	涟水	涟城吾悦广场8号配电室4号变	10	800	0	0
23302	涟水	方渡前营社区2号箱变	10	315	0	0
23303	涟水	徐集双码严庄2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23304	涟水	PMS_涟城加油站箱变	10	500	0	0
23305	涟水	开元名都3号配电室15号变	10	800	0	0
23306	涟水	时码尚灯桥口台片	10	400	16	16
23307	涟水	杨口郑洼三组1	10	200	0	0
23308	涟水	高沟常沟徐庄变	10	400	0	0
23309	涟水	PMS_唐集汤码新一队	10	200	0	0
23310	涟水	南集冯罗王庄变	10	400	0	0
23311	涟水	涟城大王变	10	200	0	0
23312	涟水	高沟许庄小区	10	400	0	0
23313	涟水	李集簰北沙庄柱上变	10	400	0	0
23314	涟水	灰墩严薛程柱上变	10	100	0	0
23315	涟水	杨口周码三组变	10	400	0	0
23316	涟水	李集嵇中7号柱上变	10	200	0	0
23317	涟水	南禄_张顾野场变	10	200	0	0
23318	涟水	唐集徐刘三队	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23319	涟水	南集苗圃街南变	10	400	0	0
23320	涟水	朱码樊卜村4#配变	10	200	144	144
23321	涟水	PMS_保滩-涟淮一组2号配变	10	400	320	320
23322	涟水	PMS_石湖瓦房村部台片	10	400	0	0
23323	涟水	PMS_南集小学变	10	630	0	0
23324	涟水	PMS_石湖冯弯台片	10	400	0	0
23325	涟水	朱码樊卜村后樊东台区	10	100	80	80
23326	涟水	PMS_涟城梨园小区东箱变	10	500	0	0
23327	涟水	PMS_石湖老街北台片	10	400	0	0
23328	涟水	五港新港福居3号柱上变	10	400	0	0
23329	涟水	PMS_石湖商场台片	10	400	0	0
23330	涟水	PMS_涟城水木华都配电室4号变	10	630	0	0
23331	涟水	方渡韩鲁郇王变	10	200	0	0
23332	涟水	方渡东三河南变	10	200	0	0
23333	涟水	万郡1号开关站4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23334	涟水	徐集左程程庄变	10	400	0	0
23335	涟水	余圩圩后2#变	10	400	0	0
23336	涟水	PMS_前进老堆桥南柱上变	10	400	320	320
23337	涟水	浦西福地1-2#配电室8#变	10	800	640	640
23338	涟水	涟城吾悦广场8号配电室3号变	10	800	0	0
23339	涟水	时码姜圩河南台片	10	400	21	21
23340	涟水	PMS_城区老城建箱变	10	500	0	0
23341	涟水	小埝新庄北台片	10	400	0	0
23342	涟水	梁岔黄安大西庄变	10	400	320	320
23343	涟水	PMS_高沟七里八队2#变	10	400	0	0
23344	涟水	方渡韩鲁罗巷一队变	10	100	0	0
23345	涟水	浦西福地1#开关站1#变	10	800	640	640
23346	涟水	蒋庵大桥合心南变	10	200	160	160
23347	涟水	方渡马渡七队变	10	400	0	0
23348	涟水	涟城香悦澜山开关站1号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23349	涟水	滨河三期3号配电房12号变	10	800	640	640
23350	涟水	岔庙漩桥村部南变	10	100	0	0
23351	涟水	朱码近水楼台2号箱变3号配变	10	630	504	504
23352	涟水	方渡南六西条河变	10	200	0	0
23353	涟水	方渡前圩南公用北变	10	200	0	0
23354	涟水	方渡王杨沙庄变	10	200	0	0
23355	涟水	方渡王杨冯罗变	10	200	0	0
23356	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室8号	10	800	640	640
23357	涟水	方渡西三巷西变	10	200	0	0
23358	涟水	PMS_保滩曹港港南2#配变	10	400	320	320
23359	涟水	PMS_朱码张杨赵庄南台区	10	400	194	194
23360	涟水	PMS_梁岔费庄小区1号配变	10	800	405	405
23361	涟水	PMS_梁岔费庄小区3号配变	10	800	321	321
23362	涟水	PMS_梁岔费庄小区2号配变	10	800	500	500
23363	涟水	PMS_梁岔费庄小区4号配变	10	800	492	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23364	涟水	PMS_花园中心村1#台片	10	200	0	0
23365	涟水	城市广场1#变	10	500	0	0
23366	涟水	中央城小区（二期）2号配电房	10	800	640	640
23367	涟水	红窑社区二期开关站1#变压器	10	800	640	640
23368	涟水	逸品馥花园4号配电室13号变压器	10	800	640	640
23369	涟水	蒋庵梨园郭庄2号变	10	400	31	31
23370	涟水	南禄_徐圩大楼变	10	200	0	0
23371	涟水	灰墩墩北张庄柱上变	10	200	0	0
23372	涟水	北集谭庄变	10	100	0	0
23373	涟水	李集鲁桥何庄柱上变	10	100	0	0
23374	涟水	杨口老圩刘庄变	10	200	36	36
23375	涟水	潘圩狄庄台片	10	200	0	0
23376	涟水	蒋庵尹荡梨元变	10	100	80	80
23377	涟水	唐集贾费三队	10	200	0	0
23378	涟水	PMS_杨口大元村变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23379	涟水	PMS_黄营周程十队变	10	200	0	0
23380	涟水	高沟西小圩变	10	400	0	0
23381	涟水	李集嵇陆嵇庄柱上变	10	400	0	0
23382	涟水	浅集浅东李倪东台片	10	400	0	0
23383	涟水	渠东产业园1#台片	10	100	0	0
23384	涟水	岔庙义河油坊南	10	400	0	0
23385	涟水	杨口安福村变	10	400	0	0
23386	涟水	姜桥村变台片	10	400	0	0
23387	涟水	杨口扁担村变	10	200	0	0
23388	涟水	PMS_杨口扁担四组变	10	200	0	0
23389	涟水	李集簰巷沈阳柱上变	10	200	0	0
23390	涟水	时码尚灯4.5队台片	10	200	0	0
23391	涟水	南禄_薛集陈庄变	10	200	0	0
23392	涟水	梁岔何圩后场变	10	200	0	0
23393	涟水	灰墩张徐南柱上变	10	100	38	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23394	涟水	蒋庵悦来郭庄南变	10	200	145	145
23395	涟水	唐集河口一队1#	10	200	0	0
23396	涟水	唐集丁梁郭庄变	10	200	0	0
23397	涟水	街南贾吉台片	10	200	0	0
23398	涟水	黄营大飞九队变	10	200	0	0
23399	涟水	李集大桥五队柱上变	10	200	0	0
23400	涟水	PMS_高沟七里八队	10	200	0	0
23401	涟水	蒋庵悦来郭庄变	10	200	160	160
23402	涟水	杨口金庄小南庄变	10	200	0	0
23403	涟水	时码白果四队台片	10	400	0	0
23404	涟水	蒋庵尹荡严庄南变	10	400	198	198
23405	涟水	北集吴刘六队变	10	100	0	0
23406	涟水	唐集费尧五六队变	10	200	0	0
23407	涟水	唐集河口宋庄	10	200	0	0
23408	涟水	黄营卢徐杨庄变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23409	涟水	PMS_城区富贵花园2#配电室3#配	10	630	504	504
23410	涟水	PMS_城区富贵花园2#配电室4#配	10	630	504	504
23411	涟水	PMS_城区工艺美术厂箱变（烈士	10	200	160	160
23412	涟水	PMS_李集巴黎春天9箱变变压器	10	800	640	640
23413	涟水	李集笪北村柱上变	10	400	0	0
23414	涟水	小埝社区1#台片	10	200	0	0
23415	涟水	高沟七里二队2号变	10	200	0	0
23416	涟水	南禄_薛集前老变	10	200	0	0
23417	涟水	杨口老孙庄变	10	400	0	0
23418	涟水	朱码凌庄村陈庄台区	10	400	105	105
23419	涟水	PMS_朱码河网村梨元配变	10	200	120	120
23420	涟水	南禄_薛集小陈庄变	10	200	0	0
23421	涟水	李集桂生蒋庄柱上变	10	200	0	0
23422	涟水	PMS_杨口卢庄五组变	10	200	0	0
23423	涟水	时码黄湾高黄台片	10	400	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23424	涟水	涟城吾悦广场6号 配电室4号变	10	800	0	0
23425	涟水	朱码文俊村河西 台区	10	100	80	80
23426	涟水	珑熹城3#配电室 2#变	10	800	640	640
23427	涟水	麻垛工业区2号变	10	400	0	0
23428	涟水	朱码孙徐村磷肥 厂台区	10	400	269	269
23429	涟水	唐集六舍八九队	10	100	0	0
23430	涟水	义兴社区3#变	10	400	320	320
23431	涟水	高沟七里一队	10	400	0	0
23432	涟水	南禄_张顾前夏变	10	200	0	0
23433	涟水	PMS_黄营新庄三 队变	10	200	0	0
23434	涟水	陈师朱庄台片.	10	400	320	320
23435	涟水	杨口山庄岭变	10	200	119	119
23436	涟水	朱码新东村新东 配变	10	400	41	41
23437	涟水	别洼巷东台片	10	400	0	0
23438	涟水	李集桂生金庄柱 上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23439	涟水	时码马老四队台片	10	400	0	0
23440	涟水	涟城四季江南2号配电室2号变	10	630	0	0
23441	涟水	蒋庵南荡四组2号变	10	400	45	45
23442	涟水	五港桥西2#柱上变	10	400	0	0
23443	涟水	朱码孙徐村堆西台区	10	100	80	80
23444	涟水	高沟荀庄村部变	10	400	158	158
23445	涟水	涟城都市阳光1号配电室6号变	10	800	0	0
23446	涟水	小埧团薛台片	10	400	0	0
23447	涟水	高沟杨桥南	10	200	0	0
23448	涟水	南禄_赵王腰前变	10	200	0	0
23449	涟水	李集胡楼金王柱上变	10	400	0	0
23450	涟水	唐集周荡新九队	10	400	0	0
23451	涟水	朱码谈陈村周庄配变	10	200	0	0
23452	涟水	高沟荀庄一队	10	400	0	0
23453	涟水	石湖关滩村部台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23454	涟水	小埧中心村2#台片	10	200	0	0
23455	涟水	李集簋北方李柱上变	10	200	0	0
23456	涟水	高沟胡尧张庄新增配变	10	400	0	0
23457	涟水	高沟盐店三四队变	10	200	160	160
23458	涟水	方渡桥头北变	10	315	0	0
23459	涟水	盐店社区2号变	10	630	504	504
23460	涟水	康馨学府1#开关站1#变	10	800	640	640
23461	涟水	唐集竹杆北2#	10	200	0	0
23462	涟水	蒋庵大桥卜庄变	10	200	160	160
23463	涟水	南集苗圃新场部变	10	200	0	0
23464	涟水	石湖外口村部台片	10	200	0	0
23465	涟水	唐集竹杆北3#	10	200	0	0
23466	涟水	唐集六舍一二队变	10	400	0	0
23467	涟水	高沟崔桥赵庄2号变	10	400	0	0
23468	涟水	李集顺集七队柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23469	涟水	梁岔大庄朱庄变	10	400	0	0
23470	涟水	蒋庵大桥李邵变	10	200	0	0
23471	涟水	石湖五里二队台片	10	400	0	0
23472	涟水	南集桃园五组变	10	200	0	0
23473	涟水	严黄三黄台片	10	200	0	0
23474	涟水	李集嵇中2号柱上变	10	200	0	0
23475	涟水	北集忠诚后宋东变	10	200	0	0
23476	涟水	胡集马厂村部台片	10	200	0	0
23477	涟水	高沟二圩后三	10	400	0	0
23478	涟水	岔庙郝友丁纪变	10	400	0	0
23479	涟水	北集沈荡小后变	10	100	0	0
23480	涟水	石湖月塔二队台片	10	200	0	0
23481	涟水	南禄_淮泽六组变	10	400	0	0
23482	涟水	梁岔双楼小庄变	10	100	0	0
23483	涟水	陈师沙河村桑庄北变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23484	涟水	高沟伏河朱庄变	10	400	113	113
23485	涟水	PMS_马厂西陆2# 配变	10	200	0	0
23486	涟水	金城村乡村振兴 产业园	10	400	0	0
23487	涟水	陈师团于2#变	10	400	0	0
23488	涟水	斗灯朱庄1号变	10	400	0	0
23489	涟水	方渡马渡九队变	10	400	0	0
23490	涟水	时码马老五队台 片	10	200	0	0
23491	涟水	唐集毛郁陆庄	10	200	0	0
23492	涟水	高沟晏庄小林场	10	400	0	0
23493	涟水	涟城罗庄北变	10	200	0	0
23494	涟水	黄营杨桂西变	10	200	0	0
23495	涟水	红窑商业广场3号 变压器	10	630	0	0
23496	涟水	高沟大兴变	10	400	0	0
23497	涟水	梁岔金码八队变	10	400	0	0
23498	涟水	李集唐圩村3号柱 上变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23499	涟水	梁岔何圩三门变	10	200	0	0
23500	涟水	严黄跃进台片	10	400	0	0
23501	涟水	李集嵇中4号柱上变	10	200	0	0
23502	涟水	高沟东岭变	10	400	0	0
23503	涟水	南集下营九组二号变	10	200	0	0
23504	涟水	蒋庵官荡洪庄变	10	200	104	104
23505	涟水	严黄张庄台片	10	200	0	0
23506	涟水	高沟东小圩新变	10	400	0	0
23507	涟水	南集羊李庄变	10	400	0	0
23508	涟水	岔庙洪兵中心村	10	400	0	0
23509	涟水	高沟高东红旗变	10	400	0	0
23510	涟水	朱码闸南村一队南配变	10	100	7	7
23511	涟水	前进马圩西堆变	10	400	293	293
23512	涟水	PMS_石湖月塔六队台片	10	400	0	0
23513	涟水	南禄_徐马南田变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23514	涟水	北集苗刘高庄变	10	200	0	0
23515	涟水	高沟高南杨庄	10	400	46	46
23516	涟水	高沟胡房一队	10	400	0	0
23517	涟水	领秀花都二期3# 配电房16#变压器	10	800	640	640
23518	涟水	李集嵇中6号柱上 变	10	200	0	0
23519	涟水	南禄_方圩四庄变	10	200	0	0
23520	涟水	蒋庵官荡汤庄变	10	200	123	123
23521	涟水	罗徐学校台片	10	400	0	0
23522	涟水	方渡腰庄五队变	10	200	0	0
23523	涟水	梁岔前徐堆口变	10	400	0	0
23524	涟水	高沟二圩东一队	10	200	0	0
23525	涟水	南禄_徐马张庄变	10	200	0	0
23526	涟水	岔庙高王变	10	400	0	0
23527	涟水	石湖小楼台片	10	200	0	0
23528	涟水	南禄_方圩殷圩变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23529	涟水	南禄_高陈五组变	10	200	0	0
23530	涟水	石湖关滩四组台片	10	200	0	0
23531	涟水	杨口苗荡一组变	10	200	97	97
23532	涟水	高沟盐店七队变	10	100	80	80
23533	涟水	高沟高西杨庄	10	400	0	0
23534	涟水	北集朱桥前江配变	10	100	0	0
23535	涟水	南禄_徐马小街变	10	200	0	0
23536	涟水	石湖月塔七队台片	10	200	0	0
23537	涟水	石湖引黄四队台片	10	400	0	0
23538	涟水	岔庙后孙桥南变	10	200	0	0
23539	涟水	涟城香悦澜山开关站3号变	10	800	0	0
23540	涟水	高沟南酒厂变	10	200	132	132
23541	涟水	高沟公兴四五队变	10	400	0	0
23542	涟水	石湖果林二队台片	10	400	0	0
23543	涟水	城区军民中心村2号配电房2#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23544	涟水	朱码张杨村杨庄台区	10	400	235	235
23545	涟水	杨口大高庄变	10	400	0	0
23546	涟水	方渡谭东韩庄变	10	200	0	0
23547	涟水	朱码柴市安置小区4号配电室12号	10	800	640	640
23548	涟水	徐集胡寨小庄单变	10	200	0	0
23549	涟水	灰墩大胡村2#柱上变	10	400	0	0
23550	涟水	梁岔街东桥口变	10	200	0	0
23551	涟水	石湖关滩六队台片	10	200	0	0
23552	涟水	梁岔大庄苏圩变	10	200	0	0
23553	涟水	陈师高庄小区3#变	10	400	0	0
23554	涟水	蒋庵梨园前尹变	10	100	20	20
23555	涟水	蒋庵官荡七组变	10	200	0	0
23556	涟水	保滩王渡一组配变	10	200	155	155
23557	涟水	灰墩张徐北柱上变	10	100	80	80
23558	涟水	涟城清苑小区1号开关站2号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23559	涟水	高沟高南尹元变	10	400	0	0
23560	涟水	陈师丁圩河口	10	400	0	0
23561	涟水	黄营洪庄二庄变	10	400	0	0
23562	涟水	梁岔卜圩街南变	10	200	0	0
23563	涟水	石湖中营四队台片	10	400	0	0
23564	涟水	陈师刘洪村后费	10	200	28	28
23565	涟水	高沟胡窑程庄	10	200	0	0
23566	涟水	陈师药材中心村5#变	10	200	145	145
23567	涟水	祥瑞四期小区1号配电室3号变	10	800	640	640
23568	涟水	杨口大元六组变	10	200	0	0
23569	涟水	石湖周刘台片	10	200	0	0
23570	涟水	高沟三丰姜陈变	10	400	51	51
23571	涟水	高沟七里六队变	10	200	0	0
23572	涟水	岔庙桥南南变	10	200	0	0
23573	涟水	蒋庵尹荡朱陈变	10	200	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23574	涟水	陈师药材中心村3#变	10	200	160	160
23575	涟水	街南王圩台片	10	200	0	0
23576	涟水	高沟高东前东新变	10	200	119	119
23577	涟水	岔庙漩桥马庄3#	10	200	0	0
23578	涟水	涟城国子沁缘配电室2号变	10	630	0	0
23579	涟水	蒋庵头堡八组变	10	200	72	72
23580	涟水	陈师蒋庵街东变	10	400	194	194
23581	涟水	梁岔卜圩姜杨变	10	400	0	0
23582	涟水	唐集九队小区变	10	315	0	0
23583	涟水	李集嵇中10号柱上变	10	400	0	0
23584	涟水	PMS_唐集李舍新变	10	200	0	0
23585	涟水	朱码花桥村北徐配变	10	200	0	0
23586	涟水	刘桥二队台片	10	400	0	0
23587	涟水	杨口丁庙六组变	10	200	0	0
23588	涟水	南禄_薛集小杨庄变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23589	涟水	南禄_徐马中马变	10	400	0	0
23590	涟水	陈师村小街变	10	400	0	0
23591	涟水	杨口九里八组变	10	400	121	121
23592	涟水	邱岭红光台片	10	200	0	0
23593	涟水	黄营大飞前陆变	10	200	0	0
23594	涟水	李集鲁桥艾刘柱 上变	10	100	63	63
23595	涟水	黄营孙圩西单变	10	200	0	0
23596	涟水	时码嵇码王庄台 片	10	400	59	59
23597	涟水	李集笪巷太和庄 柱上变	10	200	0	0
23598	涟水	陈师丁圩北变	10	400	0	0
23599	涟水	时码嵇码周庄台 片	10	400	0	0
23600	涟水	杨口苗荡八组变	10	200	90	90
23601	涟水	李集殷庄中心村1 号柱上变	10	200	0	0
23602	涟水	陈师丁圩村部	10	400	0	0
23603	涟水	唐集河口七队新 增单相变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23604	涟水	高沟顺河八九队2号变	10	400	0	0
23605	涟水	李集殷庄中心村2号柱上变	10	200	0	0
23606	涟水	杨口苗荡六组变	10	200	93	93
23607	涟水	陈师高庄开庄	10	200	0	0
23608	涟水	李集胡楼李胡柱上变	10	200	0	0
23609	涟水	PMS_黄营街西中心村变	10	200	0	0
23610	涟水	陈师曹庄西变	10	100	0	0
23611	涟水	蒋庵西汉前六变	10	100	80	80
23612	涟水	高沟顺河七队变	10	400	0	0
23613	涟水	杨口大元三组变	10	200	0	0
23614	涟水	涟城吾悦广场5号配电室4号变	10	800	0	0
23615	涟水	陈师高庄张庄	10	200	0	0
23616	涟水	杨口苗荡五组变	10	200	160	160
23617	涟水	高沟湖房六队	10	200	0	0
23618	涟水	唐集丰河沈队新增	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23619	涟水	陈师马庄	10	200	0	0
23620	涟水	李集殷庄中心村3号柱上变	10	400	0	0
23621	涟水	唐集丰河吴队变	10	200	0	0
23622	涟水	陈师官路罗洼	10	200	0	0
23623	涟水	杨口小河崖变	10	400	0	0
23624	涟水	高沟德胜变	10	400	308	308
23625	涟水	石湖夏舍台片	10	200	0	0
23626	涟水	梁岔大庄季王变	10	100	0	0
23627	涟水	陈师官路南变	10	400	0	0
23628	涟水	杨口徐屋基南变	10	200	0	0
23629	涟水	石湖一队台片	10	200	0	0
23630	涟水	保滩洪荡七组配变	10	200	145	145
23631	涟水	蒋庵尹荡王庄变	10	200	92	92
23632	涟水	南禄_高陈八组变	10	100	0	0
23633	涟水	南禄_徐马后马变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23634	涟水	桥西2#变	10	400	0	0
23635	涟水	朱码闸南村周庄组台区	10	100	12	12
23636	涟水	南集街北变	10	400	0	0
23637	涟水	义兴朱庄变	10	400	0	0
23638	涟水	唐集六舍三四队变	10	400	0	0
23639	涟水	徐集车马一队变	10	315	0	0
23640	涟水	李集供电所柱上变	10	400	256	256
23641	涟水	红窑前后蔡东台片	10	200	0	0
23642	涟水	唐集丰河顾队1#	10	400	0	0
23643	涟水	灰墩程大洼柱上变	10	400	0	0
23644	涟水	唐集贾费一队变	10	100	0	0
23645	涟水	灰墩陈沟贾庄2#柱上变	10	400	0	0
23646	涟水	朱码新东村皇庄台区	10	400	173	173
23647	涟水	李集唐圩高庄南柱上变	10	100	52	52
23648	涟水	北集忠诚何庄	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23649	涟水	灰墩罗庄南柱上变	10	400	0	0
23650	涟水	唐集周张二四队新增	10	200	0	0
23651	涟水	德运广场配电房2号变压器	10	500	0	0
23652	涟水	红窑黄锅甑十里井西台片	10	400	0	0
23653	涟水	黄营曹墩二队变	10	100	0	0
23654	涟水	朱码花园村彭庄台区	10	100	60	60
23655	涟水	南禄_方圩孙冯变	10	200	0	0
23656	涟水	北集前桥周庄	10	400	0	0
23657	涟水	浅集李庄马万台片	10	400	72	72
23658	涟水	红窑蔡庄后王台片	10	400	0	0
23659	涟水	黄营许荡西许变	10	400	0	0
23660	涟水	南禄_方圩西变	10	200	0	0
23661	涟水	北集苗刘配变	10	400	0	0
23662	涟水	浅集徐老苏王台片	10	200	0	0
23663	涟水	红窑小金圩丁庄台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23664	涟水	南禄_四兴张庄西变	10	400	0	0
23665	涟水	黄营许荡小徐变	10	400	0	0
23666	涟水	岔庙平河祁吴南	10	200	0	0
23667	涟水	水岸城邦1#变	10	630	504	504
23668	涟水	开元名都1号配电室8号变	10	800	0	0
23669	涟水	灰墩南园村北周组柱上变压器	10	400	131	131
23670	涟水	李集殷庄胡庄柱上变	10	400	0	0
23671	涟水	南集禹庄村北变	10	200	0	0
23672	涟水	朱码东化厂南台区	10	400	320	320
23673	涟水	北集严港南王配变	10	200	0	0
23674	涟水	灰墩天鹅西柱上变	10	400	0	0
23675	涟水	唐集胡缪三队1#变	10	100	0	0
23676	涟水	南集长浦石碑变	10	400	0	0
23677	涟水	李集殷庄洪庄柱上变	10	400	0	0
23678	涟水	朱码三中队台区	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23679	涟水	朱码河网敬老院北配变	10	100	80	80
23680	涟水	涟城红日公寓2号配电室2号变	10	630	0	0
23681	涟水	红窑社区二期1#配电室2#变压器	10	800	640	640
23682	涟水	涟城清苑小区1号开关站1号变	10	800	640	640
23683	涟水	南禄_张顾前张变	10	400	0	0
23684	涟水	北集刘庄	10	400	0	0
23685	涟水	李集胡楼孙东柱上变	10	400	102	102
23686	涟水	黄营洪庄山东变	10	400	0	0
23687	涟水	灰墩新划南柱上变	10	200	0	0
23688	涟水	李集工业集中区2号柱上变	10	400	0	0
23689	涟水	唐集竹杆北变	10	400	0	0
23690	涟水	梁岔金码七队变	10	100	0	0
23691	涟水	灰墩墩北小区2号变	10	400	0	0
23692	涟水	黄营旗杆一队变	10	400	0	0
23693	涟水	黄营徐庄大庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23694	涟水	黄营曹墩八队变	10	400	0	0
23695	涟水	涟城美丽家园 3 号配电室10号变	10	800	0	0
23696	涟水	方圩社区2#变	10	630	0	0
23697	涟水	PMS_城区仁和福邸4#欧变高压间	10	500	400	400
23698	涟水	PMS_城区仁和福邸4#欧变高压间	10	500	400	400
23699	涟水	城区转干楼2#箱变高压间隔1配电	10	630	0	0
23700	涟水	方渡前营社区1号箱变	10	400	0	0
23701	涟水	南禄_四兴中学变	10	400	0	0
23702	涟水	灰墩墩北小区5号柱上变	10	315	0	0
23703	涟水	灰墩季王柱上变	10	100	0	0
23704	涟水	红窑刘码区学台片	10	400	0	0
23705	涟水	徐集红巾南庄变	10	400	0	0
23706	涟水	大东陈庄5队配变	10	400	0	0
23707	涟水	华源国际2号箱1#变	10	500	0	0
23708	涟水	华源国际2号箱2#变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23709	涟水	朱码凌庄村华锐配变	10	400	320	320
23710	涟水	徐集石庄大桥变	10	400	0	0
23711	涟水	石湖五里三队台片	10	200	0	0
23712	涟水	北集沈荡马庄	10	200	0	0
23713	涟水	岔庙路口中心	10	200	0	0
23714	涟水	PMS_大东干东圩里变	10	400	0	0
23715	涟水	唐集周荡八队	10	100	0	0
23716	涟水	PMS_唐集后梁新变	10	200	0	0
23717	涟水	高沟洪洼变	10	200	0	0
23718	涟水	徐集胡寨三队南变	10	400	0	0
23719	涟水	南集冯陈朱庄二号变	10	400	0	0
23720	涟水	徐集刘元前程变	10	400	0	0
23721	涟水	PMS_徐集农科东变	10	400	0	0
23722	涟水	PMS_北集道行干西	10	400	0	0
23723	涟水	灰墩西公用2#柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23724	涟水	石湖关滩三队台片	10	400	0	0
23725	涟水	李集殷庄唐庄柱上变	10	400	0	0
23726	涟水	PMS_徐集新胡十队	10	400	0	0
23727	涟水	石湖宝塔台片	10	400	0	0
23728	涟水	义兴后苗变	10	400	0	0
23729	涟水	唐集费尧二队	10	200	0	0
23730	涟水	南禄_薛集河南北变	10	100	0	0
23731	涟水	唐集六舍新七队	10	200	0	0
23732	涟水	高沟高东后三四变	10	400	49	49
23733	涟水	北集严港西郭配变	10	100	0	0
23734	涟水	南集苗圃街西变	10	400	0	0
23735	涟水	石湖南刘庄台片	10	400	0	0
23736	涟水	红窑王圩组台片	10	400	0	0
23737	涟水	北集沈荡大南	10	100	0	0
23738	涟水	朱码张杨村树林配变	10	400	254	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23739	涟水	PMS_唐集周张一七队1#	10	400	0	0
23740	涟水	红窑李园台片	10	400	0	0
23741	涟水	徐集吉滩蒋码变	10	400	0	0
23742	涟水	蒋庵悦来梁庄变	10	200	160	160
23743	涟水	保滩王渡五四组配变	10	160	128	128
23744	涟水	复兴荀贾台片	10	200	0	0
23745	涟水	南集桃园三组变	10	400	0	0
23746	涟水	义兴西洼变	10	400	306	306
23747	涟水	朱码花园扶贫配变	10	400	215	215
23748	涟水	北集工业区变	10	400	0	0
23749	涟水	唐集胡缪二队2#	10	400	0	0
23750	涟水	徐集吉滩逢庄变	10	400	0	0
23751	涟水	李集韩高小赵柱上变	10	160	0	0
23752	涟水	PMS_义兴周贾变	10	400	228	228
23753	涟水	朱码周庄村采庄2#配变	10	400	191	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23754	涟水	方渡南六条河变	10	200	0	0
23755	涟水	高沟湖房公路边 新变	10	400	0	0
23756	涟水	北集桂连北变	10	200	0	0
23757	涟水	高沟晏庄中心村1 号变	10	315	0	0
23758	涟水	保滩肖渡九组综 合配变	10	200	160	160
23759	涟水	唐集六舍新六队	10	100	0	0
23760	涟水	南集彭滩西场二 号变	10	400	0	0
23761	涟水	朱码周庄周牟庄 配变	10	100	36	36
23762	涟水	义兴河口变	10	400	0	0
23763	涟水	朱码文俊村文俊 组南台区	10	200	105	105
23764	涟水	徐集吉滩李庄变	10	200	0	0
23765	涟水	李集中学柱上变	10	200	154	154
23766	涟水	朱码文俊村文俊 组北台区	10	100	80	80
23767	涟水	朱码孙徐村朱庄 台区	10	400	303	303
23768	涟水	PMS_唐集毛郁毛 庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23769	涟水	马厂西陆台片	10	200	0	0
23770	涟水	方渡贾马查方北变	10	200	0	0
23771	涟水	石湖引黄闸台片	10	400	0	0
23772	涟水	南集敬老院变	10	400	0	0
23773	涟水	徐集上营九队变	10	400	0	0
23774	涟水	石湖陈庄台片	10	400	0	0
23775	涟水	南禄_淮泽七组变	10	400	0	0
23776	涟水	巴黎春天1号变	10	800	640	640
23777	涟水	保滩洪荡六组配变	10	400	320	320
23778	涟水	李集大桥三队3号柱上变	10	100	0	0
23779	涟水	黄营徐跳后王变	10	400	0	0
23780	涟水	保滩厉渡六组配变	10	400	320	320
23781	涟水	清华名都2号配电室4#变压器	10	800	0	0
23782	涟水	保滩厉渡四组南配变	10	400	320	320
23783	涟水	保滩王渡六组配变	10	200	153	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23784	涟水	时码嵇码梨园西台片	10	400	0	0
23785	涟水	北集道行五队配变	10	400	0	0
23786	涟水	北集严港港西变	10	200	0	0
23787	涟水	黄营曹墩村变	10	400	0	0
23788	涟水	朱码闸南村四队配变	10	400	139	139
23789	涟水	南集王圩五组变	10	100	0	0
23790	涟水	义兴后地变	10	250	152	152
23791	涟水	朱码闸南村朱舍配变	10	400	173	173
23792	涟水	朱码孙徐村小柴市西配变	10	400	201	201
23793	涟水	徐集刘元皇庄变	10	400	0	0
23794	涟水	唐集丁梁后梁	10	100	0	0
23795	涟水	张圩后陈北台片	10	100	0	0
23796	涟水	胡别赵庄南台片	10	100	0	0
23797	涟水	刘桥四队南台片	10	100	0	0
23798	涟水	姜垛中西台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23799	涟水	时码嵇码梨园台片	10	400	0	0
23800	涟水	梁岔马棚一队变	10	400	0	0
23801	涟水	PMS_郁庄许卜台片	10	100	0	0
23802	涟水	义兴河南变	10	400	0	0
23803	涟水	时码黄湾南滩台片	10	100	0	0
23804	涟水	义兴乔庄2#变	10	100	80	80
23805	涟水	街南冯圩台片	10	400	0	0
23806	涟水	PMS_小埝新庄西台片	10	200	0	0
23807	涟水	义兴大后庄3#变	10	200	20	20
23808	涟水	时码黄湾林赵东台片	10	400	186	186
23809	涟水	胡谢村部新台片	10	400	0	0
23810	涟水	义兴西洼2#变	10	400	237	237
23811	涟水	时码黄湾胡庄台片	10	100	61	61
23812	涟水	时码黄湾后王台片	10	400	0	0
23813	涟水	高沟直属朱庄2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23814	涟水	时码李圩三队西台片	10	200	0	0
23815	涟水	陈师羊王北变	10	400	0	0
23816	涟水	余圩河滩2#变	10	400	0	0
23817	涟水	李集鲁桥艾刘西柱上变	10	200	55	55
23818	涟水	李集鲁桥艾刘北柱上变	10	100	0	0
23819	涟水	李集大桥三队2号柱上变	10	160	0	0
23820	涟水	方渡三湾东河东变	10	100	0	0
23821	涟水	李集大桥七队东柱上变	10	100	0	0
23822	涟水	方渡三湾东河南变	10	100	0	0
23823	涟水	李集大桥七队西柱上变	10	100	0	0
23824	涟水	李集蔡河二队2号柱上变	10	100	0	0
23825	涟水	李集蔡河三队2号柱上变	10	400	0	0
23826	涟水	大东干东嵇圩南配变	10	100	0	0
23827	涟水	陈师窑南北变	10	400	0	0
23828	涟水	陈师窑南南变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23829	涟水	陈师小楼北变	10	100	0	0
23830	涟水	大东乔圩配变	10	100	0	0
23831	涟水	陈师卜路东变	10	100	0	0
23832	涟水	陈师曹庄南变	10	200	0	0
23833	涟水	陈师跨河南变	10	400	0	0
23834	涟水	陈师李庄东变	10	200	160	160
23835	涟水	陈师柿元村东庄变	10	400	180	180
23836	涟水	PMS_陈师沙河小王庄变	10	400	133	133
23837	涟水	陈师寿延何庄变	10	400	21	21
23838	涟水	陈师寿延庄王变	10	400	0	0
23839	涟水	陈师柿元村袁何南变	10	400	320	320
23840	涟水	红窑钦北嵇庄南台片	10	100	0	0
23841	涟水	红窑钦北嵇庄北台片	10	400	0	0
23842	涟水	前进医院变	10	200	5	5
23843	涟水	前进戴码村六组变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23844	涟水	PMS_李集鲁桥何庄南	10	100	0	0
23845	涟水	李集鲁桥岳庄柱上变	10	400	152	152
23846	涟水	红窑黄锅甑东区东台片	10	400	320	320
23847	涟水	PMS_红窑黄锅甑东区西台片	10	400	316	316
23848	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑北台片	10	400	320	320
23849	涟水	李集唐圩李杨西柱上变	10	100	69	69
23850	涟水	方渡西三巷西南变	10	100	0	0
23851	涟水	陈师柿元村徐庄变	10	400	89	89
23852	涟水	李集桂生马庄南柱上变	10	400	0	0
23853	涟水	梁岔代庄3#变	10	400	0	0
23854	涟水	南禄_淮泽肖庄变	10	400	0	0
23855	涟水	南禄_淮泽五组变	10	100	0	0
23856	涟水	朱码樊卜村前樊西配变	10	400	212	212
23857	涟水	朱码樊卜村王庄台区	10	100	80	80
23858	涟水	北集朱桥后桥	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23859	涟水	成集工业园区3#变	10	400	0	0
23860	涟水	梁岔左三庄韩唐变	10	400	206	206
23861	涟水	李集韩高小赵东柱上变	10	100	80	80
23862	涟水	梁岔卜圩街东变	10	200	0	0
23863	涟水	梁岔金码三队变	10	100	0	0
23864	涟水	梁岔黄庵崔郭变	10	100	0	0
23865	涟水	灰墩蔡口徐王2#柱上变	10	400	0	0
23866	涟水	方渡东三河南南变	10	100	0	0
23867	涟水	方渡东三荡南南变	10	100	0	0
23868	涟水	方渡王杨贾庄变	10	100	0	0
23869	涟水	涟城何庄西变	10	100	0	0
23870	涟水	高沟三口赵庄2号	10	200	0	0
23871	涟水	高沟计划办新增台片	10	200	0	0
23872	涟水	高沟三丰二庄2#变	10	200	21	21
23873	涟水	高沟高丰姜陈2#变	10	200	33	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23874	涟水	涟城韩石南变	10	400	0	0
23875	涟水	大东杨元胡赵配变	10	400	0	0
23876	涟水	PMS_大东北严路西配变	10	100	0	0
23877	涟水	大东北严路北配变	10	200	0	0
23878	涟水	PMS_大东北严路东配变	10	100	0	0
23879	涟水	PMS_大东施洼姚庄变	10	100	0	0
23880	涟水	梁岔王竹元小圩变	10	400	0	0
23881	涟水	冯庄嵇庄配变	10	200	0	0
23882	涟水	岔庙荣井冯庄	10	200	3	3
23883	涟水	徐集红巾单变	10	100	0	0
23884	涟水	岔庙场南西王变	10	100	34	34
23885	涟水	PMS_保滩厉渡七组配变	10	400	320	320
23886	涟水	PMS_保滩临淮八组配变	10	400	320	320
23887	涟水	朱码河网村西公用南配变	10	200	0	0
23888	涟水	朱码河网村西公用西配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23889	涟水	朱码河网村王圩配变	10	100	0	0
23890	涟水	朱码河网村梨元南配变	10	200	46	46
23891	涟水	朱码河网村前腾配变	10	400	147	147
23892	涟水	朱码河网村红旗北配变	10	100	5	5
23893	涟水	岔庙圩里东庄西变	10	315	0	0
23894	涟水	PMS_城区状元府小区6#变010	10	500	400	400
23895	涟水	PMS_城区状元府小区6#变011	10	500	400	400
23896	涟水	PMS_城区状元府小区7#变001015	10	500	400	400
23897	涟水	PMS_城区状元府小区8#变001018	10	500	400	400
23898	涟水	PMS_城区状元府小区8#变001019	10	500	400	400
23899	涟水	方渡王杨罗庄变	10	400	0	0
23900	涟水	PMS_五港黄码吕庄柱上变	10	100	0	0
23901	涟水	PMS_五港黄码何庄柱上变	10	100	0	0
23902	涟水	五港平安石桥东柱上变	10	100	0	0
23903	涟水	五港薛桥三队2#柱上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23904	涟水	梁岔马棚北苏庄变	10	400	239	239
23905	涟水	梁岔马棚姜老庄变	10	400	313	313
23906	涟水	PMS_涟城殷彭北变	10	100	0	0
23907	涟水	涟城前周南变	10	400	0	0
23908	涟水	红窑冯颜台片	10	400	0	0
23909	涟水	蒋庵官荡五组南变	10	400	129	129
23910	涟水	前进村一组变	10	200	0	0
23911	涟水	PMS_前进村小区变	10	100	0	0
23912	涟水	前进老堆村西秦变	10	100	25	25
23913	涟水	前进老堆村变	10	400	293	293
23914	涟水	前进戴码村七组变	10	100	0	0
23915	涟水	PMS_前进马圩村一二组变	10	100	80	80
23916	涟水	岔庙滩庄西变	10	100	0	0
23917	涟水	岔庙八队南变	10	100	0	0
23918	涟水	李集簋北夏王北柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23919	涟水	岔庙堆口吴庄	10	400	0	0
23920	涟水	李集笪北洪东2号 柱上变	10	400	0	0
23921	涟水	前进滨洪村洪东 变	10	400	0	0
23922	涟水	红窑黄锅甑周庄 台片	10	400	146	146
23923	涟水	蒋庵南荡四组变	10	400	87	87
23924	涟水	PMS_朱码柴市村 二队台区	10	100	80	80
23925	涟水	PMS_蒋庵大桥卢 庄变	10	100	80	80
23926	涟水	朱码陶码村金庄 东配变	10	200	160	160
23927	涟水	大东陈庄工业园 区配变	10	400	0	0
23928	涟水	朱码韩陈村朱圩 配变	10	100	0	0
23929	涟水	朱码孙徐村收购 站台区	10	100	59	59
23930	涟水	涟城刘庄北变	10	200	0	0
23931	涟水	PMS_肖渡谷嘴西 区1号配电房1变	10	800	640	640
23932	涟水	悦隽学府3#配电 室10#变压器	10	630	504	504
23933	涟水	大东干东李陈变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23934	涟水	PMS_北集朱桥西姜后	10	100	0	0
23935	涟水	北集朱桥东王	10	100	0	0
23936	涟水	北集道行张庄	10	100	0	0
23937	涟水	涟城工业集中区10号箱变	10	400	0	0
23938	涟水	涟城安东院子配电室7号变	10	800	0	0
23939	涟水	开元名都4号配电室17号变	10	800	0	0
23940	涟水	红窑社区2#变压器	10	630	504	504
23941	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室5号	10	800	640	640
23942	涟水	方渡罗冲爱民路变	10	400	0	0
23943	涟水	PMS_城区老县委宿舍配变	10	630	0	0
23944	涟水	李集薛行小区1号柱上变	10	400	0	0
23945	涟水	前进双河村姚庄变	10	160	105	105
23946	涟水	PMS_前进同兴六组变	10	200	39	39
23947	涟水	前进同兴金茂南路变	10	400	110	110
23948	涟水	PMS_前进同兴6#变	10	400	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23949	涟水	前进工业园区1#变	10	400	320	320
23950	涟水	前进同西村大左圩南变	10	200	0	0
23951	涟水	前进西安庄小区变	10	100	72	72
23952	涟水	前进西安庄村乔圩变	10	100	31	31
23953	涟水	前进马庄村洪东变	10	400	118	118
23954	涟水	PMS_前进马庄村组郑庄变	10	100	53	53
23955	涟水	红窑小金圩濮庄台片	10	400	200	200
23956	涟水	红窑西徐圩西元台片	10	100	80	80
23957	涟水	高沟荀庄村部2#变	10	400	201	201
23958	涟水	岔庙东元	10	400	0	0
23959	涟水	岔庙堆口李赵	10	200	0	0
23960	涟水	岔庙邱庄东变	10	200	0	0
23961	涟水	岔庙高王南变	10	400	0	0
23962	涟水	岔庙洪兵周东	10	100	0	0
23963	涟水	PMS_岔庙洪兵村部东	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23964	涟水	岔庙林庄八队2#变	10	200	0	0
23965	涟水	岔庙新河二队	10	100	0	0
23966	涟水	岔庙林庄十队2#变	10	400	0	0
23967	涟水	岔庙新河大庄	10	200	0	0
23968	涟水	红窑八支西周台片	10	400	0	0
23969	涟水	涟城谷嘴七队变	10	200	160	160
23970	涟水	红窑东大元台片	10	200	0	0
23971	涟水	高沟高东后三四2号变	10	200	0	0
23972	涟水	红窑潘老庄老庄东台片	10	400	0	0
23973	涟水	高沟盐店村部2#变	10	100	80	80
23974	涟水	高沟高西毛岭2#变	10	200	66	66
23975	涟水	义兴程大庄2#变	10	100	80	80
23976	涟水	陈师水年王二庄变	10	200	0	0
23977	涟水	红窑东扬庄台片	10	400	0	0
23978	涟水	PMS_高沟伏河姚张口2#变	10	200	70	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23979	涟水	红窑刘码区学南台片	10	100	0	0
23980	涟水	红窑潘小元西刘台片	10	100	0	0
23981	涟水	红窑钱庄台片	10	400	0	0
23982	涟水	红窑大金圩丁华台片	10	315	0	0
23983	涟水	红窑西徐圩张王台片	10	100	80	80
23984	涟水	红窑梁锅甌四队台片	10	400	0	0
23985	涟水	红窑普安前刘台片	10	400	0	0
23986	涟水	岔庙陈桥北变	10	400	0	0
23987	涟水	PMS_李集大楼向阳柱上变	10	400	320	320
23988	涟水	岔庙沟东变	10	400	0	0
23989	涟水	岔庙公用变9#	10	200	0	0
23990	涟水	岔庙东老庄	10	100	0	0
23991	涟水	PMS_李集万元小队3号柱上变	10	100	50	50
23992	涟水	PMS_李集簰北贾庄3号柱上变	10	100	12	12
23993	涟水	李集簰北贾庄2号柱上变	10	100	49	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23994	涟水	李集笪北大陈3号柱上变	10	100	0	0
23995	涟水	朱码桃柳中心村3号北台区	10	630	492	492
23996	涟水	朱码桃柳中心村2号南台区	10	630	504	504
23997	涟水	朱码桃柳中心村1号南台区	10	630	504	504
23998	涟水	李集笪北大陈2号柱上变	10	200	0	0
23999	涟水	麻垛祠堂梨园配变	10	400	0	0
24000	涟水	麻垛徐圩何庄变	10	200	0	0
24001	涟水	红窑普安后刘台片	10	200	0	0
24002	涟水	红窑普安刘笪台片	10	200	0	0
24003	涟水	灰墩陈高2#柱上变	10	400	0	0
24004	涟水	红窑河滩北台片	10	100	0	0
24005	涟水	灰墩徐王2#柱上变	10	400	0	0
24006	涟水	灰墩万圩红旗2#柱上变	10	100	0	0
24007	涟水	红窑十支陈陆台片	10	400	0	0
24008	涟水	红窑朱圩蔡功台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24009	涟水	红窑十支西元台片	10	100	0	0
24010	涟水	红窑十支姜季台片	10	400	0	0
24011	涟水	李集簰巷丁庄柱上变	10	100	60	60
24012	涟水	李集蔡河六队2号柱上变	10	200	0	0
24013	涟水	李集蔡河四队2号柱上变	10	200	0	0
24014	涟水	李集三桂村西柱上变	10	200	0	0
24015	涟水	杨口办事处变	10	200	0	0
24016	涟水	杨口供电所变	10	160	0	0
24017	涟水	黄营徐跳中心村西变	10	200	0	0
24018	涟水	黄营徐跳中心村东变	10	100	0	0
24019	涟水	灰墩墩北小区6号柱上变	10	100	0	0
24020	涟水	李集桂生六队2号柱上变	10	400	0	0
24021	涟水	李集簰北丁庄2号柱上变	10	200	4	4
24022	涟水	李集顺集中心村柱上变	10	200	0	0
24023	涟水	前进滨洪村中余变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24024	涟水	前进联合村姚赵东变	10	100	31	31
24025	涟水	李集簋北方李2号柱上变	10	400	0	0
24026	涟水	李集簋北沙庄2号柱上变	10	400	0	0
24027	涟水	红窑大金圩组台片	10	400	0	0
24028	涟水	麻垛工业区变	10	400	0	0
24029	涟水	麻垛姜小庄中变	10	400	0	0
24030	涟水	PMS_麻垛河西大庄	10	200	0	0
24031	涟水	麻垛河西鲁庄变	10	100	0	0
24032	涟水	麻垛李庄北变	10	200	0	0
24033	涟水	麻垛神龙桥变	10	200	0	0
24034	涟水	灰墩陈沟村3#柱上变	10	100	0	0
24035	涟水	灰墩陈沟北变2#柱上变	10	100	0	0
24036	涟水	灰墩大周庄2#柱上变	10	100	66	66
24037	涟水	前进闸口村后场变	10	100	0	0
24038	涟水	灰墩天鹅西2#柱上变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24039	涟水	PMS_保滩王渡八组配变	10	400	252	252
24040	涟水	城区涟城管庄东变	10	200	0	0
24041	涟水	朱码花桥村苏荡东配变	10	400	0	0
24042	涟水	朱码花桥村马徐南配变	10	400	0	0
24043	涟水	朱码花桥村厉庄配变	10	400	0	0
24044	涟水	朱码花桥村苏老庄南配变	10	400	0	0
24045	涟水	朱码军田村西小荡配变	10	400	0	0
24046	涟水	朱码潘刘村北配变	10	400	0	0
24047	涟水	朱码潘刘村张庄北配变	10	200	23	23
24048	涟水	朱码潘刘村翟庄北配变	10	400	171	171
24049	涟水	朱码韩陈村朱圩南配变	10	400	0	0
24050	涟水	朱码文俊村小学配变	10	400	320	320
24051	涟水	黄营张桥郑湾西变	10	100	0	0
24052	涟水	黄营洪庄二庄北变	10	100	0	0
24053	涟水	方渡后营张庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24054	涟水	PMS_李集林赵贾 陈柱上变	10	100	0	0
24055	涟水	李集林赵吴陈2号 柱上变	10	400	0	0
24056	涟水	李集唐圩村2号柱 上变	10	400	75	75
24057	涟水	李集唐圩朱孙柱 上变	10	400	0	0
24058	涟水	李集南场马庄北 柱上变	10	100	80	80
24059	涟水	李集蔡河二站北 柱上变	10	400	0	0
24060	涟水	李集蔡河六队3号 柱上变	10	400	0	0
24061	涟水	五港五里大兴北 柱上变	10	400	0	0
24062	涟水	PMS_五港汪洪学 校柱上变	10	100	0	0
24063	涟水	五港五里王庄西 柱上变	10	100	0	0
24064	涟水	PMS_五港五里符 庄北柱上变	10	100	0	0
24065	涟水	五港周李组西柱 上变	10	200	0	0
24066	涟水	五港周李组东柱 上变	10	100	0	0
24067	涟水	PMS_五港薛桥一 队东柱上变	10	100	0	0
24068	涟水	五港薛桥二队柱 上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24069	涟水	五港工业区西北柱上变	10	100	0	0
24070	涟水	朱码王二庄村倪庄台区	10	100	80	80
24071	涟水	前进双河小区2#变	10	100	3	3
24072	涟水	PMS_石湖兴庄七队台片	10	400	0	0
24073	涟水	蒋庵骆庄五组变	10	200	28	28
24074	涟水	PMS_蒋庵骆庄四组变	10	100	31	31
24075	涟水	蒋庵悦来汪东2#变	10	100	59	59
24076	涟水	蒋庵梨园靳庄变	10	100	8	8
24077	涟水	成集街西变	10	200	0	0
24078	涟水	PMS_成集嵇庄2#配变	10	100	0	0
24079	涟水	保滩喻集高庄2号配变	10	200	160	160
24080	涟水	保滩喻集街东配变	10	400	320	320
24081	涟水	PMS_保滩王渡十组配变	10	400	320	320
24082	涟水	保滩唐渡七组配变	10	100	80	80
24083	涟水	PMS_保滩唐渡八组北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24084	涟水	PMS_保滩唐渡一组配变	10	400	282	282
24085	涟水	保滩唐渡二组北配变	10	100	80	80
24086	涟水	PMS_保滩唐渡八组南配变	10	400	320	320
24087	涟水	保滩洪荡四组2号配变	10	200	149	149
24088	涟水	PMS_保滩唐渡三组配变	10	400	320	320
24089	涟水	朱码闸南村八队台区	10	200	53	53
24090	涟水	朱码柴市村许庄台区	10	100	80	80
24091	涟水	朱码周庄村朱小圩台区	10	400	0	0
24092	涟水	朱码周庄村周庄村部北台区	10	630	475	475
24093	涟水	黄营洪庄冯老庄变	10	400	0	0
24094	涟水	PMS_岔庙西吉村部南	10	200	131	131
24095	涟水	岔庙漩桥孟庄	10	200	0	0
24096	涟水	梁岔公用10#变	10	400	0	0
24097	涟水	时码陈圩村部台片	10	100	0	0
24098	涟水	时码陈圩八队东台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24099	涟水	时码尚墩七队台片	10	400	55	55
24100	涟水	姜桥王庄台片	10	400	0	0
24101	涟水	复兴孙庄台片	10	100	0	0
24102	涟水	大庄丁庄台片	10	200	0	0
24103	涟水	PMS_义兴周贾2#变	10	100	52	52
24104	涟水	梁岔鲍营宋庄变	10	400	0	0
24105	涟水	时码马老村部台片	10	100	0	0
24106	涟水	PMS_姜桥严庄新台片	10	100	0	0
24107	涟水	成集嵇庄1#配变	10	100	0	0
24108	涟水	梁岔金码五队变	10	400	0	0
24109	涟水	成集南元配变	10	100	0	0
24110	涟水	成集道明八组北配变	10	100	0	0
24111	涟水	成集街西2#配变	10	200	0	0
24112	涟水	成集旗杆村张圩配变	10	200	0	0
24113	涟水	蒋庵梨园王庄变	10	400	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24114	涟水	蒋庵港口变	10	200	125	125
24115	涟水	陈师蒋庵蒋老庄 河东2#变	10	100	80	80
24116	涟水	岔庙四支桥头	10	100	0	0
24117	涟水	陈师街南居民集 中区1#变	10	500	0	0
24118	涟水	陈师街南居民集 中区2#变	10	500	0	0
24119	涟水	梁岔公用12#变	10	200	0	0
24120	涟水	PMS_梁岔大庄桥 南变	10	100	0	0
24121	涟水	灰墩大胡村6#柱 上变	10	400	0	0
24122	涟水	红窑五支席庄西 配变	10	400	203	203
24123	涟水	浅集后兴张杨北 台片	10	400	207	207
24124	涟水	PMS_浅集后兴张 杨西台片	10	100	28	28
24125	涟水	PMS_城区老一中 配电室01	10	800	0	0
24126	涟水	李集乡镇府南柱 上变	10	400	166	166
24127	涟水	PMS_成集三潘罗 庄配变	10	100	0	0
24128	涟水	PMS_北集守阳四 队变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24129	涟水	李集支河支庄柱上变	10	400	0	0
24130	涟水	灰墩新划村2#柱上变	10	200	0	0
24131	涟水	陈师村西公用2#变	10	500	0	0
24132	涟水	陈师中心小学变	10	200	0	0
24133	涟水	陈师二庄新庄变	10	315	0	0
24134	涟水	马棚徐冯台片	10	400	0	0
24135	涟水	涟城引河伏李2号变	10	100	0	0
24136	涟水	岔庙曹代小东庄	10	100	0	0
24137	涟水	PMS_城区中恒国际小区A区2#箱变	10	500	400	400
24138	涟水	朱码陶码村安置小区3号台区	10	400	320	320
24139	涟水	朱码陶码村安置小区4号台区	10	400	320	320
24140	涟水	陈师沙河村陈庄北变	10	400	15	15
24141	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变1#变	10	630	0	0
24142	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变1#变	10	500	0	0
24143	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变1#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24144	涟水	李集林赵加工柱上变	10	100	80	80
24145	涟水	PMS_城区郑高教师宿舍箱变	10	500	0	0
24146	涟水	高沟明珠佳缘1号变	10	400	0	0
24147	涟水	PMS_高沟明珠佳缘2号变	10	400	0	0
24148	涟水	PMS_城区莲花小区二期001	10	630	0	0
24149	涟水	时码采韩六队台片	10	200	0	0
24150	涟水	时码马老七队台片	10	200	0	0
24151	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变1#变	10	500	0	0
24152	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区3号箱	10	630	504	504
24153	涟水	PMS_城区中恒国际小区A区1#箱变	10	400	320	320
24154	涟水	PMS_城区中恒国际小区A区2#箱变	10	500	400	400
24155	涟水	PMS_浅集刘桥林庄台片	10	100	13	13
24156	涟水	PMS_城区状元府2#欧变001001	10	500	400	400
24157	涟水	PMS_城区状元府2#欧变001002	10	500	400	400
24158	涟水	PMS_大东老庄东场北变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24159	涟水	大东施洼村部变	10	200	0	0
24160	涟水	PMS_李集唐圩村 柱上变	10	100	80	80
24161	涟水	五港沿河孙庄柱 上变	10	100	0	0
24162	涟水	李集唐圩高庄柱 上变	10	100	60	60
24163	涟水	方渡罗冲朱庄变	10	400	0	0
24164	涟水	方渡小舍变	10	200	0	0
24165	涟水	李集南场八队柱 上变	10	100	80	80
24166	涟水	五港港南庄韩东 柱上变	10	100	0	0
24167	涟水	五港尤庄柱上变	10	400	0	0
24168	涟水	PMS_五港港南庄 韩柱上变	10	200	0	0
24169	涟水	PMS_五港沿河向 阳柱上变	10	100	0	0
24170	涟水	五港港西黄庄柱 上变	10	400	0	0
24171	涟水	五港黄码组柱上 变	10	200	0	0
24172	涟水	方渡街南变	10	200	0	0
24173	涟水	五港港西汪元柱 上变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24174	涟水	五港桥西柱上变	10	400	0	0
24175	涟水	PMS_五港港南孙圩柱上变	10	400	0	0
24176	涟水	五港桥北柱上变	10	200	0	0
24177	涟水	李集鲁桥卜仲柱上变	10	100	0	0
24178	涟水	李集三桂村柱上变	10	400	0	0
24179	涟水	PMS_五港港西村柱上变	10	200	0	0
24180	涟水	五港港西前庄柱上变	10	200	0	0
24181	涟水	五港港南庄顾柱上变	10	100	0	0
24182	涟水	李集桂生南柱上变	10	400	0	0
24183	涟水	大东老庄东场配变	10	400	0	0
24184	涟水	PMS_涟城尤戚北变	10	100	0	0
24185	涟水	李集簋巷汪杨柱上变	10	400	0	0
24186	涟水	PMS_大东老庄村部配变	10	400	0	0
24187	涟水	五港港西洪庄柱上变	10	200	0	0
24188	涟水	李集桂生马庄柱上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24189	涟水	成集涟淮南配变	10	100	0	0
24190	涟水	朱码凌庄二期安置小区1#开关站	10	800	640	640
24191	涟水	朱码凌庄二期安置小区1#开关站	10	800	640	640
24192	涟水	朱码凌庄二期安置小区2#配电室	10	800	640	640
24193	涟水	保滩洪荡四组3#配变	10	100	60	60
24194	涟水	涟城都市阳光开关站1号变	10	800	0	0
24195	涟水	朱码凌庄二期安置小区2#配电室	10	800	640	640
24196	涟水	朱码凌庄二期安置小区3#配电室	10	800	640	640
24197	涟水	朱码凌庄二期安置小区3#配电室	10	800	640	640
24198	涟水	PMS_城区老南环1#.箱变配电变压	10	800	0	0
24199	涟水	朱码柴市安置小区3号配电室9号	10	800	640	640
24200	涟水	涟城都市阳光开关站2号变	10	800	0	0
24201	涟水	红窑社区4#变压器	10	630	504	504
24202	涟水	涟城东方红府南区开关站1号变	10	800	0	0
24203	涟水	涟城东方红府南区开关站2号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24204	涟水	PMS_城区书香苑2#变压器	10	800	0	0
24205	涟水	PMS_城区书香苑4#变压器	10	800	0	0
24206	涟水	大东陈庄工业园区北2#配变	10	400	0	0
24207	涟水	陈师祥瑞一期1号变	10	630	504	504
24208	涟水	陈师祥瑞一期2号变	10	630	504	504
24209	涟水	大东镇南吴高配变	10	100	0	0
24210	涟水	陈师祥瑞一期3号变	10	630	504	504
24211	涟水	陈师蒋庵祥瑞佳园4#箱变001主变	10	630	504	504
24212	涟水	陈师蒋庵祥瑞小区5#箱变001主变	10	630	504	504
24213	涟水	马厂冲南台片	10	400	0	0
24214	涟水	陈师施庄北变	10	400	0	0
24215	涟水	陈师水年刘田	10	400	0	0
24216	涟水	朱码王二庄创业园5号台区	10	630	489	489
24217	涟水	PMS_朱码王二庄创业园6号台区	10	400	320	320
24218	涟水	高沟车站小区1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24219	涟水	方渡马渡十队变	10	400	0	0
24220	涟水	高沟车站小区2#变	10	500	400	400
24221	涟水	陈师闵庄东变	10	400	0	0
24222	涟水	PMS_李集蔡河二队3号柱上变	10	400	0	0
24223	涟水	红窑商业广场中台片	10	500	0	0
24224	涟水	红窑商业广场西台片	10	500	0	0
24225	涟水	保滩-缺口安置小区2变	10	800	640	640
24226	涟水	PMS_保滩-缺口安置小区1变	10	800	640	640
24227	涟水	高沟常元曹庄新变	10	200	160	160
24228	涟水	李集万福花园1号配变	10	630	0	0
24229	涟水	李集万福花园2号配变	10	630	0	0
24230	涟水	李集万福花园3号配变	10	630	0	0
24231	涟水	李集万福花园4号配变	10	630	0	0
24232	涟水	北集工业区2#配变	10	200	0	0
24233	涟水	PMS_高沟常兴小区1号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24234	涟水	马厂学校配变	10	100	0	0
24235	涟水	方渡三湾吴黄变	10	200	0	0
24236	涟水	浅集李庄陈庄东	10	100	43	43
24237	涟水	陈师蒋庵朱楼小区3#变	10	100	68	68
24238	涟水	PMS_城区首府国际小区4#箱变	10	400	320	320
24239	涟水	PMS_城区首府国际小区4#箱变	10	400	320	320
24240	涟水	前进赵庄桥西	10	100	19	19
24241	涟水	余圩高庄1#台片	10	100	0	0
24242	涟水	余圩西湖台片	10	100	0	0
24243	涟水	PMS_余圩乱陈1#台片	10	100	0	0
24244	涟水	北集小学	10	200	0	0
24245	涟水	陈师河东西变	10	100	0	0
24246	涟水	朱码振丰家园6号台区	10	500	400	400
24247	涟水	红窑新村东区南台片	10	400	0	0
24248	涟水	红窑新村东区北台片	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24249	涟水	黄营工业园区北变	10	400	0	0
24250	涟水	岔庙西吉中心村	10	400	320	320
24251	涟水	红窑新村西区南台片	10	400	0	0
24252	涟水	红窑新村西区北台片	10	630	0	0
24253	涟水	红窑新城西台片	10	630	504	504
24254	涟水	红窑新城东台片	10	630	504	504
24255	涟水	红窑普安曹庄台片	10	200	0	0
24256	涟水	PMS_杨口商贸城2#变	10	400	0	0
24257	涟水	李集鲁桥卜仲东柱上变	10	100	0	0
24258	涟水	PMS_灰墩大胡工业区柱上变	10	400	0	0
24259	涟水	李集嵇陆朱庄2号柱上变	10	200	0	0
24260	涟水	李集胡楼柿元柱上变	10	200	0	0
24261	涟水	朱码桃柳上水园1号南台区	10	630	504	504
24262	涟水	朱码桃柳上水园1号北台区	10	630	504	504
24263	涟水	朱码桃柳上水园2号南台区	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24264	涟水	朱码桃柳上水园2号北台区	10	630	504	504
24265	涟水	高沟古街1号变	10	315	0	0
24266	涟水	高沟东方花园2号变	10	400	320	320
24267	涟水	高沟东方花园1号变	10	400	320	320
24268	涟水	李集一吊闸柱上变	10	400	0	0
24269	涟水	岔庙郝友中心村北	10	100	0	0
24270	涟水	岔庙北岭东变	10	200	0	0
24271	涟水	涟城牌坊中心村3号变	10	315	0	0
24272	涟水	PMS_城区邮政储蓄箱变112063028	10	400	0	0
24273	涟水	高沟今世缘商城1#变	10	630	0	0
24274	涟水	高沟今世缘商城2#变	10	630	0	0
24275	涟水	高沟公兴村部2#变	10	400	0	0
24276	涟水	PMS_城区涟城肉联厂变	10	250	200	200
24277	涟水	大东施洼中心村北变	10	400	0	0
24278	涟水	黄营南农场变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24279	涟水	高沟六塘人家1号变	10	400	0	0
24280	涟水	高沟六塘人家2号变	10	500	0	0
24281	涟水	朱码军民中心村G区1号北台区	10	800	640	640
24282	涟水	朱码军民中心村G区1号南台区	10	800	640	640
24283	涟水	PMS_朱码军民中心村G区2号南台	10	630	504	504
24284	涟水	PMS_朱码军民中心村G区2号北台	10	630	504	504
24285	涟水	杨口陶码小庄变	10	400	0	0
24286	涟水	PMS_高沟杨桥小区变	10	400	320	320
24287	涟水	PMS_高沟水岸家园1号变	10	400	320	320
24288	涟水	PMS_高沟水岸家园2号变	10	400	320	320
24289	涟水	东鼎佳园1号箱变	10	400	0	0
24290	涟水	东鼎佳园2号箱变	10	800	0	0
24291	涟水	高沟水岸家园3号变	10	400	320	320
24292	涟水	高沟水岸家园4号变	10	400	320	320
24293	涟水	灰墩尹荡王庄柱上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24294	涟水	灰墩尹荡后尹柱上变	10	100	0	0
24295	涟水	南集彭滩中路二号变	10	100	0	0
24296	涟水	大冲李刘东2#台片	10	400	0	0
24297	涟水	祥国小区2号配电房8#变	10	630	504	504
24298	涟水	城区荣马花苑4#配电室13#变压器	10	800	640	640
24299	涟水	滨河三期2号配电房5号变	10	800	640	640
24300	涟水	岔庙义河何庄2#	10	400	0	0
24301	涟水	岔庙新河六队2#	10	100	0	0
24302	涟水	PMS_石湖五里四队台片	10	100	0	0
24303	涟水	PMS_石湖中营台片	10	200	0	0
24304	涟水	浅集刘桥姚场西台片	10	100	68	68
24305	涟水	PMS_石湖沈庄台片	10	200	0	0
24306	涟水	红窑梁锅甑三队台片	10	200	0	0
24307	涟水	红窑梁锅甑伍队台片	10	200	0	0
24308	涟水	杨口农商行变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24309	涟水	前进军民渠	10	400	0	0
24310	涟水	梁岔左三庄夏庄变	10	100	0	0
24311	涟水	浅集花庄小学	10	100	0	0
24312	涟水	义兴仓院老庄3#变	10	400	0	0
24313	涟水	浅集供电所	10	400	275	275
24314	涟水	PMS_城区色织厂	10	160	0	0
24315	涟水	蒋庵梨园前尹东变	10	200	94	94
24316	涟水	浅集粮管所	10	200	160	160
24317	涟水	北集忠诚丁鲁2#变	10	400	0	0
24318	涟水	唐集费尧一队1#变	10	100	0	0
24319	涟水	唐集周张南2#	10	100	0	0
24320	涟水	马厂冲东1#台片	10	200	0	0
24321	涟水	姜桥东徐1#台片	10	200	0	0
24322	涟水	别洼军庄台片	10	200	0	0
24323	涟水	涟城节制闸变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24324	涟水	陈师余庄街变	10	400	0	0
24325	涟水	浅集孔王王庄东配变	10	100	0	0
24326	涟水	涟城谷嘴鱼场变	10	400	320	320
24327	涟水	陈师陈中配变	10	200	0	0
24328	涟水	岔庙工业园区3#	10	200	0	0
24329	涟水	东胡嘉苑台片	10	400	0	0
24330	涟水	马厂东陆1#变台片	10	200	0	0
24331	涟水	麻垛左庄四队	10	400	0	0
24332	涟水	岔庙纪吉村2#	10	400	0	0
24333	涟水	PMS_城区农行	10	630	0	0
24334	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室2号变	10	630	0	0
24335	涟水	北集严港西郭2#变	10	100	0	0
24336	涟水	五港蔡工曹王柱上变	10	100	0	0
24337	涟水	杨口代洼六组东变	10	200	0	0
24338	涟水	杨口代洼六组西变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24339	涟水	唐集陈圩二队2#变	10	100	0	0
24340	涟水	中联壹城北区5#配电室1#变	10	800	0	0
24341	涟水	PMS_陈师高庄小区1号箱变001	10	630	0	0
24342	涟水	涟城安东院子配电室6号变	10	800	0	0
24343	涟水	高沟张圩七八队3号变	10	100	0	0
24344	涟水	红窑普安东场台片	10	400	0	0
24345	涟水	涟城尤戚中变	10	200	0	0
24346	涟水	涟城吾悦广场7号配电室4号变	10	800	0	0
24347	涟水	时码陈圩七队台片	10	200	0	0
24348	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区4号配电房1变	10	800	640	640
24349	涟水	唐集高西1#变	10	100	0	0
24350	涟水	渠东产业园4#台片	10	200	0	0
24351	涟水	PMS_城区人民剧场	10	500	0	0
24352	涟水	城区实验幼儿园箱变	10	630	0	0
24353	涟水	城区中菜市场配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24354	涟水	PMS_城区湖滨花苑配变	10	630	0	0
24355	涟水	PMS_城区圣特小区	10	500	0	0
24356	涟水	城区装饰城	10	630	0	0
24357	涟水	PMS_城区供电局欧变	10	630	0	0
24358	涟水	城区小瓶厂	10	400	0	0
24359	涟水	PMS_涟城城南四队北变	10	200	0	0
24360	涟水	前进七沟西庄	10	400	97	97
24361	涟水	前进村五组变	10	400	0	0
24362	涟水	涟城南堆2号变	10	100	0	0
24363	涟水	前进戴码村部	10	200	0	0
24364	涟水	成集法华村洋河配变	10	100	0	0
24365	涟水	方渡韩鲁郇王南变	10	100	0	0
24366	涟水	方渡后营张庄西变	10	100	0	0
24367	涟水	岔庙朱崔变	10	100	0	0
24368	涟水	中恒国际农贸市场2号变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24369	涟水	红窑三村东西山台片	10	100	0	0
24370	涟水	红窑三村三斗台片	10	400	0	0
24371	涟水	红窑十支小兰庄南台片	10	100	0	0
24372	涟水	高沟服装城变	10	400	0	0
24373	涟水	涟城韩石王圩变	10	400	0	0
24374	涟水	浅集大冲嵇码	10	400	0	0
24375	涟水	徐集双码村部配变	10	200	0	0
24376	涟水	大东镇政府配变	10	400	0	0
24377	涟水	城区老教委	10	500	0	0
24378	涟水	杨口农科一组北变	10	100	80	80
24379	涟水	国子雅缘1#配电室8#变	10	630	504	504
24380	涟水	金碧华府2号配电房3#变压器	10	800	0	0
24381	涟水	大东苏庄北2#配变	10	400	0	0
24382	涟水	珑熹城小区4#配电室3#变压器	10	800	640	640
24383	涟水	唐集胡缪七队1#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24384	涟水	五港桥荡唐庄柱上变	10	400	0	0
24385	涟水	涟城广富广场箱变2号变	10	400	0	0
24386	涟水	肖渡谷嘴西区3号配电房4变压器	10	800	640	640
24387	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室	10	800	0	0
24388	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室	10	800	0	0
24389	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室	10	800	0	0
24390	涟水	PMS_中联壹城小区南区2#配电室	10	800	0	0
24391	涟水	中联壹城小区南区3#配电室4#变	10	800	0	0
24392	涟水	中联壹城小区南区3#配电室2#变	10	800	0	0
24393	涟水	红窑汪元金庄北台片	10	400	0	0
24394	涟水	红窑潘小元东张台片	10	100	0	0
24395	涟水	朱码嵇庄村池塘配变	10	400	0	0
24396	涟水	岔庙西吉朱庄	10	200	76	76
24397	涟水	吕惠南变	10	200	160	160
24398	涟水	杨口扁担六组新增变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24399	涟水	蒋庵查庄变	10	100	2	2
24400	涟水	PMS_义兴埧西2#变	10	400	293	293
24401	涟水	方渡电信局变	10	200	0	0
24402	涟水	PMS_义兴章庄2#变	10	400	0	0
24403	涟水	方渡罗冲曾庄西变	10	100	0	0
24404	涟水	PMS_义兴徐庄变	10	400	0	0
24405	涟水	PMS_义兴工业园1#变	10	400	320	320
24406	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房4#变压器	10	800	640	640
24407	涟水	方渡腰庄一队变	10	100	0	0
24408	涟水	PMS_义兴万洼组变	10	400	290	290
24409	涟水	PMS_义兴秦刘2#变	10	400	0	0
24410	涟水	悦隽学府4#配电室12号变压器	10	800	640	640
24411	涟水	涟城安东院子开关站3号变	10	800	0	0
24412	涟水	蒋庵公用4#变	10	400	320	320
24413	涟水	军民4号配电房3号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24414	涟水	方渡南六东拐变	10	400	0	0
24415	涟水	义兴西孙2#变	10	100	0	0
24416	涟水	方渡南六双河变	10	400	0	0
24417	涟水	PMS_义兴白洼王庄2#变	10	400	234	234
24418	涟水	义兴街北变	10	100	0	0
24419	涟水	PMS_义兴万洼组2#变	10	400	214	214
24420	涟水	方渡东三河北西变	10	400	0	0
24421	涟水	PMS_义兴万明王庄2#变	10	400	293	293
24422	涟水	PMS_义兴街南变	10	400	0	0
24423	涟水	方渡西三何庄变	10	100	0	0
24424	涟水	义兴朱侯3#变	10	100	80	80
24425	涟水	高沟交警队2号变	10	400	294	294
24426	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房8号配变	10	800	640	640
24427	涟水	方渡罗冲西罗变	10	400	0	0
24428	涟水	方渡韩鲁李庄北变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24429	涟水	涟城都市阳光1号 配电室3号变	10	800	0	0
24430	涟水	涟城四季江南2号 配电室4号变	10	630	0	0
24431	涟水	大东国土局配变	10	100	0	0
24432	涟水	朱码梁呈美景小 区2号配电室3号	10	800	640	640
24433	涟水	PMS_方渡前圩小 区东箱变	10	630	0	0
24434	涟水	红窑浅集李庄三 徐东台片	10	200	0	0
24435	涟水	PMS_义兴连二变	10	400	234	234
24436	涟水	PMS_义兴街西变	10	400	0	0
24437	涟水	开元名都2号开关 站6号变	10	800	0	0
24438	涟水	PMS_红窑三村二 斗台片	10	400	0	0
24439	涟水	朱码梁呈美景小 区1号开关站2号	10	800	640	640
24440	涟水	南禄_徐马殷庄2# 变	10	400	0	0
24441	涟水	金港花园四期2# 变	10	800	640	640
24442	涟水	安东悦府1#开关 站2#变	10	800	640	640
24443	涟水	PMS_义兴西公用 变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24444	涟水	PMS_义兴东元王庄2#变	10	400	245	245
24445	涟水	义兴桃元孙庄2#变	10	400	247	247
24446	涟水	红窑三村徐庄台片	10	100	0	0
24447	涟水	炎黄国际花园4#配电室1#变	10	800	640	640
24448	涟水	红窑三村东山台片	10	400	0	0
24449	涟水	PMS_红窑三村徐庄南变	10	400	0	0
24450	涟水	义兴庄刘2#变	10	100	0	0
24451	涟水	PMS_复兴中排台片	10	200	0	0
24452	涟水	方渡街北变	10	400	0	0
24453	涟水	方渡贾马东变	10	100	0	0
24454	涟水	红窑三村东山南变	10	100	0	0
24455	涟水	珑熹城3#配电室4#变	10	800	640	640
24456	涟水	PMS_华昌安置小区二期2号变	10	400	320	320
24457	涟水	方渡王杨赵邹变	10	400	0	0
24458	涟水	方渡罗冲陈刘东变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24459	涟水	陈师柿元村李庄变	10	400	199	199
24460	涟水	中联壹城2#配电室3#变	10	1250	0	0
24461	涟水	金陵广场1#变	10	800	0	0
24462	涟水	石湖外口工业园台片	10	400	0	0
24463	涟水	南禄_殷圩圩里变	10	100	0	0
24464	涟水	白果四队1号变	10	400	160	160
24465	涟水	金碧华府1号开关站3#变压器	10	800	0	0
24466	涟水	祥国小区2号配电房7#变	10	630	504	504
24467	涟水	大东朱陈北配变	10	400	0	0
24468	涟水	PMS_城区安东商业广场11205002	10	1000	0	0
24469	涟水	PMS_城区安东商业广场11205003	10	1000	0	0
24470	涟水	PMS_城区安东商业广场11205004	10	1000	0	0
24471	涟水	PMS_城区中联7#欧变002	10	630	0	0
24472	涟水	PMS_城区中联8#欧变001	10	630	0	0
24473	涟水	PMS_城区中联5#欧变002	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24474	涟水	领秀花都1号配电室3号变压器	10	800	640	640
24475	涟水	PMS_南集南营新庄三号变	10	200	0	0
24476	涟水	嵇陆泰康柱上变	10	400	0	0
24477	涟水	悦隽学府小区2#配电室6#变压器	10	800	640	640
24478	涟水	嵇码工业区二号变	10	400	0	0
24479	涟水	朱码中天名人湾2#配电室2#变压	10	800	640	640
24480	涟水	灰墩南元村4号变	10	400	320	320
24481	涟水	空港家园1-1配电室6#变	10	800	640	640
24482	涟水	陈师沙河陈庄北2#变	10	400	231	231
24483	涟水	岔庙小桑庄南	10	200	0	0
24484	涟水	岔庙纪集小学	10	400	0	0
24485	涟水	浦西福地1#开关站3#变	10	800	640	640
24486	涟水	时码张姚姚庄台片	10	400	0	0
24487	涟水	中联壹城北区6#配电室2#变	10	800	0	0
24488	涟水	金宝新苑（二区）1#开关站1#	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24489	涟水	方渡谭东路庄变	10	100	0	0
24490	涟水	方渡南六大桥变	10	200	0	0
24491	涟水	方渡谭赵赵庄变	10	200	0	0
24492	涟水	朱码韩陈中心村二期2号配变	10	400	0	0
24493	涟水	唐集中公用3#	10	800	0	0
24494	涟水	涟城四季江南开关站4号变	10	800	0	0
24495	涟水	朱码凌庄村堆南2号变	10	400	197	197
24496	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区6#欧变	10	500	0	0
24497	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区5#欧变	10	630	0	0
24498	涟水	蒋庵梨园郭庄北变	10	200	160	160
24499	涟水	祥瑞四期小区3号配电室1号变	10	800	640	640
24500	涟水	金陵广场4#变	10	800	0	0
24501	涟水	浦西福地1-2#配电室7#变	10	800	640	640
24502	涟水	方圩社区3#变	10	250	0	0
24503	涟水	杨口新农村新北新增变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24504	涟水	PMS_岔庙岔河后庄	10	400	0	0
24505	涟水	殷庄安置小区3号配电室7号变	10	800	0	0
24506	涟水	陈师刘洪朱庄北2号变	10	400	153	153
24507	涟水	PMS_城区红日金城1#配电室6#变	10	800	0	0
24508	涟水	PMS_陈师寿延村金圩西	10	400	226	226
24509	涟水	PMS_城区红日金城2#配电室8#变	10	800	0	0
24510	涟水	PMS_城区红日金城2#配电室10#变	10	800	0	0
24511	涟水	PMS_城区丽晶首府1号配电室高压	10	800	640	640
24512	涟水	PMS_城区丽晶首府1号配电室高压	10	800	640	640
24513	涟水	PMS_城区丽晶首府1号配电室高压	10	800	640	640
24514	涟水	斗灯小农场1#台片	10	400	0	0
24515	涟水	和樾府小区1号配电室4号变	10	800	640	640
24516	涟水	方渡王杨刘庄变	10	400	0	0
24517	涟水	文锦城1-1配电室1#变	10	800	640	640
24518	涟水	水岸城邦1-1号配电房8号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24519	涟水	国子雅缘1#配电室5#变	10	630	504	504
24520	涟水	PMS_城区人民商场配变	10	630	0	0
24521	涟水	麻垛孙湾圩南变	10	400	288	288
24522	涟水	领秀花都1号配电室4号变压器	10	800	640	640
24523	涟水	涟城吾悦广场4号配电室4号变	10	800	0	0
24524	涟水	PMS_义兴连二2#变	10	400	266	266
24525	涟水	涟城悦龙湾1号配电室1号变	10	800	640	640
24526	涟水	时码黄湾刘庄台片	10	400	39	39
24527	涟水	建壹城家居生活博览中心1#变压	10	800	640	640
24528	涟水	方渡后营南变	10	200	0	0
24529	涟水	逸品馥花园2#开关站5号变压器	10	800	640	640
24530	涟水	方渡后营齐庄变	10	400	0	0
24531	涟水	PMS_义兴张郑孙庄变	10	400	0	0
24532	涟水	朱码祥国安置小区3号配电室4号	10	800	640	640
24533	涟水	PMS_城区阳光嘉园3#欧变2#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24534	涟水	城区荣马花苑3# 配电室12#变压器	10	800	640	640
24535	涟水	保滩王渡三组2# 配变	10	100	80	80
24536	涟水	余圩河滩台片	10	400	0	0
24537	涟水	PMS_朱码凌庄安 置小区1号欧变	10	630	504	504
24538	涟水	PMS_城区金轮世 家9#欧变02	10	800	640	640
24539	涟水	涟城红日华府开 关站1号变	10	800	0	0
24540	涟水	龙源国际南区3号 配电室2号变	10	800	0	0
24541	涟水	PMS_梁岔工业区 6#变	10	400	0	0
24542	涟水	朱码凌庄安置小 区3号东台区	10	630	504	504
24543	涟水	朱码凌庄安置小 区3号西台区	10	630	504	504
24544	涟水	保滩周集工业园5 号配变	10	400	320	320
24545	涟水	黄营西庄村西变	10	200	0	0
24546	涟水	PMS_朱码工业集 中区中配变	10	400	320	320
24547	涟水	蒋庵官荡小区变	10	200	76	76
24548	涟水	浦西福地2-2#配 电室14#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24549	涟水	朱码凤凰星城小区2号配电房4号	10	800	640	640
24550	涟水	房庄东2#变	10	400	320	320
24551	涟水	肖渡谷嘴东区4#配电房11号配变	10	800	640	640
24552	涟水	蒋庵官荡八组2#变	10	200	147	147
24553	涟水	五港港东村柱上变	10	200	0	0
24554	涟水	大东陈庄9队配变	10	400	0	0
24555	涟水	徐集刘元后程配变	10	400	0	0
24556	涟水	保滩涟淮村组东配变	10	200	160	160
24557	涟水	时码团结电站2#变	10	200	0	0
24558	涟水	万福花园二期2号变	10	500	0	0
24559	涟水	和樾府小区开关站1号变	10	800	640	640
24560	涟水	翰林院3#配电室4#变	10	800	640	640
24561	涟水	朱码中天名人湾1#开关站3#变压	10	800	640	640
24562	涟水	徐集左程严杨皱变	10	400	0	0
24563	涟水	PMS_余圩李冯南2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24564	涟水	肖渡谷嘴东区4# 配电房12号配变	10	800	640	640
24565	涟水	祥瑞四期小区4号 配电室2号变	10	800	640	640
24566	涟水	涟城神龙盛唐4号 配电室1号变	10	800	0	0
24567	涟水	PMS_涟城塑料厂 箱变	10	500	0	0
24568	涟水	悦隼学府小区1# 开关站2#变压器	10	630	504	504
24569	涟水	余圩余何陆庄变	10	400	0	0
24570	涟水	空港家园1-1配电 室5#变	10	800	640	640
24571	涟水	中桥国际1#变压 器1号	10	630	504	504
24572	涟水	方渡后庄变	10	400	0	0
24573	涟水	朱码祥国安置小 区1号开关站4号	10	800	640	640
24574	涟水	PMS_大东王老庄 村部南配变	10	400	0	0
24575	涟水	保滩十堡中心村2 号配变	10	400	311	311
24576	涟水	陈师中心村4#变	10	400	0	0
24577	涟水	黄庄联二组	10	400	0	0
24578	涟水	开元名都3号配电 室14号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24579	涟水	盐店社区1号变	10	630	504	504
24580	涟水	PMS_大东小南陈庄西配变	10	400	0	0
24581	涟水	万福花园二期1号变	10	500	0	0
24582	涟水	麻垛东哨朱庄变	10	400	0	0
24583	涟水	麻垛乔洼新庄	10	400	158	158
24584	涟水	麻垛乔洼孙庄	10	400	116	116
24585	涟水	麻垛西哨东六	10	400	0	0
24586	涟水	李集嵇陆嵇庄2号柱上变	10	400	0	0
24587	涟水	中联壹城2#配电室1#变	10	1250	0	0
24588	涟水	红窑大金圩丁华北台片	10	400	0	0
24589	涟水	涟城悦龙湾开关站2号变	10	800	640	640
24590	涟水	麻垛春华一队前	10	100	0	0
24591	涟水	麻垛徐圩兴庄变	10	200	0	0
24592	涟水	麻垛徐圩北变	10	400	0	0
24593	涟水	麻垛河西后庄南	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24594	涟水	PMS_涟城东郊华庭北区箱变	10	630	0	0
24595	涟水	高沟社区配电房4#变	10	800	0	0
24596	涟水	麻垛春华四队变	10	400	0	0
24597	涟水	文澜府小区4号配电室17号配变	10	800	640	640
24598	涟水	涟城吾悦广场4号配电室1号变	10	800	0	0
24599	涟水	朱码柴市村高庄2号配变	10	400	140	140
24600	涟水	公用东4#箱变配电变压器	10	500	0	0
24601	涟水	浦西福地2#开关站10#变	10	800	640	640
24602	涟水	逸品馥花园4号配电室16号变压器	10	800	640	640
24603	涟水	初心社区1#箱变	10	315	0	0
24604	涟水	五港蔡工堆里柱上变	10	200	0	0
24605	涟水	五港刘庄衡庄柱上变	10	100	0	0
24606	涟水	时码陈李陈庄台片	10	400	0	0
24607	涟水	开元名都4号配电室19号变	10	800	0	0
24608	涟水	五港蔡工蔡卜柱上变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24609	涟水	五港港东高庄柱上变	10	200	0	0
24610	涟水	高沟社区配电房1#变	10	800	0	0
24611	涟水	红窑治安卡口台片	10	400	0	0
24612	涟水	五港黄码徐庄南柱上变	10	400	0	0
24613	涟水	五港街东端程3#柱上变	10	200	0	0
24614	涟水	祥瑞四期小区1号配电室2号变	10	800	640	640
24615	涟水	涟城吾悦广场1号配电室3号变	10	800	0	0
24616	涟水	五港刘庄学校柱上变	10	200	0	0
24617	涟水	五港阳光小区3#柱上变	10	200	0	0
24618	涟水	PMS_五港桥荡陈庄柱上变	10	400	0	0
24619	涟水	高南杨庄2#变	10	200	60	60
24620	涟水	红日中学宿舍区	10	400	0	0
24621	涟水	PMS_保滩王渡六组东配变	10	200	160	160
24622	涟水	领秀花都小区2#配电室12#变压器	10	800	640	640
24623	涟水	领秀花都小区2#配电室10#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24624	涟水	开元名都1#开关站1#变	10	800	0	0
24625	涟水	文澜府小区2号开关站14号配变	10	800	640	640
24626	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站2号变	10	630	0	0
24627	涟水	谈庄北变	10	400	0	0
24628	涟水	PMS_城区万香国际2号配电室1号	10	800	0	0
24629	涟水	PMS_城区万香国际2号配电室2号	10	800	0	0
24630	涟水	城区万香国际2号配电室4号变	10	800	0	0
24631	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室1号	10	800	0	0
24632	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室2号	10	800	0	0
24633	涟水	PMS_高沟街南河口变1	10	400	297	297
24634	涟水	PMS_朱码船闸台区	10	160	128	128
24635	涟水	PMS_城区军民中心村E区1号南台	10	630	504	504
24636	涟水	朱码王二庄村张庄2号台区	10	100	0	0
24637	涟水	朱码余庄村张赵南配变	10	100	0	0
24638	涟水	朱码军田村杨桥北配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24639	涟水	朱码军田村杨桥东配变	10	400	0	0
24640	涟水	朱码余庄村张赵北配变	10	400	0	0
24641	涟水	PMS_城区军民中心村E区1号北台	10	630	504	504
24642	涟水	城区军民中心村E区2号西台区	10	630	504	504
24643	涟水	PMS_城区军民中心村E区2号东台	10	630	504	504
24644	涟水	PMS_城区军民中心村E区3号东台	10	630	504	504
24645	涟水	PMS_城区军民中心村E区3号西台	10	630	504	504
24646	涟水	PMS_城区军民中心村E区4号西台	10	630	488	488
24647	涟水	PMS_城区军民中心村E区4号东台	10	630	504	504
24648	涟水	PMS_城区军民中心村E区5号西台	10	630	504	504
24649	涟水	PMS_城区军民中心村E区5号东台	10	630	504	504
24650	涟水	朱码王二庄创业园4号台区	10	400	320	320
24651	涟水	PMS_朱码国子家缘1号配电室北台	10	800	640	640
24652	涟水	朱码国子家缘1号配电室南台区	10	800	640	640
24653	涟水	朱码国子家缘4号配电室东台区	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24654	涟水	PMS_朱码国子家缘4号配电室西台	10	800	640	640
24655	涟水	朱码国子家缘5号配电室北台区	10	800	640	640
24656	涟水	PMS_朱码国子家缘5号配电室南台	10	800	640	640
24657	涟水	红窑商业广场东1台片	10	500	0	0
24658	涟水	红窑商业广场东2台片	10	500	0	0
24659	涟水	灰墩万圩贾庄2#柱上变	10	100	0	0
24660	涟水	岔庙路口后庄北	10	100	0	0
24661	涟水	岔庙伏庄南变	10	400	0	0
24662	涟水	保滩王渡九组2号变	10	200	160	160
24663	涟水	方渡东三荡南西变	10	100	0	0
24664	涟水	陈师刘庵北变	10	400	0	0
24665	涟水	PMS_城区渠南西路	10	315	252	252
24666	涟水	涟城李庄中变	10	400	0	0
24667	涟水	涟城李庄北变	10	400	0	0
24668	涟水	PMS_城区文化商贸城2#配电室05	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24669	涟水	PMS_城区文化商贸城2#配电室06	10	800	640	640
24670	涟水	PMS_城区文化商贸城3#配电室08	10	800	640	640
24671	涟水	蒋庵蒋老庄小区3#箱变002变	10	200	160	160
24672	涟水	陈师蒋庵蒋老庄小区1#箱变001号	10	630	504	504
24673	涟水	陈师蒋庵蒋老庄小区2#箱变001号	10	630	504	504
24674	涟水	PMS_义兴幸福大街变	10	200	135	135
24675	涟水	红窑黄锅甑三期南台片.	10	500	400	400
24676	涟水	成集道班配变	10	400	0	0
24677	涟水	保滩涟淮四组配变	10	200	160	160
24678	涟水	保滩涟淮三组西配变	10	200	160	160
24679	涟水	PMS_麻垛水利站	10	200	0	0
24680	涟水	麻垛春华三队	10	100	0	0
24681	涟水	成集蔡庄南配变	10	400	0	0
24682	涟水	麻垛朱圩闸西	10	400	0	0
24683	涟水	PMS_麻垛西哨北	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24684	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变2号变	10	500	0	0
24685	涟水	方渡谭东郑湾北变	10	200	0	0
24686	涟水	杨口农科工业区西变	10	400	320	320
24687	涟水	浅集孔王前冯	10	100	0	0
24688	涟水	PMS_南集冯陈小邓三号变	10	200	0	0
24689	涟水	南集工业园区二号变	10	400	0	0
24690	涟水	义兴秦刘3#变	10	400	0	0
24691	涟水	涟城秉同张庄南变	10	400	0	0
24692	涟水	南禄_四兴张庄东变	10	100	0	0
24693	涟水	朱码新东周小圩北配变	10	400	2	2
24694	涟水	陈师蒋庵老街变	10	400	168	168
24695	涟水	大东客堂周李配变	10	400	0	0
24696	涟水	PMS_保滩新天地安置小区	10	400	320	320
24697	涟水	PMS_涟城杨庄南变	10	100	0	0
24698	涟水	红窑安圩南台片	10	100	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24699	涟水	红窑黄锅甑汪赵南台片	10	100	12	12
24700	涟水	大东三湾吕圩变	10	100	0	0
24701	涟水	南集下营七组变	10	400	0	0
24702	涟水	南集桃园八组变	10	100	0	0
24703	涟水	唐集关舍1#	10	100	0	0
24704	涟水	浅集后兴小圩北变	10	100	80	80
24705	涟水	浅集后兴范庄	10	400	224	224
24706	涟水	唐集肖庄	10	100	0	0
24707	涟水	红窑黄锅甑方王北台片	10	100	0	0
24708	涟水	PMS_大东三湾西倪变	10	100	0	0
24709	涟水	成集聂王西配变	10	100	0	0
24710	涟水	李集东城佳园（南）1号变	10	630	504	504
24711	涟水	李集东城佳园（北）2号变	10	630	504	504
24712	涟水	PMS_涟东新村1号配电室1号变	10	800	0	0
24713	涟水	PMS_涟东新村1号配电室2号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24714	涟水	PMS_涟东新村5号 配电室1号变	10	800	0	0
24715	涟水	PMS_涟东新村5号 配电室2号变	10	800	0	0
24716	涟水	PMS_涟东新村4号 配电室1号变	10	800	0	0
24717	涟水	PMS_涟东新村4号 配电室2号变	10	800	0	0
24718	涟水	PMS_涟东新村3号 配电室1号变	10	800	0	0
24719	涟水	PMS_涟东新村3号 配电室2号变	10	800	0	0
24720	涟水	PMS_涟东新村2号 配电室1号变	10	800	0	0
24721	涟水	PMS_涟东新村2号 配电室2号变	10	800	0	0
24722	涟水	余圩四清1#变	10	400	0	0
24723	涟水	大东老庄徐王北 配变	10	400	0	0
24724	涟水	大东皇圩朱圩配 变	10	400	0	0
24725	涟水	岔庙陈桥变	10	100	0	0
24726	涟水	余圩四清2#变	10	400	0	0
24727	涟水	余圩李冯北1#变	10	100	0	0
24728	涟水	余圩小吴庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24729	涟水	余圩汪南变	10	100	0	0
24730	涟水	李集路口王庄3号柱上变	10	400	278	278
24731	涟水	李集三桂四队柱上变	10	100	0	0
24732	涟水	李集三桂刘陈柱上变	10	100	0	0
24733	涟水	梁岔前徐沈庄变	10	400	0	0
24734	涟水	李集簕巷太和庄2号柱上变	10	200	0	0
24735	涟水	梁岔金码一队变	10	400	0	0
24736	涟水	PMS_徐集王湾圩东南变	10	100	0	0
24737	涟水	PMS_城区桃园小区东区	10	630	504	504
24738	涟水	蒋庵骆庄七组变	10	100	6	6
24739	涟水	李集大桥薛庄柱上变	10	100	0	0
24740	涟水	涟城张鞠南变	10	100	0	0
24741	涟水	南集下营四组变	10	100	0	0
24742	涟水	浅集孔王林庄南台片	10	100	0	0
24743	涟水	PMS_南禄_高陈四组变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24744	涟水	南禄_徐圩一组东变	10	100	0	0
24745	涟水	PMS_南禄_九里小区变	10	100	0	0
24746	涟水	南禄_淮泽九组东变	10	200	0	0
24747	涟水	PMS_南禄_兴南文庄变	10	100	0	0
24748	涟水	南禄_楼庄贾庄南变	10	200	0	0
24749	涟水	南禄_薛集街心2#变	10	400	0	0
24750	涟水	成集街南小区1#变	10	500	0	0
24751	涟水	成集街南小区2#变	10	500	0	0
24752	涟水	成集街南小区3#变	10	500	0	0
24753	涟水	成集街南小区4#变	10	500	0	0
24754	涟水	五港平安石桥西柱上变	10	100	0	0
24755	涟水	PMS_南集皂角张庄变	10	200	0	0
24756	涟水	梁岔夏荡左胡变0	10	100	80	80
24757	涟水	梁岔夏荡八队	10	400	203	203
24758	涟水	唐集毛郁陆庄2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24759	涟水	大东嵇朱北配变	10	400	0	0
24760	涟水	方渡贾马后鲁变	10	400	0	0
24761	涟水	方渡贾马小区变	10	100	0	0
24762	涟水	PMS_义兴嵇洼2# 变	10	100	0	0
24763	涟水	义兴前苗2#变	10	200	0	0
24764	涟水	城区仁和福邸5# 欧变011	10	630	504	504
24765	涟水	PMS_城区仁和福 邸5#欧变012	10	630	504	504
24766	涟水	城区仁和福邸6# 欧变配电变压器	10	630	504	504
24767	涟水	城区仁和福邸6# 欧变配电变压器	10	630	504	504
24768	涟水	PMS_城区仁和福 邸3#欧变001	10	630	504	504
24769	涟水	PMS_城区临淮门 1#配变002	10	800	640	640
24770	涟水	PMS_城区临淮门 1#配变003	10	800	640	640
24771	涟水	PMS_城区临淮门 1#配变004	10	800	640	640
24772	涟水	PMS_城区临淮门 2#配变001	10	800	640	640
24773	涟水	PMS_城区临淮门 2#配变002	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24774	涟水	军民花园二期1号变	10	500	0	0
24775	涟水	军民花园二期2号变配电变压器	10	500	0	0
24776	涟水	PMS_军民花园二期3号变	10	500	0	0
24777	涟水	PMS_城区万香国际5号配电室2#变	10	800	0	0
24778	涟水	梁岔二队变	10	200	0	0
24779	涟水	梁岔医院2#台片	10	400	0	0
24780	涟水	梁岔医院3#台片	10	400	0	0
24781	涟水	梁岔左圩小区1#变	10	200	150	150
24782	涟水	杨口老孙庄圩南变	10	400	0	0
24783	涟水	五港黄码秦庄西柱上变	10	100	0	0
24784	涟水	PMS_五港港中家园1#柱上变	10	400	0	0
24785	涟水	五港港中家园2号柱上变	10	400	0	0
24786	涟水	PMS_五港租田小军南柱上变	10	100	0	0
24787	涟水	杨口商贸城4#变	10	400	0	0
24788	涟水	朱码谈陈村水厂配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24789	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑2号变	10	630	0	0
24790	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑4号变	10	630	0	0
24791	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑6号变	10	630	0	0
24792	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑3号变	10	630	0	0
24793	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑5号变	10	630	0	0
24794	涟水	方渡谭赵河口北变	10	400	0	0
24795	涟水	PMS_城区学府名苑配电室1号变	10	800	0	0
24796	涟水	杨口金庄小区变	10	100	0	0
24797	涟水	杨口金庄水厂变	10	400	0	0
24798	涟水	PMS_朱码谈陈村草莓园配变	10	200	0	0
24799	涟水	PMS_南禄_淮泽八组变	10	200	0	0
24800	涟水	红窑丁锅甌村台片	10	200	150	150
24801	涟水	PMS_五港黄码秦解柱上变	10	100	0	0
24802	涟水	PMS_梁岔卜圩姜阳2号变	10	100	0	0
24803	涟水	朱码新港新天地1号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24804	涟水	杨口老街变	10	200	0	0
24805	涟水	陈师跨河新村变	10	200	0	0
24806	涟水	PMS_五港平安薛庄西柱上变	10	100	0	0
24807	涟水	五港平安薛庄东柱上变	10	400	0	0
24808	涟水	五港薛桥九队柱上变	10	100	0	0
24809	涟水	PMS_张圩小皇庄台片	10	100	0	0
24810	涟水	PMS_胡集菜场东台片	10	200	0	0
24811	涟水	街南贾集前庄台片	10	200	0	0
24812	涟水	北集道行建社变	10	100	0	0
24813	涟水	梁岔左三庄南场变	10	400	217	217
24814	涟水	红窑刘码前塘台片	10	400	0	0
24815	涟水	唐集大小郁1#	10	100	0	0
24816	涟水	唐集胡缪一队1#	10	100	0	0
24817	涟水	前进学府家园	10	400	294	294
24818	涟水	前进同兴商业街	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24819	涟水	前进滨洪村滨洪组变	10	400	0	0
24820	涟水	涟城顺安西变	10	400	0	0
24821	涟水	PMS_朱码信用社台区	10	630	504	504
24822	涟水	方渡谭一二北变	10	400	0	0
24823	涟水	高沟常沟加油站2号变	10	200	0	0
24824	涟水	红窑颜下圩里东台片	10	100	0	0
24825	涟水	红窑颜下圩东台片	10	100	0	0
24826	涟水	岔庙庄南变	10	400	0	0
24827	涟水	红窑颜下圩南西台片	10	200	0	0
24828	涟水	黄营徐庄东徐变	10	400	0	0
24829	涟水	岔庙义河姚庄	10	400	0	0
24830	涟水	黄营新庄二队变	10	100	0	0
24831	涟水	黄营西庄前刘变	10	400	0	0
24832	涟水	黄营九堡二旗变	10	100	0	0
24833	涟水	PMS_石湖徐庄台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24834	涟水	浅集苏王北台片	10	400	0	0
24835	涟水	邱岭圩西台片	10	400	0	0
24836	涟水	李集殷庄胡庄南 柱上变	10	400	0	0
24837	涟水	高沟七里五队3号 变	10	400	0	0
24838	涟水	红窑普安街西台 片	10	100	0	0
24839	涟水	PMS_红窑龙兴西 区西台片	10	400	0	0
24840	涟水	余圩大后庄1#台 片	10	100	0	0
24841	涟水	余圩槐树北1#台 片	10	100	0	0
24842	涟水	大东刘赵张桥口 配变	10	400	0	0
24843	涟水	大东刘赵中心村 配变	10	100	0	0
24844	涟水	保滩涟淮村组配 变	10	200	160	160
24845	涟水	保滩涟淮中心村 11号配变	10	200	160	160
24846	涟水	保滩涟淮中心村 12号配变	10	200	146	146
24847	涟水	保滩涟淮中心村 13号配变	10	200	160	160
24848	涟水	保滩涟淮中心村 14号配变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24849	涟水	PMS_城区莱茵风情2#箱变001	10	500	400	400
24850	涟水	PMS_城区莱茵风情2#箱变002	10	500	400	400
24851	涟水	杨口扁担八组西变	10	400	0	0
24852	涟水	唐集陈圩五队1#	10	100	0	0
24853	涟水	唐集周张南1#	10	200	0	0
24854	涟水	高沟高南村部2号变	10	200	0	0
24855	涟水	PMS_城区莱茵风情1#箱变002	10	500	400	400
24856	涟水	朱集王庄柱上变	10	400	59	59
24857	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱1号变	10	630	0	0
24858	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱2号变	10	630	0	0
24859	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱1号变	10	500	0	0
24860	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱2号变	10	500	0	0
24861	涟水	PMS_城区金轮世家3#箱式变002	10	500	400	400
24862	涟水	PMS_城区金轮世家3#箱式变003	10	500	400	400
24863	涟水	PMS_城区金轮世家4#箱式变004	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24864	涟水	PMS_城区金轮世家5#箱式变006	10	500	400	400
24865	涟水	PMS_城区状元府4#欧变北侧变压	10	500	400	400
24866	涟水	浅集金城大庄台片	10	100	0	0
24867	涟水	成集王圩村南配变	10	200	0	0
24868	涟水	梁岔张楼潜洼北变	10	315	0	0
24869	涟水	杨口郑洼八组变	10	200	0	0
24870	涟水	李集唐武南柱上变	10	200	0	0
24871	涟水	黄营六堡四队变	10	400	0	0
24872	涟水	黄营六堡二队变	10	100	0	0
24873	涟水	PMS_前进农技站	10	200	124	124
24874	涟水	朱码陶码村金庄西配变	10	400	95	95
24875	涟水	朱码陶码村幸福西配变	10	400	228	228
24876	涟水	浅集夏楼太和台片	10	100	1	1
24877	涟水	红窑延寿新庄台片	10	100	43	43
24878	涟水	杨口卢庄六组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24879	涟水	浅集大冲陈庄	10	400	0	0
24880	涟水	梁岔育才小区变	10	500	0	0
24881	涟水	朱码孙徐村朱湾西台区	10	100	58	58
24882	涟水	杨口王口前排变	10	100	0	0
24883	涟水	杨口徐屋基小学变	10	100	0	0
24884	涟水	杨口陶码四组变	10	100	0	0
24885	涟水	浅集河湾严庄南	10	100	0	0
24886	涟水	浅集河湾严庄北	10	400	0	0
24887	涟水	浅集徐老小区	10	400	320	320
24888	涟水	浅集徐老七队	10	200	116	116
24889	涟水	时码钦工桥口台片	10	400	0	0
24890	涟水	唐集六舍三队1#变	10	100	0	0
24891	涟水	时码李圩五队南台片	10	100	0	0
24892	涟水	前进工业园区2#变	10	400	254	254
24893	涟水	浅集小区1#台区	10	315	246	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24894	涟水	PMS_浅集小区2#台区	10	400	241	241
24895	涟水	PMS_浅集小区3#台区	10	400	279	279
24896	涟水	PMS_城区金地国际4#箱变1#变	10	630	0	0
24897	涟水	PMS_城区金地国际4#箱变2#变	10	630	0	0
24898	涟水	PMS_城区金地国际5#箱变1#变	10	630	0	0
24899	涟水	PMS_城区金地国际5#箱变2#变	10	630	0	0
24900	涟水	黄营六堡一队南变	10	400	0	0
24901	涟水	黄营周王二队变	10	100	0	0
24902	涟水	梁岔沟北组变	10	200	0	0
24903	涟水	梁岔沟南兴庄变	10	400	0	0
24904	涟水	黄营许荡东许新上变	10	100	0	0
24905	涟水	杨口安福五组台片	10	200	13	13
24906	涟水	杨口新农圩外变	10	200	0	0
24907	涟水	红窑钦北马庄台片	10	400	0	0
24908	涟水	红窑钦北赵码南台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24909	涟水	杨口卢庄小北庄变	10	100	0	0
24910	涟水	浅集孔王宋庄	10	400	117	117
24911	涟水	浅集朱码张杨南	10	315	0	0
24912	涟水	浅集孔王王庄西	10	200	0	0
24913	涟水	浅集孔王孔王	10	400	0	0
24914	涟水	浅集孔王左徐	10	400	0	0
24915	涟水	浅集花庄沈庄	10	100	0	0
24916	涟水	PMS_浅集花庄徐庄	10	100	0	0
24917	涟水	浅集金城张庄.	10	315	0	0
24918	涟水	浅集刘桥三里	10	400	158	158
24919	涟水	红窑梨园小街	10	400	252	252
24920	涟水	红窑延寿村部	10	100	70	70
24921	涟水	红窑延寿戈正	10	400	123	123
24922	涟水	浅集夏楼中夏	10	400	242	242
24923	涟水	浅集夏楼马庄	10	400	39	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24924	涟水	PMS_浅集李庄贾庄	10	100	0	0
24925	涟水	浅集李庄前王南	10	400	0	0
24926	涟水	浅集李庄前王北	10	400	0	0
24927	涟水	PMS_浅集潘码贾庄	10	100	80	80
24928	涟水	浅集潘码冲北	10	400	182	182
24929	涟水	PMS_浅集潘码马队	10	100	69	69
24930	涟水	浅集潘码钱队东	10	100	20	20
24931	涟水	浅集后兴王队	10	100	12	12
24932	涟水	浅集王刘董杨南	10	400	0	0
24933	涟水	浅集王刘董杨北	10	100	0	0
24934	涟水	红窑五支后嵇南	10	200	58	58
24935	涟水	红窑梨园王庄南	10	400	214	214
24936	涟水	红窑梨园宋庄	10	400	55	55
24937	涟水	浅集李庄小区1号变	10	400	299	299
24938	涟水	浅集李庄小区2号变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24939	涟水	PMS_红窑普安村台片	10	200	0	0
24940	涟水	杨口苗荡四组变	10	100	0	0
24941	涟水	杨口缪后圩变	10	400	195	195
24942	涟水	杨口九里庄变	10	100	26	26
24943	涟水	杨口农科站一组变	10	200	61	61
24944	涟水	杨口农科站工业区变	10	400	291	291
24945	涟水	高沟晏庄九队	10	400	0	0
24946	涟水	保滩洪荡四组配变	10	100	80	80
24947	涟水	保滩洪荡三组配变	10	200	144	144
24948	涟水	涟城谷嘴村变	10	160	80	80
24949	涟水	保滩十堡村配变	10	200	160	160
24950	涟水	涟城洋谷变	10	200	54	54
24951	涟水	余圩田庄变	10	100	0	0
24952	涟水	大东街东配变	10	200	0	0
24953	涟水	朱码花桥村北周配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24954	涟水	朱码军田村小荡配变	10	100	0	0
24955	涟水	朱码余东村合心庄配变	10	200	0	0
24956	涟水	李集蔡河三队柱上变	10	100	0	0
24957	涟水	朱码花园村小东台区	10	100	80	80
24958	涟水	李集蔡河高李柱上变	10	100	0	0
24959	涟水	朱码花园何庄台区	10	400	320	320
24960	涟水	朱码河网村符庄配变	10	100	23	23
24961	涟水	李集胡楼徐王柱上变	10	400	0	0
24962	涟水	朱码镇政府配变	10	500	400	400
24963	涟水	陈师尤庄3#变	10	400	320	320
24964	涟水	唐集竹杆新南变	10	100	0	0
24965	涟水	唐集粮管所新	10	100	0	0
24966	涟水	余圩马徐台片	10	100	0	0
24967	涟水	唐集陈圩小学变	10	100	0	0
24968	涟水	唐集镇政府	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24969	涟水	蒋庵骆庄八组	10	100	4	4
24970	涟水	PMS_唐集东公用	10	400	0	0
24971	涟水	朱码军田村陆庄 配变	10	400	0	0
24972	涟水	朱码军田村杨桥 配变	10	100	0	0
24973	涟水	PMS_朱码军田村 东曾配变	10	100	0	0
24974	涟水	朱码嵇庄村方庄 配变	10	315	0	0
24975	涟水	徐集张罗张林变	10	400	0	0
24976	涟水	朱码河网村中心 庄配变	10	100	0	0
24977	涟水	徐集张罗闸南变	10	100	0	0
24978	涟水	PMS_成集油坊河 西配变	10	100	0	0
24979	涟水	朱码河网村皇庄 配变	10	100	31	31
24980	涟水	朱码潘刘村皇庄 2#配变	10	200	126	126
24981	涟水	朱码潘刘村翟庄 配变	10	100	47	47
24982	涟水	朱码潘刘村潘刘 配变	10	200	0	0
24983	涟水	徐集王湾村部变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24984	涟水	朱码潘刘村张庄配变	10	400	61	61
24985	涟水	PMS_徐集王湾圩东变	10	100	0	0
24986	涟水	徐集安元前蒋变	10	100	0	0
24987	涟水	朱码柴市村五六队台区	10	400	1	1
24988	涟水	朱码柴市村农科所台区	10	100	80	80
24989	涟水	朱码新东村赵庄台区	10	400	161	161
24990	涟水	成集街道变	10	400	0	0
24991	涟水	成集公用东配变	10	315	0	0
24992	涟水	朱码河网村中心庄南配变	10	200	160	160
24993	涟水	蒋庵西汉北变	10	100	80	80
24994	涟水	朱码河网村新庄配变	10	200	145	145
24995	涟水	李集乡镇府柱上变	10	400	228	228
24996	涟水	朱码潘刘村雍庄南配变	10	100	54	54
24997	涟水	蒋庵官荡何庄变	10	400	162	162
24998	涟水	余圩朱庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24999	涟水	高沟秦小圩变	10	400	0	0
25000	涟水	朱码新东村周小圩台区	10	100	73	73
25001	涟水	PMS_高沟顺河五队	10	200	0	0
25002	涟水	朱码凌庄村学田配变	10	400	26	26
25003	涟水	蒋庵前元变	10	200	100	100
25004	涟水	PMS_余圩大后庄台片	10	200	0	0
25005	涟水	PMS_高沟顺河八队	10	400	0	0
25006	涟水	高沟左霞彩变	10	200	0	0
25007	涟水	高沟胡窑张庄	10	400	0	0
25008	涟水	高沟七里七队	10	400	0	0
25009	涟水	蒋庵供电所变	10	400	244	244
25010	涟水	朱码樊卜村前樊东台区	10	200	131	131
25011	涟水	高沟七里五队	10	200	0	0
25012	涟水	朱码谈陈村贾庄配变	10	400	0	0
25013	涟水	李集支河汪翟柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25014	涟水	李集支河支盛柱上变	10	200	0	0
25015	涟水	岔庙袁庄变	10	400	0	0
25016	涟水	PMS_五港港东郭庄柱上变	10	400	0	0
25017	涟水	徐集安元周潘变	10	200	0	0
25018	涟水	徐集上庄周桥变	10	160	0	0
25019	涟水	朱码樊卜村1号台区	10	400	0	0
25020	涟水	岔庙跃进伏庄	10	400	0	0
25021	涟水	朱码河网中学配变	10	400	0	0
25022	涟水	五港发联超市柱上变	10	200	0	0
25023	涟水	朱码河网北公用配变	10	400	0	0
25024	涟水	朱码张杨村汪庄配变	10	400	174	174
25025	涟水	五港街北柱上变	10	400	0	0
25026	涟水	徐集上庄中心村变	10	100	0	0
25027	涟水	朱码韩陈村黄荡配变	10	400	0	0
25028	涟水	岔庙崔管变	10	200	41	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25029	涟水	朱码张杨村油坊配变	10	400	76	76
25030	涟水	李集大桥七队柱上变	10	400	0	0
25031	涟水	朱码嵇庄村黄码配变	10	200	0	0
25032	涟水	朱码嵇庄村马庄配变	10	100	0	0
25033	涟水	朱码樊卜村小东配变	10	400	246	246
25034	涟水	朱码韩陈村朱庄配变	10	100	0	0
25035	涟水	朱码谈陈村韩庄配变	10	200	0	0
25036	涟水	五港港北钟庄柱上变	10	400	0	0
25037	涟水	朱码潘刘村林场配变	10	400	0	0
25038	涟水	PMS_朱码食品站台区	10	400	217	217
25039	涟水	PMS_徐集安元戈圩变	10	200	0	0
25040	涟水	岔庙西老庄变	10	400	0	0
25041	涟水	大东街东电站配变	10	400	0	0
25042	涟水	朱码余庄村八间配变	10	400	0	0
25043	涟水	朱码余庄村余庄北配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25044	涟水	梁岔士流洪北台片	10	200	0	0
25045	涟水	五港港北村柱上变	10	100	0	0
25046	涟水	高沟东环曹新	10	630	441	441
25047	涟水	高沟高东村部变	10	400	70	70
25048	涟水	五港港北万庄柱上变	10	400	0	0
25049	涟水	蒋庵陈师街道办（派出所）	10	100	80	80
25050	涟水	岔庙百子庵配变	10	200	0	0
25051	涟水	五港港北大庄柱上变	10	100	0	0
25052	涟水	五港港北嵇庄柱上变	10	400	0	0
25053	涟水	前进前后向变	10	400	0	0
25054	涟水	五港平安石桥柱上变	10	400	0	0
25055	涟水	岔庙孙桥徐庄变	10	400	0	0
25056	涟水	五港平安村条堆柱上变	10	100	0	0
25057	涟水	唐集丰河沈队变	10	200	0	0
25058	涟水	涟城城南四队变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25059	涟水	李集蔡河六队柱上变	10	400	0	0
25060	涟水	李集蔡河四队柱上变	10	400	0	0
25061	涟水	朱码余东村瓦房配变	10	400	0	0
25062	涟水	朱码余东村张庄南配变	10	100	0	0
25063	涟水	朱码花园村街南台区	10	100	0	0
25064	涟水	涟城洋闸口变	10	100	80	80
25065	涟水	梁岔左圩西变	10	100	8	8
25066	涟水	李集胡楼周肖柱上变	10	400	136	136
25067	涟水	蒋庵西汉一组变	10	100	80	80
25068	涟水	朱码柴市村三队配变	10	100	80	80
25069	涟水	蒋庵梨园秦庄变	10	400	94	94
25070	涟水	蒋庵官荡街变	10	400	33	33
25071	涟水	朱码闸南二队1号配变	10	200	42	42
25072	涟水	朱码闸南村台区	10	100	0	0
25073	涟水	朱码闸南村六队配变	10	400	8	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25074	涟水	涟城牌坊医院变	10	400	0	0
25075	涟水	朱码王二庄村二庄台区	10	80	0	0
25076	涟水	朱码高台村高台配变	10	200	0	0
25077	涟水	朱码高台村堆里台区	10	400	0	0
25078	涟水	嵇陆何李东配变	10	400	0	0
25079	涟水	五港南公用柱上变	10	400	0	0
25080	涟水	岔庙南岭变	10	400	0	0
25081	涟水	李集大桥三队柱上变	10	400	0	0
25082	涟水	大东刘圩配变	10	315	0	0
25083	涟水	岔庙百子张庄变	10	200	0	0
25084	涟水	朱码潘刘村屋基配变	10	400	29	29
25085	涟水	PMS_唐集丰华六队	10	200	0	0
25086	涟水	唐集六舍新四队变	10	400	0	0
25087	涟水	唐集六舍五队	10	200	0	0
25088	涟水	保滩涟淮六组配变	10	100	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25089	涟水	保滩涟淮五组配变	10	200	160	160
25090	涟水	PMS_涟城金玉变	10	100	0	0
25091	涟水	五港港东张庄柱上变	10	200	0	0
25092	涟水	朱码河网供电所配变	10	100	0	0
25093	涟水	朱码河网村西公用配变	10	100	0	0
25094	涟水	保滩临淮五七组配变	10	315	252	252
25095	涟水	城区涟城度假村变	10	200	160	160
25096	涟水	唐集胡缪八九队变	10	400	0	0
25097	涟水	保滩涟淮中心村1号配变	10	200	154	154
25098	涟水	保滩涟淮中心村2号配变	10	200	160	160
25099	涟水	PMS_唐集八队	10	200	0	0
25100	涟水	唐集河口七队	10	100	0	0
25101	涟水	唐集一二队	10	400	0	0
25102	涟水	朱码余庄村龙尾配变	10	400	0	0
25103	涟水	唐集沈庄兴东	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25104	涟水	唐集九队变	10	100	0	0
25105	涟水	唐集南公用	10	400	0	0
25106	涟水	唐集小兴庄	10	100	0	0
25107	涟水	唐集中公用	10	200	0	0
25108	涟水	PMS_唐集沈庄村 沈庄	10	200	0	0
25109	涟水	PMS_大东三湾吕 队变	10	100	0	0
25110	涟水	唐集周张一七队	10	200	0	0
25111	涟水	唐集贾费四五队 变	10	200	0	0
25112	涟水	大东三湾西贾变	10	100	0	0
25113	涟水	唐集费尧老庄变	10	400	0	0
25114	涟水	唐集胡缪二队	10	100	0	0
25115	涟水	唐集胡缪一队	10	100	0	0
25116	涟水	PMS_大东王陆配 变	10	100	0	0
25117	涟水	唐集丁梁后王	10	100	0	0
25118	涟水	PMS_唐集丁梁高 西变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25119	涟水	冯王孙吴变	10	400	0	0
25120	涟水	唐集费尧一队	10	80	0	0
25121	涟水	PMS_别洼旗杆台片	10	200	0	0
25122	涟水	唐集唐介南变	10	100	0	0
25123	涟水	胡别别庄台片	10	400	0	0
25124	涟水	大东排楼变	10	100	0	0
25125	涟水	胡别新区台片	10	100	0	0
25126	涟水	唐集汤码三队	10	100	0	0
25127	涟水	唐集前王	10	200	0	0
25128	涟水	PMS_别洼军陈台片	10	200	0	0
25129	涟水	花园赵陈台片	10	200	0	0
25130	涟水	花园大程新台片	10	400	0	0
25131	涟水	保滩王渡十二组配变	10	100	32	32
25132	涟水	大东施洼新农村中变	10	400	0	0
25133	涟水	胡别新庄台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25134	涟水	大东施洼嵇庄变	10	100	0	0
25135	涟水	花园村部台片	10	400	0	0
25136	涟水	PMS_城区华涟布 厂台区	10	200	160	160
25137	涟水	花园张庄台片	10	100	0	0
25138	涟水	城区军民检测站 配变	10	200	151	151
25139	涟水	PMS_刘桥村部台 片	10	400	0	0
25140	涟水	刘桥六队台片	10	400	0	0
25141	涟水	石湖关滩一队台 片	10	400	0	0
25142	涟水	小埧新区台片	10	200	0	0
25143	涟水	保滩王渡十一组 配变	10	200	160	160
25144	涟水	保滩肖渡九十组 配变	10	100	80	80
25145	涟水	保滩肖渡村配变	10	200	160	160
25146	涟水	PMS_石湖张码台 片	10	400	0	0
25147	涟水	PMS_石湖南刘台 片	10	200	0	0
25148	涟水	PMS_石湖关滩七 队台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25149	涟水	姜垛村部台片	10	100	0	0
25150	涟水	蒋庵窑厂一组变	10	400	102	102
25151	涟水	胡谢前胡台片	10	400	0	0
25152	涟水	蒋庵港口北变	10	100	22	22
25153	涟水	蒋庵港口南变	10	100	5	5
25154	涟水	蒋庵尹荡东庄变	10	400	85	85
25155	涟水	陈师蒋庵付湾三组变	10	100	80	80
25156	涟水	陈师蒋庵付湾村变	10	100	80	80
25157	涟水	胡集街南台片	10	200	0	0
25158	涟水	胡集公用西台片	10	200	0	0
25159	涟水	罗徐田黄台片	10	100	0	0
25160	涟水	陈师药材场部配变	10	200	160	160
25161	涟水	PMS_莲花王庄台片	10	200	0	0
25162	涟水	保滩肖渡一二组配变	10	400	320	320
25163	涟水	保滩唐渡六组配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25164	涟水	朱码医院台区	10	400	302	302
25165	涟水	保滩肖渡板厂配变	10	200	160	160
25166	涟水	保滩肖渡五组配变	10	315	252	252
25167	涟水	PMS_保滩王渡九组配变	10	400	320	320
25168	涟水	保滩王渡七八组配变	10	200	160	160
25169	涟水	保滩王渡房庄配变	10	100	80	80
25170	涟水	保滩唐渡村组配变	10	400	320	320
25171	涟水	邱岭杂姓台片	10	400	0	0
25172	涟水	街南谈圩台片	10	100	0	0
25173	涟水	邱岭庄东台片	10	160	0	0
25174	涟水	张圩嵇东台片	10	100	0	0
25175	涟水	胡景花苑台片	10	200	0	0
25176	涟水	张圩后陈台片	10	400	0	0
25177	涟水	唐集大小郁变	10	100	0	0
25178	涟水	唐集陈圩一队	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25179	涟水	蒋庵骆庄六组变	10	100	42	42
25180	涟水	朱码柴市村弯口1号台区	10	100	80	80
25181	涟水	余圩苏庄变	10	100	0	0
25182	涟水	余圩东公用变	10	400	0	0
25183	涟水	PMS_保滩唐渡五组配变	10	400	320	320
25184	涟水	保滩保滩街东配变	10	200	124	124
25185	涟水	保滩曹港三组配变	10	200	104	104
25186	涟水	PMS_保滩周集潘庄配变	10	400	309	309
25187	涟水	唐集毛郁陈庄	10	100	0	0
25188	涟水	唐集周荡六队	10	400	0	0
25189	涟水	蒋庵头堡村变	10	100	69	69
25190	涟水	唐集关舍变	10	400	0	0
25191	涟水	唐集李舍变	10	100	0	0
25192	涟水	涟城引河伏李变	10	200	0	0
25193	涟水	李集支河翟庄柱上变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25194	涟水	PMS_前进马庄郑庄变	10	100	43	43
25195	涟水	高沟七里二队	10	200	0	0
25196	涟水	余圩小徐庄变	10	80	0	0
25197	涟水	蒋庵公用变	10	400	281	281
25198	涟水	蒋庵公用2#变	10	200	102	102
25199	涟水	大东综合厂配变	10	315	0	0
25200	涟水	大东三元路配变	10	400	0	0
25201	涟水	保滩厉渡一组配变	10	400	314	314
25202	涟水	保滩厉渡鸡厂配变	10	200	149	149
25203	涟水	余圩乱陈变	10	400	0	0
25204	涟水	前进马庄洪南变	10	100	0	0
25205	涟水	余圩高庄变	10	400	0	0
25206	涟水	陈师蒋庵大桥合心变	10	100	80	80
25207	涟水	蒋庵何庄周陈变	10	200	0	0
25208	涟水	PMS_余圩谢庄变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25209	涟水	余圩汪陈变	10	100	0	0
25210	涟水	高沟计生办变	10	400	0	0
25211	涟水	高沟东环路变	10	400	0	0
25212	涟水	徐集上庄西马配变	10	400	0	0
25213	涟水	高沟东环路2号变	10	400	0	0
25214	涟水	高沟高东徐窑变	10	200	0	0
25215	涟水	高沟徐窑二队变	10	400	0	0
25216	涟水	徐集上庄后陆变	10	200	0	0
25217	涟水	朱码周庄川星配变	10	200	5	5
25218	涟水	大东街西配变	10	400	0	0
25219	涟水	余圩杨庙南变	10	100	0	0
25220	涟水	朱码周庄村朱凡庄台区	10	400	0	0
25221	涟水	朱码花桥村余庄闸配变	10	200	0	0
25222	涟水	陈师蒋庵陈卜蒋西庄变	10	400	165	165
25223	涟水	朱码花桥村马徐配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25224	涟水	蒋庵悦来马庄变	10	400	301	301
25225	涟水	蒋庵悦来村变	10	200	3	3
25226	涟水	朱码花桥村苏老庄配变	10	400	0	0
25227	涟水	保滩洪荡五组配变	10	100	70	70
25228	涟水	涟城谷嘴五队变	10	100	80	80
25229	涟水	保滩临淮村配变	10	200	160	160
25230	涟水	涟城谷嘴六队变	10	200	160	160
25231	涟水	陈师蒋庵头堡一组变	10	100	13	13
25232	涟水	保滩喻集朱姜庄配变	10	200	160	160
25233	涟水	保滩喻集高庄配变	10	200	160	160
25234	涟水	保滩洪荡一组配变	10	200	160	160
25235	涟水	高沟加油站变+	10	200	0	0
25236	涟水	大东嵇朱配变	10	100	0	0
25237	涟水	高沟西谷2号变	10	400	0	0
25238	涟水	蒋庵梨园程庄变	10	400	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25239	涟水	高沟公兴村部变	10	100	0	0
25240	涟水	高沟公兴三队	10	400	0	0
25241	涟水	大东镇南吴高北配变	10	100	0	0
25242	涟水	PMS_前进同兴 1 #变	10	400	278	278
25243	涟水	浅集李庄村部台片	10	400	0	0
25244	涟水	高沟小街变+	10	400	0	0
25245	涟水	高沟小农场变	10	100	0	0
25246	涟水	高沟二圩一队电站	10	200	0	0
25247	涟水	前进同兴 5 #变	10	400	273	273
25248	涟水	蒋庵尹荡东庄南变	10	100	53	53
25249	涟水	陈师蒋庵朱楼东荡变	10	400	114	114
25250	涟水	李集簰巷小队柱上变	10	200	0	0
25251	涟水	浅集李庄三徐南台片	10	400	0	0
25252	涟水	李集蔡河陈庄柱上变	10	200	70	70
25253	涟水	红窑延寿皇庄台片	10	100	35	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25254	涟水	李集路口周李柱 上变	10	400	291	291
25255	涟水	李集路口张薛柱 上变	10	100	57	57
25256	涟水	李集万元小队柱 上变	10	100	48	48
25257	涟水	李集林赵吴陈柱 上变	10	100	0	0
25258	涟水	李集集南一队柱 上变	10	400	0	0
25259	涟水	李集集南四队柱 上变	10	400	0	0
25260	涟水	李集林赵朱李柱 上变	10	400	223	223
25261	涟水	淮浦4号变	10	400	320	320
25262	涟水	李集唐圩李杨柱 上变	10	100	1	1
25263	涟水	淮浦3号变	10	200	160	160
25264	涟水	李集南场忠诚柱 上变	10	400	0	0
25265	涟水	李集三桂朱庄柱 上变	10	100	0	0
25266	涟水	李集三桂胡庄柱 上变	10	400	0	0
25267	涟水	李集桂生六队柱 上变	10	400	0	0
25268	涟水	李集簠北洪东柱 上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25269	涟水	李集韩高后鲁柱上变	10	100	2	2
25270	涟水	PMS_李集韩高东韩柱上变	10	100	9	9
25271	涟水	蒋庵王庄变	10	200	51	51
25272	涟水	红窑五支后嵇台片	10	100	39	39
25273	涟水	红窑延寿袁庄台片	10	400	119	119
25274	涟水	蒋庵铁通公司	10	200	160	160
25275	涟水	红窑延寿葛庄台片	10	200	28	28
25276	涟水	大东瓦滩朱陈配变	10	200	0	0
25277	涟水	红窑梨园徐庄台片	10	100	21	21
25278	涟水	大东西陈配变	10	400	0	0
25279	涟水	大东瓦滩前王西配变	10	100	0	0
25280	涟水	红窑梨园牌坊配变	10	100	17	17
25281	涟水	红窑梨园村部台片	10	400	123	123
25282	涟水	红窑梨园王老庄台片	10	200	0	0
25283	涟水	浅集夏楼东贾台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25284	涟水	李集笪北大陈柱上变	10	100	0	0
25285	涟水	五港万码端徐柱上变	10	100	0	0
25286	涟水	PMS_李集笪巷村柱上变	10	400	0	0
25287	涟水	浅集夏楼后夏台片	10	100	5	5
25288	涟水	五港万码胡宁柱上变	10	400	0	0
25289	涟水	PMS_五港蔡工嵇庄柱上变	10	100	0	0
25290	涟水	五港五里符庄柱上变	10	100	0	0
25291	涟水	五港万码小庄柱上变	10	200	0	0
25292	涟水	五港蔡工柳庄柱上变	10	200	0	0
25293	涟水	浅集后兴村部台片	10	400	213	213
25294	涟水	五港万码白庄柱上变	10	200	0	0
25295	涟水	PMS_大东瓦滩东岳配变	10	200	0	0
25296	涟水	浅集后兴张杨台片	10	100	80	80
25297	涟水	李集路口王庄柱上变	10	400	242	242
25298	涟水	PMS_大东瓦滩前王配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25299	涟水	李集万元刘庄柱上变	10	100	80	80
25300	涟水	方渡罗冲红旗变	10	400	0	0
25301	涟水	PMS_高沟新兴队变	10	400	0	0
25302	涟水	李集林赵村柱上变	10	200	0	0
25303	涟水	PMS_李集林赵魏庄柱上变	10	100	0	0
25304	涟水	五港蔡工金庄柱上变	10	100	0	0
25305	涟水	浅集潘码张杭台片	10	400	103	103
25306	涟水	李集顺集八队柱上变	10	400	0	0
25307	涟水	方渡罗冲曾庄变	10	100	0	0
25308	涟水	五港五里河南柱上变	10	400	0	0
25309	涟水	浅集夏楼前夏台片	10	400	152	152
25310	涟水	方渡罗冲刘庄变	10	200	0	0
25311	涟水	五港五里王庄柱上变	10	400	0	0
25312	涟水	五港沿河濮庄柱上变	10	200	0	0
25313	涟水	五港平安薛庄柱上变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25314	涟水	PMS_五港平安村 柱上变	10	400	0	0
25315	涟水	五港平安工业区 柱上变	10	100	0	0
25316	涟水	岔庙孙桥小东庄 变	10	100	0	0
25317	涟水	大东鱼荡中配变	10	400	0	0
25318	涟水	PMS_朱码东化厂 北台区	10	400	320	320
25319	涟水	PMS_岔庙孙桥五 支变	10	200	0	0
25320	涟水	PMS_大东胡薛北 配变	10	100	0	0
25321	涟水	PMS_朱码孙徐村 红旗台区	10	400	198	198
25322	涟水	朱码陶码村徐庄 北配变	10	400	84	84
25323	涟水	PMS_朱码陶码村 配变	10	250	178	178
25324	涟水	朱码陶码村幸福 东配变	10	400	70	70
25325	涟水	保滩临淮四组配 变	10	200	119	119
25326	涟水	岔庙洪兵孙陈	10	100	0	0
25327	涟水	岔庙洪兵周庄	10	200	0	0
25328	涟水	前进村	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25329	涟水	岔庙洪兵村部变	10	400	0	0
25330	涟水	前进六七组变	10	400	0	0
25331	涟水	涟城引河桥口变	10	100	0	0
25332	涟水	前进陈老庄变	10	400	0	0
25333	涟水	高沟高东前东变	10	400	114	114
25334	涟水	五港桥荡徐庄柱上变	10	100	0	0
25335	涟水	PMS_高沟湖房村部2号变	10	400	0	0
25336	涟水	朱码陶码村沟北组北配变	10	400	225	225
25337	涟水	五港桥荡村柱上变	10	200	0	0
25338	涟水	高沟高东前二	10	200	98	98
25339	涟水	五港桥荡刘庄柱上变	10	400	0	0
25340	涟水	PMS_高沟荀庄七队变	10	200	12	12
25341	涟水	五港桥荡唐郭柱上变	10	400	0	0
25342	涟水	PMS_高沟荀庄五队	10	315	172	172
25343	涟水	岔庙小瓦庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25344	涟水	高沟张圩七八队	10	100	0	0
25345	涟水	前进联合姚赵变	10	200	0	0
25346	涟水	高沟湖房小区	10	200	0	0
25347	涟水	高沟胡房四队	10	400	0	0
25348	涟水	前进滨洪村变	10	100	0	0
25349	涟水	高沟湖房村部	10	100	0	0
25350	涟水	前进联合村变	10	400	188	188
25351	涟水	PMS_高沟湖房陈庄	10	200	0	0
25352	涟水	高沟杨桥小学变	10	100	0	0
25353	涟水	高沟张圩村部变	10	100	0	0
25354	涟水	岔庙邱胡	10	100	0	0
25355	涟水	高沟张圩四队	10	400	0	0
25356	涟水	城区胡庄配变	10	400	303	303
25357	涟水	高沟木材小区	10	400	0	0
25358	涟水	高沟张圩六队变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25359	涟水	岔庙邱庄	10	400	0	0
25360	涟水	高沟福缘小区3#变	10	630	475	475
25361	涟水	PMS_前进西安庄村变	10	100	49	49
25362	涟水	高沟荀庄六队变	10	400	60	60
25363	涟水	高沟王元变	10	400	0	0
25364	涟水	岔庙平河祁吴	10	400	0	0
25365	涟水	高沟许庄村部	10	200	0	0
25366	涟水	岔庙平河李庄变	10	200	0	0
25367	涟水	引北吕惠变	10	400	306	306
25368	涟水	蒋庵西汉何庄变	10	100	80	80
25369	涟水	PMS_蒋庵西汉后六变	10	100	80	80
25370	涟水	岔庙圩里东庄南变	10	400	0	0
25371	涟水	前进陈祝河北变	10	100	0	0
25372	涟水	高沟崔桥新建	10	100	0	0
25373	涟水	前进陈祝左余变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25374	涟水	岔庙圩里小东庄	10	400	0	0
25375	涟水	高沟崔桥村部变	10	400	0	0
25376	涟水	前进陈祝刘圩变	10	400	0	0
25377	涟水	蒋庵西汉高庄变	10	100	80	80
25378	涟水	浅集李庄夏庄台片	10	200	160	160
25379	涟水	PMS_大东杨元倪桂配变	10	200	0	0
25380	涟水	高沟福缘佳苑1#变	10	630	504	504
25381	涟水	高沟福缘佳苑2#变	10	630	504	504
25382	涟水	PMS_胡集公用中台片	10	400	0	0
25383	涟水	PMS_城区天下景城小区6#箱变001	10	500	400	400
25384	涟水	PMS_城区天下景城小区6#箱变002	10	500	400	400
25385	涟水	PMS_城区阳光嘉园小区4#变2	10	630	0	0
25386	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧变005	10	630	0	0
25387	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧变006	10	630	0	0
25388	涟水	PMS_严黄小区台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25389	涟水	PMS_城区莱茵风情4#箱变001	10	500	400	400
25390	涟水	PMS_城区莱茵风情4#箱变002	10	500	400	400
25391	涟水	大东瓦滩刘李配变	10	100	0	0
25392	涟水	PMS_城区润通花园2#配电室02	10	800	640	640
25393	涟水	李集笪北高庄2号柱上变	10	200	0	0
25394	涟水	笪北丁庄3号柱上变	10	100	0	0
25395	涟水	PMS_城区金轮世家2#箱变001	10	800	640	640
25396	涟水	PMS_城区金轮世家2#箱变002	10	800	640	640
25397	涟水	PMS_城区炎黄国际1号配电室4#变	10	800	640	640
25398	涟水	PMS_城区炎黄国际1号配电室2#变	10	800	640	640
25399	涟水	PMS_城区炎黄国际2号配电室6#变	10	800	640	640
25400	涟水	PMS_朱码花园村新菜场1号台区	10	630	429	429
25401	涟水	PMS_时码白果八队台片	10	200	32	32
25402	涟水	PMS_城区首府国际小区3#箱变	10	400	320	320
25403	涟水	PMS_城区首府国际小区3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25404	涟水	蒋庵蒋老庄齐庄	10	50	40	40
25405	涟水	大东陈庄1队配变	10	400	0	0
25406	涟水	城区润通花园1# 配电室02	10	800	640	640
25407	涟水	刘桥六队2#台片	10	100	0	0
25408	涟水	唐集南公用新增 2#变	10	400	0	0
25409	涟水	PMS_城区梅园小 区2号箱变1号变	10	500	0	0
25410	涟水	粮库变	10	200	160	160
25411	涟水	PMS_城区府前御 景园小区6#变压	10	630	504	504
25412	涟水	PMS_城区府前御 景园小区3#变	10	630	504	504
25413	涟水	城区府前御景园 4#箱变14809001	10	630	504	504
25414	涟水	PMS_城区府前御 景园4#箱变	10	630	504	504
25415	涟水	PMS_城区府前御 景园8#箱变	10	630	504	504
25416	涟水	陈师高庄小区三 期1#变	10	400	0	0
25417	涟水	PMS_城区府前御 景园小区6#变	10	630	504	504
25418	涟水	陈师市场变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25419	涟水	城区东鼎佳园配电室2号变	10	800	0	0
25420	涟水	麻垛车站变	10	200	0	0
25421	涟水	红窑鸿源小区南箱变	10	630	504	504
25422	涟水	红窑鸿源小区中箱变	10	630	504	504
25423	涟水	红窑鸿源小区北1#箱变	10	630	504	504
25424	涟水	岔庙戈正1#	10	400	0	0
25425	涟水	麻垛东哨村部	10	100	0	0
25426	涟水	PMS_麻垛中哨兴后	10	200	0	0
25427	涟水	麻垛西哨南	10	125	0	0
25428	涟水	麻垛祠堂孙庄	10	400	0	0
25429	涟水	麻垛中哨姜哨	10	200	0	0
25430	涟水	五港租田陆庄后柱上变	10	200	0	0
25431	涟水	灰墩小东庄2#柱上变	10	200	0	0
25432	涟水	灰墩东公用3#柱上变	10	400	0	0
25433	涟水	灰墩西公用3#柱上变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25434	涟水	PMS_涟城涟水人家配电室1号变	10	630	504	504
25435	涟水	PMS_涟城涟水人家配电室2号变	10	630	504	504
25436	涟水	PMS_红窑丰腾佳园台片	10	630	504	504
25437	涟水	麻垛王码西变	10	200	0	0
25438	涟水	南集冯罗石庄二号变	10	100	0	0
25439	涟水	PMS_高缘雅居配电室1#	10	630	504	504
25440	涟水	PMS_高缘雅居配电室2#	10	630	504	504
25441	涟水	PMS_高缘雅居配电室4#	10	630	504	504
25442	涟水	灰墩灰墩村小区柱上变	10	200	0	0
25443	涟水	PMS_城区薛氏眼科配变	10	100	80	80
25444	涟水	PMS_朱码大名城6号台区	10	250	200	200
25445	涟水	PMS_城区中联1#欧变15701	10	500	0	0
25446	涟水	PMS_城区中联1#欧变15702	10	500	0	0
25447	涟水	PMS_城区中联2#欧变15701	10	500	0	0
25448	涟水	PMS_城区军民朱庄安置小区1号南	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25449	涟水	PMS_城区军民朱庄安置小区1号北	10	630	504	504
25450	涟水	城区军民朱庄安置小区2号南台区	10	800	640	640
25451	涟水	城区军民朱庄安置小区2号北台区	10	800	640	640
25452	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区1号南	10	500	400	400
25453	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区1号北	10	500	400	400
25454	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区2号南	10	500	400	400
25455	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区2号北	10	500	400	400
25456	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区3号南	10	630	504	504
25457	涟水	PMS_城区军民乐王安置小区3号北	10	630	504	504
25458	涟水	PMS_红窑黄锅甑三期北台片1号变	10	630	504	504
25459	涟水	杨口老圩圩西变	10	200	0	0
25460	涟水	PMS_城区中联3#欧变15702	10	500	0	0
25461	涟水	PMS_城区中联6#欧变02	10	500	0	0
25462	涟水	PMS_五港租田汪韩2号柱上变	10	100	0	0
25463	涟水	南集冯罗王庄二号变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25464	涟水	红窑新城南台片.	10	500	393	393
25465	涟水	高沟福缘佳苑4号变	10	630	504	504
25466	涟水	PMS_城区义乌商品城1号箱变	10	630	504	504
25467	涟水	PMS_城区义乌商品城新2#欧变001	10	630	504	504
25468	涟水	唐集河口三队变	10	400	0	0
25469	涟水	高沟高秀一队3号变	10	400	0	0
25470	涟水	唐集丰河顾队变	10	400	0	0
25471	涟水	徐集上庄中马北变	10	400	0	0
25472	涟水	PMS_余圩杨庙北台片	10	400	0	0
25473	涟水	义兴冯庄变	10	100	0	0
25474	涟水	义兴万洼孙庄变	10	100	0	0
25475	涟水	义兴孙信东变	10	200	160	160
25476	涟水	朱码河网敬老院配变	10	200	160	160
25477	涟水	朱码花桥村罗庄西配变	10	400	0	0
25478	涟水	麻垛东哨河口	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25479	涟水	保滩涟淮三组配变	10	200	160	160
25480	涟水	高沟中心队2号变	10	200	105	105
25481	涟水	南集南营三堡变	10	400	0	0
25482	涟水	PMS_南集桃园四组变	10	400	0	0
25483	涟水	梁岔左圩中变	10	400	86	86
25484	涟水	灰墩陈沟水厂柱上变	10	100	0	0
25485	涟水	灰墩东西韩柱上变	10	400	45	45
25486	涟水	灰墩万东西柱上变	10	100	0	0
25487	涟水	PMS_灰墩西柱上变	10	200	0	0
25488	涟水	涟城金盛花园箱变1号变	10	630	0	0
25489	涟水	涟城金盛花园箱变2号变	10	630	0	0
25490	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变1号变	10	630	0	0
25491	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变2号变	10	630	0	0
25492	涟水	PMS_保滩肖渡中心村北配变	10	315	252	252
25493	涟水	李集桂生村柱上变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25494	涟水	成集三千配变	10	200	0	0
25495	涟水	北集桂连变	10	400	0	0
25496	涟水	北集苗刘学校变	10	200	0	0
25497	涟水	北集潘闸艾庄变	10	100	0	0
25498	涟水	马棚圩里台片	10	100	0	0
25499	涟水	红窑吴三庄	10	400	0	0
25500	涟水	梁岔鲍营前王变	10	100	0	0
25501	涟水	PMS_陈师小高庄变	10	400	0	0
25502	涟水	红窑农业科技台片.	10	100	80	80
25503	涟水	红窑八支王庄台片	10	400	0	0
25504	涟水	PMS_石湖加油站台片	10	400	0	0
25505	涟水	梁岔竹元杨庄变	10	400	194	194
25506	涟水	高沟今世缘小区1号变	10	315	252	252
25507	涟水	高沟今世缘小区2号变	10	500	400	400
25508	涟水	PMS_今世缘小区3号变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25509	涟水	PMS_艺达名都1号变	10	800	640	640
25510	涟水	PMS_艺达名都2号变	10	800	640	640
25511	涟水	徐集上营九队南变	10	100	0	0
25512	涟水	方渡腰庄五队北变	10	100	0	0
25513	涟水	PMS_北集街东变	10	200	0	0
25514	涟水	PMS_蒋庵悦来孙庄变	10	100	32	32
25515	涟水	蒋庵悦来孙庄西变	10	200	0	0
25516	涟水	朱码振丰家园9号台区	10	630	504	504
25517	涟水	朱码振丰家园10号台区	10	630	504	504
25518	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区1号南	10	630	504	504
25519	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区1号北	10	630	504	504
25520	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区2号北	10	630	504	504
25521	涟水	PMS_朱码安东北路安置小区2号南	10	630	504	504
25522	涟水	朱码安东北路安置小区3号南台区	10	400	320	320
25523	涟水	成集街道东变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25524	涟水	涟城冯罗八队变	10	315	0	0
25525	涟水	PMS_朱码花园村 新菜场2号台区	10	630	417	417
25526	涟水	梁岔马棚七队变	10	200	0	0
25527	涟水	南集杜尧方庄变	10	100	0	0
25528	涟水	南集王圩一组变	10	400	0	0
25529	涟水	梁岔龙窝刘桥变	10	400	0	0
25530	涟水	PMS_城区红日金 城配电室2#变	10	800	0	0
25531	涟水	PMS_城区红日金 城配电室3#变	10	800	0	0
25532	涟水	PMS_城区红日金 城配电室4#变	10	800	0	0
25533	涟水	PMS_城区帝景蓝 湾电梯专用变	10	400	0	0
25534	涟水	城区锦绣前程1# 开关站2号变	10	800	0	0
25535	涟水	城区锦绣前程1# 开关站4号变	10	800	0	0
25536	涟水	PMS_城区锦绣前 程1#开关站1号变	10	800	0	0
25537	涟水	PMS_城区锦绣前 程1#开关站3号变	10	800	0	0
25538	涟水	PMS_城区锦绣前 城2#配电室5号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25539	涟水	PMS_城区锦绣前城2#配电室6号变	10	800	0	0
25540	涟水	PMS_城区锦绣前城3#配电室8号变	10	800	0	0
25541	涟水	PMS_城区锦绣前城3#配电室7号变	10	800	0	0
25542	涟水	徐集林码村部西变	10	100	0	0
25543	涟水	徐集林码刘码南变	10	400	0	0
25544	涟水	唐集后王1#	10	100	0	0
25545	涟水	龙源国际1号配电室1号变	10	800	0	0
25546	涟水	龙源国际1号配电室2号变	10	800	0	0
25547	涟水	龙源国际2号配电室6号变	10	800	0	0
25548	涟水	龙源国际2号配电室3号变	10	800	0	0
25549	涟水	龙源国际2号配电室4号变	10	800	0	0
25550	涟水	龙源国际2号配电室5号变	10	800	0	0
25551	涟水	红窑延寿洼东台片	10	400	202	202
25552	涟水	红窑延寿曹庄南台片	10	400	202	202
25553	涟水	唐集丰华六队1#	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25554	涟水	南集郭庄顾庄变	10	200	0	0
25555	涟水	PMS_南集郭庄东王变	10	400	0	0
25556	涟水	时码陆庄油坊台片	10	100	20	20
25557	涟水	北集街东小区变	10	200	0	0
25558	涟水	余圩车站变	10	400	0	0
25559	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区2号箱	10	800	640	640
25560	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区2号箱	10	800	640	640
25561	涟水	南集街西变	10	400	0	0
25562	涟水	PMS_南集冯罗冯庄变	10	100	0	0
25563	涟水	PMS_城区富贵花园1#配电室2#配	10	630	504	504
25564	涟水	城区. 阳光嘉园2#配电室2#变	10	800	0	0
25565	涟水	张圩嵇东1#台片	10	200	0	0
25566	涟水	朱码文俊村北台区	10	400	287	287
25567	涟水	石湖中营顾庄台片	10	200	0	0
25568	涟水	红窑龙基雅园一号台片	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25569	涟水	PMS_红窑龙基雅园二号台片	10	630	0	0
25570	涟水	PMS_红窑龙基雅园三号台片	10	630	0	0
25571	涟水	朱码凌庄村电信基站变	10	400	320	320
25572	涟水	天缘华府1号变	10	500	400	400
25573	涟水	天缘华府2号变	10	500	400	400
25574	涟水	PMS_碧波苑1号箱变1号变	10	630	504	504
25575	涟水	PMS_碧波苑1号箱变2号变	10	630	504	504
25576	涟水	PMS_碧波苑2号箱变1号变	10	630	504	504
25577	涟水	PMS_碧波苑2号箱变2号变	10	630	504	504
25578	涟水	陈师屋基台片	10	200	0	0
25579	涟水	PMS_城区国际文化商贸城1#开关	10	800	640	640
25580	涟水	城区国际文化商贸城1#开关室002	10	800	640	640
25581	涟水	PMS_城区国际文化商贸城2号配电	10	800	640	640
25582	涟水	PMS_梁岔车站小区1#变	10	400	0	0
25583	涟水	PMS_梁岔车站小区2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25584	涟水	PMS_梁岔车站小区3#变	10	400	0	0
25585	涟水	徐集上庄中马变	10	400	0	0
25586	涟水	高沟二圩后三3号变	10	400	0	0
25587	涟水	PMS_徐集上庄陆庄南变	10	100	0	0
25588	涟水	PMS_城区绿洲花苑5#变压器	10	800	640	640
25589	涟水	PMS_麻垛后街变	10	400	0	0
25590	涟水	开元名都2号开关站5号变	10	800	0	0
25591	涟水	朱码梁呈美景小区2号配电室2号	10	800	640	640
25592	涟水	方渡工业园区西变	10	400	0	0
25593	涟水	PMS_绿洲花苑2#变压器	10	630	504	504
25594	涟水	PMS_城区绿洲花苑4#变压器	10	630	504	504
25595	涟水	前进西租地变	10	400	320	320
25596	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室1	10	800	0	0
25597	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室3	10	800	0	0
25598	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室2	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25599	涟水	PMS_涟城香山新风景1号配电室4	10	800	0	0
25600	涟水	大东施洼社区箱变	10	630	0	0
25601	涟水	米拉公馆2#变压器	10	630	0	0
25602	涟水	PMS_城区城市花园配电室	10	200	0	0
25603	涟水	城区中联壹城南区1#开关站2#变	10	800	0	0
25604	涟水	城区中联壹城南区1#箱变1#组合	10	400	0	0
25605	涟水	城区政法新村	10	400	0	0
25606	涟水	PMS_城区渠南东路	10	315	0	0
25607	涟水	城区潘庄变	10	200	160	160
25608	涟水	城区白鹭花园2#变1#	10	800	640	640
25609	涟水	PMS_城区管桥	10	315	0	0
25610	涟水	PMS_城区河滨小区配电室北	10	630	0	0
25611	涟水	城区一建公司	10	400	0	0
25612	涟水	城区严庄变	10	630	0	0
25613	涟水	城区北门新村东区	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25614	涟水	PMS_城区北门新村西区	10	400	0	0
25615	涟水	城区城东新村六区	10	630	0	0
25616	涟水	PMS_城区后元1	10	400	0	0
25617	涟水	PMS_城区电大	10	400	0	0
25618	涟水	PMS_城区南园	10	315	252	252
25619	涟水	PMS_城区南园东	10	315	252	252
25620	涟水	PMS_城区淤黄村	10	315	0	0
25621	涟水	PMS_城区常青小区	10	630	0	0
25622	涟水	PMS_城区新庄变	10	100	80	80
25623	涟水	PMS_城区名流花园1#	10	1250	1000	1000
25624	涟水	PMS_城区粮食局	10	630	0	0
25625	涟水	实验小学中山路校区	10	400	0	0
25626	涟水	PMS_城区无线电厂	10	315	0	0
25627	涟水	PMS_城区金三角	10	500	0	0
25628	涟水	PMS_城区桃园小区	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25629	涟水	PMS_城区双桥街箱变	10	315	0	0
25630	涟水	PMS_城区淮浦小区1#	10	800	640	640
25631	涟水	PMS_城区淮浦小区2#	10	630	504	504
25632	涟水	PMS_城区五金大楼	10	400	0	0
25633	涟水	PMS_城区百货2#	10	630	0	0
25634	涟水	PMS_城区财政局箱变	10	315	252	252
25635	涟水	PMS_城区湖滨小区1#箱变	10	630	504	504
25636	涟水	PMS_城区湖滨小区2#箱变	10	630	504	504
25637	涟水	PMS_城区人才小区一期1#	10	800	0	0
25638	涟水	PMS_城区人才小区一期2#	10	800	0	0
25639	涟水	城区东门小区	10	800	0	0
25640	涟水	PMS_城区陶然居	10	630	0	0
25641	涟水	城区陶然居师缘轩箱变	10	630	0	0
25642	涟水	PMS_城区严庄供电局	10	315	0	0
25643	涟水	岔庙河东路东	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25644	涟水	红窑大金圩袁戎台片.	10	100	0	0
25645	涟水	红窑金沙黄刘台片	10	400	0	0
25646	涟水	成集三潘朱庄配变	10	100	0	0
25647	涟水	PMS_城区泰安大厦2#箱变001002	10	400	320	320
25648	涟水	前进西安庄东庄变	10	400	78	78
25649	涟水	PMS_城区中恒国际F区1号变	10	630	0	0
25650	涟水	南禄_薛集桥东变	10	315	0	0
25651	涟水	南禄_徐圩七组变	10	200	0	0
25652	涟水	PMS_南禄_赵王赵庄变	10	100	0	0
25653	涟水	南禄_四兴粮站变	10	400	0	0
25654	涟水	南禄_薛集后老变	10	400	0	0
25655	涟水	方渡谭赵大陈北变	10	200	0	0
25656	涟水	胡集服装厂台片	10	400	0	0
25657	涟水	成集新华河北配变	10	200	0	0
25658	涟水	成集辛张配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25659	涟水	成集油坊潘庄配变	10	400	0	0
25660	涟水	PMS_城区祥安大厦二号变	10	630	0	0
25661	涟水	前进同兴街北变	10	200	153	153
25662	涟水	徐集医院西	10	400	0	0
25663	涟水	红窑梁锅甑八队台片	10	400	0	0
25664	涟水	黄营于老老庄变	10	400	0	0
25665	涟水	高沟七里七队2号变	10	400	0	0
25666	涟水	黄营霍庄预制厂变	10	200	0	0
25667	涟水	方渡谭东王路东变	10	100	0	0
25668	涟水	李集嵇中11号柱上变	10	400	0	0
25669	涟水	李集蔡河三队3号柱上变	10	100	0	0
25670	涟水	余圩槐树南1#台片	10	400	0	0
25671	涟水	PMS_李集炎黄嘉园1号配变	10	630	0	0
25672	涟水	北集吴刘一队	10	100	0	0
25673	涟水	北集沈荡胡王2#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25674	涟水	北集守阳三队	10	100	0	0
25675	涟水	张圩张圩配变	10	100	0	0
25676	涟水	岔庙刁刘皇庄	10	400	0	0
25677	涟水	高沟高东村部2号变	10	200	145	145
25678	涟水	浅集李庄孙庄变	10	100	48	48
25679	涟水	PMS_涟城秦庄北变	10	400	0	0
25680	涟水	PMS_城区泊林郡菜场1#箱变西变	10	500	400	400
25681	涟水	朱码街东台区	10	200	160	160
25682	涟水	PMS_朱码文俊村朱陈台区	10	400	199	199
25683	涟水	唐集河口七队1#	10	200	0	0
25684	涟水	李集锦绣华庭东室1号配变	10	400	320	320
25685	涟水	李集锦绣华庭西室1号配变	10	400	320	320
25686	涟水	李集锦绣华庭西室3号配变	10	400	320	320
25687	涟水	李集锦绣华庭西室2号配变	10	400	320	320
25688	涟水	方渡西三巷东变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25689	涟水	方渡西三何庄南变	10	100	0	0
25690	涟水	方渡西三后潘北变	10	100	0	0
25691	涟水	方渡埝口许顾北变	10	200	0	0
25692	涟水	方渡腰庄四队东变	10	200	0	0
25693	涟水	方渡三湾前庄东变	10	100	0	0
25694	涟水	方渡三湾前庄南变	10	200	0	0
25695	涟水	方渡后营顾庄变	10	400	0	0
25696	涟水	岔庙崔管北	10	400	195	195
25697	涟水	PMS_城区金地国际花园7号箱变2	10	500	0	0
25698	涟水	城区金地国际花园7号箱变1号变	10	500	0	0
25699	涟水	李集万元杨庄柱上变	10	100	5	5
25700	涟水	浅集刘桥桥东台片	10	400	0	0
25701	涟水	灰墩胡庄2#柱上变	10	100	0	0
25702	涟水	李集胡楼孙夏2号柱上变	10	200	0	0
25703	涟水	李集鲁桥刘桂柱上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25704	涟水	浅集河湾四队	10	100	0	0
25705	涟水	岔庙刁刘南2#	10	400	0	0
25706	涟水	前进联合团结	10	100	46	46
25707	涟水	高沟顺河四五队 新增配变	10	400	0	0
25708	涟水	石湖唐响河台片	10	400	0	0
25709	涟水	岔庙洪兵学田	10	400	0	0
25710	涟水	朱码凌庄村十队 台区	10	200	41	41
25711	涟水	PMS_保滩-永宏佳 园1号配变	10	800	640	640
25712	涟水	PMS_保滩-永宏佳 园2号配变	10	800	640	640
25713	涟水	保滩临淮五组配 变	10	100	72	72
25714	涟水	唐集丁梁郭庄2#	10	100	0	0
25715	涟水	梁岔夏荡一队变	10	400	116	116
25716	涟水	梁岔左三庄郑庄 变	10	400	182	182
25717	涟水	时码陈圩六队台 片	10	100	0	0
25718	涟水	时码鲁渡街中台 片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25719	涟水	北集严港港南	10	100	0	0
25720	涟水	北集严港东郭配变	10	400	0	0
25721	涟水	李集集南一队北柱上变	10	100	0	0
25722	涟水	梁岔左圩小后庄变	10	400	55	55
25723	涟水	梁岔何圩苏郭变	10	400	0	0
25724	涟水	梁岔街东嵇庄变	10	400	0	0
25725	涟水	梁岔街东徐刘2#变	10	400	0	0
25726	涟水	梁岔马棚窑庄变	10	400	95	95
25727	涟水	梁岔竹元万庄变	10	400	167	167
25728	涟水	梁岔何圩梨园变	10	400	0	0
25729	涟水	梁岔街东苗谢变	10	400	0	0
25730	涟水	梁岔龙窝南荡变	10	400	0	0
25731	涟水	涟城谷嘴赵庄变	10	200	160	160
25732	涟水	岔庙漩桥小区配变	10	400	0	0
25733	涟水	涟城秉同张庄东变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25734	涟水	唐集徐刘三队1#	10	100	0	0
25735	涟水	唐集周程六队1#	10	100	0	0
25736	涟水	黄营中学变	10	400	0	0
25737	涟水	红窑汪赵北台片	10	400	174	174
25738	涟水	唐集胡缪二队1#	10	400	0	0
25739	涟水	大东小南东刘南 配变	10	315	0	0
25740	涟水	PMS_大东刘赵东 王庄西配变	10	100	0	0
25741	涟水	PMS_大东刘赵桃 园配变	10	100	0	0
25742	涟水	PMS_余圩朱前张 王1#台片	10	100	0	0
25743	涟水	余圩朱庄1#台片	10	100	0	0
25744	涟水	余圩朱圩1#台片	10	100	0	0
25745	涟水	余圩朱圩2#台片	10	400	0	0
25746	涟水	PMS_红窑刘沙北 台片	10	100	57	57
25747	涟水	保滩肖渡三组北 配变	10	200	160	160
25748	涟水	前进罗堆刘庄	10	100	74	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25749	涟水	PMS_灰墩朱杨3#柱上变	10	315	0	0
25750	涟水	PMS_城区泰安大厦1#箱变002	10	400	308	308
25751	涟水	余圩后九1#台片	10	100	0	0
25752	涟水	余圩西嵇1#台片	10	100	0	0
25753	涟水	余圩西嵇2#台片	10	400	0	0
25754	涟水	PMS_余圩后圩1#台片	10	100	0	0
25755	涟水	杨口扁担二组南变	10	100	0	0
25756	涟水	杨口周码三组东变	10	100	0	0
25757	涟水	梁岔公用11#变	10	200	0	0
25758	涟水	梁岔沟南河东变	10	400	0	0
25759	涟水	梁岔薛园东梁2#变	10	400	0	0
25760	涟水	梁岔薛园尤庄变	10	400	0	0
25761	涟水	梁岔薛园大园变	10	200	104	104
25762	涟水	成集东庄东配变	10	100	0	0
25763	涟水	义兴东洼3#变	10	100	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25764	涟水	方渡马渡水厂变	10	200	0	0
25765	涟水	方渡小舍北变	10	400	0	0
25766	涟水	朱码中联壹城台区	10	400	320	320
25767	涟水	浅集花庄朱庄台片	10	200	0	0
25768	涟水	方渡埝口西变	10	100	0	0
25769	涟水	浅集花庄花庄	10	400	0	0
25770	涟水	红窑三村后周台片	10	100	0	0
25771	涟水	高沟常元双桥新增配变	10	315	252	252
25772	涟水	岔庙新河程庄	10	100	0	0
25773	涟水	姜垛顾陈台片	10	400	0	0
25774	涟水	PMS_城区锦绣前城商业1#欧变001	10	800	0	0
25775	涟水	PMS_城区锦绣前城商业2#欧变	10	800	0	0
25776	涟水	麻垛乔洼姜庄	10	400	195	195
25777	涟水	麻垛嵇圩江庄	10	100	0	0
25778	涟水	朱码大名城3号南台区	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25779	涟水	朱码大名城3号北台区	10	800	640	640
25780	涟水	朱码大名城4号南台区	10	500	400	400
25781	涟水	朱码大名城4号北台区	10	630	504	504
25782	涟水	朱码大名城5号南台区	10	800	640	640
25783	涟水	朱码大名城5号北台区	10	630	504	504
25784	涟水	PMS_城区中恒国际小区D区3号箱	10	630	504	504
25785	涟水	时码马老六队台片	10	100	0	0
25786	涟水	PMS_李集炎黄嘉园2号配变	10	1250	0	0
25787	涟水	PMS_李集炎黄嘉园3号配变	10	630	0	0
25788	涟水	PMS_高沟高秀二队2号变	10	200	0	0
25789	涟水	PMS_高沟杏花村3号变	10	200	0	0
25790	涟水	成集小条河	10	100	0	0
25791	涟水	PMS_经济适用房1号变	10	800	0	0
25792	涟水	时码供电所台片	10	400	232	232
25793	涟水	PMS_五港黄码袁黄南柱上变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25794	涟水	陈师后元东变	10	400	0	0
25795	涟水	五港桥荡冯庄柱上变	10	100	0	0
25796	涟水	北集道行李庄变	10	100	0	0
25797	涟水	五港港东赵庄柱上变	10	400	0	0
25798	涟水	陈师沈庄北变	10	100	0	0
25799	涟水	姜垛2#配变	10	100	0	0
25800	涟水	陈师曹庄东变	10	400	0	0
25801	涟水	陈师坚强北变	10	400	0	0
25802	涟水	陈师刘洪村瓜王北变	10	200	42	42
25803	涟水	灰墩墩北张庄2#柱上变	10	100	0	0
25804	涟水	灰墩蔡和2#柱上变	10	400	0	0
25805	涟水	陈师柿元村圩南配变	10	400	272	272
25806	涟水	朱码河网村戚庄配变	10	100	38	38
25807	涟水	朱码潘刘村鸡鹅西配变	10	100	0	0
25808	涟水	PMS_朱码潘刘村陈庄配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25809	涟水	朱码韩陈村中心村3#配变	10	630	0	0
25810	涟水	PMS_蒋庵金港花园3#箱变001	10	800	640	640
25811	涟水	前进后圩村四组	10	400	0	0
25812	涟水	麻垛河西西南庄	10	200	0	0
25813	涟水	麻垛余圩东湾	10	100	0	0
25814	涟水	浅集孔王后冯	10	400	0	0
25815	涟水	麻垛乔洼村部	10	100	5	5
25816	涟水	麻垛孙湾五队	10	400	168	168
25817	涟水	浅集潘码李队	10	100	31	31
25818	涟水	红窑大金圩严朱台片	10	400	210	210
25819	涟水	蒋庵西汉二组北变	10	100	80	80
25820	涟水	红窑颜下庄后颜台片	10	100	0	0
25821	涟水	PMS_朱码王二庄创业园7号台区	10	400	320	320
25822	涟水	PMS_城区军民商业广场2号东台区	10	630	504	504
25823	涟水	PMS_城区军民商业广场2号西台区	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25824	涟水	梁岔街东西荡变	10	400	0	0
25825	涟水	PMS_巴黎春天4号变	10	800	640	640
25826	涟水	PMS_巴黎春天5号变	10	630	504	504
25827	涟水	PMS_巴黎春天6号变	10	630	504	504
25828	涟水	朱码闸南村一队北台区	10	400	203	203
25829	涟水	薛行小区5号变	10	400	0	0
25830	涟水	薛行小区6号变	10	400	0	0
25831	涟水	灰墩韩庄许罗2号柱上变	10	400	94	94
25832	涟水	PMS_城区军民商业广场1号东台区	10	630	504	504
25833	涟水	PMS_城区军民商业广场1号西台区	10	630	504	504
25834	涟水	PMS_南集下营二组堆上变	10	100	0	0
25835	涟水	PMS_南集王圩席庄变	10	100	0	0
25836	涟水	南集朱码一组变	10	100	0	0
25837	涟水	李集顺集养殖厂柱上变	10	400	0	0
25838	涟水	成集桥口2#配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25839	涟水	高沟常元新区2号配变	10	400	320	320
25840	涟水	麻垛春华五队	10	100	0	0
25841	涟水	南集郭庄东冯变	10	400	0	0
25842	涟水	南集范荡村部变	10	400	0	0
25843	涟水	PMS_南集桃园二组变	10	200	0	0
25844	涟水	蒋庵何庄陈庄变	10	100	16	16
25845	涟水	南禄_楼庄五组南变	10	100	0	0
25846	涟水	南禄_淮泽六组西变	10	200	0	0
25847	涟水	南禄_高陈高庄变	10	100	0	0
25848	涟水	PMS_南禄_高庄南变	10	100	0	0
25849	涟水	城区夹板庄西变	10	400	0	0
25850	涟水	小埝工业园台片	10	400	0	0
25851	涟水	岔庙六支桥北2#	10	400	0	0
25852	涟水	岔庙夜合夜西	10	400	0	0
25853	涟水	岔庙夜合刘庄2#	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25854	涟水	岔庙义河大丁2#	10	400	0	0
25855	涟水	浅集潘码村部变	10	200	113	113
25856	涟水	浅集金城邵庄	10	400	204	204
25857	涟水	浅集金城李庄1# 台片	10	400	0	0
25858	涟水	高沟第一街2号箱 变1号变	10	500	0	0
25859	涟水	高沟第一街2号箱 变2号变	10	500	0	0
25860	涟水	高沟第一街1号箱 变1号变	10	500	0	0
25861	涟水	高沟第一街1号箱 变2号变	10	500	0	0
25862	涟水	潘圩一队台片	10	400	0	0
25863	涟水	李集殷庄小队2号 配变	10	400	0	0
25864	涟水	灰墩天鹅村2#柱 上变	10	100	0	0
25865	涟水	灰墩马谷2#柱上 变	10	200	0	0
25866	涟水	灰墩陈沟贾庄3# 柱上变	10	400	0	0
25867	涟水	PMS_城区炎黄国 际3号配电室7#变	10	800	640	640
25868	涟水	PMS_城区炎黄国 际3号配电室8#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25869	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变2#变	10	500	0	0
25870	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变2#变	10	630	0	0
25871	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变2#变	10	500	0	0
25872	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变2#变	10	630	0	0
25873	涟水	蒋庵尹荡梨园北变	10	400	228	228
25874	涟水	杨口卢庄三组西变	10	100	0	0
25875	涟水	杨口周码小六组变	10	400	0	0
25876	涟水	PMS_城区金港泊林郡菜场2#箱变	10	500	400	400
25877	涟水	PMS_浅集军民王刘中心村1号主变	10	630	0	0
25878	涟水	PMS_蒋庵金港花园4#箱变001#变	10	800	640	640
25879	涟水	浅集后兴胡庄	10	400	219	219
25880	涟水	朱码振丰家园7号台区	10	630	504	504
25881	涟水	朱码振丰家园8号台区	10	400	320	320
25882	涟水	PMS_军民中心村B区16号东台区	10	500	400	400
25883	涟水	大东鱼荡东配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25884	涟水	朱码农批1#开关站1#间隔1-3#配	10	800	640	640
25885	涟水	杨口代洼村部变	10	100	0	0
25886	涟水	杨口代洼西变	10	400	0	0
25887	涟水	南集下营十组二号变	10	200	0	0
25888	涟水	时码冯庄河涯台片	10	100	0	0
25889	涟水	徐集上庄陆庄西变	10	400	0	0
25890	涟水	PMS_徐集安元周潘北变	10	100	0	0
25891	涟水	朱码余庄村龙尾西配变	10	100	0	0
25892	涟水	朱码潘刘村秦姚南配变	10	100	0	0
25893	涟水	朱码余庄村龙尾南配变	10	200	0	0
25894	涟水	罗徐罗庄台区	10	200	0	0
25895	涟水	红窑刘庄南台片	10	100	0	0
25896	涟水	PMS_红窑汪元六支南台片	10	100	0	0
25897	涟水	红窑汪元袁庄南台片	10	100	0	0
25898	涟水	PMS_红窑汪元袁庄北台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25899	涟水	红窑三村新庄组台片	10	400	0	0
25900	涟水	朱码河网村北配变	10	400	208	208
25901	涟水	红窑希望小学南台片	10	200	0	0
25902	涟水	PMS_徐集吉滩大庄北变	10	100	0	0
25903	涟水	徐集吉滩逢码变	10	100	0	0
25904	涟水	徐集吉滩后蒋变	10	400	0	0
25905	涟水	PMS_徐集季安张宋北变	10	100	0	0
25906	涟水	徐集上营八队变	10	100	0	0
25907	涟水	徐集林码南变	10	315	0	0
25908	涟水	徐集红巾河南变	10	100	0	0
25909	涟水	徐集邮局2#变	10	400	0	0
25910	涟水	徐集红旗后庄北变	10	100	0	0
25911	涟水	徐集红旗陶阳变	10	100	0	0
25912	涟水	徐集上庄郑刘变	10	100	0	0
25913	涟水	前进老堆村河尾变	10	100	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25914	涟水	朱码花园村冯庄台区	10	200	93	93
25915	涟水	朱码陶码村徐庄南台区	10	100	16	16
25916	涟水	灰墩邱王2#柱上变	10	400	156	156
25917	涟水	PMS_时码李圩一队东庄台片	10	200	0	0
25918	涟水	时码陈李陈庄南台片	10	400	0	0
25919	涟水	时码采韩时庄台片	10	100	80	80
25920	涟水	时码采韩徐庄台片	10	400	0	0
25921	涟水	高沟常元曹庄2号变	10	100	80	80
25922	涟水	高沟三口小区1号变	10	200	160	160
25923	涟水	高沟三口小区2号变	10	200	82	82
25924	涟水	灰墩天鹅东变2#柱上变	10	200	43	43
25925	涟水	PMS_五港周李组柱上变	10	100	0	0
25926	涟水	PMS_李集桂生穆庄柱上变	10	100	0	0
25927	涟水	保滩曹港五组配变	10	200	160	160
25928	涟水	红窑刘庄北台片.	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25929	涟水	红窑汪元金庄台片	10	200	0	0
25930	涟水	红窑金沙庄队台片.	10	100	0	0
25931	涟水	麻垛中哨王庄变	10	400	0	0
25932	涟水	麻垛东哨河东变	10	200	0	0
25933	涟水	高沟财政所变	10	400	0	0
25934	涟水	高沟许庄王元新增	10	200	0	0
25935	涟水	高沟张圩村部2号变	10	200	0	0
25936	涟水	时码姜庄仁庄北台片	10	100	0	0
25937	涟水	灰墩南元红旗2#柱上变	10	400	123	123
25938	涟水	灰墩南元孙庄2#柱上变	10	315	0	0
25939	涟水	黄营锹营四队变	10	100	0	0
25940	涟水	北集严港后王2#变	10	400	0	0
25941	涟水	南集皂角姚庄二 号变	10	100	0	0
25942	涟水	南集桃园九组三 号变	10	200	0	0
25943	涟水	南集苗圃街南二 号变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25944	涟水	陈师蒋庵张河西王变	10	400	176	176
25945	涟水	陈师蒋庵张河姜乔变	10	100	80	80
25946	涟水	陈师蒋庵朱楼朱庄变	10	100	51	51
25947	涟水	陈师蒋庵朱楼高庄变	10	200	42	42
25948	涟水	蒋庵王庄南变	10	400	77	77
25949	涟水	蒋庵蒋庄变	10	200	160	160
25950	涟水	蒋庵医院变	10	400	235	235
25951	涟水	蒋庵政府变	10	400	275	275
25952	涟水	陈师蒋庵朱楼小区1#变	10	100	80	80
25953	涟水	陈师蒋庵朱楼小区2#变	10	200	134	134
25954	涟水	杨口苗荡村杨庄变	10	100	43	43
25955	涟水	杨口扁担一组变	10	200	26	26
25956	涟水	杨口大元一组变	10	200	0	0
25957	涟水	杨口扁担六组变	10	400	0	0
25958	涟水	杨口丁庙小区变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25959	涟水	杨口王卜圩二组变	10	200	0	0
25960	涟水	五港新港福居1号柱上变	10	400	0	0
25961	涟水	五港新港福居2号柱上变	10	400	0	0
25962	涟水	高沟胡尧马庄变	10	200	0	0
25963	涟水	PMS_高沟胡尧庄2号变	10	200	0	0
25964	涟水	开元名都1号配电室10号变	10	800	0	0
25965	涟水	红窑供销社台片	10	630	0	0
25966	涟水	红窑信用社箱变	10	500	0	0
25967	涟水	朱码振丰家园1号台区	10	630	504	504
25968	涟水	朱码振丰中心村3#箱变2#配电变	10	630	504	504
25969	涟水	五港薛桥一队3号变压柱上变	10	200	0	0
25970	涟水	成集法华张庄	10	400	0	0
25971	涟水	红窑计划办箱变	10	630	0	0
25972	涟水	PMS_麻垛东哨小队	10	400	0	0
25973	涟水	朱码新港物流园1号南台区	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25974	涟水	来安村左庄台片	10	400	186	186
25975	涟水	朱码新港物流园2号南台区	10	400	242	242
25976	涟水	PMS_成集九组变	10	400	0	0
25977	涟水	岔庙南四队变	10	200	0	0
25978	涟水	PMS_城区金地尚城1号箱变	10	630	0	0
25979	涟水	PMS_成集中心村2#配变	10	400	0	0
25980	涟水	PMS_城区水岸城邦1#欧变01	10	630	504	504
25981	涟水	PMS_城区水岸城邦1#欧变02	10	630	504	504
25982	涟水	PMS_城区水岸城邦2#欧变01	10	400	320	320
25983	涟水	PMS_城区水岸城邦3#欧变01	10	400	320	320
25984	涟水	PMS_城区水岸城邦3#欧变02	10	400	320	320
25985	涟水	PMS_岔庙桑庄曹东变	10	200	0	0
25986	涟水	PMS_城区金地尚城2号箱变	10	630	0	0
25987	涟水	保滩涟淮村组2#变	10	200	160	160
25988	涟水	军民中心村7#变压器001	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25989	涟水	高沟东环路北3号变	10	400	0	0
25990	涟水	高沟福缘佳苑5号变	10	630	504	504
25991	涟水	高沟新桥队2号变	10	200	160	160
25992	涟水	成集新华村变	10	400	0	0
25993	涟水	朱码余庄村八间2号配变	10	400	0	0
25994	涟水	南集桃园一组变	10	100	0	0
25995	涟水	南集姚湾村部二号变	10	400	0	0
25996	涟水	南集姚湾三组变	10	100	0	0
25997	涟水	PMS_成集八组变	10	200	0	0
25998	涟水	PMS_城区新北箱变配电变压器	10	630	0	0
25999	涟水	成集和圩村变	10	100	0	0
26000	涟水	岔庙西吉村部	10	100	37	37
26001	涟水	PMS_城区中恒国际A区3#欧变01	10	315	252	252
26002	涟水	城区中恒国际A区3#欧变02	10	315	252	252
26003	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1#欧变01	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26004	涟水	三丰社区2号变	10	400	320	320
26005	涟水	大东苏庄南2#配变令克	10	400	0	0
26006	涟水	PMS_岔庙桑庄小韩庄	10	400	0	0
26007	涟水	涟城敬老院变	10	200	0	0
26008	涟水	五港财富广场柱上变	10	400	0	0
26009	涟水	徐集谈刘桑元配变	10	100	0	0
26010	涟水	陈师祥瑞三期1号变	10	400	320	320
26011	涟水	南集冯罗程庄变	10	100	0	0
26012	涟水	陈师祥瑞三期2号变	10	315	252	252
26013	涟水	PMS_南集直属村南变	10	200	0	0
26014	涟水	南集桃园六组变	10	315	0	0
26015	涟水	南集桃园九组变	10	400	0	0
26016	涟水	五港沿河桃元南变	10	400	0	0
26017	涟水	成集马庄变	10	200	0	0
26018	涟水	巴黎春天2号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26019	涟水	成集旗杆吕庄变	10	200	0	0
26020	涟水	成集四组变	10	400	0	0
26021	涟水	城区象富华庭开关站01	10	1000	0	0
26022	涟水	城区象富华庭开关站03	10	1000	0	0
26023	涟水	PMS_城区香山公馆2#欧变02	10	630	0	0
26024	涟水	PMS_城区金城名门高层1#配变	10	500	0	0
26025	涟水	PMS_城区金城名门高层2#配变006	10	500	0	0
26026	涟水	岔庙夜合刘庄	10	200	0	0
26027	涟水	陈师蒋庵蒋老庄沈庄变	10	100	80	80
26028	涟水	朱码畔水美庭小区5#箱式变电站	10	800	640	640
26029	涟水	岔庙郝友万庄#2	10	100	0	0
26030	涟水	月塔社区2#变	10	400	0	0
26031	涟水	严黄三黄2#变	10	400	0	0
26032	涟水	珑熹城小区2#开关站1#变压器	10	800	640	640
26033	涟水	城区荣马花苑2#配电室5#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26034	涟水	岔庙桑庄曹西	10	400	0	0
26035	涟水	成集高洪配变	10	400	0	0
26036	涟水	岔庙义河方庄	10	100	0	0
26037	涟水	岔庙义河油坊	10	400	0	0
26038	涟水	涟城红日公寓2号 配电室3号变	10	630	0	0
26039	涟水	岔庙原种场直属 变	10	200	132	132
26040	涟水	中联壹城2#配电 室6#变	10	1250	0	0
26041	涟水	仁和府邸二期2号 箱变4#变	10	630	504	504
26042	涟水	工业集中区3号箱 变	10	630	0	0
26043	涟水	涟城吾悦广场7号 配电室1号变	10	800	0	0
26044	涟水	珑熹城3#配电室 3#变	10	800	640	640
26045	涟水	中联壹城北区6# 配电室1#变	10	800	0	0
26046	涟水	涟城悦龙湾开关 站1号变	10	800	640	640
26047	涟水	PMS_岔庙桑庄代 庄	10	315	0	0
26048	涟水	高沟直属朱庄3号 变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26049	涟水	高沟公兴四五队2号变	10	315	0	0
26050	涟水	高沟七里七队3号变	10	315	0	0
26051	涟水	PMS_城区妇幼卫生进修学校箱变	10	630	0	0
26052	涟水	城区纱厂箱变	10	630	504	504
26053	涟水	岔庙跃进村部变	10	400	0	0
26054	涟水	岔庙陈谷嵇庄变	10	200	160	160
26055	涟水	岔庙堆口小街	10	200	0	0
26056	涟水	陈师黄庄东变	10	400	0	0
26057	涟水	成集苏庄配变	10	200	0	0
26058	涟水	成集曹庄变	10	400	0	0
26059	涟水	开元名都3号配电室13号变	10	800	0	0
26060	涟水	国子雅缘1#配电室6#变	10	630	504	504
26061	涟水	成集聂王配变	10	200	0	0
26062	涟水	PMS_黄营中心村2号变	10	400	0	0
26063	涟水	黄营中心村1号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26064	涟水	黄营杨桂五队变	10	400	0	0
26065	涟水	黄营祝贤西顾变	10	160	0	0
26066	涟水	石湖关滩二队台片	10	400	0	0
26067	涟水	黄营新庄水厂变	10	400	0	0
26068	涟水	PMS_黄营新庄三队北变	10	200	0	0
26069	涟水	石湖中营六队台片	10	400	0	0
26070	涟水	黄营西庄后北变	10	100	0	0
26071	涟水	黄营西庄前刘西变	10	100	0	0
26072	涟水	黄营周程王庄变	10	200	0	0
26073	涟水	涟城吾悦广场8号配电室1号变	10	800	0	0
26074	涟水	南禄_徐马孙王变	10	200	0	0
26075	涟水	杨口丁庙顺新变	10	315	0	0
26076	涟水	朱码谈陈村贾庄2号变	10	400	0	0
26077	涟水	PMS_城区状元府小区配电室北配	10	1000	800	800
26078	涟水	PMS_城区状元府.配电室03	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26079	涟水	PMS_城区状元府. 配电室04	10	1000	800	800
26080	涟水	成集油坊王庄变	10	200	0	0
26081	涟水	成集岳徐变	10	200	0	0
26082	涟水	南集社区一号箱变	10	630	0	0
26083	涟水	PMS_岔庙沟东西变	10	200	0	0
26084	涟水	祥国小区2号配电房5#变	10	630	504	504
26085	涟水	PMS_城区工商银行1#箱变配电变	10	630	0	0
26086	涟水	PMS_城区工商银行2#箱变配电变	10	630	0	0
26087	涟水	朱码中天名人湾2#配电室3#变压	10	800	640	640
26088	涟水	徐集红旗陶阳2#变	10	400	0	0
26089	涟水	南禄_三齐桥东变	10	100	0	0
26090	涟水	南禄-高陈顾庄变	10	200	0	0
26091	涟水	麻垛孙湾潘庄变	10	400	202	202
26092	涟水	南禄_朱圩学校变	10	400	0	0
26093	涟水	南禄_陈庄东变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26094	涟水	岔庙荣井村部	10	200	35	35
26095	涟水	岔庙龚庄小拐变	10	200	0	0
26096	涟水	PMS_象富华庭安置小区1#配电室	10	630	0	0
26097	涟水	PMS_象富华庭安置小区1#配电室	10	630	0	0
26098	涟水	城区军民中心村五金城6号配台区	10	630	504	504
26099	涟水	成集朱庄小区1#变	10	400	0	0
26100	涟水	PMS_岔庙西吉陈刘（支南）变	10	400	0	0
26101	涟水	成集朱庄小区2#变	10	200	0	0
26102	涟水	岔庙百子北岭变	10	100	0	0
26103	涟水	成集夏杨变	10	200	0	0
26104	涟水	涟城涟苑小区1号开关站1号变	10	630	504	504
26105	涟水	朱码梁呈美景小区1号配电室2号	10	800	640	640
26106	涟水	珑熹城小区5#配电室1#变压器	10	800	640	640
26107	涟水	PMS_成集二组变	10	400	0	0
26108	涟水	中恒国际农贸市场1号变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26109	涟水	岔庙堆口河刘	10	200	0	0
26110	涟水	联富社区二期1#	10	400	0	0
26111	涟水	成集七组变	10	200	0	0
26112	涟水	岔庙桑庄陈庄	10	400	0	0
26113	涟水	岔庙刁刘徐庄变	10	400	0	0
26114	涟水	麻垛左庄二队	10	100	0	0
26115	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房3#变压器	10	800	640	640
26116	涟水	珑熹城小区4#配电室2#变压器	10	800	640	640
26117	涟水	PMS_成集三组变	10	400	0	0
26118	涟水	涟城世康嘉园开关站1号变	10	800	0	0
26119	涟水	保滩十堡安置小区1#开关站1#变	10	630	504	504
26120	涟水	涟城涟苑小区2号配电室4号变	10	630	504	504
26121	涟水	PMS_保滩十堡安置小区1-2配电室	10	630	504	504
26122	涟水	保滩十堡安置小区1-2配电室6#变	10	630	504	504
26123	涟水	涟城小王庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26124	涟水	PMS_徐集胡寨南庄配变	10	200	0	0
26125	涟水	PMS_成集王二配变	10	400	0	0
26126	涟水	荣马花苑1#配电室1#间隔3#配变	10	800	640	640
26127	涟水	成集杨刘配变	10	200	0	0
26128	涟水	PMS_城区种子楼配电变压器	10	500	0	0
26129	涟水	PMS_城区向阳幼儿园配电变压器	10	630	0	0
26130	涟水	成集公用东3#配变	10	200	0	0
26131	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#箱变北	10	630	0	0
26132	涟水	PMS_麻垛东哨西变	10	400	0	0
26133	涟水	成集和圩北变	10	100	0	0
26134	涟水	麻垛祠堂胡庄	10	100	0	0
26135	涟水	PMS_成集道明五组变	10	400	0	0
26136	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站	10	630	0	0
26137	涟水	PMS_岔庙陈谷变	10	315	62	62
26138	涟水	福缘佳苑7号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26139	涟水	麻垛王码四队	10	200	41	41
26140	涟水	岔庙东西王变	10	315	100	100
26141	涟水	金碧华府2号配电房4#变压器	10	800	0	0
26142	涟水	开元名都1号配电室7号变	10	800	0	0
26143	涟水	岔庙岔河王庄2#	10	200	0	0
26144	涟水	成集旗杆庄变	10	400	0	0
26145	涟水	保滩十堡安置小区1-4配电室9#变	10	630	504	504
26146	涟水	保滩十堡安置小区1-4配电室10#	10	630	504	504
26147	涟水	金地国际花园小区二期配电室3#	10	800	0	0
26148	涟水	浅集大冲何庄北变压器	10	100	0	0
26149	涟水	PMS_麻垛西哨五队	10	400	0	0
26150	涟水	成集油坊配变	10	400	0	0
26151	涟水	岔庙公用4#变	10	400	0	0
26152	涟水	唐集丰华一队1号	10	400	0	0
26153	涟水	麻垛祠堂圈河	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26154	涟水	成集公用西2#配变	10	400	0	0
26155	涟水	岔庙嵇庄2#变	10	315	0	0
26156	涟水	麻垛嵇圩东变	10	200	72	72
26157	涟水	岔庙纪集村部	10	400	0	0
26158	涟水	岔庙路口后庄	10	200	0	0
26159	涟水	麻垛王码东变	10	400	3	3
26160	涟水	岔庙四支合心	10	315	0	0
26161	涟水	文澜府小区4号配电室16号配变	10	800	640	640
26162	涟水	文澜府小区2号开关站12号配变	10	800	640	640
26163	涟水	成集王索2#配变	10	400	0	0
26164	涟水	PMS_成集岳徐2#配变	10	400	0	0
26165	涟水	陈师丁圩尤庄4#变	10	400	0	0
26166	涟水	蒋庵滨河5#变压器	10	630	504	504
26167	涟水	蒋庵滨河6#变压器	10	630	504	504
26168	涟水	蒋庵滨河7#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26169	涟水	蒋庵滨河8#变压器	10	630	504	504
26170	涟水	浅集刘桥朱罗东配变	10	400	296	296
26171	涟水	徐集集东季宋排涝变	10	100	0	0
26172	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变1号变	10	500	0	0
26173	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变2号变	10	500	0	0
26174	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变2号变	10	500	0	0
26175	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变1号变	10	500	0	0
26176	涟水	岔庙河东尹灯	10	200	140	140
26177	涟水	城区中联壹城2#配电室02	10	1250	0	0
26178	涟水	麻垛祠堂村变	10	400	0	0
26179	涟水	成集涟淮配变	10	400	0	0
26180	涟水	PMS_朱码水泥厂台区	10	200	111	111
26181	涟水	蒋庵空港小区1#箱变01#变	10	630	504	504
26182	涟水	PMS_剑桥印象小区2#配电室14#变	10	800	640	640
26183	涟水	朱码新东村新东2号配变	10	400	190	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26184	涟水	陈师施庄北2号变	10	400	0	0
26185	涟水	蒋庵滨河9#变压器	10	800	640	640
26186	涟水	蒋庵滨河10#变压器	10	800	640	640
26187	涟水	成集西元	10	400	0	0
26188	涟水	和樾府小区1号配电室6号变	10	800	640	640
26189	涟水	严黄跃进南配变	10	200	0	0
26190	涟水	PMS_南集冯陈圩外变	10	200	0	0
26191	涟水	PMS_复兴向阳1#配变	10	400	0	0
26192	涟水	PMS_斗灯贾顾配变	10	200	0	0
26193	涟水	岔庙纪集河涯	10	200	0	0
26194	涟水	华源国际1号箱变1号变	10	500	0	0
26195	涟水	华源国际1号箱变2号变	10	500	0	0
26196	涟水	PMS_成集中心村1#配变	10	400	0	0
26197	涟水	PMS_朱码国子家缘6号配电房2#变	10	800	640	640
26198	涟水	PMS_朱码国子家缘6号配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26199	涟水	PMS_成集朱庄建益配变	10	400	0	0
26200	涟水	华源国际配电室南变	10	500	0	0
26201	涟水	华源国际配电室北变	10	500	0	0
26202	涟水	PMS_城区中医院箱变配电变压器	10	630	504	504
26203	涟水	蒋庵空港小区2#箱变01#变	10	630	504	504
26204	涟水	岔庙路口汪庄	10	200	0	0
26205	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站2号变	10	630	0	0
26206	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站4号变	10	630	0	0
26207	涟水	胡集街北台片	10	400	0	0
26208	涟水	严黄三黄西配变	10	400	0	0
26209	涟水	徐集安元张庄2#配变	10	400	0	0
26210	涟水	蒋庵滨河1#变压器	10	800	640	640
26211	涟水	蒋庵滨河2#变压器	10	800	640	640
26212	涟水	蒋庵滨河3#变压器	10	800	640	640
26213	涟水	蒋庵滨河4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26214	涟水	PMS_城区农村商业银行变压器	10	630	0	0
26215	涟水	小埝新庄东配变	10	200	0	0
26216	涟水	北集沈荡陆庄	10	400	0	0
26217	涟水	滨河新苑二期开关站1#变压器	10	800	640	640
26218	涟水	成集潘吴前庄	10	400	0	0
26219	涟水	初心二期2#配电室3#变	10	800	0	0
26220	涟水	蒋庵梨园小圩西变	10	100	80	80
26221	涟水	百果园变	10	100	0	0
26222	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房7号配变	10	800	640	640
26223	涟水	成集法华2#配变	10	400	0	0
26224	涟水	PMS_麻垛王庄北变	10	400	146	146
26225	涟水	涟城吾悦广场2号开关站1号变	10	800	0	0
26226	涟水	祥瑞安置小区1#开关站高压1#配	10	800	640	640
26227	涟水	祥瑞安置小区1#开关站高压2#配	10	800	640	640
26228	涟水	滨河三期3号配电房11号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26229	涟水	涟城美丽家园3号配电室8号变	10	800	0	0
26230	涟水	祥瑞安置小区二期2#配电室高压	10	800	640	640
26231	涟水	祥瑞安置小区二期2#配电室高压	10	800	640	640
26232	涟水	石湖外口黄庄台片	10	400	0	0
26233	涟水	大庄徐庄1#配变	10	100	0	0
26234	涟水	红窑镇政府台区变压器	10	500	0	0
26235	涟水	南集姚湾二组变	10	100	0	0
26236	涟水	大东皇圩彭庄配变	10	400	0	0
26237	涟水	殷庄安置小区2号配电室6号变	10	800	0	0
26238	涟水	PMS_黄营张庄北单变	10	200	0	0
26239	涟水	梁岔张楼郝庄变	10	200	0	0
26240	涟水	梁岔士流村变	10	400	0	0
26241	涟水	PMS_黄营张庄南变	10	200	0	0
26242	涟水	梁岔洪码代庄变	10	200	0	0
26243	涟水	黄营祝贤村变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26244	涟水	罗徐朱庄台片	10	200	0	0
26245	涟水	PMS_涟城秦庄南变	10	400	0	0
26246	涟水	余圩余何中心村1#变	10	200	0	0
26247	涟水	文锦城4#变	10	800	640	640
26248	涟水	黄营霍庄一队变	10	200	0	0
26249	涟水	梁岔费庄大东变	10	100	80	80
26250	涟水	黄营西庄北单变	10	200	0	0
26251	涟水	梁岔费庄桃园变	10	100	80	80
26252	涟水	黄营九堡村变	10	400	0	0
26253	涟水	涟城大王西变	10	200	0	0
26254	涟水	梁岔黄庵梁圩变	10	100	80	80
26255	涟水	麻垛左庄范庄	10	200	73	73
26256	涟水	南集冯陈谢庄变	10	200	0	0
26257	涟水	姜桥西徐台片	10	400	0	0
26258	涟水	麻垛朱圩北变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26259	涟水	PMS_城区丽晶首府2#配电室2#变	10	800	640	640
26260	涟水	余圩敬老院变	10	400	0	0
26261	涟水	南集蒋吉变	10	100	0	0
26262	涟水	麻垛王码徐庄变	10	100	0	0
26263	涟水	前进敬老院	10	200	140	140
26264	涟水	南集长浦徐庄变	10	200	0	0
26265	涟水	麻垛左庄一队	10	200	72	72
26266	涟水	城区南城上院2#配电室4#变压器	10	800	0	0
26267	涟水	南禄_徐圩朱赵变	10	400	0	0
26268	涟水	南禄_楼庄五组变	10	200	0	0
26269	涟水	悦隽学府3#配电室9#变压器	10	630	504	504
26270	涟水	南禄_楼庄二组变	10	200	0	0
26271	涟水	前进马庄村东柱上变	10	400	151	151
26272	涟水	南集冯陈大邓二号变	10	400	0	0
26273	涟水	红窑西徐圩小区台片	10	315	181	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26274	涟水	陈师老庄	10	400	0	0
26275	涟水	涟城吾悦广场3号 配电室3号变	10	800	0	0
26276	涟水	红窑朱沙台片	10	400	60	60
26277	涟水	城区领秀花都小 区4号配电室17号	10	800	640	640
26278	涟水	红窑朱集小区台 片	10	315	252	252
26279	涟水	红窑安圩台片	10	315	151	151
26280	涟水	领秀花都二期3# 配电房15#变压器	10	800	640	640
26281	涟水	朱码柴市安置小 区5号配电室16号	10	630	504	504
26282	涟水	红窑大椒南台片	10	400	108	108
26283	涟水	大东青年北配变	10	400	0	0
26284	涟水	凤凰星城1#开关 站1#变压器	10	800	640	640
26285	涟水	涟城吾悦广场7号 配电室2号变	10	800	0	0
26286	涟水	祥国小区4号配电 房13#变	10	630	504	504
26287	涟水	大东干东后胡变	10	100	0	0
26288	涟水	前进罗堆村余庄 变	10	400	16	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26289	涟水	浅集夏楼农科台片	10	400	194	194
26290	涟水	前进罗堆新河变	10	100	31	31
26291	涟水	浅集朱码张杨台片	10	400	0	0
26292	涟水	前进马圩街南变	10	400	135	135
26293	涟水	保滩喻集村配变	10	160	128	128
26294	涟水	浅集王刘大东北台片	10	200	0	0
26295	涟水	陈师蒋庵朱楼村变	10	200	0	0
26296	涟水	方渡南六大桥北变	10	400	0	0
26297	涟水	祥瑞四期小区4号配电室1号变	10	800	640	640
26298	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站1号变	10	630	0	0
26299	涟水	保滩周集工业园6号配变	10	400	320	320
26300	涟水	余圩陈庄变	10	400	0	0
26301	涟水	朱码军田村陆庄西2#配变	10	400	0	0
26302	涟水	黄营祝贤面东变	10	400	0	0
26303	涟水	黄营旗杆中心村2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26304	涟水	黄营旗杆中心村 1#变	10	100	0	0
26305	涟水	梁岔鲍营蒋庄变	10	100	0	0
26306	涟水	红窑潘小元西张 台片	10	200	0	0
26307	涟水	小埝新庄台片	10	100	0	0
26308	涟水	PMS_前进前进村 三组	10	200	0	0
26309	涟水	麻垛嵇圩李庄变	10	100	0	0
26310	涟水	南集繁荣路北变	10	200	0	0
26311	涟水	小埝村变台片	10	200	0	0
26312	涟水	PMS_前进陈祝周 庄西变	10	200	0	0
26313	涟水	红窑八支东周台 片	10	400	0	0
26314	涟水	黄营周王一队西 变	10	400	0	0
26315	涟水	胡谢后胡台片	10	100	0	0
26316	涟水	黄营大飞后陆变	10	200	0	0
26317	涟水	前进老堆三口变	10	200	31	31
26318	涟水	南禄_兴南街东东 变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26319	涟水	南禄_徐马杂姓变	10	200	0	0
26320	涟水	PMS_前进马圩小学柱上变	10	400	320	320
26321	涟水	南禄_徐马殷庄变	10	200	0	0
26322	涟水	陈师蒋庵朱楼乔庄南变	10	100	33	33
26323	涟水	南禄_徐马徐庄变	10	200	0	0
26324	涟水	南禄_兴南前圩南变	10	200	0	0
26325	涟水	前进丁口合兴柱上变	10	100	0	0
26326	涟水	南禄_兴北北变	10	200	0	0
26327	涟水	保滩肖渡安置小区4#箱变	10	630	490	490
26328	涟水	涟城安东院子开关站1号变	10	800	0	0
26329	涟水	成集中心村5#	10	400	0	0
26330	涟水	方渡谭赵吴薛变	10	400	0	0
26331	涟水	城区中央城小区1-4#配电室16#变	10	800	0	0
26332	涟水	PMS_城区中央城小区1-4#配电室	10	800	0	0
26333	涟水	城区中央城小区2-1#配电室20#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26334	涟水	PMS_城区中央城小区2-1#配电室	10	800	0	0
26335	涟水	PMS_城区月堆箱变配电变压器	10	630	0	0
26336	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室6#变压	10	800	0	0
26337	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室8#变压	10	800	0	0
26338	涟水	PMS_城区涟城派出所配电变压器	10	630	0	0
26339	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑中台片配电变	10	400	320	320
26340	涟水	PMS_红窑龙兴佳苑南台片配电变	10	400	124	124
26341	涟水	涟城吾悦广场1号配电室4号变	10	800	0	0
26342	涟水	陈师中公用台片	10	400	0	0
26343	涟水	前进七沟村周庄变	10	315	252	252
26344	涟水	陈师蒋庵小舍东变	10	200	160	160
26345	涟水	保滩喻集街西配电变	10	400	312	312
26346	涟水	余圩东嵇变	10	200	0	0
26347	涟水	浅集徐老二队台片	10	200	39	39
26348	涟水	灰墩朱庄柱上变	10	30	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26349	涟水	前进泰顺家园	10	200	139	139
26350	涟水	PMS_徐集林场村部变	10	400	0	0
26351	涟水	引北村变	10	400	320	320
26352	涟水	朱码韩陈村小西庄配变	10	100	0	0
26353	涟水	唐集丰河赵队	10	200	0	0
26354	涟水	余圩戈庄变	10	200	0	0
26355	涟水	方渡后营河东变	10	100	0	0
26356	涟水	时码李圩村部台片	10	400	0	0
26357	涟水	陈师团结	10	200	0	0
26358	涟水	浦西福地2-2#配电室13#变	10	800	640	640
26359	涟水	时码嵇码后园台片	10	400	0	0
26360	涟水	PMS_南集繁荣路南变	10	200	0	0
26361	涟水	斗灯小农场台片	10	400	0	0
26362	涟水	朱码柴市安置小区4号配电室13号	10	800	640	640
26363	涟水	前进马庄村变	10	200	42	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26364	涟水	五港五里河四柱上变	10	200	0	0
26365	涟水	黄营大飞中学变	10	200	0	0
26366	涟水	南禄_三齐一组变	10	200	0	0
26367	涟水	前进朱后圩2#柱上变	10	400	307	307
26368	涟水	南禄_三齐吴庄变	10	200	0	0
26369	涟水	南禄_三齐六组变	10	200	0	0
26370	涟水	南禄_殷圩南变	10	200	0	0
26371	涟水	珑熹城二期2#配电室3#变	10	800	640	640
26372	涟水	涟水县泓湖水产养殖专业合作社	10	200	160	160
26373	涟水	成集中心村4#箱变配电变压器	10	630	0	0
26374	涟水	成集公用东南配变	10	400	0	0
26375	涟水	灰墩大胡工业区2#柱上变	10	400	0	0
26376	涟水	PMS_保滩缺口安置小区3#配变	10	400	320	320
26377	涟水	涟城安东院子开关站4号变	10	800	0	0
26378	涟水	高沟杨木厂2号	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26379	涟水	PMS_保滩街前进 电站箱式变压器	10	630	504	504
26380	涟水	城区中央城小区 2-2#配电室22#变	10	800	0	0
26381	涟水	城区中央城小区 2-3#配电室28#变	10	800	0	0
26382	涟水	城区中央城小区 2-3#配电室26#变	10	800	0	0
26383	涟水	城区中央城小区 2-4#配电室32#变	10	800	0	0
26384	涟水	PMS_城区中央城 小区2-4#配电室	10	800	0	0
26385	涟水	涟城美丽家园2号 配电室5号变	10	800	0	0
26386	涟水	PMS_肖渡谷嘴西 区3号配电房2变	10	800	640	640
26387	涟水	文锦城1-1配电室 3#变	10	800	640	640
26388	涟水	涟城吾悦广场2号 开关站2号变	10	800	0	0
26389	涟水	徐集集东小庄单 变	10	200	0	0
26390	涟水	前进同西八组	10	400	320	320
26391	涟水	蒋庵悦来汪东1# 变	10	200	109	109
26392	涟水	涟城贾薛南变	10	400	0	0
26393	涟水	时码公用变2台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26394	涟水	余圩槐树南变	10	200	0	0
26395	涟水	涟城悦龙湾1号配电室4号变	10	800	640	640
26396	涟水	黄梨园台片#	10	400	0	0
26397	涟水	前进同兴4#变	10	400	87	87
26398	涟水	红窑浅集社区3#台片	10	315	252	252
26399	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室3号变	10	800	0	0
26400	涟水	南集范荡三组变	10	200	0	0
26401	涟水	PMS_涟城牌坊中心村2号变	10	400	0	0
26402	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室4号变	10	800	0	0
26403	涟水	五港孙老庄南柱上变	10	100	0	0
26404	涟水	大庄张衡台片	10	400	0	0
26405	涟水	前进联合潘庄变	10	400	78	78
26406	涟水	南集冯陈朱庄变	10	315	0	0
26407	涟水	潘圩六队台片	10	100	0	0
26408	涟水	严黄三黄南台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26409	涟水	PMS_保滩涟淮中心村3#箱变母线	10	630	504	504
26410	涟水	成集朱庄组变	10	400	0	0
26411	涟水	建益1#箱变配电变压器	10	630	0	0
26412	涟水	黄营大飞街南东变	10	400	0	0
26413	涟水	大东南严村部配变	10	100	0	0
26414	涟水	黄营大飞九队北变	10	100	0	0
26415	涟水	PMS_黄营大飞二队变	10	400	0	0
26416	涟水	黄营大飞八队变	10	200	0	0
26417	涟水	黄营大飞中学2号变	10	400	0	0
26418	涟水	浅集潘码张杭南台片	10	400	51	51
26419	涟水	翰林院2#开关站2#变压器	10	800	640	640
26420	涟水	城区教堂	10	630	0	0
26421	涟水	PMS_城区涟城医院	10	630	0	0
26422	涟水	仁和府邸二期2号箱变3#变	10	630	504	504
26423	涟水	PMS_朱码樊卜村小圩台区	10	100	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26424	涟水	北集朱桥汤马东变	10	400	0	0
26425	涟水	PMS_城区米公路箱变配电变压器	10	630	0	0
26426	涟水	PMS_城区服装厂箱变配变	10	630	0	0
26427	涟水	领秀花都1号配电室1号变压器	10	800	640	640
26428	涟水	涟城贾薛北变	10	400	0	0
26429	涟水	陈师蒋庵陈卜驾校变	10	100	80	80
26430	涟水	唐集丰华一队	10	400	0	0
26431	涟水	前进赵庄村东刘变	10	200	0	0
26432	涟水	保滩洪荡六组2#配变	10	200	128	128
26433	涟水	浅集花庄中心村2#配变	10	200	0	0
26434	涟水	浅集花庄中心村4号配变	10	200	0	0
26435	涟水	PMS_唐集胡缪三队	10	200	0	0
26436	涟水	岔庙路口李庄2#	10	400	0	0
26437	涟水	斗灯张王台片	10	400	0	0
26438	涟水	PMS_黄营卢徐杨庄新变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26439	涟水	PMS_城区五岛湖公馆小区1#配电	10	1000	800	800
26440	涟水	PMS_城区五岛湖公馆小区1#配电	10	1000	800	800
26441	涟水	PMS_城区五岛湖公馆小区2#配电	10	1000	800	800
26442	涟水	PMS_城区五岛湖公馆小区2#配电	10	1000	800	800
26443	涟水	城区涟城二塘张庄变	10	400	0	0
26444	涟水	五港港北冯李柱上变	10	100	0	0
26445	涟水	复兴荀贾1#台片	10	400	0	0
26446	涟水	陈师刘洪朱庄北变	10	400	195	195
26447	涟水	胡集供电所台片	10	400	0	0
26448	涟水	五港周庄柱上变	10	200	0	0
26449	涟水	前进丁口杨庄变	10	100	0	0
26450	涟水	PMS_大东三湾丁庄北配变	10	100	0	0
26451	涟水	成集蔡庄北变	10	630	0	0
26452	涟水	PMS_城区蓄电池厂	10	800	0	0
26453	涟水	朱码余庄村余西组2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26454	涟水	逸品馥花园1#开关站2号变压器	10	800	640	640
26455	涟水	PMS_南集禹庄五组变	10	400	0	0
26456	涟水	南集禹庄村南二号（苗圃街东三	10	400	0	0
26457	涟水	南集苗圃街南四号变	10	400	0	0
26458	涟水	南集苗圃街东二号变	10	400	0	0
26459	涟水	PMS_南集冯罗冯庄二号变	10	400	0	0
26460	涟水	麻垛王庄赵庄	10	400	0	0
26461	涟水	浅集大冲祠堂台片	10	100	0	0
26462	涟水	徐集双码中心村变	10	200	0	0
26463	涟水	浅集金城路南台片	10	100	0	0
26464	涟水	石湖供电所台片	10	400	0	0
26465	涟水	陈师王马配变	10	400	0	0
26466	涟水	唐集唐介南1#变	10	200	0	0
26467	涟水	福缘佳苑8号变	10	630	504	504
26468	涟水	时码陈李朱庄台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26469	涟水	浅集浅东李庄西台片	10	400	0	0
26470	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站2#变	10	800	0	0
26471	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站4#变	10	800	0	0
26472	涟水	PMS_城区金地尚城4号配电室2#变	10	800	0	0
26473	涟水	PMS_城区金地尚城5号配电室2#变	10	800	0	0
26474	涟水	PMS_城区金地尚城6号配电室2#变	10	800	0	0
26475	涟水	龙源国际南区1号开关站2号变	10	800	0	0
26476	涟水	龙源国际南区1号开关站4号变	10	800	0	0
26477	涟水	黄营西庄村变	10	400	0	0
26478	涟水	涟城张鞠北变	10	400	0	0
26479	涟水	五港汪洪嵇庄八家柱上变	10	100	0	0
26480	涟水	重河老庄台片	10	400	0	0
26481	涟水	五港平安村部东柱上变	10	200	0	0
26482	涟水	前进同兴7#变	10	100	16	16
26483	涟水	黄营霍庄二队变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26484	涟水	PMS_徐集胡寨西变	10	200	0	0
26485	涟水	别洼河北台片	10	400	0	0
26486	涟水	高沟晏庄司庄变	10	400	0	0
26487	涟水	五港桥荡村北柱上变	10	200	0	0
26488	涟水	前进同兴3#变	10	400	74	74
26489	涟水	PMS_黄营街北变	10	200	0	0
26490	涟水	PMS_高沟伏河姚张口变	10	400	185	185
26491	涟水	方圩社区1#变	10	630	0	0
26492	涟水	灰墩大胡村7#柱上变	10	200	0	0
26493	涟水	灰墩王嘴中心村3号箱式变	10	630	0	0
26494	涟水	徐集张罗罗庄变	10	400	0	0
26495	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村4号箱变	10	630	0	0
26496	涟水	PMS_徐集张罗张林北变	10	400	0	0
26497	涟水	PMS_高沟常兴小区4号变	10	400	0	0
26498	涟水	灰墩大胡村4#柱上变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26499	涟水	徐集张罗村部变	10	400	0	0
26500	涟水	麻垛春华一队	10	100	0	0
26501	涟水	麻垛代沙五队变	10	400	168	168
26502	涟水	PMS_南集冯罗周殷二号变	10	400	0	0
26503	涟水	PMS_南集皂角村部二号变	10	400	0	0
26504	涟水	南集皂角羊庄学校变	10	100	0	0
26505	涟水	PMS_岔庙堆口街路边	10	400	0	0
26506	涟水	浅集孔王王庄配变	10	200	0	0
26507	涟水	大东居委会小区北配变	10	400	0	0
26508	涟水	唐集周张新北变	10	200	0	0
26509	涟水	朱码嵇庄村胡西配变	10	200	0	0
26510	涟水	唐集竹杆南变	10	200	0	0
26511	涟水	陈师团于配变	10	400	0	0
26512	涟水	石湖信用社台片	10	400	0	0
26513	涟水	徐集吉滩中心村变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26514	涟水	浅集刘桥村部	10	400	191	191
26515	涟水	时码白果七队南台片	10	100	27	27
26516	涟水	朱码嵇庄村中心1#配变	10	200	0	0
26517	涟水	高沟常沟村部	10	200	0	0
26518	涟水	唐集周张北变	10	400	0	0
26519	涟水	余圩槐树四队台片	10	200	0	0
26520	涟水	PMS_徐集王湾东庄变	10	200	0	0
26521	涟水	城区闸北村闸东配变	10	400	296	296
26522	涟水	南集冯罗周殷变	10	400	0	0
26523	涟水	涟城金安玫瑰园开关站3号变	10	800	0	0
26524	涟水	PMS_城区农发行	10	400	0	0
26525	涟水	PMS_南集郭庄冯庄变	10	200	0	0
26526	涟水	康馨学府3#配电室8#变	10	800	640	640
26527	涟水	前进后圩一二组变	10	400	320	320
26528	涟水	前进吴庄村变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26529	涟水	高沟杨桥北变	10	400	0	0
26530	涟水	前进马圩后街	10	400	115	115
26531	涟水	PMS_黄营西庄南变	10	200	0	0
26532	涟水	五港阳光小区1#柱上变	10	200	0	0
26533	涟水	高沟高西西元变	10	400	245	245
26534	涟水	陈师蒋庵头堡三组2号变	10	400	190	190
26535	涟水	麻垛王码七八	10	400	0	0
26536	涟水	五港王李嵇庄柱上变	10	100	0	0
26537	涟水	PMS_保滩喻集朱庄配变	10	400	320	320
26538	涟水	高沟许庄中心村配变	10	400	0	0
26539	涟水	五港港北陆庄柱上变	10	100	0	0
26540	涟水	涟城刘场北变	10	200	0	0
26541	涟水	涟城顺安变	10	400	0	0
26542	涟水	五港沿河濮庄东柱上变	10	400	0	0
26543	涟水	PMS_高沟许庄小区4号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26544	涟水	岔庙夜合中心村1#变配变	10	200	0	0
26545	涟水	五港周李村柱上变	10	400	0	0
26546	涟水	涟城刘庄变	10	400	0	0
26547	涟水	五港平安小区3#柱上变	10	200	0	0
26548	涟水	义兴小西庄变	10	100	13	13
26549	涟水	北集吴刘四队	10	200	0	0
26550	涟水	余圩合兴1#变	10	400	0	0
26551	涟水	义兴东孙变	10	315	0	0
26552	涟水	保滩临淮一组配变	10	200	160	160
26553	涟水	大东刘赵吴大庄东配变	10	400	0	0
26554	涟水	涟城贾薛变	10	400	0	0
26555	涟水	浅集潘码冲南台片	10	200	125	125
26556	涟水	朱码余庄村南配变	10	400	0	0
26557	涟水	北集严港后郭配变	10	100	0	0
26558	涟水	涟城牌坊中心村1号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26559	涟水	保滩十堡冯庄配变	10	200	150	150
26560	涟水	PMS_城区状元府5#欧变003	10	500	400	400
26561	涟水	PMS_城区状元府5#欧变004	10	500	400	400
26562	涟水	浅集大冲林庄东	10	400	0	0
26563	涟水	岔庙丰元	10	315	0	0
26564	涟水	灰墩陈沟北柱上变	10	400	0	0
26565	涟水	朱码柴市安置小区4号配电室11号	10	800	640	640
26566	涟水	南集彭滩彭圩变	10	100	0	0
26567	涟水	黄营徐庄小庄变	10	400	0	0
26568	涟水	黄营徐庄后场变	10	400	0	0
26569	涟水	黄营丁沙李东变	10	400	0	0
26570	涟水	黄营许荡村北变	10	400	0	0
26571	涟水	黄营于桥高庄变	10	400	0	0
26572	涟水	PMS_黄营锹营三队变	10	400	0	0
26573	涟水	黄营锹营二队变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26574	涟水	朱码河网粮管所配变	10	400	0	0
26575	涟水	黄营锹营西变	10	200	0	0
26576	涟水	陈师一里后场变	10	400	0	0
26577	涟水	黄营锹营一队变	10	200	0	0
26578	涟水	唐集南公用新增变	10	200	0	0
26579	涟水	时码张姚西嵇南台片	10	200	0	0
26580	涟水	PMS_朱码谈陈村南元北配变	10	400	0	0
26581	涟水	陈师蒋庵朱楼南姚	10	200	114	114
26582	涟水	红窑延寿宋庄配变	10	400	84	84
26583	涟水	朱码潘刘村中心村配变	10	100	0	0
26584	涟水	余圩黄荡中心村变	10	200	0	0
26585	涟水	徐集安元于王单变	10	100	0	0
26586	涟水	朱码余东村余东北配变	10	400	0	0
26587	涟水	红窑社区二期2#配电室3#变	10	800	640	640
26588	涟水	南集苗圃新场部南变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26589	涟水	PMS_城区糖烟酒公司箱变	10	630	0	0
26590	涟水	朱码畔水美庭1号配电室2号配变	10	800	640	640
26591	涟水	南集南营二堡变	10	200	0	0
26592	涟水	城区闸北村红星南配变	10	400	260	260
26593	涟水	涟城引河武庄变	10	200	0	0
26594	涟水	南集南营四堡变	10	200	0	0
26595	涟水	高沟崔桥小学变	10	400	0	0
26596	涟水	PMS_义兴粮管所变	10	400	320	320
26597	涟水	PMS_义兴陈圩变	10	400	0	0
26598	涟水	五港南环东2号柱上变	10	200	0	0
26599	涟水	PMS_高沟三丰十一队变	10	200	0	0
26600	涟水	PMS_梁岔工业区5#变	10	400	0	0
26601	涟水	诸范东变	10	400	307	307
26602	涟水	五港南环西柱上变	10	400	0	0
26603	涟水	淮浦2号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26604	涟水	高沟张圩七八队新变	10	400	0	0
26605	涟水	PMS_涟城小张庄变	10	100	0	0
26606	涟水	PMS_黄营大飞庄心东变	10	400	0	0
26607	涟水	大东老庄张高配变	10	400	0	0
26608	涟水	红窑社区二期2#配电室4#变	10	800	640	640
26609	涟水	大东胡薛配变	10	400	0	0
26610	涟水	大东老庄张刘配变	10	100	0	0
26611	涟水	浦西福地2-1#配电室12#变	10	800	640	640
26612	涟水	翰林院2#开关站1#变压器	10	800	640	640
26613	涟水	蒋庵大桥2#变	10	100	80	80
26614	涟水	余圩李冯南1#变	10	400	0	0
26615	涟水	北集守阳吴下庄变	10	400	0	0
26616	涟水	义兴万民王庄变	10	315	0	0
26617	涟水	大东南严鲁庄配变	10	200	0	0
26618	涟水	保滩周集张庄配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26619	涟水	浅集花庄王庄台片	10	200	0	0
26620	涟水	前进戴码卜圩组	10	400	0	0
26621	涟水	义兴大滩庄2#变	10	100	0	0
26622	涟水	义兴单庄变	10	100	63	63
26623	涟水	朱码余东村周秦配变	10	400	0	0
26624	涟水	保滩周集高庄配变	10	200	160	160
26625	涟水	义兴埝西变	10	315	5	5
26626	涟水	义兴三四队2#变	10	315	252	252
26627	涟水	灰墩马老曹2#柱上变	10	400	0	0
26628	涟水	义兴张郑村2#变	10	315	0	0
26629	涟水	南集冯陈谢庄二号变	10	100	0	0
26630	涟水	朱码张杨刘庄配变	10	400	37	37
26631	涟水	南集南营戚庄二号变	10	400	0	0
26632	涟水	蒋庵头堡九组西2号变	10	400	125	125
26633	涟水	时码李圩二队南台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26634	涟水	PMS_南集下营前七组变	10	100	0	0
26635	涟水	梁岔鲍营西堆变	10	100	0	0
26636	涟水	成集水厂配变	10	400	0	0
26637	涟水	金陵广场2#变	10	800	0	0
26638	涟水	高沟七里中心村三	10	400	0	0
26639	涟水	前进赵庄东大变	10	400	59	59
26640	涟水	徐集谈刘中心村变	10	200	0	0
26641	涟水	余圩蒋庄变	10	100	0	0
26642	涟水	朱码谈陈村南陈庄配变	10	200	0	0
26643	涟水	前进双河倪雪组变	10	400	0	0
26644	涟水	余圩李冯北变	10	200	0	0
26645	涟水	前进赵庄西大	10	400	162	162
26646	涟水	徐集上营南滩变	10	100	0	0
26647	涟水	斗灯王顾台片	10	400	0	0
26648	涟水	PMS_朱码余东村孙庄配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26649	涟水	前进西安庄村小元变	10	200	79	79
26650	涟水	高沟二圩后三4号变	10	400	0	0
26651	涟水	胡别赵庄台片	10	100	0	0
26652	涟水	红窑梁锅甑一队台片	10	200	0	0
26653	涟水	涟城金安玫瑰园开关站4号变	10	800	0	0
26654	涟水	PMS_城区城南洗浴中心	10	400	0	0
26655	涟水	红窑黄锅甑十里井东台片	10	400	0	0
26656	涟水	马棚场北台区	10	100	0	0
26657	涟水	PMS_城区化肥厂路西侧西台区	10	400	320	320
26658	涟水	PMS_南集彭滩中路变	10	200	0	0
26659	涟水	红窑三村代庄台片	10	100	0	0
26660	涟水	开元名都2号开关站3号变	10	800	0	0
26661	涟水	花园后别台片	10	200	0	0
26662	涟水	南集下营村部变	10	200	0	0
26663	涟水	幸福家园变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26664	涟水	五港万码万庄柱上变	10	400	0	0
26665	涟水	红窑潘小元北台片	10	400	0	0
26666	涟水	PMS_高沟三丰小拐2#变	10	400	172	172
26667	涟水	黄营徐跳西薛变	10	400	0	0
26668	涟水	张顾圩外2#变	10	400	0	0
26669	涟水	PMS_五港薛桥12队柱上变	10	200	0	0
26670	涟水	高沟顺河小学1号变	10	400	0	0
26671	涟水	大东王老庄薛庄配变	10	400	0	0
26672	涟水	五港镇政府2号柱上变	10	400	0	0
26673	涟水	蒋庵尹荡西庄变	10	400	146	146
26674	涟水	红窑大金圩小区北台片	10	315	0	0
26675	涟水	黄营大飞庄心西变	10	200	0	0
26676	涟水	朱码祥国安置小区3号配电室2号	10	800	640	640
26677	涟水	黄营卢徐杨庄南变	10	400	0	0
26678	涟水	黄营六堡五队变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26679	涟水	五港平安小区2#柱上变	10	500	0	0
26680	涟水	五港南环东3号柱上变	10	400	0	0
26681	涟水	胡集社区1#箱变	10	630	0	0
26682	涟水	杨口九里4#配变.	10	200	160	160
26683	涟水	杨口九里六组后排变	10	200	85	85
26684	涟水	大东苏庄北配变	10	400	0	0
26685	涟水	朱码河网中心村配变	10	400	277	277
26686	涟水	浅集金城相庄台片	10	400	0	0
26687	涟水	前进丁口东沙变	10	200	0	0
26688	涟水	余圩高韩中心村1#台片	10	400	0	0
26689	涟水	金地国际花园小区二期配电室6#	10	800	0	0
26690	涟水	徐集吉滩变	10	200	0	0
26691	涟水	保滩张渡十二组配变	10	100	80	80
26692	涟水	朱码余庄村余西组配变	10	400	0	0
26693	涟水	高沟社区开关站1#变压器	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26694	涟水	大东苏庄胡庄配变	10	400	0	0
26695	涟水	浅集李庄前王台片	10	400	0	0
26696	涟水	朱码余庄村张赵配变	10	400	0	0
26697	涟水	余圩杨庙南1#台片	10	400	0	0
26698	涟水	PMS_南集苗圃街南三号变	10	200	0	0
26699	涟水	PMS_南集桃园二组二号变	10	100	0	0
26700	涟水	PMS_南集皂角羊庄二号变	10	100	0	0
26701	涟水	浦西福地1#开关站2#变	10	800	640	640
26702	涟水	南集王圩十组变	10	400	0	0
26703	涟水	朱码樊卜村前樊西南配变	10	100	53	53
26704	涟水	朱码文俊村尧庄南台区	10	200	73	73
26705	涟水	麻垛河西村变	10	400	0	0
26706	涟水	PMS_麻垛嵇圩西变	10	200	0	0
26707	涟水	祥国小区4号配电房14#变	10	630	504	504
26708	涟水	PMS_涟城城东中心村6号箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26709	涟水	李集唐圩李杨东柱上变	10	400	247	247
26710	涟水	高沟七里小区2#变	10	400	0	0
26711	涟水	高沟七里小区5#台片	10	400	0	0
26712	涟水	PMS_保滩农贸市场箱变配电变压	10	630	504	504
26713	涟水	复兴向阳台片	10	200	0	0
26714	涟水	徐集张罗小岛变	10	100	0	0
26715	涟水	前进西安庄老庄变	10	400	110	110
26716	涟水	徐集安元中心村变	10	200	0	0
26717	涟水	胡谢孙大庄南配变	10	400	0	0
26718	涟水	徐集安元张庄变	10	400	0	0
26719	涟水	PMS_石湖五里小区台片	10	400	0	0
26720	涟水	朱码余庄村居民点1#配变	10	200	0	0
26721	涟水	朱码凌庄村电信基站2号变	10	400	320	320
26722	涟水	余圩中心村1#变	10	200	0	0
26723	涟水	梁岔马棚二队变	10	200	92	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26724	涟水	潘圩村变台片	10	400	0	0
26725	涟水	涟城城东中心村2号变	10	200	0	0
26726	涟水	PMS_城区玩具厂台区	10	400	320	320
26727	涟水	红窑金沙李王台片	10	400	0	0
26728	涟水	状元府小区台片	10	200	0	0
26729	涟水	PMS_城区收费站公用变	10	400	286	286
26730	涟水	龙源国际南区3号配电室4号变	10	800	0	0
26731	涟水	南集范荡中心村二号变	10	630	0	0
26732	涟水	PMS_城区军民朱庄东台区	10	400	320	320
26733	涟水	南集范荡中心村一号变	10	630	0	0
26734	涟水	红窑吴葛台片	10	400	0	0
26735	涟水	马棚场部	10	200	0	0
26736	涟水	红窑蔡庄张华台片	10	100	0	0
26737	涟水	PMS_高沟常兴小区3号变	10	400	0	0
26738	涟水	PMS_高沟常兴小区2号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26739	涟水	黄营于老东北变	10	400	0	0
26740	涟水	五港桥中南柱上变	10	400	0	0
26741	涟水	五港桥北2#柱上变	10	200	0	0
26742	涟水	五港吴码陆赵季柱上变	10	100	0	0
26743	涟水	五港刘庄黄庄柱上变	10	400	0	0
26744	涟水	五港薛桥五队柱上变	10	100	0	0
26745	涟水	五港薛桥六队柱上变	10	200	0	0
26746	涟水	五港桥荡陈庄南柱上变	10	100	0	0
26747	涟水	杨口安福三组变	10	400	183	183
26748	涟水	PMS_杨口大元九组变	10	200	0	0
26749	涟水	杨口老圩圩南变	10	400	0	0
26750	涟水	PMS_杨口卢庄一组变	10	200	0	0
26751	涟水	李集北厂王庄北柱上变	10	400	0	0
26752	涟水	李集顺集一队北柱上变	10	400	0	0
26753	涟水	PMS_杨口苗荡九组变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26754	涟水	前进罗堆村	10	400	29	29
26755	涟水	大东苏庄南配变	10	400	0	0
26756	涟水	浅集刘桥桥北东变	10	200	0	0
26757	涟水	保滩-涟淮一组配变	10	200	124	124
26758	涟水	蒋庵蒋老庄烟店	10	100	80	80
26759	涟水	时码老街台片	10	200	97	97
26760	涟水	余圩东西湾变	10	200	0	0
26761	涟水	冯刘南变	10	400	0	0
26762	涟水	PMS_徐集集东季宋变	10	200	0	0
26763	涟水	余圩圩后变	10	400	0	0
26764	涟水	保滩唐渡二组配变	10	200	160	160
26765	涟水	前进马圩河南北变	10	200	0	0
26766	涟水	浅集刘桥桥北台片	10	100	0	0
26767	涟水	PMS_大东瓦滩东岳北配变	10	200	0	0
26768	涟水	红窑大金圩华王台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26769	涟水	麻垛姜小庄北	10	400	0	0
26770	涟水	岔庙堆口河刘东变	10	100	0	0
26771	涟水	PMS_麻垛姜小庄南	10	200	0	0
26772	涟水	PMS_岔庙陈刘支南南变	10	400	0	0
26773	涟水	岔庙岔河周王	10	315	0	0
26774	涟水	麻垛王庄组变	10	200	0	0
26775	涟水	岔庙岔河吴庄北	10	200	0	0
26776	涟水	岔庙刁刘小拐东	10	315	0	0
26777	涟水	高沟晏庄村部2号变	10	400	0	0
26778	涟水	PMS_保滩缺口中心村1#箱变配电	10	630	492	492
26779	涟水	保滩旺保花园箱变	10	630	504	504
26780	涟水	PMS_朱码周庄村东周台区	10	630	405	405
26781	涟水	高沟高秀二队3号配变	10	400	0	0
26782	涟水	李集蔡河二队柱上变	10	400	0	0
26783	涟水	李集嵇中8号柱上变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26784	涟水	李集嵇中9号柱上变	10	200	0	0
26785	涟水	前进同兴五组变	10	200	5	5
26786	涟水	胡谢孙大庄台片	10	200	0	0
26787	涟水	石湖五里一队台片	10	200	0	0
26788	涟水	姜垛姜西台片	10	400	0	0
26789	涟水	梁岔公用6#变	10	315	0	0
26790	涟水	PMS_徐集小李庄变	10	200	0	0
26791	涟水	PMS_徐集红巾西变	10	400	0	0
26792	涟水	余圩李冯南变	10	200	0	0
26793	涟水	PMS_前进吴庄徐圩变	10	200	0	0
26794	涟水	PMS_徐集林码村部变	10	400	0	0
26795	涟水	PMS_梁岔车站小区4#变	10	400	0	0
26796	涟水	梁岔薛园薛庄变	10	200	32	32
26797	涟水	PMS_涟城城东中心村变	10	400	0	0
26798	涟水	梁岔竹元刘庄变	10	400	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26799	涟水	梁岔竹元小街变	10	200	89	89
26800	涟水	余圩中心村2#变	10	200	0	0
26801	涟水	梁岔左三庄三庄变	10	200	139	139
26802	涟水	潘圩胡马台片	10	200	0	0
26803	涟水	胡集吴庄小区箱变	10	630	0	0
26804	涟水	梁岔马棚姜老庄2号变	10	400	68	68
26805	涟水	胡谢前胡南台片	10	100	0	0
26806	涟水	莲花朱圩里台片	10	400	0	0
26807	涟水	南集皂角村部变	10	200	0	0
26808	涟水	PMS_徐集刘元皇庄2#变	10	200	0	0
26809	涟水	高沟许庄北小区	10	400	0	0
26810	涟水	高沟东方花园3号变	10	400	320	320
26811	涟水	陈师蒋庵朱楼村1#变	10	400	78	78
26812	涟水	PMS_高沟高西杨庄2号变	10	200	111	111
26813	涟水	蒋庵北荡南变	10	200	68	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26814	涟水	PMS_高沟高秀一队2号变	10	400	0	0
26815	涟水	保滩肖渡村2号配变	10	400	311	311
26816	涟水	陈师唐洼变	10	400	0	0
26817	涟水	高沟新闸村部2号变	10	400	0	0
26818	涟水	10kV张渡114线老变电所配变	10	400	320	320
26819	涟水	涟城吾悦广场6号配电室2号变	10	800	0	0
26820	涟水	五港万码组柱上变	10	400	0	0
26821	涟水	炎黄国际花园4#配电室4#变	10	800	640	640
26822	涟水	五港五里又兴柱上变	10	400	0	0
26823	涟水	杨口宋记加工变	10	200	0	0
26824	涟水	PMS_杨口陶码变	10	200	0	0
26825	涟水	杨口陶码南变	10	200	0	0
26826	涟水	杨口小王庄变	10	400	0	0
26827	涟水	朱码潘刘村嵇庄配变	10	400	0	0
26828	涟水	余圩薛夏庄	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26829	涟水	浅集潘码朱冯台片	10	200	48	48
26830	涟水	徐集季安街心变	10	400	0	0
26831	涟水	PMS_大东小南陈庄配变	10	400	0	0
26832	涟水	前进滨洪村小赵庄变	10	100	0	0
26833	涟水	余圩板厂变	10	200	0	0
26834	涟水	保滩涟淮中心村8号配变	10	400	310	310
26835	涟水	PMS_时码明星街台片	10	400	320	320
26836	涟水	涟城井灌变	10	100	80	80
26837	涟水	PMS_徐集季安严圩变	10	200	0	0
26838	涟水	朱码谈陈村陈庄配变	10	200	0	0
26839	涟水	蒋庵骆庄三组变	10	200	113	113
26840	涟水	灰墩南元村部柱上变	10	400	167	167
26841	涟水	浅集王刘董杨台片	10	400	0	0
26842	涟水	岔庙荣井西花	10	200	133	133
26843	涟水	岔庙漩桥李庄变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26844	涟水	涟城城东中心村3号变	10	400	0	0
26845	涟水	保滩肖渡安置小区3#箱变	10	630	504	504
26846	涟水	前进戴码小区变	10	400	0	0
26847	涟水	余圩永锋小区4#变	10	200	0	0
26848	涟水	姜垛中圩台变	10	200	0	0
26849	涟水	梁岔左三庄南杨变	10	200	40	40
26850	涟水	余圩李庄变	10	200	0	0
26851	涟水	大东三湾丁庄变	10	100	0	0
26852	涟水	PMS_前进联合村小新庄组变	10	200	139	139
26853	涟水	余圩南余变	10	400	0	0
26854	涟水	石湖朱拐弯台片	10	200	0	0
26855	涟水	PMS_余圩潘庄变	10	200	0	0
26856	涟水	PMS_胡集莲花村变台片	10	400	0	0
26857	涟水	条河小区2#箱变	10	630	0	0
26858	涟水	梁岔前庄北变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26859	涟水	PMS_南禄_楼庄一组变	10	200	0	0
26860	涟水	南集下营八组变	10	400	0	0
26861	涟水	涟城韩石变	10	200	0	0
26862	涟水	梁岔马棚十组变	10	400	144	144
26863	涟水	南禄_兴南晓东变	10	200	0	0
26864	涟水	余圩王庄变	10	400	0	0
26865	涟水	红窑黄锅甑方王台片	10	315	0	0
26866	涟水	胡集桥西台片	10	200	0	0
26867	涟水	涟城田庄变	10	400	0	0
26868	涟水	马厂十家沟台片	10	200	0	0
26869	涟水	朱码祥国安置小区号开关站1号配	10	800	640	640
26870	涟水	五港汪洪嵇庄南柱上变	10	100	0	0
26871	涟水	吴庄小区台片	10	200	0	0
26872	涟水	南集王圩朱庄变	10	400	0	0
26873	涟水	灰墩南元北周2号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26874	涟水	陈师中心村3#变	10	100	0	0
26875	涟水	高沟七里五队2号变	10	100	0	0
26876	涟水	朱码邮局台区	10	400	263	263
26877	涟水	10kV张渡114线张渡姜庄配变	10	100	42	42
26878	涟水	朱码孙徐村小柴市中台区	10	200	125	125
26879	涟水	高沟东杨	10	400	0	0
26880	涟水	红窑大椒台片	10	400	0	0
26881	涟水	PMS_高沟常元双桥	10	200	0	0
26882	涟水	红窑西徐圩朱汪台片	10	100	64	64
26883	涟水	岔庙四支王李	10	400	0	0
26884	涟水	保滩新天地小区2#箱式变	10	630	504	504
26885	涟水	高沟盐店一二队	10	100	59	59
26886	涟水	高沟晏庄村部	10	400	0	0
26887	涟水	岔庙皇庄南变	10	100	0	0
26888	涟水	岔庙张徐西变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26889	涟水	麻垛社区1#变	10	400	0	0
26890	涟水	殷庄胡庄南2号柱上变	10	400	0	0
26891	涟水	PMS_杨口新农小学变	10	200	0	0
26892	涟水	杨口丁庙小街变	10	200	0	0
26893	涟水	保滩临淮三组配变	10	200	160	160
26894	涟水	PMS_徐集林码七堡变	10	200	0	0
26895	涟水	PMS_大东小南东刘配变	10	200	0	0
26896	涟水	PMS_时码钦工前庄台片	10	200	0	0
26897	涟水	前进陈祝徐庄	10	400	0	0
26898	涟水	陈师胡庄变	10	400	0	0
26899	涟水	朱码河网村陶庄配变	10	100	80	80
26900	涟水	灰墩万圩红旗柱上变	10	100	0	0
26901	涟水	方渡埝口北变	10	200	0	0
26902	涟水	保滩十堡姜庄配变	10	400	248	248
26903	涟水	灰墩小南元柱上变	10	400	185	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26904	涟水	南集范荡三组三号变	10	400	0	0
26905	涟水	保滩王渡六组东2#配变	10	400	320	320
26906	涟水	高沟马庄东元变	10	400	0	0
26907	涟水	杨口宋加工2#台片	10	100	0	0
26908	涟水	岔庙丁李西	10	100	5	5
26909	涟水	PMS_涟城城东中心村4号箱变	10	630	0	0
26910	涟水	PMS_保滩王渡六组北配变	10	400	297	297
26911	涟水	余圩盘松变	10	200	0	0
26912	涟水	石湖天盛小区台片	10	400	0	0
26913	涟水	灰墩蔡西柱上变	10	100	0	0
26914	涟水	前进西安庄村洪北组变	10	200	74	74
26915	涟水	徐集安元前安变	10	200	0	0
26916	涟水	莲花胡庄台片	10	400	0	0
26917	涟水	余圩王师科变	10	200	0	0
26918	涟水	灰墩墩南朱杨柱上变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26919	涟水	梁岔夏荡二队变	10	400	17	17
26920	涟水	余圩小别庄变	10	200	0	0
26921	涟水	灰墩高胡柱上变	10	315	0	0
26922	涟水	黄营于桥村部变	10	200	0	0
26923	涟水	梁岔汪圩河南变	10	400	0	0
26924	涟水	黄营于桥顾庄变	10	200	0	0
26925	涟水	南禄_三齐三组变	10	400	0	0
26926	涟水	PMS_南禄_三齐支 庄变	10	200	0	0
26927	涟水	南禄_四兴照明变	10	200	0	0
26928	涟水	王湾高陈配变	10	200	0	0
26929	涟水	涟城小张庄东变	10	100	0	0
26930	涟水	小埝中心村4#台 片	10	200	0	0
26931	涟水	红窑蔡庄南台片	10	400	0	0
26932	涟水	余圩余何中心村 3#变	10	200	0	0
26933	涟水	PMS_城区金地尚 城2号配电室2#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26934	涟水	PMS_涟城后周北变	10	400	0	0
26935	涟水	郁庄台片	10	200	0	0
26936	涟水	前进马圩高码变	10	400	68	68
26937	涟水	朱码柴市村七八队2#台区	10	400	68	68
26938	涟水	高沟崔桥乙西变	10	200	0	0
26939	涟水	南集苗圃街东变	10	400	0	0
26940	涟水	金碧华府4号配电房1#变压器	10	630	0	0
26941	涟水	祠堂东变	10	100	0	0
26942	涟水	时码白果七队台片	10	400	28	28
26943	涟水	PMS_城区金地尚城2号配电室4#变	10	630	0	0
26944	涟水	PMS_时码李圩四队北台片	10	200	0	0
26945	涟水	余圩方刘变	10	400	0	0
26946	涟水	南集冯罗程庄二号变	10	100	0	0
26947	涟水	红窑龙兴薛庄东台片	10	400	0	0
26948	涟水	高沟东小圩	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26949	涟水	岔庙路口胡庄	10	400	0	0
26950	涟水	红窑朱集小圩里台片	10	400	238	238
26951	涟水	大东干东郭庄2号配变	10	400	0	0
26952	涟水	南集禹庄鱼塘变	10	200	0	0
26953	涟水	大东客堂东周南配变	10	400	0	0
26954	涟水	南集幸福路南变	10	200	0	0
26955	涟水	南集幸福路北变	10	200	0	0
26956	涟水	南集小羊庄变	10	200	0	0
26957	涟水	杨口九里小街1#变	10	200	42	42
26958	涟水	PMS_杨口九里小街3#变	10	200	160	160
26959	涟水	杨口九里后租地变	10	400	70	70
26960	涟水	杨口九里六组变	10	400	258	258
26961	涟水	徐集上营五队变	10	200	0	0
26962	涟水	PMS_前进陈祝周庄东变	10	200	0	0
26963	涟水	陈师国民新庄	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26964	涟水	朱码新星水泥配变	10	400	320	320
26965	涟水	祥国小区4号配电房16#变	10	630	504	504
26966	涟水	城区荣马花苑2#配电室7#配变	10	800	640	640
26967	涟水	PMS_徐集张罗西庄变	10	200	0	0
26968	涟水	PMS_前进丁口堆根变	10	200	0	0
26969	涟水	南集皂角姚庄变	10	400	0	0
26970	涟水	朱码韩陈村朱刘东配变	10	400	0	0
26971	涟水	岔庙陈谷南变	10	400	93	93
26972	涟水	岔庙纪集河涯北	10	400	0	0
26973	涟水	PMS_岔庙桑庄陈庄2#	10	315	0	0
26974	涟水	红窑浅集社区2#台片	10	400	320	320
26975	涟水	岔庙沟东2#变	10	100	0	0
26976	涟水	高沟顺河一队2号变	10	400	0	0
26977	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村2号箱变1号	10	630	0	0
26978	涟水	高沟七里小区4号变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26979	涟水	小埝董雪台片	10	400	0	0
26980	涟水	小埝路南台片	10	400	0	0
26981	涟水	涟水紫腾现代农业科技有限公司	10	200	160	160
26982	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村3#箱变	10	630	0	0
26983	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房5号变	10	800	0	0
26984	涟水	黄营六堡六队变	10	200	0	0
26985	涟水	前进马圩村变	10	400	190	190
26986	涟水	梁岔陈溪唐庄变	10	100	0	0
26987	涟水	PMS_黄营张桥牌坊变	10	200	0	0
26988	涟水	黄营周王四队变	10	400	0	0
26989	涟水	PMS_黄营六堡南单变	10	200	0	0
26990	涟水	梁岔张楼王庄变	10	400	0	0
26991	涟水	黄营于桥张李单相变	10	200	0	0
26992	涟水	城区二塘张庄北变	10	400	0	0
26993	涟水	南集桃园1-9变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26994	涟水	PMS_灰墩西变2#柱上变	10	315	0	0
26995	涟水	南集彭滩辜庄变	10	400	0	0
26996	涟水	南集王圩1-3变	10	400	0	0
26997	涟水	PMS_城区五岛湖公馆小区开关站	10	800	640	640
26998	涟水	PMS_城区五岛湖公馆小区开关站	10	800	640	640
26999	涟水	涟城谷嘴中心村2号变	10	315	236	236
27000	涟水	余圩北余变	10	400	0	0
27001	涟水	龙源国际南区2号开关站2号变	10	800	0	0
27002	涟水	红窑三村西山台片	10	200	0	0
27003	涟水	PMS_时码马老八队台片	10	200	0	0
27004	涟水	德运广场配电房1号变压器	10	1000	800	800
27005	涟水	月塔社区3#变	10	315	0	0
27006	涟水	PMS_大东北严路北西配变	10	400	0	0
27007	涟水	蒋庵骆庄八组北变	10	100	47	47
27008	涟水	高沟三口高庄变	10	200	33	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27009	涟水	岔庙郝友张庄北	10	200	0	0
27010	涟水	高沟七里后九队	10	400	0	0
27011	涟水	红窑西丁台片	10	400	0	0
27012	涟水	PMS_高沟中心队变	10	200	120	120
27013	涟水	高沟二圩村部	10	200	0	0
27014	涟水	逸品馥花园2#开关站7号变压器	10	800	640	640
27015	涟水	杨口郑洼十二(五)组变	10	200	0	0
27016	涟水	杨口老圩村变	10	400	0	0
27017	涟水	陈师国民唐王	10	100	0	0
27018	涟水	岔庙堆口老庄	10	200	0	0
27019	涟水	岔庙沟西变	10	315	0	0
27020	涟水	朱码谈陈村中心村南配变	10	630	0	0
27021	涟水	岔庙岔河丰元东	10	400	0	0
27022	涟水	PMS_岔庙百子庵中变	10	400	0	0
27023	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村4#箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27024	涟水	PMS_岔庙商贸城箱变	10	630	0	0
27025	涟水	岔庙鲁李箱变	10	500	0	0
27026	涟水	岔庙工业园区5#箱变	10	500	0	0
27027	涟水	高沟许庄小区3号变	10	400	0	0
27028	涟水	刘桥四队台片	10	200	0	0
27029	涟水	黄营街东单变	10	200	0	0
27030	涟水	梁岔王竹元村变	10	400	0	0
27031	涟水	黄营前陈单变	10	100	0	0
27032	涟水	黄营菜场变	10	400	0	0
27033	涟水	梁岔王竹元大埝台片	10	400	0	0
27034	涟水	PMS_城区蓄电池厂1#箱变	10	630	0	0
27035	涟水	梁岔张楼顾庄变	10	400	0	0
27036	涟水	前进陈祝周庄变	10	400	0	0
27037	涟水	罗徐东徐台片	10	400	0	0
27038	涟水	南禄_拖拉机站变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27039	涟水	重河王庄台片	10	200	0	0
27040	涟水	龙源国际南区2号 开关站4号变	10	800	0	0
27041	涟水	涟城金安玫瑰园 开关站1号变	10	800	0	0
27042	涟水	南集长浦村部变	10	200	0	0
27043	涟水	涟城金安玫瑰园 开关站2号变	10	800	0	0
27044	涟水	灰墩孙许柱上变	10	100	0	0
27045	涟水	涟城金安玫瑰园1 号配电室1号变	10	800	0	0
27046	涟水	涟城金安玫瑰园1 号配电室2号变	10	800	0	0
27047	涟水	余圩方庄变	10	400	0	0
27048	涟水	引北王庄变	10	400	182	182
27049	涟水	胡集街西台片#	10	200	0	0
27050	涟水	余圩黄荡变	10	400	0	0
27051	涟水	城区香缇花苑1# 配电房2#变压器	10	800	640	640
27052	涟水	殷庄安置小区1号 开关站1号变	10	800	0	0
27053	涟水	逸品馥花园1#开 关站3号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27054	涟水	高沟顺河村部2号变	10	400	0	0
27055	涟水	PMS_红窑黄锅甑三期北2#台片	10	630	504	504
27056	涟水	岔庙龚庄西变	10	100	0	0
27057	涟水	南集朱陈程吉变1	10	200	0	0
27058	涟水	陈师蒋庵朱楼大圩西变	10	400	55	55
27059	涟水	南集禹庄村南变	10	200	0	0
27060	涟水	PMS_城区花鸟市场高压间隔配电	10	630	0	0
27061	涟水	PMS_城区钢材市场变压器	10	630	0	0
27062	涟水	大东客堂东周北配变	10	200	0	0
27063	涟水	涟城吾悦广场3号开关站2号变	10	800	0	0
27064	涟水	薛行小区7号箱变配电变压器	10	630	0	0
27065	涟水	杨口扁担八组变	10	100	0	0
27066	涟水	PMS_朱码河网中学北配变	10	400	0	0
27067	涟水	朱码花园何庄3号配变	10	400	287	287
27068	涟水	成集孟庄2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27069	涟水	PMS_成集苏庄2#配变	10	400	0	0
27070	涟水	涟城国子沁缘配电室1号变	10	630	0	0
27071	涟水	条河三期2#箱变	10	630	0	0
27072	涟水	PMS_杨口小刘庄南变	10	200	12	12
27073	涟水	涟城东方红府南区2号配电室1号	10	800	0	0
27074	涟水	涟城东方红府南区2号配电室2号	10	800	0	0
27075	涟水	白果二队南配变	10	200	0	0
27076	涟水	时码陈李朱庄东台片	10	200	0	0
27077	涟水	岔庙夜东2#配变	10	400	0	0
27078	涟水	岔庙夜西2#变	10	400	0	0
27079	涟水	梁岔何圩村变	10	100	0	0
27080	涟水	邱岭庄西台片	10	400	0	0
27081	涟水	梁岔前徐北变	10	400	0	0
27082	涟水	梁岔街东张庄变	10	400	0	0
27083	涟水	梁岔双楼老庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27084	涟水	祥瑞四期小区3号 配电室2号变	10	800	640	640
27085	涟水	成集条河小区1号 箱变配变	10	630	0	0
27086	涟水	蒋庵蒋老庄南元 变	10	400	320	320
27087	涟水	梁岔土流松林2# 变	10	200	0	0
27088	涟水	梁岔鲍营村变	10	400	0	0
27089	涟水	梁岔左三庄李庄 变	10	400	139	139
27090	涟水	梁岔村变	10	100	51	51
27091	涟水	梁岔来安村变	10	400	273	273
27092	涟水	梁岔来安嵇圩变	10	100	30	30
27093	涟水	梁岔来安三唐变	10	400	0	0
27094	涟水	梁岔薛园村变	10	400	252	252
27095	涟水	梁岔薛园东梁变	10	400	192	192
27096	涟水	城区党校	10	400	0	0
27097	涟水	余圩街北变	10	400	0	0
27098	涟水	悦隽学府4#配电 室13号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27099	涟水	南集陈陆变	10	200	0	0
27100	涟水	麻垛徐圩中变	10	400	0	0
27101	涟水	严黄冯庄台片	10	400	0	0
27102	涟水	南集陈码马庄变	10	200	0	0
27103	涟水	麻垛严庄二队	10	200	160	160
27104	涟水	城区闸北村红星 北台区	10	315	186	186
27105	涟水	五港粮管所柱上 变	10	400	0	0
27106	涟水	麻垛严庄六队	10	200	0	0
27107	涟水	来安唐庄变	10	400	31	31
27108	涟水	南集冯陈小邓变	10	200	0	0
27109	涟水	红窑大金圩小区 南台片	10	315	0	0
27110	涟水	麻垛严庄中变	10	200	0	0
27111	涟水	余圩路北台片	10	400	0	0
27112	涟水	红窑高饭店西台 片	10	400	157	157
27113	涟水	条河二期1#箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27114	涟水	冯刘中变	10	200	111	111
27115	涟水	南集朱陈村南二号变	10	100	0	0
27116	涟水	南集直属村北变	10	400	0	0
27117	涟水	高沟薛庄变	10	400	55	55
27118	涟水	岔庙四支小东庄	10	100	0	0
27119	涟水	红窑汪元沈庄台片	10	100	0	0
27120	涟水	红窑刘码后庄台片	10	200	0	0
27121	涟水	PMS_朱码孙徐村戴庄台区	10	400	171	171
27122	涟水	南集陈码马庄二号变	10	400	0	0
27123	涟水	南集陈码堆上二号变	10	400	0	0
27124	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房1#变压器	10	800	640	640
27125	涟水	北集守阳板厂变	10	100	0	0
27126	涟水	北集苗刘东唐	10	200	0	0
27127	涟水	北集严港中郭配变	10	200	0	0
27128	涟水	PMS_杨口苗荡河南小区变	10	400	250	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27129	涟水	PMS_朱码向庄小区1号台区	10	400	309	309
27130	涟水	桂生中学西柱上变	10	400	0	0
27131	涟水	城区军民中心村3号配电房3号变压	10	800	640	640
27132	涟水	涟城东方红府南区3号配电室1号	10	800	0	0
27133	涟水	涟城东方红府南区3号配电室3号	10	800	0	0
27134	涟水	涟城东方红府南区3号配电室4号	10	800	0	0
27135	涟水	涟城东方红府南区3号配电室2号	10	800	0	0
27136	涟水	祥国小区2号配电房6#变	10	630	504	504
27137	涟水	中央城小区（二期）1号开关站2#	10	800	640	640
27138	涟水	清华名都开关站3#变压器	10	800	0	0
27139	涟水	PMS_PMS_城区军民中心村家具城5	10	800	640	640
27140	涟水	灰墩陈沟村柱上变	10	400	0	0
27141	涟水	PMS_朱码柴市村中心村2号台区	10	400	308	308
27142	涟水	朱码嵇庄村孔圩配变	10	200	0	0
27143	涟水	朱码嵇庄村中心村3#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27144	涟水	时码李圩四队南台片	10	200	0	0
27145	涟水	时码姜圩湾口台片	10	400	245	245
27146	涟水	殷庄安置小区4号配电室10号变	10	800	0	0
27147	涟水	PMS_浅集金庄台片	10	400	252	252
27148	涟水	朱码孙徐村小柴市东台区	10	400	320	320
27149	涟水	高沟徐尧2号变	10	200	0	0
27150	涟水	时码赵庄台片	10	200	0	0
27151	涟水	时码李圩二队台片	10	100	0	0
27152	涟水	PMS_朱码国子家缘二期2-1#配电	10	800	640	640
27153	涟水	PMS_炎黄国际花园5#配电室10#变	10	800	640	640
27154	涟水	PMS_灰敦大胡中心村5号箱变1号	10	630	0	0
27155	涟水	义兴工业园区6#变	10	400	320	320
27156	涟水	朱码畔水美庭小区3#配电室5#变	10	800	640	640
27157	涟水	红窑龙兴小区台片	10	100	0	0
27158	涟水	朱码潘刘村沈庄配变	10	100	2	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27159	涟水	灰墩南元村3#柱上变	10	400	68	68
27160	涟水	灰墩陈徐曹3#柱上变	10	400	102	102
27161	涟水	中央城小区（二期）1号开关站4#	10	800	640	640
27162	涟水	岔庙郝友徐季变	10	400	0	0
27163	涟水	陈师沙东	10	400	0	0
27164	涟水	岔庙郝友二斗	10	200	0	0
27165	涟水	城区政法新村东	10	315	0	0
27166	涟水	朱码文俊村姚庄台区	10	100	18	18
27167	涟水	蒋庵大桥1#变	10	100	80	80
27168	涟水	岔庙路口村部	10	100	0	0
27169	涟水	PMS_陈师张庄配变	10	400	0	0
27170	涟水	唐集陈圩二队1#变	10	400	0	0
27171	涟水	PMS_唐集胡缪五队变	10	400	0	0
27172	涟水	朱码街北台区	10	315	252	252
27173	涟水	岔庙代庄张庄	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27174	涟水	陈师蒋庵张河村变	10	100	10	10
27175	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室2#变	10	500	0	0
27176	涟水	清华名都1#配电室6#变压器	10	800	0	0
27177	涟水	朱码农批2#配电房1#间隔1-7#配	10	800	640	640
27178	涟水	新涟中花园小区4#配电室高压间	10	800	640	640
27179	涟水	朱码文俊村西徐台区	10	100	80	80
27180	涟水	陈师大汪	10	400	0	0
27181	涟水	珑熹城3#配电室1#变	10	800	640	640
27182	涟水	岔庙代庄厉庄	10	200	0	0
27183	涟水	陈师延村金圩	10	200	79	79
27184	涟水	蒋庵梨园小圩变	10	100	80	80
27185	涟水	红窑潘徐台片	10	400	0	0
27186	涟水	岔庙夜合管庄变	10	200	0	0
27187	涟水	陈师沙河村陈庄	10	100	2	2
27188	涟水	涟城熊庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27189	涟水	徐集双码严庄变	10	400	0	0
27190	涟水	岔庙跃进张李变	10	400	0	0
27191	涟水	岔庙吴庄西变	10	100	0	0
27192	涟水	城区义乌商品城1号箱变001	10	630	504	504
27193	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村1号箱变1号	10	630	0	0
27194	涟水	高沟七里二队3#变#	10	100	0	0
27195	涟水	朱码国子家缘二期2-2#配电房6#	10	800	640	640
27196	涟水	PMS_城区军民中心村家县城4号台	10	1000	800	800
27197	涟水	新涟中花园小区4#配电室高压间	10	800	640	640
27198	涟水	涟城清苑小区2号配电室4号变	10	800	640	640
27199	涟水	PMS_城区同乐坊02	10	1000	800	800
27200	涟水	PMS_城区同乐坊01	10	1000	800	800
27201	涟水	涟城康源名都1号箱1号变	10	500	0	0
27202	涟水	PMS_城区天下景城7#箱变02	10	500	400	400
27203	涟水	PMS_城区天下景城7#欧变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27204	涟水	杨口农科工业2号变	10	400	320	320
27205	涟水	悦隽学府4#配电室11号变压器	10	800	640	640
27206	涟水	珑熹城小区2#开关站2#变压器	10	800	640	640
27207	涟水	初心社区2#箱变	10	315	0	0
27208	涟水	PMS_深圳大厦北	10	630	0	0
27209	涟水	清华名都开关站1#变压器	10	800	0	0
27210	涟水	PMS_石湖中营东台片	10	400	0	0
27211	涟水	黄营九堡村东变	10	200	0	0
27212	涟水	PMS_大东干东薛老庄变	10	400	0	0
27213	涟水	大东干东村变	10	200	0	0
27214	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室4号变	10	630	0	0
27215	涟水	朱码国子家缘二期2-1#配电房4#	10	800	640	640
27216	涟水	夏荡五队变	10	400	28	28
27217	涟水	PMS_黄营街西中心村2号变	10	400	0	0
27218	涟水	黄营许荡朱卜变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27219	涟水	逸品馥花园1#开关站1号变压器	10	800	640	640
27220	涟水	黄营许荡小徐南变	10	400	0	0
27221	涟水	PMS_城区中联壹城9#箱变1#变压	10	630	0	0
27222	涟水	朱码柴市安置小区4号配电室14号	10	800	640	640
27223	涟水	PMS_政法新村东配电变压器	10	400	0	0
27224	涟水	仁和府邸二期1号箱变1#变	10	630	504	504
27225	涟水	黄营张庄十二堡变	10	100	0	0
27226	涟水	胡别胡庄配变	10	400	0	0
27227	涟水	开元名都1#开关站2#变	10	800	0	0
27228	涟水	黄营张庄苏港变	10	400	0	0
27229	涟水	朱码谈陈村谈陈小学配变	10	400	0	0
27230	涟水	朱码振丰家园3号别墅台区	10	315	252	252
27231	涟水	PMS_城区中联壹城10#箱变2#变压	10	630	0	0
27232	涟水	PMS_城区中联壹城11#箱变2#变压	10	400	0	0
27233	涟水	滨河三期1号开关站1号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27234	涟水	城区金色港湾3# 配电室11#变压器	10	630	504	504
27235	涟水	PMS_城区新港· 桃李苑2#欧变1#	10	400	320	320
27236	涟水	大东刘赵东王庄 配变	10	400	0	0
27237	涟水	PMS_城区果品市 场	10	630	0	0
27238	涟水	朱码振丰家园4号 别墅台区	10	200	160	160
27239	涟水	朱码振丰家园1号 别墅台区	10	400	305	305
27240	涟水	振丰仓库 (250kVA)	20	250	194	194
27241	涟水	朱码振丰家园2号 别墅台区	10	400	320	320
27242	涟水	开元名都4号配电 室20号变	10	800	0	0
27243	涟水	黄营祝贤殷庄变	10	400	0	0
27244	涟水	PMS_黄营锹营一 队南变	10	400	0	0
27245	涟水	义兴社区2#变	10	400	320	320
27246	涟水	PMS_黄营霍庄三 队北变	10	400	0	0
27247	涟水	保滩周集工业园4 号配变	10	400	320	320
27248	涟水	黄营于桥顾庄南 变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27249	涟水	徐集潘庄2#变	10	400	0	0
27250	涟水	朱码凌庄安置1# 东台区	10	630	504	504
27251	涟水	朱码凌庄安置1# 西台区	10	630	504	504
27252	涟水	城区小瓶厂箱变	10	630	0	0
27253	涟水	PMS_北门新村西 变	10	630	504	504
27254	涟水	城区涟城西门新 村变	10	250	200	200
27255	涟水	大东客堂东周配 变	10	400	0	0
27256	涟水	供电公司（红日 路办公区）	10	800	614	614
27257	涟水	大东农科队南配 变	10	400	0	0
27258	涟水	大东南严路南配 变	10	400	0	0
27259	涟水	大东薛庄何庄配 变	10	200	0	0
27260	涟水	大东居委会小区 南配变令克	10	400	0	0
27261	涟水	大东陈庄2队配变	10	100	0	0
27262	涟水	大东小南陈庄北 配变	10	100	0	0
27263	涟水	黄营前陈东变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27264	涟水	黄营大飞鸡场变	10	400	0	0
27265	涟水	祥国小区4号配电房15#变	10	630	504	504
27266	涟水	黄营曹墩二队东变	10	100	0	0
27267	涟水	大东南严老庄配变	10	400	0	0
27268	涟水	殷庄安置小区2号配电室4号变	10	800	0	0
27269	涟水	农防配套	10	1000	800	800
27270	涟水	城区新涟中花园3号配电房1号台区	10	800	640	640
27271	涟水	PMS_深圳大厦南	10	630	0	0
27272	涟水	大东皇圩后皇配变	10	400	0	0
27273	涟水	黄营西庄南2号变	10	400	0	0
27274	涟水	黄营新庄三队2号变	10	400	0	0
27275	涟水	PMS_马棚吴庄配变	10	400	0	0
27276	涟水	PMS_徐集双码单	10	400	0	0
27277	涟水	胡谢蒋庄配变	10	100	0	0
27278	涟水	前进罗堆河西柱上变	10	100	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27279	涟水	五港社区1号箱变	10	630	0	0
27280	涟水	城区涟城西门新村变001	10	100	80	80
27281	涟水	PMS_自来水厂东2号配变	10	400	0	0
27282	涟水	清华名都1#配电室5#变压器	10	800	0	0
27283	涟水	徐集红旗中陈变	10	400	0	0
27284	涟水	前进闸口六组	10	100	10	10
27285	涟水	涟城悦龙湾2号配电室1号变	10	800	640	640
27286	涟水	红窑浅集社区1#台片	10	400	320	320
27287	涟水	蒋庵港口二组	10	200	142	142
27288	涟水	朱码凌庄安置小区2号南台区	10	630	504	504
27289	涟水	朱码凌庄安置小区2号北台区	10	630	504	504
27290	涟水	蒋庵梨园五支变	10	200	49	49
27291	涟水	大东街南配变	10	400	0	0
27292	涟水	PMS_计生委2#箱变高压间隔配电	10	630	0	0
27293	涟水	余圩朱圩变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27294	涟水	余圩西庄变	10	200	0	0
27295	涟水	朱码农批2#配电房1#间隔1-5#配	10	800	640	640
27296	涟水	徐集新胡七队2#配变	10	400	0	0
27297	涟水	PMS_城区张码中心村5#欧变(北)	10	800	640	640
27298	涟水	唐集六舍五队1#变	10	400	0	0
27299	涟水	中央城小区（二期）3号配电室	10	800	640	640
27300	涟水	徐集双码朱许2#变	10	100	0	0
27301	涟水	徐集 谈刘东堆变	10	400	0	0
27302	涟水	PMS_高沟晏庄中心村3号变	10	400	0	0
27303	涟水	高沟晏庄中心村4号变	10	400	0	0
27304	涟水	桃园小区东区2号箱变变压器	10	630	504	504
27305	涟水	卜圩安置小区2#变	10	400	0	0
27306	涟水	朱码陶码村杨庄配变	10	200	23	23
27307	涟水	麻垛村街南变	10	400	0	0
27308	涟水	余圩余庄1#台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27309	涟水	成集余圩西公用变	10	400	0	0
27310	涟水	余圩余庄变	10	400	0	0
27311	涟水	余圩张庄2#变	10	100	0	0
27312	涟水	唐集唐介北	10	200	0	0
27313	涟水	唐集河口四队	10	100	0	0
27314	涟水	清华名都开关站2#变压器	10	800	0	0
27315	涟水	朱码国子家缘二期2-2#配电房5#	10	800	640	640
27316	涟水	PMS_城区圣特外国（初中）箱变	10	630	0	0
27317	涟水	PMS_朱码文俊村前徐台区	10	315	216	216
27318	涟水	时码姜庄顾庄北台片	10	100	0	0
27319	涟水	PMS_朱码文俊村肖梁台区	10	315	127	127
27320	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室2号变	10	800	0	0
27321	涟水	红窑颜下庄养老院台片	10	400	0	0
27322	涟水	陈师沙东3#变	10	400	0	0
27323	涟水	李集嵇陆何李柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27324	涟水	李集嵇陆张庄柱上变	10	200	0	0
27325	涟水	朱码凤凰星城小区2号配电房1号	10	800	640	640
27326	涟水	城区金色港湾2#配电室8#变压器	10	800	640	640
27327	涟水	PMS_李集巴黎春天10箱变变压器	10	800	640	640
27328	涟水	PMS_朱码国子家缘二期2-1#配电	10	800	640	640
27329	涟水	PMS_炎黄国际花园5#配电室12#变	10	800	640	640
27330	涟水	杨口新农新农庄变	10	400	0	0
27331	涟水	殷庄安置小区4号配电室9号变	10	800	0	0
27332	涟水	时码姜庄王赵台片	10	200	0	0
27333	涟水	城区香山公馆1号欧变变压器	10	630	504	504
27334	涟水	蒋庵街西2#变	10	200	100	100
27335	涟水	红窑龙兴薛庄北台片	10	100	0	0
27336	涟水	剑桥印象小区1#配电室11#变压器	10	800	640	640
27337	涟水	陈师刘洪村瓜王	10	400	0	0
27338	涟水	PMS_杨口韩庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27339	涟水	大东后倪西变	10	100	0	0
27340	涟水	浅集李庄黄夏台片	10	400	290	290
27341	涟水	朱码余东村鸡场南配变	10	400	0	0
27342	涟水	余圩菜园变	10	200	0	0
27343	涟水	余圩吴庄1#变	10	400	0	0
27344	涟水	余圩高韩中心村2#台片	10	400	0	0
27345	涟水	时码白果二队台片	10	100	27	27
27346	涟水	徐集许官营村2号变	10	200	0	0
27347	涟水	时码高徐南台片	10	100	80	80
27348	涟水	浅集徐老时队台片	10	400	121	121
27349	涟水	同兴社区1#	10	500	400	400
27350	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室	10	800	0	0
27351	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室	10	800	0	0
27352	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室	10	800	0	0
27353	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27354	涟水	时码张姚邱祝南台片	10	200	0	0
27355	涟水	浅集浅东李倪	10	400	0	0
27356	涟水	浅集金城林角南	10	400	0	0
27357	涟水	时码张姚桥口北台片	10	100	0	0
27358	涟水	灰墩朱杨2#柱上变	10	100	0	0
27359	涟水	高沟荀庄村部2#配变	10	400	248	248
27360	涟水	五港黄码村部柱上变	10	200	0	0
27361	涟水	大东鱼荡西沈配变	10	100	0	0
27362	涟水	大东杨元杨庄配变	10	200	0	0
27363	涟水	麻垛小区变	10	200	0	0
27364	涟水	白果八队北	10	200	107	107
27365	涟水	PMS_朱码国子家缘二期2-1#配电	10	800	640	640
27366	涟水	清华名都开关站4#变压器	10	800	0	0
27367	涟水	翰林院3#配电室1#变	10	800	640	640
27368	涟水	宏远船厂变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27369	涟水	陈师一里庄变	10	400	0	0
27370	涟水	PMS_城区莲花小区	10	630	0	0
27371	涟水	PMS_余圩余何中心村2#变	10	200	0	0
27372	涟水	灰墩陈沟村2#柱上变	10	200	0	0
27373	涟水	PMS_南禄_三齐十组变	10	400	0	0
27374	涟水	灰墩陈沟村4#柱上变	10	200	0	0
27375	涟水	PMS_城区香山公馆3#变	10	630	504	504
27376	涟水	PMS_城区香山公馆4#变	10	630	0	0
27377	涟水	浅集后兴刘庄台片	10	400	134	134
27378	涟水	时码采韩三队台片	10	315	0	0
27379	涟水	浅集金城油坊台片	10	400	0	0
27380	涟水	时码黄湾周庄台片	10	200	0	0
27381	涟水	时码姜庄张东台片	10	400	0	0
27382	涟水	义兴刘庄变	10	400	291	291
27383	涟水	浅集河湾东变台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27384	涟水	PMS_孙湾小区变	10	200	160	160
27385	涟水	PMS_岔庙食品小区2号	10	630	0	0
27386	涟水	聚宝庄园1号配变	10	200	160	160
27387	涟水	PMS_蒋庵经七路1号箱变	10	400	320	320
27388	涟水	朱码农批1#开关站1#间隔1-1#配	10	800	640	640
27389	涟水	城区金色港湾3#配电室10#变压器	10	630	504	504
27390	涟水	PMS_涟城医院南	10	400	0	0
27391	涟水	PMS_五港刘庄衡庄西柱上变	10	100	0	0
27392	涟水	前进陈祝村左庄变	10	100	0	0
27393	涟水	五港桃园衡薛柱上变	10	100	0	0
27394	涟水	前进丁口村东庄变	10	200	0	0
27395	涟水	五港周李杨庄柱上变	10	100	0	0
27396	涟水	五港镇政府4号柱上变	10	400	0	0
27397	涟水	五港镇政府3号柱上变	10	400	0	0
27398	涟水	前进陈祝村胡庄变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27399	涟水	五港吴码后场东柱上变	10	400	0	0
27400	涟水	五港吴码后场西柱上变	10	200	0	0
27401	涟水	五港港西刘顾柱上变	10	100	0	0
27402	涟水	五港港西施庄柱上变	10	400	0	0
27403	涟水	徐集王码西宋变	10	200	0	0
27404	涟水	徐集严码莲花北变	10	100	0	0
27405	涟水	PMS_五港沿河向阳北柱上变	10	200	0	0
27406	涟水	PMS_五港沿河朱张柱上变	10	200	0	0
27407	涟水	余圩董庄变	10	100	0	0
27408	涟水	PMS_前进工业园区	10	400	202	202
27409	涟水	前进戴码一组变	10	100	0	0
27410	涟水	岔庙荣井安西	10	200	103	103
27411	涟水	岔庙陈谷何庄	10	200	46	46
27412	涟水	岔庙陈谷顺河	10	200	160	160
27413	涟水	岔庙医院变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27414	涟水	岔庙七队北变	10	100	0	0
27415	涟水	岔庙百子秦庄	10	400	0	0
27416	涟水	岔庙百子庵南变	10	200	0	0
27417	涟水	岔庙工业园区1#	10	400	0	0
27418	涟水	岔庙工业园区2#	10	160	0	0
27419	涟水	岔庙新河方庄	10	200	0	0
27420	涟水	岔庙季马南变	10	200	0	0
27421	涟水	岔庙岔河马庄	10	200	0	0
27422	涟水	PMS_岔庙郝友中心村	10	400	0	0
27423	涟水	岔庙郝友东徐庄	10	200	0	0
27424	涟水	岔庙二尧村孙庄	10	200	160	160
27425	涟水	PMS_高沟大兴陈小管庄	10	200	0	0
27426	涟水	朱码军田村陆庄南配变	10	200	0	0
27427	涟水	朱码军田村陆庄西配变	10	400	0	0
27428	涟水	朱码军田村宋庄配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27429	涟水	岔庙纪集西陈	10	400	0	0
27430	涟水	岔庙义河高郑	10	200	0	0
27431	涟水	岔庙丁洼一队	10	200	0	0
27432	涟水	岔庙黄元四队	10	200	0	0
27433	涟水	朱码潘刘村雍庄 北配变	10	100	36	36
27434	涟水	PMS_石湖中营二 队台片	10	400	0	0
27435	涟水	石湖月塔九队台 片	10	200	0	0
27436	涟水	PMS_石湖兴庄六 队台片	10	400	0	0
27437	涟水	朱码陶码村安置 小区2号台区	10	400	320	320
27438	涟水	朱码陶码村安置 小区1号台区	10	400	320	320
27439	涟水	成集谢孟2#变	10	200	0	0
27440	涟水	大东扬元严候配 变	10	400	0	0
27441	涟水	梁岔一队变	10	400	0	0
27442	涟水	徐集中学前变	10	400	0	0
27443	涟水	徐集乡政府变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27444	涟水	PMS_梁岔公用7#变	10	400	0	0
27445	涟水	梁岔关口组变	10	400	0	0
27446	涟水	大东薛庄刘庄配变	10	100	0	0
27447	涟水	方渡罗冲红旗南变	10	400	0	0
27448	涟水	红窑黄锅甌吴贾台片	10	100	16	16
27449	涟水	红窑东吴台片	10	100	18	18
27450	涟水	PMS_涟城涟水人家1号箱变	10	400	320	320
27451	涟水	PMS_涟城涟水人家2号箱变	10	400	320	320
27452	涟水	PMS_徐集农科东南变	10	100	0	0
27453	涟水	PMS_徐集农科西南变	10	100	0	0
27454	涟水	PMS_徐集街北变	10	400	0	0
27455	涟水	徐集医院变	10	200	0	0
27456	涟水	陈师镇工业区2#变	10	315	252	252
27457	涟水	10kV张渡114线张渡村配变	10	315	252	252
27458	涟水	PMS_徐集刘元校西变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27459	涟水	PMS_城区涟城供电所2#箱变	10	400	0	0
27460	涟水	PMS_城区涟城供电所1#箱变	10	400	0	0
27461	涟水	徐集石庄工业区变	10	315	0	0
27462	涟水	PMS_城区兽医站箱变	10	400	0	0
27463	涟水	PMS_涟城西蒋陈庄变	10	200	0	0
27464	涟水	涟城大王2号变	10	100	0	0
27465	涟水	涟城汪尧变	10	400	0	0
27466	涟水	唐集胡缪九队变	10	100	0	0
27467	涟水	唐集胡缪六队1#变	10	100	0	0
27468	涟水	PMS_唐集六舍六七队1#	10	200	0	0
27469	涟水	唐集丰华二三队1#	10	400	0	0
27470	涟水	唐集中公用2#	10	200	0	0
27471	涟水	唐集中公用1#	10	200	0	0
27472	涟水	PMS_唐集中心村	10	400	0	0
27473	涟水	PMS_唐集沈庄1#	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27474	涟水	唐集汤码五队1#	10	200	0	0
27475	涟水	唐集徐刘七队1#	10	100	0	0
27476	涟水	唐集竹杆南1#	10	400	0	0
27477	涟水	唐集一队1#	10	400	0	0
27478	涟水	PMS_唐集竹杆北1#	10	200	0	0
27479	涟水	PMS_城区莱茵风情小区#6箱变二	10	500	400	400
27480	涟水	PMS_城区莱茵风情小区3#箱变二	10	500	400	400
27481	涟水	大东工业园区南配变	10	400	0	0
27482	涟水	红窑五支张庄配变	10	400	176	176
27483	涟水	浅集大冲陈圩台片	10	100	0	0
27484	涟水	浅集大冲李刘北台片	10	400	0	0
27485	涟水	PMS_城区幸福里小区#6箱变	10	500	400	400
27486	涟水	PMS_城区幸福里小区4#箱变1#变	10	630	504	504
27487	涟水	PMS_城区幸福里小区4#箱变2#变	10	630	504	504
27488	涟水	PMS_城区幸福里小区5#箱变1#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27489	涟水	PMS_城区幸福里小区5#箱变2#变	10	500	400	400
27490	涟水	PMS_城区幸福里小区2#箱变1#变	10	630	504	504
27491	涟水	PMS_城区幸福里小区2#箱变2#变	10	630	504	504
27492	涟水	PMS_城区幸福里小区3#箱变09004	10	630	504	504
27493	涟水	PMS_城区幸福里小区3#箱变2#变	10	630	504	504
27494	涟水	PMS_徐集街西变	10	400	0	0
27495	涟水	PMS_城区幸福里小区1#箱变1#变	10	630	504	504
27496	涟水	PMS_城区幸福里小区1#箱变2#变	10	630	504	504
27497	涟水	朱码余东村鸡场配变	10	400	0	0
27498	涟水	朱码余东村姜庄配变	10	100	0	0
27499	涟水	朱码余东村姜庄南配变	10	100	0	0
27500	涟水	PMS_朱码潘刘村敬老院南配变	10	100	42	42
27501	涟水	高沟农科站新增变	10	315	0	0
27502	涟水	石湖引黄台片	10	400	0	0
27503	涟水	时码鲁渡赵庄台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27504	涟水	时码鲁渡街南台片	10	100	0	0
27505	涟水	时码嵇庄台片	10	400	181	181
27506	涟水	朱码河网村皇庄西配变	10	100	32	32
27507	涟水	朱码花桥村罗庄东配变	10	100	0	0
27508	涟水	朱码余庄村大殿配变	10	400	0	0
27509	涟水	朱码余庄村八间南配变	10	200	0	0
27510	涟水	朱码河网水厂西配变	10	100	0	0
27511	涟水	朱码韩陈村中心村1#配变	10	400	0	0
27512	涟水	涟城工业集中区3号变	10	315	0	0
27513	涟水	涟城工业集中区4号变	10	315	0	0
27514	涟水	梁岔士流后地变	10	400	0	0
27515	涟水	梁岔陈溪朱庄变	10	100	0	0
27516	涟水	唐集汤码三队1#	10	100	0	0
27517	涟水	唐集贾费一队1#变	10	100	0	0
27518	涟水	唐集贾费四队1#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27519	涟水	唐集费尧五队1#变	10	100	0	0
27520	涟水	大东客堂小高配变	10	100	0	0
27521	涟水	大东客堂朱庄配变	10	400	0	0
27522	涟水	保滩厉渡五组配变	10	100	80	80
27523	涟水	保滩涟淮村七组配变	10	400	320	320
27524	涟水	保滩涟淮六组2号配变	10	200	160	160
27525	涟水	保滩洪荡五组2号配变	10	400	310	310
27526	涟水	PMS_城区梅园小区1号箱变1号变	10	630	0	0
27527	涟水	PMS_城区城市花园小区2#配电室	10	630	504	504
27528	涟水	PMS_城区城市花园小区2#配电室	10	630	504	504
27529	涟水	黄营张庄前赵变	10	100	0	0
27530	涟水	朱码河网村西配变	10	100	0	0
27531	涟水	黄营张庄十堡变	10	400	0	0
27532	涟水	PMS_朱码潘刘村鸡鹅配变	10	100	0	0
27533	涟水	朱码余东村合心东配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27534	涟水	朱码余庄村龙尾北配变	10	100	0	0
27535	涟水	梁岔张楼变	10	400	0	0
27536	涟水	PMS_梁岔士流东地变	10	100	0	0
27537	涟水	梁岔士流圩南变	10	200	0	0
27538	涟水	保滩洪荡三组北配变	10	400	308	308
27539	涟水	高沟农科站	10	400	0	0
27540	涟水	朱码花桥村北徐北配变	10	400	0	0
27541	涟水	朱码花桥村北周南配变	10	400	0	0
27542	涟水	朱码谈陈村周庄东配变	10	100	0	0
27543	涟水	朱码谈陈村周庄南配变	10	100	0	0
27544	涟水	黄营徐跳后王北变	10	100	0	0
27545	涟水	朱码谈陈村韩庄北配变	10	100	0	0
27546	涟水	PMS_朱码韩陈村东陈配变	10	100	0	0
27547	涟水	朱码韩陈村东陈南配变	10	100	0	0
27548	涟水	朱码韩陈村李庄配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27549	涟水	黄营徐庄陈庄变	10	100	0	0
27550	涟水	PMS_南集彭滩马庄二号变	10	200	0	0
27551	涟水	方渡马渡八队变	10	400	0	0
27552	涟水	李集万元林庄柱上变	10	400	229	229
27553	涟水	北集村部	10	200	0	0
27554	涟水	北集朱老东朱	10	100	0	0
27555	涟水	灰墩东公用2#柱上变	10	200	0	0
27556	涟水	红窑三村孙徐台片	10	100	0	0
27557	涟水	红窑河东北台片	10	100	44	44
27558	涟水	红窑小金圩陈贾台片	10	400	92	92
27559	涟水	红窑罗庄台片.	10	400	0	0
27560	涟水	红窑三村夏庄台片	10	100	0	0
27561	涟水	红窑圩东台片	10	400	0	0
27562	涟水	红窑钦北七队台片	10	400	0	0
27563	涟水	红窑龙兴老庄台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27564	涟水	五港刘庄黄庄南柱上变	10	400	0	0
27565	涟水	PMS_李集万元后缪1号柱上变	10	100	54	54
27566	涟水	PMS_成集后荡村北配变	10	400	0	0
27567	涟水	成集李徐配变	10	100	0	0
27568	涟水	余圩老庄变	10	400	0	0
27569	涟水	余圩夏庄变	10	100	0	0
27570	涟水	余圩永锋小区变	10	200	0	0
27571	涟水	李集万元小队2号柱上变	10	200	92	92
27572	涟水	李集万元薛庄柱上变	10	400	192	192
27573	涟水	李集韩高嵇庄2号柱上变	10	400	11	11
27574	涟水	李集韩高小赵2#柱上变	10	100	80	80
27575	涟水	陈师蒋庵头堡二组2号变	10	400	16	16
27576	涟水	PMS_保滩曹港一组2#配变	10	400	285	285
27577	涟水	PMS_姜桥张朱配变	10	400	0	0
27578	涟水	PMS_马棚街道配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27579	涟水	方渡腰庄四队西变	10	200	0	0
27580	涟水	城区军民中心村A区13号北台区	10	500	400	400
27581	涟水	涟城神龙盛唐开关站1号变	10	800	0	0
27582	涟水	成集曹庄北配变	10	100	0	0
27583	涟水	梁岔公用15#变	10	400	0	0
27584	涟水	朱码花桥村北徐北2号配变	10	400	0	0
27585	涟水	涟城罗庄中变	10	200	0	0
27586	涟水	方渡谭赵初星变	10	400	0	0
27587	涟水	PMS_麻垛黄庄一队	10	200	0	0
27588	涟水	保滩临淮二组配变	10	200	160	160
27589	涟水	PMS_成集公用东南2#箱变间隔配	10	630	0	0
27590	涟水	PMS_朱码柴市安置小区2号配电室	10	800	640	640
27591	涟水	蒋庵尹荡朱庄变	10	200	108	108
27592	涟水	高沟租地变	10	400	0	0
27593	涟水	PMS_高沟顺河村部	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27594	涟水	杨口扁担六组2号变	10	400	0	0
27595	涟水	PMS_高沟胡窑庄变	10	200	0	0
27596	涟水	翰林院4#配电室4#变	10	800	640	640
27597	涟水	PMS_东公用箱变	10	630	329	329
27598	涟水	PMS_岔庙纪集丁河变	10	400	0	0
27599	涟水	岔庙堆口小街西	10	200	0	0
27600	涟水	方渡前圩小区变	10	200	0	0
27601	涟水	潘圩五队配变	10	200	0	0
27602	涟水	陈师蒋庵朱楼小区4#台区	10	200	49	49
27603	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室7号	10	630	0	0
27604	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室6号	10	630	0	0
27605	涟水	香山润园1号开关站3号变	10	800	0	0
27606	涟水	PMS_城区丽景豪庭1号箱变	10	500	0	0
27607	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱变1号变	10	400	0	0
27608	涟水	黄营张桥社区1号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27609	涟水	PMS_艺达名都小区1号配电室T5号	10	800	640	640
27610	涟水	PMS_艺达名都小区1号配电室T7号	10	800	640	640
27611	涟水	PMS_艺达名都小区1号配电室T6变	10	800	640	640
27612	涟水	PMS_艺达名都小区1号配电室T8变	10	800	640	640
27613	涟水	和樾府小区1号配电室3号变	10	800	640	640
27614	涟水	灰墩季王4号柱上变	10	315	0	0
27615	涟水	大东苏庄南3号配电变	10	400	0	0
27616	涟水	PMS_麻垛朱圩西变	10	400	0	0
27617	涟水	高沟张圩纪头圩变	10	400	0	0
27618	涟水	涟城香山润园1号开关站2号变	10	800	0	0
27619	涟水	PMS_涟城香山润园1号开关站4号	10	800	0	0
27620	涟水	陈师范元东变	10	200	0	0
27621	涟水	祥瑞四期小区2号配电室3号变	10	800	640	640
27622	涟水	PMS_前进同兴北路柱上变	10	400	237	237
27623	涟水	陈师赵庄配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27624	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱变2号变	10	400	0	0
27625	涟水	PMS_城区丽景豪庭3号箱变1号变	10	500	0	0
27626	涟水	城区丽景豪庭3号箱变2号变	10	500	0	0
27627	涟水	PMS_城区丽景豪庭（商业）箱变	10	630	0	0
27628	涟水	PMS_城区金城名门三期1#欧变2#	10	800	0	0
27629	涟水	PMS_城区金城名门三期2#欧变1#	10	400	0	0
27630	涟水	高沟张圩蒋圩	10	400	0	0
27631	涟水	前进同兴小区	10	400	259	259
27632	涟水	PMS_岔庙和平代庄变	10	400	0	0
27633	涟水	李集经济适用房四期1号配变	10	800	0	0
27634	涟水	保滩唐渡四组配变	10	200	160	160
27635	涟水	前进金茂东路柱上变	10	200	95	95
27636	涟水	朱码花园村汤庄北配变	10	400	57	57
27637	涟水	北集东元南变	10	100	0	0
27638	涟水	PMS_杨口新宅台片01	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27639	涟水	高沟秦小圩新变	10	400	0	0
27640	涟水	高沟崔桥分小区变	10	100	0	0
27641	涟水	高沟菜场变	10	400	0	0
27642	涟水	南禄_朱圩四组西变	10	100	0	0
27643	涟水	PMS_城区涟城永兴上御1#箱1#变	10	500	400	400
27644	涟水	PMS_城区涟城永兴上御2#箱1#变	10	500	400	400
27645	涟水	PMS_城区涟城永兴上御4#箱1#变	10	500	400	400
27646	涟水	PMS_城区涟城永兴上御4#箱2#变	10	500	400	400
27647	涟水	成集七组2#变	10	400	0	0
27648	涟水	PMS_重东1#配变	10	200	0	0
27649	涟水	陈师寿延村小后庄变	10	400	135	135
27650	涟水	李集经济适用房四期2号配变	10	800	0	0
27651	涟水	PMS_城区一招公用	10	315	0	0
27652	涟水	岔庙河东五支	10	200	160	160
27653	涟水	南禄_薛集桥西变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27654	涟水	南禄_薛集闸南变	10	400	0	0
27655	涟水	PMS_南禄_徐圩工业园	10	315	0	0
27656	涟水	安东悦府1#开关站1#变	10	800	640	640
27657	涟水	方渡韩鲁罗巷东变	10	100	0	0
27658	涟水	涟城神龙盛唐开关站2号变	10	800	0	0
27659	涟水	朱码柴市新圩配变	10	400	35	35
27660	涟水	PMS_南禄_三齐工业园	10	200	0	0
27661	涟水	和樾府小区1号配电室5号变	10	800	640	640
27662	涟水	岔庙安东齐心	10	200	137	137
27663	涟水	方渡王杨罗庄南变	10	100	0	0
27664	涟水	PMS_南集范荡二组变	10	400	0	0
27665	涟水	涟城吾悦广场6号配电室3号变	10	800	0	0
27666	涟水	PMS_南集东羊庄二号变	10	400	0	0
27667	涟水	PMS_南集东羊庄三号变	10	400	0	0
27668	涟水	PMS_南集禹庄村北二号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27669	涟水	PMS_南集郭庄冯庄二号变	10	400	0	0
27670	涟水	杨口街桥东变	10	400	0	0
27671	涟水	红窑钦北小区台片	10	100	0	0
27672	涟水	PMS_唐集徐刘一队新增变	10	200	0	0
27673	涟水	唐集周张新四队	10	100	0	0
27674	涟水	唐集陈圩二队新增	10	400	0	0
27675	涟水	PMS_城区金地国际9号箱变1号变	10	500	0	0
27676	涟水	唐集丰河小舍变	10	100	0	0
27677	涟水	前进马圩桥西	10	200	32	32
27678	涟水	PMS_南集姚湾五组变	10	400	0	0
27679	涟水	南集姚湾五组二号变(皂角羊庄	10	100	0	0
27680	涟水	黄营大飞二队南变	10	200	0	0
27681	涟水	前进马圩下湾	10	100	0	0
27682	涟水	前进西安庄西庄变	10	100	16	16
27683	涟水	PMS_城区府前御景园2#欧变(地泽	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27684	涟水	PMS_城区府前御景园2#欧变(地泽	10	630	504	504
27685	涟水	五港港东九队柱上变	10	100	0	0
27686	涟水	PMS_五港汪洪嵇庄西柱上变	10	200	0	0
27687	涟水	五港桃园西单柱上变	10	200	0	0
27688	涟水	PMS_高沟晏庄胡庄	10	400	70	70
27689	涟水	保滩周集工业园1号配变	10	400	320	320
27690	涟水	PMS_城区新港·桃李苑1#欧变	10	800	640	640
27691	涟水	PMS_城区新港·桃李苑2#欧变	10	400	320	320
27692	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室1号变	10	630	0	0
27693	涟水	PMS_成集成桥东配变	10	200	0	0
27694	涟水	蒋庵悦来村3#变	10	400	149	149
27695	涟水	蒋庵尹荡老庄变	10	200	34	34
27696	涟水	PMS_大东薛庄何庄东配变	10	200	0	0
27697	涟水	涟城西蒋陈庄东变	10	315	0	0
27698	涟水	大东杨元杨庄南配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27699	涟水	红窑管河小杨庄台片	10	400	0	0
27700	涟水	蒋庵港口五组变	10	200	136	136
27701	涟水	PMS_城区永多国际广场1#开关站	10	630	504	504
27702	涟水	文澜府小区4号配电室18号配变	10	800	640	640
27703	涟水	李集大楼菜场2号柱上变	10	400	0	0
27704	涟水	蒋庵北荡九组变	10	400	52	52
27705	涟水	PMS_城区化肥厂路东侧南台区	10	200	160	160
27706	涟水	陈师药材中心村1#配变	10	200	160	160
27707	涟水	蒋庵官荡八组变	10	400	240	240
27708	涟水	灰墩敬老院柱上变	10	200	160	160
27709	涟水	灰墩医院柱上变	10	200	0	0
27710	涟水	朱码工业集中区西台区	10	400	320	320
27711	涟水	朱码工业集中区东台区	10	400	320	320
27712	涟水	灰墩马谷刘庄柱上变	10	400	0	0
27713	涟水	PMS_城区金轮阳光7#欧变1#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27714	涟水	PMS_金轮阳光7# 欧变2#变	10	500	400	400
27715	涟水	PMS_城区金轮阳 光8#欧变1#变	10	500	400	400
27716	涟水	PMS_城区金轮阳 光8#欧变2#变	10	500	400	400
27717	涟水	五港供电所柱上 变	10	200	0	0
27718	涟水	高沟顺河八九队 3#变	10	400	0	0
27719	涟水	苏果超市1#变	10	1000	0	0
27720	涟水	岔庙北岭南变	10	100	0	0
27721	涟水	红窑刘码大庄台 片	10	200	0	0
27722	涟水	红窑黄锅甑七支 堆台片	10	200	138	138
27723	涟水	红窑十支祖田北 台片	10	100	0	0
27724	涟水	PMS_岔庙棉花后 尧变	10	315	0	0
27725	涟水	五港蔡工堆里南 柱上变	10	100	0	0
27726	涟水	灰墩大胡北2#柱 上变	10	400	0	0
27727	涟水	前进商业街箱变	10	630	504	504
27728	涟水	朱码畔水美庭1号 配电室1号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27729	涟水	时码采韩一队2号变	10	200	0	0
27730	涟水	高沟社区开关站4#变压器	10	800	0	0
27731	涟水	时码钦工前庄南台片	10	200	0	0
27732	涟水	浅集浅东西徐东配变	10	100	0	0
27733	涟水	保滩周集工业园3号配变	10	400	320	320
27734	涟水	梁岔士流洪东台片	10	400	0	0
27735	涟水	PMS_胡集桥西张庄配变	10	400	0	0
27736	涟水	岔庙夜合管庄2#	10	100	0	0
27737	涟水	重河潘庄配变	10	200	0	0
27738	涟水	金碧华府1号开关站4#变压器	10	800	0	0
27739	涟水	义兴白洼村台片	10	400	0	0
27740	涟水	PMS_城区白鹭花园4#欧变1#变	10	630	504	504
27741	涟水	PMS_城区白鹭花园4#欧变2#变	10	630	504	504
27742	涟水	梁岔公用14#变	10	200	0	0
27743	涟水	陈师大汪北变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27744	涟水	涟城东盛花园北变	10	630	0	0
27745	涟水	涟城东盛花园南变	10	630	0	0
27746	涟水	PMS_胡谢河南配变	10	400	0	0
27747	涟水	浅集金庄北台片	10	400	176	176
27748	涟水	珑熹城二期2#配电室1#变	10	800	640	640
27749	涟水	朱码凤凰星城小区2号配电房3号	10	800	640	640
27750	涟水	高沟崔桥赵庄	10	400	0	0
27751	涟水	重河东变台变	10	400	0	0
27752	涟水	剑桥印象小区1#配电室9#变压器	10	800	640	640
27753	涟水	朱码凤凰星城小区2号配电房2号	10	800	640	640
27754	涟水	小埝村2#配变	10	100	0	0
27755	涟水	PMS_花园花西配变	10	400	0	0
27756	涟水	PMS_保滩街东客运变	10	400	312	312
27757	涟水	涟城香悦澜山配电室7号变	10	800	0	0
27758	涟水	陈师官路王庄北	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27759	涟水	PMS_南集范荡三组二号	10	400	0	0
27760	涟水	南集姚湾村南	10	200	0	0
27761	涟水	斗灯陈庄配变	10	400	0	0
27762	涟水	祥瑞四期小区4号配电室3号变	10	800	640	640
27763	涟水	义兴前后圩2#变	10	400	0	0
27764	涟水	余圩槐树北变	10	100	0	0
27765	涟水	徐集安元下庄变	10	100	0	0
27766	涟水	义兴施庄2#变	10	400	104	104
27767	涟水	义兴平安河3#变	10	400	0	0
27768	涟水	西徐圩西元南台片	10	100	57	57
27769	涟水	滨河新苑二期1#配电室4#变压器	10	800	640	640
27770	涟水	涟城吾悦广场2号配电室1号变	10	800	0	0
27771	涟水	义兴嵇庄变	10	400	320	320
27772	涟水	杨口宋加工1#台片	10	400	0	0
27773	涟水	PMS_岔庙后地北	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27774	涟水	成集河东配变	10	400	0	0
27775	涟水	义兴贾庄变	10	400	284	284
27776	涟水	杨口陶码二组台片	10	400	0	0
27777	涟水	义兴平安河2#变	10	400	0	0
27778	涟水	翰林院4#配电室1#变	10	800	640	640
27779	涟水	成集和圩南变	10	200	0	0
27780	涟水	义兴沙庄变	10	400	0	0
27781	涟水	梁岔敬老院变	10	400	0	0
27782	涟水	岔庙平河季马变	10	200	0	0
27783	涟水	义兴大后庄变	10	400	213	213
27784	涟水	义兴徐圩变	10	400	255	255
27785	涟水	陈师关口西变	10	400	0	0
27786	涟水	涟城康源名都3号箱5号变	10	630	0	0
27787	涟水	岔庙郝友丁纪2#	10	400	0	0
27788	涟水	中央城小区（二期）3号配电室	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27789	涟水	保滩唐渡三组2#配变	10	200	160	160
27790	涟水	朱码新东村赵庄2#配变	10	400	0	0
27791	涟水	PMS_城区中联4#欧变15702	10	400	0	0
27792	涟水	PMS_城区文化商贸城3#配电室07	10	800	640	640
27793	涟水	PMS_城区百货大楼1#箱变	10	630	0	0
27794	涟水	杨口安福五组北台片	10	400	67	67
27795	涟水	蒋庵北荡徐庄变	10	200	108	108
27796	涟水	陈师蒋庵朱楼八门变	10	200	115	115
27797	涟水	PMS_岔庙七队南	10	400	0	0
27798	涟水	义兴徐圩2#变	10	400	218	218
27799	涟水	杨口九里秦庄北台片	10	400	108	108
27800	涟水	义兴朱侯2#变	10	100	53	53
27801	涟水	梁岔来安龚庄2#变	10	100	29	29
27802	涟水	成集梨东配变	10	400	0	0
27803	涟水	义兴罗庄3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27804	涟水	PMS_南集街南变	10	400	0	0
27805	涟水	PMS_岔庙大埝西	10	400	0	0
27806	涟水	义兴南公用2#变	10	400	247	247
27807	涟水	保滩肖渡一二组 2#配变	10	100	80	80
27808	涟水	夏楼社区2#箱变	10	630	504	504
27809	涟水	洪滨社区2#箱变	10	400	0	0
27810	涟水	滨河新苑二期开 关站2#变压器	10	800	640	640
27811	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1 号开关站4号变	10	630	0	0
27812	涟水	徐集上营九队2号 变	10	200	0	0
27813	涟水	成集前后蒋变	10	100	0	0
27814	涟水	成集尤大庄东变	10	400	0	0
27815	涟水	灰墩朱庄2#柱上 变	10	200	0	0
27816	涟水	灰墩严薛程2#柱 上变	10	100	0	0
27817	涟水	徐集面东2#台片	10	200	0	0
27818	涟水	PMS_杨口周码四 组台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27819	涟水	成集农机变	10	400	0	0
27820	涟水	祥瑞四期小区1号 配电室4号变	10	800	640	640
27821	涟水	城区南城上院2# 配电室2#变压器	10	800	0	0
27822	涟水	高沟荀庄村部3号 变	10	400	258	258
27823	涟水	珑熹城小区5#配 电室4#变压器	10	800	640	640
27824	涟水	梁岔张楼王庄南 变	10	400	0	0
27825	涟水	徐集上营村部2号 变	10	200	0	0
27826	涟水	徐集上营外滩2# 变	10	400	0	0
27827	涟水	徐集吉滩李庄2# 变	10	400	0	0
27828	涟水	徐集集东季宋2# 变	10	100	0	0
27829	涟水	联富社区箱变变 压器	10	500	0	0
27830	涟水	徐集季安街东变	10	400	0	0
27831	涟水	PMS_岔庙百子张 庄中	10	400	0	0
27832	涟水	梁岔加油站北变	10	100	0	0
27833	涟水	杨口老圩刘庄北 台片	10	100	29	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27834	涟水	五港港西贾庄柱上变	10	100	0	0
27835	涟水	徐集季安中学2#变	10	400	0	0
27836	涟水	徐集上营中心村变	10	400	0	0
27837	涟水	徐集集东路东2#变	10	400	0	0
27838	涟水	徐集安元前蒋南变	10	200	0	0
27839	涟水	徐集安元于王东变	10	200	0	0
27840	涟水	PMS_徐集上庄王庄变	10	400	0	0
27841	涟水	PMS_徐集张罗孙庄2#变	10	400	0	0
27842	涟水	PMS_徐集张罗闸南2#变	10	400	0	0
27843	涟水	PMS_徐集集东徐庄2#变	10	400	0	0
27844	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室3号变	10	630	0	0
27845	涟水	徐集红旗老庄台片	10	400	0	0
27846	涟水	朱码近水楼台2号箱变4号配变	10	630	504	504
27847	涟水	余圩永锋小区1#变	10	200	0	0
27848	涟水	涟城美丽家园1号开关站1号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27849	涟水	陈师沙河小王庄东变	10	400	197	197
27850	涟水	徐集街心2#变	10	400	0	0
27851	涟水	PMS_徐集林场村部2#变	10	400	0	0
27852	涟水	徐集林场沟东2#变	10	400	0	0
27853	涟水	徐集林码猪场变	10	100	0	0
27854	涟水	徐集刘元皇庄东变	10	100	0	0
27855	涟水	PMS_徐集刘元瓦房2#变	10	400	0	0
27856	涟水	徐集西张庄2#变	10	400	0	0
27857	涟水	徐集新胡十一队变	10	100	0	0
27858	涟水	唐集周荡七队1#变	10	400	0	0
27859	涟水	徐集医院2#变	10	400	0	0
27860	涟水	徐集谈刘桑元2#变	10	200	0	0
27861	涟水	李集笪北金杨北柱上变	10	400	22	22
27862	涟水	涟城红日华府2号配电室1号变	10	800	0	0
27863	涟水	黄营张桥社区3号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27864	涟水	朱码中天名人湾1#开关站4#变压	10	800	640	640
27865	涟水	保滩张渡十二组2#配变	10	200	160	160
27866	涟水	陈师蒋庵朱楼小区北变	10	200	160	160
27867	涟水	祥瑞四期小区2号配电室1号变	10	800	640	640
27868	涟水	PMS_城区张码中心村1#欧变	10	630	504	504
27869	涟水	城区领秀花都1#配电室.2号变压	10	400	320	320
27870	涟水	中央城小区（二期）2号开关站	10	800	640	640
27871	涟水	城区南城上院4#配电室4#变压器	10	800	0	0
27872	涟水	滨河新苑二期1#配电室5#变压器	10	800	640	640
27873	涟水	陈师沙东西	10	400	0	0
27874	涟水	义兴单庄3#变	10	100	59	59
27875	涟水	城区荣马花苑4#配电室16#变压器	10	800	640	640
27876	涟水	朱码磷肥厂北配变	10	400	320	320
27877	涟水	陈师国民辛王北变	10	400	0	0
27878	涟水	城区领秀花都1#配电室.4号变压	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27879	涟水	唐集小舍1#变	10	100	0	0
27880	涟水	陈师蒋庵张河村北变	10	400	82	82
27881	涟水	高沟常沟工业小区变	10	400	0	0
27882	涟水	成集夏杨桥南配变	10	200	0	0
27883	涟水	南集长浦袁庄变	10	400	0	0
27884	涟水	北集严港港北配变	10	80	0	0
27885	涟水	大东青年1号变	10	400	0	0
27886	涟水	开元名都2号配电室12号变	10	800	0	0
27887	涟水	徐集双码村部2#配变	10	100	0	0
27888	涟水	PMS_徐集张罗村部北配变	10	400	0	0
27889	涟水	PMS_黄营曹墩中心村北变	10	400	0	0
27890	涟水	杨口郑洼五组变	10	400	0	0
27891	涟水	PMS_四海印刷厂箱变	10	630	0	0
27892	涟水	PMS_杨口大元五组变	10	200	0	0
27893	涟水	高沟高南小区2号	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27894	涟水	渠东产业园3#台片	10	400	0	0
27895	涟水	梁岔左三庄白果变	10	400	320	320
27896	涟水	北集忠诚前宋	10	100	0	0
27897	涟水	杨口中心小学东变	10	200	131	131
27898	涟水	唐集大修厂变	10	200	0	0
27899	涟水	PMS_清华缘B区2号箱变1号变	10	630	0	0
27900	涟水	PMS_清华缘B区2号箱变2号变	10	630	0	0
27901	涟水	滨河三期2号配电房7号变	10	800	640	640
27902	涟水	杨口九里七组变	10	200	140	140
27903	涟水	梁岔左三庄夏庄前变	10	160	56	56
27904	涟水	朱码王二庄村台区	10	315	0	0
27905	涟水	逸品馥花园3号配电室12号变压器	10	800	640	640
27906	涟水	初心二期开关站1#变	10	800	0	0
27907	涟水	城区荣马花苑3#配电室11#变压器	10	800	640	640
27908	涟水	杨口代洼徐庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27909	涟水	杨口丁庙小街西变	10	400	0	0
27910	涟水	PMS_杨口大元八组变	10	200	0	0
27911	涟水	杨口中学变	10	200	0	0
27912	涟水	PMS_清华缘A区1号箱变1号变	10	630	0	0
27913	涟水	北集街心北后变	10	400	0	0
27914	涟水	梁岔士流前庄变	10	400	0	0
27915	涟水	北集道行中心村南变	10	100	0	0
27916	涟水	北集沈荡大南西变	10	100	0	0
27917	涟水	余圩槐树南2#变	10	100	0	0
27918	涟水	保滩供电所配变	10	200	154	154
27919	涟水	大东社区4#配变	10	630	0	0
27920	涟水	灰墩陈徐曹5#变	10	400	35	35
27921	涟水	朱码凌庄村薛庄2号配变	10	400	144	144
27922	涟水	PMS_高沟顺河一队	10	400	0	0
27923	涟水	水岸城邦1号开关站2号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27924	涟水	涟城安东院子配电室8号变	10	800	0	0
27925	涟水	前进舜东变	10	400	320	320
27926	涟水	义兴周庄变	10	400	0	0
27927	涟水	义兴桃园2#变	10	400	157	157
27928	涟水	PMS_城区公路站宿舍箱变配电变	10	630	0	0
27929	涟水	五港工业区南2号柱上变	10	400	0	0
27930	涟水	PMS_清华缘A区2号箱变1号变	10	630	0	0
27931	涟水	北集团结2#变	10	400	0	0
27932	涟水	黄营锹营学校变	10	100	0	0
27933	涟水	北集朱老王庄变	10	100	0	0
27934	涟水	北集前桥王范南变	10	100	0	0
27935	涟水	北集吴刘九队南变	10	100	0	0
27936	涟水	PMS_清华缘B区1号箱变1号变	10	630	0	0
27937	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室1号	10	800	0	0
27938	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室2号	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27939	涟水	徐集双码朱许3#变	10	400	0	0
27940	涟水	开元名都2号开关站4号变	10	800	0	0
27941	涟水	高沟棉织厂箱变间隔配电变压器	10	630	0	0
27942	涟水	PMS_城区老南环2#箱变配电变压	10	630	0	0
27943	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#变	10	630	0	0
27944	涟水	涟城四季江南开关站1号变	10	800	0	0
27945	涟水	杨口扁担村东变	10	200	0	0
27946	涟水	朱码祥国安置小区1号开关站2号	10	800	640	640
27947	涟水	大东干东贾庄西变	10	100	0	0
27948	涟水	杨口安福小高沟南台片	10	400	232	232
27949	涟水	PMS_徐集张罗吴庄变	10	400	0	0
27950	涟水	义兴施安村变	10	100	24	24
27951	涟水	PMS_岔庙丁老圩	10	400	0	0
27952	涟水	义兴殷渡组2#变	10	400	0	0
27953	涟水	PMS_朱码余东村沈严配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27954	涟水	杨口九里九组后排台片	10	400	116	116
27955	涟水	五港薛桥五队2#配变	10	200	0	0
27956	涟水	红窑金城村芦笋产业园	10	200	0	0
27957	涟水	陈师跨河北	10	400	0	0
27958	涟水	高沟许庄小区1号配变	10	400	0	0
27959	涟水	高沟许庄小区2号配变	10	400	0	0
27960	涟水	陈师大陈北变	10	400	0	0
27961	涟水	PMS_石湖月塔四队台片	10	400	0	0
27962	涟水	涟城吾悦广场2号配电室2号变	10	800	0	0
27963	涟水	PMS_高沟面粉厂箱箱变间隔配电	10	630	0	0
27964	涟水	徐集西张庄变	10	400	0	0
27965	涟水	义兴一二队2#变	10	400	0	0
27966	涟水	PMS_朱码嵇庄村李庄配变	10	400	0	0
27967	涟水	朱码河网中学西配变	10	200	0	0
27968	涟水	涟城殷彭变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27969	涟水	徐集集东面东变	10	200	0	0
27970	涟水	杨口农科站一组西台片	10	400	177	177
27971	涟水	徐集上庄安范变	10	400	0	0
27972	涟水	PMS_岔庙街头变	10	400	0	0
27973	涟水	PMS_南集郭庄任庄变	10	400	0	0
27974	涟水	PMS_徐集刘元瓦房	10	400	0	0
27975	涟水	涟城西蒋北变	10	200	0	0
27976	涟水	杨口金庄圩里台片	10	315	0	0
27977	涟水	杨口老圩村南台片	10	400	0	0
27978	涟水	保滩厉渡六组2#配变	10	400	320	320
27979	涟水	保滩洪荡街配变	10	400	305	305
27980	涟水	涟城美丽家园1号开关站2号变	10	800	0	0
27981	涟水	陈师吴庄南台片	10	200	0	0
27982	涟水	PMS_徐集刘元徐圩变	10	400	0	0
27983	涟水	PMS_岔庙丁老圩北	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27984	涟水	五港薛桥严庄柱上变	10	400	0	0
27985	涟水	PMS_李集大桥中心村柱上变	10	400	0	0
27986	涟水	炎黄国际花园4#配电室2#变	10	800	640	640
27987	涟水	PMS_城区温州商城4#变（消防	10	500	400	400
27988	涟水	朱码祥国安置小区3号配电室1号	10	800	640	640
27989	涟水	涟城吾悦广场3号配电室1号变	10	800	0	0
27990	涟水	逸品馥花园4号配电室14号变压器	10	800	640	640
27991	涟水	朱码柴市安置小区1号开关站2号	10	630	504	504
27992	涟水	南集冯陈朱庄三号变	10	315	0	0
27993	涟水	PMS_南集冯陈杨庄变	10	400	0	0
27994	涟水	岔庙郝友西徐变	10	400	0	0
27995	涟水	PMS_李集大楼查池柱上变	10	400	320	320
27996	涟水	开元名都2号配电室11号变	10	800	0	0
27997	涟水	朱码张杨村冯庄台区	10	100	8	8
27998	涟水	余圩永锋小区2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27999	涟水	红窑社区二期2# 配电室1#变	10	800	640	640
28000	涟水	PMS_岔庙跃进小 圩西	10	400	0	0
28001	涟水	杨口山庄岭东台 片	10	400	125	125
28002	涟水	义兴仓院老庄2# 变	10	400	0	0
28003	涟水	义兴东元王庄变	10	400	254	254
28004	涟水	岔庙西吉村部西	10	100	0	0
28005	涟水	梁岔四队变	10	100	64	64
28006	涟水	南集王圩张庄变	10	400	0	0
28007	涟水	清华名都2号配电 室2#变压器	10	800	0	0
28008	涟水	PMS_城区卫生局 配电变压器	10	630	0	0
28009	涟水	义兴大后庄2#变	10	400	250	250
28010	涟水	义兴东公用2#变	10	400	320	320
28011	涟水	余圩派出所变	10	400	0	0
28012	涟水	中央城小区（二 期）4#配电室19#	10	800	640	640
28013	涟水	涟城四季江南3号 配电室2号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28014	涟水	PMS_义兴施安村3#变	10	630	426	426
28015	涟水	唐集中心村1#	10	400	0	0
28016	涟水	PMS_义兴东公用3#变	10	630	504	504
28017	涟水	PMS_杨口大元村南变	10	200	0	0
28018	涟水	杨口粮所2号变	10	400	0	0
28019	涟水	PMS_风水翔湾1#配电变压器	10	630	0	0
28020	涟水	PMS_涟城城东中心村5号箱变	10	630	0	0
28021	涟水	PMS_风水翔湾2#配电变压器	10	630	0	0
28022	涟水	PMS_石湖月塔薛庄台片	10	400	0	0
28023	涟水	PMS_帝豪花园1#配电变压器	10	630	0	0
28024	涟水	北集吴刘九队	10	200	0	0
28025	涟水	浅集李庄石黄台片	10	200	0	0
28026	涟水	义兴平安河小区2#变	10	315	0	0
28027	涟水	洋闸三队配变	10	100	80	80
28028	涟水	蒋庵尹荡西庄西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28029	涟水	朱码谈陈村北陈庄配变	10	400	0	0
28030	涟水	前进滨洪村前余变	10	400	0	0
28031	涟水	义兴平安河小区6#变	10	315	0	0
28032	涟水	涟城后周南变	10	400	0	0
28033	涟水	灰墩蔡和柱上变	10	100	0	0
28034	涟水	灰墩蔡东西2#柱上变	10	200	0	0
28035	涟水	义兴苗庄变	10	100	0	0
28036	涟水	保滩涟淮八组配变	10	200	160	160
28037	涟水	浅集李庄周庄台片	10	200	45	45
28038	涟水	PMS_徐集安元于王变	10	200	0	0
28039	涟水	义兴小南庄变	10	200	160	160
28040	涟水	黄营社区2号变	10	800	0	0
28041	涟水	黄营街西大吴2号变	10	400	0	0
28042	涟水	五港社区3号箱变	10	315	0	0
28043	涟水	PMS_朱码农批2#配电房2#间隔8#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28044	涟水	PMS_朱码农批2# 配电房2#间隔6#	10	800	618	618
28045	涟水	PMS_城区中联壹 城南9#箱变9#	10	630	0	0
28046	涟水	PMS_城区中联壹 城南10#箱变	10	630	0	0
28047	涟水	城区南城上院3# 配电室4#变压器	10	800	0	0
28048	涟水	翰林院5#配电室 1#变压器	10	800	640	640
28049	涟水	PMS_肖渡谷嘴西 区2号配电房1变	10	800	640	640
28050	涟水	PMS_城区阳光嘉 园3#欧变1#变	10	800	0	0
28051	涟水	岔庙公用6#变	10	400	0	0
28052	涟水	保滩喻集郑庄2# 配变	10	200	144	144
28053	涟水	杨口老圩圩东北 台片	10	400	275	275
28054	涟水	南集政府变	10	400	0	0
28055	涟水	法华小区2#箱变 配变	10	630	0	0
28056	涟水	南集工业园区变	10	400	0	0
28057	涟水	PMS_保滩肖渡安 置小区1#箱式变	10	630	495	495
28058	涟水	PMS_保滩肖渡安 置小区2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28059	涟水	PMS_保滩涟淮中心村1#箱变	10	630	504	504
28060	涟水	南集杜尧高庄变	10	200	0	0
28061	涟水	PMS_帝豪花园2#配电变压器	10	630	0	0
28062	涟水	唐集西公用	10	400	0	0
28063	涟水	PMS_朱码柴市村部东台区	10	630	476	476
28064	涟水	唐集八队1#	10	400	0	0
28065	涟水	唐集九队1#	10	400	0	0
28066	涟水	PMS_朱码柴市村部西台区	10	630	455	455
28067	涟水	洪兵社区3#变	10	315	0	0
28068	涟水	PMS_城区中联壹城南区11#箱变	10	400	0	0
28069	涟水	大东社区3#配变	10	630	0	0
28070	涟水	梁岔西梁2#变	10	400	0	0
28071	涟水	梁岔公用1#变	10	400	0	0
28072	涟水	PMS_南集桃园七组变	10	400	0	0
28073	涟水	PMS_城区翰林苑1#配电室1#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28074	涟水	PMS_城区翰林苑1#配电室2#变压	10	800	640	640
28075	涟水	PMS_城区翰林苑2#配电室3#变压	10	800	640	640
28076	涟水	PMS_城区翰林苑2#配电室4#变压	10	800	640	640
28077	涟水	南集姚湾一组二号变	10	100	0	0
28078	涟水	PMS_南集姚湾一组三号变	10	400	0	0
28079	涟水	五里小区2#变	10	400	0	0
28080	涟水	PMS_南集苗圃街北二号变	10	400	0	0
28081	涟水	康馨学府3#配电室10#变	10	800	640	640
28082	涟水	剑桥印象小区1#配电室10#变压器	10	800	640	640
28083	涟水	PMS_朱码韩陈中心村4号台区	10	630	0	0
28084	涟水	城区金轮世家1#箱变高压间隔配	10	630	504	504
28085	涟水	PMS_徐集双码朱许变	10	400	0	0
28086	涟水	徐集车马四队变	10	400	0	0
28087	涟水	朱码中天名人湾2#配电室4#变压	10	800	640	640
28088	涟水	艺达名都小区1#开关站3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28089	涟水	艺达名都小区1# 开关站4#变	10	800	640	640
28090	涟水	滨河新苑二期2# 配电室7#变压器	10	800	640	640
28091	涟水	朱码近水楼台1号 箱变2号配变	10	630	504	504
28092	涟水	中联壹城北区5# 配电室2#变	10	800	0	0
28093	涟水	悦隽学府小区1# 开关站1#变压器	10	630	504	504
28094	涟水	义兴南公用3#变	10	400	320	320
28095	涟水	义兴兴化变	10	400	320	320
28096	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号配电室1	10	800	0	0
28097	涟水	黄湾高黄2号变	10	400	96	96
28098	涟水	朱码柴市安置小区1号开关站3号	10	630	504	504
28099	涟水	大东刘大庄配变	10	400	0	0
28100	涟水	陈师中心村1号变	10	500	0	0
28101	涟水	朱码柴市村中心村1号台区	10	400	307	307
28102	涟水	悦隽学府3#配电室8#变压器	10	630	504	504
28103	涟水	金陵广场3#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28104	涟水	陈师中心村2号变	10	500	0	0
28105	涟水	朱码柴市村中心村3号台区	10	400	303	303
28106	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1#欧变02	10	630	0	0
28107	涟水	徐集车马小庄变	10	100	0	0
28108	涟水	PMS_涟城所1号箱变	10	630	0	0
28109	涟水	方渡三湾吴黄北变	10	200	0	0
28110	涟水	前进同兴邮局	10	400	285	285
28111	涟水	方渡韩鲁罗巷一队东变	10	400	0	0
28112	涟水	朱码文俊村张庄西台区	10	100	57	57
28113	涟水	唐集河口四队1#变	10	100	0	0
28114	涟水	前进老堆河口	10	200	60	60
28115	涟水	朱码谈陈村东元配变	10	100	0	0
28116	涟水	义兴殷渡组2#南变	10	200	0	0
28117	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号配电室4	10	800	0	0
28118	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电室3号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28119	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号配电室2	10	800	0	0
28120	涟水	蒋庵头堡六组变	10	400	109	109
28121	涟水	蒋庵梨园南变	10	400	196	196
28122	涟水	朱码柴市安置小区1号开关站1号	10	630	504	504
28123	涟水	悦隽学府3#配电室7#变压器	10	630	504	504
28124	涟水	高沟中桥口2号变	10	315	0	0
28125	涟水	义兴镇政府箱变	10	630	496	496
28126	涟水	PMS_朱码樊卜中心村北台区	10	630	457	457
28127	涟水	PMS_保滩涟淮中心村2#箱变	10	630	504	504
28128	涟水	文锦城1-1配电室4#变	10	800	640	640
28129	涟水	PMS_朱码樊卜中心村南台区	10	630	496	496
28130	涟水	PMS_保滩街西箱变	10	630	504	504
28131	涟水	方渡韩鲁罗巷二队变	10	400	0	0
28132	涟水	前进双河小团结	10	100	61	61
28133	涟水	唐集徐刘六七队2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28134	涟水	朱码文俊村前场台区	10	100	51	51
28135	涟水	前进西安庄区西	10	100	80	80
28136	涟水	唐集周张北2#	10	200	0	0
28137	涟水	灰墩大胡社区变	10	400	0	0
28138	涟水	万郡1-1配电室7# 变压器	10	800	640	640
28139	涟水	嵇中9号北箱变	10	630	0	0
28140	涟水	朱码潘刘村梁运 和板厂配变	10	400	0	0
28141	涟水	朱码文俊桥头配 变	10	200	47	47
28142	涟水	朱码花园村汪庄 台区	10	400	246	246
28143	涟水	PMS_朱码河网水 厂配变	10	400	0	0
28144	涟水	大东新村3#箱变 配电变压器	10	630	0	0
28145	涟水	涟城神龙盛唐4号 配电室4号变	10	800	0	0
28146	涟水	方渡韩鲁前罗变	10	200	0	0
28147	涟水	前进罗堆周码	10	400	268	268
28148	涟水	时码嵇码王庄东 台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28149	涟水	前进戴码新庄	10	200	0	0
28150	涟水	麻垛孙湾后庄	10	400	50	50
28151	涟水	岔庙桑庄桑西	10	200	0	0
28152	涟水	方渡罗冲陈刘变	10	400	0	0
28153	涟水	唐集唐介北3#	10	100	0	0
28154	涟水	PMS_唐集唐介北2#	10	400	0	0
28155	涟水	五港端程4#柱上变	10	200	0	0
28156	涟水	唐集汤码一队1#	10	200	0	0
28157	涟水	城区荣马花苑3#配电室9#变压器	10	800	640	640
28158	涟水	PMS_城区金城1#箱变间隔配电变	10	630	0	0
28159	涟水	大东新村2#箱变配电变压器	10	630	0	0
28160	涟水	朱码周庄村凡庄台区	10	400	13	13
28161	涟水	PMS_保滩街东箱变	10	630	504	504
28162	涟水	PMS_涟城金盛花园北区箱变	10	630	0	0
28163	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村2#箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28164	涟水	PMS_朱码韩陈村朱刘变配变	10	400	0	0
28165	涟水	朱码谈陈村中心村配变	10	630	0	0
28166	涟水	PMS_五港中心村1号箱变高压间隔	10	500	0	0
28167	涟水	殷庄安置小区1号开关站2号变	10	800	0	0
28168	涟水	水岸城邦2#变	10	630	504	504
28169	涟水	潘圩胡马2#台片	10	200	0	0
28170	涟水	岔庙西吉朱刘变	10	400	307	307
28171	涟水	涟城场部北变	10	200	0	0
28172	涟水	唐集汤码五队2#	10	100	0	0
28173	涟水	黄营卢徐丁庄变	10	400	0	0
28174	涟水	城区万香国际二期1#开关站2#变	10	800	0	0
28175	涟水	涟城悦龙湾2号配电室2号变	10	800	640	640
28176	涟水	余圩戈庄1#变	10	100	0	0
28177	涟水	义兴朱庄3#变	10	100	0	0
28178	涟水	余圩小别庄1#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28179	涟水	余圩东公用1#变	10	400	0	0
28180	涟水	义兴万洼孙庄3#变	10	100	0	0
28181	涟水	杨口戴洼小沈庄配变	10	100	0	0
28182	涟水	涟城都市阳光2号配电室7号变	10	800	0	0
28183	涟水	五港南环东1号柱上变	10	400	0	0
28184	涟水	胡集吴庄小区2号箱变	10	630	0	0
28185	涟水	PMS_五港中心村3号箱变1号变	10	500	0	0
28186	涟水	涟城世康嘉园开关站3号变	10	800	0	0
28187	涟水	麻垛严庄六队2#变	10	200	0	0
28188	涟水	PMS_义兴章庄3#变	10	315	0	0
28189	涟水	红窑龙兴大道路灯台片	10	100	80	80
28190	涟水	五港薛桥12队南柱上变	10	100	0	0
28191	涟水	麻垛王庄江庄	10	400	0	0
28192	涟水	南禄_三齐八组变	10	400	0	0
28193	涟水	北集前桥贾卜东	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28194	涟水	五港刘庄村部1#柱上变	10	400	0	0
28195	涟水	PMS_南禄_兴南陈庄西变	10	400	0	0
28196	涟水	唐集西公用1#	10	200	0	0
28197	涟水	麻垛左庄东二队	10	200	0	0
28198	涟水	PMS_麻垛嵇圩小学	10	200	109	109
28199	涟水	李集顺集八队2#柱上变	10	400	0	0
28200	涟水	祥瑞四期小区4号配电室4号变	10	800	640	640
28201	涟水	大东社区1#配变	10	630	0	0
28202	涟水	肖渡谷嘴东区3#配电房9号配变	10	800	640	640
28203	涟水	保滩周集村3#配变	10	200	160	160
28204	涟水	朱码潘刘村秦姚西配变	10	400	0	0
28205	涟水	金碧华府5号配电房1#变压器	10	630	0	0
28206	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变1号变	10	500	0	0
28207	涟水	朱码潘刘村西配变	10	400	0	0
28208	涟水	中联壹城北区7#配电室4#变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28209	涟水	南集下营五组堆上变	10	400	0	0
28210	涟水	岔庙西吉刘庄	10	315	102	102
28211	涟水	红窑八支学田变	10	100	0	0
28212	涟水	PMS_高沟七里一队2号变	10	315	0	0
28213	涟水	高沟二圩东一队2号变	10	315	0	0
28214	涟水	空港家园1#开关站1#变	10	800	640	640
28215	涟水	建壹城家居生活博览中心2#变压	10	800	640	640
28216	涟水	滨河新苑二期1#配电室6#变压器	10	800	624	624
28217	涟水	方渡后营草场变	10	400	0	0
28218	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变2号变	10	630	0	0
28219	涟水	PMS_城区塑料厂宿舍箱变高压间	10	630	0	0
28220	涟水	周集工业园7号配变	10	400	320	320
28221	涟水	蒋庵瓜园后园变	10	200	160	160
28222	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区3号配电房1变	10	800	640	640
28223	涟水	余圩蒋万庄台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28224	涟水	马老六队西变	10	400	0	0
28225	涟水	张圩后陈东配变	10	400	0	0
28226	涟水	涟城神龙盛唐2号 配电室2号变	10	630	0	0
28227	涟水	杨口王卜圩2号变	10	400	0	0
28228	涟水	中联壹城北区7# 配电室2#变	10	500	0	0
28229	涟水	涟城神龙盛唐2号 配电室1号变	10	630	0	0
28230	涟水	浅集后兴贾庄台 片	10	200	53	53
28231	涟水	高沟直属河口	10	200	89	89
28232	涟水	义兴嵇庄2#变	10	400	190	190
28233	涟水	PMS_时码姜庄路 边杨庄台片	10	400	0	0
28234	涟水	义兴前苗变	10	200	0	0
28235	涟水	PMS_前进闸口一 二组	10	400	18	18
28236	涟水	二圩村部3号变	10	400	0	0
28237	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1 号开关站3号变	10	630	0	0
28238	涟水	时码姜庄张西台 片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28239	涟水	蒋庵梨园北变	10	200	78	78
28240	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区3号配电房3变	10	800	640	640
28241	涟水	康馨学府3#配电室7#变	10	800	640	640
28242	涟水	PMS_涟城所2号箱变	10	630	0	0
28243	涟水	时码姜圩王庄台片	10	200	0	0
28244	涟水	时码姜圩后庄台片	10	400	241	241
28245	涟水	余圩姜徐变	10	400	0	0
28246	涟水	石湖兴庄八队台片	10	400	0	0
28247	涟水	蒋庵蒋老庄唐徐	10	100	80	80
28248	涟水	PMS_朱码周庄唐小圩配变	10	200	5	5
28249	涟水	前进闸口小区变	10	400	177	177
28250	涟水	唐集前梁变	10	200	0	0
28251	涟水	唐集汤码四队	10	400	0	0
28252	涟水	余圩李冯村变	10	400	0	0
28253	涟水	朱码花园村汤庄配变	10	400	70	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28254	涟水	大庄村台片1#	10	400	0	0
28255	涟水	前进赵庄河西庄	10	200	51	51
28256	涟水	涟城康源名都1号箱2号变	10	500	0	0
28257	涟水	涟城香悦澜山配电室5号变	10	800	0	0
28258	涟水	梁岔卜圩安置小区1#变	10	400	0	0
28259	涟水	尚灯桥口西变	10	400	112	112
28260	涟水	城区温州商城03#变（消防专）	10	500	400	400
28261	涟水	PMS_城区温州商城06#变（居民公	10	1000	800	800
28262	涟水	PMS_城区温州商城01#变（居民公	10	1000	800	800
28263	涟水	PMS_杨口商业步行街1号箱变1号	10	630	0	0
28264	涟水	杨口商业步行街1号箱变2号变	10	630	0	0
28265	涟水	水岸城邦1-1号配电房5号变	10	800	640	640
28266	涟水	PMS_时码采韩一队台片	10	200	0	0
28267	涟水	大东西杨配变	10	400	0	0
28268	涟水	陈师蒋庵朱楼姚庄变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28269	涟水	朱码花桥村罗庄配变	10	400	0	0
28270	涟水	PMS_保滩周集潘徐庄配变	10	400	320	320
28271	涟水	前进双河小区	10	400	252	252
28272	涟水	成集王索	10	400	0	0
28273	涟水	义兴乔庄变	10	400	188	188
28274	涟水	斗灯村部台片	10	400	0	0
28275	涟水	余圩张庄台片	10	400	0	0
28276	涟水	义兴施安孙老庄变	10	100	0	0
28277	涟水	义兴施安王庄变	10	100	80	80
28278	涟水	大东陈庄8-9队配变	10	200	0	0
28279	涟水	城区中联壹城南 区2#箱变2#组合	10	630	0	0
28280	涟水	PMS_成集道明村 十组2#变	10	400	0	0
28281	涟水	黄营张桥李桥变	10	400	0	0
28282	涟水	PMS_义兴南公用 箱变	10	630	473	473
28283	涟水	唐集一队2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28284	涟水	初心二期2#配电室4#变	10	800	0	0
28285	涟水	朱码海涟配变	10	400	320	320
28286	涟水	红窑社区3#变压器	10	630	0	0
28287	涟水	义兴西孙变	10	200	0	0
28288	涟水	朱码河网村红旗配变	10	400	107	107
28289	涟水	前进双河村变	10	400	212	212
28290	涟水	浅集河湾五队	10	400	0	0
28291	涟水	保滩肖渡二组配变	10	200	160	160
28292	涟水	涟城洋谷北变	10	160	48	48
28293	涟水	余圩孙庄变	10	400	0	0
28294	涟水	徐集新胡十队2#变	10	200	0	0
28295	涟水	斗灯船田台片	10	200	0	0
28296	涟水	灰墩陈徐曹2#柱上变	10	400	231	231
28297	涟水	PMS_城区五岛湖地下室配电室配	10	630	0	0
28298	涟水	PMS_城区五岛湖地下室配电室配	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28299	涟水	PMS_城区五岛湖地下室专用配电	10	630	0	0
28300	涟水	PMS_城区中恒国际D区4#欧变配电	10	630	504	504
28301	涟水	PMS_前进老堆桥口	10	400	312	312
28302	涟水	滨河三期1号开关站2号变	10	800	640	640
28303	涟水	军民中心村6#变压器001	10	630	504	504
28304	涟水	PMS_城区中联壹城南区3#箱变3#	10	400	0	0
28305	涟水	PMS_城区中联壹城南区4#箱变4#	10	630	0	0
28306	涟水	PMS_大东新村配变	10	400	0	0
28307	涟水	城区中联壹城南区5#箱变5#组合	10	400	0	0
28308	涟水	城区中联壹城南区6#箱变6#组合	10	500	0	0
28309	涟水	城区中联壹城南区7#箱变7#组合	10	630	0	0
28310	涟水	PMS_朱码农批1#开关站2#间隔4#	10	800	640	640
28311	涟水	PMS_朱码农批1#开关站2#间隔2#	10	800	640	640
28312	涟水	滨河三期1号开关站4号变	10	800	640	640
28313	涟水	岔庙食品小区1#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28314	涟水	祥瑞四期小区2号 配电室4号变	10	800	640	640
28315	涟水	义兴工业园区5# 变	10	400	320	320
28316	涟水	胡集社区2#变	10	400	0	0
28317	涟水	时码嵇码后园1# 台片	10	400	0	0
28318	涟水	高沟今世缘商城 3#变压器	10	630	0	0
28319	涟水	浅集花庄闸台片	10	400	0	0
28320	涟水	PMS_涟城顺安南 变	10	200	0	0
28321	涟水	义兴仓院老庄变	10	200	0	0
28322	涟水	陈师蒋庵朱楼乔 庄	10	100	35	35
28323	涟水	时码冯庄南台片	10	400	0	0
28324	涟水	朱码嵇庄村前王 配变	10	400	0	0
28325	涟水	大东皇圩皇庄配 变	10	200	0	0
28326	涟水	义兴东洼变	10	200	74	74
28327	涟水	保滩周集村变配 变	10	400	320	320
28328	涟水	朱码余庄村二支 台区	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28329	涟水	浅集金城后刘配变	10	400	0	0
28330	涟水	涟城冯庄变	10	400	0	0
28331	涟水	北集前桥西马变	10	400	0	0
28332	涟水	义兴三四队变	10	200	38	38
28333	涟水	城区中联壹城南 区8#箱变8#组合	10	630	0	0
28334	涟水	逸品馥花园2#开 关站8号变压器	10	800	640	640
28335	涟水	余圩六塘高灯台 片	10	400	0	0
28336	涟水	PMS_陈师高庄小 区2号箱变001	10	630	0	0
28337	涟水	金碧华府3号配电 房3#变压器	10	800	0	0
28338	涟水	方渡卫生厂变	10	315	0	0
28339	涟水	徐集季安严圩东 配变	10	100	0	0
28340	涟水	PMS_城区五岛湖 公园配电变压器	10	630	504	504
28341	涟水	南集社区五号箱 变	10	800	0	0
28342	涟水	朱码柴市安置小 区5号配电室15号	10	630	489	489
28343	涟水	时码嵇码周庄西 台片	10	400	13	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28344	涟水	红窑镇浅集河湾二队西台片	10	400	0	0
28345	涟水	洪兵社区1#变	10	400	0	0
28346	涟水	灰墩陈徐曹4号变	10	400	51	51
28347	涟水	朱码文俊村高马1号台区	10	100	44	44
28348	涟水	余圩四清变	10	400	0	0
28349	涟水	义兴西代变	10	200	0	0
28350	涟水	陈师蒋庵张河八门变	10	200	91	91
28351	涟水	涟城贾庄南变	10	400	0	0
28352	涟水	义兴小区3#变	10	400	296	296
28353	涟水	徐集农科西变	10	400	0	0
28354	涟水	PMS_大东老庄徐王配变	10	200	0	0
28355	涟水	方渡韩鲁前罗南变	10	100	0	0
28356	涟水	PMS_朱码文俊村张庄台区	10	200	88	88
28357	涟水	红窑梨园朱庄配变	10	200	84	84
28358	涟水	余圩洋河张王变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28359	涟水	涟城罗庄南变	10	400	0	0
28360	涟水	蒋庵头堡五组变	10	200	120	120
28361	涟水	金碧华府1号开关站2#变压器	10	800	0	0
28362	涟水	PMS_麻垛孙湾北变	10	400	216	216
28363	涟水	朱码柴市村七八队配变	10	400	90	90
28364	涟水	PMS_涟城杨庄变	10	200	0	0
28365	涟水	马厂圩里台片	10	100	0	0
28366	涟水	马厂东陆台片	10	200	0	0
28367	涟水	别洼二站台片	10	400	0	0
28368	涟水	斗灯朱庄台片	10	400	0	0
28369	涟水	灰墩徐宋马谷柱上变	10	100	0	0
28370	涟水	姜桥东徐台片	10	400	0	0
28371	涟水	灰墩合兴柱上变	10	200	0	0
28372	涟水	涟城邹许变	10	100	0	0
28373	涟水	涟城冯罗十队变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28374	涟水	南集姚湾村北变	10	400	0	0
28375	涟水	灰墩朱杨柱上变	10	100	0	0
28376	涟水	复兴老庄台片	10	200	0	0
28377	涟水	灰墩蔡口村柱上变	10	200	0	0
28378	涟水	大庄张侯台片	10	400	0	0
28379	涟水	灰墩蔡口徐王柱上变	10	100	0	0
28380	涟水	灰墩罗庄北柱上变	10	100	0	0
28381	涟水	大庄徐庄台片	10	400	0	0
28382	涟水	灰墩前尹柱上变	10	100	0	0
28383	涟水	灰墩尹王村柱上变	10	400	0	0
28384	涟水	灰墩熊吴柱上变	10	100	0	0
28385	涟水	灰墩小东庄柱上变	10	200	0	0
28386	涟水	灰墩南元红旗柱上变	10	100	11	11
28387	涟水	灰墩南元孙庄柱上变	10	200	0	0
28388	涟水	南集朱码村部变	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28389	涟水	涟城冯罗四队变	10	400	0	0
28390	涟水	南集朱码堆上变	10	400	0	0
28391	涟水	涟城冯罗罗庄变	10	400	0	0
28392	涟水	灰墩前后程柱上变	10	400	69	69
28393	涟水	灰墩马老曹柱上变	10	400	0	0
28394	涟水	灰墩天鹅东柱上变	10	315	0	0
28395	涟水	灰墩邱王柱上变	10	400	151	151
28396	涟水	灰墩天鹅村柱上变	10	200	50	50
28397	涟水	灰墩陈徐曹柱上变	10	400	120	120
28398	涟水	灰墩韩庄北徐柱上变	10	200	0	0
28399	涟水	灰墩许罗柱上变	10	400	69	69
28400	涟水	PMS_灰墩大周庄柱上变	10	200	122	122
28401	涟水	PMS_复兴复兴组台片	10	100	0	0
28402	涟水	马厂冲东台片	10	100	0	0
28403	涟水	胡集沈士成电站台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28404	涟水	灰墩大胡北柱上变	10	200	0	0
28405	涟水	PMS_灰墩大胡村柱上变	10	200	0	0
28406	涟水	灰墩大胡桥头柱上变	10	200	0	0
28407	涟水	灰墩陈沟贾庄柱上变	10	400	0	0
28408	涟水	灰墩新划村柱上变	10	200	0	0
28409	涟水	黄营医院变	10	400	0	0
28410	涟水	黄营小朱庄变	10	400	0	0
28411	涟水	黄营板厂变	10	100	0	0
28412	涟水	黄营街西王舍变	10	400	0	0
28413	涟水	灰墩墩北陈庄柱上变	10	400	0	0
28414	涟水	PMS_灰墩墩北孙庄柱上变	10	200	0	0
28415	涟水	灰墩红旗柱上变	10	100	0	0
28416	涟水	PMS_灰墩西公用柱上变	10	400	0	0
28417	涟水	灰墩供电所柱上变	10	160	0	0
28418	涟水	PMS_灰墩中学柱上变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28419	涟水	南集彭滩西场变	10	200	0	0
28420	涟水	PMS_南集彭滩马庄变	10	200	0	0
28421	涟水	黄营街西朱庄变	10	100	0	0
28422	涟水	黄营张桥刘荡变	10	100	0	0
28423	涟水	黄营街西大吴变	10	100	0	0
28424	涟水	黄营杨桂村变	10	200	0	0
28425	涟水	黄营张桥李荡变	10	100	0	0
28426	涟水	黄营张桥郑湾变	10	400	0	0
28427	涟水	黄营张桥元河西变	10	100	0	0
28428	涟水	灰墩胡庄柱上变	10	400	0	0
28429	涟水	灰墩王嘴八一支柱上变	10	400	0	0
28430	涟水	南集南营老庄变	10	100	0	0
28431	涟水	南集南营戚庄变	10	80	0	0
28432	涟水	陈师村西公用台片	10	500	0	0
28433	涟水	黄营卢徐村变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28434	涟水	黄营旗杆街道变	10	200	0	0
28435	涟水	南集南营辜码变	10	400	0	0
28436	涟水	PMS_陈师村东公用	10	400	0	0
28437	涟水	陈师红旗村周庄台片	10	400	0	0
28438	涟水	陈师村南公用	10	200	0	0
28439	涟水	陈师村桥头台片	10	400	0	0
28440	涟水	陈师柿元村梁庄台变	10	200	129	129
28441	涟水	南集冯陈大邓变	10	200	0	0
28442	涟水	高沟液化气站变	10	200	132	132
28443	涟水	高沟富贵花园	10	400	320	320
28444	涟水	高沟高南村部	10	400	148	148
28445	涟水	PMS_南集长浦南陈变	10	400	0	0
28446	涟水	高沟宰庄队变	10	400	289	289
28447	涟水	高沟高丰后元台区	10	100	80	80
28448	涟水	高沟木材小区2号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28449	涟水	高沟交易所2号变	10	400	0	0
28450	涟水	高沟三丰小拐变	10	200	35	35
28451	涟水	高沟陈庄变	10	400	67	67
28452	涟水	高沟二庄变	10	400	143	143
28453	涟水	陈师郭庄配变	10	400	41	41
28454	涟水	高沟三口村部	10	400	320	320
28455	涟水	PMS_高沟三口八 九队变	10	315	213	213
28456	涟水	PMS_高沟三丰赵 庄变	10	400	249	249
28457	涟水	高沟三丰十队变	10	400	164	164
28458	涟水	陈师庞庄配变	10	200	123	123
28459	涟水	陈师沙河桑庄变	10	200	38	38
28460	涟水	陈师寿延村小拐 庄变	10	100	30	30
28461	涟水	涟城粮管所变	10	400	0	0
28462	涟水	涟城西蒋拐庄变	10	400	0	0
28463	涟水	前进戴码二组变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28464	涟水	徐集左程潘庄变	10	400	0	0
28465	涟水	徐集双码东宋变	10	400	0	0
28466	涟水	徐集双码后宋变	10	200	0	0
28467	涟水	前进丁口杨庄前排变	10	400	0	0
28468	涟水	前进丁口小区变	10	100	0	0
28469	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱西变	10	800	0	0
28470	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱东变	10	800	0	0
28471	涟水	岔庙公用7#	10	200	0	0
28472	涟水	保滩保滩街东3号配变	10	400	302	302
28473	涟水	五港王李汪庄柱上变	10	200	0	0
28474	涟水	陈师寿延朱王	10	400	0	0
28475	涟水	黄营旗杆三队变	10	400	0	0
28476	涟水	引北南	10	400	320	320
28477	涟水	保滩保滩街西2号配变	10	400	300	300
28478	涟水	岔庙漩桥马庄2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28479	涟水	岔庙圩里小前庄	10	100	0	0
28480	涟水	岔庙公用8#变	10	400	0	0
28481	涟水	高沟大兴八队变	10	200	0	0
28482	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#配电室1#变	10	800	0	0
28483	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#配电室1#变	10	800	0	0
28484	涟水	保滩保滩街小区配变	10	400	280	280
28485	涟水	黄营张桥李桥南变	10	100	0	0
28486	涟水	PMS_城区银杏花园1#箱变东1#变	10	315	252	252
28487	涟水	PMS_城区银杏花园1#箱变东2#变	10	630	504	504
28488	涟水	PMS_城区银杏花园2#箱变西1#变	10	800	640	640
28489	涟水	PMS_城区银杏花园2#箱变西2#变	10	800	640	640
28490	涟水	红窑小金圩小区中台片	10	200	160	160
28491	涟水	红窑小金圩小区南台片	10	200	140	140
28492	涟水	红窑小金圩小区北台片	10	200	0	0
28493	涟水	红窑金沙街西台片	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28494	涟水	李集殷庄中心村4号柱上变	10	200	0	0
28495	涟水	李集殷庄中心村5号柱上变	10	400	0	0
28496	涟水	李集笪巷汪杨西柱上变	10	80	0	0
28497	涟水	李集殷庄汤庄柱上变	10	400	0	0
28498	涟水	李集笪北中心村柱上变	10	100	80	80
28499	涟水	梁岔梁岔代庄2#变	10	400	0	0
28500	涟水	陈师村供电所变	10	630	0	0
28501	涟水	朱码王二庄村林场台区	10	50	40	40
28502	涟水	陈师何庄北变	10	400	0	0
28503	涟水	陈师何庄南变	10	400	0	0
28504	涟水	朱码凌庄村贾庄配变	10	200	38	38
28505	涟水	北集严港后王变	10	400	0	0
28506	涟水	黄营新庄五队变	10	400	0	0
28507	涟水	北集严港南王2#变	10	400	0	0
28508	涟水	黄营北窑变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28509	涟水	北集沈荡胡王配变	10	100	0	0
28510	涟水	黄营九堡五队变	10	100	0	0
28511	涟水	北集沈荡周庄	10	400	0	0
28512	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室1#变	10	500	0	0
28513	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室1#变	10	500	0	0
28514	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室2#变	10	500	0	0
28515	涟水	朱码王二庄创业园水厂台区	10	160	62	62
28516	涟水	朱码王二庄村学校台区	10	100	40	40
28517	涟水	朱码周庄村朱庄配变	10	400	12	12
28518	涟水	PMS_朱码文俊村西场台区	10	200	124	124
28519	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱西变	10	800	0	0
28520	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱东变	10	800	0	0
28521	涟水	PMS_北集沈荡大队	10	200	0	0
28522	涟水	北集沈荡查皇配变	10	160	0	0
28523	涟水	黄营九堡北变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28524	涟水	北集沈荡农科队变	10	200	0	0
28525	涟水	北集中学配变	10	400	0	0
28526	涟水	北集医院变	10	400	0	0
28527	涟水	PMS_北集街心南变	10	400	0	0
28528	涟水	黄营西庄北变	10	100	0	0
28529	涟水	PMS_黄营李圩西变	10	200	0	0
28530	涟水	PMS_黄营李圩殷庄变	10	100	0	0
28531	涟水	PMS_北集桂连南变	10	100	0	0
28532	涟水	PMS_北集桂连中变	10	100	0	0
28533	涟水	黄营李圩东变	10	400	0	0
28534	涟水	黄营张庄北变	10	100	0	0
28535	涟水	北集道行丁徐变	10	400	0	0
28536	涟水	北集道行十队变	10	100	0	0
28537	涟水	北集道行韩庄变	10	100	0	0
28538	涟水	北集道行七队变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28539	涟水	北集乡政府变	10	315	0	0
28540	涟水	义兴平安河变	10	400	0	0
28541	涟水	PMS_城区聋哑学校	10	315	252	252
28542	涟水	PMS_城区四中	10	400	305	305
28543	涟水	朱码振丰家园2号台区	10	630	504	504
28544	涟水	朱码振丰家园4号台区	10	630	504	504
28545	涟水	朱码振丰家园5号台区	10	630	504	504
28546	涟水	陈师镇工业区1#变	10	400	320	320
28547	涟水	PMS_城区阳光嘉园6#欧变(北)	10	630	0	0
28548	涟水	PMS_城区阳光嘉园6#欧变	10	630	0	0
28549	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#配电室2#变	10	800	0	0
28550	涟水	北集机站配变	10	100	0	0
28551	涟水	黄营九堡西变	10	100	0	0
28552	涟水	黄营洪庄山西变	10	100	0	0
28553	涟水	北集朱桥学校	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28554	涟水	黄营霍庄五队变	10	100	0	0
28555	涟水	徐集上营外滩变	10	200	0	0
28556	涟水	徐集集东吉庄变	10	100	0	0
28557	涟水	黄营九堡南变	10	100	0	0
28558	涟水	黄营大飞堆上变	10	100	0	0
28559	涟水	黄营大飞河东变	10	400	0	0
28560	涟水	黄营大飞庄心变	10	200	0	0
28561	涟水	黄营大飞电站变	10	100	0	0
28562	涟水	黄营大飞街南变	10	100	0	0
28563	涟水	PMS_北集朱桥南庄变	10	200	0	0
28564	涟水	北集朱桥松林变	10	400	0	0
28565	涟水	黄营大飞七队变	10	200	0	0
28566	涟水	PMS_城区府前御景园5#箱变(天润	10	800	640	640
28567	涟水	PMS_卫生局府前御景园5#箱变	10	800	640	640
28568	涟水	PMS_城区人才小区二期1号变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28569	涟水	PMS_城区人才小区三期1号变	10	630	0	0
28570	涟水	陈师高庄小区1#变	10	315	0	0
28571	涟水	黄营杨桂中心村变	10	80	0	0
28572	涟水	PMS_保滩王渡三组配变	10	400	320	320
28573	涟水	陈师柿元村养殖厂	10	400	95	95
28574	涟水	陈师高庄小区2#变	10	400	0	0
28575	涟水	朱码军田村西杨桥配变	10	100	0	0
28576	涟水	朱码河网村西陶庄配变	10	100	30	30
28577	涟水	朱码河网中心小学配变	10	400	0	0
28578	涟水	朱码河网村南配变	10	315	124	124
28579	涟水	五港小学柱上变	10	400	0	0
28580	涟水	黄营于桥张李庄南变	10	400	0	0
28581	涟水	黄营曹墩中心村变	10	100	0	0
28582	涟水	黄营广源创业园1#变	10	400	0	0
28583	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱1号变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28584	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱2号变	10	630	0	0
28585	涟水	北集朱桥汤马配变	10	400	0	0
28586	涟水	北集道行严圩台片	10	100	0	0
28587	涟水	北集道行四队	10	400	0	0
28588	涟水	黄营旗杆二队变	10	315	0	0
28589	涟水	北集道行二队	10	100	0	0
28590	涟水	黄营旗杆五队变	10	100	0	0
28591	涟水	北集道行村部变	10	400	0	0
28592	涟水	黄营曹墩七队变	10	400	0	0
28593	涟水	PMS_北集前桥村部	10	400	0	0
28594	涟水	北集前桥桥北配变	10	100	0	0
28595	涟水	北集街心北变	10	400	0	0
28596	涟水	PMS_城区涟洲花园2#	10	1600	1280	1280
28597	涟水	PMS_城区金城名门小区二期南	10	630	0	0
28598	涟水	PMS_城区金城名门一期东	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28599	涟水	PMS_城区金城名 门一期西	10	630	0	0
28600	涟水	城区金莲花苑小 区2#	10	400	0	0
28601	涟水	PMS_城区今世缘 小区2号变	10	630	0	0
28602	涟水	蒋庵官荡六组变	10	100	17	17
28603	涟水	PMS_城区中恒国 际E区2号箱变	10	630	0	0
28604	涟水	PMS_城区中恒国 际E区1号箱变	10	630	504	504
28605	涟水	PMS_城区中恒国 际小区B区4#欧变	10	500	400	400
28606	涟水	PMS_城区中恒国 际小区B区3#欧变	10	630	504	504
28607	涟水	成集条河罗庄	10	200	0	0
28608	涟水	黄营徐跳朱庄变	10	400	0	0
28609	涟水	北集朱老村部	10	100	0	0
28610	涟水	北集朱老陶庄变	10	100	0	0
28611	涟水	北集朱老后朱	10	400	0	0
28612	涟水	北集守阳一队变	10	200	0	0
28613	涟水	北集守阳二队	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28614	涟水	PMS_保滩洪荡粮站配变	10	400	320	320
28615	涟水	浅集夏楼太和1台片	10	100	15	15
28616	涟水	黄营霍庄六队变	10	200	0	0
28617	涟水	石湖_三齐中营变	10	400	0	0
28618	涟水	红窑圩里台片	10	200	0	0
28619	涟水	红窑张徐台片	10	400	0	0
28620	涟水	红窑刘沙西台片	10	100	38	38
28621	涟水	红窑宋单台片	10	400	0	0
28622	涟水	涟城工业集中区1号变	10	400	0	0
28623	涟水	涟城工业集中区2号变	10	315	0	0
28624	涟水	PMS_城区君悦华城小区1#欧变	10	630	504	504
28625	涟水	PMS_城区君悦华城小区1#欧变	10	630	504	504
28626	涟水	PMS_城区君悦华城小区2#欧变	10	630	504	504
28627	涟水	PMS_城区君悦华城小区2#欧变	10	630	504	504
28628	涟水	花园中心村2#台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28629	涟水	南禄_朱圩一组变	10	200	0	0
28630	涟水	PMS_南禄_朱圩四组变	10	100	0	0
28631	涟水	PMS_南禄_朱圩八组变	10	100	0	0
28632	涟水	PMS_南禄_朱圩七组变	10	200	0	0
28633	涟水	PMS_南禄_楼庄三组变	10	200	0	0
28634	涟水	PMS_南禄_楼庄四组变	10	200	0	0
28635	涟水	PMS_南禄_丰华农场变	10	100	0	0
28636	涟水	PMS_南禄_楼庄贾庄变	10	100	0	0
28637	涟水	PMS_南禄_张顾顾庄变	10	200	0	0
28638	涟水	PMS_南禄_张顾小顾庄变	10	200	0	0
28639	涟水	南禄_薛集街心变	10	400	0	0
28640	涟水	PMS_南禄_薛集杨庄变	10	400	0	0
28641	涟水	南禄_三齐陈庄变	10	100	0	0
28642	涟水	PMS_南禄_三齐五组变	10	400	0	0
28643	涟水	PMS_南禄_四兴街道变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28644	涟水	南禄_徐圩九组变	10	400	0	0
28645	涟水	PMS_南禄_兴南街 东变	10	200	0	0
28646	涟水	PMS_南禄_九里洼 南变	10	200	0	0
28647	涟水	南禄_九里洼东变	10	200	0	0
28648	涟水	五港蔡工小区柱 上变	10	200	0	0
28649	涟水	梁岔公用4#变	10	200	0	0
28650	涟水	成集公用东变2# 台变	10	400	0	0
28651	涟水	PMS_城区张码中 心村2#欧变(北)	10	630	504	504
28652	涟水	PMS_城区张码中 心村3#欧变(南)	10	800	640	640
28653	涟水	PMS_城区张码中 心村4#欧变(南)	10	800	640	640
28654	涟水	PMS_南禄_九里万 薛变	10	200	0	0
28655	涟水	南禄_九里顾庄变	10	200	0	0
28656	涟水	PMS_南禄_九里前 马变	10	200	0	0
28657	涟水	方渡前圩四队变	10	100	0	0
28658	涟水	南禄_兴北照明变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28659	涟水	PMS_南禄_四兴张庄变	10	100	0	0
28660	涟水	PMS_南禄_方圩照明变	10	400	0	0
28661	涟水	PMS_南禄_方圩殷顾变	10	200	0	0
28662	涟水	南禄_方圩租田变	10	200	0	0
28663	涟水	PMS_南禄_高陈七组变	10	400	0	0
28664	涟水	PMS_南禄_高陈一组变	10	100	0	0
28665	涟水	南禄_四兴小学变	10	400	0	0
28666	涟水	PMS_南禄_赵王林王变	10	100	0	0
28667	涟水	南禄_徐马河东变	10	200	0	0
28668	涟水	PMS_石湖五湖小区台片	10	200	0	0
28669	涟水	石湖电信局台片	10	400	0	0
28670	涟水	石湖西街台片	10	400	0	0
28671	涟水	时码李圩五队台片	10	100	0	0
28672	涟水	胡集冯华米厂台片	10	200	0	0
28673	涟水	高沟小鸡场	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28674	涟水	五港蔡工季庄柱上变	10	100	0	0
28675	涟水	五港港南庄顾2号柱上变	10	100	0	0
28676	涟水	五港周李王庄柱上变	10	400	0	0
28677	涟水	五港平安村部2号柱上变	10	160	0	0
28678	涟水	五港工业区北柱上变	10	400	0	0
28679	涟水	五港工业区西柱上变	10	400	0	0
28680	涟水	五港镇政府柱上变	10	630	0	0
28681	涟水	五港街道3#柱上变	10	400	0	0
28682	涟水	五港租田后庄柱上变	10	100	0	0
28683	涟水	PMS_五港街道4#柱上变	10	200	0	0
28684	涟水	PMS_五港阳光小区2#柱上变	10	100	0	0
28685	涟水	五港港西唐郭柱上变	10	200	0	0
28686	涟水	前进赵庄村吴圩变	10	400	120	120
28687	涟水	成集李庄配变	10	80	0	0
28688	涟水	红窑黄锅甑小区台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28689	涟水	余圩李冯中心村变	10	100	0	0
28690	涟水	南禄_淮泽九组变	10	400	0	0
28691	涟水	余圩槐树五队变	10	100	0	0
28692	涟水	PMS_北集吴刘五队	10	315	0	0
28693	涟水	北集吴刘小团井变	10	100	0	0
28694	涟水	北集朱老丁西	10	400	0	0
28695	涟水	PMS_北集朱老丁南	10	400	0	0
28696	涟水	北集朱老陈谢变	10	100	0	0
28697	涟水	北集前桥刘庄	10	400	0	0
28698	涟水	北集东元	10	100	0	0
28699	涟水	北集西元变	10	100	0	0
28700	涟水	浅集河湾二队台片	10	400	0	0
28701	涟水	红窑朱圩河滩台片	10	400	0	0
28702	涟水	PMS_大东陈庄7队配变	10	200	0	0
28703	涟水	大东桥口配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28704	涟水	PMS_大东小南贾庄配变	10	100	0	0
28705	涟水	黄营徐庄孙圩变	10	100	0	0
28706	涟水	大东工业园区配变	10	400	0	0
28707	涟水	大东薛庄中心村配变	10	100	0	0
28708	涟水	PMS_城区怡和苑配电室1#	10	630	504	504
28709	涟水	PMS_城区怡和苑配电室2#	10	630	504	504
28710	涟水	PMS_城区怡和苑1#欧变1#	10	630	504	504
28711	涟水	PMS_城区怡和苑2#欧变1#	10	315	252	252
28712	涟水	姜桥后冯台片	10	400	0	0
28713	涟水	时码公用变3台片	10	200	47	47
28714	涟水	朱码谈陈村周庄北配变	10	200	0	0
28715	涟水	梁岔郝庄2#变	10	200	0	0
28716	涟水	梁岔前庄黄庄变	10	100	0	0
28717	涟水	朱码孙徐村小柴市北变	10	100	80	80
28718	涟水	PMS_朱码孙徐村朱弯东台区	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28719	涟水	朱码花桥村苏荡配变	10	400	0	0
28720	涟水	PMS_城区桃园小区西区欧变	10	630	504	504
28721	涟水	PMS_城区金莲花苑小区1#	10	400	0	0
28722	涟水	黄营锹营北变	10	100	0	0
28723	涟水	蒋庵悦来朱庄	10	100	41	41
28724	涟水	蒋庵悦来街东变	10	200	125	125
28725	涟水	PMS_南集朱陈中心村部变	10	400	0	0
28726	涟水	北集朱老前朱	10	100	0	0
28727	涟水	陈师后陈变	10	400	0	0
28728	涟水	红窑大金圩村台片	10	315	0	0
28729	涟水	灰墩万东柱上变	10	400	0	0
28730	涟水	梁岔双楼兴庄变	10	100	0	0
28731	涟水	灰墩蔡口罗庄柱上变	10	400	0	0
28732	涟水	高沟中心南变	10	200	86	86
28733	涟水	杨口街东变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28734	涟水	PMS_城区府前御景园7#欧变(御景	10	630	504	504
28735	涟水	PMS_城区府前御景园7#欧变(御景	10	630	504	504
28736	涟水	PMS_涟城秉同中心村变	10	200	0	0
28737	涟水	时码姜庄圩里电站台片	10	100	0	0
28738	涟水	时码钦工沟西台片	10	100	0	0
28739	涟水	PMS_南禄_兴南前圩北变	10	100	0	0
28740	涟水	PMS_南禄_薛集河南南变	10	100	0	0
28741	涟水	岔庙轧花厂	10	200	0	0
28742	涟水	杨口卢庄三组变(北)	10	200	130	130
28743	涟水	红窑朱圩村台片	10	200	0	0
28744	涟水	PMS_涟城谷嘴中心村3号变	10	315	227	227
28745	涟水	涟城谷嘴中心村1号变	10	200	160	160
28746	涟水	PMS_城区军民红日娱乐城	10	400	320	320
28747	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变1#变	10	630	0	0
28748	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变2#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28749	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变1#变	10	630	0	0
28750	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变2#变	10	630	0	0
28751	涟水	PMS_城区江淮医药楼1#变	10	500	400	400
28752	涟水	PMS_城区江淮医药楼2#变	10	315	252	252
28753	涟水	徐集上营北滩变	10	100	0	0
28754	涟水	徐集上营东滩变	10	100	0	0
28755	涟水	PMS_城区小花闸台区	10	100	80	80
28756	涟水	五港工业区南柱上变	10	400	0	0
28757	涟水	城区军民中心村五金城7号配台区	10	400	320	320
28758	涟水	PMS_城区军民中心村家具城5号台区	10	800	640	640
28759	涟水	城区军民中心村家具城4号台区	10	800	640	640
28760	涟水	PMS_城区府前安置小区1#变	10	800	0	0
28761	涟水	PMS_城区府前安置小区2#变	10	800	0	0
28762	涟水	城区涟洲花园3#配电室2#变	10	800	640	640
28763	涟水	PMS_城区白鹭花园3#箱变1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28764	涟水	PMS_城区小车站2#箱变	10	400	295	295
28765	涟水	城区小车站箱变	10	400	320	320
28766	涟水	城区娱乐城箱式变	10	400	0	0
28767	涟水	PMS_城区装饰城自来水厂东配变	10	630	0	0
28768	涟水	PMS_城区陶然居2#箱变	10	630	0	0
28769	涟水	PMS_别洼河北南台片	10	200	0	0
28770	涟水	小埝中心村3#台片	10	200	0	0
28771	涟水	方渡三湾水厂变	10	100	0	0
28772	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱1号变	10	630	0	0
28773	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱2号变	10	630	0	0
28774	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变1号变	10	630	0	0
28775	涟水	陈师谈庄	10	400	0	0
28776	涟水	陈师万庄南变	10	100	0	0
28777	涟水	朱码军田村砖瓦厂3#配变	10	400	0	0
28778	涟水	北集道行中心村	10	80	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28779	涟水	北集吴刘七队	10	100	0	0
28780	涟水	PMS_城区府前御景园1#欧变(地泽	10	630	497	497
28781	涟水	PMS_涟城金泽园箱变1号变	10	630	0	0
28782	涟水	PMS_涟城金泽园箱变2号变	10	630	0	0
28783	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变2号变	10	630	0	0
28784	涟水	金城花苑1号变	10	315	0	0
28785	涟水	北集道行一队变	10	400	0	0
28786	涟水	北集严港中心村	10	100	0	0
28787	涟水	PMS_五港端程2柱上变	10	400	0	0
28788	涟水	黄营卢徐板厂变	10	160	0	0
28789	涟水	红窑黄戈镇开发区台片	10	400	320	320
28790	涟水	五港中学柱上变	10	400	0	0
28791	涟水	义兴万洼小区变	10	100	0	0
28792	涟水	北集朱桥农业产业园	10	400	0	0
28793	涟水	PMS_城区府前御景园1#欧变(地泽	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28794	涟水	北集朱桥清真寺变	10	400	0	0
28795	涟水	PMS_城区粮食局2#欧变	10	400	0	0
28796	涟水	保滩十堡中心村配变	10	400	320	320
28797	涟水	PMS_城区老进修学校	10	200	0	0
28798	涟水	梁岔薛园西梁变	10	200	0	0
28799	涟水	梁岔龙窝大东变	10	400	0	0
28800	涟水	梁岔金码街变	10	400	0	0
28801	涟水	徐集街心变	10	315	0	0
28802	涟水	成集成桥配变	10	200	0	0
28803	涟水	PMS_城区金色港湾1#开关站2#变	10	800	640	640
28804	涟水	朱码梁呈美景小区2号配电室1号	10	800	640	640
28805	涟水	陈师大汪南变	10	400	0	0
28806	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东南配变	10	400	0	0
28807	涟水	蒋庵金港三期1#变	10	630	504	504
28808	涟水	蒋庵金港三期2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28809	涟水	碧桂园小区1#开关站2#变压器	10	800	640	640
28810	涟水	碧桂园小区2#配电室4#变压器	10	800	640	640
28811	涟水	碧桂园小区2#配电室2#变压器	10	800	640	640
28812	涟水	黄营小朱庄西变	10	400	0	0
28813	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东北配变	10	400	0	0
28814	涟水	PMS_红窑龙兴西小区西北配变	10	400	0	0
28815	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东配变间隔	10	400	320	320
28816	涟水	万郡1号开关站1#变	10	630	504	504
28817	涟水	PMS_城区10kV转干楼1#箱变配电	10	400	0	0
28818	涟水	高沟百花照相馆门前变1	10	630	0	0
28819	涟水	高沟东环中路变1	10	630	0	0
28820	涟水	城市广场2#变	10	500	400	400
28821	涟水	联富社区二期2#	10	315	0	0
28822	涟水	PMS_城区金色港湾1#配电室4#配	10	630	504	504
28823	涟水	涟城吾悦广场5号配电室1号变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28824	涟水	高沟常沟徐庄新增变	10	400	0	0
28825	涟水	南集冯陈徐庄	10	400	0	0
28826	涟水	南集陈码堆上变	10	200	0	0
28827	涟水	南集南营五干变	10	200	0	0
28828	涟水	南集朱码六组变	10	100	0	0
28829	涟水	PMS_南集姚湾村部变	10	400	0	0
28830	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室4号变	10	630	0	0
28831	涟水	PMS_城区金色港湾1#配电室1#配	10	630	504	504
28832	涟水	PMS_城区中联壹城1#配电室01	10	1250	0	0
28833	涟水	PMS_岔庙河东前庄	10	400	278	278
28834	涟水	PMS_岔庙河东颜老庄	10	400	220	220
28835	涟水	祥瑞四期小区1号配电室1号变	10	800	640	640
28836	涟水	时码尚灯4.5队南台片	10	400	101	101
28837	涟水	陈师寿延朱王北变	10	400	131	131
28838	涟水	麻垛严庄二队小区	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28839	涟水	麻垛严庄三队	10	315	208	208
28840	涟水	岔庙东庵	10	400	0	0
28841	涟水	岔庙安东齐心2# 配变	10	100	29	29
28842	涟水	夏楼社区1#箱变	10	630	504	504
28843	涟水	黄营九堡鸡场变	10	400	0	0
28844	涟水	涟城吾悦广场7号 配电室3号变	10	800	0	0
28845	涟水	文锦城3#变	10	800	640	640
28846	涟水	PMS_时码陈圩八 队台片	10	400	0	0
28847	涟水	PMS_李集胡楼李 胡1号柱上变	10	400	0	0
28848	涟水	麻垛中哨圩东变	10	400	0	0
28849	涟水	李集大楼脱水厂 柱上变	10	400	0	0
28850	涟水	麻垛中哨圩西变	10	100	0	0
28851	涟水	麻垛严庄一队	10	400	298	298
28852	涟水	月塔社区1#变	10	400	0	0
28853	涟水	麻垛严庄桥头	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28854	涟水	麻垛代沙二队	10	200	107	107
28855	涟水	滨河三期2号配电房8号变	10	800	640	640
28856	涟水	水岸城邦1-1号配电房6号变	10	800	0	0
28857	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房	10	800	0	0
28858	涟水	麻垛代沙三队	10	100	80	80
28859	涟水	蒋庵西汉四组北变	10	100	80	80
28860	涟水	李集嵇陆陈庄柱上变	10	200	0	0
28861	涟水	黄营于老板厂变	10	100	0	0
28862	涟水	蒋庵梨园赵庄变	10	400	125	125
28863	涟水	PMS_城区状元府1#配电室1#电变	10	1000	800	800
28864	涟水	PMS_城区状元府1#配电室2#电变	10	1000	800	800
28865	涟水	PMS_城区状元府1#配电室3#电变	10	400	320	320
28866	涟水	蒋庵官荡六组西变	10	100	19	19
28867	涟水	PMS_城区状元府3#欧变1#变	10	500	400	400
28868	涟水	PMS_城区状元府3#欧变2#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28869	涟水	余圩方庄1#变	10	160	0	0
28870	涟水	涟城工业集中区11号箱变	10	630	0	0
28871	涟水	开元名都1号配电室9号变	10	800	0	0
28872	涟水	PMS_朱码医院西台区	10	400	288	288
28873	涟水	蒋庵骆庄二组东变	10	100	0	0
28874	涟水	蒋庵骆庄二组变	10	200	18	18
28875	涟水	PMS_保滩洪荡二组配变	10	400	320	320
28876	涟水	PMS_陈师水年窑南	10	100	0	0
28877	涟水	南集陈码马庄三号变	10	400	0	0
28878	涟水	公兴四五队3号变	10	400	0	0
28879	涟水	南集下营沟北变	10	400	0	0
28880	涟水	PMS_徐集王湾贾羊2#	10	400	0	0
28881	涟水	金碧华府2号配电房1#变压器	10	800	0	0
28882	涟水	金港花园四期1#变	10	800	640	640
28883	涟水	苏果超市2#变	10	1000	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28884	涟水	PMS_徐集王湾猪场2#变	10	400	0	0
28885	涟水	涟城世康嘉园开关站2号变	10	800	0	0
28886	涟水	涟城谷嘴七队南变	10	200	87	87
28887	涟水	杨口大元六组东台片	10	200	0	0
28888	涟水	PMS_杨口金庄梨园台片	10	400	0	0
28889	涟水	徐集王湾贾羊变	10	200	0	0
28890	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱东变	10	630	0	0
28891	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱西变	10	630	0	0
28892	涟水	PMS_保滩厉渡四组东配变	10	400	320	320
28893	涟水	翰林院5#配电室4#变压器	10	800	640	640
28894	涟水	PMS_徐集王湾周龙变	10	400	0	0
28895	涟水	PMS_徐集王湾周龙后庄变	10	400	0	0
28896	涟水	大东老庄东元配变	10	400	0	0
28897	涟水	大东农科队黄庄配变	10	400	0	0
28898	涟水	杨口苗荡小街北台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28899	涟水	徐集石庄吕庄变	10	400	0	0
28900	涟水	开元名都4号配电室18号变	10	800	0	0
28901	涟水	杨口大元七组台片	10	100	0	0
28902	涟水	涟城吾悦广场3号开关站1号变	10	800	0	0
28903	涟水	朱码畔水美庭小区3#配电室3#变	10	800	640	640
28904	涟水	涟城清苑小区2号配电室6号变	10	800	640	640
28905	涟水	文澜府小区2号开关站13号配变	10	800	640	640
28906	涟水	PMS_保滩喻集孙庄配变	10	400	320	320
28907	涟水	同兴社区2#	10	500	400	400
28908	涟水	城区银河湾1#箱变变压器	10	630	504	504
28909	涟水	PMS_城区银河湾2#箱变1#变压器	10	1000	800	800
28910	涟水	城区银河湾3#箱变1#变压器	10	400	320	320
28911	涟水	保滩街西3号配变	10	200	160	160
28912	涟水	PMS_城区米公路配电变压器	10	630	0	0
28913	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28914	涟水	PMS_华昌安置小区二期1号变	10	400	320	320
28915	涟水	领秀花都1号配电室2号变压器	10	800	640	640
28916	涟水	城区军民中心村1号配电房1#变压	10	630	504	504
28917	涟水	PMS_保滩新天地小区箱式变	10	630	504	504
28918	涟水	PMS_徐集刘元刘庄2#配变	10	400	0	0
28919	涟水	浦西福地1-1配电室6#变	10	800	640	640
28920	涟水	杨口郑洼候庄台片	10	200	0	0
28921	涟水	杨口卢庄二组台片	10	200	0	0
28922	涟水	PMS_杨口金庄五组台片	10	400	0	0
28923	涟水	前进工业区4#变	10	400	320	320
28924	涟水	杨口徐屋基圩后1号变	10	400	40	40
28925	涟水	滨河三期3号配电房9号变	10	800	640	640
28926	涟水	岔庙岔河丰元2#	10	200	0	0
28927	涟水	渠东产业园2#台片	10	200	0	0
28928	涟水	涟城荷缘贾庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28929	涟水	PMS_涟城汪尧陈庄变	10	400	0	0
28930	涟水	涟城吾悦广场1号配电室1号变	10	800	0	0
28931	涟水	PMS_高庄小区1号箱变002	10	630	0	0
28932	涟水	南集街心变	10	400	0	0
28933	涟水	南集街东变	10	400	0	0
28934	涟水	PMS_南集杜尧村部变	10	200	0	0
28935	涟水	陈师沙河配变	10	400	39	39
28936	涟水	义兴五房中心村2#变	10	400	185	185
28937	涟水	高沟崔桥赵庄新增变	10	400	0	0
28938	涟水	逸品馥花园3号配电室11号变压器	10	800	640	640
28939	涟水	涟城秦庄变	10	200	0	0
28940	涟水	义兴五房中心村1#变	10	400	0	0
28941	涟水	康馨学府1#开关站2#变	10	800	640	640
28942	涟水	涟城广富广场箱变1号变	10	400	0	0
28943	涟水	徐集胡寨8队东变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28944	涟水	凤凰新城1#开关站2#变压器	10	800	640	640
28945	涟水	徐集车马二队 变	10	400	0	0
28946	涟水	徐集 谈刘十三堡变	10	400	0	0
28947	涟水	韩陈中心村二期3号箱变	10	630	0	0
28948	涟水	义兴镇平安河集贸城变	10	400	320	320
28949	涟水	义兴镇朱庄4#变	10	100	0	0
28950	涟水	滨河新苑二期1#配电室3#变压器	10	800	640	640
28951	涟水	桃园小区西区2号箱变变压器	10	630	504	504
28952	涟水	朱码菜场北配变	10	630	504	504
28953	涟水	三丰社区1号变	10	400	320	320
28954	涟水	祥瑞四期小区2号配电室2号变	10	800	640	640
28955	涟水	金碧华府3号配电房1#变压器	10	800	0	0
28956	涟水	朱码谈陈水厂2号变	10	200	0	0
28957	涟水	涟城吾悦广场3号配电室4号变	10	800	0	0
28958	涟水	PMS_城区军民小区变1	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28959	涟水	方渡南六东拐东变	10	200	0	0
28960	涟水	涟城吾悦广场6号配电室1号变	10	800	0	0
28961	涟水	杨口卢庄九组变1	10	400	205	205
28962	涟水	PMS_杨口卢庄八组变1	10	400	0	0
28963	涟水	PMS_南集南营新庄变1	10	200	0	0
28964	涟水	南集彭滩1郁庄变	10	200	0	0
28965	涟水	南集彭滩大庄变1	10	200	0	0
28966	涟水	高沟顺河村部3号变	10	400	0	0
28967	涟水	PMS_肖渡谷嘴西区1号配电房2变	10	800	640	640
28968	涟水	朱码柴市安置小区3号配电室10号	10	800	640	640
28969	涟水	PMS_南集冯陈小邓二号变1	10	400	0	0
28970	涟水	PMS_南集姚湾一组变1	10	400	0	0
28971	涟水	PMS_杨口商贸城3#变1	10	400	0	0
28972	涟水	唐集丰河沈队新增1#	10	400	0	0
28973	涟水	PMS_朱码嵇庄村中心村2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28974	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室1#	10	1000	800	800
28975	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室2#	10	1000	800	800
28976	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室3#	10	1000	800	800
28977	涟水	PMS_城区首府国际地下配电室4#	10	500	400	400
28978	涟水	唐集胡缪新六队变	10	100	0	0
28979	涟水	PMS_岔庙大埝1	10	200	0	0
28980	涟水	唐集丰河朱庄	10	400	0	0
28981	涟水	朱码孙徐村堆东1号台区	10	400	307	307
28982	涟水	杨口卢庄四组变1	10	200	144	144
28983	涟水	滨河三期3号配电房10号变	10	800	640	640
28984	涟水	胡集社区2#箱变	10	630	0	0
28985	涟水	条河三期1#箱变	10	630	0	0
28986	涟水	涟城吾悦广场5号配电室3号变	10	800	0	0
28987	涟水	五港桃园王向柱上变	10	100	0	0
28988	涟水	陈师乱庄配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28989	涟水	唐集陈圩二队	10	100	0	0
28990	涟水	PMS_杨口郑洼九组台片	10	200	0	0
28991	涟水	唐集徐刘一队变	10	100	0	0
28992	涟水	杨口金庄河口变1	10	200	0	0
28993	涟水	PMS_杨口九里秦庄变1	10	200	104	104
28994	涟水	唐集周张南	10	100	0	0
28995	涟水	唐集沈庄兴东1#	10	100	0	0
28996	涟水	唐集汤码五队	10	200	0	0
28997	涟水	唐集周张北1#	10	200	0	0
28998	涟水	炎黄国际花园4#配电室3#变	10	800	640	640
28999	涟水	梁岔一队东变	10	400	0	0
29000	涟水	珑熹城二期2#配电室2#变	10	800	640	640
29001	涟水	PMS_保滩周集村2号配变	10	200	160	160
29002	涟水	晏庄一二队2号变	10	400	70	70
29003	涟水	岔庙圩里马庄	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29004	涟水	今世缘宿舍区（北厂）配电变	10	500	0	0
29005	涟水	朱码近水楼台1号箱变1号配变	10	630	504	504
29006	涟水	余圩永锋小区3#变	10	315	0	0
29007	涟水	文澜府小区5号配电室19号配变	10	800	640	640
29008	涟水	涟城都市阳光2号配电室8号变	10	800	0	0
29009	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室6号	10	800	640	640
29010	涟水	成集姜庄变	10	100	0	0
29011	涟水	涟城红日华府2号配电室2号变	10	800	0	0
29012	涟水	浦西福地2#开关站9#变	10	800	640	640
29013	涟水	朱码中天名人湾1#开关站1#变压	10	800	640	640
29014	涟水	法华小区1#箱变配变	10	400	0	0
29015	涟水	PMS_梁岔费庄小区二期箱变	10	630	504	504
29016	涟水	PMS_城区供电小区东区欧变	10	500	0	0
29017	涟水	PMS_城区供电小区西区欧变	10	500	0	0
29018	涟水	PMS_城区东贸商城欧变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29019	涟水	福缘佳苑6号变	10	400	320	320
29020	涟水	PMS_朱码孙徐村 施庄配变	10	630	504	504
29021	涟水	李集殷庄胡庄东 柱上变	10	400	153	153
29022	涟水	方渡敬老院变	10	400	0	0
29023	涟水	城区莲花小区东 欧变	10	630	0	0
29024	涟水	PMS_城区东周王	10	315	213	213
29025	涟水	PMS_城区后勤部	10	315	227	227
29026	涟水	城区仙居小区	10	1250	1000	1000
29027	涟水	城区桥西箱变	10	400	0	0
29028	涟水	石湖外口六队台 片	10	400	0	0
29029	涟水	蒋庵北荡九组2号 变	10	400	0	0
29030	涟水	PMS_城区郑小宿 舍箱变	10	630	0	0
29031	涟水	黄营社区1号变	10	800	0	0
29032	涟水	五港平安孙徐柱 上变	10	100	0	0
29033	涟水	保滩曹港八组西 配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29034	涟水	中联壹城2#配电室4#变	10	1250	0	0
29035	涟水	逸品馥花园3号配电室10号变压器	10	800	640	640
29036	涟水	黄营张桥社区2号变	10	400	0	0
29037	涟水	中桥国际1#变压器2号	10	630	504	504
29038	涟水	苗荡社区2号变	10	400	320	320
29039	涟水	PMS_城区新世纪装饰城	10	630	0	0
29040	涟水	苗荡社区1号变	10	400	320	320
29041	涟水	朱桥社区1#箱变	10	630	0	0
29042	涟水	徐集集东徐庄配电变	10	400	0	0
29043	涟水	杨口缪后圩2号变	10	400	174	174
29044	涟水	鲁渡农房小区	10	400	0	0
29045	涟水	城区南城上院3#配电室2#变压器	10	800	0	0
29046	涟水	PMS_城区妙通塔	10	315	252	252
29047	涟水	PMS_城区学府茗苑1#(北)	10	630	0	0
29048	涟水	PMS_城区学府茗苑2#(南)	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29049	涟水	成集谢孟变	10	100	0	0
29050	涟水	成集法华村配变	10	200	0	0
29051	涟水	成集施庄变	10	200	0	0
29052	涟水	成集马庄东变	10	400	0	0
29053	涟水	PMS_黄营丁沙李变	10	100	0	0
29054	涟水	黄营前陈变	10	400	0	0
29055	涟水	红窑刘码小区台片	10	200	0	0
29056	涟水	PMS_黄营前徐变	10	200	0	0
29057	涟水	南禄_朱圩六组变	10	100	0	0
29058	涟水	梁岔公用3#变	10	400	0	0
29059	涟水	北集守阳五队	10	100	0	0
29060	涟水	梁岔费庄李庄变	10	400	320	320
29061	涟水	PMS_黄营旗杆街东变	10	400	0	0
29062	涟水	麻垛西八南	10	200	0	0
29063	涟水	麻垛西八西变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29064	涟水	麻垛西八东	10	100	0	0
29065	涟水	红窑小兰庄东台片	10	100	0	0
29066	涟水	李集汪杨合兴柱上变	10	400	0	0
29067	涟水	李集集南二队柱上变	10	400	0	0
29068	涟水	李集集南三队东柱上变	10	100	0	0
29069	涟水	李集林赵朱李北柱上变	10	400	215	215
29070	涟水	高沟胡尧马庄2号变	10	400	0	0
29071	涟水	时码白果三队台片	10	400	69	69
29072	涟水	余圩东西湾2#变	10	100	0	0
29073	涟水	灰墩南元前后程2#柱上变	10	400	187	187
29074	涟水	岔庙新河四队	10	200	0	0
29075	涟水	PMS_杨口商贸城1#变	10	400	0	0
29076	涟水	李集笕巷颜陆柱上变	10	400	202	202
29077	涟水	李集笕巷冯庄2号柱上变	10	400	104	104
29078	涟水	李集支河中心村柱上变	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29079	涟水	浅集候桥	10	100	54	54
29080	涟水	红窑梨园西王配变	10	400	146	146
29081	涟水	红窑梨园村部南配变	10	100	7	7
29082	涟水	红窑五支倪洼西配变	10	400	168	168
29083	涟水	红窑梨园胡庄配变	10	400	203	203
29084	涟水	红窑五支席庄台片	10	200	134	134
29085	涟水	红窑五支华庄配变	10	400	194	194
29086	涟水	红窑五支学田配变	10	200	43	43
29087	涟水	PMS_麻垛乔洼一队变	10	100	33	33
29088	涟水	浅集王刘孙庄台片	10	100	0	0
29089	涟水	浅集李庄季庄台片	10	100	53	53
29090	涟水	红窑五支倪洼	10	400	173	173
29091	涟水	李集笪巷时刘柱上变	10	200	0	0
29092	涟水	黄营徐跳西薛西变	10	400	0	0
29093	涟水	高沟二圩村部新变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29094	涟水	南集桃园工业园区二号变	10	400	0	0
29095	涟水	南集南营老庄二号变	10	400	0	0
29096	涟水	朱码余东村瓦房北配变	10	100	0	0
29097	涟水	灰墩小南元2#柱上变	10	400	210	210
29098	涟水	时码陈圩六队南台片	10	100	0	0
29099	涟水	浅集富民小区.	10	200	137	137
29100	涟水	浅集王刘街道配变	10	200	0	0
29101	涟水	浅集夏楼东贾东台片	10	200	41	41
29102	涟水	浅集后兴沈庄	10	100	20	20
29103	涟水	浅集徐老时队北台片	10	100	0	0
29104	涟水	浅集徐老三队台片	10	400	197	197
29105	涟水	浅集浅东九队台片	10	100	0	0
29106	涟水	浅集浅东8队二号台片	10	400	0	0
29107	涟水	浅集浅东张庄台片	10	200	0	0
29108	涟水	浅集浅东李庄台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29109	涟水	PMS_浅集王刘孔庄北台片	10	200	0	0
29110	涟水	浅集王刘孔庄南台片	10	100	0	0
29111	涟水	浅集王刘孔庄中台片	10	200	0	0
29112	涟水	浅集王刘王庄北台片	10	200	0	0
29113	涟水	浅集王刘张庄台片	10	100	0	0
29114	涟水	高沟崔桥乙西新变	10	100	0	0
29115	涟水	PMS_义兴朱侯新区变	10	100	39	39
29116	涟水	红窑五支濮庄	10	400	99	99
29117	涟水	浅集金城前刘配变	10	200	0	0
29118	涟水	浅集金城梁庄配变	10	400	0	0
29119	涟水	浅集金城林庄配变	10	200	0	0
29120	涟水	浅集花庄老庄	10	400	0	0
29121	涟水	浅集花庄钱谢	10	200	0	0
29122	涟水	浅集花庄胡梁台片	10	100	0	0
29123	涟水	浅集花庄肖庄南	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29124	涟水	PMS_浅集金城油南配变	10	100	0	0
29125	涟水	浅集李庄三徐北台片	10	100	0	0
29126	涟水	浅集李庄三徐中台片	10	400	0	0
29127	涟水	PMS_黄营九堡顾庄变	10	100	0	0
29128	涟水	时码马海明加工台片	10	100	0	0
29129	涟水	黄营李圩七队变	10	100	0	0
29130	涟水	黄营李圩三队变	10	100	0	0
29131	涟水	PMS_梁岔左三庄后地变	10	100	28	28
29132	涟水	PMS_保滩周集工业园2号配变	10	315	252	252
29133	涟水	高沟常元常北中心村变	10	400	320	320
29134	涟水	PMS_高沟高南新区变	10	315	252	252
29135	涟水	李集郑庄徐庄柱上变	10	400	0	0
29136	涟水	PMS_城区天下景城3#北欧变001	10	500	400	400
29137	涟水	PMS_城区天下景城3#南欧变002	10	500	400	400
29138	涟水	PMS_城区君悦华城北配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29139	涟水	PMS_城区君悦华城南配变	10	630	504	504
29140	涟水	PMS_城区天下景城小区5#北变	10	500	400	400
29141	涟水	PMS_城区天下景城4#北变0020006	10	500	400	400
29142	涟水	PMS_城区天下景城4#南变0020007	10	500	400	400
29143	涟水	李集集南陶庄柱上变	10	400	0	0
29144	涟水	李集林赵魏庄1号柱上变	10	315	0	0
29145	涟水	梁岔汪圩大后庄变	10	200	0	0
29146	涟水	梁岔陈溪花庄变	10	400	0	0
29147	涟水	梁岔陈溪大东变	10	200	0	0
29148	涟水	高沟顺河八队4号台片	10	400	0	0
29149	涟水	黄营张桥元河变	10	100	0	0
29150	涟水	黄营六堡六队北变	10	400	0	0
29151	涟水	黄营张桥徐薛变	10	400	0	0
29152	涟水	义兴张郑孙庄2#变	10	100	0	0
29153	涟水	义兴张郑孙庄3#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29154	涟水	成集干南配变	10	100	0	0
29155	涟水	浅集李庄刘庄台 片	10	400	45	45
29156	涟水	浅集街西	10	100	63	63
29157	涟水	浅集黄巷西	10	100	80	80
29158	涟水	浅集张石.	10	100	80	80
29159	涟水	浅集王刘学校台 片	10	100	0	0
29160	涟水	浅集王刘后刘台 片	10	100	0	0
29161	涟水	浅集王刘老庄台 片	10	400	0	0
29162	涟水	李集顺集十队柱 上变	10	400	0	0
29163	涟水	灰墩陈沟水厂2# 柱上变	10	100	0	0
29164	涟水	北集忠诚宋庄	10	400	0	0
29165	涟水	李集南场三队南 柱上变	10	100	80	80
29166	涟水	李集集南陆庄柱 上变	10	315	0	0
29167	涟水	李集集南张庄柱 上变	10	200	0	0
29168	涟水	徐集胡寨八队变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29169	涟水	红窑延寿曹庄变	10	400	217	217
29170	涟水	浅集中学台片.	10	400	255	255
29171	涟水	PMS_城区军民农贸市场1号西台区	10	630	504	504
29172	涟水	PMS_城区军民农贸市场1号东台区	10	630	504	504
29173	涟水	城区军民农贸市场2号北台区	10	800	640	640
29174	涟水	城区军民农贸市场2号南台区	10	800	640	640
29175	涟水	PMS_南禄_朱圩马庄变	10	100	0	0
29176	涟水	PMS_南禄_朱圩十组变	10	100	0	0
29177	涟水	梁岔来安朱郭变	10	400	172	172
29178	涟水	梁岔来安西安变	10	400	215	215
29179	涟水	PMS_涟城金泽园小区1号变	10	800	0	0
29180	涟水	PMS_涟城金泽园小区2号变	10	800	0	0
29181	涟水	朱码花园村南站变	10	400	320	320
29182	涟水	岔庙跃进丁头庄	10	400	0	0
29183	涟水	岔庙六支张刘	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29184	涟水	岔庙六支东南庄变	10	200	0	0
29185	涟水	岔庙堆口马庄	10	400	0	0
29186	涟水	梁岔双楼张庄变	10	400	0	0
29187	涟水	梁岔公用8#变	10	400	0	0
29188	涟水	梁岔公用9#变	10	200	0	0
29189	涟水	梁岔公用5#变	10	400	0	0
29190	涟水	朱码文俊村小圩台区	10	100	80	80
29191	涟水	梁岔工业区3#变	10	400	0	0
29192	涟水	朱码潘刘村秦姚北配变	10	400	0	0
29193	涟水	唐集贾费三队1#变	10	200	0	0
29194	涟水	方渡韩鲁于庄变	10	400	0	0
29195	涟水	方渡韩鲁王庄变	10	100	0	0
29196	涟水	大庄鲍圩台片	10	400	0	0
29197	涟水	PMS_陈师板李南变	10	100	0	0
29198	涟水	朱码桃柳中心村4号南台区	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29199	涟水	朱码桃柳中心村4号北台区	10	630	504	504
29200	涟水	朱码桃柳中心村5号南台区	10	630	504	504
29201	涟水	朱码桃柳中心村5号北台区	10	630	504	504
29202	涟水	朱码桃柳中心村6号南台区	10	630	504	504
29203	涟水	陈师蒋庵符庄七组变	10	100	80	80
29204	涟水	陈师蒋庵张河小舍1#变	10	100	40	40
29205	涟水	陈师蒋庵张河朱圩变	10	400	222	222
29206	涟水	PMS_蒋庵尹荡丁头变	10	100	8	8
29207	涟水	蒋庵悦来王庄变	10	100	70	70
29208	涟水	前进丁口王庄	10	200	0	0
29209	涟水	陈师跨河南2#变	10	400	0	0
29210	涟水	PMS_朱庄村2#配变配电变压器	10	630	0	0
29211	涟水	PMS_成集道明村变	10	400	0	0
29212	涟水	成集尤大庄变	10	100	0	0
29213	涟水	岔庙郝友张庄2#	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29214	涟水	方渡后营张庄北变	10	200	0	0
29215	涟水	红窑朱集街北台片	10	400	241	241
29216	涟水	黄营张庄堆上变	10	100	0	0
29217	涟水	保滩曹港港北配变	10	200	160	160
29218	涟水	保滩曹港五组东配变	10	200	160	160
29219	涟水	麻垛祠堂江油坊	10	100	0	0
29220	涟水	麻垛朱野场西	10	400	0	0
29221	涟水	方渡韩鲁罗巷三队北变	10	400	0	0
29222	涟水	方渡西三郑庄变	10	400	0	0
29223	涟水	梁岔公用13#变	10	200	0	0
29224	涟水	PMS_胡集菜场西台片	10	400	0	0
29225	涟水	麻垛黄庄九队	10	200	0	0
29226	涟水	麻垛代沙沈庄	10	100	0	0
29227	涟水	朱码大名城1号南台区	10	800	640	640
29228	涟水	红窑前张庄东台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29229	涟水	高沟富贵花园2号变	10	500	400	400
29230	涟水	李集三桂朱庄2号柱上变	10	100	0	0
29231	涟水	前进闸口后堆	10	100	60	60
29232	涟水	朱码柴市村嵇新庄配变	10	400	53	53
29233	涟水	朱码大名城1号北台区	10	800	640	640
29234	涟水	朱码大名城2号南台区	10	500	400	400
29235	涟水	朱码大名城2#北台区	10	500	400	400
29236	涟水	高沟张圩纪头圩后庄变	10	400	0	0
29237	涟水	高沟水岸家园5号变	10	400	320	320
29238	涟水	PMS_红窑高饭店北台片	10	100	13	13
29239	涟水	大东王陆东变	10	100	0	0
29240	涟水	PMS_城区临淮新寓1#箱变01	10	630	504	504
29241	涟水	PMS_城区临淮新寓1#箱变02	10	630	504	504
29242	涟水	PMS_城区临淮新寓2#箱变01	10	630	504	504
29243	涟水	PMS_城区临淮新寓2#箱变02	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29244	涟水	PMS_城区临淮新 寓3#箱变02	10	630	504	504
29245	涟水	李集巴黎春天7号 配变	10	400	320	320
29246	涟水	PMS_李集巴黎春 天8号配变	10	315	252	252
29247	涟水	蒋庵头堡七组变	10	400	230	230
29248	涟水	保滩喻集姜庄配 变	10	200	160	160
29249	涟水	华昌安置小区1号 变	10	400	0	0
29250	涟水	华昌安置小区2号 变	10	400	0	0
29251	涟水	城区人民检察院 配电室001	10	800	640	640
29252	涟水	义兴后苗2#变	10	400	0	0
29253	涟水	岔庙原种场小鸡 场	10	100	80	80
29254	涟水	灰墩徐宋陈庄柱 上变	10	100	0	0
29255	涟水	灰墩韩庄徐老柱 上变	10	100	80	80
29256	涟水	李集林赵前柱上 变	10	200	38	38
29257	涟水	黄营许荡何庄变	10	100	0	0
29258	涟水	黄营九堡李庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29259	涟水	黄营九堡蒋庄变	10	100	0	0
29260	涟水	梁岔书香华庭配变	10	500	0	0
29261	涟水	大东小学配变	10	400	0	0
29262	涟水	大东刘圩南配变	10	315	0	0
29263	涟水	唐集丰华四队1#	10	100	0	0
29264	涟水	唐集丰河朱庄1#	10	100	0	0
29265	涟水	唐集丰河吴队1#	10	100	0	0
29266	涟水	PMS_高沟供电所 04001	10	630	504	504
29267	涟水	李集殷庄老庄2号 柱上变	10	100	10	10
29268	涟水	大东牌东变	10	100	0	0
29269	涟水	灰墩徐王柱上变	10	400	0	0
29270	涟水	PMS_石湖中营一 队台片	10	400	0	0
29271	涟水	PMS_石湖中营三 组台片	10	200	0	0
29272	涟水	PMS_石湖中营五 队台片	10	400	0	0
29273	涟水	PMS_石湖月塔五 队台片	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29274	涟水	PMS_石湖月塔工业园区台片	10	315	0	0
29275	涟水	石湖月塔八队台片	10	400	0	0
29276	涟水	PMS_石湖钱码台片	10	100	0	0
29277	涟水	李集路口王庄2号柱上变	10	100	0	0
29278	涟水	李集路口周李北柱上变	10	200	160	160
29279	涟水	李集路口张薛南柱上变	10	200	68	68
29280	涟水	李集蔡河陈庄2号柱上变	10	400	106	106
29281	涟水	李集桂生郭庄柱上变	10	100	0	0
29282	涟水	涟城工业集中区8号箱变	10	400	0	0
29283	涟水	涟城工业集中区9号箱变	10	500	0	0
29284	涟水	灰墩南元村2#柱上变	10	400	101	101
29285	涟水	PMS_涟城食品小区1号变	10	315	0	0
29286	涟水	PMS_涟城食品小区2号变	10	315	0	0
29287	涟水	李集韩高东韩2号柱上变	10	400	220	220
29288	涟水	唐集河口三队1#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29289	涟水	李集大楼安置小区1号配变	10	400	320	320
29290	涟水	李集大楼安置小区2号配变	10	400	320	320
29291	涟水	李集大楼安置小区3号配变	10	400	315	315
29292	涟水	PMS_李集大楼安置小区4号配变	10	400	320	320
29293	涟水	涟城大关四队南变	10	100	80	80
29294	涟水	引北小学变	10	100	80	80
29295	涟水	涟城尤戚南变	10	200	0	0
29296	涟水	涟城尤戚西变	10	100	0	0
29297	涟水	朱码河网村中心庄西配变	10	100	0	0
29298	涟水	义兴前胡2#变	10	400	0	0
29299	涟水	PMS_义兴沙庄2#变	10	100	37	37
29300	涟水	PMS_义兴冯庄2#变	10	100	0	0
29301	涟水	义兴刘谢2#变	10	200	0	0
29302	涟水	义兴西代2#变	10	100	0	0
29303	涟水	义兴罗庄2#变	10	100	51	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29304	涟水	朱码嵇庄村戚庄配变	10	100	0	0
29305	涟水	PMS_义兴街北2#变	10	100	0	0
29306	涟水	PMS_义兴陈圩2#变	10	100	0	0
29307	涟水	PMS_城区朱码新涟中花园2号配电	10	800	640	640
29308	涟水	PMS_城区新涟中花园3号配电房2	10	800	640	640
29309	涟水	PMS_城区新涟中花园3号配电房3	10	800	640	640
29310	涟水	PMS_石湖工业园区台片	10	400	0	0
29311	涟水	陈师翁严西变	10	400	0	0
29312	涟水	朱码嵇庄村前王北配变	10	100	0	0
29313	涟水	PMS_陈师刘田北变	10	100	0	0
29314	涟水	PMS_陈师南地配变	10	100	0	0
29315	涟水	黄营旗杆二队西变	10	100	0	0
29316	涟水	黄营徐庄水厂变	10	400	0	0
29317	涟水	朱码河网村陶庄北配变	10	400	0	0
29318	涟水	PMS_红窑供电所台片	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29319	涟水	保滩厉渡一组南变	10	100	80	80
29320	涟水	PMS_李集凯旋国际小区2号开关站	10	800	640	640
29321	涟水	PMS_李集凯旋国际小区1号开关站	10	800	640	640
29322	涟水	PMS_李集凯旋国际小区3号开关站	10	800	640	640
29323	涟水	PMS_李集凯旋国际小区3号开关站	10	800	640	640
29324	涟水	杨口邮局变	10	100	0	0
29325	涟水	红窑官何何庄台片	10	400	0	0
29326	涟水	朱码盛世华庭南台区	10	630	504	504
29327	涟水	PMS_朱码盛世华庭北台区	10	630	504	504
29328	涟水	麻垛黄庄张庄南	10	100	0	0
29329	涟水	麻垛东哨路西	10	100	0	0
29330	涟水	麻垛河西兴庄东变	10	400	0	0
29331	涟水	梁岔竹园兴庄变	10	400	205	205
29332	涟水	PMS_涟城东方明珠1号配电室1号	10	800	0	0
29333	涟水	PMS_涟城东方明珠1号配电室2号	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29334	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室1号	10	800	0	0
29335	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室2号	10	800	0	0
29336	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室1号	10	800	0	0
29337	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室2号	10	800	0	0
29338	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室3号	10	800	0	0
29339	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室4号	10	800	0	0
29340	涟水	高沟高东前三变	10	200	32	32
29341	涟水	高沟崔桥村部2号变	10	400	0	0
29342	涟水	红窑加油站东台片	10	200	0	0
29343	涟水	南集王圩朱庄二号变	10	100	0	0
29344	涟水	保滩喻集郑庄配电变	10	400	320	320
29345	涟水	陈师工业区3#变	10	400	320	320
29346	涟水	岔庙义河金庄	10	315	0	0
29347	涟水	涟城工业集中区5号变	10	400	0	0
29348	涟水	前进丁口学校	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29349	涟水	艺达名都（T13）3号变	10	800	640	640
29350	涟水	艺达名都(T14)4号配变	10	800	640	640
29351	涟水	PMS_大东吴邵东配变	10	200	0	0
29352	涟水	罗徐田黄南台片	10	100	0	0
29353	涟水	罗徐王庄台片	10	100	0	0
29354	涟水	PMS_艺达名都（1号开关站）1号	10	800	640	640
29355	涟水	PMS_艺达名都（1号开关站）2号	10	800	640	640
29356	涟水	PMS_朱码中天名人湾2#配电室1#	10	800	640	640
29357	涟水	浅集浅东徐庄台片	10	400	230	230
29358	涟水	朱码孙徐村朱弯南台区	10	100	10	10
29359	涟水	PMS_成集后大庄变	10	200	0	0
29360	涟水	灰墩王嘴小区14号柱上变	10	315	0	0
29361	涟水	灰墩王嘴小区15号柱上变	10	100	0	0
29362	涟水	灰墩王嘴小区17号柱上变	10	100	0	0
29363	涟水	灰墩王嘴小区19号柱上变	10	80	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29364	涟水	PMS_灰墩王嘴小区20号柱上变	10	200	0	0
29365	涟水	灰墩王嘴小区21号柱上变	10	200	0	0
29366	涟水	李集唐圩王庄柱上变	10	200	0	0
29367	涟水	方渡前圩北变	10	200	0	0
29368	涟水	方渡谭东王庄变	10	400	0	0
29369	涟水	方渡谭东穆庄变	10	200	0	0
29370	涟水	梁岔左圩4#变	10	315	217	217
29371	涟水	杨口九里小街2#变	10	200	160	160
29372	涟水	义兴小元庄变	10	100	0	0
29373	涟水	义兴殷渡小区变	10	200	0	0
29374	涟水	PMS_前进七沟小刘庄	10	200	32	32
29375	涟水	PMS_南禄_薛集街东变	10	200	0	0
29376	涟水	李集万元陈庄柱上变	10	400	158	158
29377	涟水	PMS_李集笪北夏王柱上变	10	100	0	0
29378	涟水	PMS_大东彭庄南配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29379	涟水	PMS_城区城市花园一期	10	630	504	504
29380	洪泽	PMS_仁和同议村周庄15407032综	10	200	131	131
29381	洪泽	黄集滨湖阳光花苑1号变压器	10	800	640	640
29382	洪泽	万集草泽四组2号11210022综合变	10	400	0	0
29383	洪泽	岔河新日花苑小区3号变	10	800	581	581
29384	洪泽	PMS_仁和龚陈村渔场15507040综	10	200	0	0
29385	洪泽	食品小区1号配电房1号变	10	1000	800	800
29386	洪泽	碧桂园江山府6号配电室26号变压	10	800	640	640
29387	洪泽	三河新苑一品小区2号11909021综	10	630	0	0
29388	洪泽	润园3号配电房4号变	10	630	504	504
29389	洪泽	115019银座小区2号配电房4号变	10	630	504	504
29390	洪泽	岔河新日花苑小区2号变	10	800	640	640
29391	洪泽	双沟张庄小区4号11702001箱变	10	630	504	504
29392	洪泽	恒隆水城15号变压器	10	800	640	640
29393	洪泽	PMS_仁和金李村李东15507005综	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29394	洪泽	PMS_仁和陈向中心村15507027综	10	200	0	0
29395	洪泽	PMS_仁和前杨村后杨15507022综	10	200	160	160
29396	洪泽	PMS_仁和桃元村刘庄15507015综	10	200	95	95
29397	洪泽	PMS_仁和阜宁村大陈15507010综	10	200	98	98
29398	洪泽	PMS_仁和乾宁中心村15107012综	10	200	131	131
29399	洪泽	PMS_仁和同议中心村15407009综	10	400	252	252
29400	洪泽	PMS_仁和街道老街15307010综合	10	400	305	305
29401	洪泽	仁和街道2号综合15307021综合变	10	400	265	265
29402	洪泽	朱坝碾赵村七组13612025综合变	10	400	231	231
29403	洪泽	朱坝汲湖村十三组13612013综合	10	400	75	75
29404	洪泽	朱坝商贸城北111312010综合变	10	250	200	200
29405	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室五号变	10	630	504	504
29406	洪泽	高良涧王集小区二期2号箱变	10	630	493	493
29407	洪泽	中兴名都二期3号配电室5号变	10	800	640	640
29408	洪泽	PMS_朱坝灯南村东北121212007综	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29409	洪泽	朱坝唐曹村三曹 11612037综合变	10	200	98	98
29410	洪泽	老子山东圩 12407003综合变	10	400	0	0
29411	洪泽	老子山山后 12407005综合变	10	315	0	0
29412	洪泽	PMS_老子山林场 小区15107008综	10	400	320	320
29413	洪泽	PMS_仁和淮徐村 徐南15107017综	10	200	136	136
29414	洪泽	PMS_朱坝大张村 九组121212029综	10	200	160	160
29415	洪泽	万集纪缪三组 11110021综合变	10	400	0	0
29416	洪泽	PMS_万集纪缪六 组11110020综合	10	200	0	0
29417	洪泽	PMS_万集徐庄四 组12210007综合	10	200	0	0
29418	洪泽	PMS_12139巴黎花 苑#2配电室1号变	10	1000	800	800
29419	洪泽	双沟街道中 13102005综合变	10	200	134	134
29420	洪泽	双沟陈庄南 11302042综合变	10	200	84	84
29421	洪泽	双沟财政所西 11602040综合变	10	200	160	160
29422	洪泽	双沟粮管所 13202012综合变	10	200	160	160
29423	洪泽	PMS_双沟农机西 11602020综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29424	洪泽	PMS_双沟姚韦十二组11102015综	10	200	34	34
29425	洪泽	PMS_双沟大吕三组11202008综合	10	200	113	113
29426	洪泽	PMS_黄集龙港小区12405018综合	10	200	160	160
29427	洪泽	黄集娄赵小区16305021综合变	10	400	320	320
29428	洪泽	黄集三许四组12105014综合变	10	200	93	93
29429	洪泽	PMS_万集严渡一组11410015综合	10	200	0	0
29430	洪泽	PMS_万集董集林场11310023综合	10	200	0	0
29431	洪泽	共和永丰张庄12404013综合变	10	100	0	0
29432	洪泽	PMS_双沟大吕四组11202006综合	10	200	160	160
29433	洪泽	双沟大吕五组11202019综合变	10	200	85	85
29434	洪泽	双沟小吕二组11202004综合变	10	200	103	103
29435	洪泽	PMS_双沟小吕五组西11202001综	10	200	160	160
29436	洪泽	双沟周庄前杜11402026综合变	10	200	123	123
29437	洪泽	双沟周庄后沈11402025综合变	10	200	73	73
29438	洪泽	双沟庆祥东11402030综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29439	洪泽	双沟庆祥厉庄 11402029综合变	10	200	98	98
29440	洪泽	双沟二堡干河 11402033综合变	10	200	133	133
29441	洪泽	双沟二堡小区 11702024综合变	10	200	55	55
29442	洪泽	PMS_双沟南甸三 组11502029综合	10	200	160	160
29443	洪泽	共和刘尖圩西 11404019综合变	10	200	0	0
29444	洪泽	钱码新居开关站1 号变	10	630	504	504
29445	洪泽	PMS_万集河口七 组11310028综合	10	200	0	0
29446	洪泽	共和菜场 11304018综合变	10	400	0	0
29447	洪泽	洪泽城区11123实 小配变	10	400	301	301
29448	洪泽	洪泽城区11124健 康路配变	10	400	320	320
29449	洪泽	黄集谷庄 2#12205029综合	10	200	160	160
29450	洪泽	黄集后李三组 16405035综合变	10	100	80	80
29451	洪泽	黄集倪湖四组 16405036综合变	10	200	160	160
29452	洪泽	黄集张徐 3#13405001综合	10	200	160	160
29453	洪泽	黄集富康小区 1#12305031综合	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29454	洪泽	PMS_富康小区 2#12305032综合	10	500	400	400
29455	洪泽	黄集薛桥四组 16405034综合变	10	200	160	160
29456	洪泽	共和刘尖港东 12204030综合变	10	400	0	0
29457	洪泽	共和新集连西 11104014综合变	10	200	0	0
29458	洪泽	共和新集街南 11104024综合变	10	200	0	0
29459	洪泽	共和小坝村部 12204014综合变	10	200	0	0
29460	洪泽	PMS_黄集老街 12305038综合变	10	400	320	320
29461	洪泽	黄集北郭小左 16107综合变	10	200	160	160
29462	洪泽	黄集大陶 3#12305037综合	10	400	320	320
29463	洪泽	岔河合兴水厂 B1501023综合变	10	400	0	0
29464	洪泽	岔河竹园小区 B1301005综合变	10	200	0	0
29465	洪泽	党校小区1号配电 室2号变	10	1000	800	800
29466	洪泽	岔河滨河水厂 B1301013综合变	10	400	0	0
29467	洪泽	岔河伏圣唐庄 B1401004综合变	10	200	0	0
29468	洪泽	岔河唐圩衡庄 B1301040综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29469	洪泽	岔河陈庄 1#B1301026综合	10	200	0	0
29470	洪泽	岔河西陈小区 12501031综合变	10	400	237	237
29471	洪泽	岔河张桥肖圩 A1301032综合变	10	200	88	88
29472	洪泽	PMS_岔河街道广 场12401009综合	10	400	320	320
29473	洪泽	PMS_岔河街道司 法所12401014综	10	400	320	320
29474	洪泽	PMS_黄集沟徐 2#12305033综合	10	200	104	104
29475	洪泽	PMS_洪泽城区 121019纸厂宿舍	10	315	252	252
29476	洪泽	PMS_洪泽城区 12215大庆中路配	10	400	320	320
29477	洪泽	朱坝大张村八组 121212022综合变	10	100	80	80
29478	洪泽	PMS_洪泽城区 122010金都秀水	10	630	504	504
29479	洪泽	PMS_洪泽城区 122010金都秀水	10	630	504	504
29480	洪泽	PMS_富民四期1号 开关站1号变	10	800	640	640
29481	洪泽	13306麻纺配变	10	400	320	320
29482	洪泽	高良涧高湖西 12303054综合变	10	200	111	111
29483	洪泽	PMS_高良涧贺庄 西12303041综合	10	200	43	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29484	洪泽	三河蒋坝渔场 11209010综合变	10	200	0	0
29485	洪泽	PMS_三河蒋坝中 街西12209013综	10	630	0	0
29486	洪泽	PMS_黄集街道 2#12305039综合	10	400	320	320
29487	洪泽	PMS_仁和韦集村 张东15107035综	10	200	140	140
29488	洪泽	高良涧龙庙一组 3#14203003综合	10	200	143	143
29489	洪泽	PMS_仁和三蒋村 部15107029综合	10	400	195	195
29490	洪泽	水韵风华1号变压 器	10	630	504	504
29491	洪泽	PMS_三河塘西南 庄12109002综合	10	200	160	160
29492	洪泽	交通新村开关站 #2变	10	800	640	640
29493	洪泽	朱坝田园雅居1号 配电室1#综合变	10	630	504	504
29494	洪泽	12203东一街箱变 主变	10	630	504	504
29495	洪泽	13301实验中学南 配变	10	400	320	320
29496	洪泽	万集顾圩七组2号 11310040综合变	10	200	0	0
29497	洪泽	三河塘西二组 11309006综合变	10	200	0	0
29498	洪泽	双沟小吕八组东 13102001综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29499	洪泽	岔河施汤吴祁组 11701020综合变	10	200	120	120
29500	洪泽	三河新堡八组 11309012综合变	10	200	0	0
29501	洪泽	高良涧养殖二场 4#11203021综合	10	200	160	160
29502	洪泽	PMS_朱坝三圩九 组14112005箱变	10	400	320	320
29503	洪泽	高良涧养殖一场 4#11203017综合	10	200	160	160
29504	洪泽	高良涧养殖一场 5#11203018综合	10	200	160	160
29505	洪泽	邓码小区10号变	10	630	504	504
29506	洪泽	仇石社区1#箱变	10	630	504	504
29507	洪泽	山水名都2号配电 房10号变	10	800	640	640
29508	洪泽	朱坝马棚村五组 11612056综合变	10	200	160	160
29509	洪泽	银珠小区箱变变 压器	10	400	320	320
29510	洪泽	PMS_三河长堤六 组12109013综合	10	200	98	98
29511	洪泽	天城一品2期开关 站3号变压器	10	800	640	640
29512	洪泽	高良涧于圩 9#11203010综合	10	200	160	160
29513	洪泽	高良涧张福河 7#11203023综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29514	洪泽	PMS_洪泽城区11319湖东小学箱	10	630	504	504
29515	洪泽	岔河滨河三组B1301012综合变	10	200	0	0
29516	洪泽	山水名都1号开关站3号变800kVA	10	800	640	640
29517	洪泽	共和刘尖港东泵12204029综合变	10	200	0	0
29518	洪泽	PMS_三河彭城二组12109004综合	10	200	0	0
29519	洪泽	PMS_万集徐庄二组12210016综合	10	200	0	0
29520	洪泽	天城一品2期配电房1号变压器	10	800	640	640
29521	洪泽	海棠晴园1号配电房3号变	10	630	504	504
29522	洪泽	二农机变	10	400	320	320
29523	洪泽	PMS_三河彭城七组东12109021综	10	200	0	0
29524	洪泽	岔河夏桥夏庄11601037综合变	10	200	141	141
29525	洪泽	PMS_双沟大吕二组11202042综合	10	200	55	55
29526	洪泽	教师公寓6号变	10	630	504	504
29527	洪泽	立孚狮城3号变压器	10	630	504	504
29528	洪泽	PMS_三河果园黄泥滩12109014综	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29529	洪泽	共和小坝赵庄 12204013综合变	10	200	0	0
29530	洪泽	双沟前丁北 13402013综合变	10	200	160	160
29531	洪泽	三河四坝陈坝 11209008综合变	10	200	0	0
29532	洪泽	三河四坝新区 11209004综合变	10	400	0	0
29533	洪泽	东城一品5号配电 室13号变	10	800	640	640
29534	洪泽	PMS_黄集后刘 2#13405012综合	10	200	160	160
29535	洪泽	岔河新庄小组南 A2201072综合变	10	200	5	5
29536	洪泽	三河街道派出所 12109001综合变	10	200	144	144
29537	洪泽	碧桂园江山府3号 配电室14号变压	10	800	640	640
29538	洪泽	高良涧高湖村2# 综合变	10	200	147	147
29539	洪泽	双沟青云雅居 11602045综合变	10	400	320	320
29540	洪泽	立孚狮城4号变压 器	10	630	504	504
29541	洪泽	岔河头圩八组 B1701057综合变	10	200	0	0
29542	洪泽	PMS_双沟严田八 组11202045综合	10	200	121	121
29543	洪泽	中兴名都二期2号 配电室4号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29544	洪泽	PMS_洪泽城区 12319邓码小区东	10	315	252	252
29545	洪泽	PMS_洪泽城区 12104木材公司配	10	315	252	252
29546	洪泽	PMS_三河彭城一 组12109006综合	10	200	0	0
29547	洪泽	三河长堤八组 12109029综合变	10	400	215	215
29548	洪泽	岔河菜市场 B1501033综合变	10	400	0	0
29549	洪泽	双沟周庄西 11402028综合变	10	400	43	43
29550	洪泽	PMS_三河长河小 钟12309008综合	10	200	0	0
29551	洪泽	洪泽城区12323东 二街配变SBH-	10	400	281	281
29552	洪泽	PMS_洪泽城区硯 台六组配变	10	315	252	252
29553	洪泽	PMS_洪泽城区 12204镇制品厂配	10	400	309	309
29554	洪泽	三河八里陈庄 11309017综合变	10	200	0	0
29555	洪泽	双沟刘庄南堆 11402015综合变	10	200	69	69
29556	洪泽	黄集赵桥小李 12405038综合变	10	400	39	39
29557	洪泽	PMS_岔河张安于 陈南11401039综	10	200	138	138
29558	洪泽	PMS_三河梁湖周 庄12509006综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29559	洪泽	PMS_双沟严田三组11202046综合	10	200	106	106
29560	洪泽	泽润小区4号配电室十七号配变	10	630	504	504
29561	洪泽	老子山养殖场3#15507009综合	10	400	320	320
29562	洪泽	黄集金徐3#12305010综合	10	400	270	270
29563	洪泽	三河长堤南庄11909016综合变	10	400	0	0
29564	洪泽	高良涧养殖三场3#11703003综合	10	400	320	320
29565	洪泽	双沟周桥小队西11302065综合变	10	200	160	160
29566	洪泽	洪新河4号地块9号变压器	10	800	640	640
29567	洪泽	阅湖茗居小区五号变	10	800	640	640
29568	洪泽	仁和建筑站15307031低压箱	10	630	504	504
29569	洪泽	共和双坝下圩南11204002综合变	10	200	0	0
29570	洪泽	黄集灯塔前刘13405008综合变	10	200	160	160
29571	洪泽	共和街南11304011综合变	10	400	0	0
29572	洪泽	PMS_高良涧徐杨二组3#综合变	10	200	149	149
29573	洪泽	岔河陈庄杜庄南B1301021综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29574	洪泽	岔河西陈村部东12501044综合变	10	200	160	160
29575	洪泽	洪新河1号地块1号配电室6号变	10	630	504	504
29576	洪泽	黄集灯塔窑厂13405013综合变	10	200	160	160
29577	洪泽	PMS_双沟龙池花苑西11602002箱	10	630	504	504
29578	洪泽	PMS_双沟龙池花苑东11602001箱	10	630	491	491
29579	洪泽	岔河农庄北泵西A1501032综合变	10	200	160	160
29580	洪泽	PMS_三河东园大庙11209003综合	10	200	0	0
29581	洪泽	岔河头圩二组东B1701067综合变	10	200	0	0
29582	洪泽	新天地农贸市场1号变压器	10	800	640	640
29583	洪泽	新天地农贸市场3号变压器	10	800	640	640
29584	洪泽	新天地农贸市场4号变压器	10	800	640	640
29585	洪泽	新天地农贸市场2号变压器	10	800	640	640
29586	洪泽	三河蒋坝西堤12209006箱变	10	630	0	0
29587	洪泽	113001卧龙金湾配电室1号变压器	10	1000	800	800
29588	洪泽	113001卧龙金湾配电室4号变压器	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29589	洪泽	共和新集黄庄东 11104028综合变	10	100	0	0
29590	洪泽	岔河施汤高庄 11701021综合变	10	200	117	117
29591	洪泽	阅湖盛苑配电室4 号变	10	630	504	504
29592	洪泽	中兴名都二期开 关站1号变	10	800	640	640
29593	洪泽	岔河派出所 11301050综合变	10	200	160	160
29594	洪泽	黄集曹圩村部 12405021综合变	10	400	320	320
29595	洪泽	洪泽城区11111环 城五队配变	10	630	504	504
29596	洪泽	PMS_洪泽城区 12101纸厂宿舍区	10	400	320	320
29597	洪泽	三河联堡三组 11309019综合变	10	200	0	0
29598	洪泽	PMS_黄集曹圩新 村12405019综合	10	400	320	320
29599	洪泽	洪新河4号地块10 号变压器	10	800	640	640
29600	洪泽	电视广播大学新 配变	10	400	320	320
29601	洪泽	高良涧王庄村3# 综合变	10	200	85	85
29602	洪泽	PMS_三河彭城七 组12109012综合	10	200	0	0
29603	洪泽	高良涧贺庄西3# 综合变	10	315	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29604	洪泽	三河长堤九组 12109008综合变	10	200	149	149
29605	洪泽	高良涧居委会 3#11603019综合	10	200	160	160
29606	洪泽	洪泽城区147012 泽地华城A配电室	10	630	504	504
29607	洪泽	阅湖盛苑开关站2 号变	10	800	640	640
29608	洪泽	双沟青云雅居 11602044综合变	10	400	320	320
29609	洪泽	PMS_三河桥南马 庄北12309002综	10	200	0	0
29610	洪泽	共和成人教 11304006箱变	10	630	0	0
29611	洪泽	双沟姚韦十一组 东11102011综合	10	400	238	238
29612	洪泽	岔河良王村部南 A1501033综合变	10	200	160	160
29613	洪泽	岔河伏圣郑庄 B1401002综合变	10	200	0	0
29614	洪泽	洪泽城区12303淮 宝新村配变	10	400	310	310
29615	洪泽	10kV洞庭111线洪 泽城区11111东盾	10	315	223	223
29616	洪泽	PMS_11216淮宝商 城1号箱变1号变	10	630	504	504
29617	洪泽	PMS_三河头河村 部12209023箱变	10	630	0	0
29618	洪泽	共和涧前良种场 11404016综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29619	洪泽	PMS_三河长河大 棚12309007综合	10	200	0	0
29620	洪泽	高良涧三圩 2#11703009综合	10	200	160	160
29621	洪泽	PMS_三河梁墩四 组12109011综合	10	200	100	100
29622	洪泽	三河八里小区1号 11909016综合变	10	630	0	0
29623	洪泽	水岸花城1号开关 站2号变	10	1000	800	800
29624	洪泽	金陵花园1号开关 站2号变	10	800	640	640
29625	洪泽	悦公馆3号配电房 1号变压器	10	800	640	640
29626	洪泽	PMS_嘉怡2号配电 室3号配变	10	800	640	640
29627	洪泽	PMS_嘉怡2号配电 室4号配变	10	800	640	640
29628	洪泽	尾水廊道二期西2 号配电室四号变	10	630	504	504
29629	洪泽	PMS_13209水泥厂 配变	10	315	204	204
29630	洪泽	PMS_三河彭城学 校12109008综合	10	200	0	0
29631	洪泽	三河长堤小区 11909002综合变	10	200	0	0
29632	洪泽	PMS_共和赵集一 组12404003综合	10	200	116	116
29633	洪泽	PMS_共和赵集四 组12404002综合	10	400	212	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29634	洪泽	PMS_共和赵集反修12404005综合	10	200	91	91
29635	洪泽	PMS_三河彭城河滩12109020综合	10	200	0	0
29636	洪泽	三河联堡中心村3号11309025综合	10	200	0	0
29637	洪泽	PMS_洪泽城区11122东风商业街	10	630	500	500
29638	洪泽	黄集开发区12305011综合变	10	400	282	282
29639	洪泽	万集徐庄创业区2号12210019综合	10	400	0	0
29640	洪泽	人和嘉园小区一号15307032变	10	630	504	504
29641	洪泽	水韵风华5号变压器	10	630	504	504
29642	洪泽	三河长堤渔场12309004综合变	10	400	0	0
29643	洪泽	景虹丽都4号变压器	10	800	640	640
29644	洪泽	PMS_仁和沈渡村焦庄15407026综	10	200	132	132
29645	洪泽	水韵风华3号变压器	10	630	504	504
29646	洪泽	黄集张徐4#13405004综合	10	200	160	160
29647	洪泽	黄集张徐5#13405006综合	10	200	142	142
29648	洪泽	东湖印象2号配电室6号变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29649	洪泽	食品小区2号配电房2号变	10	1000	800	800
29650	洪泽	双沟安乐北13402017综合变	10	400	21	21
29651	洪泽	朱坝田园雅居2号配电室2#变	10	630	504	504
29652	洪泽	蒋坝康养中心4号11109011综合变	10	500	0	0
29653	洪泽	海珠公司变	10	400	320	320
29654	洪泽	高良涧品尚国际#2箱式变压器	10	200	160	160
29655	洪泽	食品小区1号配电房2号变	10	1000	800	800
29656	洪泽	万通国际新城1号变压器	10	800	640	640
29657	洪泽	墨香苑2#变压器	10	630	504	504
29658	洪泽	PMS_天城一品小区开关站1号变压	10	800	640	640
29659	洪泽	PMS_天城一品小区开关站3号变压	10	800	640	640
29660	洪泽	PMS_天城一品小区开关站4号变压	10	800	640	640
29661	洪泽	PMS_天城一品小区开关站2号变压	10	800	640	640
29662	洪泽	翰林学府2期1号配电室2号变	10	630	504	504
29663	洪泽	朱坝金季村南111212011综合变	10	400	292	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29664	洪泽	PMS_高良涧接赵西3#综合变	10	200	91	91
29665	洪泽	朱坝村东11612001综合变	10	400	246	246
29666	洪泽	阅湖盛苑开关站1号变	10	800	640	640
29667	洪泽	滨河缙香11号变压器	10	800	640	640
29668	洪泽	东城一品5号配电室14号变	10	800	640	640
29669	洪泽	金陵花园1号开关站1号变	10	800	640	640
29670	洪泽	朱坝村三组11612055综合变	10	400	280	280
29671	洪泽	岔河吴祁北泵11701010综合变	10	200	160	160
29672	洪泽	岔河吴祁村部11701029综合变	10	200	1	1
29673	洪泽	PMS_黄集大孙3#16505004综合	10	200	160	160
29674	洪泽	115012润泽名都配电室1号变	10	1000	800	800
29675	洪泽	岔河头圩公司A2201015综合变	10	630	504	504
29676	洪泽	PMS_黄集五组12305018综合变	10	400	320	320
29677	洪泽	三河八里堆埂11309004.综合变	10	200	0	0
29678	洪泽	高良涧王庄村4#综合变	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29679	洪泽	PMS_黄集孙桥 16505009综合变	10	200	148	148
29680	洪泽	高良涧王集小区 二期5号箱变	10	630	496	496
29681	洪泽	黄集新张一组 16305017综合变	10	200	0	0
29682	洪泽	PMS_共和赵集村 部12404004综合	10	400	225	225
29683	洪泽	12101协作路箱变 主变	10	630	454	454
29684	洪泽	三河长堤七组2号 变12109033综合	10	200	160	160
29685	洪泽	11501嘉怡花园1 号开关站1变	10	800	640	640
29686	洪泽	11501嘉怡花园1 号开关站2号变	10	800	640	640
29687	洪泽	仁和花海康居二 期三号15407035	10	400	320	320
29688	洪泽	PMS_黄集黄中 2#12305054综合	10	400	279	279
29689	洪泽	三河养殖四场北 12209044. 综合变	10	200	160	160
29690	洪泽	东城一品4号配电 室9号变	10	800	640	640
29691	洪泽	水韵风华6号变压 器	10	630	504	504
29692	洪泽	滨河缙香4号变压 器	10	800	640	640
29693	洪泽	PMS_三河四坝新 圩12209026. 综合	10	400	7	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29694	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室六号变	10	630	504	504
29695	洪泽	武夷国际1-1配电房#6变压器	10	800	640	640
29696	洪泽	PMS_三河彭城大窑12109019综合	10	200	0	0
29697	洪泽	PMS_仁和姚湾村钱庄15507001综	10	200	160	160
29698	洪泽	PMS_仁和金李村部15507004综合	10	400	226	226
29699	洪泽	PMS_仁和金李村金西15507007综	10	200	120	120
29700	洪泽	PMS_仁和金李窑厂15507008综合	10	400	154	154
29701	洪泽	PMS_仁和金李村北圩15507009综	10	200	160	160
29702	洪泽	PMS_仁和桃元村部15507011综合	10	200	111	111
29703	洪泽	PMS_仁和桃元村渠北15507014综	10	200	137	137
29704	洪泽	PMS_仁和前杨村新泵15507018综	10	200	99	99
29705	洪泽	PMS_仁和前杨村龙庄15507020综	10	200	113	113
29706	洪泽	PMS_仁和桃元村金庄15507017综	10	200	87	87
29707	洪泽	PMS_仁和前杨村黄元北15507024	10	200	160	160
29708	洪泽	PMS_仁和前杨村粮站15507025综	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29709	洪泽	双沟宋庄村 11402003综合变	10	200	160	160
29710	洪泽	双沟刘庄后庄 11402010综合变	10	250	136	136
29711	洪泽	PMS_仁和陈向村 向张15507028综	10	200	0	0
29712	洪泽	仁和龚陈村龚庄 15507035综合变	10	200	0	0
29713	洪泽	PMS_仁和龚陈村 部15507037综合	10	200	0	0
29714	洪泽	双沟刘庄东 11402008综合变	10	200	149	149
29715	洪泽	双沟刘庄西 11402017综合变	10	200	37	37
29716	洪泽	双沟太平北 11702004综合变	10	200	160	160
29717	洪泽	双沟太平南湖 11402021综合变	10	200	44	44
29718	洪泽	双沟邵庄南 11702008综合变	10	200	95	95
29719	洪泽	仁和堆头集村龙 头15507048综合	10	200	0	0
29720	洪泽	PMS_仁和堆头集 村杨庄15507049	10	200	0	0
29721	洪泽	双沟庆祥南 11402031综合变	10	400	58	58
29722	洪泽	双沟庆祥北 11402032综合变	10	200	101	101
29723	洪泽	双沟二堡中 11702025综合变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29724	洪泽	双沟邵庄中 11702010综合变	10	400	94	94
29725	洪泽	双沟周桥庞庄 11702016综合变	10	200	97	97
29726	洪泽	双沟周桥涧边 11702018综合变	10	200	67	67
29727	洪泽	双沟周桥北 11702022综合变	10	200	106	106
29728	洪泽	双沟沈阳一组 13402022综合变	10	400	277	277
29729	洪泽	双沟沈阳北 13402026综合变	10	200	43	43
29730	洪泽	双沟沈阳西 13402027综合变	10	200	61	61
29731	洪泽	双沟沈阳七组 13402029综合变	10	200	84	84
29732	洪泽	双沟邵庄北 11302045综合变	10	200	120	120
29733	洪泽	双沟邵庄东 11302046综合变	10	400	140	140
29734	洪泽	双沟陈庄西 11302041综合变	10	200	160	160
29735	洪泽	双沟陈庄北 11302043综合变	10	200	160	160
29736	洪泽	PMS_双沟苗圃 11602041综合变	10	200	125	125
29737	洪泽	双沟八组 13202006综合变	10	200	28	28
29738	洪泽	双沟农机 11602019综合变	10	400	169	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29739	洪泽	双沟老街 13202001综合变	10	200	145	145
29740	洪泽	三河八里黄庄 11309019综合变	10	200	0	0
29741	洪泽	三河养殖三场 11309024综合变	10	200	0	0
29742	洪泽	PMS_三河养殖二 场12209022综合	10	200	160	160
29743	洪泽	三河街道市场2号 11909011综合变	10	400	0	0
29744	洪泽	三河街道同兴 11909013综合变	10	200	0	0
29745	洪泽	三河桥南蒋庄 12309013综合变	10	200	0	0
29746	洪泽	PMS_三河桥南张 庄12309016综合	10	200	0	0
29747	洪泽	双沟周桥小队 11302064综合变	10	200	130	130
29748	洪泽	双沟张庄村 11302062综合变	10	200	132	132
29749	洪泽	双沟张庄北 11302047综合变	10	200	160	160
29750	洪泽	双沟邵圩 11302049综合变	10	200	160	160
29751	洪泽	双沟三堆 11302050综合变	10	200	160	160
29752	洪泽	双沟徐湾 11302052综合变	10	200	160	160
29753	洪泽	双沟徐湾北 11302055综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29754	洪泽	PMS_三河桥南郭庄12309001综合	10	200	0	0
29755	洪泽	高良涧接赵北12303033综合变	10	200	142	142
29756	洪泽	10kV洞庭111线11104崔朱小区配	10	400	320	320
29757	洪泽	PMS_仁和街道联运15307008综合	10	200	121	121
29758	洪泽	PMS_仁和街道农机15307009综合	10	400	320	320
29759	洪泽	岔河合兴花祥B1501002综合变	10	200	0	0
29760	洪泽	PMS_仁和街道邮局15307012综合	10	400	320	320
29761	洪泽	PMS_仁和街道五金15307014综合	10	400	153	153
29762	洪泽	共和刘尖村部11404024综合变	10	200	0	0
29763	洪泽	共和曹坊11304022综合变	10	200	0	0
29764	洪泽	共和王庄11304001综合变	10	400	0	0
29765	洪泽	共和街东12304002综合变	10	400	0	0
29766	洪泽	共和余庄11304004综合变	10	200	0	0
29767	洪泽	PMS_仁和姚湾村东庄15307002综	10	200	160	160
29768	洪泽	仁和街道水制15307004综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29769	洪泽	PMS_仁和街道振兴15307019综合变	10	400	276	276
29770	洪泽	共和街道11304012综合变	10	400	0	0
29771	洪泽	共和小坝代圩12204006综合变	10	200	0	0
29772	洪泽	共和涧前赵庄12304012综合变	10	200	0	0
29773	洪泽	共和涧前大庄12304013综合变	10	200	0	0
29774	洪泽	共和涧前卢庄12304010综合变	10	200	0	0
29775	洪泽	共和永丰代庄12404004综合变	10	200	0	0
29776	洪泽	共和黄庄12404003综合变	10	200	0	0
29777	洪泽	共和同心12404002综合变	10	200	0	0
29778	洪泽	共和草桥大谢11404002综合变	10	200	0	0
29779	洪泽	共和草桥冯圩11404003综合变	10	200	0	0
29780	洪泽	共和草桥联合11404004综合变	10	200	0	0
29781	洪泽	共和草桥潘庄11404008综合变	10	200	0	0
29782	洪泽	共和涧前涧东11404014综合变	10	400	0	0
29783	洪泽	共和小坝腊元12204005综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29784	洪泽	共和小坝宋庄 12204007综合变	10	400	0	0
29785	洪泽	共和小坝杨庄 12204009综合变	10	200	0	0
29786	洪泽	共和双坝七组 11204005综合变	10	200	0	0
29787	洪泽	共和小坝万新 12204002综合变	10	200	0	0
29788	洪泽	共和双坝新庄 11304024综合变	10	400	0	0
29789	洪泽	共和刘尖周庄 11404015综合变	10	200	0	0
29790	洪泽	共和草桥草王 11404021综合变	10	200	0	0
29791	洪泽	共和刘尖刘庄 11404022综合变	10	200	0	0
29792	洪泽	仁和临泽村韩西 15407006综合变	10	400	113	113
29793	洪泽	仁和临泽村姚庄 15407007综合变	10	200	57	57
29794	洪泽	老子山腰沟 15207015综合变	10	200	160	160
29795	洪泽	老子山三组 15207012综合变	10	200	160	160
29796	洪泽	PMS_仁和街道化 工15307016综合	10	200	95	95
29797	洪泽	共和简庄 11304021综合变	10	200	0	0
29798	洪泽	老子山淮流 12307015综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29799	洪泽	老子山顺河滩养殖场12307033综	10	200	0	0
29800	洪泽	洪泽城区12313邓码小区1号单相变	10	200	160	160
29801	洪泽	洪泽城区12314邓码小区2号单相变	10	200	160	160
29802	洪泽	朱坝朱高村南11612025综合变	10	200	0	0
29803	洪泽	朱坝朱高村西11612026综合变	10	200	95	95
29804	洪泽	朱坝朱高村村部11612028变	10	400	228	228
29805	洪泽	老子山一撮毛15207054综合变	10	200	160	160
29806	洪泽	老子山八道沟15207024综合变	10	400	320	320
29807	洪泽	岔河农庄北泵A1501018综合变	10	400	320	320
29808	洪泽	老子山南山12307031综合变	10	400	0	0
29809	洪泽	万集工业园区11110010综合变	10	400	0	0
29810	洪泽	PMS_万集西生产11110001综合变	10	400	0	0
29811	洪泽	万集土管所11110007综合变	10	200	0	0
29812	洪泽	共和赵集王圩11504019综合变	10	200	0	0
29813	洪泽	共和赵集高庄11504017综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29814	洪泽	PMS_共和赵集堆坂12404007综合变	10	200	58	58
29815	洪泽	共和赵集费庄11504013综合变	10	200	0	0
29816	洪泽	共和赵集果园11504012综合变	10	200	0	0
29817	洪泽	共和赵集同心11504015综合变	10	200	0	0
29818	洪泽	共和朱圩西圩11504008综合变	10	200	0	0
29819	洪泽	PMS_万集农具厂11110004综合变	10	400	0	0
29820	洪泽	万集万中11110009综合变	10	200	0	0
29821	洪泽	共和朱圩圩拐11504009综合变	10	100	0	0
29822	洪泽	共和朱圩杨圩11504007综合变	10	200	0	0
29823	洪泽	共和朱圩胡坝11504005综合变	10	200	0	0
29824	洪泽	共和朱圩赵庄11504002综合变	10	200	0	0
29825	洪泽	万集政府11110005综合变	10	400	0	0
29826	洪泽	PMS_万集五组11110011综合变	10	200	0	0
29827	洪泽	共和朱圩东圩11504001综合变	10	200	0	0
29828	洪泽	万集二组11110006综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29829	洪泽	万集纪缪二组 11110023综合变	10	400	0	0
29830	洪泽	万集纪缪五组 11110022综合变	10	400	0	0
29831	洪泽	PMS_万集丰收村 部11110017综合	10	400	0	0
29832	洪泽	共和朱圩鱼塘 11504003综合变	10	200	0	0
29833	洪泽	共和朱圩刘圩 11504023综合变	10	200	0	0
29834	洪泽	共和朱圩张朱 11104002综合变	10	200	0	0
29835	洪泽	共和朱圩欧圩 11104008综合变	10	200	0	0
29836	洪泽	共和朱圩村部 11104010综合变	10	200	0	0
29837	洪泽	共和朱圩姜圩 11104011综合变	10	400	0	0
29838	洪泽	共和新集村部 11104016综合变	10	200	0	0
29839	洪泽	共和小坝新坝 12204016综合变	10	400	0	0
29840	洪泽	共和小坝费坝 12204018综合变	10	200	0	0
29841	洪泽	万集严渡十组 11310002综合变	10	400	0	0
29842	洪泽	万集严渡五组 11310004综合变	10	400	0	0
29843	洪泽	万集河口二组 11310024综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29844	洪泽	PMS_万集河口三组11310025综合	10	400	0	0
29845	洪泽	万集河口十组11310027综合变	10	200	0	0
29846	洪泽	朱坝灯南村南121212001综合变	10	200	0	0
29847	洪泽	朱坝金季村东121212011综合变	10	400	88	88
29848	洪泽	PMS_朱坝金季村北121212013综合	10	200	119	119
29849	洪泽	PMS_朱坝金季村北2#121212014综	10	200	160	160
29850	洪泽	PMS_朱坝金季村东2#121212012综	10	200	13	13
29851	洪泽	朱坝黄庄村南121212015综合变	10	400	76	76
29852	洪泽	PMS_朱坝黄庄村部121212017综合	10	400	184	184
29853	洪泽	朱坝黄庄村东121212019综合变	10	100	80	80
29854	洪泽	PMS_朱坝黄庄村北121212018综合	10	200	0	0
29855	洪泽	高良涧营门村2#11603020综合	10	200	160	160
29856	洪泽	共和刘尖赵元12204026综合变	10	200	0	0
29857	洪泽	共和新集万新11104018综合变	10	200	0	0
29858	洪泽	共和新集万庄11104012综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29859	洪泽	共和新集连港 11104015综合变	10	200	0	0
29860	洪泽	共和新集万河 11104020综合变	10	200	0	0
29861	洪泽	共和新集肖庄 11104021综合变	10	200	0	0
29862	洪泽	共和新集黄庄 11104026综合变	10	400	0	0
29863	洪泽	共和新集新庄 11104029综合变	10	400	0	0
29864	洪泽	共和新集孙庄 11104030综合变	10	100	0	0
29865	洪泽	PMS_万集严南七 组11310012综合	10	200	0	0
29866	洪泽	朱坝南唐村东 11612040综合变	10	200	160	160
29867	洪泽	朱坝南唐村南 11612038综合变	10	200	160	160
29868	洪泽	朱坝唐曹村东 11612033综合变	10	400	184	184
29869	洪泽	高良涧居委会 11603017综合变	10	200	143	143
29870	洪泽	PMS_朱坝灯南村 北121212006综合	10	200	83	83
29871	洪泽	朱坝灯南村西 121212002综合变	10	400	73	73
29872	洪泽	PMS_万集严南四 组11310011综合	10	200	0	0
29873	洪泽	朱坝马棚村 4#11612019综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29874	洪泽	朱坝马棚村 3#11612018综合	10	400	95	95
29875	洪泽	朱坝马棚村 1#11612016综合	10	400	100	100
29876	洪泽	朱坝马棚村 2#11612017综合	10	400	46	46
29877	洪泽	高良涧街南 6#11603016综合	10	200	160	160
29878	洪泽	高良涧街西 3#11603007综合	10	400	150	150
29879	洪泽	高良涧街西 4#11603008综合	10	200	132	132
29880	洪泽	万集严南二组 11310010综合变	10	400	0	0
29881	洪泽	万集顾圩二组 11310007综合变	10	400	0	0
29882	洪泽	PMS_万集李湖九 组11310029综合	10	200	0	0
29883	洪泽	万集刘圩四组 11310017综合变	10	200	0	0
29884	洪泽	PMS_万集刘圩三 组11310018综合	10	200	0	0
29885	洪泽	万集刘圩二组 11310015综合变	10	400	0	0
29886	洪泽	PMS_万集董集二 组11310019综合	10	200	0	0
29887	洪泽	万集董集三组 11310020综合变	10	200	0	0
29888	洪泽	PMS_万集董集六 组11310022综合	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29889	洪泽	万集董集五组 11310021综合变	10	400	0	0
29890	洪泽	高良涧街道 2#11603003综合	10	400	320	320
29891	洪泽	PMS_万集纪缪十 组11110018综合	10	200	0	0
29892	洪泽	朱坝大刘村南 2#13612029综合	10	200	160	160
29893	洪泽	朱坝村南 11612008综合变	10	200	129	129
29894	洪泽	高良涧于圩 1#11203003综合	10	200	160	160
29895	洪泽	高良涧于圩 2#11203004综合	10	400	243	243
29896	洪泽	朱坝村 3#11612004综合	10	400	294	294
29897	洪泽	万集徐庄创业区 12210008综合变	10	400	0	0
29898	洪泽	PMS_121020绿洲 西小区配电室1号	10	1000	800	800
29899	洪泽	PMS_老子山钟山 温泉12507002综	10	1000	0	0
29900	洪泽	老子山顺河滩 5#12307029综合	10	400	0	0
29901	洪泽	老子山顺河滩 6#12307030综合	10	200	0	0
29902	洪泽	PMS_朱坝世纪名 苑1111212071综合	10	250	200	200
29903	洪泽	PMS_黄集文化路 12305042综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29904	洪泽	共和新集街东 11104022综合变	10	200	0	0
29905	洪泽	PMS_三河头河新 庄11109005综合	10	200	0	0
29906	洪泽	双沟太平街北 11702005综合变	10	200	135	135
29907	洪泽	双沟太平街南 11702006综合变	10	200	88	88
29908	洪泽	岔河二圩渔场 1#A1601040综合	10	200	160	160
29909	洪泽	万集王坝七组 12110009综合变	10	200	0	0
29910	洪泽	仁和淮徐村郭庄 15107023综合变	10	400	121	121
29911	洪泽	黄集后李十二组 16405042综合变	10	200	160	160
29912	洪泽	共和朱圩新建 11104003综合变	10	200	0	0
29913	洪泽	双沟滨湖小区 13402003综合变	10	200	160	160
29914	洪泽	共和朱圩欧圩西 11104007综合变	10	200	0	0
29915	洪泽	共和朱圩杨庄 11504006综合变	10	200	0	0
29916	洪泽	共和涧前桥北 12204011综合变	10	200	0	0
29917	洪泽	朱坝碾赵村十组 13612023综合变	10	400	220	220
29918	洪泽	PMS_岔河街道北 12401015综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29919	洪泽	PMS_朱坝商贸城东111312011综合变	10	400	320	320
29920	洪泽	朱坝灯南村七组121212004综合变	10	250	76	76
29921	洪泽	万集山阳九组北12110017综合变	10	200	0	0
29922	洪泽	PMS_朱坝黄庄村小区121212020综合变	10	200	160	160
29923	洪泽	万集山阳八组12110012综合变	10	200	0	0
29924	洪泽	朱坝朱高村三组11612030综合变	10	200	0	0
29925	洪泽	万集山阳七组12110010综合变	10	400	0	0
29926	洪泽	万集郭贝四组11210017综合变	10	200	0	0
29927	洪泽	万集郭贝八组11210018综合变	10	400	0	0
29928	洪泽	万集纪缪九组11110024综合变	10	200	0	0
29929	洪泽	三河街道同兴南11909014综合变	10	200	0	0
29930	洪泽	三河街道市场4号11909020综合变	10	400	0	0
29931	洪泽	三河街道市场3号11909012综合变	10	400	0	0
29932	洪泽	PMS_三河彭城中渡12109013综合变	10	200	0	0
29933	洪泽	PMS_三河果园万庄12109017综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29934	洪泽	PMS_三河彭城十组12109007综合	10	200	0	0
29935	洪泽	万集王坝五组南12110008综合变	10	200	0	0
29936	洪泽	PMS_洪泽城区12205宾馆箱式变	10	400	320	320
29937	洪泽	岔河新庄村部B1301015综合变	10	200	0	0
29938	洪泽	双沟刘庄中11402012综合变	10	200	160	160
29939	洪泽	双沟太平西陈11402019综合变	10	200	53	53
29940	洪泽	双沟宋庄四组11502034综合变	10	200	128	128
29941	洪泽	双沟五组13202003综合变	10	200	35	35
29942	洪泽	双沟沈阳四组13402024综合变	10	200	11	11
29943	洪泽	PMS_双沟三庄东11502035综合变	10	200	0	0
29944	洪泽	PMS_三河街道政府12109021综合	10	400	299	299
29945	洪泽	岔河夏桥村南11601024综合变	10	200	71	71
29946	洪泽	PMS_147007富民三期#1配电室2号	10	1000	800	800
29947	洪泽	PMS_147008富民三期#2配电室2号	10	800	640	640
29948	洪泽	PMS_147010富民三期4号配电室2	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29949	洪泽	PMS_147009富民三期#3配电室2号	10	800	640	640
29950	洪泽	双沟周庄南11402027综合变	10	200	120	120
29951	洪泽	PMS_仁和三蒋村新庄15107031综	10	200	0	0
29952	洪泽	PMS_仁和姚湾南15307007综合变	10	200	160	160
29953	洪泽	岔河张桥西南A1301034综合变	10	200	106	106
29954	洪泽	岔河界沟西南A1301033综合变	10	200	77	77
29955	洪泽	岔河滨河三圩南A2201035综合变	10	400	320	320
29956	洪泽	共和小坝立新12304014综合变	10	200	0	0
29957	洪泽	PMS_三河梁墩严庄12109010综合	10	200	160	160
29958	洪泽	PMS_洪泽城区11211工行配电室	10	400	320	320
29959	洪泽	PMS_洪泽城区112024土产配电	10	400	320	320
29960	洪泽	老子山兴隆二组12A07003综合变	10	400	320	320
29961	洪泽	老子山兴隆三组12A07007综合变	10	200	160	160
29962	洪泽	PMS_洪泽城区11125宋庄#2配变	10	400	320	320
29963	洪泽	PMS_洪泽城区122051育才路配	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29964	洪泽	朱坝马棚村杨庄 11612022综合变	10	400	31	31
29965	洪泽	双沟公路站 11402002综合变	10	200	160	160
29966	洪泽	朱坝朱高村五组 11612029变	10	200	53	53
29967	洪泽	双沟太平花园 11402023综合变	10	200	117	117
29968	洪泽	PMS_中兴名都小 区#1配电室#3变	10	1000	800	800
29969	洪泽	PMS_中兴名都小 区#1配电室#2变	10	1000	800	800
29970	洪泽	PMS_中兴名都小 区#1配电室#1变	10	1000	800	800
29971	洪泽	PMS_中兴名都#2 配电室#2变	10	1000	800	800
29972	洪泽	PMS_中兴名都#2 配电室#3变	10	1000	800	800
29973	洪泽	朱坝大刘村小区 13612031综合变	10	400	303	303
29974	洪泽	13303杨码七组9 号配变	10	400	320	320
29975	洪泽	137011宝丽嘉花 苑#1配电室1号变	10	1000	800	800
29976	洪泽	PMS_三河梁墩小 区12109006综合	10	400	320	320
29977	洪泽	PMS_中兴名都#2 配电室#4变	10	1000	800	800
29978	洪泽	高良涧于圩 5#11203006综合	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29979	洪泽	高良涧于圩 4#11203005综合	10	400	320	320
29980	洪泽	高良涧王庄九组 12303064综合变	10	315	91	91
29981	洪泽	高良涧徐杨五组 12303020综合变	10	315	86	86
29982	洪泽	PMS_高良涧贺庄村2#12303043综	10	200	160	160
29983	洪泽	高良涧贺庄东 2#12303070综合	10	200	93	93
29984	洪泽	高良涧贺庄西 2#12303049综合	10	200	102	102
29985	洪泽	高良涧徐杨二组 2#12303025综合	10	400	142	142
29986	洪泽	高良涧越城一组 2#12303030综合	10	200	160	160
29987	洪泽	万集李湖七组 11410014综合变	10	400	0	0
29988	洪泽	PMS_洪泽城区 12206水厂箱变	10	400	312	312
29989	洪泽	洪泽城区137012 宝丽嘉小区#2配	10	630	504	504
29990	洪泽	PMS_双沟孙庄九 组11502031综合	10	160	84	84
29991	洪泽	PMS_双沟南甸五 组北11502032综	10	200	32	32
29992	洪泽	高良涧浔河村 2#12303008综合	10	200	160	160
29993	洪泽	PMS_老子山街中 2#12207012综合	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29994	洪泽	双沟徐湾张陈 11302051综合变	10	200	160	160
29995	洪泽	高良涧浔河村 3#12303009综合	10	200	160	160
29996	洪泽	双沟法庭 13202007综合变	10	200	160	160
29997	洪泽	双沟前丁 11302053综合变	10	200	41	41
29998	洪泽	朱坝曹庄村中 13612003变	10	200	95	95
29999	洪泽	高良涧越城 2#12303026综合	10	200	151	151
30000	洪泽	共和双坝上坝 12404014综合变	10	400	0	0
30001	洪泽	黄集曹圩十三组 12405022综合变	10	200	160	160
30002	洪泽	114002鸿盈小区2 号配电室1号变	10	400	320	320
30003	洪泽	PMS_东盾线11403 鸿盈小区3号配电	10	1000	800	800
30004	洪泽	PMS_东盾线11404 鸿盈小区4号配电	10	1000	800	800
30005	洪泽	PMS_东盾线11401 鸿盈小区1号配电	10	1000	800	800
30006	洪泽	PMS_双沟大吕十 组11202009综合	10	200	136	136
30007	洪泽	双沟严田北 11202022综合变	10	200	0	0
30008	洪泽	万集纲要张庄 11410006综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30009	洪泽	PMS_万集李湖十组11410013综合	10	200	0	0
30010	洪泽	PMS_万集郭贝一组11210016综合	10	200	0	0
30011	洪泽	岔河夏桥中东南11601025综合变	10	200	11	11
30012	洪泽	高良涧越城3#12303027综合	10	200	138	138
30013	洪泽	共和文化中心11304015综合变	10	400	0	0
30014	洪泽	PMS_高良涧徐杨一组2#12303021	10	200	115	115
30015	洪泽	朱坝赵庄村四组11612011综合变	10	200	75	75
30016	洪泽	PMS_双沟姚韦村部11102012综合	10	200	70	70
30017	洪泽	双沟姚韦四组11102009综合变	10	400	168	168
30018	洪泽	PMS_仁和同议村西庄15407016综	10	200	160	160
30019	洪泽	共和刘尖陈庄11404028综合变	10	200	0	0
30020	洪泽	共和双坝姚庄11204010综合变	10	400	0	0
30021	洪泽	老子山丁滩2#12307021综合	10	200	0	0
30022	洪泽	PMS_黄集二组12305041综合变	10	400	301	301
30023	洪泽	共和双坝三组11204013综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30024	洪泽	共和刘尖港西 12204028综合变	10	200	0	0
30025	洪泽	PMS_12227美食街 配电室1号变	10	1000	800	800
30026	洪泽	双沟滨湖乐园 13402001箱变	10	400	278	278
30027	洪泽	悦公馆开关站1号 变	10	800	640	640
30028	洪泽	东三街箱变配变	10	630	504	504
30029	洪泽	老子山淮龙 1#12A07017综合	10	200	160	160
30030	洪泽	老子山淮龙 3#12A07019综合	10	200	160	160
30031	洪泽	老子山淮龙 4#12A07020综合	10	200	160	160
30032	洪泽	检察院配变	10	630	504	504
30033	洪泽	泽润小区1号配电 室三号配变	10	800	640	640
30034	洪泽	恒隆水城1号开关 站1号变	10	800	640	640
30035	洪泽	大润发配变	10	400	320	320
30036	洪泽	大庆南路2号箱变	10	400	320	320
30037	洪泽	岔河陈庄村部东 B1301025综合变	10	200	0	0
30038	洪泽	临河小区#1变	10	500	380	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30039	洪泽	食品小区4号配电房1号变	10	1000	800	800
30040	洪泽	润园2号配电房3号变	10	630	504	504
30041	洪泽	老子山八道沟4#15207027综合	10	200	160	160
30042	洪泽	天城一品2期开关站4号变压器	10	800	640	640
30043	洪泽	双沟二堡八组11702017综合变	10	400	101	101
30044	洪泽	PMS_双沟大吕大棚11102005综合	10	200	160	160
30045	洪泽	悦公馆3号配电室4号变	10	800	640	640
30046	洪泽	老子山兴隆渔场2#12A07004综合	10	200	160	160
30047	洪泽	洪新河1号地块1号配电室5号变	10	630	504	504
30048	洪泽	万集刘圩一组2号11310045综合变	10	400	0	0
30049	洪泽	泽润小区3号配电室十三号配变	10	630	504	504
30050	洪泽	邓码小区3号变	10	630	504	504
30051	洪泽	共和赵集四组2号12404008综合变	10	200	160	160
30052	洪泽	华盛雅园1#配电室2#变压器	10	800	640	640
30053	洪泽	悦公馆东地块一期1#开关站4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30054	洪泽	水岸花城3号配电室1号变	10	1000	800	800
30055	洪泽	鹿港华都配电房3号变	10	1000	800	800
30056	洪泽	仁和花海康居二期二号15407034	10	400	320	320
30057	洪泽	朱坝富民小区5#箱变	10	500	400	400
30058	洪泽	华盛雅园#2配电室#1变压器	10	800	640	640
30059	洪泽	PMS_三河桥南小区12109014北箱	10	400	320	320
30060	洪泽	润园2号配电房4号变	10	630	504	504
30061	洪泽	万通国际商城2#箱变	10	630	504	504
30062	洪泽	东城一品5号配电室11号变	10	800	640	640
30063	洪泽	天城一品2期配电房4号变压器	10	800	640	640
30064	洪泽	PMS_洪泽城区四号楼	10	315	252	252
30065	洪泽	共和草桥新港11404001综合变	10	200	0	0
30066	洪泽	东湖印象2号配电室5号变压器	10	630	504	504
30067	洪泽	洪泽城区112021印刷厂配电室主	10	630	504	504
30068	洪泽	黄集仇庄三组3号16505028综合变	10	400	276	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30069	洪泽	银座瑞景苑小区1号配电室1号配变	10	1000	800	800
30070	洪泽	景虹丽都2号变压器	10	800	640	640
30071	洪泽	朱坝田园雅居2号配电室1#变	10	630	504	504
30072	洪泽	双沟太平西11702007综合变	10	400	171	171
30073	洪泽	PMS_仁和街道仁行15307030箱变	10	630	492	492
30074	洪泽	滨河缙香10号变压器	10	630	504	504
30075	洪泽	三河蒋坝安置2期1号11209013综合	10	800	0	0
30076	洪泽	PMS_仁和江淮居委会小区	10	400	320	320
30077	洪泽	仁和江淮小区西15307027综合变	10	200	160	160
30078	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1号配电室1号	10	800	640	640
30079	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1号配电室3号	10	800	640	640
30080	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1号配电室4号	10	800	640	640
30081	洪泽	PMS_12301天湖豪庭1号配电室2号	10	800	640	640
30082	洪泽	12302天湖豪庭2号配电室1号变	10	800	640	640
30083	洪泽	12302天湖豪庭2号配电室2号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30084	洪泽	12505盛世华庭3号配电室1号变	10	1000	800	800
30085	洪泽	东城一品3号配电室7号变	10	800	640	640
30086	洪泽	润园4号配电房2号变	10	630	504	504
30087	洪泽	翰林学府2期1号配电室3号变	10	630	504	504
30088	洪泽	PMS_洪泽城区11119宋庄配变	10	400	302	302
30089	洪泽	PMS_洪泽城区121020纸厂宿舍	10	315	252	252
30090	洪泽	交通新村#2配电室#4变	10	800	640	640
30091	洪泽	PMS_洪泽城区11115粮食局配变	10	315	252	252
30092	洪泽	PMS_11112益寿东路配变	10	315	229	229
30093	洪泽	PMS_仁和街道沿河15307029综合	10	315	219	219
30094	洪泽	PMS_黄集石庄2#16305009综合	10	200	160	160
30095	洪泽	PMS_万集徐庄工业小区12210004	10	400	0	0
30096	洪泽	三河蒋坝乔庄11209008综合变	10	400	0	0
30097	洪泽	PMS_黄集工业集中区12305025综	10	400	256	256
30098	洪泽	润园3号配电房3号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30099	洪泽	水韵风华2号变压器	10	630	504	504
30100	洪泽	水韵风华4号变压器	10	630	504	504
30101	洪泽	PMS_朱坝新三圩村西13812004变	10	200	160	160
30102	洪泽	滨河缙香6号变压器	10	800	640	640
30103	洪泽	岔河界沟村部南A1301049综合变	10	200	160	160
30104	洪泽	武夷国际1-1配电房#7变压器	10	800	640	640
30105	洪泽	朱坝赵庄村一组11612057综合变	10	400	247	247
30106	洪泽	PMS_三河蒋坝新街12209008综合	10	400	0	0
30107	洪泽	老子山新滩五组2#15207010综合	10	200	160	160
30108	洪泽	尚湖雅苑配电室#6变	10	630	504	504
30109	洪泽	黄集三许一组12105011综合变	10	200	119	119
30110	洪泽	老子山新滩三组2#15207013综合	10	200	160	160
30111	洪泽	岔河二圩十一组A2201060综合变	10	200	160	160
30112	洪泽	三河塘西一组11309004综合变	10	200	0	0
30113	洪泽	洪泽城区浔河桥南12303072综合	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30114	洪泽	PMS_三河蒋坝织布南12209012综	10	400	0	0
30115	洪泽	PMS_岔河张安于陈11401006综合	10	200	148	148
30116	洪泽	PMS_岔河东陈二期#111401006综	10	400	320	320
30117	洪泽	岔河施汤施庄B1701007综合变	10	200	0	0
30118	洪泽	洪泽城区财政所箱式变变压器	10	800	586	586
30119	洪泽	岔河良王高庄东A1501031综合变	10	200	160	160
30120	洪泽	岔河滨河十组A2201021综合变	10	200	98	98
30121	洪泽	PMS_岔河渔场#212201054综合	10	200	160	160
30122	洪泽	万集兴园路西11110003综合变	10	200	0	0
30123	洪泽	PMS_仁和村童庄15307023箱变	10	400	259	259
30124	洪泽	PMS_仁和街道和平15307001箱变	10	400	320	320
30125	洪泽	食品小区4号配电房2号变	10	1000	800	800
30126	洪泽	老子山洪明南台12A07015综合变	10	200	160	160
30127	洪泽	高良涧越城六组2#综合变	10	200	160	160
30128	洪泽	PMS_朱坝三圩村蔡湾13812016综	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30129	洪泽	悦公馆开关站2号变	10	800	640	640
30130	洪泽	润园3号配电房1号变	10	630	504	504
30131	洪泽	高良涧高湖小区12303055综合变	10	200	129	129
30132	洪泽	黄集林陈十七组16305013综合变	10	200	21	21
30133	洪泽	岔河头圩九组B1701044综合变	10	200	0	0
30134	洪泽	岔河夏桥中东11601016综合变	10	200	79	79
30135	洪泽	万集粮管所11110038箱变	10	400	0	0
30136	洪泽	邓码小区开关站1号变	10	800	640	640
30137	洪泽	岔河农庄张桥A1501016综合变	10	200	129	129
30138	洪泽	黄集杨湖六组16102综合变	10	200	160	160
30139	洪泽	PMS_仁和三蒋村罗圩15107041综	10	200	53	53
30140	洪泽	黄集薛桥村部16405005综合变	10	400	320	320
30141	洪泽	PMS_三河东园村部11209006综合	10	200	0	0
30142	洪泽	PMS_三河果园厂部11109002综合	10	200	0	0
30143	洪泽	三河八里窑庄11309022综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30144	洪泽	黄集张徐 1#13405005综合	10	200	160	160
30145	洪泽	PMS_三河塘西王 安12209009综合	10	200	110	110
30146	洪泽	PMS_三河塘埂谢 庄12509008综合	10	200	160	160
30147	洪泽	三河蒋坝中学 12209014综合变	10	200	0	0
30148	洪泽	PMS_三河街道致 富12109034箱变	10	630	504	504
30149	洪泽	黄集后李 4#16405040综合	10	200	160	160
30150	洪泽	黄集后管 2#12105019综合	10	200	160	160
30151	洪泽	黄集林陈 2#16305011综合	10	200	65	65
30152	洪泽	黄集大管村部 12105018综合变	10	200	160	160
30153	洪泽	黄集褚赵十三组 12105009综合变	10	200	138	138
30154	洪泽	黄集三许小楚 12105013综合变	10	400	182	182
30155	洪泽	黄集新张五组 16305016综合变	10	200	0	0
30156	洪泽	黄集娄赵九组 16305027综合变	10	200	123	123
30157	洪泽	高良涧王集村 2#12303067综合	10	200	126	126
30158	洪泽	高良涧贺庄十组 12303045综合变	10	400	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30159	洪泽	PMS_黄集曹圩小区12405035箱变	10	400	320	320
30160	洪泽	PMS_洪泽城区潘庄八组	10	200	160	160
30161	洪泽	PMS_淮宝新村2#变	10	400	299	299
30162	洪泽	高良涧养殖二场3#11203022综合	10	400	320	320
30163	洪泽	PMS_三河养殖一场南12209017综	10	200	160	160
30164	洪泽	PMS_三河养殖二场北12209023综	10	200	81	81
30165	洪泽	双沟张庄小区3号11302005箱变	10	630	504	504
30166	洪泽	高良涧于圩6#11203007综合	10	200	46	46
30167	洪泽	三河八里村部11309018综合变	10	250	0	0
30168	洪泽	高良涧湖畔小区11603022综合变	10	200	160	160
30169	洪泽	老子山花园2#15307002配变	10	400	311	311
30170	洪泽	PMS_惠民二期11#变23001	10	1000	800	800
30171	洪泽	朱坝朱高村四组11612027综合变	10	200	58	58
30172	洪泽	PMS_朱坝大张村五组121212026综	10	200	160	160
30173	洪泽	PMS_朱坝大张村七组121212024综	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30174	洪泽	朱坝金季村四组 121212009综合变	10	200	0	0
30175	洪泽	PMS_朱坝新三圩 村南13812003综	10	200	160	160
30176	洪泽	黄集孙庄六组 16505022综合变	10	400	44	44
30177	洪泽	PMS_老子山山南 2#15107016综合	10	200	139	139
30178	洪泽	岔河头圩二组 B1701037综合变	10	200	0	0
30179	洪泽	PMS_老子山街南 15107004综合变	10	400	320	320
30180	洪泽	PMS_老子山街南 2#15107005综合	10	400	320	320
30181	洪泽	PMS_老子山教堂 12207016综合变	10	200	0	0
30182	洪泽	老子山桃园 3#12307003综合	10	200	0	0
30183	洪泽	岔河西陈纪庄 12501005综合变	10	400	132	132
30184	洪泽	高良涧浔河村部 12303007综合变	10	200	155	155
30185	洪泽	PMS_高良涧接赵 十一组12303034	10	200	130	130
30186	洪泽	PMS_洪泽城区 122008菱角塘箱	10	400	320	320
30187	洪泽	老子山桃园 2#12307002综合	10	200	0	0
30188	洪泽	老子山贾滩 2#15207060综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30189	洪泽	老子山贾滩 15207059综合变	10	200	160	160
30190	洪泽	老子山丁滩 3#12307022综合	10	200	0	0
30191	洪泽	老子山淮仁滩 3#12307010综合	10	400	0	0
30192	洪泽	PMS_黄集万伏周 庄12405017综合	10	400	173	173
30193	洪泽	PMS_双沟青云花 苑11602016箱变	10	630	504	504
30194	洪泽	PMS_黄集小金二 组12305043综合	10	200	160	160
30195	洪泽	岔河良王西泵 2#A1501024综合	10	200	160	160
30196	洪泽	黄集沟徐 3#12305040综合	10	400	25	25
30197	洪泽	岔河东陈村部 A1501009综合变	10	200	160	160
30198	洪泽	岔河东陈果园 A1501011综合变	10	200	104	104
30199	洪泽	岔河东陈邵湾泵 A1501007综合变	10	200	107	107
30200	洪泽	万集纪缪四组 11110035综合变	10	400	0	0
30201	洪泽	PMS_洪泽城区 122040金旺人民	10	800	640	640
30202	洪泽	PMS_洪泽城区 122040金旺人民	10	800	640	640
30203	洪泽	岔河东陈东北 A1501027综合变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30204	洪泽	PMS_万集纪缪七组11110025综合	10	200	0	0
30205	洪泽	PMS_朱坝金季村一组121212031综	10	400	209	209
30206	洪泽	朱坝唐曹村后唐11612047综合变	10	200	134	134
30207	洪泽	岔河曹庄A1301040综合变	10	200	118	118
30208	洪泽	121012紫金东郡3号配电室1号变	10	800	640	640
30209	洪泽	121012紫金东郡3号配电室2号变	10	800	640	640
30210	洪泽	惠民三期4#变	10	800	640	640
30211	洪泽	PMS_11313金泽花苑配电室1号变	10	1000	800	800
30212	洪泽	PMS_11313金泽花苑配电室2号变	10	1000	800	800
30213	洪泽	PMS_高良涧周于三组12303018综	10	200	142	142
30214	洪泽	高良涧周于村12303016综合变	10	200	89	89
30215	洪泽	高良涧周于五组12303014综合变	10	200	133	133
30216	洪泽	高良涧杨码八组12203020综合变	10	100	80	80
30217	洪泽	高良涧徐杨八组12303019综合变	10	200	128	128
30218	洪泽	高良涧越城六组12303031综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30219	洪泽	高良涧徐杨村 12303023综合变	10	400	194	194
30220	洪泽	高良涧越城村 12303028综合变	10	400	151	151
30221	洪泽	高良涧贺庄十一 组12303044综合	10	315	109	109
30222	洪泽	高良涧接赵西 12303037综合变	10	315	99	99
30223	洪泽	天城一品2期开关 站1号变压器	10	800	640	640
30224	洪泽	尾水廊道开关站2 号变	10	800	640	640
30225	洪泽	11105培训中心配 变	10	630	504	504
30226	洪泽	碧桂园江山府3号 配电室13号变压	10	800	640	640
30227	洪泽	11306百里画廊2 号箱变	10	400	320	320
30228	洪泽	朱坝汲湖村一组 13612040综合变	10	200	0	0
30229	洪泽	共和同心东 12404001综合变	10	200	0	0
30230	洪泽	共和赵集上圩 11504010综合变	10	315	0	0
30231	洪泽	24203天水名苑配 电室1号变	10	1000	800	800
30232	洪泽	24203天水名苑配 电室2号变	10	1000	800	800
30233	洪泽	25212杨码小区3 号配电室5号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30234	洪泽	25212杨码小区3号配电室6号变	10	630	504	504
30235	洪泽	洪泽城区县二中配电室1#变	10	800	640	640
30236	洪泽	PMS_朱坝嘉园1#111212007综合	10	630	504	504
30237	洪泽	PMS_朱坝嘉园2#111212008综合	10	630	504	504
30238	洪泽	高良涧街道2#箱11603002综合变	10	400	306	306
30239	洪泽	PMS_122025中亿城市花园#2配电	10	1000	800	800
30240	洪泽	黄集曹圩南泵12405040综合变	10	200	160	160
30241	洪泽	黄集曹圩十六队泵12405041综合	10	200	160	160
30242	洪泽	黄集曹圩中泵12405042综合变	10	200	160	160
30243	洪泽	黄集龚庄泵12405043综合变	10	200	160	160
30244	洪泽	PMS_11301海事处1号箱变2号变	10	400	320	320
30245	洪泽	PMS_25211杨码小区2号配电室3号	10	630	504	504
30246	洪泽	PMS_25211杨码小区2号配电室4号	10	630	504	504
30247	洪泽	PMS_25213杨码小区4号配电室7号	10	630	504	504
30248	洪泽	25213杨码小区4号配电室8号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30249	洪泽	PMS_25214杨码小区5号配电室10号	10	630	504	504
30250	洪泽	PMS_25214杨码小区5号配电室9号	10	630	504	504
30251	洪泽	高良涧看守所12303071综合变	10	400	320	320
30252	洪泽	PMS_杨码小区1号开关站2号变	10	630	504	504
30253	洪泽	PMS_杨码小区1号开关站1号变	10	630	504	504
30254	洪泽	老子山丁滩5#12307024综合	10	200	0	0
30255	洪泽	华联菜场变压器	10	1000	800	800
30256	洪泽	三河八里小区6号11909022综合变	10	800	0	0
30257	洪泽	PMS_仁和沈渡村花海康居2号	10	630	504	504
30258	洪泽	碧桂园江山府6号配电室23号变压	10	800	640	640
30259	洪泽	PMS_三河头河船闸12209015综合	10	400	0	0
30260	洪泽	PMS_三河桥南蒋庄2号12309014综	10	400	0	0
30261	洪泽	PMS_万集徐庄村部12210017综合	10	200	0	0
30262	洪泽	三河蒋坝化工1209004综合变	10	200	0	0
30263	洪泽	岔河合兴高东B1501028综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30264	洪泽	岔河沈庄 A1501021综合变	10	200	98	98
30265	洪泽	PMS_洪泽城区 12153保安公司箱	10	630	504	504
30266	洪泽	PMS_县中门面箱 变14101001	10	500	379	379
30267	洪泽	万集河口一组 11310037综合变	10	400	0	0
30268	洪泽	万集严渡三组 11310038综合变	10	400	0	0
30269	洪泽	共和粮管所 11304010综合变	10	200	0	0
30270	洪泽	共和邮政局 11304016综合变	10	200	0	0
30271	洪泽	PMS_朱坝村五组 111212018综合变	10	400	320	320
30272	洪泽	邓码小区7号变	10	630	504	504
30273	洪泽	滨河缙香2号变	10	800	640	640
30274	洪泽	岔河何庄 A2201053综合变	10	200	160	160
30275	洪泽	共和赵集赵圩 11504018综合变	10	200	0	0
30276	洪泽	武夷国际开关站 #3变压器	10	800	640	640
30277	洪泽	水岸花城3号配电 室2号变	10	1000	800	800
30278	洪泽	共和康居雅苑2号 12304004综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30279	洪泽	翰林学府2期1号 配电室1号变	10	630	504	504
30280	洪泽	老子山新滩 15207008综合变	10	400	320	320
30281	洪泽	PMS_岔河岔小东 12401010综合变	10	400	320	320
30282	洪泽	金陵花园3号配电 室1号变	10	800	640	640
30283	洪泽	老子山安淮七组 15207058综合变	10	200	160	160
30284	洪泽	高良涧高湖小区 2#12303056综合	10	400	320	320
30285	洪泽	岔河张桥新队西 变A1301018综合	10	200	160	160
30286	洪泽	万集纲要后郑 11410017综合变	10	400	0	0
30287	洪泽	岔河伏圣韦庄 B1401050综合变	10	200	0	0
30288	洪泽	PMS_洪泽城区 12209实验中学宿	10	800	640	640
30289	洪泽	岔河滨河五组南 B1301009综合变	10	200	0	0
30290	洪泽	老子山南山西 12307032综合变	10	200	0	0
30291	洪泽	高良涧王集小区 二期1号箱变	10	630	410	410
30292	洪泽	大庆南路1号箱变	10	400	320	320
30293	洪泽	明日豫园小区3号 变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30294	洪泽	双沟四组西 13202010综合变	10	400	311	311
30295	洪泽	老子山长山六组 12307036综合变	10	200	0	0
30296	洪泽	双沟青云农科 13102009综合变	10	400	269	269
30297	洪泽	共和小坝洪金 12204021综合变	10	200	0	0
30298	洪泽	共和涧前涧心 12204022综合变	10	200	0	0
30299	洪泽	老子山八道沟 2#15207025综合	10	200	160	160
30300	洪泽	岔河新庄曹庄 B1301016综合变	10	200	0	0
30301	洪泽	PMS_三河塘西圩 西12209034综合	10	200	143	143
30302	洪泽	三河八里宋庄 11309016综合变	10	100	0	0
30303	洪泽	PMS_仁和金李村 高缪15507052综	10	200	0	0
30304	洪泽	双沟教师公寓 13102007综合变	10	400	308	308
30305	洪泽	共和草桥村部 11404006综合变	10	400	0	0
30306	洪泽	双沟沈阳南 13402021综合变	10	200	84	84
30307	洪泽	邓码小区9号变	10	630	504	504
30308	洪泽	三河蒋坝康养中 心1号12209024综	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30309	洪泽	岔河竹园四圩北 A1601053综合变	10	400	320	320
30310	洪泽	老子山建设 10#15207037综合	10	200	160	160
30311	洪泽	老子山建设 11#15207038综合	10	200	160	160
30312	洪泽	朱坝灯南村小魏 庄121212040综合	10	400	140	140
30313	洪泽	老子山建设 13#15207040综合	10	200	160	160
30314	洪泽	老子山建设 15#15207042综合	10	200	160	160
30315	洪泽	共和新集胡陈 11104013综合变	10	200	0	0
30316	洪泽	朱坝灯南村三组 121212039综合变	10	400	0	0
30317	洪泽	共和永丰新圩 12404005综合变	10	400	0	0
30318	洪泽	共和刘尖陆庄 11404018综合变	10	200	0	0
30319	洪泽	共和涧前村部 12304006综合变	10	200	0	0
30320	洪泽	朱坝大刘村五组 13612044综合变	10	200	160	160
30321	洪泽	岔河唐圩夹剪 A1601020综合变	10	400	320	320
30322	洪泽	朱坝唐曹村周庄 11612058综合变	10	200	148	148
30323	洪泽	岔河竹元学校 B1301003综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30324	洪泽	共和施庄 11304005综合变	10	400	0	0
30325	洪泽	共和施庄东 11304003综合变	10	400	0	0
30326	洪泽	岔河村部 B1301002综合变	10	400	0	0
30327	洪泽	PMS_老子山桥北 12507004综合变	10	400	0	0
30328	洪泽	岔河荡朱南泵 B1501023综合变	10	400	0	0
30329	洪泽	岔河滨河中心路 B1301010综合变	10	400	0	0
30330	洪泽	老子山桃园 4#12307004综合	10	200	0	0
30331	洪泽	岔河伏圣村部 B1401001综合变	10	400	0	0
30332	洪泽	岔河张王郑庄 11601009综合变	10	200	56	56
30333	洪泽	岔河岔中 12301003箱式变	10	500	400	400
30334	洪泽	PMS_仁和镇渔西 二号15507067综	10	200	0	0
30335	洪泽	仁和姚湾钱庄西 15107055综合变	10	400	320	320
30336	洪泽	尚湖雅苑配电室 #4变	10	630	504	504
30337	洪泽	景虹丽都1号变压器	10	800	640	640
30338	洪泽	阅湖茗居小区二 号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30339	洪泽	万集徐庄三组 12210001综合变	10	200	0	0
30340	洪泽	双沟太平跃进 11402022综合变	10	200	24	24
30341	洪泽	明日豫园小区1号 变压器	10	630	504	504
30342	洪泽	海棠晴园1号配电 房5号变	10	630	504	504
30343	洪泽	教师公寓4号变	10	630	504	504
30344	洪泽	PMS_万集纪繆七 组南11110037综	10	200	0	0
30345	洪泽	11307百里画廊3 号箱变	10	400	320	320
30346	洪泽	老子山建设 5#15207032综合	10	200	160	160
30347	洪泽	老子山建设 6#15207033综合	10	200	160	160
30348	洪泽	老子山建设 7#15207034综合	10	200	160	160
30349	洪泽	老子山建设 12#15207039综合	10	200	160	160
30350	洪泽	老子山建设 16#15207043综合	10	200	160	160
30351	洪泽	老子山建设 17#15207044综合	10	200	160	160
30352	洪泽	PMS_三河蒋坝供 电所12209018箱	10	630	0	0
30353	洪泽	老子山建设 14#15207041综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30354	洪泽	黄集石庄 1#16305028综合	10	400	270	270
30355	洪泽	万集纲要青年2号 11410018综合变	10	400	0	0
30356	洪泽	山水名都5号配电 房16号变	10	800	640	640
30357	洪泽	洪新河4号地块2 号变压器	10	800	640	640
30358	洪泽	PMS_岔河制品厂 11201001配变	10	630	0	0
30359	洪泽	黄集灯塔七组 13405007综合变	10	400	320	320
30360	洪泽	恒隆水城14号变 压器	10	800	640	640
30361	洪泽	武夷国际1-1配电 房#8变压器	10	800	640	640
30362	洪泽	PMS_朱坝黄庄村 一组121212042综	10	200	106	106
30363	洪泽	老子山建设 8#15207035综合	10	200	160	160
30364	洪泽	共和永丰桥北 12404006综合变	10	200	0	0
30365	洪泽	老子山建设 9#15207036综合	10	200	160	160
30366	洪泽	仁和金李村园区 二号15507071综	10	400	320	320
30367	洪泽	PMS_老子山渔家 花园3号12207004	10	630	0	0
30368	洪泽	悦公馆东地块一 期1#开关站1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30369	洪泽	邓码小区4号变	10	630	504	504
30370	洪泽	115012润泽名都 配电室2号变	10	1000	800	800
30371	洪泽	共和张庄 12304005箱变	10	630	0	0
30372	洪泽	黄集仇庄三组4号 16505029综合变	10	400	320	320
30373	洪泽	高良涧养殖一场 2#11203029综合	10	200	160	160
30374	洪泽	悦公馆4号配电室 2号变	10	630	504	504
30375	洪泽	党校小区2号配电 室2号变	10	1000	800	800
30376	洪泽	黄集后李六组 16405038综合变	10	400	320	320
30377	洪泽	黄集三许村部 12105012综合变	10	400	98	98
30378	洪泽	共和绿杨 11304013箱变	10	630	0	0
30379	洪泽	PMS_黄集专三 3#16305002综合	10	400	0	0
30380	洪泽	东二街3号配变	10	400	320	320
30381	洪泽	三河联堡村部 11309023箱变	10	400	0	0
30382	洪泽	PMS_老子山渔家 花园1号12207002	10	630	0	0
30383	洪泽	PMS_老子山渔家 花园2号12207003	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30384	洪泽	朱坝赵庄村西 11612009变	10	400	303	303
30385	洪泽	朱坝富民小区6# 箱变	10	500	400	400
30386	洪泽	总渠路3号变压器	10	400	320	320
30387	洪泽	双沟宋庄三组 11402004综合变	10	400	320	320
30388	洪泽	双沟刘庄东二号 11402009综合变	10	200	107	107
30389	洪泽	双沟刘庄西二号 11702001综合变	10	200	160	160
30390	洪泽	三河四坝立新 11209001综合变	10	400	0	0
30391	洪泽	三河八里小区2号 11909017综合变	10	630	0	0
30392	洪泽	共和小坝费坝西 12204019综合变	10	200	0	0
30393	洪泽	恒隆水城1号配电 室8号变	10	630	504	504
30394	洪泽	PMS_三河梁墩七 组12109004综合	10	400	294	294
30395	洪泽	115012润泽名都 配电室3号变	10	800	640	640
30396	洪泽	洪泽城区建设3#	10	315	212	212
30397	洪泽	华盛雅园开关站 1#变压器	10	630	504	504
30398	洪泽	三河蒋坝新制镜 12209022箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30399	洪泽	共和涧前涧北 12204023综合变	10	200	0	0
30400	洪泽	朱坝田园雅居2号 配电室4#变	10	630	504	504
30401	洪泽	东城一品5号配电 室12号变	10	800	640	640
30402	洪泽	老子山洪明三道 沟3#15207047综	10	200	160	160
30403	洪泽	洪泽城区安芯智 能港二期1号配电	10	1000	800	800
30404	洪泽	洪泽城区安芯智 能港二期1号配电	10	1000	800	800
30405	洪泽	东一街3号箱变	10	400	250	250
30406	洪泽	人和嘉园小区四 号15307035变	10	630	504	504
30407	洪泽	山水名都5号配电 房15号变	10	800	640	640
30408	洪泽	PMS_朱坝赵庄村 二支堆111212072	10	630	466	466
30409	洪泽	万集街道 11110008箱变	10	630	0	0
30410	洪泽	双沟张庄小区6号 11702003箱变	10	630	504	504
30411	洪泽	PMS_老子山山南 3#15107017综合	10	200	160	160
30412	洪泽	12505盛世华庭3 号配电室2号变	10	1000	800	800
30413	洪泽	PMS_双沟菜市场 11602042箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30414	洪泽	朱坝赵庄村三组 11612012综合变	10	400	320	320
30415	洪泽	老子山建设 1#15207028综合	10	200	160	160
30416	洪泽	老子山建设 2#15207029综合	10	200	160	160
30417	洪泽	老子山建设 3#15207030综合	10	400	320	320
30418	洪泽	幸福广场6号配电 室15号变	10	1000	800	800
30419	洪泽	老子山建设 4#15207031综合	10	200	160	160
30420	洪泽	三河梁湖村部西 11909015综合变	10	200	0	0
30421	洪泽	天城一品2期配电 房3号变压器	10	800	640	640
30422	洪泽	交通新村开关站 #1变	10	800	640	640
30423	洪泽	唐圩线配变	10	400	0	0
30424	洪泽	PMS_仁和金李村 窑厂二号	10	200	107	107
30425	洪泽	12504盛世华庭2 号配电室2号变	10	1000	800	800
30426	洪泽	大禹路箱变变 压器	10	400	320	320
30427	洪泽	高良涧居委会 2#11603018综合	10	400	320	320
30428	洪泽	黄集世纪家园小 区12305030综合	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30429	洪泽	高良涧徐杨北 12303073综合变	10	200	28	28
30430	洪泽	高良涧接赵西 2#12303038综合	10	400	277	277
30431	洪泽	PMS_洪泽城区 XB12307美食城箱	10	630	504	504
30432	洪泽	双沟六组 13202002综合变	10	200	123	123
30433	洪泽	洪泽城区122009 望湖楼箱变	10	800	640	640
30434	洪泽	高良涧街南 8#11603015综合	10	200	112	112
30435	洪泽	PMS_洪泽城区纺 机厂箱变主变	10	400	320	320
30436	洪泽	PMS_洪泽城区 14703富民家园3	10	1000	800	800
30437	洪泽	黄集曹圩四组 12405050综合变	10	200	160	160
30438	洪泽	黄集涧南四组 12105004综合变	10	400	296	296
30439	洪泽	共和双坝费庄东 12404009综合变	10	200	0	0
30440	洪泽	PMS_朱坝大张村 小区121212037综	10	200	160	160
30441	洪泽	PMS_朱坝大魏村 二组13812015综	10	200	160	160
30442	洪泽	共和草桥高滩 11404010综合变	10	200	0	0
30443	洪泽	PMS_杨码一期1# 箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30444	洪泽	PMS_杨码一期2#箱变	10	630	504	504
30445	洪泽	PMS_杨码一期3#箱变	10	630	504	504
30446	洪泽	PMS_杨码一期4#箱变	10	630	504	504
30447	洪泽	PMS_杨码一期5#箱变	10	630	504	504
30448	洪泽	PMS_高良涧杨码二期1#箱变	10	630	504	504
30449	洪泽	PMS_高良涧杨码二期2#箱变	10	630	504	504
30450	洪泽	PMS_高良涧杨码二期3#箱变	10	630	504	504
30451	洪泽	PMS_高良涧杨码二期4#箱变	10	630	504	504
30452	洪泽	PMS_双沟青云华庭北11602004箱	10	630	498	498
30453	洪泽	黄集康王一组12105024综合变	10	200	160	160
30454	洪泽	洪泽城区12208外环路2号箱变主变	10	630	504	504
30455	洪泽	双沟刘庄南11402014综合变	10	200	95	95
30456	洪泽	双沟衡庄小区11402006综合变	10	200	52	52
30457	洪泽	双沟邵庄段庄11702012综合变	10	200	13	13
30458	洪泽	PMS_双沟青云十六组11202040综	10	200	14	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30459	洪泽	PMS_万集董集一组11310036综合	10	200	0	0
30460	洪泽	PMS_万集丰收刘庄11110036综合	10	200	0	0
30461	洪泽	朱坝袁集村九组西13612038综合	10	400	186	186
30462	洪泽	朱坝唐曹村中曹11612051综合变	10	200	87	87
30463	洪泽	PMS_朱坝街道园区121112006综合	10	200	160	160
30464	洪泽	老子山龟山二组12A07010综合变	10	200	160	160
30465	洪泽	老子山新台12A07013综合变	10	200	160	160
30466	洪泽	PMS_老子山街西15107010综合变	10	400	320	320
30467	洪泽	PMS_老子山街中3#12207013综合	10	400	0	0
30468	洪泽	PMS_老子山东圩2#12507005综合	10	400	0	0
30469	洪泽	PMS_老子山山南15107015综合变	10	400	320	320
30470	洪泽	老子山洪明北台2#12A07016综合	10	200	160	160
30471	洪泽	PMS_老子山山北15107013综合变	10	400	320	320
30472	洪泽	PMS_老子山街南3#15107006综合	10	400	320	320
30473	洪泽	PMS_老子山友谊15107001综合变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30474	洪泽	PMS_朱坝黄庄村十组121212036综	10	200	42	42
30475	洪泽	朱坝村一组南111212069综合变	10	400	253	253
30476	洪泽	老子山顺河滩4#12307028综合	10	200	0	0
30477	洪泽	老子山丁滩12307020综合变	10	200	0	0
30478	洪泽	老子山新滩一组15207006综合变	10	200	160	160
30479	洪泽	老子山腰沟2#15207016综合	10	400	320	320
30480	洪泽	老子山淮流滩12307017综合变	10	200	0	0
30481	洪泽	PMS_双沟金庄东11502028综合变	10	200	122	122
30482	洪泽	双沟村11402001综合变	10	200	9	9
30483	洪泽	双沟二堡东11702023综合变	10	200	107	107
30484	洪泽	PMS_洪泽城区XB183003润湖线	10	630	504	504
30485	洪泽	PMS_洪泽城区XB183004润湖线	10	630	496	496
30486	洪泽	PMS_洪泽城区14706/02富民家	10	1000	800	800
30487	洪泽	PMS_三河堤南沙场11109008综合	10	200	0	0
30488	洪泽	双沟太平新建11402020综合变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30489	洪泽	双沟土东小区西 13402010综合变	10	200	147	147
30490	洪泽	双沟土东小区东 13402011综合变	10	200	130	130
30491	洪泽	PMS_双沟宋庄北 11502019综合变	10	200	67	67
30492	洪泽	朱坝马棚村四组 11612050综合变	10	400	284	284
30493	洪泽	朱坝赵庄村二组 11612052综合变	10	200	124	124
30494	洪泽	PMS_朱坝黄庄村 三组121212035综	10	200	16	16
30495	洪泽	PMS_朱坝灯南村 于庄121212034综	10	200	74	74
30496	洪泽	PMS_朱坝灯南村 四组121212033综	10	200	0	0
30497	洪泽	PMS_三河桥南新 华12309009综合	10	200	0	0
30498	洪泽	高良涧养殖三场 2#11703002综合	10	315	252	252
30499	洪泽	高良涧张福河小 区11703014综合	10	200	160	160
30500	洪泽	PMS_111001淮宝 线北京路1号配变	10	630	504	504
30501	洪泽	PMS_高良涧 HW124003万顷良	10	1000	800	800
30502	洪泽	PMS_高良涧 HW124003万顷良	10	1000	800	800
30503	洪泽	PMS_高良涧 124001城乡挂钩	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30504	洪泽	PMS_高良涧 124001城乡挂钩	10	630	504	504
30505	洪泽	PMS_高良涧 124001城乡挂钩	10	630	504	504
30506	洪泽	PMS_高良涧 124001城乡挂钩	10	630	504	504
30507	洪泽	PMS_城乡挂钩三期 3号配电室1号	10	630	504	504
30508	洪泽	PMS_城乡挂钩三期 3号配电室2号	10	630	504	504
30509	洪泽	PMS_11207实验小学 学箱变	10	400	320	320
30510	洪泽	PMS_黄集孙庄四组 16505020综合	10	200	160	160
30511	洪泽	岔河张马五组 11401026综合变	10	200	138	138
30512	洪泽	岔河外湖 1#A2201037综合	10	200	160	160
30513	洪泽	岔河外湖 2#A1601038综合	10	400	320	320
30514	洪泽	PMS_老子山供电所 12507001综合	10	400	0	0
30515	洪泽	岔河伏圣四圩南 A1601046综合变	10	400	320	320
30516	洪泽	PMS_朱坝新区御园 1113120481号	10	630	504	504
30517	洪泽	PMS_朱坝新区御园 1113120492号	10	630	504	504
30518	洪泽	共和小坝徐庄 12204008综合变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30519	洪泽	仁和淮徐村徐东 15107042综合变	10	400	132	132
30520	洪泽	三河养殖三场北 11309001综合变	10	200	0	0
30521	洪泽	共和涧前高庄 12304007综合变	10	200	0	0
30522	洪泽	PMS_万集贝庄九 组12210015综合	10	200	0	0
30523	洪泽	PMS_三河头河杨 庄11109003综合	10	200	0	0
30524	洪泽	三河塘西团结 11309008综合变	10	200	0	0
30525	洪泽	三河养殖林场 12209037综合变	10	200	85	85
30526	洪泽	三河联堡十组 11309010综合变	10	200	0	0
30527	洪泽	PMS_三河塘西施 庄12209036综合	10	200	149	149
30528	洪泽	万集合兴七组 11310034综合变	10	500	0	0
30529	洪泽	三河联堡中心村2 号11309005综合	10	400	0	0
30530	洪泽	PMS_朱坝商贸城 中111312050综合	10	400	320	320
30531	洪泽	朱坝村二组 11612045综合变	10	400	254	254
30532	洪泽	三河头河东湖 11209001综合变	10	400	0	0
30533	洪泽	双沟二堡渔场 11702028综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30534	洪泽	朱坝南唐村三组 11612044综合变	10	200	160	160
30535	洪泽	老子山安淮五组 15207056综合变	10	200	160	160
30536	洪泽	老子山桃园 6#12307006综合	10	200	0	0
30537	洪泽	老子山新滩七组 15207004综合变	10	200	160	160
30538	洪泽	老子山淮仁 12307008综合变	10	400	0	0
30539	洪泽	老子山洪明村部 12A07012综合变	10	200	160	160
30540	洪泽	老子山龟山二组 2#12A07011综合	10	200	160	160
30541	洪泽	老子山龟山一组 2#12A07008综合	10	200	160	160
30542	洪泽	双沟小学 13202013综合变	10	200	160	160
30543	洪泽	双沟八组西 13202005综合变	10	200	139	139
30544	洪泽	万集王坝一组 12110020综合变	10	400	0	0
30545	洪泽	共和小坝桑元 12204004综合变	10	200	0	0
30546	洪泽	PMS_三河桥南郭 庄东12309010综	10	400	0	0
30547	洪泽	共和简庄北 11304023综合变	10	200	0	0
30548	洪泽	万集老街 11110034综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30549	洪泽	万集刘圩一组 11310035综合变	10	400	0	0
30550	洪泽	共和赵集果园北 11504011综合变	10	400	0	0
30551	洪泽	高良涧王集小区1 号箱变	10	630	490	490
30552	洪泽	高良涧王集小区2 号箱变	10	630	476	476
30553	洪泽	PMS_三河联堡一 组12209027综合	10	200	160	160
30554	洪泽	三河长河大庄 11909017综合变	10	200	0	0
30555	洪泽	万集王坝六组 12110019综合变	10	200	0	0
30556	洪泽	万集丰收团结 11110026综合变	10	400	0	0
30557	洪泽	PMS_万集纪缪八 组11110027综合	10	200	0	0
30558	洪泽	PMS_万集一组 11110028综合变	10	200	0	0
30559	洪泽	万集万中 2#11110029综合	10	200	0	0
30560	洪泽	万集董集二组东 11310030综合变	10	200	0	0
30561	洪泽	朱坝村一组 111212006综合变	10	400	281	281
30562	洪泽	朱坝赵庄村九组 11612014综合变	10	200	73	73
30563	洪泽	朱坝灯南村二组 121212038综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30564	洪泽	PMS_朱坝灯南村六组121212005综	10	200	107	107
30565	洪泽	PMS_朱坝小李庄西13812005综合	10	200	160	160
30566	洪泽	PMS_朱坝街道6#111212004综合	10	400	306	306
30567	洪泽	PMS_朱坝街道7#111212002综合	10	400	320	320
30568	洪泽	PMS_朱坝街道8#121112004综合	10	400	301	301
30569	洪泽	双沟庆祥小庄11702015综合变	10	200	0	0
30570	洪泽	黄集康王八组12105027综合变	10	200	160	160
30571	洪泽	黄集前管3#12105022综合	10	400	320	320
30572	洪泽	黄集褚赵十七组12105030综合变	10	200	160	160
30573	洪泽	黄集石庄3#16305007综合	10	400	149	149
30574	洪泽	PMS_高良涧浔河东2#12303074综	10	200	160	160
30575	洪泽	黄集褚赵七组12105032综合变	10	200	160	160
30576	洪泽	黄集北郭村部16103综合变	10	200	160	160
30577	洪泽	PMS_黄集二中队12305045综合变	10	200	135	135
30578	洪泽	黄集灯塔六组13405009综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30579	洪泽	黄集薛桥 4#16405007综合	10	200	160	160
30580	洪泽	黄集大陶 2#12305024综合	10	400	260	260
30581	洪泽	黄集倪湖水厂 16405017综合变	10	200	160	160
30582	洪泽	PMS_黄集赵桥十 一组16505025综	10	200	24	24
30583	洪泽	黄集王费一组 12105017综合变	10	200	160	160
30584	洪泽	黄集新张八组 16305018综合变	10	200	10	10
30585	洪泽	黄集新张九组 16305020综合变	10	200	116	116
30586	洪泽	共和双坝谢庄 11204006综合变	10	200	0	0
30587	洪泽	高良涧养殖一场 3#11203016综合	10	200	160	160
30588	洪泽	共和双坝杨庄 11204003综合变	10	200	0	0
30589	洪泽	共和大治路 12304001综合变	10	400	0	0
30590	洪泽	共和涧前大庄南 12304011综合变	10	200	0	0
30591	洪泽	共和涧前卢河 12304009综合变	10	400	0	0
30592	洪泽	共和涧前小庄 12304008综合变	10	200	0	0
30593	洪泽	共和涧前涧西 11404013综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30594	洪泽	PMS_仁和淮徐村 催庄15107024综	10	200	160	160
30595	洪泽	共和刘尖土圩 11404025综合变	10	200	0	0
30596	洪泽	PMS_仁和韦集村 朱西15107025综	10	200	101	101
30597	洪泽	PMS_仁和三蒋村 西堆15107033综	10	200	94	94
30598	洪泽	PMS_仁和金李村 金中15507050综	10	200	129	129
30599	洪泽	共和草桥新庄 11404005综合变	10	200	0	0
30600	洪泽	共和草桥杨滩 11404011综合变	10	200	0	0
30601	洪泽	共和赵集杨庄 11504014综合变	10	200	0	0
30602	洪泽	共和新集张庄 11104017综合变	10	200	0	0
30603	洪泽	共和新集万河东 11104019综合变	10	200	0	0
30604	洪泽	共和刘尖砖瓦厂 12204027综合变	10	200	0	0
30605	洪泽	共和双坝韩庄 11204009综合变	10	400	0	0
30606	洪泽	共和双坝倪庄 11204012综合变	10	315	0	0
30607	洪泽	共和草桥王庄 11404009综合变	10	200	0	0
30608	洪泽	共和小坝万庄 12204003综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30609	洪泽	双沟徐湾东 11302057综合变	10	200	160	160
30610	洪泽	PMS_双沟金庄六 组11502001综合	10	200	20	20
30611	洪泽	PMS_双沟宋庄东 11502003综合变	10	200	0	0
30612	洪泽	双沟宋庄五组 11502002综合变	10	400	235	235
30613	洪泽	双沟土东 13402005综合变	10	200	160	160
30614	洪泽	双沟周桥小队东 11302063综合变	10	200	129	129
30615	洪泽	PMS_双沟良种场 11202020综合变	10	200	143	143
30616	洪泽	双沟周桥新塘 11702021综合变	10	200	143	143
30617	洪泽	PMS_老子山东大 圩12407001综合	10	200	0	0
30618	洪泽	PMS_老子山街北 2#12207019综合	10	400	0	0
30619	洪泽	老子山桥北 2#12407004综合	10	400	0	0
30620	洪泽	老子山一撮毛 2#12307025综合	10	250	0	0
30621	洪泽	老子山新滩五组 15207009综合变	10	200	160	160
30622	洪泽	老子山滑皮滩 2#15207049综合	10	200	160	160
30623	洪泽	PMS_万集工业园 区3#11110030综	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30624	洪泽	老子山顺河滩养殖场2#12307034	10	200	0	0
30625	洪泽	老子山长山六组2#12307037综合	10	200	0	0
30626	洪泽	老子山兴隆村部2#12A07002综合	10	200	160	160
30627	洪泽	老子山洪明南台2#12A07014综合	10	200	160	160
30628	洪泽	岔河东陈张庄A1501012综合变	10	630	504	504
30629	洪泽	岔河良王后陈A1501015综合变	10	200	160	160
30630	洪泽	岔河东陈前沈A1501008综合变	10	200	160	160
30631	洪泽	岔河农庄郭圩A1501017综合变	10	200	119	119
30632	洪泽	岔河农庄#4A1501019综合	10	200	26	26
30633	洪泽	岔河头圩三组北B1701039综合变	10	200	0	0
30634	洪泽	岔河滨河小区B1301014综合变	10	200	0	0
30635	洪泽	PMS_老子山丹山苑小区1号	10	630	504	504
30636	洪泽	黄集倪湖二组16405044综合变	10	200	160	160
30637	洪泽	黄集倪湖窑厂16405018综合变	10	200	160	160
30638	洪泽	双沟刘庄新庄11402018综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30639	洪泽	PMS_老子山丹山苑小区2号	10	630	504	504
30640	洪泽	黄集赵桥二组16505024综合变	10	200	160	160
30641	洪泽	PMS_黄集万伏村部12405013综合	10	200	86	86
30642	洪泽	双沟刘庄后陈11402016综合变	10	200	160	160
30643	洪泽	PMS_双沟严田四组11202035综合	10	200	119	119
30644	洪泽	黄集大管十组12105021综合变	10	200	160	160
30645	洪泽	黄集康王十一组12105026综合变	10	200	160	160
30646	洪泽	PMS_黄集万伏农场12405016综合	10	200	8	8
30647	洪泽	PMS_三河彭城大东庄12109001综	10	200	0	0
30648	洪泽	PMS_三河彭城四组12109002综合	10	160	0	0
30649	洪泽	PMS_三河彭城尾渡12109005综合	10	200	0	0
30650	洪泽	三河果园芦庄12109015综合变	10	200	0	0
30651	洪泽	PMS_三河蒋坝果园12109016综合	10	200	0	0
30652	洪泽	PMS_三河梁湖村部12509004综合	10	200	59	59
30653	洪泽	PMS_三河梁墩九组12109003综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30654	洪泽	PMS_三河梁墩六组12109005综合	10	400	218	218
30655	洪泽	PMS_三河梁墩二组12109007综合	10	400	115	115
30656	洪泽	PMS_三河梁湖闸北12509005综合	10	200	160	160
30657	洪泽	PMS_三河塘埂村部12509007综合	10	200	54	54
30658	洪泽	PMS_三河塘埂闸南12509009综合	10	200	51	51
30659	洪泽	PMS_三河长堤二组12109018综合	10	200	160	160
30660	洪泽	三河长堤七组12109020综合变	10	200	148	148
30661	洪泽	岔河合兴张席B1501003综合变	10	200	0	0
30662	洪泽	岔河合兴庙湾B1501004综合变	10	200	0	0
30663	洪泽	高良涧高湖一组12303049综合变	10	200	130	130
30664	洪泽	高良涧高湖东12303050综合变	10	200	129	129
30665	洪泽	高良涧王庄十二组12303052综合	10	200	53	53
30666	洪泽	高良涧高湖村12303051综合变	10	200	97	97
30667	洪泽	高良涧王庄付业组12303053综合	10	200	40	40
30668	洪泽	高良涧王庄北12303058综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30669	洪泽	高良涧王庄东 2#12303061综合	10	200	50	50
30670	洪泽	高良涧王庄村 12303059综合变	10	400	320	320
30671	洪泽	高良涧王集九组 12303069综合变	10	200	45	45
30672	洪泽	高良涧贺庄东 12303069综合变	10	200	137	137
30673	洪泽	高良涧王集村 12303066综合变	10	200	160	160
30674	洪泽	高良涧王集北 12303065综合变	10	200	150	150
30675	洪泽	岔河合兴后张 B1501005综合变	10	400	0	0
30676	洪泽	洪泽城区建设小 区	10	630	490	490
30677	洪泽	洪泽城区缫丝厂 12403001综合变	10	400	320	320
30678	洪泽	洪泽城区粮管所 12403002综合变	10	315	252	252
30679	洪泽	洪泽城区供电所 12403007综合变	10	160	80	80
30680	洪泽	洪泽城区龙庙陈 长江14203001综	10	200	160	160
30681	洪泽	洪泽城区龙庙村 12303047综合变	10	400	262	262
30682	洪泽	秀水苑2号变	10	630	504	504
30683	洪泽	秀水苑1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30684	洪泽	秀水苑3号变	10	630	504	504
30685	洪泽	洪泽城区11128北京小区#3箱变	10	630	504	504
30686	洪泽	PMS_万集居民集中区1#11110032	10	400	0	0
30687	洪泽	PMS_双沟小吕园区南11602015综	10	400	292	292
30688	洪泽	双沟工业区13202008综合变	10	400	1	1
30689	洪泽	朱坝商贸城2#111312006综合	10	200	160	160
30690	洪泽	双沟工业区西13202009综合变	10	200	130	130
30691	洪泽	PMS_双沟老街一组11602008综合	10	400	312	312
30692	洪泽	PMS_双沟加工厂11202005综合变	10	400	320	320
30693	洪泽	PMS_仁和堆头集小区15507051综	10	200	0	0
30694	洪泽	洪泽城区12207杨码五六七组北配	10	400	320	320
30695	洪泽	仁和金西村二号15507002综合变.	10	200	90	90
30696	洪泽	PMS_仁和前杨村杨东15507019综	10	200	61	61
30697	洪泽	仁和陈向村庄口15507032综合变	10	400	0	0
30698	洪泽	仁和龚陈村翟杨15507038综合变.	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30699	洪泽	PMS_仁和金西村部15507003综合	10	200	44	44
30700	洪泽	三河四坝桥南11209005综合变	10	200	0	0
30701	洪泽	PMS_仁和街道赵庄15307018综合	10	200	160	160
30702	洪泽	PMS_仁和村涂代15307024综合变	10	200	137	137
30703	洪泽	PMS_仁和街道1号综合15307011综	10	200	160	160
30704	洪泽	仁和临泽村姜付15407001综合变	10	200	74	74
30705	洪泽	PMS_仁和沈渡村衡庄15407021综	10	200	131	131
30706	洪泽	三河四坝赵庄12209016综合变	10	400	320	320
30707	洪泽	仁和沈渡村沈庄15407024综合变	10	200	144	144
30708	洪泽	PMS_仁和同议村后徐15407019综	10	200	160	160
30709	洪泽	PMS_洪泽城区12302邓码小区中	10	400	303	303
30710	洪泽	PMS_仁和同议村老徐15407018综	10	200	160	160
30711	洪泽	PMS_仁和阜宁村林牧15107016综	10	200	39	39
30712	洪泽	PMS_仁和后圩村小圩15107038综	10	200	96	96
30713	洪泽	PMS_仁和乾宁村程东15107008综	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30714	洪泽	PMS_仁和乾宁村韦庄15107010综	10	200	160	160
30715	洪泽	PMS_仁和中徐村#215107018综合	10	200	160	160
30716	洪泽	朱坝南唐村小区11612043综合变	10	200	143	143
30717	洪泽	朱坝马棚村孙庄11612023综合变	10	200	145	145
30718	洪泽	PMS_朱坝三圩村七组13812011综	10	200	160	160
30719	洪泽	黄集新张六组16305019综合变	10	100	58	58
30720	洪泽	双沟二堡北11702027综合变	10	200	108	108
30721	洪泽	双沟周桥南11702019综合变	10	200	80	80
30722	洪泽	黄集专三大楚16305005综合变	10	400	142	142
30723	洪泽	双沟姚韦十一组西11102010综合	10	400	0	0
30724	洪泽	双沟小吕南11202038综合变	10	315	46	46
30725	洪泽	PMS_黄集农科2#12305023综合	10	100	80	80
30726	洪泽	双沟滨湖小区南13402001综合变	10	200	137	137
30727	洪泽	双沟二组西13102006综合变	10	200	160	160
30728	洪泽	黄集薛桥十四组16405030综合变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30729	洪泽	共和双坝五组 11204008综合变	10	400	0	0
30730	洪泽	共和刘尖费庄 11404023综合变	10	200	0	0
30731	洪泽	共和建设路 11304019综合变	10	200	0	0
30732	洪泽	岔河良王高庄 A1501014综合变	10	200	160	160
30733	洪泽	岔河头圩七组 B1701020综合变	10	200	0	0
30734	洪泽	岔河张马二组 11401001综合变	10	200	145	145
30735	洪泽	PMS_岔河街道水 厂11301001综合	10	400	320	320
30736	洪泽	老子山新滩六组 15207005综合变	10	200	160	160
30737	洪泽	老子山长山六组 3#12307038综合	10	200	0	0
30738	洪泽	老子山腰沟 3#15207017综合	10	400	320	320
30739	洪泽	老子山兴隆渔场 12A07005综合变	10	200	160	160
30740	洪泽	岔河伏圣东 B1401044综合变	10	200	0	0
30741	洪泽	PMS_双沟青云东 苑11602011箱变	10	400	320	320
30742	洪泽	岔河伏圣南唐 2#B141041综合变	10	200	0	0
30743	洪泽	PMS_洪泽城区保 障房配电室1号变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30744	洪泽	PMS_洪泽城区保障房配电室2号变	10	1000	800	800
30745	洪泽	PMS_三河八里小区12109045综合	10	400	320	320
30746	洪泽	PMS_黄集万伏四组12405046综合	10	200	124	124
30747	洪泽	黄集康王七组12105028综合变	10	200	160	160
30748	洪泽	黄集薛桥三组16405045综合变	10	200	160	160
30749	洪泽	黄集薛桥十二组16405047综合变	10	200	160	160
30750	洪泽	高良涧王集小区4号箱变	10	630	504	504
30751	洪泽	高良涧王集小区3号箱变	10	630	492	492
30752	洪泽	PMS_153001天泽名城#1开关站#2	10	630	504	504
30753	洪泽	PMS_153001天泽名城#1开关站#4	10	800	640	640
30754	洪泽	PMS_洪泽城区天泽名城#1开关站	10	800	640	640
30755	洪泽	PMS_洪泽城区天泽名城#1开关站	10	800	640	640
30756	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站	10	800	640	640
30757	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站	10	800	640	640
30758	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30759	洪泽	PMS_洪泽城区水木清华#1开关站	10	800	640	640
30760	洪泽	137019金科名人居1号配电室1号	10	1000	800	800
30761	洪泽	三河蒋坝安澜小镇1号12209002综	10	630	0	0
30762	洪泽	水韵风华7号变压器	10	630	504	504
30763	洪泽	高良涧王集北#2综合变	10	200	160	160
30764	洪泽	龙景花园4号变	10	630	504	504
30765	洪泽	PMS_三河桥南郭庄泵站12309003	10	200	0	0
30766	洪泽	恒隆水城16号变压器	10	800	640	640
30767	洪泽	PMS_三河东园袁庄11209002综合	10	200	0	0
30768	洪泽	洪新河1号地块1号配电室4号变	10	630	504	504
30769	洪泽	PMS_三河果园芦庄东12109023综	10	200	0	0
30770	洪泽	共和新集七庄11104027综合变	10	200	0	0
30771	洪泽	PMS_富民四期2号配电室3号变	10	630	504	504
30772	洪泽	洪泽城区水产批发市场3#配电室	10	1000	800	800
30773	洪泽	洪泽城区水产批发市场3#配电室	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30774	洪泽	PMS_黄集双涧农 科12305017综合	10	200	62	62
30775	洪泽	PMS_县中安置房1 号开关站1号变	10	1000	800	800
30776	洪泽	PMS_县中安置房1 号开关站2号变	10	1000	800	800
30777	洪泽	PMS_12107县中安 置房2号配电室1	10	1000	800	800
30778	洪泽	PMS_12108县中安 置房3号配电室配	10	800	640	640
30779	洪泽	PMS_12107县中安 置房2号配电室2	10	1000	800	800
30780	洪泽	PMS_万集草泽六 组11210006综合	10	200	0	0
30781	洪泽	万集严渡二组 11310001综合变	10	400	0	0
30782	洪泽	万集山阳三组 12110016综合变	10	200	0	0
30783	洪泽	PMS_万集贝庄八 组12210014综合	10	200	0	0
30784	洪泽	PMS_三河梁墩三 组12109038综合	10	200	160	160
30785	洪泽	万集丰收南 11110015综合变	10	400	0	0
30786	洪泽	PMS_万集顾圩七 组11310009综合	10	200	0	0
30787	洪泽	万集顾圩九组 11310006综合变	10	200	0	0
30788	洪泽	PMS_万集郭贝九 组11210013综合	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30789	洪泽	PMS_万集贝庄五组12210013综合	10	200	0	0
30790	洪泽	万集严渡八组11310003综合变	10	400	0	0
30791	洪泽	万集顾圩四组11310008综合变	10	200	0	0
30792	洪泽	PMS_万集刘圩五组11310016综合	10	200	0	0
30793	洪泽	PMS_万集丰收北11110016综合变	10	200	0	0
30794	洪泽	万集草泽四组11210003综合变	10	400	0	0
30795	洪泽	万集草泽五组11210002综合变	10	200	0	0
30796	洪泽	万集王坝二组12110003综合变	10	400	0	0
30797	洪泽	黄集政府12305021综合变	10	400	303	303
30798	洪泽	黄集北郭十组16104综合变	10	200	160	160
30799	洪泽	PMS_黄集大孙4#16505008综合	10	200	127	127
30800	洪泽	PMS_黄集街道6#12305049综合	10	400	308	308
30801	洪泽	黄集公园路4#12305050综合	10	400	320	320
30802	洪泽	PMS_仁和堆头集村湖区15507044	10	200	0	0
30803	洪泽	岔河胡桥7号11601027综合变	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30804	洪泽	岔河界沟 5#A1301036综合	10	400	118	118
30805	洪泽	岔河界沟界东 A1301038综合变	10	200	53	53
30806	洪泽	岔河农庄张桥2号 A1501026综合变	10	400	172	172
30807	洪泽	岔河滨河南路 A2201006综合变	10	200	148	148
30808	洪泽	岔河新庄小组 A2201007综合变	10	200	132	132
30809	洪泽	岔河滨河一组 B1301011综合变	10	200	0	0
30810	洪泽	岔河唐圩衡湾 B1301038综合变	10	200	0	0
30811	洪泽	老子山八道沟 3#15207026综合	10	200	160	160
30812	洪泽	岔河唐圩刘庄 B1301036综合变	10	200	0	0
30813	洪泽	岔河唐圩衡湾南 B1301037综合变	10	200	0	0
30814	洪泽	岔河唐圩刘庄南 B1301035综合变	10	200	0	0
30815	洪泽	PMS_乡挂购安置 房#1配电室#1变	10	800	640	640
30816	洪泽	PMS_乡挂购安置 房#1配电室#2变	10	800	640	640
30817	洪泽	老子山兴隆村部 12A07001综合变	10	200	160	160
30818	洪泽	高良涧浔河一组 2#12303012综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30819	洪泽	PMS_乡挂购安置房2号配电室4号	10	800	640	640
30820	洪泽	PMS_乡挂购安置房2号配电室3号	10	800	640	640
30821	洪泽	老子山桃园12307001综合变	10	400	0	0
30822	洪泽	高良涧接赵村12303036综合变	10	200	87	87
30823	洪泽	PMS_高良涧徐杨二组12303024综	10	200	89	89
30824	洪泽	PMS_12102富民五期2号配电室1号	10	1000	800	800
30825	洪泽	PMS_12103富民五期3号配电室配变	10	800	640	640
30826	洪泽	PMS_12104富民五期4号配电室1号	10	800	640	640
30827	洪泽	PMS_12105富民五期5号配电室1号	10	800	640	640
30828	洪泽	PMS_高良涧浔河东12303010综合	10	200	160	160
30829	洪泽	高良涧越城一组12303029综合变	10	200	160	160
30830	洪泽	PMS_惠民四期1#变	10	630	504	504
30831	洪泽	PMS_惠民四期2#变	10	630	504	504
30832	洪泽	岔河良王高庄2#A1501025综合	10	200	131	131
30833	洪泽	高良涧贺庄村12303040综合变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30834	洪泽	三河联堡二组 11309020综合变	10	200	0	0
30835	洪泽	三河八里汪庄 11309020综合变	10	200	0	0
30836	洪泽	三河联堡五组 11309015综合变	10	200	0	0
30837	洪泽	黄集大孙一组 16305001综合变	10	400	153	153
30838	洪泽	PMS_黄集一组 12305014综合变	10	400	310	310
30839	洪泽	黄集北郭六组 16106综合变	10	200	160	160
30840	洪泽	PMS_黄集双涧桥头 12305016综合变	10	200	160	160
30841	洪泽	共和双坝倪庄西 12404010综合变	10	200	136	136
30842	洪泽	黄集三组 12305035综合变	10	400	320	320
30843	洪泽	双沟滨湖小区东 13402004综合变	10	200	136	136
30844	洪泽	双沟土圩小区东 13402007综合变	10	200	146	146
30845	洪泽	双沟土圩小区西 13402008综合变	10	200	160	160
30846	洪泽	双沟刘庄小学 11402011综合变	10	200	104	104
30847	洪泽	PMS_黄集仇庄六组 16505013综合变	10	200	85	85
30848	洪泽	PMS_黄集万伏七组 12405015综合变	10	200	10	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30849	洪泽	黄集涧南宋庄 12105006综合变	10	400	198	198
30850	洪泽	黄集涧南七组 12105002综合变	10	315	232	232
30851	洪泽	黄集娄赵窑厂 16305026综合变	10	200	46	46
30852	洪泽	黄集新张七组 16305014综合变	10	200	0	0
30853	洪泽	双沟刘庄村部 11402005综合变	10	200	59	59
30854	洪泽	双沟太平东 11702002综合变	10	200	67	67
30855	洪泽	双沟周庄北 11402024综合变	10	200	92	92
30856	洪泽	双沟二堡南 11702026综合变	10	250	89	89
30857	洪泽	岔河胡桥西孙 11601012综合变	10	200	127	127
30858	洪泽	岔河张王 4#11601011综合	10	200	116	116
30859	洪泽	岔河界沟 #6A1301012综合	10	200	0	0
30860	洪泽	共和赵集下元 11504022综合变	10	200	0	0
30861	洪泽	PMS_朱坝金季村 西121212008综合	10	400	315	315
30862	洪泽	朱坝朱高村东南 11612031综合变	10	200	91	91
30863	洪泽	朱坝汲湖村东 13612016综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30864	洪泽	朱坝赵庄村南 13612008综合变	10	200	90	90
30865	洪泽	朱坝马棚村西 11612015综合变	10	400	0	0
30866	洪泽	朱坝马棚村 5#11612020综合	10	200	45	45
30867	洪泽	PMS_万集河口九 组11310026综合	10	200	0	0
30868	洪泽	三河长堤十组 12109042综合变	10	200	160	160
30869	洪泽	三河联堡九组 11309018综合变	10	400	0	0
30870	洪泽	三河养殖一场 12209019综合变	10	200	132	132
30871	洪泽	PMS_三河养殖果 林场12209020综	10	200	72	72
30872	洪泽	双沟邵庄老庄 11702011综合变	10	400	98	98
30873	洪泽	黄集后李 3#16405026综合	10	200	160	160
30874	洪泽	黄集后李村部 16405002综合变	10	200	160	160
30875	洪泽	黄集薛桥十组 16405029综合变	10	200	160	160
30876	洪泽	黄集倪湖 3#16405019综合	10	200	160	160
30877	洪泽	黄集倪湖十一组 16405027综合变	10	400	320	320
30878	洪泽	黄集张徐 2#13405003综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30879	洪泽	黄集综合厂 16505003综合变	10	400	320	320
30880	洪泽	PMS_黄集赵桥郭 庄12405010综合	10	200	0	0
30881	洪泽	PMS_黄集赵桥十 四组12405011综	10	200	117	117
30882	洪泽	PMS_黄集赵桥孙 庄16505021综合	10	200	105	105
30883	洪泽	PMS_黄集孙庄十 组16505019综合	10	200	0	0
30884	洪泽	PMS_黄集万伏三 组12405012综合	10	200	134	134
30885	洪泽	PMS_黄集仇庄一 组16505014综合	10	200	45	45
30886	洪泽	黄集曹圩二组 12405020综合变	10	200	160	160
30887	洪泽	PMS_三河蒋坝东 园11209007综合	10	200	0	0
30888	洪泽	PMS_三河彭城小 区西12109018综	10	200	0	0
30889	洪泽	PMS_三河彭城五 组12109003综合	10	200	0	0
30890	洪泽	PMS_三河桥南韩 庄12309011综合	10	200	0	0
30891	洪泽	PMS_黄集黄中 12305027综合变	10	400	320	320
30892	洪泽	PMS_富民四期2号 配电室4号变	10	630	504	504
30893	洪泽	PMS_富民四期3号 配电室6号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30894	洪泽	PMS_富民四期4号 配电室8号变	10	800	640	640
30895	洪泽	PMS_富民四期4号 配电室7号变	10	800	640	640
30896	洪泽	三河养殖四场 12209018综合变	10	400	320	320
30897	洪泽	PMS_富民四期1号 开关站2号变	10	800	640	640
30898	洪泽	PMS_洪泽城区安 芯智能港一期1号	10	400	320	320
30899	洪泽	PMS_洪泽城区安 芯智能港一期2号	10	800	640	640
30900	洪泽	双沟青云十七组 11602013综合变	10	400	320	320
30901	洪泽	PMS_万集河口六 组11310033综合	10	200	0	0
30902	洪泽	高良涧王庄村 2#12303076综合	10	200	74	74
30903	洪泽	PMS_万集草泽村 部11210019综合	10	200	0	0
30904	洪泽	PMS_万集丰收新 庄11110031综合	10	200	0	0
30905	洪泽	PMS_富民四期3号 配电室5号变	10	630	504	504
30906	洪泽	共和双坝邓庄 11204004综合变	10	200	0	0
30907	洪泽	岔河界沟小张西 A1301037综合变	10	315	71	71
30908	洪泽	共和草桥李庄 11404012综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30909	洪泽	共和小坝新庄 12204015综合变	10	200	0	0
30910	洪泽	PMS_富民四期5号 配电室1号变	10	800	640	640
30911	洪泽	洪泽城区水产批 发市场1#配电室	10	1000	800	800
30912	洪泽	洪泽城区水产批 发市场1号配电室	10	1000	800	800
30913	洪泽	洪泽城区水产批 发市场2号配电室	10	800	640	640
30914	洪泽	PMS_洪泽城区水 产批发市场2#配	10	800	640	640
30915	洪泽	PMS_万集郭贝二 组11210011综合	10	200	0	0
30916	洪泽	朱坝南唐村七组 11612042综合变	10	200	160	160
30917	洪泽	PMS_双沟孙庄南 11502013综合变	10	200	160	160
30918	洪泽	双沟陈庄小徐 13402028综合变	10	200	119	119
30919	洪泽	PMS_朱坝电力宾 馆2号变	10	630	504	504
30920	洪泽	PMS_双沟严田一 组11202014综合	10	200	160	160
30921	洪泽	老子山桃园 5#12307005综合	10	400	0	0
30922	洪泽	121010宏盛嘉园1 号配电室2号变	10	800	640	640
30923	洪泽	121011宏盛嘉园2 号配电室2号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30924	洪泽	121010宏盛嘉园1号配电室1号变	10	800	640	640
30925	洪泽	121011宏盛嘉园2号配电室1号变	10	800	640	640
30926	洪泽	双沟邵庄西11302077综合变	10	200	160	160
30927	洪泽	万集合兴一组11410016综合变	10	400	0	0
30928	洪泽	PMS_万集严渡四组11310032综合	10	200	0	0
30929	洪泽	PMS_万集郭贝六组11210020综合	10	200	0	0
30930	洪泽	双沟滨湖小区中13402002综合变	10	200	137	137
30931	洪泽	PMS_双沟大吕中11202007综合变	10	200	100	100
30932	洪泽	PMS_双沟小吕东11202003综合变	10	200	100	100
30933	洪泽	PMS_双沟大吕六组11202037综合	10	200	130	130
30934	洪泽	双沟滨湖小区西13402009综合变	10	400	224	224
30935	洪泽	老子山新滩三组3#15207014综合	10	200	160	160
30936	洪泽	三河长河小区南11909007箱变	10	400	0	0
30937	洪泽	三河长河小区北11909008箱变	10	400	0	0
30938	洪泽	碧桂园江山府6号配电室25号变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30939	洪泽	富民社区（二期）4#箱变	10	500	400	400
30940	洪泽	岔河陈庄后圩东B1301019综合变	10	200	0	0
30941	洪泽	岔河界沟大张A1301048综合变	10	200	21	21
30942	洪泽	三河长河小区1号11909009箱变	10	400	0	0
30943	洪泽	高良涧养殖三场4#11703015综合	10	400	320	320
30944	洪泽	望湖美居1号开关站2号变	10	630	504	504
30945	洪泽	仁和金李村猪场15507063综合变	10	200	160	160
30946	洪泽	三河苗圃2号11309003综合变	10	200	0	0
30947	洪泽	PMS_仁和淮徐村西郭15107057综	10	400	200	200
30948	洪泽	恒隆水城1号配电室5号变	10	630	504	504
30949	洪泽	碧桂园江山府3号配电室11号变压	10	800	640	640
30950	洪泽	滨河缙香1号变	10	800	640	640
30951	洪泽	党校小区2号配电室1号变	10	1000	800	800
30952	洪泽	老子山新滩五组3#15207011综合	10	200	160	160
30953	洪泽	老子山新滩八组15207007综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30954	洪泽	浔河地块安置小区2号变	10	630	504	504
30955	洪泽	尚湖雅苑开关站2#变	10	630	504	504
30956	洪泽	岔河农庄外圩2号A1501020综合变	10	200	160	160
30957	洪泽	水釜城公馆1号变	10	630	504	504
30958	洪泽	老子山桃园7#12307007综合	10	200	0	0
30959	洪泽	老子山淮仁滩6#12307013综合	10	200	0	0
30960	洪泽	食品小区2号配电房1号变	10	1000	800	800
30961	洪泽	高良涧于圩11#11203012综合	10	200	160	160
30962	洪泽	老子山影剧院小区12207020综合	10	400	0	0
30963	洪泽	幸福广场3号配电室9号变	10	1000	800	800
30964	洪泽	金陵花园3号配电室3号变	10	800	640	640
30965	洪泽	东湖印象1号配电室1号变压器	10	630	504	504
30966	洪泽	PMS_仁和韦集村后圩二号	10	400	262	262
30967	洪泽	仁和阜宁村高桥二号15107050综	10	200	1	1
30968	洪泽	洪新河4号地块6号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30969	洪泽	仁和后圩村后朱15107058综合变	10	200	80	80
30970	洪泽	PMS_仁和乾宁中心村二号	10	400	292	292
30971	洪泽	岔河施汤施西11701056综合变	10	200	122	122
30972	洪泽	PMS_仁和乾宁吉圩15107048箱变	10	400	210	210
30973	洪泽	岔河二圩七组北A2201061综合变	10	200	98	98
30974	洪泽	大庆路3号变	10	400	296	296
30975	洪泽	双沟陈庄西袁11302092综合变	10	200	160	160
30976	洪泽	钱码新居配电房4号变	10	630	504	504
30977	洪泽	PMS_仁和韦集村三号15107051综	10	400	276	276
30978	洪泽	润园5号配电房3号变	10	630	504	504
30979	洪泽	PMS_黄集润南一组12105034综合	10	200	160	160
30980	洪泽	碧桂园江山府5号配电室20号变压	10	800	640	640
30981	洪泽	XB11301箱式变压器（348省道南）	10	630	504	504
30982	洪泽	武夷国际开关站#4变压器	10	800	640	640
30983	洪泽	悦公馆东#2配电房#1变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30984	洪泽	朱坝新城家园2# 配电室4#配变	10	630	504	504
30985	洪泽	PMS_老子山林场 小区2#15107009	10	200	160	160
30986	洪泽	惠民三期3#变	10	400	320	320
30987	洪泽	泽润小区3号配电 室十二号配变	10	630	504	504
30988	洪泽	幸福广场2号配电 室6号变	10	1000	800	800
30989	洪泽	人和嘉园小区二 号15307033变	10	630	504	504
30990	洪泽	明日豫园小区2号 变压器	10	630	504	504
30991	洪泽	三河蒋坝康养中 心3号12209025综	10	500	0	0
30992	洪泽	富民社区（二 期）5#箱变	10	500	400	400
30993	洪泽	东城一品4号配电 室10号变	10	800	640	640
30994	洪泽	岔河胡桥郭圩 11601021综合变	10	200	160	160
30995	洪泽	双沟张庄小区5号 11702002箱变	10	400	320	320
30996	洪泽	PMS_仁和韦集村 鸡场15107052综	10	400	320	320
30997	洪泽	明日豫园小区4号 变压器	10	630	504	504
30998	洪泽	万集郭贝八组2号 11210023综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30999	洪泽	润园开关站2号变	10	630	504	504
31000	洪泽	黄集仇庄三组 2#16505016综合	10	400	240	240
31001	洪泽	三河蒋坝头河船 闸12209015箱变	10	630	0	0
31002	洪泽	三河苗圃1号 11309002综合变	10	200	0	0
31003	洪泽	高良涧徐杨五组 2#12303050综合	10	200	117	117
31004	洪泽	中兴名都二期2号 配电室3号变	10	800	640	640
31005	洪泽	PMS_三河蒋坝制 镜12209022箱变	10	630	0	0
31006	洪泽	恒隆水城13号变 压器	10	800	640	640
31007	洪泽	仁和三蒋村蒋庄 15107056综合变	10	400	87	87
31008	洪泽	尾水二期2号配电 室3号变	10	800	640	640
31009	洪泽	泽润小区1号配电 室五号配变	10	800	640	640
31010	洪泽	三河长堤小区北 11909006箱变	10	400	0	0
31011	洪泽	仁和淮徐村中徐 三号15707018综	10	400	117	117
31012	洪泽	滨河缙香7号变压 器	10	800	640	640
31013	洪泽	PMS_洪泽城区 12301邓码小区中	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31014	洪泽	朱坝赵庄村五组 11612010综合变	10	400	248	248
31015	洪泽	PMS_三河街道医 院12109031箱变	10	400	320	320
31016	洪泽	双沟财政所 11602022箱变	10	630	484	484
31017	洪泽	洪新河4号地块5 号变压器	10	800	640	640
31018	洪泽	PMS_11504翰林学 府2号配电室1号	10	630	504	504
31019	洪泽	PMS_11504翰林学 府2号配电室2号	10	1000	800	800
31020	洪泽	碧桂园江山府5号 配电室22号变压	10	800	640	640
31021	洪泽	润园2号配电房1 号变	10	630	504	504
31022	洪泽	洪泽城区东区2号 箱变	10	630	504	504
31023	洪泽	PMS_洪泽城区 11301建材机械厂	10	400	320	320
31024	洪泽	仁和金汤村东植 15107043综合变	10	200	160	160
31025	洪泽	朱坝田园雅居1号 配电室2#综合变	10	630	504	504
31026	洪泽	海棠晴园开关站2 号变	10	800	640	640
31027	洪泽	PMS_三河养殖四 场西12209045综	10	200	160	160
31028	洪泽	PMS_双沟青云华 庭南11602005箱	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31029	洪泽	高良涧街南7号 11603014综合变	10	630	426	426
31030	洪泽	朱坝村小区 11612053综合变	10	400	320	320
31031	洪泽	PMS_三河街道北 12109028箱变	10	630	499	499
31032	洪泽	PMS_双沟大吕七 组11202044综合	10	200	131	131
31033	洪泽	三河联堡渔场北 11309016综合变	10	200	0	0
31034	洪泽	高良涧街道 4#11603004综合	10	200	160	160
31035	洪泽	华盛小区2号主变	10	1000	800	800
31036	洪泽	立孚狮城2号变压器	10	630	504	504
31037	洪泽	泽润小区2号配电 室八号配变	10	630	504	504
31038	洪泽	水岸花城4号配电 室2号变	10	1000	800	800
31039	洪泽	银座瑞景苑小区1 号配电室2号配变	10	1000	800	800
31040	洪泽	海棠晴园1号配电 房6号变	10	630	504	504
31041	洪泽	尾水廊道1号变	10	800	640	640
31042	洪泽	PMS_三河文化中心 12109030箱变	10	400	320	320
31043	洪泽	恒隆水城2号配电 室11号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31044	洪泽	高良涧街西2号 11603006综合变	10	400	320	320
31045	洪泽	PMS_三河蒋坝乔 庄北12209020箱	10	630	0	0
31046	洪泽	朱坝广场 111212009箱变	10	630	504	504
31047	洪泽	洪新河1号地块1 号开关站1号变	10	800	640	640
31048	洪泽	PMS_朱坝中学 111212015箱变	10	630	419	419
31049	洪泽	仁和金汤村后庄 二号15107063综	10	200	143	143
31050	洪泽	双沟南甸唐庄 11502033箱变	10	400	281	281
31051	洪泽	双沟南甸一组北 11502041箱变	10	400	307	307
31052	洪泽	双沟孙庄二组北 11502042箱变	10	400	293	293
31053	洪泽	万集河口四组 2#11310044综合	10	200	0	0
31054	洪泽	山水名都1号开关 站1号变800kVA	10	800	640	640
31055	洪泽	春和园6号变	10	800	640	640
31056	洪泽	岔河头圩十二组 B1701070综合变	10	200	0	0
31057	洪泽	岔河二圩四组 A2201062综合变	10	200	136	136
31058	洪泽	XB183005润湖景 苑2号箱变配电变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31059	洪泽	朱坝马棚村 6#11612021综合	10	400	320	320
31060	洪泽	交通新村#2配电 室#3变	10	800	640	640
31061	洪泽	恒隆水城1号开关 站2号变	10	800	640	640
31062	洪泽	悦公馆4号配电室 1号变	10	630	504	504
31063	洪泽	仁和街道五金二 号15307036综合	10	200	155	155
31064	洪泽	悦公馆3号配电室 2号变	10	800	640	640
31065	洪泽	浔河地块安置小 区3号变	10	630	504	504
31066	洪泽	11310百里画廊6 号箱变	10	400	320	320
31067	洪泽	泽润小区3号配电 室十四号配变	10	630	504	504
31068	洪泽	交通新村#3配电 室#8变	10	800	640	640
31069	洪泽	金陵花园3号配电 室2号变	10	800	640	640
31070	洪泽	万通国际新城4号 变压器	10	800	640	640
31071	洪泽	景虹丽都3号变压 器	10	800	640	640
31072	洪泽	春和园5号变 800kVA	10	800	640	640
31073	洪泽	三河联堡二组2号 11309021综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31074	洪泽	朱坝新城家园1# 配电室2#配变	10	800	640	640
31075	洪泽	PMS_洪泽城区农 行专变	10	400	320	320
31076	洪泽	总渠路1号变压器	10	400	320	320
31077	洪泽	PMS_三河苗圃3号 11209004综合变	10	200	0	0
31078	洪泽	PMS_老子山龟山 15607001综合变	10	630	504	504
31079	洪泽	PMS_三河街道小 学1210937箱变	10	400	320	320
31080	洪泽	岔河街道幸福1号 变	10	400	320	320
31081	洪泽	双沟街道北 13102004箱变	10	630	472	472
31082	洪泽	PMS_双沟供电所 11602039箱变	10	630	442	442
31083	洪泽	洪泽城区北京小 区B区配变	10	630	504	504
31084	洪泽	三河八里小区5号 11909015综合变	10	800	0	0
31085	洪泽	岔河红旗林牧场2 号11601039综合	10	200	108	108
31086	洪泽	万通国际新城3号 变压器	10	800	640	640
31087	洪泽	银座瑞景苑小区3 号配电室5号主变	10	1000	800	800
31088	洪泽	悦公馆东#2配电 房#2变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31089	洪泽	PMS_朱坝村四组 111212079箱变	10	400	238	238
31090	洪泽	岔河街道2号 12401002综合变	10	630	467	467
31091	洪泽	润园5号配电房2 号变	10	630	504	504
31092	洪泽	PMS_老子山桥南 15307001综合变	10	500	400	400
31093	洪泽	东城一品1号开关 站4号变	10	800	640	640
31094	洪泽	PMS_朱坝菜场 111212065综合变	10	400	289	289
31095	洪泽	11217东一街1号 变	10	630	504	504
31096	洪泽	122022县委西大 院配电室#1变	10	630	504	504
31097	洪泽	法庭对面配电室 变压器	10	800	640	640
31098	洪泽	东四道仓库配变	10	400	130	130
31099	洪泽	泽润小区4号配电 室十八号配变	10	630	504	504
31100	洪泽	共和润前良种场2 号12204025综合	10	200	0	0
31101	洪泽	山水名都1号开关 站4号变800kVA	10	800	640	640
31102	洪泽	PMS_三河蒋坝机 械变12209019箱	10	500	0	0
31103	洪泽	东二街#2配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31104	洪泽	朱坝灯南村东 121212003综合变	10	200	50	50
31105	洪泽	双沟大吕八组 11202043综合变	10	200	60	60
31106	洪泽	共和街西 11304020箱变	10	630	0	0
31107	洪泽	尚湖雅苑配电室 #5变	10	630	504	504
31108	洪泽	共和朱圩新建北 11104004综合变	10	200	0	0
31109	洪泽	洪新河1号地块1 号开关站2号变	10	800	640	640
31110	洪泽	街北配变	10	630	0	0
31111	洪泽	朱坝大刘村北 13612030综合变	10	200	160	160
31112	洪泽	PMS_朱坝锅贴城 西14112004综合	10	400	203	203
31113	洪泽	万集山阳五组西 12110023综合变	10	400	0	0
31114	洪泽	朱坝袁集村九组 东13612039综合	10	400	194	194
31115	洪泽	黄集滨湖阳光花 苑2号变压器	10	800	640	640
31116	洪泽	泽润小区3号配电 室十一号配变	10	630	504	504
31117	洪泽	天城一品2期配电 房2号变压器	10	800	640	640
31118	洪泽	望湖美居2号配电 室10号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31119	洪泽	大庆南路3号箱变	10	400	320	320
31120	洪泽	碧桂园江山府6号 配电室24号变压	10	800	640	640
31121	洪泽	PMS_高良涧街西 11603005综合变	10	630	489	489
31122	洪泽	山水名都3号配电 房11号变	10	800	640	640
31123	洪泽	高良涧贺庄村4# 综合变	10	200	160	160
31124	洪泽	朱坝南唐村北 11612039综合变	10	400	261	261
31125	洪泽	PMS_三河街道供 电12109032箱变	10	630	415	415
31126	洪泽	PMS_三河彭城西 加工12109009箱	10	630	0	0
31127	洪泽	PMS_三河彭城小 区12109010箱变	10	630	0	0
31128	洪泽	洪泽城区115019 银座小区#2配电	10	630	504	504
31129	洪泽	悦公馆东#2配电 房#3变压器	10	630	504	504
31130	洪泽	望湖美居1号配电 室4号变	10	800	640	640
31131	洪泽	朱坝村 4#11612006综合	10	400	262	262
31132	洪泽	洪泽临河村 12303001综合变	10	315	252	252
31133	洪泽	名湖国际小区开 关站1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31134	洪泽	东城一品1号开关站1号变	10	800	640	640
31135	洪泽	高良涧街南1号11603010综合变	10	630	498	498
31136	洪泽	黄集街道5号12305048箱式变	10	400	320	320
31137	洪泽	PMS_高良涧街南2号11603011综合	10	630	424	424
31138	洪泽	共和新集汤元11104023箱变	10	630	0	0
31139	洪泽	共和政府11304014箱变	10	630	0	0
31140	洪泽	PMS_双沟碧水湾西11602006综合	10	400	320	320
31141	洪泽	尾水廊道二期1号开关站一号变	10	630	504	504
31142	洪泽	仁和前杨夏元二号15507070综合	10	200	69	69
31143	洪泽	洪泽临河三四组12303004综合变	10	250	200	200
31144	洪泽	PMS_老子山街中12207011综合变	10	630	0	0
31145	洪泽	洪泽临河三四组2#12303003综合	10	315	252	252
31146	洪泽	金陵花园3号配电室4号变	10	800	640	640
31147	洪泽	高良涧王集小区二期3号箱变	10	630	486	486
31148	洪泽	老子山龟山3号15607004综合变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31149	洪泽	钱码新居开关站2号变	10	630	504	504
31150	洪泽	糖烟酒变	10	630	504	504
31151	洪泽	共和双坝倪庄南11204011综合变	10	200	0	0
31152	洪泽	润园开关站1号变	10	630	504	504
31153	洪泽	三河联堡六组北11309013综合变	10	200	0	0
31154	洪泽	润园4号配电房4号变	10	630	504	504
31155	洪泽	洪泽城区杨码五六七组南	10	400	279	279
31156	洪泽	双沟张庄西11302083综合变	10	200	139	139
31157	洪泽	双沟土圩13402006综合变	10	200	83	83
31158	洪泽	双沟姚韦二组11102013综合变	10	200	81	81
31159	洪泽	双沟后丁东13402014综合变	10	200	160	160
31160	洪泽	PMS_老子山迎湖小区2号12207020	10	800	0	0
31161	洪泽	PMS_双沟土管所11602017综合变	10	200	146	146
31162	洪泽	万集顾圩四组2号11310043综合变	10	200	0	0
31163	洪泽	悦公馆1号配电室1号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31164	洪泽	高良涧浔河村4#综合变	10	200	160	160
31165	洪泽	高良涧于圩13#11203027综合	10	400	320	320
31166	洪泽	PMS_三河桥南小区南12109046箱	10	500	400	400
31167	洪泽	PMS_三河街道农机12109036箱变	10	630	430	430
31168	洪泽	临河菜场变压器	10	1000	800	800
31169	洪泽	PMS_仁和陈向村环湖15507065综	10	200	0	0
31170	洪泽	恒隆水城2号配电室12号变	10	800	640	640
31171	洪泽	PMS_双沟宋庄九组11502040综合	10	200	96	96
31172	洪泽	政府充电站变压器	10	630	504	504
31173	洪泽	滨河缙香5号变压器	10	800	640	640
31174	洪泽	双沟陈庄东11302040综合变	10	200	132	132
31175	洪泽	双沟街道东11602018综合变	10	200	160	160
31176	洪泽	双沟后丁11302054综合变	10	200	27	27
31177	洪泽	双沟陈庄集中区11302044综合变	10	200	146	146
31178	洪泽	PMS_洪泽城区113044航运新村	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31179	洪泽	双沟陶圩 11302048综合变	10	200	146	146
31180	洪泽	PMS_洪泽城区 11305进水闸配变	10	315	252	252
31181	洪泽	PMS_双沟街道西 11602021综合变	10	400	320	320
31182	洪泽	朱坝曹庄村八组 13612042综合变	10	200	160	160
31183	洪泽	秀水苑4号变	10	630	504	504
31184	洪泽	天城一品2期开关 站2号变压器	10	800	640	640
31185	洪泽	朱坝富民小区#2 箱变	10	500	400	400
31186	洪泽	三河蒋坝安置2期 3号11209014综合	10	800	0	0
31187	洪泽	PMS_朱坝大刘中 心村111312059箱	10	400	282	282
31188	洪泽	PMS_洪泽城区 147008新辰福居1	10	400	320	320
31189	洪泽	仁和花海康居二 期一号15407033	10	400	320	320
31190	洪泽	PMS_黄集万伏十 四组12405051综	10	200	160	160
31191	洪泽	双沟安乐鸡场 13402012综合变	10	200	160	160
31192	洪泽	共和新街 11304008箱变	10	630	0	0
31193	洪泽	双沟严田西 11202018综合变	10	400	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31194	洪泽	共和老街 11304017箱变	10	630	0	0
31195	洪泽	高良涧街南3号 11603012综合变	10	630	442	442
31196	洪泽	三河四坝小严 11209006综合变	10	200	0	0
31197	洪泽	老子山张嘴二组 3#15207053综合	10	200	160	160
31198	洪泽	朱坝富民小区4# 箱变	10	500	400	400
31199	洪泽	农发行配变	10	400	320	320
31200	洪泽	杨码五组箱变	10	630	486	486
31201	洪泽	泽润小区2号配电 室七号配变	10	630	504	504
31202	洪泽	PMS_黄集三许三 站12105010综合	10	400	212	212
31203	洪泽	双沟跨儿庄 13402020综合变	10	200	134	134
31204	洪泽	鹿港华都配电房1 号变	10	1000	800	800
31205	洪泽	鹿港华都配电房2 号变	10	1000	800	800
31206	洪泽	共和朱圩朱圩 11104006综合变	10	200	0	0
31207	洪泽	建设银行配变	10	630	504	504
31208	洪泽	PMS_老子山龟山 六组15607002综	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31209	洪泽	双沟张庄小区1号 11302003箱变	10	630	504	504
31210	洪泽	PMS_仁和沈渡村 花海康居1号	10	630	504	504
31211	洪泽	PMS_仁和金李村 园区15507064综	10	315	252	252
31212	洪泽	朱坝田园雅居2号 配电室3#变	10	630	504	504
31213	洪泽	盐化工安置小区4 号配电室4号变	10	800	640	640
31214	洪泽	PMS_18306新辰福 居2号箱变主变	10	1000	751	751
31215	洪泽	PMS_老子山迎湖 小区1号15507008	10	800	640	640
31216	洪泽	12504盛世华庭2 号配电室1号变	10	1000	800	800
31217	洪泽	PMS_黄集五组北 16105008综合变	10	200	150	150
31218	洪泽	黄集万伏十三组 12405033综合变	10	200	160	160
31219	洪泽	盐化工安置小区3 号配电室2号变	10	800	640	640
31220	洪泽	阳光禾田1号变	10	800	640	640
31221	洪泽	芳草谷#1变	10	800	640	640
31222	洪泽	阳光禾田2号变	10	800	640	640
31223	洪泽	三河长堤东小区1 号11909001综合	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31224	洪泽	黄集娄赵3#16305023综合	10	400	128	128
31225	洪泽	十一万变	10	800	611	611
31226	洪泽	盐化工安置小区3号配电室1号变	10	800	640	640
31227	洪泽	PMS_天城一品小区2号配电室2号	10	800	640	640
31228	洪泽	盐化工安置小区1号配电室3号变	10	800	640	640
31229	洪泽	PMS_老子山温泉名居2号12507007	10	630	0	0
31230	洪泽	芳草谷#2变	10	800	640	640
31231	洪泽	交通新村#2配电室#6变	10	800	640	640
31232	洪泽	三河蒋坝安置小区2号12209026综	10	1000	0	0
31233	洪泽	三河蒋坝安置小区1号11109012综	10	1000	0	0
31234	洪泽	岔河新日花苑小区4号变	10	800	640	640
31235	洪泽	岔河红旗林牧场3号11601040综合	10	200	160	160
31236	洪泽	PMS_黄集大楚一组16305004综合	10	200	0	0
31237	洪泽	盐化工安置小区2号配电室3号变	10	800	640	640
31238	洪泽	黄集前刘2#13405002综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31239	洪泽	阅湖茗居小区一 号变	10	800	640	640
31240	洪泽	华盛雅园1#配电 室1#变压器	10	800	640	640
31241	洪泽	朱坝唐曹村曹安 11612060综合变	10	200	27	27
31242	洪泽	悦公馆3号配电室 1号变	10	800	640	640
31243	洪泽	朱坝富民小区3# 箱变	10	500	400	400
31244	洪泽	岔河红旗林牧场4 号11601041综合	10	200	109	109
31245	洪泽	PMS_朱坝锅贴城 北111312001箱变	10	500	369	369
31246	洪泽	PMS_老子山淮上 人家15607005综	10	400	320	320
31247	洪泽	立孚狮城1号变压 器	10	630	504	504
31248	洪泽	高良涧于圩 7#11203008综合	10	200	81	81
31249	洪泽	望湖美居1号配电 室3号变	10	800	640	640
31250	洪泽	洪盛国际3号配电 室4号变	10	630	504	504
31251	洪泽	共和朱圩鱼场北 11504004综合变	10	200	0	0
31252	洪泽	盐化工安置小区2 号配电室2号变	10	800	640	640
31253	洪泽	朱坝新城家园2# 配电室3#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31254	洪泽	滨河缙香9号变压器	10	630	504	504
31255	洪泽	阅湖盛苑配电室5号变	10	630	504	504
31256	洪泽	华盛雅园#2配电室#4变压器	10	800	640	640
31257	洪泽	芳草谷#7变	10	800	640	640
31258	洪泽	PMS_岔河东陈小区2号11301044综	10	630	504	504
31259	洪泽	盐化工安置小区1号配电室2号变	10	800	640	640
31260	洪泽	悦公馆2号配电房1号变压器	10	630	504	504
31261	洪泽	共和刘尖朱庄11404020综合变	10	200	0	0
31262	洪泽	PMS_黄集羊肉城2#12305047综合	10	400	225	225
31263	洪泽	芳草谷#6变	10	800	640	640
31264	洪泽	洪盛国际3号配电室1号变	10	630	504	504
31265	洪泽	11309百里画廊5号箱变	10	400	320	320
31266	洪泽	其虎小区3号B1301045综合变	10	630	0	0
31267	洪泽	王骆殿1号B1301043综合变	10	630	0	0
31268	洪泽	万集严渡九组北11310041综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31269	洪泽	三河油田驾校 11409004综合变	10	200	0	0
31270	洪泽	三河长堤东小区3 号11909003综合	10	200	0	0
31271	洪泽	财富广场2号配电 室2号变	10	630	504	504
31272	洪泽	PMS_仁和桃元张 季15507016箱	10	630	504	504
31273	洪泽	双沟沈阳一组北 13402023综合变	10	200	160	160
31274	洪泽	PMS_天城一品小 区2号配电室1号	10	800	640	640
31275	洪泽	PMS_老子山温泉 名居1号15407001	10	630	504	504
31276	洪泽	洪盛国际3号配电 室2号变	10	630	504	504
31277	洪泽	翰林学府2期1号 配电室4号变	10	630	504	504
31278	洪泽	富民社区（二 期）3#箱变	10	500	400	400
31279	洪泽	中兴名都二期开 关站2号变	10	800	640	640
31280	洪泽	万集河口一组2号 11310039综合变	10	400	0	0
31281	洪泽	三河长堤小区南 11909005箱变	10	400	0	0
31282	洪泽	PMS_黄集孙庄四 组2#16505023综	10	200	160	160
31283	洪泽	岔河红旗林牧场5 号11601042综合	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31284	洪泽	PMS_黄集杨湖张月16505001综合	10	400	250	250
31285	洪泽	北泽世家小区#1变	10	630	504	504
31286	洪泽	高良涧街西5#11603009综合	10	315	252	252
31287	洪泽	盐化工安置小区4号配电室1号变	10	800	640	640
31288	洪泽	盐化工安置小区2号配电室4号变	10	800	640	640
31289	洪泽	PMS_盐化工区安置小区开关站2号	10	800	640	640
31290	洪泽	丽景花苑2号配电房1号变	10	800	640	640
31291	洪泽	黄集褚赵六组12105031综合变	10	200	160	160
31292	洪泽	PMS_黄集大孙6#16505006综合	10	200	99	99
31293	洪泽	泽润小区4号配电室十五号配变	10	630	504	504
31294	洪泽	碧桂园江山府3号配电室12号变压	10	800	640	640
31295	洪泽	金陵花园1号配电室4号变	10	800	640	640
31296	洪泽	芳草谷#5变	10	800	640	640
31297	洪泽	PMS_黄集大孙5#16505005综合	10	200	0	0
31298	洪泽	盐化工安置小区4号配电室3号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31299	洪泽	黄集新张四组 16305015综合变	10	200	0	0
31300	洪泽	PMS_黄集孙庄十 组2#16505018综	10	200	160	160
31301	洪泽	水釜城公馆4号变	10	630	504	504
31302	洪泽	金陵花园1号配电 室1号变	10	800	640	640
31303	洪泽	PMS_天城一品小 区2号配电室3号	10	800	640	640
31304	洪泽	盐化工安置小区3 号配电室4号变	10	800	640	640
31305	洪泽	共和双坝费庄小 区12404011箱变	10	400	0	0
31306	洪泽	黄集褚赵十一组 12105007综合变	10	400	260	260
31307	洪泽	芳草谷#8变	10	800	640	640
31308	洪泽	芳草谷#3变	10	800	640	640
31309	洪泽	朱坝新城家园2# 配电室5#配变	10	630	504	504
31310	洪泽	共和赵集开发区 12404001箱变	10	630	487	487
31311	洪泽	共和村部 11304002箱变	10	630	0	0
31312	洪泽	山水名都4号配电 房14号变	10	800	640	640
31313	洪泽	悦公馆2号配电房 2号变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31314	洪泽	地面水厂主变	10	630	504	504
31315	洪泽	春和园8号变	10	800	640	640
31316	洪泽	幸福广场2号配电室8号变	10	1000	800	800
31317	洪泽	PMS_岔河东陈二期#211301019综	10	400	320	320
31318	洪泽	黄集双涧大陶12305007综合变	10	400	292	292
31319	洪泽	PMS_天城一品小区2号配电室4号	10	800	640	640
31320	洪泽	洪盛国际3号配电室3号变	10	630	504	504
31321	洪泽	共和钟庄11304007箱变	10	630	0	0
31322	洪泽	三河蒋坝大杨庄11109007箱变	10	630	0	0
31323	洪泽	岔河东陈1号沟A1301028综合变	10	200	160	160
31324	洪泽	岔河东陈2号沟A1501030综合变	10	200	160	160
31325	洪泽	PMS_盐化工区安置小区开关站1号	10	800	640	640
31326	洪泽	盐化工安置小区1号配电室4号变	10	800	640	640
31327	洪泽	丽景花苑2号配电房2号变	10	800	640	640
31328	洪泽	盐化工安置小区2号配电室1号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31329	洪泽	黄集润南九组 12105003综合变	10	200	160	160
31330	洪泽	PMS_岔河东陈小区1号11301043综	10	630	504	504
31331	洪泽	PMS_老子山草坪 花苑15307005综	10	400	320	320
31332	洪泽	芳草谷#4变	10	800	640	640
31333	洪泽	PMS_黄集曹圩小区北12405054箱	10	400	320	320
31334	洪泽	三河新堡九组 11309009综合变	10	200	0	0
31335	洪泽	万集河口四组 11310042综合变	10	200	0	0
31336	洪泽	PMS_凤凰和鸣1号 变	10	630	504	504
31337	洪泽	盐化工安置小区4 号配电室2号变	10	800	640	640
31338	洪泽	PMS_黄集沟徐 1#12305026综合	10	200	125	125
31339	洪泽	盐化工安置小区1 号配电室1号变	10	800	640	640
31340	洪泽	PMS_惠民三期1号 变	10	800	640	640
31341	洪泽	PMS_惠民三期2# 变01003	10	800	640	640
31342	洪泽	万集山阳一组 12110021综合变	10	200	0	0
31343	洪泽	仁和沈渡衡庄二 号15407027配变	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31344	洪泽	黄集娄赵水厂 16305025综合变	10	400	122	122
31345	洪泽	PMS_黄集陶石林 陈16305012综合	10	400	17	17
31346	洪泽	交通新村#2配电 室#5变	10	800	640	640
31347	洪泽	岔河红旗林牧场1 号11601038综合	10	200	160	160
31348	洪泽	仁和同议村学校 二号15407039综	10	200	27	27
31349	洪泽	三河新堡七组 11309011综合变	10	400	0	0
31350	洪泽	PMS_三河蒋坝机 械东1220902箱变	10	400	0	0
31351	洪泽	三河油田七号地 11409006综合变	10	200	0	0
31352	洪泽	高良涧养殖二场 5#11203030综合	10	200	160	160
31353	洪泽	万集王坝小学 12110022综合变	10	200	0	0
31354	洪泽	PMS_11208润泽湖 滨花苑配电室1号	10	1600	1280	1280
31355	洪泽	PMS_11208润泽湖 滨花苑配电室2号	10	1600	1280	1280
31356	洪泽	PMS_仁和陈向村 陈向15507030箱	10	400	0	0
31357	洪泽	11207步行街配电 室配变	10	1000	800	800
31358	洪泽	润园6号配电房1 号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31359	洪泽	仁和龚陈村部二号15507058综合	10	200	0	0
31360	洪泽	三河街道市场11909010箱变	10	400	0	0
31361	洪泽	食品小区3号配电房2号变	10	1000	800	800
31362	洪泽	洪泽城区12202外贸院内外贸箱变	10	630	504	504
31363	洪泽	润园2号配电房2号变	10	630	504	504
31364	洪泽	PMS_万集李湖五组11410019综合	10	200	0	0
31365	洪泽	PMS_仁和龚陈村龚庄二号	10	400	0	0
31366	洪泽	仁和龚陈村翟杨二号15507060综	10	400	0	0
31367	洪泽	蒋坝康养中心2号11109010综合变	10	500	0	0
31368	洪泽	双沟小吕八组13102002综合变	10	200	141	141
31369	洪泽	万集徐庄七组12210006综合变	10	200	0	0
31370	洪泽	洪新河1号地块2号配电室8号变	10	630	504	504
31371	洪泽	岔河张马新区11401023箱式综	10	630	504	504
31372	洪泽	三河油田农工商11409008综合变	10	200	0	0
31373	洪泽	邓码小区6号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31374	洪泽	恒隆水城1号配电室6号变	10	630	504	504
31375	洪泽	PMS_洪泽城区113001纺机厂宿	10	630	504	504
31376	洪泽	润园4号配电房1号变	10	630	504	504
31377	洪泽	PMS_紫金东郡#1配电室#1配变	10	630	504	504
31378	洪泽	PMS_紫金东郡#1配电室#2配变	10	630	504	504
31379	洪泽	高良涧越城七组2#变	10	630	504	504
31380	洪泽	PMS_仁和堆头集小区二号	10	200	0	0
31381	洪泽	PMS_仁和陈向村陈向三号	10	400	0	0
31382	洪泽	PMS_朱坝度假花园小区111312007	10	250	200	200
31383	洪泽	PMS_黄集农具厂2#12305034综合	10	400	320	320
31384	洪泽	岔河西陈鸡场12501028综合变	10	200	160	160
31385	洪泽	岔河灯朱中心村B1501029综合变	10	400	0	0
31386	洪泽	岔河荡朱中心村B1501001综合变	10	250	0	0
31387	洪泽	万集吴庄二组11210010综合变	10	400	0	0
31388	洪泽	尾水廊道2号配电房4号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31389	洪泽	三河油田提水泵 11409001综合变	10	315	0	0
31390	洪泽	PMS_仁和镇渔西 15507042箱变	10	400	0	0
31391	洪泽	尾水廊道二期西1 号开关站二号变	10	630	504	504
31392	洪泽	PMS_仁和阜宁村 姬赵15107059综	10	400	214	214
31393	洪泽	三河油田提水泵2 号11409002综合	10	200	0	0
31394	洪泽	三河联堡渔场 11309017综合变	10	200	0	0
31395	洪泽	PMS_仁和桃元村 桃东15507012箱	10	400	308	308
31396	洪泽	PMS_朱坝黄庄村 西121212016综合	10	200	87	87
31397	洪泽	PMS_三河长河韩 庄12509001综合	10	100	80	80
31398	洪泽	PMS_高良涧街道 1#箱11603001综	10	400	320	320
31399	洪泽	岔河施汤七八组 B1701010综合变	10	200	0	0
31400	洪泽	岔河施汤施东 B1701004综合变	10	200	0	0
31401	洪泽	岔河吴祁胡庄 11701009综合变	10	250	6	6
31402	洪泽	岔河吴祁学校 11701014综合变	10	250	146	146
31403	洪泽	岔河夏桥尖圩 11701002综合变	10	200	12	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31404	洪泽	岔河竹园南泵 B1701011综合变	10	200	0	0
31405	洪泽	岔河伏圣徐庄南 11701016综合变	10	200	132	132
31406	洪泽	岔河施汤冯庄 B1701003综合变	10	200	0	0
31407	洪泽	岔河施汤六组 B1701009综合变	10	200	0	0
31408	洪泽	PMS_仁和陈向村 村部15507057箱	10	630	488	488
31409	洪泽	万集王坝三组 12110007综合变	10	200	0	0
31410	洪泽	三河油田提水泵1 号11409003综合	10	200	0	0
31411	洪泽	岔河吴祁西南 2#11701013综合	10	200	51	51
31412	洪泽	岔河吴祁西南 3#11701017综合	10	200	89	89
31413	洪泽	岔河吴祁西南 1#11701012综合	10	200	103	103
31414	洪泽	岔河施汤村部 B1701006综合变	10	200	0	0
31415	洪泽	岔河施汤新区 B1701008综合变	10	200	0	0
31416	洪泽	PMS_仁和桃元村 村部二号	10	200	126	126
31417	洪泽	水岸花城4号配电 室1号变	10	1000	800	800
31418	洪泽	PMS_仁和前杨村 夏元15507021箱	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31419	洪泽	PMS_万集纪缪十一组11110019综	10	200	0	0
31420	洪泽	PMS_朱坝金季村高庄121212010综	10	200	119	119
31421	洪泽	山水名都2号配电房9号变	10	800	640	640
31422	洪泽	洪新河4号地块3号变压器	10	800	640	640
31423	洪泽	PMS_中兴名都小区#1配电室#4变	10	1000	800	800
31424	洪泽	PMS_中兴名都#2配电室#1变	10	630	504	504
31425	洪泽	洪泽城区钱码三组11303002综合	10	400	320	320
31426	洪泽	宏达纸箱厂变	10	400	320	320
31427	洪泽	华盛雅园#2配电室#2变压器	10	800	640	640
31428	洪泽	朱坝村小南庄11612062综合变	10	400	270	270
31429	洪泽	共和刘尖新圩11404026综合变	10	200	0	0
31430	洪泽	三河油田南化2号11409010综合变	10	160	0	0
31431	洪泽	润园6号配电房2号变	10	800	640	640
31432	洪泽	PMS_洪泽城区娱乐城配电变压器	10	315	252	252
31433	洪泽	PMS_仁和前杨中心村15507023综	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31434	洪泽	惠民一期1号变	10	630	504	504
31435	洪泽	PMS_惠民二期6号变	10	800	640	640
31436	洪泽	PMS_惠民二期8号变	10	800	640	640
31437	洪泽	惠民一期5号变	10	800	640	640
31438	洪泽	PMS_三河头河堆11109006综合变	10	200	0	0
31439	洪泽	高良涧浔河东3#综合变	10	200	160	160
31440	洪泽	三河油田食品厂11409005综合变	10	200	0	0
31441	洪泽	12503盛世华庭1号配电室1号变	10	1000	800	800
31442	洪泽	共和赵集王圩东11504020综合变	10	200	0	0
31443	洪泽	双沟严马11502012综合变	10	400	159	159
31444	洪泽	富民社区（二期）1#箱变	10	500	400	400
31445	洪泽	黄集陶石小陶16305006综合变	10	400	222	222
31446	洪泽	高良涧养殖三场5#11703016综合	10	400	320	320
31447	洪泽	PMS_黄集曹圩三组12505028综合	10	400	320	320
31448	洪泽	临河小区#2变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31449	洪泽	PMS_仁和沈渡小区15407029箱变	10	400	179	179
31450	洪泽	洪泽湖湾箱变变压器	10	400	320	320
31451	洪泽	洪新河4号地块7号变压器	10	800	640	640
31452	洪泽	共和康居雅苑1号12304003综合变	10	630	0	0
31453	洪泽	PMS_仁和桃园科技园15507066	10	500	247	247
31454	洪泽	PMS_老子山车站12207001综合变	10	500	0	0
31455	洪泽	PMS_老子山淮仁桥12507003综合	10	500	0	0
31456	洪泽	名湖国际小区开关站2#变压器	10	800	640	640
31457	洪泽	墨香苑3#变压器	10	630	504	504
31458	洪泽	泽润小区1号开关站一号配变	10	630	504	504
31459	洪泽	浔河地块安置小区1号变	10	630	504	504
31460	洪泽	尾水二期1号开关站2号变	10	800	640	640
31461	洪泽	PMS_三河蒋坝民俗12209001综合	10	400	0	0
31462	洪泽	黄集仇庄小区3#16505012综合	10	400	320	320
31463	洪泽	PMS_11301海事处1号箱变1号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31464	洪泽	老子山梨园 12207009综合变	10	630	0	0
31465	洪泽	万通国际新城2号 变压器	10	800	640	640
31466	洪泽	百里画廊箱变台 区	10	630	504	504
31467	洪泽	老子山腰沟 6#15207020综合	10	200	160	160
31468	洪泽	PMS_高良涧贺庄 村3#综合变	10	200	133	133
31469	洪泽	滨河缙香12号变 压器	10	800	640	640
31470	洪泽	PMS_双沟严田一 组西11202047综	10	200	160	160
31471	洪泽	老子山腰沟 5#15207019综合	10	200	160	160
31472	洪泽	岔河施汤渔场 B1701005综合变	10	200	0	0
31473	洪泽	岔河二圩孙尹泵 A2201013箱变	10	630	481	481
31474	洪泽	PMS_高良涧徐杨 北2#综合变	10	200	160	160
31475	洪泽	阅湖盛苑配电室3 号变	10	630	504	504
31476	洪泽	PMS_老子山花园 15307003综合变	10	500	394	394
31477	洪泽	恒隆水城2号配电 室10号变	10	800	640	640
31478	洪泽	东城一品1号开关 站2号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31479	洪泽	尚湖雅苑配电室#3变	10	630	504	504
31480	洪泽	朱坝南唐村七组南11612063综合	10	200	160	160
31481	洪泽	幸福广场5号配电室14号变	10	1000	800	800
31482	洪泽	双沟前陈11402013综合变	10	200	74	74
31483	洪泽	教师公寓2号变	10	630	504	504
31484	洪泽	PMS_11205东九道计生委处箱变1号	10	630	504	504
31485	洪泽	仁和花海康居二期四号15407036	10	400	192	192
31486	洪泽	双沟滨湖乐园11302002箱变	10	400	320	320
31487	洪泽	洪新河4号地块8号变压器	10	800	640	640
31488	洪泽	泽润小区2号配电室九号配变	10	630	504	504
31489	洪泽	三河四坝严庄2号11209003综合变	10	200	0	0
31490	洪泽	海珠公司2号变	10	400	320	320
31491	洪泽	洪新河4号地块12号变压器	10	800	640	640
31492	洪泽	高良涧贺庄西#4综合变	10	200	81	81
31493	洪泽	仁和金汤大棚二号15107065综合	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31494	洪泽	水岸花城2号配电室2号变	10	1000	800	800
31495	洪泽	岔河头圩一组B1701058综合变	10	200	0	0
31496	洪泽	新建路箱变变压器	10	400	320	320
31497	洪泽	东一街2号箱变	10	400	282	282
31498	洪泽	三河长堤南庄2号12309006综合变	10	400	0	0
31499	洪泽	PMS_仁和桃元村熊元15507026综	10	200	160	160
31500	洪泽	悦公馆东地块一期1#开关站3#变	10	630	504	504
31501	洪泽	崔朱变压器	10	400	312	312
31502	洪泽	PMS_岔河张安前周11401038综合	10	200	160	160
31503	洪泽	岔河施汤杨庄B1701012综合变	10	200	0	0
31504	洪泽	岔河唐圩村部南B1301029综合变	10	200	0	0
31505	洪泽	PMS_岔河张马四组11401040综合	10	200	149	149
31506	洪泽	岔河张马新队11601032综合变	10	200	105	105
31507	洪泽	墨香苑4#变压器	10	630	504	504
31508	洪泽	悦公馆1号配电室2号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31509	洪泽	三河长堤渔场2号 12309005综合变	10	400	0	0
31510	洪泽	XB12601箱式变压器（迎宾大道	10	630	504	504
31511	洪泽	岔河唐圩东唐 B1301034综合变	10	200	0	0
31512	洪泽	岔河胡桥郭庄 11601035综合变	10	200	134	134
31513	洪泽	岔河胡桥张庄 11601036综合变	10	400	83	83
31514	洪泽	泽润小区1号开关 站二号配变	10	630	504	504
31515	洪泽	PMS_三河苗圃4号 11209005综合变	10	200	0	0
31516	洪泽	PMS_黄集一组北 12305019综合变	10	400	306	306
31517	洪泽	PMS_黄集四组 12305020综合变	10	400	270	270
31518	洪泽	阅湖茗居小区三 号变	10	800	640	640
31519	洪泽	双沟张庄小区2号 11302004箱变	10	400	320	320
31520	洪泽	岔河头圩公司北 B1701068综合变	10	200	0	0
31521	洪泽	PMS_双沟姚韦九 组11102017箱变	10	500	212	212
31522	洪泽	洪泽城区114007 金都秀水#1配电	10	1000	800	800
31523	洪泽	PMS_洪泽城区 114007金都秀水	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31524	洪泽	洪泽城区114007金都秀水#1配电	10	1000	800	800
31525	洪泽	岔河吴祁胡庄南11701059综合变	10	200	0	0
31526	洪泽	PMS_仁和桃园村刘郭15507013箱	10	630	437	437
31527	洪泽	海棠晴园1号配电房4号变	10	630	504	504
31528	洪泽	PMS_洪泽城区114007金都秀水	10	1000	800	800
31529	洪泽	PMS_天水百合园1号开关站1号变	10	800	640	640
31530	洪泽	天水百合园1号开关站2号变	10	800	640	640
31531	洪泽	万集工业园区4号11210024综合变	10	400	0	0
31532	洪泽	金陵花园1号配电室2号变	10	800	640	640
31533	洪泽	邓码小区开关站2号变	10	800	640	640
31534	洪泽	PMS_岔河伏圣王庄南12201063综	10	200	160	160
31535	洪泽	岔河头圩六组B1701069综合变	10	200	0	0
31536	洪泽	万通国际商城1#箱变	10	630	504	504
31537	洪泽	房产公司变压器	10	630	504	504
31538	洪泽	洪泽城区东三街#2配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31539	洪泽	洪泽城区乡直小区12403004综合	10	400	320	320
31540	洪泽	高良涧周于五组2#综合变	10	200	147	147
31541	洪泽	杨码线配变	10	400	320	320
31542	洪泽	东湖印象1号开关站1号配电变压器	10	800	640	640
31543	洪泽	东湖印象1号开关站2号配电变压器	10	800	640	640
31544	洪泽	东湖印象1号开关站3号配电变压器	10	800	640	640
31545	洪泽	水岸花城2号配电室1号变	10	1000	800	800
31546	洪泽	11308百里画廊4号箱变	10	400	320	320
31547	洪泽	朱坝朱高村一组11612059综合变	10	200	0	0
31548	洪泽	黄集三许八组18405001综合变	10	400	122	122
31549	洪泽	朱坝碾赵村高庄13612043综合变	10	200	141	141
31550	洪泽	岔河施汤施庄2号B1701001综合变	10	200	0	0
31551	洪泽	共和刘尖陆庄西11404029综合变	10	400	0	0
31552	洪泽	悦公馆3号配电室3号变	10	800	640	640
31553	洪泽	三河长堤小区2号11909004箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31554	洪泽	黄集仇庄三组 16505015综合变	10	400	209	209
31555	洪泽	岔河张王王庄 11601001综合变	10	200	20	20
31556	洪泽	高良涧高湖小区 3#综合变	10	200	123	123
31557	洪泽	岔河西陈中东东 12501046综合变	10	200	160	160
31558	洪泽	岔河西陈后圩 12501045综合变	10	200	160	160
31559	洪泽	双沟二堡四组 11702029综合变	10	200	160	160
31560	洪泽	岔河灯朱前马南 A1301047综合变	10	200	160	160
31561	洪泽	双沟段渡 11302091综合变	10	200	127	127
31562	洪泽	仁和陈向村张元 15507069综合变	10	200	160	160
31563	洪泽	水釜城公馆2号变	10	630	504	504
31564	洪泽	望湖美居2号配电 室8号变	10	800	640	640
31565	洪泽	碧桂园江山府2号 开关站1号变压器	10	800	640	640
31566	洪泽	洪新河4号地块4 号变压器	10	800	640	640
31567	洪泽	幸福广场4号配电 室10号变	10	1000	800	800
31568	洪泽	双沟碧水湾东 11602003综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31569	洪泽	岔河张王倪庄 11601020综合变	10	200	160	160
31570	洪泽	中兴名都二期3号 配电室7号变	10	800	640	640
31571	洪泽	PMS_黄集石桥 16305010综合变	10	400	255	255
31572	洪泽	望湖美居2号配电 室9号变	10	800	640	640
31573	洪泽	岔河新街 12401001综合变	10	630	504	504
31574	洪泽	岔河岔中 12401013箱式综	10	630	504	504
31575	洪泽	高良涧浔河北综 合变	10	400	320	320
31576	洪泽	阅湖茗居小区四 号变	10	800	640	640
31577	洪泽	高良涧于圩 12#11203013综合	10	400	320	320
31578	洪泽	山水名都3号配电 房12号变	10	800	640	640
31579	洪泽	PMS_朱坝村季庄 121212041综合变	10	200	110	110
31580	洪泽	银座瑞景苑小区3 号配电室6号主变	10	1000	800	800
31581	洪泽	邓码小区11号变	10	630	504	504
31582	洪泽	仁和沈渡村晁庄 15407028综合变	10	200	96	96
31583	洪泽	老子山腰沟 7#15207021综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31584	洪泽	洪新河1号地块2号配电室10号变	10	630	504	504
31585	洪泽	邓码小区8号变	10	630	504	504
31586	洪泽	富民社区（二期）2#箱变	10	500	400	400
31587	洪泽	仁和同议中心村二号15407038综	10	200	160	160
31588	洪泽	PMS_黄集仇庄一组2#16505017综	10	400	216	216
31589	洪泽	尚湖雅苑开关站1#变	10	630	504	504
31590	洪泽	PMS_114005水木清华2号配电室6	10	1000	800	800
31591	洪泽	PMS_114005水木清华2号配电室5	10	1000	800	800
31592	洪泽	PMS_114006水木清华3号配电室7	10	1000	800	800
31593	洪泽	泽润小区1号配电室四号配变	10	800	640	640
31594	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室三号变	10	630	504	504
31595	洪泽	东城一品2号配电室6号变	10	800	640	640
31596	洪泽	阅湖盛苑配电室6号变	10	630	504	504
31597	洪泽	浔河地块安置小区4号变	10	630	504	504
31598	洪泽	11206医药公司箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31599	洪泽	党校小区1号配电室1号变	10	1000	800	800
31600	洪泽	PMS_洪泽城区152001胡庄安置	10	1000	800	800
31601	洪泽	PMS_洪泽城区152001胡庄安置	10	1000	800	800
31602	洪泽	PMS_114006水木清华3号配电室8	10	1000	800	800
31603	洪泽	城南公园变压器	10	630	392	392
31604	洪泽	泽田广场配电房1号变	10	1000	800	800
31605	洪泽	泽田广场配电房2号变	10	800	640	640
31606	洪泽	朱坝新城家园2#配电室6#配变	10	630	504	504
31607	洪泽	幸福广场5号配电室13号变	10	1000	800	800
31608	洪泽	山水名都4号配电房13号变	10	800	640	640
31609	洪泽	街道西12412箱式综合变1号变	10	630	504	504
31610	洪泽	PMS_洪泽城区152001胡庄安置	10	1000	800	800
31611	洪泽	PMS_洪泽城区152001胡庄安置	10	1000	800	800
31612	洪泽	碧桂园江山府5号配电室19号变压	10	800	640	640
31613	洪泽	中兴名都二期3号配电室6号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31614	洪泽	PMS_天泽名城2号 配电室5号变	10	1000	800	800
31615	洪泽	PMS_天泽名城2号 配电室6号变	10	1000	800	800
31616	洪泽	万集山阳五组2号 12110025综合变	10	400	0	0
31617	洪泽	其虎小区4号 A1501035变综合	10	630	504	504
31618	洪泽	安澜小镇2号 11209012综合变	10	630	0	0
31619	洪泽	PMS_天泽名城2号 配电室7号变	10	1000	800	800
31620	洪泽	PMS_天泽名城2号 配电室8号变	10	1000	800	800
31621	洪泽	东城一品3号配电 室8号变	10	800	640	640
31622	洪泽	龙景花园2号变	10	630	504	504
31623	洪泽	三河油田南化1号 11409009综合变	10	400	0	0
31624	洪泽	岔河淮宝村部 11401032综合变	10	200	98	98
31625	洪泽	悦公馆东地块一 期1#开关站2#变	10	630	504	504
31626	洪泽	洪泽城区安芯智 能港一期3号配电	10	1000	800	800
31627	洪泽	邓码小区5号变	10	630	504	504
31628	洪泽	望湖美居1号配电 室5号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31629	洪泽	润园5号配电房1号变	10	630	504	504
31630	洪泽	人和嘉园小区三号15307034变	10	630	504	504
31631	洪泽	碧桂园江山府2号开关站2号变压器	10	800	640	640
31632	洪泽	三河桥南韩庄泵站12309005综合	10	200	0	0
31633	洪泽	PMS_仁和金汤村部2号15107046综	10	200	116	116
31634	洪泽	泽润小区4号配电室十六号配变	10	630	504	504
31635	洪泽	泽润小区1号配电室六号配变	10	800	640	640
31636	洪泽	万集丰收村部北11410020综合变	10	400	0	0
31637	洪泽	三河新苑一品小区1号11209026综	10	630	0	0
31638	洪泽	洪泽城区东区配变	10	315	252	252
31639	洪泽	朱坝富民小区1#箱变	10	500	400	400
31640	洪泽	111009新华书店配电室1号变	10	315	252	252
31641	洪泽	PMS_三河塘西钻井12209048综合	10	200	160	160
31642	洪泽	尾水廊道2号配电房3号变	10	630	504	504
31643	洪泽	高良涧于圩10#11203011综合	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31644	洪泽	仁和街道大院 15307025综合变	10	200	160	160
31645	洪泽	PMS_三河东园泵 站12209003综合	10	400	0	0
31646	洪泽	PMS_三河蒋坝老 街12209005综合	10	200	0	0
31647	洪泽	万集草泽林场 11210004综合变	10	400	0	0
31648	洪泽	PMS_三河头河郑 庄11209011综合	10	200	0	0
31649	洪泽	PMS_三河蒋坝织 布12209011综合	10	400	0	0
31650	洪泽	PMS_朱坝街道 3#121112003综合	10	400	265	265
31651	洪泽	PMS_朱坝街道北 121112001变	10	400	320	320
31652	洪泽	PMS_朱坝金季村 小区121112002变	10	400	245	245
31653	洪泽	朱坝唐曹村西 11612036综合变	10	200	33	33
31654	洪泽	朱坝赵庄村东 11612013综合变	10	400	320	320
31655	洪泽	PMS_黄集公圆路 2#12305006综合	10	400	270	270
31656	洪泽	PMS_黄集农贸市场 12305005综合	10	400	320	320
31657	洪泽	PMS_黄集金徐小 金12305009综合	10	400	214	214
31658	洪泽	黄集康王东变 12105023综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31659	洪泽	黄集康王西变 12105025综合变	10	200	0	0
31660	洪泽	PMS_三河塘西安 西12209008综合	10	200	160	160
31661	洪泽	PMS_三河四坝梁 庄12209010综合	10	250	200	200
31662	洪泽	三河四坝涂庄 1120902综合变	10	250	0	0
31663	洪泽	三河四坝陈庄 11209009综合变	10	200	0	0
31664	洪泽	三河联堡林桑 11309022综合变	10	200	0	0
31665	洪泽	三河联堡六组 11309014综合变	10	200	0	0
31666	洪泽	黄集娄赵四组 16305024综合变	10	200	121	121
31667	洪泽	黄集褚赵十组 12105008综合变	10	250	183	183
31668	洪泽	黄集褚赵 3#12105033综合	10	200	160	160
31669	洪泽	黄集大管王费 12105019综合变	10	200	28	28
31670	洪泽	黄集三许三组 12105015综合变	10	200	89	89
31671	洪泽	PMS_黄集润南徐 王12105005综合	10	200	137	137
31672	洪泽	PMS_黄集专三蚕 桑厂16305003综	10	200	0	0
31673	洪泽	黄集陶石石庄 16305008综合变	10	400	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31674	洪泽	朱坝唐曹村部 11612035综合变	10	400	162	162
31675	洪泽	朱坝唐曹村部 1#11612034综合	10	200	92	92
31676	洪泽	PMS_双沟金庄北 11502017综合变	10	200	160	160
31677	洪泽	双沟金庄南 11502016综合变	10	400	294	294
31678	洪泽	PMS_双沟宋庄二 组11502021综合	10	200	6	6
31679	洪泽	PMS_双沟金庄西 11502022综合变	10	200	160	160
31680	洪泽	双沟宋庄西 11502024综合变	10	315	60	60
31681	洪泽	岔河界沟界西 A1301010综合变	10	200	160	160
31682	洪泽	岔河界沟小张 A1301013综合变	10	200	91	91
31683	洪泽	岔河灯朱新队 A1301008综合变	10	200	142	142
31684	洪泽	PMS_双沟宋庄中 11502020综合变	10	200	108	108
31685	洪泽	PMS_双沟三庄西 11502023综合变	10	200	75	75
31686	洪泽	PMS_双沟三庄北 11502011综合变	10	200	160	160
31687	洪泽	双沟三庄南 11502010综合变	10	200	0	0
31688	洪泽	PMS_双沟南甸一 组11502008综合	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31689	洪泽	PMS_双沟南甸九组11502009综合	10	200	160	160
31690	洪泽	PMS_双沟南甸西11502004综合变	10	200	135	135
31691	洪泽	PMS_双沟孙庄小闸11502005综合	10	200	94	94
31692	洪泽	PMS_洪泽城区12116卫校配变	10	400	320	320
31693	洪泽	PMS_双沟南甸四组11502007综合	10	200	160	160
31694	洪泽	PMS_双沟孙庄北11502015综合变	10	200	0	0
31695	洪泽	岔河张桥新队A1301017综合变	10	400	223	223
31696	洪泽	PMS_岔河街道油厂12401007综合	10	200	160	160
31697	洪泽	三河八里赵庄113090026综合变	10	200	0	0
31698	洪泽	PMS_双沟孙庄中11502014综合变	10	200	97	97
31699	洪泽	PMS_三河八里朱庄11309023综合	10	200	0	0
31700	洪泽	PMS_双沟宋庄南11502018综合变	10	200	49	49
31701	洪泽	共和赵集木器厂12404008综合变	10	315	252	252
31702	洪泽	洪泽城区潘庄邱庄11203006综合	10	400	320	320
31703	洪泽	双沟安乐南13402018综合变	10	400	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31704	洪泽	万集吴庄四组 11210009综合变	10	200	0	0
31705	洪泽	PMS_万集吴庄村 11210008综合变	10	200	0	0
31706	洪泽	PMS_岔河张桥闵 赵11301014综合	10	200	110	110
31707	洪泽	岔河张桥小张桥 A1301015综合变	10	200	80	80
31708	洪泽	岔河张桥西 A1301016综合变	10	200	20	20
31709	洪泽	双沟安乐南堆 13402019综合变	10	200	112	112
31710	洪泽	朱坝赵庄村工业 园区13612006综	10	400	263	263
31711	洪泽	朱坝赵庄村中 13612007综合变	10	200	37	37
31712	洪泽	朱坝赵庄村十组 13612009综合变	10	200	25	25
31713	洪泽	朱坝汲湖村南 13612017综合变	10	200	72	72
31714	洪泽	朱坝汲湖村中 13612015综合变	10	400	53	53
31715	洪泽	朱坝汲湖村北 13612012综合变	10	200	11	11
31716	洪泽	朱坝汲湖村西 13612014综合变	10	200	44	44
31717	洪泽	朱坝袁集村北 13612022综合变	10	200	0	0
31718	洪泽	PMS_万集郭贝小 学11210015综合	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31719	洪泽	PMS_万集郭贝十组11210014综合	10	200	0	0
31720	洪泽	PMS_万集郭贝北11210012综合变	10	200	0	0
31721	洪泽	PMS_岔河岔小12401003综合变	10	400	320	320
31722	洪泽	岔河荡朱荡东B1501018综合变	10	400	0	0
31723	洪泽	岔河荡朱西泵B1501019综合变	10	200	0	0
31724	洪泽	PMS_仁和金汤村赵庄15107003综	10	200	102	102
31725	洪泽	PMS_岔河老街12401004综合变	10	630	504	504
31726	洪泽	PMS_仁和姚湾村大棚15107001综	10	200	146	146
31727	洪泽	仁和金汤村大棚15107002综合变	10	200	46	46
31728	洪泽	PMS_仁和乾宁村大姚15107011综	10	200	136	136
31729	洪泽	仁和乾宁村朱庄15107009综合变	10	200	137	137
31730	洪泽	仁和金汤村后庄15107005综合变	10	200	9	9
31731	洪泽	PMS_仁和金汤村新庄15107006综	10	200	77	77
31732	洪泽	朱坝袁集村中13612020综合变	10	400	72	72
31733	洪泽	朱坝袁集村南13612019综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31734	洪泽	朱坝袁集村九组 13612010综合变	10	200	5	5
31735	洪泽	朱坝碾赵村北 13612024综合变	10	200	82	82
31736	洪泽	朱坝碾赵村南 13612026综合变	10	200	153	153
31737	洪泽	朱坝碾赵村南 3#13612027综合	10	400	134	134
31738	洪泽	朱坝大刘村南 13612028综合变	10	400	320	320
31739	洪泽	朱坝曹庄村西 13612002综合变	10	200	160	160
31740	洪泽	朱坝曹庄村北 13612001综合变	10	200	160	160
31741	洪泽	朱坝曹庄村南 13612004综合变	10	200	160	160
31742	洪泽	高良涧三圩 11703008综合变	10	400	320	320
31743	洪泽	老子山张嘴 15507001综合变	10	400	320	320
31744	洪泽	PMS_洪泽城区 12105环城苗圃配	10	400	244	244
31745	洪泽	PMS_老子山丹山 15107007综合变	10	200	160	160
31746	洪泽	PMS_老子山陵园 15107012综合变	10	400	320	320
31747	洪泽	PMS_老子山顺河 滩15107014综合	10	200	160	160
31748	洪泽	PMS_仁和陈向村 村部15507029综	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31749	洪泽	PMS_仁和陈向村 七一圩15507033	10	200	0	0
31750	洪泽	PMS_仁和堆头集 村部15507046综	10	200	0	0
31751	洪泽	高良涧钱码四组 11203026综合变	10	400	320	320
31752	洪泽	高良涧营门村 1#11703006综合	10	200	160	160
31753	洪泽	高良涧张福河 3#11703013综合	10	400	320	320
31754	洪泽	岔河东陈水生园 B1501024综合变	10	200	0	0
31755	洪泽	岔河荡朱后陈 B1501020综合变	10	200	0	0
31756	洪泽	PMS_老子山水产 12207017综合变	10	400	0	0
31757	洪泽	高良涧养殖一场 1#11203014综合	10	400	320	320
31758	洪泽	高良涧养殖二场 1#11203019综合	10	200	160	160
31759	洪泽	高良涧张福河 1#11703011综合	10	200	160	160
31760	洪泽	岔河三朱后陈 B1501021综合变	10	200	0	0
31761	洪泽	岔河荡朱后范 B1501022综合变	10	200	0	0
31762	洪泽	PMS_仁和金汤村 部15107004综合	10	400	210	210
31763	洪泽	PMS_仁和三蒋村 袁庄15107026综	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31764	洪泽	PMS_仁和三蒋村袁蒋15107027综	10	200	125	125
31765	洪泽	PMS_仁和三蒋村郭圩15107030综	10	200	54	54
31766	洪泽	仁和三蒋村蒋东15107032综合变	10	400	127	127
31767	洪泽	仁和韦集村#215107036综合	10	200	55	55
31768	洪泽	PMS_仁和韦集村部15107034综合	10	200	37	37
31769	洪泽	PMS_仁和后圩村部15107037综合	10	200	127	127
31770	洪泽	洪泽城区12214二中宿舍配变SBH-	10	400	320	320
31771	洪泽	PMS_洪泽城区12203生资公司配	10	400	320	320
31772	洪泽	PMS_洪泽城区11306水电站北配	10	400	320	320
31773	洪泽	万集纲要桥南11410001综合变	10	400	0	0
31774	洪泽	万集纲要后河11410005综合变	10	200	0	0
31775	洪泽	PMS_仁和后圩村前朱15107039综	10	200	97	97
31776	洪泽	仁和后圩村东朱15107040综合变	10	200	97	97
31777	洪泽	PMS_仁和阜宁村赵庄15107013综	10	200	44	44
31778	洪泽	PMS_仁和阜宁村高桥15107014综	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31779	洪泽	PMS_仁和阜宁村部15107015综合	10	200	154	154
31780	洪泽	PMS_仁和中徐村部15107019综合	10	200	9	9
31781	洪泽	高良涧王庄大棚12303063综合变	10	200	124	124
31782	洪泽	PMS_朱坝商贸城111312008综合变	10	400	320	320
31783	洪泽	PMS_朱坝水香园111312004综合变	10	200	146	146
31784	洪泽	PMS_仁和淮徐村部15107020综合	10	200	137	137
31785	洪泽	仁和淮徐村后徐15107021综合变	10	400	125	125
31786	洪泽	PMS_仁和淮徐村郭石15107022综	10	200	82	82
31787	洪泽	共和双坝费庄12404010综合变	10	200	0	0
31788	洪泽	共和永丰张桥12404008综合变	10	200	0	0
31789	洪泽	共和双坝赵庄12404007综合变	10	200	0	0
31790	洪泽	万集纲要青年11410003综合变	10	400	0	0
31791	洪泽	PMS_万集纲要中东11410004综合	10	200	0	0
31792	洪泽	万集纲要五七11410002综合变	10	400	0	0
31793	洪泽	万集王坝五组12110001综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31794	洪泽	PMS_朱坝锅贴城中111312002综合	10	400	320	320
31795	洪泽	万集王坝二组后庄12110006综合	10	200	0	0
31796	洪泽	岔河漆包线厂B1501005综合变	10	200	0	0
31797	洪泽	共和赵集加油站12404009综合变	10	200	160	160
31798	洪泽	共和永丰王庄12404012综合变	10	200	0	0
31799	洪泽	PMS_万集草泽三组11210001综合	10	200	0	0
31800	洪泽	PMS_朱坝街道西111212001综合变	10	400	310	310
31801	洪泽	万集王坝四组12110004综合变	10	200	0	0
31802	洪泽	万集王坝后庄12110005综合变	10	200	0	0
31803	洪泽	PMS_朱坝三圩村东14112002综合	10	200	160	160
31804	洪泽	万集王坝九组12110002综合变	10	400	0	0
31805	洪泽	PMS_朱坝三圩村东3#14112003综	10	200	160	160
31806	洪泽	万集山阳十一组12110018综合变	10	400	0	0
31807	洪泽	万集山阳九组12110011综合变	10	200	0	0
31808	洪泽	万集山阳五组12110015综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31809	洪泽	万集山阳二组 12110014综合变	10	200	0	0
31810	洪泽	万集李湖二组 11410009综合变	10	400	0	0
31811	洪泽	万集李湖四组 11410008综合变	10	400	0	0
31812	洪泽	万集李湖三组 11410012综合变	10	400	0	0
31813	洪泽	万集李湖十一组 11410011综合变	10	400	0	0
31814	洪泽	PMS_万集徐庄魏 庄12210005综合	10	200	0	0
31815	洪泽	万集李湖林场 11410010综合变	10	400	0	0
31816	洪泽	万集李湖村部 11410007综合变	10	315	0	0
31817	洪泽	黄集杨湖一组 16405001综合变	10	200	160	160
31818	洪泽	黄集后李 2#16405003综合	10	200	160	160
31819	洪泽	高良涧养殖三场 11703001综合变	10	400	320	320
31820	洪泽	高良涧养殖二场 2#11203020综合	10	200	160	160
31821	洪泽	朱坝街道中 111212005综合变	10	315	177	177
31822	洪泽	高良涧洪祥渔场 11703010综合变	10	400	320	320
31823	洪泽	高良涧张福河 2#11203025综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31824	洪泽	高良涧张福河 4#11203024综合	10	200	160	160
31825	洪泽	岔河街道 #112401006综合	10	630	504	504
31826	洪泽	PMS_朱坝大魏村 东13812009综合	10	200	160	160
31827	洪泽	PMS_朱坝大魏村 小李庄13812006	10	200	160	160
31828	洪泽	朱坝大魏村南 13812007变	10	200	160	160
31829	洪泽	朱坝大魏村部 13812008变	10	200	160	160
31830	洪泽	黄集薛桥小张 16405004综合变	10	200	160	160
31831	洪泽	PMS_朱坝街道 4#121112005综合	10	400	320	320
31832	洪泽	高良涧于圩 8#11203002综合	10	200	145	145
31833	洪泽	黄集灯塔后刘 13405010综合变	10	200	160	160
31834	洪泽	黄集灯塔谷庄 13405011综合变	10	200	160	160
31835	洪泽	PMS_黄集大孙十 一组1160505007	10	200	103	103
31836	洪泽	PMS_三河塘西赵 西12209002综合	10	200	94	94
31837	洪泽	PMS_三河塘西新 庄12209001综合	10	200	160	160
31838	洪泽	PMS_三河梁墩一 组12509003综合	10	200	38	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31839	洪泽	PMS_三河梁墩道口12509002综合	10	200	69	69
31840	洪泽	三河塘西赵东11309003综合变	10	200	0	0
31841	洪泽	三河新堡二组11309007综合变	10	200	0	0
31842	洪泽	PMS_万集徐庄八组12210003综合	10	200	0	0
31843	洪泽	PMS_三河头河二组11109004综合	10	400	0	0
31844	洪泽	PMS_万集徐庄六组12210002综合	10	200	0	0
31845	洪泽	三河头河堤南11109009综合变	10	315	0	0
31846	洪泽	PMS_万集贝庄三组12210012综合	10	200	0	0
31847	洪泽	黄集大孙十组16505002综合变	10	200	160	160
31848	洪泽	PMS_岔河街道淮宝11401020综合	10	630	504	504
31849	洪泽	岔河工业园区11401022综合变	10	400	320	320
31850	洪泽	岔河张马张高11301002综合变	10	200	160	160
31851	洪泽	PMS_岔河张马村部11401003综合	10	200	77	77
31852	洪泽	PMS_岔河张马七八组11401005综	10	200	60	60
31853	洪泽	PMS_岔河张马4#11401004综合	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31854	洪泽	PMS_岔河张马六组11401021综合	10	200	160	160
31855	洪泽	PMS_岔河张安村部11401007综合	10	200	132	132
31856	洪泽	PMS_岔河张安郭庄11401008综合	10	200	79	79
31857	洪泽	岔河胡桥5#11601014综合	10	200	160	160
31858	洪泽	岔河夏桥农机站11601018综合变	10	200	82	82
31859	洪泽	岔河夏桥村部11601017综合变	10	315	97	97
31860	洪泽	岔河夏桥李庄11601019综合变	10	200	50	50
31861	洪泽	岔河胡桥村部11601013综合变	10	200	94	94
31862	洪泽	岔河胡桥6#11601015综合	10	400	117	117
31863	洪泽	PMS_黄集街道12305012综合变	10	400	320	320
31864	洪泽	PMS_黄集农具厂变12305015综合	10	400	320	320
31865	洪泽	高良涧张福河5#11703012综合	10	400	320	320
31866	洪泽	PMS_12113供电小区配变	10	630	504	504
31867	洪泽	PMS_双沟金庄二组11502027综合	10	200	160	160
31868	洪泽	PMS_11130/31世纪名都东院#2配	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31869	洪泽	PMS_12131邮政局宿舍配电室1号变	10	500	400	400
31870	洪泽	PMS_12128招待所配电室1号变	10	500	400	400
31871	洪泽	11113人行配电室1号配变	10	630	504	504
31872	洪泽	PMS_12140巴黎花苑#3配电室1号变	10	1000	800	800
31873	洪泽	PMS_121037巴黎花苑#1配电室1号	10	1000	800	800
31874	洪泽	PMS_13710银珠小区配电室SCB10-	10	1000	800	800
31875	洪泽	洪泽城区金盛小区配电室#2变	10	630	504	504
31876	洪泽	洪泽城区金盛小区配电室#1变	10	630	504	504
31877	洪泽	PMS_洪泽城区中洋旺街配电室	10	1600	1280	1280
31878	洪泽	PMS_11212/13中洋彩虹座配电室1	10	630	504	504
31879	洪泽	PMS_洪泽城区中洋彩虹座2#配变	10	630	504	504
31880	洪泽	PMS_11216世纪景湾1号配电室1号	10	1600	1280	1280
31881	洪泽	PMS_11217世纪景湾2号配电室1号	10	1600	1280	1280
31882	洪泽	PMS_朱坝新三圩村东13812002综	10	200	102	102
31883	洪泽	朱坝村中11612007综合变	10	400	179	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31884	洪泽	朱坝街道 2#111212013综合	10	400	303	303
31885	洪泽	朱坝锅贴城南 111312005综合变	10	200	160	160
31886	洪泽	PMS_121041文峰 广场配电室1号变	10	1000	800	800
31887	洪泽	PMS_洪泽城区 11130世纪名都东	10	1000	800	800
31888	洪泽	双沟小吕新庄 13102003综合变	10	100	54	54
31889	洪泽	PMS_洪泽城区 12101农科配变	10	400	320	320
31890	洪泽	PMS_仁和龚陈村 杨圩15507039综	10	200	0	0
31891	洪泽	黄集杨湖五组 16101综合变	10	400	320	320
31892	洪泽	PMS_黄集羊肉城 12305003综合变	10	400	225	225
31893	洪泽	PMS_黄集公园路 1#12305004综合	10	400	320	320
31894	洪泽	PMS_老子山中山 12207014综合变	10	400	0	0
31895	洪泽	PMS_黄集街道 4#12305013综合	10	400	298	298
31896	洪泽	PMS_仁和龚陈村 郭庄15507036综	10	200	0	0
31897	洪泽	13302杨码七组7 号配变	10	400	262	262
31898	洪泽	洪泽城区北京小 区A区配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31899	洪泽	PMS_洪泽城区 12114绿禾市场箱	10	630	504	504
31900	洪泽	PMS_11121二菜市 箱式变配变	10	800	640	640
31901	洪泽	PMS_洪泽城区 12129怡华超市箱	10	400	320	320
31902	洪泽	瑞特宿舍主变	10	400	320	320
31903	洪泽	洪泽城区12141巴 黎花苑#1箱变主	10	630	504	504
31904	洪泽	PMS_洪泽城区 12142巴黎花苑#2	10	630	504	504
31905	洪泽	11202商贸城1号 箱变1号变	10	500	400	400
31906	洪泽	11204商贸城2号 箱变1号变	10	400	320	320
31907	洪泽	PMS_洪泽城区东 七街110报警台配	10	400	320	320
31908	洪泽	13713金盛小区箱 式变1号变	10	800	640	640
31909	洪泽	PMS_洪泽城区邓 码锯木厂主变	10	630	504	504
31910	洪泽	久盛小区箱2201 式变	10	630	504	504
31911	洪泽	洪泽城区公路站 配变	10	315	252	252
31912	洪泽	PMS_洪泽城区 14701富民1号枢	10	1000	800	800
31913	洪泽	共和赵集黄庄 11504016综合变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31914	洪泽	PMS_洪泽城区 14702富民家园2	10	630	504	504
31915	洪泽	共和朱圩堆坂 11104005综合变	10	200	0	0
31916	洪泽	PMS_11222恒达置 业配电室1号变	10	800	640	640
31917	洪泽	万集工业园区 2#11210007综合	10	400	0	0
31918	洪泽	高良涧营门 3#11703004综合	10	200	160	160
31919	洪泽	PMS_洪泽城区 11322船闸配变	10	315	252	252
31920	洪泽	PMS_洪泽城区 14704富民家园4	10	1000	800	800
31921	洪泽	黄集万伏十一组 12405030综合变	10	400	212	212
31922	洪泽	PMS_黄集龚庄 12405032综合变	10	200	139	139
31923	洪泽	黄集涧南八组 12105001综合变	10	400	266	266
31924	洪泽	121041文峰广场 配电室2号变	10	1000	800	800
31925	洪泽	PMS_三河桥南韩 庄东12309012综	10	400	0	0
31926	洪泽	PMS_137016天水 雅居#1配电室配	10	1000	800	800
31927	洪泽	PMS_137017天水 雅居2号配电室配	10	1000	786	786
31928	洪泽	PMS_137018天水 雅居#3配电室配	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31929	洪泽	PMS_洪泽城区 14706/01富民家	10	1000	800	800
31930	洪泽	朱坝朱高村东 11612032综合变	10	200	56	56
31931	洪泽	PMS_朱坝街道 1#111212012综合	10	400	207	207
31932	洪泽	PMS_朱坝街道东 111212010综合变	10	400	320	320
31933	洪泽	PMS_朱坝大张村 西北121212028综	10	200	160	160
31934	洪泽	PMS_朱坝大张村 西121212027综合	10	200	126	126
31935	洪泽	PMS_朱坝大张村 北121212021综合	10	200	142	142
31936	洪泽	PMS_朱坝大张村 东121212025综合	10	200	160	160
31937	洪泽	洪泽城区14705- 01富民东院5号配	10	1000	800	800
31938	洪泽	洪泽城区潘庄四 组12403008综合	10	400	320	320
31939	洪泽	PMS_洪泽城区瑞 特公司箱变	10	315	252	252
31940	洪泽	PMS_11309金色家 园2号配电室(二	10	1000	800	800
31941	洪泽	PMS_11309金色家 园2号配电室(二	10	1000	800	800
31942	洪泽	PMS_11311金色家 园3号配电室(二	10	1000	800	800
31943	洪泽	PMS_洪泽城区 113024中亿花园	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31944	洪泽	双沟安乐东 13402016综合变	10	200	87	87
31945	洪泽	PMS_双沟南甸集 中区11502030综	10	200	160	160
31946	洪泽	PMS_高良涧街南 5#11603013综合	10	400	320	320
31947	洪泽	PMS_老子山小街 15307004综合变	10	400	268	268
31948	洪泽	PMS_仁和堆头集 村西15507045综	10	200	0	0
31949	洪泽	惠民二期7#变	10	500	400	400
31950	洪泽	惠民二期#9变	10	400	320	320
31951	洪泽	高良涧浚河村5# 综合变	10	200	160	160
31952	洪泽	高良涧浚河一组 12303011综合变	10	200	160	160
31953	洪泽	惠民二期5#变	10	800	640	640
31954	洪泽	PMS_122039金莺 花园配电室1号变	10	1000	800	800
31955	洪泽	PMS_洪泽城区 122039金莺花园	10	1000	800	800
31956	洪泽	13307二号楼桥东 配变	10	400	320	320
31957	洪泽	洪泽城区工商局 配电室	10	400	320	320
31958	洪泽	PMS_121045县委 东大院2#配电室1	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31959	洪泽	12122县委东大院 配电室1号变	10	1000	800	800
31960	洪泽	PMS_惠民一期2号 变	10	400	320	320
31961	洪泽	PMS_惠民一期6# 变	10	800	640	640
31962	洪泽	PMS_朱坝街道 5#111212003综合	10	400	311	311
31963	洪泽	PMS_洪泽城区 11114华夏小区#1	10	800	640	640
31964	洪泽	PMS_惠民二期10# 变	10	400	320	320
31965	洪泽	高良涧营门村 4#11603021综合	10	200	160	160
31966	洪泽	岔河东陈邵湾 A1501006综合变	10	200	160	160
31967	洪泽	岔河淮宝中心村 #111301026综合	10	250	200	200
31968	洪泽	岔河淮宝中心村 #211301027综合	10	400	320	320
31969	洪泽	PMS_洪泽城区世 纪名都#1配变	10	1000	800	800
31970	洪泽	PMS_洪泽城区世 纪名都#3配变	10	1000	800	800
31971	洪泽	PMS_洪泽城区世 纪名都#4配变	10	1000	800	800
31972	洪泽	PMS_洪泽城区世 纪名都#2配变	10	630	504	504
31973	洪泽	PMS_洪泽城区 12234苏宁电器配	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31974	洪泽	11225天由商都配电室1号变	10	630	504	504
31975	洪泽	PMS_华夏小区#6配变	10	630	504	504
31976	洪泽	PMS_12237浔河花园2号配电室1号	10	1000	800	800
31977	洪泽	PMS_洪泽城区12236浔河花园#1	10	630	504	504
31978	洪泽	PMS_洪泽城区12235浔河花园#1	10	630	504	504
31979	洪泽	11114人民路配电室1号配变	10	800	640	640
31980	洪泽	洪泽城区龙庙小区12303046变	10	400	268	268
31981	洪泽	PMS_高良涧接赵小区12303039综	10	250	200	200
31982	洪泽	朱坝曹庄村东南13612005综合变	10	200	160	160
31983	洪泽	天由商都配电室2号变	10	800	640	640
31984	洪泽	PMS_惠民一期4号变	10	800	640	640
31985	洪泽	PMS_双沟小吕园区11602014综合	10	400	126	126
31986	洪泽	PMS_万集合兴十组11310005综合	10	200	0	0
31987	洪泽	双沟二组113102008综合变	10	400	320	320
31988	洪泽	双沟四组13202011综合变	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31989	洪泽	PMS_朱坝锅贴城小区111312003综	10	250	200	200
31990	洪泽	朱坝商贸城小区111312009综合变	10	160	128	128
31991	洪泽	共和刘尖大坝11404017综合变	10	200	0	0
31992	洪泽	共和双坝代庄11204007综合变	10	400	0	0
31993	洪泽	PMS_黄集公园路3#12305028综合	10	400	320	320
31994	洪泽	黄集北郭五组16105综合变	10	200	160	160
31995	洪泽	PMS_11307金色家园1号配电室(一	10	1000	800	800
31996	洪泽	PMS_113001绿洲小区配电室2号配	10	1000	800	800
31997	洪泽	PMS_113001绿洲小区配电室4号配	10	800	640	640
31998	洪泽	黄集曹圩村部2#12405027综合	10	400	320	320
31999	洪泽	PMS_双沟严田东11202017综合变	10	200	0	0
32000	洪泽	共和小坝刘庄12204017综合变	10	200	0	0
32001	洪泽	PMS_洪泽城区华夏小区#5箱式变	10	630	504	504
32002	洪泽	PMS_洪泽城区113035水上人家	10	400	320	320
32003	洪泽	PMS_双沟严马北11502026综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32004	洪泽	岔河竹园四圩外湖A1601036综合	10	200	160	160
32005	洪泽	共和新集冶长11104025综合变	10	200	0	0
32006	洪泽	朱坝南唐村西11612041综合变	10	200	160	160
32007	洪泽	高良涧越城七组12303032综合变	10	400	276	276
32008	洪泽	共和赵集王庄11504021综合变	10	200	0	0
32009	洪泽	PMS_共和赵集堆坂北12404006综	10	200	33	33
32010	洪泽	PMS_洪泽城区华盛小区#1主变	10	1250	1000	1000
32011	洪泽	洪泽城区11116华夏小区#3箱式变	10	630	504	504
32012	洪泽	洪泽城区华夏小区7#配变	10	630	504	504
32013	洪泽	洪泽城区华夏小区2#配变	10	800	640	640
32014	洪泽	PMS_岔河淮宝南路12401011综合	10	250	178	178
32015	洪泽	PMS_洪泽城区11128世纪名都东	10	1000	800	800
32016	洪泽	PMS_洪泽城区11128世纪名都东	10	1000	800	800
32017	洪泽	朱坝汲湖村西南13612018综合变	10	160	80	80
32018	洪泽	PMS_老子山东风12207015综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32019	洪泽	PMS_老子山东圩3#12507006综合	10	400	0	0
32020	洪泽	碧桂园江山府5号配电室21号变压器	10	800	640	640
32021	洪泽	东七街箱变变压器	10	200	160	160
32022	洪泽	华盛雅园开关站2#变压器	10	630	504	504
32023	洪泽	XB147007润湖景苑#1箱变配电变	10	630	504	504
32024	洪泽	三河蒋坝安置2期2号11109013综合	10	800	0	0
32025	洪泽	三河油田农场4号11209021综合变	10	315	0	0
32026	洪泽	PMS_华夏小区8号箱变	10	500	400	400
32027	洪泽	PMS_14203保障房3号配电室6号变	10	1000	800	800
32028	洪泽	PMS_14203保障房3号配电室5号变	10	1000	800	800
32029	洪泽	东城一品2号配电室5号变	10	800	640	640
32030	洪泽	双沟三组13202004综合变	10	200	160	160
32031	洪泽	PMS_高良涧街南六组11203001综	10	400	302	302
32032	洪泽	PMS_黄集大孙二组16505027综合	10	400	320	320
32033	洪泽	东湖印象1号配电室2号变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32034	洪泽	武夷国际开关站#2变压器	10	800	640	640
32035	洪泽	润园5号配电房4号变	10	630	504	504
32036	洪泽	山水名都1号开关站2号变800kVA	10	800	640	640
32037	洪泽	仁和乾宁朱庄二号15107064综合	10	200	142	142
32038	洪泽	鹿港华府配电室1号变	10	630	481	481
32039	洪泽	盛世华庭4号配电室7号变	10	1000	800	800
32040	洪泽	共和水厂11304009箱变	10	630	0	0
32041	洪泽	水岸花城1号开关站1号变	10	1000	800	800
32042	洪泽	三河油田泵站11209022综合变	10	200	0	0
32043	洪泽	三河油田机修1号11209013综合变	10	400	0	0
32044	洪泽	金陵花园1号配电室3号变	10	800	640	640
32045	洪泽	万集顾圩十组11310031综合变	10	200	0	0
32046	洪泽	洪新河1号地块2号配电室7号变	10	630	504	504
32047	洪泽	三河油田机井11209010综合变	10	200	0	0
32048	洪泽	13701五丰公馆小区配电室1号配变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32049	洪泽	13701五丰公馆小区配电室2号配变	10	1000	800	800
32050	洪泽	华盛雅园#2配电室#3变压器	10	800	640	640
32051	洪泽	三河油田机修2号11209014综合变	10	200	0	0
32052	洪泽	春和园7号变	10	800	640	640
32053	洪泽	三河油田地调11209012综合变	10	200	0	0
32054	洪泽	武夷国际1-1配电房#5变压器	10	800	640	640
32055	洪泽	朱坝汲湖村四组13612041综合变	10	200	58	58
32056	洪泽	三河油田三中11209028综合变	10	200	0	0
32057	洪泽	三河油田渔场11209015综合变	10	200	0	0
32058	洪泽	安妮材料厂箱变主变	10	400	320	320
32059	洪泽	二中配变	10	630	504	504
32060	洪泽	洪新河1号地块2号配电室9号变	10	630	504	504
32061	洪泽	滨河缙香3号变压器	10	800	640	640
32062	洪泽	三河油田鸡场北11209017综合变	10	200	0	0
32063	洪泽	三河油田农场1号11209018综合变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32064	洪泽	交通新村#3配电室#7变	10	800	640	640
32065	洪泽	老子山洪明三道沟2#15207046综	10	200	160	160
32066	洪泽	三河祥发农机11209025综合变	10	200	0	0
32067	洪泽	华盛雅园1#配电室3#变压器	10	800	640	640
32068	洪泽	望湖美居1号配电室6号变	10	800	640	640
32069	洪泽	高良涧钱码四组2#11203028综合	10	200	160	160
32070	洪泽	东城一品1号开关站3号变	10	800	640	640
32071	洪泽	三河油田加工厂11209024综合变	10	200	0	0
32072	洪泽	三河蒋坝安置2期4号11109014综合	10	800	0	0
32073	洪泽	尾水二期2号配电室4号变	10	800	640	640
32074	洪泽	三河养殖三场2号11309025综合变	10	200	0	0
32075	洪泽	阅湖茗居小区六号变	10	800	640	640
32076	洪泽	老子山淮流2#12307016综合	10	200	0	0
32077	洪泽	三河油田农场2号11209019综合变	10	200	0	0
32078	洪泽	恒隆水城2号配电室9号变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32079	洪泽	三河油田农场3号 11209020综合变	10	200	0	0
32080	洪泽	老子山淮流滩 3#12307019综合	10	200	0	0
32081	洪泽	东湖印象1号配电 室3号变压器	10	630	504	504
32082	洪泽	岔河灯朱中泵 A1301007综合变	10	400	320	320
32083	洪泽	岔河灯朱灯东 A1301009综合变	10	200	45	45
32084	洪泽	海棠晴园开关站1 号变	10	800	640	640
32085	洪泽	万集草泽二组 11210005综合变	10	400	0	0
32086	洪泽	中兴名都二期3号 配电室8号变	10	800	640	640
32087	洪泽	洪新河4号地块1 号变压器	10	800	640	640
32088	洪泽	望湖美居1号开关 站1号变	10	630	504	504
32089	洪泽	水釜城公馆3号变	10	630	504	504
32090	洪泽	滨河缙香8号变压 器	10	800	640	640
32091	洪泽	悦公馆东#2配电 房#4变压器	10	630	504	504
32092	洪泽	朱坝新城家园1# 配电室1#配变	10	800	640	640
32093	洪泽	悦公馆3号配电房 2号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32094	洪泽	其虎小区2号 A1501034综合变	10	630	504	504
32095	洪泽	双沟后丁西 11302039综合变	10	400	320	320
32096	洪泽	12503盛世华庭1 号配电室2号变	10	1000	800	800
32097	洪泽	PMS_增资121022 洪盛国际小区2号	10	800	640	640
32098	洪泽	PMS_增资121022 洪盛国际小区2号	10	800	640	640
32099	洪泽	PMS_增资121022 洪盛国际小区2号	10	800	640	640
32100	洪泽	PMS_增资121022 洪盛国际小区2号	10	800	640	640
32101	洪泽	其虎小区1号 B1301044综合变	10	630	0	0
32102	洪泽	周桥粮站变	10	400	320	320
32103	洪泽	墨香苑1#变压器	10	630	504	504
32104	洪泽	PMS_三河彭城小 区东12109022箱	10	400	0	0
32105	洪泽	PMS_双沟小吕五 组11202002综合	10	200	160	160
32106	洪泽	PMS_双沟小吕北 11202012综合变	10	200	106	106
32107	洪泽	PMS_双沟和平北 11202013综合变	10	200	160	160
32108	洪泽	黄集小学 12305022箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32109	洪泽	PMS_仁和街道西桥15307013箱变	10	630	504	504
32110	洪泽	PMS_仁和街道五支15307003箱变	10	630	488	488
32111	洪泽	润园4号配电房3号变	10	630	504	504
32112	洪泽	邓码小区12号变	10	630	504	504
32113	洪泽	钱码新居配电房3号变	10	630	504	504
32114	洪泽	华盛雅园1#配电室4#变压器	10	800	640	640
32115	洪泽	PMS_双沟大吕南11202010综合变	10	200	98	98
32116	洪泽	PMS_双沟大吕北11202011综合变	10	200	106	106
32117	洪泽	双沟严田南11202015综合变	10	400	39	39
32118	洪泽	洪泽城区12217湖滨浴场配变	10	315	252	252
32119	洪泽	双沟严田中11202016综合变	10	400	107	107
32120	洪泽	PMS_双沟姚韦南11102008综合变	10	200	115	115
32121	洪泽	岔河西陈前圩12501002综合变	10	200	96	96
32122	洪泽	双沟姚韦北11102014综合变	10	400	92	92
32123	洪泽	PMS_双沟姚韦东11102016综合变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32124	洪泽	双沟蔬菜园 11102007综合变	10	315	252	252
32125	洪泽	洪泽城区12210县 中院内配变	10	400	306	306
32126	洪泽	PMS_仁和街道仁 供15307005箱变	10	630	489	489
32127	洪泽	PMS_朱坝丽景花 苑1号配电室1号	10	800	640	640
32128	洪泽	PMS_洪泽城区 12211进修学校配	10	400	320	320
32129	洪泽	岔河西陈村部 12501003综合变	10	200	160	160
32130	洪泽	洪泽城区12212交 通新村配变	10	400	311	311
32131	洪泽	PMS_朱坝丽景花 苑1号配电室2号	10	800	640	640
32132	洪泽	东湖印象1号配电 室4号变压器	10	630	504	504
32133	洪泽	万集贝庄六组 12210018综合变	10	200	0	0
32134	洪泽	洪新河1号地块1 号配电室3号变	10	630	504	504
32135	洪泽	食品小区3号配电 房1号变	10	1000	800	800
32136	洪泽	共和刘尖邱庄 11404027综合变	10	200	0	0
32137	洪泽	龙景花园1号变	10	630	504	504
32138	洪泽	HW万顷东十一街 路灯变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32139	洪泽	北泽世家小区#2变	10	630	504	504
32140	洪泽	财富广场1号配电室1号变	10	800	640	640
32141	洪泽	PMS_仁和街道政府15307006综合	10	200	160	160
32142	洪泽	仁和沈渡村沈庄二号15407037综	10	200	134	134
32143	洪泽	万集王坝十组12110024综合变	10	200	0	0
32144	洪泽	望湖美居2号配电室7号变	10	800	640	640
32145	洪泽	仇石社区2#箱变	10	630	504	504
32146	洪泽	三河街道同兴西12109041综合变	10	200	148	148
32147	洪泽	PMS_三河果园四河坝11109001综	10	200	0	0
32148	洪泽	PMS_洪泽城区11118益寿中路西	10	400	320	320
32149	洪泽	洪泽城区11116益寿中路配变	10	400	311	311
32150	洪泽	三河四坝严庄11209007综合变	10	200	0	0
32151	洪泽	PMS_仁和临泽村部15407003综合	10	200	94	94
32152	洪泽	PMS_洪泽城区12115财政局配变	10	315	252	252
32153	洪泽	洪新河4号地块11号变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32154	洪泽	润园3号配电房2号变	10	630	504	504
32155	洪泽	龙景花园3号变	10	630	504	504
32156	洪泽	三河油田鸡场11209016综合变	10	200	0	0
32157	洪泽	大庆南路箱变	10	630	504	504
32158	洪泽	PMS_仁和临泽村付庄15407004综	10	200	160	160
32159	洪泽	仁和临泽村陈庄15407005综合变	10	200	76	76
32160	洪泽	PMS_仁和临泽村泵站15407008综	10	200	139	139
32161	洪泽	PMS_仁和同议村席庄15407010综	10	200	123	123
32162	洪泽	PMS_仁和同议村南堆15407012综	10	200	62	62
32163	洪泽	PMS_仁和同议村孙周15407011综	10	200	116	116
32164	洪泽	PMS_仁和同议村学校15407013综	10	200	3	3
32165	洪泽	PMS_仁和街道3号综合15307022箱	10	630	504	504
32166	洪泽	武夷国际开关站#1变压器	10	800	640	640
32167	洪泽	泽润小区2号配电室十号配变	10	630	504	504
32168	洪泽	三河油田箱包11209023综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32169	洪泽	PMS_仁和同议村东付15407014综	10	200	160	160
32170	洪泽	仁和沈渡村抗旱泵15407020综合	10	400	112	112
32171	洪泽	PMS_仁和沈渡村沈渡15407023综	10	200	150	150
32172	洪泽	PMS_仁和沈渡村渔场15407025综	10	200	160	160
32173	洪泽	仁和沈渡村部15407022综合变	10	200	148	148
32174	洪泽	PMS_三河桥南马庄12309015综合	10	200	0	0
32175	洪泽	共和赵集街道12404009综合变	10	200	160	160
32176	洪泽	PMS_仁和街道夏庄15307028箱变	10	400	258	258
32177	洪泽	尾水二期1号开关站1号变	10	800	640	640
32178	洪泽	岔河西陈中东12501004综合变	10	200	160	160
32179	洪泽	岔河灯朱东南A1301006综合变	10	400	142	142
32180	洪泽	水韵风华8号变压器	10	630	504	504
32181	洪泽	岔河新日花苑小区1号变	10	800	640	640
32182	洪泽	老子山安淮三组15207055综合变	10	200	160	160
32183	洪泽	PMS_三河彭城九组12109011综合	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32184	洪泽	老子山安淮二组 15207002综合变	10	400	320	320
32185	洪泽	老子山安淮一组 15207001综合变	10	200	160	160
32186	洪泽	万集丰收大西 11110014综合变	10	400	0	0
32187	洪泽	岔河张王大金 11601010综合变	10	200	160	160
32188	洪泽	PMS_洪泽城区 14703富民家园3	10	1000	800	800
32189	洪泽	朱坝朱高村西南 11612024综合变	10	200	76	76
32190	洪泽	岔河竹元瓦庄 B1301001综合变	10	200	0	0
32191	洪泽	岔河竹元北泵 B1301004综合变	10	200	0	0
32192	洪泽	岔河滨河四组 B1301007综合变	10	200	0	0
32193	洪泽	岔河滨河五组 B1301008综合变	10	400	0	0
32194	洪泽	岔河陈庄 4#B1301018综合	10	200	0	0
32195	洪泽	岔河陈庄后圩 B1301020综合变	10	200	0	0
32196	洪泽	岔河新庄姚庄 B1301017综合变	10	200	0	0
32197	洪泽	岔河陈庄杜庄 B1301022综合变	10	200	0	0
32198	洪泽	岔河唐圩唐庄 B1301028综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32199	洪泽	岔河唐圩小区 B1301031综合变	10	400	0	0
32200	洪泽	岔河唐圩汪东 B1301032综合变	10	200	0	0
32201	洪泽	岔河唐圩朱湾 B1301033综合变	10	200	0	0
32202	洪泽	岔河唐圩新队 A1601023综合变	10	200	160	160
32203	洪泽	岔河谢庄 B1301041综合变	10	200	0	0
32204	洪泽	岔河渔业村王骆 殿B1301042综合	10	200	0	0
32205	洪泽	岔河伏圣四圩 A1601029综合变	10	400	320	320
32206	洪泽	岔河竹园四圩 A1601030综合变	10	400	320	320
32207	洪泽	岔河伏圣徐庄 12201001综合变	10	200	144	144
32208	洪泽	岔河伏圣王庄 12201003综合变	10	400	320	320
32209	洪泽	PMS_岔河伏圣前 冯12201002综合	10	200	160	160
32210	洪泽	岔河竹园小组 A2201004综合变	10	200	160	160
32211	洪泽	岔河施汤二组 B1701002综合变	10	200	0	0
32212	洪泽	岔河头圩北泵 B1701018综合变	10	200	0	0
32213	洪泽	岔河头圩十组 B1701019综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32214	洪泽	岔河头圩三组 B1701017综合变	10	200	0	0
32215	洪泽	岔河头圩金沟 B1701016综合变	10	200	0	0
32216	洪泽	岔河二圩八组 A2201008综合变	10	200	146	146
32217	洪泽	岔河二圩十组 A2201014综合变	10	200	137	137
32218	洪泽	岔河二圩七组 A2201010综合变	10	200	160	160
32219	洪泽	岔河二圩六组 A2201009综合变	10	200	58	58
32220	洪泽	岔河二圩三四五 组A2201011综合	10	200	114	114
32221	洪泽	岔河二圩一组 A2201012综合变	10	200	52	52
32222	洪泽	岔河滨河三圩 A2201033综合变	10	200	160	160
32223	洪泽	岔河滨河三圩鸡 场A2201034综合	10	400	320	320
32224	洪泽	双沟邵庄杨庄 11702013综合变	10	200	135	135
32225	洪泽	双沟太平新街 11702003综合变	10	200	136	136
32226	洪泽	双沟刘庄衡庄 11402007综合变	10	200	87	87
32227	洪泽	PMS_双沟南甸八 组11502036综合	10	200	160	160
32228	洪泽	PMS_双沟孙庄小 闸东11502006综	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32229	洪泽	PMS_双沟孙庄二组11502037综合变	10	200	116	116
32230	洪泽	万集三组11110012综合变	10	200	0	0
32231	洪泽	PMS_万集四组11110013综合变	10	200	0	0
32232	洪泽	万集严南杨庄11310014综合变	10	200	0	0
32233	洪泽	万集贝庄十组12210011综合变	10	200	0	0
32234	洪泽	PMS_万集徐庄五组12210009综合变	10	200	0	0
32235	洪泽	PMS_万集徐庄学校12210010综合变	10	200	0	0
32236	洪泽	黄集曹圩花集12405037综合变	10	200	160	160
32237	洪泽	黄集娄赵十一组16305022综合变	10	400	207	207
32238	洪泽	共和小坝种鹅场12204001综合变	10	200	0	0
32239	洪泽	共和草桥代庄11404007综合变	10	200	0	0
32240	洪泽	朱坝汲湖村十组13612011变	10	400	0	0
32241	洪泽	朱坝袁集小学13612021变	10	200	9	9
32242	洪泽	三河蒋坝新街东12209010综合变	10	200	0	0
32243	洪泽	三河蒋坝新区11209009综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32244	洪泽	三河长堤三组 12109019综合变	10	200	19	19
32245	洪泽	高良涧接赵村北 2#12303035综合	10	200	52	52
32246	洪泽	PMS_洪泽城区 147013泽地华城B	10	1000	800	800
32247	洪泽	PMS_洪泽城区 147013泽地华城B	10	1000	800	800
32248	洪泽	老子山龟山一组 12A07009综合变	10	200	160	160
32249	洪泽	PMS_老子山友谊 3#15107003综合	10	200	160	160
32250	洪泽	PMS_老子山友谊 2#15107002综合	10	200	160	160
32251	洪泽	PMS_老子山养殖场 15507006综合	10	400	320	320
32252	洪泽	PMS_老子山养殖场 2#15507007综	10	400	320	320
32253	洪泽	老子山新淮 12307014综合变	10	400	0	0
32254	洪泽	PMS_老子山温泉 12407002综合变	10	400	0	0
32255	洪泽	洪泽城区147013 泽地华城B配电室	10	315	252	252
32256	洪泽	PMS_洪泽城区 147012泽地华城A	10	1000	800	800
32257	洪泽	PMS_洪泽城区 147012泽地华城A	10	1000	800	800
32258	洪泽	高良涧王庄北 2#12303060综合	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32259	洪泽	双沟中学 11602007综合变	10	400	320	320
32260	洪泽	高良涧周于村南 12303015综合变	10	200	124	124
32261	洪泽	高良涧周于三组 2#12303017综合	10	200	94	94
32262	洪泽	老子山张嘴二组 15207051综合变	10	400	320	320
32263	洪泽	PMS_仁和临泽小 区15407002综合	10	200	137	137
32264	洪泽	PMS_仁和同议村 前徐15407017综	10	200	160	160
32265	洪泽	岔河陈庄村部 B1301024综合变	10	200	0	0
32266	洪泽	岔河唐圩村部 B1301030综合变	10	400	0	0
32267	洪泽	岔河良王村部 A1501013综合变	10	200	160	160
32268	洪泽	PMS_仁和陈向向 庄15507031综合	10	200	0	0
32269	洪泽	岔河界沟村部 A1301011综合变	10	200	102	102
32270	洪泽	PMS_双沟小吕西 11602012综合变	10	400	307	307
32271	洪泽	双沟安乐西 13402015综合变	10	200	116	116
32272	洪泽	双沟沈阳三组 13402025综合变	10	200	59	59
32273	洪泽	高良涧营门 5#11703007综合	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32274	洪泽	高良涧于圩 3#11203009综合	10	400	320	320
32275	洪泽	双沟庆祥朱庄 11702014综合变	10	200	21	21
32276	洪泽	PMS_121020洪盛 国际小区1号开关	10	800	640	640
32277	洪泽	PMS_121020洪盛 国际小区1号开关	10	800	640	640
32278	洪泽	PMS_121021洪盛 国际小区2号配电	10	800	640	640
32279	洪泽	PMS_121020洪盛 国际小区1号开关	10	800	640	640
32280	洪泽	PMS_121020洪盛 国际小区1号开关	10	800	640	640
32281	洪泽	PMS_121021洪盛 国际小区2号配电	10	800	640	640
32282	洪泽	朱坝曹庄村一组 13612032综合变	10	200	160	160
32283	洪泽	朱坝赵庄村八组 13612033综合变	10	200	146	146
32284	洪泽	PMS_朱坝小学箱 变	10	400	291	291
32285	洪泽	洪泽城区安芯智 能港二期1号配电	10	1000	800	800
32286	洪泽	洪泽城区安芯智 能港二期1号配电	10	1000	800	800
32287	洪泽	PMS_洪泽城区安 芯智能港二期2号	10	1000	800	800
32288	洪泽	万集山阳四组 12110013综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32289	洪泽	万集严南六组 11310013综合变	10	400	0	0
32290	洪泽	PMS_洪泽城区 11113环城五组#2	10	400	311	311
32291	洪泽	PMS_黄集居委会 1#12305051综合	10	400	320	320
32292	洪泽	PMS_黄集居委会 2#12305052综合	10	400	298	298
32293	洪泽	黄集杨湖七组 16405046综合变	10	200	160	160
32294	洪泽	高良涧龙庙一组 2#12303048综合	10	200	160	160
32295	洪泽	PMS_朱坝大魏村 一组13812014箱	10	400	320	320
32296	洪泽	岔河竹园小区南 B1301006综合变	10	200	0	0
32297	洪泽	岔河唐圩西 B1301027综合变	10	400	0	0
32298	洪泽	PMS_岔河张安周 庄11401028综合	10	200	129	129
32299	洪泽	PMS_岔河张安南 庄11401029综合	10	200	140	140
32300	洪泽	PMS_黄集仇庄小 区1#16505010综	10	400	320	320
32301	洪泽	岔河张桥高庄 A1301041综合变	10	200	0	0
32302	洪泽	岔河陈庄村部南 B1301023综合变	10	200	0	0
32303	洪泽	岔河头圩七组南 B1701050综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32304	洪泽	岔河二圩二组 A2201051综合变	10	200	42	42
32305	洪泽	岔河南街十组 B1701052综合变	10	200	0	0
32306	洪泽	万集纛丝路 11110002综合变	10	200	0	0
32307	洪泽	PMS_黄集仇庄小 区2#16505011综	10	400	320	320
32308	洪泽	洪泽城区137014 宝丽嘉花园#4配	10	400	320	320
32309	洪泽	PMS_114003天水 百合园2#配电室3	10	800	640	640
32310	洪泽	PMS_114003天水 百合园2#配电室4	10	800	640	640
32311	洪泽	PMS_洪泽城区 114004天水百合	10	800	640	640
32312	洪泽	PMS_洪泽城区 114004天水百合	10	800	640	640
32313	洪泽	PMS_13701崔珠小 区箱变1号变	10	630	504	504
32314	洪泽	双沟周桥毕庄 11702020综合变	10	200	119	119
32315	洪泽	双沟邵庄李庄 11702009综合变	10	200	100	100
32316	洪泽	PMS_双沟美食城 11102001综合变	10	200	28	28
32317	洪泽	PMS_洪泽城区 12150浔河路#1箱	10	630	504	504
32318	洪泽	洪泽城区县中#1 配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32319	洪泽	PMS_三河老年中心12209009箱变	10	630	0	0
32320	洪泽	137019金科名人居1号配电室2号	10	1000	800	800
32321	洪泽	PMS_三河蒋坝医院12209021箱变	10	400	0	0
32322	洪泽	老子山丹山苑小区3#15507004综	10	400	320	320
32323	洪泽	PMS_老子山丹山苑小区	10	400	320	320
32324	洪泽	万集居民集中区2#11110033综合	10	200	0	0
32325	洪泽	朱坝唐曹村唐庄11612048综合变	10	200	0	0
32326	洪泽	朱坝朱高村十组11612049综合变	10	200	104	104
32327	洪泽	洪泽城区137013宝丽嘉花园#3配	10	1000	800	800
32328	洪泽	朱坝碾赵村东13612037综合变	10	200	88	88
32329	洪泽	PMS_朱坝大桥箱变	10	400	320	320
32330	洪泽	PMS_洪泽城区12151浔河路#2箱	10	630	504	504
32331	洪泽	洪泽城区12155洪新河箱变主变	10	630	504	504
32332	洪泽	PMS_洪泽城区12152交通局宿舍	10	630	504	504
32333	洪泽	PMS_洪泽城区12154国脉大酒店	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32334	洪泽	PMS_朱坝粮管所 小区111212063综	10	200	160	160
32335	洪泽	PMS_朱坝金季村 二组121212032箱	10	400	310	310
32336	洪泽	老子山淮仁滩 4#12307011综合	10	200	0	0
32337	洪泽	老子山淮仁滩 5#123070121综合	10	400	0	0
32338	洪泽	老子山安淮四组 15207003综合变	10	200	160	160
32339	洪泽	老子山安淮六组 15207057综合变	10	200	160	160
32340	洪泽	PMS_老子山政府 12207010综合变	10	630	0	0
32341	洪泽	PMS_老子山迎湖2 号12207008综合	10	630	0	0
32342	洪泽	PMS_朱坝村北箱 变	10	630	449	449
32343	洪泽	岔河灯朱前马 A1301042综合变	10	200	118	118
32344	洪泽	PMS_洪泽城区潘 庄小区1#箱变配	10	630	504	504
32345	洪泽	PMS_洪泽城区潘 庄小区2号箱变	10	630	431	431
32346	洪泽	PMS_砚台小区2号 箱变005	10	630	472	472
32347	洪泽	PMS_洪泽城区砚 台小区1#箱变配	10	630	476	476
32348	洪泽	朱坝大刘村西 13612034综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32349	洪泽	朱坝大刘村小区中13612035综合	10	400	259	259
32350	洪泽	朱坝大刘村小区西13612036综合	10	200	146	146
32351	洪泽	13720金科名人居住2号配电室1号配	10	1000	800	800
32352	洪泽	13720金科名人居住2号配电室2号配	10	1000	800	800
32353	洪泽	PMS_洪泽城区121010新贵城邦	10	630	504	504
32354	洪泽	PMS_洪泽城区121010新贵城邦	10	630	504	504
32355	洪泽	PMS_洪泽城区121010新贵城邦	10	630	504	504
32356	洪泽	PMS_洪泽城区121010新贵城邦	10	630	504	504
32357	洪泽	共和涧前桥南12204012综合变	10	200	0	0
32358	洪泽	PMS_双沟南甸中心村11502025综	10	200	141	141
32359	洪泽	PMS_双沟大吕九组11102006综合	10	200	60	60
32360	洪泽	共和朱圩欧圩东11104009综合变	10	200	0	0
32361	洪泽	共和小坝秦庄12204020综合变	10	100	0	0
32362	洪泽	PMS_洪泽城区供销社	10	315	252	252
32363	洪泽	PMS_洪泽城区工商局	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32364	洪泽	PMS_惠民二期2号变	10	800	640	640
32365	洪泽	PMS_惠民二期1号综合变	10	500	400	400
32366	洪泽	PMS_惠民二期3号变	10	630	504	504
32367	洪泽	PMS_惠民二期4号变	10	630	504	504
32368	洪泽	惠民一期7号变	10	630	504	504
32369	洪泽	惠民一期9号变	10	800	640	640
32370	洪泽	惠民一期8号变	10	800	640	640
32371	洪泽	岔河农庄外圩A1501019综合变	10	200	160	160
32372	洪泽	洪泽城区东十道配变	10	400	320	320
32373	洪泽	PMS_洪泽城区11117华夏小区#4	10	500	400	400
32374	洪泽	11212教师公寓1号箱变1号变	10	630	504	504
32375	洪泽	11213教师公寓2号箱变1号变	10	630	504	504
32376	洪泽	11214行政中心箱变1号变	10	400	320	320
32377	洪泽	PMS_洪泽城区12109海珠小区箱	10	400	320	320
32378	洪泽	PMS_洪泽城区兴泽园小区1号室变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32379	洪泽	PMS_11224兴泽园2号配电室2号变	10	630	504	504
32380	洪泽	PMS_11224兴泽园2号配电室1号变	10	630	504	504
32381	金湖	前锋镇新村7#综合变	10	400	0	0
32382	金湖	PMS_闵桥镇渔业9#综合变	10	200	0	0
32383	金湖	PMS_城中农贸市场1#箱变	10	400	0	0
32384	金湖	PMS_城中农贸市场2#箱变	10	630	0	0
32385	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区1#综合变	10	630	0	0
32386	金湖	前锋镇淮胜工业园区1#综合变	10	200	0	0
32387	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇1#综合变	10	400	320	320
32388	金湖	PMS_闵桥镇集镇小区4#综合变	10	400	309	309
32389	金湖	PMS_吕良镇丰乐4#综合变	10	200	0	0
32390	金湖	庆都广场2#变	10	800	640	640
32391	金湖	PMS_吕良镇丰乐5#综合变	10	200	0	0
32392	金湖	PMS_闵桥镇高庄7#综合变	10	200	127	127
32393	金湖	金南镇平安路2#综合变	10	200	109	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32394	金湖	海阔天空公用变	10	400	320	320
32395	金湖	金荷花园5#箱变	10	400	320	320
32396	金湖	银涂镇红湖三期 9#综合变	10	630	0	0
32397	金湖	前锋镇集镇1#综合变	10	400	0	0
32398	金湖	吕良镇滨湖花园 3#箱变	10	400	0	0
32399	金湖	杉荷居4#变	10	800	640	640
32400	金湖	吕良镇大庄园区 综合变	10	400	0	0
32401	金湖	PMS_银集镇永祥 4#综合变	10	200	0	0
32402	金湖	PMS_上海花园10# 箱变	10	500	400	400
32403	金湖	上海花园9#箱变	10	630	504	504
32404	金湖	PMS_闵桥镇楼庄 四组1#综合变	10	200	38	38
32405	金湖	PMS_闵桥镇楼庄 七组1#综合变	10	200	116	116
32406	金湖	PMS_闵桥镇楼庄 三组1#综合变	10	200	160	160
32407	金湖	PMS_闵桥镇楼庄 八组1#综合变	10	200	144	144
32408	金湖	塔集镇高桥1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32409	金湖	PMS_戴楼镇官塘八组综合变	10	400	0	0
32410	金湖	金南镇工业集中区1#箱变	10	315	252	252
32411	金湖	PMS_吕良镇大庄6#综合变	10	400	0	0
32412	金湖	PMS_塔集镇时坝2#综合变	10	200	0	0
32413	金湖	PMS_戴楼镇林庄六组综合变	10	200	81	81
32414	金湖	PMS_建材市场4#公用变	10	500	400	400
32415	金湖	PMS_建材市场1#公用变	10	500	400	400
32416	金湖	PMS_上海花园1#箱变	10	500	0	0
32417	金湖	凤泽园1#箱变	10	500	400	400
32418	金湖	新城花园6#箱变	10	400	320	320
32419	金湖	阳光星城1#箱变	10	500	400	400
32420	金湖	PMS_塔集镇工业园区1#综合变	10	400	0	0
32421	金湖	PMS_塔集镇集镇7#综合变	10	200	0	0
32422	金湖	汽摩园仓库公用变	10	315	252	252
32423	金湖	黎城镇集镇7#综合变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32424	金湖	PMS_塔集镇联合4#综合变	10	200	0	0
32425	金湖	PMS_塔集镇河村5#综合变	10	200	0	0
32426	金湖	PMS_塔集镇中桥5#综合变	10	200	0	0
32427	金湖	PMS_塔集镇陆河3#综合变	10	200	0	0
32428	金湖	PMS_塔集镇龚河7#综合变	10	200	118	118
32429	金湖	PMS_吕良镇新农集镇4#综合变	10	400	0	0
32430	金湖	塔集镇夹沟8#综合变	10	200	132	132
32431	金湖	PMS_戴楼镇官东五组综合变	10	200	0	0
32432	金湖	PMS_闵桥镇渔业10#综合变	10	200	0	0
32433	金湖	民营创业园1#公用变	10	400	0	0
32434	金湖	民营创业园2#公用变	10	400	0	0
32435	金湖	涂沟镇集镇8#综合变	10	200	115	115
32436	金湖	PMS_涂沟镇集镇9#综合变	10	400	320	320
32437	金湖	PMS_西苑小区3#箱变	10	630	504	504
32438	金湖	PMS_金湖县上湾路东公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32439	金湖	润德路中公用变	10	400	320	320
32440	金湖	PMS_水乡嘉华1#变	10	1000	800	800
32441	金湖	PMS_水乡嘉华2#变	10	800	640	640
32442	金湖	PMS_水乡嘉华3#变	10	800	640	640
32443	金湖	PMS_水乡嘉华4#变	10	1000	800	800
32444	金湖	PMS_徐良安置房1#箱变	10	400	320	320
32445	金湖	PMS_涂沟镇幸福小区1#综合变	10	500	400	400
32446	金湖	PMS_涂沟镇幸福小区3#综合变	10	500	400	400
32447	金湖	PMS_银涂镇新胜花园2#综合变	10	400	0	0
32448	金湖	PMS_戴楼镇中东1#综合变	10	200	0	0
32449	金湖	白马湖陈润1#综合变	10	400	0	0
32450	金湖	PMS_白马湖陈润3#综合变	10	200	0	0
32451	金湖	PMS_闵桥镇渔业5#综合变	10	200	0	0
32452	金湖	PMS_金北镇马庄4#综合变	10	200	0	0
32453	金湖	闵桥镇甫坝二组1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32454	金湖	PMS_金北镇宋庄5#综合变	10	200	0	0
32455	金湖	PMS_利民路1#公用变	10	400	320	320
32456	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇小区1#综合变	10	400	311	311
32457	金湖	PMS_闵桥镇渔业4#综合变	10	200	0	0
32458	金湖	PMS_吕良镇刘桥3#综合变	10	200	0	0
32459	金湖	前锋镇淮胜集镇7#综合变	10	400	0	0
32460	金湖	白马湖陈涧9#综合变	10	400	0	0
32461	金湖	PMS_前锋镇同心6#综合变	10	200	0	0
32462	金湖	前锋镇淮滨2#综合变	10	200	0	0
32463	金湖	PMS_金北镇集镇4#综合变	10	400	0	0
32464	金湖	前锋镇淮村1#综合变	10	400	0	0
32465	金湖	PMS_前锋镇良种场1#综合变	10	200	0	0
32466	金湖	PMS_金北镇马港4#综合变	10	200	0	0
32467	金湖	PMS_东城佳苑1#箱变	10	400	0	0
32468	金湖	PMS_东城佳苑2#箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32469	金湖	PMS_东城佳苑3#箱变	10	400	0	0
32470	金湖	PMS_东城佳苑4#箱变	10	400	0	0
32471	金湖	PMS_东城佳苑5#箱变	10	400	0	0
32472	金湖	PMS_东城佳苑6#箱变	10	400	0	0
32473	金湖	PMS_新村路公用变	10	400	0	0
32474	金湖	PMS_吕良镇陈庄9#综合变	10	400	0	0
32475	金湖	PMS_吕良镇幸福5#综合变	10	200	0	0
32476	金湖	PMS_吕良镇金淮5#综合变	10	200	0	0
32477	金湖	PMS_翻水站宿舍公用变	10	400	0	0
32478	金湖	PMS_友谊路公用变	10	400	320	320
32479	金湖	PMS_为民路北公用变	10	400	320	320
32480	金湖	PMS_供电公司3#公用变	10	630	0	0
32481	金湖	PMS_戴楼镇集镇南综合变	10	400	0	0
32482	金湖	PMS_戴楼镇戴楼二组综合变	10	400	0	0
32483	金湖	PMS_戴楼镇大坝四组综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32484	金湖	PMS_金城小区公用变	10	400	320	320
32485	金湖	PMS_涂沟镇桂花4#综合变	10	200	160	160
32486	金湖	白马湖红旗2#综合变	10	400	0	0
32487	金湖	PMS_吕良镇双岗2#综合变	10	200	0	0
32488	金湖	PMS_吕良镇集镇8#综合变	10	400	0	0
32489	金湖	PMS_10kV利民西路公用变	10	400	320	320
32490	金湖	涂沟镇付兴1#综合变	10	200	160	160
32491	金湖	PMS_10kV教师新村1号公用变	10	400	320	320
32492	金湖	涂沟镇李庄1#综合变	10	200	156	156
32493	金湖	PMS_涂沟镇红星3#综合变	10	200	135	135
32494	金湖	PMS_涂沟镇红星4#综合变	10	200	98	98
32495	金湖	上湾小区3#公用变	10	400	320	320
32496	金湖	甘泉路公用变	10	400	0	0
32497	金湖	PMS_前锋镇淮武2#综合变	10	200	0	0
32498	金湖	PMS_银集镇淮建集镇11#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32499	金湖	银集镇集镇9#综合变	10	400	0	0
32500	金湖	PMS_戴楼镇集镇6#综合变	10	400	0	0
32501	金湖	PMS_戴楼镇戴楼5#综合变	10	200	147	147
32502	金湖	PMS_戴楼镇金西1#综合变	10	200	38	38
32503	金湖	PMS_戴楼镇集镇4#综合变	10	200	0	0
32504	金湖	PMS_戴楼镇新塘7#综合变	10	200	118	118
32505	金湖	PMS_塔集镇新华6#综合变	10	200	0	0
32506	金湖	涂沟镇夹荡6#综合变	10	200	0	0
32507	金湖	银涂镇红湖四期2#综合变	10	400	0	0
32508	金湖	PMS_金南镇百庙12#综合变	10	200	0	0
32509	金湖	银涂镇义平8#综合变	10	400	0	0
32510	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区2#综合变	10	630	0	0
32511	金湖	PMS_银集镇永祥7#综合变	10	400	0	0
32512	金湖	湖畔雅居1#变	10	800	0	0
32513	金湖	戴楼镇集镇11#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32514	金湖	前锋镇新村3#综合变	10	200	0	0
32515	金湖	PMS_宝应湖农场5#综合变	10	630	0	0
32516	金湖	PMS_黎城镇工农七组2#综合变	10	400	320	320
32517	金湖	徐梁人家7#变	10	630	504	504
32518	金湖	金南镇幸福湾小区4#箱变	10	500	400	400
32519	金湖	徐梁公寓三期6#变	10	800	640	640
32520	金湖	PMS_韵湖广场2#变	10	630	504	504
32521	金湖	PMS_徐梁公寓三期3#变	10	800	640	640
32522	金湖	壹品仕家4#变	10	800	640	640
32523	金湖	闵桥镇张石10#综合变	10	200	0	0
32524	金湖	复兴圩农场东养殖场1#综合变	10	200	160	160
32525	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩2#综合变	10	200	0	0
32526	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯7#综合变	10	400	0	0
32527	金湖	PMS_金北镇董河小区1#综合变	10	315	0	0
32528	金湖	塔集镇养殖场2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32529	金湖	PMS_宝应湖农场九队2#综合变	10	200	0	0
32530	金湖	PMS_吕良镇孙集跃进综合变	10	200	0	0
32531	金湖	PMS_闵桥镇双庙6#综合变	10	200	124	124
32532	金湖	荷玥名都10#变	10	800	640	640
32533	金湖	PMS_城西小学箱变	10	500	400	400
32534	金湖	戴楼镇牌楼集中区3#综合变	10	630	0	0
32535	金湖	PMS_城西桥西1#箱变	10	500	400	400
32536	金湖	PMS_城西桥西2#箱变	10	500	385	385
32537	金湖	PMS_工商综合楼1#箱变	10	500	400	400
32538	金湖	PMS_工商综合楼2#箱变	10	500	400	400
32539	金湖	PMS_滨湖壹号5#变	10	800	0	0
32540	金湖	PMS_滨湖壹号6#变	10	800	640	640
32541	金湖	PMS_滨湖壹号7#变	10	800	0	0
32542	金湖	PMS_滨湖壹号8#变	10	800	640	640
32543	金湖	金虹湖畔6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32544	金湖	PMS_滨湖壹号10#变	10	800	640	640
32545	金湖	PMS_滨湖壹号11#变	10	800	0	0
32546	金湖	PMS_滨湖壹号12#变	10	800	640	640
32547	金湖	PMS_滨湖壹号9#变	10	800	0	0
32548	金湖	悦隼风华11#变	10	800	640	640
32549	金湖	PMS_洲际家园5#变	10	800	640	640
32550	金湖	金北街道喜盈门6#综合变	10	630	0	0
32551	金湖	PMS_金北镇闸东6#综合变	10	200	0	0
32552	金湖	PMS_宝应湖农场二队2#综合变	10	400	0	0
32553	金湖	PMS_碧桂园1#变	10	800	640	640
32554	金湖	PMS_碧桂园2#变	10	800	640	640
32555	金湖	PMS_碧桂园3#变	10	800	640	640
32556	金湖	PMS_碧桂园4#变	10	800	640	640
32557	金湖	戴楼镇新塘小区4#综合变	10	400	320	320
32558	金湖	PMS_洲际家园6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32559	金湖	PMS_洲际家园7#变	10	800	640	640
32560	金湖	PMS_洲际家园8#变	10	800	640	640
32561	金湖	PMS_金北镇新街7#综合变	10	200	0	0
32562	金湖	PMS_宝应湖农场一队1#综合变	10	400	320	320
32563	金湖	建设局公用变	10	315	246	246
32564	金湖	PMS_闵桥镇金桥11#综合变	10	400	107	107
32565	金湖	九里玫瑰园25#变	10	800	640	640
32566	金湖	银涂镇红湖三期1#综合变	10	800	0	0
32567	金湖	人民桥北公用变	10	400	320	320
32568	金湖	徐梁人家5#变	10	630	504	504
32569	金湖	银集镇教师新村1#综合变	10	200	0	0
32570	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调5#	10	500	0	0
32571	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调3#	10	500	0	0
32572	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调2#	10	400	0	0
32573	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调1#	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32574	金湖	PMS_金南镇百庙11#综合变	10	200	0	0
32575	金湖	前锋镇淮村5#综合变	10	200	0	0
32576	金湖	PMS_吕良镇沿湖王庄综合变	10	200	0	0
32577	金湖	PMS_涂沟镇三河渔民1#综合变	10	200	0	0
32578	金湖	龙泰福府10#变	10	800	640	640
32579	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇3#综合变	10	400	313	313
32580	金湖	PMS_白马湖供销社综合变	10	200	0	0
32581	金湖	PMS_闵桥镇集镇6#综合变	10	400	320	320
32582	金湖	PMS_涂沟镇东湖2#综合变	10	400	218	218
32583	金湖	金北街道喜盈门2#综合变	10	630	0	0
32584	金湖	金荷花园8#箱变	10	400	320	320
32585	金湖	金采小区1#变	10	400	320	320
32586	金湖	PMS_金采小区2#变	10	400	320	320
32587	金湖	PMS_金采小区3#变	10	400	320	320
32588	金湖	PMS_金采小区4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32589	金湖	PMS_金采小区5#变	10	400	320	320
32590	金湖	金采小区6#变	10	400	320	320
32591	金湖	戴楼镇集镇3#综合变	10	400	0	0
32592	金湖	PMS_欧邑名郡1#变	10	800	640	640
32593	金湖	PMS_欧邑名郡2#变	10	800	640	640
32594	金湖	PMS_欧邑名郡3#变	10	630	504	504
32595	金湖	PMS_欧邑名郡4#变	10	630	504	504
32596	金湖	PMS_欧邑名郡5#变	10	630	504	504
32597	金湖	PMS_欧邑名郡6#变	10	630	504	504
32598	金湖	塔集镇时坝4#综合变	10	200	0	0
32599	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	0	0
32600	金湖	徐梁花园6#变	10	800	640	640
32601	金湖	金荷花园2#箱变	10	400	320	320
32602	金湖	PMS_吕良镇刘桥8#综合变	10	200	0	0
32603	金湖	PMS_涂沟镇三河村4#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32604	金湖	九里玫瑰园30#变	10	630	0	0
32605	金湖	九里玫瑰园6#变	10	630	504	504
32606	金湖	九里花园1#变	10	800	0	0
32607	金湖	PMS_金北镇郭桥 5#综合变	10	200	0	0
32608	金湖	PMS_金北镇陈桥 集镇11#综合变	10	200	0	0
32609	金湖	金北镇陈桥高集 8#综合变	10	200	0	0
32610	金湖	PMS_徐梁公寓三 期7#变	10	800	640	640
32611	金湖	戴楼镇戴楼8#综 合变	10	200	0	0
32612	金湖	南高齿公寓4#变	10	800	0	0
32613	金湖	吕良镇三园8#综 合变	10	400	0	0
32614	金湖	金荷花园1#箱变	10	400	320	320
32615	金湖	PMS_金北镇万坝 5#综合变	10	200	0	0
32616	金湖	PMS_金北镇新港 7#综合变	10	200	0	0
32617	金湖	PMS_金北镇润北 4#综合变	10	200	0	0
32618	金湖	九里玫瑰园31#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32619	金湖	恒和大厦1#变	10	630	504	504
32620	金湖	PMS_闵桥镇甫坝6#综合变	10	200	0	0
32621	金湖	PMS_闵桥镇渔业6#综合变	10	400	0	0
32622	金湖	PMS_闵桥镇姜湾3#综合变	10	200	0	0
32623	金湖	PMS_闵桥镇张石7#综合变	10	200	0	0
32624	金湖	PMS_闵桥镇杨平四组1#综合变	10	200	135	135
32625	金湖	PMS_闵桥镇杨平七组1#综合变	10	200	160	160
32626	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇小区2#综合变	10	400	320	320
32627	金湖	闵桥镇湖荡10#综合变	10	200	160	160
32628	金湖	翡翠城1#变	10	800	0	0
32629	金湖	翡翠城2#变	10	800	0	0
32630	金湖	翡翠城3#变	10	800	0	0
32631	金湖	翡翠城4#变	10	800	0	0
32632	金湖	翡翠城5#变	10	630	0	0
32633	金湖	翡翠城6#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32634	金湖	兴隆华府3#变	10	800	640	640
32635	金湖	金虹大院5#变	10	630	504	504
32636	金湖	PMS_闵桥镇金桥8#综合变	10	200	52	52
32637	金湖	PMS_戴楼镇集镇10#综合变	10	400	0	0
32638	金湖	PMS_闵桥镇任港7#综合变	10	200	160	160
32639	金湖	PMS_闵桥镇小桥3#综合变	10	200	160	160
32640	金湖	PMS_金北镇梁圩10#综合变	10	200	0	0
32641	金湖	PMS_金南镇联盟5#综合变	10	200	0	0
32642	金湖	PMS_金北镇梁圩8#综合变	10	200	0	0
32643	金湖	戴楼镇官塘8#综合变	10	400	0	0
32644	金湖	PMS_金北镇集镇15#综合变	10	200	0	0
32645	金湖	PMS_戴楼镇建设8#综合变	10	200	160	160
32646	金湖	PMS_金北镇刘庄9#综合变	10	200	0	0
32647	金湖	PMS_戴楼镇林庄6#综合变	10	200	160	160
32648	金湖	龙泰福府8#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32649	金湖	金虹大院6#变	10	630	0	0
32650	金湖	PMS_戴楼镇林庄7#综合变	10	200	136	136
32651	金湖	金北镇马圩8#综合变	10	400	0	0
32652	金湖	PMS_宝应湖农场十一队综合变	10	400	320	320
32653	金湖	徐梁人家4#变	10	630	504	504
32654	金湖	PMS_金南镇华沟7#综合变	10	315	0	0
32655	金湖	PMS_银集镇何营小区1#综合变	10	400	0	0
32656	金湖	PMS_涂沟镇农科站1#综合变	10	200	160	160
32657	金湖	PMS_西苑小区10#公用变	10	400	305	305
32658	金湖	白马湖陈涧7#综合变	10	200	0	0
32659	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期5#综合变	10	400	0	0
32660	金湖	PMS_金北街道董河小区4#综合变	10	400	0	0
32661	金湖	徐梁花园2#变	10	800	640	640
32662	金湖	PMS_金南镇华沟8#综合变	10	200	0	0
32663	金湖	PMS_金南镇华沟9#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32664	金湖	金南镇李坝6#综合变	10	400	0	0
32665	金湖	PMS_金南镇先进6#综合变	10	315	0	0
32666	金湖	PMS_金南镇先进7#综合变	10	315	0	0
32667	金湖	PMS_金南镇向阳7#综合变	10	315	0	0
32668	金湖	PMS_金南镇新坝9#综合变	10	315	0	0
32669	金湖	PMS_西苑小区8#公用变	10	400	320	320
32670	金湖	PMS_西苑小区9#公用变	10	400	320	320
32671	金湖	PMS_涂沟镇秦庄11#综合变	10	200	124	124
32672	金湖	PMS_为民路3#公用变	10	400	320	320
32673	金湖	PMS_城镇派出所2#公用变	10	400	320	320
32674	金湖	PMS_金北镇闸东4#综合变	10	200	0	0
32675	金湖	PMS_白马湖郭家荡2#综合变	10	400	0	0
32676	金湖	塔集镇跃进3#综合变	10	400	0	0
32677	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区1#综合变	10	400	320	320
32678	金湖	塔集镇金平小区1#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32679	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑1#变	10	630	0	0
32680	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑2#变	10	630	0	0
32681	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑3#变	10	630	0	0
32682	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑4#变	10	630	0	0
32683	金湖	牌楼花园1#变	10	800	640	640
32684	金湖	PMS_吕良镇孙集镇10#综合变	10	200	0	0
32685	金湖	PMS_吕良镇孙集镇7#综合变	10	400	0	0
32686	金湖	PMS_黎城镇黎东19#综合变	10	200	160	160
32687	金湖	PMS_金北镇张桥5#综合变	10	200	0	0
32688	金湖	PMS_金北镇周庄5#综合变	10	315	0	0
32689	金湖	景秀湾东方佳苑5#变	10	800	0	0
32690	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑6#变	10	630	0	0
32691	金湖	金南镇幸福湾小区1#箱变	10	630	504	504
32692	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑7#变	10	630	0	0
32693	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑8#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32694	金湖	雅荷花园1#变	10	800	0	0
32695	金湖	雅荷花园2#变	10	800	640	640
32696	金湖	PMS_雅荷花园3#变	10	800	0	0
32697	金湖	PMS_雅荷花园4#变	10	800	0	0
32698	金湖	白马湖陈润6#综合变	10	400	0	0
32699	金湖	悦隼风华2#变	10	800	640	640
32700	金湖	金北镇郭桥7#综合变	10	200	0	0
32701	金湖	九里玫瑰园4#变	10	800	640	640
32702	金湖	金建和园11#变	10	800	0	0
32703	金湖	吕良镇滨湖花园4#箱变	10	400	0	0
32704	金湖	PMS_金北镇周庄1#综合变	10	200	0	0
32705	金湖	PMS_金北镇周庄2#综合变	10	400	0	0
32706	金湖	金北镇闸东2#综合变	10	200	0	0
32707	金湖	PMS_金北镇陈渡1#综合变	10	200	0	0
32708	金湖	黎城镇黎城4#综合变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32709	金湖	PMS_金北镇李庄 2#综合变	10	200	0	0
32710	金湖	PMS_金北镇陈渡 3#综合变	10	200	0	0
32711	金湖	PMS_金北镇洪圩 3#综合变	10	200	0	0
32712	金湖	金北镇马港2#综 合变	10	200	0	0
32713	金湖	PMS_塔集镇中桥 4#综合变	10	200	0	0
32714	金湖	PMS_涂沟镇红星 2#综合变	10	250	0	0
32715	金湖	PMS_涂沟镇红星 1#综合变	10	200	17	17
32716	金湖	PMS_涂沟镇集镇 5#综合变	10	200	150	150
32717	金湖	PMS_金北镇新街 3#综合变	10	200	0	0
32718	金湖	金北镇新街2#综 合变	10	200	0	0
32719	金湖	PMS_金北镇新街 1#综合变	10	200	0	0
32720	金湖	闵桥镇小桥2#综 合变	10	200	160	160
32721	金湖	PMS_塔集镇联合 2#综合变	10	400	0	0
32722	金湖	PMS_涂沟镇湖滨 1#综合变	10	200	160	160
32723	金湖	金南镇卞塘集镇 1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32724	金湖	PMS_金北镇万庄4#综合变	10	200	0	0
32725	金湖	PMS_闵桥镇朱桥3#综合变	10	200	127	127
32726	金湖	闵桥镇杨平8#综合变	10	200	50	50
32727	金湖	PMS_银集镇刘圩1#综合变	10	200	0	0
32728	金湖	PMS_前锋镇淮阳2#综合变	10	400	0	0
32729	金湖	PMS_闵桥镇太平3#综合变	10	100	80	80
32730	金湖	PMS_闵桥镇太平4#综合变	10	100	80	80
32731	金湖	PMS_金北镇闸东1#综合变	10	200	0	0
32732	金湖	银集镇利生2#综合变	10	400	0	0
32733	金湖	PMS_银集镇新红2#综合变	10	160	101	101
32734	金湖	银集镇高沈4#综合变	10	200	0	0
32735	金湖	闵桥镇施尖2#综合变	10	200	0	0
32736	金湖	PMS_闵桥镇施尖1#综合变	10	400	0	0
32737	金湖	PMS_金北镇腰滩8#综合变	10	200	0	0
32738	金湖	PMS_金南镇南桥5#综合变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32739	金湖	PMS_闵桥镇张石3#综合变	10	400	0	0
32740	金湖	PMS_闵桥镇甫坝2#综合变	10	200	0	0
32741	金湖	闵桥镇甫坝4#综合变	10	200	0	0
32742	金湖	闵桥镇甫坝3#综合变	10	200	0	0
32743	金湖	PMS_金南镇百庙6#综合变	10	400	320	320
32744	金湖	PMS_黎城镇黎城12#综合变	10	400	0	0
32745	金湖	PMS_银集镇复连3#综合变	10	200	0	0
32746	金湖	PMS_银集镇复连5#综合变	10	200	0	0
32747	金湖	PMS_银集镇复连1#综合变	10	200	0	0
32748	金湖	PMS_银集镇复兴1#综合变	10	200	0	0
32749	金湖	银集镇劳动2#综合变	10	200	0	0
32750	金湖	PMS_银集镇红湖1#综合变	10	160	0	0
32751	金湖	PMS_银集镇义平2#综合变	10	200	0	0
32752	金湖	金南镇车塘7#综合变	10	400	0	0
32753	金湖	黎城镇黎城7#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32754	金湖	PMS_黎城镇黎城15#综合变	10	400	320	320
32755	金湖	PMS_黎城镇黎城2#综合变	10	400	0	0
32756	金湖	黎城镇黎城9#综合变	10	200	160	160
32757	金湖	PMS_金南镇先锋3#综合变	10	200	0	0
32758	金湖	PMS_金南镇先进2#综合变	10	200	0	0
32759	金湖	PMS_黎东河北公用变	10	30	24	24
32760	金湖	PMS_10kV上湾村南公用变	10	400	320	320
32761	金湖	塔集镇三官2#综合变	10	200	0	0
32762	金湖	金南镇宋坝3#综合变	10	315	0	0
32763	金湖	PMS_排污池公用变	10	400	0	0
32764	金湖	西苑小区7#箱变	10	630	504	504
32765	金湖	PMS_西苑小区4#箱变	10	630	504	504
32766	金湖	PMS_西苑小区6#箱变	10	630	504	504
32767	金湖	PMS_西苑小区5#箱变	10	630	504	504
32768	金湖	PMS_金北镇黄庄1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32769	金湖	PMS_塔集镇新桥1#综合变	10	200	83	83
32770	金湖	PMS_戴楼镇戴楼2#综合变	10	400	0	0
32771	金湖	PMS_供电公司4#公用变	10	315	0	0
32772	金湖	PMS_塔集镇夹沟1#综合变	10	400	249	249
32773	金湖	PMS_黎城镇黎城5#综合变	10	400	292	292
32774	金湖	吕良镇前进南堤综合变	10	100	0	0
32775	金湖	PMS_戴楼镇官东2#综合变	10	200	0	0
32776	金湖	戴楼镇官东8#综合变	10	200	0	0
32777	金湖	PMS_金南镇车洪1#综合变	10	200	0	0
32778	金湖	PMS_吕良镇赤水2#综合变	10	200	0	0
32779	金湖	PMS_前锋镇民生1#综合变	10	200	0	0
32780	金湖	白马湖集镇1#综合变	10	400	0	0
32781	金湖	PMS_前锋镇中段1#综合变	10	200	0	0
32782	金湖	PMS_前锋镇中段2#综合变	10	200	0	0
32783	金湖	PMS_塔集镇电信支局综合变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32784	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇1#综合变	10	315	0	0
32785	金湖	PMS_吕良镇茶庵2#综合变	10	200	0	0
32786	金湖	PMS_教师新村公用变	10	250	0	0
32787	金湖	PMS_丽水天景5#箱变	10	500	0	0
32788	金湖	PMS_丽水天景4#箱变	10	500	0	0
32789	金湖	PMS_前锋镇同心1#综合变	10	200	0	0
32790	金湖	白马湖集镇3#综合变	10	200	0	0
32791	金湖	白马湖集镇2#综合变	10	315	0	0
32792	金湖	PMS_前锋镇集镇桥东综合变	10	200	0	0
32793	金湖	PMS_金都花苑公用变	10	630	0	0
32794	金湖	戴楼镇卫东5#综合变	10	200	0	0
32795	金湖	PMS_金南镇金沟集镇2#综合变	10	400	0	0
32796	金湖	金南镇王庄5#综合变	10	200	0	0
32797	金湖	PMS_黎城镇黎东6#综合变	10	200	40	40
32798	金湖	前锋镇南湖1#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32799	金湖	PMS_黎城镇黎东4#综合变	10	200	97	97
32800	金湖	金南镇五里1#综合变	10	200	14	14
32801	金湖	PMS_金北镇万庄5#综合变	10	200	0	0
32802	金湖	PMS_银集镇义平4#综合变	10	200	0	0
32803	金湖	PMS_金北镇集镇8#综合变	10	400	0	0
32804	金湖	PMS_金北镇集镇9#综合变	10	400	0	0
32805	金湖	PMS_金北镇集镇10#综合变	10	400	0	0
32806	金湖	金北镇黄庄6#综合变	10	400	0	0
32807	金湖	PMS_闵桥镇太平一组1#综合变	10	200	56	56
32808	金湖	PMS_闵桥镇双庙六组1#综合变	10	200	160	160
32809	金湖	PMS_上湾路2#公用变	10	400	301	301
32810	金湖	闵桥镇甫坝三组1#综合变	10	200	0	0
32811	金湖	PMS_涂沟镇养殖场4#综合变	10	200	0	0
32812	金湖	PMS_塔集镇新华5#综合变	10	200	0	0
32813	金湖	涂沟镇付兴4#综合变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32814	金湖	PMS_吕良镇集镇10#综合变	10	400	0	0
32815	金湖	PMS_三河路2#公用变	10	630	504	504
32816	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇12#综合变	10	400	0	0
32817	金湖	金南镇南桥村村部综合变	10	315	0	0
32818	金湖	PMS_黎城镇九里四组1#综合变	10	200	160	160
32819	金湖	PMS_燃料公司2#公用变	10	400	0	0
32820	金湖	PMS_前锋镇同心5#综合变	10	200	0	0
32821	金湖	金南镇时墩4#综合变	10	400	0	0
32822	金湖	PMS_塔集镇岔河3#综合变	10	200	69	69
32823	金湖	PMS_金南镇时墩5#综合变	10	200	0	0
32824	金湖	PMS_塔集镇岔河4#综合变	10	200	141	141
32825	金湖	PMS_涂沟镇唐港集中区1#综合变	10	400	320	320
32826	金湖	戴楼镇建设6#综合变	10	200	160	160
32827	金湖	前锋镇中段3#综合变	10	400	0	0
32828	金湖	涂沟镇唐港集中区2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32829	金湖	PMS_沿河路东2#公用变	10	400	308	308
32830	金湖	PMS_塔集镇三柳5#综合变	10	200	0	0
32831	金湖	PMS_塔集镇陈家圩5#综合变	10	200	0	0
32832	金湖	涂沟镇窑湾5#综合变	10	400	233	233
32833	金湖	PMS_涂沟镇集中区1#综合变	10	400	288	288
32834	金湖	PMS_医药公司2#公用变	10	400	320	320
32835	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇8#综合变	10	400	281	281
32836	金湖	润德南路3#公用变	10	400	320	320
32837	金湖	PMS_吕良镇幸福4#综合变	10	200	0	0
32838	金湖	便民巷2#公用变	10	400	320	320
32839	金湖	塔集镇东方红5#综合变	10	200	0	0
32840	金湖	PMS_三河路路北公用变	10	400	0	0
32841	金湖	PMS_黎城路箱变	10	630	0	0
32842	金湖	白马湖集镇8#综合变	10	400	0	0
32843	金湖	PMS_白马湖中营7#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32844	金湖	白马湖陈涧8#综合变	10	200	0	0
32845	金湖	PMS_涂沟镇街南1#综合变	10	400	305	305
32846	金湖	PMS_涂沟镇新联4#综合变	10	200	61	61
32847	金湖	PMS_涂沟镇崔沟5#综合变	10	200	160	160
32848	金湖	PMS_涂沟镇供电所1#综合变	10	200	160	160
32849	金湖	PMS_涂沟镇秦庄8#综合变	10	200	160	160
32850	金湖	PMS_金南镇泥坝4#综合变	10	200	0	0
32851	金湖	PMS_金南镇胡庄4#综合变	10	200	0	0
32852	金湖	PMS_金南镇岗坂4#综合变	10	200	0	0
32853	金湖	金南镇窑墩4#综合变	10	400	0	0
32854	金湖	PMS_金南镇新坝6#综合变	10	200	0	0
32855	金湖	PMS_金南镇南宫3#综合变	10	200	0	0
32856	金湖	PMS_金南镇南宫2#综合变	10	200	0	0
32857	金湖	金南镇全兴1#综合变	10	200	0	0
32858	金湖	金南镇全兴2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32859	金湖	PMS_金南镇三车村一组综合变	10	200	0	0
32860	金湖	金南镇宋坝三组综合变	10	200	0	0
32861	金湖	PMS_金南镇人民路综合变	10	200	160	160
32862	金湖	金南镇福寿路综合变	10	400	320	320
32863	金湖	PMS_黎城镇黎东9#综合变	10	200	122	122
32864	金湖	PMS_黎城镇王湾5#综合变	10	200	160	160
32865	金湖	PMS_黎城镇黎东10#综合变	10	200	160	160
32866	金湖	金南镇吴桥五联组综合变	10	200	29	29
32867	金湖	金南镇王庄八组综合变	10	200	0	0
32868	金湖	PMS_金南镇胜利4#综合变	10	200	0	0
32869	金湖	PMS_金南镇立新4#综合变	10	200	0	0
32870	金湖	PMS_黎城镇徐梁10#综合变	10	250	0	0
32871	金湖	白马湖集镇6#综合变	10	400	0	0
32872	金湖	白马湖东滩5#综合变	10	100	0	0
32873	金湖	PMS_白马湖渔民4#综合变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32874	金湖	前锋镇新兴3#综合变	10	400	0	0
32875	金湖	PMS_吕良镇付圩4#综合变	10	200	0	0
32876	金湖	金南镇罗坝3#综合变	10	400	242	242
32877	金湖	PMS_吕良镇付圩3#综合变	10	200	0	0
32878	金湖	PMS_黎城镇粮棉九十组1#综合变	10	200	146	146
32879	金湖	PMS_白马湖东滩1#综合变	10	160	0	0
32880	金湖	PMS_金北镇陈渡5#综合变	10	200	0	0
32881	金湖	金北镇刘庄3#综合变	10	200	0	0
32882	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇3#综合变	10	400	0	0
32883	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇6#综合变	10	400	0	0
32884	金湖	PMS_戴楼镇卫东四组综合变	10	200	0	0
32885	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组1#综合变	10	200	0	0
32886	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇13#综合变	10	400	0	0
32887	金湖	PMS_吕良镇新丰5#综合变	10	200	0	0
32888	金湖	戴楼镇官塘集镇6#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32889	金湖	PMS_家和花园3#箱变	10	1600	0	0
32890	金湖	PMS_涂沟镇湖滨5#综合变	10	200	125	125
32891	金湖	PMS_家和花园4#箱变	10	1600	0	0
32892	金湖	PMS_富兴花园4#箱变	10	400	0	0
32893	金湖	PMS_富兴花园5#箱变	10	500	0	0
32894	金湖	PMS_富兴花园6#箱变	10	500	0	0
32895	金湖	PMS_教师公寓1#箱变	10	500	0	0
32896	金湖	PMS_教师公寓2#箱变	10	500	0	0
32897	金湖	PMS_教师公寓3#箱变	10	400	0	0
32898	金湖	PMS_教师公寓4#箱变	10	400	0	0
32899	金湖	PMS_盛世豪庭4#箱变	10	400	320	320
32900	金湖	PMS_盛世豪庭5#箱变	10	400	320	320
32901	金湖	PMS_亚星大厦箱变	10	400	320	320
32902	金湖	PMS_黎城协作办公楼箱变	10	250	0	0
32903	金湖	PMS_华润苏果箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32904	金湖	PMS_黎城镇任庄1#箱变	10	400	320	320
32905	金湖	九里安置房1#箱变	10	400	0	0
32906	金湖	金南镇李坝4#综合变	10	200	0	0
32907	金湖	金南镇金南集镇7#综合变	10	400	312	312
32908	金湖	PMS_黎城镇水上4#综合变	10	200	160	160
32909	金湖	黎城镇九里蔬菜大棚综合变	10	400	320	320
32910	金湖	戴楼镇衡阳7#综合变	10	400	75	75
32911	金湖	闵桥镇周桥九组1#综合变	10	200	160	160
32912	金湖	PMS_闵桥镇太平八组1#综合变	10	200	31	31
32913	金湖	闵桥镇高庄七组1#综合变	10	315	252	252
32914	金湖	PMS_戴楼镇向东7#综合变	10	400	320	320
32915	金湖	前锋镇淮新7#综合变	10	400	0	0
32916	金湖	PMS_前锋镇文苑小区1#综合变	10	200	0	0
32917	金湖	PMS_前锋镇农场2#综合变	10	200	0	0
32918	金湖	PMS_前锋镇淮胜林场1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32919	金湖	PMS_前锋镇木业园区1#综合变	10	400	0	0
32920	金湖	PMS_前锋镇木业园区2#综合变	10	400	0	0
32921	金湖	前锋镇木业园区3#综合变	10	400	0	0
32922	金湖	PMS_吕良镇集镇11#综合变	10	400	0	0
32923	金湖	PMS_吕良镇花园4#综合变	10	200	0	0
32924	金湖	金南镇金樾府1#综合变	10	800	640	640
32925	金湖	利民亭箱变	10	500	400	400
32926	金湖	PMS_金南镇宋坝4#综合变	10	200	0	0
32927	金湖	PMS_金南镇宋墩4#综合变	10	200	0	0
32928	金湖	PMS_闵桥镇双庙7#综合变	10	200	104	104
32929	金湖	金南镇幸福湾小区7#箱变	10	630	504	504
32930	金湖	九里玫瑰园18#变	10	800	0	0
32931	金湖	PMS_飞天广场箱变	10	500	400	400
32932	金湖	天安广场6#变	10	800	640	640
32933	金湖	牌楼花园5#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32934	金湖	PMS_金北镇张方4#综合变	10	200	0	0
32935	金湖	PMS_银集镇何营8#综合变	10	200	0	0
32936	金湖	金南镇幸福湾小区6#箱变	10	630	504	504
32937	金湖	白马湖渔乐湾6#综合变	10	630	0	0
32938	金湖	金南镇南桥11#综合变	10	400	0	0
32939	金湖	PMS_龙港花园12#箱变	10	630	504	504
32940	金湖	PMS_龙港花园13#箱变	10	630	504	504
32941	金湖	PMS_龙港花园2#箱变	10	630	504	504
32942	金湖	PMS_龙港花园3#箱变	10	630	504	504
32943	金湖	PMS_龙港花园5#箱变	10	630	504	504
32944	金湖	PMS_龙港花园8#箱变	10	630	504	504
32945	金湖	PMS_龙港花园9#箱变	10	630	504	504
32946	金湖	御景苑5#变	10	800	0	0
32947	金湖	御景苑6#变	10	800	0	0
32948	金湖	黎城镇瓦厂11#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32949	金湖	银涂镇红湖三期11#综合变	10	630	0	0
32950	金湖	白马湖渔港小镇3#综合变	10	400	0	0
32951	金湖	复兴圩农场南养殖场1#综合变	10	200	160	160
32952	金湖	金建和园16#变	10	800	0	0
32953	金湖	PMS_闵桥镇高庄8#综合变	10	400	320	320
32954	金湖	PMS_吕良镇孙集8#综合变	10	400	0	0
32955	金湖	PMS_吕良镇三园农庄综合变	10	400	0	0
32956	金湖	PMS_吕良镇赤水三组综合变	10	200	0	0
32957	金湖	吕良镇吕良2#综合变	10	200	0	0
32958	金湖	银涂镇红湖小区二期4#综合变	10	500	0	0
32959	金湖	金南镇新杨3#综合变	10	400	0	0
32960	金湖	金南镇嵇圩6#综合变	10	200	0	0
32961	金湖	PMS_黎城镇集镇2#箱变	10	500	400	400
32962	金湖	金南镇金南集镇10#箱变	10	630	0	0
32963	金湖	PMS_黎城镇集镇11#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32964	金湖	金北镇梁圩11#综合变	10	200	0	0
32965	金湖	PMS_金北镇马港11#综合变	10	400	0	0
32966	金湖	PMS_金北镇马港12#综合变	10	400	0	0
32967	金湖	PMS_金北镇周庄8#综合变.	10	400	0	0
32968	金湖	吕良镇集镇小区6#箱变	10	400	0	0
32969	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调4#	10	630	0	0
32970	金湖	交警队公用变	10	400	320	320
32971	金湖	PMS_印象城4#综合变	10	630	504	504
32972	金湖	新华巷公用变	10	400	320	320
32973	金湖	悦隼风华1#变	10	800	640	640
32974	金湖	PMS_宝应湖农场十三队2#综合变	10	400	0	0
32975	金湖	外国语宿舍箱变	10	500	0	0
32976	金湖	PMS_印象城5#综合变	10	630	504	504
32977	金湖	PMS_名人世家12#变	10	630	504	504
32978	金湖	PMS_名人世家13#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32979	金湖	PMS_名人世家14# 变	10	400	320	320
32980	金湖	PMS_名人世家15# 变	10	400	320	320
32981	金湖	PMS_名人世家16# 变	10	400	320	320
32982	金湖	公安局宿舍箱变	10	630	504	504
32983	金湖	城东干道东公用 变	10	400	0	0
32984	金湖	PMS_徐梁公寓三 期5#变	10	800	640	640
32985	金湖	步行街2#箱变	10	630	0	0
32986	金湖	PMS_好来屋箱变	10	500	400	400
32987	金湖	PMS_书香华庭3# 箱变	10	630	504	504
32988	金湖	PMS_金北镇张方 1#综合变	10	200	0	0
32989	金湖	PMS_金北镇张方 2#综合变	10	200	0	0
32990	金湖	PMS_宝应湖农场 二队1#综合变	10	400	0	0
32991	金湖	白马湖渔乐湾1# 综合变	10	400	0	0
32992	金湖	金北镇陈桥集镇 15#综合变	10	400	0	0
32993	金湖	九里玫瑰园34#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32994	金湖	白马湖阮桥1#综合变	10	400	0	0
32995	金湖	PMS_龙港花园14#箱变	10	630	504	504
32996	金湖	PMS_龙港花园15#箱变	10	630	504	504
32997	金湖	PMS_龙港花园17#箱变	10	630	504	504
32998	金湖	PMS_龙港花园6#箱变	10	630	504	504
32999	金湖	PMS_龙港花园7#箱变	10	630	504	504
33000	金湖	PMS_龙港花园10#箱变	10	630	504	504
33001	金湖	PMS_龙港花园11#箱变	10	630	504	504
33002	金湖	牌楼花园4#变	10	800	640	640
33003	金湖	PMS_金水湾1#变	10	1000	0	0
33004	金湖	PMS_金水湾2#变	10	1000	0	0
33005	金湖	金虹湖畔1#变	10	800	640	640
33006	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小	10	400	0	0
33007	金湖	PMS_闵桥镇甫坝7#综合变	10	200	0	0
33008	金湖	PMS_金北镇周庄6#综合变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33009	金湖	PMS_金北镇陈桥 3#综合变	10	200	0	0
33010	金湖	PMS_吕良镇陈庄 杜庄综合变	10	200	0	0
33011	金湖	PMS_金北镇周庄 7#综合变	10	315	0	0
33012	金湖	PMS_闵桥镇小桥 5#综合变	10	200	160	160
33013	金湖	PMS_黎城镇任庄 15#综合变	10	200	115	115
33014	金湖	前锋镇淮建6#综 合变	10	630	0	0
33015	金湖	PMS_戴楼镇新塘 10#综合变	10	200	77	77
33016	金湖	PMS_黎城镇九里 16#综合变	10	200	150	150
33017	金湖	PMS_吕良镇赤水 跃进综合变	10	200	0	0
33018	金湖	PMS_金北镇南堆 7#综合变	10	200	0	0
33019	金湖	PMS_金北镇万庄 6#综合变	10	200	0	0
33020	金湖	PMS_闵桥镇双庙 三组1#综合变	10	200	160	160
33021	金湖	PMS_金北镇陈渡 6#综合变	10	315	0	0
33022	金湖	PMS_金北镇拾圩 6#综合变	10	200	0	0
33023	金湖	PMS_吕良镇茶庵 李庄综合变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33024	金湖	PMS_金北镇马港8#综合变	10	200	0	0
33025	金湖	PMS_闵桥镇渔业7#综合变	10	315	0	0
33026	金湖	PMS_金北镇张桥6#综合变	10	200	0	0
33027	金湖	PMS_吕良镇大庄同心综合变	10	200	0	0
33028	金湖	PMS_金北镇宋庄8#综合变	10	200	0	0
33029	金湖	PMS_闵桥镇甫坝8#综合变	10	200	0	0
33030	金湖	PMS_金南镇立新5#综合变	10	200	0	0
33031	金湖	PMS_吕良镇赤水刘庄综合变	10	200	0	0
33032	金湖	PMS_塔集镇夹镇5#综合变	10	200	0	0
33033	金湖	PMS_金北镇陶庄5#综合变	10	200	0	0
33034	金湖	白马湖新河9#综合变	10	200	0	0
33035	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇5#综合变	10	400	0	0
33036	金湖	银涂镇红湖四期1#综合变	10	160	0	0
33037	金湖	PMS_吕良镇孙集周庄综合变	10	200	0	0
33038	金湖	PMS_金南镇幸福路1#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33039	金湖	白马湖新河5#综合变	10	315	0	0
33040	金湖	PMS_金南镇金卞路2#综合变	10	400	0	0
33041	金湖	PMS_前锋镇淮新6#综合变	10	400	0	0
33042	金湖	PMS_金北镇马庄10#综合变	10	200	0	0
33043	金湖	PMS_金南镇平安路1#综合变	10	400	247	247
33044	金湖	PMS_前锋镇良种场2#综合变	10	200	0	0
33045	金湖	PMS_吕良镇陈庄严庄综合变	10	200	0	0
33046	金湖	PMS_白马湖东滩7#综合变	10	200	0	0
33047	金湖	PMS_前锋镇民生4#综合变	10	200	0	0
33048	金湖	PMS_闵桥镇楼庄1#综合变	10	315	252	252
33049	金湖	PMS_闸东小区箱变	10	500	0	0
33050	金湖	白马湖张集7#综合变	10	400	0	0
33051	金湖	PMS_闵桥镇平桥4#综合变	10	200	160	160
33052	金湖	金北镇陶庄6#综合变	10	200	0	0
33053	金湖	PMS_吕良镇金淮霍桥综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33054	金湖	PMS_闵桥镇张石8#综合变	10	315	0	0
33055	金湖	PMS_金北镇黄庄9#综合变	10	200	0	0
33056	金湖	金南镇卞塘集镇6#综合变	10	200	0	0
33057	金湖	银集镇何营5#综合变	10	160	0	0
33058	金湖	PMS_闵桥镇小桥6#综合变	10	200	141	141
33059	金湖	PMS_金北镇马港7#综合变	10	200	0	0
33060	金湖	PMS_吕良镇幸福9#综合变	10	200	0	0
33061	金湖	PMS_金北镇渔池3#综合变	10	200	0	0
33062	金湖	PMS_闵桥镇施尖9#综合变	10	200	0	0
33063	金湖	PMS_金南镇泥坝6#综合变	10	200	0	0
33064	金湖	PMS_前锋镇同心8#综合变	10	200	0	0
33065	金湖	PMS_金北镇梁圩9#综合变	10	200	0	0
33066	金湖	前锋镇同心7#综合变	10	400	0	0
33067	金湖	金北镇董河8#综合变	10	200	0	0
33068	金湖	PMS_金北镇军王8#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33069	金湖	PMS_金南镇百庙8#综合变	10	200	0	0
33070	金湖	PMS_闵桥镇朱桥4#综合变	10	200	160	160
33071	金湖	PMS_吕良镇双岗双跃综合变	10	200	0	0
33072	金湖	PMS_金北镇马港10#综合变	10	200	0	0
33073	金湖	PMS_黎城镇工农18#综合变	10	200	157	157
33074	金湖	银集镇复兴污水厂1#综合变	10	200	0	0
33075	金湖	PMS_吕良镇集镇小闸综合变	10	315	0	0
33076	金湖	PMS_金北镇塘埂8#综合变	10	200	0	0
33077	金湖	PMS_金北镇马庄9#综合变	10	200	0	0
33078	金湖	PMS_闵桥镇楼庄6#综合变	10	200	95	95
33079	金湖	PMS_前锋镇新村4#综合变	10	200	0	0
33080	金湖	PMS_金南镇车洪7#综合变	10	315	0	0
33081	金湖	PMS_金北镇塘埂7#综合变	10	200	0	0
33082	金湖	PMS_金北镇新街8#综合变	10	200	0	0
33083	金湖	PMS_闵桥镇平桥5#综合变	10	200	100	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33084	金湖	PMS_金南镇李坝5#综合变	10	200	0	0
33085	金湖	PMS_吕良镇曹圩潘庄综合变	10	200	0	0
33086	金湖	PMS_黎城镇工农19#综合变	10	200	140	140
33087	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇9#综合变	10	200	0	0
33088	金湖	PMS_金南镇墩塘7#综合变	10	200	0	0
33089	金湖	金北镇南堆6#综合变	10	315	0	0
33090	金湖	PMS_闵桥镇甫坝9#综合变	10	200	0	0
33091	金湖	金北街道和美人家1#综合变	10	630	0	0
33092	金湖	牌楼花园8#变	10	800	640	640
33093	金湖	复兴圩农场下河口综合变	10	400	320	320
33094	金湖	金建和园14#变	10	800	0	0
33095	金湖	九里玫瑰园16#变	10	630	504	504
33096	金湖	金南镇胡庄10#综合变	10	160	0	0
33097	金湖	PMS_金北街道董河10#综合变	10	400	0	0
33098	金湖	杉荷居6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33099	金湖	银涂镇红湖三期6#综合变	10	630	0	0
33100	金湖	PMS_金南镇幸福路2#综合变	10	400	275	275
33101	金湖	前锋镇淮胜集镇6#综合变	10	400	0	0
33102	金湖	PMS_吕良镇赤水红旗综合变	10	200	0	0
33103	金湖	PMS_金南镇新卞5#综合变	10	400	0	0
33104	金湖	PMS_塔集镇三官九组1#综合变	10	200	0	0
33105	金湖	白马湖郭家荡3#综合变	10	400	0	0
33106	金湖	PMS_金北镇宋庄7#综合变	10	200	0	0
33107	金湖	PMS_前锋镇淮胜机电厂综合变	10	400	0	0
33108	金湖	金南镇新卞6#综合变	10	200	0	0
33109	金湖	PMS_吕良镇双岗双飞综合变	10	200	0	0
33110	金湖	PMS_银集镇银红4#综合变	10	200	0	0
33111	金湖	金南镇南桥7#综合变	10	315	0	0
33112	金湖	PMS_吕良镇新丰2#综合变	10	315	0	0
33113	金湖	荷玥名都2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33114	金湖	PMS_白马湖汕河路1#综合变	10	200	0	0
33115	金湖	PMS_金南镇先锋6#综合变	10	400	0	0
33116	金湖	PMS_塔集镇三柳8#综合变	10	200	0	0
33117	金湖	PMS_吕良镇淮路6#综合变	10	315	0	0
33118	金湖	金南镇新卞7#综合变	10	200	0	0
33119	金湖	白马湖汕河路2#综合变	10	200	0	0
33120	金湖	PMS_吕良镇军舍三元综合变	10	400	0	0
33121	金湖	金南镇金沟集镇5#综合变	10	200	0	0
33122	金湖	PMS_吕良镇丰乐8#综合变	10	200	0	0
33123	金湖	PMS_白马湖汕河路3#综合变	10	200	0	0
33124	金湖	PMS_涂沟镇顺河路1#综合变	10	200	160	160
33125	金湖	金南镇金沟集镇6#综合变	10	200	0	0
33126	金湖	PMS_金南镇金沟集镇7#综合变	10	400	0	0
33127	金湖	PMS_闵桥镇高庄6#综合变	10	200	113	113
33128	金湖	塔集镇双官1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33129	金湖	PMS_闵桥镇任港8#综合变	10	200	153	153
33130	金湖	PMS_闵桥镇任港9#综合变	10	200	160	160
33131	金湖	PMS_涂沟镇唐港车站1#综合变	10	400	309	309
33132	金湖	PMS_涂沟镇唐港居委会1#综合变	10	200	24	24
33133	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇6#综合变	10	400	294	294
33134	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇7#综合变	10	400	311	311
33135	金湖	PMS_闵桥镇施尖7#综合变	10	200	0	0
33136	金湖	PMS_银集镇银红6#综合变	10	200	0	0
33137	金湖	PMS_闵桥镇集镇小区3#综合变	10	400	268	268
33138	金湖	PMS_银集镇复连8#综合变	10	200	0	0
33139	金湖	银集镇复兴10#综合变	10	200	0	0
33140	金湖	PMS_银集镇何营3#综合变	10	200	0	0
33141	金湖	PMS_银集镇人民路2#综合变	10	400	0	0
33142	金湖	黎城市场5#箱变	10	630	504	504
33143	金湖	PMS_塔集镇新桥4#综合变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33144	金湖	PMS_塔集镇新桥5#综合变	10	200	134	134
33145	金湖	PMS_塔集镇陆加4#综合变	10	400	236	236
33146	金湖	塔集镇陆加3#综合变	10	100	80	80
33147	金湖	PMS_塔集镇金平3#综合变	10	400	0	0
33148	金湖	塔集镇陆加2#综合变	10	200	45	45
33149	金湖	塔集镇陈家圩7#综合变	10	200	0	0
33150	金湖	PMS_塔集镇陈家圩8#综合变	10	200	0	0
33151	金湖	塔集镇双桥8#综合变	10	400	0	0
33152	金湖	PMS_塔集镇三官7#综合变	10	200	0	0
33153	金湖	PMS_金南镇车洪3#综合变	10	200	0	0
33154	金湖	PMS_白马湖红旗7#综合变	10	200	0	0
33155	金湖	PMS_白马湖新河6#综合变	10	200	0	0
33156	金湖	PMS_金南镇先锋1#综合变	10	200	0	0
33157	金湖	白马湖红旗6#综合变	10	400	0	0
33158	金湖	PMS_白马湖张集6#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33159	金湖	PMS_白马湖张集5#综合变	10	200	0	0
33160	金湖	PMS_白马湖新河7#综合变	10	200	0	0
33161	金湖	PMS_白马湖张集4#综合变	10	200	0	0
33162	金湖	PMS_白马湖张集2#综合变	10	200	0	0
33163	金湖	PMS_白马湖张集3#综合变	10	200	0	0
33164	金湖	PMS_白马湖红旗1#综合变	10	200	0	0
33165	金湖	白马湖红旗3#综合变	10	200	0	0
33166	金湖	PMS_白马湖前锋5#综合变	10	200	0	0
33167	金湖	黎城镇王湾3#综合变	10	200	160	160
33168	金湖	PMS_金南镇向阳3#综合变	10	200	0	0
33169	金湖	PMS_金南镇嵇圩3#综合变	10	200	0	0
33170	金湖	金南镇胜利3#综合变	10	200	0	0
33171	金湖	PMS_银集镇复兴8#综合变	10	200	0	0
33172	金湖	PMS_塔集镇时坝6#综合变	10	200	0	0
33173	金湖	塔集镇中桥6#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33174	金湖	PMS_塔集镇夹沟2#综合变	10	200	119	119
33175	金湖	PMS_塔集镇安乐小区1#综合变	10	400	320	320
33176	金湖	PMS_吕良镇付圩5#综合变	10	100	0	0
33177	金湖	PMS_金南镇南桥2#综合变	10	200	0	0
33178	金湖	PMS_金南镇立新2#综合变	10	200	0	0
33179	金湖	PMS_金南镇新坝2#综合变	10	200	0	0
33180	金湖	PMS_金南镇窑墩2#综合变	10	200	0	0
33181	金湖	PMS_金南镇新杨2#综合变	10	200	0	0
33182	金湖	PMS_金南镇新杨1#综合变	10	200	0	0
33183	金湖	金南镇新杨4#综合变	10	315	0	0
33184	金湖	PMS_金南镇窑墩7#综合变	10	200	0	0
33185	金湖	PMS_金南镇墩塘3#综合变	10	200	0	0
33186	金湖	PMS_金南镇墩塘1#综合变	10	200	0	0
33187	金湖	金南镇岗坂3#综合变	10	200	0	0
33188	金湖	金南镇胡庄2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33189	金湖	PMS_金南镇胡庄3#综合变	10	315	0	0
33190	金湖	戴楼镇红岭2#综合变	10	400	0	0
33191	金湖	PMS_戴楼镇红岗2#综合变	10	200	0	0
33192	金湖	戴楼镇红岗7#综合变	10	400	0	0
33193	金湖	戴楼镇官塘1#综合变	10	400	10	10
33194	金湖	戴楼镇官塘二组1#综合变	10	400	140	140
33195	金湖	PMS_戴楼镇官塘5#综合变	10	200	86	86
33196	金湖	PMS_金南镇联盟2#综合变	10	200	0	0
33197	金湖	PMS_金南镇联盟3#综合变	10	200	0	0
33198	金湖	PMS_金南镇缸庙1#综合变	10	200	0	0
33199	金湖	PMS_金南镇缸庙2#综合变	10	200	0	0
33200	金湖	PMS_金南镇华沟3#综合变	10	200	0	0
33201	金湖	PMS_银集镇团结2#综合变	10	200	0	0
33202	金湖	PMS_银集镇团结3#综合变	10	200	0	0
33203	金湖	PMS_金北镇军王2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33204	金湖	PMS_银集镇复兴2#综合变	10	200	0	0
33205	金湖	PMS_金北镇集镇1#综合变	10	400	0	0
33206	金湖	金北镇集镇2#综合变	10	200	0	0
33207	金湖	PMS_金北镇刘庄5#综合变	10	200	0	0
33208	金湖	PMS_戴楼镇大坝7#综合变	10	200	25	25
33209	金湖	戴楼镇建设7#综合变	10	200	135	135
33210	金湖	PMS_戴楼镇卫东1#综合变	10	200	0	0
33211	金湖	PMS_戴楼镇官塘7#综合变	10	200	160	160
33212	金湖	PMS_金北镇黄庄2#综合变	10	200	0	0
33213	金湖	PMS_吕良镇付圩徐庄综合变	10	200	0	0
33214	金湖	PMS_金北镇南堆5#综合变	10	200	0	0
33215	金湖	PMS_金北镇新港4#综合变	10	200	0	0
33216	金湖	PMS_金北镇陶庄3#综合变	10	200	0	0
33217	金湖	PMS_银集镇复兴3#综合变	10	200	0	0
33218	金湖	PMS_金北镇万坝2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33219	金湖	PMS_金北镇管庄2#综合变	10	200	0	0
33220	金湖	PMS_金北镇渔池1#综合变	10	200	0	0
33221	金湖	金北镇渔池2#综合变	10	400	0	0
33222	金湖	PMS_银集镇复兴9#综合变	10	200	0	0
33223	金湖	PMS_金南镇宋墩1#综合变	10	200	0	0
33224	金湖	金南镇瓦庙3#综合变	10	200	0	0
33225	金湖	PMS_金南镇车塘5#综合变	10	200	0	0
33226	金湖	PMS_金南镇车塘4#综合变	10	200	0	0
33227	金湖	PMS_金南镇车东4#综合变	10	200	0	0
33228	金湖	PMS_戴楼镇建设4#综合变	10	200	160	160
33229	金湖	戴楼镇牌楼12#综合变	10	200	120	120
33230	金湖	PMS_戴楼镇向东4#综合变	10	400	271	271
33231	金湖	涂沟镇三河1#综合变	10	400	0	0
33232	金湖	PMS_闵桥镇杨平10#综合变	10	200	111	111
33233	金湖	PMS_闵桥镇小桥六组1#综合变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33234	金湖	PMS_闵桥镇小桥一组1#综合变	10	200	51	51
33235	金湖	金建和园13#变	10	800	0	0
33236	金湖	PMS_韵湖广场3#变	10	630	504	504
33237	金湖	金南镇抬饭2#综合变	10	200	0	0
33238	金湖	金南镇丰收2#综合变	10	400	0	0
33239	金湖	PMS_金南镇丰收3#综合变	10	200	0	0
33240	金湖	PMS_金南镇百庙2#综合变	10	200	0	0
33241	金湖	PMS_吕良镇前进6#综合变	10	200	0	0
33242	金湖	PMS_吕良镇丰乐3#综合变	10	200	0	0
33243	金湖	PMS_吕良镇前进2#综合变	10	200	0	0
33244	金湖	PMS_吕良镇刘桥2#综合变	10	200	0	0
33245	金湖	PMS_吕良镇新农3#综合变	10	200	0	0
33246	金湖	PMS_吕良镇振兴4#综合变	10	200	0	0
33247	金湖	PMS_吕良镇张坝1#综合变	10	200	0	0
33248	金湖	PMS_前锋镇新兴2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33249	金湖	PMS_吕良镇陈新1#综合变	10	200	0	0
33250	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇5#综合变	10	400	0	0
33251	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇7#综合变	10	400	0	0
33252	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇8#综合变	10	400	0	0
33253	金湖	前锋镇施港1#综合变	10	400	0	0
33254	金湖	PMS_闵桥镇小桥二组1#综合变	10	100	80	80
33255	金湖	闵桥镇朱桥一组1#综合变	10	200	133	133
33256	金湖	闵桥镇平桥四组1#综合变	10	200	0	0
33257	金湖	闵桥镇周桥十二组1#综合变	10	200	0	0
33258	金湖	PMS_闵桥镇湖荡7#综合变	10	200	160	160
33259	金湖	PMS_闵桥镇湖荡8#综合变	10	200	160	160
33260	金湖	PMS_闵桥镇金桥四组1#综合变	10	200	160	160
33261	金湖	PMS_闵桥镇药王一组1#综合变	10	200	138	138
33262	金湖	PMS_闵桥镇药王二#综合变	10	200	153	153
33263	金湖	PMS_闵桥镇平桥3#综合变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33264	金湖	闵桥镇双庙2#综合变	10	200	149	149
33265	金湖	PMS_闵桥镇周桥3#综合变	10	100	65	65
33266	金湖	PMS_前锋镇淮村2#综合变	10	200	0	0
33267	金湖	PMS_宝应湖农场十四队综合变	10	400	0	0
33268	金湖	金建和园9#变	10	800	0	0
33269	金湖	兴隆华府2#变	10	800	640	640
33270	金湖	PMS_吕良镇集镇2#综合变	10	400	0	0
33271	金湖	PMS_吕良镇赤水5#综合变	10	200	0	0
33272	金湖	PMS_吕良镇赤水3#综合变	10	200	0	0
33273	金湖	吕良镇双岗1#综合变	10	400	0	0
33274	金湖	PMS_金北镇南堆2#综合变	10	200	0	0
33275	金湖	PMS_吕良镇双岗3#综合变	10	200	0	0
33276	金湖	金北镇南堆4#综合变	10	200	0	0
33277	金湖	PMS_吕良镇双岗4#综合变	10	200	0	0
33278	金湖	PMS_吕良镇陈庄4#综合变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33279	金湖	PMS_银集镇复兴7#综合变	10	200	0	0
33280	金湖	PMS_吕良镇曹圩2#综合变	10	200	0	0
33281	金湖	PMS_银集镇复兴6#综合变	10	200	0	0
33282	金湖	PMS_吕良镇曹圩3#综合变	10	200	0	0
33283	金湖	PMS_吕良镇曹圩5#综合变	10	200	0	0
33284	金湖	PMS_吕良镇茶庵1#综合变	10	200	0	0
33285	金湖	PMS_吕良镇茶庵5#综合变	10	200	0	0
33286	金湖	PMS_吕良镇茶庵6#综合变	10	200	0	0
33287	金湖	PMS_吕良镇双岗5#综合变	10	200	0	0
33288	金湖	前锋镇淮新1#综合变	10	400	0	0
33289	金湖	前锋镇淮新3#综合变	10	400	0	0
33290	金湖	金北镇应集6#综合变	10	400	0	0
33291	金湖	金北镇应集9#综合变	10	315	0	0
33292	金湖	前锋镇淮建2#综合变	10	200	0	0
33293	金湖	金北镇渔种场2#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33294	金湖	前锋镇淮建3#综合变	10	400	0	0
33295	金湖	PMS_前锋镇淮武1#综合变	10	200	0	0
33296	金湖	PMS_前锋镇南湖2#综合变	10	200	0	0
33297	金湖	PMS_前锋镇施港3#综合变	10	200	0	0
33298	金湖	PMS_银集镇义平3#综合变	10	200	0	0
33299	金湖	PMS_银集镇义平1#综合变	10	400	0	0
33300	金湖	PMS_银集镇义平5#综合变	10	200	0	0
33301	金湖	PMS_吕良镇金河2#综合变	10	200	0	0
33302	金湖	PMS_吕良镇幸福2#综合变	10	200	0	0
33303	金湖	PMS_吕良镇金河3#综合变	10	100	0	0
33304	金湖	PMS_吕良镇军舍2#综合变	10	200	0	0
33305	金湖	PMS_吕良镇花园8#综合变	10	200	0	0
33306	金湖	PMS_吕良镇花园9#综合变	10	100	0	0
33307	金湖	PMS_吕良镇花园1#综合变	10	100	0	0
33308	金湖	PMS_吕良镇花园2#综合变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33309	金湖	PMS_吕良镇孙集镇1#综合变	10	400	0	0
33310	金湖	PMS_吕良镇沿湖1#综合变	10	100	0	0
33311	金湖	PMS_前锋镇同心2#综合变	10	200	0	0
33312	金湖	前锋镇同心3#综合变	10	400	0	0
33313	金湖	前锋镇施港2#综合变	10	400	0	0
33314	金湖	PMS_前锋镇农场1#综合变	10	200	0	0
33315	金湖	PMS_银集镇劳动4#综合变	10	200	0	0
33316	金湖	PMS_银集镇劳动5#综合变	10	200	0	0
33317	金湖	PMS_银集镇劳动7#综合变	10	200	0	0
33318	金湖	PMS_银集镇银东5#综合变	10	200	0	0
33319	金湖	PMS_涂沟镇新联1#综合变	10	200	93	93
33320	金湖	PMS_涂沟镇新联2#综合变	10	200	142	142
33321	金湖	PMS_涂沟镇新联3#综合变	10	200	39	39
33322	金湖	PMS_涂沟镇新联5#综合变	10	200	160	160
33323	金湖	PMS_涂沟镇唐港7#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33324	金湖	PMS_涂沟镇唐港3#综合变	10	200	144	144
33325	金湖	PMS_涂沟镇桂花1#综合变	10	200	74	74
33326	金湖	涂沟镇桂花2#综合变	10	315	223	223
33327	金湖	PMS_涂沟镇桂花6#综合变	10	200	95	95
33328	金湖	涂沟镇桂花7#综合变	10	400	320	320
33329	金湖	PMS_戴楼镇红岗6#综合变	10	200	0	0
33330	金湖	PMS_黎城镇工农6#综合变	10	200	160	160
33331	金湖	黎城镇工农7#综合变	10	400	177	177
33332	金湖	黎城镇九里10#综合变	10	200	0	0
33333	金湖	PMS_黎城镇林场2#综合变	10	200	0	0
33334	金湖	PMS_金南镇抬饭6#综合变	10	200	0	0
33335	金湖	金南镇瓦庙4#综合变	10	200	0	0
33336	金湖	PMS_金南镇全兴3#综合变	10	400	0	0
33337	金湖	PMS_金南镇金南4#综合变	10	400	320	320
33338	金湖	PMS_金南镇百庙10#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33339	金湖	PMS_戴楼镇新塘3#综合变	10	200	40	40
33340	金湖	PMS_金南镇百庙9#综合变	10	200	0	0
33341	金湖	PMS_吕良镇集镇7#综合变	10	400	0	0
33342	金湖	PMS_闵桥镇药王六组1#综合变	10	200	160	160
33343	金湖	PMS_银集镇永祥3#综合变	10	200	0	0
33344	金湖	PMS_塔集镇陈家圩6#综合变	10	200	0	0
33345	金湖	PMS_塔集镇淮泉6#综合变	10	200	0	0
33346	金湖	塔集镇淮泉7#综合变	10	200	0	0
33347	金湖	PMS_塔集镇淮泉8#综合变	10	200	0	0
33348	金湖	塔集镇三柳4#综合变	10	200	0	0
33349	金湖	PMS_涂沟镇于南4#综合变	10	100	0	0
33350	金湖	PMS_涂沟镇于南5#综合变	10	200	0	0
33351	金湖	戴楼镇新塘1#综合变	10	200	160	160
33352	金湖	PMS_塔集镇三柳6#综合变	10	200	0	0
33353	金湖	塔集镇三柳7#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33354	金湖	PMS_涂沟镇于沟3#综合变	10	200	0	0
33355	金湖	PMS_塔集镇集镇8#综合变	10	400	0	0
33356	金湖	PMS_戴楼镇农业2#综合变	10	200	55	55
33357	金湖	PMS_塔集镇三官4#综合变	10	200	0	0
33358	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇2#综合变	10	400	213	213
33359	金湖	PMS_金南镇窑墩5#综合变	10	200	0	0
33360	金湖	PMS_戴楼镇小集6#综合变	10	200	160	160
33361	金湖	PMS_戴楼镇官塘小区2#综合变	10	400	0	0
33362	金湖	涂沟镇华庄8#综合变	10	200	108	108
33363	金湖	涂沟镇五星2#综合变	10	200	60	60
33364	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇2#综合变	10	400	320	320
33365	金湖	PMS_涂沟镇集镇3#综合变	10	400	237	237
33366	金湖	PMS_戴楼镇向东七组北1#综合变	10	200	0	0
33367	金湖	PMS_戴楼镇衡阳3#综合变	10	400	95	95
33368	金湖	PMS_新华巷3#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33369	金湖	PMS_涂沟镇窑湾6#综合变	10	200	91	91
33370	金湖	PMS_涂沟镇秦庄9#综合变	10	200	160	160
33371	金湖	涂沟镇桂花3#综合变	10	400	285	285
33372	金湖	PMS_涂沟镇新淮林场1#综合变	10	200	160	160
33373	金湖	PMS_涂沟镇湖滨2#综合变	10	200	160	160
33374	金湖	PMS_涂沟镇红旗1#综合变	10	200	160	160
33375	金湖	金北镇董河6#综合变	10	400	0	0
33376	金湖	PMS_塔集镇集镇6#综合变	10	200	0	0
33377	金湖	PMS_涂沟镇秦庄1#综合变	10	200	86	86
33378	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇7#综合变	10	200	0	0
33379	金湖	PMS_戴楼镇大坝6#综合变	10	200	2	2
33380	金湖	PMS_闵桥镇太平5#综合变	10	200	87	87
33381	金湖	闵桥镇闵桥六组1#综合变	10	400	287	287
33382	金湖	塔集镇安乐5#综合变	10	200	0	0
33383	金湖	PMS_闵桥镇平桥十一组1#综合变	10	200	51	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33384	金湖	PMS_闵桥镇周桥2#综合变	10	200	146	146
33385	金湖	PMS_银集镇火星4#综合变	10	200	0	0
33386	金湖	银集镇淮建集镇5#综合变	10	200	0	0
33387	金湖	塔集镇双桥6#综合变	10	200	0	0
33388	金湖	PMS_银集镇淮建小学1#综合变	10	400	0	0
33389	金湖	PMS_银集镇淮建集镇1#综合变	10	400	0	0
33390	金湖	PMS_塔集镇联合3#综合变	10	200	0	0
33391	金湖	PMS_戴楼镇集镇5#综合变	10	400	0	0
33392	金湖	PMS_戴楼镇小集3#综合变	10	200	18	18
33393	金湖	PMS_塔集镇新桥3#综合变	10	200	136	136
33394	金湖	PMS_塔集镇跃进2#综合变	10	200	0	0
33395	金湖	PMS_金建橄榄城11#箱变	10	630	504	504
33396	金湖	墨香苑2#公用变	10	400	320	320
33397	金湖	金北镇塘埂5#综合变	10	200	0	0
33398	金湖	PMS_金北镇周庄3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33399	金湖	PMS_金北镇周庄4#综合变	10	200	0	0
33400	金湖	苏源宾馆公用变	10	315	252	252
33401	金湖	墨香苑B区4#变	10	800	640	640
33402	金湖	墨香苑B区3#变	10	800	640	640
33403	金湖	PMS_上湾安置房2#公用变	10	630	0	0
33404	金湖	PMS_上湾安置房1#公用变	10	630	0	0
33405	金湖	PMS_盛世豪庭6#变	10	1000	800	800
33406	金湖	PMS_翰林世家1#变	10	800	0	0
33407	金湖	PMS_翰林世家2#变	10	800	0	0
33408	金湖	PMS_国际商城1#变	10	800	0	0
33409	金湖	PMS_国际商城2#变	10	800	0	0
33410	金湖	PMS_国际商城3#变	10	800	0	0
33411	金湖	PMS_国际商城4#变	10	800	0	0
33412	金湖	墨香苑B区2#变	10	800	640	640
33413	金湖	墨香苑B区1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33414	金湖	PMS_吕良镇金淮2#综合变	10	200	0	0
33415	金湖	PMS_吕良镇幸福1#综合变	10	200	0	0
33416	金湖	金南镇五里7#综合变	10	400	302	302
33417	金湖	PMS_闸东1#箱变	10	500	400	400
33418	金湖	PMS_邮电新村箱变	10	500	400	400
33419	金湖	PMS_联通公司1#箱变	10	500	400	400
33420	金湖	PMS_联通公司2#箱变	10	500	400	400
33421	金湖	PMS_财政局箱变	10	500	400	400
33422	金湖	PMS_黎城市场2#箱变	10	500	400	400
33423	金湖	PMS_沿河路3#箱变	10	500	400	400
33424	金湖	PMS_白马湖新河10#综合变	10	200	0	0
33425	金湖	PMS_前锋镇中段6#综合变	10	200	0	0
33426	金湖	PMS_金南镇吴桥7#综合变	10	200	78	78
33427	金湖	金荷花园7#箱变	10	400	320	320
33428	金湖	PMS_塔集镇岔河1#综合变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33429	金湖	PMS_银集镇义平6#综合变	10	200	0	0
33430	金湖	PMS_东方明珠1#变	10	800	640	640
33431	金湖	PMS_东方明珠2#变	10	800	640	640
33432	金湖	PMS_东方明珠3#变	10	800	640	640
33433	金湖	PMS_东方明珠4#变	10	800	640	640
33434	金湖	PMS_东方明珠6#变	10	800	640	640
33435	金湖	PMS_东方明珠5#变	10	800	640	640
33436	金湖	银集镇新庄9#综合变	10	400	0	0
33437	金湖	涂沟镇集中区2#综合变	10	250	174	174
33438	金湖	PMS_塔集镇新桥2#综合变	10	400	175	175
33439	金湖	PMS_上海花园16#箱变	10	500	400	400
33440	金湖	景秀湾1#变	10	800	0	0
33441	金湖	景秀湾2#变	10	800	0	0
33442	金湖	景秀湾3#变	10	800	0	0
33443	金湖	景秀湾4#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33444	金湖	景秀湾5#变	10	630	0	0
33445	金湖	景秀湾6#变	10	630	0	0
33446	金湖	PMS_兰亭熙园7#变	10	800	640	640
33447	金湖	PMS_兰亭熙园8#变	10	800	640	640
33448	金湖	PMS_兰亭熙园9#变	10	800	0	0
33449	金湖	PMS_兰亭熙园10#变	10	800	0	0
33450	金湖	景秀湾7#变	10	630	0	0
33451	金湖	景秀湾8#变	10	630	0	0
33452	金湖	PMS_都市华城商务中心1#公用变	10	630	504	504
33453	金湖	PMS_都市华城商务中心2#公用变	10	400	320	320
33454	金湖	PMS_都市华城商务中心3#公用变	10	400	320	320
33455	金湖	PMS_荷盛佳苑1#变	10	800	640	640
33456	金湖	荷盛佳苑2#变	10	800	640	640
33457	金湖	PMS_吕良镇军舍村部综合变	10	400	0	0
33458	金湖	牌楼花园10#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33459	金湖	PMS_塔集镇东方红6#综合变	10	200	0	0
33460	金湖	PMS_人民桥北2#公用变	10	400	320	320
33461	金湖	PMS_新华巷4#公用变	10	400	320	320
33462	金湖	PMS_塔集镇陆河6#综合变	10	200	0	0
33463	金湖	塔集镇东方红7#综合变	10	200	0	0
33464	金湖	PMS_金城小区2#公用变	10	400	320	320
33465	金湖	塔集镇时坝9#综合变	10	200	0	0
33466	金湖	塔集镇安乐6#综合变	10	200	0	0
33467	金湖	塔集镇东方红4#综合变	10	200	0	0
33468	金湖	PMS_闵桥镇任港六组1#综合变	10	200	160	160
33469	金湖	PMS_金北镇新港6#综合变	10	200	0	0
33470	金湖	戴楼镇衡阳一组1#综合变	10	400	140	140
33471	金湖	PMS_塔集镇宝塔1#综合变	10	400	0	0
33472	金湖	塔集镇三官9#综合变	10	200	0	0
33473	金湖	PMS_塔集镇岔河5#综合变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33474	金湖	PMS_涂沟镇于南6#综合变	10	200	0	0
33475	金湖	PMS_塔集镇岔河6#综合变	10	200	136	136
33476	金湖	PMS_塔集镇龚河五组1#综合变	10	200	97	97
33477	金湖	PMS_金南镇五里6#综合变	10	400	0	0
33478	金湖	PMS_闵桥镇药王九组1#综合变	10	200	47	47
33479	金湖	PMS_闵桥镇双庙3#综合变	10	200	97	97
33480	金湖	PMS_金北镇管庄4#综合变	10	200	0	0
33481	金湖	PMS_金北镇管庄5#综合变	10	200	0	0
33482	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯6#综合变	10	400	0	0
33483	金湖	公园龍湾3#变	10	630	504	504
33484	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇8#综合变	10	400	320	320
33485	金湖	徐梁人家1#变	10	630	504	504
33486	金湖	白马湖白马湖4#综合变	10	630	0	0
33487	金湖	闵桥镇周桥1#综合变	10	200	140	140
33488	金湖	PMS_闵桥镇张石十一组1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33489	金湖	PMS_前锋镇中段5#综合变	10	200	0	0
33490	金湖	PMS_东城国际3#变	10	800	0	0
33491	金湖	PMS_东城国际4#变	10	800	0	0
33492	金湖	PMS_东城国际5#变	10	800	0	0
33493	金湖	PMS_东城国际6#变	10	800	0	0
33494	金湖	PMS_塔集镇夹镇3#综合变	10	200	0	0
33495	金湖	PMS_涂沟镇街南2#综合变	10	400	320	320
33496	金湖	PMS_塔集镇夹镇4#综合变	10	200	0	0
33497	金湖	PMS_涂沟镇文化站1#综合变.	10	400	320	320
33498	金湖	PMS_宝应湖农场2#综合变	10	630	0	0
33499	金湖	涂沟镇高邮湖10#综合变	10	315	0	0
33500	金湖	白马湖白马湖3#综合变	10	400	0	0
33501	金湖	PMS_银集镇火星1#综合变	10	200	0	0
33502	金湖	PMS_塔集镇陆河5#综合变	10	200	0	0
33503	金湖	PMS_前锋镇合意5#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33504	金湖	PMS_前锋镇合意3#综合变	10	400	0	0
33505	金湖	PMS_银集镇新胜1#综合变	10	200	0	0
33506	金湖	银集镇新胜12#综合变	10	100	0	0
33507	金湖	PMS_银集镇新红6#综合变	10	200	146	146
33508	金湖	PMS_吕良镇金河5#综合变	10	200	0	0
33509	金湖	水韵澜庭5#变	10	800	640	640
33510	金湖	PMS_涂沟镇集镇10#综合变	10	400	295	295
33511	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇7#综合变	10	400	313	313
33512	金湖	塔集镇河村4#综合变	10	200	0	0
33513	金湖	PMS_吕良镇沿湖7#综合变	10	200	0	0
33514	金湖	PMS_闵桥镇太平7#综合变	10	160	128	128
33515	金湖	PMS_闵桥镇集镇10#综合变	10	400	320	320
33516	金湖	白马湖陈润5#综合变	10	400	0	0
33517	金湖	PMS_闵桥镇金桥7#综合变	10	200	146	146
33518	金湖	吕良镇新农9#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33519	金湖	PMS_吕良镇集镇9#综合变	10	400	0	0
33520	金湖	PMS_吕良镇赤水建设综合变	10	400	0	0
33521	金湖	PMS_吕良镇集镇吕小综合变	10	400	0	0
33522	金湖	PMS_吕良镇幸福8#综合变	10	200	0	0
33523	金湖	便民巷3#公用变	10	400	320	320
33524	金湖	PMS_闵桥镇太平6#综合变	10	200	115	115
33525	金湖	PMS_闵桥镇任港11#综合变	10	400	301	301
33526	金湖	PMS_前锋镇集镇街南综合变	10	400	0	0
33527	金湖	PMS_前锋镇木业园区5#综合变	10	400	0	0
33528	金湖	PMS_前锋镇木业园区6#综合变	10	400	0	0
33529	金湖	PMS_银集镇新庄1#综合变	10	200	0	0
33530	金湖	干燥设备厂公用变	10	400	320	320
33531	金湖	PMS_金南镇南望6#综合变	10	400	0	0
33532	金湖	PMS_输油泵厂宿舍2#公用变	10	400	320	320
33533	金湖	惠民市场2#公用变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33534	金湖	戴楼镇园区2#综合变	10	160	0	0
33535	金湖	PMS_闵桥镇湖荡11#综合变	10	200	160	160
33536	金湖	PMS_闵桥镇朱桥9#综合变	10	200	160	160
33537	金湖	PMS_闵桥镇小桥4#综合变	10	200	160	160
33538	金湖	PMS_银集镇刘坝6#综合变	10	200	0	0
33539	金湖	PMS_银集镇新庄6#综合变	10	200	0	0
33540	金湖	徐梁花园8#变	10	800	640	640
33541	金湖	黎东花园5#变	10	800	0	0
33542	金湖	PMS_金北镇新街5#综合变	10	200	0	0
33543	金湖	金北镇刘庄7#综合变	10	400	0	0
33544	金湖	戴楼镇蔬菜园2#综合变	10	200	0	0
33545	金湖	PMS_黎城镇徐梁村9#综合变	10	400	320	320
33546	金湖	PMS_银集镇刘坝5#综合变	10	200	0	0
33547	金湖	PMS_银集镇刘坝2#综合变	10	200	0	0
33548	金湖	金南镇金樾府3#综合变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33549	金湖	PMS_吕良镇幸福季庄综合变	10	400	0	0
33550	金湖	前锋镇计生办综合变	10	630	0	0
33551	金湖	银涂镇红湖村部1#综合变	10	400	0	0
33552	金湖	PMS_银集镇刘坝4#综合变	10	200	0	0
33553	金湖	PMS_金南镇丰南4#综合变	10	200	0	0
33554	金湖	PMS_金南镇瓦庙7#综合变	10	200	0	0
33555	金湖	PMS_金南镇王庄7#综合变	10	200	0	0
33556	金湖	PMS_金南镇嵇圩4#综合变	10	200	0	0
33557	金湖	戴楼镇牌楼集中区2#综合变	10	400	0	0
33558	金湖	PMS_前锋镇中段7#综合变	10	200	0	0
33559	金湖	PMS_宝应湖农场十队综合变	10	400	320	320
33560	金湖	白马湖前锋11#综合变	10	400	0	0
33561	金湖	PMS_前锋镇中段8#综合变	10	200	0	0
33562	金湖	白马湖渔民6#综合变	10	200	0	0
33563	金湖	PMS_金北镇刘庄2#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33564	金湖	吕良镇新农小区2#箱变	10	630	0	0
33565	金湖	PMS_金北镇应集10#综合变	10	400	0	0
33566	金湖	银涂镇红湖三期12#综合变	10	630	0	0
33567	金湖	戴楼镇官东3#综合变	10	400	0	0
33568	金湖	全家福箱变	10	500	400	400
33569	金湖	闵桥镇集镇7#综合变	10	400	320	320
33570	金湖	PMS_国祥大厦公用变	10	630	504	504
33571	金湖	徐梁花园1#变	10	800	640	640
33572	金湖	PMS_金南镇南望11#综合变	10	200	0	0
33573	金湖	PMS_牌楼小区1#箱变	10	630	0	0
33574	金湖	PMS_牌楼小区2#箱变	10	630	0	0
33575	金湖	黎东花园3#变	10	800	0	0
33576	金湖	PMS_牌楼小区6#箱变	10	630	0	0
33577	金湖	PMS_新城花园1#箱变	10	630	504	504
33578	金湖	PMS_九里公寓1#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33579	金湖	PMS_九里公寓2#变	10	800	0	0
33580	金湖	PMS_九里公寓3#变	10	630	0	0
33581	金湖	PMS_九里公寓4#变	10	630	0	0
33582	金湖	金建和园15#变	10	800	0	0
33583	金湖	金荷花园12#箱变	10	400	320	320
33584	金湖	金荷花园11#箱变	10	400	320	320
33585	金湖	PMS_抗排站公用变	10	630	504	504
33586	金湖	金北街道陈桥集镇6#综合变	10	630	0	0
33587	金湖	PMS_利民路公用变	10	315	252	252
33588	金湖	黎城闸1#公用变	10	400	320	320
33589	金湖	PMS_交通路南1#公用变	10	400	320	320
33590	金湖	PMS_乡镇企业局箱变	10	630	504	504
33591	金湖	PMS_徐梁公寓三期8#变	10	800	640	640
33592	金湖	PMS_黎城镇工农一组1#综合变	10	200	160	160
33593	金湖	PMS_黎城闸3#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33594	金湖	PMS_便民巷1#公用变	10	315	252	252
33595	金湖	PMS_汽配厂宿舍3#公用变	10	400	320	320
33596	金湖	PMS_上湾中路公用变	10	400	320	320
33597	金湖	复兴圩农场8#综合变	10	200	160	160
33598	金湖	永阳路公用变	10	200	160	160
33599	金湖	PMS_黎城镇工农一组2#综合变	10	200	160	160
33600	金湖	PMS_金北镇应集7#综合变	10	400	0	0
33601	金湖	PMS_金北镇腰滩1#综合变	10	400	0	0
33602	金湖	戴楼镇戴楼3组综合变	10	400	0	0
33603	金湖	PMS_闵桥镇金桥十三组1#综合变	10	200	145	145
33604	金湖	步行街1#箱变	10	630	0	0
33605	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	0	0
33606	金湖	PMS_闵桥镇周桥6#综合变	10	200	91	91
33607	金湖	PMS_吕良镇新农8#综合变	10	200	0	0
33608	金湖	金南镇幸福街小区5#综合变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33609	金湖	金荷花园13#箱变	10	400	320	320
33610	金湖	九里玫瑰园9#变	10	800	640	640
33611	金湖	PMS_宝应湖农场八队电站综合变	10	200	160	160
33612	金湖	明发观澜苑2#变	10	630	504	504
33613	金湖	黎城镇粮棉13#综合变	10	200	44	44
33614	金湖	PMS_新民变仓库公用变	10	100	0	0
33615	金湖	牌楼花园3#变	10	800	640	640
33616	金湖	PMS_徐梁公寓三期4#变	10	800	640	640
33617	金湖	PMS_涂沟镇福地家园1#综合变	10	400	320	320
33618	金湖	PMS_银涂镇红湖小区1#综合变	10	500	0	0
33619	金湖	PMS_银涂镇红湖小区2#综合变	10	630	0	0
33620	金湖	PMS_银涂镇红湖小区3#综合变	10	500	0	0
33621	金湖	PMS_银涂镇红湖小区4#综合变	10	400	0	0
33622	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期2#综合变	10	400	0	0
33623	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期3#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33624	金湖	PMS_银涂镇劳动新村1#综合变	10	400	0	0
33625	金湖	PMS_银涂镇劳动新村2#综合变	10	400	0	0
33626	金湖	PMS_银涂镇劳动新村3#综合变	10	400	0	0
33627	金湖	PMS_银涂镇劳动新村4#综合变	10	400	0	0
33628	金湖	PMS_银涂镇劳动新村5#综合变	10	400	0	0
33629	金湖	PMS_银涂镇劳动新村6#综合变	10	400	0	0
33630	金湖	PMS_银涂镇新胜花园1#综合变	10	400	0	0
33631	金湖	徐梁人家2#变	10	630	504	504
33632	金湖	PMS_金南镇丰南6#综合变	10	200	0	0
33633	金湖	金北街道和美人家4#综合变	10	630	0	0
33634	金湖	PMS_闵桥镇朱桥六组1#综合变	10	200	160	160
33635	金湖	PMS_宝应湖农场六队综合变	10	400	0	0
33636	金湖	PMS_东方明珠二期1#变	10	1000	0	0
33637	金湖	PMS_东方明珠二期2#变	10	1000	800	800
33638	金湖	PMS_东方明珠二期4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33639	金湖	PMS_东方明珠二期3#变	10	800	0	0
33640	金湖	金北街道喜盈门3#综合变	10	630	0	0
33641	金湖	PMS_书香华庭7#箱变	10	500	400	400
33642	金湖	高宝路公用变	10	200	0	0
33643	金湖	前锋镇联通公司综合变	10	500	0	0
33644	金湖	天安广场4#变	10	800	640	640
33645	金湖	吕良镇集镇小区5#箱变	10	630	0	0
33646	金湖	白马湖渔乐湾3#综合变	10	400	0	0
33647	金湖	复兴圩农场南养殖场2#综合变	10	200	160	160
33648	金湖	水岸明珠3#变	10	630	504	504
33649	金湖	PMS_金南镇缸庙6#综合变	10	200	0	0
33650	金湖	润康天成3#变	10	800	640	640
33651	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇5#综合变	10	400	320	320
33652	金湖	金南镇幸福街小区2#综合变	10	800	640	640
33653	金湖	润康天成4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33654	金湖	九里玫瑰园14#变	10	630	504	504
33655	金湖	PMS_涂沟镇五星3#综合变	10	400	296	296
33656	金湖	PMS_金南镇南桥8#综合变	10	400	0	0
33657	金湖	金南镇南桥9#综合变	10	400	0	0
33658	金湖	PMS_金南镇胡庄1#综合变	10	200	0	0
33659	金湖	涂沟镇养殖场5#综合变	10	315	0	0
33660	金湖	PMS_城镇卫生院3#公用变	10	400	320	320
33661	金湖	明发观澜苑1#变	10	630	0	0
33662	金湖	九里玫瑰园8#变	10	630	504	504
33663	金湖	PMS_吕良镇集镇小区3#变	10	400	0	0
33664	金湖	白马湖渔乐湾4#综合变	10	400	0	0
33665	金湖	金南镇原种队2#综合变	10	100	0	0
33666	金湖	九里玫瑰园21#变	10	630	504	504
33667	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区4#综合	10	630	0	0
33668	金湖	PMS_金北镇洪圩2#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33669	金湖	金虹湖畔4#变	10	800	640	640
33670	金湖	PMS_闵桥镇张石四组1#综合变	10	200	0	0
33671	金湖	PMS_吕良镇集镇工商综合变	10	400	0	0
33672	金湖	金北镇吴庄4#综合变	10	400	0	0
33673	金湖	金北镇刘庄1#综合变	10	200	0	0
33674	金湖	PMS_金北镇应集2#综合变	10	400	0	0
33675	金湖	PMS_金北镇管灯1#综合变	10	200	0	0
33676	金湖	悦隽风华7#变	10	630	504	504
33677	金湖	PMS_宝应湖农场6#综合变	10	630	0	0
33678	金湖	九里玫瑰园1#变	10	800	640	640
33679	金湖	明发悦珑湖3#变	10	800	0	0
33680	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇8#综合变	10	400	0	0
33681	金湖	水韵澜庭3#变	10	800	640	640
33682	金湖	戴楼镇中东2#综合变	10	400	0	0
33683	金湖	徐梁人家6#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33684	金湖	PMS_吕良镇三园村部综合变	10	400	0	0
33685	金湖	银涂镇红湖三期3#综合变	10	800	0	0
33686	金湖	银集镇高沈3#综合变	10	400	268	268
33687	金湖	庆都广场6#变	10	630	504	504
33688	金湖	卡萨布兰卡12#变	10	800	640	640
33689	金湖	卡萨布兰卡9#变	10	800	640	640
33690	金湖	卡萨布兰卡10#变	10	800	640	640
33691	金湖	卡萨布兰卡11#变	10	800	640	640
33692	金湖	银集镇新庄3#综合变	10	200	0	0
33693	金湖	涂沟镇高邮湖7#综合变	10	200	0	0
33694	金湖	PMS_金北镇腰滩7#综合变	10	200	0	0
33695	金湖	吕良镇曹圩8#综合变	10	400	0	0
33696	金湖	PMS_金北镇腰滩6#综合变	10	200	0	0
33697	金湖	PMS_银集镇利生6#综合变	10	200	0	0
33698	金湖	PMS_银集镇利生1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33699	金湖	白马湖阮桥2#综合变	10	400	0	0
33700	金湖	白马湖集镇7#综合变	10	400	0	0
33701	金湖	白马湖集镇5#综合变	10	400	0	0
33702	金湖	白马湖集镇9#综合变	10	200	0	0
33703	金湖	PMS_银集镇新胜5#综合变	10	200	0	0
33704	金湖	银集镇复连2#综合变	10	200	0	0
33705	金湖	PMS_银集镇刘坝1#综合变	10	200	0	0
33706	金湖	银集镇新庄2#综合变	10	200	0	0
33707	金湖	银集镇新庄8#综合变	10	400	0	0
33708	金湖	PMS_银集镇新庄5#综合变	10	200	0	0
33709	金湖	PMS_御荷坊1#变	10	800	0	0
33710	金湖	PMS_御荷坊2#变	10	800	0	0
33711	金湖	PMS_御荷坊3#变	10	800	0	0
33712	金湖	PMS_御荷坊4#变	10	800	0	0
33713	金湖	PMS_吕良镇张坝9#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33714	金湖	PMS_银集镇淮建集镇2#综合变	10	400	0	0
33715	金湖	PMS_长安路2#公用变	10	400	320	320
33716	金湖	PMS_塔集镇高桥6#综合变	10	200	0	0
33717	金湖	塔集镇跃进9#综合变	10	200	0	0
33718	金湖	PMS_闵桥镇胡桥1#综合变	10	200	73	73
33719	金湖	PMS_闵桥镇胡桥3#综合变	10	400	247	247
33720	金湖	PMS_闵桥镇闵桥四组1#综合变	10	200	107	107
33721	金湖	PMS_闵桥镇胡桥二组1#综合变	10	200	105	105
33722	金湖	PMS_戴楼镇小集8#综合变	10	200	160	160
33723	金湖	PMS_戴楼镇官塘6#综合变	10	200	160	160
33724	金湖	前锋镇淮胜工业园区2#综合变	10	200	0	0
33725	金湖	PMS_前锋镇淮阳3#综合变	10	400	0	0
33726	金湖	PMS_前锋镇淮锋4#综合变	10	400	0	0
33727	金湖	PMS_前锋镇新兴5#综合变	10	400	0	0
33728	金湖	白马湖阮桥4#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33729	金湖	白马湖新河8#综合变	10	200	0	0
33730	金湖	建材市场二期1#变	10	630	504	504
33731	金湖	建材市场二期2#变	10	1000	800	800
33732	金湖	PMS_金南镇百庙7#综合变	10	200	0	0
33733	金湖	PMS_吕良镇新农集镇3#综合变	10	400	0	0
33734	金湖	PMS_前锋镇集镇8#综合变	10	400	0	0
33735	金湖	PMS_前锋镇集镇9#综合变	10	400	0	0
33736	金湖	PMS_前锋镇集镇街北综合变	10	400	0	0
33737	金湖	PMS_前锋镇新兴4#综合变	10	400	0	0
33738	金湖	PMS_前锋镇中段4#综合变	10	400	0	0
33739	金湖	PMS_闵桥镇胡桥2#综合变	10	200	58	58
33740	金湖	PMS_涂沟镇于南7#综合变	10	200	0	0
33741	金湖	金北镇马庄8#综合变	10	200	0	0
33742	金湖	PMS_吕良镇淮路4#综合变	10	200	0	0
33743	金湖	银集镇淮建水厂1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33744	金湖	PMS_闵桥镇双庙4#综合变	10	200	95	95
33745	金湖	PMS_闵桥镇周桥4#综合变	10	200	160	160
33746	金湖	PMS_闵桥镇平桥2#综合变	10	400	150	150
33747	金湖	闵桥镇周桥5#综合变	10	200	139	139
33748	金湖	PMS_吕良镇前进9#综合变	10	200	0	0
33749	金湖	PMS_金北镇集镇12#综合变	10	200	0	0
33750	金湖	金北镇集镇13#综合变	10	400	0	0
33751	金湖	PMS_金北镇集镇14#综合变	10	200	0	0
33752	金湖	PMS_金北镇集镇7#综合变	10	400	0	0
33753	金湖	PMS_金北镇李庄6#综合变	10	100	0	0
33754	金湖	PMS_金北镇梁圩5#综合变	10	200	0	0
33755	金湖	PMS_金北镇梁圩6#综合变	10	200	0	0
33756	金湖	金北镇张桥4#综合变	10	400	0	0
33757	金湖	PMS_金北镇马圩3#综合变	10	200	0	0
33758	金湖	PMS_金北镇张桥1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33759	金湖	PMS_银集镇新胜3#综合变	10	200	0	0
33760	金湖	PMS_银集镇新胜9#综合变	10	200	0	0
33761	金湖	PMS_金建和园1#变	10	800	0	0
33762	金湖	PMS_金建和园2#变	10	800	0	0
33763	金湖	PMS_闵桥镇楼庄十组1#综合变	10	200	117	117
33764	金湖	PMS_金北镇闸东3#综合变	10	200	0	0
33765	金湖	PMS_戴楼镇新塘9#综合变	10	200	160	160
33766	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖9#综合变	10	200	0	0
33767	金湖	涂沟镇高邮湖8#综合变	10	400	0	0
33768	金湖	PMS_吕良镇双岗7#综合变	10	200	0	0
33769	金湖	PMS_吕良镇双岗8#综合变	10	200	0	0
33770	金湖	PMS_银集镇何营7#综合变	10	200	0	0
33771	金湖	银集镇淮建粮管所1#综合变	10	200	0	0
33772	金湖	白马湖中营4#综合变	10	100	0	0
33773	金湖	PMS_吕良镇大庄3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33774	金湖	PMS_闵桥镇杨平十一组1#综合变	10	200	147	147
33775	金湖	PMS_吕良镇花园3#综合变	10	200	0	0
33776	金湖	PMS_金南镇南望8#综合变	10	200	0	0
33777	金湖	金南镇墩塘5#综合变	10	400	0	0
33778	金湖	PMS_白马湖前锋4#综合变	10	200	0	0
33779	金湖	PMS_吕良镇集镇大坝综合变	10	400	0	0
33780	金湖	PMS_闵桥镇朱桥2#综合变	10	200	131	131
33781	金湖	PMS_闵桥镇杨平7#综合变	10	200	146	146
33782	金湖	PMS_金南镇金南集镇9#综合变	10	400	0	0
33783	金湖	戴楼镇小集一组1#综合变	10	400	0	0
33784	金湖	PMS_吕良镇孙集镇5#综合变	10	400	0	0
33785	金湖	PMS_印象城6#综合变	10	630	504	504
33786	金湖	PMS_印象城9#综合变	10	630	504	504
33787	金湖	PMS_塔集镇淮泉10#综合变	10	200	0	0
33788	金湖	PMS_金北镇李庄5#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33789	金湖	塔集镇中桥2#综合变	10	200	0	0
33790	金湖	PMS_黎城镇粮棉8#综合变	10	200	77	77
33791	金湖	PMS_金北镇董河3#综合变	10	200	0	0
33792	金湖	金北镇董河4#综合变	10	400	0	0
33793	金湖	PMS_金北镇梁圩1#综合变	10	200	0	0
33794	金湖	金北镇渔种场3#综合变	10	400	0	0
33795	金湖	PMS_金北镇梁圩7#综合变	10	200	0	0
33796	金湖	金北镇渔种场1#综合变	10	400	0	0
33797	金湖	PMS_金南镇车塘3#综合变	10	200	0	0
33798	金湖	金南镇金丰纸业综合变	10	400	0	0
33799	金湖	金南镇华沟1#综合变	10	200	0	0
33800	金湖	PMS_金南镇墩塘4#综合变	10	200	0	0
33801	金湖	金南镇胡庄6#综合变	10	200	0	0
33802	金湖	PMS_金南镇南望5#综合变	10	200	0	0
33803	金湖	金南镇窑墩1#综合变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33804	金湖	PMS_金北镇集镇11#综合变	10	400	0	0
33805	金湖	PMS_金北镇董河1#综合变	10	200	0	0
33806	金湖	PMS_金北镇董河2#综合变	10	200	0	0
33807	金湖	PMS_金南镇岗坂1#综合变	10	200	0	0
33808	金湖	PMS_金南镇泥坝3#综合变	10	200	0	0
33809	金湖	PMS_银集镇银联6#综合变	10	200	0	0
33810	金湖	PMS_银集镇银联5#综合变	10	200	0	0
33811	金湖	金北镇拾圩5#综合变	10	400	0	0
33812	金湖	金北镇应集12#综合变	10	400	0	0
33813	金湖	PMS_金北镇管庄3#综合变	10	200	0	0
33814	金湖	金北镇万坝3#综合变	10	400	0	0
33815	金湖	PMS_金北镇新港3#综合变	10	200	0	0
33816	金湖	PMS_银集镇刘圩3#综合变	10	200	0	0
33817	金湖	PMS_银集镇团结7#综合变	10	200	0	0
33818	金湖	戴楼镇红岗3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33819	金湖	PMS_金南镇瓦庙5#综合变	10	200	0	0
33820	金湖	PMS_银集镇永祥2#综合变	10	200	0	0
33821	金湖	前锋镇木业园区4#综合变	10	400	0	0
33822	金湖	金南镇徐庄2#综合变	10	200	0	0
33823	金湖	PMS_金南镇徐庄4#综合变	10	200	0	0
33824	金湖	PMS_金南镇缸庙5#综合变	10	200	0	0
33825	金湖	金南镇胡庄7#综合变	10	315	0	0
33826	金湖	PMS_金南镇联盟1#综合变	10	200	0	0
33827	金湖	PMS_金南镇泥坝5#综合变	10	200	0	0
33828	金湖	PMS_金南镇卞塘2#综合变	10	200	0	0
33829	金湖	PMS_金南镇抬饭8#综合变	10	200	0	0
33830	金湖	PMS_金南镇瓦庙6#综合变	10	200	0	0
33831	金湖	金南镇时墩1#综合变	10	315	0	0
33832	金湖	PMS_金南镇马塘3#综合变	10	200	0	0
33833	金湖	PMS_金南镇丰收1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33834	金湖	PMS_金南镇车塘 2#综合变	10	200	0	0
33835	金湖	PMS_金南镇车洪 2#综合变	10	200	0	0
33836	金湖	PMS_戴楼镇集镇 2#综合变	10	400	0	0
33837	金湖	涂沟镇华乔1#综合变	10	200	0	0
33838	金湖	金南镇金南集镇 5#综合变	10	400	291	291
33839	金湖	PMS_金南镇百庙 1#综合变	10	200	0	0
33840	金湖	PMS_金南镇新坝 8#综合变	10	200	0	0
33841	金湖	PMS_金南镇先进 5#综合变	10	200	0	0
33842	金湖	PMS_金南镇胜利 2#综合变	10	200	0	0
33843	金湖	PMS_金南镇王庄 1#综合变	10	200	0	0
33844	金湖	PMS_金南镇王庄 3#综合变	10	200	0	0
33845	金湖	PMS_金南镇王庄 4#综合变	10	200	0	0
33846	金湖	PMS_金南镇立新 1#综合变	10	200	0	0
33847	金湖	PMS_金南镇罗坝 1#综合变	10	200	17	17
33848	金湖	PMS_金南镇吴桥 2#综合变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33849	金湖	PMS_金南镇吴桥5#综合变	10	200	145	145
33850	金湖	金北镇塘埂3#综合变	10	200	0	0
33851	金湖	PMS_前锋镇集镇7#综合变	10	400	0	0
33852	金湖	PMS_塔集镇安乐2#综合变	10	400	0	0
33853	金湖	塔集镇安乐4#综合变	10	200	0	0
33854	金湖	戴楼镇红岗5#综合变	10	400	0	0
33855	金湖	PMS_戴楼镇红岗4#综合变	10	200	0	0
33856	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇3#综合变	10	400	0	0
33857	金湖	PMS_塔集镇夹镇7#综合变	10	200	160	160
33858	金湖	PMS_金南镇徐庄3#综合变	10	200	0	0
33859	金湖	PMS_金南镇原种队1#综合变	10	315	0	0
33860	金湖	塔集镇河村1#综合变	10	200	0	0
33861	金湖	PMS_戴楼镇林庄4#综合变	10	200	160	160
33862	金湖	前锋镇淮锋1#综合变	10	400	0	0
33863	金湖	前锋镇集镇2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33864	金湖	PMS_戴楼镇衡阳一组2#综合变	10	200	90	90
33865	金湖	PMS_物资大厦2#公用变	10	400	320	320
33866	金湖	PMS_金南镇时墩7#综合变	10	200	0	0
33867	金湖	PMS_金南镇金南5#综合变	10	400	281	281
33868	金湖	塔集镇河村3#综合变	10	200	0	0
33869	金湖	塔集镇跃进4#综合变	10	400	0	0
33870	金湖	塔集镇龚河8#综合变	10	315	252	252
33871	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇4#综合变	10	400	0	0
33872	金湖	PMS_前锋镇淮村3#综合变	10	400	0	0
33873	金湖	PMS_前锋镇淮村4#综合变	10	400	0	0
33874	金湖	PMS_前锋镇淮新4#综合变	10	400	0	0
33875	金湖	PMS_沿河路中2#公用变	10	400	320	320
33876	金湖	PMS_向阳路2#公用变	10	400	308	308
33877	金湖	PMS_戴楼镇林庄5#综合变	10	200	160	160
33878	金湖	PMS_文明路中1#箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33879	金湖	PMS_文明路中2#箱变	10	630	0	0
33880	金湖	PMS_前锋镇淮红2#综合变	10	400	0	0
33881	金湖	PMS_涂沟镇东湖3#综合变	10	200	160	160
33882	金湖	涂沟镇新淮3#综合变	10	200	35	35
33883	金湖	PMS_戴楼镇小集5#综合变	10	200	160	160
33884	金湖	金北镇郭桥3#综合变	10	400	0	0
33885	金湖	PMS_金北镇大元1#综合变	10	200	0	0
33886	金湖	PMS_金北镇马庄5#综合变	10	200	0	0
33887	金湖	PMS_金北镇宋庄4#综合变	10	200	0	0
33888	金湖	金北镇大元2#综合变	10	400	0	0
33889	金湖	PMS_金北镇高集1#综合变	10	200	0	0
33890	金湖	PMS_金北镇南堆1#综合变	10	200	0	0
33891	金湖	PMS_金北镇润北1#综合变	10	200	0	0
33892	金湖	金北镇军王5#综合变	10	400	0	0
33893	金湖	PMS_吕良镇刘桥7#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33894	金湖	PMS_吕良镇前进4#综合变	10	200	0	0
33895	金湖	PMS_吕良镇前进8#综合变	10	200	0	0
33896	金湖	PMS_吕良镇前进7#综合变	10	200	0	0
33897	金湖	PMS_吕良镇集镇14#综合变	10	400	0	0
33898	金湖	吕良镇淮路2#综合变	10	400	0	0
33899	金湖	PMS_吕良镇漕泽1#综合变	10	200	0	0
33900	金湖	PMS_吕良镇淮路5#综合变	10	200	0	0
33901	金湖	PMS_吕良镇新农5#综合变	10	200	0	0
33902	金湖	PMS_吕良镇丰乐2#综合变	10	200	0	0
33903	金湖	前锋镇南湖6#综合变	10	400	0	0
33904	金湖	PMS_前锋镇淮武4#综合变	10	400	0	0
33905	金湖	前锋镇南湖5#综合变	10	400	0	0
33906	金湖	PMS_吕良镇金河1#综合变	10	200	0	0
33907	金湖	PMS_吕良镇金河4#综合变	10	200	0	0
33908	金湖	PMS_吕良镇孙集镇7#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33909	金湖	PMS_吕良镇孙集6#综合变	10	200	0	0
33910	金湖	PMS_白马湖东滩6#综合变	10	200	0	0
33911	金湖	PMS_吕良镇军舍7#综合变	10	200	0	0
33912	金湖	PMS_白马湖集镇12#综合变	10	400	0	0
33913	金湖	PMS_白马湖新跃6#综合变	10	200	0	0
33914	金湖	PMS_白马湖集镇13#综合变	10	400	0	0
33915	金湖	白马湖集镇14#综合变	10	400	0	0
33916	金湖	PMS_吕良镇曹圩6#综合变	10	200	0	0
33917	金湖	PMS_吕良镇曹圩7#综合变	10	200	0	0
33918	金湖	PMS_吕良镇陈庄5#综合变	10	100	0	0
33919	金湖	PMS_吕良镇陈庄7#综合变	10	200	0	0
33920	金湖	PMS_黎城镇防安1号综合变	10	200	160	160
33921	金湖	PMS_戴楼镇大坝2#综合变	10	200	0	0
33922	金湖	PMS_闵桥镇胡桥4#综合变	10	200	100	100
33923	金湖	PMS_闵桥镇闵桥5#综合变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33924	金湖	PMS_吕良镇茶庵 8#综合变	10	200	0	0
33925	金湖	PMS_吕良镇茶庵 7#综合变	10	200	0	0
33926	金湖	PMS_吕良镇曹圩 4#综合变	10	200	0	0
33927	金湖	PMS_吕良镇赤水 1#综合变	10	200	0	0
33928	金湖	PMS_吕良镇大庄 4#综合变	10	200	0	0
33929	金湖	PMS_吕良镇大庄 5#综合变	10	200	0	0
33930	金湖	PMS_吕良镇集镇 13#综合变	10	400	0	0
33931	金湖	PMS_吕良镇曹圩 鱼塘综合变	10	200	0	0
33932	金湖	PMS_吕良镇赤水 4#综合变	10	400	0	0
33933	金湖	白马湖新跃3#综 合变	10	400	0	0
33934	金湖	白马湖新跃2#综 合变	10	400	0	0
33935	金湖	PMS_白马湖红锋 2#综合变	10	200	0	0
33936	金湖	PMS_白马湖东滩 4#综合变	10	200	0	0
33937	金湖	白马湖集镇4#综 合变	10	200	0	0
33938	金湖	PMS_白马湖东滩 3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33939	金湖	PMS_黎城镇防安2号综合变	10	200	160	160
33940	金湖	PMS_黎城镇黎东5#综合变	10	200	106	106
33941	金湖	PMS_黎城镇王湾1#综合变	10	200	160	160
33942	金湖	PMS_黎城镇王湾6#综合变	10	200	160	160
33943	金湖	PMS_闵桥镇集镇1#综合变	10	400	318	318
33944	金湖	PMS_闵桥镇集镇2#综合变	10	400	320	320
33945	金湖	PMS_闵桥镇集镇4#综合变	10	400	300	300
33946	金湖	PMS_吕良镇金淮6#综合变	10	200	0	0
33947	金湖	PMS_吕良镇吕良1#综合变	10	200	0	0
33948	金湖	PMS_吕良镇幸福3#综合变	10	200	0	0
33949	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇8#综合变	10	200	0	0
33950	金湖	PMS_吕良镇付圩7#综合变	10	200	0	0
33951	金湖	PMS_吕良镇花园10#综合变	10	200	0	0
33952	金湖	PMS_吕良镇孙集4#综合变	10	200	0	0
33953	金湖	PMS_吕良镇三园4#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33954	金湖	PMS_吕良镇军舍 8#综合变	10	200	0	0
33955	金湖	PMS_前锋镇淮建 1#综合变	10	400	0	0
33956	金湖	PMS_金北镇高集 6#综合变	10	200	0	0
33957	金湖	PMS_金北镇高集 7#综合变	10	200	0	0
33958	金湖	PMS_兰亭熙园5# 变	10	800	0	0
33959	金湖	兰亭熙园6#变	10	800	0	0
33960	金湖	PMS_吕良镇张坝 8#综合变	10	200	0	0
33961	金湖	PMS_吕良镇刘桥 6#综合变	10	200	0	0
33962	金湖	PMS_前锋镇淮胜 集镇1#综合变	10	400	0	0
33963	金湖	PMS_闵桥镇集镇 小区1#综合变	10	400	311	311
33964	金湖	PMS_闵桥镇施尖 3#综合变	10	200	0	0
33965	金湖	PMS_闵桥镇渔业 3#综合变	10	200	0	0
33966	金湖	PMS_闵桥镇平桥 二组1#综合变	10	200	142	142
33967	金湖	PMS_闵桥镇平桥 六组1#综合变	10	200	160	160
33968	金湖	PMS_闵桥镇平桥 1#综合变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33969	金湖	PMS_涂沟镇富康路1#综合变	10	400	320	320
33970	金湖	PMS_涂沟镇唐港1#综合变	10	200	143	143
33971	金湖	涂沟镇华庄1#综合变	10	200	127	127
33972	金湖	PMS_银集镇利生4#综合变	10	200	0	0
33973	金湖	金南镇李坝1#综合变	10	250	0	0
33974	金湖	金北镇马港6#综合变	10	400	0	0
33975	金湖	PMS_涂沟镇于南3#综合变	10	200	0	0
33976	金湖	涂沟镇涂沟农业组1#综合变	10	200	0	0
33977	金湖	PMS_前锋镇淮滨1#综合变	10	400	0	0
33978	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇4#综合变	10	400	0	0
33979	金湖	PMS_印象城1#综合变	10	630	504	504
33980	金湖	PMS_印象城10#综合变	10	630	504	504
33981	金湖	PMS_印象城13#综合变	10	630	497	497
33982	金湖	PMS_印象城2#综合变	10	630	504	504
33983	金湖	PMS_印象城3#综合变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33984	金湖	PMS_白马湖渔民5#综合变	10	200	0	0
33985	金湖	PMS_金南镇吴桥4#综合变	10	200	0	0
33986	金湖	PMS_金南镇吴桥6#综合变	10	200	71	71
33987	金湖	金南镇嵇圩7#综合变	10	200	0	0
33988	金湖	金南镇金沟集镇4#综合变	10	400	0	0
33989	金湖	黎城镇任庄9#综合变	10	200	160	160
33990	金湖	PMS_吕良镇集镇4#综合变	10	400	0	0
33991	金湖	白马湖渔民7#综合变	10	400	0	0
33992	金湖	前锋镇淮湖1#综合变	10	400	0	0
33993	金湖	黎城镇工农养殖场1#综合变	10	200	160	160
33994	金湖	PMS_前锋镇淮湖3#综合变	10	100	0	0
33995	金湖	塔集镇龚河1#综合变	10	200	103	103
33996	金湖	前锋镇淮锋3#综合变	10	630	0	0
33997	金湖	PMS_吕良镇沿湖2#综合变	10	200	0	0
33998	金湖	戴楼镇衡阳2#综合变	10	400	78	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33999	金湖	PMS_吕良镇沿湖3#综合变	10	200	0	0
34000	金湖	PMS_黎城镇粮棉9#综合变	10	200	60	60
34001	金湖	PMS_银集镇天堂2#综合变	10	200	0	0
34002	金湖	PMS_涂沟镇曙光3#综合变	10	200	0	0
34003	金湖	PMS_吕良镇沿湖4#综合变	10	200	0	0
34004	金湖	PMS_黎城镇工农9#综合变	10	200	128	128
34005	金湖	PMS_吕良镇军舍6#综合变	10	200	0	0
34006	金湖	PMS_黎城镇工农13#综合变	10	200	146	146
34007	金湖	PMS_吕良镇军舍10#综合变	10	200	0	0
34008	金湖	白马湖新跃4#综合变	10	200	0	0
34009	金湖	PMS_黎城镇任庄小区综合变	10	400	320	320
34010	金湖	PMS_银集镇银红1#综合变	10	200	0	0
34011	金湖	PMS_黎城镇工农工业园1#综合变	10	400	320	320
34012	金湖	PMS_白马湖红锋3#综合变	10	200	0	0
34013	金湖	PMS_黎城镇工农11#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34014	金湖	PMS_银集镇新东1#综合变	10	200	0	0
34015	金湖	PMS_吕良镇花园6#综合变	10	200	0	0
34016	金湖	PMS_黎城镇工农12#综合变	10	200	142	142
34017	金湖	PMS_戴楼镇衡阳6#综合变	10	200	36	36
34018	金湖	PMS_银集镇新东3#综合变	10	200	0	0
34019	金湖	PMS_银集镇火星2#综合变	10	200	0	0
34020	金湖	黎城镇工农10#综合变	10	200	143	143
34021	金湖	PMS_黎城镇徐梁5#综合变	10	200	0	0
34022	金湖	PMS_金北镇大元4#综合变	10	100	0	0
34023	金湖	PMS_戴楼镇衡阳1#综合变	10	200	98	98
34024	金湖	PMS_银集镇集镇1#综合变	10	400	0	0
34025	金湖	金南镇新卞1#综合变	10	200	0	0
34026	金湖	PMS_吕良镇金淮4#综合变	10	200	0	0
34027	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇2#综合变	10	400	0	0
34028	金湖	戴楼镇戴楼1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34029	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇4#综合变	10	400	0	0
34030	金湖	金北镇陈桥2#综合变	10	400	0	0
34031	金湖	PMS_银集镇集镇2#综合变	10	400	0	0
34032	金湖	金南镇卞塘集镇3#综合变	10	200	0	0
34033	金湖	PMS_银集镇集镇3#综合变	10	400	0	0
34034	金湖	PMS_银集镇集镇4#综合变	10	400	0	0
34035	金湖	银集镇何营4#综合变	10	400	0	0
34036	金湖	戴楼镇小集2#综合变	10	200	77	77
34037	金湖	金北镇高集3#综合变	10	400	0	0
34038	金湖	PMS_金南镇新坝5#综合变	10	200	0	0
34039	金湖	PMS_金南镇新坝3#综合变	10	200	0	0
34040	金湖	金南镇新坝4#综合变	10	200	0	0
34041	金湖	PMS_金南镇新坝1#综合变	10	200	0	0
34042	金湖	PMS_金北镇马港5#综合变	10	200	0	0
34043	金湖	PMS_金南镇时墩3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34044	金湖	PMS_金北镇陈渡4#综合变	10	200	0	0
34045	金湖	PMS_金北镇李庄1#综合变	10	200	0	0
34046	金湖	PMS_金北镇李庄3#综合变	10	200	0	0
34047	金湖	金北镇马圩7#综合变	10	400	0	0
34048	金湖	金南镇新坝7#综合变	10	200	0	0
34049	金湖	PMS_金北镇集镇5#综合变	10	400	0	0
34050	金湖	PMS_金北镇集镇6#综合变	10	400	0	0
34051	金湖	PMS_闵桥镇渔业2#综合变	10	200	0	0
34052	金湖	PMS_金南镇泥坝1#综合变	10	200	0	0
34053	金湖	金北镇黄庄3#综合变	10	200	0	0
34054	金湖	PMS_金南镇泥坝2#综合变	10	200	0	0
34055	金湖	PMS_金北镇董河5#综合变	10	200	0	0
34056	金湖	吕良镇新丰7#综合变	10	200	0	0
34057	金湖	金南镇金南集镇6#综合变	10	400	320	320
34058	金湖	吕良镇陈新3#综合变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34059	金湖	金南镇新卞9#综合变	10	400	0	0
34060	金湖	PMS_金南镇车塘1#综合变	10	200	0	0
34061	金湖	PMS_金南镇车东1#综合变	10	200	0	0
34062	金湖	PMS_金南镇车洪4#综合变	10	200	0	0
34063	金湖	PMS_金南镇百庙4#综合变	10	400	0	0
34064	金湖	PMS_金南镇丰收三组综合变	10	200	0	0
34065	金湖	PMS_金南镇宋墩五组综合变	10	200	0	0
34066	金湖	吕良镇陈新6#综合变	10	200	0	0
34067	金湖	PMS_金南镇车塘6#综合变	10	200	0	0
34068	金湖	PMS_吕良镇振兴6#综合变	10	200	0	0
34069	金湖	吕良镇张坝5#综合变	10	400	0	0
34070	金湖	PMS_吕良镇张坝4#综合变	10	200	0	0
34071	金湖	PMS_吕良镇刘桥5#综合变	10	200	0	0
34072	金湖	涂沟镇曙光4#综合变	10	200	0	0
34073	金湖	PMS_银集镇何营6#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34074	金湖	PMS_前锋镇合意2#综合变	10	200	0	0
34075	金湖	PMS_戴楼镇林庄2#综合变	10	200	160	160
34076	金湖	PMS_涂沟镇于沟4#综合变	10	200	0	0
34077	金湖	PMS_戴楼镇林庄1#综合变	10	200	160	160
34078	金湖	PMS_前锋镇南湖3#综合变	10	200	0	0
34079	金湖	PMS_前锋镇集镇4#综合变	10	200	0	0
34080	金湖	前锋镇合意1#综合变	10	400	0	0
34081	金湖	PMS_黎城镇工农8#综合变	10	200	143	143
34082	金湖	PMS_黎城镇粮棉5#综合变	10	200	152	152
34083	金湖	PMS_戴楼镇大坝1#综合变	10	400	126	126
34084	金湖	戴楼镇大坝5#综合变	10	400	147	147
34085	金湖	PMS_银集镇集镇12#综合变	10	400	0	0
34086	金湖	PMS_戴楼镇大坝3#综合变	10	200	112	112
34087	金湖	PMS_涂沟镇于沟5#综合变	10	200	0	0
34088	金湖	PMS_涂沟镇于沟6#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34089	金湖	PMS_前锋镇新村1#综合变	10	200	0	0
34090	金湖	塔集镇龚河2#综合变	10	200	48	48
34091	金湖	PMS_戴楼镇建设2#综合变	10	200	160	160
34092	金湖	PMS_塔集镇龚河3#综合变	10	200	0	0
34093	金湖	塔集镇龚河4#综合变	10	200	27	27
34094	金湖	塔集镇龚河5#综合变	10	200	7	7
34095	金湖	PMS_塔集镇龚河6#综合变	10	200	160	160
34096	金湖	PMS_戴楼镇红岭1#综合变	10	200	0	0
34097	金湖	PMS_戴楼镇卫东3#综合变	10	200	0	0
34098	金湖	PMS_涂沟镇曙光8#综合变	10	200	0	0
34099	金湖	PMS_塔集镇金平1#综合变	10	400	144	144
34100	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部1#综合变	10	400	0	0
34101	金湖	PMS_涂沟镇曙光9#综合变	10	200	0	0
34102	金湖	PMS_银集镇集镇13#综合变	10	400	0	0
34103	金湖	PMS_银集镇集镇14#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34104	金湖	戴楼镇官塘集镇 2#综合变	10	400	0	0
34105	金湖	塔集镇双桥2#综合变	10	200	0	0
34106	金湖	PMS_涂沟镇曙光 10#综合变	10	200	0	0
34107	金湖	塔集镇夹镇2#综合变	10	200	0	0
34108	金湖	PMS_闵桥镇横桥 集镇2#综合变	10	400	320	320
34109	金湖	PMS_银集镇复兴 4#综合变	10	200	0	0
34110	金湖	PMS_金北镇陈桥 集镇14#综合变	10	400	0	0
34111	金湖	PMS_塔集镇夹沟 集镇6#综合变	10	400	0	0
34112	金湖	PMS_银集镇红湖 3#综合变	10	200	0	0
34113	金湖	PMS_戴楼镇小集 1#综合变	10	200	18	18
34114	金湖	PMS_银集镇红湖 4#综合变	10	200	0	0
34115	金湖	塔集镇中桥7#综合变	10	200	0	0
34116	金湖	PMS_塔集镇养殖 场1#综合变	10	200	0	0
34117	金湖	PMS_塔集镇集镇 3#综合变	10	400	0	0
34118	金湖	PMS_塔集镇跃进 6#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34119	金湖	PMS_塔集镇集镇小区2#综合变	10	400	0	0
34120	金湖	涂沟镇复南1#综合变	10	200	0	0
34121	金湖	PMS_塔集镇集镇9#综合变	10	400	0	0
34122	金湖	涂沟镇高邮湖避风港1#综合变	10	400	0	0
34123	金湖	PMS_塔集镇跃进小区2#综合变	10	400	0	0
34124	金湖	塔集镇跃进5#综合变	10	400	0	0
34125	金湖	PMS_塔集镇跃进7#综合变	10	200	0	0
34126	金湖	PMS_涂沟镇养殖场1#综合变	10	200	0	0
34127	金湖	PMS_涂沟镇夹荡2#综合变	10	200	0	0
34128	金湖	塔集镇跃进8#综合变	10	400	0	0
34129	金湖	涂沟镇新淮1#综合变	10	200	110	110
34130	金湖	涂沟镇新淮5#综合变	10	200	144	144
34131	金湖	PMS_塔集镇时坝3#综合变	10	200	0	0
34132	金湖	涂沟镇华庄4#综合变	10	200	150	150
34133	金湖	涂沟镇华庄6#综合变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34134	金湖	PMS_涂沟镇唐港农业组1#综合变	10	200	2	2
34135	金湖	燃料公司公用变	10	400	0	0
34136	金湖	涂沟镇付兴2#综合变	10	200	55	55
34137	金湖	PMS_闵桥镇姜湾2#综合变	10	200	0	0
34138	金湖	闵桥镇姜湾1#综合变	10	200	0	0
34139	金湖	PMS_前锋镇民生3#综合变	10	200	0	0
34140	金湖	涂沟镇外滩1#综合变	10	200	160	160
34141	金湖	PMS_涂沟镇外滩3#综合变	10	200	160	160
34142	金湖	PMS_涂沟镇秦庄3#综合变	10	200	109	109
34143	金湖	PMS_涂沟镇新渔1#综合变	10	200	0	0
34144	金湖	PMS_涂沟镇唐港8#综合变	10	200	136	136
34145	金湖	PMS_涂沟镇秦庄10#综合变	10	200	145	145
34146	金湖	前锋镇淮锋2#综合变	10	200	0	0
34147	金湖	PMS_黎城镇任庄一组公用变	10	200	160	160
34148	金湖	PMS_闵桥镇任港4#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34149	金湖	闵桥镇双庙1#综合变	10	200	160	160
34150	金湖	PMS_闵桥镇朱桥1#综合变	10	200	160	160
34151	金湖	PMS_闵桥镇姜湾五组1#综合变	10	200	0	0
34152	金湖	PMS_吕良镇花园5#综合变	10	200	0	0
34153	金湖	前锋镇淮红1#综合变	10	400	0	0
34154	金湖	前锋镇淮阳1#综合变	10	200	0	0
34155	金湖	PMS_黎城一队公用变	10	400	320	320
34156	金湖	PMS_金北镇刘庄6#综合变	10	200	0	0
34157	金湖	PMS_白马湖新河2#综合变	10	200	0	0
34158	金湖	PMS_塔集镇集镇1#综合变	10	315	0	0
34159	金湖	PMS_塔集镇时坝5#综合变	10	200	0	0
34160	金湖	PMS_塔集镇跃进1#综合变	10	200	0	0
34161	金湖	PMS_塔集镇塔镇2#综合变	10	200	0	0
34162	金湖	前锋镇淮建5#综合变	10	400	0	0
34163	金湖	PMS_金北镇渔民综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34164	金湖	PMS_黎城镇集镇4#综合变	10	400	302	302
34165	金湖	前锋镇淮胜电信支局综合变	10	100	0	0
34166	金湖	PMS_金北镇应集1#综合变	10	200	0	0
34167	金湖	PMS_银集镇新红3#综合变	10	160	128	128
34168	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖2#综合变	10	315	0	0
34169	金湖	黎城镇集镇5#综合变	10	400	320	320
34170	金湖	PMS_金南镇金南集镇4#综合变	10	400	176	176
34171	金湖	金南镇南桥3#综合变	10	400	0	0
34172	金湖	吕良镇陈新5#综合变	10	400	0	0
34173	金湖	PMS_涂沟镇集镇2#综合变	10	400	320	320
34174	金湖	涂沟镇渔塘1#综合变	10	200	160	160
34175	金湖	PMS_吕良镇集镇3#综合变	10	400	0	0
34176	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖1#综合变	10	200	0	0
34177	金湖	前锋镇淮胜集镇3#综合变	10	160	0	0
34178	金湖	PMS_银集镇新胜4#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34179	金湖	PMS_银集镇天堂1#综合变	10	200	0	0
34180	金湖	PMS_水岸星城1#公用变	10	500	400	400
34181	金湖	PMS_戴楼镇大坝8#综合变	10	200	16	16
34182	金湖	PMS_吕良镇大庄7#综合变	10	200	0	0
34183	金湖	PMS_吕良镇三园5#综合变	10	200	0	0
34184	金湖	PMS_盛世豪庭9#箱变	10	400	320	320
34185	金湖	PMS_东方佳苑3#变	10	800	0	0
34186	金湖	东方佳苑4#变	10	800	0	0
34187	金湖	涂沟镇养殖场3#综合变	10	200	0	0
34188	金湖	PMS_金南镇先进4#综合变	10	200	0	0
34189	金湖	PMS_吕良镇漕泽2#综合变	10	200	0	0
34190	金湖	PMS_白马湖前锋6#综合变	10	200	0	0
34191	金湖	PMS_吕良镇丰乐7#综合变	10	200	0	0
34192	金湖	PMS_金南镇南桥6#综合变	10	200	0	0
34193	金湖	PMS_金北镇拾圩4#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34194	金湖	PMS_交通南路2#公用变	10	400	320	320
34195	金湖	PMS_黎城闸2#公用变	10	400	317	317
34196	金湖	PMS_为民路2#公用变	10	400	320	320
34197	金湖	PMS_劳动局2#公用变	10	400	320	320
34198	金湖	PMS_润德路北2#公用变	10	400	320	320
34199	金湖	PMS_上湾村南2#公用变	10	400	309	309
34200	金湖	PMS_黎城镇粮棉11#综合变	10	200	124	124
34201	金湖	PMS_黎城镇粮棉12#综合变	10	200	160	160
34202	金湖	PMS_10kV邮电局宿舍2#公用变	10	400	320	320
34203	金湖	PMS_跃进路2#公用变	10	400	320	320
34204	金湖	PMS_黎城镇黎城3#公用变	10	400	0	0
34205	金湖	PMS_黎城镇黎城14#公用变	10	400	320	320
34206	金湖	金北镇宋庄6#综合变	10	400	0	0
34207	金湖	PMS_金南镇岗坂8#综合变	10	200	0	0
34208	金湖	PMS_金南镇华沟5#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34209	金湖	PMS_金南镇联盟 4#综合变	10	200	0	0
34210	金湖	PMS_金南镇缸庙 4#综合变	10	200	0	0
34211	金湖	PMS_吕良镇集镇 12#综合变	10	400	0	0
34212	金湖	PMS_吕良镇双岗 9#综合变	10	200	0	0
34213	金湖	PMS_吕良镇赤水 10#综合变	10	200	0	0
34214	金湖	PMS_吕良镇沿湖 9#综合变	10	200	0	0
34215	金湖	PMS_吕良镇沿湖 10#综合变	10	200	0	0
34216	金湖	PMS_戴楼镇集镇 1#综合变	10	400	0	0
34217	金湖	PMS_金北镇军王 7#综合变	10	200	0	0
34218	金湖	PMS_金南镇先锋 4#综合变	10	200	0	0
34219	金湖	金北镇陶庄4#综 合变	10	400	0	0
34220	金湖	PMS_戴楼镇向东 6#综合变	10	200	0	0
34221	金湖	PMS_银集镇高沈 6#综合变	10	400	286	286
34222	金湖	PMS_银集镇利生 3#综合变	10	400	0	0
34223	金湖	PMS_银集镇高沈 5#综合变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34224	金湖	戴楼镇衡阳4#综合变	10	400	28	28
34225	金湖	PMS_白马湖东滩2#综合变	10	200	0	0
34226	金湖	PMS_黎城镇任庄14#综合变	10	200	108	108
34227	金湖	PMS_银集镇淮建集镇13#综合变	10	400	0	0
34228	金湖	PMS_黎城镇船塘路公用变	10	400	0	0
34229	金湖	PMS_黎城镇黎城18#公用变	10	400	286	286
34230	金湖	白马湖集镇10#综合变	10	400	0	0
34231	金湖	PMS_金林人家小区1#综合变	10	630	504	504
34232	金湖	塔集镇东方红1#综合变	10	200	0	0
34233	金湖	黎城镇集镇12#综合变	10	400	320	320
34234	金湖	PMS_名人世家1#变	10	800	640	640
34235	金湖	PMS_名人世家2#变	10	800	640	640
34236	金湖	名人世家3#变	10	630	504	504
34237	金湖	PMS_名人世家4#变	10	630	504	504
34238	金湖	PMS_名人世家5#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34239	金湖	PMS_名人世家6#变	10	630	504	504
34240	金湖	PMS_名人世家7#变	10	630	504	504
34241	金湖	PMS_名人世家8#变	10	630	504	504
34242	金湖	PMS_名人世家9#变	10	630	504	504
34243	金湖	PMS_名人世家10#变	10	630	504	504
34244	金湖	PMS_牌楼小区5期1#变	10	630	0	0
34245	金湖	PMS_牌楼小区5期2#变	10	630	0	0
34246	金湖	PMS_牌楼小区5期3#变	10	630	0	0
34247	金湖	PMS_牌楼小区5期4#变	10	630	0	0
34248	金湖	卡萨布兰卡1#变	10	800	640	640
34249	金湖	卡萨布兰卡6#变	10	800	640	640
34250	金湖	卡萨布兰卡7#变	10	800	640	640
34251	金湖	卡萨布兰卡8#变	10	800	640	640
34252	金湖	PMS_金建橄榄城9#箱变	10	630	504	504
34253	金湖	PMS_金建橄榄城10#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34254	金湖	金北街道和美人家6#综合变	10	630	0	0
34255	金湖	水韵澜庭7#变	10	800	640	640
34256	金湖	水韵澜庭2#变	10	800	640	640
34257	金湖	PMS_金南镇胜利5#综合变	10	400	0	0
34258	金湖	公园龍湾1#变	10	630	504	504
34259	金湖	PMS_金北镇渔池5#综合变	10	400	0	0
34260	金湖	文明路中3#箱变	10	630	0	0
34261	金湖	PMS_农委家属区箱变	10	630	504	504
34262	金湖	白马湖新河4#综合变	10	200	0	0
34263	金湖	涂沟镇夹荡5#综合变	10	200	0	0
34264	金湖	PMS_涂沟镇桂花8#综合变	10	200	160	160
34265	金湖	PMS_黎城镇黎东11#综合变	10	200	160	160
34266	金湖	景秀湾9#变	10	800	0	0
34267	金湖	景秀湾10#变	10	800	0	0
34268	金湖	景秀湾11#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34269	金湖	景秀湾12#变	10	800	0	0
34270	金湖	塔集镇中桥1#综合变	10	200	0	0
34271	金湖	塔集镇河村6#综合变	10	200	0	0
34272	金湖	卡萨布兰卡2#变	10	800	640	640
34273	金湖	卡萨布兰卡5#变	10	800	640	640
34274	金湖	卡萨布兰卡4#变	10	800	640	640
34275	金湖	卡萨布兰卡3#变	10	800	640	640
34276	金湖	PMS_白马湖杨庄2#综合变	10	100	0	0
34277	金湖	PMS_金北镇应集8#综合变	10	200	0	0
34278	金湖	PMS_吕良镇赤水7#综合变	10	200	0	0
34279	金湖	PMS_涂沟镇复南2#综合变	10	315	0	0
34280	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖6#综合变	10	315	0	0
34281	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖5#综合变	10	400	0	0
34282	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖3#综合变	10	200	0	0
34283	金湖	PMS_金蓉小区2#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34284	金湖	PMS_吕良镇双岗6#综合变	10	200	0	0
34285	金湖	PMS_戴楼镇新塘8#综合变	10	200	160	160
34286	金湖	涂沟镇崔沟6#综合变	10	200	160	160
34287	金湖	PMS_涂沟镇崔沟7#综合变	10	200	145	145
34288	金湖	PMS_涂沟镇新联7#综合变	10	200	146	146
34289	金湖	PMS_塔集镇陆河4#综合变	10	200	0	0
34290	金湖	PMS_银集镇银东2#综合变	10	200	0	0
34291	金湖	金南镇马塘1#综合变	10	315	0	0
34292	金湖	PMS_金北镇应集11#综合变	10	200	0	0
34293	金湖	PMS_金南镇马塘2#综合变	10	400	0	0
34294	金湖	金南镇金南1#综合变	10	400	306	306
34295	金湖	金南镇金南2#综合变	10	200	124	124
34296	金湖	PMS_黎城镇黎东2#综合变	10	200	92	92
34297	金湖	PMS_吕良镇三园1#综合变	10	200	0	0
34298	金湖	戴楼镇红岗1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34299	金湖	吕良镇三园2#综合变	10	400	0	0
34300	金湖	PMS_戴楼镇官塘4#综合变	10	200	0	0
34301	金湖	黎城镇王湾2#综合变	10	200	160	160
34302	金湖	PMS_闵桥镇药王1#综合变	10	100	9	9
34303	金湖	PMS_涂沟镇崔沟1#综合变	10	200	97	97
34304	金湖	PMS_涂沟镇崔沟2#综合变	10	200	83	83
34305	金湖	涂沟镇崔沟3#综合变	10	200	43	43
34306	金湖	涂沟镇崔沟4#综合变	10	200	160	160
34307	金湖	PMS_涂沟镇唐港4#综合变	10	200	20	20
34308	金湖	PMS_涂沟镇唐港5#综合变	10	200	160	160
34309	金湖	PMS_涂沟镇窑湾2#综合变	10	200	160	160
34310	金湖	PMS_涂沟镇窑湾3#综合变	10	200	77	77
34311	金湖	PMS_涂沟镇窑湾4#综合变	10	200	160	160
34312	金湖	PMS_涂沟镇秦庄2#综合变	10	315	252	252
34313	金湖	涂沟镇秦庄6#综合变	10	400	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34314	金湖	PMS_涂沟镇秦庄4#综合变	10	200	140	140
34315	金湖	PMS_涂沟镇于南1#综合变	10	200	0	0
34316	金湖	涂沟镇于南2#综合变	10	200	0	0
34317	金湖	PMS_吕良镇三园6#综合变	10	200	0	0
34318	金湖	PMS_吕良镇赤水8#综合变	10	200	0	0
34319	金湖	PMS_闵桥镇湖荡9#综合变	10	200	160	160
34320	金湖	戴楼镇官塘2#综合变	10	200	105	105
34321	金湖	PMS_金北镇董河7#综合变	10	400	0	0
34322	金湖	PMS_白马湖红锋4#综合变	10	200	0	0
34323	金湖	PMS_金南镇五里2#综合变	10	400	306	306
34324	金湖	PMS_金南镇五里3#综合变	10	200	109	109
34325	金湖	金南镇五里4#综合变	10	400	320	320
34326	金湖	PMS_金南镇五里5#综合变	10	200	149	149
34327	金湖	PMS_金南镇罗坝2#综合变	10	200	77	77
34328	金湖	金南镇胜利1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34329	金湖	金南镇王庄2#综合变	10	400	0	0
34330	金湖	PMS_金南镇嵇圩2#综合变	10	200	0	0
34331	金湖	PMS_黎城镇黎东7#综合变	10	200	70	70
34332	金湖	吕良镇陈庄6#综合变	10	160	0	0
34333	金湖	PMS_吕良镇茶庵3#综合变	10	200	0	0
34334	金湖	白马湖渔民3#综合变	10	400	0	0
34335	金湖	PMS_吕良镇振兴2#综合变	10	200	0	0
34336	金湖	黎城七组公用变	10	400	320	320
34337	金湖	银集镇银东1#综合变	10	200	0	0
34338	金湖	PMS_吕良镇茶庵4#综合变	10	200	0	0
34339	金湖	PMS_涂沟镇于沟1#综合变	10	200	0	0
34340	金湖	PMS_涂沟镇于沟2#综合变	10	200	0	0
34341	金湖	涂沟镇曙光1#综合变	10	200	0	0
34342	金湖	PMS_涂沟镇曙光2#综合变	10	200	0	0
34343	金湖	PMS_涂沟镇曙光5#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34344	金湖	涂沟镇外滩2#综合变	10	200	82	82
34345	金湖	涂沟镇华庄2#综合变	10	400	302	302
34346	金湖	涂沟镇华庄3#综合变	10	200	160	160
34347	金湖	涂沟镇华庄5#综合变	10	200	144	144
34348	金湖	涂沟镇新淮2#综合变	10	200	39	39
34349	金湖	涂沟镇新淮4#综合变	10	200	133	133
34350	金湖	PMS_涂沟镇东湖1#综合变	10	200	138	138
34351	金湖	PMS_金北镇腰滩2#综合变	10	200	0	0
34352	金湖	PMS_吕良镇振兴3#综合变	10	200	0	0
34353	金湖	PMS_银集镇银东3#综合变	10	200	0	0
34354	金湖	PMS_金北镇腰滩3#综合变	10	200	0	0
34355	金湖	戴楼镇集镇8#综合变	10	200	0	0
34356	金湖	润德南路公用变	10	400	320	320
34357	金湖	金北镇腰滩4#综合变	10	200	0	0
34358	金湖	戴楼镇官东4#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34359	金湖	金北镇腰滩5#综合变	10	400	0	0
34360	金湖	PMS_吕良镇张坝3#综合变	10	200	0	0
34361	金湖	前锋镇淮武5#综合变	10	200	0	0
34362	金湖	白马湖养殖场1#综合变	10	400	0	0
34363	金湖	吕良镇漕泽3#综合变	10	200	0	0
34364	金湖	PMS_白马湖新河3#综合变	10	200	0	0
34365	金湖	PMS_闵桥镇楼庄2#综合变	10	200	160	160
34366	金湖	黎城镇黎城19#综合变	10	200	160	160
34367	金湖	闵桥镇楼庄3#综合变	10	400	89	89
34368	金湖	前锋镇淮胜集镇8#综合变	10	200	0	0
34369	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇2#综合变	10	400	0	0
34370	金湖	银集镇劳动3#综合变	10	200	0	0
34371	金湖	PMS_闵桥镇太平1#综合变	10	200	92	92
34372	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇3#综合变	10	400	0	0
34373	金湖	PMS_金北镇梁圩2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34374	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇9#综合变	10	200	0	0
34375	金湖	PMS_金北镇梁圩3#综合变	10	200	0	0
34376	金湖	PMS_金北镇梁圩4#综合变	10	200	0	0
34377	金湖	PMS_金北镇郭桥1#综合变	10	200	0	0
34378	金湖	PMS_金北镇马港1#综合变	10	200	0	0
34379	金湖	PMS_金北镇万坝4#综合变	10	200	0	0
34380	金湖	黎城镇黎城20#综合变	10	200	160	160
34381	金湖	金北镇应集4#综合变	10	400	0	0
34382	金湖	PMS_白马湖陈润2#综合变	10	200	0	0
34383	金湖	PMS_金北镇应集5#综合变	10	200	0	0
34384	金湖	PMS_金北镇宋庄3#综合变	10	200	0	0
34385	金湖	PMS_金南镇吴桥1#综合变	10	200	112	112
34386	金湖	PMS_银集镇银联1#综合变	10	200	0	0
34387	金湖	金南镇墩塘6#综合变	10	200	0	0
34388	金湖	PMS_银集镇高沈7#综合变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34389	金湖	PMS_银集镇高沈8#综合变	10	200	86	86
34390	金湖	PMS_银集镇天堂6#综合变	10	200	0	0
34391	金湖	金南镇丰收一组综合变	10	400	320	320
34392	金湖	PMS_黎城镇徐梁小区安置房1#公	10	400	320	320
34393	金湖	PMS_黎城镇徐梁小区安置房2#公	10	400	320	320
34394	金湖	银集镇复连6#综合变	10	200	0	0
34395	金湖	PMS_金北镇军王1#综合变	10	200	0	0
34396	金湖	PMS_金北镇塘埂4#综合变	10	200	0	0
34397	金湖	PMS_吕良镇军舍9#综合变	10	200	0	0
34398	金湖	金南镇立新3#综合变	10	315	0	0
34399	金湖	PMS_金北镇军王3#综合变	10	200	0	0
34400	金湖	PMS_吕良镇军舍11#综合变	10	200	0	0
34401	金湖	PMS_金北镇万庄2#综合变	10	200	0	0
34402	金湖	PMS_金北镇军王4#综合变	10	200	0	0
34403	金湖	金北镇万庄3#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34404	金湖	PMS_金北镇洪圩 1#综合变	10	200	0	0
34405	金湖	PMS_金南镇卞塘 1#综合变	10	200	0	0
34406	金湖	PMS_吕良镇幸福 6#综合变	10	200	0	0
34407	金湖	PMS_金北镇洪圩 4#综合变	10	200	0	0
34408	金湖	金南镇卞塘3#综 合变	10	200	0	0
34409	金湖	前锋镇淮建4#综 合变	10	400	0	0
34410	金湖	PMS_银集镇银联 3#综合变	10	200	0	0
34411	金湖	PMS_吕良镇新农 集镇1#综合变	10	400	0	0
34412	金湖	金南镇南望3#综 合变	10	315	0	0
34413	金湖	吕良镇新农集镇 2#综合变	10	400	0	0
34414	金湖	PMS_金南镇南望 4#综合变	10	200	0	0
34415	金湖	PMS_吕良镇赤水 9#综合变	10	200	0	0
34416	金湖	PMS_金北镇马圩 2#综合变	10	200	0	0
34417	金湖	PMS_金南镇墩塘 2#综合变	10	200	0	0
34418	金湖	PMS_金北镇马圩 9#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34419	金湖	PMS_前锋镇南湖4#综合变	10	200	0	0
34420	金湖	PMS_金北镇马圩4#综合变	10	200	0	0
34421	金湖	PMS_金南镇缸庙3#综合变	10	200	0	0
34422	金湖	金北镇渔池6#综合变	10	400	0	0
34423	金湖	PMS_银集镇银联4#综合变	10	200	0	0
34424	金湖	PMS_金北镇涧北2#综合变	10	200	0	0
34425	金湖	金北镇马圩1#综合变	10	400	0	0
34426	金湖	金北镇涧北3#综合变	10	400	0	0
34427	金湖	PMS_金北镇大元3#综合变	10	200	0	0
34428	金湖	PMS_金北镇新港1#综合变	10	200	0	0
34429	金湖	PMS_金北镇黄庄4#综合变	10	200	0	0
34430	金湖	PMS_吕良镇沿湖5#综合变	10	200	0	0
34431	金湖	住建局公用变	10	315	252	252
34432	金湖	PMS_船塘路安置小区2#变	10	630	504	504
34433	金湖	PMS_船塘路安置小区1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34434	金湖	PMS_御港湾1#变	10	800	640	640
34435	金湖	PMS_御港湾2#变	10	800	640	640
34436	金湖	PMS_前锋镇淮胜 汕河综合变	10	400	0	0
34437	金湖	PMS_黎城镇工农 14#综合变	10	200	160	160
34438	金湖	前锋镇新村2#综 合变	10	200	0	0
34439	金湖	PMS_银集镇何营 1#综合变	10	200	0	0
34440	金湖	PMS_前锋镇合意 4#综合变	10	200	0	0
34441	金湖	PMS_闵桥镇任港 1#综合变	10	200	145	145
34442	金湖	PMS_黎城镇任庄 13#综合变	10	200	112	112
34443	金湖	PMS_银集镇银集 2#综合变	10	200	0	0
34444	金湖	PMS_闵桥镇任港 2#综合变	10	200	131	131
34445	金湖	金南镇宋坝1#综 合变	10	200	0	0
34446	金湖	PMS_金南镇宋坝 2#综合变	10	200	0	0
34447	金湖	闵桥镇任港5#综 合变	10	200	160	160
34448	金湖	金南镇宋墩2#综 合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34449	金湖	PMS_金南镇丰南1#综合变	10	200	0	0
34450	金湖	PMS_金南镇丰南3#综合变	10	200	0	0
34451	金湖	PMS_金南镇抬饭1#综合变	10	200	0	0
34452	金湖	PMS_金南镇抬饭4#综合变	10	200	0	0
34453	金湖	PMS_银集镇红湖2#综合变	10	200	0	0
34454	金湖	金南镇瓦庙1#综合变	10	200	0	0
34455	金湖	PMS_吕良镇丰乐6#综合变	10	200	0	0
34456	金湖	城管局3#公用变	10	400	320	320
34457	金湖	城镇卫生院2#公用变	10	400	303	303
34458	金湖	PMS_黎城镇九里村部综合变	10	400	320	320
34459	金湖	PMS_吕良镇新丰4#综合变	10	200	0	0
34460	金湖	PMS_吕良镇淮路1#综合变	10	200	0	0
34461	金湖	PMS_吕良镇孙集镇4#综合变	10	200	0	0
34462	金湖	PMS_戴楼镇戴楼7#综合变	10	200	0	0
34463	金湖	PMS_戴楼镇戴楼3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34464	金湖	PMS_金北镇陈渡 2#综合变	10	200	0	0
34465	金湖	PMS_金北镇李庄 4#综合变	10	200	0	0
34466	金湖	PMS_金北镇张方 3#综合变	10	200	0	0
34467	金湖	PMS_闵桥镇高庄 2#综合变	10	200	118	118
34468	金湖	PMS_金南镇瓦庙 2#综合变	10	200	0	0
34469	金湖	PMS_黎城镇黎城 25#综合变	10	400	298	298
34470	金湖	PMS_闵桥镇杨平 2#综合变	10	200	116	116
34471	金湖	PMS_闵桥镇杨平 4#综合变	10	200	50	50
34472	金湖	PMS_银集镇高沈 1#综合变	10	200	43	43
34473	金湖	PMS_闵桥镇金桥 2#综合变	10	200	92	92
34474	金湖	输油泵厂宿舍公 用变	10	400	320	320
34475	金湖	PMS_银集镇高沈 2#综合变	10	200	118	118
34476	金湖	PMS_闵桥镇金桥 4#综合变	10	200	147	147
34477	金湖	PMS_金南镇南宫 1#综合变	10	200	0	0
34478	金湖	PMS_金南镇先进 3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34479	金湖	PMS_闵桥镇金桥5#综合变	10	200	31	31
34480	金湖	金南镇先锋2#综合变	10	400	0	0
34481	金湖	PMS_金南镇向阳1#综合变	10	200	0	0
34482	金湖	PMS_园林路北公用变	10	400	0	0
34483	金湖	PMS_金南镇向阳2#综合变	10	200	0	0
34484	金湖	金南镇向阳4#综合变	10	400	0	0
34485	金湖	金南镇李坝2#综合变	10	400	0	0
34486	金湖	PMS_金北镇军王6#综合变	10	200	0	0
34487	金湖	PMS_金北镇马庄6#综合变	10	200	0	0
34488	金湖	PMS_金北镇马庄7#综合变	10	200	0	0
34489	金湖	黎城镇九里5#综合变	10	400	320	320
34490	金湖	PMS_徐梁村工业园公用变	10	400	320	320
34491	金湖	PMS_戴楼镇新塘2#综合变	10	200	65	65
34492	金湖	PMS_戴楼镇卫东4#综合变	10	200	0	0
34493	金湖	黎城镇九里8#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34494	金湖	PMS_黎城镇九里八组1#综合变	10	200	148	148
34495	金湖	PMS_银集镇义平7#综合变	10	400	0	0
34496	金湖	PMS_金南镇李坝3#综合变	10	200	0	0
34497	金湖	PMS_闵桥镇杨平9#综合变	10	400	258	258
34498	金湖	金南镇新卞4#综合变	10	400	0	0
34499	金湖	抗排站公用变	10	400	320	320
34500	金湖	PMS_闵桥镇张石4#综合变	10	200	0	0
34501	金湖	塔集镇夹沟3#综合变	10	200	160	160
34502	金湖	塔集镇高桥2#综合变	10	400	0	0
34503	金湖	塔集镇时坝1#综合变	10	200	0	0
34504	金湖	塔集镇安乐7#综合变	10	200	0	0
34505	金湖	PMS_塔集镇高桥4#综合变	10	200	0	0
34506	金湖	PMS_塔集镇夹沟4#综合变	10	200	160	160
34507	金湖	塔集镇联合1#综合变	10	200	0	0
34508	金湖	塔集镇陆河1#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34509	金湖	PMS_塔集镇陆河2#综合变	10	200	0	0
34510	金湖	PMS_塔集镇淮泉2#综合变	10	200	0	0
34511	金湖	PMS_塔集镇淮泉4#综合变	10	200	0	0
34512	金湖	PMS_塔集镇三官1#综合变	10	200	0	0
34513	金湖	PMS_塔集镇三官3#综合变	10	200	0	0
34514	金湖	PMS_塔集镇双桥1#综合变	10	200	0	0
34515	金湖	塔集镇双桥3#综合变	10	200	0	0
34516	金湖	白马湖集镇11#综合变	10	400	0	0
34517	金湖	PMS_黎城镇九里7#综合变	10	200	160	160
34518	金湖	黎城镇九里9#综合变	10	200	160	160
34519	金湖	PMS_黎城镇九里五组1#综合变	10	200	138	138
34520	金湖	黎城镇水上3#综合变	10	200	160	160
34521	金湖	黎城镇九里七组1#综合变	10	200	87	87
34522	金湖	PMS_黎城镇九里六组1#综合变	10	200	160	160
34523	金湖	塔集镇双桥4#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34524	金湖	PMS_塔集镇双桥5#综合变	10	200	0	0
34525	金湖	PMS_闵桥镇任港3#综合变	10	200	160	160
34526	金湖	PMS_塔集镇中桥8#综合变	10	200	0	0
34527	金湖	PMS_闵桥镇湖荡4#综合变	10	200	160	160
34528	金湖	PMS_闵桥镇金桥3#综合变	10	400	110	110
34529	金湖	PMS_闵桥镇杨平6#综合变	10	100	50	50
34530	金湖	PMS_塔集镇时坝7#综合变	10	200	0	0
34531	金湖	PMS_闵桥镇集镇3#综合变	10	400	320	320
34532	金湖	塔集镇时坝8#综合变	10	200	0	0
34533	金湖	PMS_闵桥镇集镇5#综合变	10	400	309	309
34534	金湖	塔集镇金平5#综合变	10	200	130	130
34535	金湖	PMS_闵桥镇闵桥3#综合变	10	400	302	302
34536	金湖	PMS_金南镇南望7#综合变	10	200	0	0
34537	金湖	PMS_白马湖陈润12#综合变	10	200	0	0
34538	金湖	PMS_银集镇永祥8#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34539	金湖	PMS_银集镇新东5#综合变	10	200	0	0
34540	金湖	金色维也纳3#变	10	800	640	640
34541	金湖	PMS_金色维也纳4#变	10	800	640	640
34542	金湖	金色维也纳5#变	10	1000	800	800
34543	金湖	PMS_金色维也纳6#变	10	1000	800	800
34544	金湖	金达广场2#变	10	800	640	640
34545	金湖	金达广场1#变	10	800	640	640
34546	金湖	金达广场3#变	10	800	640	640
34547	金湖	金达广场4#变	10	800	640	640
34548	金湖	PMS_涂沟镇于沟7#综合变	10	200	0	0
34549	金湖	涂沟镇曙光11#综合变	10	200	0	0
34550	金湖	黎城镇工农15#综合变	10	400	287	287
34551	金湖	PMS_黎城镇工农16#综合变	10	200	144	144
34552	金湖	PMS_黎城镇工农17#综合变	10	200	106	106
34553	金湖	黎城镇工农养殖场2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34554	金湖	PMS_银集镇淮建集镇12#综合变	10	400	0	0
34555	金湖	前锋镇淮武3#综合变	10	200	0	0
34556	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇10#综合变	10	400	0	0
34557	金湖	PMS_银集镇团结1#综合变	10	200	0	0
34558	金湖	PMS_银集镇天堂4#综合变	10	200	0	0
34559	金湖	PMS_银集镇天堂5#综合变	10	200	0	0
34560	金湖	御景苑1#变	10	800	0	0
34561	金湖	御景苑2#变	10	800	0	0
34562	金湖	御景苑3#变	10	800	0	0
34563	金湖	御景苑4#变	10	800	0	0
34564	金湖	御景苑7#变	10	800	0	0
34565	金湖	御景苑8#变	10	800	0	0
34566	金湖	PMS_戴楼镇园区1#综合变	20	80	64	64
34567	金湖	PMS_长安路公用变	10	400	320	320
34568	金湖	PMS_盛世豪庭4#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34569	金湖	PMS_金色维也纳1#变	10	800	640	640
34570	金湖	PMS_金色维也纳2#变	10	800	640	640
34571	金湖	PMS_吕良镇幸福7#综合变	10	200	0	0
34572	金湖	PMS_印象城7#综合变	10	630	504	504
34573	金湖	PMS_印象城8#综合变	10	630	504	504
34574	金湖	PMS_牌楼小区7#箱变	10	400	0	0
34575	金湖	PMS_墨香苑1#公用变	10	500	400	400
34576	金湖	墨香苑3#公用变	10	630	504	504
34577	金湖	PMS_墨香苑4#公用变	10	500	400	400
34578	金湖	PMS_墨香苑5#公用变	10	500	400	400
34579	金湖	PMS_墨香苑6#公用变	10	500	400	400
34580	金湖	PMS_盛世豪庭2#变	10	1000	800	800
34581	金湖	PMS_金南镇向阳6#综合变	10	200	0	0
34582	金湖	PMS_金南镇新卞3#综合变	10	400	0	0
34583	金湖	PMS_盛世豪庭6#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34584	金湖	PMS_盛世豪庭7#箱变	10	400	320	320
34585	金湖	PMS_金建橄榄城8#箱变	10	630	504	504
34586	金湖	PMS_新城花园12#箱变	10	500	400	400
34587	金湖	PMS_新金湖国际1#变	20	500	400	400
34588	金湖	PMS_新金湖国际2#变	20	500	400	400
34589	金湖	PMS_徐梁农民公寓1#综合变	10	400	320	320
34590	金湖	PMS_徐梁农民公寓2#综合变	10	400	320	320
34591	金湖	PMS_农资机电大市场1#箱变	10	630	0	0
34592	金湖	PMS_农资机电大市场3#箱变	10	630	0	0
34593	金湖	PMS_农资机电大市场4#箱变	10	630	0	0
34594	金湖	PMS_农资机电大市场2#箱变	10	630	0	0
34595	金湖	九里安置房2#箱变	10	400	0	0
34596	金湖	黎城镇昌盛路1#综合变	10	400	320	320
34597	金湖	金石花苑1#公用变	10	630	504	504
34598	金湖	金石花苑2#公用变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34599	金湖	造纸厂宿舍箱变	10	630	504	504
34600	金湖	PMS_金建橄榄城7#箱变	10	630	504	504
34601	金湖	PMS_金建橄榄城12#箱变	10	630	504	504
34602	金湖	PMS_金建橄榄城2#箱变	10	630	504	504
34603	金湖	PMS_金建橄榄城4#箱变	10	630	504	504
34604	金湖	PMS_金建橄榄城3#箱变	10	630	504	504
34605	金湖	PMS_金建橄榄城1#箱变	10	630	504	504
34606	金湖	PMS_金建橄榄城5#箱变	10	630	504	504
34607	金湖	PMS_金建橄榄城6#箱变	10	630	504	504
34608	金湖	银涂镇红湖三期2#综合变	10	800	0	0
34609	金湖	银涂镇红湖三期8#综合变	10	630	0	0
34610	金湖	荷玥名都3#变	10	800	640	640
34611	金湖	宝应湖农场砖瓦厂综合变	10	200	160	160
34612	金湖	PMS_复兴圩农场6#综合变	10	200	160	160
34613	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34614	金湖	PMS_闵桥镇施尖8#综合变	10	200	0	0
34615	金湖	PMS_金北镇塘埂1#综合变	10	200	0	0
34616	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组2#综合变	10	200	0	0
34617	金湖	PMS_闵桥镇渔业8#综合变	10	200	0	0
34618	金湖	宝应湖农场五队综合变	10	200	0	0
34619	金湖	PMS_育才小学箱变	10	400	0	0
34620	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇10#综合变	10	200	0	0
34621	金湖	PMS_吕良镇茶庵9#综合变	10	200	0	0
34622	金湖	PMS_闵桥镇闵桥1#综合变	10	400	249	249
34623	金湖	PMS_闵桥镇朱桥5#综合变	10	200	160	160
34624	金湖	PMS_金北镇吴庄1#综合变	10	400	0	0
34625	金湖	PMS_戴楼镇小集9#综合变	10	200	43	43
34626	金湖	PMS_吕良镇大庄8#综合变	10	200	0	0
34627	金湖	PMS_闵桥镇朱桥6#综合变	10	200	160	160
34628	金湖	PMS_吕良镇双岗李庄综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34629	金湖	金北镇大元5#综合变	10	400	0	0
34630	金湖	PMS_戴楼镇新塘四组1#综合变	10	200	29	29
34631	金湖	PMS_金北镇吴庄2#综合变	10	200	0	0
34632	金湖	闵桥镇集镇小区6#综合变	10	630	504	504
34633	金湖	悦隼风华5#变	10	800	640	640
34634	金湖	戴楼镇新塘小区3#综合变	10	400	320	320
34635	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇5#综合变.	10	400	320	320
34636	金湖	吕良镇湖畔旺屯9#综合变	10	400	0	0
34637	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇4#综合变	10	400	126	126
34638	金湖	PMS_宝应湖农场三分场综合变	10	400	320	320
34639	金湖	银集镇新北1#综合变	10	400	0	0
34640	金湖	恒和大厦3#变	10	630	504	504
34641	金湖	白马湖郑圩二组综合变	10	200	0	0
34642	金湖	杉荷居9#变	10	630	504	504
34643	金湖	黎城镇种禽1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34644	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	0	0
34645	金湖	壹品仕家6#变	10	800	640	640
34646	金湖	杉荷居10#变	10	630	504	504
34647	金湖	荷玥名都11#变	10	800	640	640
34648	金湖	金北街道和美人家5#综合变	10	630	0	0
34649	金湖	PMS_闵桥镇朱桥7#综合变	10	200	160	160
34650	金湖	宝应湖农场五队电站综合变	10	200	0	0
34651	金湖	PMS_闵桥镇朱桥8#综合变	10	200	110	110
34652	金湖	PMS_宝应湖农场八队综合变	10	400	0	0
34653	金湖	金北镇吴庄3#综合变	10	400	0	0
34654	金湖	PMS_闵桥镇杨平十三组1#综合变	10	315	252	252
34655	金湖	黎城镇工农3组综合变	10	200	147	147
34656	金湖	PMS_金北镇万坝6#综合变	10	200	0	0
34657	金湖	PMS_金北镇刘庄4#综合变	10	200	0	0
34658	金湖	PMS_闵桥镇双庙5#综合变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34659	金湖	PMS_闵桥镇药王4#综合变	10	200	160	160
34660	金湖	PMS_体育馆2#公用变	10	400	0	0
34661	金湖	PMS_体育馆3#公用变	10	400	0	0
34662	金湖	PMS_金南镇雅荷居小区1#箱变	10	400	320	320
34663	金湖	PMS_兰亭熙园11#变	10	800	0	0
34664	金湖	PMS_兰亭熙园12#变	10	800	0	0
34665	金湖	PMS_黎城镇工农20#综合变	10	200	160	160
34666	金湖	PMS_闵桥镇楼庄5#综合变	10	200	108	108
34667	金湖	金北镇黄庄8#综合变	10	200	0	0
34668	金湖	白马湖渔乐湾2#综合变	10	630	0	0
34669	金湖	PMS_闵桥镇楼庄4#综合变	10	200	160	160
34670	金湖	PMS_金北镇高集10#综合变	10	200	0	0
34671	金湖	金北镇新街4#综合变	10	200	0	0
34672	金湖	PMS_闵桥镇太平8#综合变	10	200	85	85
34673	金湖	黎城镇工农七组1#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34674	金湖	金北镇滨湖1#综合变	10	400	0	0
34675	金湖	PMS_宝应湖农场七队电站综合变	10	200	0	0
34676	金湖	PMS_金北镇渔池4#综合变	10	200	0	0
34677	金湖	PMS_吕良镇曹圩许庄综合变	10	200	0	0
34678	金湖	水韵澜庭1#变	10	800	640	640
34679	金湖	PMS_吕良镇金河金福综合变	10	200	0	0
34680	金湖	PMS_吕良镇金淮新庄综合变	10	200	0	0
34681	金湖	PMS_吕良镇幸福王庄综合变	10	200	0	0
34682	金湖	PMS_吕良镇三园1组综合变	10	200	0	0
34683	金湖	PMS_吕良镇集镇小区2#变	10	400	0	0
34684	金湖	PMS_宝应湖农场养殖场3#综合变	10	200	160	160
34685	金湖	宝应湖农场特水厂1#综合变	10	200	0	0
34686	金湖	戴楼镇小集7#综合变	10	200	160	160
34687	金湖	PMS_戴楼镇新塘5#综合变	10	400	237	237
34688	金湖	PMS_塔集镇集镇小区3#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34689	金湖	PMS_吕良镇三园7#综合变	10	200	0	0
34690	金湖	涂沟镇秦庄二组综合变	10	400	252	252
34691	金湖	PMS_印象城12#综合变	10	630	504	504
34692	金湖	吕良镇沿湖柳坝综合变	10	200	0	0
34693	金湖	PMS_涂沟镇秦庄十组综合变	10	200	147	147
34694	金湖	复兴圩农场3#综合变	10	630	504	504
34695	金湖	PMS_印象城14#综合变	10	630	504	504
34696	金湖	PMS_涂沟镇财政所1#综合变	10	400	320	320
34697	金湖	PMS_涂沟镇政府1#综合变	10	200	160	160
34698	金湖	涂沟镇李庄2#综合变	10	200	160	160
34699	金湖	PMS_供电小区5#公用变	10	630	0	0
34700	金湖	九里花园5#变	10	800	0	0
34701	金湖	金南镇五里8#综合变	10	400	320	320
34702	金湖	杉荷居1#变	10	630	504	504
34703	金湖	九里玫瑰园23#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34704	金湖	PMS_金南镇岗坂5#综合变	10	400	0	0
34705	金湖	金南镇卞塘集镇7#综合变	10	200	0	0
34706	金湖	PMS_金南镇金南7#综合变	10	400	307	307
34707	金湖	PMS_金南镇王庄8#综合变	10	200	0	0
34708	金湖	PMS_白马湖渔民2#综合变	10	400	0	0
34709	金湖	涂沟镇双桥2#综合变	10	200	160	160
34710	金湖	PMS_涂沟镇窑湾7#综合变	10	200	2	2
34711	金湖	金北镇马港9#综合变	10	200	0	0
34712	金湖	PMS_涂沟镇窑湾8#综合变	10	200	71	71
34713	金湖	金北镇塘埂6#综合变	10	400	0	0
34714	金湖	PMS_白马湖前锋3#综合变	10	200	0	0
34715	金湖	PMS_碧桂园5#变	10	630	504	504
34716	金湖	PMS_教师进修学校2#箱变	10	630	504	504
34717	金湖	PMS_教师进修学校1#箱变	10	630	483	483
34718	金湖	PMS_广电局箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34719	金湖	银涂镇红湖三期7#综合变	10	630	0	0
34720	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	400	0	0
34721	金湖	涂沟镇秦庄四组综合变	10	200	46	46
34722	金湖	涂沟镇红星5#综合变	10	400	320	320
34723	金湖	PMS_黎城13#箱变	10	630	504	504
34724	金湖	PMS_涂沟镇红星6#综合变	10	200	105	105
34725	金湖	润康天成1#变	10	800	640	640
34726	金湖	润康天成2#变	10	800	640	640
34727	金湖	水韵澜庭4#变	10	800	640	640
34728	金湖	水岸明珠4#变	10	630	504	504
34729	金湖	银涂镇沿河路1#综合变	10	400	0	0
34730	金湖	金石机电城2#变	10	1250	0	0
34731	金湖	龙泰福府2#变	10	800	640	640
34732	金湖	白马湖郭家荡4#综合变	10	400	0	0
34733	金湖	PMS_涂沟镇红星7#综合变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34734	金湖	吕良镇花园军圩综合变	10	400	0	0
34735	金湖	金荷花园4#箱变	10	400	320	320
34736	金湖	白马湖渔乐湾5#综合变	10	630	0	0
34737	金湖	荷玥名都12#变	10	800	640	640
34738	金湖	九里玫瑰园17#变	10	800	640	640
34739	金湖	PMS_闵桥镇施尖4#综合变	10	200	0	0
34740	金湖	PMS_宝应湖农场十六队综合变	10	400	320	320
34741	金湖	九里玫瑰园28#变	10	800	0	0
34742	金湖	PMS_涂沟镇五星1#综合变	10	400	260	260
34743	金湖	PMS_白马湖郭家荡5#综合变	10	200	0	0
34744	金湖	白马湖郭家荡6#综合变	10	400	0	0
34745	金湖	PMS_白马湖中营10#综合变	10	200	0	0
34746	金湖	PMS_白马湖中营9#综合变	10	200	0	0
34747	金湖	PMS_涂沟镇红星8#综合变	10	200	0	0
34748	金湖	PMS_涂沟镇红星9#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34749	金湖	PMS_涂沟镇红星10#综合变	10	200	94	94
34750	金湖	PMS_涂沟镇桂花9#综合变	10	200	0	0
34751	金湖	PMS_涂沟镇桂花10#综合变	10	200	0	0
34752	金湖	PMS_涂沟镇五星4#综合变	10	200	160	160
34753	金湖	PMS_复兴圩农场1#综合变	10	630	504	504
34754	金湖	PMS_复兴圩农场2#综合变	10	630	504	504
34755	金湖	徐梁人家3#变	10	630	504	504
34756	金湖	水韵澜庭8#变	10	800	640	640
34757	金湖	金虹大院2#变	10	800	0	0
34758	金湖	前锋镇淮新2#综合变	10	200	0	0
34759	金湖	PMS_金南镇金南6#综合变	10	315	252	252
34760	金湖	PMS_白马湖前锋7#综合变	10	200	0	0
34761	金湖	PMS_白马湖红锋7#综合变	10	200	0	0
34762	金湖	PMS_白马湖东滩9#综合变	10	315	0	0
34763	金湖	涂沟镇五星5#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34764	金湖	涂沟镇五星6#综合变	10	200	133	133
34765	金湖	PMS_涂沟镇湖滨6#综合变	10	200	66	66
34766	金湖	涂沟镇于沟8#综合变	10	400	0	0
34767	金湖	涂沟镇新淮6#综合变	10	200	124	124
34768	金湖	涂沟镇新淮7#综合变	10	100	25	25
34769	金湖	银涂镇劳动1#综合变	10	315	0	0
34770	金湖	PMS_金北街道董河小区3#综合变	10	400	0	0
34771	金湖	戴楼镇新塘六组1#综合变	10	200	148	148
34772	金湖	戴楼镇嘉御龙庭8#综合变	10	800	0	0
34773	金湖	PMS_涂沟镇曙光三组综合变	10	200	0	0
34774	金湖	PMS_吕良镇曹圩9#综合变	10	200	0	0
34775	金湖	PMS_吕良镇金河中心综合变	10	315	0	0
34776	金湖	PMS_吕良镇幸福姚庄综合变	10	200	0	0
34777	金湖	PMS_银集镇人民路1#综合变	10	400	0	0
34778	金湖	PMS_涂沟镇曙光七组综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34779	金湖	PMS_吕良镇军舍孙庄综合变	10	200	0	0
34780	金湖	PMS_吕良镇三园高圩综合变	10	200	0	0
34781	金湖	交通路南3#箱变	10	630	504	504
34782	金湖	吕良镇孙集9#综合变	10	400	0	0
34783	金湖	PMS_复兴圩农场4#综合变	10	400	320	320
34784	金湖	前锋镇施港4#综合变	10	200	0	0
34785	金湖	PMS_复兴圩农场9#综合变	10	200	160	160
34786	金湖	牌楼花园11#变	10	800	640	640
34787	金湖	复兴圩农场5#综合变	10	400	320	320
34788	金湖	PMS_大理石厂公用变	10	500	0	0
34789	金湖	PMS_刀具厂箱变	10	630	504	504
34790	金湖	PMS_八四广场箱变	10	630	504	504
34791	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖避风港2#综合	10	400	0	0
34792	金湖	九里玫瑰园26#变	10	800	0	0
34793	金湖	悦隼风华4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34794	金湖	PMS_果园西公用变	10	400	308	308
34795	金湖	金虹大院3#变	10	630	504	504
34796	金湖	PMS_吕良镇沿湖楼灯综合变	10	400	0	0
34797	金湖	随想园箱变	10	500	400	400
34798	金湖	金南镇供销社综合变	10	200	160	160
34799	金湖	PMS_沿河路西公用变	10	400	0	0
34800	金湖	PMS_宝应湖农场十二队综合变	10	400	320	320
34801	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区7#综合变	10	630	0	0
34802	金湖	明发悦珑湖4#变	10	800	0	0
34803	金湖	吕良镇集镇小区7#箱变	10	400	0	0
34804	金湖	黎城镇黎城11#综合变	10	400	320	320
34805	金湖	白马湖渔民1#综合变	10	400	0	0
34806	金湖	杉荷居3#变	10	800	640	640
34807	金湖	PMS_城管局公用变	10	400	320	320
34808	金湖	PMS_水利局南2#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34809	金湖	银涂镇银湖湾小区1#综合变	10	400	0	0
34810	金湖	PMS_金南镇车东6#综合变	10	200	0	0
34811	金湖	PMS_金南镇车东7#综合变	10	200	0	0
34812	金湖	PMS_金南镇丰南5#综合变	10	200	0	0
34813	金湖	金南镇全兴4#综合变	10	400	0	0
34814	金湖	水韵澜庭13#变	10	800	640	640
34815	金湖	壹品仕家3#变	10	800	640	640
34816	金湖	PMS_东阳南路箱变	10	500	0	0
34817	金湖	PMS_实验中学公用变	10	315	252	252
34818	金湖	PMS_西苑小区1#箱变	10	630	504	504
34819	金湖	PMS_西苑小区2#箱变	10	500	400	400
34820	金湖	PMS_银集镇淮建集镇9#综合变	10	400	0	0
34821	金湖	PMS_阳光星城9#箱变	10	400	320	320
34822	金湖	PMS_新城公寓13#箱变	10	315	252	252
34823	金湖	PMS_牌楼小区5#箱变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34824	金湖	PMS_黎城镇业务所综合变	10	200	153	153
34825	金湖	PMS_机关幼儿园公用变	10	315	0	0
34826	金湖	涂沟镇金宝1#综合变	10	400	0	0
34827	金湖	PMS_金南镇宋墩5#综合变	10	200	0	0
34828	金湖	PMS_金南镇墩塘8#综合变	10	200	0	0
34829	金湖	PMS_金南镇墩塘9#综合变	10	400	0	0
34830	金湖	PMS_金南镇岗坂9#综合变	10	200	0	0
34831	金湖	PMS_宝应湖农场一队2#综合变	10	400	320	320
34832	金湖	金虹大院4#变	10	630	0	0
34833	金湖	龙泰福府1#变	10	800	640	640
34834	金湖	戴楼镇衡阳五组1#综合变	10	400	238	238
34835	金湖	PMS_塔集镇淮泉6组综合变	10	200	0	0
34836	金湖	PMS_闵桥镇周桥7#综合变	10	200	148	148
34837	金湖	PMS_三里桥南公用变	10	400	320	320
34838	金湖	PMS_金湖县新华巷2#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34839	金湖	PMS_机械厂宿舍箱变	10	630	0	0
34840	金湖	PMS_御沁园箱变	10	630	504	504
34841	金湖	PMS_涂沟镇夹荡3#综合变	10	400	0	0
34842	金湖	PMS_金南镇岗坂10#综合变	10	200	0	0
34843	金湖	金南镇南望9#综合变	10	200	0	0
34844	金湖	PMS_金南镇罗坝4#综合变	10	315	241	241
34845	金湖	吕良镇前进10#综合变	10	400	0	0
34846	金湖	PMS_吕良镇新农6#综合变	10	315	0	0
34847	金湖	前锋镇庆都庄园1#综合变	10	400	0	0
34848	金湖	壹品仕家2#变	10	800	640	640
34849	金湖	民营创业园3#公用变	10	400	0	0
34850	金湖	PMS_吕良镇丰乐9#综合变	10	200	0	0
34851	金湖	PMS_塔集镇淮泉1#综合变	10	400	0	0
34852	金湖	PMS_塔集镇淮泉11#综合变	10	200	0	0
34853	金湖	金虹湖畔3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34854	金湖	塔集镇淮泉7组综合变	10	200	0	0
34855	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭1#综合变	10	630	0	0
34856	金湖	牌楼花园12#变	10	800	640	640
34857	金湖	PMS_金水湾箱变	10	630	0	0
34858	金湖	金荷花园3#箱变	10	400	320	320
34859	金湖	PMS_县政府家属区3#箱变	10	630	504	504
34860	金湖	水产小区1#变	10	800	640	640
34861	金湖	PMS_吕良镇新农7#综合变	10	200	0	0
34862	金湖	PMS_吕良镇振兴7#综合变	10	315	0	0
34863	金湖	PMS_吕良镇漕泽8#综合变	10	315	0	0
34864	金湖	PMS_金南镇车东8#综合变	10	400	0	0
34865	金湖	金南镇车东9#综合变	10	400	0	0
34866	金湖	PMS_金南镇车东2#综合变	10	400	0	0
34867	金湖	PMS_金南镇车东3#综合变	10	400	0	0
34868	金湖	涂沟镇渔塘2#综合变	10	200	49	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34869	金湖	PMS_涂沟镇金宝2#综合变	10	400	0	0
34870	金湖	金北街道和美人家8#综合变	10	630	0	0
34871	金湖	PMS_涂沟镇金宝4#综合变	10	200	0	0
34872	金湖	金荷花园9#箱变	10	400	320	320
34873	金湖	PMS_黎城镇九里6#综合变	10	400	299	299
34874	金湖	悦隼风华6#变	10	800	640	640
34875	金湖	PMS_县政府家属区2#箱变	10	630	504	504
34876	金湖	涂沟镇高邮湖4#综合变	10	400	0	0
34877	金湖	前锋镇集镇3#综合变	10	400	0	0
34878	金湖	金北街道喜盈门5#综合变	10	630	0	0
34879	金湖	PMS_前锋镇桃花岛综合变	10	315	0	0
34880	金湖	PMS_工会箱变	10	500	400	400
34881	金湖	PMS_卫生局宿舍箱变	10	500	400	400
34882	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭2#综合变	10	630	0	0
34883	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭3#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34884	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭4#综合变	10	630	0	0
34885	金湖	PMS_金北镇吴庄6#综合变	10	200	0	0
34886	金湖	PMS_金北镇应集3#综合变	10	400	0	0
34887	金湖	九里玫瑰园32#变	10	630	0	0
34888	金湖	金北街道和美人家3#综合变	10	630	0	0
34889	金湖	银涂镇人民路3#综合变	10	200	0	0
34890	金湖	恒和大厦2#变	10	630	504	504
34891	金湖	PMS_吕良镇新农集镇6#综合变	10	400	0	0
34892	金湖	戴楼镇新塘小区1#综合变	10	200	160	160
34893	金湖	PMS_闵桥镇渔业1#综合变	10	400	0	0
34894	金湖	牌楼花园6#变	10	800	640	640
34895	金湖	PMS_翠园路公用变	10	400	320	320
34896	金湖	PMS_金湖影剧院2#公用变	10	400	320	320
34897	金湖	PMS_农业银行公用变	10	630	504	504
34898	金湖	兴隆华府4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34899	金湖	戴楼镇新塘小区2#综合变	10	400	320	320
34900	金湖	戴楼镇衡阳小区1#综合变	10	200	151	151
34901	金湖	PMS_吕良镇新农集镇7#综合变	10	400	0	0
34902	金湖	印象城五期4#变	10	800	640	640
34903	金湖	塔集镇新华9#综合变	10	200	0	0
34904	金湖	PMS_塔集镇跃进7组综合变	10	200	0	0
34905	金湖	PMS_韵湖广场4#变	10	630	504	504
34906	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区3#综合变	10	630	0	0
34907	金湖	PMS_闵桥镇施尖九组1#综合变	10	400	0	0
34908	金湖	PMS_闵桥镇张石6#综合变	10	200	0	0
34909	金湖	PMS_吕良镇陈新4#综合变	10	200	0	0
34910	金湖	PMS_吕良镇振兴8#综合变	10	400	0	0
34911	金湖	南高齿公寓2#变	10	800	0	0
34912	金湖	PMS_塔集镇新华7#综合变	10	315	0	0
34913	金湖	九里玫瑰园19#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34914	金湖	PMS_塔集镇集镇2#综合变	10	400	0	0
34915	金湖	南高齿公寓3#变	10	800	0	0
34916	金湖	黎城镇工农养殖场3#综合变	10	400	320	320
34917	金湖	PMS_吕良镇振兴9#综合变	10	200	0	0
34918	金湖	涂沟镇李庄3#综合变	10	200	160	160
34919	金湖	吕良镇新丰1#综合变	10	200	0	0
34920	金湖	复兴圩农场东养殖场2#综合变	10	200	160	160
34921	金湖	PMS_闵桥镇张石1#综合变	10	400	0	0
34922	金湖	PMS_闵桥镇施尖6#综合变	10	200	0	0
34923	金湖	塔集镇河村2#综合变	10	200	0	0
34924	金湖	金南镇华沟6#综合变	10	200	0	0
34925	金湖	闵桥镇甫坝1#综合变	10	200	0	0
34926	金湖	金南镇金南3#综合变（箱变）	10	400	269	269
34927	金湖	白马湖前锋10#综合变	10	200	0	0
34928	金湖	PMS_碧桂园7#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34929	金湖	悦隼风华8#变	10	630	504	504
34930	金湖	PMS_塔集镇新华三组综合变	10	200	0	0
34931	金湖	PMS_塔集镇新华四组综合变	10	200	0	0
34932	金湖	PMS_塔集镇新华七组综合变	10	160	0	0
34933	金湖	PMS_塔集镇中桥3#综合变	10	400	0	0
34934	金湖	PMS_塔集镇集镇12#综合变	10	400	0	0
34935	金湖	前锋镇淮湖2#综合变	10	400	0	0
34936	金湖	前锋镇淮湖4#综合变	10	200	0	0
34937	金湖	天安广场5#变	10	800	640	640
34938	金湖	PMS_吕良镇东老街箱变	10	630	0	0
34939	金湖	公园龍湾4#变	10	630	0	0
34940	金湖	金南镇幸福湾小区3#箱变	10	630	504	504
34941	金湖	PMS_黎城镇工农二组2#综合变	10	400	289	289
34942	金湖	PMS_黎城镇黎东8#综合变	10	400	39	39
34943	金湖	PMS_黎城镇黎东16#综合变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34944	金湖	前锋镇同心农场1#综合变	10	200	0	0
34945	金湖	金南镇幸福街小区1#综合变	10	800	602	602
34946	金湖	PMS_塔集镇集镇4#综合变	10	400	0	0
34947	金湖	戴楼镇中东3#综合变	10	400	320	320
34948	金湖	PMS_金南镇胡庄11#综合变	10	200	0	0
34949	金湖	PMS_金南镇岗坂11#综合变	10	200	0	0
34950	金湖	白马湖前锋2#综合变	10	400	0	0
34951	金湖	PMS_城管局4#公用变	10	400	320	320
34952	金湖	吕良镇集镇小区4#箱变	10	630	0	0
34953	金湖	PMS_园林路1#箱变	10	630	504	504
34954	金湖	九里玫瑰园11#变	10	800	640	640
34955	金湖	PMS_园林路2#箱变	10	630	504	504
34956	金湖	PMS_塔集镇夹沟5#综合变	10	400	236	236
34957	金湖	金南镇岗坂12#综合变	10	315	0	0
34958	金湖	PMS_金南镇泥坝7#综合变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34959	金湖	PMS_金南镇车洪5#综合变	10	200	0	0
34960	金湖	金南镇车洪6#综合变	10	200	0	0
34961	金湖	金南镇宋坝5#综合变	10	200	0	0
34962	金湖	金南镇宋坝6#综合变	10	200	0	0
34963	金湖	金南镇宋坝7#综合变	10	200	0	0
34964	金湖	PMS_金南镇宋坝8#综合变	10	315	0	0
34965	金湖	PMS_金南镇抬饭7#综合变	10	200	0	0
34966	金湖	PMS_农机校公变	10	400	320	320
34967	金湖	PMS_果园南公变	10	400	295	295
34968	金湖	PMS_果园西2#变	10	400	320	320
34969	金湖	PMS_闵桥镇任港十一组1#综合变	10	400	320	320
34970	金湖	PMS_燃料公司3#公用变	10	400	0	0
34971	金湖	PMS_闵桥镇湖荡2#综合变	10	400	320	320
34972	金湖	九里玫瑰园24#变	10	630	0	0
34973	金湖	PMS_吕良镇刘桥4#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34974	金湖	PMS_吕良镇赤水新建综合变	10	400	0	0
34975	金湖	PMS_吕良镇付圩孙河综合变	10	400	0	0
34976	金湖	PMS_吕良镇新农1#综合变	10	400	0	0
34977	金湖	九里玫瑰园35#变	10	800	640	640
34978	金湖	复兴圩农场7#综合变	10	200	160	160
34979	金湖	白马湖郑圩渔民综合变	10	200	0	0
34980	金湖	PMS_吕良镇集镇小区1#变	10	400	0	0
34981	金湖	PMS_金南镇抬饭9#综合变	10	200	0	0
34982	金湖	PMS_金南镇抬饭10#综合变	10	200	0	0
34983	金湖	PMS_金南镇徐庄5#综合变	10	200	0	0
34984	金湖	悦隼风华14#变	10	800	640	640
34985	金湖	PMS_宝应湖农场二队3#综合变	10	400	0	0
34986	金湖	南高齿公寓1#变	10	800	0	0
34987	金湖	PMS_闵桥镇杨平1#综合变	10	400	103	103
34988	金湖	金虹大院1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34989	金湖	黎城镇瓦厂4#综合变	10	400	0	0
34990	金湖	明发荷韵轩4#变	10	630	504	504
34991	金湖	PMS_塔集镇黄庄2#综合变	10	630	0	0
34992	金湖	PMS_银集镇新东7#综合变	10	200	0	0
34993	金湖	PMS_闵桥镇金桥10#综合变	10	200	160	160
34994	金湖	PMS_陵园公用变	10	200	160	160
34995	金湖	PMS_金南镇湖羊场场部综合变	10	200	0	0
34996	金湖	PMS_金南镇湖羊场2#综合变	10	400	0	0
34997	金湖	PMS_金湖县印象城二期6#综合变	10	800	640	640
34998	金湖	明发观澜苑7#变	10	630	0	0
34999	金湖	武警中队公用变	10	400	0	0
35000	金湖	PMS_交通路2#公用变	10	400	320	320
35001	金湖	吕良镇滨湖花园2#箱变	10	500	0	0
35002	金湖	PMS_聚丰苑4#变	10	1000	0	0
35003	金湖	PMS_家和花园1#箱变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35004	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇3#综合变	10	630	504	504
35005	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇1#综合变	10	800	640	640
35006	金湖	PMS_金采小区8#箱变	10	630	504	504
35007	金湖	明发荷韵轩1#变	10	630	0	0
35008	金湖	PMS_银涂镇淮建盛世嘉园1#综合	10	400	0	0
35009	金湖	PMS_中百一店箱变	10	630	504	504
35010	金湖	PMS_闸东安置小区1#变	10	630	0	0
35011	金湖	PMS_闸东安置小区2#变	10	630	0	0
35012	金湖	PMS_闸东安置小区3#变	10	630	0	0
35013	金湖	PMS_金建和园5#变	10	800	0	0
35014	金湖	PMS_金建和园6#变	10	800	0	0
35015	金湖	PMS_金建和园7#变	10	800	0	0
35016	金湖	PMS_金建和园8#变	10	800	0	0
35017	金湖	宝利来花苑箱变	10	630	504	504
35018	金湖	PMS_化肥厂3#箱变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35019	金湖	PMS_银涂镇港东小区1#综合变	10	800	640	640
35020	金湖	明发荷韵轩8#变	10	800	640	640
35021	金湖	PMS_金南镇湖羊场3#综合变	10	200	0	0
35022	金湖	PMS_宝应湖农场二队3#综合变	10	400	0	0
35023	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯2#综合变	10	500	0	0
35024	金湖	九里安置房4#箱变	10	500	0	0
35025	金湖	明发荷韵轩3#变	10	630	0	0
35026	金湖	PMS_新华园1#变	10	800	640	640
35027	金湖	PMS_吕良镇农技站箱变	10	400	0	0
35028	金湖	戴楼镇红岗8#综合变	10	200	0	0
35029	金湖	杉荷居7#变	10	630	504	504
35030	金湖	PMS_塔集镇跃进小区3#综合变	10	400	0	0
35031	金湖	PMS_宝应湖农场二猪场综合变	10	200	0	0
35032	金湖	PMS_宝应湖农场五七队2#综合变	10	400	0	0
35033	金湖	明发荷韵轩5#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35034	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭5#综合变	10	800	0	0
35035	金湖	PMS_前锋镇中段9#综合变	10	200	0	0
35036	金湖	PMS_1912街区4#变	10	800	0	0
35037	金湖	PMS_金南镇湖羊场1#综合变	10	200	0	0
35038	金湖	PMS_宝应湖农场养殖场2#综合变	10	200	160	160
35039	金湖	天安广场3#变	10	800	640	640
35040	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩1#综合变	10	200	0	0
35041	金湖	PMS_上海花园3#箱变	10	500	0	0
35042	金湖	闵桥镇集镇小区5#综合变	10	630	504	504
35043	金湖	PMS_复兴圩农场工业区1#综合变	10	400	320	320
35044	金湖	明发荷韵轩2#变	10	630	504	504
35045	金湖	明发荷韵轩7#变	10	800	0	0
35046	金湖	PMS_新都花园4#变	10	800	640	640
35047	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯3#综合变	10	500	0	0
35048	金湖	戴楼镇嘉御龙庭7#综合变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35049	金湖	PMS_新华巷5#箱变	10	500	386	386
35050	金湖	PMS_吕良镇东湖 区1#综合变	10	200	0	0
35051	金湖	PMS_家和花园2# 箱变	10	500	0	0
35052	金湖	PMS_吕良镇湖畔 旺屯4#综合变	10	500	0	0
35053	金湖	明发荷韵轩6#变	10	800	640	640
35054	金湖	PMS_吕良镇湖畔 旺屯1#综合变	10	500	0	0
35055	金湖	PMS_1912街区5# 变	10	800	0	0
35056	金湖	PMS_新都花园2# 变	10	800	640	640
35057	金湖	PMS_宝应湖农场 八队2#综合变	10	400	304	304
35058	金湖	PMS_宝应湖农场 十三队2#综合变	10	400	0	0
35059	金湖	PMS_新都花园1# 变	10	800	640	640
35060	金湖	PMS_聚丰苑3#变	10	1000	0	0
35061	金湖	PMS_乡镇企业局 2#公用变	10	400	320	320
35062	金湖	悦隼风华13#变	10	800	640	640
35063	金湖	PMS_吕良镇供销 社箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35064	金湖	PMS_金采小区10#箱变	10	630	504	504
35065	金湖	PMS_金北街道金港花苑6#综合变	10	400	0	0
35066	金湖	PMS_银集镇新东4号综合变	10	200	0	0
35067	金湖	PMS_银集镇刘圩2#综合变	10	200	0	0
35068	金湖	银集镇银红2#综合变	10	200	0	0
35069	金湖	徐梁花园4#变	10	800	640	640
35070	金湖	水韵澜庭14#变	10	800	640	640
35071	金湖	九里玫瑰园33#变	10	800	640	640
35072	金湖	PMS_塔集镇龚河1组综合变	10	200	149	149
35073	金湖	水韵澜庭12#变	10	800	640	640
35074	金湖	PMS_吕良镇老政府箱变	10	400	0	0
35075	金湖	PMS_新都花园5#变	10	800	640	640
35076	金湖	PMS_1912街区6#变	10	800	0	0
35077	金湖	PMS_金南镇湖羊场4#综合变	10	200	0	0
35078	金湖	金南镇新杨9#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35079	金湖	银涂镇红湖三期10#综合变	10	630	0	0
35080	金湖	PMS_吕良镇沿湖一组综合变	10	400	0	0
35081	金湖	PMS_宝应湖农场草莓园综合变	10	400	0	0
35082	金湖	PMS_闸东2#箱变	10	500	0	0
35083	金湖	PMS_宝应湖农场二队1#综合变	10	400	0	0
35084	金湖	PMS_金湖县印象城二期5#综合变	10	800	609	609
35085	金湖	PMS_吕良镇供电所箱变	10	400	0	0
35086	金湖	兴隆华府1#变	10	800	640	640
35087	金湖	金北街道喜盈门4#综合变	10	630	0	0
35088	金湖	吕良镇曹圩东风综合变	10	200	0	0
35089	金湖	金北街道和美人家7#综合变	10	630	0	0
35090	金湖	PMS_宝应湖农场十四队综合变	10	400	0	0
35091	金湖	PMS_化肥厂4#箱变	10	500	0	0
35092	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇2#综合变	10	800	640	640
35093	金湖	PMS_金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35094	金湖	吕良镇孙集集镇小区箱变	10	400	0	0
35095	金湖	PMS_紫荆花园1#变	10	1000	800	800
35096	金湖	PMS_金北街道董河9#综合变	10	400	0	0
35097	金湖	PMS_新都花园3#变	10	800	640	640
35098	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭6#综合变	10	800	0	0
35099	金湖	PMS_国土局箱变	10	630	504	504
35100	金湖	荷玥名都1#变	10	800	640	640
35101	金湖	徐梁花园7#变	10	800	640	640
35102	金湖	PMS_宝应湖农场二队2#综合变	10	400	0	0
35103	金湖	PMS_1912街区1#变	10	800	0	0
35104	金湖	PMS_吕良镇东湖区3#综合变	10	200	0	0
35105	金湖	PMS_金北街道金港花苑4#综合变	10	400	0	0
35106	金湖	PMS_吕良镇东湖区2#综合变	10	200	0	0
35107	金湖	PMS_化肥厂1#箱变	10	500	0	0
35108	金湖	PMS_1912街区3#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35109	金湖	PMS_金采小区7#箱变	10	630	504	504
35110	金湖	PMS_涂沟镇唐港食品站1#综合变	10	200	137	137
35111	金湖	PMS_涂沟镇唐港卫生院1#综合变	10	400	320	320
35112	金湖	PMS_涂沟镇唐港敬老院1#综合变	10	200	160	160
35113	金湖	PMS_涂沟镇唐港影剧院1#综合变	10	400	56	56
35114	金湖	PMS_金北街道金港花苑3#综合变	10	400	0	0
35115	金湖	PMS_闵桥镇荷韵小镇4#综合变	10	630	504	504
35116	金湖	PMS_化肥厂2#箱变	10	500	0	0
35117	金湖	银涂镇金宝6#综合变	10	400	0	0
35118	金湖	吕良镇滨湖花园1#箱变	10	500	0	0
35119	金湖	PMS_万家灯火箱变	10	630	504	504
35120	金湖	宝应湖农场二猪场综合变	10	200	0	0
35121	金湖	金北街道和美人家2#综合变	10	630	0	0
35122	金湖	PMS_涂沟镇崔沟8#综合变	10	200	123	123
35123	金湖	PMS_涂沟镇崔沟9#综合变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35124	金湖	涂沟镇付兴5#综合变	10	200	160	160
35125	金湖	银涂镇复南3#综合变	10	200	0	0
35126	金湖	PMS_大兴路1#箱变	10	630	0	0
35127	金湖	PMS_都市华城10#公用变	10	500	400	400
35128	金湖	PMS_金采小区9#箱变	10	630	504	504
35129	金湖	PMS_大兴路3#箱变	10	630	0	0
35130	金湖	PMS_新都花园6#变	10	800	640	640
35131	金湖	银集镇复连4#综合变	10	400	0	0
35132	金湖	PMS_吕良镇付圩8#综合变	10	200	0	0
35133	金湖	金北镇滨湖2#综合变	10	400	320	320
35134	金湖	PMS_新华园2#变	10	800	640	640
35135	金湖	PMS_吕良镇中心校箱变	10	400	0	0
35136	金湖	PMS_宝应湖农场十三队1#综合变	10	200	0	0
35137	金湖	PMS_前锋镇中段10#综合变	10	200	0	0
35138	金湖	PMS_1912街区2#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35139	金湖	PMS_塔集镇黄庄1#综合变	10	630	0	0
35140	金湖	PMS_吕良镇东湖4#综合变	10	200	0	0
35141	金湖	PMS_金北街道金港花苑5#综合变	10	400	0	0
35142	金湖	PMS_紫荆花园2#变	10	1000	800	800
35143	金湖	九里安置房3#箱变	10	500	0	0
35144	金湖	黎东花园1#变	10	800	0	0
35145	金湖	PMS_闵桥镇金桥9#综合变	10	200	84	84
35146	金湖	牌楼花园7#变	10	800	640	640
35147	金湖	PMS_吕良镇军舍沈庄综合变	10	200	0	0
35148	金湖	PMS_吕良镇东湖5#综合变	10	200	0	0
35149	金湖	PMS_吕良镇茶庵新明综合变	10	400	0	0
35150	金湖	PMS_金湖县上湾路1#公用变	10	400	320	320
35151	金湖	PMS_中央公园1#箱变	10	500	400	400
35152	金湖	PMS_中央公园5#箱变	10	500	400	400
35153	金湖	PMS_龙港花园16#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35154	金湖	PMS_龙港花园18#箱变	10	500	400	400
35155	金湖	PMS_龙港花园19#箱变	10	500	400	400
35156	金湖	PMS_龙港花园20#箱变	10	500	400	400
35157	金湖	PMS_龙港花园21#箱变	10	500	400	400
35158	金湖	PMS_龙港花园22#箱变	10	500	400	400
35159	金湖	PMS_上海花园11#箱变	10	500	400	400
35160	金湖	PMS_上海花园12#箱变	10	400	0	0
35161	金湖	PMS_上海花园13#箱变	10	500	0	0
35162	金湖	PMS_闵桥镇楼庄一组1#综合变	10	200	160	160
35163	金湖	PMS_闵桥镇平桥一组1#综合变	10	200	84	84
35164	金湖	PMS_闵桥镇平桥九组1#综合变	10	200	64	64
35165	金湖	闵桥镇双庙八组1#综合变	10	200	160	160
35166	金湖	闵桥镇周桥三组1#综合变	10	200	0	0
35167	金湖	闵桥镇周桥五组1#综合变	10	200	160	160
35168	金湖	闵桥镇周桥十组1#综合变	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35169	金湖	PMS_闵桥镇施尖5#综合变	10	200	0	0
35170	金湖	PMS_闵桥镇施尖十一组1#综合变	10	200	0	0
35171	金湖	PMS_闵桥镇小桥四组1#综合变	10	200	129	129
35172	金湖	PMS_闵桥镇朱桥九组1#综合变	10	200	74	74
35173	金湖	PMS_闵桥镇工业集中区2#综合变	10	400	320	320
35174	金湖	PMS_银集镇淮建集镇10#综合变	10	400	0	0
35175	金湖	银集镇新红4#综合变	10	200	0	0
35176	金湖	PMS_银集镇利生5#综合变	10	200	0	0
35177	金湖	银集镇集镇8#综合变	10	200	0	0
35178	金湖	PMS_银集镇天堂3#综合变	10	200	0	0
35179	金湖	银集镇新北2#综合变	10	200	0	0
35180	金湖	涂沟镇夹荡4#综合变	10	400	0	0
35181	金湖	PMS_涂沟镇新联6#综合变	10	200	122	122
35182	金湖	PMS_上海花园14#箱变	10	500	0	0
35183	金湖	PMS_上海花园15#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35184	金湖	上海花园18#箱变	10	630	504	504
35185	金湖	上海花园19#箱变	10	630	504	504
35186	金湖	白马湖红旗5#综合变	10	400	0	0
35187	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组1#综合变	10	200	0	0
35188	金湖	PMS_戴楼镇卫东五组1#综合变	10	200	0	0
35189	金湖	PMS_戴楼镇红岭一组1#综合变	10	200	0	0
35190	金湖	PMS_白马湖陈涧10#综合变	10	200	0	0
35191	金湖	PMS_白马湖陈涧11#综合变	10	200	0	0
35192	金湖	银集镇集镇11#综合变	10	400	0	0
35193	金湖	PMS_银集镇永祥5#综合变	10	200	0	0
35194	金湖	PMS_金湖县城管局2#公用变	10	400	320	320
35195	金湖	PMS_龙港观湖苑1#变	10	630	0	0
35196	金湖	PMS_龙港观湖苑2#变	10	630	504	504
35197	金湖	PMS_龙港观湖苑3#变	10	630	0	0
35198	金湖	PMS_龙港观湖苑4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35199	金湖	PMS_龙港观湖苑 5#变	10	800	0	0
35200	金湖	PMS_龙港观湖苑 6#变	10	800	640	640
35201	金湖	PMS_龙港观湖苑 7#变	10	630	0	0
35202	金湖	PMS_龙港观湖苑 8#变	10	630	504	504
35203	金湖	PMS_龙港观湖苑 9#变	10	630	0	0
35204	金湖	PMS_龙港观湖苑 10#变	10	630	504	504
35205	金湖	PMS_银集镇振兴 路1#综合变	10	400	0	0
35206	金湖	PMS_银集镇复连 10#综合变	10	200	0	0
35207	金湖	PMS_银集镇复连 9#综合变	10	200	0	0
35208	金湖	PMS_银集镇团结 8#综合变	10	200	0	0
35209	金湖	PMS_金南镇嵇圩 5#综合变	10	200	0	0
35210	金湖	PMS_10kV润德路 2#公用变	10	400	320	320
35211	金湖	PMS_中央公园4# 箱变	10	500	400	400
35212	金湖	水韵澜庭6#变	10	800	640	640
35213	金湖	金南镇金沟集镇 1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35214	金湖	PMS_金南镇马塘4#综合变	10	200	0	0
35215	金湖	PMS_金南镇马塘5#综合变	10	200	0	0
35216	金湖	PMS_金南镇马塘6#综合变	10	200	0	0
35217	金湖	吕良镇前进11#综合变	10	200	0	0
35218	金湖	PMS_金城商厦1#公用变	10	630	504	504
35219	金湖	PMS_银集镇新庄7#综合变	10	100	0	0
35220	金湖	吕良镇淮路3#综合变	10	400	0	0
35221	金湖	PMS_塔集镇河村7#综合变	10	315	0	0
35222	金湖	塔集镇中桥9#综合变	10	315	0	0
35223	金湖	PMS_塔集镇东方红8#综合变	10	315	0	0
35224	金湖	PMS_塔集镇东方红9#综合变	10	315	0	0
35225	金湖	PMS_荷都庄园1#变	10	800	640	640
35226	金湖	塔集镇高桥8#综合变	10	200	0	0
35227	金湖	PMS_荷都庄园2#变	10	800	640	640
35228	金湖	PMS_金南镇先进8#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35229	金湖	PMS_金南镇新杨6#综合变	10	315	0	0
35230	金湖	金南镇新杨7#综合变	10	400	0	0
35231	金湖	九里玫瑰园15#变	10	630	504	504
35232	金湖	PMS_银集镇新东2#综合变	10	200	0	0
35233	金湖	银集镇淮建电信局1#综合变	10	200	0	0
35234	金湖	PMS_银集镇淮建集镇3#综合变	10	315	0	0
35235	金湖	PMS_银集镇淮建集镇4#综合变	10	315	0	0
35236	金湖	PMS_荷都庄园3#变	10	800	640	640
35237	金湖	PMS_荷都庄园4#变	10	800	640	640
35238	金湖	徐梁花园5#变	10	800	640	640
35239	金湖	涂沟镇金宝5#综合变	10	400	0	0
35240	金湖	白马湖陈润13#综合变	10	400	0	0
35241	金湖	金北镇高集5#综合变	10	200	0	0
35242	金湖	PMS_银集镇新红1#综合变	10	200	0	0
35243	金湖	PMS_中央公园3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35244	金湖	PMS_中央公园2#箱变	10	500	400	400
35245	金湖	戴楼镇新塘七组1#综合变	10	400	123	123
35246	金湖	PMS_聚丰苑1#变	10	500	0	0
35247	金湖	PMS_聚丰苑2#变	10	500	0	0
35248	金湖	前锋镇庆都庄园2#综合变	10	400	0	0
35249	金湖	PMS_宝应湖农场九队1#综合变	10	400	0	0
35250	金湖	PMS_涂沟镇集镇4#综合变	10	400	320	320
35251	金湖	PMS_塔集镇夹沟6#综合变	10	400	267	267
35252	金湖	闵桥镇张石5#综合变	10	200	0	0
35253	金湖	银涂镇银东4#综合变	10	400	0	0
35254	金湖	九里玫瑰园3#变	10	800	640	640
35255	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区4#综合变	10	400	320	320
35256	金湖	PMS_上海花园6#箱变	10	630	504	504
35257	金湖	上海花园7#箱变	10	630	504	504
35258	金湖	上海花园8#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35259	金湖	PMS_阳光星城13#箱变	10	630	504	504
35260	金湖	PMS_塔集镇陈家圩4#综合变	10	200	0	0
35261	金湖	金南镇新杨8#综合变	10	400	0	0
35262	金湖	PMS_阳光星城4#箱变	10	500	400	400
35263	金湖	PMS_阳光星城5#箱变	10	500	400	400
35264	金湖	PMS_阳光星城6#箱变	10	630	504	504
35265	金湖	PMS_阳光星城7#箱变	10	400	320	320
35266	金湖	PMS_阳光星城8#箱变	10	400	320	320
35267	金湖	外国语宿舍箱变	10	630	0	0
35268	金湖	金建和园10#变	10	800	0	0
35269	金湖	白马湖前锋9#综合变	10	200	0	0
35270	金湖	PMS_东城国际1#变	10	800	0	0
35271	金湖	PMS_富源小区1#箱变	10	400	0	0
35272	金湖	PMS_金南镇连胡小区综合变	10	200	0	0
35273	金湖	PMS_东城国际2#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35274	金湖	九里玫瑰园5#变	10	630	504	504
35275	金湖	涂沟镇红星渔塘1#综合变	10	400	320	320
35276	金湖	PMS_金湖电视台1#箱变	10	630	504	504
35277	金湖	PMS_金湖电视台2#箱变	10	630	504	504
35278	金湖	PMS_黎城镇粮棉三组综合变	10	200	144	144
35279	金湖	黎城镇粮棉14#综合变	10	200	160	160
35280	金湖	黎城镇粮棉15#综合变	10	200	160	160
35281	金湖	黎城镇鱼种3#综合变	10	315	0	0
35282	金湖	PMS_黎城镇任庄五组综合变	10	200	94	94
35283	金湖	黎城镇林场3#综合变	10	200	0	0
35284	金湖	PMS_吕良镇陈新7#综合变	10	400	0	0
35285	金湖	PMS_利达大厦1#变	10	800	640	640
35286	金湖	PMS_利达大厦2#变	10	800	640	640
35287	金湖	PMS_吕良镇陈新8#综合变	10	200	0	0
35288	金湖	金南镇幸福湾小区8#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35289	金湖	金北镇董河小区5#综合变	10	400	0	0
35290	金湖	杉荷居2#变	10	630	504	504
35291	金湖	PMS_金南镇胡庄9#综合变	10	200	0	0
35292	金湖	金南镇工业集中区2#箱变	10	630	504	504
35293	金湖	PMS_黎城镇黎东18#综合变	10	200	116	116
35294	金湖	PMS_城南幼儿园公用变	10	400	320	320
35295	金湖	金南镇幸福湾小区2#箱变	10	630	504	504
35296	金湖	PMS_金湖县印象城二期1#综合变	10	800	640	640
35297	金湖	PMS_金湖县印象城二期2#综合变	10	800	640	640
35298	金湖	PMS_金湖县印象城二期3#综合变	10	800	640	640
35299	金湖	PMS_金湖县印象城二期4#综合变	10	800	640	640
35300	金湖	杉荷居5#变	10	800	640	640
35301	金湖	PMS_黎城镇瓦厂10#综合变	10	200	160	160
35302	金湖	PMS_金北镇郭桥6#综合变	10	200	0	0
35303	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35304	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园1#综合变	10	200	0	0
35305	金湖	庆都广场4#变	10	630	504	504
35306	金湖	PMS_闵桥镇任港四组1#综合变	10	200	160	160
35307	金湖	金北街道喜盈门1#综合变	10	630	0	0
35308	金湖	营销中心箱变	10	500	212	212
35309	金湖	闵桥镇张石9#综合变	10	400	0	0
35310	金湖	PMS_闵桥镇施尖10#综合变	10	400	0	0
35311	金湖	九里花园2#变	10	800	0	0
35312	金湖	PMS_碧桂园8#变	10	630	504	504
35313	金湖	PMS_黎城镇任庄16#综合变	10	200	148	148
35314	金湖	九里玫瑰园20#变	10	800	0	0
35315	金湖	吕良镇三园3#综合变	10	400	0	0
35316	金湖	白马湖新河11#综合变	10	200	0	0
35317	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩七队综合变	10	400	0	0
35318	金湖	龙泰福府9#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35319	金湖	明发观澜苑4#变	10	630	504	504
35320	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩特水厂综合	10	200	0	0
35321	金湖	PMS_金城商厦2#公用变	10	630	504	504
35322	金湖	PMS_金北镇万庄8#综合变	10	400	0	0
35323	金湖	黎东河公用变	10	200	0	0
35324	金湖	PMS_金石集团小区箱变	10	630	0	0
35325	金湖	PMS_前锋镇民生5#综合变	10	200	0	0
35326	金湖	PMS_塔集镇陆加6#综合变	10	200	94	94
35327	金湖	PMS_前锋镇新村6#综合变	10	200	0	0
35328	金湖	PMS_塔集镇陆加5#综合变	10	200	132	132
35329	金湖	PMS_塔集镇陈家圩9#综合变	10	200	0	0
35330	金湖	塔集镇三柳9#综合变	10	200	0	0
35331	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇5#综合变	10	400	0	0
35332	金湖	PMS_白马湖东滩8#综合变	10	315	0	0
35333	金湖	前锋镇农场3#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35334	金湖	PMS_塔集镇岔河8#综合变	10	400	320	320
35335	金湖	滨河商业街1#变	10	800	640	640
35336	金湖	戴楼镇戴楼9#综合变	10	400	0	0
35337	金湖	PMS_塔集镇新桥6#综合变	10	200	160	160
35338	金湖	PMS_塔集镇岔河7#综合变	10	200	101	101
35339	金湖	PMS_塔集镇陈家圩北综合变	10	200	0	0
35340	金湖	PMS_塔集镇陈家圩南综合变	10	200	0	0
35341	金湖	PMS_塔集镇新桥7#综合变	10	200	160	160
35342	金湖	金南镇卞塘小区3#箱变	10	630	0	0
35343	金湖	PMS_闵桥镇集镇13#综合变	10	400	314	314
35344	金湖	PMS_戴楼镇衡阳二组2#综合变	10	200	18	18
35345	金湖	PMS_戴楼镇官塘一组1#综合变	10	400	57	57
35346	金湖	戴楼镇官塘小区1#综合变	10	400	0	0
35347	金湖	戴楼镇新塘五组1#综合变	10	200	0	0
35348	金湖	PMS_戴楼镇牌楼集中区1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35349	金湖	PMS_戴楼镇大坝4#综合变	10	400	177	177
35350	金湖	PMS_吕良镇淮路7#综合变	10	200	0	0
35351	金湖	PMS_金北街道董河小区2#综合变	10	400	0	0
35352	金湖	金北街道陈桥集镇1#综合变	10	630	0	0
35353	金湖	戴楼镇新塘11#综合变	10	200	160	160
35354	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部2#综合变	10	400	0	0
35355	金湖	PMS_吕良镇新农集镇8#综合变	10	400	0	0
35356	金湖	PMS_金北镇陈桥4#综合变	10	200	0	0
35357	金湖	PMS_金北镇大元6#综合变	10	200	0	0
35358	金湖	PMS_金北镇南堆8#综合变	10	200	0	0
35359	金湖	PMS_金北镇高集9#综合变	10	200	0	0
35360	金湖	金北镇塘埂2#综合变	10	200	0	0
35361	金湖	PMS_闵桥镇集镇12#综合变	10	400	320	320
35362	金湖	闵桥镇荷韵小镇6#综合变	10	400	320	320
35363	金湖	PMS_金北镇宋庄9#综合变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35364	金湖	九里玫瑰园12#变	10	800	640	640
35365	金湖	PMS_塔集镇河村 8#综合变	10	315	0	0
35366	金湖	PMS_塔集镇新华 8#综合变	10	315	0	0
35367	金湖	塔集镇联合7#综 合变	10	200	0	0
35368	金湖	PMS_塔集镇高桥 9#综合变	10	200	0	0
35369	金湖	PMS_塔集镇联合 6#综合变	10	200	0	0
35370	金湖	PMS_金北镇万庄 7#综合变	10	200	0	0
35371	金湖	明发观澜苑5#变	10	630	0	0
35372	金湖	PMS_碧桂园6#变	10	630	504	504
35373	金湖	金北镇塘埂10#综 合变	10	400	0	0
35374	金湖	PMS_闵桥镇横桥 集镇小区3#综合	10	400	320	320
35375	金湖	金南镇窑墩3#综 合变	10	400	0	0
35376	金湖	吕良镇湖畔旺屯 8#综合变	10	400	0	0
35377	金湖	PMS_宝应湖农场 十五队综合变	10	400	320	320
35378	金湖	龙泰福府5#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35379	金湖	九里花园4#变	10	800	0	0
35380	金湖	前锋镇合意6#综合变	10	400	0	0
35381	金湖	金南镇金卞路1#综合变	10	200	160	160
35382	金湖	PMS_塔集镇集镇5#综合变	10	400	0	0
35383	金湖	牌楼花园2#变	10	800	640	640
35384	金湖	黎东花园7#变	10	800	0	0
35385	金湖	九里玫瑰园36#变	10	800	0	0
35386	金湖	徐梁人家8#变	10	630	504	504
35387	金湖	PMS_名人广场1#变	10	800	640	640
35388	金湖	PMS_名人广场2#变	10	800	640	640
35389	金湖	PMS_名人广场3#变	10	800	640	640
35390	金湖	PMS_名人广场4#变	10	800	640	640
35391	金湖	PMS_县政府家属区1#箱变	10	630	504	504
35392	金湖	黎东花园6#变	10	800	0	0
35393	金湖	PMS_戴楼镇天缘雅居1#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35394	金湖	银集镇复兴5#综合变	10	400	0	0
35395	金湖	PMS_闵桥镇任港10#综合变	10	200	151	151
35396	金湖	恒和大厦4#变	10	630	504	504
35397	金湖	PMS_闵桥镇高庄5#综合变	10	200	141	141
35398	金湖	九里玫瑰园22#变	10	630	0	0
35399	金湖	农机校2#公变	10	400	320	320
35400	金湖	悦隼风华9#变	10	630	504	504
35401	金湖	悦隼风华10#变	10	630	504	504
35402	金湖	金南镇卞塘小区2#箱变	10	630	0	0
35403	金湖	PMS_塔集镇龚河7组综合变	10	400	320	320
35404	金湖	徐梁花园3#变	10	800	640	640
35405	金湖	明发观澜苑6#变	10	630	504	504
35406	金湖	前锋镇南湖7#综合变	10	200	0	0
35407	金湖	PMS_牌楼小区8#箱变	10	500	0	0
35408	金湖	PMS_徐梁安置房2#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35409	金湖	塔集镇工业园区 2#综合变	10	400	0	0
35410	金湖	印象城五期3#变	10	800	640	640
35411	金湖	PMS_徐梁安置房 3#箱变	10	400	320	320
35412	金湖	营销中心2#箱变	10	400	0	0
35413	金湖	悦隼风华3#变	10	800	640	640
35414	金湖	PMS_宝应湖农场 3#综合变	10	630	0	0
35415	金湖	银集镇刘坝3#综 合变	10	200	0	0
35416	金湖	水韵澜庭10#变	10	800	640	640
35417	金湖	PMS_城东干道东 箱变	10	630	0	0
35418	金湖	PMS_润德小区公 用变	10	400	320	320
35419	金湖	PMS_吕良镇陈庄 1#综合变	10	200	0	0
35420	金湖	PMS_吕良镇陈庄 2#综合变	10	200	0	0
35421	金湖	PMS_吕良镇陈庄 卞庄综合变	10	200	0	0
35422	金湖	PMS_吕良镇陈庄 跃进综合变	10	200	0	0
35423	金湖	悦隼风华12#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35424	金湖	银集镇银红1#综合变	10	200	134	134
35425	金湖	金南镇华沟4#综合变	10	200	0	0
35426	金湖	PMS_金南镇岗坂2#综合变	10	400	0	0
35427	金湖	PMS_吕良镇陈庄团结综合变	10	315	0	0
35428	金湖	黎东花园8#变	10	800	0	0
35429	金湖	PMS_吕良镇金淮3#综合变	10	200	0	0
35430	金湖	PMS_吕良镇金淮1#综合变	10	100	0	0
35431	金湖	PMS_金南镇南桥10#综合变	10	200	0	0
35432	金湖	PMS_宝应湖农场八队1#综合变	10	400	320	320
35433	金湖	PMS_长乐西路2#公用变	10	400	308	308
35434	金湖	金南镇岗坂6#综合变	10	200	0	0
35435	金湖	PMS_金南镇岗坂7#综合变	10	200	0	0
35436	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区6#综合变	10	400	0	0
35437	金湖	PMS_黎城镇黎城6#综合变	10	400	301	301
35438	金湖	庆都广场5#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35439	金湖	PMS_宝应湖农场三队综合变	10	400	320	320
35440	金湖	PMS_小集公寓1#变	10	1000	0	0
35441	金湖	PMS_小集公寓2#变	10	1000	0	0
35442	金湖	PMS_小集公寓3#变	10	1000	0	0
35443	金湖	PMS_为民路北2#公用变	10	400	320	320
35444	金湖	PMS_新村路2#公用变	10	400	0	0
35445	金湖	PMS_友谊路2#公用变	10	400	316	316
35446	金湖	银涂镇港西小区1#综合变	10	200	160	160
35447	金湖	塔集镇夹沟集镇7#综合变	10	200	0	0
35448	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇9#综合变	10	200	0	0
35449	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	0	0
35450	金湖	PMS_小集公寓4#变	10	1000	0	0
35451	金湖	金荷花园10#箱变	10	400	320	320
35452	金湖	九里玫瑰园29#变	10	630	504	504
35453	金湖	前锋镇淮武6#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35454	金湖	PMS_塔集镇夹镇6#综合变	10	400	0	0
35455	金湖	白马湖白马湖1#综合变	10	200	0	0
35456	金湖	PMS_塔集镇金平4#综合变	10	400	239	239
35457	金湖	PMS_闵桥镇闵桥2#综合变	10	400	295	295
35458	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯5#综合变	10	400	0	0
35459	金湖	PMS_塔集镇陆加1#综合变	10	200	101	101
35460	金湖	PMS_闵桥镇姜湾八组1#综合变	10	400	0	0
35461	金湖	PMS_闵桥镇任港6#综合变	10	200	160	160
35462	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇1#综合变	10	400	308	308
35463	金湖	牌楼花园9#变	10	800	640	640
35464	金湖	宝应湖农场七队电站综合变	10	200	160	160
35465	金湖	PMS_宝应湖农场1#综合变	10	630	0	0
35466	金湖	PMS_石油大厦2#公用变	10	400	0	0
35467	金湖	PMS_闵桥镇周桥8#综合变	10	200	0	0
35468	金湖	PMS_闵桥镇姜湾4#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35469	金湖	PMS_石油大厦1#箱变	10	630	0	0
35470	金湖	龙泰福府6#变	10	800	640	640
35471	金湖	PMS_塔集镇东方红3#综合变	10	200	0	0
35472	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区2#综合变	10	400	320	320
35473	金湖	PMS_戴楼镇楼庄小区3#综合变	10	400	320	320
35474	金湖	戴楼镇卫东三组1#综合变	10	160	0	0
35475	金湖	戴楼镇卫东2#综合变	10	400	0	0
35476	金湖	PMS_闵桥镇胡桥5#综合变	10	200	90	90
35477	金湖	黎城镇王湾7#综合变	10	630	504	504
35478	金湖	吕良镇新农小区1#箱变	10	630	0	0
35479	金湖	白马湖丰泰圩1#综合变	10	400	0	0
35480	金湖	龙泰福府4#变	10	800	640	640
35481	金湖	金建和园12#变	10	800	0	0
35482	金湖	九里花园3#变	10	800	0	0
35483	金湖	白马湖白马湖2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35484	金湖	PMS_白马湖陈润4#综合变	10	400	0	0
35485	金湖	PMS_白马湖李庄1#综合变	10	200	0	0
35486	金湖	白马湖前锋8#综合变	10	630	0	0
35487	金湖	PMS_滨湖壹号1#变	10	1000	0	0
35488	金湖	金都花苑2#箱变	10	400	320	320
35489	金湖	PMS_滨湖壹号2#变	10	1000	800	800
35490	金湖	PMS_滨湖壹号3#变	10	1000	0	0
35491	金湖	PMS_滨湖壹号4#变	10	1000	800	800
35492	金湖	PMS_滨湖壹号13#变	10	800	0	0
35493	金湖	滨湖壹号14#变	10	800	640	640
35494	金湖	PMS_滨湖壹号15#变	10	800	0	0
35495	金湖	PMS_滨湖壹号16#变	10	800	640	640
35496	金湖	PMS_新城花园13#箱变	10	500	400	400
35497	金湖	造纸厂箱变	10	500	400	400
35498	金湖	塔集镇陆河7#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35499	金湖	金荷花园6#箱变	10	400	320	320
35500	金湖	银涂镇嵇圩林场堤西1#综合变	10	200	160	160
35501	金湖	PMS_前锋镇良种场3#综合变	10	200	0	0
35502	金湖	吕良镇付圩6#综合变	10	400	0	0
35503	金湖	金南镇罗坝5#综合变	10	200	160	160
35504	金湖	PMS_闵桥镇西河口1#综合变	10	400	191	191
35505	金湖	九里玫瑰园27#变	10	800	640	640
35506	金湖	荷玥名都4#变	10	800	640	640
35507	金湖	PMS_银涂镇秦庄五组综合变	10	200	160	160
35508	金湖	PMS_宝应湖农场7#综合变	10	630	0	0
35509	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	0	0
35510	金湖	水韵澜庭9#变	10	800	640	640
35511	金湖	牌楼小区3期1#变	10	800	0	0
35512	金湖	牌楼小区3期2#变	10	800	0	0
35513	金湖	吕良镇卫生院综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35514	金湖	金南镇百庙3#综合变	10	200	0	0
35515	金湖	荷玥名都9#变	10	800	640	640
35516	金湖	PMS_荷盛佳苑4#变	10	1000	800	800
35517	金湖	PMS_荷盛佳苑3#变	10	1000	800	800
35518	金湖	黎东花园4#变	10	800	0	0
35519	金湖	九里玫瑰园7#变	10	630	504	504
35520	金湖	PMS_长乐路公用变	10	400	320	320
35521	金湖	PMS_金南镇徐庄1#综合变	10	200	0	0
35522	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇4#综合变	10	400	270	270
35523	金湖	PMS_黎城镇任庄3#综合变	10	200	148	148
35524	金湖	黎城镇任庄4#综合变	10	400	271	271
35525	金湖	PMS_黎城镇任庄10#综合变	10	200	101	101
35526	金湖	PMS_黎城镇任庄7#综合变	10	160	128	128
35527	金湖	PMS_恒裕广场2#公用变	10	630	504	504
35528	金湖	PMS_恒裕广场1#公用变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35529	金湖	PMS_黎城镇任庄6#综合变	10	400	320	320
35530	金湖	PMS_黎城镇任庄5#综合变	10	200	108	108
35531	金湖	金南镇新卞2#综合变	10	200	0	0
35532	金湖	PMS_10kV邮电局宿舍公用变	10	315	252	252
35533	金湖	PMS_黎城镇林场1#综合变	10	80	0	0
35534	金湖	长乐西路公用变	10	315	247	247
35535	金湖	城镇卫生院公用变	10	400	320	320
35536	金湖	三里桥西公用变	10	315	252	252
35537	金湖	白马湖郭家荡1#综合变	10	400	0	0
35538	金湖	PMS_白马湖杨庄1#综合变	10	80	0	0
35539	金湖	PMS_白马湖张庄1#综合变	10	100	0	0
35540	金湖	白马湖红旗8#综合变	10	400	0	0
35541	金湖	PMS_白马湖中营3#综合变	10	200	0	0
35542	金湖	PMS_戴楼镇戴楼4#综合变	10	200	0	0
35543	金湖	PMS_戴楼镇戴楼6#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35544	金湖	PMS_银集镇新胜2#综合变	10	200	0	0
35545	金湖	PMS_戴楼镇集镇9#综合变	10	30	0	0
35546	金湖	金南镇华沟2#综合变	10	400	0	0
35547	金湖	PMS_金北镇宋庄2#综合变	10	100	0	0
35548	金湖	PMS_金北镇陶庄1#综合变	10	200	0	0
35549	金湖	金北镇陶庄2#综合变	10	200	0	0
35550	金湖	金北镇陈桥1#综合变	10	200	0	0
35551	金湖	黎城镇水上1#综合变	10	200	160	160
35552	金湖	PMS_白马湖前锋1#综合变	10	200	0	0
35553	金湖	PMS_白马湖红锋5#综合变	10	200	0	0
35554	金湖	戴楼镇林庄3#综合变	10	200	70	70
35555	金湖	PMS_戴楼镇建设5#综合变	10	100	80	80
35556	金湖	PMS_黎城镇九里13#综合变	10	200	160	160
35557	金湖	PMS_水产公司公用变	10	630	504	504
35558	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇4#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35559	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇1#综合变	10	200	0	0
35560	金湖	PMS_金北镇高集2#综合变	10	200	0	0
35561	金湖	PMS_白马湖新跃1#综合变	10	200	0	0
35562	金湖	PMS_金北镇高集4#综合变	10	200	0	0
35563	金湖	PMS_金北镇拾圩1#综合变	10	200	0	0
35564	金湖	PMS_黎城镇工农1#综合变	10	400	152	152
35565	金湖	黎城镇工农3#综合变	10	200	153	153
35566	金湖	PMS_黎城镇工农2#综合变	10	200	124	124
35567	金湖	PMS_黎城镇工农4#综合变	10	200	160	160
35568	金湖	PMS_黎城镇粮棉4#综合变	10	200	143	143
35569	金湖	PMS_黎城镇粮棉6#综合变	10	200	160	160
35570	金湖	PMS_黎城镇粮棉3#综合变	10	200	145	145
35571	金湖	PMS_黎城镇粮棉2#综合变	10	315	240	240
35572	金湖	PMS_汽配厂宿舍2#公用变	10	400	320	320
35573	金湖	PMS_汽配厂宿舍公用变	10	400	319	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35574	金湖	PMS_顺河路公用变	10	250	200	200
35575	金湖	PMS_跃进路公用变（原玻璃仪器	10	400	320	320
35576	金湖	金南镇南望1#综合变	10	400	0	0
35577	金湖	PMS_金北镇管庄1#综合变	10	200	0	0
35578	金湖	PMS_金北镇万坝1#综合变	10	200	0	0
35579	金湖	PMS_溶剂厂公用变	10	400	320	320
35580	金湖	PMS_悦来北巷公用变	10	400	320	320
35581	金湖	PMS_沿河路东公用变	10	315	252	252
35582	金湖	PMS_惠民市场公用变	10	400	320	320
35583	金湖	PMS_交通路公用变	10	400	320	320
35584	金湖	PMS_粮食局宿舍公用变	10	400	320	320
35585	金湖	PMS_沿河路中公用变	10	400	320	320
35586	金湖	金北镇新港2#综合变	10	200	0	0
35587	金湖	PMS_金南镇王庄6#综合变	10	200	0	0
35588	金湖	PMS_富兴花园1#箱变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35589	金湖	PMS_富兴花园2#箱变	10	500	0	0
35590	金湖	PMS_富兴花园3#箱变	10	400	0	0
35591	金湖	PMS_劳动桥公用变	10	315	252	252
35592	金湖	PMS_都市华城二期4#箱变	10	500	400	400
35593	金湖	PMS_都市华城二期3#箱变	10	500	400	400
35594	金湖	PMS_都市华城二期7#箱变	10	500	400	400
35595	金湖	PMS_都市华城二期5#箱变	10	500	400	400
35596	金湖	PMS_都市华城二期6#箱变	10	630	504	504
35597	金湖	金南镇南桥4#综合变	10	200	0	0
35598	金湖	PMS_都市华城二期8#箱变	10	630	504	504
35599	金湖	PMS_白马湖张集1#综合变	10	200	0	0
35600	金湖	PMS_吕良镇曹圩1#综合变	10	200	0	0
35601	金湖	金石人才公寓1#箱变	10	630	504	504
35602	金湖	戴楼镇金西2#综合变	10	200	160	160
35603	金湖	PMS_戴楼镇向东二组1#综合变	10	200	36	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35604	金湖	PMS_戴楼镇向东1#综合变	10	200	11	11
35605	金湖	戴楼镇向东一组1#综合变	10	200	104	104
35606	金湖	PMS_戴楼镇戴楼水利站综合变	10	200	160	160
35607	金湖	PMS_戴楼镇衡阳5#综合变	10	200	160	160
35608	金湖	PMS_戴楼镇农业1#综合变	10	200	42	42
35609	金湖	戴楼镇向东五组1#综合变	10	200	160	160
35610	金湖	戴楼镇向东六组1#综合变	10	200	78	78
35611	金湖	戴楼镇向东四组1#综合变	10	200	72	72
35612	金湖	戴楼镇新塘6#综合变	10	400	227	227
35613	金湖	金石人才公寓2#箱变	10	630	504	504
35614	金湖	PMS_建材市场2#公用变	10	630	504	504
35615	金湖	PMS_建材市场3#公用变	10	630	504	504
35616	金湖	PMS_建材市场5#公用变	10	500	400	400
35617	金湖	PMS_书香华庭1#箱变	10	500	400	400
35618	金湖	PMS_书香华庭2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35619	金湖	戴楼镇向东3#综合变	10	400	101	101
35620	金湖	戴楼镇戴楼电信局综合变	10	200	0	0
35621	金湖	PMS_戴楼镇集镇7#综合变	10	200	160	160
35622	金湖	PMS_戴楼镇向东2#综合变	10	200	36	36
35623	金湖	戴楼镇衡阳二组1#综合变	10	400	147	147
35624	金湖	PMS_物资大厦公用变	10	315	252	252
35625	金湖	PMS_丽水天景6#箱变	10	630	0	0
35626	金湖	PMS_书香华庭5#箱变	10	500	400	400
35627	金湖	PMS_书香华庭8#箱变	10	500	400	400
35628	金湖	PMS_金浦小区1#箱变	10	630	0	0
35629	金湖	PMS_金浦小区2#箱变	10	630	0	0
35630	金湖	PMS_金浦小区3#箱变	10	400	0	0
35631	金湖	PMS_金浦小区4#箱变	10	400	0	0
35632	金湖	PMS_人民桥南公用变	10	400	320	320
35633	金湖	顺河路2#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35634	金湖	PMS_刀具厂宿舍公用变	10	250	200	200
35635	金湖	PMS_都市华城二期1#箱变	10	630	504	504
35636	金湖	PMS_都市华城二期2#箱变	10	500	400	400
35637	金湖	PMS_书香华庭4#箱变	10	500	400	400
35638	金湖	PMS_书香华庭6#箱变	10	500	400	400
35639	金湖	塔集镇东方红2#综合变	10	200	0	0
35640	金湖	PMS_金北镇刘庄8#综合变	10	100	0	0
35641	金湖	PMS_都市华城9#公用变	10	630	504	504
35642	金湖	PMS_黎城镇徐梁3#综合变	10	200	160	160
35643	金湖	黎城镇徐梁2#综合变	10	200	160	160
35644	金湖	PMS_恒裕广场3#公用变	10	630	504	504
35645	金湖	PMS_恒裕广场4#公用变	10	630	504	504
35646	金湖	凤泽园2#箱变	10	500	400	400
35647	金湖	阳光星城2#箱变	10	500	400	400
35648	金湖	阳光星城3#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35649	金湖	金南镇车东5#综合变	10	200	0	0
35650	金湖	PMS_金南镇时墩6#综合变	10	200	0	0
35651	金湖	PMS_新街口农贸市场公用变	10	400	320	320
35652	金湖	金南镇向阳5#综合变	10	100	0	0
35653	金湖	金南镇先锋5#综合变	10	315	0	0
35654	金湖	金南镇胡庄5#综合变	10	200	0	0
35655	金湖	健康东路箱变	10	500	400	400
35656	金湖	PMS_上海花园4#箱变	10	500	0	0
35657	金湖	PMS_上海花园2#箱变	10	500	0	0
35658	金湖	PMS_上海花园5#箱变	10	630	504	504
35659	金湖	PMS_黎城镇王湾4#综合变	10	200	160	160
35660	金湖	PMS_牌楼小区4#箱变	10	500	0	0
35661	金湖	PMS_牌楼小区3#箱变	10	500	0	0
35662	金湖	PMS_闵桥镇药王5#综合变	10	100	57	57
35663	金湖	PMS_前锋镇淮胜西小区综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35664	金湖	新城花园9#箱变	10	630	504	504
35665	金湖	新城花园10#箱变	10	630	504	504
35666	金湖	PMS_新城花园11#箱变	10	500	400	400
35667	金湖	新城花园7#箱变	10	400	320	320
35668	金湖	新城花园8#箱变	10	400	320	320
35669	金湖	PMS_新城公寓1#箱变	10	500	400	400
35670	金湖	PMS_新城公寓2#箱变	10	500	400	400
35671	金湖	PMS_新城公寓3#箱变	10	500	400	400
35672	金湖	戴楼镇蔬菜园1#综合变	10	200	0	0
35673	金湖	PMS_新城公寓4#箱变	10	500	400	400
35674	金湖	PMS_新城公寓5#箱变	10	500	400	400
35675	金湖	PMS_新城公寓6#箱变	10	315	252	252
35676	金湖	PMS_新城公寓7#箱变	10	500	400	400
35677	金湖	PMS_新城公寓8#箱变	10	500	400	400
35678	金湖	PMS_新城公寓9#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35679	金湖	PMS_新城公寓10#箱变	10	500	400	400
35680	金湖	PMS_新城公寓11#箱变	10	500	400	400
35681	金湖	PMS_新城公寓12#箱变	10	500	400	400
35682	金湖	PMS_上湾村箱变	10	500	400	400
35683	金湖	PMS_涂沟镇红旗2#综合变	10	200	160	160
35684	金湖	涂沟镇秦庄7#综合变	10	200	145	145
35685	金湖	闵桥镇甫坝七组1#综合变	10	200	0	0
35686	金湖	PMS_前锋镇新村5#综合变	10	200	0	0
35687	金湖	PMS_金北镇黄庄5#综合变	10	400	0	0
35688	金湖	PMS_闵桥镇闵桥三组1#综合变	10	200	112	112
35689	金湖	闵桥镇闵桥4#综合变	10	400	291	291
35690	金湖	PMS_金荷花分校箱变	10	400	320	320
35691	金湖	PMS_新城公寓14#箱变	10	315	252	252
35692	金湖	PMS_新城公寓15#箱变	10	400	320	320
35693	金湖	PMS_新城公寓16#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35694	金湖	PMS_戴楼镇牌楼村10#综合变	10	30	0	0
35695	金湖	戴楼镇新塘九组1#综合变	10	100	80	80
35696	金湖	PMS_都市华城8#公用变	10	630	504	504
35697	金湖	PMS_都市华城6#公用变	10	500	400	400
35698	金湖	PMS_都市华城4#公用变	10	500	400	400
35699	金湖	PMS_都市华城2#公用变	10	500	400	400
35700	金湖	PMS_都市华城1#公用变	10	630	504	504
35701	金湖	PMS_都市华城5#公用变	10	315	252	252
35702	金湖	PMS_都市华城3#公用变	10	315	252	252
35703	金湖	PMS_都市华城7#公用变	10	630	504	504
35704	金湖	戴楼镇官塘集镇5#综合变	10	400	0	0
35705	金湖	PMS_宝应湖农场七队综合变	10	400	320	320
35706	金湖	庆都广场3#变	10	630	0	0
35707	金湖	明发观澜苑3#变	10	630	0	0
35708	金湖	黎东花园2#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35709	金湖	PMS_宝应湖农场五七队3#综合变	10	400	0	0
35710	金湖	塔集镇安乐8#综合变	10	400	320	320
35711	金湖	龙泰福府3#变	10	800	640	640
35712	金湖	PMS_金北镇马庄3#综合变	10	200	0	0
35713	金湖	PMS_金北镇郭桥2#综合变	10	200	0	0
35714	金湖	PMS_吕良镇陈新2#综合变	10	200	0	0
35715	金湖	复兴圩农场10#综合变	10	200	160	160
35716	金湖	PMS_吕良镇振兴5#综合变	10	200	0	0
35717	金湖	PMS_闵桥镇任港12#综合变	10	200	160	160
35718	金湖	PMS_黎城市场3#公用变	10	400	320	320
35719	金湖	PMS_黎城市场4#公用变	10	400	320	320
35720	金湖	金北镇拾圩7#综合变	10	200	0	0
35721	金湖	PMS_金北镇拾圩2#综合变	10	200	0	0
35722	金湖	前锋镇淮村6#综合变	10	200	0	0
35723	金湖	PMS_金北镇南堆3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35724	金湖	明发观澜苑8#变	10	630	504	504
35725	金湖	天安广场1#变	10	800	640	640
35726	金湖	明发悦珑湖1#变	10	800	0	0
35727	金湖	PMS_前锋镇淮新5#综合变	10	400	0	0
35728	金湖	PMS_吕良镇漕泽4#综合变	10	200	0	0
35729	金湖	PMS_吕良镇孙集2#综合变	10	400	0	0
35730	金湖	PMS_吕良镇孙集5#综合变	10	400	0	0
35731	金湖	PMS_吕良镇孙集乔庄综合变	10	400	0	0
35732	金湖	PMS_吕良镇孙集陈庄综合变	10	200	0	0
35733	金湖	九里玫瑰园2#变	10	800	640	640
35734	金湖	PMS_金南镇新卞8#综合变	10	400	0	0
35735	金湖	金南镇岗坂13#综合变	10	200	0	0
35736	金湖	金南镇岗坂14#综合变	10	200	0	0
35737	金湖	金南镇新杨5#综合变	10	200	0	0
35738	金湖	PMS_宝应湖农场4#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35739	金湖	印象城五期2#变	10	800	640	640
35740	金湖	洲际家园1#变	10	630	504	504
35741	金湖	洲际家园2#变	10	630	504	504
35742	金湖	洲际家园3#变	10	630	504	504
35743	金湖	洲际家园4#变	10	630	504	504
35744	金湖	金北镇拾圩3#综合变	10	400	0	0
35745	金湖	滨河商业街2#变	10	800	0	0
35746	金湖	锦绣华城1#变	10	800	0	0
35747	金湖	锦绣华城2#变	10	800	0	0
35748	金湖	教师进修学校3#箱变	10	630	504	504
35749	金湖	白马湖阮桥3#综合变	10	400	0	0
35750	金湖	戴楼镇嘉御龙庭9#综合变	10	800	0	0
35751	金湖	宝应湖农场十三队1#综合变	10	200	0	0
35752	金湖	锦绣华城3#变	10	800	0	0
35753	金湖	锦绣华城4#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35754	金湖	锦绣华城5#变	10	800	0	0
35755	金湖	锦绣华城6#变	10	800	0	0
35756	金湖	锦绣华城7#变	10	800	0	0
35757	金湖	锦绣华城8#变	10	800	0	0
35758	金湖	锦绣华城9#变	10	800	0	0
35759	金湖	锦绣华城10#变	10	800	0	0
35760	金湖	锦绣华城13#变	10	800	0	0
35761	金湖	锦绣华城14#变	10	800	0	0
35762	金湖	锦绣华城15#变	10	800	0	0
35763	金湖	锦绣华城16#变	10	800	0	0
35764	金湖	锦绣华城17#变	10	800	0	0
35765	金湖	锦绣华城18#变	10	800	0	0
35766	金湖	锦绣华城19#变	10	800	0	0
35767	金湖	PMS_宝应湖农场 五七队2#综合变	10	400	0	0
35768	金湖	水产小区2#变	10	800	606	606

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35769	金湖	PMS_徐梁公寓三期1#变	10	1000	800	800
35770	金湖	PMS_徐梁公寓三期2#变	10	1000	800	800
35771	金湖	龙泰福府7#变	10	800	640	640
35772	金湖	锦绣华城20#变	10	800	0	0
35773	金湖	润德路北箱变	10	500	400	400
35774	金湖	PMS_市政所箱变	10	500	400	400
35775	金湖	PMS_中医院箱变	10	500	400	400
35776	金湖	银涂镇红湖三期5#综合变	10	630	0	0
35777	金湖	PMS_健康路1#箱变	10	500	400	400
35778	金湖	PMS_健康路2#箱变	10	500	400	400
35779	金湖	PMS_卫生局1#箱变	10	500	400	400
35780	金湖	PMS_卫生局2#箱变	10	500	400	400
35781	金湖	PMS_工商银行箱变	10	500	400	400
35782	金湖	PMS_外贸公司箱变	10	500	400	400
35783	金湖	水韵澜庭11#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35784	金湖	金湖路箱变	10	500	400	400
35785	金湖	PMS_金南镇胡庄 8#综合变	10	200	0	0
35786	金湖	PMS_金南镇联盟 6#综合变	10	200	0	0
35787	金湖	金南镇南望10#综 合变	10	200	0	0
35788	金湖	PMS_宝应湖农场 养殖场1#综合变	10	400	320	320
35789	金湖	PMS_闵桥镇湖荡 12#综合变	10	400	320	320
35790	金湖	白马湖新河1#综 合变	10	200	0	0
35791	金湖	水岸明珠1#变	10	630	504	504
35792	金湖	PMS_白马湖杨庄 3#综合变	10	200	0	0
35793	金湖	PMS_白马湖渔民 8#综合变	10	200	0	0
35794	金湖	PMS_白马湖红锋 6#综合变	10	400	0	0
35795	金湖	PMS_金北镇马庄 1#综合变	10	200	0	0
35796	金湖	PMS_金北镇陈桥 周庄1#综合变	10	200	0	0
35797	金湖	金南镇湖羊场4# 综合变	10	200	0	0
35798	金湖	PMS_塔集镇宝塔 2#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35799	金湖	闵桥镇湖荡3#综合变	10	400	320	320
35800	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部3#综合变	10	630	0	0
35801	金湖	吕良镇前进3#综合变	10	200	0	0
35802	金湖	金北镇马庄2#综合变	10	400	0	0
35803	金湖	湖畔雅居2#变	10	800	0	0
35804	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小	10	400	0	0
35805	金湖	明发悦珑湖2#变	10	800	0	0
35806	金湖	壹品仕家1#变	10	800	640	640
35807	金湖	吕良镇新丰6#综合变	10	200	0	0
35808	金湖	PMS_闵桥镇横桥集镇8#综合变	10	400	320	320
35809	金湖	天安广场2#变	10	800	640	640
35810	金湖	PMS_水利局南公用变	10	315	232	232
35811	金湖	PMS_向阳路公用变	10	400	320	320
35812	金湖	PMS_金湖影剧院公用变	10	400	320	320
35813	金湖	PMS_龙港花园1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35814	金湖	PMS_医药公司公用变	10	315	252	252
35815	金湖	商贸城西公用变	10	400	320	320
35816	金湖	PMS_金北镇洪圩6#综合变	10	200	0	0
35817	金湖	九里玫瑰园13#变	10	630	504	504
35818	金湖	实验小学公用变	10	400	0	0
35819	金湖	PMS_体育馆公用变	10	315	0	0
35820	金湖	PMS_金南镇百庙13#综合变	10	400	320	320
35821	金湖	PMS_兰亭熙园13#变	10	800	0	0
35822	金湖	PMS_上湾八组箱变	10	500	400	400
35823	金湖	温州商贸城公用变	10	630	504	504
35824	金湖	PMS_上湾路公用变	10	315	252	252
35825	金湖	PMS_为民路公用变	10	400	320	320
35826	金湖	PMS_上湾小区1#公用变	10	400	320	320
35827	金湖	PMS_宝应湖农场四队综合变	10	400	320	320
35828	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35829	金湖	塔集镇东方红小区1#综合变	10	630	0	0
35830	金湖	PMS_韵湖广场1#变	10	630	504	504
35831	金湖	PMS_吕良镇振兴1#综合变	10	100	0	0
35832	金湖	PMS_吕良镇张坝2#综合变	10	200	0	0
35833	金湖	金南镇幸福湾小区5#箱变	10	630	422	422
35834	金湖	九里花园6#变	10	800	0	0
35835	金湖	银集镇银联2#综合变	10	400	0	0
35836	金湖	PMS_金北镇金港花苑1#综合变	10	315	0	0
35837	金湖	PMS_吕良镇新丰3#综合变	10	200	0	0
35838	金湖	PMS_新丰公寓1#变	10	1000	0	0
35839	金湖	PMS_新丰公寓2#变	10	1000	0	0
35840	金湖	彩虹桥箱变	10	500	0	0
35841	金湖	杉荷居8#变	10	630	504	504
35842	金湖	PMS_金北镇金港花苑2#综合变	10	315	0	0
35843	金湖	公园龍湾2#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35844	金湖	PMS_吕良镇新农集镇5#综合变	10	400	0	0
35845	金湖	水岸明珠2#变	10	630	504	504
35846	金湖	PMS_吕良镇新农4#综合变	10	400	0	0
35847	金湖	PMS_吕良镇前进1#综合变	10	200	0	0
35848	金湖	PMS_吕良镇前进5#综合变	10	200	0	0
35849	金湖	PMS_吕良镇丰乐1#综合变	10	200	0	0
35850	金湖	PMS_吕良镇刘桥1#综合变	10	200	0	0
35851	金湖	九里玫瑰园10#变	10	800	640	640
35852	金湖	PMS_吕良镇付圩1#综合变	10	200	0	0
35853	金湖	PMS_吕良镇付圩2#综合变	10	200	0	0
35854	金湖	银涂镇红湖三期4#综合变	10	800	0	0
35855	金湖	涂沟镇秦庄5#综合变	10	200	82	82
35856	金湖	黎城镇新生养殖场综合变	10	200	0	0
35857	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇3#综合变	10	400	320	320
35858	金湖	吕良镇孙集集镇9#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35859	金湖	壹品仕家5#变	10	800	640	640
35860	金湖	印象城五期1#变	10	800	640	640
35861	金湖	PMS_吕良镇孙集1#综合变	10	400	0	0
35862	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇2#综合变	10	400	0	0
35863	金湖	白马湖电信分局综合变	10	200	0	0
35864	金湖	PMS_吕良镇沿湖8#综合变	10	200	0	0
35865	金湖	PMS_金南镇金南集镇8#综合变	10	400	240	240
35866	金湖	PMS_白马湖中营1#综合变	10	200	0	0
35867	金湖	PMS_吕良镇新农2#综合变	10	200	0	0
35868	金湖	金南镇罗坝6#综合变	10	200	160	160
35869	金湖	PMS_吕良镇军舍1#综合变	10	200	0	0
35870	金湖	PMS_吕良镇军舍3#综合变	10	200	0	0
35871	金湖	PMS_吕良镇军舍4#综合变	10	200	0	0
35872	金湖	PMS_吕良镇军舍5#综合变	10	200	0	0
35873	金湖	PMS_涂沟镇三河2#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35874	金湖	白马湖中营2#综合变	10	200	0	0
35875	金湖	白马湖中营5#综合变	10	400	0	0
35876	金湖	PMS_金北镇张桥2#综合变	10	200	0	0
35877	金湖	白马湖中营6#综合变	10	200	0	0
35878	金湖	PMS_沿河路中3#公用变	10	400	320	320
35879	金湖	PMS_闵桥镇药王八组1#综合变	10	200	110	110
35880	金湖	PMS_闵桥镇太平六组1#综合变	10	200	86	86
35881	金湖	PMS_闵桥镇太平2#综合变	10	400	61	61
35882	金湖	PMS_涂沟镇三河3#综合变	10	200	0	0
35883	金湖	PMS_闵桥镇金桥6#综合变	10	200	80	80
35884	金湖	PMS_闵桥镇朱桥三组1#综合变	10	200	44	44
35885	金湖	官东路公用变	10	200	160	160
35886	金湖	闵桥镇胡桥小区1#综合变	10	200	160	160
35887	金湖	PMS_恒裕广场5#箱变	10	630	504	504
35888	金湖	PMS_环卫局箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35889	金湖	PMS_龙港花园4#箱变	10	630	504	504
35890	金湖	PMS_黎城镇工商联综合变	10	400	320	320
35891	金湖	黎城镇金创大厦综合变	10	400	320	320
35892	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇5#综合变	10	200	160	160
35893	金湖	PMS_宏源小区配变	10	400	320	320
35894	金湖	香港城南公用变	10	400	320	320
35895	金湖	白马湖渔港小镇1#综合变	10	400	0	0
35896	金湖	PMS_前锋镇杨庄4#综合变	10	160	0	0
35897	金湖	闵桥镇集镇11#综合变	10	400	320	320
35898	金湖	白马湖渔港小镇2#综合变	10	400	0	0
35899	金湖	庆都广场1#变	10	800	0	0
35900	金湖	PMS_涂沟镇夹荡1#综合变	10	400	0	0
35901	金湖	涂沟镇养殖场2#综合变	10	400	0	0
35902	金湖	PMS_黎城镇集镇13#综合变	10	400	320	320
35903	金湖	PMS_丽水天景3#箱变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35904	金湖	PMS_丽水天景2#箱变	10	500	0	0
35905	金湖	PMS_闵桥镇张石八组1#综合变	10	100	0	0
35906	金湖	PMS_闵桥镇张石五组1#综合变	10	200	0	0
35907	金湖	PMS_丽水天景1#箱变	10	500	0	0
35908	金湖	PMS_黎城镇顺河2#综合变	10	200	160	160
35909	金湖	新城花园2#箱变	10	400	320	320
35910	金湖	新城花园3#箱变	10	400	320	320
35911	金湖	新城花园4#箱变	10	400	320	320
35912	金湖	新城花园5#箱变	10	400	320	320
35913	金湖	PMS_上湾七组公用变	10	400	320	320
35914	金湖	PMS_上湾七组西公用变	10	400	307	307
35915	金湖	PMS_实烨小区公用变	10	400	320	320
35916	金湖	白马湖阮滨2#综合变	10	200	0	0
35917	金湖	PMS_金南镇金南集镇成校中心综	10	200	160	160
35918	金湖	PMS_金南镇金南集镇中心校综合	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35919	金湖	PMS_金南镇金南集镇3#综合变	10	400	320	320
35920	金湖	PMS_金南镇抬饭3#综合变	10	200	0	0
35921	金湖	PMS_金南镇丰南2#综合变	10	200	0	0
35922	金湖	金南镇丰收二组综合变	10	200	0	0
35923	金湖	PMS_涂沟镇唐港6#综合变	10	200	146	146
35924	金湖	金南镇卞塘集镇5#综合变	10	400	0	0
35925	金湖	金南镇南桥1#综合变	10	400	0	0
35926	金湖	金南镇南望2#综合变	10	400	0	0
35927	金湖	金南镇吴桥3#综合变	10	200	119	119
35928	金湖	金南镇金沟集镇3#综合变	10	400	0	0
35929	金湖	PMS_金南镇嵇圩1#综合变	10	200	0	0
35930	金湖	PMS_金莺学府佳苑公用变	10	630	504	504
35931	金湖	PMS_都市华城二期9#箱变	10	500	400	400
35932	金湖	PMS_都市华城二期10#箱变	10	500	400	400
35933	金湖	PMS_涂沟镇五星渔塘2#综合变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35934	金湖	PMS_都市华城二期11#箱变	10	630	504	504
35935	金湖	PMS_都市华城二期12#箱变	10	400	320	320
35936	金湖	PMS_森林绿都2#公用变	10	630	504	504
35937	金湖	PMS_森林绿都3#公用变	10	500	400	400
35938	金湖	PMS_森林绿都4#公用变	10	630	504	504
35939	金湖	金水河1#箱变	10	400	320	320
35940	金湖	金水河2#箱变	10	400	320	320
35941	金湖	金水河3#箱变	10	400	320	320
35942	金湖	PMS_金北镇黄庄7#综合变	10	200	0	0
35943	金湖	PMS_吕良镇大庄1#综合变	10	200	0	0
35944	金湖	PMS_吕良镇大庄2#综合变	10	200	0	0
35945	金湖	PMS_阳光星城10#箱变	10	500	400	400
35946	金湖	PMS_阳光星城11#箱变	10	400	320	320
35947	金湖	PMS_阳光星城12#箱变	10	500	400	400
35948	金湖	PMS_阳光星城14#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35949	金湖	PMS_阳光星城15#箱变	10	400	320	320
35950	金湖	PMS_银集镇何营2#综合变	10	400	0	0
35951	金湖	PMS_兰亭熙园1#变	10	800	0	0
35952	金湖	PMS_兰亭熙园2#变	10	800	640	640
35953	金湖	PMS_兰亭熙园3#变	10	800	0	0
35954	金湖	PMS_兰亭熙园4#变	10	800	640	640
35955	金湖	PMS_闵桥镇湖荡5#综合变	10	200	160	160
35956	金湖	PMS_大兴工业园区1#公用变	10	630	504	504
35957	金湖	PMS_塔集镇安乐1#综合变	10	400	0	0
35958	金湖	PMS_吕良镇孙集3#综合变	10	200	0	0
35959	金湖	PMS_吕良镇孙集镇2#综合变	10	400	0	0
35960	金湖	吕良镇沿湖6#综合变	10	400	0	0
35961	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇3#综合变	10	400	0	0
35962	金湖	PMS_吕良镇花园7#综合变	10	200	0	0
35963	金湖	塔集镇夹镇1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35964	金湖	塔集镇金平2#综合变	10	200	26	26
35965	金湖	PMS_金北镇宋庄1#综合变	10	200	0	0
35966	金湖	PMS_吕良镇陈庄3#综合变	10	200	0	0
35967	金湖	PMS_吕良镇张坝6#综合变	10	200	0	0
35968	金湖	PMS_吕良镇赤水6#综合变	10	100	0	0
35969	金湖	吕良镇漕泽5#综合变	10	200	0	0
35970	金湖	PMS_吕良镇漕泽6#综合变	10	100	0	0
35971	金湖	PMS_吕良镇孙集镇孙庄综合变	10	400	0	0
35972	金湖	吕良镇旺屯南路综合变	10	200	0	0
35973	金湖	PMS_金北镇新港5#综合变	10	200	0	0
35974	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇4#综合变	10	200	0	0
35975	金湖	PMS_金北镇邬桥4#综合变	10	100	0	0
35976	金湖	金北镇洪圩5#综合变	10	400	0	0
35977	金湖	塔集镇岔河2#综合变	10	400	307	307
35978	金湖	PMS_闵桥镇集镇小区2#综合变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35979	金湖	PMS_黎城镇集镇3#综合变	10	400	307	307
35980	金湖	PMS_黎城镇集镇6#综合变	10	400	309	309
35981	金湖	PMS_黎城镇水上2#综合变	10	400	320	320
35982	金湖	黎城镇粮棉7#综合变	10	200	112	112
35983	金湖	PMS_黎城镇粮棉1#综合变	10	200	160	160
35984	金湖	PMS_塔集镇集镇小区1#综合变	10	400	0	0
35985	金湖	PMS_金北镇万庄1#综合变	10	200	0	0
35986	金湖	前锋镇集镇5#综合变	10	400	0	0
35987	金湖	PMS_前锋镇民生2#综合变	10	200	0	0
35988	金湖	PMS_前锋镇同心4#综合变	10	200	0	0
35989	金湖	PMS_塔集镇新华4#综合变	10	200	0	0
35990	金湖	PMS_金南镇百庙5#综合变	10	400	298	298
35991	金湖	PMS_建材市场住宅1#变	10	630	504	504
35992	金湖	PMS_建材市场住宅2#变	10	800	640	640
35993	金湖	PMS_建材市场住宅3#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35994	金湖	PMS_建材市场住宅4#变	10	800	640	640
35995	金湖	白马湖新跃5#综合变	10	400	0	0
35996	金湖	PMS_银集镇银集1#综合变	10	400	0	0
35997	金湖	PMS_前锋镇新兴1#综合变	10	200	0	0
35998	金湖	白马湖中营8#综合变	10	400	0	0
35999	金湖	白马湖红锋1#综合变	10	200	0	0
36000	金湖	涂沟镇桂花5#综合变	10	315	252	252
36001	金湖	PMS_塔集镇陈家圩2#综合变	10	200	0	0
36002	金湖	PMS_塔集镇淮泉3#综合变	10	200	0	0
36003	金湖	PMS_塔集镇安乐3#综合变	10	400	0	0
36004	金湖	PMS_塔集镇三官5#综合变	10	200	0	0
36005	金湖	PMS_塔集镇三官6#综合变	10	200	0	0
36006	金湖	PMS_木器厂公用变	10	400	320	320
36007	金湖	塔集镇三柳1#综合变	10	200	0	0
36008	金湖	塔集镇三柳2#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36009	金湖	塔集镇三柳3#综合变	10	200	0	0
36010	金湖	PMS_金南镇金南集镇1#综合变	10	400	0	0
36011	金湖	金南镇金南集镇2#综合变	10	400	0	0
36012	金湖	戴楼镇楼庄小区5#综合变	10	400	263	263
36013	金湖	PMS_金北镇张桥3#综合变	10	200	0	0
36014	金湖	PMS_金北镇吴庄5#综合变	10	200	0	0
36015	金湖	PMS_金南镇先进1#综合变	10	200	0	0
36016	金湖	金南镇时墩2#综合变	10	200	0	0
36017	金湖	PMS_黎城镇城南新都1#综合变	10	800	640	640
36018	金湖	PMS_黎城镇城南新都2#综合变	10	800	640	640
36019	金湖	PMS_黎城镇城南新都3#综合变	10	800	640	640
36020	金湖	PMS_黎城镇城南新都4#综合变	10	800	640	640
36021	金湖	翰林世家3#变	10	800	0	0
36022	金湖	PMS_翰林世家4#变	10	800	0	0
36023	金湖	PMS_翰林世家5#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36024	金湖	PMS_翰林世家6#变	10	800	0	0
36025	金湖	PMS_塔集镇陈家圩1#综合变	10	200	0	0
36026	金湖	PMS_闵桥镇湖荡6#综合变	10	200	160	160
36027	金湖	PMS_塔集镇陈家圩3#综合变	10	200	0	0
36028	金湖	涂沟镇双桥1#综合变	10	200	0	0
36029	金湖	PMS_涂沟镇窑湾1#综合变	10	200	160	160
36030	金湖	PMS_涂沟镇曙光6#综合变	10	200	0	0
36031	金湖	PMS_涂沟镇湖滨3#综合变	10	400	320	320
36032	金湖	PMS_黎城镇黎东15#综合变	10	400	234	234
36033	金湖	PMS_东方佳苑1#箱变	10	630	0	0
36034	金湖	PMS_闵桥镇甫坝5#综合变	10	200	0	0
36035	金湖	PMS_闵桥镇金桥1#综合变	10	200	109	109
36036	金湖	PMS_涂沟镇唐港集镇9#综合变	10	200	160	160
36037	金湖	PMS_塔集镇三官8#综合变	10	200	0	0
36038	金湖	PMS_塔集镇淮泉9#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36039	金湖	PMS_吕良镇漕泽7#综合变	10	400	0	0
36040	金湖	PMS_塔集镇新华2#综合变	10	200	0	0
36041	金湖	塔集镇新华3#综合变	10	400	0	0
36042	金湖	黎城镇水上5#综合变	10	400	320	320
36043	金湖	吕良镇茶庵王庄综合变	10	160	0	0
36044	金湖	PMS_银集镇复连7#综合变	10	200	0	0
36045	金湖	PMS_闵桥镇张石2#综合变	10	200	0	0
36046	金湖	PMS_闵桥镇高庄4#综合变	10	200	143	143
36047	金湖	PMS_银集镇集镇15#综合变	10	400	0	0
36048	金湖	PMS_涂沟镇银涂1#综合变	10	400	0	0
36049	金湖	PMS_闵桥镇高庄1#综合变	10	200	160	160
36050	金湖	PMS_东城佳苑1#变	10	630	0	0
36051	金湖	PMS_东城佳苑2#变	10	630	0	0
36052	金湖	PMS_东城佳苑3#变	10	630	0	0
36053	金湖	PMS_东城佳苑4#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36054	金湖	PMS_银集镇集镇10#综合变	10	400	0	0
36055	金湖	PMS_银集镇团结5#综合变	10	200	0	0
36056	金湖	PMS_银集镇团结4#综合变	10	200	0	0
36057	金湖	银集镇淮建集镇8#综合变	10	200	0	0
36058	金湖	PMS_闵桥镇杨平3#综合变	10	200	140	140
36059	金湖	PMS_闵桥镇杨平5#综合变	10	200	0	0
36060	金湖	PMS_闵桥镇药王3#综合变	10	200	160	160
36061	金湖	PMS_黎城镇王湾12#综合变	10	200	142	142
36062	金湖	PMS_黎城镇王湾10#综合变	10	200	126	126
36063	金湖	黎城镇王湾8#综合变	10	400	320	320
36064	金湖	PMS_黎城镇粮棉10#综合变	10	400	214	214
36065	金湖	PMS_黎城镇黎东1#综合变	10	200	160	160
36066	金湖	PMS_黎城镇黎东3#综合变	10	200	160	160
36067	金湖	戴楼镇官塘3#综合变	10	400	71	71
36068	金湖	PMS_银集镇银红3#综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36069	金湖	PMS_戴楼镇卫东6#综合变	10	200	0	0
36070	金湖	金北镇马港3#综合变	10	400	0	0
36071	金湖	PMS_银集镇新胜11#综合变	10	200	0	0
36072	金湖	PMS_银集镇新胜10#综合变	10	200	0	0
36073	金湖	PMS_黎城镇黎东17#综合变	10	400	95	95
36074	金湖	PMS_黎城镇黎东12#综合变	10	400	180	180
36075	金湖	PMS_黎城镇黎东13#综合变	10	400	288	288
36076	金湖	PMS_黎城镇王湾11#综合变	10	400	291	291
36077	金湖	PMS_黎城镇王湾13#综合变	10	200	113	113
36078	金湖	PMS_黎城镇王湾9#综合变	10	200	133	133
36079	金湖	PMS_闵桥镇高庄三组1#综合变	10	200	160	160
36080	金湖	PMS_银集镇集镇16#综合变	10	400	0	0
36081	金湖	PMS_银集镇集镇17#综合变	10	400	0	0
36082	金湖	银涂镇五星7#综合变	10	200	160	160
36083	金湖	PMS_金北镇集镇3#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36084	金湖	PMS_戴楼镇官塘电信局综合变	10	400	0	0
36085	金湖	闵桥镇集镇8#综合变	10	400	286	286
36086	金湖	闵桥镇集镇9#综合变	10	200	113	113
36087	金湖	塔集镇夹沟9#综合变	10	200	76	76
36088	金湖	PMS_塔集镇龚河9#综合变	10	200	48	48
36089	金湖	PMS_塔集镇双桥9#综合变	10	200	0	0
36090	金湖	PMS_塔集镇联合5#综合变	10	200	0	0
36091	金湖	塔集镇新华1#综合变	10	200	0	0
36092	金湖	PMS_涂沟镇集镇1#综合变	10	400	299	299
36093	金湖	涂沟镇付兴3#综合变	10	200	160	160
36094	金湖	PMS_闵桥镇平桥十组1#综合变	10	200	40	40
36095	金湖	PMS_闵桥镇平桥三组1#综合变	10	200	8	8
36096	金湖	PMS_闵桥镇施尖四组1#综合变	10	200	0	0
36097	金湖	闵桥镇湖荡1#综合变	10	400	320	320
36098	金湖	PMS_闵桥镇高庄3#综合变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36099	金湖	PMS_盛世豪庭3#箱变	10	630	504	504
36100	金湖	PMS_盛世豪庭10#箱变	10	400	320	320
36101	金湖	PMS_黎城镇黎东14#综合变	10	400	283	283
36102	金湖	顺河公寓1#变	10	1000	800	800
36103	金湖	顺河公寓2#变	10	1000	800	800
36104	金湖	顺河公寓3#变	10	1000	800	800
36105	金湖	顺河公寓4#变	10	1000	800	800
36106	金湖	PMS_东方明珠7#变	10	800	640	640
36107	金湖	PMS_东方明珠8#变	10	800	640	640
36108	金湖	PMS_塔集镇跃进小区1#综合变	10	400	0	0
36109	金湖	戴楼镇牌楼集中区4#综合变	10	200	0	0
36110	金湖	PMS_金建和园3#变	10	800	0	0
36111	金湖	PMS_金建和园4#变	10	800	0	0
36112	金湖	PMS_药厂公用变	10	500	400	400
36113	金湖	PMS_长乐路中公用变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36114	金湖	PMS_农机大厦公用变	10	400	320	320
36115	金湖	PMS_闵桥镇工业集中区综合变	10	315	252	252
36116	金湖	PMS_森林绿都1#公用变	10	315	252	252
36117	金湖	金蓉小区1#公用变	10	315	252	252
36118	盱眙	PMS_星雨华府二期1#变压器	10	800	640	640
36119	盱眙	古桑李刚配变	10	200	160	160
36120	盱眙	枕水人家三期1#配电房1#变	10	630	504	504
36121	盱眙	PMS_明祖陵镇供销社综合变	10	400	320	320
36122	盱眙	三河农场马庄生活区2#综合变	10	400	320	320
36123	盱眙	仇集镇中学综合变	10	400	290	290
36124	盱眙	马坝猪场配变	10	400	320	320
36125	盱眙	恒大一期1#配电房1#变压器	10	800	640	640
36126	盱眙	PMS_宏润嘉园二期2#配电房3#变	10	630	504	504
36127	盱眙	垃圾中转站综合变	10	200	160	160
36128	盱眙	PMS_盱城镇赵庄综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36129	盱眙	都梁第一街1#配电房4#变压器	10	500	400	400
36130	盱眙	佰亿财富广场2#配电房3#变压器	10	630	504	504
36131	盱眙	PMS_东景花苑2#配电房2#变压器	10	800	640	640
36132	盱眙	三河农场派出所2#综合变	10	400	0	0
36133	盱眙	河桥镇幸福小区配变	10	200	138	138
36134	盱眙	PMS_桂五镇东瑞配变	10	400	320	320
36135	盱眙	PMS_桂五镇包郢2#配变	10	400	320	320
36136	盱眙	管镇刘庄配变	10	400	0	0
36137	盱眙	管镇桥西配变	10	630	0	0
36138	盱眙	PMS_旧铺镇兴洪综合变	10	400	320	320
36139	盱眙	PMS_旧铺镇农民街2#综合变	10	400	320	320
36140	盱眙	PMS_旧铺镇张洪林场综合变	10	200	142	142
36141	盱眙	PMS_旧铺镇八面综合变	10	400	273	273
36142	盱眙	PMS_旧铺镇华北综合变	10	400	320	320
36143	盱眙	旧铺镇街西2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36144	盱眙	PMS_旧铺镇张洪团结综合变	10	400	312	312
36145	盱眙	仇集镇蒋湾支线综合变	10	400	213	213
36146	盱眙	PMS_河桥镇新桥变	10	400	312	312
36147	盱眙	PMS_河桥镇林湖老山头变	10	200	160	160
36148	盱眙	PMS_管镇朱北配变	10	125	100	100
36149	盱眙	PMS_管镇西黄配变	10	400	216	216
36150	盱眙	古城王岗配变	10	200	94	94
36151	盱眙	PMS_管镇前程配变	10	200	47	47
36152	盱眙	淮河镇小溪石庄综合变	10	200	68	68
36153	盱眙	铁佛镇召六配变	10	400	0	0
36154	盱眙	PMS_铁佛镇杨东配变	10	200	0	0
36155	盱眙	PMS_109#医药箱变	10	500	400	400
36156	盱眙	都梁花园1#箱变	10	400	320	320
36157	盱眙	都梁花园2#箱变	10	400	313	313
36158	盱眙	PMS_159#东方商城1#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36159	盱眙	160#东方商城2#变	10	800	640	640
36160	盱眙	PMS_161#东方商城3#变	10	800	640	640
36161	盱眙	PMS_沙岗安置小区#2	10	500	400	400
36162	盱眙	小太湖国际新城第一期1-1#箱变	10	500	400	400
36163	盱眙	107#医院箱变	10	630	504	504
36164	盱眙	135#商贸3#箱变	10	630	484	484
36165	盱眙	PMS_134#商贸2#箱变	10	800	640	640
36166	盱眙	PMS_151#第一山别墅1#箱变	10	630	488	488
36167	盱眙	PMS_152#第一山别墅2#箱变	10	500	400	400
36168	盱眙	PMS_153#第一山别墅3#箱变	10	500	400	400
36169	盱眙	PMS_131#东湖小区2#公变	10	630	504	504
36170	盱眙	191#人行美变	10	315	252	252
36171	盱眙	PMS_169#林业局箱变	10	500	400	400
36172	盱眙	PMS_181#都梁广场公变	10	500	400	400
36173	盱眙	126#农行公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36174	盱眙	PMS_174#粮食局公变	10	315	244	244
36175	盱眙	金色港湾美变（国贸2#公变）	10	315	252	252
36176	盱眙	国贸1#箱变02#变	10	630	504	504
36177	盱眙	国贸1#箱变01#变	10	1000	800	800
36178	盱眙	穆店驿站综合变	10	630	495	495
36179	盱眙	马坝大源房产箱变	10	800	0	0
36180	盱眙	官滩镇农民街2#综合变	10	500	386	386
36181	盱眙	官滩镇小丁庄综合变	10	100	30	30
36182	盱眙	PMS_三塘村前塘配变	10	200	160	160
36183	盱眙	PMS_古桑陶郢2#配变	10	200	160	160
36184	盱眙	PMS_石龙村张郢配变	10	200	63	63
36185	盱眙	PMS_官滩镇农民街3#综合变	10	400	320	320
36186	盱眙	PMS_官滩镇派出所综合变	10	400	305	305
36187	盱眙	PMS_官滩镇老街综合变	10	400	257	257
36188	盱眙	PMS_官滩镇沈巷小区综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36189	盱眙	PMS_官滩镇王庄2#综合变	10	200	0	0
36190	盱眙	PMS_官滩镇新庄综合变	10	100	0	0
36191	盱眙	官滩镇索庄综合变	10	400	276	276
36192	盱眙	PMS_官滩镇孙庄综合变	10	200	121	121
36193	盱眙	古桑鱼坝下郢配变	10	400	320	320
36194	盱眙	PMS_铁佛镇柳庄配变	10	200	0	0
36195	盱眙	观音寺小新建变	10	200	0	0
36196	盱眙	PMS_河桥镇王庄后场变	10	200	138	138
36197	盱眙	PMS_河桥镇林湖西平小区变	10	400	320	320
36198	盱眙	PMS_河桥镇大港宋郢变	10	100	3	3
36199	盱眙	PMS_古桑贤亮1#	10	400	311	311
36200	盱眙	PMS_古桑乐园配变	10	400	311	311
36201	盱眙	PMS_旧铺镇达连3#综合变	10	400	320	320
36202	盱眙	古桑贺岗2#配变	10	400	320	320
36203	盱眙	PMS_旧铺镇赵庄综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36204	盱眙	旧铺镇富康2#综合变	10	400	320	320
36205	盱眙	PMS_旧铺镇富康3#综合变	10	400	320	320
36206	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺孙庄综合变	10	630	496	496
36207	盱眙	张雅配变	10	400	320	320
36208	盱眙	古桑乡季安村花上台区	10	400	320	320
36209	盱眙	古桑乡季安村花下台区	10	200	65	65
36210	盱眙	PMS_古桑中心1#配变	10	400	320	320
36211	盱眙	古桑街道2#配变	10	400	306	306
36212	盱眙	古桑农校配变	10	200	160	160
36213	盱眙	河桥镇清平山庄箱变	10	400	320	320
36214	盱眙	皇家花苑1#箱变	10	630	504	504
36215	盱眙	三官乔庄2#配变	10	200	0	0
36216	盱眙	PMS_铁佛镇渔场配变	10	200	0	0
36217	盱眙	兴隆冯洼2#配变	10	200	160	160
36218	盱眙	PMS_穆店小坝子综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36219	盱眙	仇集镇后孙郢2#综合变	10	200	160	160
36220	盱眙	PMS_马坝农场2#配变	10	400	0	0
36221	盱眙	马坝中北3#配变	10	400	320	320
36222	盱眙	马坝五桥配变	10	400	171	171
36223	盱眙	PMS_马坝耿庄配变（东阳）	10	200	14	14
36224	盱眙	马坝双马大庄变	10	200	77	77
36225	盱眙	PMS_马坝欧湖赵庄2#配变（高	10	200	160	160
36226	盱眙	PMS_观音寺政府变	10	400	0	0
36227	盱眙	仇集镇洼里2#综合变	10	200	160	160
36228	盱眙	兴隆渡口养殖配变	10	400	320	320
36229	盱眙	PMS_兴隆新迁队南配变	10	400	320	320
36230	盱眙	PMS_古城石马山配变	10	200	160	160
36231	盱眙	PMS_官滩镇卞湾配变	10	400	307	307
36232	盱眙	明祖陵镇沈庄3#综合变	10	400	320	320
36233	盱眙	PMS_维桥乡富康园3#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36234	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#5变	10	800	640	640
36235	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#6变	10	800	640	640
36236	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#7变	10	800	640	640
36237	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#8变	10	800	640	640
36238	盱眙	中央御景园8#箱变配电变压器1#	10	630	504	504
36239	盱眙	PMS_中央御景园8#箱变配电变压	10	630	504	504
36240	盱眙	PMS_中央御景园9#箱变01	10	500	400	400
36241	盱眙	PMS_中央御景园9#箱变02	10	500	400	400
36242	盱眙	陶然居2#公变	10	400	320	320
36243	盱眙	桂五镇星星家园小区2#配变	10	200	150	150
36244	盱眙	PMS_商业街北配变	10	400	0	0
36245	盱眙	兴隆晓庄西2配变	10	200	149	149
36246	盱眙	马坝新世纪万豪广场1#变压器	10	800	640	640
36247	盱眙	马坝道班3#配变	10	630	499	499
36248	盱眙	兴隆街北小区2号配变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36249	盱眙	古城清凉寺配变	10	200	160	160
36250	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖1#配变	10	200	0	0
36251	盱眙	仇集镇孙郢综合变	10	400	320	320
36252	盱眙	城市桃源3#变	10	630	504	504
36253	盱眙	健力铭都3#配电房2#变	10	800	640	640
36254	盱眙	健力铭都4#配电房1#变	10	800	640	640
36255	盱眙	淮河镇养殖基地1#综合变	10	630	504	504
36256	盱眙	PMS_都梁广场2#箱变01	10	630	504	504
36257	盱眙	古桑西郢2#配变	10	400	279	279
36258	盱眙	PMS_黄花塘绿化村路南配变	10	200	0	0
36259	盱眙	三河农场二环路中2#综合变	10	400	0	0
36260	盱眙	西河配变	10	200	0	0
36261	盱眙	PMS_王店仇涧配变	10	200	103	103
36262	盱眙	PMS_墨香苑2-2#箱变	10	630	504	504
36263	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36264	盱眙	PMS_金园小区2#配电房8#变	10	800	640	640
36265	盱眙	管镇东贺养殖#2配变	10	400	0	0
36266	盱眙	管镇双黄#2配变	10	400	238	238
36267	盱眙	PMS_兴隆张庄村部综合变	10	400	320	320
36268	盱眙	兴隆街道南2号配变	10	200	160	160
36269	盱眙	古城北郢1#配变	10	200	160	160
36270	盱眙	PMS_官滩镇范庄综合变	10	200	0	0
36271	盱眙	维桥乡良种场综合变	10	400	320	320
36272	盱眙	PMS_维桥乡小桥东综合变	10	400	262	262
36273	盱眙	恒西蔡郢2#配变	10	400	0	0
36274	盱眙	PMS_高坝范庄配变	10	200	0	0
36275	盱眙	PMS_马庄长里配变	10	400	0	0
36276	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖3#配变	10	200	0	0
36277	盱眙	恒大三期2-3配电房8#变压器	10	630	504	504
36278	盱眙	PMS_桂五镇方港新建配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36279	盱眙	桂五镇牌坊南郢3#综合变	10	400	320	320
36280	盱眙	PMS_河桥镇洪山杨郢变	10	200	123	123
36281	盱眙	PMS_三河农场渔场2#综合变	10	400	320	320
36282	盱眙	PMS_山水名都二期1号配电房1号	10	1000	800	800
36283	盱眙	PMS_山水名都二期2号配电房1号	10	1000	800	800
36284	盱眙	PMS_山水名都二期3号配电房1号	10	1000	800	800
36285	盱眙	PMS_管镇崔杨配变	10	200	130	130
36286	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏南付综合变	10	400	226	226
36287	盱眙	王店竹柳厂配变	10	400	320	320
36288	盱眙	仇集镇仇郢综合变	10	400	218	218
36289	盱眙	管镇黄庄#2配变	10	400	0	0
36290	盱眙	香格里拉公馆1#配电房2#变压器	10	800	640	640
36291	盱眙	铁佛镇吴庄配变	10	400	0	0
36292	盱眙	官滩镇顾庄东2#综合变	10	200	0	0
36293	盱眙	PMS_桂五镇森郢塑料厂配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36294	盱眙	PMS_桂五镇转盘小区配变	10	400	320	320
36295	盱眙	明祖陵镇龚庄圩南综合变	10	400	320	320
36296	盱眙	马坝卧龙4#配变	10	630	0	0
36297	盱眙	PMS_淮河镇大洲农田综合变	10	200	160	160
36298	盱眙	嘉创壹品3#变压器	10	800	640	640
36299	盱眙	古桑腰岗配变	10	200	38	38
36300	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园8#综合变	10	400	320	320
36301	盱眙	PMS_王店小站配变	10	400	280	280
36302	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街南配变	10	400	320	320
36303	盱眙	马坝嵇庄配变（东阳）	10	200	160	160
36304	盱眙	PMS_桂五镇南小庄配变	10	200	135	135
36305	盱眙	管镇耿赵湖边#2配变	10	400	320	320
36306	盱眙	马庄大徐2#配变	10	200	0	0
36307	盱眙	马坝莫安2#配变（东阳）	10	400	320	320
36308	盱眙	桂五镇藕塘蘑菇园综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36309	盱眙	管镇周咀#2配变	10	400	164	164
36310	盱眙	吾悦华府4号配电室14#变	10	800	640	640
36311	盱眙	三河农场秦庄电站综合变	10	200	160	160
36312	盱眙	PMS_马坝梅南综合变	10	200	160	160
36313	盱眙	马坝园区7#配变	10	630	496	496
36314	盱眙	枕水人家三期1#开关站兼2#配电	10	630	504	504
36315	盱眙	金山花园1#开关站05变	10	800	640	640
36316	盱眙	淮河镇黄岗渔村小区箱内变压器	10	630	504	504
36317	盱眙	枕水人家三期3#配电房7#变	10	630	504	504
36318	盱眙	PMS_官滩镇田塘综合变	10	200	160	160
36319	盱眙	PMS_桂五镇胡郢台区	10	200	118	118
36320	盱眙	PMS_官滩镇张庄综合变	10	200	137	137
36321	盱眙	PMS_桂五镇支郢配变	10	200	160	160
36322	盱眙	PMS_桂五镇太平配变	10	200	28	28
36323	盱眙	三河农场一区2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36324	盱眙	PMS_马庄中学配变	10	400	0	0
36325	盱眙	PMS_古桑农贸配变	10	400	232	232
36326	盱眙	PMS_古桑大庄	10	400	318	318
36327	盱眙	PMS_古桑罗郢2#配变	10	400	285	285
36328	盱眙	PMS_三河农场刘圩电站综合变	10	200	160	160
36329	盱眙	PMS_河桥镇幸福汪郢变	10	400	286	286
36330	盱眙	PMS_书香文苑1#变	10	630	504	504
36331	盱眙	PMS_河桥镇自来水厂变	10	200	88	88
36332	盱眙	PMS_黄花塘新街杜湖小区配变	10	400	290	290
36333	盱眙	天泉湖古城郑郢配变	10	400	298	298
36334	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南费#1综合变	10	400	247	247
36335	盱眙	兴隆新农业开发区配变	10	200	160	160
36336	盱眙	桂五镇北港2#综合变	10	200	160	160
36337	盱眙	仇集镇棋盘3#综合变	10	200	160	160
36338	盱眙	PMS_管镇西罗#2配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36339	盱眙	兴隆红旗村南框配变	10	200	160	160
36340	盱眙	PMS_桂五刘郢冯庄配变	10	200	138	138
36341	盱眙	仇集镇凤山马腰2#综合变	10	200	160	160
36342	盱眙	PMS_官滩镇军田小区综合变	10	315	0	0
36343	盱眙	仇集镇大许营综合变	10	400	246	246
36344	盱眙	兴隆卢西2号配变	10	200	160	160
36345	盱眙	PMS_黄花塘林庄村赵圩配变	10	200	160	160
36346	盱眙	PMS_鲍集镇岳庄#2综合变	10	400	0	0
36347	盱眙	PMS_黄花塘绿化村塘黄配变	10	200	0	0
36348	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗综合变	10	400	0	0
36349	盱眙	PMS_马坝戚庄2#配变	10	200	0	0
36350	盱眙	PMS_官滩镇王桥小陈庄综合变	10	200	23	23
36351	盱眙	PMS_桂五镇西凉配变	10	200	160	160
36352	盱眙	官滩镇刘庄综合变	10	400	0	0
36353	盱眙	PMS_桂五镇西山配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36354	盱眙	PMS_官滩镇吴西2#综合变	10	200	160	160
36355	盱眙	官滩镇渔沟3#综合变	10	200	160	160
36356	盱眙	官滩镇罗庄2#综合变	10	400	300	300
36357	盱眙	PMS_官滩镇竖河头2#综合变	10	200	160	160
36358	盱眙	PMS_官滩镇翅膀河2#综合变	10	200	160	160
36359	盱眙	PMS_南苑新城5#配电房1#变压器	10	800	640	640
36360	盱眙	古城陡南配变	10	400	320	320
36361	盱眙	PMS_鲍集镇旧后综合变	10	400	0	0
36362	盱眙	金悦珑府配电房2#变压器	10	630	504	504
36363	盱眙	PMS_鲍集镇姜南2#综合变	10	200	0	0
36364	盱眙	明祖陵镇洪湖综合变	10	400	320	320
36365	盱眙	PMS_河桥镇大港下郢变	10	200	127	127
36366	盱眙	PMS_朱楼周庄#2配变	10	200	0	0
36367	盱眙	PMS_管镇徐庄配变	10	400	0	0
36368	盱眙	PMS_南苑新城#1-1变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36369	盱眙	PMS_南苑新城#1-2变	10	630	504	504
36370	盱眙	PMS_黄花塘新街村部配变	10	400	0	0
36371	盱眙	PMS_管镇芮庄#2配变	10	200	0	0
36372	盱眙	仇集镇杨艾山3#综合变	10	200	160	160
36373	盱眙	PMS_马庄刘庄2#配变	10	200	0	0
36374	盱眙	PMS_河海雅苑1号箱变1#变	10	400	320	320
36375	盱眙	管镇陈上配变	10	400	0	0
36376	盱眙	桂五镇林场配变	10	200	160	160
36377	盱眙	PMS_官滩镇吴西综合变	10	200	119	119
36378	盱眙	马庄堆西箱变	10	400	0	0
36379	盱眙	和悦府2#配电房5#变压器	10	630	504	504
36380	盱眙	官滩镇渔沟王潘综合变	10	200	84	84
36381	盱眙	PMS_管镇范庄#2配变	10	200	0	0
36382	盱眙	山水天辰7#变压器	10	630	504	504
36383	盱眙	PMS_南苑新城#2-1变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36384	盱眙	PMS_南苑新城#2-2变	10	630	504	504
36385	盱眙	PMS_南苑新城#3变002	10	630	504	504
36386	盱眙	PMS_南苑新城#3变001	10	630	504	504
36387	盱眙	古桑贤亮5#配变	10	400	320	320
36388	盱眙	PMS_观塘2#配变	10	200	0	0
36389	盱眙	兴隆家苑农民集中区综合变	10	400	315	315
36390	盱眙	PMS_桂五张郢观安	10	315	110	110
36391	盱眙	PMS_管镇双黄孙庄配变	10	200	160	160
36392	盱眙	许庄#2配变	10	200	0	0
36393	盱眙	仇集镇代营综合变	10	400	196	196
36394	盱眙	管镇桥东配变	10	315	0	0
36395	盱眙	PMS_官滩镇七洼村部配变	10	200	160	160
36396	盱眙	明祖陵镇龚庄王岗#2综合变	10	200	125	125
36397	盱眙	PMS_高坝村高坝变	10	400	0	0
36398	盱眙	PMS_古桑英郢3#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36399	盱眙	PMS_维桥乡邮政综合变	10	400	299	299
36400	盱眙	桂五镇汪郢2#配变	10	200	160	160
36401	盱眙	PMS_王店街东配变	10	400	320	320
36402	盱眙	明祖陵镇费庄李耿综合变	10	200	160	160
36403	盱眙	管镇金庄#2配变	10	400	200	200
36404	盱眙	PMS_管镇双黄养殖#2配变	10	200	160	160
36405	盱眙	兴隆农民集中区2号配变	10	400	295	295
36406	盱眙	PMS_官滩镇七洼小区综合变	10	400	255	255
36407	盱眙	仇集镇徐郢2#综合变	10	200	130	130
36408	盱眙	仇集镇高郢综合变	10	400	223	223
36409	盱眙	官滩镇圩东综合变	10	200	160	160
36410	盱眙	管镇老粮管所配变	10	315	0	0
36411	盱眙	马坝梁庄3#配变（东阳）	10	400	122	122
36412	盱眙	兴隆历庄2#配变	10	400	320	320
36413	盱眙	PMS_团结2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36414	盱眙	PMS_香悦雅居3# 欧式变配电变压	10	630	504	504
36415	盱眙	PMS_维桥乡广电 综合变	10	400	320	320
36416	盱眙	官滩镇都东综合 变	10	200	9	9
36417	盱眙	河桥镇玉皇山变	10	200	160	160
36418	盱眙	PMS_明祖陵镇明 陵叶桥综合变	10	400	0	0
36419	盱眙	古桑古小3#	10	630	493	493
36420	盱眙	PMS_管镇龚庄配 变	10	400	0	0
36421	盱眙	PMS_观音寺顺河 变	10	400	0	0
36422	盱眙	PMS_管镇修庄#2 配变	10	200	145	145
36423	盱眙	PMS_九里明庄#2 变	10	315	0	0
36424	盱眙	PMS_管镇西黄养 殖配变	10	200	160	160
36425	盱眙	兴隆西陡湖东配 变	10	400	320	320
36426	盱眙	管镇曹庄#2配变	10	200	120	120
36427	盱眙	仇集镇李林综合 变	10	400	256	256
36428	盱眙	兴隆马庄1#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36429	盱眙	都梁天宸1#配电房2#变压器	10	800	640	640
36430	盱眙	PMS_东苑新城1#配电室01变	10	800	640	640
36431	盱眙	PMS_东苑新城1#配电室02变	10	800	640	640
36432	盱眙	PMS_东苑新城2#配电室02变	10	800	640	640
36433	盱眙	PMS_香悦雅居2#欧式变配电变压	10	630	504	504
36434	盱眙	PMS_香悦雅居1#欧式变配电变压	10	630	504	504
36435	盱眙	马坝墩塘2#配变	10	400	320	320
36436	盱眙	PMS_河桥镇坡山口变	10	200	137	137
36437	盱眙	PMS_向阳城#1箱变01	10	400	320	320
36438	盱眙	PMS_向阳城#2箱变01	10	400	320	320
36439	盱眙	PMS_向阳城#3箱变01	10	400	320	320
36440	盱眙	PMS_向阳城#4箱变01	10	400	320	320
36441	盱眙	PMS_向阳城#5箱变01	10	400	320	320
36442	盱眙	古城街东小区配变	10	200	160	160
36443	盱眙	PMS_书香文苑2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36444	盱眙	PMS_黄花塘岗村街北配变	10	400	309	309
36445	盱眙	淮河镇水韵景城小区配变	10	630	504	504
36446	盱眙	PMS_管镇夏田养殖配变	10	200	0	0
36447	盱眙	PMS_管镇东程#2配变	10	200	101	101
36448	盱眙	兴隆冯洼配变	10	400	294	294
36449	盱眙	PMS_管镇王庄#2配变	10	200	160	160
36450	盱眙	PMS_九里桃园#2配变	10	315	0	0
36451	盱眙	兴隆红旗养殖配变	10	400	320	320
36452	盱眙	PMS_桂五镇高山平配变	10	200	74	74
36453	盱眙	PMS_兴隆红旗五队配变	10	400	262	262
36454	盱眙	PMS_穆店柿园2#综合变	10	200	0	0
36455	盱眙	PMS_管镇小宗养殖配变	10	200	160	160
36456	盱眙	马庄中学2#配变	10	400	0	0
36457	盱眙	PMS_天泉湖镇王店蒋郢配变	10	400	277	277
36458	盱眙	PMS_古桑花下2#配变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36459	盱眙	PMS_向阳城#6箱变压器	10	400	320	320
36460	盱眙	PMS_向阳城#7箱变01	10	400	320	320
36461	盱眙	PMS_维桥乡松树小区2#综合变	10	400	188	188
36462	盱眙	河桥镇三元沿东变	10	400	258	258
36463	盱眙	群富永昌二期1#箱变01	10	630	467	467
36464	盱眙	群富永昌二期2#箱变01	10	630	504	504
36465	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢尖山变	10	400	320	320
36466	盱眙	PMS_古城街东配变	10	400	190	190
36467	盱眙	PMS_古城跃进站配变	10	400	320	320
36468	盱眙	观音寺梓桐配变	10	100	0	0
36469	盱眙	PMS_管镇陈岗配变	10	200	160	160
36470	盱眙	仇集镇蒋郢2#综合变	10	200	97	97
36471	盱眙	兴隆蔡咀2#变	10	200	160	160
36472	盱眙	PMS_兴隆蔡咀配变	10	200	144	144
36473	盱眙	PMS_管镇社区#2配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36474	盱眙	管镇孙西#2配变	10	315	0	0
36475	盱眙	仇集镇小营综合变	10	400	68	68
36476	盱眙	兴隆杨咀配变	10	200	160	160
36477	盱眙	高坝苏庄#2配变	10	200	0	0
36478	盱眙	仇集镇蒋湾综合变	10	400	320	320
36479	盱眙	兴隆孔井陈庄配变	10	200	135	135
36480	盱眙	洪武变屋顶光伏	10	100	80	80
36481	盱眙	文熙苑开关站兼配电房1#变	10	800	640	640
36482	盱眙	马坝宝桥2#配变	10	400	0	0
36483	盱眙	马坝东园2#配变	10	630	0	0
36484	盱眙	马坝晒牛4#配变	10	400	320	320
36485	盱眙	PMS_彩印厂变	10	400	0	0
36486	盱眙	PMS_山水休闲街A地块配电房2#变	10	630	504	504
36487	盱眙	PMS_天汇宝积2#配电房3#变	10	630	504	504
36488	盱眙	PMS_天汇宝积2#配电房4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36489	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢迁留变	10	400	246	246
36490	盱眙	枕水人家二期2#配电房2#变	10	800	640	640
36491	盱眙	穆店镇维桥邱庄综合变	10	200	160	160
36492	盱眙	PMS_桂五镇永丰综合变	10	400	303	303
36493	盱眙	河桥镇三元沿西变	10	400	266	266
36494	盱眙	PMS_河桥镇林湖董郢变	10	100	80	80
36495	盱眙	明祖陵镇龚庄天仙综合变	10	400	320	320
36496	盱眙	168#南苑小区1#公变	10	800	640	640
36497	盱眙	PMS_管镇经济配变	10	400	0	0
36498	盱眙	仇集镇艾郢2#综合变	10	200	38	38
36499	盱眙	PMS_兴隆顾庄配变	10	200	111	111
36500	盱眙	兴隆孔井张庄配变	10	400	260	260
36501	盱眙	仇集镇竹园2#综合变	10	400	267	267
36502	盱眙	PMS_高坝村高坝#2配变	10	200	0	0
36503	盱眙	仇集镇农科综合变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36504	盱眙	桂五镇西鹅配变	10	200	160	160
36505	盱眙	PMS_九里小学#2变	10	200	0	0
36506	盱眙	马坝善道配变	10	400	311	311
36507	盱眙	沙西配变	10	200	0	0
36508	盱眙	PMS_天泉湖镇王店周港配变	10	315	252	252
36509	盱眙	PMS_河桥镇黄龙石郢3#变	10	400	301	301
36510	盱眙	兴隆孔井南配变	10	200	133	133
36511	盱眙	PMS_官滩西山2#综合变	10	200	160	160
36512	盱眙	PMS_河桥镇洪山头变	10	200	1	1
36513	盱眙	马坝宝桥3#配变	10	400	320	320
36514	盱眙	PMS_穆店新燕综合变	10	400	320	320
36515	盱眙	明祖陵镇俞桥新综合变	10	400	238	238
36516	盱眙	马坝瓦地2#配变（东阳）	10	315	252	252
36517	盱眙	官滩镇金圩村北站综合变	10	400	320	320
36518	盱眙	PMS_管镇朱付#2配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36519	盱眙	PMS_古桑中学3#配变	10	400	294	294
36520	盱眙	桂五镇政府配变	10	200	111	111
36521	盱眙	马坝怀庄配变（东阳）	10	200	160	160
36522	盱眙	PMS_马庄东湖变	10	200	0	0
36523	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房7#变压器	10	630	504	504
36524	盱眙	PMS_贺岗4#配变	10	400	236	236
36525	盱眙	金海铂越3#配电房3#变压器	10	630	504	504
36526	盱眙	明祖陵镇伏湖前高综合变	10	400	138	138
36527	盱眙	海通时代A区7#箱变	10	630	504	504
36528	盱眙	恒大1#配电房2#变压器	10	630	504	504
36529	盱眙	PMS_穆店郁洼2#综合变	10	630	0	0
36530	盱眙	桂五镇车站综合变	10	200	160	160
36531	盱眙	三官后庄#2配变	10	200	0	0
36532	盱眙	PMS_维桥乡乡政府3#综合变	10	200	160	160
36533	盱眙	仇集镇街西3#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36534	盱眙	昌兴壹城2#配电房6#变压器	10	800	640	640
36535	盱眙	马坝塘坝塘庄2#配变（高桥）	10	400	220	220
36536	盱眙	PMS_穆店下楼综合变	10	400	0	0
36537	盱眙	PMS_穆店罗郢综合变	10	200	160	160
36538	盱眙	穆店山里综合变	10	200	0	0
36539	盱眙	PMS_穆店街北综合变	10	200	160	160
36540	盱眙	PMS_黄花塘耿庄村东庄配变	10	200	160	160
36541	盱眙	管镇沟南配变	10	400	320	320
36542	盱眙	PMS_古城墩塘2#配变	10	200	119	119
36543	盱眙	仇集镇长港街南2#综合变	10	200	160	160
36544	盱眙	PMS_官滩镇西山综合变	10	200	160	160
36545	盱眙	PMS_马坝梨元配变（东阳）	10	200	160	160
36546	盱眙	PMS_马庄池塘#2配变	10	200	0	0
36547	盱眙	PMS_古桑良洼3#	10	400	320	320
36548	盱眙	管镇耿赵养殖#2配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36549	盱眙	和悦府1#配电房兼开关站1#变压	10	800	640	640
36550	盱眙	安置小区公变	10	315	252	252
36551	盱眙	维桥乡蒋西小区3#综合变	10	400	320	320
36552	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房12#变压器	10	800	640	640
36553	盱眙	PMS_维桥乡蒋西小区2#综合变	10	400	320	320
36554	盱眙	PMS_铁佛镇老街配变	10	400	0	0
36555	盱眙	鲍集镇大嘴圩3#综合变	10	400	0	0
36556	盱眙	洪武花苑#1变01	10	630	504	504
36557	盱眙	洪武花苑#2变	10	630	504	504
36558	盱眙	洪武花苑#3箱变01	10	630	504	504
36559	盱眙	洪武花苑#4箱变001	10	630	504	504
36560	盱眙	洪武花苑#5箱变001	10	630	504	504
36561	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和滕庄综合变	10	400	176	176
36562	盱眙	洪武花苑#6箱变001	10	630	504	504
36563	盱眙	洪武花苑#7箱变001	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36564	盱眙	中央御景园10#箱变001	10	500	400	400
36565	盱眙	中央御景园10#箱变002	10	500	400	400
36566	盱眙	兴隆阙庄2#配变	10	200	46	46
36567	盱眙	PMS_官滩农民街4#综合变	10	400	320	320
36568	盱眙	PMS_穆店滚润综合变	10	400	0	0
36569	盱眙	水木清华三期5#配电房2#变压器	10	800	640	640
36570	盱眙	金鼎华府8-1#箱变	10	630	504	504
36571	盱眙	PMS_三瑛国际#2箱变01	10	630	504	504
36572	盱眙	宝山豪庭1#箱变01变	10	630	496	496
36573	盱眙	凤悦天晴1#箱变02	10	630	504	504
36574	盱眙	PMS_凤悦天晴1#箱变01	10	630	504	504
36575	盱眙	PMS_凤悦天晴2#箱变01	10	630	504	504
36576	盱眙	PMS_凤悦天晴3#箱变02	10	630	504	504
36577	盱眙	PMS_凤悦天晴4#箱变02	10	630	504	504
36578	盱眙	星雨华府二期2#配电室4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36579	盱眙	官滩镇甘泉圩区配变	10	400	320	320
36580	盱眙	恒大二期三标段2-1配电室1#变压	10	800	640	640
36581	盱眙	兆科学府3#配电房13#变压器	10	630	504	504
36582	盱眙	穆店郁洼4#综合变	10	200	0	0
36583	盱眙	PMS_马坝董岗2#配变	10	315	0	0
36584	盱眙	PMS_管镇仇庄配变	10	400	0	0
36585	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#1变	10	800	640	640
36586	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#2变	10	800	640	640
36587	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#3变	10	800	640	640
36588	盱眙	PMS_PB机动车保姆城#4变	10	800	640	640
36589	盱眙	PMS_中央御景园1#箱变配电变压	10	500	400	400
36590	盱眙	PMS_中央御景园1#箱变配电变压	10	500	400	400
36591	盱眙	PMS_中央御景园2#箱变配电变压	10	500	400	400
36592	盱眙	PMS_中央御景园2#箱变配电变压	10	500	400	400
36593	盱眙	PMS_中央御景园3#箱变配电变压	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36594	盱眙	PMS_中央御景园 3#箱变配电变压	10	500	400	400
36595	盱眙	PMS_中央御景园 4#箱变配电变压	10	500	400	400
36596	盱眙	PMS_中央御景园 4#箱变配电变压	10	500	400	400
36597	盱眙	PMS_中央御景园 5#箱变配电变压	10	500	400	400
36598	盱眙	PMS_中央御景园 5#箱变配电变压	10	500	400	400
36599	盱眙	PMS_中央御景园 6#箱变配电变压	10	630	504	504
36600	盱眙	PMS_中央御景园 6#箱变配电变压	10	630	504	504
36601	盱眙	PMS_中央御景园 7#箱变配电变压	10	500	400	400
36602	盱眙	马庄小区变	10	400	0	0
36603	盱眙	PMS_兴隆晓庄三 队2#变	10	200	152	152
36604	盱眙	三官小舟2#配变	10	200	0	0
36605	盱眙	PMS_穆店新付综 合变	10	200	0	0
36606	盱眙	鲍集镇石牌养殖 场2#综合变	10	400	0	0
36607	盱眙	泵站公变	10	500	400	400
36608	盱眙	明祖陵镇项魏加 油站综合变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36609	盱眙	金海铂越3#配电房1#变压器	10	630	504	504
36610	盱眙	PMS_旧铺镇黄庄1#综合变	10	200	160	160
36611	盱眙	吾悦华府4号配电室11#变	10	800	640	640
36612	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴圩2#综合变	10	400	0	0
36613	盱眙	PMS_管镇西宗养殖配变	10	200	160	160
36614	盱眙	山水天宸5#变压器	10	630	504	504
36615	盱眙	古城小潘郢2#配变	10	400	320	320
36616	盱眙	星雨华府二期2#配电室2#变压器	10	800	640	640
36617	盱眙	恒大三期2-2配电房6#变压器	10	630	504	504
36618	盱眙	铁佛镇岗修配变	10	400	0	0
36619	盱眙	铁佛镇毛圩配变	10	400	0	0
36620	盱眙	PMS_铁佛镇徐庄配变	10	200	0	0
36621	盱眙	铁佛镇召四配变	10	200	0	0
36622	盱眙	铁佛镇前圩配变	10	630	0	0
36623	盱眙	PMS_铁佛镇庞庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36624	盱眙	铁佛镇蔡场配变	10	400	0	0
36625	盱眙	PMS_铁佛镇杨四配变	10	200	0	0
36626	盱眙	PMS_铁佛镇杨一配变	10	200	0	0
36627	盱眙	PMS_铁佛镇滩头配变	10	200	0	0
36628	盱眙	PMS_古城官庄配变	10	400	320	320
36629	盱眙	PMS_铁佛镇滩东配变	10	200	0	0
36630	盱眙	PMS_铁佛镇项台配变	10	200	0	0
36631	盱眙	PMS_铁佛镇李庄配变	10	200	0	0
36632	盱眙	PMS_桂五镇前小庄配变	10	200	160	160
36633	盱眙	桂五镇高南配变	10	200	160	160
36634	盱眙	桂五镇芦郢配变	10	100	80	80
36635	盱眙	PMS_淮河镇沿河四组综合变	10	200	160	160
36636	盱眙	PMS_桂五镇芝麻港配变	10	200	160	160
36637	盱眙	PMS_桂五镇关山配变	10	200	160	160
36638	盱眙	桂五镇西小庄配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36639	盱眙	仇集镇各岗综合变	10	200	58	58
36640	盱眙	桂五镇洪郢配变	10	200	38	38
36641	盱眙	仇集镇陈郢综合变	10	200	14	14
36642	盱眙	PMS_铁佛镇赵庄配变	10	200	0	0
36643	盱眙	淮河镇腰滩前东综合变	10	400	100	100
36644	盱眙	马坝容庄配变	10	800	205	205
36645	盱眙	PMS_铁佛镇程庄配变	10	200	0	0
36646	盱眙	PMS_马坝新坝配变	10	200	88	88
36647	盱眙	铁佛镇马岗配变	10	400	0	0
36648	盱眙	马坝落星配变	10	200	11	11
36649	盱眙	马坝许庄配变（东阳）	10	630	402	402
36650	盱眙	东圩配变	10	200	0	0
36651	盱眙	PMS_铁佛镇彭南配变	10	200	0	0
36652	盱眙	淮河镇腰东西综合变	10	400	320	320
36653	盱眙	PMS_马坝梁桥配变（东阳）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36654	盱眙	马坝徐庄配变	10	200	160	160
36655	盱眙	高庄变	10	200	0	0
36656	盱眙	PMS_马坝徐圩配变	10	200	160	160
36657	盱眙	PMS_马坝房庄配变（东阳）	10	200	0	0
36658	盱眙	PMS_黄花塘新街供销社配变	10	400	0	0
36659	盱眙	古城宾馆配变	10	200	53	53
36660	盱眙	PMS_淮河镇沿河二组综合变	10	200	160	160
36661	盱眙	桂五镇望山头配变	10	400	243	243
36662	盱眙	仇集镇后孙郢综合变	10	200	121	121
36663	盱眙	古城机站配变	10	200	75	75
36664	盱眙	古城潘郢配变	10	400	222	222
36665	盱眙	淮河镇沿河七组2#综合变	10	200	160	160
36666	盱眙	淮河镇沿河小学2#综合变	10	200	160	160
36667	盱眙	黄花塘绿化村绿化组配变	10	200	0	0
36668	盱眙	桂五镇刘港配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36669	盱眙	仇集镇芦郢综合变	10	400	320	320
36670	盱眙	古城付业配变	10	400	115	115
36671	盱眙	桂五镇何郢配变	10	200	75	75
36672	盱眙	仇集镇龙潭综合变	10	400	320	320
36673	盱眙	三河农场吸附剂厂综合变	10	400	320	320
36674	盱眙	PMS_马坝陵园配变	10	630	504	504
36675	盱眙	淮河镇前进3#配变	10	200	160	160
36676	盱眙	PMS_景塘变	10	200	0	0
36677	盱眙	PMS_铁佛镇孙后配变	10	200	0	0
36678	盱眙	马坝顾庄配变（东阳）	10	400	0	0
36679	盱眙	PMS_马坝杜庄配变（东阳）	10	100	0	0
36680	盱眙	黄塘耿庄村牛屋配变	10	100	80	80
36681	盱眙	PMS_黄塘耿庄村何元配变	10	200	160	160
36682	盱眙	PMS_古城林业配变	10	200	160	160
36683	盱眙	仇集镇小坝综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36684	盱眙	仇集镇河东综合变	10	200	160	160
36685	盱眙	PMS_维桥乡张湾综合变	10	400	294	294
36686	盱眙	兴隆胡庄配变	10	400	244	244
36687	盱眙	兴隆牌坊陈庄配变	10	400	247	247
36688	盱眙	PMS_河桥镇新街道变	10	400	58	58
36689	盱眙	PMS_铁佛镇候庄配变	10	400	0	0
36690	盱眙	铁佛镇蔡圩配变	10	630	0	0
36691	盱眙	PMS_王店杨港配变	10	200	160	160
36692	盱眙	铁佛镇化庄配变	10	400	0	0
36693	盱眙	铁佛镇何圩配变	10	200	0	0
36694	盱眙	PMS_铁佛镇邹庄配变	10	200	0	0
36695	盱眙	PMS_兴隆黄庄十组配变	10	200	91	91
36696	盱眙	PMS_官滩镇军田2#综合变	10	200	0	0
36697	盱眙	PMS_古桑夏郢6#	10	400	320	320
36698	盱眙	PMS_桂五镇旺府2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36699	盱眙	管镇罗岗养殖配变	10	200	160	160
36700	盱眙	马坝农经配变	10	630	0	0
36701	盱眙	PMS_官滩镇光明小区综合变	10	400	320	320
36702	盱眙	马坝市场配变	10	630	0	0
36703	盱眙	PMS_古城向阳配变	10	200	160	160
36704	盱眙	古城下郢配变	10	400	320	320
36705	盱眙	PMS_古城上郢配变	10	200	160	160
36706	盱眙	黄花塘林庄村妇女配变	10	200	160	160
36707	盱眙	黄花塘林庄村村部配变	10	200	160	160
36708	盱眙	铁佛镇街东配变	10	400	0	0
36709	盱眙	黄花塘林庄村林庄配变	10	400	320	320
36710	盱眙	淮河镇腰滩前西3#综合变	10	200	160	160
36711	盱眙	马坝黄桥配变（东阳）	10	400	320	320
36712	盱眙	淮河镇城根二组2#综合变	10	400	320	320
36713	盱眙	兴隆黄庄四组配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36714	盱眙	PMS_王店李郢配变	10	200	114	114
36715	盱眙	PMS_兴隆黄庄六组配变	10	200	160	160
36716	盱眙	PMS_兴隆刘岗北配变	10	200	138	138
36717	盱眙	兴隆刘岗南配变	10	200	160	160
36718	盱眙	PMS_兴隆刘岗东配变	10	200	139	139
36719	盱眙	铁佛镇黄庄配变	10	400	0	0
36720	盱眙	PMS_淮河镇三滩综合变	10	400	320	320
36721	盱眙	王店美郢配变	10	200	160	160
36722	盱眙	马坝镇北2#配变	10	630	0	0
36723	盱眙	桂五镇向阳配变	10	400	320	320
36724	盱眙	马坝高中部配变	10	630	504	504
36725	盱眙	马坝镇北配变	10	630	504	504
36726	盱眙	PMS_黄花塘晏庄姚坝配变	10	400	243	243
36727	盱眙	PMS_马坝城中配变（东阳）	10	400	320	320
36728	盱眙	PMS_黄花塘晏庄村高庄配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36729	盱眙	PMS_马坝东粮配变（东阳）	10	200	160	160
36730	盱眙	马坝立新配变（东阳）	10	200	64	64
36731	盱眙	PMS_马坝沈庄配变（东阳）	10	200	160	160
36732	盱眙	黄花塘晏庄葛庄配变	10	400	56	56
36733	盱眙	PMS_马坝兴隆学校配变（东阳）	10	200	0	0
36734	盱眙	明祖陵镇沙巷陈庄综合变	10	200	160	160
36735	盱眙	明祖陵镇沙巷张庄综合变	10	200	160	160
36736	盱眙	明祖陵镇沙巷戚庄综合变	10	400	303	303
36737	盱眙	铁佛镇护坡配变	10	200	0	0
36738	盱眙	PMS_马坝永南配变（东阳）	10	400	0	0
36739	盱眙	铁佛镇岳庄配变	10	200	0	0
36740	盱眙	PMS_淮河镇洲滩后综合变	10	200	160	160
36741	盱眙	马坝涂圩配变（东阳）	10	200	67	67
36742	盱眙	PMS_淮河镇洲滩前综合变	10	200	160	160
36743	盱眙	明祖陵镇项魏前卫综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36744	盱眙	马坝梁庄配变	10	200	160	160
36745	盱眙	淮河镇园区3#综合变	10	200	160	160
36746	盱眙	PMS_兴隆岗南配变	10	200	160	160
36747	盱眙	PMS_淮河镇腰滩后西综合变	10	200	160	160
36748	盱眙	PMS_马坝军庄配变（东阳）	10	200	160	160
36749	盱眙	淮河镇腰西综合变	10	200	132	132
36750	盱眙	PMS_马坝下庄配变	10	400	320	320
36751	盱眙	恒西汪庄变	10	400	0	0
36752	盱眙	马坝田肚配变	10	400	320	320
36753	盱眙	PMS_兴隆曹庄配变	10	200	22	22
36754	盱眙	PMS_马坝人民配变（东阳）	10	100	80	80
36755	盱眙	马坝车弯配变	10	200	160	160
36756	盱眙	许庄配变	10	200	0	0
36757	盱眙	明祖陵镇项魏汪咀综合变	10	400	102	102
36758	盱眙	马坝张庄配变（东阳）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36759	盱眙	PMS_马坝张楼配变	10	200	160	160
36760	盱眙	PMS_盱城东苑小区3#综合变	10	400	320	320
36761	盱眙	三河农场恒河3#综合变	10	400	320	320
36762	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄2#配变	10	200	0	0
36763	盱眙	PMS_铁佛镇路庄配变	10	200	0	0
36764	盱眙	PMS_铁佛镇李圩配变	10	200	0	0
36765	盱眙	PMS_铁佛镇花南配变	10	200	0	0
36766	盱眙	PMS_铁佛镇刘圩配变	10	200	0	0
36767	盱眙	PMS_铁佛镇马咀配变	10	200	0	0
36768	盱眙	PMS_铁佛镇龙窝配变	10	200	0	0
36769	盱眙	PMS_铁佛镇戚庄配变	10	200	0	0
36770	盱眙	金悦珑府配电房3#变压器	10	630	504	504
36771	盱眙	淮河镇迎宾路3#综合变	10	630	504	504
36772	盱眙	明祖陵镇项魏陈庄综合变	10	400	293	293
36773	盱眙	铁佛镇中心村配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36774	盱眙	九里车头配变	10	200	0	0
36775	盱眙	PMS_马坝板桥配变	10	200	133	133
36776	盱眙	铁佛镇新庄配变	10	400	0	0
36777	盱眙	兴隆单庄西配变	10	400	195	195
36778	盱眙	PMS_铁佛镇付庄配变	10	200	0	0
36779	盱眙	PMS_兴隆单东配变	10	200	96	96
36780	盱眙	黄花塘五星村大东配变	10	400	240	240
36781	盱眙	黄花塘杨庄村徐叶庄配变	10	400	284	284
36782	盱眙	PMS_铁佛镇袁庄配变	10	200	0	0
36783	盱眙	PMS_马坝吉庄配变（东阳）	10	200	134	134
36784	盱眙	九里李庄配变	10	200	0	0
36785	盱眙	淮河镇腰西中综合变	10	400	320	320
36786	盱眙	PMS_铁佛镇东洋配变	10	400	0	0
36787	盱眙	PMS_马坝桃园配变（东阳）	10	400	0	0
36788	盱眙	PMS_铁佛镇王庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36789	盱眙	PMS_穆店教堂综合变	10	200	0	0
36790	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房4#变压器	10	630	504	504
36791	盱眙	PMS_兴隆单南配变	10	200	160	160
36792	盱眙	马坝陈庄配变（东阳）	10	400	0	0
36793	盱眙	PMS_铁佛镇高前配变	10	200	0	0
36794	盱眙	九里桃园变	10	400	0	0
36795	盱眙	王店陈郢配变	10	200	104	104
36796	盱眙	铁佛镇西洋配变	10	400	0	0
36797	盱眙	铁佛镇陈庄配变	10	200	0	0
36798	盱眙	PMS_马坝戴庄配变（东阳）	10	100	0	0
36799	盱眙	兴隆西陡湖配变	10	200	127	127
36800	盱眙	铁佛镇东庄配变	10	200	0	0
36801	盱眙	九里彭坝配变	10	315	0	0
36802	盱眙	PMS_铁佛镇东中配变	10	200	0	0
36803	盱眙	PMS_马坝马岗配变（东阳）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36804	盱眙	PMS_淮河镇草滩1#综合变	10	400	320	320
36805	盱眙	黄花塘杨庄村林场配变	10	400	224	224
36806	盱眙	马坝华庄配变（东阳）	10	400	0	0
36807	盱眙	新庄配变	10	315	0	0
36808	盱眙	马坝南湖配变	10	400	320	320
36809	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房4#变压	10	800	640	640
36810	盱眙	马坝板桥马庄2#配变	10	200	160	160
36811	盱眙	PMS_御园美景2#干变	10	630	504	504
36812	盱眙	明祖陵镇中学小区综合变	10	200	107	107
36813	盱眙	PMS_金澜湾2#配电房3#变压器	10	800	640	640
36814	盱眙	PMS_金澜湾2#配电房4#变压器	10	800	640	640
36815	盱眙	路灯变2#变	20	630	504	504
36816	盱眙	PMS_孔庄配变	10	100	0	0
36817	盱眙	PMS_淮河镇腰东东综合变	10	200	160	160
36818	盱眙	马坝松元配变（东阳）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36819	盱眙	高坝苏庄变	10	200	0	0
36820	盱眙	PMS_马坝杨庄配变（东阳）	10	200	0	0
36821	盱眙	黄花塘杨庄村杨庄配变	10	200	160	160
36822	盱眙	PMS_马坝路西配变（东阳）	10	200	0	0
36823	盱眙	西高配变	10	200	0	0
36824	盱眙	小高坝配变	10	200	0	0
36825	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村何庄配变	10	200	76	76
36826	盱眙	PMS_淮河镇富淮农场综合变	10	200	160	160
36827	盱眙	马坝山塘配变（东阳）	10	400	0	0
36828	盱眙	恒西王塘配变	10	400	0	0
36829	盱眙	淮河镇腰东东2#综合变	10	400	320	320
36830	盱眙	PMS_马坝新庄配变.（东阳）	10	200	0	0
36831	盱眙	马坝王庄配变（东阳）	10	200	0	0
36832	盱眙	PMS_桂五镇红润南小区配变	10	400	320	320
36833	盱眙	PMS_桂五镇红润北小区配变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36834	盱眙	桂五镇花园配变	10	400	296	296
36835	盱眙	盱城新城御景1# 变压器	10	500	400	400
36836	盱眙	枕水人家三期7# 配电房17#变	10	630	504	504
36837	盱眙	PMS_黄花塘耿公 村曾庄配变	10	200	160	160
36838	盱眙	马坝砖井配变 （东阳）	10	200	0	0
36839	盱眙	PMS_古城周郢配 变	10	200	160	160
36840	盱眙	古城花园配变	10	200	160	160
36841	盱眙	PMS_马坝东圩配 变（东阳）	10	200	0	0
36842	盱眙	天泉湖古城中心 配变	10	200	155	155
36843	盱眙	马坝兰庄配变 （东阳）	10	400	0	0
36844	盱眙	PMS_铁佛镇新王 庄配变	10	400	0	0
36845	盱眙	PMS_马坝腾安配 变（东阳）	10	400	0	0
36846	盱眙	PMS_古城朝坊配 变	10	200	160	160
36847	盱眙	PMS_金澜湾2#配 电房1#变压器	10	800	640	640
36848	盱眙	PMS_桂五镇交管 所配变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36849	盱眙	PMS_沙岗人家2# 配电房1#变	10	1000	800	800
36850	盱眙	PMS_沙岗人家2# 配电房2#变	10	1000	800	800
36851	盱眙	皇家花苑1#配电 房1#变	10	800	640	640
36852	盱眙	10kV壹山境小区 配电房1#变压器	10	800	640	640
36853	盱眙	马坝腾岗配变 （东阳）	10	200	160	160
36854	盱眙	PMS_淮河镇腰滩 前西2#综合变	10	200	160	160
36855	盱眙	马坝莫安配变 （东阳）	10	400	320	320
36856	盱眙	黄花塘林庄村祝 安配变	10	200	145	145
36857	盱眙	PMS_马坝新安配 变（东阳）	10	400	320	320
36858	盱眙	PMS_马坝马庄配 变（东阳）	10	200	160	160
36859	盱眙	黄花塘新街严岗 配变	10	400	320	320
36860	盱眙	马坝大云山配变 （东阳）	10	200	160	160
36861	盱眙	铁佛镇杨淹A配变	10	200	0	0
36862	盱眙	铁佛镇杨淹配变	10	200	0	0
36863	盱眙	PMS_黄花塘新街 松元配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36864	盱眙	PMS_黄花塘晏庄村部配变	10	200	142	142
36865	盱眙	马坝柴塘配变（东阳）	10	200	160	160
36866	盱眙	马坝供销配变（东阳）	10	400	320	320
36867	盱眙	明祖陵镇项庄小区综合变	10	400	248	248
36868	盱眙	马坝顾庄2#配变（东阳）	10	315	0	0
36869	盱眙	PMS_官滩镇西窑综合变	10	200	0	0
36870	盱眙	东方世纪城3期配电房10#变压器	10	800	640	640
36871	盱眙	PMS_都梁现代城小区1#配电房1#	10	1000	800	800
36872	盱眙	PMS_都梁现代城小区1#配电房2#	10	1000	800	800
36873	盱眙	PMS_沙岗人家2#配电房3#变	10	1000	800	800
36874	盱眙	PMS_沙岗人家2#配电房4#变	10	1000	800	800
36875	盱眙	PMS_东城国际3#配电房2#变	10	1000	800	800
36876	盱眙	PMS_东城国际3#配电房3#变	10	1000	800	800
36877	盱眙	东方名郡1#配电房2#变	10	630	504	504
36878	盱眙	东方名郡1#配电房4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36879	盱眙	桂五镇后郢配变	10	400	320	320
36880	盱眙	龙泉公关2#箱变	10	400	0	0
36881	盱眙	146#淮明园	10	500	400	400
36882	盱眙	皇家花苑2#配电房1#变	10	630	504	504
36883	盱眙	皇家花苑2#配电房3#变	10	630	504	504
36884	盱眙	万盛悦府1#配电房2#变	10	800	640	640
36885	盱眙	万盛悦府2#配电房1#配变	10	800	640	640
36886	盱眙	万盛悦府2#配电房3#配变	10	800	640	640
36887	盱眙	紫金公馆3#配电房9#变压器	10	800	640	640
36888	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站2#	10	630	504	504
36889	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站3#	10	630	504	504
36890	盱眙	葵花新寓箱变配电变压器	10	400	320	320
36891	盱眙	PMS_桂五镇鼓楼3#配变	10	400	320	320
36892	盱眙	马坝坝西配变（东阳）	10	200	108	108
36893	盱眙	明祖陵镇项魏朱岗#2综合变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36894	盱眙	PMS_马坝腾庄配变（东阳）	10	200	118	118
36895	盱眙	PMS_铁佛镇杨圩配变	10	200	0	0
36896	盱眙	PMS_马坝周庄配变（东阳）	10	200	0	0
36897	盱眙	马坝高庄配变（东阳）	10	400	0	0
36898	盱眙	淮河镇码头综合变	10	200	160	160
36899	盱眙	PMS_淮河镇公路综合变	10	200	160	160
36900	盱眙	PMS_黄花塘新街商业街配变	10	400	298	298
36901	盱眙	PMS_黄花塘新街农机站配变	10	400	320	320
36902	盱眙	PMS_黄花塘供销社院内配变	10	200	0	0
36903	盱眙	明祖陵镇项魏麻庄#2综合变	10	400	304	304
36904	盱眙	明祖陵镇明陵邓庄综合变	10	400	282	282
36905	盱眙	明祖陵镇项魏后新#2综合变	10	400	308	308
36906	盱眙	铁佛镇中学配变	10	400	0	0
36907	盱眙	明祖陵镇沙巷周庄综合变	10	400	238	238
36908	盱眙	铁佛镇供销配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36909	盱眙	桂五镇林业车站配变	10	400	143	143
36910	盱眙	伊顿蓝庭1#开关站兼配电房1#变	10	630	504	504
36911	盱眙	PMS_官滩镇三队机站综合变	10	200	160	160
36912	盱眙	旧铺镇范庄综合变	10	400	320	320
36913	盱眙	PMS_都梁现代城小区2#配电房1#	10	1000	800	800
36914	盱眙	PMS_都梁现代城小区2#配电房2#	10	1000	800	800
36915	盱眙	PMS_三河农场钱中国鸡场综合变	10	200	0	0
36916	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站4#	10	630	504	504
36917	盱眙	PMS_星雨华府1#开关站1#	10	630	504	504
36918	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房1#	10	630	504	504
36919	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房2#	10	630	504	504
36920	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房3#	10	630	504	504
36921	盱眙	PMS_星雨华府2#配电房4#	10	630	504	504
36922	盱眙	PMS_星雨华府3#配电房2#	10	630	504	504
36923	盱眙	PMS_星雨华府3#配电房4#	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36924	盱眙	PMS_星雨华府3# 配电房1#	10	630	504	504
36925	盱眙	马坝沙东2#综合 变	10	400	134	134
36926	盱眙	官滩镇高营3#综 合变	10	200	160	160
36927	盱眙	伊顿公馆3#配电 房1#变压器	10	800	640	640
36928	盱眙	PMS_官滩镇建材 厂2#综合变	10	200	160	160
36929	盱眙	PMS_管镇王咀养 殖配变	10	200	0	0
36930	盱眙	金地国际1-2#变	10	630	504	504
36931	盱眙	淮河镇沿河九组 东综合变	10	200	160	160
36932	盱眙	PMS_古城街西配 变	10	400	320	320
36933	盱眙	黄花塘新街中学 配变	10	400	0	0
36934	盱眙	古城西阳郢配变	10	200	160	160
36935	盱眙	PMS_睿博2#配电 房2#变压器	10	800	640	640
36936	盱眙	龙虾创业园综合 变	10	400	320	320
36937	盱眙	太湖人家小区2-2 箱变	10	630	484	484
36938	盱眙	PMS_山水大道B地 块配电房1#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36939	盱眙	紫金湖畔2#配电房4#变压器	10	800	640	640
36940	盱眙	淮河镇街道东4#综合变	10	630	504	504
36941	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄四组虾塘配变	10	200	0	0
36942	盱眙	马庄长里配变	10	400	0	0
36943	盱眙	PMS_桂五镇朱小鹏配变	10	200	78	78
36944	盱眙	仇集镇街北综合变	10	400	320	320
36945	盱眙	仇集镇仇东综合变	10	630	485	485
36946	盱眙	PMS_古城小潘郢配变	10	200	160	160
36947	盱眙	古城湾塘配变	10	400	292	292
36948	盱眙	PMS_古城双林配变	10	200	160	160
36949	盱眙	黄塘绿化村黄庄配变	10	200	0	0
36950	盱眙	仇集镇街中综合变	10	630	464	464
36951	盱眙	PMS_黄塘绿化村陈庄配变	10	200	0	0
36952	盱眙	仇集镇龙上综合变	10	200	160	160
36953	盱眙	仇集镇克贵街南综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36954	盱眙	PMS_古城小岗配变	10	200	16	16
36955	盱眙	PMS_淮河镇陡湖5-1#综合变	10	200	160	160
36956	盱眙	PMS_淮河镇陡湖7-1#综合变	10	200	160	160
36957	盱眙	雍国府1#配电房2#变压器	10	630	504	504
36958	盱眙	PMS_270#吴小庄4#公变	10	630	504	504
36959	盱眙	香格里拉公馆1#配电房1#变压器	10	800	640	640
36960	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房3#变压器	10	630	504	504
36961	盱眙	塞纳摩尔5#配电房16#变压器	10	630	504	504
36962	盱眙	PMS_淮河镇街西龙虾2#综合变	10	400	307	307
36963	盱眙	御景新城4#配电房4#变压器	10	800	640	640
36964	盱眙	鲍集镇铁佛马庄3#配变	10	200	0	0
36965	盱眙	健力铭都#2配电房3#变	10	800	640	640
36966	盱眙	桂五镇山洪水库综合变	10	200	160	160
36967	盱眙	PMS_桂五陶郢2#	10	200	160	160
36968	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36969	盱眙	大明公馆小区3-2#箱变	10	630	504	504
36970	盱眙	PMS_桂五林郢2#配变	10	200	139	139
36971	盱眙	维桥御景家苑2#综合变	10	800	640	640
36972	盱眙	维桥乡前车综合变	10	400	131	131
36973	盱眙	桂五镇街中配变	10	315	252	252
36974	盱眙	桂五镇农具厂配变	10	400	320	320
36975	盱眙	桂五镇农茂市场配变	10	400	320	320
36976	盱眙	盱眙古桑街道小学配变	10	630	504	504
36977	盱眙	PMS_洪湖#1配变	10	200	160	160
36978	盱眙	PMS_古桑洪湖2#	10	200	160	160
36979	盱眙	古桑沿河配变	10	200	160	160
36980	盱眙	磨涧村供销台变	10	400	320	320
36981	盱眙	PMS_路南配变	10	400	320	320
36982	盱眙	PMS_古桑乡李郢配变	10	200	160	160
36983	盱眙	PMS_青湖配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36984	盱眙	PMS_河桥镇龙泉唐郢变	10	200	71	71
36985	盱眙	PMS_河桥镇大港小港变	10	100	1	1
36986	盱眙	河桥镇大港上郢变	10	400	298	298
36987	盱眙	PMS_桂五镇张郢配变	10	200	147	147
36988	盱眙	PMS_古桑张南配变	10	200	55	55
36989	盱眙	PMS_古桑张北配变	10	200	160	160
36990	盱眙	PMS_维桥乡青墩头综合变	10	400	312	312
36991	盱眙	PMS_古桑伏西配变	10	200	52	52
36992	盱眙	古桑伏东配变	10	200	0	0
36993	盱眙	PMS_河桥镇淮河场部变	10	400	284	284
36994	盱眙	PMS_桂五镇北港配变	10	200	67	67
36995	盱眙	PMS_桂五镇南港配变	10	200	160	160
36996	盱眙	PMS_刘观配变	10	200	99	99
36997	盱眙	后岗配变	10	200	114	114
36998	盱眙	PMS_桂五镇合心王郢配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36999	盱眙	PMS_桂五镇刘场配变.	10	200	64	64
37000	盱眙	桂五镇高庙陶山配变	10	400	280	280
37001	盱眙	PMS_旧铺镇金庄综合变	10	200	160	160
37002	盱眙	PMS_桂五镇宝山林场配变.	10	200	145	145
37003	盱眙	PMS_桂五镇联合台区	10	200	160	160
37004	盱眙	PMS_古桑松田配变	10	200	16	16
37005	盱眙	PMS_桂五镇保郢配变	10	200	160	160
37006	盱眙	桂五镇范郢配变	10	200	70	70
37007	盱眙	桂五镇新拔配变	10	200	160	160
37008	盱眙	桂五镇赵圩配变	10	400	311	311
37009	盱眙	桂五镇藕塘杨郢配变	10	200	160	160
37010	盱眙	PMS_桂五镇青年配变	10	400	320	320
37011	盱眙	PMS_桂五镇街南台区	10	400	320	320
37012	盱眙	桂五镇丁郢配变	10	400	308	308
37013	盱眙	PMS_桂五镇山洪窑厂配变	10	200	54	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37014	盱眙	PMS_转盘配变	10	400	320	320
37015	盱眙	PMS_桂五镇山洪 厂部台区	10	400	152	152
37016	盱眙	PMS_桂五镇刘郢 综合变	10	200	141	141
37017	盱眙	桂五镇石狮配变	10	200	80	80
37018	盱眙	PMS_桂五镇新华 台区	10	200	160	160
37019	盱眙	PMS_桂五镇安乐 配变	10	200	127	127
37020	盱眙	桂五镇马郢配变	10	400	234	234
37021	盱眙	桂五镇徐郢台区	10	100	80	80
37022	盱眙	桂五镇湖东台区	10	200	125	125
37023	盱眙	桂五镇鲍郢配变	10	200	95	95
37024	盱眙	桂五镇东风配变	10	200	160	160
37025	盱眙	PMS_桂五镇新建 配变	10	200	160	160
37026	盱眙	PMS_旧铺镇坝头 综合变	10	200	132	132
37027	盱眙	PMS_旧铺镇梁岗 综合变	10	200	160	160
37028	盱眙	旧铺镇畜牧场综 合变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37029	盱眙	旧铺镇团结综合变	10	315	252	252
37030	盱眙	PMS_旧铺镇东山综合变	10	200	160	160
37031	盱眙	周庄3#配变	10	200	0	0
37032	盱眙	桂五镇大众配变	10	200	149	149
37033	盱眙	桂五镇林山配变	10	200	140	140
37034	盱眙	桂五镇牌坊配变	10	200	160	160
37035	盱眙	古桑清水坝2#配变	10	400	320	320
37036	盱眙	清水坝#1配变	10	630	504	504
37037	盱眙	PMS_古桑清水坝5#	10	400	303	303
37038	盱眙	PMS_旧铺镇西山综合变	10	200	160	160
37039	盱眙	马庄刁庄变	10	400	0	0
37040	盱眙	PMS_河桥镇龙泉周郢变	10	400	281	281
37041	盱眙	PMS_旧铺镇双营综合变	10	200	126	126
37042	盱眙	桂五镇桥东配变	10	400	320	320
37043	盱眙	明祖陵镇渡口东安综合变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37044	盱眙	明祖陵镇项魏后新综合变	10	400	280	280
37045	盱眙	PMS_河桥镇龙泉团结变	10	200	112	112
37046	盱眙	PMS_河桥镇龙泉王郢变	10	200	100	100
37047	盱眙	明祖陵镇项魏前新综合变	10	400	261	261
37048	盱眙	古桑清水坝3#配变	10	400	320	320
37049	盱眙	明祖陵镇沙巷俞西#2综合变	10	400	234	234
37050	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵俞西#1综合变	10	400	320	320
37051	盱眙	古桑李岗1#配变	10	400	320	320
37052	盱眙	PMS_河桥镇大港林山变	10	100	80	80
37053	盱眙	河桥镇玉泉湖变	10	250	200	200
37054	盱眙	穆店维穆路综合变	10	400	320	320
37055	盱眙	西塘配变	10	200	160	160
37056	盱眙	PMS_王店尹湖东配变	10	400	277	277
37057	盱眙	PMS_王店黄圩配变	10	200	160	160
37058	盱眙	PMS_马坝旧街韩庄配变（高桥）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37059	盱眙	马坝郭庄配变（东阳）	10	200	133	133
37060	盱眙	淮河镇新村2#综合变	10	400	320	320
37061	盱眙	PMS_河桥镇河桥街西2#变	10	315	252	252
37062	盱眙	PMS_观音寺友谊变	10	400	0	0
37063	盱眙	PMS_观音寺幼儿园变	10	200	0	0
37064	盱眙	PMS_观音寺镇西区变	10	200	0	0
37065	盱眙	PMS_管镇兴隆路配变	10	400	0	0
37066	盱眙	PMS_观音寺供销社变	10	400	0	0
37067	盱眙	PMS_黄花塘五星村周湖配变	10	100	80	80
37068	盱眙	马坝腊北3#配变	10	630	0	0
37069	盱眙	PMS_马坝腊北2#配变	10	630	0	0
37070	盱眙	马坝大涧配变（高桥）	10	200	160	160
37071	盱眙	马坝沙西配变	10	400	320	320
37072	盱眙	PMS_马坝医保配变	10	400	267	267
37073	盱眙	PMS_旧铺镇前冲综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37074	盱眙	PMS_旧铺镇祁郢综合变	10	200	160	160
37075	盱眙	PMS_马坝纪庄配变（高桥）	10	100	80	80
37076	盱眙	旧铺镇尤庄综合变	10	400	295	295
37077	盱眙	马坝万斛鱼场配变（高桥）	10	100	80	80
37078	盱眙	PMS_旧铺镇戈洼综合变	10	200	160	160
37079	盱眙	PMS_旧铺镇张洼2#综合变	10	200	160	160
37080	盱眙	PMS_旧铺镇原郢2#综合变	10	200	160	160
37081	盱眙	PMS_旧铺镇严坝综合变	10	200	160	160
37082	盱眙	PMS_旧铺镇潘郢综合变	10	400	320	320
37083	盱眙	管镇宁徐路东配变	10	400	0	0
37084	盱眙	管镇管仲集中区配变	10	630	0	0
37085	盱眙	管镇幼儿园配变	10	400	0	0
37086	盱眙	黄花塘何圩村罗庄2#配变	10	100	0	0
37087	盱眙	古桑沿河2#配变	10	400	320	320
37088	盱眙	PMS_黄花塘何圩村何圩2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37089	盱眙	黄花塘芦沟村芦沟小区配变	10	400	0	0
37090	盱眙	PMS_黄花塘岗村街西3#配变	10	400	320	320
37091	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘陶庄综合变	10	200	160	160
37092	盱眙	PMS_旧铺镇富丽2#综合变	10	400	320	320
37093	盱眙	兴隆街北小区配变	10	200	160	160
37094	盱眙	兴隆街道西配变	10	400	307	307
37095	盱眙	官滩镇古河南综合变	10	500	400	400
37096	盱眙	官滩镇刘玉配变	10	400	320	320
37097	盱眙	PMS_官滩镇修南综合变	10	400	242	242
37098	盱眙	PMS_官滩镇孙涧小区综合变	10	400	291	291
37099	盱眙	PMS_黄花塘新街食品站配变	10	400	0	0
37100	盱眙	古城龙潭配变	10	400	128	128
37101	盱眙	PMS_古桑季安小碾2#配变	10	200	160	160
37102	盱眙	PMS_古桑蒋湖150126综合变	10	200	160	160
37103	盱眙	PMS_管镇朱庄配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37104	盱眙	PMS_管镇分金亭集中区配变	10	400	0	0
37105	盱眙	PMS_古城郑湖配变	10	400	194	194
37106	盱眙	天泉湖古城高郢2#配变	10	200	85	85
37107	盱眙	PMS_古城朝坊2#配变	10	200	160	160
37108	盱眙	PMS_铁佛镇东后配变	10	200	0	0
37109	盱眙	PMS_管镇大杨庄集中区配变	10	400	0	0
37110	盱眙	PMS_管镇塘南配变	10	200	0	0
37111	盱眙	PMS_铁佛镇路东配变	10	200	0	0
37112	盱眙	PMS_旧铺镇涧东综合变	10	400	320	320
37113	盱眙	旧铺镇派出所2#综合变	10	400	320	320
37114	盱眙	PMS_旧铺镇余庄1#综合变	10	200	107	107
37115	盱眙	马坝南姚配变（东阳）	10	200	86	86
37116	盱眙	PMS_马坝老坝配变	10	200	160	160
37117	盱眙	维桥乡青西综合变	10	100	80	80
37118	盱眙	PMS_维桥乡街东综合变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37119	盱眙	PMS_维桥乡高南综合变	10	200	74	74
37120	盱眙	穆店镇维桥马庄综合变	10	400	320	320
37121	盱眙	PMS_维桥乡顾李综合变	10	400	293	293
37122	盱眙	PMS_维桥乡赵湾综合变	10	200	160	160
37123	盱眙	PMS_旧铺镇良田综合变	10	200	141	141
37124	盱眙	PMS_旧铺镇小冲2#综合变	10	200	111	111
37125	盱眙	旧铺镇和平综合变	10	400	216	216
37126	盱眙	铁佛镇西谢配变	10	400	0	0
37127	盱眙	铁佛镇北王庄配变	10	200	0	0
37128	盱眙	铁佛镇朱后配变	10	200	0	0
37129	盱眙	古桑塘埂150127综合变	10	200	160	160
37130	盱眙	洪郢配变	10	400	320	320
37131	盱眙	PMS_旧铺镇灯塘组综合变	10	200	160	160
37132	盱眙	PMS_旧铺镇闵冲2#综合变	10	200	160	160
37133	盱眙	PMS_维桥乡朱湾综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37134	盱眙	PMS_堆东配变	10	200	0	0
37135	盱眙	PMS_古桑乡新竹园150148综合变	10	400	320	320
37136	盱眙	PMS_马坝井塘配变	10	400	320	320
37137	盱眙	PMS_马坝赵圩1#配变	10	630	497	497
37138	盱眙	古桑李营2#台片	10	200	55	55
37139	盱眙	黄花塘泥沛村周庄配变	10	100	80	80
37140	盱眙	黄花塘五里村秦庄配变	10	100	80	80
37141	盱眙	PMS_黄花塘林庄村孙庄配变	10	100	64	64
37142	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘孙庄综合变	10	400	320	320
37143	盱眙	PMS_旧铺镇姚湾综合变	10	200	160	160
37144	盱眙	PMS_旧铺镇千柳马庄综合变	10	400	320	320
37145	盱眙	PMS_古桑乡伏窝村150145综合变	10	200	160	160
37146	盱眙	PMS_旧铺镇槐树2#综合变	10	200	160	160
37147	盱眙	PMS_旧铺镇董庄综合变	10	200	160	160
37148	盱眙	PMS_旧铺镇杨庄综合变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37149	盱眙	PMS_旧铺镇前郢综合变	10	200	160	160
37150	盱眙	PMS_旧铺镇新坝综合变	10	200	160	160
37151	盱眙	PMS_旧铺镇达连2#综合变	10	200	152	152
37152	盱眙	铁佛镇丁庄配变	10	200	0	0
37153	盱眙	PMS_铁佛镇新圩1#配变	10	400	0	0
37154	盱眙	黄花塘泥沛村秦庄配变	10	100	80	80
37155	盱眙	PMS_黄花塘新街彭庄配变	10	200	160	160
37156	盱眙	PMS_黄花塘新街韦庄配变	10	100	80	80
37157	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃花园综合变	10	315	252	252
37158	盱眙	PMS_黄花塘绿化村顺庙配变	10	400	0	0
37159	盱眙	PMS_穆店镇维桥桑园综合变	10	400	303	303
37160	盱眙	PMS_黄花塘新街刘岗小区配变	10	200	160	160
37161	盱眙	PMS_维桥乡小韩综合变	10	200	111	111
37162	盱眙	维桥乡新农民街2#综合变	10	400	303	303
37163	盱眙	维桥乡维小综合变	10	400	155	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37164	盱眙	PMS_维桥乡维穆路2#综合变	10	400	320	320
37165	盱眙	PMS_铁佛镇农技站配变	10	400	0	0
37166	盱眙	黄花塘耿公村下湖配变	10	400	320	320
37167	盱眙	黄花塘芦沟村韩庄配变	10	400	0	0
37168	盱眙	管镇宁徐路西配变	10	630	0	0
37169	盱眙	PMS_248#桃花源小区2#公变	10	400	320	320
37170	盱眙	PMS_盱城镇王庄2#变	10	400	320	320
37171	盱眙	淮城镇洪建渔场东综合变	10	200	160	160
37172	盱眙	PMS_陈郢2#配变	10	200	160	160
37173	盱眙	古桑南岗配变	10	400	109	109
37174	盱眙	盱城镇林北变	10	100	80	80
37175	盱眙	PMS_桂五镇山西老配变	10	200	140	140
37176	盱眙	盱城镇东滩2#配变	10	200	141	141
37177	盱眙	PMS_鲍集镇蒋庄综合变	10	200	0	0
37178	盱眙	盱城镇雨露1#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37179	盱眙	兴隆谭庄配变	10	200	160	160
37180	盱眙	兴隆东陡湖配变	10	200	160	160
37181	盱眙	盱城镇小西庄变	10	400	300	300
37182	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村董庄配变	10	200	67	67
37183	盱眙	东滩配变	10	400	320	320
37184	盱眙	盱城陈庄配变	10	400	274	274
37185	盱眙	淮河镇仁集林场2#综合变	10	500	400	400
37186	盱眙	王店西郢1#配变	10	400	288	288
37187	盱眙	盱城镇兴隆配变	10	400	257	257
37188	盱眙	盱城黄庄配变	10	400	320	320
37189	盱眙	PMS_盱城镇雨露小学配变	10	400	284	284
37190	盱眙	盱城镇船塘配变	10	200	160	160
37191	盱眙	盱城镇龙塘配变	10	100	80	80
37192	盱眙	盱城付东配变	10	400	320	320
37193	盱眙	PMS_黄花塘绿化村前坝配变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37194	盱眙	盱城镇花园1配变	10	400	305	305
37195	盱眙	盱城先锋配变	10	400	250	250
37196	盱眙	盱城湾塘配变	10	200	130	130
37197	盱眙	黄花塘泥沛村郭庄配变	10	100	80	80
37198	盱眙	盱城北山2#配变	10	200	160	160
37199	盱眙	盱城宋庄配变	10	200	160	160
37200	盱眙	PMS_古城沟西2#配变	10	200	160	160
37201	盱眙	盱城林庄配变	10	400	240	240
37202	盱眙	盱城镇丁桥配变 (新湾小区3#新增	10	400	320	320
37203	盱眙	盱城镇新湾配变	10	400	320	320
37204	盱眙	PMS_盱城大坝配变	10	400	271	271
37205	盱眙	官滩镇药材2#综合变	10	400	320	320
37206	盱眙	官滩镇北珠2#综合变	10	315	0	0
37207	盱眙	PMS_桂五镇前进配变	10	200	160	160
37208	盱眙	PMS_穆店朱坝综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37209	盱眙	PMS_穆店德芳综合变	10	200	160	160
37210	盱眙	PMS_穆店图郢综合变	10	200	144	144
37211	盱眙	231#琵琶井小区公变	10	500	400	400
37212	盱眙	PMS_古桑桃园2#	10	200	160	160
37213	盱眙	PMS_盱城镇洗庄配变	10	400	320	320
37214	盱眙	PMS_盱城镇张庄配变.	10	400	320	320
37215	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南#2综合变	10	400	0	0
37216	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗#3综合变	10	200	0	0
37217	盱眙	PMS_盱城镇猪场配变	10	400	320	320
37218	盱眙	PMS_盱城镇新管配变.	10	400	320	320
37219	盱眙	PMS_桂五镇商贸市场配变	10	400	301	301
37220	盱眙	盱城许庄配变	10	200	160	160
37221	盱眙	鲍集镇徐家岗#2综合变	10	200	0	0
37222	盱眙	鲍集镇徐家岗#3综合变	10	200	0	0
37223	盱眙	PMS_桂五镇船塘2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37224	盱眙	马坝塘窝配变	10	100	80	80
37225	盱眙	盱城医供配变	10	400	320	320
37226	盱眙	观音寺中学配变	10	200	0	0
37227	盱眙	PMS_观音寺镇东变	10	200	0	0
37228	盱眙	PMS_朱楼朱楼变	10	100	0	0
37229	盱眙	PMS_南区配变	10	200	0	0
37230	盱眙	PMS_河桥镇镇政府新小区变	10	400	278	278
37231	盱眙	河桥镇黄龙石郢2#变	10	400	320	320
37232	盱眙	明祖陵镇沿淮大远滩#1综合变	10	400	320	320
37233	盱眙	明祖陵镇沿淮大远滩#2综合变	10	200	160	160
37234	盱眙	PMS_竹园2#配变	10	630	453	453
37235	盱眙	李岗3#配变	10	400	281	281
37236	盱眙	PMS_穆店侯小综合变	10	400	320	320
37237	盱眙	观音寺食品站配变	10	200	0	0
37238	盱眙	PMS_旧铺镇北冲综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37239	盱眙	PMS_旧铺镇果园2#综合变	10	200	49	49
37240	盱眙	PMS_旧铺镇桃花综合变	10	200	160	160
37241	盱眙	桂五镇水冲港高郢配变	10	200	160	160
37242	盱眙	PMS_旧铺镇邵营综合变	10	200	160	160
37243	盱眙	PMS_旧铺镇张安综合变	10	200	160	160
37244	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村徐叶庄2#配变	10	200	107	107
37245	盱眙	PMS_旧铺镇张洪东岗2#综合变	10	200	132	132
37246	盱眙	PMS_旧铺镇苏岗综合变	10	400	320	320
37247	盱眙	河桥镇龙泉2#变	10	200	30	30
37248	盱眙	PMS_旧铺镇洪营综合变	10	200	124	124
37249	盱眙	PMS_黄花塘晏庄村部2#配变	10	100	33	33
37250	盱眙	PMS_旧铺镇千柳葛庄综合变	10	200	160	160
37251	盱眙	PMS_黄花塘新街新建配变	10	400	0	0
37252	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村花园配变	10	200	160	160
37253	盱眙	黄花塘林庄村十里配变	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37254	盱眙	PMS_河桥镇淮峰丁洼2#变	10	200	160	160
37255	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村钻井配变	10	200	160	160
37256	盱眙	PMS_黄花塘岗村街东2#配变	10	400	293	293
37257	盱眙	黄花塘岗村街西2#配变	10	200	160	160
37258	盱眙	PMS_黄花塘五星村陈庄配变	10	200	160	160
37259	盱眙	桂五镇穆郢配变	10	400	320	320
37260	盱眙	PMS_黄花塘新街西工业区配变	10	400	135	135
37261	盱眙	鲍集镇付庄综合变	10	400	0	0
37262	盱眙	PMS_黄花塘新街农民街配变	10	400	0	0
37263	盱眙	黄花塘泥沛村泥沛小区配变	10	400	320	320
37264	盱眙	PMS_黄花塘新街商贸配变	10	400	320	320
37265	盱眙	黄花塘常庄村上李配变	10	100	80	80
37266	盱眙	黄花塘杨庄村驾校配变	10	200	160	160
37267	盱眙	PMS_马坝腊塘2#配变	10	400	320	320
37268	盱眙	PMS_68#吴小庄2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37269	盱眙	石牛排档配变	10	400	320	320
37270	盱眙	后洼配变	10	630	478	478
37271	盱眙	官滩镇索庄2#综合变	10	200	160	160
37272	盱眙	PMS_盱城镇四山2#台片	10	400	308	308
37273	盱眙	旧铺镇白安2#综合变	10	400	320	320
37274	盱眙	PMS_官滩镇杨岗2#综合变	10	200	0	0
37275	盱眙	PMS_旧铺镇小学2#综合变	10	400	281	281
37276	盱眙	旧铺镇张坝综合变	10	400	122	122
37277	盱眙	PMS_河桥镇居委会老南街变	10	400	320	320
37278	盱眙	PMS_鲍集镇孙东综合变	10	400	0	0
37279	盱眙	PMS_鲍集镇鲍府雅苑综合变	10	400	0	0
37280	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村#2综合变	10	400	0	0
37281	盱眙	鲍集镇肖嘴马庄#2综合变	10	200	0	0
37282	盱眙	PMS_古桑将岗配变	10	100	80	80
37283	盱眙	古桑龙潭植郢配变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37284	盱眙	黄花塘新街高庄配变	10	400	320	320
37285	盱眙	鲍集镇滨湖小区#1综合变	10	400	0	0
37286	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#2综合变	10	400	0	0
37287	盱眙	鲍集镇东嘴#2综合变	10	400	0	0
37288	盱眙	PMS_旧铺镇坝头2#综合变	10	200	113	113
37289	盱眙	220#十字街2#公变	10	315	252	252
37290	盱眙	PMS_旧铺镇砖井2#综合变	10	200	130	130
37291	盱眙	铁佛镇卢庄配变	10	200	0	0
37292	盱眙	官滩镇魏小庄综合变	10	400	0	0
37293	盱眙	PMS_旧铺镇中心2#综合变	10	400	320	320
37294	盱眙	PMS_官滩镇小许庄综合变	10	200	160	160
37295	盱眙	PMS_官滩镇小马庄2#综合变	10	200	160	160
37296	盱眙	PMS_马坝老街2#配变	10	630	504	504
37297	盱眙	PMS_马坝路东2#配变	10	630	504	504
37298	盱眙	PMS_马坝校东2#配变	10	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37299	盱眙	PMS_马坝高塘西配变	10	630	495	495
37300	盱眙	官滩镇翅膀河综合变	10	400	320	320
37301	盱眙	PMS_马坝高岗南配变	10	630	0	0
37302	盱眙	PMS_马坝井庄西配变	10	400	303	303
37303	盱眙	沟埂配变	10	400	274	274
37304	盱眙	PMS_马坝山西大庄配变	10	100	4	4
37305	盱眙	PMS_马坝梁西配变	10	200	160	160
37306	盱眙	PMS_维桥乡盛庄综合变	10	200	29	29
37307	盱眙	兴隆候庄北配变	10	400	203	203
37308	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区2#综合变	10	200	0	0
37309	盱眙	PMS_马坝板桥马庄	10	100	80	80
37310	盱眙	PMS_维桥乡董庄综合变	10	100	80	80
37311	盱眙	PMS_兴隆李咀配变	10	200	83	83
37312	盱眙	PMS_官滩镇小李庄综合变	10	400	0	0
37313	盱眙	马坝道班2#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37314	盱眙	PMS_维桥乡新街综合变	10	400	303	303
37315	盱眙	管镇龚北配变	10	400	0	0
37316	盱眙	PMS_维桥乡农民街2#综合变	10	400	313	313
37317	盱眙	官滩镇三墩#2综合变	10	200	160	160
37318	盱眙	PMS_维桥乡雨花综合变	10	400	320	320
37319	盱眙	PMS_铁佛镇新圩配变	10	200	0	0
37320	盱眙	明祖陵镇明陵虾塘综合变	10	400	320	320
37321	盱眙	PMS_铁佛镇北街配变	10	400	0	0
37322	盱眙	明祖陵镇沿淮盛庄#2综合变	10	400	128	128
37323	盱眙	淮河镇大洲二组综合变	10	200	106	106
37324	盱眙	淮河镇大洲五组综合变	10	200	84	84
37325	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区2#变	10	400	320	320
37326	盱眙	PMS_淮河镇大洲新区1#综合变	10	400	311	311
37327	盱眙	PMS_淮河镇大桥渔场综合变	10	400	320	320
37328	盱眙	淮河镇迎宾路2#综合变	10	630	478	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37329	盱眙	淮河镇蛤滩四组2#综合变	10	200	160	160
37330	盱眙	PMS_淮河镇前进2#综合变	10	400	320	320
37331	盱眙	淮河镇三滩一组综合变	10	200	160	160
37332	盱眙	淮河镇腰滩前西综合变	10	100	80	80
37333	盱眙	PMS_维桥乡孙庄综合变	10	200	123	123
37334	盱眙	PMS_官滩镇高营2#综合变	10	200	160	160
37335	盱眙	PMS_兴隆历庄北配变	10	400	280	280
37336	盱眙	PMS_马坝高桥老街2#配变（高	10	400	200	200
37337	盱眙	兴隆晓庄六队配变	10	200	160	160
37338	盱眙	兴隆晓庄三队	10	200	124	124
37339	盱眙	PMS_铁佛镇岗七配变	10	200	0	0
37340	盱眙	铁佛镇何庄配变	10	200	0	0
37341	盱眙	兴隆蔡庄南配变	10	200	137	137
37342	盱眙	PMS_马坝商北配变（高桥）	10	400	320	320
37343	盱眙	PMS_马坝商南配变（高桥）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37344	盱眙	PMS_马坝二塘配变（高桥）	10	315	252	252
37345	盱眙	PMS_马坝窑墩2#配变	10	630	504	504
37346	盱眙	PMS_马坝占庄配变（东阳）	10	200	160	160
37347	盱眙	马坝瓦地配变（东阳）	10	400	320	320
37348	盱眙	马坝王刘庄配变（东阳）	10	400	0	0
37349	盱眙	PMS_淮河镇街道东2#综合变	10	400	320	320
37350	盱眙	淮河镇沿河小新庄综合变	10	200	160	160
37351	盱眙	仇集镇马港#2综合变	10	200	160	160
37352	盱眙	仇集镇街东#2综合变	10	200	142	142
37353	盱眙	PMS_官滩镇大蒋2#综合变	10	200	125	125
37354	盱眙	PMS_官滩镇高前综合变	10	200	95	95
37355	盱眙	盱城镇新华小区1#综合变	10	400	291	291
37356	盱眙	盱城镇新华2#综合变01	10	400	306	306
37357	盱眙	PMS_盱城镇新华3#配变01	10	400	309	309
37358	盱眙	PMS_恒西村刘庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37359	盱眙	观音寺小顺河变	10	200	0	0
37360	盱眙	PMS_穆店陈小郢综合变	10	200	0	0
37361	盱眙	PMS_桂五镇余郢配变	10	200	88	88
37362	盱眙	桂五镇星星居委会2#配变	10	400	320	320
37363	盱眙	桂五镇小李围配变	10	200	160	160
37364	盱眙	PMS_穆店葛庄综合变	10	200	104	104
37365	盱眙	PMS_桂五镇岗头配变	10	200	160	160
37366	盱眙	PMS_桂五镇四桥2#配变	10	400	320	320
37367	盱眙	PMS_桂五镇刘郢2#配变	10	200	160	160
37368	盱眙	PMS_穆店贺庄1#综合变	10	200	0	0
37369	盱眙	穆店马湖综合变	10	400	0	0
37370	盱眙	PMS_穆店新朋综合变	10	400	0	0
37371	盱眙	PMS_张庄2#配变	10	400	320	320
37372	盱眙	淮河镇腰滩八组综合变	10	100	80	80
37373	盱眙	王店街中2#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37374	盱眙	黄花塘芦沟村高庄配变.	10	315	0	0
37375	盱眙	黄花塘新街街道2#配变	10	400	297	297
37376	盱眙	PMS_穆店李西综合变	10	200	99	99
37377	盱眙	PMS_穆店路洼综合变	10	200	160	160
37378	盱眙	PMS_穆店穆小综合变	10	630	354	354
37379	盱眙	PMS_穆店越李综合变	10	200	160	160
37380	盱眙	PMS_穆店练武综合变	10	200	131	131
37381	盱眙	PMS_穆店前进综合变	10	400	0	0
37382	盱眙	黄花塘镇桃源小镇四期01#综合变	10	400	320	320
37383	盱眙	PMS_旧铺镇小洼2#综合变	10	200	160	160
37384	盱眙	PMS_旧铺镇胥郢综合变	10	200	92	92
37385	盱眙	PMS_旧铺镇菜田综合变	10	200	160	160
37386	盱眙	旧铺镇毛庄2#综合变	10	100	80	80
37387	盱眙	PMS_旧铺镇小庄2#综合变	10	200	120	120
37388	盱眙	PMS_旧铺镇翟庄综合变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37389	盱眙	PMS_旧铺镇小营2#综合变	10	200	160	160
37390	盱眙	PMS_旧铺镇丰山综合变	10	400	320	320
37391	盱眙	PMS_旧铺镇北岗综合变	10	200	160	160
37392	盱眙	盱城镇三山配变	10	200	160	160
37393	盱眙	盱城镇四山打水配变	10	400	320	320
37394	盱眙	盱城镇四山配变	10	400	320	320
37395	盱眙	马坝阳光商城（1）配变	10	400	0	0
37396	盱眙	马坝园区3#配变	10	400	284	284
37397	盱眙	PMS_盱城镇修庄2#变	10	200	160	160
37398	盱眙	PMS_管镇杨庄#2配变	10	400	320	320
37399	盱眙	PMS_管镇夏庄配变	10	200	8	8
37400	盱眙	管镇管仲居委会配变	10	500	0	0
37401	盱眙	管镇姬西配变	10	400	0	0
37402	盱眙	管镇叔牙西街#2配变	10	630	0	0
37403	盱眙	管镇兴隆路#2配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37404	盱眙	PMS_穆店八仙1#综合变	10	200	160	160
37405	盱眙	PMS_桂五镇水冲港小区配变	10	200	119	119
37406	盱眙	桂五镇水冲港厂部配变	10	400	147	147
37407	盱眙	PMS_马坝街东小区配变（高桥）	10	400	320	320
37408	盱眙	淮河镇大洲一组2#综合变	10	400	320	320
37409	盱眙	PMS_官滩镇商贸城1#综合变	10	400	320	320
37410	盱眙	PMS_官滩镇商贸城2#综合变	10	400	320	320
37411	盱眙	PMS_官滩镇商贸城3#综合变	10	400	320	320
37412	盱眙	PMS_官滩镇商贸城4#综合变	10	400	320	320
37413	盱眙	怡馨家苑三期#2变	10	400	320	320
37414	盱眙	怡馨家苑三期#1变	10	400	320	320
37415	盱眙	河滨壹号2#配电房6#变压器	10	630	504	504
37416	盱眙	PMS_官滩镇王桥圩区2#综合变	10	400	320	320
37417	盱眙	桂五镇妇女配变	10	315	159	159
37418	盱眙	PMS_桂五镇汪郢配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37419	盱眙	桂五镇老街道配变	10	400	310	310
37420	盱眙	PMS_墨香苑#5-1变	10	630	504	504
37421	盱眙	PMS_古城西湖配变	10	200	31	31
37422	盱眙	PMS_星雨华府二期4#变压器	10	800	640	640
37423	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区配变	10	400	0	0
37424	盱眙	枕水人家三期3#配电房5#变	10	630	504	504
37425	盱眙	香江花苑3-2#变	10	630	504	504
37426	盱眙	10kV壹山境小区配电房4#变压器	10	800	640	640
37427	盱眙	PMS_桂五镇吴郢配变	10	400	212	212
37428	盱眙	桂五镇宝塔徐郢配变	10	200	160	160
37429	盱眙	穆店镇维桥农民街4#综合变	10	400	320	320
37430	盱眙	桂五镇船塘配变	10	200	160	160
37431	盱眙	维桥乡乔南综合变	10	400	106	106
37432	盱眙	恒泰蓝湾二期2#箱变2#变压器	10	630	504	504
37433	盱眙	41#商校公变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37434	盱眙	132#商贸1#箱变	10	1250	1000	1000
37435	盱眙	PMS_133#商贸2#箱变	10	800	640	640
37436	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房10#变压器	10	800	640	640
37437	盱眙	明祖陵渡口南庄#2综合变	10	400	297	297
37438	盱眙	118#古桑公寓公变	10	630	504	504
37439	盱眙	远方物流1-2#变	10	500	400	400
37440	盱眙	淮河镇后嘴后5#综合变	10	400	320	320
37441	盱眙	PMS_桂五镇方港配变	10	200	140	140
37442	盱眙	金海铂越2#配电房3#变压器	10	800	640	640
37443	盱眙	PMS_王店杜山机站配变	10	400	269	269
37444	盱眙	兆科学府3#配电房11#变压器	10	630	504	504
37445	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄配变	10	400	0	0
37446	盱眙	兆科学府2#配电房8#变压器	10	630	504	504
37447	盱眙	香格里拉公馆1#配电房4#变压器	10	800	640	640
37448	盱眙	鲍集苗庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37449	盱眙	PMS_桂五镇星星林场配变	10	200	160	160
37450	盱眙	PMS_桂五镇谢北配变	10	200	30	30
37451	盱眙	紫金公馆2#配电房6#变压器	10	630	504	504
37452	盱眙	富宇名都8#箱变1#变	10	630	504	504
37453	盱眙	PMS_金桂家园2#箱变02#变压器	10	630	504	504
37454	盱眙	穆店徐墩综合变	10	200	0	0
37455	盱眙	北苑新城2-2#变	10	630	504	504
37456	盱眙	都梁小区2-2#变	10	500	400	400
37457	盱眙	恒大一期2#配电房5#变压器	10	800	640	640
37458	盱眙	香格里拉公馆2配电房6#变压器	10	800	640	640
37459	盱眙	河桥镇臻荣中药材变	10	400	320	320
37460	盱眙	PMS_王店小学配变	10	400	320	320
37461	盱眙	PMS_河桥镇林湖芦庄变	10	400	279	279
37462	盱眙	御景学府3#配电房2#变压器	10	630	504	504
37463	盱眙	明祖陵镇龚庄小区01#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37464	盱眙	枕水人家三期4# 配电房10#变	10	630	504	504
37465	盱眙	PMS_穆店滨湖4# 综合变	10	630	0	0
37466	盱眙	三河农场二支渠 综合变	10	200	160	160
37467	盱眙	大明学府开关站 兼2#配电房1#变	10	800	640	640
37468	盱眙	PMS_桂五镇潘郢 配变	10	400	178	178
37469	盱眙	桂五镇供电所综 合变	10	200	115	115
37470	盱眙	黄花塘杜湖临里 02#配变	10	630	504	504
37471	盱眙	PMS_桂五镇青年 2#配变	10	400	320	320
37472	盱眙	PMS_黄花塘岗村 幸福里小区2#配	10	400	320	320
37473	盱眙	PMS_都梁第一街 1#配电房1#变压	10	630	504	504
37474	盱眙	双河西2号配变	10	200	160	160
37475	盱眙	明祖陵镇居委会 #2综合变	10	400	301	301
37476	盱眙	明祖陵镇伏湖西 冯综合变	10	400	320	320
37477	盱眙	明祖陵镇伏湖高 庄#2综合变	10	400	134	134
37478	盱眙	明祖陵镇城根十 组#4综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37479	盱眙	磨涧新村2#配电房6#变	10	800	640	640
37480	盱眙	58#安置小区公变	10	500	400	400
37481	盱眙	PMS_桂五镇西杨郢集中区	10	200	160	160
37482	盱眙	金海铂越5#配电房3#变压器	10	800	640	640
37483	盱眙	塞纳摩尔3#配电房1#变压器	10	800	640	640
37484	盱眙	PMS_274#福利厂2号公变	10	630	496	496
37485	盱眙	275#龙泉站台公用变	10	400	293	293
37486	盱眙	PMS_276#同济医院2号公变	10	630	483	483
37487	盱眙	兆科学府4#配电房15#变压器	10	630	504	504
37488	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁九队综合变	10	400	0	0
37489	盱眙	PMS_桂五镇星星陶山养猪场	10	200	160	160
37490	盱眙	鲍集镇铁佛万东2#配变	10	200	0	0
37491	盱眙	鲍集镇小朱#2综合变	10	630	0	0
37492	盱眙	兴隆侯庄配变	10	400	173	173
37493	盱眙	三河农场四九部队1#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37494	盱眙	PMS_黄花塘枣园村桃园配变	10	200	160	160
37495	盱眙	PMS_观音寺垃圾周转站变	10	400	0	0
37496	盱眙	PMS_富润花园2-2#箱变	10	630	504	504
37497	盱眙	PMS_三河农场梨园综合变	10	400	320	320
37498	盱眙	古桑磨涧东圩配变	10	200	160	160
37499	盱眙	PMS_观音寺镇南区变	10	400	0	0
37500	盱眙	鲍集镇肖嘴刘庄小区综合变	10	630	0	0
37501	盱眙	桃园变屋顶光伏	10	200	122	122
37502	盱眙	鲍集镇肖嘴王岗#2综合变	10	630	0	0
37503	盱眙	鲍集镇淮东2#综合变	10	630	0	0
37504	盱眙	鲍集镇沈南#2综合变	10	630	0	0
37505	盱眙	仇集镇索庄2#综合变	10	400	320	320
37506	盱眙	鲍集镇洪新养殖#5综合变	10	630	0	0
37507	盱眙	PMS_鲍集镇园区#1综合变	10	400	0	0
37508	盱眙	鲍集镇中学小区综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37509	盱眙	PMS_三河农场庆丰1#电站综合变	10	200	160	160
37510	盱眙	佰亿财富广场2#配电房4#变压器	10	630	504	504
37511	盱眙	富宇名都9#箱变1#变	10	500	400	400
37512	盱眙	92#交警队公变	10	400	320	320
37513	盱眙	御景新城1#配电房2#变压器	10	630	504	504
37514	盱眙	PMS_黄花塘新街锦秀家园配变	10	400	0	0
37515	盱眙	三河农场蒋庄电站综合变	10	200	160	160
37516	盱眙	黄花塘村社区箱式配变	10	630	0	0
37517	盱眙	黄花塘新街中转站配变	10	200	160	160
37518	盱眙	塞纳摩尔2#配电房1#变压器	10	800	640	640
37519	盱眙	黄花塘新街西工业区2#配变	10	630	191	191
37520	盱眙	三河农场秦庄生活区2#综合变	10	200	160	160
37521	盱眙	新城市广场3-2#变	10	630	504	504
37522	盱眙	山水人家1-2#箱变	10	630	504	504
37523	盱眙	PMS_269#化肥厂2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37524	盱眙	PMS_87#电大公变	10	630	504	504
37525	盱眙	59#五墩北区公变	10	400	304	304
37526	盱眙	盱城镇严岗3#变	10	200	160	160
37527	盱眙	管镇东大院配变	10	400	310	310
37528	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺 新庄综合变	10	200	129	129
37529	盱眙	PMS_三河农场变 电所综合变	10	400	320	320
37530	盱眙	245#老县政府宿 舍公变	10	200	160	160
37531	盱眙	39#烟草公司公变	10	400	312	312
37532	盱眙	180#沙岗枣林组 2#配变	10	200	111	111
37533	盱眙	PMS_95#磷肥厂公 变	10	315	252	252
37534	盱眙	磨涧新村2#配电 房5#变	10	800	640	640
37535	盱眙	明祖陵镇项魏#2 综合变	10	400	262	262
37536	盱眙	明祖陵镇渡口吴 庄综合变	10	200	160	160
37537	盱眙	PMS_旧铺镇肖郢 综合变	10	400	152	152
37538	盱眙	仇集镇丁郢综合 变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37539	盱眙	仇集镇丁管综合变	10	200	160	160
37540	盱眙	管镇龚北养殖配变	10	400	0	0
37541	盱眙	PMS_旧铺镇陈冲综合变	10	400	320	320
37542	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区变	10	400	320	320
37543	盱眙	PMS_旧铺镇竹园综合变	10	400	311	311
37544	盱眙	观音寺么桥变	10	400	0	0
37545	盱眙	佰亿财富广场2#配电房1#变压器	10	630	504	504
37546	盱眙	金桂家园3#箱变03#变压器	10	630	504	504
37547	盱眙	PMS_盱城下洼3#综合变	10	400	320	320
37548	盱眙	金鼎华府8-2#箱变	10	630	504	504
37549	盱眙	金鼎华府9-2#箱变	10	630	504	504
37550	盱眙	PMS_河桥镇淮峰包郢配变	10	400	146	146
37551	盱眙	PMS_官滩镇杜庄2#配变	10	400	320	320
37552	盱眙	仇集镇高郢2#综合变	10	200	106	106
37553	盱眙	PMS_盱城镇青年水库2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37554	盱眙	PMS_维桥乡陈顾综合变	10	200	137	137
37555	盱眙	PMS_维桥乡冯吴综合变	10	400	287	287
37556	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村三庄配变	10	200	160	160
37557	盱眙	PMS_穆店戈庄综合变	10	200	0	0
37558	盱眙	马庄孙庄变	10	400	0	0
37559	盱眙	PMS_马坝高塘配变	10	630	504	504
37560	盱眙	管镇姚沟配变	10	200	160	160
37561	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村沟圈配变	10	200	66	66
37562	盱眙	PMS_管镇叔牙东配变	10	400	0	0
37563	盱眙	九里瓦屋配变	10	200	0	0
37564	盱眙	PMS_东方花园1#箱变1#变	10	500	400	400
37565	盱眙	PMS_东方花园2#箱变1#变	10	800	640	640
37566	盱眙	PMS_东方花园3#箱变1#变	10	800	640	640
37567	盱眙	管镇农科西配变	10	400	244	244
37568	盱眙	管镇鸭场#2配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37569	盱眙	马坝万圩配变	10	200	0	0
37570	盱眙	PMS_盱城镇下洼2#综合变	10	400	320	320
37571	盱眙	河桥镇大港牛场变	10	400	320	320
37572	盱眙	PMS_官滩镇水牛综合变	10	315	216	216
37573	盱眙	马坝永兴学堂配变（高桥）	10	400	161	161
37574	盱眙	仇集镇街西综合变	10	400	320	320
37575	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢杨郢变	10	400	60	60
37576	盱眙	PMS_马坝鸭塘2#配变（高桥）	10	315	0	0
37577	盱眙	丁塘#2配变	10	400	0	0
37578	盱眙	马坝万斛小窑配变（高桥）	10	200	160	160
37579	盱眙	河桥镇石港小郢变	10	400	320	320
37580	盱眙	马坝高桥梁西配变（高桥）	10	200	160	160
37581	盱眙	PMS_穆店街心综合变	10	200	0	0
37582	盱眙	朝阳名府1#配电房1#变	10	630	504	504
37583	盱眙	朝阳名府1#配电房2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37584	盱眙	PMS_官滩镇三队2#综合变	10	200	90	90
37585	盱眙	PMS_桂五镇刘庄配变	10	200	160	160
37586	盱眙	朝阳名府3#变压器	10	630	504	504
37587	盱眙	朝阳名府4#变压器	10	630	504	504
37588	盱眙	PMS_马坝新窑1#配变	10	630	504	504
37589	盱眙	官滩镇王桥综合变	10	200	0	0
37590	盱眙	PMS_河桥镇大院变	10	200	53	53
37591	盱眙	古城冯港配变	10	100	0	0
37592	盱眙	马坝容塘配变	10	400	147	147
37593	盱眙	古城顾田配变	10	400	303	303
37594	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房3#	10	630	504	504
37595	盱眙	PMS_穆店山黄综合变	10	400	0	0
37596	盱眙	PMS_马坝高桥老街配变(高桥)	10	400	320	320
37597	盱眙	PMS_桂五镇南山台区	10	200	131	131
37598	盱眙	PMS_官滩镇顾庄东综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37599	盱眙	马坝腊南1#配变	10	400	0	0
37600	盱眙	PMS_旧铺镇瓦屋综合变	10	315	252	252
37601	盱眙	维桥乡油坊综合变	10	200	160	160
37602	盱眙	PMS_穆店老虎窝综合变	10	630	0	0
37603	盱眙	管镇崔倪配变	10	400	320	320
37604	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房1#变压	10	800	640	640
37605	盱眙	PMS_盱城镇前庄2#综合变	10	400	320	320
37606	盱眙	PMS_旧铺镇关庄2#综合变	10	315	252	252
37607	盱眙	三河农场肉鸡场综合变	10	630	504	504
37608	盱眙	PMS_明祖陵镇幼儿园综合变	10	400	257	257
37609	盱眙	PMS_旧铺镇槐树3#综合变	10	400	303	303
37610	盱眙	桂五镇望山头2#配变	10	315	252	252
37611	盱眙	PMS_穆店江郢2#综合变	10	315	0	0
37612	盱眙	仇集镇代营2#综合变	10	200	23	23
37613	盱眙	PMS_马庄孙庄2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37614	盱眙	PMS_黄花塘枣园村黄庄配变	10	200	160	160
37615	盱眙	国联淮水苑1#开关站兼配电房1#	10	800	640	640
37616	盱眙	PMS_穆店尧塘综合变	10	630	504	504
37617	盱眙	鲍集镇滨湖小区9号综合变	10	400	0	0
37618	盱眙	PMS_维桥乡二高综合变	10	200	160	160
37619	盱眙	马坝高桥东园2#配变（高桥）	10	400	303	303
37620	盱眙	PMS_黄花塘岗村周庄2#配变	10	400	320	320
37621	盱眙	PMS_维桥乡青北2#综合变	10	200	160	160
37622	盱眙	金海铂越2#配电房2#变压器	10	800	640	640
37623	盱眙	PMS_穆店下碾综合变	10	200	0	0
37624	盱眙	马庄新庄#2配变	10	200	0	0
37625	盱眙	仇集镇谭庄综合变	10	200	40	40
37626	盱眙	PMS_旧铺镇南山综合变	10	200	160	160
37627	盱眙	PMS_兴隆李咀2#变	10	200	160	160
37628	盱眙	PMS_维桥乡何岗2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37629	盱眙	三河农场方实民2#综合变	10	400	0	0
37630	盱眙	官滩汉府名苑5#综合变	10	500	400	400
37631	盱眙	穆店何郢2#综合变	10	400	0	0
37632	盱眙	仇集镇虎山林场综合变	10	200	160	160
37633	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村赵庄配变	10	400	277	277
37634	盱眙	PMS_官滩镇韩庄2#综合变	10	200	160	160
37635	盱眙	伊顿公馆2#配电房1#变压器	10	800	640	640
37636	盱眙	PMS_桂五朱大鵬2#	10	200	77	77
37637	盱眙	PMS_河桥镇洪山小王郢变	10	200	160	160
37638	盱眙	PMS_兴隆双河蔬菜园变	10	400	320	320
37639	盱眙	三河农场孙岗2#综合变	10	100	80	80
37640	盱眙	仇集镇西岭综合变	10	200	160	160
37641	盱眙	PMS_官滩镇临湖2#综合变	10	200	0	0
37642	盱眙	黄花塘五里村赵庄配变	10	200	160	160
37643	盱眙	PMS_墨香苑#4-1变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37644	盱眙	老子山刘嘴蟹塘 19507003综合变	10	200	160	160
37645	盱眙	维桥乡青墩头3# 综合变	10	200	160	160
37646	盱眙	PMS_河桥镇洪山 杨郢2#变	10	200	128	128
37647	盱眙	PMS_黄花塘新街 朱庄2#配变	10	200	160	160
37648	盱眙	马庄欧庄2#配变	10	200	0	0
37649	盱眙	PMS_河桥镇洪山 顾岗变	10	200	82	82
37650	盱眙	仇集镇农贸综合 变	10	400	320	320
37651	盱眙	PMS_桂五镇木牌 配变	10	200	160	160
37652	盱眙	仇集镇瓦屋综合 变	10	400	320	320
37653	盱眙	和悦府2#配电房 3#变压器	10	630	504	504
37654	盱眙	仇集镇街道4#综 合变	10	400	320	320
37655	盱眙	仇集镇朱刘2#综 合变	10	400	236	236
37656	盱眙	PMS_穆店周郢2# 综合变	10	200	0	0
37657	盱眙	PMS_旧铺镇龙岗 综合变	10	200	103	103
37658	盱眙	PMS_旧铺镇中心 综合变	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37659	盱眙	北苑新城3-2#变	10	630	504	504
37660	盱眙	PMS_穆店山边2#综合变	10	200	0	0
37661	盱眙	PMS_旧铺镇周仪综合变	10	200	160	160
37662	盱眙	PMS_穆店龙窝2#综合变	10	400	320	320
37663	盱眙	PMS_旧铺镇食品2#综合变	10	400	320	320
37664	盱眙	PMS_管镇赵庄配变	10	200	144	144
37665	盱眙	PMS_维桥乡徐庄2#综合变	10	200	160	160
37666	盱眙	PMS_穆店邓庄2#综合变	10	315	198	198
37667	盱眙	PMS_盱城镇窑厂2#综合变	10	400	320	320
37668	盱眙	明祖陵镇沙巷沙庄综合变	10	400	264	264
37669	盱眙	PMS_盱城镇陈庄#3综合变	10	400	320	320
37670	盱眙	PMS_盱城镇老庄2#综合变	10	400	320	320
37671	盱眙	PMS_穆店街西2#综合变	10	630	430	430
37672	盱眙	PMS_穆店街北2#综合变	10	200	160	160
37673	盱眙	PMS_旧铺镇华庄2#综合变	10	315	198	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37674	盱眙	兴隆顾庄2#	10	400	312	312
37675	盱眙	河桥镇林湖董郢2#变	10	200	160	160
37676	盱眙	PMS_维桥乡陶庄2#综合变	10	200	160	160
37677	盱眙	PMS_旧铺镇界牌2#综合变	10	315	238	238
37678	盱眙	PMS_观音寺晒牛#2配变	10	200	0	0
37679	盱眙	PMS_穆店马湖林场2#综合变	10	630	0	0
37680	盱眙	仇集镇仇郢2#综合变	10	400	128	128
37681	盱眙	PMS_旧铺镇张洪团结2#综合变	10	315	209	209
37682	盱眙	PMS_官滩镇侍涧村部2#综合变	10	200	0	0
37683	盱眙	PMS_官滩镇徐庄综合变	10	200	160	160
37684	盱眙	PMS_盱城镇花园3#综合变	10	400	320	320
37685	盱眙	PMS_河桥镇毛湖赵庄2#变	10	200	73	73
37686	盱眙	明祖陵镇春光码头综合变	10	400	320	320
37687	盱眙	古桑张南2#变压器	10	400	320	320
37688	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏朱岗#3综合变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37689	盱眙	PMS_马坝万斛顺河2#配变（高	10	315	0	0
37690	盱眙	PMS_穆店街心2#综合变	10	400	0	0
37691	盱眙	仇集镇赵郢2#综合变	10	200	160	160
37692	盱眙	PMS_观音寺新建#2配变	10	200	0	0
37693	盱眙	河桥镇新河2#变	10	200	160	160
37694	盱眙	PMS_官滩修南3#综合变	10	200	139	139
37695	盱眙	桂五镇交管所2#综合变	10	400	320	320
37696	盱眙	PMS_黄花塘岗村教堂2#配变	10	315	252	252
37697	盱眙	PMS_河桥镇洪山袁郢变	10	200	108	108
37698	盱眙	PMS_维桥乡永华王庄2#综合变	10	200	160	160
37699	盱眙	中央城市广场12#箱式变001	10	630	504	504
37700	盱眙	盱城中央城市广场11#箱变002配	10	630	504	504
37701	盱眙	PMS_毛营1#变	10	400	320	320
37702	盱眙	PMS_毛营2#变	10	630	504	504
37703	盱眙	PMS_119#淮建巷2#公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37704	盱眙	桂五镇新明配变	10	400	108	108
37705	盱眙	175#淮明园3#箱变	10	630	504	504
37706	盱眙	碧桂园4期5#配电房20#变压器	10	630	504	504
37707	盱眙	紫金湖畔2#配电房3#变压器	10	800	640	640
37708	盱眙	PMS_马坝郑庄2#配变	10	315	0	0
37709	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房2#变压	10	800	640	640
37710	盱眙	三河农场李岗综合变	10	200	160	160
37711	盱眙	塞纳摩尔3#配电房3#变压器	10	800	640	640
37712	盱眙	盱城桃花综合变	10	200	160	160
37713	盱眙	河桥镇淮峰花山圩配变	10	200	160	160
37714	盱眙	淮河镇迎宾路1#综合变	10	200	160	160
37715	盱眙	淮河镇卫生院综合变	10	630	504	504
37716	盱眙	新海家苑1#配电房#2变压器	10	800	640	640
37717	盱眙	新海家苑1#配电房#4变压器	10	800	640	640
37718	盱眙	明祖陵镇城根十组#3综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37719	盱眙	马坝张新3#配变	10	630	0	0
37720	盱眙	PMS_楚东嘉苑箱变	10	500	400	400
37721	盱眙	PMS_穆店紫金花园1#箱变高压间	10	500	400	400
37722	盱眙	PMS_官滩镇甘泉花园小区综合变	10	500	400	400
37723	盱眙	PMS_桂五镇苏果1#配变	10	500	0	0
37724	盱眙	PMS_盱城十里营新湾商贸城001配	10	500	400	400
37725	盱眙	PMS_穆店紫金花园2#箱变高压间	10	500	400	400
37726	盱眙	PMS_维桥乡维福园综合变	10	630	504	504
37727	盱眙	PMS_穆店紫金花园3#箱变高压间	10	500	400	400
37728	盱眙	PMS_古城天泉山庄箱变间隔配电	10	630	504	504
37729	盱眙	官滩镇东窑综合变	10	200	0	0
37730	盱眙	官滩镇曹洼综合变	10	200	0	0
37731	盱眙	PMS_淮河镇龙合滩1#综合变	10	200	160	160
37732	盱眙	PMS_圣地亚小区1#箱变高压间隔	10	500	0	0
37733	盱眙	PMS_维桥乡维盛综合变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37734	盱眙	PMS_圣地亚小区2#箱变高压间隔	10	500	0	0
37735	盱眙	PMS_中国龙虾城（2）	10	630	504	504
37736	盱眙	PMS_圣地亚小区1#-2箱变高压间隔	10	630	0	0
37737	盱眙	PMS_盱城镇花园2#变	10	400	310	310
37738	盱眙	PMS_盱城镇修庄3#综合变	10	400	320	320
37739	盱眙	PMS_古城天泉小镇2号箱变间隔配	10	1000	800	800
37740	盱眙	PMS_古城天泉小镇4号箱变间隔配	10	500	400	400
37741	盱眙	PMS_古城天泉小镇3号箱变间隔配	10	500	400	400
37742	盱眙	PMS_怡和家园4#箱变001	10	630	504	504
37743	盱眙	PMS_皇剑国际住宅配电室001	10	400	320	320
37744	盱眙	PMS_皇剑国际住宅配电室002	10	400	320	320
37745	盱眙	码头街箱变	10	630	504	504
37746	盱眙	PMS_怡和家园1#箱变001	10	630	504	504
37747	盱眙	PMS_怡和家园3#箱变001	10	630	504	504
37748	盱眙	PMS_盱城上庄配电变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37749	盱眙	铁佛镇孙圩配变	10	200	0	0
37750	盱眙	跃进综合变	10	400	320	320
37751	盱眙	PMS_乔庄综合变	10	100	80	80
37752	盱眙	PMS_下庄综合变	10	400	320	320
37753	盱眙	PMS_文化公寓	10	250	200	200
37754	盱眙	PMS_海通时代A区3#箱变高压间隔	10	400	320	320
37755	盱眙	PMS_海通时代广场2#地下箱变02	10	630	504	504
37756	盱眙	PMS_海通时代广场2#地下箱变01	10	630	504	504
37757	盱眙	PMS_腾宇花园（箱变）配电变压	10	200	160	160
37758	盱眙	四季华庭#1-1箱变	10	630	504	504
37759	盱眙	东升苑箱变01	10	630	504	504
37760	盱眙	鹏胜家园#5箱变01	10	500	400	400
37761	盱眙	PMS_鹏胜家园#6箱变01	10	1600	1280	1280
37762	盱眙	盱城镇草涧综合变	10	200	160	160
37763	盱眙	PMS_桂五镇水冲港分场棚户区	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37764	盱眙	盱城毛庄综合变	10	200	160	160
37765	盱眙	盱城镇蒋庄综合变	10	200	160	160
37766	盱眙	PMS_盱城镇木庄综合变	10	400	320	320
37767	盱眙	明祖陵镇仁和南王综合变	10	400	241	241
37768	盱眙	PMS_兴隆红旗小区北	10	200	144	144
37769	盱眙	PMS_马坝腊塘公园04238综合变	10	400	0	0
37770	盱眙	PMS_马坝腊北西04237综合变	10	630	0	0
37771	盱眙	马坝石桥村部配变	10	630	0	0
37772	盱眙	盱城镇许庄小区综合变	10	400	320	320
37773	盱眙	兴隆陈咀北配变	10	400	317	317
37774	盱眙	PMS_盱城高庄1#综合变	10	400	320	320
37775	盱眙	PMS_马坝园区4#配变	10	630	504	504
37776	盱眙	PMS_丽都国际13#	10	800	640	640
37777	盱眙	PMS_淮河镇城根九组综合变	10	400	310	310
37778	盱眙	PMS_黄花塘岗村幸福里小区配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37779	盱眙	244#建材厂2#变	10	630	504	504
37780	盱眙	塞纳摩尔2#配电房4#变压器	10	630	504	504
37781	盱眙	古城百草园配变	10	200	160	160
37782	盱眙	仇集镇小学综合变	10	400	250	250
37783	盱眙	PMS_淮河镇后嘴前综合变	10	200	160	160
37784	盱眙	仇集镇街南4#综合变	10	630	504	504
37785	盱眙	世纪名城5#箱变2#变	10	500	400	400
37786	盱眙	PMS_三河农场吉特1#综合变	10	400	0	0
37787	盱眙	都梁天宸3#配电房4#变压器	10	800	640	640
37788	盱眙	淮河镇后嘴前2#综合变	10	400	320	320
37789	盱眙	淮河镇小溪十组2#综合变	10	400	320	320
37790	盱眙	PMS_232#五墩三弄公变	10	400	312	312
37791	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#2综合变	10	400	320	320
37792	盱眙	明祖陵镇周湖沙头综合变	10	400	320	320
37793	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘北综合变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37794	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖蟹塘南综合变	10	400	320	320
37795	盱眙	明祖陵镇小新队综合变	10	400	320	320
37796	盱眙	明祖陵镇项魏小韩综合变	10	400	272	272
37797	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄2#综合变	10	200	160	160
37798	盱眙	明祖陵镇明陵吴庄#2综合变	10	400	49	49
37799	盱眙	马坝骏达配变	10	400	320	320
37800	盱眙	PMS_桂五镇华岩配变	10	200	160	160
37801	盱眙	桂五镇园区配变	10	400	320	320
37802	盱眙	桂五镇文广站配变	10	400	320	320
37803	盱眙	PMS_桂五镇桂花二期配变	10	400	320	320
37804	盱眙	212#老虎岗公变	10	200	160	160
37805	盱眙	明祖陵镇伏湖陈台#2综合变	10	400	240	240
37806	盱眙	PMS_明祖陵镇伏湖姚庄综合变	10	400	285	285
37807	盱眙	PMS_明祖陵镇伏湖东谈综合变	10	400	284	284
37808	盱眙	明祖陵镇卫生院#2综合变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37809	盱眙	明祖陵镇沿淮张庄综合变	10	400	320	320
37810	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵码头综合变	10	200	160	160
37811	盱眙	PMS_明祖陵镇城根十组#2综合变	10	200	160	160
37812	盱眙	明祖陵镇渡口新北综合变	10	400	293	293
37813	盱眙	明祖陵镇渡口新南综合变	10	400	311	311
37814	盱眙	明祖陵镇渡口园区综合变	10	630	375	375
37815	盱眙	PMS_法院2#变	10	400	320	320
37816	盱眙	铁佛镇变电配变	10	630	0	0
37817	盱眙	PMS_盱城施洼2#变	10	400	320	320
37818	盱眙	PMS_盱城镇施洼变	10	400	320	320
37819	盱眙	恒西水库变	10	200	0	0
37820	盱眙	PMS_黄花塘岗村人民路2#配变	10	400	320	320
37821	盱眙	盱城镇谢圩配变	10	400	320	320
37822	盱眙	路南2#配变	10	400	320	320
37823	盱眙	PMS_湖西配变002#	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37824	盱眙	古桑李寨2#配变	10	200	0	0
37825	盱眙	PMS_盱城王庄变	10	400	320	320
37826	盱眙	PMS_盱城镇青年水库变	10	630	496	496
37827	盱眙	PMS_盱城镇老庄变	10	400	320	320
37828	盱眙	明祖陵镇乡政府综合变	10	400	259	259
37829	盱眙	PMS_盱城镇宋庄2#变	10	400	309	309
37830	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村林场配变	10	200	160	160
37831	盱眙	PMS_盱城雨露村部变	10	400	320	320
37832	盱眙	PMS_103#供电新村箱变	10	500	400	400
37833	盱眙	PMS_穆店秋燕综合变	10	200	160	160
37834	盱眙	PMS_穆店良郢综合变	10	200	160	160
37835	盱眙	PMS_盱城镇东苑小区配变	10	400	320	320
37836	盱眙	古桑陈郢2#配变	10	200	91	91
37837	盱眙	PMS_穆店穆山小区综合变	10	400	272	272
37838	盱眙	PMS_盱城小庄配变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37839	盱眙	PMS_盱城小庄2#变	10	400	320	320
37840	盱眙	穆店街南综合变	10	630	0	0
37841	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街北配变	10	400	320	320
37842	盱眙	PMS_王店邮电配变	10	400	320	320
37843	盱眙	维桥乡幼儿园综合变	10	400	320	320
37844	盱眙	PMS_维桥乡冯吴西综合变	10	400	320	320
37845	盱眙	PMS_维桥乡蒋西小区综合变	10	400	293	293
37846	盱眙	PMS_维桥乡乡政府2#综合变	10	400	320	320
37847	盱眙	PMS_维桥乡街西综合变	10	400	320	320
37848	盱眙	PMS_维桥乡钟庄小区综合变	10	400	320	320
37849	盱眙	穆店镇维桥桃园4#综合变	10	400	278	278
37850	盱眙	198#粮校2#公变	10	400	308	308
37851	盱眙	仇集镇刘南综合变	10	200	160	160
37852	盱眙	PMS_穆店中学综合变	10	400	320	320
37853	盱眙	PMS_穆店蚕桑场综合变	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37854	盱眙	PMS_穆店蒋大庄综合变	10	200	142	142
37855	盱眙	PMS_穆店何西综合变	10	200	160	160
37856	盱眙	PMS_穆店张庄新村综合变	10	200	160	160
37857	盱眙	PMS_穆店徐庄综合变	10	200	160	160
37858	盱眙	兴隆刘岗小区配变	10	200	160	160
37859	盱眙	PMS_穆店双桥综合变	10	400	273	273
37860	盱眙	PMS_穆店地税综合变	10	400	320	320
37861	盱眙	PMS_穆店供销综合变	10	630	492	492
37862	盱眙	穆店行政1#综合变	10	400	0	0
37863	盱眙	PMS_穆店滨湖1#综合变	10	630	0	0
37864	盱眙	PMS_穆店滨湖2#综合变	10	630	0	0
37865	盱眙	PMS_穆店滨湖综合变	10	630	0	0
37866	盱眙	PMS_穆店农机站综合变	10	400	320	320
37867	盱眙	仇集镇街北2#综合变	10	400	320	320
37868	盱眙	PMS_古城于西配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37869	盱眙	PMS_古城高庄配变	10	200	56	56
37870	盱眙	仇集镇街道中心综合变	10	630	487	487
37871	盱眙	PMS_穆店田洼新村综合变	10	400	320	320
37872	盱眙	穆店新街道1#综合变	10	400	320	320
37873	盱眙	PMS_穆店街道综合变	10	400	320	320
37874	盱眙	PMS_盱城镇赵岗小区1#配变	10	400	311	311
37875	盱眙	穆店野场2#综合变	10	400	153	153
37876	盱眙	PMS_古城桥头配变	10	200	160	160
37877	盱眙	穆店尧塘1#综合变	10	400	320	320
37878	盱眙	古城高塘配变	10	200	160	160
37879	盱眙	PMS_桂五镇后涧2#配变	10	200	142	142
37880	盱眙	PMS_盱城农民街配变	10	400	320	320
37881	盱眙	穆店周庄综合变	10	200	0	0
37882	盱眙	PMS_穆店许湖综合变	10	630	0	0
37883	盱眙	穆店龙泉湖综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37884	盱眙	PMS_穆店支郢综合变	10	200	0	0
37885	盱眙	PMS_穆店滚水坝综合变	10	400	0	0
37886	盱眙	穆店穆山综合变	10	400	320	320
37887	盱眙	河桥镇龙泉中心3#变	10	100	80	80
37888	盱眙	古城梅园配变	10	200	160	160
37889	盱眙	PMS_黄花塘五里村姚庄配变	10	200	160	160
37890	盱眙	PMS_盱城刘庄配变	10	400	275	275
37891	盱眙	PMS_穆店陶庄1#综合变	10	400	320	320
37892	盱眙	PMS_维桥乡何营电站综合变	10	200	160	160
37893	盱眙	仇集镇街南3#综合变	10	200	160	160
37894	盱眙	233#大井洼2#公变	10	400	320	320
37895	盱眙	仇集镇克贵街南2#综合变	10	630	504	504
37896	盱眙	PMS_王店医院配变	10	400	245	245
37897	盱眙	PMS_王店新建配变	10	200	17	17
37898	盱眙	PMS_王店石龙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37899	盱眙	王店黄郢配变	10	400	265	265
37900	盱眙	PMS_王店秦郢1# 配变	10	400	320	320
37901	盱眙	仇集镇刘营2#综合变	10	200	160	160
37902	盱眙	仇集镇湖西综合变	10	200	65	65
37903	盱眙	仇集镇代南综合变	10	200	74	74
37904	盱眙	王店秦郢2#配变	10	200	28	28
37905	盱眙	PMS_桂五镇前进 2#配变	10	200	160	160
37906	盱眙	明祖陵镇项魏南 付#2综合变	10	400	230	230
37907	盱眙	PMS_王店龙塘配变	10	200	160	160
37908	盱眙	PMS_古桑双塘2# 配变	10	200	73	73
37909	盱眙	庙山风景区配变	10	100	80	80
37910	盱眙	火石山配变	10	100	80	80
37911	盱眙	PMS_吴港养殖场 配变	10	200	160	160
37912	盱眙	古桑李岗2#	10	400	320	320
37913	盱眙	PMS_王店后队配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37914	盱眙	PMS_王店太平1#配变	10	200	80	80
37915	盱眙	PMS_王店孙庄配变	10	200	160	160
37916	盱眙	PMS_王店山郢配变	10	200	160	160
37917	盱眙	264#土街公变	10	200	160	160
37918	盱眙	魁星广场	10	400	320	320
37919	盱眙	仇集镇涧西综合变	10	200	38	38
37920	盱眙	仇集镇小陈郢综合变	10	400	192	192
37921	盱眙	仇集镇台郢综合变	10	200	68	68
37922	盱眙	仇集镇金西综合变	10	200	42	42
37923	盱眙	仇集镇罗郢综合变	10	200	51	51
37924	盱眙	PMS_王店甲山配变	10	400	263	263
37925	盱眙	仇集镇胡巷综合变	10	200	145	145
37926	盱眙	PMS_穆店莲塘街道综合变	10	400	234	234
37927	盱眙	PMS_黄花塘倜傥村倜傥配变	10	200	160	160
37928	盱眙	马坝园区2#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37929	盱眙	马坝园区1#配变	10	400	240	240
37930	盱眙	PMS_古城凉园2#配变	10	200	160	160
37931	盱眙	古城西园配变	10	200	99	99
37932	盱眙	PMS_古城郑西配变	10	200	37	37
37933	盱眙	PMS_古城河东配变	10	200	80	80
37934	盱眙	PMS_天泉湖镇古城黄港配变	10	200	160	160
37935	盱眙	PMS_古城中郢配变	10	400	293	293
37936	盱眙	PMS_古城韩郢配变	10	200	160	160
37937	盱眙	PMS_古城刘郢2#配变	10	200	119	119
37938	盱眙	仇集镇街西2#综合变	10	400	245	245
37939	盱眙	古桑英郢2#配变	10	400	320	320
37940	盱眙	PMS_王店东郢1#配变	10	400	227	227
37941	盱眙	王店陆港小区配变	10	400	320	320
37942	盱眙	王店平田2#配变	10	400	188	188
37943	盱眙	PMS_王店羊圈2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37944	盱眙	黄花塘五里村徐庄配变	10	100	80	80
37945	盱眙	PMS_王店西湖小区配变	10	400	231	231
37946	盱眙	王店付洼小区配变	10	400	239	239
37947	盱眙	PMS_王店胡郢2#配变	10	200	160	160
37948	盱眙	PMS_王店曹坝配变	10	200	107	107
37949	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村伏岗2#配变	10	100	80	80
37950	盱眙	PMS_桂五镇东风2#综合变	10	400	320	320
37951	盱眙	PMS_王店街南2#配变	10	400	292	292
37952	盱眙	PMS_三河农场台森牧区综合变	10	200	0	0
37953	盱眙	PMS_黄花塘枣园村叶庄2#配变	10	200	160	160
37954	盱眙	明祖陵镇费庄小学综合变	10	400	278	278
37955	盱眙	PMS_古城陡山1#综合变	10	400	301	301
37956	盱眙	古城陡山2#综合变	10	400	306	306
37957	盱眙	盱城镇怡亨综合变	10	400	320	320
37958	盱眙	34#兴府路箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37959	盱眙	旧铺镇柳花2#综合变	10	200	160	160
37960	盱眙	PMS_旧铺镇柳花综合变	10	400	320	320
37961	盱眙	马坝窑墩3#配变	10	630	504	504
37962	盱眙	PMS_王店新庄配变	10	200	160	160
37963	盱眙	PMS_王店水利站配变	10	400	309	309
37964	盱眙	海通时代广场C区6#箱变1#变	10	630	504	504
37965	盱眙	海通时代广场C区6#箱变2#变	10	630	504	504
37966	盱眙	铁佛镇岗庄五组虾塘配变	10	200	0	0
37967	盱眙	PMS_铁佛镇河九配变	10	200	0	0
37968	盱眙	铁佛镇徐北配变	10	630	0	0
37969	盱眙	铁佛镇杨二配变	10	400	0	0
37970	盱眙	PMS_马坝腊北小区2#配变	10	400	0	0
37971	盱眙	盱城镇许庄2号综合变	10	200	160	160
37972	盱眙	兴隆红旗五队南配变	10	400	320	320
37973	盱眙	PMS_盱城镇前庄综合变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37974	盱眙	PMS_天汇宝积1号 配电房#1变	10	1000	800	800
37975	盱眙	PMS_天汇宝积1号 配电房2#变	10	1000	800	800
37976	盱眙	PMS_三河农场朱 哨电站综合变	10	400	320	320
37977	盱眙	古城陡山3#综合 变	10	400	294	294
37978	盱眙	仇集镇水库综合 变	10	200	160	160
37979	盱眙	PMS_鲍集镇陈中 综合变	10	400	0	0
37980	盱眙	PMS_鲍集镇油坊 南综合变	10	400	0	0
37981	盱眙	PMS_鲍集镇油坊 综合变	10	400	0	0
37982	盱眙	黄花塘泥沛村骆 庄配变	10	200	160	160
37983	盱眙	吾悦华府5号配电 室17#变	10	800	640	640
37984	盱眙	管镇农行综合配 变	10	400	0	0
37985	盱眙	PMS_双洋2#配变	10	200	144	144
37986	盱眙	PMS_古桑农贸2#	10	400	320	320
37987	盱眙	PMS_铁佛镇张庄 配变	10	200	0	0
37988	盱眙	PMS_圣安金澜湾 配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37989	盱眙	PMS_圣安金澜湾 配电房2#变	10	800	640	640
37990	盱眙	PMS_中澳生态城 二期2#配电房2#	10	800	640	640
37991	盱眙	PMS_中澳生态城 二期1#配电房1#	10	800	640	640
37992	盱眙	PMS_中澳生态城 二期1#配电房2#	10	800	640	640
37993	盱眙	PMS_三河农场左 庄综合变	10	400	0	0
37994	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴 渔场综合变	10	200	0	0
37995	盱眙	黄花塘枣园村枝 花配变	10	400	0	0
37996	盱眙	鲍集镇肖嘴薛庄 综合变	10	630	0	0
37997	盱眙	枕水人家三期8# 配电房19#变	10	630	504	504
37998	盱眙	PMS_鲍集镇南坪 综合变	10	400	0	0
37999	盱眙	PMS_东方世纪城 一号配电室2#变	10	1000	800	800
38000	盱眙	PMS_东方世纪城 一号配电室3#变	10	1000	800	800
38001	盱眙	PMS_东方世纪城 一号配电室4#变	10	1000	800	800
38002	盱眙	PMS_东方世纪城 一号配电室1#变	10	1000	800	800
38003	盱眙	山水天宸4#变压 器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38004	盱眙	河滨壹号1#配电房3#变压器	10	630	504	504
38005	盱眙	马坝梁庄2#配变	10	400	320	320
38006	盱眙	PMS_马坝井庄2#配变	10	400	320	320
38007	盱眙	新湾人家3#配电房6#变压器	10	800	640	640
38008	盱眙	新湾人家3#配电房5#变压器	10	800	640	640
38009	盱眙	新马中学配1#配电房2#变压器	10	800	640	640
38010	盱眙	水木清华1#开关站3#变	10	800	640	640
38011	盱眙	水木清华1#开关站1#变	10	800	640	640
38012	盱眙	PMS_盱城镇陈庄2#综合变	10	400	320	320
38013	盱眙	水木清华2#配电房1#变压器	10	800	640	640
38014	盱眙	PMS_沙岗人家开关站3#变	10	800	640	640
38015	盱眙	PMS_沙岗人家开关站1#变	10	800	640	640
38016	盱眙	PMS_沙岗人家开关站2#变	10	800	640	640
38017	盱眙	PMS_淮河镇魏杨后3#综合变	10	200	160	160
38018	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴东2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38019	盱眙	PMS_淮河镇腰滩前西4#综合变	10	200	160	160
38020	盱眙	PMS_淮河镇继军2#综合变	10	200	160	160
38021	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩9#综合变	10	200	142	142
38022	盱眙	河桥镇毛湖陆山变	10	400	320	320
38023	盱眙	御景新城1#配电房4#变压器	10	630	504	504
38024	盱眙	明祖陵镇龚庄小区03#箱变	10	630	504	504
38025	盱眙	枕水人家2#配电房3#变	10	630	504	504
38026	盱眙	PMS_沙岗人家开关站4#变	10	800	640	640
38027	盱眙	枕水人家三期8#配电房20#变	10	630	504	504
38028	盱眙	河桥镇淮峰新庄变	10	400	134	134
38029	盱眙	PMS_鲍集镇天官井小区综合变	10	400	0	0
38030	盱眙	河桥镇龙泉周郢2#变	10	200	76	76
38031	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐北#2综合变	10	400	0	0
38032	盱眙	PMS_河桥镇洪山李郢变	10	400	179	179
38033	盱眙	河桥镇林湖尖山变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38034	盱眙	古城民宿配变	10	400	274	274
38035	盱眙	仇集镇杨郢4#综合变	10	400	256	256
38036	盱眙	河桥镇蒋池变	10	100	80	80
38037	盱眙	PMS_河桥镇洪山小庄变	10	400	309	309
38038	盱眙	PMS_河桥镇大港龟山变	10	400	179	179
38039	盱眙	PMS_河桥镇毛湖袁坝变	10	400	282	282
38040	盱眙	PMS_旧铺镇信用2#综合变	10	400	320	320
38041	盱眙	古桑润谷配变	10	400	320	320
38042	盱眙	PMS_翡翠谷1#开关站1#变	10	1000	800	800
38043	盱眙	PMS_翡翠谷1#开关站2#变	10	1000	800	800
38044	盱眙	PMS_翡翠谷1#开关站3#变	10	1000	800	800
38045	盱眙	翡翠谷1#开关站4#变	10	1000	800	800
38046	盱眙	PMS_翡翠谷2#开关站1#变	10	800	640	640
38047	盱眙	PMS_翡翠谷2#开关站2#变	10	800	640	640
38048	盱眙	PMS_翡翠谷2#开关站3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38049	盱眙	翡翠谷2#开关站4#变	10	800	640	640
38050	盱眙	PMS_翡翠谷3#配电室1#变	10	1000	800	800
38051	盱眙	PMS_翡翠谷3#配电室2#变	10	1000	800	800
38052	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室1#变	10	800	640	640
38053	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室2#变	10	800	640	640
38054	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室3#变	10	800	640	640
38055	盱眙	PMS_翡翠谷4#配电室4#变	10	800	640	640
38056	盱眙	PMS_马坝高塘西2#配变	10	400	320	320
38057	盱眙	PMS_河桥镇洪山孙洼变	10	400	257	257
38058	盱眙	PMS_旧铺镇街西10#综合变	10	400	320	320
38059	盱眙	PMS_河桥镇农贸4#变	10	400	311	311
38060	盱眙	PMS_翡翠谷5#配电室1#变	10	630	504	504
38061	盱眙	PMS_翡翠谷5#配电室2#变	10	630	504	504
38062	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室1#变	10	800	640	640
38063	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38064	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室3#变	10	800	640	640
38065	盱眙	PMS_翡翠谷6#配电室4#变	10	800	640	640
38066	盱眙	碧桂园4期4#配电房16#变压器	10	630	504	504
38067	盱眙	金源花苑2-2#变	10	630	504	504
38068	盱眙	恒大2#配电房6#变压器	10	630	504	504
38069	盱眙	仇集镇芦郢2#综合变	10	400	320	320
38070	盱眙	吾悦华府1号配电室5#变	10	800	640	640
38071	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房9#变压器	10	800	640	640
38072	盱眙	PMS_河桥镇幸福小区2#变	10	400	268	268
38073	盱眙	马坝路东3#配变	10	630	498	498
38074	盱眙	全球龙虾交易中心5#配电房15#变	10	630	504	504
38075	盱眙	枕水人家三期7#配电房18#变	10	630	504	504
38076	盱眙	古桑三桥配变	10	200	160	160
38077	盱眙	御景学府3#配电房3#变压器	10	630	504	504
38078	盱眙	淮河镇陡湖1#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38079	盱眙	淮河镇陡湖2#综合变	10	400	320	320
38080	盱眙	PMS_清凉园#1公变	10	400	320	320
38081	盱眙	PMS_鲍集镇天官井2#综合变	10	400	0	0
38082	盱眙	PMS_西子房产	10	400	320	320
38083	盱眙	PMS_黄花塘新街工业园区2#配变	10	400	257	257
38084	盱眙	PMS_鲍集镇黄金花园综合变	10	400	0	0
38085	盱眙	鲍集镇大王2#综合变	10	200	0	0
38086	盱眙	金地国际小区二期二号配电房2#	10	800	640	640
38087	盱眙	PMS_62#花园小区公变	10	315	252	252
38088	盱眙	三河农场秦庄生活区综合变	10	400	320	320
38089	盱眙	武陵路2#公变	10	400	297	297
38090	盱眙	PMS_235#东大沟公变	10	400	320	320
38091	盱眙	鲍集镇码头#1综合变	10	400	0	0
38092	盱眙	金地国际小区二期二号配电房4#	10	800	640	640
38093	盱眙	鲍集镇孙庄2#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38094	盱眙	PMS_黄花塘新街工业园区配变	10	400	320	320
38095	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街北2#综合变	10	400	0	0
38096	盱眙	旧铺镇毛庄综合变	10	200	160	160
38097	盱眙	兴隆西陡湖1号配变	10	200	160	160
38098	盱眙	仇集镇冯庄综合变	10	400	298	298
38099	盱眙	PMS_旧铺镇谢岗综合变	10	400	320	320
38100	盱眙	旧铺镇徐岗2#综合变	10	100	80	80
38101	盱眙	PMS_古桑竹园配变	10	400	279	279
38102	盱眙	190#新民巷公变	10	630	495	495
38103	盱眙	PMS_211#兴府路2#公变	10	630	461	461
38104	盱眙	PMS_管镇耿赵小区配变	10	400	245	245
38105	盱眙	PMS_鲍集镇何岗2#综合变	10	200	0	0
38106	盱眙	PMS_古桑夏郢5#配变	10	400	320	320
38107	盱眙	桂五镇敖岗3#综合变	10	200	160	160
38108	盱眙	PMS_欧郢2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38109	盱眙	PMS_古桑金香玉小区	10	400	320	320
38110	盱眙	马庄周集2#配变	10	400	0	0
38111	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房2#	10	630	504	504
38112	盱眙	管镇陈朱配变	10	630	0	0
38113	盱眙	PMS_古桑白鹭园3#配变	10	400	285	285
38114	盱眙	PMS_145#农校公变	10	630	504	504
38115	盱眙	管镇陈庄配变	10	400	0	0
38116	盱眙	PMS_穆店耿郢综合变	10	400	274	274
38117	盱眙	PMS_管镇芮南配变	10	400	0	0
38118	盱眙	PMS_穆店李东综合变	10	400	257	257
38119	盱眙	管镇农具厂配变	10	400	0	0
38120	盱眙	PMS_铁佛镇朱北配变	10	400	0	0
38121	盱眙	三河农场愚公河3#综合变	10	200	160	160
38122	盱眙	PMS_明祖陵镇渡口陈勇#2综合变	10	400	320	320
38123	盱眙	PMS_淮河镇腰滩后西2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38124	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄3#综合变	10	400	0	0
38125	盱眙	137#科技苑公变	10	400	320	320
38126	盱眙	PMS_25#金谷园公变	10	630	504	504
38127	盱眙	仇集镇仇东3#综合变	10	400	320	320
38128	盱眙	穆店新村1#综合变	10	400	0	0
38129	盱眙	PMS_穆店双桥2#综合变	10	400	307	307
38130	盱眙	仇集镇龙上2#综合变	10	400	266	266
38131	盱眙	淮河镇牛头西3#综合变	10	200	160	160
38132	盱眙	PMS_金桂家园6#箱变06#变压器	10	630	504	504
38133	盱眙	PMS_淮河镇倪庄2#综合变	10	200	160	160
38134	盱眙	淮河镇东大埂3#综合变	10	400	320	320
38135	盱眙	淮河镇后嘴后4#综合变	10	400	320	320
38136	盱眙	PMS_淮河镇大洲四组综合变	10	200	160	160
38137	盱眙	PMS_淮河镇大洲五组小庄综合变	10	200	127	127
38138	盱眙	PMS_淮河镇大洲六组2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38139	盱眙	淮河镇大洲七组 2#综合变	10	400	118	118
38140	盱眙	淮河镇大洲八组 2#综合变	10	630	74	74
38141	盱眙	PMS_淮河镇侯台 渔场综合变	10	400	320	320
38142	盱眙	淮河镇城根九组 2#综合变	10	200	125	125
38143	盱眙	仇集镇演法村部 综合变	10	400	320	320
38144	盱眙	管镇叔牙配变	10	630	0	0
38145	盱眙	紫金公馆2#配电 房4#变压器	10	630	504	504
38146	盱眙	桂五镇茶半井2# 配变	10	400	320	320
38147	盱眙	御景学府4#配电 房2#变压器	10	630	504	504
38148	盱眙	马坝天马商贸城 2#配变	10	630	504	504
38149	盱眙	PMS_管镇北周养 殖#2配变	10	400	320	320
38150	盱眙	PMS_东景花苑2# 配电房1#变压器	10	800	640	640
38151	盱眙	PMS_278#清凉园4 号	10	400	320	320
38152	盱眙	PMS_淮河镇养殖 基地3#综合变	10	400	320	320
38153	盱眙	枕水人家三期2# 开关站兼6#配电	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38154	盱眙	PMS_淮河镇龙虾养殖综合变	10	400	320	320
38155	盱眙	PMS_淮河镇路西2#综合变	10	400	320	320
38156	盱眙	吾悦华府5号配电室18#变	10	800	640	640
38157	盱眙	淮河镇街道东5#综合变	10	630	504	504
38158	盱眙	淮河镇园区7#综合变	10	630	187	187
38159	盱眙	碧桂园4期5#配电房17#变压器	10	630	504	504
38160	盱眙	鲍集镇后王综合变	10	400	0	0
38161	盱眙	御景新城1#配电房3#变压器	10	630	504	504
38162	盱眙	马坝世纪箱变配电变压器	10	630	0	0
38163	盱眙	紫竹兰庭1#开关站3#变压器	10	800	640	640
38164	盱眙	PMS_淮河镇小溪四组2#综合变	10	315	252	252
38165	盱眙	鲍集镇小朱4#综合变	10	400	0	0
38166	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#3综合变	10	200	0	0
38167	盱眙	鲍集镇赵岗2#综合变	10	400	0	0
38168	盱眙	管镇金色家园3号配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38169	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房1#变	10	800	640	640
38170	盱眙	嘉创壹品2#变压器	10	800	640	640
38171	盱眙	PMS_金国园小区2#配电房7#变	10	800	640	640
38172	盱眙	桂五镇欧岗02#箱变	10	400	320	320
38173	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房8#变压器	10	630	504	504
38174	盱眙	谢圩小区南3#变	10	630	478	478
38175	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房4#变	10	800	640	640
38176	盱眙	磨涧新村1#配电房1#变	10	630	504	504
38177	盱眙	明祖陵镇项魏村部综合变	10	200	110	110
38178	盱眙	明祖陵镇龚庄小区02#箱变	10	630	504	504
38179	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘东庄#2综合变	10	400	0	0
38180	盱眙	明祖陵镇龚庄圩中综合变	10	400	320	320
38181	盱眙	PMS_官滩镇南庄小区#1综合变	10	400	320	320
38182	盱眙	PMS_官滩镇南庄小区#2综合变	10	400	320	320
38183	盱眙	PMS_官滩镇南庄小区#3综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38184	盱眙	PMS_官滩镇河西滩3#综合变	10	400	320	320
38185	盱眙	三河农场北库综合变	10	400	320	320
38186	盱眙	PMS_管镇朱付养殖配变	10	400	320	320
38187	盱眙	PMS_管镇魏庄养殖配变	10	400	0	0
38188	盱眙	恒大二期三标段2-3配电室5#变压	10	800	640	640
38189	盱眙	PMS_铁佛镇政府配变	10	400	0	0
38190	盱眙	PMS_旧铺镇富康12#综合变	10	400	320	320
38191	盱眙	清凉园#2公变	10	400	310	310
38192	盱眙	PMS_古城王郢配变	10	400	219	219
38193	盱眙	PMS_古城于北配变	10	400	320	320
38194	盱眙	PMS_旧铺镇秦郢3#综合变	10	400	320	320
38195	盱眙	PMS_旧铺镇农民街3#综合变	10	400	320	320
38196	盱眙	PMS_旧铺镇供销3#综合变	10	400	320	320
38197	盱眙	PMS_旧铺镇洪园1#综合变	10	400	320	320
38198	盱眙	仇集镇林场2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38199	盱眙	铁佛镇谢庄配变	10	200	0	0
38200	盱眙	PMS_马坝杨湖配变（东阳）	10	200	0	0
38201	盱眙	马坝姚庄配变（东阳）	10	400	312	312
38202	盱眙	PMS_黄花塘岗村雪庄配变	10	200	100	100
38203	盱眙	马坝下庄2#配变	10	200	160	160
38204	盱眙	PMS_淮河镇养殖基地2#综合变	10	400	320	320
38205	盱眙	PMS_中心3#配变	10	400	320	320
38206	盱眙	PMS_三河农场渔场5#综合变	10	400	320	320
38207	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩10#综合变	10	400	304	304
38208	盱眙	马坝长沟配变（东阳）	10	400	60	60
38209	盱眙	清凉园#3公变	10	630	504	504
38210	盱眙	PMS_201#宝山路2#变	10	400	320	320
38211	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴小渔场2#综合变	10	400	320	320
38212	盱眙	PMS_古城凹顶配变	10	200	68	68
38213	盱眙	天泉湖古城高郢配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38214	盱眙	PMS_穆店田洼新村3#综合变	10	400	320	320
38215	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴吴庄综合变	10	200	0	0
38216	盱眙	PMS_穆店肖桥综合变	10	200	160	160
38217	盱眙	鲍集镇南庄2#综合变	10	200	0	0
38218	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼南配变	10	200	0	0
38219	盱眙	PMS_石桥2#配变	10	200	0	0
38220	盱眙	PMS_淮河镇侯台西综合变	10	200	160	160
38221	盱眙	崇文府2#配电房3#变压器	10	800	640	640
38222	盱眙	仇集镇胡郢4#综合变	10	200	160	160
38223	盱眙	PMS_古小2#配变	10	400	320	320
38224	盱眙	黄塘耿公村毛庄配变	10	100	80	80
38225	盱眙	夹沟2#配变	10	400	0	0
38226	盱眙	PMS_黄塘绿化村新庄配变	10	200	0	0
38227	盱眙	PMS_穆店西陶综合变	10	400	320	320
38228	盱眙	磨涧新村1#配电房3#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38229	盱眙	管镇北周养殖配变	10	400	320	320
38230	盱眙	王庄#2配变	10	100	0	0
38231	盱眙	丽都国际5期3#配电房18#变低压台	10	800	640	640
38232	盱眙	恒大1#配电房3#变压器	10	630	504	504
38233	盱眙	PMS_刘岗配变01	10	400	320	320
38234	盱眙	仇集镇丁郢2#综合变（赵明忠）	10	200	160	160
38235	盱眙	PMS_古桑赵郢2#综合变	10	400	320	320
38236	盱眙	PMS_黄花塘岗村街东配变	10	400	302	302
38237	盱眙	PMS_睿博1#配电房4#变压器	10	800	640	640
38238	盱眙	古桑中学配变	10	400	314	314
38239	盱眙	PMS_穆店张庄3#综合变	10	200	0	0
38240	盱眙	PMS_黄花塘绿化村村部配变	10	400	0	0
38241	盱眙	古桑张山配变	10	200	160	160
38242	盱眙	PMS_马坝沙坝配变	10	400	320	320
38243	盱眙	PMS_马坝黄塘配变（东阳）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38244	盱眙	PMS_黄花塘岗村 吴庄配变	10	400	303	303
38245	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	0	0
38246	盱眙	PMS_姬庄小区#1 变	10	800	0	0
38247	盱眙	鲍集镇农商行综合变	10	400	0	0
38248	盱眙	天泉湖镇王店蔡 港水库配变	10	315	252	252
38249	盱眙	马坝新坝配变 （东阳）	10	200	0	0
38250	盱眙	黄花塘新街北园 小区配变	10	200	160	160
38251	盱眙	PMS_古城南湾配 变	10	400	320	320
38252	盱眙	穆店老虎窝2#综 合变	10	200	0	0
38253	盱眙	PMS_古城大港配 变	10	200	127	127
38254	盱眙	PMS_古城朱场配 变	10	200	160	160
38255	盱眙	PMS_古城腾岗配 变	10	200	139	139
38256	盱眙	天泉湖古城新庄 配变	10	400	107	107
38257	盱眙	PMS_管镇胡庄#2 配变	10	200	117	117
38258	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖 小区#4综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38259	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴#3综合变	10	400	0	0
38260	盱眙	PMS_王店南坝配变	10	400	164	164
38261	盱眙	观音寺东庄2#配变	10	200	0	0
38262	盱眙	黄花塘耿公村蔡庄配变	10	100	80	80
38263	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#3综合变	10	400	0	0
38264	盱眙	PMS_管镇宁徐路东#2配变	10	400	0	0
38265	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王庄#2综合变	10	400	0	0
38266	盱眙	PMS_天泉湖镇王店胡郢1#配变	10	200	160	160
38267	盱眙	黄花塘耿公村原庄配变	10	100	40	40
38268	盱眙	管镇姬庄集中区#2配变	10	400	0	0
38269	盱眙	PMS_古城谭庄配变	10	400	320	320
38270	盱眙	马坝新世纪万豪广场2#变压器	10	800	640	640
38271	盱眙	PMS_古城小庄配变	10	200	105	105
38272	盱眙	PMS_王店吴庄配变	10	400	145	145
38273	盱眙	古城于山配变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38274	盱眙	PMS_淮河镇龙虾养殖2#综合变	10	400	320	320
38275	盱眙	吾悦华府2号配电室8#变	10	800	640	640
38276	盱眙	PMS_淮河镇龙虾养殖3#综合变	10	400	320	320
38277	盱眙	枕水人家二期开关站兼1#配电房	10	800	640	640
38278	盱眙	马坝善道2#配变	10	400	320	320
38279	盱眙	马坝赵圩北配变	10	315	226	226
38280	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄配变	10	200	0	0
38281	盱眙	古城竹园配变	10	200	160	160
38282	盱眙	PMS_管镇养殖#2配变	10	400	320	320
38283	盱眙	PMS_古城戴郢配变	10	400	320	320
38284	盱眙	PMS_管镇经济#2配变	10	200	0	0
38285	盱眙	观音寺青年2#配变	10	100	0	0
38286	盱眙	兴隆安乐西配变	10	200	68	68
38287	盱眙	文熙苑开关站兼配电房2#变	10	800	640	640
38288	盱眙	金鼎华府5-2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38289	盱眙	三河农场饲料厂综合变	10	400	320	320
38290	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区综合变	10	400	0	0
38291	盱眙	官滩镇小窑综合变	10	200	0	0
38292	盱眙	PMS_官滩镇金圩村2#综合变	10	400	0	0
38293	盱眙	PMS_穆店李东2#综合变	10	400	320	320
38294	盱眙	PMS_官滩镇金圩村部综合变	10	200	0	0
38295	盱眙	PMS_官滩镇杨西机站综合变	10	400	0	0
38296	盱眙	PMS_朱楼胜利2#配变	10	200	0	0
38297	盱眙	高坝船塘2#变	10	200	0	0
38298	盱眙	PMS_恒西棋盘2#配变	10	200	0	0
38299	盱眙	兴隆新农业开发区5号配变	10	400	320	320
38300	盱眙	兴隆盛湾3号配变	10	400	320	320
38301	盱眙	兴隆魏庄2#配变	10	200	160	160
38302	盱眙	兴隆孙前2#配变	10	200	118	118
38303	盱眙	兴隆陡北街心2号配变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38304	盱眙	兴隆街西2号配变	10	400	302	302
38305	盱眙	兴隆梨园2号配变	10	200	40	40
38306	盱眙	PMS_旧铺镇人民2#综合变	10	400	309	309
38307	盱眙	官滩镇大孟庄综合变	10	200	160	160
38308	盱眙	马坝农场配变	10	630	0	0
38309	盱眙	PMS_官滩镇合山小区综合变	10	200	0	0
38310	盱眙	马坝卧龙张东配变	10	400	0	0
38311	盱眙	官滩镇侍涧村部综合变	10	100	0	0
38312	盱眙	马坝坝头配变（东阳）	10	400	258	258
38313	盱眙	PMS_官滩镇索塘2#综合变	10	200	0	0
38314	盱眙	黄花塘何圩村大庄配变	10	200	145	145
38315	盱眙	官滩镇下洼综合变	10	200	160	160
38316	盱眙	PMS_马坝保桥配变（东阳）	10	200	74	74
38317	盱眙	兴隆冉朱2#配变	10	200	149	149
38318	盱眙	PMS_观音寺东元2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38319	盱眙	PMS_马庄张东配变	10	200	0	0
38320	盱眙	PMS_欧洲城1-1	10	500	400	400
38321	盱眙	PMS_欧洲城1-2	10	500	400	400
38322	盱眙	PMS_欧洲城2-1	10	630	504	504
38323	盱眙	PMS_欧洲城3-1	10	630	504	504
38324	盱眙	PMS_欧洲城4-1	10	630	504	504
38325	盱眙	PMS_九里小学变	10	200	0	0
38326	盱眙	PMS_欧洲城5-1	10	500	400	400
38327	盱眙	PMS_欧洲城5-2	10	500	400	400
38328	盱眙	PMS_欧洲城6-1	10	500	400	400
38329	盱眙	恒西老庄配变	10	200	0	0
38330	盱眙	金桂家园8#箱变 08#变压器	10	630	504	504
38331	盱眙	PMS_黄花塘何圩 村老庄配变	10	200	160	160
38332	盱眙	马坝墩塘配变 （东阳）	10	400	130	130
38333	盱眙	PMS_黄花塘岗村 菜场配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38334	盱眙	马坝胜利2#配变（东阳）	10	200	160	160
38335	盱眙	明祖陵镇沙巷王何综合变	10	400	320	320
38336	盱眙	PMS_马坝食品配变（东阳）	10	400	130	130
38337	盱眙	PMS_黄花塘岗村大坝配变	10	200	160	160
38338	盱眙	PMS_维桥乡坝西综合变	10	400	232	232
38339	盱眙	PMS_马坝王塘配变（东阳）	10	400	187	187
38340	盱眙	马坝武庄配变（东阳）	10	200	0	0
38341	盱眙	PMS_马坝医院配变（东阳）	10	400	288	288
38342	盱眙	观音寺胡庄配变	10	200	0	0
38343	盱眙	PMS_朱楼胜利变	10	200	0	0
38344	盱眙	PMS_穆店练武2#综合变	10	200	160	160
38345	盱眙	PMS_王店彭郢配变	10	200	160	160
38346	盱眙	PMS_古城班家洼配变	10	200	160	160
38347	盱眙	PMS_三河农场四队2#综合变	10	400	320	320
38348	盱眙	王店街北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38349	盱眙	PMS_古城茶场配变	10	400	320	320
38350	盱眙	PMS_古城太平配变	10	400	232	232
38351	盱眙	PMS_穆店蒋大庄2#综合变	10	200	160	160
38352	盱眙	观音寺岳庄配变	10	200	0	0
38353	盱眙	PMS_官滩花营综合变	10	200	160	160
38354	盱眙	马坝朱庄配变	10	200	160	160
38355	盱眙	马坝山东配变（东阳）	10	400	69	69
38356	盱眙	PMS_官滩镇古河西2#综合变	10	400	320	320
38357	盱眙	PMS_官滩镇王桥马庄2#综合变	10	400	218	218
38358	盱眙	PMS_维桥乡东张综合变	10	400	320	320
38359	盱眙	明祖陵镇费庄南庄#3综合变	10	400	223	223
38360	盱眙	官滩镇步行街2#综合变	10	400	320	320
38361	盱眙	九里明庄变	10	315	0	0
38362	盱眙	PMS_维桥乡乔庄综合变	10	400	308	308
38363	盱眙	PMS_朱楼陆庄变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38364	盱眙	PMS_穆店聂湖2#综合变	10	200	160	160
38365	盱眙	PMS_古城墩塘配变	10	200	25	25
38366	盱眙	PMS_穆店余庄2#综合变	10	200	99	99
38367	盱眙	PMS_王店万郢配变	10	200	160	160
38368	盱眙	穆店小学2#综合变	10	400	320	320
38369	盱眙	古桑贤亮6#配变	10	200	160	160
38370	盱眙	古城安乐配变	10	400	170	170
38371	盱眙	PMS_穆店蚕桑场2#综合变	10	400	301	301
38372	盱眙	PMS_马坝黄洋3#配变	10	400	0	0
38373	盱眙	御景新城4#配电房3#变压器	10	800	640	640
38374	盱眙	PMS_官滩镇孙涧北综合变	10	400	308	308
38375	盱眙	官滩镇药材配变	10	200	134	134
38376	盱眙	香江花苑2-2#变	10	630	504	504
38377	盱眙	河桥镇瑞香小区1#箱变	10	400	320	320
38378	盱眙	PMS_王店猪厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38379	盱眙	PMS_维桥乡小刘综合变	10	400	255	255
38380	盱眙	PMS_官滩镇罗庄二队综合变	10	400	272	272
38381	盱眙	PMS_维桥乡长墩综合变	10	400	320	320
38382	盱眙	PMS_277#泵站2#公变	10	630	504	504
38383	盱眙	明祖陵镇园区二号路2#综合变	10	400	0	0
38384	盱眙	PMS_桂五镇鼓楼2#配变	10	400	320	320
38385	盱眙	伊顿公馆1#配电房3#变压器	10	800	640	640
38386	盱眙	河桥镇大莲湖团结队4#变（陆言	10	200	160	160
38387	盱眙	PMS_王店板厂配变	10	200	160	160
38388	盱眙	PMS_王店大王郢配变	10	200	148	148
38389	盱眙	PMS_王店街东路北配变	10	400	320	320
38390	盱眙	PMS_王店敬老院配变	10	400	218	218
38391	盱眙	PMS_王店马路1#配变	10	400	320	320
38392	盱眙	PMS_古城小王郢配变	10	200	138	138
38393	盱眙	PMS_古城于南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38394	盱眙	PMS_古城南郢配变	10	200	160	160
38395	盱眙	PMS_古城林场配变	10	200	160	160
38396	盱眙	PMS_穆店秋燕2#综合变	10	200	160	160
38397	盱眙	维桥乡维穆路综合变	10	630	504	504
38398	盱眙	PMS_维桥乡小桥东2#综合变	10	400	320	320
38399	盱眙	PMS_维桥乡青墩头2#综合变	10	400	314	314
38400	盱眙	PMS_维桥乡青南综合变	10	400	320	320
38401	盱眙	PMS_维桥乡瓦屋综合变	10	400	320	320
38402	盱眙	维桥乡小朱庄综合变	10	400	320	320
38403	盱眙	PMS_维桥乡饭店综合变	10	400	320	320
38404	盱眙	PMS_维桥乡闵庄综合变	10	400	236	236
38405	盱眙	国联淮水苑1#开关站兼配电房3#	10	800	640	640
38406	盱眙	小太湖国际新城第一期1-2#箱变	10	500	400	400
38407	盱眙	盱城镇宋庄3#变压器	10	400	320	320
38408	盱眙	PMS_宏润嘉园二期2#配电房2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38409	盱眙	大明学府开关站兼2#配电房2#变	10	800	640	640
38410	盱眙	维桥乡郭庄社区1#综合变	10	630	504	504
38411	盱眙	三河农场三区排站综合变	10	400	320	320
38412	盱眙	马坝新建配变	10	200	160	160
38413	盱眙	黄花塘倜傥村光明配变	10	200	0	0
38414	盱眙	PMS_维桥乡沟埂综合变	10	400	304	304
38415	盱眙	PMS_维桥乡桃元王庄综合变	10	400	283	283
38416	盱眙	城市桃源4#变	10	630	504	504
38417	盱眙	河桥镇富淮滩2#变	10	400	273	273
38418	盱眙	金海铂越4#配电房1#变压器	10	800	640	640
38419	盱眙	PMS_河桥镇三元吴咀变	10	400	99	99
38420	盱眙	PMS_河桥镇三元猪厂变	10	400	262	262
38421	盱眙	PMS_河桥镇居委会坝埂2#变	10	400	320	320
38422	盱眙	PMS_王店油桐站配变	10	200	160	160
38423	盱眙	PMS_穆店新街综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38424	盱眙	PMS_维桥乡新农民街4#综合变	10	400	265	265
38425	盱眙	官滩镇小马庄综合变	10	200	144	144
38426	盱眙	桂五镇周岗2#配变	10	315	252	252
38427	盱眙	金山花园2#开关站07变	10	800	640	640
38428	盱眙	PMS_黄花塘侔倪村东风配变	10	400	0	0
38429	盱眙	黄花塘侔倪村长坝配变	10	200	0	0
38430	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房2#变	10	800	640	640
38431	盱眙	黄花塘侔倪上郢2#配变	10	400	162	162
38432	盱眙	马坝西窑配变	10	400	0	0
38433	盱眙	PMS_黄花塘何圩村江庄配变	10	400	0	0
38434	盱眙	PMS_维桥乡新农民街3#综合变	10	400	320	320
38435	盱眙	PMS_黄花塘岗村小坝配变	10	400	320	320
38436	盱眙	PMS_管镇潘庄配变	10	400	260	260
38437	盱眙	PMS_小马庄2#配变	10	200	0	0
38438	盱眙	PMS_黄花塘岗村蔡湖2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38439	盱眙	PMS_官滩镇金圩临湖综合变	10	200	0	0
38440	盱眙	西子曼哈顿小区1#变压器	10	630	504	504
38441	盱眙	PMS_金桂家园5#箱变05#变压器	10	630	504	504
38442	盱眙	兴隆西陡湖#4变	10	630	504	504
38443	盱眙	PMS_官滩镇金圩村南站综合变	10	200	160	160
38444	盱眙	王店太平配变	10	200	146	146
38445	盱眙	PMS_管镇北周配变	10	200	143	143
38446	盱眙	桂五镇季郢2#综合变	10	315	252	252
38447	盱眙	紫金公馆2#配电房5#变压器	10	630	504	504
38448	盱眙	桂五镇牌坊南郢2#综合变	10	200	160	160
38449	盱眙	黄集配变	10	400	0	0
38450	盱眙	PMS_马坝木器厂配变	10	400	0	0
38451	盱眙	恒西陈庄变	10	400	0	0
38452	盱眙	PMS_马坝南湾配变	10	400	0	0
38453	盱眙	仇集镇丁管2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38454	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩6#综合变	10	200	160	160
38455	盱眙	PMS_黄花塘岗村街北2#配变	10	400	300	300
38456	盱眙	王店东郢配变	10	400	205	205
38457	盱眙	PMS_黄花塘耿庄村豆庄配变	10	400	320	320
38458	盱眙	PMS_王店中队配变	10	400	285	285
38459	盱眙	PMS_黄花塘五里村五里小区配变	10	400	320	320
38460	盱眙	PMS_官滩镇索涧综合变	10	200	0	0
38461	盱眙	鲍集镇鲍北#2综合变	10	200	0	0
38462	盱眙	PMS_王店花园配变	10	200	107	107
38463	盱眙	孙弯渔场配变	10	200	0	0
38464	盱眙	官滩镇小李庄2#综合变	10	400	0	0
38465	盱眙	马坝桥东配变	10	200	0	0
38466	盱眙	恒大三期2-1配电房4#变压器	10	800	640	640
38467	盱眙	PMS_九里电站变	10	200	0	0
38468	盱眙	PMS_桂五镇牌坊北郢配变	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38469	盱眙	古桑街道白虎农场配变	10	200	160	160
38470	盱眙	PMS_三官岗里配变	10	200	0	0
38471	盱眙	PMS_旧铺镇桃源1#综合变	10	400	320	320
38472	盱眙	旧铺镇桃源2#综合变	10	630	433	433
38473	盱眙	PMS_旧铺镇桃源3#综合变	10	400	320	320
38474	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺3#综合变	10	400	299	299
38475	盱眙	PMS_观音寺中心变	10	400	0	0
38476	盱眙	PMS_高坝王庄变	10	200	0	0
38477	盱眙	PMS_观音寺东区变	10	400	0	0
38478	盱眙	高坝船塘变	10	400	0	0
38479	盱眙	PMS_穆店莲塘小区1#综合变	10	400	320	320
38480	盱眙	PMS_明祖陵镇渡口小戚综合变	10	400	287	287
38481	盱眙	王店史郢配变	10	200	160	160
38482	盱眙	PMS_黄花塘五里村村部配变	10	400	320	320
38483	盱眙	PMS_穆店赵庄1#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38484	盱眙	兴隆团结河2#配变	10	400	320	320
38485	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵俞桥#1综合变	10	400	320	320
38486	盱眙	王店路西配变	10	200	150	150
38487	盱眙	PMS_黄花塘岗村蔡湖配变	10	400	320	320
38488	盱眙	PMS_恒西涟塘变	10	200	0	0
38489	盱眙	PMS_穆店茆郢综合变	10	200	0	0
38490	盱眙	PMS_王店陆港配变	10	400	266	266
38491	盱眙	古桑白鹭园1#配变	10	400	320	320
38492	盱眙	PMS_旧铺镇杜营2#综合变	10	400	320	320
38493	盱眙	PMS_旧铺镇石园2#综合变	10	400	4	4
38494	盱眙	PMS_兴隆唐北2#配变	10	400	238	238
38495	盱眙	PMS_旧铺镇罗庄综合变	10	400	187	187
38496	盱眙	PMS_兴隆唐北3#配变	10	400	293	293
38497	盱眙	PMS_古桑中学2#配变	10	400	320	320
38498	盱眙	PMS_观音寺敬老院配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38499	盱眙	兴隆张庄新庄南综合变	10	400	320	320
38500	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘综合变	10	400	320	320
38501	盱眙	兴隆安乐圩配变	10	200	160	160
38502	盱眙	PMS_马庄圩东配变	10	200	0	0
38503	盱眙	兴隆徐南配变	10	400	190	190
38504	盱眙	兴隆吕咀配变	10	400	234	234
38505	盱眙	PMS_穆店七星综合变	10	200	0	0
38506	盱眙	鲍集镇旧集#2综合变	10	400	0	0
38507	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏柳梢综合变	10	400	320	320
38508	盱眙	PMS_穆店苗郢综合变	10	200	0	0
38509	盱眙	黄花塘倜傥村东风2#配变	10	400	0	0
38510	盱眙	PMS_商业街配变	10	400	0	0
38511	盱眙	明祖陵镇项魏西韩综合变	10	400	241	241
38512	盱眙	明祖陵镇项魏朱岗#1综合变	10	400	211	211
38513	盱眙	仇集镇大许营2#综合变	10	400	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38514	盱眙	黄花塘镇茶场场部综合变	10	400	219	219
38515	盱眙	PMS_马庄园丁配变	10	200	0	0
38516	盱眙	兴隆卢庄配变	10	400	233	233
38517	盱眙	酃水家园1#箱变01变	10	630	504	504
38518	盱眙	兴隆新农业开发区4号配变	10	400	320	320
38519	盱眙	PMS_高坝养老院配变	10	200	0	0
38520	盱眙	PMS_旧铺镇茶农新村综合变	10	400	320	320
38521	盱眙	PMS_兴隆化岗养殖配变	10	400	320	320
38522	盱眙	PMS_旧铺镇时集综合变	10	400	320	320
38523	盱眙	PMS_王店平安小区配变	10	400	320	320
38524	盱眙	PMS_鲍集镇龙庄综合变	10	200	0	0
38525	盱眙	穆店野场1#综合变	10	400	289	289
38526	盱眙	PMS_马庄新岗配变	10	200	0	0
38527	盱眙	PMS_穆店朱场综合变	10	400	320	320
38528	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村杨湖配变	10	200	87	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38529	盱眙	PMS_穆店沙岗综合变	10	400	320	320
38530	盱眙	PMS_鲍集镇花洼综合变	10	200	0	0
38531	盱眙	PMS_维桥乡农民街3#综合变	10	400	320	320
38532	盱眙	PMS_维桥乡韩庄小区综合变	10	400	241	241
38533	盱眙	PMS_淮河镇新村9#综合变	10	400	313	313
38534	盱眙	水木清华三期4#配电房3#变压器	10	630	504	504
38535	盱眙	PMS_王店徐郢2#配变	10	200	96	96
38536	盱眙	三河农场猪场2#综合变	10	400	0	0
38537	盱眙	PMS_兴隆孙庄配变	10	200	134	134
38538	盱眙	嘉创壹品4#变压器	10	800	640	640
38539	盱眙	PMS_盱城赵岗小区5#综合变	10	400	309	309
38540	盱眙	观音寺新建变	10	400	0	0
38541	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村综合变	10	400	0	0
38542	盱眙	仇集镇黄庄小区2#综合变	10	400	320	320
38543	盱眙	PMS_兴隆陡北小区配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38544	盱眙	兴隆政府配变	10	400	320	320
38545	盱眙	PMS_马庄毛庄配变	10	200	0	0
38546	盱眙	PMS_兴隆双河一组	10	400	320	320
38547	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗北综合变	10	400	0	0
38548	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村公路配变	10	630	0	0
38549	盱眙	PMS_兴隆徐庄配变	10	200	85	85
38550	盱眙	PMS_穆店新街道2#综合变	10	400	320	320
38551	盱眙	PMS_穆店中心2#综合变	10	400	320	320
38552	盱眙	PMS_穆店杜庄2#综合变	10	200	160	160
38553	盱眙	PMS_穆店街东2#综合变	10	200	160	160
38554	盱眙	PMS_穆店贺庄2#综合变	10	200	0	0
38555	盱眙	PMS_穆店栗树2#综合变	10	200	160	160
38556	盱眙	三河农场化肥厂电站综合变	10	400	320	320
38557	盱眙	PMS_良洼2#配变	10	400	320	320
38558	盱眙	三塘夏郢小区2#配变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38559	盱眙	明祖陵镇渡口新区#2综合变	10	400	206	206
38560	盱眙	PMS_富润花园1-2#箱变	10	630	504	504
38561	盱眙	兴隆祖尧马庄配变	10	200	102	102
38562	盱眙	观音寺晒牛变	10	200	0	0
38563	盱眙	鲍集镇何马综合变	10	200	0	0
38564	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴综合变	10	200	0	0
38565	盱眙	PMS_鲍集镇新建综合变	10	200	0	0
38566	盱眙	PMS_鲍集镇仇洼综合变	10	200	0	0
38567	盱眙	观音寺万庄配变	10	200	0	0
38568	盱眙	鲍集镇小朱综合变	10	200	0	0
38569	盱眙	鲍集镇罗后综合变	10	400	0	0
38570	盱眙	仇集镇街道3#综合变	10	400	320	320
38571	盱眙	PMS_淮河镇淮河三桥综合变	10	200	160	160
38572	盱眙	鲍集镇沈集小区综合变	10	200	0	0
38573	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#2综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38574	盱眙	PMS_旧铺镇闵庄综合变	10	200	160	160
38575	盱眙	PMS_旧铺镇小元综合变	10	200	160	160
38576	盱眙	铁佛镇马庄配变	10	200	0	0
38577	盱眙	兴隆西陡湖北配变	10	400	320	320
38578	盱眙	PMS_官滩镇渔沟2#综合变	10	200	146	146
38579	盱眙	官滩镇新桥圩综合变	10	200	160	160
38580	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区1#变	10	400	277	277
38581	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区2#变	10	400	288	288
38582	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区2#变	10	400	320	320
38583	盱眙	PMS_管镇姬东配变	10	400	0	0
38584	盱眙	PMS_穆店砖井综合变	10	400	320	320
38585	盱眙	恒西岗南变	10	400	0	0
38586	盱眙	高坝瓦屋变	10	200	0	0
38587	盱眙	新涧配变	10	200	0	0
38588	盱眙	PMS_黄塘配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38589	盱眙	PMS_恒西李庄变	10	200	0	0
38590	盱眙	恒西安庄变	10	400	0	0
38591	盱眙	PMS_黄花塘常庄村常庄2#配变	10	200	160	160
38592	盱眙	黄花塘龙灯村车棚配变	10	400	307	307
38593	盱眙	马庄街西配变	10	200	0	0
38594	盱眙	黄花塘杨庄村兴旺配变	10	400	320	320
38595	盱眙	PMS_东河安庄变	10	200	0	0
38596	盱眙	马庄居委会新庄变	10	100	0	0
38597	盱眙	马庄菜场配变	10	400	0	0
38598	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村李庄配变	10	200	126	126
38599	盱眙	PMS_黄花塘绿化村官田配变	10	200	0	0
38600	盱眙	观音寺光明变	10	400	0	0
38601	盱眙	盱城农贸市场综合变	10	400	320	320
38602	盱眙	PMS_兴隆潘庄变	10	200	153	153
38603	盱眙	兴隆黄东庄配变	10	400	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38604	盱眙	PMS_马坝高桥杨庄配变（高桥）	10	200	3	3
38605	盱眙	马坝小塘配变（高桥）	10	200	68	68
38606	盱眙	三官小湖配变	10	200	0	0
38607	盱眙	三官船塘配变	10	200	0	0
38608	盱眙	马庄小高塘配变	10	200	0	0
38609	盱眙	PMS_马庄香苑小区变	10	200	0	0
38610	盱眙	PMS_河桥镇居委会农贸2#变	10	400	291	291
38611	盱眙	三官赵庄配变	10	200	0	0
38612	盱眙	PMS_黄花塘瓦屋村林业配变	10	200	160	160
38613	盱眙	PMS_黄花塘枣园七庄配变	10	200	0	0
38614	盱眙	黄花塘耿公村先进配变	10	100	57	57
38615	盱眙	PMS_旧铺镇富康5#综合变	10	400	320	320
38616	盱眙	旧铺镇富贵2#综合变	10	630	504	504
38617	盱眙	PMS_旧铺镇富康6#综合变	10	400	307	307
38618	盱眙	PMS_黄花塘岗村贯庄配变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38619	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村管郢配变	10	200	0	0
38620	盱眙	鲍集镇洪小2#综合变	10	400	0	0
38621	盱眙	鲍集镇邹洪2#综合变	10	400	0	0
38622	盱眙	鲍集镇瓦房2#综合变	10	400	0	0
38623	盱眙	PMS_铁佛镇刘西配变	10	200	0	0
38624	盱眙	PMS_鲍集镇贺东综合变	10	200	0	0
38625	盱眙	鲍集镇小朱3#综合变	10	400	0	0
38626	盱眙	PMS_鲍集镇钱巷2#综合变	10	200	0	0
38627	盱眙	铁佛镇花庄配变	10	400	0	0
38628	盱眙	兴隆单庄北配变	10	400	177	177
38629	盱眙	兴隆陡北南配变	10	400	320	320
38630	盱眙	明祖陵镇龚庄大庄综合变	10	400	258	258
38631	盱眙	大营2#配变	10	400	283	283
38632	盱眙	明祖陵镇明陵龙合滩综合变	10	200	160	160
38633	盱眙	明祖陵镇街道养殖场综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38634	盱眙	明祖陵镇洪武集中区综合变	10	400	320	320
38635	盱眙	兴隆黄南配变	10	200	160	160
38636	盱眙	兴隆西陡湖南配变	10	400	320	320
38637	盱眙	兴隆岗北配变	10	400	320	320
38638	盱眙	马坝校南4#配变	10	400	0	0
38639	盱眙	PMS_马坝客运站配变	10	630	504	504
38640	盱眙	马坝金浩配变	10	630	504	504
38641	盱眙	PMS_河桥镇黄龙涧东变	10	200	160	160
38642	盱眙	PMS_河桥镇黄龙山根2#变	10	200	30	30
38643	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖青年变	10	200	69	69
38644	盱眙	穆店上坝综合变	10	200	160	160
38645	盱眙	PMS_官滩镇中学西综合变	10	400	272	272
38646	盱眙	官滩镇古河西综合变	10	400	320	320
38647	盱眙	PMS_官滩镇王前3#综合变	10	200	106	106
38648	盱眙	官滩镇桥南综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38649	盱眙	PMS_旧铺镇八中队综合变	10	400	320	320
38650	盱眙	PMS_旧铺镇长塘综合变	10	400	254	254
38651	盱眙	PMS_旧铺镇周仪2#综合变	10	200	91	91
38652	盱眙	PMS_铁佛镇岳北配变	10	200	0	0
38653	盱眙	官滩镇修南2#综合变	10	400	305	305
38654	盱眙	247#五墩二弄2#公变	10	400	320	320
38655	盱眙	鲍集镇苗东综合变	10	630	0	0
38656	盱眙	PMS_铁佛镇毛东配变	10	200	0	0
38657	盱眙	鲍集镇苗西综合变	10	400	0	0
38658	盱眙	鲍集镇苗南综合变	10	400	0	0
38659	盱眙	PMS_鲍集镇立新2#综合变	10	200	0	0
38660	盱眙	铁佛镇黄南配变	10	400	0	0
38661	盱眙	鲍集镇鲍六综合变	10	400	0	0
38662	盱眙	PMS_鲍集镇何马2#综合变	10	200	0	0
38663	盱眙	鲍集镇小谢2#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38664	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴2#综合变	10	200	0	0
38665	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁七队综合变	10	400	0	0
38666	盱眙	PMS_旧铺镇马桥2#综合变	10	200	160	160
38667	盱眙	黄花塘镇茶场二队综合变	10	200	129	129
38668	盱眙	PMS_旧铺镇大高综合变	10	200	160	160
38669	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈2#综合变	10	630	0	0
38670	盱眙	PMS_黄花塘新街松元小区配变	10	400	0	0
38671	盱眙	PMS_黄花塘新街超市配变	10	400	320	320
38672	盱眙	PMS_黄花塘新街医院配变	10	400	0	0
38673	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗小学综合变	10	200	0	0
38674	盱眙	黄花塘泥沛村街南2#配变	10	400	320	320
38675	盱眙	PMS_官滩镇沿湖综合变	10	200	160	160
38676	盱眙	PMS_旧铺镇丁庄综合变	10	200	110	110
38677	盱眙	PMS_马坝旭日商城（二）配变	10	630	0	0
38678	盱眙	PMS_三塘小区1#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38679	盱眙	PMS_三塘小区2#配变	10	400	314	314
38680	盱眙	PMS_古桑三塘小区3#配变	10	200	160	160
38681	盱眙	PMS_253#西山西路2#公变	10	400	320	320
38682	盱眙	PMS_官滩镇许嘴赵东综合变	10	200	151	151
38683	盱眙	254#二中2#公变	10	400	320	320
38684	盱眙	PMS_旧铺镇农机2#综合变	10	400	320	320
38685	盱眙	旧铺镇农机3#综合变	10	200	153	153
38686	盱眙	83#木山巷公变	10	400	320	320
38687	盱眙	官滩镇蚕种场2#综合变	10	400	320	320
38688	盱眙	PMS_旧铺镇医院2#综合变	10	400	320	320
38689	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺2#综合变	10	400	275	275
38690	盱眙	PMS_125#陡沟巷2#公变	10	400	298	298
38691	盱眙	PMS_旧铺镇大桥综合变	10	400	320	320
38692	盱眙	104#公安局公变	10	400	320	320
38693	盱眙	PMS_城南小学	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38694	盱眙	PMS_穆店尧塘小区综合变	10	630	0	0
38695	盱眙	PMS_旧铺镇太平综合变	10	200	160	160
38696	盱眙	PMS_穆店陈璋花园综合变	10	400	320	320
38697	盱眙	穆店陈璋花园1#综合变	10	400	320	320
38698	盱眙	PMS_旧铺镇富贵综合变	10	400	320	320
38699	盱眙	旧铺镇农贸2#综合变	10	630	504	504
38700	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街东配变	10	400	320	320
38701	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗2#综合变	10	400	0	0
38702	盱眙	鲍集镇肖嘴农贸市场综合变	10	200	0	0
38703	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马庄2#配变	10	100	0	0
38704	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄2#配变	10	200	0	0
38705	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村街西配变	10	400	320	320
38706	盱眙	淮河镇保庄圩8#综合变	10	200	81	81
38707	盱眙	PMS_旧铺镇信用社综合变	10	400	320	320
38708	盱眙	PMS_旧铺镇中心3#综合变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38709	盱眙	PMS_旧铺镇薛庄2#综合变	10	400	252	252
38710	盱眙	旧铺镇华北2#综合变	10	400	320	320
38711	盱眙	PMS_旧铺镇后郢综合变	10	200	129	129
38712	盱眙	PMS_古桑夏郢3#配变	10	630	489	489
38713	盱眙	PMS_桂五镇万郢配变	10	200	143	143
38714	盱眙	PMS_原种场2#	10	200	160	160
38715	盱眙	PMS_马坝南园3#配变	10	400	0	0
38716	盱眙	PMS_古桑贤亮4#	10	400	320	320
38717	盱眙	铁佛镇农贸市场2#配变	10	400	0	0
38718	盱眙	263#东大沟#2变	10	500	400	400
38719	盱眙	PMS_官滩镇中港综合变	10	200	160	160
38720	盱眙	官滩镇东苑小区6#综合变	10	500	378	378
38721	盱眙	PMS_官滩镇西苑小区4#综合变	10	400	306	306
38722	盱眙	PMS_官滩镇西苑小区3#综合变	10	400	315	315
38723	盱眙	PMS_官滩镇派出所2#综合变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38724	盱眙	PMS_官滩镇古河2#综合变	10	400	320	320
38725	盱眙	PMS_官滩镇小洼2#综合变	10	200	0	0
38726	盱眙	PMS_官滩镇毛庄综合变	10	200	0	0
38727	盱眙	PMS_官滩镇周庄综合变	10	200	0	0
38728	盱眙	世纪名城1#箱变1#变	10	630	504	504
38729	盱眙	世纪名城1#箱变2#变	10	630	504	504
38730	盱眙	金地国际二期#1配电房002	10	630	504	504
38731	盱眙	PMS_261#城南小学2#变	10	630	504	504
38732	盱眙	PMS_河桥镇新街道北变	10	200	143	143
38733	盱眙	PMS_河桥镇三叉港变	10	200	119	119
38734	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢迁留2#变	10	100	80	80
38735	盱眙	盱城嵇庄综合变	10	200	160	160
38736	盱眙	PMS_五环中央公馆居配三期配电	10	800	640	640
38737	盱眙	PMS_五环中央公馆居配三期配电	10	800	640	640
38738	盱眙	PMS_五环中央公馆居配三期配电	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38739	盱眙	PMS_五环中央公馆居配三期配电	10	800	640	640
38740	盱眙	黄花塘枣园村胡庄配变	10	100	0	0
38741	盱眙	东方新城小区一期配电房1#变压	10	800	640	640
38742	盱眙	东方新城小区一期配电房2#变压	10	800	640	640
38743	盱眙	东方新城小区一期5#变压器（箱	10	400	320	320
38744	盱眙	东方新城小区一期3#变压器（箱	10	400	320	320
38745	盱眙	PMS_旧铺镇富康10#综合变	10	400	320	320
38746	盱眙	PMS_旧铺镇富康11#综合变	10	400	320	320
38747	盱眙	PMS_旧铺镇松墩综合变	10	400	315	315
38748	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂6#19507013	10	200	160	160
38749	盱眙	PMS_老子山刘咀南台19507002综	10	400	301	301
38750	盱眙	PMS_老子山刘咀北台2#19507014	10	200	160	160
38751	盱眙	老子山刘咀滩涂1#19507004综合	10	400	320	320
38752	盱眙	东方新城小区一期4#箱变配电变	10	400	320	320
38753	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂5#19507012	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38754	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂2#19507005	10	200	160	160
38755	盱眙	PMS_穆店公路2#综合变	10	200	0	0
38756	盱眙	PMS_262#淮建巷3#变	10	400	320	320
38757	盱眙	PMS_维桥乡松树小区综合变	10	400	320	320
38758	盱眙	PMS_维桥乡河东2#综合变	10	200	160	160
38759	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园5#综合变	10	400	320	320
38760	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园6#综合变	10	400	320	320
38761	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园7#综合变	10	400	313	313
38762	盱眙	洪武花苑二期配电房4#变（居	10	800	640	640
38763	盱眙	洪武花苑二期配电房2#变（居	10	800	640	640
38764	盱眙	洪武花苑二期配电房3#变（居	10	800	640	640
38765	盱眙	洪武花苑二期配电房1#变（居	10	800	640	640
38766	盱眙	PMS_城市桃源2#箱变003变	10	630	504	504
38767	盱眙	河桥镇林湖孙咀2#变	10	200	160	160
38768	盱眙	PMS_官滩镇黄庄2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38769	盱眙	仇集镇金郢4#综合变	10	200	160	160
38770	盱眙	兴隆张庄梅庄北	10	400	280	280
38771	盱眙	古城转盘配变	10	400	303	303
38772	盱眙	PMS_古城菜场配变	10	400	251	251
38773	盱眙	王店赵庄配变	10	200	160	160
38774	盱眙	PMS_王店农电小区配变	10	400	310	310
38775	盱眙	PMS_王店林果站配变	10	400	320	320
38776	盱眙	PMS_王店东大街配变	10	400	320	320
38777	盱眙	PMS_海通B区2#箱变001	10	400	320	320
38778	盱眙	PMS_海通B区3#箱变001	10	630	504	504
38779	盱眙	官滩镇侍涧北珠综合变	10	400	0	0
38780	盱眙	旧铺镇周仪3#综合变	10	400	309	309
38781	盱眙	PMS_旧铺镇吴庄2#综合变	10	400	305	305
38782	盱眙	PMS_官滩镇王桥村部2#综合变	10	200	0	0
38783	盱眙	PMS_穆店瓦屋综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38784	盱眙	鲍集镇大嘴圩综合变	10	400	0	0
38785	盱眙	PMS_穆店杜庄综合变	10	400	320	320
38786	盱眙	穆店秋燕新庄综合变	10	200	42	42
38787	盱眙	PMS_金陵养身会所箱变高压间隔	10	630	504	504
38788	盱眙	鲍集镇黄庄2#综合变	10	400	0	0
38789	盱眙	PMS_官滩镇圣山圩区综合变	10	200	0	0
38790	盱眙	观音寺边庄配变	10	200	0	0
38791	盱眙	PMS_维桥乡良湖2#综合变	10	200	160	160
38792	盱眙	河桥镇河桥车站配变	10	400	315	315
38793	盱眙	维桥乡老菜场综合变	10	400	320	320
38794	盱眙	PMS_维桥乡桥东小区综合变	10	400	320	320
38795	盱眙	明祖陵镇伏湖养殖场综合变	10	400	320	320
38796	盱眙	明祖陵镇渡口吴庄#2综合变	10	200	160	160
38797	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢2#变	10	400	275	275
38798	盱眙	维桥乡高塘2#综合变	10	200	66	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38799	盱眙	马坝黄洋2#配变	10	200	0	0
38800	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和小区#4综合变	10	400	303	303
38801	盱眙	鲍集镇新建#2综合变	10	400	0	0
38802	盱眙	PMS_盱城镇赵岗养殖变	10	400	320	320
38803	盱眙	PMS_马坝田肚2#04262综合变	10	200	160	160
38804	盱眙	马坝赵圩2#配变	10	400	320	320
38805	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区3#配变	10	400	0	0
38806	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村蒋庄2#配变	10	200	160	160
38807	盱眙	兴隆化岗中心村北配变	10	400	288	288
38808	盱眙	兴隆牌坊毛庄配变	10	200	123	123
38809	盱眙	PMS_马坝大市场综合变	10	630	504	504
38810	盱眙	仇集镇古山2#综合变	10	200	160	160
38811	盱眙	铁佛镇化北配变	10	630	0	0
38812	盱眙	PMS_铁佛镇戚南配变	10	200	0	0
38813	盱眙	PMS_官滩镇欣业综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38814	盱眙	小新建公变	10	400	320	320
38815	盱眙	PMS_黄花塘新街 阳光小区配变	10	400	0	0
38816	盱眙	PMS_鲍集镇邹庄 综合变	10	200	0	0
38817	盱眙	PMS_鲍集镇罗后 #2综合变	10	400	0	0
38818	盱眙	鲍集镇杨岗#2综 合变	10	200	0	0
38819	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯 孙庄#2综合变	10	200	0	0
38820	盱眙	鲍集镇新庄#3综 合变	10	200	0	0
38821	盱眙	鲍集镇薛岗综合 变	10	200	0	0
38822	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴 张庄综合变	10	200	0	0
38823	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴 小庄综合变	10	200	0	0
38824	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴 西张综合变	10	200	0	0
38825	盱眙	PMS_鲍集镇淮西 淮一综合变	10	200	0	0
38826	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗 北综合变	10	400	0	0
38827	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴 老洼综合变	10	200	0	0
38828	盱眙	PMS_明祖陵镇仁 和滕庄#3综合变	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38829	盱眙	PMS_淮河镇腰滩二组综合变	10	200	160	160
38830	盱眙	淮河镇后嘴后2#综合变	10	200	160	160
38831	盱眙	淮河镇宁徐路1#综合变	10	400	320	320
38832	盱眙	PMS_淮河镇三滩2#综合变	10	200	160	160
38833	盱眙	PMS_淮河镇牛头东2#综合变	10	200	160	160
38834	盱眙	河桥镇石港石牛变	10	400	5	5
38835	盱眙	PMS_河桥镇毛湖陆岗2#变	10	200	144	144
38836	盱眙	PMS_官滩镇步行街综合变	10	400	276	276
38837	盱眙	官滩镇圣山南综合变	10	500	391	391
38838	盱眙	官滩镇圣山西综合变	10	500	378	378
38839	盱眙	官滩镇东苑小区4#综合变	10	500	400	400
38840	盱眙	PMS_官滩镇金华苑小区1#综合变	10	400	320	320
38841	盱眙	官滩镇金华苑小区2#综合变	10	500	400	400
38842	盱眙	PMS_官滩镇金华苑小区3#综合变	10	400	320	320
38843	盱眙	PMS_官滩镇金华苑小区4#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38844	盱眙	仇集镇王庄2#综合变	10	400	320	320
38845	盱眙	PMS_淮河镇城根四组综合变	10	200	160	160
38846	盱眙	淮河镇园区8#综合变	10	200	160	160
38847	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩十组2#综合变	10	200	160	160
38848	盱眙	淮河镇草滩4#综合变	10	400	320	320
38849	盱眙	淮河镇蛤滩村部西综合变	10	160	120	120
38850	盱眙	淮河镇沿河二组2#综合变	10	200	160	160
38851	盱眙	PMS_淮河镇宁徐路2#综合变	10	400	267	267
38852	盱眙	PMS_淮河镇陡湖3#综合变	10	200	160	160
38853	盱眙	淮河镇腰东一组综合变	10	200	160	160
38854	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩一组综合变	10	200	160	160
38855	盱眙	PMS_淮河镇黄岗街西2#综合变	10	100	80	80
38856	盱眙	淮河镇黄岗小区综合变	10	200	106	106
38857	盱眙	淮河镇陡湖7#综合变	10	400	320	320
38858	盱眙	PMS_淮河镇小溪八组2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38859	盱眙	PMS_管镇孙庄集中区配变	10	400	0	0
38860	盱眙	PMS_官滩镇小枣元综合变	10	200	65	65
38861	盱眙	官滩镇丁庄2#综合变	10	200	0	0
38862	盱眙	PMS_淮河镇腰东中2#综合变	10	315	252	252
38863	盱眙	河桥镇淮峰小区变	10	400	320	320
38864	盱眙	PMS_河桥镇坡山口小区路东变	10	200	160	160
38865	盱眙	马坝张庄2#配变	10	400	0	0
38866	盱眙	马坝校南3#配变	10	630	504	504
38867	盱眙	马坝晒牛2#配变	10	630	484	484
38868	盱眙	马坝粮站西配变	10	630	0	0
38869	盱眙	马坝梅园配变	10	630	0	0
38870	盱眙	马坝街西2#配变	10	400	0	0
38871	盱眙	PMS_马坝蔡坝配变	10	400	0	0
38872	盱眙	PMS_马坝花园2#配变	10	630	504	504
38873	盱眙	PMS_马坝花园3#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38874	盱眙	马坝黄洋综合变	10	200	0	0
38875	盱眙	马坝邮政配变（高桥）	10	400	320	320
38876	盱眙	PMS_马坝钱庄配变（东阳）	10	200	0	0
38877	盱眙	马坝街东2#配变（东阳）	10	200	0	0
38878	盱眙	PMS_马坝大众2#配变	10	200	160	160
38879	盱眙	PMS_旧铺镇街西4#综合变	10	400	320	320
38880	盱眙	PMS_旧铺镇供销1#综合变	10	400	316	316
38881	盱眙	PMS_旧铺镇红嘴综合变	10	200	160	160
38882	盱眙	旧铺镇汪郢综合变	10	200	160	160
38883	盱眙	黄花塘村华桥2#配变	10	200	160	160
38884	盱眙	PMS_官滩镇供电所综合变	10	400	238	238
38885	盱眙	PMS_官滩镇东苑小区3#综合变	10	400	320	320
38886	盱眙	PMS_官滩镇金华苑综合变	10	400	320	320
38887	盱眙	PMS_官滩镇都梁寺综合变	10	400	320	320
38888	盱眙	PMS_管镇叔牙西街配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38889	盱眙	官滩镇岗头配变	10	400	271	271
38890	盱眙	淮河镇前进二组 2#综合变	10	200	160	160
38891	盱眙	PMS_旧铺镇时集 2#综合变	10	200	133	133
38892	盱眙	PMS_旧铺镇时集 胜利2#综合变	10	400	296	296
38893	盱眙	PMS_旧铺镇街西 5#综合变	10	400	320	320
38894	盱眙	PMS_旧铺镇街西 3#综合变	10	400	320	320
38895	盱眙	淮河镇腰西魏庄 综合变	10	200	160	160
38896	盱眙	淮河镇草滩5#综 合变	10	400	320	320
38897	盱眙	淮河镇宁徐路3# 综合变	10	400	316	316
38898	盱眙	淮河镇城根一组 2#综合变	10	200	64	64
38899	盱眙	PMS_淮河镇宁徐 路4#综合变	10	400	299	299
38900	盱眙	淮河镇街道1#综 合变	10	400	320	320
38901	盱眙	马坝大南2#配变	10	630	497	497
38902	盱眙	马坝草庄2#配变	10	630	0	0
38903	盱眙	PMS_马坝茶安2# 配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38904	盱眙	PMS_河桥镇洪山汪郢变	10	200	160	160
38905	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖新河变	10	200	71	71
38906	盱眙	PMS_河桥镇大港南郢变	10	200	29	29
38907	盱眙	官滩东山综合变	10	200	148	148
38908	盱眙	PMS_旧铺镇严庄综合变	10	200	160	160
38909	盱眙	PMS_旧铺镇供销2#综合变	10	400	320	320
38910	盱眙	官滩镇上庄2#综合变	10	400	0	0
38911	盱眙	PMS_官滩镇猪场综合变	10	200	160	160
38912	盱眙	淮河镇洪建罗塘综合变	10	200	160	160
38913	盱眙	淮河镇洪建陈塘综合变	10	200	160	160
38914	盱眙	PMS_淮河镇小溪三组2#综合变	10	200	117	117
38915	盱眙	淮河镇魏杨前2#综合变	10	400	301	301
38916	盱眙	PMS_旧铺镇一队综合变	10	200	147	147
38917	盱眙	PMS_旧铺镇南冲综合变	10	200	130	130
38918	盱眙	PMS_旧铺镇中学综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38919	盱眙	旧铺镇农贸综合变	10	400	283	283
38920	盱眙	PMS_旧铺镇王庄综合变	10	400	320	320
38921	盱眙	PMS_旧铺镇镇政府综合变	10	400	320	320
38922	盱眙	PMS_旧铺镇青年综合变	10	200	160	160
38923	盱眙	PMS_旧铺镇汤营综合变	10	200	160	160
38924	盱眙	旧铺镇富康综合变	10	400	320	320
38925	盱眙	旧铺镇国税综合变	10	400	320	320
38926	盱眙	PMS_铁佛镇农具厂配变	10	200	0	0
38927	盱眙	PMS_旧铺镇水利综合变	10	400	283	283
38928	盱眙	PMS_旧铺镇农技综合变	10	400	320	320
38929	盱眙	PMS_旧铺镇花园综合变	10	400	320	320
38930	盱眙	PMS_河桥镇龙泉潘墩变	10	200	160	160
38931	盱眙	旧铺镇林西综合变	10	200	160	160
38932	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺何庄综合变	10	200	160	160
38933	盱眙	PMS_旧铺镇林园综合变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38934	盱眙	PMS_旧铺镇农科综合变	10	200	137	137
38935	盱眙	桂五街北台区	10	400	320	320
38936	盱眙	PMS_旧铺镇长营综合变	10	400	320	320
38937	盱眙	PMS_旧铺镇韦庄综合变	10	400	258	258
38938	盱眙	PMS_旧铺镇付庄综合变	10	400	320	320
38939	盱眙	PMS_旧铺镇木南综合变	10	200	160	160
38940	盱眙	旧铺镇三桥综合变	10	400	191	191
38941	盱眙	河桥镇大莲湖堤南变	10	200	0	0
38942	盱眙	PMS_河桥镇白泥坂变	10	200	160	160
38943	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖李咀变	10	200	0	0
38944	盱眙	PMS_旧铺镇粮管所综合变	10	400	320	320
38945	盱眙	PMS_旧铺镇吉庄综合变	10	200	160	160
38946	盱眙	旧铺镇食品综合变	10	630	471	471
38947	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺综合变	10	400	312	312
38948	盱眙	PMS_旧铺镇小学综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38949	盱眙	PMS_旧铺镇高庄综合变	10	200	117	117
38950	盱眙	PMS_王店北岗1#配变	10	200	160	160
38951	盱眙	PMS_王店新坝配变	10	200	160	160
38952	盱眙	PMS_河桥镇大郢南场变	10	200	160	160
38953	盱眙	PMS_4#二山公变	10	315	252	252
38954	盱眙	PMS_管镇芮庄配变	10	400	0	0
38955	盱眙	PMS_管镇罗岗配变	10	400	281	281
38956	盱眙	PMS_管镇东贺配变	10	400	0	0
38957	盱眙	PMS_管镇东陈配变	10	200	109	109
38958	盱眙	PMS_管镇周嘴配变	10	400	204	204
38959	盱眙	官滩镇顺河综合变	10	200	160	160
38960	盱眙	PMS_管镇宗铺配变	10	200	160	160
38961	盱眙	管镇公路配变	10	500	359	359
38962	盱眙	PMS_管镇杨代洼配变	10	400	320	320
38963	盱眙	PMS_管镇高中部配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38964	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢变	10	200	160	160
38965	盱眙	PMS_河桥镇阴排变	10	100	80	80
38966	盱眙	PMS_鲍集镇后营综合变	10	200	0	0
38967	盱眙	PMS_鲍集镇黄庄综合变	10	200	0	0
38968	盱眙	鲍集镇蒋庄#2综合变	10	400	0	0
38969	盱眙	鲍集镇李岗综合变	10	200	0	0
38970	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴刘庄综合变	10	200	0	0
38971	盱眙	鲍集镇农贸市场综合变	10	630	0	0
38972	盱眙	鲍集镇七嘴综合变	10	200	0	0
38973	盱眙	PMS_河桥镇龙泉大郢变	10	200	160	160
38974	盱眙	河桥镇铸塑厂变	10	200	138	138
38975	盱眙	115#采石宿舍公变	10	200	160	160
38976	盱眙	PMS_河桥镇公司山变	10	100	80	80
38977	盱眙	PMS_河桥镇大庄变	10	100	80	80
38978	盱眙	河桥镇龙泉山后变	10	400	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38979	盱眙	PMS_河桥镇富淮滩变	10	200	43	43
38980	盱眙	PMS_河桥镇黄龙电站变	10	400	320	320
38981	盱眙	河桥镇黄龙陶郢变	10	400	17	17
38982	盱眙	河桥镇黄龙石郢变	10	400	301	301
38983	盱眙	河桥镇黄龙唐郢变	10	400	65	65
38984	盱眙	鲍集镇张侯综合变	10	630	0	0
38985	盱眙	鲍集镇陈梅综合变	10	630	0	0
38986	盱眙	PMS_鲍集镇贺庄综合变	10	200	0	0
38987	盱眙	PMS_鲍集镇朱岗综合变	10	200	0	0
38988	盱眙	PMS_5#红旗厂公变	10	315	225	225
38989	盱眙	6#山门小区公变	10	630	504	504
38990	盱眙	PMS_7#十字街公变	10	400	320	320
38991	盱眙	鲍集镇杨庄综合变	10	400	0	0
38992	盱眙	PMS_9#宣化村公变	10	630	504	504
38993	盱眙	10#老厂队公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38994	盱眙	PMS_11#大桥公变	10	315	252	252
38995	盱眙	鲍集镇鲍集街道综合变	10	400	0	0
38996	盱眙	PMS_12#东官路公变	10	250	200	200
38997	盱眙	14#黄牌街公变	10	630	504	504
38998	盱眙	15#盱城医院公变	10	1000	722	722
38999	盱眙	18#党校公变	10	400	320	320
39000	盱眙	20#杂品公司公变	10	200	160	160
39001	盱眙	21#航道站公变	10	400	320	320
39002	盱眙	PMS_33#山城市场公变	10	630	504	504
39003	盱眙	PMS_23#烟酒糖公变	10	630	504	504
39004	盱眙	河桥镇椿树园变	10	100	80	80
39005	盱眙	PMS_鲍集镇前营综合变	10	200	0	0
39006	盱眙	鲍集镇石牌综合变	10	400	0	0
39007	盱眙	鲍集镇孙庄综合变	10	400	0	0
39008	盱眙	PMS_河桥镇居委会南街变	10	400	271	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39009	盱眙	河桥镇三元东湖变	10	315	202	202
39010	盱眙	PMS_鲍集镇马嘴综合变	10	200	0	0
39011	盱眙	鲍集镇大王综合变	10	400	0	0
39012	盱眙	鲍集镇洪小综合变	10	400	0	0
39013	盱眙	官滩镇蚕种场综合变	10	400	320	320
39014	盱眙	穆店贺庄综合变	10	200	0	0
39015	盱眙	穆店蒋郢综合变	10	200	0	0
39016	盱眙	PMS_穆店何郢综合变	10	400	0	0
39017	盱眙	管镇派出所配变	10	630	0	0
39018	盱眙	PMS_穆店杰何综合变	10	200	0	0
39019	盱眙	PMS_维桥乡树王综合变	10	200	160	160
39020	盱眙	PMS_维桥乡贺庄综合变	10	200	160	160
39021	盱眙	PMS_管镇中学配变	10	400	0	0
39022	盱眙	穆店义北综合变	10	400	0	0
39023	盱眙	PMS_穆店郁洼综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39024	盱眙	PMS_管镇分金华庭配变	10	400	0	0
39025	盱眙	管镇新街道配变	10	400	0	0
39026	盱眙	PMS_穆店赵庄综合变	10	200	0	0
39027	盱眙	PMS_管镇黄庄配变	10	400	0	0
39028	盱眙	26#天台巷公变	10	400	320	320
39029	盱眙	27#大井洼公变	10	630	504	504
39030	盱眙	PMS_28#斩龙涧一区公变	10	315	252	252
39031	盱眙	PMS_29#斩龙涧二区公变	10	400	315	315
39032	盱眙	30#斩龙涧分校公变	10	630	504	504
39033	盱眙	PMS_22#山城市场门公变	10	400	320	320
39034	盱眙	90#兴隆街公变	10	315	252	252
39035	盱眙	管镇梁岗配变	10	125	0	0
39036	盱眙	PMS_230#杏花巷公变	10	200	160	160
39037	盱眙	PMS_管镇官塘配变	10	200	0	0
39038	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39039	盱眙	鲍集镇大嘴综合变	10	200	0	0
39040	盱眙	管镇夏田配变	10	400	0	0
39041	盱眙	管镇莫庄配变	10	200	0	0
39042	盱眙	管镇魏庄配变	10	400	0	0
39043	盱眙	管镇张庄配变	10	200	120	120
39044	盱眙	PMS_管镇姬庄组配变	10	400	0	0
39045	盱眙	管镇杜庄配变	10	400	320	320
39046	盱眙	PMS_河桥镇三元王东变	10	200	143	143
39047	盱眙	PMS_河桥镇三元王庄变	10	200	131	131
39048	盱眙	河桥镇三元东山变	10	200	160	160
39049	盱眙	PMS_河桥镇玉皇山水库变	10	200	160	160
39050	盱眙	河桥镇三元刘庄变	10	200	72	72
39051	盱眙	PMS_河桥镇三元郭庄变	10	200	13	13
39052	盱眙	PMS_维桥乡西桃园综合变	10	400	218	218
39053	盱眙	PMS_王店西郢配变	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39054	盱眙	王店张郢配变	10	400	210	210
39055	盱眙	PMS_王店平田配变	10	200	160	160
39056	盱眙	王店小港配变	10	400	283	283
39057	盱眙	王店朱洼配变	10	100	67	67
39058	盱眙	维桥乡食品站综合变	10	400	320	320
39059	盱眙	维桥乡农民街综合变	10	400	320	320
39060	盱眙	管镇街北配变	10	400	0	0
39061	盱眙	PMS_穆店张庄综合变	10	400	0	0
39062	盱眙	PMS_穆店丁庄综合变	10	200	0	0
39063	盱眙	穆店红旗综合变	10	200	0	0
39064	盱眙	PMS_穆店西湖综合变	10	400	0	0
39065	盱眙	PMS_穆店新塘综合变	10	200	0	0
39066	盱眙	管镇分金亭配变	10	400	0	0
39067	盱眙	PMS_管镇王庄配变	10	400	300	300
39068	盱眙	PMS_管镇耿庄配变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39069	盱眙	PMS_管镇曹庄配变	10	400	298	298
39070	盱眙	PMS_淮河镇洪建村部综合变	10	200	160	160
39071	盱眙	河桥镇三元卞郢变	10	200	8	8
39072	盱眙	鲍集镇大谢综合变	10	400	0	0
39073	盱眙	鲍集镇新圩综合变	10	400	0	0
39074	盱眙	鲍集镇徐家岗综合变	10	400	0	0
39075	盱眙	鲍集镇鲍五综合变	10	400	0	0
39076	盱眙	PMS_鲍集镇新庄综合变	10	200	0	0
39077	盱眙	鲍集镇西岗综合变	10	200	0	0
39078	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴南综合变	10	200	0	0
39079	盱眙	鲍集镇小庄综合变	10	200	0	0
39080	盱眙	PMS_王店双井配变	10	400	320	320
39081	盱眙	PMS_王店徐郢配变	10	400	320	320
39082	盱眙	PMS_维桥乡胶合综合变	10	400	318	318
39083	盱眙	PMS_旧铺镇连安综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39084	盱眙	管镇前经配变	10	200	26	26
39085	盱眙	PMS_旧铺镇陈营综合变	10	200	160	160
39086	盱眙	管镇社区配变	10	400	306	306
39087	盱眙	PMS_旧铺镇茶安综合变	10	200	160	160
39088	盱眙	PMS_官滩镇渔沟 机站综合变	10	200	160	160
39089	盱眙	PMS_淮河镇小溪 二组综合变	10	400	272	272
39090	盱眙	淮河镇蛤滩三组 综合变	10	200	160	160
39091	盱眙	河桥镇河桥农贸 变	10	400	292	292
39092	盱眙	PMS_河桥镇街西 变	10	200	141	141
39093	盱眙	PMS_维桥乡杨西 综合变	10	200	160	160
39094	盱眙	管镇朱付配变	10	400	210	210
39095	盱眙	桂五镇杨郢配变	10	200	160	160
39096	盱眙	PMS_维桥乡杨东 综合变	10	200	160	160
39097	盱眙	PMS_维桥乡段庄 综合变	10	200	160	160
39098	盱眙	PMS_官滩镇都管 小区综合变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39099	盱眙	天泉湖镇王店胡郢配变	10	200	92	92
39100	盱眙	PMS_王店芦店配变	10	400	300	300
39101	盱眙	PMS_王店岗头配变	10	200	122	122
39102	盱眙	PMS_王店杨山配变	10	200	160	160
39103	盱眙	PMS_王店高郢配变	10	200	160	160
39104	盱眙	PMS_管镇前咀配变	10	200	0	0
39105	盱眙	旧铺镇长庄综合变	10	400	320	320
39106	盱眙	PMS_管镇西宗配变	10	400	320	320
39107	盱眙	旧铺镇白安综合变	10	200	137	137
39108	盱眙	PMS_维桥乡新湖综合变	10	100	80	80
39109	盱眙	PMS_旧铺镇马庄综合变	10	200	160	160
39110	盱眙	PMS_旧铺镇老庄综合变	10	200	160	160
39111	盱眙	桂五镇刁郢配变	10	200	140	140
39112	盱眙	PMS_桂五镇高郢配变	10	200	132	132
39113	盱眙	PMS_桂五镇山洪刘郢配变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39114	盱眙	管镇修庄配变	10	200	154	154
39115	盱眙	维桥乡蒋西综合变	10	630	504	504
39116	盱眙	PMS_维桥乡蒋东综合变	10	200	160	160
39117	盱眙	管镇杨庄配变	10	400	304	304
39118	盱眙	管镇杨孙配变	10	200	91	91
39119	盱眙	PMS_管镇前黄配变	10	200	54	54
39120	盱眙	PMS_维桥乡陶庄综合变	10	200	160	160
39121	盱眙	PMS_管镇胡庄配变	10	200	3	3
39122	盱眙	PMS_管镇俞庄配变	10	200	48	48
39123	盱眙	PMS_旧铺镇吴庄综合变	10	400	320	320
39124	盱眙	PMS_旧铺镇徐岗综合变	10	200	160	160
39125	盱眙	PMS_管镇周洼配变	10	400	320	320
39126	盱眙	PMS_旧铺镇民田综合变	10	200	160	160
39127	盱眙	管镇西庄配变	10	200	0	0
39128	盱眙	维桥乡长庄综合变	10	400	205	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39129	盱眙	PMS_王店车棚配变	10	200	148	148
39130	盱眙	旧铺镇栗树综合变	10	400	289	289
39131	盱眙	PMS_王店北坝配变	10	200	47	47
39132	盱眙	PMS_管镇徐木配变	10	400	0	0
39133	盱眙	PMS_管镇宗区配变	10	200	106	106
39134	盱眙	PMS_王店北岗配变	10	400	300	300
39135	盱眙	PMS_王店良郢配变	10	400	203	203
39136	盱眙	PMS_王店新塘配变	10	200	160	160
39137	盱眙	PMS_王店新塘小区配变	10	200	160	160
39138	盱眙	PMS_旧铺镇黄塘综合变	10	200	160	160
39139	盱眙	PMS_维桥乡何岗综合变	10	200	160	160
39140	盱眙	PMS_维桥乡大沙综合变	10	200	160	160
39141	盱眙	PMS_维桥乡木王综合变	10	200	160	160
39142	盱眙	PMS_旧铺镇倪田综合变	10	200	160	160
39143	盱眙	PMS_维桥乡拐磨综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39144	盱眙	维桥乡利庄综合变	10	200	160	160
39145	盱眙	维桥乡永华办公室综合变	10	200	11	11
39146	盱眙	PMS_维桥乡三高综合变	10	200	160	160
39147	盱眙	PMS_维桥乡堆东综合变	10	200	160	160
39148	盱眙	PMS_维桥乡永华王庄综合变	10	200	160	160
39149	盱眙	维桥乡杜庄综合变	10	200	160	160
39150	盱眙	王店汤郢配变	10	400	108	108
39151	盱眙	维桥乡小新庄综合变	10	200	160	160
39152	盱眙	PMS_王店光伏配变	10	400	320	320
39153	盱眙	PMS_王店瑞岗配变	10	200	46	46
39154	盱眙	维桥乡张庄综合变	10	200	160	160
39155	盱眙	PMS_旧铺镇小场综合变	10	200	160	160
39156	盱眙	PMS_维桥乡韩庄综合变	10	100	80	80
39157	盱眙	PMS_王店荷郢配变	10	400	288	288
39158	盱眙	PMS_维桥乡高庄综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39159	盱眙	PMS_旧铺镇吕庄综合变	10	200	134	134
39160	盱眙	PMS_维桥乡文山综合变	10	200	160	160
39161	盱眙	PMS_维桥乡河东综合变	10	200	160	160
39162	盱眙	PMS_王店秦郢配变	10	400	320	320
39163	盱眙	PMS_维桥乡梁庄综合变	10	200	160	160
39164	盱眙	PMS_旧铺镇新铺综合变	10	200	153	153
39165	盱眙	PMS_旧铺镇朱庄综合变	10	200	160	160
39166	盱眙	旧铺镇李营综合变	10	200	63	63
39167	盱眙	旧铺镇夏营综合变	10	400	160	160
39168	盱眙	PMS_鲍集镇沈北综合变	10	200	0	0
39169	盱眙	PMS_鲍集镇农科综合变	10	200	0	0
39170	盱眙	PMS_鲍集镇端集综合变	10	200	0	0
39171	盱眙	鲍集镇沈南综合变	10	200	0	0
39172	盱眙	鲍集镇梁集综合变	10	400	0	0
39173	盱眙	PMS_鲍集镇邹洪综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39174	盱眙	PMS_旧铺镇苏庄综合变	10	200	104	104
39175	盱眙	黄花塘瓦屋村瓦屋配变	10	400	127	127
39176	盱眙	PMS_王店南庄配变	10	200	160	160
39177	盱眙	PMS_旧铺镇桥南综合变	10	200	160	160
39178	盱眙	PMS_旧铺镇小营综合变	10	200	160	160
39179	盱眙	王店大李郢配变	10	400	293	293
39180	盱眙	鲍集镇赵岗综合变	10	400	0	0
39181	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集街东综合变	10	400	0	0
39182	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区2#综合变	10	400	0	0
39183	盱眙	鲍集镇岳庄综合变	10	400	0	0
39184	盱眙	鲍集镇罗庄综合变	10	400	0	0
39185	盱眙	PMS_鲍集镇旧集综合变	10	200	0	0
39186	盱眙	PMS_鲍集镇方庄综合变	10	200	0	0
39187	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯孙庄综合变	10	200	0	0
39188	盱眙	PMS_鲍集镇刘洼综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39189	盱眙	PMS_鲍集镇水月综合变	10	200	0	0
39190	盱眙	旧铺镇医院综合变	10	200	137	137
39191	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺胜利综合变	10	400	320	320
39192	盱眙	旧铺镇胜利电站综合变	10	200	160	160
39193	盱眙	PMS_旧铺镇街东综合变	10	200	160	160
39194	盱眙	王店米郢配变	10	200	111	111
39195	盱眙	官滩镇圣山生活区配变	10	200	160	160
39196	盱眙	PMS_王店西湖配变	10	200	131	131
39197	盱眙	PMS_旧铺镇刘庄综合变	10	200	160	160
39198	盱眙	PMS_旧铺镇小洼综合变	10	400	320	320
39199	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺东岗综合变	10	200	160	160
39200	盱眙	PMS_王店居委会配变	10	400	311	311
39201	盱眙	PMS_旧铺镇润南综合变	10	200	160	160
39202	盱眙	PMS_旧铺镇杜营综合变	10	400	303	303
39203	盱眙	PMS_旧铺镇周营综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39204	盱眙	鲍集镇上李综合变	10	200	0	0
39205	盱眙	PMS_官滩镇韩庄综合变	10	400	234	234
39206	盱眙	鲍集镇南庄综合变	10	400	0	0
39207	盱眙	PMS_旧铺镇三队综合变	10	200	160	160
39208	盱眙	PMS_旧铺镇祁岗综合变	10	200	160	160
39209	盱眙	旧铺镇农机综合变	10	400	305	305
39210	盱眙	官滩镇金圩开发区综合变	10	400	320	320
39211	盱眙	PMS_54#教师新村公变	10	630	504	504
39212	盱眙	PMS_56#财政局公变	10	400	320	320
39213	盱眙	淮河镇东大埂2#综合变	10	400	320	320
39214	盱眙	63#吴小庄公变	10	630	504	504
39215	盱眙	PMS_旧铺镇秦营综合变	10	200	160	160
39216	盱眙	旧铺镇运田综合变	10	400	312	312
39217	盱眙	PMS_旧铺镇大字综合变	10	200	53	53
39218	盱眙	旧铺镇肖庄综合变	10	400	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39219	盱眙	PMS_旧铺镇余庄综合变	10	200	110	110
39220	盱眙	桂五镇孙湖配变	10	200	160	160
39221	盱眙	PMS_旧铺镇潘庄综合变	10	200	142	142
39222	盱眙	PMS_旧铺镇中营综合变	10	200	83	83
39223	盱眙	94#东山队公变	10	400	320	320
39224	盱眙	98#果园场部公变	10	315	252	252
39225	盱眙	旧铺镇拖泥综合变	10	400	234	234
39226	盱眙	旧铺镇小冲综合变	10	200	160	160
39227	盱眙	PMS_旧铺镇石园综合变	10	200	147	147
39228	盱眙	PMS_106#玫瑰园公变	10	630	504	504
39229	盱眙	河桥镇龙泉中心变	10	400	305	305
39230	盱眙	河桥镇龙泉变	10	200	27	27
39231	盱眙	PMS_河桥镇龙泉西山变	10	200	0	0
39232	盱眙	PMS_河桥镇龙泉冯港变	10	400	320	320
39233	盱眙	PMS_旧铺镇梅港综合变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39234	盱眙	PMS_鲍集镇瓦房综合变	10	200	0	0
39235	盱眙	桂五镇星星居委会配变	10	400	285	285
39236	盱眙	桂五镇新街道配变	10	400	320	320
39237	盱眙	PMS_旧铺镇砖井综合变	10	200	160	160
39238	盱眙	PMS_旧铺镇王营综合变	10	200	91	91
39239	盱眙	PMS_王店北岗2#配变	10	200	160	160
39240	盱眙	PMS_旧铺镇蔡坝综合变	10	200	44	44
39241	盱眙	PMS_旧铺镇马桥综合变	10	400	320	320
39242	盱眙	旧铺镇罗营综合变	10	200	145	145
39243	盱眙	50#胜利队公变	10	500	400	400
39244	盱眙	PMS_龙城高层公用变	10	1000	800	800
39245	盱眙	PMS_梁城美境1#箱变001	10	630	504	504
39246	盱眙	PMS_梁城美境1#箱变002	10	630	504	504
39247	盱眙	PMS_梁城美境2#箱变001	10	315	252	252
39248	盱眙	大明公馆小区1-1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39249	盱眙	森海豪庭1#箱变	10	400	320	320
39250	盱眙	PMS_水月山庄箱变	10	500	400	400
39251	盱眙	四季华庭#3箱变01	10	630	504	504
39252	盱眙	四季华庭#2箱变01	10	630	504	504
39253	盱眙	新城市广场1-1变	10	630	504	504
39254	盱眙	新城市广场2-1#变	10	630	504	504
39255	盱眙	阳光巴黎#1箱变01	10	630	504	504
39256	盱眙	阳光巴黎#1箱变02	10	630	504	504
39257	盱眙	阳光巴黎#2箱变01	10	630	504	504
39258	盱眙	阳光巴黎#2箱变02	10	630	504	504
39259	盱眙	阳光巴黎#3箱变01	10	630	504	504
39260	盱眙	阳光巴黎#3箱变02	10	630	504	504
39261	盱眙	山水人家1-1#箱变	10	500	400	400
39262	盱眙	山水人家2-1#箱变	10	630	504	504
39263	盱眙	山水人家3-1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39264	盱眙	PMS_惠源居1#箱变01	10	630	504	504
39265	盱眙	PMS_惠源居2#箱变01	10	630	504	504
39266	盱眙	PMS_惠源居3#箱变02	10	630	504	504
39267	盱眙	PMS_阳光人家#1箱变	10	500	400	400
39268	盱眙	PMS_阳光人家#2箱变01	10	630	504	504
39269	盱眙	PMS_宝山大厦#1箱变01	10	500	400	400
39270	盱眙	PMS_宝山大厦#1箱变02	10	500	400	400
39271	盱眙	PMS_宝山大厦#2箱变01	10	500	400	400
39272	盱眙	PMS_龙泉别墅公变	10	400	287	287
39273	盱眙	PMS_益民花园（箱变）配电变	10	500	400	400
39274	盱眙	PMS_鸿庆佳园（箱变）配电变压	10	630	504	504
39275	盱眙	PMS_鸿庆佳园（箱变）配电变压	10	630	504	504
39276	盱眙	PMS_半坡别墅1#箱变01	10	500	384	384
39277	盱眙	PMS_凤凰花园（箱变）配电变压	10	500	400	400
39278	盱眙	PMS_凤凰花园（箱变）配电变压	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39279	盱眙	PMS_大明公馆#2-2公变	10	630	504	504
39280	盱眙	PMS_PB锦绣家园#2箱变002	10	500	400	400
39281	盱眙	石牛北区#2公变	10	500	400	400
39282	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#1主变	10	1000	800	800
39283	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#2主变	10	500	400	400
39284	盱眙	PMS_康桥公寓（箱变）配电变压	10	400	320	320
39285	盱眙	格林春天#1箱变01	10	630	504	504
39286	盱眙	格林春天#2箱变01	10	630	504	504
39287	盱眙	格林春天#3箱变01	10	630	504	504
39288	盱眙	格林春天#4箱变01	10	630	504	504
39289	盱眙	明祖陵镇费庄曹庄#2综合变	10	400	320	320
39290	盱眙	桂五镇包郢机站配变	10	200	160	160
39291	盱眙	都梁小区1-1#箱变	10	500	400	400
39292	盱眙	都梁小区2-1#变	10	500	400	400
39293	盱眙	PMS_新建美变01	10	500	377	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39294	盱眙	苏豪#1箱变01	10	400	320	320
39295	盱眙	PMS_泗州公寓	10	400	320	320
39296	盱眙	PMS_华夏国际#1箱变#1变压器	10	800	640	640
39297	盱眙	PMS_华夏国际#1箱变#2变压器	10	800	640	640
39298	盱眙	城市桃源1#箱变01	10	630	504	504
39299	盱眙	远方物流1-1#变	10	500	400	400
39300	盱眙	PMS_金源花苑#1-1箱变	10	630	504	504
39301	盱眙	金源花苑2-1#变	10	500	400	400
39302	盱眙	PMS_华夏置业#1变01	10	1000	800	800
39303	盱眙	PMS_华夏置业#1变02	10	630	504	504
39304	盱眙	PMS_华夏置业#2变01	10	630	504	504
39305	盱眙	华府名苑1-1#箱变	10	500	400	400
39306	盱眙	PMS_PB锦绣家园#3箱变002	10	630	504	504
39307	盱眙	PMS_PB锦绣家园#1箱变002	10	630	504	504
39308	盱眙	PMS_213#上郢小区#1变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39309	盱眙	236#东郢#3公变	10	630	504	504
39310	盱眙	PMS_200#大郢路公变	10	400	320	320
39311	盱眙	PMS_惠丰巷公变	10	400	320	320
39312	盱眙	PMS_路缘美变	10	400	320	320
39313	盱眙	PMS_215#牌楼巷公变	10	400	320	320
39314	盱眙	PMS_观淮里公变	10	400	320	320
39315	盱眙	PMS_龙泉雅苑#1箱变01	10	630	504	504
39316	盱眙	PMS_龙泉雅苑#1箱变02	10	630	504	504
39317	盱眙	PMS_龙泉雅苑#2箱变01	10	630	504	504
39318	盱眙	PMS_龙泉雅苑#2箱变02	10	630	504	504
39319	盱眙	PMS_龙泉雅苑#3箱变01	10	630	504	504
39320	盱眙	PMS_东方都市2号箱变配电变压器1	10	630	504	504
39321	盱眙	PMS_东方都市2号箱变配电变压器2	10	630	504	504
39322	盱眙	东方都市#3箱变高压间隔配电变	10	630	504	504
39323	盱眙	PMS_惠源居5#箱变01	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39324	盱眙	PMS_惠源居4#箱变01	10	500	400	400
39325	盱眙	PMS_惠源居6#箱变01	10	630	504	504
39326	盱眙	PMS_果园安置小区1#变01	10	1000	800	800
39327	盱眙	PMS_果园安置小区2#变02	10	630	504	504
39328	盱眙	PMS_果园安置小区3#变01	10	400	320	320
39329	盱眙	PMS_淮河人家箱变02	10	400	320	320
39330	盱眙	香江花苑1-1变	10	630	504	504
39331	盱眙	香江花园2-1变	10	630	504	504
39332	盱眙	香江花园3-1变	10	630	504	504
39333	盱眙	北苑新城2-1#变	10	630	504	504
39334	盱眙	北苑新城3-1#变	10	630	504	504
39335	盱眙	海通时代广场C区地下配电房1#变	10	630	504	504
39336	盱眙	PMS_都梁小区014	10	630	504	504
39337	盱眙	海通时代广场C区1#箱变1#变	10	630	504	504
39338	盱眙	PMS_黄花塘五星村朱庄2#配变	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39339	盱眙	黄花塘泥沛村润南配变	10	100	80	80
39340	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村大路配变	10	200	160	160
39341	盱眙	PMS_老子山刘咀滩涂3#19507010	10	200	160	160
39342	盱眙	老子山刘咀滩涂4#19507011综合	10	400	320	320
39343	盱眙	中央公馆2#配电房2#变压器	10	800	640	640
39344	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩四组3#综合变	10	200	160	160
39345	盱眙	仇集镇综合市场综合变	10	200	160	160
39346	盱眙	穆店东洼综合变	10	400	98	98
39347	盱眙	PMS_桂五镇山洪林场棚配变	10	315	252	252
39348	盱眙	桂五镇刘郢3#配变	10	200	160	160
39349	盱眙	PMS_桂五镇邱郢配变	10	200	160	160
39350	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#3主变	10	500	400	400
39351	盱眙	PMS_沙岗幸福家园#4主变	10	500	400	400
39352	盱眙	PMS_穆店王老庄小区综合变	10	400	0	0
39353	盱眙	山水人家#4箱式变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39354	盱眙	PB山水人家#5箱式变01	10	630	504	504
39355	盱眙	山水人家6-1#箱变	10	630	504	504
39356	盱眙	大明公馆小区3-1#箱变	10	630	504	504
39357	盱眙	帝景国际3# 箱变02	10	630	504	504
39358	盱眙	PMS_华夏国际#2箱变#2变压器	10	630	504	504
39359	盱眙	PMS_盱城赵岗小区3#配变	10	400	320	320
39360	盱眙	黄花塘村叶湖2#配变	10	200	160	160
39361	盱眙	中央公馆2#配电房1#变压器	10	800	640	640
39362	盱眙	中央公馆2#配电房3#变压器	10	800	640	640
39363	盱眙	中央公馆2#配电房4#变压器	10	800	640	640
39364	盱眙	PMS_兴隆张庄村张庄西综合变	10	200	135	135
39365	盱眙	淮安日报社公变	10	400	320	320
39366	盱眙	怡馨佳苑1-2#箱变	10	630	504	504
39367	盱眙	淮河镇黄岗李庄2#综合变	10	200	160	160
39368	盱眙	马坝高塘2#配变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39369	盱眙	河桥镇河桥老街道变	10	630	491	491
39370	盱眙	官滩镇高营综合变	10	400	320	320
39371	盱眙	PMS_258#沙岗村2#变	10	500	400	400
39372	盱眙	三塘小区4#配变	10	630	504	504
39373	盱眙	三塘村小区5#台片	10	400	320	320
39374	盱眙	刘郢配变	10	200	160	160
39375	盱眙	古桑孟郢配变	10	400	320	320
39376	盱眙	PMS_官滩镇建材厂综合变	10	200	160	160
39377	盱眙	盱城中央城市广场10#箱变配电变	10	630	504	504
39378	盱眙	PB中央城市广场9#箱式变	10	630	504	504
39379	盱眙	盱城中央城市广场8#箱变001配变	10	630	504	504
39380	盱眙	盱城中央城市广场7#箱变001配变	10	630	504	504
39381	盱眙	古桑白鹭园2#配变	10	400	295	295
39382	盱眙	PMS_古桑良郢2#配变	10	200	144	144
39383	盱眙	古桑良郢3#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39384	盱眙	PMS_古桑贺岗3#配变	10	200	160	160
39385	盱眙	PMS_古桑交通2#配变	10	200	160	160
39386	盱眙	PMS_马坝腊北4#配变	10	400	0	0
39387	盱眙	PMS_竹园大队部2#	10	400	320	320
39388	盱眙	PMS_竹园大队部1#	10	400	320	320
39389	盱眙	围区2#配变	10	200	160	160
39390	盱眙	古桑张郢2#配变	10	200	5	5
39391	盱眙	怡馨家苑4期#3箱变	10	400	320	320
39392	盱眙	怡馨家苑4期#4箱变	10	400	320	320
39393	盱眙	怡馨家苑4期#5箱变	10	400	320	320
39394	盱眙	怡馨家苑4期#6箱变	10	400	320	320
39395	盱眙	旧铺镇秦营2#综合变	10	400	168	168
39396	盱眙	PMS_官滩镇韩庄东综合变	10	200	134	134
39397	盱眙	PMS_盱城方庄综合变	10	400	310	310
39398	盱眙	PB润东一品3#箱变001	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39399	盱眙	PB润东一品1#箱变001	10	630	504	504
39400	盱眙	PMS_盱城北山1#综合变	10	400	320	320
39401	盱眙	桂五镇张巷配变	10	200	160	160
39402	盱眙	PMS_51#中行美变变压器新	10	1000	800	800
39403	盱眙	PMS_官滩镇赵庄综合变	10	200	120	120
39404	盱眙	明祖陵镇仁和小 区#2综合变	10	200	146	146
39405	盱眙	PB润东一品2#箱变001	10	630	504	504
39406	盱眙	PB润东一品4#箱变001	10	630	504	504
39407	盱眙	龙泉湖度假村11#变	10	500	0	0
39408	盱眙	龙泉湖度假村10#变	10	500	0	0
39409	盱眙	龙泉湖度假村9#变	10	500	0	0
39410	盱眙	龙泉湖度假村8#变	10	500	0	0
39411	盱眙	马坝沙坝2#04253综合变	10	400	320	320
39412	盱眙	PMS_管镇耿赵小 区#2配变	10	400	287	287
39413	盱眙	PMS_管镇书香华 庭配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39414	盱眙	PMS_旧铺镇栗树2#综合变	10	200	160	160
39415	盱眙	PMS_河桥镇石港后场变	10	200	71	71
39416	盱眙	PMS_黄花塘岗村教堂配变	10	400	320	320
39417	盱眙	PMS_海通时代广场1#地下变电所	10	630	504	504
39418	盱眙	海通时代广场1#地下变电所002	10	630	504	504
39419	盱眙	PMS_兴隆西拐中配变	10	200	160	160
39420	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和小区#3综合变	10	400	320	320
39421	盱眙	盱城机械路综合变	10	400	320	320
39422	盱眙	PMS_日月星城#7箱变001	10	400	320	320
39423	盱眙	PMS_PB日月星城#8箱变001	10	400	320	320
39424	盱眙	PMS_PB日月星城10#箱变001	10	400	320	320
39425	盱眙	PMS_PB日月星城9#箱变001	10	400	320	320
39426	盱眙	PMS_桂五镇新后涧配变	10	200	160	160
39427	盱眙	世纪名城环一期1#箱变	10	500	400	400
39428	盱眙	世纪名城2#箱变1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39429	盱眙	世纪名城环2#箱变2#变	10	630	504	504
39430	盱眙	世纪名城环3#箱变1#变	10	630	504	504
39431	盱眙	世纪名城环3#箱变2#变	10	630	504	504
39432	盱眙	PMS_桂五镇丁大郢配变	10	200	145	145
39433	盱眙	PMS_桂五镇尖山配变	10	200	160	160
39434	盱眙	官滩镇曾庄3#综合变	10	500	392	392
39435	盱眙	PMS_官滩镇七洼村部2#综合变	10	200	130	130
39436	盱眙	官滩孙涧综合变	10	400	236	236
39437	盱眙	毛营小区3#变	10	400	299	299
39438	盱眙	官滩镇三墩综合变	10	200	160	160
39439	盱眙	PMS_明祖陵镇仁和小区#1综合变	10	400	308	308
39440	盱眙	PMS_官滩镇索塘综合变	10	200	0	0
39441	盱眙	马坝农民街配变	10	630	0	0
39442	盱眙	PMS_官滩镇专坝综合变	10	400	167	167
39443	盱眙	PMS_官滩杨西综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39444	盱眙	PMS_官滩镇侍润圩区综合变	10	200	0	0
39445	盱眙	PMS_官滩镇小军综合变	10	200	136	136
39446	盱眙	马坝阳光商城（2）配变	10	400	0	0
39447	盱眙	PMS_桂五镇牌坊南郢配变	10	400	269	269
39448	盱眙	PMS_盱城镇胡庄综合变	10	400	320	320
39449	盱眙	PMS_帝景国际4#箱变02	10	630	504	504
39450	盱眙	马坝商贸城04258综合变	10	800	640	640
39451	盱眙	PMS_257#吴小庄3#公变	10	630	504	504
39452	盱眙	三河农场特水综合变	10	400	320	320
39453	盱眙	红旗养殖2号配变	10	200	160	160
39454	盱眙	黄花塘镇郑盘桥头2#综合变	10	200	160	160
39455	盱眙	PMS_鲍集镇沈集2#综合变	10	200	0	0
39456	盱眙	PMS_桂五镇后涧配变	10	400	320	320
39457	盱眙	宣化小区箱变	10	400	320	320
39458	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴2#综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39459	盱眙	桂五镇新街道2#综合变	10	200	160	160
39460	盱眙	古城大庙配变	10	200	160	160
39461	盱眙	PMS_穆店黄山综合变	10	400	320	320
39462	盱眙	PMS_穆店仁昌综合变	10	200	102	102
39463	盱眙	仇集镇竹园综合变	10	200	160	160
39464	盱眙	PMS_古城油坊配变	10	200	58	58
39465	盱眙	PMS_官滩镇枣园综合变	10	100	0	0
39466	盱眙	PMS_穆店沙庄综合变	10	400	320	320
39467	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村蒋庄配变	10	200	160	160
39468	盱眙	PMS_官滩镇陈庄综合变	10	200	0	0
39469	盱眙	PMS_穆店中心综合变	10	200	160	160
39470	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村任庄配变	10	200	160	160
39471	盱眙	PMS_古城街西小区配变	10	400	302	302
39472	盱眙	官滩镇侍庄综合变	10	400	0	0
39473	盱眙	PMS_马坝万斛徐刘配变（高桥）	10	200	2	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39474	盱眙	马坝万斛刘庄配变（高桥）	10	200	9	9
39475	盱眙	PMS_马坝万斛后滩配变（高桥）	10	200	117	117
39476	盱眙	马坝万斛荒滩配变（高桥）	10	400	117	117
39477	盱眙	马坝万斛汪庄配变（高桥）	10	200	93	93
39478	盱眙	PMS_马坝万斛老河配变（高桥）	10	200	160	160
39479	盱眙	马坝万斛配变（高桥）	10	200	95	95
39480	盱眙	马坝万斛顺河配变（高桥）	10	400	320	320
39481	盱眙	PMS_马坝黑泥配变（高桥）	10	200	160	160
39482	盱眙	PMS_马坝路南配变	10	630	482	482
39483	盱眙	马坝老街配变	10	630	504	504
39484	盱眙	马坝涧边配变	10	630	504	504
39485	盱眙	PMS_马坝高桥上庄配变（高桥）	10	400	304	304
39486	盱眙	马坝张庄配变	10	400	0	0
39487	盱眙	PMS_马坝戚庄配变	10	400	0	0
39488	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴前嘴综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39489	盱眙	鲍集镇肖嘴新庄综合变	10	200	0	0
39490	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄综合变	10	200	0	0
39491	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄综合变	10	400	0	0
39492	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄综合变	10	400	0	0
39493	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮七综合变	10	200	0	0
39494	盱眙	鲍集镇肖嘴渠北综合变	10	200	0	0
39495	盱眙	鲍集镇肖嘴唐北综合变	10	200	0	0
39496	盱眙	PMS_官滩镇渔沟太军综合变	10	200	160	160
39497	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮北综合变	10	400	0	0
39498	盱眙	官滩镇金东综合变	10	200	160	160
39499	盱眙	马坝街南配变（东阳）	10	400	312	312
39500	盱眙	淮河镇陡湖5#综合变	10	200	160	160
39501	盱眙	朱楼韩庄变	10	100	0	0
39502	盱眙	朱楼学田变	10	400	0	0
39503	盱眙	淮河镇陡湖6#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39504	盱眙	马坝税务配变（东阳）	10	400	297	297
39505	盱眙	马坝卧龙潘庄配变	10	200	0	0
39506	盱眙	PMS_团结变	10	200	0	0
39507	盱眙	马坝卧龙配变	10	400	0	0
39508	盱眙	马坝林庄配变	10	630	0	0
39509	盱眙	淮河镇保庄圩1#综合变	10	200	81	81
39510	盱眙	鲍集镇肖嘴八大家综合变	10	400	0	0
39511	盱眙	新湾人家2#配电房3#变压器	10	800	640	640
39512	盱眙	PMS_小马庄配变	10	200	0	0
39513	盱眙	马庄林业配变	10	200	0	0
39514	盱眙	堆头羊场配变	10	100	0	0
39515	盱眙	马庄张庄配变	10	200	0	0
39516	盱眙	马庄堆南配变	10	200	0	0
39517	盱眙	堆头渔场配变	10	400	0	0
39518	盱眙	堆头八里配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39519	盱眙	PMS_东河配变	10	200	0	0
39520	盱眙	PMS_东王配变	10	200	0	0
39521	盱眙	PMS_永利配变	10	200	0	0
39522	盱眙	马庄叶庄变	10	200	0	0
39523	盱眙	马庄胜利配变	10	400	0	0
39524	盱眙	PMS_马庄苗庄配变	10	200	0	0
39525	盱眙	PMS_马庄池塘配变	10	200	0	0
39526	盱眙	PMS_马庄胡庄配变	10	200	0	0
39527	盱眙	PMS_河桥镇洪山郭郢变	10	200	83	83
39528	盱眙	PMS_东河2#配变	10	100	0	0
39529	盱眙	鲍集镇肖嘴唐南综合变	10	400	0	0
39530	盱眙	官滩镇高后综合变	10	200	160	160
39531	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴夏庄综合变	10	200	0	0
39532	盱眙	鲍集镇肖嘴杜庄综合变	10	400	0	0
39533	盱眙	PMS_官滩镇小西综合变	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39534	盱眙	官滩镇段庄综合变	10	200	150	150
39535	盱眙	PMS_河桥镇林湖石岗变	10	200	115	115
39536	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴综合变	10	200	0	0
39537	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘综合变	10	400	0	0
39538	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李综合变	10	200	0	0
39539	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈综合变	10	200	0	0
39540	盱眙	PMS_兴隆双河东配变	10	400	320	320
39541	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘刘西综合变	10	200	0	0
39542	盱眙	PMS_严庄变	10	100	0	0
39543	盱眙	马坝高坝配变	10	200	0	0
39544	盱眙	官滩镇竖河头3#综合变	10	100	80	80
39545	盱眙	朱楼制品厂变	10	500	0	0
39546	盱眙	官滩镇邹庄2#综合变	10	400	0	0
39547	盱眙	PMS_马坝邮电配变（东阳）	10	200	160	160
39548	盱眙	淮河镇保庄圩2#综合变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39549	盱眙	朱楼周庄配变	10	400	0	0
39550	盱眙	PMS_马坝净化厂配变（东阳）	10	400	288	288
39551	盱眙	官滩镇王桥村部综合变	10	500	0	0
39552	盱眙	马坝颜庄配变	10	400	0	0
39553	盱眙	马坝陈庄配变	10	400	0	0
39554	盱眙	PMS_马坝合心配变（东阳）	10	400	269	269
39555	盱眙	PMS_马坝团结配变（东阳）	10	200	82	82
39556	盱眙	PMS_马坝庙庄配变（东阳）	10	400	35	35
39557	盱眙	PMS_马坝杨庄配变	10	200	0	0
39558	盱眙	鲍集镇前王3#综合变	10	400	0	0
39559	盱眙	PMS_桂五镇藕塘洪郢配变	10	315	194	194
39560	盱眙	三河农场上营中综合变	10	400	245	245
39561	盱眙	PMS_三河农场科技园综合变	10	400	320	320
39562	盱眙	河桥镇洪山皮岗变	10	400	108	108
39563	盱眙	PMS_河桥镇洪山码头变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39564	盱眙	河桥镇洪山孟郢变	10	200	24	24
39565	盱眙	PMS_河桥镇洪山季郢变	10	200	0	0
39566	盱眙	马坝小园配变	10	200	0	0
39567	盱眙	马坝林业配变	10	200	0	0
39568	盱眙	鲍集镇肖嘴洪庄综合变	10	630	0	0
39569	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴刘庄综合变	10	200	0	0
39570	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴高庄综合变	10	200	0	0
39571	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗综合变	10	400	0	0
39572	盱眙	马坝腊塘配变	10	400	320	320
39573	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼北综合变	10	200	0	0
39574	盱眙	马坝新化配变	10	400	320	320
39575	盱眙	马坝小康街配变	10	630	0	0
39576	盱眙	马坝南园配变	10	630	0	0
39577	盱眙	淮河镇新村1#综合变	10	200	151	151
39578	盱眙	马坝花园配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39579	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮南综合变	10	400	0	0
39580	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗综合变	10	200	0	0
39581	盱眙	鲍集镇肖嘴引河南综合变	10	200	0	0
39582	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩南综合变	10	630	0	0
39583	盱眙	鲍集镇肖嘴引河北综合变	10	400	0	0
39584	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河一组综合变	10	200	0	0
39585	盱眙	鲍集镇肖嘴引河四组综合变	10	630	0	0
39586	盱眙	PMS_兴隆孙前#1配变	10	200	160	160
39587	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩八队综合变	10	400	0	0
39588	盱眙	官滩镇中学综合变	10	400	244	244
39589	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮八综合变	10	200	0	0
39590	盱眙	官滩镇古河综合变	10	400	292	292
39591	盱眙	PMS_官滩镇金小圩机站综合变	10	200	0	0
39592	盱眙	黄塘张庵村太平配变	10	100	80	80
39593	盱眙	马坝虎山配变（东阳）	10	400	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39594	盱眙	黄花塘张庵村赵庄配变	10	200	160	160
39595	盱眙	PMS_马坝增产配变（东阳）	10	200	67	67
39596	盱眙	PMS_马坝油坊配变	10	200	0	0
39597	盱眙	马坝董岗配变	10	400	0	0
39598	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩3#综合变	10	400	307	307
39599	盱眙	马坝长塘配变（东阳）	10	400	114	114
39600	盱眙	马坝油坊沈庄配变	10	200	0	0
39601	盱眙	马坝油坊后楼配变	10	200	0	0
39602	盱眙	马坝南姚电站配变（东阳）	10	100	80	80
39603	盱眙	马坝卧龙管庄配变	10	200	0	0
39604	盱眙	PMS_桂五镇雍小山配变	10	400	320	320
39605	盱眙	桂五镇大朱郢配变	10	200	116	116
39606	盱眙	PMS_桂五镇小王郢配变	10	400	320	320
39607	盱眙	PMS_桂五镇山西配变	10	400	320	320
39608	盱眙	马坝大南配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39609	盱眙	马坝中和配变	10	630	0	0
39610	盱眙	仇集镇小麦港综合变	10	200	160	160
39611	盱眙	PMS_马坝墩塘配变	10	400	271	271
39612	盱眙	仇集镇长港台片	10	400	300	300
39613	盱眙	PMS_马坝肖庄配变	10	200	160	160
39614	盱眙	仇集镇大营综合变	10	400	297	297
39615	盱眙	PMS_马坝建圩配变	10	100	80	80
39616	盱眙	马坝河东配变	10	400	320	320
39617	盱眙	仇集镇民建综合变	10	400	49	49
39618	盱眙	仇集镇孙中综合变	10	400	320	320
39619	盱眙	马坝老庄配变	10	400	320	320
39620	盱眙	仇集镇苗营综合变	10	200	141	141
39621	盱眙	仇集镇凤凰综合变	10	400	278	278
39622	盱眙	仇集镇南小庄综合变	10	100	44	44
39623	盱眙	仇集镇徐营综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39624	盱眙	PMS_马坝街西配变	10	630	0	0
39625	盱眙	PMS_兴隆陈咀配变	10	200	160	160
39626	盱眙	兴隆梨园配变	10	200	160	160
39627	盱眙	PMS_兴隆卢庄小区配变	10	400	296	296
39628	盱眙	官滩镇红余综合变	10	200	160	160
39629	盱眙	PMS_官滩镇李庄村部综合变	10	200	89	89
39630	盱眙	PMS_官滩镇王前综合变	10	200	99	99
39631	盱眙	丁塘变	10	315	0	0
39632	盱眙	32#西山队公变	10	400	320	320
39633	盱眙	黄花塘穆店朱郢配变	10	400	0	0
39634	盱眙	35#物价小区公变	10	400	312	312
39635	盱眙	PMS_兴隆街道北配变	10	400	191	191
39636	盱眙	PMS_兴隆街道东配变	10	400	320	320
39637	盱眙	PMS_36#福利厂公变	10	630	504	504
39638	盱眙	双河4号配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39639	盱眙	PMS_兴隆街道南配变	10	400	288	288
39640	盱眙	黄花塘芦沟村简庄配变	10	200	0	0
39641	盱眙	石桥变	10	400	0	0
39642	盱眙	PMS_铁佛镇张巷配变	10	400	0	0
39643	盱眙	淮河镇养殖场1#综合变	10	400	320	320
39644	盱眙	PMS_淮河镇养殖场2#综合变	10	200	160	160
39645	盱眙	PMS_维桥乡皮湾综合变	10	200	160	160
39646	盱眙	PMS_穆店邱桥综合变	10	200	0	0
39647	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集综合变	10	400	0	0
39648	盱眙	PMS_穆店新建综合变	10	200	0	0
39649	盱眙	穆店杨郢综合变	10	200	0	0
39650	盱眙	PMS_穆店柿园综合变	10	200	0	0
39651	盱眙	管镇二队配变	10	630	0	0
39652	盱眙	42#沙岗中学公变	10	200	160	160
39653	盱眙	PMS_40#渔民村公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39654	盱眙	马坝冯庄配变	10	200	117	117
39655	盱眙	马坝连庄配变	10	200	67	67
39656	盱眙	马坝龙塘配变	10	400	116	116
39657	盱眙	淮河镇小溪三组 1#综合变	10	200	145	145
39658	盱眙	PMS_马坝河南配 变	10	200	30	30
39659	盱眙	仇集镇街东综合 变	10	200	103	103
39660	盱眙	仇集镇种畜场综 合变	10	100	80	80
39661	盱眙	仇集镇毛港综合 变	10	200	160	160
39662	盱眙	马坝米厂配变	10	400	0	0
39663	盱眙	淮河镇小溪五组 综合变	10	400	215	215
39664	盱眙	仇集镇老虎山综 合变	10	100	16	16
39665	盱眙	仇集镇凤山马腰 综合变	10	400	320	320
39666	盱眙	仇集镇玻璃港综 合变	10	200	160	160
39667	盱眙	马坝路东配变	10	400	320	320
39668	盱眙	淮河镇小溪九组 综合变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39669	盱眙	仇集镇瓦屋路上综合变	10	100	51	51
39670	盱眙	PMS_马坝镇南配变	10	630	504	504
39671	盱眙	兴隆街南A小区配变	10	400	301	301
39672	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村官塘配变	10	100	0	0
39673	盱眙	兴隆街道B小区配变	10	400	236	236
39674	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村孙庄配变	10	200	0	0
39675	盱眙	兴隆双河小区配变	10	400	297	297
39676	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村砖井配变	10	100	0	0
39677	盱眙	PMS_观音寺石庄变	10	200	0	0
39678	盱眙	兴隆化岗小区配变	10	400	313	313
39679	盱眙	PMS_兴隆化岗配变	10	200	145	145
39680	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马庄配变	10	100	0	0
39681	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村徐庄配变	10	200	0	0
39682	盱眙	苏庄变	10	200	0	0
39683	盱眙	马坝宝桥配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39684	盱眙	PMS_45#桃园巷公变	10	630	504	504
39685	盱眙	管镇金庄配变	10	400	320	320
39686	盱眙	PMS_鲍集镇鲍三综合变	10	400	0	0
39687	盱眙	管镇良巷配变	10	200	109	109
39688	盱眙	PMS_鲍集镇鲍北综合变	10	200	0	0
39689	盱眙	淮河镇大洲七组综合变	10	400	133	133
39690	盱眙	PMS_淮河镇大洲渔场综合变	10	200	160	160
39691	盱眙	86#大庆路配变	10	315	252	252
39692	盱眙	PMS_淮河镇仁集林场综合变	10	200	160	160
39693	盱眙	仇集镇小王庄综合变	10	400	320	320
39694	盱眙	PMS_马坝长庄配变	10	400	314	314
39695	盱眙	PMS_马坝路西配变	10	400	320	320
39696	盱眙	PMS_淮河镇小溪八组综合变	10	200	40	40
39697	盱眙	马坝草庄配变	10	400	0	0
39698	盱眙	PMS_马坝孙庄配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39699	盱眙	PMS_马坝龙虾配变	10	630	0	0
39700	盱眙	PMS_马坝腊南配变	10	400	320	320
39701	盱眙	马坝农行配变	10	500	0	0
39702	盱眙	PMS_淮河镇洪建渔场综合变	10	200	160	160
39703	盱眙	47#西山西路公变	10	200	154	154
39704	盱眙	石塘变	10	400	0	0
39705	盱眙	49#虎宣路公变	10	500	393	393
39706	盱眙	PMS_53#陵园路公变	10	500	400	400
39707	盱眙	55#二中公变	10	400	320	320
39708	盱眙	PMS_兴隆陡北蔡庄配变	10	400	320	320
39709	盱眙	PMS_淮河镇淮河中学综合变	10	400	320	320
39710	盱眙	PMS_兴隆叶咀配变	10	200	133	133
39711	盱眙	淮河镇街道东1#综合变	10	400	268	268
39712	盱眙	PMS_铁佛镇于庄配变	10	400	0	0
39713	盱眙	PMS_古城街西小区2#配变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39714	盱眙	穆店合心综合变	10	200	160	160
39715	盱眙	PMS_官滩镇南珠综合变	10	200	0	0
39716	盱眙	PMS_穆店新庄综合变	10	200	160	160
39717	盱眙	穆店聂湖综合变	10	400	320	320
39718	盱眙	PMS_古城冯港1#配变	10	200	160	160
39719	盱眙	穆店侯大综合变	10	200	160	160
39720	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩十组综合变	10	200	160	160
39721	盱眙	PMS_穆店跃进综合变	10	200	94	94
39722	盱眙	淮河镇蛤滩村部综合变	10	200	160	160
39723	盱眙	淮河镇蛤滩七组综合变	10	200	160	160
39724	盱眙	PMS_穆店龙窝综合变	10	400	274	274
39725	盱眙	PMS_穆店简庄综合变	10	200	160	160
39726	盱眙	PMS_穆店街东综合变	10	400	320	320
39727	盱眙	PMS_穆店街西综合变	10	400	180	180
39728	盱眙	PMS_穆店姬郢综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39729	盱眙	101#沙岗村配变	10	400	320	320
39730	盱眙	158#冷库公变	10	400	320	320
39731	盱眙	PMS_99#化肥厂公变	10	500	400	400
39732	盱眙	91#物资局配变	10	315	252	252
39733	盱眙	PMS_89#织布厂公变	10	500	400	400
39734	盱眙	108#一建公变	10	200	160	160
39735	盱眙	PMS_97#沙岗枣林组配变	10	315	252	252
39736	盱眙	马坝楚天配变	10	400	320	320
39737	盱眙	PMS_马坝法庭配变	10	630	487	487
39738	盱眙	PMS_马坝红烛配变	10	400	0	0
39739	盱眙	PMS_马坝镇西配变	10	630	0	0
39740	盱眙	马坝文东配变	10	630	492	492
39741	盱眙	PMS_马坝水利配变	10	630	495	495
39742	盱眙	PMS_马坝西窑陈东配变	10	200	0	0
39743	盱眙	PMS_马坝林业南庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39744	盱眙	PMS_马坝王圩圩东配变	10	100	80	80
39745	盱眙	马坝王圩圩西配变	10	400	320	320
39746	盱眙	PMS_马坝谢沟配变	10	200	160	160
39747	盱眙	PMS_兴隆陡北街心配变	10	200	128	128
39748	盱眙	PMS_马坝腊北配变	10	400	0	0
39749	盱眙	铁佛镇西街道配变	10	400	0	0
39750	盱眙	PMS_黄花塘侔倪村元岗配变	10	200	160	160
39751	盱眙	PMS_兴隆张庄村配变	10	200	137	137
39752	盱眙	57#中医院公变	10	400	320	320
39753	盱眙	观音寺街北变	10	400	0	0
39754	盱眙	PMS_黄花塘侔倪村陈老配变	10	200	160	160
39755	盱眙	黄花塘侔倪村三庄配变	10	200	160	160
39756	盱眙	观音寺北园配变	10	200	0	0
39757	盱眙	PMS_淮河镇街道南综合变	10	400	320	320
39758	盱眙	PMS_铁佛镇河十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39759	盱眙	铁佛镇河七配变	10	400	0	0
39760	盱眙	PMS_兴隆张庄梅庄配变	10	200	160	160
39761	盱眙	PMS_穆店邓庄综合变	10	200	0	0
39762	盱眙	PMS_穆店毛郢综合变	10	200	92	92
39763	盱眙	PMS_穆店贾庄综合变	10	200	114	114
39764	盱眙	PMS_穆店八仙综合变	10	200	160	160
39765	盱眙	PMS_穆店大郢综合变	10	200	160	160
39766	盱眙	PMS_穆店八仙林场综合变	10	200	160	160
39767	盱眙	PMS_穆店马湖林场综合变	10	400	0	0
39768	盱眙	PMS_穆店公路综合变	10	200	0	0
39769	盱眙	PMS_穆店西郢综合变	10	100	0	0
39770	盱眙	PMS_穆店医院综合变	10	400	260	260
39771	盱眙	PMS_穆店农电站综合变	10	400	283	283
39772	盱眙	穆店农具厂综合变	10	400	320	320
39773	盱眙	PMS_穆店桥南综合变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39774	盱眙	维桥乡杨庄综合变	10	200	160	160
39775	盱眙	桂五镇季郢配变	10	200	93	93
39776	盱眙	穆店陆郢综合变	10	200	0	0
39777	盱眙	PMS_穆店江郢综合变	10	400	0	0
39778	盱眙	马坝马安涧边配变	10	400	0	0
39779	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗综合变	10	630	0	0
39780	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗新村综合变	10	400	0	0
39781	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗南综合变	10	400	0	0
39782	盱眙	鲍集镇肖嘴李洼综合变	10	200	0	0
39783	盱眙	鲍集镇淮西淮五综合变	10	400	0	0
39784	盱眙	184#淮建巷公变	10	630	504	504
39785	盱眙	PMS_河桥镇石港花园变	10	200	15	15
39786	盱眙	PMS_河桥镇石港前郢变	10	200	0	0
39787	盱眙	PMS_河桥镇石港花果变	10	400	199	199
39788	盱眙	PMS_河桥镇石港朱郢变	10	200	74	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39789	盱眙	河桥镇石港石郢变	10	400	82	82
39790	盱眙	PMS_河桥镇淮峰徐郢变	10	200	0	0
39791	盱眙	河桥镇淮峰牧羊变	10	400	253	253
39792	盱眙	PMS_河桥镇淮峰丁洼变	10	200	53	53
39793	盱眙	铁佛镇河五配变	10	400	0	0
39794	盱眙	PMS_观音寺陈庄配变	10	200	0	0
39795	盱眙	PMS_兴隆张庄村新庄配变	10	200	151	151
39796	盱眙	鲍集镇农贸市场#3综合变	10	400	0	0
39797	盱眙	PMS_铁佛镇万塘配变	10	200	0	0
39798	盱眙	黄花塘何圩村岗局配变	10	100	80	80
39799	盱眙	PMS_官滩镇三节庄综合变	10	200	133	133
39800	盱眙	兴隆侯庄电站配变	10	400	320	320
39801	盱眙	黄花塘枣园村坝坂配变	10	200	0	0
39802	盱眙	和平变	10	400	0	0
39803	盱眙	黄花塘何圩村槽坊配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39804	盱眙	观音寺夹沟配变	10	200	0	0
39805	盱眙	PMS_兴隆陡北水厂配变	10	200	160	160
39806	盱眙	观音寺骆庄配变	10	200	0	0
39807	盱眙	61#五墩南区公变	10	1000	800	800
39808	盱眙	PMS_铁佛镇万圩配变	10	200	0	0
39809	盱眙	PMS_64#外贸公变	10	400	320	320
39810	盱眙	河桥镇林湖宋郢变	10	200	63	63
39811	盱眙	河桥镇林湖洪郢变	10	200	50	50
39812	盱眙	PMS_旧铺镇闵冲综合变	10	200	160	160
39813	盱眙	旧铺镇张桥综合变	10	200	160	160
39814	盱眙	PMS_旧铺镇桥北综合变	10	200	160	160
39815	盱眙	PMS_旧铺镇郑盘周庄综合变	10	200	160	160
39816	盱眙	旧铺镇桥头综合变	10	200	160	160
39817	盱眙	PMS_旧铺镇双塘综合变	10	200	160	160
39818	盱眙	PMS_旧铺镇关庄综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39819	盱眙	PMS_旧铺镇农民街综合变	10	400	320	320
39820	盱眙	旧铺镇薛庄综合变	10	400	245	245
39821	盱眙	PMS_旧铺镇华南综合变	10	200	152	152
39822	盱眙	PMS_旧铺镇三村综合变	10	200	160	160
39823	盱眙	PMS_旧铺镇槐树综合变	10	200	147	147
39824	盱眙	PMS_旧铺镇张洪东岗综合变	10	200	160	160
39825	盱眙	PMS_旧铺镇达连综合变	10	400	320	320
39826	盱眙	PMS_旧铺镇张洪罗营综合变	10	200	160	160
39827	盱眙	PMS_旧铺镇九女综合变	10	200	137	137
39828	盱眙	PMS_旧铺镇华庄综合变	10	200	160	160
39829	盱眙	PMS_观音寺街南变	10	400	0	0
39830	盱眙	铁佛镇万东配变	10	200	0	0
39831	盱眙	PMS_铁佛镇冯庄配变	10	200	0	0
39832	盱眙	黄塘岗村何圩配变	10	100	80	80
39833	盱眙	65#气象站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39834	盱眙	PMS_黄花塘何圩村村部配变	10	200	160	160
39835	盱眙	66#八里岔公变	10	630	504	504
39836	盱眙	PMS_马坝新宝配变	10	400	320	320
39837	盱眙	PMS_官滩镇瓦东综合变	10	200	145	145
39838	盱眙	黄花塘何圩村罗庄配变	10	200	0	0
39839	盱眙	PMS_古城北郢配变	10	200	160	160
39840	盱眙	PMS_79#家禽厂公变	10	400	320	320
39841	盱眙	黄花塘何圩村李庄配变	10	200	0	0
39842	盱眙	铁佛镇杨邵庄配变	10	400	0	0
39843	盱眙	PMS_马坝窑墩配变	10	400	320	320
39844	盱眙	243#后山巷公变	10	400	320	320
39845	盱眙	24#县政府公变	10	400	320	320
39846	盱眙	PMS_46#南站公变	10	400	320	320
39847	盱眙	69#石牛小区公变	10	400	320	320
39848	盱眙	PMS_70#再就业小区公变	10	630	467	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39849	盱眙	71#淮建路公变	10	630	504	504
39850	盱眙	167#淮建路1#公变	10	630	504	504
39851	盱眙	PMS_农机管理所	10	630	492	492
39852	盱眙	73#二建公变	10	630	504	504
39853	盱眙	PMS_旧铺镇马西综合变	10	200	160	160
39854	盱眙	PMS_旧铺镇唐刘综合变	10	200	160	160
39855	盱眙	PMS_旧铺镇张洪新庄综合变	10	200	160	160
39856	盱眙	PMS_旧铺镇千柳综合变	10	200	160	160
39857	盱眙	PMS_旧铺镇明塘综合变	10	200	111	111
39858	盱眙	PMS_旧铺镇界牌综合变	10	200	132	132
39859	盱眙	PMS_旧铺镇墩塘综合变	10	200	160	160
39860	盱眙	PMS_旧铺镇湖田综合变	10	200	160	160
39861	盱眙	PMS_旧铺镇张洪何庄综合变	10	200	160	160
39862	盱眙	PMS_旧铺镇街北综合变	10	200	160	160
39863	盱眙	PMS_旧铺镇张洪供电所综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39864	盱眙	PMS_旧铺镇百花综合变	10	200	160	160
39865	盱眙	旧铺镇周庄组综合变	10	200	160	160
39866	盱眙	河桥镇林湖汤郢变	10	200	13	13
39867	盱眙	河桥镇林湖孙咀变	10	400	286	286
39868	盱眙	PMS_旧铺镇任庄综合变	10	200	54	54
39869	盱眙	PMS_马坝商业街配变（高桥）	10	400	195	195
39870	盱眙	马坝民办站配变（高桥）	10	400	262	262
39871	盱眙	铁佛镇单庄配变	10	400	0	0
39872	盱眙	铁佛镇姜庄配变	10	400	0	0
39873	盱眙	PMS_官滩镇杜庄综合变	10	400	262	262
39874	盱眙	150#粮校公变	10	400	320	320
39875	盱眙	黄花塘枣园村潘庄配变	10	400	320	320
39876	盱眙	114#五墩盱中宿舍公变	10	400	320	320
39877	盱眙	PMS_黄花塘岗村街西配变	10	200	157	157
39878	盱眙	124#桃园巷2#公变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39879	盱眙	PMS_黄花塘岗村小学配变	10	200	154	154
39880	盱眙	黄花塘岗村街南配变	10	400	302	302
39881	盱眙	143#检察院宿舍公变	10	630	486	486
39882	盱眙	PMS_144#农资宿舍公变	10	800	640	640
39883	盱眙	185#五墩二弄公变	10	630	504	504
39884	盱眙	PMS_黄花塘岗村豆庄配变	10	200	160	160
39885	盱眙	PMS_黄花塘岗村槽坊配变	10	200	160	160
39886	盱眙	黄花塘岗村候桥配变	10	400	320	320
39887	盱眙	PMS_黄花塘村大连配变	10	200	160	160
39888	盱眙	PMS_黄花塘村范庄配变	10	400	320	320
39889	盱眙	仇集镇棋盘综合变	10	200	69	69
39890	盱眙	仇集镇霖治马腰综合变	10	400	320	320
39891	盱眙	桂五镇轮窑厂配变	10	400	320	320
39892	盱眙	PMS_桂五朱大棚变	10	200	160	160
39893	盱眙	桂五镇长山配变	10	200	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39894	盱眙	仇集镇胡郢综合变	10	200	19	19
39895	盱眙	仇集镇黄泥综合变	10	200	53	53
39896	盱眙	仇集镇涧东综合变	10	200	160	160
39897	盱眙	桂五镇大张郢配变	10	200	89	89
39898	盱眙	仇集镇金郢综合变	10	200	90	90
39899	盱眙	桂五镇徐大郢配变	10	200	103	103
39900	盱眙	桂五镇高港配变	10	200	91	91
39901	盱眙	仇集镇杨郢综合变	10	400	266	266
39902	盱眙	黄花塘新街街南配变	10	400	0	0
39903	盱眙	仇集镇小港综合变	10	200	160	160
39904	盱眙	PMS_桂五镇崔家庵配变	10	200	160	160
39905	盱眙	仇集镇斗蓬综合变	10	200	121	121
39906	盱眙	PMS_黄花塘新街彭韦配变	10	200	160	160
39907	盱眙	75#龙泉公变	10	500	325	325
39908	盱眙	PMS_77#法院公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39909	盱眙	80#沙岗一采公变	10	400	154	154
39910	盱眙	88#龙泉菜场公变	10	400	256	256
39911	盱眙	102#转盘巷公变	10	500	400	400
39912	盱眙	PMS_120#九天宾馆公变	10	200	160	160
39913	盱眙	PMS_129#清杨园公变	10	500	324	324
39914	盱眙	149#古桑小区公变	10	630	504	504
39915	盱眙	166#技校公变	10	400	320	320
39916	盱眙	PMS_127#观景台公变	10	200	160	160
39917	盱眙	170#益民巷公变	10	315	252	252
39918	盱眙	PMS_马坝高桥街东配变（高桥）	10	400	99	99
39919	盱眙	PMS_马坝高桥街南配变（高桥）	10	400	320	320
39920	盱眙	马坝王场配变（高桥）	10	400	320	320
39921	盱眙	PMS_马坝高桥王庄配变（高桥）	10	200	144	144
39922	盱眙	马坝欧湖乔庄配变（高桥）	10	200	160	160
39923	盱眙	马坝塘坝叶庄配变（高桥）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39924	盱眙	PMS_马坝塘坝何坝配变（高桥）	10	200	160	160
39925	盱眙	鲍集镇肖嘴街西综合变	10	400	0	0
39926	盱眙	马坝旧街小学配变（高桥）	10	200	160	160
39927	盱眙	鲍集镇肖嘴街中综合变	10	200	0	0
39928	盱眙	马坝梁庄电站配变（高桥）	10	200	160	160
39929	盱眙	黄花塘村村部配变	10	400	320	320
39930	盱眙	黄花塘村华桥配变	10	200	160	160
39931	盱眙	黄花塘村北桥配变	10	200	160	160
39932	盱眙	黄花塘村黄塘配变	10	200	137	137
39933	盱眙	黄花塘岗村仙鹤配变	10	400	320	320
39934	盱眙	162#京都美变	10	630	504	504
39935	盱眙	PMS_河桥镇毛湖陆岗变	10	400	151	151
39936	盱眙	PMS_河桥镇毛湖下郢变	10	200	88	88
39937	盱眙	黄花塘五星村新星配变	10	200	152	152
39938	盱眙	PMS_黄花塘五星村朱庄配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39939	盱眙	PMS_黄花塘五星村新高配变	10	200	160	160
39940	盱眙	PMS_黄花塘五星村小高配变	10	200	160	160
39941	盱眙	PMS_黄花塘岗村王庄配变	10	200	122	122
39942	盱眙	PMS_河桥镇毛湖上郢变	10	200	56	56
39943	盱眙	PMS_黄花塘张庵村郭庄配变	10	100	80	80
39944	盱眙	PMS_河桥镇毛湖南郢变	10	200	132	132
39945	盱眙	PMS_黄花塘张庵村松元配变	10	200	160	160
39946	盱眙	PMS_马坝路北配变	10	400	286	286
39947	盱眙	仇集镇冯郢综合变	10	200	48	48
39948	盱眙	PMS_古城陆郢配变	10	200	160	160
39949	盱眙	古城沟西配变	10	200	127	127
39950	盱眙	桂五镇刘湖配变	10	200	160	160
39951	盱眙	古城许郢配变	10	400	320	320
39952	盱眙	黄花塘龙灯村灯庄配变	10	200	147	147
39953	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村西汪桥配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39954	盱眙	黄花塘龙灯村东汪桥配变	10	100	80	80
39955	盱眙	古城杨郢配变	10	200	160	160
39956	盱眙	仇集镇队部综合变	10	200	110	110
39957	盱眙	PMS_古城贾郢配变	10	200	160	160
39958	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村胜利配变	10	200	160	160
39959	盱眙	桂五镇前庄配变	10	200	160	160
39960	盱眙	仇集镇艾郢综合变	10	200	105	105
39961	盱眙	仇集镇杨艾山综合变	10	200	99	99
39962	盱眙	林庄配变	10	200	0	0
39963	盱眙	PMS_旧铺镇张洼综合变	10	200	160	160
39964	盱眙	马庄欧庄配变	10	200	0	0
39965	盱眙	PMS_旧铺镇湾塘综合变	10	400	320	320
39966	盱眙	PMS_旧铺镇草坊综合变	10	400	320	320
39967	盱眙	PMS_旧铺镇张洪夏郢综合变	10	200	119	119
39968	盱眙	PMS_旧铺镇胡营综合变	10	200	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39969	盱眙	PMS_旧铺镇枝花综合变	10	200	115	115
39970	盱眙	旧铺镇原郢综合变	10	100	1	1
39971	盱眙	PMS_旧铺镇跃进综合变	10	200	160	160
39972	盱眙	PMS_旧铺镇戴郢综合变	10	200	116	116
39973	盱眙	马庄新庄配变	10	200	0	0
39974	盱眙	PMS_旧铺镇黄庄综合变	10	200	160	160
39975	盱眙	马坝西官田配变（高桥）	10	200	160	160
39976	盱眙	PMS_官滩镇大马庄综合变	10	200	130	130
39977	盱眙	官滩镇木庄综合变	10	200	127	127
39978	盱眙	马坝旧街配变（高桥）	10	200	160	160
39979	盱眙	鲍集镇肖嘴街北综合变	10	400	0	0
39980	盱眙	马坝周梁庄配变（高桥）	10	200	160	160
39981	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街东综合变	10	400	0	0
39982	盱眙	马坝旧街陈庄配变（高桥）	10	400	320	320
39983	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮北综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39984	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南综合变	10	200	0	0
39985	盱眙	PMS_马坝旧街张荡配变（高桥）	10	200	160	160
39986	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩综合变	10	400	0	0
39987	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁南综合变	10	200	0	0
39988	盱眙	PMS_黄花塘张庵村蔡塘配变	10	200	160	160
39989	盱眙	黄花塘张庵村严庄配变	10	100	80	80
39990	盱眙	河桥镇毛湖朱岗变	10	315	252	252
39991	盱眙	黄花塘耿公村南庄配变	10	100	80	80
39992	盱眙	河桥镇毛湖丁咀变	10	100	7	7
39993	盱眙	黄花塘耿公村豆庄配变	10	100	52	52
39994	盱眙	黄花塘耿公村张庄配变	10	100	80	80
39995	盱眙	黄花塘岗村蔡庄2#配变	10	100	62	62
39996	盱眙	河桥镇毛湖渔业变	10	100	62	62
39997	盱眙	黄花塘耿公村华塘配变	10	100	80	80
39998	盱眙	黄花塘耿公村学塘配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39999	盱眙	黄花塘耿公村苏圩配变	10	100	80	80
40000	盱眙	黄花塘耿公村徐墩配变	10	100	80	80
40001	盱眙	马坝大众配变	10	400	320	320
40002	盱眙	PMS_马坝沈庄沈东配变	10	200	160	160
40003	盱眙	马坝沙坝沙东配变	10	400	148	148
40004	盱眙	PMS_马坝范庄配变	10	200	32	32
40005	盱眙	PMS_马坝马庄配变	10	200	106	106
40006	盱眙	PMS_古城石顶配变	10	400	320	320
40007	盱眙	桂五镇周岗配变	10	200	147	147
40008	盱眙	古城赖山配变	10	400	255	255
40009	盱眙	仇集镇下冈综合变	10	200	112	112
40010	盱眙	桂五镇姚郢配变	10	200	160	160
40011	盱眙	黄花塘龙灯村新坝配变	10	100	80	80
40012	盱眙	河桥镇杨群综合变	10	200	160	160
40013	盱眙	PMS_古城刘郢配变	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40014	盱眙	仇集镇蒋郢综合变	10	200	160	160
40015	盱眙	PMS_桂五镇许郢配变	10	200	49	49
40016	盱眙	PMS_桂五镇林郢配变	10	200	148	148
40017	盱眙	PMS_黄花塘龙灯村路西配变	10	200	160	160
40018	盱眙	古城小牛场配变	10	200	160	160
40019	盱眙	桂五镇熊港配变	10	200	159	159
40020	盱眙	桂五镇小围配变	10	200	120	120
40021	盱眙	桂五镇马庄配变	10	200	160	160
40022	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村前进配变	10	200	160	160
40023	盱眙	淮河镇沿河九组综合变	10	200	160	160
40024	盱眙	PMS_旧铺镇地塘综合变	10	200	160	160
40025	盱眙	永久配变	10	400	0	0
40026	盱眙	PMS_旧铺镇时集胜利综合变	10	200	160	160
40027	盱眙	PMS_马庄刘庄配变	10	200	0	0
40028	盱眙	PMS_旧铺镇张洪陈郢综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40029	盱眙	PMS_旧铺镇冯郢综合变	10	400	270	270
40030	盱眙	PMS_旧铺镇海港综合变	10	200	121	121
40031	盱眙	PMS_马庄前代配变	10	100	0	0
40032	盱眙	PMS_旧铺镇同心综合变	10	200	147	147
40033	盱眙	PMS_旧铺镇凡郢综合变	10	200	143	143
40034	盱眙	三官小舟配变	10	315	0	0
40035	盱眙	PMS_旧铺镇山南综合变	10	200	149	149
40036	盱眙	PMS_旧铺镇桥东综合变	10	200	93	93
40037	盱眙	三官乔庄变	10	200	0	0
40038	盱眙	PMS_旧铺镇桥西综合变	10	200	97	97
40039	盱眙	PMS_三官后庄配变	10	200	0	0
40040	盱眙	PMS_三官半段配变	10	200	0	0
40041	盱眙	三官松林配变	10	400	0	0
40042	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁中综合变	10	630	0	0
40043	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁四队综合变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40044	盱眙	马坝塘坝三塘配变（高桥）	10	400	286	286
40045	盱眙	马坝塘坝西庄配变（高桥）	10	200	66	66
40046	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁北综合变	10	200	0	0
40047	盱眙	马坝塘坝塘庄配变（高桥）	10	400	81	81
40048	盱眙	马坝塘坝大塘配变（高桥）	10	400	245	245
40049	盱眙	PMS_马坝旧街葛庄配变（高桥）	10	200	63	63
40050	盱眙	马坝旧街大关配变（高桥）	10	200	6	6
40051	盱眙	马坝旧街王荡配变（高桥）	10	630	428	428
40052	盱眙	PMS_马坝永兴鲁荡配变（高桥）	10	200	0	0
40053	盱眙	马坝小关配变（高桥）	10	400	188	188
40054	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮六综合变	10	200	0	0
40055	盱眙	马坝牌坊配变	10	200	54	54
40056	盱眙	马坝胥庄配变	10	200	160	160
40057	盱眙	PMS_官滩镇罗庄综合变	10	400	297	297
40058	盱眙	淮河镇黄岗街道3#综合变	10	400	211	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40059	盱眙	PMS_淮河镇黄岗街道1#综合变	10	200	160	160
40060	盱眙	淮河镇黄岗街道2#综合变	10	400	315	315
40061	盱眙	PMS_淮河镇黄岗李庄综合变	10	200	103	103
40062	盱眙	淮河镇东大埂综合变	10	400	320	320
40063	盱眙	观音寺藕塘配变	10	400	0	0
40064	盱眙	观音寺青年变	10	200	0	0
40065	盱眙	PMS_淮河镇牛头西综合变	10	200	160	160
40066	盱眙	PMS_马坝东园配变	10	630	0	0
40067	盱眙	淮河镇龙合滩3#综合变	10	400	320	320
40068	盱眙	PMS_淮河镇草滩2#综合变	10	400	320	320
40069	盱眙	王庄变	10	100	0	0
40070	盱眙	PMS_观音寺渔业变	10	200	0	0
40071	盱眙	PMS_马坝三采配变（东阳）	10	200	160	160
40072	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩4#综合变	10	400	257	257
40073	盱眙	PMS_桂五镇芦港配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40074	盱眙	淮河镇沿河九组西综合变	10	200	160	160
40075	盱眙	黄花塘伏岗村村部配变	10	400	128	128
40076	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村伏岗配变	10	100	53	53
40077	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村韩围配变	10	200	76	76
40078	盱眙	桂五镇茶半井变	10	200	160	160
40079	盱眙	仇集镇南山综合变	10	400	305	305
40080	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村韦庄配变	10	200	160	160
40081	盱眙	淮河镇蛤滩十三组综合变	10	400	320	320
40082	盱眙	PMS_黄花塘常庄村柳庄配变	10	200	146	146
40083	盱眙	仇集镇白泥综合变	10	630	504	504
40084	盱眙	PMS_三官朋楼配变	10	200	0	0
40085	盱眙	PMS_三官大湖配变	10	200	0	0
40086	盱眙	PMS_旧铺镇雨山综合变	10	200	160	160
40087	盱眙	仇集镇代湾综合变	10	200	61	61
40088	盱眙	PMS_旧铺镇副业综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40089	盱眙	仇集镇冯代综合变	10	100	10	10
40090	盱眙	马坝欧湖陈庄配变（高桥）	10	400	320	320
40091	盱眙	三官岗里小学配变	10	200	0	0
40092	盱眙	仇集镇后山综合变	10	200	160	160
40093	盱眙	PMS_小湖配变	10	200	0	0
40094	盱眙	仇集镇水坡综合变	10	400	240	240
40095	盱眙	PMS_周庄1#配变	10	100	0	0
40096	盱眙	仇集镇后师王综合变	10	200	95	95
40097	盱眙	马坝欧湖赵庄配变（高桥）	10	400	274	274
40098	盱眙	仇集镇周港综合变	10	200	128	128
40099	盱眙	仇集镇王营综合变	10	200	160	160
40100	盱眙	仇集镇花岗综合变	10	200	72	72
40101	盱眙	仇集镇刘营综合变	10	200	67	67
40102	盱眙	仇集镇汤港综合变	10	200	160	160
40103	盱眙	PMS_马坝于桥新庄配变（高桥）	10	200	55	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40104	盱眙	马坝永兴后赵配变（高桥）	10	200	130	130
40105	盱眙	马坝永兴前赵配变（高桥）	10	200	3	3
40106	盱眙	PMS_官滩镇街道开发区综合变	10	315	191	191
40107	盱眙	PMS_马坝旧街黄泥配变（高桥）	10	200	48	48
40108	盱眙	马坝旧街村部配变（高桥）	10	400	276	276
40109	盱眙	马坝白鹤姚庄配变（高桥）	10	400	320	320
40110	盱眙	PMS_马坝白鹤配变（高桥）	10	200	112	112
40111	盱眙	马坝白鹤徐庄配变（高桥）	10	200	87	87
40112	盱眙	马坝白鹤东墩配变（高桥）	10	400	320	320
40113	盱眙	PMS_官滩镇狼山生活区综合变	10	400	320	320
40114	盱眙	PMS_马坝白鹤军庄配变（高桥）	10	200	131	131
40115	盱眙	马坝白鹤藕塘配变（高桥）	10	400	320	320
40116	盱眙	PMS_马坝丁马配变（高桥）	10	200	160	160
40117	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩5#综合变	10	200	86	86
40118	盱眙	观音寺长庄配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40119	盱眙	PMS_马坝风景区配变（东阳）	10	200	160	160
40120	盱眙	观音寺龙墩口变	10	315	0	0
40121	盱眙	观音寺东庄配变	10	400	0	0
40122	盱眙	观音寺下庄配变	10	200	0	0
40123	盱眙	PMS_淮河镇保庄圩7#综合变	10	200	89	89
40124	盱眙	河桥镇毛湖西墩变	10	400	129	129
40125	盱眙	马坝赵圩综合变	10	400	320	320
40126	盱眙	PMS_河桥镇毛湖赵庄变	10	200	26	26
40127	盱眙	马坝温庄配变（东阳）	10	200	0	0
40128	盱眙	马坝楚东配变	10	400	320	320
40129	盱眙	马坝马塘配变（东阳）	10	200	84	84
40130	盱眙	朱楼小学变	10	400	0	0
40131	盱眙	PMS_旧铺镇李店综合变	10	200	142	142
40132	盱眙	马坝山头配变（东阳）	10	400	90	90
40133	盱眙	PMS_旧铺镇潭营综合变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40134	盱眙	PMS_马坝余庄配变（东阳）	10	200	137	137
40135	盱眙	黄花塘常庄村常庄配变	10	200	105	105
40136	盱眙	仇集镇林场综合变	10	400	320	320
40137	盱眙	黄花塘常庄村荒庄配变	10	200	160	160
40138	盱眙	PMS_维桥乡钟庄综合变	10	200	120	120
40139	盱眙	仇集镇索庄综合变	10	200	119	119
40140	盱眙	PMS_黄花塘常庄村村部配变	10	200	160	160
40141	盱眙	维桥乡徐庄综合变	10	200	160	160
40142	盱眙	PMS_黄花塘常庄村巴山配变	10	200	160	160
40143	盱眙	PMS_桂五镇水冲港街北配变	10	400	136	136
40144	盱眙	黄花塘常庄村李岗配变	10	100	80	80
40145	盱眙	桂五镇南郢配变	10	200	160	160
40146	盱眙	PMS_黄花塘常庄村大小新王配变	10	200	130	130
40147	盱眙	官滩镇周前综合变	10	200	0	0
40148	盱眙	PMS_穆店湾湖综合变	10	200	25	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40149	盱眙	PMS_黄花塘村叶湖配变	10	100	80	80
40150	盱眙	仇集镇上港综合变	10	100	80	80
40151	盱眙	仇集镇朱刘综合变	10	400	225	225
40152	盱眙	PMS_马坝晒牛庄配变	10	630	382	382
40153	盱眙	仇集镇上阳综合变	10	200	160	160
40154	盱眙	马坝花园(二)配变（高桥）	10	200	107	107
40155	盱眙	仇集镇阳排综合变	10	400	320	320
40156	盱眙	仇集镇龙山林场综合变	10	400	320	320
40157	盱眙	仇集镇街道综合变	10	400	282	282
40158	盱眙	马坝欧湖花园配变（高桥）	10	100	17	17
40159	盱眙	仇集镇陡沟综合变	10	200	115	115
40160	盱眙	PMS_马坝欧湖菜庄配变（高桥）	10	100	0	0
40161	盱眙	仇集镇高营综合变	10	400	216	216
40162	盱眙	PMS_观塘配变	10	200	0	0
40163	盱眙	仇集镇湖营综合变	10	200	106	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40164	盱眙	PMS_马庄大徐配变	10	200	0	0
40165	盱眙	仇集镇街道2#综合变	10	400	277	277
40166	盱眙	前里配变	10	100	0	0
40167	盱眙	PMS_马坝永兴小 新庄配变（高	10	200	76	76
40168	盱眙	PMS_马坝永兴村 部配变（高桥）	10	400	156	156
40169	盱眙	马坝永兴罗庄配 变（高桥）	10	400	320	320
40170	盱眙	PMS_马坝永兴戴 庄配变（高桥）	10	200	160	160
40171	盱眙	马坝永兴枣元配 变（高桥）	10	400	320	320
40172	盱眙	PMS_马坝永兴张 桥配变（高桥）	10	200	160	160
40173	盱眙	PMS_马坝欧湖东 官田配变（高	10	200	81	81
40174	盱眙	马坝高桥吉庄配 变（高桥）	10	200	96	96
40175	盱眙	马坝欧湖润庄配 变（高桥）	10	400	320	320
40176	盱眙	官滩镇中心水厂 综合变	10	400	279	279
40177	盱眙	PMS_马坝欧湖桃 元配变（高桥）	10	200	160	160
40178	盱眙	马坝何坝电站配 变（高桥）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40179	盱眙	PMS_马坝高岗配变	10	630	0	0
40180	盱眙	淮河镇杨嘴西综合变	10	400	320	320
40181	盱眙	PMS_马坝圩庄配变（东阳）	10	200	160	160
40182	盱眙	马坝柴湖配变	10	400	0	0
40183	盱眙	淮河镇杨嘴东综合变	10	200	160	160
40184	盱眙	PMS_马坝西湖配变	10	400	0	0
40185	盱眙	马坝桥西配变	10	400	0	0
40186	盱眙	淮河镇魏杨后综合变	10	400	320	320
40187	盱眙	马坝街北配变（东阳）	10	400	261	261
40188	盱眙	河桥镇幸福王郢变	10	200	117	117
40189	盱眙	淮河镇魏杨前综合变	10	400	306	306
40190	盱眙	PMS_马坝道班配变	10	630	504	504
40191	盱眙	PMS_马坝小学配变（东阳）	10	400	278	278
40192	盱眙	PMS_河桥镇幸福秦郢变	10	200	46	46
40193	盱眙	PMS_王店冯郢配变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40194	盱眙	PMS_河桥镇幸福街东变	10	400	320	320
40195	盱眙	官滩镇丁庄综合变	10	200	0	0
40196	盱眙	仇集镇王庄综合变	10	100	45	45
40197	盱眙	PMS_穆店大山综合变	10	200	124	124
40198	盱眙	仇集镇洼里综合变	10	200	160	160
40199	盱眙	仇集镇古山综合变	10	200	160	160
40200	盱眙	穆店镇维桥胡陈综合变	10	100	80	80
40201	盱眙	PMS_穆店陆坝综合变	10	100	47	47
40202	盱眙	黄花塘五里村徐庄化工厂配变	10	400	320	320
40203	盱眙	仇集镇赵郢综合变	10	200	80	80
40204	盱眙	PMS_穆店杨庄综合变	10	400	0	0
40205	盱眙	官滩镇王庄综合变	10	200	0	0
40206	盱眙	黄花塘五里村范庄配变	10	200	160	160
40207	盱眙	古城腾岗2#配变	10	200	74	74
40208	盱眙	PMS_穆店乔庄综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40209	盱眙	官滩镇后王综合变	10	400	0	0
40210	盱眙	PMS_黄花塘五里村五里配变	10	200	160	160
40211	盱眙	PMS_马庄水利站配变	10	200	0	0
40212	盱眙	仇集镇长港街南综合变	10	400	320	320
40213	盱眙	PMS_马坝高桥梁东配变（高桥）	10	200	143	143
40214	盱眙	马坝高桥新庄配变（高桥）	10	100	0	0
40215	盱眙	马坝高桥王野配变（高桥）	10	400	320	320
40216	盱眙	马坝万斛乔郑配变（高桥）	10	400	293	293
40217	盱眙	马坝施庄配变（高桥）	10	400	149	149
40218	盱眙	PMS_马坝万斛招庄配变（高桥）	10	200	115	115
40219	盱眙	马坝高桥梁庄配变（高桥）	10	200	160	160
40220	盱眙	PMS_马坝高桥围窠配变（高桥）	10	100	80	80
40221	盱眙	PMS_马坝黑泥马庄配变（高桥）	10	200	120	120
40222	盱眙	PMS_马坝鸭塘配变（高桥）	10	200	116	116
40223	盱眙	PMS_官滩镇政府综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40224	盱眙	马坝旧街顾庄配变（高桥）	10	200	160	160
40225	盱眙	淮河镇小溪一组综合变	10	400	320	320
40226	盱眙	淮河镇渔场前综合变	10	400	320	320
40227	盱眙	马坝上庄配变	10	200	0	0
40228	盱眙	淮河镇渔场后综合变	10	400	320	320
40229	盱眙	马坝郑庄配变	10	630	0	0
40230	盱眙	河桥镇洪山老街道变	10	400	222	222
40231	盱眙	王店平山配变	10	400	242	242
40232	盱眙	淮河镇窑厂综合变	10	200	160	160
40233	盱眙	马坝万宫综合变	10	400	0	0
40234	盱眙	淮河镇杨嘴小渔场综合变	10	400	320	320
40235	盱眙	河桥镇幸福张井变	10	400	35	35
40236	盱眙	马坝戴楼配变	10	400	0	0
40237	盱眙	淮河镇前河东综合变	10	200	160	160
40238	盱眙	PMS_河桥镇幸福唐郢变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40239	盱眙	马坝王庄配变	10	200	0	0
40240	盱眙	PMS_淮河镇前河西综合变	10	200	160	160
40241	盱眙	PMS_马坝新圩配变	10	200	0	0
40242	盱眙	PMS_河桥镇幸福中心变	10	200	64	64
40243	盱眙	PMS_马坝同兴妇女配变	10	200	0	0
40244	盱眙	PMS_穆店严岗综合变	10	200	0	0
40245	盱眙	PMS_管镇宁徐北路配变	10	630	0	0
40246	盱眙	马坝王场2#配变（高桥）	10	400	320	320
40247	盱眙	PMS_铁佛镇于庄1区配变	10	400	0	0
40248	盱眙	PMS_铁佛镇北惠民1区配变	10	400	0	0
40249	盱眙	铁佛镇北惠民2区配变	10	400	0	0
40250	盱眙	PMS_铁佛镇新洪配变	10	400	0	0
40251	盱眙	PMS_铁佛镇南街配变	10	400	0	0
40252	盱眙	铁佛镇岗一配变	10	400	0	0
40253	盱眙	PMS_河桥镇毛湖胡巷变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40254	盱眙	PMS_河桥镇石港朱郢2#变	10	200	0	0
40255	盱眙	PMS_河桥镇毛湖袁郢变	10	200	58	58
40256	盱眙	盱城中央城市广场1#箱变001配变	10	630	504	504
40257	盱眙	中央城市广场2#箱式变001	10	630	504	504
40258	盱眙	盱城中央城市广场3#箱变001配变	10	630	504	504
40259	盱眙	盱城中央城市广场4#箱变001配变	10	630	504	504
40260	盱眙	中央城市广场#5箱变001	10	630	504	504
40261	盱眙	盱城中央城市广场6#箱变01配变	10	630	504	504
40262	盱眙	PMS_帝景国际2#箱变01	10	630	504	504
40263	盱眙	PMS_帝景国际3#箱变01	10	630	504	504
40264	盱眙	帝景国际4#箱变01	10	630	504	504
40265	盱眙	铁佛镇敬老院配变	10	400	0	0
40266	盱眙	铁佛镇彭庄配变	10	400	0	0
40267	盱眙	PMS_铁佛镇彭北配变	10	200	0	0
40268	盱眙	PMS_林场改造小区#1配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40269	盱眙	PMS_河桥镇黄龙马郢变	10	200	92	92
40270	盱眙	河桥镇洪山吴郢变	10	400	320	320
40271	盱眙	PMS_河桥镇后巷2#变	10	200	48	48
40272	盱眙	河桥镇黄龙东南变	10	400	177	177
40273	盱眙	PMS_桂五镇豆郢1#配变	10	200	87	87
40274	盱眙	铁佛镇韩庄配变	10	200	0	0
40275	盱眙	PMS_铁佛镇韩东配变	10	200	0	0
40276	盱眙	PMS_铁佛镇新四配变	10	200	0	0
40277	盱眙	PMS_铁佛镇潘岗配变	10	200	0	0
40278	盱眙	铁佛镇后塘配变	10	400	0	0
40279	盱眙	河桥镇幸福王郢2#变	10	400	200	200
40280	盱眙	PMS_河桥镇幸福李郢变	10	200	92	92
40281	盱眙	PMS_河桥镇黄龙山根变	10	200	160	160
40282	盱眙	PMS_盱城杨桥204公用变	10	400	320	320
40283	盱眙	金地国际1-1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40284	盱眙	金地国际2-1#变	10	630	504	504
40285	盱眙	金地国际3-1#变	10	400	320	320
40286	盱眙	PMS_古桑派出所综合变	10	200	160	160
40287	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄农科综合变	10	200	0	0
40288	盱眙	鲍集镇钱巷综合变	10	400	0	0
40289	盱眙	河桥镇梁巷口变	10	200	160	160
40290	盱眙	PMS_日月星城5#箱变	10	400	320	320
40291	盱眙	PMS_日月星城6#箱变	10	400	320	320
40292	盱眙	PMS_日月星城2#箱变	10	400	320	320
40293	盱眙	PMS_日月星城1#箱变	10	400	320	320
40294	盱眙	康桥公寓（箱变）	10	250	200	200
40295	盱眙	PMS_明祖陵镇街道综合变	10	400	278	278
40296	盱眙	明祖陵镇沿淮朱庄综合变	10	400	218	218
40297	盱眙	PMS_日月星城4#箱变	10	400	320	320
40298	盱眙	PMS_日月星城3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40299	盱眙	PMS_河桥镇石港八大家变	10	200	160	160
40300	盱眙	PMS_河桥镇幸福济桥变	10	200	104	104
40301	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖周咀2#变	10	200	160	160
40302	盱眙	PMS_穆店团结小区1#综合变	10	400	0	0
40303	盱眙	PMS_穆店周庄1#综合变	10	200	0	0
40304	盱眙	穆店岗头综合变	10	400	307	307
40305	盱眙	PMS_穆店莲塘小学综合变	10	200	147	147
40306	盱眙	PMS_锦绣前程1#配电房1#公变	10	800	640	640
40307	盱眙	PMS_盱城锦绣前程1#配电房3#公	10	800	640	640
40308	盱眙	锦绣前程1#配电房2#公变	10	800	640	640
40309	盱眙	明祖陵镇沙巷小区综合变	10	400	248	248
40310	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵孙庄#3综合变	10	200	123	123
40311	盱眙	PMS_王店西冲配变	10	200	160	160
40312	盱眙	PMS_河桥镇河小变	10	400	175	175
40313	盱眙	PMS_河桥镇南湖湾小区变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40314	盱眙	PMS_XB帝景国际1#箱变001	10	630	504	504
40315	盱眙	PMS_兴隆乡渡口配变	10	200	160	160
40316	盱眙	兴隆卢庄小区南配变	10	200	87	87
40317	盱眙	淮河镇沿河四组3#综合变	10	100	80	80
40318	盱眙	PMS_淮河镇沿河六组2#综合变	10	200	160	160
40319	盱眙	淮河镇蛤滩猪场2#综合变	10	200	160	160
40320	盱眙	淮河镇花园2#综合变	10	200	160	160
40321	盱眙	淮河镇花园1#综合变	10	400	320	320
40322	盱眙	淮河镇腰滩鱼塘综合变	10	630	504	504
40323	盱眙	淮河镇继军综合变	10	400	320	320
40324	盱眙	管镇孙庄集中区#2配变	10	400	0	0
40325	盱眙	管镇中罗配变	10	400	320	320
40326	盱眙	PMS_盱城锦绣前程1#配电房4#公	10	800	640	640
40327	盱眙	PMS_王店农电配变	10	200	160	160
40328	盱眙	王店园区配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40329	盱眙	天泉湖古城南元桥配变	10	400	320	320
40330	盱眙	PMS_古城新街配变	10	200	148	148
40331	盱眙	PMS_古城清塘配变	10	400	314	314
40332	盱眙	PMS_古城南大街配变	10	400	313	313
40333	盱眙	PMS_古城左塘配变	10	400	223	223
40334	盱眙	铁佛镇曹圩配变	10	400	0	0
40335	盱眙	铁佛镇邹北配变	10	200	0	0
40336	盱眙	鲍集镇肖嘴耿庄#2综合变	10	200	0	0
40337	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴马庄#3综合变	10	200	0	0
40338	盱眙	马坝张新2#配变	10	400	0	0
40339	盱眙	马坝中和2#配变	10	630	0	0
40340	盱眙	马坝井庄北配变	10	630	437	437
40341	盱眙	马坝井塘2#配变	10	630	504	504
40342	盱眙	马坝卧龙2#配变	10	400	0	0
40343	盱眙	PMS_马坝腾塘配变（东阳）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40344	盱眙	PMS_盱眙县基督教三自爱国运动	10	315	245	245
40345	盱眙	鲍集镇前上综合变	10	200	0	0
40346	盱眙	鲍集镇后上综合变	10	200	0	0
40347	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#3综合变	10	400	0	0
40348	盱眙	德尚世家#箱变配电变压器01	10	400	320	320
40349	盱眙	德尚世家#箱变配电变压器02	10	400	320	320
40350	盱眙	PMS_东方世纪城001配变	10	800	640	640
40351	盱眙	PMS_东方世纪城002配变	10	800	640	640
40352	盱眙	PMS_东方世纪城003配变	10	800	640	640
40353	盱眙	PMS_东方世纪城004配变	10	800	640	640
40354	盱眙	PMS_小太湖180#箱变01	10	500	400	400
40355	盱眙	PMS_鲍集镇孙圩#2综合变	10	200	0	0
40356	盱眙	PMS_黄花塘新街计划办配变	10	400	320	320
40357	盱眙	PMS_黄花塘新街居委会配变	10	200	0	0
40358	盱眙	黄花塘芦沟村路东2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40359	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村夹沟配变	10	400	0	0
40360	盱眙	PMS_桂五镇水冲港街中配变	10	400	307	307
40361	盱眙	PMS_桂五镇天台山变	10	200	140	140
40362	盱眙	PMS_桂五镇木器厂配变	10	200	123	123
40363	盱眙	PMS_桂五镇东庄配变	10	200	160	160
40364	盱眙	PMS_桂五镇小张郢配变	10	200	108	108
40365	盱眙	PMS_桂五镇高头配变	10	200	40	40
40366	盱眙	PMS_桂五镇鱼池配变	10	200	160	160
40367	盱眙	PMS_桂五镇谢郢配变	10	200	160	160
40368	盱眙	PMS_桂五镇旺府配变	10	400	320	320
40369	盱眙	PMS_桂五镇青年3#配变	10	400	297	297
40370	盱眙	PMS_桂五镇丁郢2#配变	10	200	78	78
40371	盱眙	桂五镇小竹园配变	10	200	160	160
40372	盱眙	PMS_桂五镇双明配变	10	200	160	160
40373	盱眙	桂五镇跑马山配变	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40374	盱眙	PMS_228#山青园公变	10	400	305	305
40375	盱眙	酃水家园4#箱变01	10	630	504	504
40376	盱眙	PMS_兴隆派出所配变	10	400	257	257
40377	盱眙	PMS_桂五镇猪场配变	10	200	110	110
40378	盱眙	PMS_桂五镇胡郢1#配变	10	200	62	62
40379	盱眙	PMS_桂五镇昌田配变	10	200	160	160
40380	盱眙	PMS_桂五镇山洪刘场配变	10	200	160	160
40381	盱眙	PMS_桂五镇王郢配变	10	200	160	160
40382	盱眙	PMS_维桥乡长庄2#综合变	10	200	55	55
40383	盱眙	PMS_兴隆红旗双河南小区变	10	200	37	37
40384	盱眙	PMS_兴隆卢庄小区北配变	10	200	160	160
40385	盱眙	兴隆刘岗东庄配变	10	200	22	22
40386	盱眙	新海家苑6#箱变	10	630	504	504
40387	盱眙	海通时代广场2#箱变2#变	10	630	504	504
40388	盱眙	海通时代广场C区4#箱式变1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40389	盱眙	海通时代广场C区3#箱变2#变	10	500	400	400
40390	盱眙	明祖陵镇沿淮尹庄综合变	10	400	79	79
40391	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄小区综合变	10	400	286	286
40392	盱眙	明祖陵镇种咀码头综合变	10	400	320	320
40393	盱眙	明祖陵镇周湖前周#2综合变	10	400	292	292
40394	盱眙	PMS_维桥乡张庄电站综合变	10	200	160	160
40395	盱眙	PMS_兴隆孙庄北配变	10	200	160	160
40396	盱眙	PMS_河桥镇林湖西平变	10	200	160	160
40397	盱眙	铁佛镇小学配变	10	630	0	0
40398	盱眙	铁佛镇卫生院配变	10	400	0	0
40399	盱眙	铁佛镇赵庄小区配变	10	630	0	0
40400	盱眙	PMS_河桥镇饲料厂变	10	400	226	226
40401	盱眙	PMS_鹏胜家园1#箱变	10	400	320	320
40402	盱眙	鹏胜家园2#箱变	10	500	400	400
40403	盱眙	鹏胜家园4#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40404	盱眙	PMS_桂五镇红润配变	10	400	320	320
40405	盱眙	官滩镇街道水厂综合变	10	500	400	400
40406	盱眙	PMS_官滩镇东苑小区5#综合变	10	400	320	320
40407	盱眙	PMS_桂五镇宝山学校配变	10	400	271	271
40408	盱眙	PMS_黄花塘岗村王庄2#配变	10	200	7	7
40409	盱眙	黄花塘瓦屋村马庄配变	10	200	38	38
40410	盱眙	PMS_兴隆徐北配变	10	200	141	141
40411	盱眙	PMS_兴隆刘岗南东配变	10	400	263	263
40412	盱眙	兴隆单庄北小区配变	10	400	312	312
40413	盱眙	兴隆陡北东配变	10	200	30	30
40414	盱眙	PMS_黄花塘村范庄2#配变	10	200	160	160
40415	盱眙	PMS_河桥镇石港食品站变	10	200	49	49
40416	盱眙	PMS_河桥镇石港路东变	10	200	107	107
40417	盱眙	PMS_河桥镇黄龙码头变	10	200	160	160
40418	盱眙	河桥镇大港黄洼变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40419	盱眙	河桥镇河桥中学变	10	200	160	160
40420	盱眙	管镇桃李街配变	10	400	0	0
40421	盱眙	PMS_黄花塘新街老街配变	10	400	0	0
40422	盱眙	PMS_黄花塘枣园村夏庄配变	10	200	126	126
40423	盱眙	PMS_黄花塘耿公村苗庄配变	10	100	69	69
40424	盱眙	穆店尧塘2#综合变	10	400	320	320
40425	盱眙	PMS_穆店农具厂1#综合变	10	400	320	320
40426	盱眙	黄花塘常庄村下李配变	10	100	80	80
40427	盱眙	PMS_维桥乡邱圩综合变	10	200	160	160
40428	盱眙	鲍集镇梁集#2综合变	10	400	0	0
40429	盱眙	管镇姬庄集中区配变	10	400	0	0
40430	盱眙	PMS_管镇灌区配变	10	400	0	0
40431	盱眙	PMS_管镇李庄配变	10	200	10	10
40432	盱眙	兴隆纪岗配变	10	200	160	160
40433	盱眙	PMS_河桥镇淮峰杨郢变	10	400	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40434	盱眙	PMS_河桥镇洪山加油站变	10	400	269	269
40435	盱眙	PMS_维桥乡街东2#综合变	10	400	320	320
40436	盱眙	马坝双马南岗配变	10	400	0	0
40437	盱眙	穆店镇维桥沟埂2#综合变	10	630	504	504
40438	盱眙	PMS_桂五镇桂花三期配变	10	400	307	307
40439	盱眙	XB帝景国际5-1	10	630	504	504
40440	盱眙	PMS_XB帝景国际5-2	10	630	504	504
40441	盱眙	桂五镇小连山配变	10	200	0	0
40442	盱眙	淮河镇林柴场2#综合变	10	200	160	160
40443	盱眙	PMS_PB桂香苑小区10kV箱变1#变	10	630	504	504
40444	盱眙	PMS_盱城镇养殖综合变	10	400	320	320
40445	盱眙	兴隆戚岗配变	10	200	24	24
40446	盱眙	兴隆祖尧马庄东配变	10	200	160	160
40447	盱眙	兴隆赵庄配变	10	400	187	187
40448	盱眙	兴隆蒋庄配变	10	400	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40449	盱眙	兴隆张庄南配变	10	400	291	291
40450	盱眙	兴隆卢西配变	10	400	320	320
40451	盱眙	PMS_兴隆晓庄西综合变	10	200	160	160
40452	盱眙	兴隆晓庄中配变	10	400	295	295
40453	盱眙	PMS_兴隆红旗2#小区配变	10	400	295	295
40454	盱眙	仇集镇中学东山头综合变	10	200	160	160
40455	盱眙	兴隆红旗小区（1）配变	10	400	272	272
40456	盱眙	兴隆阙庄配变	10	200	76	76
40457	盱眙	PMS_兴隆红旗八队综合变	10	315	187	187
40458	盱眙	兴隆双河西配变	10	400	320	320
40459	盱眙	PMS_兴隆乡安乐配变	10	400	305	305
40460	盱眙	兴隆金陡湖侯庄小区配变	10	400	312	312
40461	盱眙	PMS_桂五镇养鸽厂配变	10	200	92	92
40462	盱眙	兴隆西拐配变	10	200	160	160
40463	盱眙	PMS_桂五镇抗战配变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40464	盱眙	PMS_兴隆周庄配变	10	200	99	99
40465	盱眙	PMS_桂五镇毛岗配变	10	200	160	160
40466	盱眙	马坝校南5#配变	10	400	0	0
40467	盱眙	PMS_马坝富乐小区04235综合变	10	400	320	320
40468	盱眙	马坝世纪2#配变	10	400	320	320
40469	盱眙	马坝世纪3#配变	10	400	320	320
40470	盱眙	PMS_旧铺镇大字2#综合变	10	200	148	148
40471	盱眙	马坝富民04248综合变	10	400	320	320
40472	盱眙	PMS_旧铺镇富丽综合变	10	400	320	320
40473	盱眙	PMS_旧铺镇三村2#综合变	10	200	160	160
40474	盱眙	桂五镇农经站配变	10	400	320	320
40475	盱眙	桂五镇鼓楼配变	10	400	320	320
40476	盱眙	PMS_穆店镇维桥园区综合变	10	315	252	252
40477	盱眙	PMS_兴隆宋庄配变	10	200	160	160
40478	盱眙	桥北陆庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40479	盱眙	周集配变	10	400	0	0
40480	盱眙	三官陈庄配变	10	100	0	0
40481	盱眙	PMS_旧铺镇周庄2#综合变	10	400	296	296
40482	盱眙	PMS_马坝中北2#配变	10	630	504	504
40483	盱眙	官滩镇西苑小区1#综合变	10	500	400	400
40484	盱眙	PMS_旧铺镇时集胜利3#综合变	10	200	160	160
40485	盱眙	PMS_官滩镇西苑小区2#综合变	10	400	320	320
40486	盱眙	PMS_马坝永丰街东3#配变（东	10	400	0	0
40487	盱眙	PMS_马坝沙西2#配变	10	630	504	504
40488	盱眙	PMS_黄花塘岗村菜场2#配变	10	400	320	320
40489	盱眙	PMS_观音寺钟庄配变	10	100	0	0
40490	盱眙	朱楼方塘变	10	400	0	0
40491	盱眙	观音寺大庙配变	10	200	0	0
40492	盱眙	PMS_宣化人家#1变压器	10	800	640	640
40493	盱眙	PMS_宣化人家2#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40494	盱眙	PMS_淮河镇洪建渔场3#综合变	10	200	160	160
40495	盱眙	PMS_旧铺镇四队综合变	10	200	160	160
40496	盱眙	PMS_旧铺镇富康7#综合变	10	200	160	160
40497	盱眙	PMS_旧铺镇先锋2#综合变	10	200	160	160
40498	盱眙	黄花塘镇旧铺万郢综合变	10	200	109	109
40499	盱眙	PMS_旧铺镇胡营2#综合变	10	200	124	124
40500	盱眙	PMS_宣化人家#3变压器	10	800	640	640
40501	盱眙	PMS_宣化人家#4变压器	10	800	640	640
40502	盱眙	PMS_宣化人家#5变压器	10	800	640	640
40503	盱眙	PMS_宣化人家#6变压器	10	800	640	640
40504	盱眙	盱城镇新华小区4#变	10	400	240	240
40505	盱眙	PMS_盱城镇码头配变	10	400	320	320
40506	盱眙	PMS_盱城嵇庄小区综合变	10	400	303	303
40507	盱眙	PMS_盱城镇林庄2#变	10	400	320	320
40508	盱眙	仇集镇余庄综合变	10	100	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40509	盱眙	仇集镇黄泥后山综合变	10	400	241	241
40510	盱眙	鲍集镇宗铺小区综合变	10	400	0	0
40511	盱眙	鲍集镇滨湖小区#3综合变	10	630	0	0
40512	盱眙	PMS_管镇收费处配变	10	400	0	0
40513	盱眙	鲍集镇淮西淮二综合变	10	400	0	0
40514	盱眙	PMS_官滩镇汉府名苑1#综合变	10	400	242	242
40515	盱眙	PMS_官滩镇汉府名苑2#综合变	10	400	320	320
40516	盱眙	王店山墩配变	10	400	320	320
40517	盱眙	王店活水塘配变	10	400	222	222
40518	盱眙	PMS_王店街道开发区配变	10	400	320	320
40519	盱眙	天泉湖镇王店蔡港配变	10	200	97	97
40520	盱眙	PMS_紫霞岭小区1#配电房3#变	10	630	504	504
40521	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期3#配电房#1	10	800	626	626
40522	盱眙	PMS_怡尚名都1#开关站(配电)	10	800	640	640
40523	盱眙	PMS_山水名都6#箱变02	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40524	盱眙	南苑新城#3配电室6#变	10	1000	800	800
40525	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区3#变	10	400	310	310
40526	盱眙	PMS_石龙村沟埂2#台片	10	200	160	160
40527	盱眙	PMS_桂五镇四桥小街配变	10	400	312	312
40528	盱眙	PMS_墨香苑#4-2变	10	630	504	504
40529	盱眙	三河农场机关3#综合变	10	400	0	0
40530	盱眙	国联淮水苑1#开关站兼配电房4#	10	800	640	640
40531	盱眙	星雨华府二期1#配电室2#变压器	10	800	640	640
40532	盱眙	鲍集镇铁佛岗修2#配变	10	400	0	0
40533	盱眙	枕水人家二期2#配电房1#变	10	800	640	640
40534	盱眙	浅水湾1#变	10	800	640	640
40535	盱眙	PMS_雨润广场1#配电房1号变压器	10	800	640	640
40536	盱眙	PMS_雨润广场1#配电房2号变压器	10	800	640	640
40537	盱眙	PMS_雨润广场2#配电房2号变压器	10	800	640	640
40538	盱眙	财政局宿舍箱变01#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40539	盱眙	PMS_雨润广场3# 配电房1号变压器	10	800	640	640
40540	盱眙	PMS_雨润广场3# 配电房2号变压器	10	800	640	640
40541	盱眙	鲍集镇孙庄1#综合变	10	400	0	0
40542	盱眙	马坝富东2#配变	10	630	504	504
40543	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房9#变压器	10	630	504	504
40544	盱眙	皇家花苑4#箱变	10	630	504	504
40545	盱眙	三河农场二环路 西2#综合变	10	400	0	0
40546	盱眙	PMS_宏润家园1# 配电房1#变	10	1000	800	800
40547	盱眙	PMS_宏润家园1# 配电房2#变	10	1000	800	800
40548	盱眙	明祖陵镇明陵小区02#箱变	10	630	504	504
40549	盱眙	佰亿财富广场1# 开关站兼配电房	10	630	504	504
40550	盱眙	紫竹兰庭1#开关站1#变压器	10	800	640	640
40551	盱眙	团结河3号配变	10	200	160	160
40552	盱眙	马坝鸭塘2#配变（高桥）	10	315	252	252
40553	盱眙	三河农场三区2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40554	盱眙	朱楼弯塘配变	10	400	0	0
40555	盱眙	马坝面庄配变 （东阳）	10	200	0	0
40556	盱眙	鲍集镇铁佛社区 箱变	10	630	0	0
40557	盱眙	鲍叔雅苑1#开关 站兼配电房2#变	10	630	0	0
40558	盱眙	兆科学府3#配电 房14#变压器	10	630	504	504
40559	盱眙	塞纳摩尔2#配电 房3#变压器	10	800	640	640
40560	盱眙	三河农场机关2# 综合变	10	400	0	0
40561	盱眙	淮河镇沿河小学 综合变	10	400	320	320
40562	盱眙	PMS_马坝高岗2# 配变	10	400	0	0
40563	盱眙	马坝楚东2#配变	10	400	320	320
40564	盱眙	马坝立交3#配变	10	400	320	320
40565	盱眙	PMS_马坝叶庄2# 配变（高桥）	10	400	320	320
40566	盱眙	吾悦华府2号配电 室7#变	10	800	640	640
40567	盱眙	马坝镇新化2#配 变	10	400	314	314
40568	盱眙	马坝老世纪配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40569	盱眙	马坝镇腊南2#配变	10	400	310	310
40570	盱眙	御景新城1#配电房1#变压器	10	630	504	504
40571	盱眙	74# 四建公变	10	630	494	494
40572	盱眙	兴隆渡口养殖2#配变	10	400	320	320
40573	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄1#配变	10	400	0	0
40574	盱眙	马坝永兴张庄配变（高桥）	10	200	0	0
40575	盱眙	PMS_三河农场上营2#综合变	10	400	320	320
40576	盱眙	136#淮明园	10	630	504	504
40577	盱眙	PMS_铁佛镇邹黄村中心村2#配变	10	200	0	0
40578	盱眙	铁佛镇杨滩村杨东2#配变	10	400	0	0
40579	盱眙	PMS_三河农场三小综合变	10	400	0	0
40580	盱眙	PMS_三河农场周王1#综合变	10	200	160	160
40581	盱眙	路灯变1#变	20	630	504	504
40582	盱眙	古桑变屋顶光伏（20千伏）	20	100	4	4
40583	盱眙	马坝朱庄2#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40584	盱眙	桂五镇何郢后庄综合变	10	200	160	160
40585	盱眙	莲藕配变	10	400	320	320
40586	盱眙	金悦珑府配电房1#变压器	10	630	504	504
40587	盱眙	东方世纪城3期配电房11#变压器	10	800	640	640
40588	盱眙	PMS_三河农场医院综合变	10	200	0	0
40589	盱眙	铁佛镇蔡北配变	10	400	0	0
40590	盱眙	铁佛镇何西配变	10	315	0	0
40591	盱眙	PMS_河桥镇黄龙涧南2#变	10	200	117	117
40592	盱眙	碧桂园4期4#配电房15#变压器	10	630	504	504
40593	盱眙	PMS_墨香苑#5-2变	10	630	504	504
40594	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房4#变压	10	800	640	640
40595	盱眙	PMS_穆店新塘2#综合变	10	200	0	0
40596	盱眙	PMS_阳光人家#2箱变02	10	630	504	504
40597	盱眙	110#世纪广场1#公变	10	800	640	640
40598	盱眙	黄花塘镇张洪薛庄3#综合变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40599	盱眙	兆科学府1#开关站兼配电房2#变	10	800	640	640
40600	盱眙	鲍集镇铁佛蔡圩2#配变	10	630	0	0
40601	盱眙	官滩镇小洼机站综合变	10	400	0	0
40602	盱眙	兆科学府2#配电房9#变压器	10	630	504	504
40603	盱眙	华府名苑2-2#箱变	10	500	400	400
40604	盱眙	群富永昌三期1#箱变01	10	630	504	504
40605	盱眙	群富永昌三期2#箱变01	10	630	504	504
40606	盱眙	金海铂越1#配电房兼开关站1#变	10	800	640	640
40607	盱眙	老子山刘咀蟹塘2号19507015综合	10	200	160	160
40608	盱眙	PMS_穆店前进2#综合变	10	200	0	0
40609	盱眙	盱城新城御景4#变压器	10	500	400	400
40610	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房2#变压	10	800	640	640
40611	盱眙	PMS_穆店滚水坝2#综合变	10	400	0	0
40612	盱眙	三河农场二环路西3#综合变	10	400	0	0
40613	盱眙	PMS_铁佛镇召四村毛北配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40614	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼配电房1#变	10	630	0	0
40615	盱眙	PMS_铁佛镇付北配变	10	200	0	0
40616	盱眙	鲍集镇河滩配变	10	400	0	0
40617	盱眙	北苑新城配电房1#变	10	800	640	640
40618	盱眙	北苑新城配电房2#变	10	800	640	640
40619	盱眙	北苑新城配电房3#变	10	800	640	640
40620	盱眙	北苑新城配电房4#变	10	800	640	640
40621	盱眙	PMS_龙泉一号1#箱变01	10	630	504	504
40622	盱眙	PMS_龙泉一号2#箱变01	10	630	504	504
40623	盱眙	古城于东配变	10	400	320	320
40624	盱眙	代洼养殖配变	10	400	320	320
40625	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房1号变	10	630	504	504
40626	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房2号变	10	630	504	504
40627	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房3号变	10	630	504	504
40628	盱眙	PMS_五洲国际B区配电房4号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40629	盱眙	马坝陈庄2#配变	10	200	0	0
40630	盱眙	淮河镇大洲村部综合变	10	200	160	160
40631	盱眙	枕水人家三期6#开关站兼5#配电	10	630	504	504
40632	盱眙	PMS_都梁名郡1号配电房1号变、	10	1000	800	800
40633	盱眙	PMS_都梁名郡1号配电房2号变、	10	1000	800	800
40634	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电房1号变、	10	1000	800	800
40635	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电房2号变、	10	1000	800	800
40636	盱眙	PMS_都梁名郡2号配电房3号变、	10	1000	800	800
40637	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房11#变压器	10	800	640	640
40638	盱眙	三河农场四区2#综合变	10	200	160	160
40639	盱眙	华府名苑1-2#箱变	10	500	400	400
40640	盱眙	世纪名城5#箱变1#变	10	500	400	400
40641	盱眙	马坝华庄2#配变（东阳）	10	400	0	0
40642	盱眙	淮安市恒泰物业箱变02变	10	315	252	252
40643	盱眙	PMS_朝阳名府二期3#配电房6#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40644	盱眙	酃水家园2#箱变01变	10	630	504	504
40645	盱眙	PMS_星雨华府二期3#变压器	10	800	640	640
40646	盱眙	审批中心充电桩箱变	10	630	504	504
40647	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#3综合变	10	400	320	320
40648	盱眙	枕水人家三期3#配电房6#变	10	630	504	504
40649	盱眙	兴隆新迁队2号配电变	10	400	320	320
40650	盱眙	二中1#箱变	10	630	504	504
40651	盱眙	马坝金盛广场1#箱变	10	500	400	400
40652	盱眙	PMS_桂五街道超市	10	400	306	306
40653	盱眙	三河农场码头综合变	10	400	0	0
40654	盱眙	管镇叔牙东#2配电变	10	400	320	320
40655	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗3#综合变	10	400	0	0
40656	盱眙	桂五镇祁港水库综合变	10	200	160	160
40657	盱眙	淮河镇前进4#综合变	10	400	320	320
40658	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房3#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40659	盱眙	兴隆下洼油田配变	10	400	320	320
40660	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南费#2综合变	10	400	320	320
40661	盱眙	PMS_明祖陵镇伏湖冯庄#2综合变	10	400	198	198
40662	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#1综合变	10	630	504	504
40663	盱眙	PMS_三河农场左庄2#综合变	10	400	0	0
40664	盱眙	PMS_明祖陵镇明祖陵中学综合变	10	400	268	268
40665	盱眙	黄花塘镇同创新城7#楼综合变	10	630	504	504
40666	盱眙	PMS_金桂家园4#箱变04#变压器	10	630	504	504
40667	盱眙	碧桂园3#配电房11#变	10	630	504	504
40668	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房2#变	10	800	640	640
40669	盱眙	明祖陵镇城根十组综合变	10	400	320	320
40670	盱眙	PMS_明祖陵镇渡口王庄综合变	10	400	276	276
40671	盱眙	枕水人家三期1#配电房2#变	10	630	504	504
40672	盱眙	穆店老虎窝3#综合变	10	400	0	0
40673	盱眙	金鼎华府7-2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40674	盱眙	PMS_恒宇广场1# 开关站一号配电	10	800	640	640
40675	盱眙	PMS_恒宇广场1# 开关站二号配电	10	800	640	640
40676	盱眙	PMS_恒宇广场2# 配电房一号变压	10	800	640	640
40677	盱眙	PMS_恒宇广场2# 配电房二号变压	10	800	640	640
40678	盱眙	桂五镇嘉田农场 综合变	10	200	160	160
40679	盱眙	三河农场粮贸1# 综合变	10	400	0	0
40680	盱眙	古桑水库配变	10	200	160	160
40681	盱眙	盱城镇东苑小区 4#综合变	10	200	160	160
40682	盱眙	盱城镇东苑小区 5#综合变	10	200	150	150
40683	盱眙	PMS_睿博1#配电 房2#变压器	10	800	640	640
40684	盱眙	PMS_王店木材厂 配变	10	315	252	252
40685	盱眙	桂五镇蔬菜队综 合变	10	200	160	160
40686	盱眙	PMS_王店大梅郢 配变	10	400	320	320
40687	盱眙	官滩镇红余2#综 合变	10	200	160	160
40688	盱眙	紫金湖畔3#配电 房8#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40689	盱眙	兴隆历庄南配变	10	200	160	160
40690	盱眙	塞纳摩尔3#配电房4#变压器	10	800	640	640
40691	盱眙	吾悦华府1号配电室4#变	10	800	640	640
40692	盱眙	兴隆寺2#配变	10	200	132	132
40693	盱眙	PMS_古城潘郢2#配变	10	200	160	160
40694	盱眙	PMS_古城白郢配变	10	400	320	320
40695	盱眙	PMS_古城大庄配变	10	400	230	230
40696	盱眙	PMS_王店东元配变	10	400	261	261
40697	盱眙	马坝双马村农民居住小区1#变压	10	500	400	400
40698	盱眙	河桥镇大院2#变	10	200	77	77
40699	盱眙	恒大一期3#配电房10#变压器	10	630	504	504
40700	盱眙	PMS_书香文苑3#变	10	630	504	504
40701	盱眙	武陵路3#箱变	10	630	504	504
40702	盱眙	维桥乡郭庄社区2#综合变	10	630	504	504
40703	盱眙	PMS_浩海家园1#箱式变电站配电	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40704	盱眙	PMS_王店汪郢配变	10	200	160	160
40705	盱眙	PMS_河桥镇龙泉大郢2#变	10	400	320	320
40706	盱眙	兆科学府1#配电房4#变压器	10	630	504	504
40707	盱眙	PMS_河桥镇毛湖西墩2#变	10	200	130	130
40708	盱眙	吾悦华府3号配电房20#变	10	800	640	640
40709	盱眙	朝阳名府三期4#配电房8#变压器	10	630	504	504
40710	盱眙	PMS_淮河镇前河综合变	10	400	320	320
40711	盱眙	紫金公馆1#开关站兼配电房1#变	10	630	504	504
40712	盱眙	PMS_王店元岗配变	10	400	320	320
40713	盱眙	塞纳摩尔3#配电房2#变压器	10	800	640	640
40714	盱眙	鲍集镇铁佛单南配变	10	200	0	0
40715	盱眙	管镇芮圩养殖#1配变	10	400	0	0
40716	盱眙	昌兴壹城3#配电房9#变压器	10	800	640	640
40717	盱眙	桂五镇敖岗2#箱变	10	400	196	196
40718	盱眙	PMS_百年阳光1#变压器	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40719	盱眙	马坝市场3#配变	10	400	0	0
40720	盱眙	PMS_铁佛镇西王庄配变	10	315	0	0
40721	盱眙	马坝农经2#配变	10	400	0	0
40722	盱眙	10kV壹山境小区配电房2#变压器	10	800	640	640
40723	盱眙	PMS_管镇芮圩养殖#2配变	10	200	0	0
40724	盱眙	古桑中山港水库配变	10	200	160	160
40725	盱眙	水木清华三期4#配电房1#变压器	10	630	504	504
40726	盱眙	PMS_河桥镇淮峰杨郢2#变	10	200	133	133
40727	盱眙	河桥镇蒋郢小区3#变	10	400	320	320
40728	盱眙	PMS_旧铺镇林园2#综合变	10	200	160	160
40729	盱眙	昌兴壹城3#配电房8#变压器	10	800	640	640
40730	盱眙	PMS_旧铺镇街西9#综合变	10	400	299	299
40731	盱眙	PMS_旧铺镇华山综合变	10	200	144	144
40732	盱眙	PMS_旧铺镇坝坂综合变	10	315	217	217
40733	盱眙	旧铺镇副业2#综合变	10	200	106	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40734	盱眙	PMS_旧铺镇凡郢2#综合变	10	315	205	205
40735	盱眙	PMS_旧铺镇桥西2#综合变	10	200	126	126
40736	盱眙	旧铺镇小场2#综合变	10	100	80	80
40737	盱眙	黄花塘镇桃源小镇四期02#综合变	10	400	320	320
40738	盱眙	PMS_旧铺镇简庄综合变	10	200	119	119
40739	盱眙	PMS_旧铺镇栗树3#综合变	10	200	160	160
40740	盱眙	海通二期A区13#楼2#配电房1#变	10	1250	1000	1000
40741	盱眙	PMS_百年阳光2#变压器	10	500	400	400
40742	盱眙	碧桂园4期5#配电房19#变压器	10	630	504	504
40743	盱眙	金海铂越2#配电房1#变压器	10	800	640	640
40744	盱眙	铁佛镇孙庄2#配电变	10	400	0	0
40745	盱眙	PMS_帝景国际6号箱变01	10	630	504	504
40746	盱眙	PMS_帝景国际6号箱变02	10	630	504	504
40747	盱眙	PMS_河桥镇三元刘庄2#变	10	200	101	101
40748	盱眙	PMS_河桥镇三元卞郢2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40749	盱眙	河桥镇黄龙唐郢2#变	10	200	115	115
40750	盱眙	河桥镇大莲湖新建2#变	10	400	264	264
40751	盱眙	PMS_旧铺镇小洼3#综合变	10	315	252	252
40752	盱眙	PMS_旧铺镇碾坊2#综合变	10	315	216	216
40753	盱眙	旧铺镇农科2#综合变	10	400	320	320
40754	盱眙	PMS_旧铺镇张安2#综合变	10	200	160	160
40755	盱眙	PMS_旧铺镇张洪新庄2#综合变	10	200	160	160
40756	盱眙	旧铺镇洪营2#综合变	10	400	291	291
40757	盱眙	御景学府2号配电房4#变压器	10	630	504	504
40758	盱眙	PMS_翡翠湾1#配电2#变	10	630	504	504
40759	盱眙	PMS_翡翠湾1#配电1#变	10	630	504	504
40760	盱眙	三河变屋顶光伏	10	80	0	0
40761	盱眙	墨香苑6#箱变01变	10	400	320	320
40762	盱眙	PMS_东方明珠二期配电房1#变	10	630	504	504
40763	盱眙	PMS_东方明珠二期配电房2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40764	盱眙	PMS_东方明珠二期配电房3#变	10	630	504	504
40765	盱眙	PMS_东方明珠二期配电房4#变	10	630	504	504
40766	盱眙	PMS_香格里拉二期2#配电房1#变	10	800	640	640
40767	盱眙	PMS_香格里拉二期2#配电房2#变	10	800	640	640
40768	盱眙	三河农场滨河小区1#综合变	10	200	160	160
40769	盱眙	PMS_铁佛镇岗三2#配变	10	200	0	0
40770	盱眙	PMS_三河农场蒋庄综合变	10	400	228	228
40771	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房2#变压器	10	630	504	504
40772	盱眙	碧桂园3#配电房9#变	10	630	504	504
40773	盱眙	金鼎华府4-2#箱变	10	630	504	504
40774	盱眙	四建2#公变（箱变）	10	630	504	504
40775	盱眙	河滨壹号2#配电房5#变压器	10	630	504	504
40776	盱眙	PMS_河桥镇龙泉小郢3#变	10	400	320	320
40777	盱眙	PMS_马坝晒牛3#箱变配电变压器	10	630	504	504
40778	盱眙	吾悦华府4号配电室13#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40779	盱眙	三河农场渔场3#综合变	10	200	160	160
40780	盱眙	大桐学林华府1#配电室1#变	10	800	640	640
40781	盱眙	大桐学林华府1#配电室2#变	10	800	640	640
40782	盱眙	大桐学林华府1#配电室3#变	10	800	640	640
40783	盱眙	三河农场一区1#综合变	10	200	160	160
40784	盱眙	河滨壹号1#配电房4#变压器	10	630	504	504
40785	盱眙	枕水人家三期8#配电房22#变	10	630	504	504
40786	盱眙	鲍集镇铁佛赵圩1#配变	10	400	0	0
40787	盱眙	马坝学府华庭1#配变	10	630	504	504
40788	盱眙	穆店镇维桥漫岗周庄综合变	10	315	252	252
40789	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房3#变压	10	800	640	640
40790	盱眙	PMS_丽都国际1#配电房1#配电变	10	800	640	640
40791	盱眙	PMS_丽都国际1#配电房2#配电变	10	800	640	640
40792	盱眙	PMS_丽都国际1#配电房3#配电变	10	630	504	504
40793	盱眙	PMS_圣海天鹅湖小区1#配电房001	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40794	盱眙	PMS_圣海天鹅湖小区2#配电房002	10	800	640	640
40795	盱眙	PMS_圣海天鹅湖小区2#配电房004	10	800	640	640
40796	盱眙	PMS_丽都国际1#配电房4#配电变	10	630	504	504
40797	盱眙	PMS_丽都国际2#配电房5#配电变	10	1000	800	800
40798	盱眙	碧桂园3#配电房10#变	10	630	504	504
40799	盱眙	河桥镇兴河小区3#变	10	400	320	320
40800	盱眙	四季华庭#1-2箱变	10	630	504	504
40801	盱眙	PMS_三河农场四区生活区综合变	10	400	320	320
40802	盱眙	PMS_三河农场马巷三队综合变	10	200	160	160
40803	盱眙	PMS_三河农场上营1#综合变	10	400	320	320
40804	盱眙	三河农场半导体厂综合变	10	200	160	160
40805	盱眙	PMS_三河农场马巷四队综合变	10	200	160	160
40806	盱眙	铁佛镇北街1#配电变	10	400	0	0
40807	盱眙	世纪名城4#箱变1#变	10	500	400	400
40808	盱眙	PMS_丽都国际2#配电房6#配电变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40809	盱眙	PMS_古城东港配变	10	200	160	160
40810	盱眙	PMS_古城陡山站配变	10	200	160	160
40811	盱眙	PMS_古城新建站配变	10	200	160	160
40812	盱眙	枕水人家三期6#开关站兼5#配电	10	630	504	504
40813	盱眙	国联淮水苑2#配电房4#变	10	800	640	640
40814	盱眙	北苑新城1-2#变	10	630	504	504
40815	盱眙	谢圩小区南区2#变压器	10	630	416	416
40816	盱眙	PMS_淮河镇草滩3#综合变	10	200	160	160
40817	盱眙	淮河镇城根八组综合变	10	200	160	160
40818	盱眙	高坝范庄配变	10	200	0	0
40819	盱眙	鲍集镇铁佛项台四组配变	10	200	0	0
40820	盱眙	PMS_官滩镇政府4#综合变	10	400	320	320
40821	盱眙	酃水家园3#箱变01	10	630	504	504
40822	盱眙	龙泉公馆1#变	10	400	320	320
40823	盱眙	官滩镇古河人家2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40824	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房8#变压器	10	800	640	640
40825	盱眙	昌兴壹城4#配电房14#变压器	10	800	640	640
40826	盱眙	PMS_盱城镇商贸城2#变压器	10	500	400	400
40827	盱眙	PMS_盱城镇商贸城3#变压器	10	500	400	400
40828	盱眙	健力铭都#1配电房1#变	10	800	640	640
40829	盱眙	御景新城5#配电房3#变压器	10	800	640	640
40830	盱眙	PMS_河桥镇居委会坝埂3#变	10	400	320	320
40831	盱眙	管镇梁巷小区#1综合变	10	400	320	320
40832	盱眙	塞纳摩尔5#配电房17#变压器	10	630	504	504
40833	盱眙	PMS_河桥镇河桥小区#3变	10	400	270	270
40834	盱眙	三河农场安置区综合变	10	400	0	0
40835	盱眙	枕水人家三期3#配电房8#变	10	630	504	504
40836	盱眙	PMS_67#检测中心公变	10	315	252	252
40837	盱眙	淮河镇草滩7#综合变	10	200	160	160
40838	盱眙	兆科学府4#配电房16#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40839	盱眙	马坝黄洋3#配变	10	400	0	0
40840	盱眙	PMS_河桥镇孙洼林场变	10	400	320	320
40841	盱眙	PMS_天泉湖镇古城化农水库配变	10	400	320	320
40842	盱眙	PMS_天泉湖镇古城熊郢配变	10	400	262	262
40843	盱眙	同济医院公变	10	630	504	504
40844	盱眙	PMS_163#政法公变	10	315	252	252
40845	盱眙	PMS_二环公变	10	400	320	320
40846	盱眙	PMS_金桂园小区	10	400	320	320
40847	盱眙	PMS_穆店金桥综合变	10	200	35	35
40848	盱眙	PMS_淮河镇陡湖3-1#综合变	10	200	160	160
40849	盱眙	三河农场秦岗综合变	10	200	118	118
40850	盱眙	凤凰书城箱变01#变压器	10	630	504	504
40851	盱眙	PMS_淮河镇凤凰花苑1#箱变	10	400	320	320
40852	盱眙	PMS_淮河镇凤凰花苑2#箱变	10	500	400	400
40853	盱眙	富宇名都6#箱变1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40854	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房	10	630	504	504
40855	盱眙	观音寺光明2#配变	10	400	0	0
40856	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖洪咀变	10	400	320	320
40857	盱眙	桂五镇敖岗1#箱变	10	400	219	219
40858	盱眙	吾悦华府开关站2#变	10	800	640	640
40859	盱眙	鲍集镇陈梅#2综合变	10	400	0	0
40860	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房1#变	10	800	640	640
40861	盱眙	PMS_兴隆候庄北2#配变	10	200	160	160
40862	盱眙	兴隆金陡湖2#配变	10	400	320	320
40863	盱眙	PMS_古桑前洼变	10	400	290	290
40864	盱眙	鲍集镇铁佛杨滩七组配变	10	200	0	0
40865	盱眙	兴隆西陡湖中配变	10	400	320	320
40866	盱眙	吾悦华府4号配电室12#变	10	800	640	640
40867	盱眙	河桥镇黄龙小区1#箱变	10	630	467	467
40868	盱眙	穆店镇维桥大圣村部综合变	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40869	盱眙	PMS_临淮新寓2#配电房6#变压器	10	630	504	504
40870	盱眙	紫金湖畔5#配电房11#变压器	10	800	640	640
40871	盱眙	鲍集镇罗庄#2综合变	10	200	0	0
40872	盱眙	伊顿公馆1#配电房1#变压器	10	800	640	640
40873	盱眙	PMS_铁佛镇高庄配变	10	200	0	0
40874	盱眙	PMS_铁佛镇邓庄配变	10	200	0	0
40875	盱眙	PMS_铁佛镇潘前配变	10	200	0	0
40876	盱眙	PMS_王店凡岗配变	10	200	77	77
40877	盱眙	PMS_王店鲁郢配变	10	400	308	308
40878	盱眙	淮河镇大洲小区综合变	10	400	320	320
40879	盱眙	鲍集镇淮东综合变	10	630	0	0
40880	盱眙	山水人家6-2#箱变	10	630	504	504
40881	盱眙	金海铂越3#配电房2#变压器	10	630	504	504
40882	盱眙	御景学府1#配电房4#变压器	10	800	640	640
40883	盱眙	PMS_金园小区1#配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40884	盱眙	三河农场垃圾站综合变	10	400	320	320
40885	盱眙	高桥变屋顶光伏	10	100	80	80
40886	盱眙	磨涧新村1#配电房4#变	10	630	504	504
40887	盱眙	明祖陵镇冯庄综合变	10	400	320	320
40888	盱眙	PMS_都梁现代城二期3#配电2#变	10	1000	800	800
40889	盱眙	PMS_都梁现代城二期3#配电1#变	10	1000	800	800
40890	盱眙	PMS_都梁现代城二期4#配电室. 间	10	1000	800	800
40891	盱眙	PMS_都梁现代城二期4#配电室. 间	10	1000	800	800
40892	盱眙	PMS_盱城大明居1#配1#配电变压	10	800	640	640
40893	盱眙	PMS_盱城大明居1#配2#配电变压	10	800	640	640
40894	盱眙	PMS_盱城大明居1#配3#配电变压	10	800	640	640
40895	盱眙	PMS_盱城大明居1#配4#配电变压	10	800	640	640
40896	盱眙	PMS_盱城大明居2#配1#配电变压	10	800	640	640
40897	盱眙	PMS_盱城大明居2#配2#配电变压	10	800	640	640
40898	盱眙	PMS_盱城大明居2#配3#配电变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40899	盱眙	PMS_铁佛镇双洋配变	10	200	0	0
40900	盱眙	PMS_铁佛镇李南配变	10	200	0	0
40901	盱眙	铁佛镇东洋2#配变	10	400	0	0
40902	盱眙	PMS_古城龙山村配变	10	200	160	160
40903	盱眙	古城冯港2#配变	10	400	213	213
40904	盱眙	淮河镇中心渔场3#综合变	10	400	309	309
40905	盱眙	河桥镇幸福邻里小区箱变	10	630	504	504
40906	盱眙	家禧广场2#配电房1#变压器	10	1000	800	800
40907	盱眙	金山花园1#开关站06变	10	800	640	640
40908	盱眙	PMS_盱城农贸市场2#综合变	10	400	320	320
40909	盱眙	PMS_旧铺镇黄郢综合变	10	200	160	160
40910	盱眙	铁佛镇农技2#配变	10	200	0	0
40911	盱眙	铁佛镇农贸市场3#配变	10	400	0	0
40912	盱眙	睿博1#配电房1#变压器	10	800	640	640
40913	盱眙	PMS_淮河镇街道东3#综合变	10	400	270	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40914	盱眙	PMS_盱城大明居2#配4#配电变压	10	800	640	640
40915	盱眙	PMS_兴隆刘岗村钱庄配变	10	200	160	160
40916	盱眙	兴隆西拐电站2#配变	10	400	320	320
40917	盱眙	PMS_古城化农小区配变	10	400	320	320
40918	盱眙	王店西山配变	10	200	160	160
40919	盱眙	PMS_王店供电所配变	10	400	315	315
40920	盱眙	黄花塘镇桃源小镇三期02#综合变	10	400	320	320
40921	盱眙	官滩镇顾庄综合变	10	400	0	0
40922	盱眙	PMS_都梁第一街1#配电房2#变压	10	630	504	504
40923	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#3综合变	10	400	0	0
40924	盱眙	PMS_三河农场黄湾小站综合变	10	200	160	160
40925	盱眙	PMS_旧铺镇木圩综合变	10	200	124	124
40926	盱眙	旧铺镇新塘综合变	10	200	160	160
40927	盱眙	旧铺镇中坝综合变	10	400	320	320
40928	盱眙	旧铺镇杨洼综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40929	盱眙	PMS_旧铺镇街道综合变	10	400	320	320
40930	盱眙	鲍集镇铁佛东咀1#配变	10	400	0	0
40931	盱眙	铁佛镇新二东配变	10	400	0	0
40932	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房5#变压器	10	630	504	504
40933	盱眙	都梁天宸3#配电房1#变压器	10	800	640	640
40934	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房4#变压器	10	630	504	504
40935	盱眙	石牛小区北区#1公变	10	500	375	375
40936	盱眙	PMS_石牛小区南区#1公变	10	400	310	310
40937	盱眙	石牛小区南区#2公变	10	400	312	312
40938	盱眙	PMS_观音寺塘庄2#配变	10	400	0	0
40939	盱眙	兴隆窑厂西配变	10	630	504	504
40940	盱眙	兴隆祖尧养殖配变	10	200	160	160
40941	盱眙	PMS_兴隆红旗南柜2#配变	10	200	160	160
40942	盱眙	PMS_金鼎华府高层1#开关站1#变	10	630	504	504
40943	盱眙	PMS_怡尚名都2#配电房2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40944	盱眙	PMS_铁佛岗三配变	10	200	0	0
40945	盱眙	紫金湖畔4#配电房10#变压器	10	800	640	640
40946	盱眙	明祖陵镇龚庄大庄#2综合变	10	400	305	305
40947	盱眙	PMS_碧桂园一期配电房001	10	800	640	640
40948	盱眙	PMS_阅淮苑配电房4#变	10	630	504	504
40949	盱眙	PMS_中澳生态城2#箱变02变	10	630	504	504
40950	盱眙	PMS_沙岗人家三期3#配电房1#变	10	630	504	504
40951	盱眙	南苑小区1#箱变	10	400	320	320
40952	盱眙	PMS_黄花塘芦沟新区变压器-双绕	10	630	0	0
40953	盱眙	PMS_丽都国际二期2#配电房7#变	10	800	640	640
40954	盱眙	PMS_金色家园1#变	10	630	0	0
40955	盱眙	PMS_金色家园2#变	10	630	0	0
40956	盱眙	南苑小区2#箱变	10	400	320	320
40957	盱眙	谢圩小区北区1#变压器	10	630	462	462
40958	盱眙	紫金湖畔5#配电房12#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40959	盱眙	枕水人家二期开关站兼1#配电房	10	800	640	640
40960	盱眙	昌兴壹城4#配电房11#变压器	10	800	640	640
40961	盱眙	PMS_东苑新城变电所2#主变	10	800	640	640
40962	盱眙	南苑新城#2配电室3#变	10	800	640	640
40963	盱眙	南苑新城#1配电室2#变	10	800	640	640
40964	盱眙	PMS_车站新城公变	10	100	80	80
40965	盱眙	PMS_中行2#箱变01	10	630	504	504
40966	盱眙	PMS_东苑新城3#配电室01变	10	800	640	640
40967	盱眙	金鼎华府5-1#箱变	10	630	504	504
40968	盱眙	水木清华3#配电室（二期）1#变	10	800	640	640
40969	盱眙	PMS_山水名都2#箱变02	10	500	400	400
40970	盱眙	PMS_民政局公变	10	400	170	170
40971	盱眙	穆山小区箱变	10	400	320	320
40972	盱眙	PMS_大桐学林华府2#配电房1#变	10	800	640	640
40973	盱眙	PMS_古城郑郢东配变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40974	盱眙	PMS_王店井南配变	10	400	320	320
40975	盱眙	磨涧新村1#配电房2#变	10	630	504	504
40976	盱眙	PMS_王店井北配变	10	200	51	51
40977	盱眙	PMS_王店南郢配变	10	200	160	160
40978	盱眙	马坝街南社区箱变变压器	10	630	504	504
40979	盱眙	官滩古河新居配电房2#变	10	800	620	620
40980	盱眙	吾悦华府5号配电室16#变	10	800	640	640
40981	盱眙	PMS_都梁名郡三期2#配电房2#变	10	800	640	640
40982	盱眙	南苑新城#4配电室7#变	10	1000	800	800
40983	盱眙	丽都国际二期2#配电房8#变压器	10	800	640	640
40984	盱眙	PMS_官滩镇汇宝购物广场综合变	10	630	504	504
40985	盱眙	PMS_富润花园3-1#箱变	10	630	504	504
40986	盱眙	PMS_富宇名都1#箱变#1变	10	500	400	400
40987	盱眙	PMS_紫霞岭小区1#配电房1#变	10	630	504	504
40988	盱眙	怡尚名都1#开关站(配电房)1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40989	盱眙	淮河镇前进综合变	10	200	160	160
40990	盱眙	淮河镇林柴场综合变	10	400	320	320
40991	盱眙	PMS_旧铺镇胜利4#综合变	10	400	270	270
40992	盱眙	丽都国际5期3#配电房17#变	10	800	640	640
40993	盱眙	水木清华2#配电房4#变	10	800	640	640
40994	盱眙	PMS_大桐学林华府2#配电房3#变	10	800	640	640
40995	盱眙	PMS_山水名都2#箱变01	10	500	400	400
40996	盱眙	PMS_康桥公寓（箱变）2#变	10	630	504	504
40997	盱眙	PMS_山水名都3#箱变01	10	500	400	400
40998	盱眙	海通时代广场B区4#变	10	630	504	504
40999	盱眙	PMS_富润花园1-1#箱变	10	630	504	504
41000	盱眙	PMS_中澳生态城1#箱变01变	10	630	504	504
41001	盱眙	PMS_山水名都4#箱变02	10	630	504	504
41002	盱眙	PMS_金鼎华府高层1#开关站4#变	10	630	504	504
41003	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期3#配电房#4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41004	盱眙	PMS_东苑新城2# 配电室01变	10	800	640	640
41005	盱眙	紫金公馆1#开关 站兼配电房2#变	10	630	504	504
41006	盱眙	鲍集镇铁佛庞庄 1#配变	10	400	0	0
41007	盱眙	淮河镇腰西东综 合变	10	200	160	160
41008	盱眙	PMS_淮河镇腰东 中综合变	10	200	160	160
41009	盱眙	PMS_穆店合心2# 综合变	10	200	146	146
41010	盱眙	PMS_穆店大桥2# 综合变	10	200	160	160
41011	盱眙	金鼎华府6-1#箱 变	10	630	504	504
41012	盱眙	PMS_都梁名郡三 期2#配电房3#变	10	800	640	640
41013	盱眙	PMS_穆店黄练山 综合变	10	400	320	320
41014	盱眙	三河农场蒋庄后 综合变	10	630	493	493
41015	盱眙	PMS_沙岗人家三 期3#配电房2#变	10	630	504	504
41016	盱眙	金海铂越4#配电 房2#变压器	10	800	640	640
41017	盱眙	山水天宸6#变压 器	10	630	504	504
41018	盱眙	PMS_宏润嘉园二 期2#配电房1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41019	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖鱼种场变	10	200	160	160
41020	盱眙	PMS_三河农场刘圩生活区综合变	10	200	160	160
41021	盱眙	河桥镇水源厂变	10	400	320	320
41022	盱眙	黄花塘五里村岔路配变	10	400	320	320
41023	盱眙	PMS_黄花塘枣园村枣园小区配变	10	400	320	320
41024	盱眙	PMS_官滩镇岗头2#综合变	10	400	320	320
41025	盱眙	河桥镇打石山小区1#箱变	10	400	320	320
41026	盱眙	枕水人家1#开关站兼配电房1#变	10	630	504	504
41027	盱眙	PMS_碧桂园8#变压器	10	800	640	640
41028	盱眙	PMS_欧洲城7#箱变001	10	630	504	504
41029	盱眙	281#环卫站公变	10	400	320	320
41030	盱眙	PMS_怡和家园2#箱变001	10	630	504	504
41031	盱眙	南苑新城#3配电室5#变	10	1000	800	800
41032	盱眙	PMS_马坝教堂箱变01	10	630	495	495
41033	盱眙	PMS_河桥镇戴巷变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41034	盱眙	香江花园1-2#变	10	630	504	504
41035	盱眙	河桥镇大莲湖新建变	10	400	149	149
41036	盱眙	河桥镇居委会坝埂变	10	400	294	294
41037	盱眙	富宇名都7#箱变1#变	10	630	504	504
41038	盱眙	梁营变屋顶光伏	10	80	6	6
41039	盱眙	古桑丁田2#配变	10	200	160	160
41040	盱眙	PMS_富宇名都3#箱变#1变	10	630	504	504
41041	盱眙	果园小区4公变	10	400	320	320
41042	盱眙	PMS_九天宾馆2#箱变001	10	630	504	504
41043	盱眙	PMS_小岗巷3#公变	10	400	320	320
41044	盱眙	PMS_碧桂园7#变压器	10	800	640	640
41045	盱眙	PMS_紫霞岭小区1#配电房4#变	10	630	504	504
41046	盱眙	贤亮新居1#变	10	800	640	640
41047	盱眙	御景新城3#开关站兼配电房2#变	10	800	640	640
41048	盱眙	PMS_官滩镇中港2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41049	盱眙	紫竹兰庭1#开关站2#变压器	10	800	640	640
41050	盱眙	桂五镇马庄1#配变	10	200	145	145
41051	盱眙	PMS_桂五镇梅郢配变	10	400	320	320
41052	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期4#配电房#1	10	800	640	640
41053	盱眙	山水名都5#箱变02	10	500	400	400
41054	盱眙	金鼎华府1-1#箱变	10	630	504	504
41055	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期4#配电房#2	10	800	640	640
41056	盱眙	紫霞岭小区1#配电房2#变	10	630	504	504
41057	盱眙	PMS_山水名都4#箱变01	10	630	504	504
41058	盱眙	PMS_阅淮苑配电房3#变	10	630	504	504
41059	盱眙	PMS_淮河镇小溪六组3#综合变	10	400	320	320
41060	盱眙	金地国际3-2#变	10	400	320	320
41061	盱眙	PMS_桂五镇敬老院台区	10	400	277	277
41062	盱眙	PMS_桂五镇周圩配变	10	200	160	160
41063	盱眙	PMS_阅淮苑配电房2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41064	盱眙	三河农场二环路西综合变	10	400	0	0
41065	盱眙	PMS_都梁名郡三期2#配电房4#变	10	800	640	640
41066	盱眙	PMS_东苑新城A1箱变01	10	630	504	504
41067	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期3#配电房#3	10	800	640	640
41068	盱眙	PMS_沙岗人家三期3#配电房4#变	10	630	504	504
41069	盱眙	富宇名都5#箱变#1变	10	400	320	320
41070	盱眙	南苑新城#1配电室1#变	10	800	640	640
41071	盱眙	PMS_种鸡厂箱变	10	400	320	320
41072	盱眙	PMS_三河农场小侍庄综合变	10	200	160	160
41073	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房4#	10	630	504	504
41074	盱眙	紫金湖畔4#配电房9#变压器	10	800	640	640
41075	盱眙	三河农场安置区2#综合变	10	400	0	0
41076	盱眙	淮河镇大境界综合变	10	315	252	252
41077	盱眙	崇文府3#配电房7#变压器	10	800	640	640
41078	盱眙	桂五镇张港配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41079	盱眙	PMS_桂五镇王郢综合变	10	200	160	160
41080	盱眙	王店小红山配变	10	200	118	118
41081	盱眙	PMS_东苑新城变电所1#主变	10	800	640	640
41082	盱眙	PMS_河桥镇龙泉古来2#变	10	400	232	232
41083	盱眙	PMS_中澳生态城1#箱变02变	10	630	504	504
41084	盱眙	恒泰蓝湾2#变	10	630	504	504
41085	盱眙	金鼎华府7-1#箱变	10	630	504	504
41086	盱眙	PMS_金鼎华府3#箱变01	10	630	504	504
41087	盱眙	PMS_三河农场大王综合变	10	200	144	144
41088	盱眙	三河农场朱哨电站2#综合变	10	400	320	320
41089	盱眙	三河农场四队1#综合变	10	400	320	320
41090	盱眙	PMS_三河农场冷冻厂综合变	10	400	0	0
41091	盱眙	御景学府1#配电房3#变压器	10	800	640	640
41092	盱眙	PMS_大明居3#配电房3#变压器	10	800	640	640
41093	盱眙	怡尚名都2#配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41094	盱眙	PMS_山水名都3#箱变02	10	500	400	400
41095	盱眙	PMS_碧桂园一期配电房002	10	800	640	640
41096	盱眙	PMS_碧桂园一期配电房004	10	800	640	640
41097	盱眙	PMS_碧桂园5#变压器	10	800	640	640
41098	盱眙	PMS_富润花园2-1#箱变	10	630	504	504
41099	盱眙	欧洲城8#箱变001	10	500	400	400
41100	盱眙	兆科学府1#开关站兼配电房1#变	10	800	640	640
41101	盱眙	都梁天宸3#配电房2#变压器	10	800	640	640
41102	盱眙	都梁天宸3#配电房3#变压器	10	800	640	640
41103	盱眙	明祖陵镇沿淮刘庄综合变	10	200	160	160
41104	盱眙	恒大2#配电房7#变压器	10	630	504	504
41105	盱眙	东方世纪城3期配电房9#变压器	10	800	640	640
41106	盱眙	PMS_官滩镇圣山北综合变	10	400	320	320
41107	盱眙	PMS_官滩镇花营小区综合变	10	400	320	320
41108	盱眙	PMS_山水名都#1箱变02	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41109	盱眙	PMS_碧桂园6#变压器	10	800	640	640
41110	盱眙	恒泰蓝湾4#变	10	630	504	504
41111	盱眙	PMS_大桐学林华府2#配电房2#变	10	800	640	640
41112	盱眙	南苑新城#2配电室4#变	10	800	640	640
41113	盱眙	PMS_河桥镇龙泉王郢2#变	10	400	284	284
41114	盱眙	PMS_东苑新城3#配电室02变	10	800	547	547
41115	盱眙	PMS_河桥镇场部2#变	10	400	287	287
41116	盱眙	淮河镇街道南3#综合变	10	400	258	258
41117	盱眙	崇文府3#配电房6#变压器	10	800	640	640
41118	盱眙	PMS_旧铺镇泊口综合变	10	400	227	227
41119	盱眙	吾悦华府2号配电室9#变	10	800	640	640
41120	盱眙	PMS_睿博1#配电房3#变压器	10	800	640	640
41121	盱眙	山水天宸1#变压器	10	630	504	504
41122	盱眙	PMS_盱城镇木庄4#综合变	10	400	320	320
41123	盱眙	PMS_怡尚名都1#开关站(配电	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41124	盱眙	PMS_丽都国际二期2#配电房9#变	10	800	640	640
41125	盱眙	PMS_碧桂园一期配电房003	10	800	640	640
41126	盱眙	PMS_富宇名都2#箱变#1变	10	500	400	400
41127	盱眙	PMS_中澳生态城2#箱变01变	10	630	504	504
41128	盱眙	PMS_圣地亚小区2#-2综合变	10	400	0	0
41129	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄圩北综合变	10	200	160	160
41130	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘西#2综合变	10	400	320	320
41131	盱眙	明祖陵镇项魏里湾圩综合变	10	400	320	320
41132	盱眙	维桥御景家苑3#综合变	10	800	640	640
41133	盱眙	PMS_桂五镇刁郢后山综合变	10	200	160	160
41134	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺旭苑综合变	10	400	320	320
41135	盱眙	PMS_圣海天鹅湖二期4#配电房#3	10	800	640	640
41136	盱眙	三河农场机关综合变	10	400	0	0
41137	盱眙	恒泰蓝湾1#变	10	630	504	504
41138	盱眙	怡尚名都1#开关站(配电房)3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41139	盱眙	南苑新城#4配电室8#变	10	1000	800	800
41140	盱眙	三河农场秦岗2#综合变	10	400	301	301
41141	盱眙	金鼎华府2-1#箱变	10	630	504	504
41142	盱眙	万盛悦府3#配电房1#变	10	630	504	504
41143	盱眙	恒泰蓝湾3#变	10	630	504	504
41144	盱眙	山水名都6#箱变01	10	400	320	320
41145	盱眙	PMS_沙岗人家三期3#配电房3#变	10	630	504	504
41146	盱眙	PMS_山水名都#1箱变01	10	630	504	504
41147	盱眙	碧桂园4期4#配电房13#变压器	10	630	504	504
41148	盱眙	金海铂越2#配电房4#变压器	10	800	640	640
41149	盱眙	富宇名都4#箱变#1变	10	630	504	504
41150	盱眙	PMS_金鼎华府高层2#配电房1#变	10	630	504	504
41151	盱眙	PMS_三河农场开发区综合变	10	400	320	320
41152	盱眙	PMS_丽都国际二期2#配电房10#变	10	800	640	640
41153	盱眙	PMS_山水名都5#箱变01	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41154	盱眙	万盛悦府3#配电房3#变	10	630	504	504
41155	盱眙	PMS_旧铺镇新城综合变	10	400	320	320
41156	盱眙	黄花塘镇同创新城8#楼综合变	10	630	504	504
41157	盱眙	古城韩郢2#配变	10	400	301	301
41158	盱眙	淮河镇洪建村部3#综合变	10	400	320	320
41159	盱眙	金海铂越3#配电房4#变压器	10	630	504	504
41160	盱眙	河桥镇河桥小区变	10	400	293	293
41161	盱眙	PMS_三河农场孙岗综合变	10	200	160	160
41162	盱眙	PMS_271#国贸1#美变	10	630	504	504
41163	盱眙	石龙村水库2#台片	10	100	0	0
41164	盱眙	PMS_古桑中心2#150142综合变	10	200	160	160
41165	盱眙	PMS_古桑关帝小郢150132综合变	10	200	160	160
41166	盱眙	PMS_贤亮2#配变	10	400	320	320
41167	盱眙	古城薛郢配变	10	400	310	310
41168	盱眙	兴隆团结河配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41169	盱眙	兴隆双河村西南配变	10	400	320	320
41170	盱眙	马坝停车场配变	10	400	320	320
41171	盱眙	PMS_王店孙郢小区配变	10	200	160	160
41172	盱眙	王店孙郢1#配变	10	400	270	270
41173	盱眙	兴隆西拐北配变	10	400	320	320
41174	盱眙	PMS_兴隆三唐综合变	10	400	245	245
41175	盱眙	马坝妇女3#配变	10	630	0	0
41176	盱眙	马坝妇女2#配变	10	400	0	0
41177	盱眙	PMS_兴隆金陡湖张庄变	10	400	254	254
41178	盱眙	兴隆金陡湖新庄配变	10	200	145	145
41179	盱眙	观音寺供电所变	10	400	0	0
41180	盱眙	PMS_鲍集镇后营#2综合变	10	200	0	0
41181	盱眙	鲍集镇单洼综合变	10	200	0	0
41182	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#2综合变	10	200	0	0
41183	盱眙	鲍集镇农贸市场#2综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41184	盱眙	鲍集镇赵岗小区综合变	10	400	0	0
41185	盱眙	兴隆唐南配变	10	400	215	215
41186	盱眙	PMS_鲍集镇梁集小区综合变	10	400	0	0
41187	盱眙	观音寺信用社配变	10	200	0	0
41188	盱眙	鲍集镇鲍二综合变	10	400	0	0
41189	盱眙	兴隆唐北配变	10	200	97	97
41190	盱眙	鲍集镇码头#2综合变	10	400	0	0
41191	盱眙	兴隆孔井配变	10	200	146	146
41192	盱眙	兴隆孔井杨庄配变	10	200	138	138
41193	盱眙	鲍集镇街东#2综合变	10	630	0	0
41194	盱眙	PMS_兴隆祖尧彭西配变	10	200	129	129
41195	盱眙	PMS_古城街北配变	10	400	320	320
41196	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河九队综合变	10	200	0	0
41197	盱眙	淮河镇蛤滩猪场综合变	10	400	320	320
41198	盱眙	马坝老八配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41199	盱眙	马坝土管所配变	10	630	504	504
41200	盱眙	观音寺下庄2#配变	10	400	0	0
41201	盱眙	淮河镇新村4#综合变	10	400	320	320
41202	盱眙	PMS_村部2#150143综合变	10	315	177	177
41203	盱眙	乔北韩庄配变	10	200	0	0
41204	盱眙	淮河镇新村6#综合变	10	200	160	160
41205	盱眙	马坝妇女4#配变	10	800	626	626
41206	盱眙	淮河镇新村3#综合变	10	200	151	151
41207	盱眙	淮河镇新村5#综合变	10	400	305	305
41208	盱眙	淮河镇新村7#综合变	10	250	200	200
41209	盱眙	PMS_王店下尹湖配变	10	400	224	224
41210	盱眙	PMS_丽都国际12#	10	800	640	640
41211	盱眙	PMS_王店青年配变	10	400	170	170
41212	盱眙	PMS_三河农场愚公河1#综合变	10	400	320	320
41213	盱眙	兴隆新农业开发区2变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41214	盱眙	兴隆西陡湖2#配变	10	200	160	160
41215	盱眙	鲍集镇下李#3综合变	10	400	0	0
41216	盱眙	PMS_古城刘郢自来水管配变	10	200	98	98
41217	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区综合变	10	400	0	0
41218	盱眙	PMS_铁佛镇新街道综合变	10	400	0	0
41219	盱眙	铁佛镇南惠民综合变	10	400	0	0
41220	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄1区综合变	10	400	0	0
41221	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄2区综合变	10	400	0	0
41222	盱眙	PMS_王店花园北配变	10	400	320	320
41223	盱眙	PMS_铁佛镇新大街综合变	10	400	0	0
41224	盱眙	铁佛镇加油站综合变	10	400	0	0
41225	盱眙	PMS_古城古安配变	10	400	249	249
41226	盱眙	兴隆化岗小区北配变	10	400	275	275
41227	盱眙	桃李天泉小镇2号箱变	10	630	504	504
41228	盱眙	PMS_黄花塘镇桃源小镇二期02#综	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41229	盱眙	PMS_天泉湖镇王店桥北配变	10	400	320	320
41230	盱眙	PMS_王店信用社配变	10	400	320	320
41231	盱眙	崇文府3#配电房5#变压器	10	800	640	640
41232	盱眙	桂五镇永丰生活区综合变	10	200	89	89
41233	盱眙	马坝板桥2号配变	10	630	441	441
41234	盱眙	河桥镇龙泉古来变	10	200	160	160
41235	盱眙	河桥镇龙泉小区变	10	200	131	131
41236	盱眙	河桥镇龙泉宗郢变	10	200	0	0
41237	盱眙	河桥镇龙泉城宗变	10	200	42	42
41238	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	0	0
41239	盱眙	枕水人家三期8#配电房21#变	10	630	504	504
41240	盱眙	PMS_王店孔山配变	10	400	320	320
41241	盱眙	太湖人家小区1#箱变	10	630	504	504
41242	盱眙	太湖人家小区2-1#箱变	10	630	504	504
41243	盱眙	PMS_马庄永坝变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41244	盱眙	PMS_古城东小集配变	10	400	268	268
41245	盱眙	古城石鼓山配变	10	400	320	320
41246	盱眙	河桥镇大莲湖团结队变	10	400	60	60
41247	盱眙	PMS_王店高郢小区配变	10	200	160	160
41248	盱眙	PMS_王店彭湾配变	10	200	160	160
41249	盱眙	PMS_王店街东路南配变	10	400	286	286
41250	盱眙	御景学府2号配电房3#变压器	10	630	504	504
41251	盱眙	李岗4#变	10	400	320	320
41252	盱眙	PMS_桂五镇乱郢配变	10	200	104	104
41253	盱眙	清平山庄2#	10	630	504	504
41254	盱眙	PMS_大明宣化老街小区1#公变	10	800	640	640
41255	盱眙	PMS_大明宣化老街小区2#公用变	10	800	640	640
41256	盱眙	天泉湖王店上队配变	10	400	277	277
41257	盱眙	PMS_古城街中配变	10	400	287	287
41258	盱眙	PMS_古城钻井配变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41259	盱眙	古城五里配变	10	400	161	161
41260	盱眙	国联淮水苑2#配电房3#变	10	800	640	640
41261	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房7#变压器	10	800	640	640
41262	盱眙	PMS_金源花苑1-2#箱变	10	630	504	504
41263	盱眙	河桥镇莲花小区7#变（季厚权）	10	200	160	160
41264	盱眙	国联淮水苑2#配电2#变	10	800	640	640
41265	盱眙	PMS_王店材坝配变	10	400	320	320
41266	盱眙	PMS_王店陆港小区1#配变	10	400	299	299
41267	盱眙	河桥镇大莲湖团结队3#变（任永	10	200	160	160
41268	盱眙	梁洼4#	10	400	320	320
41269	盱眙	御景学府2号配电房2#变压器	10	630	504	504
41270	盱眙	贤亮新居2#变	10	800	640	640
41271	盱眙	PMS_古城丁岗配变	10	200	113	113
41272	盱眙	PMS_古城太平小区配变	10	400	320	320
41273	盱眙	黄塘芦沟小区2#配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41274	盱眙	管镇梁巷小区#2综合变	10	400	320	320
41275	盱眙	马坝电力配变	10	400	320	320
41276	盱眙	PMS_古城渠东配变	10	200	143	143
41277	盱眙	PMS_古城朝阳配变	10	200	160	160
41278	盱眙	古城良西配变	10	400	264	264
41279	盱眙	PMS_马坝妇女配变	10	630	0	0
41280	盱眙	PMS_马坝新小学配变(马坝)	10	630	504	504
41281	盱眙	和悦府2#配电房4#变压器	10	630	504	504
41282	盱眙	138#东湖小区配电房	10	630	504	504
41283	盱眙	PMS_古城张湾配变	10	200	110	110
41284	盱眙	新城市广场1-2#变	10	630	504	504
41285	盱眙	三河农场祖代鸡场综合变	10	400	320	320
41286	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄坪综合变	10	630	0	0
41287	盱眙	PMS_宏润嘉园二期2#配电房4#变	10	630	504	504
41288	盱眙	鲍集镇肖嘴窑岗综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41289	盱眙	金海铂越5#配电房4#变压器	10	800	640	640
41290	盱眙	河桥镇大莲湖团结队2#变	10	400	320	320
41291	盱眙	马坝袁北配变（东阳）	10	100	0	0
41292	盱眙	鲍集镇香庄综合变	10	400	0	0
41293	盱眙	古城螃蟹配变	10	400	215	215
41294	盱眙	PMS_古城西湖2#配变	10	200	160	160
41295	盱眙	紫金公馆2#配电房3#变压器	10	630	504	504
41296	盱眙	山水天辰8#变压器	10	630	504	504
41297	盱眙	PMS_旧铺镇旧铺供电所综合变	10	400	291	291
41298	盱眙	PMS_穆店柳郢综合变	10	630	0	0
41299	盱眙	PMS_穆店张庄2#综合变	10	400	0	0
41300	盱眙	PMS_穆店大园综合变	10	630	421	421
41301	盱眙	PMS_穆店新街道综合变	10	630	492	492
41302	盱眙	PMS_穆店尧庄综合变	10	630	483	483
41303	盱眙	PMS_穆店小学综合变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41304	盱眙	马坝双马村农民居住小区2#变压	10	500	400	400
41305	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房	10	800	640	640
41306	盱眙	PMS_古城两可间配电房1#变	10	630	504	504
41307	盱眙	全球龙虾交易中心4#配电房13#变	10	630	504	504
41308	盱眙	恒大一期3#配电房8#变压器	10	630	504	504
41309	盱眙	穆店转盘综合变	10	400	281	281
41310	盱眙	PMS_穆店场西综合变	10	400	0	0
41311	盱眙	PMS_穆店莲塘农贸综合变	10	630	447	447
41312	盱眙	穆店大坝综合变	10	400	223	223
41313	盱眙	PMS_穆店新村综合变	10	630	0	0
41314	盱眙	PMS_穆店行政中心综合变	10	400	0	0
41315	盱眙	PMS_穆店包坝综合变	10	200	105	105
41316	盱眙	PMS_铁佛镇农贸市场配变	10	400	0	0
41317	盱眙	PMS_古城向阳东配变	10	400	320	320
41318	盱眙	PMS_古城西草坊配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41319	盱眙	吾悦华府2号配电室10#变	10	800	640	640
41320	盱眙	李岗5#配变	10	400	320	320
41321	盱眙	旧铺镇雨山2#综合变	10	400	320	320
41322	盱眙	PMS_淮河镇小溪一组2#综合变	10	200	121	121
41323	盱眙	PMS_古城南山配变	10	200	160	160
41324	盱眙	PMS_兴隆化岗北变	10	200	85	85
41325	盱眙	恒大二期三标段2-1配电室4#变压	10	800	640	640
41326	盱眙	PMS_淮河镇倪庄综合变	10	200	160	160
41327	盱眙	淮河镇小溪八组3#综合变	10	160	128	128
41328	盱眙	淮河镇小溪四组3#综合变	10	400	271	271
41329	盱眙	淮河镇仁集林场3#综合变	10	200	160	160
41330	盱眙	黄花塘芦沟夹沟北区配变	10	630	0	0
41331	盱眙	PMS_古城凤凰配变	10	400	261	261
41332	盱眙	PMS_古城陈小山配变	10	400	260	260
41333	盱眙	明祖陵镇明陵小区01#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41334	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄圩综合变	10	400	0	0
41335	盱眙	PMS_香格里拉配电房1#变	10	800	640	640
41336	盱眙	PMS_香格里拉配电房2#变	10	800	640	640
41337	盱眙	PMS_香格里拉配电房3#变	10	800	640	640
41338	盱眙	PMS_香格里拉配电房4#变	10	800	640	640
41339	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房6#变压器	10	630	504	504
41340	盱眙	兆科学府4#配电房17#变压器	10	630	504	504
41341	盱眙	PMS_东晋花苑1#变	10	630	504	504
41342	盱眙	PMS_东晋花苑2#变	10	630	504	504
41343	盱眙	PMS_朝阳名府二期3#配电房5#变	10	630	504	504
41344	盱眙	穆店滚涧2#配变	10	400	0	0
41345	盱眙	伊顿公馆1#配电房4#变压器	10	800	640	640
41346	盱眙	帝景国际公寓8#箱变01变	10	500	400	400
41347	盱眙	PMS_河桥镇居委会小桃园变	10	400	320	320
41348	盱眙	古桑塘埂2#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41349	盱眙	官滩镇军田3#综合变	10	200	0	0
41350	盱眙	枕水人家三期1#开关站兼2#配电	10	630	504	504
41351	盱眙	盱城新城御景2#变压器	10	500	400	400
41352	盱眙	官滩古河新居配电房1#变	10	800	640	640
41353	盱眙	淮河镇洪建村部南综合变	10	200	160	160
41354	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南费#4综合变	10	400	241	241
41355	盱眙	PMS_古桑乡服装2#配变	10	400	320	320
41356	盱眙	PMS_龙华雅居1#箱变01	10	630	504	504
41357	盱眙	PMS_龙华雅居2#箱变01	10	500	400	400
41358	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村集中区配变	10	400	0	0
41359	盱眙	蔬菜园2#配变	10	400	320	320
41360	盱眙	桂五镇妇女2#配变	10	200	160	160
41361	盱眙	国联淮水苑1#开关站兼配电房2#	10	800	640	640
41362	盱眙	马坝高桥1#配变箱式变	10	500	387	387
41363	盱眙	PMS_林海港湾1#干变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41364	盱眙	PMS_林海港湾2#干变	10	800	640	640
41365	盱眙	河桥镇瑞香小区2#箱变	10	400	320	320
41366	盱眙	古桑马场林场配变	10	200	160	160
41367	盱眙	崇文府2#配电房4#变压器	10	800	640	640
41368	盱眙	盱中宿舍公变	10	200	160	160
41369	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村马灯配变	10	200	106	106
41370	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区4#变	10	400	320	320
41371	盱眙	塞纳摩尔5#配电房15#变压器	10	630	504	504
41372	盱眙	PMS_金山花园1#开关站01变	10	800	640	640
41373	盱眙	PMS_金山花园1#开关站02变	10	800	640	640
41374	盱眙	PMS_金山花园2#配电房03变	10	800	640	640
41375	盱眙	PMS_金山花园2#配电房04变	10	800	640	640
41376	盱眙	143线古桑园区配变14301公变	10	400	320	320
41377	盱眙	PMS_铁佛镇东咀配变	10	200	0	0
41378	盱眙	PMS_桂五镇东高综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41379	盱眙	PMS_老子山刘咀中19507009综合	10	400	313	313
41380	盱眙	都梁天宸1#配电房1#变压器	10	800	640	640
41381	盱眙	小太湖2#箱变01	10	630	504	504
41382	盱眙	铁佛镇孙庄配变	10	200	0	0
41383	盱眙	官滩镇圣山北2#综合变	10	400	320	320
41384	盱眙	PMS_车站新城1#配电房002变	10	800	640	640
41385	盱眙	雍国府1#配电房1#变压器	10	630	504	504
41386	盱眙	御景新城5#配电房1#变压器	10	800	640	640
41387	盱眙	昌兴壹城1#开关站兼配电房2#变	10	800	640	640
41388	盱眙	昌兴壹城2#配电房5#变压器	10	800	640	640
41389	盱眙	桂五镇高郢后山配变	10	200	160	160
41390	盱眙	PMS_铁佛镇岗仙配变	10	200	0	0
41391	盱眙	PMS_铁佛镇岗四配变	10	200	0	0
41392	盱眙	PMS_铁佛镇朱庄配变	10	400	0	0
41393	盱眙	PMS_桂五镇农商行配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41394	盱眙	星雨华府二期2# 配电室3#变压器	10	800	640	640
41395	盱眙	PMS_大明居3#配 电房2#变压器	10	800	640	640
41396	盱眙	枕水人家三期4# 配电房12#变	10	630	504	504
41397	盱眙	黄花塘岗村铁军 配变	10	200	160	160
41398	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩 六组2#综合变	10	200	160	160
41399	盱眙	马坝新小学3#配 变	10	400	320	320
41400	盱眙	PMS_淮河镇蛤滩 十组3#综合变	10	200	160	160
41401	盱眙	穆店映山湖配变	10	500	0	0
41402	盱眙	黄花塘泥沛社区 配变	10	630	504	504
41403	盱眙	丽都国际5期3#配 电房16#变	10	800	640	640
41404	盱眙	PMS_淮河镇陡湖 8#综合变	10	400	320	320
41405	盱眙	淮河镇淮河新城 箱变	10	630	504	504
41406	盱眙	马坝梁庄2#综合 变（东阳）	10	200	0	0
41407	盱眙	PMS_淮河镇前河 东2#综合变	10	200	160	160
41408	盱眙	淮河镇杨嘴西2# 综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41409	盱眙	PMS_淮河镇养殖场4#综合变	10	200	160	160
41410	盱眙	谢圩小区北区2#变压器	10	630	504	504
41411	盱眙	枕水人家三期4#配电房9#变	10	630	504	504
41412	盱眙	新城市广场2-2#变	10	630	504	504
41413	盱眙	桂五镇馨桂邻里2#变	10	400	320	320
41414	盱眙	PMS_盱城前竹综合变	10	80	64	64
41415	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#3综合变	10	400	0	0
41416	盱眙	淮河镇养殖场3#综合变	10	400	320	320
41417	盱眙	兴隆寺配变	10	200	89	89
41418	盱眙	铁佛镇张巷北配变	10	400	0	0
41419	盱眙	PMS_铁佛镇陈庄2#配变	10	200	0	0
41420	盱眙	马坝学府华庭2#配变	10	630	504	504
41421	盱眙	PMS_桂五镇山头队配变	10	200	160	160
41422	盱眙	紫竹兰庭1#开关站4#变压器	10	800	640	640
41423	盱眙	PMS_三河农场猪场综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41424	盱眙	穆店镇维桥维小2#综合变	10	400	320	320
41425	盱眙	金地国际2-2#变	10	630	504	504
41426	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房	10	630	504	504
41427	盱眙	铁佛镇南慧民1区配变	10	630	0	0
41428	盱眙	大明学府1#配电房1#变	10	800	640	640
41429	盱眙	穆店滨湖5#综合变	10	400	0	0
41430	盱眙	PMS_三河农场粮贸2#综合变	10	400	0	0
41431	盱眙	PMS_桂五镇新河配变	10	200	160	160
41432	盱眙	伊顿公馆2#配电房2#变压器	10	800	640	640
41433	盱眙	PMS_宣化居委会1#箱变母线配电	10	400	320	320
41434	盱眙	PMS_果园场箱变间隔配电变压器	10	160	128	128
41435	盱眙	三河农场二队综合变	10	400	320	320
41436	盱眙	三河农场渔场6#综合变	10	200	160	160
41437	盱眙	三河农场马巷五队综合变	10	400	320	320
41438	盱眙	仇集镇棋盘6#（陈凯）综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41439	盱眙	PMS_266#公安局2#变	10	630	504	504
41440	盱眙	大鱼塘配变	10	200	160	160
41441	盱眙	官滩镇钱东2#综合变	10	400	320	320
41442	盱眙	官滩镇古河南2#综合变	10	100	80	80
41443	盱眙	官滩镇马巷综合变	10	400	292	292
41444	盱眙	PMS_官滩镇政府3#综合变	10	400	320	320
41445	盱眙	昌兴壹城1#开关站兼配电房1#变	10	800	640	640
41446	盱眙	华府名苑3#箱变	10	500	400	400
41447	盱眙	大明公馆小区1-2#箱变	10	630	504	504
41448	盱眙	御景学府3#配电房4#变压器	10	630	504	504
41449	盱眙	兆科学府1#配电房3#变压器	10	630	504	504
41450	盱眙	PMS_古城草楼北配变	10	200	160	160
41451	盱眙	PMS_古城丁北配变	10	400	320	320
41452	盱眙	PMS_官滩镇王洼综合变	10	200	0	0
41453	盱眙	PMS_官滩镇河西滩2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41454	盱眙	PMS_赵郢3#配变	10	400	275	275
41455	盱眙	PMS_穆店湾湖2#综合变	10	200	17	17
41456	盱眙	PMS_穆店大山2#综合变	10	200	160	160
41457	盱眙	PMS_三河农场黄湾生活区综合变	10	200	160	160
41458	盱眙	紫金湖畔1#配电房兼开关站2#变	10	800	640	640
41459	盱眙	御景学府3#配电房1#变压器	10	630	504	504
41460	盱眙	古桑滚涧2#配变	10	200	160	160
41461	盱眙	PMS_桂五镇世纪华联配变	10	400	320	320
41462	盱眙	官滩镇顾庄机站综合变	10	200	0	0
41463	盱眙	盱眙玉皇宫公变	10	200	160	160
41464	盱眙	古桑砖井2#箱变01	10	630	504	504
41465	盱眙	PMS_睿博2#配电房1#变压器	10	800	640	640
41466	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房3#变压器	10	800	640	640
41467	盱眙	PMS_沙岗农贸市场2号箱变配电变	10	630	504	504
41468	盱眙	河滨壹号1#配电房2#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41469	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛召六1#配变	10	200	0	0
41470	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万塘3#配变	10	400	0	0
41471	盱眙	PMS_龙城4#公变01	10	400	320	320
41472	盱眙	PMS_淮河镇园区1#综合变	10	315	252	252
41473	盱眙	PMS_淮河镇园区2#综合变	10	400	320	320
41474	盱眙	PMS_淮河镇街西龙虾综合变	10	400	320	320
41475	盱眙	淮河镇加油站综合变	10	630	487	487
41476	盱眙	鲍集镇铁佛曹圩1#配变	10	400	0	0
41477	盱眙	枕水人家三期2#开关站兼6#配电	10	630	504	504
41478	盱眙	PMS_老子山刘咀北19507001综合	10	400	222	222
41479	盱眙	PMS_三河农场方实民综合变	10	400	0	0
41480	盱眙	河桥镇毛湖南郢2#变（丁乃能）	10	200	160	160
41481	盱眙	和悦府2#配电房6#变压器	10	630	504	504
41482	盱眙	PMS_月亮街1#公变	10	630	504	504
41483	盱眙	穆店莲塘农贸2#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41484	盱眙	都梁天宸1#配电房4#变压器	10	800	640	640
41485	盱眙	PMS_官滩镇王桥圩区1#综合变	10	400	320	320
41486	盱眙	PMS_富润花园3-2#箱变	10	630	504	504
41487	盱眙	马坝金莺盛世佳园3#配变	10	800	640	640
41488	盱眙	吾悦华府3号配电房19#变	10	800	640	640
41489	盱眙	星雨华府二期2#配电室1#变压器	10	800	640	640
41490	盱眙	PMS_睿博2#配电房4#变压器	10	800	640	640
41491	盱眙	三河农场渔场1#综合变	10	400	320	320
41492	盱眙	PMS_黄花塘镇桃源小镇二期01#综	10	630	504	504
41493	盱眙	皇家花苑3#箱变	10	630	504	504
41494	盱眙	淮河镇牛头西4#综合变	10	400	320	320
41495	盱眙	小太湖1#箱变01	10	630	504	504
41496	盱眙	PMS_小太湖3#变	10	630	504	504
41497	盱眙	PMS_小太湖4#变	10	630	504	504
41498	盱眙	PMS_小太湖5#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41499	盱眙	PMS_小太湖6#变	10	630	504	504
41500	盱眙	PMS_小太湖7#变	10	630	504	504
41501	盱眙	PMS_小太湖8#变	10	630	504	504
41502	盱眙	PMS_小太湖9#变	10	630	504	504
41503	盱眙	PMS_大明居3#配电房1#变压器	10	800	640	640
41504	盱眙	穆店镇维桥富康园1#综合变	10	400	296	296
41505	盱眙	三河农场粮贸3#综合变	10	400	0	0
41506	盱眙	三河农场砖瓦厂生活区综合变	10	400	211	211
41507	盱眙	兆科学府2#配电房10#变压器	10	630	504	504
41508	盱眙	紫金湖畔2#配电房6#变压器	10	800	640	640
41509	盱眙	国联淮水苑2#配电房1#变	10	800	640	640
41510	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区6#变	10	400	320	320
41511	盱眙	PMS_河桥镇林湖芦庄2#变	10	400	300	300
41512	盱眙	河桥镇黄龙小区2#箱变	10	400	320	320
41513	盱眙	PMS_三河农场庆丰2#电站综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41514	盱眙	马坝金盛广场农民居住小区箱变	10	500	400	400
41515	盱眙	河桥镇玉皇山2#变（魏守艮）	10	200	160	160
41516	盱眙	PMS_桂五镇老小学配变	10	400	320	320
41517	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄2#综合变	10	400	0	0
41518	盱眙	明祖陵镇沿淮大坝西综合变	10	630	504	504
41519	盱眙	山水第一城2#配电房1#母线变压	10	800	640	640
41520	盱眙	PMS_山水第一城2#配电房2#配电	10	800	640	640
41521	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮大坝东综合变	10	315	252	252
41522	盱眙	三河农场派出所综合变	10	400	0	0
41523	盱眙	河桥镇毛湖西墩3#变（陆益）	10	400	320	320
41524	盱眙	全球龙虾交易中心4#配电房11#变	10	630	504	504
41525	盱眙	PMS_河桥镇南湖湾小区2#变	10	400	320	320
41526	盱眙	管镇宗岗农场配变	10	400	320	320
41527	盱眙	PMS_古城中心2#配变	10	200	160	160
41528	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41529	盱眙	淮河镇三滩3#综合变	10	200	160	160
41530	盱眙	鲍集镇贺庄2#综合变	10	400	0	0
41531	盱眙	淮河镇龙合滩2#综合变	10	400	320	320
41532	盱眙	佰亿财富广场2#配电房2#变压器	10	630	504	504
41533	盱眙	雍国府1#配电房3#变压器	10	630	504	504
41534	盱眙	PMS_桂五镇加油站配变	10	400	320	320
41535	盱眙	PMS_东方明珠1号变	10	800	640	640
41536	盱眙	PMS_东方明珠2号变	10	800	640	640
41537	盱眙	PMS_东方明珠3号变	10	800	640	640
41538	盱眙	PMS_东方明珠4号变	10	800	640	640
41539	盱眙	PMS_三河农场王友成电站综合变	10	200	160	160
41540	盱眙	海通二期A区13#楼1#配电房1#变	10	1000	800	800
41541	盱眙	穆店八仙台综合变	10	200	160	160
41542	盱眙	御景学府1#配电房2#变压器	10	800	640	640
41543	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41544	盱眙	世纪名城4#箱变2#变	10	500	400	400
41545	盱眙	PMS_马坝油坊2#配变	10	200	0	0
41546	盱眙	御景学府1#配电房1#变压器	10	800	640	640
41547	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房6#变压器	10	800	640	640
41548	盱眙	黄花塘杜湖临里01#配变	10	630	0	0
41549	盱眙	PMS_马坝东方市场配变	10	400	320	320
41550	盱眙	PMS_马坝高桥中学配变（高桥）	10	400	137	137
41551	盱眙	马坝黑泥卞庄配变（高桥）	10	400	320	320
41552	盱眙	马坝白鹤藕塘2#配变（高桥）	10	400	320	320
41553	盱眙	PMS_马坝后庄配变（高桥）	10	400	262	262
41554	盱眙	PMS_桂五镇南港2#综合变	10	400	320	320
41555	盱眙	新湾人家变电所1#变压器	10	800	640	640
41556	盱眙	PMS_新湾人家变电所3#变压器	10	800	640	640
41557	盱眙	河滨壹号1#配电房1#变压器	10	630	504	504
41558	盱眙	水木清华三期5#配电房1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41559	盱眙	明祖陵渡口南庄#3综合变	10	400	293	293
41560	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房1#变压器	10	800	640	640
41561	盱眙	盱城新城御景3#变压器	10	500	400	400
41562	盱眙	大明学府1#配电房2#变	10	800	640	640
41563	盱眙	PMS_280#商贸5#美变间隔配电变	10	630	504	504
41564	盱眙	黄花塘镇桃源小镇三期01#综合变	10	400	320	320
41565	盱眙	吾悦华府1号配电室3#变	10	800	640	640
41566	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴丁李#4综合变	10	400	0	0
41567	盱眙	PMS_马坝万斛水厂配变（高桥）	10	400	200	200
41568	盱眙	马坝永丰街西配变（东阳）	10	400	0	0
41569	盱眙	马坝富东配变	10	630	504	504
41570	盱眙	马坝新宝2#04252综合变	10	630	504	504
41571	盱眙	马坝富康2#配变	10	400	320	320
41572	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵蟹圩#4综合变	10	400	320	320
41573	盱眙	崇文府1#开关站兼配电房1#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41574	盱眙	铁佛镇罗庄配变	10	200	0	0
41575	盱眙	PMS_古桑夏郢4#配变	10	400	320	320
41576	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区5#配变	10	400	0	0
41577	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗2#综合变	10	400	0	0
41578	盱眙	PMS_黄花塘五星村只庄配变	10	200	138	138
41579	盱眙	PMS_古城周庄配变	10	200	122	122
41580	盱眙	新-现代名城1#开关站兼配电房2#	10	800	640	640
41581	盱眙	新-现代名城2#配电房间隔1#配电	10	800	640	640
41582	盱眙	王店街南配变	10	630	456	456
41583	盱眙	PMS_穆店罗郢2#综合变	10	200	160	160
41584	盱眙	穆店镇维桥新能源综合变	10	200	160	160
41585	盱眙	PMS_古桑赵郢4#配变	10	400	320	320
41586	盱眙	PMS_桂五镇大关郢配变	10	200	160	160
41587	盱眙	PMS_怡和家园5#箱变001	10	630	504	504
41588	盱眙	昌兴壹城2#配电房3#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41589	盱眙	桂五镇武大山综合变	10	200	160	160
41590	盱眙	昌兴壹城4#配电房13#变压器	10	800	640	640
41591	盱眙	兆科学府4#配电房18#变压器	10	630	504	504
41592	盱眙	PMS_盱城下洼综合变	10	400	320	320
41593	盱眙	仇集镇棋盘4#(张保国)综合变	10	200	160	160
41594	盱眙	三河农场愚公河2#综合变	10	200	160	160
41595	盱眙	PMS_马坝陈庄2#配变	10	200	0	0
41596	盱眙	PMS_马坝街西3#配变	10	400	0	0
41597	盱眙	PMS_三河农场朱哨生活区综合变	10	200	160	160
41598	盱眙	兴隆陡北街后配变	10	200	128	128
41599	盱眙	帝景国际1#箱变002	10	630	504	504
41600	盱眙	PMS_金阳光小区箱变02	10	400	320	320
41601	盱眙	130#八里岔分校公变	10	500	400	400
41602	盱眙	PMS_195#三分校公变	10	400	320	320
41603	盱眙	PMS_桂五镇莲花配变	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41604	盱眙	PMS_桂五镇建设综合变	10	200	148	148
41605	盱眙	都梁第一街1#配电房3#变压器	10	500	400	400
41606	盱眙	PMS_星雨华府二期2#变压器	10	800	640	640
41607	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖渔民综合变	10	400	320	320
41608	盱眙	马坝妇女小区配变	10	400	0	0
41609	盱眙	PMS_马坝妇女小区2#配变	10	400	0	0
41610	盱眙	星雨华府二期1#配电室1#变压器	10	800	640	640
41611	盱眙	PMS_马坝花园5#配变	10	400	320	320
41612	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄综合变	10	400	0	0
41613	盱眙	都梁中学宿舍公变	10	630	504	504
41614	盱眙	皇家花苑2#箱变	10	630	504	504
41615	盱眙	香格里拉公馆1#配电房3#变压器	10	800	640	640
41616	盱眙	金悦珑府配电房4#变压器	10	630	504	504
41617	盱眙	四季华庭2-2变	10	630	504	504
41618	盱眙	马坝小农场配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41619	盱眙	山水人家3-2#箱变	10	630	504	504
41620	盱眙	兆科学府1#配电房6#变压器	10	630	504	504
41621	盱眙	马坝汤湖配变	10	200	160	160
41622	盱眙	马坝停车场2#配变	10	400	320	320
41623	盱眙	碧桂园4期5#配电房18#变压器	10	630	504	504
41624	盱眙	桂五镇馨桂邻里1#变	10	400	320	320
41625	盱眙	141线养猪场配变14101公变	10	200	160	160
41626	盱眙	PMS_盱城林西综合变	10	400	278	278
41627	盱眙	东方世纪城3期配电房12#变压器	10	800	640	640
41628	盱眙	PMS_桂五镇龙潭综合变	10	200	160	160
41629	盱眙	金鼎华府2-2#箱变	10	630	504	504
41630	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房4#变压器	10	800	640	640
41631	盱眙	河桥镇大港牛场2#变	10	200	160	160
41632	盱眙	河桥镇黄龙后山头变	10	400	269	269
41633	盱眙	紫金湖畔2#配电房5#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41634	盱眙	御园美景1#干变	10	630	504	504
41635	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房2#变压器	10	800	640	640
41636	盱眙	黄花塘芦沟夹沟南区配变	10	400	0	0
41637	盱眙	PMS_临淮新寓2#配电房5#变压器	10	630	504	504
41638	盱眙	PMS_淮河镇腰西东2#综合变	10	200	160	160
41639	盱眙	桂五镇欧岗01#配变	10	630	504	504
41640	盱眙	恒大三期2-1配电房1#变压器	10	800	640	640
41641	盱眙	董里变	10	400	0	0
41642	盱眙	PMS_东小圩配变	10	200	0	0
41643	盱眙	三官岗里渔场配变	10	200	0	0
41644	盱眙	穆店马湖街南2#综合变	10	400	0	0
41645	盱眙	金桂家园7#箱变07#变压器	10	630	504	504
41646	盱眙	PMS_金国园小区2#配电房5#变	10	800	640	640
41647	盱眙	PMS_桂五镇桂花二期小区配变	10	400	320	320
41648	盱眙	PMS_淮河镇园区4#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41649	盱眙	PMS_淮河镇城根七组综合变	10	200	57	57
41650	盱眙	淮河镇园区6#综合变	10	400	320	320
41651	盱眙	龙城2#公变	10	630	504	504
41652	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房1#变压器	10	800	640	640
41653	盱眙	金鼎华府6-2#箱变	10	630	504	504
41654	盱眙	兆科学府3#配电房12#变压器	10	630	504	504
41655	盱眙	都梁天宸1#配电房3#变压器	10	800	640	640
41656	盱眙	PMS_书香文苑4#变	10	630	504	504
41657	盱眙	PMS_睿博2#配电房3#变压器	10	800	640	640
41658	盱眙	PMS_临淮新寓1#配电房1#变压器	10	630	504	504
41659	盱眙	金桂家园1#箱变01#变压器	10	630	504	504
41660	盱眙	兴隆安乐东配变	10	400	320	320
41661	盱眙	黄花塘芦沟龙虾市场配变	10	500	0	0
41662	盱眙	兴隆陈咀2#配变	10	200	160	160
41663	盱眙	PMS_沙岗农贸市场1号箱变配电变	10	500	398	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41664	盱眙	吾悦华府开关站1#变	10	800	640	640
41665	盱眙	淮河镇蛤滩二组综合变	10	200	160	160
41666	盱眙	维桥乡车东综合变	10	200	160	160
41667	盱眙	古桑贺岗1#配变	10	315	148	148
41668	盱眙	PMS_桂五镇小山头配变	10	400	320	320
41669	盱眙	桂五镇陶山配变	10	400	298	298
41670	盱眙	古桑塘郢配变	10	200	160	160
41671	盱眙	PMS_古桑村英营台片	10	200	160	160
41672	盱眙	PMS_小农场配变	10	200	160	160
41673	盱眙	古桑黄郢配变	10	400	320	320
41674	盱眙	庙山电站	10	100	80	80
41675	盱眙	PMS_李寨配变	10	200	160	160
41676	盱眙	古桑花中配变	10	400	162	162
41677	盱眙	古桑季安小碾1#配变	10	200	146	146
41678	盱眙	PMS_古桑罗郢1#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41679	盱眙	PMS_官滩镇农民街综合变	10	400	320	320
41680	盱眙	古桑季郢	10	250	184	184
41681	盱眙	PMS_官滩镇街道水厂2#综合变	10	400	320	320
41682	盱眙	PMS_大郢配变	10	100	50	50
41683	盱眙	PMS_董湖配变	10	200	105	105
41684	盱眙	PMS_古桑湖西变	10	200	160	160
41685	盱眙	PMS_关帝村小涧台片	10	200	160	160
41686	盱眙	PMS_古桑关帝植郢配变	10	100	80	80
41687	盱眙	PMS_桂五镇赵庄配变	10	200	110	110
41688	盱眙	维桥乡青东综合变	10	100	80	80
41689	盱眙	铁佛镇孙西配变	10	400	0	0
41690	盱眙	PMS_村部配变	10	200	98	98
41691	盱眙	PMS_上郢#2配变	10	30	24	24
41692	盱眙	PMS_天泉湖镇王店木岗配变	10	200	139	139
41693	盱眙	居委会张庄变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41694	盱眙	PMS_马庄许庄配变	10	200	0	0
41695	盱眙	马庄周庄配变	10	315	0	0
41696	盱眙	马庄拉丝厂配变	10	200	0	0
41697	盱眙	周庄#2配变	10	200	0	0
41698	盱眙	PMS_河桥镇幸福街南变	10	315	211	211
41699	盱眙	朱楼王岗变	10	400	0	0
41700	盱眙	31#宝山路1#配变	10	200	160	160
41701	盱眙	PMS_马坝王岗配变（东阳）	10	200	160	160
41702	盱眙	仇集镇教师新村综合变	10	400	320	320
41703	盱眙	鲍集镇何庄综合变	10	400	0	0
41704	盱眙	铁佛镇北惠民配变	10	400	0	0
41705	盱眙	马坝张新配变	10	630	0	0
41706	盱眙	68#宝山广场公变	10	200	160	160
41707	盱眙	小营	10	200	160	160
41708	盱眙	桂五镇新农贸市 场配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41709	盱眙	PMS_王店碾坊配变	10	200	113	113
41710	盱眙	古桑竹园4#综合变	10	200	146	146
41711	盱眙	鲍集镇魏巷综合变	10	400	0	0
41712	盱眙	王店鲁郢2#配变	10	200	48	48
41713	盱眙	鲍集镇岗南综合变	10	200	0	0
41714	盱眙	鲍集镇肖嘴街南综合变	10	630	0	0
41715	盱眙	仇集镇许西综合变	10	400	245	245
41716	盱眙	PMS_马坝校南配变	10	400	0	0
41717	盱眙	PMS_古桑嘉喜1#配变	10	630	480	480
41718	盱眙	古桑嘉喜2#	10	630	504	504
41719	盱眙	PMS_古桑陶郢配变	10	100	80	80
41720	盱眙	陈郢	10	100	80	80
41721	盱眙	砖井	10	400	320	320
41722	盱眙	PMS_古桑嘉喜3#	10	630	504	504
41723	盱眙	PMS_穆店农贸综合变	10	630	481	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41724	盱眙	新海小区二区1#变	20	400	320	320
41725	盱眙	新海小区二区2#变	20	400	320	320
41726	盱眙	新海小区二区3#变	20	400	306	306
41727	盱眙	新海小区二区4#变	20	400	298	298
41728	盱眙	淮河镇光明后综合变	10	200	160	160
41729	盱眙	121#宣化小区公变	10	200	160	160
41730	盱眙	PMS_马坝新姚配变（东阳）	10	200	32	32
41731	盱眙	PMS_古城四面庄配变	10	200	160	160
41732	盱眙	鲍集镇钱巷王庄综合变	10	400	0	0
41733	盱眙	鲍集镇新庄#2综合变	10	200	0	0
41734	盱眙	新海小区四区1#变	20	400	301	301
41735	盱眙	新海小区四区2#变	20	400	320	320
41736	盱眙	PMS_旧铺镇街中综合变	10	400	295	295
41737	盱眙	PMS_旧铺镇张庄综合变	10	200	160	160
41738	盱眙	PMS_旧铺镇陶庄综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41739	盱眙	PMS_旧铺镇万塘综合变	10	200	140	140
41740	盱眙	新海小区四区3#变	20	400	281	281
41741	盱眙	新海小区四区4#变	20	400	306	306
41742	盱眙	新海小区一区1#变	20	400	284	284
41743	盱眙	新海小区一区2#变	20	400	320	320
41744	盱眙	新海小区一区3#变	20	400	306	306
41745	盱眙	新海小区一区4#变	20	400	320	320
41746	盱眙	PMS_王店都梁山配变	10	200	160	160
41747	盱眙	王店街西配变	10	400	320	320
41748	盱眙	观音寺南园配变	10	200	0	0
41749	盱眙	淮河镇大洲河南综合变	10	200	160	160
41750	盱眙	转盘巷#2	10	500	400	400
41751	盱眙	188#审计局公变	10	200	160	160
41752	盱眙	PMS_183#沙岗小学公变	10	315	252	252
41753	盱眙	新海小区三区1#变	20	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41754	盱眙	新海小区三区2#变	20	400	310	310
41755	盱眙	新海小区三区3#变	20	400	320	320
41756	盱眙	PMS_189#陵园路2#变	10	630	468	468
41757	盱眙	桂五镇后山配变	10	200	160	160
41758	盱眙	新海小区三区4#变	20	400	320	320
41759	盱眙	新海小区五区1#变	20	400	320	320
41760	盱眙	新海小区五区2#变	20	630	498	498
41761	盱眙	新海小区五区3#变	20	400	320	320
41762	盱眙	新海小区五区4#变	20	400	286	286
41763	盱眙	桂五镇陶郢配变	10	200	117	117
41764	盱眙	192#五墩南区#2变	10	400	320	320
41765	盱眙	PMS_旧铺镇河头综合变	10	400	301	301
41766	盱眙	148#双井路公变	10	315	252	252
41767	盱眙	明祖陵镇园区二号路综合变	10	400	320	320
41768	盱眙	管镇近圣配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41769	盱眙	桂五1#台区	10	315	252	252
41770	盱眙	马坝居庄配变 （东阳）	10	100	80	80
41771	盱眙	PMS_马坝张东配 变	10	630	0	0
41772	盱眙	PMS_马坝双马沈 墩配变	10	200	0	0
41773	盱眙	铁佛镇项东配变	10	200	0	0
41774	盱眙	PMS_维桥乡瓦厂 综合变	10	200	160	160
41775	盱眙	明祖陵镇街道居 委会综合变	10	400	190	190
41776	盱眙	1#山口门公变	10	400	295	295
41777	盱眙	鲍集镇宗铺综合 变	10	200	0	0
41778	盱眙	淮河镇小溪六组 综合变	10	400	234	234
41779	盱眙	PMS_旧铺镇杏花 综合变	10	200	160	160
41780	盱眙	PMS_旧铺镇大坝 综合变	10	400	320	320
41781	盱眙	PMS_旧铺镇大庄 综合变	10	200	160	160
41782	盱眙	178#警民巷配变	10	200	143	143
41783	盱眙	PMS_龙小配变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41784	盱眙	PMS_马坝新桥配变（东阳）	10	200	0	0
41785	盱眙	马坝交通配变	10	630	0	0
41786	盱眙	PMS_马坝谢庄配变	10	200	160	160
41787	盱眙	PMS_马坝双马2#配变	10	630	504	504
41788	盱眙	桂五镇曹坊配变	10	400	320	320
41789	盱眙	199#桃花源小区公变	10	400	320	320
41790	盱眙	PMS_旧铺镇新朱庄综合变	10	400	320	320
41791	盱眙	淮河镇小溪李庄综合变	10	400	187	187
41792	盱眙	淮河镇小溪四组综合变	10	200	160	160
41793	盱眙	管镇分金桥配变	10	630	0	0
41794	盱眙	淮河镇小溪十组综合变	10	400	120	120
41795	盱眙	PMS_淮河镇路西1#综合变	10	200	121	121
41796	盱眙	PMS_淮河镇大洲六组综合变	10	200	30	30
41797	盱眙	淮河镇大洲八组综合变	10	400	320	320
41798	盱眙	淮河镇大洲渔场2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41799	盱眙	PMS_古桑古小配变	10	315	252	252
41800	盱眙	官滩镇小蔡庄综合变	10	100	0	0
41801	盱眙	桂五镇北曹坊配变	10	200	19	19
41802	盱眙	淮河镇大洲三组综合变	10	200	125	125
41803	盱眙	PMS_穆店团结小区综合变	10	400	0	0
41804	盱眙	PMS_桂五镇文才配变	10	400	320	320
41805	盱眙	兴隆新迁队配变	10	200	152	152
41806	盱眙	鲍集镇西岗养殖场综合变	10	400	0	0
41807	盱眙	PMS_196#月季园2#变	10	400	320	320
41808	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖前周综合变	10	400	309	309
41809	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖中周综合变	10	400	203	203
41810	盱眙	明祖陵镇周湖中周#2综合变	10	400	14	14
41811	盱眙	PMS_旧铺镇派出所综合变	10	400	320	320
41812	盱眙	明祖陵镇城根陈勇综合变	10	400	320	320
41813	盱眙	明祖陵镇渡口陈岗综合变	10	400	226	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41814	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄王岗综合变	10	400	281	281
41815	盱眙	明祖陵镇龚庄杨柳综合变	10	400	296	296
41816	盱眙	明祖陵镇费庄南庄综合变	10	400	320	320
41817	盱眙	明祖陵镇费庄许庄综合变	10	400	229	229
41818	盱眙	明祖陵镇费庄沈庄综合变	10	400	158	158
41819	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄曹庄综合变	10	400	291	291
41820	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘综合变	10	400	320	320
41821	盱眙	明祖陵镇费庄南费#3综合变	10	200	160	160
41822	盱眙	恒西陆庄1#配变	10	200	0	0
41823	盱眙	明祖陵镇仁和王庄综合变	10	400	289	289
41824	盱眙	古城洪塘配变	10	400	273	273
41825	盱眙	马坝青年配变	10	400	0	0
41826	盱眙	PMS_马坝程塘配变	10	400	298	298
41827	盱眙	PMS_马坝商贸配变	10	400	296	296
41828	盱眙	明祖陵镇费庄水厂综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41829	盱眙	马坝东方配变	10	630	0	0
41830	盱眙	PMS_鲍集镇铁营 小区综合变	10	400	0	0
41831	盱眙	PMS_铁佛镇西前 配变	10	200	0	0
41832	盱眙	PMS_旧铺镇焦山 综合变	10	200	160	160
41833	盱眙	高郢配变1	10	400	271	271
41834	盱眙	PMS_马坝茶安配 变	10	400	0	0
41835	盱眙	马坝敬老院配变	10	400	308	308
41836	盱眙	马坝中北配变	10	400	320	320
41837	盱眙	141#二水宿舍公 变	10	400	320	320
41838	盱眙	马坝腊北小区配 变	10	400	0	0
41839	盱眙	PMS_113#农校宿 舍公变	10	315	252	252
41840	盱眙	审批中心	10	400	320	320
41841	盱眙	黄花塘绿化村良 岗配变	10	400	0	0
41842	盱眙	PMS_197#丰登桥 公变	10	400	320	320
41843	盱眙	PMS_马坝妇女配 变（东阳）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41844	盱眙	维桥乡富康园综合变	10	400	260	260
41845	盱眙	鲍集镇天官井综合变	10	200	0	0
41846	盱眙	马坝沙坝小学配变	10	400	49	49
41847	盱眙	黄花塘新街杜湖小区2#配变	10	400	320	320
41848	盱眙	明祖陵镇仁和孙王综合变	10	400	199	199
41849	盱眙	明祖陵镇渡口戚庄综合变	10	400	234	234
41850	盱眙	明祖陵镇渡口胡庄综合变	10	400	320	320
41851	盱眙	明祖陵镇沿淮南庄综合变	10	400	320	320
41852	盱眙	明祖陵镇圩滩戚庄综合变	10	400	241	241
41853	盱眙	PMS_古城石顶1#配变	10	200	103	103
41854	盱眙	明祖陵镇渡口新区综合变	10	400	320	320
41855	盱眙	明祖陵镇仁和安置点综合变	10	400	127	127
41856	盱眙	明祖陵镇仁和滕庄#2综合变	10	200	130	130
41857	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄综合变	10	315	183	183
41858	盱眙	明祖陵镇伏湖后谈综合变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41859	盱眙	明祖陵镇伏湖陈庄综合变	10	400	215	215
41860	盱眙	PMS_明祖陵镇供电所综合变	10	400	288	288
41861	盱眙	明祖陵镇沙巷王庄综合变	10	200	136	136
41862	盱眙	明祖陵镇沿淮西沙综合变	10	400	284	284
41863	盱眙	明祖陵镇伏湖盛庄综合变	10	400	150	150
41864	盱眙	明祖陵镇沿淮谈庄综合变	10	400	212	212
41865	盱眙	明祖陵镇沿淮杨庄综合变	10	315	252	252
41866	盱眙	明祖陵镇明陵吴庄综合变	10	400	305	305
41867	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵小区综合变	10	400	280	280
41868	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵小区#2综合变	10	400	303	303
41869	盱眙	明祖陵镇明陵西台#1综合变	10	400	301	301
41870	盱眙	明祖陵镇明陵西台#4综合变	10	400	247	247
41871	盱眙	明祖陵镇明陵西台#3综合变	10	400	118	118
41872	盱眙	明祖陵镇明陵西台#5综合变	10	200	128	128
41873	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄吴庄综合变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41874	盱眙	明祖陵镇卫生院综合变	10	400	282	282
41875	盱眙	明祖陵镇粮管所综合变	10	400	313	313
41876	盱眙	PMS_明祖陵镇龚庄新台综合变	10	400	281	281
41877	盱眙	PMS_河桥镇大港安港变	10	200	75	75
41878	盱眙	PMS_128#月季园公变	10	630	504	504
41879	盱眙	PMS_三河农场恒河2#综合变	10	400	234	234
41880	盱眙	枕水人家三期4#配电房11#变	10	630	504	504
41881	盱眙	PMS_三河农场周王2#综合变	10	200	160	160
41882	盱眙	铁佛镇政府2#配变	10	400	0	0
41883	盱眙	马坝新小学2#配变	10	630	504	504
41884	盱眙	马坝南园5#箱式变	10	630	0	0
41885	盱眙	PMS_马坝南湖小区箱变变压器	10	630	504	504
41886	盱眙	PMS_穆店桥东综合变	10	200	142	142
41887	盱眙	PMS_铁佛镇新王庄2#	10	400	0	0
41888	盱眙	PMS_铁佛镇中学2#	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41889	盱眙	PMS_贤亮9#配变	10	400	320	320
41890	盱眙	PMS_黄花塘镇新街菜场西大门配	10	400	300	300
41891	盱眙	PMS_鲍集镇洪新养殖#4综合变	10	400	0	0
41892	盱眙	PMS_马坝小园2#配变	10	400	0	0
41893	盱眙	马坝校南6#配变	10	400	0	0
41894	盱眙	PMS_河桥镇街中变	10	400	320	320
41895	盱眙	马坝校南7#配变	10	400	0	0
41896	盱眙	马坝发展大道配变	10	400	320	320
41897	盱眙	PMS_马坝中和东配变	10	630	0	0
41898	盱眙	PMS_马坝中和小区配变	10	400	0	0
41899	盱眙	马坝人民路2#配变	10	630	504	504
41900	盱眙	PMS_官滩镇高营4#综合变	10	200	0	0
41901	盱眙	PMS_古城熊郢2#配变	10	200	160	160
41902	盱眙	PMS_穆店滨湖3#综合变	10	400	0	0
41903	盱眙	星雨华府二期1#配电室3#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41904	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区5#变	10	400	310	310
41905	盱眙	仇集镇小街综合变	10	400	289	289
41906	盱眙	马坝道班4#配变	10	630	504	504
41907	盱眙	PMS_马坝交通2#配变	10	400	0	0
41908	盱眙	马坝高塘3#配变	10	400	320	320
41909	盱眙	PMS_金园小区1#配电房2#变	10	800	640	640
41910	盱眙	马坝土管2#配变	10	630	504	504
41911	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮穆庄综合变	10	400	207	207
41912	盱眙	PMS_桂五镇猪场2#综合变	10	400	320	320
41913	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵蟹圩#1综合变	10	400	320	320
41914	盱眙	PMS_穆店石龙山综合变	10	400	0	0
41915	盱眙	PMS_铁佛镇卫生院1#	10	400	0	0
41916	盱眙	PMS_淮河镇草滩8#综合变	10	400	320	320
41917	盱眙	PMS_淮河镇新村8#综合变	10	400	320	320
41918	盱眙	穆店镇维桥冯吴西2#综合变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41919	盱眙	铁佛镇黄南2#	10	630	0	0
41920	盱眙	鲍集镇铁佛姜庄2#配变	10	200	0	0
41921	盱眙	吾悦华府5号配电室15#变	10	800	640	640
41922	盱眙	PMS_王店高塘配变	10	200	160	160
41923	盱眙	御景学府2号配电房1#变压器	10	630	504	504
41924	盱眙	三河农场渔场4#综合变	10	200	160	160
41925	盱眙	PMS_王店岗头1#配变	10	200	160	160
41926	盱眙	PMS_王店尹湖西配变	10	200	160	160
41927	盱眙	PMS_王店乡政府配变	10	400	320	320
41928	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵蟹圩#2综合变	10	400	320	320
41929	盱眙	PMS_明祖陵镇周湖前周#3综合变	10	400	93	93
41930	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮汤庄综合变	10	400	285	285
41931	盱眙	PMS_王店烟岗配变	10	400	306	306
41932	盱眙	鲍集镇肖嘴街西2#综合变	10	630	0	0
41933	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区2#	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41934	盱眙	王店马路配变	10	400	310	310
41935	盱眙	PMS_三河农场大 棚综合变	10	400	320	320
41936	盱眙	仇集镇陈营2#综 合变	10	400	142	142
41937	盱眙	河桥镇洪山收费 站变	10	200	160	160
41938	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴 肖嘴中学综合变	10	400	0	0
41939	盱眙	PMS_古城凉园配 变	10	400	320	320
41940	盱眙	PMS_古桑东山配 变	10	400	320	320
41941	盱眙	PMS_西坪2#配变	10	400	271	271
41942	盱眙	金海铂樾北区1# 开关站兼配电房	10	800	640	640
41943	盱眙	金海铂樾5#配电 房1#变压器	10	800	640	640
41944	盱眙	PMS_三河农场袁 庄综合变	10	200	160	160
41945	盱眙	PMS_三河农场液 化气站综合变	10	200	160	160
41946	盱眙	鲍叔雅苑2#配电 房4#变	10	630	0	0
41947	盱眙	PMS_三河农场西 猪厂综合变	10	400	320	320
41948	盱眙	三河农场农科站 综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41949	盱眙	PMS_王店高新配变	10	200	160	160
41950	盱眙	谢圩小区南区1#变压器	10	400	303	303
41951	盱眙	PMS_王店双郢1#配变	10	200	160	160
41952	盱眙	昌兴壹城2#配电房4#变压器	10	800	640	640
41953	盱眙	PMS_金国园小区2#配电房6#变	10	800	640	640
41954	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房4#变	10	800	640	640
41955	盱眙	仇集镇马港综合变	10	400	320	320
41956	盱眙	马庄东河1#变	10	200	0	0
41957	盱眙	PMS_官滩镇胡庄综合变	10	400	320	320
41958	盱眙	PMS_维桥乡桃元周庄综合变	10	400	320	320
41959	盱眙	PMS_古桑电站配变	10	100	80	80
41960	盱眙	PMS_王店大桥配变	10	400	295	295
41961	盱眙	PMS_古桑桃园配变	10	400	272	272
41962	盱眙	PMS_王店瓦屋1#配变	10	400	307	307
41963	盱眙	PMS_双洋配变	10	400	270	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41964	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区综合变	10	630	0	0
41965	盱眙	PMS_淮河镇后嘴后综合变	10	400	320	320
41966	盱眙	PMS_古桑街道配变	10	400	320	320
41967	盱眙	PMS_古桑贤亮3#	10	400	320	320
41968	盱眙	王店付洼配变	10	200	67	67
41969	盱眙	PMS_43#陡沟巷公变	10	630	504	504
41970	盱眙	淮河镇腰滩养殖综合变	10	630	504	504
41971	盱眙	三河农场潘庄综合变	10	200	160	160
41972	盱眙	PMS_三河农场魏庄综合变	10	200	160	160
41973	盱眙	PMS_丽都国际14#	10	800	640	640
41974	盱眙	PMS_三河农场三区生活区综合变	10	400	320	320
41975	盱眙	PMS_三河农场土龙综合变	10	400	320	320
41976	盱眙	仇集镇桃园综合变	10	400	226	226
41977	盱眙	仇集镇中学3#综合变	10	400	250	250
41978	盱眙	PMS_河桥镇洪山岗西变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41979	盱眙	PMS_穆店镇维桥 涧西综合变	10	400	279	279
41980	盱眙	PMS_维桥乡青北 综合变	10	400	310	310
41981	盱眙	PMS_桂五镇四桥 街道配变	10	400	287	287
41982	盱眙	PMS_观音寺东元 配变	10	400	0	0
41983	盱眙	PMS_观音寺府前 变	10	400	0	0
41984	盱眙	仇集镇陈营综合 变	10	400	44	44
41985	盱眙	PMS_原种场配变	10	400	320	320
41986	盱眙	淮河镇魏杨后4# 综合变	10	400	320	320
41987	盱眙	PMS_三河农场韩 庄综合变	10	200	160	160
41988	盱眙	PMS_古城刘郢水 库配变	10	400	320	320
41989	盱眙	三河农场岗头综 合变	10	200	160	160
41990	盱眙	三河农场二区生 活区综合变	10	400	320	320
41991	盱眙	PMS_三河农场大 刘综合变	10	400	320	320
41992	盱眙	全球龙虾交易中 心2#开闭所兼配	10	630	504	504
41993	盱眙	兴隆常龙九天配 变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41994	盱眙	金山花园1#开关站08变	10	800	640	640
41995	盱眙	PMS_观音寺医院配变	10	400	0	0
41996	盱眙	PMS_观音寺友谊2#配变	10	400	0	0
41997	盱眙	PMS_河桥镇居委会小区2#变	10	400	300	300
41998	盱眙	仇集镇四棉综合变	10	400	227	227
41999	盱眙	PMS_管镇宗岗配变	10	400	320	320
42000	盱眙	PMS_林业2#变	10	400	0	0
42001	盱眙	仇集镇郁营综合变	10	400	234	234
42002	盱眙	PMS_观音寺名苑变	10	400	0	0
42003	盱眙	PMS_管镇倪庄配变	10	400	0	0
42004	盱眙	黄花塘泥沛老街配变	10	400	320	320
42005	盱眙	PMS_管镇杨李配变	10	400	0	0
42006	盱眙	三河农场吉特2#综合变	10	400	0	0
42007	盱眙	PMS_管镇供电所配变	10	400	320	320
42008	盱眙	三河农场滨河小区2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42009	盱眙	三河农场滨河小区3#配变	10	200	160	160
42010	盱眙	紫金公馆3#配电房7#变压器	10	800	640	640
42011	盱眙	官滩镇邹庄3#综合变	10	200	0	0
42012	盱眙	PMS_三河农场四区3#综合变	10	200	160	160
42013	盱眙	蚕桑站	10	400	320	320
42014	盱眙	上郢小区#2公变	10	400	289	289
42015	盱眙	147#小岗巷公变	10	400	320	320
42016	盱眙	PMS_官滩镇王洼2#综合变	10	400	0	0
42017	盱眙	PMS_管镇张巷配变	10	400	271	271
42018	盱眙	山水天宸2#变压器	10	630	504	504
42019	盱眙	PMS_官滩镇甘泉花园2#综合变	10	500	400	400
42020	盱眙	官滩镇花营2#综合变	10	200	160	160
42021	盱眙	PMS_管镇双黄配变	10	400	310	310
42022	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房1#变压	10	630	504	504
42023	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房2#变压	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42024	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房3#变压	10	630	504	504
42025	盱眙	PMS_山水第一城1#配电房4#变压	10	630	504	504
42026	盱眙	马坝万斛顺河2#配变	10	315	252	252
42027	盱眙	PMS_古桑季安小碾3#配变	10	200	137	137
42028	盱眙	PMS_古桑乡伏东2#配变	10	200	160	160
42029	盱眙	PMS_古桑乡关帝植郢2#配变	10	400	320	320
42030	盱眙	PMS_管镇农科配变	10	400	268	268
42031	盱眙	御景新城5#配电房2#变压器	10	800	640	640
42032	盱眙	管仲花苑小区配变	10	630	0	0
42033	盱眙	三河农场马庄电站综合变	10	200	160	160
42034	盱眙	PMS_旧铺镇街北2#综合变	10	400	320	320
42035	盱眙	PMS_旧铺镇张洪村部综合变	10	400	320	320
42036	盱眙	PMS_旧铺镇潘郢2#综合变	10	400	189	189
42037	盱眙	PMS_旧铺镇草坊2#综合变	10	400	299	299
42038	盱眙	旧铺镇汤营2#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42039	盱眙	PMS_铁佛镇杨淹南配变	10	200	0	0
42040	盱眙	PMS_姬庄小区#2变	10	800	0	0
42041	盱眙	金海铂越5#配电房2#变压器	10	800	640	640
42042	盱眙	PMS_马坝青年配变（东阳）	10	200	160	160
42043	盱眙	PMS_穆店镇维桥胡陈小区综合变	10	400	320	320
42044	盱眙	PMS_河桥镇洪山大郭郢变	10	400	320	320
42045	盱眙	旧铺镇竹园2#综合变	10	100	80	80
42046	盱眙	PMS_旧铺镇王庄2#综合变	10	400	278	278
42047	盱眙	PMS_桂五镇宝山配变	10	400	320	320
42048	盱眙	三河农场土龙2#综合变	10	400	320	320
42049	盱眙	PMS_桂五镇北窑配变	10	400	320	320
42050	盱眙	全球龙虾交易中心2#开闭所兼配	10	630	504	504
42051	盱眙	PMS_273#都梁小区美变	10	630	504	504
42052	盱眙	鲍集镇沈集小区2#综合变	10	400	0	0
42053	盱眙	黄塘新街师苑街配变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42054	盱眙	PMS_明祖陵镇项魏麻庄综合变	10	400	197	197
42055	盱眙	黄花塘岗村小学2#配变	10	400	320	320
42056	盱眙	黄花塘岗村中学配变	10	200	160	160
42057	盱眙	PMS_乐园2#配变	10	400	320	320
42058	盱眙	维桥御景家苑1#综合变	10	800	640	640
42059	盱眙	PMS_穆店镇维桥岗头2#综合变	10	400	320	320
42060	盱眙	PMS_穆店镇维桥桑园2#综合变	10	400	302	302
42061	盱眙	塞纳摩尔5#配电房18#变压器	10	630	504	504
42062	盱眙	PMS_管镇中罗养殖配变	10	400	0	0
42063	盱眙	272#虎宣路2号公变	10	400	311	311
42064	盱眙	三河农场恒河1#综合变	10	400	320	320
42065	盱眙	PMS_明祖陵镇费庄南庄#2综合变	10	400	31	31
42066	盱眙	PMS_旧铺镇张洪青年综合变	10	400	320	320
42067	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房	10	800	640	640
42068	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺杜营3#综合变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42069	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺马桥3#综合变	10	400	242	242
42070	盱眙	PMS_三河农场二环路中综合变	10	400	0	0
42071	盱眙	马坝金莺盛世佳园1#配变	10	800	640	640
42072	盱眙	PMS_铁佛镇西谢2#配变	10	400	0	0
42073	盱眙	PMS_铁佛镇李北配变	10	200	0	0
42074	盱眙	PMS_黄花塘岗村街西二队配变	10	400	313	313
42075	盱眙	PMS_鲍集镇前王综合变	10	400	0	0
42076	盱眙	PMS_旧铺镇人民综合变	10	400	320	320
42077	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村面粉厂配变	10	400	320	320
42078	盱眙	PMS_马坝文化配变（东阳）	10	400	320	320
42079	盱眙	鲍集镇鲍集小区综合变	10	400	0	0
42080	盱眙	PMS_黄花塘镇张洪严西综合变	10	200	160	160
42081	盱眙	PMS_黄花塘镇时集赵庄综合变	10	200	143	143
42082	盱眙	仇集镇棋盘5#（鲍新祥）综合	10	200	160	160
42083	盱眙	管镇医药站配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42084	盱眙	PMS_黄花塘镇旧铺李营2#综合变	10	200	160	160
42085	盱眙	PMS_穆店上碾综合变	10	400	0	0
42086	盱眙	PMS_桂五镇天津配变	10	400	294	294
42087	盱眙	铁佛镇候庄2#配变	10	400	0	0
42088	盱眙	PMS_铁佛镇万塘2#配变	10	200	0	0
42089	盱眙	铁佛镇冯东配变	10	400	0	0
42090	盱眙	PMS_铁佛镇单北配变	10	200	0	0
42091	盱眙	铁佛镇河六2#配变	10	400	0	0
42092	盱眙	PMS_铁佛镇曹东配变	10	200	0	0
42093	盱眙	铁佛镇前西配变	10	400	0	0
42094	盱眙	铁佛镇岗一2#配变	10	200	0	0
42095	盱眙	PMS_铁佛镇滩东2#配变	10	200	0	0
42096	盱眙	铁佛镇夏庄配变	10	400	0	0
42097	盱眙	PMS_旧铺镇先锋综合变	10	400	320	320
42098	盱眙	PMS_黄花塘新街街道配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42099	盱眙	PMS_旧铺镇果园综合变	10	400	320	320
42100	盱眙	黄花塘村叶湖水库配变	10	400	320	320
42101	盱眙	PMS_黄花塘杨庄村蔡庄配变	10	200	81	81
42102	盱眙	马庄张东2#配变	10	200	0	0
42103	盱眙	马庄堆西2#变	10	200	0	0
42104	盱眙	PMS_天泉湖镇古城三兄弟水业配	10	400	320	320
42105	盱眙	PMS_管镇鸭场配变	10	400	0	0
42106	盱眙	PMS_黄花塘镇张洪洪园2#综合变	10	400	320	320
42107	盱眙	PMS_盱城镇后竹变	10	400	304	304
42108	盱眙	PMS_都梁首府1#配电房1#变	10	630	504	504
42109	盱眙	PMS_都梁首府1#配电房2#变	10	630	504	504
42110	盱眙	PMS_穆店顾庄综合变	10	400	0	0
42111	盱眙	PMS_金桂园小区02	10	400	320	320
42112	盱眙	官滩镇邹庄综合变	10	400	0	0
42113	盱眙	枕水人家1#开关站兼配电房2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42114	盱眙	盱城东苑小区2#综合变	10	400	312	312
42115	盱眙	PMS_三河农场潘庄电站综合变	10	200	160	160
42116	盱眙	PMS_鲍集镇下李#2综合变	10	400	0	0
42117	盱眙	PMS_王店计生站配变	10	400	320	320
42118	盱眙	PMS_桂五镇新庄配变	10	400	320	320
42119	盱眙	PMS_鲍集镇医院综合变	10	400	0	0
42120	盱眙	马庄付业配变	10	200	0	0
42121	盱眙	PMS_桂五镇冯郢配变	10	400	320	320
42122	盱眙	PMS_管镇吴庄配变	10	400	297	297
42123	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘东庄综合变	10	400	0	0
42124	盱眙	兴隆化岗中心村配变	10	400	320	320
42125	盱眙	马庄南岗配变	10	400	0	0
42126	盱眙	PMS_神六2#配变	10	400	320	320
42127	盱眙	PMS_盱城镇黄庄2#综合变	10	400	320	320
42128	盱眙	PMS_盱城赵岗小区4#综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42129	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#2综合变	10	630	0	0
42130	盱眙	桂五镇大港配变	10	200	160	160
42131	盱眙	PMS_管镇崔岗集中区配变	10	400	320	320
42132	盱眙	PMS_淮河镇城根三四组2#综合变	10	400	320	320
42133	盱眙	鲍集镇养殖场综合变	10	400	0	0
42134	盱眙	PMS_穆店田洼新村2#综合变	10	630	504	504
42135	盱眙	PMS_穆店山边综合变	10	400	0	0
42136	盱眙	河桥镇洪山范郢变	10	400	189	189
42137	盱眙	河桥镇马家湖2#变	10	200	160	160
42138	盱眙	PMS_河桥镇黄龙码头2#变	10	400	320	320
42139	盱眙	PMS_官滩镇瓦东2#综合变	10	400	320	320
42140	盱眙	金鼎华府9-1#箱变	10	630	504	504
42141	盱眙	PMS_桂五镇西高综合变	10	400	320	320
42142	盱眙	马坝楚新配变	10	630	0	0
42143	盱眙	PMS_马坝井庄配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42144	盱眙	马坝人民路配变	10	630	504	504
42145	盱眙	PMS_桂五镇西阳郢配变	10	400	320	320
42146	盱眙	PMS_桂五镇水冲港岗头配变	10	400	320	320
42147	盱眙	PMS_马坝中学配变（东阳）	10	400	320	320
42148	盱眙	PMS_桂五田郢变	10	400	307	307
42149	盱眙	PMS_丽都国际11#	10	800	640	640
42150	盱眙	PMS_淮河镇城根三组综合变	10	400	320	320
42151	盱眙	PMS_管镇崔岗配变	10	400	320	320
42152	盱眙	PMS_兴隆晓庄工业园区变	10	400	320	320
42153	盱眙	PMS_桂五街南	10	400	194	194
42154	盱眙	PMS_马坝永丰街北配变（东阳）	10	400	0	0
42155	盱眙	PMS_桂五镇双明2#配变	10	400	320	320
42156	盱眙	PMS_马坝永丰街南配变（东阳）	10	400	0	0
42157	盱眙	PMS_古城草楼配变	10	400	320	320
42158	盱眙	PMS_桂五镇大众2#配变	10	400	255	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42159	盱眙	仇集镇水坡2#综合变	10	200	160	160
42160	盱眙	PMS_旧铺镇潭营2#综合变	10	400	320	320
42161	盱眙	PMS_盱城窑厂配变	10	400	320	320
42162	盱眙	旧铺镇管庄综合变	10	200	116	116
42163	盱眙	马庄农技配变	10	200	0	0
42164	盱眙	丽都国际5期3#配电房15#变	10	800	640	640
42165	盱眙	河桥镇玉皇山3#变（黄孝广）	10	200	160	160
42166	盱眙	三河农场二环路东2#综合变	10	400	0	0
42167	盱眙	鲍集镇铁佛河十2#配变	10	400	0	0
42168	盱眙	鲍集镇滨湖小区#6综合变	10	400	0	0
42169	盱眙	马坝农贸配变	10	630	504	504
42170	盱眙	PMS_官滩镇高小庄综合变	10	200	160	160
42171	盱眙	八仙居综合变	10	400	320	320
42172	盱眙	马坝永丰街东配变（东阳）	10	400	0	0
42173	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#7综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42174	盱眙	PMS_盱城林庄3#综合变	10	400	320	320
42175	盱眙	康桥公寓	10	400	320	320
42176	盱眙	鲍集镇滨湖小区#8综合变	10	400	0	0
42177	盱眙	盱城镇丁庄配变	10	400	320	320
42178	盱眙	PMS_盱城新华小区5#综合变	10	400	306	306
42179	盱眙	鲍集镇铁佛河十3#配变	10	200	0	0
42180	盱眙	马坝宝廉配变	10	400	320	320
42181	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮夏庄综合变	10	400	320	320
42182	盱眙	PMS_王店邓郢配变	10	400	273	273
42183	盱眙	马坝食府配变	10	630	0	0
42184	盱眙	PMS_管镇孙西#3配变	10	400	0	0
42185	盱眙	马坝新圩2#配变	10	400	0	0
42186	盱眙	马坝高桥街西配变（高桥）	10	400	300	300
42187	盱眙	PMS_明祖陵镇沿淮小区综合变	10	400	273	273
42188	盱眙	官滩镇西苑小区5#综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42189	盱眙	官滩镇稻虾养殖基地2#综合变	10	400	0	0
42190	盱眙	PMS_穆店供电所综合变	10	400	295	295
42191	盱眙	PMS_官滩镇张范塘综合变	10	200	160	160
42192	盱眙	PMS_穆店新农贸综合变	10	630	0	0
42193	盱眙	PMS_官滩镇王前4#综合变	10	200	160	160
42194	盱眙	PMS_穆店大桥综合变	10	200	160	160
42195	盱眙	官滩镇王前5#综合变	10	400	320	320
42196	盱眙	管镇付庄配变	10	400	0	0
42197	盱眙	PMS_管镇小宗配变	10	400	293	293
42198	盱眙	桂五镇桂花四期综合变	10	400	320	320
42199	盱眙	星雨华府二期1#配电室4#变压器	10	800	640	640
42200	盱眙	PMS_淮河镇草滩6#综合变	10	200	160	160
42201	盱眙	南苑小区新区箱变	10	630	504	504
42202	盱眙	PMS_古城居委会配变	10	400	132	132
42203	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区3#	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42204	盱眙	PMS_王店农贸市场配变	10	400	320	320
42205	盱眙	马坝园区8#配变变压器	10	630	460	460
42206	盱眙	淮河镇窑厂2#综合变	10	400	299	299
42207	盱眙	PMS_淮河镇前进二组3#综合变	10	200	160	160
42208	盱眙	PMS_马坝市场2#配变	10	630	0	0
42209	盱眙	淮河镇陡湖4#综合变	10	400	320	320
42210	盱眙	PMS_马坝商贸2#配变	10	400	320	320
42211	盱眙	河桥镇白泥坂2#变	10	400	320	320
42212	盱眙	PMS_河桥镇兴河小区4#变	10	400	320	320
42213	盱眙	PMS_河桥镇毛湖渔业2#变	10	200	160	160
42214	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区4#变	10	400	309	309
42215	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢小区5#变	10	400	320	320
42216	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区5#变	10	400	320	320
42217	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区6#变	10	400	311	311
42218	盱眙	PMS_古桑贤亮7#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42219	盱眙	PMS_黄花塘新街刘岗路口配变	10	400	320	320
42220	盱眙	古桑贤亮8#	10	400	320	320
42221	盱眙	山水天宸3#变压器	10	630	504	504
42222	盱眙	马庄园丁配变	10	200	0	0
42223	盱眙	官滩镇古河人家1#综合变	10	400	320	320
42224	盱眙	PMS_铁佛镇何庄2#配变	10	200	0	0
42225	盱眙	铁佛镇召四2#配变	10	400	0	0
42226	盱眙	PMS_铁佛镇李王2#配变	10	200	0	0
42227	盱眙	古桑神六配变	10	400	320	320
42228	盱眙	PMS_马场配变	10	200	160	160
42229	盱眙	PMS_古桑醋厂	10	400	271	271
42230	盱眙	PMS_赵郢配变	10	400	320	320
42231	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区2#综合变	10	400	0	0
42232	盱眙	兴隆苏果超市配变	10	400	308	308
42233	盱眙	PMS_兴隆双河3#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42234	盱眙	铁佛镇新七配变	10	400	0	0
42235	盱眙	PMS_穆店派出所综合变	10	400	315	315
42236	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房5#变压器	10	800	640	640
42237	盱眙	PMS_铁佛镇戚中配变	10	200	0	0
42238	盱眙	团山配变	10	200	58	58
42239	盱眙	西坪配变	10	400	320	320
42240	盱眙	铁佛镇岳北2#配变	10	200	0	0
42241	盱眙	铁佛镇邓东配变	10	400	0	0
42242	盱眙	铁佛镇马庄2#配变	10	400	0	0
42243	盱眙	淮河镇陡湖9#综合变	10	400	320	320
42244	盱眙	PMS_三河农场二环路东综合变	10	400	0	0
42245	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房1#	10	630	504	504
42246	盱眙	桂五镇新竹配变	10	200	60	60
42247	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房3#变压器	10	630	504	504
42248	盱眙	和悦府1#配电房兼开关站2#变压	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42249	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区2#	10	400	0	0
42250	盱眙	兆科学府1#配电房5#变压器	10	630	504	504
42251	盱眙	PMS_穆店仁昌小学综合变	10	400	320	320
42252	盱眙	PMS_穆店拥护综合变	10	400	0	0
42253	盱眙	PMS_穆店陈庄综合变	10	400	310	310
42254	盱眙	PMS_穆店赵庄2#综合变	10	400	0	0
42255	盱眙	PMS_穆店赵庄小区综合变	10	400	0	0
42256	盱眙	PMS_穆店田洼3#综合变	10	400	320	320
42257	盱眙	明祖陵镇沙巷俞西3#综合变	10	200	160	160
42258	盱眙	PMS_三河农场双桥综合变	10	400	320	320
42259	盱眙	陶然居1#公变	10	500	400	400
42260	盱眙	PMS_铁佛镇西前2#配变	10	200	0	0
42261	盱眙	PMS_铁佛镇仙湖养殖场配变	10	315	0	0
42262	盱眙	桃李天泉1号箱变	10	400	320	320
42263	盱眙	PMS_穆店山黄1#综合变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42264	盱眙	恒大一期1#配电房3#变压器	10	800	640	640
42265	盱眙	金海铂越1#配电房兼开关站2#变	10	800	640	640
42266	盱眙	兴隆新农业开发区6号配变	10	400	320	320
42267	盱眙	三河农场马庄生活区综合变	10	200	160	160
42268	盱眙	仇集镇李林3#综合变	10	200	160	160
42269	盱眙	PMS_维桥乡高塘综合变	10	400	222	222
42270	盱眙	仇集镇李林2#综合变	10	200	160	160
42271	盱眙	PMS_古桑街北配变	10	400	313	313
42272	盱眙	PMS_古桑石牛梁洼配变	10	400	303	303
42273	盱眙	164#世纪广场2#公变	10	800	640	640
42274	盱眙	PMS_铁佛镇农业园配变	10	200	0	0
42275	盱眙	铁佛镇吴西配变	10	400	0	0
42276	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄3#综合变	10	400	117	117
42277	盱眙	维桥御景家苑4#综合变	10	800	640	640
42278	盱眙	PMS_穆店镇维桥岗头综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42279	盱眙	PMS_维桥乡幼儿园2#综合变	10	400	311	311
42280	盱眙	PMS_维桥乡老桥头综合变	10	400	291	291
42281	盱眙	PMS_古桑西郢配变1#	10	400	310	310
42282	盱眙	滨淮配变	10	200	160	160
42283	盱眙	御景新城3#开关站兼配电房1#变	10	800	640	640
42284	盱眙	268号人行2号变	10	400	320	320
42285	盱眙	御景新城4#配电房1#变压器	10	800	640	640
42286	盱眙	雍国府1#配电房4#变压器	10	630	504	504
42287	盱眙	碧桂园3#配电房12#变	10	630	504	504
42288	盱眙	PMS_盱城新华小区6#综合变	10	400	307	307
42289	盱眙	昌兴壹城3#配电房7#变压器	10	800	640	640
42290	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵小区#3综合变	10	400	307	307
42291	盱眙	明祖陵镇沿淮骈庄综合变	10	400	247	247
42292	盱眙	恒泰蓝湾二期3#箱变3#变压器	10	630	504	504
42293	盱眙	PMS_大明居3#配电房4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42294	盱眙	PMS_官滩镇太平综合变	10	400	285	285
42295	盱眙	PMS_官滩镇大蒋综合变	10	200	121	121
42296	盱眙	PMS_官滩镇黄庄综合变	10	400	296	296
42297	盱眙	PMS_官滩镇王桥马庄综合变	10	400	187	187
42298	盱眙	兴隆长龙科技配变	10	400	320	320
42299	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄二组配变	10	200	0	0
42300	盱眙	管镇龚庄养殖配变	10	400	0	0
42301	盱眙	管镇双黄养殖配变	10	400	320	320
42302	盱眙	管镇宗岗养殖配变	10	400	320	320
42303	盱眙	山水人家2-2#箱变	10	630	504	504
42304	盱眙	PMS_官滩镇瓦西综合变	10	200	138	138
42305	盱眙	三河农场扬水站综合变	10	400	320	320
42306	盱眙	PMS_官滩镇小洼综合变	10	400	0	0
42307	盱眙	官滩镇郑庄综合变	10	400	0	0
42308	盱眙	三璜国际3#箱变1#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42309	盱眙	管镇梁巷小区#3箱式变	10	400	303	303
42310	盱眙	10kV壹山境小区配电房3#变压器	10	800	640	640
42311	盱眙	嘉创壹品1#变压器	10	800	640	640
42312	盱眙	仇集镇湖营2#综合变（陈林）	10	200	160	160
42313	盱眙	198线贺岗5#19801公变	10	400	320	320
42314	盱眙	PMS_官滩镇钱东综合变	10	400	299	299
42315	盱眙	明祖陵镇项魏里湾圩#2综合变台	10	400	320	320
42316	盱眙	PMS_皇家花园1#变压器	10	630	504	504
42317	盱眙	PMS_皇家花园2#变压器	10	630	504	504
42318	盱眙	全球龙虾交易中心1#开关站兼配	10	800	640	640
42319	盱眙	吾悦华府1号配电室6#变	10	800	640	640
42320	盱眙	海通二期A区13#楼2#配电房2#变	10	1250	1000	1000
42321	盱眙	PMS_铁佛镇敬老院2#	10	200	0	0
42322	盱眙	帝景国际公寓7#箱变01变	10	500	400	400
42323	盱眙	兴隆西陡湖西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42324	盱眙	鲍集镇铁佛河十4#配变	10	200	0	0
42325	盱眙	PMS_黄花塘五星村大西配变	10	400	266	266
42326	盱眙	穆店镇维桥桃园9#综合变	10	400	320	320
42327	盱眙	PMS_马坝袁庄2#配变（东阳）	10	200	0	0
42328	盱眙	鲍集镇滨湖小区#10综合变	10	400	0	0
42329	盱眙	黄花塘杨庄村张虞洼配变	10	200	138	138
42330	盱眙	怡馨家苑4期#2箱变	10	400	320	320
42331	盱眙	PMS_管镇东贺养殖配变	10	400	0	0
42332	盱眙	PMS_日月新城12号箱变配变	10	400	320	320
42333	盱眙	PMS_日月新城13号箱变配变	10	630	504	504
42334	盱眙	PMS_日月新城14号箱变配变	10	630	504	504
42335	盱眙	PMS_日月新城15号箱变配变	10	630	504	504
42336	盱眙	PMS_日月新城16号箱变配变	10	630	504	504
42337	盱眙	PMS_日月新城18号箱变配变	10	630	504	504
42338	盱眙	淮河镇建材大市场1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42339	盱眙	PMS_淮河镇建材大市场2#箱变	10	400	320	320
42340	盱眙	兴隆中学配变	10	400	282	282
42341	盱眙	兴隆刘岗西配变	10	400	320	320
42342	盱眙	崇文府3#配电房8#变压器	10	800	640	640
42343	盱眙	兴隆新农业开发区3#配变	10	400	320	320
42344	盱眙	兴隆金陡湖综合变	10	630	504	504
42345	盱眙	兴隆双河1#配变	10	400	320	320
42346	盱眙	PMS_兴隆双河2#变	10	400	320	320
42347	盱眙	全球龙虾交易中心5#配电房16#变	10	630	504	504
42348	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万圩2#配变	10	200	0	0
42349	盱眙	PMS_日月新城17号箱变配变	10	630	504	504
42350	盱眙	碧桂园4期4#配电房14#变压器	10	630	504	504
42351	盱眙	管镇耿赵养殖配变	10	500	400	400
42352	盱眙	河桥镇打石山小区2#箱变	10	400	284	284
42353	盱眙	淮安市恒泰物业箱变01变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42354	盱眙	兴隆西陡湖桥北配变	10	400	320	320
42355	盱眙	桂五镇小刘郢综合变	10	400	320	320
42356	盱眙	崇文府1#开关站兼配电房2#变压	10	800	640	640
42357	盱眙	PMS_官滩镇杨岗综合变	10	400	0	0
42358	盱眙	PMS_官滩镇陈庄朱庄综合变	10	200	144	144
42359	盱眙	PMS_维桥乡东风综合变	10	200	160	160
42360	盱眙	PMS_御园美景4#干变	10	630	504	504
42361	盱眙	兴隆孔井张庄南配变	10	400	320	320
42362	盱眙	新海家苑#5箱变	10	630	504	504
42363	盱眙	海通B区1#箱变	10	630	504	504
42364	盱眙	马坝窑墩4#配变	10	400	285	285
42365	盱眙	明祖陵镇张庄#2综合变	10	200	97	97
42366	盱眙	金鼎华府1-2#箱变	10	630	504	504
42367	盱眙	马坝南园2#配变	10	630	0	0
42368	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛柳庄1#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42369	盱眙	鲍集镇滨湖小区5#综合变	10	630	0	0
42370	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房	10	800	640	640
42371	盱眙	紫金公馆3#配电房10#变压器	10	800	640	640
42372	盱眙	枕水人家2#配电房4#变	10	630	504	504
42373	盱眙	PMS_御园美景3#干变	10	630	504	504
42374	盱眙	伊顿蓝庭1#开关站兼配电房2#变	10	630	504	504
42375	盱眙	PMS_鲍集镇孙庄3#综合变	10	200	0	0
42376	盱眙	盱城镇修庄综合变	10	200	160	160
42377	盱眙	PMS_桂五镇养鹿厂配变	10	200	160	160
42378	盱眙	PMS_王店双郢配变	10	200	89	89
42379	盱眙	PMS_古桑张庄配变	10	315	252	252
42380	盱眙	古桑鱼坝	10	400	320	320
42381	盱眙	PMS_三塘配变	10	200	160	160
42382	盱眙	PMS_古桑村水场台片	10	400	320	320
42383	盱眙	农电配变	10	630	474	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42384	盱眙	PMS_古桑陈郢配变	10	200	118	118
42385	盱眙	古桑服装厂配变	10	250	200	200
42386	盱眙	PMS_铁佛镇中学赵庄小区综合变	10	400	0	0
42387	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房3#变	10	630	0	0
42388	盱眙	三河农场炕房综合变	10	200	0	0
42389	盱眙	河桥镇卧龙山庄箱变	10	630	504	504
42390	盱眙	森海豪庭2#箱变	10	400	320	320
42391	盱眙	东郢公变	10	400	320	320
42392	盱眙	PMS_龙虾城	10	500	400	400
42393	盱眙	三河农场周王3#综合变	10	200	160	160
42394	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房	10	630	504	504
42395	盱眙	香格里拉公馆2配电房5#变压器	10	800	640	640
42396	盱眙	盱眙钢贸城1#箱01	10	200	160	160
42397	盱眙	PMS_盱眙钢贸城2#箱变01	10	400	320	320
42398	盱眙	PMS_盱眙钢贸城3#箱变01	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42399	盱眙	PMS_马坝大龙配变	10	400	0	0
42400	盱眙	河桥镇大港安港2#变	10	200	160	160
42401	盱眙	PMS_河桥镇蒋郢新庄变	10	200	160	160
42402	盱眙	PMS_官滩镇赵西综合变	10	100	10	10
42403	盱眙	管镇叶岗配变	10	400	161	161
42404	盱眙	管镇孙西配变	10	400	0	0
42405	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴八组综合变	10	200	160	160
42406	盱眙	PMS_淮河镇杨嘴一组综合变	10	200	160	160
42407	盱眙	马坝南阳学校配变（东阳）	10	200	34	34
42408	盱眙	PMS_马坝街北2#配变（东阳）	10	100	67	67
42409	盱眙	淮河镇城根一组综合变	10	400	158	158
42410	盱眙	PMS_淮河镇城根新二组综合变	10	200	160	160
42411	盱眙	马坝涧北配变	10	200	1	1
42412	盱眙	马坝涧西配变	10	400	209	209
42413	盱眙	PMS_旧铺镇街西综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42414	盱眙	PMS_斩龙涧安置小区1#公变	10	630	504	504
42415	盱眙	官滩镇街道开发区2#综合变	10	400	320	320
42416	盱眙	PMS_淮河镇黄岗前综合变	10	100	80	80
42417	盱眙	PMS_官滩镇菜场综合变	10	400	309	309
42418	盱眙	马庄北区配变	10	200	0	0
42419	盱眙	淮河镇魏杨后2#综合变	10	200	160	160
42420	盱眙	朱楼朱庄变	10	100	0	0
42421	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄小区综合变	10	400	0	0
42422	盱眙	观音寺集中区配变	10	400	0	0
42423	盱眙	观音寺前进配变	10	400	0	0
42424	盱眙	PMS_旧铺镇富康4#综合变	10	400	320	320
42425	盱眙	恒西席滩变	10	400	0	0
42426	盱眙	官滩镇石坊综合变	10	200	0	0
42427	盱眙	PMS_官滩镇七庄综合变	10	200	0	0
42428	盱眙	PMS_官滩镇塘头综合变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42429	盱眙	PMS_河桥镇莲花小区1#变	10	400	308	308
42430	盱眙	官滩镇大营综合变	10	200	85	85
42431	盱眙	官滩镇吴东综合变	10	200	88	88
42432	盱眙	PMS_官滩镇渔沟朱庄综合变	10	200	118	118
42433	盱眙	PMS_官滩镇岗上2#综合变	10	200	101	101
42434	盱眙	PMS_官滩镇徐庄2#综合变	10	200	3	3
42435	盱眙	官滩镇水牛2#综合变	10	400	301	301
42436	盱眙	官滩镇武西2#综合变	10	400	131	131
42437	盱眙	PMS_官滩镇武东综合变	10	200	67	67
42438	盱眙	PMS_官滩镇毛庄2#综合变	10	200	0	0
42439	盱眙	官滩镇小新圩综合变	10	400	320	320
42440	盱眙	官滩镇王桥西2#综合变	10	200	0	0
42441	盱眙	PMS_官滩镇王前2#综合变	10	200	132	132
42442	盱眙	PMS_官滩镇大马庄2#综合变	10	400	320	320
42443	盱眙	PMS_盱城镇丁桥2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42444	盱眙	PMS_官滩镇曾庄综合变	10	400	301	301
42445	盱眙	官滩镇张嘴综合变	10	400	320	320
42446	盱眙	PMS_官滩镇李庄村部2#综合变	10	200	135	135
42447	盱眙	鲍集镇方庄#2综合变	10	400	0	0
42448	盱眙	PMS_官滩镇曾庄2#综合变	10	200	160	160
42449	盱眙	PMS_官滩镇碾坊综合变	10	200	139	139
42450	盱眙	PMS_207#五墩一弄	10	630	483	483
42451	盱眙	官滩赵庄2#综合变	10	400	320	320
42452	盱眙	官滩草坊综合变	10	400	261	261
42453	盱眙	鲍集镇张候#2综合变	10	200	0	0
42454	盱眙	PMS_鲍集镇蒋王综合变	10	200	0	0
42455	盱眙	鲍集镇鲍四综合变	10	200	0	0
42456	盱眙	鲍集镇姜南综合变	10	200	0	0
42457	盱眙	鲍集镇石牌养殖场综合变	10	400	0	0
42458	盱眙	鲍集镇小周庄综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42459	盱眙	鲍集镇小谢综合变	10	400	0	0
42460	盱眙	鲍集镇鲍三#2综合变	10	200	0	0
42461	盱眙	鲍集镇洪新养殖#2综合变	10	400	0	0
42462	盱眙	鲍集镇洪新养殖#3综合变	10	630	0	0
42463	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集#2综合变	10	200	0	0
42464	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴河滩北综合变	10	200	0	0
42465	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#2综合变	10	200	0	0
42466	盱眙	鲍集镇肖嘴引河五组综合变	10	400	0	0
42467	盱眙	PMS_官滩镇朱港综合变	10	200	151	151
42468	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙西综合变	10	200	0	0
42469	盱眙	PMS_官滩镇都管三节庄2#综合变	10	200	48	48
42470	盱眙	PMS_官滩镇洼东综合变	10	200	160	160
42471	盱眙	PMS_鲍集镇岗洼综合变	10	200	0	0
42472	盱眙	PMS_鲍集镇桥东综合变	10	200	0	0
42473	盱眙	PMS_鲍集镇沈北小区综合变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42474	盱眙	鲍集镇东岗#2综合变	10	200	0	0
42475	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#2综合变	10	400	0	0
42476	盱眙	鲍集镇邵灯西庄综合变	10	400	0	0
42477	盱眙	PMS_鲍集镇贺西综合变	10	200	0	0
42478	盱眙	鲍集镇孙东#2综合变	10	400	0	0
42479	盱眙	鲍集镇观音#2综合变	10	200	0	0
42480	盱眙	鲍集镇油坊北综合变	10	400	0	0
42481	盱眙	PMS_鲍集镇李庄#2综合变	10	200	0	0
42482	盱眙	PMS_鲍集镇孙东#3综合变	10	200	0	0
42483	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮小学综合变	10	200	0	0
42484	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩2#综合变	10	400	0	0
42485	盱眙	PMS_官滩镇周庄2#配变	10	200	0	0
42486	盱眙	PMS_官滩镇陈庄村朱庄2#综合变	10	200	160	160
42487	盱眙	PMS_206#小岗巷2#公变	10	630	504	504
42488	盱眙	PMS_210#沙岗东山配变	10	315	246	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42489	盱眙	16#果园小区	10	400	320	320
42490	盱眙	PMS_249#宣化小区2#变	10	400	320	320
42491	盱眙	PMS_252#斩龙涧一区2#公变	10	500	400	400
42492	盱眙	仇集镇荷花综合变	10	400	237	237
42493	盱眙	仇集镇杨艾山2#综合变	10	200	95	95
42494	盱眙	52#城建局宿舍公变	10	400	320	320
42495	盱眙	PMS_铁佛镇召一配变	10	200	0	0
42496	盱眙	PMS_淮河镇街道南1#综合变	10	400	320	320
42497	盱眙	鲍集镇卫生院综合变	10	400	0	0
42498	盱眙	PMS_河桥镇河桥小学变	10	400	302	302
42499	盱眙	PMS_河桥镇后巷变	10	400	268	268
42500	盱眙	马坝田庄配变（东阳）	10	200	0	0
42501	盱眙	PMS_官滩镇前王综合变	10	200	0	0
42502	盱眙	PMS_河桥镇龙泉桃园变	10	200	0	0
42503	盱眙	PMS_兴隆冉朱配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42504	盱眙	河桥镇水泥厂变	10	200	160	160
42505	盱眙	兴隆历庄配变	10	200	160	160
42506	盱眙	PMS_河桥镇淮峰朱徐变	10	200	61	61
42507	盱眙	PMS_古桑双塘配变	10	400	320	320
42508	盱眙	兴隆魏庄配变	10	200	160	160
42509	盱眙	PMS_河桥镇林湖方庄变	10	200	50	50
42510	盱眙	PMS_兴隆红旗四队配变	10	200	34	34
42511	盱眙	PMS_兴隆西王变	10	400	320	320
42512	盱眙	管镇西罗配变	10	200	129	129
42513	盱眙	PMS_河桥镇黄龙涧南变	10	200	105	105
42514	盱眙	PMS_管镇贺庄配变	10	400	0	0
42515	盱眙	恒西蔡郢配变	10	400	0	0
42516	盱眙	古桑王前配变	10	200	104	104
42517	盱眙	PMS_穆店姬郢1#综合变	10	200	160	160
42518	盱眙	穆店镇维桥李庄小区综合变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42519	盱眙	恒西棋盘配变	10	200	0	0
42520	盱眙	PMS_鲍集镇端集#2综合变	10	200	0	0
42521	盱眙	PMS_河桥镇龙泉小郢变	10	200	140	140
42522	盱眙	管镇范庄配变	10	400	0	0
42523	盱眙	穆店镇维桥元庄综合变	10	200	160	160
42524	盱眙	PMS_吴港配变01	10	200	42	42
42525	盱眙	恒西高圩变	10	400	0	0
42526	盱眙	PMS_穆店镇维桥大庄综合变	10	200	160	160
42527	盱眙	PMS_穆店罗庄综合变	10	400	0	0
42528	盱眙	穆店张郢综合变	10	200	0	0
42529	盱眙	仇集镇耿郢综合变	10	200	97	97
42530	盱眙	PMS_古桑丁田配变	10	200	160	160
42531	盱眙	朱楼丁庄变	10	200	0	0
42532	盱眙	管镇中罗养殖2#配变	10	400	0	0
42533	盱眙	PMS_后岩配变01	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42534	盱眙	仇集镇油坊综合变	10	400	217	217
42535	盱眙	穆店桥南1#综合变	10	400	0	0
42536	盱眙	PMS_穆店李庄综合变	10	200	160	160
42537	盱眙	仇集镇姜郢综合变	10	400	253	253
42538	盱眙	PMS_维桥乡新民街综合变	10	400	264	264
42539	盱眙	PMS_古桑小郢配变	10	200	160	160
42540	盱眙	PMS_古桑王后配变	10	400	257	257
42541	盱眙	官滩镇张嘴2#综合变	10	400	320	320
42542	盱眙	PMS_古桑朱郢配变	10	200	160	160
42543	盱眙	欧郢配变01	10	400	320	320
42544	盱眙	PMS_古桑良郢配变	10	400	320	320
42545	盱眙	PMS_古桑关帝配变	10	200	116	116
42546	盱眙	PMS_古桑上郢配变	10	200	160	160
42547	盱眙	PMS_维桥乡塘埂综合变	10	200	160	160
42548	盱眙	PMS_维桥乡松树综合变	10	400	189	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42549	盱眙	PMS_维桥乡乡政府综合变	10	400	320	320
42550	盱眙	维桥乡饲料厂综合变	10	400	320	320
42551	盱眙	PMS_维桥乡信用社综合变	10	400	320	320
42552	盱眙	马坝楚联配变	10	400	320	320
42553	盱眙	PMS_维桥乡良湖综合变	10	200	149	149
42554	盱眙	PMS_维桥乡段套综合变	10	200	160	160
42555	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮杨庄综合变	10	200	0	0
42556	盱眙	维桥乡芦塘综合变	10	200	160	160
42557	盱眙	鲍集镇肖嘴街中#2综合变	10	630	0	0
42558	盱眙	PMS_马坝立交配变	10	630	504	504
42559	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新淮北#2综合变	10	400	0	0
42560	盱眙	PMS_官滩镇竖河头综合变	10	200	160	160
42561	盱眙	PMS_官滩镇马巷2#综合变	10	200	160	160
42562	盱眙	穆店镇维桥郭庄综合变	10	200	160	160
42563	盱眙	PMS_维桥乡大刘综合变	10	200	70	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42564	盱眙	PMS_河桥镇毛湖陈郢变	10	400	156	156
42565	盱眙	古桑刘观2#配变	10	400	176	176
42566	盱眙	马坝校南2#配变	10	630	0	0
42567	盱眙	鲍集镇朱巷张庄综合变	10	200	0	0
42568	盱眙	PMS_高郢配变02#	10	200	160	160
42569	盱眙	鲍集镇徐庄综合变	10	400	0	0
42570	盱眙	马坝小学东配变	10	630	504	504
42571	盱眙	穆店夏郢综合变	10	200	160	160
42572	盱眙	PMS_河桥镇毛湖后山头变	10	200	160	160
42573	盱眙	河桥镇洪山范郢2#变	10	200	160	160
42574	盱眙	PMS_维桥乡富康园2#综合变	10	400	320	320
42575	盱眙	河桥镇孙郢变	10	200	137	137
42576	盱眙	穆店镇维桥桃园3#综合变	10	400	320	320
42577	盱眙	PMS_穆店镇维桥桃园2#综合变	10	400	311	311
42578	盱眙	淮河镇街道南2#综合变	10	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42579	盱眙	淮河镇中心渔场 2#综合变	10	400	320	320
42580	盱眙	PMS_盱城镇小新 华2配变	10	400	320	320
42581	盱眙	PMS_斩龙涧安置 小区2#公变	10	200	160	160
42582	盱眙	PMS_维桥乡街东 3#综合变	10	400	267	267
42583	盱眙	PMS_维桥乡钟庄 小区2#综合变	10	400	320	320
42584	盱眙	PMS_旧铺镇街道 2#综合变	10	400	320	320
42585	盱眙	PMS_旧铺镇富康 9#综合变	10	400	320	320
42586	盱眙	PMS_旧铺镇大庄 2#综合变	10	200	160	160
42587	盱眙	PMS_维桥乡电信 综合变	10	400	304	304
42588	盱眙	PMS_维桥乡小桥 东4#综合变	10	400	320	320
42589	盱眙	维桥乡小桥东3# 综合变	10	400	320	320
42590	盱眙	PMS_旧铺镇富康 8#综合变	10	400	320	320
42591	盱眙	PMS_河桥镇淮河 林场变	10	400	320	320
42592	盱眙	紫金湖畔3#配电 房7#变压器	10	800	640	640
42593	盱眙	淮河镇小溪六组 2#综合变	10	400	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42594	盱眙	PMS_融汇公寓箱变001	10	630	504	504
42595	盱眙	PMS_兴隆养老中心配变	10	400	320	320
42596	盱眙	PMS_维桥乡幼儿园3#综合变	10	400	304	304
42597	盱眙	PMS_官滩镇河西滩1#综合变	10	400	320	320
42598	盱眙	仇集镇王营2#综合变	10	200	160	160
42599	盱眙	仇集镇南山2#综合变	10	400	297	297
42600	盱眙	仇集镇孙郢2#综合变	10	200	8	8
42601	盱眙	仇集镇棋盘2#综合变	10	200	0	0
42602	盱眙	仇集镇黄泥2#综合变	10	400	207	207
42603	盱眙	旧铺镇街西7#综合变	10	400	320	320
42604	盱眙	PMS_河桥镇供销社变	10	400	256	256
42605	盱眙	PMS_铁佛镇李王配变	10	200	0	0
42606	盱眙	铁佛镇新八配变	10	400	0	0
42607	盱眙	铁佛镇何圩2#配变	10	400	0	0
42608	盱眙	铁佛镇小倪庄配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42609	盱眙	PMS_铁佛镇袁东配变	10	200	0	0
42610	盱眙	PMS_铁佛镇东下配变	10	200	0	0
42611	盱眙	铁佛镇泥夹湾配变	10	200	0	0
42612	盱眙	PMS_维桥乡高农综合变	10	400	320	320
42613	盱眙	PMS_明祖陵镇文化小区#1综合变	10	400	320	320
42614	盱眙	仇集镇耿郢2#综合变	10	200	91	91
42615	盱眙	仇集镇杨郢2#综合变	10	200	73	73
42616	盱眙	仇集镇斗蓬2#综合变	10	200	49	49
42617	盱眙	仇集镇下冈2#综合变	10	200	160	160
42618	盱眙	PMS_河桥镇幸福张井2#变	10	200	108	108
42619	盱眙	仇集镇龙山林场2#综合变	10	200	124	124
42620	盱眙	仇集镇中学东场综合变	10	400	279	279
42621	盱眙	PMS_淮河镇后嘴后3#综合变	10	200	160	160
42622	盱眙	PMS_桂五镇星星家园小区配变	10	400	315	315
42623	盱眙	PMS_桂五镇中心小学配变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42624	盱眙	PMS_桂五镇中心幼儿园配变	10	400	320	320
42625	盱眙	PMS_桂五镇山洪路配变	10	400	300	300
42626	盱眙	PMS_桂五镇黄桥配变	10	200	108	108
42627	盱眙	PMS_桂五镇方叉配变	10	200	100	100
42628	盱眙	中央公馆1#配电房004	10	800	640	640
42629	盱眙	中央公馆1#配电房003	10	800	640	640
42630	盱眙	中央公馆1#配电房001	10	800	640	640
42631	盱眙	中央公馆1#配电房002	10	800	640	640
42632	盱眙	PMS_明祖陵镇文化小区#2综合变	10	400	293	293
42633	盱眙	河桥镇龙泉中心2#变	10	400	320	320
42634	盱眙	管镇良巷集中区配变	10	400	320	320
42635	盱眙	PMS_盱城十里营新湾商贸城002配	10	500	400	400
42636	盱眙	PMS_穆店八仙2#综合变	10	400	310	310
42637	盱眙	仇集镇街道中心2#综合变	10	630	492	492
42638	盱眙	仇集镇街北4#综合变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42639	盱眙	PMS_古桑乡石牛小区配变	10	200	160	160
42640	盱眙	PMS_铁佛镇刘东配变	10	200	0	0
42641	盱眙	PMS_铁佛镇前南配变	10	200	0	0
42642	盱眙	PMS_铁佛镇新二配变	10	400	0	0
42643	盱眙	铁佛镇程北配变	10	200	0	0
42644	盱眙	官滩镇洪湖北站综合变	10	400	320	320
42645	盱眙	明祖陵镇龚庄天仙#2综合变	10	400	320	320
42646	盱眙	明祖陵镇明陵蟹圩#3综合变	10	400	320	320
42647	盱眙	明祖陵镇伏湖前谈综合变	10	400	293	293
42648	盱眙	仇集镇仇东2#综合变	10	400	285	285
42649	盱眙	PMS_古桑三塘别墅2#	10	200	160	160
42650	盱眙	仇集镇街北3#综合变	10	400	320	320
42651	盱眙	PMS_官滩镇藕塘综合变	10	200	0	0
42652	盱眙	PMS_中心综合变	10	400	320	320
42653	盱眙	PMS_古城林场小区箱变间隔配电	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42654	盱眙	管镇姚沟#2配变	10	400	320	320
42655	盱眙	管镇湖边配变	10	400	320	320
42656	盱眙	PMS_管镇贺庄#2配变	10	200	0	0
42657	盱眙	PMS_215#上郢小区3#变	10	400	316	316
42658	盱眙	PMS_管镇养殖配变	10	400	0	0
42659	盱眙	PMS_管镇杨李#2配变	10	200	84	84
42660	盱眙	PMS_鲍集镇鲍一综合变	10	200	0	0
42661	盱眙	PMS_官滩镇汉府名苑3#综合变	10	400	320	320
42662	盱眙	官滩汉府名苑4#综合变	10	500	400	400
42663	盱眙	PMS_官滩镇小南庄综合变	10	400	300	300
42664	盱眙	车站宿舍公变	10	315	252	252
42665	盱眙	PMS_圣地亚小区二期2#箱变高压	10	500	0	0
42666	盱眙	PMS_圣地亚小区二期1#箱变高压	10	500	0	0
42667	盱眙	PMS_桂五镇大坝配变	10	200	128	128
42668	盱眙	PMS_河桥镇林湖石岗2#变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42669	盱眙	PMS_河桥镇石港路东2#变	10	400	150	150
42670	盱眙	PMS_河桥镇林湖西平2#变	10	200	149	149
42671	盱眙	PMS_河桥镇农贸院内变	10	400	276	276
42672	盱眙	PMS_河桥镇农贸3#变	10	400	272	272
42673	盱眙	PMS_河桥镇街西3#变	10	400	182	182
42674	盱眙	河桥镇大港上郢2#变	10	400	154	154
42675	盱眙	PMS_旧铺镇旭苑1#综合变	10	400	320	320
42676	盱眙	PMS_旧铺镇旭苑2#综合变	10	400	320	320
42677	盱眙	铁佛镇杨庄配变	10	400	0	0
42678	盱眙	PMS_铁佛镇新三配变	10	200	0	0
42679	盱眙	PMS_古桑三塘别墅1#配变	10	400	304	304
42680	盱眙	PMS_三塘别墅3#	10	200	160	160
42681	盱眙	国贸2#箱变02#变	10	630	504	504
42682	盱眙	国贸2#箱变01#变	10	630	504	504
42683	盱眙	官滩镇政府2#综合变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42684	盱眙	官滩镇圣山圩猪场综合变	10	200	105	105
42685	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司	10	500	400	400
42686	盱眙	PMS_旧铺镇焦山2#综合变	10	200	112	112
42687	盱眙	PMS_旧铺镇富丽3#综合变	10	200	160	160
42688	盱眙	翰林苑小区1#变压器	10	630	504	504
42689	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司	10	400	320	320
42690	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司	10	500	0	0
42691	盱眙	旧铺镇街西8#综合变	10	400	320	320
42692	盱眙	PMS_龙居苑#1变压器	10	800	640	640
42693	盱眙	PMS_龙居苑#2变压器	10	800	640	640
42694	盱眙	群富永昌一期1#箱变01	10	630	504	504
42695	盱眙	PMS_万豪国际2#主变	10	1000	800	800
42696	盱眙	群富永昌一期2#箱变01	10	630	504	504
42697	盱眙	新海家苑2#配电房#1变（2期居	10	630	504	504
42698	盱眙	259#龙泉菜场2#公变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42699	盱眙	桂五镇林业站配变	10	400	307	307
42700	盱眙	PMS_马坝高岗南2#配变	10	630	0	0
42701	盱眙	PMS_马坝楚天2#配变	10	400	320	320
42702	盱眙	马坝园区5#综合变	10	400	320	320
42703	盱眙	马坝园区6#综合变	10	200	160	160
42704	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘西综合变	10	400	320	320
42705	盱眙	天台巷2#公变	10	400	320	320
42706	盱眙	PMS_桂五镇敖岗配变	10	400	301	301
42707	盱眙	PMS_桂五镇桥头配变.	10	200	160	160
42708	盱眙	桂五镇张庄配变	10	200	160	160
42709	盱眙	东城国际1#配电室02#变压器	10	800	640	640
42710	盱眙	PMS_穆店田洼2#综合变	10	400	257	257
42711	盱眙	东城国际2#配电室03#主变	10	800	640	640
42712	盱眙	PMS_东城国际2#配电室04#主变	10	800	640	640
42713	盱眙	PMS_河桥镇洪山农贸变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42714	盱眙	PMS_马坝怀庄2#综合变（东阳）	10	200	160	160
42715	盱眙	PMS_东方都市1#箱变配电变压器1	10	630	504	504
42716	盱眙	PMS_古城西园2#配变	10	400	302	302
42717	盱眙	马坝路西2#配变	10	630	488	488
42718	盱眙	兴隆红旗五队北配变	10	400	320	320
42719	盱眙	PMS_兴隆晓庄中北变	10	400	259	259
42720	盱眙	PMS_兴隆唐南中配变	10	200	80	80
42721	盱眙	兴隆刘岗小区北配变	10	400	320	320
42722	盱眙	兴隆小黄庄配变	10	200	160	160
42723	盱眙	PMS_铁佛镇毛西配变	10	200	0	0
42724	盱眙	PMS_穆店养殖场综合变	10	630	0	0
42725	盱眙	PMS_穆店镇维桥伊缘综合变	10	200	160	160
42726	盱眙	PMS_河桥镇淮峰牧羊2#变	10	200	95	95
42727	盱眙	PMS_古桑三塘别墅4#配变	10	200	160	160
42728	盱眙	PMS_管镇管仲集中区#2配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42729	盱眙	PMS_黄花塘泥沛村贾庄配变	10	200	160	160
42730	盱眙	黄花塘新街商贸城2#配变	10	500	400	400
42731	盱眙	马坝花园4#综合变	10	630	498	498
42732	盱眙	华府名苑2-1#箱变	10	500	400	400
42733	盱眙	PMS_白虎村枣树台片	10	400	304	304
42734	盱眙	铁佛镇邓南配变	10	400	0	0
42735	盱眙	PMS_铁佛镇罗北配变	10	200	0	0
42736	盱眙	PMS_铁佛镇潘庄配变	10	200	0	0
42737	盱眙	铁佛镇花庄2#配变	10	400	0	0
42738	盱眙	官滩镇古河小区综合变	10	400	304	304
42739	盱眙	小太湖国际新城第一期3#箱变	10	630	504	504
42740	盱眙	小太湖国际新城第一期2-2#箱变	10	630	504	504
42741	盱眙	八岔公变	10	200	160	160
42742	盱眙	PMS_古城天泉小镇1号箱变间隔配	10	500	400	400
42743	盱眙	PMS_古城天泉小镇1号箱变间隔配	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42744	盱眙	PMS_东方都市小高层箱变001	10	630	504	504
42745	盱眙	PMS_东方都市小高层箱变002	10	630	504	504
42746	盱眙	仇集镇刘营3#综合变	10	200	140	140
42747	盱眙	仇集镇养殖场综合变	10	400	320	320
42748	盱眙	PMS_金源花园3#箱变001	10	630	504	504
42749	盱眙	PMS_金源花园3#箱变002	10	630	504	504
42750	盱眙	官滩镇甘泉蔬菜基地综合变	10	200	160	160
42751	盱眙	PMS_淮建路2#公变	10	630	504	504
42752	盱眙	仇集镇周港2#综合变	10	200	160	160
42753	盱眙	仇集镇中学2#综合变	10	200	85	85
42754	盱眙	PMS_穆店山里2#综合变	10	200	0	0
42755	盱眙	PMS_王店新安配变	10	200	160	160
42756	盱眙	PMS_管镇吴庄#2配变	10	200	140	140
42757	盱眙	PMS_管镇书香华庭#2配变	10	400	0	0
42758	盱眙	PMS_管镇东贺#2配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42759	盱眙	PMS_旧铺镇街西6#综合变	10	400	320	320
42760	盱眙	官滩镇东苑小区1#综合变	10	500	400	400
42761	盱眙	PMS_官滩镇东苑小区2#综合变	10	315	246	246
42762	盱眙	PMS_河桥镇坡山口小区路西变	10	400	320	320
42763	盱眙	PMS_兴隆双杨小区配变	10	200	76	76
42764	盱眙	PMS_马坝大南小区配变	10	630	0	0
42765	盱眙	PMS_马坝新窑2#配变	10	630	504	504
42766	盱眙	PMS_马坝富康配变	10	400	320	320
42767	盱眙	PMS_马坝变电配变	10	400	320	320
42768	盱眙	马坝花园小区3#配变	10	400	0	0
42769	盱眙	马坝立交2#配变	10	630	486	486
42770	盱眙	马坝东老街配变	10	630	504	504
42771	盱眙	马坝槐树配变	10	630	504	504
42772	盱眙	PMS_马坝校东配变	10	630	504	504
42773	盱眙	马坝西老街配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42774	盱眙	PMS_马坝竹园配变	10	200	0	0
42775	盱眙	PMS_黄花塘岗村人民路配变	10	400	316	316
42776	盱眙	PMS_管镇信用社配变	10	400	0	0
42777	盱眙	PMS_官滩镇陈庄西综合变	10	100	0	0
42778	盱眙	黄花塘枣园村敬老院配变	10	400	320	320
42779	盱眙	194#武陵路配变	10	315	252	252
42780	盱眙	观音寺菜场配变	10	200	0	0
42781	盱眙	观音寺菜场2#配变	10	400	0	0

表2 公用配变电源受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6307公变（吴圩村季庄组）	10	315	本级设备容量受限
2	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩季庄西G6308公变	10	200	本级设备容量受限
3	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9608公变(先锋村路边)	10	200	本级设备容量受限
4	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#3干变	20	800	上级设备容量受限
5	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#4干变	20	630	上级设备容量受限
6	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府256#箱变	20	500	上级设备容量受限
7	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_2L3291配变(范集水厂)	20	200	上级设备容量受限
8	市区（不含淮安区、淮阴区）	楚盐东2J401范集秦杨西配变	20	100	上级设备容量受限
9	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3227配变（范集供电所）2100558818	20	400	上级设备容量受限
10	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3290箱变(范集老供电所)	20	630	上级设备容量受限
11	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#2干变	20	800	上级设备容量受限
12	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#1干变	20	800	上级设备容量受限
13	市区（不含淮安区、淮阴区）	24501公变(孔连九组)	20	400	上级设备容量受限
14	市区（不含淮安区、淮阴区）	24701公变（孔连六组）	20	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#4干变	20	800	上级设备容量受限
16	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3228配变（范集新张二组）	20	200	上级设备容量受限
17	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3224配变（范集政府北）	20	400	上级设备容量受限
18	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3216配变（范集教师楼）	20	200	上级设备容量受限
19	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3229配变（范集农机站）	20	400	上级设备容量受限
20	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3220配变（范集人民路北）	20	400	上级设备容量受限
21	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3222配变（范集新丰路）	20	315	上级设备容量受限
22	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#1干变	20	1000	上级设备容量受限
23	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#3干变	20	1000	上级设备容量受限
24	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#4干变	20	1000	上级设备容量受限
25	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#2干变	20	1000	上级设备容量受限
26	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#2干变	20	800	上级设备容量受限
27	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾泰小区273#箱变	20	630	上级设备容量受限
28	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区1#干变	20	500	上级设备容量受限
29	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区2#干变	20	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24916#箱变	20	630	上级设备容量受限
31	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24917#箱变	20	630	上级设备容量受限
32	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3221配变（范集商业街西）	20	500	上级设备容量受限
33	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3223配变（范集信用社）	20	315	上级设备容量受限
34	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3217配变（范集人民路南）	20	500	上级设备容量受限
35	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3226配变（范集人民路南1#变）	20	500	上级设备容量受限
36	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3215配变（范集美食街）	20	400	上级设备容量受限
37	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3218配变（范集福利院）	20	500	上级设备容量受限
38	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3219配变（范集福利院南）	20	315	上级设备容量受限
39	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑1#配电所#10主变	20	630	上级设备容量受限
40	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑2#配电所#8主变	20	800	上级设备容量受限
41	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑#3配电所#12主变	20	630	上级设备容量受限
42	市区（不含淮安区、淮阴区）	25601箱变	20	630	上级设备容量受限
43	市区（不含淮安区、淮阴区）	25602箱变	20	630	上级设备容量受限
44	市区（不含淮安区、淮阴区）	25603箱变	20	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
45	市区（不含淮安区、淮阴区）	25604箱变	20	630	上级设备容量受限
46	市区（不含淮安区、淮阴区）	25605箱变	20	630	上级设备容量受限
47	市区（不含淮安区、淮阴区）	25606箱变	20	630	上级设备容量受限
48	市区（不含淮安区、淮阴区）	25607箱变	20	630	上级设备容量受限
49	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3252配变（范集教师楼2#变）	20	200	上级设备容量受限
50	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3254配变（范集农具厂）	20	200	上级设备容量受限
51	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#1所#277配变	20	1000	上级设备容量受限
52	市区（不含淮安区、淮阴区）	张码六期#1配电所#278配变	20	1000	上级设备容量受限
53	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#3干变	20	630	上级设备容量受限
54	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L301箱变	20	630	上级设备容量受限
55	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#3干变	20	1000	上级设备容量受限
56	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#5干变	20	1000	上级设备容量受限
57	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#6干变	20	800	上级设备容量受限
58	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#4干变	20	800	上级设备容量受限
59	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#3干变	20	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
60	市区（不含淮安区、淮阴区）	24502公变（垃圾中转站）	20	200	上级设备容量受限
61	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集村西堆南泵2L309配变	20	200	上级设备容量受限
62	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#1干变	20	630	上级设备容量受限
63	市区（不含淮安区、淮阴区）	25001公变	20	400	上级设备容量受限
64	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L401配变(范集村西堆北泵)	20	200	上级设备容量受限
65	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3287配变（范集健康路）	20	200	上级设备容量受限
66	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3288配变（新丰小区）	20	315	上级设备容量受限
67	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3289配变（范集粮管所）	20	315	上级设备容量受限
68	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期296#箱变	20	500	上级设备容量受限
69	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期297#箱变	20	500	上级设备容量受限
70	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#2干变	20	630	上级设备容量受限
71	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#1干变	20	800	上级设备容量受限
72	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾飞小区二期259#箱变	20	630	上级设备容量受限
73	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L306箱变	20	630	上级设备容量受限
74	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期#1配电所#1主变	20	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
75	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所2#变	20	800	上级设备容量受限
76	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所1#变	20	800	上级设备容量受限
77	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所265#变	20	800	上级设备容量受限
78	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所266#变	20	500	上级设备容量受限
79	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501箱变	10	630	上级设备容量受限
80	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5111配变(运西村运河组南)	10	400	本级设备容量受限
81	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43038配变(谢碾陈左西)	10	400	本级设备容量受限
82	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组南配变	10	315	上级设备容量受限
83	市区（不含淮安区、淮阴区）	164024配变（甘露村西北）	10	200	本级设备容量受限
84	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44295配变(大问南2#)	10	400	上级设备容量受限
85	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44208配变（范集大花五组）	10	400	上级设备容量受限
86	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
87	市区（不含淮安区、淮阴区）	17517配变(唐庄村部)	10	315	上级设备容量受限
88	市区（不含淮安区、淮阴区）	17518配变(唐庄中片)	10	200	上级设备容量受限
89	市区（不含淮安区、淮阴区）	17557配变(唐庄六组北)	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
90	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61063配变（谢碾南王东）	10	200	本级设备容量受限
91	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4437配变（邱庄村港心西）	10	400	本级设备容量受限
92	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4440配变（邱庄村港心东）	10	400	本级设备容量受限
93	市区（不含淮安区、淮阴区）	164003配变（甘露北小区）	10	200	本级设备容量受限
94	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44089配变（范集永陆北台）	10	400	上级设备容量受限
95	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44092配变（范集大吴北）	10	200	上级设备容量受限
96	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44091配变（范集大吴中台）	10	200	上级设备容量受限
97	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44080配变（范集李许陆庄）	10	315	上级设备容量受限
98	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44162配变（范集李许十二组）	10	400	上级设备容量受限
99	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44077配变（范集李许闸口）	10	100	上级设备容量受限
100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53135配变（范集范集东台）	10	400	上级设备容量受限
101	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53137配变（范集范集中台）	10	400	上级设备容量受限
102	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53136配变（范集范集西台）	10	400	上级设备容量受限
103	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53160配变（范集预制厂）	10	400	上级设备容量受限
104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53145配变（范集商业街东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
105	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44073配变（范集李邵十二组）	10	400	上级设备容量受限
106	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44071配变（范集李邵十一组）	10	160	上级设备容量受限
107	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44068配变（范集大花中）	10	200	上级设备容量受限
108	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44069配变（范集大花西）	10	200	上级设备容量受限
109	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44067配变（范集大花东）	10	200	上级设备容量受限
110	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44072配变（范集李邵六组）	10	200	上级设备容量受限
111	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8602配变（小康路）	10	400	上级设备容量受限
112	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9717配变(严集二组南)	10	400	本级设备容量受限
113	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸二组南17575配变	10	200	上级设备容量受限
114	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩十三组配变	10	315	上级设备容量受限
115	市区（不含淮安区、淮阴区）	17579配变(武墩三闸九组北)	10	200	上级设备容量受限
116	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组南17549配变	10	315	上级设备容量受限
117	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北西配变	10	400	上级设备容量受限
118	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部南17580配变	10	100	上级设备容量受限
119	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4487配变（范集永陆南台）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
120	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44294配变（李许十组泵）	10	200	上级设备容量受限
121	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44076配变（范集李许刘庄）	10	400	上级设备容量受限
122	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44070配变（范集大花沈庄）	10	400	上级设备容量受限
123	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43075配变（谢碾陈庄南二）	10	400	本级设备容量受限
124	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4486配变（范集永陆东台）	10	400	上级设备容量受限
125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
126	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44083配变（范集后高南台）	10	400	上级设备容量受限
127	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44203配变（范集永陆小区）	10	400	上级设备容量受限
128	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4485配变（范集后高七组）	10	100	上级设备容量受限
129	市区（不含淮安区、淮阴区）	干左98348配变	10	100	本级设备容量受限
130	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4416配变(三乐村高庄组)	10	400	本级设备容量受限
131	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4411配变(三乐村周庄组)	10	400	本级设备容量受限
132	市区（不含淮安区、淮阴区）	163010配变(姚湾林场)	10	100	本级设备容量受限
133	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4104配变（周陈十二组）	10	200	本级设备容量受限
134	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5408配变（三乐村村部西）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
135	市区（不含淮安区、淮阴区）	11506箱变	10	500	上级设备容量受限
136	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507箱变	10	630	上级设备容量受限
137	市区（不含淮安区、淮阴区）	11508箱变	10	500	上级设备容量受限
138	市区（不含淮安区、淮阴区）	11509箱变	10	500	上级设备容量受限
139	市区（不含淮安区、淮阴区）	11510箱变	10	630	上级设备容量受限
140	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511箱变	10	630	上级设备容量受限
141	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53194配变（范集牛场）	10	500	上级设备容量受限
142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53186配变（范集供销社）	10	400	上级设备容量受限
143	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4114配变（周陈二组南）	10	200	本级设备容量受限
144	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53177配变（范集新张三组1#变）	10	400	上级设备容量受限
145	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53178配变（范集新张三组2#变）	10	500	上级设备容量受限
146	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53179配变（范集日盛小区）	10	400	上级设备容量受限
147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44214配变（范集李许闸口东）	10	160	上级设备容量受限
148	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44183配变（范集李许陆庄1#变）	10	315	上级设备容量受限
149	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44078配变（范集李许李庄）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
150	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十五组西175113配变	10	400	上级设备容量受限
151	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8603配变（小康路南）	10	400	上级设备容量受限
152	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部北175106配变	10	200	上级设备容量受限
153	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5418配变（三乐村金左六组东）	10	200	本级设备容量受限
154	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43016配变(谢碾村陈东)	10	200	本级设备容量受限
155	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43009配变（谢碾小王元）	10	100	本级设备容量受限
156	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4404配变(三乐村孙代组)	10	200	本级设备容量受限
157	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43056配变(谢碾村陈东南)	10	100	本级设备容量受限
158	市区（不含淮安区、淮阴区）	17509配变(武墩三闸二组)	10	200	上级设备容量受限
159	市区（不含淮安区、淮阴区）	17510配变(武墩三闸三组)	10	200	上级设备容量受限
160	市区（不含淮安区、淮阴区）	17511配变(武墩三闸四组)	10	200	上级设备容量受限
161	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北17543配变	10	200	上级设备容量受限
162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17571配变(王桥开发区)	10	200	上级设备容量受限
163	市区（不含淮安区、淮阴区）	17568配变(王桥二闸)	10	200	上级设备容量受限
164	市区（不含淮安区、淮阴区）	17548配变(王桥十三组)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
165	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组配变	10	400	上级设备容量受限
166	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组南配变	10	315	上级设备容量受限
167	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
168	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44161配变（范集李许九组）	10	100	上级设备容量受限
169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53213配变（范集新张六组）	10	400	上级设备容量受限
170	市区（不含淮安区、淮阴区）	17555配变(武墩胡庄五组)	10	200	上级设备容量受限
171	市区（不含淮安区、淮阴区）	17528配变(武墩胡庄六组)	10	400	上级设备容量受限
172	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南一98451配变	10	200	本级设备容量受限
173	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十八组配变	10	315	上级设备容量受限
174	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组配变	10	400	上级设备容量受限
175	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组配变	10	400	上级设备容量受限
176	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17519配变(唐庄十三组)	10	200	上级设备容量受限
177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17544配变(王桥村部)	10	200	上级设备容量受限
178	市区（不含淮安区、淮阴区）	17569配变(王桥二组)	10	200	上级设备容量受限
179	市区（不含淮安区、淮阴区）	17547配变(王桥三组)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
180	市区（不含淮安区、淮阴区）	17566配变(王桥五组)	10	400	上级设备容量受限
181	市区（不含淮安区、淮阴区）	17504配变(武墩三闸九组)	10	200	上级设备容量受限
182	市区（不含淮安区、淮阴区）	17507配变(武墩三闸五组)	10	200	上级设备容量受限
183	市区（不含淮安区、淮阴区）	17513配变(武墩三闸十二组)	10	315	上级设备容量受限
184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17556配变(武墩三闸五组东)	10	200	上级设备容量受限
185	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄（二）	10	250	上级设备容量受限
186	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部17508配变	10	315	上级设备容量受限
187	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53225配变（范集政府东）	10	400	上级设备容量受限
188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53158配变（范集育才路1#变）	10	400	上级设备容量受限
189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53159配变（范集育才路2#变）	10	200	上级设备容量受限
190	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53166配变（范集育才花苑）	10	400	上级设备容量受限
191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景1#配变	10	400	上级设备容量受限
192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景2#配变	10	400	上级设备容量受限
193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53248配变（范集新张三组3#变）	10	400	上级设备容量受限
194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44249配变（范集大吴万庄）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53250配变（范集五组）	10	200	上级设备容量受限
196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸六组北配变	10	200	上级设备容量受限
197	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组南175101配变	10	200	上级设备容量受限
198	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景3#配变	10	400	上级设备容量受限
199	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5417配变(三乐村朱卢组)	10	200	本级设备容量受限
200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53155配变（范集新张小区）	10	400	上级设备容量受限
201	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53253配变（范集商业街东2#变）	10	500	上级设备容量受限
202	市区（不含淮安区、淮阴区）	175001配变（王元仓库）	10	400	上级设备容量受限
203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53163配变（范集大问小区）	10	400	上级设备容量受限
204	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53141配变（范集新张四组）	10	400	上级设备容量受限
205	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8601配变（李席一组）	10	100	上级设备容量受限
206	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组西配变	10	400	上级设备容量受限
207	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53299配变(范集大问中堆)	10	400	上级设备容量受限
208	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144配变(运西村运河组中北)	10	400	本级设备容量受限
209	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸通浦北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
210	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸养殖变175117配变	10	400	上级设备容量受限
211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期276# 配电变压器	10	500	上级设备容量受限
212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期275# 配电变压器	10	500	上级设备容量受限
213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#2变电所 #1变压器	10	1000	上级设备容量受限
214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所 #1变压器	10	800	上级设备容量受限
215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所 #3变压器	10	800	上级设备容量受限
216	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44292配变（大花沈庄 2#）	10	200	上级设备容量受限
217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景4#配 变	10	400	上级设备容量受限
218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景5#配 变	10	400	上级设备容量受限
219	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44287配变（李邵泵 站）	10	200	上级设备容量受限
220	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村部中175115配变	10	200	上级设备容量受限
221	市区（不含淮安区、淮阴区）	176101配变(武墩瑞泰花 园小区)	10	315	上级设备容量受限
222	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥六组17598配变	10	315	上级设备容量受限
223	市区（不含淮安区、淮阴区）	161073配变（官庄李 庄）	10	200	本级设备容量受限
224	市区（不含淮安区、淮阴区）	17594配变(武墩胡庄四 组)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
225	市区（不含淮安区、淮阴区）	17595配变(武墩胡庄七组)	10	315	上级设备容量受限
226	市区（不含淮安区、淮阴区）	17597配变(武墩三闸十一组)	10	200	上级设备容量受限
227	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4482配变（范集后高东台）	10	200	上级设备容量受限
228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44205配变（范集后高八组）	10	100	上级设备容量受限
229	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44084配变（范集后高西台）	10	100	上级设备容量受限
230	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44075配变（范集李邵九组）	10	100	上级设备容量受限
231	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44074配变（范集李邵四组）	10	200	上级设备容量受限
232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44206配变（范集李许一组）	10	100	上级设备容量受限
233	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53098配变（范集柳陈北台）	10	200	上级设备容量受限
234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53199配变（范集柳陈五组）	10	100	上级设备容量受限
235	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组北配变	10	200	上级设备容量受限
236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩胡庄后陈	10	200	上级设备容量受限
237	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸五组中	10	200	上级设备容量受限
238	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸一组175111配变	10	200	上级设备容量受限
239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_严集九组南	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
240	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44293配变(李邵渔场)	10	400	上级设备容量受限
241	市区（不含淮安区、淮阴区）	164064配变（姚湾西马西）	10	200	本级设备容量受限
242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
243	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53286配变（范集政府东2#变）	10	400	上级设备容量受限
244	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
245	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44288配变（后高淮师泵站）	10	200	上级设备容量受限
246	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5412配变（三乐村韩园组西）	10	200	本级设备容量受限
247	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44207配变(范集后高一组)	10	400	上级设备容量受限
248	市区（不含淮安区、淮阴区）	17553配变(武墩三闸十组)	10	200	上级设备容量受限
249	市区（不含淮安区、淮阴区）	17550配变(唐庄五组)	10	315	上级设备容量受限
250	市区（不含淮安区、淮阴区）	17549配变(唐庄二组)	10	250	上级设备容量受限
251	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53097配变（范集柳陈南台）	10	200	上级设备容量受限
252	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4495配变（范集大问南）	10	160	上级设备容量受限
253	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44195配变（范集李许许庄）	10	200	上级设备容量受限
254	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53176配变（范集八组）	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
255	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53175配变（范集商城2#变）	10	400	上级设备容量受限
256	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53174配变（范集商城1#变）	10	400	上级设备容量受限
257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53171配变（范集小学）	10	400	上级设备容量受限
258	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4409配变（严卓四支北）	10	200	本级设备容量受限
259	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53285配变（范集东堆泵站）	10	200	上级设备容量受限
260	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4122配变（周陈村部北）	10	200	本级设备容量受限
261	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4488配变（范集永陆中台）	10	400	上级设备容量受限
262	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44168配变（范集永陆八组）	10	400	上级设备容量受限
263	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组17552配变	10	200	上级设备容量受限
264	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44079配变（范集李许村部）	10	200	上级设备容量受限
265	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组东17593配变	10	200	上级设备容量受限
266	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组17592配变	10	200	上级设备容量受限
267	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄四组配变	10	315	上级设备容量受限
268	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸六组配变	10	200	上级设备容量受限
269	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄一17506配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
270	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组西配变	10	200	上级设备容量受限
271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组东配变	10	200	上级设备容量受限
272	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组东配变	10	400	上级设备容量受限
273	市区（不含淮安区、淮阴区）	17554配变(唐庄六组南)	10	200	上级设备容量受限
274	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村南17545配变	10	250	上级设备容量受限
275	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥西站17546配变	10	250	上级设备容量受限
276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53193配变（范集新张八组）	10	400	上级设备容量受限
277	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53201配变（范集新张九组1#变）	10	500	上级设备容量受限
278	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53192配变（范集新张五组）	10	400	上级设备容量受限
279	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53142配变（范集新张三组）	10	400	上级设备容量受限
280	市区（不含淮安区、淮阴区）	164037配变（姚湾村部）	10	200	本级设备容量受限
281	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组17587配变	10	315	上级设备容量受限
282	市区（不含淮安区、淮阴区）	11502箱变	10	500	上级设备容量受限
283	市区（不含淮安区、淮阴区）	11504箱变	10	500	上级设备容量受限
284	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
285	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505箱变	10	400	上级设备容量受限
286	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44270配变（范集大花四组）	10	400	上级设备容量受限
287	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区196#箱变	10	630	上级设备容量受限
288	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区197#箱变	10	400	上级设备容量受限
289	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区198#箱变	10	400	上级设备容量受限
290	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4407配变(严卓村四支东)	10	200	本级设备容量受限
291	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄村部东175105配变	10	400	上级设备容量受限
292	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44271配变（范集后高十一组）	10	400	上级设备容量受限
293	淮安区	1130250配变复兴渔滨王庄北	10	400	上级设备容量受限
294	淮安区	建淮水岸新城14号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
295	淮安区	PMS_11254配变（复兴渔滨王庄）	10	400	上级设备容量受限
296	淮安区	T3173配变（建淮八关杨兴）	10	400	上级设备容量受限
297	淮安区	PMS_117120配变（席桥王口二组）	10	200	上级设备容量受限
298	淮安区	Q92125配变（林集谢庄小区）	10	400	上级设备容量受限
299	淮安区	PMS_T3179配变（建淮鹅钱马庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
300	淮安区	T33155配变（建淮许王丁西）	10	400	上级设备容量受限
301	淮安区	PMS_S2120配变（复兴大叶五组）	10	400	上级设备容量受限
302	淮安区	S21124配变（复兴徐庄南）	10	200	上级设备容量受限
303	淮安区	S2115配变（复兴徐庄二组）	10	100	上级设备容量受限
304	淮安区	S2119配变（复兴徐庄六组）	10	200	上级设备容量受限
305	淮安区	PMS_S2118配变（复兴杨中组）	10	160	上级设备容量受限
306	淮安区	116077配变（苏嘴小堆二组）	10	200	上级设备容量受限
307	淮安区	PMS_116155配变（苏嘴园区西新）	10	400	上级设备容量受限
308	淮安区	PMS_11688配变（席桥三里二组）	10	400	上级设备容量受限
309	淮安区	S8175配变（季桥农科队）	10	400	上级设备容量受限
310	淮安区	T33114配变（建淮陈武庄）	10	200	上级设备容量受限
311	淮安区	T32175配变（马甸陈前）	10	200	上级设备容量受限
312	淮安区	PMS_114143配变（钦工西支小学）	10	400	上级设备容量受限
313	淮安区	11676配变（席桥秦庄五组）	10	200	上级设备容量受限
314	淮安区	115117配变（顺河双井七组南）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
315	淮安区	PMS_112171配变（顺河胡宋七组）	10	200	上级设备容量受限
316	淮安区	PMS_112166配变（顺河胡宋河北南）	10	100	上级设备容量受限
317	淮安区	T22180配变（顺河小新六组）	10	200	上级设备容量受限
318	淮安区	S83234配变（顺河骆荡前河北）	10	200	上级设备容量受限
319	淮安区	T42168配变鲁圩村（三堡鲁圩桥西）	10	100	上级设备容量受限
320	淮安区	PMS_S83221配变（顺河崔周六组东）	10	200	上级设备容量受限
321	淮安区	T4275配变鲁圩村（三堡鲁圩南）	10	100	上级设备容量受限
322	淮安区	S9318配变（顺河代王）	10	200	上级设备容量受限
323	淮安区	T42134配变瓦庄村（三堡瓦庄七组）	10	200	上级设备容量受限
324	淮安区	T42169配变圣庄村（三堡圣庄一组）	10	200	上级设备容量受限
325	淮安区	117185配变（苏嘴苏刘三组）	10	200	上级设备容量受限
326	淮安区	117186配变（苏嘴苏刘小区南）	10	200	上级设备容量受限
327	淮安区	S52186配变陈庄村（三堡陈庄五组）	10	200	上级设备容量受限
328	淮安区	117187配变（苏嘴苏刘小区北）	10	200	上级设备容量受限
329	淮安区	Q80191配变（南闸戴庄姜庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
330	淮安区	S52106配变花元村（三堡花元南）	10	200	上级设备容量受限
331	淮安区	S52151配变花元村（花元三组）	10	200	上级设备容量受限
332	淮安区	PMS_Q80173配变（南闸黄埔梅花）	10	200	上级设备容量受限
333	淮安区	Q80207配变（南闸太东大庄）	10	200	上级设备容量受限
334	淮安区	PMS_Q8051配变（南闸黄埔永红）	10	200	上级设备容量受限
335	淮安区	PMS_Q80172配变（南闸戴庄汤庄）	10	400	上级设备容量受限
336	淮安区	PMS_117183配变（苏嘴振兴东路）	10	400	上级设备容量受限
337	淮安区	PMS_S22116(复兴汤刘北)	10	400	上级设备容量受限
338	淮安区	S22117配变（复兴汤刘南）	10	100	上级设备容量受限
339	淮安区	PMS_S22170配变（复兴小黄八组）	10	200	上级设备容量受限
340	淮安区	PMS_S22168配变（复兴小黄二组）	10	200	上级设备容量受限
341	淮安区	S2160配变（复兴大李七组）	10	200	上级设备容量受限
342	淮安区	S21102配变（复兴灯郎南）	10	200	上级设备容量受限
343	淮安区	S71173配变岳元村（三堡岳元六组）	10	200	上级设备容量受限
344	淮安区	PMS_11244配变（复兴大市场东中）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
345	淮安区	11698配变（席桥鱼场）	10	100	上级设备容量受限
346	淮安区	117188配变（苏嘴万郎二组南）	10	200	上级设备容量受限
347	淮安区	11687配变（席桥原种场东）	10	200	上级设备容量受限
348	淮安区	S91116配变（季桥小岗东）	10	400	上级设备容量受限
349	淮安区	PMS_T43124配变（建淮盖桥魏庄）	10	400	上级设备容量受限
350	淮安区	PMS_113152配变（钦工紫码二组）	10	200	上级设备容量受限
351	淮安区	T36142配变（建淮十里十里）	10	200	上级设备容量受限
352	淮安区	T36150配变（建淮孙赵谭小）	10	200	上级设备容量受限
353	淮安区	113203配变（钦工贾庄五组西）	10	100	上级设备容量受限
354	淮安区	T11198配变（钦工农贸市场南）	10	400	上级设备容量受限
355	淮安区	T3189配变（建淮李庄）	10	200	上级设备容量受限
356	淮安区	113202配变（钦工大庞三组南）	10	400	上级设备容量受限
357	淮安区	PMS_11456配变（钦工唐颜五组）	10	400	上级设备容量受限
358	淮安区	11483配变（钦工支夏六组）	10	200	上级设备容量受限
359	淮安区	PMS_11484配变（钦工支夏二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
360	淮安区	113101配变（钦工大庞五组）	10	200	上级设备容量受限
361	淮安区	PMS_S4679配变（白马湖后朱2#）	10	200	上级设备容量受限
362	淮安区	D73106配变（马甸胡庄）	10	400	上级设备容量受限
363	淮安区	T32125配变（马甸唐王）	10	400	上级设备容量受限
364	淮安区	PMS_S6240配变（白马湖四队西）	10	200	上级设备容量受限
365	淮安区	D7316配变（马甸富民佳苑11#干变）	10	800	上级设备容量受限
366	淮安区	11488配变（钦工前谷二组）	10	100	上级设备容量受限
367	淮安区	PMS_112225配变（马甸铁岳）	10	400	上级设备容量受限
368	淮安区	建淮水岸新城18号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
369	淮安区	PMS_Q80120配变（南闸姚庄七队）	10	400	上级设备容量受限
370	淮安区	PMS_S6250配变（白马湖一队前东）	10	200	上级设备容量受限
371	淮安区	PMS_S55165配变（白马湖二渔场北中）	10	200	上级设备容量受限
372	淮安区	113249配变（复兴镇镇区北）	10	250	上级设备容量受限
373	淮安区	112181配变（马甸李庄）	10	400	上级设备容量受限
374	淮安区	席桥高铁庄园2#干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
375	淮安区	建淮水岸新城20号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
376	淮安区	PMS_S6239配变（白马湖四队北）	10	200	上级设备容量受限
377	淮安区	PMS_S6235配变（白马湖五队前西）	10	200	上级设备容量受限
378	淮安区	PMS_S6238配变（白马湖五队后西）	10	200	上级设备容量受限
379	淮安区	PMS_S6227配变（白马湖邵集后2#）	10	200	上级设备容量受限
380	淮安区	PMS_S4596配变（白马湖十八队后）	10	200	上级设备容量受限
381	淮安区	116167配变（席桥原种场北）	10	400	上级设备容量受限
382	淮安区	PMS_S6319配变（白马湖人武部）	10	200	上级设备容量受限
383	淮安区	113115配变（钦工横沟六组）	10	200	上级设备容量受限
384	淮安区	PMS_113161配变（钦工紫码三组）	10	400	上级设备容量受限
385	淮安区	PMS_T32213配变（马甸吴庄）	10	400	上级设备容量受限
386	淮安区	PMS_S6247配变（白马湖一渔场前2#）	10	200	上级设备容量受限
387	淮安区	112189配变（马甸三庄）	10	400	上级设备容量受限
388	淮安区	PMS_117124配变（苏嘴一心一组）	10	400	上级设备容量受限
389	淮安区	PMS_T3251配变（马甸王大）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
390	淮安区	112203配变（马甸茆庄）	10	400	上级设备容量受限
391	淮安区	116165配变（苏嘴小堆教会）	10	400	上级设备容量受限
392	淮安区	112116配变（马甸靖庄）	10	400	上级设备容量受限
393	淮安区	S85163配变（苏嘴老吉七组）	10	400	上级设备容量受限
394	淮安区	PMS_T3257配变（马甸堆边）	10	400	上级设备容量受限
395	淮安区	112204配变（马甸靖老南）	10	400	上级设备容量受限
396	淮安区	PMS_S4663配变（白马湖十七队）	10	200	上级设备容量受限
397	淮安区	D74233配变（上河变电所）	10	400	上级设备容量受限
398	淮安区	S85122配变（苏嘴大徐二组）	10	400	上级设备容量受限
399	淮安区	PMS_S54128箱变（白马湖健康路北）	10	400	上级设备容量受限
400	淮安区	D73212配变（马甸田小西）	10	100	上级设备容量受限
401	淮安区	PMS_113163配变（钦工横沟五组）	10	400	上级设备容量受限
402	淮安区	PMS_113113配变（钦工横沟一组）	10	400	上级设备容量受限
403	淮安区	PMS_114190配变（钦工前谷一组）	10	400	上级设备容量受限
404	淮安区	PMS_113102配变（钦工大庞二组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
405	淮安区	Q80212配变（南闸戴庄新区南）	10	400	上级设备容量受限
406	淮安区	PMS_114166配变（钦工前谷五组）	10	400	上级设备容量受限
407	淮安区	D7306配变（马甸富民佳苑1#干变）	10	800	上级设备容量受限
408	淮安区	PMS_114193配变（钦工唐颜三组）	10	400	上级设备容量受限
409	淮安区	T36145配变（建淮十里徐庄）	10	200	上级设备容量受限
410	淮安区	T36143配变（建淮十里王庄）	10	200	上级设备容量受限
411	淮安区	PMS_112238配变（宋集冯王六组）	10	400	上级设备容量受限
412	淮安区	S7601配变（范集温馨花园2#）	10	800	上级设备容量受限
413	淮安区	PMS_S4680配变（白马湖前谢东）	10	200	上级设备容量受限
414	淮安区	建淮水岸新城10号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
415	淮安区	PMS_S6314配变（白马湖五队前东2#）	10	200	上级设备容量受限
416	淮安区	PMS_S54129箱变（白马湖健康路北2号）	10	400	上级设备容量受限
417	淮安区	PMS_S4676配变（白马湖二十四队2#）	10	200	上级设备容量受限
418	淮安区	温馨花园二期3#变压器	10	800	上级设备容量受限
419	淮安区	S7301配变（范集温馨花园1#）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
420	淮安区	PMS_113114配变（钦工横沟四组）	10	400	上级设备容量受限
421	淮安区	111260配变（宋集恒尚御水湾小区）	10	800	上级设备容量受限
422	淮安区	S7602配变（范集温馨花园4#）	10	800	上级设备容量受限
423	淮安区	PMS_S55161配变（白马湖十五队西中）	10	200	上级设备容量受限
424	淮安区	PMS_11163#配变（宋集青年南）	10	400	上级设备容量受限
425	淮安区	111171配变（宋集严码二组南）	10	200	上级设备容量受限
426	淮安区	117274配变（苏嘴政府西）	10	400	上级设备容量受限
427	淮安区	11375配变（茭陵东荡西）	10	200	上级设备容量受限
428	淮安区	116083配变（苏嘴马逻五组）	10	200	上级设备容量受限
429	淮安区	S9432配变（顺河蒋姚南）	10	100	上级设备容量受限
430	淮安区	116082配变（苏嘴马逻六组）	10	200	上级设备容量受限
431	淮安区	S9431配变（顺河蒋姚北）	10	400	上级设备容量受限
432	淮安区	PMS_11684配变（苏嘴马逻八组）	10	400	上级设备容量受限
433	淮安区	S9455配变（顺河李郁东）	10	200	上级设备容量受限
434	淮安区	S9460配变（顺河李郁西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
435	淮安区	S9457配变（顺河李郁四组）	10	100	上级设备容量受限
436	淮安区	PMS_11374配变（茭陵东荡东）	10	400	上级设备容量受限
437	淮安区	S9441配变（顺河徐荡二组）	10	200	上级设备容量受限
438	淮安区	T3172配变（建淮八关徐庄）	10	200	上级设备容量受限
439	淮安区	S9449配变（顺河徐荡四组）	10	200	上级设备容量受限
440	淮安区	D7489(上河杨集罗西)	10	200	上级设备容量受限
441	淮安区	Q9263配变（林集谢庄南）	10	400	上级设备容量受限
442	淮安区	D7485配变(上河丁舍沟西)	10	200	上级设备容量受限
443	淮安区	PMS_S56113配变（范集张朱二组）	10	400	上级设备容量受限
444	淮安区	S53055配变（范集刘桥九组）	10	100	上级设备容量受限
445	淮安区	S53138配变（范集新张一组）	10	400	上级设备容量受限
446	淮安区	S53132配变（范集周王东台）	10	200	上级设备容量受限
447	淮安区	S53134配变（范集周王北台）	10	200	上级设备容量受限
448	淮安区	S53061配变（范集何朱北）	10	100	上级设备容量受限
449	淮安区	D74100配变(上河前任圩马)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
450	淮安区	S53060配变（范集何朱东）	10	100	上级设备容量受限
451	淮安区	PMS_S53062配变（范集何朱南）	10	200	上级设备容量受限
452	淮安区	D74119配变（上河大拥徐庄）	10	160	上级设备容量受限
453	淮安区	S85123配变（苏嘴大徐五组）	10	200	上级设备容量受限
454	淮安区	S85121配变（苏嘴大徐村）	10	200	上级设备容量受限
455	淮安区	S85120配变（苏嘴杨河四组）	10	200	上级设备容量受限
456	淮安区	S8557配变（苏嘴大桥小咸）	10	200	上级设备容量受限
457	淮安区	S85055配变（苏嘴大桥村）	10	200	上级设备容量受限
458	淮安区	S85056配变（苏嘴大桥南舍）	10	200	上级设备容量受限
459	淮安区	S85146配变（苏嘴大桥东街）	10	200	上级设备容量受限
460	淮安区	S85141配变（苏嘴大桥七组）	10	100	上级设备容量受限
461	淮安区	PMS_116106配变（苏嘴大单六组）	10	200	上级设备容量受限
462	淮安区	PMS_116104配变（苏嘴大单二组）	10	200	上级设备容量受限
463	淮安区	116105配变（苏嘴大单五组）	10	200	上级设备容量受限
464	淮安区	S85113配变（苏嘴庄码村）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
465	淮安区	S85051配变（苏嘴老吉八组）	10	400	上级设备容量受限
466	淮安区	S85054配变（苏嘴老吉六组）	10	200	上级设备容量受限
467	淮安区	S85053配变（苏嘴老吉四组）	10	200	上级设备容量受限
468	淮安区	T2197配变（苏嘴龚营六组）	10	400	上级设备容量受限
469	淮安区	PMS_T21096配变（苏嘴龚营四组）	10	400	上级设备容量受限
470	淮安区	T2195配变（苏嘴龚营三组）	10	200	上级设备容量受限
471	淮安区	T21094配变（苏嘴龚营二组）	10	100	上级设备容量受限
472	淮安区	S85128配变（苏嘴衡庄村）	10	100	上级设备容量受限
473	淮安区	S85130配变（苏嘴衡庄三组）	10	200	上级设备容量受限
474	淮安区	S85067配变（苏嘴衡庄二组）	10	400	上级设备容量受限
475	淮安区	11770配变（苏嘴振兴路）	10	160	上级设备容量受限
476	淮安区	S85109配变（苏嘴沙吉二组）	10	400	上级设备容量受限
477	淮安区	S85107配变（苏嘴沙吉村）	10	200	上级设备容量受限
478	淮安区	PMS_T21117配变（苏嘴于嘴五组）	10	200	上级设备容量受限
479	淮安区	T21118配变（苏嘴于嘴二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
480	淮安区	T21090配变（苏嘴北季七组）	10	400	上级设备容量受限
481	淮安区	T21089配变（苏嘴北季二组）	10	200	上级设备容量受限
482	淮安区	116150配变（苏嘴北季五组）	10	200	上级设备容量受限
483	淮安区	T21145配变（苏嘴北季南谭）	10	100	上级设备容量受限
484	淮安区	T21143配变（苏嘴北季八组）	10	200	上级设备容量受限
485	淮安区	116088配变（苏嘴北季村）	10	400	上级设备容量受限
486	淮安区	PMS_11699配变（苏嘴健仪五组）	10	200	上级设备容量受限
487	淮安区	PMS_116100配变（苏嘴健仪二组）	10	400	上级设备容量受限
488	淮安区	116134配变（苏嘴工业园东）	10	400	上级设备容量受限
489	淮安区	S85147配变（苏嘴沙吉八组）	10	400	上级设备容量受限
490	淮安区	D74106配变（上河九甸邵庄）	10	400	上级设备容量受限
491	淮安区	PMS_12265配变（茭陵卢庄西）	10	200	上级设备容量受限
492	淮安区	PMS_116133配变（苏嘴工业园西）	10	100	上级设备容量受限
493	淮安区	T21114配变（苏嘴南季二组）	10	200	上级设备容量受限
494	淮安区	T21115配变（苏嘴南季五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
495	淮安区	S85129配变（苏嘴汤庄 供销）	10	100	上级设备容量受限
496	淮安区	S85110配变（苏嘴汤庄 村）	10	200	上级设备容量受限
497	淮安区	S85111配变（苏嘴汤庄 马庄）	10	200	上级设备容量受限
498	淮安区	S85112配变（苏嘴汤庄 十二组）	10	200	上级设备容量受限
499	淮安区	S85131配变（苏嘴汤庄 二组）	10	100	上级设备容量受限
500	淮安区	S85140配变（苏嘴汤庄 三组）	10	400	上级设备容量受限
501	淮安区	T3182配变（建淮红旗）	10	200	上级设备容量受限
502	淮安区	PMS_12264配变（茭陵卢 庄东）	10	400	上级设备容量受限
503	淮安区	118098配变（车桥范六 村洪桥）	10	400	本级设备容量受限
504	淮安区	12267配变（茭陵小茭 北）	10	100	上级设备容量受限
505	淮安区	T4266配变瓦庄村（三堡 瓦庄南）	10	200	上级设备容量受限
506	淮安区	T4267配变瓦庄村（三堡 瓦庄中）	10	200	上级设备容量受限
507	淮安区	S52135配变沙庄村(三堡 沙庄七组)	10	80	上级设备容量受限
508	淮安区	PMS_S22083配变（复兴 大朱东）	10	400	上级设备容量受限
509	淮安区	T31104配变（建淮涂料 厂）	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
510	淮安区	T31102配变（建淮沈庄）	10	100	上级设备容量受限
511	淮安区	PMS_T3187配变（建淮建新岳桥北）	10	200	上级设备容量受限
512	淮安区	122101配变（茭陵章洼北）	10	400	上级设备容量受限
513	淮安区	11298配变（复兴马南西）	10	200	上级设备容量受限
514	淮安区	11389配变（三堡严庄东）	10	400	上级设备容量受限
515	淮安区	PMS_112111配变（复兴大市场东）	10	315	上级设备容量受限
516	淮安区	115100配变（顺河三合魏庄）	10	100	上级设备容量受限
517	淮安区	PMS_115122配变（顺河张李）	10	400	上级设备容量受限
518	淮安区	11598配变（顺河三合北庄）	10	100	上级设备容量受限
519	淮安区	S52105配变花元村（三堡花元中）	10	400	上级设备容量受限
520	淮安区	S52104配变花元村（三堡花元北）	10	100	上级设备容量受限
521	淮安区	S53131配变（范集李湾站）	10	400	上级设备容量受限
522	淮安区	S52103配变花元村（三堡花元东）	10	315	上级设备容量受限
523	淮安区	PMS_123121配变（复兴东渔场(西)）	10	315	上级设备容量受限
524	淮安区	S71094配变堡新庄村（三堡新庄北）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
525	淮安区	S52121配变沙滩村（三堡沙滩新增）	10	200	上级设备容量受限
526	淮安区	S52087配变沙滩村（三堡沙滩中）	10	160	上级设备容量受限
527	淮安区	113114配变（复兴镇区西）	10	400	上级设备容量受限
528	淮安区	S52084配变沙滩村（三堡沙滩北）	10	100	上级设备容量受限
529	淮安区	T3190配变（建淮邱家村部）	10	400	上级设备容量受限
530	淮安区	S71060配变岳元村（三堡岳元东）	10	80	上级设备容量受限
531	淮安区	11391(复兴镇区南)	10	400	上级设备容量受限
532	淮安区	Q70135配变（宋集西高小南庄）	10	100	上级设备容量受限
533	淮安区	12263配变（茭陵陈圩村）	10	200	上级设备容量受限
534	淮安区	12268配变（茭陵章洼中）	10	400	上级设备容量受限
535	淮安区	12262配变（茭陵章洼南）	10	200	上级设备容量受限
536	淮安区	12260配变（茭陵唐堡西）	10	200	上级设备容量受限
537	淮安区	11566配变（顺河安乐二里半）	10	100	上级设备容量受限
538	淮安区	S52099配变解庄村(三堡解庄北)	10	400	上级设备容量受限
539	淮安区	PMS_115107配变（顺河邵王六组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
540	淮安区	S5252配变陈庄村（三堡陈庄东）	10	200	上级设备容量受限
541	淮安区	S71061配变岳元村（三堡岳元北）	10	100	上级设备容量受限
542	淮安区	S71059配变岳元村（三堡岳元西）	10	200	上级设备容量受限
543	淮安区	S71120配变新庄村（三堡渔场）	10	100	上级设备容量受限
544	淮安区	113104配变(复兴渔滨五组)	10	400	上级设备容量受限
545	淮安区	PMS_S21103配变（复兴灯郎北）	10	400	上级设备容量受限
546	淮安区	S2163配变（复兴贾新中）	10	100	上级设备容量受限
547	淮安区	s2164配变（复兴贾新南）	10	200	上级设备容量受限
548	淮安区	PMS_112119配变（宋集园艺场部）	10	400	上级设备容量受限
549	淮安区	PMS_117103配变（苏嘴苏刘二组）	10	400	上级设备容量受限
550	淮安区	117102配变（苏嘴苏刘小区）	10	200	上级设备容量受限
551	淮安区	PMS_117101配变（苏嘴苏刘村）	10	315	上级设备容量受限
552	淮安区	11772配变（苏嘴老街）	10	400	上级设备容量受限
553	淮安区	116078配变（苏嘴小堆五组）	10	200	上级设备容量受限
554	淮安区	11780配变（苏嘴万郎一组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
555	淮安区	PMS_11779配变（苏嘴万郎二组）	10	200	上级设备容量受限
556	淮安区	116132配变（苏嘴小堆水厂）	10	100	上级设备容量受限
557	淮安区	116073配变（苏嘴三组）	10	400	上级设备容量受限
558	淮安区	11775配变（苏嘴二组）	10	200	上级设备容量受限
559	淮安区	PMS_11199配变（宋集董尹村北）	10	400	上级设备容量受限
560	淮安区	T42114配变沙口村（三堡乡直东）	10	200	上级设备容量受限
561	淮安区	T42115配变沙口村（三堡乡直西）	10	315	上级设备容量受限
562	淮安区	T42132配变沙口村（三堡乡直北）	10	400	上级设备容量受限
563	淮安区	T42133配变沙口村（三堡乡直南）	10	400	上级设备容量受限
564	淮安区	T4256配变沙庄村（三堡沙庄中）	10	400	上级设备容量受限
565	淮安区	115108配变（顺河邵王三组）	10	200	上级设备容量受限
566	淮安区	S52053配变陈庄村（三堡陈庄中）	10	100	上级设备容量受限
567	淮安区	S52054配变陈庄村（三堡陈庄西）	10	160	上级设备容量受限
568	淮安区	11585配变（顺河大蒋东）	10	200	上级设备容量受限
569	淮安区	PMS_11295配变（复兴南季西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
570	淮安区	11594配变（顺河大蒋一组）	10	200	上级设备容量受限
571	淮安区	S52119配变花元村（三堡陈庄新增）	10	80	上级设备容量受限
572	淮安区	PMS_11568配变（顺河安乐五组）	10	100	上级设备容量受限
573	淮安区	12261配变（茭陵章桥北）	10	100	上级设备容量受限
574	淮安区	11569配变（顺河北场）	10	200	上级设备容量受限
575	淮安区	12259配变（茭陵唐堡东）	10	400	上级设备容量受限
576	淮安区	11576配变（顺河大吉东）	10	200	上级设备容量受限
577	淮安区	PMS_11583配变（顺河大吉西）	10	400	上级设备容量受限
578	淮安区	11580配变（顺河大吉九组）	10	200	上级设备容量受限
579	淮安区	PMS_112117配变（宋集园艺三队）	10	400	上级设备容量受限
580	淮安区	S52096配变三堡新庄村（三堡新庄南）	10	80	上级设备容量受限
581	淮安区	113120配变（钦工贾庄九组）	10	200	上级设备容量受限
582	淮安区	S2188配变（复兴任舍）	10	200	上级设备容量受限
583	淮安区	116093配变（苏嘴张季七组）	10	100	上级设备容量受限
584	淮安区	S71062配变岳元村（三堡岳元南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
585	淮安区	S21107配变（复兴陈杨南）	10	200	上级设备容量受限
586	淮安区	S21108配变（复兴陈杨中）	10	100	上级设备容量受限
587	淮安区	S21109配变（复兴陈杨北）	10	400	上级设备容量受限
588	淮安区	116087配变（苏嘴曹叶一组）	10	100	上级设备容量受限
589	淮安区	116086配变（苏嘴曹叶五组）	10	200	上级设备容量受限
590	淮安区	116135配变（苏嘴曹叶六组）	10	400	上级设备容量受限
591	淮安区	116085配变（苏嘴曹叶村）	10	200	上级设备容量受限
592	淮安区	116059配变（苏嘴吴码五组）	10	200	上级设备容量受限
593	淮安区	11658配变（苏嘴吴码八组）	10	200	上级设备容量受限
594	淮安区	PMS_11660配变（苏嘴吴码四组）	10	200	上级设备容量受限
595	淮安区	116061配变（苏嘴吴码二组）	10	100	上级设备容量受限
596	淮安区	116091配变（苏嘴张季一组）	10	100	上级设备容量受限
597	淮安区	11764配变（苏嘴一心十组）	10	200	上级设备容量受限
598	淮安区	PMS_11763配变（苏嘴一心七组）	10	200	上级设备容量受限
599	淮安区	PMS_11766配变（苏嘴一心十五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
600	淮安区	11762配变（苏嘴一心五组）	10	200	上级设备容量受限
601	淮安区	T22206配变（顺河剧场）	10	400	上级设备容量受限
602	淮安区	PMS_117125配变（苏嘴一心四组）	10	200	上级设备容量受限
603	淮安区	11765配变（苏嘴一心十一组）	10	100	上级设备容量受限
604	淮安区	S71065配变咸庄村（三堡咸庄）	10	400	上级设备容量受限
605	淮安区	S71129配变咸庄村（三堡咸庄西）	10	100	上级设备容量受限
606	淮安区	11584配变（林集山河北）	10	200	本级设备容量受限
607	淮安区	S71077配变周湾村（三堡周湾中）	10	400	上级设备容量受限
608	淮安区	S71102配变大陶村（三堡大陶北）	10	200	上级设备容量受限
609	淮安区	C2139配变（建淮唐桥东王）	10	125	本级设备容量受限
610	淮安区	113123配变（复兴东渔场(东)）	10	100	上级设备容量受限
611	淮安区	S71100配变大陶村（三堡大陶东）	10	400	上级设备容量受限
612	淮安区	113122配变（复兴东渔场中配变）	10	100	上级设备容量受限
613	淮安区	11379配变（茭陵东高北）	10	200	上级设备容量受限
614	淮安区	PMS_11378配变（茭陵东高南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
615	淮安区	113104配变（茭陵东高西）	10	400	上级设备容量受限
616	淮安区	112108配变（宋集严码村东）	10	200	上级设备容量受限
617	淮安区	116092配变（苏嘴张季四组）	10	200	上级设备容量受限
618	淮安区	116138配变（苏嘴张季五组）	10	200	上级设备容量受限
619	淮安区	S2121配变（复兴大叶二组配变）	10	400	上级设备容量受限
620	淮安区	116223配变（苏嘴六组）	10	200	上级设备容量受限
621	淮安区	T22207配变（顺河桥南）	10	400	上级设备容量受限
622	淮安区	11377配变（茭陵高荡北）	10	100	上级设备容量受限
623	淮安区	T22200配变（顺河中桥变）	10	400	上级设备容量受限
624	淮安区	T22201配变（顺河桥东）	10	400	上级设备容量受限
625	淮安区	T36160配变（建淮许王徐庄北）	10	100	上级设备容量受限
626	淮安区	11771配变（苏嘴新西街）	10	200	上级设备容量受限
627	淮安区	T22199配变（顺河供销社）	10	400	上级设备容量受限
628	淮安区	11776配变（苏嘴政府）	10	400	上级设备容量受限
629	淮安区	116069配变（苏嘴曹庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
630	淮安区	116081配变（苏嘴马逻村）	10	200	上级设备容量受限
631	淮安区	T22211配变（顺河小区）	10	200	上级设备容量受限
632	淮安区	117126配变（席桥朱黄八组）	10	200	上级设备容量受限
633	淮安区	11693配变（席桥三里八组）	10	200	上级设备容量受限
634	淮安区	PMS_S22178配变（复兴西城前鲍）	10	200	上级设备容量受限
635	淮安区	S22179配变（复兴西城后鲍）	10	200	上级设备容量受限
636	淮安区	PMS_S21185配变（复兴大李北荡东）	10	200	上级设备容量受限
637	淮安区	S21182配变（复兴大李北荡西）	10	400	上级设备容量受限
638	淮安区	PMS_s21185配变（复兴陈杨九组）	10	200	上级设备容量受限
639	淮安区	S21184配变（复兴陈杨八组）	10	100	上级设备容量受限
640	淮安区	S21186配变（复兴徐庄西）	10	100	上级设备容量受限
641	淮安区	PMS_S21187配变（复兴徐庄九组）	10	200	上级设备容量受限
642	淮安区	S22189配变（复兴东城南场西）	10	200	上级设备容量受限
643	淮安区	113190配变（复兴振兴路东）	10	400	上级设备容量受限
644	淮安区	S22188配变（复兴东城南场南配变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
645	淮安区	S21173配变（复兴大李小舍北配变）	10	200	上级设备容量受限
646	淮安区	PMS_112193配变（复兴陈仲仲南）	10	400	上级设备容量受限
647	淮安区	S85173配变（苏嘴汤庄六组）	10	200	上级设备容量受限
648	淮安区	S85171配变（苏嘴老吉兴东庄）	10	400	上级设备容量受限
649	淮安区	11325配变（复兴洞）	10	200	上级设备容量受限
650	淮安区	112166配变（马甸胡荡西）	10	400	上级设备容量受限
651	淮安区	S85184配变（苏嘴沙吉三支站）	10	200	上级设备容量受限
652	淮安区	S85182配变（苏嘴杨河一组）	10	200	上级设备容量受限
653	淮安区	S85181配变（苏嘴杨河西庄）	10	200	上级设备容量受限
654	淮安区	S52165配变陈庄村（三堡陈庄马圩）	10	100	上级设备容量受限
655	淮安区	T3193配变（建淮邱家刘圩）	10	200	上级设备容量受限
656	淮安区	117141配变（席桥谢荡五组）	10	200	上级设备容量受限
657	淮安区	T32109配变（马甸镇区西）	10	400	上级设备容量受限
658	淮安区	S91176配变（季桥潘柳九组）	10	400	上级设备容量受限
659	淮安区	S91154配变（季桥潘柳六组）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
660	淮安区	S81178配变（季桥小湾八组）	10	400	上级设备容量受限
661	淮安区	S81179配变（季桥小湾四组）	10	200	上级设备容量受限
662	淮安区	S2106配变（复兴灯郎四组）	10	160	上级设备容量受限
663	淮安区	PMS_S215配变（复兴灯郎六组）	10	160	上级设备容量受限
664	淮安区	S81161配变（季桥长流八组）	10	400	上级设备容量受限
665	淮安区	PMS_S91183配变（季桥潘柳五组）	10	400	上级设备容量受限
666	淮安区	PMS_S91184配变（季桥潘柳三组）	10	400	上级设备容量受限
667	淮安区	S52152配变花元村（花元五组）	10	400	上级设备容量受限
668	淮安区	T10145配变（钦工西支桥）	10	200	上级设备容量受限
669	淮安区	S71234配变大陶村（三堡大陶二组）	10	100	上级设备容量受限
670	淮安区	T11146配变（钦工韩庄九组）	10	400	上级设备容量受限
671	淮安区	PMS_117142配变（席桥谢荡四组）	10	200	上级设备容量受限
672	淮安区	PMS_S2107配变（复兴任舍五支街西）	10	400	上级设备容量受限
673	淮安区	117143配变（席桥谢荡李庄）	10	400	上级设备容量受限
674	淮安区	PMS_117150配变（席桥谢荡陈庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
675	淮安区	S2108配变（复兴徐庄七组）	10	100	上级设备容量受限
676	淮安区	S85180配变（苏嘴杨河陆庄）	10	100	上级设备容量受限
677	淮安区	S81165配变（季桥后荡西）	10	400	上级设备容量受限
678	淮安区	PMS_T21169配变（苏嘴龚营二组南）	10	400	上级设备容量受限
679	淮安区	PMS_T21170配变（苏嘴龚营二组北）	10	200	上级设备容量受限
680	淮安区	S85174配变（苏嘴老吉一组）	10	200	上级设备容量受限
681	淮安区	S85175配变（苏嘴老吉五组）	10	200	上级设备容量受限
682	淮安区	D73176配变（马甸靖大村部）	10	160	上级设备容量受限
683	淮安区	PMS_Y83186配变（施河葛庄胡河）	10	200	本级设备容量受限
684	淮安区	114154配变（钦工后谷二组）	10	400	上级设备容量受限
685	淮安区	PMS_114155配变（钦工后谷四组）	10	400	上级设备容量受限
686	淮安区	11595配变（顺河蒋姚小戴）	10	100	上级设备容量受限
687	淮安区	S9461配变（顺河李郁一组）	10	250	上级设备容量受限
688	淮安区	S9458配变（顺河李郁五组）	10	200	上级设备容量受限
689	淮安区	S83247配变（顺河西崔一二组东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
690	淮安区	PMS_11203配变（复兴裴联五组）	10	200	上级设备容量受限
691	淮安区	PMS_11201配变（复兴南季二组）	10	400	上级设备容量受限
692	淮安区	11202配变（复兴南季七组）	10	200	上级设备容量受限
693	淮安区	PMS_S2157配变（复兴大李小舍）	10	200	上级设备容量受限
694	淮安区	S22152配变（复兴任桥东）	10	400	上级设备容量受限
695	淮安区	PMS_S22154配变（复兴汤刘渠西）	10	200	上级设备容量受限
696	淮安区	PMS_S22157配变（复兴西城四组）	10	200	上级设备容量受限
697	淮安区	115102配变（顺河三合魏庄北）	10	200	上级设备容量受限
698	淮安区	PMS_S22158配变（复兴东城周舍南）	10	200	上级设备容量受限
699	淮安区	S22159配变（复兴东城周舍北）	10	200	上级设备容量受限
700	淮安区	S22161配变（复兴东城六组）	10	200	上级设备容量受限
701	淮安区	112162配变（顺河何桥四组南）	10	200	上级设备容量受限
702	淮安区	11574配变（顺河安乐五组北）	10	100	上级设备容量受限
703	淮安区	11573配变（顺河安乐五组南）	10	200	上级设备容量受限
704	淮安区	S22163配变（复兴任桥河堆）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
705	淮安区	PMS_S22162(复兴任桥毛东)	10	200	上级设备容量受限
706	淮安区	11675配变（席桥秦庄一组）	10	400	上级设备容量受限
707	淮安区	117124配变（席桥朱黄六组）	10	200	上级设备容量受限
708	淮安区	PMS_112152配变（顺河何桥八组南）	10	200	上级设备容量受限
709	淮安区	S9436配变（顺河蒋姚中）	10	400	上级设备容量受限
710	淮安区	S22164配变（复兴汤刘梁东）	10	200	上级设备容量受限
711	淮安区	S22165配变（复兴汤刘梁西）	10	100	上级设备容量受限
712	淮安区	S22166配变（复兴小黄三组）	10	200	上级设备容量受限
713	淮安区	S9429配变（顺河时廖八组）	10	200	上级设备容量受限
714	淮安区	112172配变（顺河胡宋河北北）	10	100	上级设备容量受限
715	淮安区	PMS_112145配变（顺河官路南南）	10	200	上级设备容量受限
716	淮安区	117131配变（席桥朱黄七组）	10	200	上级设备容量受限
717	淮安区	S22171配变（复兴小黄九组）	10	200	上级设备容量受限
718	淮安区	S9320配变（顺河代王北）	10	200	上级设备容量受限
719	淮安区	S9321配变（顺河代王西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
720	淮安区	S9456配变（顺河李郁六组）	10	400	上级设备容量受限
721	淮安区	S9315配变（顺河艾口东）	10	400	上级设备容量受限
722	淮安区	S21174配变（复兴任舍二组）	10	200	上级设备容量受限
723	淮安区	PMS_S22153配变（复兴汤刘渠东）	10	200	上级设备容量受限
724	淮安区	115106配变（顺河三合殷庄）	10	200	上级设备容量受限
725	淮安区	PMS_S22176配变（复兴北界一组）	10	400	上级设备容量受限
726	淮安区	S21219配变（复兴田桥三组）	10	100	上级设备容量受限
727	淮安区	PMS_S21218配变（复兴田桥东咸西）	10	160	上级设备容量受限
728	淮安区	122179配变（茭陵章桥二组）	10	200	上级设备容量受限
729	淮安区	PMS_122176配变（茭陵章桥一组西）	10	200	上级设备容量受限
730	淮安区	PMS_122178配变（茭陵章桥四组）	10	200	上级设备容量受限
731	淮安区	T36152配变（建淮孙赵徐庄）	10	400	上级设备容量受限
732	淮安区	PMS_T3177配变（建淮鹅钱立新）	10	400	上级设备容量受限
733	淮安区	PMS_S4675配变（白马湖二十四队）	10	200	上级设备容量受限
734	淮安区	S6237配变（白马湖五队后东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
735	淮安区	S6313配变（白马湖六队前东）	10	200	上级设备容量受限
736	淮安区	PMS_114108配变（钦工马堡六组）	10	400	上级设备容量受限
737	淮安区	PMS_113160配变（钦工紫码五组）	10	400	上级设备容量受限
738	淮安区	114261配变（钦工支夏三组）	10	400	上级设备容量受限
739	淮安区	钦工腾飞小区3号变压器	10	630	上级设备容量受限
740	淮安区	S4683配变（白马湖三渔场西）	10	400	上级设备容量受限
741	淮安区	122167配变（茭陵章洼五组）	10	400	上级设备容量受限
742	淮安区	PMS_建淮城南一号6号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
743	淮安区	113238配变（茭陵东荡渔场）	10	400	上级设备容量受限
744	淮安区	PMS_113095配变（钦工贾庄一组）	10	400	上级设备容量受限
745	淮安区	PMS_建淮水岸新城2号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
746	淮安区	PMS_建淮水岸新城4号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
747	淮安区	D74219配变（上河谭庄河圩）	10	315	上级设备容量受限
748	淮安区	T11238配变（钦工府前路）	10	400	上级设备容量受限
749	淮安区	建淮水岸新城8号配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
750	淮安区	112269配变（陈仲四组）	10	400	上级设备容量受限
751	淮安区	沙口小区4#变压器	10	800	上级设备容量受限
752	淮安区	D86224配变（上河大姚圩东）	10	315	上级设备容量受限
753	淮安区	S2194配变（复兴大叶三组）	10	400	上级设备容量受限
754	淮安区	D86223配变（上河高北卞西西）	10	315	上级设备容量受限
755	淮安区	D86225配变（上河大姚大李）	10	315	上级设备容量受限
756	淮安区	D86213配变（上河高北薛庄）	10	315	上级设备容量受限
757	淮安区	PMS_S6253配变（白马湖一队前东2#）	10	200	上级设备容量受限
758	淮安区	PMS_11674配变（席桥秦庄一组东）	10	100	上级设备容量受限
759	淮安区	D74231配变(上河丁舍沟东)	10	315	上级设备容量受限
760	淮安区	113271配变（复兴拥军路）	10	400	上级设备容量受限
761	淮安区	11672配变（席桥秦庄二组东）	10	400	上级设备容量受限
762	淮安区	PMS_S6224配变（白马湖邵集南2#）	10	200	上级设备容量受限
763	淮安区	PMS_S6225配变（白马湖邵集后）	10	200	上级设备容量受限
764	淮安区	117156配变（席桥谢荡一组东）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
765	淮安区	建淮水岸新城19号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
766	淮安区	PMS_S4599配变（白马湖十八队）	10	200	上级设备容量受限
767	淮安区	Q80233配变（南闸黄埔童庄南）	10	200	上级设备容量受限
768	淮安区	PMS_S6251配变（白马湖一队前西）	10	200	上级设备容量受限
769	淮安区	PMS_S6301配变（白马湖十三队苗圃）	10	200	上级设备容量受限
770	淮安区	S85172配变（苏嘴汤庄十组）	10	100	上级设备容量受限
771	淮安区	S85176配变（苏嘴汤庄四组）	10	200	上级设备容量受限
772	淮安区	S85200配变（苏嘴杨河后庄）	10	400	上级设备容量受限
773	淮安区	11299配变（复兴裴联中）	10	400	上级设备容量受限
774	淮安区	11272配变（马甸冯庄）	10	100	上级设备容量受限
775	淮安区	D73104配变（马甸邱永）	10	200	上级设备容量受限
776	淮安区	11292配变（马甸黄庄）	10	100	上级设备容量受限
777	淮安区	D73133配变（马甸韩西南）	10	200	上级设备容量受限
778	淮安区	D73197配变（马甸邱永南）	10	100	上级设备容量受限
779	淮安区	11491配变（马甸南刘）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
780	淮安区	PMS_Q70197配变（宋集西高二组）	10	400	上级设备容量受限
781	淮安区	PMS_111194配变（宋集董尹五组）	10	200	上级设备容量受限
782	淮安区	11681配变（席桥原种一队）	10	200	上级设备容量受限
783	淮安区	11683配变（席桥原种小学）	10	200	上级设备容量受限
784	淮安区	11684配变（席桥原种三组）	10	200	上级设备容量受限
785	淮安区	T3269配变（马甸新河）	10	200	上级设备容量受限
786	淮安区	S2150配变（复兴任舍西（单））	10	200	上级设备容量受限
787	淮安区	T4282配变圣庄村（三堡圣庄北）	10	400	上级设备容量受限
788	淮安区	T42141配变沙庄村（三堡仙洲园）	10	200	上级设备容量受限
789	淮安区	T42136配变沙口村（三堡乡直东堆）	10	200	上级设备容量受限
790	淮安区	T54109配变沙口村（三堡沙口东）	10	160	本级设备容量受限
791	淮安区	T42118配变圣庄村（三堡圣庄西）	10	200	上级设备容量受限
792	淮安区	T4257配变沙庄村（三堡沙庄西）	10	100	上级设备容量受限
793	淮安区	S2159配变（复兴大李八大家）	10	100	上级设备容量受限
794	淮安区	T32192配变（马甸后黄庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
795	淮安区	PMS_T32186配变（马甸 小于）	10	400	上级设备容量受限
796	淮安区	112180配变（马甸郭金 南）	10	400	上级设备容量受限
797	淮安区	112185配变（马甸郭 庄）	10	160	上级设备容量受限
798	淮安区	谢庄社区1#配变	10	800	上级设备容量受限
799	淮安区	PMS_S6241配变（白马湖 四队西2#）	10	200	上级设备容量受限
800	淮安区	PMS_112117配变（马甸 二堡村）	10	400	上级设备容量受限
801	淮安区	11256配变（马甸帅庄）	10	400	上级设备容量受限
802	淮安区	11255配变（马甸西李）	10	200	上级设备容量受限
803	淮安区	11254配变（马甸徐庄）	10	400	上级设备容量受限
804	淮安区	11253配变（马甸宗庄）	10	400	上级设备容量受限
805	淮安区	PMS_112184配变（马甸 曹庄）	10	400	上级设备容量受限
806	淮安区	Q70193配变（宋集三里 韩庄南）	10	200	上级设备容量受限
807	淮安区	D74152配变(上河前任郭 庄)	10	400	上级设备容量受限
808	淮安区	D74151配变(上河丁舍鲍 庄)	10	200	上级设备容量受限
809	淮安区	Q70200配变（宋集土城 一组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
810	淮安区	Q70201配变（宋集土城二组）	10	100	上级设备容量受限
811	淮安区	PMS_113153配变（茭陵邵葛八组）	10	200	上级设备容量受限
812	淮安区	11294配变（马甸陈庄）	10	100	上级设备容量受限
813	淮安区	PMS_112203配变（宋集园艺三队南）	10	200	上级设备容量受限
814	淮安区	112204配变(园艺三队北)	10	200	上级设备容量受限
815	淮安区	PMS_113094配变（钦工贾庄五组）	10	400	上级设备容量受限
816	淮安区	PMS_11373配变（茭陵东荡北）	10	400	上级设备容量受限
817	淮安区	PMS_113113配变（复兴镇区东）	10	400	上级设备容量受限
818	淮安区	11362配变（复兴贾新小区）	10	400	上级设备容量受限
819	淮安区	PMS_S2165配变（复兴任舍五支街）	10	400	上级设备容量受限
820	淮安区	D86144配变（上河大姚楼庄）	10	400	上级设备容量受限
821	淮安区	D7488配变(上河丁舍杨庄)	10	400	上级设备容量受限
822	淮安区	S4376配变（林集王码北）	10	400	上级设备容量受限
823	淮安区	S83242配变（顺河双灯吴庄）	10	400	上级设备容量受限
824	淮安区	PMS_112155配变（顺河何桥供销社）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
825	淮安区	PMS_S81217配变（季桥小湾十组）	10	400	上级设备容量受限
826	淮安区	PMS_S43113配变（林集李庄董庄）	10	200	上级设备容量受限
827	淮安区	PMS_钦工钦贸小区1号配电所1号干变	10	800	上级设备容量受限
828	淮安区	PMS_钦工钦贸小区1号配电所2号干变	10	800	上级设备容量受限
829	淮安区	S9304配变（顺河三堡六组）	10	200	上级设备容量受限
830	淮安区	T36161配变（建淮许王许王）	10	200	上级设备容量受限
831	淮安区	PMS_11599配变（顺河三合北庄东）	10	200	上级设备容量受限
832	淮安区	114167配变（钦工前谷六组南）	10	200	上级设备容量受限
833	淮安区	S83232配变（顺河骆荡中层北）	10	200	上级设备容量受限
834	淮安区	112143配变（顺河官路南）	10	200	上级设备容量受限
835	淮安区	T11192配变(钦工园区)	10	400	上级设备容量受限
836	淮安区	S83225配变（顺河灯刘一组）	10	200	上级设备容量受限
837	淮安区	S9433配变（顺河蒋姚南南）	10	200	上级设备容量受限
838	淮安区	PMS_115121配变（顺河张李北）	10	100	上级设备容量受限
839	淮安区	114187配变（钦工后程二组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
840	淮安区	PMS_T1051配变（钦工供电所）	10	400	上级设备容量受限
841	淮安区	T10127配变（钦工医院）	10	200	上级设备容量受限
842	淮安区	PMS_T10133配变（钦工药站）	10	400	上级设备容量受限
843	淮安区	114229配变（钦工马堡四组）	10	200	上级设备容量受限
844	淮安区	PMS_S45102配变（白马湖十九队东2#）	10	200	上级设备容量受限
845	淮安区	淮东首府2号变压器	10	500	上级设备容量受限
846	淮安区	T3181配变（建淮供电所）	10	200	上级设备容量受限
847	淮安区	S9317配变（顺河艾口西）	10	200	上级设备容量受限
848	淮安区	113133配变（茭陵联合小侍）	10	400	上级设备容量受限
849	淮安区	113123配变（茭陵联合东）	10	160	上级设备容量受限
850	淮安区	PMS_113136配变（茭陵南舍一组）	10	200	上级设备容量受限
851	淮安区	113126配变（茭陵邵葛一组）	10	200	上级设备容量受限
852	淮安区	113134配变（茭陵邵葛中）	10	400	上级设备容量受限
853	淮安区	113135配变（茭陵邵葛六组）	10	200	上级设备容量受限
854	淮安区	113147配变（茭陵邵葛五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
855	淮安区	113158配变（茭陵邵葛桥）	10	200	上级设备容量受限
856	淮安区	S56116配变（范集张朱九组）	10	200	上级设备容量受限
857	淮安区	113132配变（茭陵东高五组）	10	200	上级设备容量受限
858	淮安区	PMS_113125配变（茭陵东高一组）	10	400	上级设备容量受限
859	淮安区	113174配变（茭陵联合西）	10	100	上级设备容量受限
860	淮安区	113130配变（茭陵东荡中）	10	200	上级设备容量受限
861	淮安区	S2174配变（复兴田桥东咸东）	10	100	上级设备容量受限
862	淮安区	113124配变（茭陵联合二组）	10	400	上级设备容量受限
863	淮安区	S9442配变（顺河徐荡二组北）	10	160	上级设备容量受限
864	淮安区	S9444配变（顺河徐荡六组）	10	200	上级设备容量受限
865	淮安区	11572配变（顺河安乐一组东）	10	160	上级设备容量受限
866	淮安区	11570配变（顺河安乐一组北）	10	160	上级设备容量受限
867	淮安区	11582配变（顺河大吉水厂）	10	100	上级设备容量受限
868	淮安区	S21115配变（复兴田桥中咸北）	10	200	上级设备容量受限
869	淮安区	115101配变（顺河三合魏庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
870	淮安区	115105配变（顺河三合殷许东）	10	100	上级设备容量受限
871	淮安区	115119配变（顺河张李东）	10	200	上级设备容量受限
872	淮安区	11571配变（顺河安乐二里半东）	10	100	上级设备容量受限
873	淮安区	11563配变（顺河北场东）	10	200	上级设备容量受限
874	淮安区	PMS_S53143配变（范集政府西台片）	10	400	上级设备容量受限
875	淮安区	PMS_S53187配变（范集周王新区）	10	400	上级设备容量受限
876	淮安区	116196配变（苏嘴大单四组）	10	100	上级设备容量受限
877	淮安区	PMS_116190配变（苏嘴健仪四组）	10	200	上级设备容量受限
878	淮安区	S91131配变（季桥大湾北）	10	400	上级设备容量受限
879	淮安区	PMS_S56191配变（范集姚桥九组1#变）	10	200	上级设备容量受限
880	淮安区	PMS_T21194配变（苏嘴龚营六组南）	10	200	上级设备容量受限
881	淮安区	S85209配变（苏嘴衡庄五组南）	10	200	上级设备容量受限
882	淮安区	S9445配变（顺河徐荡米厂）	10	200	上级设备容量受限
883	淮安区	117130配变（席桥朱黄村南）	10	400	上级设备容量受限
884	淮安区	116301配变（苏嘴振兴西路）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
885	淮安区	Y74167配变（泾口东宥四组）	10	100	本级设备容量受限
886	淮安区	S9439配变（顺河敬老院）	10	200	上级设备容量受限
887	淮安区	s2172配变（复兴郭中组配变）	10	400	上级设备容量受限
888	淮安区	117103配变（席桥丁朱村部）	10	200	上级设备容量受限
889	淮安区	116191配变（苏嘴健仪七组）	10	200	上级设备容量受限
890	淮安区	S56102配变（范集姚桥五组）	10	200	上级设备容量受限
891	淮安区	S85195配变（苏嘴老吉六组东）	10	200	上级设备容量受限
892	淮安区	S9440配变（顺河徐荡八组）	10	160	上级设备容量受限
893	淮安区	S53200配变（范集何郭八组）	10	200	上级设备容量受限
894	淮安区	PMS_S53184配变（范集何朱四组）	10	100	上级设备容量受限
895	淮安区	S52194配变（三堡沙滩四组）	10	315	上级设备容量受限
896	淮安区	S71123配变陶庄村（三堡陶庄三组）	10	100	上级设备容量受限
897	淮安区	112105配变（复兴大朱三组）	10	315	上级设备容量受限
898	淮安区	S53058配变（范集刘桥六组）	10	200	上级设备容量受限
899	淮安区	S53153配变（范集刘桥二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
900	淮安区	S53056配变（范集刘桥三组）	10	400	上级设备容量受限
901	淮安区	S53057配变（范集刘桥十组）	10	400	上级设备容量受限
902	淮安区	S53185配变（范集郭桥六组）	10	400	上级设备容量受限
903	淮安区	PMS_S53180配变（范集郭桥四组）	10	100	上级设备容量受限
904	淮安区	S53054配变（范集郭桥十三组）	10	400	上级设备容量受限
905	淮安区	S2211配变（复兴大朱八组）	10	400	上级设备容量受限
906	淮安区	PMS_S56111配变（范集新朱北堆）	10	400	上级设备容量受限
907	淮安区	122142配变（茭陵卢庄五组）	10	200	上级设备容量受限
908	淮安区	S91152配变（季桥大湾九组）	10	200	上级设备容量受限
909	淮安区	122170配变（茭陵陈圩北）	10	100	上级设备容量受限
910	淮安区	PMS_S56181配变（范集新朱二组）	10	200	上级设备容量受限
911	淮安区	PMS_S56190配变（范集新朱七组）	10	200	上级设备容量受限
912	淮安区	PMS_Q80195配变（南闸良庄姜庄）	10	200	上级设备容量受限
913	淮安区	PMS_122140配变（茭陵卢庄三组）	10	200	上级设备容量受限
914	淮安区	PMS_122141配变（茭陵卢庄村十组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
915	淮安区	122165配变（茭陵章洼三组）	10	400	上级设备容量受限
916	淮安区	122121配变（茭陵章桥一组）	10	80	上级设备容量受限
917	淮安区	122137配变（茭陵小茭六组）	10	200	上级设备容量受限
918	淮安区	122145配变（茭陵小茭七组）	10	400	上级设备容量受限
919	淮安区	122168配变（茭陵小茭中）	10	200	上级设备容量受限
920	淮安区	122118配变（茭陵章桥南）	10	200	上级设备容量受限
921	淮安区	Q80166配变（南闸太东东庄）	10	200	上级设备容量受限
922	淮安区	PMS_Q80159配变（南闸戴庄新区）	10	200	上级设备容量受限
923	淮安区	PMS_T3169配变（建淮八关马中北）	10	200	上级设备容量受限
924	淮安区	122117配变（茭陵唐堡中）	10	400	上级设备容量受限
925	淮安区	122156配变（茭陵唐堡北）	10	200	上级设备容量受限
926	淮安区	11389配变（复兴镇政府）	10	400	上级设备容量受限
927	淮安区	PMS_T33130配变（建淮马甲邓庄）	10	200	上级设备容量受限
928	淮安区	T21116配变（苏嘴于嘴一组）	10	400	上级设备容量受限
929	淮安区	PMS_117253配变（苏嘴一心一组南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
930	淮安区	PMS_117252配变（苏嘴一心五组东）	10	200	上级设备容量受限
931	淮安区	117251配变（苏嘴一心四组北）	10	200	上级设备容量受限
932	淮安区	S22245配变（复兴西城五组）	10	100	上级设备容量受限
933	淮安区	Q70268配变（宋集园艺农队南）	10	200	上级设备容量受限
934	淮安区	113218配变（钦工横沟十组东）	10	100	上级设备容量受限
935	淮安区	113219配变（钦工横沟九组北）	10	100	上级设备容量受限
936	淮安区	114220配变（钦工支夏二组北）	10	100	上级设备容量受限
937	淮安区	S83254配变（顺河西崔五组）	10	200	上级设备容量受限
938	淮安区	117133配变（席桥朱黄张庄西）	10	200	上级设备容量受限
939	淮安区	117118配变（席桥王口五组西）	10	400	上级设备容量受限
940	淮安区	PMS_117146配变（席桥谢荡村部南）	10	400	上级设备容量受限
941	淮安区	117145配变（席桥谢荡陈庄北）	10	200	上级设备容量受限
942	淮安区	117134配变（席桥朱黄六组东）	10	100	上级设备容量受限
943	淮安区	117132配变（席桥朱黄村前东）	10	100	上级设备容量受限
944	淮安区	PMS_117121配变（席桥王口一组南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
945	淮安区	PMS_117115配变（席桥王口一组西）	10	400	上级设备容量受限
946	淮安区	PMS_117113配变（席桥王口一组北）	10	400	上级设备容量受限
947	淮安区	S43189配变（林集刘圩北）	10	200	上级设备容量受限
948	淮安区	S43188配变（林集丁码北）	10	200	上级设备容量受限
949	淮安区	Q92190配变（林集谢庄小区西）	10	400	上级设备容量受限
950	淮安区	PMS_S53298配变（范集何朱中堆）	10	400	上级设备容量受限
951	淮安区	PMS_113206配变（茭陵东高九组）	10	400	上级设备容量受限
952	淮安区	PMS_113207配变（茭陵东荡新建）	10	400	上级设备容量受限
953	淮安区	S22246配变（复兴汤刘汤西组）	10	200	上级设备容量受限
954	淮安区	11677配变（席桥秦庄五组东）	10	100	上级设备容量受限
955	淮安区	PMS_11679配变（席桥秦庄六组东）	10	400	上级设备容量受限
956	淮安区	11670配变（席桥秦庄三组西）	10	100	上级设备容量受限
957	淮安区	117106配变（席桥丁朱五组南）	10	100	上级设备容量受限
958	淮安区	114221配变（钦工后谷一组西）	10	200	上级设备容量受限
959	淮安区	114225配变（钦工唐颜二组西）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
960	淮安区	钦工镇西社区1#变	10	500	上级设备容量受限
961	淮安区	PMS_S6223配变（白马湖十二队西）	10	200	上级设备容量受限
962	淮安区	113172配变（钦工大庞一组）	10	200	上级设备容量受限
963	淮安区	113210配变（茭陵高荡五组）	10	100	上级设备容量受限
964	淮安区	PMS_122230配变（茭陵小茭六组南）	10	200	上级设备容量受限
965	淮安区	122235配变（茭陵小茭五组）	10	100	上级设备容量受限
966	淮安区	PMS_S6320配变（白马湖人武部2#）	10	200	上级设备容量受限
967	淮安区	122231配变（茭陵小茭一组西）	10	400	上级设备容量受限
968	淮安区	建淮水岸新城6号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
969	淮安区	PMS_S4677配变（白马湖后谢东）	10	200	上级设备容量受限
970	淮安区	PMS_S55160配变（白马湖十五队东）	10	200	上级设备容量受限
971	淮安区	席桥高铁庄园4#干变	10	800	上级设备容量受限
972	淮安区	D7310配变（马甸富民佳苑5#干变）	10	800	上级设备容量受限
973	淮安区	宋集桃园01-1#综合变	10	630	上级设备容量受限
974	淮安区	T22264配变（顺河街东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
975	淮安区	PMS_115123配变（顺河张李西公变）	10	200	上级设备容量受限
976	淮安区	116168配变（席桥原种场南）	10	400	上级设备容量受限
977	淮安区	PMS_115111配变（顺河邵王一组公变）	10	200	上级设备容量受限
978	淮安区	建淮水岸新城17号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
979	淮安区	宋集黄河嘉苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
980	淮安区	PMS_115110配变（顺河邵王四组）	10	200	上级设备容量受限
981	淮安区	S53294配变（何郭泵站）	10	200	上级设备容量受限
982	淮安区	PMS_S6307配变（白马湖九队后）	10	200	上级设备容量受限
983	淮安区	S85271配变（苏嘴衡庄九组）	10	400	上级设备容量受限
984	淮安区	S85272配变（苏嘴衡庄四组南）	10	400	上级设备容量受限
985	淮安区	T2101配变（顺苏光伏）	10	400	上级设备容量受限
986	淮安区	PMS_S6226配变（白马湖邵集南）	10	200	上级设备容量受限
987	淮安区	PMS_S54136配变（白马湖桃朱西）	10	200	上级设备容量受限
988	淮安区	S53291配变（新张五组泵站）	10	400	上级设备容量受限
989	淮安区	任南社区1号箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
990	淮安区	S43107配变（林集李庄新村）	10	200	上级设备容量受限
991	淮安区	S52198配变沙滩村（三堡沙滩二组）	10	100	上级设备容量受限
992	淮安区	S91144配变（季桥大湾五组）	10	100	上级设备容量受限
993	淮安区	S91118配变（季桥大湾十组）	10	400	上级设备容量受限
994	淮安区	PMS_S91114配变（季桥后营）	10	400	上级设备容量受限
995	淮安区	S91122配变（季桥后营一组）	10	400	上级设备容量受限
996	淮安区	S81123配变（季桥小湾三组）	10	200	上级设备容量受限
997	淮安区	S91136配变（季桥后营小区北）	10	200	上级设备容量受限
998	淮安区	S91137配变（季桥后营小区南）	10	200	上级设备容量受限
999	淮安区	PMS_S81127配变（季桥小湾东）	10	200	上级设备容量受限
1000	淮安区	PMS_S8171配变（季桥肖杨北）	10	400	上级设备容量受限
1001	淮安区	PMS_S56209配变（范集南武六组）	10	200	上级设备容量受限
1002	淮安区	Q4253配变（季桥季桥南）	10	200	本级设备容量受限
1003	淮安区	PMS_11258配变（复兴渔滨九组）	10	400	上级设备容量受限
1004	淮安区	11296配变（复兴马南四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1005	淮安区	116249配变（苏嘴生态）	10	400	上级设备容量受限
1006	淮安区	PMS_Q80165配变（南闸新太村）	10	400	上级设备容量受限
1007	淮安区	PMS_T22204配变（顺河渔滨1号综合变）	10	400	上级设备容量受限
1008	淮安区	PMS_T22205配变（顺河渔滨2号综合变）	10	400	上级设备容量受限
1009	淮安区	112151配变（顺河何桥七组）	10	100	上级设备容量受限
1010	淮安区	PMS_Q80209配变（南闸太东小学）	10	100	上级设备容量受限
1011	淮安区	115190配变（仇桥前进中）	10	200	本级设备容量受限
1012	淮安区	PMS_T3188配变（建淮李新）	10	200	上级设备容量受限
1013	淮安区	T36149配变（建淮孙赵孙赵）	10	200	上级设备容量受限
1014	淮安区	PMS_T33137配变（建淮邱家三吉）	10	400	上级设备容量受限
1015	淮安区	T36153配变（建淮许王陈庄）	10	400	上级设备容量受限
1016	淮安区	T36148配变（建淮孙赵李大北）	10	200	上级设备容量受限
1017	淮安区	111261配变（宋集董尹南干渠）	10	100	上级设备容量受限
1018	淮安区	T22177配变（顺河小新三组）	10	200	上级设备容量受限
1019	淮安区	T22139配变（顺河高桥夏庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1020	淮安区	PMS_Q70269配变（宋集甘姜六组）	10	400	上级设备容量受限
1021	淮安区	S53274配变（范集新张村部）	10	400	上级设备容量受限
1022	淮安区	S83253配变（顺河西崔四组）	10	200	上级设备容量受限
1023	淮安区	PMS_112156配变（顺河何桥一组）	10	400	上级设备容量受限
1024	淮安区	S9437配变（顺河蒋姚五组）	10	200	上级设备容量受限
1025	淮安区	PMS_112169配变（顺河胡宋四组）	10	200	上级设备容量受限
1026	淮安区	112130配变（顺河丁姚六组）	10	160	上级设备容量受限
1027	淮安区	PMS_112185配变（顺河延年后高）	10	200	上级设备容量受限
1028	淮安区	PMS_112194配变（顺河延年包庄北）	10	200	上级设备容量受限
1029	淮安区	PMS_S83226配变（顺河灯刘一组西）	10	200	上级设备容量受限
1030	淮安区	PMS_Q70263配变（宋集大董六组）	10	400	上级设备容量受限
1031	淮安区	Q70262配变（宋集大董二组）	10	400	上级设备容量受限
1032	淮安区	PMS_Q70264配变（宋集三里15组）	10	400	上级设备容量受限
1033	淮安区	T42252配变瓦庄村（三堡瓦庄七组西）	10	200	上级设备容量受限
1034	淮安区	D86166配变（上河大姚黄庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1035	淮安区	PMS_112146配变（顺河官路二组）	10	200	上级设备容量受限
1036	淮安区	D74156配变(上河杨集楼西)	10	400	上级设备容量受限
1037	淮安区	S71251配变陶庄村（三堡陶庄北）	10	400	上级设备容量受限
1038	淮安区	Q92108配变（林集谢庄村）	10	400	上级设备容量受限
1039	淮安区	T42259配变沙口村(三堡乡直西南)	10	400	上级设备容量受限
1040	淮安区	T42160配变沙口村（三堡沙口二组）	10	400	上级设备容量受限
1041	淮安区	S71258配变陈庄村（三堡渔场西）	10	200	上级设备容量受限
1042	淮安区	T42202配变沙庄村（三堡沙庄一组）	10	200	上级设备容量受限
1043	淮安区	112206配变（宋集冯王二组）	10	100	上级设备容量受限
1044	淮安区	112198配变（宋集冯王七组）	10	200	上级设备容量受限
1045	淮安区	111199配变（宋集董尹六组）	10	100	上级设备容量受限
1046	淮安区	PMS_Q70196配变(宋集条河六组)	10	400	上级设备容量受限
1047	淮安区	S52192配变陈庄村（三堡陈庄九组）	10	100	上级设备容量受限
1048	淮安区	115116配变（顺河双井十组）	10	250	上级设备容量受限
1049	淮安区	S52193配变解庄村（三堡解庄四组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1050	淮安区	S71196配变周湾村（三堡周湾张庄）	10	400	上级设备容量受限
1051	淮安区	113148配变（茭陵东荡五组）	10	200	上级设备容量受限
1052	淮安区	Q70258配变（宋集沿六一组东）	10	100	上级设备容量受限
1053	淮安区	PMS_111257配变（宋集青年九组）	10	400	上级设备容量受限
1054	淮安区	111254配变（宋集青莲四组）	10	400	上级设备容量受限
1055	淮安区	PMS_S53255配变（范集大吴一组）	10	160	上级设备容量受限
1056	淮安区	S53257配变（范集周王十组）	10	400	上级设备容量受限
1057	淮安区	T4268配变瓦庄村（三堡瓦庄北）	10	400	上级设备容量受限
1058	淮安区	PMS_11399配变（钦工大庞六组）	10	400	上级设备容量受限
1059	淮安区	PMS_11697配变（平桥东风顾庄）	10	200	本级设备容量受限
1060	淮安区	D7487配变（上河丁舍翟庄）	10	400	上级设备容量受限
1061	淮安区	D86180配变（上河高北葛庄）	10	400	上级设备容量受限
1062	淮安区	T42242配变瓦庄村（三堡瓦庄九组）	10	200	上级设备容量受限
1063	淮安区	11590配变（顺河大蒋十一组）	10	200	上级设备容量受限
1064	淮安区	PMS_Q8067配变（南闸林南周庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1065	淮安区	PMS_Q8053配变（南闸黄埔后郭）	10	400	上级设备容量受限
1066	淮安区	Q8054配变（南闸黄埔曹坊）	10	200	上级设备容量受限
1067	淮安区	PMS_11680配变（南闸中南金庄）	10	200	本级设备容量受限
1068	淮安区	Q8065配变（南闸林南张庄）	10	200	上级设备容量受限
1069	淮安区	Q80133配变（南闸太东联中）	10	100	上级设备容量受限
1070	淮安区	Q80153配变（南闸戴湾仁圩）	10	400	上级设备容量受限
1071	淮安区	PMS_Q8057配变（南闸戴湾汪圩）	10	400	上级设备容量受限
1072	淮安区	PMS_Q8056配变（南闸戴湾张庄）	10	400	上级设备容量受限
1073	淮安区	Q8092配变（南闸良庄良兴）	10	200	上级设备容量受限
1074	淮安区	113175配变（钦工横沟九组西）	10	200	上级设备容量受限
1075	淮安区	113171配变（钦工横沟十组）	10	200	上级设备容量受限
1076	淮安区	114191配变（钦工前谷二组西）	10	100	上级设备容量受限
1077	淮安区	112219配变（马甸渠西）	10	400	上级设备容量受限
1078	淮安区	112220配变（马甸徐庄西）	10	100	上级设备容量受限
1079	淮安区	T42246配变鲁圩村（三堡鲁圩东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1080	淮安区	112129配变（顺河丁姚小区东）	10	200	上级设备容量受限
1081	淮安区	PMS_S83230配变（顺河何桥十组）	10	200	上级设备容量受限
1082	淮安区	112131配变（顺河丁姚西）	10	100	上级设备容量受限
1083	淮安区	112135配变（顺河丁姚二组北）	10	200	上级设备容量受限
1084	淮安区	PMS_112128配变（顺河丁姚小区）	10	400	上级设备容量受限
1085	淮安区	113134配变（钦工贾庄九组南）	10	100	上级设备容量受限
1086	淮安区	113180配变（钦工贾庄一组南）	10	100	上级设备容量受限
1087	淮安区	114213配变（钦工后程七组东）	10	100	上级设备容量受限
1088	淮安区	113131配变（钦工贾庄四组）	10	400	上级设备容量受限
1089	淮安区	S85215配变（苏嘴大桥咸庄）	10	200	上级设备容量受限
1090	淮安区	PMS_117238配变（苏嘴四组东）	10	400	上级设备容量受限
1091	淮安区	117239配变（苏嘴一心五组北）	10	400	上级设备容量受限
1092	淮安区	S85240配变（苏嘴汤庄村南）	10	400	上级设备容量受限
1093	淮安区	116214配变（苏嘴北季村南）	10	200	上级设备容量受限
1094	淮安区	S85210配变（苏嘴衡庄四组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1095	淮安区	112223配变（马甸陈庄东）	10	100	上级设备容量受限
1096	淮安区	PMS_115361配变（车桥中圩村四组）	10	200	本级设备容量受限
1097	淮安区	11247配变（复兴渔滨八组）	10	160	上级设备容量受限
1098	淮安区	112255配变（宋集桥头新村2#变）	10	400	上级设备容量受限
1099	淮安区	PMS_T33131配变（建淮马甲葛庄）	10	400	上级设备容量受限
1100	淮安区	PMS_T3195配变（建淮邱家邱西）	10	160	上级设备容量受限
1101	淮安区	T36140配变（建淮十里马庄）	10	200	上级设备容量受限
1102	淮安区	S71220配变咸庄村（三堡咸庄东）	10	100	上级设备容量受限
1103	淮安区	S81124配变（季桥小湾西）	10	200	上级设备容量受限
1104	淮安区	PMS_122159配变（茭陵陈圩西）	10	200	上级设备容量受限
1105	淮安区	112199配变（马甸大东）	10	160	上级设备容量受限
1106	淮安区	S85222配变（苏嘴庄码二组）	10	200	上级设备容量受限
1107	淮安区	S85221配变（苏嘴大徐三组）	10	200	上级设备容量受限
1108	淮安区	T21213配变（苏嘴南李四组）	10	200	上级设备容量受限
1109	淮安区	S52085配变沙滩村（三堡沙滩西）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1110	淮安区	S52200配变花元村（三堡花元一组）	10	400	上级设备容量受限
1111	淮安区	S71206配变新庄村（三堡新庄二组）	10	100	上级设备容量受限
1112	淮安区	S52205配变沙滩村（三堡沙滩中心路）	10	400	上级设备容量受限
1113	淮安区	S71199配变周湾村（三堡周湾四组）	10	400	上级设备容量受限
1114	淮安区	S5298配变解庄村（三堡解庄南）	10	400	上级设备容量受限
1115	淮安区	S71064配变陶庄村（三堡陶庄西）	10	200	上级设备容量受限
1116	淮安区	S52086配变沙滩村（三堡沙滩东）	10	100	上级设备容量受限
1117	淮安区	113127配变（三堡祁庄南）	10	200	上级设备容量受限
1118	淮安区	S71154配变咸庄村（三堡咸庄北）	10	400	上级设备容量受限
1119	淮安区	S9309配变（顺河三堡西北）	10	200	上级设备容量受限
1120	淮安区	S9310配变（顺河三堡西南）	10	200	上级设备容量受限
1121	淮安区	116219配变（苏嘴张季八组）	10	200	上级设备容量受限
1122	淮安区	116216配变（苏嘴曹庄八组）	10	200	上级设备容量受限
1123	淮安区	116220配变（苏嘴马逻四组）	10	100	上级设备容量受限
1124	淮安区	116208配变（苏嘴吴码七组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1125	淮安区	PMS_116207配变（苏嘴吴码三组）	10	200	上级设备容量受限
1126	淮安区	PMS_116224配变（苏嘴吴码九组）	10	100	上级设备容量受限
1127	淮安区	116225配变（苏嘴吴码八组西）	10	200	上级设备容量受限
1128	淮安区	D73200配变（马甸韩东）	10	400	上级设备容量受限
1129	淮安区	T32202配变（马甸桥东）	10	400	上级设备容量受限
1130	淮安区	S85198配变（苏嘴大桥西街）	10	200	上级设备容量受限
1131	淮安区	PMS_113118配变（钦工贾庄八组）	10	400	上级设备容量受限
1132	淮安区	S91213配变（季桥大湾八组）	10	400	上级设备容量受限
1133	淮安区	S91214配变（季桥大湾后庄）	10	100	上级设备容量受限
1134	淮安区	S91126配变（季桥潘柳一组）	10	200	上级设备容量受限
1135	淮安区	T3185配变（建淮建新小陈庄）	10	400	上级设备容量受限
1136	淮安区	T43110配变（建淮陈华村部）	10	200	上级设备容量受限
1137	淮安区	113105配变（溪河单洼前新）	10	100	本级设备容量受限
1138	淮安区	113177配变（钦工小徐三组）	10	100	上级设备容量受限
1139	淮安区	113181配变（钦工紫码一组西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1140	淮安区	Q70211配变（宋集大董三组）	10	100	上级设备容量受限
1141	淮安区	S21118配变（复兴大郭郭北组）	10	200	上级设备容量受限
1142	淮安区	S2181配变（复兴郭南组）	10	400	上级设备容量受限
1143	淮安区	113163配变（茭陵高荡二组）	10	200	上级设备容量受限
1144	淮安区	113164配变（茭陵高荡中）	10	200	上级设备容量受限
1145	淮安区	PMS_122160配变（茭陵卢庄一组）	10	200	上级设备容量受限
1146	淮安区	Y9551配变（平桥大任方东）	10	200	本级设备容量受限
1147	淮安区	T22190配变（顺河延年大陆）	10	200	上级设备容量受限
1148	淮安区	S83240配变（前河南）	10	400	上级设备容量受限
1149	淮安区	T22195配变（顺河延年水厂西）	10	100	上级设备容量受限
1150	淮安区	T22179配变（顺河小新一组）	10	160	上级设备容量受限
1151	淮安区	S83231配变（顺河骆荡黄社）	10	200	上级设备容量受限
1152	淮安区	11587配变（顺河大蒋九组）	10	100	上级设备容量受限
1153	淮安区	PMS_11591配变（顺河大蒋十组）	10	200	上级设备容量受限
1154	淮安区	PMS_115109配变（顺河邵王三组南）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1155	淮安区	11589配变（顺河大蒋六组南）	10	200	上级设备容量受限
1156	淮安区	11588配变（顺河大蒋六组北）	10	400	上级设备容量受限
1157	淮安区	11592配变（顺河大蒋四组）	10	200	上级设备容量受限
1158	淮安区	11586配变（顺河大蒋二组）	10	200	上级设备容量受限
1159	淮安区	11596配变（顺河前殷）	10	200	上级设备容量受限
1160	淮安区	PMS_T22212配变（顺河红星）	10	400	上级设备容量受限
1161	淮安区	T22197配变（顺河工业园区）	10	400	上级设备容量受限
1162	淮安区	S9454配变（顺河李郁北庄）	10	100	上级设备容量受限
1163	淮安区	S9438配变（蒋姚六组）	10	100	上级设备容量受限
1164	淮安区	PMS_Q70212配变（宋集大董四组）	10	400	上级设备容量受限
1165	淮安区	S9443配变（顺河徐荡九组）	10	200	上级设备容量受限
1166	淮安区	S83224配变（顺河灯刘三组）	10	200	上级设备容量受限
1167	淮安区	112142配变（顺河官路五组）	10	100	上级设备容量受限
1168	淮安区	115120配变（顺河张李五组）	10	200	上级设备容量受限
1169	淮安区	PMS_112168配变（顺河胡宋三组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1170	淮安区	112158配变（顺河何桥六组）	10	100	上级设备容量受限
1171	淮安区	PMS_112144配变（顺河官路东）	10	200	上级设备容量受限
1172	淮安区	112153配变（顺河何桥侍庄）	10	100	上级设备容量受限
1173	淮安区	112147配变（顺河官路一组）	10	200	上级设备容量受限
1174	淮安区	112167配变（顺河胡宋六组）	10	100	上级设备容量受限
1175	淮安区	112159配变（顺河何桥十一组）	10	200	上级设备容量受限
1176	淮安区	112160配变（顺河何桥三组）	10	200	上级设备容量受限
1177	淮安区	PMS_112163配变（顺河何桥四组东）	10	200	上级设备容量受限
1178	淮安区	S83227配变（顺河灯刘六组）	10	200	上级设备容量受限
1179	淮安区	S83245配变（顺河双灯苑庄）	10	160	上级设备容量受限
1180	淮安区	S83244配变（顺河双灯朱庄）	10	160	上级设备容量受限
1181	淮安区	S83222配变（顺河灯刘五组西）	10	200	上级设备容量受限
1182	淮安区	S71191配变陈庄村（三堡新庄三组）	10	200	上级设备容量受限
1183	淮安区	PMS_S83214配变（顺河崔周三组北）	10	200	上级设备容量受限
1184	淮安区	S83216配变（顺河崔周五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1185	淮安区	D73205配变（马甸董庄村部）	10	400	上级设备容量受限
1186	淮安区	S53059配变（范集何郭十组）	10	100	上级设备容量受限
1187	淮安区	112210配变（马甸郭大）	10	400	上级设备容量受限
1188	淮安区	T36154配变（建淮许王丁东）	10	400	上级设备容量受限
1189	淮安区	T36156配变（建淮许王葛庄）	10	400	上级设备容量受限
1190	淮安区	PMS_S81125配变（季桥小湾中）	10	400	上级设备容量受限
1191	淮安区	PMS_S91129配变（季桥大湾西）	10	400	上级设备容量受限
1192	淮安区	PMS_T10136配变（钦工供电所西）	10	400	上级设备容量受限
1193	淮安区	PMS_T10142配变（钦工老街心）	10	400	上级设备容量受限
1194	淮安区	PMS_T10126配变（钦工小学）	10	400	上级设备容量受限
1195	淮安区	PMS_11487配变（钦工后谷一组）	10	400	上级设备容量受限
1196	淮安区	S43122配变（林集腾码西）	10	400	上级设备容量受限
1197	淮安区	PMS_S53251配变（范集新张四组2#变）	10	400	上级设备容量受限
1198	淮安区	PMS_Q8068配变（南闸林南孙庄）	10	400	上级设备容量受限
1199	淮安区	PMS_117230配变（苏嘴张园）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1200	淮安区	T21232配变（苏嘴南李六组）	10	100	上级设备容量受限
1201	淮安区	117162配变（苏嘴超市）	10	400	上级设备容量受限
1202	淮安区	116233配变（苏嘴北季三组东）	10	200	上级设备容量受限
1203	淮安区	PMS_T21234配变（苏嘴龚营六组东）	10	400	上级设备容量受限
1204	淮安区	112129配变（马甸大于南）	10	400	上级设备容量受限
1205	淮安区	PMS_112112配变（复兴大市场西）	10	400	上级设备容量受限
1206	淮安区	PMS_112120配变（复兴马南东）	10	400	上级设备容量受限
1207	淮安区	PMS_11331配变(复兴镇区桥西)	10	400	上级设备容量受限
1208	淮安区	s2152配变（复兴二组）	10	400	上级设备容量受限
1209	淮安区	PMS_S2153配变（复兴五组）	10	400	上级设备容量受限
1210	淮安区	S71161配变大陶村（三堡大陶小区）	10	400	上级设备容量受限
1211	淮安区	S71235配变大陶村（三堡大陶二组西）	10	400	上级设备容量受限
1212	淮安区	S71233配变陶庄村（三堡陶庄一组）	10	400	上级设备容量受限
1213	淮安区	112154配变（顺河何桥集市）	10	160	上级设备容量受限
1214	淮安区	S71130配变周湾村（三堡周湾东南）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1215	淮安区	113229配变（仇桥工业园区2）	10	315	本级设备容量受限
1216	淮安区	T6609配变（建淮鹅钱前魏）	10	160	本级设备容量受限
1217	淮安区	PMS_113195配变（茭陵高荡七组）	10	200	上级设备容量受限
1218	淮安区	113196配变（茭陵高荡村部）	10	400	上级设备容量受限
1219	淮安区	113235配变（复兴垂钓中心）	10	200	上级设备容量受限
1220	淮安区	PMS_Q80102配变（南闸戴庄大队）	10	400	上级设备容量受限
1221	淮安区	PMS_T21235配变（苏嘴龚营三组北）	10	400	上级设备容量受限
1222	淮安区	PMS_116236配变（苏嘴健仪村东）	10	200	上级设备容量受限
1223	淮安区	S9430配变（顺河时廖五组）	10	200	上级设备容量受限
1224	淮安区	S9462配变（顺河李郁三组）	10	200	上级设备容量受限
1225	淮安区	PMS_11284配变（复兴裴联九组）	10	200	上级设备容量受限
1226	淮安区	S2185配变（复兴大李八组南）	10	200	上级设备容量受限
1227	淮安区	PMS_S83241配变（顺河双灯南）	10	200	上级设备容量受限
1228	淮安区	建淮安置小区1号配电房1号变	10	800	上级设备容量受限
1229	淮安区	建淮安置小区1号配电房2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1230	淮安区	建淮安置小区2号配电所 3号变	10	800	上级设备容量受限
1231	淮安区	建淮安置小区2号配电所 4号变	10	800	上级设备容量受限
1232	淮安区	PMS_S56105配变（范集 南武桥头）	10	400	上级设备容量受限
1233	淮安区	T21237配变（苏嘴健仪 三组）	10	400	上级设备容量受限
1234	淮安区	PMS_T22213配变（顺河 农贸市场）	10	400	上级设备容量受限
1235	淮安区	PMS_117102配变（席桥 丁朱村中）	10	200	上级设备容量受限
1236	淮安区	116139配变（苏嘴供电 所）	10	400	上级设备容量受限
1237	淮安区	T54238配变韩码村（三 堡韩码一组）	10	100	本级设备容量受限
1238	淮安区	T32215配变(马甸裕民小 区1栋)	10	400	上级设备容量受限
1239	淮安区	PMS_T32216配变（马甸 裕民小区2栋）	10	400	上级设备容量受限
1240	淮安区	PMS_Q70249配变（宋集 土城水厂）	10	400	上级设备容量受限
1241	淮安区	S53052配变（范集郭桥 二组）	10	80	上级设备容量受限
1242	淮安区	S21238配变（复兴大李 九组）	10	200	上级设备容量受限
1243	淮安区	D86179配变（上河高北 卞西）	10	400	上级设备容量受限
1244	淮安区	D74178配变(上河杨集河 南)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1245	淮安区	PMS_S9192配变（季桥潘柳四组）	10	400	上级设备容量受限
1246	淮安区	PMS_建淮城南一号2号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1247	淮安区	PMS_建淮城南一号1号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1248	淮安区	111252配变（宋集园艺二队东）	10	100	上级设备容量受限
1249	淮安区	112253配变（宋集桥头菜场西）	10	400	上级设备容量受限
1250	淮安区	PMS_Q70213配变（宋集大董小南庄）	10	400	上级设备容量受限
1251	淮安区	PMS_113185配变（茭陵东高三组）	10	200	上级设备容量受限
1252	淮安区	S53066配变（范集何郭七组）	10	400	上级设备容量受限
1253	淮安区	T31208配变（建淮马甲耿庄）	10	400	上级设备容量受限
1254	淮安区	PMS_S6310配变（白马湖八队西）	10	200	上级设备容量受限
1255	淮安区	PMS_钦工裕达小区配变	10	630	上级设备容量受限
1256	淮安区	S6245配变（白马湖二队前西）	10	200	上级设备容量受限
1257	淮安区	建淮水岸新城13号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1258	淮安区	PMS_11663配变（南闸太兴刘庄）	10	200	本级设备容量受限
1259	淮安区	PMS_116151配变（苏嘴吴码西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1260	淮安区	11698配变（苏嘴健仪村）	10	200	上级设备容量受限
1261	淮安区	PMS_T3171配变（建淮八关新桥）	10	200	上级设备容量受限
1262	淮安区	116127配变（苏嘴新区）	10	400	上级设备容量受限
1263	淮安区	S85068配变（苏嘴衡庄五组）	10	400	上级设备容量受限
1264	淮安区	S21220配变（复兴田桥大陶）	10	200	上级设备容量受限
1265	淮安区	11339配变（复兴贾新二组）	10	315	上级设备容量受限
1266	淮安区	D73120配变（马甸寇庄东）	10	400	上级设备容量受限
1267	淮安区	S21215配变（复兴田桥四组）	10	400	上级设备容量受限
1268	淮安区	S21216配变（复兴田桥二组）	10	100	上级设备容量受限
1269	淮安区	S21217配变（复兴田桥北庄）	10	100	上级设备容量受限
1270	淮安区	S21221配变（复兴三组）	10	200	上级设备容量受限
1271	淮安区	S21223配变（复兴陈杨二组）	10	100	上级设备容量受限
1272	淮安区	S21224配变（复兴陈杨二组南）	10	100	上级设备容量受限
1273	淮安区	S21225配变（复兴陈杨三组）	10	200	上级设备容量受限
1274	淮安区	T11123配变（钦工小赵庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1275	淮安区	T43119配变（建淮盖桥高圩西）	10	200	上级设备容量受限
1276	淮安区	D74112配变（上河杨集吉西）	10	200	上级设备容量受限
1277	淮安区	D86129配变（上河大姚赵东）	10	200	上级设备容量受限
1278	淮安区	D74113配变（上河茆桥凡庄）	10	100	上级设备容量受限
1279	淮安区	D86169配变（上河大姚小姚）	10	200	上级设备容量受限
1280	淮安区	PMS_Q8058配变（南闸戴湾蔡庄）	10	200	上级设备容量受限
1281	淮安区	Q80139配变（南闸戴湾张庄北）	10	200	上级设备容量受限
1282	淮安区	PMS_Q80155配变（南闸戴湾花前小区）	10	200	上级设备容量受限
1283	淮安区	PMS_Q8075配变（南闸太东太东）	10	200	上级设备容量受限
1284	淮安区	PMS_Q8077配变（南闸太东万庄）	10	400	上级设备容量受限
1285	淮安区	PMS_122188配变（茭陵小菱四组）	10	100	上级设备容量受限
1286	淮安区	122189配变（茭陵唐堡二组）	10	100	上级设备容量受限
1287	淮安区	112235配变（宋集冯王四组）	10	100	上级设备容量受限
1288	淮安区	114132配变（钦工后谷九组）	10	100	上级设备容量受限
1289	淮安区	T3184配变（建淮建新五里）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1290	淮安区	S8174配变（季桥长流北）	10	250	上级设备容量受限
1291	淮安区	Q92160配变（林集农科新河）	10	400	上级设备容量受限
1292	淮安区	Q92163配变（林集立窑南）	10	400	上级设备容量受限
1293	淮安区	113237配变（复兴供电所）	10	200	上级设备容量受限
1294	淮安区	T22203配变（顺河镇政府）	10	400	上级设备容量受限
1295	淮安区	117137配变（席桥朱黄五组）	10	200	上级设备容量受限
1296	淮安区	PMS_T33115配变（建淮陈庄）	10	400	上级设备容量受限
1297	淮安区	S43169配变（林集腾码东）	10	100	上级设备容量受限
1298	淮安区	S4355配变（林集刘圩西）	10	200	上级设备容量受限
1299	淮安区	S4354配变（林集刘圩东）	10	400	上级设备容量受限
1300	淮安区	T42225配变鸭洲村（三堡鸭洲六组）	10	100	上级设备容量受限
1301	淮安区	T42230配变鲁圩村（三堡鲁圩村部）	10	200	上级设备容量受限
1302	淮安区	T42231配变鲁圩村（三堡鲁圩西）	10	100	上级设备容量受限
1303	淮安区	S71228配变沙滩村（三堡沙滩五组）	10	100	上级设备容量受限
1304	淮安区	S52229配变三堡沙滩村（三堡沙滩六组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1305	淮安区	S43100配变（林集养殖场）	10	200	上级设备容量受限
1306	淮安区	S43164配变（林集养殖场南）	10	100	上级设备容量受限
1307	淮安区	T3194配变（建淮邱家邱后）	10	200	上级设备容量受限
1308	淮安区	117149配变（席桥谢荡村南）	10	200	上级设备容量受限
1309	淮安区	11685配变（席桥原种场部）	10	200	上级设备容量受限
1310	淮安区	11695配变（席桥三里村中）	10	200	上级设备容量受限
1311	淮安区	S43161配变（林集王码六组）	10	400	上级设备容量受限
1312	淮安区	116149配变（苏嘴北季三组）	10	400	上级设备容量受限
1313	淮安区	T21144配变（苏嘴北季李圩）	10	200	上级设备容量受限
1314	淮安区	116148配变（苏嘴马逻二组）	10	200	上级设备容量受限
1315	淮安区	116142配变（苏嘴马逻鸽厂）	10	200	上级设备容量受限
1316	淮安区	116229配变（苏嘴曹叶一组南）	10	200	上级设备容量受限
1317	淮安区	113234配变（复兴工业集中区）	10	400	上级设备容量受限
1318	淮安区	S52208配变圣庄村(三堡圣庄东)	10	200	上级设备容量受限
1319	淮安区	T3180配变（建淮鹅钱兴庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1320	淮安区	11355配变（复兴渔滨东许）	10	100	上级设备容量受限
1321	淮安区	11292配变（复兴南季东）	10	200	上级设备容量受限
1322	淮安区	112233配变（复兴南季三组）	10	200	上级设备容量受限
1323	淮安区	PMS_11297配变（复兴马南中）	10	200	上级设备容量受限
1324	淮安区	112231配变（复兴马南五组）	10	200	上级设备容量受限
1325	淮安区	112232配变（复兴马南七组）	10	100	上级设备容量受限
1326	淮安区	PMS_S22230(复兴任舍东庄)	10	100	上级设备容量受限
1327	淮安区	S21226配变（复兴田桥中陶南）	10	100	上级设备容量受限
1328	淮安区	S21227配变（复兴田桥田路组）	10	200	上级设备容量受限
1329	淮安区	S21229配变（复兴大叶四组）	10	100	上级设备容量受限
1330	淮安区	Q70222配变(宋集沿六八组0	10	200	上级设备容量受限
1331	淮安区	Q70221配变（宋集沿六二组）	10	200	上级设备容量受限
1332	淮安区	PMS_Q70218配变（宋集甘姜七组）	10	200	上级设备容量受限
1333	淮安区	Q70218配变（宋集甘姜村部）	10	100	上级设备容量受限
1334	淮安区	Q70217配变（宋集甘姜四组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1335	淮安区	Q70220配变（宋集甘姜一组东）	10	100	上级设备容量受限
1336	淮安区	116227配变（苏嘴曹叶二组）	10	200	上级设备容量受限
1337	淮安区	112127配变（马甸同李）	10	200	上级设备容量受限
1338	淮安区	112229配变（宋集派出所变）	10	400	上级设备容量受限
1339	淮安区	112133配变（顺河丁姚一组1#）	10	200	上级设备容量受限
1340	淮安区	112134配变（顺河丁姚一组（2#））	10	200	上级设备容量受限
1341	淮安区	S21236配变（复兴大李六组）	10	100	上级设备容量受限
1342	淮安区	PMS_11455配变（钦工唐颜二组）	10	200	上级设备容量受限
1343	淮安区	PMS_122177配变（茱陵卢庄六组）	10	200	上级设备容量受限
1344	淮安区	122180配变（茱陵唐堡五组）	10	200	上级设备容量受限
1345	淮安区	122181配变（茱陵卢庄十一组）	10	100	上级设备容量受限
1346	淮安区	PMS_122183配变（茱陵陈圩二组）	10	400	上级设备容量受限
1347	淮安区	PMS_122184配变（茱陵章桥五组）	10	200	上级设备容量受限
1348	淮安区	113166配变（茱陵邵葛九组）	10	400	上级设备容量受限
1349	淮安区	PMS_Q80135配变（南闸戴庄高庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1350	淮安区	Q8086配变（南闸良庄顺河）	10	400	上级设备容量受限
1351	淮安区	11482配变（钦工支夏四组）	10	200	上级设备容量受限
1352	淮安区	114195配变（钦工支夏四组北）	10	400	上级设备容量受限
1353	淮安区	11489配变（钦工前谷六组）	10	400	上级设备容量受限
1354	淮安区	11460配变（钦工后谷六组）	10	400	上级设备容量受限
1355	淮安区	114196配变（钦工后谷六组南）	10	100	上级设备容量受限
1356	淮安区	11699配变（平桥东风徐庄）	10	200	本级设备容量受限
1357	淮安区	114197配变（钦工前谷七组）	10	100	上级设备容量受限
1358	淮安区	PMS_117123配变（席桥王口六组）	10	200	上级设备容量受限
1359	淮安区	121181配变（泾口蛇峰四组）	10	100	本级设备容量受限
1360	淮安区	D86171配变（上河大姚王庄）	10	200	上级设备容量受限
1361	淮安区	D86168配变（上河大姚何圩）	10	100	上级设备容量受限
1362	淮安区	S9448配变（顺河徐荡十一组）	10	200	上级设备容量受限
1363	淮安区	S9301配变（顺河三堡八组）	10	200	上级设备容量受限
1364	淮安区	PMS_T22210配变（顺河幸福小区南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1365	淮安区	S83249配变（顺河西崔小区南）	10	100	上级设备容量受限
1366	淮安区	T22192配变（顺河延年五组）	10	200	上级设备容量受限
1367	淮安区	PMS_S83248配变（顺河西崔三组北）	10	200	上级设备容量受限
1368	淮安区	S9447配变（顺河徐荡三组）	10	100	上级设备容量受限
1369	淮安区	S9459配变（顺河李郁五组南）	10	200	上级设备容量受限
1370	淮安区	D8660配变（上河大姚赵西）	10	200	上级设备容量受限
1371	淮安区	D8659配变（上河大姚圩西）	10	200	上级设备容量受限
1372	淮安区	11388配变（三堡严庄北）	10	200	上级设备容量受限
1373	淮安区	PMS_S83217配变（顺河崔周一组）	10	200	上级设备容量受限
1374	淮安区	S5251配变陈庄村（三堡陈庄北）	10	160	上级设备容量受限
1375	淮安区	S71197配变陶庄村（三堡陶庄五组.）	10	200	上级设备容量受限
1376	淮安区	115114配变（顺河双井七组）	10	200	上级设备容量受限
1377	淮安区	T42204配变鲁圩村（三堡鲁圩三组）	10	160	上级设备容量受限
1378	淮安区	S83220配变（顺河崔周二组）	10	200	上级设备容量受限
1379	淮安区	S83228配变（顺河灯刘小李庄）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1380	淮安区	113219配变（三堡严庄二组）	10	100	上级设备容量受限
1381	淮安区	S71217配变岳元村（三堡岳元七组）	10	100	上级设备容量受限
1382	淮安区	S71218配变鲁圩村（三堡鲁圩七组）	10	100	上级设备容量受限
1383	淮安区	S71216配变岳元村（三堡岳元二组）	10	400	上级设备容量受限
1384	淮安区	S71212配变周湾村（三堡周湾一组）	10	100	上级设备容量受限
1385	淮安区	S71211配变周湾村（三堡周湾蒋庄）	10	100	上级设备容量受限
1386	淮安区	PMS_11593配变（顺河大蒋西）	10	200	上级设备容量受限
1387	淮安区	Q70234配变（宋集甘姜三组）	10	100	上级设备容量受限
1388	淮安区	PMS_Q70233配变（宋集甘姜小堆）	10	100	上级设备容量受限
1389	淮安区	PMS_S56100配变（范集姚桥九组）	10	200	上级设备容量受限
1390	淮安区	112188配变（顺河延年小高）	10	200	上级设备容量受限
1391	淮安区	115103配变（顺河三合魏庄南）	10	200	上级设备容量受限
1392	淮安区	S43150配变（林集王码三组）	10	400	上级设备容量受限
1393	淮安区	T32126配变（马甸雍王）	10	100	上级设备容量受限
1394	淮安区	112212配变（复兴南季五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1395	淮安区	S43152配变（林集腾码一组）	10	200	上级设备容量受限
1396	淮安区	PMS_S22211配变（复兴大朱一组）	10	200	上级设备容量受限
1397	淮安区	S43151配变（林集刘圩一组）	10	200	上级设备容量受限
1398	淮安区	PMS_117104配变（席桥丁朱村南）	10	200	上级设备容量受限
1399	淮安区	S71131配变周湾村（三堡周湾八组）	10	100	上级设备容量受限
1400	淮安区	S71215配变岳元村（三堡岳元中）	10	100	上级设备容量受限
1401	淮安区	S52213配变陈庄村（三堡陈庄四组）	10	200	上级设备容量受限
1402	淮安区	S52214配变陈庄村（三堡陈庄七组）	10	200	上级设备容量受限
1403	淮安区	S52221配变新庄村（三堡新庄四组）	10	400	上级设备容量受限
1404	淮安区	S52222配变新庄村（三堡新庄六组）	10	100	上级设备容量受限
1405	淮安区	T42223配变瓦庄村（三堡瓦庄二组）	10	200	上级设备容量受限
1406	淮安区	S53053配变（范集郭桥五组）	10	100	上级设备容量受限
1407	淮安区	S53139配变（范集新张九组）	10	400	上级设备容量受限
1408	淮安区	Q70236配变（宋集西高五组）	10	100	上级设备容量受限
1409	淮安区	Q70237配变（宋集沿六一四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1410	淮安区	117127配变（席桥朱黄村后）	10	400	上级设备容量受限
1411	淮安区	PMS_111225配变（宋集严码六组）	10	400	上级设备容量受限
1412	淮安区	117111配变（席桥王口七组）	10	200	上级设备容量受限
1413	淮安区	117108配变（席桥丁朱四组）	10	400	上级设备容量受限
1414	淮安区	PMS_117105配变（席桥丁朱五组）	10	200	上级设备容量受限
1415	淮安区	113193配变（茭陵东荡村部）	10	100	上级设备容量受限
1416	淮安区	PMS_113190配变（茭陵邵葛四组）	10	200	上级设备容量受限
1417	淮安区	116154配变（苏嘴一心八组）	10	400	上级设备容量受限
1418	淮安区	116226配变（苏嘴吴码一组）	10	200	上级设备容量受限
1419	淮安区	S7176配变周湾村（三堡周湾北）	10	400	上级设备容量受限
1420	淮安区	S52236配变解庄村（三堡解庄六组）	10	400	上级设备容量受限
1421	淮安区	111224配变（仇桥金庄东南）	10	200	本级设备容量受限
1422	淮安区	T11199配变（钦工农贸市场北）	10	400	上级设备容量受限
1423	淮安区	116228配变（苏嘴张季村部）	10	100	上级设备容量受限
1424	淮安区	PMS_Q8052配变（南闸黄埔前郭）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1425	淮安区	PMS_112168配变（林集丁码五组）	10	200	上级设备容量受限
1426	淮安区	122194配变（茭陵章洼二组）	10	200	上级设备容量受限
1427	淮安区	PMS_Q70246配变（宋集沿六二五组）	10	400	上级设备容量受限
1428	淮安区	PMS_水岸花苑小区1号变压器	10	630	上级设备容量受限
1429	淮安区	PMS_三窑S46线十九队后配变	10	200	上级设备容量受限
1430	淮安区	122144配变（茭陵小茭一组）	10	200	上级设备容量受限
1431	淮安区	11241配变（复兴大市场北）	10	125	上级设备容量受限
1432	淮安区	11668配变（席桥秦庄四组东）	10	100	上级设备容量受限
1433	淮安区	11673配变（席桥秦庄二组北）	10	200	上级设备容量受限
1434	淮安区	11697配变（席桥三里朱庄）	10	200	上级设备容量受限
1435	淮安区	117119配变（席桥王口五组）	10	400	上级设备容量受限
1436	淮安区	D74150配变(上河丁舍杨舍)	10	400	上级设备容量受限
1437	淮安区	117117配变（席桥王口村部）	10	400	上级设备容量受限
1438	淮安区	PMS_S6314五队前东2号配变	10	200	上级设备容量受限
1439	淮安区	PMS_S62023十二队西配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1440	淮安区	PMS_S6310八队西配变	10	200	上级设备容量受限
1441	淮安区	S8501配变（苏嘴小吉庄）	10	200	上级设备容量受限
1442	淮安区	S85255配变（苏嘴杨河四组南）	10	400	上级设备容量受限
1443	淮安区	11601配变（苏嘴曹叶三组）	10	200	上级设备容量受限
1444	淮安区	S85254配变（苏嘴大桥桥头）	10	400	上级设备容量受限
1445	淮安区	PMS_117258配变（苏嘴八组小区）	10	400	上级设备容量受限
1446	淮安区	PMS_S6241四队西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1447	淮安区	PMS_三窑S46线四站配变	10	200	上级设备容量受限
1448	淮安区	PMS_S6236五队前西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1449	淮安区	PMS_三窑S46线乔庄配变	10	200	上级设备容量受限
1450	淮安区	PMS_二队前西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1451	淮安区	PMS_三窑S46线五分站配变	10	200	上级设备容量受限
1452	淮安区	S6243配变（白马湖二队前东）	10	200	上级设备容量受限
1453	淮安区	PMS_三窑S46线杨庄配变	10	200	上级设备容量受限
1454	淮安区	PMS_S6228十队小七组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1455	淮安区	PMS_S6238五队后西配变	10	200	上级设备容量受限
1456	淮安区	PMS_三窑S46线丁庄配变	10	200	上级设备容量受限
1457	淮安区	S6255配变（白马湖一队后西2#）	10	200	上级设备容量受限
1458	淮安区	PMS_T43120配变（建淮盖桥李前）	10	400	上级设备容量受限
1459	淮安区	PMS_S54133配变（白马湖杨荡后西）	10	200	上级设备容量受限
1460	淮安区	PMS_三窑S46线十一队西配变	10	200	上级设备容量受限
1461	淮安区	建淮水岸新城15号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1462	淮安区	S4590配变(白马湖十一队东)	10	200	上级设备容量受限
1463	淮安区	PMS_S6243二队前东配变	10	200	上级设备容量受限
1464	淮安区	PMS_S4595配变(白马湖十六队东2#)	10	200	上级设备容量受限
1465	淮安区	PMS_S6316配变（白马湖一窑）	10	200	上级设备容量受限
1466	淮安区	Q80161配变（南闸林南许西）	10	400	上级设备容量受限
1467	淮安区	PMS_S62024邵集后2#配变	10	200	上级设备容量受限
1468	淮安区	S4593配变(白马湖十六队东)	10	200	上级设备容量受限
1469	淮安区	116275配变（苏嘴绿丰）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1470	淮安区	D7314配变（马甸富民佳苑9#干变）	10	800	上级设备容量受限
1471	淮安区	S4669配变（白马湖毕庄鸡场北）	10	200	上级设备容量受限
1472	淮安区	PMS_S6303配变（白马湖十一队后西）	10	200	上级设备容量受限
1473	淮安区	T6651配变（建淮张兴李圩北）	10	100	本级设备容量受限
1474	淮安区	PMS_Q8088配变（南闸良庄刘圩）	10	400	上级设备容量受限
1475	淮安区	建淮水岸新城12号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1476	淮安区	淮东首府1号变压器	10	630	上级设备容量受限
1477	淮安区	S46123配变（白马湖三渔场东）	10	400	上级设备容量受限
1478	淮安区	Y83221配变（施河大施河东点综合变）	10	100	本级设备容量受限
1479	淮安区	Q50266配变（陈刘二组）	10	100	本级设备容量受限
1480	淮安区	PMS_115125配变（顺河大吉四组）	10	200	上级设备容量受限
1481	淮安区	PMS_S4597配变（白马湖十八队后2#）	10	200	上级设备容量受限
1482	淮安区	温馨花园二期7#变压器	10	800	上级设备容量受限
1483	淮安区	112173配变（顺河胡宋朝荡）	10	200	上级设备容量受限
1484	淮安区	淮东首府3号变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1485	淮安区	PMS_建淮城南一号5号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1486	淮安区	PMS_112196配变（顺河延年小张）	10	200	上级设备容量受限
1487	淮安区	T22181配变（顺河小新四组）	10	200	上级设备容量受限
1488	淮安区	116257配变（苏嘴健仪八组）	10	100	上级设备容量受限
1489	淮安区	T10262配变（钦工镇南）	10	400	上级设备容量受限
1490	淮安区	S6256配变（白马湖一队后西3#）	10	200	上级设备容量受限
1491	淮安区	PMS_S83239配变（顺河骆荡前庄）	10	200	上级设备容量受限
1492	淮安区	政府光伏113089箱变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1493	淮安区	淮东首府4号变压器	10	500	上级设备容量受限
1494	淮安区	PMS_Q80134配变（南闸太东董庄）	10	400	上级设备容量受限
1495	淮安区	S85276配变(苏嘴衡庄五组西)	10	400	上级设备容量受限
1496	淮安区	112075配变（宋集桥头南）	10	400	上级设备容量受限
1497	淮安区	116250配变（苏嘴吴码顾庄）	10	100	上级设备容量受限
1498	淮安区	117261配变（苏嘴苏刘三组西）	10	400	上级设备容量受限
1499	淮安区	PMS_117266配变（苏嘴万郎三组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1500	淮安区	沙口小区2#变压器	10	800	上级设备容量受限
1501	淮安区	PMS_116267配变（苏嘴张季一组东）	10	400	上级设备容量受限
1502	淮安区	PMS_117270配变（苏嘴一心七组东）	10	400	上级设备容量受限
1503	淮安区	PMS_116262配变（苏嘴大单三组）	10	400	上级设备容量受限
1504	淮安区	116263配变（苏嘴健仪小单庄）	10	100	上级设备容量受限
1505	淮安区	T21265配变（苏嘴北季后李）	10	400	上级设备容量受限
1506	淮安区	T21268配变（苏嘴北季六组）	10	100	上级设备容量受限
1507	淮安区	PMS_116269配变（苏嘴大单七组）	10	400	上级设备容量受限
1508	淮安区	PMS_T21264配变（苏嘴于嘴三组西）	10	400	上级设备容量受限
1509	淮安区	PMS_T2102配变（苏嘴龚营二组中）	10	400	上级设备容量受限
1510	淮安区	PMS_S55162配变（白马湖十五队前）	10	200	上级设备容量受限
1511	淮安区	11256配变（复兴渔滨南许公变）	10	400	上级设备容量受限
1512	淮安区	S53286配变（新张八组泵站）	10	200	上级设备容量受限
1513	淮安区	117162配变（席桥王口村西）	10	400	上级设备容量受限
1514	淮安区	D7312配变（马甸富民佳苑7#干变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1515	淮安区	PMS_Q80105配变（南闸戴庄姜杨）	10	400	上级设备容量受限
1516	淮安区	PMS_S55169配变（白马湖二渔场前西）	10	200	上级设备容量受限
1517	淮安区	114260配变（钦工马堡三组）	10	200	上级设备容量受限
1518	淮安区	T3205配变（马甸堆边南）	10	200	上级设备容量受限
1519	淮安区	PMS_S4681配变（白马湖前谢西）	10	200	上级设备容量受限
1520	淮安区	PMS_S46124配变（白马湖三渔场前东）	10	200	上级设备容量受限
1521	淮安区	112272配变（复兴陈仲五组）	10	400	上级设备容量受限
1522	淮安区	PMS_112260配变（顺河滨河花苑北）	10	630	上级设备容量受限
1523	淮安区	S93263配变（顺河代王南）	10	200	上级设备容量受限
1524	淮安区	S21270配变（复兴贾新一组南）	10	400	上级设备容量受限
1525	淮安区	S52262配变花元村（三堡花元一组北）	10	400	上级设备容量受限
1526	淮安区	钦工腾飞小区2号变压器	10	800	上级设备容量受限
1527	淮安区	PMS_建淮城南一号7号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1528	淮安区	Q80232配变（南闸良庄顺河东）	10	400	上级设备容量受限
1529	淮安区	谢庄社区2#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1530	淮安区	PMS_S4674配变（白马湖二十四队新庄）	10	200	上级设备容量受限
1531	淮安区	PMS_11564配变（顺河安乐四组）	10	200	上级设备容量受限
1532	淮安区	PMS_S21149配变（复兴大李七组南）	10	400	上级设备容量受限
1533	淮安区	PMS_115112配变（顺河双井八组）	10	200	上级设备容量受限
1534	淮安区	PMS_11565配变（顺河安乐三组）	10	200	上级设备容量受限
1535	淮安区	T3170配变（建淮八关陶庄）	10	400	上级设备容量受限
1536	淮安区	PMS_S2110配变（复兴陈杨七组）	10	400	上级设备容量受限
1537	淮安区	T36158配变（建淮许王王庄）	10	400	上级设备容量受限
1538	淮安区	PMS_S6236配变（白马湖五队前西2#）	10	200	上级设备容量受限
1539	淮安区	S6234配变（白马湖五队前东）	10	400	上级设备容量受限
1540	淮安区	S71124配变咸庄村（三堡咸庄二组）	10	100	上级设备容量受限
1541	淮安区	S56283配变（范集新朱六组）	10	100	上级设备容量受限
1542	淮安区	PMS_建淮水岸新城1号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1543	淮安区	PMS_建淮水岸新城3号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1544	淮安区	D7318配变（马甸富民佳苑13#干变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1545	淮安区	PMS_S6308配变（白马湖王码小区）	10	200	上级设备容量受限
1546	淮安区	S9452配变（顺河徐荡十组）	10	200	上级设备容量受限
1547	淮安区	PMS_S83218配变（顺河崔周三组南）	10	200	上级设备容量受限
1548	淮安区	PMS_S2109配变（复兴徐庄四组）	10	400	上级设备容量受限
1549	淮安区	建淮水岸新城5号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1550	淮安区	建淮水岸新城7号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1551	淮安区	淮东首府5号变压器	10	630	上级设备容量受限
1552	淮安区	淮安宏信特来电S76302箱变	10	630	上级设备容量受限
1553	淮安区	S52263配变花元村（三堡花元三组南）	10	400	上级设备容量受限
1554	淮安区	S52260配变花元村（三堡花元五组南）	10	400	上级设备容量受限
1555	淮安区	PMS_S6237五队后东配变	10	200	上级设备容量受限
1556	淮安区	S6228配变（白马湖十队小七组）	10	400	上级设备容量受限
1557	淮安区	PMS_S22013配变（复兴大朱四组）	10	400	上级设备容量受限
1558	淮安区	PMS_S22209配变（复兴大朱五组公变）	10	400	上级设备容量受限
1559	淮安区	S2286配变（复兴任桥北）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1560	淮安区	PMS_S22169配变（复兴小黄七组配变）	10	400	上级设备容量受限
1561	淮安区	PMS_S45101配变（白马湖十九队东）	10	200	上级设备容量受限
1562	淮安区	PMS_S6319人武部配变	10	200	上级设备容量受限
1563	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队大范庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1564	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队小范庄配变	10	200	上级设备容量受限
1565	淮安区	S6244配变（白马湖二队后）	10	200	上级设备容量受限
1566	淮安区	PMS_S46171配变（白马湖前朱）	10	200	上级设备容量受限
1567	淮安区	PMS_117153配变（席桥南荡村东）	10	200	上级设备容量受限
1568	淮安区	PMS_S6312配变（白马湖六队前西）	10	200	上级设备容量受限
1569	淮安区	PMS_S4662配变（白马湖十七队2号）	10	200	上级设备容量受限
1570	淮安区	PMS_三渔场东配变(新)	10	400	上级设备容量受限
1571	淮安区	PMS_十六队南配变	10	200	上级设备容量受限
1572	淮安区	PMS_S55155箱变(白马湖淮范路西)	10	400	上级设备容量受限
1573	淮安区	PMS_117154配变（席桥朱黄村西）	10	200	上级设备容量受限
1574	淮安区	S71280配变周湾村（三堡周湾河西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1575	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队小范庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1576	淮安区	PMS_三窑S46线前刘2#配变	10	200	上级设备容量受限
1577	淮安区	PMS_二渔场北东S55166配变	10	200	上级设备容量受限
1578	淮安区	S2269配变（复兴东城南场）	10	400	上级设备容量受限
1579	淮安区	PMS_S22191配变（复兴东城红旗）	10	400	上级设备容量受限
1580	淮安区	PMS_112180配变（复兴陈仲六组配变）	10	400	上级设备容量受限
1581	淮安区	S22181配变（复兴陈仲八组配变）	10	400	上级设备容量受限
1582	淮安区	PMS_S2290配变（复兴北界西）	10	400	上级设备容量受限
1583	淮安区	PMS_S6252一队前东3#配变	10	200	上级设备容量受限
1584	淮安区	PMS_南总站S45线毕庄鸡厂南配变	10	200	上级设备容量受限
1585	淮安区	PMS_十六队北配变	10	200	上级设备容量受限
1586	淮安区	PMS_三渔场西变配变	10	400	上级设备容量受限
1587	淮安区	PMS_S6256一队后西3#配变	10	200	上级设备容量受限
1588	淮安区	PMS_十五队东S55160配变	10	200	上级设备容量受限
1589	淮安区	PMS_三窑S46线十八队后配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1590	淮安区	PMS_三窑S46线十九队东2#变配变	10	200	上级设备容量受限
1591	淮安区	PMS_S6315(六队后)	10	200	上级设备容量受限
1592	淮安区	PMS_S6250一队前东配变	10	200	上级设备容量受限
1593	淮安区	PMS_S22177配变（复兴北界二组配变）	10	400	上级设备容量受限
1594	淮安区	116158配变（席桥谢荡三组）	10	100	上级设备容量受限
1595	淮安区	S2112配变（复兴徐庄三组）	10	400	上级设备容量受限
1596	淮安区	PMS_S2166配变（复兴徐庄北）	10	400	上级设备容量受限
1597	淮安区	S21222配变（复兴复兴一组）	10	400	上级设备容量受限
1598	淮安区	PMS_S21172配变（复兴大李五组变）	10	400	上级设备容量受限
1599	淮安区	PMS_S6306配变（白马湖九队前东）	10	200	上级设备容量受限
1600	淮安区	PMS_十七队南配变	10	200	上级设备容量受限
1601	淮安区	PMS_S54134箱变(白马湖中学)	10	400	上级设备容量受限
1602	淮安区	PMS_S55159箱变(白马湖建场南路)	10	400	上级设备容量受限
1603	淮安区	PMS_S6302十二队东配变	10	200	上级设备容量受限
1604	淮安区	PMS_十五队前S55182配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1605	淮安区	S6231配变（白马湖大港）	10	200	上级设备容量受限
1606	淮安区	PMS_S4675二十四队配变	10	200	上级设备容量受限
1607	淮安区	PMS_二渔场前西S55169配变	10	200	上级设备容量受限
1608	淮安区	PMS_三渔场前东配变（新）	10	200	上级设备容量受限
1609	淮安区	PMS_南总站S45线十七队配变	10	200	上级设备容量受限
1610	淮安区	PMS_三窑S46线十八队2#配变	10	200	上级设备容量受限
1611	淮安区	PMS_S54127箱变（白马湖大会堂）	10	400	上级设备容量受限
1612	淮安区	PMS_112213配变（复兴裴联一组配变）	10	400	上级设备容量受限
1613	淮安区	PMS_112214配变（复兴裴联二组配变0	10	400	上级设备容量受限
1614	淮安区	PMS_11204配变（复兴裴联四组（新增））	10	400	上级设备容量受限
1615	淮安区	PMS_S22167配变（复兴小黄一组公变）	10	400	上级设备容量受限
1616	淮安区	PMS_S46176配变（白马湖稻米产业基地）	10	200	上级设备容量受限
1617	淮安区	PMS_S4667配变（白马湖四机队）	10	200	上级设备容量受限
1618	淮安区	PMS_S4661配变（白马湖三分场）	10	200	上级设备容量受限
1619	淮安区	PMS_S55149箱变（白马湖路灯西）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1620	淮安区	PMS_S6255一队后西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1621	淮安区	PMS_杨荡后西S54133配变	10	200	上级设备容量受限
1622	淮安区	PMS_S6304九队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1623	淮安区	PMS_S54141箱变(白马湖小四队东)	10	400	上级设备容量受限
1624	淮安区	PMS_S62027邵集南2#配变	10	200	上级设备容量受限
1625	淮安区	PMS_S62026邵集南配变	10	200	上级设备容量受限
1626	淮安区	PMS_三窑S46线十九队东变配变	10	200	上级设备容量受限
1627	淮安区	PMS_S6253一队前东2#配变	10	200	上级设备容量受限
1628	淮安区	S93258配变（顺河三堡梨园）	10	400	上级设备容量受限
1629	淮安区	PMS_S4674二十四队新庄配变	10	200	上级设备容量受限
1630	淮安区	PMS_十五队东中S55181配变	10	200	上级设备容量受限
1631	淮安区	PMS_S55151箱变(白马湖裕源路2号)	10	400	上级设备容量受限
1632	淮安区	PMS_117157配变（席桥谢荡二组北）	10	200	上级设备容量受限
1633	淮安区	Q7068配变（宋集甘姜五组）	10	400	上级设备容量受限
1634	淮安区	PMS_Q70139(宋集甘姜二组)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1635	淮安区	PMS_112239配变（宋集冯王11组东）	10	400	上级设备容量受限
1636	淮安区	宋集冯王小区公变	10	400	上级设备容量受限
1637	淮安区	PMS_S6247一渔场前2#配变	10	200	上级设备容量受限
1638	淮安区	PMS_二渔场东中S55167配变	10	200	上级设备容量受限
1639	淮安区	PMS_S62025邵集后配变	10	200	上级设备容量受限
1640	淮安区	PMS_三窑S46线后朱2#配变	10	200	上级设备容量受限
1641	淮安区	PMS_S6232七队小沈庄配变	10	200	上级设备容量受限
1642	淮安区	PMS_南总站S45线毕庄鸡厂配变	10	200	上级设备容量受限
1643	淮安区	PMS_S54135箱变（白马湖桃朱）	10	400	上级设备容量受限
1644	淮安区	PMS_112122配变（宋集冯王十一组）	10	400	上级设备容量受限
1645	淮安区	PMS_113245配变（钦工贾庄三组北）	10	400	上级设备容量受限
1646	淮安区	116169配变（席桥三里七组南）	10	200	上级设备容量受限
1647	淮安区	PMS_112101配变（复兴裴联北）	10	400	上级设备容量受限
1648	淮安区	PMS_十五队西中S55163配变	10	200	上级设备容量受限
1649	淮安区	PMS_S4673配变（白马湖二十三队小王庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1650	淮安区	PMS_S54137箱变（白马湖健康路西）	10	400	上级设备容量受限
1651	淮安区	PMS_二十三队毕庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1652	淮安区	PMS_S55152箱变(白马湖裕源路3号)	10	400	上级设备容量受限
1653	淮安区	PMS_S6239四队北配变	10	200	上级设备容量受限
1654	淮安区	PMS_S54144箱变(白马湖富康小区1号)	10	500	上级设备容量受限
1655	淮安区	PMS_S6317配变（白马湖小王庄）	10	200	上级设备容量受限
1656	淮安区	PMS_南总站S45线前谢西配变	10	200	上级设备容量受限
1657	淮安区	PMS_115118配变（顺河卫生院）	10	400	上级设备容量受限
1658	淮安区	PMS_112183配变（顺河延年后庄）	10	400	上级设备容量受限
1659	淮安区	PMS_S6254一队后西配变	10	200	上级设备容量受限
1660	淮安区	PMS_S55154箱变(白马湖淮范路东)	10	400	上级设备容量受限
1661	淮安区	PMS_S6246配变（白马湖一渔场前）	10	200	上级设备容量受限
1662	淮安区	PMS_S6251一队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1663	淮安区	PMS_S4659配变(白马湖十六队西)	10	200	上级设备容量受限
1664	淮安区	PMS_S83256配变（顺河西崔小区北配变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1665	淮安区	PMS_S54143箱变(白马湖小四队西)	10	400	上级设备容量受限
1666	淮安区	PMS_S54126箱变（白马湖健康路东2#）	10	400	上级设备容量受限
1667	淮安区	11692配变（席桥三里七组）	10	400	上级设备容量受限
1668	淮安区	S43155配变（林集王码东）	10	400	上级设备容量受限
1669	淮安区	PMS_三窑S46线二十队3#配变	10	200	上级设备容量受限
1670	淮安区	116273配变（苏嘴曹叶四组）	10	200	上级设备容量受限
1671	淮安区	PMS_S6248配变（白马湖一渔场后）	10	200	上级设备容量受限
1672	淮安区	PMS_S4657配变（白马湖大棚）	10	200	上级设备容量受限
1673	淮安区	PMS_S6307九队后配变	10	200	上级设备容量受限
1674	淮安区	PMS_S54132箱变（白马湖杨荡西）	10	400	上级设备容量受限
1675	淮安区	S4588配变（白马湖乔庄北）	10	200	上级设备容量受限
1676	淮安区	PMS_S81244配变（季桥小湾四组南新增）	10	400	上级设备容量受限
1677	淮安区	S4592配变（白马湖十六队北后）	10	200	上级设备容量受限
1678	淮安区	PMS_南总站S45线二十三队毕庄配变	10	200	上级设备容量受限
1679	淮安区	PMS_三窑S46线乔庄北配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1680	淮安区	PMS_S6249一队朱庄配变	10	200	上级设备容量受限
1681	淮安区	PMS_S5422箱变(白马湖良种队)	10	400	上级设备容量受限
1682	淮安区	PMS_S6320人武部2号配变	10	200	上级设备容量受限
1683	淮安区	PMS_S55148箱变(白马湖路灯东)	10	400	上级设备容量受限
1684	淮安区	PMS_S4671配变（白马湖二十三队毕庄）	10	200	上级设备容量受限
1685	淮安区	S7302配变（范集温馨花园3#）	10	800	上级设备容量受限
1686	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队大范庄配变	10	200	上级设备容量受限
1687	淮安区	PMS_三窑S46线十八队后2#配变	10	200	上级设备容量受限
1688	淮安区	PMS_三窑S46线二十二队中沈2#配变	10	200	上级设备容量受限
1689	淮安区	PMS_三窑S46线前刘配变	10	200	上级设备容量受限
1690	淮安区	PMS_S55170配变（白马湖二渔场前中）	10	200	上级设备容量受限
1691	淮安区	PMS_S54140箱变（白马湖建场北路2号）	10	500	上级设备容量受限
1692	淮安区	PMS_117152配变（席桥朱黄村东）	10	200	上级设备容量受限
1693	淮安区	S4660配变(白马湖十六队西2号)	10	200	上级设备容量受限
1694	淮安区	PMS_后谢东配变(新)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1695	淮安区	PMS_S4668配变(白马湖二十队西)	10	200	上级设备容量受限
1696	淮安区	S46122配变(白马湖后朱)	10	200	上级设备容量受限
1697	淮安区	PMS_十五队西S55171配变	10	200	上级设备容量受限
1698	淮安区	PMS_S6321水泥路配变	10	200	上级设备容量受限
1699	淮安区	PMS_S54139箱变（白马湖建场北路1号）	10	400	上级设备容量受限
1700	淮安区	PMS_S91245配变（季桥潘柳六组东新增）	10	400	上级设备容量受限
1701	淮安区	PMS_S91246配变（季桥潘柳一组西配变新增）	10	400	上级设备容量受限
1702	淮安区	PMS_S81241配变（季桥小湾八组西新增）	10	400	上级设备容量受限
1703	淮安区	PMS_S4672配变（白马湖二十三队毕庄2#）	10	200	上级设备容量受限
1704	淮安区	PMS_S91243配变（季桥小岗一组南配变新增）	10	400	上级设备容量受限
1705	淮安区	S52265配变解庄村（三堡解庄闵庄）	10	100	上级设备容量受限
1706	淮安区	S71268配变咸庄村（三堡咸庄南）	10	400	上级设备容量受限
1707	淮安区	Q50271配变（宋集陈刘四组）	10	400	本级设备容量受限
1708	淮安区	PMS_S6242四队后配变	10	200	上级设备容量受限
1709	淮安区	PMS_三窑S46线二十二队中沈配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1710	淮安区	PMS_杨荡北S54131配变	10	200	上级设备容量受限
1711	淮安区	PMS_S6318配变（白马湖小王庄2号）	10	200	上级设备容量受限
1712	淮安区	PMS_S55156箱变(白马湖淮范路南)	10	400	上级设备容量受限
1713	淮安区	PMS_S55150箱变(白马湖裕源路)	10	400	上级设备容量受限
1714	淮安区	PMS_S6301十三队苗圃配变	10	200	上级设备容量受限
1715	淮安区	PMS_前谢东配变(新)	10	200	上级设备容量受限
1716	淮安区	PMS_S54142箱变(白马湖小四队)	10	400	上级设备容量受限
1717	淮安区	PMS_桃朱西S54136配变	10	200	上级设备容量受限
1718	淮安区	PMS_S54145箱变(白马湖富康小区2号)	10	500	上级设备容量受限
1719	淮安区	PMS_三窑S46线胡庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1720	淮安区	PMS_S6313六队前东配变	10	200	上级设备容量受限
1721	淮安区	PMS_三窑S46线二十队配变	10	200	上级设备容量受限
1722	淮安区	PMS_三窑S46线鸡厂北配变	10	200	上级设备容量受限
1723	淮安区	PMS_S54130箱变（白马湖杨荡东）	10	400	上级设备容量受限
1724	淮安区	PMS_S55153箱变(白马湖裕源路4号)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1725	淮安区	S6311配变（白马湖八队东）	10	200	上级设备容量受限
1726	淮安区	PMS_三窑S46线十八队配变	10	200	上级设备容量受限
1727	淮安区	PMS_十七队3#配变	10	200	上级设备容量受限
1728	淮安区	S6309配变（白马湖八队西2#）	10	200	上级设备容量受限
1729	淮安区	PMS_S6235五队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1730	淮安区	S55147箱变（白马湖建安小区）	10	630	上级设备容量受限
1731	淮安区	PMS_三窑S46线胡庄配变	10	200	上级设备容量受限
1732	淮安区	PMS_三窑S46线二十四队2#配变	10	200	上级设备容量受限
1733	淮安区	D7320配变（马甸富民佳苑15#干变）	10	800	上级设备容量受限
1734	淮安区	恒尚御水湾2号配变	10	800	上级设备容量受限
1735	淮安区	PMS_S6303十一队后西配变	10	200	上级设备容量受限
1736	淮安区	PMS_S55165二渔场北中配变	10	200	上级设备容量受限
1737	淮安区	PMS_三窑S46线二十队2#配变	10	200	上级设备容量受限
1738	淮安区	PMS_水岸花苑小区2号变压器	10	630	上级设备容量受限
1739	淮安区	PMS_115257配变（顺河桥东北）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1740	淮安区	PMS_S6316一窑配变	10	200	上级设备容量受限
1741	淮安区	PMS_十七队南变2#配变	10	200	上级设备容量受限
1742	淮安区	PMS_S54125箱变（白马湖健康路东）	10	400	上级设备容量受限
1743	淮安区	PMS_后谢西配变(新)	10	200	上级设备容量受限
1744	淮安区	PMS_S54138箱变（白马湖供销小区）	10	400	上级设备容量受限
1745	淮安区	PMS_三窑S46线鸡厂南配变	10	200	上级设备容量受限
1746	淮安区	PMS_S6240四队西配变	10	200	上级设备容量受限
1747	淮安区	PMS_S6230十队小七组3#配变	10	200	上级设备容量受限
1748	淮安区	PMS_S6245二队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1749	淮安区	S91202配变（季桥小岗一组）	10	200	上级设备容量受限
1750	淮安区	S91203配变(季桥小岗六组)	10	200	上级设备容量受限
1751	淮安区	S52185配变沙滩村（三堡沙滩八组）	10	100	上级设备容量受限
1752	淮安区	S52184配变沙滩村（三堡沙滩十三组）	10	100	上级设备容量受限
1753	淮安区	S52183配变沙滩村（三堡沙滩十一组）	10	200	上级设备容量受限
1754	淮安区	S71101配变大陶村（三堡大陶西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1755	淮安区	S71181配变大陶村（三堡大陶一组）	10	400	上级设备容量受限
1756	淮安区	S71182配变大陶村（三堡大陶九组）	10	100	上级设备容量受限
1757	淮安区	S71097配变堡新庄村（三堡新村配变）	10	400	上级设备容量受限
1758	淮安区	T42179配变圣庄村（三堡圣庄七组）	10	200	上级设备容量受限
1759	淮安区	T42083配变圣庄村（三堡圣庄南）	10	400	上级设备容量受限
1760	淮安区	T4258配变沙庄村（三堡沙庄南）	10	400	上级设备容量受限
1761	淮安区	116203配变（苏嘴张季一组南）	10	100	上级设备容量受限
1762	淮安区	116204配变（苏嘴张季三组）	10	200	上级设备容量受限
1763	淮安区	S85205配变（苏嘴大徐西小区）	10	200	上级设备容量受限
1764	淮安区	S85206配变（苏嘴大徐四组）	10	200	上级设备容量受限
1765	淮安区	116202配变（苏嘴健仪六组）	10	400	上级设备容量受限
1766	淮安区	S56212配变（范集姚桥八组）	10	200	上级设备容量受限
1767	淮安区	PMS_115113配变（顺河双井小周庄）	10	200	上级设备容量受限
1768	淮安区	11577配变（顺河大吉东南）	10	400	上级设备容量受限
1769	淮安区	PMS_11578配变（顺河大吉东西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1770	淮安区	S9303配变（顺河三堡二组）	10	200	上级设备容量受限
1771	淮安区	S9306配变（顺河三堡三组）	10	400	上级设备容量受限
1772	淮安区	S9424配变（顺河时廖北西）	10	200	上级设备容量受限
1773	淮安区	S9423配变（顺河时廖北东）	10	200	上级设备容量受限
1774	淮安区	11575配变（顺河北场南）	10	100	上级设备容量受限
1775	淮安区	S9316配变（顺河艾口五组）	10	200	上级设备容量受限
1776	淮安区	PMS_S4360配变（林集丁码西）	10	200	上级设备容量受限
1777	淮安区	S83219配变（顺河崔周四组）	10	200	上级设备容量受限
1778	淮安区	PMS_11567配变（顺河安乐一组）	10	200	上级设备容量受限
1779	淮安区	T22198配变（顺河供电所）	10	400	上级设备容量受限
1780	淮安区	S56211配变（范集姚桥七组）	10	100	上级设备容量受限
1781	淮安区	PMS_S56208配变（范集南武十六组）	10	200	上级设备容量受限
1782	淮安区	S56157配变（范集永济洞变）	10	400	上级设备容量受限
1783	淮安区	PMS_S56107配变（范集南武五组）	10	100	上级设备容量受限
1784	淮安区	S52153配变花元村（三堡花元八组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1785	淮安区	T42203配变沙庄村（三堡沙庄十组）	10	200	上级设备容量受限
1786	淮安区	T42190配变沙庄村（三堡沙庄十一组）	10	200	上级设备容量受限
1787	淮安区	PMS_S53210配变（范集郭桥十组）	10	100	上级设备容量受限
1788	淮安区	PMS_S5699配变（范集姚桥三组）	10	200	上级设备容量受限
1789	淮安区	Q80125配变（南闸戴湾中心河）	10	200	上级设备容量受限
1790	淮安区	T21211配变（苏嘴南李一组）	10	200	上级设备容量受限
1791	淮安区	117138配变（席桥朱黄十一）	10	400	上级设备容量受限
1792	淮安区	117140配变（席桥谢荡一组南）	10	100	上级设备容量受限
1793	淮安区	117144配变（席桥谢荡一组北）	10	400	上级设备容量受限
1794	淮安区	PMS_113196配变（复兴东干渠节制闸）	10	400	上级设备容量受限
1795	淮安区	113196配变（复兴贾新小区南）	10	200	上级设备容量受限
1796	淮安区	PMS_T10124配变（钦工财政所）	10	400	上级设备容量受限
1797	淮安区	S81199配变（季桥农科一组）	10	200	上级设备容量受限
1798	淮安区	S9308配变（顺河三堡十组）	10	200	上级设备容量受限
1799	淮安区	PMS_S6252配变（白马湖一队前东3#）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1800	淮安区	S9319配变（顺河代王一组）	10	200	上级设备容量受限
1801	淮安区	PMS_113204配变（钦工横沟村部）	10	200	上级设备容量受限
1802	淮安区	PMS_113141配变（钦工小徐北）	10	400	上级设备容量受限
1803	淮安区	113150配变（钦工横沟八组）	10	200	上级设备容量受限
1804	淮安区	S9427配变（顺河时廖八组东）	10	200	上级设备容量受限
1805	淮安区	114185配变（钦工五里八组北）	10	400	上级设备容量受限
1806	淮安区	T10200配变（钦工丝织厂）	10	200	上级设备容量受限
1807	淮安区	113159配变（钦工贾庄六组）	10	200	上级设备容量受限
1808	淮安区	PMS_113121配变（钦工横沟七组）	10	400	上级设备容量受限
1809	淮安区	S9426配变（顺河时廖三组）	10	200	上级设备容量受限
1810	淮安区	T10233配变（钦工供电所南）	10	200	上级设备容量受限
1811	淮安区	S9313配变（三堡五组）	10	200	上级设备容量受限
1812	淮安区	T10125配变（钦工镇政府）	10	400	上级设备容量受限
1813	淮安区	PMS_113153配变（钦工横沟二组）	10	400	上级设备容量受限
1814	淮安区	S9435配变（顺河蒋姚小唐）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1815	淮安区	D73163配变（马甸刘后）	10	400	上级设备容量受限
1816	淮安区	T10217配变（钦工小学北）	10	400	上级设备容量受限
1817	淮安区	T11135配变（钦工十组）	10	400	上级设备容量受限
1818	淮安区	112259配变（顺河滨河花苑南）	10	630	上级设备容量受限
1819	淮安区	任南社区2号箱变	10	500	上级设备容量受限
1820	淮安区	钦工腾飞小区4号变压器	10	630	上级设备容量受限
1821	淮安区	T43122配变（建淮盖桥王圩）	10	100	上级设备容量受限
1822	淮安区	S52271配变新庄村（三堡温山河配变）	10	100	上级设备容量受限
1823	淮安区	PMS_112126配变（顺河丁姚三组）	10	400	上级设备容量受限
1824	淮安区	112159（宋集冯王桃园水厂）	10	400	上级设备容量受限
1825	淮安区	S9428配变（顺河时廖村部）	10	200	上级设备容量受限
1826	淮安区	建淮安置小区3号配电房5号变	10	800	上级设备容量受限
1827	淮安区	建淮安置小区3号配电房6号变	10	800	上级设备容量受限
1828	淮安区	S9434配变（顺河蒋姚小褚）	10	200	上级设备容量受限
1829	淮安区	S81240配变（季桥纬一路1号变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1830	淮安区	116167配变（苏嘴张季桥头）	10	200	上级设备容量受限
1831	淮安区	116166配变（苏嘴小堆三组）	10	400	上级设备容量受限
1832	淮安区	S9450配变（顺河徐荡五组南）	10	200	上级设备容量受限
1833	淮安区	PMS_S4665配变（白马湖十七队南）	10	200	上级设备容量受限
1834	淮安区	S85168配变（苏嘴衡庄七组）	10	400	上级设备容量受限
1835	淮安区	S9446配变（顺河徐荡七组）	10	200	上级设备容量受限
1836	淮安区	S9451配变（顺河徐荡五组）	10	200	上级设备容量受限
1837	淮安区	PMS_113247配变（复兴凤凰城小区247#综合	10	400	上级设备容量受限
1838	淮安区	114201配变（钦工马堡七组）	10	100	上级设备容量受限
1839	淮安区	PMS_S6302配变（白马湖十二队东）	10	200	上级设备容量受限
1840	淮安区	银鑫小区2号变	10	500	上级设备容量受限
1841	淮安区	S4682配变(白马湖三渔场西2号)	10	200	上级设备容量受限
1842	淮安区	PMS_S4589配变（白马湖十一队西）	10	200	上级设备容量受限
1843	淮安区	116170配变（席桥王口船港）	10	200	上级设备容量受限
1844	淮安区	PMS_建淮城南一号8号配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1845	淮安区	PMS_112208配变（宋集冯王九组）	10	400	上级设备容量受限
1846	淮安区	D7308配变（马甸富民佳苑3#干变）	10	800	上级设备容量受限
1847	淮安区	腾飞社区二期2号变压器	10	400	上级设备容量受限
1848	淮安区	T32236配变（马甸袁庄北）	10	100	上级设备容量受限
1849	淮安区	S52266配变陈庄村（陈庄化工厂）	10	400	上级设备容量受限
1850	淮安区	PMS_S45100配变（白马湖十八队2#）	10	200	上级设备容量受限
1851	淮安区	S94262配变（顺河徐荡八组北）	10	400	上级设备容量受限
1852	淮安区	116166配变（席桥三里五组南）	10	400	上级设备容量受限
1853	淮安区	T22208配变（顺河街西）	10	200	上级设备容量受限
1854	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所5号干变	10	800	上级设备容量受限
1855	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所6号干变	10	800	上级设备容量受限
1856	淮安区	宋集黄河嘉苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
1857	淮安区	PMS_S4678配变（白马湖后谢西）	10	200	上级设备容量受限
1858	淮安区	S56152配变（范集林厂台片）	10	200	上级设备容量受限
1859	淮安区	112233配变（马甸茆夏西）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1860	淮安区	T32234配变（马甸张园）	10	100	上级设备容量受限
1861	淮安区	T32235配变（马甸唐王东）	10	100	上级设备容量受限
1862	淮安区	S55146配变（白马湖场部）	10	400	上级设备容量受限
1863	淮安区	PMS_S4666配变（白马湖十七队南2#）	10	200	上级设备容量受限
1864	淮安区	S91252配变（季桥潘柳七组）	10	200	上级设备容量受限
1865	淮安区	谢庄社区4#配变	10	800	上级设备容量受限
1866	淮安区	S53295配变(大花泵站)	10	200	上级设备容量受限
1867	淮安区	PMS_S55163配变(白马湖十五队西)	10	200	上级设备容量受限
1868	淮安区	PMS_S45172配变（白马湖十六队电灌站）	10	200	上级设备容量受限
1869	淮安区	11198配变（宋集董尹村南）	10	400	上级设备容量受限
1870	淮安区	S85052配变（苏嘴老吉二组）	10	100	上级设备容量受限
1871	淮安区	D74198配变(上河张庄小吉)	10	100	上级设备容量受限
1872	淮安区	PMS_Q70223配变（宋集条河一组）	10	400	上级设备容量受限
1873	淮安区	111109配变（宋集严码村南）	10	100	上级设备容量受限
1874	淮安区	PMS_112160配变（宋集严码四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1875	淮安区	建淮水岸新城16号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1876	淮安区	T42271配变沙口村（沙口二组南）	10	400	上级设备容量受限
1877	淮安区	S6254配变（白马湖一队后西）	10	200	上级设备容量受限
1878	淮安区	PMS_S22258配变（复兴汤刘窑头0258#PB）	10	100	上级设备容量受限
1879	淮安区	S43191配变（林集李庄北）	10	200	上级设备容量受限
1880	淮安区	PMS_S43185配变（林集李庄一组）	10	200	上级设备容量受限
1881	淮安区	122237配变（茭陵小杜桥）	10	200	上级设备容量受限
1882	淮安区	PMS_113222配变（茭陵高荡一组）	10	200	上级设备容量受限
1883	淮安区	温馨花园二期5#变压器	10	800	上级设备容量受限
1884	淮安区	PMS_113219配变（茭陵联合小姚）	10	200	上级设备容量受限
1885	淮安区	113220配变（茭陵东高四组）	10	200	上级设备容量受限
1886	淮安区	PMS_113217配变（茭陵南舍六组北）	10	200	上级设备容量受限
1887	淮安区	PMS_S54131配变（白马湖杨荡北）	10	200	上级设备容量受限
1888	淮安区	PMS_S6233配变（白马湖八队小朱庄）	10	200	上级设备容量受限
1889	淮安区	113226配变（茭陵东荡二组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1890	淮安区	Z12158配变(溪河戴西老庄)	10	200	本级设备容量受限
1891	淮安区	113228配变（茭陵东荡三组）	10	400	上级设备容量受限
1892	淮安区	113227配变（茭陵邵葛八组南）	10	400	上级设备容量受限
1893	淮安区	PMS_Q80214配变（南闸戴庄谢庄）	10	400	上级设备容量受限
1894	淮安区	PMS_堡南花园1号开关站1号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1895	淮安区	堡南花园1号开关站3号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1896	淮安区	堡南花园1号开关站4号配电变压器800	10	800	上级设备容量受限
1897	淮安区	PMS_堡南花园1号开关站2号配电变压器800	10	800	上级设备容量受限
1898	淮安区	112261配变（顺河工业园区南）	10	400	上级设备容量受限
1899	淮安区	PMS_S6315配变（白马湖六队后）	10	200	上级设备容量受限
1900	淮安区	PMS_Q80222配变（南闸黄埔童庄）	10	400	上级设备容量受限
1901	淮安区	D74232配变(上河杨集吉西西)	10	315	上级设备容量受限
1902	淮安区	D74192配变(上河前任杨庄)	10	315	上级设备容量受限
1903	淮安区	宋集桃园02-1#综合变	10	630	上级设备容量受限
1904	淮安区	D74191配变(上河前任潘庄)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1905	淮安区	S71146配变大陶村（大陶四组）	10	400	上级设备容量受限
1906	淮安区	建淮水岸新城11号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1907	淮安区	S76301范集工业园区箱变	10	630	上级设备容量受限
1908	淮安区	PMS_113231配变（钦工横沟七组北）	10	200	上级设备容量受限
1909	淮安区	113230配变（钦工横沟一组北）	10	100	上级设备容量受限
1910	淮安区	D74202配变(上河杨集罗西北)	10	315	上级设备容量受限
1911	淮安区	D74230配变(上河杨集陶庄)	10	315	上级设备容量受限
1912	淮安区	PMS_S6232配变（白马湖七队小沈庄）	10	200	上级设备容量受限
1913	淮安区	D74201配变(上河张庄双庄)	10	400	上级设备容量受限
1914	淮安区	D74199配变(上河前任孟王)	10	315	上级设备容量受限
1915	淮安区	温馨花园二期1#变压器	10	800	上级设备容量受限
1916	淮安区	117176配变（席桥王口九组东）	10	200	上级设备容量受限
1917	淮安区	S4587配变（白马湖乔庄）	10	200	上级设备容量受限
1918	淮安区	PMS_S55166配变（白马湖二渔场北东）	10	200	上级设备容量受限
1919	淮安区	D74188配变(上河前任张欧)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1920	淮安区	PMS_122211配变（茭陵小茭七组西）	10	400	上级设备容量受限
1921	淮安区	T10227配变（钦工三组）	10	400	上级设备容量受限
1922	淮安区	114254配变（钦工东支核心区）	10	200	上级设备容量受限
1923	淮安区	PMS_S6304配变（白马湖九队前西）	10	200	上级设备容量受限
1924	淮安区	S4586配变（白马湖三站鸡厂南）	10	200	上级设备容量受限
1925	淮安区	111216（宋集青年七组）	10	400	上级设备容量受限
1926	淮安区	S55164配变（白马湖二渔场北）	10	80	上级设备容量受限
1927	淮安区	PMS_S4598配变（白马湖十九队后）	10	200	上级设备容量受限
1928	淮安区	谢庄社区3#配变	10	800	上级设备容量受限
1929	淮安区	D7486配变(上河丁舍丁舍)	10	400	上级设备容量受限
1930	淮安区	D74098配变(上河前任雷小)	10	400	上级设备容量受限
1931	淮安区	S53065配变（范集何郭二组）	10	200	上级设备容量受限
1932	淮安区	S53063配变（范集何郭五组）	10	315	上级设备容量受限
1933	淮安区	PMS_S5681配变（范集张朱三组）	10	100	上级设备容量受限
1934	淮安区	11178配变（宋集条河西）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1935	淮安区	S83233配变（顺河骆荡后庄）	10	200	上级设备容量受限
1936	淮安区	S83237配变（顺河骆荡前河）	10	200	上级设备容量受限
1937	淮安区	S83252配变（顺河西崔一组）	10	200	上级设备容量受限
1938	淮安区	112079配变（宋集冯王东）	10	200	上级设备容量受限
1939	淮安区	PMS_S83255配变（顺河西崔一二组）	10	400	上级设备容量受限
1940	淮安区	Q80208配变（南闸太东秦庄）	10	200	上级设备容量受限
1941	淮安区	S83250配变（顺河西崔三组）	10	200	上级设备容量受限
1942	淮安区	112130配变（宋集桥头车站）	10	400	上级设备容量受限
1943	淮安区	112072配变（宋集桥头大码头）	10	400	上级设备容量受限
1944	淮安区	Q80103配变（南闸戴庄大队部）	10	200	上级设备容量受限
1945	淮安区	PMS_S83215配变（顺河崔周三组）	10	200	上级设备容量受限
1946	淮安区	112073配变（宋集桥头桃园）	10	315	上级设备容量受限
1947	淮安区	112070配变（宋集桥头新村）	10	400	上级设备容量受限
1948	淮安区	112071配变（宋集桥头东）	10	400	上级设备容量受限
1949	淮安区	112069配变（宋集桥头加油站）	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1950	淮安区	111140配变（宋集条河五组）	10	400	上级设备容量受限
1951	淮安区	S2149配变（复兴杨棉南）	10	200	上级设备容量受限
1952	淮安区	111129配变（宋集条河刘圩）	10	200	上级设备容量受限
1953	淮安区	PMS_11380配变（茭陵联合南）	10	200	上级设备容量受限
1954	淮安区	112127配变（顺河丁姚小区北）	10	100	上级设备容量受限
1955	淮安区	112132配变（顺河丁姚二组1078综合变）	10	100	上级设备容量受限
1956	淮安区	112170配变（顺河胡宋北）	10	100	上级设备容量受限
1957	淮安区	112164配变（顺河胡宋南）	10	200	上级设备容量受限
1958	淮安区	PMS_112149配变（顺河官路北）	10	400	上级设备容量受限
1959	淮安区	11381配变（茭陵联合中）	10	200	上级设备容量受限
1960	淮安区	PMS_112165配变（顺河胡宋河北）	10	200	上级设备容量受限
1961	淮安区	T22176配变（顺河小新孙庄）	10	200	上级设备容量受限
1962	淮安区	T36138配变（建淮十里东谭）	10	400	上级设备容量受限
1963	淮安区	T36141配变（建淮十里桥头）	10	100	上级设备容量受限
1964	淮安区	T22178配变（顺河小新二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1965	淮安区	11382配变（茭陵联合北）	10	160	上级设备容量受限
1966	淮安区	PMS_112157配变（顺河何桥二组）	10	200	上级设备容量受限
1967	淮安区	112161配变（顺河何桥八组）	10	200	上级设备容量受限
1968	淮安区	Q70123(宋集条河村南)	10	200	上级设备容量受限
1969	淮安区	112150配变（顺河何桥四组）	10	100	上级设备容量受限
1970	淮安区	PMS_Q7077(宋集条河村)	10	400	上级设备容量受限
1971	淮安区	PMS_112186配变（顺河延年水厂）	10	400	上级设备容量受限
1972	淮安区	T22191配变（顺河延年陆庄）	10	250	上级设备容量受限
1973	淮安区	PMS_Q7055配变（宋集沿六七组）	10	400	上级设备容量受限
1974	淮安区	PMS_112193配变（顺河延年包庄）	10	200	上级设备容量受限
1975	淮安区	PMS_112189配变（顺河延年西安）	10	200	上级设备容量受限
1976	淮安区	T22138配变（顺河高桥夏庄）	10	200	上级设备容量受限
1977	淮安区	11384配变（茭陵南舍西）	10	200	上级设备容量受限
1978	淮安区	Q7057配变（宋集沿六三组）	10	400	上级设备容量受限
1979	淮安区	T22140配变（顺河高桥后庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1980	淮安区	T22137配变（顺河高桥北庄）	10	400	上级设备容量受限
1981	淮安区	T36147配变（建淮孙赵李大）	10	200	上级设备容量受限
1982	淮安区	T33136配变（建淮邱家邱前）	10	400	上级设备容量受限
1983	淮安区	112122配变（马甸袁庄）	10	400	上级设备容量受限
1984	淮安区	T33134配变（建淮马甲马甲）	10	200	上级设备容量受限
1985	淮安区	T33111配变（建淮陈华高庄）	10	200	上级设备容量受限
1986	淮安区	11383配变（茭陵南舍东）	10	200	上级设备容量受限
1987	淮安区	S83243配变（顺河双灯北）	10	200	上级设备容量受限
1988	淮安区	S83223配变（顺河灯刘五组）	10	200	上级设备容量受限
1989	淮安区	Q7066配变（宋集甘姜北）	10	200	上级设备容量受限
1990	淮安区	Q70138配变(宋集甘姜一组)	10	400	上级设备容量受限
1991	淮安区	Q7067宋集甘姜东	10	200	上级设备容量受限
1992	淮安区	T43109配变（建淮陈华陈庄）	10	100	上级设备容量受限
1993	淮安区	T43112配变（建淮陈华呼庄）	10	200	上级设备容量受限
1994	淮安区	PMS_T43118配变（建淮盖桥高圩）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1995	淮安区	T33127配变（建淮建新 村部）	10	200	上级设备容量受限
1996	淮安区	T33129配变（建淮建新 王圩）	10	400	上级设备容量受限
1997	淮安区	T33128配变（建淮建新 刘庄）	10	400	上级设备容量受限
1998	淮安区	117112配变（席桥王口 八组）	10	400	上级设备容量受限
1999	淮安区	117114配变（席桥王口 四组）	10	400	上级设备容量受限
2000	淮安区	113112配变（茭陵南舍 村部东）	10	160	上级设备容量受限
2001	淮安区	11385配变（茭陵南舍村 部）	10	160	上级设备容量受限
2002	淮安区	PMS_113111配变（茭陵 南舍村部西）	10	200	上级设备容量受限
2003	淮安区	11399配变（茭陵大胡南 场）	10	200	上级设备容量受限
2004	淮安区	T33135配变（建淮前进 东）	10	100	上级设备容量受限
2005	淮安区	PMS_T33162配变（建淮 中学）	10	400	上级设备容量受限
2006	淮安区	PMS_117128配变（席桥 朱黄村前）	10	200	上级设备容量受限
2007	淮安区	117129配变（席桥朱黄 村中）	10	400	上级设备容量受限
2008	淮安区	117148配变（席桥谢荡 二组）	10	200	上级设备容量受限
2009	淮安区	PMS_117147配变（席桥 谢荡一组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2010	淮安区	PMS_117139配变（席桥谢荡村部）	10	400	上级设备容量受限
2011	淮安区	117122配变（席桥王口九组）	10	200	上级设备容量受限
2012	淮安区	PMS_117110配变（席桥南荡村部）	10	400	上级设备容量受限
2013	淮安区	117101配变（席桥丁朱村东）	10	200	上级设备容量受限
2014	淮安区	117100配变（席桥丁朱村西）	10	160	上级设备容量受限
2015	淮安区	PMS_11671配变（席桥秦庄二组）	10	200	上级设备容量受限
2016	淮安区	11666配变（席桥供电所）	10	200	上级设备容量受限
2017	淮安区	11667配变（席桥秦庄四组）	10	200	上级设备容量受限
2018	淮安区	11682配变（席桥原种马庄）	10	400	上级设备容量受限
2019	淮安区	11686配变（席桥原种场中）	10	200	上级设备容量受限
2020	淮安区	11397配变（茭陵渔业公司）	10	80	上级设备容量受限
2021	淮安区	Q70100配变（宋集大董村北）	10	200	上级设备容量受限
2022	淮安区	Q70102配变（宋集大董南）	10	400	上级设备容量受限
2023	淮安区	PMS_11467配变（钦工西支四组）	10	400	上级设备容量受限
2024	淮安区	114189配变（钦工五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2025	淮安区	T1052配变（钦工镇西）	10	400	上级设备容量受限
2026	淮安区	PMS_T1069配变（钦工西支一组东）	10	400	上级设备容量受限
2027	淮安区	T10122配变（钦工衡河桥）	10	400	上级设备容量受限
2028	淮安区	111118配变（宋集园艺二队）	10	200	上级设备容量受限
2029	淮安区	Q9299配变（林集立窑）	10	400	上级设备容量受限
2030	淮安区	Q9278配变（林集农科）	10	400	上级设备容量受限
2031	淮安区	S56109配变（范集新朱九组）	10	200	上级设备容量受限
2032	淮安区	S56110配变（范集新朱十组）	10	200	上级设备容量受限
2033	淮安区	S56108配变（范集新朱八组）	10	100	上级设备容量受限
2034	淮安区	PMS_S56112配变（范集新朱三组）	10	400	上级设备容量受限
2035	淮安区	T31100配变（建淮邱家岳圩）	10	160	上级设备容量受限
2036	淮安区	S9312配变（顺河三堡中）	10	200	上级设备容量受限
2037	淮安区	Q70137配变（宋集三里嵇圩）	10	400	上级设备容量受限
2038	淮安区	11387配变（茭陵邵葛西）	10	100	上级设备容量受限
2039	淮安区	Q70128配变（宋集土城西南）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2040	淮安区	Q7053配变（宋集土城西）	10	400	上级设备容量受限
2041	淮安区	11386配变（茭陵邵葛东）	10	200	上级设备容量受限
2042	淮安区	Q7051配变（宋集土城东）	10	200	上级设备容量受限
2043	淮安区	Q7052配变（宋集土城南）	10	400	上级设备容量受限
2044	淮安区	Q70133配变（宋集三里小韩庄）	10	200	上级设备容量受限
2045	淮安区	Q70105配变（宋集三里村北）	10	100	上级设备容量受限
2046	淮安区	114116配变（钦工五里八组）	10	400	上级设备容量受限
2047	淮安区	Q70104(宋集三里韩庄)	10	200	上级设备容量受限
2048	淮安区	PMS_T10098配变（钦工变电所）	10	400	上级设备容量受限
2049	淮安区	114106配变（钦工马堡八组）	10	200	上级设备容量受限
2050	淮安区	S9305配变（顺河三堡南）	10	200	上级设备容量受限
2051	淮安区	S9302配变（顺河三堡北）	10	200	上级设备容量受限
2052	淮安区	111110（宋集严码二组）	10	100	上级设备容量受限
2053	淮安区	PMS_117137配变（苏嘴十组）	10	400	上级设备容量受限
2054	淮安区	11165配变（宋集青年东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2055	淮安区	PMS_117126配变（苏嘴一组）	10	200	上级设备容量受限
2056	淮安区	PMS_11774配变（苏嘴镇区）	10	400	上级设备容量受限
2057	淮安区	11461配变（钦工后谷七组）	10	200	上级设备容量受限
2058	淮安区	114079配变（钦工后程七组）	10	200	上级设备容量受限
2059	淮安区	PMS_Q70106配变（宋集西高村南）	10	400	上级设备容量受限
2060	淮安区	PMS_Q70107配变（宋集西高村北）	10	400	上级设备容量受限
2061	淮安区	11480配变（钦工后程一组）	10	200	上级设备容量受限
2062	淮安区	11458配变（钦工五里三组）	10	200	上级设备容量受限
2063	淮安区	11490配变（钦工前谷四组）	10	400	上级设备容量受限
2064	淮安区	PMS_T1097配变（钦工派出所）	10	400	上级设备容量受限
2065	淮安区	114105配变（钦工马堡五组）	10	200	上级设备容量受限
2066	淮安区	114119配变（钦工西支八组）	10	200	上级设备容量受限
2067	淮安区	T10128配变（钦工车站）	10	400	上级设备容量受限
2068	淮安区	PMS_114219配变（钦工五里五组东）	10	100	上级设备容量受限
2069	淮安区	Q52090配变（茭陵果园村部）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2070	淮安区	117136配变（苏嘴九组）	10	200	上级设备容量受限
2071	淮安区	11164配变（宋集青年北）	10	200	上级设备容量受限
2072	淮安区	S2177配变（复兴田桥渠北）	10	400	上级设备容量受限
2073	淮安区	111120配变（宋集园艺农队）	10	100	上级设备容量受限
2074	淮安区	11370配变（钦工横沟九组）	10	200	上级设备容量受限
2075	淮安区	11371配变（钦工横沟十一组）	10	200	上级设备容量受限
2076	淮安区	PMS_S2268配变（复兴东城老圩）	10	200	上级设备容量受限
2077	淮安区	S21110配变（复兴任舍新建）	10	100	上级设备容量受限
2078	淮安区	S2287配变（复兴任桥三毛）	10	100	上级设备容量受限
2079	淮安区	PMS_S2273配变（复兴小黄中）	10	200	上级设备容量受限
2080	淮安区	112081配变（宋集冯王西）	10	400	上级设备容量受限
2081	淮安区	112080配变（宋集冯王南）	10	400	上级设备容量受限
2082	淮安区	11376配变（茭陵高荡南）	10	100	上级设备容量受限
2083	淮安区	PMS_T32124配变（马甸桥西）	10	400	上级设备容量受限
2084	淮安区	T11110配变（钦工小赵庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2085	淮安区	D73121配变（马甸卢新）	10	400	上级设备容量受限
2086	淮安区	D7359配变（马甸卞庄）	10	400	上级设备容量受限
2087	淮安区	Q70124配变（宋集沿六村东）	10	400	上级设备容量受限
2088	淮安区	11270配变（马甸胡荡）	10	200	上级设备容量受限
2089	淮安区	11293配变（马甸新建）	10	200	上级设备容量受限
2090	淮安区	11271配变（马甸茆夏）	10	160	上级设备容量受限
2091	淮安区	11296配变（马甸刘元）	10	200	上级设备容量受限
2092	淮安区	D7358配变（马甸大王）	10	400	上级设备容量受限
2093	淮安区	11297配变（马甸大北）	10	400	上级设备容量受限
2094	淮安区	D73108配变（马甸寇庄）	10	400	上级设备容量受限
2095	淮安区	T3252配变（马甸杨庄）	10	160	上级设备容量受限
2096	淮安区	D74105配变（上河九甸任桥）	10	315	上级设备容量受限
2097	淮安区	D73105配变（马甸刘西）	10	100	上级设备容量受限
2098	淮安区	D7490配变（上河杨集吉东）	10	400	上级设备容量受限
2099	淮安区	D7499配变（上河前任张大）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2100	淮安区	PMS_112174配变（顺河吉兴变）	10	200	上级设备容量受限
2101	淮安区	S83229配变（顺河灯刘二组）	10	200	上级设备容量受限
2102	淮安区	PMS_S83236配变（顺河骆荡路西）	10	400	上级设备容量受限
2103	淮安区	D8662配变（上河大姚于湾）	10	160	上级设备容量受限
2104	淮安区	D8661配变（上河大姚小董）	10	100	上级设备容量受限
2105	淮安区	D8656配变（上河高北邵庄）	10	200	上级设备容量受限
2106	淮安区	D8657配变（上河高北兴庄）	10	200	上级设备容量受限
2107	淮安区	Q7056配变（宋集沿六五组）	10	100	上级设备容量受限
2108	淮安区	Q7054配变（宋集沿六一组）	10	200	上级设备容量受限
2109	淮安区	PMS_Q70101配变（宋集大董村）	10	400	上级设备容量受限
2110	淮安区	T36139配变（建淮十里骆庄）	10	400	上级设备容量受限
2111	淮安区	S53170配变（范集周王一组）	10	315	上级设备容量受限
2112	淮安区	Y73039配变（泾口花尖东）	10	200	本级设备容量受限
2113	淮安区	Q6174配变（宋集谷庄二组）	10	100	本级设备容量受限
2114	淮安区	PMS_114107配变（钦工马堡一组）	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2115	淮安区	11385配变（钦工紫码一组）	10	200	上级设备容量受限
2116	淮安区	113100配变（钦工大庞三组）	10	100	上级设备容量受限
2117	淮安区	11372配变（钦工小徐村）	10	200	上级设备容量受限
2118	淮安区	113122配变（茭陵东高七组）	10	200	上级设备容量受限
2119	淮安区	112145配变（宋集桥头菜场南）	10	400	上级设备容量受限
2120	淮安区	PMS_Q70146配变（宋集沿六二三组）	10	315	上级设备容量受限
2121	淮安区	T31103配变（建淮曙光路1#变）	10	400	上级设备容量受限
2122	淮安区	PMS_113119配变（茭陵南舍六组）	10	400	上级设备容量受限
2123	淮安区	D73161配变（马甸吉庆）	10	250	上级设备容量受限
2124	淮安区	T22136配变（顺河高桥东陆）	10	200	上级设备容量受限
2125	淮安区	11579配变（顺河大吉二组）	10	200	上级设备容量受限
2126	淮安区	S85164配变（苏嘴衡庄六组）	10	200	上级设备容量受限
2127	淮安区	PMS_117231配变（苏嘴四组）	10	400	上级设备容量受限
2128	淮安区	PMS_117161配变（苏嘴八组）	10	400	上级设备容量受限
2129	淮安区	S91132配变（季桥潘柳北）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2130	淮安区	PMS_S91130配变（季桥大湾南）	10	400	上级设备容量受限
2131	淮安区	S91134配变（季桥潘柳东）	10	100	上级设备容量受限
2132	淮安区	11227配变（复兴裴联七组）	10	400	上级设备容量受限
2133	淮安区	PMS_11223配变（复兴南季四组）	10	400	上级设备容量受限
2134	淮安区	S2226配变（复兴第二中心小学）	10	200	上级设备容量受限
2135	淮安区	S2129配变（复兴大郭南）	10	250	上级设备容量受限
2136	淮安区	117156配变（苏嘴街西）	10	200	上级设备容量受限
2137	淮安区	116158配变（苏嘴苏刘七组）	10	100	上级设备容量受限
2138	淮安区	116157配变（苏嘴五组）	10	400	上级设备容量受限
2139	淮安区	111156（宋集严码五组）	10	200	上级设备容量受限
2140	淮安区	S71140配变周湾村（三堡周湾六组）	10	200	上级设备容量受限
2141	淮安区	D73160配变（马甸岳庄）	10	400	上级设备容量受限
2142	淮安区	112162配变（马甸魏庄）	10	400	上级设备容量受限
2143	淮安区	S85153配变（苏嘴老吉四组东）	10	100	上级设备容量受限
2144	淮安区	116159配变（苏嘴园区东新）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2145	淮安区	PMS_S91121配变（季桥大湾东）	10	400	上级设备容量受限
2146	淮安区	S53173配变（范集周王九组）	10	400	上级设备容量受限
2147	淮安区	112158配变（宋集桥头配变）	10	400	上级设备容量受限
2148	淮安区	112169配变（马甸圩东）	10	400	上级设备容量受限
2149	淮安区	112172配变（马甸张庄）	10	400	上级设备容量受限
2150	淮安区	T42150配变鲁圩村（三堡鲁圩一组）	10	100	上级设备容量受限
2151	淮安区	S85160配变（苏嘴沙吉四组）	10	250	上级设备容量受限
2152	淮安区	S9307配变（顺河三堡1#变）	10	200	上级设备容量受限
2153	淮安区	T3199配变（建淮邱家响东东）	10	200	上级设备容量受限
2154	淮安区	T3178配变（建淮鹅钱马东）	10	400	上级设备容量受限
2155	淮安区	S53164配变（范集周王小区）	10	400	上级设备容量受限
2156	淮安区	11581配变（顺河大吉六组）	10	400	上级设备容量受限
2157	淮安区	PMS_S83251配变（顺河西崔小区）	10	200	上级设备容量受限
2158	淮安区	S71143配变岳元村（三堡岳元东堆）	10	80	上级设备容量受限
2159	淮安区	S52144配变陈庄村（陈庄二组）	10	80	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2160	淮安区	T42142配变沙庄村（三堡沙庄东堆）	10	200	上级设备容量受限
2161	淮安区	11338配变（复兴贾新小区西）	10	80	上级设备容量受限
2162	淮安区	111153配变（宋集园艺桑队）	10	400	上级设备容量受限
2163	淮安区	112143配变（马甸大干）	10	160	上级设备容量受限
2164	淮安区	S2134配变（复兴灯郎三组）	10	80	上级设备容量受限
2165	淮安区	S2137配变（复兴陈杨一组）	10	200	上级设备容量受限
2166	淮安区	PMS_S2180配变（复兴大郭西）	10	200	上级设备容量受限
2167	淮安区	S2133配变（复兴大郭东）	10	200	上级设备容量受限
2168	淮安区	T3196配变（建淮邱家任圩）	10	200	上级设备容量受限
2169	淮安区	PMS_111154（宋集青年岗村二组）	10	200	上级设备容量受限
2170	淮安区	S4372配变（林集腾码三组）	10	100	上级设备容量受限
2171	淮安区	S43126配变（林集王码小区）	10	160	上级设备容量受限
2172	淮安区	S4377配变（林集王码南）	10	200	上级设备容量受限
2173	淮安区	S4356配变（林集刘圩中）	10	200	上级设备容量受限
2174	淮安区	S4367配变（林集李庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2175	淮安区	PMS_S4368配变（林集李庄西）	10	400	上级设备容量受限
2176	淮安区	111152（宋集青年岗村一组）	10	400	上级设备容量受限
2177	淮安区	T22209配变（顺河幸福小区中）	10	200	上级设备容量受限
2178	淮安区	11691配变（席桥三里五组）	10	400	上级设备容量受限
2179	淮安区	11669配变（席桥秦庄三组）	10	400	上级设备容量受限
2180	淮安区	PMS_117135配变（席桥朱黄张庄）	10	200	上级设备容量受限
2181	淮安区	112182配变（顺河兴顺）	10	200	上级设备容量受限
2182	淮安区	S83246配变（顺河双灯小刘庄）	10	200	上级设备容量受限
2183	淮安区	115124配变（顺河中学）	10	200	上级设备容量受限
2184	淮安区	S9311配变（顺河三堡小区）	10	100	上级设备容量受限
2185	淮安区	钦工腾飞小区1号变压器	10	800	上级设备容量受限
2186	淮安区	T31106配变（建淮团结）	10	400	上级设备容量受限
2187	淮安区	T36159配变（建淮许王徐庄）	10	400	上级设备容量受限
2188	淮安区	T33126配变（建淮建新陈前）	10	200	上级设备容量受限
2189	淮安区	PMS_T43123配变（建淮盖桥王庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2190	淮安区	温馨花园二期6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2191	淮安区	温馨花园二期8#变压器	10	800	上级设备容量受限
2192	淮安区	PMS_Q70103配变（宋集三里村南）	10	400	上级设备容量受限
2193	淮安区	S6242配变（白马湖四队后）	10	200	上级设备容量受限
2194	淮安区	PMS_T22202配变（顺河古泉）	10	400	上级设备容量受限
2195	淮安区	T36116配变（建淮鹅钱西魏）	10	400	上级设备容量受限
2196	淮安区	PMS_S22156配变（复兴西城二组）	10	400	上级设备容量受限
2197	淮安区	113249配变（钦工贾庄八组南）	10	200	上级设备容量受限
2198	淮安区	S6249配变（白马湖一队朱庄）	10	200	上级设备容量受限
2199	淮安区	PMS_S6230配变（白马湖十队小七组2#）	10	200	上级设备容量受限
2200	淮安区	温馨花园二期4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2201	淮安区	PMS_113252配变（钦工横沟十一组北）	10	400	上级设备容量受限
2202	淮安区	113248配变（复兴首拓园区）	10	400	上级设备容量受限
2203	淮安区	PMS_S55167配变（白马湖二渔场东中）	10	200	上级设备容量受限
2204	淮安区	S4670配变（白马湖毕庄鸡场南）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2205	淮安区	腾飞社区二期1号变压器	10	400	上级设备容量受限
2206	淮安区	PMS_Q80134配变（南闸太东董庄）	10	400	上级设备容量受限
2207	淮安区	114253配变（钦工后谷村部）	10	400	上级设备容量受限
2208	淮安区	S6321配变(白马湖水泥路)	10	200	上级设备容量受限
2209	淮安区	114228配变（钦工马堡二组）	10	200	上级设备容量受限
2210	淮安区	PMS_T3191配变（建淮邱家胡圩）	10	400	上级设备容量受限
2211	淮安区	T31108配变（建淮幼儿园）	10	400	上级设备容量受限
2212	淮安区	S4585配变（白马湖三站鸡厂北）	10	200	上级设备容量受限
2213	淮安区	建淮水岸新城9号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2214	淮安区	PMS_S4658配变（白马湖陈堆南）	10	200	上级设备容量受限
2215	淮安区	银鑫小区1号变	10	500	上级设备容量受限
2216	淮安区	S22259配变（任舍东）	10	200	上级设备容量受限
2217	淮安区	温馨花园二期2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2218	淮安区	PMS_S55174配变（白马湖十五队东中）	10	200	上级设备容量受限
2219	淮安区	T33133配变（建淮马甲江庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2220	淮安区	PMS_S21206配变（复兴杨西组）	10	400	上级设备容量受限
2221	淮安区	PMS_S4664配变（白马湖十七队3#）	10	200	上级设备容量受限
2222	淮安区	S52261配变花元村（三堡花元二组）	10	400	上级设备容量受限
2223	淮安区	PMS_S21228配变（复兴田桥西咸组）	10	400	上级设备容量受限
2224	淮安区	PMS_S21175配变（复兴任舍五组）	10	400	上级设备容量受限
2225	淮安区	S2193配变（复兴大叶南）	10	200	上级设备容量受限
2226	淮安区	PMS_T31107配变（建淮杨庄）	10	400	上级设备容量受限
2227	淮安区	PMS_112192配变（复兴陈仲西赵）	10	400	上级设备容量受限
2228	淮安区	PMS_T3174配变（建淮八关赵仁）	10	400	上级设备容量受限
2229	淮安区	PMS_T3175配变（建淮鹅钱陈庄）	10	400	上级设备容量受限
2230	淮安区	T33125配变（建淮胡庄）	10	400	上级设备容量受限
2231	淮安区	PMS_S55157箱变(白马湖馨康小区)	10	630	上级设备容量受限
2232	淮安区	PMS_S22160配变（复兴东城四组）	10	400	上级设备容量受限
2233	淮安区	PMS_T33132配变（建淮马甲胡庄）	10	400	上级设备容量受限
2234	淮安区	PMS_S22155配变（复兴北界四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2235	淮安区	PMS_S2182配变（复兴杨棉）	10	400	上级设备容量受限
2236	淮安区	PMS_S2179配变（复兴田桥西陶）	10	400	上级设备容量受限
2237	淮安区	S2175配变（复兴田桥中陶）	10	100	上级设备容量受限
2238	淮安区	PMS_S22210配变（复兴大朱二组）	10	400	上级设备容量受限
2239	淮安区	S45173配变（白马湖五区华萃公司）	10	200	上级设备容量受限
2240	淮安区	PMS_T43117配变（建淮盖桥陈庄）	10	400	上级设备容量受限
2241	淮安区	PMS_T3197配变（建淮邱家孙圩）	10	400	上级设备容量受限
2242	淮安区	PMS_T31101配变（建淮邱家岳圩西）	10	400	上级设备容量受限
2243	淮安区	PMS_S210260（复兴任舍北配变）	10	200	上级设备容量受限
2244	淮安区	11694配变（席桥三里九组）	10	200	上级设备容量受限
2245	淮安区	111149配变（宋集董尹一组）	10	400	上级设备容量受限
2246	淮安区	Q80205配变（南闸林南黄东）	10	200	上级设备容量受限
2247	淮安区	S52139配变沙滩村（三堡沙滩小区）	10	400	上级设备容量受限
2248	淮安区	113116配变（茭陵东高二组）	10	100	上级设备容量受限
2249	淮安区	T3268配变（马甸郭金）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2250	淮安区	S53195配变（范集何朱二组）	10	400	上级设备容量受限
2251	淮安区	Q9264配变（林集镇区北）	10	400	上级设备容量受限
2252	淮安区	PMS_S53133配变（范集周王西台）	10	200	上级设备容量受限
2253	淮安区	S53064配变（范集何郭三组）	10	100	上级设备容量受限
2254	淮安区	PMS_S56101配变（范集姚桥六组）	10	200	上级设备容量受限
2255	淮安区	PMS_S56115配变（范集张朱七组）	10	200	上级设备容量受限
2256	淮安区	范集何朱三组配变	10	200	上级设备容量受限
2257	淮安区	D74140配变（上河九甸袁庄）	10	200	上级设备容量受限
2258	淮安区	D74141配变（上河九甸谢庄）	10	200	上级设备容量受限
2259	淮安区	PMS_Q8066配变（南闸林南石杨）	10	400	上级设备容量受限
2260	淮安区	PMS_112180配变（宋集园艺场部东）	10	400	上级设备容量受限
2261	淮安区	112178配变（宋集桃园北）	10	400	上级设备容量受限
2262	淮安区	111167配变（宋集园艺二队西）	10	100	上级设备容量受限
2263	淮安区	PMS_Q70161配变（宋集三里金元）	10	400	上级设备容量受限
2264	淮安区	PMS_Q70168配变（宋集三里12组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2265	淮安区	Q70170配变（宋集三里村中心变）	10	200	上级设备容量受限
2266	淮安区	111172配变（宋集严码二组北）	10	100	上级设备容量受限
2267	淮安区	Q70173配变（宋集三里北）	10	200	上级设备容量受限
2268	淮安区	S81166配变（季桥后荡北）	10	400	上级设备容量受限
2269	淮安区	113194配变（复兴贾新三组）	10	400	上级设备容量受限
2270	淮安区	PMS_S81164配变（季桥后荡东）	10	200	上级设备容量受限
2271	淮安区	PMS_Q8055配变（南闸黄埔邵庄）	10	400	上级设备容量受限
2272	淮安区	PMS_Q80185配变（南闸黄埔小学）	10	400	上级设备容量受限
2273	淮安区	PMS_Q80184配变（南闸黄埔姜胡）	10	400	上级设备容量受限
2274	淮安区	113157配变（钦工贾庄三组）	10	100	上级设备容量受限
2275	淮安区	T10208配变（钦工西支一组西）	10	200	上级设备容量受限
2276	淮安区	Q9266配变（林集谢庄北）	10	315	上级设备容量受限
2277	淮安区	PMS_Q70174配变（宋集甘姜东南）	10	400	上级设备容量受限
2278	淮安区	Q70175配变（宋集大董西）	10	100	上级设备容量受限
2279	淮安区	Q70182配变（宋集条河二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2280	淮安区	111184配变（宋集董尹中）	10	400	上级设备容量受限
2281	淮安区	S21195配变（复兴大李二组）	10	100	上级设备容量受限
2282	淮安区	S2161配变（复兴大李后李）	10	100	上级设备容量受限
2283	淮安区	112184配变（顺河延年西安南）	10	100	上级设备容量受限
2284	淮安区	D74145配变（上河前任陈小）	10	400	上级设备容量受限
2285	淮安区	D86146配变（上河大姚朱庄）	10	400	上级设备容量受限
2286	淮安区	S52175配变解庄村（三堡解庄三组）	10	100	上级设备容量受限
2287	淮安区	S52174配变解庄村（三堡解庄一组）	10	100	上级设备容量受限
2288	淮安区	S71078配变周湾村（三堡周湾南）	10	200	上级设备容量受限
2289	淮安区	T42117配变圣庄村（三堡圣庄中）	10	200	上级设备容量受限
2290	淮安区	T42158配变沙庄村（三堡沙庄三组）	10	400	上级设备容量受限
2291	淮安区	11597配变（顺河桥北）	10	400	上级设备容量受限
2292	淮安区	S83238配变（顺河骆荡村部）	10	200	上级设备容量受限
2293	淮安区	S83235配变（顺河骆荡小庄）	10	200	上级设备容量受限
2294	淮安区	S56189配变（范集张朱六组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2295	淮安区	S56114配变（范集张朱四组）	10	200	上级设备容量受限
2296	淮安区	116199配变（苏嘴曹叶九组）	10	200	上级设备容量受限
2297	淮安区	114215配变（钦工西支六组东）	10	100	上级设备容量受限
2298	淮安区	114186配变（钦工马堡教堂）	10	200	上级设备容量受限
2299	淮安区	1141878配变（钦工后谷十组）	10	200	上级设备容量受限
2300	淮安区	PMS_S56103配变（范集姚桥十一组）	10	400	上级设备容量受限
2301	淮安区	PMS_115104配变（顺河三合殷许）	10	200	上级设备容量受限
2302	淮安区	T42159配变瓦庄村（三堡瓦庄新增）	10	400	上级设备容量受限
2303	淮安区	S2167配变（复兴徐庄中）	10	160	上级设备容量受限
2304	淮安区	114214配变（钦工后程四组北）	10	200	上级设备容量受限
2305	淮安区	T42164配变沙庄村（三堡沙庄六组）	10	200	上级设备容量受限
2306	淮安区	S85177配变（苏嘴沙吉村部）	10	200	上级设备容量受限
2307	淮安区	S85178配变（苏嘴沙吉五组）	10	400	上级设备容量受限
2308	淮安区	112175配变（顺河骆荡后庄东）	10	200	上级设备容量受限
2309	淮安区	S85108配变（苏嘴沙吉七组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2310	淮安区	T21197配变（苏嘴于嘴三组）	10	200	上级设备容量受限
2311	淮安区	12266配变（茭陵小茭南）	10	200	上级设备容量受限
2312	淮安区	PMS_114183配变（钦工五里二组）	10	200	上级设备容量受限
2313	淮安区	PMS_114184配变（钦工公路站）	10	200	上级设备容量受限
2314	淮安区	114165配变（钦工西支七组）	10	200	上级设备容量受限
2315	淮安区	114164配变（钦工西支五组）	10	200	上级设备容量受限
2316	淮安区	114138配变（钦工后程六组）	10	200	上级设备容量受限
2317	淮安区	S4373配变（林集腾码北）	10	400	上级设备容量受限
2318	淮安区	PMS_S43124配变（林集李庄三组）	10	200	上级设备容量受限
2319	淮安区	11386配变（钦工紫码四组）	10	200	上级设备容量受限
2320	淮安区	116192配变（苏嘴小堆六组）	10	200	上级设备容量受限
2321	淮安区	116193配变（苏嘴小堆四组）	10	200	上级设备容量受限
2322	淮安区	PMS_117189配变（苏嘴万郎一组南）	10	200	上级设备容量受限
2323	淮安区	S81189配变（季桥小湾九组）	10	200	上级设备容量受限
2324	淮安区	S43112配变（林集李庄中）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2325	淮安区	PMS_122197配变（茭陵小茭二组）	10	400	上级设备容量受限
2326	淮安区	T22187配变（顺河延年小侍庄）	10	200	上级设备容量受限
2327	淮安区	PMS_S2176配变（复兴灯郎三组东）	10	160	上级设备容量受限
2328	淮安区	Q8060配变（南闸戴湾杨兴）	10	400	上级设备容量受限
2329	淮安区	PMS_122199配变（茭陵章桥八组）	10	400	上级设备容量受限
2330	淮安区	122200配变（茭陵章桥六组）	10	200	上级设备容量受限
2331	淮安区	T4274配变鲁圩村（三堡鲁圩中）	10	400	上级设备容量受限
2332	淮安区	S71249配变大陶村（三堡大陶七组）	10	400	上级设备容量受限
2333	淮安区	S71172配变岳元村（三堡岳元三组）	10	400	上级设备容量受限
2334	淮安区	S71063配变陶庄村（三堡陶庄东）	10	400	上级设备容量受限
2335	淮安区	S56267配变（范集南武十五组）	10	100	上级设备容量受限
2336	淮安区	S56104配变（范集南武十一组）	10	160	上级设备容量受限
2337	淮安区	PMS_S56268配变（范集新朱四组）	10	400	上级设备容量受限
2338	淮安区	PMS_S56269配变（范集新朱朱庄）	10	400	上级设备容量受限
2339	淮安区	PMS_11481配变（钦工后程四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2340	淮安区	T1096配变（钦工镇东）	10	400	上级设备容量受限
2341	淮安区	PMS_11454配变（钦工唐 颜四组）	10	400	上级设备容量受限
2342	淮安区	Q8087配变（南闸良庄管 庄）	10	400	上级设备容量受限
2343	淮安区	Q8089配变（南闸良庄三 良）	10	400	上级设备容量受限
2344	淮安区	Q80210配变（南闸戴庄 姜东南）	10	400	上级设备容量受限
2345	淮安区	S76258箱变（范集车站 258#箱变）	10	630	上级设备容量受限
2346	淮安区	Q92175配变（林集谢庄 小区南）	10	400	上级设备容量受限
2347	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区 0240#PB	10	630	上级设备容量受限
2348	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区 0241#PB	10	630	上级设备容量受限
2349	淮安区	113201配变（茭陵联合 小卞北）	10	200	上级设备容量受限
2350	淮安区	113202配变（茭陵联合 小卞南）	10	200	上级设备容量受限
2351	淮安区	112193配变（马甸方 庄）	10	200	上级设备容量受限
2352	淮安区	112191配变（马甸李 徐）	10	100	上级设备容量受限
2353	淮安区	T3186配变（建淮建新岳 桥）	10	400	上级设备容量受限
2354	淮安区	T36144配变（建淮十里 吴庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2355	淮安区	PMS_T3176配变（建淮鹅钱村部）	10	200	上级设备容量受限
2356	淮安区	PMS_117116配变（席桥王口一组）	10	400	上级设备容量受限
2357	淮安区	11678配变（席桥秦庄六组）	10	200	上级设备容量受限
2358	淮安区	11680配变（席桥秦庄渠北）	10	200	上级设备容量受限
2359	淮安区	11696配变（席桥三里村部）	10	200	上级设备容量受限
2360	淮安区	117109配变（席桥南荡三组）	10	400	上级设备容量受限
2361	淮安区	T43165配变（建淮工业区）	10	400	上级设备容量受限
2362	淮安区	T43173配变（建淮园区1#变）	10	400	上级设备容量受限
2363	淮安区	T43168配变（建淮乡直东）	10	400	上级设备容量受限
2364	淮安区	T43171配变（建淮信用社）	10	200	上级设备容量受限
2365	淮安区	T43163配变（建淮盖桥老堆口）	10	200	上级设备容量受限
2366	淮安区	T43164配变（建淮盖桥新堆口）	10	400	上级设备容量受限
2367	淮安区	T43169配变（建淮乡直西）	10	400	上级设备容量受限
2368	淮安区	T43167配变（建淮水利仓库）	10	160	上级设备容量受限
2369	淮安区	11584配变（顺河大吉一组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2370	淮安区	PMS_T43166配变（建淮市区3#变）	10	400	上级设备容量受限
2371	淮安区	T36151配变（建淮孙赵王庄）	10	200	上级设备容量受限
2372	淮安区	11799配变（席桥丁朱三组）	10	200	上级设备容量受限
2373	淮安区	PMS_117107配变（席桥丁朱一组）	10	400	上级设备容量受限
2374	淮安区	PMS_117136配变（席桥朱黄十组）	10	400	上级设备容量受限
2375	淮安区	117125配变（席桥朱黄村小）	10	400	上级设备容量受限
2376	淮安区	PMS_T43170配变（建淮乡直中）	10	400	上级设备容量受限
2377	淮安区	PMS_T43172配变（建淮鱼场场部）	10	400	上级设备容量受限
2378	淮安区	PMS_T43175配变（建淮赵庄）	10	400	上级设备容量受限
2379	淮安区	PMS_T1053配变（钦工供电所北）	10	400	上级设备容量受限
2380	淮安区	S52171配变沙滩村（三堡沙滩十组）	10	200	上级设备容量受限
2381	淮安区	D73177配变（马甸刘东）	10	400	上级设备容量受限
2382	淮安区	Q8059配变（南闸戴湾花前）	10	200	上级设备容量受限
2383	淮安区	PMS_苏嘴光伏发电	10	630	上级设备容量受限
2384	淮安区	D73174配变（马甸靖兴）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2385	淮安区	112164配变（马甸靖老）	10	100	上级设备容量受限
2386	淮安区	PMS_Q8076配变（南闸太东南庄）	10	400	上级设备容量受限
2387	淮安区	Q92153配变（林集谢庄一组）	10	200	上级设备容量受限
2388	淮安区	T43174配变（建淮赵南）	10	315	上级设备容量受限
2389	淮安区	D86186配变（上河高北魏庄）	10	400	上级设备容量受限
2390	淮安区	S71250配变周湾村（三堡周湾二组）	10	200	上级设备容量受限
2391	淮安区	115115配变（顺河双井九组）	10	200	上级设备容量受限
2392	淮安区	T21241配变（苏嘴北季七组东）	10	400	上级设备容量受限
2393	淮安区	112242配变（复兴马南小学）	10	100	上级设备容量受限
2394	淮安区	PMS_117242配变（苏嘴一心十五组北）	10	400	上级设备容量受限
2395	淮安区	116243配变（苏嘴育才变）	10	400	上级设备容量受限
2396	淮安区	Q92177配变（林集谢庄村南）	10	400	上级设备容量受限
2397	淮安区	112181配变（林集丁码新河）	10	100	上级设备容量受限
2398	淮安区	PMS_建淮城南一号3号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2399	淮安区	PMS_建淮城南一号4号配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2400	淮安区	S43178配变（林集刘圩东南）	10	400	上级设备容量受限
2401	淮安区	S43176配变（林集王码小区南）	10	200	上级设备容量受限
2402	淮安区	PMS_S81219配变（季桥长流七组）	10	400	上级设备容量受限
2403	淮安区	S52162配变花元村（三堡花元六组）	10	400	上级设备容量受限
2404	淮安区	11246配变（复兴大市场（单）东）	10	400	上级设备容量受限
2405	淮安区	11228配变（复兴陈仲中）	10	400	上级设备容量受限
2406	淮安区	S22151(复兴任桥南)	10	400	上级设备容量受限
2407	淮安区	S2248配变（复兴小黄朱舍）	10	315	上级设备容量受限
2408	淮安区	PMS_11332配变（复兴镇区剧场）	10	400	上级设备容量受限
2409	淮安区	11324配变（复兴中心小学）	10	400	上级设备容量受限
2410	淮安区	PMS_113125配变（复兴新竹化工厂）	10	400	上级设备容量受限
2411	淮安区	PMS_112148配变（顺河官路六组）	10	400	上级设备容量受限
2412	淮安区	114144配变（钦工五里一组）	10	100	上级设备容量受限
2413	淮安区	11459配变（钦工五里七组）	10	200	上级设备容量受限
2414	淮安区	PMS_T1068配变（钦工西支一组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2415	淮安区	T3192配变（建淮邱家靖庄）	10	400	上级设备容量受限
2416	淮安区	T3183配变（建淮建新黄庄）	10	400	上级设备容量受限
2417	淮安区	T36146配变（建淮孙赵高庄）	10	400	上级设备容量受限
2418	淮安区	T36157配变（建淮许王马庄）	10	200	上级设备容量受限
2419	淮安区	S85248配变（苏嘴沙吉五组南）	10	400	上级设备容量受限
2420	淮安区	112141配变（顺河工业园区东）	10	400	上级设备容量受限
2421	淮安区	Z12152配变（溪河戴西二组）	10	100	本级设备容量受限
2422	淮安区	11466配变（钦工西支六组）	10	400	上级设备容量受限
2423	淮安区	T42107配变沙口村（三堡沙口南）	10	400	上级设备容量受限
2424	淮安区	T4255配变沙庄村（三堡沙庄东）	10	400	上级设备容量受限
2425	淮安区	T4269配变瓦庄村（三堡瓦庄西）	10	400	上级设备容量受限
2426	淮安区	11390配变（三堡严庄中）	10	400	上级设备容量受限
2427	淮安区	PMS_114209配变（钦工唐颜一组）	10	400	上级设备容量受限
2428	淮安区	PMS_114210配变（钦工支夏五组）	10	400	上级设备容量受限
2429	淮安区	116244配变（苏嘴小堆二组北）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2430	淮安区	116245配变（苏嘴马逻村南）	10	200	上级设备容量受限
2431	淮安区	116246配变（苏嘴马逻村西）	10	400	上级设备容量受限
2432	淮安区	116247配变（苏嘴大单杨庄）	10	100	上级设备容量受限
2433	淮安区	S9453配变（顺河徐荡六组南）	10	400	上级设备容量受限
2434	淮安区	S9425配变（顺河时廖南）	10	400	上级设备容量受限
2435	淮安区	S9422配变（顺河时廖北）	10	200	上级设备容量受限
2436	淮安区	S9314配变（顺河艾口村）	10	400	上级设备容量受限
2437	淮安区	T3198配变（建淮邱家响东）	10	200	上级设备容量受限
2438	淮安区	T3168配变（建淮八关马中）	10	200	上级设备容量受限
2439	淮安区	T3167配变（建淮八关金庄）	10	400	上级设备容量受限
2440	淮安区	116152配变（苏嘴曹庄七组）	10	400	上级设备容量受限
2441	淮安区	S8173配变（季桥长流南）	10	200	上级设备容量受限
2442	淮安区	S8176配变（季桥后荡）	10	200	上级设备容量受限
2443	淮安区	S91106配变（季桥小岗北）	10	200	上级设备容量受限
2444	淮阴区	PMS_12331配变（刘老庄双庄安置小区3#变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2445	淮阴区	PMS_12332配变（刘老庄双庄安置小区4#变）	10	800	上级设备容量受限
2446	淮阴区	PMS_12317配变（刘老庄刘皮23变）	10	400	上级设备容量受限
2447	淮阴区	PMS_张集村40变	10	400	上级设备容量受限
2448	淮阴区	PMS_11509配变（长庄10变）	10	400	上级设备容量受限
2449	淮阴区	L8629配变（沈圩18变）	10	200	上级设备容量受限
2450	淮阴区	PMS_12329配变（刘老庄双庄安置小区1#变）	10	800	上级设备容量受限
2451	淮阴区	L4339配变（汪庄06变） 1	10	100	本级设备容量受限
2452	淮阴区	L5052配变（杨庙05变）	10	100	本级设备容量受限
2453	淮阴区	PMS_L1321配变（西站10变）	10	200	本级设备容量受限
2454	淮阴区	PMS_14412配变（西金圩07变）	10	400	上级设备容量受限
2455	淮阴区	M2112配变（三树51变）	10	400	上级设备容量受限
2456	淮阴区	11446配变（淮北13变）	10	400	上级设备容量受限
2457	淮阴区	PMS_14451配变（二堡09变）	10	100	上级设备容量受限
2458	淮阴区	C9128配变（徐溜30变）	10	400	上级设备容量受限
2459	淮阴区	PMS_12330配变（刘老庄双庄安置小区2#变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2460	淮阴区	14232配变（三岔02变）	10	100	上级设备容量受限
2461	淮阴区	14218配变（梨园01变）	10	400	上级设备容量受限
2462	淮阴区	14219配变（梨园02变）	10	200	上级设备容量受限
2463	淮阴区	PMS_14116配变（三树28变）	10	400	上级设备容量受限
2464	淮阴区	19617配变（大兴03变）	10	200	上级设备容量受限
2465	淮阴区	M6202配变（鑫园26变）	10	200	本级设备容量受限
2466	淮阴区	14226配变（梨园09变）	10	100	上级设备容量受限
2467	淮阴区	14209配变（周集10变）	10	400	上级设备容量受限
2468	淮阴区	M4407配变（刘老庄同心10变）	10	100	上级设备容量受限
2469	淮阴区	12403配变（刘皮17台片）	10	400	上级设备容量受限
2470	淮阴区	11443配变（淮北09变）	10	200	上级设备容量受限
2471	淮阴区	14220配变（梨园03变）	10	400	上级设备容量受限
2472	淮阴区	PMS_11406配变（创业04变）	10	400	上级设备容量受限
2473	淮阴区	M2142配变（新垦12变）	10	100	上级设备容量受限
2474	淮阴区	11507配变（长庄08号台变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2475	淮阴区	C9425配变（新和07变）	10	400	上级设备容量受限
2476	淮阴区	14326配变（湖心002变）	10	200	上级设备容量受限
2477	淮阴区	11459配变（吴江16变）	10	400	上级设备容量受限
2478	淮阴区	11635配变（宋集17变）	10	200	上级设备容量受限
2479	淮阴区	14327配变（湖心03变）	10	200	上级设备容量受限
2480	淮阴区	14243配变（三坝11变）	10	100	上级设备容量受限
2481	淮阴区	14244配变（三坝12变）	10	100	上级设备容量受限
2482	淮阴区	11616配变（朱庄08变）	10	200	上级设备容量受限
2483	淮阴区	11528配变（袁北村04变）	10	200	本级设备容量受限
2484	淮阴区	C9129配变（徐溜35变）	10	200	上级设备容量受限
2485	淮阴区	C9106配变（创业12变）	10	400	上级设备容量受限
2486	淮阴区	L8606配变（沈圩13配变）	10	200	上级设备容量受限
2487	淮阴区	PMS_145101配变（周集11变）	10	400	上级设备容量受限
2488	淮阴区	14210配变（周集12变）	10	100	上级设备容量受限
2489	淮阴区	L8620配变（同丰14变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2490	淮阴区	PMS_14111配变（三树17变）	10	400	上级设备容量受限
2491	淮阴区	11612配变(朱庄02变)	10	400	上级设备容量受限
2492	淮阴区	PMS_11350配变(张庄05变)	10	400	上级设备容量受限
2493	淮阴区	PMS_11617配变(朱庄09变)	10	400	上级设备容量受限
2494	淮阴区	PMS_11306配变（新和12变）	10	400	上级设备容量受限
2495	淮阴区	L8526配变(洪北19变)	10	400	上级设备容量受限
2496	淮阴区	L8611配变(同丰05变)	10	200	上级设备容量受限
2497	淮阴区	C9204配变(新和11变)	10	200	上级设备容量受限
2498	淮阴区	M4113配变（红星12变）	10	400	上级设备容量受限
2499	淮阴区	14584配变（三树18变）	10	400	上级设备容量受限
2500	淮阴区	PMS_14585配变（三树19变）	10	400	上级设备容量受限
2501	淮阴区	M2106配变（三树20变）	10	400	上级设备容量受限
2502	淮阴区	M4424配变（同心09台片）	10	200	上级设备容量受限
2503	淮阴区	M2206配变(凌桥02变)	10	400	上级设备容量受限
2504	淮阴区	PMS_19220配变（联旺11台片）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2505	淮阴区	11541配变（肖荡09变）	10	200	上级设备容量受限
2506	淮阴区	C9314配变(新圆03变)	10	400	上级设备容量受限
2507	淮阴区	11552配变(沿河06变9组)	10	400	上级设备容量受限
2508	淮阴区	11508配变（两淮13变）	10	400	上级设备容量受限
2509	淮阴区	PMS_13323配变（新园15变）	10	200	上级设备容量受限
2510	淮阴区	13326配变（新园16变）	10	400	上级设备容量受限
2511	淮阴区	13301配变（吴集12变（04分）	10	200	上级设备容量受限
2512	淮阴区	13341黎明12变（04分）	10	400	上级设备容量受限
2513	淮阴区	L8401配变（振兴12变）	10	400	上级设备容量受限
2514	淮阴区	PMS_13343配变（黎明13变（04分）	10	100	上级设备容量受限
2515	淮阴区	PMS_11641配变(宋集27变)	10	400	上级设备容量受限
2516	淮阴区	L8122配变(古西村19变)	10	400	上级设备容量受限
2517	淮阴区	PMS_12325配变（南营13变）	10	400	上级设备容量受限
2518	淮阴区	PMS_11545配变（肖荡14变6组）	10	400	上级设备容量受限
2519	淮阴区	PMS_L8521配变(洪北13变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2520	淮阴区	PMS_M2246配变(泗河011变)	10	200	上级设备容量受限
2521	淮阴区	PMS_14125配变（三树44变）	10	400	上级设备容量受限
2522	淮阴区	PMS_L8527配变(王码01变)	10	200	上级设备容量受限
2523	淮阴区	PMS_L5113配变（文庵02变）	10	200	本级设备容量受限
2524	淮阴区	PMS_14456配变（二堡14变）	10	200	上级设备容量受限
2525	淮阴区	14423配变（泗河12变）	10	200	上级设备容量受限
2526	淮阴区	11733配变（金城19变）	10	200	上级设备容量受限
2527	淮阴区	PMS_11430配变(镇北16变)	10	400	本级设备容量受限
2528	淮阴区	L8415配变（三和28变）	10	200	上级设备容量受限
2529	淮阴区	PMS_14146配变（跃进01变）	10	400	上级设备容量受限
2530	淮阴区	PMS_11621配变(朱庄14变)	10	400	上级设备容量受限
2531	淮阴区	12305配变（红色家园5变）	10	400	上级设备容量受限
2532	淮阴区	PMS_11157配变（徐梅25变）	10	200	本级设备容量受限
2533	淮阴区	淮西13变	10	400	上级设备容量受限
2534	淮阴区	M4404配变（刘老庄双庄12变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2535	淮阴区	M4521配变(新公村05变)	10	400	上级设备容量受限
2536	淮阴区	PMS_M2234配变(西金圩13变)	10	400	上级设备容量受限
2537	淮阴区	PMS_L8622配变(同丰16变)	10	200	上级设备容量受限
2538	淮阴区	PMS_L8111配变（古西村03变）	10	400	上级设备容量受限
2539	淮阴区	PMS_14302配变（湖心08变）	10	200	上级设备容量受限
2540	淮阴区	PMS_L8123配变(古西村20变)	10	400	上级设备容量受限
2541	淮阴区	14317配变（双闸10变）	10	100	上级设备容量受限
2542	淮阴区	PMS_12414配变(种猪场09变)	10	400	上级设备容量受限
2543	淮阴区	14344配变（延河05变）	10	315	上级设备容量受限
2544	淮阴区	吴江社区04变	10	400	上级设备容量受限
2545	淮阴区	M4111配变（红星10变）	10	400	上级设备容量受限
2546	淮阴区	12513配变（郑河16变）	10	400	上级设备容量受限
2547	淮阴区	L8125配变(古寨07台片)	10	100	上级设备容量受限
2548	淮阴区	PMS_12505配变（郑河05变）	10	400	上级设备容量受限
2549	淮阴区	L8423配变（振兴16变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2550	淮阴区	PMS_11644配变(宋集30变)	10	400	上级设备容量受限
2551	淮阴区	PMS_12408配变（种猪场03变）	10	400	上级设备容量受限
2552	淮阴区	L8628配变(同丰21变)	10	400	上级设备容量受限
2553	淮阴区	M4115配变（红星14变）	10	200	上级设备容量受限
2554	淮阴区	PMS_C9333配变(新圆23变)	10	200	上级设备容量受限
2555	淮阴区	PMS_C9324配变(新圆13变)	10	100	上级设备容量受限
2556	淮阴区	PMS_11555配变（沿河01变一组）	10	400	上级设备容量受限
2557	淮阴区	PMS_14503配变（高尚04变）	10	400	上级设备容量受限
2558	淮阴区	杨庄社区配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限
2559	淮阴区	PMS_13224配变(汤集26变)	10	315	上级设备容量受限
2560	淮阴区	M4518配变(新公村02变)	10	200	上级设备容量受限
2561	淮阴区	PMS_12423配变(种猪场18变)	10	200	上级设备容量受限
2562	淮阴区	11414配变（长兴07变三尖4组）	10	200	本级设备容量受限
2563	淮阴区	C9421配变（徐溜61变）	10	400	上级设备容量受限
2564	淮阴区	PMS_11431配变(镇北15变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2565	淮阴区	PMS_11656配变(蒋渡12变)	10	400	上级设备容量受限
2566	淮阴区	L8437配变（淮泗04变）	10	200	上级设备容量受限
2567	淮阴区	PMS_12504配变（郑河04变）	10	400	上级设备容量受限
2568	淮阴区	14333配变（许渡10变）	10	200	上级设备容量受限
2569	淮阴区	PMS_14442配变（毛湖13变）	10	100	上级设备容量受限
2570	淮阴区	16473配变（娘庄33变）	10	400	上级设备容量受限
2571	淮阴区	PMS_洪涯村21变	10	400	上级设备容量受限
2572	淮阴区	C9209配变（徐溜46变）	10	200	上级设备容量受限
2573	淮阴区	13125配变(蒋渡08配变)	10	400	上级设备容量受限
2574	淮阴区	H3423配变（代河村15变）	10	400	上级设备容量受限
2575	淮阴区	PMS_L8536配变(王码10变)	10	400	上级设备容量受限
2576	淮阴区	14316配变（双闸09变）	10	200	上级设备容量受限
2577	淮阴区	14238配变（三岔08变）	10	400	上级设备容量受限
2578	淮阴区	14324配变（原种厂04变）	10	400	上级设备容量受限
2579	淮阴区	PMS_张集村33变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2580	淮阴区	L8432配变（淮泗06变）	10	400	上级设备容量受限
2581	淮阴区	PMS_13112配变(代梨园01变)	10	400	上级设备容量受限
2582	淮阴区	PMS_12262配变（古寨村31变）	10	400	上级设备容量受限
2583	淮阴区	M4120配变（红星19变）	10	400	上级设备容量受限
2584	淮阴区	PMS_14505配变（高尚07变）	10	400	上级设备容量受限
2585	淮阴区	PMS_11554配变(沿河09变3组)	10	400	上级设备容量受限
2586	淮阴区	PMS_11730配变（徐溜64变）	10	400	上级设备容量受限
2587	淮阴区	PMS_11128配变（刘河25变）	10	315	上级设备容量受限
2588	淮阴区	PMS_M4102配变（红星006变）	10	400	上级设备容量受限
2589	淮阴区	L4254配变（裴庄09变）	10	200	本级设备容量受限
2590	淮阴区	PMS_11611配变(朱庄01变)	10	400	上级设备容量受限
2591	淮阴区	12218配变（九房新区11变）	10	400	上级设备容量受限
2592	淮阴区	L7529配变（蒋桥17变）	10	200	本级设备容量受限
2593	淮阴区	PMS_11406配变（安庄17变安庄小区北）	10	400	本级设备容量受限
2594	淮阴区	12405配变（郑河03变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2595	淮阴区	PMS_19653配变(三河16变)	10	200	上级设备容量受限
2596	淮阴区	PMS_14411配变（李庵11变）	10	315	上级设备容量受限
2597	淮阴区	PMS_11427配变（桃田21变）	10	400	本级设备容量受限
2598	淮阴区	M4409配变（双庄03变）	10	200	上级设备容量受限
2599	淮阴区	PMS_11510配变（两淮18变轮窑2组西）	10	400	上级设备容量受限
2600	淮阴区	11433配变(镇北17变)	10	200	本级设备容量受限
2601	淮阴区	PMS_12262配变（古寨村32变）	10	200	上级设备容量受限
2602	淮阴区	PMS_M2238配变(西金圩18变)	10	200	上级设备容量受限
2603	淮阴区	C9420配变（徐溜60变）	10	400	上级设备容量受限
2604	淮阴区	PMS_11522配变（团结07变利农3组）	10	400	上级设备容量受限
2605	淮阴区	PMS_11556配变（两淮24变）	10	100	上级设备容量受限
2606	淮阴区	PMS_M2245配变(周庄08变)	10	100	上级设备容量受限
2607	淮阴区	PMS_11424配变（长兴17变三尖5组）	10	400	本级设备容量受限
2608	淮阴区	PMS_11511配变（两淮20变轮窑六组南）	10	400	上级设备容量受限
2609	淮阴区	PMS_L4106配变（程圩14变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2610	淮阴区	PMS_12222配变（新公村10变）	10	400	上级设备容量受限
2611	淮阴区	M4523配变(新公村11变)	10	400	上级设备容量受限
2612	淮阴区	14234配变（三岔04变）	10	400	上级设备容量受限
2613	淮阴区	PMS_11423配变（长兴16变）	10	400	本级设备容量受限
2614	淮阴区	PMS_L8120配变(古西村17变)	10	400	上级设备容量受限
2615	淮阴区	12333配变（姜庄05变）	10	100	上级设备容量受限
2616	淮阴区	PMS_19226配变（联旺16变）	10	200	本级设备容量受限
2617	淮阴区	PMS_12209配变（九房新区02变）	10	400	上级设备容量受限
2618	淮阴区	PMS_12326配变（南营14变）	10	400	上级设备容量受限
2619	淮阴区	11205配变（吴江25变）	10	100	上级设备容量受限
2620	淮阴区	PMS_L8517配变(洪北09变)	10	100	上级设备容量受限
2621	淮阴区	L8157配变古寨安置小区01变	10	400	上级设备容量受限
2622	淮阴区	13256配变(汤集32变)	10	400	上级设备容量受限
2623	淮阴区	14332配变（许渡14变）	10	200	上级设备容量受限
2624	淮阴区	14242配变（三坝08变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2625	淮阴区	11131配变(刘河28变)	10	400	上级设备容量受限
2626	淮阴区	11519配变（十里16变）	10	200	本级设备容量受限
2627	淮阴区	19613配变(大西13变)	10	315	上级设备容量受限
2628	淮阴区	PMS_11428配变(镇北14变)	10	315	本级设备容量受限
2629	淮阴区	PMS_11648配变(代梨园03变)	10	400	上级设备容量受限
2630	淮阴区	C9131配变（韩庄10变）	10	100	上级设备容量受限
2631	淮阴区	PMS_12422配变(种猪场17变)	10	400	上级设备容量受限
2632	淮阴区	PMS_13245配变(三王05变)	10	100	上级设备容量受限
2633	淮阴区	11615配变(朱庄06变)	10	400	上级设备容量受限
2634	淮阴区	PMS_12327配变(南营15变)	10	400	上级设备容量受限
2635	淮阴区	13217配变(汤集17变)	10	630	上级设备容量受限
2636	淮阴区	PMS_16412配变(丁集35变)	10	200	上级设备容量受限
2637	淮阴区	13353配变（民主03变）	10	400	上级设备容量受限
2638	淮阴区	PMS_12510配变（郑河11变）	10	400	上级设备容量受限
2639	淮阴区	PMS_C9310配变(宋集26变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2640	淮阴区	142107配变（联盟24变）	10	500	上级设备容量受限
2641	淮阴区	娘庄31变	10	630	上级设备容量受限
2642	淮阴区	C9132配变（徐溜47变）	10	200	上级设备容量受限
2643	淮阴区	PMS_12421配变(种猪场16变)	10	400	上级设备容量受限
2644	淮阴区	H3421配变（代河村14变）	10	400	上级设备容量受限
2645	淮阴区	PMS_M42014配变（刘皮20变）	10	400	上级设备容量受限
2646	淮阴区	PMS_11537配变(肖荡03变4、5组)	10	400	上级设备容量受限
2647	淮阴区	PMS_12501配变（刘老庄郑河12变）	10	400	上级设备容量受限
2648	淮阴区	12214配变（九房新区07变）	10	400	上级设备容量受限
2649	淮阴区	PMS_L8518配变(洪北10变)	10	100	上级设备容量受限
2650	淮阴区	14591配变（三树40变）	10	400	上级设备容量受限
2651	淮阴区	PMS_11662配变(宋集34变)	10	500	上级设备容量受限
2652	淮阴区	PMS_11218配变(大树11#变)	10	200	本级设备容量受限
2653	淮阴区	M4432配变(同心16变)	10	400	上级设备容量受限
2654	淮阴区	11347配变(张庄01变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2655	淮阴区	11348配变(张庄02号台变)	10	400	上级设备容量受限
2656	淮阴区	11316配变（徐溜11变）	10	400	上级设备容量受限
2657	淮阴区	11301配变（新和05变）	10	400	上级设备容量受限
2658	淮阴区	C9402配变（徐溜08变）	10	400	上级设备容量受限
2659	淮阴区	C9401配变（徐溜07变）	10	200	上级设备容量受限
2660	淮阴区	11206配变（徐溜06变）	10	400	上级设备容量受限
2661	淮阴区	11320配变（徐溜21变）	10	400	上级设备容量受限
2662	淮阴区	C9403配变（徐溜19变）	10	400	上级设备容量受限
2663	淮阴区	16454配变（娘庄21变）	10	200	上级设备容量受限
2664	淮阴区	姜庄社区配电房2#变压器	10	630	上级设备容量受限
2665	淮阴区	PMS_16638配变(泮谈09变)	10	200	本级设备容量受限
2666	淮阴区	张集村14变	10	400	上级设备容量受限
2667	淮阴区	12420配变(种猪场15变)	10	400	上级设备容量受限
2668	淮阴区	PMS_16433配变(胡庄18变)	10	200	上级设备容量受限
2669	淮阴区	19668配变（三河17变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2670	淮阴区	14246配变（三坝19变）	10	100	上级设备容量受限
2671	淮阴区	19669配变（三河18变）	10	200	上级设备容量受限
2672	淮阴区	PMS_19670配变（团结15变）	10	400	上级设备容量受限
2673	淮阴区	14438配变（毛湖09变）	10	400	上级设备容量受限
2674	淮阴区	PMS_19672配变（军田18变）	10	400	上级设备容量受限
2675	淮阴区	PMS_145102配变（蒋集33变）	10	400	上级设备容量受限
2676	淮阴区	PMS_19673配变（军田19变）	10	400	上级设备容量受限
2677	淮阴区	PMS_11152配变（顾庄14变）	10	400	上级设备容量受限
2678	淮阴区	PMS_14592配变（三树41变）	10	400	上级设备容量受限
2679	淮阴区	11207配变（徐溜12变）	10	400	上级设备容量受限
2680	淮阴区	PMS_11548配变（徐溜18变）	10	200	上级设备容量受限
2681	淮阴区	11701配变（金城01变）	10	400	上级设备容量受限
2682	淮阴区	11726配变（徐溜03变）	10	200	上级设备容量受限
2683	淮阴区	C9203配变(新和04变)	10	400	上级设备容量受限
2684	淮阴区	PMS_19671配变（军田17变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2685	淮阴区	14318配变（双闸11变）	10	400	上级设备容量受限
2686	淮阴区	11436配变(花园11台片)	10	400	本级设备容量受限
2687	淮阴区	PMS_淮西12变	10	400	上级设备容量受限
2688	淮阴区	PMS_11153配变（刘河30变）	10	400	上级设备容量受限
2689	淮阴区	11437配变(花园12台片)	10	400	本级设备容量受限
2690	淮阴区	12332配变（刘老庄10变）	10	200	上级设备容量受限
2691	淮阴区	H4408配变（玉尧村01变）	10	400	上级设备容量受限
2692	淮阴区	19604配变（大西04变）	10	200	上级设备容量受限
2693	淮阴区	H3425配变（代河村03变）	10	400	上级设备容量受限
2694	淮阴区	H3403配变（洪涯村02变）	10	400	上级设备容量受限
2695	淮阴区	H3404配变（洪涯村07变）	10	200	上级设备容量受限
2696	淮阴区	H3429配变（代河村02变）	10	400	上级设备容量受限
2697	淮阴区	M2208配变(凌桥05变)	10	400	上级设备容量受限
2698	淮阴区	11116配变（刘河12变）	10	400	本级设备容量受限
2699	淮阴区	H3430配变（代河村01变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2700	淮阴区	19605配变(大西05变)	10	315	上级设备容量受限
2701	淮阴区	L8107配变（古西06变）	10	200	上级设备容量受限
2702	淮阴区	19603配变（大西03变）	10	200	上级设备容量受限
2703	淮阴区	张集村04变	10	400	上级设备容量受限
2704	淮阴区	张集村10变	10	400	上级设备容量受限
2705	淮阴区	12502配变（郑河01变）	10	400	上级设备容量受限
2706	淮阴区	PMS_L8105配变（古西07台片）	10	400	上级设备容量受限
2707	淮阴区	PMS_L8108配变（古西08变）	10	400	上级设备容量受限
2708	淮阴区	PMS_L8109配变（古西09变）	10	200	上级设备容量受限
2709	淮阴区	L8148配变(友谊06台片)	10	400	上级设备容量受限
2710	淮阴区	12503配变（郑河02变）	10	400	上级设备容量受限
2711	淮阴区	12506配变（郑河06变）	10	400	上级设备容量受限
2712	淮阴区	12508配变（郑河09变）	10	100	上级设备容量受限
2713	淮阴区	张集村03台片	10	200	上级设备容量受限
2714	淮阴区	PMS_L8130配变(后河02变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2715	淮阴区	M2207配变(凌桥04变)	10	400	上级设备容量受限
2716	淮阴区	PMS_14420配变（泗河08变）	10	100	上级设备容量受限
2717	淮阴区	PMS_14467配变（徐圩01变）	10	100	上级设备容量受限
2718	淮阴区	PMS_张集村09变	10	400	上级设备容量受限
2719	淮阴区	PMS_张集村08变	10	400	上级设备容量受限
2720	淮阴区	PMS_新桥村05变	10	100	上级设备容量受限
2721	淮阴区	新桥村03变	10	400	上级设备容量受限
2722	淮阴区	PMS_新桥村04变	10	400	上级设备容量受限
2723	淮阴区	M2201配变（豆办集01变）	10	200	上级设备容量受限
2724	淮阴区	14404配变（李庵04变）	10	200	上级设备容量受限
2725	淮阴区	PMS_L1002配变(宗楼01变)	10	200	本级设备容量受限
2726	淮阴区	19627配变(军田05变)	10	400	上级设备容量受限
2727	淮阴区	19607配变(大西07变)	10	200	上级设备容量受限
2728	淮阴区	PMS_11109配变（刘河05变）	10	100	上级设备容量受限
2729	淮阴区	19644配变(三河07变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2730	淮阴区	19642配变(三河05变)	10	200	上级设备容量受限
2731	淮阴区	19640配变(三河03变)	10	400	上级设备容量受限
2732	淮阴区	19641配变(三河04变)	10	400	上级设备容量受限
2733	淮阴区	19638配变(三河01变)	10	200	上级设备容量受限
2734	淮阴区	H3413配变（金星村04变）	10	400	上级设备容量受限
2735	淮阴区	19630配变(军田07变)	10	400	上级设备容量受限
2736	淮阴区	19628配变(军田04变)	10	400	上级设备容量受限
2737	淮阴区	H3407配变（金星村06变）	10	400	上级设备容量受限
2738	淮阴区	H3409配变（金星村07变）	10	400	上级设备容量受限
2739	淮阴区	H3410配变（金星村01变）	10	400	上级设备容量受限
2740	淮阴区	H3415配变（金星村03台片）	10	200	上级设备容量受限
2741	淮阴区	H3417配变（代河村06变）	10	400	上级设备容量受限
2742	淮阴区	C9105配变（创业09变）	10	200	上级设备容量受限
2743	淮阴区	12321配变（南营03变）	10	400	上级设备容量受限
2744	淮阴区	12320配变（南营02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2745	淮阴区	PMS_12322配变（南营05变）	10	200	上级设备容量受限
2746	淮阴区	M4136配变（南营07变）	10	400	上级设备容量受限
2747	淮阴区	M4135配变（南营06变）	10	200	上级设备容量受限
2748	淮阴区	PMS_M4134配变（南营04变）	10	200	上级设备容量受限
2749	淮阴区	M3119配变（夹树01变）	10	400	上级设备容量受限
2750	淮阴区	M3101配变（夹树02变）	10	400	上级设备容量受限
2751	淮阴区	11521配变（团结06变利农7.8组）	10	200	上级设备容量受限
2752	淮阴区	12311配变（刘老庄刘皮06变）	10	400	上级设备容量受限
2753	淮阴区	12410配变（种猪场05台片）	10	400	上级设备容量受限
2754	淮阴区	M4107配变（红星05变）	10	100	上级设备容量受限
2755	淮阴区	PMS_12406配变（刘老庄种猪场01变）	10	400	上级设备容量受限
2756	淮阴区	12407配变（种猪场02变）	10	200	上级设备容量受限
2757	淮阴区	PMS_12412配变（种猪场07变）	10	200	上级设备容量受限
2758	淮阴区	PMS_12404配变（苗圃01变）	10	200	上级设备容量受限
2759	淮阴区	12411配变（种猪场06变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2760	淮阴区	12415配变（种猪场10变）	10	400	上级设备容量受限
2761	淮阴区	M4109配变（红星08变）	10	200	上级设备容量受限
2762	淮阴区	PMS_M4122配变（姜庄02变）	10	400	上级设备容量受限
2763	淮阴区	M4123配变（姜庄03变）	10	400	上级设备容量受限
2764	淮阴区	PMS_12306配变（刘老庄01变）	10	400	上级设备容量受限
2765	淮阴区	12314配变（刘老庄03变）	10	400	上级设备容量受限
2766	淮阴区	PMS_12313配变（刘老庄刘皮13变）	10	400	上级设备容量受限
2767	淮阴区	14104配变（三树06变）	10	200	上级设备容量受限
2768	淮阴区	PMS_14158配变（跃进11变）	10	200	上级设备容量受限
2769	淮阴区	11531配变（王兴07变7组）	10	200	上级设备容量受限
2770	淮阴区	11538配变（肖荡04变前肖6组）	10	400	上级设备容量受限
2771	淮阴区	11539配变（肖荡05变后肖1.2组）	10	200	上级设备容量受限
2772	淮阴区	11506配变（两淮07变轮窑4、6组）	10	100	上级设备容量受限
2773	淮阴区	PMS_14137配变（新星01变）	10	400	上级设备容量受限
2774	淮阴区	14138配变（新星02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2775	淮阴区	14139配变（新星03变）	10	200	上级设备容量受限
2776	淮阴区	M2102配变（三树02变）	10	250	上级设备容量受限
2777	淮阴区	M2103配变（三树03变）	10	400	上级设备容量受限
2778	淮阴区	M2105配变（三树05变）	10	400	上级设备容量受限
2779	淮阴区	14594配变（树西03变）	10	400	上级设备容量受限
2780	淮阴区	PMS_14595配变（树西04变）	10	200	上级设备容量受限
2781	淮阴区	14537配变（联盟02变）	10	100	上级设备容量受限
2782	淮阴区	14538配变（联盟03变）	10	400	上级设备容量受限
2783	淮阴区	M2138配变（新星08变）	10	400	上级设备容量受限
2784	淮阴区	M2136配变（新星06变）	10	200	上级设备容量受限
2785	淮阴区	M2135配变（新星05变）	10	125	上级设备容量受限
2786	淮阴区	M2139配变（新星09变）	10	100	上级设备容量受限
2787	淮阴区	L8519配变（洪北11变）	10	400	上级设备容量受限
2788	淮阴区	11649配变（代梨园08配变）	10	200	上级设备容量受限
2789	淮阴区	C9327配变（新圆17配变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2790	淮阴区	C9316配变(新圆05配变)	10	400	上级设备容量受限
2791	淮阴区	PMS_B7255配变(赵集17变)	10	200	本级设备容量受限
2792	淮阴区	L8627配变(三王07变)	10	400	上级设备容量受限
2793	淮阴区	13215配变(汤集15变)	10	200	上级设备容量受限
2794	淮阴区	13216配变(汤集16变)	10	400	上级设备容量受限
2795	淮阴区	13101配变(汤集18变)	10	400	上级设备容量受限
2796	淮阴区	PMS_13102配变(汤集19变)	10	400	上级设备容量受限
2797	淮阴区	L8616配变(同丰10变)	10	400	上级设备容量受限
2798	淮阴区	PMS_L8617配变(同丰11变)	10	400	上级设备容量受限
2799	淮阴区	13111配变(汤集朱庄08配变)	10	400	上级设备容量受限
2800	淮阴区	16415配变(丁集所娘庄16变)	10	400	上级设备容量受限
2801	淮阴区	14465配变（三堡09变）	10	200	上级设备容量受限
2802	淮阴区	13416配变（兴和01变）	10	200	本级设备容量受限
2803	淮阴区	16450配变（娘庄15变）	10	400	上级设备容量受限
2804	淮阴区	11328配变（徐溜32变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2805	淮阴区	M1821配变（陶闸06变）	10	200	本级设备容量受限
2806	淮阴区	M4411配变（双庄05变）	10	100	上级设备容量受限
2807	淮阴区	M3105配变（杨庄04变）	10	200	上级设备容量受限
2808	淮阴区	12402配变（刘皮16变）	10	400	上级设备容量受限
2809	淮阴区	12416配变（刘老庄种猪场11变）	10	200	上级设备容量受限
2810	淮阴区	PMS_11103配变（顾庄07变）	10	200	上级设备容量受限
2811	淮阴区	PMS_11458配变（吴江13变）	10	400	上级设备容量受限
2812	淮阴区	14471配变（徐圩05变）	10	200	上级设备容量受限
2813	淮阴区	M2140配变（新星10变）	10	100	上级设备容量受限
2814	淮阴区	L8618配变(同丰12变)	10	400	上级设备容量受限
2815	淮阴区	L8430配变（三和19变）	10	400	上级设备容量受限
2816	淮阴区	L1113配变(丁集17变*)	10	200	本级设备容量受限
2817	淮阴区	16401配变(丁集09变)	10	400	上级设备容量受限
2818	淮阴区	L8509配变(跨洪12变)	10	400	上级设备容量受限
2819	淮阴区	13105配变(跨洪13变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2820	淮阴区	PMS_16419配变(胡庄04台片)	10	400	上级设备容量受限
2821	淮阴区	PMS_16420配变(胡庄05变)	10	200	上级设备容量受限
2822	淮阴区	11475配变（淮北23变）	10	400	上级设备容量受限
2823	淮阴区	12266配变（郑河20变）	10	200	上级设备容量受限
2824	淮阴区	11557配变（肖荡17变）	10	400	上级设备容量受限
2825	淮阴区	11470配变（吴江23变）	10	400	上级设备容量受限
2826	淮阴区	姜庄社区配电房4#变压器	10	630	上级设备容量受限
2827	淮阴区	11476配变（淮北24变）	10	400	上级设备容量受限
2828	淮阴区	11503配变（练湖15变十字街）	10	315	上级设备容量受限
2829	淮阴区	14217配变（周集19变）	10	400	上级设备容量受限
2830	淮阴区	16475配变（丁集53变）	10	400	上级设备容量受限
2831	淮阴区	PMS_13226配变(汤集28变)	10	400	上级设备容量受限
2832	淮阴区	M4302配变（刘皮26变）	10	100	上级设备容量受限
2833	淮阴区	PMS_14190配变（三树45变）	10	400	上级设备容量受限
2834	淮阴区	PMS_14191配变（三树46变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2835	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室4# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2836	淮阴区	新桥小区01#变	10	400	上级设备容量受限
2837	淮阴区	PMS_L1124配变(丁集38 变)	10	100	本级设备容量受限
2838	淮阴区	PMS_14304配变（周庄05 变）	10	315	上级设备容量受限
2839	淮阴区	M4138配变（姜庄09变）	10	400	上级设备容量受限
2840	淮阴区	C9424配变（徐溜65变）	10	400	上级设备容量受限
2841	淮阴区	汤集佳苑东苑1号变	10	400	上级设备容量受限
2842	淮阴区	PMS_16413配变(丁集37 变)	10	315	上级设备容量受限
2843	淮阴区	M4139配变（南营16变）	10	200	上级设备容量受限
2844	淮阴区	L8537配变(王码11变)	10	200	上级设备容量受限
2845	淮阴区	PMS_L8514配变(洪北05 变)	10	400	上级设备容量受限
2846	淮阴区	PMS_大树13变	10	400	本级设备容量受限
2847	淮阴区	C9423配变（徐溜63变）	10	400	上级设备容量受限
2848	淮阴区	PMS_16462配变(丁集51 变)	10	400	上级设备容量受限
2849	淮阴区	PMS_19667配变（大西16 变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2850	淮阴区	PMS_11513配变（两淮23变）	10	400	上级设备容量受限
2851	淮阴区	PMS_11527配变（团结15变尹安4组）	10	400	上级设备容量受限
2852	淮阴区	11528配变（团结村16变）	10	400	上级设备容量受限
2853	淮阴区	L8419配变（三和27变）	10	200	上级设备容量受限
2854	淮阴区	PMS_14424配变（泗河13变）	10	200	上级设备容量受限
2855	淮阴区	PMS_M42018配变（刘皮21变）	10	400	上级设备容量受限
2856	淮阴区	C9130配变（韩庄09变）	10	200	上级设备容量受限
2857	淮阴区	11435配变（镇北21变）	10	100	本级设备容量受限
2858	淮阴区	11434配变（长兴18变牛场）	10	400	本级设备容量受限
2859	淮阴区	14307配变（周庄10变）	10	200	上级设备容量受限
2860	淮阴区	16452配变（娘庄19配变）	10	400	上级设备容量受限
2861	淮阴区	PMS_14142配变（新星17变）	10	400	上级设备容量受限
2862	淮阴区	PMS_11642配变（民强04变）	10	200	本级设备容量受限
2863	淮阴区	PMS_14199配变（三树50变）	10	400	上级设备容量受限
2864	淮阴区	PMS_12257配变（古寨村26变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2865	淮阴区	M4428配变（同心15变）	10	100	上级设备容量受限
2866	淮阴区	13240配变(兴旺12变)	10	200	上级设备容量受限
2867	淮阴区	PMS_11544配变（徐溜36变）	10	400	上级设备容量受限
2868	淮阴区	C9127配变（徐溜16变）	10	400	上级设备容量受限
2869	淮阴区	11716配变(金城16变)	10	200	上级设备容量受限
2870	淮阴区	PMS_11329配变（徐溜33变）	10	200	上级设备容量受限
2871	淮阴区	14122配变（三树36变）	10	400	上级设备容量受限
2872	淮阴区	PMS_M4132配变（刘皮22变）	10	400	上级设备容量受限
2873	淮阴区	M4137配变（南营11变）	10	400	上级设备容量受限
2874	淮阴区	M4114配变（红星13变）	10	200	上级设备容量受限
2875	淮阴区	PMS_12419配变(种猪场14台片)	10	100	上级设备容量受限
2876	淮阴区	PMS_M4425配变（同心11台片）	10	100	上级设备容量受限
2877	淮阴区	M3114配变(杨庄13变)	10	100	上级设备容量受限
2878	淮阴区	PMS_12512配变（郑河15变）	10	200	上级设备容量受限
2879	淮阴区	M4410配变（双庄04变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2880	淮阴区	12323配变（南营08变）	10	400	上级设备容量受限
2881	淮阴区	13350配变（民主08变）	10	200	上级设备容量受限
2882	淮阴区	PMS_13352配变（民主09变）	10	200	上级设备容量受限
2883	淮阴区	L8413配变（三和14变）	10	200	上级设备容量受限
2884	淮阴区	L5335配变（何庄08变）	10	100	本级设备容量受限
2885	淮阴区	PMS_13228配变(汤集30变)	10	400	上级设备容量受限
2886	淮阴区	13257配变(兴旺13变)	10	400	上级设备容量受限
2887	淮阴区	11351配变(张庄06变)	10	200	上级设备容量受限
2888	淮阴区	C9122配变（涵洞06变）	10	400	上级设备容量受限
2889	淮阴区	C9121配变（涵洞05变）	10	200	上级设备容量受限
2890	淮阴区	C9123配变（涵洞07变）	10	200	上级设备容量受限
2891	淮阴区	C9114配变（韩庄06变）	10	200	上级设备容量受限
2892	淮阴区	M2214配变(凌桥11变)	10	200	上级设备容量受限
2893	淮阴区	PMS_M2231配变(西金圩10变)	10	400	上级设备容量受限
2894	淮阴区	C9117配变（涵洞01变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2895	淮阴区	13227配变(汤集29变)	10	400	上级设备容量受限
2896	淮阴区	14145配变（新星23变）	10	400	上级设备容量受限
2897	淮阴区	L5353配变（徐赵16变）	10	100	本级设备容量受限
2898	淮阴区	M2232配变(西金圩11变)	10	200	上级设备容量受限
2899	淮阴区	M2230配变(西金圩09变)	10	200	上级设备容量受限
2900	淮阴区	PMS_M2228配变(西金圩06变)	10	200	上级设备容量受限
2901	淮阴区	L8619配变(同丰13变)	10	400	上级设备容量受限
2902	淮阴区	13208配变(汤集08变)	10	400	上级设备容量受限
2903	淮阴区	13203配变(汤集03变)	10	400	上级设备容量受限
2904	淮阴区	13218配变(汤集20变)	10	400	上级设备容量受限
2905	淮阴区	PMS_13202配变(汤集02变)	10	400	上级设备容量受限
2906	淮阴区	15628配变（新河06变）	10	200	本级设备容量受限
2907	淮阴区	14517配变（蒋集12变）	10	400	上级设备容量受限
2908	淮阴区	PMS_14597配变（树西06变）	10	400	上级设备容量受限
2909	淮阴区	14598配变（树西07变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2910	淮阴区	PMS_14141配变（新星16变）	10	200	上级设备容量受限
2911	淮阴区	PMS_14103配变（联盟12变）	10	400	上级设备容量受限
2912	淮阴区	PMS_14102配变（联盟11变）	10	100	上级设备容量受限
2913	淮阴区	PMS_14133配变（汪洼08变）	10	100	上级设备容量受限
2914	淮阴区	14112配变（三树22变）	10	400	上级设备容量受限
2915	淮阴区	11404配变（安庄10变）	10	400	本级设备容量受限
2916	淮阴区	11548配变(沿河02变2、3组)	10	400	上级设备容量受限
2917	淮阴区	PMS_11542配变（肖荡10变）	10	100	上级设备容量受限
2918	淮阴区	PMS_11544配变（肖荡12变后肖1组）	10	200	上级设备容量受限
2919	淮阴区	11402配变（安庄11变）	10	200	本级设备容量受限
2920	淮阴区	19608配变(大西08变)	10	200	上级设备容量受限
2921	淮阴区	PMS_19609配变(大西09变)	10	400	上级设备容量受限
2922	淮阴区	11120配变（刘河17变）	10	400	上级设备容量受限
2923	淮阴区	19647配变(三河10变)	10	400	上级设备容量受限
2924	淮阴区	19631配变(军田11变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2925	淮阴区	PMS_19632配变(军田12变)	10	400	上级设备容量受限
2926	淮阴区	PMS_19648配变(三河11变)	10	200	上级设备容量受限
2927	淮阴区	12514配变（郑河17变）	10	400	上级设备容量受限
2928	淮阴区	PMS_12312配变（刘老庄刘皮12变）	10	400	上级设备容量受限
2929	淮阴区	19629配变(军田06变.)	10	100	上级设备容量受限
2930	淮阴区	11509配变（两淮15变轮窑3组）	10	100	上级设备容量受限
2931	淮阴区	PMS_11524配变（团结10变利农2组）	10	200	上级设备容量受限
2932	淮阴区	11523配变（团结08变尹安吕庄）	10	200	上级设备容量受限
2933	淮阴区	PMS_16429配变（胡庄14变）	10	200	上级设备容量受限
2934	淮阴区	L5039配变（陶营05变）	10	400	本级设备容量受限
2935	淮阴区	PMS_11416配变(花园07变)	10	200	本级设备容量受限
2936	淮阴区	PMS_14521配变（蒋集16变）	10	400	上级设备容量受限
2937	淮阴区	14596配变（树西05变）	10	400	上级设备容量受限
2938	淮阴区	PMS_14520配变（蒋集15变）	10	200	上级设备容量受限
2939	淮阴区	14227配变（梨园10变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2940	淮阴区	14213配变（周集15变）	10	200	上级设备容量受限
2941	淮阴区	PMS_14144配变（新星19变）	10	200	上级设备容量受限
2942	淮阴区	PMS_14166配变（跃进18变）	10	200	上级设备容量受限
2943	淮阴区	11405配变（安庄14变5组）	10	400	本级设备容量受限
2944	淮阴区	C9205配变（新和15变）	10	200	上级设备容量受限
2945	淮阴区	C9206配变（新和16变）	10	100	上级设备容量受限
2946	淮阴区	C9207配变（新和17变）	10	400	上级设备容量受限
2947	淮阴区	19606配变(大西06台片)	10	200	上级设备容量受限
2948	淮阴区	H3419配变（代河村04变）	10	400	上级设备容量受限
2949	淮阴区	PMS_M4509配变（对口村11变）	10	200	上级设备容量受限
2950	淮阴区	M4515配变（对口村10变）	10	200	上级设备容量受限
2951	淮阴区	PMS_M4508配变（对口村09变）	10	200	上级设备容量受限
2952	淮阴区	M4506配变（对口村05变）	10	200	上级设备容量受限
2953	淮阴区	PMS_新桥村06变	10	200	上级设备容量受限
2954	淮阴区	11507配变（两淮08变轮窑2组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2955	淮阴区	PMS_M4507配变（对口村06变）	10	400	上级设备容量受限
2956	淮阴区	13368配变（淮西07变（04分）	10	100	上级设备容量受限
2957	淮阴区	14237配变（三岔07变）	10	100	上级设备容量受限
2958	淮阴区	L8133配变(后河村03变)	10	400	上级设备容量受限
2959	淮阴区	11501配变（练湖02变街北）	10	400	上级设备容量受限
2960	淮阴区	L8134配变(后河04台片)	10	400	上级设备容量受限
2961	淮阴区	PMS_11502配变（练湖08变街东）	10	200	上级设备容量受限
2962	淮阴区	11517配变（团结02变利农2、3组）	10	200	上级设备容量受限
2963	淮阴区	11518配变（团结03变尹安1、2组）	10	200	上级设备容量受限
2964	淮阴区	11520配变（团结05变）	10	200	上级设备容量受限
2965	淮阴区	12234配变（九房村09变）	10	100	上级设备容量受限
2966	淮阴区	L8149配变(友谊02台片)	10	100	上级设备容量受限
2967	淮阴区	PMS_L8104配变（古西01台片）	10	200	上级设备容量受限
2968	淮阴区	L8135配变(后河05台片)	10	200	上级设备容量受限
2969	淮阴区	12203配变（银猫03台片）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2970	淮阴区	L8448配变（振兴03变）	10	400	上级设备容量受限
2971	淮阴区	11145配变(徐梅14变)	10	200	本级设备容量受限
2972	淮阴区	PMS_19633配变(军田13变)	10	200	上级设备容量受限
2973	淮阴区	12235配变（九房村10变）	10	400	上级设备容量受限
2974	淮阴区	H3405配变（玉尧村17变）	10	400	上级设备容量受限
2975	淮阴区	PMS_14544配变（联盟10）	10	100	上级设备容量受限
2976	淮阴区	12233配变（九房村07变）	10	100	上级设备容量受限
2977	淮阴区	M16014配变（头庄07变）	10	400	本级设备容量受限
2978	淮阴区	PMS_11512配变（十里08台片）	10	160	本级设备容量受限
2979	淮阴区	11549配变(沿河03变8组)	10	400	上级设备容量受限
2980	淮阴区	PMS_L8124配变(古寨06台片)	10	400	上级设备容量受限
2981	淮阴区	H4403配变（洪涯村14变）	10	400	上级设备容量受限
2982	淮阴区	M4516配变(新公01台片)	10	400	上级设备容量受限
2983	淮阴区	L8440配变（黎明10变）	10	400	上级设备容量受限
2984	淮阴区	PMS_11314配变(鑫园20变)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2985	淮阴区	12252配变（古寨村19变）	10	100	上级设备容量受限
2986	淮阴区	M4519配变(新公村03变)	10	100	上级设备容量受限
2987	淮阴区	M4522配变(新公村06变)	10	200	上级设备容量受限
2988	淮阴区	143001配变（湖心06变）	10	400	上级设备容量受限
2989	淮阴区	11206配变（老郑09变）	10	200	本级设备容量受限
2990	淮阴区	PMS_L81151配变（古西村11变）	10	200	上级设备容量受限
2991	淮阴区	L8118配变（古西15台片）	10	400	上级设备容量受限
2992	淮阴区	PMS_11610配变（高荡06变高荡街西）	10	200	本级设备容量受限
2993	淮阴区	L8427配变（三和16变）	10	200	上级设备容量受限
2994	淮阴区	L8434配变（三和17变）	10	200	上级设备容量受限
2995	淮阴区	L8446配变（三和18变）	10	200	上级设备容量受限
2996	淮阴区	PMS_12222配变（银猫村10变）	10	400	上级设备容量受限
2997	淮阴区	11121配变（刘河18变）	10	400	上级设备容量受限
2998	淮阴区	12244配变（刘老庄古寨村03变）	10	400	上级设备容量受限
2999	淮阴区	PMS_16603配变(浪石02变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3000	淮阴区	12251配变(古寨村17变)	10	400	上级设备容量受限
3001	淮阴区	PMS_11102配变（顾庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3002	淮阴区	16422配变(胡庄07台片)	10	200	上级设备容量受限
3003	淮阴区	PMS_16428配变(胡庄13变)	10	200	上级设备容量受限
3004	淮阴区	12243配变（古寨村02台片）	10	200	上级设备容量受限
3005	淮阴区	11401配变(涧桥13变)	10	200	本级设备容量受限
3006	淮阴区	11410配变(涧桥12变)	10	200	本级设备容量受限
3007	淮阴区	14542配变（联盟08）	10	100	上级设备容量受限
3008	淮阴区	PMS_12247配变（古寨村13台片）	10	315	上级设备容量受限
3009	淮阴区	PMS_12245配变（古寨村04台片）	10	400	上级设备容量受限
3010	淮阴区	11550配变（沿河04变4、6组）	10	400	上级设备容量受限
3011	淮阴区	11516配变（团结01变利农1组）	10	400	上级设备容量受限
3012	淮阴区	PMS_11436配变（桃田11变盐坝8组）	10	100	本级设备容量受限
3013	淮阴区	12206配变（银猫村06变）	10	400	上级设备容量受限
3014	淮阴区	M4510配变（银猫村02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3015	淮阴区	14334配变（许渡07变）	10	100	上级设备容量受限
3016	淮阴区	14347配变（许渡08变）	10	100	上级设备容量受限
3017	淮阴区	13360配变（民主07变）	10	400	上级设备容量受限
3018	淮阴区	PMS_孙圩村09变	10	200	上级设备容量受限
3019	淮阴区	M2144配变（新星14变）	10	400	上级设备容量受限
3020	淮阴区	M2141配变（新星11变）	10	400	上级设备容量受限
3021	淮阴区	11540配变（肖荡08变前 肖3组）	10	200	上级设备容量受限
3022	淮阴区	11532配变（王兴10变基 督教堂）	10	200	上级设备容量受限
3023	淮阴区	L8146配变(友谊01台片)	10	100	上级设备容量受限
3024	淮阴区	PMS_11424配变(涧桥11 变)	10	400	本级设备容量受限
3025	淮阴区	L8147配变(友谊03台片)	10	100	上级设备容量受限
3026	淮阴区	L8150配变(友谊村04变)	10	100	上级设备容量受限
3027	淮阴区	M4205配变（刘老庄金色 家园#4变南区）	10	800	上级设备容量受限
3028	淮阴区	L8113配变（古西村 05变）	10	400	上级设备容量受限
3029	淮阴区	11432配变(镇北11台片)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3030	淮阴区	PMS_11429配变(镇北10台片)	10	200	本级设备容量受限
3031	淮阴区	11535配变(肖荡01变1组)	10	400	上级设备容量受限
3032	淮阴区	19621配变(大兴09变)	10	400	上级设备容量受限
3033	淮阴区	PMS_L8151(友谊村05变)	10	400	上级设备容量受限
3034	淮阴区	PMS_11530配变（王兴06变6组）	10	400	上级设备容量受限
3035	淮阴区	M4505配变（对口村04台片）	10	400	上级设备容量受限
3036	淮阴区	H3412配变（金星村10变）	10	200	上级设备容量受限
3037	淮阴区	L8153配变(友谊村08变)	10	400	上级设备容量受限
3038	淮阴区	M4416配变（双庄10变）	10	100	上级设备容量受限
3039	淮阴区	PMS_L8132配变(后河村01变)	10	400	上级设备容量受限
3040	淮阴区	新桥村08变	10	100	上级设备容量受限
3041	淮阴区	M4512配变（对口村12变）	10	200	上级设备容量受限
3042	淮阴区	PMS_14484配变（徐圩08变）	10	400	上级设备容量受限
3043	淮阴区	PMS_16414配变(丁集所23变)	10	400	上级设备容量受限
3044	淮阴区	PMS_11204配变（吴江20变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3045	淮阴区	PMS_14562配变（渠北11变）	10	200	本级设备容量受限
3046	淮阴区	张集村29变	10	400	上级设备容量受限
3047	淮阴区	PMS_L8534配变(王码08变)	10	100	上级设备容量受限
3048	淮阴区	PMS_19611配变大西11变	10	400	上级设备容量受限
3049	淮阴区	PMS_13239配变(兴旺11变)	10	200	上级设备容量受限
3050	淮阴区	PMS_11640配变(宋集25变)	10	400	上级设备容量受限
3051	淮阴区	PMS_玉尧村27变	10	400	上级设备容量受限
3052	淮阴区	PMS_11609配变(合兴13变)	10	200	上级设备容量受限
3053	淮阴区	PMS_11540配变（吴江22变）	10	400	上级设备容量受限
3054	淮阴区	L4253配变（裘庄08变）	10	400	本级设备容量受限
3055	淮阴区	PMS_14455配变（二堡13变）	10	200	上级设备容量受限
3056	淮阴区	PMS_11409配变（长兴01变1、2组）	10	200	本级设备容量受限
3057	淮阴区	L8158配变古寨安置小区02变	10	400	上级设备容量受限
3058	淮阴区	11422配变（长兴15变）	10	400	本级设备容量受限
3059	淮阴区	M4131配变（刘皮19变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3060	淮阴区	11551配变（沿河05变5组）	10	400	上级设备容量受限
3061	淮阴区	PMS_L8510配变(洪北01变)	10	200	上级设备容量受限
3062	淮阴区	L8612配变(同丰06变)	10	400	上级设备容量受限
3063	淮阴区	PMS_11651配变(蒋渡01变)	10	200	上级设备容量受限
3064	淮阴区	PMS_16448配变（娘庄13变）	10	200	上级设备容量受限
3065	淮阴区	PMS_14413配变（泗河001变）	10	200	上级设备容量受限
3066	淮阴区	PMS_张集村28变	10	400	上级设备容量受限
3067	淮阴区	PMS_M42019配变（刘皮24变）	10	400	上级设备容量受限
3068	淮阴区	明珠花园小区1#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3069	淮阴区	PMS_L4235配变（韩圩35变）	10	200	本级设备容量受限
3070	淮阴区	H4404配变（洪涯村23变）	10	400	上级设备容量受限
3071	淮阴区	11526配变（团结14变养鸡场）	10	400	上级设备容量受限
3072	淮阴区	同心小区5#变	10	630	上级设备容量受限
3073	淮阴区	M4429配变（九房01变）	10	200	上级设备容量受限
3074	淮阴区	16437配变(娘庄02配变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3075	淮阴区	PMS_12319配变（南营01变新）	10	400	上级设备容量受限
3076	淮阴区	14330配变（金圩17变）	10	200	上级设备容量受限
3077	淮阴区	PMS_学田15511配变（镇西10变）	10	200	本级设备容量受限
3078	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3079	淮阴区	14345配变（延河06）	10	315	上级设备容量受限
3080	淮阴区	张集村42变	10	400	上级设备容量受限
3081	淮阴区	11732配变（金城18变）	10	400	上级设备容量受限
3082	淮阴区	PMS_11208配变（民主08变）	10	400	上级设备容量受限
3083	淮阴区	11530配变（民主07变）	10	400	上级设备容量受限
3084	淮阴区	11417配变（高荡12变）	10	400	本级设备容量受限
3085	淮阴区	11665配变(宋集37变)	10	400	上级设备容量受限
3086	淮阴区	PMS_16432配变(胡庄17变)	10	200	上级设备容量受限
3087	淮阴区	PMS_14426配变（泗河15变）	10	400	上级设备容量受限
3088	淮阴区	11440配变(涧桥15变)	10	400	本级设备容量受限
3089	淮阴区	PMS_16458配变（娘庄25变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3090	淮阴区	同心小区2#变	10	630	上级设备容量受限
3091	淮阴区	11643配变(宋集29变)	10	400	上级设备容量受限
3092	淮阴区	16477配变（胡庄28变）	10	200	上级设备容量受限
3093	淮阴区	淮西14变	10	400	上级设备容量受限
3094	淮阴区	南营社区配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限
3095	淮阴区	11441配变(镇北20变)	10	400	本级设备容量受限
3096	淮阴区	L3355配变（两淮25变两淮村委会）	10	200	本级设备容量受限
3097	淮阴区	PMS_14429配变（凌桥22变）	10	200	上级设备容量受限
3098	淮阴区	吴江社区02变	10	400	上级设备容量受限
3099	淮阴区	PMS_11431配变（高荡10变四干渠）	10	200	本级设备容量受限
3100	淮阴区	11433配变（开庄06变顾庄西）	10	100	本级设备容量受限
3101	淮阴区	L8418配变（三和10变）	10	200	上级设备容量受限
3102	淮阴区	L8402配变（振兴01变）	10	200	上级设备容量受限
3103	淮阴区	11331配变（徐溜38变）	10	400	上级设备容量受限
3104	淮阴区	PMS_街西11变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3105	淮阴区	11416配变（长兴09变三尖1、2组）	10	100	本级设备容量受限
3106	淮阴区	PMS_11302配变（镇北13变）	10	200	本级设备容量受限
3107	淮阴区	13335配变（黎明15变）	10	400	上级设备容量受限
3108	淮阴区	PMS_13337配变（黎明16变）	10	200	上级设备容量受限
3109	淮阴区	PMS_157002配变（吴城09变）	10	200	本级设备容量受限
3110	淮阴区	PMS_16326配变（韩桥村03变）	10	200	本级设备容量受限
3111	淮阴区	PMS_14433配变（毛湖04变）	10	200	上级设备容量受限
3112	淮阴区	PMS_14468配变（徐圩02变）	10	200	上级设备容量受限
3113	淮阴区	PMS_14403配变（李庵03变）	10	100	上级设备容量受限
3114	淮阴区	M4110配变（红星09变）	10	200	上级设备容量受限
3115	淮阴区	13133配变(宋集21配变)	10	400	上级设备容量受限
3116	淮阴区	PMS_14481配变（磨盘08变）	10	100	上级设备容量受限
3117	淮阴区	PMS_L1004配变(宗楼03变)	10	200	本级设备容量受限
3118	淮阴区	M4118配变（红星17变）	10	200	上级设备容量受限
3119	淮阴区	PMS_C9308配变(宋集22变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3120	淮阴区	C9309配变(宋集23配变)	10	200	上级设备容量受限
3121	淮阴区	PMS_11661配变(新圆15变)	10	200	上级设备容量受限
3122	淮阴区	PMS_13222配变(汤集24变)	10	400	上级设备容量受限
3123	淮阴区	13223配变(汤集25变)	10	400	上级设备容量受限
3124	淮阴区	M2109配变（三树32变）	10	200	上级设备容量受限
3125	淮阴区	PMS_14524配变（蒋集19变）	10	400	上级设备容量受限
3126	淮阴区	PMS_12418配变(种猪场13变)	10	100	上级设备容量受限
3127	淮阴区	PMS_12417配变(种猪场12变)	10	200	上级设备容量受限
3128	淮阴区	16111配变(七一04台片)	10	200	本级设备容量受限
3129	淮阴区	16128配变(七一17变)	10	200	本级设备容量受限
3130	淮阴区	PMS_16402配变(丁集10变)	10	200	上级设备容量受限
3131	淮阴区	16439配变(娘庄04变)	10	315	上级设备容量受限
3132	淮阴区	16424配变(胡庄09变)	10	200	上级设备容量受限
3133	淮阴区	16436配变(娘庄01变)	10	200	上级设备容量受限
3134	淮阴区	16445配变（娘庄10台片）	10	50	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3135	淮阴区	PMS_16449配变（娘庄14台片）	10	400	上级设备容量受限
3136	淮阴区	PMS_12413配变(种猪场08变)	10	400	上级设备容量受限
3137	淮阴区	16418配变(胡庄03变)	10	200	上级设备容量受限
3138	淮阴区	PMS_16442配变（娘庄07台片）	10	200	上级设备容量受限
3139	淮阴区	16417配变(胡庄02台片)	10	200	上级设备容量受限
3140	淮阴区	16441配变（娘庄06变）	10	400	上级设备容量受限
3141	淮阴区	12255配变（刘老庄古寨村23变）	10	400	上级设备容量受限
3142	淮阴区	11204配变（大树10变）	10	400	本级设备容量受限
3143	淮阴区	PMS_11639配变（刘洼06变）	10	200	本级设备容量受限
3144	淮阴区	PMS_11660配变(新圆01变)	10	400	上级设备容量受限
3145	淮阴区	11632配变(宋集14变)	10	400	上级设备容量受限
3146	淮阴区	13104配变(跨洪07配变)	10	200	上级设备容量受限
3147	淮阴区	L8610配变(同丰04变)	10	400	上级设备容量受限
3148	淮阴区	PMS_L8524配变(洪北17变)	10	200	上级设备容量受限
3149	淮阴区	M2116配变（树西10变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3150	淮阴区	C9107配变（创业14变）	10	400	上级设备容量受限
3151	淮阴区	M2108配变（三树26变）	10	400	上级设备容量受限
3152	淮阴区	M2145配变（新星20变）	10	200	上级设备容量受限
3153	淮阴区	PMS_14143配变（新星18变）	10	200	上级设备容量受限
3154	淮阴区	11533配变（民主11变）	10	400	上级设备容量受限
3155	淮阴区	PMS_14113配变（三树25变）	10	400	上级设备容量受限
3156	淮阴区	PMS_14453配变（二堡11变）	10	100	上级设备容量受限
3157	淮阴区	14406配变（李庵06变）	10	200	上级设备容量受限
3158	淮阴区	C9411配变（徐溜39变）	10	400	上级设备容量受限
3159	淮阴区	PMS_M2243配变(周庄06变)	10	200	上级设备容量受限
3160	淮阴区	14479配变（磨盘06变）	10	100	上级设备容量受限
3161	淮阴区	16405配变(丁集18变)	10	200	上级设备容量受限
3162	淮阴区	14436配变（毛湖07变）	10	200	上级设备容量受限
3163	淮阴区	14536配变（联盟01变）	10	400	上级设备容量受限
3164	淮阴区	11215配变(民主14变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3165	淮阴区	PMS_11304配变（新和08变）	10	200	上级设备容量受限
3166	淮阴区	11308配变（新和14变）	10	400	上级设备容量受限
3167	淮阴区	PMS_11546配变（张庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3168	淮阴区	11305配变（新和09变）	10	400	上级设备容量受限
3169	淮阴区	PMS_11421配变（长兴14变三尖1组）	10	200	本级设备容量受限
3170	淮阴区	14313配变（双闸06变）	10	200	上级设备容量受限
3171	淮阴区	PMS_14519配变（蒋集14变）	10	400	上级设备容量受限
3172	淮阴区	PMS_13336配变（黎明01变）	10	200	上级设备容量受限
3173	淮阴区	14314配变（双闸07变）	10	200	上级设备容量受限
3174	淮阴区	PMS_11537配变（吴江14变）	10	400	上级设备容量受限
3175	淮阴区	14212配变（周集14变）	10	200	上级设备容量受限
3176	淮阴区	PMS_14587配变（三树24变）	10	400	上级设备容量受限
3177	淮阴区	14599配变（树西08变）	10	200	上级设备容量受限
3178	淮阴区	L8420配变（振兴11变）	10	200	上级设备容量受限
3179	淮阴区	11653配变(蒋渡03配变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3180	淮阴区	11709配变（金城09号台变）	10	400	上级设备容量受限
3181	淮阴区	PMS_11708配变（金城08变）	10	200	上级设备容量受限
3182	淮阴区	C9413配变（徐溜42变）	10	400	上级设备容量受限
3183	淮阴区	PMS_13325配变（新园24变(08分）	10	200	上级设备容量受限
3184	淮阴区	19635配变(军田15变)	10	100	上级设备容量受限
3185	淮阴区	PMS_13355配变（民主10变（04分）	10	200	上级设备容量受限
3186	淮阴区	PMS_13358配变（民主11变）	10	160	上级设备容量受限
3187	淮阴区	L8408配变（振兴06变）	10	200	上级设备容量受限
3188	淮阴区	L8407配变（振兴13变）	10	200	上级设备容量受限
3189	淮阴区	C9109配变（韩庄01变）	10	200	上级设备容量受限
3190	淮阴区	13114配变(代梨园05变)	10	400	上级设备容量受限
3191	淮阴区	PMS_M2218配变(凌桥16变)	10	400	上级设备容量受限
3192	淮阴区	13115配变(代梨园06配变)	10	400	上级设备容量受限
3193	淮阴区	11455配变（肖荡13变后肖4组）	10	400	本级设备容量受限
3194	淮阴区	15242配变（太山10变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3195	淮阴区	14239配变（三岔09变）	10	200	上级设备容量受限
3196	淮阴区	16446配变（娘庄11变）	10	200	上级设备容量受限
3197	淮阴区	PMS_14136配变（汪汪12变）	10	200	上级设备容量受限
3198	淮阴区	11411配变（长兴04变村部）	10	400	本级设备容量受限
3199	淮阴区	11346配变（新兴07变渠南4组）	10	200	本级设备容量受限
3200	淮阴区	11608配变（合兴12变）	10	400	上级设备容量受限
3201	淮阴区	14346配变（许渡09变）	10	200	上级设备容量受限
3202	淮阴区	PMS_11652配变（蒋渡02变）	10	200	上级设备容量受限
3203	淮阴区	PMS_14121配变（三树35变）	10	400	上级设备容量受限
3204	淮阴区	14329配变（湖心007变）	10	100	上级设备容量受限
3205	淮阴区	13117配变（代梨园09变）	10	400	上级设备容量受限
3206	淮阴区	13354配变（民主12变）	10	400	上级设备容量受限
3207	淮阴区	14204配变（周集05变）	10	400	上级设备容量受限
3208	淮阴区	14205配变（周集06变）	10	100	上级设备容量受限
3209	淮阴区	14201配变（周集01变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3210	淮阴区	PMS_14540配变（联盟06）	10	100	上级设备容量受限
3211	淮阴区	PMS_14106配变（三树08变）	10	400	上级设备容量受限
3212	淮阴区	PMS_M1105配变（汪汪02变）	10	200	上级设备容量受限
3213	淮阴区	M1108配变（汪汪09变）	10	400	上级设备容量受限
3214	淮阴区	PMS_14134配变（汪汪10变）	10	400	上级设备容量受限
3215	淮阴区	PMS_L5101配变（河塘05变）	10	200	本级设备容量受限
3216	淮阴区	PMS_L4104配变（程圩09变）	10	200	本级设备容量受限
3217	淮阴区	14115配变（三树27变）	10	200	上级设备容量受限
3218	淮阴区	PMS_L5056配变（杨庙09变）	10	200	本级设备容量受限
3219	淮阴区	PMS_11451配变（安庄05变陆阳3. 4. 5组）	10	100	本级设备容量受限
3220	淮阴区	11412配变(长兴05变)	10	400	本级设备容量受限
3221	淮阴区	PMS_11454配变（肖荡07变6组）	10	200	本级设备容量受限
3222	淮阴区	PMS_16607配变(浪石06变)	10	200	本级设备容量受限
3223	淮阴区	11529配变（团结09变）	10	200	上级设备容量受限
3224	淮阴区	11519配变（团结04变尹安4组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3225	淮阴区	11536配变(肖荡02变王何庄)	10	200	上级设备容量受限
3226	淮阴区	M4414配变（双庄08变）	10	100	上级设备容量受限
3227	淮阴区	M4112配变（红星11变）	10	100	上级设备容量受限
3228	淮阴区	PMS_12401配变（刘皮05变）	10	200	上级设备容量受限
3229	淮阴区	M16024配变（利民11变）	10	200	本级设备容量受限
3230	淮阴区	M19045配变（城南08变）	10	400	本级设备容量受限
3231	淮阴区	PMS_14407配变（李奄07变）	10	400	上级设备容量受限
3232	淮阴区	11727配变（徐溜25号台变）	10	400	上级设备容量受限
3233	淮阴区	PMS_14434配变（毛湖05变）	10	400	上级设备容量受限
3234	淮阴区	PMS_11603配变(合兴06变)	10	400	上级设备容量受限
3235	淮阴区	PMS_12242配变（古寨村#05变）	10	400	上级设备容量受限
3236	淮阴区	14432配变（毛湖03变）	10	200	上级设备容量受限
3237	淮阴区	PMS_14507配变（蒋集01变）	10	400	上级设备容量受限
3238	淮阴区	11624配变(宋集02配变)	10	400	上级设备容量受限
3239	淮阴区	PMS_11625配变(宋集03变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3240	淮阴区	11626配变(宋集04配变)	10	200	上级设备容量受限
3241	淮阴区	L8127配变(古寨10变)	10	400	上级设备容量受限
3242	淮阴区	PMS_C9313配变(新圆02变)	10	400	上级设备容量受限
3243	淮阴区	PMS_C9317配变(新圆06变)	10	200	上级设备容量受限
3244	淮阴区	PMS_13116配变(代梨园07变)	10	400	上级设备容量受限
3245	淮阴区	L8404配变（振兴02变）	10	200	上级设备容量受限
3246	淮阴区	L8409配变（振兴07变）	10	100	上级设备容量受限
3247	淮阴区	M2239配变(渔种厂01变)	10	400	上级设备容量受限
3248	淮阴区	PMS_M2240配变(周庄001变)	10	200	上级设备容量受限
3249	淮阴区	M2241配变(周庄002变)	10	250	上级设备容量受限
3250	淮阴区	14427配变（凌桥03变）	10	400	上级设备容量受限
3251	淮阴区	C9112配变（韩庄04变）	10	200	上级设备容量受限
3252	淮阴区	C9315配变(新圆04配变)	10	400	上级设备容量受限
3253	淮阴区	16438配变(娘庄03变)	10	315	上级设备容量受限
3254	淮阴区	11655配变(蒋渡10配变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3255	淮阴区	PMS_16423配变(胡庄08台片)	10	200	上级设备容量受限
3256	淮阴区	11623配变(宋集01变)	10	400	上级设备容量受限
3257	淮阴区	PMS_B5029配变（沿湖村05变）	10	200	本级设备容量受限
3258	淮阴区	14207配变（周集08变）	10	400	上级设备容量受限
3259	淮阴区	PMS_11613配变(朱庄03变)	10	200	上级设备容量受限
3260	淮阴区	14511配变（蒋集05变）	10	100	上级设备容量受限
3261	淮阴区	14512配变（蒋集06变）	10	315	上级设备容量受限
3262	淮阴区	PMS_C9319配变(新圆08变)	10	200	上级设备容量受限
3263	淮阴区	C9318配变(新圆07变)	10	200	上级设备容量受限
3264	淮阴区	PMS_C9326配变(新圆16变)	10	200	上级设备容量受限
3265	淮阴区	PMS_11604配变(合兴07变)	10	400	上级设备容量受限
3266	淮阴区	PMS_11628配变(宋集09变)	10	400	上级设备容量受限
3267	淮阴区	M2226配变(西金圩04变)	10	200	上级设备容量受限
3268	淮阴区	PMS_13124配变(蒋渡07变)	10	100	上级设备容量受限
3269	淮阴区	PMS_11457配变（吴江12变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3270	淮阴区	13123配变(蒋渡06配变)	10	400	上级设备容量受限
3271	淮阴区	13122配变(蒋渡05变)	10	400	上级设备容量受限
3272	淮阴区	PMS_M2224配变(西金圩02变)	10	200	上级设备容量受限
3273	淮阴区	PMS_11647配变(代梨园02变)	10	400	上级设备容量受限
3274	淮阴区	PMS_14508配变（蒋集02变）	10	400	上级设备容量受限
3275	淮阴区	PMS_14513配变（蒋集07变）	10	400	上级设备容量受限
3276	淮阴区	PMS_14509配变（蒋集03变）	10	400	上级设备容量受限
3277	淮阴区	14510配变（蒋集04变）	10	400	上级设备容量受限
3278	淮阴区	L1006配变(宗楼05台片)	10	200	本级设备容量受限
3279	淮阴区	14402配变（李庵02变）	10	100	上级设备容量受限
3280	淮阴区	PMS_14417配变（泗河05变）	10	200	上级设备容量受限
3281	淮阴区	11217配变（吴江24变）	10	400	上级设备容量受限
3282	淮阴区	11456配变（吴江11变）	10	400	上级设备容量受限
3283	淮阴区	11407配变（创业05变）	10	200	上级设备容量受限
3284	淮阴区	C9110配变（韩庄02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3285	淮阴区	C9111配变（韩庄03变）	10	400	上级设备容量受限
3286	淮阴区	C9102配变（创业02变）	10	400	上级设备容量受限
3287	淮阴区	C9126配变（徐溜15变）	10	200	上级设备容量受限
3288	淮阴区	C9125配变（徐溜14变）	10	400	上级设备容量受限
3289	淮阴区	11452配变（吴江07变）	10	400	上级设备容量受限
3290	淮阴区	11453配变（吴江08变）	10	400	上级设备容量受限
3291	淮阴区	11438配变（淮北01变）	10	200	上级设备容量受限
3292	淮阴区	11439配变（淮北02变）	10	100	上级设备容量受限
3293	淮阴区	13201配变(汤集01配变)	10	400	上级设备容量受限
3294	淮阴区	PMS_13205配变(汤集05变)	10	200	上级设备容量受限
3295	淮阴区	13206配变(汤集06变)	10	400	上级设备容量受限
3296	淮阴区	13207配变(汤集07变)	10	400	上级设备容量受限
3297	淮阴区	13229配变(兴旺01变)	10	400	上级设备容量受限
3298	淮阴区	PMS_11442配变（淮北05变）	10	400	上级设备容量受限
3299	淮阴区	PMS_11440配变（淮北03变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3300	淮阴区	PMS_11441配变（淮北04变）	10	400	上级设备容量受限
3301	淮阴区	C9119配变（涵洞03变）	10	400	上级设备容量受限
3302	淮阴区	C9104配变（创业08变）	10	400	上级设备容量受限
3303	淮阴区	PMS_11409配变（创业07变）	10	400	上级设备容量受限
3304	淮阴区	PMS_11454配变（吴江09变）	10	200	上级设备容量受限
3305	淮阴区	11455配变（吴江10变）	10	400	上级设备容量受限
3306	淮阴区	C9101配变（创业01变）	10	400	上级设备容量受限
3307	淮阴区	PMS_11450配变（吴江06变）	10	400	上级设备容量受限
3308	淮阴区	16416配变(胡庄01台片)	10	200	上级设备容量受限
3309	淮阴区	PMS_13231配变(兴旺03变)	10	200	上级设备容量受限
3310	淮阴区	PMS_13232配变(兴旺04变)	10	200	上级设备容量受限
3311	淮阴区	13233配变(兴旺05变)	10	200	上级设备容量受限
3312	淮阴区	13234配变(兴旺06配变)	10	400	上级设备容量受限
3313	淮阴区	PMS_13241配变(三王01变)	10	400	上级设备容量受限
3314	淮阴区	L5324配变（韩圩06变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3315	淮阴区	PMS_13242配变(三王02变)	10	400	上级设备容量受限
3316	淮阴区	PMS_13243配变(三王03变)	10	400	上级设备容量受限
3317	淮阴区	13244配变(三王04变)	10	200	上级设备容量受限
3318	淮阴区	PMS_14401配变（李庵01变）	10	200	上级设备容量受限
3319	淮阴区	14414配变（泗河02变）	10	200	上级设备容量受限
3320	淮阴区	L5345配变（徐赵08变）	10	200	本级设备容量受限
3321	淮阴区	L8501配变(跨洪01变)	10	400	上级设备容量受限
3322	淮阴区	PMS_19619配变(大兴05变)	10	400	上级设备容量受限
3323	淮阴区	PMS_L8502配变(跨洪02变)	10	400	上级设备容量受限
3324	淮阴区	PMS_19615配变(大兴01变)	10	400	上级设备容量受限
3325	淮阴区	PMS_L8503配变(跨洪03变)	10	400	上级设备容量受限
3326	淮阴区	PMS_19616配变(大兴02变)	10	400	上级设备容量受限
3327	淮阴区	PMS_L8528配变(王码02变)	10	400	上级设备容量受限
3328	淮阴区	L8504配变(跨洪05变)	10	400	上级设备容量受限
3329	淮阴区	13103配变(跨洪06变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3330	淮阴区	PMS_L8505配变(跨洪08变)	10	100	上级设备容量受限
3331	淮阴区	L8511配变(洪北02配变)	10	400	上级设备容量受限
3332	淮阴区	L8529配变(王码03变)	10	100	上级设备容量受限
3333	淮阴区	L8531配变(王码05变)	10	200	上级设备容量受限
3334	淮阴区	PMS_14418配变（泗河06变）	10	100	上级设备容量受限
3335	淮阴区	PMS_13248配变(沈圩02变)	10	400	上级设备容量受限
3336	淮阴区	L8601配变(沈圩03变)	10	400	上级设备容量受限
3337	淮阴区	PMS_11305配变（大树06变）	10	100	本级设备容量受限
3338	淮阴区	13109配变(汤集朱庄06变)	10	400	上级设备容量受限
3339	淮阴区	13110配变(汤集朱庄07变)	10	400	上级设备容量受限
3340	淮阴区	13361配变（淮西02变）	10	400	上级设备容量受限
3341	淮阴区	PMS_L8603配变(沈圩06变)	10	400	上级设备容量受限
3342	淮阴区	PMS_13107配变(沈圩08变)	10	200	上级设备容量受限
3343	淮阴区	11304配变（大树01变）	10	200	本级设备容量受限
3344	淮阴区	L8607配变(同丰01变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3345	淮阴区	L8608配变(同丰02变)	10	400	上级设备容量受限
3346	淮阴区	L8609配变(同丰03变)	10	200	上级设备容量受限
3347	淮阴区	L8615配变(同丰09变)	10	200	上级设备容量受限
3348	淮阴区	13250配变(沈圩09变)	10	400	上级设备容量受限
3349	淮阴区	11529配变（民主05变）	10	400	上级设备容量受限
3350	淮阴区	PMS_11528配变（民主04变）	10	400	上级设备容量受限
3351	淮阴区	L8604配变(沈圩10配变)	10	200	上级设备容量受限
3352	淮阴区	11527配变（民主03变）	10	400	上级设备容量受限
3353	淮阴区	PMS_11506配变（长庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3354	淮阴区	11525配变（民主01变）	10	400	上级设备容量受限
3355	淮阴区	13211配变(汤集11变)	10	400	上级设备容量受限
3356	淮阴区	11505配变（长庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3357	淮阴区	13210配变(汤集10配变)	10	315	上级设备容量受限
3358	淮阴区	C9124配变（徐溜02变）	10	400	上级设备容量受限
3359	淮阴区	L8613配变(同丰07变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3360	淮阴区	PMS_11541配变（徐溜05变）	10	400	上级设备容量受限
3361	淮阴区	PMS_L8614配变(同丰08变)	10	200	上级设备容量受限
3362	淮阴区	11471配变（吴江04变）	10	400	上级设备容量受限
3363	淮阴区	11535配变（吴江03变）	10	200	上级设备容量受限
3364	淮阴区	11202配变（吴江01变）	10	400	上级设备容量受限
3365	淮阴区	PMS_11201配变（民主06变）	10	400	上级设备容量受限
3366	淮阴区	11203配变（吴江02变）	10	400	上级设备容量受限
3367	淮阴区	14457配变（三堡01变）	10	200	上级设备容量受限
3368	淮阴区	PMS_11503配变（长庄04变）	10	400	上级设备容量受限
3369	淮阴区	PMS_11515配变（淮北06变）	10	400	上级设备容量受限
3370	淮阴区	11508配变（长庄09变）	10	400	上级设备容量受限
3371	淮阴区	PMS_11504配变（长庄05变）	10	200	上级设备容量受限
3372	淮阴区	L8532配变(王码06变)	10	200	上级设备容量受限
3373	淮阴区	14476配变（磨盘03变）	10	100	上级设备容量受限
3374	淮阴区	PMS_14446配变（二堡04变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3375	淮阴区	L8538配变(王码12变)	10	100	上级设备容量受限
3376	淮阴区	PMS_L8516配变(洪北08变)	10	315	上级设备容量受限
3377	淮阴区	L8414配变（三和07变）	10	400	上级设备容量受限
3378	淮阴区	L8416配变（三和08变）	10	400	上级设备容量受限
3379	淮阴区	PMS_11707配变（金城07变）	10	400	上级设备容量受限
3380	淮阴区	PMS_11706配变（金城06变）	10	400	上级设备容量受限
3381	淮阴区	11702配变（金城02变）	10	400	上级设备容量受限
3382	淮阴区	C9201配变(新和01变)	10	400	上级设备容量受限
3383	淮阴区	PMS_11705配变（金城05变）	10	400	上级设备容量受限
3384	淮阴区	L8428配变（三和11变）	10	400	上级设备容量受限
3385	淮阴区	L8429配变（三和12变）	10	100	上级设备容量受限
3386	淮阴区	L8445配变（三和13变）	10	200	上级设备容量受限
3387	淮阴区	13322配变（新园08变）	10	400	上级设备容量受限
3388	淮阴区	M2242配变(周庄03变)	10	200	上级设备容量受限
3389	淮阴区	13324配变（新园07变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3390	淮阴区	PMS_13327配变（新园09变）	10	400	上级设备容量受限
3391	淮阴区	PMS_13330配变（黎明06变（增容）	10	200	上级设备容量受限
3392	淮阴区	PMS_13342配变（黎明04变）	10	200	上级设备容量受限
3393	淮阴区	13346配变（民主01变）	10	400	上级设备容量受限
3394	淮阴区	L8435配变（淮泗02变）	10	100	上级设备容量受限
3395	淮阴区	L8439配变（黎明03变）	10	200	上级设备容量受限
3396	淮阴区	L8441配变（黎明05变）	10	100	上级设备容量受限
3397	淮阴区	L8425配变（振兴05变）	10	200	上级设备容量受限
3398	淮阴区	L8422配变（振兴04变）	10	200	上级设备容量受限
3399	淮阴区	PMS_13356配变（民主04变）	10	100	上级设备容量受限
3400	淮阴区	PMS_13359配变（民主05变）	10	200	上级设备容量受限
3401	淮阴区	M2225配变（西金圩03变）	10	400	上级设备容量受限
3402	淮阴区	M2223配变（西金圩01变）	10	200	上级设备容量受限
3403	淮阴区	14502配变（高尚02变）	10	100	上级设备容量受限
3404	淮阴区	PMS_12227配变（九房02台片）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3405	淮阴区	12228配变（九房村08变）	10	100	上级设备容量受限
3406	淮阴区	PMS_C9301配变(合兴02变)	10	200	上级设备容量受限
3407	淮阴区	14202配变（周集02变）	10	400	上级设备容量受限
3408	淮阴区	C9302配变(合兴03变)	10	200	上级设备容量受限
3409	淮阴区	11602配变(合兴04变)	10	400	上级设备容量受限
3410	淮阴区	11614配变(朱庄04配变)	10	400	上级设备容量受限
3411	淮阴区	13129配变(朱庄05变)	10	400	上级设备容量受限
3412	淮阴区	145100配变（周集03变）	10	315	上级设备容量受限
3413	淮阴区	C9306配变(宋集07变)	10	400	上级设备容量受限
3414	淮阴区	C9305配变(宋集06变)	10	200	上级设备容量受限
3415	淮阴区	14236配变（三岔06变）	10	400	上级设备容量受限
3416	淮阴区	14222配变（梨园05变）	10	400	上级设备容量受限
3417	淮阴区	14224配变（梨园07变）	10	400	上级设备容量受限
3418	淮阴区	14223配变（梨园06变）	10	400	上级设备容量受限
3419	淮阴区	16440配变(娘庄05台片)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3420	淮阴区	14206配变（周集07变）	10	200	上级设备容量受限
3421	淮阴区	14241配变（三坝07变）	10	400	上级设备容量受限
3422	淮阴区	19658配变(团结05变)	10	200	上级设备容量受限
3423	淮阴区	PMS_M4502配变（对口村08变）	10	200	上级设备容量受限
3424	淮阴区	PMS_L8106配变（古西02变）	10	200	上级设备容量受限
3425	淮阴区	H3418配变（代河村09变）	10	400	上级设备容量受限
3426	淮阴区	19602配变（大西02变）	10	400	上级设备容量受限
3427	淮阴区	19618配变(大兴04变)	10	200	上级设备容量受限
3428	淮阴区	PMS_14564配变（三坝01变）	10	400	上级设备容量受限
3429	淮阴区	PMS_14567配变（三坝03变）	10	100	上级设备容量受限
3430	淮阴区	14231配变（三岔01变）	10	400	上级设备容量受限
3431	淮阴区	14233配变（三岔03变）	10	100	上级设备容量受限
3432	淮阴区	M2126配变（三岔05变）	10	200	上级设备容量受限
3433	淮阴区	L7516配变（蒋桥04变）	10	200	本级设备容量受限
3434	淮阴区	H4407配变（玉尧村08变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3435	淮阴区	H4406配变（洪涯村09变）	10	400	上级设备容量受限
3436	淮阴区	M42015配变（刘老庄金色家园#1变）	10	800	上级设备容量受限
3437	淮阴区	PMS_洪涯村15变	10	400	上级设备容量受限
3438	淮阴区	11633配变(宋集15配变)	10	400	上级设备容量受限
3439	淮阴区	11634配变(宋集16配变)	10	400	上级设备容量受限
3440	淮阴区	PMS_11619配变(朱庄11变)	10	200	上级设备容量受限
3441	淮阴区	PMS_11209配变（老郑10变）	10	100	本级设备容量受限
3442	淮阴区	16443配变（娘庄08变）	10	200	上级设备容量受限
3443	淮阴区	H3427配变（代河村07台片）	10	400	上级设备容量受限
3444	淮阴区	PMS_孙圩村10变	10	100	上级设备容量受限
3445	淮阴区	PMS_16613配变(劳动02变)	10	200	本级设备容量受限
3446	淮阴区	PMS_16407配变(丁集26变(1号变))	10	800	上级设备容量受限
3447	淮阴区	PMS_16408配变(丁集26变(2号变))	10	800	上级设备容量受限
3448	淮阴区	12264配变（古寨村16变）	10	400	上级设备容量受限
3449	淮阴区	12238配变（刘老庄古寨18台片）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3450	淮阴区	PMS_14472配变（徐圩06变）	10	200	上级设备容量受限
3451	淮阴区	19610配变(大西10变.)	10	400	上级设备容量受限
3452	淮阴区	张集村15变	10	400	上级设备容量受限
3453	淮阴区	PMS_11301配变（大树08台片）	10	100	本级设备容量受限
3454	淮阴区	PMS_11310配变（大树09变）	10	100	本级设备容量受限
3455	淮阴区	16406配变(丁集19台片)	10	200	上级设备容量受限
3456	淮阴区	PMS_11215配变(镇南09台片)	10	100	本级设备容量受限
3457	淮阴区	PMS_11419配变(花园05变)	10	400	本级设备容量受限
3458	淮阴区	孙圩村11变	10	100	上级设备容量受限
3459	淮阴区	H4401配变（洪涯村11变）	10	400	上级设备容量受限
3460	淮阴区	PMS_14108配变（三树12变）	10	200	上级设备容量受限
3461	淮阴区	12302配变（红色家园4变）	10	400	上级设备容量受限
3462	淮阴区	PMS_L8114配变（古西10台片）	10	400	上级设备容量受限
3463	淮阴区	L8119配变（古西16变）	10	400	上级设备容量受限
3464	淮阴区	PMS_11421配变(花园06变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3465	淮阴区	PMS_12303配变（红色家园2变）	10	400	上级设备容量受限
3466	淮阴区	PMS_12304配变（红色家园3变）	10	400	上级设备容量受限
3467	淮阴区	PMS_11522配变（淮北17变）	10	200	上级设备容量受限
3468	淮阴区	PMS_11420配变（创业17变）	10	400	上级设备容量受限
3469	淮阴区	C9115配变（韩庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3470	淮阴区	13108配变(沈圩15变)	10	400	上级设备容量受限
3471	淮阴区	13252配变(沈圩14变)	10	200	上级设备容量受限
3472	淮阴区	13220配变(汤集22变)	10	400	上级设备容量受限
3473	淮阴区	13246配变(三王08变)	10	200	上级设备容量受限
3474	淮阴区	L5047配变（陶营13变）	10	100	本级设备容量受限
3475	淮阴区	PMS_L4105配变（程圩12变）	10	100	本级设备容量受限
3476	淮阴区	L4229配变（韩圩26变）	10	100	本级设备容量受限
3477	淮阴区	13237配变(兴旺09变)	10	400	上级设备容量受限
3478	淮阴区	PMS_13127配变(蒋渡17变)	10	200	上级设备容量受限
3479	淮阴区	PMS_11637配变(宋集19变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3480	淮阴区	PMS_13126配变(蒋渡16变)	10	200	上级设备容量受限
3481	淮阴区	PMS_11658配变(蒋渡14变)	10	100	上级设备容量受限
3482	淮阴区	PMS_11659配变(蒋渡15变)	10	200	上级设备容量受限
3483	淮阴区	14203配变（周集04变）	10	100	上级设备容量受限
3484	淮阴区	14214配变（周集16变）	10	200	上级设备容量受限
3485	淮阴区	14215配变（周集17变）	10	200	上级设备容量受限
3486	淮阴区	PMS_14578配变（三坝15变）	10	200	上级设备容量受限
3487	淮阴区	PMS_14582配变（三树05变2）	10	400	上级设备容量受限
3488	淮阴区	14135配变（汪汪11变）	10	200	上级设备容量受限
3489	淮阴区	M2137配变（新星07变）	10	400	上级设备容量受限
3490	淮阴区	M2146配变（新星21变）	10	200	上级设备容量受限
3491	淮阴区	H3431配变（代河村12变）	10	200	上级设备容量受限
3492	淮阴区	PMS_14466配变（三堡10变）	10	200	上级设备容量受限
3493	淮阴区	PMS_14422配变（泗河10变）	10	200	上级设备容量受限
3494	淮阴区	PMS_14409配变（李奄09变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3495	淮阴区	PMS_14439配变（毛湖10变）	10	200	上级设备容量受限
3496	淮阴区	PMS_14440配变（毛湖11变）	10	200	上级设备容量受限
3497	淮阴区	14343配变（延河04变）	10	200	上级设备容量受限
3498	淮阴区	PMS_11420配变（长兴13变1组）	10	200	本级设备容量受限
3499	淮阴区	PMS_11448配变（民主12变）	10	400	上级设备容量受限
3500	淮阴区	M4513配变（银猫村05变）	10	200	上级设备容量受限
3501	淮阴区	12263配变（银猫村01变）	10	400	上级设备容量受限
3502	淮阴区	12202配变（银猫村09变）（PB）	10	400	上级设备容量受限
3503	淮阴区	12220配变（新公村08变）	10	400	上级设备容量受限
3504	淮阴区	12205配变（银猫村04变）	10	400	上级设备容量受限
3505	淮阴区	M4520配变(新公村04变)	10	200	上级设备容量受限
3506	淮阴区	PMS_M4501配变（对口03台片）	10	400	上级设备容量受限
3507	淮阴区	PMS_M4504配变（对口村02变）	10	200	上级设备容量受限
3508	淮阴区	M4503配变（对口村01变）	10	400	上级设备容量受限
3509	淮阴区	16444配变（娘庄09台片）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3510	淮阴区	PMS_13113配变(代梨园04变)	10	100	上级设备容量受限
3511	淮阴区	PMS_14523配变（蒋集18变）	10	200	上级设备容量受限
3512	淮阴区	PMS_14522配变（蒋集17变）	10	200	上级设备容量受限
3513	淮阴区	14208配变（周集09变）	10	200	上级设备容量受限
3514	淮阴区	H3432配变(洪涯村18变)	10	400	上级设备容量受限
3515	淮阴区	11443配变（桃田14变9组）	10	200	本级设备容量受限
3516	淮阴区	11735配变（金城21变）	10	200	上级设备容量受限
3517	淮阴区	14320配变（双闸13变）	10	400	上级设备容量受限
3518	淮阴区	PMS_M2221配变(凌桥20变)	10	400	上级设备容量受限
3519	淮阴区	M4423配变（同心08变）	10	200	上级设备容量受限
3520	淮阴区	M4124配变（姜庄04变）	10	200	上级设备容量受限
3521	淮阴区	PMS_12507配变（郑河07变）	10	400	上级设备容量受限
3522	淮阴区	L1108配变(丁集08变)	10	200	本级设备容量受限
3523	淮阴区	L4247配变（裘庄02变）	10	200	本级设备容量受限
3524	淮阴区	L4246配变（裘庄01变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3525	淮阴区	PMS_14474配变（磨盘01变）	10	200	上级设备容量受限
3526	淮阴区	PMS_14454配变（二堡12变）	10	200	上级设备容量受限
3527	淮阴区	PMS_14460配变（三堡04变）	10	200	上级设备容量受限
3528	淮阴区	14415配变（泗河03变）	10	200	上级设备容量受限
3529	淮阴区	PMS_14419配变（泗河07变）	10	200	上级设备容量受限
3530	淮阴区	14336配变（许渡05变）	10	400	上级设备容量受限
3531	淮阴区	PMS_19646配变（三河09变）	10	200	上级设备容量受限
3532	淮阴区	M4426配变（同心13变）	10	200	上级设备容量受限
3533	淮阴区	12253配变（古寨村21变）	10	400	上级设备容量受限
3534	淮阴区	PMS_11419配变（长兴12变8组）	10	200	本级设备容量受限
3535	淮阴区	11439配变（桃田06变1、2组）	10	400	本级设备容量受限
3536	淮阴区	PMS_11440配变（桃田07变7、8组）	10	200	本级设备容量受限
3537	淮阴区	PMS_11553配变（沿河08变7组）	10	200	上级设备容量受限
3538	淮阴区	12254配变（古寨村22变）	10	200	上级设备容量受限
3539	淮阴区	14321配变（原种厂01变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3540	淮阴区	14312配变（双闸05变）	10	200	上级设备容量受限
3541	淮阴区	M4421配变（同心04变）	10	100	上级设备容量受限
3542	淮阴区	M4408配变（刘老庄同心12变）	10	100	上级设备容量受限
3543	淮阴区	PMS_13302配变（新园17变(03分）	10	200	上级设备容量受限
3544	淮阴区	M3110配变(杨庄09变)	10	200	上级设备容量受限
3545	淮阴区	PMS_13303配变（新园18变（03分）	10	200	上级设备容量受限
3546	淮阴区	13304配变（新园19变（03分）	10	400	上级设备容量受限
3547	淮阴区	PMS_12308配变（刘老庄04变）	10	400	上级设备容量受限
3548	淮阴区	PMS_11461配变（吴江18变）	10	400	上级设备容量受限
3549	淮阴区	C9108配变（创业16变）	10	400	上级设备容量受限
3550	淮阴区	C9103配变（创业03变）	10	400	上级设备容量受限
3551	淮阴区	14315配变（双闸08变）	10	200	上级设备容量受限
3552	淮阴区	14342配变（延河03变）	10	200	上级设备容量受限
3553	淮阴区	14323配变（原种厂03变）	10	400	上级设备容量受限
3554	淮阴区	PMS_14437配变（毛湖08变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3555	淮阴区	M2233配变(西金圩12变)	10	200	上级设备容量受限
3556	淮阴区	C9118配变（涵洞02变）	10	200	上级设备容量受限
3557	淮阴区	11209配变（徐溜27变）	10	400	上级设备容量受限
3558	淮阴区	11542配变（徐溜13变）	10	400	上级设备容量受限
3559	淮阴区	PMS_11418配变（创业15变）	10	200	上级设备容量受限
3560	淮阴区	PMS_11401配变（长庄02变）	10	200	上级设备容量受限
3561	淮阴区	PMS_11402配变（长庄15变）	10	200	上级设备容量受限
3562	淮阴区	PMS_11526配变（民主02变）	10	200	上级设备容量受限
3563	淮阴区	11513配变（长庄14变）	10	200	上级设备容量受限
3564	淮阴区	PMS_L8621配变(同丰15变)	10	100	上级设备容量受限
3565	淮阴区	L8520配变(洪北12变)	10	400	上级设备容量受限
3566	淮阴区	13249配变(沈圩07变)	10	400	上级设备容量受限
3567	淮阴区	PMS_L8624配变(同丰18变)	10	100	上级设备容量受限
3568	淮阴区	L8623配变(同丰17变)	10	400	上级设备容量受限
3569	淮阴区	13230配变(兴旺02变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3570	淮阴区	14447配变（二堡05变）	10	200	上级设备容量受限
3571	淮阴区	PMS_11502配变（长庄03变）	10	200	上级设备容量受限
3572	淮阴区	双淮A9009配变（双坝1组01台片）	10	400	本级设备容量受限
3573	淮阴区	13219配变(汤集21变)	10	400	上级设备容量受限
3574	淮阴区	PMS_L8507配变(跨洪10变)	10	200	上级设备容量受限
3575	淮阴区	11607配变(合兴11变)	10	200	上级设备容量受限
3576	淮阴区	11636配变(宋集18配变)	10	400	上级设备容量受限
3577	淮阴区	11620配变(朱庄12变)	10	400	上级设备容量受限
3578	淮阴区	19634配变(军田14变)	10	200	上级设备容量受限
3579	淮阴区	19601配变（大西01变）	10	200	上级设备容量受限
3580	淮阴区	19655配变(团结02台片)	10	200	上级设备容量受限
3581	淮阴区	19656配变(团结03变)	10	200	上级设备容量受限
3582	淮阴区	PMS_19659配变(团结06变)	10	125	上级设备容量受限
3583	淮阴区	19661配变(团结09变)	10	400	上级设备容量受限
3584	淮阴区	13328配变（新园20变（09分）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3585	淮阴区	19666配变(团结14变)	10	200	上级设备容量受限
3586	淮阴区	19654配变(团结007变)	10	200	上级设备容量受限
3587	淮阴区	PMS_19637配变(棉花团结01变)	10	200	上级设备容量受限
3588	淮阴区	PMS_11520配变（淮北15变）	10	400	上级设备容量受限
3589	淮阴区	19649配变(三河12变)	10	200	上级设备容量受限
3590	淮阴区	PMS_11232配变（新河02变）	10	200	本级设备容量受限
3591	淮阴区	PMS_11514配变（团结11变利农1组西）	10	100	上级设备容量受限
3592	淮阴区	11515配变（团结12变尹安5、6组）	10	400	上级设备容量受限
3593	淮阴区	L8417配变（三和21变）	10	400	上级设备容量受限
3594	淮阴区	11525配变（团结13变利农7组）	10	250	上级设备容量受限
3595	淮阴区	PMS_11449配变（王兴13变中学）	10	400	本级设备容量受限
3596	淮阴区	14408配变（李庵08变）	10	400	上级设备容量受限
3597	淮阴区	PMS_19663配变(团结11变)	10	200	上级设备容量受限
3598	淮阴区	19665配变(团结13变)	10	400	上级设备容量受限
3599	淮阴区	19664配变(团结12变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3600	淮阴区	11521配变（淮北16变）	10	630	上级设备容量受限
3601	淮阴区	L8136配变(后河村07变)	10	400	上级设备容量受限
3602	淮阴区	PMS_M2202配变（豆办集02变）	10	200	上级设备容量受限
3603	淮阴区	PMS_14416配变（泗河04变）	10	250	上级设备容量受限
3604	淮阴区	PMS_11309配变（新和18变）	10	400	上级设备容量受限
3605	淮阴区	H3420配变（代河村10变）	10	200	上级设备容量受限
3606	淮阴区	PMS_11545配变（张庄03变）	10	200	上级设备容量受限
3607	淮阴区	L8152配变(友谊村07变)	10	400	上级设备容量受限
3608	淮阴区	PMS_L8112配变（古西村04变）	10	400	上级设备容量受限
3609	淮阴区	M4514配变（对口村07变）	10	200	上级设备容量受限
3610	淮阴区	PMS_L8154配变（刘老庄古寨村11变）	10	400	上级设备容量受限
3611	淮阴区	PMS_12221配变（新公村09变）	10	200	上级设备容量受限
3612	淮阴区	PMS_16421配变(胡庄06变)	10	200	上级设备容量受限
3613	淮阴区	L4207配变（程圩11变）	10	200	本级设备容量受限
3614	淮阴区	M4116配变（红星15变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3615	淮阴区	M4117配变（红星16变）	10	200	上级设备容量受限
3616	淮阴区	M4126配变（姜庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3617	淮阴区	M4128配变（姜庄08台片）	10	400	上级设备容量受限
3618	淮阴区	M4127配变（姜庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3619	淮阴区	12315配变（南营10变）	10	400	上级设备容量受限
3620	淮阴区	PMS_M4422配变（同心07变）	10	100	上级设备容量受限
3621	淮阴区	M3111配变(杨庄10变)	10	100	上级设备容量受限
3622	淮阴区	M3103配变（杨庄02变）	10	100	上级设备容量受限
3623	淮阴区	PMS_M42017配变（刘皮11变）	10	200	上级设备容量受限
3624	淮阴区	PMS_M4130配变（刘皮18变）	10	400	上级设备容量受限
3625	淮阴区	PMS_M3107配变（杨庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3626	淮阴区	11210配变（徐溜41变）	10	630	上级设备容量受限
3627	淮阴区	PMS_11650配变(代梨园13变)	10	200	上级设备容量受限
3628	淮阴区	C9330配变(新圆20变)	10	200	上级设备容量受限
3629	淮阴区	PMS_14545配变（联盟13变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3630	淮阴区	12239配变（刘老庄古寨20台片）	10	400	上级设备容量受限
3631	淮阴区	13348配变（民主02变）	10	400	上级设备容量受限
3632	淮阴区	PMS_12310配变（刘老庄09变）	10	200	上级设备容量受限
3633	淮阴区	15239配变（太山07变）	10	100	本级设备容量受限
3634	淮阴区	PMS_11516配变（淮北07变）	10	200	上级设备容量受限
3635	淮阴区	H3433配变（代河村16变）	10	400	上级设备容量受限
3636	淮阴区	PMS_14535配变（蒋集31变）	10	400	上级设备容量受限
3637	淮阴区	PMS_L1333配变（西站22变）	10	200	本级设备容量受限
3638	淮阴区	H3435配变（洪涯村25变）	10	400	上级设备容量受限
3639	淮阴区	PMS_11448配变（王兴01变1组）	10	400	本级设备容量受限
3640	淮阴区	PMS_16609配变（浪石08变）	10	200	本级设备容量受限
3641	淮阴区	PMS_11403配变（安庄09变2组北）	10	400	本级设备容量受限
3642	淮阴区	汤集佳苑西苑1号变	10	400	上级设备容量受限
3643	淮阴区	M2249配变（西金圩19变）	10	200	上级设备容量受限
3644	淮阴区	PMS_11611配变（高荡11变高荡街北）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3645	淮阴区	13349配变（民主13变）	10	400	上级设备容量受限
3646	淮阴区	16466配变（胡庄22变）	10	400	上级设备容量受限
3647	淮阴区	PMS_19625配变(大兴13变)	10	400	上级设备容量受限
3648	淮阴区	徐溜村3#配变	10	400	上级设备容量受限
3649	淮阴区	PMS_C9312配变(宋集33变)	10	400	上级设备容量受限
3650	淮阴区	11438配变(花园13配变)	10	200	本级设备容量受限
3651	淮阴区	16464配变(胡庄23变)	10	400	上级设备容量受限
3652	淮阴区	杨庄社区配电房4#变压器	10	630	上级设备容量受限
3653	淮阴区	PMS_11645配变(宋集31变)	10	400	上级设备容量受限
3654	淮阴区	H4402配变（洪涯村22变）	10	200	上级设备容量受限
3655	淮阴区	PMS_14425配变（泗河14变）	10	200	上级设备容量受限
3656	淮阴区	L8156配变（古寨08变）	10	200	上级设备容量受限
3657	淮阴区	L8167配变友谊社区箱变4号变	10	400	上级设备容量受限
3658	淮阴区	黎明21变	10	200	上级设备容量受限
3659	淮阴区	PMS_11450配变（王兴19变1组东）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3660	淮阴区	PMS_11402配变(涧桥14变)	10	400	本级设备容量受限
3661	淮阴区	12265配变（九房新区12变）	10	200	上级设备容量受限
3662	淮阴区	L8165配变后河社区3号变	10	400	上级设备容量受限
3663	淮阴区	L8163配变友谊社区1号变	10	400	上级设备容量受限
3664	淮阴区	PMS_11603配变（镇北18变）	10	400	本级设备容量受限
3665	淮阴区	PMS_C9311配变(宋集32变)	10	400	上级设备容量受限
3666	淮阴区	PMS_14534配变（蒋集30变）	10	400	上级设备容量受限
3667	淮阴区	PMS_C9321配变(新圆10变)	10	400	上级设备容量受限
3668	淮阴区	PMS_19614配变(大西15变)	10	400	上级设备容量受限
3669	淮阴区	19675配变（大西18变）	10	400	上级设备容量受限
3670	淮阴区	PMS_19626配变(大兴14变)	10	400	上级设备容量受限
3671	淮阴区	11435配变（开庄14变顾庄）	10	100	本级设备容量受限
3672	淮阴区	L8166配变友谊社区箱变3号变	10	400	上级设备容量受限
3673	淮阴区	PMS_12261配变（古寨村30变）	10	400	上级设备容量受限
3674	淮阴区	14529配变（蒋集24变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3675	淮阴区	14350配变（许渡012变）	10	200	上级设备容量受限
3676	淮阴区	汤集佳苑西苑2号变	10	400	上级设备容量受限
3677	淮阴区	L8162配变后河社区2变	10	400	上级设备容量受限
3678	淮阴区	PMS_11729配变（徐溜59变）	10	400	上级设备容量受限
3679	淮阴区	PMS_11646配变(宋集35变)	10	400	上级设备容量受限
3680	淮阴区	11442配变（长兴19变猪场）	10	400	本级设备容量受限
3681	淮阴区	11445配变（涧桥17变）	10	400	本级设备容量受限
3682	淮阴区	C9426配变（徐溜68变）	10	400	上级设备容量受限
3683	淮阴区	L8540配变(跨洪14变)	10	400	上级设备容量受限
3684	淮阴区	杨庄社区配电房2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3685	淮阴区	16474配变（娘庄34变）	10	400	上级设备容量受限
3686	淮阴区	徐溜村1#配变	10	630	上级设备容量受限
3687	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
3688	淮阴区	142104配变（联盟20变）	10	500	上级设备容量受限
3689	淮阴区	L1316配变（七一26台片）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3690	淮阴区	PMS_11458配变（王兴23变中学）	10	400	本级设备容量受限
3691	淮阴区	16331配变（韩桥村34变）	10	400	本级设备容量受限
3692	淮阴区	16469配变（娘庄29变）	10	400	上级设备容量受限
3693	淮阴区	L8447配变（淮泗07变）	10	200	上级设备容量受限
3694	淮阴区	L8165配变（古西21变） 1	10	200	上级设备容量受限
3695	淮阴区	C9208配变（新和20变）	10	400	上级设备容量受限
3696	淮阴区	13134配变(朱庄17变)	10	100	上级设备容量受限
3697	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室2# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3698	淮阴区	娘庄30变	10	630	上级设备容量受限
3699	淮阴区	H4409配变（玉尧村18变）	10	400	上级设备容量受限
3700	淮阴区	H3416配变（金星村02变）	10	200	上级设备容量受限
3701	淮阴区	胡庄26变	10	630	上级设备容量受限
3702	淮阴区	PMS_13121配变(代梨园15变)	10	200	上级设备容量受限
3703	淮阴区	PMS_14305配变（周庄09变）	10	200	上级设备容量受限
3704	淮阴区	L8508配变(跨洪11变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3705	淮阴区	12516配变（郑河19变）	10	200	上级设备容量受限
3706	淮阴区	L8159配变古寨安置小区03变	10	400	上级设备容量受限
3707	淮阴区	L8403配变（振兴19变）	10	400	上级设备容量受限
3708	淮阴区	张集村34变	10	400	上级设备容量受限
3709	淮阴区	13380配变（黎明18变（06分）	10	200	上级设备容量受限
3710	淮阴区	PMS_12259配变（古寨村28变）	10	400	上级设备容量受限
3711	淮阴区	PMS_11415配变(花园10变)	10	400	本级设备容量受限
3712	淮阴区	M2216配变（凌桥14变）	10	400	上级设备容量受限
3713	淮阴区	PMS_13364配变（淮西10变（03分）	10	400	上级设备容量受限
3714	淮阴区	PMS_13369配变（淮西11变（07分）	10	400	上级设备容量受限
3715	淮阴区	PMS_11524配变（淮北19变）	10	400	上级设备容量受限
3716	淮阴区	PMS_11421配变（创业18变）	10	400	上级设备容量受限
3717	淮阴区	L8426配变（振兴18变）	10	400	上级设备容量受限
3718	淮阴区	11734配变（金城20变）	10	200	上级设备容量受限
3719	淮阴区	徐溜村2#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3720	淮阴区	L8160配变古寨安置小区04变	10	400	上级设备容量受限
3721	淮阴区	11357配变（徐溜66变）	10	400	上级设备容量受限
3722	淮阴区	PMS_12258配变（古寨村27变）	10	400	上级设备容量受限
3723	淮阴区	PMS_11447配变（淮北20变）	10	400	上级设备容量受限
3724	淮阴区	M3116配变（夹树08变）	10	200	上级设备容量受限
3725	淮阴区	M2148配变（三树59变）	10	400	上级设备容量受限
3726	淮阴区	12260配变（古寨村29变）	10	400	上级设备容量受限
3727	淮阴区	玉尧社区2#箱变1#配变	10	630	上级设备容量受限
3728	淮阴区	145107配变（蒋集34变）	10	500	上级设备容量受限
3729	淮阴区	PMS_新桥小区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
3730	淮阴区	同心小区1#变	10	630	上级设备容量受限
3731	淮阴区	PMS_张集村35变	10	400	上级设备容量受限
3732	淮阴区	PMS_11239配变（新河17变）	10	200	本级设备容量受限
3733	淮阴区	PMS_19636配变(棉花大西14台片)	10	200	上级设备容量受限
3734	淮阴区	13254配变(沈圩17配变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3735	淮阴区	M3115配变(杨庄14变)	10	200	上级设备容量受限
3736	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配2#变	10	800	上级设备容量受限
3737	淮阴区	L8626配变(同丰20变)	10	100	上级设备容量受限
3738	淮阴区	PMS_11104配变（顾庄12台片）	10	200	上级设备容量受限
3739	淮阴区	吴江社区03变	10	400	上级设备容量受限
3740	淮阴区	PMS_14197配变（汪洼13变）	10	200	上级设备容量受限
3741	淮阴区	PMS_民主15变	10	200	上级设备容量受限
3742	淮阴区	PMS_黎明22变	10	400	上级设备容量受限
3743	淮阴区	PMS_新桥小区3号箱变	10	630	上级设备容量受限
3744	淮阴区	胡庄25变	10	630	上级设备容量受限
3745	淮阴区	PMS_集玉佳苑1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
3746	淮阴区	PMS_新桥小区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
3747	淮阴区	H3380配变（大西19变）	10	200	上级设备容量受限
3748	淮阴区	M2248配变（凌桥24变）	10	400	上级设备容量受限
3749	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3750	淮阴区	M4427配变（同心14变）	10	200	上级设备容量受限
3751	淮阴区	11472配变（淮北22变）	10	400	上级设备容量受限
3752	淮阴区	L8431配变（淮泗01变）	10	200	上级设备容量受限
3753	淮阴区	13339配变（黎明02变 （增容）	10	200	上级设备容量受限
3754	淮阴区	L8442配变（淮西05变）	10	200	上级设备容量受限
3755	淮阴区	L8405配变（振兴10变）	10	200	上级设备容量受限
3756	淮阴区	PMS_11543配变（徐溜20 变）	10	200	上级设备容量受限
3757	淮阴区	PMS_11464配变（徐溜04 变）	10	400	上级设备容量受限
3758	淮阴区	11317配变（徐溜17变）	10	400	上级设备容量受限
3759	淮阴区	11627配变（宋集08变）	10	400	上级设备容量受限
3760	淮阴区	PMS_11601配变（合兴01 变）	10	400	上级设备容量受限
3761	淮阴区	13119配变（代梨园11变）	10	400	上级设备容量受限
3762	淮阴区	PMS_11631配变（宋集13 变）	10	200	上级设备容量受限
3763	淮阴区	C9329配变（新圆19变）	10	200	上级设备容量受限
3764	淮阴区	11618配变（朱庄10变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3765	淮阴区	PMS_13247配变(沈圩01变)	10	200	上级设备容量受限
3766	淮阴区	13106配变(沈圩05变)	10	400	上级设备容量受限
3767	淮阴区	PMS_M4202配变（刘老庄夹树07变）	10	400	上级设备容量受限
3768	淮阴区	PMS_L8602配变(沈圩04变)	10	200	上级设备容量受限
3769	淮阴区	11532配变（民主10变）	10	200	上级设备容量受限
3770	淮阴区	11511配变（长庄12变）	10	400	上级设备容量受限
3771	淮阴区	PMS_11510配变（长庄11变）	10	200	上级设备容量受限
3772	淮阴区	C9409配变（徐溜31变）	10	400	上级设备容量受限
3773	淮阴区	11543配变（肖荡11变前肖5组）	10	200	上级设备容量受限
3774	淮阴区	L3302配变（两淮01变）	10	200	本级设备容量受限
3775	淮阴区	11432配变（开庄01变6组）	10	400	本级设备容量受限
3776	淮阴区	PMS_11453配变（肖荡06变）	10	200	本级设备容量受限
3777	淮阴区	C9303配变(合兴08变)	10	200	上级设备容量受限
3778	淮阴区	11657配变(蒋渡13配变)	10	400	上级设备容量受限
3779	淮阴区	PMS_14421配变（泗河09变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3780	淮阴区	PMS_14463配变（三堡07变）	10	100	上级设备容量受限
3781	淮阴区	PMS_14464配变（三堡08变）	10	100	上级设备容量受限
3782	淮阴区	PMS_16409配变(丁集29台片)	10	200	上级设备容量受限
3783	淮阴区	16410配变(丁集所30台片)	10	200	上级设备容量受限
3784	淮阴区	PMS_16427配变(胡庄12变)	10	200	上级设备容量受限
3785	淮阴区	PMS_14303配变（周庄04变）	10	400	上级设备容量受限
3786	淮阴区	PMS_12301配变（红色家园1变）	10	400	上级设备容量受限
3787	淮阴区	13235配变(兴旺07变)	10	250	上级设备容量受限
3788	淮阴区	13236配变(兴旺08变)	10	200	上级设备容量受限
3789	淮阴区	11519配变（淮北14号台变）	10	400	上级设备容量受限
3790	淮阴区	11449配变（吴江05变）	10	400	上级设备容量受限
3791	淮阴区	11715配变(金城15号台变)	10	200	上级设备容量受限
3792	淮阴区	11712配变（金城12变）	10	400	上级设备容量受限
3793	淮阴区	PMS_11703配变（金城03变）	10	200	上级设备容量受限
3794	淮阴区	PMS_11713配变（金城13变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3795	淮阴区	12307配变（刘老庄02变）	10	200	上级设备容量受限
3796	淮阴区	M2205配变（凌桥001变）	10	400	上级设备容量受限
3797	淮阴区	PMS_14430配变（毛湖01变）	10	200	上级设备容量受限
3798	淮阴区	14337配变（许渡006变）	10	200	上级设备容量受限
3799	淮阴区	PMS_14516配变（蒋集11变）	10	400	上级设备容量受限
3800	淮阴区	PMS_14577配变（三坝14变）	10	400	上级设备容量受限
3801	淮阴区	14543配变（联盟09）	10	200	上级设备容量受限
3802	淮阴区	M2101配变（三树01变）	10	400	上级设备容量受限
3803	淮阴区	M2143配变（新星13变）	10	100	上级设备容量受限
3804	淮阴区	11235配变（三杨10组07变）	10	200	本级设备容量受限
3805	淮阴区	PMS_M4209配变（刘老庄刘皮08变）	10	400	上级设备容量受限
3806	淮阴区	PMS_M42010配变（刘皮09变）	10	400	上级设备容量受限
3807	淮阴区	M3109配变（杨庄08变）	10	100	上级设备容量受限
3808	淮阴区	M3113配变（杨庄12变）	10	100	上级设备容量受限
3809	淮阴区	M4406配变（刘老庄同心06变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3810	淮阴区	M17057配变（黄河02变）	10	200	本级设备容量受限
3811	淮阴区	16453配变（娘庄20变）	10	400	上级设备容量受限
3812	淮阴区	PMS_11413配变(五里花园09变)	10	400	本级设备容量受限
3813	淮阴区	PMS_14593配变（联盟15变）	10	400	上级设备容量受限
3814	淮阴区	14549配变（联盟18变）	10	200	上级设备容量受限
3815	淮阴区	12334配变（刘皮28变）	10	400	上级设备容量受限
3816	淮阴区	L8444配变（淮西01变）	10	400	上级设备容量受限
3817	淮阴区	PMS_16431配变(胡庄16变)	10	200	上级设备容量受限
3818	淮阴区	19676配变（军田20变）	10	400	上级设备容量受限
3819	淮阴区	C9113配变（韩庄05变）	10	400	上级设备容量受限
3820	淮阴区	PMS_M1103配变（三树15变）	10	400	上级设备容量受限
3821	淮阴区	M1104配变（三树16变）	10	200	上级设备容量受限
3822	淮阴区	PMS_14109配变（三树13变）	10	400	上级设备容量受限
3823	淮阴区	PMS_14110配变（三树14变）	10	400	上级设备容量受限
3824	淮阴区	PMS_M42013配变（刘老庄刘皮15变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3825	淮阴区	汤集佳苑东苑2号变	10	400	上级设备容量受限
3826	淮阴区	19674配变（大西17变）	10	400	上级设备容量受限
3827	淮阴区	PMS_14483配变（二堡15变）	10	400	上级设备容量受限
3828	淮阴区	M3117配变（杨庄15变）	10	100	上级设备容量受限
3829	淮阴区	PMS_L8148配变（友谊09变）	10	400	上级设备容量受限
3830	淮阴区	14559配变（渠北08变）	10	200	本级设备容量受限
3831	淮阴区	PMS_11343配变(徐溜55变)	10	400	上级设备容量受限
3832	淮阴区	C9417配变(徐溜56变)	10	400	上级设备容量受限
3833	淮阴区	PMS_11216配变(镇南14变)	10	400	本级设备容量受限
3834	淮阴区	PMS_11303配变（大树12变）	10	315	本级设备容量受限
3835	淮阴区	PMS_14117配变（三树30变）	10	400	上级设备容量受限
3836	淮阴区	PMS_11444配变（淮北11变）	10	200	上级设备容量受限
3837	淮阴区	PMS_14541配变（联盟07）	10	200	上级设备容量受限
3838	淮阴区	M2111配变（三树43变）	10	400	上级设备容量受限
3839	淮阴区	C9408配变（徐溜29变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3840	淮阴区	PMS_14514配变（蒋集08变）	10	400	上级设备容量受限
3841	淮阴区	14230配变（蒋集09变）	10	100	上级设备容量受限
3842	淮阴区	L8155配变（刘老庄后河村#06变）	10	100	上级设备容量受限
3843	淮阴区	PMS_L4201配变（程圩01变）	10	200	本级设备容量受限
3844	淮阴区	11214配变（徐溜54号台变）	10	400	上级设备容量受限
3845	淮阴区	15620配变（旧县10变）	10	100	本级设备容量受限
3846	淮阴区	C9422配变（徐溜62变）	10	400	上级设备容量受限
3847	淮阴区	16476配变（胡庄27变）	10	400	上级设备容量受限
3848	淮阴区	PMS_M2247配变（西金圩17变）	10	400	上级设备容量受限
3849	淮阴区	徐溜村5#配变	10	400	上级设备容量受限
3850	淮阴区	14550配变（联盟19变）	10	200	上级设备容量受限
3851	淮阴区	14532配变（蒋集27变）	10	200	上级设备容量受限
3852	淮阴区	145103配变（高尚11变）	10	200	上级设备容量受限
3853	淮阴区	14198配变（三树49变）	10	315	上级设备容量受限
3854	淮阴区	PMS_14533配变（蒋集28变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3855	淮阴区	PMS_19623配变(大兴11变)	10	400	上级设备容量受限
3856	淮阴区	C9334配变（徐溜67变）	10	400	上级设备容量受限
3857	淮阴区	14306配变（湖心09变）	10	400	上级设备容量受限
3858	淮阴区	同心小区3#变	10	630	上级设备容量受限
3859	淮阴区	PMS_11547配变（徐溜01变）	10	200	上级设备容量受限
3860	淮阴区	L8436配变（淮泗05）	10	200	上级设备容量受限
3861	淮阴区	13135配变(汤集33变)	10	100	上级设备容量受限
3862	淮阴区	娘庄32变	10	630	上级设备容量受限
3863	淮阴区	PMS_14581配变（三坝18变）	10	400	上级设备容量受限
3864	淮阴区	PMS_11408配变（安庄20变渠北5组）	10	400	本级设备容量受限
3865	淮阴区	19677配变（军田21变）	10	400	上级设备容量受限
3866	淮阴区	16465配变（娘庄28变）	10	400	上级设备容量受限
3867	淮阴区	胡庄24#变	10	630	上级设备容量受限
3868	淮阴区	13255配变(汤集31变)	10	400	上级设备容量受限
3869	淮阴区	同心小区6#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3870	淮阴区	明珠花园小区1#开关站 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3871	淮阴区	PMS_11444配变（桃田12 变盐坝9组）	10	400	本级设备容量受限
3872	淮阴区	PMS_16457配变（娘庄24 变）	10	250	上级设备容量受限
3873	淮阴区	11364配变（徐溜70变）	10	400	上级设备容量受限
3874	淮阴区	PMS_13351配变（民主14 变）	10	400	上级设备容量受限
3875	淮阴区	PMS_13345配变（黎明19 变）	10	400	上级设备容量受限
3876	淮阴区	PMS_13340配变（黎明20 变）	10	400	上级设备容量受限
3877	淮阴区	同心小区4#变	10	630	上级设备容量受限
3878	淮阴区	PMS_11407配变（安庄19 变安7组）	10	400	本级设备容量受限
3879	淮阴区	PMS_11504配变（练湖17 变村委会后面）	10	400	上级设备容量受限
3880	淮阴区	11549配变（民主13变）	10	200	上级设备容量受限
3881	淮阴区	PMS_11445配变（桃田17 变4组）	10	200	本级设备容量受限
3882	淮阴区	PMS_11428配变（高荡08 变三尖7组西）	10	400	本级设备容量受限
3883	淮阴区	吴江社区01变	10	400	上级设备容量受限
3884	淮阴区	11216配变（民主15变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3885	淮阴区	PMS_11533配变(王兴18变乡政府后)	10	400	上级设备容量受限
3886	淮阴区	14348配变（许渡11变）	10	200	上级设备容量受限
3887	淮阴区	11664配变(合兴05变)	10	400	上级设备容量受限
3888	淮阴区	12208配变（九房新区01变）	10	400	上级设备容量受限
3889	淮阴区	PMS_12409配变（种猪场04台片）	10	200	上级设备容量受限
3890	淮阴区	145109配变（联盟23变）	10	200	上级设备容量受限
3891	淮阴区	M2147配变（新星22变）	10	400	上级设备容量受限
3892	淮阴区	PMS_14526配变（蒋集21变）	10	400	上级设备容量受限
3893	淮阴区	PMS_12217配变（九房新区10变）	10	400	上级设备容量受限
3894	淮阴区	PMS_12216配变（九房新区09变）	10	400	上级设备容量受限
3895	淮阴区	11310配变（新和19变）	10	400	上级设备容量受限
3896	淮阴区	PMS_11512配变（两淮22变轮窑2组北）	10	400	上级设备容量受限
3897	淮阴区	M3106配变（杨庄05变）	10	200	上级设备容量受限
3898	淮阴区	PMS_16461配变（胡庄21变）	10	80	上级设备容量受限
3899	淮阴区	16460#配变（娘庄27变）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3900	淮阴区	M4121配变（姜庄01变）	10	200	上级设备容量受限
3901	淮阴区	PMS_16456配变（娘庄23变）	10	315	上级设备容量受限
3902	淮阴区	C9410配变（徐溜37变）	10	800	上级设备容量受限
3903	淮阴区	11501配变（长庄01变）	10	400	上级设备容量受限
3904	淮阴区	PMS_11212配变（徐溜51变）	10	400	上级设备容量受限
3905	淮阴区	PMS_12215配变（九房新区08变）	10	400	上级设备容量受限
3906	淮阴区	PMS_11514配变（长庄16变）	10	400	上级设备容量受限
3907	淮阴区	PMS_12213配变（九房新区06变）	10	400	上级设备容量受限
3908	淮阴区	PMS_张集村32变	10	400	上级设备容量受限
3909	淮阴区	PMS_11341配变（徐溜50变）	10	400	上级设备容量受限
3910	淮阴区	PMS_12211配变（九房新区04变）	10	400	上级设备容量受限
3911	淮阴区	PMS_11462配变（吴江21变）	10	400	上级设备容量受限
3912	淮阴区	PMS_11340配变（徐溜49变）	10	400	上级设备容量受限
3913	淮阴区	PMS_12210配变（九房新区03变）	10	400	上级设备容量受限
3914	淮阴区	PMS_11213配变(镇南13变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3915	淮阴区	PMS_12212配变（九房新区05变）	10	400	上级设备容量受限
3916	淮阴区	L8411配变（三和29变）	10	400	上级设备容量受限
3917	淮阴区	13549(后荡19变)	10	400	本级设备容量受限
3918	淮阴区	M4119配变（红星18变）	10	200	上级设备容量受限
3919	淮阴区	PMS_11717配变(金城17变)	10	400	上级设备容量受限
3920	淮阴区	16434配变(胡庄19变)	10	400	上级设备容量受限
3921	淮阴区	PMS_11446配变（桃田19变卫生室）	10	400	本级设备容量受限
3922	淮阴区	PMS_13362配变（淮西09变）	10	400	上级设备容量受限
3923	淮阴区	L8412配变（三和25变）	10	200	上级设备容量受限
3924	淮阴区	L8421配变（振兴15变）	10	200	上级设备容量受限
3925	淮阴区	PMS_14528配变（蒋集23变）	10	400	上级设备容量受限
3926	淮阴区	PMS_14530配变（蒋集25变）	10	400	上级设备容量受限
3927	淮阴区	PMS_B7332配变（老场13变）	10	400	本级设备容量受限
3928	淮阴区	PMS_19612配变(大西12变)	10	200	上级设备容量受限
3929	淮阴区	PMS_M2236配变(西金圩15变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3930	淮阴区	徐溜村4#配变	10	400	上级设备容量受限
3931	淮阴区	M2246配变（凌桥23变）	10	400	上级设备容量受限
3932	淮阴区	PMS_19622配变(大兴10变)	10	400	上级设备容量受限
3933	淮阴区	C9414配变（徐溜43变）	10	400	上级设备容量受限
3934	淮阴区	PMS_11523配变（淮北18变）	10	400	上级设备容量受限
3935	淮阴区	C9416配变(徐溜52变)	10	630	上级设备容量受限
3936	淮阴区	黎明23变	10	400	上级设备容量受限
3937	淮阴区	PMS_11211配变（徐溜48变）	10	400	上级设备容量受限
3938	淮阴区	16459配变（娘庄26变）	10	100	上级设备容量受限
3939	淮阴区	PMS_13225配变(汤集27变)	10	200	上级设备容量受限
3940	淮阴区	11471配变（淮北21变）	10	400	上级设备容量受限
3941	淮阴区	C9116配变（韩庄08变）	10	400	上级设备容量受限
3942	淮阴区	孙圩村16变	10	400	上级设备容量受限
3943	淮阴区	11534配变(王兴20变基督教南)	10	250	上级设备容量受限
3944	淮阴区	11547配变（练湖21变养路工区）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3945	淮阴区	PMS_L1123配变(丁集36变)	10	200	本级设备容量受限
3946	淮阴区	16435配变(胡庄20变)	10	400	上级设备容量受限
3947	淮阴区	M2215配变（凌桥12变）	10	400	上级设备容量受限
3948	淮阴区	14486配变（磨盘10变）	10	400	上级设备容量受限
3949	淮阴区	PMS_11566配变（鑫园41变）	10	200	本级设备容量受限
3950	淮阴区	L7517配变（蒋桥05变）	10	200	本级设备容量受限
3951	淮阴区	PMS_M2220配变(凌桥19变)	10	400	上级设备容量受限
3952	淮阴区	14482配变（磨盘09变）	10	200	上级设备容量受限
3953	淮阴区	PMS_M2235配变(西金圩14变)	10	200	上级设备容量受限
3954	淮阴区	PMS_14579配变（三坝16变）	10	100	上级设备容量受限
3955	淮阴区	PMS_14525配变（蒋集20变）	10	400	上级设备容量受限
3956	淮阴区	PMS_14473配变（徐圩07变）	10	400	上级设备容量受限
3957	淮阴区	PMS_14461配变（三堡05变）	10	200	上级设备容量受限
3958	淮阴区	L8161配变后河社区1变	10	400	上级设备容量受限
3959	淮阴区	南营社区配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3960	淮阴区	PMS_13212配变(汤集12变)	10	400	上级设备容量受限
3961	淮阴区	14410配变（李庵10变）	10	400	上级设备容量受限
3962	淮阴区	PMS_M2229配变(西金圩08变)	10	400	上级设备容量受限
3963	淮阴区	PMS_11441配变（桃田22变）	10	400	本级设备容量受限
3964	淮阴区	PMS_14193配变（三树47变）	10	400	上级设备容量受限
3965	淮阴区	PMS_11447配变（桃田20变3组）	10	400	本级设备容量受限
3966	淮阴区	PMS_14527配变（蒋集22变）	10	400	上级设备容量受限
3967	淮阴区	PMS_M2222配变(凌桥21变)	10	400	上级设备容量受限
3968	淮阴区	PMS_M2237配变(西金圩16变)	10	400	上级设备容量受限
3969	淮阴区	13258配变(兴旺14变)	10	200	上级设备容量受限
3970	淮阴区	PMS_L8533配变(王码07变)	10	400	上级设备容量受限
3971	淮阴区	13118配变(代梨园10配变)	10	400	上级设备容量受限
3972	淮阴区	PMS_13128配变(蒋渡18变)	10	400	上级设备容量受限
3973	淮阴区	PMS_14194配变（三树48变）	10	400	上级设备容量受限
3974	淮阴区	11474配变（徐溜22变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3975	淮阴区	PMS_14590配变（三树39变）	10	400	上级设备容量受限
3976	淮阴区	PMS_14589配变（三树38变）	10	400	上级设备容量受限
3977	淮阴区	PMS_11417配变(花园08变)	10	315	本级设备容量受限
3978	淮阴区	19652配变(三河15变)	10	200	上级设备容量受限
3979	淮阴区	C9419配变(徐溜58变)	10	400	上级设备容量受限
3980	淮阴区	PMS_L8525配变(洪北18变)	10	400	上级设备容量受限
3981	淮阴区	PMS_16455配变（娘庄22变）	10	400	上级设备容量受限
3982	淮阴区	14580配变（三坝17变）	10	200	上级设备容量受限
3983	淮阴区	14229配变（梨园12变）	10	400	上级设备容量受限
3984	淮阴区	14228配变（梨园11变）	10	400	上级设备容量受限
3985	淮阴区	16430配变(胡庄15变)	10	200	上级设备容量受限
3986	淮阴区	PMS_16629配变(农庄18变压器)	10	200	本级设备容量受限
3987	淮阴区	张集村43变	10	400	上级设备容量受限
3988	淮阴区	PMS_19662配变(团结10变)	10	200	上级设备容量受限
3989	淮阴区	11663配变(宋集36变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3990	淮阴区	张集村30变	10	400	上级设备容量受限
3991	淮阴区	L8443配变（淮西08变）	10	200	上级设备容量受限
3992	淮阴区	14405配变（李庵05变）	10	315	上级设备容量受限
3993	淮阴区	PMS_14588配变（三树29变）	10	400	上级设备容量受限
3994	淮阴区	PMS_11456配变（肖荡16变3组）	10	200	本级设备容量受限
3995	淮阴区	14221配变（梨园04变）	10	400	上级设备容量受限
3996	淮阴区	11457配变（王兴22变粮管所）	10	200	本级设备容量受限
3997	淮阴区	14569配变（三坝05变）	10	200	上级设备容量受限
3998	淮阴区	14572配变（三坝06变）	10	400	上级设备容量受限
3999	淮阴区	14349配变（许渡02变）	10	200	上级设备容量受限
4000	淮阴区	14335配变（许渡01变）	10	400	上级设备容量受限
4001	淮阴区	14339配变（许渡03变）	10	400	上级设备容量受限
4002	淮阴区	14338配变（许渡04变）	10	200	上级设备容量受限
4003	淮阴区	PMS_11422配变(润桥08台片)	10	400	本级设备容量受限
4004	淮阴区	14340配变（延河01变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4005	淮阴区	14341配变（延河02变）	10	315	上级设备容量受限
4006	淮阴区	14325配变（湖心01变）	10	400	上级设备容量受限
4007	淮阴区	14328配变（湖心05变）	10	100	上级设备容量受限
4008	淮阴区	14322配变（原种厂02变）	10	400	上级设备容量受限
4009	淮阴区	14308配变（双闸01变）	10	200	上级设备容量受限
4010	淮阴区	14309配变（双闸02变）	10	200	上级设备容量受限
4011	淮阴区	14310配变（双闸03变）	10	200	上级设备容量受限
4012	淮阴区	14311配变（双闸04变）	10	200	上级设备容量受限
4013	淮阴区	11101配变（顾庄03变）	10	400	上级设备容量受限
4014	淮阴区	14470配变（徐圩04变）	10	400	上级设备容量受限
4015	淮阴区	M4105配变（红星03变）	10	200	上级设备容量受限
4016	淮阴区	11507配变（十里01变）	10	400	本级设备容量受限
4017	淮阴区	M4106配变（红星04变）	10	200	上级设备容量受限
4018	淮阴区	M4402配变（刘老庄双庄01变）	10	100	上级设备容量受限
4019	淮阴区	M4403配变（刘老庄双庄02变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4020	淮阴区	M4431配变（刘老庄双庄09变）	10	200	上级设备容量受限
4021	淮阴区	B7310配变（洪湖01变）	10	400	本级设备容量受限
4022	淮阴区	PMS_M4418配变（同心01变）	10	400	上级设备容量受限
4023	淮阴区	M4419配变（同心02台片）	10	200	上级设备容量受限
4024	淮阴区	M4420配变（同心03变）	10	100	上级设备容量受限
4025	淮阴区	M4405配变（刘老庄同心05变）	10	100	上级设备容量受限
4026	淮阴区	11426配变（镇北07变）	10	200	本级设备容量受限
4027	淮阴区	M4430配变（刘老庄夹树03变）	10	400	上级设备容量受限
4028	淮阴区	PMS_M4206配变（刘皮01变）	10	400	上级设备容量受限
4029	淮阴区	M4207配变（刘皮02变）	10	400	上级设备容量受限
4030	淮阴区	M4129配变（刘皮03台片）	10	400	上级设备容量受限
4031	淮阴区	M42016配变（刘皮04变）	10	400	上级设备容量受限
4032	淮阴区	PMS_M42011配变（刘皮10变）	10	400	上级设备容量受限
4033	淮阴区	11314配变（徐溜09变）	10	400	上级设备容量受限
4034	淮阴区	11315配变（徐溜10变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4035	淮阴区	PMS_11517配变（淮北08变）	10	200	上级设备容量受限
4036	淮阴区	14443配变（二堡01变）	10	200	上级设备容量受限
4037	淮阴区	PMS_14444配变（二堡02变）	10	100	上级设备容量受限
4038	淮阴区	14445配变（二堡03变）	10	200	上级设备容量受限
4039	淮阴区	PMS_14448配变（二堡006变）	10	200	上级设备容量受限
4040	淮阴区	PMS_11704配变（金城04变）	10	200	上级设备容量受限
4041	淮阴区	PMS_14449配变（二堡07变）	10	400	上级设备容量受限
4042	淮阴区	14475配变（磨盘02变）	10	400	上级设备容量受限
4043	淮阴区	PMS_11111配变（刘河07变）	10	200	本级设备容量受限
4044	淮阴区	PMS_11437配变（桃园03变盐坝4.8组）	10	200	本级设备容量受限
4045	淮阴区	PMS_11401配变（安庄02变2、3组）	10	400	本级设备容量受限
4046	淮阴区	11426配变（高荡02变3、4组）	10	400	本级设备容量受限
4047	淮阴区	11430配变（高荡07变三尖7组东）	10	100	本级设备容量受限
4048	淮阴区	PMS_11429配变（高荡09变三尖6组）	10	200	本级设备容量受限
4049	淮阴区	11413配变（长兴06变三尖6.7组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4050	淮阴区	14477配变（磨盘04变）	10	100	上级设备容量受限
4051	淮阴区	PMS_14431配变（毛湖02变）	10	315	上级设备容量受限
4052	淮阴区	11217配变(大树05变)	10	200	本级设备容量受限
4053	淮阴区	11410配变（长兴03变7.8组）	10	250	本级设备容量受限
4054	淮阴区	11452配变（长兴02变）	10	400	本级设备容量受限
4055	淮阴区	PMS_11206配变（大福04变）	10	200	本级设备容量受限
4056	淮阴区	11244配变（袁庄04变）	10	200	本级设备容量受限
4057	淮阴区	14568配变（三坝04变）	10	200	上级设备容量受限
4058	淮阴区	14107配变（三树10变）	10	400	上级设备容量受限
4059	淮阴区	M1101配变（三树09变）	10	400	上级设备容量受限
4060	淮阴区	14129配变（汪汪05变）	10	400	上级设备容量受限
4061	淮阴区	PMS_14127配变（汪汪03变）	10	400	上级设备容量受限
4062	淮阴区	M1106配变（汪汪01变）	10	200	上级设备容量受限
4063	淮阴区	14101配变（联盟05变）	10	400	上级设备容量受限
4064	淮阴区	H3422配变（代河村05变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4065	淮阴区	M2104配变（三树04变）	10	400	上级设备容量受限
4066	淮阴区	PMS_14583配变（三树11变）	10	400	上级设备容量受限
4067	淮阴区	PMS_14128配变（汪洼04变）	10	200	上级设备容量受限
4068	淮阴区	11531配变（民主09号台变）	10	400	上级设备容量受限
4069	淮阴区	L8506配变(跨洪09配变)	10	200	上级设备容量受限
4070	淮阴区	PMS_L8523配变(洪北16变)	10	200	上级设备容量受限
4071	淮阴区	13214配变(汤集14变)	10	400	上级设备容量受限
4072	淮阴区	H3428配变（代河村08变）	10	100	上级设备容量受限
4073	淮阴区	M2203配变（豆办集03变）	10	200	上级设备容量受限
4074	淮阴区	14462配变（三堡06变）	10	400	上级设备容量受限
4075	淮阴区	PMS_14478配变（磨盘05变）	10	100	上级设备容量受限
4076	淮阴区	C9307配变(宋集12变)	10	400	上级设备容量受限
4077	淮阴区	L8110配变（古西13变）	10	200	上级设备容量受限
4078	淮阴区	C9406配变（徐溜26变）	10	400	上级设备容量受限
4079	淮阴区	C9407配变（徐溜28变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4080	淮阴区	C9405配变（徐溜24变）	10	400	上级设备容量受限
4081	淮阴区	M2212配变(凌桥09变)	10	200	上级设备容量受限
4082	淮阴区	M2213配变(凌桥10变)	10	100	上级设备容量受限
4083	淮阴区	14351配变（油库01变）	10	160	上级设备容量受限
4084	淮阴区	PMS_13251配变(沈圩12变)	10	200	上级设备容量受限
4085	淮阴区	PMS_L8605配变(沈圩11变)	10	400	上级设备容量受限
4086	淮阴区	L5036配变（陶营02变）	10	100	本级设备容量受限
4087	淮阴区	L5114配变（文庵03变）	10	200	本级设备容量受限
4088	淮阴区	L5112配变（文庵01变）	10	200	本级设备容量受限
4089	淮阴区	11710配变（金城10变）	10	400	上级设备容量受限
4090	淮阴区	PMS_11711配变（金城11变）	10	400	上级设备容量受限
4091	淮阴区	PMS_M2211配变(凌桥08变)	10	400	上级设备容量受限
4092	淮阴区	M2210配变(凌桥07变)	10	400	上级设备容量受限
4093	淮阴区	11349配变(张庄04号台变)	10	400	上级设备容量受限
4094	淮阴区	PMS_M42012配变（刘皮14变）.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4095	淮阴区	13130配变(朱庄07配变)	10	400	上级设备容量受限
4096	淮阴区	PMS_12509配变（郑河10变）	10	400	上级设备容量受限
4097	淮阴区	PMS_L8539配变(王码14变)	10	100	上级设备容量受限
4098	淮阴区	L8117配变（古西村14变）	10	200	上级设备容量受限
4099	淮阴区	14450配变（二堡08变）	10	200	上级设备容量受限
4100	淮阴区	PMS_12249配变(古寨村15变)	10	400	上级设备容量受限
4101	淮阴区	PMS_11415配变（长兴08变）	10	100	本级设备容量受限
4102	淮阴区	16425配变(胡庄10台片)	10	200	上级设备容量受限
4103	淮阴区	14459配变（三堡03变）	10	400	上级设备容量受限
4104	淮阴区	16447配变（娘庄12变）	10	200	上级设备容量受限
4105	淮阴区	16426配变(胡庄11台片)	10	200	上级设备容量受限
4106	淮阴区	11518配变（淮北10变）	10	400	上级设备容量受限
4107	淮阴区	C9404配变（徐溜23变）	10	400	上级设备容量受限
4108	淮阴区	PMS_14435配变（毛湖06变）	10	200	上级设备容量受限
4109	淮阴区	PMS_M2209配变(凌桥06变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4110	淮阴区	11443配变（镇北22变）	10	200	本级设备容量受限
4111	淮阴区	PMS_L1335(西站28变)	10	200	本级设备容量受限
4112	淮阴区	M4301配变（刘皮27变）	10	400	上级设备容量受限
4113	淮阴区	14352配变（许渡13变）	10	400	上级设备容量受限
4114	淮阴区	142106配变（联盟22变）	10	500	上级设备容量受限
4115	淮阴区	大西20变	10	400	上级设备容量受限
4116	淮阴区	145108配变（蒋集35变）	10	500	上级设备容量受限
4117	淮阴区	14123配变（三树37变）	10	400	上级设备容量受限
4118	淮阴区	L8541配变(跨洪04变)	10	200	上级设备容量受限
4119	淮阴区	142105配变（联盟21变）	10	500	上级设备容量受限
4120	淮阴区	C9418配变(徐溜57变)	10	400	上级设备容量受限
4121	淮阴区	L8164配变友谊社区2号变	10	400	上级设备容量受限
4122	淮阴区	11442配变(花园15变)	10	100	本级设备容量受限
4123	淮阴区	PMS_11213配变（徐溜53变）	10	400	上级设备容量受限
4124	淮阴区	PMS_19624配变(大兴12变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4125	淮阴区	L8535配变(王码09变)	10	400	上级设备容量受限
4126	淮阴区	PMS_L8522配变(洪北15变)	10	400	上级设备容量受限
4127	淮阴区	M4103配变（红星01台片）	10	200	上级设备容量受限
4128	淮阴区	M4104配变（红星02变）	10	400	上级设备容量受限
4129	淮阴区	142108配变（联盟25变）	10	500	上级设备容量受限
4130	淮阴区	C9415配变（徐溜45变）	10	400	上级设备容量受限
4131	淮阴区	11422配变（创业19变）	10	100	上级设备容量受限
4132	淮阴区	14331配变(双闸14变)	10	200	上级设备容量受限
4133	淮阴区	M1109配变（三树60变）	10	630	上级设备容量受限
4134	淮阴区	PMS_11308配变（镇北03变）	10	200	本级设备容量受限
4135	淮阴区	PMS_11307配变（镇北08变）	10	200	本级设备容量受限
4136	淮阴区	PMS_11306配变（镇北05变）	10	200	本级设备容量受限
4137	淮阴区	PMS_16404配变(丁集15变)	10	100	上级设备容量受限
4138	淮阴区	PMS_14566配变（三坝02变）	10	400	上级设备容量受限
4139	淮阴区	PMS_14576配变（三坝10变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4140	淮阴区	创业社区02变	10	400	上级设备容量受限
4141	淮阴区	PMS_11201配变（大树07台片）	10	200	本级设备容量受限
4142	淮阴区	11202配变（大树02变）	10	200	本级设备容量受限
4143	淮阴区	11203配变（大树03变）	10	400	本级设备容量受限
4144	淮阴区	PMS_11219配变(大树04变)	10	100	本级设备容量受限
4145	淮阴区	16478配变（娘庄35变）	10	400	上级设备容量受限
4146	淮阴区	14216配变（周集18变）	10	200	上级设备容量受限
4147	淮阴区	11214配变(镇南02变)	10	400	本级设备容量受限
4148	淮阴区	11212配变（镇南01台片）2	10	200	本级设备容量受限
4149	淮阴区	11211配变（老郑01变）	10	200	本级设备容量受限
4150	淮阴区	11210配变（老郑02变）	10	400	本级设备容量受限
4151	淮阴区	11208配变（老郑03变）	10	400	本级设备容量受限
4152	淮阴区	PMS_11205配变（老郑04台片）	10	200	本级设备容量受限
4153	淮阴区	M3118配变（杨庄16变）	10	200	上级设备容量受限
4154	淮阴区	PMS_11642配变(宋集28变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4155	淮阴区	12517配变（郑河21变）	10	200	上级设备容量受限
4156	淮阴区	C9322配变(新圆11变)	10	200	上级设备容量受限
4157	淮阴区	PMS_11207配变（老郑07变）	10	200	本级设备容量受限
4158	淮阴区	洪涯村06变	10	400	上级设备容量受限
4159	淮阴区	11403配变(涧桥09变)	10	400	本级设备容量受限
4160	淮阴区	PMS_11405配变(涧桥10变)	10	200	本级设备容量受限
4161	淮阴区	11404配变(涧桥01台片)	10	400	本级设备容量受限
4162	淮阴区	11406配变(镇北04台片)	10	400	本级设备容量受限
4163	淮阴区	11425配变(涧桥03台片)	10	200	本级设备容量受限
4164	淮阴区	PMS_11427配变(镇北02变.)	10	200	本级设备容量受限
4165	淮阴区	PMS_11434配变(镇北01变)	10	200	本级设备容量受限
4166	淮阴区	PMS_11407配变(涧桥07变)	10	200	本级设备容量受限
4167	淮阴区	PMS_11408配变(涧桥05变)	10	200	本级设备容量受限
4168	淮阴区	孙圩村03变	10	200	上级设备容量受限
4169	淮阴区	PMS_孙圩村05变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4170	淮阴区	PMS_孙圩村07变	10	400	上级设备容量受限
4171	淮阴区	孙圩村06台片	10	200	上级设备容量受限
4172	淮阴区	PMS_11409配变(涧桥04变)	10	100	本级设备容量受限
4173	淮阴区	PMS_11411配变(涧桥06台片)	10	200	本级设备容量受限
4174	淮阴区	PMS_11423配变(涧桥02变)	10	400	本级设备容量受限
4175	淮阴区	11420配变(花园03台片)	10	200	本级设备容量受限
4176	淮阴区	PMS_11418配变(花园04变)	10	200	本级设备容量受限
4177	淮阴区	11412配变(花园02变)	10	400	本级设备容量受限
4178	淮阴区	11414配变(花园01台片)	10	400	本级设备容量受限
4179	淮阴区	13136配变(跨洪15变)	10	400	上级设备容量受限
4180	淮阴区	M3102配变（杨庄01变）	10	400	上级设备容量受限
4181	淮阴区	PMS_C9331配变(新圆21变)	10	400	上级设备容量受限
4182	淮阴区	PMS_11728配变（徐溜34变）	10	200	上级设备容量受限
4183	淮阴区	C9332配变(新圆22配变)	10	200	上级设备容量受限
4184	淮阴区	PMS_M3104配变（杨庄03变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4185	淮阴区	M3112配变(杨庄11变)	10	200	上级设备容量受限
4186	淮阴区	PMS_13132配变(朱庄15变)	10	400	上级设备容量受限
4187	淮阴区	PMS_11546配变（肖荡15变前肖5组西）	10	400	上级设备容量受限
4188	淮阴区	PMS_11622配变(朱庄16变)	10	400	上级设备容量受限
4189	淮阴区	PMS_11610配变(合兴14变)	10	400	上级设备容量受限
4190	淮阴区	11444配变（涧桥16变）	10	400	本级设备容量受限
4191	淮阴区	M3108配变（杨庄07变）	10	100	上级设备容量受限
4192	淮阴区	C9427配变（徐溜69变）	10	400	上级设备容量受限
4193	淮阴区	157007配变（吴城03变）	10	200	本级设备容量受限
4194	淮阴区	M4517配变(新公07变)	10	125	上级设备容量受限
4195	淮阴区	16403配变(丁集14变)	10	80	上级设备容量受限
4196	淮阴区	M4108配变（红星07变）	10	200	上级设备容量受限
4197	淮阴区	张集村07变	10	400	上级设备容量受限
4198	淮阴区	19643配变(三河06变)	10	200	上级设备容量受限
4199	淮阴区	PMS_L5045配变（陶营11变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4200	淮阴区	14225配变（梨园08变）	10	400	上级设备容量受限
4201	淮阴区	PMS_新桥村02变	10	400	上级设备容量受限
4202	淮阴区	M4413配变（双庄07变）	10	200	上级设备容量受限
4203	淮阴区	PMS_L8512配变(洪北03变)	10	100	上级设备容量受限
4204	淮阴区	PMS_L8530配变(王码04变)	10	400	上级设备容量受限
4205	淮阴区	13209配变(汤集09变)	10	200	上级设备容量受限
4206	淮阴区	M2107配变（三树21变）	10	400	上级设备容量受限
4207	淮阴区	PMS_19620配变(大兴07变)	10	400	上级设备容量受限
4208	淮阴区	PMS_14428配变（凌桥13变）	10	200	上级设备容量受限
4209	淮阴区	13204配变(汤集04变)	10	100	上级设备容量受限
4210	淮阴区	12309配变（刘老庄08变）	10	400	上级设备容量受限
4211	淮阴区	19639配变(三河02变)	10	200	上级设备容量受限
4212	淮阴区	19660配变(团结08变)	10	200	上级设备容量受限
4213	淮阴区	淮西06变.	10	400	上级设备容量受限
4214	淮阴区	PMS_L5031配变（孙庵07变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4215	淮阴区	L8424配变（振兴08变）	10	200	上级设备容量受限
4216	淮阴区	L8438配变（振兴09变）	10	100	上级设备容量受限
4217	淮阴区	13347配变（民主06变）	10	200	上级设备容量受限
4218	淮阴区	13329配变（黎明09变）	10	400	上级设备容量受限
4219	淮阴区	13332配变（黎明08变 07分）	10	200	上级设备容量受限
4220	淮阴区	11460配变（吴江17号台 变）	10	400	上级设备容量受限
4221	淮阴区	19645配变（三河08变）	10	200	上级设备容量受限
4222	淮阴区	11654配变（蒋渡04配变）	10	400	上级设备容量受限
4223	淮阴区	14586配变（三树23变）	10	400	上级设备容量受限
4224	淮阴区	PMS_11416配变（创业13 变）	10	400	上级设备容量受限
4225	淮阴区	11606配变（合兴10变）	10	400	上级设备容量受限
4226	淮阴区	PMS_14452配变（二堡10 变）	10	100	上级设备容量受限
4227	淮阴区	11512配变（长庄13变）	10	200	上级设备容量受限
4228	淮阴区	C9120配变（涵洞04变）	10	400	上级设备容量受限
4229	淮阴区	PMS_11714配变（金城14 变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4230	淮阴区	PMS_12318配变（刘皮25变）	10	400	上级设备容量受限
4231	淮阴区	创业社区01变	10	400	上级设备容量受限
4232	淮阴区	PMS_14119配变（三树33变）	10	400	上级设备容量受限
4233	淮阴区	M4417配变（双庄11变）	10	200	上级设备容量受限
4234	淮阴区	PMS_双淮A9006配变（双坝1组09变）	10	400	本级设备容量受限
4235	淮阴区	C9412配变（徐溜40变）	10	400	上级设备容量受限
4236	淮阴区	PMS_L8625配变(同丰19变)	10	200	上级设备容量受限
4237	淮阴区	11639配变(宋集24变)	10	400	上级设备容量受限
4238	淮阴区	C9202配变(新和03变)	10	200	上级设备容量受限
4239	淮阴区	14131配变（汪洼06变2）	10	400	上级设备容量受限
4240	淮阴区	PMS_13367配变（淮西04变（增容）	10	200	上级设备容量受限
4241	淮阴区	PMS_14480配变（磨盘07变）	10	200	上级设备容量受限
4242	淮阴区	PMS_13366配变（淮西03变）	10	200	上级设备容量受限
4243	淮阴区	11438配变（桃田05变）	10	400	本级设备容量受限
4244	淮阴区	M2110配变（三树34变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4245	淮阴区	H3411配变（金星村09变）	10	400	上级设备容量受限
4246	淮阴区	L8410配变（三和06变）	10	200	上级设备容量受限
4247	淮阴区	PMS_14546配变（联盟14变）	10	400	上级设备容量受限
4248	淮阴区	PMS_14539配变（联盟04变）	10	400	上级设备容量受限
4249	淮阴区	PMS_12248配变（古寨村14变）	10	400	上级设备容量受限
4250	淮阴区	PMS_12246配变（古寨村09变）	10	400	上级设备容量受限
4251	淮阴区	PMS_12240配变（古寨24台片）	10	400	上级设备容量受限
4252	淮阴区	PMS_12256配变（古寨村25变）	10	400	上级设备容量受限
4253	淮阴区	PMS_13331配变（黎明11变（06分）	10	200	上级设备容量受限
4254	淮阴区	11413配变（创业10变）	10	200	上级设备容量受限
4255	淮阴区	11337配变（徐溜44变）	10	400	上级设备容量受限
4256	淮阴区	PMS_11505配变（两淮06变轮窑3、5组）	10	200	上级设备容量受限
4257	淮阴区	13120配变（代梨园14配变）	10	400	上级设备容量受限
4258	淮阴区	C9325配变（新圆14变）	10	400	上级设备容量受限
4259	淮阴区	PMS_11638配变（宋集20变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4260	淮阴区	13131配变(朱庄13变)	10	400	上级设备容量受限
4261	淮阴区	11425配变（高荡01变一组）	10	400	本级设备容量受限
4262	淮阴区	13253配变(沈圩16配变)	10	200	上级设备容量受限
4263	淮阴区	13238配变(兴旺10变)	10	400	上级设备容量受限
4264	淮阴区	PMS_B7320配变（红星08变）	10	400	本级设备容量受限
4265	淮阴区	PMS_M2244配变(周庄07变)	10	200	上级设备容量受限
4266	淮阴区	PMS_M2204配变（豆办集04变）	10	200	上级设备容量受限
4267	淮阴区	PMS_14469配变（徐圩03变）	10	200	上级设备容量受限
4268	淮阴区	PMS_14458配变（三堡02变）	10	400	上级设备容量受限
4269	淮阴区	PMS_14441配变（毛湖12变）	10	200	上级设备容量受限
4270	淮阴区	M2219配变(凌桥17变)	10	400	上级设备容量受限
4271	淮阴区	PMS_12324配变（南营09变）	10	200	上级设备容量受限
4272	淮阴区	12316配变（南营12变）	10	400	上级设备容量受限
4273	淮阴区	PMS_16451配变（娘庄18变）	10	400	上级设备容量受限
4274	淮阴区	PMS_19650配变(三河13变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4275	淮阴区	19651配变(三河14变)	10	200	上级设备容量受限
4276	淮阴区	H3426配变（代河村13变）	10	200	上级设备容量受限
4277	淮阴区	PMS_11126配变（刘河23变）	10	200	上级设备容量受限
4278	淮阴区	H3434配变(金星村13变)	10	400	上级设备容量受限
4279	淮阴区	PMS_张集村27变	10	400	上级设备容量受限
4280	淮阴区	PMS_M4208配变（刘皮07变）	10	400	上级设备容量受限
4281	淮阴区	洪涯村20变	10	400	上级设备容量受限
4282	淮阴区	PMS_11408配变（创业06变）	10	400	上级设备容量受限
4283	淮阴区	16411配变(丁集32变)	10	200	上级设备容量受限
4284	淮阴区	13334配变（黎明14变（07分）	10	400	上级设备容量受限
4285	淮阴区	PMS_13333配变（黎明新07变）	10	200	上级设备容量受限
4286	淮阴区	PMS_M2227配变(西金圩05变)	10	200	上级设备容量受限
4287	淮阴区	L8406配变（振兴14变）	10	200	上级设备容量受限
4288	淮阴区	PMS_12515配变（郑河18变）	10	400	上级设备容量受限
4289	淮阴区	L8433配变（淮泗03变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4290	淮阴区	13411配变（兴和17变）	10	200	本级设备容量受限
4291	淮阴区	13221配变(汤集23变)	10	400	上级设备容量受限
4292	淮阴区	PMS_11538配变（吴江15变）	10	400	上级设备容量受限
4293	淮阴区	M17006配变（河滩06变）	10	400	本级设备容量受限
4294	淮阴区	PMS_L1014配变(宗楼10变)	10	200	本级设备容量受限
4295	淮阴区	PMS_13213配变(汤集13变)	10	200	上级设备容量受限
4296	淮阴区	PMS_11629配变(宋集10变)	10	400	上级设备容量受限
4297	淮阴区	11630配变(宋集11变)	10	400	上级设备容量受限
4298	淮阴区	H3408配变（金星村05变）	10	200	上级设备容量受限
4299	淮阴区	H4405配变（洪涯村05变）	10	400	上级设备容量受限
4300	涟水	城区南城上院4#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4301	涟水	李集笪北高庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4302	涟水	李集北厂王庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4303	涟水	PMS_大东瓦滩刘庄配变	10	200	上级设备容量受限
4304	涟水	麻垛西哨六队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4305	涟水	PMS_麻垛王码相庄	10	100	本级设备容量受限
4306	涟水	PMS_麻垛小学	10	400	上级设备容量受限
4307	涟水	麻垛黄庄七队	10	400	上级设备容量受限
4308	涟水	麻垛左庄东变	10	100	上级设备容量受限
4309	涟水	涟城吾悦广场8号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
4310	涟水	时码嵇码工业区台片	10	400	上级设备容量受限
4311	涟水	浅集工业园区台片	10	400	上级设备容量受限
4312	涟水	李集蔡河三队2号南柱上 变	10	400	上级设备容量受限
4313	涟水	杨口扁担八组东变	10	100	上级设备容量受限
4314	涟水	黄营社区4号变	10	800	上级设备容量受限
4315	涟水	黄营才普兰变	10	100	上级设备容量受限
4316	涟水	方渡工业园区变	10	400	上级设备容量受限
4317	涟水	殷庄安置小区2号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
4318	涟水	大东陈庄工业区北1#配 变	10	400	上级设备容量受限
4319	涟水	金地国际花园小区二期 1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4320	涟水	PMS_书香园1#1002	10	500	本级设备容量受限
4321	涟水	PMS_书香园2#004	10	500	本级设备容量受限
4322	涟水	方渡谭赵村部变	10	100	上级设备容量受限
4323	涟水	方渡谭赵陈赵变	10	400	上级设备容量受限
4324	涟水	方渡东三河东变	10	100	上级设备容量受限
4325	涟水	方渡韩鲁曹庄变	10	100	上级设备容量受限
4326	涟水	方渡腰庄三队变	10	400	上级设备容量受限
4327	涟水	方渡罗冲王庄变	10	100	上级设备容量受限
4328	涟水	成集油坊村配变	10	200	上级设备容量受限
4329	涟水	成集公用西配变	10	400	上级设备容量受限
4330	涟水	PMS_成集新建配变	10	100	上级设备容量受限
4331	涟水	时码冯庄杭庄台片	10	400	上级设备容量受限
4332	涟水	大东供电所配变	10	400	上级设备容量受限
4333	涟水	方渡韩鲁罗巷三队变	10	400	上级设备容量受限
4334	涟水	成集淮堤配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4335	涟水	灰墩米厂2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4336	涟水	成集街西3#变	10	400	上级设备容量受限
4337	涟水	PMS_成集合心	10	100	上级设备容量受限
4338	涟水	成集梨园配变	10	100	上级设备容量受限
4339	涟水	李集村柱上变	10	160	上级设备容量受限
4340	涟水	李集胡楼唐武柱上变	10	200	上级设备容量受限
4341	涟水	李集嵇陆高庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4342	涟水	李集胡楼孙夏柱上变	10	400	上级设备容量受限
4343	涟水	李集殷庄小队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4344	涟水	李集嵇陆梁小桥柱上变	10	200	上级设备容量受限
4345	涟水	李集殷庄周洪柱上变	10	400	上级设备容量受限
4346	涟水	李集嵇陆查王柱上变	10	400	上级设备容量受限
4347	涟水	李集北厂代队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4348	涟水	李集嵇陆查庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4349	涟水	李集嵇陆陆程柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4350	涟水	李集嵇陆柱上变	10	400	上级设备容量受限
4351	涟水	涟城张鞠变	10	400	上级设备容量受限
4352	涟水	北集前桥陈庄	10	200	上级设备容量受限
4353	涟水	北集道行杨庄	10	200	上级设备容量受限
4354	涟水	北集道行代元变	10	100	上级设备容量受限
4355	涟水	北集沈荡蒋庄变	10	400	上级设备容量受限
4356	涟水	徐集徐正国变	10	200	上级设备容量受限
4357	涟水	徐集粮管所变	10	200	上级设备容量受限
4358	涟水	徐集四清圩东变	10	200	上级设备容量受限
4359	涟水	成集潘吴后庄	10	400	上级设备容量受限
4360	涟水	PMS_北集潘闸孟庄	10	100	上级设备容量受限
4361	涟水	PMS_成集尤大庄北变	10	100	上级设备容量受限
4362	涟水	成集范庄北变	10	100	上级设备容量受限
4363	涟水	PMS_成集范庄南变	10	100	上级设备容量受限
4364	涟水	成集合南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4365	涟水	成集朱庄小区3#变	10	400	上级设备容量受限
4366	涟水	成集朱庄小区4#变	10	200	上级设备容量受限
4367	涟水	成集任庄配变	10	100	上级设备容量受限
4368	涟水	北集沈荡西头变	10	100	上级设备容量受限
4369	涟水	PMS_北集朱老张庄变	10	100	上级设备容量受限
4370	涟水	PMS_李集工业集中区1号 柱上变	10	400	上级设备容量受限
4371	涟水	大东街西北配变	10	200	上级设备容量受限
4372	涟水	PMS_大东街东北配变	10	200	上级设备容量受限
4373	涟水	北集守阳吴下庄后变	10	100	上级设备容量受限
4374	涟水	北集朱老后陶	10	100	上级设备容量受限
4375	涟水	北集裴顾	10	100	上级设备容量受限
4376	涟水	北集忠诚胡李	10	100	上级设备容量受限
4377	涟水	PMS_北集守阳张吴庄	10	100	上级设备容量受限
4378	涟水	李集支河支盛南柱上变	10	400	上级设备容量受限
4379	涟水	北集前桥前刘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4380	涟水	方渡小区变	10	315	上级设备容量受限
4381	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房6号变	10	800	上级设备容量受限
4382	涟水	李集笪巷汪杨南柱上变	10	100	上级设备容量受限
4383	涟水	李集支河魏庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4384	涟水	李集支河朱庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4385	涟水	李集桂生赵庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4386	涟水	PMS_城区襄奔3#欧式变16512	10	630	上级设备容量受限
4387	涟水	PMS_城区渠南东路向阳小学南北	10	630	上级设备容量受限
4388	涟水	PMS_李集三桂村南柱上变	10	200	上级设备容量受限
4389	涟水	PMS_南集冯罗冯庄南变	10	100	上级设备容量受限
4390	涟水	PMS_南集王圩范庄变	10	400	上级设备容量受限
4391	涟水	PMS_南集王圩徐庄变	10	200	上级设备容量受限
4392	涟水	PMS_南集王圩严庄变	10	200	上级设备容量受限
4393	涟水	高沟西小圩新增变	10	400	本级设备容量受限
4394	涟水	杨口粮管所变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4395	涟水	唐集九队2#	10	400	上级设备容量受限
4396	涟水	唐集丰华二队2#	10	100	上级设备容量受限
4397	涟水	李集集南三队柱上变	10	200	上级设备容量受限
4398	涟水	五港沿河河滩柱上变	10	400	上级设备容量受限
4399	涟水	五港沿河蔡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4400	涟水	涟城城东公墓变	10	100	上级设备容量受限
4401	涟水	胡谢老庄台片	10	100	上级设备容量受限
4402	涟水	大东干东郭庄配变	10	400	上级设备容量受限
4403	涟水	张圩前皇台片	10	100	上级设备容量受限
4404	涟水	PMS_大东小南贾庄北变	10	400	上级设备容量受限
4405	涟水	PMS_南集下营中心村部 变	10	100	上级设备容量受限
4406	涟水	岔庙公用变1#	10	400	上级设备容量受限
4407	涟水	岔庙前孙桥路边	10	100	上级设备容量受限
4408	涟水	岔庙堆口村部北变	10	400	上级设备容量受限
4409	涟水	高沟大兴曹庄南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4410	涟水	岔庙西老庄2#变	10	100	上级设备容量受限
4411	涟水	岔庙漩桥张庄	10	400	上级设备容量受限
4412	涟水	南集禹庄四组二号变	10	100	上级设备容量受限
4413	涟水	时码陈圩九队台片	10	200	上级设备容量受限
4414	涟水	方渡韩鲁朱庄变	10	100	上级设备容量受限
4415	涟水	大东干东后倪变	10	400	上级设备容量受限
4416	涟水	PMS_大东干东贾庄变	10	400	上级设备容量受限
4417	涟水	成集工业园区2#变	10	100	上级设备容量受限
4418	涟水	李集殷庄老陆汤柱上变	10	400	本级设备容量受限
4419	涟水	梁岔前庄朱圩变	10	100	上级设备容量受限
4420	涟水	大东干东前胡变	10	400	上级设备容量受限
4421	涟水	PMS_石湖西庄台片	10	200	上级设备容量受限
4422	涟水	唐集丰华二队3#	10	100	上级设备容量受限
4423	涟水	唐集胡缪五六队1#变	10	200	上级设备容量受限
4424	涟水	岔庙跃进沈庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4425	涟水	黄营许荡东许变	10	400	上级设备容量受限
4426	涟水	红窑朱圩组台片	10	400	上级设备容量受限
4427	涟水	南禄_高陈二组变	10	400	上级设备容量受限
4428	涟水	时码马老九队东台片	10	400	上级设备容量受限
4429	涟水	初心二期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
4430	涟水	五港中心村2号箱变	10	500	上级设备容量受限
4431	涟水	义兴章庄变	10	100	上级设备容量受限
4432	涟水	朱码嵇庄村戚庄西配变	10	100	上级设备容量受限
4433	涟水	陈师条河配变	10	400	上级设备容量受限
4434	涟水	PMS_石湖育才台片	10	630	上级设备容量受限
4435	涟水	灰墩万圩中心柱上变	10	400	上级设备容量受限
4436	涟水	黄营新庄一队变	10	400	上级设备容量受限
4437	涟水	徐集王湾前羊变	10	400	上级设备容量受限
4438	涟水	义兴庄刘变	10	400	上级设备容量受限
4439	涟水	岔庙尹孙变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4440	涟水	石庄工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
4441	涟水	PMS_前进戴码四组	10	400	上级设备容量受限
4442	涟水	唐集陆庄1#变	10	100	上级设备容量受限
4443	涟水	前进戴码九组	10	200	上级设备容量受限
4444	涟水	南集社区四号箱变	10	800	上级设备容量受限
4445	涟水	余圩伯胜小区	10	160	上级设备容量受限
4446	涟水	岔庙平河帅安	10	400	上级设备容量受限
4447	涟水	五港五里大兴柱上变	10	200	上级设备容量受限
4448	涟水	唐集河口六队	10	200	上级设备容量受限
4449	涟水	黄营九堡邵庄变	10	400	上级设备容量受限
4450	涟水	北集前桥王范变	10	200	上级设备容量受限
4451	涟水	PMS_唐集丁梁高庄	10	400	上级设备容量受限
4452	涟水	PMS_时码钦工北台片	10	400	上级设备容量受限
4453	涟水	PMS_城区莲花小区北配 电变压器	10	630	上级设备容量受限
4454	涟水	杨口韩庄2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4455	涟水	浅集大冲林庄东2#台片	10	400	上级设备容量受限
4456	涟水	高沟砦矶马庄	10	400	上级设备容量受限
4457	涟水	红窑官何台片	10	400	上级设备容量受限
4458	涟水	PMS_岔庙平河李庄2#	10	400	上级设备容量受限
4459	涟水	黄营卢徐卢庄变	10	200	上级设备容量受限
4460	涟水	唐集六舍一队新增变	10	100	上级设备容量受限
4461	涟水	五港孙老庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4462	涟水	PMS_唐集丰华二队	10	400	上级设备容量受限
4463	涟水	中联壹城2#配电室2#变	10	1250	上级设备容量受限
4464	涟水	涟城吾悦广场4号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
4465	涟水	义兴朱庄2#变	10	400	上级设备容量受限
4466	涟水	徐集集东严庄变	10	400	上级设备容量受限
4467	涟水	红窑顾庄台片	10	400	上级设备容量受限
4468	涟水	PMS_高沟三口六七队	10	400	本级设备容量受限
4469	涟水	涟城前周2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4470	涟水	殷庄安置小区2号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
4471	涟水	南集中心村部变	10	400	上级设备容量受限
4472	涟水	唐集汤码四队新增	10	400	上级设备容量受限
4473	涟水	黄营霍庄三队变	10	400	上级设备容量受限
4474	涟水	灰墩季王2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
4475	涟水	岔庙前孙桥变	10	100	上级设备容量受限
4476	涟水	唐集丰华四队变	10	100	上级设备容量受限
4477	涟水	陈师沙北	10	400	上级设备容量受限
4478	涟水	PMS_朱码嵇庄村部配变	10	400	上级设备容量受限
4479	涟水	徐集林场十堡变	10	400	上级设备容量受限
4480	涟水	红窑大金圩朱范台片	10	100	上级设备容量受限
4481	涟水	岔庙新河四五队北变	10	400	上级设备容量受限
4482	涟水	前进丁口丁西北变	10	100	上级设备容量受限
4483	涟水	石湖中学台片	10	400	上级设备容量受限
4484	涟水	石湖小学台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4485	涟水	中联壹城北区7#配电室3#变	10	500	上级设备容量受限
4486	涟水	米拉公馆1#变压器	10	630	上级设备容量受限
4487	涟水	徐集王湾历庄变	10	400	上级设备容量受限
4488	涟水	中联壹城北区7#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
4489	涟水	徐集石庄圩里变	10	400	上级设备容量受限
4490	涟水	五港薛桥十队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4491	涟水	黄营霍庄村变	10	400	上级设备容量受限
4492	涟水	灰墩大胡5#柱上变	10	100	上级设备容量受限
4493	涟水	唐集丰河刘队	10	200	上级设备容量受限
4494	涟水	PMS_徐集车马二队东变	10	200	上级设备容量受限
4495	涟水	岔庙郝友张庄变	10	100	上级设备容量受限
4496	涟水	徐集红旗中陈2#变	10	100	上级设备容量受限
4497	涟水	义兴单庄2#变	10	400	本级设备容量受限
4498	涟水	陈师尤庄	10	400	上级设备容量受限
4499	涟水	PMS_城区郑高宿舍	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4500	涟水	朱码陶码村沟北南配变	10	400	本级设备容量受限
4501	涟水	岔庙北新庄	10	400	上级设备容量受限
4502	涟水	成集唐吴配变	10	400	上级设备容量受限
4503	涟水	杨口周码小学变	10	400	上级设备容量受限
4504	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室 3号变	10	630	上级设备容量受限
4505	涟水	五港薛桥四队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4506	涟水	黄营旗杆四队变	10	400	上级设备容量受限
4507	涟水	唐集河口五队1#	10	400	上级设备容量受限
4508	涟水	石湖十七堡组台片	10	400	上级设备容量受限
4509	涟水	岔庙百子张庄南变	10	400	上级设备容量受限
4510	涟水	PMS_南集冯陈左郭变	10	400	上级设备容量受限
4511	涟水	徐集双码新十二堡变	10	400	上级设备容量受限
4512	涟水	岔庙郝友万庄变	10	400	上级设备容量受限
4513	涟水	灰墩蔡东西柱上变	10	400	上级设备容量受限
4514	涟水	黄营张庄2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4515	涟水	徐集石庄冲锋变	10	400	上级设备容量受限
4516	涟水	岔庙郝友村部变	10	400	上级设备容量受限
4517	涟水	陈师官路朱庄变	10	400	上级设备容量受限
4518	涟水	金碧华府4号配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限
4519	涟水	PMS_城区陶然居三期	10	500	上级设备容量受限
4520	涟水	徐集红旗后庄变	10	400	上级设备容量受限
4521	涟水	高沟公兴七八变	10	400	上级设备容量受限
4522	涟水	红窑小后地台片	10	400	上级设备容量受限
4523	涟水	涟城拐庄东变	10	200	上级设备容量受限
4524	涟水	黄营祝贤中心村变	10	400	上级设备容量受限
4525	涟水	五港周李张庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4526	涟水	岔庙洪兵立新变	10	400	上级设备容量受限
4527	涟水	徐集林码八堡变	10	200	上级设备容量受限
4528	涟水	PMS_唐集汤码开发区	10	400	上级设备容量受限
4529	涟水	浅集浅东西徐台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4530	涟水	灰墩徐宋村柱上变	10	400	上级设备容量受限
4531	涟水	时码街北台片	10	400	上级设备容量受限
4532	涟水	义兴钱胡变	10	400	上级设备容量受限
4533	涟水	陈师官路王庄	10	400	上级设备容量受限
4534	涟水	灰墩熊吴2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4535	涟水	朱码余庄村配变	10	100	上级设备容量受限
4536	涟水	杨口安福村小高沟变	10	400	本级设备容量受限
4537	涟水	陈师闵庄	10	200	上级设备容量受限
4538	涟水	红窑钦北梁庄台片	10	200	上级设备容量受限
4539	涟水	成集后荡村配变	10	400	上级设备容量受限
4540	涟水	高沟二圩后三新变	10	400	本级设备容量受限
4541	涟水	涟城工业集中区12号箱变	10	630	上级设备容量受限
4542	涟水	南集陈码石庄变	10	400	上级设备容量受限
4543	涟水	红窑颜下圩西台片	10	400	上级设备容量受限
4544	涟水	黄营六堡南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4545	涟水	五港港北刘万柱上变	10	200	上级设备容量受限
4546	涟水	岔庙叶庄变	10	100	上级设备容量受限
4547	涟水	石湖葡萄台片	10	400	上级设备容量受限
4548	涟水	岔庙代庄河捱	10	400	上级设备容量受限
4549	涟水	灰墩季王3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
4550	涟水	陈师邱何	10	200	上级设备容量受限
4551	涟水	时码街北2#台片	10	100	上级设备容量受限
4552	涟水	黄营周王一队变	10	100	上级设备容量受限
4553	涟水	徐集胡寨三队变	10	400	上级设备容量受限
4554	涟水	岔庙林庄十二队	10	400	上级设备容量受限
4555	涟水	陈师水年刘庄变	10	200	上级设备容量受限
4556	涟水	朱码花桥村罗庄北配变	10	100	上级设备容量受限
4557	涟水	陈师国民关口	10	400	上级设备容量受限
4558	涟水	红窑潘小元南台片	10	400	上级设备容量受限
4559	涟水	朱码谈陈村南元配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4560	涟水	PMS_高沟东大街变	10	400	上级设备容量受限
4561	涟水	PMS_杨口街北	10	400	上级设备容量受限
4562	涟水	PMS_大东老庄魏庄配变	10	100	上级设备容量受限
4563	涟水	黄营张庄后北变	10	400	上级设备容量受限
4564	涟水	南集范荡一组变	10	100	上级设备容量受限
4565	涟水	PMS_唐集陈圩五队变	10	400	上级设备容量受限
4566	涟水	徐集林场中心村变	10	200	上级设备容量受限
4567	涟水	时码张姚邱祝北台片	10	400	上级设备容量受限
4568	涟水	PMS_唐集丰河沈队新增 2#	10	400	上级设备容量受限
4569	涟水	岔庙桑庄曹代变	10	100	上级设备容量受限
4570	涟水	PMS_成集孟庄配变	10	400	上级设备容量受限
4571	涟水	高沟荀庄一队新变	10	400	本级设备容量受限
4572	涟水	PMS_军民王刘中心村2号 变	10	630	上级设备容量受限
4573	涟水	红窑潘小元前张台片.	10	200	上级设备容量受限
4574	涟水	成集秦庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4575	涟水	PMS_五港汪洪嵇庄南2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4576	涟水	灰墩供电所2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4577	涟水	南集范荡五组变	10	400	上级设备容量受限
4578	涟水	黄营周王七队北变	10	400	上级设备容量受限
4579	涟水	浅集大冲李刘南台片	10	400	上级设备容量受限
4580	涟水	PMS_唐集周荡七队变	10	400	上级设备容量受限
4581	涟水	灰墩墩北张东柱上变	10	400	上级设备容量受限
4582	涟水	陈师村镇直变	10	500	上级设备容量受限
4583	涟水	岔庙四支南	10	400	上级设备容量受限
4584	涟水	石湖外口二队台片	10	400	上级设备容量受限
4585	涟水	陈师四新	10	100	上级设备容量受限
4586	涟水	高沟常沟村部2号变	10	400	上级设备容量受限
4587	涟水	南集东羊庄变	10	400	上级设备容量受限
4588	涟水	唐集徐刘六七队	10	400	上级设备容量受限
4589	涟水	唐集新东公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4590	涟水	黄营张桥河南变	10	400	上级设备容量受限
4591	涟水	石湖外口五队台片	10	400	上级设备容量受限
4592	涟水	前进后圩五组	10	200	上级设备容量受限
4593	涟水	PMS_岔庙公用3#变	10	400	上级设备容量受限
4594	涟水	PMS_陈师跨河中心村	10	400	上级设备容量受限
4595	涟水	陈师翁严南变	10	400	上级设备容量受限
4596	涟水	徐集集东路东变	10	100	上级设备容量受限
4597	涟水	南集冯罗村部变	10	400	上级设备容量受限
4598	涟水	PMS_徐集张罗孙庄变	10	400	上级设备容量受限
4599	涟水	石湖兴庄南台片	10	400	上级设备容量受限
4600	涟水	南集禹庄四组变	10	400	上级设备容量受限
4601	涟水	石湖齐庄四队台片	10	400	上级设备容量受限
4602	涟水	五港港北刘庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4603	涟水	石湖齐庄八队台片	10	400	上级设备容量受限
4604	涟水	陈师小高庄东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4605	涟水	唐集丁梁郭庄1#变	10	400	上级设备容量受限
4606	涟水	康源名都2#箱变4号变	10	630	上级设备容量受限
4607	涟水	PMS_石湖五里孟庄台片	10	400	上级设备容量受限
4608	涟水	五港村柱上变	10	400	上级设备容量受限
4609	涟水	南禄_兴南照明变	10	400	上级设备容量受限
4610	涟水	南禄_薛集街西变	10	400	上级设备容量受限
4611	涟水	红窑姜贾台片	10	400	上级设备容量受限
4612	涟水	五港港东金庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4613	涟水	黄营街西朱庄北变	10	400	上级设备容量受限
4614	涟水	南禄_张顾圩外变	10	400	上级设备容量受限
4615	涟水	南集下营街心变	10	400	上级设备容量受限
4616	涟水	灰墩朱万胜利柱上变	10	400	上级设备容量受限
4617	涟水	陈师跨河兴庄	10	400	上级设备容量受限
4618	涟水	涟城安东院子配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
4619	涟水	浅集大冲林庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4620	涟水	朱码潘刘村秦姚配变	10	400	上级设备容量受限
4621	涟水	前进滨洪前向	10	400	上级设备容量受限
4622	涟水	朱码韩陈村三支公用配变	10	400	上级设备容量受限
4623	涟水	灰墩万圩贾庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4624	涟水	南禄_徐圩二组变	10	400	上级设备容量受限
4625	涟水	浅集花庄倪庄	10	400	上级设备容量受限
4626	涟水	黄营杨桂张庄变	10	400	上级设备容量受限
4627	涟水	南禄_兴南陈庄变	10	400	上级设备容量受限
4628	涟水	灰墩东公用柱上变	10	400	上级设备容量受限
4629	涟水	五港桥中柱上变	10	400	上级设备容量受限
4630	涟水	PMS_麻垛徐圩工业区	10	400	上级设备容量受限
4631	涟水	胡集镇政府配变	10	400	上级设备容量受限
4632	涟水	梁岔书香华庭2号配变	10	400	上级设备容量受限
4633	涟水	梁岔书香华庭3号变	10	630	上级设备容量受限
4634	涟水	梁岔育才小区东配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4635	涟水	PMS_梁岔育才小区西配变	10	400	上级设备容量受限
4636	涟水	成集中心村3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4637	涟水	涟城吾悦广场5号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
4638	涟水	浅集刘桥严庄台片	10	400	上级设备容量受限
4639	涟水	南禄_徐圩顾庄变	10	400	上级设备容量受限
4640	涟水	黄营洪庄八队变	10	200	上级设备容量受限
4641	涟水	灰墩李卢柱上变	10	400	上级设备容量受限
4642	涟水	南禄_淮泽姜庄变	10	400	上级设备容量受限
4643	涟水	岔庙小桑庄变	10	100	上级设备容量受限
4644	涟水	黄营祝贤朱顾变	10	400	上级设备容量受限
4645	涟水	梁岔陈溪红旗2号变	10	400	上级设备容量受限
4646	涟水	五港蔡工村部变	10	400	上级设备容量受限
4647	涟水	黄营卢徐草场变	10	200	上级设备容量受限
4648	涟水	前进后圩三八组变	10	200	上级设备容量受限
4649	涟水	朱码嵇庄村徐老庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4650	涟水	时码钦工团结台片	10	400	上级设备容量受限
4651	涟水	PMS_岔庙南岭东	10	400	上级设备容量受限
4652	涟水	PMS_岔庙路口汪庄北	10	400	上级设备容量受限
4653	涟水	五港社区4号箱变	10	400	上级设备容量受限
4654	涟水	岔庙西吉袁张	10	400	上级设备容量受限
4655	涟水	岔庙化工厂变	10	400	上级设备容量受限
4656	涟水	唐集六舍六七队2#变	10	400	上级设备容量受限
4657	涟水	南禄_张顾后张变	10	400	上级设备容量受限
4658	涟水	浅集大冲中心村	10	100	上级设备容量受限
4659	涟水	黄营后陈变	10	400	上级设备容量受限
4660	涟水	南禄_九里万薛北变	10	400	上级设备容量受限
4661	涟水	开元名都3号配电室16号变	10	800	上级设备容量受限
4662	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站3号变	10	1000	上级设备容量受限
4663	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站4号变	10	1000	上级设备容量受限
4664	涟水	涟城红日公寓1号配电室5号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4665	涟水	涟城红日公寓1号配电室7号变	10	630	上级设备容量受限
4666	涟水	余圩吴庄3#变	10	200	上级设备容量受限
4667	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
4668	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
4669	涟水	PMS_高沟高秀二队变	10	400	上级设备容量受限
4670	涟水	高沟镇东新村变	10	400	上级设备容量受限
4671	涟水	高沟酱醋厂变	10	400	上级设备容量受限
4672	涟水	高沟缫丝厂变	10	630	上级设备容量受限
4673	涟水	高沟中桥口变	10	500	上级设备容量受限
4674	涟水	高沟中学后变	10	400	上级设备容量受限
4675	涟水	PMS_潘圩袁李台片	10	200	上级设备容量受限
4676	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
4677	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器4	10	630	上级设备容量受限
4678	涟水	PMS_中央城小区1号配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
4679	涟水	PMS_中央城小区1号配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4680	涟水	殷庄安置小区3号配电室 8号变	10	800	上级设备容量受限
4681	涟水	PMS_中央城小区3号配电 室12#变压器	10	800	上级设备容量受限
4682	涟水	城区万香国际3#配电房 间隔配电变压器2	10	630	上级设备容量受限
4683	涟水	城区万香国际3#配电房 间隔配电变压器3	10	630	上级设备容量受限
4684	涟水	城区万香国际4#配电房 1#配变	10	630	上级设备容量受限
4685	涟水	城区万香国际4#配电房 2#间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
4686	涟水	李集顺集一队2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4687	涟水	高沟交易所变	10	400	上级设备容量受限
4688	涟水	PMS_高沟杏花村变	10	400	上级设备容量受限
4689	涟水	PMS_中央城小区3号配电 室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
4690	涟水	PMS_中央城小区2号配电 室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
4691	涟水	PMS_中央城小区2号配电 室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
4692	涟水	PMS_涟城东方红府北区2 号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
4693	涟水	PMS_涟城东方红府北区2 号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
4694	涟水	PMS_涟城东方红府北区2 号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4695	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
4696	涟水	小埝社区台片	10	200	上级设备容量受限
4697	涟水	PMS_张罗西庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4698	涟水	胡集莲花北变台片	10	400	上级设备容量受限
4699	涟水	金地国际花园小区二期配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
4700	涟水	后场2号变	10	200	上级设备容量受限
4701	涟水	马老四队1号变	10	400	上级设备容量受限
4702	涟水	朱码新东村罗庄配变	10	400	本级设备容量受限
4703	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑1号箱变1#变压器	10	630	上级设备容量受限
4704	涟水	城区兴业银行	10	630	上级设备容量受限
4705	涟水	涟城红日华府开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
4706	涟水	义兴秦刘4#变	10	100	上级设备容量受限
4707	涟水	PMS_义兴殷渡小区2#变	10	400	上级设备容量受限
4708	涟水	涟城美丽家园2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
4709	涟水	徐集左程程庄南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4710	涟水	PMS_徐集双码莲花变	10	400	上级设备容量受限
4711	涟水	徐集 车马六队变	10	400	上级设备容量受限
4712	涟水	中联壹城2#配电室5#变	10	1250	上级设备容量受限
4713	涟水	南禄_淮泽八组东变	10	200	上级设备容量受限
4714	涟水	城区南城上院1#地上开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4715	涟水	刘桥四队北台片	10	200	上级设备容量受限
4716	涟水	红窑社区1#变压器	10	630	上级设备容量受限
4717	涟水	涟城世康嘉园开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
4718	涟水	岔庙马圩闸箱变	10	630	上级设备容量受限
4719	涟水	涟城康源名都3号箱变6号变	10	630	上级设备容量受限
4720	涟水	PMS_徐集邮局3#	10	400	上级设备容量受限
4721	涟水	徐集左程潘庄南台片	10	100	上级设备容量受限
4722	涟水	PMS_石湖兴庄四队台片	10	400	上级设备容量受限
4723	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站1号变	10	1000	上级设备容量受限
4724	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站2号变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4725	涟水	红窑大元闸台片	10	200	上级设备容量受限
4726	涟水	岔庙东陈变	10	100	上级设备容量受限
4727	涟水	红窑童队台片	10	200	上级设备容量受限
4728	涟水	红窑小后庄台片	10	100	上级设备容量受限
4729	涟水	梁岔工业区1#变	10	400	上级设备容量受限
4730	涟水	PMS_前进丁口沈井成变	10	200	上级设备容量受限
4731	涟水	高沟大兴朱庄变	10	100	上级设备容量受限
4732	涟水	前进丁口丁西	10	400	上级设备容量受限
4733	涟水	梁岔街南变	10	315	上级设备容量受限
4734	涟水	PMS_成集王圩和庄变	10	200	上级设备容量受限
4735	涟水	高沟大兴曹庄变	10	400	上级设备容量受限
4736	涟水	PMS_杨口新农王口变	10	200	上级设备容量受限
4737	涟水	PMS_南集下营十组变	10	200	上级设备容量受限
4738	涟水	石湖兴庄一队台片	10	200	上级设备容量受限
4739	涟水	南集下营九组变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4740	涟水	PMS_大东陈庄4队配变	10	200	上级设备容量受限
4741	涟水	杨口安福六组变	10	400	上级设备容量受限
4742	涟水	方渡马渡六队变	10	200	上级设备容量受限
4743	涟水	方渡腰庄四队变	10	200	上级设备容量受限
4744	涟水	余圩朱前张王台片	10	100	上级设备容量受限
4745	涟水	五港刘庄老庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4746	涟水	成集条河刘庄变	10	315	上级设备容量受限
4747	涟水	余圩前庄台片	10	100	上级设备容量受限
4748	涟水	成集南前庄变	10	100	上级设备容量受限
4749	涟水	高沟庄庄变	10	400	上级设备容量受限
4750	涟水	高沟大兴学校	10	400	上级设备容量受限
4751	涟水	高沟砬矶七队变	10	400	上级设备容量受限
4752	涟水	成集王圩村变	10	100	上级设备容量受限
4753	涟水	PMS_成集王三变	10	100	上级设备容量受限
4754	涟水	红窑蔡庄前王台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4755	涟水	时码鲁渡村部台片	10	400	上级设备容量受限
4756	涟水	红窑蔡庄朱侯台片	10	100	上级设备容量受限
4757	涟水	PMS_高沟砦矶小区（小砦头）	10	400	上级设备容量受限
4758	涟水	红窑潘老庄老庄台片	10	400	上级设备容量受限
4759	涟水	时码冯庄北台片	10	100	上级设备容量受限
4760	涟水	采韩中心村台片	10	100	上级设备容量受限
4761	涟水	PMS_石湖唐松路台片	10	200	上级设备容量受限
4762	涟水	大东薛庄赵庄配变	10	400	上级设备容量受限
4763	涟水	义兴一、二队变	10	200	上级设备容量受限
4764	涟水	大东薛庄东李配变	10	400	上级设备容量受限
4765	涟水	PMS_大东薛庄北李配变	10	100	上级设备容量受限
4766	涟水	PMS_石湖老街东台片	10	400	上级设备容量受限
4767	涟水	大东西薛配变	10	400	上级设备容量受限
4768	涟水	PMS_石湖老街西台片	10	400	上级设备容量受限
4769	涟水	大东东薛配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4770	涟水	大东客堂王庄配变	10	100	上级设备容量受限
4771	涟水	义兴五六队变	10	100	上级设备容量受限
4772	涟水	南集皂角羊庄变	10	400	上级设备容量受限
4773	涟水	余圩后九变	10	100	上级设备容量受限
4774	涟水	杨口周码七组变	10	400	上级设备容量受限
4775	涟水	大东客堂大高配变	10	400	上级设备容量受限
4776	涟水	方渡谭赵河口变	10	400	上级设备容量受限
4777	涟水	大东刘赵张庄配变	10	100	上级设备容量受限
4778	涟水	方渡谭赵吕赵变	10	400	上级设备容量受限
4779	涟水	方渡谭赵大陈变	10	100	上级设备容量受限
4780	涟水	五港西公用柱上变	10	200	上级设备容量受限
4781	涟水	方渡谭一二变	10	315	上级设备容量受限
4782	涟水	大东刘赵吴大庄西配变	10	200	上级设备容量受限
4783	涟水	方渡前圩嵇庄变	10	100	上级设备容量受限
4784	涟水	五港东公用1号柱上变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4785	涟水	五港东公用2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
4786	涟水	五港沿河桃元柱上变	10	400	上级设备容量受限
4787	涟水	余圩朱前变	10	100	上级设备容量受限
4788	涟水	岔庙刁刘张徐	10	200	上级设备容量受限
4789	涟水	岔庙代庄滩庄变	10	400	上级设备容量受限
4790	涟水	PMS_五港汪洪大庄东柱 上变	10	200	上级设备容量受限
4791	涟水	成集后潘变	10	100	上级设备容量受限
4792	涟水	岔庙代庄下尾变	10	400	上级设备容量受限
4793	涟水	浅集河湾一队台片	10	400	上级设备容量受限
4794	涟水	成集三潘村变	10	100	上级设备容量受限
4795	涟水	红窑三圩台片	10	100	上级设备容量受限
4796	涟水	时码顾庄板厂台片	10	100	上级设备容量受限
4797	涟水	红窑程嵇台片	10	100	上级设备容量受限
4798	涟水	时码姜庄顾庄台片	10	400	上级设备容量受限
4799	涟水	岔庙桑庄村部	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4800	涟水	PMS_梁岔费庄村变	10	200	本级设备容量受限
4801	涟水	时码村部台片	10	400	上级设备容量受限
4802	涟水	梁岔公用2#变	10	400	上级设备容量受限
4803	涟水	梁岔供电所变	10	315	上级设备容量受限
4804	涟水	岔庙夜东变	10	200	上级设备容量受限
4805	涟水	梁岔医院变	10	400	上级设备容量受限
4806	涟水	义兴殷渡组变	10	200	上级设备容量受限
4807	涟水	大东客堂袁魏配变	10	400	上级设备容量受限
4808	涟水	杨口周码九组变	10	400	上级设备容量受限
4809	涟水	义兴前后圩变	10	100	上级设备容量受限
4810	涟水	杨口电站预制变	10	100	上级设备容量受限
4811	涟水	岔庙六支朱庄变	10	400	上级设备容量受限
4812	涟水	五港阳光小区变	10	200	上级设备容量受限
4813	涟水	五港王李三队柱上变	10	100	上级设备容量受限
4814	涟水	岔庙六支西瓦	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4815	涟水	五港端程柱上变	10	200	上级设备容量受限
4816	涟水	岔庙桥南变	10	200	上级设备容量受限
4817	涟水	成集周庄配变	10	400	上级设备容量受限
4818	涟水	五港吴码后场柱上变	10	400	上级设备容量受限
4819	涟水	岔庙刁刘南	10	200	上级设备容量受限
4820	涟水	成集三潘郑庄配变	10	400	上级设备容量受限
4821	涟水	岔庙岔河吴庄变	10	200	上级设备容量受限
4822	涟水	浅集花庄中心村1#配变	10	200	上级设备容量受限
4823	涟水	岔庙刁刘龚庄	10	100	上级设备容量受限
4824	涟水	岔庙皇夏	10	100	上级设备容量受限
4825	涟水	成集旗杆村变	10	200	上级设备容量受限
4826	涟水	浅集花庄中心村3#配变	10	100	上级设备容量受限
4827	涟水	岔庙八队	10	400	上级设备容量受限
4828	涟水	成集东场配变	10	100	上级设备容量受限
4829	涟水	岔庙新河小区	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4830	涟水	岔庙林庄八队	10	100	上级设备容量受限
4831	涟水	新河三队	10	200	上级设备容量受限
4832	涟水	岔庙夜合小街变	10	200	上级设备容量受限
4833	涟水	红窑前后周台片	10	400	上级设备容量受限
4834	涟水	PMS_成集法华高庄变	10	100	上级设备容量受限
4835	涟水	南集朱陈村部变	10	200	上级设备容量受限
4836	涟水	岔庙纪集老圩变	10	200	上级设备容量受限
4837	涟水	红窑梁锅甌九队台片	10	100	上级设备容量受限
4838	涟水	梁岔街东徐刘变	10	500	上级设备容量受限
4839	涟水	红窑金沙村台片	10	200	上级设备容量受限
4840	涟水	红窑张黄刘台片	10	100	上级设备容量受限
4841	涟水	PMS_杨口街南公用变	10	400	上级设备容量受限
4842	涟水	杨口大元二组变	10	400	上级设备容量受限
4843	涟水	杨口扁担二组变	10	100	上级设备容量受限
4844	涟水	南集王圩村部变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4845	涟水	李集韩高胡庄柱上变	10	400	本级设备容量受限
4846	涟水	浅集刘桥桥南台片	10	200	上级设备容量受限
4847	涟水	成集汪南配变	10	315	上级设备容量受限
4848	涟水	浅集河湾村部台片	10	400	上级设备容量受限
4849	涟水	浅集王刘小东台片	10	200	上级设备容量受限
4850	涟水	浅集王刘前刘台片	10	100	上级设备容量受限
4851	涟水	方渡谭东王路变	10	200	上级设备容量受限
4852	涟水	五港苏鲁桥柱上变	10	100	上级设备容量受限
4853	涟水	五港黄码张刘柱上变	10	200	上级设备容量受限
4854	涟水	方渡谭东前场变	10	200	上级设备容量受限
4855	涟水	岔庙新河二三队	10	400	上级设备容量受限
4856	涟水	岔庙岔河王庄	10	100	上级设备容量受限
4857	涟水	公用东台片	10	400	上级设备容量受限
4858	涟水	岔庙新河五队	10	200	上级设备容量受限
4859	涟水	岔庙四支前老变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4860	涟水	岔庙四支北	10	400	上级设备容量受限
4861	涟水	前进吴庄组变	10	400	上级设备容量受限
4862	涟水	梁岔街东村变.	10	400	上级设备容量受限
4863	涟水	梁岔龙窝中变	10	400	上级设备容量受限
4864	涟水	梁岔龙窝北变	10	400	上级设备容量受限
4865	涟水	红窑普安郑庄台片	10	400	上级设备容量受限
4866	涟水	梁岔龙窝南变	10	400	上级设备容量受限
4867	涟水	红窑普安街台片	10	200	上级设备容量受限
4868	涟水	红窑普安薛庄台片	10	400	上级设备容量受限
4869	涟水	南集苗圃街北变	10	200	上级设备容量受限
4870	涟水	红窑梁锅甑七队台片	10	100	上级设备容量受限
4871	涟水	梁岔前徐南变	10	400	上级设备容量受限
4872	涟水	红窑梁锅甑东台片	10	200	上级设备容量受限
4873	涟水	岔庙义河村部	10	400	上级设备容量受限
4874	涟水	梁岔双楼邱刘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4875	涟水	PMS_红窑金沙嵇徐台片	10	200	上级设备容量受限
4876	涟水	南集王圩8-10变	10	400	上级设备容量受限
4877	涟水	杨口扁担工业区变	10	630	上级设备容量受限
4878	涟水	大东农科队西配变	10	400	上级设备容量受限
4879	涟水	大东农科队东配变	10	400	上级设备容量受限
4880	涟水	杨口丁庙沈庄变	10	400	上级设备容量受限
4881	涟水	杨口郑洼一组变	10	200	上级设备容量受限
4882	涟水	PMS_南集冯罗石庄变	10	200	上级设备容量受限
4883	涟水	五港黄码孙庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4884	涟水	五港租田前庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4885	涟水	五港租田章庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4886	涟水	成集吴赵配变	10	400	上级设备容量受限
4887	涟水	PMS_五港黄码袁黄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4888	涟水	PMS_五港薛桥三队柱上变	10	100	上级设备容量受限
4889	涟水	五港薛桥一队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4890	涟水	方渡王杨张路变	10	400	上级设备容量受限
4891	涟水	五港黄码秦庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4892	涟水	方渡王杨杨庄北变	10	100	上级设备容量受限
4893	涟水	方渡王杨杨庄南变	10	200	上级设备容量受限
4894	涟水	PMS_五港薛桥村柱上变	10	200	上级设备容量受限
4895	涟水	五港薛桥八队柱上变	10	100	上级设备容量受限
4896	涟水	前进大左圩变	10	100	上级设备容量受限
4897	涟水	前进后圩七组变	10	400	上级设备容量受限
4898	涟水	浅集金城路北台片	10	400	上级设备容量受限
4899	涟水	浅集东元台片	10	100	上级设备容量受限
4900	涟水	前进后圩村	10	400	上级设备容量受限
4901	涟水	时码钦工圩东台片	10	400	上级设备容量受限
4902	涟水	时码采韩四队台片	10	400	上级设备容量受限
4903	涟水	时码采韩二队台片	10	100	上级设备容量受限
4904	涟水	PMS_时码姜圩村部台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4905	涟水	时码姜圩季庄台片	10	400	本级设备容量受限
4906	涟水	时码张姚桥口台片	10	100	上级设备容量受限
4907	涟水	时码张姚西嵇台片	10	200	上级设备容量受限
4908	涟水	时码陈李村部台片	10	400	上级设备容量受限
4909	涟水	时码陈李汤夏台片	10	400	上级设备容量受限
4910	涟水	PMS_时码鲁渡颜唐台片	10	315	上级设备容量受限
4911	涟水	时码李圩一队台片	10	100	上级设备容量受限
4912	涟水	时码李圩四队台片	10	100	上级设备容量受限
4913	涟水	时码李圩三队台片	10	100	上级设备容量受限
4914	涟水	黄营曹墩三队变	10	200	上级设备容量受限
4915	涟水	黄营徐庄陈圩变	10	100	上级设备容量受限
4916	涟水	方渡王杨李庄变	10	100	上级设备容量受限
4917	涟水	五港黄码潘安柱上变	10	400	上级设备容量受限
4918	涟水	高沟中心村小学柱上变	10	500	上级设备容量受限
4919	涟水	高沟新桥队变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4920	涟水	方渡南六街心变	10	200	上级设备容量受限
4921	涟水	方渡南六前潘变	10	400	上级设备容量受限
4922	涟水	浅集大冲嵇庄台片	10	400	上级设备容量受限
4923	涟水	浅集大冲李刘东台片	10	400	上级设备容量受限
4924	涟水	余圩西嵇变	10	100	上级设备容量受限
4925	涟水	PMS_五港黄码徐庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4926	涟水	方渡前圩西公用变	10	400	上级设备容量受限
4927	涟水	高沟杨木厂变	10	200	上级设备容量受限
4928	涟水	五港黄码徐庄北柱上变	10	200	上级设备容量受限
4929	涟水	方渡前圩南公用变	10	400	上级设备容量受限
4930	涟水	方渡办事处变	10	400	上级设备容量受限
4931	涟水	PMS_五港黄码徐庄中柱上变	10	200	上级设备容量受限
4932	涟水	前进前进村八组	10	200	上级设备容量受限
4933	涟水	方渡西三后潘变	10	100	上级设备容量受限
4934	涟水	方渡南六后潘变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4935	涟水	方渡腰庄二队北变	10	100	上级设备容量受限
4936	涟水	方渡腰庄二队变	10	400	上级设备容量受限
4937	涟水	方渡贾马前马南变	10	100	上级设备容量受限
4938	涟水	时码姜庄路边台片	10	100	上级设备容量受限
4939	涟水	时码姜庄任庄台片	10	100	上级设备容量受限
4940	涟水	时码尚灯后韩台片	10	200	本级设备容量受限
4941	涟水	时码马老敬老院台片	10	400	上级设备容量受限
4942	涟水	PMS_时码马老九队台片	10	200	上级设备容量受限
4943	涟水	时码嵇码村部台片	10	315	本级设备容量受限
4944	涟水	PMS_大东南严中心配变	10	200	上级设备容量受限
4945	涟水	杨口金庄六组变	10	100	上级设备容量受限
4946	涟水	PMS_大东南严查庄配变	10	200	上级设备容量受限
4947	涟水	大东北严配变	10	200	上级设备容量受限
4948	涟水	大东食品站配变	10	400	上级设备容量受限
4949	涟水	大东东杨配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4950	涟水	杨口王卜圩变	10	400	上级设备容量受限
4951	涟水	杨口辛庄变	10	200	上级设备容量受限
4952	涟水	杨口戴洼六组(戴庄)变	10	400	上级设备容量受限
4953	涟水	红窑西花东台片	10	400	上级设备容量受限
4954	涟水	红窑顾徐台片	10	200	上级设备容量受限
4955	涟水	岔庙义河租地	10	400	上级设备容量受限
4956	涟水	岔庙义河大丁	10	400	上级设备容量受限
4957	涟水	PMS_红窑金沙小区台片	10	200	上级设备容量受限
4958	涟水	PMS_南集苗圃新场部中变	10	400	上级设备容量受限
4959	涟水	红窑朱圩郑庄台片	10	100	上级设备容量受限
4960	涟水	红窑小圩台片	10	100	上级设备容量受限
4961	涟水	红窑朱圩西台片	10	400	上级设备容量受限
4962	涟水	岔庙堆口村部	10	200	上级设备容量受限
4963	涟水	岔庙堆口郑庄变	10	400	上级设备容量受限
4964	涟水	岔庙堆口营郭	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4965	涟水	红窑十支小兰庄台片	10	100	上级设备容量受限
4966	涟水	PMS_红窑前后蔡西台片	10	100	上级设备容量受限
4967	涟水	梁戈正八队南台片	10	100	上级设备容量受限
4968	涟水	红窑钦北嵇庄台片	10	400	上级设备容量受限
4969	涟水	南集拖拉机站变	10	400	上级设备容量受限
4970	涟水	PMS_南集彭滩教堂变	10	100	上级设备容量受限
4971	涟水	红窑粮站台片	10	200	上级设备容量受限
4972	涟水	PMS_前进丁口沈圩变	10	200	上级设备容量受限
4973	涟水	红窑加油站台片	10	400	上级设备容量受限
4974	涟水	PMS_高沟顺河小学	10	200	本级设备容量受限
4975	涟水	PMS_高沟杏花村单相台片	10	400	上级设备容量受限
4976	涟水	PMS_浅集孔王林庄台片	10	200	上级设备容量受限
4977	涟水	浅集孔王村部台片	10	400	上级设备容量受限
4978	涟水	红窑刘码南台片	10	100	上级设备容量受限
4979	涟水	梁岔金码二队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4980	涟水	梁岔双楼刘庄变	10	200	上级设备容量受限
4981	涟水	红窑赵码台片	10	400	上级设备容量受限
4982	涟水	PMS_南集禹庄三组变	10	100	上级设备容量受限
4983	涟水	PMS_梁岔双楼朱庄变	10	100	上级设备容量受限
4984	涟水	红窑希望小学台片	10	400	上级设备容量受限
4985	涟水	梁岔双楼关口变	10	100	上级设备容量受限
4986	涟水	南集禹庄村部变	10	200	上级设备容量受限
4987	涟水	梁岔洪码徐大庄变	10	400	上级设备容量受限
4988	涟水	梁岔鲍营西王变	10	400	上级设备容量受限
4989	涟水	梁岔大庄陈庄变	10	100	上级设备容量受限
4990	涟水	红窑颜下圩北台片	10	400	上级设备容量受限
4991	涟水	红窑颜下圩里台片	10	100	上级设备容量受限
4992	涟水	红窑颜下庄圩南台片	10	400	上级设备容量受限
4993	涟水	PMS_时码鲁渡颜赵台片	10	400	上级设备容量受限
4994	涟水	时码鲁渡街西台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4995	涟水	浅集河湾严庄台片	10	100	上级设备容量受限
4996	涟水	梁岔大庄组变	10	100	上级设备容量受限
4997	涟水	梁岔金码村变	10	200	上级设备容量受限
4998	涟水	PMS_成集永北变	10	200	上级设备容量受限
4999	涟水	PMS_梁岔士流荡庄变	10	100	上级设备容量受限
5000	涟水	梁岔士流松林变	10	400	上级设备容量受限
5001	涟水	梁岔汪圩组变	10	400	上级设备容量受限
5002	涟水	梁岔汪圩村变	10	400	上级设备容量受限
5003	涟水	梁岔汪圩砖井变	10	100	上级设备容量受限
5004	涟水	梁岔洪码朱兴庄台片	10	400	上级设备容量受限
5005	涟水	梁岔张楼潜洼台片	10	315	上级设备容量受限
5006	涟水	成集十组变	10	400	上级设备容量受限
5007	涟水	麻垛左庄三队	10	200	上级设备容量受限
5008	涟水	方渡前圩东公用变	10	400	上级设备容量受限
5009	涟水	义兴秦刘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5010	涟水	五港汪洪大庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5011	涟水	余圩后圩变	10	400	上级设备容量受限
5012	涟水	方渡后营北变	10	400	上级设备容量受限
5013	涟水	红窑小金圩西大元台片	10	200	上级设备容量受限
5014	涟水	红窑大金圩学校台片	10	400	上级设备容量受限
5015	涟水	PMS_红窑小金圩施程台片	10	200	上级设备容量受限
5016	涟水	红窑小金圩金圩台片	10	100	上级设备容量受限
5017	涟水	梁岔陈溪大西变	10	400	上级设备容量受限
5018	涟水	梁岔陈溪丁头变	10	400	上级设备容量受限
5019	涟水	PMS_城区李集大楼村柱上变（城区）	10	200	上级设备容量受限
5020	涟水	麻垛东变	10	400	上级设备容量受限
5021	涟水	PMS_麻垛西变	10	400	上级设备容量受限
5022	涟水	麻垛中变	10	400	上级设备容量受限
5023	涟水	麻垛南变	10	200	上级设备容量受限
5024	涟水	麻垛河西后庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5025	涟水	义兴嵇洼水厂变	10	200	上级设备容量受限
5026	涟水	麻垛黄庄八队	10	400	上级设备容量受限
5027	涟水	麻垛黄庄六队变	10	400	上级设备容量受限
5028	涟水	麻垛黄庄张庄变	10	100	上级设备容量受限
5029	涟水	麻垛嵇圩南变	10	100	本级设备容量受限
5030	涟水	五港汪洪嵇庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5031	涟水	五港汪洪戈正2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
5032	涟水	李集簋北丁庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
5033	涟水	高沟郁庄变	10	400	上级设备容量受限
5034	涟水	五港汪洪丁庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5035	涟水	五港汪洪腰庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5036	涟水	梁岔王竹元右兴台片	10	200	上级设备容量受限
5037	涟水	李集嵇陆西柱上变	10	400	上级设备容量受限
5038	涟水	梁岔唐王2#变	10	100	上级设备容量受限
5039	涟水	梁岔王竹元唐王变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5040	涟水	梁岔卜圩街变	10	400	上级设备容量受限
5041	涟水	梁岔卜圩圩后变	10	400	上级设备容量受限
5042	涟水	梁岔卜圩李王台片	10	100	上级设备容量受限
5043	涟水	PMS_城区李集张花园柱上变（城区）	10	400	上级设备容量受限
5044	涟水	李集副食品配变	10	400	上级设备容量受限
5045	涟水	李集大楼菜场柱上变	10	400	上级设备容量受限
5046	涟水	PMS_高沟晏庄烛店庄变	10	400	上级设备容量受限
5047	涟水	梁岔沟南组变	10	400	上级设备容量受限
5048	涟水	义兴杂姓变	10	400	上级设备容量受限
5049	涟水	大东敬老院配变	10	200	上级设备容量受限
5050	涟水	义兴张郑村变	10	200	上级设备容量受限
5051	涟水	义兴刘谢变	10	100	上级设备容量受限
5052	涟水	大东祁万配变	10	400	上级设备容量受限
5053	涟水	PMS_麻垛东哨东变	10	400	上级设备容量受限
5054	涟水	PMS_麻垛朱大庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5055	涟水	麻垛中哨四队变	10	200	上级设备容量受限
5056	涟水	麻垛中哨北变	10	400	上级设备容量受限
5057	涟水	麻垛中哨南变	10	200	上级设备容量受限
5058	涟水	PMS_麻垛乔洼六队	10	100	本级设备容量受限
5059	涟水	成集桥口变	10	200	上级设备容量受限
5060	涟水	余圩泉玉台片	10	100	上级设备容量受限
5061	涟水	方渡东三荡南变	10	400	上级设备容量受限
5062	涟水	浅集金城林角台片	10	400	上级设备容量受限
5063	涟水	PMS_涟城种禽厂变	10	400	上级设备容量受限
5064	涟水	方渡韩鲁李庄变	10	100	上级设备容量受限
5065	涟水	方渡韩鲁鲁庄变	10	100	上级设备容量受限
5066	涟水	五港租田汪韩柱上变	10	400	上级设备容量受限
5067	涟水	方渡贾马贾东变	10	200	上级设备容量受限
5068	涟水	PMS_五港租田小军柱上 变	10	100	上级设备容量受限
5069	涟水	大东镇南吴邵配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5070	涟水	麻垛北变	10	200	上级设备容量受限
5071	涟水	大东干东嵇圩配变	10	400	上级设备容量受限
5072	涟水	麻垛春华村变	10	400	上级设备容量受限
5073	涟水	麻垛严庄南	10	400	上级设备容量受限
5074	涟水	麻垛西哨七八队	10	100	上级设备容量受限
5075	涟水	麻垛西哨村变	10	400	上级设备容量受限
5076	涟水	PMS_麻垛西哨龚庄	10	100	上级设备容量受限
5077	涟水	麻垛朱野场变	10	400	上级设备容量受限
5078	涟水	麻垛徐圩张庄	10	400	上级设备容量受限
5079	涟水	麻垛徐圩南变	10	100	上级设备容量受限
5080	涟水	麻垛祠堂北	10	100	上级设备容量受限
5081	涟水	麻垛朱圩东变	10	400	上级设备容量受限
5082	涟水	麻垛朱圩王庄	10	200	上级设备容量受限
5083	涟水	义兴大滩庄变	10	100	上级设备容量受限
5084	涟水	浅集金城学校台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5085	涟水	方渡贾马贾马变	10	400	上级设备容量受限
5086	涟水	五港租田陆庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5087	涟水	方渡贾马查方变	10	100	上级设备容量受限
5088	涟水	浅集花庄陈庄台片	10	100	上级设备容量受限
5089	涟水	李集顺集街柱上变	10	400	上级设备容量受限
5090	涟水	余圩后牌坊变	10	100	上级设备容量受限
5091	涟水	浅集花庄肖庄台片	10	200	上级设备容量受限
5092	涟水	方渡文李变	10	400	上级设备容量受限
5093	涟水	PMS_浅集花庄村部台片	10	100	上级设备容量受限
5094	涟水	PMS_余圩前排方台片	10	100	上级设备容量受限
5095	涟水	浅集花庄马庄台片	10	400	上级设备容量受限
5096	涟水	梁岔沟南北校变	10	400	上级设备容量受限
5097	涟水	PMS_梁岔沟南陈庄变	10	100	上级设备容量受限
5098	涟水	梁岔闸变	10	200	上级设备容量受限
5099	涟水	PMS_成集黄庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5100	涟水	前进戴码八组	10	400	上级设备容量受限
5101	涟水	PMS_大东陈庄10队配变	10	100	上级设备容量受限
5102	涟水	PMS_大东镇南村部配变	10	100	上级设备容量受限
5103	涟水	南集禹庄六组变	10	100	上级设备容量受限
5104	涟水	南集郭庄村部变	10	100	上级设备容量受限
5105	涟水	南集下营二组变	10	100	上级设备容量受限
5106	涟水	方渡贾马前马变	10	100	上级设备容量受限
5107	涟水	方渡三湾东河变	10	200	上级设备容量受限
5108	涟水	五港周李李庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5109	涟水	方渡埝口东埝变	10	400	上级设备容量受限
5110	涟水	五港桃园西柱上变	10	100	上级设备容量受限
5111	涟水	方渡三湾吴黄南变	10	100	上级设备容量受限
5112	涟水	五港吴码陆赵季北柱上变	10	200	上级设备容量受限
5113	涟水	方渡三湾张杨变	10	100	上级设备容量受限
5114	涟水	方渡三湾租田变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5115	涟水	成集朱庄村变	10	400	上级设备容量受限
5116	涟水	前进老堆河头变	10	100	本级设备容量受限
5117	涟水	红窑黄码台片	10	400	上级设备容量受限
5118	涟水	梁岔马棚马庄变	10	100	本级设备容量受限
5119	涟水	红窑汪元汪庄台片	10	100	上级设备容量受限
5120	涟水	石湖月塔一队台片	10	100	上级设备容量受限
5121	涟水	PMS_石湖教会堂台片	10	200	上级设备容量受限
5122	涟水	PMS_石湖西周台片	10	200	上级设备容量受限
5123	涟水	PMS_杨口孙兆中加工变	10	200	上级设备容量受限
5124	涟水	PMS_石湖齐庄三队台片	10	200	上级设备容量受限
5125	涟水	方渡三湾前庄变	10	100	上级设备容量受限
5126	涟水	方渡埝口东湾变	10	200	上级设备容量受限
5127	涟水	方渡埝口许顾变	10	100	上级设备容量受限
5128	涟水	五港吴码陆赵季南柱上 变	10	400	上级设备容量受限
5129	涟水	方渡三湾陈文变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5130	涟水	方渡埝口合兴变	10	200	上级设备容量受限
5131	涟水	五港吴码水厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
5132	涟水	方渡三湾小马庄变	10	200	上级设备容量受限
5133	涟水	PMS_岔庙公用2#变	10	400	上级设备容量受限
5134	涟水	陈师高庄高西	10	315	上级设备容量受限
5135	涟水	陈师羊王大陈	10	400	上级设备容量受限
5136	涟水	陈师板李变	10	400	上级设备容量受限
5137	涟水	陈师羊王	10	400	上级设备容量受限
5138	涟水	陈师刘庵	10	400	上级设备容量受限
5139	涟水	涟城西蒋路口变	10	200	上级设备容量受限
5140	涟水	PMS_涟城西蒋公用变	10	200	上级设备容量受限
5141	涟水	徐集谈刘变	10	100	上级设备容量受限
5142	涟水	徐集双码十二堡变	10	100	上级设备容量受限
5143	涟水	PMS_涟城何庄变	10	100	上级设备容量受限
5144	涟水	徐集林场西湖变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5145	涟水	徐集林场沟东变	10	400	上级设备容量受限
5146	涟水	涟城前周变	10	400	上级设备容量受限
5147	涟水	陈师施庄	10	400	上级设备容量受限
5148	涟水	涟城秉同张庄变	10	400	上级设备容量受限
5149	涟水	涟城李庄变	10	200	上级设备容量受限
5150	涟水	PMS_涟城兴庄变	10	200	上级设备容量受限
5151	涟水	陈师跨河村部	10	200	上级设备容量受限
5152	涟水	陈师黄庄	10	400	上级设备容量受限
5153	涟水	陈师二庄村部	10	400	上级设备容量受限
5154	涟水	涟城场部变	10	200	上级设备容量受限
5155	涟水	涟城尤戚变	10	200	上级设备容量受限
5156	涟水	涟城刘场变	10	100	上级设备容量受限
5157	涟水	陈师曹庄	10	400	上级设备容量受限
5158	涟水	陈师卜路	10	400	上级设备容量受限
5159	涟水	PMS_陈师河东配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5160	涟水	陈师堆北台片	10	400	上级设备容量受限
5161	涟水	陈师水年金庄	10	400	上级设备容量受限
5162	涟水	陈师金庄南变	10	400	上级设备容量受限
5163	涟水	PMS_陈师小楼变	10	100	上级设备容量受限
5164	涟水	陈师国民辛王	10	400	上级设备容量受限
5165	涟水	PMS_徐集红旗村部变	10	200	上级设备容量受限
5166	涟水	徐集红旗周元变	10	400	上级设备容量受限
5167	涟水	PMS_城区涟城夹板庄变	10	200	上级设备容量受限
5168	涟水	徐集供电所变	10	200	上级设备容量受限
5169	涟水	徐集邮局变	10	315	上级设备容量受限
5170	涟水	徐集红巾东台片	10	200	上级设备容量受限
5171	涟水	PMS_城区涟城管庄变	10	100	上级设备容量受限
5172	涟水	PMS_徐集林码甘罗变	10	400	上级设备容量受限
5173	涟水	岔庙义河尹季变	10	400	上级设备容量受限
5174	涟水	徐集林码大巷变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5175	涟水	PMS_徐集上营村部变	10	200	上级设备容量受限
5176	涟水	徐集季安张宋变	10	400	上级设备容量受限
5177	涟水	PMS_徐集季安中学变	10	200	上级设备容量受限
5178	涟水	陈师水年翁严	10	100	上级设备容量受限
5179	涟水	陈师一里朱新	10	200	上级设备容量受限
5180	涟水	陈师范元	10	400	上级设备容量受限
5181	涟水	陈师一里沈庄	10	100	上级设备容量受限
5182	涟水	陈师一里刘庄	10	400	上级设备容量受限
5183	涟水	陈师吴庄变	10	400	上级设备容量受限
5184	涟水	陈师后元	10	100	上级设备容量受限
5185	涟水	徐集新胡十二队	10	400	上级设备容量受限
5186	涟水	PMS_徐集新湖七队	10	400	上级设备容量受限
5187	涟水	徐集农科许庄变	10	200	上级设备容量受限
5188	涟水	徐集石庄变	10	400	上级设备容量受限
5189	涟水	徐集石庄陆庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5190	涟水	PMS_徐集敬老院变	10	400	上级设备容量受限
5191	涟水	徐集刘元村部变	10	200	上级设备容量受限
5192	涟水	徐集上营河北变	10	400	上级设备容量受限
5193	涟水	城区水上花月城	10	630	上级设备容量受限
5194	涟水	黄营周王七队变	10	100	上级设备容量受限
5195	涟水	黄营于桥李庄变	10	400	上级设备容量受限
5196	涟水	北集吴刘三队	10	400	上级设备容量受限
5197	涟水	PMS_黄营许荡许为跃变	10	100	上级设备容量受限
5198	涟水	黄营许荡村变	10	200	上级设备容量受限
5199	涟水	PMS_城区平升地产欧变	10	315	上级设备容量受限
5200	涟水	黄营许荡于舍变	10	80	上级设备容量受限
5201	涟水	黄营六堡三队变	10	100	上级设备容量受限
5202	涟水	北集吴刘二队	10	100	上级设备容量受限
5203	涟水	PMS_北集吴刘王草坊变	10	100	上级设备容量受限
5204	涟水	北集潘闸朱庄	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5205	涟水	北集潘闸鲁韦配变	10	400	上级设备容量受限
5206	涟水	北集潘闸鲁王配变	10	100	上级设备容量受限
5207	涟水	北集潘闸张庄	10	100	上级设备容量受限
5208	涟水	黄营徐跳后徐变	10	100	上级设备容量受限
5209	涟水	PMS_北集潘闸街变	10	400	上级设备容量受限
5210	涟水	北集潘闸陈庄变	10	200	上级设备容量受限
5211	涟水	北集吴刘八队变	10	400	上级设备容量受限
5212	涟水	北集忠诚余刘变	10	100	上级设备容量受限
5213	涟水	北集忠诚后宋西变	10	400	上级设备容量受限
5214	涟水	北集朱老三丁变	10	100	上级设备容量受限
5215	涟水	北集朱老孙庄	10	100	上级设备容量受限
5216	涟水	黄营农具厂变	10	400	上级设备容量受限
5217	涟水	黄营桥头变	10	100	上级设备容量受限
5218	涟水	黄营乡政府变	10	400	上级设备容量受限
5219	涟水	PMS_城区中山商场	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5220	涟水	PMS_城区颐天公寓	10	1000	上级设备容量受限
5221	涟水	岔庙马圩闸	10	200	上级设备容量受限
5222	涟水	PMS_涟城东方花园2号变	10	500	上级设备容量受限
5223	涟水	PMS_涟城东方花园1号变	10	500	上级设备容量受限
5224	涟水	黄营李学军变	10	100	上级设备容量受限
5225	涟水	PMS_城区襄奔2#欧式变	10	400	上级设备容量受限
5226	涟水	PMS_城区襄奔1#欧式变	10	630	上级设备容量受限
5227	涟水	五港港南孙庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5228	涟水	PMS_城区东环湖欧变	10	630	上级设备容量受限
5229	涟水	黄营于桥高于变	10	100	上级设备容量受限
5230	涟水	黄营于桥黄庄变	10	200	上级设备容量受限
5231	涟水	黄营于老西变	10	400	上级设备容量受限
5232	涟水	黄营于桥孙庄变	10	400	上级设备容量受限
5233	涟水	黄营锹营东变	10	400	上级设备容量受限
5234	涟水	黄营于老东变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5235	涟水	PMS_黄营张桥桥口变	10	400	上级设备容量受限
5236	涟水	PMS_城区帝景蓝湾小区 2#南箱变500213002	10	500	上级设备容量受限
5237	涟水	PMS_城区帝景蓝湾4#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5238	涟水	PMS_城区帝景蓝湾5#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5239	涟水	PMS_城区帝景蓝湾1#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5240	涟水	PMS_帝景蓝湾1#箱变 （北）	10	500	上级设备容量受限
5241	涟水	PMS_城区帝景蓝湾3#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5242	涟水	PMS_城区帝景蓝湾6#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5243	涟水	PMS_城区帝景蓝湾7#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5244	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5245	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5246	涟水	红窑西花西台片	10	400	上级设备容量受限
5247	涟水	大东鱼荡跃进配变	10	100	上级设备容量受限
5248	涟水	PMS_大东施洼刘庄变	10	100	上级设备容量受限
5249	涟水	唐集南公用新增1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5250	涟水	北集严港陆宋	10	100	上级设备容量受限
5251	涟水	PMS_大东鱼荡西配变	10	200	上级设备容量受限
5252	涟水	大东鱼荡前进配变	10	100	上级设备容量受限
5253	涟水	李集嵇陆朱庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5254	涟水	李集嵇陆小张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5255	涟水	李集嵇陆何李南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5256	涟水	李集殷庄周洪2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5257	涟水	PMS_大东瓦滩南厂配变	10	100	上级设备容量受限
5258	涟水	大东陈庄6队配变	10	400	上级设备容量受限
5259	涟水	北集苗刘西唐	10	100	上级设备容量受限
5260	涟水	北集朱老李庄	10	100	上级设备容量受限
5261	涟水	李集薛行小区2号柱上变	10	315	上级设备容量受限
5262	涟水	李集薛行小区3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5263	涟水	李集薛行小区4号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5264	涟水	PMS_南集杜尧王庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5265	涟水	黄营九堡堆上变	10	100	上级设备容量受限
5266	涟水	北集朱桥河边变	10	400	上级设备容量受限
5267	涟水	朱码军田村东曾北配变	10	400	上级设备容量受限
5268	涟水	北集前桥桥南变	10	400	上级设备容量受限
5269	涟水	朱码潘刘村李庄配变	10	100	上级设备容量受限
5270	涟水	朱码潘刘村嵇庄西配变	10	400	上级设备容量受限
5271	涟水	麻垛左庄代庄	10	400	上级设备容量受限
5272	涟水	PMS_高沟杨桥北新变	10	200	上级设备容量受限
5273	涟水	大东苏庄宋庄配变	10	200	上级设备容量受限
5274	涟水	徐集石庄大桥单变	10	100	上级设备容量受限
5275	涟水	方渡罗冲西罗西变	10	100	上级设备容量受限
5276	涟水	方渡街北西变	10	100	上级设备容量受限
5277	涟水	方渡韩鲁前罗北变	10	100	上级设备容量受限
5278	涟水	杨口金郑村大北庄变	10	100	上级设备容量受限
5279	涟水	朱码余东村张庄北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5280	涟水	朱码余东村瓦房南配变	10	100	上级设备容量受限
5281	涟水	岔庙东陈2#	10	200	上级设备容量受限
5282	涟水	岔庙东陈3#	10	400	上级设备容量受限
5283	涟水	岔庙桑庄张纪	10	400	上级设备容量受限
5284	涟水	高沟大兴东朱庄	10	400	上级设备容量受限
5285	涟水	岔庙下尾潘刘	10	200	上级设备容量受限
5286	涟水	岔庙后孙桥北变	10	100	上级设备容量受限
5287	涟水	岔庙六支中瓦	10	100	上级设备容量受限
5288	涟水	岔庙路口村部南变	10	400	上级设备容量受限
5289	涟水	梁岔双楼小楼变	10	400	上级设备容量受限
5290	涟水	PMS_梁岔双楼大楼变	10	100	上级设备容量受限
5291	涟水	李集顺集一队柱上变	10	400	上级设备容量受限
5292	涟水	李集顺集二队柱上变	10	400	上级设备容量受限
5293	涟水	李集蔡河高李南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5294	涟水	方渡南六街心南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5295	涟水	方渡罗冲曾庄南变	10	100	上级设备容量受限
5296	涟水	方渡鲍庄变	10	200	上级设备容量受限
5297	涟水	方渡桥头变	10	400	上级设备容量受限
5298	涟水	时码鲁渡方徐北台片	10	100	上级设备容量受限
5299	涟水	徐集安元金美变	10	200	上级设备容量受限
5300	涟水	徐集王湾李庄变	10	100	上级设备容量受限
5301	涟水	徐集上庄东马单变	10	400	上级设备容量受限
5302	涟水	徐集安元后蒋变	10	200	上级设备容量受限
5303	涟水	PMS_徐集安元薛庄变	10	100	上级设备容量受限
5304	涟水	徐集安元张庄西变	10	100	上级设备容量受限
5305	涟水	徐集王湾周龙单变	10	100	上级设备容量受限
5306	涟水	PMS_徐集石庄西庄变	10	200	上级设备容量受限
5307	涟水	徐集石庄张陆变	10	200	上级设备容量受限
5308	涟水	PMS_徐集石庄朱庄变	10	400	上级设备容量受限
5309	涟水	PMS_徐集红旗南庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5310	涟水	徐集红旗小新庄变	10	200	上级设备容量受限
5311	涟水	徐集红旗周庄变	10	100	上级设备容量受限
5312	涟水	徐集红巾后唐变	10	200	上级设备容量受限
5313	涟水	PMS_徐集红巾小庄变	10	200	上级设备容量受限
5314	涟水	PMS_徐集林码刘码变	10	200	上级设备容量受限
5315	涟水	PMS_徐集林码单变	10	200	上级设备容量受限
5316	涟水	PMS_徐集林码郭庄变	10	100	上级设备容量受限
5317	涟水	五港桥荡刘庄北柱上变	10	100	上级设备容量受限
5318	涟水	李集支河汪翟西柱上变	10	200	上级设备容量受限
5319	涟水	PMS_徐集胡寨中变	10	200	上级设备容量受限
5320	涟水	PMS_徐集胡寨五队单变	10	400	上级设备容量受限
5321	涟水	成集杰勋村配变	10	100	上级设备容量受限
5322	涟水	成集高庄南配变	10	200	上级设备容量受限
5323	涟水	成集宋庄南配变	10	100	上级设备容量受限
5324	涟水	大东镇南尚庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5325	涟水	大东镇南江朱配变	10	400	上级设备容量受限
5326	涟水	PMS_城区金三角新箱变	10	500	上级设备容量受限
5327	涟水	梁岔沟南陈庄2#变	10	400	上级设备容量受限
5328	涟水	梁岔沟南王庄变	10	400	上级设备容量受限
5329	涟水	梁岔沟南尖桥变	10	400	上级设备容量受限
5330	涟水	PMS_大东客堂王庄西配变	10	100	上级设备容量受限
5331	涟水	时码白果十队台片	10	100	本级设备容量受限
5332	涟水	李集支河高王柱上变	10	400	上级设备容量受限
5333	涟水	PMS_徐集林场后庄变	10	100	上级设备容量受限
5334	涟水	PMS_徐集林场沟西变	10	100	上级设备容量受限
5335	涟水	徐集林场大巷变	10	200	上级设备容量受限
5336	涟水	PMS_徐集双码元钉厂变	10	400	上级设备容量受限
5337	涟水	徐集谈刘东变	10	400	上级设备容量受限
5338	涟水	徐集谈刘谈王变	10	200	上级设备容量受限
5339	涟水	PMS_徐集谈刘东堆西变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5340	涟水	徐集车马六队前变	10	400	上级设备容量受限
5341	涟水	徐集集东孙庄	10	400	上级设备容量受限
5342	涟水	徐集集东高庄	10	400	上级设备容量受限
5343	涟水	高沟东环路北1号变	10	400	本级设备容量受限
5344	涟水	PMS_高沟高秀一队变	10	200	上级设备容量受限
5345	涟水	高沟代庄变	10	200	本级设备容量受限
5346	涟水	PMS_高沟杏花村2#变	10	400	上级设备容量受限
5347	涟水	李集胡楼周肖2号柱上变	10	400	本级设备容量受限
5348	涟水	红窑蔡庄台片	10	100	上级设备容量受限
5349	涟水	红窑蔡庄潘胡台片	10	400	上级设备容量受限
5350	涟水	李集集南中心村柱上变	10	400	上级设备容量受限
5351	涟水	PMS_成集尤大庄南配变	10	100	上级设备容量受限
5352	涟水	PMS_高沟镇西庵巷	10	400	上级设备容量受限
5353	涟水	徐集集后变	10	200	上级设备容量受限
5354	涟水	红窑梁锅甑十队台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5355	涟水	梁岔洪码李庄变	10	400	上级设备容量受限
5356	涟水	梁岔洪码高店变	10	400	上级设备容量受限
5357	涟水	梁岔陈溪竹园变	10	200	上级设备容量受限
5358	涟水	梁岔陈溪红旗变	10	315	上级设备容量受限
5359	涟水	PMS_高沟常兴小区变	10	400	上级设备容量受限
5360	涟水	PMS_义兴东孙2#变	10	100	上级设备容量受限
5361	涟水	PMS_义兴万洼孙庄2#变	10	100	上级设备容量受限
5362	涟水	义兴苗戴陈庄变	10	400	上级设备容量受限
5363	涟水	PMS_涟城工业集中区1号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5364	涟水	涟城工业集中区1号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5365	涟水	涟城工业集中区2号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5366	涟水	涟城工业集中区2号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5367	涟水	PMS_涟城工业集中区3号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5368	涟水	PMS_涟城工业集中区3号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5369	涟水	涟城工业集中区4号箱1号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5370	涟水	PMS_涟城工业集中区4号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5371	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5372	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5373	涟水	涟城工业集中区6号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5374	涟水	涟城工业集中区6号箱2号变	10	400	上级设备容量受限
5375	涟水	涟城工业集中区7号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5376	涟水	PMS_石湖五湖康城台片	10	400	上级设备容量受限
5377	涟水	大东南严路北配变	10	400	上级设备容量受限
5378	涟水	涟城夹板庄南变	10	100	上级设备容量受限
5379	涟水	大东南严常季配变	10	400	上级设备容量受限
5380	涟水	灰墩陈大洼小区柱上变	10	400	上级设备容量受限
5381	涟水	红窑梁锅甑六队台片	10	100	上级设备容量受限
5382	涟水	义兴寇庄变	10	400	上级设备容量受限
5383	涟水	PMS_城区阳光嘉园地下南变	10	630	上级设备容量受限
5384	涟水	梁岔来安张宋变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5385	涟水	涟城工业集中区7号箱2号变	10	400	上级设备容量受限
5386	涟水	五港租田李庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5387	涟水	杨口新农新北桥头变	10	100	上级设备容量受限
5388	涟水	杨口新农庄新北变	10	400	上级设备容量受限
5389	涟水	杨口周码五组变	10	400	上级设备容量受限
5390	涟水	PMS_岔庙路口程庄	10	400	上级设备容量受限
5391	涟水	五港桃园东柱上变	10	100	上级设备容量受限
5392	涟水	五港桃园街东西柱上变	10	400	上级设备容量受限
5393	涟水	灰墩朱万万庄柱上变	10	315	上级设备容量受限
5394	涟水	灰墩南公用柱上变	10	200	上级设备容量受限
5395	涟水	灰墩大胡3#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5396	涟水	灰墩新划西柱上变	10	400	上级设备容量受限
5397	涟水	余圩吴庄2#变	10	400	上级设备容量受限
5398	涟水	陈师沙东2#变	10	400	上级设备容量受限
5399	涟水	陈师尤庄2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5400	涟水	PMS_义兴平安河小区1#变	10	200	上级设备容量受限
5401	涟水	五港桃园街东柱上变	10	200	上级设备容量受限
5402	涟水	引北王庄东变	10	200	本级设备容量受限
5403	涟水	PMS_大东南严肖庄配变	10	200	上级设备容量受限
5404	涟水	大东供销社配变	10	200	上级设备容量受限
5405	涟水	岔庙刁刘曹庄	10	400	上级设备容量受限
5406	涟水	岔庙刁刘东庄	10	100	上级设备容量受限
5407	涟水	PMS_南禄_徐圩四组变	10	200	上级设备容量受限
5408	涟水	PMS_南禄_徐圩三组变	10	200	上级设备容量受限
5409	涟水	五港汪洪丁庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限
5410	涟水	成集中心村3#配变	10	500	上级设备容量受限
5411	涟水	灰墩前尹单相柱上变	10	400	上级设备容量受限
5412	涟水	蒋庵骆庄一组变	10	400	本级设备容量受限
5413	涟水	南集朱陈村南变	10	100	上级设备容量受限
5414	涟水	南集郭庄村部二号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5415	涟水	PMS_义兴工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
5416	涟水	北集前桥贾卜	10	200	上级设备容量受限
5417	涟水	徐集四清圩西变	10	400	上级设备容量受限
5418	涟水	徐集三干南变	10	100	上级设备容量受限
5419	涟水	徐集老变电所变	10	100	上级设备容量受限
5420	涟水	徐集刘元原校西变	10	200	上级设备容量受限
5421	涟水	PMS_徐集谈刘村部变	10	200	上级设备容量受限
5422	涟水	徐集王湾猪场变	10	400	上级设备容量受限
5423	涟水	徐集上庄刘庄配变	10	400	上级设备容量受限
5424	涟水	徐集红旗郭庄变	10	400	上级设备容量受限
5425	涟水	PMS_夜合中心村2#变	10	200	上级设备容量受限
5426	涟水	PMS_夜合中心村3#变	10	250	上级设备容量受限
5427	涟水	五港租田桥口柱上变	10	100	上级设备容量受限
5428	涟水	时码鲁渡颜庄台片	10	400	上级设备容量受限
5429	涟水	时码陈李后尾台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5430	涟水	时码张姚东嵇台片	10	100	上级设备容量受限
5431	涟水	时码张姚张庄台片	10	400	上级设备容量受限
5432	涟水	时码张姚桥口南台片	10	400	上级设备容量受限
5433	涟水	成集工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
5434	涟水	时码姜庄圩里台片	10	200	上级设备容量受限
5435	涟水	郁庄南变台片	10	100	上级设备容量受限
5436	涟水	PMS_石湖齐庄中心村台片	10	200	上级设备容量受限
5437	涟水	黄营街西陈庄变	10	400	上级设备容量受限
5438	涟水	涟城渠北变	10	100	上级设备容量受限
5439	涟水	麻垛严庄小学变	10	200	上级设备容量受限
5440	涟水	PMS_夜合中心村5#变	10	200	上级设备容量受限
5441	涟水	PMS_夜合中心村4#变	10	200	上级设备容量受限
5442	涟水	PMS_夜合中心村6#变	10	200	上级设备容量受限
5443	涟水	高沟崔桥小学新变	10	400	上级设备容量受限
5444	涟水	PMS_南集桃园工业园区变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5445	涟水	大东南严程庄北配变	10	400	上级设备容量受限
5446	涟水	PMS_徐集双码小王庄变	10	200	上级设备容量受限
5447	涟水	成集后荡郑庄配变	10	100	上级设备容量受限
5448	涟水	成集路南变	10	200	上级设备容量受限
5449	涟水	徐集刘元刘庄变	10	400	上级设备容量受限
5450	涟水	徐集石庄张徐变	10	400	上级设备容量受限
5451	涟水	徐集双码堡东变	10	200	上级设备容量受限
5452	涟水	涟城城南四队东变	10	200	上级设备容量受限
5453	涟水	PMS_朱码韩陈村中心村 2#配变	10	400	上级设备容量受限
5454	涟水	南禄_方圩东变	10	400	上级设备容量受限
5455	涟水	时码鲁渡方徐台片	10	315	上级设备容量受限
5456	涟水	PMS_南集桃园九组二号 变	10	200	上级设备容量受限
5457	涟水	徐集上庄海年变	10	100	上级设备容量受限
5458	涟水	北集吴刘七队2#	10	200	上级设备容量受限
5459	涟水	南禄_朱圩三组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5460	涟水	PMS_南禄_朱圩九组变	10	200	上级设备容量受限
5461	涟水	南禄_张顾史庄变	10	200	上级设备容量受限
5462	涟水	南禄_张顾季刘变	10	200	上级设备容量受限
5463	涟水	PMS_南禄_三齐范庄变	10	100	上级设备容量受限
5464	涟水	南禄_徐圩二组北变	10	400	上级设备容量受限
5465	涟水	南禄_徐圩一组变	10	100	上级设备容量受限
5466	涟水	PMS_南禄_徐马周马变	10	200	上级设备容量受限
5467	涟水	PMS_南禄_赵王郎王变	10	200	上级设备容量受限
5468	涟水	PMS_南禄_赵王学校变	10	400	上级设备容量受限
5469	涟水	PMS_南禄_赵王王庄变	10	100	上级设备容量受限
5470	涟水	灰墩米厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
5471	涟水	南集朱码七组变	10	200	上级设备容量受限
5472	涟水	南集长浦东陈变	10	100	上级设备容量受限
5473	涟水	南集南营单庄二号变	10	400	上级设备容量受限
5474	涟水	南集南营中心村部变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5475	涟水	南集南营新庄二号变	10	200	上级设备容量受限
5476	涟水	五港汪洪戈正柱上变	10	100	上级设备容量受限
5477	涟水	PMS_五港五里河三柱上变	10	100	上级设备容量受限
5478	涟水	PMS_徐集季安中心村变	10	200	上级设备容量受限
5479	涟水	徐集季安街西变	10	100	上级设备容量受限
5480	涟水	方渡前圩二队变	10	100	上级设备容量受限
5481	涟水	方渡前圩官庄变	10	100	上级设备容量受限
5482	涟水	岔庙洪兵顾庄变	10	400	上级设备容量受限
5483	涟水	涟城引河刘庄变	10	100	上级设备容量受限
5484	涟水	高沟镇镇酒厂	10	400	上级设备容量受限
5485	涟水	黄营徐庄梁管变	10	100	上级设备容量受限
5486	涟水	黄营祝贤前冯南变	10	400	上级设备容量受限
5487	涟水	成集杰勋梨园配变	10	200	上级设备容量受限
5488	涟水	李集军民花园安置小区5号配变	10	630	上级设备容量受限
5489	涟水	李集军民花园安置小区6号配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5490	涟水	李集军民花园安置小区7号配变	10	630	上级设备容量受限
5491	涟水	李集军民花园安置小区8号配变	10	630	上级设备容量受限
5492	涟水	李集军民花园安置小区9号配变	10	630	上级设备容量受限
5493	涟水	杨口街北桥头变	10	200	上级设备容量受限
5494	涟水	杨口周码八组变	10	400	上级设备容量受限
5495	涟水	朱码高台村月堆配变	10	400	上级设备容量受限
5496	涟水	朱码王二庄村圩外台区	10	100	上级设备容量受限
5497	涟水	杨口安福一组变	10	100	本级设备容量受限
5498	涟水	PMS_杨口圩南二组变	10	200	上级设备容量受限
5499	涟水	杨口老圩后排变	10	400	本级设备容量受限
5500	涟水	高沟朱从江水厂变	10	400	本级设备容量受限
5501	涟水	李集殷庄中心村8号配变	10	500	上级设备容量受限
5502	涟水	李集殷庄中心村9号配变	10	500	上级设备容量受限
5503	涟水	高沟晏庄中心村2号变	10	200	上级设备容量受限
5504	涟水	义兴周庄2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5505	涟水	PMS_涟城梨园小区西箱变	10	500	上级设备容量受限
5506	涟水	PMS_石湖南小区台片	10	400	上级设备容量受限
5507	涟水	PMS_石湖果林一队台片	10	400	上级设备容量受限
5508	涟水	PMS_时码采韩七队台片	10	400	上级设备容量受限
5509	涟水	义兴杂姓2#变	10	100	上级设备容量受限
5510	涟水	南集桃园村部变	10	400	上级设备容量受限
5511	涟水	PMS_石湖齐庄一队台片	10	400	上级设备容量受限
5512	涟水	PMS_石湖兴庄中台片	10	400	上级设备容量受限
5513	涟水	PMS_石湖外口一队台片	10	400	上级设备容量受限
5514	涟水	金地国际花园小区二期 配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
5515	涟水	PMS_石湖兴庄二队台片	10	400	上级设备容量受限
5516	涟水	PMS_石湖苏码台片	10	400	上级设备容量受限
5517	涟水	PMS_石湖刁码西台片	10	400	上级设备容量受限
5518	涟水	PMS_石湖松林南台片	10	400	上级设备容量受限
5519	涟水	石湖液化气站台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5520	涟水	斗灯陆集变	10	200	上级设备容量受限
5521	涟水	PMS_石湖齐庄七队台片	10	400	上级设备容量受限
5522	涟水	PMS_石湖外口四队台片	10	400	上级设备容量受限
5523	涟水	PMS_石湖果林四队台片	10	400	上级设备容量受限
5524	涟水	PMS_时码鲁渡胡庄台片	10	400	上级设备容量受限
5525	涟水	PMS_石湖南元台片	10	400	上级设备容量受限
5526	涟水	时码白果一队台片	10	200	本级设备容量受限
5527	涟水	五港社区5号箱变	10	315	上级设备容量受限
5528	涟水	时码陈圩九队南台片	10	200	上级设备容量受限
5529	涟水	PMS_高庄小区2号箱变 002	10	630	上级设备容量受限
5530	涟水	方渡东三河北变	10	200	上级设备容量受限
5531	涟水	杨口周码七组新增变	10	400	上级设备容量受限
5532	涟水	唐集六舍新八队	10	100	上级设备容量受限
5533	涟水	黄营新庄四队变	10	400	上级设备容量受限
5534	涟水	李集嵇陆管刘柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5535	涟水	PMS_杨口郑洼北变.	10	200	上级设备容量受限
5536	涟水	高沟七里小区1号台片	10	400	上级设备容量受限
5537	涟水	PMS_唐集七队	10	200	上级设备容量受限
5538	涟水	石湖关滩八队台片	10	400	上级设备容量受限
5539	涟水	PMS_石湖张庄台片	10	400	上级设备容量受限
5540	涟水	PMS_石湖五里五队台片	10	400	上级设备容量受限
5541	涟水	石湖瓦房南台片	10	400	上级设备容量受限
5542	涟水	PMS_石湖场部台片	10	400	上级设备容量受限
5543	涟水	PMS_石湖王庄台片	10	400	上级设备容量受限
5544	涟水	PMS_石湖蒋码台片	10	400	上级设备容量受限
5545	涟水	PMS_石湖松林北台片	10	400	上级设备容量受限
5546	涟水	PMS_石湖五里一队南台片	10	400	上级设备容量受限
5547	涟水	PMS_石湖贾庄台片	10	400	上级设备容量受限
5548	涟水	PMS_石湖兴庄北台片	10	400	上级设备容量受限
5549	涟水	PMS_石湖苏码2号台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5550	涟水	PMS_石湖齐庄二队台片	10	400	上级设备容量受限
5551	涟水	PMS_南集工商所变	10	630	上级设备容量受限
5552	涟水	PMS_南集下营十组三号变	10	400	上级设备容量受限
5553	涟水	浅集河湾五队北变	10	400	上级设备容量受限
5554	涟水	方渡后营六队变	10	200	上级设备容量受限
5555	涟水	方渡后营西变	10	400	上级设备容量受限
5556	涟水	方渡后营西南变	10	200	上级设备容量受限
5557	涟水	PMS_南集陈码石庄二号变	10	400	上级设备容量受限
5558	涟水	PMS_石湖齐庄六队台片	10	400	上级设备容量受限
5559	涟水	PMS_南集杜尧房庄变	10	400	上级设备容量受限
5560	涟水	五港万码小庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
5561	涟水	大东社区2#配变	10	630	上级设备容量受限
5562	涟水	胡集镇政府2#台片	10	630	上级设备容量受限
5563	涟水	PMS_涟城水木华都配电室1号变	10	630	上级设备容量受限
5564	涟水	PMS_涟城水木华都配电室3号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5565	涟水	PMS_涟城水木华都配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
5566	涟水	黄营社区3号变	10	800	上级设备容量受限
5567	涟水	涟城吾悦广场8号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
5568	涟水	方渡前营社区2号箱变	10	315	上级设备容量受限
5569	涟水	徐集双码严庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
5570	涟水	PMS_涟城加油站箱变	10	500	上级设备容量受限
5571	涟水	开元名都3号配电室15号变	10	800	上级设备容量受限
5572	涟水	杨口郑洼三组1	10	200	上级设备容量受限
5573	涟水	高沟常沟徐庄变	10	400	上级设备容量受限
5574	涟水	PMS_唐集汤码新一队	10	200	上级设备容量受限
5575	涟水	南集冯罗王庄变	10	400	上级设备容量受限
5576	涟水	涟城大王变	10	200	上级设备容量受限
5577	涟水	高沟许庄小区	10	400	上级设备容量受限
5578	涟水	李集笪北沙庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5579	涟水	灰墩严薛程柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5580	涟水	杨口周码三组变	10	400	上级设备容量受限
5581	涟水	李集嵇中7号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5582	涟水	南禄_张顾野场变	10	200	上级设备容量受限
5583	涟水	唐集徐刘三队	10	200	上级设备容量受限
5584	涟水	南集苗圃街南变	10	400	上级设备容量受限
5585	涟水	PMS_石湖瓦房村部台片	10	400	上级设备容量受限
5586	涟水	PMS_南集小学变	10	630	上级设备容量受限
5587	涟水	PMS_石湖冯弯台片	10	400	上级设备容量受限
5588	涟水	PMS_涟城梨园小区东箱变	10	500	上级设备容量受限
5589	涟水	PMS_石湖老街北台片	10	400	上级设备容量受限
5590	涟水	五港新港福居3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5591	涟水	PMS_石湖商场台片	10	400	上级设备容量受限
5592	涟水	PMS_涟城水木华都配电室4号变	10	630	上级设备容量受限
5593	涟水	方渡韩鲁郇王变	10	200	上级设备容量受限
5594	涟水	方渡东三河南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5595	涟水	徐集左程程庄变	10	400	上级设备容量受限
5596	涟水	余圩圩后2#变	10	400	上级设备容量受限
5597	涟水	涟城吾悦广场8号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
5598	涟水	PMS_城区老城建箱变	10	500	上级设备容量受限
5599	涟水	小埝新庄北台片	10	400	上级设备容量受限
5600	涟水	PMS_高沟七里八队2#变	10	400	上级设备容量受限
5601	涟水	方渡韩鲁罗巷一队变	10	100	上级设备容量受限
5602	涟水	方渡马渡七队变	10	400	上级设备容量受限
5603	涟水	涟城香悦澜山开关站1号 变	10	800	上级设备容量受限
5604	涟水	岔庙漩桥村部南变	10	100	上级设备容量受限
5605	涟水	方渡南六西条河变	10	200	上级设备容量受限
5606	涟水	方渡前圩南公用北变	10	200	上级设备容量受限
5607	涟水	方渡王杨沙庄变	10	200	上级设备容量受限
5608	涟水	方渡王杨冯罗变	10	200	上级设备容量受限
5609	涟水	方渡西三巷西变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5610	涟水	PMS_花园中心村1#台片	10	200	上级设备容量受限
5611	涟水	城市广场1#变	10	500	上级设备容量受限
5612	涟水	南禄_徐圩大楼变	10	200	上级设备容量受限
5613	涟水	灰墩墩北张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5614	涟水	北集谭庄变	10	100	上级设备容量受限
5615	涟水	李集鲁桥何庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5616	涟水	潘圩狄庄台片	10	200	上级设备容量受限
5617	涟水	唐集贾费三队	10	200	上级设备容量受限
5618	涟水	PMS_杨口大元村变	10	200	上级设备容量受限
5619	涟水	PMS_黄营周程十队变	10	200	上级设备容量受限
5620	涟水	高沟西小圩变	10	400	本级设备容量受限
5621	涟水	李集嵇陆嵇庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5622	涟水	浅集浅东李倪东台片	10	400	上级设备容量受限
5623	涟水	渠东产业园1#台片	10	100	上级设备容量受限
5624	涟水	岔庙义河油坊南	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5625	涟水	杨口安福村变	10	400	本级设备容量受限
5626	涟水	姜桥村变台片	10	400	上级设备容量受限
5627	涟水	杨口扁担村变	10	200	上级设备容量受限
5628	涟水	PMS_杨口扁担四组变	10	200	上级设备容量受限
5629	涟水	李集笪巷沈阳柱上变	10	200	上级设备容量受限
5630	涟水	时码尚灯4.5队台片	10	200	本级设备容量受限
5631	涟水	南禄_薛集陈庄变	10	200	上级设备容量受限
5632	涟水	梁岔何圩后场变	10	200	上级设备容量受限
5633	涟水	唐集河口一队1#	10	200	上级设备容量受限
5634	涟水	唐集丁梁郭庄变	10	200	上级设备容量受限
5635	涟水	街南贾吉台片	10	200	上级设备容量受限
5636	涟水	黄营大飞九队变	10	200	上级设备容量受限
5637	涟水	李集大桥五队柱上变	10	200	上级设备容量受限
5638	涟水	PMS_高沟七里八队	10	200	上级设备容量受限
5639	涟水	杨口金庄小南庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5640	涟水	时码白果四队台片	10	400	本级设备容量受限
5641	涟水	北集吴刘六队变	10	100	上级设备容量受限
5642	涟水	唐集费尧五六队变	10	200	上级设备容量受限
5643	涟水	唐集河口宋庄	10	200	上级设备容量受限
5644	涟水	黄营卢徐杨庄变	10	200	上级设备容量受限
5645	涟水	李集簰北村柱上变	10	400	上级设备容量受限
5646	涟水	小埝社区1#台片	10	200	上级设备容量受限
5647	涟水	高沟七里二队2号变	10	200	上级设备容量受限
5648	涟水	南禄_薛集前老变	10	200	上级设备容量受限
5649	涟水	杨口老孙庄变	10	400	上级设备容量受限
5650	涟水	南禄_薛集小陈庄变	10	200	上级设备容量受限
5651	涟水	李集桂生蒋庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5652	涟水	PMS_杨口卢庄五组变	10	200	本级设备容量受限
5653	涟水	涟城吾悦广场6号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
5654	涟水	麻垛工业区2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5655	涟水	唐集六舍八九队	10	100	上级设备容量受限
5656	涟水	高沟七里一队	10	400	上级设备容量受限
5657	涟水	南禄_张顾前夏变	10	200	上级设备容量受限
5658	涟水	PMS_黄营新庄三队变	10	200	上级设备容量受限
5659	涟水	别洼巷东台片	10	400	上级设备容量受限
5660	涟水	李集桂生金庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5661	涟水	时码马老四队台片	10	400	上级设备容量受限
5662	涟水	涟城四季江南2号配电室 2号变	10	630	上级设备容量受限
5663	涟水	五港桥西2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5664	涟水	涟城都市阳光1号配电室 6号变	10	800	上级设备容量受限
5665	涟水	小埧团薛台片	10	400	上级设备容量受限
5666	涟水	高沟杨桥南	10	200	上级设备容量受限
5667	涟水	南禄_赵王腰前变	10	200	上级设备容量受限
5668	涟水	李集胡楼金王柱上变	10	400	上级设备容量受限
5669	涟水	唐集周荡新九队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5670	涟水	朱码谈陈村周庄配变	10	200	上级设备容量受限
5671	涟水	高沟荀庄一队	10	400	本级设备容量受限
5672	涟水	石湖关滩村部台片	10	200	上级设备容量受限
5673	涟水	小埧中心村2#台片	10	200	上级设备容量受限
5674	涟水	李集笪北方李柱上变	10	200	上级设备容量受限
5675	涟水	高沟胡尧张庄新增配变	10	400	本级设备容量受限
5676	涟水	方渡桥头北变	10	315	上级设备容量受限
5677	涟水	唐集竹杆北2#	10	200	上级设备容量受限
5678	涟水	南集苗圃新场部变	10	200	上级设备容量受限
5679	涟水	石湖外口村部台片	10	200	上级设备容量受限
5680	涟水	唐集竹杆北3#	10	200	上级设备容量受限
5681	涟水	唐集六舍一二队变	10	400	上级设备容量受限
5682	涟水	高沟崔桥赵庄2号变	10	400	上级设备容量受限
5683	涟水	李集顺集七队柱上变	10	400	上级设备容量受限
5684	涟水	梁岔大庄朱庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5685	涟水	蒋庵大桥李邵变	10	200	本级设备容量受限
5686	涟水	石湖五里二队台片	10	400	上级设备容量受限
5687	涟水	南集桃园五组变	10	200	上级设备容量受限
5688	涟水	严黄三黄台片	10	200	上级设备容量受限
5689	涟水	李集嵇中2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5690	涟水	北集忠诚后宋东变	10	200	上级设备容量受限
5691	涟水	胡集马厂村部台片	10	200	上级设备容量受限
5692	涟水	高沟二圩后三	10	400	本级设备容量受限
5693	涟水	岔庙郝友丁纪变	10	400	上级设备容量受限
5694	涟水	北集沈荡小后变	10	100	上级设备容量受限
5695	涟水	石湖月塔二队台片	10	200	上级设备容量受限
5696	涟水	南禄_淮泽六组变	10	400	上级设备容量受限
5697	涟水	梁岔双楼小庄变	10	100	上级设备容量受限
5698	涟水	PMS_马厂西陆2#配变	10	200	上级设备容量受限
5699	涟水	金城村乡村振兴产业园	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5700	涟水	陈师团于2#变	10	400	上级设备容量受限
5701	涟水	斗灯朱庄1号变	10	400	上级设备容量受限
5702	涟水	方渡马渡九队变	10	400	上级设备容量受限
5703	涟水	时码马老五队台片	10	200	上级设备容量受限
5704	涟水	唐集毛郁陆庄	10	200	上级设备容量受限
5705	涟水	高沟晏庄小林场	10	400	上级设备容量受限
5706	涟水	涟城罗庄北变	10	200	上级设备容量受限
5707	涟水	黄营杨桂西变	10	200	上级设备容量受限
5708	涟水	红窑商业广场3号变压器	10	630	上级设备容量受限
5709	涟水	高沟大兴变	10	400	本级设备容量受限
5710	涟水	梁岔金码八队变	10	400	上级设备容量受限
5711	涟水	梁岔何圩三门变	10	200	上级设备容量受限
5712	涟水	严黄跃进台片	10	400	上级设备容量受限
5713	涟水	李集嵇中4号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5714	涟水	高沟东岭变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5715	涟水	南集下营九组二号变	10	200	上级设备容量受限
5716	涟水	严黄张庄台片	10	200	上级设备容量受限
5717	涟水	高沟东小圩新变	10	400	本级设备容量受限
5718	涟水	南集羊李庄变	10	400	上级设备容量受限
5719	涟水	岔庙洪兵中心村	10	400	上级设备容量受限
5720	涟水	高沟高东红旗变	10	400	本级设备容量受限
5721	涟水	PMS_石湖月塔六队台片	10	400	上级设备容量受限
5722	涟水	南禄_徐马南田变	10	200	上级设备容量受限
5723	涟水	北集苗刘高庄变	10	200	上级设备容量受限
5724	涟水	高沟胡房一队	10	400	上级设备容量受限
5725	涟水	李集嵇中6号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5726	涟水	南禄_方圩四庄变	10	200	上级设备容量受限
5727	涟水	罗徐学校台片	10	400	上级设备容量受限
5728	涟水	方渡腰庄五队变	10	200	上级设备容量受限
5729	涟水	梁岔前徐堆口变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5730	涟水	高沟二圩东一队	10	200	上级设备容量受限
5731	涟水	南禄_徐马张庄变	10	200	上级设备容量受限
5732	涟水	岔庙高王变	10	400	上级设备容量受限
5733	涟水	石湖小楼台片	10	200	上级设备容量受限
5734	涟水	南禄_方圩殷圩变	10	100	上级设备容量受限
5735	涟水	南禄_高陈五组变	10	200	上级设备容量受限
5736	涟水	石湖关滩四组台片	10	200	上级设备容量受限
5737	涟水	高沟高西杨庄	10	400	本级设备容量受限
5738	涟水	北集朱桥前江配变	10	100	上级设备容量受限
5739	涟水	南禄_徐马小街变	10	200	上级设备容量受限
5740	涟水	石湖月塔七队台片	10	200	上级设备容量受限
5741	涟水	石湖引黄四队台片	10	400	上级设备容量受限
5742	涟水	岔庙后孙桥南变	10	200	上级设备容量受限
5743	涟水	涟城香悦澜山开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
5744	涟水	高沟公兴四五队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5745	涟水	石湖果林二队台片	10	400	上级设备容量受限
5746	涟水	杨口大高庄变	10	400	上级设备容量受限
5747	涟水	方渡谭东韩庄变	10	200	上级设备容量受限
5748	涟水	徐集胡寨小庄单变	10	200	上级设备容量受限
5749	涟水	灰墩大胡村2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5750	涟水	梁岔街东桥口变	10	200	上级设备容量受限
5751	涟水	石湖关滩六队台片	10	200	上级设备容量受限
5752	涟水	梁岔大庄苏圩变	10	200	上级设备容量受限
5753	涟水	陈师高庄小区3#变	10	400	上级设备容量受限
5754	涟水	蒋庵官荡七组变	10	200	本级设备容量受限
5755	涟水	高沟高南尹元变	10	400	本级设备容量受限
5756	涟水	陈师丁圩河口	10	400	上级设备容量受限
5757	涟水	黄营洪庄二庄变	10	400	上级设备容量受限
5758	涟水	梁岔卜圩街南变	10	200	上级设备容量受限
5759	涟水	石湖中营四队台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5760	涟水	高沟胡窑程庄	10	200	本级设备容量受限
5761	涟水	杨口大元六组变	10	200	上级设备容量受限
5762	涟水	石湖周刘台片	10	200	上级设备容量受限
5763	涟水	高沟七里六队变	10	200	上级设备容量受限
5764	涟水	岔庙桥南南变	10	200	上级设备容量受限
5765	涟水	街南王圩台片	10	200	上级设备容量受限
5766	涟水	岔庙漩桥马庄3#	10	200	上级设备容量受限
5767	涟水	涟城国子沁缘配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
5768	涟水	梁岔卜圩姜杨变	10	400	上级设备容量受限
5769	涟水	唐集九队小区变	10	315	上级设备容量受限
5770	涟水	李集嵇中10号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5771	涟水	PMS_唐集李舍新变	10	200	上级设备容量受限
5772	涟水	朱码花桥村北徐配变	10	200	上级设备容量受限
5773	涟水	刘桥二队台片	10	400	上级设备容量受限
5774	涟水	杨口丁庙六组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5775	涟水	南禄_薛集小杨庄变	10	200	上级设备容量受限
5776	涟水	南禄_徐马中马变	10	400	上级设备容量受限
5777	涟水	陈师村小街变	10	400	上级设备容量受限
5778	涟水	邱岭红光台片	10	200	上级设备容量受限
5779	涟水	黄营大飞前陆变	10	200	上级设备容量受限
5780	涟水	黄营孙圩西单变	10	200	上级设备容量受限
5781	涟水	李集笪巷太和庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5782	涟水	陈师丁圩北变	10	400	上级设备容量受限
5783	涟水	时码嵇码周庄台片	10	400	本级设备容量受限
5784	涟水	李集殷庄中心村1号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5785	涟水	陈师丁圩村部	10	400	上级设备容量受限
5786	涟水	唐集河口七队新增单相变	10	200	上级设备容量受限
5787	涟水	高沟顺河八九队2号变	10	400	本级设备容量受限
5788	涟水	李集殷庄中心村2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5789	涟水	陈师高庄开庄	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5790	涟水	李集胡楼李胡柱上变	10	200	上级设备容量受限
5791	涟水	PMS_黄营街西中心村变	10	200	上级设备容量受限
5792	涟水	陈师曹庄西变	10	100	上级设备容量受限
5793	涟水	高沟顺河七队变	10	400	本级设备容量受限
5794	涟水	杨口大元三组变	10	200	上级设备容量受限
5795	涟水	涟城吾悦广场5号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
5796	涟水	陈师高庄张庄	10	200	上级设备容量受限
5797	涟水	高沟湖房六队	10	200	上级设备容量受限
5798	涟水	唐集丰河沈队新增	10	100	上级设备容量受限
5799	涟水	陈师马庄	10	200	上级设备容量受限
5800	涟水	李集殷庄中心村3号柱上 变	10	400	上级设备容量受限
5801	涟水	唐集丰河吴队变	10	200	上级设备容量受限
5802	涟水	陈师官路罗洼	10	200	上级设备容量受限
5803	涟水	杨口小河崖变	10	400	上级设备容量受限
5804	涟水	石湖夏舍台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5805	涟水	梁岔大庄季王变	10	100	上级设备容量受限
5806	涟水	陈师官路南变	10	400	上级设备容量受限
5807	涟水	杨口徐屋基南变	10	200	本级设备容量受限
5808	涟水	石湖一队台片	10	200	上级设备容量受限
5809	涟水	南禄_高陈八组变	10	100	上级设备容量受限
5810	涟水	南禄_徐马后马变	10	200	上级设备容量受限
5811	涟水	桥西2#变	10	400	上级设备容量受限
5812	涟水	南集街北变	10	400	上级设备容量受限
5813	涟水	义兴朱庄变	10	400	上级设备容量受限
5814	涟水	唐集六舍三四队变	10	400	上级设备容量受限
5815	涟水	徐集车马一队变	10	315	上级设备容量受限
5816	涟水	红窑前后蔡东台片	10	200	上级设备容量受限
5817	涟水	唐集丰河顾队1#	10	400	上级设备容量受限
5818	涟水	灰墩程大洼柱上变	10	400	上级设备容量受限
5819	涟水	唐集贾费一队变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5820	涟水	灰墩陈沟贾庄2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5821	涟水	北集忠诚何庄	10	400	上级设备容量受限
5822	涟水	灰墩罗庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5823	涟水	唐集周张二四队新增	10	200	上级设备容量受限
5824	涟水	德运广场配电房2号变压器	10	500	上级设备容量受限
5825	涟水	红窑黄锅甑十里井西台片	10	400	上级设备容量受限
5826	涟水	黄营曹墩二队变	10	100	上级设备容量受限
5827	涟水	南禄_方圩孙冯变	10	200	上级设备容量受限
5828	涟水	北集前桥周庄	10	400	上级设备容量受限
5829	涟水	红窑蔡庄后王台片	10	400	上级设备容量受限
5830	涟水	黄营许荡西许变	10	400	上级设备容量受限
5831	涟水	南禄_方圩西变	10	200	上级设备容量受限
5832	涟水	北集苗刘配变	10	400	上级设备容量受限
5833	涟水	浅集徐老苏王台片	10	200	本级设备容量受限
5834	涟水	红窑小金圩丁庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5835	涟水	南禄_四兴张庄西变	10	400	上级设备容量受限
5836	涟水	黄营许荡小徐变	10	400	上级设备容量受限
5837	涟水	岔庙平河祁吴南	10	200	上级设备容量受限
5838	涟水	开元名都1号配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
5839	涟水	李集殷庄胡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5840	涟水	南集禹庄村北变	10	200	上级设备容量受限
5841	涟水	北集严港南王配变	10	200	上级设备容量受限
5842	涟水	灰墩天鹅西柱上变	10	400	本级设备容量受限
5843	涟水	唐集胡缪三队1#变	10	100	上级设备容量受限
5844	涟水	南集长浦石碑变	10	400	上级设备容量受限
5845	涟水	李集殷庄洪庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5846	涟水	涟城红日公寓2号配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
5847	涟水	南禄_张顾前张变	10	400	上级设备容量受限
5848	涟水	北集刘庄	10	400	上级设备容量受限
5849	涟水	黄营洪庄山东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5850	涟水	灰墩新划南柱上变	10	200	上级设备容量受限
5851	涟水	李集工业集中区2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5852	涟水	唐集竹杆北变	10	400	上级设备容量受限
5853	涟水	梁岔金码七队变	10	100	上级设备容量受限
5854	涟水	灰墩墩北小区2号变	10	400	上级设备容量受限
5855	涟水	黄营旗杆一队变	10	400	上级设备容量受限
5856	涟水	黄营徐庄大庄变	10	400	上级设备容量受限
5857	涟水	黄营曹墩八队变	10	400	上级设备容量受限
5858	涟水	涟城美丽家园3号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
5859	涟水	方圩社区2#变	10	630	上级设备容量受限
5860	涟水	城区转干楼2#箱变高压间隔1配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5861	涟水	方渡前营社区1号箱变	10	400	上级设备容量受限
5862	涟水	南禄_四兴中学变	10	400	上级设备容量受限
5863	涟水	灰墩墩北小区5号柱上变	10	315	上级设备容量受限
5864	涟水	灰墩季王柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5865	涟水	红窑刘码区学台片	10	400	上级设备容量受限
5866	涟水	徐集红巾南庄变	10	400	上级设备容量受限
5867	涟水	大东陈庄5队配变	10	400	上级设备容量受限
5868	涟水	华源国际2号箱1#变	10	500	上级设备容量受限
5869	涟水	华源国际2号箱2#变	10	500	上级设备容量受限
5870	涟水	徐集石庄大桥变	10	400	上级设备容量受限
5871	涟水	石湖五里三队台片	10	200	上级设备容量受限
5872	涟水	北集沈荡马庄	10	200	上级设备容量受限
5873	涟水	岔庙路口中心	10	200	上级设备容量受限
5874	涟水	PMS_大东干东圩里变	10	400	上级设备容量受限
5875	涟水	唐集周荡八队	10	100	上级设备容量受限
5876	涟水	PMS_唐集后梁新变	10	200	上级设备容量受限
5877	涟水	高沟洪洼变	10	200	本级设备容量受限
5878	涟水	徐集胡寨三队南变	10	400	上级设备容量受限
5879	涟水	南集冯陈朱庄二号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5880	涟水	徐集刘元前程变	10	400	上级设备容量受限
5881	涟水	PMS_徐集农科东变	10	400	上级设备容量受限
5882	涟水	PMS_北集道行干西	10	400	上级设备容量受限
5883	涟水	灰墩西公用2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5884	涟水	石湖关滩三队台片	10	400	上级设备容量受限
5885	涟水	李集殷庄唐庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5886	涟水	PMS_徐集新胡十队	10	400	上级设备容量受限
5887	涟水	石湖宝塔台片	10	400	上级设备容量受限
5888	涟水	义兴后苗变	10	400	上级设备容量受限
5889	涟水	唐集费尧二队	10	200	上级设备容量受限
5890	涟水	南禄_薛集河南北变	10	100	上级设备容量受限
5891	涟水	唐集六舍新七队	10	200	上级设备容量受限
5892	涟水	北集严港西郭配变	10	100	上级设备容量受限
5893	涟水	南集苗圃街西变	10	400	上级设备容量受限
5894	涟水	石湖南刘庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5895	涟水	红窑王圩组台片	10	400	上级设备容量受限
5896	涟水	北集沈荡大南	10	100	上级设备容量受限
5897	涟水	PMS_唐集周张一七队1#	10	400	上级设备容量受限
5898	涟水	红窑李园台片	10	400	上级设备容量受限
5899	涟水	徐集吉滩蒋码变	10	400	上级设备容量受限
5900	涟水	复兴荀贾台片	10	200	上级设备容量受限
5901	涟水	南集桃园三组变	10	400	上级设备容量受限
5902	涟水	北集工业区变	10	400	上级设备容量受限
5903	涟水	唐集胡缪二队2#	10	400	上级设备容量受限
5904	涟水	徐集吉滩逢庄变	10	400	上级设备容量受限
5905	涟水	李集韩高小赵柱上变	10	160	本级设备容量受限
5906	涟水	方渡南六条河变	10	200	上级设备容量受限
5907	涟水	高沟湖房公路边新变	10	400	上级设备容量受限
5908	涟水	北集桂连北变	10	200	上级设备容量受限
5909	涟水	高沟晏庄中心村1号变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5910	涟水	唐集六舍新六队	10	100	上级设备容量受限
5911	涟水	南集彭滩西场二号变	10	400	上级设备容量受限
5912	涟水	义兴河口变	10	400	上级设备容量受限
5913	涟水	徐集吉滩李庄变	10	200	上级设备容量受限
5914	涟水	PMS_唐集毛郁毛庄变	10	400	上级设备容量受限
5915	涟水	马厂西陆台片	10	200	上级设备容量受限
5916	涟水	方渡贾马查方北变	10	200	上级设备容量受限
5917	涟水	石湖引黄闸台片	10	400	上级设备容量受限
5918	涟水	南集敬老院变	10	400	上级设备容量受限
5919	涟水	徐集上营九队变	10	400	上级设备容量受限
5920	涟水	石湖陈庄台片	10	400	上级设备容量受限
5921	涟水	南禄_淮泽七组变	10	400	上级设备容量受限
5922	涟水	李集大桥三队3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
5923	涟水	黄营徐跳后王变	10	400	上级设备容量受限
5924	涟水	清华名都2号配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5925	涟水	时码嵇码梨园西台片	10	400	上级设备容量受限
5926	涟水	北集道行五队配变	10	400	上级设备容量受限
5927	涟水	北集严港港西变	10	200	上级设备容量受限
5928	涟水	黄营曹墩村变	10	400	上级设备容量受限
5929	涟水	南集王圩五组变	10	100	上级设备容量受限
5930	涟水	徐集刘元皇庄变	10	400	上级设备容量受限
5931	涟水	唐集丁梁后梁	10	100	上级设备容量受限
5932	涟水	张圩后陈北台片	10	100	上级设备容量受限
5933	涟水	胡别赵庄南台片	10	100	上级设备容量受限
5934	涟水	刘桥四队南台片	10	100	上级设备容量受限
5935	涟水	姜垛中西台片	10	400	上级设备容量受限
5936	涟水	时码嵇码梨园台片	10	400	上级设备容量受限
5937	涟水	梁岔马棚一队变	10	400	本级设备容量受限
5938	涟水	PMS_郁庄许卜台片	10	100	上级设备容量受限
5939	涟水	义兴河南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5940	涟水	时码黄湾南滩台片	10	100	本级设备容量受限
5941	涟水	街南冯圩台片	10	400	上级设备容量受限
5942	涟水	PMS_小埝新庄西台片	10	200	上级设备容量受限
5943	涟水	胡谢村部新台片	10	400	上级设备容量受限
5944	涟水	时码黄湾后王台片	10	400	本级设备容量受限
5945	涟水	高沟直属朱庄2#变	10	200	上级设备容量受限
5946	涟水	时码李圩三队西台片	10	200	上级设备容量受限
5947	涟水	陈师羊王北变	10	400	上级设备容量受限
5948	涟水	余圩河滩2#变	10	400	上级设备容量受限
5949	涟水	李集鲁桥艾刘北柱上变	10	100	本级设备容量受限
5950	涟水	李集大桥三队2号柱上变	10	160	上级设备容量受限
5951	涟水	方渡三湾东河东变	10	100	上级设备容量受限
5952	涟水	李集大桥七队东柱上变	10	100	上级设备容量受限
5953	涟水	方渡三湾东河南变	10	100	上级设备容量受限
5954	涟水	李集大桥七队西柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5955	涟水	李集蔡河二队2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
5956	涟水	李集蔡河三队2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5957	涟水	大东干东嵇圩南配变	10	100	上级设备容量受限
5958	涟水	陈师窑南北变	10	400	上级设备容量受限
5959	涟水	陈师窑南南变	10	100	上级设备容量受限
5960	涟水	陈师小楼北变	10	100	上级设备容量受限
5961	涟水	大东乔圩配变	10	100	上级设备容量受限
5962	涟水	陈师卜路东变	10	100	上级设备容量受限
5963	涟水	陈师曹庄南变	10	200	上级设备容量受限
5964	涟水	陈师跨河南变	10	400	上级设备容量受限
5965	涟水	陈师寿延庄王变	10	400	上级设备容量受限
5966	涟水	红窑钦北嵇庄南台片	10	100	上级设备容量受限
5967	涟水	红窑钦北嵇庄北台片	10	400	上级设备容量受限
5968	涟水	前进戴码村六组变	10	400	上级设备容量受限
5969	涟水	PMS_李集鲁桥何庄南	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5970	涟水	方渡西三巷西南变	10	100	上级设备容量受限
5971	涟水	李集桂生马庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5972	涟水	梁岔代庄3#变	10	400	上级设备容量受限
5973	涟水	南禄_淮泽肖庄变	10	400	上级设备容量受限
5974	涟水	南禄_淮泽五组变	10	100	上级设备容量受限
5975	涟水	北集朱桥后桥	10	100	上级设备容量受限
5976	涟水	成集工业园区3#变	10	400	上级设备容量受限
5977	涟水	梁岔卜圩街东变	10	200	上级设备容量受限
5978	涟水	梁岔金码三队变	10	100	上级设备容量受限
5979	涟水	梁岔黄庵崔郭变	10	100	上级设备容量受限
5980	涟水	灰墩蔡口徐王2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5981	涟水	方渡东三河南南变	10	100	上级设备容量受限
5982	涟水	方渡东三荡南南变	10	100	上级设备容量受限
5983	涟水	方渡王杨贾庄变	10	100	上级设备容量受限
5984	涟水	涟城何庄西变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5985	涟水	高沟三口赵庄2号	10	200	本级设备容量受限
5986	涟水	高沟计划办新增台片	10	200	上级设备容量受限
5987	涟水	涟城韩石南变	10	400	上级设备容量受限
5988	涟水	大东杨元胡赵配变	10	400	上级设备容量受限
5989	涟水	PMS_大东北严路西配变	10	100	上级设备容量受限
5990	涟水	大东北严路北配变	10	200	上级设备容量受限
5991	涟水	PMS_大东北严路东配变	10	100	上级设备容量受限
5992	涟水	PMS_大东施洼姚庄变	10	100	上级设备容量受限
5993	涟水	梁岔王竹元小圩变	10	400	上级设备容量受限
5994	涟水	冯庄嵇庄配变	10	200	上级设备容量受限
5995	涟水	徐集红巾单变	10	100	上级设备容量受限
5996	涟水	朱码河网村西公用南配变	10	200	上级设备容量受限
5997	涟水	朱码河网村西公用西配变	10	400	上级设备容量受限
5998	涟水	朱码河网村王圩配变	10	100	上级设备容量受限
5999	涟水	岔庙圩里东庄西变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6000	涟水	方渡王杨罗庄变	10	400	上级设备容量受限
6001	涟水	PMS_五港黄码吕庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6002	涟水	PMS_五港黄码何庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6003	涟水	五港平安石桥东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6004	涟水	五港薛桥三队2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6005	涟水	PMS_涟城殷彭北变	10	100	上级设备容量受限
6006	涟水	涟城前周南变	10	400	上级设备容量受限
6007	涟水	红窑冯颜台片	10	400	上级设备容量受限
6008	涟水	前进村一组变	10	200	上级设备容量受限
6009	涟水	PMS_前进村小区变	10	100	上级设备容量受限
6010	涟水	前进戴码村七组变	10	100	上级设备容量受限
6011	涟水	岔庙滩庄西变	10	100	上级设备容量受限
6012	涟水	岔庙八队南变	10	100	上级设备容量受限
6013	涟水	李集笕北夏王北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6014	涟水	岔庙堆口吴庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6015	涟水	李集簋北洪东2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6016	涟水	前进滨洪村洪东变	10	400	上级设备容量受限
6017	涟水	大东陈庄工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
6018	涟水	朱码韩陈村朱圩配变	10	100	上级设备容量受限
6019	涟水	涟城刘庄北变	10	200	上级设备容量受限
6020	涟水	大东干东李陈变	10	400	上级设备容量受限
6021	涟水	PMS_北集朱桥西姜后	10	100	上级设备容量受限
6022	涟水	北集朱桥东王	10	100	上级设备容量受限
6023	涟水	北集道行张庄	10	100	上级设备容量受限
6024	涟水	涟城工业集中区10号箱变	10	400	上级设备容量受限
6025	涟水	涟城安东院子配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
6026	涟水	开元名都4号配电室17号变	10	800	上级设备容量受限
6027	涟水	方渡罗冲爱民路变	10	400	上级设备容量受限
6028	涟水	PMS_城区老县委宿舍配变	10	630	上级设备容量受限
6029	涟水	李集薛行小区1号柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6030	涟水	前进同西村大左圩南变	10	200	上级设备容量受限
6031	涟水	岔庙东元	10	400	上级设备容量受限
6032	涟水	岔庙堆口李赵	10	200	上级设备容量受限
6033	涟水	岔庙邱庄东变	10	200	上级设备容量受限
6034	涟水	岔庙高王南变	10	400	上级设备容量受限
6035	涟水	岔庙洪兵周东	10	100	上级设备容量受限
6036	涟水	PMS_岔庙洪兵村部东	10	315	上级设备容量受限
6037	涟水	岔庙林庄八队2#变	10	200	上级设备容量受限
6038	涟水	岔庙新河二队	10	100	上级设备容量受限
6039	涟水	岔庙林庄十队2#变	10	400	上级设备容量受限
6040	涟水	岔庙新河大庄	10	200	上级设备容量受限
6041	涟水	红窑八支西周台片	10	400	上级设备容量受限
6042	涟水	红窑东大元台片	10	200	上级设备容量受限
6043	涟水	高沟高东后三四2号变	10	200	本级设备容量受限
6044	涟水	红窑潘老庄老庄东台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6045	涟水	陈师水年王二庄变	10	200	上级设备容量受限
6046	涟水	红窑东扬庄台片	10	400	上级设备容量受限
6047	涟水	红窑刘码区学南台片	10	100	上级设备容量受限
6048	涟水	红窑潘小元西刘台片	10	100	上级设备容量受限
6049	涟水	红窑钱庄台片	10	400	上级设备容量受限
6050	涟水	红窑大金圩丁华台片	10	315	上级设备容量受限
6051	涟水	红窑梁锅甌四队台片.	10	400	上级设备容量受限
6052	涟水	红窑普安前刘台片	10	400	上级设备容量受限
6053	涟水	岔庙陈桥北变	10	400	上级设备容量受限
6054	涟水	岔庙沟东变	10	400	上级设备容量受限
6055	涟水	岔庙公用变9#	10	200	上级设备容量受限
6056	涟水	岔庙东老庄	10	100	上级设备容量受限
6057	涟水	李集簰北大陈3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
6058	涟水	李集簰北大陈2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6059	涟水	麻垛祠堂梨园配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6060	涟水	麻垛徐圩何庄变	10	200	上级设备容量受限
6061	涟水	红窑普安后刘台片	10	200	上级设备容量受限
6062	涟水	红窑普安刘笪台片	10	200	上级设备容量受限
6063	涟水	灰墩陈高2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6064	涟水	红窑河滩北台片	10	100	上级设备容量受限
6065	涟水	灰墩徐王2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6066	涟水	灰墩万圩红旗2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6067	涟水	红窑十支陈陆台片	10	400	上级设备容量受限
6068	涟水	红窑朱圩蔡功台片	10	400	上级设备容量受限
6069	涟水	红窑十支西元台片	10	100	上级设备容量受限
6070	涟水	红窑十支姜季台片	10	400	上级设备容量受限
6071	涟水	李集蔡河六队2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6072	涟水	李集蔡河四队2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6073	涟水	李集三桂村西柱上变	10	200	上级设备容量受限
6074	涟水	杨口办事处变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6075	涟水	杨口供电所变	10	160	上级设备容量受限
6076	涟水	黄营徐跳中心村西变	10	200	上级设备容量受限
6077	涟水	黄营徐跳中心村东变	10	100	上级设备容量受限
6078	涟水	灰墩墩北小区6号柱上变	10	100	上级设备容量受限
6079	涟水	李集桂生六队2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6080	涟水	李集顺集中心村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6081	涟水	前进滨洪村中余变	10	200	上级设备容量受限
6082	涟水	李集簋北方李2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6083	涟水	李集簋北沙庄2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6084	涟水	红窑大金圩组台片	10	400	上级设备容量受限
6085	涟水	麻垛工业区变	10	400	上级设备容量受限
6086	涟水	麻垛姜小庄中变	10	400	上级设备容量受限
6087	涟水	PMS_麻垛河西大庄	10	200	上级设备容量受限
6088	涟水	麻垛河西鲁庄变	10	100	上级设备容量受限
6089	涟水	麻垛李庄北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6090	涟水	麻垛神龙桥变	10	200	上级设备容量受限
6091	涟水	灰墩陈沟村3#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6092	涟水	灰墩陈沟北变2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6093	涟水	前进闸口村后场变	10	100	本级设备容量受限
6094	涟水	灰墩天鹅西2#柱上变	10	315	本级设备容量受限
6095	涟水	城区涟城管庄东变	10	200	上级设备容量受限
6096	涟水	朱码花桥村苏荡东配变	10	400	上级设备容量受限
6097	涟水	朱码花桥村马徐南配变	10	400	上级设备容量受限
6098	涟水	朱码花桥村厉庄配变	10	400	上级设备容量受限
6099	涟水	朱码花桥村苏老庄南配变	10	400	上级设备容量受限
6100	涟水	朱码军田村西小荡配变	10	400	上级设备容量受限
6101	涟水	朱码潘刘村北配变	10	400	上级设备容量受限
6102	涟水	朱码韩陈村朱圩南配变	10	400	上级设备容量受限
6103	涟水	黄营张桥郑湾西变	10	100	上级设备容量受限
6104	涟水	黄营洪庄二庄北变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6105	涟水	方渡后营张庄变	10	100	上级设备容量受限
6106	涟水	PMS_李集林赵贾陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6107	涟水	李集林赵吴陈2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6108	涟水	李集唐圩朱孙柱上变	10	400	上级设备容量受限
6109	涟水	李集蔡河二站北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6110	涟水	李集蔡河六队3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6111	涟水	五港五里大兴北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6112	涟水	PMS_五港汪洪学校柱上变	10	100	上级设备容量受限
6113	涟水	五港五里王庄西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6114	涟水	PMS_五港五里符庄北柱上变	10	100	上级设备容量受限
6115	涟水	五港周李组西柱上变	10	200	上级设备容量受限
6116	涟水	五港周李组东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6117	涟水	PMS_五港薛桥一队东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6118	涟水	五港薛桥二队柱上变	10	100	上级设备容量受限
6119	涟水	五港工业区西北柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6120	涟水	PMS_石湖兴庄七队台片	10	400	上级设备容量受限
6121	涟水	成集街西变	10	200	上级设备容量受限
6122	涟水	PMS_成集嵇庄2#配变	10	100	上级设备容量受限
6123	涟水	朱码周庄村朱小圩台区	10	400	本级设备容量受限
6124	涟水	黄营洪庄冯老庄变	10	400	上级设备容量受限
6125	涟水	岔庙漩桥孟庄	10	200	上级设备容量受限
6126	涟水	梁岔公用10#变	10	400	上级设备容量受限
6127	涟水	时码陈圩村部台片	10	100	上级设备容量受限
6128	涟水	时码陈圩八队东台片	10	100	上级设备容量受限
6129	涟水	姜桥王庄台片	10	400	上级设备容量受限
6130	涟水	复兴孙庄台片	10	100	上级设备容量受限
6131	涟水	大庄丁庄台片	10	200	上级设备容量受限
6132	涟水	梁岔鲍营宋庄变	10	400	上级设备容量受限
6133	涟水	时码马老村部台片	10	100	上级设备容量受限
6134	涟水	PMS_姜桥严庄新台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6135	涟水	成集嵇庄1#配变	10	100	上级设备容量受限
6136	涟水	梁岔金码五队变	10	400	上级设备容量受限
6137	涟水	成集南元配变	10	100	上级设备容量受限
6138	涟水	成集道明八组北配变	10	100	上级设备容量受限
6139	涟水	成集街西2#配变	10	200	上级设备容量受限
6140	涟水	成集旗杆村张圩配变	10	200	上级设备容量受限
6141	涟水	岔庙四支桥头	10	100	上级设备容量受限
6142	涟水	陈师街南居民集中区1# 变	10	500	上级设备容量受限
6143	涟水	陈师街南居民集中区2# 变	10	500	上级设备容量受限
6144	涟水	梁岔公用12#变	10	200	上级设备容量受限
6145	涟水	PMS_梁岔大庄桥南变	10	100	上级设备容量受限
6146	涟水	灰墩大胡村6#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6147	涟水	PMS_城区老一中配电室 01	10	800	上级设备容量受限
6148	涟水	PMS_成集三潘罗庄配变	10	100	上级设备容量受限
6149	涟水	PMS_北集守阳四队变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6150	涟水	李集支河支庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6151	涟水	灰墩新划村2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
6152	涟水	陈师村西公用2#变	10	500	上级设备容量受限
6153	涟水	陈师中心小学变	10	200	上级设备容量受限
6154	涟水	陈师二庄新庄变	10	315	上级设备容量受限
6155	涟水	马棚徐冯台片	10	400	上级设备容量受限
6156	涟水	涟城引河伏李2号变	10	100	上级设备容量受限
6157	涟水	岔庙曹代小东庄	10	100	上级设备容量受限
6158	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6159	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变1#变	10	500	上级设备容量受限
6160	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6161	涟水	PMS_城区郑高教师宿舍箱变	10	500	上级设备容量受限
6162	涟水	高沟明珠佳缘1号变	10	400	本级设备容量受限
6163	涟水	PMS_高沟明珠佳缘2号变	10	400	本级设备容量受限
6164	涟水	PMS_城区莲花小区二期001	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6165	涟水	时码采韩六队台片	10	200	上级设备容量受限
6166	涟水	时码马老七队台片	10	200	上级设备容量受限
6167	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变1#变	10	500	上级设备容量受限
6168	涟水	PMS_大东老庄东场北变	10	100	上级设备容量受限
6169	涟水	大东施洼村部变	10	200	上级设备容量受限
6170	涟水	五港沿河孙庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6171	涟水	方渡罗冲朱庄变	10	400	上级设备容量受限
6172	涟水	方渡小舍变	10	200	上级设备容量受限
6173	涟水	五港港南庄韩东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6174	涟水	五港尤庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6175	涟水	PMS_五港港南庄韩柱上变	10	200	上级设备容量受限
6176	涟水	PMS_五港沿河向阳柱上变	10	100	上级设备容量受限
6177	涟水	五港港西黄庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6178	涟水	五港黄码组柱上变	10	200	上级设备容量受限
6179	涟水	方渡街南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6180	涟水	五港港西汪元柱上变	10	200	上级设备容量受限
6181	涟水	五港桥西柱上变	10	400	上级设备容量受限
6182	涟水	PMS_五港港南孙圩柱上变	10	400	上级设备容量受限
6183	涟水	五港桥北柱上变	10	200	上级设备容量受限
6184	涟水	李集鲁桥卜仲柱上变	10	100	上级设备容量受限
6185	涟水	李集三桂村柱上变	10	400	上级设备容量受限
6186	涟水	PMS_五港港西村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6187	涟水	五港港西前庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6188	涟水	五港港南庄顾柱上变	10	100	上级设备容量受限
6189	涟水	李集桂生南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6190	涟水	大东老庄东场配变	10	400	上级设备容量受限
6191	涟水	PMS_涟城尤戚北变	10	100	上级设备容量受限
6192	涟水	李集笪巷汪杨柱上变	10	400	上级设备容量受限
6193	涟水	PMS_大东老庄村部配变	10	400	上级设备容量受限
6194	涟水	五港港西洪庄柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6195	涟水	李集桂生马庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6196	涟水	成集涟淮南配变	10	100	上级设备容量受限
6197	涟水	涟城都市阳光开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
6198	涟水	PMS_城区老南环1#. 箱变 配电变压器	10	800	上级设备容量受限
6199	涟水	涟城都市阳光开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
6200	涟水	涟城东方红府南区开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
6201	涟水	涟城东方红府南区开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
6202	涟水	PMS_城区书香苑2#变压器	10	800	上级设备容量受限
6203	涟水	PMS_城区书香苑4#变压器	10	800	上级设备容量受限
6204	涟水	大东陈庄工业园区北2#配变	10	400	上级设备容量受限
6205	涟水	大东镇南吴高配变	10	100	上级设备容量受限
6206	涟水	马厂冲南台片	10	400	上级设备容量受限
6207	涟水	陈师施庄北变	10	400	上级设备容量受限
6208	涟水	陈师水年刘田	10	400	上级设备容量受限
6209	涟水	方渡马渡十队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6210	涟水	陈师闵庄东变	10	400	上级设备容量受限
6211	涟水	PMS_李集蔡河二队3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6212	涟水	红窑商业广场中台片	10	500	上级设备容量受限
6213	涟水	红窑商业广场西台片	10	500	上级设备容量受限
6214	涟水	李集万福花园1号配变	10	630	上级设备容量受限
6215	涟水	李集万福花园2号配变	10	630	上级设备容量受限
6216	涟水	李集万福花园3号配变	10	630	上级设备容量受限
6217	涟水	李集万福花园4号配变	10	630	上级设备容量受限
6218	涟水	北集工业区2#配变	10	200	上级设备容量受限
6219	涟水	PMS_高沟常兴小区1号变	10	400	上级设备容量受限
6220	涟水	马厂学校配变	10	100	上级设备容量受限
6221	涟水	方渡三湾吴黄变	10	200	上级设备容量受限
6222	涟水	余圩高庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
6223	涟水	余圩西湖台片	10	100	上级设备容量受限
6224	涟水	PMS_余圩乱陈1#台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6225	涟水	北集小学	10	200	上级设备容量受限
6226	涟水	陈师河东西变	10	100	上级设备容量受限
6227	涟水	红窑新村东区南台片	10	400	上级设备容量受限
6228	涟水	红窑新村东区北台片	10	630	上级设备容量受限
6229	涟水	黄营工业园区北变	10	400	上级设备容量受限
6230	涟水	红窑新村西区南台片	10	400	上级设备容量受限
6231	涟水	红窑新村西区北台片	10	630	上级设备容量受限
6232	涟水	红窑普安曹庄台片	10	200	上级设备容量受限
6233	涟水	PMS_杨口商贸城2#变	10	400	上级设备容量受限
6234	涟水	李集鲁桥卜仲东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6235	涟水	PMS_灰墩大胡工业区柱上变	10	400	上级设备容量受限
6236	涟水	李集嵇陆朱庄2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6237	涟水	李集胡楼柿元柱上变	10	200	本级设备容量受限
6238	涟水	高沟古街1号变	10	315	本级设备容量受限
6239	涟水	李集一吊闸柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6240	涟水	岔庙郝友中心村北	10	100	上级设备容量受限
6241	涟水	岔庙北岭东变	10	200	上级设备容量受限
6242	涟水	涟城牌坊中心村3号变	10	315	上级设备容量受限
6243	涟水	PMS_城区邮政储蓄箱变 112063028	10	400	上级设备容量受限
6244	涟水	高沟今世缘商城1#变	10	630	上级设备容量受限
6245	涟水	高沟今世缘商城2#变	10	630	上级设备容量受限
6246	涟水	高沟公兴村部2#变	10	400	上级设备容量受限
6247	涟水	大东施洼中心村北变	10	400	上级设备容量受限
6248	涟水	黄营南农场变	10	400	上级设备容量受限
6249	涟水	高沟六塘人家1号变	10	400	上级设备容量受限
6250	涟水	高沟六塘人家2号变	10	500	上级设备容量受限
6251	涟水	杨口陶码小庄变	10	400	上级设备容量受限
6252	涟水	东鼎佳园1号箱变	10	400	上级设备容量受限
6253	涟水	东鼎佳园2号箱变	10	800	上级设备容量受限
6254	涟水	灰墩尹荡王庄柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6255	涟水	灰墩尹荡后尹柱上变	10	100	上级设备容量受限
6256	涟水	南集彭滩中路二号变	10	100	上级设备容量受限
6257	涟水	大冲李刘东2#台片	10	400	上级设备容量受限
6258	涟水	岔庙义河何庄2#	10	400	上级设备容量受限
6259	涟水	岔庙新河六队2#	10	100	上级设备容量受限
6260	涟水	PMS_石湖五里四队台片	10	100	上级设备容量受限
6261	涟水	PMS_石湖中营台片	10	200	上级设备容量受限
6262	涟水	PMS_石湖沈庄台片	10	200	上级设备容量受限
6263	涟水	红窑梁锅甑三队台片	10	200	上级设备容量受限
6264	涟水	红窑梁锅甑伍队台片	10	200	上级设备容量受限
6265	涟水	杨口农商行变	10	400	上级设备容量受限
6266	涟水	前进军民渠	10	400	上级设备容量受限
6267	涟水	梁岔左三庄夏庄变	10	100	本级设备容量受限
6268	涟水	浅集花庄小学	10	100	上级设备容量受限
6269	涟水	义兴仓院老庄3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6270	涟水	PMS_城区色织厂	10	160	上级设备容量受限
6271	涟水	北集忠诚丁鲁2#变	10	400	上级设备容量受限
6272	涟水	唐集费尧一队1#变	10	100	上级设备容量受限
6273	涟水	唐集周张南2#	10	100	上级设备容量受限
6274	涟水	马厂冲东1#台片	10	200	上级设备容量受限
6275	涟水	姜桥东徐1#台片	10	200	上级设备容量受限
6276	涟水	别洼军庄台片	10	200	上级设备容量受限
6277	涟水	涟城节制闸变	10	400	上级设备容量受限
6278	涟水	陈师余庄街变	10	400	上级设备容量受限
6279	涟水	浅集孔王王庄东配变	10	100	上级设备容量受限
6280	涟水	陈师陈中配变	10	200	上级设备容量受限
6281	涟水	岔庙工业园区3#	10	200	上级设备容量受限
6282	涟水	东胡嘉苑台片	10	400	上级设备容量受限
6283	涟水	马厂东陆1#变台片	10	200	上级设备容量受限
6284	涟水	麻垛左庄四队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6285	涟水	岔庙纪吉村2#	10	400	上级设备容量受限
6286	涟水	PMS_城区农行	10	630	上级设备容量受限
6287	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室 2号变	10	630	上级设备容量受限
6288	涟水	北集严港西郭2#变	10	100	上级设备容量受限
6289	涟水	五港蔡工曹王柱上变	10	100	上级设备容量受限
6290	涟水	杨口代洼六组东变	10	200	上级设备容量受限
6291	涟水	杨口代洼六组西变	10	200	上级设备容量受限
6292	涟水	唐集陈圩二队2#变	10	100	上级设备容量受限
6293	涟水	中联壹城北区5#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
6294	涟水	PMS_陈师高庄小区1号箱 变001	10	630	上级设备容量受限
6295	涟水	涟城安东院子配电室6号 变	10	800	上级设备容量受限
6296	涟水	高沟张圩七八队3号变	10	100	上级设备容量受限
6297	涟水	红窑普安东场台片	10	400	上级设备容量受限
6298	涟水	涟城尤戚中变	10	200	上级设备容量受限
6299	涟水	涟城吾悦广场7号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6300	涟水	时码陈圩七队台片	10	200	上级设备容量受限
6301	涟水	唐集高西1#变	10	100	上级设备容量受限
6302	涟水	渠东产业园4#台片	10	200	上级设备容量受限
6303	涟水	PMS_城区人民剧场	10	500	上级设备容量受限
6304	涟水	城区实验幼儿园箱变	10	630	上级设备容量受限
6305	涟水	城区中菜市场配变	10	630	上级设备容量受限
6306	涟水	PMS_城区湖滨花苑配变	10	630	上级设备容量受限
6307	涟水	PMS_城区圣特小区	10	500	上级设备容量受限
6308	涟水	城区装饰城	10	630	上级设备容量受限
6309	涟水	PMS_城区供电局欧变	10	630	上级设备容量受限
6310	涟水	城区小瓶厂	10	400	上级设备容量受限
6311	涟水	PMS_涟城城南四队北变	10	200	上级设备容量受限
6312	涟水	前进村五组变	10	400	上级设备容量受限
6313	涟水	涟城南堆2号变	10	100	上级设备容量受限
6314	涟水	前进戴码村部	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6315	涟水	成集法华村洋河配变	10	100	上级设备容量受限
6316	涟水	方渡韩鲁郇王南变	10	100	上级设备容量受限
6317	涟水	方渡后营张庄西变	10	100	上级设备容量受限
6318	涟水	岔庙朱崔变	10	100	上级设备容量受限
6319	涟水	中恒国际农贸市场2号变	10	500	上级设备容量受限
6320	涟水	红窑三村东西山台片	10	100	上级设备容量受限
6321	涟水	红窑三村三斗台片.	10	400	上级设备容量受限
6322	涟水	红窑十支小兰庄南台片	10	100	上级设备容量受限
6323	涟水	高沟服装城变	10	400	本级设备容量受限
6324	涟水	涟城韩石王圩变	10	400	上级设备容量受限
6325	涟水	浅集大冲嵇码	10	400	上级设备容量受限
6326	涟水	徐集双码村部配变	10	200	上级设备容量受限
6327	涟水	大东镇政府配变	10	400	上级设备容量受限
6328	涟水	城区老教委	10	500	上级设备容量受限
6329	涟水	金碧华府2号配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6330	涟水	大东苏庄北2#配变	10	400	上级设备容量受限
6331	涟水	唐集胡缪七队1#变	10	100	上级设备容量受限
6332	涟水	五港桥荡唐庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6333	涟水	涟城广富广场箱变2号变	10	400	上级设备容量受限
6334	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
6335	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
6336	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
6337	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
6338	涟水	中联壹城小区南区3#配 电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
6339	涟水	中联壹城小区南区3#配 电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
6340	涟水	红窑汪元金庄北台片	10	400	上级设备容量受限
6341	涟水	红窑潘小元东张台片	10	100	上级设备容量受限
6342	涟水	朱码嵇庄村池塘配变	10	400	上级设备容量受限
6343	涟水	杨口扁担六组新增变	10	400	上级设备容量受限
6344	涟水	方渡电信局变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6345	涟水	PMS_义兴章庄2#变	10	400	上级设备容量受限
6346	涟水	方渡罗冲曾庄西变	10	100	上级设备容量受限
6347	涟水	PMS_义兴徐庄变	10	400	上级设备容量受限
6348	涟水	方渡腰庄一队变	10	100	上级设备容量受限
6349	涟水	PMS_义兴秦刘2#变	10	400	上级设备容量受限
6350	涟水	涟城安东院子开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
6351	涟水	方渡南六东拐变	10	400	上级设备容量受限
6352	涟水	义兴西孙2#变	10	100	上级设备容量受限
6353	涟水	方渡南六双河变	10	400	上级设备容量受限
6354	涟水	义兴街北变	10	100	上级设备容量受限
6355	涟水	方渡东三河北西变	10	400	上级设备容量受限
6356	涟水	PMS_义兴街南变	10	400	上级设备容量受限
6357	涟水	方渡西三何庄变	10	100	上级设备容量受限
6358	涟水	方渡罗冲西罗变	10	400	上级设备容量受限
6359	涟水	方渡韩鲁李庄北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6360	涟水	涟城都市阳光1号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
6361	涟水	涟城四季江南2号配电室 4号变	10	630	上级设备容量受限
6362	涟水	大东国土局配变	10	100	上级设备容量受限
6363	涟水	PMS_方渡前圩小区东箱 变	10	630	上级设备容量受限
6364	涟水	红窑浅集李庄三徐东台 片	10	200	上级设备容量受限
6365	涟水	PMS_义兴街西变	10	400	上级设备容量受限
6366	涟水	开元名都2号开关站6号 变	10	800	上级设备容量受限
6367	涟水	PMS_红窑三村二斗台片.	10	400	上级设备容量受限
6368	涟水	南禄_徐马殷庄2#变	10	400	上级设备容量受限
6369	涟水	红窑三村徐庄台片	10	100	上级设备容量受限
6370	涟水	红窑三村东山台片	10	400	上级设备容量受限
6371	涟水	PMS_红窑三村徐庄南变	10	400	上级设备容量受限
6372	涟水	义兴庄刘2#变	10	100	上级设备容量受限
6373	涟水	PMS_复兴中排台片	10	200	上级设备容量受限
6374	涟水	方渡街北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6375	涟水	方渡贾马东变	10	100	上级设备容量受限
6376	涟水	红窑三村东山南变	10	100	上级设备容量受限
6377	涟水	方渡王杨赵邹变	10	400	上级设备容量受限
6378	涟水	方渡罗冲陈刘东变	10	400	上级设备容量受限
6379	涟水	中联壹城2#配电室3#变	10	1250	上级设备容量受限
6380	涟水	金陵广场1#变	10	800	上级设备容量受限
6381	涟水	石湖外口工业园台片	10	400	上级设备容量受限
6382	涟水	南禄_殷圩圩里变	10	100	上级设备容量受限
6383	涟水	金碧华府1号开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
6384	涟水	大东朱陈北配变	10	400	上级设备容量受限
6385	涟水	PMS_城区安东商业广场11205002	10	1000	上级设备容量受限
6386	涟水	PMS_城区安东商业广场11205003	10	1000	上级设备容量受限
6387	涟水	PMS_城区安东商业广场11205004	10	1000	上级设备容量受限
6388	涟水	PMS_城区中联7#欧变002	10	630	上级设备容量受限
6389	涟水	PMS_城区中联8#欧变001	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6390	涟水	PMS_城区中联5#欧变002	10	630	上级设备容量受限
6391	涟水	PMS_南集南营新庄三号变	10	200	上级设备容量受限
6392	涟水	嵇陆泰康柱上变	10	400	上级设备容量受限
6393	涟水	嵇码工业区二号变	10	400	上级设备容量受限
6394	涟水	岔庙小桑庄南	10	200	上级设备容量受限
6395	涟水	岔庙纪集小学	10	400	上级设备容量受限
6396	涟水	时码张姚姚庄台片	10	400	上级设备容量受限
6397	涟水	中联壹城北区6#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
6398	涟水	方渡谭东路庄变	10	100	上级设备容量受限
6399	涟水	方渡南六大桥变	10	200	上级设备容量受限
6400	涟水	方渡谭赵赵庄变	10	200	上级设备容量受限
6401	涟水	朱码韩陈中心村二期2号配变	10	400	上级设备容量受限
6402	涟水	唐集中公用3#	10	800	上级设备容量受限
6403	涟水	涟城四季江南开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
6404	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区6#欧变变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6405	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区5#欧变变	10	630	上级设备容量受限
6406	涟水	金陵广场4#变	10	800	上级设备容量受限
6407	涟水	方圩社区3#变	10	250	上级设备容量受限
6408	涟水	杨口新农庄新北新增变	10	400	上级设备容量受限
6409	涟水	PMS_岔庙岔河后庄	10	400	上级设备容量受限
6410	涟水	殷庄安置小区3号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
6411	涟水	PMS_城区红日金城1#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
6412	涟水	PMS_城区红日金城2#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
6413	涟水	PMS_城区红日金城2#配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
6414	涟水	斗灯小农场1#台片	10	400	上级设备容量受限
6415	涟水	方渡王杨刘庄变	10	400	上级设备容量受限
6416	涟水	水岸城邦1-1号配电房8号变	10	800	上级设备容量受限
6417	涟水	PMS_城区人民商场配变	10	630	上级设备容量受限
6418	涟水	涟城吾悦广场4号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
6419	涟水	方渡后营南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6420	涟水	方渡后营齐庄变	10	400	上级设备容量受限
6421	涟水	PMS_义兴张郑孙庄变	10	400	上级设备容量受限
6422	涟水	PMS_城区阳光嘉园3#欧变2#变	10	630	上级设备容量受限
6423	涟水	余圩河滩台片	10	400	上级设备容量受限
6424	涟水	涟城红日华府开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
6425	涟水	龙源国际南区3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
6426	涟水	PMS_梁岔工业区6#变	10	400	上级设备容量受限
6427	涟水	黄营西庄村西变	10	200	上级设备容量受限
6428	涟水	五港港东村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6429	涟水	大东陈庄9队配变	10	400	上级设备容量受限
6430	涟水	徐集刘元后程配变	10	400	上级设备容量受限
6431	涟水	时码团结电站2#变	10	200	上级设备容量受限
6432	涟水	万福花园二期2号变	10	500	上级设备容量受限
6433	涟水	徐集左程严杨皱变	10	400	上级设备容量受限
6434	涟水	PMS_余圩李冯南2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6435	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6436	涟水	PMS_涟城塑料厂箱变	10	500	上级设备容量受限
6437	涟水	余圩余何陆庄变	10	400	上级设备容量受限
6438	涟水	方渡后庄变	10	400	上级设备容量受限
6439	涟水	PMS_大东王老庄村部南配变	10	400	上级设备容量受限
6440	涟水	陈师中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
6441	涟水	黄庄联二组	10	400	上级设备容量受限
6442	涟水	开元名都3号配电室14号变	10	800	上级设备容量受限
6443	涟水	PMS_大东小南陈庄西配变	10	400	上级设备容量受限
6444	涟水	万福花园二期1号变	10	500	上级设备容量受限
6445	涟水	麻垛东哨朱庄变	10	400	上级设备容量受限
6446	涟水	麻垛西哨东六	10	400	上级设备容量受限
6447	涟水	李集嵇陆嵇庄2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6448	涟水	中联壹城2#配电室1#变	10	1250	上级设备容量受限
6449	涟水	红窑大金圩丁华北台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6450	涟水	麻垛春华一队前	10	100	上级设备容量受限
6451	涟水	麻垛徐圩兴庄变	10	200	上级设备容量受限
6452	涟水	麻垛徐圩北变	10	400	上级设备容量受限
6453	涟水	麻垛河西后庄南	10	200	上级设备容量受限
6454	涟水	PMS_涟城东郊华庭北区箱变	10	630	上级设备容量受限
6455	涟水	高沟社区配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
6456	涟水	麻垛春华四队变	10	400	上级设备容量受限
6457	涟水	涟城吾悦广场4号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6458	涟水	公用东4#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
6459	涟水	初心社区1#箱变	10	315	上级设备容量受限
6460	涟水	五港蔡工堆里柱上变	10	200	上级设备容量受限
6461	涟水	五港刘庄衡庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6462	涟水	时码陈李陈庄台片	10	400	上级设备容量受限
6463	涟水	开元名都4号配电室19号变	10	800	上级设备容量受限
6464	涟水	五港蔡工蔡卜柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6465	涟水	五港港东高庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6466	涟水	高沟社区配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
6467	涟水	红窑治安卡口台片	10	400	上级设备容量受限
6468	涟水	五港黄码徐庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6469	涟水	五港街东端程3#柱上变	10	200	上级设备容量受限
6470	涟水	涟城吾悦广场1号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
6471	涟水	五港刘庄学校柱上变	10	200	上级设备容量受限
6472	涟水	五港阳光小区3#柱上变	10	200	上级设备容量受限
6473	涟水	PMS_五港桥荡陈庄柱上 变	10	400	上级设备容量受限
6474	涟水	红日中学宿舍区	10	400	上级设备容量受限
6475	涟水	开元名都1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
6476	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关 站2号变	10	630	上级设备容量受限
6477	涟水	谈庄北变	10	400	上级设备容量受限
6478	涟水	PMS_城区万香国际2号配 电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6479	涟水	PMS_城区万香国际2号配 电室2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6480	涟水	城区万香国际2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
6481	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6482	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
6483	涟水	朱码王二庄村张庄2号台区	10	100	上级设备容量受限
6484	涟水	朱码余庄村张赵南配变	10	100	上级设备容量受限
6485	涟水	朱码军田村杨桥北配变	10	100	上级设备容量受限
6486	涟水	朱码军田村杨桥东配变	10	400	上级设备容量受限
6487	涟水	朱码余庄村张赵北配变	10	400	上级设备容量受限
6488	涟水	红窑商业广场东1台片	10	500	上级设备容量受限
6489	涟水	红窑商业广场东2台片	10	500	上级设备容量受限
6490	涟水	灰墩万圩贾庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6491	涟水	岔庙路口后庄北	10	100	上级设备容量受限
6492	涟水	岔庙伏庄南变	10	400	上级设备容量受限
6493	涟水	方渡东三荡南西变	10	100	上级设备容量受限
6494	涟水	陈师刘庵北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6495	涟水	涟城李庄中变	10	400	上级设备容量受限
6496	涟水	涟城李庄北变	10	400	上级设备容量受限
6497	涟水	成集道班配变	10	400	上级设备容量受限
6498	涟水	PMS_麻垛水利站	10	200	上级设备容量受限
6499	涟水	麻垛春华三队	10	100	上级设备容量受限
6500	涟水	成集蔡庄南配变	10	400	上级设备容量受限
6501	涟水	麻垛朱圩闸西	10	400	上级设备容量受限
6502	涟水	PMS_麻垛西哨北	10	100	上级设备容量受限
6503	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
6504	涟水	方渡谭东郑湾北变	10	200	上级设备容量受限
6505	涟水	浅集孔王前冯	10	100	上级设备容量受限
6506	涟水	PMS_南集冯陈小邓三号变	10	200	上级设备容量受限
6507	涟水	南集工业园区二号变	10	400	上级设备容量受限
6508	涟水	义兴秦刘3#变	10	400	上级设备容量受限
6509	涟水	涟城秉同张庄南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6510	涟水	南禄_四兴张庄东变	10	100	上级设备容量受限
6511	涟水	大东客堂周李配变	10	400	上级设备容量受限
6512	涟水	PMS_涟城杨庄南变	10	100	上级设备容量受限
6513	涟水	大东三湾吕圩变	10	100	上级设备容量受限
6514	涟水	南集下营七组变	10	400	上级设备容量受限
6515	涟水	南集桃园八组变	10	100	上级设备容量受限
6516	涟水	唐集关舍1#	10	100	上级设备容量受限
6517	涟水	唐集肖庄	10	100	上级设备容量受限
6518	涟水	红窑黄锅甑方王北台片	10	100	上级设备容量受限
6519	涟水	PMS_大东三湾西倪变	10	100	上级设备容量受限
6520	涟水	成集聂王西配变	10	100	上级设备容量受限
6521	涟水	PMS_涟东新村1号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6522	涟水	PMS_涟东新村1号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6523	涟水	PMS_涟东新村5号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6524	涟水	PMS_涟东新村5号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6525	涟水	PMS_涟东新村4号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6526	涟水	PMS_涟东新村4号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6527	涟水	PMS_涟东新村3号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6528	涟水	PMS_涟东新村3号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6529	涟水	PMS_涟东新村2号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6530	涟水	PMS_涟东新村2号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6531	涟水	余圩四清1#变	10	400	上级设备容量受限
6532	涟水	大东老庄徐王北配变	10	400	上级设备容量受限
6533	涟水	大东皇圩朱圩配变	10	400	上级设备容量受限
6534	涟水	岔庙陈桥变	10	100	上级设备容量受限
6535	涟水	余圩四清2#变	10	400	上级设备容量受限
6536	涟水	余圩李冯北1#变	10	100	上级设备容量受限
6537	涟水	余圩小吴庄变	10	400	上级设备容量受限
6538	涟水	余圩汪南变	10	100	上级设备容量受限
6539	涟水	李集三桂四队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6540	涟水	李集三桂刘陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6541	涟水	梁岔前徐沈庄变	10	400	上级设备容量受限
6542	涟水	李集簋巷太和庄2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6543	涟水	梁岔金码一队变	10	400	上级设备容量受限
6544	涟水	PMS_徐集王湾圩东南变	10	100	上级设备容量受限
6545	涟水	李集大桥薛庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6546	涟水	涟城张鞠南变	10	100	上级设备容量受限
6547	涟水	南集下营四组变	10	100	上级设备容量受限
6548	涟水	浅集孔王林庄南台片	10	100	上级设备容量受限
6549	涟水	PMS_南禄_高陈四组变	10	100	上级设备容量受限
6550	涟水	南禄_徐圩一组东变	10	100	上级设备容量受限
6551	涟水	PMS_南禄_九里小区变	10	100	上级设备容量受限
6552	涟水	南禄_淮泽九组东变	10	200	上级设备容量受限
6553	涟水	PMS_南禄_兴南文庄变	10	100	上级设备容量受限
6554	涟水	南禄_楼庄贾庄南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6555	涟水	南禄_薛集街心2#变	10	400	上级设备容量受限
6556	涟水	成集街南小区1#变	10	500	上级设备容量受限
6557	涟水	成集街南小区2#变	10	500	上级设备容量受限
6558	涟水	成集街南小区3#变	10	500	上级设备容量受限
6559	涟水	成集街南小区4#变	10	500	上级设备容量受限
6560	涟水	五港平安石桥西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6561	涟水	PMS_南集皂角张庄变	10	200	上级设备容量受限
6562	涟水	唐集毛郁陆庄2#变	10	400	上级设备容量受限
6563	涟水	大东嵇朱北配变	10	400	上级设备容量受限
6564	涟水	方渡贾马后鲁变	10	400	上级设备容量受限
6565	涟水	方渡贾马小区变	10	100	上级设备容量受限
6566	涟水	PMS_义兴嵇洼2#变	10	100	上级设备容量受限
6567	涟水	义兴前苗2#变	10	200	上级设备容量受限
6568	涟水	军民花园二期1号变	10	500	上级设备容量受限
6569	涟水	军民花园二期2号变配电 变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6570	涟水	PMS_军民花园二期3号变	10	500	上级设备容量受限
6571	涟水	PMS_城区万香国际5号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
6572	涟水	梁岔二队变	10	200	上级设备容量受限
6573	涟水	梁岔医院2#台片	10	400	上级设备容量受限
6574	涟水	梁岔医院3#台片	10	400	上级设备容量受限
6575	涟水	杨口老孙庄圩南变	10	400	上级设备容量受限
6576	涟水	五港黄码秦庄西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6577	涟水	PMS_五港港中家园1#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6578	涟水	五港港中家园2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6579	涟水	PMS_五港租田小军南柱上变	10	100	上级设备容量受限
6580	涟水	杨口商贸城4#变	10	400	上级设备容量受限
6581	涟水	朱码谈陈村水厂配变	10	100	上级设备容量受限
6582	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑2号变	10	630	上级设备容量受限
6583	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑4号变	10	630	上级设备容量受限
6584	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑6号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6585	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑3号变	10	630	上级设备容量受限
6586	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑5号变	10	630	上级设备容量受限
6587	涟水	方渡谭赵河口北变	10	400	上级设备容量受限
6588	涟水	PMS_城区学府名苑配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6589	涟水	杨口金庄小区变	10	100	上级设备容量受限
6590	涟水	杨口金庄水厂变	10	400	上级设备容量受限
6591	涟水	PMS_朱码谈陈村草莓园配变	10	200	上级设备容量受限
6592	涟水	PMS_南禄_淮泽八组变	10	200	上级设备容量受限
6593	涟水	PMS_五港黄码秦解柱上变	10	100	上级设备容量受限
6594	涟水	PMS_梁岔卜圩姜阳2号变	10	100	上级设备容量受限
6595	涟水	杨口老街变	10	200	上级设备容量受限
6596	涟水	陈师跨河新村变	10	200	上级设备容量受限
6597	涟水	PMS_五港平安薛庄西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6598	涟水	五港平安薛庄东柱上变	10	400	上级设备容量受限
6599	涟水	五港薛桥九队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6600	涟水	PMS_张圩小皇庄台片	10	100	上级设备容量受限
6601	涟水	PMS_胡集菜场东台片	10	200	上级设备容量受限
6602	涟水	街南贾集前庄台片	10	200	上级设备容量受限
6603	涟水	北集道行建社变	10	100	上级设备容量受限
6604	涟水	红窑刘码前塘台片	10	400	上级设备容量受限
6605	涟水	唐集大小郁1#	10	100	上级设备容量受限
6606	涟水	唐集胡缪一队1#	10	100	上级设备容量受限
6607	涟水	前进滨洪村滨洪组变	10	400	上级设备容量受限
6608	涟水	涟城顺安西变	10	400	上级设备容量受限
6609	涟水	方渡谭一二北变	10	400	上级设备容量受限
6610	涟水	高沟常沟加油站2号变	10	200	上级设备容量受限
6611	涟水	红窑颜下圩里东台片	10	100	上级设备容量受限
6612	涟水	红窑颜下圩东台片	10	100	上级设备容量受限
6613	涟水	岔庙庄南变	10	400	上级设备容量受限
6614	涟水	红窑颜下圩南西台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6615	涟水	黄营徐庄东徐变	10	400	上级设备容量受限
6616	涟水	岔庙义河姚庄	10	400	上级设备容量受限
6617	涟水	黄营新庄二队变	10	100	上级设备容量受限
6618	涟水	黄营西庄前刘变	10	400	上级设备容量受限
6619	涟水	黄营九堡二旗变	10	100	上级设备容量受限
6620	涟水	PMS_石湖徐庄台片	10	100	上级设备容量受限
6621	涟水	浅集苏王北台片	10	400	本级设备容量受限
6622	涟水	邱岭圩西台片	10	400	上级设备容量受限
6623	涟水	李集殷庄胡庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6624	涟水	高沟七里五队3号变	10	400	上级设备容量受限
6625	涟水	红窑普安街西台片	10	100	上级设备容量受限
6626	涟水	PMS_红窑龙兴西区西台片	10	400	上级设备容量受限
6627	涟水	余圩大后庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
6628	涟水	余圩槐树北1#台片	10	100	上级设备容量受限
6629	涟水	大东刘赵张桥口配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6630	涟水	大东刘赵中心村配变	10	100	上级设备容量受限
6631	涟水	杨口扁担八组西变	10	400	上级设备容量受限
6632	涟水	唐集陈圩五队1#	10	100	上级设备容量受限
6633	涟水	唐集周张南1#	10	200	上级设备容量受限
6634	涟水	高沟高南村部2号变	10	200	本级设备容量受限
6635	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱1号变	10	630	上级设备容量受限
6636	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱2号变	10	630	上级设备容量受限
6637	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱1号变	10	500	上级设备容量受限
6638	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱2号变	10	500	上级设备容量受限
6639	涟水	浅集金城大庄台片	10	100	上级设备容量受限
6640	涟水	成集王圩村南配变	10	200	上级设备容量受限
6641	涟水	梁岔张楼潜洼北变	10	315	上级设备容量受限
6642	涟水	杨口郑洼八组变	10	200	上级设备容量受限
6643	涟水	李集唐武南柱上变	10	200	上级设备容量受限
6644	涟水	黄营六堡四队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6645	涟水	黄营六堡二队变	10	100	上级设备容量受限
6646	涟水	浅集大冲陈庄	10	400	上级设备容量受限
6647	涟水	梁岔育才小区变	10	500	上级设备容量受限
6648	涟水	杨口王口前排变	10	100	上级设备容量受限
6649	涟水	杨口徐屋基小学变	10	100	本级设备容量受限
6650	涟水	杨口陶码四组变	10	100	上级设备容量受限
6651	涟水	浅集河湾严庄南	10	100	上级设备容量受限
6652	涟水	浅集河湾严庄北	10	400	上级设备容量受限
6653	涟水	时码钦工桥口台片	10	400	上级设备容量受限
6654	涟水	唐集六舍三队1#变	10	100	上级设备容量受限
6655	涟水	时码李圩五队南台片	10	100	上级设备容量受限
6656	涟水	PMS_城区金地国际4#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6657	涟水	PMS_城区金地国际4#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
6658	涟水	PMS_城区金地国际5#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6659	涟水	PMS_城区金地国际5#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6660	涟水	黄营六堡一队南变	10	400	上级设备容量受限
6661	涟水	黄营周王二队变	10	100	上级设备容量受限
6662	涟水	梁岔沟北组变	10	200	上级设备容量受限
6663	涟水	梁岔沟南兴庄变	10	400	上级设备容量受限
6664	涟水	黄营许荡东许新上变	10	100	上级设备容量受限
6665	涟水	杨口新农圩外变	10	200	上级设备容量受限
6666	涟水	红窑钦北马庄台片	10	400	上级设备容量受限
6667	涟水	红窑钦北赵码南台片	10	200	上级设备容量受限
6668	涟水	杨口卢庄小北庄变	10	100	本级设备容量受限
6669	涟水	浅集朱码张杨南	10	315	上级设备容量受限
6670	涟水	浅集孔王王庄西	10	200	上级设备容量受限
6671	涟水	浅集孔王孔王	10	400	本级设备容量受限
6672	涟水	浅集孔王左徐	10	400	上级设备容量受限
6673	涟水	浅集花庄沈庄	10	100	上级设备容量受限
6674	涟水	PMS_浅集花庄徐庄	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6675	涟水	浅集金城张庄.	10	315	上级设备容量受限
6676	涟水	PMS_浅集李庄贾庄	10	100	上级设备容量受限
6677	涟水	浅集李庄前王南	10	400	上级设备容量受限
6678	涟水	浅集李庄前王北	10	400	上级设备容量受限
6679	涟水	浅集王刘董杨南	10	400	上级设备容量受限
6680	涟水	浅集王刘董杨北	10	100	上级设备容量受限
6681	涟水	PMS_红窑普安村台片	10	200	上级设备容量受限
6682	涟水	杨口苗荡四组变	10	100	本级设备容量受限
6683	涟水	高沟晏庄九队	10	400	上级设备容量受限
6684	涟水	余圩田庄变	10	100	上级设备容量受限
6685	涟水	大东街东配变	10	200	上级设备容量受限
6686	涟水	朱码花桥村北周配变	10	100	上级设备容量受限
6687	涟水	朱码军田村小荡配变	10	100	上级设备容量受限
6688	涟水	朱码余东村合心庄配变	10	200	上级设备容量受限
6689	涟水	李集蔡河三队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6690	涟水	李集蔡河高李柱上变	10	100	上级设备容量受限
6691	涟水	李集胡楼徐王柱上变	10	400	上级设备容量受限
6692	涟水	唐集竹杆新南变	10	100	上级设备容量受限
6693	涟水	唐集粮管所新	10	100	上级设备容量受限
6694	涟水	余圩马徐台片	10	100	上级设备容量受限
6695	涟水	唐集陈圩小学变	10	100	上级设备容量受限
6696	涟水	唐集镇政府	10	400	上级设备容量受限
6697	涟水	PMS_唐集东公用	10	400	上级设备容量受限
6698	涟水	朱码军田村陆庄配变	10	400	上级设备容量受限
6699	涟水	朱码军田村杨桥配变	10	100	上级设备容量受限
6700	涟水	PMS_朱码军田村东曾配变	10	100	上级设备容量受限
6701	涟水	朱码嵇庄村方庄配变	10	315	上级设备容量受限
6702	涟水	徐集张罗张林变	10	400	上级设备容量受限
6703	涟水	朱码河网村中心庄配变	10	100	本级设备容量受限
6704	涟水	徐集张罗闸南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6705	涟水	PMS_成集油坊河西配变	10	100	上级设备容量受限
6706	涟水	朱码潘刘村潘刘配变	10	200	本级设备容量受限
6707	涟水	徐集王湾村部变	10	400	上级设备容量受限
6708	涟水	PMS_徐集王湾圩东变	10	100	上级设备容量受限
6709	涟水	徐集安元前蒋变	10	100	上级设备容量受限
6710	涟水	成集街道变	10	400	上级设备容量受限
6711	涟水	成集公用东配变	10	315	上级设备容量受限
6712	涟水	余圩朱庄变	10	100	上级设备容量受限
6713	涟水	高沟秦小圩变	10	400	本级设备容量受限
6714	涟水	PMS_高沟顺河五队	10	200	本级设备容量受限
6715	涟水	PMS_余圩大后庄台片	10	200	上级设备容量受限
6716	涟水	PMS_高沟顺河八队	10	400	本级设备容量受限
6717	涟水	高沟左霞彩变	10	200	本级设备容量受限
6718	涟水	高沟胡窑张庄	10	400	本级设备容量受限
6719	涟水	高沟七里七队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6720	涟水	高沟七里五队	10	200	上级设备容量受限
6721	涟水	朱码谈陈村贾庄配变	10	400	上级设备容量受限
6722	涟水	李集支河汪翟柱上变	10	400	上级设备容量受限
6723	涟水	李集支河支盛柱上变	10	200	上级设备容量受限
6724	涟水	岔庙袁庄变	10	400	上级设备容量受限
6725	涟水	PMS_五港港东郭庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6726	涟水	徐集安元周潘变	10	200	上级设备容量受限
6727	涟水	徐集上庄周桥变	10	160	上级设备容量受限
6728	涟水	朱码樊卜村1号台区	10	400	上级设备容量受限
6729	涟水	岔庙跃进伏庄	10	400	上级设备容量受限
6730	涟水	朱码河网中学配变	10	400	上级设备容量受限
6731	涟水	五港发联超市柱上变	10	200	上级设备容量受限
6732	涟水	朱码河网北公用配变	10	400	上级设备容量受限
6733	涟水	五港街北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6734	涟水	徐集上庄中心村变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6735	涟水	朱码韩陈村黄荡配变	10	400	上级设备容量受限
6736	涟水	李集大桥七队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6737	涟水	朱码嵇庄村黄码配变	10	200	上级设备容量受限
6738	涟水	朱码嵇庄村马庄配变	10	100	上级设备容量受限
6739	涟水	朱码韩陈村朱庄配变	10	100	上级设备容量受限
6740	涟水	朱码谈陈村韩庄配变	10	200	上级设备容量受限
6741	涟水	五港港北钟庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6742	涟水	朱码潘刘村林场配变	10	400	上级设备容量受限
6743	涟水	PMS_徐集安元戈圩变	10	200	上级设备容量受限
6744	涟水	岔庙西老庄变	10	400	上级设备容量受限
6745	涟水	大东街东电站配变	10	400	上级设备容量受限
6746	涟水	朱码余庄村八间配变	10	400	上级设备容量受限
6747	涟水	朱码余庄村余庄北配变	10	400	上级设备容量受限
6748	涟水	梁岔士流洪北台片	10	200	上级设备容量受限
6749	涟水	五港港北村柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6750	涟水	五港港北万庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6751	涟水	岔庙百子庵配变	10	200	上级设备容量受限
6752	涟水	五港港北大庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6753	涟水	五港港北嵇庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6754	涟水	前进前后向变	10	400	上级设备容量受限
6755	涟水	五港平安石桥柱上变	10	400	上级设备容量受限
6756	涟水	岔庙孙桥徐庄变	10	400	上级设备容量受限
6757	涟水	五港平安村条堆柱上变	10	100	上级设备容量受限
6758	涟水	唐集丰河沈队变	10	200	上级设备容量受限
6759	涟水	涟城城南四队变	10	400	上级设备容量受限
6760	涟水	李集蔡河六队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6761	涟水	李集蔡河四队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6762	涟水	朱码余东村瓦房配变	10	400	上级设备容量受限
6763	涟水	朱码余东村张庄南配变	10	100	上级设备容量受限
6764	涟水	朱码花园村街南台区	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6765	涟水	朱码闸南村台区	10	100	本级设备容量受限
6766	涟水	涟城牌坊医院变	10	400	上级设备容量受限
6767	涟水	朱码王二庄村二庄台区	10	80	上级设备容量受限
6768	涟水	朱码高台村高台配变	10	200	上级设备容量受限
6769	涟水	朱码高台村堆里台区	10	400	上级设备容量受限
6770	涟水	嵇陆何李东配变	10	400	上级设备容量受限
6771	涟水	五港南公用柱上变	10	400	上级设备容量受限
6772	涟水	岔庙南岭变	10	400	上级设备容量受限
6773	涟水	李集大桥三队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6774	涟水	大东刘圩配变	10	315	上级设备容量受限
6775	涟水	岔庙百子张庄变	10	200	上级设备容量受限
6776	涟水	PMS_唐集丰华六队	10	200	上级设备容量受限
6777	涟水	唐集六舍新四队变	10	400	上级设备容量受限
6778	涟水	唐集六舍五队	10	200	上级设备容量受限
6779	涟水	PMS_涟城金玉变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6780	涟水	五港港东张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6781	涟水	朱码河网供电所配变	10	100	上级设备容量受限
6782	涟水	朱码河网村西公用配变	10	100	上级设备容量受限
6783	涟水	唐集胡缪八九队变	10	400	上级设备容量受限
6784	涟水	PMS_唐集八队	10	200	上级设备容量受限
6785	涟水	唐集河口七队	10	100	上级设备容量受限
6786	涟水	唐集一二队	10	400	上级设备容量受限
6787	涟水	朱码余庄村龙尾配变	10	400	上级设备容量受限
6788	涟水	唐集沈庄兴东	10	400	上级设备容量受限
6789	涟水	唐集九队变	10	100	上级设备容量受限
6790	涟水	唐集南公用	10	400	上级设备容量受限
6791	涟水	唐集小兴庄	10	100	上级设备容量受限
6792	涟水	唐集中公用	10	200	上级设备容量受限
6793	涟水	PMS_唐集沈庄村沈庄	10	200	上级设备容量受限
6794	涟水	PMS_大东三湾吕队变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6795	涟水	唐集周张一七队	10	200	上级设备容量受限
6796	涟水	唐集贾费四五队变	10	200	上级设备容量受限
6797	涟水	大东三湾西贾变	10	100	上级设备容量受限
6798	涟水	唐集费尧老庄变	10	400	上级设备容量受限
6799	涟水	唐集胡缪二队	10	100	上级设备容量受限
6800	涟水	唐集胡缪一队	10	100	上级设备容量受限
6801	涟水	PMS_大东王陆配变	10	100	上级设备容量受限
6802	涟水	唐集丁梁后王	10	100	上级设备容量受限
6803	涟水	PMS_唐集丁梁高西变	10	200	上级设备容量受限
6804	涟水	冯王孙吴变	10	400	上级设备容量受限
6805	涟水	唐集费尧一队	10	80	上级设备容量受限
6806	涟水	PMS_别洼旗杆台片	10	200	上级设备容量受限
6807	涟水	唐集唐介南变	10	100	上级设备容量受限
6808	涟水	胡别别庄台片	10	400	上级设备容量受限
6809	涟水	大东排楼变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6810	涟水	胡别新区台片	10	100	上级设备容量受限
6811	涟水	唐集汤码三队	10	100	上级设备容量受限
6812	涟水	唐集前王	10	200	上级设备容量受限
6813	涟水	PMS_别洼军陈台片	10	200	上级设备容量受限
6814	涟水	花园赵陈台片	10	200	上级设备容量受限
6815	涟水	花园大程新台片	10	400	上级设备容量受限
6816	涟水	大东施洼新农村中变	10	400	上级设备容量受限
6817	涟水	胡别新庄台片	10	100	上级设备容量受限
6818	涟水	大东施洼嵇庄变	10	100	上级设备容量受限
6819	涟水	花园村部台片	10	400	上级设备容量受限
6820	涟水	花园张庄台片	10	100	上级设备容量受限
6821	涟水	PMS_刘桥村部台片	10	400	上级设备容量受限
6822	涟水	刘桥六队台片	10	400	上级设备容量受限
6823	涟水	石湖关滩一队台片	10	400	上级设备容量受限
6824	涟水	小埧新区台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6825	涟水	PMS_石湖张码台片	10	400	上级设备容量受限
6826	涟水	PMS_石湖南刘台片	10	200	上级设备容量受限
6827	涟水	PMS_石湖关滩七队台片	10	200	上级设备容量受限
6828	涟水	姜垛村部台片	10	100	上级设备容量受限
6829	涟水	胡谢前胡台片	10	400	上级设备容量受限
6830	涟水	胡集街南台片	10	200	上级设备容量受限
6831	涟水	胡集公用西台片	10	200	上级设备容量受限
6832	涟水	罗徐田黄台片	10	100	上级设备容量受限
6833	涟水	PMS_莲花王庄台片	10	200	上级设备容量受限
6834	涟水	邱岭杂姓台片	10	400	上级设备容量受限
6835	涟水	街南谈圩台片	10	100	上级设备容量受限
6836	涟水	邱岭庄东台片	10	160	上级设备容量受限
6837	涟水	张圩嵇东台片	10	100	上级设备容量受限
6838	涟水	胡景花苑台片	10	200	上级设备容量受限
6839	涟水	张圩后陈台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6840	涟水	唐集大小郁变	10	100	上级设备容量受限
6841	涟水	唐集陈圩一队	10	100	上级设备容量受限
6842	涟水	余圩苏庄变	10	100	上级设备容量受限
6843	涟水	余圩东公用变	10	400	上级设备容量受限
6844	涟水	唐集毛郁陈庄	10	100	上级设备容量受限
6845	涟水	唐集周荡六队	10	400	上级设备容量受限
6846	涟水	唐集关舍变	10	400	上级设备容量受限
6847	涟水	唐集李舍变	10	100	上级设备容量受限
6848	涟水	涟城引河伏李变	10	200	上级设备容量受限
6849	涟水	李集支河翟庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6850	涟水	高沟七里二队	10	200	上级设备容量受限
6851	涟水	余圩小徐庄变	10	80	上级设备容量受限
6852	涟水	大东综合厂配变	10	315	上级设备容量受限
6853	涟水	大东三元路配变	10	400	上级设备容量受限
6854	涟水	余圩乱陈变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6855	涟水	前进马庄洪南变	10	100	本级设备容量受限
6856	涟水	余圩高庄变	10	400	上级设备容量受限
6857	涟水	蒋庵何庄周陈变	10	200	本级设备容量受限
6858	涟水	PMS_余圩谢庄变	10	200	上级设备容量受限
6859	涟水	余圩汪陈变	10	100	上级设备容量受限
6860	涟水	高沟计生办变	10	400	上级设备容量受限
6861	涟水	高沟东环路变	10	400	本级设备容量受限
6862	涟水	徐集上庄西马配变	10	400	上级设备容量受限
6863	涟水	高沟东环路2号变	10	400	本级设备容量受限
6864	涟水	高沟高东徐窑变	10	200	本级设备容量受限
6865	涟水	高沟徐窑二队变	10	400	本级设备容量受限
6866	涟水	徐集上庄后陆变	10	200	上级设备容量受限
6867	涟水	大东街西配变	10	400	上级设备容量受限
6868	涟水	余圩杨庙南变	10	100	上级设备容量受限
6869	涟水	朱码周庄村朱凡庄台区	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6870	涟水	朱码花桥村余庄闸配变	10	200	上级设备容量受限
6871	涟水	朱码花桥村马徐配变	10	100	上级设备容量受限
6872	涟水	朱码花桥村苏老庄配变	10	400	上级设备容量受限
6873	涟水	高沟加油站变+	10	200	上级设备容量受限
6874	涟水	大东嵇朱配变	10	100	上级设备容量受限
6875	涟水	高沟西谷2号变	10	400	上级设备容量受限
6876	涟水	高沟公兴村部变	10	100	上级设备容量受限
6877	涟水	高沟公兴三队	10	400	上级设备容量受限
6878	涟水	大东镇南吴高北配变	10	100	上级设备容量受限
6879	涟水	浅集李庄村部台片	10	400	上级设备容量受限
6880	涟水	高沟小街变+	10	400	上级设备容量受限
6881	涟水	高沟小农场变	10	100	上级设备容量受限
6882	涟水	高沟二圩一队电站	10	200	上级设备容量受限
6883	涟水	李集簋巷小队柱上变	10	200	上级设备容量受限
6884	涟水	浅集李庄三徐南台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6885	涟水	李集林赵吴陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6886	涟水	李集集南一队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6887	涟水	李集集南四队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6888	涟水	李集南场忠诚柱上变	10	400	本级设备容量受限
6889	涟水	李集三桂朱庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6890	涟水	李集三桂胡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6891	涟水	李集桂生六队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6892	涟水	李集笪北洪东柱上变	10	400	上级设备容量受限
6893	涟水	大东瓦滩朱陈配变	10	200	上级设备容量受限
6894	涟水	大东西陈配变	10	400	上级设备容量受限
6895	涟水	大东瓦滩前王西配变	10	100	上级设备容量受限
6896	涟水	红窑梨园王老庄台片	10	200	本级设备容量受限
6897	涟水	浅集夏楼东贾台片	10	400	本级设备容量受限
6898	涟水	李集笪北大陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6899	涟水	五港万码端徐柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6900	涟水	PMS_李集簰巷村柱上变	10	400	上级设备容量受限
6901	涟水	五港万码胡宁柱上变	10	400	上级设备容量受限
6902	涟水	PMS_五港蔡工嵇庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6903	涟水	五港五里符庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6904	涟水	五港万码小庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6905	涟水	五港蔡工柳庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6906	涟水	五港万码白庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6907	涟水	PMS_大东瓦滩东岳配变	10	200	上级设备容量受限
6908	涟水	PMS_大东瓦滩前王配变	10	200	上级设备容量受限
6909	涟水	方渡罗冲红旗变	10	400	上级设备容量受限
6910	涟水	PMS_高沟新兴队变	10	400	上级设备容量受限
6911	涟水	李集林赵村柱上变	10	200	本级设备容量受限
6912	涟水	PMS_李集林赵魏庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6913	涟水	五港蔡工金庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6914	涟水	李集顺集八队柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6915	涟水	方渡罗冲曾庄变	10	100	上级设备容量受限
6916	涟水	五港五里河南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6917	涟水	方渡罗冲刘庄变	10	200	上级设备容量受限
6918	涟水	五港五里王庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6919	涟水	五港沿河濮庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6920	涟水	五港平安薛庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6921	涟水	PMS_五港平安村柱上变	10	400	上级设备容量受限
6922	涟水	五港平安工业区柱上变	10	100	上级设备容量受限
6923	涟水	岔庙孙桥小东庄变	10	100	上级设备容量受限
6924	涟水	大东鱼荡中配变	10	400	上级设备容量受限
6925	涟水	PMS_岔庙孙桥五支变	10	200	上级设备容量受限
6926	涟水	PMS_大东胡薛北配变	10	100	上级设备容量受限
6927	涟水	岔庙洪兵孙陈	10	100	上级设备容量受限
6928	涟水	岔庙洪兵周庄	10	200	上级设备容量受限
6929	涟水	前进村	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6930	涟水	岔庙洪兵村部变	10	400	上级设备容量受限
6931	涟水	前进六七组变	10	400	上级设备容量受限
6932	涟水	涟城引河桥口变	10	100	上级设备容量受限
6933	涟水	前进陈老庄变	10	400	上级设备容量受限
6934	涟水	五港桥荡徐庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6935	涟水	PMS_高沟湖房村部2号变	10	400	上级设备容量受限
6936	涟水	五港桥荡村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6937	涟水	五港桥荡刘庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6938	涟水	五港桥荡唐郭柱上变	10	400	上级设备容量受限
6939	涟水	岔庙小瓦庄变	10	400	上级设备容量受限
6940	涟水	高沟张圩七八队	10	100	上级设备容量受限
6941	涟水	前进联合姚赵变	10	200	本级设备容量受限
6942	涟水	高沟湖房小区	10	200	上级设备容量受限
6943	涟水	高沟胡房四队	10	400	上级设备容量受限
6944	涟水	前进滨洪村变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6945	涟水	高沟湖房村部	10	100	上级设备容量受限
6946	涟水	PMS_高沟湖房陈庄	10	200	上级设备容量受限
6947	涟水	高沟杨桥小学变	10	100	上级设备容量受限
6948	涟水	高沟张圩村部变	10	100	上级设备容量受限
6949	涟水	岔庙邱胡	10	100	上级设备容量受限
6950	涟水	高沟张圩四队	10	400	上级设备容量受限
6951	涟水	高沟木材小区	10	400	上级设备容量受限
6952	涟水	高沟张圩六队变	10	200	上级设备容量受限
6953	涟水	岔庙邱庄	10	400	上级设备容量受限
6954	涟水	高沟王元变	10	400	上级设备容量受限
6955	涟水	岔庙平河祁吴	10	400	上级设备容量受限
6956	涟水	高沟许庄村部	10	200	上级设备容量受限
6957	涟水	岔庙平河李庄变	10	200	上级设备容量受限
6958	涟水	岔庙圩里东庄南变	10	400	上级设备容量受限
6959	涟水	前进陈祝河北变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6960	涟水	高沟崔桥新建	10	100	上级设备容量受限
6961	涟水	前进陈祝左余变	10	400	上级设备容量受限
6962	涟水	岔庙圩里小东庄	10	400	上级设备容量受限
6963	涟水	高沟崔桥村部变	10	400	上级设备容量受限
6964	涟水	前进陈祝刘圩变	10	400	上级设备容量受限
6965	涟水	PMS_大东杨元倪桂配变	10	200	上级设备容量受限
6966	涟水	PMS_胡集公用中台片	10	400	上级设备容量受限
6967	涟水	PMS_城区阳光嘉园小区 4#变2	10	630	上级设备容量受限
6968	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧 变005	10	630	上级设备容量受限
6969	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧 变006	10	630	上级设备容量受限
6970	涟水	PMS_严黄小区台片	10	400	上级设备容量受限
6971	涟水	大东瓦滩刘李配变	10	100	上级设备容量受限
6972	涟水	李集簰北高庄2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6973	涟水	簰北丁庄3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
6974	涟水	大东陈庄1队配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6975	涟水	刘桥六队2#台片	10	100	上级设备容量受限
6976	涟水	唐集南公用新增2#变	10	400	上级设备容量受限
6977	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
6978	涟水	陈师高庄小区三期1#变	10	400	上级设备容量受限
6979	涟水	陈师市场变	10	500	上级设备容量受限
6980	涟水	城区东鼎佳园配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
6981	涟水	麻垛车站变	10	200	上级设备容量受限
6982	涟水	岔庙戈正1#	10	400	上级设备容量受限
6983	涟水	麻垛东哨村部	10	100	上级设备容量受限
6984	涟水	PMS_麻垛中哨兴后	10	200	上级设备容量受限
6985	涟水	麻垛西哨南	10	125	上级设备容量受限
6986	涟水	麻垛祠堂孙庄	10	400	上级设备容量受限
6987	涟水	麻垛中哨姜哨	10	200	上级设备容量受限
6988	涟水	五港租田陆庄后柱上变	10	200	上级设备容量受限
6989	涟水	灰墩小东庄2#柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6990	涟水	灰墩东公用3#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6991	涟水	灰墩西公用3#柱上变	10	315	上级设备容量受限
6992	涟水	麻垛王码西变	10	200	上级设备容量受限
6993	涟水	南集冯罗石庄二号变	10	100	上级设备容量受限
6994	涟水	灰墩灰墩村小区柱上变	10	200	上级设备容量受限
6995	涟水	PMS_城区中联1#欧变 15701	10	500	上级设备容量受限
6996	涟水	PMS_城区中联1#欧变 15702	10	500	上级设备容量受限
6997	涟水	PMS_城区中联2#欧变 15701	10	500	上级设备容量受限
6998	涟水	杨口老圩圩西变	10	200	上级设备容量受限
6999	涟水	PMS_城区中联3#欧变 15702	10	500	上级设备容量受限
7000	涟水	PMS_城区中联6#欧变02	10	500	上级设备容量受限
7001	涟水	PMS_五港租田汪韩2号柱 上变	10	100	上级设备容量受限
7002	涟水	南集冯罗王庄二号变	10	200	上级设备容量受限
7003	涟水	唐集河口三队变	10	400	上级设备容量受限
7004	涟水	高沟高秀一队3号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7005	涟水	唐集丰河顾队变	10	400	上级设备容量受限
7006	涟水	徐集上庄中马北变	10	400	上级设备容量受限
7007	涟水	PMS_余圩杨庙北台片	10	400	上级设备容量受限
7008	涟水	义兴冯庄变	10	100	上级设备容量受限
7009	涟水	义兴万洼孙庄变	10	100	上级设备容量受限
7010	涟水	朱码花桥村罗庄西配变	10	400	上级设备容量受限
7011	涟水	麻垛东哨河口	10	400	上级设备容量受限
7012	涟水	南集南营三堡变	10	400	上级设备容量受限
7013	涟水	PMS_南集桃园四组变	10	400	上级设备容量受限
7014	涟水	灰墩陈沟水厂柱上变	10	100	上级设备容量受限
7015	涟水	灰墩万东西柱上变	10	100	上级设备容量受限
7016	涟水	PMS_灰墩西柱上变	10	200	上级设备容量受限
7017	涟水	涟城金盛花园箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
7018	涟水	涟城金盛花园箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
7019	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7020	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
7021	涟水	李集桂生村柱上变	10	200	上级设备容量受限
7022	涟水	成集三千配变	10	200	上级设备容量受限
7023	涟水	北集桂连变	10	400	上级设备容量受限
7024	涟水	北集苗刘学校变	10	200	上级设备容量受限
7025	涟水	北集潘闸艾庄变	10	100	上级设备容量受限
7026	涟水	马棚圩里台片	10	100	上级设备容量受限
7027	涟水	红窑吴三庄	10	400	上级设备容量受限
7028	涟水	梁岔鲍营前王变	10	100	上级设备容量受限
7029	涟水	PMS_陈师小高庄变	10	400	上级设备容量受限
7030	涟水	红窑八支王庄台片	10	400	上级设备容量受限
7031	涟水	PMS_石湖加油站台片	10	400	上级设备容量受限
7032	涟水	徐集上营九队南变	10	100	上级设备容量受限
7033	涟水	方渡腰庄五队北变	10	100	上级设备容量受限
7034	涟水	PMS_北集街东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7035	涟水	蒋庵悦来孙庄西变	10	200	本级设备容量受限
7036	涟水	成集街道东变	10	400	上级设备容量受限
7037	涟水	涟城冯罗八队变	10	315	上级设备容量受限
7038	涟水	梁岔马棚七队变	10	200	本级设备容量受限
7039	涟水	南集杜尧方庄变	10	100	上级设备容量受限
7040	涟水	南集王圩一组变	10	400	上级设备容量受限
7041	涟水	梁岔龙窝刘桥变	10	400	上级设备容量受限
7042	涟水	PMS_城区红日金城配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7043	涟水	PMS_城区红日金城配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
7044	涟水	PMS_城区红日金城配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
7045	涟水	PMS_城区帝景蓝湾电梯专用变（备供）	10	400	上级设备容量受限
7046	涟水	城区锦绣前程1#开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
7047	涟水	城区锦绣前程1#开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
7048	涟水	PMS_城区锦绣前程1#开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
7049	涟水	PMS_城区锦绣前程1#开关站3号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7050	涟水	PMS_城区锦绣前城2#配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
7051	涟水	PMS_城区锦绣前城2#配电室6号变	10	800	上级设备容量受限
7052	涟水	PMS_城区锦绣前城3#配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
7053	涟水	PMS_城区锦绣前城3#配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
7054	涟水	徐集林码村部西变	10	100	上级设备容量受限
7055	涟水	徐集林码刘码南变	10	400	上级设备容量受限
7056	涟水	唐集后王1#	10	100	上级设备容量受限
7057	涟水	龙源国际1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
7058	涟水	龙源国际1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
7059	涟水	龙源国际2号配电室6号变	10	800	上级设备容量受限
7060	涟水	龙源国际2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
7061	涟水	龙源国际2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7062	涟水	龙源国际2号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
7063	涟水	唐集丰华六队1#	10	100	上级设备容量受限
7064	涟水	南集郭庄顾庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7065	涟水	PMS_南集郭庄东王变	10	400	上级设备容量受限
7066	涟水	北集街东小区变	10	200	上级设备容量受限
7067	涟水	余圩车站变	10	400	上级设备容量受限
7068	涟水	南集街西变	10	400	上级设备容量受限
7069	涟水	PMS_南集冯罗冯庄变	10	100	上级设备容量受限
7070	涟水	城区. 阳光嘉园2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
7071	涟水	张圩嵇东1#台片	10	200	上级设备容量受限
7072	涟水	石湖中营顾庄台片	10	200	上级设备容量受限
7073	涟水	红窑龙基雅园一号台片	10	630	上级设备容量受限
7074	涟水	PMS_红窑龙基雅园二号 台片	10	630	上级设备容量受限
7075	涟水	PMS_红窑龙基雅园三号 台片	10	630	上级设备容量受限
7076	涟水	陈师屋基台片	10	200	上级设备容量受限
7077	涟水	PMS_梁岔车站小区1#变	10	400	上级设备容量受限
7078	涟水	PMS_梁岔车站小区2#变	10	400	上级设备容量受限
7079	涟水	PMS_梁岔车站小区3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7080	涟水	徐集上庄中马变	10	400	上级设备容量受限
7081	涟水	高沟二圩后三3号变	10	400	本级设备容量受限
7082	涟水	PMS_徐集上庄陆庄南变	10	100	上级设备容量受限
7083	涟水	PMS_麻垛后街变	10	400	上级设备容量受限
7084	涟水	开元名都2号开关站5号变	10	800	上级设备容量受限
7085	涟水	方渡工业园区西变	10	400	上级设备容量受限
7086	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
7087	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
7088	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
7089	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7090	涟水	大东施洼社区箱变	10	630	上级设备容量受限
7091	涟水	米拉公馆2#变压器	10	630	上级设备容量受限
7092	涟水	PMS_城区城市花园配电 室	10	200	上级设备容量受限
7093	涟水	城区中联壹城南区1#开 关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
7094	涟水	城区中联壹城南区1#箱 变1#组合变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7095	涟水	城区政法新村	10	400	上级设备容量受限
7096	涟水	PMS_城区渠南东路	10	315	上级设备容量受限
7097	涟水	PMS_城区管桥	10	315	上级设备容量受限
7098	涟水	PMS_城区河滨小区配电室北	10	630	上级设备容量受限
7099	涟水	城区一建公司	10	400	上级设备容量受限
7100	涟水	城区严庄变	10	630	上级设备容量受限
7101	涟水	城区北门新村东区	10	630	上级设备容量受限
7102	涟水	PMS_城区北门新村西区	10	400	上级设备容量受限
7103	涟水	城区城东新村六区	10	630	上级设备容量受限
7104	涟水	PMS_城区后元1	10	400	上级设备容量受限
7105	涟水	PMS_城区电大	10	400	上级设备容量受限
7106	涟水	PMS_城区淤黄村	10	315	上级设备容量受限
7107	涟水	PMS_城区常青小区	10	630	上级设备容量受限
7108	涟水	PMS_城区粮食局	10	630	上级设备容量受限
7109	涟水	实验小学中山路校区	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7110	涟水	PMS_城区无线电厂	10	315	上级设备容量受限
7111	涟水	PMS_城区金三角	10	500	上级设备容量受限
7112	涟水	PMS_城区双桥街箱变	10	315	上级设备容量受限
7113	涟水	PMS_城区五金大楼	10	400	上级设备容量受限
7114	涟水	PMS_城区百货2#	10	630	上级设备容量受限
7115	涟水	PMS_城区人才小区一期1#	10	800	上级设备容量受限
7116	涟水	PMS_城区人才小区一期2#	10	800	上级设备容量受限
7117	涟水	城区东门小区	10	800	上级设备容量受限
7118	涟水	PMS_城区陶然居	10	630	上级设备容量受限
7119	涟水	城区陶然居师缘轩箱变	10	630	上级设备容量受限
7120	涟水	PMS_城区严庄供电局	10	315	上级设备容量受限
7121	涟水	红窑大金圩袁戎台片.	10	100	上级设备容量受限
7122	涟水	红窑金沙黄刘台片	10	400	上级设备容量受限
7123	涟水	成集三潘朱庄配变	10	100	上级设备容量受限
7124	涟水	PMS_城区中恒国际F区1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7125	涟水	南禄_薛集桥东变	10	315	上级设备容量受限
7126	涟水	南禄_徐圩七组变	10	200	上级设备容量受限
7127	涟水	PMS_南禄_赵王赵庄变	10	100	上级设备容量受限
7128	涟水	南禄_四兴粮站变	10	400	上级设备容量受限
7129	涟水	南禄_薛集后老变	10	400	上级设备容量受限
7130	涟水	方渡谭赵大陈北变	10	200	上级设备容量受限
7131	涟水	胡集服装厂台片	10	400	上级设备容量受限
7132	涟水	成集新华河北配变	10	200	上级设备容量受限
7133	涟水	成集辛张配变	10	400	上级设备容量受限
7134	涟水	成集油坊潘庄配变	10	400	上级设备容量受限
7135	涟水	PMS_城区祥安大厦二号变	10	630	上级设备容量受限
7136	涟水	徐集医院西	10	400	上级设备容量受限
7137	涟水	红窑梁锅甑八队台片	10	400	上级设备容量受限
7138	涟水	黄营于老老庄变	10	400	上级设备容量受限
7139	涟水	高沟七里七队2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7140	涟水	黄营霍庄预制厂变	10	200	上级设备容量受限
7141	涟水	方渡谭东王路东变	10	100	上级设备容量受限
7142	涟水	李集嵇中11号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7143	涟水	李集蔡河三队3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
7144	涟水	余圩槐树南1#台片	10	400	上级设备容量受限
7145	涟水	PMS_李集炎黄嘉园1号配变	10	630	上级设备容量受限
7146	涟水	北集吴刘一队	10	100	上级设备容量受限
7147	涟水	北集沈荡胡王2#变	10	100	上级设备容量受限
7148	涟水	北集守阳三队	10	100	上级设备容量受限
7149	涟水	张圩张圩配变	10	100	上级设备容量受限
7150	涟水	岔庙刁刘皇庄	10	400	上级设备容量受限
7151	涟水	PMS_涟城秦庄北变	10	400	上级设备容量受限
7152	涟水	唐集河口七队1#	10	200	上级设备容量受限
7153	涟水	方渡西三巷东变	10	200	上级设备容量受限
7154	涟水	方渡西三何庄南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7155	涟水	方渡西三后潘北变	10	100	上级设备容量受限
7156	涟水	方渡埝口许顾北变	10	200	上级设备容量受限
7157	涟水	方渡腰庄四队东变	10	200	上级设备容量受限
7158	涟水	方渡三湾前庄东变	10	100	上级设备容量受限
7159	涟水	方渡三湾前庄南变	10	200	上级设备容量受限
7160	涟水	方渡后营顾庄变	10	400	上级设备容量受限
7161	涟水	PMS_城区金地国际花园7号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7162	涟水	城区金地国际花园7号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7163	涟水	浅集刘桥桥东台片	10	400	上级设备容量受限
7164	涟水	灰墩胡庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
7165	涟水	李集胡楼孙夏2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7166	涟水	李集鲁桥刘桂柱上变	10	100	上级设备容量受限
7167	涟水	浅集河湾四队	10	100	上级设备容量受限
7168	涟水	岔庙刁刘南2#	10	400	上级设备容量受限
7169	涟水	高沟顺河四五队新增配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7170	涟水	石湖唐响河台片	10	400	上级设备容量受限
7171	涟水	岔庙洪兵学田	10	400	上级设备容量受限
7172	涟水	唐集丁梁郭庄2#	10	100	上级设备容量受限
7173	涟水	时码陈圩六队台片	10	100	上级设备容量受限
7174	涟水	时码鲁渡街中台片	10	200	上级设备容量受限
7175	涟水	北集严港港南	10	100	上级设备容量受限
7176	涟水	北集严港东郭配变	10	400	上级设备容量受限
7177	涟水	李集集南一队北柱上变	10	100	上级设备容量受限
7178	涟水	梁岔何圩苏郭变	10	400	上级设备容量受限
7179	涟水	梁岔街东嵇庄变	10	400	上级设备容量受限
7180	涟水	梁岔街东徐刘2#变	10	400	上级设备容量受限
7181	涟水	梁岔何圩梨园变	10	400	上级设备容量受限
7182	涟水	梁岔街东苗谢变	10	400	上级设备容量受限
7183	涟水	梁岔龙窝南荡变	10	400	上级设备容量受限
7184	涟水	岔庙漩桥小区配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7185	涟水	涟城秉同张庄东变	10	400	上级设备容量受限
7186	涟水	唐集徐刘三队1#	10	100	上级设备容量受限
7187	涟水	唐集周程六队1#	10	100	上级设备容量受限
7188	涟水	黄营中学变	10	400	上级设备容量受限
7189	涟水	唐集胡缪二队1#	10	400	上级设备容量受限
7190	涟水	大东小南东刘南配变	10	315	上级设备容量受限
7191	涟水	PMS_大东刘赵东王庄西配变	10	100	上级设备容量受限
7192	涟水	PMS_大东刘赵桃园配变	10	100	上级设备容量受限
7193	涟水	PMS_余圩朱前张王1#台片	10	100	上级设备容量受限
7194	涟水	余圩朱庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
7195	涟水	余圩朱圩1#台片	10	100	上级设备容量受限
7196	涟水	余圩朱圩2#台片	10	400	上级设备容量受限
7197	涟水	PMS_灰墩朱杨3#柱上变	10	315	上级设备容量受限
7198	涟水	余圩后九1#台片	10	100	上级设备容量受限
7199	涟水	余圩西嵇1#台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7200	涟水	余圩西嵇2#台片	10	400	上级设备容量受限
7201	涟水	PMS_余圩后圩1#台片	10	100	上级设备容量受限
7202	涟水	杨口扁担二组南变	10	100	上级设备容量受限
7203	涟水	杨口周码三组东变	10	100	上级设备容量受限
7204	涟水	梁岔公用11#变	10	200	上级设备容量受限
7205	涟水	梁岔沟南河东变	10	400	上级设备容量受限
7206	涟水	梁岔薛园东梁2#变	10	400	上级设备容量受限
7207	涟水	梁岔薛园尤庄变	10	400	本级设备容量受限
7208	涟水	成集东庄东配变	10	100	上级设备容量受限
7209	涟水	方渡马渡水厂变	10	200	上级设备容量受限
7210	涟水	方渡小舍北变	10	400	上级设备容量受限
7211	涟水	浅集花庄朱庄台片	10	200	上级设备容量受限
7212	涟水	方渡埝口西变	10	100	上级设备容量受限
7213	涟水	浅集花庄花庄	10	400	上级设备容量受限
7214	涟水	红窑三村后周台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7215	涟水	岔庙新河程庄	10	100	上级设备容量受限
7216	涟水	姜垛顾陈台片	10	400	上级设备容量受限
7217	涟水	PMS_城区锦绣前城商业 1#欧变001	10	800	上级设备容量受限
7218	涟水	PMS_城区锦绣前城商业 2#欧变	10	800	上级设备容量受限
7219	涟水	麻垛嵇圩江庄	10	100	本级设备容量受限
7220	涟水	时码马老六队台片	10	100	上级设备容量受限
7221	涟水	PMS_李集炎黄嘉园2号配 变	10	1250	上级设备容量受限
7222	涟水	PMS_李集炎黄嘉园3号配 变	10	630	上级设备容量受限
7223	涟水	PMS_高沟高秀二队2号变	10	200	上级设备容量受限
7224	涟水	PMS_高沟杏花村3号变	10	200	上级设备容量受限
7225	涟水	成集小条河	10	100	上级设备容量受限
7226	涟水	PMS_经济适用房1号变	10	800	上级设备容量受限
7227	涟水	PMS_五港黄码袁黄南柱 上变	10	100	上级设备容量受限
7228	涟水	陈师后元东变	10	400	上级设备容量受限
7229	涟水	五港桥荡冯庄柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7230	涟水	北集道行李庄变	10	100	上级设备容量受限
7231	涟水	五港港东赵庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
7232	涟水	陈师沈庄北变	10	100	上级设备容量受限
7233	涟水	姜垛2#配变	10	100	上级设备容量受限
7234	涟水	陈师曹庄东变	10	400	上级设备容量受限
7235	涟水	陈师坚强北变	10	400	上级设备容量受限
7236	涟水	灰墩墩北张庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
7237	涟水	灰墩蔡和2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
7238	涟水	朱码潘刘村鸡鹅西配变	10	100	上级设备容量受限
7239	涟水	PMS_朱码潘刘村陈庄配变	10	100	上级设备容量受限
7240	涟水	朱码韩陈村中心村3#配变	10	630	上级设备容量受限
7241	涟水	前进后圩村四组	10	400	上级设备容量受限
7242	涟水	麻垛河西西南庄	10	200	上级设备容量受限
7243	涟水	麻垛余圩东湾	10	100	上级设备容量受限
7244	涟水	浅集孔王后冯	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7245	涟水	红窑颜下庄后颜台片	10	100	上级设备容量受限
7246	涟水	梁岔街东西荡变	10	400	上级设备容量受限
7247	涟水	薛行小区5号变	10	400	上级设备容量受限
7248	涟水	薛行小区6号变	10	400	上级设备容量受限
7249	涟水	PMS_南集下营二组堆上变	10	100	上级设备容量受限
7250	涟水	PMS_南集王圩席庄变	10	100	上级设备容量受限
7251	涟水	南集朱码一组变	10	100	上级设备容量受限
7252	涟水	李集顺集养殖厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
7253	涟水	成集桥口2#配变	10	100	上级设备容量受限
7254	涟水	麻垛春华五队	10	100	上级设备容量受限
7255	涟水	南集郭庄东冯变	10	400	上级设备容量受限
7256	涟水	南集范荡村部变	10	400	上级设备容量受限
7257	涟水	PMS_南集桃园二组变	10	200	上级设备容量受限
7258	涟水	南禄_楼庄五组南变	10	100	上级设备容量受限
7259	涟水	南禄_淮泽六组西变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7260	涟水	南禄_高陈高庄变	10	100	上级设备容量受限
7261	涟水	PMS_南禄_高庄南变	10	100	上级设备容量受限
7262	涟水	城区夹板庄西变	10	400	上级设备容量受限
7263	涟水	小埧工业园台片	10	400	上级设备容量受限
7264	涟水	岔庙六支桥北2#	10	400	上级设备容量受限
7265	涟水	岔庙夜合夜西	10	400	上级设备容量受限
7266	涟水	岔庙夜合刘庄2#	10	315	上级设备容量受限
7267	涟水	岔庙义河大丁2#	10	400	上级设备容量受限
7268	涟水	浅集金城李庄1#台片	10	400	上级设备容量受限
7269	涟水	高沟第一街2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7270	涟水	高沟第一街2号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7271	涟水	高沟第一街1号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7272	涟水	高沟第一街1号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7273	涟水	潘圩一队台片	10	400	上级设备容量受限
7274	涟水	李集殷庄小队2号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7275	涟水	灰墩天鹅村2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
7276	涟水	灰墩马谷2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7277	涟水	灰墩陈沟贾庄3#柱上变	10	400	上级设备容量受限
7278	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变2#变	10	500	上级设备容量受限
7279	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
7280	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变2#变	10	500	上级设备容量受限
7281	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
7282	涟水	杨口卢庄三组西变	10	100	上级设备容量受限
7283	涟水	杨口周码小六组变	10	400	上级设备容量受限
7284	涟水	PMS_浅集军民王刘中心村1号主变	10	630	上级设备容量受限
7285	涟水	大东鱼荡东配变	10	100	上级设备容量受限
7286	涟水	杨口代洼村部变	10	100	上级设备容量受限
7287	涟水	杨口代洼西变	10	400	上级设备容量受限
7288	涟水	南集下营十组二号变	10	200	上级设备容量受限
7289	涟水	时码冯庄河涯台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7290	涟水	徐集上庄陆庄西变	10	400	上级设备容量受限
7291	涟水	PMS_徐集安元周潘北变	10	100	上级设备容量受限
7292	涟水	朱码余庄村龙尾西配变	10	100	上级设备容量受限
7293	涟水	朱码潘刘村秦姚南配变	10	100	上级设备容量受限
7294	涟水	朱码余庄村龙尾南配变	10	200	上级设备容量受限
7295	涟水	罗徐罗庄台区	10	200	上级设备容量受限
7296	涟水	红窑刘庄南台片	10	100	上级设备容量受限
7297	涟水	PMS_红窑汪元六支南台片	10	100	上级设备容量受限
7298	涟水	红窑汪元袁庄南台片	10	100	上级设备容量受限
7299	涟水	PMS_红窑汪元袁庄北台片	10	100	上级设备容量受限
7300	涟水	红窑三村新庄组台片	10	400	上级设备容量受限
7301	涟水	红窑希望小学南台片	10	200	上级设备容量受限
7302	涟水	PMS_徐集吉滩大庄北变	10	100	上级设备容量受限
7303	涟水	徐集吉滩逢码变	10	100	上级设备容量受限
7304	涟水	徐集吉滩后蒋变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7305	涟水	PMS_徐集季安张宋北变	10	100	上级设备容量受限
7306	涟水	徐集上营八队变	10	100	上级设备容量受限
7307	涟水	徐集林码南变	10	315	上级设备容量受限
7308	涟水	徐集红巾河南变	10	100	上级设备容量受限
7309	涟水	徐集邮局2#变	10	400	上级设备容量受限
7310	涟水	徐集红旗后庄北变	10	100	上级设备容量受限
7311	涟水	徐集红旗陶阳变	10	100	上级设备容量受限
7312	涟水	徐集上庄郑刘变	10	100	上级设备容量受限
7313	涟水	PMS_时码李圩一队东庄 台片	10	200	上级设备容量受限
7314	涟水	时码陈李陈庄南台片	10	400	上级设备容量受限
7315	涟水	时码采韩徐庄台片	10	400	上级设备容量受限
7316	涟水	PMS_五港周李组柱上变	10	100	上级设备容量受限
7317	涟水	PMS_李集桂生穆庄柱上 变	10	100	上级设备容量受限
7318	涟水	红窑刘庄北台片.	10	400	上级设备容量受限
7319	涟水	红窑汪元金庄台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7320	涟水	红窑金沙庄队台片.	10	100	上级设备容量受限
7321	涟水	麻垛中哨王庄变	10	400	上级设备容量受限
7322	涟水	麻垛东哨河东变	10	200	上级设备容量受限
7323	涟水	高沟财政所变	10	400	本级设备容量受限
7324	涟水	高沟许庄王元新增	10	200	上级设备容量受限
7325	涟水	高沟张圩村部2号变	10	200	上级设备容量受限
7326	涟水	时码姜庄仁庄北台片	10	100	上级设备容量受限
7327	涟水	灰墩南元孙庄2#柱上变	10	315	本级设备容量受限
7328	涟水	黄营锹营四队变	10	100	上级设备容量受限
7329	涟水	北集严港后王2#变	10	400	上级设备容量受限
7330	涟水	南集皂角姚庄二号变	10	100	上级设备容量受限
7331	涟水	南集桃园九组三号变	10	200	上级设备容量受限
7332	涟水	南集苗圃街南二号变	10	100	上级设备容量受限
7333	涟水	杨口大元一组变	10	200	上级设备容量受限
7334	涟水	杨口扁担六组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7335	涟水	杨口丁庙小区变	10	200	上级设备容量受限
7336	涟水	杨口王卜圩二组变	10	200	上级设备容量受限
7337	涟水	五港新港福居1号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7338	涟水	五港新港福居2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7339	涟水	高沟胡尧马庄变	10	200	本级设备容量受限
7340	涟水	PMS_高沟胡尧庄2号变	10	200	本级设备容量受限
7341	涟水	开元名都1号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
7342	涟水	红窑供销社台片	10	630	上级设备容量受限
7343	涟水	红窑信用社箱变	10	500	上级设备容量受限
7344	涟水	五港薛桥一队3号变压柱上变	10	200	上级设备容量受限
7345	涟水	成集法华张庄	10	400	上级设备容量受限
7346	涟水	红窑计划办箱变	10	630	上级设备容量受限
7347	涟水	PMS_麻垛东哨小队	10	400	上级设备容量受限
7348	涟水	PMS_成集九组变	10	400	上级设备容量受限
7349	涟水	岔庙南四队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7350	涟水	PMS_城区金地尚城1号箱变	10	630	上级设备容量受限
7351	涟水	PMS_成集中心村2#配变	10	400	上级设备容量受限
7352	涟水	PMS_岔庙桑庄曹东变	10	200	上级设备容量受限
7353	涟水	PMS_城区金地尚城2号箱变	10	630	上级设备容量受限
7354	涟水	高沟东环路北3号变	10	400	本级设备容量受限
7355	涟水	成集新华村变	10	400	上级设备容量受限
7356	涟水	朱码余庄村八间2号配变	10	400	上级设备容量受限
7357	涟水	南集桃园一组变	10	100	上级设备容量受限
7358	涟水	南集姚湾村部二号变	10	400	上级设备容量受限
7359	涟水	南集姚湾三组变	10	100	上级设备容量受限
7360	涟水	PMS_成集八组变	10	200	上级设备容量受限
7361	涟水	PMS_城区新北箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7362	涟水	成集和圩村变	10	100	上级设备容量受限
7363	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1#欧变01	10	630	上级设备容量受限
7364	涟水	大东苏庄南2#配变令克	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7365	涟水	PMS_岔庙桑庄小韩庄	10	400	上级设备容量受限
7366	涟水	涟城敬老院变	10	200	上级设备容量受限
7367	涟水	五港财富广场柱上变	10	400	上级设备容量受限
7368	涟水	徐集谈刘桑元配变	10	100	上级设备容量受限
7369	涟水	南集冯罗程庄变	10	100	上级设备容量受限
7370	涟水	PMS_南集直属村南变	10	200	上级设备容量受限
7371	涟水	南集桃园六组变	10	315	上级设备容量受限
7372	涟水	南集桃园九组变	10	400	上级设备容量受限
7373	涟水	五港沿河桃元南变	10	400	上级设备容量受限
7374	涟水	成集马庄变	10	200	上级设备容量受限
7375	涟水	成集旗杆吕庄变	10	200	上级设备容量受限
7376	涟水	成集四组变	10	400	上级设备容量受限
7377	涟水	城区象富华庭开关站01	10	1000	上级设备容量受限
7378	涟水	城区象富华庭开关站03	10	1000	上级设备容量受限
7379	涟水	PMS_城区香山公馆2#欧 变02	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7380	涟水	PMS_城区金域名门高层 1#配变16008005	10	500	上级设备容量受限
7381	涟水	PMS_城区金域名门高层 2#配变006	10	500	上级设备容量受限
7382	涟水	岔庙夜合刘庄	10	200	上级设备容量受限
7383	涟水	岔庙郝友万庄#2	10	100	上级设备容量受限
7384	涟水	月塔社区2#变	10	400	上级设备容量受限
7385	涟水	严黄三黄2#变	10	400	上级设备容量受限
7386	涟水	岔庙桑庄曹西	10	400	上级设备容量受限
7387	涟水	成集高洪配变	10	400	上级设备容量受限
7388	涟水	岔庙义河方庄	10	100	上级设备容量受限
7389	涟水	岔庙义河油坊	10	400	上级设备容量受限
7390	涟水	涟城红日公寓2号配电室 3号变	10	630	上级设备容量受限
7391	涟水	中联壹城2#配电室6#变	10	1250	上级设备容量受限
7392	涟水	工业集中区3号箱变	10	630	上级设备容量受限
7393	涟水	涟城吾悦广场7号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
7394	涟水	中联壹城北6#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7395	涟水	PMS_岔庙桑庄代庄	10	315	上级设备容量受限
7396	涟水	高沟直属朱庄3号变	10	200	上级设备容量受限
7397	涟水	高沟公兴四五队2号变	10	315	上级设备容量受限
7398	涟水	高沟七里七队3号变	10	315	上级设备容量受限
7399	涟水	PMS_城区妇幼卫生进修 学校箱变	10	630	上级设备容量受限
7400	涟水	岔庙跃进村部变	10	400	上级设备容量受限
7401	涟水	岔庙堆口小街	10	200	上级设备容量受限
7402	涟水	陈师黄庄东变	10	400	上级设备容量受限
7403	涟水	成集苏庄配变	10	200	上级设备容量受限
7404	涟水	成集曹庄变	10	400	上级设备容量受限
7405	涟水	开元名都3号配电室13号 变	10	800	上级设备容量受限
7406	涟水	成集聂王配变	10	200	上级设备容量受限
7407	涟水	PMS_黄营中心村2号变	10	400	上级设备容量受限
7408	涟水	黄营中心村1号变	10	400	上级设备容量受限
7409	涟水	黄营杨桂五队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7410	涟水	黄营祝贤西顾变	10	160	上级设备容量受限
7411	涟水	石湖关滩二队台片	10	400	上级设备容量受限
7412	涟水	黄营新庄水厂变	10	400	上级设备容量受限
7413	涟水	PMS_黄营新庄三队北变	10	200	上级设备容量受限
7414	涟水	石湖中营六队台片	10	400	上级设备容量受限
7415	涟水	黄营西庄后北变	10	100	上级设备容量受限
7416	涟水	黄营西庄前刘西变	10	100	上级设备容量受限
7417	涟水	黄营周程王庄变	10	200	上级设备容量受限
7418	涟水	涟城吾悦广场8号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
7419	涟水	南禄_徐马孙王变	10	200	上级设备容量受限
7420	涟水	杨口丁庙顺新变	10	315	上级设备容量受限
7421	涟水	朱码谈陈村贾庄2号变	10	400	上级设备容量受限
7422	涟水	成集油坊王庄变	10	200	上级设备容量受限
7423	涟水	成集岳徐变	10	200	上级设备容量受限
7424	涟水	南集社区一号箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7425	涟水	PMS_岔庙沟东西变	10	200	上级设备容量受限
7426	涟水	PMS_城区工商银行1#箱 变配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
7427	涟水	PMS_城区工商银行2#箱 变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7428	涟水	徐集红旗陶阳2#变	10	400	上级设备容量受限
7429	涟水	南禄_三齐桥东变	10	100	上级设备容量受限
7430	涟水	南禄-高陈顾庄变	10	200	上级设备容量受限
7431	涟水	南禄_朱圩学校变	10	400	上级设备容量受限
7432	涟水	南禄_陈庄东变	10	200	上级设备容量受限
7433	涟水	岔庙龚庄小拐变	10	200	上级设备容量受限
7434	涟水	PMS_象富华庭安置小区 1#配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
7435	涟水	PMS_象富华庭安置小区 1#配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
7436	涟水	成集朱庄小区1#变	10	400	上级设备容量受限
7437	涟水	PMS_岔庙西吉陈刘（支 南）变	10	400	上级设备容量受限
7438	涟水	成集朱庄小区2#变	10	200	上级设备容量受限
7439	涟水	岔庙百子北岭变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7440	涟水	成集夏杨变	10	200	上级设备容量受限
7441	涟水	PMS_成集二组变	10	400	上级设备容量受限
7442	涟水	中恒国际农贸市场1号变	10	500	上级设备容量受限
7443	涟水	岔庙堆口河刘	10	200	上级设备容量受限
7444	涟水	联富社区二期1#	10	400	上级设备容量受限
7445	涟水	成集七组变	10	200	上级设备容量受限
7446	涟水	岔庙桑庄陈庄	10	400	上级设备容量受限
7447	涟水	岔庙刁刘徐庄变	10	400	上级设备容量受限
7448	涟水	麻垛左庄二队	10	100	上级设备容量受限
7449	涟水	PMS_成集三组变	10	400	上级设备容量受限
7450	涟水	涟城世康嘉园开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
7451	涟水	涟城小王庄变	10	400	上级设备容量受限
7452	涟水	PMS_徐集胡寨南庄配变	10	200	上级设备容量受限
7453	涟水	PMS_成集王二配变	10	400	上级设备容量受限
7454	涟水	成集杨刘配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7455	涟水	PMS_城区种子楼配电变压器	10	500	上级设备容量受限
7456	涟水	PMS_城区向阳幼儿园配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7457	涟水	成集公用东3#配变	10	200	上级设备容量受限
7458	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#箱变北变	10	630	上级设备容量受限
7459	涟水	PMS_麻垛东哨西变	10	400	上级设备容量受限
7460	涟水	成集和圩北变	10	100	上级设备容量受限
7461	涟水	麻垛祠堂胡庄	10	100	上级设备容量受限
7462	涟水	PMS_成集道明五组变	10	400	上级设备容量受限
7463	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
7464	涟水	金碧华府2号配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
7465	涟水	开元名都1号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
7466	涟水	岔庙岔河王庄2#	10	200	上级设备容量受限
7467	涟水	成集旗杆庄变	10	400	上级设备容量受限
7468	涟水	金地国际花园小区二期配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
7469	涟水	浅集大冲何庄北变压器	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7470	涟水	PMS_麻垛西哨五队	10	400	上级设备容量受限
7471	涟水	成集油坊配变	10	400	上级设备容量受限
7472	涟水	岔庙公用4#变	10	400	上级设备容量受限
7473	涟水	唐集丰华一队1号	10	400	上级设备容量受限
7474	涟水	麻垛祠堂圈河	10	400	上级设备容量受限
7475	涟水	成集公用西2#配变	10	400	上级设备容量受限
7476	涟水	岔庙嵇庄2#变	10	315	上级设备容量受限
7477	涟水	岔庙纪集村部	10	400	上级设备容量受限
7478	涟水	岔庙路口后庄	10	200	上级设备容量受限
7479	涟水	岔庙四支合心	10	315	上级设备容量受限
7480	涟水	成集王索2#配变	10	400	上级设备容量受限
7481	涟水	PMS_成集岳徐2#配变	10	400	上级设备容量受限
7482	涟水	陈师丁圩尤庄4#变	10	400	上级设备容量受限
7483	涟水	徐集集东季宋排涝变	10	100	上级设备容量受限
7484	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7485	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7486	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7487	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7488	涟水	城区中联壹城2#配电室02	10	1250	上级设备容量受限
7489	涟水	麻垛祠堂村变	10	400	上级设备容量受限
7490	涟水	成集涟淮配变	10	400	上级设备容量受限
7491	涟水	陈师施庄北2号变	10	400	本级设备容量受限
7492	涟水	成集西元	10	400	上级设备容量受限
7493	涟水	严黄跃进南配变	10	200	上级设备容量受限
7494	涟水	PMS_南集冯陈圩外变	10	200	上级设备容量受限
7495	涟水	PMS_复兴向阳1#配变	10	400	上级设备容量受限
7496	涟水	PMS_斗灯贾顾配变	10	200	上级设备容量受限
7497	涟水	岔庙纪集河涯	10	200	上级设备容量受限
7498	涟水	华源国际1号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7499	涟水	华源国际1号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7500	涟水	PMS_成集中心村1#配变	10	400	上级设备容量受限
7501	涟水	PMS_成集朱庄建益配变	10	400	上级设备容量受限
7502	涟水	华源国际配电室南变	10	500	上级设备容量受限
7503	涟水	华源国际配电室北变	10	500	上级设备容量受限
7504	涟水	岔庙路口汪庄	10	200	上级设备容量受限
7505	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站2号变	10	630	上级设备容量受限
7506	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站4号变	10	630	上级设备容量受限
7507	涟水	胡集街北台片	10	400	上级设备容量受限
7508	涟水	严黄三黄西配变	10	400	上级设备容量受限
7509	涟水	徐集安元张庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
7510	涟水	PMS_城区农村商业银行 变压器	10	630	上级设备容量受限
7511	涟水	小埝新庄东配变	10	200	上级设备容量受限
7512	涟水	北集沈荡陆庄	10	400	上级设备容量受限
7513	涟水	成集潘吴前庄	10	400	上级设备容量受限
7514	涟水	初心二期2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7515	涟水	百果园变	10	100	上级设备容量受限
7516	涟水	成集法华2#配变	10	400	上级设备容量受限
7517	涟水	涟城吾悦广场2号开关站 1号变	10	800	上级设备容量受限
7518	涟水	涟城美丽家园3号配电 室8号变	10	800	上级设备容量受限
7519	涟水	石湖外口黄庄台片	10	400	上级设备容量受限
7520	涟水	大庄徐庄1#配变	10	100	上级设备容量受限
7521	涟水	红窑镇政府台区变压器	10	500	上级设备容量受限
7522	涟水	南集姚湾二组变	10	100	上级设备容量受限
7523	涟水	大东皇圩彭庄配变	10	400	上级设备容量受限
7524	涟水	殷庄安置小区2号配电室 6号变	10	800	上级设备容量受限
7525	涟水	PMS_黄营张庄北单变	10	200	上级设备容量受限
7526	涟水	梁岔张楼郝庄变	10	200	上级设备容量受限
7527	涟水	梁岔士流村变	10	400	上级设备容量受限
7528	涟水	PMS_黄营张庄南变	10	200	上级设备容量受限
7529	涟水	梁岔洪码代庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7530	涟水	黄营祝贤村变	10	400	上级设备容量受限
7531	涟水	罗徐朱庄台片	10	200	上级设备容量受限
7532	涟水	PMS_涟城秦庄南变	10	400	上级设备容量受限
7533	涟水	余圩余何中心村1#变	10	200	上级设备容量受限
7534	涟水	黄营霍庄一队变	10	200	上级设备容量受限
7535	涟水	黄营西庄北单变	10	200	上级设备容量受限
7536	涟水	黄营九堡村变	10	400	上级设备容量受限
7537	涟水	涟城大王西变	10	200	上级设备容量受限
7538	涟水	南集冯陈谢庄变	10	200	上级设备容量受限
7539	涟水	姜桥西徐台片	10	400	上级设备容量受限
7540	涟水	麻垛朱圩北变	10	200	上级设备容量受限
7541	涟水	余圩敬老院变	10	400	上级设备容量受限
7542	涟水	南集蒋吉变	10	100	上级设备容量受限
7543	涟水	麻垛王码徐庄变	10	100	上级设备容量受限
7544	涟水	南集长浦徐庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7545	涟水	城区南城上院2#配电室 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
7546	涟水	南禄_徐圩朱赵变	10	400	上级设备容量受限
7547	涟水	南禄_楼庄五组变	10	200	上级设备容量受限
7548	涟水	南禄_楼庄二组变	10	200	上级设备容量受限
7549	涟水	南集冯陈大邓二号变	10	400	上级设备容量受限
7550	涟水	陈师老庄	10	400	上级设备容量受限
7551	涟水	涟城吾悦广场3号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
7552	涟水	大东青年北配变	10	400	上级设备容量受限
7553	涟水	涟城吾悦广场7号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
7554	涟水	大东干东后胡变	10	100	上级设备容量受限
7555	涟水	浅集朱码张杨台片	10	400	上级设备容量受限
7556	涟水	浅集王刘大东北台片	10	200	上级设备容量受限
7557	涟水	陈师蒋庵朱楼村变	10	200	本级设备容量受限
7558	涟水	方渡南六大桥北变	10	400	上级设备容量受限
7559	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关 站1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7560	涟水	余圩陈庄变	10	400	上级设备容量受限
7561	涟水	朱码军田村陆庄西2#配变	10	400	上级设备容量受限
7562	涟水	黄营祝贤面东变	10	400	上级设备容量受限
7563	涟水	黄营旗杆中心村2#变	10	200	上级设备容量受限
7564	涟水	黄营旗杆中心村1#变	10	100	上级设备容量受限
7565	涟水	梁岔鲍营蒋庄变	10	100	上级设备容量受限
7566	涟水	红窑潘小元西张台片	10	200	上级设备容量受限
7567	涟水	小埝新庄台片	10	100	上级设备容量受限
7568	涟水	PMS_前进前进村三组	10	200	上级设备容量受限
7569	涟水	麻垛嵇圩李庄变	10	100	本级设备容量受限
7570	涟水	南集繁荣路北变	10	200	上级设备容量受限
7571	涟水	小埝村变台片	10	200	上级设备容量受限
7572	涟水	PMS_前进陈祝周庄西变	10	200	上级设备容量受限
7573	涟水	红窑八支东周台片	10	400	上级设备容量受限
7574	涟水	黄营周王一队西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7575	涟水	胡谢后胡台片	10	100	上级设备容量受限
7576	涟水	黄营大飞后陆变	10	200	上级设备容量受限
7577	涟水	南禄_兴南街东东变	10	200	上级设备容量受限
7578	涟水	南禄_徐马杂姓变	10	200	上级设备容量受限
7579	涟水	南禄_徐马殷庄变	10	200	上级设备容量受限
7580	涟水	南禄_徐马徐庄变	10	200	上级设备容量受限
7581	涟水	南禄_兴南前圩南变	10	200	上级设备容量受限
7582	涟水	前进丁口合兴柱上变	10	100	上级设备容量受限
7583	涟水	南禄_兴北北变	10	200	上级设备容量受限
7584	涟水	涟城安东院子开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
7585	涟水	成集中心村5#	10	400	上级设备容量受限
7586	涟水	方渡谭赵吴薛变	10	400	上级设备容量受限
7587	涟水	城区中央城小区1-4#配电室16#变压器	10	800	上级设备容量受限
7588	涟水	PMS_城区中央城小区1-4#配电室14#变压器	10	800	上级设备容量受限
7589	涟水	城区中央城小区2-1#配电室20#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7590	涟水	PMS_城区中央城小区2-1#配电室18#变压器	10	800	上级设备容量受限
7591	涟水	PMS_城区月堆箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7592	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
7593	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
7594	涟水	PMS_城区涟城派出所配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7595	涟水	涟城吾悦广场1号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7596	涟水	陈师中公用台片	10	400	上级设备容量受限
7597	涟水	余圩东嵇变	10	200	上级设备容量受限
7598	涟水	灰墩朱庄柱上变	10	30	上级设备容量受限
7599	涟水	PMS_徐集林场村部变	10	400	上级设备容量受限
7600	涟水	朱码韩陈村小西庄配变	10	100	上级设备容量受限
7601	涟水	唐集丰河赵队	10	200	上级设备容量受限
7602	涟水	余圩戈庄变	10	200	上级设备容量受限
7603	涟水	方渡后营河东变	10	100	上级设备容量受限
7604	涟水	时码李圩村部台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7605	涟水	陈师团结	10	200	上级设备容量受限
7606	涟水	时码嵇码后园台片	10	400	上级设备容量受限
7607	涟水	PMS_南集繁荣路南变	10	200	上级设备容量受限
7608	涟水	斗灯小农场台片	10	400	上级设备容量受限
7609	涟水	五港五里河四柱上变	10	200	上级设备容量受限
7610	涟水	黄营大飞中学变	10	200	上级设备容量受限
7611	涟水	南禄_三齐一组变	10	200	上级设备容量受限
7612	涟水	南禄_三齐吴庄变	10	200	上级设备容量受限
7613	涟水	南禄_三齐六组变	10	200	上级设备容量受限
7614	涟水	南禄_殷圩南变	10	200	上级设备容量受限
7615	涟水	成集中心村4#箱变配电 变压器	10	630	上级设备容量受限
7616	涟水	成集公用东南配变	10	400	上级设备容量受限
7617	涟水	灰墩大胡工业区2#柱上 变	10	400	上级设备容量受限
7618	涟水	涟城安东院子开关站4号 变	10	800	上级设备容量受限
7619	涟水	城区中央城小区2-2#配 电室22#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7620	涟水	城区中央城小区2-3#配电室28#变压器	10	800	上级设备容量受限
7621	涟水	城区中央城小区2-3#配电室26#变压器	10	800	上级设备容量受限
7622	涟水	城区中央城小区2-4#配电室32#变压器	10	800	上级设备容量受限
7623	涟水	PMS_城区中央城小区2-4#配电室30#变压器	10	800	上级设备容量受限
7624	涟水	涟城美丽家园2号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
7625	涟水	涟城吾悦广场2号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
7626	涟水	徐集集东小庄单变	10	200	上级设备容量受限
7627	涟水	涟城贾薛南变	10	400	上级设备容量受限
7628	涟水	余圩槐树南变	10	200	上级设备容量受限
7629	涟水	黄梨园台片#	10	400	上级设备容量受限
7630	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
7631	涟水	南集范荡三组变	10	200	上级设备容量受限
7632	涟水	PMS_涟城牌坊中心村2号变	10	400	上级设备容量受限
7633	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7634	涟水	五港孙老庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7635	涟水	大庄张衡台片	10	400	上级设备容量受限
7636	涟水	南集冯陈朱庄变	10	315	上级设备容量受限
7637	涟水	潘圩六队台片	10	100	上级设备容量受限
7638	涟水	严黄三黄南台片	10	100	上级设备容量受限
7639	涟水	成集朱庄组变	10	400	上级设备容量受限
7640	涟水	建益1#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7641	涟水	黄营大飞街南东变	10	400	上级设备容量受限
7642	涟水	大东南严村部配变	10	100	上级设备容量受限
7643	涟水	黄营大飞九队北变	10	100	上级设备容量受限
7644	涟水	PMS_黄营大飞二队变	10	400	上级设备容量受限
7645	涟水	黄营大飞八队变	10	200	上级设备容量受限
7646	涟水	黄营大飞中学2号变	10	400	上级设备容量受限
7647	涟水	城区教堂	10	630	上级设备容量受限
7648	涟水	PMS_城区涟城医院	10	630	上级设备容量受限
7649	涟水	北集朱桥汤马东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7650	涟水	PMS_城区米公路箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7651	涟水	PMS_城区服装厂箱变配电变	10	630	上级设备容量受限
7652	涟水	涟城贾薛北变	10	400	上级设备容量受限
7653	涟水	唐集丰华一队	10	400	上级设备容量受限
7654	涟水	前进赵庄村东刘变	10	200	本级设备容量受限
7655	涟水	浅集花庄中心村2#配变	10	200	上级设备容量受限
7656	涟水	浅集花庄中心村4号配变	10	200	上级设备容量受限
7657	涟水	PMS_唐集胡缪三队	10	200	上级设备容量受限
7658	涟水	岔庙路口李庄2#	10	400	上级设备容量受限
7659	涟水	斗灯张王台片	10	400	上级设备容量受限
7660	涟水	PMS_黄营卢徐杨庄新变	10	200	上级设备容量受限
7661	涟水	城区涟城二塘张庄变	10	400	上级设备容量受限
7662	涟水	五港港北冯李柱上变	10	100	上级设备容量受限
7663	涟水	复兴荀贾1#台片	10	400	上级设备容量受限
7664	涟水	胡集供电所台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7665	涟水	五港周庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
7666	涟水	前进丁口杨庄变	10	100	上级设备容量受限
7667	涟水	PMS_大东三湾丁庄北配变	10	100	上级设备容量受限
7668	涟水	成集蔡庄北变	10	630	上级设备容量受限
7669	涟水	PMS_城区蓄电池厂	10	800	上级设备容量受限
7670	涟水	朱码余庄村余西组2#配变	10	400	上级设备容量受限
7671	涟水	PMS_南集禹庄五组变	10	400	上级设备容量受限
7672	涟水	南集禹庄村南二号（苗圃街东三号）变	10	400	上级设备容量受限
7673	涟水	南集苗圃街南四号变	10	400	上级设备容量受限
7674	涟水	南集苗圃街东二号变	10	400	上级设备容量受限
7675	涟水	PMS_南集冯罗冯庄二号变	10	400	上级设备容量受限
7676	涟水	麻垛王庄赵庄	10	400	上级设备容量受限
7677	涟水	浅集大冲祠堂台片	10	100	上级设备容量受限
7678	涟水	徐集双码中心村变	10	200	上级设备容量受限
7679	涟水	浅集金城路南台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7680	涟水	石湖供电所台片	10	400	上级设备容量受限
7681	涟水	陈师王马配变	10	400	上级设备容量受限
7682	涟水	唐集唐介南1#变	10	200	上级设备容量受限
7683	涟水	时码陈李朱庄台片	10	400	上级设备容量受限
7684	涟水	浅集浅东李庄西台片	10	400	上级设备容量受限
7685	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
7686	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
7687	涟水	PMS_城区金地尚城4号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7688	涟水	PMS_城区金地尚城5号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7689	涟水	PMS_城区金地尚城6号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7690	涟水	龙源国际南区1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
7691	涟水	龙源国际南区1号开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
7692	涟水	黄营西庄村变	10	400	上级设备容量受限
7693	涟水	涟城张鞠北变	10	400	上级设备容量受限
7694	涟水	五港汪洪嵇庄八家柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7695	涟水	重河老庄台片	10	400	上级设备容量受限
7696	涟水	五港平安村部东柱上变	10	200	上级设备容量受限
7697	涟水	黄营霍庄二队变	10	400	上级设备容量受限
7698	涟水	PMS_徐集胡寨西变	10	200	上级设备容量受限
7699	涟水	别洼河北台片	10	400	上级设备容量受限
7700	涟水	高沟晏庄司庄变	10	400	上级设备容量受限
7701	涟水	五港桥荡村北柱上变	10	200	上级设备容量受限
7702	涟水	PMS_黄营街北变	10	200	上级设备容量受限
7703	涟水	方圩社区1#变	10	630	上级设备容量受限
7704	涟水	灰墩大胡村7#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7705	涟水	灰墩王嘴中心村3号箱式变	10	630	上级设备容量受限
7706	涟水	徐集张罗罗庄变	10	400	上级设备容量受限
7707	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村4号箱变	10	630	上级设备容量受限
7708	涟水	PMS_徐集张罗张林北变	10	400	上级设备容量受限
7709	涟水	PMS_高沟常兴小区4号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7710	涟水	灰墩大胡村4#柱上变	10	630	上级设备容量受限
7711	涟水	徐集张罗村部变	10	400	上级设备容量受限
7712	涟水	麻垛春华一队	10	100	上级设备容量受限
7713	涟水	PMS_南集冯罗周殷二号变	10	400	上级设备容量受限
7714	涟水	PMS_南集皂角村部二号变	10	400	上级设备容量受限
7715	涟水	南集皂角羊庄学校变	10	100	上级设备容量受限
7716	涟水	PMS_岔庙堆口街路边	10	400	上级设备容量受限
7717	涟水	浅集孔王王庄配变	10	200	上级设备容量受限
7718	涟水	大东居委会小区北配变	10	400	上级设备容量受限
7719	涟水	唐集周张新北变	10	200	上级设备容量受限
7720	涟水	朱码嵇庄村胡西配变	10	200	上级设备容量受限
7721	涟水	唐集竹杆南变	10	200	上级设备容量受限
7722	涟水	陈师团于配变	10	400	上级设备容量受限
7723	涟水	石湖信用社台片	10	400	上级设备容量受限
7724	涟水	徐集吉滩中心村变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7725	涟水	朱码嵇庄村中心1#配变	10	200	上级设备容量受限
7726	涟水	高沟常沟村部	10	200	上级设备容量受限
7727	涟水	唐集周张北变	10	400	上级设备容量受限
7728	涟水	余圩槐树四队台片	10	200	上级设备容量受限
7729	涟水	PMS_徐集王湾东庄变	10	200	上级设备容量受限
7730	涟水	南集冯罗周殷变	10	400	上级设备容量受限
7731	涟水	涟城金安玫瑰园开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
7732	涟水	PMS_城区农发行	10	400	上级设备容量受限
7733	涟水	PMS_南集郭庄冯庄变	10	200	上级设备容量受限
7734	涟水	前进吴庄村变	10	400	本级设备容量受限
7735	涟水	高沟杨桥北变	10	400	上级设备容量受限
7736	涟水	PMS_黄营西庄南变	10	200	上级设备容量受限
7737	涟水	五港阳光小区1#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7738	涟水	麻垛王码七八	10	400	上级设备容量受限
7739	涟水	五港王李嵇庄柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7740	涟水	高沟许庄中心村配变	10	400	上级设备容量受限
7741	涟水	五港港北陆庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
7742	涟水	涟城刘场北变	10	200	上级设备容量受限
7743	涟水	涟城顺安变	10	400	上级设备容量受限
7744	涟水	五港沿河濮庄东柱上变	10	400	上级设备容量受限
7745	涟水	PMS_高沟许庄小区4号变	10	400	上级设备容量受限
7746	涟水	岔庙夜合中心村1#变配 变	10	200	上级设备容量受限
7747	涟水	五港周李村柱上变	10	400	上级设备容量受限
7748	涟水	涟城刘庄变	10	400	上级设备容量受限
7749	涟水	五港平安小区3#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7750	涟水	北集吴刘四队	10	200	上级设备容量受限
7751	涟水	余圩合兴1#变	10	400	上级设备容量受限
7752	涟水	义兴东孙变	10	315	上级设备容量受限
7753	涟水	大东刘赵吴大庄东配变	10	400	上级设备容量受限
7754	涟水	涟城贾薛变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7755	涟水	朱码余庄村南配变	10	400	上级设备容量受限
7756	涟水	北集严港后郭配变	10	100	上级设备容量受限
7757	涟水	涟城牌坊中心村1号变	10	400	上级设备容量受限
7758	涟水	浅集大冲林庄东	10	400	上级设备容量受限
7759	涟水	岔庙丰元	10	315	上级设备容量受限
7760	涟水	灰墩陈沟北柱上变	10	400	上级设备容量受限
7761	涟水	南集彭滩彭圩变	10	100	上级设备容量受限
7762	涟水	黄营徐庄小庄变	10	400	上级设备容量受限
7763	涟水	黄营徐庄后场变	10	400	上级设备容量受限
7764	涟水	黄营丁沙李东变	10	400	上级设备容量受限
7765	涟水	黄营许荡村北变	10	400	上级设备容量受限
7766	涟水	黄营于桥高庄变	10	400	上级设备容量受限
7767	涟水	PMS_黄营锹营三队变	10	400	上级设备容量受限
7768	涟水	黄营锹营二队变	10	100	上级设备容量受限
7769	涟水	朱码河网粮管所配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7770	涟水	黄营锹营西变	10	200	上级设备容量受限
7771	涟水	陈师一里后场变	10	400	上级设备容量受限
7772	涟水	黄营锹营一队变	10	200	上级设备容量受限
7773	涟水	唐集南公用新增变	10	200	上级设备容量受限
7774	涟水	时码张姚西嵇南台片	10	200	上级设备容量受限
7775	涟水	PMS_朱码谈陈村南元北配变	10	400	上级设备容量受限
7776	涟水	朱码潘刘村中心村配变	10	100	上级设备容量受限
7777	涟水	余圩黄荡中心村变	10	200	上级设备容量受限
7778	涟水	徐集安元于王单变	10	100	上级设备容量受限
7779	涟水	朱码余东村余东北配变	10	400	上级设备容量受限
7780	涟水	南集苗圃新场部南变	10	200	上级设备容量受限
7781	涟水	PMS_城区糖烟酒公司箱变	10	630	上级设备容量受限
7782	涟水	南集南营二堡变	10	200	上级设备容量受限
7783	涟水	涟城引河武庄变	10	200	上级设备容量受限
7784	涟水	南集南营四堡变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7785	涟水	高沟崔桥小学变	10	400	上级设备容量受限
7786	涟水	PMS_义兴陈圩变	10	400	上级设备容量受限
7787	涟水	五港南环东2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7788	涟水	PMS_高沟三丰十一队变	10	200	本级设备容量受限
7789	涟水	PMS_梁岔工业区5#变	10	400	上级设备容量受限
7790	涟水	五港南环西柱上变	10	400	上级设备容量受限
7791	涟水	高沟张圩七八队新变	10	400	上级设备容量受限
7792	涟水	PMS_涟城小张庄变	10	100	上级设备容量受限
7793	涟水	PMS_黄营大飞庄心东变	10	400	上级设备容量受限
7794	涟水	大东老庄张高配变	10	400	上级设备容量受限
7795	涟水	大东胡薛配变	10	400	上级设备容量受限
7796	涟水	大东老庄张刘配变	10	100	上级设备容量受限
7797	涟水	余圩李冯南1#变	10	400	上级设备容量受限
7798	涟水	北集守阳吴下庄变	10	400	上级设备容量受限
7799	涟水	义兴万民王庄变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7800	涟水	大东南严鲁庄配变	10	200	上级设备容量受限
7801	涟水	浅集花庄王庄台片	10	200	上级设备容量受限
7802	涟水	前进戴码卜圩组	10	400	上级设备容量受限
7803	涟水	义兴大滩庄2#变	10	100	上级设备容量受限
7804	涟水	朱码余东村周秦配变	10	400	上级设备容量受限
7805	涟水	灰墩马老曹2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
7806	涟水	义兴张郑村2#变	10	315	上级设备容量受限
7807	涟水	南集冯陈谢庄二号变	10	100	上级设备容量受限
7808	涟水	南集南营戚庄二号变	10	400	上级设备容量受限
7809	涟水	时码李圩二队南台片	10	100	上级设备容量受限
7810	涟水	PMS_南集下营前七组变	10	100	上级设备容量受限
7811	涟水	梁岔鲍营西堆变	10	100	上级设备容量受限
7812	涟水	成集水厂配变	10	400	上级设备容量受限
7813	涟水	金陵广场2#变	10	800	上级设备容量受限
7814	涟水	高沟七里中心村三	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7815	涟水	徐集谈刘中心村变	10	200	上级设备容量受限
7816	涟水	余圩蒋庄变	10	100	上级设备容量受限
7817	涟水	朱码谈陈村南陈庄配变	10	200	上级设备容量受限
7818	涟水	前进双河倪雪组变	10	400	本级设备容量受限
7819	涟水	余圩李冯北变	10	200	上级设备容量受限
7820	涟水	徐集上营南滩变	10	100	上级设备容量受限
7821	涟水	斗灯王顾台片	10	400	上级设备容量受限
7822	涟水	PMS_朱码余东村孙庄配变	10	400	上级设备容量受限
7823	涟水	高沟二圩后三4号变	10	400	本级设备容量受限
7824	涟水	胡别赵庄台片	10	100	上级设备容量受限
7825	涟水	红窑梁锅甑一队台片.	10	200	上级设备容量受限
7826	涟水	涟城金安玫瑰园开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
7827	涟水	PMS_城区城南洗浴中心	10	400	上级设备容量受限
7828	涟水	红窑黄锅甑十里井东台片	10	400	上级设备容量受限
7829	涟水	马棚场北台区	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7830	涟水	PMS_南集彭滩中路变	10	200	上级设备容量受限
7831	涟水	红窑三村代庄台片	10	100	上级设备容量受限
7832	涟水	开元名都2号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
7833	涟水	花园后别台片	10	200	上级设备容量受限
7834	涟水	南集下营村部变	10	200	上级设备容量受限
7835	涟水	幸福家园变压器	10	630	上级设备容量受限
7836	涟水	五港万码万庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
7837	涟水	红窑潘小元北台片	10	400	上级设备容量受限
7838	涟水	黄营徐跳西薛变	10	400	上级设备容量受限
7839	涟水	张顾圩外2#变	10	400	上级设备容量受限
7840	涟水	PMS_五港薛桥12队柱上变	10	200	上级设备容量受限
7841	涟水	高沟顺河小学1号变	10	400	本级设备容量受限
7842	涟水	大东王老庄薛庄配变	10	400	上级设备容量受限
7843	涟水	五港镇政府2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7844	涟水	红窑大金圩小区北台片	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7845	涟水	黄营大飞庄心西变	10	200	上级设备容量受限
7846	涟水	黄营卢徐杨庄南变	10	400	上级设备容量受限
7847	涟水	黄营六堡五队变	10	400	上级设备容量受限
7848	涟水	五港平安小区2#柱上变	10	500	上级设备容量受限
7849	涟水	五港南环东3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7850	涟水	胡集社区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
7851	涟水	大东苏庄北配变	10	400	上级设备容量受限
7852	涟水	浅集金城相庄台片	10	400	上级设备容量受限
7853	涟水	前进丁口东沙变	10	200	上级设备容量受限
7854	涟水	余圩高韩中心村1#台片	10	400	上级设备容量受限
7855	涟水	金地国际花园小区二期 配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
7856	涟水	徐集吉滩变	10	200	上级设备容量受限
7857	涟水	朱码余庄村余西组配变	10	400	上级设备容量受限
7858	涟水	高沟社区开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
7859	涟水	大东苏庄胡庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7860	涟水	浅集李庄前王台片	10	400	上级设备容量受限
7861	涟水	朱码余庄村张赵配变	10	400	上级设备容量受限
7862	涟水	余圩杨庙南1#台片	10	400	上级设备容量受限
7863	涟水	PMS_南集苗圃街南三号变	10	200	上级设备容量受限
7864	涟水	PMS_南集桃园二组二号变	10	100	上级设备容量受限
7865	涟水	PMS_南集皂角羊庄二号变	10	100	上级设备容量受限
7866	涟水	南集王圩十组变	10	400	上级设备容量受限
7867	涟水	麻垛河西村变	10	400	上级设备容量受限
7868	涟水	PMS_麻垛嵇圩西变	10	200	本级设备容量受限
7869	涟水	PMS_涟城城东中心村6号箱变	10	630	上级设备容量受限
7870	涟水	高沟七里小区2#变	10	400	上级设备容量受限
7871	涟水	高沟七里小区5#台片	10	400	上级设备容量受限
7872	涟水	复兴向阳台片	10	200	上级设备容量受限
7873	涟水	徐集张罗小岛变	10	100	上级设备容量受限
7874	涟水	徐集安元中心村变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7875	涟水	胡谢孙大庄南配变	10	400	上级设备容量受限
7876	涟水	徐集安元张庄变	10	400	上级设备容量受限
7877	涟水	PMS_石湖五里小区台片	10	400	上级设备容量受限
7878	涟水	朱码余庄村居民点1#配变	10	200	上级设备容量受限
7879	涟水	余圩中心村1#变	10	200	上级设备容量受限
7880	涟水	潘圩村变台片	10	400	上级设备容量受限
7881	涟水	涟城城东中心村2号变	10	200	上级设备容量受限
7882	涟水	红窑金沙李王台片	10	400	上级设备容量受限
7883	涟水	状元府小区台片	10	200	上级设备容量受限
7884	涟水	龙源国际南区3号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
7885	涟水	南集范荡中心村二号变	10	630	上级设备容量受限
7886	涟水	南集范荡中心村一号变	10	630	上级设备容量受限
7887	涟水	红窑吴葛台片	10	400	上级设备容量受限
7888	涟水	马棚场部	10	200	上级设备容量受限
7889	涟水	红窑蔡庄张华台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7890	涟水	PMS_高沟常兴小区3号变	10	400	上级设备容量受限
7891	涟水	PMS_高沟常兴小区2号变	10	400	上级设备容量受限
7892	涟水	黄营于老东北变	10	400	上级设备容量受限
7893	涟水	五港桥中南柱上变	10	400	上级设备容量受限
7894	涟水	五港桥北2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7895	涟水	五港吴码陆赵季柱上变	10	100	上级设备容量受限
7896	涟水	五港刘庄黄庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
7897	涟水	五港薛桥五队柱上变	10	100	上级设备容量受限
7898	涟水	五港薛桥六队柱上变	10	200	上级设备容量受限
7899	涟水	五港桥荡陈庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限
7900	涟水	PMS_杨口大元九组变	10	200	上级设备容量受限
7901	涟水	杨口老圩圩南变	10	400	上级设备容量受限
7902	涟水	PMS_杨口卢庄一组变	10	200	上级设备容量受限
7903	涟水	李集北厂王庄北柱上变	10	400	上级设备容量受限
7904	涟水	李集顺集一队北柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7905	涟水	大东苏庄南配变	10	400	上级设备容量受限
7906	涟水	浅集刘桥桥北东变	10	200	上级设备容量受限
7907	涟水	余圩东西湾变	10	200	上级设备容量受限
7908	涟水	冯刘南变	10	400	本级设备容量受限
7909	涟水	PMS_徐集集东季宋变	10	200	上级设备容量受限
7910	涟水	余圩圩后变	10	400	上级设备容量受限
7911	涟水	前进马圩河南北变	10	200	本级设备容量受限
7912	涟水	浅集刘桥桥北台片	10	100	上级设备容量受限
7913	涟水	PMS_大东瓦滩东岳北配变	10	200	上级设备容量受限
7914	涟水	红窑大金圩华王台片	10	400	上级设备容量受限
7915	涟水	麻垛姜小庄北	10	400	上级设备容量受限
7916	涟水	岔庙堆口河刘东变	10	100	上级设备容量受限
7917	涟水	PMS_麻垛姜小庄南	10	200	上级设备容量受限
7918	涟水	PMS_岔庙陈刘支南南变	10	400	上级设备容量受限
7919	涟水	岔庙岔河周王	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7920	涟水	麻垛王庄组变	10	200	上级设备容量受限
7921	涟水	岔庙岔河吴庄北	10	200	上级设备容量受限
7922	涟水	岔庙刁刘小拐东	10	315	上级设备容量受限
7923	涟水	高沟晏庄村部2号变	10	400	上级设备容量受限
7924	涟水	高沟高秀二队3号配变	10	400	上级设备容量受限
7925	涟水	李集蔡河二队柱上变	10	400	上级设备容量受限
7926	涟水	李集嵇中8号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7927	涟水	李集嵇中9号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7928	涟水	胡谢孙大庄台片	10	200	上级设备容量受限
7929	涟水	石湖五里一队台片	10	200	上级设备容量受限
7930	涟水	姜垛姜西台片	10	400	上级设备容量受限
7931	涟水	梁岔公用6#变	10	315	上级设备容量受限
7932	涟水	PMS_徐集小李庄变	10	200	上级设备容量受限
7933	涟水	PMS_徐集红巾西变	10	400	上级设备容量受限
7934	涟水	余圩李冯南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7935	涟水	PMS_前进吴庄徐圩变	10	200	本级设备容量受限
7936	涟水	PMS_徐集林码村部变	10	400	上级设备容量受限
7937	涟水	PMS_梁岔车站小区4#变	10	400	上级设备容量受限
7938	涟水	PMS_涟城城东中心村变	10	400	上级设备容量受限
7939	涟水	余圩中心村2#变	10	200	上级设备容量受限
7940	涟水	潘圩胡马台片	10	200	上级设备容量受限
7941	涟水	胡集吴庄小区箱变	10	630	上级设备容量受限
7942	涟水	胡谢前胡南台片	10	100	上级设备容量受限
7943	涟水	莲花朱圩里台片	10	400	上级设备容量受限
7944	涟水	南集皂角村部变	10	200	上级设备容量受限
7945	涟水	PMS_徐集刘元皇庄2#变	10	200	上级设备容量受限
7946	涟水	高沟许庄北小区	10	400	上级设备容量受限
7947	涟水	PMS_高沟高秀一队2号变	10	400	上级设备容量受限
7948	涟水	陈师唐洼变	10	400	上级设备容量受限
7949	涟水	高沟新闸村部2号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7950	涟水	涟城吾悦广场6号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
7951	涟水	五港万码组柱上变	10	400	上级设备容量受限
7952	涟水	五港五里又兴柱上变	10	400	上级设备容量受限
7953	涟水	杨口宋记加工变	10	200	上级设备容量受限
7954	涟水	PMS_杨口陶码变	10	200	上级设备容量受限
7955	涟水	杨口陶码南变	10	200	上级设备容量受限
7956	涟水	杨口小王庄变	10	400	上级设备容量受限
7957	涟水	朱码潘刘村嵇庄配变	10	400	上级设备容量受限
7958	涟水	余圩薛夏庄	10	100	上级设备容量受限
7959	涟水	徐集季安街心变	10	400	上级设备容量受限
7960	涟水	PMS_大东小南陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
7961	涟水	前进滨洪村小赵庄变	10	100	上级设备容量受限
7962	涟水	余圩板厂变	10	200	上级设备容量受限
7963	涟水	PMS_徐集季安严圩变	10	200	上级设备容量受限
7964	涟水	朱码谈陈村陈庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7965	涟水	浅集王刘董杨台片	10	400	上级设备容量受限
7966	涟水	岔庙漩桥李庄变	10	200	上级设备容量受限
7967	涟水	涟城城东中心村3号变	10	400	上级设备容量受限
7968	涟水	前进戴码小区变	10	400	上级设备容量受限
7969	涟水	余圩永锋小区4#变	10	200	上级设备容量受限
7970	涟水	姜垛中圩台变	10	200	上级设备容量受限
7971	涟水	余圩李庄变	10	200	上级设备容量受限
7972	涟水	大东三湾丁庄变	10	100	上级设备容量受限
7973	涟水	余圩南余变	10	400	上级设备容量受限
7974	涟水	石湖朱拐弯台片	10	200	上级设备容量受限
7975	涟水	PMS_余圩潘庄变	10	200	上级设备容量受限
7976	涟水	PMS_胡集莲花村变台片	10	400	上级设备容量受限
7977	涟水	条河小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
7978	涟水	PMS_南禄_楼庄一组变	10	200	上级设备容量受限
7979	涟水	南集下营八组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7980	涟水	涟城韩石变	10	200	上级设备容量受限
7981	涟水	南禄_兴南晓东变	10	200	上级设备容量受限
7982	涟水	余圩王庄变	10	400	上级设备容量受限
7983	涟水	红窑黄锅甑方王台片	10	315	上级设备容量受限
7984	涟水	胡集桥西台片	10	200	上级设备容量受限
7985	涟水	涟城田庄变	10	400	上级设备容量受限
7986	涟水	马厂十家沟台片	10	200	上级设备容量受限
7987	涟水	五港汪洪嵇庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限
7988	涟水	吴庄小区台片	10	200	上级设备容量受限
7989	涟水	南集王圩朱庄变	10	400	上级设备容量受限
7990	涟水	陈师中心村3#变	10	100	上级设备容量受限
7991	涟水	高沟七里五队2号变	10	100	上级设备容量受限
7992	涟水	高沟东杨	10	400	上级设备容量受限
7993	涟水	红窑大椒台片	10	400	本级设备容量受限
7994	涟水	PMS_高沟常元双桥	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7995	涟水	岔庙四支王李	10	400	上级设备容量受限
7996	涟水	高沟晏庄村部	10	400	上级设备容量受限
7997	涟水	岔庙皇庄南变	10	100	上级设备容量受限
7998	涟水	岔庙张徐西变	10	200	上级设备容量受限
7999	涟水	麻垛社区1#变	10	400	上级设备容量受限
8000	涟水	殷庄胡庄南2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8001	涟水	PMS_杨口新农小学变	10	200	上级设备容量受限
8002	涟水	杨口丁庙小街变	10	200	上级设备容量受限
8003	涟水	PMS_徐集林码七堡变	10	200	上级设备容量受限
8004	涟水	PMS_大东小南东刘配变	10	200	上级设备容量受限
8005	涟水	PMS_时码钦工前庄台片	10	200	上级设备容量受限
8006	涟水	前进陈祝徐庄	10	400	上级设备容量受限
8007	涟水	陈师胡庄变	10	400	上级设备容量受限
8008	涟水	灰墩万圩红旗柱上变	10	100	上级设备容量受限
8009	涟水	方渡埝口北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8010	涟水	南集范荡三组三号变	10	400	上级设备容量受限
8011	涟水	高沟马庄东元变	10	400	本级设备容量受限
8012	涟水	杨口宋加工2#台片	10	100	上级设备容量受限
8013	涟水	PMS_涟城城东中心村4号箱变	10	630	上级设备容量受限
8014	涟水	余圩盘松变	10	200	上级设备容量受限
8015	涟水	石湖天盛小区台片	10	400	上级设备容量受限
8016	涟水	灰墩蔡西柱上变	10	100	上级设备容量受限
8017	涟水	徐集安元前安变	10	200	上级设备容量受限
8018	涟水	莲花胡庄台片	10	400	上级设备容量受限
8019	涟水	余圩王师科变	10	200	上级设备容量受限
8020	涟水	灰墩墩南朱杨柱上变	10	315	上级设备容量受限
8021	涟水	余圩小别庄变	10	200	上级设备容量受限
8022	涟水	灰墩高胡柱上变	10	315	上级设备容量受限
8023	涟水	黄营于桥村部变	10	200	上级设备容量受限
8024	涟水	梁岔汪圩河南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8025	涟水	黄营于桥顾庄变	10	200	上级设备容量受限
8026	涟水	南禄_三齐三组变	10	400	上级设备容量受限
8027	涟水	PMS_南禄_三齐支庄变	10	200	上级设备容量受限
8028	涟水	南禄_四兴照明变	10	200	上级设备容量受限
8029	涟水	王湾高陈配变	10	200	上级设备容量受限
8030	涟水	涟城小张庄东变	10	100	上级设备容量受限
8031	涟水	小埝中心村4#台片	10	200	上级设备容量受限
8032	涟水	红窑蔡庄南台片	10	400	上级设备容量受限
8033	涟水	余圩余何中心村3#变	10	200	上级设备容量受限
8034	涟水	PMS_城区金地尚城2号配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
8035	涟水	PMS_涟城后周北变	10	400	上级设备容量受限
8036	涟水	郁庄台片	10	200	上级设备容量受限
8037	涟水	高沟崔桥乙西变	10	200	上级设备容量受限
8038	涟水	南集苗圃街东变	10	400	上级设备容量受限
8039	涟水	金碧华府4号配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8040	涟水	祠堂东变	10	100	上级设备容量受限
8041	涟水	PMS_城区金地尚城2号配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
8042	涟水	PMS_时码李圩四队北台片	10	200	上级设备容量受限
8043	涟水	余圩方刘变	10	400	上级设备容量受限
8044	涟水	南集冯罗程庄二号变	10	100	上级设备容量受限
8045	涟水	红窑龙兴薛庄东台片	10	400	上级设备容量受限
8046	涟水	高沟东小圩	10	400	本级设备容量受限
8047	涟水	岔庙路口胡庄	10	400	上级设备容量受限
8048	涟水	大东干东郭庄2号配变	10	400	上级设备容量受限
8049	涟水	南集禹庄鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
8050	涟水	大东客堂东周南配变	10	400	上级设备容量受限
8051	涟水	南集幸福路南变	10	200	上级设备容量受限
8052	涟水	南集幸福路北变	10	200	上级设备容量受限
8053	涟水	南集小羊庄变	10	200	上级设备容量受限
8054	涟水	徐集上营五队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8055	涟水	PMS_前进陈祝周庄东变	10	200	上级设备容量受限
8056	涟水	陈师国民新庄	10	100	上级设备容量受限
8057	涟水	PMS_徐集张罗西庄变	10	200	上级设备容量受限
8058	涟水	PMS_前进丁口堆根变	10	200	上级设备容量受限
8059	涟水	南集皂角姚庄变	10	400	上级设备容量受限
8060	涟水	朱码韩陈村朱刘东配变	10	400	上级设备容量受限
8061	涟水	岔庙纪集河涯北	10	400	上级设备容量受限
8062	涟水	PMS_岔庙桑庄陈庄2#	10	315	上级设备容量受限
8063	涟水	岔庙沟东2#变	10	100	上级设备容量受限
8064	涟水	高沟顺河一队2号变	10	400	本级设备容量受限
8065	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村2号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8066	涟水	高沟七里小区4号变	10	200	上级设备容量受限
8067	涟水	小埧董雪台片	10	400	上级设备容量受限
8068	涟水	小埧路南台片	10	400	上级设备容量受限
8069	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村3#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8070	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房5号变	10	800	上级设备容量受限
8071	涟水	黄营六堡六队变	10	200	上级设备容量受限
8072	涟水	梁岔陈溪唐庄变	10	100	上级设备容量受限
8073	涟水	PMS_黄营张桥牌坊变	10	200	上级设备容量受限
8074	涟水	黄营周王四队变	10	400	上级设备容量受限
8075	涟水	PMS_黄营六堡南单变	10	200	上级设备容量受限
8076	涟水	梁岔张楼王庄变	10	400	上级设备容量受限
8077	涟水	黄营于桥张李单相变	10	200	上级设备容量受限
8078	涟水	城区二塘张庄北变	10	400	上级设备容量受限
8079	涟水	南集桃园1-9变	10	400	上级设备容量受限
8080	涟水	PMS_灰墩西变2#柱上变	10	315	上级设备容量受限
8081	涟水	南集彭滩辜庄变	10	400	上级设备容量受限
8082	涟水	南集王圩1-3变	10	400	上级设备容量受限
8083	涟水	余圩北余变	10	400	上级设备容量受限
8084	涟水	龙源国际南区2号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8085	涟水	红窑三村西山台片	10	200	上级设备容量受限
8086	涟水	PMS_时码马老八队台片	10	200	上级设备容量受限
8087	涟水	月塔社区3#变	10	315	上级设备容量受限
8088	涟水	PMS_大东北严路北西配 变	10	400	上级设备容量受限
8089	涟水	岔庙郝友张庄北	10	200	上级设备容量受限
8090	涟水	高沟七里后九队	10	400	上级设备容量受限
8091	涟水	红窑西丁台片	10	400	本级设备容量受限
8092	涟水	高沟二圩村部	10	200	本级设备容量受限
8093	涟水	杨口郑洼十二(五)组变	10	200	上级设备容量受限
8094	涟水	杨口老圩村变	10	400	上级设备容量受限
8095	涟水	陈师国民唐王	10	100	上级设备容量受限
8096	涟水	岔庙堆口老庄	10	200	上级设备容量受限
8097	涟水	岔庙沟西变	10	315	上级设备容量受限
8098	涟水	朱码谈陈村中心村南配 变	10	630	上级设备容量受限
8099	涟水	岔庙岔河丰元东	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8100	涟水	PMS_岔庙百子庵中变	10	400	上级设备容量受限
8101	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村4#箱变	10	630	上级设备容量受限
8102	涟水	PMS_岔庙商贸城箱变	10	630	上级设备容量受限
8103	涟水	岔庙鲁李箱变	10	500	上级设备容量受限
8104	涟水	岔庙工业园区5#箱变	10	500	上级设备容量受限
8105	涟水	高沟许庄小区3号变	10	400	上级设备容量受限
8106	涟水	刘桥四队台片	10	200	上级设备容量受限
8107	涟水	黄营街东单变	10	200	上级设备容量受限
8108	涟水	梁岔王竹元村变	10	400	上级设备容量受限
8109	涟水	黄营前陈单变	10	100	上级设备容量受限
8110	涟水	黄营菜场变	10	400	上级设备容量受限
8111	涟水	梁岔王竹元大埝台片	10	400	上级设备容量受限
8112	涟水	PMS_城区蓄电池厂1#箱变	10	630	上级设备容量受限
8113	涟水	梁岔张楼顾庄变	10	400	上级设备容量受限
8114	涟水	前进陈祝周庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8115	涟水	罗徐东徐台片	10	400	上级设备容量受限
8116	涟水	南禄_拖拉机站变	10	200	上级设备容量受限
8117	涟水	重河王庄台片	10	200	上级设备容量受限
8118	涟水	龙源国际南区2号开关站 4号变	10	800	上级设备容量受限
8119	涟水	涟城金安玫瑰园开关站1 号变	10	800	上级设备容量受限
8120	涟水	南集长浦村部变	10	200	上级设备容量受限
8121	涟水	涟城金安玫瑰园开关站2 号变	10	800	上级设备容量受限
8122	涟水	灰墩孙许柱上变	10	100	上级设备容量受限
8123	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电 室1号变	10	800	上级设备容量受限
8124	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电 室2号变	10	800	上级设备容量受限
8125	涟水	余圩方庄变	10	400	上级设备容量受限
8126	涟水	胡集街西台片#	10	200	上级设备容量受限
8127	涟水	余圩黄荡变	10	400	上级设备容量受限
8128	涟水	殷庄安置小区1号开关站 1号变	10	800	上级设备容量受限
8129	涟水	高沟顺河村部2号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8130	涟水	岔庙龚庄西变	10	100	上级设备容量受限
8131	涟水	南集朱陈程吉变1	10	200	上级设备容量受限
8132	涟水	南集禹庄村南变	10	200	上级设备容量受限
8133	涟水	PMS_城区花鸟市场高压 间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8134	涟水	PMS_城区钢材市场变压器	10	630	上级设备容量受限
8135	涟水	大东客堂东周北配变	10	200	上级设备容量受限
8136	涟水	涟城吾悦广场3号开关站 2号变	10	800	上级设备容量受限
8137	涟水	薛行小区7号箱变配电变 压器	10	630	上级设备容量受限
8138	涟水	杨口扁担八组变	10	100	上级设备容量受限
8139	涟水	PMS_朱码河网中学北配 变	10	400	上级设备容量受限
8140	涟水	成集孟庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
8141	涟水	PMS_成集苏庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
8142	涟水	涟城国子沁缘配电室1号 变	10	630	上级设备容量受限
8143	涟水	条河三期2#箱变	10	630	上级设备容量受限
8144	涟水	涟城东方红府南区2号配 电室1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8145	涟水	涟城东方红府南区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8146	涟水	白果二队南配变	10	200	本级设备容量受限
8147	涟水	时码陈李朱庄东台片	10	200	上级设备容量受限
8148	涟水	岔庙夜东2#配变	10	400	上级设备容量受限
8149	涟水	岔庙夜西2#变	10	400	上级设备容量受限
8150	涟水	梁岔何圩村变	10	100	上级设备容量受限
8151	涟水	邱岭庄西台片	10	400	上级设备容量受限
8152	涟水	梁岔前徐北变	10	400	上级设备容量受限
8153	涟水	梁岔街东张庄变	10	400	上级设备容量受限
8154	涟水	梁岔双楼老庄变	10	400	上级设备容量受限
8155	涟水	成集条河小区1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
8156	涟水	梁岔士流松林2#变	10	200	上级设备容量受限
8157	涟水	梁岔鲍营村变	10	400	上级设备容量受限
8158	涟水	梁岔来安三唐变	10	400	本级设备容量受限
8159	涟水	城区党校	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8160	涟水	余圩街北变	10	400	上级设备容量受限
8161	涟水	南集陈陆变	10	200	上级设备容量受限
8162	涟水	麻垛徐圩中变	10	400	上级设备容量受限
8163	涟水	严黄冯庄台片	10	400	上级设备容量受限
8164	涟水	南集陈码马庄变	10	200	上级设备容量受限
8165	涟水	五港粮管所柱上变	10	400	上级设备容量受限
8166	涟水	麻垛严庄六队	10	200	上级设备容量受限
8167	涟水	南集冯陈小邓变	10	200	上级设备容量受限
8168	涟水	红窑大金圩小区南台片	10	315	上级设备容量受限
8169	涟水	麻垛严庄中变	10	200	上级设备容量受限
8170	涟水	余圩路北台片	10	400	上级设备容量受限
8171	涟水	条河二期1#箱变	10	630	上级设备容量受限
8172	涟水	南集朱陈村南二号变	10	100	上级设备容量受限
8173	涟水	南集直属村北变	10	400	上级设备容量受限
8174	涟水	岔庙四支小东庄	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8175	涟水	红窑汪元沈庄台片	10	100	本级设备容量受限
8176	涟水	红窑刘码后庄台片	10	200	上级设备容量受限
8177	涟水	南集陈码马庄二号变	10	400	上级设备容量受限
8178	涟水	南集陈码堆上二号变	10	400	上级设备容量受限
8179	涟水	北集守阳板厂变	10	100	上级设备容量受限
8180	涟水	北集苗刘东唐	10	200	上级设备容量受限
8181	涟水	北集严港中郭配变	10	200	上级设备容量受限
8182	涟水	桂生中学西柱上变	10	400	上级设备容量受限
8183	涟水	涟城东方红府南区3号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
8184	涟水	涟城东方红府南区3号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
8185	涟水	涟城东方红府南区3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
8186	涟水	涟城东方红府南区3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8187	涟水	清华名都开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
8188	涟水	灰墩陈沟村柱上变	10	400	上级设备容量受限
8189	涟水	朱码嵇庄村孔圩配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8190	涟水	朱码嵇庄村中心村3#配变	10	400	上级设备容量受限
8191	涟水	时码李圩四队南台片	10	200	上级设备容量受限
8192	涟水	殷庄安置小区4号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
8193	涟水	高沟徐尧2号变	10	200	本级设备容量受限
8194	涟水	时码赵庄台片	10	200	上级设备容量受限
8195	涟水	时码李圩二队台片	10	100	上级设备容量受限
8196	涟水	PMS_灰敦大胡中心村5号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8197	涟水	红窑龙兴小区台片	10	100	上级设备容量受限
8198	涟水	岔庙郝友徐季变	10	400	上级设备容量受限
8199	涟水	陈师沙东	10	400	上级设备容量受限
8200	涟水	岔庙郝友二斗	10	200	上级设备容量受限
8201	涟水	城区政法新村东	10	315	上级设备容量受限
8202	涟水	岔庙路口村部	10	100	上级设备容量受限
8203	涟水	PMS_陈师张庄配变	10	400	上级设备容量受限
8204	涟水	唐集陈圩二队1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8205	涟水	PMS_唐集胡缪五队变	10	400	上级设备容量受限
8206	涟水	岔庙代庄张庄	10	100	上级设备容量受限
8207	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
8208	涟水	清华名都1#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
8209	涟水	陈师大汪	10	400	上级设备容量受限
8210	涟水	岔庙代庄厉庄	10	200	上级设备容量受限
8211	涟水	红窑潘徐台片	10	400	上级设备容量受限
8212	涟水	岔庙夜合管庄变	10	200	上级设备容量受限
8213	涟水	涟城熊庄变	10	100	上级设备容量受限
8214	涟水	徐集双码严庄变	10	400	上级设备容量受限
8215	涟水	岔庙跃进张李变	10	400	上级设备容量受限
8216	涟水	岔庙吴庄西变	10	100	上级设备容量受限
8217	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8218	涟水	高沟七里二队3#变#	10	100	上级设备容量受限
8219	涟水	涟城康源名都1号箱1号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8220	涟水	初心社区2#箱变	10	315	上级设备容量受限
8221	涟水	PMS_深圳大厦北	10	630	上级设备容量受限
8222	涟水	清华名都开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
8223	涟水	PMS_石湖中营东台片	10	400	上级设备容量受限
8224	涟水	黄营九堡村东变	10	200	上级设备容量受限
8225	涟水	PMS_大东干东薛老庄变	10	400	上级设备容量受限
8226	涟水	大东干东村变	10	200	上级设备容量受限
8227	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室4号变	10	630	上级设备容量受限
8228	涟水	PMS_黄营街西中心村2号变	10	400	上级设备容量受限
8229	涟水	黄营许荡朱卜变	10	400	上级设备容量受限
8230	涟水	黄营许荡小徐南变	10	400	上级设备容量受限
8231	涟水	PMS_城区中联壹城9#箱变1#变压器	10	630	上级设备容量受限
8232	涟水	PMS_政法新村东配电变压器	10	400	上级设备容量受限
8233	涟水	黄营张庄十二堡变	10	100	上级设备容量受限
8234	涟水	胡别胡庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8235	涟水	开元名都1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
8236	涟水	黄营张庄苏港变	10	400	上级设备容量受限
8237	涟水	朱码谈陈村谈陈小学配变	10	400	上级设备容量受限
8238	涟水	PMS_城区中联壹城10#箱变2#变压器	10	630	上级设备容量受限
8239	涟水	PMS_城区中联壹城11#箱变2#变压器	10	400	上级设备容量受限
8240	涟水	大东刘赵东王庄配变	10	400	上级设备容量受限
8241	涟水	PMS_城区果品市场	10	630	上级设备容量受限
8242	涟水	开元名都4号配电室20号变	10	800	上级设备容量受限
8243	涟水	黄营祝贤殷庄变	10	400	上级设备容量受限
8244	涟水	PMS_黄营锹营一队南变	10	400	上级设备容量受限
8245	涟水	PMS_黄营霍庄三队北变	10	400	上级设备容量受限
8246	涟水	黄营于桥顾庄南变	10	400	上级设备容量受限
8247	涟水	徐集潘庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8248	涟水	城区小瓶厂箱变	10	630	上级设备容量受限
8249	涟水	大东客堂东周配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8250	涟水	大东农科队南配变	10	400	上级设备容量受限
8251	涟水	大东南严路南配变	10	400	上级设备容量受限
8252	涟水	大东薛庄何庄配变	10	200	上级设备容量受限
8253	涟水	大东居委会小区南配变 令克	10	400	上级设备容量受限
8254	涟水	大东陈庄2队配变	10	100	上级设备容量受限
8255	涟水	大东小南陈庄北配变	10	100	上级设备容量受限
8256	涟水	黄营前陈东变	10	100	上级设备容量受限
8257	涟水	黄营大飞鸡场变	10	400	上级设备容量受限
8258	涟水	黄营曹墩二队东变	10	100	上级设备容量受限
8259	涟水	大东南严老庄配变	10	400	上级设备容量受限
8260	涟水	殷庄安置小区2号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
8261	涟水	PMS_深圳大厦南	10	630	上级设备容量受限
8262	涟水	大东皇圩后皇配变	10	400	上级设备容量受限
8263	涟水	黄营西庄南2号变	10	400	上级设备容量受限
8264	涟水	黄营新庄三队2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8265	涟水	PMS_马棚吴庄配变	10	400	上级设备容量受限
8266	涟水	PMS_徐集双码单	10	400	上级设备容量受限
8267	涟水	胡谢蒋庄配变	10	100	上级设备容量受限
8268	涟水	五港社区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
8269	涟水	PMS_自来水厂东2号配变	10	400	上级设备容量受限
8270	涟水	清华名都1#配电室5#变压器	10	800	上级设备容量受限
8271	涟水	徐集红旗中陈变	10	400	上级设备容量受限
8272	涟水	大东街南配变	10	400	上级设备容量受限
8273	涟水	PMS_计生委2#箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8274	涟水	余圩朱圩变	10	200	上级设备容量受限
8275	涟水	余圩西庄变	10	200	上级设备容量受限
8276	涟水	徐集新胡七队2#配变	10	400	上级设备容量受限
8277	涟水	唐集六舍五队1#变	10	400	上级设备容量受限
8278	涟水	徐集双码朱许2#变	10	100	上级设备容量受限
8279	涟水	徐集 谈刘东堆变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8280	涟水	PMS_高沟晏庄中心村3号变	10	400	上级设备容量受限
8281	涟水	高沟晏庄中心村4号变	10	400	上级设备容量受限
8282	涟水	卜圩安置小区2#变	10	400	上级设备容量受限
8283	涟水	麻垛村街南变	10	400	上级设备容量受限
8284	涟水	余圩余庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
8285	涟水	成集余圩西公用变	10	400	上级设备容量受限
8286	涟水	余圩余庄变	10	400	上级设备容量受限
8287	涟水	余圩张庄2#变	10	100	上级设备容量受限
8288	涟水	唐集唐介北	10	200	上级设备容量受限
8289	涟水	唐集河口四队	10	100	上级设备容量受限
8290	涟水	清华名都开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8291	涟水	PMS_城区圣特外国（初中）箱变高压间隔配电	10	630	上级设备容量受限
8292	涟水	时码姜庄顾庄北台片	10	100	上级设备容量受限
8293	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8294	涟水	红窑颜下庄养老院台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8295	涟水	陈师沙东3#变	10	400	上级设备容量受限
8296	涟水	李集嵇陆何李柱上变	10	400	上级设备容量受限
8297	涟水	李集嵇陆张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
8298	涟水	杨口新农新农庄变	10	400	上级设备容量受限
8299	涟水	殷庄安置小区4号配电室 9号变	10	800	上级设备容量受限
8300	涟水	时码姜庄王赵台片	10	200	上级设备容量受限
8301	涟水	红窑龙兴薛庄北台片	10	100	本级设备容量受限
8302	涟水	陈师刘洪村瓜王	10	400	本级设备容量受限
8303	涟水	PMS_杨口韩庄变	10	400	上级设备容量受限
8304	涟水	大东后倪西变	10	100	上级设备容量受限
8305	涟水	朱码余东村鸡场南配变	10	400	上级设备容量受限
8306	涟水	余圩菜园变	10	200	上级设备容量受限
8307	涟水	余圩吴庄1#变	10	400	上级设备容量受限
8308	涟水	余圩高韩中心村2#台片	10	400	上级设备容量受限
8309	涟水	徐集许官营村2号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8310	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
8311	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室9号变	10	800	上级设备容量受限
8312	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
8313	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
8314	涟水	时码张姚邱祝南台片	10	200	上级设备容量受限
8315	涟水	浅集浅东李倪	10	400	上级设备容量受限
8316	涟水	浅集金城林角南	10	400	上级设备容量受限
8317	涟水	时码张姚桥口北台片	10	100	上级设备容量受限
8318	涟水	灰墩朱杨2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
8319	涟水	五港黄码村部柱上变	10	200	上级设备容量受限
8320	涟水	大东鱼荡西沈配变	10	100	上级设备容量受限
8321	涟水	大东杨元杨庄配变	10	200	上级设备容量受限
8322	涟水	麻垛小区变	10	200	上级设备容量受限
8323	涟水	清华名都开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8324	涟水	宏远船厂变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8325	涟水	陈师一里庄庄变	10	400	上级设备容量受限
8326	涟水	PMS_城区莲花小区	10	630	上级设备容量受限
8327	涟水	PMS_余圩余何中心村2# 变	10	200	上级设备容量受限
8328	涟水	灰墩陈沟村2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8329	涟水	PMS_南禄_三齐十组变	10	400	上级设备容量受限
8330	涟水	灰墩陈沟村4#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8331	涟水	PMS_城区香山公馆4#变	10	630	上级设备容量受限
8332	涟水	时码采韩三队台片	10	315	上级设备容量受限
8333	涟水	浅集金城油坊台片	10	400	上级设备容量受限
8334	涟水	时码黄湾周庄台片	10	200	本级设备容量受限
8335	涟水	时码姜庄张东台片	10	400	上级设备容量受限
8336	涟水	浅集河湾东变台片	10	100	上级设备容量受限
8337	涟水	PMS_岔庙食品小区2号	10	630	上级设备容量受限
8338	涟水	PMS_涟城医院南	10	400	上级设备容量受限
8339	涟水	PMS_五港刘庄衡庄西柱 上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8340	涟水	前进陈祝村左庄变	10	100	上级设备容量受限
8341	涟水	五港桃园衡薛柱上变	10	100	上级设备容量受限
8342	涟水	前进丁口村东庄变	10	200	上级设备容量受限
8343	涟水	五港周李杨庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
8344	涟水	五港镇政府4号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8345	涟水	五港镇政府3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8346	涟水	前进陈祝村胡庄变	10	400	上级设备容量受限
8347	涟水	五港吴码后场东柱上变	10	400	上级设备容量受限
8348	涟水	五港吴码后场西柱上变	10	200	上级设备容量受限
8349	涟水	五港港西刘顾柱上变	10	100	上级设备容量受限
8350	涟水	五港港西施庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
8351	涟水	徐集王码西宋变	10	200	上级设备容量受限
8352	涟水	徐集严码莲花北变	10	100	上级设备容量受限
8353	涟水	PMS_五港沿河向阳北柱上变	10	200	上级设备容量受限
8354	涟水	PMS_五港沿河朱张柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8355	涟水	余圩董庄变	10	100	上级设备容量受限
8356	涟水	前进戴码一组变	10	100	上级设备容量受限
8357	涟水	岔庙医院变	10	400	上级设备容量受限
8358	涟水	岔庙七队北变	10	100	上级设备容量受限
8359	涟水	岔庙百子秦庄	10	400	上级设备容量受限
8360	涟水	岔庙百子庵南变	10	200	上级设备容量受限
8361	涟水	岔庙工业园区1#	10	400	上级设备容量受限
8362	涟水	岔庙工业园区2#	10	160	上级设备容量受限
8363	涟水	岔庙新河方庄	10	200	上级设备容量受限
8364	涟水	岔庙季马南变	10	200	上级设备容量受限
8365	涟水	岔庙岔河马庄	10	200	上级设备容量受限
8366	涟水	PMS_岔庙郝友中心村	10	400	上级设备容量受限
8367	涟水	岔庙郝友东徐庄	10	200	上级设备容量受限
8368	涟水	PMS_高沟大兴陈小管庄	10	200	上级设备容量受限
8369	涟水	朱码军田村陆庄南配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8370	涟水	朱码军田村陆庄西配变	10	400	上级设备容量受限
8371	涟水	朱码军田村宋庄配变	10	100	上级设备容量受限
8372	涟水	岔庙纪集西陈	10	400	上级设备容量受限
8373	涟水	岔庙义河高郑	10	200	上级设备容量受限
8374	涟水	岔庙丁洼一队	10	200	上级设备容量受限
8375	涟水	岔庙黄元四队	10	200	上级设备容量受限
8376	涟水	PMS_石湖中营二队台片	10	400	上级设备容量受限
8377	涟水	石湖月塔九队台片	10	200	上级设备容量受限
8378	涟水	PMS_石湖兴庄六队台片	10	400	上级设备容量受限
8379	涟水	成集谢孟2#变	10	200	上级设备容量受限
8380	涟水	大东扬元严候配变	10	400	上级设备容量受限
8381	涟水	梁岔一队变	10	400	上级设备容量受限
8382	涟水	徐集中学前变	10	400	上级设备容量受限
8383	涟水	徐集乡政府变	10	200	上级设备容量受限
8384	涟水	PMS_梁岔公用7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8385	涟水	梁岔关口组变	10	400	上级设备容量受限
8386	涟水	大东薛庄刘庄配变	10	100	上级设备容量受限
8387	涟水	方渡罗冲红旗南变	10	400	上级设备容量受限
8388	涟水	PMS_徐集农科东南变	10	100	上级设备容量受限
8389	涟水	PMS_徐集农科西南变	10	100	上级设备容量受限
8390	涟水	PMS_徐集街北变	10	400	上级设备容量受限
8391	涟水	徐集医院变	10	200	上级设备容量受限
8392	涟水	PMS_徐集刘元校西变	10	100	上级设备容量受限
8393	涟水	PMS_城区涟城供电所2# 箱变	10	400	上级设备容量受限
8394	涟水	PMS_城区涟城供电所1# 箱变	10	400	上级设备容量受限
8395	涟水	徐集石庄工业区变	10	315	上级设备容量受限
8396	涟水	PMS_城区兽医站箱变	10	400	上级设备容量受限
8397	涟水	PMS_涟城西蒋陈庄变	10	200	上级设备容量受限
8398	涟水	涟城大王2号变	10	100	上级设备容量受限
8399	涟水	涟城汪尧变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8400	涟水	唐集胡缪九队变	10	100	上级设备容量受限
8401	涟水	唐集胡缪六队1#变	10	100	上级设备容量受限
8402	涟水	PMS_唐集六舍六七队1#	10	200	上级设备容量受限
8403	涟水	唐集丰华二三队1#	10	400	上级设备容量受限
8404	涟水	唐集中公用2#	10	200	上级设备容量受限
8405	涟水	唐集中公用1#	10	200	上级设备容量受限
8406	涟水	PMS_唐集中心村	10	400	上级设备容量受限
8407	涟水	PMS_唐集沈庄1#	10	200	上级设备容量受限
8408	涟水	唐集汤码五队1#	10	200	上级设备容量受限
8409	涟水	唐集徐刘七队1#	10	100	上级设备容量受限
8410	涟水	唐集竹杆南1#	10	400	上级设备容量受限
8411	涟水	唐集一队1#	10	400	上级设备容量受限
8412	涟水	PMS_唐集竹杆北1#	10	200	上级设备容量受限
8413	涟水	大东工业园区南配变	10	400	上级设备容量受限
8414	涟水	浅集大冲陈圩台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8415	涟水	浅集大冲李刘北台片	10	400	上级设备容量受限
8416	涟水	PMS_徐集街西变	10	400	上级设备容量受限
8417	涟水	朱码余东村鸡场配变	10	400	上级设备容量受限
8418	涟水	朱码余东村姜庄配变	10	100	上级设备容量受限
8419	涟水	朱码余东村姜庄南配变	10	100	上级设备容量受限
8420	涟水	高沟农科站新增变	10	315	上级设备容量受限
8421	涟水	石湖引黄台片	10	400	上级设备容量受限
8422	涟水	时码鲁渡赵庄台片	10	200	上级设备容量受限
8423	涟水	时码鲁渡街南台片	10	100	上级设备容量受限
8424	涟水	朱码花桥村罗庄东配变	10	100	上级设备容量受限
8425	涟水	朱码余庄村大殿配变	10	400	上级设备容量受限
8426	涟水	朱码余庄村八间南配变	10	200	上级设备容量受限
8427	涟水	朱码河网水厂西配变	10	100	上级设备容量受限
8428	涟水	朱码韩陈村中心村1#配变	10	400	上级设备容量受限
8429	涟水	涟城工业集中区3号变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8430	涟水	涟城工业集中区4号变	10	315	上级设备容量受限
8431	涟水	梁岔士流后地变	10	400	上级设备容量受限
8432	涟水	梁岔陈溪朱庄变	10	100	上级设备容量受限
8433	涟水	唐集汤码三队1#	10	100	上级设备容量受限
8434	涟水	唐集贾费一队1#变	10	100	上级设备容量受限
8435	涟水	唐集贾费四队1#变	10	100	上级设备容量受限
8436	涟水	唐集费尧五队1#变	10	100	上级设备容量受限
8437	涟水	大东客堂小高配变	10	100	上级设备容量受限
8438	涟水	大东客堂朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
8439	涟水	PMS_城区梅园小区1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8440	涟水	黄营张庄前赵变	10	100	上级设备容量受限
8441	涟水	朱码河网村西配变	10	100	上级设备容量受限
8442	涟水	黄营张庄十堡变	10	400	上级设备容量受限
8443	涟水	PMS_朱码潘刘村鸡鹅配变	10	100	上级设备容量受限
8444	涟水	朱码余东村合心东配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8445	涟水	朱码余庄村龙尾北配变	10	100	上级设备容量受限
8446	涟水	梁岔张楼变	10	400	上级设备容量受限
8447	涟水	PMS_梁岔士流东地变	10	100	上级设备容量受限
8448	涟水	梁岔士流圩南变	10	200	上级设备容量受限
8449	涟水	高沟农科站	10	400	上级设备容量受限
8450	涟水	朱码花桥村北徐北配变	10	400	上级设备容量受限
8451	涟水	朱码花桥村北周南配变	10	400	上级设备容量受限
8452	涟水	朱码谈陈村周庄东配变	10	100	上级设备容量受限
8453	涟水	朱码谈陈村周庄南配变	10	100	上级设备容量受限
8454	涟水	黄营徐跳后王北变	10	100	上级设备容量受限
8455	涟水	朱码谈陈村韩庄北配变	10	100	上级设备容量受限
8456	涟水	PMS_朱码韩陈村东陈配变	10	100	上级设备容量受限
8457	涟水	朱码韩陈村东陈南配变	10	100	上级设备容量受限
8458	涟水	朱码韩陈村李庄配变	10	400	上级设备容量受限
8459	涟水	黄营徐庄陈庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8460	涟水	PMS_南集彭滩马庄二号变	10	200	上级设备容量受限
8461	涟水	方渡马渡八队变	10	400	上级设备容量受限
8462	涟水	北集村部	10	200	上级设备容量受限
8463	涟水	北集朱老东朱	10	100	上级设备容量受限
8464	涟水	灰墩东公用2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8465	涟水	红窑三村孙徐台片	10	100	上级设备容量受限
8466	涟水	红窑罗庄台片.	10	400	上级设备容量受限
8467	涟水	红窑三村夏庄台片	10	100	上级设备容量受限
8468	涟水	红窑圩东台片	10	400	上级设备容量受限
8469	涟水	红窑钦北七队台片	10	400	上级设备容量受限
8470	涟水	红窑龙兴老庄台片	10	200	上级设备容量受限
8471	涟水	五港刘庄黄庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
8472	涟水	PMS_成集后荡村北配变	10	400	上级设备容量受限
8473	涟水	成集李徐配变	10	100	上级设备容量受限
8474	涟水	余圩老庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8475	涟水	余圩夏庄变	10	100	上级设备容量受限
8476	涟水	余圩永锋小区变	10	200	上级设备容量受限
8477	涟水	PMS_姜桥张朱配变	10	400	上级设备容量受限
8478	涟水	PMS_马棚街道配变	10	400	上级设备容量受限
8479	涟水	方渡腰庄四队西变	10	200	上级设备容量受限
8480	涟水	涟城神龙盛唐开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
8481	涟水	成集曹庄北配变	10	100	上级设备容量受限
8482	涟水	梁岔公用15#变	10	400	上级设备容量受限
8483	涟水	朱码花桥村北徐北2号配变	10	400	上级设备容量受限
8484	涟水	涟城罗庄中变	10	200	上级设备容量受限
8485	涟水	方渡谭赵初星变	10	400	上级设备容量受限
8486	涟水	PMS_麻垛黄庄一队	10	200	上级设备容量受限
8487	涟水	PMS_成集公用东南2#箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8488	涟水	高沟租地变	10	400	本级设备容量受限
8489	涟水	PMS_高沟顺河村部	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8490	涟水	杨口扁担六组2号变	10	400	上级设备容量受限
8491	涟水	PMS_高沟胡窑庄变	10	200	本级设备容量受限
8492	涟水	PMS_岔庙纪集丁河变	10	400	上级设备容量受限
8493	涟水	岔庙堆口小街西	10	200	上级设备容量受限
8494	涟水	方渡前圩小区变	10	200	上级设备容量受限
8495	涟水	潘圩五队配变	10	200	上级设备容量受限
8496	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室7号变	10	630	上级设备容量受限
8497	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室6号变	10	630	上级设备容量受限
8498	涟水	香山润园1号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
8499	涟水	PMS_城区丽景豪庭1号箱变	10	500	上级设备容量受限
8500	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱变1号变	10	400	上级设备容量受限
8501	涟水	黄营张桥社区1号变	10	400	上级设备容量受限
8502	涟水	灰墩季王4号柱上变	10	315	上级设备容量受限
8503	涟水	大东苏庄南3号配变	10	400	上级设备容量受限
8504	涟水	PMS_麻垛朱圩西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8505	涟水	高沟张圩纪头圩变	10	400	上级设备容量受限
8506	涟水	涟城香山润园1号开关站 2号变	10	800	上级设备容量受限
8507	涟水	PMS_涟城香山润园1号开 关站4号变	10	800	上级设备容量受限
8508	涟水	陈师范元东变	10	200	上级设备容量受限
8509	涟水	陈师赵庄配变	10	100	上级设备容量受限
8510	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱 变2号变	10	400	上级设备容量受限
8511	涟水	PMS_城区丽景豪庭3号箱 变1号变	10	500	上级设备容量受限
8512	涟水	城区丽景豪庭3号箱变2 号变	10	500	上级设备容量受限
8513	涟水	PMS_城区丽景豪庭（商 业）箱变（专变）	10	630	上级设备容量受限
8514	涟水	PMS_城区金城名门三期 1#欧变2#	10	800	上级设备容量受限
8515	涟水	PMS_城区金城名门三期 2#欧变1#	10	400	上级设备容量受限
8516	涟水	高沟张圩蒋圩	10	400	上级设备容量受限
8517	涟水	PMS_岔庙和平代庄变	10	400	上级设备容量受限
8518	涟水	李集经济适用房四期1号 配变	10	800	上级设备容量受限
8519	涟水	北集东元南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8520	涟水	PMS_杨口新宅台片01	10	400	上级设备容量受限
8521	涟水	高沟秦小圩新变	10	400	本级设备容量受限
8522	涟水	高沟崔桥分小区变	10	100	上级设备容量受限
8523	涟水	高沟菜场变	10	400	本级设备容量受限
8524	涟水	南禄_朱圩四组西变	10	100	上级设备容量受限
8525	涟水	成集七组2#变	10	400	上级设备容量受限
8526	涟水	PMS_重东1#配变	10	200	上级设备容量受限
8527	涟水	李集经济适用房四期2号配变	10	800	上级设备容量受限
8528	涟水	PMS_城区一招公用	10	315	上级设备容量受限
8529	涟水	南禄_薛集桥西变	10	400	上级设备容量受限
8530	涟水	南禄_薛集闸南变	10	400	上级设备容量受限
8531	涟水	PMS_南禄_徐圩工业园	10	315	上级设备容量受限
8532	涟水	方渡韩鲁罗巷东变	10	100	上级设备容量受限
8533	涟水	涟城神龙盛唐开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
8534	涟水	PMS_南禄_三齐工业园	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8535	涟水	方渡王杨罗庄南变	10	100	上级设备容量受限
8536	涟水	PMS_南集范荡二组变	10	400	上级设备容量受限
8537	涟水	涟城吾悦广场6号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
8538	涟水	PMS_南集东羊庄二号变	10	400	上级设备容量受限
8539	涟水	PMS_南集东羊庄三号变	10	400	上级设备容量受限
8540	涟水	PMS_南集禹庄村北二号 变	10	400	上级设备容量受限
8541	涟水	PMS_南集郭庄冯庄二号 变	10	400	上级设备容量受限
8542	涟水	杨口街桥东变	10	400	上级设备容量受限
8543	涟水	红窑钦北小区台片	10	100	上级设备容量受限
8544	涟水	PMS_唐集徐刘一队新增 变	10	200	上级设备容量受限
8545	涟水	唐集周张新四队	10	100	上级设备容量受限
8546	涟水	唐集陈圩二队新增	10	400	上级设备容量受限
8547	涟水	PMS_城区金地国际9号箱 变1号变	10	500	上级设备容量受限
8548	涟水	唐集丰河小舍变	10	100	上级设备容量受限
8549	涟水	PMS_南集姚湾五组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8550	涟水	南集姚湾五组二号变(皂角羊庄东)	10	100	上级设备容量受限
8551	涟水	黄营大飞二队南变	10	200	上级设备容量受限
8552	涟水	前进马圩下湾	10	100	本级设备容量受限
8553	涟水	五港港东九队柱上变	10	100	上级设备容量受限
8554	涟水	PMS_五港汪洪嵇庄西柱上变	10	200	上级设备容量受限
8555	涟水	五港桃园西单柱上变	10	200	上级设备容量受限
8556	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室1号变	10	630	上级设备容量受限
8557	涟水	PMS_成集成桥东配变	10	200	上级设备容量受限
8558	涟水	PMS_大东薛庄何庄东配变	10	200	上级设备容量受限
8559	涟水	涟城西蒋陈庄东变	10	315	上级设备容量受限
8560	涟水	大东杨元杨庄南配变	10	200	上级设备容量受限
8561	涟水	红窑管河小杨庄台片	10	400	上级设备容量受限
8562	涟水	李集大楼菜场2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8563	涟水	灰墩医院柱上变	10	200	上级设备容量受限
8564	涟水	灰墩马谷刘庄柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8565	涟水	五港供电所柱上变	10	200	上级设备容量受限
8566	涟水	高沟顺河八九队3#变	10	400	本级设备容量受限
8567	涟水	苏果超市1#变	10	1000	上级设备容量受限
8568	涟水	岔庙北岭南变	10	100	上级设备容量受限
8569	涟水	红窑刘码大庄台片	10	200	上级设备容量受限
8570	涟水	红窑十支祖田北台片	10	100	上级设备容量受限
8571	涟水	PMS_岔庙棉花后尧变	10	315	上级设备容量受限
8572	涟水	五港蔡工堆里南柱上变	10	100	上级设备容量受限
8573	涟水	灰墩大胡北2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
8574	涟水	时码采韩一队2号变	10	200	上级设备容量受限
8575	涟水	高沟社区开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8576	涟水	时码钦工前庄南台片	10	200	上级设备容量受限
8577	涟水	浅集浅东西徐东配变	10	100	上级设备容量受限
8578	涟水	梁岔士流洪东台片	10	400	上级设备容量受限
8579	涟水	PMS_胡集桥西张庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8580	涟水	岔庙夜合管庄2#	10	100	上级设备容量受限
8581	涟水	重河潘庄配变	10	200	上级设备容量受限
8582	涟水	金碧华府1号开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8583	涟水	义兴白洼村台片	10	400	上级设备容量受限
8584	涟水	梁岔公用14#变	10	200	上级设备容量受限
8585	涟水	陈师大汪北变	10	400	上级设备容量受限
8586	涟水	涟城东盛花园北变	10	630	上级设备容量受限
8587	涟水	涟城东盛花园南变	10	630	上级设备容量受限
8588	涟水	PMS_胡谢河南配变	10	400	上级设备容量受限
8589	涟水	高沟崔桥赵庄	10	400	上级设备容量受限
8590	涟水	重河东变台变	10	400	上级设备容量受限
8591	涟水	小埝村2#配变	10	100	上级设备容量受限
8592	涟水	PMS_花园花西配变	10	400	上级设备容量受限
8593	涟水	涟城香悦澜山配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
8594	涟水	陈师官路王庄北	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8595	涟水	PMS_南集范荡三组二号	10	400	上级设备容量受限
8596	涟水	南集姚湾村南	10	200	上级设备容量受限
8597	涟水	斗灯陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
8598	涟水	义兴前后圩2#变	10	400	上级设备容量受限
8599	涟水	余圩槐树北变	10	100	上级设备容量受限
8600	涟水	徐集安元下庄变	10	100	上级设备容量受限
8601	涟水	义兴平安河3#变	10	400	上级设备容量受限
8602	涟水	涟城吾悦广场2号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
8603	涟水	杨口宋加工1#台片	10	400	上级设备容量受限
8604	涟水	PMS_岔庙后地北	10	400	上级设备容量受限
8605	涟水	成集河东配变	10	400	上级设备容量受限
8606	涟水	杨口陶码二组台片	10	400	上级设备容量受限
8607	涟水	义兴平安河2#变	10	400	上级设备容量受限
8608	涟水	成集和圩南变	10	200	上级设备容量受限
8609	涟水	义兴沙庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8610	涟水	梁岔敬老院变	10	400	上级设备容量受限
8611	涟水	岔庙平河季马变	10	200	上级设备容量受限
8612	涟水	陈师关口西变	10	400	上级设备容量受限
8613	涟水	涟城康源名都3号箱5号变	10	630	上级设备容量受限
8614	涟水	岔庙郝友丁纪2#	10	400	上级设备容量受限
8615	涟水	朱码新东村赵庄2#配变	10	400	本级设备容量受限
8616	涟水	PMS_城区中联4#欧变15702	10	400	上级设备容量受限
8617	涟水	PMS_城区百货大楼1#箱变	10	630	上级设备容量受限
8618	涟水	PMS_岔庙七队南	10	400	上级设备容量受限
8619	涟水	成集梨东配变	10	400	上级设备容量受限
8620	涟水	义兴罗庄3#变	10	400	上级设备容量受限
8621	涟水	PMS_南集街南变	10	400	上级设备容量受限
8622	涟水	PMS_岔庙大埭西	10	400	上级设备容量受限
8623	涟水	洪滨社区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
8624	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站4号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8625	涟水	徐集上营九队2号变	10	200	上级设备容量受限
8626	涟水	成集前后蒋变	10	100	上级设备容量受限
8627	涟水	成集尤大庄东变	10	400	上级设备容量受限
8628	涟水	灰墩朱庄2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8629	涟水	灰墩严薛程2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
8630	涟水	徐集面东2#台片	10	200	上级设备容量受限
8631	涟水	PMS_杨口周码四组台片	10	400	上级设备容量受限
8632	涟水	成集农机变	10	400	上级设备容量受限
8633	涟水	城区南城上院2#配电室 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8634	涟水	梁岔张楼王庄南变	10	400	上级设备容量受限
8635	涟水	徐集上营村部2号变	10	200	上级设备容量受限
8636	涟水	徐集上营外滩2#变	10	400	上级设备容量受限
8637	涟水	徐集吉滩李庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8638	涟水	徐集集东季宋2#变	10	100	上级设备容量受限
8639	涟水	联富社区箱变变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8640	涟水	徐集季安街东变	10	400	上级设备容量受限
8641	涟水	PMS_岔庙百子张庄中	10	400	上级设备容量受限
8642	涟水	梁岔加油站北变	10	100	上级设备容量受限
8643	涟水	五港港西贾庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
8644	涟水	徐集季安中学2#变	10	400	上级设备容量受限
8645	涟水	徐集上营中心村变	10	400	上级设备容量受限
8646	涟水	徐集集东路东2#变	10	400	上级设备容量受限
8647	涟水	徐集安元前蒋南变	10	200	上级设备容量受限
8648	涟水	徐集安元于王东变	10	200	上级设备容量受限
8649	涟水	PMS_徐集上庄王庄变	10	400	上级设备容量受限
8650	涟水	PMS_徐集张罗孙庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8651	涟水	PMS_徐集张罗闸南2#变	10	400	上级设备容量受限
8652	涟水	PMS_徐集集东徐庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8653	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室 3号变	10	630	上级设备容量受限
8654	涟水	徐集红旗老庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8655	涟水	余圩永锋小区1#变	10	200	上级设备容量受限
8656	涟水	涟城美丽家园1号开关站 1号变	10	800	上级设备容量受限
8657	涟水	徐集街心2#变	10	400	上级设备容量受限
8658	涟水	PMS_徐集林场村部2#变	10	400	上级设备容量受限
8659	涟水	徐集林场沟东2#变	10	400	上级设备容量受限
8660	涟水	徐集林码猪场变	10	100	上级设备容量受限
8661	涟水	徐集刘元皇庄东变	10	100	上级设备容量受限
8662	涟水	PMS_徐集刘元瓦房2#变	10	400	上级设备容量受限
8663	涟水	徐集西张庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8664	涟水	徐集新胡十一队变	10	100	上级设备容量受限
8665	涟水	唐集周荡七队1#变	10	400	上级设备容量受限
8666	涟水	徐集医院2#变	10	400	上级设备容量受限
8667	涟水	徐集谈刘桑元2#变	10	200	上级设备容量受限
8668	涟水	涟城红日华府2号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
8669	涟水	黄营张桥社区3号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8670	涟水	城区南城上院4#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8671	涟水	陈师沙东西	10	400	上级设备容量受限
8672	涟水	陈师国民辛王北变	10	400	上级设备容量受限
8673	涟水	唐集小舍1#变	10	100	上级设备容量受限
8674	涟水	高沟常沟工业小区变	10	400	上级设备容量受限
8675	涟水	成集夏杨桥南配变	10	200	上级设备容量受限
8676	涟水	南集长浦袁庄变	10	400	上级设备容量受限
8677	涟水	北集严港港北配变	10	80	上级设备容量受限
8678	涟水	大东青年1号变	10	400	上级设备容量受限
8679	涟水	开元名都2号配电室12号变	10	800	上级设备容量受限
8680	涟水	徐集双码村部2#配变	10	100	上级设备容量受限
8681	涟水	PMS_徐集张罗村部北配变	10	400	上级设备容量受限
8682	涟水	PMS_黄营曹墩中心村北变	10	400	上级设备容量受限
8683	涟水	杨口郑洼五组变	10	400	上级设备容量受限
8684	涟水	PMS_四海印刷厂箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8685	涟水	PMS_杨口大元五组变	10	200	上级设备容量受限
8686	涟水	渠东产业园3#台片	10	400	上级设备容量受限
8687	涟水	北集忠诚前宋	10	100	上级设备容量受限
8688	涟水	唐集大修厂变	10	200	上级设备容量受限
8689	涟水	PMS_清华缘B区2号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8690	涟水	PMS_清华缘B区2号箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
8691	涟水	朱码王二庄村台区	10	315	上级设备容量受限
8692	涟水	初心二期开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
8693	涟水	杨口代洼徐庄变	10	100	上级设备容量受限
8694	涟水	杨口丁庙小街西变	10	400	上级设备容量受限
8695	涟水	PMS_杨口大元八组变	10	200	上级设备容量受限
8696	涟水	杨口中学变	10	200	上级设备容量受限
8697	涟水	PMS_清华缘A区1号箱变1号变	10	630	本级设备容量受限
8698	涟水	北集街心北后变	10	400	上级设备容量受限
8699	涟水	梁岔士流前庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8700	涟水	北集道行中心村南变	10	100	上级设备容量受限
8701	涟水	北集沈荡大南西变	10	100	上级设备容量受限
8702	涟水	余圩槐树南2#变	10	100	上级设备容量受限
8703	涟水	大东社区4#配变	10	630	上级设备容量受限
8704	涟水	PMS_高沟顺河一队	10	400	本级设备容量受限
8705	涟水	水岸城邦1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
8706	涟水	涟城安东院子配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
8707	涟水	义兴周庄变	10	400	上级设备容量受限
8708	涟水	PMS_城区公路站宿舍箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8709	涟水	五港工业区南2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8710	涟水	PMS_清华缘A区2号箱变1号变	10	630	本级设备容量受限
8711	涟水	北集团结2#变	10	400	上级设备容量受限
8712	涟水	黄营锹营学校变	10	100	上级设备容量受限
8713	涟水	北集朱老王庄变	10	100	上级设备容量受限
8714	涟水	北集前桥王范南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8715	涟水	北集吴刘九队南变	10	100	上级设备容量受限
8716	涟水	PMS_清华缘B区1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8717	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
8718	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8719	涟水	徐集双码朱许3#变	10	400	上级设备容量受限
8720	涟水	开元名都2号开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
8721	涟水	高沟棉织厂箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8722	涟水	PMS_城区老南环2#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8723	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#变	10	630	上级设备容量受限
8724	涟水	涟城四季江南开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
8725	涟水	杨口扁担村东变	10	200	上级设备容量受限
8726	涟水	大东干东贾庄西变	10	100	上级设备容量受限
8727	涟水	PMS_徐集张罗吴庄变	10	400	上级设备容量受限
8728	涟水	PMS_岔庙丁老圩	10	400	上级设备容量受限
8729	涟水	义兴殷渡组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8730	涟水	PMS_朱码余东村沈严配变	10	400	上级设备容量受限
8731	涟水	五港薛桥五队2#配变	10	200	上级设备容量受限
8732	涟水	红窑金城村芦笋产业园	10	200	上级设备容量受限
8733	涟水	陈师跨河北	10	400	上级设备容量受限
8734	涟水	高沟许庄小区1号配变	10	400	上级设备容量受限
8735	涟水	高沟许庄小区2号配变	10	400	上级设备容量受限
8736	涟水	陈师大陈北变	10	400	上级设备容量受限
8737	涟水	PMS_石湖月塔四队台片	10	400	上级设备容量受限
8738	涟水	涟城吾悦广场2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8739	涟水	PMS_高沟面粉厂箱箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8740	涟水	徐集西张庄变	10	400	上级设备容量受限
8741	涟水	义兴一二队2#变	10	400	上级设备容量受限
8742	涟水	PMS_朱码嵇庄村李庄配变	10	400	上级设备容量受限
8743	涟水	朱码河网中学西配变	10	200	上级设备容量受限
8744	涟水	涟城殷彭变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8745	涟水	徐集集东面东变	10	200	上级设备容量受限
8746	涟水	徐集上庄安范变	10	400	上级设备容量受限
8747	涟水	PMS_岔庙街头变	10	400	上级设备容量受限
8748	涟水	PMS_南集郭庄任庄变	10	400	上级设备容量受限
8749	涟水	PMS_徐集刘元瓦房	10	400	上级设备容量受限
8750	涟水	涟城西蒋北变	10	200	上级设备容量受限
8751	涟水	杨口金庄圩里台片	10	315	上级设备容量受限
8752	涟水	杨口老圩村南台片	10	400	上级设备容量受限
8753	涟水	涟城美丽家园1号开关站 2号变	10	800	上级设备容量受限
8754	涟水	陈师吴庄南台片	10	200	上级设备容量受限
8755	涟水	PMS_徐集刘元徐圩变	10	400	上级设备容量受限
8756	涟水	PMS_岔庙丁老圩北	10	400	上级设备容量受限
8757	涟水	五港薛桥严庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
8758	涟水	PMS_李集大桥中心村柱 上变	10	400	上级设备容量受限
8759	涟水	涟城吾悦广场3号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8760	涟水	南集冯陈朱庄三号变	10	315	上级设备容量受限
8761	涟水	PMS_南集冯陈杨庄变	10	400	上级设备容量受限
8762	涟水	岔庙郝友西徐变	10	400	上级设备容量受限
8763	涟水	开元名都2号配电室11号变	10	800	上级设备容量受限
8764	涟水	余圩永锋小区2#变	10	400	上级设备容量受限
8765	涟水	PMS_岔庙跃进小圩西	10	400	上级设备容量受限
8766	涟水	义兴仓院老庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8767	涟水	岔庙西吉村部西	10	100	上级设备容量受限
8768	涟水	南集王圩张庄变	10	400	上级设备容量受限
8769	涟水	清华名都2号配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8770	涟水	PMS_城区卫生局配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8771	涟水	余圩派出所变	10	400	上级设备容量受限
8772	涟水	涟城四季江南3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8773	涟水	唐集中心村1#	10	400	上级设备容量受限
8774	涟水	PMS_杨口大元村南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8775	涟水	杨口粮所2号变	10	400	上级设备容量受限
8776	涟水	PMS_风水翔湾1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8777	涟水	PMS_涟城城东中心村5号箱变	10	630	上级设备容量受限
8778	涟水	PMS_风水翔湾2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8779	涟水	PMS_石湖月塔薛庄台片	10	400	上级设备容量受限
8780	涟水	PMS_帝豪花园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8781	涟水	北集吴刘九队	10	200	上级设备容量受限
8782	涟水	浅集李庄石黄台片	10	200	本级设备容量受限
8783	涟水	义兴平安河小区2#变	10	315	上级设备容量受限
8784	涟水	朱码谈陈村北陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
8785	涟水	前进滨洪村前余变	10	400	上级设备容量受限
8786	涟水	义兴平安河小区6#变	10	315	上级设备容量受限
8787	涟水	涟城后周南变	10	400	上级设备容量受限
8788	涟水	灰墩蔡和柱上变	10	100	上级设备容量受限
8789	涟水	灰墩蔡东西2#柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8790	涟水	义兴苗庄变	10	100	上级设备容量受限
8791	涟水	PMS_徐集安元于王变	10	200	上级设备容量受限
8792	涟水	黄营社区2号变	10	800	上级设备容量受限
8793	涟水	黄营街西大吴2号变	10	400	上级设备容量受限
8794	涟水	五港社区3号箱变	10	315	上级设备容量受限
8795	涟水	PMS_城区中联壹城南区 9#箱变9#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8796	涟水	PMS_城区中联壹城南区 10#箱变10#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8797	涟水	城区南城上院3#配电室 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8798	涟水	PMS_城区阳光嘉园3#欧 变1#变	10	800	上级设备容量受限
8799	涟水	岔庙公用6#变	10	400	上级设备容量受限
8800	涟水	南集政府变	10	400	上级设备容量受限
8801	涟水	法华小区2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
8802	涟水	南集工业园区变	10	400	上级设备容量受限
8803	涟水	南集杜尧高庄变	10	200	上级设备容量受限
8804	涟水	PMS_帝豪花园2#配电变 压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8805	涟水	唐集西公用	10	400	上级设备容量受限
8806	涟水	唐集八队1#	10	400	上级设备容量受限
8807	涟水	唐集九队1#	10	400	上级设备容量受限
8808	涟水	洪兵社区3#变	10	315	上级设备容量受限
8809	涟水	PMS_城区中联壹城南区 11#箱变11#组合变压器	10	400	上级设备容量受限
8810	涟水	大东社区3#配变	10	630	上级设备容量受限
8811	涟水	梁岔西梁2#变	10	400	上级设备容量受限
8812	涟水	梁岔公用1#变	10	400	上级设备容量受限
8813	涟水	PMS_南集桃园七组变	10	400	上级设备容量受限
8814	涟水	南集姚湾一组二号变	10	100	上级设备容量受限
8815	涟水	PMS_南集姚湾一组三号 变	10	400	上级设备容量受限
8816	涟水	五里小区2#变	10	400	上级设备容量受限
8817	涟水	PMS_南集苗圃街北二号 变	10	400	上级设备容量受限
8818	涟水	PMS_朱码韩陈中心村4号 台区	10	630	上级设备容量受限
8819	涟水	PMS_徐集双码朱许变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8820	涟水	徐集车马四队变	10	400	上级设备容量受限
8821	涟水	中联壹城北区5#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
8822	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号 配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
8823	涟水	大东刘大庄配变	10	400	上级设备容量受限
8824	涟水	陈师中心村1号变	10	500	上级设备容量受限
8825	涟水	金陵广场3#变	10	800	上级设备容量受限
8826	涟水	陈师中心村2号变	10	500	上级设备容量受限
8827	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1# 欧变02	10	630	上级设备容量受限
8828	涟水	徐集车马小庄变	10	100	上级设备容量受限
8829	涟水	PMS_涟城所1号箱变	10	630	上级设备容量受限
8830	涟水	方渡三湾吴黄北变	10	200	上级设备容量受限
8831	涟水	方渡韩鲁罗巷一队东变	10	400	上级设备容量受限
8832	涟水	唐集河口四队1#变	10	100	上级设备容量受限
8833	涟水	朱码谈陈村东元配变	10	100	上级设备容量受限
8834	涟水	义兴殷渡组2#南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8835	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号 配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
8836	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电 室3号变	10	800	上级设备容量受限
8837	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号 配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8838	涟水	高沟中桥口2号变	10	315	上级设备容量受限
8839	涟水	方渡韩鲁罗巷二队变	10	400	上级设备容量受限
8840	涟水	唐集徐刘六七队2#变	10	200	上级设备容量受限
8841	涟水	唐集周张北2#	10	200	上级设备容量受限
8842	涟水	灰墩大胡社区变	10	400	上级设备容量受限
8843	涟水	嵇中9号北箱变	10	630	上级设备容量受限
8844	涟水	朱码潘刘村梁运和板厂 配变	10	400	上级设备容量受限
8845	涟水	PMS_朱码河网水厂配变	10	400	上级设备容量受限
8846	涟水	大东新村3#箱变配电变 压器	10	630	上级设备容量受限
8847	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
8848	涟水	方渡韩鲁前罗变	10	200	上级设备容量受限
8849	涟水	时码嵇码王庄东台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8850	涟水	前进戴码新庄	10	200	上级设备容量受限
8851	涟水	岔庙桑庄桑西	10	200	上级设备容量受限
8852	涟水	方渡罗冲陈刘变	10	400	上级设备容量受限
8853	涟水	唐集唐介北3#	10	100	上级设备容量受限
8854	涟水	PMS_唐集唐介北2#	10	400	上级设备容量受限
8855	涟水	五港端程4#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8856	涟水	唐集汤码一队1#	10	200	上级设备容量受限
8857	涟水	PMS_城区金城1#箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8858	涟水	大东新村2#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8859	涟水	PMS_涟城金盛花园北区箱变	10	630	上级设备容量受限
8860	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村2#箱变	10	630	上级设备容量受限
8861	涟水	PMS_朱码韩陈村朱刘变配变	10	400	上级设备容量受限
8862	涟水	朱码谈陈村中心村配变	10	630	上级设备容量受限
8863	涟水	PMS_五港中心村1号箱变高压间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
8864	涟水	殷庄安置小区1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8865	涟水	潘圩胡马2#台片	10	200	上级设备容量受限
8866	涟水	涟城场部北变	10	200	上级设备容量受限
8867	涟水	唐集汤码五队2#	10	100	上级设备容量受限
8868	涟水	黄营卢徐丁庄变	10	400	上级设备容量受限
8869	涟水	城区万香国际二期1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8870	涟水	余圩戈庄1#变	10	100	上级设备容量受限
8871	涟水	义兴朱庄3#变	10	100	上级设备容量受限
8872	涟水	余圩小别庄1#变	10	100	上级设备容量受限
8873	涟水	余圩东公用1#变	10	400	上级设备容量受限
8874	涟水	义兴万洼孙庄3#变	10	100	上级设备容量受限
8875	涟水	杨口戴洼小沈庄配变	10	100	上级设备容量受限
8876	涟水	涟城都市阳光2号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
8877	涟水	五港南环东1号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8878	涟水	胡集吴庄小区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
8879	涟水	PMS_五港中心村3号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8880	涟水	涟城世康嘉园开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
8881	涟水	麻垛严庄六队2#变	10	200	上级设备容量受限
8882	涟水	PMS_义兴章庄3#变	10	315	上级设备容量受限
8883	涟水	五港薛桥12队南柱上变	10	100	上级设备容量受限
8884	涟水	麻垛王庄江庄	10	400	上级设备容量受限
8885	涟水	南禄_三齐八组变	10	400	上级设备容量受限
8886	涟水	北集前桥贾卜东	10	100	上级设备容量受限
8887	涟水	五港刘庄村部1#柱上变	10	400	上级设备容量受限
8888	涟水	PMS_南禄_兴南陈庄西变	10	400	上级设备容量受限
8889	涟水	唐集西公用1#	10	200	上级设备容量受限
8890	涟水	麻垛左庄东二队	10	200	上级设备容量受限
8891	涟水	李集顺集八队2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
8892	涟水	大东社区1#配变	10	630	上级设备容量受限
8893	涟水	朱码潘刘村秦姚西配变	10	400	上级设备容量受限
8894	涟水	金碧华府5号配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8895	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
8896	涟水	朱码潘刘村西配变	10	400	上级设备容量受限
8897	涟水	中联壹城北区7#配电室4#变	10	500	上级设备容量受限
8898	涟水	南集下营五组堆上变	10	400	上级设备容量受限
8899	涟水	红窑八支学田变	10	100	上级设备容量受限
8900	涟水	PMS_高沟七里一队2号变	10	315	上级设备容量受限
8901	涟水	高沟二圩东一队2号变	10	315	上级设备容量受限
8902	涟水	方渡后营草场变	10	400	上级设备容量受限
8903	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
8904	涟水	PMS_城区塑料厂宿舍箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8905	涟水	余圩蒋万庄台片	10	200	上级设备容量受限
8906	涟水	马老六队西变	10	400	上级设备容量受限
8907	涟水	张圩后陈东配变	10	400	上级设备容量受限
8908	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
8909	涟水	杨口王卜圩2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8910	涟水	中联壹城北区7#配电室 2#变	10	500	上级设备容量受限
8911	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室 1号变	10	630	上级设备容量受限
8912	涟水	PMS_时码姜庄路边杨庄 台片	10	400	上级设备容量受限
8913	涟水	义兴前苗变	10	200	上级设备容量受限
8914	涟水	二圩村部3号变	10	400	本级设备容量受限
8915	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关 站3号变	10	630	上级设备容量受限
8916	涟水	时码姜庄张西台片	10	200	上级设备容量受限
8917	涟水	PMS_涟城所2号箱变	10	630	上级设备容量受限
8918	涟水	时码姜圩王庄台片	10	200	本级设备容量受限
8919	涟水	余圩姜徐变	10	400	上级设备容量受限
8920	涟水	石湖兴庄八队台片	10	400	上级设备容量受限
8921	涟水	唐集前梁变	10	200	上级设备容量受限
8922	涟水	唐集汤码四队	10	400	上级设备容量受限
8923	涟水	余圩李冯村变	10	400	上级设备容量受限
8924	涟水	大庄村台片1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8925	涟水	涟城康源名都1号箱2号变	10	500	上级设备容量受限
8926	涟水	涟城香悦澜山配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
8927	涟水	梁岔卜圩安置小区1#变	10	400	上级设备容量受限
8928	涟水	PMS_杨口商业步行街1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8929	涟水	杨口商业步行街1号箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
8930	涟水	PMS_时码采韩一队台片	10	200	上级设备容量受限
8931	涟水	大东西杨配变	10	400	上级设备容量受限
8932	涟水	朱码花桥村罗庄配变	10	400	上级设备容量受限
8933	涟水	成集王索	10	400	上级设备容量受限
8934	涟水	斗灯村部台片	10	400	上级设备容量受限
8935	涟水	余圩张庄台片	10	400	上级设备容量受限
8936	涟水	义兴施安孙老庄变	10	100	上级设备容量受限
8937	涟水	大东陈庄8-9队配变	10	200	上级设备容量受限
8938	涟水	城区中联壹城南区2#箱变2#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8939	涟水	PMS_成集道明村十组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8940	涟水	黄营张桥李桥变	10	400	上级设备容量受限
8941	涟水	唐集一队2#变	10	400	上级设备容量受限
8942	涟水	初心二期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
8943	涟水	红窑社区3#变压器	10	630	上级设备容量受限
8944	涟水	义兴西孙变	10	200	上级设备容量受限
8945	涟水	浅集河湾五队	10	400	上级设备容量受限
8946	涟水	余圩孙庄变	10	400	上级设备容量受限
8947	涟水	徐集新胡十队2#变	10	200	上级设备容量受限
8948	涟水	斗灯船田台片	10	200	上级设备容量受限
8949	涟水	PMS_城区五岛湖地下室 配电室配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
8950	涟水	PMS_城区五岛湖地下室 配电室配电变压器3	10	630	上级设备容量受限
8951	涟水	PMS_城区五岛湖地下室 专用配电室配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
8952	涟水	PMS_城区中联壹城南区 3#箱变3#组合变压器	10	400	上级设备容量受限
8953	涟水	PMS_城区中联壹城南区 4#箱变4#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8954	涟水	PMS_大东新村配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8955	涟水	城区中联壹城南区5#箱变5#组合变压器	10	400	上级设备容量受限
8956	涟水	城区中联壹城南区6#箱变6#组合变压器	10	500	上级设备容量受限
8957	涟水	城区中联壹城南区7#箱变7#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8958	涟水	岔庙食品小区1#配变	10	400	上级设备容量受限
8959	涟水	胡集社区2#变	10	400	上级设备容量受限
8960	涟水	时码嵇码后园1#台片	10	400	上级设备容量受限
8961	涟水	高沟今世缘商城3#变压器	10	630	上级设备容量受限
8962	涟水	浅集花庄闸台片	10	400	上级设备容量受限
8963	涟水	PMS_涟城顺安南变	10	200	上级设备容量受限
8964	涟水	义兴仓院老庄变	10	200	上级设备容量受限
8965	涟水	时码冯庄南台片	10	400	上级设备容量受限
8966	涟水	朱码嵇庄村前王配变	10	400	上级设备容量受限
8967	涟水	大东皇圩皇庄配变	10	200	上级设备容量受限
8968	涟水	朱码余庄村二支台区	10	100	上级设备容量受限
8969	涟水	浅集金城后刘配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8970	涟水	涟城冯庄变	10	400	上级设备容量受限
8971	涟水	北集前桥西马变	10	400	上级设备容量受限
8972	涟水	城区中联壹城南区8#箱变8#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8973	涟水	余圩六塘高灯台片	10	400	上级设备容量受限
8974	涟水	PMS_陈师高庄小区2号箱变001	10	630	上级设备容量受限
8975	涟水	金碧华府3号配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限
8976	涟水	方渡卫生厂变	10	315	上级设备容量受限
8977	涟水	徐集季安严圩东配变	10	100	上级设备容量受限
8978	涟水	南集社区五号箱变	10	800	上级设备容量受限
8979	涟水	红窑镇浅集河湾二队西台片	10	400	上级设备容量受限
8980	涟水	洪兵社区1#变	10	400	上级设备容量受限
8981	涟水	余圩四清变	10	400	上级设备容量受限
8982	涟水	义兴西代变	10	200	上级设备容量受限
8983	涟水	涟城贾庄南变	10	400	上级设备容量受限
8984	涟水	徐集农科西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8985	涟水	PMS_大东老庄徐王配变	10	200	上级设备容量受限
8986	涟水	方渡韩鲁前罗南变	10	100	上级设备容量受限
8987	涟水	余圩洋河张王变	10	400	上级设备容量受限
8988	涟水	涟城罗庄南变	10	400	上级设备容量受限
8989	涟水	金碧华府1号开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8990	涟水	PMS_涟城杨庄变	10	200	上级设备容量受限
8991	涟水	马厂圩里台片	10	100	上级设备容量受限
8992	涟水	马厂东陆台片	10	200	上级设备容量受限
8993	涟水	别洼二站台片	10	400	上级设备容量受限
8994	涟水	斗灯朱庄台片	10	400	上级设备容量受限
8995	涟水	灰墩徐宋马谷柱上变	10	100	上级设备容量受限
8996	涟水	姜桥东徐台片	10	400	上级设备容量受限
8997	涟水	灰墩合兴柱上变	10	200	上级设备容量受限
8998	涟水	涟城邹许变	10	100	上级设备容量受限
8999	涟水	涟城冯罗十队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9000	涟水	南集姚湾村北变	10	400	上级设备容量受限
9001	涟水	灰墩朱杨柱上变	10	100	上级设备容量受限
9002	涟水	复兴老庄台片	10	200	上级设备容量受限
9003	涟水	灰墩蔡口村柱上变	10	200	上级设备容量受限
9004	涟水	大庄张侯台片	10	400	上级设备容量受限
9005	涟水	灰墩蔡口徐王柱上变	10	100	上级设备容量受限
9006	涟水	灰墩罗庄北柱上变	10	100	上级设备容量受限
9007	涟水	大庄徐庄台片	10	400	上级设备容量受限
9008	涟水	灰墩前尹柱上变	10	100	上级设备容量受限
9009	涟水	灰墩尹王村柱上变	10	400	上级设备容量受限
9010	涟水	灰墩熊吴柱上变	10	100	上级设备容量受限
9011	涟水	灰墩小东庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9012	涟水	灰墩南元孙庄柱上变	10	200	本级设备容量受限
9013	涟水	南集朱码村部变	10	160	上级设备容量受限
9014	涟水	涟城冯罗四队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9015	涟水	南集朱码堆上变	10	400	上级设备容量受限
9016	涟水	涟城冯罗罗庄变	10	400	上级设备容量受限
9017	涟水	灰墩马老曹柱上变	10	400	上级设备容量受限
9018	涟水	灰墩天鹅东柱上变	10	315	本级设备容量受限
9019	涟水	灰墩韩庄北徐柱上变	10	200	本级设备容量受限
9020	涟水	PMS_复兴复兴组台片	10	100	上级设备容量受限
9021	涟水	马厂冲东台片	10	100	上级设备容量受限
9022	涟水	胡集沈士成电站台片	10	200	上级设备容量受限
9023	涟水	灰墩大胡北柱上变	10	200	上级设备容量受限
9024	涟水	PMS_灰墩大胡村柱上变	10	200	上级设备容量受限
9025	涟水	灰墩大胡桥头柱上变	10	200	上级设备容量受限
9026	涟水	灰墩陈沟贾庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9027	涟水	灰墩新划村柱上变	10	200	上级设备容量受限
9028	涟水	黄营医院变	10	400	上级设备容量受限
9029	涟水	黄营小朱庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9030	涟水	黄营板厂变	10	100	上级设备容量受限
9031	涟水	黄营街西王舍变	10	400	上级设备容量受限
9032	涟水	灰墩墩北陈庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9033	涟水	PMS_灰墩墩北孙庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9034	涟水	灰墩红旗柱上变	10	100	上级设备容量受限
9035	涟水	PMS_灰墩西公用柱上变	10	400	上级设备容量受限
9036	涟水	灰墩供电所柱上变	10	160	上级设备容量受限
9037	涟水	PMS_灰墩中学柱上变	10	400	上级设备容量受限
9038	涟水	南集彭滩西场变	10	200	上级设备容量受限
9039	涟水	PMS_南集彭滩马庄变	10	200	上级设备容量受限
9040	涟水	黄营街西朱庄变	10	100	上级设备容量受限
9041	涟水	黄营张桥刘荡变	10	100	上级设备容量受限
9042	涟水	黄营街西大吴变	10	100	上级设备容量受限
9043	涟水	黄营杨桂村变	10	200	上级设备容量受限
9044	涟水	黄营张桥李荡变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9045	涟水	黄营张桥郑湾变	10	400	上级设备容量受限
9046	涟水	黄营张桥元河西变	10	100	上级设备容量受限
9047	涟水	灰墩胡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9048	涟水	灰墩王嘴八一支柱上变	10	400	上级设备容量受限
9049	涟水	南集南营老庄变	10	100	上级设备容量受限
9050	涟水	南集南营戚庄变	10	80	上级设备容量受限
9051	涟水	陈师村西公用台片	10	500	上级设备容量受限
9052	涟水	黄营卢徐村变	10	100	上级设备容量受限
9053	涟水	黄营旗杆街道变	10	200	上级设备容量受限
9054	涟水	南集南营辜码变	10	400	上级设备容量受限
9055	涟水	PMS_陈师村东公用	10	400	上级设备容量受限
9056	涟水	陈师红旗村周庄台片	10	400	上级设备容量受限
9057	涟水	陈师村南公用	10	200	上级设备容量受限
9058	涟水	陈师村桥头台片	10	400	上级设备容量受限
9059	涟水	南集冯陈大邓变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9060	涟水	PMS_南集长浦南陈变	10	400	上级设备容量受限
9061	涟水	高沟木材小区2号变	10	400	上级设备容量受限
9062	涟水	高沟交易所2号变	10	400	上级设备容量受限
9063	涟水	涟城粮管所变	10	400	上级设备容量受限
9064	涟水	涟城西蒋拐庄变	10	400	上级设备容量受限
9065	涟水	前进戴码二组变	10	400	上级设备容量受限
9066	涟水	徐集左程潘庄变	10	400	上级设备容量受限
9067	涟水	徐集双码东宋变	10	400	上级设备容量受限
9068	涟水	徐集双码后宋变	10	200	上级设备容量受限
9069	涟水	前进丁口杨庄前排变	10	400	上级设备容量受限
9070	涟水	前进丁口小区变	10	100	上级设备容量受限
9071	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱西变	10	800	上级设备容量受限
9072	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱东变	10	800	上级设备容量受限
9073	涟水	岔庙公用7#	10	200	上级设备容量受限
9074	涟水	五港王李汪庄柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9075	涟水	陈师寿延朱王	10	400	本级设备容量受限
9076	涟水	黄营旗杆三队变	10	400	上级设备容量受限
9077	涟水	岔庙漩桥马庄2#变	10	400	上级设备容量受限
9078	涟水	岔庙圩里小前庄	10	100	上级设备容量受限
9079	涟水	岔庙公用8#变	10	400	上级设备容量受限
9080	涟水	高沟大兴八队变	10	200	上级设备容量受限
9081	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
9082	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#配电室1#变(东)	10	800	上级设备容量受限
9083	涟水	黄营张桥李桥南变	10	100	上级设备容量受限
9084	涟水	红窑小金圩小区北台片	10	200	本级设备容量受限
9085	涟水	红窑金沙街西台片	10	200	上级设备容量受限
9086	涟水	李集殷庄中心村4号柱上变	10	200	上级设备容量受限
9087	涟水	李集殷庄中心村5号柱上变	10	400	上级设备容量受限
9088	涟水	李集笕巷汪杨西柱上变	10	80	上级设备容量受限
9089	涟水	李集殷庄汤庄柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9090	涟水	梁岔梁岔代庄2#变	10	400	上级设备容量受限
9091	涟水	陈师村供电所变	10	630	上级设备容量受限
9092	涟水	陈师何庄北变	10	400	上级设备容量受限
9093	涟水	陈师何庄南变	10	400	上级设备容量受限
9094	涟水	北集严港后王变	10	400	上级设备容量受限
9095	涟水	黄营新庄五队变	10	400	上级设备容量受限
9096	涟水	北集严港南王2#变	10	400	上级设备容量受限
9097	涟水	黄营北窑变	10	400	上级设备容量受限
9098	涟水	北集沈荡胡王配变	10	100	上级设备容量受限
9099	涟水	黄营九堡五队变	10	100	上级设备容量受限
9100	涟水	北集沈荡周庄	10	400	上级设备容量受限
9101	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
9102	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
9103	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
9104	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱西变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9105	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱东变	10	800	上级设备容量受限
9106	涟水	PMS_北集沈荡大队	10	200	上级设备容量受限
9107	涟水	北集沈荡查皇配变	10	160	上级设备容量受限
9108	涟水	黄营九堡北变	10	400	上级设备容量受限
9109	涟水	北集沈荡农科队变	10	200	上级设备容量受限
9110	涟水	北集中学配变	10	400	上级设备容量受限
9111	涟水	北集医院变	10	400	上级设备容量受限
9112	涟水	PMS_北集街心南变	10	400	上级设备容量受限
9113	涟水	黄营西庄北变	10	100	上级设备容量受限
9114	涟水	PMS_黄营李圩西变	10	200	上级设备容量受限
9115	涟水	PMS_黄营李圩殷庄变	10	100	上级设备容量受限
9116	涟水	PMS_北集桂连南变	10	100	上级设备容量受限
9117	涟水	PMS_北集桂连中变	10	100	上级设备容量受限
9118	涟水	黄营李圩东变	10	400	上级设备容量受限
9119	涟水	黄营张庄北变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9120	涟水	北集道行丁徐变	10	400	上级设备容量受限
9121	涟水	北集道行十队变	10	100	上级设备容量受限
9122	涟水	北集道行韩庄变	10	100	上级设备容量受限
9123	涟水	北集道行七队变	10	200	上级设备容量受限
9124	涟水	北集乡政府变	10	315	上级设备容量受限
9125	涟水	义兴平安河变	10	400	上级设备容量受限
9126	涟水	PMS_城区阳光嘉园6#欧变(北)	10	630	上级设备容量受限
9127	涟水	PMS_城区阳光嘉园6#欧变	10	630	上级设备容量受限
9128	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#配电室2#变(西)	10	800	上级设备容量受限
9129	涟水	北集机站配变	10	100	上级设备容量受限
9130	涟水	黄营九堡西变	10	100	上级设备容量受限
9131	涟水	黄营洪庄山西变	10	100	上级设备容量受限
9132	涟水	北集朱桥学校	10	400	上级设备容量受限
9133	涟水	黄营霍庄五队变	10	100	上级设备容量受限
9134	涟水	徐集上营外滩变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9135	涟水	徐集集东吉庄变	10	100	上级设备容量受限
9136	涟水	黄营九堡南变	10	100	上级设备容量受限
9137	涟水	黄营大飞堆上变	10	100	上级设备容量受限
9138	涟水	黄营大飞河东变	10	400	上级设备容量受限
9139	涟水	黄营大飞庄心变	10	200	上级设备容量受限
9140	涟水	黄营大飞电站变	10	100	上级设备容量受限
9141	涟水	黄营大飞街南变	10	100	上级设备容量受限
9142	涟水	PMS_北集朱桥南庄变	10	200	上级设备容量受限
9143	涟水	北集朱桥松林变	10	400	上级设备容量受限
9144	涟水	黄营大飞七队变	10	200	上级设备容量受限
9145	涟水	PMS_城区人才小区二期1号变	10	500	上级设备容量受限
9146	涟水	PMS_城区人才小区三期1号变	10	630	上级设备容量受限
9147	涟水	陈师高庄小区1#变	10	315	上级设备容量受限
9148	涟水	黄营杨桂中心村变	10	80	上级设备容量受限
9149	涟水	陈师高庄小区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9150	涟水	朱码军田村西杨桥配变	10	100	上级设备容量受限
9151	涟水	朱码河网中心小学配变	10	400	上级设备容量受限
9152	涟水	五港小学柱上变	10	400	上级设备容量受限
9153	涟水	黄营于桥张李庄南变	10	400	上级设备容量受限
9154	涟水	黄营曹墩中心村变	10	100	上级设备容量受限
9155	涟水	黄营广源创业园1#变	10	400	上级设备容量受限
9156	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱1号变	10	630	上级设备容量受限
9157	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱2号变	10	630	上级设备容量受限
9158	涟水	北集朱桥汤马配变	10	400	上级设备容量受限
9159	涟水	北集道行严圩台片	10	100	上级设备容量受限
9160	涟水	北集道行四队	10	400	上级设备容量受限
9161	涟水	黄营旗杆二队变	10	315	上级设备容量受限
9162	涟水	北集道行二队	10	100	上级设备容量受限
9163	涟水	黄营旗杆五队变	10	100	上级设备容量受限
9164	涟水	北集道行村部变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9165	涟水	黄营曹墩七队变	10	400	上级设备容量受限
9166	涟水	PMS_北集前桥村部	10	400	上级设备容量受限
9167	涟水	北集前桥桥北配变	10	100	上级设备容量受限
9168	涟水	北集街心北变	10	400	上级设备容量受限
9169	涟水	PMS_城区金域名门小区二期南	10	630	上级设备容量受限
9170	涟水	PMS_城区金域名门一期东	10	630	上级设备容量受限
9171	涟水	PMS_城区金域名门一期西	10	630	上级设备容量受限
9172	涟水	城区金莲花苑小区2#	10	400	上级设备容量受限
9173	涟水	PMS_城区今世缘小区2号变	10	630	上级设备容量受限
9174	涟水	PMS_城区中恒国际E区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
9175	涟水	成集条河罗庄	10	200	上级设备容量受限
9176	涟水	黄营徐跳朱庄变	10	400	上级设备容量受限
9177	涟水	北集朱老村部	10	100	上级设备容量受限
9178	涟水	北集朱老陶庄变	10	100	上级设备容量受限
9179	涟水	北集朱老后朱	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9180	涟水	北集守阳一队变	10	200	上级设备容量受限
9181	涟水	北集守阳二队	10	100	上级设备容量受限
9182	涟水	黄营霍庄六队变	10	200	上级设备容量受限
9183	涟水	石湖_三齐中营变	10	400	上级设备容量受限
9184	涟水	红窑圩里台片	10	200	上级设备容量受限
9185	涟水	红窑张徐台片	10	400	上级设备容量受限
9186	涟水	红窑宋单台片	10	400	上级设备容量受限
9187	涟水	涟城工业集中区1号变	10	400	上级设备容量受限
9188	涟水	涟城工业集中区2号变	10	315	上级设备容量受限
9189	涟水	花园中心村2#台片	10	100	上级设备容量受限
9190	涟水	南禄_朱圩一组变	10	200	上级设备容量受限
9191	涟水	PMS_南禄_朱圩四组变	10	100	上级设备容量受限
9192	涟水	PMS_南禄_朱圩八组变	10	100	上级设备容量受限
9193	涟水	PMS_南禄_朱圩七组变	10	200	上级设备容量受限
9194	涟水	PMS_南禄_楼庄三组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9195	涟水	PMS_南禄_楼庄四组变	10	200	上级设备容量受限
9196	涟水	PMS_南禄_丰华农场变	10	100	上级设备容量受限
9197	涟水	PMS_南禄_楼庄贾庄变	10	100	上级设备容量受限
9198	涟水	PMS_南禄_张顾顾庄变	10	200	上级设备容量受限
9199	涟水	PMS_南禄_张顾小顾庄变	10	200	上级设备容量受限
9200	涟水	南禄_薛集街心变	10	400	上级设备容量受限
9201	涟水	PMS_南禄_薛集杨庄变	10	400	上级设备容量受限
9202	涟水	南禄_三齐陈庄变	10	100	上级设备容量受限
9203	涟水	PMS_南禄_三齐五组变	10	400	上级设备容量受限
9204	涟水	PMS_南禄_四兴街道变	10	400	上级设备容量受限
9205	涟水	南禄_徐圩九组变	10	400	上级设备容量受限
9206	涟水	PMS_南禄_兴南街东变	10	200	上级设备容量受限
9207	涟水	PMS_南禄_九里洼南变	10	200	上级设备容量受限
9208	涟水	南禄_九里洼东变	10	200	上级设备容量受限
9209	涟水	五港蔡工小区柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9210	涟水	梁岔公用4#变	10	200	上级设备容量受限
9211	涟水	成集公用东变2#台变	10	400	上级设备容量受限
9212	涟水	PMS_南禄_九里万薛变	10	200	上级设备容量受限
9213	涟水	南禄_九里顾庄变	10	200	上级设备容量受限
9214	涟水	PMS_南禄_九里前马变	10	200	上级设备容量受限
9215	涟水	方渡前圩四队变	10	100	上级设备容量受限
9216	涟水	南禄_兴北照明变	10	200	上级设备容量受限
9217	涟水	PMS_南禄_四兴张庄变	10	100	上级设备容量受限
9218	涟水	PMS_南禄_方圩照明变	10	400	上级设备容量受限
9219	涟水	PMS_南禄_方圩殷顾变	10	200	上级设备容量受限
9220	涟水	南禄_方圩租田变	10	200	上级设备容量受限
9221	涟水	PMS_南禄_高陈七组变	10	400	上级设备容量受限
9222	涟水	PMS_南禄_高陈一组变	10	100	上级设备容量受限
9223	涟水	南禄_四兴小学变	10	400	上级设备容量受限
9224	涟水	PMS_南禄_赵王林王变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9225	涟水	南禄_徐马河东变	10	200	上级设备容量受限
9226	涟水	PMS_石湖五湖小区台片	10	200	上级设备容量受限
9227	涟水	石湖电信局台片	10	400	上级设备容量受限
9228	涟水	石湖西街台片	10	400	上级设备容量受限
9229	涟水	时码李圩五队台片	10	100	上级设备容量受限
9230	涟水	胡集冯华米厂台片	10	200	上级设备容量受限
9231	涟水	高沟小鸡场	10	200	上级设备容量受限
9232	涟水	五港蔡工季庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9233	涟水	五港港南庄顾2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9234	涟水	五港周李王庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9235	涟水	五港平安村部2号柱上变	10	160	上级设备容量受限
9236	涟水	五港工业区北柱上变	10	400	上级设备容量受限
9237	涟水	五港工业区西柱上变	10	400	上级设备容量受限
9238	涟水	五港镇政府柱上变	10	630	上级设备容量受限
9239	涟水	五港街道3#柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9240	涟水	五港租田后庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9241	涟水	PMS_五港街道4#柱上变	10	200	上级设备容量受限
9242	涟水	PMS_五港阳光小区2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
9243	涟水	五港港西唐郭柱上变	10	200	上级设备容量受限
9244	涟水	成集李庄配变	10	80	上级设备容量受限
9245	涟水	红窑黄锅甑小区台片	10	400	上级设备容量受限
9246	涟水	余圩李冯中心村变	10	100	上级设备容量受限
9247	涟水	南禄_淮泽九组变	10	400	上级设备容量受限
9248	涟水	余圩槐树五队变	10	100	上级设备容量受限
9249	涟水	PMS_北集吴刘五队	10	315	上级设备容量受限
9250	涟水	北集吴刘小团井变	10	100	上级设备容量受限
9251	涟水	北集朱老丁西	10	400	上级设备容量受限
9252	涟水	PMS_北集朱老丁南	10	400	上级设备容量受限
9253	涟水	北集朱老陈谢变	10	100	上级设备容量受限
9254	涟水	北集前桥刘庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9255	涟水	北集东元	10	100	上级设备容量受限
9256	涟水	北集西元变	10	100	上级设备容量受限
9257	涟水	浅集河湾二队台片	10	400	上级设备容量受限
9258	涟水	红窑朱圩河滩台片	10	400	上级设备容量受限
9259	涟水	PMS_大东陈庄7队配变	10	200	上级设备容量受限
9260	涟水	大东桥口配变	10	200	上级设备容量受限
9261	涟水	PMS_大东小南贾庄配变	10	100	上级设备容量受限
9262	涟水	黄营徐庄孙圩变	10	100	上级设备容量受限
9263	涟水	大东工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
9264	涟水	大东薛庄中心村配变	10	100	上级设备容量受限
9265	涟水	姜桥后冯台片	10	400	上级设备容量受限
9266	涟水	朱码谈陈村周庄北配变	10	200	上级设备容量受限
9267	涟水	梁岔郝庄2#变	10	200	上级设备容量受限
9268	涟水	梁岔前庄黄庄变	10	100	上级设备容量受限
9269	涟水	朱码花桥村苏荡配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9270	涟水	PMS_城区金莲花苑小区1#	10	400	上级设备容量受限
9271	涟水	黄营锹营北变	10	100	上级设备容量受限
9272	涟水	PMS_南集朱陈中心村部变	10	400	上级设备容量受限
9273	涟水	北集朱老前朱	10	100	上级设备容量受限
9274	涟水	陈师后陈变	10	400	上级设备容量受限
9275	涟水	红窑大金圩村台片	10	315	上级设备容量受限
9276	涟水	灰墩万东柱上变	10	400	上级设备容量受限
9277	涟水	梁岔双楼兴庄变	10	100	上级设备容量受限
9278	涟水	灰墩蔡口罗庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9279	涟水	杨口街东变	10	200	上级设备容量受限
9280	涟水	PMS_涟城秉同中心村变	10	200	上级设备容量受限
9281	涟水	时码姜庄圩里电站台片	10	100	上级设备容量受限
9282	涟水	时码钦工沟西台片	10	100	上级设备容量受限
9283	涟水	PMS_南禄_兴南前圩北变	10	100	上级设备容量受限
9284	涟水	PMS_南禄_薛集河南南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9285	涟水	岔庙轧花厂	10	200	上级设备容量受限
9286	涟水	红窑朱圩村台片	10	200	上级设备容量受限
9287	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变1#变	10	630	上级设备容量受限
9288	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变2#变	10	630	上级设备容量受限
9289	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变1#变	10	630	上级设备容量受限
9290	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变2#变	10	630	上级设备容量受限
9291	涟水	徐集上营北滩变	10	100	上级设备容量受限
9292	涟水	徐集上营东滩变	10	100	上级设备容量受限
9293	涟水	五港工业区南柱上变	10	400	上级设备容量受限
9294	涟水	PMS_城区府前安置小区1#变	10	800	上级设备容量受限
9295	涟水	PMS_城区府前安置小区2#变	10	800	上级设备容量受限
9296	涟水	城区娱乐城箱式变	10	400	上级设备容量受限
9297	涟水	PMS_城区装饰城自来水厂东配变	10	630	上级设备容量受限
9298	涟水	PMS_城区陶然居2#箱变	10	630	上级设备容量受限
9299	涟水	PMS_别洼河北南台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9300	涟水	小埝中心村3#台片	10	200	上级设备容量受限
9301	涟水	方渡三湾水厂变	10	100	上级设备容量受限
9302	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱1号变	10	630	上级设备容量受限
9303	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱2号变	10	630	上级设备容量受限
9304	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
9305	涟水	陈师谈庄	10	400	上级设备容量受限
9306	涟水	陈师万庄南变	10	100	上级设备容量受限
9307	涟水	朱码军田村砖瓦厂3#配变	10	400	上级设备容量受限
9308	涟水	北集道行中心村	10	80	上级设备容量受限
9309	涟水	北集吴刘七队	10	100	上级设备容量受限
9310	涟水	PMS_涟城金泽园箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
9311	涟水	PMS_涟城金泽园箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
9312	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
9313	涟水	金城花苑1号变	10	315	上级设备容量受限
9314	涟水	北集道行一队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9315	涟水	北集严港中心村	10	100	上级设备容量受限
9316	涟水	PMS_五港端程2柱上变	10	400	上级设备容量受限
9317	涟水	黄营卢徐板厂变	10	160	上级设备容量受限
9318	涟水	五港中学柱上变	10	400	上级设备容量受限
9319	涟水	义兴万洼小区变	10	100	上级设备容量受限
9320	涟水	北集朱桥农业产业园	10	400	上级设备容量受限
9321	涟水	北集朱桥清真寺变	10	400	上级设备容量受限
9322	涟水	PMS_城区粮食局2#欧变	10	400	上级设备容量受限
9323	涟水	PMS_城区老进修学校	10	200	上级设备容量受限
9324	涟水	梁岔薛园西梁变	10	200	上级设备容量受限
9325	涟水	梁岔龙窝大东变	10	400	上级设备容量受限
9326	涟水	梁岔金码街变	10	400	上级设备容量受限
9327	涟水	徐集街心变	10	315	上级设备容量受限
9328	涟水	成集成桥配变	10	200	上级设备容量受限
9329	涟水	陈师大汪南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9330	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东南配变	10	400	上级设备容量受限
9331	涟水	黄营小朱庄西变	10	400	上级设备容量受限
9332	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东北配变	10	400	上级设备容量受限
9333	涟水	PMS_红窑龙兴西小区西北配变	10	400	上级设备容量受限
9334	涟水	PMS_城区10kV转干楼1#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
9335	涟水	高沟百花照相馆门前变1	10	630	上级设备容量受限
9336	涟水	高沟东环中路变1	10	630	上级设备容量受限
9337	涟水	联富社区二期2#	10	315	上级设备容量受限
9338	涟水	涟城吾悦广场5号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9339	涟水	高沟常沟徐庄新增变	10	400	上级设备容量受限
9340	涟水	南集冯陈徐庄	10	400	上级设备容量受限
9341	涟水	南集陈码堆上变	10	200	上级设备容量受限
9342	涟水	南集南营五千变	10	200	上级设备容量受限
9343	涟水	南集朱码六组变	10	100	上级设备容量受限
9344	涟水	PMS_南集姚湾村部变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9345	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室4号变	10	630	上级设备容量受限
9346	涟水	PMS_城区中联壹城1#配电室01	10	1250	上级设备容量受限
9347	涟水	岔庙东奄	10	400	上级设备容量受限
9348	涟水	黄营九堡鸡场变	10	400	上级设备容量受限
9349	涟水	涟城吾悦广场7号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
9350	涟水	PMS_时码陈圩八队台片	10	400	上级设备容量受限
9351	涟水	PMS_李集胡楼李胡1号柱上变	10	400	上级设备容量受限
9352	涟水	麻垛中哨圩东变	10	400	上级设备容量受限
9353	涟水	李集大楼脱水厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
9354	涟水	麻垛中哨圩西变	10	100	上级设备容量受限
9355	涟水	月塔社区1#变	10	400	上级设备容量受限
9356	涟水	水岸城邦1-1号配电房6号变	10	800	上级设备容量受限
9357	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房6#变压器	10	800	上级设备容量受限
9358	涟水	李集嵇陆陈庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9359	涟水	黄营于老板厂变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9360	涟水	余圩方庄1#变	10	160	上级设备容量受限
9361	涟水	涟城工业集中区11号箱变	10	630	上级设备容量受限
9362	涟水	开元名都1号配电室9号变	10	800	上级设备容量受限
9363	涟水	蒋庵骆庄二组东变	10	100	本级设备容量受限
9364	涟水	PMS_陈师水年窑南	10	100	上级设备容量受限
9365	涟水	南集陈码马庄三号变	10	400	上级设备容量受限
9366	涟水	公兴四五队3号变	10	400	上级设备容量受限
9367	涟水	南集下营沟北变	10	400	上级设备容量受限
9368	涟水	PMS_徐集王湾贾羊2#	10	400	上级设备容量受限
9369	涟水	金碧华府2号配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
9370	涟水	苏果超市2#变	10	1000	上级设备容量受限
9371	涟水	PMS_徐集王湾猪场2#变	10	400	上级设备容量受限
9372	涟水	涟城世康嘉园开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
9373	涟水	杨口大元六组东台片	10	200	上级设备容量受限
9374	涟水	PMS_杨口金庄梨园台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9375	涟水	徐集王湾贾羊变	10	200	上级设备容量受限
9376	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱东变	10	630	上级设备容量受限
9377	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱西变	10	630	上级设备容量受限
9378	涟水	PMS_徐集王湾周龙变	10	400	上级设备容量受限
9379	涟水	PMS_徐集王湾周龙后庄变	10	400	上级设备容量受限
9380	涟水	大东老庄东元配变	10	400	上级设备容量受限
9381	涟水	大东农科队黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
9382	涟水	徐集石庄吕庄变	10	400	上级设备容量受限
9383	涟水	开元名都4号配电室18号变	10	800	上级设备容量受限
9384	涟水	杨口大元七组台片	10	100	上级设备容量受限
9385	涟水	涟城吾悦广场3号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
9386	涟水	PMS_城区米公路配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9387	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
9388	涟水	PMS_徐集刘元刘庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
9389	涟水	杨口郑洼候庄台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9390	涟水	杨口卢庄二组台片	10	200	上级设备容量受限
9391	涟水	PMS_杨口金庄五组台片	10	400	上级设备容量受限
9392	涟水	岔庙岔河丰元2#	10	200	上级设备容量受限
9393	涟水	渠东产业园2#台片	10	200	上级设备容量受限
9394	涟水	涟城荷缘贾庄变	10	100	上级设备容量受限
9395	涟水	PMS_涟城汪尧陈庄变	10	400	上级设备容量受限
9396	涟水	涟城吾悦广场1号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
9397	涟水	PMS_高庄小区1号箱变 002	10	630	上级设备容量受限
9398	涟水	南集街心变	10	400	上级设备容量受限
9399	涟水	南集街东变	10	400	上级设备容量受限
9400	涟水	PMS_南集杜尧村部变	10	200	上级设备容量受限
9401	涟水	高沟崔桥赵庄新增变	10	400	上级设备容量受限
9402	涟水	涟城秦庄变	10	200	上级设备容量受限
9403	涟水	义兴五房中心村1#变	10	400	上级设备容量受限
9404	涟水	涟城广富广场箱变1号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9405	涟水	徐集胡寨8队东变	10	200	上级设备容量受限
9406	涟水	徐集车马二队 变	10	400	上级设备容量受限
9407	涟水	徐集 谈刘十三堡变	10	400	上级设备容量受限
9408	涟水	韩陈中心村二期3号箱变	10	630	上级设备容量受限
9409	涟水	义兴镇朱庄4#变	10	100	上级设备容量受限
9410	涟水	金碧华府3号配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
9411	涟水	朱码谈陈水厂2号变	10	200	上级设备容量受限
9412	涟水	涟城吾悦广场3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
9413	涟水	PMS_城区军民小区变1	10	200	上级设备容量受限
9414	涟水	方渡南六东拐东变	10	200	上级设备容量受限
9415	涟水	涟城吾悦广场6号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9416	涟水	PMS_杨口卢庄八组变1	10	400	上级设备容量受限
9417	涟水	PMS_南集南营新庄变1	10	200	上级设备容量受限
9418	涟水	南集彭滩1郁庄变	10	200	上级设备容量受限
9419	涟水	南集彭滩大庄变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9420	涟水	高沟顺河村部3号变	10	400	本级设备容量受限
9421	涟水	PMS_南集冯陈小邓二号变1	10	400	上级设备容量受限
9422	涟水	PMS_南集姚湾一组变1	10	400	上级设备容量受限
9423	涟水	PMS_杨口商贸城3#变1	10	400	上级设备容量受限
9424	涟水	唐集丰河沈队新增1#	10	400	上级设备容量受限
9425	涟水	PMS_朱码嵇庄村中心村2#配变	10	200	上级设备容量受限
9426	涟水	唐集胡缪新六队变	10	100	上级设备容量受限
9427	涟水	PMS_岔庙大埝1	10	200	上级设备容量受限
9428	涟水	唐集丰河朱庄	10	400	上级设备容量受限
9429	涟水	胡集社区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
9430	涟水	条河三期1#箱变	10	630	上级设备容量受限
9431	涟水	涟城吾悦广场5号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
9432	涟水	五港桃园王向柱上变	10	100	上级设备容量受限
9433	涟水	陈师乱庄配变	10	400	上级设备容量受限
9434	涟水	唐集陈圩二队	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9435	涟水	PMS_杨口郑洼九组台片	10	200	上级设备容量受限
9436	涟水	唐集徐刘一队变	10	100	上级设备容量受限
9437	涟水	杨口金庄河口变1	10	200	上级设备容量受限
9438	涟水	唐集周张南	10	100	上级设备容量受限
9439	涟水	唐集沈庄兴东1#	10	100	上级设备容量受限
9440	涟水	唐集汤码五队	10	200	上级设备容量受限
9441	涟水	唐集周张北1#	10	200	上级设备容量受限
9442	涟水	梁岔一队东变	10	400	上级设备容量受限
9443	涟水	岔庙圩里马庄	10	200	上级设备容量受限
9444	涟水	今世缘宿舍区（北厂） 配电变压器	10	500	上级设备容量受限
9445	涟水	余圩永锋小区3#变	10	315	上级设备容量受限
9446	涟水	涟城都市阳光2号配电室 8号变	10	800	上级设备容量受限
9447	涟水	成集姜庄变	10	100	上级设备容量受限
9448	涟水	涟城红日华府2号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
9449	涟水	法华小区1#箱变配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9450	涟水	PMS_城区供电小区东区欧变	10	500	上级设备容量受限
9451	涟水	PMS_城区供电小区西区欧变	10	500	上级设备容量受限
9452	涟水	PMS_城区东贸商城欧变	10	630	上级设备容量受限
9453	涟水	方渡敬老院变	10	400	上级设备容量受限
9454	涟水	城区莲花小区东欧变	10	630	上级设备容量受限
9455	涟水	城区桥西箱变	10	400	上级设备容量受限
9456	涟水	石湖外口六队台片	10	400	上级设备容量受限
9457	涟水	蒋庵北荡九组2号变	10	400	本级设备容量受限
9458	涟水	PMS_城区郑小宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限
9459	涟水	黄营社区1号变	10	800	上级设备容量受限
9460	涟水	五港平安孙徐柱上变	10	100	上级设备容量受限
9461	涟水	中联壹城2#配电室4#变	10	1250	上级设备容量受限
9462	涟水	黄营张桥社区2号变	10	400	上级设备容量受限
9463	涟水	PMS_城区新世纪装饰城	10	630	上级设备容量受限
9464	涟水	朱桥社区1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9465	涟水	徐集集东徐庄配变	10	400	上级设备容量受限
9466	涟水	鲁渡农房小区	10	400	上级设备容量受限
9467	涟水	城区南城上院3#配电室 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
9468	涟水	PMS_城区学府茗苑1# (北)	10	630	上级设备容量受限
9469	涟水	PMS_城区学府茗苑2# (南)	10	630	上级设备容量受限
9470	涟水	成集谢孟变	10	100	上级设备容量受限
9471	涟水	成集法华村配变	10	200	上级设备容量受限
9472	涟水	成集施庄变	10	200	上级设备容量受限
9473	涟水	成集马庄东变	10	400	上级设备容量受限
9474	涟水	PMS_黄营丁沙李变	10	100	上级设备容量受限
9475	涟水	黄营前陈变	10	400	上级设备容量受限
9476	涟水	红窑刘码小区台片	10	200	上级设备容量受限
9477	涟水	PMS_黄营前徐变	10	200	上级设备容量受限
9478	涟水	南禄_朱圩六组变	10	100	上级设备容量受限
9479	涟水	梁岔公用3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9480	涟水	北集守阳五队	10	100	上级设备容量受限
9481	涟水	PMS_黄营旗杆街东变	10	400	上级设备容量受限
9482	涟水	麻垛西八南	10	200	上级设备容量受限
9483	涟水	麻垛西八西变	10	100	上级设备容量受限
9484	涟水	麻垛西八东	10	100	上级设备容量受限
9485	涟水	红窑小兰庄东台片	10	100	上级设备容量受限
9486	涟水	李集汪杨合兴柱上变	10	400	上级设备容量受限
9487	涟水	李集集南二队柱上变	10	400	上级设备容量受限
9488	涟水	李集集南三队东柱上变	10	100	上级设备容量受限
9489	涟水	高沟胡尧马庄2号变	10	400	本级设备容量受限
9490	涟水	余圩东西湾2#变	10	100	上级设备容量受限
9491	涟水	岔庙新河四队	10	200	上级设备容量受限
9492	涟水	PMS_杨口商贸城1#变	10	400	上级设备容量受限
9493	涟水	李集支河中心村柱上变	10	160	上级设备容量受限
9494	涟水	浅集王刘孙庄台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9495	涟水	李集笪巷时刘柱上变	10	200	上级设备容量受限
9496	涟水	黄营徐跳西薛西变	10	400	上级设备容量受限
9497	涟水	高沟二圩村部新变	10	400	本级设备容量受限
9498	涟水	南集桃园工业园区二号变	10	400	上级设备容量受限
9499	涟水	南集南营老庄二号变	10	400	上级设备容量受限
9500	涟水	朱码余东村瓦房北配变	10	100	上级设备容量受限
9501	涟水	时码陈圩六队南台片	10	100	上级设备容量受限
9502	涟水	浅集王刘街道配变	10	200	上级设备容量受限
9503	涟水	浅集徐老时队北台片	10	100	本级设备容量受限
9504	涟水	浅集浅东九队台片	10	100	上级设备容量受限
9505	涟水	浅集浅东8队二号台片	10	400	上级设备容量受限
9506	涟水	浅集浅东张庄台片	10	200	上级设备容量受限
9507	涟水	浅集浅东李庄台片	10	400	上级设备容量受限
9508	涟水	PMS_浅集王刘孔庄北台片	10	200	上级设备容量受限
9509	涟水	浅集王刘孔庄南台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9510	涟水	浅集王刘孔庄中台片	10	200	上级设备容量受限
9511	涟水	浅集王刘王庄北台片	10	200	上级设备容量受限
9512	涟水	浅集王刘张庄台片	10	100	上级设备容量受限
9513	涟水	高沟崔桥乙西新变	10	100	上级设备容量受限
9514	涟水	浅集金城前刘配变	10	200	上级设备容量受限
9515	涟水	浅集金城梁庄配变	10	400	上级设备容量受限
9516	涟水	浅集金城林庄配变	10	200	上级设备容量受限
9517	涟水	浅集花庄老庄	10	400	上级设备容量受限
9518	涟水	浅集花庄钱谢	10	200	上级设备容量受限
9519	涟水	浅集花庄胡梁台片	10	100	上级设备容量受限
9520	涟水	浅集花庄肖庄南	10	100	上级设备容量受限
9521	涟水	PMS_浅集金城油南配变	10	100	上级设备容量受限
9522	涟水	浅集李庄三徐北台片	10	100	上级设备容量受限
9523	涟水	浅集李庄三徐中台片	10	400	上级设备容量受限
9524	涟水	PMS_黄营九堡顾庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9525	涟水	时码马海明加工台片	10	100	上级设备容量受限
9526	涟水	黄营李圩七队变	10	100	上级设备容量受限
9527	涟水	黄营李圩三队变	10	100	上级设备容量受限
9528	涟水	李集郑庄徐庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9529	涟水	李集集南陶庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9530	涟水	李集林赵魏庄1号柱上变	10	315	上级设备容量受限
9531	涟水	梁岔汪圩大后庄变	10	200	上级设备容量受限
9532	涟水	梁岔陈溪花庄变	10	400	上级设备容量受限
9533	涟水	梁岔陈溪大东变	10	200	上级设备容量受限
9534	涟水	高沟顺河八队4号台片	10	400	上级设备容量受限
9535	涟水	黄营张桥元河变	10	100	上级设备容量受限
9536	涟水	黄营六堡六队北变	10	400	上级设备容量受限
9537	涟水	黄营张桥徐薛变	10	400	上级设备容量受限
9538	涟水	义兴张郑孙庄2#变	10	100	上级设备容量受限
9539	涟水	义兴张郑孙庄3#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9540	涟水	成集干南配变	10	100	上级设备容量受限
9541	涟水	浅集王刘学校台片	10	100	上级设备容量受限
9542	涟水	浅集王刘后刘台片	10	100	上级设备容量受限
9543	涟水	浅集王刘老庄台片	10	400	上级设备容量受限
9544	涟水	李集顺集十队柱上变	10	400	上级设备容量受限
9545	涟水	灰墩陈沟水厂2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
9546	涟水	北集忠诚宋庄	10	400	上级设备容量受限
9547	涟水	李集集南陆庄柱上变	10	315	上级设备容量受限
9548	涟水	李集集南张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9549	涟水	徐集胡寨八队变	10	100	上级设备容量受限
9550	涟水	PMS_南禄_朱圩马庄变	10	100	上级设备容量受限
9551	涟水	PMS_南禄_朱圩十组变	10	100	上级设备容量受限
9552	涟水	PMS_涟城金泽园小区1号 变	10	800	上级设备容量受限
9553	涟水	PMS_涟城金泽园小区2号 变	10	800	上级设备容量受限
9554	涟水	岔庙跃进丁头庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9555	涟水	岔庙六支张刘	10	400	上级设备容量受限
9556	涟水	岔庙六支东南庄变	10	200	上级设备容量受限
9557	涟水	岔庙堆口马庄	10	400	上级设备容量受限
9558	涟水	梁岔双楼张庄变	10	400	上级设备容量受限
9559	涟水	梁岔公用8#变	10	400	上级设备容量受限
9560	涟水	梁岔公用9#变	10	200	上级设备容量受限
9561	涟水	梁岔公用5#变	10	400	上级设备容量受限
9562	涟水	梁岔工业区3#变	10	400	上级设备容量受限
9563	涟水	朱码潘刘村秦姚北配变	10	400	上级设备容量受限
9564	涟水	唐集贾费三队1#变	10	200	上级设备容量受限
9565	涟水	方渡韩鲁于庄变	10	400	上级设备容量受限
9566	涟水	方渡韩鲁王庄变	10	100	上级设备容量受限
9567	涟水	大庄鲍圩台片	10	400	上级设备容量受限
9568	涟水	PMS_陈师板李南变	10	100	上级设备容量受限
9569	涟水	前进丁口王庄	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9570	涟水	陈师跨河南2#变	10	400	上级设备容量受限
9571	涟水	PMS_朱庄村2#配变配电 变压器	10	630	上级设备容量受限
9572	涟水	PMS_成集道明村变	10	400	上级设备容量受限
9573	涟水	成集尤大庄变	10	100	上级设备容量受限
9574	涟水	岔庙郝友张庄2#	10	100	上级设备容量受限
9575	涟水	方渡后营张庄北变	10	200	上级设备容量受限
9576	涟水	黄营张庄堆上变	10	100	上级设备容量受限
9577	涟水	麻垛祠堂江油坊	10	100	上级设备容量受限
9578	涟水	麻垛朱野场西	10	400	上级设备容量受限
9579	涟水	方渡韩鲁罗巷三队北变	10	400	上级设备容量受限
9580	涟水	方渡西三郑庄变	10	400	上级设备容量受限
9581	涟水	梁岔公用13#变	10	200	上级设备容量受限
9582	涟水	PMS_胡集菜场西台片	10	400	上级设备容量受限
9583	涟水	麻垛黄庄九队	10	200	上级设备容量受限
9584	涟水	麻垛代沙沈庄	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9585	涟水	红窑前张庄东台片	10	100	上级设备容量受限
9586	涟水	李集三桂朱庄2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9587	涟水	高沟张圩纪头圩后庄变	10	400	上级设备容量受限
9588	涟水	大东王陆东变	10	100	上级设备容量受限
9589	涟水	华昌安置小区1号变	10	400	上级设备容量受限
9590	涟水	华昌安置小区2号变	10	400	上级设备容量受限
9591	涟水	义兴后苗2#变	10	400	上级设备容量受限
9592	涟水	灰墩徐宋陈庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9593	涟水	黄营许荡何庄变	10	100	上级设备容量受限
9594	涟水	黄营九堡李庄变	10	100	上级设备容量受限
9595	涟水	黄营九堡蒋庄变	10	100	上级设备容量受限
9596	涟水	梁岔书香华庭配变	10	500	上级设备容量受限
9597	涟水	大东小学配变	10	400	上级设备容量受限
9598	涟水	大东刘圩南配变	10	315	上级设备容量受限
9599	涟水	唐集丰华四队1#	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9600	涟水	唐集丰河朱庄1#	10	100	上级设备容量受限
9601	涟水	唐集丰河吴队1#	10	100	上级设备容量受限
9602	涟水	大东牌东变	10	100	上级设备容量受限
9603	涟水	灰墩徐王柱上变	10	400	上级设备容量受限
9604	涟水	PMS_石湖中营一队台片	10	400	上级设备容量受限
9605	涟水	PMS_石湖中营三组台片	10	200	上级设备容量受限
9606	涟水	PMS_石湖中营五队台片	10	400	上级设备容量受限
9607	涟水	PMS_石湖月塔五队台片	10	100	上级设备容量受限
9608	涟水	PMS_石湖月塔工业园区台片	10	315	上级设备容量受限
9609	涟水	石湖月塔八队台片	10	400	上级设备容量受限
9610	涟水	PMS_石湖钱码台片	10	100	上级设备容量受限
9611	涟水	李集路口王庄2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9612	涟水	李集桂生郭庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9613	涟水	涟城工业集中区8号箱变	10	400	上级设备容量受限
9614	涟水	涟城工业集中区9号箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9615	涟水	PMS_涟城食品小区1号变	10	315	上级设备容量受限
9616	涟水	PMS_涟城食品小区2号变	10	315	上级设备容量受限
9617	涟水	唐集河口三队1#变	10	100	上级设备容量受限
9618	涟水	涟城尤戚南变	10	200	上级设备容量受限
9619	涟水	涟城尤戚西变	10	100	上级设备容量受限
9620	涟水	朱码河网村中心庄西配变	10	100	本级设备容量受限
9621	涟水	义兴前胡2#变	10	400	上级设备容量受限
9622	涟水	PMS_义兴冯庄2#变	10	100	上级设备容量受限
9623	涟水	义兴刘谢2#变	10	200	上级设备容量受限
9624	涟水	义兴西代2#变	10	100	上级设备容量受限
9625	涟水	朱码嵇庄村戚庄配变	10	100	上级设备容量受限
9626	涟水	PMS_义兴街北2#变	10	100	上级设备容量受限
9627	涟水	PMS_义兴陈圩2#变	10	100	上级设备容量受限
9628	涟水	PMS_石湖工业园区台片	10	400	上级设备容量受限
9629	涟水	陈师翁严西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9630	涟水	朱码嵇庄村前王北配变	10	100	上级设备容量受限
9631	涟水	PMS_陈师刘田北变	10	100	上级设备容量受限
9632	涟水	PMS_陈师南地配变	10	100	上级设备容量受限
9633	涟水	黄营旗杆二队西变	10	100	上级设备容量受限
9634	涟水	黄营徐庄水厂变	10	400	上级设备容量受限
9635	涟水	朱码河网村陶庄北配变	10	400	上级设备容量受限
9636	涟水	杨口邮局变	10	100	上级设备容量受限
9637	涟水	红窑官何何庄台片	10	400	上级设备容量受限
9638	涟水	麻垛黄庄张庄南	10	100	上级设备容量受限
9639	涟水	麻垛东哨路西	10	100	上级设备容量受限
9640	涟水	麻垛河西兴庄东变	10	400	上级设备容量受限
9641	涟水	PMS_涟城东方明珠1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9642	涟水	PMS_涟城东方明珠1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
9643	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9644	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9645	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9646	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
9647	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
9648	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
9649	涟水	高沟崔桥村部2号变	10	400	上级设备容量受限
9650	涟水	红窑加油站东台片	10	200	上级设备容量受限
9651	涟水	南集王圩朱庄二号变	10	100	上级设备容量受限
9652	涟水	岔庙义河金庄	10	315	上级设备容量受限
9653	涟水	涟城工业集中区5号变	10	400	上级设备容量受限
9654	涟水	前进丁口学校	10	100	上级设备容量受限
9655	涟水	PMS_大东吴邵东配变	10	200	上级设备容量受限
9656	涟水	罗徐田黄南台片	10	100	上级设备容量受限
9657	涟水	罗徐王庄台片	10	100	上级设备容量受限
9658	涟水	PMS_成集后大庄变	10	200	上级设备容量受限
9659	涟水	灰墩王嘴小区14号柱上变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9660	涟水	灰墩王嘴小区15号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9661	涟水	灰墩王嘴小区17号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9662	涟水	灰墩王嘴小区19号柱上变	10	80	上级设备容量受限
9663	涟水	PMS_灰墩王嘴小区20号柱上变	10	200	上级设备容量受限
9664	涟水	灰墩王嘴小区21号柱上变	10	200	上级设备容量受限
9665	涟水	李集唐圩王庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9666	涟水	方渡前圩北变	10	200	上级设备容量受限
9667	涟水	方渡谭东王庄变	10	400	上级设备容量受限
9668	涟水	方渡谭东穆庄变	10	200	上级设备容量受限
9669	涟水	义兴小元庄变	10	100	上级设备容量受限
9670	涟水	义兴殷渡小区变	10	200	上级设备容量受限
9671	涟水	PMS_南禄_薛集街东变	10	200	上级设备容量受限
9672	涟水	PMS_李集笪北夏王柱上变	10	100	上级设备容量受限
9673	涟水	PMS_大东彭庄南配变	10	200	上级设备容量受限
9674	洪泽	万集草泽四组2号11210022综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9675	洪泽	PMS_仁和龚陈村渔场 15507040综合变	10	200	上级设备容量受限
9676	洪泽	三河新苑一品小区2号 11909021综合变	10	630	上级设备容量受限
9677	洪泽	PMS_仁和陈向中心村 15507027综合变	10	200	上级设备容量受限
9678	洪泽	PMS_朱坝灯南村东北 121212007综合变	10	200	本级设备容量受限
9679	洪泽	老子山东圩12407003综 合变	10	400	上级设备容量受限
9680	洪泽	老子山山后12407005综 合变	10	315	上级设备容量受限
9681	洪泽	万集纪繆三组11110021 综合变	10	400	上级设备容量受限
9682	洪泽	PMS_万集纪繆六组 11110020综合变	10	200	上级设备容量受限
9683	洪泽	PMS_万集徐庄四组 12210007综合变	10	200	上级设备容量受限
9684	洪泽	PMS_万集严渡一组 11410015综合变	10	200	上级设备容量受限
9685	洪泽	PMS_万集董集林场 11310023综合变	10	200	上级设备容量受限
9686	洪泽	共和永丰张庄12404013 综合变	10	100	上级设备容量受限
9687	洪泽	共和刘尖圩西11404019 综合变	10	200	上级设备容量受限
9688	洪泽	PMS_万集河口七组 11310028综合变	10	200	上级设备容量受限
9689	洪泽	共和菜场11304018综合 变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9690	洪泽	共和刘尖港东12204030 综合变	10	400	上级设备容量受限
9691	洪泽	共和新集连西11104014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9692	洪泽	共和新集街南11104024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9693	洪泽	共和小坝村部12204014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9694	洪泽	岔河合兴水厂B1501023 综合变	10	400	上级设备容量受限
9695	洪泽	岔河竹园小区B1301005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9696	洪泽	岔河滨河水厂B1301013 综合变	10	400	上级设备容量受限
9697	洪泽	岔河伏圣唐庄B1401004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9698	洪泽	岔河唐圩衡庄B1301040 综合变	10	200	上级设备容量受限
9699	洪泽	岔河陈庄1#B1301026综 合变	10	200	上级设备容量受限
9700	洪泽	三河蒋坝渔场11209010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9701	洪泽	PMS_三河蒋坝中街西 12209013综合变	10	630	上级设备容量受限
9702	洪泽	万集顾圩七组2号 11310040综合变	10	200	上级设备容量受限
9703	洪泽	三河塘西二组11309006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9704	洪泽	三河新堡八组11309012 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9705	洪泽	岔河滨河三组B1301012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9706	洪泽	共和刘尖港东泵 12204029综合变	10	200	上级设备容量受限
9707	洪泽	PMS_三河彭城二组 12109004综合变	10	200	上级设备容量受限
9708	洪泽	PMS_万集徐庄二组 12210016综合变	10	200	上级设备容量受限
9709	洪泽	PMS_三河彭城七组东 12109021综合变	10	200	上级设备容量受限
9710	洪泽	PMS_三河果园黄泥滩 12109014综合变	10	200	上级设备容量受限
9711	洪泽	共和小坝赵庄12204013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9712	洪泽	三河四坝陈坝11209008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9713	洪泽	三河四坝新区11209004 综合变	10	400	上级设备容量受限
9714	洪泽	岔河头圩八组B1701057 综合变	10	200	上级设备容量受限
9715	洪泽	PMS_三河彭城一组 12109006综合变	10	200	上级设备容量受限
9716	洪泽	岔河菜市场B1501033综 合变	10	400	上级设备容量受限
9717	洪泽	PMS_三河长河小钟 12309008综合变	10	200	上级设备容量受限
9718	洪泽	三河八里陈庄11309017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9719	洪泽	三河长堤南庄11909016 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9720	洪泽	共和双坝下圩南 11204002综合变	10	200	上级设备容量受限
9721	洪泽	共和街南11304011综合 变	10	400	上级设备容量受限
9722	洪泽	岔河陈庄杜庄南 B1301021综合变	10	200	上级设备容量受限
9723	洪泽	PMS_三河东园大庙 11209003综合变	10	200	上级设备容量受限
9724	洪泽	岔河头圩二组东 B1701067综合变	10	200	上级设备容量受限
9725	洪泽	三河蒋坝西堤12209006 箱变	10	630	上级设备容量受限
9726	洪泽	共和新集黄庄东 11104028综合变	10	100	上级设备容量受限
9727	洪泽	三河联堡三组11309019 综合变	10	200	上级设备容量受限
9728	洪泽	PMS_三河彭城七组 12109012综合变	10	200	上级设备容量受限
9729	洪泽	PMS_三河桥南马庄北 12309002综合变	10	200	上级设备容量受限
9730	洪泽	共和成人教11304006箱 变	10	630	上级设备容量受限
9731	洪泽	岔河伏圣郑庄B1401002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9732	洪泽	PMS_三河头河村部 12209023箱变	10	630	上级设备容量受限
9733	洪泽	共和润前良种场 11404016综合变	10	400	上级设备容量受限
9734	洪泽	PMS_三河长河大棚 12309007综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9735	洪泽	三河八里小区1号 11909016综合变	10	630	上级设备容量受限
9736	洪泽	PMS_三河彭城学校 12109008综合变	10	200	上级设备容量受限
9737	洪泽	三河长堤小区11909002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9738	洪泽	PMS_三河彭城河滩 12109020综合变	10	200	上级设备容量受限
9739	洪泽	三河联堡中心村3号 11309025综合变	10	200	上级设备容量受限
9740	洪泽	万集徐庄创业区2号 12210019综合变	10	400	上级设备容量受限
9741	洪泽	三河长堤渔场12309004 综合变	10	400	上级设备容量受限
9742	洪泽	蒋坝康养中心4号 11109011综合变	10	500	上级设备容量受限
9743	洪泽	三河八里堆埂11309004. 综合变	10	200	上级设备容量受限
9744	洪泽	黄集新张一组16305017 综合变	10	200	本级设备容量受限
9745	洪泽	PMS_三河彭城大窑 12109019综合变	10	200	上级设备容量受限
9746	洪泽	PMS_仁和陈向村向张 15507028综合变	10	200	上级设备容量受限
9747	洪泽	仁和龚陈村龚庄 15507035综合变	10	200	上级设备容量受限
9748	洪泽	PMS_仁和龚陈村部 15507037综合变	10	200	上级设备容量受限
9749	洪泽	仁和堆头集村龙头 15507048综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9750	洪泽	PMS_仁和堆头集村杨庄 15507049综合变	10	200	上级设备容量受限
9751	洪泽	三河八里黄庄11309019 综合变	10	200	上级设备容量受限
9752	洪泽	三河养殖三场11309024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9753	洪泽	三河街道市场2号 11909011综合变	10	400	上级设备容量受限
9754	洪泽	三河街道同兴11909013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9755	洪泽	三河桥南蒋庄12309013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9756	洪泽	PMS_三河桥南张庄 12309016综合变	10	200	上级设备容量受限
9757	洪泽	PMS_三河桥南郭庄 12309001综合变	10	200	上级设备容量受限
9758	洪泽	岔河合兴花祥B1501002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9759	洪泽	共和刘尖村部11404024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9760	洪泽	共和曹坊11304022综合 变	10	200	上级设备容量受限
9761	洪泽	共和王庄11304001综合 变	10	400	上级设备容量受限
9762	洪泽	共和街东12304002综合 变	10	400	上级设备容量受限
9763	洪泽	共和余庄11304004综合 变	10	200	上级设备容量受限
9764	洪泽	共和街道11304012综合 变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9765	洪泽	共和小坝代圩12204006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9766	洪泽	共和涧前赵庄12304012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9767	洪泽	共和涧前大庄12304013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9768	洪泽	共和涧前卢庄12304010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9769	洪泽	共和永丰代庄12404004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9770	洪泽	共和黄庄12404003综合 变	10	200	上级设备容量受限
9771	洪泽	共和同心12404002综合 变	10	200	上级设备容量受限
9772	洪泽	共和草桥大谢11404002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9773	洪泽	共和草桥冯圩11404003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9774	洪泽	共和草桥联合11404004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9775	洪泽	共和草桥潘庄11404008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9776	洪泽	共和涧前涧东11404014 综合变	10	400	上级设备容量受限
9777	洪泽	共和小坝腊元12204005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9778	洪泽	共和小坝宋庄12204007 综合变	10	400	上级设备容量受限
9779	洪泽	共和小坝杨庄12204009 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9780	洪泽	共和双坝七组11204005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9781	洪泽	共和小坝万新12204002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9782	洪泽	共和双坝新庄11304024 综合变	10	400	上级设备容量受限
9783	洪泽	共和刘尖周庄11404015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9784	洪泽	共和草桥草王11404021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9785	洪泽	共和刘尖刘庄11404022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9786	洪泽	共和简庄11304021综合 变	10	200	上级设备容量受限
9787	洪泽	老子山淮流12307015综 合变	10	400	上级设备容量受限
9788	洪泽	老子山顺河滩养殖场 12307033综合变	10	200	上级设备容量受限
9789	洪泽	朱坝朱高村南11612025 综合变	10	200	本级设备容量受限
9790	洪泽	老子山南山12307031综 合变	10	400	上级设备容量受限
9791	洪泽	万集工业园区11110010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9792	洪泽	PMS_万集西生产 11110001综合变	10	400	上级设备容量受限
9793	洪泽	万集土管所11110007综 合变	10	200	上级设备容量受限
9794	洪泽	共和赵集王圩11504019 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9795	洪泽	共和赵集高庄11504017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9796	洪泽	共和赵集费庄11504013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9797	洪泽	共和赵集果园11504012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9798	洪泽	共和赵集同心11504015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9799	洪泽	共和朱圩西圩11504008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9800	洪泽	PMS_万集农具厂 11110004综合变	10	400	上级设备容量受限
9801	洪泽	万集万中11110009综合 变	10	200	上级设备容量受限
9802	洪泽	共和朱圩圩拐11504009 综合变	10	100	上级设备容量受限
9803	洪泽	共和朱圩杨圩11504007 综合变	10	200	上级设备容量受限
9804	洪泽	共和朱圩胡坝11504005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9805	洪泽	共和朱圩赵庄11504002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9806	洪泽	万集政府11110005综合 变	10	400	上级设备容量受限
9807	洪泽	PMS_万集五组11110011 综合变	10	200	上级设备容量受限
9808	洪泽	共和朱圩东圩11504001 综合变	10	200	上级设备容量受限
9809	洪泽	万集二组11110006综合 变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9810	洪泽	万集纪缪二组11110023 综合变	10	400	上级设备容量受限
9811	洪泽	万集纪缪五组11110022 综合变	10	400	上级设备容量受限
9812	洪泽	PMS_万集丰收村部 11110017综合变	10	400	上级设备容量受限
9813	洪泽	共和朱圩鱼场11504003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9814	洪泽	共和朱圩刘圩11504023 综合变	10	200	上级设备容量受限
9815	洪泽	共和朱圩张朱11104002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9816	洪泽	共和朱圩欧圩11104008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9817	洪泽	共和朱圩村部11104010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9818	洪泽	共和朱圩姜圩11104011 综合变	10	400	上级设备容量受限
9819	洪泽	共和新集村部11104016 综合变	10	200	上级设备容量受限
9820	洪泽	共和小坝新坝12204016 综合变	10	400	上级设备容量受限
9821	洪泽	共和小坝费坝12204018 综合变	10	200	上级设备容量受限
9822	洪泽	万集严渡十组11310002 综合变	10	400	上级设备容量受限
9823	洪泽	万集严渡五组11310004 综合变	10	400	上级设备容量受限
9824	洪泽	万集河口二组11310024 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9825	洪泽	PMS_万集河口三组 11310025综合变	10	400	上级设备容量受限
9826	洪泽	万集河口十组11310027 综合变	10	200	上级设备容量受限
9827	洪泽	朱坝灯南村南121212001 综合变	10	200	本级设备容量受限
9828	洪泽	PMS_朱坝黄庄村北 121212018综合变	10	200	本级设备容量受限
9829	洪泽	共和刘尖赵元12204026 综合变	10	200	上级设备容量受限
9830	洪泽	共和新集万新11104018 综合变	10	200	上级设备容量受限
9831	洪泽	共和新集万庄11104012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9832	洪泽	共和新集连港11104015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9833	洪泽	共和新集万河11104020 综合变	10	200	上级设备容量受限
9834	洪泽	共和新集肖庄11104021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9835	洪泽	共和新集黄庄11104026 综合变	10	400	上级设备容量受限
9836	洪泽	共和新集新庄11104029 综合变	10	400	上级设备容量受限
9837	洪泽	共和新集孙庄11104030 综合变	10	100	上级设备容量受限
9838	洪泽	PMS_万集严南七组 11310012综合变	10	200	上级设备容量受限
9839	洪泽	PMS_万集严南四组 11310011综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9840	洪泽	万集严南二组11310010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9841	洪泽	万集顾圩二组11310007 综合变	10	400	上级设备容量受限
9842	洪泽	PMS_万集李湖九组 11310029综合变	10	200	上级设备容量受限
9843	洪泽	万集刘圩四组11310017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9844	洪泽	PMS_万集刘圩三组 11310018综合变	10	200	上级设备容量受限
9845	洪泽	万集刘圩二组11310015 综合变	10	400	上级设备容量受限
9846	洪泽	PMS_万集董集二组 11310019综合变	10	200	上级设备容量受限
9847	洪泽	万集董集三组11310020 综合变	10	200	上级设备容量受限
9848	洪泽	PMS_万集董集六组 11310022综合变	10	200	上级设备容量受限
9849	洪泽	万集董集五组11310021 综合变	10	400	上级设备容量受限
9850	洪泽	PMS_万集纪缪十组 11110018综合变	10	200	上级设备容量受限
9851	洪泽	万集徐庄创业区 12210008综合变	10	400	上级设备容量受限
9852	洪泽	PMS_老子山钟山温泉 12507002综合变	10	1000	上级设备容量受限
9853	洪泽	老子山顺河滩 5#12307029综合变	10	400	上级设备容量受限
9854	洪泽	老子山顺河滩 6#12307030综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9855	洪泽	共和新集街东11104022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9856	洪泽	PMS_三河头河新庄 11109005综合变	10	200	上级设备容量受限
9857	洪泽	万集王坝七组12110009 综合变	10	200	上级设备容量受限
9858	洪泽	共和朱圩新建11104003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9859	洪泽	共和朱圩欧圩西 11104007综合变	10	200	上级设备容量受限
9860	洪泽	共和朱圩杨庄11504006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9861	洪泽	共和涧前桥北12204011 综合变	10	200	上级设备容量受限
9862	洪泽	万集山阳九组北 12110017综合变	10	200	上级设备容量受限
9863	洪泽	万集山阳八组12110012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9864	洪泽	朱坝朱高村三组 11612030综合变	10	200	本级设备容量受限
9865	洪泽	万集山阳七组12110010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9866	洪泽	万集郭贝四组11210017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9867	洪泽	万集郭贝八组11210018 综合变	10	400	上级设备容量受限
9868	洪泽	万集纪繆九组11110024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9869	洪泽	三河街道同兴南 11909014综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9870	洪泽	三河街道市场4号 11909020综合变	10	400	上级设备容量受限
9871	洪泽	三河街道市场3号 11909012综合变	10	400	上级设备容量受限
9872	洪泽	PMS_三河彭城中渡 12109013综合变	10	200	上级设备容量受限
9873	洪泽	PMS_三河果园万庄 12109017综合变	10	200	上级设备容量受限
9874	洪泽	PMS_三河彭城十组 12109007综合变	10	200	上级设备容量受限
9875	洪泽	万集王坝五组南 12110008综合变	10	200	上级设备容量受限
9876	洪泽	岔河新庄村部B1301015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9877	洪泽	PMS_双沟三庄东 11502035综合变	10	200	本级设备容量受限
9878	洪泽	PMS_仁和三蒋村新庄 15107031综合变	10	200	本级设备容量受限
9879	洪泽	共和小坝立新12304014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9880	洪泽	万集李湖七组11410014 综合变	10	400	上级设备容量受限
9881	洪泽	PMS_老子山街中 2#12207012综合变	10	200	上级设备容量受限
9882	洪泽	共和双坝上坝12404014 综合变	10	400	上级设备容量受限
9883	洪泽	双沟严田北11202022综 合变	10	200	本级设备容量受限
9884	洪泽	万集纲要张庄11410006 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9885	洪泽	PMS_万集李湖十组 11410013综合变	10	200	上级设备容量受限
9886	洪泽	PMS_万集郭贝一组 11210016综合变	10	200	上级设备容量受限
9887	洪泽	共和文化中心11304015 综合变	10	400	上级设备容量受限
9888	洪泽	共和刘尖陈庄11404028 综合变	10	200	上级设备容量受限
9889	洪泽	共和双坝姚庄11204010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9890	洪泽	老子山丁滩2#12307021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9891	洪泽	共和双坝三组11204013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9892	洪泽	共和刘尖港西12204028 综合变	10	200	上级设备容量受限
9893	洪泽	岔河陈庄村部东 B1301025综合变	10	200	上级设备容量受限
9894	洪泽	万集刘圩一组2号 11310045综合变	10	400	上级设备容量受限
9895	洪泽	共和草桥新港11404001 综合变	10	200	上级设备容量受限
9896	洪泽	三河蒋坝安置2期1号 11209013综合变	10	800	上级设备容量受限
9897	洪泽	PMS_万集徐庄工业小区 12210004综合变	10	400	上级设备容量受限
9898	洪泽	三河蒋坝乔庄11209008 综合变	10	400	上级设备容量受限
9899	洪泽	PMS_三河蒋坝新街 12209008综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9900	洪泽	三河塘西一组11309004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9901	洪泽	PMS_三河蒋坝织布南 12209012综合变	10	400	上级设备容量受限
9902	洪泽	岔河施汤施庄B1701007 综合变	10	200	上级设备容量受限
9903	洪泽	万集兴园路西11110003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9904	洪泽	岔河头圩九组B1701044 综合变	10	200	上级设备容量受限
9905	洪泽	万集粮管所11110038箱 变	10	400	上级设备容量受限
9906	洪泽	PMS_三河东园村部 11209006综合变	10	200	上级设备容量受限
9907	洪泽	PMS_三河果园厂部 11109002综合变	10	200	上级设备容量受限
9908	洪泽	三河八里窑庄11309022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9909	洪泽	三河蒋坝中学12209014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9910	洪泽	黄集新张五组16305016 综合变	10	200	本级设备容量受限
9911	洪泽	三河八里村部11309018 综合变	10	250	上级设备容量受限
9912	洪泽	朱坝金季村四组 121212009综合变	10	200	本级设备容量受限
9913	洪泽	岔河头圩二组B1701037 综合变	10	200	上级设备容量受限
9914	洪泽	PMS_老子山教堂 12207016综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9915	洪泽	老子山桃园3#12307003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9916	洪泽	老子山桃园2#12307002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9917	洪泽	老子山丁滩3#12307022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9918	洪泽	老子山淮仁滩 3#12307010综合变	10	400	上级设备容量受限
9919	洪泽	万集纪缪四组11110035 综合变	10	400	上级设备容量受限
9920	洪泽	PMS_万集纪缪七组 11110025综合变	10	200	上级设备容量受限
9921	洪泽	朱坝汲湖村一组 13612040综合变	10	200	本级设备容量受限
9922	洪泽	共和同心东12404001综 合变	10	200	上级设备容量受限
9923	洪泽	共和赵集上圩11504010 综合变	10	315	上级设备容量受限
9924	洪泽	老子山丁滩5#12307024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9925	洪泽	三河八里小区6号 11909022综合变	10	800	上级设备容量受限
9926	洪泽	PMS_三河头河船闸 12209015综合变	10	400	上级设备容量受限
9927	洪泽	PMS_三河桥南蒋庄2号 12309014综合变	10	400	上级设备容量受限
9928	洪泽	PMS_万集徐庄村部 12210017综合变	10	200	上级设备容量受限
9929	洪泽	三河蒋坝化工1209004综 合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9930	洪泽	岔河合兴高东B1501028 综合变	10	200	上级设备容量受限
9931	洪泽	万集河口一组11310037 综合变	10	400	上级设备容量受限
9932	洪泽	万集严渡三组11310038 综合变	10	400	上级设备容量受限
9933	洪泽	共和粮管所11304010综 合变	10	200	上级设备容量受限
9934	洪泽	共和邮政局11304016综 合变	10	200	上级设备容量受限
9935	洪泽	共和赵集赵圩11504018 综合变	10	200	上级设备容量受限
9936	洪泽	共和康居雅苑2号 12304004综合变	10	630	上级设备容量受限
9937	洪泽	万集纲要后郑11410017 综合变	10	400	上级设备容量受限
9938	洪泽	岔河伏圣韦庄B1401050 综合变	10	200	上级设备容量受限
9939	洪泽	岔河滨河五组南 B1301009综合变	10	200	上级设备容量受限
9940	洪泽	老子山南山西12307032 综合变	10	200	上级设备容量受限
9941	洪泽	老子山长山六组 12307036综合变	10	200	上级设备容量受限
9942	洪泽	共和小坝洪金12204021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9943	洪泽	共和涧前涧心12204022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9944	洪泽	岔河新庄曹庄B1301016 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9945	洪泽	三河八里宋庄11309016综合变	10	100	上级设备容量受限
9946	洪泽	PMS_仁和金李村高繆15507052综合变	10	200	本级设备容量受限
9947	洪泽	共和草桥村部11404006综合变	10	400	上级设备容量受限
9948	洪泽	三河蒋坝康养中心1号12209024综合变	10	500	上级设备容量受限
9949	洪泽	共和新集胡陈11104013综合变	10	200	上级设备容量受限
9950	洪泽	朱坝灯南村三组121212039综合变	10	400	本级设备容量受限
9951	洪泽	共和永丰新圩12404005综合变	10	400	上级设备容量受限
9952	洪泽	共和刘尖陆庄11404018综合变	10	200	上级设备容量受限
9953	洪泽	共和涧前村部12304006综合变	10	200	上级设备容量受限
9954	洪泽	岔河竹元学校B1301003综合变	10	400	上级设备容量受限
9955	洪泽	共和施庄11304005综合变	10	400	上级设备容量受限
9956	洪泽	共和施庄东11304003综合变	10	400	上级设备容量受限
9957	洪泽	岔河村部B1301002综合变	10	400	上级设备容量受限
9958	洪泽	PMS_老子山桥北12507004综合变	10	400	上级设备容量受限
9959	洪泽	岔河荡朱南泵B1501023综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9960	洪泽	岔河滨河中心路 B1301010综合变	10	400	上级设备容量受限
9961	洪泽	老子山桃园4#12307004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9962	洪泽	岔河伏圣村部B1401001 综合变	10	400	上级设备容量受限
9963	洪泽	PMS_仁和镇渔西二号 15507067综合变	10	200	上级设备容量受限
9964	洪泽	万集徐庄三组12210001 综合变	10	200	上级设备容量受限
9965	洪泽	PMS_万集纪缪七组南 11110037综合变	10	200	上级设备容量受限
9966	洪泽	PMS_三河蒋坝供电所 12209018箱变	10	630	上级设备容量受限
9967	洪泽	万集纲要青年2号 11410018综合变	10	400	上级设备容量受限
9968	洪泽	PMS_岔河制品厂 11201001配变	10	630	上级设备容量受限
9969	洪泽	共和永丰桥北12404006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9970	洪泽	PMS_老子山渔家花园3号 12207004综合变	10	630	上级设备容量受限
9971	洪泽	共和张庄12304005箱变	10	630	上级设备容量受限
9972	洪泽	共和绿杨11304013箱变	10	630	上级设备容量受限
9973	洪泽	PMS_黄集专三 3#16305002综合变	10	400	本级设备容量受限
9974	洪泽	三河联堡村部11309023 箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9975	洪泽	PMS_老子山渔家花园1号 12207002综合变	10	630	上级设备容量受限
9976	洪泽	PMS_老子山渔家花园2号 12207003综合变	10	630	上级设备容量受限
9977	洪泽	三河四坝立新11209001 综合变	10	400	上级设备容量受限
9978	洪泽	三河八里小区2号 11909017综合变	10	630	上级设备容量受限
9979	洪泽	共和小坝费坝西 12204019综合变	10	200	上级设备容量受限
9980	洪泽	三河蒋坝新制镜 12209022箱变	10	630	上级设备容量受限
9981	洪泽	共和涧前涧北12204023 综合变	10	200	上级设备容量受限
9982	洪泽	万集街道11110008箱变	10	630	上级设备容量受限
9983	洪泽	三河梁湖村部西 11909015综合变	10	200	上级设备容量受限
9984	洪泽	唐圩线配变	10	400	上级设备容量受限
9985	洪泽	共和双坝费庄东 12404009综合变	10	200	上级设备容量受限
9986	洪泽	共和草桥高滩11404010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9987	洪泽	PMS_万集董集一组 11310036综合变	10	200	上级设备容量受限
9988	洪泽	PMS_万集丰收刘庄 11110036综合变	10	200	上级设备容量受限
9989	洪泽	PMS_老子山街中 3#12207013综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9990	洪泽	PMS_老子山东圩 2#12507005综合变	10	400	上级设备容量受限
9991	洪泽	老子山顺河滩 4#12307028综合变	10	200	上级设备容量受限
9992	洪泽	老子山丁滩12307020综 合变	10	200	上级设备容量受限
9993	洪泽	老子山淮流滩12307017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9994	洪泽	PMS_三河堤南沙场 11109008综合变	10	200	上级设备容量受限
9995	洪泽	PMS_朱坝灯南村四组 121212033综合变	10	200	本级设备容量受限
9996	洪泽	PMS_三河桥南新华 12309009综合变	10	200	上级设备容量受限
9997	洪泽	PMS_老子山供电所 12507001综合变	10	400	上级设备容量受限
9998	洪泽	共和小坝徐庄12204008 综合变	10	100	上级设备容量受限
9999	洪泽	三河养殖三场北 11309001综合变	10	200	上级设备容量受限
10000	洪泽	共和涧前高庄12304007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10001	洪泽	PMS_万集贝庄九组 12210015综合变	10	200	上级设备容量受限
10002	洪泽	PMS_三河头河杨庄 11109003综合变	10	200	上级设备容量受限
10003	洪泽	三河塘西团结11309008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10004	洪泽	三河联堡十组11309010 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10005	洪泽	万集合兴七组11310034 综合变	10	500	上级设备容量受限
10006	洪泽	三河联堡中心村2号 11309005综合变	10	400	上级设备容量受限
10007	洪泽	三河头河东湖11209001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10008	洪泽	老子山桃园6#12307006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10009	洪泽	老子山淮仁12307008综 合变	10	400	上级设备容量受限
10010	洪泽	万集王坝一组12110020 综合变	10	400	上级设备容量受限
10011	洪泽	共和小坝桑元12204004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10012	洪泽	PMS_三河桥南郭庄东 12309010综合变	10	400	上级设备容量受限
10013	洪泽	共和简庄北11304023综 合变	10	200	上级设备容量受限
10014	洪泽	万集老街11110034综合 变	10	200	上级设备容量受限
10015	洪泽	万集刘圩一组11310035 综合变	10	400	上级设备容量受限
10016	洪泽	共和赵集果园北 11504011综合变	10	400	上级设备容量受限
10017	洪泽	三河长河大庄11909017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10018	洪泽	万集王坝六组12110019 综合变	10	200	上级设备容量受限
10019	洪泽	万集丰收团结11110026 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10020	洪泽	PMS_万集纪缪八组 11110027综合变	10	200	上级设备容量受限
10021	洪泽	PMS_万集一组11110028 综合变	10	200	上级设备容量受限
10022	洪泽	万集万中2#11110029综 合变	10	200	上级设备容量受限
10023	洪泽	万集董集二组东 11310030综合变	10	200	上级设备容量受限
10024	洪泽	朱坝灯南村二组 121212038综合变	10	200	本级设备容量受限
10025	洪泽	双沟庆祥小庄11702015 综合变	10	200	本级设备容量受限
10026	洪泽	共和双坝谢庄11204006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10027	洪泽	共和双坝杨庄11204003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10028	洪泽	共和大治路12304001综 合变	10	400	上级设备容量受限
10029	洪泽	共和涧前大庄南 12304011综合变	10	200	上级设备容量受限
10030	洪泽	共和涧前卢河12304009 综合变	10	400	上级设备容量受限
10031	洪泽	共和涧前小庄12304008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10032	洪泽	共和涧前涧西11404013 综合变	10	200	上级设备容量受限
10033	洪泽	共和刘尖土圩11404025 综合变	10	200	上级设备容量受限
10034	洪泽	共和草桥新庄11404005 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10035	洪泽	共和草桥杨滩11404011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10036	洪泽	共和赵集杨庄11504014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10037	洪泽	共和新集张庄11104017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10038	洪泽	共和新集万河东 11104019综合变	10	200	上级设备容量受限
10039	洪泽	共和刘尖砖瓦厂 12204027综合变	10	200	上级设备容量受限
10040	洪泽	共和双坝韩庄11204009 综合变	10	400	上级设备容量受限
10041	洪泽	共和双坝倪庄11204012 综合变	10	315	上级设备容量受限
10042	洪泽	共和草桥王庄11404009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10043	洪泽	共和小坝万庄12204003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10044	洪泽	PMS_双沟宋庄东 11502003综合变	10	200	本级设备容量受限
10045	洪泽	PMS_老子山东大圩 12407001综合变	10	200	上级设备容量受限
10046	洪泽	PMS_老子山街北 2#12207019综合变	10	400	上级设备容量受限
10047	洪泽	老子山桥北2#12407004 综合变	10	400	上级设备容量受限
10048	洪泽	老子山一撮毛 2#12307025综合变	10	250	上级设备容量受限
10049	洪泽	PMS_万集工业园区 3#11110030综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10050	洪泽	老子山顺河滩养殖场 2#12307034综合变	10	200	上级设备容量受限
10051	洪泽	老子山长山六组 2#12307037综合变	10	200	上级设备容量受限
10052	洪泽	岔河头圩三组北 B1701039综合变	10	200	上级设备容量受限
10053	洪泽	岔河滨河小区B1301014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10054	洪泽	PMS_三河彭城大东庄 12109001综合变	10	200	上级设备容量受限
10055	洪泽	PMS_三河彭城四组 12109002综合变	10	160	上级设备容量受限
10056	洪泽	PMS_三河彭城尾渡 12109005综合变	10	200	上级设备容量受限
10057	洪泽	三河果园芦庄12109015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10058	洪泽	PMS_三河蒋坝果园 12109016综合变	10	200	上级设备容量受限
10059	洪泽	岔河合兴张席B1501003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10060	洪泽	岔河合兴庙湾B1501004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10061	洪泽	岔河合兴后张B1501005 综合变	10	400	上级设备容量受限
10062	洪泽	PMS_万集居民集中区 1#11110032综合变	10	400	上级设备容量受限
10063	洪泽	PMS_仁和堆头集小区 15507051综合变.	10	200	上级设备容量受限
10064	洪泽	仁和陈向村庄口 15507032综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10065	洪泽	仁和龚陈村翟杨 15507038综合变.	10	400	上级设备容量受限
10066	洪泽	三河四坝桥南11209005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10067	洪泽	双沟姚韦十一组西 11102010综合变	10	400	本级设备容量受限
10068	洪泽	共和双坝五组11204008 综合变	10	400	上级设备容量受限
10069	洪泽	共和刘尖费庄11404023 综合变	10	200	上级设备容量受限
10070	洪泽	共和建设路11304019综 合变	10	200	上级设备容量受限
10071	洪泽	岔河头圩七组B1701020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10072	洪泽	老子山长山六组 3#12307038综合变	10	200	上级设备容量受限
10073	洪泽	岔河伏圣东B1401044综 合变	10	200	上级设备容量受限
10074	洪泽	岔河伏圣南唐2#B141041 综合变	10	200	上级设备容量受限
10075	洪泽	三河蒋坝安澜小镇1号 12209002综合变	10	630	上级设备容量受限
10076	洪泽	PMS_三河桥南郭庄泵站 12309003综合变	10	200	上级设备容量受限
10077	洪泽	PMS_三河东园袁庄 11209002综合变	10	200	上级设备容量受限
10078	洪泽	PMS_三河果园芦庄东 12109023综合变	10	200	上级设备容量受限
10079	洪泽	共和新集七庄11104027 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10080	洪泽	PMS_万集草泽六组 11210006综合变	10	200	上级设备容量受限
10081	洪泽	万集严渡二组11310001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10082	洪泽	万集山阳三组12110016 综合变	10	200	上级设备容量受限
10083	洪泽	PMS_万集贝庄八组 12210014综合变	10	200	上级设备容量受限
10084	洪泽	万集丰收南11110015综 合变	10	400	上级设备容量受限
10085	洪泽	PMS_万集顾圩七组 11310009综合变	10	200	上级设备容量受限
10086	洪泽	万集顾圩九组11310006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10087	洪泽	PMS_万集郭贝九组 11210013综合变	10	200	上级设备容量受限
10088	洪泽	PMS_万集贝庄五组 12210013综合变	10	200	上级设备容量受限
10089	洪泽	万集严渡八组11310003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10090	洪泽	万集顾圩四组11310008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10091	洪泽	PMS_万集刘圩五组 11310016综合变	10	200	上级设备容量受限
10092	洪泽	PMS_万集丰收北 11110016综合变	10	200	上级设备容量受限
10093	洪泽	万集草泽四组11210003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10094	洪泽	万集草泽五组11210002 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10095	洪泽	万集王坝二组12110003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10096	洪泽	PMS_仁和堆头集村湖区 15507044综合变	10	200	上级设备容量受限
10097	洪泽	岔河滨河一组B1301011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10098	洪泽	岔河唐圩衡湾B1301038 综合变	10	200	上级设备容量受限
10099	洪泽	岔河唐圩刘庄B1301036 综合变	10	200	上级设备容量受限
10100	洪泽	岔河唐圩衡湾南 B1301037综合变	10	200	上级设备容量受限
10101	洪泽	岔河唐圩刘庄南 B1301035综合变	10	200	上级设备容量受限
10102	洪泽	老子山桃园12307001综 合变	10	400	上级设备容量受限
10103	洪泽	三河联堡二组11309020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10104	洪泽	三河八里汪庄11309020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10105	洪泽	三河联堡五组11309015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10106	洪泽	黄集新张七组16305014 综合变	10	200	本级设备容量受限
10107	洪泽	岔河界沟#6A1301012综 合变	10	200	本级设备容量受限
10108	洪泽	共和赵集下元11504022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10109	洪泽	朱坝汲湖村东13612016 综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10110	洪泽	朱坝马棚村西11612015 综合变	10	400	本级设备容量受限
10111	洪泽	PMS_万集河口九组 11310026综合变	10	200	上级设备容量受限
10112	洪泽	三河联堡九组11309018 综合变	10	400	上级设备容量受限
10113	洪泽	PMS_黄集赵桥郭庄 12405010综合变	10	200	本级设备容量受限
10114	洪泽	PMS_黄集孙庄十组 16505019综合变	10	200	本级设备容量受限
10115	洪泽	PMS_三河蒋坝东园 11209007综合变	10	200	上级设备容量受限
10116	洪泽	PMS_三河彭城小区西 12109018综合变	10	200	上级设备容量受限
10117	洪泽	PMS_三河彭城五组 12109003综合变	10	200	上级设备容量受限
10118	洪泽	PMS_三河桥南韩庄 12309011综合变	10	200	上级设备容量受限
10119	洪泽	PMS_万集河口六组 11310033综合变	10	200	上级设备容量受限
10120	洪泽	PMS_万集草泽村部 11210019综合变	10	200	上级设备容量受限
10121	洪泽	PMS_万集丰收新庄 11110031综合变	10	200	上级设备容量受限
10122	洪泽	共和双坝邓庄11204004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10123	洪泽	共和草桥李庄11404012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10124	洪泽	共和小坝新庄12204015 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10125	洪泽	PMS_万集郭贝二组 11210011综合变	10	200	上级设备容量受限
10126	洪泽	老子山桃园5#12307005 综合变	10	400	上级设备容量受限
10127	洪泽	万集合兴一组11410016 综合变	10	400	上级设备容量受限
10128	洪泽	PMS_万集严渡四组 11310032综合变	10	200	上级设备容量受限
10129	洪泽	PMS_万集郭贝六组 11210020综合变	10	200	上级设备容量受限
10130	洪泽	三河长河小区南 11909007箱变	10	400	上级设备容量受限
10131	洪泽	三河长河小区北 11909008箱变	10	400	上级设备容量受限
10132	洪泽	岔河陈庄后圩东 B1301019综合变	10	200	上级设备容量受限
10133	洪泽	三河长河小区1号 11909009箱变	10	400	上级设备容量受限
10134	洪泽	三河苗圃2号11309003综 合变	10	200	上级设备容量受限
10135	洪泽	老子山桃园7#12307007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10136	洪泽	老子山淮仁滩 6#12307013综合变	10	200	上级设备容量受限
10137	洪泽	老子山影剧院小区 12207020综合变	10	400	上级设备容量受限
10138	洪泽	三河蒋坝康养中心3号 12209025综合变	10	500	上级设备容量受限
10139	洪泽	万集郭贝八组2号 11210023综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10140	洪泽	三河蒋坝头河船闸 12209015箱变	10	630	上级设备容量受限
10141	洪泽	三河苗圃1号11309002综 合变	10	200	上级设备容量受限
10142	洪泽	PMS_三河蒋坝制镜 12209022箱变	10	630	上级设备容量受限
10143	洪泽	三河长堤小区北 11909006箱变	10	400	上级设备容量受限
10144	洪泽	三河联堡渔场北 11309016综合变	10	200	上级设备容量受限
10145	洪泽	PMS_三河蒋坝乔庄北 12209020箱变	10	630	上级设备容量受限
10146	洪泽	万集河口四组 2#11310044综合变	10	200	上级设备容量受限
10147	洪泽	岔河头圩十二组 B1701070综合变	10	200	上级设备容量受限
10148	洪泽	三河联堡二组2号 11309021综合变	10	200	上级设备容量受限
10149	洪泽	PMS_三河苗圃3号 11209004综合变	10	200	上级设备容量受限
10150	洪泽	三河八里小区5号 11909015综合变	10	800	上级设备容量受限
10151	洪泽	共和润前良种场2号 12204025综合变	10	200	上级设备容量受限
10152	洪泽	PMS_三河蒋坝机械变 12209019箱变	10	500	上级设备容量受限
10153	洪泽	共和街西11304020箱变	10	630	上级设备容量受限
10154	洪泽	共和朱圩新建北 11104004综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10155	洪泽	街北配变	10	630	上级设备容量受限
10156	洪泽	万集山阳五组西 12110023综合变	10	400	上级设备容量受限
10157	洪泽	PMS_三河彭城西加工 12109009箱变	10	630	上级设备容量受限
10158	洪泽	PMS_三河彭城小区 12109010箱变	10	630	上级设备容量受限
10159	洪泽	共和新集汤元11104023 箱变	10	630	上级设备容量受限
10160	洪泽	共和政府11304014箱变	10	630	上级设备容量受限
10161	洪泽	PMS_老子山街中 12207011综合变	10	630	上级设备容量受限
10162	洪泽	共和双坝倪庄南 11204011综合变	10	200	上级设备容量受限
10163	洪泽	三河联堡六组北 11309013综合变	10	200	上级设备容量受限
10164	洪泽	PMS_老子山迎湖小区2号 12207020综合变	10	800	上级设备容量受限
10165	洪泽	万集顾圩四组2号 11310043综合变	10	200	上级设备容量受限
10166	洪泽	PMS_仁和陈向村环湖 15507065综合变	10	200	上级设备容量受限
10167	洪泽	三河蒋坝安置2期3号 11209014综合变	10	800	上级设备容量受限
10168	洪泽	共和新街11304008箱变	10	630	上级设备容量受限
10169	洪泽	共和老街11304017箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10170	洪泽	三河四坝小严11209006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10171	洪泽	共和朱圩朱圩11104006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10172	洪泽	三河长堤东小区1号 11909001综合变	10	200	上级设备容量受限
10173	洪泽	PMS_老子山温泉名居2号 12507007综合变	10	630	上级设备容量受限
10174	洪泽	三河蒋坝安置小区2号 12209026综合变	10	1000	上级设备容量受限
10175	洪泽	三河蒋坝安置小区1号 11109012综合变	10	1000	上级设备容量受限
10176	洪泽	PMS_黄集大楚一组 16305004综合变	10	200	本级设备容量受限
10177	洪泽	共和朱圩鱼场北 11504004综合变	10	200	上级设备容量受限
10178	洪泽	共和刘尖朱庄11404020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10179	洪泽	其虎小区3号B1301045综 合变	10	630	上级设备容量受限
10180	洪泽	王骆殿1号B1301043综合 变	10	630	上级设备容量受限
10181	洪泽	万集严渡九组北 11310041综合变	10	400	上级设备容量受限
10182	洪泽	三河油田驾校11409004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10183	洪泽	三河长堤东小区3号 11909003综合变	10	200	上级设备容量受限
10184	洪泽	万集河口一组2号 11310039综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10185	洪泽	三河长堤小区南 11909005箱变	10	400	上级设备容量受限
10186	洪泽	PMS_黄集大孙 5#16505005综合变	10	200	本级设备容量受限
10187	洪泽	黄集新张四组16305015 综合变	10	200	本级设备容量受限
10188	洪泽	共和双坝费庄小区 12404011箱变	10	400	上级设备容量受限
10189	洪泽	共和村部11304002箱变	10	630	上级设备容量受限
10190	洪泽	共和钟庄11304007箱变	10	630	上级设备容量受限
10191	洪泽	三河蒋坝大杨庄 11109007箱变	10	630	上级设备容量受限
10192	洪泽	三河新堡九组11309009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10193	洪泽	万集河口四组11310042 综合变	10	200	上级设备容量受限
10194	洪泽	万集山阳一组12110021 综合变	10	200	上级设备容量受限
10195	洪泽	三河新堡七组11309011 综合变	10	400	上级设备容量受限
10196	洪泽	PMS_三河蒋坝机械东 1220902箱变	10	400	上级设备容量受限
10197	洪泽	三河油田七号地 11409006综合变	10	200	上级设备容量受限
10198	洪泽	万集王坝小学12110022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10199	洪泽	PMS_仁和陈向村陈向 15507030箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10200	洪泽	仁和龚陈村部二号 15507058综合变	10	200	上级设备容量受限
10201	洪泽	三河街道市场11909010 箱变	10	400	上级设备容量受限
10202	洪泽	PMS_万集李湖五组 11410019综合变	10	200	上级设备容量受限
10203	洪泽	PMS_仁和龚陈村龚庄二 号15507059综合变	10	400	上级设备容量受限
10204	洪泽	仁和龚陈村翟杨二号 15507060综合变	10	400	上级设备容量受限
10205	洪泽	蒋坝康养中心2号 11109010综合变	10	500	上级设备容量受限
10206	洪泽	万集徐庄七组12210006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10207	洪泽	三河油田农工商 11409008综合变	10	200	上级设备容量受限
10208	洪泽	PMS_仁和堆头集小区二 号15507056综合配变	10	200	上级设备容量受限
10209	洪泽	PMS_仁和陈向村陈向三 号15507055箱变	10	400	上级设备容量受限
10210	洪泽	岔河灯朱中心村 B1501029综合变	10	400	上级设备容量受限
10211	洪泽	岔河荡朱中心村 B1501001综合变	10	250	上级设备容量受限
10212	洪泽	万集吴庄二组11210010 综合变	10	400	上级设备容量受限
10213	洪泽	三河油田提水泵 11409001综合变	10	315	上级设备容量受限
10214	洪泽	PMS_仁和镇渔西 15507042箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10215	洪泽	三河油田提水泵2号 11409002综合变	10	200	上级设备容量受限
10216	洪泽	三河联堡渔场11309017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10217	洪泽	岔河施汤七八组 B1701010综合变	10	200	上级设备容量受限
10218	洪泽	岔河施汤施东B1701004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10219	洪泽	岔河竹园南泵B1701011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10220	洪泽	岔河施汤冯庄B1701003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10221	洪泽	岔河施汤六组B1701009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10222	洪泽	万集王坝三组12110007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10223	洪泽	三河油田提水泵1号 11409003综合变	10	200	上级设备容量受限
10224	洪泽	岔河施汤村部B1701006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10225	洪泽	岔河施汤新区B1701008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10226	洪泽	PMS_万集纪缪十一组 11110019综合变	10	200	上级设备容量受限
10227	洪泽	共和刘尖新圩11404026 综合变	10	200	上级设备容量受限
10228	洪泽	三河油田南化2号 11409010综合变	10	160	上级设备容量受限
10229	洪泽	PMS_三河头河堆 11109006综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10230	洪泽	三河油田食品厂 11409005综合变	10	200	上级设备容量受限
10231	洪泽	共和赵集王圩东 11504020综合变	10	200	上级设备容量受限
10232	洪泽	共和康居雅苑1号 12304003综合变	10	630	上级设备容量受限
10233	洪泽	PMS_老子山车站 12207001综合变	10	500	上级设备容量受限
10234	洪泽	PMS_老子山淮仁桥 12507003综合变	10	500	上级设备容量受限
10235	洪泽	PMS_三河蒋坝民俗 12209001综合变	10	400	上级设备容量受限
10236	洪泽	老子山梨园12207009综合变	10	630	上级设备容量受限
10237	洪泽	岔河施汤渔场B1701005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10238	洪泽	三河四坝严庄2号 11209003综合变	10	200	上级设备容量受限
10239	洪泽	岔河头圩一组B1701058 综合变	10	200	上级设备容量受限
10240	洪泽	三河长堤南庄2号 12309006综合变	10	400	上级设备容量受限
10241	洪泽	岔河施汤杨庄B1701012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10242	洪泽	岔河唐圩村部南 B1301029综合变	10	200	上级设备容量受限
10243	洪泽	三河长堤渔场2号 12309005综合变	10	400	上级设备容量受限
10244	洪泽	岔河唐圩东唐B1301034 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10245	洪泽	PMS_三河苗圃4号 11209005综合变	10	200	上级设备容量受限
10246	洪泽	岔河头圩公司北 B1701068综合变	10	200	上级设备容量受限
10247	洪泽	岔河吴祁胡庄南 11701059综合变	10	200	本级设备容量受限
10248	洪泽	万集工业园区4号 11210024综合变	10	400	上级设备容量受限
10249	洪泽	岔河头圩六组B1701069 综合变	10	200	上级设备容量受限
10250	洪泽	朱坝朱高村一组 11612059综合变	10	200	本级设备容量受限
10251	洪泽	岔河施汤施庄2号 B1701001综合变	10	200	上级设备容量受限
10252	洪泽	共和刘尖陆庄西 11404029综合变	10	400	上级设备容量受限
10253	洪泽	三河长堤小区2号 11909004箱变	10	400	上级设备容量受限
10254	洪泽	万集山阳五组2号 12110025综合变	10	400	上级设备容量受限
10255	洪泽	安澜小镇2号11209012综 合变	10	630	上级设备容量受限
10256	洪泽	三河油田南化1号 11409009综合变	10	400	上级设备容量受限
10257	洪泽	三河桥南韩庄泵站 12309005综合变	10	200	上级设备容量受限
10258	洪泽	万集丰收村部北 11410020综合变	10	400	上级设备容量受限
10259	洪泽	三河新苑一品小区1号 11209026综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10260	洪泽	PMS_三河东园泵站 12209003综合变	10	400	上级设备容量受限
10261	洪泽	PMS_三河蒋坝老街 12209005综合变	10	200	上级设备容量受限
10262	洪泽	万集草泽林场11210004 综合变	10	400	上级设备容量受限
10263	洪泽	PMS_三河头河郑庄 11209011综合变	10	200	上级设备容量受限
10264	洪泽	PMS_三河蒋坝织布 12209011综合变	10	400	上级设备容量受限
10265	洪泽	黄集康王西变12105025 综合变	10	200	本级设备容量受限
10266	洪泽	三河四坝涂庄1120902综 合变	10	250	上级设备容量受限
10267	洪泽	三河四坝陈庄11209009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10268	洪泽	三河联堡林桑11309022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10269	洪泽	三河联堡六组11309014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10270	洪泽	PMS_黄集专三蚕桑厂 16305003综合变	10	200	本级设备容量受限
10271	洪泽	双沟三庄南11502010综 合变	10	200	本级设备容量受限
10272	洪泽	PMS_双沟孙庄北 11502015综合变	10	200	本级设备容量受限
10273	洪泽	三河八里赵庄113090026 综合变	10	200	上级设备容量受限
10274	洪泽	PMS_三河八里朱庄 11309023综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10275	洪泽	万集吴庄四组11210009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10276	洪泽	PMS_万集吴庄村 11210008综合变	10	200	上级设备容量受限
10277	洪泽	朱坝袁集村北13612022 综合变	10	200	本级设备容量受限
10278	洪泽	PMS_万集郭贝小学 11210015综合变	10	200	上级设备容量受限
10279	洪泽	PMS_万集郭贝十组 11210014综合变	10	200	上级设备容量受限
10280	洪泽	PMS_万集郭贝北 11210012综合变	10	200	上级设备容量受限
10281	洪泽	岔河荡朱荡东B1501018 综合变	10	400	上级设备容量受限
10282	洪泽	岔河荡朱西泵B1501019 综合变	10	200	上级设备容量受限
10283	洪泽	朱坝袁集村南13612019 综合变	10	400	本级设备容量受限
10284	洪泽	PMS_仁和陈向村七一圩 15507033综合变	10	200	上级设备容量受限
10285	洪泽	PMS_仁和堆头集村部 15507046综合变	10	200	上级设备容量受限
10286	洪泽	岔河东陈水生园 B1501024综合变	10	200	上级设备容量受限
10287	洪泽	岔河荡朱后陈B1501020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10288	洪泽	PMS_老子山水产 12207017综合变	10	400	上级设备容量受限
10289	洪泽	岔河三朱后陈B1501021 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10290	洪泽	岔河荡朱后范B1501022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10291	洪泽	万集纲要桥南11410001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10292	洪泽	万集纲要后河11410005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10293	洪泽	共和双坝费庄12404010 综合变	10	200	上级设备容量受限
10294	洪泽	共和永丰张桥12404008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10295	洪泽	共和双坝赵庄12404007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10296	洪泽	万集纲要青年11410003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10297	洪泽	PMS_万集纲要中东 11410004综合变	10	200	上级设备容量受限
10298	洪泽	万集纲要五七11410002 综合变	10	400	上级设备容量受限
10299	洪泽	万集王坝五组12110001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10300	洪泽	万集王坝二组后庄 12110006综合变	10	200	上级设备容量受限
10301	洪泽	岔河漆包线厂B1501005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10302	洪泽	共和永丰王庄12404012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10303	洪泽	PMS_万集草泽三组 11210001综合变	10	200	上级设备容量受限
10304	洪泽	万集王坝四组12110004 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10305	洪泽	万集王坝后庄12110005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10306	洪泽	万集王坝九组12110002 综合变	10	400	上级设备容量受限
10307	洪泽	万集山阳十一组 12110018综合变	10	400	上级设备容量受限
10308	洪泽	万集山阳九组12110011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10309	洪泽	万集山阳五组12110015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10310	洪泽	万集山阳二组12110014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10311	洪泽	万集李湖二组11410009 综合变	10	400	上级设备容量受限
10312	洪泽	万集李湖四组11410008 综合变	10	400	上级设备容量受限
10313	洪泽	万集李湖三组11410012 综合变	10	400	上级设备容量受限
10314	洪泽	万集李湖十一组 11410011综合变	10	400	上级设备容量受限
10315	洪泽	PMS_万集徐庄魏庄 12210005综合变	10	200	上级设备容量受限
10316	洪泽	万集李湖林场11410010 综合变	10	400	上级设备容量受限
10317	洪泽	万集李湖村部11410007 综合变	10	315	上级设备容量受限
10318	洪泽	三河塘西赵东11309003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10319	洪泽	三河新堡二组11309007 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10320	洪泽	PMS_万集徐庄八组 12210003综合变	10	200	上级设备容量受限
10321	洪泽	PMS_三河头河二组 11109004综合变	10	400	上级设备容量受限
10322	洪泽	PMS_万集徐庄六组 12210002综合变	10	200	上级设备容量受限
10323	洪泽	三河头河堤南11109009 综合变	10	315	上级设备容量受限
10324	洪泽	PMS_万集贝庄三组 12210012综合变	10	200	上级设备容量受限
10325	洪泽	PMS_仁和龚陈村杨圩 15507039综合变	10	200	上级设备容量受限
10326	洪泽	PMS_老子山中山 12207014综合变	10	400	上级设备容量受限
10327	洪泽	PMS_仁和龚陈村郭庄 15507036综合变	10	200	上级设备容量受限
10328	洪泽	共和赵集黄庄11504016 综合变	10	100	上级设备容量受限
10329	洪泽	共和朱圩堆坂11104005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10330	洪泽	万集工业园区 2#11210007综合变	10	400	上级设备容量受限
10331	洪泽	PMS_三河桥南韩庄东 12309012综合变	10	400	上级设备容量受限
10332	洪泽	PMS_仁和堆头集村西 15507045综合变	10	200	上级设备容量受限
10333	洪泽	PMS_万集合兴十组 11310005综合变	10	200	上级设备容量受限
10334	洪泽	共和刘尖大坝11404017 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10335	洪泽	共和双坝代庄11204007 综合变	10	400	上级设备容量受限
10336	洪泽	PMS_双沟严田东 11202017综合变	10	200	本级设备容量受限
10337	洪泽	共和小坝刘庄12204017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10338	洪泽	共和新集冶长11104025 综合变	10	200	上级设备容量受限
10339	洪泽	共和赵集王庄11504021 综合变	10	200	上级设备容量受限
10340	洪泽	PMS_老子山东风 12207015综合变	10	400	上级设备容量受限
10341	洪泽	PMS_老子山东圩 3#12507006综合变	10	400	上级设备容量受限
10342	洪泽	三河蒋坝安置2期2号 11109013综合变	10	800	上级设备容量受限
10343	洪泽	三河油田农场4号 11209021综合变	10	315	上级设备容量受限
10344	洪泽	共和水厂11304009箱变	10	630	上级设备容量受限
10345	洪泽	三河油田泵站11209022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10346	洪泽	三河油田机修1号 11209013综合变	10	400	上级设备容量受限
10347	洪泽	万集顾圩十组11310031 综合变	10	200	上级设备容量受限
10348	洪泽	三河油田机井11209010 综合变	10	200	上级设备容量受限
10349	洪泽	三河油田机修2号 11209014综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10350	洪泽	三河油田地调11209012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10351	洪泽	三河油田三中11209028 综合变	10	200	上级设备容量受限
10352	洪泽	三河油田渔场11209015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10353	洪泽	三河油田鸡场北 11209017综合变	10	200	上级设备容量受限
10354	洪泽	三河油田农场1号 11209018综合变	10	315	上级设备容量受限
10355	洪泽	三河祥发农机11209025 综合变	10	200	上级设备容量受限
10356	洪泽	三河油田加工厂 11209024综合变	10	200	上级设备容量受限
10357	洪泽	三河蒋坝安置2期4号 11109014综合变	10	800	上级设备容量受限
10358	洪泽	三河养殖三场2号 11309025综合变	10	200	上级设备容量受限
10359	洪泽	老子山淮流2#12307016 综合变	10	200	上级设备容量受限
10360	洪泽	三河油田农场2号 11209019综合变	10	200	上级设备容量受限
10361	洪泽	三河油田农场3号 11209020综合变	10	200	上级设备容量受限
10362	洪泽	老子山淮流滩 3#12307019综合变	10	200	上级设备容量受限
10363	洪泽	万集草泽二组11210005 综合变	10	400	上级设备容量受限
10364	洪泽	其虎小区1号B1301044综 合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10365	洪泽	PMS_三河彭城小区东 12109022箱变	10	400	上级设备容量受限
10366	洪泽	万集贝庄六组12210018 综合变	10	200	上级设备容量受限
10367	洪泽	共和刘尖邱庄11404027 综合变	10	200	上级设备容量受限
10368	洪泽	万集王坝十组12110024 综合变	10	200	上级设备容量受限
10369	洪泽	PMS_三河果园四河坝 11109001综合变	10	200	上级设备容量受限
10370	洪泽	三河四坝严庄11209007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10371	洪泽	三河油田鸡场11209016 综合变	10	200	上级设备容量受限
10372	洪泽	三河油田箱包11209023 综合变	10	200	上级设备容量受限
10373	洪泽	PMS_三河桥南马庄 12309015综合变	10	200	上级设备容量受限
10374	洪泽	PMS_三河彭城九组 12109011综合变	10	200	上级设备容量受限
10375	洪泽	万集丰收大西11110014 综合变	10	400	上级设备容量受限
10376	洪泽	岔河竹元瓦庄B1301001 综合变	10	200	上级设备容量受限
10377	洪泽	岔河竹元北泵B1301004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10378	洪泽	岔河滨河四组B1301007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10379	洪泽	岔河滨河五组B1301008 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10380	洪泽	岔河陈庄4#B1301018综合变	10	200	上级设备容量受限
10381	洪泽	岔河陈庄后圩B1301020综合变	10	200	上级设备容量受限
10382	洪泽	岔河新庄姚庄B1301017综合变	10	200	上级设备容量受限
10383	洪泽	岔河陈庄杜庄B1301022综合变	10	200	上级设备容量受限
10384	洪泽	岔河唐圩唐庄B1301028综合变	10	200	上级设备容量受限
10385	洪泽	岔河唐圩小区B1301031综合变	10	400	上级设备容量受限
10386	洪泽	岔河唐圩汪东B1301032综合变	10	200	上级设备容量受限
10387	洪泽	岔河唐圩朱湾B1301033综合变	10	200	上级设备容量受限
10388	洪泽	岔河谢庄B1301041综合变	10	200	上级设备容量受限
10389	洪泽	岔河渔业村王骆殿B1301042综合变	10	200	上级设备容量受限
10390	洪泽	岔河施汤二组B1701002综合变	10	200	上级设备容量受限
10391	洪泽	岔河头圩北泵B1701018综合变	10	200	上级设备容量受限
10392	洪泽	岔河头圩十组B1701019综合变	10	200	上级设备容量受限
10393	洪泽	岔河头圩三组B1701017综合变	10	200	上级设备容量受限
10394	洪泽	岔河头圩金沟B1701016综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10395	洪泽	万集三组11110012综合变	10	200	上级设备容量受限
10396	洪泽	PMS_万集四组11110013综合变	10	200	上级设备容量受限
10397	洪泽	万集严南杨庄11310014综合变	10	200	上级设备容量受限
10398	洪泽	万集贝庄十组12210011综合变	10	200	上级设备容量受限
10399	洪泽	PMS_万集徐庄五组12210009综合变	10	200	上级设备容量受限
10400	洪泽	PMS_万集徐庄学校12210010综合变	10	200	上级设备容量受限
10401	洪泽	共和小坝种鹅场12204001综合变	10	200	上级设备容量受限
10402	洪泽	共和草桥代庄11404007综合变	10	200	上级设备容量受限
10403	洪泽	朱坝汲湖村十组13612011变	10	400	本级设备容量受限
10404	洪泽	三河蒋坝新街东12209010综合变	10	200	上级设备容量受限
10405	洪泽	三河蒋坝新区11209009综合变	10	200	上级设备容量受限
10406	洪泽	老子山新淮12307014综合变	10	400	上级设备容量受限
10407	洪泽	PMS_老子山温泉12407002综合变	10	400	上级设备容量受限
10408	洪泽	岔河陈庄村部B1301024综合变综合变	10	200	上级设备容量受限
10409	洪泽	岔河唐圩村部B1301030综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10410	洪泽	PMS_仁和陈向向庄 15507031综合变	10	200	上级设备容量受限
10411	洪泽	万集山阳四组12110013 综合变	10	200	上级设备容量受限
10412	洪泽	万集严南六组11310013 综合变	10	400	上级设备容量受限
10413	洪泽	岔河竹园小区南 B1301006综合变	10	200	上级设备容量受限
10414	洪泽	岔河唐圩西B1301027综 合变	10	400	上级设备容量受限
10415	洪泽	岔河张桥高庄A1301041 综合变	10	200	本级设备容量受限
10416	洪泽	岔河陈庄村部南 B1301023综合变	10	200	上级设备容量受限
10417	洪泽	岔河头圩七组南 B1701050综合变	10	200	上级设备容量受限
10418	洪泽	岔河南街十组B1701052 综合变	10	200	上级设备容量受限
10419	洪泽	万集缫丝路11110002综 合变	10	200	上级设备容量受限
10420	洪泽	PMS_三河老年中心 12209009箱变	10	630	上级设备容量受限
10421	洪泽	PMS_三河蒋坝医院 12209021箱变	10	400	上级设备容量受限
10422	洪泽	万集居民集中区 2#11110033综合变.	10	200	上级设备容量受限
10423	洪泽	朱坝唐曹村唐庄 11612048综合变	10	200	本级设备容量受限
10424	洪泽	老子山淮仁滩 4#12307011综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10425	洪泽	老子山淮仁滩 5#123070121综合变	10	400	上级设备容量受限
10426	洪泽	PMS_老子山政府 12207010综合变	10	630	上级设备容量受限
10427	洪泽	PMS_老子山迎湖2号 12207008综合变	10	630	上级设备容量受限
10428	洪泽	共和涧前桥南12204012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10429	洪泽	共和朱圩欧圩东 11104009综合变	10	200	上级设备容量受限
10430	洪泽	共和小坝秦庄12204020 综合变	10	100	上级设备容量受限
10431	金湖	前锋镇新村7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10432	金湖	PMS_闵桥镇渔业9#综合 变	10	200	本级设备容量受限
10433	金湖	PMS_城中农贸市场1#箱 变	10	400	上级设备容量受限
10434	金湖	PMS_城中农贸市场2#箱 变	10	630	上级设备容量受限
10435	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社 区1#综合变	10	630	上级设备容量受限
10436	金湖	前锋镇淮胜工业园区1# 综合变	10	200	上级设备容量受限
10437	金湖	PMS_吕良镇丰乐4#综合 变	10	200	上级设备容量受限
10438	金湖	PMS_吕良镇丰乐5#综合 变	10	200	上级设备容量受限
10439	金湖	银涂镇红湖三期9#综合 变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10440	金湖	前锋镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10441	金湖	吕良镇滨湖花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
10442	金湖	吕良镇大庄园区综合变	10	400	上级设备容量受限
10443	金湖	PMS_银集镇永祥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10444	金湖	塔集镇高桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10445	金湖	PMS_戴楼镇官塘八组综合变	10	400	上级设备容量受限
10446	金湖	PMS_吕良镇大庄6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10447	金湖	PMS_塔集镇时坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10448	金湖	PMS_上海花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
10449	金湖	PMS_塔集镇工业园区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10450	金湖	PMS_塔集镇集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10451	金湖	PMS_塔集镇联合4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10452	金湖	PMS_塔集镇河村5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10453	金湖	PMS_塔集镇中桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10454	金湖	PMS_塔集镇陆河3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10455	金湖	PMS_吕良镇新农集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
10456	金湖	PMS_戴楼镇官东五组综合变	10	200	上级设备容量受限
10457	金湖	PMS_闵桥镇渔业10#综合变	10	200	本级设备容量受限
10458	金湖	民营创业园1#公用变	10	400	上级设备容量受限
10459	金湖	民营创业园2#公用变	10	400	上级设备容量受限
10460	金湖	PMS_银涂镇新胜花园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10461	金湖	PMS_戴楼镇中东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10462	金湖	白马湖陈涧1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10463	金湖	PMS_白马湖陈涧3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10464	金湖	PMS_闵桥镇渔业5#综合变	10	200	本级设备容量受限
10465	金湖	PMS_金北镇马庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10466	金湖	闵桥镇甫坝二组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10467	金湖	PMS_金北镇宋庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10468	金湖	PMS_闵桥镇渔业4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10469	金湖	PMS_吕良镇刘桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10470	金湖	前锋镇淮胜集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10471	金湖	白马湖陈涧9#综合变	10	400	上级设备容量受限
10472	金湖	PMS_前锋镇同心6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10473	金湖	前锋镇淮滨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10474	金湖	PMS_金北镇集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
10475	金湖	前锋镇淮村1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10476	金湖	PMS_前锋镇良种场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10477	金湖	PMS_金北镇马港4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10478	金湖	PMS_东城佳苑1#箱变	10	400	上级设备容量受限
10479	金湖	PMS_东城佳苑2#箱变	10	400	上级设备容量受限
10480	金湖	PMS_东城佳苑3#箱变	10	400	上级设备容量受限
10481	金湖	PMS_东城佳苑4#箱变	10	400	上级设备容量受限
10482	金湖	PMS_东城佳苑5#箱变	10	400	上级设备容量受限
10483	金湖	PMS_东城佳苑6#箱变	10	400	上级设备容量受限
10484	金湖	PMS_新村路公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10485	金湖	PMS_吕良镇陈庄9#综合变	10	400	上级设备容量受限
10486	金湖	PMS_吕良镇幸福5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10487	金湖	PMS_吕良镇金淮5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10488	金湖	PMS_翻水站宿舍公用变	10	400	上级设备容量受限
10489	金湖	PMS_供电公司3#公用变	10	630	上级设备容量受限
10490	金湖	PMS_戴楼镇集镇南综合变	10	400	上级设备容量受限
10491	金湖	PMS_戴楼镇戴楼二组综合变	10	400	上级设备容量受限
10492	金湖	白马湖红旗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10493	金湖	PMS_吕良镇双岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10494	金湖	PMS_吕良镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10495	金湖	甘泉路公用变	10	400	上级设备容量受限
10496	金湖	PMS_前锋镇淮武2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10497	金湖	PMS_银集镇淮建集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10498	金湖	银集镇集镇9#综合变	10	400	本级设备容量受限
10499	金湖	PMS_戴楼镇集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10500	金湖	PMS_戴楼镇集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10501	金湖	PMS_塔集镇新华6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10502	金湖	涂沟镇夹荡6#综合变	10	200	本级设备容量受限
10503	金湖	银涂镇红湖四期2#综合变	10	400	本级设备容量受限
10504	金湖	PMS_金南镇百庙12#综合变	10	200	上级设备容量受限
10505	金湖	银涂镇义平8#综合变	10	400	本级设备容量受限
10506	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区2#综合变	10	630	上级设备容量受限
10507	金湖	PMS_银集镇永祥7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10508	金湖	湖畔雅居1#变	10	800	上级设备容量受限
10509	金湖	戴楼镇集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10510	金湖	前锋镇新村3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10511	金湖	PMS_宝应湖农场5#综合变	10	630	上级设备容量受限
10512	金湖	闵桥镇张石10#综合变	10	200	本级设备容量受限
10513	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10514	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯7#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10515	金湖	PMS_金北镇董河小区1#综合变	10	315	上级设备容量受限
10516	金湖	塔集镇养殖场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10517	金湖	PMS_宝应湖农场九队2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10518	金湖	PMS_吕良镇孙集跃进综合变	10	200	上级设备容量受限
10519	金湖	戴楼镇牌楼集中区3#综合变	10	630	上级设备容量受限
10520	金湖	PMS_滨湖壹号5#变	10	800	上级设备容量受限
10521	金湖	PMS_滨湖壹号7#变	10	800	上级设备容量受限
10522	金湖	PMS_滨湖壹号11#变	10	800	上级设备容量受限
10523	金湖	PMS_滨湖壹号9#变	10	800	上级设备容量受限
10524	金湖	金北街道喜盈门6#综合变	10	630	上级设备容量受限
10525	金湖	PMS_金北镇闸东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10526	金湖	PMS_宝应湖农场二队2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10527	金湖	PMS_金北镇新街7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10528	金湖	银涂镇红湖三期1#综合变	10	800	本级设备容量受限
10529	金湖	银集镇教师新村1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10530	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调5#综合变	10	500	上级设备容量受限
10531	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调3#综合变	10	500	上级设备容量受限
10532	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10533	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调1#综合变	10	500	上级设备容量受限
10534	金湖	PMS_金南镇百庙11#综合变	10	200	上级设备容量受限
10535	金湖	前锋镇淮村5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10536	金湖	PMS_吕良镇沿湖王庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10537	金湖	PMS_涂沟镇三河渔民1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10538	金湖	PMS_白马湖供销社综合变	10	200	上级设备容量受限
10539	金湖	金北街道喜盈门2#综合变	10	630	上级设备容量受限
10540	金湖	戴楼镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10541	金湖	塔集镇时坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10542	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10543	金湖	PMS_吕良镇刘桥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10544	金湖	PMS_涂沟镇三河村4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10545	金湖	九里玫瑰园30#变	10	630	上级设备容量受限
10546	金湖	九里花园1#变	10	800	上级设备容量受限
10547	金湖	PMS_金北镇郭桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10548	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇11#综合变	10	200	上级设备容量受限
10549	金湖	金北镇陈桥高集8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10550	金湖	戴楼镇戴楼8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10551	金湖	南高齿公寓4#变	10	800	上级设备容量受限
10552	金湖	吕良镇三园8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10553	金湖	PMS_金北镇万坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10554	金湖	PMS_金北镇新港7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10555	金湖	PMS_金北镇涧北4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10556	金湖	PMS_闵桥镇甫坝6#综合变	10	200	本级设备容量受限
10557	金湖	PMS_闵桥镇渔业6#综合变	10	400	本级设备容量受限
10558	金湖	PMS_闵桥镇姜湾3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10559	金湖	PMS_闵桥镇张石7#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10560	金湖	翡翠城1#变	10	800	上级设备容量受限
10561	金湖	翡翠城2#变	10	800	上级设备容量受限
10562	金湖	翡翠城3#变	10	800	上级设备容量受限
10563	金湖	翡翠城4#变	10	800	上级设备容量受限
10564	金湖	翡翠城5#变	10	630	上级设备容量受限
10565	金湖	翡翠城6#变	10	630	上级设备容量受限
10566	金湖	PMS_戴楼镇集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10567	金湖	PMS_金北镇梁圩10#综合变	10	200	上级设备容量受限
10568	金湖	PMS_金南镇联盟5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10569	金湖	PMS_金北镇梁圩8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10570	金湖	戴楼镇官塘8#综合变	10	400	本级设备容量受限
10571	金湖	PMS_金北镇集镇15#综合变	10	200	上级设备容量受限
10572	金湖	PMS_金北镇刘庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10573	金湖	金虹大院6#变	10	630	上级设备容量受限
10574	金湖	金北镇马圩8#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10575	金湖	PMS_金南镇华沟7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10576	金湖	PMS_银集镇何营小区1#综合变	10	400	本级设备容量受限
10577	金湖	白马湖陈涧7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10578	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期5#综合变	10	400	本级设备容量受限
10579	金湖	PMS_金北街道董河小区4#综合变	10	400	上级设备容量受限
10580	金湖	PMS_金南镇华沟8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10581	金湖	PMS_金南镇华沟9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10582	金湖	金南镇李坝6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10583	金湖	PMS_金南镇先进6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10584	金湖	PMS_金南镇先进7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10585	金湖	PMS_金南镇向阳7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10586	金湖	PMS_金南镇新坝9#综合变	10	315	上级设备容量受限
10587	金湖	PMS_金北镇闸东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10588	金湖	PMS_白马湖郭家荡2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10589	金湖	塔集镇跃进3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10590	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑1# 变	10	630	上级设备容量受限
10591	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑2# 变	10	630	上级设备容量受限
10592	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑3# 变	10	630	上级设备容量受限
10593	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑4# 变	10	630	上级设备容量受限
10594	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇10# 综合变	10	200	上级设备容量受限
10595	金湖	PMS_吕良镇孙集7#综合 变	10	400	上级设备容量受限
10596	金湖	PMS_金北镇张桥5#综合 变	10	200	上级设备容量受限
10597	金湖	PMS_金北镇周庄5#综合 变	10	315	上级设备容量受限
10598	金湖	景秀湾东方佳苑5#变	10	800	上级设备容量受限
10599	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑6# 变	10	630	上级设备容量受限
10600	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑7# 变	10	630	上级设备容量受限
10601	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑8# 变	10	630	上级设备容量受限
10602	金湖	雅荷花园1#变	10	800	上级设备容量受限
10603	金湖	PMS_雅荷花园3#变	10	800	上级设备容量受限
10604	金湖	PMS_雅荷花园4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10605	金湖	白马湖陈润6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10606	金湖	金北镇邬桥7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10607	金湖	金建和园11#变	10	800	上级设备容量受限
10608	金湖	吕良镇滨湖花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
10609	金湖	PMS_金北镇周庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10610	金湖	PMS_金北镇周庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10611	金湖	金北镇闸东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10612	金湖	PMS_金北镇陈渡1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10613	金湖	PMS_金北镇李庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10614	金湖	PMS_金北镇陈渡3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10615	金湖	PMS_金北镇洪圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10616	金湖	金北镇马港2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10617	金湖	PMS_塔集镇中桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10618	金湖	PMS_涂沟镇红星2#综合变	10	250	上级设备容量受限
10619	金湖	PMS_金北镇新街3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10620	金湖	金北镇新街2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10621	金湖	PMS_金北镇新街1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10622	金湖	PMS_塔集镇联合2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10623	金湖	金南镇卞塘集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10624	金湖	PMS_金北镇万庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10625	金湖	PMS_银集镇刘圩1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10626	金湖	PMS_前锋镇淮阳2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10627	金湖	PMS_金北镇闸东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10628	金湖	银集镇利生2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10629	金湖	银集镇高沈4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10630	金湖	闵桥镇施尖2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10631	金湖	PMS_闵桥镇施尖1#综合变	10	400	本级设备容量受限
10632	金湖	PMS_金北镇腰滩8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10633	金湖	PMS_金南镇南桥5#综合变	10	315	上级设备容量受限
10634	金湖	PMS_闵桥镇张石3#综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10635	金湖	PMS_闵桥镇甫坝2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10636	金湖	闵桥镇甫坝4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10637	金湖	闵桥镇甫坝3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10638	金湖	PMS_黎城镇黎城12#综合变	10	400	上级设备容量受限
10639	金湖	PMS_银集镇复连3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10640	金湖	PMS_银集镇复连5#综合变	10	200	本级设备容量受限
10641	金湖	PMS_银集镇复连1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10642	金湖	PMS_银集镇复兴1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10643	金湖	银集镇劳动2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10644	金湖	PMS_银集镇红湖1#综合变	10	160	本级设备容量受限
10645	金湖	PMS_银集镇义平2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10646	金湖	金南镇车塘7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10647	金湖	PMS_黎城镇黎城2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10648	金湖	PMS_金南镇先锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10649	金湖	PMS_金南镇先进2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10650	金湖	塔集镇三官2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10651	金湖	金南镇宋坝3#综合变	10	315	上级设备容量受限
10652	金湖	PMS_排污池公用变	10	400	上级设备容量受限
10653	金湖	PMS_金北镇黄庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10654	金湖	PMS_戴楼镇戴楼2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10655	金湖	PMS_供电公司4#公用变	10	315	上级设备容量受限
10656	金湖	吕良镇前进南堤综合变	10	100	上级设备容量受限
10657	金湖	PMS_戴楼镇官东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10658	金湖	戴楼镇官东8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10659	金湖	PMS_金南镇车洪1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10660	金湖	PMS_吕良镇赤水2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10661	金湖	PMS_前锋镇民生1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10662	金湖	白马湖集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10663	金湖	PMS_前锋镇中段1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10664	金湖	PMS_前锋镇中段2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10665	金湖	PMS_塔集镇电信支局综合变	10	100	上级设备容量受限
10666	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇1#综合变	10	315	上级设备容量受限
10667	金湖	PMS_吕良镇茶庵2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10668	金湖	PMS_教师新村公用变	10	250	上级设备容量受限
10669	金湖	PMS_丽水天景5#箱变	10	500	上级设备容量受限
10670	金湖	PMS_丽水天景4#箱变	10	500	上级设备容量受限
10671	金湖	PMS_前锋镇同心1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10672	金湖	白马湖集镇3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10673	金湖	白马湖集镇2#综合变	10	315	上级设备容量受限
10674	金湖	PMS_前锋镇集镇桥东综合变	10	200	上级设备容量受限
10675	金湖	PMS_金都花苑公用变	10	630	上级设备容量受限
10676	金湖	戴楼镇卫东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10677	金湖	PMS_金南镇金沟集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10678	金湖	金南镇王庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10679	金湖	前锋镇南湖1#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10680	金湖	PMS_金北镇万庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10681	金湖	PMS_银集镇义平4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10682	金湖	PMS_金北镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10683	金湖	PMS_金北镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
10684	金湖	PMS_金北镇集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10685	金湖	金北镇黄庄6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10686	金湖	闵桥镇甫坝三组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10687	金湖	PMS_涂沟镇养殖场4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10688	金湖	PMS_塔集镇新华5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10689	金湖	PMS_吕良镇集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10690	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
10691	金湖	金南镇南桥村村部综合变	10	315	上级设备容量受限
10692	金湖	PMS_燃料公司2#公用变	10	400	上级设备容量受限
10693	金湖	PMS_前锋镇同心5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10694	金湖	金南镇时墩4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10695	金湖	PMS_金南镇时墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10696	金湖	前锋镇中段3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10697	金湖	PMS_塔集镇三柳5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10698	金湖	PMS_塔集镇陈家圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10699	金湖	PMS_吕良镇幸福4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10700	金湖	塔集镇东方红5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10701	金湖	PMS_三河路路北公用变	10	400	上级设备容量受限
10702	金湖	PMS_黎城路箱变	10	630	上级设备容量受限
10703	金湖	白马湖集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10704	金湖	PMS_白马湖中营7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10705	金湖	白马湖陈涧8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10706	金湖	PMS_金南镇泥坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10707	金湖	PMS_金南镇胡庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10708	金湖	PMS_金南镇岗坂4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10709	金湖	金南镇窑墩4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10710	金湖	PMS_金南镇新坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10711	金湖	PMS_金南镇南宫3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10712	金湖	PMS_金南镇南宫2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10713	金湖	金南镇全兴1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10714	金湖	金南镇全兴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10715	金湖	PMS_金南镇三车村一组综合变	10	200	上级设备容量受限
10716	金湖	金南镇宋坝三组综合变	10	200	上级设备容量受限
10717	金湖	金南镇王庄八组综合变	10	200	上级设备容量受限
10718	金湖	PMS_金南镇胜利4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10719	金湖	PMS_金南镇立新4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10720	金湖	PMS_黎城镇徐梁10#综合变	10	250	上级设备容量受限
10721	金湖	白马湖集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10722	金湖	白马湖东滩5#综合变	10	100	上级设备容量受限
10723	金湖	PMS_白马湖渔民4#综合变	10	100	上级设备容量受限
10724	金湖	前锋镇新兴3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10725	金湖	PMS_吕良镇付圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10726	金湖	PMS_吕良镇付圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10727	金湖	PMS_白马湖东滩1#综合变	10	160	上级设备容量受限
10728	金湖	PMS_金北镇陈渡5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10729	金湖	金北镇刘庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10730	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10731	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10732	金湖	PMS_戴楼镇卫东四组综合变	10	200	上级设备容量受限
10733	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10734	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
10735	金湖	PMS_吕良镇新丰5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10736	金湖	戴楼镇官塘集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10737	金湖	PMS_家和花园3#箱变	10	1600	上级设备容量受限
10738	金湖	PMS_家和花园4#箱变	10	1600	上级设备容量受限
10739	金湖	PMS_富兴花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10740	金湖	PMS_富兴花园5#箱变	10	500	上级设备容量受限
10741	金湖	PMS_富兴花园6#箱变	10	500	上级设备容量受限
10742	金湖	PMS_教师公寓1#箱变	10	500	上级设备容量受限
10743	金湖	PMS_教师公寓2#箱变	10	500	上级设备容量受限
10744	金湖	PMS_教师公寓3#箱变	10	400	上级设备容量受限
10745	金湖	PMS_教师公寓4#箱变	10	400	上级设备容量受限
10746	金湖	PMS_黎城协作办公楼箱变	10	250	上级设备容量受限
10747	金湖	九里安置房1#箱变	10	400	上级设备容量受限
10748	金湖	金南镇李坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10749	金湖	前锋镇淮新7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10750	金湖	PMS_前锋镇文苑小区1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10751	金湖	PMS_前锋镇农场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10752	金湖	PMS_前锋镇淮胜林场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10753	金湖	PMS_前锋镇木业园区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10754	金湖	PMS_前锋镇木业园区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10755	金湖	前锋镇木业园区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10756	金湖	PMS_吕良镇集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10757	金湖	PMS_吕良镇花园4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10758	金湖	PMS_金南镇宋坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10759	金湖	PMS_金南镇宋墩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10760	金湖	九里玫瑰园18#变	10	800	上级设备容量受限
10761	金湖	PMS_金北镇张方4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10762	金湖	PMS_银集镇何营8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10763	金湖	白马湖渔乐湾6#综合变	10	630	上级设备容量受限
10764	金湖	金南镇南桥11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10765	金湖	御景苑5#变	10	800	上级设备容量受限
10766	金湖	御景苑6#变	10	800	上级设备容量受限
10767	金湖	银涂镇红湖三期11#综合变	10	630	本级设备容量受限
10768	金湖	白马湖渔港小镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10769	金湖	金建和园16#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10770	金湖	PMS_吕良镇孙集8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10771	金湖	PMS_吕良镇三园农庄综合变	10	400	上级设备容量受限
10772	金湖	PMS_吕良镇赤水三组综合变	10	200	上级设备容量受限
10773	金湖	吕良镇吕良2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10774	金湖	银涂镇红湖小区二期4#综合变	10	500	本级设备容量受限
10775	金湖	金南镇新杨3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10776	金湖	金南镇嵇圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10777	金湖	金南镇金南集镇10#箱变	10	630	上级设备容量受限
10778	金湖	金北镇梁圩11#综合变	10	200	上级设备容量受限
10779	金湖	PMS_金北镇马港11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10780	金湖	PMS_金北镇马港12#综合变	10	400	上级设备容量受限
10781	金湖	PMS_金北镇周庄8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10782	金湖	吕良镇集镇小区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
10783	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调4#综合变	10	630	上级设备容量受限
10784	金湖	PMS_宝应湖农场十三队2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10785	金湖	外国语宿舍箱变	10	500	上级设备容量受限
10786	金湖	城东干道东公用变	10	400	上级设备容量受限
10787	金湖	步行街2#箱变	10	630	上级设备容量受限
10788	金湖	PMS_金北镇张方1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10789	金湖	PMS_金北镇张方2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10790	金湖	PMS_宝应湖农场二队1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10791	金湖	白马湖渔乐湾1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10792	金湖	金北镇陈桥集镇15#综合变	10	400	上级设备容量受限
10793	金湖	九里玫瑰园34#变	10	800	上级设备容量受限
10794	金湖	白马湖阮桥1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10795	金湖	PMS_金水湾1#变	10	1000	上级设备容量受限
10796	金湖	PMS_金水湾2#变	10	1000	上级设备容量受限
10797	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10798	金湖	PMS_闵桥镇甫坝7#综合变	10	200	本级设备容量受限
10799	金湖	PMS_金北镇周庄6#综合变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10800	金湖	PMS_金北镇陈桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10801	金湖	PMS_吕良镇陈庄杜庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10802	金湖	PMS_金北镇周庄7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10803	金湖	前锋镇淮建6#综合变	10	630	上级设备容量受限
10804	金湖	PMS_吕良镇赤水跃进综合变	10	200	上级设备容量受限
10805	金湖	PMS_金北镇南堆7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10806	金湖	PMS_金北镇万庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10807	金湖	PMS_金北镇陈渡6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10808	金湖	PMS_金北镇拾圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10809	金湖	PMS_吕良镇茶庵李庄综合变	10	315	上级设备容量受限
10810	金湖	PMS_金北镇马港8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10811	金湖	PMS_闵桥镇渔业7#综合变	10	315	本级设备容量受限
10812	金湖	PMS_金北镇张桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10813	金湖	PMS_吕良镇大庄同心综合变	10	200	上级设备容量受限
10814	金湖	PMS_金北镇宋庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10815	金湖	PMS_闵桥镇甫坝8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10816	金湖	PMS_金南镇立新5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10817	金湖	PMS_吕良镇赤水刘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10818	金湖	PMS_塔集镇夹镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10819	金湖	PMS_金北镇陶庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10820	金湖	白马湖新河9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10821	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
10822	金湖	银涂镇红湖四期1#综合变	10	160	本级设备容量受限
10823	金湖	PMS_吕良镇孙集周庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10824	金湖	白马湖新河5#综合变	10	315	上级设备容量受限
10825	金湖	PMS_金南镇金卞路2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10826	金湖	PMS_前锋镇淮新6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10827	金湖	PMS_金北镇马庄10#综合变	10	200	上级设备容量受限
10828	金湖	PMS_前锋镇良种场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10829	金湖	PMS_吕良镇陈庄严庄综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10830	金湖	PMS_白马湖东滩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10831	金湖	PMS_前锋镇民生4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10832	金湖	PMS_闸东小区箱变	10	500	上级设备容量受限
10833	金湖	白马湖张集7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10834	金湖	金北镇陶庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10835	金湖	PMS_吕良镇金淮霍桥综合变	10	200	上级设备容量受限
10836	金湖	PMS_闵桥镇张石8#综合变	10	315	本级设备容量受限
10837	金湖	PMS_金北镇黄庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10838	金湖	金南镇卞塘集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10839	金湖	银集镇何营5#综合变	10	160	本级设备容量受限
10840	金湖	PMS_金北镇马港7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10841	金湖	PMS_吕良镇幸福9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10842	金湖	PMS_金北镇渔池3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10843	金湖	PMS_闵桥镇施尖9#综合变	10	200	本级设备容量受限
10844	金湖	PMS_金南镇泥坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10845	金湖	PMS_前锋镇同心8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10846	金湖	PMS_金北镇梁圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10847	金湖	前锋镇同心7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10848	金湖	金北镇董河8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10849	金湖	PMS_金北镇军王8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10850	金湖	PMS_金南镇百庙8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10851	金湖	PMS_吕良镇双岗双跃综合变	10	200	上级设备容量受限
10852	金湖	PMS_金北镇马港10#综合变	10	200	上级设备容量受限
10853	金湖	银集镇复兴污水厂1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10854	金湖	PMS_吕良镇集镇小闸综合变	10	315	上级设备容量受限
10855	金湖	PMS_金北镇塘埂8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10856	金湖	PMS_金北镇马庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10857	金湖	PMS_前锋镇新村4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10858	金湖	PMS_金南镇车洪7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10859	金湖	PMS_金北镇塘埂7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10860	金湖	PMS_金北镇新街8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10861	金湖	PMS_金南镇李坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10862	金湖	PMS_吕良镇曹圩潘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10863	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10864	金湖	PMS_金南镇墩塘7#综合变	10	200	本级设备容量受限
10865	金湖	金北镇南堆6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10866	金湖	PMS_闵桥镇甫坝9#综合变	10	200	本级设备容量受限
10867	金湖	金北街道和美人家1#综合变	10	630	上级设备容量受限
10868	金湖	金建和园14#变	10	800	上级设备容量受限
10869	金湖	金南镇胡庄10#综合变	10	160	上级设备容量受限
10870	金湖	PMS_金北街道董河10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10871	金湖	银涂镇红湖三期6#综合变	10	630	本级设备容量受限
10872	金湖	前锋镇淮胜集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10873	金湖	PMS_吕良镇赤水红旗综合变	10	200	上级设备容量受限
10874	金湖	PMS_金南镇新卞5#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10875	金湖	PMS_塔集镇三官九组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10876	金湖	白马湖郭家荡3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10877	金湖	PMS_金北镇宋庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10878	金湖	PMS_前锋镇淮胜机电厂综合变	10	400	上级设备容量受限
10879	金湖	金南镇新卞6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10880	金湖	PMS_吕良镇双岗双飞综合变	10	200	上级设备容量受限
10881	金湖	PMS_银集镇银红4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10882	金湖	金南镇南桥7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10883	金湖	PMS_吕良镇新丰2#综合变	10	315	上级设备容量受限
10884	金湖	PMS_白马湖汕河路1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10885	金湖	PMS_金南镇先锋6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10886	金湖	PMS_塔集镇三柳8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10887	金湖	PMS_吕良镇淮路6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10888	金湖	金南镇新卞7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10889	金湖	白马湖汕河路2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10890	金湖	PMS_吕良镇军舍三元综合变	10	400	上级设备容量受限
10891	金湖	金南镇金沟集镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10892	金湖	PMS_吕良镇丰乐8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10893	金湖	PMS_白马湖汕河路3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10894	金湖	金南镇金沟集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10895	金湖	PMS_金南镇金沟集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10896	金湖	塔集镇双官1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10897	金湖	PMS_闵桥镇施尖7#综合变	10	200	本级设备容量受限
10898	金湖	PMS_银集镇银红6#综合变	10	200	本级设备容量受限
10899	金湖	PMS_银集镇复连8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10900	金湖	银集镇复兴10#综合变	10	200	本级设备容量受限
10901	金湖	PMS_银集镇何营3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10902	金湖	PMS_银集镇人民路2#综合变	10	400	本级设备容量受限
10903	金湖	PMS_塔集镇金平3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10904	金湖	塔集镇陈家圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10905	金湖	PMS_塔集镇陈家圩8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10906	金湖	塔集镇双桥8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10907	金湖	PMS_塔集镇三官7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10908	金湖	PMS_金南镇车洪3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10909	金湖	PMS_白马湖红旗7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10910	金湖	PMS_白马湖新河6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10911	金湖	PMS_金南镇先锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10912	金湖	白马湖红旗6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10913	金湖	PMS_白马湖张集6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10914	金湖	PMS_白马湖张集5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10915	金湖	PMS_白马湖新河7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10916	金湖	PMS_白马湖张集4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10917	金湖	PMS_白马湖张集2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10918	金湖	PMS_白马湖张集3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10919	金湖	PMS_白马湖红旗1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10920	金湖	白马湖红旗3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10921	金湖	PMS_白马湖前锋5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10922	金湖	PMS_金南镇向阳3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10923	金湖	PMS_金南镇嵇圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10924	金湖	金南镇胜利3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10925	金湖	PMS_银集镇复兴8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10926	金湖	PMS_塔集镇时坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10927	金湖	塔集镇中桥6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10928	金湖	PMS_吕良镇付圩5#综合变	10	100	上级设备容量受限
10929	金湖	PMS_金南镇南桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10930	金湖	PMS_金南镇立新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10931	金湖	PMS_金南镇新坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10932	金湖	PMS_金南镇窑墩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10933	金湖	PMS_金南镇新杨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10934	金湖	PMS_金南镇新杨1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10935	金湖	金南镇新杨4#综合变	10	315	上级设备容量受限
10936	金湖	PMS_金南镇窑墩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10937	金湖	PMS_金南镇墩塘3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10938	金湖	PMS_金南镇墩塘1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10939	金湖	金南镇岗坂3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10940	金湖	金南镇胡庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10941	金湖	PMS_金南镇胡庄3#综合变	10	315	上级设备容量受限
10942	金湖	戴楼镇红岭2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10943	金湖	PMS_戴楼镇红岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10944	金湖	戴楼镇红岗7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10945	金湖	PMS_金南镇联盟2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10946	金湖	PMS_金南镇联盟3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10947	金湖	PMS_金南镇缸庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10948	金湖	PMS_金南镇缸庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10949	金湖	PMS_金南镇华沟3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10950	金湖	PMS_银集镇团结2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10951	金湖	PMS_银集镇团结3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10952	金湖	PMS_金北镇军王2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10953	金湖	PMS_银集镇复兴2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10954	金湖	PMS_金北镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10955	金湖	金北镇集镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10956	金湖	PMS_金北镇刘庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10957	金湖	PMS_戴楼镇卫东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10958	金湖	PMS_金北镇黄庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10959	金湖	PMS_吕良镇付圩徐庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10960	金湖	PMS_金北镇南堆5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10961	金湖	PMS_金北镇新港4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10962	金湖	PMS_金北镇陶庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10963	金湖	PMS_银集镇复兴3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10964	金湖	PMS_金北镇万坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10965	金湖	PMS_金北镇管庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10966	金湖	PMS_金北镇渔池1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10967	金湖	金北镇渔池2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10968	金湖	PMS_银集镇复兴9#综合变	10	200	本级设备容量受限
10969	金湖	PMS_金南镇宋墩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10970	金湖	金南镇瓦庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10971	金湖	PMS_金南镇车塘5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10972	金湖	PMS_金南镇车塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10973	金湖	PMS_金南镇车东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10974	金湖	涂沟镇三河1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10975	金湖	金建和园13#变	10	800	上级设备容量受限
10976	金湖	金南镇抬饭2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10977	金湖	金南镇丰收2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10978	金湖	PMS_金南镇丰收3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10979	金湖	PMS_金南镇百庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10980	金湖	PMS_吕良镇前进6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10981	金湖	PMS_吕良镇丰乐3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10982	金湖	PMS_吕良镇前进2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10983	金湖	PMS_吕良镇刘桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10984	金湖	PMS_吕良镇新农3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10985	金湖	PMS_吕良镇振兴4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10986	金湖	PMS_吕良镇张坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10987	金湖	PMS_前锋镇新兴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10988	金湖	PMS_吕良镇陈新1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10989	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
10990	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10991	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10992	金湖	前锋镇施港1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10993	金湖	闵桥镇平桥四组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10994	金湖	闵桥镇周桥十二组1#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10995	金湖	PMS_前锋镇淮村2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10996	金湖	PMS_宝应湖农场十四队综合变	10	400	上级设备容量受限
10997	金湖	金建和园9#变	10	800	上级设备容量受限
10998	金湖	PMS_吕良镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10999	金湖	PMS_吕良镇赤水5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11000	金湖	PMS_吕良镇赤水3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11001	金湖	吕良镇双岗1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11002	金湖	PMS_金北镇南堆2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11003	金湖	PMS_吕良镇双岗3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11004	金湖	金北镇南堆4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11005	金湖	PMS_吕良镇双岗4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11006	金湖	PMS_吕良镇陈庄4#综合变	10	100	上级设备容量受限
11007	金湖	PMS_银集镇复兴7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11008	金湖	PMS_吕良镇曹圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11009	金湖	PMS_银集镇复兴6#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11010	金湖	PMS_吕良镇曹圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11011	金湖	PMS_吕良镇曹圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11012	金湖	PMS_吕良镇茶庵1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11013	金湖	PMS_吕良镇茶庵5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11014	金湖	PMS_吕良镇茶庵6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11015	金湖	PMS_吕良镇双岗5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11016	金湖	前锋镇淮新1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11017	金湖	前锋镇淮新3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11018	金湖	金北镇应集6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11019	金湖	金北镇应集9#综合变	10	315	上级设备容量受限
11020	金湖	前锋镇淮建2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11021	金湖	金北镇渔种场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11022	金湖	前锋镇淮建3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11023	金湖	PMS_前锋镇淮武1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11024	金湖	PMS_前锋镇南湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11025	金湖	PMS_前锋镇施港3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11026	金湖	PMS_银集镇义平3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11027	金湖	PMS_银集镇义平1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11028	金湖	PMS_银集镇义平5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11029	金湖	PMS_吕良镇金河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11030	金湖	PMS_吕良镇幸福2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11031	金湖	PMS_吕良镇金河3#综合变	10	100	上级设备容量受限
11032	金湖	PMS_吕良镇军舍2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11033	金湖	PMS_吕良镇花园8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11034	金湖	PMS_吕良镇花园9#综合变	10	100	上级设备容量受限
11035	金湖	PMS_吕良镇花园1#综合变	10	100	上级设备容量受限
11036	金湖	PMS_吕良镇花园2#综合变	10	100	上级设备容量受限
11037	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11038	金湖	PMS_吕良镇沿湖1#综合变	10	100	上级设备容量受限
11039	金湖	PMS_前锋镇同心2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11040	金湖	前锋镇同心3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11041	金湖	前锋镇施港2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11042	金湖	PMS_前锋镇农场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11043	金湖	PMS_银集镇劳动4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11044	金湖	PMS_银集镇劳动5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11045	金湖	PMS_银集镇劳动7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11046	金湖	PMS_银集镇银东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11047	金湖	PMS_戴楼镇红岗6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11048	金湖	黎城镇九里10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11049	金湖	PMS_黎城镇林场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11050	金湖	PMS_金南镇抬饭6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11051	金湖	金南镇瓦庙4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11052	金湖	PMS_金南镇全兴3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11053	金湖	PMS_金南镇百庙9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11054	金湖	PMS_吕良镇集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11055	金湖	PMS_银集镇永祥3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11056	金湖	PMS_塔集镇陈家圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11057	金湖	PMS_塔集镇淮泉6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11058	金湖	塔集镇淮泉7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11059	金湖	PMS_塔集镇淮泉8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11060	金湖	塔集镇三柳4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11061	金湖	PMS_涂沟镇于南4#综合变	10	100	上级设备容量受限
11062	金湖	PMS_涂沟镇于南5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11063	金湖	PMS_塔集镇三柳6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11064	金湖	塔集镇三柳7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11065	金湖	PMS_涂沟镇于沟3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11066	金湖	PMS_塔集镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11067	金湖	PMS_塔集镇三官4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11068	金湖	PMS_金南镇窑墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11069	金湖	PMS_戴楼镇官塘小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11070	金湖	PMS_戴楼镇向东七组北1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11071	金湖	金北镇董河6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11072	金湖	PMS_塔集镇集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11073	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11074	金湖	塔集镇安乐5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11075	金湖	PMS_银集镇火星4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11076	金湖	银集镇淮建集镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11077	金湖	塔集镇双桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11078	金湖	PMS_银集镇淮建小学1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11079	金湖	PMS_银集镇淮建集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11080	金湖	PMS_塔集镇联合3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11081	金湖	PMS_戴楼镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11082	金湖	PMS_塔集镇跃进2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11083	金湖	金北镇塘埂5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11084	金湖	PMS_金北镇周庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11085	金湖	PMS_金北镇周庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11086	金湖	PMS_上湾安置房2#公用变	10	630	上级设备容量受限
11087	金湖	PMS_上湾安置房1#公用变	10	630	上级设备容量受限
11088	金湖	PMS_翰林世家1#变	10	800	上级设备容量受限
11089	金湖	PMS_翰林世家2#变	10	800	上级设备容量受限
11090	金湖	PMS_国际商城1#变	10	800	上级设备容量受限
11091	金湖	PMS_国际商城2#变	10	800	上级设备容量受限
11092	金湖	PMS_国际商城3#变	10	800	上级设备容量受限
11093	金湖	PMS_国际商城4#变	10	800	上级设备容量受限
11094	金湖	PMS_吕良镇金淮2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11095	金湖	PMS_吕良镇幸福1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11096	金湖	PMS_白马湖新河10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11097	金湖	PMS_前锋镇中段6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11098	金湖	PMS_银集镇义平6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11099	金湖	银集镇新庄9#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11100	金湖	景秀湾1#变	10	800	上级设备容量受限
11101	金湖	景秀湾2#变	10	800	上级设备容量受限
11102	金湖	景秀湾3#变	10	800	上级设备容量受限
11103	金湖	景秀湾4#变	10	800	上级设备容量受限
11104	金湖	景秀湾5#变	10	630	上级设备容量受限
11105	金湖	景秀湾6#变	10	630	上级设备容量受限
11106	金湖	PMS_兰亭熙园9#变	10	800	上级设备容量受限
11107	金湖	PMS_兰亭熙园10#变	10	800	上级设备容量受限
11108	金湖	景秀湾7#变	10	630	上级设备容量受限
11109	金湖	景秀湾8#变	10	630	上级设备容量受限
11110	金湖	PMS_吕良镇军舍村部综合变	10	400	上级设备容量受限
11111	金湖	PMS_塔集镇东方红6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11112	金湖	PMS_塔集镇陆河6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11113	金湖	塔集镇东方红7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11114	金湖	塔集镇时坝9#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11115	金湖	塔集镇安乐6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11116	金湖	塔集镇东方红4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11117	金湖	PMS_金北镇新港6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11118	金湖	PMS_塔集镇宝塔1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11119	金湖	塔集镇三官9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11120	金湖	PMS_涂沟镇于南6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11121	金湖	PMS_金南镇五里6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11122	金湖	PMS_金北镇管庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11123	金湖	PMS_金北镇管庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11124	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11125	金湖	白马湖白马湖4#综合变	10	630	上级设备容量受限
11126	金湖	PMS_闵桥镇张石十一组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11127	金湖	PMS_前锋镇中段5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11128	金湖	PMS_东城国际3#变	10	800	上级设备容量受限
11129	金湖	PMS_东城国际4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11130	金湖	PMS_东城国际5#变	10	800	上级设备容量受限
11131	金湖	PMS_东城国际6#变	10	800	上级设备容量受限
11132	金湖	PMS_塔集镇夹镇3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11133	金湖	PMS_塔集镇夹镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11134	金湖	PMS_宝应湖农场2#综合变	10	630	上级设备容量受限
11135	金湖	涂沟镇高邮湖10#综合变	10	315	本级设备容量受限
11136	金湖	白马湖白马湖3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11137	金湖	PMS_银集镇火星1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11138	金湖	PMS_塔集镇陆河5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11139	金湖	PMS_前锋镇合意5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11140	金湖	PMS_前锋镇合意3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11141	金湖	PMS_银集镇新胜1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11142	金湖	银集镇新胜12#综合变	10	100	本级设备容量受限
11143	金湖	PMS_吕良镇金河5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11144	金湖	塔集镇河村4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11145	金湖	PMS_吕良镇沿湖7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11146	金湖	白马湖陈涧5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11147	金湖	吕良镇新农9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11148	金湖	PMS_吕良镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11149	金湖	PMS_吕良镇赤水建设综合变	10	400	上级设备容量受限
11150	金湖	PMS_吕良镇集镇吕小综合变	10	400	上级设备容量受限
11151	金湖	PMS_吕良镇幸福8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11152	金湖	PMS_前锋镇集镇街南综合变	10	400	上级设备容量受限
11153	金湖	PMS_前锋镇木业园区5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11154	金湖	PMS_前锋镇木业园区6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11155	金湖	PMS_银集镇新庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11156	金湖	PMS_金南镇南望6#综合变	10	400	本级设备容量受限
11157	金湖	戴楼镇园区2#综合变	10	160	上级设备容量受限
11158	金湖	PMS_银集镇刘坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11159	金湖	PMS_银集镇新庄6#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11160	金湖	黎东花园5#变	10	800	上级设备容量受限
11161	金湖	PMS_金北镇新街5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11162	金湖	金北镇刘庄7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11163	金湖	戴楼镇蔬菜园2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11164	金湖	PMS_银集镇刘坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11165	金湖	PMS_银集镇刘坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11166	金湖	PMS_吕良镇幸福季庄综合变	10	400	上级设备容量受限
11167	金湖	前锋镇计生办综合变	10	630	上级设备容量受限
11168	金湖	银涂镇红湖村部1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11169	金湖	PMS_银集镇刘坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11170	金湖	PMS_金南镇丰南4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11171	金湖	PMS_金南镇瓦庙7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11172	金湖	PMS_金南镇王庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11173	金湖	PMS_金南镇嵇圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11174	金湖	戴楼镇牌楼集中区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11175	金湖	PMS_前锋镇中段7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11176	金湖	白马湖前锋11#综合变	10	400	上级设备容量受限
11177	金湖	PMS_前锋镇中段8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11178	金湖	白马湖渔民6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11179	金湖	PMS_金北镇刘庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11180	金湖	吕良镇新农小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11181	金湖	PMS_金北镇应集10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11182	金湖	银涂镇红湖三期12#综合变	10	630	本级设备容量受限
11183	金湖	戴楼镇官东3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11184	金湖	PMS_金南镇南望11#综合变	10	200	本级设备容量受限
11185	金湖	PMS_牌楼小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11186	金湖	PMS_牌楼小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11187	金湖	黎东花园3#变	10	800	上级设备容量受限
11188	金湖	PMS_牌楼小区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
11189	金湖	PMS_九里公寓1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11190	金湖	PMS_九里公寓2#变	10	800	上级设备容量受限
11191	金湖	PMS_九里公寓3#变	10	630	上级设备容量受限
11192	金湖	PMS_九里公寓4#变	10	630	上级设备容量受限
11193	金湖	金建和园15#变	10	800	上级设备容量受限
11194	金湖	金北街道陈桥集镇6#综合变	10	630	上级设备容量受限
11195	金湖	PMS_金北镇应集7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11196	金湖	PMS_金北镇腰滩1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11197	金湖	戴楼镇戴楼3组综合变	10	400	上级设备容量受限
11198	金湖	步行街1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11199	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11200	金湖	PMS_吕良镇新农8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11201	金湖	PMS_新民变仓库公用变	10	100	上级设备容量受限
11202	金湖	PMS_银涂镇红湖小区1#综合变	10	500	本级设备容量受限
11203	金湖	PMS_银涂镇红湖小区2#综合变	10	630	本级设备容量受限
11204	金湖	PMS_银涂镇红湖小区3#综合变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11205	金湖	PMS_银涂镇红湖小区4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11206	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期2#综合变	10	400	本级设备容量受限
11207	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11208	金湖	PMS_银涂镇劳动新村1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11209	金湖	PMS_银涂镇劳动新村2#综合变	10	400	本级设备容量受限
11210	金湖	PMS_银涂镇劳动新村3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11211	金湖	PMS_银涂镇劳动新村4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11212	金湖	PMS_银涂镇劳动新村5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11213	金湖	PMS_银涂镇劳动新村6#综合变	10	400	本级设备容量受限
11214	金湖	PMS_银涂镇新胜花园1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11215	金湖	PMS_金南镇丰南6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11216	金湖	金北街道和美人家4#综合变	10	630	上级设备容量受限
11217	金湖	PMS_宝应湖农场六队综合变	10	400	上级设备容量受限
11218	金湖	PMS_东方明珠二期1#变	10	1000	上级设备容量受限
11219	金湖	PMS_东方明珠二期3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11220	金湖	金北街道喜盈门3#综合变	10	630	上级设备容量受限
11221	金湖	高宝路公用变	10	200	上级设备容量受限
11222	金湖	前锋镇联通公司综合变	10	500	上级设备容量受限
11223	金湖	吕良镇集镇小区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
11224	金湖	白马湖渔乐湾3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11225	金湖	PMS_金南镇缸庙6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11226	金湖	PMS_金南镇南桥8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11227	金湖	金南镇南桥9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11228	金湖	PMS_金南镇胡庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11229	金湖	涂沟镇养殖场5#综合变	10	315	本级设备容量受限
11230	金湖	明发观澜苑1#变	10	630	上级设备容量受限
11231	金湖	PMS_吕良镇集镇小区3#变	10	400	上级设备容量受限
11232	金湖	白马湖渔乐湾4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11233	金湖	金南镇原种队2#综合变	10	100	上级设备容量受限
11234	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区4#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11235	金湖	PMS_金北镇洪圩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11236	金湖	PMS_闵桥镇张石四组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11237	金湖	PMS_吕良镇集镇工商综合变	10	400	上级设备容量受限
11238	金湖	金北镇吴庄4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11239	金湖	金北镇刘庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11240	金湖	PMS_金北镇应集2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11241	金湖	PMS_金北镇管灯1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11242	金湖	PMS_宝应湖农场6#综合变	10	630	上级设备容量受限
11243	金湖	明发悦珑湖3#变	10	800	上级设备容量受限
11244	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11245	金湖	戴楼镇中东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11246	金湖	PMS_吕良镇三园村部综合变	10	400	上级设备容量受限
11247	金湖	银涂镇红湖三期3#综合变	10	800	本级设备容量受限
11248	金湖	银集镇新庄3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11249	金湖	涂沟镇高邮湖7#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11250	金湖	PMS_金北镇腰滩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11251	金湖	吕良镇曹圩8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11252	金湖	PMS_金北镇腰滩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11253	金湖	PMS_银集镇利生6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11254	金湖	PMS_银集镇利生1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11255	金湖	白马湖阮桥2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11256	金湖	白马湖集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11257	金湖	白马湖集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11258	金湖	白马湖集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11259	金湖	PMS_银集镇新胜5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11260	金湖	银集镇复连2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11261	金湖	PMS_银集镇刘坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11262	金湖	银集镇新庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11263	金湖	银集镇新庄8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11264	金湖	PMS_银集镇新庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11265	金湖	PMS_御荷坊1#变	10	800	上级设备容量受限
11266	金湖	PMS_御荷坊2#变	10	800	上级设备容量受限
11267	金湖	PMS_御荷坊3#变	10	800	上级设备容量受限
11268	金湖	PMS_御荷坊4#变	10	800	上级设备容量受限
11269	金湖	PMS_吕良镇张坝9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11270	金湖	PMS_银集镇淮建集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11271	金湖	PMS_塔集镇高桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11272	金湖	塔集镇跃进9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11273	金湖	前锋镇淮胜工业园区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11274	金湖	PMS_前锋镇淮阳3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11275	金湖	PMS_前锋镇淮锋4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11276	金湖	PMS_前锋镇新兴5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11277	金湖	白马湖阮桥4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11278	金湖	白马湖新河8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11279	金湖	PMS_金南镇百庙7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11280	金湖	PMS_吕良镇新农集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11281	金湖	PMS_前锋镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11282	金湖	PMS_前锋镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11283	金湖	PMS_前锋镇集镇街北综合变	10	400	上级设备容量受限
11284	金湖	PMS_前锋镇新兴4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11285	金湖	PMS_前锋镇中段4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11286	金湖	PMS_涂沟镇于南7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11287	金湖	金北镇马庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11288	金湖	PMS_吕良镇淮路4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11289	金湖	银集镇淮建水厂1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11290	金湖	PMS_吕良镇前进9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11291	金湖	PMS_金北镇集镇12#综合变	10	200	上级设备容量受限
11292	金湖	金北镇集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11293	金湖	PMS_金北镇集镇14#综合变	10	200	上级设备容量受限
11294	金湖	PMS_金北镇集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11295	金湖	PMS_金北镇李庄6#综合变	10	100	上级设备容量受限
11296	金湖	PMS_金北镇梁圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11297	金湖	PMS_金北镇梁圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11298	金湖	金北镇张桥4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11299	金湖	PMS_金北镇马圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11300	金湖	PMS_金北镇张桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11301	金湖	PMS_银集镇新胜3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11302	金湖	PMS_银集镇新胜9#综合变	10	200	本级设备容量受限
11303	金湖	PMS_金建和园1#变	10	800	上级设备容量受限
11304	金湖	PMS_金建和园2#变	10	800	上级设备容量受限
11305	金湖	PMS_金北镇闸东3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11306	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖9#综合变	10	200	本级设备容量受限
11307	金湖	涂沟镇高邮湖8#综合变	10	400	本级设备容量受限
11308	金湖	PMS_吕良镇双岗7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11309	金湖	PMS_吕良镇双岗8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11310	金湖	PMS_银集镇何营7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11311	金湖	银集镇淮建粮管所1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11312	金湖	白马湖中营4#综合变	10	100	上级设备容量受限
11313	金湖	PMS_吕良镇大庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11314	金湖	PMS_吕良镇花园3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11315	金湖	PMS_金南镇南望8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11316	金湖	金南镇墩塘5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11317	金湖	PMS_白马湖前锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11318	金湖	PMS_吕良镇集镇大坝综合变	10	400	上级设备容量受限
11319	金湖	PMS_金南镇金南集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11320	金湖	戴楼镇小集一组1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11321	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11322	金湖	PMS_塔集镇淮泉10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11323	金湖	PMS_金北镇李庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11324	金湖	塔集镇中桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11325	金湖	PMS_金北镇董河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11326	金湖	金北镇董河4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11327	金湖	PMS_金北镇梁圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11328	金湖	金北镇渔种场3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11329	金湖	PMS_金北镇梁圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11330	金湖	金北镇渔种场1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11331	金湖	PMS_金南镇车塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11332	金湖	金南镇金丰纸业综合变	10	400	上级设备容量受限
11333	金湖	金南镇华沟1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11334	金湖	PMS_金南镇墩塘4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11335	金湖	金南镇胡庄6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11336	金湖	PMS_金南镇南望5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11337	金湖	金南镇窑墩1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11338	金湖	PMS_金北镇集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
11339	金湖	PMS_金北镇董河1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11340	金湖	PMS_金北镇董河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11341	金湖	PMS_金南镇岗坂1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11342	金湖	PMS_金南镇泥坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11343	金湖	PMS_银集镇银联6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11344	金湖	PMS_银集镇银联5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11345	金湖	金北镇拾圩5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11346	金湖	金北镇应集12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11347	金湖	PMS_金北镇管庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11348	金湖	金北镇万坝3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11349	金湖	PMS_金北镇新港3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11350	金湖	PMS_银集镇刘圩3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11351	金湖	PMS_银集镇团结7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11352	金湖	戴楼镇红岗3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11353	金湖	PMS_金南镇瓦庙5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11354	金湖	PMS_银集镇永祥2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11355	金湖	前锋镇木业园区4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11356	金湖	金南镇徐庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11357	金湖	PMS_金南镇徐庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11358	金湖	PMS_金南镇缸庙5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11359	金湖	金南镇胡庄7#综合变	10	315	上级设备容量受限
11360	金湖	PMS_金南镇联盟1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11361	金湖	PMS_金南镇泥坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11362	金湖	PMS_金南镇卞塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11363	金湖	PMS_金南镇抬饭8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11364	金湖	PMS_金南镇瓦庙6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11365	金湖	金南镇时墩1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11366	金湖	PMS_金南镇马塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11367	金湖	PMS_金南镇丰收1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11368	金湖	PMS_金南镇车塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11369	金湖	PMS_金南镇车洪2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11370	金湖	PMS_戴楼镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11371	金湖	涂沟镇华乔1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11372	金湖	PMS_金南镇百庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11373	金湖	PMS_金南镇新坝8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11374	金湖	PMS_金南镇先进5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11375	金湖	PMS_金南镇胜利2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11376	金湖	PMS_金南镇王庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11377	金湖	PMS_金南镇王庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11378	金湖	PMS_金南镇王庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11379	金湖	PMS_金南镇立新1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11380	金湖	金北镇塘埂3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11381	金湖	PMS_前锋镇集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11382	金湖	PMS_塔集镇安乐2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11383	金湖	塔集镇安乐4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11384	金湖	戴楼镇红岗5#综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11385	金湖	PMS_戴楼镇红岗4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11386	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11387	金湖	PMS_金南镇徐庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11388	金湖	PMS_金南镇原种队1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11389	金湖	塔集镇河村1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11390	金湖	前锋镇淮锋1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11391	金湖	前锋镇集镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11392	金湖	PMS_金南镇时墩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11393	金湖	塔集镇河村3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11394	金湖	塔集镇跃进4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11395	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11396	金湖	PMS_前锋镇淮村3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11397	金湖	PMS_前锋镇淮村4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11398	金湖	PMS_前锋镇淮新4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11399	金湖	PMS_文明路中1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11400	金湖	PMS_文明路中2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11401	金湖	PMS_前锋镇淮红2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11402	金湖	金北镇邬桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11403	金湖	PMS_金北镇大元1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11404	金湖	PMS_金北镇马庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11405	金湖	PMS_金北镇宋庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11406	金湖	金北镇大元2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11407	金湖	PMS_金北镇高集1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11408	金湖	PMS_金北镇南堆1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11409	金湖	PMS_金北镇涧北1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11410	金湖	金北镇军王5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11411	金湖	PMS_吕良镇刘桥7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11412	金湖	PMS_吕良镇前进4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11413	金湖	PMS_吕良镇前进8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11414	金湖	PMS_吕良镇前进7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11415	金湖	PMS_吕良镇集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11416	金湖	吕良镇淮路2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11417	金湖	PMS_吕良镇漕泽1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11418	金湖	PMS_吕良镇淮路5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11419	金湖	PMS_吕良镇新农5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11420	金湖	PMS_吕良镇丰乐2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11421	金湖	前锋镇南湖6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11422	金湖	PMS_前锋镇淮武4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11423	金湖	前锋镇南湖5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11424	金湖	PMS_吕良镇金河1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11425	金湖	PMS_吕良镇金河4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11426	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11427	金湖	PMS_吕良镇孙集6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11428	金湖	PMS_白马湖东滩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11429	金湖	PMS_吕良镇军舍7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11430	金湖	PMS_白马湖集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11431	金湖	PMS_白马湖新跃6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11432	金湖	PMS_白马湖集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11433	金湖	白马湖集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11434	金湖	PMS_吕良镇曹圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11435	金湖	PMS_吕良镇曹圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11436	金湖	PMS_吕良镇陈庄5#综合变	10	100	上级设备容量受限
11437	金湖	PMS_吕良镇陈庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11438	金湖	PMS_戴楼镇大坝2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11439	金湖	PMS_吕良镇茶庵8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11440	金湖	PMS_吕良镇茶庵7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11441	金湖	PMS_吕良镇曹圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11442	金湖	PMS_吕良镇赤水1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11443	金湖	PMS_吕良镇大庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11444	金湖	PMS_吕良镇大庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11445	金湖	PMS_吕良镇集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11446	金湖	PMS_吕良镇曹圩鱼塘综合变	10	200	上级设备容量受限
11447	金湖	PMS_吕良镇赤水4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11448	金湖	白马湖新跃3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11449	金湖	白马湖新跃2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11450	金湖	PMS_白马湖红锋2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11451	金湖	PMS_白马湖东滩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11452	金湖	白马湖集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11453	金湖	PMS_白马湖东滩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11454	金湖	PMS_吕良镇金淮6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11455	金湖	PMS_吕良镇吕良1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11456	金湖	PMS_吕良镇幸福3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11457	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11458	金湖	PMS_吕良镇付圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11459	金湖	PMS_吕良镇花园10#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11460	金湖	PMS_吕良镇孙集4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11461	金湖	PMS_吕良镇三园4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11462	金湖	PMS_吕良镇军舍8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11463	金湖	PMS_前锋镇淮建1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11464	金湖	PMS_金北镇高集6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11465	金湖	PMS_金北镇高集7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11466	金湖	PMS_兰亭熙园5#变	10	800	上级设备容量受限
11467	金湖	兰亭熙园6#变	10	800	上级设备容量受限
11468	金湖	PMS_吕良镇张坝8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11469	金湖	PMS_吕良镇刘桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11470	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11471	金湖	PMS_闵桥镇施尖3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11472	金湖	PMS_闵桥镇渔业3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11473	金湖	PMS_银集镇利生4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11474	金湖	金南镇李坝1#综合变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11475	金湖	金北镇马港6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11476	金湖	PMS_涂沟镇于南3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11477	金湖	涂沟镇涂沟农业组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11478	金湖	PMS_前锋镇淮滨1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11479	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11480	金湖	PMS_白马湖渔民5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11481	金湖	PMS_金南镇吴桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11482	金湖	金南镇嵇圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11483	金湖	金南镇金沟集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11484	金湖	PMS_吕良镇集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11485	金湖	白马湖渔民7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11486	金湖	前锋镇淮湖1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11487	金湖	PMS_前锋镇淮湖3#综合变	10	100	上级设备容量受限
11488	金湖	前锋镇淮锋3#综合变	10	630	上级设备容量受限
11489	金湖	PMS_吕良镇沿湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11490	金湖	PMS_吕良镇沿湖3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11491	金湖	PMS_银集镇天堂2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11492	金湖	PMS_涂沟镇曙光3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11493	金湖	PMS_吕良镇沿湖4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11494	金湖	PMS_吕良镇军舍6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11495	金湖	PMS_吕良镇军舍10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11496	金湖	白马湖新跃4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11497	金湖	PMS_银集镇银红1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11498	金湖	PMS_白马湖红锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11499	金湖	PMS_银集镇新东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11500	金湖	PMS_吕良镇花园6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11501	金湖	PMS_银集镇新东3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11502	金湖	PMS_银集镇火星2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11503	金湖	PMS_黎城镇徐梁5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11504	金湖	PMS_金北镇大元4#综合变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11505	金湖	PMS_银集镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11506	金湖	金南镇新卞1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11507	金湖	PMS_吕良镇金淮4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11508	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11509	金湖	戴楼镇戴楼1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11510	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11511	金湖	金北镇陈桥2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11512	金湖	PMS_银集镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11513	金湖	金南镇卞塘集镇3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11514	金湖	PMS_银集镇集镇3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11515	金湖	PMS_银集镇集镇4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11516	金湖	银集镇何营4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11517	金湖	金北镇高集3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11518	金湖	PMS_金南镇新坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11519	金湖	PMS_金南镇新坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11520	金湖	金南镇新坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11521	金湖	PMS_金南镇新坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11522	金湖	PMS_金北镇马港5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11523	金湖	PMS_金南镇时墩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11524	金湖	PMS_金北镇陈渡4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11525	金湖	PMS_金北镇李庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11526	金湖	PMS_金北镇李庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11527	金湖	金北镇马圩7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11528	金湖	金南镇新坝7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11529	金湖	PMS_金北镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11530	金湖	PMS_金北镇集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11531	金湖	PMS_闵桥镇渔业2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11532	金湖	PMS_金南镇泥坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11533	金湖	金北镇黄庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11534	金湖	PMS_金南镇泥坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11535	金湖	PMS_金北镇董河5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11536	金湖	吕良镇新丰7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11537	金湖	吕良镇陈新3#综合变	10	100	上级设备容量受限
11538	金湖	金南镇新卞9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11539	金湖	PMS_金南镇车塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11540	金湖	PMS_金南镇车东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11541	金湖	PMS_金南镇车洪4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11542	金湖	PMS_金南镇百庙4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11543	金湖	PMS_金南镇丰收三组综合变	10	200	上级设备容量受限
11544	金湖	PMS_金南镇宋墩五组综合变	10	200	上级设备容量受限
11545	金湖	吕良镇陈新6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11546	金湖	PMS_金南镇车塘6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11547	金湖	PMS_吕良镇振兴6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11548	金湖	吕良镇张坝5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11549	金湖	PMS_吕良镇张坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11550	金湖	PMS_吕良镇刘桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11551	金湖	涂沟镇曙光4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11552	金湖	PMS_银集镇何营6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11553	金湖	PMS_前锋镇合意2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11554	金湖	PMS_涂沟镇于沟4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11555	金湖	PMS_前锋镇南湖3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11556	金湖	PMS_前锋镇集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11557	金湖	前锋镇合意1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11558	金湖	PMS_银集镇集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11559	金湖	PMS_涂沟镇于沟5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11560	金湖	PMS_涂沟镇于沟6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11561	金湖	PMS_前锋镇新村1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11562	金湖	PMS_塔集镇龚河3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11563	金湖	PMS_戴楼镇红岭1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11564	金湖	PMS_戴楼镇卫东3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11565	金湖	PMS_涂沟镇曙光8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11566	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11567	金湖	PMS_涂沟镇曙光9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11568	金湖	PMS_银集镇集镇13#综合变	10	400	本级设备容量受限
11569	金湖	PMS_银集镇集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11570	金湖	戴楼镇官塘集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11571	金湖	塔集镇双桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11572	金湖	PMS_涂沟镇曙光10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11573	金湖	塔集镇夹镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11574	金湖	PMS_银集镇复兴4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11575	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11576	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11577	金湖	PMS_银集镇红湖3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11578	金湖	PMS_银集镇红湖4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11579	金湖	塔集镇中桥7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11580	金湖	PMS_塔集镇养殖场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11581	金湖	PMS_塔集镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11582	金湖	PMS_塔集镇跃进6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11583	金湖	PMS_塔集镇集镇小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11584	金湖	涂沟镇复南1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11585	金湖	PMS_塔集镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11586	金湖	涂沟镇高邮湖避风港1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11587	金湖	PMS_塔集镇跃进小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11588	金湖	塔集镇跃进5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11589	金湖	PMS_塔集镇跃进7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11590	金湖	PMS_涂沟镇养殖场1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11591	金湖	PMS_涂沟镇夹荡2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11592	金湖	塔集镇跃进8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11593	金湖	PMS_塔集镇时坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11594	金湖	燃料公司公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11595	金湖	PMS_闵桥镇姜湾2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11596	金湖	闵桥镇姜湾1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11597	金湖	PMS_前锋镇民生3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11598	金湖	PMS_涂沟镇新渔1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11599	金湖	前锋镇淮锋2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11600	金湖	PMS_闵桥镇姜湾五组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11601	金湖	PMS_吕良镇花园5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11602	金湖	前锋镇淮红1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11603	金湖	前锋镇淮阳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11604	金湖	PMS_金北镇刘庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11605	金湖	PMS_白马湖新河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11606	金湖	PMS_塔集镇集镇1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11607	金湖	PMS_塔集镇时坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11608	金湖	PMS_塔集镇跃进1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11609	金湖	PMS_塔集镇塔镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11610	金湖	前锋镇淮建5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11611	金湖	PMS_金北镇渔民综合变	10	200	上级设备容量受限
11612	金湖	前锋镇淮胜电信支局综合变	10	100	上级设备容量受限
11613	金湖	PMS_金北镇应集1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11614	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖2#综合变	10	315	本级设备容量受限
11615	金湖	金南镇南桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11616	金湖	吕良镇陈新5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11617	金湖	PMS_吕良镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11618	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11619	金湖	前锋镇淮胜集镇3#综合变	10	160	上级设备容量受限
11620	金湖	PMS_银集镇新胜4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11621	金湖	PMS_银集镇天堂1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11622	金湖	PMS_吕良镇大庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11623	金湖	PMS_吕良镇三园5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11624	金湖	PMS_东方佳苑3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11625	金湖	东方佳苑4#变	10	800	上级设备容量受限
11626	金湖	涂沟镇养殖场3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11627	金湖	PMS_金南镇先进4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11628	金湖	PMS_吕良镇漕泽2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11629	金湖	PMS_白马湖前锋6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11630	金湖	PMS_吕良镇丰乐7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11631	金湖	PMS_金南镇南桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11632	金湖	PMS_金北镇拾圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11633	金湖	PMS_黎城镇黎城3#公用变	10	400	上级设备容量受限
11634	金湖	金北镇宋庄6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11635	金湖	PMS_金南镇岗坂8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11636	金湖	PMS_金南镇华沟5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11637	金湖	PMS_金南镇联盟4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11638	金湖	PMS_金南镇缸庙4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11639	金湖	PMS_吕良镇集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11640	金湖	PMS_吕良镇双岗9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11641	金湖	PMS_吕良镇赤水10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11642	金湖	PMS_吕良镇沿湖9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11643	金湖	PMS_吕良镇沿湖10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11644	金湖	PMS_戴楼镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11645	金湖	PMS_金北镇军王7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11646	金湖	PMS_金南镇先锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11647	金湖	金北镇陶庄4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11648	金湖	PMS_戴楼镇向东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11649	金湖	PMS_银集镇利生3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11650	金湖	PMS_白马湖东滩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11651	金湖	PMS_银集镇淮建集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11652	金湖	PMS_黎城镇船塘路公用变	10	400	上级设备容量受限
11653	金湖	白马湖集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11654	金湖	塔集镇东方红1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11655	金湖	PMS_牌楼小区5期1#变	10	630	上级设备容量受限
11656	金湖	PMS_牌楼小区5期2#变	10	630	上级设备容量受限
11657	金湖	PMS_牌楼小区5期3#变	10	630	上级设备容量受限
11658	金湖	PMS_牌楼小区5期4#变	10	630	上级设备容量受限
11659	金湖	金北街道和美人家6#综合变	10	630	上级设备容量受限
11660	金湖	PMS_金南镇胜利5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11661	金湖	PMS_金北镇渔池5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11662	金湖	文明路中3#箱变	10	630	上级设备容量受限
11663	金湖	白马湖新河4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11664	金湖	涂沟镇夹荡5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11665	金湖	景秀湾9#变	10	800	上级设备容量受限
11666	金湖	景秀湾10#变	10	800	上级设备容量受限
11667	金湖	景秀湾11#变	10	800	上级设备容量受限
11668	金湖	景秀湾12#变	10	800	上级设备容量受限
11669	金湖	塔集镇中桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11670	金湖	塔集镇河村6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11671	金湖	PMS_白马湖杨庄2#综合变	10	100	上级设备容量受限
11672	金湖	PMS_金北镇应集8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11673	金湖	PMS_吕良镇赤水7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11674	金湖	PMS_涂沟镇复南2#综合变	10	315	本级设备容量受限
11675	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖6#综合变	10	315	本级设备容量受限
11676	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11677	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11678	金湖	PMS_吕良镇双岗6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11679	金湖	PMS_塔集镇陆河4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11680	金湖	PMS_银集镇银东2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11681	金湖	金南镇马塘1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11682	金湖	PMS_金北镇应集11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11683	金湖	PMS_金南镇马塘2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11684	金湖	PMS_吕良镇三园1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11685	金湖	戴楼镇红岗1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11686	金湖	吕良镇三园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11687	金湖	PMS_戴楼镇官塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11688	金湖	PMS_涂沟镇于南1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11689	金湖	涂沟镇于南2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11690	金湖	PMS_吕良镇三园6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11691	金湖	PMS_吕良镇赤水8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11692	金湖	PMS_金北镇董河7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11693	金湖	PMS_白马湖红锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11694	金湖	金南镇胜利1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11695	金湖	金南镇王庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11696	金湖	PMS_金南镇嵇圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11697	金湖	吕良镇陈庄6#综合变	10	160	上级设备容量受限
11698	金湖	PMS_吕良镇茶庵3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11699	金湖	白马湖渔民3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11700	金湖	PMS_吕良镇振兴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11701	金湖	银集镇银东1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11702	金湖	PMS_吕良镇茶庵4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11703	金湖	PMS_涂沟镇于沟1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11704	金湖	PMS_涂沟镇于沟2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11705	金湖	涂沟镇曙光1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11706	金湖	PMS_涂沟镇曙光2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11707	金湖	PMS_涂沟镇曙光5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11708	金湖	PMS_金北镇腰滩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11709	金湖	PMS_吕良镇振兴3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11710	金湖	PMS_银集镇银东3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11711	金湖	PMS_金北镇腰滩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11712	金湖	戴楼镇集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11713	金湖	金北镇腰滩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11714	金湖	戴楼镇官东4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11715	金湖	金北镇腰滩5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11716	金湖	PMS_吕良镇张坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11717	金湖	前锋镇淮武5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11718	金湖	白马湖养殖场1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11719	金湖	吕良镇漕泽3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11720	金湖	PMS_白马湖新河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11721	金湖	前锋镇淮胜集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11722	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11723	金湖	银集镇劳动3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11724	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11725	金湖	PMS_金北镇梁圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11726	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11727	金湖	PMS_金北镇梁圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11728	金湖	PMS_金北镇梁圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11729	金湖	PMS_金北镇郭桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11730	金湖	PMS_金北镇马港1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11731	金湖	PMS_金北镇万坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11732	金湖	金北镇应集4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11733	金湖	PMS_白马湖陈涧2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11734	金湖	PMS_金北镇应集5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11735	金湖	PMS_金北镇宋庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11736	金湖	PMS_银集镇银联1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11737	金湖	金南镇墩塘6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11738	金湖	PMS_银集镇天堂6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11739	金湖	银集镇复连6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11740	金湖	PMS_金北镇军王1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11741	金湖	PMS_金北镇塘埂4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11742	金湖	PMS_吕良镇军舍9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11743	金湖	金南镇立新3#综合变	10	315	上级设备容量受限
11744	金湖	PMS_金北镇军王3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11745	金湖	PMS_吕良镇军舍11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11746	金湖	PMS_金北镇万庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11747	金湖	PMS_金北镇军王4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11748	金湖	金北镇万庄3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11749	金湖	PMS_金北镇洪圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11750	金湖	PMS_金南镇卞塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11751	金湖	PMS_吕良镇幸福6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11752	金湖	PMS_金北镇洪圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11753	金湖	金南镇卞塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11754	金湖	前锋镇淮建4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11755	金湖	PMS_银集镇银联3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11756	金湖	PMS_吕良镇新农集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11757	金湖	金南镇南望3#综合变	10	315	本级设备容量受限
11758	金湖	吕良镇新农集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11759	金湖	PMS_金南镇南望4#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11760	金湖	PMS_吕良镇赤水9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11761	金湖	PMS_金北镇马圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11762	金湖	PMS_金南镇墩塘2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11763	金湖	PMS_金北镇马圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11764	金湖	PMS_前锋镇南湖4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11765	金湖	PMS_金北镇马圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11766	金湖	PMS_金南镇缸庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11767	金湖	金北镇渔池6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11768	金湖	PMS_银集镇银联4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11769	金湖	PMS_金北镇涧北2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11770	金湖	金北镇马圩1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11771	金湖	金北镇涧北3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11772	金湖	PMS_金北镇大元3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11773	金湖	PMS_金北镇新港1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11774	金湖	PMS_金北镇黄庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11775	金湖	PMS_吕良镇沿湖5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11776	金湖	PMS_前锋镇淮胜汕河综合变	10	400	上级设备容量受限
11777	金湖	前锋镇新村2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11778	金湖	PMS_银集镇何营1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11779	金湖	PMS_前锋镇合意4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11780	金湖	PMS_银集镇银集2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11781	金湖	金南镇宋坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11782	金湖	PMS_金南镇宋坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11783	金湖	金南镇宋墩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11784	金湖	PMS_金南镇丰南1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11785	金湖	PMS_金南镇丰南3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11786	金湖	PMS_金南镇抬饭1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11787	金湖	PMS_金南镇抬饭4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11788	金湖	PMS_银集镇红湖2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11789	金湖	金南镇瓦庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11790	金湖	PMS_吕良镇丰乐6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11791	金湖	PMS_吕良镇新丰4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11792	金湖	PMS_吕良镇淮路1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11793	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11794	金湖	PMS_戴楼镇戴楼7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11795	金湖	PMS_戴楼镇戴楼3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11796	金湖	PMS_金北镇陈渡2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11797	金湖	PMS_金北镇李庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11798	金湖	PMS_金北镇张方3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11799	金湖	PMS_金南镇瓦庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11800	金湖	PMS_金南镇南宫1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11801	金湖	PMS_金南镇先进3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11802	金湖	金南镇先锋2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11803	金湖	PMS_金南镇向阳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11804	金湖	PMS_园林路北公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11805	金湖	PMS_金南镇向阳2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11806	金湖	金南镇向阳4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11807	金湖	金南镇李坝2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11808	金湖	PMS_金北镇军王6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11809	金湖	PMS_金北镇马庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11810	金湖	PMS_金北镇马庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11811	金湖	PMS_戴楼镇卫东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11812	金湖	PMS_银集镇义平7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11813	金湖	PMS_金南镇李坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11814	金湖	金南镇新卞4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11815	金湖	PMS_闵桥镇张石4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11816	金湖	塔集镇高桥2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11817	金湖	塔集镇时坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11818	金湖	塔集镇安乐7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11819	金湖	PMS_塔集镇高桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11820	金湖	塔集镇联合1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11821	金湖	塔集镇陆河1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11822	金湖	PMS_塔集镇陆河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11823	金湖	PMS_塔集镇淮泉2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11824	金湖	PMS_塔集镇淮泉4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11825	金湖	PMS_塔集镇三官1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11826	金湖	PMS_塔集镇三官3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11827	金湖	PMS_塔集镇双桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11828	金湖	塔集镇双桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11829	金湖	白马湖集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
11830	金湖	塔集镇双桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11831	金湖	PMS_塔集镇双桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11832	金湖	PMS_塔集镇中桥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11833	金湖	PMS_塔集镇时坝7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11834	金湖	塔集镇时坝8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11835	金湖	PMS_金南镇南望7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11836	金湖	PMS_白马湖陈涧12#综合变	10	200	上级设备容量受限
11837	金湖	PMS_银集镇永祥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11838	金湖	PMS_银集镇新东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11839	金湖	PMS_涂沟镇于沟7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11840	金湖	涂沟镇曙光11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11841	金湖	PMS_银集镇淮建集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11842	金湖	前锋镇淮武3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11843	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11844	金湖	PMS_银集镇团结1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11845	金湖	PMS_银集镇天堂4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11846	金湖	PMS_银集镇天堂5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11847	金湖	御景苑1#变	10	800	上级设备容量受限
11848	金湖	御景苑2#变	10	800	上级设备容量受限
11849	金湖	御景苑3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11850	金湖	御景苑4#变	10	800	上级设备容量受限
11851	金湖	御景苑7#变	10	800	上级设备容量受限
11852	金湖	御景苑8#变	10	800	上级设备容量受限
11853	金湖	PMS_吕良镇幸福7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11854	金湖	PMS_牌楼小区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
11855	金湖	PMS_金南镇向阳6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11856	金湖	PMS_金南镇新卞3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11857	金湖	PMS_农资机电大市场1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11858	金湖	PMS_农资机电大市场3#箱变	10	630	上级设备容量受限
11859	金湖	PMS_农资机电大市场4#箱变	10	630	上级设备容量受限
11860	金湖	PMS_农资机电大市场2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11861	金湖	九里安置房2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11862	金湖	银涂镇红湖三期2#综合变	10	800	本级设备容量受限
11863	金湖	银涂镇红湖三期8#综合变	10	630	本级设备容量受限
11864	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11865	金湖	PMS_闵桥镇施尖8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11866	金湖	PMS_金北镇塘埂1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11867	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11868	金湖	PMS_闵桥镇渔业8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11869	金湖	宝应湖农场五队综合变	10	200	本级设备容量受限
11870	金湖	PMS_育才小学箱变	10	400	上级设备容量受限
11871	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11872	金湖	PMS_吕良镇茶庵9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11873	金湖	PMS_金北镇吴庄1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11874	金湖	PMS_吕良镇大庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11875	金湖	PMS_吕良镇双岗李庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11876	金湖	金北镇大元5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11877	金湖	PMS_金北镇吴庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11878	金湖	吕良镇湖畔旺屯9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11879	金湖	银集镇新北1#综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11880	金湖	白马湖郑圩二组综合变	10	200	上级设备容量受限
11881	金湖	黎城镇种禽1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11882	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11883	金湖	金北街道和美人家5#综合变	10	630	上级设备容量受限
11884	金湖	宝应湖农场五队电站综合变	10	200	本级设备容量受限
11885	金湖	PMS_宝应湖农场八队综合变	10	400	本级设备容量受限
11886	金湖	金北镇吴庄3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11887	金湖	PMS_金北镇万坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11888	金湖	PMS_金北镇刘庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11889	金湖	PMS_体育馆2#公用变	10	400	上级设备容量受限
11890	金湖	PMS_体育馆3#公用变	10	400	上级设备容量受限
11891	金湖	PMS_兰亭熙园11#变	10	800	上级设备容量受限
11892	金湖	PMS_兰亭熙园12#变	10	800	上级设备容量受限
11893	金湖	金北镇黄庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11894	金湖	白马湖渔乐湾2#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11895	金湖	PMS_金北镇高集10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11896	金湖	金北镇新街4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11897	金湖	金北镇滨湖1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11898	金湖	PMS_宝应湖农场七队电站综合变	10	200	上级设备容量受限
11899	金湖	PMS_金北镇渔池4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11900	金湖	PMS_吕良镇曹圩许庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11901	金湖	PMS_吕良镇金河金福综合变	10	200	上级设备容量受限
11902	金湖	PMS_吕良镇金淮新庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11903	金湖	PMS_吕良镇幸福王庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11904	金湖	PMS_吕良镇三园1组综合变	10	200	上级设备容量受限
11905	金湖	PMS_吕良镇集镇小区2#变	10	400	上级设备容量受限
11906	金湖	宝应湖农场特水厂1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11907	金湖	PMS_塔集镇集镇小区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11908	金湖	PMS_吕良镇三园7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11909	金湖	吕良镇沿湖柳坝综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11910	金湖	PMS_供电小区5#公用变	10	630	上级设备容量受限
11911	金湖	九里花园5#变	10	800	上级设备容量受限
11912	金湖	PMS_金南镇岗坂5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11913	金湖	金南镇卞塘集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11914	金湖	PMS_金南镇王庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11915	金湖	PMS_白马湖渔民2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11916	金湖	金北镇马港9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11917	金湖	金北镇塘埂6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11918	金湖	PMS_白马湖前锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11919	金湖	PMS_广电局箱变	10	630	上级设备容量受限
11920	金湖	银涂镇红湖三期7#综合变	10	630	本级设备容量受限
11921	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11922	金湖	银涂镇沿河路1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11923	金湖	金石机电城2#变	10	1250	上级设备容量受限
11924	金湖	白马湖郭家荡4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11925	金湖	吕良镇花园军圩综合变	10	400	上级设备容量受限
11926	金湖	白马湖渔乐湾5#综合变	10	630	上级设备容量受限
11927	金湖	PMS_闵桥镇施尖4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11928	金湖	九里玫瑰园28#变	10	800	上级设备容量受限
11929	金湖	PMS_白马湖郭家荡5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11930	金湖	白马湖郭家荡6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11931	金湖	PMS_白马湖中营10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11932	金湖	PMS_白马湖中营9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11933	金湖	PMS_涂沟镇红星8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11934	金湖	PMS_涂沟镇红星9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11935	金湖	PMS_涂沟镇桂花9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11936	金湖	PMS_涂沟镇桂花10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11937	金湖	金虹大院2#变	10	800	上级设备容量受限
11938	金湖	前锋镇淮新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11939	金湖	PMS_白马湖前锋7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11940	金湖	PMS_白马湖红锋7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11941	金湖	PMS_白马湖东滩9#综合变	10	315	上级设备容量受限
11942	金湖	涂沟镇于沟8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11943	金湖	银涂镇劳动1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11944	金湖	PMS_金北街道董河小区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11945	金湖	戴楼镇嘉御龙庭8#综合变	10	800	上级设备容量受限
11946	金湖	PMS_涂沟镇曙光三组综合变	10	200	上级设备容量受限
11947	金湖	PMS_吕良镇曹圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11948	金湖	PMS_吕良镇金河中心综合变	10	315	上级设备容量受限
11949	金湖	PMS_吕良镇幸福姚庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11950	金湖	PMS_银集镇人民路1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11951	金湖	PMS_涂沟镇曙光七组综合变	10	200	上级设备容量受限
11952	金湖	PMS_吕良镇军舍孙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11953	金湖	PMS_吕良镇三园高圩综合变	10	200	上级设备容量受限
11954	金湖	吕良镇孙集9#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11955	金湖	前锋镇施港4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11956	金湖	PMS_大理石厂公用变	10	500	上级设备容量受限
11957	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖避风港2#综合变	10	400	本级设备容量受限
11958	金湖	九里玫瑰园26#变	10	800	上级设备容量受限
11959	金湖	PMS_吕良镇沿湖楼灯综合变	10	400	上级设备容量受限
11960	金湖	PMS_沿河路西公用变	10	400	上级设备容量受限
11961	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区7#综合变	10	630	上级设备容量受限
11962	金湖	明发悦珑湖4#变	10	800	上级设备容量受限
11963	金湖	吕良镇集镇小区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
11964	金湖	白马湖渔民1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11965	金湖	银涂镇银湖湾小区1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11966	金湖	PMS_金南镇车东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11967	金湖	PMS_金南镇车东7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11968	金湖	PMS_金南镇丰南5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11969	金湖	金南镇全兴4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11970	金湖	PMS_东阳南路箱变	10	500	上级设备容量受限
11971	金湖	PMS_银集镇淮建集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11972	金湖	PMS_牌楼小区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
11973	金湖	PMS_机关幼儿园公用变	10	315	上级设备容量受限
11974	金湖	涂沟镇金宝1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11975	金湖	PMS_金南镇宋墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11976	金湖	PMS_金南镇墩塘8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11977	金湖	PMS_金南镇墩塘9#综合变	10	400	本级设备容量受限
11978	金湖	PMS_金南镇岗坂9#综合变	10	200	本级设备容量受限
11979	金湖	金虹大院4#变	10	630	上级设备容量受限
11980	金湖	PMS_塔集镇淮泉6组综合变	10	200	上级设备容量受限
11981	金湖	PMS_机械厂宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限
11982	金湖	PMS_涂沟镇夹荡3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11983	金湖	PMS_金南镇岗坂10#综合变	10	200	本级设备容量受限
11984	金湖	金南镇南望9#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11985	金湖	吕良镇前进10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11986	金湖	PMS_吕良镇新农6#综合变	10	315	上级设备容量受限
11987	金湖	前锋镇庆都庄园1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11988	金湖	民营创业园3#公用变	10	400	上级设备容量受限
11989	金湖	PMS_吕良镇丰乐9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11990	金湖	PMS_塔集镇淮泉1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11991	金湖	PMS_塔集镇淮泉11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11992	金湖	塔集镇淮泉7组综合变	10	200	上级设备容量受限
11993	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭1#综合变	10	630	上级设备容量受限
11994	金湖	PMS_金水湾箱变	10	630	上级设备容量受限
11995	金湖	PMS_吕良镇新农7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11996	金湖	PMS_吕良镇振兴7#综合变	10	315	上级设备容量受限
11997	金湖	PMS_吕良镇漕泽8#综合变	10	315	上级设备容量受限
11998	金湖	PMS_金南镇车东8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11999	金湖	金南镇车东9#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12000	金湖	PMS_金南镇车东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12001	金湖	PMS_金南镇车东3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12002	金湖	PMS_涂沟镇金宝2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12003	金湖	金北街道和美人家8#综合变	10	630	上级设备容量受限
12004	金湖	PMS_涂沟镇金宝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12005	金湖	涂沟镇高邮湖4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12006	金湖	前锋镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12007	金湖	金北街道喜盈门5#综合变	10	630	上级设备容量受限
12008	金湖	PMS_前锋镇桃花岛综合变	10	315	上级设备容量受限
12009	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12010	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12011	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭4#综合变	10	630	上级设备容量受限
12012	金湖	PMS_金北镇吴庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12013	金湖	PMS_金北镇应集3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12014	金湖	九里玫瑰园32#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12015	金湖	金北街道和美人家3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12016	金湖	银涂镇人民路3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12017	金湖	PMS_吕良镇新农集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12018	金湖	PMS_闵桥镇渔业1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12019	金湖	PMS_吕良镇新农集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12020	金湖	塔集镇新华9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12021	金湖	PMS_塔集镇跃进7组综合变	10	200	上级设备容量受限
12022	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12023	金湖	PMS_闵桥镇施尖九组1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12024	金湖	PMS_闵桥镇张石6#综合变	10	200	本级设备容量受限
12025	金湖	PMS_吕良镇陈新4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12026	金湖	PMS_吕良镇振兴8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12027	金湖	南高齿公寓2#变	10	800	上级设备容量受限
12028	金湖	PMS_塔集镇新华7#综合变	10	315	上级设备容量受限
12029	金湖	PMS_塔集镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12030	金湖	南高齿公寓3#变	10	800	上级设备容量受限
12031	金湖	PMS_吕良镇振兴9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12032	金湖	吕良镇新丰1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12033	金湖	PMS_闵桥镇张石1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12034	金湖	PMS_闵桥镇施尖6#综合变	10	200	本级设备容量受限
12035	金湖	塔集镇河村2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12036	金湖	金南镇华沟6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12037	金湖	闵桥镇甫坝1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12038	金湖	白马湖前锋10#综合变	10	200	上级设备容量受限
12039	金湖	PMS_塔集镇新华三组综合变	10	200	上级设备容量受限
12040	金湖	PMS_塔集镇新华四组综合变	10	200	上级设备容量受限
12041	金湖	PMS_塔集镇新华七组综合变	10	160	上级设备容量受限
12042	金湖	PMS_塔集镇中桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12043	金湖	PMS_塔集镇集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
12044	金湖	前锋镇淮湖2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12045	金湖	前锋镇淮湖4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12046	金湖	PMS_吕良镇东老街箱变	10	630	上级设备容量受限
12047	金湖	公园龍湾4#变	10	630	上级设备容量受限
12048	金湖	前锋镇同心农场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12049	金湖	PMS_塔集镇集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12050	金湖	PMS_金南镇胡庄11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12051	金湖	PMS_金南镇岗坂11#综合变	10	200	本级设备容量受限
12052	金湖	白马湖前锋2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12053	金湖	吕良镇集镇小区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
12054	金湖	金南镇岗坂12#综合变	10	315	本级设备容量受限
12055	金湖	PMS_金南镇泥坝7#综合变	10	315	上级设备容量受限
12056	金湖	PMS_金南镇车洪5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12057	金湖	金南镇车洪6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12058	金湖	金南镇宋坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12059	金湖	金南镇宋坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12060	金湖	金南镇宋坝7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12061	金湖	PMS_金南镇宋坝8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12062	金湖	PMS_金南镇抬饭7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12063	金湖	PMS_燃料公司3#公用变	10	400	上级设备容量受限
12064	金湖	九里玫瑰园24#变	10	630	上级设备容量受限
12065	金湖	PMS_吕良镇刘桥4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12066	金湖	PMS_吕良镇赤水新建综合变	10	400	上级设备容量受限
12067	金湖	PMS_吕良镇付圩孙河综合变	10	400	上级设备容量受限
12068	金湖	PMS_吕良镇新农1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12069	金湖	白马湖郑圩渔民综合变	10	200	上级设备容量受限
12070	金湖	PMS_吕良镇集镇小区1#变	10	400	上级设备容量受限
12071	金湖	PMS_金南镇抬饭9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12072	金湖	PMS_金南镇抬饭10#综合变	10	200	上级设备容量受限
12073	金湖	PMS_金南镇徐庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12074	金湖	PMS_宝应湖农场二队3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12075	金湖	南高齿公寓1#变	10	800	上级设备容量受限
12076	金湖	黎城镇瓦厂4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12077	金湖	PMS_塔集镇黄庄2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12078	金湖	PMS_银集镇新东7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12079	金湖	PMS_金南镇湖羊场场部综合变	10	200	上级设备容量受限
12080	金湖	PMS_金南镇湖羊场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12081	金湖	明发观澜苑7#变	10	630	上级设备容量受限
12082	金湖	武警中队公用变	10	400	上级设备容量受限
12083	金湖	吕良镇滨湖花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12084	金湖	PMS_聚丰苑4#变	10	1000	上级设备容量受限
12085	金湖	PMS_家和花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12086	金湖	明发荷韵轩1#变	10	630	上级设备容量受限
12087	金湖	PMS_银涂镇淮建盛世嘉园1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12088	金湖	PMS_闸东安置小区1#变	10	630	上级设备容量受限
12089	金湖	PMS_闸东安置小区2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12090	金湖	PMS_闸东安置小区3#变	10	630	上级设备容量受限
12091	金湖	PMS_金建和园5#变	10	800	上级设备容量受限
12092	金湖	PMS_金建和园6#变	10	800	上级设备容量受限
12093	金湖	PMS_金建和园7#变	10	800	上级设备容量受限
12094	金湖	PMS_金建和园8#变	10	800	上级设备容量受限
12095	金湖	PMS_化肥厂3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12096	金湖	PMS_金南镇湖羊场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12097	金湖	PMS_宝应湖农场二队3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12098	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯2#综合变	10	500	上级设备容量受限
12099	金湖	九里安置房4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12100	金湖	明发荷韵轩3#变	10	630	上级设备容量受限
12101	金湖	PMS_吕良镇农技站箱变	10	400	上级设备容量受限
12102	金湖	戴楼镇红岗8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12103	金湖	PMS_塔集镇跃进小区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12104	金湖	PMS_宝应湖农场二猪场综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12105	金湖	PMS_宝应湖农场五七队 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12106	金湖	明发荷韵轩5#变	10	800	上级设备容量受限
12107	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭5# 综合变	10	800	上级设备容量受限
12108	金湖	PMS_先锋镇中段9#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12109	金湖	PMS_1912街区4#变	10	800	上级设备容量受限
12110	金湖	PMS_金南镇湖羊场1#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12111	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩1#综 合变	10	200	本级设备容量受限
12112	金湖	PMS_上海花园3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12113	金湖	明发荷韵轩7#变	10	800	上级设备容量受限
12114	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯3# 综合变	10	500	上级设备容量受限
12115	金湖	戴楼镇嘉御龙庭7#综合 变	10	800	上级设备容量受限
12116	金湖	PMS_吕良镇东湖区1#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12117	金湖	PMS_家和花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12118	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯4# 综合变	10	500	上级设备容量受限
12119	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯1# 综合变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12120	金湖	PMS_1912街区5#变	10	800	上级设备容量受限
12121	金湖	PMS_宝应湖农场十三队 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12122	金湖	PMS_聚丰苑3#变	10	1000	上级设备容量受限
12123	金湖	PMS_吕良镇供销社箱变	10	400	上级设备容量受限
12124	金湖	PMS_金北街道金港花苑 6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12125	金湖	PMS_银集镇新东4号综合 变	10	200	上级设备容量受限
12126	金湖	PMS_银集镇刘圩2#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12127	金湖	银集镇银红2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12128	金湖	PMS_吕良镇老政府箱变	10	400	上级设备容量受限
12129	金湖	PMS_1912街区6#变	10	800	上级设备容量受限
12130	金湖	PMS_金南镇湖羊场4#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12131	金湖	金南镇新杨9#综合变	10	400	上级设备容量受限
12132	金湖	银涂镇红湖三期10#综合 变	10	630	本级设备容量受限
12133	金湖	PMS_吕良镇沿湖一组综 合变	10	400	上级设备容量受限
12134	金湖	PMS_宝应湖农场草莓园 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12135	金湖	PMS_闸东2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12136	金湖	PMS_宝应湖农场二队1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12137	金湖	PMS_吕良镇供电所箱变	10	400	上级设备容量受限
12138	金湖	金北街道喜盈门4#综合变	10	630	上级设备容量受限
12139	金湖	吕良镇曹圩东风综合变	10	200	上级设备容量受限
12140	金湖	金北街道和美人家7#综合变	10	630	上级设备容量受限
12141	金湖	PMS_宝应湖农场十四队综合变	10	400	上级设备容量受限
12142	金湖	PMS_化肥厂4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12143	金湖	PMS_金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限
12144	金湖	吕良镇孙集集镇小区箱变	10	400	上级设备容量受限
12145	金湖	PMS_金北街道董河9#综合变	10	400	上级设备容量受限
12146	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭6#综合变	10	800	上级设备容量受限
12147	金湖	PMS_宝应湖农场二队2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12148	金湖	PMS_1912街区1#变	10	800	上级设备容量受限
12149	金湖	PMS_吕良镇东湖区3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12150	金湖	PMS_金北街道金港花苑4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12151	金湖	PMS_吕良镇东湖区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12152	金湖	PMS_化肥厂1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12153	金湖	PMS_1912街区3#变	10	800	上级设备容量受限
12154	金湖	PMS_金北街道金港花苑3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12155	金湖	PMS_化肥厂2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12156	金湖	银涂镇金宝6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12157	金湖	吕良镇滨湖花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12158	金湖	宝应湖农场二猪场综合变	10	200	上级设备容量受限
12159	金湖	金北街道和美人家2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12160	金湖	银涂镇复南3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12161	金湖	PMS_大兴路1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12162	金湖	PMS_大兴路3#箱变	10	630	上级设备容量受限
12163	金湖	银集镇复连4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12164	金湖	PMS_吕良镇付圩8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12165	金湖	PMS_吕良镇中心校箱变	10	400	上级设备容量受限
12166	金湖	PMS_宝应湖农场十三队 1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12167	金湖	PMS_前锋镇中段10#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12168	金湖	PMS_1912街区2#变	10	800	上级设备容量受限
12169	金湖	PMS_塔集镇黄庄1#综合 变	10	630	上级设备容量受限
12170	金湖	PMS_吕良镇东湖区4#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12171	金湖	PMS_金北街道金港花苑 5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12172	金湖	九里安置房3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12173	金湖	黎东花园1#变	10	800	上级设备容量受限
12174	金湖	PMS_吕良镇军舍沈庄综 合变	10	200	上级设备容量受限
12175	金湖	PMS_吕良镇东湖区5#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12176	金湖	PMS_吕良镇茶庵新明综 合变	10	400	上级设备容量受限
12177	金湖	PMS_上海花园12#箱变	10	400	上级设备容量受限
12178	金湖	PMS_上海花园13#箱变	10	500	上级设备容量受限
12179	金湖	闵桥镇周桥三组1#综合 变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12180	金湖	PMS_闵桥镇施尖5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12181	金湖	PMS_闵桥镇施尖十一组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12182	金湖	PMS_银集镇淮建集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
12183	金湖	银集镇新红4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12184	金湖	PMS_银集镇利生5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12185	金湖	银集镇集镇8#综合变	10	200	本级设备容量受限
12186	金湖	PMS_银集镇天堂3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12187	金湖	银集镇新北2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12188	金湖	涂沟镇夹荡4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12189	金湖	PMS_上海花园14#箱变	10	500	上级设备容量受限
12190	金湖	白马湖红旗5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12191	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12192	金湖	PMS_戴楼镇卫东五组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12193	金湖	PMS_戴楼镇红岭一组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12194	金湖	PMS_白马湖陈涧10#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12195	金湖	PMS_白马湖陈涧11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12196	金湖	银集镇集镇11#综合变	10	400	本级设备容量受限
12197	金湖	PMS_银集镇永祥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12198	金湖	PMS_龙港观湖苑1#变	10	630	上级设备容量受限
12199	金湖	PMS_龙港观湖苑3#变	10	630	上级设备容量受限
12200	金湖	PMS_龙港观湖苑5#变	10	800	上级设备容量受限
12201	金湖	PMS_龙港观湖苑7#变	10	630	上级设备容量受限
12202	金湖	PMS_龙港观湖苑9#变	10	630	上级设备容量受限
12203	金湖	PMS_银集镇振兴路1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12204	金湖	PMS_银集镇复连10#综合变	10	200	本级设备容量受限
12205	金湖	PMS_银集镇复连9#综合变	10	200	本级设备容量受限
12206	金湖	PMS_银集镇团结8#综合变	10	200	本级设备容量受限
12207	金湖	PMS_金南镇嵇圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12208	金湖	金南镇金沟集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12209	金湖	PMS_金南镇马塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12210	金湖	PMS_金南镇马塘5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12211	金湖	PMS_金南镇马塘6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12212	金湖	吕良镇前进11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12213	金湖	PMS_银集镇新庄7#综合变	10	100	上级设备容量受限
12214	金湖	吕良镇淮路3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12215	金湖	PMS_塔集镇河村7#综合变	10	315	上级设备容量受限
12216	金湖	塔集镇中桥9#综合变	10	315	上级设备容量受限
12217	金湖	PMS_塔集镇东方红8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12218	金湖	PMS_塔集镇东方红9#综合变	10	315	上级设备容量受限
12219	金湖	塔集镇高桥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12220	金湖	PMS_金南镇先进8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12221	金湖	PMS_金南镇新杨6#综合变	10	315	上级设备容量受限
12222	金湖	金南镇新杨7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12223	金湖	PMS_银集镇新东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12224	金湖	银集镇淮建电信局1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12225	金湖	PMS_银集镇淮建集镇3#综合变	10	315	上级设备容量受限
12226	金湖	PMS_银集镇淮建集镇4#综合变	10	315	上级设备容量受限
12227	金湖	涂沟镇金宝5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12228	金湖	白马湖陈涧13#综合变	10	400	上级设备容量受限
12229	金湖	金北镇高集5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12230	金湖	PMS_银集镇新红1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12231	金湖	PMS_聚丰苑1#变	10	500	上级设备容量受限
12232	金湖	PMS_聚丰苑2#变	10	500	上级设备容量受限
12233	金湖	前锋镇庆都庄园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12234	金湖	PMS_宝应湖农场九队1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12235	金湖	闵桥镇张石5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12236	金湖	银涂镇银东4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12237	金湖	PMS_塔集镇陈家圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12238	金湖	金南镇新杨8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12239	金湖	外国语宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12240	金湖	金建和园10#变	10	800	上级设备容量受限
12241	金湖	白马湖前锋9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12242	金湖	PMS_东城国际1#变	10	800	上级设备容量受限
12243	金湖	PMS_富源小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12244	金湖	PMS_金南镇连胡小区综合变	10	200	本级设备容量受限
12245	金湖	PMS_东城国际2#变	10	800	上级设备容量受限
12246	金湖	黎城镇鱼种3#综合变	10	315	上级设备容量受限
12247	金湖	黎城镇林场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12248	金湖	PMS_吕良镇陈新7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12249	金湖	PMS_吕良镇陈新8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12250	金湖	金北镇董河小区5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12251	金湖	PMS_金南镇胡庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12252	金湖	PMS_金北镇邬桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12253	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12254	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12255	金湖	金北街道喜盈门1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12256	金湖	闵桥镇张石9#综合变	10	400	本级设备容量受限
12257	金湖	PMS_闵桥镇施尖10#综合变	10	400	本级设备容量受限
12258	金湖	九里花园2#变	10	800	上级设备容量受限
12259	金湖	九里玫瑰园20#变	10	800	上级设备容量受限
12260	金湖	吕良镇三园3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12261	金湖	白马湖新河11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12262	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩七队综合变	10	400	上级设备容量受限
12263	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩特水厂综合变	10	200	上级设备容量受限
12264	金湖	PMS_金北镇万庄8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12265	金湖	黎东河公用变	10	200	上级设备容量受限
12266	金湖	PMS_金石集团小区箱变	10	630	上级设备容量受限
12267	金湖	PMS_前锋镇民生5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12268	金湖	PMS_前锋镇新村6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12269	金湖	PMS_塔集镇陈家圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12270	金湖	塔集镇三柳9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12271	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12272	金湖	PMS_白马湖东滩8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12273	金湖	前锋镇农场3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12274	金湖	戴楼镇戴楼9#综合变	10	400	上级设备容量受限
12275	金湖	PMS_塔集镇陈家圩北综合变	10	200	上级设备容量受限
12276	金湖	PMS_塔集镇陈家圩南综合变	10	200	上级设备容量受限
12277	金湖	金南镇卞塘小区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
12278	金湖	戴楼镇官塘小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12279	金湖	戴楼镇新塘五组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12280	金湖	PMS_戴楼镇牌楼集中区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12281	金湖	PMS_吕良镇淮路7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12282	金湖	PMS_金北街道董河小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12283	金湖	金北街道陈桥集镇1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12284	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12285	金湖	PMS_吕良镇新农集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12286	金湖	PMS_金北镇陈桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12287	金湖	PMS_金北镇大元6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12288	金湖	PMS_金北镇南堆8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12289	金湖	PMS_金北镇高集9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12290	金湖	金北镇塘埂2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12291	金湖	PMS_金北镇宋庄9#综合变	10	315	上级设备容量受限
12292	金湖	PMS_塔集镇河村8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12293	金湖	PMS_塔集镇新华8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12294	金湖	塔集镇联合7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12295	金湖	PMS_塔集镇高桥9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12296	金湖	PMS_塔集镇联合6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12297	金湖	PMS_金北镇万庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12298	金湖	明发观澜苑5#变	10	630	上级设备容量受限
12299	金湖	金北镇塘埂10#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12300	金湖	金南镇窑墩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12301	金湖	吕良镇湖畔旺屯8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12302	金湖	九里花园4#变	10	800	上级设备容量受限
12303	金湖	前锋镇合意6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12304	金湖	PMS_塔集镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12305	金湖	黎东花园7#变	10	800	上级设备容量受限
12306	金湖	九里玫瑰园36#变	10	800	上级设备容量受限
12307	金湖	黎东花园6#变	10	800	上级设备容量受限
12308	金湖	PMS_戴楼镇天缘雅居1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12309	金湖	银集镇复兴5#综合变	10	400	本级设备容量受限
12310	金湖	九里玫瑰园22#变	10	630	上级设备容量受限
12311	金湖	金南镇卞塘小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
12312	金湖	前锋镇南湖7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12313	金湖	PMS_牌楼小区8#箱变	10	500	上级设备容量受限
12314	金湖	塔集镇工业园区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12315	金湖	营销中心2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12316	金湖	PMS_宝应湖农场3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12317	金湖	银集镇刘坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12318	金湖	PMS_城东干道东箱变	10	630	上级设备容量受限
12319	金湖	PMS_吕良镇陈庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12320	金湖	PMS_吕良镇陈庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12321	金湖	PMS_吕良镇陈庄卞庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12322	金湖	PMS_吕良镇陈庄跃进综合变	10	200	上级设备容量受限
12323	金湖	金南镇华沟4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12324	金湖	PMS_金南镇岗坂2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12325	金湖	PMS_吕良镇陈庄团结综合变	10	315	上级设备容量受限
12326	金湖	黎东花园8#变	10	800	上级设备容量受限
12327	金湖	PMS_吕良镇金淮3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12328	金湖	PMS_吕良镇金淮1#综合变	10	100	上级设备容量受限
12329	金湖	PMS_金南镇南桥10#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12330	金湖	金南镇岗坂6#综合变	10	200	本级设备容量受限
12331	金湖	PMS_金南镇岗坂7#综合变	10	200	本级设备容量受限
12332	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12333	金湖	庆都广场5#变	10	630	上级设备容量受限
12334	金湖	PMS_小集公寓1#变	10	1000	上级设备容量受限
12335	金湖	PMS_小集公寓2#变	10	1000	上级设备容量受限
12336	金湖	PMS_小集公寓3#变	10	1000	上级设备容量受限
12337	金湖	PMS_新村路2#公用变	10	400	上级设备容量受限
12338	金湖	塔集镇夹沟集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12339	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12340	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限
12341	金湖	PMS_小集公寓4#变	10	1000	上级设备容量受限
12342	金湖	前锋镇淮武6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12343	金湖	PMS_塔集镇夹镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12344	金湖	白马湖白马湖1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12345	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12346	金湖	PMS_闵桥镇姜湾八组1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12347	金湖	PMS_宝应湖农场1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12348	金湖	PMS_石油大厦2#公用变	10	400	上级设备容量受限
12349	金湖	PMS_闵桥镇周桥8#综合变	10	200	本级设备容量受限
12350	金湖	PMS_闵桥镇姜湾4#综合变	10	200	本级设备容量受限
12351	金湖	PMS_石油大厦1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12352	金湖	PMS_塔集镇东方红3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12353	金湖	戴楼镇卫东三组1#综合变	10	160	上级设备容量受限
12354	金湖	戴楼镇卫东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12355	金湖	吕良镇新农小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12356	金湖	白马湖丰泰圩1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12357	金湖	金建和园12#变	10	800	上级设备容量受限
12358	金湖	九里花园3#变	10	800	上级设备容量受限
12359	金湖	白马湖白马湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12360	金湖	PMS_白马湖陈涧4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12361	金湖	PMS_白马湖李庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12362	金湖	白马湖前锋8#综合变	10	630	上级设备容量受限
12363	金湖	PMS_滨湖壹号1#变	10	1000	上级设备容量受限
12364	金湖	PMS_滨湖壹号3#变	10	1000	上级设备容量受限
12365	金湖	PMS_滨湖壹号13#变	10	800	上级设备容量受限
12366	金湖	PMS_滨湖壹号15#变	10	800	上级设备容量受限
12367	金湖	塔集镇陆河7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12368	金湖	PMS_前锋镇良种场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12369	金湖	吕良镇付圩6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12370	金湖	PMS_宝应湖农场7#综合变	10	630	上级设备容量受限
12371	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	上级设备容量受限
12372	金湖	牌楼小区3期1#变	10	800	上级设备容量受限
12373	金湖	牌楼小区3期2#变	10	800	上级设备容量受限
12374	金湖	吕良镇卫生院综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12375	金湖	金南镇百庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12376	金湖	黎东花园4#变	10	800	上级设备容量受限
12377	金湖	PMS_金南镇徐庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12378	金湖	金南镇新卞2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12379	金湖	PMS_黎城镇林场1#综合变	10	80	上级设备容量受限
12380	金湖	白马湖郭家荡1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12381	金湖	PMS_白马湖杨庄1#综合变	10	80	上级设备容量受限
12382	金湖	PMS_白马湖张庄1#综合变	10	100	上级设备容量受限
12383	金湖	白马湖红旗8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12384	金湖	PMS_白马湖中营3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12385	金湖	PMS_戴楼镇戴楼4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12386	金湖	PMS_戴楼镇戴楼6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12387	金湖	PMS_银集镇新胜2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12388	金湖	PMS_戴楼镇集镇9#综合变	10	30	上级设备容量受限
12389	金湖	金南镇华沟2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12390	金湖	PMS_金北镇宋庄2#综合变	10	100	上级设备容量受限
12391	金湖	PMS_金北镇陶庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12392	金湖	金北镇陶庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12393	金湖	金北镇陈桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12394	金湖	PMS_白马湖前锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12395	金湖	PMS_白马湖红锋5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12396	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12397	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12398	金湖	PMS_金北镇高集2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12399	金湖	PMS_白马湖新跃1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12400	金湖	PMS_金北镇高集4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12401	金湖	PMS_金北镇拾圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12402	金湖	金南镇南望1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12403	金湖	PMS_金北镇管庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12404	金湖	PMS_金北镇万坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12405	金湖	金北镇新港2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12406	金湖	PMS_金南镇王庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12407	金湖	PMS_富兴花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12408	金湖	PMS_富兴花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12409	金湖	PMS_富兴花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
12410	金湖	金南镇南桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12411	金湖	PMS_白马湖张集1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12412	金湖	PMS_吕良镇曹圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12413	金湖	戴楼镇戴楼电信局综合变	10	200	上级设备容量受限
12414	金湖	PMS_丽水天景6#箱变	10	630	上级设备容量受限
12415	金湖	PMS_金浦小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12416	金湖	PMS_金浦小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
12417	金湖	PMS_金浦小区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
12418	金湖	PMS_金浦小区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
12419	金湖	塔集镇东方红2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12420	金湖	PMS_金北镇刘庄8#综合变	10	100	上级设备容量受限
12421	金湖	金南镇车东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12422	金湖	PMS_金南镇时墩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12423	金湖	金南镇向阳5#综合变	10	100	上级设备容量受限
12424	金湖	金南镇先锋5#综合变	10	315	上级设备容量受限
12425	金湖	金南镇胡庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12426	金湖	PMS_上海花园4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12427	金湖	PMS_上海花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12428	金湖	PMS_牌楼小区4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12429	金湖	PMS_牌楼小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12430	金湖	PMS_前锋镇淮胜西小区综合变	10	200	上级设备容量受限
12431	金湖	戴楼镇蔬菜园1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12432	金湖	闵桥镇甫坝七组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12433	金湖	PMS_前锋镇新村5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12434	金湖	PMS_金北镇黄庄5#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12435	金湖	PMS_戴楼镇牌楼村10#综合变	10	30	上级设备容量受限
12436	金湖	戴楼镇官塘集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12437	金湖	庆都广场3#变	10	630	上级设备容量受限
12438	金湖	明发观澜苑3#变	10	630	上级设备容量受限
12439	金湖	黎东花园2#变	10	800	上级设备容量受限
12440	金湖	PMS_宝应湖农场五七队3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12441	金湖	PMS_金北镇马庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12442	金湖	PMS_金北镇郭桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12443	金湖	PMS_吕良镇陈新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12444	金湖	PMS_吕良镇振兴5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12445	金湖	金北镇拾圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12446	金湖	PMS_金北镇拾圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12447	金湖	前锋镇淮村6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12448	金湖	PMS_金北镇南堆3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12449	金湖	明发悦珑湖1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12450	金湖	PMS_前锋镇淮新5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12451	金湖	PMS_吕良镇漕泽4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12452	金湖	PMS_吕良镇孙集2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12453	金湖	PMS_吕良镇孙集5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12454	金湖	PMS_吕良镇孙集乔庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12455	金湖	PMS_吕良镇孙集陈庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12456	金湖	PMS_金南镇新卞8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12457	金湖	金南镇岗坂13#综合变	10	200	本级设备容量受限
12458	金湖	金南镇岗坂14#综合变	10	200	本级设备容量受限
12459	金湖	金南镇新杨5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12460	金湖	PMS_宝应湖农场4#综合变	10	630	上级设备容量受限
12461	金湖	金北镇拾圩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12462	金湖	滨河商业街2#变	10	800	上级设备容量受限
12463	金湖	锦绣华城1#变	10	800	上级设备容量受限
12464	金湖	锦绣华城2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12465	金湖	白马湖阮桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12466	金湖	戴楼镇嘉御龙庭9#综合变	10	800	上级设备容量受限
12467	金湖	宝应湖农场十三队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12468	金湖	锦绣华城3#变	10	800	上级设备容量受限
12469	金湖	锦绣华城4#变	10	800	上级设备容量受限
12470	金湖	锦绣华城5#变	10	800	上级设备容量受限
12471	金湖	锦绣华城6#变	10	800	上级设备容量受限
12472	金湖	锦绣华城7#变	10	800	上级设备容量受限
12473	金湖	锦绣华城8#变	10	800	上级设备容量受限
12474	金湖	锦绣华城9#变	10	800	上级设备容量受限
12475	金湖	锦绣华城10#变	10	800	上级设备容量受限
12476	金湖	锦绣华城13#变	10	800	上级设备容量受限
12477	金湖	锦绣华城14#变	10	800	上级设备容量受限
12478	金湖	锦绣华城15#变	10	800	上级设备容量受限
12479	金湖	锦绣华城16#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12480	金湖	锦绣华城17#变	10	800	上级设备容量受限
12481	金湖	锦绣华城18#变	10	800	上级设备容量受限
12482	金湖	锦绣华城19#变	10	800	上级设备容量受限
12483	金湖	PMS_宝应湖农场五七队 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12484	金湖	锦绣华城20#变	10	800	上级设备容量受限
12485	金湖	银涂镇红湖三期5#综合 变	10	630	本级设备容量受限
12486	金湖	PMS_金南镇胡庄8#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12487	金湖	PMS_金南镇联盟6#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12488	金湖	金南镇南望10#综合变	10	200	本级设备容量受限
12489	金湖	白马湖新河1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12490	金湖	PMS_白马湖杨庄3#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12491	金湖	PMS_白马湖渔民8#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12492	金湖	PMS_白马湖红锋6#综合 变	10	400	上级设备容量受限
12493	金湖	PMS_金北镇马庄1#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12494	金湖	PMS_金北镇陈桥周庄1# 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12495	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12496	金湖	PMS_塔集镇宝塔2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12497	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12498	金湖	吕良镇前进3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12499	金湖	金北镇马庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12500	金湖	湖畔雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
12501	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12502	金湖	明发悦珑湖2#变	10	800	上级设备容量受限
12503	金湖	吕良镇新丰6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12504	金湖	PMS_金北镇洪圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12505	金湖	实验小学公用变	10	400	上级设备容量受限
12506	金湖	PMS_体育馆公用变	10	315	上级设备容量受限
12507	金湖	PMS_兰亭熙园13#变	10	800	上级设备容量受限
12508	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	630	上级设备容量受限
12509	金湖	塔集镇东方红小区1#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12510	金湖	PMS_吕良镇振兴1#综合变	10	100	上级设备容量受限
12511	金湖	PMS_吕良镇张坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12512	金湖	九里花园6#变	10	800	上级设备容量受限
12513	金湖	银集镇银联2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12514	金湖	PMS_金北镇金港花苑1#综合变	10	315	上级设备容量受限
12515	金湖	PMS_吕良镇新丰3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12516	金湖	PMS_新丰公寓1#变	10	1000	上级设备容量受限
12517	金湖	PMS_新丰公寓2#变	10	1000	上级设备容量受限
12518	金湖	彩虹桥箱变	10	500	上级设备容量受限
12519	金湖	PMS_金北镇金港花苑2#综合变	10	315	上级设备容量受限
12520	金湖	公园龍湾2#变	10	630	上级设备容量受限
12521	金湖	PMS_吕良镇新农集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12522	金湖	PMS_吕良镇新农4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12523	金湖	PMS_吕良镇前进1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12524	金湖	PMS_吕良镇前进5#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12525	金湖	PMS_吕良镇丰乐1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12526	金湖	PMS_吕良镇刘桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12527	金湖	PMS_吕良镇付圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12528	金湖	PMS_吕良镇付圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12529	金湖	银涂镇红湖三期4#综合变	10	800	本级设备容量受限
12530	金湖	黎城镇新生养殖场综合变	10	200	上级设备容量受限
12531	金湖	吕良镇孙集集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12532	金湖	PMS_吕良镇孙集1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12533	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12534	金湖	白马湖电信分局综合变	10	200	上级设备容量受限
12535	金湖	PMS_吕良镇沿湖8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12536	金湖	PMS_白马湖中营1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12537	金湖	PMS_吕良镇新农2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12538	金湖	PMS_吕良镇军舍1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12539	金湖	PMS_吕良镇军舍3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12540	金湖	PMS_吕良镇军舍4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12541	金湖	PMS_吕良镇军舍5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12542	金湖	PMS_涂沟镇三河2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12543	金湖	白马湖中营2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12544	金湖	白马湖中营5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12545	金湖	PMS_金北镇张桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12546	金湖	白马湖中营6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12547	金湖	PMS_涂沟镇三河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12548	金湖	白马湖渔港小镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12549	金湖	PMS_前锋镇杨庄4#综合变	10	160	上级设备容量受限
12550	金湖	白马湖渔港小镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12551	金湖	庆都广场1#变	10	800	上级设备容量受限
12552	金湖	PMS_涂沟镇夹荡1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12553	金湖	涂沟镇养殖场2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12554	金湖	PMS_丽水天景3#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12555	金湖	PMS_丽水天景2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12556	金湖	PMS_闵桥镇张石八组1#综合变	10	100	本级设备容量受限
12557	金湖	PMS_闵桥镇张石五组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12558	金湖	PMS_丽水天景1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12559	金湖	白马湖阮滨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12560	金湖	PMS_金南镇抬饭3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12561	金湖	PMS_金南镇丰南2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12562	金湖	金南镇丰收二组综合变	10	200	上级设备容量受限
12563	金湖	金南镇卞塘集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12564	金湖	金南镇南桥1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12565	金湖	金南镇南望2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12566	金湖	金南镇金沟集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12567	金湖	PMS_金南镇嵇圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12568	金湖	PMS_金北镇黄庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12569	金湖	PMS_吕良镇大庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12570	金湖	PMS_吕良镇大庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12571	金湖	PMS_银集镇何营2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12572	金湖	PMS_兰亭熙园1#变	10	800	上级设备容量受限
12573	金湖	PMS_兰亭熙园3#变	10	800	上级设备容量受限
12574	金湖	PMS_塔集镇安乐1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12575	金湖	PMS_吕良镇孙集3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12576	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12577	金湖	吕良镇沿湖6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12578	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇3#综合变	10	400	本级设备容量受限
12579	金湖	PMS_吕良镇花园7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12580	金湖	塔集镇夹镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12581	金湖	PMS_金北镇宋庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12582	金湖	PMS_吕良镇陈庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12583	金湖	PMS_吕良镇张坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12584	金湖	PMS_吕良镇赤水6#综合变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12585	金湖	吕良镇漕泽5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12586	金湖	PMS_吕良镇漕泽6#综合变	10	100	上级设备容量受限
12587	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇孙庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12588	金湖	吕良镇旺屯南路综合变	10	200	上级设备容量受限
12589	金湖	PMS_金北镇新港5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12590	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12591	金湖	PMS_金北镇郭桥4#综合变	10	100	上级设备容量受限
12592	金湖	金北镇洪圩5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12593	金湖	PMS_塔集镇集镇小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12594	金湖	PMS_金北镇万庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12595	金湖	前锋镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12596	金湖	PMS_前锋镇民生2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12597	金湖	PMS_前锋镇同心4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12598	金湖	PMS_塔集镇新华4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12599	金湖	白马湖新跃5#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12600	金湖	PMS_银集镇银集1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12601	金湖	PMS_前锋镇新兴1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12602	金湖	白马湖中营8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12603	金湖	白马湖红锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12604	金湖	PMS_塔集镇陈家圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12605	金湖	PMS_塔集镇淮泉3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12606	金湖	PMS_塔集镇安乐3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12607	金湖	PMS_塔集镇三官5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12608	金湖	PMS_塔集镇三官6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12609	金湖	塔集镇三柳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12610	金湖	塔集镇三柳2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12611	金湖	塔集镇三柳3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12612	金湖	PMS_金南镇金南集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12613	金湖	金南镇金南集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12614	金湖	PMS_金北镇张桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12615	金湖	PMS_金北镇吴庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12616	金湖	PMS_金南镇先进1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12617	金湖	金南镇时墩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12618	金湖	翰林世家3#变	10	800	上级设备容量受限
12619	金湖	PMS_翰林世家4#变	10	800	上级设备容量受限
12620	金湖	PMS_翰林世家5#变	10	800	上级设备容量受限
12621	金湖	PMS_翰林世家6#变	10	800	上级设备容量受限
12622	金湖	PMS_塔集镇陈家圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12623	金湖	PMS_塔集镇陈家圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12624	金湖	涂沟镇双桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12625	金湖	PMS_涂沟镇曙光6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12626	金湖	PMS_东方佳苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12627	金湖	PMS_闵桥镇甫坝5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12628	金湖	PMS_塔集镇三官8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12629	金湖	PMS_塔集镇淮泉9#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12630	金湖	PMS_吕良镇漕泽7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12631	金湖	PMS_塔集镇新华2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12632	金湖	塔集镇新华3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12633	金湖	吕良镇茶庵王庄综合变	10	160	上级设备容量受限
12634	金湖	PMS_银集镇复连7#综合变	10	200	本级设备容量受限
12635	金湖	PMS_闵桥镇张石2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12636	金湖	PMS_银集镇集镇15#综合变	10	400	本级设备容量受限
12637	金湖	PMS_涂沟镇银涂1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12638	金湖	PMS_东城佳苑1#变	10	630	上级设备容量受限
12639	金湖	PMS_东城佳苑2#变	10	630	上级设备容量受限
12640	金湖	PMS_东城佳苑3#变	10	630	上级设备容量受限
12641	金湖	PMS_东城佳苑4#变	10	630	上级设备容量受限
12642	金湖	PMS_银集镇集镇10#综合变	10	400	本级设备容量受限
12643	金湖	PMS_银集镇团结5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12644	金湖	PMS_银集镇团结4#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
12645	金湖	银集镇淮建集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12646	金湖	PMS_闵桥镇杨平5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12647	金湖	PMS_银集镇银红3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12648	金湖	PMS_戴楼镇卫东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12649	金湖	金北镇马港3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12650	金湖	PMS_银集镇新胜11#综合变	10	200	本级设备容量受限
12651	金湖	PMS_银集镇新胜10#综合变	10	200	上级设备容量受限
12652	金湖	PMS_银集镇集镇16#综合变	10	400	本级设备容量受限
12653	金湖	PMS_银集镇集镇17#综合变	10	400	上级设备容量受限
12654	金湖	PMS_金北镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12655	金湖	PMS_戴楼镇官塘电信局综合变	10	400	上级设备容量受限
12656	金湖	PMS_塔集镇双桥9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12657	金湖	PMS_塔集镇联合5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12658	金湖	塔集镇新华1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12659	金湖	PMS_闵桥镇施尖四组1#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12660	金湖	PMS_塔集镇跃进小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12661	金湖	戴楼镇牌楼集中区4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12662	金湖	PMS_金建和园3#变	10	800	上级设备容量受限
12663	金湖	PMS_金建和园4#变	10	800	上级设备容量受限
12664	盱眙	三河农场派出所2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12665	盱眙	管镇刘庄配变	10	400	上级设备容量受限
12666	盱眙	管镇桥西配变	10	630	上级设备容量受限
12667	盱眙	铁佛镇召六配变	10	400	上级设备容量受限
12668	盱眙	PMS_铁佛镇杨东配变	10	200	上级设备容量受限
12669	盱眙	马坝大源房产箱变	10	800	上级设备容量受限
12670	盱眙	PMS_官滩镇王庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12671	盱眙	PMS_官滩镇新庄综合变	10	100	上级设备容量受限
12672	盱眙	PMS_铁佛镇柳庄配变	10	200	上级设备容量受限
12673	盱眙	观音寺小新建变	10	200	上级设备容量受限
12674	盱眙	三官乔庄2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12675	盱眙	PMS_铁佛镇渔场配变	10	200	上级设备容量受限
12676	盱眙	PMS_穆店小坝子综合变	10	200	上级设备容量受限
12677	盱眙	PMS_马坝农场2#配变	10	400	上级设备容量受限
12678	盱眙	PMS_观音寺政府变	10	400	上级设备容量受限
12679	盱眙	PMS_商业街北配变	10	400	上级设备容量受限
12680	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖1#配变	10	200	上级设备容量受限
12681	盱眙	PMS_黄花塘绿化村路南配变	10	200	本级设备容量受限
12682	盱眙	三河农场二环路中2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12683	盱眙	西河配变	10	200	上级设备容量受限
12684	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖配变	10	400	上级设备容量受限
12685	盱眙	管镇东贺养殖#2配变	10	400	上级设备容量受限
12686	盱眙	PMS_官滩镇范庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12687	盱眙	恒西蔡郢2#配变	10	400	上级设备容量受限
12688	盱眙	PMS_高坝范庄配变	10	200	上级设备容量受限
12689	盱眙	PMS_马庄长里配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12690	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖3#配变	10	200	上级设备容量受限
12691	盱眙	管镇黄庄#2配变	10	400	上级设备容量受限
12692	盱眙	铁佛镇吴庄配变	10	400	上级设备容量受限
12693	盱眙	官滩镇顾庄东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12694	盱眙	马坝卧龙4#配变	10	630	上级设备容量受限
12695	盱眙	马庄大徐2#配变	10	200	上级设备容量受限
12696	盱眙	PMS_马庄中学配变	10	400	上级设备容量受限
12697	盱眙	PMS_官滩镇军田小区综合变	10	315	上级设备容量受限
12698	盱眙	PMS_鲍集镇岳庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
12699	盱眙	PMS_黄花塘绿化村塘黄配变	10	200	本级设备容量受限
12700	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗综合变	10	400	上级设备容量受限
12701	盱眙	PMS_马坝戚庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12702	盱眙	官滩镇刘庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12703	盱眙	PMS_鲍集镇旧后综合变	10	400	上级设备容量受限
12704	盱眙	PMS_鲍集镇姜南2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12705	盱眙	PMS_朱楼周庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12706	盱眙	PMS_管镇徐庄配变	10	400	上级设备容量受限
12707	盱眙	PMS_黄花塘新街村部配变	10	400	本级设备容量受限
12708	盱眙	PMS_管镇芮庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12709	盱眙	PMS_马庄刘庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12710	盱眙	管镇陈上配变	10	400	上级设备容量受限
12711	盱眙	马庄堆西箱变	10	400	上级设备容量受限
12712	盱眙	PMS_管镇范庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12713	盱眙	PMS_观塘2#配变	10	200	上级设备容量受限
12714	盱眙	许庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12715	盱眙	管镇桥东配变	10	315	上级设备容量受限
12716	盱眙	PMS_高坝村高坝变	10	400	上级设备容量受限
12717	盱眙	管镇老粮管所配变	10	315	上级设备容量受限
12718	盱眙	PMS_团结2#变	10	200	上级设备容量受限
12719	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵叶桥综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12720	盱眙	PMS_管镇龚庄配变	10	400	上级设备容量受限
12721	盱眙	PMS_观音寺顺河变	10	400	上级设备容量受限
12722	盱眙	PMS_九里明庄#2变	10	315	上级设备容量受限
12723	盱眙	PMS_管镇夏田养殖配变	10	200	上级设备容量受限
12724	盱眙	PMS_九里桃园#2配变	10	315	上级设备容量受限
12725	盱眙	PMS_穆店柿园2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12726	盱眙	马庄中学2#配变	10	400	上级设备容量受限
12727	盱眙	观音寺梓桐配变	10	100	上级设备容量受限
12728	盱眙	管镇孙西#2配变	10	315	上级设备容量受限
12729	盱眙	高坝苏庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12730	盱眙	马坝宝桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
12731	盱眙	马坝东园2#配变	10	630	上级设备容量受限
12732	盱眙	PMS_彩印厂变	10	400	上级设备容量受限
12733	盱眙	PMS_管镇经济配变	10	400	上级设备容量受限
12734	盱眙	PMS_高坝村高坝#2配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12735	盱眙	PMS_九里小学#2变	10	200	上级设备容量受限
12736	盱眙	沙西配变	10	200	上级设备容量受限
12737	盱眙	PMS_马庄东湖变	10	200	上级设备容量受限
12738	盱眙	PMS_穆店郁洼2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12739	盱眙	三官后庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12740	盱眙	PMS_穆店下楼综合变	10	400	上级设备容量受限
12741	盱眙	穆店山里综合变	10	200	上级设备容量受限
12742	盱眙	PMS_马庄池塘#2配变	10	200	上级设备容量受限
12743	盱眙	PMS_铁佛镇老街配变	10	400	上级设备容量受限
12744	盱眙	鲍集镇大嘴圩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12745	盱眙	PMS_穆店滚涧综合变	10	400	上级设备容量受限
12746	盱眙	穆店郁洼4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12747	盱眙	PMS_马坝董岗2#配变	10	315	上级设备容量受限
12748	盱眙	PMS_管镇仇庄配变	10	400	上级设备容量受限
12749	盱眙	马庄小区变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12750	盱眙	三官小舟2#配变	10	200	上级设备容量受限
12751	盱眙	PMS_穆店新付综合变	10	200	上级设备容量受限
12752	盱眙	鲍集镇石牌养殖场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12753	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴圩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12754	盱眙	铁佛镇岗修配变	10	400	上级设备容量受限
12755	盱眙	铁佛镇毛圩配变	10	400	上级设备容量受限
12756	盱眙	PMS_铁佛镇徐庄配变	10	200	上级设备容量受限
12757	盱眙	铁佛镇召四配变	10	200	上级设备容量受限
12758	盱眙	铁佛镇前圩配变	10	630	上级设备容量受限
12759	盱眙	PMS_铁佛镇庞庄配变	10	200	上级设备容量受限
12760	盱眙	铁佛镇蔡场配变	10	400	上级设备容量受限
12761	盱眙	PMS_铁佛镇杨四配变	10	200	上级设备容量受限
12762	盱眙	PMS_铁佛镇杨一配变	10	200	上级设备容量受限
12763	盱眙	PMS_铁佛镇滩头配变	10	200	上级设备容量受限
12764	盱眙	PMS_铁佛镇滩东配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12765	盱眙	PMS_铁佛镇项台配变	10	200	上级设备容量受限
12766	盱眙	PMS_铁佛镇李庄配变	10	200	上级设备容量受限
12767	盱眙	PMS_铁佛镇赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
12768	盱眙	PMS_铁佛镇程庄配变	10	200	上级设备容量受限
12769	盱眙	铁佛镇马岗配变	10	400	上级设备容量受限
12770	盱眙	东圩配变	10	200	上级设备容量受限
12771	盱眙	PMS_铁佛镇彭南配变	10	200	上级设备容量受限
12772	盱眙	PMS_马坝梁桥配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限
12773	盱眙	高庄变	10	200	上级设备容量受限
12774	盱眙	PMS_马坝房庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12775	盱眙	PMS_黄花塘新街供销社配变	10	400	本级设备容量受限
12776	盱眙	黄花塘绿化村绿化组配变	10	200	本级设备容量受限
12777	盱眙	PMS_景塘变	10	200	上级设备容量受限
12778	盱眙	PMS_铁佛镇孙后配变	10	200	上级设备容量受限
12779	盱眙	马坝顾庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12780	盱眙	PMS_马坝杜庄配变（东 阳）	10	100	上级设备容量受限
12781	盱眙	PMS_铁佛镇候庄配变	10	400	上级设备容量受限
12782	盱眙	铁佛镇蔡圩配变	10	630	上级设备容量受限
12783	盱眙	铁佛镇化庄配变	10	400	上级设备容量受限
12784	盱眙	铁佛镇何圩配变	10	200	上级设备容量受限
12785	盱眙	PMS_铁佛镇邹庄配变	10	200	上级设备容量受限
12786	盱眙	PMS_官滩镇军田2#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12787	盱眙	马坝农经配变	10	630	上级设备容量受限
12788	盱眙	马坝市场配变	10	630	上级设备容量受限
12789	盱眙	铁佛镇街东配变	10	400	上级设备容量受限
12790	盱眙	铁佛镇黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
12791	盱眙	马坝镇北2#配变	10	630	上级设备容量受限
12792	盱眙	PMS_马坝兴隆学校配变 （东阳）	10	200	上级设备容量受限
12793	盱眙	铁佛镇护坡配变	10	200	上级设备容量受限
12794	盱眙	PMS_马坝永南配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12795	盱眙	铁佛镇岳庄配变	10	200	上级设备容量受限
12796	盱眙	恒西汪庄变	10	400	上级设备容量受限
12797	盱眙	许庄配变	10	200	上级设备容量受限
12798	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄2# 配变	10	200	上级设备容量受限
12799	盱眙	PMS_铁佛镇路庄配变	10	200	上级设备容量受限
12800	盱眙	PMS_铁佛镇李圩配变	10	200	上级设备容量受限
12801	盱眙	PMS_铁佛镇花南配变	10	200	上级设备容量受限
12802	盱眙	PMS_铁佛镇刘圩配变	10	200	上级设备容量受限
12803	盱眙	PMS_铁佛镇马咀配变	10	200	上级设备容量受限
12804	盱眙	PMS_铁佛镇龙窝配变	10	200	上级设备容量受限
12805	盱眙	PMS_铁佛镇戚庄配变	10	200	上级设备容量受限
12806	盱眙	铁佛镇中心村配变	10	400	上级设备容量受限
12807	盱眙	九里车头配变	10	200	上级设备容量受限
12808	盱眙	铁佛镇新庄配变	10	400	上级设备容量受限
12809	盱眙	PMS_铁佛镇付庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12810	盱眙	PMS_铁佛镇袁庄配变	10	200	上级设备容量受限
12811	盱眙	九里李庄配变	10	200	上级设备容量受限
12812	盱眙	PMS_铁佛镇东洋配变	10	400	上级设备容量受限
12813	盱眙	PMS_马坝桃园配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12814	盱眙	PMS_铁佛镇王庄配变	10	200	上级设备容量受限
12815	盱眙	PMS_穆店教堂综合变	10	200	上级设备容量受限
12816	盱眙	马坝陈庄配变(东阳)	10	400	上级设备容量受限
12817	盱眙	PMS_铁佛镇高前配变	10	200	上级设备容量受限
12818	盱眙	九里桃园变	10	400	上级设备容量受限
12819	盱眙	铁佛镇西洋配变	10	400	上级设备容量受限
12820	盱眙	铁佛镇陈庄配变	10	200	上级设备容量受限
12821	盱眙	PMS_马坝戴庄配变（东阳）	10	100	上级设备容量受限
12822	盱眙	铁佛镇东庄配变	10	200	上级设备容量受限
12823	盱眙	九里彭坝配变	10	315	上级设备容量受限
12824	盱眙	PMS_铁佛镇东中配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12825	盱眙	PMS_马坝马岗配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12826	盱眙	马坝华庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12827	盱眙	新庄配变	10	315	上级设备容量受限
12828	盱眙	PMS_孔庄配变	10	100	上级设备容量受限
12829	盱眙	马坝松元配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12830	盱眙	高坝苏庄变	10	200	上级设备容量受限
12831	盱眙	PMS_马坝杨庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12832	盱眙	PMS_马坝路西配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12833	盱眙	西高配变	10	200	上级设备容量受限
12834	盱眙	小高坝配变	10	200	上级设备容量受限
12835	盱眙	马坝山塘配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12836	盱眙	恒西王塘配变	10	400	上级设备容量受限
12837	盱眙	PMS_马坝新庄配变.（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12838	盱眙	马坝王庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12839	盱眙	马坝砖井配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12840	盱眙	PMS_马坝东圩配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12841	盱眙	马坝兰庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12842	盱眙	PMS_铁佛镇新王庄配变	10	400	上级设备容量受限
12843	盱眙	PMS_马坝腾安配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12844	盱眙	铁佛镇杨淹A配变	10	200	上级设备容量受限
12845	盱眙	铁佛镇杨淹配变	10	200	上级设备容量受限
12846	盱眙	马坝顾庄2#配变（东阳）	10	315	上级设备容量受限
12847	盱眙	PMS_官滩镇西窑综合变	10	200	上级设备容量受限
12848	盱眙	龙泉公关2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12849	盱眙	PMS_铁佛镇杨圩配变	10	200	上级设备容量受限
12850	盱眙	PMS_马坝周庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12851	盱眙	马坝高庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12852	盱眙	PMS_黄花塘供销社院内配变	10	200	本级设备容量受限
12853	盱眙	铁佛镇中学配变	10	400	上级设备容量受限
12854	盱眙	铁佛镇供销配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12855	盱眙	PMS_三河农场钱中国鸡场综合变	10	200	上级设备容量受限
12856	盱眙	PMS_管镇王咀养殖配变	10	200	上级设备容量受限
12857	盱眙	黄花塘新街中学配变	10	400	本级设备容量受限
12858	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄四组虾塘配变	10	200	上级设备容量受限
12859	盱眙	马庄长里配变	10	400	上级设备容量受限
12860	盱眙	黄花塘绿化村黄庄配变	10	200	本级设备容量受限
12861	盱眙	PMS_黄花塘绿化村陈庄配变	10	200	本级设备容量受限
12862	盱眙	鲍集镇铁佛马庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
12863	盱眙	古桑伏东配变	10	200	本级设备容量受限
12864	盱眙	周庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
12865	盱眙	马庄刁庄变	10	400	上级设备容量受限
12866	盱眙	PMS_观音寺友谊变	10	400	上级设备容量受限
12867	盱眙	PMS_观音寺幼儿园变	10	200	上级设备容量受限
12868	盱眙	PMS_观音寺镇西区变	10	200	上级设备容量受限
12869	盱眙	PMS_管镇兴隆路配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12870	盱眙	PMS_观音寺供销社变	10	400	上级设备容量受限
12871	盱眙	马坝腊北3#配变	10	630	上级设备容量受限
12872	盱眙	PMS_马坝腊北2#配变	10	630	上级设备容量受限
12873	盱眙	管镇宁徐路东配变	10	400	上级设备容量受限
12874	盱眙	管镇管仲集中区配变	10	630	上级设备容量受限
12875	盱眙	管镇幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
12876	盱眙	黄花塘何圩村罗庄2#配变	10	100	上级设备容量受限
12877	盱眙	黄花塘芦沟村芦沟小区配变	10	400	上级设备容量受限
12878	盱眙	PMS_黄花塘新街食品站配变	10	400	本级设备容量受限
12879	盱眙	PMS_管镇朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
12880	盱眙	PMS_管镇分金亭集中区配变	10	400	上级设备容量受限
12881	盱眙	PMS_铁佛镇东后配变	10	200	上级设备容量受限
12882	盱眙	PMS_管镇大杨庄集中区配变	10	400	上级设备容量受限
12883	盱眙	PMS_管镇塘南配变	10	200	上级设备容量受限
12884	盱眙	PMS_铁佛镇路东配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12885	盱眙	铁佛镇西谢配变	10	400	上级设备容量受限
12886	盱眙	铁佛镇北王庄配变	10	200	上级设备容量受限
12887	盱眙	铁佛镇朱后配变	10	200	上级设备容量受限
12888	盱眙	PMS_堆东配变	10	200	上级设备容量受限
12889	盱眙	铁佛镇丁庄配变	10	200	上级设备容量受限
12890	盱眙	PMS_铁佛镇新圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
12891	盱眙	PMS_黄花塘绿化村顺庙配变	10	400	本级设备容量受限
12892	盱眙	PMS_铁佛镇农技站配变	10	400	上级设备容量受限
12893	盱眙	黄花塘芦沟村韩庄配变	10	400	上级设备容量受限
12894	盱眙	管镇宁徐路西配变	10	630	上级设备容量受限
12895	盱眙	PMS_鲍集镇蒋庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12896	盱眙	PMS_黄花塘绿化村前坝配变	10	100	本级设备容量受限
12897	盱眙	官滩镇北珠2#综合变	10	315	上级设备容量受限
12898	盱眙	PMS_穆店朱坝综合变	10	200	上级设备容量受限
12899	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南#2综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12900	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗#3综合变	10	200	上级设备容量受限
12901	盱眙	鲍集镇徐家岗#2综合变	10	200	上级设备容量受限
12902	盱眙	鲍集镇徐家岗#3综合变	10	200	上级设备容量受限
12903	盱眙	观音寺中学配变	10	200	上级设备容量受限
12904	盱眙	PMS_观音寺镇东变	10	200	上级设备容量受限
12905	盱眙	PMS_朱楼朱楼变	10	100	上级设备容量受限
12906	盱眙	PMS_南区配变	10	200	上级设备容量受限
12907	盱眙	观音寺食品站配变	10	200	上级设备容量受限
12908	盱眙	PMS_黄花塘新街新建配变	10	400	本级设备容量受限
12909	盱眙	鲍集镇付庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12910	盱眙	PMS_黄花塘新街农民街配变	10	400	本级设备容量受限
12911	盱眙	PMS_官滩镇杨岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12912	盱眙	PMS_鲍集镇孙东综合变	10	400	上级设备容量受限
12913	盱眙	PMS_鲍集镇鲍府雅苑综合变	10	400	上级设备容量受限
12914	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村#2综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12915	盱眙	鲍集镇肖嘴马庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
12916	盱眙	鲍集镇滨湖小区#1综合变	10	400	上级设备容量受限
12917	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#2综合变	10	400	上级设备容量受限
12918	盱眙	鲍集镇东嘴#2综合变	10	400	上级设备容量受限
12919	盱眙	铁佛镇卢庄配变	10	200	上级设备容量受限
12920	盱眙	官滩镇魏小庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12921	盱眙	PMS_马坝高岗南配变	10	630	上级设备容量受限
12922	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12923	盱眙	PMS_官滩镇小李庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12924	盱眙	管镇龚北配变	10	400	上级设备容量受限
12925	盱眙	PMS_铁佛镇新圩配变	10	200	上级设备容量受限
12926	盱眙	PMS_铁佛镇北街配变	10	400	上级设备容量受限
12927	盱眙	PMS_铁佛镇岗七配变	10	200	上级设备容量受限
12928	盱眙	铁佛镇何庄配变	10	200	上级设备容量受限
12929	盱眙	马坝王刘庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12930	盱眙	PMS_恒西村刘庄变	10	100	上级设备容量受限
12931	盱眙	观音寺小顺河变	10	200	上级设备容量受限
12932	盱眙	PMS_穆店陈小郢综合变	10	200	上级设备容量受限
12933	盱眙	PMS_穆店贺庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12934	盱眙	穆店马湖综合变	10	400	上级设备容量受限
12935	盱眙	PMS_穆店新朋综合变	10	400	上级设备容量受限
12936	盱眙	黄花塘芦沟村高庄配变.	10	315	上级设备容量受限
12937	盱眙	PMS_穆店前进综合变	10	400	上级设备容量受限
12938	盱眙	马坝阳光商城（1）配变	10	400	上级设备容量受限
12939	盱眙	管镇管仲居委会配变	10	500	上级设备容量受限
12940	盱眙	管镇姬西配变	10	400	上级设备容量受限
12941	盱眙	管镇叔牙西街#2配变	10	630	上级设备容量受限
12942	盱眙	管镇兴隆路#2配变	10	630	上级设备容量受限
12943	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区 配变	10	400	上级设备容量受限
12944	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12945	盱眙	鲍集苗庄配变	10	200	上级设备容量受限
12946	盱眙	穆店徐墩综合变	10	200	上级设备容量受限
12947	盱眙	PMS_穆店滨湖4#综合变	10	630	上级设备容量受限
12948	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁九队综合变	10	400	上级设备容量受限
12949	盱眙	鲍集镇铁佛万东2#配变	10	200	上级设备容量受限
12950	盱眙	鲍集镇小朱#2综合变	10	630	上级设备容量受限
12951	盱眙	PMS_观音寺垃圾周转站变	10	400	上级设备容量受限
12952	盱眙	PMS_观音寺镇南区变	10	400	上级设备容量受限
12953	盱眙	鲍集镇肖嘴刘庄小区综合变	10	630	上级设备容量受限
12954	盱眙	鲍集镇肖嘴王岗#2综合变	10	630	上级设备容量受限
12955	盱眙	鲍集镇淮东2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12956	盱眙	鲍集镇沈南#2综合变	10	630	上级设备容量受限
12957	盱眙	鲍集镇洪新养殖#5综合变	10	630	上级设备容量受限
12958	盱眙	PMS_鲍集镇园区#1综合变	10	400	上级设备容量受限
12959	盱眙	鲍集镇中学小区综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12960	盱眙	PMS_黄花塘新街锦秀家园配变	10	400	本级设备容量受限
12961	盱眙	黄花塘村社区箱式配变	10	630	本级设备容量受限
12962	盱眙	管镇龚北养殖配变	10	400	上级设备容量受限
12963	盱眙	观音寺么桥变	10	400	上级设备容量受限
12964	盱眙	PMS_穆店戈庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12965	盱眙	马庄孙庄变	10	400	上级设备容量受限
12966	盱眙	PMS_管镇叔牙东配变	10	400	上级设备容量受限
12967	盱眙	九里瓦屋配变	10	200	上级设备容量受限
12968	盱眙	管镇鸭场#2配变	10	630	上级设备容量受限
12969	盱眙	马坝万圩配变	10	200	上级设备容量受限
12970	盱眙	PMS_马坝鸭塘2#配变（高桥）	10	315	上级设备容量受限
12971	盱眙	丁塘#2配变	10	400	上级设备容量受限
12972	盱眙	PMS_穆店街心综合变	10	200	上级设备容量受限
12973	盱眙	官滩镇王桥综合变	10	200	上级设备容量受限
12974	盱眙	古城冯港配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12975	盱眙	PMS_穆店山黄综合变	10	400	上级设备容量受限
12976	盱眙	PMS_官滩镇顾庄东综合变	10	200	上级设备容量受限
12977	盱眙	马坝腊南1#配变	10	400	上级设备容量受限
12978	盱眙	PMS_穆店老虎窝综合变	10	630	上级设备容量受限
12979	盱眙	PMS_穆店江郢2#综合变	10	315	上级设备容量受限
12980	盱眙	PMS_马庄孙庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12981	盱眙	鲍集镇滨湖小区9号综合变	10	400	上级设备容量受限
12982	盱眙	PMS_穆店下碾综合变	10	200	上级设备容量受限
12983	盱眙	马庄新庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12984	盱眙	三河农场方实民2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12985	盱眙	穆店何郢2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12986	盱眙	PMS_官滩镇临湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12987	盱眙	马庄欧庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12988	盱眙	PMS_穆店周郢2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12989	盱眙	PMS_穆店山边2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12990	盱眙	PMS_观音寺晒牛#2配变	10	200	上级设备容量受限
12991	盱眙	PMS_穆店马湖林场2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12992	盱眙	PMS_官滩镇侍涧村部2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12993	盱眙	PMS_马坝万斛顺河2#配变（高桥）	10	315	上级设备容量受限
12994	盱眙	PMS_穆店街心2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12995	盱眙	PMS_观音寺新建#2配变	10	200	上级设备容量受限
12996	盱眙	PMS_马坝郑庄2#配变	10	315	上级设备容量受限
12997	盱眙	马坝张新3#配变	10	630	上级设备容量受限
12998	盱眙	PMS_桂五镇苏果1#配变	10	500	本级设备容量受限
12999	盱眙	官滩镇东窑综合变	10	200	上级设备容量受限
13000	盱眙	官滩镇曹洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13001	盱眙	PMS_圣地亚小区1#箱变 高压间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
13002	盱眙	PMS_圣地亚小区2#箱变 高压间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
13003	盱眙	PMS_圣地亚小区1#-2箱 变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
13004	盱眙	铁佛镇孙圩配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13005	盱眙	PMS_马坝腊塘公园04238综合变	10	400	上级设备容量受限
13006	盱眙	PMS_马坝腊北西04237综合变	10	630	上级设备容量受限
13007	盱眙	马坝石桥村部配变	10	630	上级设备容量受限
13008	盱眙	PMS_三河农场吉特1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13009	盱眙	铁佛镇变电配变	10	630	上级设备容量受限
13010	盱眙	恒西水库变	10	200	上级设备容量受限
13011	盱眙	古桑李寨2#配变	10	200	本级设备容量受限
13012	盱眙	穆店街南综合变	10	630	上级设备容量受限
13013	盱眙	穆店行政1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13014	盱眙	PMS_穆店滨湖1#综合变	10	630	上级设备容量受限
13015	盱眙	PMS_穆店滨湖2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13016	盱眙	PMS_穆店滨湖综合变	10	630	上级设备容量受限
13017	盱眙	穆店周庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13018	盱眙	PMS_穆店许湖综合变	10	630	上级设备容量受限
13019	盱眙	穆店龙泉湖综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13020	盱眙	PMS_穆店支郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13021	盱眙	PMS_穆店滚水坝综合变	10	400	上级设备容量受限
13022	盱眙	PMS_三河农场台森牧区综合变	10	200	上级设备容量受限
13023	盱眙	铁佛镇岗庄五组虾塘配变	10	200	上级设备容量受限
13024	盱眙	PMS_铁佛镇河九配变	10	200	上级设备容量受限
13025	盱眙	铁佛镇徐北配变	10	630	上级设备容量受限
13026	盱眙	铁佛镇杨二配变	10	400	上级设备容量受限
13027	盱眙	PMS_马坝腊北小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
13028	盱眙	PMS_鲍集镇陈中综合变	10	400	上级设备容量受限
13029	盱眙	PMS_鲍集镇油坊南综合变	10	400	上级设备容量受限
13030	盱眙	PMS_鲍集镇油坊综合变	10	400	上级设备容量受限
13031	盱眙	管镇农行综合配变	10	400	上级设备容量受限
13032	盱眙	PMS_铁佛镇张庄配变	10	200	上级设备容量受限
13033	盱眙	PMS_三河农场左庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13034	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴渔场综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13035	盱眙	黄花塘枣园村枝花配变	10	400	上级设备容量受限
13036	盱眙	鲍集镇肖嘴薛庄综合变	10	630	上级设备容量受限
13037	盱眙	PMS_鲍集镇南坪综合变	10	400	上级设备容量受限
13038	盱眙	PMS_鲍集镇天官井小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13039	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐北#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13040	盱眙	PMS_鲍集镇天官井2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13041	盱眙	PMS_鲍集镇黄金花园综合变	10	400	上级设备容量受限
13042	盱眙	鲍集镇大王2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13043	盱眙	鲍集镇码头#1综合变	10	400	上级设备容量受限
13044	盱眙	鲍集镇孙庄2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13045	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街北2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13046	盱眙	PMS_鲍集镇何岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13047	盱眙	马庄周集2#配变	10	400	上级设备容量受限
13048	盱眙	管镇陈朱配变	10	630	上级设备容量受限
13049	盱眙	管镇陈庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13050	盱眙	PMS_管镇芮南配变	10	400	上级设备容量受限
13051	盱眙	管镇农具厂配变	10	400	上级设备容量受限
13052	盱眙	PMS_铁佛镇朱北配变	10	400	上级设备容量受限
13053	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13054	盱眙	穆店新村1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13055	盱眙	管镇叔牙配变	10	630	上级设备容量受限
13056	盱眙	鲍集镇后王综合变	10	400	上级设备容量受限
13057	盱眙	马坝世纪箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
13058	盱眙	鲍集镇小朱4#综合变	10	400	上级设备容量受限
13059	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#3综合变	10	200	上级设备容量受限
13060	盱眙	鲍集镇赵岗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13061	盱眙	管镇金色家园3号配变	10	630	上级设备容量受限
13062	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘东庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13063	盱眙	PMS_管镇魏庄养殖配变	10	400	上级设备容量受限
13064	盱眙	PMS_铁佛镇政府配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13065	盱眙	铁佛镇谢庄配变	10	200	上级设备容量受限
13066	盱眙	PMS_马坝杨湖配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
13067	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴吴庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13068	盱眙	鲍集镇南庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13069	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼南配变	10	200	上级设备容量受限
13070	盱眙	PMS_石桥2#配变	10	200	上级设备容量受限
13071	盱眙	夹沟2#配变	10	400	上级设备容量受限
13072	盱眙	PMS_黄花塘绿化村新庄配变	10	200	本级设备容量受限
13073	盱眙	王庄#2配变	10	100	上级设备容量受限
13074	盱眙	PMS_穆店张庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
13075	盱眙	PMS_黄花塘绿化村村部配变	10	400	本级设备容量受限
13076	盱眙	PMS_马坝黄塘配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
13077	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	上级设备容量受限
13078	盱眙	PMS_姬庄小区#1变	10	800	上级设备容量受限
13079	盱眙	鲍集镇农商行综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13080	盱眙	马坝新坝配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
13081	盱眙	穆店老虎窝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13082	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#4 综合变	10	400	上级设备容量受限
13083	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴#3综合 变	10	400	上级设备容量受限
13084	盱眙	观音寺东庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13085	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#3 综合变	10	400	上级设备容量受限
13086	盱眙	PMS_管镇宁徐路东#2配 变	10	400	上级设备容量受限
13087	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王庄#2 综合变	10	400	上级设备容量受限
13088	盱眙	管镇姬庄集中区#2配变	10	400	上级设备容量受限
13089	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄 配变	10	200	本级设备容量受限
13090	盱眙	PMS_管镇经济#2配变	10	200	上级设备容量受限
13091	盱眙	观音寺青年2#配变	10	100	上级设备容量受限
13092	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区综 合变	10	400	上级设备容量受限
13093	盱眙	官滩镇小窑综合变	10	200	上级设备容量受限
13094	盱眙	PMS_官滩镇金圩村2#综 合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13095	盱眙	PMS_官滩镇金圩村部综合变	10	200	上级设备容量受限
13096	盱眙	PMS_官滩镇杨西机站综合变	10	400	上级设备容量受限
13097	盱眙	PMS_朱楼胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
13098	盱眙	高坝船塘2#变	10	200	上级设备容量受限
13099	盱眙	PMS_恒西棋盘2#配变	10	200	上级设备容量受限
13100	盱眙	马坝农场配变	10	630	上级设备容量受限
13101	盱眙	PMS_官滩镇合山小区综合变	10	200	上级设备容量受限
13102	盱眙	马坝卧龙张东配变	10	400	上级设备容量受限
13103	盱眙	官滩镇侍涧村部综合变	10	100	上级设备容量受限
13104	盱眙	PMS_官滩镇索塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13105	盱眙	PMS_观音寺东元2#配变	10	200	上级设备容量受限
13106	盱眙	PMS_马庄张东配变	10	200	上级设备容量受限
13107	盱眙	PMS_九里小学变	10	200	上级设备容量受限
13108	盱眙	恒西老庄配变	10	200	上级设备容量受限
13109	盱眙	马坝武庄配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13110	盱眙	观音寺胡庄配变	10	200	上级设备容量受限
13111	盱眙	PMS_朱楼胜利变	10	200	上级设备容量受限
13112	盱眙	观音寺岳庄配变	10	200	上级设备容量受限
13113	盱眙	九里明庄变	10	315	上级设备容量受限
13114	盱眙	PMS_朱楼陆庄变	10	200	上级设备容量受限
13115	盱眙	PMS_马坝黄洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
13116	盱眙	明祖陵镇园区二号路2#综合变	10	400	本级设备容量受限
13117	盱眙	黄花塘侔倪村光明配变	10	200	上级设备容量受限
13118	盱眙	PMS_穆店新街综合变	10	630	上级设备容量受限
13119	盱眙	PMS_黄花塘侔倪村东风配变	10	400	上级设备容量受限
13120	盱眙	黄花塘侔倪村长坝配变	10	200	上级设备容量受限
13121	盱眙	马坝西窑配变	10	400	上级设备容量受限
13122	盱眙	PMS_黄花塘何圩村江庄配变	10	400	上级设备容量受限
13123	盱眙	PMS_小马庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13124	盱眙	PMS_官滩镇金圩临湖综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13125	盱眙	黄集配变	10	400	上级设备容量受限
13126	盱眙	PMS_马坝木器厂配变	10	400	上级设备容量受限
13127	盱眙	恒西陈庄变	10	400	上级设备容量受限
13128	盱眙	PMS_马坝南湾配变	10	400	上级设备容量受限
13129	盱眙	PMS_官滩镇索涧综合变	10	200	上级设备容量受限
13130	盱眙	鲍集镇鲍北#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13131	盱眙	孙弯渔场配变	10	200	上级设备容量受限
13132	盱眙	官滩镇小李庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13133	盱眙	马坝桥东配变	10	200	上级设备容量受限
13134	盱眙	PMS_九里电站变	10	200	上级设备容量受限
13135	盱眙	PMS_三官岗里配变	10	200	上级设备容量受限
13136	盱眙	PMS_观音寺中心变	10	400	上级设备容量受限
13137	盱眙	PMS_高坝王庄变	10	200	上级设备容量受限
13138	盱眙	PMS_观音寺东区变	10	400	上级设备容量受限
13139	盱眙	高坝船塘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13140	盱眙	PMS_穆店赵庄1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13141	盱眙	PMS_恒西涟塘变	10	200	上级设备容量受限
13142	盱眙	PMS_穆店茆郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13143	盱眙	PMS_观音寺敬老院配变	10	400	上级设备容量受限
13144	盱眙	PMS_马庄圩东配变	10	200	上级设备容量受限
13145	盱眙	PMS_穆店七星综合变	10	200	上级设备容量受限
13146	盱眙	鲍集镇旧集#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13147	盱眙	PMS_穆店苗郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13148	盱眙	黄花塘侗倪村东风2#配变	10	400	上级设备容量受限
13149	盱眙	PMS_商业街配变	10	400	上级设备容量受限
13150	盱眙	PMS_马庄园丁配变	10	200	上级设备容量受限
13151	盱眙	PMS_高坝养老院配变	10	200	上级设备容量受限
13152	盱眙	PMS_鲍集镇龙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13153	盱眙	PMS_马庄新岗配变	10	200	上级设备容量受限
13154	盱眙	PMS_鲍集镇花洼综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13155	盱眙	三河农场猪场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13156	盱眙	观音寺新建变	10	400	上级设备容量受限
13157	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村综合变	10	400	上级设备容量受限
13158	盱眙	PMS_马庄毛庄配变	10	200	上级设备容量受限
13159	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗北综合变	10	400	上级设备容量受限
13160	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村公路配变	10	630	上级设备容量受限
13161	盱眙	PMS_穆店贺庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13162	盱眙	观音寺晒牛变	10	200	上级设备容量受限
13163	盱眙	鲍集镇何马综合变	10	200	上级设备容量受限
13164	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13165	盱眙	PMS_鲍集镇新建综合变	10	200	上级设备容量受限
13166	盱眙	PMS_鲍集镇仇洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13167	盱眙	观音寺万庄配变	10	200	上级设备容量受限
13168	盱眙	鲍集镇小朱综合变	10	200	上级设备容量受限
13169	盱眙	鲍集镇罗后综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13170	盱眙	鲍集镇沈集小区综合变	10	200	上级设备容量受限
13171	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13172	盱眙	铁佛镇马庄配变	10	200	上级设备容量受限
13173	盱眙	PMS_管镇姬东配变	10	400	上级设备容量受限
13174	盱眙	恒西岗南变	10	400	上级设备容量受限
13175	盱眙	高坝瓦屋变	10	200	上级设备容量受限
13176	盱眙	新涧配变	10	200	上级设备容量受限
13177	盱眙	PMS_黄塘配变	10	200	上级设备容量受限
13178	盱眙	PMS_恒西李庄变	10	200	上级设备容量受限
13179	盱眙	恒西安庄变	10	400	上级设备容量受限
13180	盱眙	马庄街西配变	10	200	上级设备容量受限
13181	盱眙	PMS_东河安庄变	10	200	上级设备容量受限
13182	盱眙	马庄居委会新庄变	10	100	上级设备容量受限
13183	盱眙	马庄菜场配变	10	400	上级设备容量受限
13184	盱眙	PMS_黄花塘绿化村官田配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13185	盱眙	观音寺光明变	10	400	上级设备容量受限
13186	盱眙	三官小湖配变	10	200	上级设备容量受限
13187	盱眙	三官船塘配变	10	200	上级设备容量受限
13188	盱眙	马庄小高塘配变	10	200	上级设备容量受限
13189	盱眙	PMS_马庄香苑小区变	10	200	上级设备容量受限
13190	盱眙	三官赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
13191	盱眙	PMS_黄花塘枣园七庄配变	10	200	上级设备容量受限
13192	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村管郢配变	10	200	上级设备容量受限
13193	盱眙	鲍集镇洪小2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13194	盱眙	鲍集镇邹洪2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13195	盱眙	鲍集镇瓦房2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13196	盱眙	PMS_铁佛镇刘西配变	10	200	上级设备容量受限
13197	盱眙	PMS_鲍集镇贺东综合变	10	200	上级设备容量受限
13198	盱眙	鲍集镇小朱3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13199	盱眙	PMS_鲍集镇钱巷2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13200	盱眙	铁佛镇花庄配变	10	400	上级设备容量受限
13201	盱眙	马坝校南4#配变	10	400	上级设备容量受限
13202	盱眙	官滩镇桥南综合变	10	400	上级设备容量受限
13203	盱眙	PMS_铁佛镇岳北配变	10	200	上级设备容量受限
13204	盱眙	鲍集镇苗东综合变	10	630	上级设备容量受限
13205	盱眙	PMS_铁佛镇毛东配变	10	200	上级设备容量受限
13206	盱眙	鲍集镇苗西综合变	10	400	上级设备容量受限
13207	盱眙	鲍集镇苗南综合变	10	400	上级设备容量受限
13208	盱眙	PMS_鲍集镇立新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13209	盱眙	铁佛镇黄南配变	10	400	上级设备容量受限
13210	盱眙	鲍集镇鲍六综合变	10	400	上级设备容量受限
13211	盱眙	PMS_鲍集镇何马2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13212	盱眙	鲍集镇小谢2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13213	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13214	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁七队综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13215	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13216	盱眙	PMS_黄花塘新街松元小区配变	10	400	本级设备容量受限
13217	盱眙	PMS_黄花塘新街医院配变	10	400	本级设备容量受限
13218	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗小学综合变	10	200	上级设备容量受限
13219	盱眙	PMS_马坝旭日商城（二）配变	10	630	上级设备容量受限
13220	盱眙	PMS_穆店尧塘小区综合变	10	630	上级设备容量受限
13221	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13222	盱眙	鲍集镇肖嘴农贸市场综合变	10	200	上级设备容量受限
13223	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马庄2#配变	10	100	上级设备容量受限
13224	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
13225	盱眙	PMS_马坝南园3#配变	10	400	上级设备容量受限
13226	盱眙	铁佛镇农贸市场2#配变	10	400	上级设备容量受限
13227	盱眙	PMS_官滩镇小洼2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13228	盱眙	PMS_官滩镇毛庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13229	盱眙	PMS_官滩镇周庄综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13230	盱眙	黄花塘枣园村胡庄配变	10	100	上级设备容量受限
13231	盱眙	PMS_穆店公路2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13232	盱眙	官滩镇侍涧北珠综合变	10	400	上级设备容量受限
13233	盱眙	PMS_官滩镇王桥村部2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13234	盱眙	鲍集镇大嘴圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13235	盱眙	鲍集镇黄庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13236	盱眙	PMS_官滩镇圣山圩区综合变	10	200	上级设备容量受限
13237	盱眙	观音寺边庄配变	10	200	上级设备容量受限
13238	盱眙	马坝黄洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
13239	盱眙	鲍集镇新建#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13240	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区3#配变	10	400	本级设备容量受限
13241	盱眙	铁佛镇化北配变	10	630	上级设备容量受限
13242	盱眙	PMS_铁佛镇戚南配变	10	200	上级设备容量受限
13243	盱眙	PMS_官滩镇欣业综合变	10	200	上级设备容量受限
13244	盱眙	PMS_黄花塘新街阳光小区配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13245	盱眙	PMS_鲍集镇邹庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13246	盱眙	PMS_鲍集镇罗后#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13247	盱眙	鲍集镇杨岗#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13248	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯孙庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13249	盱眙	鲍集镇新庄#3综合变	10	200	上级设备容量受限
13250	盱眙	鲍集镇薛岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13251	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴张庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13252	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴小庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13253	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴西张综合变	10	200	上级设备容量受限
13254	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮一综合变	10	200	上级设备容量受限
13255	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗北综合变	10	400	上级设备容量受限
13256	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴老洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13257	盱眙	PMS_管镇孙庄集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13258	盱眙	官滩镇丁庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13259	盱眙	马坝张庄2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13260	盱眙	马坝粮站西配变	10	630	上级设备容量受限
13261	盱眙	马坝梅园配变	10	630	上级设备容量受限
13262	盱眙	马坝街西2#配变	10	400	上级设备容量受限
13263	盱眙	PMS_马坝蔡坝配变	10	400	上级设备容量受限
13264	盱眙	马坝黄洋综合变	10	200	上级设备容量受限
13265	盱眙	PMS_马坝钱庄配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13266	盱眙	马坝街东2#配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13267	盱眙	PMS_管镇叔牙西街配变	10	630	上级设备容量受限
13268	盱眙	马坝草庄2#配变	10	630	上级设备容量受限
13269	盱眙	官滩镇上庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13270	盱眙	PMS_铁佛镇农具厂配变	10	200	上级设备容量受限
13271	盱眙	河桥镇大莲湖堤南变	10	200	本级设备容量受限
13272	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖李咀 变	10	200	本级设备容量受限
13273	盱眙	PMS_管镇芮庄配变	10	400	上级设备容量受限
13274	盱眙	PMS_管镇东贺配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13275	盱眙	PMS_管镇高中部配变	10	200	上级设备容量受限
13276	盱眙	PMS_鲍集镇后营综合变	10	200	上级设备容量受限
13277	盱眙	PMS_鲍集镇黄庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13278	盱眙	鲍集镇蒋庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13279	盱眙	鲍集镇李岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13280	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴刘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13281	盱眙	鲍集镇农贸市场综合变	10	630	上级设备容量受限
13282	盱眙	鲍集镇七嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13283	盱眙	鲍集镇张侯综合变	10	630	上级设备容量受限
13284	盱眙	鲍集镇陈梅综合变	10	630	上级设备容量受限
13285	盱眙	PMS_鲍集镇贺庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13286	盱眙	PMS_鲍集镇朱岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13287	盱眙	鲍集镇杨庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13288	盱眙	鲍集镇鲍集街道综合变	10	400	上级设备容量受限
13289	盱眙	PMS_鲍集镇前营综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13290	盱眙	鲍集镇石牌综合变	10	400	上级设备容量受限
13291	盱眙	鲍集镇孙庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13292	盱眙	PMS_鲍集镇马嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13293	盱眙	鲍集镇大王综合变	10	400	上级设备容量受限
13294	盱眙	鲍集镇洪小综合变	10	400	上级设备容量受限
13295	盱眙	穆店贺庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13296	盱眙	穆店蒋郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13297	盱眙	PMS_穆店何郢综合变	10	400	上级设备容量受限
13298	盱眙	管镇派出所配变	10	630	上级设备容量受限
13299	盱眙	PMS_穆店杰何综合变	10	200	上级设备容量受限
13300	盱眙	PMS_管镇中学配变	10	400	上级设备容量受限
13301	盱眙	穆店义北综合变	10	400	上级设备容量受限
13302	盱眙	PMS_穆店郁洼综合变	10	400	上级设备容量受限
13303	盱眙	PMS_管镇分金华庭配变	10	400	上级设备容量受限
13304	盱眙	管镇新街道配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13305	盱眙	PMS_穆店赵庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13306	盱眙	PMS_管镇黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
13307	盱眙	管镇梁岗配变	10	125	上级设备容量受限
13308	盱眙	PMS_管镇官塘配变	10	200	上级设备容量受限
13309	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13310	盱眙	鲍集镇大嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13311	盱眙	管镇夏田配变	10	400	上级设备容量受限
13312	盱眙	管镇莫庄配变	10	200	上级设备容量受限
13313	盱眙	管镇魏庄配变	10	400	上级设备容量受限
13314	盱眙	PMS_管镇姬庄组配变	10	400	上级设备容量受限
13315	盱眙	管镇街北配变	10	400	上级设备容量受限
13316	盱眙	PMS_穆店张庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13317	盱眙	PMS_穆店丁庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13318	盱眙	穆店红旗综合变	10	200	上级设备容量受限
13319	盱眙	PMS_穆店西湖综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13320	盱眙	PMS_穆店新塘综合变	10	200	上级设备容量受限
13321	盱眙	管镇分金亭配变	10	400	上级设备容量受限
13322	盱眙	鲍集镇大谢综合变	10	400	上级设备容量受限
13323	盱眙	鲍集镇新圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13324	盱眙	鲍集镇徐家岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13325	盱眙	鲍集镇鲍五综合变	10	400	上级设备容量受限
13326	盱眙	PMS_鲍集镇新庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13327	盱眙	鲍集镇西岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13328	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴南综合变	10	200	上级设备容量受限
13329	盱眙	鲍集镇小庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13330	盱眙	PMS_管镇前咀配变	10	200	上级设备容量受限
13331	盱眙	管镇西庄配变	10	200	上级设备容量受限
13332	盱眙	PMS_管镇徐木配变	10	400	上级设备容量受限
13333	盱眙	PMS_鲍集镇沈北综合变	10	200	上级设备容量受限
13334	盱眙	PMS_鲍集镇农科综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13335	盱眙	PMS_鲍集镇端集综合变	10	200	上级设备容量受限
13336	盱眙	鲍集镇沈南综合变	10	200	上级设备容量受限
13337	盱眙	鲍集镇梁集综合变	10	400	上级设备容量受限
13338	盱眙	PMS_鲍集镇邹洪综合变	10	200	上级设备容量受限
13339	盱眙	鲍集镇赵岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13340	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集街东综合变	10	400	上级设备容量受限
13341	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13342	盱眙	鲍集镇岳庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13343	盱眙	鲍集镇罗庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13344	盱眙	PMS_鲍集镇旧集综合变	10	200	上级设备容量受限
13345	盱眙	PMS_鲍集镇方庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13346	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯孙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13347	盱眙	PMS_鲍集镇刘洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13348	盱眙	PMS_鲍集镇水月综合变	10	200	上级设备容量受限
13349	盱眙	鲍集镇上李综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13350	盱眙	鲍集镇南庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13351	盱眙	PMS_河桥镇龙泉西山变	10	200	本级设备容量受限
13352	盱眙	PMS_鲍集镇瓦房综合变	10	200	上级设备容量受限
13353	盱眙	PMS_穆店王老庄小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13354	盱眙	PMS_马坝腊北4#配变	10	400	上级设备容量受限
13355	盱眙	龙泉湖度假村11#变	10	500	上级设备容量受限
13356	盱眙	龙泉湖度假村10#变	10	500	上级设备容量受限
13357	盱眙	龙泉湖度假村9#变	10	500	上级设备容量受限
13358	盱眙	龙泉湖度假村8#变	10	500	上级设备容量受限
13359	盱眙	PMS_管镇书香华庭配变	10	400	上级设备容量受限
13360	盱眙	PMS_官滩镇索塘综合变	10	200	上级设备容量受限
13361	盱眙	马坝农民街配变	10	630	上级设备容量受限
13362	盱眙	PMS_官滩杨西综合变	10	200	上级设备容量受限
13363	盱眙	PMS_官滩镇侍润圩区综合变	10	200	上级设备容量受限
13364	盱眙	马坝阳光商城（2）配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13365	盱眙	PMS_鲍集镇沈集2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13366	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13367	盱眙	PMS_官滩镇枣园综合变	10	100	上级设备容量受限
13368	盱眙	PMS_官滩镇陈庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13369	盱眙	官滩镇侍庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13370	盱眙	马坝张庄配变	10	400	上级设备容量受限
13371	盱眙	PMS_马坝戚庄配变	10	400	上级设备容量受限
13372	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴前嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13373	盱眙	鲍集镇肖嘴新庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13374	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13375	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13376	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13377	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮七综合变	10	200	上级设备容量受限
13378	盱眙	鲍集镇肖嘴渠北综合变	10	200	上级设备容量受限
13379	盱眙	鲍集镇肖嘴唐北综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13380	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮北综合变	10	400	上级设备容量受限
13381	盱眙	朱楼韩庄变	10	100	上级设备容量受限
13382	盱眙	朱楼学田变	10	400	上级设备容量受限
13383	盱眙	马坝卧龙潘庄配变	10	200	上级设备容量受限
13384	盱眙	PMS_团结变	10	200	上级设备容量受限
13385	盱眙	马坝卧龙配变	10	400	上级设备容量受限
13386	盱眙	马坝林庄配变	10	630	上级设备容量受限
13387	盱眙	鲍集镇肖嘴八大家综合变	10	400	上级设备容量受限
13388	盱眙	PMS_小马庄配变	10	200	上级设备容量受限
13389	盱眙	马庄林业配变	10	200	上级设备容量受限
13390	盱眙	堆头羊场配变	10	100	上级设备容量受限
13391	盱眙	马庄张庄配变	10	200	上级设备容量受限
13392	盱眙	马庄堆南配变	10	200	上级设备容量受限
13393	盱眙	堆头渔场配变	10	400	上级设备容量受限
13394	盱眙	堆头八里配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13395	盱眙	PMS_东河配变	10	200	上级设备容量受限
13396	盱眙	PMS_东王配变	10	200	上级设备容量受限
13397	盱眙	PMS_永利配变	10	200	上级设备容量受限
13398	盱眙	马庄叶庄变	10	200	上级设备容量受限
13399	盱眙	马庄胜利配变	10	400	上级设备容量受限
13400	盱眙	PMS_马庄苗庄配变	10	200	上级设备容量受限
13401	盱眙	PMS_马庄池塘配变	10	200	上级设备容量受限
13402	盱眙	PMS_马庄胡庄配变	10	200	上级设备容量受限
13403	盱眙	PMS_东河2#配变	10	100	上级设备容量受限
13404	盱眙	鲍集镇肖嘴唐南综合变	10	400	上级设备容量受限
13405	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴夏庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13406	盱眙	鲍集镇肖嘴杜庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13407	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13408	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘综合变	10	400	上级设备容量受限
13409	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13410	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈综合变	10	200	上级设备容量受限
13411	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘刘西综合变	10	200	上级设备容量受限
13412	盱眙	PMS_严庄变	10	100	上级设备容量受限
13413	盱眙	马坝高坝配变	10	200	上级设备容量受限
13414	盱眙	朱楼制品厂变	10	500	上级设备容量受限
13415	盱眙	官滩镇邹庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13416	盱眙	朱楼周庄配变	10	400	上级设备容量受限
13417	盱眙	官滩镇王桥村部综合变	10	500	上级设备容量受限
13418	盱眙	马坝颜庄配变	10	400	上级设备容量受限
13419	盱眙	马坝陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
13420	盱眙	PMS_马坝杨庄配变	10	200	上级设备容量受限
13421	盱眙	鲍集镇前王3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13422	盱眙	PMS_河桥镇洪山季郢变	10	200	本级设备容量受限
13423	盱眙	马坝小园配变	10	200	上级设备容量受限
13424	盱眙	马坝林业配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13425	盱眙	鲍集镇肖嘴洪庄综合变	10	630	上级设备容量受限
13426	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴刘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13427	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴高庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13428	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13429	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼北综合变	10	200	上级设备容量受限
13430	盱眙	马坝小康街配变	10	630	上级设备容量受限
13431	盱眙	马坝南园配变	10	630	上级设备容量受限
13432	盱眙	马坝花园配变	10	630	上级设备容量受限
13433	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮南综合变	10	400	上级设备容量受限
13434	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13435	盱眙	鲍集镇肖嘴引河南综合变	10	200	上级设备容量受限
13436	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩南综合变	10	630	上级设备容量受限
13437	盱眙	鲍集镇肖嘴引河北综合变	10	400	上级设备容量受限
13438	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河一组综合变	10	200	上级设备容量受限
13439	盱眙	鲍集镇肖嘴引河四组综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13440	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩八队综合变	10	400	上级设备容量受限
13441	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮八综合变	10	200	上级设备容量受限
13442	盱眙	PMS_官滩镇金小圩机站综合变	10	200	上级设备容量受限
13443	盱眙	PMS_马坝油坊配变	10	200	上级设备容量受限
13444	盱眙	马坝董岗配变	10	400	上级设备容量受限
13445	盱眙	马坝油坊沈庄配变	10	200	上级设备容量受限
13446	盱眙	马坝油坊后楼配变	10	200	上级设备容量受限
13447	盱眙	马坝卧龙管庄配变	10	200	上级设备容量受限
13448	盱眙	马坝大南配变	10	630	上级设备容量受限
13449	盱眙	马坝中和配变	10	630	上级设备容量受限
13450	盱眙	PMS_马坝街西配变	10	630	上级设备容量受限
13451	盱眙	丁塘变	10	315	上级设备容量受限
13452	盱眙	黄花塘穆店朱郢配变	10	400	上级设备容量受限
13453	盱眙	黄花塘芦沟村简庄配变	10	200	上级设备容量受限
13454	盱眙	石桥变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13455	盱眙	PMS_铁佛镇张巷配变	10	400	上级设备容量受限
13456	盱眙	PMS_穆店邱桥综合变	10	200	上级设备容量受限
13457	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集综合变	10	400	上级设备容量受限
13458	盱眙	PMS_穆店新建综合变	10	200	上级设备容量受限
13459	盱眙	穆店杨郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13460	盱眙	PMS_穆店柿园综合变	10	200	上级设备容量受限
13461	盱眙	管镇二队配变	10	630	上级设备容量受限
13462	盱眙	马坝米厂配变	10	400	上级设备容量受限
13463	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村官塘 配变	10	100	上级设备容量受限
13464	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村孙庄 配变	10	200	上级设备容量受限
13465	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村砖井 配变	10	100	上级设备容量受限
13466	盱眙	PMS_观音寺石庄变	10	200	上级设备容量受限
13467	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马庄 配变	10	100	上级设备容量受限
13468	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村徐庄 配变	10	200	上级设备容量受限
13469	盱眙	苏庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13470	盱眙	PMS_鲍集镇鲍三综合变	10	400	上级设备容量受限
13471	盱眙	PMS_鲍集镇鲍北综合变	10	200	上级设备容量受限
13472	盱眙	马坝草庄配变	10	400	上级设备容量受限
13473	盱眙	PMS_马坝龙虾配变	10	630	上级设备容量受限
13474	盱眙	马坝农行配变	10	500	上级设备容量受限
13475	盱眙	石塘变	10	400	上级设备容量受限
13476	盱眙	PMS_铁佛镇于庄配变	10	400	上级设备容量受限
13477	盱眙	PMS_官滩镇南珠综合变	10	200	上级设备容量受限
13478	盱眙	PMS_马坝红烛配变	10	400	上级设备容量受限
13479	盱眙	PMS_马坝镇西配变	10	630	上级设备容量受限
13480	盱眙	PMS_马坝西窑陈东配变	10	200	上级设备容量受限
13481	盱眙	PMS_马坝林业南庄配变	10	200	上级设备容量受限
13482	盱眙	PMS_马坝腊北配变	10	400	上级设备容量受限
13483	盱眙	铁佛镇西街道配变	10	400	上级设备容量受限
13484	盱眙	观音寺街北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13485	盱眙	观音寺北园配变	10	200	上级设备容量受限
13486	盱眙	PMS_铁佛镇河十配变	10	200	上级设备容量受限
13487	盱眙	铁佛镇河七配变	10	400	上级设备容量受限
13488	盱眙	PMS_穆店邓庄综合变	10	200	本级设备容量受限
13489	盱眙	PMS_穆店马湖林场综合变	10	400	上级设备容量受限
13490	盱眙	PMS_穆店公路综合变	10	200	上级设备容量受限
13491	盱眙	PMS_穆店西郢综合变	10	100	上级设备容量受限
13492	盱眙	穆店陆郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13493	盱眙	PMS_穆店江郢综合变	10	400	上级设备容量受限
13494	盱眙	马坝马安涧边配变	10	400	上级设备容量受限
13495	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗综合变	10	630	上级设备容量受限
13496	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗新村综合变	10	400	上级设备容量受限
13497	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗南综合变	10	400	上级设备容量受限
13498	盱眙	鲍集镇肖嘴李洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13499	盱眙	鲍集镇淮西淮五综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13500	盱眙	PMS_河桥镇石港前郢变	10	200	本级设备容量受限
13501	盱眙	PMS_河桥镇淮峰徐郢变	10	200	本级设备容量受限
13502	盱眙	铁佛镇河五配变	10	400	上级设备容量受限
13503	盱眙	PMS_观音寺陈庄配变	10	200	上级设备容量受限
13504	盱眙	鲍集镇农贸市场#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13505	盱眙	PMS_铁佛镇万塘配变	10	200	上级设备容量受限
13506	盱眙	黄花塘枣园村坝坂配变	10	200	上级设备容量受限
13507	盱眙	和平变	10	400	上级设备容量受限
13508	盱眙	黄花塘何圩村槽坊配变	10	200	上级设备容量受限
13509	盱眙	观音寺夹沟配变	10	200	上级设备容量受限
13510	盱眙	观音寺骆庄配变	10	200	上级设备容量受限
13511	盱眙	PMS_铁佛镇万圩配变	10	200	上级设备容量受限
13512	盱眙	PMS_观音寺街南变	10	400	上级设备容量受限
13513	盱眙	铁佛镇万东配变	10	200	上级设备容量受限
13514	盱眙	PMS_铁佛镇冯庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13515	盱眙	黄花塘何圩村罗庄配变	10	200	上级设备容量受限
13516	盱眙	黄花塘何圩村李庄配变	10	200	上级设备容量受限
13517	盱眙	铁佛镇杨邵庄配变	10	400	上级设备容量受限
13518	盱眙	铁佛镇单庄配变	10	400	上级设备容量受限
13519	盱眙	铁佛镇姜庄配变	10	400	上级设备容量受限
13520	盱眙	黄花塘新街街南配变	10	400	本级设备容量受限
13521	盱眙	鲍集镇肖嘴街西综合变	10	400	上级设备容量受限
13522	盱眙	鲍集镇肖嘴街中综合变	10	200	上级设备容量受限
13523	盱眙	林庄配变	10	200	上级设备容量受限
13524	盱眙	马庄欧庄配变	10	200	上级设备容量受限
13525	盱眙	马庄新庄配变	10	200	上级设备容量受限
13526	盱眙	鲍集镇肖嘴街北综合变	10	400	上级设备容量受限
13527	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街东综合变	10	400	上级设备容量受限
13528	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮北综合变	10	400	上级设备容量受限
13529	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13530	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13531	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁南综合变	10	200	上级设备容量受限
13532	盱眙	永久配变	10	400	上级设备容量受限
13533	盱眙	PMS_马庄刘庄配变	10	200	上级设备容量受限
13534	盱眙	PMS_马庄前代配变	10	100	上级设备容量受限
13535	盱眙	三官小舟配变	10	315	上级设备容量受限
13536	盱眙	三官乔庄变	10	200	上级设备容量受限
13537	盱眙	PMS_三官后庄配变	10	200	上级设备容量受限
13538	盱眙	PMS_三官半段配变	10	200	上级设备容量受限
13539	盱眙	三官松林配变	10	400	上级设备容量受限
13540	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁中综合变	10	630	上级设备容量受限
13541	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁四队综合变	10	200	上级设备容量受限
13542	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁北综合变	10	200	上级设备容量受限
13543	盱眙	PMS_马坝永兴鲁荡配变（高桥）	10	200	本级设备容量受限
13544	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮六综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13545	盱眙	观音寺藕塘配变	10	400	上级设备容量受限
13546	盱眙	观音寺青年变	10	200	上级设备容量受限
13547	盱眙	PMS_马坝东园配变	10	630	上级设备容量受限
13548	盱眙	王庄变	10	100	上级设备容量受限
13549	盱眙	PMS_观音寺渔业变	10	200	上级设备容量受限
13550	盱眙	PMS_三官朋楼配变	10	200	上级设备容量受限
13551	盱眙	PMS_三官大湖配变	10	200	上级设备容量受限
13552	盱眙	三官岗里小学配变	10	200	上级设备容量受限
13553	盱眙	PMS_小湖配变	10	200	上级设备容量受限
13554	盱眙	PMS_周庄1#配变	10	100	上级设备容量受限
13555	盱眙	观音寺长庄配变	10	400	上级设备容量受限
13556	盱眙	观音寺龙墩口变	10	315	上级设备容量受限
13557	盱眙	观音寺东庄配变	10	400	上级设备容量受限
13558	盱眙	观音寺下庄配变	10	200	上级设备容量受限
13559	盱眙	马坝温庄配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13560	盱眙	朱楼小学变	10	400	上级设备容量受限
13561	盱眙	官滩镇周前综合变	10	200	上级设备容量受限
13562	盱眙	PMS_马坝欧湖菜庄配变 （高桥）	10	100	本级设备容量受限
13563	盱眙	PMS_观塘配变	10	200	上级设备容量受限
13564	盱眙	PMS_马庄大徐配变	10	200	上级设备容量受限
13565	盱眙	前里配变	10	100	上级设备容量受限
13566	盱眙	PMS_马坝高岗配变	10	630	上级设备容量受限
13567	盱眙	马坝柴湖配变	10	400	上级设备容量受限
13568	盱眙	PMS_马坝西湖配变	10	400	上级设备容量受限
13569	盱眙	马坝桥西配变	10	400	上级设备容量受限
13570	盱眙	官滩镇丁庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13571	盱眙	PMS_穆店杨庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13572	盱眙	官滩镇王庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13573	盱眙	官滩镇后王综合变	10	400	上级设备容量受限
13574	盱眙	PMS_马庄水利站配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13575	盱眙	马坝高桥新庄配变（高桥）	10	100	本级设备容量受限
13576	盱眙	马坝上庄配变	10	200	上级设备容量受限
13577	盱眙	马坝郑庄配变	10	630	上级设备容量受限
13578	盱眙	马坝万宫综合变	10	400	上级设备容量受限
13579	盱眙	马坝戴楼配变	10	400	上级设备容量受限
13580	盱眙	马坝王庄配变	10	200	上级设备容量受限
13581	盱眙	PMS_马坝新圩配变	10	200	上级设备容量受限
13582	盱眙	PMS_马坝同兴妇女配变	10	200	上级设备容量受限
13583	盱眙	PMS_穆店严岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13584	盱眙	PMS_管镇宁徐北路配变	10	630	上级设备容量受限
13585	盱眙	PMS_铁佛镇于庄1区配变	10	400	上级设备容量受限
13586	盱眙	PMS_铁佛镇北惠民1区配变	10	400	上级设备容量受限
13587	盱眙	铁佛镇北惠民2区配变	10	400	上级设备容量受限
13588	盱眙	PMS_铁佛镇新洪配变	10	400	上级设备容量受限
13589	盱眙	PMS_铁佛镇南街配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13590	盱眙	铁佛镇岗一配变	10	400	上级设备容量受限
13591	盱眙	PMS_河桥镇石港朱郢2# 变	10	200	本级设备容量受限
13592	盱眙	铁佛镇敬老院配变	10	400	上级设备容量受限
13593	盱眙	铁佛镇彭庄配变	10	400	上级设备容量受限
13594	盱眙	PMS_铁佛镇彭北配变	10	200	上级设备容量受限
13595	盱眙	铁佛镇韩庄配变	10	200	上级设备容量受限
13596	盱眙	PMS_铁佛镇韩东配变	10	200	上级设备容量受限
13597	盱眙	PMS_铁佛镇新四配变	10	200	上级设备容量受限
13598	盱眙	PMS_铁佛镇潘岗配变	10	200	上级设备容量受限
13599	盱眙	铁佛镇后塘配变	10	400	上级设备容量受限
13600	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄农科综 合变	10	200	上级设备容量受限
13601	盱眙	鲍集镇钱巷综合变	10	400	上级设备容量受限
13602	盱眙	PMS_穆店团结小区1#综 合变	10	400	上级设备容量受限
13603	盱眙	PMS_穆店周庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
13604	盱眙	管镇孙庄集中区#2配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13605	盱眙	铁佛镇曹圩配变	10	400	上级设备容量受限
13606	盱眙	铁佛镇邹北配变	10	200	上级设备容量受限
13607	盱眙	鲍集镇肖嘴耿庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13608	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴马庄#3综合变	10	200	上级设备容量受限
13609	盱眙	马坝张新2#配变	10	400	上级设备容量受限
13610	盱眙	马坝中和2#配变	10	630	上级设备容量受限
13611	盱眙	马坝卧龙2#配变	10	400	上级设备容量受限
13612	盱眙	鲍集镇前上综合变	10	200	上级设备容量受限
13613	盱眙	鲍集镇后上综合变	10	200	上级设备容量受限
13614	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13615	盱眙	PMS_鲍集镇孙圩#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13616	盱眙	PMS_黄花塘新街居委会配变	10	200	本级设备容量受限
13617	盱眙	黄花塘芦沟村路东2#配变	10	400	上级设备容量受限
13618	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村夹沟配变	10	400	上级设备容量受限
13619	盱眙	铁佛镇小学配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13620	盱眙	铁佛镇卫生院配变	10	400	上级设备容量受限
13621	盱眙	铁佛镇赵庄小区配变	10	630	上级设备容量受限
13622	盱眙	河桥镇大港黄洼变	10	315	本级设备容量受限
13623	盱眙	管镇桃李街配变	10	400	上级设备容量受限
13624	盱眙	PMS_黄花塘新街老街配变	10	400	本级设备容量受限
13625	盱眙	鲍集镇梁集#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13626	盱眙	管镇姬庄集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13627	盱眙	PMS_管镇灌区配变	10	400	上级设备容量受限
13628	盱眙	马坝双马南岗配变	10	400	上级设备容量受限
13629	盱眙	桂五镇小连山配变	10	200	本级设备容量受限
13630	盱眙	马坝校南5#配变	10	400	上级设备容量受限
13631	盱眙	桥北陆庄配变	10	200	上级设备容量受限
13632	盱眙	周集配变	10	400	上级设备容量受限
13633	盱眙	三官陈庄配变	10	100	上级设备容量受限
13634	盱眙	PMS_马坝永丰街东3#配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13635	盱眙	PMS_观音寺钟庄配变	10	100	上级设备容量受限
13636	盱眙	朱楼方塘变	10	400	上级设备容量受限
13637	盱眙	观音寺大庙配变	10	200	上级设备容量受限
13638	盱眙	鲍集镇宗铺小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13639	盱眙	鲍集镇滨湖小区#3综合变	10	630	上级设备容量受限
13640	盱眙	PMS_管镇收费处配变	10	400	上级设备容量受限
13641	盱眙	鲍集镇淮西淮二综合变	10	400	上级设备容量受限
13642	盱眙	三河农场机关3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13643	盱眙	鲍集镇铁佛岗修2#配变	10	400	上级设备容量受限
13644	盱眙	鲍集镇孙庄1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13645	盱眙	三河农场二环路西2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13646	盱眙	朱楼弯塘配变	10	400	上级设备容量受限
13647	盱眙	马坝面庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
13648	盱眙	鲍集镇铁佛社区箱变	10	630	上级设备容量受限
13649	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼配电房2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13650	盱眙	三河农场机关2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13651	盱眙	PMS_马坝高岗2#配变	10	400	上级设备容量受限
13652	盱眙	马坝老世纪配变	10	400	上级设备容量受限
13653	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
13654	盱眙	马坝永兴张庄配变（高桥）	10	200	本级设备容量受限
13655	盱眙	PMS_铁佛镇邹黄村中心村2#配变	10	200	上级设备容量受限
13656	盱眙	铁佛镇杨滩村杨东2#配变	10	400	上级设备容量受限
13657	盱眙	PMS_三河农场三小综合变	10	400	上级设备容量受限
13658	盱眙	PMS_三河农场医院综合变	10	200	上级设备容量受限
13659	盱眙	铁佛镇蔡北配变	10	400	上级设备容量受限
13660	盱眙	铁佛镇何西配变	10	315	上级设备容量受限
13661	盱眙	PMS_穆店新塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13662	盱眙	鲍集镇铁佛蔡圩2#配变	10	630	上级设备容量受限
13663	盱眙	官滩镇小洼机站综合变	10	400	上级设备容量受限
13664	盱眙	PMS_穆店前进2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13665	盱眙	PMS_穆店滚水坝2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13666	盱眙	三河农场二环路西3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13667	盱眙	PMS_铁佛镇召四村毛北配变	10	200	上级设备容量受限
13668	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
13669	盱眙	PMS_铁佛镇付北配变	10	200	上级设备容量受限
13670	盱眙	鲍集镇河滩配变	10	400	上级设备容量受限
13671	盱眙	马坝陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13672	盱眙	马坝华庄2#配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13673	盱眙	三河农场码头综合变	10	400	上级设备容量受限
13674	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13675	盱眙	PMS_三河农场左庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13676	盱眙	穆店老虎窝3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13677	盱眙	三河农场粮贸1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13678	盱眙	鲍集镇铁佛单南配变	10	200	上级设备容量受限
13679	盱眙	管镇芮圩养殖#1配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13680	盱眙	马坝市场3#配变	10	400	上级设备容量受限
13681	盱眙	PMS_铁佛镇西王庄配变	10	315	上级设备容量受限
13682	盱眙	马坝农经2#配变	10	400	上级设备容量受限
13683	盱眙	PMS_管镇芮圩养殖#2配变	10	200	上级设备容量受限
13684	盱眙	铁佛镇孙庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13685	盱眙	PMS_河桥镇三元卞郢2#变	10	200	本级设备容量受限
13686	盱眙	三河变屋顶光伏	10	80	上级设备容量受限
13687	盱眙	PMS_铁佛镇岗三2#配变	10	200	上级设备容量受限
13688	盱眙	鲍集镇铁佛赵圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
13689	盱眙	铁佛镇北街1#配变	10	400	上级设备容量受限
13690	盱眙	高坝范庄配变	10	200	上级设备容量受限
13691	盱眙	鲍集镇铁佛项台四组配变	10	200	上级设备容量受限
13692	盱眙	三河农场安置区综合变	10	400	上级设备容量受限
13693	盱眙	马坝黄洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
13694	盱眙	观音寺光明2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13695	盱眙	鲍集镇陈梅#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13696	盱眙	鲍集镇铁佛杨滩七组配变	10	200	上级设备容量受限
13697	盱眙	鲍集镇罗庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13698	盱眙	PMS_铁佛镇高庄配变	10	200	上级设备容量受限
13699	盱眙	PMS_铁佛镇邓庄配变	10	200	上级设备容量受限
13700	盱眙	PMS_铁佛镇潘前配变	10	200	上级设备容量受限
13701	盱眙	鲍集镇淮东综合变	10	630	上级设备容量受限
13702	盱眙	PMS_铁佛镇双洋配变	10	200	上级设备容量受限
13703	盱眙	PMS_铁佛镇李南配变	10	200	上级设备容量受限
13704	盱眙	铁佛镇东洋2#配变	10	400	上级设备容量受限
13705	盱眙	铁佛镇农技2#配变	10	200	上级设备容量受限
13706	盱眙	铁佛镇农贸市场3#配变	10	400	上级设备容量受限
13707	盱眙	官滩镇顾庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13708	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13709	盱眙	鲍集镇铁佛东咀1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13710	盱眙	铁佛镇新二东配变	10	400	上级设备容量受限
13711	盱眙	PMS_观音寺塘庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13712	盱眙	PMS_铁佛岗三配变	10	200	上级设备容量受限
13713	盱眙	PMS_黄花塘芦沟新区变 压器-双绕组	10	630	上级设备容量受限
13714	盱眙	PMS_金色家园1#变	10	630	上级设备容量受限
13715	盱眙	PMS_金色家园2#变	10	630	上级设备容量受限
13716	盱眙	鲍集镇铁佛庞庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
13717	盱眙	三河农场二环路西综合 变	10	400	上级设备容量受限
13718	盱眙	三河农场安置区2#综合 变	10	400	上级设备容量受限
13719	盱眙	PMS_三河农场冷冻厂综 合变	10	400	上级设备容量受限
13720	盱眙	PMS_圣地亚小区2#-2综 合变	10	400	上级设备容量受限
13721	盱眙	三河农场机关综合变	10	400	上级设备容量受限
13722	盱眙	石龙村水库2#台片	10	100	本级设备容量受限
13723	盱眙	马坝妇女3#配变	10	630	上级设备容量受限
13724	盱眙	马坝妇女2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13725	盱眙	观音寺供电所变	10	400	上级设备容量受限
13726	盱眙	PMS_鲍集镇后营#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13727	盱眙	鲍集镇单洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13728	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13729	盱眙	鲍集镇农贸市场#2综合变	10	630	上级设备容量受限
13730	盱眙	鲍集镇赵岗小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13731	盱眙	PMS_鲍集镇梁集小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13732	盱眙	观音寺信用社配变	10	200	上级设备容量受限
13733	盱眙	鲍集镇鲍二综合变	10	400	上级设备容量受限
13734	盱眙	鲍集镇码头#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13735	盱眙	鲍集镇街东#2综合变	10	630	上级设备容量受限
13736	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河九队综合变	10	200	上级设备容量受限
13737	盱眙	马坝老八配变	10	630	上级设备容量受限
13738	盱眙	观音寺下庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13739	盱眙	乔北韩庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13740	盱眙	鲍集镇下李#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13741	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区综合变	10	400	上级设备容量受限
13742	盱眙	PMS_铁佛镇新街道综合变	10	400	上级设备容量受限
13743	盱眙	铁佛镇南惠民综合变	10	400	上级设备容量受限
13744	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄1区综合变	10	400	上级设备容量受限
13745	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄2区综合变	10	400	上级设备容量受限
13746	盱眙	PMS_铁佛镇新大街综合变	10	400	上级设备容量受限
13747	盱眙	铁佛镇加油站综合变	10	400	上级设备容量受限
13748	盱眙	河桥镇龙泉宗郢变	10	200	本级设备容量受限
13749	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
13750	盱眙	PMS_马庄永坝变	10	200	上级设备容量受限
13751	盱眙	黄花塘芦沟小区2#配变	10	630	上级设备容量受限
13752	盱眙	PMS_马坝妇女配变	10	630	上级设备容量受限
13753	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄坪综合变	10	630	上级设备容量受限
13754	盱眙	鲍集镇肖嘴窑岗综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13755	盱眙	马坝袁北配变（东阳）	10	100	上级设备容量受限
13756	盱眙	鲍集镇香庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13757	盱眙	PMS_穆店柳郢综合变	10	630	上级设备容量受限
13758	盱眙	PMS_穆店张庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13759	盱眙	PMS_穆店场西综合变	10	400	上级设备容量受限
13760	盱眙	PMS_穆店新村综合变	10	630	上级设备容量受限
13761	盱眙	PMS_穆店行政中心综合变	10	400	上级设备容量受限
13762	盱眙	PMS_铁佛镇农贸市场配变	10	400	上级设备容量受限
13763	盱眙	黄花塘芦沟夹沟北区配变	10	630	上级设备容量受限
13764	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13765	盱眙	穆店滚涧2#配变	10	400	上级设备容量受限
13766	盱眙	官滩镇军田3#综合变	10	200	上级设备容量受限
13767	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13768	盱眙	PMS_铁佛镇东咀配变	10	200	上级设备容量受限
13769	盱眙	铁佛镇孙庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13770	盱眙	PMS_铁佛镇岗仙配变	10	200	上级设备容量受限
13771	盱眙	PMS_铁佛镇岗四配变	10	200	上级设备容量受限
13772	盱眙	PMS_铁佛镇朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
13773	盱眙	穆店映山湖配变	10	500	上级设备容量受限
13774	盱眙	马坝梁庄2#综合变（东 阳）	10	200	本级设备容量受限
13775	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#3 综合变	10	400	上级设备容量受限
13776	盱眙	铁佛镇张巷北配变	10	400	上级设备容量受限
13777	盱眙	PMS_铁佛镇陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13778	盱眙	PMS_三河农场猪场综合 变	10	400	上级设备容量受限
13779	盱眙	铁佛镇南慧民1区配变	10	630	上级设备容量受限
13780	盱眙	穆店滨湖5#综合变	10	400	上级设备容量受限
13781	盱眙	PMS_三河农场粮贸2#综 合变	10	400	上级设备容量受限
13782	盱眙	PMS_官滩镇王洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13783	盱眙	官滩镇顾庄机站综合变	10	200	上级设备容量受限
13784	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛召六1# 配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13785	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万塘3#配变	10	400	上级设备容量受限
13786	盱眙	鲍集镇铁佛曹圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
13787	盱眙	PMS_三河农场方实民综合变	10	400	上级设备容量受限
13788	盱眙	三河农场粮贸3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13789	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13790	盱眙	三河农场派出所综合变	10	400	上级设备容量受限
13791	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
13792	盱眙	鲍集镇贺庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13793	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区配变	10	400	本级设备容量受限
13794	盱眙	PMS_马坝油坊2#配变	10	200	上级设备容量受限
13795	盱眙	黄花塘杜湖临里01#配变	10	630	本级设备容量受限
13796	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴丁李#4综合变	10	400	上级设备容量受限
13797	盱眙	马坝永丰街西配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13798	盱眙	铁佛镇罗庄配变	10	200	上级设备容量受限
13799	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区5#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13800	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13801	盱眙	PMS_马坝陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13802	盱眙	PMS_马坝街西3#配变	10	400	上级设备容量受限
13803	盱眙	马坝妇女小区配变	10	400	上级设备容量受限
13804	盱眙	PMS_马坝妇女小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
13805	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄综合变	10	400	本级设备容量受限
13806	盱眙	马坝小农场配变	10	400	上级设备容量受限
13807	盱眙	黄花塘芦沟夹沟南区配变	10	400	上级设备容量受限
13808	盱眙	董里变	10	400	上级设备容量受限
13809	盱眙	PMS_东小圩配变	10	200	上级设备容量受限
13810	盱眙	三官岗里渔场配变	10	200	上级设备容量受限
13811	盱眙	穆店马湖街南2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13812	盱眙	黄花塘芦沟龙虾市场配变	10	500	上级设备容量受限
13813	盱眙	铁佛镇孙西配变	10	400	上级设备容量受限
13814	盱眙	居委会张庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13815	盱眙	PMS_马庄许庄配变	10	200	上级设备容量受限
13816	盱眙	马庄周庄配变	10	315	上级设备容量受限
13817	盱眙	马庄拉丝厂配变	10	200	上级设备容量受限
13818	盱眙	周庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
13819	盱眙	朱楼王岗变	10	400	上级设备容量受限
13820	盱眙	鲍集镇何庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13821	盱眙	铁佛镇北惠民配变	10	400	上级设备容量受限
13822	盱眙	马坝张新配变	10	630	上级设备容量受限
13823	盱眙	鲍集镇魏巷综合变	10	400	上级设备容量受限
13824	盱眙	鲍集镇岗南综合变	10	200	上级设备容量受限
13825	盱眙	鲍集镇肖嘴街南综合变	10	630	上级设备容量受限
13826	盱眙	PMS_马坝校南配变	10	400	上级设备容量受限
13827	盱眙	鲍集镇钱巷王庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13828	盱眙	鲍集镇新庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13829	盱眙	观音寺南园配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13830	盱眙	管镇近圣配变	10	400	上级设备容量受限
13831	盱眙	PMS_马坝张东配变	10	630	上级设备容量受限
13832	盱眙	PMS_马坝双马沈墩配变	10	200	上级设备容量受限
13833	盱眙	铁佛镇项东配变	10	200	上级设备容量受限
13834	盱眙	鲍集镇宗铺综合变	10	200	上级设备容量受限
13835	盱眙	PMS_马坝新桥配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13836	盱眙	马坝交通配变	10	630	上级设备容量受限
13837	盱眙	管镇分金桥配变	10	630	上级设备容量受限
13838	盱眙	官滩镇小蔡庄综合变	10	100	上级设备容量受限
13839	盱眙	PMS_穆店团结小区综合 变	10	400	上级设备容量受限
13840	盱眙	鲍集镇西岗养殖场综合 变	10	400	上级设备容量受限
13841	盱眙	恒西陆庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
13842	盱眙	马坝青年配变	10	400	上级设备容量受限
13843	盱眙	马坝东方配变	10	630	上级设备容量受限
13844	盱眙	PMS_鲍集镇铁营小区综 合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13845	盱眙	PMS_铁佛镇西前配变	10	200	上级设备容量受限
13846	盱眙	PMS_马坝茶安配变	10	400	上级设备容量受限
13847	盱眙	马坝腊北小区配变	10	400	上级设备容量受限
13848	盱眙	黄花塘绿化村良岗配变	10	400	本级设备容量受限
13849	盱眙	鲍集镇天官井综合变	10	200	上级设备容量受限
13850	盱眙	铁佛镇政府2#配变	10	400	上级设备容量受限
13851	盱眙	马坝南园5#箱式变	10	630	上级设备容量受限
13852	盱眙	PMS_铁佛镇新王庄2#	10	400	上级设备容量受限
13853	盱眙	PMS_铁佛镇中学2#	10	400	上级设备容量受限
13854	盱眙	PMS_鲍集镇洪新养殖#4 综合变	10	400	上级设备容量受限
13855	盱眙	PMS_马坝小园2#配变	10	400	上级设备容量受限
13856	盱眙	马坝校南6#配变	10	400	上级设备容量受限
13857	盱眙	马坝校南7#配变	10	400	上级设备容量受限
13858	盱眙	PMS_马坝中和东配变	10	630	上级设备容量受限
13859	盱眙	PMS_马坝中和小区配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13860	盱眙	PMS_官滩镇高营4#综合变	10	200	上级设备容量受限
13861	盱眙	PMS_穆店滨湖3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13862	盱眙	PMS_马坝交通2#配变	10	400	上级设备容量受限
13863	盱眙	PMS_穆店石龙山综合变	10	400	上级设备容量受限
13864	盱眙	PMS_铁佛镇卫生院1#	10	400	上级设备容量受限
13865	盱眙	铁佛镇黄南2#	10	630	上级设备容量受限
13866	盱眙	鲍集镇铁佛姜庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13867	盱眙	鲍集镇肖嘴街西2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13868	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区2#	10	400	上级设备容量受限
13869	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴肖嘴中学综合变	10	400	上级设备容量受限
13870	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
13871	盱眙	马庄东河1#变	10	200	上级设备容量受限
13872	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区综合变	10	630	上级设备容量受限
13873	盱眙	PMS_河桥镇洪山岗西变	10	400	本级设备容量受限
13874	盱眙	PMS_观音寺东元配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13875	盱眙	PMS_观音寺府前变	10	400	上级设备容量受限
13876	盱眙	PMS_观音寺医院配变	10	400	上级设备容量受限
13877	盱眙	PMS_观音寺友谊2#配变	10	400	上级设备容量受限
13878	盱眙	PMS_林业2#变	10	400	上级设备容量受限
13879	盱眙	PMS_观音寺名苑变	10	400	上级设备容量受限
13880	盱眙	PMS_管镇倪庄配变	10	400	上级设备容量受限
13881	盱眙	PMS_管镇杨李配变	10	400	上级设备容量受限
13882	盱眙	三河农场吉特2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13883	盱眙	官滩镇邹庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
13884	盱眙	PMS_官滩镇王洼2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13885	盱眙	管仲花苑小区配变	10	630	上级设备容量受限
13886	盱眙	PMS_铁佛镇杨淹南配变	10	200	上级设备容量受限
13887	盱眙	PMS_姬庄小区#2变	10	800	上级设备容量受限
13888	盱眙	鲍集镇沈集小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13889	盱眙	PMS_管镇中罗养殖配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13890	盱眙	PMS_三河农场二环路中综合变	10	400	上级设备容量受限
13891	盱眙	PMS_铁佛镇西谢2#配变	10	400	上级设备容量受限
13892	盱眙	PMS_铁佛镇李北配变	10	200	上级设备容量受限
13893	盱眙	PMS_鲍集镇前王综合变	10	400	上级设备容量受限
13894	盱眙	鲍集镇鲍集小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13895	盱眙	管镇医药站配变	10	630	上级设备容量受限
13896	盱眙	PMS_穆店上碾综合变	10	400	上级设备容量受限
13897	盱眙	铁佛镇候庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13898	盱眙	PMS_铁佛镇万塘2#配变	10	200	上级设备容量受限
13899	盱眙	铁佛镇冯东配变	10	400	上级设备容量受限
13900	盱眙	PMS_铁佛镇单北配变	10	200	上级设备容量受限
13901	盱眙	铁佛镇河六2#配变	10	400	上级设备容量受限
13902	盱眙	PMS_铁佛镇曹东配变	10	200	上级设备容量受限
13903	盱眙	铁佛镇前西配变	10	400	上级设备容量受限
13904	盱眙	铁佛镇岗一2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13905	盱眙	PMS_铁佛镇滩东2#配变	10	200	上级设备容量受限
13906	盱眙	铁佛镇夏庄配变	10	400	上级设备容量受限
13907	盱眙	PMS_黄花塘新街街道配变	10	400	本级设备容量受限
13908	盱眙	马庄张东2#配变	10	200	上级设备容量受限
13909	盱眙	马庄堆西2#变	10	200	上级设备容量受限
13910	盱眙	PMS_管镇鸭场配变	10	400	上级设备容量受限
13911	盱眙	PMS_穆店顾庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13912	盱眙	官滩镇邹庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13913	盱眙	PMS_鲍集镇下李#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13914	盱眙	PMS_鲍集镇医院综合变	10	400	上级设备容量受限
13915	盱眙	马庄付业配变	10	200	上级设备容量受限
13916	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘东庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13917	盱眙	马庄南岗配变	10	400	上级设备容量受限
13918	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#2综合变	10	630	上级设备容量受限
13919	盱眙	鲍集镇养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13920	盱眙	PMS_穆店山边综合变	10	400	上级设备容量受限
13921	盱眙	马坝楚新配变	10	630	上级设备容量受限
13922	盱眙	PMS_马坝永丰街北配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13923	盱眙	PMS_马坝永丰街南配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13924	盱眙	马庄农技配变	10	200	上级设备容量受限
13925	盱眙	三河农场二环路东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13926	盱眙	鲍集镇铁佛河十2#配变	10	400	上级设备容量受限
13927	盱眙	鲍集镇滨湖小区#6综合变	10	400	上级设备容量受限
13928	盱眙	马坝永丰街东配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13929	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#7综合变	10	400	上级设备容量受限
13930	盱眙	鲍集镇滨湖小区#8综合变	10	400	上级设备容量受限
13931	盱眙	鲍集镇铁佛河十3#配变	10	200	上级设备容量受限
13932	盱眙	马坝食府配变	10	630	上级设备容量受限
13933	盱眙	PMS_管镇孙西#3配变	10	400	上级设备容量受限
13934	盱眙	马坝新圩2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13935	盱眙	官滩镇稻虾养殖基地2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13936	盱眙	PMS_穆店新农贸综合变	10	630	上级设备容量受限
13937	盱眙	管镇付庄配变	10	400	上级设备容量受限
13938	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区3#	10	400	上级设备容量受限
13939	盱眙	PMS_马坝市场2#配变	10	630	上级设备容量受限
13940	盱眙	马庄园丁配变	10	200	上级设备容量受限
13941	盱眙	PMS_铁佛镇何庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13942	盱眙	铁佛镇召四2#配变	10	400	上级设备容量受限
13943	盱眙	PMS_铁佛镇李王2#配变	10	200	上级设备容量受限
13944	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13945	盱眙	铁佛镇新七配变	10	400	上级设备容量受限
13946	盱眙	PMS_铁佛镇戚中配变	10	200	上级设备容量受限
13947	盱眙	铁佛镇岳北2#配变	10	200	上级设备容量受限
13948	盱眙	铁佛镇邓东配变	10	400	上级设备容量受限
13949	盱眙	铁佛镇马庄2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13950	盱眙	PMS_三河农场二环路东综合变	10	400	上级设备容量受限
13951	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区2#	10	400	上级设备容量受限
13952	盱眙	PMS_穆店拥护综合变	10	400	上级设备容量受限
13953	盱眙	PMS_穆店赵庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13954	盱眙	PMS_穆店赵庄小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13955	盱眙	PMS_铁佛镇西前2#配变	10	200	上级设备容量受限
13956	盱眙	PMS_铁佛镇仙湖养殖场配变	10	315	上级设备容量受限
13957	盱眙	PMS_穆店山黄1#综合变	10	630	上级设备容量受限
13958	盱眙	PMS_铁佛镇农业园配变	10	200	上级设备容量受限
13959	盱眙	铁佛镇吴西配变	10	400	上级设备容量受限
13960	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄二组配变	10	200	上级设备容量受限
13961	盱眙	管镇龚庄养殖配变	10	400	上级设备容量受限
13962	盱眙	PMS_官滩镇小洼 综合变	10	400	上级设备容量受限
13963	盱眙	官滩镇郑庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13964	盱眙	PMS_铁佛镇敬老院2#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13965	盱眙	鲍集镇铁佛河十4#配变	10	200	上级设备容量受限
13966	盱眙	PMS_马坝袁庄2#配变 (东阳)	10	200	上级设备容量受限
13967	盱眙	鲍集镇滨湖小区#10综合 变	10	400	上级设备容量受限
13968	盱眙	PMS_管镇东贺养殖配变	10	400	上级设备容量受限
13969	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万圩2# 配变	10	200	上级设备容量受限
13970	盱眙	PMS_官滩镇杨岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13971	盱眙	马坝南园2#配变	10	630	上级设备容量受限
13972	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛柳庄1# 配变	10	400	上级设备容量受限
13973	盱眙	鲍集镇滨湖小区5#综合 变	10	630	上级设备容量受限
13974	盱眙	PMS_鲍集镇孙庄3#综合 变	10	200	上级设备容量受限
13975	盱眙	PMS_铁佛镇中学赵庄小 区综合变	10	400	上级设备容量受限
13976	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
13977	盱眙	三河农场炕房综合变	10	200	上级设备容量受限
13978	盱眙	PMS_马坝大龙配变	10	400	上级设备容量受限
13979	盱眙	管镇孙西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13980	盱眙	马庄北区配变	10	200	上级设备容量受限
13981	盱眙	朱楼朱庄变	10	100	上级设备容量受限
13982	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13983	盱眙	观音寺集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13984	盱眙	观音寺前进配变	10	400	上级设备容量受限
13985	盱眙	恒西席滩变	10	400	上级设备容量受限
13986	盱眙	官滩镇石坊综合变	10	200	上级设备容量受限
13987	盱眙	PMS_官滩镇七庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13988	盱眙	PMS_官滩镇毛庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13989	盱眙	官滩镇王桥西2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13990	盱眙	鲍集镇方庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13991	盱眙	鲍集镇张候#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13992	盱眙	PMS_鲍集镇蒋王综合变	10	200	上级设备容量受限
13993	盱眙	鲍集镇鲍四综合变	10	200	上级设备容量受限
13994	盱眙	鲍集镇姜南综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13995	盱眙	鲍集镇石牌养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限
13996	盱眙	鲍集镇小周庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13997	盱眙	鲍集镇小谢综合变	10	400	上级设备容量受限
13998	盱眙	鲍集镇鲍三#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13999	盱眙	鲍集镇洪新养殖#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14000	盱眙	鲍集镇洪新养殖#3综合变	10	630	上级设备容量受限
14001	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14002	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴河滩北综合变	10	200	上级设备容量受限
14003	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14004	盱眙	鲍集镇肖嘴引河五组综合变	10	400	上级设备容量受限
14005	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙西综合变	10	200	上级设备容量受限
14006	盱眙	PMS_鲍集镇岗洼综合变	10	200	上级设备容量受限
14007	盱眙	PMS_鲍集镇桥东综合变	10	200	上级设备容量受限
14008	盱眙	PMS_鲍集镇沈北小区综合变	10	400	上级设备容量受限
14009	盱眙	鲍集镇东岗#2综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14010	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14011	盱眙	鲍集镇邵灯西庄综合变	10	400	上级设备容量受限
14012	盱眙	PMS_鲍集镇贺西综合变	10	200	上级设备容量受限
14013	盱眙	鲍集镇孙东#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14014	盱眙	鲍集镇观音#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14015	盱眙	鲍集镇油坊北综合变	10	400	上级设备容量受限
14016	盱眙	PMS_鲍集镇李庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14017	盱眙	PMS_鲍集镇孙东#3综合变	10	200	上级设备容量受限
14018	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮小学综合变	10	200	上级设备容量受限
14019	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
14020	盱眙	PMS_官滩镇周庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
14021	盱眙	PMS_铁佛镇召一配变	10	200	上级设备容量受限
14022	盱眙	鲍集镇卫生院综合变	10	400	上级设备容量受限
14023	盱眙	马坝田庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
14024	盱眙	PMS_官滩镇前王综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14025	盱眙	PMS_河桥镇龙泉桃园变	10	200	本级设备容量受限
14026	盱眙	PMS_管镇贺庄配变	10	400	上级设备容量受限
14027	盱眙	恒西蔡郢配变	10	400	上级设备容量受限
14028	盱眙	恒西棋盘配变	10	200	上级设备容量受限
14029	盱眙	PMS_鲍集镇端集#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14030	盱眙	管镇范庄配变	10	400	上级设备容量受限
14031	盱眙	恒西高圩变	10	400	上级设备容量受限
14032	盱眙	PMS_穆店罗庄综合变	10	400	上级设备容量受限
14033	盱眙	穆店张郢综合变	10	200	上级设备容量受限
14034	盱眙	朱楼丁庄变	10	200	上级设备容量受限
14035	盱眙	管镇中罗养殖2#配变	10	400	上级设备容量受限
14036	盱眙	PMS_后岩配变01	10	200	本级设备容量受限
14037	盱眙	穆店桥南1#综合变	10	400	上级设备容量受限
14038	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮杨庄综合变	10	200	上级设备容量受限
14039	盱眙	鲍集镇肖嘴街中#2综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14040	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新淮北#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14041	盱眙	马坝校南2#配变	10	630	上级设备容量受限
14042	盱眙	鲍集镇朱巷张庄综合变	10	200	上级设备容量受限
14043	盱眙	鲍集镇徐庄综合变	10	400	上级设备容量受限
14044	盱眙	仇集镇棋盘2#综合变	10	200	本级设备容量受限
14045	盱眙	PMS_铁佛镇李王配变	10	200	上级设备容量受限
14046	盱眙	铁佛镇新八配变	10	400	上级设备容量受限
14047	盱眙	铁佛镇何圩2#配变	10	400	上级设备容量受限
14048	盱眙	铁佛镇小倪庄配变	10	200	上级设备容量受限
14049	盱眙	PMS_铁佛镇袁东配变	10	200	上级设备容量受限
14050	盱眙	PMS_铁佛镇东下配变	10	200	上级设备容量受限
14051	盱眙	铁佛镇泥夹湾配变	10	200	上级设备容量受限
14052	盱眙	PMS_铁佛镇刘东配变	10	200	上级设备容量受限
14053	盱眙	PMS_铁佛镇前南配变	10	200	上级设备容量受限
14054	盱眙	PMS_铁佛镇新二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14055	盱眙	铁佛镇程北配变	10	200	上级设备容量受限
14056	盱眙	PMS_官滩镇藕塘综合变	10	200	上级设备容量受限
14057	盱眙	PMS_管镇贺庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
14058	盱眙	PMS_管镇养殖配变	10	400	上级设备容量受限
14059	盱眙	PMS_鲍集镇鲍一综合变	10	200	上级设备容量受限
14060	盱眙	PMS_圣地亚小区二期2#箱变高压间隔配电变压	10	500	上级设备容量受限
14061	盱眙	PMS_圣地亚小区二期1#箱变高压间隔配电变压	10	500	上级设备容量受限
14062	盱眙	铁佛镇杨庄配变	10	400	上级设备容量受限
14063	盱眙	PMS_铁佛镇新三配变	10	200	上级设备容量受限
14064	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司（1#箱变2号	10	500	上级设备容量受限
14065	盱眙	PMS_马坝高岗南2#配变	10	630	上级设备容量受限
14066	盱眙	PMS_铁佛镇毛西配变	10	200	上级设备容量受限
14067	盱眙	PMS_穆店养殖场综合变	10	630	上级设备容量受限
14068	盱眙	PMS_管镇管仲集中区#2配变	10	630	上级设备容量受限
14069	盱眙	铁佛镇邓南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14070	盱眙	PMS_铁佛镇罗北配变	10	200	上级设备容量受限
14071	盱眙	PMS_铁佛镇潘庄配变	10	200	上级设备容量受限
14072	盱眙	铁佛镇花庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
14073	盱眙	PMS_穆店山里2#综合变	10	200	上级设备容量受限
14074	盱眙	PMS_管镇书香华庭#2配变	10	400	上级设备容量受限
14075	盱眙	PMS_管镇东贺#2配变	10	200	上级设备容量受限
14076	盱眙	PMS_马坝大南小区配变	10	630	上级设备容量受限
14077	盱眙	马坝花园小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
14078	盱眙	马坝西老街配变	10	400	上级设备容量受限
14079	盱眙	PMS_马坝竹园配变	10	200	上级设备容量受限
14080	盱眙	PMS_管镇信用社配变	10	400	上级设备容量受限
14081	盱眙	PMS_官滩镇陈庄西综合变	10	100	上级设备容量受限
14082	盱眙	观音寺菜场配变	10	200	上级设备容量受限
14083	盱眙	观音寺菜场2#配变	10	400	上级设备容量受限

表3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6307公变（吴圩村季庄组）	10	315	本级设备容量受限
2	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩季庄西G6308公变	10	200	本级设备容量受限
3	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9608公变(先锋村路边)	10	200	本级设备容量受限
4	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#3干变	20	800	上级设备容量受限
5	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#4干变	20	630	上级设备容量受限
6	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府256#箱变	20	500	上级设备容量受限
7	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_2L3291配变(范集水厂)	20	200	上级设备容量受限
8	市区（不含淮安区、淮阴区）	楚盐东2J401范集秦杨西配变	20	100	上级设备容量受限
9	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3227配变（范集供电所）2100558818	20	400	上级设备容量受限
10	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3290箱变(范集老供电所)	20	630	上级设备容量受限
11	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#2干变	20	800	上级设备容量受限
12	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#1干变	20	800	上级设备容量受限
13	市区（不含淮安区、淮阴区）	24501公变(孔连九组)	20	400	上级设备容量受限
14	市区（不含淮安区、淮阴区）	24701公变（孔连六组）	20	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#4干变	20	800	上级设备容量受限
16	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3228配变（范集新张二组）	20	200	上级设备容量受限
17	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3224配变（范集政府北）	20	400	上级设备容量受限
18	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3216配变（范集教师楼）	20	200	上级设备容量受限
19	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3229配变（范集农机站）	20	400	上级设备容量受限
20	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3220配变（范集人民路北）	20	400	上级设备容量受限
21	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3222配变（范集新丰路）	20	315	上级设备容量受限
22	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#1干变	20	1000	上级设备容量受限
23	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#3干变	20	1000	上级设备容量受限
24	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#4干变	20	1000	上级设备容量受限
25	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#2干变	20	1000	上级设备容量受限
26	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#2干变	20	800	上级设备容量受限
27	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾泰小区273#箱变	20	630	上级设备容量受限
28	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区1#干变	20	500	上级设备容量受限
29	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区2#干变	20	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24916#箱变	20	630	上级设备容量受限
31	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24917#箱变	20	630	上级设备容量受限
32	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3221配变（范集商业街西）	20	500	上级设备容量受限
33	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3223配变（范集信用社）	20	315	上级设备容量受限
34	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3217配变（范集人民路南）	20	500	上级设备容量受限
35	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3226配变（范集人民路南1#变）	20	500	上级设备容量受限
36	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3215配变（范集美食街）	20	400	上级设备容量受限
37	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3218配变（范集福利院）	20	500	上级设备容量受限
38	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3219配变（范集福利院南）	20	315	上级设备容量受限
39	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑1#配电所#10主变	20	630	上级设备容量受限
40	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑2#配电所#8主变	20	800	上级设备容量受限
41	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑#3配电所#12主变	20	630	上级设备容量受限
42	市区（不含淮安区、淮阴区）	25601箱变	20	630	上级设备容量受限
43	市区（不含淮安区、淮阴区）	25602箱变	20	630	上级设备容量受限
44	市区（不含淮安区、淮阴区）	25603箱变	20	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
45	市区（不含淮安区、淮阴区）	25604箱变	20	630	上级设备容量受限
46	市区（不含淮安区、淮阴区）	25605箱变	20	630	上级设备容量受限
47	市区（不含淮安区、淮阴区）	25606箱变	20	630	上级设备容量受限
48	市区（不含淮安区、淮阴区）	25607箱变	20	630	上级设备容量受限
49	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3252配变（范集教师楼2#变）	20	200	上级设备容量受限
50	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3254配变（范集农具厂）	20	200	上级设备容量受限
51	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#1所#277配变	20	1000	上级设备容量受限
52	市区（不含淮安区、淮阴区）	张码六期#1配电所#278配变	20	1000	上级设备容量受限
53	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#3干变	20	630	上级设备容量受限
54	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L301箱变	20	630	上级设备容量受限
55	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#3干变	20	1000	上级设备容量受限
56	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#5干变	20	1000	上级设备容量受限
57	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#6干变	20	800	上级设备容量受限
58	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#4干变	20	800	上级设备容量受限
59	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#3干变	20	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
60	市区（不含淮安区、淮阴区）	24502公变（垃圾中转站）	20	200	上级设备容量受限
61	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集村西堆南泵2L309配变	20	200	上级设备容量受限
62	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#1干变	20	630	上级设备容量受限
63	市区（不含淮安区、淮阴区）	25001公变	20	400	上级设备容量受限
64	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L401配变(范集村西堆北泵)	20	200	上级设备容量受限
65	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3287配变（范集健康路）	20	200	上级设备容量受限
66	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3288配变（新丰小区）	20	315	上级设备容量受限
67	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3289配变（范集粮管所）	20	315	上级设备容量受限
68	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期296#箱变	20	500	上级设备容量受限
69	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期297#箱变	20	500	上级设备容量受限
70	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#2干变	20	630	上级设备容量受限
71	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#1干变	20	800	上级设备容量受限
72	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集腾飞小区二期259#箱变	20	630	上级设备容量受限
73	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L306箱变	20	630	上级设备容量受限
74	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期#1配电所#1主变	20	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
75	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所2#变	20	800	上级设备容量受限
76	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所1#变	20	800	上级设备容量受限
77	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所265#变	20	800	上级设备容量受限
78	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所266#变	20	500	上级设备容量受限
79	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501箱变	10	630	上级设备容量受限
80	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5111配变(运西村运河组南)	10	400	本级设备容量受限
81	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43038配变(谢碾陈左西)	10	400	本级设备容量受限
82	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组南配变	10	315	上级设备容量受限
83	市区（不含淮安区、淮阴区）	164024配变（甘露村西北）	10	200	本级设备容量受限
84	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44295配变(大问南2#)	10	400	上级设备容量受限
85	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44208配变（范集大花五组）	10	400	上级设备容量受限
86	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
87	市区（不含淮安区、淮阴区）	17517配变(唐庄村部)	10	315	上级设备容量受限
88	市区（不含淮安区、淮阴区）	17518配变(唐庄中片)	10	200	上级设备容量受限
89	市区（不含淮安区、淮阴区）	17557配变(唐庄六组北)	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
90	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61063配变（谢碾南王东）	10	200	本级设备容量受限
91	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4437配变（邱庄村港心西）	10	400	本级设备容量受限
92	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4440配变（邱庄村港心东）	10	400	本级设备容量受限
93	市区（不含淮安区、淮阴区）	164003配变（甘露北小区）	10	200	本级设备容量受限
94	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44089配变（范集永陆北台）	10	400	上级设备容量受限
95	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44092配变（范集大吴北）	10	200	上级设备容量受限
96	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44091配变（范集大吴中台）	10	200	上级设备容量受限
97	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44080配变（范集李许陆庄）	10	315	上级设备容量受限
98	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44162配变（范集李许十二组）	10	400	上级设备容量受限
99	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44077配变（范集李许闸口）	10	100	上级设备容量受限
100	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53135配变（范集范集东台）	10	400	上级设备容量受限
101	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53137配变（范集范集中台）	10	400	上级设备容量受限
102	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53136配变（范集范集西台）	10	400	上级设备容量受限
103	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53160配变（范集预制厂）	10	400	上级设备容量受限
104	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53145配变（范集商业街东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
105	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44073配变（范集李邵十二组）	10	400	上级设备容量受限
106	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44071配变（范集李邵十一组）	10	160	上级设备容量受限
107	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44068配变（范集大花中）	10	200	上级设备容量受限
108	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44069配变（范集大花西）	10	200	上级设备容量受限
109	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44067配变（范集大花东）	10	200	上级设备容量受限
110	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44072配变（范集李邵六组）	10	200	上级设备容量受限
111	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8602配变（小康路）	10	400	上级设备容量受限
112	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9717配变(严集二组南)	10	400	本级设备容量受限
113	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸二组南17575配变	10	200	上级设备容量受限
114	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩十三组配变	10	315	上级设备容量受限
115	市区（不含淮安区、淮阴区）	17579配变(武墩三闸九组北)	10	200	上级设备容量受限
116	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组南17549配变	10	315	上级设备容量受限
117	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北西配变	10	400	上级设备容量受限
118	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部南17580配变	10	100	上级设备容量受限
119	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4487配变（范集永陆南台）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
120	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44294配变（李许十组泵）	10	200	上级设备容量受限
121	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44076配变（范集李许刘庄）	10	400	上级设备容量受限
122	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44070配变（范集大花沈庄）	10	400	上级设备容量受限
123	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43075配变（谢碾陈庄南二）	10	400	本级设备容量受限
124	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4486配变（范集永陆东台）	10	400	上级设备容量受限
125	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#5变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
126	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44083配变（范集后高南台）	10	400	上级设备容量受限
127	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44203配变（范集永陆小区）	10	400	上级设备容量受限
128	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4485配变（范集后高七组）	10	100	上级设备容量受限
129	市区（不含淮安区、淮阴区）	干左98348配变	10	100	本级设备容量受限
130	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4416配变(三乐村高庄组)	10	400	本级设备容量受限
131	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4411配变(三乐村周庄组)	10	400	本级设备容量受限
132	市区（不含淮安区、淮阴区）	163010配变(姚湾林场)	10	100	本级设备容量受限
133	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4104配变（周陈十二组）	10	200	本级设备容量受限
134	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5408配变（三乐村村部西）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
135	市区（不含淮安区、淮阴区）	11506箱变	10	500	上级设备容量受限
136	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507箱变	10	630	上级设备容量受限
137	市区（不含淮安区、淮阴区）	11508箱变	10	500	上级设备容量受限
138	市区（不含淮安区、淮阴区）	11509箱变	10	500	上级设备容量受限
139	市区（不含淮安区、淮阴区）	11510箱变	10	630	上级设备容量受限
140	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511箱变	10	630	上级设备容量受限
141	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53194配变（范集牛场）	10	500	上级设备容量受限
142	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53186配变（范集供销社）	10	400	上级设备容量受限
143	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4114配变（周陈二组南）	10	200	本级设备容量受限
144	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53177配变（范集新张三组1#变）	10	400	上级设备容量受限
145	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53178配变（范集新张三组2#变）	10	500	上级设备容量受限
146	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53179配变（范集日盛小区）	10	400	上级设备容量受限
147	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44214配变（范集李许闸口东）	10	160	上级设备容量受限
148	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44183配变（范集李许陆庄1#变）	10	315	上级设备容量受限
149	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44078配变（范集李许李庄）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
150	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十五组西175113配变	10	400	上级设备容量受限
151	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8603配变（小康路南）	10	400	上级设备容量受限
152	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部北175106配变	10	200	上级设备容量受限
153	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5418配变（三乐村金左六组东）	10	200	本级设备容量受限
154	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43016配变(谢碾村陈东)	10	200	本级设备容量受限
155	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43009配变（谢碾小王元）	10	100	本级设备容量受限
156	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4404配变(三乐村孙代组)	10	200	本级设备容量受限
157	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43056配变(谢碾村陈东南)	10	100	本级设备容量受限
158	市区（不含淮安区、淮阴区）	17509配变(武墩三闸二组)	10	200	上级设备容量受限
159	市区（不含淮安区、淮阴区）	17510配变(武墩三闸三组)	10	200	上级设备容量受限
160	市区（不含淮安区、淮阴区）	17511配变(武墩三闸四组)	10	200	上级设备容量受限
161	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村北17543配变	10	200	上级设备容量受限
162	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17571配变(王桥开发区)	10	200	上级设备容量受限
163	市区（不含淮安区、淮阴区）	17568配变(王桥二闸)	10	200	上级设备容量受限
164	市区（不含淮安区、淮阴区）	17548配变(王桥十三组)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
165	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组配变	10	400	上级设备容量受限
166	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥八组南配变	10	315	上级设备容量受限
167	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
168	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44161配变（范集李许九组）	10	100	上级设备容量受限
169	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53213配变（范集新张六组）	10	400	上级设备容量受限
170	市区（不含淮安区、淮阴区）	17555配变(武墩胡庄五组)	10	200	上级设备容量受限
171	市区（不含淮安区、淮阴区）	17528配变(武墩胡庄六组)	10	400	上级设备容量受限
172	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南一98451配变	10	200	本级设备容量受限
173	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十八组配变	10	315	上级设备容量受限
174	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十六组配变	10	400	上级设备容量受限
175	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组配变	10	400	上级设备容量受限
176	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17519配变(唐庄十三组)	10	200	上级设备容量受限
177	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17544配变(王桥村部)	10	200	上级设备容量受限
178	市区（不含淮安区、淮阴区）	17569配变(王桥二组)	10	200	上级设备容量受限
179	市区（不含淮安区、淮阴区）	17547配变(王桥三组)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
180	市区（不含淮安区、淮阴区）	17566配变(王桥五组)	10	400	上级设备容量受限
181	市区（不含淮安区、淮阴区）	17504配变(武墩三闸九组)	10	200	上级设备容量受限
182	市区（不含淮安区、淮阴区）	17507配变(武墩三闸五组)	10	200	上级设备容量受限
183	市区（不含淮安区、淮阴区）	17513配变(武墩三闸十二组)	10	315	上级设备容量受限
184	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_17556配变(武墩三闸五组东)	10	200	上级设备容量受限
185	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄（二）	10	250	上级设备容量受限
186	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部17508配变	10	315	上级设备容量受限
187	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53225配变（范集政府东）	10	400	上级设备容量受限
188	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53158配变（范集育才路1#变）	10	400	上级设备容量受限
189	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53159配变（范集育才路2#变）	10	200	上级设备容量受限
190	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53166配变（范集育才花苑）	10	400	上级设备容量受限
191	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景1#配变	10	400	上级设备容量受限
192	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景2#配变	10	400	上级设备容量受限
193	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53248配变（范集新张三组3#变）	10	400	上级设备容量受限
194	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44249配变（范集大吴万庄）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
195	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53250配变（范集五组）	10	200	上级设备容量受限
196	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸六组北配变	10	200	上级设备容量受限
197	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组南175101配变	10	200	上级设备容量受限
198	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景3#配变	10	400	上级设备容量受限
199	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5417配变(三乐村朱卢组)	10	200	本级设备容量受限
200	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53155配变（范集新张小区）	10	400	上级设备容量受限
201	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53253配变（范集商业街东2#变）	10	500	上级设备容量受限
202	市区（不含淮安区、淮阴区）	175001配变（王元仓库）	10	400	上级设备容量受限
203	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53163配变（范集大问小区）	10	400	上级设备容量受限
204	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53141配变（范集新张四组）	10	400	上级设备容量受限
205	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8601配变（李席一组）	10	100	上级设备容量受限
206	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组西配变	10	400	上级设备容量受限
207	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53299配变(范集大问中堆)	10	400	上级设备容量受限
208	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144配变(运西村运河组中北)	10	400	本级设备容量受限
209	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸通浦北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
210	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸养殖变175117配变	10	400	上级设备容量受限
211	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期276# 配电变压器	10	500	上级设备容量受限
212	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_大问小区二期275# 配电变压器	10	500	上级设备容量受限
213	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#2变电所 #1变压器	10	1000	上级设备容量受限
214	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所 #1变压器	10	800	上级设备容量受限
215	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#3变电所 #3变压器	10	800	上级设备容量受限
216	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44292配变（大花沈庄 2#）	10	200	上级设备容量受限
217	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景4#配 变	10	400	上级设备容量受限
218	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩浦南丽景5#配 变	10	400	上级设备容量受限
219	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44287配变（李邵泵 站）	10	200	上级设备容量受限
220	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村部中175115配变	10	200	上级设备容量受限
221	市区（不含淮安区、淮阴区）	176101配变(武墩瑞泰花 园小区)	10	315	上级设备容量受限
222	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥六组17598配变	10	315	上级设备容量受限
223	市区（不含淮安区、淮阴区）	161073配变（官庄李 庄）	10	200	本级设备容量受限
224	市区（不含淮安区、淮阴区）	17594配变(武墩胡庄四 组)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
225	市区（不含淮安区、淮阴区）	17595配变(武墩胡庄七组)	10	315	上级设备容量受限
226	市区（不含淮安区、淮阴区）	17597配变(武墩三闸十一组)	10	200	上级设备容量受限
227	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4482配变（范集后高东台）	10	200	上级设备容量受限
228	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44205配变（范集后高八组）	10	100	上级设备容量受限
229	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44084配变（范集后高西台）	10	100	上级设备容量受限
230	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44075配变（范集李邵九组）	10	100	上级设备容量受限
231	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44074配变（范集李邵四组）	10	200	上级设备容量受限
232	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44206配变（范集李许一组）	10	100	上级设备容量受限
233	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53098配变（范集柳陈北台）	10	200	上级设备容量受限
234	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53199配变（范集柳陈五组）	10	100	上级设备容量受限
235	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥十五组北配变	10	200	上级设备容量受限
236	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩胡庄后陈	10	200	上级设备容量受限
237	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸五组中	10	200	上级设备容量受限
238	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸一组175111配变	10	200	上级设备容量受限
239	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_严集九组南	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
240	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44293配变(李邵渔场)	10	400	上级设备容量受限
241	市区（不含淮安区、淮阴区）	164064配变（姚湾西马西）	10	200	本级设备容量受限
242	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
243	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53286配变（范集政府东2#变）	10	400	上级设备容量受限
244	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_新东花园#4变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
245	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44288配变（后高淮师泵站）	10	200	上级设备容量受限
246	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5412配变（三乐村韩园组西）	10	200	本级设备容量受限
247	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44207配变(范集后高一组)	10	400	上级设备容量受限
248	市区（不含淮安区、淮阴区）	17553配变(武墩三闸十组)	10	200	上级设备容量受限
249	市区（不含淮安区、淮阴区）	17550配变(唐庄五组)	10	315	上级设备容量受限
250	市区（不含淮安区、淮阴区）	17549配变(唐庄二组)	10	250	上级设备容量受限
251	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53097配变（范集柳陈南台）	10	200	上级设备容量受限
252	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4495配变（范集大问南）	10	160	上级设备容量受限
253	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S44195配变（范集李许许庄）	10	200	上级设备容量受限
254	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53176配变（范集八组）	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
255	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53175配变（范集商城2#变）	10	400	上级设备容量受限
256	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53174配变（范集商城1#变）	10	400	上级设备容量受限
257	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53171配变（范集小学）	10	400	上级设备容量受限
258	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4409配变（严卓四支北）	10	200	本级设备容量受限
259	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53285配变（范集东堆泵站）	10	200	上级设备容量受限
260	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4122配变（周陈村部北）	10	200	本级设备容量受限
261	市区（不含淮安区、淮阴区）	S4488配变（范集永陆中台）	10	400	上级设备容量受限
262	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44168配变（范集永陆八组）	10	400	上级设备容量受限
263	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥七组17552配变	10	200	上级设备容量受限
264	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44079配变（范集李许村部）	10	200	上级设备容量受限
265	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组东17593配变	10	200	上级设备容量受限
266	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄三组17592配变	10	200	上级设备容量受限
267	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄四组配变	10	315	上级设备容量受限
268	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸六组配变	10	200	上级设备容量受限
269	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄一17506配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
270	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组西配变	10	200	上级设备容量受限
271	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_武墩三闸四组东配变	10	200	上级设备容量受限
272	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组东配变	10	400	上级设备容量受限
273	市区（不含淮安区、淮阴区）	17554配变(唐庄六组南)	10	200	上级设备容量受限
274	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥村南17545配变	10	250	上级设备容量受限
275	市区（不含淮安区、淮阴区）	王桥西站17546配变	10	250	上级设备容量受限
276	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53193配变（范集新张八组）	10	400	上级设备容量受限
277	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53201配变（范集新张九组1#变）	10	500	上级设备容量受限
278	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53192配变（范集新张五组）	10	400	上级设备容量受限
279	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_S53142配变（范集新张三组）	10	400	上级设备容量受限
280	市区（不含淮安区、淮阴区）	164037配变（姚湾村部）	10	200	本级设备容量受限
281	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄一组17587配变	10	315	上级设备容量受限
282	市区（不含淮安区、淮阴区）	11502箱变	10	500	上级设备容量受限
283	市区（不含淮安区、淮阴区）	11504箱变	10	500	上级设备容量受限
284	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
285	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505箱变	10	400	上级设备容量受限
286	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44270配变（范集大花四组）	10	400	上级设备容量受限
287	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区196#箱变	10	630	上级设备容量受限
288	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区197#箱变	10	400	上级设备容量受限
289	市区（不含淮安区、淮阴区）	PMS_范集大问小区198#箱变	10	400	上级设备容量受限
290	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4407配变(严卓村四支东)	10	200	本级设备容量受限
291	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄村部东175105配变	10	400	上级设备容量受限
292	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44271配变（范集后高十一组）	10	400	上级设备容量受限
293	淮安区	1130250配变复兴渔滨王庄北	10	400	上级设备容量受限
294	淮安区	建淮水岸新城14号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
295	淮安区	PMS_11254配变（复兴渔滨王庄）	10	400	上级设备容量受限
296	淮安区	T3173配变（建淮八关杨兴）	10	400	上级设备容量受限
297	淮安区	PMS_117120配变（席桥王口二组）	10	200	上级设备容量受限
298	淮安区	Q92125配变（林集谢庄小区）	10	400	上级设备容量受限
299	淮安区	PMS_T3179配变（建淮鹅钱马庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
300	淮安区	T33155配变（建淮许王丁西）	10	400	上级设备容量受限
301	淮安区	PMS_S2120配变（复兴大叶五组）	10	400	上级设备容量受限
302	淮安区	S21124配变（复兴徐庄南）	10	200	上级设备容量受限
303	淮安区	S2115配变（复兴徐庄二组）	10	100	上级设备容量受限
304	淮安区	S2119配变（复兴徐庄六组）	10	200	上级设备容量受限
305	淮安区	PMS_S2118配变（复兴杨中组）	10	160	上级设备容量受限
306	淮安区	116077配变（苏嘴小堆二组）	10	200	上级设备容量受限
307	淮安区	PMS_116155配变（苏嘴园区西新）	10	400	上级设备容量受限
308	淮安区	PMS_11688配变（席桥三里二组）	10	400	上级设备容量受限
309	淮安区	S8175配变（季桥农科队）	10	400	上级设备容量受限
310	淮安区	T33114配变（建淮陈武庄）	10	200	上级设备容量受限
311	淮安区	T32175配变（马甸陈前）	10	200	上级设备容量受限
312	淮安区	PMS_114143配变（钦工西支小学）	10	400	上级设备容量受限
313	淮安区	11676配变（席桥秦庄五组）	10	200	上级设备容量受限
314	淮安区	115117配变（顺河双井七组南）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
315	淮安区	PMS_112171配变（顺河胡宋七组）	10	200	上级设备容量受限
316	淮安区	PMS_112166配变（顺河胡宋河北南）	10	100	上级设备容量受限
317	淮安区	T22180配变（顺河小新六组）	10	200	上级设备容量受限
318	淮安区	S83234配变（顺河骆荡前河北）	10	200	上级设备容量受限
319	淮安区	T42168配变鲁圩村（三堡鲁圩桥西）	10	100	上级设备容量受限
320	淮安区	PMS_S83221配变（顺河崔周六组东）	10	200	上级设备容量受限
321	淮安区	T4275配变鲁圩村（三堡鲁圩南）	10	100	上级设备容量受限
322	淮安区	S9318配变（顺河代王）	10	200	上级设备容量受限
323	淮安区	T42134配变瓦庄村（三堡瓦庄七组）	10	200	上级设备容量受限
324	淮安区	T42169配变圣庄村（三堡圣庄一组）	10	200	上级设备容量受限
325	淮安区	117185配变（苏嘴苏刘三组）	10	200	上级设备容量受限
326	淮安区	117186配变（苏嘴苏刘小区南）	10	200	上级设备容量受限
327	淮安区	S52186配变陈庄村（三堡陈庄五组）	10	200	上级设备容量受限
328	淮安区	117187配变（苏嘴苏刘小区北）	10	200	上级设备容量受限
329	淮安区	Q80191配变（南闸戴庄姜庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
330	淮安区	S52106配变花元村（三堡花元南）	10	200	上级设备容量受限
331	淮安区	S52151配变花元村（花元三组）	10	200	上级设备容量受限
332	淮安区	PMS_Q80173配变（南闸黄埔梅花）	10	200	上级设备容量受限
333	淮安区	Q80207配变（南闸太东大庄）	10	200	上级设备容量受限
334	淮安区	PMS_Q8051配变（南闸黄埔永红）	10	200	上级设备容量受限
335	淮安区	PMS_Q80172配变（南闸戴庄汤庄）	10	400	上级设备容量受限
336	淮安区	PMS_117183配变（苏嘴振兴东路）	10	400	上级设备容量受限
337	淮安区	PMS_S22116(复兴汤刘北)	10	400	上级设备容量受限
338	淮安区	S22117配变（复兴汤刘南）	10	100	上级设备容量受限
339	淮安区	PMS_S22170配变（复兴小黄八组）	10	200	上级设备容量受限
340	淮安区	PMS_S22168配变（复兴小黄二组）	10	200	上级设备容量受限
341	淮安区	S2160配变（复兴大李七组）	10	200	上级设备容量受限
342	淮安区	S21102配变（复兴灯郎南）	10	200	上级设备容量受限
343	淮安区	S71173配变岳元村（三堡岳元六组）	10	200	上级设备容量受限
344	淮安区	PMS_11244配变（复兴大市场东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
345	淮安区	11698配变（席桥鱼场）	10	100	上级设备容量受限
346	淮安区	117188配变（苏嘴万郎二组南）	10	200	上级设备容量受限
347	淮安区	11687配变（席桥原种场东）	10	200	上级设备容量受限
348	淮安区	S91116配变（季桥小岗东）	10	400	上级设备容量受限
349	淮安区	PMS_T43124配变（建淮盖桥魏庄）	10	400	上级设备容量受限
350	淮安区	PMS_113152配变（钦工紫码二组）	10	200	上级设备容量受限
351	淮安区	T36142配变（建淮十里十里）	10	200	上级设备容量受限
352	淮安区	T36150配变（建淮孙赵谭小）	10	200	上级设备容量受限
353	淮安区	113203配变（钦工贾庄五组西）	10	100	上级设备容量受限
354	淮安区	T11198配变（钦工农贸市场南）	10	400	上级设备容量受限
355	淮安区	T3189配变（建淮李庄）	10	200	上级设备容量受限
356	淮安区	113202配变（钦工大庞三组南）	10	400	上级设备容量受限
357	淮安区	PMS_11456配变（钦工唐颜五组）	10	400	上级设备容量受限
358	淮安区	11483配变（钦工支夏六组）	10	200	上级设备容量受限
359	淮安区	PMS_11484配变（钦工支夏二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
360	淮安区	113101配变（钦工大庞五组）	10	200	上级设备容量受限
361	淮安区	PMS_S4679配变（白马湖后朱2#）	10	200	上级设备容量受限
362	淮安区	D73106配变（马甸胡庄）	10	400	上级设备容量受限
363	淮安区	T32125配变（马甸唐王）	10	400	上级设备容量受限
364	淮安区	PMS_S6240配变（白马湖四队西）	10	200	上级设备容量受限
365	淮安区	D7316配变（马甸富民佳苑11#干变）	10	800	上级设备容量受限
366	淮安区	11488配变（钦工前谷二组）	10	100	上级设备容量受限
367	淮安区	PMS_112225配变（马甸铁岳）	10	400	上级设备容量受限
368	淮安区	建淮水岸新城18号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
369	淮安区	PMS_Q80120配变（南闸姚庄七队）	10	400	上级设备容量受限
370	淮安区	PMS_S6250配变（白马湖一队前东）	10	200	上级设备容量受限
371	淮安区	PMS_S55165配变（白马湖二渔场北中）	10	200	上级设备容量受限
372	淮安区	113249配变（复兴镇镇区北）	10	250	上级设备容量受限
373	淮安区	112181配变（马甸李庄）	10	400	上级设备容量受限
374	淮安区	席桥高铁庄园2#干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
375	淮安区	建淮水岸新城20号配电 变压器	10	800	上级设备容量受限
376	淮安区	PMS_S6239配变（白马湖 四队北）	10	200	上级设备容量受限
377	淮安区	PMS_S6235配变（白马湖 五队前西）	10	200	上级设备容量受限
378	淮安区	PMS_S6238配变（白马湖 五队后西）	10	200	上级设备容量受限
379	淮安区	PMS_S6227配变（白马湖 邵集后2#）	10	200	上级设备容量受限
380	淮安区	PMS_S4596配变（白马湖 十八队后）	10	200	上级设备容量受限
381	淮安区	116167配变（席桥原种 场北）	10	400	上级设备容量受限
382	淮安区	PMS_S6319配变（白马湖 人武部）	10	200	上级设备容量受限
383	淮安区	113115配变（钦工横沟 六组）	10	200	上级设备容量受限
384	淮安区	PMS_113161配变（钦工 紫码三组）	10	400	上级设备容量受限
385	淮安区	PMS_T32213配变（马甸 吴庄）	10	400	上级设备容量受限
386	淮安区	PMS_S6247配变（白马湖 一渔场前2#）	10	200	上级设备容量受限
387	淮安区	112189配变（马甸三庄）	10	400	上级设备容量受限
388	淮安区	PMS_117124配变（苏嘴 一心一组）	10	400	上级设备容量受限
389	淮安区	PMS_T3251配变（马甸王 大）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
390	淮安区	112203配变（马甸茆庄）	10	400	上级设备容量受限
391	淮安区	116165配变（苏嘴小堆教会）	10	400	上级设备容量受限
392	淮安区	112116配变（马甸靖庄）	10	400	上级设备容量受限
393	淮安区	S85163配变（苏嘴老吉七组）	10	400	上级设备容量受限
394	淮安区	PMS_T3257配变（马甸堆边）	10	400	上级设备容量受限
395	淮安区	112204配变（马甸靖老南）	10	400	上级设备容量受限
396	淮安区	PMS_S4663配变（白马湖十七队）	10	200	上级设备容量受限
397	淮安区	D74233配变（上河变电所）	10	400	上级设备容量受限
398	淮安区	S85122配变（苏嘴大徐二组）	10	400	上级设备容量受限
399	淮安区	PMS_S54128箱变（白马湖健康路北）	10	400	上级设备容量受限
400	淮安区	D73212配变（马甸田小西）	10	100	上级设备容量受限
401	淮安区	PMS_113163配变（钦工横沟五组）	10	400	上级设备容量受限
402	淮安区	PMS_113113配变（钦工横沟一组）	10	400	上级设备容量受限
403	淮安区	PMS_114190配变（钦工前谷一组）	10	400	上级设备容量受限
404	淮安区	PMS_113102配变（钦工大庞二组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
405	淮安区	Q80212配变（南闸戴庄 新区南）	10	400	上级设备容量受限
406	淮安区	PMS_114166配变（钦工 前谷五组）	10	400	上级设备容量受限
407	淮安区	D7306配变（马甸富民佳 苑1#干变）	10	800	上级设备容量受限
408	淮安区	PMS_114193配变（钦工 唐颜三组）	10	400	上级设备容量受限
409	淮安区	T36145配变（建淮十里 徐庄）	10	200	上级设备容量受限
410	淮安区	T36143配变（建淮十里 王庄）	10	200	上级设备容量受限
411	淮安区	PMS_112238配变（宋集 冯王六组）	10	400	上级设备容量受限
412	淮安区	S7601配变（范集温馨花 园2#）	10	800	上级设备容量受限
413	淮安区	PMS_S4680配变（白马湖 前谢东）	10	200	上级设备容量受限
414	淮安区	建淮水岸新城10号配电 变压器	10	800	上级设备容量受限
415	淮安区	PMS_S6314配变（白马湖 五队前东2#）	10	200	上级设备容量受限
416	淮安区	PMS_S54129箱变（白马湖 健康路北2号）	10	400	上级设备容量受限
417	淮安区	PMS_S4676配变（白马湖 二十四队2#）	10	200	上级设备容量受限
418	淮安区	温馨花园二期3#变压器	10	800	上级设备容量受限
419	淮安区	S7301配变（范集温馨花 园1#）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
420	淮安区	PMS_113114配变（钦工横沟四组）	10	400	上级设备容量受限
421	淮安区	111260配变（宋集恒尚御水湾小区）	10	800	上级设备容量受限
422	淮安区	S7602配变（范集温馨花园4#）	10	800	上级设备容量受限
423	淮安区	PMS_S55161配变（白马湖十五队西中）	10	200	上级设备容量受限
424	淮安区	PMS_11163#配变（宋集青年南）	10	400	上级设备容量受限
425	淮安区	111171配变（宋集严码二组南）	10	200	上级设备容量受限
426	淮安区	117274配变（苏嘴政府西）	10	400	上级设备容量受限
427	淮安区	11375配变（茭陵东荡西）	10	200	上级设备容量受限
428	淮安区	116083配变（苏嘴马逻五组）	10	200	上级设备容量受限
429	淮安区	S9432配变（顺河蒋姚南）	10	100	上级设备容量受限
430	淮安区	116082配变（苏嘴马逻六组）	10	200	上级设备容量受限
431	淮安区	S9431配变（顺河蒋姚北）	10	400	上级设备容量受限
432	淮安区	PMS_11684配变（苏嘴马逻八组）	10	400	上级设备容量受限
433	淮安区	S9455配变（顺河李郁东）	10	200	上级设备容量受限
434	淮安区	S9460配变（顺河李郁西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
435	淮安区	S9457配变（顺河李郁四组）	10	100	上级设备容量受限
436	淮安区	PMS_11374配变（茭陵东荡东）	10	400	上级设备容量受限
437	淮安区	S9441配变（顺河徐荡二组）	10	200	上级设备容量受限
438	淮安区	T3172配变（建淮八关徐庄）	10	200	上级设备容量受限
439	淮安区	S9449配变（顺河徐荡四组）	10	200	上级设备容量受限
440	淮安区	D7489(上河杨集罗西)	10	200	上级设备容量受限
441	淮安区	Q9263配变（林集谢庄南）	10	400	上级设备容量受限
442	淮安区	D7485配变(上河丁舍沟西)	10	200	上级设备容量受限
443	淮安区	PMS_S56113配变（范集张朱二组）	10	400	上级设备容量受限
444	淮安区	S53055配变（范集刘桥九组）	10	100	上级设备容量受限
445	淮安区	S53138配变（范集新张一组）	10	400	上级设备容量受限
446	淮安区	S53132配变（范集周王东台）	10	200	上级设备容量受限
447	淮安区	S53134配变（范集周王北台）	10	200	上级设备容量受限
448	淮安区	S53061配变（范集何朱北）	10	100	上级设备容量受限
449	淮安区	D74100配变(上河前任圩马)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
450	淮安区	S53060配变（范集何朱东）	10	100	上级设备容量受限
451	淮安区	PMS_S53062配变（范集何朱南）	10	200	上级设备容量受限
452	淮安区	D74119配变（上河大拥徐庄）	10	160	上级设备容量受限
453	淮安区	S85123配变（苏嘴大徐五组）	10	200	上级设备容量受限
454	淮安区	S85121配变（苏嘴大徐村）	10	200	上级设备容量受限
455	淮安区	S85120配变（苏嘴杨河四组）	10	200	上级设备容量受限
456	淮安区	S8557配变（苏嘴大桥小咸）	10	200	上级设备容量受限
457	淮安区	S85055配变（苏嘴大桥村）	10	200	上级设备容量受限
458	淮安区	S85056配变（苏嘴大桥南舍）	10	200	上级设备容量受限
459	淮安区	S85146配变（苏嘴大桥东街）	10	200	上级设备容量受限
460	淮安区	S85141配变（苏嘴大桥七组）	10	100	上级设备容量受限
461	淮安区	PMS_116106配变（苏嘴大单六组）	10	200	上级设备容量受限
462	淮安区	PMS_116104配变（苏嘴大单二组）	10	200	上级设备容量受限
463	淮安区	116105配变（苏嘴大单五组）	10	200	上级设备容量受限
464	淮安区	S85113配变（苏嘴庄码村）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
465	淮安区	S85051配变（苏嘴老吉八组）	10	400	上级设备容量受限
466	淮安区	S85054配变（苏嘴老吉六组）	10	200	上级设备容量受限
467	淮安区	S85053配变（苏嘴老吉四组）	10	200	上级设备容量受限
468	淮安区	T2197配变（苏嘴龚营六组）	10	400	上级设备容量受限
469	淮安区	PMS_T21096配变（苏嘴龚营四组）	10	400	上级设备容量受限
470	淮安区	T2195配变（苏嘴龚营三组）	10	200	上级设备容量受限
471	淮安区	T21094配变（苏嘴龚营二组）	10	100	上级设备容量受限
472	淮安区	S85128配变（苏嘴衡庄村）	10	100	上级设备容量受限
473	淮安区	S85130配变（苏嘴衡庄三组）	10	200	上级设备容量受限
474	淮安区	S85067配变（苏嘴衡庄二组）	10	400	上级设备容量受限
475	淮安区	11770配变（苏嘴振兴路）	10	160	上级设备容量受限
476	淮安区	S85109配变（苏嘴沙吉二组）	10	400	上级设备容量受限
477	淮安区	S85107配变（苏嘴沙吉村）	10	200	上级设备容量受限
478	淮安区	PMS_T21117配变（苏嘴于嘴五组）	10	200	上级设备容量受限
479	淮安区	T21118配变（苏嘴于嘴二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
480	淮安区	T21090配变（苏嘴北季七组）	10	400	上级设备容量受限
481	淮安区	T21089配变（苏嘴北季二组）	10	200	上级设备容量受限
482	淮安区	116150配变（苏嘴北季五组）	10	200	上级设备容量受限
483	淮安区	T21145配变（苏嘴北季南谭）	10	100	上级设备容量受限
484	淮安区	T21143配变（苏嘴北季八组）	10	200	上级设备容量受限
485	淮安区	116088配变（苏嘴北季村）	10	400	上级设备容量受限
486	淮安区	PMS_11699配变（苏嘴健仪五组）	10	200	上级设备容量受限
487	淮安区	PMS_116100配变（苏嘴健仪二组）	10	400	上级设备容量受限
488	淮安区	116134配变（苏嘴工业园东）	10	400	上级设备容量受限
489	淮安区	S85147配变（苏嘴沙吉八组）	10	400	上级设备容量受限
490	淮安区	D74106配变（上河九甸邵庄）	10	400	上级设备容量受限
491	淮安区	PMS_12265配变（茭陵卢庄西）	10	200	上级设备容量受限
492	淮安区	PMS_116133配变（苏嘴工业园西）	10	100	上级设备容量受限
493	淮安区	T21114配变（苏嘴南季二组）	10	200	上级设备容量受限
494	淮安区	T21115配变（苏嘴南季五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
495	淮安区	S85129配变（苏嘴汤庄 供销）	10	100	上级设备容量受限
496	淮安区	S85110配变（苏嘴汤庄 村）	10	200	上级设备容量受限
497	淮安区	S85111配变（苏嘴汤庄 马庄）	10	200	上级设备容量受限
498	淮安区	S85112配变（苏嘴汤庄 十二组）	10	200	上级设备容量受限
499	淮安区	S85131配变（苏嘴汤庄 二组）	10	100	上级设备容量受限
500	淮安区	S85140配变（苏嘴汤庄 三组）	10	400	上级设备容量受限
501	淮安区	T3182配变（建淮红旗）	10	200	上级设备容量受限
502	淮安区	PMS_12264配变（茭陵卢 庄东）	10	400	上级设备容量受限
503	淮安区	118098配变（车桥范六 村洪桥）	10	400	本级设备容量受限
504	淮安区	12267配变（茭陵小茭 北）	10	100	上级设备容量受限
505	淮安区	T4266配变瓦庄村（三堡 瓦庄南）	10	200	上级设备容量受限
506	淮安区	T4267配变瓦庄村（三堡 瓦庄中）	10	200	上级设备容量受限
507	淮安区	S52135配变沙庄村(三堡 沙庄七组)	10	80	上级设备容量受限
508	淮安区	PMS_S22083配变（复兴 大朱东）	10	400	上级设备容量受限
509	淮安区	T31104配变（建淮涂料 厂）	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
510	淮安区	T31102配变（建淮沈庄）	10	100	上级设备容量受限
511	淮安区	PMS_T3187配变（建淮建新岳桥北）	10	200	上级设备容量受限
512	淮安区	122101配变（茭陵章洼北）	10	400	上级设备容量受限
513	淮安区	11298配变（复兴马南西）	10	200	上级设备容量受限
514	淮安区	11389配变（三堡严庄东）	10	400	上级设备容量受限
515	淮安区	PMS_112111配变（复兴大市场东）	10	315	上级设备容量受限
516	淮安区	115100配变（顺河三合魏庄）	10	100	上级设备容量受限
517	淮安区	PMS_115122配变（顺河张李）	10	400	上级设备容量受限
518	淮安区	11598配变（顺河三合北庄）	10	100	上级设备容量受限
519	淮安区	S52105配变花元村（三堡花元中）	10	400	上级设备容量受限
520	淮安区	S52104配变花元村（三堡花元北）	10	100	上级设备容量受限
521	淮安区	S53131配变（范集李湾站）	10	400	上级设备容量受限
522	淮安区	S52103配变花元村（三堡花元东）	10	315	上级设备容量受限
523	淮安区	PMS_123121配变（复兴东渔场(西)）	10	315	上级设备容量受限
524	淮安区	S71094配变堡新庄村（三堡新庄北）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
525	淮安区	S52121配变沙滩村（三堡沙滩新增）	10	200	上级设备容量受限
526	淮安区	S52087配变沙滩村（三堡沙滩中）	10	160	上级设备容量受限
527	淮安区	113114配变（复兴镇区西）	10	400	上级设备容量受限
528	淮安区	S52084配变沙滩村（三堡沙滩北）	10	100	上级设备容量受限
529	淮安区	T3190配变（建淮邱家村部）	10	400	上级设备容量受限
530	淮安区	S71060配变岳元村（三堡岳元东）	10	80	上级设备容量受限
531	淮安区	11391(复兴镇区南)	10	400	上级设备容量受限
532	淮安区	Q70135配变（宋集西高小南庄）	10	100	上级设备容量受限
533	淮安区	12263配变（茭陵陈圩村）	10	200	上级设备容量受限
534	淮安区	12268配变（茭陵章洼中）	10	400	上级设备容量受限
535	淮安区	12262配变（茭陵章洼南）	10	200	上级设备容量受限
536	淮安区	12260配变（茭陵唐堡西）	10	200	上级设备容量受限
537	淮安区	11566配变（顺河安乐二里半）	10	100	上级设备容量受限
538	淮安区	S52099配变解庄村(三堡解庄北)	10	400	上级设备容量受限
539	淮安区	PMS_115107配变（顺河邵王六组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
540	淮安区	S5252配变陈庄村（三堡陈庄东）	10	200	上级设备容量受限
541	淮安区	S71061配变岳元村（三堡岳元北）	10	100	上级设备容量受限
542	淮安区	S71059配变岳元村（三堡岳元西）	10	200	上级设备容量受限
543	淮安区	S71120配变新庄村（三堡渔场）	10	100	上级设备容量受限
544	淮安区	113104配变(复兴渔滨五组)	10	400	上级设备容量受限
545	淮安区	PMS_S21103配变（复兴灯郎北）	10	400	上级设备容量受限
546	淮安区	S2163配变（复兴贾新中）	10	100	上级设备容量受限
547	淮安区	s2164配变（复兴贾新南）	10	200	上级设备容量受限
548	淮安区	PMS_112119配变（宋集园艺场部）	10	400	上级设备容量受限
549	淮安区	PMS_117103配变（苏嘴苏刘二组）	10	400	上级设备容量受限
550	淮安区	117102配变（苏嘴苏刘小区）	10	200	上级设备容量受限
551	淮安区	PMS_117101配变（苏嘴苏刘村）	10	315	上级设备容量受限
552	淮安区	11772配变（苏嘴老街）	10	400	上级设备容量受限
553	淮安区	116078配变（苏嘴小堆五组）	10	200	上级设备容量受限
554	淮安区	11780配变（苏嘴万郎一组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
555	淮安区	PMS_11779配变（苏嘴万郎二组）	10	200	上级设备容量受限
556	淮安区	116132配变（苏嘴小堆水厂）	10	100	上级设备容量受限
557	淮安区	116073配变（苏嘴三组）	10	400	上级设备容量受限
558	淮安区	11775配变（苏嘴二组）	10	200	上级设备容量受限
559	淮安区	PMS_11199配变（宋集董尹村北）	10	400	上级设备容量受限
560	淮安区	T42114配变沙口村（三堡乡直东）	10	200	上级设备容量受限
561	淮安区	T42115配变沙口村（三堡乡直西）	10	315	上级设备容量受限
562	淮安区	T42132配变沙口村（三堡乡直北）	10	400	上级设备容量受限
563	淮安区	T42133配变沙口村（三堡乡直南）	10	400	上级设备容量受限
564	淮安区	T4256配变沙庄村（三堡沙庄中）	10	400	上级设备容量受限
565	淮安区	115108配变（顺河邵王三组）	10	200	上级设备容量受限
566	淮安区	S52053配变陈庄村（三堡陈庄中）	10	100	上级设备容量受限
567	淮安区	S52054配变陈庄村（三堡陈庄西）	10	160	上级设备容量受限
568	淮安区	11585配变（顺河大蒋东）	10	200	上级设备容量受限
569	淮安区	PMS_11295配变（复兴南季西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
570	淮安区	11594配变（顺河大蒋一组）	10	200	上级设备容量受限
571	淮安区	S52119配变花元村（三堡陈庄新增）	10	80	上级设备容量受限
572	淮安区	PMS_11568配变（顺河安乐五组）	10	100	上级设备容量受限
573	淮安区	12261配变（茭陵章桥北）	10	100	上级设备容量受限
574	淮安区	11569配变（顺河北场）	10	200	上级设备容量受限
575	淮安区	12259配变（茭陵唐堡东）	10	400	上级设备容量受限
576	淮安区	11576配变（顺河大吉东）	10	200	上级设备容量受限
577	淮安区	PMS_11583配变（顺河大吉西）	10	400	上级设备容量受限
578	淮安区	11580配变（顺河大吉九组）	10	200	上级设备容量受限
579	淮安区	PMS_112117配变（宋集园艺三队）	10	400	上级设备容量受限
580	淮安区	S52096配变三堡新庄村（三堡新庄南）	10	80	上级设备容量受限
581	淮安区	113120配变（钦工贾庄九组）	10	200	上级设备容量受限
582	淮安区	S2188配变（复兴任舍）	10	200	上级设备容量受限
583	淮安区	116093配变（苏嘴张季七组）	10	100	上级设备容量受限
584	淮安区	S71062配变岳元村（三堡岳元南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
585	淮安区	S21107配变（复兴陈杨南）	10	200	上级设备容量受限
586	淮安区	S21108配变（复兴陈杨中）	10	100	上级设备容量受限
587	淮安区	S21109配变（复兴陈杨北）	10	400	上级设备容量受限
588	淮安区	116087配变（苏嘴曹叶一组）	10	100	上级设备容量受限
589	淮安区	116086配变（苏嘴曹叶五组）	10	200	上级设备容量受限
590	淮安区	116135配变（苏嘴曹叶六组）	10	400	上级设备容量受限
591	淮安区	116085配变（苏嘴曹叶村）	10	200	上级设备容量受限
592	淮安区	116059配变（苏嘴吴码五组）	10	200	上级设备容量受限
593	淮安区	11658配变（苏嘴吴码八组）	10	200	上级设备容量受限
594	淮安区	PMS_11660配变（苏嘴吴码四组）	10	200	上级设备容量受限
595	淮安区	116061配变（苏嘴吴码二组）	10	100	上级设备容量受限
596	淮安区	116091配变（苏嘴张季一组）	10	100	上级设备容量受限
597	淮安区	11764配变（苏嘴一心十组）	10	200	上级设备容量受限
598	淮安区	PMS_11763配变（苏嘴一心七组）	10	200	上级设备容量受限
599	淮安区	PMS_11766配变（苏嘴一心十五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
600	淮安区	11762配变（苏嘴一心五组）	10	200	上级设备容量受限
601	淮安区	T22206配变（顺河剧场）	10	400	上级设备容量受限
602	淮安区	PMS_117125配变（苏嘴一心四组）	10	200	上级设备容量受限
603	淮安区	11765配变（苏嘴一心十一组）	10	100	上级设备容量受限
604	淮安区	S71065配变咸庄村（三堡咸庄）	10	400	上级设备容量受限
605	淮安区	S71129配变咸庄村（三堡咸庄西）	10	100	上级设备容量受限
606	淮安区	11584配变（林集山河北）	10	200	本级设备容量受限
607	淮安区	S71077配变周湾村（三堡周湾中）	10	400	上级设备容量受限
608	淮安区	S71102配变大陶村（三堡大陶北）	10	200	上级设备容量受限
609	淮安区	C2139配变（建淮唐桥东王）	10	125	本级设备容量受限
610	淮安区	113123配变（复兴东渔场(东)）	10	100	上级设备容量受限
611	淮安区	S71100配变大陶村（三堡大陶东）	10	400	上级设备容量受限
612	淮安区	113122配变（复兴东渔场中配变）	10	100	上级设备容量受限
613	淮安区	11379配变（茭陵东高北）	10	200	上级设备容量受限
614	淮安区	PMS_11378配变（茭陵东高南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
615	淮安区	113104配变（茭陵东高西）	10	400	上级设备容量受限
616	淮安区	112108配变（宋集严码村东）	10	200	上级设备容量受限
617	淮安区	116092配变（苏嘴张季四组）	10	200	上级设备容量受限
618	淮安区	116138配变（苏嘴张季五组）	10	200	上级设备容量受限
619	淮安区	S2121配变（复兴大叶二组配变）	10	400	上级设备容量受限
620	淮安区	116223配变（苏嘴六组）	10	200	上级设备容量受限
621	淮安区	T22207配变（顺河桥南）	10	400	上级设备容量受限
622	淮安区	11377配变（茭陵高荡北）	10	100	上级设备容量受限
623	淮安区	T22200配变（顺河中桥变）	10	400	上级设备容量受限
624	淮安区	T22201配变（顺河桥东）	10	400	上级设备容量受限
625	淮安区	T36160配变（建淮许王徐庄北）	10	100	上级设备容量受限
626	淮安区	11771配变（苏嘴新西街）	10	200	上级设备容量受限
627	淮安区	T22199配变（顺河供销社）	10	400	上级设备容量受限
628	淮安区	11776配变（苏嘴政府）	10	400	上级设备容量受限
629	淮安区	116069配变（苏嘴曹庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
630	淮安区	116081配变（苏嘴马逻村）	10	200	上级设备容量受限
631	淮安区	T22211配变（顺河小区）	10	200	上级设备容量受限
632	淮安区	117126配变（席桥朱黄八组）	10	200	上级设备容量受限
633	淮安区	11693配变（席桥三里八组）	10	200	上级设备容量受限
634	淮安区	PMS_S22178配变（复兴西城前鲍）	10	200	上级设备容量受限
635	淮安区	S22179配变（复兴西城后鲍）	10	200	上级设备容量受限
636	淮安区	PMS_S21185配变（复兴大李北荡东）	10	200	上级设备容量受限
637	淮安区	S21182配变（复兴大李北荡西）	10	400	上级设备容量受限
638	淮安区	PMS_s21185配变（复兴陈杨九组）	10	200	上级设备容量受限
639	淮安区	S21184配变（复兴陈杨八组）	10	100	上级设备容量受限
640	淮安区	S21186配变（复兴徐庄西）	10	100	上级设备容量受限
641	淮安区	PMS_S21187配变（复兴徐庄九组）	10	200	上级设备容量受限
642	淮安区	S22189配变（复兴东城南场西）	10	200	上级设备容量受限
643	淮安区	113190配变（复兴振兴路东）	10	400	上级设备容量受限
644	淮安区	S22188配变（复兴东城南场南配变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
645	淮安区	S21173配变（复兴大李小舍北配变）	10	200	上级设备容量受限
646	淮安区	PMS_112193配变（复兴陈仲仲南）	10	400	上级设备容量受限
647	淮安区	S85173配变（苏嘴汤庄六组）	10	200	上级设备容量受限
648	淮安区	S85171配变（苏嘴老吉兴东庄）	10	400	上级设备容量受限
649	淮安区	11325配变（复兴洞）	10	200	上级设备容量受限
650	淮安区	112166配变（马甸胡荡西）	10	400	上级设备容量受限
651	淮安区	S85184配变（苏嘴沙吉三支站）	10	200	上级设备容量受限
652	淮安区	S85182配变（苏嘴杨河一组）	10	200	上级设备容量受限
653	淮安区	S85181配变（苏嘴杨河西庄）	10	200	上级设备容量受限
654	淮安区	S52165配变陈庄村（三堡陈庄马圩）	10	100	上级设备容量受限
655	淮安区	T3193配变（建淮邱家刘圩）	10	200	上级设备容量受限
656	淮安区	117141配变（席桥谢荡五组）	10	200	上级设备容量受限
657	淮安区	T32109配变（马甸镇区西）	10	400	上级设备容量受限
658	淮安区	S91176配变（季桥潘柳九组）	10	400	上级设备容量受限
659	淮安区	S91154配变（季桥潘柳六组）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
660	淮安区	S81178配变（季桥小湾八组）	10	400	上级设备容量受限
661	淮安区	S81179配变（季桥小湾四组）	10	200	上级设备容量受限
662	淮安区	S2106配变（复兴灯郎四组）	10	160	上级设备容量受限
663	淮安区	PMS_S215配变（复兴灯郎六组）	10	160	上级设备容量受限
664	淮安区	S81161配变（季桥长流八组）	10	400	上级设备容量受限
665	淮安区	PMS_S91183配变（季桥潘柳五组）	10	400	上级设备容量受限
666	淮安区	PMS_S91184配变（季桥潘柳三组）	10	400	上级设备容量受限
667	淮安区	S52152配变花元村（花元五组）	10	400	上级设备容量受限
668	淮安区	T10145配变（钦工西支桥）	10	200	上级设备容量受限
669	淮安区	S71234配变大陶村（三堡大陶二组）	10	100	上级设备容量受限
670	淮安区	T11146配变（钦工韩庄九组）	10	400	上级设备容量受限
671	淮安区	PMS_117142配变（席桥谢荡四组）	10	200	上级设备容量受限
672	淮安区	PMS_S2107配变（复兴任舍五支街西）	10	400	上级设备容量受限
673	淮安区	117143配变（席桥谢荡李庄）	10	400	上级设备容量受限
674	淮安区	PMS_117150配变（席桥谢荡陈庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
675	淮安区	S2108配变（复兴徐庄七组）	10	100	上级设备容量受限
676	淮安区	S85180配变（苏嘴杨河陆庄）	10	100	上级设备容量受限
677	淮安区	S81165配变（季桥后荡西）	10	400	上级设备容量受限
678	淮安区	PMS_T21169配变（苏嘴龚营二组南）	10	400	上级设备容量受限
679	淮安区	PMS_T21170配变（苏嘴龚营二组北）	10	200	上级设备容量受限
680	淮安区	S85174配变（苏嘴老吉一组）	10	200	上级设备容量受限
681	淮安区	S85175配变（苏嘴老吉五组）	10	200	上级设备容量受限
682	淮安区	D73176配变（马甸靖大村部）	10	160	上级设备容量受限
683	淮安区	PMS_Y83186配变（施河葛庄胡河）	10	200	本级设备容量受限
684	淮安区	114154配变（钦工后谷二组）	10	400	上级设备容量受限
685	淮安区	PMS_114155配变（钦工后谷四组）	10	400	上级设备容量受限
686	淮安区	11595配变（顺河蒋姚小戴）	10	100	上级设备容量受限
687	淮安区	S9461配变（顺河李郁一组）	10	250	上级设备容量受限
688	淮安区	S9458配变（顺河李郁五组）	10	200	上级设备容量受限
689	淮安区	S83247配变（顺河西崔一二组东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
690	淮安区	PMS_11203配变（复兴裴联五组）	10	200	上级设备容量受限
691	淮安区	PMS_11201配变（复兴南季二组）	10	400	上级设备容量受限
692	淮安区	11202配变（复兴南季七组）	10	200	上级设备容量受限
693	淮安区	PMS_S2157配变（复兴大李小舍）	10	200	上级设备容量受限
694	淮安区	S22152配变（复兴任桥东）	10	400	上级设备容量受限
695	淮安区	PMS_S22154配变（复兴汤刘渠西）	10	200	上级设备容量受限
696	淮安区	PMS_S22157配变（复兴西城四组）	10	200	上级设备容量受限
697	淮安区	115102配变（顺河三合魏庄北）	10	200	上级设备容量受限
698	淮安区	PMS_S22158配变（复兴东城周舍南）	10	200	上级设备容量受限
699	淮安区	S22159配变（复兴东城周舍北）	10	200	上级设备容量受限
700	淮安区	S22161配变（复兴东城六组）	10	200	上级设备容量受限
701	淮安区	112162配变（顺河何桥四组南）	10	200	上级设备容量受限
702	淮安区	11574配变（顺河安乐五组北）	10	100	上级设备容量受限
703	淮安区	11573配变（顺河安乐五组南）	10	200	上级设备容量受限
704	淮安区	S22163配变（复兴任桥河堆）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
705	淮安区	PMS_S22162(复兴任桥毛东)	10	200	上级设备容量受限
706	淮安区	11675配变（席桥秦庄一组）	10	400	上级设备容量受限
707	淮安区	117124配变（席桥朱黄六组）	10	200	上级设备容量受限
708	淮安区	PMS_112152配变（顺河何桥八组南）	10	200	上级设备容量受限
709	淮安区	S9436配变（顺河蒋姚中）	10	400	上级设备容量受限
710	淮安区	S22164配变（复兴汤刘梁东）	10	200	上级设备容量受限
711	淮安区	S22165配变（复兴汤刘梁西）	10	100	上级设备容量受限
712	淮安区	S22166配变（复兴小黄三组）	10	200	上级设备容量受限
713	淮安区	S9429配变（顺河时廖八组）	10	200	上级设备容量受限
714	淮安区	112172配变（顺河胡宋河北北）	10	100	上级设备容量受限
715	淮安区	PMS_112145配变（顺河官路南南）	10	200	上级设备容量受限
716	淮安区	117131配变（席桥朱黄七组）	10	200	上级设备容量受限
717	淮安区	S22171配变（复兴小黄九组）	10	200	上级设备容量受限
718	淮安区	S9320配变（顺河代王北）	10	200	上级设备容量受限
719	淮安区	S9321配变（顺河代王西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
720	淮安区	S9456配变（顺河李郁六组）	10	400	上级设备容量受限
721	淮安区	S9315配变（顺河艾口东）	10	400	上级设备容量受限
722	淮安区	S21174配变（复兴任舍二组）	10	200	上级设备容量受限
723	淮安区	PMS_S22153配变（复兴汤刘渠东）	10	200	上级设备容量受限
724	淮安区	115106配变（顺河三合殷庄）	10	200	上级设备容量受限
725	淮安区	PMS_S22176配变（复兴北界一组）	10	400	上级设备容量受限
726	淮安区	S21219配变（复兴田桥三组）	10	100	上级设备容量受限
727	淮安区	PMS_S21218配变（复兴田桥东咸西）	10	160	上级设备容量受限
728	淮安区	122179配变（茭陵章桥二组）	10	200	上级设备容量受限
729	淮安区	PMS_122176配变（茭陵章桥一组西）	10	200	上级设备容量受限
730	淮安区	PMS_122178配变（茭陵章桥四组）	10	200	上级设备容量受限
731	淮安区	T36152配变（建淮孙赵徐庄）	10	400	上级设备容量受限
732	淮安区	PMS_T3177配变（建淮鹅钱立新）	10	400	上级设备容量受限
733	淮安区	PMS_S4675配变（白马湖二十四队）	10	200	上级设备容量受限
734	淮安区	S6237配变（白马湖五队后东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
735	淮安区	S6313配变（白马湖六队前东）	10	200	上级设备容量受限
736	淮安区	PMS_114108配变（钦工马堡六组）	10	400	上级设备容量受限
737	淮安区	PMS_113160配变（钦工紫码五组）	10	400	上级设备容量受限
738	淮安区	114261配变（钦工支夏三组）	10	400	上级设备容量受限
739	淮安区	钦工腾飞小区3号变压器	10	630	上级设备容量受限
740	淮安区	S4683配变（白马湖三渔场西）	10	400	上级设备容量受限
741	淮安区	122167配变（茭陵章洼五组）	10	400	上级设备容量受限
742	淮安区	PMS_建淮城南一号6号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
743	淮安区	113238配变（茭陵东荡渔场）	10	400	上级设备容量受限
744	淮安区	PMS_113095配变（钦工贾庄一组）	10	400	上级设备容量受限
745	淮安区	PMS_建淮水岸新城2号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
746	淮安区	PMS_建淮水岸新城4号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
747	淮安区	D74219配变（上河谭庄河圩）	10	315	上级设备容量受限
748	淮安区	T11238配变（钦工府前路）	10	400	上级设备容量受限
749	淮安区	建淮水岸新城8号配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
750	淮安区	112269配变（陈仲四组）	10	400	上级设备容量受限
751	淮安区	沙口小区4#变压器	10	800	上级设备容量受限
752	淮安区	D86224配变（上河大姚圩东）	10	315	上级设备容量受限
753	淮安区	S2194配变（复兴大叶三组）	10	400	上级设备容量受限
754	淮安区	D86223配变（上河高北卞西西）	10	315	上级设备容量受限
755	淮安区	D86225配变（上河大姚大李）	10	315	上级设备容量受限
756	淮安区	D86213配变（上河高北薛庄）	10	315	上级设备容量受限
757	淮安区	PMS_S6253配变（白马湖一队前东2#）	10	200	上级设备容量受限
758	淮安区	PMS_11674配变（席桥秦庄一组东）	10	100	上级设备容量受限
759	淮安区	D74231配变(上河丁舍沟东)	10	315	上级设备容量受限
760	淮安区	113271配变（复兴拥军路）	10	400	上级设备容量受限
761	淮安区	11672配变（席桥秦庄二组东）	10	400	上级设备容量受限
762	淮安区	PMS_S6224配变（白马湖邵集南2#）	10	200	上级设备容量受限
763	淮安区	PMS_S6225配变（白马湖邵集后）	10	200	上级设备容量受限
764	淮安区	117156配变（席桥谢荡一组东）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
765	淮安区	建淮水岸新城19号配电 变压器	10	800	上级设备容量受限
766	淮安区	PMS_S4599配变（白马湖 十八队）	10	200	上级设备容量受限
767	淮安区	Q80233配变（南闸黄埔 童庄南）	10	200	上级设备容量受限
768	淮安区	PMS_S6251配变（白马湖 一队前西）	10	200	上级设备容量受限
769	淮安区	PMS_S6301配变（白马湖 十三队苗圃）	10	200	上级设备容量受限
770	淮安区	S85172配变（苏嘴汤庄 十组）	10	100	上级设备容量受限
771	淮安区	S85176配变（苏嘴汤庄 四组）	10	200	上级设备容量受限
772	淮安区	S85200配变（苏嘴杨河 后庄）	10	400	上级设备容量受限
773	淮安区	11299配变（复兴裴联 中）	10	400	上级设备容量受限
774	淮安区	11272配变（马甸冯庄）	10	100	上级设备容量受限
775	淮安区	D73104配变（马甸邱 永）	10	200	上级设备容量受限
776	淮安区	11292配变（马甸黄庄）	10	100	上级设备容量受限
777	淮安区	D73133配变（马甸韩西 南）	10	200	上级设备容量受限
778	淮安区	D73197配变（马甸邱永 南）	10	100	上级设备容量受限
779	淮安区	11491配变（马甸南刘）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
780	淮安区	PMS_Q70197配变（宋集西高二组）	10	400	上级设备容量受限
781	淮安区	PMS_111194配变（宋集董尹五组）	10	200	上级设备容量受限
782	淮安区	11681配变（席桥原种一队）	10	200	上级设备容量受限
783	淮安区	11683配变（席桥原种小学）	10	200	上级设备容量受限
784	淮安区	11684配变（席桥原种三组）	10	200	上级设备容量受限
785	淮安区	T3269配变（马甸新河）	10	200	上级设备容量受限
786	淮安区	S2150配变（复兴任舍西（单））	10	200	上级设备容量受限
787	淮安区	T4282配变圣庄村（三堡圣庄北）	10	400	上级设备容量受限
788	淮安区	T42141配变沙庄村（三堡仙洲园）	10	200	上级设备容量受限
789	淮安区	T42136配变沙口村（三堡乡直东堆）	10	200	上级设备容量受限
790	淮安区	T54109配变沙口村（三堡沙口东）	10	160	本级设备容量受限
791	淮安区	T42118配变圣庄村（三堡圣庄西）	10	200	上级设备容量受限
792	淮安区	T4257配变沙庄村（三堡沙庄西）	10	100	上级设备容量受限
793	淮安区	S2159配变（复兴大李八大家）	10	100	上级设备容量受限
794	淮安区	T32192配变（马甸后黄庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
795	淮安区	PMS_T32186配变（马甸 小于）	10	400	上级设备容量受限
796	淮安区	112180配变（马甸郭金 南）	10	400	上级设备容量受限
797	淮安区	112185配变（马甸郭 庄）	10	160	上级设备容量受限
798	淮安区	谢庄社区1#配变	10	800	上级设备容量受限
799	淮安区	PMS_S6241配变（白马湖 四队西2#）	10	200	上级设备容量受限
800	淮安区	PMS_112117配变（马甸 二堡村）	10	400	上级设备容量受限
801	淮安区	11256配变（马甸帅庄）	10	400	上级设备容量受限
802	淮安区	11255配变（马甸西李）	10	200	上级设备容量受限
803	淮安区	11254配变（马甸徐庄）	10	400	上级设备容量受限
804	淮安区	11253配变（马甸宗庄）	10	400	上级设备容量受限
805	淮安区	PMS_112184配变（马甸 曹庄）	10	400	上级设备容量受限
806	淮安区	Q70193配变（宋集三里 韩庄南）	10	200	上级设备容量受限
807	淮安区	D74152配变(上河前任郭 庄)	10	400	上级设备容量受限
808	淮安区	D74151配变(上河丁舍鲍 庄)	10	200	上级设备容量受限
809	淮安区	Q70200配变（宋集土城 一组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
810	淮安区	Q70201配变（宋集土城二组）	10	100	上级设备容量受限
811	淮安区	PMS_113153配变（茭陵邵葛八组）	10	200	上级设备容量受限
812	淮安区	11294配变（马甸陈庄）	10	100	上级设备容量受限
813	淮安区	PMS_112203配变（宋集园艺三队南）	10	200	上级设备容量受限
814	淮安区	112204配变(园艺三队北)	10	200	上级设备容量受限
815	淮安区	PMS_113094配变（钦工贾庄五组）	10	400	上级设备容量受限
816	淮安区	PMS_11373配变（茭陵东荡北）	10	400	上级设备容量受限
817	淮安区	PMS_113113配变（复兴镇区东）	10	400	上级设备容量受限
818	淮安区	11362配变（复兴贾新小区）	10	400	上级设备容量受限
819	淮安区	PMS_S2165配变（复兴任舍五支街）	10	400	上级设备容量受限
820	淮安区	D86144配变（上河大姚楼庄）	10	400	上级设备容量受限
821	淮安区	D7488配变(上河丁舍杨庄)	10	400	上级设备容量受限
822	淮安区	S4376配变（林集王码北）	10	400	上级设备容量受限
823	淮安区	S83242配变（顺河双灯吴庄）	10	400	上级设备容量受限
824	淮安区	PMS_112155配变（顺河何桥供销社）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
825	淮安区	PMS_S81217配变（季桥小湾十组）	10	400	上级设备容量受限
826	淮安区	PMS_S43113配变（林集李庄董庄）	10	200	上级设备容量受限
827	淮安区	PMS_钦工钦贸小区1号配电所1号干变	10	800	上级设备容量受限
828	淮安区	PMS_钦工钦贸小区1号配电所2号干变	10	800	上级设备容量受限
829	淮安区	S9304配变（顺河三堡六组）	10	200	上级设备容量受限
830	淮安区	T36161配变（建淮许王许王）	10	200	上级设备容量受限
831	淮安区	PMS_11599配变（顺河三合北庄东）	10	200	上级设备容量受限
832	淮安区	114167配变（钦工前谷六组南）	10	200	上级设备容量受限
833	淮安区	S83232配变（顺河骆荡中层北）	10	200	上级设备容量受限
834	淮安区	112143配变（顺河官路南）	10	200	上级设备容量受限
835	淮安区	T11192配变(钦工园区)	10	400	上级设备容量受限
836	淮安区	S83225配变（顺河灯刘一组）	10	200	上级设备容量受限
837	淮安区	S9433配变（顺河蒋姚南南）	10	200	上级设备容量受限
838	淮安区	PMS_115121配变（顺河张李北）	10	100	上级设备容量受限
839	淮安区	114187配变（钦工后程二组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
840	淮安区	PMS_T1051配变（钦工供电所）	10	400	上级设备容量受限
841	淮安区	T10127配变（钦工医院）	10	200	上级设备容量受限
842	淮安区	PMS_T10133配变（钦工药站）	10	400	上级设备容量受限
843	淮安区	114229配变（钦工马堡四组）	10	200	上级设备容量受限
844	淮安区	PMS_S45102配变（白马湖十九队东2#）	10	200	上级设备容量受限
845	淮安区	淮东首府2号变压器	10	500	上级设备容量受限
846	淮安区	T3181配变（建淮供电所）	10	200	上级设备容量受限
847	淮安区	S9317配变（顺河艾口西）	10	200	上级设备容量受限
848	淮安区	113133配变（茭陵联合小侍）	10	400	上级设备容量受限
849	淮安区	113123配变（茭陵联合东）	10	160	上级设备容量受限
850	淮安区	PMS_113136配变（茭陵南舍一组）	10	200	上级设备容量受限
851	淮安区	113126配变（茭陵邵葛一组）	10	200	上级设备容量受限
852	淮安区	113134配变（茭陵邵葛中）	10	400	上级设备容量受限
853	淮安区	113135配变（茭陵邵葛六组）	10	200	上级设备容量受限
854	淮安区	113147配变（茭陵邵葛五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
855	淮安区	113158配变（茭陵邵葛桥）	10	200	上级设备容量受限
856	淮安区	S56116配变（范集张朱九组）	10	200	上级设备容量受限
857	淮安区	113132配变（茭陵东高五组）	10	200	上级设备容量受限
858	淮安区	PMS_113125配变（茭陵东高一组）	10	400	上级设备容量受限
859	淮安区	113174配变（茭陵联合西）	10	100	上级设备容量受限
860	淮安区	113130配变（茭陵东荡中）	10	200	上级设备容量受限
861	淮安区	S2174配变（复兴田桥东咸东）	10	100	上级设备容量受限
862	淮安区	113124配变（茭陵联合二组）	10	400	上级设备容量受限
863	淮安区	S9442配变（顺河徐荡二组北）	10	160	上级设备容量受限
864	淮安区	S9444配变（顺河徐荡六组）	10	200	上级设备容量受限
865	淮安区	11572配变（顺河安乐一组东）	10	160	上级设备容量受限
866	淮安区	11570配变（顺河安乐一组北）	10	160	上级设备容量受限
867	淮安区	11582配变（顺河大吉水厂）	10	100	上级设备容量受限
868	淮安区	S21115配变（复兴田桥中咸北）	10	200	上级设备容量受限
869	淮安区	115101配变（顺河三合魏庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
870	淮安区	115105配变（顺河三合殷许东）	10	100	上级设备容量受限
871	淮安区	115119配变（顺河张李东）	10	200	上级设备容量受限
872	淮安区	11571配变（顺河安乐二里半东）	10	100	上级设备容量受限
873	淮安区	11563配变（顺河北场东）	10	200	上级设备容量受限
874	淮安区	PMS_S53143配变（范集政府西台片）	10	400	上级设备容量受限
875	淮安区	PMS_S53187配变（范集周王新区）	10	400	上级设备容量受限
876	淮安区	116196配变（苏嘴大单四组）	10	100	上级设备容量受限
877	淮安区	PMS_116190配变（苏嘴健仪四组）	10	200	上级设备容量受限
878	淮安区	S91131配变（季桥大湾北）	10	400	上级设备容量受限
879	淮安区	PMS_S56191配变（范集姚桥九组1#变）	10	200	上级设备容量受限
880	淮安区	PMS_T21194配变（苏嘴龚营六组南）	10	200	上级设备容量受限
881	淮安区	S85209配变（苏嘴衡庄五组南）	10	200	上级设备容量受限
882	淮安区	S9445配变（顺河徐荡米厂）	10	200	上级设备容量受限
883	淮安区	117130配变（席桥朱黄村南）	10	400	上级设备容量受限
884	淮安区	116301配变（苏嘴振兴西路）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
885	淮安区	Y74167配变（泾口东宥四组）	10	100	本级设备容量受限
886	淮安区	S9439配变（顺河敬老院）	10	200	上级设备容量受限
887	淮安区	s2172配变（复兴郭中组配变）	10	400	上级设备容量受限
888	淮安区	117103配变（席桥丁朱村部）	10	200	上级设备容量受限
889	淮安区	116191配变（苏嘴健仪七组）	10	200	上级设备容量受限
890	淮安区	S56102配变（范集姚桥五组）	10	200	上级设备容量受限
891	淮安区	S85195配变（苏嘴老吉六组东）	10	200	上级设备容量受限
892	淮安区	S9440配变（顺河徐荡八组）	10	160	上级设备容量受限
893	淮安区	S53200配变（范集何郭八组）	10	200	上级设备容量受限
894	淮安区	PMS_S53184配变（范集何朱四组）	10	100	上级设备容量受限
895	淮安区	S52194配变（三堡沙滩四组）	10	315	上级设备容量受限
896	淮安区	S71123配变陶庄村（三堡陶庄三组）	10	100	上级设备容量受限
897	淮安区	112105配变（复兴大朱三组）	10	315	上级设备容量受限
898	淮安区	S53058配变（范集刘桥六组）	10	200	上级设备容量受限
899	淮安区	S53153配变（范集刘桥二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
900	淮安区	S53056配变（范集刘桥三组）	10	400	上级设备容量受限
901	淮安区	S53057配变（范集刘桥十组）	10	400	上级设备容量受限
902	淮安区	S53185配变（范集郭桥六组）	10	400	上级设备容量受限
903	淮安区	PMS_S53180配变（范集郭桥四组）	10	100	上级设备容量受限
904	淮安区	S53054配变（范集郭桥十三组）	10	400	上级设备容量受限
905	淮安区	S2211配变（复兴大朱八组）	10	400	上级设备容量受限
906	淮安区	PMS_S56111配变（范集新朱北堆）	10	400	上级设备容量受限
907	淮安区	122142配变（茭陵卢庄五组）	10	200	上级设备容量受限
908	淮安区	S91152配变（季桥大湾九组）	10	200	上级设备容量受限
909	淮安区	122170配变（茭陵陈圩北）	10	100	上级设备容量受限
910	淮安区	PMS_S56181配变（范集新朱二组）	10	200	上级设备容量受限
911	淮安区	PMS_S56190配变（范集新朱七组）	10	200	上级设备容量受限
912	淮安区	PMS_Q80195配变（南闸良庄姜庄）	10	200	上级设备容量受限
913	淮安区	PMS_122140配变（茭陵卢庄三组）	10	200	上级设备容量受限
914	淮安区	PMS_122141配变（茭陵卢庄村十组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
915	淮安区	122165配变（茭陵章洼三组）	10	400	上级设备容量受限
916	淮安区	122121配变（茭陵章桥一组）	10	80	上级设备容量受限
917	淮安区	122137配变（茭陵小茭六组）	10	200	上级设备容量受限
918	淮安区	122145配变（茭陵小茭七组）	10	400	上级设备容量受限
919	淮安区	122168配变（茭陵小茭中）	10	200	上级设备容量受限
920	淮安区	122118配变（茭陵章桥南）	10	200	上级设备容量受限
921	淮安区	Q80166配变（南闸太东东庄）	10	200	上级设备容量受限
922	淮安区	PMS_Q80159配变（南闸戴庄新区）	10	200	上级设备容量受限
923	淮安区	PMS_T3169配变（建淮八关马中北）	10	200	上级设备容量受限
924	淮安区	122117配变（茭陵唐堡中）	10	400	上级设备容量受限
925	淮安区	122156配变（茭陵唐堡北）	10	200	上级设备容量受限
926	淮安区	11389配变（复兴镇政府）	10	400	上级设备容量受限
927	淮安区	PMS_T33130配变（建淮马甲邓庄）	10	200	上级设备容量受限
928	淮安区	T21116配变（苏嘴于嘴一组）	10	400	上级设备容量受限
929	淮安区	PMS_117253配变（苏嘴一心一组南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
930	淮安区	PMS_117252配变（苏嘴一心五组东）	10	200	上级设备容量受限
931	淮安区	117251配变（苏嘴一心四组北）	10	200	上级设备容量受限
932	淮安区	S22245配变（复兴西城五组）	10	100	上级设备容量受限
933	淮安区	Q70268配变（宋集园艺农队南）	10	200	上级设备容量受限
934	淮安区	113218配变（钦工横沟十组东）	10	100	上级设备容量受限
935	淮安区	113219配变（钦工横沟九组北）	10	100	上级设备容量受限
936	淮安区	114220配变（钦工支夏二组北）	10	100	上级设备容量受限
937	淮安区	S83254配变（顺河西崔五组）	10	200	上级设备容量受限
938	淮安区	117133配变（席桥朱黄张庄西）	10	200	上级设备容量受限
939	淮安区	117118配变（席桥王口五组西）	10	400	上级设备容量受限
940	淮安区	PMS_117146配变（席桥谢荡村部南）	10	400	上级设备容量受限
941	淮安区	117145配变（席桥谢荡陈庄北）	10	200	上级设备容量受限
942	淮安区	117134配变（席桥朱黄六组东）	10	100	上级设备容量受限
943	淮安区	117132配变（席桥朱黄村前东）	10	100	上级设备容量受限
944	淮安区	PMS_117121配变（席桥王口一组南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
945	淮安区	PMS_117115配变（席桥王口一组西）	10	400	上级设备容量受限
946	淮安区	PMS_117113配变（席桥王口一组北）	10	400	上级设备容量受限
947	淮安区	S43189配变（林集刘圩北）	10	200	上级设备容量受限
948	淮安区	S43188配变（林集丁码北）	10	200	上级设备容量受限
949	淮安区	Q92190配变（林集谢庄小区西）	10	400	上级设备容量受限
950	淮安区	PMS_S53298配变（范集何朱中堆）	10	400	上级设备容量受限
951	淮安区	PMS_113206配变（茭陵东高九组）	10	400	上级设备容量受限
952	淮安区	PMS_113207配变（茭陵东荡新建）	10	400	上级设备容量受限
953	淮安区	S22246配变（复兴汤刘汤西组）	10	200	上级设备容量受限
954	淮安区	11677配变（席桥秦庄五组东）	10	100	上级设备容量受限
955	淮安区	PMS_11679配变（席桥秦庄六组东）	10	400	上级设备容量受限
956	淮安区	11670配变（席桥秦庄三组西）	10	100	上级设备容量受限
957	淮安区	117106配变（席桥丁朱五组南）	10	100	上级设备容量受限
958	淮安区	114221配变（钦工后谷一组西）	10	200	上级设备容量受限
959	淮安区	114225配变（钦工唐颜二组西）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
960	淮安区	钦工镇西社区1#变	10	500	上级设备容量受限
961	淮安区	PMS_S6223配变（白马湖十二队西）	10	200	上级设备容量受限
962	淮安区	113172配变（钦工大庞一组）	10	200	上级设备容量受限
963	淮安区	113210配变（茭陵高荡五组）	10	100	上级设备容量受限
964	淮安区	PMS_122230配变（茭陵小茭六组南）	10	200	上级设备容量受限
965	淮安区	122235配变（茭陵小茭五组）	10	100	上级设备容量受限
966	淮安区	PMS_S6320配变（白马湖人武部2#）	10	200	上级设备容量受限
967	淮安区	122231配变（茭陵小茭一组西）	10	400	上级设备容量受限
968	淮安区	建淮水岸新城6号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
969	淮安区	PMS_S4677配变（白马湖后谢东）	10	200	上级设备容量受限
970	淮安区	PMS_S55160配变（白马湖十五队东）	10	200	上级设备容量受限
971	淮安区	席桥高铁庄园4#干变	10	800	上级设备容量受限
972	淮安区	D7310配变（马甸富民佳苑5#干变）	10	800	上级设备容量受限
973	淮安区	宋集桃园01-1#综合变	10	630	上级设备容量受限
974	淮安区	T22264配变（顺河街东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
975	淮安区	PMS_115123配变（顺河张李西公变）	10	200	上级设备容量受限
976	淮安区	116168配变（席桥原种场南）	10	400	上级设备容量受限
977	淮安区	PMS_115111配变（顺河邵王一组公变）	10	200	上级设备容量受限
978	淮安区	建淮水岸新城17号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
979	淮安区	宋集黄河嘉苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
980	淮安区	PMS_115110配变（顺河邵王四组）	10	200	上级设备容量受限
981	淮安区	S53294配变（何郭泵站）	10	200	上级设备容量受限
982	淮安区	PMS_S6307配变（白马湖九队后）	10	200	上级设备容量受限
983	淮安区	S85271配变（苏嘴衡庄九组）	10	400	上级设备容量受限
984	淮安区	S85272配变（苏嘴衡庄四组南）	10	400	上级设备容量受限
985	淮安区	T2101配变（顺苏光伏）	10	400	上级设备容量受限
986	淮安区	PMS_S6226配变（白马湖邵集南）	10	200	上级设备容量受限
987	淮安区	PMS_S54136配变（白马湖桃朱西）	10	200	上级设备容量受限
988	淮安区	S53291配变（新张五组泵站）	10	400	上级设备容量受限
989	淮安区	任南社区1号箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
990	淮安区	S43107配变（林集李庄新村）	10	200	上级设备容量受限
991	淮安区	S52198配变沙滩村（三堡沙滩二组）	10	100	上级设备容量受限
992	淮安区	S91144配变（季桥大湾五组）	10	100	上级设备容量受限
993	淮安区	S91118配变（季桥大湾十组）	10	400	上级设备容量受限
994	淮安区	PMS_S91114配变（季桥后营）	10	400	上级设备容量受限
995	淮安区	S91122配变（季桥后营一组）	10	400	上级设备容量受限
996	淮安区	S81123配变（季桥小湾三组）	10	200	上级设备容量受限
997	淮安区	S91136配变（季桥后营小区北）	10	200	上级设备容量受限
998	淮安区	S91137配变（季桥后营小区南）	10	200	上级设备容量受限
999	淮安区	PMS_S81127配变（季桥小湾东）	10	200	上级设备容量受限
1000	淮安区	PMS_S8171配变（季桥肖杨北）	10	400	上级设备容量受限
1001	淮安区	PMS_S56209配变（范集南武六组）	10	200	上级设备容量受限
1002	淮安区	Q4253配变（季桥季桥南）	10	200	本级设备容量受限
1003	淮安区	PMS_11258配变（复兴渔滨九组）	10	400	上级设备容量受限
1004	淮安区	11296配变（复兴马南四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1005	淮安区	116249配变（苏嘴生态）	10	400	上级设备容量受限
1006	淮安区	PMS_Q80165配变（南闸新太村）	10	400	上级设备容量受限
1007	淮安区	PMS_T22204配变（顺河渔滨1号综合变）	10	400	上级设备容量受限
1008	淮安区	PMS_T22205配变（顺河渔滨2号综合变）	10	400	上级设备容量受限
1009	淮安区	112151配变（顺河何桥七组）	10	100	上级设备容量受限
1010	淮安区	PMS_Q80209配变（南闸太东小学）	10	100	上级设备容量受限
1011	淮安区	115190配变（仇桥前进中）	10	200	本级设备容量受限
1012	淮安区	PMS_T3188配变（建淮李新）	10	200	上级设备容量受限
1013	淮安区	T36149配变（建淮孙赵孙赵）	10	200	上级设备容量受限
1014	淮安区	PMS_T33137配变（建淮邱家三吉）	10	400	上级设备容量受限
1015	淮安区	T36153配变（建淮许王陈庄）	10	400	上级设备容量受限
1016	淮安区	T36148配变（建淮孙赵李大北）	10	200	上级设备容量受限
1017	淮安区	111261配变（宋集董尹南干渠）	10	100	上级设备容量受限
1018	淮安区	T22177配变（顺河小新三组）	10	200	上级设备容量受限
1019	淮安区	T22139配变（顺河高桥夏庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1020	淮安区	PMS_Q70269配变（宋集甘姜六组）	10	400	上级设备容量受限
1021	淮安区	S53274配变（范集新张村部）	10	400	上级设备容量受限
1022	淮安区	S83253配变（顺河西崔四组）	10	200	上级设备容量受限
1023	淮安区	PMS_112156配变（顺河何桥一组）	10	400	上级设备容量受限
1024	淮安区	S9437配变（顺河蒋姚五组）	10	200	上级设备容量受限
1025	淮安区	PMS_112169配变（顺河胡宋四组）	10	200	上级设备容量受限
1026	淮安区	112130配变（顺河丁姚六组）	10	160	上级设备容量受限
1027	淮安区	PMS_112185配变（顺河延年后高）	10	200	上级设备容量受限
1028	淮安区	PMS_112194配变（顺河延年包庄北）	10	200	上级设备容量受限
1029	淮安区	PMS_S83226配变（顺河灯刘一组西）	10	200	上级设备容量受限
1030	淮安区	PMS_Q70263配变（宋集大董六组）	10	400	上级设备容量受限
1031	淮安区	Q70262配变（宋集大董二组）	10	400	上级设备容量受限
1032	淮安区	PMS_Q70264配变（宋集三里15组）	10	400	上级设备容量受限
1033	淮安区	T42252配变瓦庄村（三堡瓦庄七组西）	10	200	上级设备容量受限
1034	淮安区	D86166配变（上河大姚黄庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1035	淮安区	PMS_112146配变（顺河官路二组）	10	200	上级设备容量受限
1036	淮安区	D74156配变(上河杨集楼西)	10	400	上级设备容量受限
1037	淮安区	S71251配变陶庄村（三堡陶庄北）	10	400	上级设备容量受限
1038	淮安区	Q92108配变（林集谢庄村）	10	400	上级设备容量受限
1039	淮安区	T42259配变沙口村(三堡乡直西南)	10	400	上级设备容量受限
1040	淮安区	T42160配变沙口村（三堡沙口二组）	10	400	上级设备容量受限
1041	淮安区	S71258配变陈庄村（三堡渔场西）	10	200	上级设备容量受限
1042	淮安区	T42202配变沙庄村（三堡沙庄一组）	10	200	上级设备容量受限
1043	淮安区	112206配变（宋集冯王二组）	10	100	上级设备容量受限
1044	淮安区	112198配变（宋集冯王七组）	10	200	上级设备容量受限
1045	淮安区	111199配变（宋集董尹六组）	10	100	上级设备容量受限
1046	淮安区	PMS_Q70196配变(宋集条河六组)	10	400	上级设备容量受限
1047	淮安区	S52192配变陈庄村（三堡陈庄九组）	10	100	上级设备容量受限
1048	淮安区	115116配变（顺河双井十组）	10	250	上级设备容量受限
1049	淮安区	S52193配变解庄村（三堡解庄四组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1050	淮安区	S71196配变周湾村（三堡周湾张庄）	10	400	上级设备容量受限
1051	淮安区	113148配变（茭陵东荡五组）	10	200	上级设备容量受限
1052	淮安区	Q70258配变（宋集沿六一组东）	10	100	上级设备容量受限
1053	淮安区	PMS_111257配变（宋集青年九组）	10	400	上级设备容量受限
1054	淮安区	111254配变（宋集青莲四组）	10	400	上级设备容量受限
1055	淮安区	PMS_S53255配变（范集大吴一组）	10	160	上级设备容量受限
1056	淮安区	S53257配变（范集周王十组）	10	400	上级设备容量受限
1057	淮安区	T4268配变瓦庄村（三堡瓦庄北）	10	400	上级设备容量受限
1058	淮安区	PMS_11399配变（钦工大庞六组）	10	400	上级设备容量受限
1059	淮安区	PMS_11697配变（平桥东风顾庄）	10	200	本级设备容量受限
1060	淮安区	D7487配变（上河丁舍翟庄）	10	400	上级设备容量受限
1061	淮安区	D86180配变（上河高北葛庄）	10	400	上级设备容量受限
1062	淮安区	T42242配变瓦庄村（三堡瓦庄九组）	10	200	上级设备容量受限
1063	淮安区	11590配变（顺河大蒋十一组）	10	200	上级设备容量受限
1064	淮安区	PMS_Q8067配变（南闸林南周庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1065	淮安区	PMS_Q8053配变（南闸黄埔后郭）	10	400	上级设备容量受限
1066	淮安区	Q8054配变（南闸黄埔曹坊）	10	200	上级设备容量受限
1067	淮安区	PMS_11680配变（南闸中南金庄）	10	200	本级设备容量受限
1068	淮安区	Q8065配变（南闸林南张庄）	10	200	上级设备容量受限
1069	淮安区	Q80133配变（南闸太东联中）	10	100	上级设备容量受限
1070	淮安区	Q80153配变（南闸戴湾仁圩）	10	400	上级设备容量受限
1071	淮安区	PMS_Q8057配变（南闸戴湾汪圩）	10	400	上级设备容量受限
1072	淮安区	PMS_Q8056配变（南闸戴湾张庄）	10	400	上级设备容量受限
1073	淮安区	Q8092配变（南闸良庄良兴）	10	200	上级设备容量受限
1074	淮安区	113175配变（钦工横沟九组西）	10	200	上级设备容量受限
1075	淮安区	113171配变（钦工横沟十组）	10	200	上级设备容量受限
1076	淮安区	114191配变（钦工前谷二组西）	10	100	上级设备容量受限
1077	淮安区	112219配变（马甸渠西）	10	400	上级设备容量受限
1078	淮安区	112220配变（马甸徐庄西）	10	100	上级设备容量受限
1079	淮安区	T42246配变鲁圩村（三堡鲁圩东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1080	淮安区	112129配变（顺河丁姚小区东）	10	200	上级设备容量受限
1081	淮安区	PMS_S83230配变（顺河何桥十组）	10	200	上级设备容量受限
1082	淮安区	112131配变（顺河丁姚西）	10	100	上级设备容量受限
1083	淮安区	112135配变（顺河丁姚二组北）	10	200	上级设备容量受限
1084	淮安区	PMS_112128配变（顺河丁姚小区）	10	400	上级设备容量受限
1085	淮安区	113134配变（钦工贾庄九组南）	10	100	上级设备容量受限
1086	淮安区	113180配变（钦工贾庄一组南）	10	100	上级设备容量受限
1087	淮安区	114213配变（钦工后程七组东）	10	100	上级设备容量受限
1088	淮安区	113131配变（钦工贾庄四组）	10	400	上级设备容量受限
1089	淮安区	S85215配变（苏嘴大桥咸庄）	10	200	上级设备容量受限
1090	淮安区	PMS_117238配变（苏嘴四组东）	10	400	上级设备容量受限
1091	淮安区	117239配变（苏嘴一心五组北）	10	400	上级设备容量受限
1092	淮安区	S85240配变（苏嘴汤庄村南）	10	400	上级设备容量受限
1093	淮安区	116214配变（苏嘴北季村南）	10	200	上级设备容量受限
1094	淮安区	S85210配变（苏嘴衡庄四组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1095	淮安区	112223配变（马甸陈庄东）	10	100	上级设备容量受限
1096	淮安区	PMS_115361配变（车桥中圩村四组）	10	200	本级设备容量受限
1097	淮安区	11247配变（复兴渔滨八组）	10	160	上级设备容量受限
1098	淮安区	112255配变（宋集桥头新村2#变）	10	400	上级设备容量受限
1099	淮安区	PMS_T33131配变（建淮马甲葛庄）	10	400	上级设备容量受限
1100	淮安区	PMS_T3195配变（建淮邱家邱西）	10	160	上级设备容量受限
1101	淮安区	T36140配变（建淮十里马庄）	10	200	上级设备容量受限
1102	淮安区	S71220配变咸庄村（三堡咸庄东）	10	100	上级设备容量受限
1103	淮安区	S81124配变（季桥小湾西）	10	200	上级设备容量受限
1104	淮安区	PMS_122159配变（茭陵陈圩西）	10	200	上级设备容量受限
1105	淮安区	112199配变（马甸大东）	10	160	上级设备容量受限
1106	淮安区	S85222配变（苏嘴庄码二组）	10	200	上级设备容量受限
1107	淮安区	S85221配变（苏嘴大徐三组）	10	200	上级设备容量受限
1108	淮安区	T21213配变（苏嘴南李四组）	10	200	上级设备容量受限
1109	淮安区	S52085配变沙滩村（三堡沙滩西）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1110	淮安区	S52200配变花元村（三堡花元一组）	10	400	上级设备容量受限
1111	淮安区	S71206配变新庄村（三堡新庄二组）	10	100	上级设备容量受限
1112	淮安区	S52205配变沙滩村（三堡沙滩中心路）	10	400	上级设备容量受限
1113	淮安区	S71199配变周湾村（三堡周湾四组）	10	400	上级设备容量受限
1114	淮安区	S5298配变解庄村（三堡解庄南）	10	400	上级设备容量受限
1115	淮安区	S71064配变陶庄村（三堡陶庄西）	10	200	上级设备容量受限
1116	淮安区	S52086配变沙滩村（三堡沙滩东）	10	100	上级设备容量受限
1117	淮安区	113127配变（三堡祁庄南）	10	200	上级设备容量受限
1118	淮安区	S71154配变咸庄村（三堡咸庄北）	10	400	上级设备容量受限
1119	淮安区	S9309配变（顺河三堡西北）	10	200	上级设备容量受限
1120	淮安区	S9310配变（顺河三堡西南）	10	200	上级设备容量受限
1121	淮安区	116219配变（苏嘴张季八组）	10	200	上级设备容量受限
1122	淮安区	116216配变（苏嘴曹庄八组）	10	200	上级设备容量受限
1123	淮安区	116220配变（苏嘴马逻四组）	10	100	上级设备容量受限
1124	淮安区	116208配变（苏嘴吴码七组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1125	淮安区	PMS_116207配变（苏嘴吴码三组）	10	200	上级设备容量受限
1126	淮安区	PMS_116224配变（苏嘴吴码九组）	10	100	上级设备容量受限
1127	淮安区	116225配变（苏嘴吴码八组西）	10	200	上级设备容量受限
1128	淮安区	D73200配变（马甸韩东）	10	400	上级设备容量受限
1129	淮安区	T32202配变（马甸桥东）	10	400	上级设备容量受限
1130	淮安区	S85198配变（苏嘴大桥西街）	10	200	上级设备容量受限
1131	淮安区	PMS_113118配变（钦工贾庄八组）	10	400	上级设备容量受限
1132	淮安区	S91213配变（季桥大湾八组）	10	400	上级设备容量受限
1133	淮安区	S91214配变（季桥大湾后庄）	10	100	上级设备容量受限
1134	淮安区	S91126配变（季桥潘柳一组）	10	200	上级设备容量受限
1135	淮安区	T3185配变（建淮建新小陈庄）	10	400	上级设备容量受限
1136	淮安区	T43110配变（建淮陈华村部）	10	200	上级设备容量受限
1137	淮安区	113105配变（溪河单洼前新）	10	100	本级设备容量受限
1138	淮安区	113177配变（钦工小徐三组）	10	100	上级设备容量受限
1139	淮安区	113181配变（钦工紫码一组西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1140	淮安区	Q70211配变（宋集大董三组）	10	100	上级设备容量受限
1141	淮安区	S21118配变（复兴大郭郭北组）	10	200	上级设备容量受限
1142	淮安区	S2181配变（复兴郭南组）	10	400	上级设备容量受限
1143	淮安区	113163配变（茭陵高荡二组）	10	200	上级设备容量受限
1144	淮安区	113164配变（茭陵高荡中）	10	200	上级设备容量受限
1145	淮安区	PMS_122160配变（茭陵卢庄一组）	10	200	上级设备容量受限
1146	淮安区	Y9551配变（平桥大任方东）	10	200	本级设备容量受限
1147	淮安区	T22190配变（顺河延年大陆）	10	200	上级设备容量受限
1148	淮安区	S83240配变（前河南）	10	400	上级设备容量受限
1149	淮安区	T22195配变（顺河延年水厂西）	10	100	上级设备容量受限
1150	淮安区	T22179配变（顺河小新一组）	10	160	上级设备容量受限
1151	淮安区	S83231配变（顺河骆荡黄社）	10	200	上级设备容量受限
1152	淮安区	11587配变（顺河大蒋九组）	10	100	上级设备容量受限
1153	淮安区	PMS_11591配变（顺河大蒋十组）	10	200	上级设备容量受限
1154	淮安区	PMS_115109配变（顺河邵王三组南）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1155	淮安区	11589配变（顺河大蒋六组南）	10	200	上级设备容量受限
1156	淮安区	11588配变（顺河大蒋六组北）	10	400	上级设备容量受限
1157	淮安区	11592配变（顺河大蒋四组）	10	200	上级设备容量受限
1158	淮安区	11586配变（顺河大蒋二组）	10	200	上级设备容量受限
1159	淮安区	11596配变（顺河前殷）	10	200	上级设备容量受限
1160	淮安区	PMS_T22212配变（顺河红星）	10	400	上级设备容量受限
1161	淮安区	T22197配变（顺河工业园区）	10	400	上级设备容量受限
1162	淮安区	S9454配变（顺河李郁北庄）	10	100	上级设备容量受限
1163	淮安区	S9438配变（蒋姚六组）	10	100	上级设备容量受限
1164	淮安区	PMS_Q70212配变（宋集大董四组）	10	400	上级设备容量受限
1165	淮安区	S9443配变（顺河徐荡九组）	10	200	上级设备容量受限
1166	淮安区	S83224配变（顺河灯刘三组）	10	200	上级设备容量受限
1167	淮安区	112142配变（顺河官路五组）	10	100	上级设备容量受限
1168	淮安区	115120配变（顺河张李五组）	10	200	上级设备容量受限
1169	淮安区	PMS_112168配变（顺河胡宋三组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1170	淮安区	112158配变（顺河何桥六组）	10	100	上级设备容量受限
1171	淮安区	PMS_112144配变（顺河官路东）	10	200	上级设备容量受限
1172	淮安区	112153配变（顺河何桥侍庄）	10	100	上级设备容量受限
1173	淮安区	112147配变（顺河官路一组）	10	200	上级设备容量受限
1174	淮安区	112167配变（顺河胡宋六组）	10	100	上级设备容量受限
1175	淮安区	112159配变（顺河何桥十一组）	10	200	上级设备容量受限
1176	淮安区	112160配变（顺河何桥三组）	10	200	上级设备容量受限
1177	淮安区	PMS_112163配变（顺河何桥四组东）	10	200	上级设备容量受限
1178	淮安区	S83227配变（顺河灯刘六组）	10	200	上级设备容量受限
1179	淮安区	S83245配变（顺河双灯苑庄）	10	160	上级设备容量受限
1180	淮安区	S83244配变（顺河双灯朱庄）	10	160	上级设备容量受限
1181	淮安区	S83222配变（顺河灯刘五组西）	10	200	上级设备容量受限
1182	淮安区	S71191配变陈庄村（三堡新庄三组）	10	200	上级设备容量受限
1183	淮安区	PMS_S83214配变（顺河崔周三组北）	10	200	上级设备容量受限
1184	淮安区	S83216配变（顺河崔周五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1185	淮安区	D73205配变（马甸董庄村部）	10	400	上级设备容量受限
1186	淮安区	S53059配变（范集何郭十组）	10	100	上级设备容量受限
1187	淮安区	112210配变（马甸郭大）	10	400	上级设备容量受限
1188	淮安区	T36154配变（建淮许王丁东）	10	400	上级设备容量受限
1189	淮安区	T36156配变（建淮许王葛庄）	10	400	上级设备容量受限
1190	淮安区	PMS_S81125配变（季桥小湾中）	10	400	上级设备容量受限
1191	淮安区	PMS_S91129配变（季桥大湾西）	10	400	上级设备容量受限
1192	淮安区	PMS_T10136配变（钦工供电所西）	10	400	上级设备容量受限
1193	淮安区	PMS_T10142配变（钦工老街心）	10	400	上级设备容量受限
1194	淮安区	PMS_T10126配变（钦工小学）	10	400	上级设备容量受限
1195	淮安区	PMS_11487配变（钦工后谷一组）	10	400	上级设备容量受限
1196	淮安区	S43122配变（林集腾码西）	10	400	上级设备容量受限
1197	淮安区	PMS_S53251配变（范集新张四组2#变）	10	400	上级设备容量受限
1198	淮安区	PMS_Q8068配变（南闸林南孙庄）	10	400	上级设备容量受限
1199	淮安区	PMS_117230配变（苏嘴张园）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1200	淮安区	T21232配变（苏嘴南李六组）	10	100	上级设备容量受限
1201	淮安区	117162配变（苏嘴超市）	10	400	上级设备容量受限
1202	淮安区	116233配变（苏嘴北季三组东）	10	200	上级设备容量受限
1203	淮安区	PMS_T21234配变（苏嘴龚营六组东）	10	400	上级设备容量受限
1204	淮安区	112129配变（马甸大于南）	10	400	上级设备容量受限
1205	淮安区	PMS_112112配变（复兴大市场西）	10	400	上级设备容量受限
1206	淮安区	PMS_112120配变（复兴马南东）	10	400	上级设备容量受限
1207	淮安区	PMS_11331配变(复兴镇区桥西)	10	400	上级设备容量受限
1208	淮安区	s2152配变（复兴二组）	10	400	上级设备容量受限
1209	淮安区	PMS_S2153配变（复兴五组）	10	400	上级设备容量受限
1210	淮安区	S71161配变大陶村（三堡大陶小区）	10	400	上级设备容量受限
1211	淮安区	S71235配变大陶村（三堡大陶二组西）	10	400	上级设备容量受限
1212	淮安区	S71233配变陶庄村（三堡陶庄一组）	10	400	上级设备容量受限
1213	淮安区	112154配变（顺河何桥集市）	10	160	上级设备容量受限
1214	淮安区	S71130配变周湾村（三堡周湾东南）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1215	淮安区	113229配变（仇桥工业园区2）	10	315	本级设备容量受限
1216	淮安区	T6609配变（建淮鹅钱前魏）	10	160	本级设备容量受限
1217	淮安区	PMS_113195配变（茭陵高荡七组）	10	200	上级设备容量受限
1218	淮安区	113196配变（茭陵高荡村部）	10	400	上级设备容量受限
1219	淮安区	113235配变（复兴垂钓中心）	10	200	上级设备容量受限
1220	淮安区	PMS_Q80102配变（南闸戴庄大队）	10	400	上级设备容量受限
1221	淮安区	PMS_T21235配变（苏嘴龚营三组北）	10	400	上级设备容量受限
1222	淮安区	PMS_116236配变（苏嘴健仪村东）	10	200	上级设备容量受限
1223	淮安区	S9430配变（顺河时廖五组）	10	200	上级设备容量受限
1224	淮安区	S9462配变（顺河李郁三组）	10	200	上级设备容量受限
1225	淮安区	PMS_11284配变（复兴裴联九组）	10	200	上级设备容量受限
1226	淮安区	S2185配变（复兴大李八组南）	10	200	上级设备容量受限
1227	淮安区	PMS_S83241配变（顺河双灯南）	10	200	上级设备容量受限
1228	淮安区	建淮安置小区1号配电房1号变	10	800	上级设备容量受限
1229	淮安区	建淮安置小区1号配电房2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1230	淮安区	建淮安置小区2号配电所 3号变	10	800	上级设备容量受限
1231	淮安区	建淮安置小区2号配电所 4号变	10	800	上级设备容量受限
1232	淮安区	PMS_S56105配变（范集 南武桥头）	10	400	上级设备容量受限
1233	淮安区	T21237配变（苏嘴健仪 三组）	10	400	上级设备容量受限
1234	淮安区	PMS_T22213配变（顺河 农贸市场）	10	400	上级设备容量受限
1235	淮安区	PMS_117102配变（席桥 丁朱村中）	10	200	上级设备容量受限
1236	淮安区	116139配变（苏嘴供电 所）	10	400	上级设备容量受限
1237	淮安区	T54238配变韩码村（三 堡韩码一组）	10	100	本级设备容量受限
1238	淮安区	T32215配变(马甸裕民小 区1栋)	10	400	上级设备容量受限
1239	淮安区	PMS_T32216配变（马甸 裕民小区2栋）	10	400	上级设备容量受限
1240	淮安区	PMS_Q70249配变（宋集 土城水厂）	10	400	上级设备容量受限
1241	淮安区	S53052配变（范集郭桥 二组）	10	80	上级设备容量受限
1242	淮安区	S21238配变（复兴大李 九组）	10	200	上级设备容量受限
1243	淮安区	D86179配变（上河高北 卞西）	10	400	上级设备容量受限
1244	淮安区	D74178配变(上河杨集河 南)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1245	淮安区	PMS_S9192配变（季桥潘柳四组）	10	400	上级设备容量受限
1246	淮安区	PMS_建淮城南一号2号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1247	淮安区	PMS_建淮城南一号1号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1248	淮安区	111252配变（宋集园艺二队东）	10	100	上级设备容量受限
1249	淮安区	112253配变（宋集桥头菜场西）	10	400	上级设备容量受限
1250	淮安区	PMS_Q70213配变（宋集大董小南庄）	10	400	上级设备容量受限
1251	淮安区	PMS_113185配变（茭陵东高三组）	10	200	上级设备容量受限
1252	淮安区	S53066配变（范集何郭七组）	10	400	上级设备容量受限
1253	淮安区	T31208配变（建淮马甲耿庄）	10	400	上级设备容量受限
1254	淮安区	PMS_S6310配变（白马湖八队西）	10	200	上级设备容量受限
1255	淮安区	PMS_钦工裕达小区配变	10	630	上级设备容量受限
1256	淮安区	S6245配变（白马湖二队前西）	10	200	上级设备容量受限
1257	淮安区	建淮水岸新城13号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1258	淮安区	PMS_11663配变（南闸太兴刘庄）	10	200	本级设备容量受限
1259	淮安区	PMS_116151配变（苏嘴吴码西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1260	淮安区	11698配变（苏嘴健仪村）	10	200	上级设备容量受限
1261	淮安区	PMS_T3171配变（建淮八关新桥）	10	200	上级设备容量受限
1262	淮安区	116127配变（苏嘴新区）	10	400	上级设备容量受限
1263	淮安区	S85068配变（苏嘴衡庄五组）	10	400	上级设备容量受限
1264	淮安区	S21220配变（复兴田桥大陶）	10	200	上级设备容量受限
1265	淮安区	11339配变（复兴贾新二组）	10	315	上级设备容量受限
1266	淮安区	D73120配变（马甸寇庄东）	10	400	上级设备容量受限
1267	淮安区	S21215配变（复兴田桥四组）	10	400	上级设备容量受限
1268	淮安区	S21216配变（复兴田桥二组）	10	100	上级设备容量受限
1269	淮安区	S21217配变（复兴田桥北庄）	10	100	上级设备容量受限
1270	淮安区	S21221配变（复兴三组）	10	200	上级设备容量受限
1271	淮安区	S21223配变（复兴陈杨二组）	10	100	上级设备容量受限
1272	淮安区	S21224配变（复兴陈杨二组南）	10	100	上级设备容量受限
1273	淮安区	S21225配变（复兴陈杨三组）	10	200	上级设备容量受限
1274	淮安区	T11123配变（钦工小赵庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1275	淮安区	T43119配变（建淮盖桥高圩西）	10	200	上级设备容量受限
1276	淮安区	D74112配变（上河杨集吉西）	10	200	上级设备容量受限
1277	淮安区	D86129配变（上河大姚赵东）	10	200	上级设备容量受限
1278	淮安区	D74113配变（上河茆桥凡庄）	10	100	上级设备容量受限
1279	淮安区	D86169配变（上河大姚小姚）	10	200	上级设备容量受限
1280	淮安区	PMS_Q8058配变（南闸戴湾蔡庄）	10	200	上级设备容量受限
1281	淮安区	Q80139配变（南闸戴湾张庄北）	10	200	上级设备容量受限
1282	淮安区	PMS_Q80155配变（南闸戴湾花前小区）	10	200	上级设备容量受限
1283	淮安区	PMS_Q8075配变（南闸太东太东）	10	200	上级设备容量受限
1284	淮安区	PMS_Q8077配变（南闸太东万庄）	10	400	上级设备容量受限
1285	淮安区	PMS_122188配变（茭陵小菱四组）	10	100	上级设备容量受限
1286	淮安区	122189配变（茭陵唐堡二组）	10	100	上级设备容量受限
1287	淮安区	112235配变（宋集冯王四组）	10	100	上级设备容量受限
1288	淮安区	114132配变（钦工后谷九组）	10	100	上级设备容量受限
1289	淮安区	T3184配变（建淮建新五里）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1290	淮安区	S8174配变（季桥长流北）	10	250	上级设备容量受限
1291	淮安区	Q92160配变（林集农科新河）	10	400	上级设备容量受限
1292	淮安区	Q92163配变（林集立窑南）	10	400	上级设备容量受限
1293	淮安区	113237配变（复兴供电所）	10	200	上级设备容量受限
1294	淮安区	T22203配变（顺河镇政府）	10	400	上级设备容量受限
1295	淮安区	117137配变（席桥朱黄五组）	10	200	上级设备容量受限
1296	淮安区	PMS_T33115配变（建淮陈庄）	10	400	上级设备容量受限
1297	淮安区	S43169配变（林集腾码东）	10	100	上级设备容量受限
1298	淮安区	S4355配变（林集刘圩西）	10	200	上级设备容量受限
1299	淮安区	S4354配变（林集刘圩东）	10	400	上级设备容量受限
1300	淮安区	T42225配变鸭洲村（三堡鸭洲六组）	10	100	上级设备容量受限
1301	淮安区	T42230配变鲁圩村（三堡鲁圩村部）	10	200	上级设备容量受限
1302	淮安区	T42231配变鲁圩村（三堡鲁圩西）	10	100	上级设备容量受限
1303	淮安区	S71228配变沙滩村（三堡沙滩五组）	10	100	上级设备容量受限
1304	淮安区	S52229配变三堡沙滩村（三堡沙滩六组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1305	淮安区	S43100配变（林集养殖场）	10	200	上级设备容量受限
1306	淮安区	S43164配变（林集养殖场南）	10	100	上级设备容量受限
1307	淮安区	T3194配变（建淮邱家邱后）	10	200	上级设备容量受限
1308	淮安区	117149配变（席桥谢荡村南）	10	200	上级设备容量受限
1309	淮安区	11685配变（席桥原种场部）	10	200	上级设备容量受限
1310	淮安区	11695配变（席桥三里村中）	10	200	上级设备容量受限
1311	淮安区	S43161配变（林集王码六组）	10	400	上级设备容量受限
1312	淮安区	116149配变（苏嘴北季三组）	10	400	上级设备容量受限
1313	淮安区	T21144配变（苏嘴北季李圩）	10	200	上级设备容量受限
1314	淮安区	116148配变（苏嘴马逻二组）	10	200	上级设备容量受限
1315	淮安区	116142配变（苏嘴马逻鸽厂）	10	200	上级设备容量受限
1316	淮安区	116229配变（苏嘴曹叶一组南）	10	200	上级设备容量受限
1317	淮安区	113234配变（复兴工业集中区）	10	400	上级设备容量受限
1318	淮安区	S52208配变圣庄村(三堡圣庄东)	10	200	上级设备容量受限
1319	淮安区	T3180配变（建淮鹅钱兴庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1320	淮安区	11355配变（复兴渔滨东许）	10	100	上级设备容量受限
1321	淮安区	11292配变（复兴南季东）	10	200	上级设备容量受限
1322	淮安区	112233配变（复兴南季三组）	10	200	上级设备容量受限
1323	淮安区	PMS_11297配变（复兴马南中）	10	200	上级设备容量受限
1324	淮安区	112231配变（复兴马南五组）	10	200	上级设备容量受限
1325	淮安区	112232配变（复兴马南七组）	10	100	上级设备容量受限
1326	淮安区	PMS_S22230(复兴任舍东庄)	10	100	上级设备容量受限
1327	淮安区	S21226配变（复兴田桥中陶南）	10	100	上级设备容量受限
1328	淮安区	S21227配变（复兴田桥田路组）	10	200	上级设备容量受限
1329	淮安区	S21229配变（复兴大叶四组）	10	100	上级设备容量受限
1330	淮安区	Q70222配变(宋集沿六八组0	10	200	上级设备容量受限
1331	淮安区	Q70221配变（宋集沿六二组）	10	200	上级设备容量受限
1332	淮安区	PMS_Q70218配变（宋集甘姜七组）	10	200	上级设备容量受限
1333	淮安区	Q70218配变（宋集甘姜村部）	10	100	上级设备容量受限
1334	淮安区	Q70217配变（宋集甘姜四组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1335	淮安区	Q70220配变（宋集甘姜一组东）	10	100	上级设备容量受限
1336	淮安区	116227配变（苏嘴曹叶二组）	10	200	上级设备容量受限
1337	淮安区	112127配变（马甸同李）	10	200	上级设备容量受限
1338	淮安区	112229配变（宋集派出所变）	10	400	上级设备容量受限
1339	淮安区	112133配变（顺河丁姚一组1#）	10	200	上级设备容量受限
1340	淮安区	112134配变（顺河丁姚一组（2#））	10	200	上级设备容量受限
1341	淮安区	S21236配变（复兴大李六组）	10	100	上级设备容量受限
1342	淮安区	PMS_11455配变（钦工唐颜二组）	10	200	上级设备容量受限
1343	淮安区	PMS_122177配变（茭陵卢庄六组）	10	200	上级设备容量受限
1344	淮安区	122180配变（茭陵唐堡五组）	10	200	上级设备容量受限
1345	淮安区	122181配变（茭陵卢庄十一组）	10	100	上级设备容量受限
1346	淮安区	PMS_122183配变（茭陵陈圩二组）	10	400	上级设备容量受限
1347	淮安区	PMS_122184配变（茭陵章桥五组）	10	200	上级设备容量受限
1348	淮安区	113166配变（茭陵邵葛九组）	10	400	上级设备容量受限
1349	淮安区	PMS_Q80135配变（南闸戴庄高庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1350	淮安区	Q8086配变（南闸良庄顺河）	10	400	上级设备容量受限
1351	淮安区	11482配变（钦工支夏四组）	10	200	上级设备容量受限
1352	淮安区	114195配变（钦工支夏四组北）	10	400	上级设备容量受限
1353	淮安区	11489配变（钦工前谷六组）	10	400	上级设备容量受限
1354	淮安区	11460配变（钦工后谷六组）	10	400	上级设备容量受限
1355	淮安区	114196配变（钦工后谷六组南）	10	100	上级设备容量受限
1356	淮安区	11699配变（平桥东风徐庄）	10	200	本级设备容量受限
1357	淮安区	114197配变（钦工前谷七组）	10	100	上级设备容量受限
1358	淮安区	PMS_117123配变（席桥王口六组）	10	200	上级设备容量受限
1359	淮安区	121181配变（泾口蛇峰四组）	10	100	本级设备容量受限
1360	淮安区	D86171配变（上河大姚王庄）	10	200	上级设备容量受限
1361	淮安区	D86168配变（上河大姚何圩）	10	100	上级设备容量受限
1362	淮安区	S9448配变（顺河徐荡十一组）	10	200	上级设备容量受限
1363	淮安区	S9301配变（顺河三堡八组）	10	200	上级设备容量受限
1364	淮安区	PMS_T22210配变（顺河幸福小区南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1365	淮安区	S83249配变（顺河西崔小区南）	10	100	上级设备容量受限
1366	淮安区	T22192配变（顺河延年五组）	10	200	上级设备容量受限
1367	淮安区	PMS_S83248配变（顺河西崔三组北）	10	200	上级设备容量受限
1368	淮安区	S9447配变（顺河徐荡三组）	10	100	上级设备容量受限
1369	淮安区	S9459配变（顺河李郁五组南）	10	200	上级设备容量受限
1370	淮安区	D8660配变（上河大姚赵西）	10	200	上级设备容量受限
1371	淮安区	D8659配变（上河大姚圩西）	10	200	上级设备容量受限
1372	淮安区	11388配变（三堡严庄北）	10	200	上级设备容量受限
1373	淮安区	PMS_S83217配变（顺河崔周一组）	10	200	上级设备容量受限
1374	淮安区	S5251配变陈庄村（三堡陈庄北）	10	160	上级设备容量受限
1375	淮安区	S71197配变陶庄村（三堡陶庄五组.）	10	200	上级设备容量受限
1376	淮安区	115114配变（顺河双井七组）	10	200	上级设备容量受限
1377	淮安区	T42204配变鲁圩村（三堡鲁圩三组）	10	160	上级设备容量受限
1378	淮安区	S83220配变（顺河崔周二组）	10	200	上级设备容量受限
1379	淮安区	S83228配变（顺河灯刘小李庄）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1380	淮安区	113219配变（三堡严庄二组）	10	100	上级设备容量受限
1381	淮安区	S71217配变岳元村（三堡岳元七组）	10	100	上级设备容量受限
1382	淮安区	S71218配变鲁圩村（三堡鲁圩七组）	10	100	上级设备容量受限
1383	淮安区	S71216配变岳元村（三堡岳元二组）	10	400	上级设备容量受限
1384	淮安区	S71212配变周湾村（三堡周湾一组）	10	100	上级设备容量受限
1385	淮安区	S71211配变周湾村（三堡周湾蒋庄）	10	100	上级设备容量受限
1386	淮安区	PMS_11593配变（顺河大蒋西）	10	200	上级设备容量受限
1387	淮安区	Q70234配变（宋集甘姜三组）	10	100	上级设备容量受限
1388	淮安区	PMS_Q70233配变（宋集甘姜小堆）	10	100	上级设备容量受限
1389	淮安区	PMS_S56100配变（范集姚桥九组）	10	200	上级设备容量受限
1390	淮安区	112188配变（顺河延年小高）	10	200	上级设备容量受限
1391	淮安区	115103配变（顺河三合魏庄南）	10	200	上级设备容量受限
1392	淮安区	S43150配变（林集王码三组）	10	400	上级设备容量受限
1393	淮安区	T32126配变（马甸雍王）	10	100	上级设备容量受限
1394	淮安区	112212配变（复兴南季五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1395	淮安区	S43152配变（林集腾码一组）	10	200	上级设备容量受限
1396	淮安区	PMS_S22211配变（复兴大朱一组）	10	200	上级设备容量受限
1397	淮安区	S43151配变（林集刘圩一组）	10	200	上级设备容量受限
1398	淮安区	PMS_117104配变（席桥丁朱村南）	10	200	上级设备容量受限
1399	淮安区	S71131配变周湾村（三堡周湾八组）	10	100	上级设备容量受限
1400	淮安区	S71215配变岳元村（三堡岳元中）	10	100	上级设备容量受限
1401	淮安区	S52213配变陈庄村（三堡陈庄四组）	10	200	上级设备容量受限
1402	淮安区	S52214配变陈庄村（三堡陈庄七组）	10	200	上级设备容量受限
1403	淮安区	S52221配变新庄村（三堡新庄四组）	10	400	上级设备容量受限
1404	淮安区	S52222配变新庄村（三堡新庄六组）	10	100	上级设备容量受限
1405	淮安区	T42223配变瓦庄村（三堡瓦庄二组）	10	200	上级设备容量受限
1406	淮安区	S53053配变（范集郭桥五组）	10	100	上级设备容量受限
1407	淮安区	S53139配变（范集新张九组）	10	400	上级设备容量受限
1408	淮安区	Q70236配变（宋集西高五组）	10	100	上级设备容量受限
1409	淮安区	Q70237配变（宋集沿六一四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1410	淮安区	117127配变（席桥朱黄村后）	10	400	上级设备容量受限
1411	淮安区	PMS_111225配变（宋集严码六组）	10	400	上级设备容量受限
1412	淮安区	117111配变（席桥王口七组）	10	200	上级设备容量受限
1413	淮安区	117108配变（席桥丁朱四组）	10	400	上级设备容量受限
1414	淮安区	PMS_117105配变（席桥丁朱五组）	10	200	上级设备容量受限
1415	淮安区	113193配变（茭陵东荡村部）	10	100	上级设备容量受限
1416	淮安区	PMS_113190配变（茭陵邵葛四组）	10	200	上级设备容量受限
1417	淮安区	116154配变（苏嘴一心八组）	10	400	上级设备容量受限
1418	淮安区	116226配变（苏嘴吴码一组）	10	200	上级设备容量受限
1419	淮安区	S7176配变周湾村（三堡周湾北）	10	400	上级设备容量受限
1420	淮安区	S52236配变解庄村（三堡解庄六组）	10	400	上级设备容量受限
1421	淮安区	111224配变（仇桥金庄东南）	10	200	本级设备容量受限
1422	淮安区	T11199配变（钦工农贸市场北）	10	400	上级设备容量受限
1423	淮安区	116228配变（苏嘴张季村部）	10	100	上级设备容量受限
1424	淮安区	PMS_Q8052配变（南闸黄埔前郭）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1425	淮安区	PMS_112168配变（林集丁码五组）	10	200	上级设备容量受限
1426	淮安区	122194配变（茭陵章洼二组）	10	200	上级设备容量受限
1427	淮安区	PMS_Q70246配变（宋集沿六二五组）	10	400	上级设备容量受限
1428	淮安区	PMS_水岸花苑小区1号变压器	10	630	上级设备容量受限
1429	淮安区	PMS_三窑S46线十九队后配变	10	200	上级设备容量受限
1430	淮安区	122144配变（茭陵小茭一组）	10	200	上级设备容量受限
1431	淮安区	11241配变（复兴大市场北）	10	125	上级设备容量受限
1432	淮安区	11668配变（席桥秦庄四组东）	10	100	上级设备容量受限
1433	淮安区	11673配变（席桥秦庄二组北）	10	200	上级设备容量受限
1434	淮安区	11697配变（席桥三里朱庄）	10	200	上级设备容量受限
1435	淮安区	117119配变（席桥王口五组）	10	400	上级设备容量受限
1436	淮安区	D74150配变(上河丁舍杨舍)	10	400	上级设备容量受限
1437	淮安区	117117配变（席桥王口村部）	10	400	上级设备容量受限
1438	淮安区	PMS_S6314五队前东2号配变	10	200	上级设备容量受限
1439	淮安区	PMS_S62023十二队西配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1440	淮安区	PMS_S6310八队西配变	10	200	上级设备容量受限
1441	淮安区	S8501配变（苏嘴小吉庄）	10	200	上级设备容量受限
1442	淮安区	S85255配变（苏嘴杨河四组南）	10	400	上级设备容量受限
1443	淮安区	11601配变（苏嘴曹叶三组）	10	200	上级设备容量受限
1444	淮安区	S85254配变（苏嘴大桥桥头）	10	400	上级设备容量受限
1445	淮安区	PMS_117258配变（苏嘴八组小区）	10	400	上级设备容量受限
1446	淮安区	PMS_S6241四队西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1447	淮安区	PMS_三窑S46线四站配变	10	200	上级设备容量受限
1448	淮安区	PMS_S6236五队前西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1449	淮安区	PMS_三窑S46线乔庄配变	10	200	上级设备容量受限
1450	淮安区	PMS_二队前西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1451	淮安区	PMS_三窑S46线五分站配变	10	200	上级设备容量受限
1452	淮安区	S6243配变（白马湖二队前东）	10	200	上级设备容量受限
1453	淮安区	PMS_三窑S46线杨庄配变	10	200	上级设备容量受限
1454	淮安区	PMS_S6228十队小七组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1455	淮安区	PMS_S6238五队后西配变	10	200	上级设备容量受限
1456	淮安区	PMS_三窑S46线丁庄配变	10	200	上级设备容量受限
1457	淮安区	S6255配变（白马湖一队后西2#）	10	200	上级设备容量受限
1458	淮安区	PMS_T43120配变（建淮盖桥李前）	10	400	上级设备容量受限
1459	淮安区	PMS_S54133配变（白马湖杨荡后西）	10	200	上级设备容量受限
1460	淮安区	PMS_三窑S46线十一队西配变	10	200	上级设备容量受限
1461	淮安区	建淮水岸新城15号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1462	淮安区	S4590配变(白马湖十一队东)	10	200	上级设备容量受限
1463	淮安区	PMS_S6243二队前东配变	10	200	上级设备容量受限
1464	淮安区	PMS_S4595配变(白马湖十六队东2#)	10	200	上级设备容量受限
1465	淮安区	PMS_S6316配变（白马湖一窑）	10	200	上级设备容量受限
1466	淮安区	Q80161配变（南闸林南许西）	10	400	上级设备容量受限
1467	淮安区	PMS_S62024邵集后2#配变	10	200	上级设备容量受限
1468	淮安区	S4593配变(白马湖十六队东)	10	200	上级设备容量受限
1469	淮安区	116275配变（苏嘴绿丰）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1470	淮安区	D7314配变（马甸富民佳苑9#干变）	10	800	上级设备容量受限
1471	淮安区	S4669配变（白马湖毕庄鸡场北）	10	200	上级设备容量受限
1472	淮安区	PMS_S6303配变（白马湖十一队后西）	10	200	上级设备容量受限
1473	淮安区	T6651配变（建淮张兴李圩北）	10	100	本级设备容量受限
1474	淮安区	PMS_Q8088配变（南闸良庄刘圩）	10	400	上级设备容量受限
1475	淮安区	建淮水岸新城12号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1476	淮安区	淮东首府1号变压器	10	630	上级设备容量受限
1477	淮安区	S46123配变（白马湖三渔场东）	10	400	上级设备容量受限
1478	淮安区	Y83221配变（施河大施河东点综合变）	10	100	本级设备容量受限
1479	淮安区	Q50266配变（陈刘二组）	10	100	本级设备容量受限
1480	淮安区	PMS_115125配变（顺河大吉四组）	10	200	上级设备容量受限
1481	淮安区	PMS_S4597配变（白马湖十八队后2#）	10	200	上级设备容量受限
1482	淮安区	温馨花园二期7#变压器	10	800	上级设备容量受限
1483	淮安区	112173配变（顺河胡宋朝荡）	10	200	上级设备容量受限
1484	淮安区	淮东首府3号变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1485	淮安区	PMS_建淮城南一号5号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1486	淮安区	PMS_112196配变（顺河延年小张）	10	200	上级设备容量受限
1487	淮安区	T22181配变（顺河小新四组）	10	200	上级设备容量受限
1488	淮安区	116257配变（苏嘴健仪八组）	10	100	上级设备容量受限
1489	淮安区	T10262配变（钦工镇南）	10	400	上级设备容量受限
1490	淮安区	S6256配变（白马湖一队后西3#）	10	200	上级设备容量受限
1491	淮安区	PMS_S83239配变（顺河骆荡前庄）	10	200	上级设备容量受限
1492	淮安区	政府光伏113089箱变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1493	淮安区	淮东首府4号变压器	10	500	上级设备容量受限
1494	淮安区	PMS_Q80134配变（南闸太东董庄）	10	400	上级设备容量受限
1495	淮安区	S85276配变(苏嘴衡庄五组西)	10	400	上级设备容量受限
1496	淮安区	112075配变（宋集桥头南）	10	400	上级设备容量受限
1497	淮安区	116250配变（苏嘴吴码顾庄）	10	100	上级设备容量受限
1498	淮安区	117261配变（苏嘴苏刘三组西）	10	400	上级设备容量受限
1499	淮安区	PMS_117266配变（苏嘴万郎三组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1500	淮安区	沙口小区2#变压器	10	800	上级设备容量受限
1501	淮安区	PMS_116267配变（苏嘴张季一组东）	10	400	上级设备容量受限
1502	淮安区	PMS_117270配变（苏嘴一心七组东）	10	400	上级设备容量受限
1503	淮安区	PMS_116262配变（苏嘴大单三组）	10	400	上级设备容量受限
1504	淮安区	116263配变（苏嘴健仪小单庄）	10	100	上级设备容量受限
1505	淮安区	T21265配变（苏嘴北季后李）	10	400	上级设备容量受限
1506	淮安区	T21268配变（苏嘴北季六组）	10	100	上级设备容量受限
1507	淮安区	PMS_116269配变（苏嘴大单七组）	10	400	上级设备容量受限
1508	淮安区	PMS_T21264配变（苏嘴于嘴三组西）	10	400	上级设备容量受限
1509	淮安区	PMS_T2102配变（苏嘴龚营二组中）	10	400	上级设备容量受限
1510	淮安区	PMS_S55162配变（白马湖十五队前）	10	200	上级设备容量受限
1511	淮安区	11256配变（复兴渔滨南许公变）	10	400	上级设备容量受限
1512	淮安区	S53286配变（新张八组泵站）	10	200	上级设备容量受限
1513	淮安区	117162配变（席桥王口村西）	10	400	上级设备容量受限
1514	淮安区	D7312配变（马甸富民佳苑7#干变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1515	淮安区	PMS_Q80105配变（南闸戴庄姜杨）	10	400	上级设备容量受限
1516	淮安区	PMS_S55169配变（白马湖二渔场前西）	10	200	上级设备容量受限
1517	淮安区	114260配变（钦工马堡三组）	10	200	上级设备容量受限
1518	淮安区	T3205配变（马甸堆边南）	10	200	上级设备容量受限
1519	淮安区	PMS_S4681配变（白马湖前谢西）	10	200	上级设备容量受限
1520	淮安区	PMS_S46124配变（白马湖三渔场前东）	10	200	上级设备容量受限
1521	淮安区	112272配变（复兴陈仲五组）	10	400	上级设备容量受限
1522	淮安区	PMS_112260配变（顺河滨河花苑北）	10	630	上级设备容量受限
1523	淮安区	S93263配变（顺河代王南）	10	200	上级设备容量受限
1524	淮安区	S21270配变（复兴贾新一组南）	10	400	上级设备容量受限
1525	淮安区	S52262配变花元村（三堡花元一组北）	10	400	上级设备容量受限
1526	淮安区	钦工腾飞小区2号变压器	10	800	上级设备容量受限
1527	淮安区	PMS_建淮城南一号7号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1528	淮安区	Q80232配变（南闸良庄顺河东）	10	400	上级设备容量受限
1529	淮安区	谢庄社区2#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1530	淮安区	PMS_S4674配变（白马湖二十四队新庄）	10	200	上级设备容量受限
1531	淮安区	PMS_11564配变（顺河安乐四组）	10	200	上级设备容量受限
1532	淮安区	PMS_S21149配变（复兴大李七组南）	10	400	上级设备容量受限
1533	淮安区	PMS_115112配变（顺河双井八组）	10	200	上级设备容量受限
1534	淮安区	PMS_11565配变（顺河安乐三组）	10	200	上级设备容量受限
1535	淮安区	T3170配变（建淮八关陶庄）	10	400	上级设备容量受限
1536	淮安区	PMS_S2110配变（复兴陈杨七组）	10	400	上级设备容量受限
1537	淮安区	T36158配变（建淮许王王庄）	10	400	上级设备容量受限
1538	淮安区	PMS_S6236配变（白马湖五队前西2#）	10	200	上级设备容量受限
1539	淮安区	S6234配变（白马湖五队前东）	10	400	上级设备容量受限
1540	淮安区	S71124配变咸庄村（三堡咸庄二组）	10	100	上级设备容量受限
1541	淮安区	S56283配变（范集新朱六组）	10	100	上级设备容量受限
1542	淮安区	PMS_建淮水岸新城1号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1543	淮安区	PMS_建淮水岸新城3号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1544	淮安区	D7318配变（马甸富民佳苑13#干变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1545	淮安区	PMS_S6308配变（白马湖王码小区）	10	200	上级设备容量受限
1546	淮安区	S9452配变（顺河徐荡十组）	10	200	上级设备容量受限
1547	淮安区	PMS_S83218配变（顺河崔周三组南）	10	200	上级设备容量受限
1548	淮安区	PMS_S2109配变（复兴徐庄四组）	10	400	上级设备容量受限
1549	淮安区	建淮水岸新城5号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1550	淮安区	建淮水岸新城7号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1551	淮安区	淮东首府5号变压器	10	630	上级设备容量受限
1552	淮安区	淮安宏信特来电S76302箱变	10	630	上级设备容量受限
1553	淮安区	S52263配变花元村（三堡花元三组南）	10	400	上级设备容量受限
1554	淮安区	S52260配变花元村（三堡花元五组南）	10	400	上级设备容量受限
1555	淮安区	PMS_S6237五队后东配变	10	200	上级设备容量受限
1556	淮安区	S6228配变（白马湖十队小七组）	10	400	上级设备容量受限
1557	淮安区	PMS_S22013配变（复兴大朱四组）	10	400	上级设备容量受限
1558	淮安区	PMS_S22209配变（复兴大朱五组公变）	10	400	上级设备容量受限
1559	淮安区	S2286配变（复兴任桥北）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1560	淮安区	PMS_S22169配变（复兴小黄七组配变）	10	400	上级设备容量受限
1561	淮安区	PMS_S45101配变（白马湖十九队东）	10	200	上级设备容量受限
1562	淮安区	PMS_S6319人武部配变	10	200	上级设备容量受限
1563	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队大范庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1564	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队小范庄配变	10	200	上级设备容量受限
1565	淮安区	S6244配变（白马湖二队后）	10	200	上级设备容量受限
1566	淮安区	PMS_S46171配变（白马湖前朱）	10	200	上级设备容量受限
1567	淮安区	PMS_117153配变（席桥南荡村东）	10	200	上级设备容量受限
1568	淮安区	PMS_S6312配变（白马湖六队前西）	10	200	上级设备容量受限
1569	淮安区	PMS_S4662配变（白马湖十七队2号）	10	200	上级设备容量受限
1570	淮安区	PMS_三渔场东配变(新)	10	400	上级设备容量受限
1571	淮安区	PMS_十六队南配变	10	200	上级设备容量受限
1572	淮安区	PMS_S55155箱变(白马湖淮范路西)	10	400	上级设备容量受限
1573	淮安区	PMS_117154配变（席桥朱黄村西）	10	200	上级设备容量受限
1574	淮安区	S71280配变周湾村（三堡周湾河西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1575	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队小范庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1576	淮安区	PMS_三窑S46线前刘2#配变	10	200	上级设备容量受限
1577	淮安区	PMS_二渔场北东S55166配变	10	200	上级设备容量受限
1578	淮安区	S2269配变（复兴东城南场）	10	400	上级设备容量受限
1579	淮安区	PMS_S22191配变（复兴东城红旗）	10	400	上级设备容量受限
1580	淮安区	PMS_112180配变（复兴陈仲六组配变）	10	400	上级设备容量受限
1581	淮安区	S22181配变（复兴陈仲八组配变）	10	400	上级设备容量受限
1582	淮安区	PMS_S2290配变（复兴北界西）	10	400	上级设备容量受限
1583	淮安区	PMS_S6252一队前东3#配变	10	200	上级设备容量受限
1584	淮安区	PMS_南总站S45线毕庄鸡厂南配变	10	200	上级设备容量受限
1585	淮安区	PMS_十六队北配变	10	200	上级设备容量受限
1586	淮安区	PMS_三渔场西变配变	10	400	上级设备容量受限
1587	淮安区	PMS_S6256一队后西3#配变	10	200	上级设备容量受限
1588	淮安区	PMS_十五队东S55160配变	10	200	上级设备容量受限
1589	淮安区	PMS_三窑S46线十八队后配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1590	淮安区	PMS_三窑S46线十九队东2#变配变	10	200	上级设备容量受限
1591	淮安区	PMS_S6315(六队后)	10	200	上级设备容量受限
1592	淮安区	PMS_S6250一队前东配变	10	200	上级设备容量受限
1593	淮安区	PMS_S22177配变（复兴北界二组配变）	10	400	上级设备容量受限
1594	淮安区	116158配变（席桥谢荡三组）	10	100	上级设备容量受限
1595	淮安区	S2112配变（复兴徐庄三组）	10	400	上级设备容量受限
1596	淮安区	PMS_S2166配变（复兴徐庄北）	10	400	上级设备容量受限
1597	淮安区	S21222配变（复兴复兴一组）	10	400	上级设备容量受限
1598	淮安区	PMS_S21172配变（复兴大李五组变）	10	400	上级设备容量受限
1599	淮安区	PMS_S6306配变（白马湖九队前东）	10	200	上级设备容量受限
1600	淮安区	PMS_十七队南配变	10	200	上级设备容量受限
1601	淮安区	PMS_S54134箱变(白马湖中学)	10	400	上级设备容量受限
1602	淮安区	PMS_S55159箱变(白马湖建场南路)	10	400	上级设备容量受限
1603	淮安区	PMS_S6302十二队东配变	10	200	上级设备容量受限
1604	淮安区	PMS_十五队前S55182配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1605	淮安区	S6231配变（白马湖大港）	10	200	上级设备容量受限
1606	淮安区	PMS_S4675二十四队配变	10	200	上级设备容量受限
1607	淮安区	PMS_二渔场前西S55169配变	10	200	上级设备容量受限
1608	淮安区	PMS_三渔场前东配变（新）	10	200	上级设备容量受限
1609	淮安区	PMS_南总站S45线十七队配变	10	200	上级设备容量受限
1610	淮安区	PMS_三窑S46线十八队2#配变	10	200	上级设备容量受限
1611	淮安区	PMS_S54127箱变（白马湖大会堂）	10	400	上级设备容量受限
1612	淮安区	PMS_112213配变（复兴裴联一组配变）	10	400	上级设备容量受限
1613	淮安区	PMS_112214配变（复兴裴联二组配变0	10	400	上级设备容量受限
1614	淮安区	PMS_11204配变（复兴裴联四组（新增））	10	400	上级设备容量受限
1615	淮安区	PMS_S22167配变（复兴小黄一组公变）	10	400	上级设备容量受限
1616	淮安区	PMS_S46176配变（白马湖稻米产业基地）	10	200	上级设备容量受限
1617	淮安区	PMS_S4667配变（白马湖四机队）	10	200	上级设备容量受限
1618	淮安区	PMS_S4661配变（白马湖三分场）	10	200	上级设备容量受限
1619	淮安区	PMS_S55149箱变（白马湖路灯西）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1620	淮安区	PMS_S6255一队后西2#配变	10	200	上级设备容量受限
1621	淮安区	PMS_杨荡后西S54133配变	10	200	上级设备容量受限
1622	淮安区	PMS_S6304九队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1623	淮安区	PMS_S54141箱变(白马湖小四队东)	10	400	上级设备容量受限
1624	淮安区	PMS_S62027邵集南2#配变	10	200	上级设备容量受限
1625	淮安区	PMS_S62026邵集南配变	10	200	上级设备容量受限
1626	淮安区	PMS_三窑S46线十九队东变配变	10	200	上级设备容量受限
1627	淮安区	PMS_S6253一队前东2#配变	10	200	上级设备容量受限
1628	淮安区	S93258配变（顺河三堡梨园）	10	400	上级设备容量受限
1629	淮安区	PMS_S4674二十四队新庄配变	10	200	上级设备容量受限
1630	淮安区	PMS_十五队东中S55181配变	10	200	上级设备容量受限
1631	淮安区	PMS_S55151箱变(白马湖裕源路2号)	10	400	上级设备容量受限
1632	淮安区	PMS_117157配变（席桥谢荡二组北）	10	200	上级设备容量受限
1633	淮安区	Q7068配变（宋集甘姜五组）	10	400	上级设备容量受限
1634	淮安区	PMS_Q70139(宋集甘姜二组)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1635	淮安区	PMS_112239配变（宋集冯王11组东）	10	400	上级设备容量受限
1636	淮安区	宋集冯王小区公变	10	400	上级设备容量受限
1637	淮安区	PMS_S6247一渔场前2#配变	10	200	上级设备容量受限
1638	淮安区	PMS_二渔场东中S55167配变	10	200	上级设备容量受限
1639	淮安区	PMS_S62025邵集后配变	10	200	上级设备容量受限
1640	淮安区	PMS_三窑S46线后朱2#配变	10	200	上级设备容量受限
1641	淮安区	PMS_S6232七队小沈庄配变	10	200	上级设备容量受限
1642	淮安区	PMS_南总站S45线毕庄鸡厂配变	10	200	上级设备容量受限
1643	淮安区	PMS_S54135箱变（白马湖桃朱）	10	400	上级设备容量受限
1644	淮安区	PMS_112122配变（宋集冯王十一组）	10	400	上级设备容量受限
1645	淮安区	PMS_113245配变（钦工贾庄三组北）	10	400	上级设备容量受限
1646	淮安区	116169配变（席桥三里七组南）	10	200	上级设备容量受限
1647	淮安区	PMS_112101配变（复兴裴联北）	10	400	上级设备容量受限
1648	淮安区	PMS_十五队西中S55163配变	10	200	上级设备容量受限
1649	淮安区	PMS_S4673配变（白马湖二十三队小王庄）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1650	淮安区	PMS_S54137箱变（白马湖健康路西）	10	400	上级设备容量受限
1651	淮安区	PMS_二十三队毕庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1652	淮安区	PMS_S55152箱变(白马湖裕源路3号)	10	400	上级设备容量受限
1653	淮安区	PMS_S6239四队北配变	10	200	上级设备容量受限
1654	淮安区	PMS_S54144箱变(白马湖富康小区1号)	10	500	上级设备容量受限
1655	淮安区	PMS_S6317配变（白马湖小王庄）	10	200	上级设备容量受限
1656	淮安区	PMS_南总站S45线前谢西配变	10	200	上级设备容量受限
1657	淮安区	PMS_115118配变（顺河卫生院）	10	400	上级设备容量受限
1658	淮安区	PMS_112183配变（顺河延年后庄）	10	400	上级设备容量受限
1659	淮安区	PMS_S6254一队后西配变	10	200	上级设备容量受限
1660	淮安区	PMS_S55154箱变(白马湖淮范路东)	10	400	上级设备容量受限
1661	淮安区	PMS_S6246配变（白马湖一渔场前）	10	200	上级设备容量受限
1662	淮安区	PMS_S6251一队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1663	淮安区	PMS_S4659配变(白马湖十六队西)	10	200	上级设备容量受限
1664	淮安区	PMS_S83256配变（顺河西崔小区北配变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1665	淮安区	PMS_S54143箱变(白马湖小四队西)	10	400	上级设备容量受限
1666	淮安区	PMS_S54126箱变（白马湖健康路东2#）	10	400	上级设备容量受限
1667	淮安区	11692配变（席桥三里七组）	10	400	上级设备容量受限
1668	淮安区	S43155配变（林集王码东）	10	400	上级设备容量受限
1669	淮安区	PMS_三窑S46线二十队3#配变	10	200	上级设备容量受限
1670	淮安区	116273配变（苏嘴曹叶四组）	10	200	上级设备容量受限
1671	淮安区	PMS_S6248配变（白马湖一渔场后）	10	200	上级设备容量受限
1672	淮安区	PMS_S4657配变（白马湖大棚）	10	200	上级设备容量受限
1673	淮安区	PMS_S6307九队后配变	10	200	上级设备容量受限
1674	淮安区	PMS_S54132箱变（白马湖杨荡西）	10	400	上级设备容量受限
1675	淮安区	S4588配变（白马湖乔庄北）	10	200	上级设备容量受限
1676	淮安区	PMS_S81244配变（季桥小湾四组南新增）	10	400	上级设备容量受限
1677	淮安区	S4592配变（白马湖十六队北后）	10	200	上级设备容量受限
1678	淮安区	PMS_南总站S45线二十三队毕庄配变	10	200	上级设备容量受限
1679	淮安区	PMS_三窑S46线乔庄北配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1680	淮安区	PMS_S6249一队朱庄配变	10	200	上级设备容量受限
1681	淮安区	PMS_S5422箱变(白马湖良种队)	10	400	上级设备容量受限
1682	淮安区	PMS_S6320人武部2号配变	10	200	上级设备容量受限
1683	淮安区	PMS_S55148箱变(白马湖路灯东)	10	400	上级设备容量受限
1684	淮安区	PMS_S4671配变（白马湖二十三队毕庄）	10	200	上级设备容量受限
1685	淮安区	S7302配变（范集温馨花园3#）	10	800	上级设备容量受限
1686	淮安区	PMS_三窑S46线二十一队大范庄配变	10	200	上级设备容量受限
1687	淮安区	PMS_三窑S46线十八队后2#配变	10	200	上级设备容量受限
1688	淮安区	PMS_三窑S46线二十二队中沈2#配变	10	200	上级设备容量受限
1689	淮安区	PMS_三窑S46线前刘配变	10	200	上级设备容量受限
1690	淮安区	PMS_S55170配变（白马湖二渔场前中）	10	200	上级设备容量受限
1691	淮安区	PMS_S54140箱变（白马湖建场北路2号）	10	500	上级设备容量受限
1692	淮安区	PMS_117152配变（席桥朱黄村东）	10	200	上级设备容量受限
1693	淮安区	S4660配变(白马湖十六队西2号)	10	200	上级设备容量受限
1694	淮安区	PMS_后谢东配变(新)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1695	淮安区	PMS_S4668配变(白马湖二十队西)	10	200	上级设备容量受限
1696	淮安区	S46122配变(白马湖后朱)	10	200	上级设备容量受限
1697	淮安区	PMS_十五队西S55171配变	10	200	上级设备容量受限
1698	淮安区	PMS_S6321水泥路配变	10	200	上级设备容量受限
1699	淮安区	PMS_S54139箱变（白马湖建场北路1号）	10	400	上级设备容量受限
1700	淮安区	PMS_S91245配变（季桥潘柳六组东新增）	10	400	上级设备容量受限
1701	淮安区	PMS_S91246配变（季桥潘柳一组西配变新增）	10	400	上级设备容量受限
1702	淮安区	PMS_S81241配变（季桥小湾八组西新增）	10	400	上级设备容量受限
1703	淮安区	PMS_S4672配变（白马湖二十三队毕庄2#）	10	200	上级设备容量受限
1704	淮安区	PMS_S91243配变（季桥小岗一组南配变新增）	10	400	上级设备容量受限
1705	淮安区	S52265配变解庄村（三堡解庄闵庄）	10	100	上级设备容量受限
1706	淮安区	S71268配变咸庄村（三堡咸庄南）	10	400	上级设备容量受限
1707	淮安区	Q50271配变（宋集陈刘四组）	10	400	本级设备容量受限
1708	淮安区	PMS_S6242四队后配变	10	200	上级设备容量受限
1709	淮安区	PMS_三窑S46线二十二队中沈配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1710	淮安区	PMS_杨荡北S54131配变	10	200	上级设备容量受限
1711	淮安区	PMS_S6318配变（白马湖小王庄2号）	10	200	上级设备容量受限
1712	淮安区	PMS_S55156箱变(白马湖淮范路南)	10	400	上级设备容量受限
1713	淮安区	PMS_S55150箱变(白马湖裕源路)	10	400	上级设备容量受限
1714	淮安区	PMS_S6301十三队苗圃配变	10	200	上级设备容量受限
1715	淮安区	PMS_前谢东配变(新)	10	200	上级设备容量受限
1716	淮安区	PMS_S54142箱变(白马湖小四队)	10	400	上级设备容量受限
1717	淮安区	PMS_桃朱西S54136配变	10	200	上级设备容量受限
1718	淮安区	PMS_S54145箱变(白马湖富康小区2号)	10	500	上级设备容量受限
1719	淮安区	PMS_三窑S46线胡庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
1720	淮安区	PMS_S6313六队前东配变	10	200	上级设备容量受限
1721	淮安区	PMS_三窑S46线二十队配变	10	200	上级设备容量受限
1722	淮安区	PMS_三窑S46线鸡厂北配变	10	200	上级设备容量受限
1723	淮安区	PMS_S54130箱变（白马湖杨荡东）	10	400	上级设备容量受限
1724	淮安区	PMS_S55153箱变(白马湖裕源路4号)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1725	淮安区	S6311配变（白马湖八队东）	10	200	上级设备容量受限
1726	淮安区	PMS_三窑S46线十八队配变	10	200	上级设备容量受限
1727	淮安区	PMS_十七队3#配变	10	200	上级设备容量受限
1728	淮安区	S6309配变（白马湖八队西2#）	10	200	上级设备容量受限
1729	淮安区	PMS_S6235五队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1730	淮安区	S55147箱变（白马湖建安小区）	10	630	上级设备容量受限
1731	淮安区	PMS_三窑S46线胡庄配变	10	200	上级设备容量受限
1732	淮安区	PMS_三窑S46线二十四队2#配变	10	200	上级设备容量受限
1733	淮安区	D7320配变（马甸富民佳苑15#干变）	10	800	上级设备容量受限
1734	淮安区	恒尚御水湾2号配变	10	800	上级设备容量受限
1735	淮安区	PMS_S6303十一队后西配变	10	200	上级设备容量受限
1736	淮安区	PMS_S55165二渔场北中配变	10	200	上级设备容量受限
1737	淮安区	PMS_三窑S46线二十队2#配变	10	200	上级设备容量受限
1738	淮安区	PMS_水岸花苑小区2号变压器	10	630	上级设备容量受限
1739	淮安区	PMS_115257配变（顺河桥东北）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1740	淮安区	PMS_S6316一窑配变	10	200	上级设备容量受限
1741	淮安区	PMS_十七队南变2#配变	10	200	上级设备容量受限
1742	淮安区	PMS_S54125箱变（白马湖健康路东）	10	400	上级设备容量受限
1743	淮安区	PMS_后谢西配变(新)	10	200	上级设备容量受限
1744	淮安区	PMS_S54138箱变（白马湖供销小区）	10	400	上级设备容量受限
1745	淮安区	PMS_三窑S46线鸡厂南配变	10	200	上级设备容量受限
1746	淮安区	PMS_S6240四队西配变	10	200	上级设备容量受限
1747	淮安区	PMS_S6230十队小七组3#配变	10	200	上级设备容量受限
1748	淮安区	PMS_S6245二队前西配变	10	200	上级设备容量受限
1749	淮安区	S91202配变（季桥小岗一组）	10	200	上级设备容量受限
1750	淮安区	S91203配变(季桥小岗六组)	10	200	上级设备容量受限
1751	淮安区	S52185配变沙滩村（三堡沙滩八组）	10	100	上级设备容量受限
1752	淮安区	S52184配变沙滩村（三堡沙滩十三组）	10	100	上级设备容量受限
1753	淮安区	S52183配变沙滩村（三堡沙滩十一组）	10	200	上级设备容量受限
1754	淮安区	S71101配变大陶村（三堡大陶西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1755	淮安区	S71181配变大陶村（三堡大陶一组）	10	400	上级设备容量受限
1756	淮安区	S71182配变大陶村（三堡大陶九组）	10	100	上级设备容量受限
1757	淮安区	S71097配变堡新庄村（三堡新村配变）	10	400	上级设备容量受限
1758	淮安区	T42179配变圣庄村（三堡圣庄七组）	10	200	上级设备容量受限
1759	淮安区	T42083配变圣庄村（三堡圣庄南）	10	400	上级设备容量受限
1760	淮安区	T4258配变沙庄村（三堡沙庄南）	10	400	上级设备容量受限
1761	淮安区	116203配变（苏嘴张季一组南）	10	100	上级设备容量受限
1762	淮安区	116204配变（苏嘴张季三组）	10	200	上级设备容量受限
1763	淮安区	S85205配变（苏嘴大徐西小区）	10	200	上级设备容量受限
1764	淮安区	S85206配变（苏嘴大徐四组）	10	200	上级设备容量受限
1765	淮安区	116202配变（苏嘴健仪六组）	10	400	上级设备容量受限
1766	淮安区	S56212配变（范集姚桥八组）	10	200	上级设备容量受限
1767	淮安区	PMS_115113配变（顺河双井小周庄）	10	200	上级设备容量受限
1768	淮安区	11577配变（顺河大吉东南）	10	400	上级设备容量受限
1769	淮安区	PMS_11578配变（顺河大吉东西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1770	淮安区	S9303配变（顺河三堡二组）	10	200	上级设备容量受限
1771	淮安区	S9306配变（顺河三堡三组）	10	400	上级设备容量受限
1772	淮安区	S9424配变（顺河时廖北西）	10	200	上级设备容量受限
1773	淮安区	S9423配变（顺河时廖北东）	10	200	上级设备容量受限
1774	淮安区	11575配变（顺河北场南）	10	100	上级设备容量受限
1775	淮安区	S9316配变（顺河艾口五组）	10	200	上级设备容量受限
1776	淮安区	PMS_S4360配变（林集丁码西）	10	200	上级设备容量受限
1777	淮安区	S83219配变（顺河崔周四组）	10	200	上级设备容量受限
1778	淮安区	PMS_11567配变（顺河安乐一组）	10	200	上级设备容量受限
1779	淮安区	T22198配变（顺河供电所）	10	400	上级设备容量受限
1780	淮安区	S56211配变（范集姚桥七组）	10	100	上级设备容量受限
1781	淮安区	PMS_S56208配变（范集南武十六组）	10	200	上级设备容量受限
1782	淮安区	S56157配变（范集永济洞变）	10	400	上级设备容量受限
1783	淮安区	PMS_S56107配变（范集南武五组）	10	100	上级设备容量受限
1784	淮安区	S52153配变花元村（三堡花元八组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1785	淮安区	T42203配变沙庄村（三堡沙庄十组）	10	200	上级设备容量受限
1786	淮安区	T42190配变沙庄村（三堡沙庄十一组）	10	200	上级设备容量受限
1787	淮安区	PMS_S53210配变（范集郭桥十组）	10	100	上级设备容量受限
1788	淮安区	PMS_S5699配变（范集姚桥三组）	10	200	上级设备容量受限
1789	淮安区	Q80125配变（南闸戴湾中心河）	10	200	上级设备容量受限
1790	淮安区	T21211配变（苏嘴南李一组）	10	200	上级设备容量受限
1791	淮安区	117138配变（席桥朱黄十一）	10	400	上级设备容量受限
1792	淮安区	117140配变（席桥谢荡一组南）	10	100	上级设备容量受限
1793	淮安区	117144配变（席桥谢荡一组北）	10	400	上级设备容量受限
1794	淮安区	PMS_113196配变（复兴东干渠节制闸）	10	400	上级设备容量受限
1795	淮安区	113196配变（复兴贾新小区南）	10	200	上级设备容量受限
1796	淮安区	PMS_T10124配变（钦工财政所）	10	400	上级设备容量受限
1797	淮安区	S81199配变（季桥农科一组）	10	200	上级设备容量受限
1798	淮安区	S9308配变（顺河三堡十组）	10	200	上级设备容量受限
1799	淮安区	PMS_S6252配变（白马湖一队前东3#）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1800	淮安区	S9319配变（顺河代王一组）	10	200	上级设备容量受限
1801	淮安区	PMS_113204配变（钦工横沟村部）	10	200	上级设备容量受限
1802	淮安区	PMS_113141配变（钦工小徐北）	10	400	上级设备容量受限
1803	淮安区	113150配变（钦工横沟八组）	10	200	上级设备容量受限
1804	淮安区	S9427配变（顺河时廖八组东）	10	200	上级设备容量受限
1805	淮安区	114185配变（钦工五里八组北）	10	400	上级设备容量受限
1806	淮安区	T10200配变（钦工丝织厂）	10	200	上级设备容量受限
1807	淮安区	113159配变（钦工贾庄六组）	10	200	上级设备容量受限
1808	淮安区	PMS_113121配变（钦工横沟七组）	10	400	上级设备容量受限
1809	淮安区	S9426配变（顺河时廖三组）	10	200	上级设备容量受限
1810	淮安区	T10233配变（钦工供电所南）	10	200	上级设备容量受限
1811	淮安区	S9313配变（三堡五组）	10	200	上级设备容量受限
1812	淮安区	T10125配变(钦工镇政府)	10	400	上级设备容量受限
1813	淮安区	PMS_113153配变（钦工横沟二组）	10	400	上级设备容量受限
1814	淮安区	S9435配变（顺河蒋姚小唐）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1815	淮安区	D73163配变（马甸刘后）	10	400	上级设备容量受限
1816	淮安区	T10217配变（钦工小学北）	10	400	上级设备容量受限
1817	淮安区	T11135配变（钦工十组）	10	400	上级设备容量受限
1818	淮安区	112259配变（顺河滨河花苑南）	10	630	上级设备容量受限
1819	淮安区	任南社区2号箱变	10	500	上级设备容量受限
1820	淮安区	钦工腾飞小区4号变压器	10	630	上级设备容量受限
1821	淮安区	T43122配变（建淮盖桥王圩）	10	100	上级设备容量受限
1822	淮安区	S52271配变新庄村（三堡温山河配变）	10	100	上级设备容量受限
1823	淮安区	PMS_112126配变（顺河丁姚三组）	10	400	上级设备容量受限
1824	淮安区	112159（宋集冯王桃园水厂）	10	400	上级设备容量受限
1825	淮安区	S9428配变（顺河时廖村部）	10	200	上级设备容量受限
1826	淮安区	建淮安置小区3号配电房5号变	10	800	上级设备容量受限
1827	淮安区	建淮安置小区3号配电房6号变	10	800	上级设备容量受限
1828	淮安区	S9434配变（顺河蒋姚小褚）	10	200	上级设备容量受限
1829	淮安区	S81240配变（季桥纬一路1号变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1830	淮安区	116167配变（苏嘴张季桥头）	10	200	上级设备容量受限
1831	淮安区	116166配变（苏嘴小堆三组）	10	400	上级设备容量受限
1832	淮安区	S9450配变（顺河徐荡五组南）	10	200	上级设备容量受限
1833	淮安区	PMS_S4665配变（白马湖十七队南）	10	200	上级设备容量受限
1834	淮安区	S85168配变（苏嘴衡庄七组）	10	400	上级设备容量受限
1835	淮安区	S9446配变（顺河徐荡七组）	10	200	上级设备容量受限
1836	淮安区	S9451配变（顺河徐荡五组）	10	200	上级设备容量受限
1837	淮安区	PMS_113247配变（复兴凤凰城小区247#综合	10	400	上级设备容量受限
1838	淮安区	114201配变（钦工马堡七组）	10	100	上级设备容量受限
1839	淮安区	PMS_S6302配变（白马湖十二队东）	10	200	上级设备容量受限
1840	淮安区	银鑫小区2号变	10	500	上级设备容量受限
1841	淮安区	S4682配变(白马湖三渔场西2号)	10	200	上级设备容量受限
1842	淮安区	PMS_S4589配变（白马湖十一队西）	10	200	上级设备容量受限
1843	淮安区	116170配变（席桥王口船港）	10	200	上级设备容量受限
1844	淮安区	PMS_建淮城南一号8号配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1845	淮安区	PMS_112208配变（宋集冯王九组）	10	400	上级设备容量受限
1846	淮安区	D7308配变（马甸富民佳苑3#干变）	10	800	上级设备容量受限
1847	淮安区	腾飞社区二期2号变压器	10	400	上级设备容量受限
1848	淮安区	T32236配变（马甸袁庄北）	10	100	上级设备容量受限
1849	淮安区	S52266配变陈庄村（陈庄化工厂）	10	400	上级设备容量受限
1850	淮安区	PMS_S45100配变（白马湖十八队2#）	10	200	上级设备容量受限
1851	淮安区	S94262配变（顺河徐荡八组北）	10	400	上级设备容量受限
1852	淮安区	116166配变（席桥三里五组南）	10	400	上级设备容量受限
1853	淮安区	T22208配变（顺河街西）	10	200	上级设备容量受限
1854	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所5号干变	10	800	上级设备容量受限
1855	淮安区	PMS_钦工钦贸小区3号配电所6号干变	10	800	上级设备容量受限
1856	淮安区	宋集黄河嘉苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
1857	淮安区	PMS_S4678配变（白马湖后谢西）	10	200	上级设备容量受限
1858	淮安区	S56152配变（范集林厂台片）	10	200	上级设备容量受限
1859	淮安区	112233配变（马甸茆夏西）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1860	淮安区	T32234配变（马甸张园）	10	100	上级设备容量受限
1861	淮安区	T32235配变（马甸唐王东）	10	100	上级设备容量受限
1862	淮安区	S55146配变（白马湖场部）	10	400	上级设备容量受限
1863	淮安区	PMS_S4666配变（白马湖十七队南2#）	10	200	上级设备容量受限
1864	淮安区	S91252配变（季桥潘柳七组）	10	200	上级设备容量受限
1865	淮安区	谢庄社区4#配变	10	800	上级设备容量受限
1866	淮安区	S53295配变(大花泵站)	10	200	上级设备容量受限
1867	淮安区	PMS_S55163配变(白马湖十五队西)	10	200	上级设备容量受限
1868	淮安区	PMS_S45172配变（白马湖十六队电灌站）	10	200	上级设备容量受限
1869	淮安区	11198配变（宋集董尹村南）	10	400	上级设备容量受限
1870	淮安区	S85052配变（苏嘴老吉二组）	10	100	上级设备容量受限
1871	淮安区	D74198配变(上河张庄小吉)	10	100	上级设备容量受限
1872	淮安区	PMS_Q70223配变（宋集条河一组）	10	400	上级设备容量受限
1873	淮安区	111109配变（宋集严码村南）	10	100	上级设备容量受限
1874	淮安区	PMS_112160配变（宋集严码四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1875	淮安区	建淮水岸新城16号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1876	淮安区	T42271配变沙口村（沙口二组南）	10	400	上级设备容量受限
1877	淮安区	S6254配变（白马湖一队后西）	10	200	上级设备容量受限
1878	淮安区	PMS_S22258配变（复兴汤刘窑头0258#PB）	10	100	上级设备容量受限
1879	淮安区	S43191配变（林集李庄北）	10	200	上级设备容量受限
1880	淮安区	PMS_S43185配变（林集李庄一组）	10	200	上级设备容量受限
1881	淮安区	122237配变（茭陵小杜桥）	10	200	上级设备容量受限
1882	淮安区	PMS_113222配变（茭陵高荡一组）	10	200	上级设备容量受限
1883	淮安区	温馨花园二期5#变压器	10	800	上级设备容量受限
1884	淮安区	PMS_113219配变（茭陵联合小姚）	10	200	上级设备容量受限
1885	淮安区	113220配变（茭陵东高四组）	10	200	上级设备容量受限
1886	淮安区	PMS_113217配变（茭陵南舍六组北）	10	200	上级设备容量受限
1887	淮安区	PMS_S54131配变（白马湖杨荡北）	10	200	上级设备容量受限
1888	淮安区	PMS_S6233配变（白马湖八队小朱庄）	10	200	上级设备容量受限
1889	淮安区	113226配变（茭陵东荡二组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1890	淮安区	Z12158配变(溪河戴西老庄)	10	200	本级设备容量受限
1891	淮安区	113228配变（茭陵东荡三组）	10	400	上级设备容量受限
1892	淮安区	113227配变（茭陵邵葛八组南）	10	400	上级设备容量受限
1893	淮安区	PMS_Q80214配变（南闸戴庄谢庄）	10	400	上级设备容量受限
1894	淮安区	PMS_堡南花园1号开关站1号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1895	淮安区	堡南花园1号开关站3号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1896	淮安区	堡南花园1号开关站4号配电变压器800	10	800	上级设备容量受限
1897	淮安区	PMS_堡南花园1号开关站2号配电变压器800	10	800	上级设备容量受限
1898	淮安区	112261配变（顺河工业园区南）	10	400	上级设备容量受限
1899	淮安区	PMS_S6315配变（白马湖六队后）	10	200	上级设备容量受限
1900	淮安区	PMS_Q80222配变（南闸黄埔童庄）	10	400	上级设备容量受限
1901	淮安区	D74232配变(上河杨集吉西西)	10	315	上级设备容量受限
1902	淮安区	D74192配变(上河前任杨庄)	10	315	上级设备容量受限
1903	淮安区	宋集桃园02-1#综合变	10	630	上级设备容量受限
1904	淮安区	D74191配变(上河前任潘庄)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1905	淮安区	S71146配变大陶村（大陶四组）	10	400	上级设备容量受限
1906	淮安区	建淮水岸新城11号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1907	淮安区	S76301范集工业园区箱变	10	630	上级设备容量受限
1908	淮安区	PMS_113231配变（钦工横沟七组北）	10	200	上级设备容量受限
1909	淮安区	113230配变（钦工横沟一组北）	10	100	上级设备容量受限
1910	淮安区	D74202配变(上河杨集罗西北)	10	315	上级设备容量受限
1911	淮安区	D74230配变(上河杨集陶庄)	10	315	上级设备容量受限
1912	淮安区	PMS_S6232配变（白马湖七队小沈庄）	10	200	上级设备容量受限
1913	淮安区	D74201配变(上河张庄双庄)	10	400	上级设备容量受限
1914	淮安区	D74199配变(上河前任孟王)	10	315	上级设备容量受限
1915	淮安区	温馨花园二期1#变压器	10	800	上级设备容量受限
1916	淮安区	117176配变（席桥王口九组东）	10	200	上级设备容量受限
1917	淮安区	S4587配变（白马湖乔庄）	10	200	上级设备容量受限
1918	淮安区	PMS_S55166配变（白马湖二渔场北东）	10	200	上级设备容量受限
1919	淮安区	D74188配变(上河前任张欧)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1920	淮安区	PMS_122211配变（茭陵小茭七组西）	10	400	上级设备容量受限
1921	淮安区	T10227配变（钦工三组）	10	400	上级设备容量受限
1922	淮安区	114254配变（钦工东支核心区）	10	200	上级设备容量受限
1923	淮安区	PMS_S6304配变（白马湖九队前西）	10	200	上级设备容量受限
1924	淮安区	S4586配变（白马湖三站鸡厂南）	10	200	上级设备容量受限
1925	淮安区	111216（宋集青年七组）	10	400	上级设备容量受限
1926	淮安区	S55164配变（白马湖二渔场北）	10	80	上级设备容量受限
1927	淮安区	PMS_S4598配变（白马湖十九队后）	10	200	上级设备容量受限
1928	淮安区	谢庄社区3#配变	10	800	上级设备容量受限
1929	淮安区	D7486配变(上河丁舍丁舍)	10	400	上级设备容量受限
1930	淮安区	D74098配变(上河前任雷小)	10	400	上级设备容量受限
1931	淮安区	S53065配变（范集何郭二组）	10	200	上级设备容量受限
1932	淮安区	S53063配变（范集何郭五组）	10	315	上级设备容量受限
1933	淮安区	PMS_S5681配变（范集张朱三组）	10	100	上级设备容量受限
1934	淮安区	11178配变（宋集条河西）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1935	淮安区	S83233配变（顺河骆荡后庄）	10	200	上级设备容量受限
1936	淮安区	S83237配变（顺河骆荡前河）	10	200	上级设备容量受限
1937	淮安区	S83252配变（顺河西崔一组）	10	200	上级设备容量受限
1938	淮安区	112079配变（宋集冯王东）	10	200	上级设备容量受限
1939	淮安区	PMS_S83255配变（顺河西崔一二组）	10	400	上级设备容量受限
1940	淮安区	Q80208配变（南闸太东秦庄）	10	200	上级设备容量受限
1941	淮安区	S83250配变（顺河西崔三组）	10	200	上级设备容量受限
1942	淮安区	112130配变（宋集桥头车站）	10	400	上级设备容量受限
1943	淮安区	112072配变（宋集桥头大码头）	10	400	上级设备容量受限
1944	淮安区	Q80103配变（南闸戴庄大队部）	10	200	上级设备容量受限
1945	淮安区	PMS_S83215配变（顺河崔周三组）	10	200	上级设备容量受限
1946	淮安区	112073配变（宋集桥头桃园）	10	315	上级设备容量受限
1947	淮安区	112070配变（宋集桥头新村）	10	400	上级设备容量受限
1948	淮安区	112071配变（宋集桥头东）	10	400	上级设备容量受限
1949	淮安区	112069配变（宋集桥头加油站）	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1950	淮安区	111140配变（宋集条河五组）	10	400	上级设备容量受限
1951	淮安区	S2149配变（复兴杨棉南）	10	200	上级设备容量受限
1952	淮安区	111129配变（宋集条河刘圩）	10	200	上级设备容量受限
1953	淮安区	PMS_11380配变（茭陵联合南）	10	200	上级设备容量受限
1954	淮安区	112127配变（顺河丁姚小区北）	10	100	上级设备容量受限
1955	淮安区	112132配变（顺河丁姚二组1078综合变）	10	100	上级设备容量受限
1956	淮安区	112170配变（顺河胡宋北）	10	100	上级设备容量受限
1957	淮安区	112164配变（顺河胡宋南）	10	200	上级设备容量受限
1958	淮安区	PMS_112149配变（顺河官路北）	10	400	上级设备容量受限
1959	淮安区	11381配变（茭陵联合中）	10	200	上级设备容量受限
1960	淮安区	PMS_112165配变（顺河胡宋河北）	10	200	上级设备容量受限
1961	淮安区	T22176配变（顺河小新孙庄）	10	200	上级设备容量受限
1962	淮安区	T36138配变（建淮十里东谭）	10	400	上级设备容量受限
1963	淮安区	T36141配变（建淮十里桥头）	10	100	上级设备容量受限
1964	淮安区	T22178配变（顺河小新二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1965	淮安区	11382配变（茭陵联合北）	10	160	上级设备容量受限
1966	淮安区	PMS_112157配变（顺河何桥二组）	10	200	上级设备容量受限
1967	淮安区	112161配变（顺河何桥八组）	10	200	上级设备容量受限
1968	淮安区	Q70123(宋集条河村南)	10	200	上级设备容量受限
1969	淮安区	112150配变（顺河何桥四组）	10	100	上级设备容量受限
1970	淮安区	PMS_Q7077(宋集条河村)	10	400	上级设备容量受限
1971	淮安区	PMS_112186配变（顺河延年水厂）	10	400	上级设备容量受限
1972	淮安区	T22191配变（顺河延年陆庄）	10	250	上级设备容量受限
1973	淮安区	PMS_Q7055配变（宋集沿六七组）	10	400	上级设备容量受限
1974	淮安区	PMS_112193配变（顺河延年包庄）	10	200	上级设备容量受限
1975	淮安区	PMS_112189配变（顺河延年西安）	10	200	上级设备容量受限
1976	淮安区	T22138配变（顺河高桥夏庄）	10	200	上级设备容量受限
1977	淮安区	11384配变（茭陵南舍西）	10	200	上级设备容量受限
1978	淮安区	Q7057配变（宋集沿六三组）	10	400	上级设备容量受限
1979	淮安区	T22140配变（顺河高桥后庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1980	淮安区	T22137配变（顺河高桥北庄）	10	400	上级设备容量受限
1981	淮安区	T36147配变（建淮孙赵李大）	10	200	上级设备容量受限
1982	淮安区	T33136配变（建淮邱家邱前）	10	400	上级设备容量受限
1983	淮安区	112122配变（马甸袁庄）	10	400	上级设备容量受限
1984	淮安区	T33134配变（建淮马甲马甲）	10	200	上级设备容量受限
1985	淮安区	T33111配变（建淮陈华高庄）	10	200	上级设备容量受限
1986	淮安区	11383配变（茭陵南舍东）	10	200	上级设备容量受限
1987	淮安区	S83243配变（顺河双灯北）	10	200	上级设备容量受限
1988	淮安区	S83223配变（顺河灯刘五组）	10	200	上级设备容量受限
1989	淮安区	Q7066配变（宋集甘姜北）	10	200	上级设备容量受限
1990	淮安区	Q70138配变(宋集甘姜一组)	10	400	上级设备容量受限
1991	淮安区	Q7067宋集甘姜东	10	200	上级设备容量受限
1992	淮安区	T43109配变（建淮陈华陈庄）	10	100	上级设备容量受限
1993	淮安区	T43112配变（建淮陈华呼庄）	10	200	上级设备容量受限
1994	淮安区	PMS_T43118配变（建淮盖桥高圩）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1995	淮安区	T33127配变（建淮建新村部）	10	200	上级设备容量受限
1996	淮安区	T33129配变（建淮建新王圩）	10	400	上级设备容量受限
1997	淮安区	T33128配变（建淮建新刘庄）	10	400	上级设备容量受限
1998	淮安区	117112配变（席桥王口八组）	10	400	上级设备容量受限
1999	淮安区	117114配变（席桥王口四组）	10	400	上级设备容量受限
2000	淮安区	113112配变（茭陵南舍村部东）	10	160	上级设备容量受限
2001	淮安区	11385配变（茭陵南舍村部）	10	160	上级设备容量受限
2002	淮安区	PMS_113111配变（茭陵南舍村部西）	10	200	上级设备容量受限
2003	淮安区	11399配变（茭陵大胡南场）	10	200	上级设备容量受限
2004	淮安区	T33135配变（建淮前进东）	10	100	上级设备容量受限
2005	淮安区	PMS_T33162配变（建淮中学）	10	400	上级设备容量受限
2006	淮安区	PMS_117128配变（席桥朱黄村前）	10	200	上级设备容量受限
2007	淮安区	117129配变（席桥朱黄村中）	10	400	上级设备容量受限
2008	淮安区	117148配变（席桥谢荡二组）	10	200	上级设备容量受限
2009	淮安区	PMS_117147配变（席桥谢荡一组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2010	淮安区	PMS_117139配变（席桥谢荡村部）	10	400	上级设备容量受限
2011	淮安区	117122配变（席桥王口九组）	10	200	上级设备容量受限
2012	淮安区	PMS_117110配变（席桥南荡村部）	10	400	上级设备容量受限
2013	淮安区	117101配变（席桥丁朱村东）	10	200	上级设备容量受限
2014	淮安区	117100配变（席桥丁朱村西）	10	160	上级设备容量受限
2015	淮安区	PMS_11671配变（席桥秦庄二组）	10	200	上级设备容量受限
2016	淮安区	11666配变（席桥供电所）	10	200	上级设备容量受限
2017	淮安区	11667配变（席桥秦庄四组）	10	200	上级设备容量受限
2018	淮安区	11682配变（席桥原种马庄）	10	400	上级设备容量受限
2019	淮安区	11686配变（席桥原种场中）	10	200	上级设备容量受限
2020	淮安区	11397配变（茭陵渔业公司）	10	80	上级设备容量受限
2021	淮安区	Q70100配变（宋集大董村北）	10	200	上级设备容量受限
2022	淮安区	Q70102配变（宋集大董南）	10	400	上级设备容量受限
2023	淮安区	PMS_11467配变（钦工西支四组）	10	400	上级设备容量受限
2024	淮安区	114189配变（钦工五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2025	淮安区	T1052配变（钦工镇西）	10	400	上级设备容量受限
2026	淮安区	PMS_T1069配变（钦工西支一组东）	10	400	上级设备容量受限
2027	淮安区	T10122配变（钦工衡河桥）	10	400	上级设备容量受限
2028	淮安区	111118配变（宋集园艺二队）	10	200	上级设备容量受限
2029	淮安区	Q9299配变（林集立窑）	10	400	上级设备容量受限
2030	淮安区	Q9278配变（林集农科）	10	400	上级设备容量受限
2031	淮安区	S56109配变（范集新朱九组）	10	200	上级设备容量受限
2032	淮安区	S56110配变（范集新朱十组）	10	200	上级设备容量受限
2033	淮安区	S56108配变（范集新朱八组）	10	100	上级设备容量受限
2034	淮安区	PMS_S56112配变（范集新朱三组）	10	400	上级设备容量受限
2035	淮安区	T31100配变（建淮邱家岳圩）	10	160	上级设备容量受限
2036	淮安区	S9312配变（顺河三堡中）	10	200	上级设备容量受限
2037	淮安区	Q70137配变（宋集三里嵇圩）	10	400	上级设备容量受限
2038	淮安区	11387配变（茭陵邵葛西）	10	100	上级设备容量受限
2039	淮安区	Q70128配变（宋集土城西南）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2040	淮安区	Q7053配变（宋集土城西）	10	400	上级设备容量受限
2041	淮安区	11386配变（茭陵邵葛东）	10	200	上级设备容量受限
2042	淮安区	Q7051配变（宋集土城东）	10	200	上级设备容量受限
2043	淮安区	Q7052配变（宋集土城南）	10	400	上级设备容量受限
2044	淮安区	Q70133配变（宋集三里小韩庄）	10	200	上级设备容量受限
2045	淮安区	Q70105配变（宋集三里村北）	10	100	上级设备容量受限
2046	淮安区	114116配变（钦工五里八组）	10	400	上级设备容量受限
2047	淮安区	Q70104(宋集三里韩庄)	10	200	上级设备容量受限
2048	淮安区	PMS_T10098配变（钦工变电所）	10	400	上级设备容量受限
2049	淮安区	114106配变（钦工马堡八组）	10	200	上级设备容量受限
2050	淮安区	S9305配变（顺河三堡南）	10	200	上级设备容量受限
2051	淮安区	S9302配变（顺河三堡北）	10	200	上级设备容量受限
2052	淮安区	111110（宋集严码二组）	10	100	上级设备容量受限
2053	淮安区	PMS_117137配变（苏嘴十组）	10	400	上级设备容量受限
2054	淮安区	11165配变（宋集青年东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2055	淮安区	PMS_117126配变（苏嘴一组）	10	200	上级设备容量受限
2056	淮安区	PMS_11774配变（苏嘴镇区）	10	400	上级设备容量受限
2057	淮安区	11461配变（钦工后谷七组）	10	200	上级设备容量受限
2058	淮安区	114079配变（钦工后程七组）	10	200	上级设备容量受限
2059	淮安区	PMS_Q70106配变（宋集西高村南）	10	400	上级设备容量受限
2060	淮安区	PMS_Q70107配变（宋集西高村北）	10	400	上级设备容量受限
2061	淮安区	11480配变（钦工后程一组）	10	200	上级设备容量受限
2062	淮安区	11458配变（钦工五里三组）	10	200	上级设备容量受限
2063	淮安区	11490配变（钦工前谷四组）	10	400	上级设备容量受限
2064	淮安区	PMS_T1097配变（钦工派出所）	10	400	上级设备容量受限
2065	淮安区	114105配变（钦工马堡五组）	10	200	上级设备容量受限
2066	淮安区	114119配变（钦工西支八组）	10	200	上级设备容量受限
2067	淮安区	T10128配变（钦工车站）	10	400	上级设备容量受限
2068	淮安区	PMS_114219配变（钦工五里五组东）	10	100	上级设备容量受限
2069	淮安区	Q52090配变（茭陵果园村部）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2070	淮安区	117136配变（苏嘴九组）	10	200	上级设备容量受限
2071	淮安区	11164配变（宋集青年北）	10	200	上级设备容量受限
2072	淮安区	S2177配变（复兴田桥渠北）	10	400	上级设备容量受限
2073	淮安区	111120配变（宋集园艺农队）	10	100	上级设备容量受限
2074	淮安区	11370配变（钦工横沟九组）	10	200	上级设备容量受限
2075	淮安区	11371配变（钦工横沟十一组）	10	200	上级设备容量受限
2076	淮安区	PMS_S2268配变（复兴东城老圩）	10	200	上级设备容量受限
2077	淮安区	S21110配变（复兴任舍新建）	10	100	上级设备容量受限
2078	淮安区	S2287配变（复兴任桥三毛）	10	100	上级设备容量受限
2079	淮安区	PMS_S2273配变（复兴小黄中）	10	200	上级设备容量受限
2080	淮安区	112081配变（宋集冯王西）	10	400	上级设备容量受限
2081	淮安区	112080配变（宋集冯王南）	10	400	上级设备容量受限
2082	淮安区	11376配变（茭陵高荡南）	10	100	上级设备容量受限
2083	淮安区	PMS_T32124配变（马甸桥西）	10	400	上级设备容量受限
2084	淮安区	T11110配变（钦工小赵庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2085	淮安区	D73121配变（马甸卢新）	10	400	上级设备容量受限
2086	淮安区	D7359配变（马甸卞庄）	10	400	上级设备容量受限
2087	淮安区	Q70124配变（宋集沿六村东）	10	400	上级设备容量受限
2088	淮安区	11270配变（马甸胡荡）	10	200	上级设备容量受限
2089	淮安区	11293配变（马甸新建）	10	200	上级设备容量受限
2090	淮安区	11271配变（马甸茆夏）	10	160	上级设备容量受限
2091	淮安区	11296配变（马甸刘元）	10	200	上级设备容量受限
2092	淮安区	D7358配变（马甸大王）	10	400	上级设备容量受限
2093	淮安区	11297配变（马甸大北）	10	400	上级设备容量受限
2094	淮安区	D73108配变（马甸寇庄）	10	400	上级设备容量受限
2095	淮安区	T3252配变（马甸杨庄）	10	160	上级设备容量受限
2096	淮安区	D74105配变（上河九甸任桥）	10	315	上级设备容量受限
2097	淮安区	D73105配变（马甸刘西）	10	100	上级设备容量受限
2098	淮安区	D7490配变（上河杨集吉东）	10	400	上级设备容量受限
2099	淮安区	D7499配变（上河前任张大）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2100	淮安区	PMS_112174配变（顺河吉兴变）	10	200	上级设备容量受限
2101	淮安区	S83229配变（顺河灯刘二组）	10	200	上级设备容量受限
2102	淮安区	PMS_S83236配变（顺河骆荡路西）	10	400	上级设备容量受限
2103	淮安区	D8662配变（上河大姚于湾）	10	160	上级设备容量受限
2104	淮安区	D8661配变（上河大姚小董）	10	100	上级设备容量受限
2105	淮安区	D8656配变（上河高北邵庄）	10	200	上级设备容量受限
2106	淮安区	D8657配变（上河高北兴庄）	10	200	上级设备容量受限
2107	淮安区	Q7056配变（宋集沿六五组）	10	100	上级设备容量受限
2108	淮安区	Q7054配变（宋集沿六一组）	10	200	上级设备容量受限
2109	淮安区	PMS_Q70101配变（宋集大董村）	10	400	上级设备容量受限
2110	淮安区	T36139配变（建淮十里骆庄）	10	400	上级设备容量受限
2111	淮安区	S53170配变（范集周王一组）	10	315	上级设备容量受限
2112	淮安区	Y73039配变（泾口花尖东）	10	200	本级设备容量受限
2113	淮安区	Q6174配变（宋集谷庄二组）	10	100	本级设备容量受限
2114	淮安区	PMS_114107配变（钦工马堡一组）	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2115	淮安区	11385配变（钦工紫码一组）	10	200	上级设备容量受限
2116	淮安区	113100配变（钦工大庞三组）	10	100	上级设备容量受限
2117	淮安区	11372配变（钦工小徐村）	10	200	上级设备容量受限
2118	淮安区	113122配变（茭陵东高七组）	10	200	上级设备容量受限
2119	淮安区	112145配变（宋集桥头菜场南）	10	400	上级设备容量受限
2120	淮安区	PMS_Q70146配变（宋集沿六二三组）	10	315	上级设备容量受限
2121	淮安区	T31103配变（建淮曙光路1#变）	10	400	上级设备容量受限
2122	淮安区	PMS_113119配变（茭陵南舍六组）	10	400	上级设备容量受限
2123	淮安区	D73161配变（马甸吉庆）	10	250	上级设备容量受限
2124	淮安区	T22136配变（顺河高桥东陆）	10	200	上级设备容量受限
2125	淮安区	11579配变（顺河大吉二组）	10	200	上级设备容量受限
2126	淮安区	S85164配变（苏嘴衡庄六组）	10	200	上级设备容量受限
2127	淮安区	PMS_117231配变（苏嘴四组）	10	400	上级设备容量受限
2128	淮安区	PMS_117161配变（苏嘴八组）	10	400	上级设备容量受限
2129	淮安区	S91132配变（季桥潘柳北）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2130	淮安区	PMS_S91130配变（季桥大湾南）	10	400	上级设备容量受限
2131	淮安区	S91134配变（季桥潘柳东）	10	100	上级设备容量受限
2132	淮安区	11227配变（复兴裴联七组）	10	400	上级设备容量受限
2133	淮安区	PMS_11223配变（复兴南季四组）	10	400	上级设备容量受限
2134	淮安区	S2226配变（复兴第二中心小学）	10	200	上级设备容量受限
2135	淮安区	S2129配变（复兴大郭南）	10	250	上级设备容量受限
2136	淮安区	117156配变（苏嘴街西）	10	200	上级设备容量受限
2137	淮安区	116158配变（苏嘴苏刘七组）	10	100	上级设备容量受限
2138	淮安区	116157配变（苏嘴五组）	10	400	上级设备容量受限
2139	淮安区	111156（宋集严码五组）	10	200	上级设备容量受限
2140	淮安区	S71140配变周湾村（三堡周湾六组）	10	200	上级设备容量受限
2141	淮安区	D73160配变（马甸岳庄）	10	400	上级设备容量受限
2142	淮安区	112162配变（马甸魏庄）	10	400	上级设备容量受限
2143	淮安区	S85153配变（苏嘴老吉四组东）	10	100	上级设备容量受限
2144	淮安区	116159配变（苏嘴园区东新）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2145	淮安区	PMS_S91121配变（季桥大湾东）	10	400	上级设备容量受限
2146	淮安区	S53173配变（范集周王九组）	10	400	上级设备容量受限
2147	淮安区	112158配变（宋集桥头配变）	10	400	上级设备容量受限
2148	淮安区	112169配变（马甸圩东）	10	400	上级设备容量受限
2149	淮安区	112172配变（马甸张庄）	10	400	上级设备容量受限
2150	淮安区	T42150配变鲁圩村（三堡鲁圩一组）	10	100	上级设备容量受限
2151	淮安区	S85160配变（苏嘴沙吉四组）	10	250	上级设备容量受限
2152	淮安区	S9307配变（顺河三堡1#变）	10	200	上级设备容量受限
2153	淮安区	T3199配变（建淮邱家响东东）	10	200	上级设备容量受限
2154	淮安区	T3178配变（建淮鹅钱马东）	10	400	上级设备容量受限
2155	淮安区	S53164配变（范集周王小区）	10	400	上级设备容量受限
2156	淮安区	11581配变（顺河大吉六组）	10	400	上级设备容量受限
2157	淮安区	PMS_S83251配变（顺河西崔小区）	10	200	上级设备容量受限
2158	淮安区	S71143配变岳元村（三堡岳元东堆）	10	80	上级设备容量受限
2159	淮安区	S52144配变陈庄村（陈庄二组）	10	80	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2160	淮安区	T42142配变沙庄村（三堡沙庄东堆）	10	200	上级设备容量受限
2161	淮安区	11338配变（复兴贾新小区西）	10	80	上级设备容量受限
2162	淮安区	111153配变（宋集园艺桑队）	10	400	上级设备容量受限
2163	淮安区	112143配变（马甸大干）	10	160	上级设备容量受限
2164	淮安区	S2134配变（复兴灯郎三组）	10	80	上级设备容量受限
2165	淮安区	S2137配变（复兴陈杨一组）	10	200	上级设备容量受限
2166	淮安区	PMS_S2180配变（复兴大郭西）	10	200	上级设备容量受限
2167	淮安区	S2133配变（复兴大郭东）	10	200	上级设备容量受限
2168	淮安区	T3196配变（建淮邱家任圩）	10	200	上级设备容量受限
2169	淮安区	PMS_111154（宋集青年岗村二组）	10	200	上级设备容量受限
2170	淮安区	S4372配变（林集腾码三组）	10	100	上级设备容量受限
2171	淮安区	S43126配变（林集王码小区）	10	160	上级设备容量受限
2172	淮安区	S4377配变（林集王码南）	10	200	上级设备容量受限
2173	淮安区	S4356配变（林集刘圩中）	10	200	上级设备容量受限
2174	淮安区	S4367配变（林集李庄东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2175	淮安区	PMS_S4368配变（林集李庄西）	10	400	上级设备容量受限
2176	淮安区	111152（宋集青年岗村一组）	10	400	上级设备容量受限
2177	淮安区	T22209配变（顺河幸福小区中）	10	200	上级设备容量受限
2178	淮安区	11691配变（席桥三里五组）	10	400	上级设备容量受限
2179	淮安区	11669配变（席桥秦庄三组）	10	400	上级设备容量受限
2180	淮安区	PMS_117135配变（席桥朱黄张庄）	10	200	上级设备容量受限
2181	淮安区	112182配变（顺河兴顺）	10	200	上级设备容量受限
2182	淮安区	S83246配变（顺河双灯小刘庄）	10	200	上级设备容量受限
2183	淮安区	115124配变（顺河中学）	10	200	上级设备容量受限
2184	淮安区	S9311配变（顺河三堡小区）	10	100	上级设备容量受限
2185	淮安区	钦工腾飞小区1号变压器	10	800	上级设备容量受限
2186	淮安区	T31106配变（建淮团结）	10	400	上级设备容量受限
2187	淮安区	T36159配变（建淮许王徐庄）	10	400	上级设备容量受限
2188	淮安区	T33126配变（建淮建新陈前）	10	200	上级设备容量受限
2189	淮安区	PMS_T43123配变（建淮盖桥王庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2190	淮安区	温馨花园二期6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2191	淮安区	温馨花园二期8#变压器	10	800	上级设备容量受限
2192	淮安区	PMS_Q70103配变（宋集三里村南）	10	400	上级设备容量受限
2193	淮安区	S6242配变（白马湖四队后）	10	200	上级设备容量受限
2194	淮安区	PMS_T22202配变（顺河古泉）	10	400	上级设备容量受限
2195	淮安区	T36116配变（建淮鹅钱西魏）	10	400	上级设备容量受限
2196	淮安区	PMS_S22156配变（复兴西城二组）	10	400	上级设备容量受限
2197	淮安区	113249配变（钦工贾庄八组南）	10	200	上级设备容量受限
2198	淮安区	S6249配变（白马湖一队朱庄）	10	200	上级设备容量受限
2199	淮安区	PMS_S6230配变（白马湖十队小七组2#）	10	200	上级设备容量受限
2200	淮安区	温馨花园二期4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2201	淮安区	PMS_113252配变（钦工横沟十一组北）	10	400	上级设备容量受限
2202	淮安区	113248配变（复兴首拓园区）	10	400	上级设备容量受限
2203	淮安区	PMS_S55167配变（白马湖二渔场东中）	10	200	上级设备容量受限
2204	淮安区	S4670配变（白马湖毕庄鸡场南）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2205	淮安区	腾飞社区二期1号变压器	10	400	上级设备容量受限
2206	淮安区	PMS_Q80134配变（南闸太东董庄）	10	400	上级设备容量受限
2207	淮安区	114253配变（钦工后谷村部）	10	400	上级设备容量受限
2208	淮安区	S6321配变(白马湖水泥路)	10	200	上级设备容量受限
2209	淮安区	114228配变（钦工马堡二组）	10	200	上级设备容量受限
2210	淮安区	PMS_T3191配变（建淮邱家胡圩）	10	400	上级设备容量受限
2211	淮安区	T31108配变（建淮幼儿园）	10	400	上级设备容量受限
2212	淮安区	S4585配变（白马湖三站鸡厂北）	10	200	上级设备容量受限
2213	淮安区	建淮水岸新城9号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2214	淮安区	PMS_S4658配变（白马湖陈堆南）	10	200	上级设备容量受限
2215	淮安区	银鑫小区1号变	10	500	上级设备容量受限
2216	淮安区	S22259配变（任舍东）	10	200	上级设备容量受限
2217	淮安区	温馨花园二期2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2218	淮安区	PMS_S55174配变（白马湖十五队东中）	10	200	上级设备容量受限
2219	淮安区	T33133配变（建淮马甲江庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2220	淮安区	PMS_S21206配变（复兴杨西组）	10	400	上级设备容量受限
2221	淮安区	PMS_S4664配变（白马湖十七队3#）	10	200	上级设备容量受限
2222	淮安区	S52261配变花元村（三堡花元二组）	10	400	上级设备容量受限
2223	淮安区	PMS_S21228配变（复兴田桥西咸组）	10	400	上级设备容量受限
2224	淮安区	PMS_S21175配变（复兴任舍五组）	10	400	上级设备容量受限
2225	淮安区	S2193配变（复兴大叶南）	10	200	上级设备容量受限
2226	淮安区	PMS_T31107配变（建淮杨庄）	10	400	上级设备容量受限
2227	淮安区	PMS_112192配变（复兴陈仲西赵）	10	400	上级设备容量受限
2228	淮安区	PMS_T3174配变（建淮八关赵仁）	10	400	上级设备容量受限
2229	淮安区	PMS_T3175配变（建淮鹅钱陈庄）	10	400	上级设备容量受限
2230	淮安区	T33125配变（建淮胡庄）	10	400	上级设备容量受限
2231	淮安区	PMS_S55157箱变(白马湖馨康小区)	10	630	上级设备容量受限
2232	淮安区	PMS_S22160配变（复兴东城四组）	10	400	上级设备容量受限
2233	淮安区	PMS_T33132配变（建淮马甲胡庄）	10	400	上级设备容量受限
2234	淮安区	PMS_S22155配变（复兴北界四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2235	淮安区	PMS_S2182配变（复兴杨棉）	10	400	上级设备容量受限
2236	淮安区	PMS_S2179配变（复兴田桥西陶）	10	400	上级设备容量受限
2237	淮安区	S2175配变（复兴田桥中陶）	10	100	上级设备容量受限
2238	淮安区	PMS_S22210配变（复兴大朱二组）	10	400	上级设备容量受限
2239	淮安区	S45173配变（白马湖五区华萃公司）	10	200	上级设备容量受限
2240	淮安区	PMS_T43117配变（建淮盖桥陈庄）	10	400	上级设备容量受限
2241	淮安区	PMS_T3197配变（建淮邱家孙圩）	10	400	上级设备容量受限
2242	淮安区	PMS_T31101配变（建淮邱家岳圩西）	10	400	上级设备容量受限
2243	淮安区	PMS_S210260（复兴任舍北配变）	10	200	上级设备容量受限
2244	淮安区	11694配变（席桥三里九组）	10	200	上级设备容量受限
2245	淮安区	111149配变（宋集董尹一组）	10	400	上级设备容量受限
2246	淮安区	Q80205配变（南闸林南黄东）	10	200	上级设备容量受限
2247	淮安区	S52139配变沙滩村（三堡沙滩小区）	10	400	上级设备容量受限
2248	淮安区	113116配变（茭陵东高二组）	10	100	上级设备容量受限
2249	淮安区	T3268配变（马甸郭金）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2250	淮安区	S53195配变（范集何朱二组）	10	400	上级设备容量受限
2251	淮安区	Q9264配变（林集镇区北）	10	400	上级设备容量受限
2252	淮安区	PMS_S53133配变（范集周王西台）	10	200	上级设备容量受限
2253	淮安区	S53064配变（范集何郭三组）	10	100	上级设备容量受限
2254	淮安区	PMS_S56101配变（范集姚桥六组）	10	200	上级设备容量受限
2255	淮安区	PMS_S56115配变（范集张朱七组）	10	200	上级设备容量受限
2256	淮安区	范集何朱三组配变	10	200	上级设备容量受限
2257	淮安区	D74140配变（上河九甸袁庄）	10	200	上级设备容量受限
2258	淮安区	D74141配变（上河九甸谢庄）	10	200	上级设备容量受限
2259	淮安区	PMS_Q8066配变（南闸林南石杨）	10	400	上级设备容量受限
2260	淮安区	PMS_112180配变（宋集园艺场部东）	10	400	上级设备容量受限
2261	淮安区	112178配变（宋集桃园北）	10	400	上级设备容量受限
2262	淮安区	111167配变（宋集园艺二队西）	10	100	上级设备容量受限
2263	淮安区	PMS_Q70161配变（宋集三里金元）	10	400	上级设备容量受限
2264	淮安区	PMS_Q70168配变（宋集三里12组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2265	淮安区	Q70170配变（宋集三里村中心变）	10	200	上级设备容量受限
2266	淮安区	111172配变（宋集严码二组北）	10	100	上级设备容量受限
2267	淮安区	Q70173配变（宋集三里北）	10	200	上级设备容量受限
2268	淮安区	S81166配变（季桥后荡北）	10	400	上级设备容量受限
2269	淮安区	113194配变（复兴贾新三组）	10	400	上级设备容量受限
2270	淮安区	PMS_S81164配变（季桥后荡东）	10	200	上级设备容量受限
2271	淮安区	PMS_Q8055配变（南闸黄埔邵庄）	10	400	上级设备容量受限
2272	淮安区	PMS_Q80185配变（南闸黄埔小学）	10	400	上级设备容量受限
2273	淮安区	PMS_Q80184配变（南闸黄埔姜胡）	10	400	上级设备容量受限
2274	淮安区	113157配变（钦工贾庄三组）	10	100	上级设备容量受限
2275	淮安区	T10208配变（钦工西支一组西）	10	200	上级设备容量受限
2276	淮安区	Q9266配变（林集谢庄北）	10	315	上级设备容量受限
2277	淮安区	PMS_Q70174配变（宋集甘姜东南）	10	400	上级设备容量受限
2278	淮安区	Q70175配变（宋集大董西）	10	100	上级设备容量受限
2279	淮安区	Q70182配变（宋集条河二组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2280	淮安区	111184配变（宋集董尹中）	10	400	上级设备容量受限
2281	淮安区	S21195配变（复兴大李二组）	10	100	上级设备容量受限
2282	淮安区	S2161配变（复兴大李后李）	10	100	上级设备容量受限
2283	淮安区	112184配变（顺河延年西安南）	10	100	上级设备容量受限
2284	淮安区	D74145配变（上河前任陈小）	10	400	上级设备容量受限
2285	淮安区	D86146配变（上河大姚朱庄）	10	400	上级设备容量受限
2286	淮安区	S52175配变解庄村（三堡解庄三组）	10	100	上级设备容量受限
2287	淮安区	S52174配变解庄村（三堡解庄一组）	10	100	上级设备容量受限
2288	淮安区	S71078配变周湾村（三堡周湾南）	10	200	上级设备容量受限
2289	淮安区	T42117配变圣庄村（三堡圣庄中）	10	200	上级设备容量受限
2290	淮安区	T42158配变沙庄村（三堡沙庄三组）	10	400	上级设备容量受限
2291	淮安区	11597配变（顺河桥北）	10	400	上级设备容量受限
2292	淮安区	S83238配变（顺河骆荡村部）	10	200	上级设备容量受限
2293	淮安区	S83235配变（顺河骆荡小庄）	10	200	上级设备容量受限
2294	淮安区	S56189配变（范集张朱六组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2295	淮安区	S56114配变（范集张朱四组）	10	200	上级设备容量受限
2296	淮安区	116199配变（苏嘴曹叶九组）	10	200	上级设备容量受限
2297	淮安区	114215配变（钦工西支六组东）	10	100	上级设备容量受限
2298	淮安区	114186配变（钦工马堡教堂）	10	200	上级设备容量受限
2299	淮安区	1141878配变（钦工后谷十组）	10	200	上级设备容量受限
2300	淮安区	PMS_S56103配变（范集姚桥十一组）	10	400	上级设备容量受限
2301	淮安区	PMS_115104配变（顺河三合殷许）	10	200	上级设备容量受限
2302	淮安区	T42159配变瓦庄村（三堡瓦庄新增）	10	400	上级设备容量受限
2303	淮安区	S2167配变（复兴徐庄中）	10	160	上级设备容量受限
2304	淮安区	114214配变（钦工后程四组北）	10	200	上级设备容量受限
2305	淮安区	T42164配变沙庄村（三堡沙庄六组）	10	200	上级设备容量受限
2306	淮安区	S85177配变（苏嘴沙吉村部）	10	200	上级设备容量受限
2307	淮安区	S85178配变（苏嘴沙吉五组）	10	400	上级设备容量受限
2308	淮安区	112175配变（顺河骆荡后庄东）	10	200	上级设备容量受限
2309	淮安区	S85108配变（苏嘴沙吉七组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2310	淮安区	T21197配变（苏嘴于嘴三组）	10	200	上级设备容量受限
2311	淮安区	12266配变（茭陵小茭南）	10	200	上级设备容量受限
2312	淮安区	PMS_114183配变（钦工五里二组）	10	200	上级设备容量受限
2313	淮安区	PMS_114184配变（钦工公路站）	10	200	上级设备容量受限
2314	淮安区	114165配变（钦工西支七组）	10	200	上级设备容量受限
2315	淮安区	114164配变（钦工西支五组）	10	200	上级设备容量受限
2316	淮安区	114138配变（钦工后程六组）	10	200	上级设备容量受限
2317	淮安区	S4373配变（林集腾码北）	10	400	上级设备容量受限
2318	淮安区	PMS_S43124配变（林集李庄三组）	10	200	上级设备容量受限
2319	淮安区	11386配变（钦工紫码四组）	10	200	上级设备容量受限
2320	淮安区	116192配变（苏嘴小堆六组）	10	200	上级设备容量受限
2321	淮安区	116193配变（苏嘴小堆四组）	10	200	上级设备容量受限
2322	淮安区	PMS_117189配变（苏嘴万郎一组南）	10	200	上级设备容量受限
2323	淮安区	S81189配变（季桥小湾九组）	10	200	上级设备容量受限
2324	淮安区	S43112配变（林集李庄中）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2325	淮安区	PMS_122197配变（茭陵小茭二组）	10	400	上级设备容量受限
2326	淮安区	T22187配变（顺河延年小侍庄）	10	200	上级设备容量受限
2327	淮安区	PMS_S2176配变（复兴灯郎三组东）	10	160	上级设备容量受限
2328	淮安区	Q8060配变（南闸戴湾杨兴）	10	400	上级设备容量受限
2329	淮安区	PMS_122199配变（茭陵章桥八组）	10	400	上级设备容量受限
2330	淮安区	122200配变（茭陵章桥六组）	10	200	上级设备容量受限
2331	淮安区	T4274配变鲁圩村（三堡鲁圩中）	10	400	上级设备容量受限
2332	淮安区	S71249配变大陶村（三堡大陶七组）	10	400	上级设备容量受限
2333	淮安区	S71172配变岳元村（三堡岳元三组）	10	400	上级设备容量受限
2334	淮安区	S71063配变陶庄村（三堡陶庄东）	10	400	上级设备容量受限
2335	淮安区	S56267配变（范集南武十五组）	10	100	上级设备容量受限
2336	淮安区	S56104配变（范集南武十一组）	10	160	上级设备容量受限
2337	淮安区	PMS_S56268配变（范集新朱四组）	10	400	上级设备容量受限
2338	淮安区	PMS_S56269配变（范集新朱朱庄）	10	400	上级设备容量受限
2339	淮安区	PMS_11481配变（钦工后程四组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2340	淮安区	T1096配变（钦工镇东）	10	400	上级设备容量受限
2341	淮安区	PMS_11454配变（钦工唐 颜四组）	10	400	上级设备容量受限
2342	淮安区	Q8087配变（南闸良庄管 庄）	10	400	上级设备容量受限
2343	淮安区	Q8089配变（南闸良庄三 良）	10	400	上级设备容量受限
2344	淮安区	Q80210配变（南闸戴庄 姜东南）	10	400	上级设备容量受限
2345	淮安区	S76258箱变（范集车站 258#箱变）	10	630	上级设备容量受限
2346	淮安区	Q92175配变（林集谢庄 小区南）	10	400	上级设备容量受限
2347	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区 0240#PB	10	630	上级设备容量受限
2348	淮安区	PMS_复兴渔滨安置小区 0241#PB	10	630	上级设备容量受限
2349	淮安区	113201配变（茭陵联合 小卞北）	10	200	上级设备容量受限
2350	淮安区	113202配变（茭陵联合 小卞南）	10	200	上级设备容量受限
2351	淮安区	112193配变（马甸方 庄）	10	200	上级设备容量受限
2352	淮安区	112191配变（马甸李 徐）	10	100	上级设备容量受限
2353	淮安区	T3186配变（建淮建新岳 桥）	10	400	上级设备容量受限
2354	淮安区	T36144配变（建淮十里 吴庄）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2355	淮安区	PMS_T3176配变（建淮鹅钱村部）	10	200	上级设备容量受限
2356	淮安区	PMS_117116配变（席桥王口一组）	10	400	上级设备容量受限
2357	淮安区	11678配变（席桥秦庄六组）	10	200	上级设备容量受限
2358	淮安区	11680配变（席桥秦庄渠北）	10	200	上级设备容量受限
2359	淮安区	11696配变（席桥三里村部）	10	200	上级设备容量受限
2360	淮安区	117109配变（席桥南荡三组）	10	400	上级设备容量受限
2361	淮安区	T43165配变（建淮工业区）	10	400	上级设备容量受限
2362	淮安区	T43173配变（建淮园区1#变）	10	400	上级设备容量受限
2363	淮安区	T43168配变（建淮乡直东）	10	400	上级设备容量受限
2364	淮安区	T43171配变（建淮信用社）	10	200	上级设备容量受限
2365	淮安区	T43163配变（建淮盖桥老堆口）	10	200	上级设备容量受限
2366	淮安区	T43164配变（建淮盖桥新堆口）	10	400	上级设备容量受限
2367	淮安区	T43169配变（建淮乡直西）	10	400	上级设备容量受限
2368	淮安区	T43167配变（建淮水利仓库）	10	160	上级设备容量受限
2369	淮安区	11584配变（顺河大吉一组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2370	淮安区	PMS_T43166配变（建淮市区3#变）	10	400	上级设备容量受限
2371	淮安区	T36151配变（建淮孙赵王庄）	10	200	上级设备容量受限
2372	淮安区	11799配变（席桥丁朱三组）	10	200	上级设备容量受限
2373	淮安区	PMS_117107配变（席桥丁朱一组）	10	400	上级设备容量受限
2374	淮安区	PMS_117136配变（席桥朱黄十组）	10	400	上级设备容量受限
2375	淮安区	117125配变（席桥朱黄村小）	10	400	上级设备容量受限
2376	淮安区	PMS_T43170配变（建淮乡直中）	10	400	上级设备容量受限
2377	淮安区	PMS_T43172配变（建淮鱼场场部）	10	400	上级设备容量受限
2378	淮安区	PMS_T43175配变（建淮赵庄）	10	400	上级设备容量受限
2379	淮安区	PMS_T1053配变（钦工供电所北）	10	400	上级设备容量受限
2380	淮安区	S52171配变沙滩村（三堡沙滩十组）	10	200	上级设备容量受限
2381	淮安区	D73177配变（马甸刘东）	10	400	上级设备容量受限
2382	淮安区	Q8059配变（南闸戴湾花前）	10	200	上级设备容量受限
2383	淮安区	PMS_苏嘴光伏发电	10	630	上级设备容量受限
2384	淮安区	D73174配变（马甸靖兴）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2385	淮安区	112164配变（马甸靖老）	10	100	上级设备容量受限
2386	淮安区	PMS_Q8076配变（南闸太东南庄）	10	400	上级设备容量受限
2387	淮安区	Q92153配变（林集谢庄一组）	10	200	上级设备容量受限
2388	淮安区	T43174配变（建淮赵南）	10	315	上级设备容量受限
2389	淮安区	D86186配变（上河高北魏庄）	10	400	上级设备容量受限
2390	淮安区	S71250配变周湾村（三堡周湾二组）	10	200	上级设备容量受限
2391	淮安区	115115配变（顺河双井九组）	10	200	上级设备容量受限
2392	淮安区	T21241配变（苏嘴北季七组东）	10	400	上级设备容量受限
2393	淮安区	112242配变（复兴马南小学）	10	100	上级设备容量受限
2394	淮安区	PMS_117242配变（苏嘴一心十五组北）	10	400	上级设备容量受限
2395	淮安区	116243配变（苏嘴育才变）	10	400	上级设备容量受限
2396	淮安区	Q92177配变（林集谢庄村南）	10	400	上级设备容量受限
2397	淮安区	112181配变（林集丁码新河）	10	100	上级设备容量受限
2398	淮安区	PMS_建淮城南一号3号配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2399	淮安区	PMS_建淮城南一号4号配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2400	淮安区	S43178配变（林集刘圩东南）	10	400	上级设备容量受限
2401	淮安区	S43176配变（林集王码小区南）	10	200	上级设备容量受限
2402	淮安区	PMS_S81219配变（季桥长流七组）	10	400	上级设备容量受限
2403	淮安区	S52162配变花元村（三堡花元六组）	10	400	上级设备容量受限
2404	淮安区	11246配变（复兴大市场（单）东）	10	400	上级设备容量受限
2405	淮安区	11228配变（复兴陈仲中）	10	400	上级设备容量受限
2406	淮安区	S22151(复兴任桥南)	10	400	上级设备容量受限
2407	淮安区	S2248配变（复兴小黄朱舍）	10	315	上级设备容量受限
2408	淮安区	PMS_11332配变（复兴镇区剧场）	10	400	上级设备容量受限
2409	淮安区	11324配变（复兴中心小学）	10	400	上级设备容量受限
2410	淮安区	PMS_113125配变（复兴新竹化工厂）	10	400	上级设备容量受限
2411	淮安区	PMS_112148配变（顺河官路六组）	10	400	上级设备容量受限
2412	淮安区	114144配变（钦工五里一组）	10	100	上级设备容量受限
2413	淮安区	11459配变（钦工五里七组）	10	200	上级设备容量受限
2414	淮安区	PMS_T1068配变（钦工西支一组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2415	淮安区	T3192配变（建淮邱家靖庄）	10	400	上级设备容量受限
2416	淮安区	T3183配变（建淮建新黄庄）	10	400	上级设备容量受限
2417	淮安区	T36146配变（建淮孙赵高庄）	10	400	上级设备容量受限
2418	淮安区	T36157配变（建淮许王马庄）	10	200	上级设备容量受限
2419	淮安区	S85248配变（苏嘴沙吉五组南）	10	400	上级设备容量受限
2420	淮安区	112141配变（顺河工业园区东）	10	400	上级设备容量受限
2421	淮安区	Z12152配变（溪河戴西二组）	10	100	本级设备容量受限
2422	淮安区	11466配变（钦工西支六组）	10	400	上级设备容量受限
2423	淮安区	T42107配变沙口村（三堡沙口南）	10	400	上级设备容量受限
2424	淮安区	T4255配变沙庄村（三堡沙庄东）	10	400	上级设备容量受限
2425	淮安区	T4269配变瓦庄村（三堡瓦庄西）	10	400	上级设备容量受限
2426	淮安区	11390配变（三堡严庄中）	10	400	上级设备容量受限
2427	淮安区	PMS_114209配变（钦工唐颜一组）	10	400	上级设备容量受限
2428	淮安区	PMS_114210配变（钦工支夏五组）	10	400	上级设备容量受限
2429	淮安区	116244配变（苏嘴小堆二组北）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2430	淮安区	116245配变（苏嘴马逻村南）	10	200	上级设备容量受限
2431	淮安区	116246配变（苏嘴马逻村西）	10	400	上级设备容量受限
2432	淮安区	116247配变（苏嘴大单杨庄）	10	100	上级设备容量受限
2433	淮安区	S9453配变（顺河徐荡六组南）	10	400	上级设备容量受限
2434	淮安区	S9425配变（顺河时廖南）	10	400	上级设备容量受限
2435	淮安区	S9422配变（顺河时廖北）	10	200	上级设备容量受限
2436	淮安区	S9314配变（顺河艾口村）	10	400	上级设备容量受限
2437	淮安区	T3198配变（建淮邱家响东）	10	200	上级设备容量受限
2438	淮安区	T3168配变（建淮八关马中）	10	200	上级设备容量受限
2439	淮安区	T3167配变（建淮八关金庄）	10	400	上级设备容量受限
2440	淮安区	116152配变（苏嘴曹庄七组）	10	400	上级设备容量受限
2441	淮安区	S8173配变（季桥长流南）	10	200	上级设备容量受限
2442	淮安区	S8176配变（季桥后荡）	10	200	上级设备容量受限
2443	淮安区	S91106配变（季桥小岗北）	10	200	上级设备容量受限
2444	淮阴区	PMS_12331配变（刘老庄双庄安置小区3#变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2445	淮阴区	PMS_12332配变（刘老庄双庄安置小区4#变）	10	800	上级设备容量受限
2446	淮阴区	PMS_12317配变（刘老庄刘皮23变）	10	400	上级设备容量受限
2447	淮阴区	PMS_张集村40变	10	400	上级设备容量受限
2448	淮阴区	PMS_11509配变（长庄10变）	10	400	上级设备容量受限
2449	淮阴区	L8629配变（沈圩18变）	10	200	上级设备容量受限
2450	淮阴区	PMS_12329配变（刘老庄双庄安置小区1#变）	10	800	上级设备容量受限
2451	淮阴区	L4339配变（汪庄06变） 1	10	100	本级设备容量受限
2452	淮阴区	L5052配变（杨庙05变）	10	100	本级设备容量受限
2453	淮阴区	PMS_L1321配变（西站10变）	10	200	本级设备容量受限
2454	淮阴区	PMS_14412配变（西金圩07变）	10	400	上级设备容量受限
2455	淮阴区	M2112配变（三树51变）	10	400	上级设备容量受限
2456	淮阴区	11446配变（淮北13变）	10	400	上级设备容量受限
2457	淮阴区	PMS_14451配变（二堡09变）	10	100	上级设备容量受限
2458	淮阴区	C9128配变（徐溜30变）	10	400	上级设备容量受限
2459	淮阴区	PMS_12330配变（刘老庄双庄安置小区2#变）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2460	淮阴区	14232配变（三岔02变）	10	100	上级设备容量受限
2461	淮阴区	14218配变（梨园01变）	10	400	上级设备容量受限
2462	淮阴区	14219配变（梨园02变）	10	200	上级设备容量受限
2463	淮阴区	PMS_14116配变（三树28变）	10	400	上级设备容量受限
2464	淮阴区	19617配变（大兴03变）	10	200	上级设备容量受限
2465	淮阴区	M6202配变（鑫园26变）	10	200	本级设备容量受限
2466	淮阴区	14226配变（梨园09变）	10	100	上级设备容量受限
2467	淮阴区	14209配变（周集10变）	10	400	上级设备容量受限
2468	淮阴区	M4407配变（刘老庄同心10变）	10	100	上级设备容量受限
2469	淮阴区	12403配变（刘皮17台片）	10	400	上级设备容量受限
2470	淮阴区	11443配变（淮北09变）	10	200	上级设备容量受限
2471	淮阴区	14220配变（梨园03变）	10	400	上级设备容量受限
2472	淮阴区	PMS_11406配变（创业04变）	10	400	上级设备容量受限
2473	淮阴区	M2142配变（新垦12变）	10	100	上级设备容量受限
2474	淮阴区	11507配变（长庄08号台变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2475	淮阴区	C9425配变（新和07变）	10	400	上级设备容量受限
2476	淮阴区	14326配变（湖心002变）	10	200	上级设备容量受限
2477	淮阴区	11459配变（吴江16变）	10	400	上级设备容量受限
2478	淮阴区	11635配变（宋集17变）	10	200	上级设备容量受限
2479	淮阴区	14327配变（湖心03变）	10	200	上级设备容量受限
2480	淮阴区	14243配变（三坝11变）	10	100	上级设备容量受限
2481	淮阴区	14244配变（三坝12变）	10	100	上级设备容量受限
2482	淮阴区	11616配变（朱庄08变）	10	200	上级设备容量受限
2483	淮阴区	11528配变（袁北村04变）	10	200	本级设备容量受限
2484	淮阴区	C9129配变（徐溜35变）	10	200	上级设备容量受限
2485	淮阴区	C9106配变（创业12变）	10	400	上级设备容量受限
2486	淮阴区	L8606配变（沈圩13配变）	10	200	上级设备容量受限
2487	淮阴区	PMS_145101配变（周集11变）	10	400	上级设备容量受限
2488	淮阴区	14210配变（周集12变）	10	100	上级设备容量受限
2489	淮阴区	L8620配变（同丰14变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2490	淮阴区	PMS_14111配变（三树17变）	10	400	上级设备容量受限
2491	淮阴区	11612配变(朱庄02变)	10	400	上级设备容量受限
2492	淮阴区	PMS_11350配变(张庄05变)	10	400	上级设备容量受限
2493	淮阴区	PMS_11617配变(朱庄09变)	10	400	上级设备容量受限
2494	淮阴区	PMS_11306配变（新和12变）	10	400	上级设备容量受限
2495	淮阴区	L8526配变(洪北19变)	10	400	上级设备容量受限
2496	淮阴区	L8611配变(同丰05变)	10	200	上级设备容量受限
2497	淮阴区	C9204配变(新和11变)	10	200	上级设备容量受限
2498	淮阴区	M4113配变（红星12变）	10	400	上级设备容量受限
2499	淮阴区	14584配变（三树18变）	10	400	上级设备容量受限
2500	淮阴区	PMS_14585配变（三树19变）	10	400	上级设备容量受限
2501	淮阴区	M2106配变（三树20变）	10	400	上级设备容量受限
2502	淮阴区	M4424配变（同心09台片）	10	200	上级设备容量受限
2503	淮阴区	M2206配变(凌桥02变)	10	400	上级设备容量受限
2504	淮阴区	PMS_19220配变（联旺11台片）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2505	淮阴区	11541配变（肖荡09变）	10	200	上级设备容量受限
2506	淮阴区	C9314配变(新圆03变)	10	400	上级设备容量受限
2507	淮阴区	11552配变(沿河06变9组)	10	400	上级设备容量受限
2508	淮阴区	11508配变（两淮13变）	10	400	上级设备容量受限
2509	淮阴区	PMS_13323配变（新园15变）	10	200	上级设备容量受限
2510	淮阴区	13326配变（新园16变）	10	400	上级设备容量受限
2511	淮阴区	13301配变（吴集12变（04分）	10	200	上级设备容量受限
2512	淮阴区	13341黎明12变（04分）	10	400	上级设备容量受限
2513	淮阴区	L8401配变（振兴12变）	10	400	上级设备容量受限
2514	淮阴区	PMS_13343配变（黎明13变（04分）	10	100	上级设备容量受限
2515	淮阴区	PMS_11641配变(宋集27变)	10	400	上级设备容量受限
2516	淮阴区	L8122配变(古西村19变)	10	400	上级设备容量受限
2517	淮阴区	PMS_12325配变（南营13变）	10	400	上级设备容量受限
2518	淮阴区	PMS_11545配变（肖荡14变6组）	10	400	上级设备容量受限
2519	淮阴区	PMS_L8521配变(洪北13变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2520	淮阴区	PMS_M2246配变(泗河011变)	10	200	上级设备容量受限
2521	淮阴区	PMS_14125配变（三树44变）	10	400	上级设备容量受限
2522	淮阴区	PMS_L8527配变(王码01变)	10	200	上级设备容量受限
2523	淮阴区	PMS_L5113配变（文庵02变）	10	200	本级设备容量受限
2524	淮阴区	PMS_14456配变（二堡14变）	10	200	上级设备容量受限
2525	淮阴区	14423配变（泗河12变）	10	200	上级设备容量受限
2526	淮阴区	11733配变（金城19变）	10	200	上级设备容量受限
2527	淮阴区	PMS_11430配变(镇北16变)	10	400	本级设备容量受限
2528	淮阴区	L8415配变（三和28变）	10	200	上级设备容量受限
2529	淮阴区	PMS_14146配变（跃进01变）	10	400	上级设备容量受限
2530	淮阴区	PMS_11621配变(朱庄14变)	10	400	上级设备容量受限
2531	淮阴区	12305配变（红色家园5变）	10	400	上级设备容量受限
2532	淮阴区	PMS_11157配变（徐梅25变）	10	200	本级设备容量受限
2533	淮阴区	淮西13变	10	400	上级设备容量受限
2534	淮阴区	M4404配变（刘老庄双庄12变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2535	淮阴区	M4521配变(新公村05变)	10	400	上级设备容量受限
2536	淮阴区	PMS_M2234配变(西金圩13变)	10	400	上级设备容量受限
2537	淮阴区	PMS_L8622配变(同丰16变)	10	200	上级设备容量受限
2538	淮阴区	PMS_L8111配变（古西村03变）	10	400	上级设备容量受限
2539	淮阴区	PMS_14302配变（湖心08变）	10	200	上级设备容量受限
2540	淮阴区	PMS_L8123配变(古西村20变)	10	400	上级设备容量受限
2541	淮阴区	14317配变（双闸10变）	10	100	上级设备容量受限
2542	淮阴区	PMS_12414配变(种猪场09变)	10	400	上级设备容量受限
2543	淮阴区	14344配变（延河05变）	10	315	上级设备容量受限
2544	淮阴区	吴江社区04变	10	400	上级设备容量受限
2545	淮阴区	M4111配变（红星10变）	10	400	上级设备容量受限
2546	淮阴区	12513配变（郑河16变）	10	400	上级设备容量受限
2547	淮阴区	L8125配变(古寨07台片)	10	100	上级设备容量受限
2548	淮阴区	PMS_12505配变（郑河05变）	10	400	上级设备容量受限
2549	淮阴区	L8423配变（振兴16变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2550	淮阴区	PMS_11644配变(宋集30变)	10	400	上级设备容量受限
2551	淮阴区	PMS_12408配变（种猪场03变）	10	400	上级设备容量受限
2552	淮阴区	L8628配变(同丰21变)	10	400	上级设备容量受限
2553	淮阴区	M4115配变（红星14变）	10	200	上级设备容量受限
2554	淮阴区	PMS_C9333配变(新圆23变)	10	200	上级设备容量受限
2555	淮阴区	PMS_C9324配变(新圆13变)	10	100	上级设备容量受限
2556	淮阴区	PMS_11555配变（沿河01变一组）	10	400	上级设备容量受限
2557	淮阴区	PMS_14503配变（高尚04变）	10	400	上级设备容量受限
2558	淮阴区	杨庄社区配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限
2559	淮阴区	PMS_13224配变(汤集26变)	10	315	上级设备容量受限
2560	淮阴区	M4518配变(新公村02变)	10	200	上级设备容量受限
2561	淮阴区	PMS_12423配变(种猪场18变)	10	200	上级设备容量受限
2562	淮阴区	11414配变（长兴07变三尖4组）	10	200	本级设备容量受限
2563	淮阴区	C9421配变（徐溜61变）	10	400	上级设备容量受限
2564	淮阴区	PMS_11431配变(镇北15变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2565	淮阴区	PMS_11656配变(蒋渡12变)	10	400	上级设备容量受限
2566	淮阴区	L8437配变（淮泗04变）	10	200	上级设备容量受限
2567	淮阴区	PMS_12504配变（郑河04变）	10	400	上级设备容量受限
2568	淮阴区	14333配变（许渡10变）	10	200	上级设备容量受限
2569	淮阴区	PMS_14442配变（毛湖13变）	10	100	上级设备容量受限
2570	淮阴区	16473配变（娘庄33变）	10	400	上级设备容量受限
2571	淮阴区	PMS_洪涯村21变	10	400	上级设备容量受限
2572	淮阴区	C9209配变（徐溜46变）	10	200	上级设备容量受限
2573	淮阴区	13125配变(蒋渡08配变)	10	400	上级设备容量受限
2574	淮阴区	H3423配变（代河村15变）	10	400	上级设备容量受限
2575	淮阴区	PMS_L8536配变(王码10变)	10	400	上级设备容量受限
2576	淮阴区	14316配变（双闸09变）	10	200	上级设备容量受限
2577	淮阴区	14238配变（三岔08变）	10	400	上级设备容量受限
2578	淮阴区	14324配变（原种厂04变）	10	400	上级设备容量受限
2579	淮阴区	PMS_张集村33变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2580	淮阴区	L8432配变（淮泗06变）	10	400	上级设备容量受限
2581	淮阴区	PMS_13112配变(代梨园01变)	10	400	上级设备容量受限
2582	淮阴区	PMS_12262配变（古寨村31变）	10	400	上级设备容量受限
2583	淮阴区	M4120配变（红星19变）	10	400	上级设备容量受限
2584	淮阴区	PMS_14505配变（高尚07变）	10	400	上级设备容量受限
2585	淮阴区	PMS_11554配变(沿河09变3组)	10	400	上级设备容量受限
2586	淮阴区	PMS_11730配变（徐溜64变）	10	400	上级设备容量受限
2587	淮阴区	PMS_11128配变（刘河25变）	10	315	上级设备容量受限
2588	淮阴区	PMS_M4102配变（红星006变）	10	400	上级设备容量受限
2589	淮阴区	L4254配变（裴庄09变）	10	200	本级设备容量受限
2590	淮阴区	PMS_11611配变(朱庄01变)	10	400	上级设备容量受限
2591	淮阴区	12218配变（九房新区11变）	10	400	上级设备容量受限
2592	淮阴区	L7529配变（蒋桥17变）	10	200	本级设备容量受限
2593	淮阴区	PMS_11406配变（安庄17变安庄小区北）	10	400	本级设备容量受限
2594	淮阴区	12405配变（郑河03变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2595	淮阴区	PMS_19653配变(三河16变)	10	200	上级设备容量受限
2596	淮阴区	PMS_14411配变（李庵11变）	10	315	上级设备容量受限
2597	淮阴区	PMS_11427配变（桃田21变）	10	400	本级设备容量受限
2598	淮阴区	M4409配变（双庄03变）	10	200	上级设备容量受限
2599	淮阴区	PMS_11510配变（两淮18变轮窑2组西）	10	400	上级设备容量受限
2600	淮阴区	11433配变(镇北17变)	10	200	本级设备容量受限
2601	淮阴区	PMS_12262配变（古寨村32变）	10	200	上级设备容量受限
2602	淮阴区	PMS_M2238配变(西金圩18变)	10	200	上级设备容量受限
2603	淮阴区	C9420配变（徐溜60变）	10	400	上级设备容量受限
2604	淮阴区	PMS_11522配变（团结07变利农3组）	10	400	上级设备容量受限
2605	淮阴区	PMS_11556配变（两淮24变）	10	100	上级设备容量受限
2606	淮阴区	PMS_M2245配变(周庄08变)	10	100	上级设备容量受限
2607	淮阴区	PMS_11424配变（长兴17变三尖5组）	10	400	本级设备容量受限
2608	淮阴区	PMS_11511配变（两淮20变轮窑六组南）	10	400	上级设备容量受限
2609	淮阴区	PMS_L4106配变（程圩14变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2610	淮阴区	PMS_12222配变（新公村10变）	10	400	上级设备容量受限
2611	淮阴区	M4523配变(新公村11变)	10	400	上级设备容量受限
2612	淮阴区	14234配变（三岔04变）	10	400	上级设备容量受限
2613	淮阴区	PMS_11423配变（长兴16变）	10	400	本级设备容量受限
2614	淮阴区	PMS_L8120配变(古西村17变)	10	400	上级设备容量受限
2615	淮阴区	12333配变（姜庄05变）	10	100	上级设备容量受限
2616	淮阴区	PMS_19226配变（联旺16变）	10	200	本级设备容量受限
2617	淮阴区	PMS_12209配变（九房新区02变）	10	400	上级设备容量受限
2618	淮阴区	PMS_12326配变（南营14变）	10	400	上级设备容量受限
2619	淮阴区	11205配变（吴江25变）	10	100	上级设备容量受限
2620	淮阴区	PMS_L8517配变(洪北09变)	10	100	上级设备容量受限
2621	淮阴区	L8157配变古寨安置小区01变	10	400	上级设备容量受限
2622	淮阴区	13256配变(汤集32变)	10	400	上级设备容量受限
2623	淮阴区	14332配变（许渡14变）	10	200	上级设备容量受限
2624	淮阴区	14242配变（三坝08变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2625	淮阴区	11131配变(刘河28变)	10	400	上级设备容量受限
2626	淮阴区	11519配变（十里16变）	10	200	本级设备容量受限
2627	淮阴区	19613配变(大西13变)	10	315	上级设备容量受限
2628	淮阴区	PMS_11428配变(镇北14变)	10	315	本级设备容量受限
2629	淮阴区	PMS_11648配变(代梨园03变)	10	400	上级设备容量受限
2630	淮阴区	C9131配变（韩庄10变）	10	100	上级设备容量受限
2631	淮阴区	PMS_12422配变(种猪场17变)	10	400	上级设备容量受限
2632	淮阴区	PMS_13245配变(三王05变)	10	100	上级设备容量受限
2633	淮阴区	11615配变(朱庄06变)	10	400	上级设备容量受限
2634	淮阴区	PMS_12327配变(南营15变)	10	400	上级设备容量受限
2635	淮阴区	13217配变(汤集17变)	10	630	上级设备容量受限
2636	淮阴区	PMS_16412配变(丁集35变)	10	200	上级设备容量受限
2637	淮阴区	13353配变（民主03变）	10	400	上级设备容量受限
2638	淮阴区	PMS_12510配变（郑河11变）	10	400	上级设备容量受限
2639	淮阴区	PMS_C9310配变(宋集26变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2640	淮阴区	142107配变（联盟24变）	10	500	上级设备容量受限
2641	淮阴区	娘庄31变	10	630	上级设备容量受限
2642	淮阴区	C9132配变（徐溜47变）	10	200	上级设备容量受限
2643	淮阴区	PMS_12421配变(种猪场16变)	10	400	上级设备容量受限
2644	淮阴区	H3421配变（代河村14变）	10	400	上级设备容量受限
2645	淮阴区	PMS_M42014配变（刘皮20变）	10	400	上级设备容量受限
2646	淮阴区	PMS_11537配变(肖荡03变4、5组)	10	400	上级设备容量受限
2647	淮阴区	PMS_12501配变（刘老庄郑河12变）	10	400	上级设备容量受限
2648	淮阴区	12214配变（九房新区07变）	10	400	上级设备容量受限
2649	淮阴区	PMS_L8518配变(洪北10变)	10	100	上级设备容量受限
2650	淮阴区	14591配变（三树40变）	10	400	上级设备容量受限
2651	淮阴区	PMS_11662配变(宋集34变)	10	500	上级设备容量受限
2652	淮阴区	PMS_11218配变(大树11#变)	10	200	本级设备容量受限
2653	淮阴区	M4432配变(同心16变)	10	400	上级设备容量受限
2654	淮阴区	11347配变(张庄01变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2655	淮阴区	11348配变(张庄02号台变)	10	400	上级设备容量受限
2656	淮阴区	11316配变（徐溜11变）	10	400	上级设备容量受限
2657	淮阴区	11301配变（新和05变）	10	400	上级设备容量受限
2658	淮阴区	C9402配变（徐溜08变）	10	400	上级设备容量受限
2659	淮阴区	C9401配变（徐溜07变）	10	200	上级设备容量受限
2660	淮阴区	11206配变（徐溜06变）	10	400	上级设备容量受限
2661	淮阴区	11320配变（徐溜21变）	10	400	上级设备容量受限
2662	淮阴区	C9403配变（徐溜19变）	10	400	上级设备容量受限
2663	淮阴区	16454配变（娘庄21变）	10	200	上级设备容量受限
2664	淮阴区	姜庄社区配电房2#变压器	10	630	上级设备容量受限
2665	淮阴区	PMS_16638配变(泮谈09变)	10	200	本级设备容量受限
2666	淮阴区	张集村14变	10	400	上级设备容量受限
2667	淮阴区	12420配变(种猪场15变)	10	400	上级设备容量受限
2668	淮阴区	PMS_16433配变(胡庄18变)	10	200	上级设备容量受限
2669	淮阴区	19668配变（三河17变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2670	淮阴区	14246配变（三坝19变）	10	100	上级设备容量受限
2671	淮阴区	19669配变（三河18变）	10	200	上级设备容量受限
2672	淮阴区	PMS_19670配变（团结15变）	10	400	上级设备容量受限
2673	淮阴区	14438配变（毛湖09变）	10	400	上级设备容量受限
2674	淮阴区	PMS_19672配变（军田18变）	10	400	上级设备容量受限
2675	淮阴区	PMS_145102配变（蒋集33变）	10	400	上级设备容量受限
2676	淮阴区	PMS_19673配变（军田19变）	10	400	上级设备容量受限
2677	淮阴区	PMS_11152配变（顾庄14变）	10	400	上级设备容量受限
2678	淮阴区	PMS_14592配变（三树41变）	10	400	上级设备容量受限
2679	淮阴区	11207配变（徐溜12变）	10	400	上级设备容量受限
2680	淮阴区	PMS_11548配变（徐溜18变）	10	200	上级设备容量受限
2681	淮阴区	11701配变（金城01变）	10	400	上级设备容量受限
2682	淮阴区	11726配变（徐溜03变）	10	200	上级设备容量受限
2683	淮阴区	C9203配变(新和04变)	10	400	上级设备容量受限
2684	淮阴区	PMS_19671配变（军田17变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2685	淮阴区	14318配变（双闸11变）	10	400	上级设备容量受限
2686	淮阴区	11436配变(花园11台片)	10	400	本级设备容量受限
2687	淮阴区	PMS_淮西12变	10	400	上级设备容量受限
2688	淮阴区	PMS_11153配变（刘河30变）	10	400	上级设备容量受限
2689	淮阴区	11437配变(花园12台片)	10	400	本级设备容量受限
2690	淮阴区	12332配变（刘老庄10变）	10	200	上级设备容量受限
2691	淮阴区	H4408配变（玉尧村01变）	10	400	上级设备容量受限
2692	淮阴区	19604配变（大西04变）	10	200	上级设备容量受限
2693	淮阴区	H3425配变（代河村03变）	10	400	上级设备容量受限
2694	淮阴区	H3403配变（洪涯村02变）	10	400	上级设备容量受限
2695	淮阴区	H3404配变（洪涯村07变）	10	200	上级设备容量受限
2696	淮阴区	H3429配变（代河村02变）	10	400	上级设备容量受限
2697	淮阴区	M2208配变(凌桥05变)	10	400	上级设备容量受限
2698	淮阴区	11116配变（刘河12变）	10	400	本级设备容量受限
2699	淮阴区	H3430配变（代河村01变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2700	淮阴区	19605配变(大西05变)	10	315	上级设备容量受限
2701	淮阴区	L8107配变（古西06变）	10	200	上级设备容量受限
2702	淮阴区	19603配变（大西03变）	10	200	上级设备容量受限
2703	淮阴区	张集村04变	10	400	上级设备容量受限
2704	淮阴区	张集村10变	10	400	上级设备容量受限
2705	淮阴区	12502配变（郑河01变）	10	400	上级设备容量受限
2706	淮阴区	PMS_L8105配变（古西07台片）	10	400	上级设备容量受限
2707	淮阴区	PMS_L8108配变（古西08变）	10	400	上级设备容量受限
2708	淮阴区	PMS_L8109配变（古西09变）	10	200	上级设备容量受限
2709	淮阴区	L8148配变(友谊06台片)	10	400	上级设备容量受限
2710	淮阴区	12503配变（郑河02变）	10	400	上级设备容量受限
2711	淮阴区	12506配变（郑河06变）	10	400	上级设备容量受限
2712	淮阴区	12508配变（郑河09变）	10	100	上级设备容量受限
2713	淮阴区	张集村03台片	10	200	上级设备容量受限
2714	淮阴区	PMS_L8130配变(后河02变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2715	淮阴区	M2207配变(凌桥04变)	10	400	上级设备容量受限
2716	淮阴区	PMS_14420配变（泗河08变）	10	100	上级设备容量受限
2717	淮阴区	PMS_14467配变（徐圩01变）	10	100	上级设备容量受限
2718	淮阴区	PMS_张集村09变	10	400	上级设备容量受限
2719	淮阴区	PMS_张集村08变	10	400	上级设备容量受限
2720	淮阴区	PMS_新桥村05变	10	100	上级设备容量受限
2721	淮阴区	新桥村03变	10	400	上级设备容量受限
2722	淮阴区	PMS_新桥村04变	10	400	上级设备容量受限
2723	淮阴区	M2201配变（豆办集01变）	10	200	上级设备容量受限
2724	淮阴区	14404配变（李庵04变）	10	200	上级设备容量受限
2725	淮阴区	PMS_L1002配变(宗楼01变)	10	200	本级设备容量受限
2726	淮阴区	19627配变(军田05变)	10	400	上级设备容量受限
2727	淮阴区	19607配变(大西07变)	10	200	上级设备容量受限
2728	淮阴区	PMS_11109配变（刘河05变）	10	100	上级设备容量受限
2729	淮阴区	19644配变(三河07变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2730	淮阴区	19642配变(三河05变)	10	200	上级设备容量受限
2731	淮阴区	19640配变(三河03变)	10	400	上级设备容量受限
2732	淮阴区	19641配变(三河04变)	10	400	上级设备容量受限
2733	淮阴区	19638配变(三河01变)	10	200	上级设备容量受限
2734	淮阴区	H3413配变（金星村04变）	10	400	上级设备容量受限
2735	淮阴区	19630配变(军田07变)	10	400	上级设备容量受限
2736	淮阴区	19628配变(军田04变)	10	400	上级设备容量受限
2737	淮阴区	H3407配变（金星村06变）	10	400	上级设备容量受限
2738	淮阴区	H3409配变（金星村07变）	10	400	上级设备容量受限
2739	淮阴区	H3410配变（金星村01变）	10	400	上级设备容量受限
2740	淮阴区	H3415配变（金星村03台片）	10	200	上级设备容量受限
2741	淮阴区	H3417配变（代河村06变）	10	400	上级设备容量受限
2742	淮阴区	C9105配变（创业09变）	10	200	上级设备容量受限
2743	淮阴区	12321配变（南营03变）	10	400	上级设备容量受限
2744	淮阴区	12320配变（南营02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2745	淮阴区	PMS_12322配变（南营05变）	10	200	上级设备容量受限
2746	淮阴区	M4136配变（南营07变）	10	400	上级设备容量受限
2747	淮阴区	M4135配变（南营06变）	10	200	上级设备容量受限
2748	淮阴区	PMS_M4134配变（南营04变）	10	200	上级设备容量受限
2749	淮阴区	M3119配变（夹树01变）	10	400	上级设备容量受限
2750	淮阴区	M3101配变（夹树02变）	10	400	上级设备容量受限
2751	淮阴区	11521配变（团结06变利农7.8组）	10	200	上级设备容量受限
2752	淮阴区	12311配变（刘老庄刘皮06变）	10	400	上级设备容量受限
2753	淮阴区	12410配变（种猪场05台片）	10	400	上级设备容量受限
2754	淮阴区	M4107配变（红星05变）	10	100	上级设备容量受限
2755	淮阴区	PMS_12406配变（刘老庄种猪场01变）	10	400	上级设备容量受限
2756	淮阴区	12407配变（种猪场02变）	10	200	上级设备容量受限
2757	淮阴区	PMS_12412配变（种猪场07变）	10	200	上级设备容量受限
2758	淮阴区	PMS_12404配变（苗圃01变）	10	200	上级设备容量受限
2759	淮阴区	12411配变（种猪场06变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2760	淮阴区	12415配变(种猪场10变)	10	400	上级设备容量受限
2761	淮阴区	M4109配变（红星08变）	10	200	上级设备容量受限
2762	淮阴区	PMS_M4122配变（姜庄02变）	10	400	上级设备容量受限
2763	淮阴区	M4123配变（姜庄03变）	10	400	上级设备容量受限
2764	淮阴区	PMS_12306配变（刘老庄01变）	10	400	上级设备容量受限
2765	淮阴区	12314配变（刘老庄03变）	10	400	上级设备容量受限
2766	淮阴区	PMS_12313配变（刘老庄刘皮13变）	10	400	上级设备容量受限
2767	淮阴区	14104配变（三树06变）	10	200	上级设备容量受限
2768	淮阴区	PMS_14158配变（跃进11变）	10	200	上级设备容量受限
2769	淮阴区	11531配变（王兴07变7组）	10	200	上级设备容量受限
2770	淮阴区	11538配变（肖荡04变前肖6组）	10	400	上级设备容量受限
2771	淮阴区	11539配变（肖荡05变后肖1.2组）	10	200	上级设备容量受限
2772	淮阴区	11506配变（两淮07变轮窑4、6组）	10	100	上级设备容量受限
2773	淮阴区	PMS_14137配变（新星01变）	10	400	上级设备容量受限
2774	淮阴区	14138配变（新星02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2775	淮阴区	14139配变（新星03变）	10	200	上级设备容量受限
2776	淮阴区	M2102配变（三树02变）	10	250	上级设备容量受限
2777	淮阴区	M2103配变（三树03变）	10	400	上级设备容量受限
2778	淮阴区	M2105配变（三树05变）	10	400	上级设备容量受限
2779	淮阴区	14594配变（树西03变）	10	400	上级设备容量受限
2780	淮阴区	PMS_14595配变（树西04变）	10	200	上级设备容量受限
2781	淮阴区	14537配变（联盟02变）	10	100	上级设备容量受限
2782	淮阴区	14538配变（联盟03变）	10	400	上级设备容量受限
2783	淮阴区	M2138配变（新星08变）	10	400	上级设备容量受限
2784	淮阴区	M2136配变（新星06变）	10	200	上级设备容量受限
2785	淮阴区	M2135配变（新星05变）	10	125	上级设备容量受限
2786	淮阴区	M2139配变（新星09变）	10	100	上级设备容量受限
2787	淮阴区	L8519配变（洪北11变）	10	400	上级设备容量受限
2788	淮阴区	11649配变（代梨园08配变）	10	200	上级设备容量受限
2789	淮阴区	C9327配变（新圆17配变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2790	淮阴区	C9316配变(新圆05配变)	10	400	上级设备容量受限
2791	淮阴区	PMS_B7255配变(赵集17变)	10	200	本级设备容量受限
2792	淮阴区	L8627配变(三王07变)	10	400	上级设备容量受限
2793	淮阴区	13215配变(汤集15变)	10	200	上级设备容量受限
2794	淮阴区	13216配变(汤集16变)	10	400	上级设备容量受限
2795	淮阴区	13101配变(汤集18变)	10	400	上级设备容量受限
2796	淮阴区	PMS_13102配变(汤集19变)	10	400	上级设备容量受限
2797	淮阴区	L8616配变(同丰10变)	10	400	上级设备容量受限
2798	淮阴区	PMS_L8617配变(同丰11变)	10	400	上级设备容量受限
2799	淮阴区	13111配变(汤集朱庄08配变)	10	400	上级设备容量受限
2800	淮阴区	16415配变(丁集所娘庄16变)	10	400	上级设备容量受限
2801	淮阴区	14465配变（三堡09变）	10	200	上级设备容量受限
2802	淮阴区	13416配变（兴和01变）	10	200	本级设备容量受限
2803	淮阴区	16450配变（娘庄15变）	10	400	上级设备容量受限
2804	淮阴区	11328配变（徐溜32变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2805	淮阴区	M1821配变（陶闸06变）	10	200	本级设备容量受限
2806	淮阴区	M4411配变（双庄05变）	10	100	上级设备容量受限
2807	淮阴区	M3105配变（杨庄04变）	10	200	上级设备容量受限
2808	淮阴区	12402配变（刘皮16变）	10	400	上级设备容量受限
2809	淮阴区	12416配变（刘老庄种猪场11变）	10	200	上级设备容量受限
2810	淮阴区	PMS_11103配变（顾庄07变）	10	200	上级设备容量受限
2811	淮阴区	PMS_11458配变（吴江13变）	10	400	上级设备容量受限
2812	淮阴区	14471配变（徐圩05变）	10	200	上级设备容量受限
2813	淮阴区	M2140配变（新星10变）	10	100	上级设备容量受限
2814	淮阴区	L8618配变(同丰12变)	10	400	上级设备容量受限
2815	淮阴区	L8430配变（三和19变）	10	400	上级设备容量受限
2816	淮阴区	L1113配变(丁集17变*)	10	200	本级设备容量受限
2817	淮阴区	16401配变(丁集09变)	10	400	上级设备容量受限
2818	淮阴区	L8509配变(跨洪12变)	10	400	上级设备容量受限
2819	淮阴区	13105配变(跨洪13变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2820	淮阴区	PMS_16419配变(胡庄04台片)	10	400	上级设备容量受限
2821	淮阴区	PMS_16420配变(胡庄05变)	10	200	上级设备容量受限
2822	淮阴区	11475配变（淮北23变）	10	400	上级设备容量受限
2823	淮阴区	12266配变（郑河20变）	10	200	上级设备容量受限
2824	淮阴区	11557配变（肖荡17变）	10	400	上级设备容量受限
2825	淮阴区	11470配变（吴江23变）	10	400	上级设备容量受限
2826	淮阴区	姜庄社区配电房4#变压器	10	630	上级设备容量受限
2827	淮阴区	11476配变（淮北24变）	10	400	上级设备容量受限
2828	淮阴区	11503配变（练湖15变十字街）	10	315	上级设备容量受限
2829	淮阴区	14217配变（周集19变）	10	400	上级设备容量受限
2830	淮阴区	16475配变（丁集53变）	10	400	上级设备容量受限
2831	淮阴区	PMS_13226配变(汤集28变)	10	400	上级设备容量受限
2832	淮阴区	M4302配变（刘皮26变）	10	100	上级设备容量受限
2833	淮阴区	PMS_14190配变（三树45变）	10	400	上级设备容量受限
2834	淮阴区	PMS_14191配变（三树46变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2835	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室4# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2836	淮阴区	新桥小区01#变	10	400	上级设备容量受限
2837	淮阴区	PMS_L1124配变(丁集38 变)	10	100	本级设备容量受限
2838	淮阴区	PMS_14304配变（周庄05 变）	10	315	上级设备容量受限
2839	淮阴区	M4138配变（姜庄09变）	10	400	上级设备容量受限
2840	淮阴区	C9424配变（徐溜65变）	10	400	上级设备容量受限
2841	淮阴区	汤集佳苑东苑1号变	10	400	上级设备容量受限
2842	淮阴区	PMS_16413配变(丁集37 变)	10	315	上级设备容量受限
2843	淮阴区	M4139配变（南营16变）	10	200	上级设备容量受限
2844	淮阴区	L8537配变(王码11变)	10	200	上级设备容量受限
2845	淮阴区	PMS_L8514配变(洪北05 变)	10	400	上级设备容量受限
2846	淮阴区	PMS_大树13变	10	400	本级设备容量受限
2847	淮阴区	C9423配变（徐溜63变）	10	400	上级设备容量受限
2848	淮阴区	PMS_16462配变(丁集51 变)	10	400	上级设备容量受限
2849	淮阴区	PMS_19667配变（大西16 变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2850	淮阴区	PMS_11513配变（两淮23变）	10	400	上级设备容量受限
2851	淮阴区	PMS_11527配变（团结15变尹安4组）	10	400	上级设备容量受限
2852	淮阴区	11528配变（团结村16变）	10	400	上级设备容量受限
2853	淮阴区	L8419配变（三和27变）	10	200	上级设备容量受限
2854	淮阴区	PMS_14424配变（泗河13变）	10	200	上级设备容量受限
2855	淮阴区	PMS_M42018配变（刘皮21变）	10	400	上级设备容量受限
2856	淮阴区	C9130配变（韩庄09变）	10	200	上级设备容量受限
2857	淮阴区	11435配变（镇北21变）	10	100	本级设备容量受限
2858	淮阴区	11434配变（长兴18变牛场）	10	400	本级设备容量受限
2859	淮阴区	14307配变（周庄10变）	10	200	上级设备容量受限
2860	淮阴区	16452配变（娘庄19配变）	10	400	上级设备容量受限
2861	淮阴区	PMS_14142配变（新星17变）	10	400	上级设备容量受限
2862	淮阴区	PMS_11642配变（民强04变）	10	200	本级设备容量受限
2863	淮阴区	PMS_14199配变（三树50变）	10	400	上级设备容量受限
2864	淮阴区	PMS_12257配变（古寨村26变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2865	淮阴区	M4428配变（同心15变）	10	100	上级设备容量受限
2866	淮阴区	13240配变(兴旺12变)	10	200	上级设备容量受限
2867	淮阴区	PMS_11544配变（徐溜36变）	10	400	上级设备容量受限
2868	淮阴区	C9127配变（徐溜16变）	10	400	上级设备容量受限
2869	淮阴区	11716配变(金城16变)	10	200	上级设备容量受限
2870	淮阴区	PMS_11329配变（徐溜33变）	10	200	上级设备容量受限
2871	淮阴区	14122配变（三树36变）	10	400	上级设备容量受限
2872	淮阴区	PMS_M4132配变（刘皮22变）	10	400	上级设备容量受限
2873	淮阴区	M4137配变（南营11变）	10	400	上级设备容量受限
2874	淮阴区	M4114配变（红星13变）	10	200	上级设备容量受限
2875	淮阴区	PMS_12419配变(种猪场14台片)	10	100	上级设备容量受限
2876	淮阴区	PMS_M4425配变（同心11台片）	10	100	上级设备容量受限
2877	淮阴区	M3114配变(杨庄13变)	10	100	上级设备容量受限
2878	淮阴区	PMS_12512配变（郑河15变）	10	200	上级设备容量受限
2879	淮阴区	M4410配变（双庄04变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2880	淮阴区	12323配变（南营08变）	10	400	上级设备容量受限
2881	淮阴区	13350配变（民主08变）	10	200	上级设备容量受限
2882	淮阴区	PMS_13352配变（民主09变）	10	200	上级设备容量受限
2883	淮阴区	L8413配变（三和14变）	10	200	上级设备容量受限
2884	淮阴区	L5335配变（何庄08变）	10	100	本级设备容量受限
2885	淮阴区	PMS_13228配变(汤集30变)	10	400	上级设备容量受限
2886	淮阴区	13257配变(兴旺13变)	10	400	上级设备容量受限
2887	淮阴区	11351配变(张庄06变)	10	200	上级设备容量受限
2888	淮阴区	C9122配变（涵洞06变）	10	400	上级设备容量受限
2889	淮阴区	C9121配变（涵洞05变）	10	200	上级设备容量受限
2890	淮阴区	C9123配变（涵洞07变）	10	200	上级设备容量受限
2891	淮阴区	C9114配变（韩庄06变）	10	200	上级设备容量受限
2892	淮阴区	M2214配变(凌桥11变)	10	200	上级设备容量受限
2893	淮阴区	PMS_M2231配变(西金圩10变)	10	400	上级设备容量受限
2894	淮阴区	C9117配变（涵洞01变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2895	淮阴区	13227配变(汤集29变)	10	400	上级设备容量受限
2896	淮阴区	14145配变（新星23变）	10	400	上级设备容量受限
2897	淮阴区	L5353配变（徐赵16变）	10	100	本级设备容量受限
2898	淮阴区	M2232配变(西金圩11变)	10	200	上级设备容量受限
2899	淮阴区	M2230配变(西金圩09变)	10	200	上级设备容量受限
2900	淮阴区	PMS_M2228配变(西金圩06变)	10	200	上级设备容量受限
2901	淮阴区	L8619配变(同丰13变)	10	400	上级设备容量受限
2902	淮阴区	13208配变(汤集08变)	10	400	上级设备容量受限
2903	淮阴区	13203配变(汤集03变)	10	400	上级设备容量受限
2904	淮阴区	13218配变(汤集20变)	10	400	上级设备容量受限
2905	淮阴区	PMS_13202配变(汤集02变)	10	400	上级设备容量受限
2906	淮阴区	15628配变（新河06变）	10	200	本级设备容量受限
2907	淮阴区	14517配变（蒋集12变）	10	400	上级设备容量受限
2908	淮阴区	PMS_14597配变（树西06变）	10	400	上级设备容量受限
2909	淮阴区	14598配变（树西07变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2910	淮阴区	PMS_14141配变（新星16变）	10	200	上级设备容量受限
2911	淮阴区	PMS_14103配变（联盟12变）	10	400	上级设备容量受限
2912	淮阴区	PMS_14102配变（联盟11变）	10	100	上级设备容量受限
2913	淮阴区	PMS_14133配变（汪洼08变）	10	100	上级设备容量受限
2914	淮阴区	14112配变（三树22变）	10	400	上级设备容量受限
2915	淮阴区	11404配变（安庄10变）	10	400	本级设备容量受限
2916	淮阴区	11548配变(沿河02变2、3组)	10	400	上级设备容量受限
2917	淮阴区	PMS_11542配变（肖荡10变）	10	100	上级设备容量受限
2918	淮阴区	PMS_11544配变（肖荡12变后肖1组）	10	200	上级设备容量受限
2919	淮阴区	11402配变（安庄11变）	10	200	本级设备容量受限
2920	淮阴区	19608配变(大西08变)	10	200	上级设备容量受限
2921	淮阴区	PMS_19609配变(大西09变)	10	400	上级设备容量受限
2922	淮阴区	11120配变（刘河17变）	10	400	上级设备容量受限
2923	淮阴区	19647配变(三河10变)	10	400	上级设备容量受限
2924	淮阴区	19631配变(军田11变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2925	淮阴区	PMS_19632配变(军田12变)	10	400	上级设备容量受限
2926	淮阴区	PMS_19648配变(三河11变)	10	200	上级设备容量受限
2927	淮阴区	12514配变（郑河17变）	10	400	上级设备容量受限
2928	淮阴区	PMS_12312配变（刘老庄刘皮12变）	10	400	上级设备容量受限
2929	淮阴区	19629配变(军田06变.)	10	100	上级设备容量受限
2930	淮阴区	11509配变（两淮15变轮窑3组）	10	100	上级设备容量受限
2931	淮阴区	PMS_11524配变（团结10变利农2组）	10	200	上级设备容量受限
2932	淮阴区	11523配变（团结08变尹安吕庄）	10	200	上级设备容量受限
2933	淮阴区	PMS_16429配变（胡庄14变）	10	200	上级设备容量受限
2934	淮阴区	L5039配变（陶营05变）	10	400	本级设备容量受限
2935	淮阴区	PMS_11416配变(花园07变)	10	200	本级设备容量受限
2936	淮阴区	PMS_14521配变（蒋集16变）	10	400	上级设备容量受限
2937	淮阴区	14596配变（树西05变）	10	400	上级设备容量受限
2938	淮阴区	PMS_14520配变（蒋集15变）	10	200	上级设备容量受限
2939	淮阴区	14227配变（梨园10变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2940	淮阴区	14213配变（周集15变）	10	200	上级设备容量受限
2941	淮阴区	PMS_14144配变（新星19变）	10	200	上级设备容量受限
2942	淮阴区	PMS_14166配变（跃进18变）	10	200	上级设备容量受限
2943	淮阴区	11405配变（安庄14变5组）	10	400	本级设备容量受限
2944	淮阴区	C9205配变（新和15变）	10	200	上级设备容量受限
2945	淮阴区	C9206配变（新和16变）	10	100	上级设备容量受限
2946	淮阴区	C9207配变（新和17变）	10	400	上级设备容量受限
2947	淮阴区	19606配变(大西06台片)	10	200	上级设备容量受限
2948	淮阴区	H3419配变（代河村04变）	10	400	上级设备容量受限
2949	淮阴区	PMS_M4509配变（对口村11变）	10	200	上级设备容量受限
2950	淮阴区	M4515配变（对口村10变）	10	200	上级设备容量受限
2951	淮阴区	PMS_M4508配变（对口村09变）	10	200	上级设备容量受限
2952	淮阴区	M4506配变（对口村05变）	10	200	上级设备容量受限
2953	淮阴区	PMS_新桥村06变	10	200	上级设备容量受限
2954	淮阴区	11507配变（两淮08变轮窑2组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2955	淮阴区	PMS_M4507配变（对口村06变）	10	400	上级设备容量受限
2956	淮阴区	13368配变（淮西07变（04分）	10	100	上级设备容量受限
2957	淮阴区	14237配变（三岔07变）	10	100	上级设备容量受限
2958	淮阴区	L8133配变(后河村03变)	10	400	上级设备容量受限
2959	淮阴区	11501配变（练湖02变街北）	10	400	上级设备容量受限
2960	淮阴区	L8134配变(后河04台片)	10	400	上级设备容量受限
2961	淮阴区	PMS_11502配变（练湖08变街东）	10	200	上级设备容量受限
2962	淮阴区	11517配变（团结02变利农2、3组）	10	200	上级设备容量受限
2963	淮阴区	11518配变（团结03变尹安1、2组）	10	200	上级设备容量受限
2964	淮阴区	11520配变（团结05变）	10	200	上级设备容量受限
2965	淮阴区	12234配变（九房村09变）	10	100	上级设备容量受限
2966	淮阴区	L8149配变(友谊02台片)	10	100	上级设备容量受限
2967	淮阴区	PMS_L8104配变（古西01台片）	10	200	上级设备容量受限
2968	淮阴区	L8135配变(后河05台片)	10	200	上级设备容量受限
2969	淮阴区	12203配变（银猫03台片）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2970	淮阴区	L8448配变（振兴03变）	10	400	上级设备容量受限
2971	淮阴区	11145配变(徐梅14变)	10	200	本级设备容量受限
2972	淮阴区	PMS_19633配变(军田13变)	10	200	上级设备容量受限
2973	淮阴区	12235配变（九房村10变）	10	400	上级设备容量受限
2974	淮阴区	H3405配变（玉尧村17变）	10	400	上级设备容量受限
2975	淮阴区	PMS_14544配变（联盟10）	10	100	上级设备容量受限
2976	淮阴区	12233配变（九房村07变）	10	100	上级设备容量受限
2977	淮阴区	M16014配变（头庄07变）	10	400	本级设备容量受限
2978	淮阴区	PMS_11512配变（十里08台片）	10	160	本级设备容量受限
2979	淮阴区	11549配变(沿河03变8组)	10	400	上级设备容量受限
2980	淮阴区	PMS_L8124配变(古寨06台片)	10	400	上级设备容量受限
2981	淮阴区	H4403配变（洪涯村14变）	10	400	上级设备容量受限
2982	淮阴区	M4516配变(新公01台片)	10	400	上级设备容量受限
2983	淮阴区	L8440配变（黎明10变）	10	400	上级设备容量受限
2984	淮阴区	PMS_11314配变(鑫园20变)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2985	淮阴区	12252配变（古寨村19变）	10	100	上级设备容量受限
2986	淮阴区	M4519配变(新公村03变)	10	100	上级设备容量受限
2987	淮阴区	M4522配变(新公村06变)	10	200	上级设备容量受限
2988	淮阴区	143001配变（湖心06变）	10	400	上级设备容量受限
2989	淮阴区	11206配变（老郑09变）	10	200	本级设备容量受限
2990	淮阴区	PMS_L81151配变（古西村11变）	10	200	上级设备容量受限
2991	淮阴区	L8118配变（古西15台片）	10	400	上级设备容量受限
2992	淮阴区	PMS_11610配变（高荡06变高荡街西）	10	200	本级设备容量受限
2993	淮阴区	L8427配变（三和16变）	10	200	上级设备容量受限
2994	淮阴区	L8434配变（三和17变）	10	200	上级设备容量受限
2995	淮阴区	L8446配变（三和18变）	10	200	上级设备容量受限
2996	淮阴区	PMS_12222配变（银猫村10变）	10	400	上级设备容量受限
2997	淮阴区	11121配变（刘河18变）	10	400	上级设备容量受限
2998	淮阴区	12244配变（刘老庄古寨村03变）	10	400	上级设备容量受限
2999	淮阴区	PMS_16603配变(浪石02变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3000	淮阴区	12251配变(古寨村17变)	10	400	上级设备容量受限
3001	淮阴区	PMS_11102配变（顾庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3002	淮阴区	16422配变(胡庄07台片)	10	200	上级设备容量受限
3003	淮阴区	PMS_16428配变(胡庄13变)	10	200	上级设备容量受限
3004	淮阴区	12243配变（古寨村02台片）	10	200	上级设备容量受限
3005	淮阴区	11401配变(涧桥13变)	10	200	本级设备容量受限
3006	淮阴区	11410配变(涧桥12变)	10	200	本级设备容量受限
3007	淮阴区	14542配变（联盟08）	10	100	上级设备容量受限
3008	淮阴区	PMS_12247配变（古寨村13台片）	10	315	上级设备容量受限
3009	淮阴区	PMS_12245配变（古寨村04台片）	10	400	上级设备容量受限
3010	淮阴区	11550配变（沿河04变4、6组）	10	400	上级设备容量受限
3011	淮阴区	11516配变（团结01变利农1组）	10	400	上级设备容量受限
3012	淮阴区	PMS_11436配变（桃田11变盐坝8组）	10	100	本级设备容量受限
3013	淮阴区	12206配变（银猫村06变）	10	400	上级设备容量受限
3014	淮阴区	M4510配变（银猫村02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3015	淮阴区	14334配变（许渡07变）	10	100	上级设备容量受限
3016	淮阴区	14347配变（许渡08变）	10	100	上级设备容量受限
3017	淮阴区	13360配变（民主07变）	10	400	上级设备容量受限
3018	淮阴区	PMS_孙圩村09变	10	200	上级设备容量受限
3019	淮阴区	M2144配变（新星14变）	10	400	上级设备容量受限
3020	淮阴区	M2141配变（新星11变）	10	400	上级设备容量受限
3021	淮阴区	11540配变（肖荡08变前 肖3组）	10	200	上级设备容量受限
3022	淮阴区	11532配变（王兴10变基 督教堂）	10	200	上级设备容量受限
3023	淮阴区	L8146配变(友谊01台片)	10	100	上级设备容量受限
3024	淮阴区	PMS_11424配变(涧桥11 变)	10	400	本级设备容量受限
3025	淮阴区	L8147配变(友谊03台片)	10	100	上级设备容量受限
3026	淮阴区	L8150配变(友谊村04变)	10	100	上级设备容量受限
3027	淮阴区	M4205配变（刘老庄金色 家园#4变南区）	10	800	上级设备容量受限
3028	淮阴区	L8113配变（古西村 05变）	10	400	上级设备容量受限
3029	淮阴区	11432配变(镇北11台片)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3030	淮阴区	PMS_11429配变(镇北10台片)	10	200	本级设备容量受限
3031	淮阴区	11535配变(肖荡01变1组)	10	400	上级设备容量受限
3032	淮阴区	19621配变(大兴09变)	10	400	上级设备容量受限
3033	淮阴区	PMS_L8151(友谊村05变)	10	400	上级设备容量受限
3034	淮阴区	PMS_11530配变（王兴06变6组）	10	400	上级设备容量受限
3035	淮阴区	M4505配变（对口村04台片）	10	400	上级设备容量受限
3036	淮阴区	H3412配变（金星村10变）	10	200	上级设备容量受限
3037	淮阴区	L8153配变(友谊村08变)	10	400	上级设备容量受限
3038	淮阴区	M4416配变（双庄10变）	10	100	上级设备容量受限
3039	淮阴区	PMS_L8132配变(后河村01变)	10	400	上级设备容量受限
3040	淮阴区	新桥村08变	10	100	上级设备容量受限
3041	淮阴区	M4512配变（对口村12变）	10	200	上级设备容量受限
3042	淮阴区	PMS_14484配变（徐圩08变）	10	400	上级设备容量受限
3043	淮阴区	PMS_16414配变(丁集所23变)	10	400	上级设备容量受限
3044	淮阴区	PMS_11204配变（吴江20变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3045	淮阴区	PMS_14562配变（渠北11变）	10	200	本级设备容量受限
3046	淮阴区	张集村29变	10	400	上级设备容量受限
3047	淮阴区	PMS_L8534配变(王码08变)	10	100	上级设备容量受限
3048	淮阴区	PMS_19611配变大西11变	10	400	上级设备容量受限
3049	淮阴区	PMS_13239配变(兴旺11变)	10	200	上级设备容量受限
3050	淮阴区	PMS_11640配变(宋集25变)	10	400	上级设备容量受限
3051	淮阴区	PMS_玉尧村27变	10	400	上级设备容量受限
3052	淮阴区	PMS_11609配变(合兴13变)	10	200	上级设备容量受限
3053	淮阴区	PMS_11540配变（吴江22变）	10	400	上级设备容量受限
3054	淮阴区	L4253配变（裘庄08变）	10	400	本级设备容量受限
3055	淮阴区	PMS_14455配变（二堡13变）	10	200	上级设备容量受限
3056	淮阴区	PMS_11409配变（长兴01变1、2组）	10	200	本级设备容量受限
3057	淮阴区	L8158配变古寨安置小区02变	10	400	上级设备容量受限
3058	淮阴区	11422配变（长兴15变）	10	400	本级设备容量受限
3059	淮阴区	M4131配变（刘皮19变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3060	淮阴区	11551配变（沿河05变5组）	10	400	上级设备容量受限
3061	淮阴区	PMS_L8510配变(洪北01变)	10	200	上级设备容量受限
3062	淮阴区	L8612配变(同丰06变)	10	400	上级设备容量受限
3063	淮阴区	PMS_11651配变(蒋渡01变)	10	200	上级设备容量受限
3064	淮阴区	PMS_16448配变（娘庄13变）	10	200	上级设备容量受限
3065	淮阴区	PMS_14413配变（泗河001变）	10	200	上级设备容量受限
3066	淮阴区	PMS_张集村28变	10	400	上级设备容量受限
3067	淮阴区	PMS_M42019配变（刘皮24变）	10	400	上级设备容量受限
3068	淮阴区	明珠花园小区1#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3069	淮阴区	PMS_L4235配变（韩圩35变）	10	200	本级设备容量受限
3070	淮阴区	H4404配变（洪涯村23变）	10	400	上级设备容量受限
3071	淮阴区	11526配变（团结14变养鸡场）	10	400	上级设备容量受限
3072	淮阴区	同心小区5#变	10	630	上级设备容量受限
3073	淮阴区	M4429配变（九房01变）	10	200	上级设备容量受限
3074	淮阴区	16437配变(娘庄02配变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3075	淮阴区	PMS_12319配变（南营01变新）	10	400	上级设备容量受限
3076	淮阴区	14330配变（金圩17变）	10	200	上级设备容量受限
3077	淮阴区	PMS_学田15511配变（镇西10变）	10	200	本级设备容量受限
3078	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3079	淮阴区	14345配变（延河06）	10	315	上级设备容量受限
3080	淮阴区	张集村42变	10	400	上级设备容量受限
3081	淮阴区	11732配变（金城18变）	10	400	上级设备容量受限
3082	淮阴区	PMS_11208配变（民主08变）	10	400	上级设备容量受限
3083	淮阴区	11530配变（民主07变）	10	400	上级设备容量受限
3084	淮阴区	11417配变（高荡12变）	10	400	本级设备容量受限
3085	淮阴区	11665配变(宋集37变)	10	400	上级设备容量受限
3086	淮阴区	PMS_16432配变(胡庄17变)	10	200	上级设备容量受限
3087	淮阴区	PMS_14426配变（泗河15变）	10	400	上级设备容量受限
3088	淮阴区	11440配变(涧桥15变)	10	400	本级设备容量受限
3089	淮阴区	PMS_16458配变（娘庄25变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3090	淮阴区	同心小区2#变	10	630	上级设备容量受限
3091	淮阴区	11643配变(宋集29变)	10	400	上级设备容量受限
3092	淮阴区	16477配变（胡庄28变）	10	200	上级设备容量受限
3093	淮阴区	淮西14变	10	400	上级设备容量受限
3094	淮阴区	南营社区配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限
3095	淮阴区	11441配变(镇北20变)	10	400	本级设备容量受限
3096	淮阴区	L3355配变（两淮25变两淮村委会）	10	200	本级设备容量受限
3097	淮阴区	PMS_14429配变（凌桥22变）	10	200	上级设备容量受限
3098	淮阴区	吴江社区02变	10	400	上级设备容量受限
3099	淮阴区	PMS_11431配变（高荡10变四干渠）	10	200	本级设备容量受限
3100	淮阴区	11433配变（开庄06变顾庄西）	10	100	本级设备容量受限
3101	淮阴区	L8418配变（三和10变）	10	200	上级设备容量受限
3102	淮阴区	L8402配变（振兴01变）	10	200	上级设备容量受限
3103	淮阴区	11331配变（徐溜38变）	10	400	上级设备容量受限
3104	淮阴区	PMS_街西11变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3105	淮阴区	11416配变（长兴09变三尖1、2组）	10	100	本级设备容量受限
3106	淮阴区	PMS_11302配变（镇北13变）	10	200	本级设备容量受限
3107	淮阴区	13335配变（黎明15变）	10	400	上级设备容量受限
3108	淮阴区	PMS_13337配变（黎明16变）	10	200	上级设备容量受限
3109	淮阴区	PMS_157002配变（吴城09变）	10	200	本级设备容量受限
3110	淮阴区	PMS_16326配变（韩桥村03变）	10	200	本级设备容量受限
3111	淮阴区	PMS_14433配变（毛湖04变）	10	200	上级设备容量受限
3112	淮阴区	PMS_14468配变（徐圩02变）	10	200	上级设备容量受限
3113	淮阴区	PMS_14403配变（李庵03变）	10	100	上级设备容量受限
3114	淮阴区	M4110配变（红星09变）	10	200	上级设备容量受限
3115	淮阴区	13133配变(宋集21配变)	10	400	上级设备容量受限
3116	淮阴区	PMS_14481配变（磨盘08变）	10	100	上级设备容量受限
3117	淮阴区	PMS_L1004配变(宗楼03变)	10	200	本级设备容量受限
3118	淮阴区	M4118配变（红星17变）	10	200	上级设备容量受限
3119	淮阴区	PMS_C9308配变(宋集22变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3120	淮阴区	C9309配变(宋集23配变)	10	200	上级设备容量受限
3121	淮阴区	PMS_11661配变(新圆15变)	10	200	上级设备容量受限
3122	淮阴区	PMS_13222配变(汤集24变)	10	400	上级设备容量受限
3123	淮阴区	13223配变(汤集25变)	10	400	上级设备容量受限
3124	淮阴区	M2109配变（三树32变）	10	200	上级设备容量受限
3125	淮阴区	PMS_14524配变（蒋集19变）	10	400	上级设备容量受限
3126	淮阴区	PMS_12418配变(种猪场13变)	10	100	上级设备容量受限
3127	淮阴区	PMS_12417配变(种猪场12变)	10	200	上级设备容量受限
3128	淮阴区	16111配变(七一04台片)	10	200	本级设备容量受限
3129	淮阴区	16128配变(七一17变)	10	200	本级设备容量受限
3130	淮阴区	PMS_16402配变(丁集10变)	10	200	上级设备容量受限
3131	淮阴区	16439配变(娘庄04变)	10	315	上级设备容量受限
3132	淮阴区	16424配变(胡庄09变)	10	200	上级设备容量受限
3133	淮阴区	16436配变(娘庄01变)	10	200	上级设备容量受限
3134	淮阴区	16445配变（娘庄10台片）	10	50	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3135	淮阴区	PMS_16449配变（娘庄14台片）	10	400	上级设备容量受限
3136	淮阴区	PMS_12413配变(种猪场08变)	10	400	上级设备容量受限
3137	淮阴区	16418配变(胡庄03变)	10	200	上级设备容量受限
3138	淮阴区	PMS_16442配变（娘庄07台片）	10	200	上级设备容量受限
3139	淮阴区	16417配变(胡庄02台片)	10	200	上级设备容量受限
3140	淮阴区	16441配变（娘庄06变）	10	400	上级设备容量受限
3141	淮阴区	12255配变（刘老庄古寨村23变）	10	400	上级设备容量受限
3142	淮阴区	11204配变（大树10变）	10	400	本级设备容量受限
3143	淮阴区	PMS_11639配变（刘洼06变）	10	200	本级设备容量受限
3144	淮阴区	PMS_11660配变(新圆01变)	10	400	上级设备容量受限
3145	淮阴区	11632配变(宋集14变)	10	400	上级设备容量受限
3146	淮阴区	13104配变(跨洪07配变)	10	200	上级设备容量受限
3147	淮阴区	L8610配变(同丰04变)	10	400	上级设备容量受限
3148	淮阴区	PMS_L8524配变(洪北17变)	10	200	上级设备容量受限
3149	淮阴区	M2116配变（树西10变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3150	淮阴区	C9107配变（创业14变）	10	400	上级设备容量受限
3151	淮阴区	M2108配变（三树26变）	10	400	上级设备容量受限
3152	淮阴区	M2145配变（新星20变）	10	200	上级设备容量受限
3153	淮阴区	PMS_14143配变（新星18变）	10	200	上级设备容量受限
3154	淮阴区	11533配变（民主11变）	10	400	上级设备容量受限
3155	淮阴区	PMS_14113配变（三树25变）	10	400	上级设备容量受限
3156	淮阴区	PMS_14453配变（二堡11变）	10	100	上级设备容量受限
3157	淮阴区	14406配变（李庵06变）	10	200	上级设备容量受限
3158	淮阴区	C9411配变（徐溜39变）	10	400	上级设备容量受限
3159	淮阴区	PMS_M2243配变(周庄06变)	10	200	上级设备容量受限
3160	淮阴区	14479配变（磨盘06变）	10	100	上级设备容量受限
3161	淮阴区	16405配变(丁集18变)	10	200	上级设备容量受限
3162	淮阴区	14436配变（毛湖07变）	10	200	上级设备容量受限
3163	淮阴区	14536配变（联盟01变）	10	400	上级设备容量受限
3164	淮阴区	11215配变(民主14变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3165	淮阴区	PMS_11304配变（新和08变）	10	200	上级设备容量受限
3166	淮阴区	11308配变（新和14变）	10	400	上级设备容量受限
3167	淮阴区	PMS_11546配变（张庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3168	淮阴区	11305配变（新和09变）	10	400	上级设备容量受限
3169	淮阴区	PMS_11421配变（长兴14变三尖1组）	10	200	本级设备容量受限
3170	淮阴区	14313配变（双闸06变）	10	200	上级设备容量受限
3171	淮阴区	PMS_14519配变（蒋集14变）	10	400	上级设备容量受限
3172	淮阴区	PMS_13336配变（黎明01变）	10	200	上级设备容量受限
3173	淮阴区	14314配变（双闸07变）	10	200	上级设备容量受限
3174	淮阴区	PMS_11537配变（吴江14变）	10	400	上级设备容量受限
3175	淮阴区	14212配变（周集14变）	10	200	上级设备容量受限
3176	淮阴区	PMS_14587配变（三树24变）	10	400	上级设备容量受限
3177	淮阴区	14599配变（树西08变）	10	200	上级设备容量受限
3178	淮阴区	L8420配变（振兴11变）	10	200	上级设备容量受限
3179	淮阴区	11653配变(蒋渡03配变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3180	淮阴区	11709配变（金城09号台变）	10	400	上级设备容量受限
3181	淮阴区	PMS_11708配变（金城08变）	10	200	上级设备容量受限
3182	淮阴区	C9413配变（徐溜42变）	10	400	上级设备容量受限
3183	淮阴区	PMS_13325配变（新园24变(08分）	10	200	上级设备容量受限
3184	淮阴区	19635配变(军田15变)	10	100	上级设备容量受限
3185	淮阴区	PMS_13355配变（民主10变（04分）	10	200	上级设备容量受限
3186	淮阴区	PMS_13358配变（民主11变）	10	160	上级设备容量受限
3187	淮阴区	L8408配变（振兴06变）	10	200	上级设备容量受限
3188	淮阴区	L8407配变（振兴13变）	10	200	上级设备容量受限
3189	淮阴区	C9109配变（韩庄01变）	10	200	上级设备容量受限
3190	淮阴区	13114配变(代梨园05变)	10	400	上级设备容量受限
3191	淮阴区	PMS_M2218配变(凌桥16变)	10	400	上级设备容量受限
3192	淮阴区	13115配变(代梨园06配变)	10	400	上级设备容量受限
3193	淮阴区	11455配变（肖荡13变后肖4组）	10	400	本级设备容量受限
3194	淮阴区	15242配变（太山10变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3195	淮阴区	14239配变（三岔09变）	10	200	上级设备容量受限
3196	淮阴区	16446配变（娘庄11变）	10	200	上级设备容量受限
3197	淮阴区	PMS_14136配变（汪汪12变）	10	200	上级设备容量受限
3198	淮阴区	11411配变（长兴04变村部）	10	400	本级设备容量受限
3199	淮阴区	11346配变（新兴07变渠南4组）	10	200	本级设备容量受限
3200	淮阴区	11608配变（合兴12变）	10	400	上级设备容量受限
3201	淮阴区	14346配变（许渡09变）	10	200	上级设备容量受限
3202	淮阴区	PMS_11652配变（蒋渡02变）	10	200	上级设备容量受限
3203	淮阴区	PMS_14121配变（三树35变）	10	400	上级设备容量受限
3204	淮阴区	14329配变（湖心007变）	10	100	上级设备容量受限
3205	淮阴区	13117配变（代梨园09变）	10	400	上级设备容量受限
3206	淮阴区	13354配变（民主12变）	10	400	上级设备容量受限
3207	淮阴区	14204配变（周集05变）	10	400	上级设备容量受限
3208	淮阴区	14205配变（周集06变）	10	100	上级设备容量受限
3209	淮阴区	14201配变（周集01变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3210	淮阴区	PMS_14540配变（联盟06）	10	100	上级设备容量受限
3211	淮阴区	PMS_14106配变（三树08变）	10	400	上级设备容量受限
3212	淮阴区	PMS_M1105配变（汪汪02变）	10	200	上级设备容量受限
3213	淮阴区	M1108配变（汪汪09变）	10	400	上级设备容量受限
3214	淮阴区	PMS_14134配变（汪汪10变）	10	400	上级设备容量受限
3215	淮阴区	PMS_L5101配变（河塘05变）	10	200	本级设备容量受限
3216	淮阴区	PMS_L4104配变（程圩09变）	10	200	本级设备容量受限
3217	淮阴区	14115配变（三树27变）	10	200	上级设备容量受限
3218	淮阴区	PMS_L5056配变（杨庙09变）	10	200	本级设备容量受限
3219	淮阴区	PMS_11451配变（安庄05变陆阳3. 4. 5组）	10	100	本级设备容量受限
3220	淮阴区	11412配变(长兴05变)	10	400	本级设备容量受限
3221	淮阴区	PMS_11454配变（肖荡07变6组）	10	200	本级设备容量受限
3222	淮阴区	PMS_16607配变(浪石06变)	10	200	本级设备容量受限
3223	淮阴区	11529配变（团结09变）	10	200	上级设备容量受限
3224	淮阴区	11519配变（团结04变尹安4组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3225	淮阴区	11536配变(肖荡02变王何庄)	10	200	上级设备容量受限
3226	淮阴区	M4414配变（双庄08变）	10	100	上级设备容量受限
3227	淮阴区	M4112配变（红星11变）	10	100	上级设备容量受限
3228	淮阴区	PMS_12401配变（刘皮05变）	10	200	上级设备容量受限
3229	淮阴区	M16024配变（利民11变）	10	200	本级设备容量受限
3230	淮阴区	M19045配变（城南08变）	10	400	本级设备容量受限
3231	淮阴区	PMS_14407配变（李奄07变）	10	400	上级设备容量受限
3232	淮阴区	11727配变（徐溜25号台变）	10	400	上级设备容量受限
3233	淮阴区	PMS_14434配变（毛湖05变）	10	400	上级设备容量受限
3234	淮阴区	PMS_11603配变(合兴06变)	10	400	上级设备容量受限
3235	淮阴区	PMS_12242配变（古寨村#05变）	10	400	上级设备容量受限
3236	淮阴区	14432配变（毛湖03变）	10	200	上级设备容量受限
3237	淮阴区	PMS_14507配变（蒋集01变）	10	400	上级设备容量受限
3238	淮阴区	11624配变(宋集02配变)	10	400	上级设备容量受限
3239	淮阴区	PMS_11625配变(宋集03变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3240	淮阴区	11626配变(宋集04配变)	10	200	上级设备容量受限
3241	淮阴区	L8127配变(古寨10变)	10	400	上级设备容量受限
3242	淮阴区	PMS_C9313配变(新圆02变)	10	400	上级设备容量受限
3243	淮阴区	PMS_C9317配变(新圆06变)	10	200	上级设备容量受限
3244	淮阴区	PMS_13116配变(代梨园07变)	10	400	上级设备容量受限
3245	淮阴区	L8404配变（振兴02变）	10	200	上级设备容量受限
3246	淮阴区	L8409配变（振兴07变）	10	100	上级设备容量受限
3247	淮阴区	M2239配变(渔种厂01变)	10	400	上级设备容量受限
3248	淮阴区	PMS_M2240配变(周庄001变)	10	200	上级设备容量受限
3249	淮阴区	M2241配变(周庄002变)	10	250	上级设备容量受限
3250	淮阴区	14427配变（凌桥03变）	10	400	上级设备容量受限
3251	淮阴区	C9112配变（韩庄04变）	10	200	上级设备容量受限
3252	淮阴区	C9315配变(新圆04配变)	10	400	上级设备容量受限
3253	淮阴区	16438配变(娘庄03变)	10	315	上级设备容量受限
3254	淮阴区	11655配变(蒋渡10配变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3255	淮阴区	PMS_16423配变(胡庄08台片)	10	200	上级设备容量受限
3256	淮阴区	11623配变(宋集01变)	10	400	上级设备容量受限
3257	淮阴区	PMS_B5029配变（沿湖村05变）	10	200	本级设备容量受限
3258	淮阴区	14207配变（周集08变）	10	400	上级设备容量受限
3259	淮阴区	PMS_11613配变(朱庄03变)	10	200	上级设备容量受限
3260	淮阴区	14511配变（蒋集05变）	10	100	上级设备容量受限
3261	淮阴区	14512配变（蒋集06变）	10	315	上级设备容量受限
3262	淮阴区	PMS_C9319配变(新圆08变)	10	200	上级设备容量受限
3263	淮阴区	C9318配变(新圆07变)	10	200	上级设备容量受限
3264	淮阴区	PMS_C9326配变(新圆16变)	10	200	上级设备容量受限
3265	淮阴区	PMS_11604配变(合兴07变)	10	400	上级设备容量受限
3266	淮阴区	PMS_11628配变(宋集09变)	10	400	上级设备容量受限
3267	淮阴区	M2226配变(西金圩04变)	10	200	上级设备容量受限
3268	淮阴区	PMS_13124配变(蒋渡07变)	10	100	上级设备容量受限
3269	淮阴区	PMS_11457配变（吴江12变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3270	淮阴区	13123配变(蒋渡06配变)	10	400	上级设备容量受限
3271	淮阴区	13122配变(蒋渡05变)	10	400	上级设备容量受限
3272	淮阴区	PMS_M2224配变(西金圩02变)	10	200	上级设备容量受限
3273	淮阴区	PMS_11647配变(代梨园02变)	10	400	上级设备容量受限
3274	淮阴区	PMS_14508配变（蒋集02变）	10	400	上级设备容量受限
3275	淮阴区	PMS_14513配变（蒋集07变）	10	400	上级设备容量受限
3276	淮阴区	PMS_14509配变（蒋集03变）	10	400	上级设备容量受限
3277	淮阴区	14510配变（蒋集04变）	10	400	上级设备容量受限
3278	淮阴区	L1006配变(宗楼05台片)	10	200	本级设备容量受限
3279	淮阴区	14402配变（李庵02变）	10	100	上级设备容量受限
3280	淮阴区	PMS_14417配变（泗河05变）	10	200	上级设备容量受限
3281	淮阴区	11217配变（吴江24变）	10	400	上级设备容量受限
3282	淮阴区	11456配变（吴江11变）	10	400	上级设备容量受限
3283	淮阴区	11407配变（创业05变）	10	200	上级设备容量受限
3284	淮阴区	C9110配变（韩庄02变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3285	淮阴区	C9111配变（韩庄03变）	10	400	上级设备容量受限
3286	淮阴区	C9102配变（创业02变）	10	400	上级设备容量受限
3287	淮阴区	C9126配变（徐溜15变）	10	200	上级设备容量受限
3288	淮阴区	C9125配变（徐溜14变）	10	400	上级设备容量受限
3289	淮阴区	11452配变（吴江07变）	10	400	上级设备容量受限
3290	淮阴区	11453配变（吴江08变）	10	400	上级设备容量受限
3291	淮阴区	11438配变（淮北01变）	10	200	上级设备容量受限
3292	淮阴区	11439配变（淮北02变）	10	100	上级设备容量受限
3293	淮阴区	13201配变(汤集01配变)	10	400	上级设备容量受限
3294	淮阴区	PMS_13205配变(汤集05变)	10	200	上级设备容量受限
3295	淮阴区	13206配变(汤集06变)	10	400	上级设备容量受限
3296	淮阴区	13207配变(汤集07变)	10	400	上级设备容量受限
3297	淮阴区	13229配变(兴旺01变)	10	400	上级设备容量受限
3298	淮阴区	PMS_11442配变（淮北05变）	10	400	上级设备容量受限
3299	淮阴区	PMS_11440配变（淮北03变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3300	淮阴区	PMS_11441配变（淮北04变）	10	400	上级设备容量受限
3301	淮阴区	C9119配变（涵洞03变）	10	400	上级设备容量受限
3302	淮阴区	C9104配变（创业08变）	10	400	上级设备容量受限
3303	淮阴区	PMS_11409配变（创业07变）	10	400	上级设备容量受限
3304	淮阴区	PMS_11454配变（吴江09变）	10	200	上级设备容量受限
3305	淮阴区	11455配变（吴江10变）	10	400	上级设备容量受限
3306	淮阴区	C9101配变（创业01变）	10	400	上级设备容量受限
3307	淮阴区	PMS_11450配变（吴江06变）	10	400	上级设备容量受限
3308	淮阴区	16416配变(胡庄01台片)	10	200	上级设备容量受限
3309	淮阴区	PMS_13231配变(兴旺03变)	10	200	上级设备容量受限
3310	淮阴区	PMS_13232配变(兴旺04变)	10	200	上级设备容量受限
3311	淮阴区	13233配变(兴旺05变)	10	200	上级设备容量受限
3312	淮阴区	13234配变(兴旺06配变)	10	400	上级设备容量受限
3313	淮阴区	PMS_13241配变(三王01变)	10	400	上级设备容量受限
3314	淮阴区	L5324配变（韩圩06变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3315	淮阴区	PMS_13242配变(三王02变)	10	400	上级设备容量受限
3316	淮阴区	PMS_13243配变(三王03变)	10	400	上级设备容量受限
3317	淮阴区	13244配变(三王04变)	10	200	上级设备容量受限
3318	淮阴区	PMS_14401配变（李庵01变）	10	200	上级设备容量受限
3319	淮阴区	14414配变（泗河02变）	10	200	上级设备容量受限
3320	淮阴区	L5345配变（徐赵08变）	10	200	本级设备容量受限
3321	淮阴区	L8501配变(跨洪01变)	10	400	上级设备容量受限
3322	淮阴区	PMS_19619配变(大兴05变)	10	400	上级设备容量受限
3323	淮阴区	PMS_L8502配变(跨洪02变)	10	400	上级设备容量受限
3324	淮阴区	PMS_19615配变(大兴01变)	10	400	上级设备容量受限
3325	淮阴区	PMS_L8503配变(跨洪03变)	10	400	上级设备容量受限
3326	淮阴区	PMS_19616配变(大兴02变)	10	400	上级设备容量受限
3327	淮阴区	PMS_L8528配变(王码02变)	10	400	上级设备容量受限
3328	淮阴区	L8504配变(跨洪05变)	10	400	上级设备容量受限
3329	淮阴区	13103配变(跨洪06变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3330	淮阴区	PMS_L8505配变(跨洪08变)	10	100	上级设备容量受限
3331	淮阴区	L8511配变(洪北02配变)	10	400	上级设备容量受限
3332	淮阴区	L8529配变(王码03变)	10	100	上级设备容量受限
3333	淮阴区	L8531配变(王码05变)	10	200	上级设备容量受限
3334	淮阴区	PMS_14418配变（泗河06变）	10	100	上级设备容量受限
3335	淮阴区	PMS_13248配变(沈圩02变)	10	400	上级设备容量受限
3336	淮阴区	L8601配变(沈圩03变)	10	400	上级设备容量受限
3337	淮阴区	PMS_11305配变（大树06变）	10	100	本级设备容量受限
3338	淮阴区	13109配变(汤集朱庄06变)	10	400	上级设备容量受限
3339	淮阴区	13110配变(汤集朱庄07变)	10	400	上级设备容量受限
3340	淮阴区	13361配变（淮西02变）	10	400	上级设备容量受限
3341	淮阴区	PMS_L8603配变(沈圩06变)	10	400	上级设备容量受限
3342	淮阴区	PMS_13107配变(沈圩08变)	10	200	上级设备容量受限
3343	淮阴区	11304配变（大树01变）	10	200	本级设备容量受限
3344	淮阴区	L8607配变(同丰01变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3345	淮阴区	L8608配变(同丰02变)	10	400	上级设备容量受限
3346	淮阴区	L8609配变(同丰03变)	10	200	上级设备容量受限
3347	淮阴区	L8615配变(同丰09变)	10	200	上级设备容量受限
3348	淮阴区	13250配变(沈圩09变)	10	400	上级设备容量受限
3349	淮阴区	11529配变（民主05变）	10	400	上级设备容量受限
3350	淮阴区	PMS_11528配变（民主04变）	10	400	上级设备容量受限
3351	淮阴区	L8604配变(沈圩10配变)	10	200	上级设备容量受限
3352	淮阴区	11527配变（民主03变）	10	400	上级设备容量受限
3353	淮阴区	PMS_11506配变（长庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3354	淮阴区	11525配变（民主01变）	10	400	上级设备容量受限
3355	淮阴区	13211配变(汤集11变)	10	400	上级设备容量受限
3356	淮阴区	11505配变（长庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3357	淮阴区	13210配变(汤集10配变)	10	315	上级设备容量受限
3358	淮阴区	C9124配变（徐溜02变）	10	400	上级设备容量受限
3359	淮阴区	L8613配变(同丰07变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3360	淮阴区	PMS_11541配变（徐溜05变）	10	400	上级设备容量受限
3361	淮阴区	PMS_L8614配变(同丰08变)	10	200	上级设备容量受限
3362	淮阴区	11471配变（吴江04变）	10	400	上级设备容量受限
3363	淮阴区	11535配变（吴江03变）	10	200	上级设备容量受限
3364	淮阴区	11202配变（吴江01变）	10	400	上级设备容量受限
3365	淮阴区	PMS_11201配变（民主06变）	10	400	上级设备容量受限
3366	淮阴区	11203配变（吴江02变）	10	400	上级设备容量受限
3367	淮阴区	14457配变（三堡01变）	10	200	上级设备容量受限
3368	淮阴区	PMS_11503配变（长庄04变）	10	400	上级设备容量受限
3369	淮阴区	PMS_11515配变（淮北06变）	10	400	上级设备容量受限
3370	淮阴区	11508配变（长庄09变）	10	400	上级设备容量受限
3371	淮阴区	PMS_11504配变（长庄05变）	10	200	上级设备容量受限
3372	淮阴区	L8532配变(王码06变)	10	200	上级设备容量受限
3373	淮阴区	14476配变（磨盘03变）	10	100	上级设备容量受限
3374	淮阴区	PMS_14446配变（二堡04变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3375	淮阴区	L8538配变(王码12变)	10	100	上级设备容量受限
3376	淮阴区	PMS_L8516配变(洪北08变)	10	315	上级设备容量受限
3377	淮阴区	L8414配变（三和07变）	10	400	上级设备容量受限
3378	淮阴区	L8416配变（三和08变）	10	400	上级设备容量受限
3379	淮阴区	PMS_11707配变（金城07变）	10	400	上级设备容量受限
3380	淮阴区	PMS_11706配变（金城06变）	10	400	上级设备容量受限
3381	淮阴区	11702配变（金城02变）	10	400	上级设备容量受限
3382	淮阴区	C9201配变(新和01变)	10	400	上级设备容量受限
3383	淮阴区	PMS_11705配变（金城05变）	10	400	上级设备容量受限
3384	淮阴区	L8428配变（三和11变）	10	400	上级设备容量受限
3385	淮阴区	L8429配变（三和12变）	10	100	上级设备容量受限
3386	淮阴区	L8445配变（三和13变）	10	200	上级设备容量受限
3387	淮阴区	13322配变（新园08变）	10	400	上级设备容量受限
3388	淮阴区	M2242配变(周庄03变)	10	200	上级设备容量受限
3389	淮阴区	13324配变（新园07变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3390	淮阴区	PMS_13327配变（新园09变）	10	400	上级设备容量受限
3391	淮阴区	PMS_13330配变（黎明06变（增容）	10	200	上级设备容量受限
3392	淮阴区	PMS_13342配变（黎明04变）	10	200	上级设备容量受限
3393	淮阴区	13346配变（民主01变）	10	400	上级设备容量受限
3394	淮阴区	L8435配变（淮泗02变）	10	100	上级设备容量受限
3395	淮阴区	L8439配变（黎明03变）	10	200	上级设备容量受限
3396	淮阴区	L8441配变（黎明05变）	10	100	上级设备容量受限
3397	淮阴区	L8425配变（振兴05变）	10	200	上级设备容量受限
3398	淮阴区	L8422配变（振兴04变）	10	200	上级设备容量受限
3399	淮阴区	PMS_13356配变（民主04变）	10	100	上级设备容量受限
3400	淮阴区	PMS_13359配变（民主05变）	10	200	上级设备容量受限
3401	淮阴区	M2225配变（西金圩03变）	10	400	上级设备容量受限
3402	淮阴区	M2223配变（西金圩01变）	10	200	上级设备容量受限
3403	淮阴区	14502配变（高尚02变）	10	100	上级设备容量受限
3404	淮阴区	PMS_12227配变（九房02台片）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3405	淮阴区	12228配变（九房村08变）	10	100	上级设备容量受限
3406	淮阴区	PMS_C9301配变(合兴02变)	10	200	上级设备容量受限
3407	淮阴区	14202配变（周集02变）	10	400	上级设备容量受限
3408	淮阴区	C9302配变(合兴03变)	10	200	上级设备容量受限
3409	淮阴区	11602配变(合兴04变)	10	400	上级设备容量受限
3410	淮阴区	11614配变(朱庄04配变)	10	400	上级设备容量受限
3411	淮阴区	13129配变(朱庄05变)	10	400	上级设备容量受限
3412	淮阴区	145100配变（周集03变）	10	315	上级设备容量受限
3413	淮阴区	C9306配变(宋集07变)	10	400	上级设备容量受限
3414	淮阴区	C9305配变(宋集06变)	10	200	上级设备容量受限
3415	淮阴区	14236配变（三岔06变）	10	400	上级设备容量受限
3416	淮阴区	14222配变（梨园05变）	10	400	上级设备容量受限
3417	淮阴区	14224配变（梨园07变）	10	400	上级设备容量受限
3418	淮阴区	14223配变（梨园06变）	10	400	上级设备容量受限
3419	淮阴区	16440配变(娘庄05台片)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3420	淮阴区	14206配变（周集07变）	10	200	上级设备容量受限
3421	淮阴区	14241配变（三坝07变）	10	400	上级设备容量受限
3422	淮阴区	19658配变(团结05变)	10	200	上级设备容量受限
3423	淮阴区	PMS_M4502配变（对口村08变）	10	200	上级设备容量受限
3424	淮阴区	PMS_L8106配变（古西02变）	10	200	上级设备容量受限
3425	淮阴区	H3418配变（代河村09变）	10	400	上级设备容量受限
3426	淮阴区	19602配变（大西02变）	10	400	上级设备容量受限
3427	淮阴区	19618配变(大兴04变)	10	200	上级设备容量受限
3428	淮阴区	PMS_14564配变（三坝01变）	10	400	上级设备容量受限
3429	淮阴区	PMS_14567配变（三坝03变）	10	100	上级设备容量受限
3430	淮阴区	14231配变（三岔01变）	10	400	上级设备容量受限
3431	淮阴区	14233配变（三岔03变）	10	100	上级设备容量受限
3432	淮阴区	M2126配变（三岔05变）	10	200	上级设备容量受限
3433	淮阴区	L7516配变（蒋桥04变）	10	200	本级设备容量受限
3434	淮阴区	H4407配变（玉尧村08变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3435	淮阴区	H4406配变（洪涯村09变）	10	400	上级设备容量受限
3436	淮阴区	M42015配变（刘老庄金色家园#1变）	10	800	上级设备容量受限
3437	淮阴区	PMS_洪涯村15变	10	400	上级设备容量受限
3438	淮阴区	11633配变(宋集15配变)	10	400	上级设备容量受限
3439	淮阴区	11634配变(宋集16配变)	10	400	上级设备容量受限
3440	淮阴区	PMS_11619配变(朱庄11变)	10	200	上级设备容量受限
3441	淮阴区	PMS_11209配变（老郑10变）	10	100	本级设备容量受限
3442	淮阴区	16443配变（娘庄08变）	10	200	上级设备容量受限
3443	淮阴区	H3427配变（代河村07台片）	10	400	上级设备容量受限
3444	淮阴区	PMS_孙圩村10变	10	100	上级设备容量受限
3445	淮阴区	PMS_16613配变(劳动02变)	10	200	本级设备容量受限
3446	淮阴区	PMS_16407配变(丁集26变(1号变))	10	800	上级设备容量受限
3447	淮阴区	PMS_16408配变(丁集26变(2号变))	10	800	上级设备容量受限
3448	淮阴区	12264配变（古寨村16变）	10	400	上级设备容量受限
3449	淮阴区	12238配变（刘老庄古寨18台片）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3450	淮阴区	PMS_14472配变（徐圩06变）	10	200	上级设备容量受限
3451	淮阴区	19610配变(大西10变.)	10	400	上级设备容量受限
3452	淮阴区	张集村15变	10	400	上级设备容量受限
3453	淮阴区	PMS_11301配变（大树08台片）	10	100	本级设备容量受限
3454	淮阴区	PMS_11310配变（大树09变）	10	100	本级设备容量受限
3455	淮阴区	16406配变(丁集19台片)	10	200	上级设备容量受限
3456	淮阴区	PMS_11215配变(镇南09台片)	10	100	本级设备容量受限
3457	淮阴区	PMS_11419配变(花园05变)	10	400	本级设备容量受限
3458	淮阴区	孙圩村11变	10	100	上级设备容量受限
3459	淮阴区	H4401配变（洪涯村11变）	10	400	上级设备容量受限
3460	淮阴区	PMS_14108配变（三树12变）	10	200	上级设备容量受限
3461	淮阴区	12302配变（红色家园4变）	10	400	上级设备容量受限
3462	淮阴区	PMS_L8114配变（古西10台片）	10	400	上级设备容量受限
3463	淮阴区	L8119配变（古西16变）	10	400	上级设备容量受限
3464	淮阴区	PMS_11421配变(花园06变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3465	淮阴区	PMS_12303配变（红色家园2变）	10	400	上级设备容量受限
3466	淮阴区	PMS_12304配变（红色家园3变）	10	400	上级设备容量受限
3467	淮阴区	PMS_11522配变（淮北17变）	10	200	上级设备容量受限
3468	淮阴区	PMS_11420配变（创业17变）	10	400	上级设备容量受限
3469	淮阴区	C9115配变（韩庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3470	淮阴区	13108配变(沈圩15变)	10	400	上级设备容量受限
3471	淮阴区	13252配变(沈圩14变)	10	200	上级设备容量受限
3472	淮阴区	13220配变(汤集22变)	10	400	上级设备容量受限
3473	淮阴区	13246配变(三王08变)	10	200	上级设备容量受限
3474	淮阴区	L5047配变（陶营13变）	10	100	本级设备容量受限
3475	淮阴区	PMS_L4105配变（程圩12变）	10	100	本级设备容量受限
3476	淮阴区	L4229配变（韩圩26变）	10	100	本级设备容量受限
3477	淮阴区	13237配变(兴旺09变)	10	400	上级设备容量受限
3478	淮阴区	PMS_13127配变(蒋渡17变)	10	200	上级设备容量受限
3479	淮阴区	PMS_11637配变(宋集19变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3480	淮阴区	PMS_13126配变(蒋渡16变)	10	200	上级设备容量受限
3481	淮阴区	PMS_11658配变(蒋渡14变)	10	100	上级设备容量受限
3482	淮阴区	PMS_11659配变(蒋渡15变)	10	200	上级设备容量受限
3483	淮阴区	14203配变（周集04变）	10	100	上级设备容量受限
3484	淮阴区	14214配变（周集16变）	10	200	上级设备容量受限
3485	淮阴区	14215配变（周集17变）	10	200	上级设备容量受限
3486	淮阴区	PMS_14578配变（三坝15变）	10	200	上级设备容量受限
3487	淮阴区	PMS_14582配变（三树05变2）	10	400	上级设备容量受限
3488	淮阴区	14135配变（汪汪11变）	10	200	上级设备容量受限
3489	淮阴区	M2137配变（新星07变）	10	400	上级设备容量受限
3490	淮阴区	M2146配变（新星21变）	10	200	上级设备容量受限
3491	淮阴区	H3431配变（代河村12变）	10	200	上级设备容量受限
3492	淮阴区	PMS_14466配变（三堡10变）	10	200	上级设备容量受限
3493	淮阴区	PMS_14422配变（泗河10变）	10	200	上级设备容量受限
3494	淮阴区	PMS_14409配变（李奄09变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3495	淮阴区	PMS_14439配变（毛湖10变）	10	200	上级设备容量受限
3496	淮阴区	PMS_14440配变（毛湖11变）	10	200	上级设备容量受限
3497	淮阴区	14343配变（延河04变）	10	200	上级设备容量受限
3498	淮阴区	PMS_11420配变（长兴13变1组）	10	200	本级设备容量受限
3499	淮阴区	PMS_11448配变（民主12变）	10	400	上级设备容量受限
3500	淮阴区	M4513配变（银猫村05变）	10	200	上级设备容量受限
3501	淮阴区	12263配变（银猫村01变）	10	400	上级设备容量受限
3502	淮阴区	12202配变（银猫村09变）（PB）	10	400	上级设备容量受限
3503	淮阴区	12220配变（新公村08变）	10	400	上级设备容量受限
3504	淮阴区	12205配变（银猫村04变）	10	400	上级设备容量受限
3505	淮阴区	M4520配变(新公村04变)	10	200	上级设备容量受限
3506	淮阴区	PMS_M4501配变（对口03台片）	10	400	上级设备容量受限
3507	淮阴区	PMS_M4504配变（对口村02变）	10	200	上级设备容量受限
3508	淮阴区	M4503配变（对口村01变）	10	400	上级设备容量受限
3509	淮阴区	16444配变（娘庄09台片）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3510	淮阴区	PMS_13113配变(代梨园04变)	10	100	上级设备容量受限
3511	淮阴区	PMS_14523配变（蒋集18变）	10	200	上级设备容量受限
3512	淮阴区	PMS_14522配变（蒋集17变）	10	200	上级设备容量受限
3513	淮阴区	14208配变（周集09变）	10	200	上级设备容量受限
3514	淮阴区	H3432配变(洪涯村18变)	10	400	上级设备容量受限
3515	淮阴区	11443配变（桃田14变9组）	10	200	本级设备容量受限
3516	淮阴区	11735配变（金城21变）	10	200	上级设备容量受限
3517	淮阴区	14320配变（双闸13变）	10	400	上级设备容量受限
3518	淮阴区	PMS_M2221配变(凌桥20变)	10	400	上级设备容量受限
3519	淮阴区	M4423配变（同心08变）	10	200	上级设备容量受限
3520	淮阴区	M4124配变（姜庄04变）	10	200	上级设备容量受限
3521	淮阴区	PMS_12507配变（郑河07变）	10	400	上级设备容量受限
3522	淮阴区	L1108配变(丁集08变)	10	200	本级设备容量受限
3523	淮阴区	L4247配变（裘庄02变）	10	200	本级设备容量受限
3524	淮阴区	L4246配变（裘庄01变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3525	淮阴区	PMS_14474配变（磨盘01变）	10	200	上级设备容量受限
3526	淮阴区	PMS_14454配变（二堡12变）	10	200	上级设备容量受限
3527	淮阴区	PMS_14460配变（三堡04变）	10	200	上级设备容量受限
3528	淮阴区	14415配变（泗河03变）	10	200	上级设备容量受限
3529	淮阴区	PMS_14419配变（泗河07变）	10	200	上级设备容量受限
3530	淮阴区	14336配变（许渡05变）	10	400	上级设备容量受限
3531	淮阴区	PMS_19646配变（三河09变）	10	200	上级设备容量受限
3532	淮阴区	M4426配变（同心13变）	10	200	上级设备容量受限
3533	淮阴区	12253配变（古寨村21变）	10	400	上级设备容量受限
3534	淮阴区	PMS_11419配变（长兴12变8组）	10	200	本级设备容量受限
3535	淮阴区	11439配变（桃田06变1、2组）	10	400	本级设备容量受限
3536	淮阴区	PMS_11440配变（桃田07变7、8组）	10	200	本级设备容量受限
3537	淮阴区	PMS_11553配变（沿河08变7组）	10	200	上级设备容量受限
3538	淮阴区	12254配变（古寨村22变）	10	200	上级设备容量受限
3539	淮阴区	14321配变（原种厂01变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3540	淮阴区	14312配变（双闸05变）	10	200	上级设备容量受限
3541	淮阴区	M4421配变（同心04变）	10	100	上级设备容量受限
3542	淮阴区	M4408配变（刘老庄同心12变）	10	100	上级设备容量受限
3543	淮阴区	PMS_13302配变（新园17变(03分）	10	200	上级设备容量受限
3544	淮阴区	M3110配变(杨庄09变)	10	200	上级设备容量受限
3545	淮阴区	PMS_13303配变（新园18变（03分）	10	200	上级设备容量受限
3546	淮阴区	13304配变（新园19变（03分）	10	400	上级设备容量受限
3547	淮阴区	PMS_12308配变（刘老庄04变）	10	400	上级设备容量受限
3548	淮阴区	PMS_11461配变（吴江18变）	10	400	上级设备容量受限
3549	淮阴区	C9108配变（创业16变）	10	400	上级设备容量受限
3550	淮阴区	C9103配变（创业03变）	10	400	上级设备容量受限
3551	淮阴区	14315配变（双闸08变）	10	200	上级设备容量受限
3552	淮阴区	14342配变（延河03变）	10	200	上级设备容量受限
3553	淮阴区	14323配变（原种厂03变）	10	400	上级设备容量受限
3554	淮阴区	PMS_14437配变（毛湖08变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3555	淮阴区	M2233配变(西金圩12变)	10	200	上级设备容量受限
3556	淮阴区	C9118配变（涵洞02变）	10	200	上级设备容量受限
3557	淮阴区	11209配变（徐溜27变）	10	400	上级设备容量受限
3558	淮阴区	11542配变（徐溜13变）	10	400	上级设备容量受限
3559	淮阴区	PMS_11418配变（创业15变）	10	200	上级设备容量受限
3560	淮阴区	PMS_11401配变（长庄02变）	10	200	上级设备容量受限
3561	淮阴区	PMS_11402配变（长庄15变）	10	200	上级设备容量受限
3562	淮阴区	PMS_11526配变（民主02变）	10	200	上级设备容量受限
3563	淮阴区	11513配变（长庄14变）	10	200	上级设备容量受限
3564	淮阴区	PMS_L8621配变(同丰15变)	10	100	上级设备容量受限
3565	淮阴区	L8520配变(洪北12变)	10	400	上级设备容量受限
3566	淮阴区	13249配变(沈圩07变)	10	400	上级设备容量受限
3567	淮阴区	PMS_L8624配变(同丰18变)	10	100	上级设备容量受限
3568	淮阴区	L8623配变(同丰17变)	10	400	上级设备容量受限
3569	淮阴区	13230配变(兴旺02变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3570	淮阴区	14447配变（二堡05变）	10	200	上级设备容量受限
3571	淮阴区	PMS_11502配变（长庄03变）	10	200	上级设备容量受限
3572	淮阴区	双淮A9009配变（双坝1组01台片）	10	400	本级设备容量受限
3573	淮阴区	13219配变(汤集21变)	10	400	上级设备容量受限
3574	淮阴区	PMS_L8507配变(跨洪10变)	10	200	上级设备容量受限
3575	淮阴区	11607配变(合兴11变)	10	200	上级设备容量受限
3576	淮阴区	11636配变(宋集18配变)	10	400	上级设备容量受限
3577	淮阴区	11620配变(朱庄12变)	10	400	上级设备容量受限
3578	淮阴区	19634配变(军田14变)	10	200	上级设备容量受限
3579	淮阴区	19601配变（大西01变）	10	200	上级设备容量受限
3580	淮阴区	19655配变(团结02台片)	10	200	上级设备容量受限
3581	淮阴区	19656配变(团结03变)	10	200	上级设备容量受限
3582	淮阴区	PMS_19659配变(团结06变)	10	125	上级设备容量受限
3583	淮阴区	19661配变(团结09变)	10	400	上级设备容量受限
3584	淮阴区	13328配变（新园20变（09分）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3585	淮阴区	19666配变(团结14变)	10	200	上级设备容量受限
3586	淮阴区	19654配变(团结007变)	10	200	上级设备容量受限
3587	淮阴区	PMS_19637配变(棉花团结01变)	10	200	上级设备容量受限
3588	淮阴区	PMS_11520配变（淮北15变）	10	400	上级设备容量受限
3589	淮阴区	19649配变(三河12变)	10	200	上级设备容量受限
3590	淮阴区	PMS_11232配变（新河02变）	10	200	本级设备容量受限
3591	淮阴区	PMS_11514配变（团结11变利农1组西）	10	100	上级设备容量受限
3592	淮阴区	11515配变（团结12变尹安5、6组）	10	400	上级设备容量受限
3593	淮阴区	L8417配变（三和21变）	10	400	上级设备容量受限
3594	淮阴区	11525配变（团结13变利农7组）	10	250	上级设备容量受限
3595	淮阴区	PMS_11449配变（王兴13变中学）	10	400	本级设备容量受限
3596	淮阴区	14408配变（李庵08变）	10	400	上级设备容量受限
3597	淮阴区	PMS_19663配变(团结11变)	10	200	上级设备容量受限
3598	淮阴区	19665配变(团结13变)	10	400	上级设备容量受限
3599	淮阴区	19664配变(团结12变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3600	淮阴区	11521配变（淮北16变）	10	630	上级设备容量受限
3601	淮阴区	L8136配变(后河村07变)	10	400	上级设备容量受限
3602	淮阴区	PMS_M2202配变（豆办集02变）	10	200	上级设备容量受限
3603	淮阴区	PMS_14416配变（泗河04变）	10	250	上级设备容量受限
3604	淮阴区	PMS_11309配变（新和18变）	10	400	上级设备容量受限
3605	淮阴区	H3420配变（代河村10变）	10	200	上级设备容量受限
3606	淮阴区	PMS_11545配变（张庄03变）	10	200	上级设备容量受限
3607	淮阴区	L8152配变(友谊村07变)	10	400	上级设备容量受限
3608	淮阴区	PMS_L8112配变（古西村04变）	10	400	上级设备容量受限
3609	淮阴区	M4514配变（对口村07变）	10	200	上级设备容量受限
3610	淮阴区	PMS_L8154配变（刘老庄古寨村11变）	10	400	上级设备容量受限
3611	淮阴区	PMS_12221配变（新公村09变）	10	200	上级设备容量受限
3612	淮阴区	PMS_16421配变(胡庄06变)	10	200	上级设备容量受限
3613	淮阴区	L4207配变（程圩11变）	10	200	本级设备容量受限
3614	淮阴区	M4116配变（红星15变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3615	淮阴区	M4117配变（红星16变）	10	200	上级设备容量受限
3616	淮阴区	M4126配变（姜庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3617	淮阴区	M4128配变（姜庄08台片）	10	400	上级设备容量受限
3618	淮阴区	M4127配变（姜庄07变）	10	200	上级设备容量受限
3619	淮阴区	12315配变（南营10变）	10	400	上级设备容量受限
3620	淮阴区	PMS_M4422配变（同心07变）	10	100	上级设备容量受限
3621	淮阴区	M3111配变(杨庄10变)	10	100	上级设备容量受限
3622	淮阴区	M3103配变（杨庄02变）	10	100	上级设备容量受限
3623	淮阴区	PMS_M42017配变（刘皮11变）	10	200	上级设备容量受限
3624	淮阴区	PMS_M4130配变（刘皮18变）	10	400	上级设备容量受限
3625	淮阴区	PMS_M3107配变（杨庄06变）	10	200	上级设备容量受限
3626	淮阴区	11210配变（徐溜41变）	10	630	上级设备容量受限
3627	淮阴区	PMS_11650配变(代梨园13变)	10	200	上级设备容量受限
3628	淮阴区	C9330配变(新圆20变)	10	200	上级设备容量受限
3629	淮阴区	PMS_14545配变（联盟13变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3630	淮阴区	12239配变（刘老庄古寨20台片）	10	400	上级设备容量受限
3631	淮阴区	13348配变（民主02变）	10	400	上级设备容量受限
3632	淮阴区	PMS_12310配变（刘老庄09变）	10	200	上级设备容量受限
3633	淮阴区	15239配变（太山07变）	10	100	本级设备容量受限
3634	淮阴区	PMS_11516配变（淮北07变）	10	200	上级设备容量受限
3635	淮阴区	H3433配变（代河村16变）	10	400	上级设备容量受限
3636	淮阴区	PMS_14535配变（蒋集31变）	10	400	上级设备容量受限
3637	淮阴区	PMS_L1333配变（西站22变）	10	200	本级设备容量受限
3638	淮阴区	H3435配变（洪涯村25变）	10	400	上级设备容量受限
3639	淮阴区	PMS_11448配变（王兴01变1组）	10	400	本级设备容量受限
3640	淮阴区	PMS_16609配变（浪石08变）	10	200	本级设备容量受限
3641	淮阴区	PMS_11403配变（安庄09变2组北）	10	400	本级设备容量受限
3642	淮阴区	汤集佳苑西苑1号变	10	400	上级设备容量受限
3643	淮阴区	M2249配变（西金圩19变）	10	200	上级设备容量受限
3644	淮阴区	PMS_11611配变（高荡11变高荡街北）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3645	淮阴区	13349配变（民主13变）	10	400	上级设备容量受限
3646	淮阴区	16466配变（胡庄22变）	10	400	上级设备容量受限
3647	淮阴区	PMS_19625配变(大兴13变)	10	400	上级设备容量受限
3648	淮阴区	徐溜村3#配变	10	400	上级设备容量受限
3649	淮阴区	PMS_C9312配变(宋集33变)	10	400	上级设备容量受限
3650	淮阴区	11438配变(花园13配变)	10	200	本级设备容量受限
3651	淮阴区	16464配变(胡庄23变)	10	400	上级设备容量受限
3652	淮阴区	杨庄社区配电房4#变压器	10	630	上级设备容量受限
3653	淮阴区	PMS_11645配变(宋集31变)	10	400	上级设备容量受限
3654	淮阴区	H4402配变（洪涯村22变）	10	200	上级设备容量受限
3655	淮阴区	PMS_14425配变（泗河14变）	10	200	上级设备容量受限
3656	淮阴区	L8156配变（古寨08变）	10	200	上级设备容量受限
3657	淮阴区	L8167配变友谊社区箱变4号变	10	400	上级设备容量受限
3658	淮阴区	黎明21变	10	200	上级设备容量受限
3659	淮阴区	PMS_11450配变（王兴19变1组东）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3660	淮阴区	PMS_11402配变(涧桥14变)	10	400	本级设备容量受限
3661	淮阴区	12265配变（九房新区12变）	10	200	上级设备容量受限
3662	淮阴区	L8165配变后河社区3号变	10	400	上级设备容量受限
3663	淮阴区	L8163配变友谊社区1号变	10	400	上级设备容量受限
3664	淮阴区	PMS_11603配变（镇北18变）	10	400	本级设备容量受限
3665	淮阴区	PMS_C9311配变(宋集32变)	10	400	上级设备容量受限
3666	淮阴区	PMS_14534配变（蒋集30变）	10	400	上级设备容量受限
3667	淮阴区	PMS_C9321配变(新圆10变)	10	400	上级设备容量受限
3668	淮阴区	PMS_19614配变(大西15变)	10	400	上级设备容量受限
3669	淮阴区	19675配变（大西18变）	10	400	上级设备容量受限
3670	淮阴区	PMS_19626配变(大兴14变)	10	400	上级设备容量受限
3671	淮阴区	11435配变（开庄14变顾庄）	10	100	本级设备容量受限
3672	淮阴区	L8166配变友谊社区箱变3号变	10	400	上级设备容量受限
3673	淮阴区	PMS_12261配变（古寨村30变）	10	400	上级设备容量受限
3674	淮阴区	14529配变（蒋集24变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3675	淮阴区	14350配变（许渡012变）	10	200	上级设备容量受限
3676	淮阴区	汤集佳苑西苑2号变	10	400	上级设备容量受限
3677	淮阴区	L8162配变后河社区2变	10	400	上级设备容量受限
3678	淮阴区	PMS_11729配变（徐溜59变）	10	400	上级设备容量受限
3679	淮阴区	PMS_11646配变(宋集35变)	10	400	上级设备容量受限
3680	淮阴区	11442配变（长兴19变猪场）	10	400	本级设备容量受限
3681	淮阴区	11445配变（涧桥17变）	10	400	本级设备容量受限
3682	淮阴区	C9426配变（徐溜68变）	10	400	上级设备容量受限
3683	淮阴区	L8540配变(跨洪14变)	10	400	上级设备容量受限
3684	淮阴区	杨庄社区配电房2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3685	淮阴区	16474配变（娘庄34变）	10	400	上级设备容量受限
3686	淮阴区	徐溜村1#配变	10	630	上级设备容量受限
3687	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
3688	淮阴区	142104配变（联盟20变）	10	500	上级设备容量受限
3689	淮阴区	L1316配变（七一26台片）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3690	淮阴区	PMS_11458配变（王兴23变中学）	10	400	本级设备容量受限
3691	淮阴区	16331配变（韩桥村34变）	10	400	本级设备容量受限
3692	淮阴区	16469配变（娘庄29变）	10	400	上级设备容量受限
3693	淮阴区	L8447配变（淮泗07变）	10	200	上级设备容量受限
3694	淮阴区	L8165配变（古西21变） 1	10	200	上级设备容量受限
3695	淮阴区	C9208配变（新和20变）	10	400	上级设备容量受限
3696	淮阴区	13134配变(朱庄17变)	10	100	上级设备容量受限
3697	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室2# 变压器	10	800	上级设备容量受限
3698	淮阴区	娘庄30变	10	630	上级设备容量受限
3699	淮阴区	H4409配变（玉尧村18变）	10	400	上级设备容量受限
3700	淮阴区	H3416配变（金星村02变）	10	200	上级设备容量受限
3701	淮阴区	胡庄26变	10	630	上级设备容量受限
3702	淮阴区	PMS_13121配变(代梨园15变)	10	200	上级设备容量受限
3703	淮阴区	PMS_14305配变（周庄09变）	10	200	上级设备容量受限
3704	淮阴区	L8508配变(跨洪11变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3705	淮阴区	12516配变（郑河19变）	10	200	上级设备容量受限
3706	淮阴区	L8159配变古寨安置小区03变	10	400	上级设备容量受限
3707	淮阴区	L8403配变（振兴19变）	10	400	上级设备容量受限
3708	淮阴区	张集村34变	10	400	上级设备容量受限
3709	淮阴区	13380配变（黎明18变（06分）	10	200	上级设备容量受限
3710	淮阴区	PMS_12259配变（古寨村28变）	10	400	上级设备容量受限
3711	淮阴区	PMS_11415配变(花园10变)	10	400	本级设备容量受限
3712	淮阴区	M2216配变（凌桥14变）	10	400	上级设备容量受限
3713	淮阴区	PMS_13364配变（淮西10变（03分）	10	400	上级设备容量受限
3714	淮阴区	PMS_13369配变（淮西11变（07分）	10	400	上级设备容量受限
3715	淮阴区	PMS_11524配变（淮北19变）	10	400	上级设备容量受限
3716	淮阴区	PMS_11421配变（创业18变）	10	400	上级设备容量受限
3717	淮阴区	L8426配变（振兴18变）	10	400	上级设备容量受限
3718	淮阴区	11734配变（金城20变）	10	200	上级设备容量受限
3719	淮阴区	徐溜村2#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3720	淮阴区	L8160配变古寨安置小区04变	10	400	上级设备容量受限
3721	淮阴区	11357配变（徐溜66变）	10	400	上级设备容量受限
3722	淮阴区	PMS_12258配变（古寨村27变）	10	400	上级设备容量受限
3723	淮阴区	PMS_11447配变（淮北20变）	10	400	上级设备容量受限
3724	淮阴区	M3116配变（夹树08变）	10	200	上级设备容量受限
3725	淮阴区	M2148配变（三树59变）	10	400	上级设备容量受限
3726	淮阴区	12260配变（古寨村29变）	10	400	上级设备容量受限
3727	淮阴区	玉尧社区2#箱变1#配变	10	630	上级设备容量受限
3728	淮阴区	145107配变（蒋集34变）	10	500	上级设备容量受限
3729	淮阴区	PMS_新桥小区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
3730	淮阴区	同心小区1#变	10	630	上级设备容量受限
3731	淮阴区	PMS_张集村35变	10	400	上级设备容量受限
3732	淮阴区	PMS_11239配变（新河17变）	10	200	本级设备容量受限
3733	淮阴区	PMS_19636配变(棉花大西14台片)	10	200	上级设备容量受限
3734	淮阴区	13254配变(沈圩17配变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3735	淮阴区	M3115配变(杨庄14变)	10	200	上级设备容量受限
3736	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配2#变	10	800	上级设备容量受限
3737	淮阴区	L8626配变(同丰20变)	10	100	上级设备容量受限
3738	淮阴区	PMS_11104配变（顾庄12台片）	10	200	上级设备容量受限
3739	淮阴区	吴江社区03变	10	400	上级设备容量受限
3740	淮阴区	PMS_14197配变（汪洼13变）	10	200	上级设备容量受限
3741	淮阴区	PMS_民主15变	10	200	上级设备容量受限
3742	淮阴区	PMS_黎明22变	10	400	上级设备容量受限
3743	淮阴区	PMS_新桥小区3号箱变	10	630	上级设备容量受限
3744	淮阴区	胡庄25变	10	630	上级设备容量受限
3745	淮阴区	PMS_集玉佳苑1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
3746	淮阴区	PMS_新桥小区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
3747	淮阴区	H3380配变（大西19变）	10	200	上级设备容量受限
3748	淮阴区	M2248配变（凌桥24变）	10	400	上级设备容量受限
3749	淮阴区	PMS_集玉佳苑2#配4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3750	淮阴区	M4427配变（同心14变）	10	200	上级设备容量受限
3751	淮阴区	11472配变（淮北22变）	10	400	上级设备容量受限
3752	淮阴区	L8431配变（淮泗01变）	10	200	上级设备容量受限
3753	淮阴区	13339配变（黎明02变 （增容）	10	200	上级设备容量受限
3754	淮阴区	L8442配变（淮西05变）	10	200	上级设备容量受限
3755	淮阴区	L8405配变（振兴10变）	10	200	上级设备容量受限
3756	淮阴区	PMS_11543配变（徐溜20 变）	10	200	上级设备容量受限
3757	淮阴区	PMS_11464配变（徐溜04 变）	10	400	上级设备容量受限
3758	淮阴区	11317配变（徐溜17变）	10	400	上级设备容量受限
3759	淮阴区	11627配变（宋集08变）	10	400	上级设备容量受限
3760	淮阴区	PMS_11601配变（合兴01 变）	10	400	上级设备容量受限
3761	淮阴区	13119配变（代梨园11变）	10	400	上级设备容量受限
3762	淮阴区	PMS_11631配变（宋集13 变）	10	200	上级设备容量受限
3763	淮阴区	C9329配变（新圆19变）	10	200	上级设备容量受限
3764	淮阴区	11618配变（朱庄10变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3765	淮阴区	PMS_13247配变(沈圩01变)	10	200	上级设备容量受限
3766	淮阴区	13106配变(沈圩05变)	10	400	上级设备容量受限
3767	淮阴区	PMS_M4202配变（刘老庄夹树07变）	10	400	上级设备容量受限
3768	淮阴区	PMS_L8602配变(沈圩04变)	10	200	上级设备容量受限
3769	淮阴区	11532配变（民主10变）	10	200	上级设备容量受限
3770	淮阴区	11511配变（长庄12变）	10	400	上级设备容量受限
3771	淮阴区	PMS_11510配变（长庄11变）	10	200	上级设备容量受限
3772	淮阴区	C9409配变（徐溜31变）	10	400	上级设备容量受限
3773	淮阴区	11543配变（肖荡11变前肖5组）	10	200	上级设备容量受限
3774	淮阴区	L3302配变（两淮01变）	10	200	本级设备容量受限
3775	淮阴区	11432配变（开庄01变6组）	10	400	本级设备容量受限
3776	淮阴区	PMS_11453配变（肖荡06变）	10	200	本级设备容量受限
3777	淮阴区	C9303配变(合兴08变)	10	200	上级设备容量受限
3778	淮阴区	11657配变(蒋渡13配变)	10	400	上级设备容量受限
3779	淮阴区	PMS_14421配变（泗河09变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3780	淮阴区	PMS_14463配变（三堡07变）	10	100	上级设备容量受限
3781	淮阴区	PMS_14464配变（三堡08变）	10	100	上级设备容量受限
3782	淮阴区	PMS_16409配变(丁集29台片)	10	200	上级设备容量受限
3783	淮阴区	16410配变(丁集所30台片)	10	200	上级设备容量受限
3784	淮阴区	PMS_16427配变(胡庄12变)	10	200	上级设备容量受限
3785	淮阴区	PMS_14303配变（周庄04变）	10	400	上级设备容量受限
3786	淮阴区	PMS_12301配变（红色家园1变）	10	400	上级设备容量受限
3787	淮阴区	13235配变(兴旺07变)	10	250	上级设备容量受限
3788	淮阴区	13236配变(兴旺08变)	10	200	上级设备容量受限
3789	淮阴区	11519配变（淮北14号台变）	10	400	上级设备容量受限
3790	淮阴区	11449配变（吴江05变）	10	400	上级设备容量受限
3791	淮阴区	11715配变(金城15号台变)	10	200	上级设备容量受限
3792	淮阴区	11712配变（金城12变）	10	400	上级设备容量受限
3793	淮阴区	PMS_11703配变（金城03变）	10	200	上级设备容量受限
3794	淮阴区	PMS_11713配变（金城13变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3795	淮阴区	12307配变（刘老庄02变）	10	200	上级设备容量受限
3796	淮阴区	M2205配变（凌桥001变）	10	400	上级设备容量受限
3797	淮阴区	PMS_14430配变（毛湖01变）	10	200	上级设备容量受限
3798	淮阴区	14337配变（许渡006变）	10	200	上级设备容量受限
3799	淮阴区	PMS_14516配变（蒋集11变）	10	400	上级设备容量受限
3800	淮阴区	PMS_14577配变（三坝14变）	10	400	上级设备容量受限
3801	淮阴区	14543配变（联盟09）	10	200	上级设备容量受限
3802	淮阴区	M2101配变（三树01变）	10	400	上级设备容量受限
3803	淮阴区	M2143配变（新星13变）	10	100	上级设备容量受限
3804	淮阴区	11235配变（三杨10组07变）	10	200	本级设备容量受限
3805	淮阴区	PMS_M4209配变（刘老庄刘皮08变）	10	400	上级设备容量受限
3806	淮阴区	PMS_M42010配变（刘皮09变）	10	400	上级设备容量受限
3807	淮阴区	M3109配变（杨庄08变）	10	100	上级设备容量受限
3808	淮阴区	M3113配变（杨庄12变）	10	100	上级设备容量受限
3809	淮阴区	M4406配变（刘老庄同心06变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3810	淮阴区	M17057配变（黄河02变）	10	200	本级设备容量受限
3811	淮阴区	16453配变（娘庄20变）	10	400	上级设备容量受限
3812	淮阴区	PMS_11413配变(五里花园09变)	10	400	本级设备容量受限
3813	淮阴区	PMS_14593配变（联盟15变）	10	400	上级设备容量受限
3814	淮阴区	14549配变（联盟18变）	10	200	上级设备容量受限
3815	淮阴区	12334配变（刘皮28变）	10	400	上级设备容量受限
3816	淮阴区	L8444配变（淮西01变）	10	400	上级设备容量受限
3817	淮阴区	PMS_16431配变(胡庄16变)	10	200	上级设备容量受限
3818	淮阴区	19676配变（军田20变）	10	400	上级设备容量受限
3819	淮阴区	C9113配变（韩庄05变）	10	400	上级设备容量受限
3820	淮阴区	PMS_M1103配变（三树15变）	10	400	上级设备容量受限
3821	淮阴区	M1104配变（三树16变）	10	200	上级设备容量受限
3822	淮阴区	PMS_14109配变（三树13变）	10	400	上级设备容量受限
3823	淮阴区	PMS_14110配变（三树14变）	10	400	上级设备容量受限
3824	淮阴区	PMS_M42013配变（刘老庄刘皮15变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3825	淮阴区	汤集佳苑东苑2号变	10	400	上级设备容量受限
3826	淮阴区	19674配变（大西17变）	10	400	上级设备容量受限
3827	淮阴区	PMS_14483配变（二堡15变）	10	400	上级设备容量受限
3828	淮阴区	M3117配变（杨庄15变）	10	100	上级设备容量受限
3829	淮阴区	PMS_L8148配变（友谊09变）	10	400	上级设备容量受限
3830	淮阴区	14559配变（渠北08变）	10	200	本级设备容量受限
3831	淮阴区	PMS_11343配变(徐溜55变)	10	400	上级设备容量受限
3832	淮阴区	C9417配变(徐溜56变)	10	400	上级设备容量受限
3833	淮阴区	PMS_11216配变(镇南14变)	10	400	本级设备容量受限
3834	淮阴区	PMS_11303配变（大树12变）	10	315	本级设备容量受限
3835	淮阴区	PMS_14117配变（三树30变）	10	400	上级设备容量受限
3836	淮阴区	PMS_11444配变（淮北11变）	10	200	上级设备容量受限
3837	淮阴区	PMS_14541配变（联盟07）	10	200	上级设备容量受限
3838	淮阴区	M2111配变（三树43变）	10	400	上级设备容量受限
3839	淮阴区	C9408配变（徐溜29变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3840	淮阴区	PMS_14514配变（蒋集08变）	10	400	上级设备容量受限
3841	淮阴区	14230配变（蒋集09变）	10	100	上级设备容量受限
3842	淮阴区	L8155配变（刘老庄后河村#06变）	10	100	上级设备容量受限
3843	淮阴区	PMS_L4201配变（程圩01变）	10	200	本级设备容量受限
3844	淮阴区	11214配变（徐溜54号台变）	10	400	上级设备容量受限
3845	淮阴区	15620配变（旧县10变）	10	100	本级设备容量受限
3846	淮阴区	C9422配变（徐溜62变）	10	400	上级设备容量受限
3847	淮阴区	16476配变（胡庄27变）	10	400	上级设备容量受限
3848	淮阴区	PMS_M2247配变（西金圩17变）	10	400	上级设备容量受限
3849	淮阴区	徐溜村5#配变	10	400	上级设备容量受限
3850	淮阴区	14550配变（联盟19变）	10	200	上级设备容量受限
3851	淮阴区	14532配变（蒋集27变）	10	200	上级设备容量受限
3852	淮阴区	145103配变（高尚11变）	10	200	上级设备容量受限
3853	淮阴区	14198配变（三树49变）	10	315	上级设备容量受限
3854	淮阴区	PMS_14533配变（蒋集28变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3855	淮阴区	PMS_19623配变(大兴11变)	10	400	上级设备容量受限
3856	淮阴区	C9334配变（徐溜67变）	10	400	上级设备容量受限
3857	淮阴区	14306配变（湖心09变）	10	400	上级设备容量受限
3858	淮阴区	同心小区3#变	10	630	上级设备容量受限
3859	淮阴区	PMS_11547配变（徐溜01变）	10	200	上级设备容量受限
3860	淮阴区	L8436配变（淮泗05）	10	200	上级设备容量受限
3861	淮阴区	13135配变(汤集33变)	10	100	上级设备容量受限
3862	淮阴区	娘庄32变	10	630	上级设备容量受限
3863	淮阴区	PMS_14581配变（三坝18变）	10	400	上级设备容量受限
3864	淮阴区	PMS_11408配变（安庄20变渠北5组）	10	400	本级设备容量受限
3865	淮阴区	19677配变（军田21变）	10	400	上级设备容量受限
3866	淮阴区	16465配变（娘庄28变）	10	400	上级设备容量受限
3867	淮阴区	胡庄24#变	10	630	上级设备容量受限
3868	淮阴区	13255配变(汤集31变)	10	400	上级设备容量受限
3869	淮阴区	同心小区6#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3870	淮阴区	明珠花园小区1#开关站 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3871	淮阴区	PMS_11444配变（桃田12 变盐坝9组）	10	400	本级设备容量受限
3872	淮阴区	PMS_16457配变（娘庄24 变）	10	250	上级设备容量受限
3873	淮阴区	11364配变（徐溜70变）	10	400	上级设备容量受限
3874	淮阴区	PMS_13351配变（民主14 变）	10	400	上级设备容量受限
3875	淮阴区	PMS_13345配变（黎明19 变）	10	400	上级设备容量受限
3876	淮阴区	PMS_13340配变（黎明20 变）	10	400	上级设备容量受限
3877	淮阴区	同心小区4#变	10	630	上级设备容量受限
3878	淮阴区	PMS_11407配变（安庄19 变安7组）	10	400	本级设备容量受限
3879	淮阴区	PMS_11504配变（练湖17 变村委会后面）	10	400	上级设备容量受限
3880	淮阴区	11549配变（民主13变）	10	200	上级设备容量受限
3881	淮阴区	PMS_11445配变（桃田17 变4组）	10	200	本级设备容量受限
3882	淮阴区	PMS_11428配变（高荡08 变三尖7组西）	10	400	本级设备容量受限
3883	淮阴区	吴江社区01变	10	400	上级设备容量受限
3884	淮阴区	11216配变（民主15变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3885	淮阴区	PMS_11533配变(王兴18变乡政府后)	10	400	上级设备容量受限
3886	淮阴区	14348配变（许渡11变）	10	200	上级设备容量受限
3887	淮阴区	11664配变(合兴05变)	10	400	上级设备容量受限
3888	淮阴区	12208配变（九房新区01变）	10	400	上级设备容量受限
3889	淮阴区	PMS_12409配变（种猪场04台片）	10	200	上级设备容量受限
3890	淮阴区	145109配变（联盟23变）	10	200	上级设备容量受限
3891	淮阴区	M2147配变（新星22变）	10	400	上级设备容量受限
3892	淮阴区	PMS_14526配变（蒋集21变）	10	400	上级设备容量受限
3893	淮阴区	PMS_12217配变（九房新区10变）	10	400	上级设备容量受限
3894	淮阴区	PMS_12216配变（九房新区09变）	10	400	上级设备容量受限
3895	淮阴区	11310配变（新和19变）	10	400	上级设备容量受限
3896	淮阴区	PMS_11512配变（两淮22变轮窑2组北）	10	400	上级设备容量受限
3897	淮阴区	M3106配变（杨庄05变）	10	200	上级设备容量受限
3898	淮阴区	PMS_16461配变（胡庄21变）	10	80	上级设备容量受限
3899	淮阴区	16460#配变（娘庄27变）	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3900	淮阴区	M4121配变（姜庄01变）	10	200	上级设备容量受限
3901	淮阴区	PMS_16456配变（娘庄23变）	10	315	上级设备容量受限
3902	淮阴区	C9410配变（徐溜37变）	10	800	上级设备容量受限
3903	淮阴区	11501配变（长庄01变）	10	400	上级设备容量受限
3904	淮阴区	PMS_11212配变（徐溜51变）	10	400	上级设备容量受限
3905	淮阴区	PMS_12215配变（九房新区08变）	10	400	上级设备容量受限
3906	淮阴区	PMS_11514配变（长庄16变）	10	400	上级设备容量受限
3907	淮阴区	PMS_12213配变（九房新区06变）	10	400	上级设备容量受限
3908	淮阴区	PMS_张集村32变	10	400	上级设备容量受限
3909	淮阴区	PMS_11341配变（徐溜50变）	10	400	上级设备容量受限
3910	淮阴区	PMS_12211配变（九房新区04变）	10	400	上级设备容量受限
3911	淮阴区	PMS_11462配变（吴江21变）	10	400	上级设备容量受限
3912	淮阴区	PMS_11340配变（徐溜49变）	10	400	上级设备容量受限
3913	淮阴区	PMS_12210配变（九房新区03变）	10	400	上级设备容量受限
3914	淮阴区	PMS_11213配变(镇南13变)	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3915	淮阴区	PMS_12212配变（九房新区05变）	10	400	上级设备容量受限
3916	淮阴区	L8411配变（三和29变）	10	400	上级设备容量受限
3917	淮阴区	13549(后荡19变)	10	400	本级设备容量受限
3918	淮阴区	M4119配变（红星18变）	10	200	上级设备容量受限
3919	淮阴区	PMS_11717配变(金城17变)	10	400	上级设备容量受限
3920	淮阴区	16434配变(胡庄19变)	10	400	上级设备容量受限
3921	淮阴区	PMS_11446配变（桃田19变卫生室）	10	400	本级设备容量受限
3922	淮阴区	PMS_13362配变（淮西09变）	10	400	上级设备容量受限
3923	淮阴区	L8412配变（三和25变）	10	200	上级设备容量受限
3924	淮阴区	L8421配变（振兴15变）	10	200	上级设备容量受限
3925	淮阴区	PMS_14528配变（蒋集23变）	10	400	上级设备容量受限
3926	淮阴区	PMS_14530配变（蒋集25变）	10	400	上级设备容量受限
3927	淮阴区	PMS_B7332配变（老场13变）	10	400	本级设备容量受限
3928	淮阴区	PMS_19612配变(大西12变)	10	200	上级设备容量受限
3929	淮阴区	PMS_M2236配变(西金圩15变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3930	淮阴区	徐溜村4#配变	10	400	上级设备容量受限
3931	淮阴区	M2246配变（凌桥23变）	10	400	上级设备容量受限
3932	淮阴区	PMS_19622配变(大兴10变)	10	400	上级设备容量受限
3933	淮阴区	C9414配变（徐溜43变）	10	400	上级设备容量受限
3934	淮阴区	PMS_11523配变（淮北18变）	10	400	上级设备容量受限
3935	淮阴区	C9416配变(徐溜52变)	10	630	上级设备容量受限
3936	淮阴区	黎明23变	10	400	上级设备容量受限
3937	淮阴区	PMS_11211配变（徐溜48变）	10	400	上级设备容量受限
3938	淮阴区	16459配变（娘庄26变）	10	100	上级设备容量受限
3939	淮阴区	PMS_13225配变(汤集27变)	10	200	上级设备容量受限
3940	淮阴区	11471配变（淮北21变）	10	400	上级设备容量受限
3941	淮阴区	C9116配变（韩庄08变）	10	400	上级设备容量受限
3942	淮阴区	孙圩村16变	10	400	上级设备容量受限
3943	淮阴区	11534配变(王兴20变基督教南)	10	250	上级设备容量受限
3944	淮阴区	11547配变（练湖21变养路工区）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3945	淮阴区	PMS_L1123配变(丁集36变)	10	200	本级设备容量受限
3946	淮阴区	16435配变(胡庄20变)	10	400	上级设备容量受限
3947	淮阴区	M2215配变（凌桥12变）	10	400	上级设备容量受限
3948	淮阴区	14486配变（磨盘10变）	10	400	上级设备容量受限
3949	淮阴区	PMS_11566配变（鑫园41变）	10	200	本级设备容量受限
3950	淮阴区	L7517配变（蒋桥05变）	10	200	本级设备容量受限
3951	淮阴区	PMS_M2220配变(凌桥19变)	10	400	上级设备容量受限
3952	淮阴区	14482配变（磨盘09变）	10	200	上级设备容量受限
3953	淮阴区	PMS_M2235配变(西金圩14变)	10	200	上级设备容量受限
3954	淮阴区	PMS_14579配变（三坝16变）	10	100	上级设备容量受限
3955	淮阴区	PMS_14525配变（蒋集20变）	10	400	上级设备容量受限
3956	淮阴区	PMS_14473配变（徐圩07变）	10	400	上级设备容量受限
3957	淮阴区	PMS_14461配变（三堡05变）	10	200	上级设备容量受限
3958	淮阴区	L8161配变后河社区1变	10	400	上级设备容量受限
3959	淮阴区	南营社区配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3960	淮阴区	PMS_13212配变(汤集12变)	10	400	上级设备容量受限
3961	淮阴区	14410配变（李庵10变）	10	400	上级设备容量受限
3962	淮阴区	PMS_M2229配变(西金圩08变)	10	400	上级设备容量受限
3963	淮阴区	PMS_11441配变（桃田22变）	10	400	本级设备容量受限
3964	淮阴区	PMS_14193配变（三树47变）	10	400	上级设备容量受限
3965	淮阴区	PMS_11447配变（桃田20变3组）	10	400	本级设备容量受限
3966	淮阴区	PMS_14527配变（蒋集22变）	10	400	上级设备容量受限
3967	淮阴区	PMS_M2222配变(凌桥21变)	10	400	上级设备容量受限
3968	淮阴区	PMS_M2237配变(西金圩16变)	10	400	上级设备容量受限
3969	淮阴区	13258配变(兴旺14变)	10	200	上级设备容量受限
3970	淮阴区	PMS_L8533配变(王码07变)	10	400	上级设备容量受限
3971	淮阴区	13118配变(代梨园10配变)	10	400	上级设备容量受限
3972	淮阴区	PMS_13128配变(蒋渡18变)	10	400	上级设备容量受限
3973	淮阴区	PMS_14194配变（三树48变）	10	400	上级设备容量受限
3974	淮阴区	11474配变（徐溜22变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3975	淮阴区	PMS_14590配变（三树39变）	10	400	上级设备容量受限
3976	淮阴区	PMS_14589配变（三树38变）	10	400	上级设备容量受限
3977	淮阴区	PMS_11417配变(花园08变)	10	315	本级设备容量受限
3978	淮阴区	19652配变(三河15变)	10	200	上级设备容量受限
3979	淮阴区	C9419配变(徐溜58变)	10	400	上级设备容量受限
3980	淮阴区	PMS_L8525配变(洪北18变)	10	400	上级设备容量受限
3981	淮阴区	PMS_16455配变（娘庄22变）	10	400	上级设备容量受限
3982	淮阴区	14580配变（三坝17变）	10	200	上级设备容量受限
3983	淮阴区	14229配变（梨园12变）	10	400	上级设备容量受限
3984	淮阴区	14228配变（梨园11变）	10	400	上级设备容量受限
3985	淮阴区	16430配变(胡庄15变)	10	200	上级设备容量受限
3986	淮阴区	PMS_16629配变(农庄18变压器)	10	200	本级设备容量受限
3987	淮阴区	张集村43变	10	400	上级设备容量受限
3988	淮阴区	PMS_19662配变(团结10变)	10	200	上级设备容量受限
3989	淮阴区	11663配变(宋集36变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3990	淮阴区	张集村30变	10	400	上级设备容量受限
3991	淮阴区	L8443配变（淮西08变）	10	200	上级设备容量受限
3992	淮阴区	14405配变（李庵05变）	10	315	上级设备容量受限
3993	淮阴区	PMS_14588配变（三树29变）	10	400	上级设备容量受限
3994	淮阴区	PMS_11456配变（肖荡16变3组）	10	200	本级设备容量受限
3995	淮阴区	14221配变（梨园04变）	10	400	上级设备容量受限
3996	淮阴区	11457配变（王兴22变粮管所）	10	200	本级设备容量受限
3997	淮阴区	14569配变（三坝05变）	10	200	上级设备容量受限
3998	淮阴区	14572配变（三坝06变）	10	400	上级设备容量受限
3999	淮阴区	14349配变（许渡02变）	10	200	上级设备容量受限
4000	淮阴区	14335配变（许渡01变）	10	400	上级设备容量受限
4001	淮阴区	14339配变（许渡03变）	10	400	上级设备容量受限
4002	淮阴区	14338配变（许渡04变）	10	200	上级设备容量受限
4003	淮阴区	PMS_11422配变(涧桥08台片)	10	400	本级设备容量受限
4004	淮阴区	14340配变（延河01变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4005	淮阴区	14341配变（延河02变）	10	315	上级设备容量受限
4006	淮阴区	14325配变（湖心01变）	10	400	上级设备容量受限
4007	淮阴区	14328配变（湖心05变）	10	100	上级设备容量受限
4008	淮阴区	14322配变（原种厂02变）	10	400	上级设备容量受限
4009	淮阴区	14308配变（双闸01变）	10	200	上级设备容量受限
4010	淮阴区	14309配变（双闸02变）	10	200	上级设备容量受限
4011	淮阴区	14310配变（双闸03变）	10	200	上级设备容量受限
4012	淮阴区	14311配变（双闸04变）	10	200	上级设备容量受限
4013	淮阴区	11101配变（顾庄03变）	10	400	上级设备容量受限
4014	淮阴区	14470配变（徐圩04变）	10	400	上级设备容量受限
4015	淮阴区	M4105配变（红星03变）	10	200	上级设备容量受限
4016	淮阴区	11507配变（十里01变）	10	400	本级设备容量受限
4017	淮阴区	M4106配变（红星04变）	10	200	上级设备容量受限
4018	淮阴区	M4402配变（刘老庄双庄01变）	10	100	上级设备容量受限
4019	淮阴区	M4403配变（刘老庄双庄02变）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4020	淮阴区	M4431配变（刘老庄双庄09变）	10	200	上级设备容量受限
4021	淮阴区	B7310配变（洪湖01变）	10	400	本级设备容量受限
4022	淮阴区	PMS_M4418配变（同心01变）	10	400	上级设备容量受限
4023	淮阴区	M4419配变（同心02台片）	10	200	上级设备容量受限
4024	淮阴区	M4420配变（同心03变）	10	100	上级设备容量受限
4025	淮阴区	M4405配变（刘老庄同心05变）	10	100	上级设备容量受限
4026	淮阴区	11426配变（镇北07变）	10	200	本级设备容量受限
4027	淮阴区	M4430配变（刘老庄夹树03变）	10	400	上级设备容量受限
4028	淮阴区	PMS_M4206配变（刘皮01变）	10	400	上级设备容量受限
4029	淮阴区	M4207配变（刘皮02变）	10	400	上级设备容量受限
4030	淮阴区	M4129配变（刘皮03台片）	10	400	上级设备容量受限
4031	淮阴区	M42016配变（刘皮04变）	10	400	上级设备容量受限
4032	淮阴区	PMS_M42011配变（刘皮10变）	10	400	上级设备容量受限
4033	淮阴区	11314配变（徐溜09变）	10	400	上级设备容量受限
4034	淮阴区	11315配变（徐溜10变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4035	淮阴区	PMS_11517配变（淮北08变）	10	200	上级设备容量受限
4036	淮阴区	14443配变（二堡01变）	10	200	上级设备容量受限
4037	淮阴区	PMS_14444配变（二堡02变）	10	100	上级设备容量受限
4038	淮阴区	14445配变（二堡03变）	10	200	上级设备容量受限
4039	淮阴区	PMS_14448配变（二堡006变）	10	200	上级设备容量受限
4040	淮阴区	PMS_11704配变（金城04变）	10	200	上级设备容量受限
4041	淮阴区	PMS_14449配变（二堡07变）	10	400	上级设备容量受限
4042	淮阴区	14475配变（磨盘02变）	10	400	上级设备容量受限
4043	淮阴区	PMS_11111配变（刘河07变）	10	200	本级设备容量受限
4044	淮阴区	PMS_11437配变（桃园03变盐坝4.8组）	10	200	本级设备容量受限
4045	淮阴区	PMS_11401配变（安庄02变2、3组）	10	400	本级设备容量受限
4046	淮阴区	11426配变（高荡02变3、4组）	10	400	本级设备容量受限
4047	淮阴区	11430配变（高荡07变三尖7组东）	10	100	本级设备容量受限
4048	淮阴区	PMS_11429配变（高荡09变三尖6组）	10	200	本级设备容量受限
4049	淮阴区	11413配变（长兴06变三尖6.7组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4050	淮阴区	14477配变（磨盘04变）	10	100	上级设备容量受限
4051	淮阴区	PMS_14431配变（毛湖02变）	10	315	上级设备容量受限
4052	淮阴区	11217配变(大树05变)	10	200	本级设备容量受限
4053	淮阴区	11410配变（长兴03变7.8组）	10	250	本级设备容量受限
4054	淮阴区	11452配变（长兴02变）	10	400	本级设备容量受限
4055	淮阴区	PMS_11206配变（大福04变）	10	200	本级设备容量受限
4056	淮阴区	11244配变（袁庄04变）	10	200	本级设备容量受限
4057	淮阴区	14568配变（三坝04变）	10	200	上级设备容量受限
4058	淮阴区	14107配变（三树10变）	10	400	上级设备容量受限
4059	淮阴区	M1101配变（三树09变）	10	400	上级设备容量受限
4060	淮阴区	14129配变（汪汪05变）	10	400	上级设备容量受限
4061	淮阴区	PMS_14127配变（汪汪03变）	10	400	上级设备容量受限
4062	淮阴区	M1106配变（汪汪01变）	10	200	上级设备容量受限
4063	淮阴区	14101配变（联盟05变）	10	400	上级设备容量受限
4064	淮阴区	H3422配变（代河村05变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4065	淮阴区	M2104配变（三树04变）	10	400	上级设备容量受限
4066	淮阴区	PMS_14583配变（三树11变）	10	400	上级设备容量受限
4067	淮阴区	PMS_14128配变（汪洼04变）	10	200	上级设备容量受限
4068	淮阴区	11531配变（民主09号台变）	10	400	上级设备容量受限
4069	淮阴区	L8506配变(跨洪09配变)	10	200	上级设备容量受限
4070	淮阴区	PMS_L8523配变(洪北16变)	10	200	上级设备容量受限
4071	淮阴区	13214配变(汤集14变)	10	400	上级设备容量受限
4072	淮阴区	H3428配变（代河村08变）	10	100	上级设备容量受限
4073	淮阴区	M2203配变（豆办集03变）	10	200	上级设备容量受限
4074	淮阴区	14462配变（三堡06变）	10	400	上级设备容量受限
4075	淮阴区	PMS_14478配变（磨盘05变）	10	100	上级设备容量受限
4076	淮阴区	C9307配变(宋集12变)	10	400	上级设备容量受限
4077	淮阴区	L8110配变（古西13变）	10	200	上级设备容量受限
4078	淮阴区	C9406配变（徐溜26变）	10	400	上级设备容量受限
4079	淮阴区	C9407配变（徐溜28变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4080	淮阴区	C9405配变（徐溜24变）	10	400	上级设备容量受限
4081	淮阴区	M2212配变(凌桥09变)	10	200	上级设备容量受限
4082	淮阴区	M2213配变(凌桥10变)	10	100	上级设备容量受限
4083	淮阴区	14351配变（油库01变）	10	160	上级设备容量受限
4084	淮阴区	PMS_13251配变(沈圩12变)	10	200	上级设备容量受限
4085	淮阴区	PMS_L8605配变(沈圩11变)	10	400	上级设备容量受限
4086	淮阴区	L5036配变（陶营02变）	10	100	本级设备容量受限
4087	淮阴区	L5114配变（文庵03变）	10	200	本级设备容量受限
4088	淮阴区	L5112配变（文庵01变）	10	200	本级设备容量受限
4089	淮阴区	11710配变（金城10变）	10	400	上级设备容量受限
4090	淮阴区	PMS_11711配变（金城11变）	10	400	上级设备容量受限
4091	淮阴区	PMS_M2211配变(凌桥08变)	10	400	上级设备容量受限
4092	淮阴区	M2210配变(凌桥07变)	10	400	上级设备容量受限
4093	淮阴区	11349配变(张庄04号台变)	10	400	上级设备容量受限
4094	淮阴区	PMS_M42012配变（刘皮14变）.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4095	淮阴区	13130配变(朱庄07配变)	10	400	上级设备容量受限
4096	淮阴区	PMS_12509配变（郑河10变）	10	400	上级设备容量受限
4097	淮阴区	PMS_L8539配变(王码14变)	10	100	上级设备容量受限
4098	淮阴区	L8117配变（古西村14变）	10	200	上级设备容量受限
4099	淮阴区	14450配变（二堡08变）	10	200	上级设备容量受限
4100	淮阴区	PMS_12249配变(古寨村15变)	10	400	上级设备容量受限
4101	淮阴区	PMS_11415配变（长兴08变）	10	100	本级设备容量受限
4102	淮阴区	16425配变(胡庄10台片)	10	200	上级设备容量受限
4103	淮阴区	14459配变（三堡03变）	10	400	上级设备容量受限
4104	淮阴区	16447配变（娘庄12变）	10	200	上级设备容量受限
4105	淮阴区	16426配变(胡庄11台片)	10	200	上级设备容量受限
4106	淮阴区	11518配变（淮北10变）	10	400	上级设备容量受限
4107	淮阴区	C9404配变（徐溜23变）	10	400	上级设备容量受限
4108	淮阴区	PMS_14435配变（毛湖06变）	10	200	上级设备容量受限
4109	淮阴区	PMS_M2209配变(凌桥06变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4110	淮阴区	11443配变（镇北22变）	10	200	本级设备容量受限
4111	淮阴区	PMS_L1335(西站28变)	10	200	本级设备容量受限
4112	淮阴区	M4301配变（刘皮27变）	10	400	上级设备容量受限
4113	淮阴区	14352配变（许渡13变）	10	400	上级设备容量受限
4114	淮阴区	142106配变（联盟22变）	10	500	上级设备容量受限
4115	淮阴区	大西20变	10	400	上级设备容量受限
4116	淮阴区	145108配变（蒋集35变）	10	500	上级设备容量受限
4117	淮阴区	14123配变（三树37变）	10	400	上级设备容量受限
4118	淮阴区	L8541配变(跨洪04变)	10	200	上级设备容量受限
4119	淮阴区	142105配变（联盟21变）	10	500	上级设备容量受限
4120	淮阴区	C9418配变(徐溜57变)	10	400	上级设备容量受限
4121	淮阴区	L8164配变友谊社区2号变	10	400	上级设备容量受限
4122	淮阴区	11442配变(花园15变)	10	100	本级设备容量受限
4123	淮阴区	PMS_11213配变（徐溜53变）	10	400	上级设备容量受限
4124	淮阴区	PMS_19624配变(大兴12变)	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4125	淮阴区	L8535配变(王码09变)	10	400	上级设备容量受限
4126	淮阴区	PMS_L8522配变(洪北15变)	10	400	上级设备容量受限
4127	淮阴区	M4103配变（红星01台片）	10	200	上级设备容量受限
4128	淮阴区	M4104配变（红星02变）	10	400	上级设备容量受限
4129	淮阴区	142108配变（联盟25变）	10	500	上级设备容量受限
4130	淮阴区	C9415配变（徐溜45变）	10	400	上级设备容量受限
4131	淮阴区	11422配变（创业19变）	10	100	上级设备容量受限
4132	淮阴区	14331配变(双闸14变)	10	200	上级设备容量受限
4133	淮阴区	M1109配变（三树60变）	10	630	上级设备容量受限
4134	淮阴区	PMS_11308配变（镇北03变）	10	200	本级设备容量受限
4135	淮阴区	PMS_11307配变（镇北08变）	10	200	本级设备容量受限
4136	淮阴区	PMS_11306配变（镇北05变）	10	200	本级设备容量受限
4137	淮阴区	PMS_16404配变(丁集15变)	10	100	上级设备容量受限
4138	淮阴区	PMS_14566配变（三坝02变）	10	400	上级设备容量受限
4139	淮阴区	PMS_14576配变（三坝10变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4140	淮阴区	创业社区02变	10	400	上级设备容量受限
4141	淮阴区	PMS_11201配变（大树07台片）	10	200	本级设备容量受限
4142	淮阴区	11202配变（大树02变）	10	200	本级设备容量受限
4143	淮阴区	11203配变（大树03变）	10	400	本级设备容量受限
4144	淮阴区	PMS_11219配变(大树04变)	10	100	本级设备容量受限
4145	淮阴区	16478配变（娘庄35变）	10	400	上级设备容量受限
4146	淮阴区	14216配变（周集18变）	10	200	上级设备容量受限
4147	淮阴区	11214配变(镇南02变)	10	400	本级设备容量受限
4148	淮阴区	11212配变（镇南01台片）2	10	200	本级设备容量受限
4149	淮阴区	11211配变（老郑01变）	10	200	本级设备容量受限
4150	淮阴区	11210配变（老郑02变）	10	400	本级设备容量受限
4151	淮阴区	11208配变（老郑03变）	10	400	本级设备容量受限
4152	淮阴区	PMS_11205配变（老郑04台片）	10	200	本级设备容量受限
4153	淮阴区	M3118配变（杨庄16变）	10	200	上级设备容量受限
4154	淮阴区	PMS_11642配变(宋集28变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4155	淮阴区	12517配变（郑河21变）	10	200	上级设备容量受限
4156	淮阴区	C9322配变(新圆11变)	10	200	上级设备容量受限
4157	淮阴区	PMS_11207配变（老郑07变）	10	200	本级设备容量受限
4158	淮阴区	洪涯村06变	10	400	上级设备容量受限
4159	淮阴区	11403配变(涧桥09变)	10	400	本级设备容量受限
4160	淮阴区	PMS_11405配变(涧桥10变)	10	200	本级设备容量受限
4161	淮阴区	11404配变(涧桥01台片)	10	400	本级设备容量受限
4162	淮阴区	11406配变(镇北04台片)	10	400	本级设备容量受限
4163	淮阴区	11425配变(涧桥03台片)	10	200	本级设备容量受限
4164	淮阴区	PMS_11427配变(镇北02变.)	10	200	本级设备容量受限
4165	淮阴区	PMS_11434配变(镇北01变)	10	200	本级设备容量受限
4166	淮阴区	PMS_11407配变(涧桥07变)	10	200	本级设备容量受限
4167	淮阴区	PMS_11408配变(涧桥05变)	10	200	本级设备容量受限
4168	淮阴区	孙圩村03变	10	200	上级设备容量受限
4169	淮阴区	PMS_孙圩村05变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4170	淮阴区	PMS_孙圩村07变	10	400	上级设备容量受限
4171	淮阴区	孙圩村06台片	10	200	上级设备容量受限
4172	淮阴区	PMS_11409配变(涧桥04变)	10	100	本级设备容量受限
4173	淮阴区	PMS_11411配变(涧桥06台片)	10	200	本级设备容量受限
4174	淮阴区	PMS_11423配变(涧桥02变)	10	400	本级设备容量受限
4175	淮阴区	11420配变(花园03台片)	10	200	本级设备容量受限
4176	淮阴区	PMS_11418配变(花园04变)	10	200	本级设备容量受限
4177	淮阴区	11412配变(花园02变)	10	400	本级设备容量受限
4178	淮阴区	11414配变(花园01台片)	10	400	本级设备容量受限
4179	淮阴区	13136配变(跨洪15变)	10	400	上级设备容量受限
4180	淮阴区	M3102配变（杨庄01变）	10	400	上级设备容量受限
4181	淮阴区	PMS_C9331配变(新圆21变)	10	400	上级设备容量受限
4182	淮阴区	PMS_11728配变（徐溜34变）	10	200	上级设备容量受限
4183	淮阴区	C9332配变(新圆22配变)	10	200	上级设备容量受限
4184	淮阴区	PMS_M3104配变（杨庄03变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4185	淮阴区	M3112配变(杨庄11变)	10	200	上级设备容量受限
4186	淮阴区	PMS_13132配变(朱庄15变)	10	400	上级设备容量受限
4187	淮阴区	PMS_11546配变（肖荡15变前肖5组西）	10	400	上级设备容量受限
4188	淮阴区	PMS_11622配变(朱庄16变)	10	400	上级设备容量受限
4189	淮阴区	PMS_11610配变(合兴14变)	10	400	上级设备容量受限
4190	淮阴区	11444配变（涧桥16变）	10	400	本级设备容量受限
4191	淮阴区	M3108配变（杨庄07变）	10	100	上级设备容量受限
4192	淮阴区	C9427配变（徐溜69变）	10	400	上级设备容量受限
4193	淮阴区	157007配变（吴城03变）	10	200	本级设备容量受限
4194	淮阴区	M4517配变(新公07变)	10	125	上级设备容量受限
4195	淮阴区	16403配变(丁集14变)	10	80	上级设备容量受限
4196	淮阴区	M4108配变（红星07变）	10	200	上级设备容量受限
4197	淮阴区	张集村07变	10	400	上级设备容量受限
4198	淮阴区	19643配变(三河06变)	10	200	上级设备容量受限
4199	淮阴区	PMS_L5045配变（陶营11变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4200	淮阴区	14225配变（梨园08变）	10	400	上级设备容量受限
4201	淮阴区	PMS_新桥村02变	10	400	上级设备容量受限
4202	淮阴区	M4413配变（双庄07变）	10	200	上级设备容量受限
4203	淮阴区	PMS_L8512配变(洪北03变)	10	100	上级设备容量受限
4204	淮阴区	PMS_L8530配变(王码04变)	10	400	上级设备容量受限
4205	淮阴区	13209配变(汤集09变)	10	200	上级设备容量受限
4206	淮阴区	M2107配变（三树21变）	10	400	上级设备容量受限
4207	淮阴区	PMS_19620配变(大兴07变)	10	400	上级设备容量受限
4208	淮阴区	PMS_14428配变（凌桥13变）	10	200	上级设备容量受限
4209	淮阴区	13204配变(汤集04变)	10	100	上级设备容量受限
4210	淮阴区	12309配变（刘老庄08变）	10	400	上级设备容量受限
4211	淮阴区	19639配变(三河02变)	10	200	上级设备容量受限
4212	淮阴区	19660配变(团结08变)	10	200	上级设备容量受限
4213	淮阴区	淮西06变.	10	400	上级设备容量受限
4214	淮阴区	PMS_L5031配变（孙庵07变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4215	淮阴区	L8424配变（振兴08变）	10	200	上级设备容量受限
4216	淮阴区	L8438配变（振兴09变）	10	100	上级设备容量受限
4217	淮阴区	13347配变（民主06变）	10	200	上级设备容量受限
4218	淮阴区	13329配变（黎明09变）	10	400	上级设备容量受限
4219	淮阴区	13332配变（黎明08变 07分）	10	200	上级设备容量受限
4220	淮阴区	11460配变（吴江17号台 变）	10	400	上级设备容量受限
4221	淮阴区	19645配变（三河08变）	10	200	上级设备容量受限
4222	淮阴区	11654配变（蒋渡04配变）	10	400	上级设备容量受限
4223	淮阴区	14586配变（三树23变）	10	400	上级设备容量受限
4224	淮阴区	PMS_11416配变（创业13 变）	10	400	上级设备容量受限
4225	淮阴区	11606配变（合兴10变）	10	400	上级设备容量受限
4226	淮阴区	PMS_14452配变（二堡10 变）	10	100	上级设备容量受限
4227	淮阴区	11512配变（长庄13变）	10	200	上级设备容量受限
4228	淮阴区	C9120配变（涵洞04变）	10	400	上级设备容量受限
4229	淮阴区	PMS_11714配变（金城14 变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4230	淮阴区	PMS_12318配变（刘皮25变）	10	400	上级设备容量受限
4231	淮阴区	创业社区01变	10	400	上级设备容量受限
4232	淮阴区	PMS_14119配变（三树33变）	10	400	上级设备容量受限
4233	淮阴区	M4417配变（双庄11变）	10	200	上级设备容量受限
4234	淮阴区	PMS_双淮A9006配变（双坝1组09变）	10	400	本级设备容量受限
4235	淮阴区	C9412配变（徐溜40变）	10	400	上级设备容量受限
4236	淮阴区	PMS_L8625配变(同丰19变)	10	200	上级设备容量受限
4237	淮阴区	11639配变(宋集24变)	10	400	上级设备容量受限
4238	淮阴区	C9202配变(新和03变)	10	200	上级设备容量受限
4239	淮阴区	14131配变（汪洼06变2）	10	400	上级设备容量受限
4240	淮阴区	PMS_13367配变（淮西04变（增容）	10	200	上级设备容量受限
4241	淮阴区	PMS_14480配变（磨盘07变）	10	200	上级设备容量受限
4242	淮阴区	PMS_13366配变（淮西03变）	10	200	上级设备容量受限
4243	淮阴区	11438配变（桃田05变）	10	400	本级设备容量受限
4244	淮阴区	M2110配变（三树34变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4245	淮阴区	H3411配变（金星村09变）	10	400	上级设备容量受限
4246	淮阴区	L8410配变（三和06变）	10	200	上级设备容量受限
4247	淮阴区	PMS_14546配变（联盟14变）	10	400	上级设备容量受限
4248	淮阴区	PMS_14539配变（联盟04变）	10	400	上级设备容量受限
4249	淮阴区	PMS_12248配变（古寨村14变）	10	400	上级设备容量受限
4250	淮阴区	PMS_12246配变（古寨村09变）	10	400	上级设备容量受限
4251	淮阴区	PMS_12240配变（古寨24台片）	10	400	上级设备容量受限
4252	淮阴区	PMS_12256配变（古寨村25变）	10	400	上级设备容量受限
4253	淮阴区	PMS_13331配变（黎明11变（06分）	10	200	上级设备容量受限
4254	淮阴区	11413配变（创业10变）	10	200	上级设备容量受限
4255	淮阴区	11337配变（徐溜44变）	10	400	上级设备容量受限
4256	淮阴区	PMS_11505配变（两淮06变轮窑3、5组）	10	200	上级设备容量受限
4257	淮阴区	13120配变（代梨园14配变）	10	400	上级设备容量受限
4258	淮阴区	C9325配变（新圆14变）	10	400	上级设备容量受限
4259	淮阴区	PMS_11638配变（宋集20变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4260	淮阴区	13131配变(朱庄13变)	10	400	上级设备容量受限
4261	淮阴区	11425配变（高荡01变一组）	10	400	本级设备容量受限
4262	淮阴区	13253配变(沈圩16配变)	10	200	上级设备容量受限
4263	淮阴区	13238配变(兴旺10变)	10	400	上级设备容量受限
4264	淮阴区	PMS_B7320配变（红星08变）	10	400	本级设备容量受限
4265	淮阴区	PMS_M2244配变(周庄07变)	10	200	上级设备容量受限
4266	淮阴区	PMS_M2204配变（豆办集04变）	10	200	上级设备容量受限
4267	淮阴区	PMS_14469配变（徐圩03变）	10	200	上级设备容量受限
4268	淮阴区	PMS_14458配变（三堡02变）	10	400	上级设备容量受限
4269	淮阴区	PMS_14441配变（毛湖12变）	10	200	上级设备容量受限
4270	淮阴区	M2219配变(凌桥17变)	10	400	上级设备容量受限
4271	淮阴区	PMS_12324配变（南营09变）	10	200	上级设备容量受限
4272	淮阴区	12316配变（南营12变）	10	400	上级设备容量受限
4273	淮阴区	PMS_16451配变（娘庄18变）	10	400	上级设备容量受限
4274	淮阴区	PMS_19650配变(三河13变)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4275	淮阴区	19651配变(三河14变)	10	200	上级设备容量受限
4276	淮阴区	H3426配变（代河村13变）	10	200	上级设备容量受限
4277	淮阴区	PMS_11126配变（刘河23变）	10	200	上级设备容量受限
4278	淮阴区	H3434配变(金星村13变)	10	400	上级设备容量受限
4279	淮阴区	PMS_张集村27变	10	400	上级设备容量受限
4280	淮阴区	PMS_M4208配变（刘皮07变）	10	400	上级设备容量受限
4281	淮阴区	洪涯村20变	10	400	上级设备容量受限
4282	淮阴区	PMS_11408配变（创业06变）	10	400	上级设备容量受限
4283	淮阴区	16411配变(丁集32变)	10	200	上级设备容量受限
4284	淮阴区	13334配变（黎明14变（07分）	10	400	上级设备容量受限
4285	淮阴区	PMS_13333配变（黎明新07变）	10	200	上级设备容量受限
4286	淮阴区	PMS_M2227配变(西金圩05变)	10	200	上级设备容量受限
4287	淮阴区	L8406配变（振兴14变）	10	200	上级设备容量受限
4288	淮阴区	PMS_12515配变（郑河18变）	10	400	上级设备容量受限
4289	淮阴区	L8433配变（淮泗03变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4290	淮阴区	13411配变（兴和17变）	10	200	本级设备容量受限
4291	淮阴区	13221配变(汤集23变)	10	400	上级设备容量受限
4292	淮阴区	PMS_11538配变（吴江15变）	10	400	上级设备容量受限
4293	淮阴区	M17006配变（河滩06变）	10	400	本级设备容量受限
4294	淮阴区	PMS_L1014配变(宗楼10变)	10	200	本级设备容量受限
4295	淮阴区	PMS_13213配变(汤集13变)	10	200	上级设备容量受限
4296	淮阴区	PMS_11629配变(宋集10变)	10	400	上级设备容量受限
4297	淮阴区	11630配变(宋集11变)	10	400	上级设备容量受限
4298	淮阴区	H3408配变（金星村05变）	10	200	上级设备容量受限
4299	淮阴区	H4405配变（洪涯村05变）	10	400	上级设备容量受限
4300	涟水	城区南城上院4#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4301	涟水	李集笪北高庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4302	涟水	李集北厂王庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4303	涟水	PMS_大东瓦滩刘庄配变	10	200	上级设备容量受限
4304	涟水	麻垛西哨六队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4305	涟水	PMS_麻垛王码相庄	10	100	本级设备容量受限
4306	涟水	PMS_麻垛小学	10	400	上级设备容量受限
4307	涟水	麻垛黄庄七队	10	400	上级设备容量受限
4308	涟水	麻垛左庄东变	10	100	上级设备容量受限
4309	涟水	涟城吾悦广场8号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
4310	涟水	时码嵇码工业区台片	10	400	上级设备容量受限
4311	涟水	浅集工业园区台片	10	400	上级设备容量受限
4312	涟水	李集蔡河三队2号南柱上 变	10	400	上级设备容量受限
4313	涟水	杨口扁担八组东变	10	100	上级设备容量受限
4314	涟水	黄营社区4号变	10	800	上级设备容量受限
4315	涟水	黄营才普兰变	10	100	上级设备容量受限
4316	涟水	方渡工业园区变	10	400	上级设备容量受限
4317	涟水	殷庄安置小区2号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
4318	涟水	大东陈庄工业区北1#配 变	10	400	上级设备容量受限
4319	涟水	金地国际花园小区二期 1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4320	涟水	PMS_书香园1#1002	10	500	本级设备容量受限
4321	涟水	PMS_书香园2#004	10	500	本级设备容量受限
4322	涟水	方渡谭赵村部变	10	100	上级设备容量受限
4323	涟水	方渡谭赵陈赵变	10	400	上级设备容量受限
4324	涟水	方渡东三河东变	10	100	上级设备容量受限
4325	涟水	方渡韩鲁曹庄变	10	100	上级设备容量受限
4326	涟水	方渡腰庄三队变	10	400	上级设备容量受限
4327	涟水	方渡罗冲王庄变	10	100	上级设备容量受限
4328	涟水	成集油坊村配变	10	200	上级设备容量受限
4329	涟水	成集公用西配变	10	400	上级设备容量受限
4330	涟水	PMS_成集新建配变	10	100	上级设备容量受限
4331	涟水	时码冯庄杭庄台片	10	400	上级设备容量受限
4332	涟水	大东供电所配变	10	400	上级设备容量受限
4333	涟水	方渡韩鲁罗巷三队变	10	400	上级设备容量受限
4334	涟水	成集淮堤配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4335	涟水	灰墩米厂2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4336	涟水	成集街西3#变	10	400	上级设备容量受限
4337	涟水	PMS_成集合心	10	100	上级设备容量受限
4338	涟水	成集梨园配变	10	100	上级设备容量受限
4339	涟水	李集村柱上变	10	160	上级设备容量受限
4340	涟水	李集胡楼唐武柱上变	10	200	上级设备容量受限
4341	涟水	李集嵇陆高庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4342	涟水	李集胡楼孙夏柱上变	10	400	上级设备容量受限
4343	涟水	李集殷庄小队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4344	涟水	李集嵇陆梁小桥柱上变	10	200	上级设备容量受限
4345	涟水	李集殷庄周洪柱上变	10	400	上级设备容量受限
4346	涟水	李集嵇陆查王柱上变	10	400	上级设备容量受限
4347	涟水	李集北厂代队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4348	涟水	李集嵇陆查庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4349	涟水	李集嵇陆陆程柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4350	涟水	李集嵇陆柱上变	10	400	上级设备容量受限
4351	涟水	涟城张鞠变	10	400	上级设备容量受限
4352	涟水	北集前桥陈庄	10	200	上级设备容量受限
4353	涟水	北集道行杨庄	10	200	上级设备容量受限
4354	涟水	北集道行代元变	10	100	上级设备容量受限
4355	涟水	北集沈荡蒋庄变	10	400	上级设备容量受限
4356	涟水	徐集徐正国变	10	200	上级设备容量受限
4357	涟水	徐集粮管所变	10	200	上级设备容量受限
4358	涟水	徐集四清圩东变	10	200	上级设备容量受限
4359	涟水	成集潘吴后庄	10	400	上级设备容量受限
4360	涟水	PMS_北集潘闸孟庄	10	100	上级设备容量受限
4361	涟水	PMS_成集尤大庄北变	10	100	上级设备容量受限
4362	涟水	成集范庄北变	10	100	上级设备容量受限
4363	涟水	PMS_成集范庄南变	10	100	上级设备容量受限
4364	涟水	成集合南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4365	涟水	成集朱庄小区3#变	10	400	上级设备容量受限
4366	涟水	成集朱庄小区4#变	10	200	上级设备容量受限
4367	涟水	成集任庄配变	10	100	上级设备容量受限
4368	涟水	北集沈荡西头变	10	100	上级设备容量受限
4369	涟水	PMS_北集朱老张庄变	10	100	上级设备容量受限
4370	涟水	PMS_李集工业集中区1号 柱上变	10	400	上级设备容量受限
4371	涟水	大东街西北配变	10	200	上级设备容量受限
4372	涟水	PMS_大东街东北配变	10	200	上级设备容量受限
4373	涟水	北集守阳吴下庄后变	10	100	上级设备容量受限
4374	涟水	北集朱老后陶	10	100	上级设备容量受限
4375	涟水	北集裴顾	10	100	上级设备容量受限
4376	涟水	北集忠诚胡李	10	100	上级设备容量受限
4377	涟水	PMS_北集守阳张吴庄	10	100	上级设备容量受限
4378	涟水	李集支河支盛南柱上变	10	400	上级设备容量受限
4379	涟水	北集前桥前刘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4380	涟水	方渡小区变	10	315	上级设备容量受限
4381	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房6号变	10	800	上级设备容量受限
4382	涟水	李集笪巷汪杨南柱上变	10	100	上级设备容量受限
4383	涟水	李集支河魏庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4384	涟水	李集支河朱庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4385	涟水	李集桂生赵庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4386	涟水	PMS_城区襄奔3#欧式变16512	10	630	上级设备容量受限
4387	涟水	PMS_城区渠南东路向阳小学南北	10	630	上级设备容量受限
4388	涟水	PMS_李集三桂村南柱上变	10	200	上级设备容量受限
4389	涟水	PMS_南集冯罗冯庄南变	10	100	上级设备容量受限
4390	涟水	PMS_南集王圩范庄变	10	400	上级设备容量受限
4391	涟水	PMS_南集王圩徐庄变	10	200	上级设备容量受限
4392	涟水	PMS_南集王圩严庄变	10	200	上级设备容量受限
4393	涟水	高沟西小圩新增变	10	400	本级设备容量受限
4394	涟水	杨口粮管所变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4395	涟水	唐集九队2#	10	400	上级设备容量受限
4396	涟水	唐集丰华二队2#	10	100	上级设备容量受限
4397	涟水	李集集南三队柱上变	10	200	上级设备容量受限
4398	涟水	五港沿河河滩柱上变	10	400	上级设备容量受限
4399	涟水	五港沿河蔡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4400	涟水	涟城城东公墓变	10	100	上级设备容量受限
4401	涟水	胡谢老庄台片	10	100	上级设备容量受限
4402	涟水	大东干东郭庄配变	10	400	上级设备容量受限
4403	涟水	张圩前皇台片	10	100	上级设备容量受限
4404	涟水	PMS_大东小南贾庄北变	10	400	上级设备容量受限
4405	涟水	PMS_南集下营中心村部 变	10	100	上级设备容量受限
4406	涟水	岔庙公用变1#	10	400	上级设备容量受限
4407	涟水	岔庙前孙桥路边	10	100	上级设备容量受限
4408	涟水	岔庙堆口村部北变	10	400	上级设备容量受限
4409	涟水	高沟大兴曹庄南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4410	涟水	岔庙西老庄2#变	10	100	上级设备容量受限
4411	涟水	岔庙漩桥张庄	10	400	上级设备容量受限
4412	涟水	南集禹庄四组二号变	10	100	上级设备容量受限
4413	涟水	时码陈圩九队台片	10	200	上级设备容量受限
4414	涟水	方渡韩鲁朱庄变	10	100	上级设备容量受限
4415	涟水	大东干东后倪变	10	400	上级设备容量受限
4416	涟水	PMS_大东干东贾庄变	10	400	上级设备容量受限
4417	涟水	成集工业园区2#变	10	100	上级设备容量受限
4418	涟水	李集殷庄老陆汤柱上变	10	400	本级设备容量受限
4419	涟水	梁岔前庄朱圩变	10	100	上级设备容量受限
4420	涟水	大东干东前胡变	10	400	上级设备容量受限
4421	涟水	PMS_石湖西庄台片	10	200	上级设备容量受限
4422	涟水	唐集丰华二队3#	10	100	上级设备容量受限
4423	涟水	唐集胡缪五六队1#变	10	200	上级设备容量受限
4424	涟水	岔庙跃进沈庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4425	涟水	黄营许荡东许变	10	400	上级设备容量受限
4426	涟水	红窑朱圩组台片	10	400	上级设备容量受限
4427	涟水	南禄_高陈二组变	10	400	上级设备容量受限
4428	涟水	时码马老九队东台片	10	400	上级设备容量受限
4429	涟水	初心二期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
4430	涟水	五港中心村2号箱变	10	500	上级设备容量受限
4431	涟水	义兴章庄变	10	100	上级设备容量受限
4432	涟水	朱码嵇庄村戚庄西配变	10	100	上级设备容量受限
4433	涟水	陈师条河配变	10	400	上级设备容量受限
4434	涟水	PMS_石湖育才台片	10	630	上级设备容量受限
4435	涟水	灰墩万圩中心柱上变	10	400	上级设备容量受限
4436	涟水	黄营新庄一队变	10	400	上级设备容量受限
4437	涟水	徐集王湾前羊变	10	400	上级设备容量受限
4438	涟水	义兴庄刘变	10	400	上级设备容量受限
4439	涟水	岔庙尹孙变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4440	涟水	石庄工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
4441	涟水	PMS_前进戴码四组	10	400	上级设备容量受限
4442	涟水	唐集陆庄1#变	10	100	上级设备容量受限
4443	涟水	前进戴码九组	10	200	上级设备容量受限
4444	涟水	南集社区四号箱变	10	800	上级设备容量受限
4445	涟水	余圩伯胜小区	10	160	上级设备容量受限
4446	涟水	岔庙平河帅安	10	400	上级设备容量受限
4447	涟水	五港五里大兴柱上变	10	200	上级设备容量受限
4448	涟水	唐集河口六队	10	200	上级设备容量受限
4449	涟水	黄营九堡邵庄变	10	400	上级设备容量受限
4450	涟水	北集前桥王范变	10	200	上级设备容量受限
4451	涟水	PMS_唐集丁梁高庄	10	400	上级设备容量受限
4452	涟水	PMS_时码钦工北台片	10	400	上级设备容量受限
4453	涟水	PMS_城区莲花小区北配 电变压器	10	630	上级设备容量受限
4454	涟水	杨口韩庄2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4455	涟水	浅集大冲林庄东2#台片	10	400	上级设备容量受限
4456	涟水	高沟砦矶马庄	10	400	上级设备容量受限
4457	涟水	红窑官何台片	10	400	上级设备容量受限
4458	涟水	PMS_岔庙平河李庄2#	10	400	上级设备容量受限
4459	涟水	黄营卢徐卢庄变	10	200	上级设备容量受限
4460	涟水	唐集六舍一队新增变	10	100	上级设备容量受限
4461	涟水	五港孙老庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4462	涟水	PMS_唐集丰华二队	10	400	上级设备容量受限
4463	涟水	中联壹城2#配电室2#变	10	1250	上级设备容量受限
4464	涟水	涟城吾悦广场4号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
4465	涟水	义兴朱庄2#变	10	400	上级设备容量受限
4466	涟水	徐集集东严庄变	10	400	上级设备容量受限
4467	涟水	红窑顾庄台片	10	400	上级设备容量受限
4468	涟水	PMS_高沟三口六七队	10	400	本级设备容量受限
4469	涟水	涟城前周2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4470	涟水	殷庄安置小区2号配电室 5号变	10	800	上级设备容量受限
4471	涟水	南集中心村部变	10	400	上级设备容量受限
4472	涟水	唐集汤码四队新增	10	400	上级设备容量受限
4473	涟水	黄营霍庄三队变	10	400	上级设备容量受限
4474	涟水	灰墩季王2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
4475	涟水	岔庙前孙桥变	10	100	上级设备容量受限
4476	涟水	唐集丰华四队变	10	100	上级设备容量受限
4477	涟水	陈师沙北	10	400	上级设备容量受限
4478	涟水	PMS_朱码嵇庄村部配变	10	400	上级设备容量受限
4479	涟水	徐集林场十堡变	10	400	上级设备容量受限
4480	涟水	红窑大金圩朱范台片	10	100	上级设备容量受限
4481	涟水	岔庙新河四五队北变	10	400	上级设备容量受限
4482	涟水	前进丁口丁西北变	10	100	上级设备容量受限
4483	涟水	石湖中学台片	10	400	上级设备容量受限
4484	涟水	石湖小学台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4485	涟水	中联壹城北区7#配电室3#变	10	500	上级设备容量受限
4486	涟水	米拉公馆1#变压器	10	630	上级设备容量受限
4487	涟水	徐集王湾历庄变	10	400	上级设备容量受限
4488	涟水	中联壹城北区7#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
4489	涟水	徐集石庄圩里变	10	400	上级设备容量受限
4490	涟水	五港薛桥十队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4491	涟水	黄营霍庄村变	10	400	上级设备容量受限
4492	涟水	灰墩大胡5#柱上变	10	100	上级设备容量受限
4493	涟水	唐集丰河刘队	10	200	上级设备容量受限
4494	涟水	PMS_徐集车马二队东变	10	200	上级设备容量受限
4495	涟水	岔庙郝友张庄变	10	100	上级设备容量受限
4496	涟水	徐集红旗中陈2#变	10	100	上级设备容量受限
4497	涟水	义兴单庄2#变	10	400	本级设备容量受限
4498	涟水	陈师尤庄	10	400	上级设备容量受限
4499	涟水	PMS_城区郑高宿舍	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4500	涟水	朱码陶码村沟北南配变	10	400	本级设备容量受限
4501	涟水	岔庙北新庄	10	400	上级设备容量受限
4502	涟水	成集唐吴配变	10	400	上级设备容量受限
4503	涟水	杨口周码小学变	10	400	上级设备容量受限
4504	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室 3号变	10	630	上级设备容量受限
4505	涟水	五港薛桥四队柱上变	10	400	上级设备容量受限
4506	涟水	黄营旗杆四队变	10	400	上级设备容量受限
4507	涟水	唐集河口五队1#	10	400	上级设备容量受限
4508	涟水	石湖十七堡组台片	10	400	上级设备容量受限
4509	涟水	岔庙百子张庄南变	10	400	上级设备容量受限
4510	涟水	PMS_南集冯陈左郭变	10	400	上级设备容量受限
4511	涟水	徐集双码新十二堡变	10	400	上级设备容量受限
4512	涟水	岔庙郝友万庄变	10	400	上级设备容量受限
4513	涟水	灰墩蔡东西柱上变	10	400	上级设备容量受限
4514	涟水	黄营张庄2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4515	涟水	徐集石庄冲锋变	10	400	上级设备容量受限
4516	涟水	岔庙郝友村部变	10	400	上级设备容量受限
4517	涟水	陈师官路朱庄变	10	400	上级设备容量受限
4518	涟水	金碧华府4号配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限
4519	涟水	PMS_城区陶然居三期	10	500	上级设备容量受限
4520	涟水	徐集红旗后庄变	10	400	上级设备容量受限
4521	涟水	高沟公兴七八变	10	400	上级设备容量受限
4522	涟水	红窑小后地台片	10	400	上级设备容量受限
4523	涟水	涟城拐庄东变	10	200	上级设备容量受限
4524	涟水	黄营祝贤中心村变	10	400	上级设备容量受限
4525	涟水	五港周李张庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4526	涟水	岔庙洪兵立新变	10	400	上级设备容量受限
4527	涟水	徐集林码八堡变	10	200	上级设备容量受限
4528	涟水	PMS_唐集汤码开发区	10	400	上级设备容量受限
4529	涟水	浅集浅东西徐台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4530	涟水	灰墩徐宋村柱上变	10	400	上级设备容量受限
4531	涟水	时码街北台片	10	400	上级设备容量受限
4532	涟水	义兴钱胡变	10	400	上级设备容量受限
4533	涟水	陈师官路王庄	10	400	上级设备容量受限
4534	涟水	灰墩熊吴2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4535	涟水	朱码余庄村配变	10	100	上级设备容量受限
4536	涟水	杨口安福村小高沟变	10	400	本级设备容量受限
4537	涟水	陈师闵庄	10	200	上级设备容量受限
4538	涟水	红窑钦北梁庄台片	10	200	上级设备容量受限
4539	涟水	成集后荡村配变	10	400	上级设备容量受限
4540	涟水	高沟二圩后三新变	10	400	本级设备容量受限
4541	涟水	涟城工业集中区12号箱变	10	630	上级设备容量受限
4542	涟水	南集陈码石庄变	10	400	上级设备容量受限
4543	涟水	红窑颜下圩西台片	10	400	上级设备容量受限
4544	涟水	黄营六堡南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4545	涟水	五港港北刘万柱上变	10	200	上级设备容量受限
4546	涟水	岔庙叶庄变	10	100	上级设备容量受限
4547	涟水	石湖葡萄台片	10	400	上级设备容量受限
4548	涟水	岔庙代庄河捱	10	400	上级设备容量受限
4549	涟水	灰墩季王3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
4550	涟水	陈师邱何	10	200	上级设备容量受限
4551	涟水	时码街北2#台片	10	100	上级设备容量受限
4552	涟水	黄营周王一队变	10	100	上级设备容量受限
4553	涟水	徐集胡寨三队变	10	400	上级设备容量受限
4554	涟水	岔庙林庄十二队	10	400	上级设备容量受限
4555	涟水	陈师水年刘庄变	10	200	上级设备容量受限
4556	涟水	朱码花桥村罗庄北配变	10	100	上级设备容量受限
4557	涟水	陈师国民关口	10	400	上级设备容量受限
4558	涟水	红窑潘小元南台片	10	400	上级设备容量受限
4559	涟水	朱码谈陈村南元配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4560	涟水	PMS_高沟东大街变	10	400	上级设备容量受限
4561	涟水	PMS_杨口街北	10	400	上级设备容量受限
4562	涟水	PMS_大东老庄魏庄配变	10	100	上级设备容量受限
4563	涟水	黄营张庄后北变	10	400	上级设备容量受限
4564	涟水	南集范荡一组变	10	100	上级设备容量受限
4565	涟水	PMS_唐集陈圩五队变	10	400	上级设备容量受限
4566	涟水	徐集林场中心村变	10	200	上级设备容量受限
4567	涟水	时码张姚邱祝北台片	10	400	上级设备容量受限
4568	涟水	PMS_唐集丰河沈队新增 2#	10	400	上级设备容量受限
4569	涟水	岔庙桑庄曹代变	10	100	上级设备容量受限
4570	涟水	PMS_成集孟庄配变	10	400	上级设备容量受限
4571	涟水	高沟荀庄一队新变	10	400	本级设备容量受限
4572	涟水	PMS_军民王刘中心村2号 变	10	630	上级设备容量受限
4573	涟水	红窑潘小元前张台片.	10	200	上级设备容量受限
4574	涟水	成集秦庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4575	涟水	PMS_五港汪洪嵇庄南2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4576	涟水	灰墩供电所2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4577	涟水	南集范荡五组变	10	400	上级设备容量受限
4578	涟水	黄营周王七队北变	10	400	上级设备容量受限
4579	涟水	浅集大冲李刘南台片	10	400	上级设备容量受限
4580	涟水	PMS_唐集周荡七队变	10	400	上级设备容量受限
4581	涟水	灰墩墩北张东柱上变	10	400	上级设备容量受限
4582	涟水	陈师村镇直变	10	500	上级设备容量受限
4583	涟水	岔庙四支南	10	400	上级设备容量受限
4584	涟水	石湖外口二队台片	10	400	上级设备容量受限
4585	涟水	陈师四新	10	100	上级设备容量受限
4586	涟水	高沟常沟村部2号变	10	400	上级设备容量受限
4587	涟水	南集东羊庄变	10	400	上级设备容量受限
4588	涟水	唐集徐刘六七队	10	400	上级设备容量受限
4589	涟水	唐集新东公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4590	涟水	黄营张桥河南变	10	400	上级设备容量受限
4591	涟水	石湖外口五队台片	10	400	上级设备容量受限
4592	涟水	前进后圩五组	10	200	上级设备容量受限
4593	涟水	PMS_岔庙公用3#变	10	400	上级设备容量受限
4594	涟水	PMS_陈师跨河中心村	10	400	上级设备容量受限
4595	涟水	陈师翁严南变	10	400	上级设备容量受限
4596	涟水	徐集集东路东变	10	100	上级设备容量受限
4597	涟水	南集冯罗村部变	10	400	上级设备容量受限
4598	涟水	PMS_徐集张罗孙庄变	10	400	上级设备容量受限
4599	涟水	石湖兴庄南台片	10	400	上级设备容量受限
4600	涟水	南集禹庄四组变	10	400	上级设备容量受限
4601	涟水	石湖齐庄四队台片	10	400	上级设备容量受限
4602	涟水	五港港北刘庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4603	涟水	石湖齐庄八队台片	10	400	上级设备容量受限
4604	涟水	陈师小高庄东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4605	涟水	唐集丁梁郭庄1#变	10	400	上级设备容量受限
4606	涟水	康源名都2#箱变4号变	10	630	上级设备容量受限
4607	涟水	PMS_石湖五里孟庄台片	10	400	上级设备容量受限
4608	涟水	五港村柱上变	10	400	上级设备容量受限
4609	涟水	南禄_兴南照明变	10	400	上级设备容量受限
4610	涟水	南禄_薛集街西变	10	400	上级设备容量受限
4611	涟水	红窑姜贾台片	10	400	上级设备容量受限
4612	涟水	五港港东金庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4613	涟水	黄营街西朱庄北变	10	400	上级设备容量受限
4614	涟水	南禄_张顾圩外变	10	400	上级设备容量受限
4615	涟水	南集下营街心变	10	400	上级设备容量受限
4616	涟水	灰墩朱万胜利柱上变	10	400	上级设备容量受限
4617	涟水	陈师跨河兴庄	10	400	上级设备容量受限
4618	涟水	涟城安东院子配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
4619	涟水	浅集大冲林庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4620	涟水	朱码潘刘村秦姚配变	10	400	上级设备容量受限
4621	涟水	前进滨洪前向	10	400	上级设备容量受限
4622	涟水	朱码韩陈村三支公用配变	10	400	上级设备容量受限
4623	涟水	灰墩万圩贾庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4624	涟水	南禄_徐圩二组变	10	400	上级设备容量受限
4625	涟水	浅集花庄倪庄	10	400	上级设备容量受限
4626	涟水	黄营杨桂张庄变	10	400	上级设备容量受限
4627	涟水	南禄_兴南陈庄变	10	400	上级设备容量受限
4628	涟水	灰墩东公用柱上变	10	400	上级设备容量受限
4629	涟水	五港桥中柱上变	10	400	上级设备容量受限
4630	涟水	PMS_麻垛徐圩工业区	10	400	上级设备容量受限
4631	涟水	胡集镇政府配变	10	400	上级设备容量受限
4632	涟水	梁岔书香华庭2号配变	10	400	上级设备容量受限
4633	涟水	梁岔书香华庭3号变	10	630	上级设备容量受限
4634	涟水	梁岔育才小区东配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4635	涟水	PMS_梁岔育才小区西配变	10	400	上级设备容量受限
4636	涟水	成集中心村3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4637	涟水	涟城吾悦广场5号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
4638	涟水	浅集刘桥严庄台片	10	400	上级设备容量受限
4639	涟水	南禄_徐圩顾庄变	10	400	上级设备容量受限
4640	涟水	黄营洪庄八队变	10	200	上级设备容量受限
4641	涟水	灰墩李卢柱上变	10	400	上级设备容量受限
4642	涟水	南禄_淮泽姜庄变	10	400	上级设备容量受限
4643	涟水	岔庙小桑庄变	10	100	上级设备容量受限
4644	涟水	黄营祝贤朱顾变	10	400	上级设备容量受限
4645	涟水	梁岔陈溪红旗2号变	10	400	上级设备容量受限
4646	涟水	五港蔡工村部变	10	400	上级设备容量受限
4647	涟水	黄营卢徐草场变	10	200	上级设备容量受限
4648	涟水	前进后圩三八组变	10	200	上级设备容量受限
4649	涟水	朱码嵇庄村徐老庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4650	涟水	时码钦工团结台片	10	400	上级设备容量受限
4651	涟水	PMS_岔庙南岭东	10	400	上级设备容量受限
4652	涟水	PMS_岔庙路口汪庄北	10	400	上级设备容量受限
4653	涟水	五港社区4号箱变	10	400	上级设备容量受限
4654	涟水	岔庙西吉袁张	10	400	上级设备容量受限
4655	涟水	岔庙化工厂变	10	400	上级设备容量受限
4656	涟水	唐集六舍六七队2#变	10	400	上级设备容量受限
4657	涟水	南禄_张顾后张变	10	400	上级设备容量受限
4658	涟水	浅集大冲中心村	10	100	上级设备容量受限
4659	涟水	黄营后陈变	10	400	上级设备容量受限
4660	涟水	南禄_九里万薛北变	10	400	上级设备容量受限
4661	涟水	开元名都3号配电室16号变	10	800	上级设备容量受限
4662	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站3号变	10	1000	上级设备容量受限
4663	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站4号变	10	1000	上级设备容量受限
4664	涟水	涟城红日公寓1号配电室5号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4665	涟水	涟城红日公寓1号配电室7号变	10	630	上级设备容量受限
4666	涟水	余圩吴庄3#变	10	200	上级设备容量受限
4667	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
4668	涟水	PMS_涟城东方红府北区1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
4669	涟水	PMS_高沟高秀二队变	10	400	上级设备容量受限
4670	涟水	高沟镇东新村变	10	400	上级设备容量受限
4671	涟水	高沟酱醋厂变	10	400	上级设备容量受限
4672	涟水	高沟缫丝厂变	10	630	上级设备容量受限
4673	涟水	高沟中桥口变	10	500	上级设备容量受限
4674	涟水	高沟中学后变	10	400	上级设备容量受限
4675	涟水	PMS_潘圩袁李台片	10	200	上级设备容量受限
4676	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
4677	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器4	10	630	上级设备容量受限
4678	涟水	PMS_中央城小区1号配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
4679	涟水	PMS_中央城小区1号配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4680	涟水	殷庄安置小区3号配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
4681	涟水	PMS_中央城小区3号配电室12#变压器	10	800	上级设备容量受限
4682	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器2	10	630	上级设备容量受限
4683	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器3	10	630	上级设备容量受限
4684	涟水	城区万香国际4#配电房1#配变	10	630	上级设备容量受限
4685	涟水	城区万香国际4#配电房2#间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
4686	涟水	李集顺集一队2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
4687	涟水	高沟交易所变	10	400	上级设备容量受限
4688	涟水	PMS_高沟杏花村变	10	400	上级设备容量受限
4689	涟水	PMS_中央城小区3号配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
4690	涟水	PMS_中央城小区2号配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
4691	涟水	PMS_中央城小区2号配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
4692	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
4693	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
4694	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4695	涟水	PMS_涟城东方红府北区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
4696	涟水	小埧社区台片	10	200	上级设备容量受限
4697	涟水	PMS_张罗西庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4698	涟水	胡集莲花北变台片	10	400	上级设备容量受限
4699	涟水	金地国际花园小区二期配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
4700	涟水	后场2号变	10	200	上级设备容量受限
4701	涟水	马老四队1号变	10	400	上级设备容量受限
4702	涟水	朱码新东村罗庄配变	10	400	本级设备容量受限
4703	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑1号箱变1#变压器	10	630	上级设备容量受限
4704	涟水	城区兴业银行	10	630	上级设备容量受限
4705	涟水	涟城红日华府开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
4706	涟水	义兴秦刘4#变	10	100	上级设备容量受限
4707	涟水	PMS_义兴殷渡小区2#变	10	400	上级设备容量受限
4708	涟水	涟城美丽家园2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
4709	涟水	徐集左程程庄南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4710	涟水	PMS_徐集双码莲花变	10	400	上级设备容量受限
4711	涟水	徐集 车马六队变	10	400	上级设备容量受限
4712	涟水	中联壹城2#配电室5#变	10	1250	上级设备容量受限
4713	涟水	南禄_淮泽八组东变	10	200	上级设备容量受限
4714	涟水	城区南城上院1#地上开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
4715	涟水	刘桥四队北台片	10	200	上级设备容量受限
4716	涟水	红窑社区1#变压器	10	630	上级设备容量受限
4717	涟水	涟城世康嘉园开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
4718	涟水	岔庙马圩闸箱变	10	630	上级设备容量受限
4719	涟水	涟城康源名都3号箱变6号变	10	630	上级设备容量受限
4720	涟水	PMS_徐集邮局3#	10	400	上级设备容量受限
4721	涟水	徐集左程潘庄南台片	10	100	上级设备容量受限
4722	涟水	PMS_石湖兴庄四队台片	10	400	上级设备容量受限
4723	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站1号变	10	1000	上级设备容量受限
4724	涟水	PMS_涟城红日公寓开关站2号变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4725	涟水	红窑大元闸台片	10	200	上级设备容量受限
4726	涟水	岔庙东陈变	10	100	上级设备容量受限
4727	涟水	红窑童队台片	10	200	上级设备容量受限
4728	涟水	红窑小后庄台片	10	100	上级设备容量受限
4729	涟水	梁岔工业区1#变	10	400	上级设备容量受限
4730	涟水	PMS_前进丁口沈井成变	10	200	上级设备容量受限
4731	涟水	高沟大兴朱庄变	10	100	上级设备容量受限
4732	涟水	前进丁口丁西	10	400	上级设备容量受限
4733	涟水	梁岔街南变	10	315	上级设备容量受限
4734	涟水	PMS_成集王圩和庄变	10	200	上级设备容量受限
4735	涟水	高沟大兴曹庄变	10	400	上级设备容量受限
4736	涟水	PMS_杨口新农王口变	10	200	上级设备容量受限
4737	涟水	PMS_南集下营十组变	10	200	上级设备容量受限
4738	涟水	石湖兴庄一队台片	10	200	上级设备容量受限
4739	涟水	南集下营九组变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4740	涟水	PMS_大东陈庄4队配变	10	200	上级设备容量受限
4741	涟水	杨口安福六组变	10	400	上级设备容量受限
4742	涟水	方渡马渡六队变	10	200	上级设备容量受限
4743	涟水	方渡腰庄四队变	10	200	上级设备容量受限
4744	涟水	余圩朱前张王台片	10	100	上级设备容量受限
4745	涟水	五港刘庄老庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4746	涟水	成集条河刘庄变	10	315	上级设备容量受限
4747	涟水	余圩前庄台片	10	100	上级设备容量受限
4748	涟水	成集南前庄变	10	100	上级设备容量受限
4749	涟水	高沟庄庄变	10	400	上级设备容量受限
4750	涟水	高沟大兴学校	10	400	上级设备容量受限
4751	涟水	高沟砦矶七队变	10	400	上级设备容量受限
4752	涟水	成集王圩村变	10	100	上级设备容量受限
4753	涟水	PMS_成集王三变	10	100	上级设备容量受限
4754	涟水	红窑蔡庄前王台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4755	涟水	时码鲁渡村部台片	10	400	上级设备容量受限
4756	涟水	红窑蔡庄朱侯台片	10	100	上级设备容量受限
4757	涟水	PMS_高沟砦矶小区（小砦头）	10	400	上级设备容量受限
4758	涟水	红窑潘老庄老庄台片	10	400	上级设备容量受限
4759	涟水	时码冯庄北台片	10	100	上级设备容量受限
4760	涟水	采韩中心村台片	10	100	上级设备容量受限
4761	涟水	PMS_石湖唐松路台片	10	200	上级设备容量受限
4762	涟水	大东薛庄赵庄配变	10	400	上级设备容量受限
4763	涟水	义兴一、二队变	10	200	上级设备容量受限
4764	涟水	大东薛庄东李配变	10	400	上级设备容量受限
4765	涟水	PMS_大东薛庄北李配变	10	100	上级设备容量受限
4766	涟水	PMS_石湖老街东台片	10	400	上级设备容量受限
4767	涟水	大东西薛配变	10	400	上级设备容量受限
4768	涟水	PMS_石湖老街西台片	10	400	上级设备容量受限
4769	涟水	大东东薛配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4770	涟水	大东客堂王庄配变	10	100	上级设备容量受限
4771	涟水	义兴五六队变	10	100	上级设备容量受限
4772	涟水	南集皂角羊庄变	10	400	上级设备容量受限
4773	涟水	余圩后九变	10	100	上级设备容量受限
4774	涟水	杨口周码七组变	10	400	上级设备容量受限
4775	涟水	大东客堂大高配变	10	400	上级设备容量受限
4776	涟水	方渡谭赵河口变	10	400	上级设备容量受限
4777	涟水	大东刘赵张庄配变	10	100	上级设备容量受限
4778	涟水	方渡谭赵吕赵变	10	400	上级设备容量受限
4779	涟水	方渡谭赵大陈变	10	100	上级设备容量受限
4780	涟水	五港西公用柱上变	10	200	上级设备容量受限
4781	涟水	方渡谭一二变	10	315	上级设备容量受限
4782	涟水	大东刘赵吴大庄西配变	10	200	上级设备容量受限
4783	涟水	方渡前圩嵇庄变	10	100	上级设备容量受限
4784	涟水	五港东公用1号柱上变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4785	涟水	五港东公用2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
4786	涟水	五港沿河桃元柱上变	10	400	上级设备容量受限
4787	涟水	余圩朱前变	10	100	上级设备容量受限
4788	涟水	岔庙刁刘张徐	10	200	上级设备容量受限
4789	涟水	岔庙代庄滩庄变	10	400	上级设备容量受限
4790	涟水	PMS_五港汪洪大庄东柱 上变	10	200	上级设备容量受限
4791	涟水	成集后潘变	10	100	上级设备容量受限
4792	涟水	岔庙代庄下尾变	10	400	上级设备容量受限
4793	涟水	浅集河湾一队台片	10	400	上级设备容量受限
4794	涟水	成集三潘村变	10	100	上级设备容量受限
4795	涟水	红窑三圩台片	10	100	上级设备容量受限
4796	涟水	时码顾庄板厂台片	10	100	上级设备容量受限
4797	涟水	红窑程嵇台片	10	100	上级设备容量受限
4798	涟水	时码姜庄顾庄台片	10	400	上级设备容量受限
4799	涟水	岔庙桑庄村部	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4800	涟水	PMS_梁岔费庄村变	10	200	本级设备容量受限
4801	涟水	时码村部台片	10	400	上级设备容量受限
4802	涟水	梁岔公用2#变	10	400	上级设备容量受限
4803	涟水	梁岔供电所变	10	315	上级设备容量受限
4804	涟水	岔庙夜东变	10	200	上级设备容量受限
4805	涟水	梁岔医院变	10	400	上级设备容量受限
4806	涟水	义兴殷渡组变	10	200	上级设备容量受限
4807	涟水	大东客堂袁魏配变	10	400	上级设备容量受限
4808	涟水	杨口周码九组变	10	400	上级设备容量受限
4809	涟水	义兴前后圩变	10	100	上级设备容量受限
4810	涟水	杨口电站预制变	10	100	上级设备容量受限
4811	涟水	岔庙六支朱庄变	10	400	上级设备容量受限
4812	涟水	五港阳光小区变	10	200	上级设备容量受限
4813	涟水	五港王李三队柱上变	10	100	上级设备容量受限
4814	涟水	岔庙六支西瓦	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4815	涟水	五港端程柱上变	10	200	上级设备容量受限
4816	涟水	岔庙桥南变	10	200	上级设备容量受限
4817	涟水	成集周庄配变	10	400	上级设备容量受限
4818	涟水	五港吴码后场柱上变	10	400	上级设备容量受限
4819	涟水	岔庙刁刘南	10	200	上级设备容量受限
4820	涟水	成集三潘郑庄配变	10	400	上级设备容量受限
4821	涟水	岔庙岔河吴庄变	10	200	上级设备容量受限
4822	涟水	浅集花庄中心村1#配变	10	200	上级设备容量受限
4823	涟水	岔庙刁刘龚庄	10	100	上级设备容量受限
4824	涟水	岔庙皇夏	10	100	上级设备容量受限
4825	涟水	成集旗杆村变	10	200	上级设备容量受限
4826	涟水	浅集花庄中心村3#配变	10	100	上级设备容量受限
4827	涟水	岔庙八队	10	400	上级设备容量受限
4828	涟水	成集东场配变	10	100	上级设备容量受限
4829	涟水	岔庙新河小区	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4830	涟水	岔庙林庄八队	10	100	上级设备容量受限
4831	涟水	新河三队	10	200	上级设备容量受限
4832	涟水	岔庙夜合小街变	10	200	上级设备容量受限
4833	涟水	红窑前后周台片	10	400	上级设备容量受限
4834	涟水	PMS_成集法华高庄变	10	100	上级设备容量受限
4835	涟水	南集朱陈村部变	10	200	上级设备容量受限
4836	涟水	岔庙纪集老圩变	10	200	上级设备容量受限
4837	涟水	红窑梁锅甑九队台片	10	100	上级设备容量受限
4838	涟水	梁岔街东徐刘变	10	500	上级设备容量受限
4839	涟水	红窑金沙村台片	10	200	上级设备容量受限
4840	涟水	红窑张黄刘台片	10	100	上级设备容量受限
4841	涟水	PMS_杨口街南公用变	10	400	上级设备容量受限
4842	涟水	杨口大元二组变	10	400	上级设备容量受限
4843	涟水	杨口扁担二组变	10	100	上级设备容量受限
4844	涟水	南集王圩村部变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4845	涟水	李集韩高胡庄柱上变	10	400	本级设备容量受限
4846	涟水	浅集刘桥桥南台片	10	200	上级设备容量受限
4847	涟水	成集汪南配变	10	315	上级设备容量受限
4848	涟水	浅集河湾村部台片	10	400	上级设备容量受限
4849	涟水	浅集王刘小东台片	10	200	上级设备容量受限
4850	涟水	浅集王刘前刘台片	10	100	上级设备容量受限
4851	涟水	方渡谭东王路变	10	200	上级设备容量受限
4852	涟水	五港苏鲁桥柱上变	10	100	上级设备容量受限
4853	涟水	五港黄码张刘柱上变	10	200	上级设备容量受限
4854	涟水	方渡谭东前场变	10	200	上级设备容量受限
4855	涟水	岔庙新河二三队	10	400	上级设备容量受限
4856	涟水	岔庙岔河王庄	10	100	上级设备容量受限
4857	涟水	公用东台片	10	400	上级设备容量受限
4858	涟水	岔庙新河五队	10	200	上级设备容量受限
4859	涟水	岔庙四支前老变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4860	涟水	岔庙四支北	10	400	上级设备容量受限
4861	涟水	前进吴庄组变	10	400	上级设备容量受限
4862	涟水	梁岔街东村变.	10	400	上级设备容量受限
4863	涟水	梁岔龙窝中变	10	400	上级设备容量受限
4864	涟水	梁岔龙窝北变	10	400	上级设备容量受限
4865	涟水	红窑普安郑庄台片	10	400	上级设备容量受限
4866	涟水	梁岔龙窝南变	10	400	上级设备容量受限
4867	涟水	红窑普安街台片	10	200	上级设备容量受限
4868	涟水	红窑普安薛庄台片	10	400	上级设备容量受限
4869	涟水	南集苗圃街北变	10	200	上级设备容量受限
4870	涟水	红窑梁锅甑七队台片	10	100	上级设备容量受限
4871	涟水	梁岔前徐南变	10	400	上级设备容量受限
4872	涟水	红窑梁锅甑东台片	10	200	上级设备容量受限
4873	涟水	岔庙义河村部	10	400	上级设备容量受限
4874	涟水	梁岔双楼邱刘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4875	涟水	PMS_红窑金沙嵇徐台片	10	200	上级设备容量受限
4876	涟水	南集王圩8-10变	10	400	上级设备容量受限
4877	涟水	杨口扁担工业区变	10	630	上级设备容量受限
4878	涟水	大东农科队西配变	10	400	上级设备容量受限
4879	涟水	大东农科队东配变	10	400	上级设备容量受限
4880	涟水	杨口丁庙沈庄变	10	400	上级设备容量受限
4881	涟水	杨口郑洼一组变	10	200	上级设备容量受限
4882	涟水	PMS_南集冯罗石庄变	10	200	上级设备容量受限
4883	涟水	五港黄码孙庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4884	涟水	五港租田前庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4885	涟水	五港租田章庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4886	涟水	成集吴赵配变	10	400	上级设备容量受限
4887	涟水	PMS_五港黄码袁黄柱上变	10	200	上级设备容量受限
4888	涟水	PMS_五港薛桥三队柱上变	10	100	上级设备容量受限
4889	涟水	五港薛桥一队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4890	涟水	方渡王杨张路变	10	400	上级设备容量受限
4891	涟水	五港黄码秦庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
4892	涟水	方渡王杨杨庄北变	10	100	上级设备容量受限
4893	涟水	方渡王杨杨庄南变	10	200	上级设备容量受限
4894	涟水	PMS_五港薛桥村柱上变	10	200	上级设备容量受限
4895	涟水	五港薛桥八队柱上变	10	100	上级设备容量受限
4896	涟水	前进大左圩变	10	100	上级设备容量受限
4897	涟水	前进后圩七组变	10	400	上级设备容量受限
4898	涟水	浅集金城路北台片	10	400	上级设备容量受限
4899	涟水	浅集东元台片	10	100	上级设备容量受限
4900	涟水	前进后圩村	10	400	上级设备容量受限
4901	涟水	时码钦工圩东台片	10	400	上级设备容量受限
4902	涟水	时码采韩四队台片	10	400	上级设备容量受限
4903	涟水	时码采韩二队台片	10	100	上级设备容量受限
4904	涟水	PMS_时码姜圩村部台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4905	涟水	时码姜圩季庄台片	10	400	本级设备容量受限
4906	涟水	时码张姚桥口台片	10	100	上级设备容量受限
4907	涟水	时码张姚西嵇台片	10	200	上级设备容量受限
4908	涟水	时码陈李村部台片	10	400	上级设备容量受限
4909	涟水	时码陈李汤夏台片	10	400	上级设备容量受限
4910	涟水	PMS_时码鲁渡颜唐台片	10	315	上级设备容量受限
4911	涟水	时码李圩一队台片	10	100	上级设备容量受限
4912	涟水	时码李圩四队台片	10	100	上级设备容量受限
4913	涟水	时码李圩三队台片	10	100	上级设备容量受限
4914	涟水	黄营曹墩三队变	10	200	上级设备容量受限
4915	涟水	黄营徐庄陈圩变	10	100	上级设备容量受限
4916	涟水	方渡王杨李庄变	10	100	上级设备容量受限
4917	涟水	五港黄码潘安柱上变	10	400	上级设备容量受限
4918	涟水	高沟中心村小学柱上变	10	500	上级设备容量受限
4919	涟水	高沟新桥队变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4920	涟水	方渡南六街心变	10	200	上级设备容量受限
4921	涟水	方渡南六前潘变	10	400	上级设备容量受限
4922	涟水	浅集大冲嵇庄台片	10	400	上级设备容量受限
4923	涟水	浅集大冲李刘东台片	10	400	上级设备容量受限
4924	涟水	余圩西嵇变	10	100	上级设备容量受限
4925	涟水	PMS_五港黄码徐庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
4926	涟水	方渡前圩西公用变	10	400	上级设备容量受限
4927	涟水	高沟杨木厂变	10	200	上级设备容量受限
4928	涟水	五港黄码徐庄北柱上变	10	200	上级设备容量受限
4929	涟水	方渡前圩南公用变	10	400	上级设备容量受限
4930	涟水	方渡办事处变	10	400	上级设备容量受限
4931	涟水	PMS_五港黄码徐庄中柱上变	10	200	上级设备容量受限
4932	涟水	前进前进村八组	10	200	上级设备容量受限
4933	涟水	方渡西三后潘变	10	100	上级设备容量受限
4934	涟水	方渡南六后潘变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4935	涟水	方渡腰庄二队北变	10	100	上级设备容量受限
4936	涟水	方渡腰庄二队变	10	400	上级设备容量受限
4937	涟水	方渡贾马前马南变	10	100	上级设备容量受限
4938	涟水	时码姜庄路边台片	10	100	上级设备容量受限
4939	涟水	时码姜庄任庄台片	10	100	上级设备容量受限
4940	涟水	时码尚灯后韩台片	10	200	本级设备容量受限
4941	涟水	时码马老敬老院台片	10	400	上级设备容量受限
4942	涟水	PMS_时码马老九队台片	10	200	上级设备容量受限
4943	涟水	时码嵇码村部台片	10	315	本级设备容量受限
4944	涟水	PMS_大东南严中心配变	10	200	上级设备容量受限
4945	涟水	杨口金庄六组变	10	100	上级设备容量受限
4946	涟水	PMS_大东南严查庄配变	10	200	上级设备容量受限
4947	涟水	大东北严配变	10	200	上级设备容量受限
4948	涟水	大东食品站配变	10	400	上级设备容量受限
4949	涟水	大东东杨配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4950	涟水	杨口王卜圩变	10	400	上级设备容量受限
4951	涟水	杨口辛庄变	10	200	上级设备容量受限
4952	涟水	杨口戴洼六组(戴庄)变	10	400	上级设备容量受限
4953	涟水	红窑西花东台片	10	400	上级设备容量受限
4954	涟水	红窑顾徐台片	10	200	上级设备容量受限
4955	涟水	岔庙义河租地	10	400	上级设备容量受限
4956	涟水	岔庙义河大丁	10	400	上级设备容量受限
4957	涟水	PMS_红窑金沙小区台片	10	200	上级设备容量受限
4958	涟水	PMS_南集苗圃新场部中变	10	400	上级设备容量受限
4959	涟水	红窑朱圩郑庄台片	10	100	上级设备容量受限
4960	涟水	红窑小圩台片	10	100	上级设备容量受限
4961	涟水	红窑朱圩西台片	10	400	上级设备容量受限
4962	涟水	岔庙堆口村部	10	200	上级设备容量受限
4963	涟水	岔庙堆口郑庄变	10	400	上级设备容量受限
4964	涟水	岔庙堆口营郭	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4965	涟水	红窑十支小兰庄台片	10	100	上级设备容量受限
4966	涟水	PMS_红窑前后蔡西台片	10	100	上级设备容量受限
4967	涟水	梁戈正八队南台片	10	100	上级设备容量受限
4968	涟水	红窑钦北嵇庄台片	10	400	上级设备容量受限
4969	涟水	南集拖拉机站变	10	400	上级设备容量受限
4970	涟水	PMS_南集彭滩教堂变	10	100	上级设备容量受限
4971	涟水	红窑粮站台片	10	200	上级设备容量受限
4972	涟水	PMS_前进丁口沈圩变	10	200	上级设备容量受限
4973	涟水	红窑加油站台片	10	400	上级设备容量受限
4974	涟水	PMS_高沟顺河小学	10	200	本级设备容量受限
4975	涟水	PMS_高沟杏花村单相台片	10	400	上级设备容量受限
4976	涟水	PMS_浅集孔王林庄台片	10	200	上级设备容量受限
4977	涟水	浅集孔王村部台片	10	400	上级设备容量受限
4978	涟水	红窑刘码南台片	10	100	上级设备容量受限
4979	涟水	梁岔金码二队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4980	涟水	梁岔双楼刘庄变	10	200	上级设备容量受限
4981	涟水	红窑赵码台片	10	400	上级设备容量受限
4982	涟水	PMS_南集禹庄三组变	10	100	上级设备容量受限
4983	涟水	PMS_梁岔双楼朱庄变	10	100	上级设备容量受限
4984	涟水	红窑希望小学台片	10	400	上级设备容量受限
4985	涟水	梁岔双楼关口变	10	100	上级设备容量受限
4986	涟水	南集禹庄村部变	10	200	上级设备容量受限
4987	涟水	梁岔洪码徐大庄变	10	400	上级设备容量受限
4988	涟水	梁岔鲍营西王变	10	400	上级设备容量受限
4989	涟水	梁岔大庄陈庄变	10	100	上级设备容量受限
4990	涟水	红窑颜下圩北台片	10	400	上级设备容量受限
4991	涟水	红窑颜下圩里台片	10	100	上级设备容量受限
4992	涟水	红窑颜下庄圩南台片	10	400	上级设备容量受限
4993	涟水	PMS_时码鲁渡颜赵台片	10	400	上级设备容量受限
4994	涟水	时码鲁渡街西台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4995	涟水	浅集河湾严庄台片	10	100	上级设备容量受限
4996	涟水	梁岔大庄组变	10	100	上级设备容量受限
4997	涟水	梁岔金码村变	10	200	上级设备容量受限
4998	涟水	PMS_成集永北变	10	200	上级设备容量受限
4999	涟水	PMS_梁岔士流荡庄变	10	100	上级设备容量受限
5000	涟水	梁岔士流松林变	10	400	上级设备容量受限
5001	涟水	梁岔汪圩组变	10	400	上级设备容量受限
5002	涟水	梁岔汪圩村变	10	400	上级设备容量受限
5003	涟水	梁岔汪圩砖井变	10	100	上级设备容量受限
5004	涟水	梁岔洪码朱兴庄台片	10	400	上级设备容量受限
5005	涟水	梁岔张楼潜洼台片	10	315	上级设备容量受限
5006	涟水	成集十组变	10	400	上级设备容量受限
5007	涟水	麻垛左庄三队	10	200	上级设备容量受限
5008	涟水	方渡前圩东公用变	10	400	上级设备容量受限
5009	涟水	义兴秦刘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5010	涟水	五港汪洪大庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5011	涟水	余圩后圩变	10	400	上级设备容量受限
5012	涟水	方渡后营北变	10	400	上级设备容量受限
5013	涟水	红窑小金圩西大元台片	10	200	上级设备容量受限
5014	涟水	红窑大金圩学校台片	10	400	上级设备容量受限
5015	涟水	PMS_红窑小金圩施程台片	10	200	上级设备容量受限
5016	涟水	红窑小金圩金圩台片	10	100	上级设备容量受限
5017	涟水	梁岔陈溪大西变	10	400	上级设备容量受限
5018	涟水	梁岔陈溪丁头变	10	400	上级设备容量受限
5019	涟水	PMS_城区李集大楼村柱上变（城区）	10	200	上级设备容量受限
5020	涟水	麻垛东变	10	400	上级设备容量受限
5021	涟水	PMS_麻垛西变	10	400	上级设备容量受限
5022	涟水	麻垛中变	10	400	上级设备容量受限
5023	涟水	麻垛南变	10	200	上级设备容量受限
5024	涟水	麻垛河西后庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5025	涟水	义兴嵇洼水厂变	10	200	上级设备容量受限
5026	涟水	麻垛黄庄八队	10	400	上级设备容量受限
5027	涟水	麻垛黄庄六队变	10	400	上级设备容量受限
5028	涟水	麻垛黄庄张庄变	10	100	上级设备容量受限
5029	涟水	麻垛嵇圩南变	10	100	本级设备容量受限
5030	涟水	五港汪洪嵇庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5031	涟水	五港汪洪戈正2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
5032	涟水	李集簋北丁庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
5033	涟水	高沟郁庄变	10	400	上级设备容量受限
5034	涟水	五港汪洪丁庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5035	涟水	五港汪洪腰庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5036	涟水	梁岔王竹元右兴台片	10	200	上级设备容量受限
5037	涟水	李集嵇陆西柱上变	10	400	上级设备容量受限
5038	涟水	梁岔唐王2#变	10	100	上级设备容量受限
5039	涟水	梁岔王竹元唐王变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5040	涟水	梁岔卜圩街变	10	400	上级设备容量受限
5041	涟水	梁岔卜圩圩后变	10	400	上级设备容量受限
5042	涟水	梁岔卜圩李王台片	10	100	上级设备容量受限
5043	涟水	PMS_城区李集张花园柱上变（城区）	10	400	上级设备容量受限
5044	涟水	李集副食品配变	10	400	上级设备容量受限
5045	涟水	李集大楼菜场柱上变	10	400	上级设备容量受限
5046	涟水	PMS_高沟晏庄烛店庄变	10	400	上级设备容量受限
5047	涟水	梁岔沟南组变	10	400	上级设备容量受限
5048	涟水	义兴杂姓变	10	400	上级设备容量受限
5049	涟水	大东敬老院配变	10	200	上级设备容量受限
5050	涟水	义兴张郑村变	10	200	上级设备容量受限
5051	涟水	义兴刘谢变	10	100	上级设备容量受限
5052	涟水	大东祁万配变	10	400	上级设备容量受限
5053	涟水	PMS_麻垛东哨东变	10	400	上级设备容量受限
5054	涟水	PMS_麻垛朱大庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5055	涟水	麻垛中哨四队变	10	200	上级设备容量受限
5056	涟水	麻垛中哨北变	10	400	上级设备容量受限
5057	涟水	麻垛中哨南变	10	200	上级设备容量受限
5058	涟水	PMS_麻垛乔洼六队	10	100	本级设备容量受限
5059	涟水	成集桥口变	10	200	上级设备容量受限
5060	涟水	余圩泉玉台片	10	100	上级设备容量受限
5061	涟水	方渡东三荡南变	10	400	上级设备容量受限
5062	涟水	浅集金城林角台片	10	400	上级设备容量受限
5063	涟水	PMS_涟城种禽厂变	10	400	上级设备容量受限
5064	涟水	方渡韩鲁李庄变	10	100	上级设备容量受限
5065	涟水	方渡韩鲁鲁庄变	10	100	上级设备容量受限
5066	涟水	五港租田汪韩柱上变	10	400	上级设备容量受限
5067	涟水	方渡贾马贾东变	10	200	上级设备容量受限
5068	涟水	PMS_五港租田小军柱上 变	10	100	上级设备容量受限
5069	涟水	大东镇南吴邵配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5070	涟水	麻垛北变	10	200	上级设备容量受限
5071	涟水	大东干东嵇圩配变	10	400	上级设备容量受限
5072	涟水	麻垛春华村变	10	400	上级设备容量受限
5073	涟水	麻垛严庄南	10	400	上级设备容量受限
5074	涟水	麻垛西哨七八队	10	100	上级设备容量受限
5075	涟水	麻垛西哨村变	10	400	上级设备容量受限
5076	涟水	PMS_麻垛西哨龚庄	10	100	上级设备容量受限
5077	涟水	麻垛朱野场变	10	400	上级设备容量受限
5078	涟水	麻垛徐圩张庄	10	400	上级设备容量受限
5079	涟水	麻垛徐圩南变	10	100	上级设备容量受限
5080	涟水	麻垛祠堂北	10	100	上级设备容量受限
5081	涟水	麻垛朱圩东变	10	400	上级设备容量受限
5082	涟水	麻垛朱圩王庄	10	200	上级设备容量受限
5083	涟水	义兴大滩庄变	10	100	上级设备容量受限
5084	涟水	浅集金城学校台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5085	涟水	方渡贾马贾马变	10	400	上级设备容量受限
5086	涟水	五港租田陆庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5087	涟水	方渡贾马查方变	10	100	上级设备容量受限
5088	涟水	浅集花庄陈庄台片	10	100	上级设备容量受限
5089	涟水	李集顺集街柱上变	10	400	上级设备容量受限
5090	涟水	余圩后牌坊变	10	100	上级设备容量受限
5091	涟水	浅集花庄肖庄台片	10	200	上级设备容量受限
5092	涟水	方渡文李变	10	400	上级设备容量受限
5093	涟水	PMS_浅集花庄村部台片	10	100	上级设备容量受限
5094	涟水	PMS_余圩前排方台片	10	100	上级设备容量受限
5095	涟水	浅集花庄马庄台片	10	400	上级设备容量受限
5096	涟水	梁岔沟南北校变	10	400	上级设备容量受限
5097	涟水	PMS_梁岔沟南陈庄变	10	100	上级设备容量受限
5098	涟水	梁岔闸变	10	200	上级设备容量受限
5099	涟水	PMS_成集黄庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5100	涟水	前进戴码八组	10	400	上级设备容量受限
5101	涟水	PMS_大东陈庄10队配变	10	100	上级设备容量受限
5102	涟水	PMS_大东镇南村部配变	10	100	上级设备容量受限
5103	涟水	南集禹庄六组变	10	100	上级设备容量受限
5104	涟水	南集郭庄村部变	10	100	上级设备容量受限
5105	涟水	南集下营二组变	10	100	上级设备容量受限
5106	涟水	方渡贾马前马变	10	100	上级设备容量受限
5107	涟水	方渡三湾东河变	10	200	上级设备容量受限
5108	涟水	五港周李李庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5109	涟水	方渡埝口东埝变	10	400	上级设备容量受限
5110	涟水	五港桃园西柱上变	10	100	上级设备容量受限
5111	涟水	方渡三湾吴黄南变	10	100	上级设备容量受限
5112	涟水	五港吴码陆赵季北柱上变	10	200	上级设备容量受限
5113	涟水	方渡三湾张杨变	10	100	上级设备容量受限
5114	涟水	方渡三湾租田变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5115	涟水	成集朱庄村变	10	400	上级设备容量受限
5116	涟水	前进老堆河头变	10	100	本级设备容量受限
5117	涟水	红窑黄码台片	10	400	上级设备容量受限
5118	涟水	梁岔马棚马庄变	10	100	本级设备容量受限
5119	涟水	红窑汪元汪庄台片	10	100	上级设备容量受限
5120	涟水	石湖月塔一队台片	10	100	上级设备容量受限
5121	涟水	PMS_石湖教会堂台片	10	200	上级设备容量受限
5122	涟水	PMS_石湖西周台片	10	200	上级设备容量受限
5123	涟水	PMS_杨口孙兆中加工变	10	200	上级设备容量受限
5124	涟水	PMS_石湖齐庄三队台片	10	200	上级设备容量受限
5125	涟水	方渡三湾前庄变	10	100	上级设备容量受限
5126	涟水	方渡埝口东湾变	10	200	上级设备容量受限
5127	涟水	方渡埝口许顾变	10	100	上级设备容量受限
5128	涟水	五港吴码陆赵季南柱上 变	10	400	上级设备容量受限
5129	涟水	方渡三湾陈文变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5130	涟水	方渡埝口合兴变	10	200	上级设备容量受限
5131	涟水	五港吴码水厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
5132	涟水	方渡三湾小马庄变	10	200	上级设备容量受限
5133	涟水	PMS_岔庙公用2#变	10	400	上级设备容量受限
5134	涟水	陈师高庄高西	10	315	上级设备容量受限
5135	涟水	陈师羊王大陈	10	400	上级设备容量受限
5136	涟水	陈师板李变	10	400	上级设备容量受限
5137	涟水	陈师羊王	10	400	上级设备容量受限
5138	涟水	陈师刘庵	10	400	上级设备容量受限
5139	涟水	涟城西蒋路口变	10	200	上级设备容量受限
5140	涟水	PMS_涟城西蒋公用变	10	200	上级设备容量受限
5141	涟水	徐集谈刘变	10	100	上级设备容量受限
5142	涟水	徐集双码十二堡变	10	100	上级设备容量受限
5143	涟水	PMS_涟城何庄变	10	100	上级设备容量受限
5144	涟水	徐集林场西湖变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5145	涟水	徐集林场沟东变	10	400	上级设备容量受限
5146	涟水	涟城前周变	10	400	上级设备容量受限
5147	涟水	陈师施庄	10	400	上级设备容量受限
5148	涟水	涟城秉同张庄变	10	400	上级设备容量受限
5149	涟水	涟城李庄变	10	200	上级设备容量受限
5150	涟水	PMS_涟城兴庄变	10	200	上级设备容量受限
5151	涟水	陈师跨河村部	10	200	上级设备容量受限
5152	涟水	陈师黄庄	10	400	上级设备容量受限
5153	涟水	陈师二庄村部	10	400	上级设备容量受限
5154	涟水	涟城场部变	10	200	上级设备容量受限
5155	涟水	涟城尤戚变	10	200	上级设备容量受限
5156	涟水	涟城刘场变	10	100	上级设备容量受限
5157	涟水	陈师曹庄	10	400	上级设备容量受限
5158	涟水	陈师卜路	10	400	上级设备容量受限
5159	涟水	PMS_陈师河东配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5160	涟水	陈师堆北台片	10	400	上级设备容量受限
5161	涟水	陈师水年金庄	10	400	上级设备容量受限
5162	涟水	陈师金庄南变	10	400	上级设备容量受限
5163	涟水	PMS_陈师小楼变	10	100	上级设备容量受限
5164	涟水	陈师国民辛王	10	400	上级设备容量受限
5165	涟水	PMS_徐集红旗村部变	10	200	上级设备容量受限
5166	涟水	徐集红旗周元变	10	400	上级设备容量受限
5167	涟水	PMS_城区涟城夹板庄变	10	200	上级设备容量受限
5168	涟水	徐集供电所变	10	200	上级设备容量受限
5169	涟水	徐集邮局变	10	315	上级设备容量受限
5170	涟水	徐集红巾东台片	10	200	上级设备容量受限
5171	涟水	PMS_城区涟城管庄变	10	100	上级设备容量受限
5172	涟水	PMS_徐集林码甘罗变	10	400	上级设备容量受限
5173	涟水	岔庙义河尹季变	10	400	上级设备容量受限
5174	涟水	徐集林码大巷变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5175	涟水	PMS_徐集上营村部变	10	200	上级设备容量受限
5176	涟水	徐集季安张宋变	10	400	上级设备容量受限
5177	涟水	PMS_徐集季安中学变	10	200	上级设备容量受限
5178	涟水	陈师水年翁严	10	100	上级设备容量受限
5179	涟水	陈师一里朱新	10	200	上级设备容量受限
5180	涟水	陈师范元	10	400	上级设备容量受限
5181	涟水	陈师一里沈庄	10	100	上级设备容量受限
5182	涟水	陈师一里刘庄	10	400	上级设备容量受限
5183	涟水	陈师吴庄变	10	400	上级设备容量受限
5184	涟水	陈师后元	10	100	上级设备容量受限
5185	涟水	徐集新胡十二队	10	400	上级设备容量受限
5186	涟水	PMS_徐集新湖七队	10	400	上级设备容量受限
5187	涟水	徐集农科许庄变	10	200	上级设备容量受限
5188	涟水	徐集石庄变	10	400	上级设备容量受限
5189	涟水	徐集石庄陆庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5190	涟水	PMS_徐集敬老院变	10	400	上级设备容量受限
5191	涟水	徐集刘元村部变	10	200	上级设备容量受限
5192	涟水	徐集上营河北变	10	400	上级设备容量受限
5193	涟水	城区水上花月城	10	630	上级设备容量受限
5194	涟水	黄营周王七队变	10	100	上级设备容量受限
5195	涟水	黄营于桥李庄变	10	400	上级设备容量受限
5196	涟水	北集吴刘三队	10	400	上级设备容量受限
5197	涟水	PMS_黄营许荡许为跃变	10	100	上级设备容量受限
5198	涟水	黄营许荡村变	10	200	上级设备容量受限
5199	涟水	PMS_城区平升地产欧变	10	315	上级设备容量受限
5200	涟水	黄营许荡于舍变	10	80	上级设备容量受限
5201	涟水	黄营六堡三队变	10	100	上级设备容量受限
5202	涟水	北集吴刘二队	10	100	上级设备容量受限
5203	涟水	PMS_北集吴刘王草坊变	10	100	上级设备容量受限
5204	涟水	北集潘闸朱庄	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5205	涟水	北集潘闸鲁韦配变	10	400	上级设备容量受限
5206	涟水	北集潘闸鲁王配变	10	100	上级设备容量受限
5207	涟水	北集潘闸张庄	10	100	上级设备容量受限
5208	涟水	黄营徐跳后徐变	10	100	上级设备容量受限
5209	涟水	PMS_北集潘闸街变	10	400	上级设备容量受限
5210	涟水	北集潘闸陈庄变	10	200	上级设备容量受限
5211	涟水	北集吴刘八队变	10	400	上级设备容量受限
5212	涟水	北集忠诚余刘变	10	100	上级设备容量受限
5213	涟水	北集忠诚后宋西变	10	400	上级设备容量受限
5214	涟水	北集朱老三丁变	10	100	上级设备容量受限
5215	涟水	北集朱老孙庄	10	100	上级设备容量受限
5216	涟水	黄营农具厂变	10	400	上级设备容量受限
5217	涟水	黄营桥头变	10	100	上级设备容量受限
5218	涟水	黄营乡政府变	10	400	上级设备容量受限
5219	涟水	PMS_城区中山商场	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5220	涟水	PMS_城区颐天公寓	10	1000	上级设备容量受限
5221	涟水	岔庙马圩闸	10	200	上级设备容量受限
5222	涟水	PMS_涟城东方花园2号变	10	500	上级设备容量受限
5223	涟水	PMS_涟城东方花园1号变	10	500	上级设备容量受限
5224	涟水	黄营李学军变	10	100	上级设备容量受限
5225	涟水	PMS_城区襄奔2#欧式变	10	400	上级设备容量受限
5226	涟水	PMS_城区襄奔1#欧式变	10	630	上级设备容量受限
5227	涟水	五港港南孙庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5228	涟水	PMS_城区东环湖欧变	10	630	上级设备容量受限
5229	涟水	黄营于桥高于变	10	100	上级设备容量受限
5230	涟水	黄营于桥黄庄变	10	200	上级设备容量受限
5231	涟水	黄营于老西变	10	400	上级设备容量受限
5232	涟水	黄营于桥孙庄变	10	400	上级设备容量受限
5233	涟水	黄营锹营东变	10	400	上级设备容量受限
5234	涟水	黄营于老东变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5235	涟水	PMS_黄营张桥桥口变	10	400	上级设备容量受限
5236	涟水	PMS_城区帝景蓝湾小区 2#南箱变500213002	10	500	上级设备容量受限
5237	涟水	PMS_城区帝景蓝湾4#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5238	涟水	PMS_城区帝景蓝湾5#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5239	涟水	PMS_城区帝景蓝湾1#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5240	涟水	PMS_帝景蓝湾1#箱变 （北）	10	500	上级设备容量受限
5241	涟水	PMS_城区帝景蓝湾3#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5242	涟水	PMS_城区帝景蓝湾6#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5243	涟水	PMS_城区帝景蓝湾7#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5244	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱 变（南）	10	500	上级设备容量受限
5245	涟水	PMS_城区帝景蓝湾8#箱 变（北）	10	500	上级设备容量受限
5246	涟水	红窑西花西台片	10	400	上级设备容量受限
5247	涟水	大东鱼荡跃进配变	10	100	上级设备容量受限
5248	涟水	PMS_大东施洼刘庄变	10	100	上级设备容量受限
5249	涟水	唐集南公用新增1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5250	涟水	北集严港陆宋	10	100	上级设备容量受限
5251	涟水	PMS_大东鱼荡西配变	10	200	上级设备容量受限
5252	涟水	大东鱼荡前进配变	10	100	上级设备容量受限
5253	涟水	李集嵇陆朱庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5254	涟水	李集嵇陆小张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5255	涟水	李集嵇陆何李南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5256	涟水	李集殷庄周洪2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5257	涟水	PMS_大东瓦滩南厂配变	10	100	上级设备容量受限
5258	涟水	大东陈庄6队配变	10	400	上级设备容量受限
5259	涟水	北集苗刘西唐	10	100	上级设备容量受限
5260	涟水	北集朱老李庄	10	100	上级设备容量受限
5261	涟水	李集薛行小区2号柱上变	10	315	上级设备容量受限
5262	涟水	李集薛行小区3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5263	涟水	李集薛行小区4号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5264	涟水	PMS_南集杜尧王庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5265	涟水	黄营九堡堆上变	10	100	上级设备容量受限
5266	涟水	北集朱桥河边变	10	400	上级设备容量受限
5267	涟水	朱码军田村东曾北配变	10	400	上级设备容量受限
5268	涟水	北集前桥桥南变	10	400	上级设备容量受限
5269	涟水	朱码潘刘村李庄配变	10	100	上级设备容量受限
5270	涟水	朱码潘刘村嵇庄西配变	10	400	上级设备容量受限
5271	涟水	麻垛左庄代庄	10	400	上级设备容量受限
5272	涟水	PMS_高沟杨桥北新变	10	200	上级设备容量受限
5273	涟水	大东苏庄宋庄配变	10	200	上级设备容量受限
5274	涟水	徐集石庄大桥单变	10	100	上级设备容量受限
5275	涟水	方渡罗冲西罗西变	10	100	上级设备容量受限
5276	涟水	方渡街北西变	10	100	上级设备容量受限
5277	涟水	方渡韩鲁前罗北变	10	100	上级设备容量受限
5278	涟水	杨口金郑村大北庄变	10	100	上级设备容量受限
5279	涟水	朱码余东村张庄北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5280	涟水	朱码余东村瓦房南配变	10	100	上级设备容量受限
5281	涟水	岔庙东陈2#	10	200	上级设备容量受限
5282	涟水	岔庙东陈3#	10	400	上级设备容量受限
5283	涟水	岔庙桑庄张纪	10	400	上级设备容量受限
5284	涟水	高沟大兴东朱庄	10	400	上级设备容量受限
5285	涟水	岔庙下尾潘刘	10	200	上级设备容量受限
5286	涟水	岔庙后孙桥北变	10	100	上级设备容量受限
5287	涟水	岔庙六支中瓦	10	100	上级设备容量受限
5288	涟水	岔庙路口村部南变	10	400	上级设备容量受限
5289	涟水	梁岔双楼小楼变	10	400	上级设备容量受限
5290	涟水	PMS_梁岔双楼大楼变	10	100	上级设备容量受限
5291	涟水	李集顺集一队柱上变	10	400	上级设备容量受限
5292	涟水	李集顺集二队柱上变	10	400	上级设备容量受限
5293	涟水	李集蔡河高李南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5294	涟水	方渡南六街心南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5295	涟水	方渡罗冲曾庄南变	10	100	上级设备容量受限
5296	涟水	方渡鲍庄变	10	200	上级设备容量受限
5297	涟水	方渡桥头变	10	400	上级设备容量受限
5298	涟水	时码鲁渡方徐北台片	10	100	上级设备容量受限
5299	涟水	徐集安元金美变	10	200	上级设备容量受限
5300	涟水	徐集王湾李庄变	10	100	上级设备容量受限
5301	涟水	徐集上庄东马单变	10	400	上级设备容量受限
5302	涟水	徐集安元后蒋变	10	200	上级设备容量受限
5303	涟水	PMS_徐集安元薛庄变	10	100	上级设备容量受限
5304	涟水	徐集安元张庄西变	10	100	上级设备容量受限
5305	涟水	徐集王湾周龙单变	10	100	上级设备容量受限
5306	涟水	PMS_徐集石庄西庄变	10	200	上级设备容量受限
5307	涟水	徐集石庄张陆变	10	200	上级设备容量受限
5308	涟水	PMS_徐集石庄朱庄变	10	400	上级设备容量受限
5309	涟水	PMS_徐集红旗南庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5310	涟水	徐集红旗小新庄变	10	200	上级设备容量受限
5311	涟水	徐集红旗周庄变	10	100	上级设备容量受限
5312	涟水	徐集红巾后唐变	10	200	上级设备容量受限
5313	涟水	PMS_徐集红巾小庄变	10	200	上级设备容量受限
5314	涟水	PMS_徐集林码刘码变	10	200	上级设备容量受限
5315	涟水	PMS_徐集林码单变	10	200	上级设备容量受限
5316	涟水	PMS_徐集林码郭庄变	10	100	上级设备容量受限
5317	涟水	五港桥荡刘庄北柱上变	10	100	上级设备容量受限
5318	涟水	李集支河汪翟西柱上变	10	200	上级设备容量受限
5319	涟水	PMS_徐集胡寨中变	10	200	上级设备容量受限
5320	涟水	PMS_徐集胡寨五队单变	10	400	上级设备容量受限
5321	涟水	成集杰勋村配变	10	100	上级设备容量受限
5322	涟水	成集高庄南配变	10	200	上级设备容量受限
5323	涟水	成集宋庄南配变	10	100	上级设备容量受限
5324	涟水	大东镇南尚庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5325	涟水	大东镇南江朱配变	10	400	上级设备容量受限
5326	涟水	PMS_城区金三角新箱变	10	500	上级设备容量受限
5327	涟水	梁岔沟南陈庄2#变	10	400	上级设备容量受限
5328	涟水	梁岔沟南王庄变	10	400	上级设备容量受限
5329	涟水	梁岔沟南尖桥变	10	400	上级设备容量受限
5330	涟水	PMS_大东客堂王庄西配变	10	100	上级设备容量受限
5331	涟水	时码白果十队台片	10	100	本级设备容量受限
5332	涟水	李集支河高王柱上变	10	400	上级设备容量受限
5333	涟水	PMS_徐集林场后庄变	10	100	上级设备容量受限
5334	涟水	PMS_徐集林场沟西变	10	100	上级设备容量受限
5335	涟水	徐集林场大巷变	10	200	上级设备容量受限
5336	涟水	PMS_徐集双码元钉厂变	10	400	上级设备容量受限
5337	涟水	徐集谈刘东变	10	400	上级设备容量受限
5338	涟水	徐集谈刘谈王变	10	200	上级设备容量受限
5339	涟水	PMS_徐集谈刘东堆西变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5340	涟水	徐集车马六队前变	10	400	上级设备容量受限
5341	涟水	徐集集东孙庄	10	400	上级设备容量受限
5342	涟水	徐集集东高庄	10	400	上级设备容量受限
5343	涟水	高沟东环路北1号变	10	400	本级设备容量受限
5344	涟水	PMS_高沟高秀一队变	10	200	上级设备容量受限
5345	涟水	高沟代庄变	10	200	本级设备容量受限
5346	涟水	PMS_高沟杏花村2#变	10	400	上级设备容量受限
5347	涟水	李集胡楼周肖2号柱上变	10	400	本级设备容量受限
5348	涟水	红窑蔡庄台片	10	100	上级设备容量受限
5349	涟水	红窑蔡庄潘胡台片	10	400	上级设备容量受限
5350	涟水	李集集南中心村柱上变	10	400	上级设备容量受限
5351	涟水	PMS_成集尤大庄南配变	10	100	上级设备容量受限
5352	涟水	PMS_高沟镇西庵巷	10	400	上级设备容量受限
5353	涟水	徐集集后变	10	200	上级设备容量受限
5354	涟水	红窑梁锅甑十队台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5355	涟水	梁岔洪码李庄变	10	400	上级设备容量受限
5356	涟水	梁岔洪码高店变	10	400	上级设备容量受限
5357	涟水	梁岔陈溪竹园变	10	200	上级设备容量受限
5358	涟水	梁岔陈溪红旗变	10	315	上级设备容量受限
5359	涟水	PMS_高沟常兴小区变	10	400	上级设备容量受限
5360	涟水	PMS_义兴东孙2#变	10	100	上级设备容量受限
5361	涟水	PMS_义兴万洼孙庄2#变	10	100	上级设备容量受限
5362	涟水	义兴苗戴陈庄变	10	400	上级设备容量受限
5363	涟水	PMS_涟城工业集中区1号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5364	涟水	涟城工业集中区1号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5365	涟水	涟城工业集中区2号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5366	涟水	涟城工业集中区2号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5367	涟水	PMS_涟城工业集中区3号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5368	涟水	PMS_涟城工业集中区3号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5369	涟水	涟城工业集中区4号箱1号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5370	涟水	PMS_涟城工业集中区4号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5371	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5372	涟水	PMS_涟城工业集中区5号箱2号变	10	315	上级设备容量受限
5373	涟水	涟城工业集中区6号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5374	涟水	涟城工业集中区6号箱2号变	10	400	上级设备容量受限
5375	涟水	涟城工业集中区7号箱1号变	10	315	上级设备容量受限
5376	涟水	PMS_石湖五湖康城台片	10	400	上级设备容量受限
5377	涟水	大东南严路北配变	10	400	上级设备容量受限
5378	涟水	涟城夹板庄南变	10	100	上级设备容量受限
5379	涟水	大东南严常季配变	10	400	上级设备容量受限
5380	涟水	灰墩陈大洼小区柱上变	10	400	上级设备容量受限
5381	涟水	红窑梁锅甑六队台片	10	100	上级设备容量受限
5382	涟水	义兴寇庄变	10	400	上级设备容量受限
5383	涟水	PMS_城区阳光嘉园地下南变	10	630	上级设备容量受限
5384	涟水	梁岔来安张宋变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5385	涟水	涟城工业集中区7号箱2号变	10	400	上级设备容量受限
5386	涟水	五港租田李庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5387	涟水	杨口新农新北桥头变	10	100	上级设备容量受限
5388	涟水	杨口新农庄新北变	10	400	上级设备容量受限
5389	涟水	杨口周码五组变	10	400	上级设备容量受限
5390	涟水	PMS_岔庙路口程庄	10	400	上级设备容量受限
5391	涟水	五港桃园东柱上变	10	100	上级设备容量受限
5392	涟水	五港桃园街东西柱上变	10	400	上级设备容量受限
5393	涟水	灰墩朱万万庄柱上变	10	315	上级设备容量受限
5394	涟水	灰墩南公用柱上变	10	200	上级设备容量受限
5395	涟水	灰墩大胡3#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5396	涟水	灰墩新划西柱上变	10	400	上级设备容量受限
5397	涟水	余圩吴庄2#变	10	400	上级设备容量受限
5398	涟水	陈师沙东2#变	10	400	上级设备容量受限
5399	涟水	陈师尤庄2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5400	涟水	PMS_义兴平安河小区1#变	10	200	上级设备容量受限
5401	涟水	五港桃园街东柱上变	10	200	上级设备容量受限
5402	涟水	引北王庄东变	10	200	本级设备容量受限
5403	涟水	PMS_大东南严肖庄配变	10	200	上级设备容量受限
5404	涟水	大东供销社配变	10	200	上级设备容量受限
5405	涟水	岔庙刁刘曹庄	10	400	上级设备容量受限
5406	涟水	岔庙刁刘东庄	10	100	上级设备容量受限
5407	涟水	PMS_南禄_徐圩四组变	10	200	上级设备容量受限
5408	涟水	PMS_南禄_徐圩三组变	10	200	上级设备容量受限
5409	涟水	五港汪洪丁庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限
5410	涟水	成集中心村3#配变	10	500	上级设备容量受限
5411	涟水	灰墩前尹单相柱上变	10	400	上级设备容量受限
5412	涟水	蒋庵骆庄一组变	10	400	本级设备容量受限
5413	涟水	南集朱陈村南变	10	100	上级设备容量受限
5414	涟水	南集郭庄村部二号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5415	涟水	PMS_义兴工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
5416	涟水	北集前桥贾卜	10	200	上级设备容量受限
5417	涟水	徐集四清圩西变	10	400	上级设备容量受限
5418	涟水	徐集三干南变	10	100	上级设备容量受限
5419	涟水	徐集老变电所变	10	100	上级设备容量受限
5420	涟水	徐集刘元原校西变	10	200	上级设备容量受限
5421	涟水	PMS_徐集谈刘村部变	10	200	上级设备容量受限
5422	涟水	徐集王湾猪场变	10	400	上级设备容量受限
5423	涟水	徐集上庄刘庄配变	10	400	上级设备容量受限
5424	涟水	徐集红旗郭庄变	10	400	上级设备容量受限
5425	涟水	PMS_夜合中心村2#变	10	200	上级设备容量受限
5426	涟水	PMS_夜合中心村3#变	10	250	上级设备容量受限
5427	涟水	五港租田桥口柱上变	10	100	上级设备容量受限
5428	涟水	时码鲁渡颜庄台片	10	400	上级设备容量受限
5429	涟水	时码陈李后尾台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5430	涟水	时码张姚东嵇台片	10	100	上级设备容量受限
5431	涟水	时码张姚张庄台片	10	400	上级设备容量受限
5432	涟水	时码张姚桥口南台片	10	400	上级设备容量受限
5433	涟水	成集工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
5434	涟水	时码姜庄圩里台片	10	200	上级设备容量受限
5435	涟水	郁庄南变台片	10	100	上级设备容量受限
5436	涟水	PMS_石湖齐庄中心村台片	10	200	上级设备容量受限
5437	涟水	黄营街西陈庄变	10	400	上级设备容量受限
5438	涟水	涟城渠北变	10	100	上级设备容量受限
5439	涟水	麻垛严庄小学变	10	200	上级设备容量受限
5440	涟水	PMS_夜合中心村5#变	10	200	上级设备容量受限
5441	涟水	PMS_夜合中心村4#变	10	200	上级设备容量受限
5442	涟水	PMS_夜合中心村6#变	10	200	上级设备容量受限
5443	涟水	高沟崔桥小学新变	10	400	上级设备容量受限
5444	涟水	PMS_南集桃园工业园区变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5445	涟水	大东南严程庄北配变	10	400	上级设备容量受限
5446	涟水	PMS_徐集双码小王庄变	10	200	上级设备容量受限
5447	涟水	成集后荡郑庄配变	10	100	上级设备容量受限
5448	涟水	成集路南变	10	200	上级设备容量受限
5449	涟水	徐集刘元刘庄变	10	400	上级设备容量受限
5450	涟水	徐集石庄张徐变	10	400	上级设备容量受限
5451	涟水	徐集双码堡东变	10	200	上级设备容量受限
5452	涟水	涟城城南四队东变	10	200	上级设备容量受限
5453	涟水	PMS_朱码韩陈村中心村 2#配变	10	400	上级设备容量受限
5454	涟水	南禄_方圩东变	10	400	上级设备容量受限
5455	涟水	时码鲁渡方徐台片	10	315	上级设备容量受限
5456	涟水	PMS_南集桃园九组二号 变	10	200	上级设备容量受限
5457	涟水	徐集上庄海年变	10	100	上级设备容量受限
5458	涟水	北集吴刘七队2#	10	200	上级设备容量受限
5459	涟水	南禄_朱圩三组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5460	涟水	PMS_南禄_朱圩九组变	10	200	上级设备容量受限
5461	涟水	南禄_张顾史庄变	10	200	上级设备容量受限
5462	涟水	南禄_张顾季刘变	10	200	上级设备容量受限
5463	涟水	PMS_南禄_三齐范庄变	10	100	上级设备容量受限
5464	涟水	南禄_徐圩二组北变	10	400	上级设备容量受限
5465	涟水	南禄_徐圩一组变	10	100	上级设备容量受限
5466	涟水	PMS_南禄_徐马周马变	10	200	上级设备容量受限
5467	涟水	PMS_南禄_赵王郎王变	10	200	上级设备容量受限
5468	涟水	PMS_南禄_赵王学校变	10	400	上级设备容量受限
5469	涟水	PMS_南禄_赵王王庄变	10	100	上级设备容量受限
5470	涟水	灰墩米厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
5471	涟水	南集朱码七组变	10	200	上级设备容量受限
5472	涟水	南集长浦东陈变	10	100	上级设备容量受限
5473	涟水	南集南营单庄二号变	10	400	上级设备容量受限
5474	涟水	南集南营中心村部变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5475	涟水	南集南营新庄二号变	10	200	上级设备容量受限
5476	涟水	五港汪洪戈正柱上变	10	100	上级设备容量受限
5477	涟水	PMS_五港五里河三柱上变	10	100	上级设备容量受限
5478	涟水	PMS_徐集季安中心村变	10	200	上级设备容量受限
5479	涟水	徐集季安街西变	10	100	上级设备容量受限
5480	涟水	方渡前圩二队变	10	100	上级设备容量受限
5481	涟水	方渡前圩官庄变	10	100	上级设备容量受限
5482	涟水	岔庙洪兵顾庄变	10	400	上级设备容量受限
5483	涟水	涟城引河刘庄变	10	100	上级设备容量受限
5484	涟水	高沟镇镇酒厂	10	400	上级设备容量受限
5485	涟水	黄营徐庄梁管变	10	100	上级设备容量受限
5486	涟水	黄营祝贤前冯南变	10	400	上级设备容量受限
5487	涟水	成集杰勋梨园配变	10	200	上级设备容量受限
5488	涟水	李集军民花园安置小区5号配变	10	630	上级设备容量受限
5489	涟水	李集军民花园安置小区6号配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5490	涟水	李集军民花园安置小区7号配变	10	630	上级设备容量受限
5491	涟水	李集军民花园安置小区8号配变	10	630	上级设备容量受限
5492	涟水	李集军民花园安置小区9号配变	10	630	上级设备容量受限
5493	涟水	杨口街北桥头变	10	200	上级设备容量受限
5494	涟水	杨口周码八组变	10	400	上级设备容量受限
5495	涟水	朱码高台村月堆配变	10	400	上级设备容量受限
5496	涟水	朱码王二庄村圩外台区	10	100	上级设备容量受限
5497	涟水	杨口安福一组变	10	100	本级设备容量受限
5498	涟水	PMS_杨口圩南二组变	10	200	上级设备容量受限
5499	涟水	杨口老圩后排变	10	400	本级设备容量受限
5500	涟水	高沟朱从江水厂变	10	400	本级设备容量受限
5501	涟水	李集殷庄中心村8号配变	10	500	上级设备容量受限
5502	涟水	李集殷庄中心村9号配变	10	500	上级设备容量受限
5503	涟水	高沟晏庄中心村2号变	10	200	上级设备容量受限
5504	涟水	义兴周庄2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5505	涟水	PMS_涟城梨园小区西箱变	10	500	上级设备容量受限
5506	涟水	PMS_石湖南小区台片	10	400	上级设备容量受限
5507	涟水	PMS_石湖果林一队台片	10	400	上级设备容量受限
5508	涟水	PMS_时码采韩七队台片	10	400	上级设备容量受限
5509	涟水	义兴杂姓2#变	10	100	上级设备容量受限
5510	涟水	南集桃园村部变	10	400	上级设备容量受限
5511	涟水	PMS_石湖齐庄一队台片	10	400	上级设备容量受限
5512	涟水	PMS_石湖兴庄中台片	10	400	上级设备容量受限
5513	涟水	PMS_石湖外口一队台片	10	400	上级设备容量受限
5514	涟水	金地国际花园小区二期 配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
5515	涟水	PMS_石湖兴庄二队台片	10	400	上级设备容量受限
5516	涟水	PMS_石湖苏码台片	10	400	上级设备容量受限
5517	涟水	PMS_石湖刁码西台片	10	400	上级设备容量受限
5518	涟水	PMS_石湖松林南台片	10	400	上级设备容量受限
5519	涟水	石湖液化气站台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5520	涟水	斗灯陆集变	10	200	上级设备容量受限
5521	涟水	PMS_石湖齐庄七队台片	10	400	上级设备容量受限
5522	涟水	PMS_石湖外口四队台片	10	400	上级设备容量受限
5523	涟水	PMS_石湖果林四队台片	10	400	上级设备容量受限
5524	涟水	PMS_时码鲁渡胡庄台片	10	400	上级设备容量受限
5525	涟水	PMS_石湖南元台片	10	400	上级设备容量受限
5526	涟水	时码白果一队台片	10	200	本级设备容量受限
5527	涟水	五港社区5号箱变	10	315	上级设备容量受限
5528	涟水	时码陈圩九队南台片	10	200	上级设备容量受限
5529	涟水	PMS_高庄小区2号箱变 002	10	630	上级设备容量受限
5530	涟水	方渡东三河北变	10	200	上级设备容量受限
5531	涟水	杨口周码七组新增变	10	400	上级设备容量受限
5532	涟水	唐集六舍新八队	10	100	上级设备容量受限
5533	涟水	黄营新庄四队变	10	400	上级设备容量受限
5534	涟水	李集嵇陆管刘柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5535	涟水	PMS_杨口郑洼北变.	10	200	上级设备容量受限
5536	涟水	高沟七里小区1号台片	10	400	上级设备容量受限
5537	涟水	PMS_唐集七队	10	200	上级设备容量受限
5538	涟水	石湖关滩八队台片	10	400	上级设备容量受限
5539	涟水	PMS_石湖张庄台片	10	400	上级设备容量受限
5540	涟水	PMS_石湖五里五队台片	10	400	上级设备容量受限
5541	涟水	石湖瓦房南台片	10	400	上级设备容量受限
5542	涟水	PMS_石湖场部台片	10	400	上级设备容量受限
5543	涟水	PMS_石湖王庄台片	10	400	上级设备容量受限
5544	涟水	PMS_石湖蒋码台片	10	400	上级设备容量受限
5545	涟水	PMS_石湖松林北台片	10	400	上级设备容量受限
5546	涟水	PMS_石湖五里一队南台片	10	400	上级设备容量受限
5547	涟水	PMS_石湖贾庄台片	10	400	上级设备容量受限
5548	涟水	PMS_石湖兴庄北台片	10	400	上级设备容量受限
5549	涟水	PMS_石湖苏码2号台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5550	涟水	PMS_石湖齐庄二队台片	10	400	上级设备容量受限
5551	涟水	PMS_南集工商所变	10	630	上级设备容量受限
5552	涟水	PMS_南集下营十组三号变	10	400	上级设备容量受限
5553	涟水	浅集河湾五队北变	10	400	上级设备容量受限
5554	涟水	方渡后营六队变	10	200	上级设备容量受限
5555	涟水	方渡后营西变	10	400	上级设备容量受限
5556	涟水	方渡后营西南变	10	200	上级设备容量受限
5557	涟水	PMS_南集陈码石庄二号变	10	400	上级设备容量受限
5558	涟水	PMS_石湖齐庄六队台片	10	400	上级设备容量受限
5559	涟水	PMS_南集杜尧房庄变	10	400	上级设备容量受限
5560	涟水	五港万码小庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
5561	涟水	大东社区2#配变	10	630	上级设备容量受限
5562	涟水	胡集镇政府2#台片	10	630	上级设备容量受限
5563	涟水	PMS_涟城水木华都配电室1号变	10	630	上级设备容量受限
5564	涟水	PMS_涟城水木华都配电室3号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5565	涟水	PMS_涟城水木华都配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
5566	涟水	黄营社区3号变	10	800	上级设备容量受限
5567	涟水	涟城吾悦广场8号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
5568	涟水	方渡前营社区2号箱变	10	315	上级设备容量受限
5569	涟水	徐集双码严庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
5570	涟水	PMS_涟城加油站箱变	10	500	上级设备容量受限
5571	涟水	开元名都3号配电室15号变	10	800	上级设备容量受限
5572	涟水	杨口郑洼三组1	10	200	上级设备容量受限
5573	涟水	高沟常沟徐庄变	10	400	上级设备容量受限
5574	涟水	PMS_唐集汤码新一队	10	200	上级设备容量受限
5575	涟水	南集冯罗王庄变	10	400	上级设备容量受限
5576	涟水	涟城大王变	10	200	上级设备容量受限
5577	涟水	高沟许庄小区	10	400	上级设备容量受限
5578	涟水	李集笪北沙庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5579	涟水	灰墩严薛程柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5580	涟水	杨口周码三组变	10	400	上级设备容量受限
5581	涟水	李集嵇中7号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5582	涟水	南禄_张顾野场变	10	200	上级设备容量受限
5583	涟水	唐集徐刘三队	10	200	上级设备容量受限
5584	涟水	南集苗圃街南变	10	400	上级设备容量受限
5585	涟水	PMS_石湖瓦房村部台片	10	400	上级设备容量受限
5586	涟水	PMS_南集小学变	10	630	上级设备容量受限
5587	涟水	PMS_石湖冯弯台片	10	400	上级设备容量受限
5588	涟水	PMS_涟城梨园小区东箱变	10	500	上级设备容量受限
5589	涟水	PMS_石湖老街北台片	10	400	上级设备容量受限
5590	涟水	五港新港福居3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5591	涟水	PMS_石湖商场台片	10	400	上级设备容量受限
5592	涟水	PMS_涟城水木华都配电室4号变	10	630	上级设备容量受限
5593	涟水	方渡韩鲁郇王变	10	200	上级设备容量受限
5594	涟水	方渡东三河南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5595	涟水	徐集左程程庄变	10	400	上级设备容量受限
5596	涟水	余圩圩后2#变	10	400	上级设备容量受限
5597	涟水	涟城吾悦广场8号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
5598	涟水	PMS_城区老城建箱变	10	500	上级设备容量受限
5599	涟水	小埧新庄北台片	10	400	上级设备容量受限
5600	涟水	PMS_高沟七里八队2#变	10	400	上级设备容量受限
5601	涟水	方渡韩鲁罗巷一队变	10	100	上级设备容量受限
5602	涟水	方渡马渡七队变	10	400	上级设备容量受限
5603	涟水	涟城香悦澜山开关站1号 变	10	800	上级设备容量受限
5604	涟水	岔庙漩桥村部南变	10	100	上级设备容量受限
5605	涟水	方渡南六西条河变	10	200	上级设备容量受限
5606	涟水	方渡前圩南公用北变	10	200	上级设备容量受限
5607	涟水	方渡王杨沙庄变	10	200	上级设备容量受限
5608	涟水	方渡王杨冯罗变	10	200	上级设备容量受限
5609	涟水	方渡西三巷西变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5610	涟水	PMS_花园中心村1#台片	10	200	上级设备容量受限
5611	涟水	城市广场1#变	10	500	上级设备容量受限
5612	涟水	南禄_徐圩大楼变	10	200	上级设备容量受限
5613	涟水	灰墩墩北张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5614	涟水	北集谭庄变	10	100	上级设备容量受限
5615	涟水	李集鲁桥何庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
5616	涟水	潘圩狄庄台片	10	200	上级设备容量受限
5617	涟水	唐集贾费三队	10	200	上级设备容量受限
5618	涟水	PMS_杨口大元村变	10	200	上级设备容量受限
5619	涟水	PMS_黄营周程十队变	10	200	上级设备容量受限
5620	涟水	高沟西小圩变	10	400	本级设备容量受限
5621	涟水	李集嵇陆嵇庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5622	涟水	浅集浅东李倪东台片	10	400	上级设备容量受限
5623	涟水	渠东产业园1#台片	10	100	上级设备容量受限
5624	涟水	岔庙义河油坊南	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5625	涟水	杨口安福村变	10	400	本级设备容量受限
5626	涟水	姜桥村变台片	10	400	上级设备容量受限
5627	涟水	杨口扁担村变	10	200	上级设备容量受限
5628	涟水	PMS_杨口扁担四组变	10	200	上级设备容量受限
5629	涟水	李集笪巷沈阳柱上变	10	200	上级设备容量受限
5630	涟水	时码尚灯4.5队台片	10	200	本级设备容量受限
5631	涟水	南禄_薛集陈庄变	10	200	上级设备容量受限
5632	涟水	梁岔何圩后场变	10	200	上级设备容量受限
5633	涟水	唐集河口一队1#	10	200	上级设备容量受限
5634	涟水	唐集丁梁郭庄变	10	200	上级设备容量受限
5635	涟水	街南贾吉台片	10	200	上级设备容量受限
5636	涟水	黄营大飞九队变	10	200	上级设备容量受限
5637	涟水	李集大桥五队柱上变	10	200	上级设备容量受限
5638	涟水	PMS_高沟七里八队	10	200	上级设备容量受限
5639	涟水	杨口金庄小南庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5640	涟水	时码白果四队台片	10	400	本级设备容量受限
5641	涟水	北集吴刘六队变	10	100	上级设备容量受限
5642	涟水	唐集费尧五六队变	10	200	上级设备容量受限
5643	涟水	唐集河口宋庄	10	200	上级设备容量受限
5644	涟水	黄营卢徐杨庄变	10	200	上级设备容量受限
5645	涟水	李集簰北村柱上变	10	400	上级设备容量受限
5646	涟水	小埝社区1#台片	10	200	上级设备容量受限
5647	涟水	高沟七里二队2号变	10	200	上级设备容量受限
5648	涟水	南禄_薛集前老变	10	200	上级设备容量受限
5649	涟水	杨口老孙庄变	10	400	上级设备容量受限
5650	涟水	南禄_薛集小陈庄变	10	200	上级设备容量受限
5651	涟水	李集桂生蒋庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5652	涟水	PMS_杨口卢庄五组变	10	200	本级设备容量受限
5653	涟水	涟城吾悦广场6号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
5654	涟水	麻垛工业区2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5655	涟水	唐集六舍八九队	10	100	上级设备容量受限
5656	涟水	高沟七里一队	10	400	上级设备容量受限
5657	涟水	南禄_张顾前夏变	10	200	上级设备容量受限
5658	涟水	PMS_黄营新庄三队变	10	200	上级设备容量受限
5659	涟水	别洼巷东台片	10	400	上级设备容量受限
5660	涟水	李集桂生金庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5661	涟水	时码马老四队台片	10	400	上级设备容量受限
5662	涟水	涟城四季江南2号配电室 2号变	10	630	上级设备容量受限
5663	涟水	五港桥西2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5664	涟水	涟城都市阳光1号配电室 6号变	10	800	上级设备容量受限
5665	涟水	小埧团薛台片	10	400	上级设备容量受限
5666	涟水	高沟杨桥南	10	200	上级设备容量受限
5667	涟水	南禄_赵王腰前变	10	200	上级设备容量受限
5668	涟水	李集胡楼金王柱上变	10	400	上级设备容量受限
5669	涟水	唐集周荡新九队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5670	涟水	朱码谈陈村周庄配变	10	200	上级设备容量受限
5671	涟水	高沟荀庄一队	10	400	本级设备容量受限
5672	涟水	石湖关滩村部台片	10	200	上级设备容量受限
5673	涟水	小埧中心村2#台片	10	200	上级设备容量受限
5674	涟水	李集笪北方李柱上变	10	200	上级设备容量受限
5675	涟水	高沟胡尧张庄新增配变	10	400	本级设备容量受限
5676	涟水	方渡桥头北变	10	315	上级设备容量受限
5677	涟水	唐集竹杆北2#	10	200	上级设备容量受限
5678	涟水	南集苗圃新场部变	10	200	上级设备容量受限
5679	涟水	石湖外口村部台片	10	200	上级设备容量受限
5680	涟水	唐集竹杆北3#	10	200	上级设备容量受限
5681	涟水	唐集六舍一二队变	10	400	上级设备容量受限
5682	涟水	高沟崔桥赵庄2号变	10	400	上级设备容量受限
5683	涟水	李集顺集七队柱上变	10	400	上级设备容量受限
5684	涟水	梁岔大庄朱庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5685	涟水	蒋庵大桥李邵变	10	200	本级设备容量受限
5686	涟水	石湖五里二队台片	10	400	上级设备容量受限
5687	涟水	南集桃园五组变	10	200	上级设备容量受限
5688	涟水	严黄三黄台片	10	200	上级设备容量受限
5689	涟水	李集嵇中2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5690	涟水	北集忠诚后宋东变	10	200	上级设备容量受限
5691	涟水	胡集马厂村部台片	10	200	上级设备容量受限
5692	涟水	高沟二圩后三	10	400	本级设备容量受限
5693	涟水	岔庙郝友丁纪变	10	400	上级设备容量受限
5694	涟水	北集沈荡小后变	10	100	上级设备容量受限
5695	涟水	石湖月塔二队台片	10	200	上级设备容量受限
5696	涟水	南禄_淮泽六组变	10	400	上级设备容量受限
5697	涟水	梁岔双楼小庄变	10	100	上级设备容量受限
5698	涟水	PMS_马厂西陆2#配变	10	200	上级设备容量受限
5699	涟水	金城村乡村振兴产业园	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5700	涟水	陈师团于2#变	10	400	上级设备容量受限
5701	涟水	斗灯朱庄1号变	10	400	上级设备容量受限
5702	涟水	方渡马渡九队变	10	400	上级设备容量受限
5703	涟水	时码马老五队台片	10	200	上级设备容量受限
5704	涟水	唐集毛郁陆庄	10	200	上级设备容量受限
5705	涟水	高沟晏庄小林场	10	400	上级设备容量受限
5706	涟水	涟城罗庄北变	10	200	上级设备容量受限
5707	涟水	黄营杨桂西变	10	200	上级设备容量受限
5708	涟水	红窑商业广场3号变压器	10	630	上级设备容量受限
5709	涟水	高沟大兴变	10	400	本级设备容量受限
5710	涟水	梁岔金码八队变	10	400	上级设备容量受限
5711	涟水	梁岔何圩三门变	10	200	上级设备容量受限
5712	涟水	严黄跃进台片	10	400	上级设备容量受限
5713	涟水	李集嵇中4号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5714	涟水	高沟东岭变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5715	涟水	南集下营九组二号变	10	200	上级设备容量受限
5716	涟水	严黄张庄台片	10	200	上级设备容量受限
5717	涟水	高沟东小圩新变	10	400	本级设备容量受限
5718	涟水	南集羊李庄变	10	400	上级设备容量受限
5719	涟水	岔庙洪兵中心村	10	400	上级设备容量受限
5720	涟水	高沟高东红旗变	10	400	本级设备容量受限
5721	涟水	PMS_石湖月塔六队台片	10	400	上级设备容量受限
5722	涟水	南禄_徐马南田变	10	200	上级设备容量受限
5723	涟水	北集苗刘高庄变	10	200	上级设备容量受限
5724	涟水	高沟胡房一队	10	400	上级设备容量受限
5725	涟水	李集嵇中6号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5726	涟水	南禄_方圩四庄变	10	200	上级设备容量受限
5727	涟水	罗徐学校台片	10	400	上级设备容量受限
5728	涟水	方渡腰庄五队变	10	200	上级设备容量受限
5729	涟水	梁岔前徐堆口变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5730	涟水	高沟二圩东一队	10	200	上级设备容量受限
5731	涟水	南禄_徐马张庄变	10	200	上级设备容量受限
5732	涟水	岔庙高王变	10	400	上级设备容量受限
5733	涟水	石湖小楼台片	10	200	上级设备容量受限
5734	涟水	南禄_方圩殷圩变	10	100	上级设备容量受限
5735	涟水	南禄_高陈五组变	10	200	上级设备容量受限
5736	涟水	石湖关滩四组台片	10	200	上级设备容量受限
5737	涟水	高沟高西杨庄	10	400	本级设备容量受限
5738	涟水	北集朱桥前江配变	10	100	上级设备容量受限
5739	涟水	南禄_徐马小街变	10	200	上级设备容量受限
5740	涟水	石湖月塔七队台片	10	200	上级设备容量受限
5741	涟水	石湖引黄四队台片	10	400	上级设备容量受限
5742	涟水	岔庙后孙桥南变	10	200	上级设备容量受限
5743	涟水	涟城香悦澜山开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
5744	涟水	高沟公兴四五队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5745	涟水	石湖果林二队台片	10	400	上级设备容量受限
5746	涟水	杨口大高庄变	10	400	上级设备容量受限
5747	涟水	方渡谭东韩庄变	10	200	上级设备容量受限
5748	涟水	徐集胡寨小庄单变	10	200	上级设备容量受限
5749	涟水	灰墩大胡村2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5750	涟水	梁岔街东桥口变	10	200	上级设备容量受限
5751	涟水	石湖关滩六队台片	10	200	上级设备容量受限
5752	涟水	梁岔大庄苏圩变	10	200	上级设备容量受限
5753	涟水	陈师高庄小区3#变	10	400	上级设备容量受限
5754	涟水	蒋庵官荡七组变	10	200	本级设备容量受限
5755	涟水	高沟高南尹元变	10	400	本级设备容量受限
5756	涟水	陈师丁圩河口	10	400	上级设备容量受限
5757	涟水	黄营洪庄二庄变	10	400	上级设备容量受限
5758	涟水	梁岔卜圩街南变	10	200	上级设备容量受限
5759	涟水	石湖中营四队台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5760	涟水	高沟胡窑程庄	10	200	本级设备容量受限
5761	涟水	杨口大元六组变	10	200	上级设备容量受限
5762	涟水	石湖周刘台片	10	200	上级设备容量受限
5763	涟水	高沟七里六队变	10	200	上级设备容量受限
5764	涟水	岔庙桥南南变	10	200	上级设备容量受限
5765	涟水	街南王圩台片	10	200	上级设备容量受限
5766	涟水	岔庙漩桥马庄3#	10	200	上级设备容量受限
5767	涟水	涟城国子沁缘配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
5768	涟水	梁岔卜圩姜杨变	10	400	上级设备容量受限
5769	涟水	唐集九队小区变	10	315	上级设备容量受限
5770	涟水	李集嵇中10号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5771	涟水	PMS_唐集李舍新变	10	200	上级设备容量受限
5772	涟水	朱码花桥村北徐配变	10	200	上级设备容量受限
5773	涟水	刘桥二队台片	10	400	上级设备容量受限
5774	涟水	杨口丁庙六组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5775	涟水	南禄_薛集小杨庄变	10	200	上级设备容量受限
5776	涟水	南禄_徐马中马变	10	400	上级设备容量受限
5777	涟水	陈师村小街变	10	400	上级设备容量受限
5778	涟水	邱岭红光台片	10	200	上级设备容量受限
5779	涟水	黄营大飞前陆变	10	200	上级设备容量受限
5780	涟水	黄营孙圩西单变	10	200	上级设备容量受限
5781	涟水	李集笪巷太和庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
5782	涟水	陈师丁圩北变	10	400	上级设备容量受限
5783	涟水	时码嵇码周庄台片	10	400	本级设备容量受限
5784	涟水	李集殷庄中心村1号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5785	涟水	陈师丁圩村部	10	400	上级设备容量受限
5786	涟水	唐集河口七队新增单相变	10	200	上级设备容量受限
5787	涟水	高沟顺河八九队2号变	10	400	本级设备容量受限
5788	涟水	李集殷庄中心村2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
5789	涟水	陈师高庄开庄	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5790	涟水	李集胡楼李胡柱上变	10	200	上级设备容量受限
5791	涟水	PMS_黄营街西中心村变	10	200	上级设备容量受限
5792	涟水	陈师曹庄西变	10	100	上级设备容量受限
5793	涟水	高沟顺河七队变	10	400	本级设备容量受限
5794	涟水	杨口大元三组变	10	200	上级设备容量受限
5795	涟水	涟城吾悦广场5号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
5796	涟水	陈师高庄张庄	10	200	上级设备容量受限
5797	涟水	高沟湖房六队	10	200	上级设备容量受限
5798	涟水	唐集丰河沈队新增	10	100	上级设备容量受限
5799	涟水	陈师马庄	10	200	上级设备容量受限
5800	涟水	李集殷庄中心村3号柱上 变	10	400	上级设备容量受限
5801	涟水	唐集丰河吴队变	10	200	上级设备容量受限
5802	涟水	陈师官路罗洼	10	200	上级设备容量受限
5803	涟水	杨口小河崖变	10	400	上级设备容量受限
5804	涟水	石湖夏舍台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5805	涟水	梁岔大庄季王变	10	100	上级设备容量受限
5806	涟水	陈师官路南变	10	400	上级设备容量受限
5807	涟水	杨口徐屋基南变	10	200	本级设备容量受限
5808	涟水	石湖一队台片	10	200	上级设备容量受限
5809	涟水	南禄_高陈八组变	10	100	上级设备容量受限
5810	涟水	南禄_徐马后马变	10	200	上级设备容量受限
5811	涟水	桥西2#变	10	400	上级设备容量受限
5812	涟水	南集街北变	10	400	上级设备容量受限
5813	涟水	义兴朱庄变	10	400	上级设备容量受限
5814	涟水	唐集六舍三四队变	10	400	上级设备容量受限
5815	涟水	徐集车马一队变	10	315	上级设备容量受限
5816	涟水	红窑前后蔡东台片	10	200	上级设备容量受限
5817	涟水	唐集丰河顾队1#	10	400	上级设备容量受限
5818	涟水	灰墩程大洼柱上变	10	400	上级设备容量受限
5819	涟水	唐集贾费一队变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5820	涟水	灰墩陈沟贾庄2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5821	涟水	北集忠诚何庄	10	400	上级设备容量受限
5822	涟水	灰墩罗庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5823	涟水	唐集周张二四队新增	10	200	上级设备容量受限
5824	涟水	德运广场配电房2号变压器	10	500	上级设备容量受限
5825	涟水	红窑黄锅甑十里井西台片	10	400	上级设备容量受限
5826	涟水	黄营曹墩二队变	10	100	上级设备容量受限
5827	涟水	南禄_方圩孙冯变	10	200	上级设备容量受限
5828	涟水	北集前桥周庄	10	400	上级设备容量受限
5829	涟水	红窑蔡庄后王台片	10	400	上级设备容量受限
5830	涟水	黄营许荡西许变	10	400	上级设备容量受限
5831	涟水	南禄_方圩西变	10	200	上级设备容量受限
5832	涟水	北集苗刘配变	10	400	上级设备容量受限
5833	涟水	浅集徐老苏王台片	10	200	本级设备容量受限
5834	涟水	红窑小金圩丁庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5835	涟水	南禄_四兴张庄西变	10	400	上级设备容量受限
5836	涟水	黄营许荡小徐变	10	400	上级设备容量受限
5837	涟水	岔庙平河祁吴南	10	200	上级设备容量受限
5838	涟水	开元名都1号配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
5839	涟水	李集殷庄胡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5840	涟水	南集禹庄村北变	10	200	上级设备容量受限
5841	涟水	北集严港南王配变	10	200	上级设备容量受限
5842	涟水	灰墩天鹅西柱上变	10	400	本级设备容量受限
5843	涟水	唐集胡缪三队1#变	10	100	上级设备容量受限
5844	涟水	南集长浦石碑变	10	400	上级设备容量受限
5845	涟水	李集殷庄洪庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5846	涟水	涟城红日公寓2号配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
5847	涟水	南禄_张顾前张变	10	400	上级设备容量受限
5848	涟水	北集刘庄	10	400	上级设备容量受限
5849	涟水	黄营洪庄山东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5850	涟水	灰墩新划南柱上变	10	200	上级设备容量受限
5851	涟水	李集工业集中区2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5852	涟水	唐集竹杆北变	10	400	上级设备容量受限
5853	涟水	梁岔金码七队变	10	100	上级设备容量受限
5854	涟水	灰墩墩北小区2号变	10	400	上级设备容量受限
5855	涟水	黄营旗杆一队变	10	400	上级设备容量受限
5856	涟水	黄营徐庄大庄变	10	400	上级设备容量受限
5857	涟水	黄营曹墩八队变	10	400	上级设备容量受限
5858	涟水	涟城美丽家园3号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
5859	涟水	方圩社区2#变	10	630	上级设备容量受限
5860	涟水	城区转干楼2#箱变高压间隔1配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5861	涟水	方渡前营社区1号箱变	10	400	上级设备容量受限
5862	涟水	南禄_四兴中学变	10	400	上级设备容量受限
5863	涟水	灰墩墩北小区5号柱上变	10	315	上级设备容量受限
5864	涟水	灰墩季王柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5865	涟水	红窑刘码区学台片	10	400	上级设备容量受限
5866	涟水	徐集红巾南庄变	10	400	上级设备容量受限
5867	涟水	大东陈庄5队配变	10	400	上级设备容量受限
5868	涟水	华源国际2号箱1#变	10	500	上级设备容量受限
5869	涟水	华源国际2号箱2#变	10	500	上级设备容量受限
5870	涟水	徐集石庄大桥变	10	400	上级设备容量受限
5871	涟水	石湖五里三队台片	10	200	上级设备容量受限
5872	涟水	北集沈荡马庄	10	200	上级设备容量受限
5873	涟水	岔庙路口中心	10	200	上级设备容量受限
5874	涟水	PMS_大东干东圩里变	10	400	上级设备容量受限
5875	涟水	唐集周荡八队	10	100	上级设备容量受限
5876	涟水	PMS_唐集后梁新变	10	200	上级设备容量受限
5877	涟水	高沟洪洼变	10	200	本级设备容量受限
5878	涟水	徐集胡寨三队南变	10	400	上级设备容量受限
5879	涟水	南集冯陈朱庄二号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5880	涟水	徐集刘元前程变	10	400	上级设备容量受限
5881	涟水	PMS_徐集农科东变	10	400	上级设备容量受限
5882	涟水	PMS_北集道行干西	10	400	上级设备容量受限
5883	涟水	灰墩西公用2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5884	涟水	石湖关滩三队台片	10	400	上级设备容量受限
5885	涟水	李集殷庄唐庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
5886	涟水	PMS_徐集新胡十队	10	400	上级设备容量受限
5887	涟水	石湖宝塔台片	10	400	上级设备容量受限
5888	涟水	义兴后苗变	10	400	上级设备容量受限
5889	涟水	唐集费尧二队	10	200	上级设备容量受限
5890	涟水	南禄_薛集河南北变	10	100	上级设备容量受限
5891	涟水	唐集六舍新七队	10	200	上级设备容量受限
5892	涟水	北集严港西郭配变	10	100	上级设备容量受限
5893	涟水	南集苗圃街西变	10	400	上级设备容量受限
5894	涟水	石湖南刘庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5895	涟水	红窑王圩组台片	10	400	上级设备容量受限
5896	涟水	北集沈荡大南	10	100	上级设备容量受限
5897	涟水	PMS_唐集周张一七队1#	10	400	上级设备容量受限
5898	涟水	红窑李园台片	10	400	上级设备容量受限
5899	涟水	徐集吉滩蒋码变	10	400	上级设备容量受限
5900	涟水	复兴荀贾台片	10	200	上级设备容量受限
5901	涟水	南集桃园三组变	10	400	上级设备容量受限
5902	涟水	北集工业区变	10	400	上级设备容量受限
5903	涟水	唐集胡缪二队2#	10	400	上级设备容量受限
5904	涟水	徐集吉滩逢庄变	10	400	上级设备容量受限
5905	涟水	李集韩高小赵柱上变	10	160	本级设备容量受限
5906	涟水	方渡南六条河变	10	200	上级设备容量受限
5907	涟水	高沟湖房公路边新变	10	400	上级设备容量受限
5908	涟水	北集桂连北变	10	200	上级设备容量受限
5909	涟水	高沟晏庄中心村1号变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5910	涟水	唐集六舍新六队	10	100	上级设备容量受限
5911	涟水	南集彭滩西场二号变	10	400	上级设备容量受限
5912	涟水	义兴河口变	10	400	上级设备容量受限
5913	涟水	徐集吉滩李庄变	10	200	上级设备容量受限
5914	涟水	PMS_唐集毛郁毛庄变	10	400	上级设备容量受限
5915	涟水	马厂西陆台片	10	200	上级设备容量受限
5916	涟水	方渡贾马查方北变	10	200	上级设备容量受限
5917	涟水	石湖引黄闸台片	10	400	上级设备容量受限
5918	涟水	南集敬老院变	10	400	上级设备容量受限
5919	涟水	徐集上营九队变	10	400	上级设备容量受限
5920	涟水	石湖陈庄台片	10	400	上级设备容量受限
5921	涟水	南禄_淮泽七组变	10	400	上级设备容量受限
5922	涟水	李集大桥三队3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
5923	涟水	黄营徐跳后王变	10	400	上级设备容量受限
5924	涟水	清华名都2号配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5925	涟水	时码嵇码梨园西台片	10	400	上级设备容量受限
5926	涟水	北集道行五队配变	10	400	上级设备容量受限
5927	涟水	北集严港港西变	10	200	上级设备容量受限
5928	涟水	黄营曹墩村变	10	400	上级设备容量受限
5929	涟水	南集王圩五组变	10	100	上级设备容量受限
5930	涟水	徐集刘元皇庄变	10	400	上级设备容量受限
5931	涟水	唐集丁梁后梁	10	100	上级设备容量受限
5932	涟水	张圩后陈北台片	10	100	上级设备容量受限
5933	涟水	胡别赵庄南台片	10	100	上级设备容量受限
5934	涟水	刘桥四队南台片	10	100	上级设备容量受限
5935	涟水	姜垛中西台片	10	400	上级设备容量受限
5936	涟水	时码嵇码梨园台片	10	400	上级设备容量受限
5937	涟水	梁岔马棚一队变	10	400	本级设备容量受限
5938	涟水	PMS_郁庄许卜台片	10	100	上级设备容量受限
5939	涟水	义兴河南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5940	涟水	时码黄湾南滩台片	10	100	本级设备容量受限
5941	涟水	街南冯圩台片	10	400	上级设备容量受限
5942	涟水	PMS_小埝新庄西台片	10	200	上级设备容量受限
5943	涟水	胡谢村部新台片	10	400	上级设备容量受限
5944	涟水	时码黄湾后王台片	10	400	本级设备容量受限
5945	涟水	高沟直属朱庄2#变	10	200	上级设备容量受限
5946	涟水	时码李圩三队西台片	10	200	上级设备容量受限
5947	涟水	陈师羊王北变	10	400	上级设备容量受限
5948	涟水	余圩河滩2#变	10	400	上级设备容量受限
5949	涟水	李集鲁桥艾刘北柱上变	10	100	本级设备容量受限
5950	涟水	李集大桥三队2号柱上变	10	160	上级设备容量受限
5951	涟水	方渡三湾东河东变	10	100	上级设备容量受限
5952	涟水	李集大桥七队东柱上变	10	100	上级设备容量受限
5953	涟水	方渡三湾东河南变	10	100	上级设备容量受限
5954	涟水	李集大桥七队西柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5955	涟水	李集蔡河二队2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
5956	涟水	李集蔡河三队2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
5957	涟水	大东干东嵇圩南配变	10	100	上级设备容量受限
5958	涟水	陈师窑南北变	10	400	上级设备容量受限
5959	涟水	陈师窑南南变	10	100	上级设备容量受限
5960	涟水	陈师小楼北变	10	100	上级设备容量受限
5961	涟水	大东乔圩配变	10	100	上级设备容量受限
5962	涟水	陈师卜路东变	10	100	上级设备容量受限
5963	涟水	陈师曹庄南变	10	200	上级设备容量受限
5964	涟水	陈师跨河南变	10	400	上级设备容量受限
5965	涟水	陈师寿延庄王变	10	400	上级设备容量受限
5966	涟水	红窑钦北嵇庄南台片	10	100	上级设备容量受限
5967	涟水	红窑钦北嵇庄北台片	10	400	上级设备容量受限
5968	涟水	前进戴码村六组变	10	400	上级设备容量受限
5969	涟水	PMS_李集鲁桥何庄南	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5970	涟水	方渡西三巷西南变	10	100	上级设备容量受限
5971	涟水	李集桂生马庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
5972	涟水	梁岔代庄3#变	10	400	上级设备容量受限
5973	涟水	南禄_淮泽肖庄变	10	400	上级设备容量受限
5974	涟水	南禄_淮泽五组变	10	100	上级设备容量受限
5975	涟水	北集朱桥后桥	10	100	上级设备容量受限
5976	涟水	成集工业园区3#变	10	400	上级设备容量受限
5977	涟水	梁岔卜圩街东变	10	200	上级设备容量受限
5978	涟水	梁岔金码三队变	10	100	上级设备容量受限
5979	涟水	梁岔黄庵崔郭变	10	100	上级设备容量受限
5980	涟水	灰墩蔡口徐王2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
5981	涟水	方渡东三河南南变	10	100	上级设备容量受限
5982	涟水	方渡东三荡南南变	10	100	上级设备容量受限
5983	涟水	方渡王杨贾庄变	10	100	上级设备容量受限
5984	涟水	涟城何庄西变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5985	涟水	高沟三口赵庄2号	10	200	本级设备容量受限
5986	涟水	高沟计划办新增台片	10	200	上级设备容量受限
5987	涟水	涟城韩石南变	10	400	上级设备容量受限
5988	涟水	大东杨元胡赵配变	10	400	上级设备容量受限
5989	涟水	PMS_大东北严路西配变	10	100	上级设备容量受限
5990	涟水	大东北严路北配变	10	200	上级设备容量受限
5991	涟水	PMS_大东北严路东配变	10	100	上级设备容量受限
5992	涟水	PMS_大东施洼姚庄变	10	100	上级设备容量受限
5993	涟水	梁岔王竹元小圩变	10	400	上级设备容量受限
5994	涟水	冯庄嵇庄配变	10	200	上级设备容量受限
5995	涟水	徐集红巾单变	10	100	上级设备容量受限
5996	涟水	朱码河网村西公用南配变	10	200	上级设备容量受限
5997	涟水	朱码河网村西公用西配变	10	400	上级设备容量受限
5998	涟水	朱码河网村王圩配变	10	100	上级设备容量受限
5999	涟水	岔庙圩里东庄西变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6000	涟水	方渡王杨罗庄变	10	400	上级设备容量受限
6001	涟水	PMS_五港黄码吕庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6002	涟水	PMS_五港黄码何庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6003	涟水	五港平安石桥东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6004	涟水	五港薛桥三队2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6005	涟水	PMS_涟城殷彭北变	10	100	上级设备容量受限
6006	涟水	涟城前周南变	10	400	上级设备容量受限
6007	涟水	红窑冯颜台片	10	400	上级设备容量受限
6008	涟水	前进村一组变	10	200	上级设备容量受限
6009	涟水	PMS_前进村小区变	10	100	上级设备容量受限
6010	涟水	前进戴码村七组变	10	100	上级设备容量受限
6011	涟水	岔庙滩庄西变	10	100	上级设备容量受限
6012	涟水	岔庙八队南变	10	100	上级设备容量受限
6013	涟水	李集笕北夏王北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6014	涟水	岔庙堆口吴庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6015	涟水	李集簋北洪东2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6016	涟水	前进滨洪村洪东变	10	400	上级设备容量受限
6017	涟水	大东陈庄工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
6018	涟水	朱码韩陈村朱圩配变	10	100	上级设备容量受限
6019	涟水	涟城刘庄北变	10	200	上级设备容量受限
6020	涟水	大东干东李陈变	10	400	上级设备容量受限
6021	涟水	PMS_北集朱桥西姜后	10	100	上级设备容量受限
6022	涟水	北集朱桥东王	10	100	上级设备容量受限
6023	涟水	北集道行张庄	10	100	上级设备容量受限
6024	涟水	涟城工业集中区10号箱变	10	400	上级设备容量受限
6025	涟水	涟城安东院子配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
6026	涟水	开元名都4号配电室17号变	10	800	上级设备容量受限
6027	涟水	方渡罗冲爱民路变	10	400	上级设备容量受限
6028	涟水	PMS_城区老县委宿舍配变	10	630	上级设备容量受限
6029	涟水	李集薛行小区1号柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6030	涟水	前进同西村大左圩南变	10	200	上级设备容量受限
6031	涟水	岔庙东元	10	400	上级设备容量受限
6032	涟水	岔庙堆口李赵	10	200	上级设备容量受限
6033	涟水	岔庙邱庄东变	10	200	上级设备容量受限
6034	涟水	岔庙高王南变	10	400	上级设备容量受限
6035	涟水	岔庙洪兵周东	10	100	上级设备容量受限
6036	涟水	PMS_岔庙洪兵村部东	10	315	上级设备容量受限
6037	涟水	岔庙林庄八队2#变	10	200	上级设备容量受限
6038	涟水	岔庙新河二队	10	100	上级设备容量受限
6039	涟水	岔庙林庄十队2#变	10	400	上级设备容量受限
6040	涟水	岔庙新河大庄	10	200	上级设备容量受限
6041	涟水	红窑八支西周台片	10	400	上级设备容量受限
6042	涟水	红窑东大元台片	10	200	上级设备容量受限
6043	涟水	高沟高东后三四2号变	10	200	本级设备容量受限
6044	涟水	红窑潘老庄老庄东台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6045	涟水	陈师水年王二庄变	10	200	上级设备容量受限
6046	涟水	红窑东扬庄台片	10	400	上级设备容量受限
6047	涟水	红窑刘码区学南台片	10	100	上级设备容量受限
6048	涟水	红窑潘小元西刘台片	10	100	上级设备容量受限
6049	涟水	红窑钱庄台片	10	400	上级设备容量受限
6050	涟水	红窑大金圩丁华台片	10	315	上级设备容量受限
6051	涟水	红窑梁锅甌四队台片.	10	400	上级设备容量受限
6052	涟水	红窑普安前刘台片	10	400	上级设备容量受限
6053	涟水	岔庙陈桥北变	10	400	上级设备容量受限
6054	涟水	岔庙沟东变	10	400	上级设备容量受限
6055	涟水	岔庙公用变9#	10	200	上级设备容量受限
6056	涟水	岔庙东老庄	10	100	上级设备容量受限
6057	涟水	李集簰北大陈3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
6058	涟水	李集簰北大陈2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6059	涟水	麻垛祠堂梨园配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6060	涟水	麻垛徐圩何庄变	10	200	上级设备容量受限
6061	涟水	红窑普安后刘台片	10	200	上级设备容量受限
6062	涟水	红窑普安刘笪台片	10	200	上级设备容量受限
6063	涟水	灰墩陈高2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6064	涟水	红窑河滩北台片	10	100	上级设备容量受限
6065	涟水	灰墩徐王2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6066	涟水	灰墩万圩红旗2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6067	涟水	红窑十支陈陆台片	10	400	上级设备容量受限
6068	涟水	红窑朱圩蔡功台片	10	400	上级设备容量受限
6069	涟水	红窑十支西元台片	10	100	上级设备容量受限
6070	涟水	红窑十支姜季台片	10	400	上级设备容量受限
6071	涟水	李集蔡河六队2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6072	涟水	李集蔡河四队2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6073	涟水	李集三桂村西柱上变	10	200	上级设备容量受限
6074	涟水	杨口办事处变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6075	涟水	杨口供电所变	10	160	上级设备容量受限
6076	涟水	黄营徐跳中心村西变	10	200	上级设备容量受限
6077	涟水	黄营徐跳中心村东变	10	100	上级设备容量受限
6078	涟水	灰墩墩北小区6号柱上变	10	100	上级设备容量受限
6079	涟水	李集桂生六队2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6080	涟水	李集顺集中心村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6081	涟水	前进滨洪村中余变	10	200	上级设备容量受限
6082	涟水	李集簋北方李2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6083	涟水	李集簋北沙庄2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6084	涟水	红窑大金圩组台片	10	400	上级设备容量受限
6085	涟水	麻垛工业区变	10	400	上级设备容量受限
6086	涟水	麻垛姜小庄中变	10	400	上级设备容量受限
6087	涟水	PMS_麻垛河西大庄	10	200	上级设备容量受限
6088	涟水	麻垛河西鲁庄变	10	100	上级设备容量受限
6089	涟水	麻垛李庄北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6090	涟水	麻垛神龙桥变	10	200	上级设备容量受限
6091	涟水	灰墩陈沟村3#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6092	涟水	灰墩陈沟北变2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6093	涟水	前进闸口村后场变	10	100	本级设备容量受限
6094	涟水	灰墩天鹅西2#柱上变	10	315	本级设备容量受限
6095	涟水	城区涟城管庄东变	10	200	上级设备容量受限
6096	涟水	朱码花桥村苏荡东配变	10	400	上级设备容量受限
6097	涟水	朱码花桥村马徐南配变	10	400	上级设备容量受限
6098	涟水	朱码花桥村厉庄配变	10	400	上级设备容量受限
6099	涟水	朱码花桥村苏老庄南配变	10	400	上级设备容量受限
6100	涟水	朱码军田村西小荡配变	10	400	上级设备容量受限
6101	涟水	朱码潘刘村北配变	10	400	上级设备容量受限
6102	涟水	朱码韩陈村朱圩南配变	10	400	上级设备容量受限
6103	涟水	黄营张桥郑湾西变	10	100	上级设备容量受限
6104	涟水	黄营洪庄二庄北变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6105	涟水	方渡后营张庄变	10	100	上级设备容量受限
6106	涟水	PMS_李集林赵贾陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6107	涟水	李集林赵吴陈2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6108	涟水	李集唐圩朱孙柱上变	10	400	上级设备容量受限
6109	涟水	李集蔡河二站北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6110	涟水	李集蔡河六队3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6111	涟水	五港五里大兴北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6112	涟水	PMS_五港汪洪学校柱上变	10	100	上级设备容量受限
6113	涟水	五港五里王庄西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6114	涟水	PMS_五港五里符庄北柱上变	10	100	上级设备容量受限
6115	涟水	五港周李组西柱上变	10	200	上级设备容量受限
6116	涟水	五港周李组东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6117	涟水	PMS_五港薛桥一队东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6118	涟水	五港薛桥二队柱上变	10	100	上级设备容量受限
6119	涟水	五港工业区西北柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6120	涟水	PMS_石湖兴庄七队台片	10	400	上级设备容量受限
6121	涟水	成集街西变	10	200	上级设备容量受限
6122	涟水	PMS_成集嵇庄2#配变	10	100	上级设备容量受限
6123	涟水	朱码周庄村朱小圩台区	10	400	本级设备容量受限
6124	涟水	黄营洪庄冯老庄变	10	400	上级设备容量受限
6125	涟水	岔庙漩桥孟庄	10	200	上级设备容量受限
6126	涟水	梁岔公用10#变	10	400	上级设备容量受限
6127	涟水	时码陈圩村部台片	10	100	上级设备容量受限
6128	涟水	时码陈圩八队东台片	10	100	上级设备容量受限
6129	涟水	姜桥王庄台片	10	400	上级设备容量受限
6130	涟水	复兴孙庄台片	10	100	上级设备容量受限
6131	涟水	大庄丁庄台片	10	200	上级设备容量受限
6132	涟水	梁岔鲍营宋庄变	10	400	上级设备容量受限
6133	涟水	时码马老村部台片	10	100	上级设备容量受限
6134	涟水	PMS_姜桥严庄新台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6135	涟水	成集嵇庄1#配变	10	100	上级设备容量受限
6136	涟水	梁岔金码五队变	10	400	上级设备容量受限
6137	涟水	成集南元配变	10	100	上级设备容量受限
6138	涟水	成集道明八组北配变	10	100	上级设备容量受限
6139	涟水	成集街西2#配变	10	200	上级设备容量受限
6140	涟水	成集旗杆村张圩配变	10	200	上级设备容量受限
6141	涟水	岔庙四支桥头	10	100	上级设备容量受限
6142	涟水	陈师街南居民集中区1# 变	10	500	上级设备容量受限
6143	涟水	陈师街南居民集中区2# 变	10	500	上级设备容量受限
6144	涟水	梁岔公用12#变	10	200	上级设备容量受限
6145	涟水	PMS_梁岔大庄桥南变	10	100	上级设备容量受限
6146	涟水	灰墩大胡村6#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6147	涟水	PMS_城区老一中配电室 01	10	800	上级设备容量受限
6148	涟水	PMS_成集三潘罗庄配变	10	100	上级设备容量受限
6149	涟水	PMS_北集守阳四队变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6150	涟水	李集支河支庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6151	涟水	灰墩新划村2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
6152	涟水	陈师村西公用2#变	10	500	上级设备容量受限
6153	涟水	陈师中心小学变	10	200	上级设备容量受限
6154	涟水	陈师二庄新庄变	10	315	上级设备容量受限
6155	涟水	马棚徐冯台片	10	400	上级设备容量受限
6156	涟水	涟城引河伏李2号变	10	100	上级设备容量受限
6157	涟水	岔庙曹代小东庄	10	100	上级设备容量受限
6158	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6159	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变1#变	10	500	上级设备容量受限
6160	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6161	涟水	PMS_城区郑高教师宿舍箱变	10	500	上级设备容量受限
6162	涟水	高沟明珠佳缘1号变	10	400	本级设备容量受限
6163	涟水	PMS_高沟明珠佳缘2号变	10	400	本级设备容量受限
6164	涟水	PMS_城区莲花小区二期001	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6165	涟水	时码采韩六队台片	10	200	上级设备容量受限
6166	涟水	时码马老七队台片	10	200	上级设备容量受限
6167	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变1#变	10	500	上级设备容量受限
6168	涟水	PMS_大东老庄东场北变	10	100	上级设备容量受限
6169	涟水	大东施洼村部变	10	200	上级设备容量受限
6170	涟水	五港沿河孙庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6171	涟水	方渡罗冲朱庄变	10	400	上级设备容量受限
6172	涟水	方渡小舍变	10	200	上级设备容量受限
6173	涟水	五港港南庄韩东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6174	涟水	五港尤庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6175	涟水	PMS_五港港南庄韩柱上变	10	200	上级设备容量受限
6176	涟水	PMS_五港沿河向阳柱上变	10	100	上级设备容量受限
6177	涟水	五港港西黄庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6178	涟水	五港黄码组柱上变	10	200	上级设备容量受限
6179	涟水	方渡街南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6180	涟水	五港港西汪元柱上变	10	200	上级设备容量受限
6181	涟水	五港桥西柱上变	10	400	上级设备容量受限
6182	涟水	PMS_五港港南孙圩柱上变	10	400	上级设备容量受限
6183	涟水	五港桥北柱上变	10	200	上级设备容量受限
6184	涟水	李集鲁桥卜仲柱上变	10	100	上级设备容量受限
6185	涟水	李集三桂村柱上变	10	400	上级设备容量受限
6186	涟水	PMS_五港港西村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6187	涟水	五港港西前庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6188	涟水	五港港南庄顾柱上变	10	100	上级设备容量受限
6189	涟水	李集桂生南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6190	涟水	大东老庄东场配变	10	400	上级设备容量受限
6191	涟水	PMS_涟城尤戚北变	10	100	上级设备容量受限
6192	涟水	李集笕巷汪杨柱上变	10	400	上级设备容量受限
6193	涟水	PMS_大东老庄村部配变	10	400	上级设备容量受限
6194	涟水	五港港西洪庄柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6195	涟水	李集桂生马庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6196	涟水	成集涟淮南配变	10	100	上级设备容量受限
6197	涟水	涟城都市阳光开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
6198	涟水	PMS_城区老南环1#. 箱变 配电变压器	10	800	上级设备容量受限
6199	涟水	涟城都市阳光开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
6200	涟水	涟城东方红府南区开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
6201	涟水	涟城东方红府南区开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
6202	涟水	PMS_城区书香苑2#变压器	10	800	上级设备容量受限
6203	涟水	PMS_城区书香苑4#变压器	10	800	上级设备容量受限
6204	涟水	大东陈庄工业园区北2#配变	10	400	上级设备容量受限
6205	涟水	大东镇南吴高配变	10	100	上级设备容量受限
6206	涟水	马厂冲南台片	10	400	上级设备容量受限
6207	涟水	陈师施庄北变	10	400	上级设备容量受限
6208	涟水	陈师水年刘田	10	400	上级设备容量受限
6209	涟水	方渡马渡十队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6210	涟水	陈师闵庄东变	10	400	上级设备容量受限
6211	涟水	PMS_李集蔡河二队3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6212	涟水	红窑商业广场中台片	10	500	上级设备容量受限
6213	涟水	红窑商业广场西台片	10	500	上级设备容量受限
6214	涟水	李集万福花园1号配变	10	630	上级设备容量受限
6215	涟水	李集万福花园2号配变	10	630	上级设备容量受限
6216	涟水	李集万福花园3号配变	10	630	上级设备容量受限
6217	涟水	李集万福花园4号配变	10	630	上级设备容量受限
6218	涟水	北集工业区2#配变	10	200	上级设备容量受限
6219	涟水	PMS_高沟常兴小区1号变	10	400	上级设备容量受限
6220	涟水	马厂学校配变	10	100	上级设备容量受限
6221	涟水	方渡三湾吴黄变	10	200	上级设备容量受限
6222	涟水	余圩高庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
6223	涟水	余圩西湖台片	10	100	上级设备容量受限
6224	涟水	PMS_余圩乱陈1#台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6225	涟水	北集小学	10	200	上级设备容量受限
6226	涟水	陈师河东西变	10	100	上级设备容量受限
6227	涟水	红窑新村东区南台片	10	400	上级设备容量受限
6228	涟水	红窑新村东区北台片	10	630	上级设备容量受限
6229	涟水	黄营工业园区北变	10	400	上级设备容量受限
6230	涟水	红窑新村西区南台片	10	400	上级设备容量受限
6231	涟水	红窑新村西区北台片	10	630	上级设备容量受限
6232	涟水	红窑普安曹庄台片	10	200	上级设备容量受限
6233	涟水	PMS_杨口商贸城2#变	10	400	上级设备容量受限
6234	涟水	李集鲁桥卜仲东柱上变	10	100	上级设备容量受限
6235	涟水	PMS_灰墩大胡工业区柱上变	10	400	上级设备容量受限
6236	涟水	李集嵇陆朱庄2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6237	涟水	李集胡楼柿元柱上变	10	200	本级设备容量受限
6238	涟水	高沟古街1号变	10	315	本级设备容量受限
6239	涟水	李集一吊闸柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6240	涟水	岔庙郝友中心村北	10	100	上级设备容量受限
6241	涟水	岔庙北岭东变	10	200	上级设备容量受限
6242	涟水	涟城牌坊中心村3号变	10	315	上级设备容量受限
6243	涟水	PMS_城区邮政储蓄箱变 112063028	10	400	上级设备容量受限
6244	涟水	高沟今世缘商城1#变	10	630	上级设备容量受限
6245	涟水	高沟今世缘商城2#变	10	630	上级设备容量受限
6246	涟水	高沟公兴村部2#变	10	400	上级设备容量受限
6247	涟水	大东施洼中心村北变	10	400	上级设备容量受限
6248	涟水	黄营南农场变	10	400	上级设备容量受限
6249	涟水	高沟六塘人家1号变	10	400	上级设备容量受限
6250	涟水	高沟六塘人家2号变	10	500	上级设备容量受限
6251	涟水	杨口陶码小庄变	10	400	上级设备容量受限
6252	涟水	东鼎佳园1号箱变	10	400	上级设备容量受限
6253	涟水	东鼎佳园2号箱变	10	800	上级设备容量受限
6254	涟水	灰墩尹荡王庄柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6255	涟水	灰墩尹荡后尹柱上变	10	100	上级设备容量受限
6256	涟水	南集彭滩中路二号变	10	100	上级设备容量受限
6257	涟水	大冲李刘东2#台片	10	400	上级设备容量受限
6258	涟水	岔庙义河何庄2#	10	400	上级设备容量受限
6259	涟水	岔庙新河六队2#	10	100	上级设备容量受限
6260	涟水	PMS_石湖五里四队台片	10	100	上级设备容量受限
6261	涟水	PMS_石湖中营台片	10	200	上级设备容量受限
6262	涟水	PMS_石湖沈庄台片	10	200	上级设备容量受限
6263	涟水	红窑梁锅甑三队台片	10	200	上级设备容量受限
6264	涟水	红窑梁锅甑伍队台片	10	200	上级设备容量受限
6265	涟水	杨口农商行变	10	400	上级设备容量受限
6266	涟水	前进军民渠	10	400	上级设备容量受限
6267	涟水	梁岔左三庄夏庄变	10	100	本级设备容量受限
6268	涟水	浅集花庄小学	10	100	上级设备容量受限
6269	涟水	义兴仓院老庄3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6270	涟水	PMS_城区色织厂	10	160	上级设备容量受限
6271	涟水	北集忠诚丁鲁2#变	10	400	上级设备容量受限
6272	涟水	唐集费尧一队1#变	10	100	上级设备容量受限
6273	涟水	唐集周张南2#	10	100	上级设备容量受限
6274	涟水	马厂冲东1#台片	10	200	上级设备容量受限
6275	涟水	姜桥东徐1#台片	10	200	上级设备容量受限
6276	涟水	别洼军庄台片	10	200	上级设备容量受限
6277	涟水	涟城节制闸变	10	400	上级设备容量受限
6278	涟水	陈师余庄街变	10	400	上级设备容量受限
6279	涟水	浅集孔王王庄东配变	10	100	上级设备容量受限
6280	涟水	陈师陈中配变	10	200	上级设备容量受限
6281	涟水	岔庙工业园区3#	10	200	上级设备容量受限
6282	涟水	东胡嘉苑台片	10	400	上级设备容量受限
6283	涟水	马厂东陆1#变台片	10	200	上级设备容量受限
6284	涟水	麻垛左庄四队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6285	涟水	岔庙纪吉村2#	10	400	上级设备容量受限
6286	涟水	PMS_城区农行	10	630	上级设备容量受限
6287	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室 2号变	10	630	上级设备容量受限
6288	涟水	北集严港西郭2#变	10	100	上级设备容量受限
6289	涟水	五港蔡工曹王柱上变	10	100	上级设备容量受限
6290	涟水	杨口代洼六组东变	10	200	上级设备容量受限
6291	涟水	杨口代洼六组西变	10	200	上级设备容量受限
6292	涟水	唐集陈圩二队2#变	10	100	上级设备容量受限
6293	涟水	中联壹城北区5#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
6294	涟水	PMS_陈师高庄小区1号箱 变001	10	630	上级设备容量受限
6295	涟水	涟城安东院子配电室6号 变	10	800	上级设备容量受限
6296	涟水	高沟张圩七八队3号变	10	100	上级设备容量受限
6297	涟水	红窑普安东场台片	10	400	上级设备容量受限
6298	涟水	涟城尤戚中变	10	200	上级设备容量受限
6299	涟水	涟城吾悦广场7号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6300	涟水	时码陈圩七队台片	10	200	上级设备容量受限
6301	涟水	唐集高西1#变	10	100	上级设备容量受限
6302	涟水	渠东产业园4#台片	10	200	上级设备容量受限
6303	涟水	PMS_城区人民剧场	10	500	上级设备容量受限
6304	涟水	城区实验幼儿园箱变	10	630	上级设备容量受限
6305	涟水	城区中菜市场配变	10	630	上级设备容量受限
6306	涟水	PMS_城区湖滨花苑配变	10	630	上级设备容量受限
6307	涟水	PMS_城区圣特小区	10	500	上级设备容量受限
6308	涟水	城区装饰城	10	630	上级设备容量受限
6309	涟水	PMS_城区供电局欧变	10	630	上级设备容量受限
6310	涟水	城区小瓶厂	10	400	上级设备容量受限
6311	涟水	PMS_涟城城南四队北变	10	200	上级设备容量受限
6312	涟水	前进村五组变	10	400	上级设备容量受限
6313	涟水	涟城南堆2号变	10	100	上级设备容量受限
6314	涟水	前进戴码村部	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6315	涟水	成集法华村洋河配变	10	100	上级设备容量受限
6316	涟水	方渡韩鲁郇王南变	10	100	上级设备容量受限
6317	涟水	方渡后营张庄西变	10	100	上级设备容量受限
6318	涟水	岔庙朱崔变	10	100	上级设备容量受限
6319	涟水	中恒国际农贸市场2号变	10	500	上级设备容量受限
6320	涟水	红窑三村东西山台片	10	100	上级设备容量受限
6321	涟水	红窑三村三斗台片.	10	400	上级设备容量受限
6322	涟水	红窑十支小兰庄南台片	10	100	上级设备容量受限
6323	涟水	高沟服装城变	10	400	本级设备容量受限
6324	涟水	涟城韩石王圩变	10	400	上级设备容量受限
6325	涟水	浅集大冲嵇码	10	400	上级设备容量受限
6326	涟水	徐集双码村部配变	10	200	上级设备容量受限
6327	涟水	大东镇政府配变	10	400	上级设备容量受限
6328	涟水	城区老教委	10	500	上级设备容量受限
6329	涟水	金碧华府2号配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6330	涟水	大东苏庄北2#配变	10	400	上级设备容量受限
6331	涟水	唐集胡缪七队1#变	10	100	上级设备容量受限
6332	涟水	五港桥荡唐庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6333	涟水	涟城广富广场箱变2号变	10	400	上级设备容量受限
6334	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
6335	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
6336	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
6337	涟水	PMS_中联壹城小区南区 2#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
6338	涟水	中联壹城小区南区3#配 电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
6339	涟水	中联壹城小区南区3#配 电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
6340	涟水	红窑汪元金庄北台片	10	400	上级设备容量受限
6341	涟水	红窑潘小元东张台片	10	100	上级设备容量受限
6342	涟水	朱码嵇庄村池塘配变	10	400	上级设备容量受限
6343	涟水	杨口扁担六组新增变	10	400	上级设备容量受限
6344	涟水	方渡电信局变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6345	涟水	PMS_义兴章庄2#变	10	400	上级设备容量受限
6346	涟水	方渡罗冲曾庄西变	10	100	上级设备容量受限
6347	涟水	PMS_义兴徐庄变	10	400	上级设备容量受限
6348	涟水	方渡腰庄一队变	10	100	上级设备容量受限
6349	涟水	PMS_义兴秦刘2#变	10	400	上级设备容量受限
6350	涟水	涟城安东院子开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
6351	涟水	方渡南六东拐变	10	400	上级设备容量受限
6352	涟水	义兴西孙2#变	10	100	上级设备容量受限
6353	涟水	方渡南六双河变	10	400	上级设备容量受限
6354	涟水	义兴街北变	10	100	上级设备容量受限
6355	涟水	方渡东三河北西变	10	400	上级设备容量受限
6356	涟水	PMS_义兴街南变	10	400	上级设备容量受限
6357	涟水	方渡西三何庄变	10	100	上级设备容量受限
6358	涟水	方渡罗冲西罗变	10	400	上级设备容量受限
6359	涟水	方渡韩鲁李庄北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6360	涟水	涟城都市阳光1号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
6361	涟水	涟城四季江南2号配电室 4号变	10	630	上级设备容量受限
6362	涟水	大东国土局配变	10	100	上级设备容量受限
6363	涟水	PMS_方渡前圩小区东箱 变	10	630	上级设备容量受限
6364	涟水	红窑浅集李庄三徐东台 片	10	200	上级设备容量受限
6365	涟水	PMS_义兴街西变	10	400	上级设备容量受限
6366	涟水	开元名都2号开关站6号 变	10	800	上级设备容量受限
6367	涟水	PMS_红窑三村二斗台片.	10	400	上级设备容量受限
6368	涟水	南禄_徐马殷庄2#变	10	400	上级设备容量受限
6369	涟水	红窑三村徐庄台片	10	100	上级设备容量受限
6370	涟水	红窑三村东山台片	10	400	上级设备容量受限
6371	涟水	PMS_红窑三村徐庄南变	10	400	上级设备容量受限
6372	涟水	义兴庄刘2#变	10	100	上级设备容量受限
6373	涟水	PMS_复兴中排台片	10	200	上级设备容量受限
6374	涟水	方渡街北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6375	涟水	方渡贾马东变	10	100	上级设备容量受限
6376	涟水	红窑三村东山南变	10	100	上级设备容量受限
6377	涟水	方渡王杨赵邹变	10	400	上级设备容量受限
6378	涟水	方渡罗冲陈刘东变	10	400	上级设备容量受限
6379	涟水	中联壹城2#配电室3#变	10	1250	上级设备容量受限
6380	涟水	金陵广场1#变	10	800	上级设备容量受限
6381	涟水	石湖外口工业园台片	10	400	上级设备容量受限
6382	涟水	南禄_殷圩圩里变	10	100	上级设备容量受限
6383	涟水	金碧华府1号开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
6384	涟水	大东朱陈北配变	10	400	上级设备容量受限
6385	涟水	PMS_城区安东商业广场11205002	10	1000	上级设备容量受限
6386	涟水	PMS_城区安东商业广场11205003	10	1000	上级设备容量受限
6387	涟水	PMS_城区安东商业广场11205004	10	1000	上级设备容量受限
6388	涟水	PMS_城区中联7#欧变002	10	630	上级设备容量受限
6389	涟水	PMS_城区中联8#欧变001	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6390	涟水	PMS_城区中联5#欧变002	10	630	上级设备容量受限
6391	涟水	PMS_南集南营新庄三号变	10	200	上级设备容量受限
6392	涟水	嵇陆泰康柱上变	10	400	上级设备容量受限
6393	涟水	嵇码工业区二号变	10	400	上级设备容量受限
6394	涟水	岔庙小桑庄南	10	200	上级设备容量受限
6395	涟水	岔庙纪集小学	10	400	上级设备容量受限
6396	涟水	时码张姚姚庄台片	10	400	上级设备容量受限
6397	涟水	中联壹城北区6#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
6398	涟水	方渡谭东路庄变	10	100	上级设备容量受限
6399	涟水	方渡南六大桥变	10	200	上级设备容量受限
6400	涟水	方渡谭赵赵庄变	10	200	上级设备容量受限
6401	涟水	朱码韩陈中心村二期2号配变	10	400	上级设备容量受限
6402	涟水	唐集中公用3#	10	800	上级设备容量受限
6403	涟水	涟城四季江南开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
6404	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区6#欧变变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6405	涟水	PMS_城区中恒国际小区B区5#欧变变	10	630	上级设备容量受限
6406	涟水	金陵广场4#变	10	800	上级设备容量受限
6407	涟水	方圩社区3#变	10	250	上级设备容量受限
6408	涟水	杨口新农庄新北新增变	10	400	上级设备容量受限
6409	涟水	PMS_岔庙岔河后庄	10	400	上级设备容量受限
6410	涟水	殷庄安置小区3号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
6411	涟水	PMS_城区红日金城1#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
6412	涟水	PMS_城区红日金城2#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
6413	涟水	PMS_城区红日金城2#配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
6414	涟水	斗灯小农场1#台片	10	400	上级设备容量受限
6415	涟水	方渡王杨刘庄变	10	400	上级设备容量受限
6416	涟水	水岸城邦1-1号配电房8号变	10	800	上级设备容量受限
6417	涟水	PMS_城区人民商场配变	10	630	上级设备容量受限
6418	涟水	涟城吾悦广场4号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
6419	涟水	方渡后营南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6420	涟水	方渡后营齐庄变	10	400	上级设备容量受限
6421	涟水	PMS_义兴张郑孙庄变	10	400	上级设备容量受限
6422	涟水	PMS_城区阳光嘉园3#欧变2#变	10	630	上级设备容量受限
6423	涟水	余圩河滩台片	10	400	上级设备容量受限
6424	涟水	涟城红日华府开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
6425	涟水	龙源国际南区3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
6426	涟水	PMS_梁岔工业区6#变	10	400	上级设备容量受限
6427	涟水	黄营西庄村西变	10	200	上级设备容量受限
6428	涟水	五港港东村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6429	涟水	大东陈庄9队配变	10	400	上级设备容量受限
6430	涟水	徐集刘元后程配变	10	400	上级设备容量受限
6431	涟水	时码团结电站2#变	10	200	上级设备容量受限
6432	涟水	万福花园二期2号变	10	500	上级设备容量受限
6433	涟水	徐集左程严杨皱变	10	400	上级设备容量受限
6434	涟水	PMS_余圩李冯南2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6435	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6436	涟水	PMS_涟城塑料厂箱变	10	500	上级设备容量受限
6437	涟水	余圩余何陆庄变	10	400	上级设备容量受限
6438	涟水	方渡后庄变	10	400	上级设备容量受限
6439	涟水	PMS_大东王老庄村部南配变	10	400	上级设备容量受限
6440	涟水	陈师中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
6441	涟水	黄庄联二组	10	400	上级设备容量受限
6442	涟水	开元名都3号配电室14号变	10	800	上级设备容量受限
6443	涟水	PMS_大东小南陈庄西配变	10	400	上级设备容量受限
6444	涟水	万福花园二期1号变	10	500	上级设备容量受限
6445	涟水	麻垛东哨朱庄变	10	400	上级设备容量受限
6446	涟水	麻垛西哨东六	10	400	上级设备容量受限
6447	涟水	李集嵇陆嵇庄2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6448	涟水	中联壹城2#配电室1#变	10	1250	上级设备容量受限
6449	涟水	红窑大金圩丁华北台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6450	涟水	麻垛春华一队前	10	100	上级设备容量受限
6451	涟水	麻垛徐圩兴庄变	10	200	上级设备容量受限
6452	涟水	麻垛徐圩北变	10	400	上级设备容量受限
6453	涟水	麻垛河西后庄南	10	200	上级设备容量受限
6454	涟水	PMS_涟城东郊华庭北区箱变	10	630	上级设备容量受限
6455	涟水	高沟社区配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
6456	涟水	麻垛春华四队变	10	400	上级设备容量受限
6457	涟水	涟城吾悦广场4号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6458	涟水	公用东4#箱变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
6459	涟水	初心社区1#箱变	10	315	上级设备容量受限
6460	涟水	五港蔡工堆里柱上变	10	200	上级设备容量受限
6461	涟水	五港刘庄衡庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6462	涟水	时码陈李陈庄台片	10	400	上级设备容量受限
6463	涟水	开元名都4号配电室19号变	10	800	上级设备容量受限
6464	涟水	五港蔡工蔡卜柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6465	涟水	五港港东高庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6466	涟水	高沟社区配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
6467	涟水	红窑治安卡口台片	10	400	上级设备容量受限
6468	涟水	五港黄码徐庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6469	涟水	五港街东端程3#柱上变	10	200	上级设备容量受限
6470	涟水	涟城吾悦广场1号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
6471	涟水	五港刘庄学校柱上变	10	200	上级设备容量受限
6472	涟水	五港阳光小区3#柱上变	10	200	上级设备容量受限
6473	涟水	PMS_五港桥荡陈庄柱上 变	10	400	上级设备容量受限
6474	涟水	红日中学宿舍区	10	400	上级设备容量受限
6475	涟水	开元名都1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
6476	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关 站2号变	10	630	上级设备容量受限
6477	涟水	谈庄北变	10	400	上级设备容量受限
6478	涟水	PMS_城区万香国际2号配 电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6479	涟水	PMS_城区万香国际2号配 电室2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6480	涟水	城区万香国际2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
6481	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6482	涟水	PMS_城区万香国际1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
6483	涟水	朱码王二庄村张庄2号台区	10	100	上级设备容量受限
6484	涟水	朱码余庄村张赵南配变	10	100	上级设备容量受限
6485	涟水	朱码军田村杨桥北配变	10	100	上级设备容量受限
6486	涟水	朱码军田村杨桥东配变	10	400	上级设备容量受限
6487	涟水	朱码余庄村张赵北配变	10	400	上级设备容量受限
6488	涟水	红窑商业广场东1台片	10	500	上级设备容量受限
6489	涟水	红窑商业广场东2台片	10	500	上级设备容量受限
6490	涟水	灰墩万圩贾庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
6491	涟水	岔庙路口后庄北	10	100	上级设备容量受限
6492	涟水	岔庙伏庄南变	10	400	上级设备容量受限
6493	涟水	方渡东三荡南西变	10	100	上级设备容量受限
6494	涟水	陈师刘庵北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6495	涟水	涟城李庄中变	10	400	上级设备容量受限
6496	涟水	涟城李庄北变	10	400	上级设备容量受限
6497	涟水	成集道班配变	10	400	上级设备容量受限
6498	涟水	PMS_麻垛水利站	10	200	上级设备容量受限
6499	涟水	麻垛春华三队	10	100	上级设备容量受限
6500	涟水	成集蔡庄南配变	10	400	上级设备容量受限
6501	涟水	麻垛朱圩闸西	10	400	上级设备容量受限
6502	涟水	PMS_麻垛西哨北	10	100	上级设备容量受限
6503	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
6504	涟水	方渡谭东郑湾北变	10	200	上级设备容量受限
6505	涟水	浅集孔王前冯	10	100	上级设备容量受限
6506	涟水	PMS_南集冯陈小邓三号变	10	200	上级设备容量受限
6507	涟水	南集工业园区二号变	10	400	上级设备容量受限
6508	涟水	义兴秦刘3#变	10	400	上级设备容量受限
6509	涟水	涟城秉同张庄南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6510	涟水	南禄_四兴张庄东变	10	100	上级设备容量受限
6511	涟水	大东客堂周李配变	10	400	上级设备容量受限
6512	涟水	PMS_涟城杨庄南变	10	100	上级设备容量受限
6513	涟水	大东三湾吕圩变	10	100	上级设备容量受限
6514	涟水	南集下营七组变	10	400	上级设备容量受限
6515	涟水	南集桃园八组变	10	100	上级设备容量受限
6516	涟水	唐集关舍1#	10	100	上级设备容量受限
6517	涟水	唐集肖庄	10	100	上级设备容量受限
6518	涟水	红窑黄锅甑方王北台片	10	100	上级设备容量受限
6519	涟水	PMS_大东三湾西倪变	10	100	上级设备容量受限
6520	涟水	成集聂王西配变	10	100	上级设备容量受限
6521	涟水	PMS_涟东新村1号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6522	涟水	PMS_涟东新村1号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6523	涟水	PMS_涟东新村5号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6524	涟水	PMS_涟东新村5号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6525	涟水	PMS_涟东新村4号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6526	涟水	PMS_涟东新村4号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6527	涟水	PMS_涟东新村3号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6528	涟水	PMS_涟东新村3号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6529	涟水	PMS_涟东新村2号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
6530	涟水	PMS_涟东新村2号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
6531	涟水	余圩四清1#变	10	400	上级设备容量受限
6532	涟水	大东老庄徐王北配变	10	400	上级设备容量受限
6533	涟水	大东皇圩朱圩配变	10	400	上级设备容量受限
6534	涟水	岔庙陈桥变	10	100	上级设备容量受限
6535	涟水	余圩四清2#变	10	400	上级设备容量受限
6536	涟水	余圩李冯北1#变	10	100	上级设备容量受限
6537	涟水	余圩小吴庄变	10	400	上级设备容量受限
6538	涟水	余圩汪南变	10	100	上级设备容量受限
6539	涟水	李集三桂四队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6540	涟水	李集三桂刘陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6541	涟水	梁岔前徐沈庄变	10	400	上级设备容量受限
6542	涟水	李集簋巷太和庄2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6543	涟水	梁岔金码一队变	10	400	上级设备容量受限
6544	涟水	PMS_徐集王湾圩东南变	10	100	上级设备容量受限
6545	涟水	李集大桥薛庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6546	涟水	涟城张鞠南变	10	100	上级设备容量受限
6547	涟水	南集下营四组变	10	100	上级设备容量受限
6548	涟水	浅集孔王林庄南台片	10	100	上级设备容量受限
6549	涟水	PMS_南禄_高陈四组变	10	100	上级设备容量受限
6550	涟水	南禄_徐圩一组东变	10	100	上级设备容量受限
6551	涟水	PMS_南禄_九里小区变	10	100	上级设备容量受限
6552	涟水	南禄_淮泽九组东变	10	200	上级设备容量受限
6553	涟水	PMS_南禄_兴南文庄变	10	100	上级设备容量受限
6554	涟水	南禄_楼庄贾庄南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6555	涟水	南禄_薛集街心2#变	10	400	上级设备容量受限
6556	涟水	成集街南小区1#变	10	500	上级设备容量受限
6557	涟水	成集街南小区2#变	10	500	上级设备容量受限
6558	涟水	成集街南小区3#变	10	500	上级设备容量受限
6559	涟水	成集街南小区4#变	10	500	上级设备容量受限
6560	涟水	五港平安石桥西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6561	涟水	PMS_南集皂角张庄变	10	200	上级设备容量受限
6562	涟水	唐集毛郁陆庄2#变	10	400	上级设备容量受限
6563	涟水	大东嵇朱北配变	10	400	上级设备容量受限
6564	涟水	方渡贾马后鲁变	10	400	上级设备容量受限
6565	涟水	方渡贾马小区变	10	100	上级设备容量受限
6566	涟水	PMS_义兴嵇洼2#变	10	100	上级设备容量受限
6567	涟水	义兴前苗2#变	10	200	上级设备容量受限
6568	涟水	军民花园二期1号变	10	500	上级设备容量受限
6569	涟水	军民花园二期2号变配电 变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6570	涟水	PMS_军民花园二期3号变	10	500	上级设备容量受限
6571	涟水	PMS_城区万香国际5号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
6572	涟水	梁岔二队变	10	200	上级设备容量受限
6573	涟水	梁岔医院2#台片	10	400	上级设备容量受限
6574	涟水	梁岔医院3#台片	10	400	上级设备容量受限
6575	涟水	杨口老孙庄圩南变	10	400	上级设备容量受限
6576	涟水	五港黄码秦庄西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6577	涟水	PMS_五港港中家园1#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6578	涟水	五港港中家园2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
6579	涟水	PMS_五港租田小军南柱上变	10	100	上级设备容量受限
6580	涟水	杨口商贸城4#变	10	400	上级设备容量受限
6581	涟水	朱码谈陈村水厂配变	10	100	上级设备容量受限
6582	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑2号变	10	630	上级设备容量受限
6583	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑4号变	10	630	上级设备容量受限
6584	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑6号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6585	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑3号变	10	630	上级设备容量受限
6586	涟水	PMS_城区泉湖山庄学士苑5号变	10	630	上级设备容量受限
6587	涟水	方渡谭赵河口北变	10	400	上级设备容量受限
6588	涟水	PMS_城区学府名苑配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
6589	涟水	杨口金庄小区变	10	100	上级设备容量受限
6590	涟水	杨口金庄水厂变	10	400	上级设备容量受限
6591	涟水	PMS_朱码谈陈村草莓园配变	10	200	上级设备容量受限
6592	涟水	PMS_南禄_淮泽八组变	10	200	上级设备容量受限
6593	涟水	PMS_五港黄码秦解柱上变	10	100	上级设备容量受限
6594	涟水	PMS_梁岔卜圩姜阳2号变	10	100	上级设备容量受限
6595	涟水	杨口老街变	10	200	上级设备容量受限
6596	涟水	陈师跨河新村变	10	200	上级设备容量受限
6597	涟水	PMS_五港平安薛庄西柱上变	10	100	上级设备容量受限
6598	涟水	五港平安薛庄东柱上变	10	400	上级设备容量受限
6599	涟水	五港薛桥九队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6600	涟水	PMS_张圩小皇庄台片	10	100	上级设备容量受限
6601	涟水	PMS_胡集菜场东台片	10	200	上级设备容量受限
6602	涟水	街南贾集前庄台片	10	200	上级设备容量受限
6603	涟水	北集道行建社变	10	100	上级设备容量受限
6604	涟水	红窑刘码前塘台片	10	400	上级设备容量受限
6605	涟水	唐集大小郁1#	10	100	上级设备容量受限
6606	涟水	唐集胡缪一队1#	10	100	上级设备容量受限
6607	涟水	前进滨洪村滨洪组变	10	400	上级设备容量受限
6608	涟水	涟城顺安西变	10	400	上级设备容量受限
6609	涟水	方渡谭一二北变	10	400	上级设备容量受限
6610	涟水	高沟常沟加油站2号变	10	200	上级设备容量受限
6611	涟水	红窑颜下圩里东台片	10	100	上级设备容量受限
6612	涟水	红窑颜下圩东台片	10	100	上级设备容量受限
6613	涟水	岔庙庄南变	10	400	上级设备容量受限
6614	涟水	红窑颜下圩南西台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6615	涟水	黄营徐庄东徐变	10	400	上级设备容量受限
6616	涟水	岔庙义河姚庄	10	400	上级设备容量受限
6617	涟水	黄营新庄二队变	10	100	上级设备容量受限
6618	涟水	黄营西庄前刘变	10	400	上级设备容量受限
6619	涟水	黄营九堡二旗变	10	100	上级设备容量受限
6620	涟水	PMS_石湖徐庄台片	10	100	上级设备容量受限
6621	涟水	浅集苏王北台片	10	400	本级设备容量受限
6622	涟水	邱岭圩西台片	10	400	上级设备容量受限
6623	涟水	李集殷庄胡庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6624	涟水	高沟七里五队3号变	10	400	上级设备容量受限
6625	涟水	红窑普安街西台片	10	100	上级设备容量受限
6626	涟水	PMS_红窑龙兴西区西台片	10	400	上级设备容量受限
6627	涟水	余圩大后庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
6628	涟水	余圩槐树北1#台片	10	100	上级设备容量受限
6629	涟水	大东刘赵张桥口配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6630	涟水	大东刘赵中心村配变	10	100	上级设备容量受限
6631	涟水	杨口扁担八组西变	10	400	上级设备容量受限
6632	涟水	唐集陈圩五队1#	10	100	上级设备容量受限
6633	涟水	唐集周张南1#	10	200	上级设备容量受限
6634	涟水	高沟高南村部2号变	10	200	本级设备容量受限
6635	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱1号变	10	630	上级设备容量受限
6636	涟水	PMS_涟城博士苑1号箱2号变	10	630	上级设备容量受限
6637	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱1号变	10	500	上级设备容量受限
6638	涟水	PMS_涟城博士苑2号箱2号变	10	500	上级设备容量受限
6639	涟水	浅集金城大庄台片	10	100	上级设备容量受限
6640	涟水	成集王圩村南配变	10	200	上级设备容量受限
6641	涟水	梁岔张楼潜洼北变	10	315	上级设备容量受限
6642	涟水	杨口郑洼八组变	10	200	上级设备容量受限
6643	涟水	李集唐武南柱上变	10	200	上级设备容量受限
6644	涟水	黄营六堡四队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6645	涟水	黄营六堡二队变	10	100	上级设备容量受限
6646	涟水	浅集大冲陈庄	10	400	上级设备容量受限
6647	涟水	梁岔育才小区变	10	500	上级设备容量受限
6648	涟水	杨口王口前排变	10	100	上级设备容量受限
6649	涟水	杨口徐屋基小学变	10	100	本级设备容量受限
6650	涟水	杨口陶码四组变	10	100	上级设备容量受限
6651	涟水	浅集河湾严庄南	10	100	上级设备容量受限
6652	涟水	浅集河湾严庄北	10	400	上级设备容量受限
6653	涟水	时码钦工桥口台片	10	400	上级设备容量受限
6654	涟水	唐集六舍三队1#变	10	100	上级设备容量受限
6655	涟水	时码李圩五队南台片	10	100	上级设备容量受限
6656	涟水	PMS_城区金地国际4#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6657	涟水	PMS_城区金地国际4#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
6658	涟水	PMS_城区金地国际5#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
6659	涟水	PMS_城区金地国际5#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6660	涟水	黄营六堡一队南变	10	400	上级设备容量受限
6661	涟水	黄营周王二队变	10	100	上级设备容量受限
6662	涟水	梁岔沟北组变	10	200	上级设备容量受限
6663	涟水	梁岔沟南兴庄变	10	400	上级设备容量受限
6664	涟水	黄营许荡东许新上变	10	100	上级设备容量受限
6665	涟水	杨口新农圩外变	10	200	上级设备容量受限
6666	涟水	红窑钦北马庄台片	10	400	上级设备容量受限
6667	涟水	红窑钦北赵码南台片	10	200	上级设备容量受限
6668	涟水	杨口卢庄小北庄变	10	100	本级设备容量受限
6669	涟水	浅集朱码张杨南	10	315	上级设备容量受限
6670	涟水	浅集孔王王庄西	10	200	上级设备容量受限
6671	涟水	浅集孔王孔王	10	400	本级设备容量受限
6672	涟水	浅集孔王左徐	10	400	上级设备容量受限
6673	涟水	浅集花庄沈庄	10	100	上级设备容量受限
6674	涟水	PMS_浅集花庄徐庄	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6675	涟水	浅集金城张庄.	10	315	上级设备容量受限
6676	涟水	PMS_浅集李庄贾庄	10	100	上级设备容量受限
6677	涟水	浅集李庄前王南	10	400	上级设备容量受限
6678	涟水	浅集李庄前王北	10	400	上级设备容量受限
6679	涟水	浅集王刘董杨南	10	400	上级设备容量受限
6680	涟水	浅集王刘董杨北	10	100	上级设备容量受限
6681	涟水	PMS_红窑普安村台片	10	200	上级设备容量受限
6682	涟水	杨口苗荡四组变	10	100	本级设备容量受限
6683	涟水	高沟晏庄九队	10	400	上级设备容量受限
6684	涟水	余圩田庄变	10	100	上级设备容量受限
6685	涟水	大东街东配变	10	200	上级设备容量受限
6686	涟水	朱码花桥村北周配变	10	100	上级设备容量受限
6687	涟水	朱码军田村小荡配变	10	100	上级设备容量受限
6688	涟水	朱码余东村合心庄配变	10	200	上级设备容量受限
6689	涟水	李集蔡河三队柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6690	涟水	李集蔡河高李柱上变	10	100	上级设备容量受限
6691	涟水	李集胡楼徐王柱上变	10	400	上级设备容量受限
6692	涟水	唐集竹杆新南变	10	100	上级设备容量受限
6693	涟水	唐集粮管所新	10	100	上级设备容量受限
6694	涟水	余圩马徐台片	10	100	上级设备容量受限
6695	涟水	唐集陈圩小学变	10	100	上级设备容量受限
6696	涟水	唐集镇政府	10	400	上级设备容量受限
6697	涟水	PMS_唐集东公用	10	400	上级设备容量受限
6698	涟水	朱码军田村陆庄配变	10	400	上级设备容量受限
6699	涟水	朱码军田村杨桥配变	10	100	上级设备容量受限
6700	涟水	PMS_朱码军田村东曾配变	10	100	上级设备容量受限
6701	涟水	朱码嵇庄村方庄配变	10	315	上级设备容量受限
6702	涟水	徐集张罗张林变	10	400	上级设备容量受限
6703	涟水	朱码河网村中心庄配变	10	100	本级设备容量受限
6704	涟水	徐集张罗闸南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6705	涟水	PMS_成集油坊河西配变	10	100	上级设备容量受限
6706	涟水	朱码潘刘村潘刘配变	10	200	本级设备容量受限
6707	涟水	徐集王湾村部变	10	400	上级设备容量受限
6708	涟水	PMS_徐集王湾圩东变	10	100	上级设备容量受限
6709	涟水	徐集安元前蒋变	10	100	上级设备容量受限
6710	涟水	成集街道变	10	400	上级设备容量受限
6711	涟水	成集公用东配变	10	315	上级设备容量受限
6712	涟水	余圩朱庄变	10	100	上级设备容量受限
6713	涟水	高沟秦小圩变	10	400	本级设备容量受限
6714	涟水	PMS_高沟顺河五队	10	200	本级设备容量受限
6715	涟水	PMS_余圩大后庄台片	10	200	上级设备容量受限
6716	涟水	PMS_高沟顺河八队	10	400	本级设备容量受限
6717	涟水	高沟左霞彩变	10	200	本级设备容量受限
6718	涟水	高沟胡窑张庄	10	400	本级设备容量受限
6719	涟水	高沟七里七队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6720	涟水	高沟七里五队	10	200	上级设备容量受限
6721	涟水	朱码谈陈村贾庄配变	10	400	上级设备容量受限
6722	涟水	李集支河汪翟柱上变	10	400	上级设备容量受限
6723	涟水	李集支河支盛柱上变	10	200	上级设备容量受限
6724	涟水	岔庙袁庄变	10	400	上级设备容量受限
6725	涟水	PMS_五港港东郭庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6726	涟水	徐集安元周潘变	10	200	上级设备容量受限
6727	涟水	徐集上庄周桥变	10	160	上级设备容量受限
6728	涟水	朱码樊卜村1号台区	10	400	上级设备容量受限
6729	涟水	岔庙跃进伏庄	10	400	上级设备容量受限
6730	涟水	朱码河网中学配变	10	400	上级设备容量受限
6731	涟水	五港发联超市柱上变	10	200	上级设备容量受限
6732	涟水	朱码河网北公用配变	10	400	上级设备容量受限
6733	涟水	五港街北柱上变	10	400	上级设备容量受限
6734	涟水	徐集上庄中心村变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6735	涟水	朱码韩陈村黄荡配变	10	400	上级设备容量受限
6736	涟水	李集大桥七队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6737	涟水	朱码嵇庄村黄码配变	10	200	上级设备容量受限
6738	涟水	朱码嵇庄村马庄配变	10	100	上级设备容量受限
6739	涟水	朱码韩陈村朱庄配变	10	100	上级设备容量受限
6740	涟水	朱码谈陈村韩庄配变	10	200	上级设备容量受限
6741	涟水	五港港北钟庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6742	涟水	朱码潘刘村林场配变	10	400	上级设备容量受限
6743	涟水	PMS_徐集安元戈圩变	10	200	上级设备容量受限
6744	涟水	岔庙西老庄变	10	400	上级设备容量受限
6745	涟水	大东街东电站配变	10	400	上级设备容量受限
6746	涟水	朱码余庄村八间配变	10	400	上级设备容量受限
6747	涟水	朱码余庄村余庄北配变	10	400	上级设备容量受限
6748	涟水	梁岔士流洪北台片	10	200	上级设备容量受限
6749	涟水	五港港北村柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6750	涟水	五港港北万庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6751	涟水	岔庙百子庵配变	10	200	上级设备容量受限
6752	涟水	五港港北大庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6753	涟水	五港港北嵇庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6754	涟水	前进前后向变	10	400	上级设备容量受限
6755	涟水	五港平安石桥柱上变	10	400	上级设备容量受限
6756	涟水	岔庙孙桥徐庄变	10	400	上级设备容量受限
6757	涟水	五港平安村条堆柱上变	10	100	上级设备容量受限
6758	涟水	唐集丰河沈队变	10	200	上级设备容量受限
6759	涟水	涟城城南四队变	10	400	上级设备容量受限
6760	涟水	李集蔡河六队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6761	涟水	李集蔡河四队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6762	涟水	朱码余东村瓦房配变	10	400	上级设备容量受限
6763	涟水	朱码余东村张庄南配变	10	100	上级设备容量受限
6764	涟水	朱码花园村街南台区	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6765	涟水	朱码闸南村台区	10	100	本级设备容量受限
6766	涟水	涟城牌坊医院变	10	400	上级设备容量受限
6767	涟水	朱码王二庄村二庄台区	10	80	上级设备容量受限
6768	涟水	朱码高台村高台配变	10	200	上级设备容量受限
6769	涟水	朱码高台村堆里台区	10	400	上级设备容量受限
6770	涟水	嵇陆何李东配变	10	400	上级设备容量受限
6771	涟水	五港南公用柱上变	10	400	上级设备容量受限
6772	涟水	岔庙南岭变	10	400	上级设备容量受限
6773	涟水	李集大桥三队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6774	涟水	大东刘圩配变	10	315	上级设备容量受限
6775	涟水	岔庙百子张庄变	10	200	上级设备容量受限
6776	涟水	PMS_唐集丰华六队	10	200	上级设备容量受限
6777	涟水	唐集六舍新四队变	10	400	上级设备容量受限
6778	涟水	唐集六舍五队	10	200	上级设备容量受限
6779	涟水	PMS_涟城金玉变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6780	涟水	五港港东张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6781	涟水	朱码河网供电所配变	10	100	上级设备容量受限
6782	涟水	朱码河网村西公用配变	10	100	上级设备容量受限
6783	涟水	唐集胡缪八九队变	10	400	上级设备容量受限
6784	涟水	PMS_唐集八队	10	200	上级设备容量受限
6785	涟水	唐集河口七队	10	100	上级设备容量受限
6786	涟水	唐集一二队	10	400	上级设备容量受限
6787	涟水	朱码余庄村龙尾配变	10	400	上级设备容量受限
6788	涟水	唐集沈庄兴东	10	400	上级设备容量受限
6789	涟水	唐集九队变	10	100	上级设备容量受限
6790	涟水	唐集南公用	10	400	上级设备容量受限
6791	涟水	唐集小兴庄	10	100	上级设备容量受限
6792	涟水	唐集中公用	10	200	上级设备容量受限
6793	涟水	PMS_唐集沈庄村沈庄	10	200	上级设备容量受限
6794	涟水	PMS_大东三湾吕队变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6795	涟水	唐集周张一七队	10	200	上级设备容量受限
6796	涟水	唐集贾费四五队变	10	200	上级设备容量受限
6797	涟水	大东三湾西贾变	10	100	上级设备容量受限
6798	涟水	唐集费尧老庄变	10	400	上级设备容量受限
6799	涟水	唐集胡缪二队	10	100	上级设备容量受限
6800	涟水	唐集胡缪一队	10	100	上级设备容量受限
6801	涟水	PMS_大东王陆配变	10	100	上级设备容量受限
6802	涟水	唐集丁梁后王	10	100	上级设备容量受限
6803	涟水	PMS_唐集丁梁高西变	10	200	上级设备容量受限
6804	涟水	冯王孙吴变	10	400	上级设备容量受限
6805	涟水	唐集费尧一队	10	80	上级设备容量受限
6806	涟水	PMS_别洼旗杆台片	10	200	上级设备容量受限
6807	涟水	唐集唐介南变	10	100	上级设备容量受限
6808	涟水	胡别别庄台片	10	400	上级设备容量受限
6809	涟水	大东排楼变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6810	涟水	胡别新区台片	10	100	上级设备容量受限
6811	涟水	唐集汤码三队	10	100	上级设备容量受限
6812	涟水	唐集前王	10	200	上级设备容量受限
6813	涟水	PMS_别洼军陈台片	10	200	上级设备容量受限
6814	涟水	花园赵陈台片	10	200	上级设备容量受限
6815	涟水	花园大程新台片	10	400	上级设备容量受限
6816	涟水	大东施洼新农村中变	10	400	上级设备容量受限
6817	涟水	胡别新庄台片	10	100	上级设备容量受限
6818	涟水	大东施洼嵇庄变	10	100	上级设备容量受限
6819	涟水	花园村部台片	10	400	上级设备容量受限
6820	涟水	花园张庄台片	10	100	上级设备容量受限
6821	涟水	PMS_刘桥村部台片	10	400	上级设备容量受限
6822	涟水	刘桥六队台片	10	400	上级设备容量受限
6823	涟水	石湖关滩一队台片	10	400	上级设备容量受限
6824	涟水	小埧新区台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6825	涟水	PMS_石湖张码台片	10	400	上级设备容量受限
6826	涟水	PMS_石湖南刘台片	10	200	上级设备容量受限
6827	涟水	PMS_石湖关滩七队台片	10	200	上级设备容量受限
6828	涟水	姜垛村部台片	10	100	上级设备容量受限
6829	涟水	胡谢前胡台片	10	400	上级设备容量受限
6830	涟水	胡集街南台片	10	200	上级设备容量受限
6831	涟水	胡集公用西台片	10	200	上级设备容量受限
6832	涟水	罗徐田黄台片	10	100	上级设备容量受限
6833	涟水	PMS_莲花王庄台片	10	200	上级设备容量受限
6834	涟水	邱岭杂姓台片	10	400	上级设备容量受限
6835	涟水	街南谈圩台片	10	100	上级设备容量受限
6836	涟水	邱岭庄东台片	10	160	上级设备容量受限
6837	涟水	张圩嵇东台片	10	100	上级设备容量受限
6838	涟水	胡景花苑台片	10	200	上级设备容量受限
6839	涟水	张圩后陈台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6840	涟水	唐集大小郁变	10	100	上级设备容量受限
6841	涟水	唐集陈圩一队	10	100	上级设备容量受限
6842	涟水	余圩苏庄变	10	100	上级设备容量受限
6843	涟水	余圩东公用变	10	400	上级设备容量受限
6844	涟水	唐集毛郁陈庄	10	100	上级设备容量受限
6845	涟水	唐集周荡六队	10	400	上级设备容量受限
6846	涟水	唐集关舍变	10	400	上级设备容量受限
6847	涟水	唐集李舍变	10	100	上级设备容量受限
6848	涟水	涟城引河伏李变	10	200	上级设备容量受限
6849	涟水	李集支河翟庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6850	涟水	高沟七里二队	10	200	上级设备容量受限
6851	涟水	余圩小徐庄变	10	80	上级设备容量受限
6852	涟水	大东综合厂配变	10	315	上级设备容量受限
6853	涟水	大东三元路配变	10	400	上级设备容量受限
6854	涟水	余圩乱陈变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6855	涟水	前进马庄洪南变	10	100	本级设备容量受限
6856	涟水	余圩高庄变	10	400	上级设备容量受限
6857	涟水	蒋庵何庄周陈变	10	200	本级设备容量受限
6858	涟水	PMS_余圩谢庄变	10	200	上级设备容量受限
6859	涟水	余圩汪陈变	10	100	上级设备容量受限
6860	涟水	高沟计生办变	10	400	上级设备容量受限
6861	涟水	高沟东环路变	10	400	本级设备容量受限
6862	涟水	徐集上庄西马配变	10	400	上级设备容量受限
6863	涟水	高沟东环路2号变	10	400	本级设备容量受限
6864	涟水	高沟高东徐窑变	10	200	本级设备容量受限
6865	涟水	高沟徐窑二队变	10	400	本级设备容量受限
6866	涟水	徐集上庄后陆变	10	200	上级设备容量受限
6867	涟水	大东街西配变	10	400	上级设备容量受限
6868	涟水	余圩杨庙南变	10	100	上级设备容量受限
6869	涟水	朱码周庄村朱凡庄台区	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6870	涟水	朱码花桥村余庄闸配变	10	200	上级设备容量受限
6871	涟水	朱码花桥村马徐配变	10	100	上级设备容量受限
6872	涟水	朱码花桥村苏老庄配变	10	400	上级设备容量受限
6873	涟水	高沟加油站变+	10	200	上级设备容量受限
6874	涟水	大东嵇朱配变	10	100	上级设备容量受限
6875	涟水	高沟西谷2号变	10	400	上级设备容量受限
6876	涟水	高沟公兴村部变	10	100	上级设备容量受限
6877	涟水	高沟公兴三队	10	400	上级设备容量受限
6878	涟水	大东镇南吴高北配变	10	100	上级设备容量受限
6879	涟水	浅集李庄村部台片	10	400	上级设备容量受限
6880	涟水	高沟小街变+	10	400	上级设备容量受限
6881	涟水	高沟小农场变	10	100	上级设备容量受限
6882	涟水	高沟二圩一队电站	10	200	上级设备容量受限
6883	涟水	李集笪巷小队柱上变	10	200	上级设备容量受限
6884	涟水	浅集李庄三徐南台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6885	涟水	李集林赵吴陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6886	涟水	李集集南一队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6887	涟水	李集集南四队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6888	涟水	李集南场忠诚柱上变	10	400	本级设备容量受限
6889	涟水	李集三桂朱庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6890	涟水	李集三桂胡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6891	涟水	李集桂生六队柱上变	10	400	上级设备容量受限
6892	涟水	李集笪北洪东柱上变	10	400	上级设备容量受限
6893	涟水	大东瓦滩朱陈配变	10	200	上级设备容量受限
6894	涟水	大东西陈配变	10	400	上级设备容量受限
6895	涟水	大东瓦滩前王西配变	10	100	上级设备容量受限
6896	涟水	红窑梨园王老庄台片	10	200	本级设备容量受限
6897	涟水	浅集夏楼东贾台片	10	400	本级设备容量受限
6898	涟水	李集笪北大陈柱上变	10	100	上级设备容量受限
6899	涟水	五港万码端徐柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6900	涟水	PMS_李集簰巷村柱上变	10	400	上级设备容量受限
6901	涟水	五港万码胡宁柱上变	10	400	上级设备容量受限
6902	涟水	PMS_五港蔡工嵇庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6903	涟水	五港五里符庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6904	涟水	五港万码小庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6905	涟水	五港蔡工柳庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6906	涟水	五港万码白庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6907	涟水	PMS_大东瓦滩东岳配变	10	200	上级设备容量受限
6908	涟水	PMS_大东瓦滩前王配变	10	200	上级设备容量受限
6909	涟水	方渡罗冲红旗变	10	400	上级设备容量受限
6910	涟水	PMS_高沟新兴队变	10	400	上级设备容量受限
6911	涟水	李集林赵村柱上变	10	200	本级设备容量受限
6912	涟水	PMS_李集林赵魏庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6913	涟水	五港蔡工金庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6914	涟水	李集顺集八队柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6915	涟水	方渡罗冲曾庄变	10	100	上级设备容量受限
6916	涟水	五港五里河南柱上变	10	400	上级设备容量受限
6917	涟水	方渡罗冲刘庄变	10	200	上级设备容量受限
6918	涟水	五港五里王庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6919	涟水	五港沿河濮庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6920	涟水	五港平安薛庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
6921	涟水	PMS_五港平安村柱上变	10	400	上级设备容量受限
6922	涟水	五港平安工业区柱上变	10	100	上级设备容量受限
6923	涟水	岔庙孙桥小东庄变	10	100	上级设备容量受限
6924	涟水	大东鱼荡中配变	10	400	上级设备容量受限
6925	涟水	PMS_岔庙孙桥五支变	10	200	上级设备容量受限
6926	涟水	PMS_大东胡薛北配变	10	100	上级设备容量受限
6927	涟水	岔庙洪兵孙陈	10	100	上级设备容量受限
6928	涟水	岔庙洪兵周庄	10	200	上级设备容量受限
6929	涟水	前进村	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6930	涟水	岔庙洪兵村部变	10	400	上级设备容量受限
6931	涟水	前进六七组变	10	400	上级设备容量受限
6932	涟水	涟城引河桥口变	10	100	上级设备容量受限
6933	涟水	前进陈老庄变	10	400	上级设备容量受限
6934	涟水	五港桥荡徐庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
6935	涟水	PMS_高沟湖房村部2号变	10	400	上级设备容量受限
6936	涟水	五港桥荡村柱上变	10	200	上级设备容量受限
6937	涟水	五港桥荡刘庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
6938	涟水	五港桥荡唐郭柱上变	10	400	上级设备容量受限
6939	涟水	岔庙小瓦庄变	10	400	上级设备容量受限
6940	涟水	高沟张圩七八队	10	100	上级设备容量受限
6941	涟水	前进联合姚赵变	10	200	本级设备容量受限
6942	涟水	高沟湖房小区	10	200	上级设备容量受限
6943	涟水	高沟胡房四队	10	400	上级设备容量受限
6944	涟水	前进滨洪村变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6945	涟水	高沟湖房村部	10	100	上级设备容量受限
6946	涟水	PMS_高沟湖房陈庄	10	200	上级设备容量受限
6947	涟水	高沟杨桥小学变	10	100	上级设备容量受限
6948	涟水	高沟张圩村部变	10	100	上级设备容量受限
6949	涟水	岔庙邱胡	10	100	上级设备容量受限
6950	涟水	高沟张圩四队	10	400	上级设备容量受限
6951	涟水	高沟木材小区	10	400	上级设备容量受限
6952	涟水	高沟张圩六队变	10	200	上级设备容量受限
6953	涟水	岔庙邱庄	10	400	上级设备容量受限
6954	涟水	高沟王元变	10	400	上级设备容量受限
6955	涟水	岔庙平河祁吴	10	400	上级设备容量受限
6956	涟水	高沟许庄村部	10	200	上级设备容量受限
6957	涟水	岔庙平河李庄变	10	200	上级设备容量受限
6958	涟水	岔庙圩里东庄南变	10	400	上级设备容量受限
6959	涟水	前进陈祝河北变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6960	涟水	高沟崔桥新建	10	100	上级设备容量受限
6961	涟水	前进陈祝左余变	10	400	上级设备容量受限
6962	涟水	岔庙圩里小东庄	10	400	上级设备容量受限
6963	涟水	高沟崔桥村部变	10	400	上级设备容量受限
6964	涟水	前进陈祝刘圩变	10	400	上级设备容量受限
6965	涟水	PMS_大东杨元倪桂配变	10	200	上级设备容量受限
6966	涟水	PMS_胡集公用中台片	10	400	上级设备容量受限
6967	涟水	PMS_城区阳光嘉园小区 4#变2	10	630	上级设备容量受限
6968	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧 变005	10	630	上级设备容量受限
6969	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#欧 变006	10	630	上级设备容量受限
6970	涟水	PMS_严黄小区台片	10	400	上级设备容量受限
6971	涟水	大东瓦滩刘李配变	10	100	上级设备容量受限
6972	涟水	李集簰北高庄2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
6973	涟水	簰北丁庄3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
6974	涟水	大东陈庄1队配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6975	涟水	刘桥六队2#台片	10	100	上级设备容量受限
6976	涟水	唐集南公用新增2#变	10	400	上级设备容量受限
6977	涟水	PMS_城区梅园小区2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
6978	涟水	陈师高庄小区三期1#变	10	400	上级设备容量受限
6979	涟水	陈师市场变	10	500	上级设备容量受限
6980	涟水	城区东鼎佳园配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
6981	涟水	麻垛车站变	10	200	上级设备容量受限
6982	涟水	岔庙戈正1#	10	400	上级设备容量受限
6983	涟水	麻垛东哨村部	10	100	上级设备容量受限
6984	涟水	PMS_麻垛中哨兴后	10	200	上级设备容量受限
6985	涟水	麻垛西哨南	10	125	上级设备容量受限
6986	涟水	麻垛祠堂孙庄	10	400	上级设备容量受限
6987	涟水	麻垛中哨姜哨	10	200	上级设备容量受限
6988	涟水	五港租田陆庄后柱上变	10	200	上级设备容量受限
6989	涟水	灰墩小东庄2#柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6990	涟水	灰墩东公用3#柱上变	10	400	上级设备容量受限
6991	涟水	灰墩西公用3#柱上变	10	315	上级设备容量受限
6992	涟水	麻垛王码西变	10	200	上级设备容量受限
6993	涟水	南集冯罗石庄二号变	10	100	上级设备容量受限
6994	涟水	灰墩灰墩村小区柱上变	10	200	上级设备容量受限
6995	涟水	PMS_城区中联1#欧变 15701	10	500	上级设备容量受限
6996	涟水	PMS_城区中联1#欧变 15702	10	500	上级设备容量受限
6997	涟水	PMS_城区中联2#欧变 15701	10	500	上级设备容量受限
6998	涟水	杨口老圩圩西变	10	200	上级设备容量受限
6999	涟水	PMS_城区中联3#欧变 15702	10	500	上级设备容量受限
7000	涟水	PMS_城区中联6#欧变02	10	500	上级设备容量受限
7001	涟水	PMS_五港租田汪韩2号柱 上变	10	100	上级设备容量受限
7002	涟水	南集冯罗王庄二号变	10	200	上级设备容量受限
7003	涟水	唐集河口三队变	10	400	上级设备容量受限
7004	涟水	高沟高秀一队3号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7005	涟水	唐集丰河顾队变	10	400	上级设备容量受限
7006	涟水	徐集上庄中马北变	10	400	上级设备容量受限
7007	涟水	PMS_余圩杨庙北台片	10	400	上级设备容量受限
7008	涟水	义兴冯庄变	10	100	上级设备容量受限
7009	涟水	义兴万洼孙庄变	10	100	上级设备容量受限
7010	涟水	朱码花桥村罗庄西配变	10	400	上级设备容量受限
7011	涟水	麻垛东哨河口	10	400	上级设备容量受限
7012	涟水	南集南营三堡变	10	400	上级设备容量受限
7013	涟水	PMS_南集桃园四组变	10	400	上级设备容量受限
7014	涟水	灰墩陈沟水厂柱上变	10	100	上级设备容量受限
7015	涟水	灰墩万东西柱上变	10	100	上级设备容量受限
7016	涟水	PMS_灰墩西柱上变	10	200	上级设备容量受限
7017	涟水	涟城金盛花园箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
7018	涟水	涟城金盛花园箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
7019	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7020	涟水	PMS_涟城东郊华庭箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
7021	涟水	李集桂生村柱上变	10	200	上级设备容量受限
7022	涟水	成集三千配变	10	200	上级设备容量受限
7023	涟水	北集桂连变	10	400	上级设备容量受限
7024	涟水	北集苗刘学校变	10	200	上级设备容量受限
7025	涟水	北集潘闸艾庄变	10	100	上级设备容量受限
7026	涟水	马棚圩里台片	10	100	上级设备容量受限
7027	涟水	红窑吴三庄	10	400	上级设备容量受限
7028	涟水	梁岔鲍营前王变	10	100	上级设备容量受限
7029	涟水	PMS_陈师小高庄变	10	400	上级设备容量受限
7030	涟水	红窑八支王庄台片	10	400	上级设备容量受限
7031	涟水	PMS_石湖加油站台片	10	400	上级设备容量受限
7032	涟水	徐集上营九队南变	10	100	上级设备容量受限
7033	涟水	方渡腰庄五队北变	10	100	上级设备容量受限
7034	涟水	PMS_北集街东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7035	涟水	蒋庵悦来孙庄西变	10	200	本级设备容量受限
7036	涟水	成集街道东变	10	400	上级设备容量受限
7037	涟水	涟城冯罗八队变	10	315	上级设备容量受限
7038	涟水	梁岔马棚七队变	10	200	本级设备容量受限
7039	涟水	南集杜尧方庄变	10	100	上级设备容量受限
7040	涟水	南集王圩一组变	10	400	上级设备容量受限
7041	涟水	梁岔龙窝刘桥变	10	400	上级设备容量受限
7042	涟水	PMS_城区红日金城配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7043	涟水	PMS_城区红日金城配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
7044	涟水	PMS_城区红日金城配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
7045	涟水	PMS_城区帝景蓝湾电梯专用变（备供）	10	400	上级设备容量受限
7046	涟水	城区锦绣前程1#开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
7047	涟水	城区锦绣前程1#开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
7048	涟水	PMS_城区锦绣前程1#开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
7049	涟水	PMS_城区锦绣前程1#开关站3号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7050	涟水	PMS_城区锦绣前城2#配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
7051	涟水	PMS_城区锦绣前城2#配电室6号变	10	800	上级设备容量受限
7052	涟水	PMS_城区锦绣前城3#配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
7053	涟水	PMS_城区锦绣前城3#配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
7054	涟水	徐集林码村部西变	10	100	上级设备容量受限
7055	涟水	徐集林码刘码南变	10	400	上级设备容量受限
7056	涟水	唐集后王1#	10	100	上级设备容量受限
7057	涟水	龙源国际1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
7058	涟水	龙源国际1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
7059	涟水	龙源国际2号配电室6号变	10	800	上级设备容量受限
7060	涟水	龙源国际2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
7061	涟水	龙源国际2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7062	涟水	龙源国际2号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
7063	涟水	唐集丰华六队1#	10	100	上级设备容量受限
7064	涟水	南集郭庄顾庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7065	涟水	PMS_南集郭庄东王变	10	400	上级设备容量受限
7066	涟水	北集街东小区变	10	200	上级设备容量受限
7067	涟水	余圩车站变	10	400	上级设备容量受限
7068	涟水	南集街西变	10	400	上级设备容量受限
7069	涟水	PMS_南集冯罗冯庄变	10	100	上级设备容量受限
7070	涟水	城区. 阳光嘉园2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
7071	涟水	张圩嵇东1#台片	10	200	上级设备容量受限
7072	涟水	石湖中营顾庄台片	10	200	上级设备容量受限
7073	涟水	红窑龙基雅园一号台片	10	630	上级设备容量受限
7074	涟水	PMS_红窑龙基雅园二号 台片	10	630	上级设备容量受限
7075	涟水	PMS_红窑龙基雅园三号 台片	10	630	上级设备容量受限
7076	涟水	陈师屋基台片	10	200	上级设备容量受限
7077	涟水	PMS_梁岔车站小区1#变	10	400	上级设备容量受限
7078	涟水	PMS_梁岔车站小区2#变	10	400	上级设备容量受限
7079	涟水	PMS_梁岔车站小区3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7080	涟水	徐集上庄中马变	10	400	上级设备容量受限
7081	涟水	高沟二圩后三3号变	10	400	本级设备容量受限
7082	涟水	PMS_徐集上庄陆庄南变	10	100	上级设备容量受限
7083	涟水	PMS_麻垛后街变	10	400	上级设备容量受限
7084	涟水	开元名都2号开关站5号变	10	800	上级设备容量受限
7085	涟水	方渡工业园区西变	10	400	上级设备容量受限
7086	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
7087	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
7088	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
7089	涟水	PMS_涟城香山新风景1号 配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7090	涟水	大东施洼社区箱变	10	630	上级设备容量受限
7091	涟水	米拉公馆2#变压器	10	630	上级设备容量受限
7092	涟水	PMS_城区城市花园配电 室	10	200	上级设备容量受限
7093	涟水	城区中联壹城南区1#开 关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
7094	涟水	城区中联壹城南区1#箱 变1#组合变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7095	涟水	城区政法新村	10	400	上级设备容量受限
7096	涟水	PMS_城区渠南东路	10	315	上级设备容量受限
7097	涟水	PMS_城区管桥	10	315	上级设备容量受限
7098	涟水	PMS_城区河滨小区配电室北	10	630	上级设备容量受限
7099	涟水	城区一建公司	10	400	上级设备容量受限
7100	涟水	城区严庄变	10	630	上级设备容量受限
7101	涟水	城区北门新村东区	10	630	上级设备容量受限
7102	涟水	PMS_城区北门新村西区	10	400	上级设备容量受限
7103	涟水	城区城东新村六区	10	630	上级设备容量受限
7104	涟水	PMS_城区后元1	10	400	上级设备容量受限
7105	涟水	PMS_城区电大	10	400	上级设备容量受限
7106	涟水	PMS_城区淤黄村	10	315	上级设备容量受限
7107	涟水	PMS_城区常青小区	10	630	上级设备容量受限
7108	涟水	PMS_城区粮食局	10	630	上级设备容量受限
7109	涟水	实验小学中山路校区	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7110	涟水	PMS_城区无线电厂	10	315	上级设备容量受限
7111	涟水	PMS_城区金三角	10	500	上级设备容量受限
7112	涟水	PMS_城区双桥街箱变	10	315	上级设备容量受限
7113	涟水	PMS_城区五金大楼	10	400	上级设备容量受限
7114	涟水	PMS_城区百货2#	10	630	上级设备容量受限
7115	涟水	PMS_城区人才小区一期1#	10	800	上级设备容量受限
7116	涟水	PMS_城区人才小区一期2#	10	800	上级设备容量受限
7117	涟水	城区东门小区	10	800	上级设备容量受限
7118	涟水	PMS_城区陶然居	10	630	上级设备容量受限
7119	涟水	城区陶然居师缘轩箱变	10	630	上级设备容量受限
7120	涟水	PMS_城区严庄供电局	10	315	上级设备容量受限
7121	涟水	红窑大金圩袁戎台片.	10	100	上级设备容量受限
7122	涟水	红窑金沙黄刘台片	10	400	上级设备容量受限
7123	涟水	成集三潘朱庄配变	10	100	上级设备容量受限
7124	涟水	PMS_城区中恒国际F区1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7125	涟水	南禄_薛集桥东变	10	315	上级设备容量受限
7126	涟水	南禄_徐圩七组变	10	200	上级设备容量受限
7127	涟水	PMS_南禄_赵王赵庄变	10	100	上级设备容量受限
7128	涟水	南禄_四兴粮站变	10	400	上级设备容量受限
7129	涟水	南禄_薛集后老变	10	400	上级设备容量受限
7130	涟水	方渡谭赵大陈北变	10	200	上级设备容量受限
7131	涟水	胡集服装厂台片	10	400	上级设备容量受限
7132	涟水	成集新华河北配变	10	200	上级设备容量受限
7133	涟水	成集辛张配变	10	400	上级设备容量受限
7134	涟水	成集油坊潘庄配变	10	400	上级设备容量受限
7135	涟水	PMS_城区祥安大厦二号变	10	630	上级设备容量受限
7136	涟水	徐集医院西	10	400	上级设备容量受限
7137	涟水	红窑梁锅甑八队台片	10	400	上级设备容量受限
7138	涟水	黄营于老老庄变	10	400	上级设备容量受限
7139	涟水	高沟七里七队2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7140	涟水	黄营霍庄预制厂变	10	200	上级设备容量受限
7141	涟水	方渡谭东王路东变	10	100	上级设备容量受限
7142	涟水	李集嵇中11号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7143	涟水	李集蔡河三队3号柱上变	10	100	上级设备容量受限
7144	涟水	余圩槐树南1#台片	10	400	上级设备容量受限
7145	涟水	PMS_李集炎黄嘉园1号配变	10	630	上级设备容量受限
7146	涟水	北集吴刘一队	10	100	上级设备容量受限
7147	涟水	北集沈荡胡王2#变	10	100	上级设备容量受限
7148	涟水	北集守阳三队	10	100	上级设备容量受限
7149	涟水	张圩张圩配变	10	100	上级设备容量受限
7150	涟水	岔庙刁刘皇庄	10	400	上级设备容量受限
7151	涟水	PMS_涟城秦庄北变	10	400	上级设备容量受限
7152	涟水	唐集河口七队1#	10	200	上级设备容量受限
7153	涟水	方渡西三巷东变	10	200	上级设备容量受限
7154	涟水	方渡西三何庄南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7155	涟水	方渡西三后潘北变	10	100	上级设备容量受限
7156	涟水	方渡埝口许顾北变	10	200	上级设备容量受限
7157	涟水	方渡腰庄四队东变	10	200	上级设备容量受限
7158	涟水	方渡三湾前庄东变	10	100	上级设备容量受限
7159	涟水	方渡三湾前庄南变	10	200	上级设备容量受限
7160	涟水	方渡后营顾庄变	10	400	上级设备容量受限
7161	涟水	PMS_城区金地国际花园7号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7162	涟水	城区金地国际花园7号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7163	涟水	浅集刘桥桥东台片	10	400	上级设备容量受限
7164	涟水	灰墩胡庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
7165	涟水	李集胡楼孙夏2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7166	涟水	李集鲁桥刘桂柱上变	10	100	上级设备容量受限
7167	涟水	浅集河湾四队	10	100	上级设备容量受限
7168	涟水	岔庙刁刘南2#	10	400	上级设备容量受限
7169	涟水	高沟顺河四五队新增配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7170	涟水	石湖唐响河台片	10	400	上级设备容量受限
7171	涟水	岔庙洪兵学田	10	400	上级设备容量受限
7172	涟水	唐集丁梁郭庄2#	10	100	上级设备容量受限
7173	涟水	时码陈圩六队台片	10	100	上级设备容量受限
7174	涟水	时码鲁渡街中台片	10	200	上级设备容量受限
7175	涟水	北集严港港南	10	100	上级设备容量受限
7176	涟水	北集严港东郭配变	10	400	上级设备容量受限
7177	涟水	李集集南一队北柱上变	10	100	上级设备容量受限
7178	涟水	梁岔何圩苏郭变	10	400	上级设备容量受限
7179	涟水	梁岔街东嵇庄变	10	400	上级设备容量受限
7180	涟水	梁岔街东徐刘2#变	10	400	上级设备容量受限
7181	涟水	梁岔何圩梨园变	10	400	上级设备容量受限
7182	涟水	梁岔街东苗谢变	10	400	上级设备容量受限
7183	涟水	梁岔龙窝南荡变	10	400	上级设备容量受限
7184	涟水	岔庙漩桥小区配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7185	涟水	涟城秉同张庄东变	10	400	上级设备容量受限
7186	涟水	唐集徐刘三队1#	10	100	上级设备容量受限
7187	涟水	唐集周程六队1#	10	100	上级设备容量受限
7188	涟水	黄营中学变	10	400	上级设备容量受限
7189	涟水	唐集胡缪二队1#	10	400	上级设备容量受限
7190	涟水	大东小南东刘南配变	10	315	上级设备容量受限
7191	涟水	PMS_大东刘赵东王庄西配变	10	100	上级设备容量受限
7192	涟水	PMS_大东刘赵桃园配变	10	100	上级设备容量受限
7193	涟水	PMS_余圩朱前张王1#台片	10	100	上级设备容量受限
7194	涟水	余圩朱庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
7195	涟水	余圩朱圩1#台片	10	100	上级设备容量受限
7196	涟水	余圩朱圩2#台片	10	400	上级设备容量受限
7197	涟水	PMS_灰墩朱杨3#柱上变	10	315	上级设备容量受限
7198	涟水	余圩后九1#台片	10	100	上级设备容量受限
7199	涟水	余圩西嵇1#台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7200	涟水	余圩西嵇2#台片	10	400	上级设备容量受限
7201	涟水	PMS_余圩后圩1#台片	10	100	上级设备容量受限
7202	涟水	杨口扁担二组南变	10	100	上级设备容量受限
7203	涟水	杨口周码三组东变	10	100	上级设备容量受限
7204	涟水	梁岔公用11#变	10	200	上级设备容量受限
7205	涟水	梁岔沟南河东变	10	400	上级设备容量受限
7206	涟水	梁岔薛园东梁2#变	10	400	上级设备容量受限
7207	涟水	梁岔薛园尤庄变	10	400	本级设备容量受限
7208	涟水	成集东庄东配变	10	100	上级设备容量受限
7209	涟水	方渡马渡水厂变	10	200	上级设备容量受限
7210	涟水	方渡小舍北变	10	400	上级设备容量受限
7211	涟水	浅集花庄朱庄台片	10	200	上级设备容量受限
7212	涟水	方渡埝口西变	10	100	上级设备容量受限
7213	涟水	浅集花庄花庄	10	400	上级设备容量受限
7214	涟水	红窑三村后周台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7215	涟水	岔庙新河程庄	10	100	上级设备容量受限
7216	涟水	姜垛顾陈台片	10	400	上级设备容量受限
7217	涟水	PMS_城区锦绣前城商业 1#欧变001	10	800	上级设备容量受限
7218	涟水	PMS_城区锦绣前城商业 2#欧变	10	800	上级设备容量受限
7219	涟水	麻垛嵇圩江庄	10	100	本级设备容量受限
7220	涟水	时码马老六队台片	10	100	上级设备容量受限
7221	涟水	PMS_李集炎黄嘉园2号配 变	10	1250	上级设备容量受限
7222	涟水	PMS_李集炎黄嘉园3号配 变	10	630	上级设备容量受限
7223	涟水	PMS_高沟高秀二队2号变	10	200	上级设备容量受限
7224	涟水	PMS_高沟杏花村3号变	10	200	上级设备容量受限
7225	涟水	成集小条河	10	100	上级设备容量受限
7226	涟水	PMS_经济适用房1号变	10	800	上级设备容量受限
7227	涟水	PMS_五港黄码袁黄南柱 上变	10	100	上级设备容量受限
7228	涟水	陈师后元东变	10	400	上级设备容量受限
7229	涟水	五港桥荡冯庄柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7230	涟水	北集道行李庄变	10	100	上级设备容量受限
7231	涟水	五港港东赵庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
7232	涟水	陈师沈庄北变	10	100	上级设备容量受限
7233	涟水	姜垛2#配变	10	100	上级设备容量受限
7234	涟水	陈师曹庄东变	10	400	上级设备容量受限
7235	涟水	陈师坚强北变	10	400	上级设备容量受限
7236	涟水	灰墩墩北张庄2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
7237	涟水	灰墩蔡和2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
7238	涟水	朱码潘刘村鸡鹅西配变	10	100	上级设备容量受限
7239	涟水	PMS_朱码潘刘村陈庄配变	10	100	上级设备容量受限
7240	涟水	朱码韩陈村中心村3#配变	10	630	上级设备容量受限
7241	涟水	前进后圩村四组	10	400	上级设备容量受限
7242	涟水	麻垛河西西南庄	10	200	上级设备容量受限
7243	涟水	麻垛余圩东湾	10	100	上级设备容量受限
7244	涟水	浅集孔王后冯	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7245	涟水	红窑颜下庄后颜台片	10	100	上级设备容量受限
7246	涟水	梁岔街东西荡变	10	400	上级设备容量受限
7247	涟水	薛行小区5号变	10	400	上级设备容量受限
7248	涟水	薛行小区6号变	10	400	上级设备容量受限
7249	涟水	PMS_南集下营二组堆上变	10	100	上级设备容量受限
7250	涟水	PMS_南集王圩席庄变	10	100	上级设备容量受限
7251	涟水	南集朱码一组变	10	100	上级设备容量受限
7252	涟水	李集顺集养殖厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
7253	涟水	成集桥口2#配变	10	100	上级设备容量受限
7254	涟水	麻垛春华五队	10	100	上级设备容量受限
7255	涟水	南集郭庄东冯变	10	400	上级设备容量受限
7256	涟水	南集范荡村部变	10	400	上级设备容量受限
7257	涟水	PMS_南集桃园二组变	10	200	上级设备容量受限
7258	涟水	南禄_楼庄五组南变	10	100	上级设备容量受限
7259	涟水	南禄_淮泽六组西变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7260	涟水	南禄_高陈高庄变	10	100	上级设备容量受限
7261	涟水	PMS_南禄_高庄南变	10	100	上级设备容量受限
7262	涟水	城区夹板庄西变	10	400	上级设备容量受限
7263	涟水	小埝工业园台片	10	400	上级设备容量受限
7264	涟水	岔庙六支桥北2#	10	400	上级设备容量受限
7265	涟水	岔庙夜合夜西	10	400	上级设备容量受限
7266	涟水	岔庙夜合刘庄2#	10	315	上级设备容量受限
7267	涟水	岔庙义河大丁2#	10	400	上级设备容量受限
7268	涟水	浅集金城李庄1#台片	10	400	上级设备容量受限
7269	涟水	高沟第一街2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7270	涟水	高沟第一街2号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7271	涟水	高沟第一街1号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7272	涟水	高沟第一街1号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7273	涟水	潘圩一队台片	10	400	上级设备容量受限
7274	涟水	李集殷庄小队2号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7275	涟水	灰墩天鹅村2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
7276	涟水	灰墩马谷2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7277	涟水	灰墩陈沟贾庄3#柱上变	10	400	上级设备容量受限
7278	涟水	PMS_城区金地国际1#箱变2#变	10	500	上级设备容量受限
7279	涟水	PMS_城区金地国际7#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
7280	涟水	PMS_城区金地国际2#箱变2#变	10	500	上级设备容量受限
7281	涟水	PMS_城区金地国际3#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
7282	涟水	杨口卢庄三组西变	10	100	上级设备容量受限
7283	涟水	杨口周码小六组变	10	400	上级设备容量受限
7284	涟水	PMS_浅集军民王刘中心村1号主变	10	630	上级设备容量受限
7285	涟水	大东鱼荡东配变	10	100	上级设备容量受限
7286	涟水	杨口代洼村部变	10	100	上级设备容量受限
7287	涟水	杨口代洼西变	10	400	上级设备容量受限
7288	涟水	南集下营十组二号变	10	200	上级设备容量受限
7289	涟水	时码冯庄河涯台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7290	涟水	徐集上庄陆庄西变	10	400	上级设备容量受限
7291	涟水	PMS_徐集安元周潘北变	10	100	上级设备容量受限
7292	涟水	朱码余庄村龙尾西配变	10	100	上级设备容量受限
7293	涟水	朱码潘刘村秦姚南配变	10	100	上级设备容量受限
7294	涟水	朱码余庄村龙尾南配变	10	200	上级设备容量受限
7295	涟水	罗徐罗庄台区	10	200	上级设备容量受限
7296	涟水	红窑刘庄南台片	10	100	上级设备容量受限
7297	涟水	PMS_红窑汪元六支南台片	10	100	上级设备容量受限
7298	涟水	红窑汪元袁庄南台片	10	100	上级设备容量受限
7299	涟水	PMS_红窑汪元袁庄北台片	10	100	上级设备容量受限
7300	涟水	红窑三村新庄组台片	10	400	上级设备容量受限
7301	涟水	红窑希望小学南台片	10	200	上级设备容量受限
7302	涟水	PMS_徐集吉滩大庄北变	10	100	上级设备容量受限
7303	涟水	徐集吉滩逢码变	10	100	上级设备容量受限
7304	涟水	徐集吉滩后蒋变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7305	涟水	PMS_徐集季安张宋北变	10	100	上级设备容量受限
7306	涟水	徐集上营八队变	10	100	上级设备容量受限
7307	涟水	徐集林码南变	10	315	上级设备容量受限
7308	涟水	徐集红巾河南变	10	100	上级设备容量受限
7309	涟水	徐集邮局2#变	10	400	上级设备容量受限
7310	涟水	徐集红旗后庄北变	10	100	上级设备容量受限
7311	涟水	徐集红旗陶阳变	10	100	上级设备容量受限
7312	涟水	徐集上庄郑刘变	10	100	上级设备容量受限
7313	涟水	PMS_时码李圩一队东庄 台片	10	200	上级设备容量受限
7314	涟水	时码陈李陈庄南台片	10	400	上级设备容量受限
7315	涟水	时码采韩徐庄台片	10	400	上级设备容量受限
7316	涟水	PMS_五港周李组柱上变	10	100	上级设备容量受限
7317	涟水	PMS_李集桂生穆庄柱上 变	10	100	上级设备容量受限
7318	涟水	红窑刘庄北台片.	10	400	上级设备容量受限
7319	涟水	红窑汪元金庄台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7320	涟水	红窑金沙庄队台片.	10	100	上级设备容量受限
7321	涟水	麻垛中哨王庄变	10	400	上级设备容量受限
7322	涟水	麻垛东哨河东变	10	200	上级设备容量受限
7323	涟水	高沟财政所变	10	400	本级设备容量受限
7324	涟水	高沟许庄王元新增	10	200	上级设备容量受限
7325	涟水	高沟张圩村部2号变	10	200	上级设备容量受限
7326	涟水	时码姜庄仁庄北台片	10	100	上级设备容量受限
7327	涟水	灰墩南元孙庄2#柱上变	10	315	本级设备容量受限
7328	涟水	黄营锹营四队变	10	100	上级设备容量受限
7329	涟水	北集严港后王2#变	10	400	上级设备容量受限
7330	涟水	南集皂角姚庄二号变	10	100	上级设备容量受限
7331	涟水	南集桃园九组三号变	10	200	上级设备容量受限
7332	涟水	南集苗圃街南二号变	10	100	上级设备容量受限
7333	涟水	杨口大元一组变	10	200	上级设备容量受限
7334	涟水	杨口扁担六组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7335	涟水	杨口丁庙小区变	10	200	上级设备容量受限
7336	涟水	杨口王卜圩二组变	10	200	上级设备容量受限
7337	涟水	五港新港福居1号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7338	涟水	五港新港福居2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7339	涟水	高沟胡尧马庄变	10	200	本级设备容量受限
7340	涟水	PMS_高沟胡尧庄2号变	10	200	本级设备容量受限
7341	涟水	开元名都1号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
7342	涟水	红窑供销社台片	10	630	上级设备容量受限
7343	涟水	红窑信用社箱变	10	500	上级设备容量受限
7344	涟水	五港薛桥一队3号变压柱上变	10	200	上级设备容量受限
7345	涟水	成集法华张庄	10	400	上级设备容量受限
7346	涟水	红窑计划办箱变	10	630	上级设备容量受限
7347	涟水	PMS_麻垛东哨小队	10	400	上级设备容量受限
7348	涟水	PMS_成集九组变	10	400	上级设备容量受限
7349	涟水	岔庙南四队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7350	涟水	PMS_城区金地尚城1号箱变	10	630	上级设备容量受限
7351	涟水	PMS_成集中心村2#配变	10	400	上级设备容量受限
7352	涟水	PMS_岔庙桑庄曹东变	10	200	上级设备容量受限
7353	涟水	PMS_城区金地尚城2号箱变	10	630	上级设备容量受限
7354	涟水	高沟东环路北3号变	10	400	本级设备容量受限
7355	涟水	成集新华村变	10	400	上级设备容量受限
7356	涟水	朱码余庄村八间2号配变	10	400	上级设备容量受限
7357	涟水	南集桃园一组变	10	100	上级设备容量受限
7358	涟水	南集姚湾村部二号变	10	400	上级设备容量受限
7359	涟水	南集姚湾三组变	10	100	上级设备容量受限
7360	涟水	PMS_成集八组变	10	200	上级设备容量受限
7361	涟水	PMS_城区新北箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7362	涟水	成集和圩村变	10	100	上级设备容量受限
7363	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1#欧变01	10	630	上级设备容量受限
7364	涟水	大东苏庄南2#配变令克	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7365	涟水	PMS_岔庙桑庄小韩庄	10	400	上级设备容量受限
7366	涟水	涟城敬老院变	10	200	上级设备容量受限
7367	涟水	五港财富广场柱上变	10	400	上级设备容量受限
7368	涟水	徐集谈刘桑元配变	10	100	上级设备容量受限
7369	涟水	南集冯罗程庄变	10	100	上级设备容量受限
7370	涟水	PMS_南集直属村南变	10	200	上级设备容量受限
7371	涟水	南集桃园六组变	10	315	上级设备容量受限
7372	涟水	南集桃园九组变	10	400	上级设备容量受限
7373	涟水	五港沿河桃元南变	10	400	上级设备容量受限
7374	涟水	成集马庄变	10	200	上级设备容量受限
7375	涟水	成集旗杆吕庄变	10	200	上级设备容量受限
7376	涟水	成集四组变	10	400	上级设备容量受限
7377	涟水	城区象富华庭开关站01	10	1000	上级设备容量受限
7378	涟水	城区象富华庭开关站03	10	1000	上级设备容量受限
7379	涟水	PMS_城区香山公馆2#欧 变02	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7380	涟水	PMS_城区金城名门高层 1#配变16008005	10	500	上级设备容量受限
7381	涟水	PMS_城区金城名门高层 2#配变006	10	500	上级设备容量受限
7382	涟水	岔庙夜合刘庄	10	200	上级设备容量受限
7383	涟水	岔庙郝友万庄#2	10	100	上级设备容量受限
7384	涟水	月塔社区2#变	10	400	上级设备容量受限
7385	涟水	严黄三黄2#变	10	400	上级设备容量受限
7386	涟水	岔庙桑庄曹西	10	400	上级设备容量受限
7387	涟水	成集高洪配变	10	400	上级设备容量受限
7388	涟水	岔庙义河方庄	10	100	上级设备容量受限
7389	涟水	岔庙义河油坊	10	400	上级设备容量受限
7390	涟水	涟城红日公寓2号配电室 3号变	10	630	上级设备容量受限
7391	涟水	中联壹城2#配电室6#变	10	1250	上级设备容量受限
7392	涟水	工业集中区3号箱变	10	630	上级设备容量受限
7393	涟水	涟城吾悦广场7号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
7394	涟水	中联壹城北6#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7395	涟水	PMS_岔庙桑庄代庄	10	315	上级设备容量受限
7396	涟水	高沟直属朱庄3号变	10	200	上级设备容量受限
7397	涟水	高沟公兴四五队2号变	10	315	上级设备容量受限
7398	涟水	高沟七里七队3号变	10	315	上级设备容量受限
7399	涟水	PMS_城区妇幼卫生进修 学校箱变	10	630	上级设备容量受限
7400	涟水	岔庙跃进村部变	10	400	上级设备容量受限
7401	涟水	岔庙堆口小街	10	200	上级设备容量受限
7402	涟水	陈师黄庄东变	10	400	上级设备容量受限
7403	涟水	成集苏庄配变	10	200	上级设备容量受限
7404	涟水	成集曹庄变	10	400	上级设备容量受限
7405	涟水	开元名都3号配电室13号 变	10	800	上级设备容量受限
7406	涟水	成集聂王配变	10	200	上级设备容量受限
7407	涟水	PMS_黄营中心村2号变	10	400	上级设备容量受限
7408	涟水	黄营中心村1号变	10	400	上级设备容量受限
7409	涟水	黄营杨桂五队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7410	涟水	黄营祝贤西顾变	10	160	上级设备容量受限
7411	涟水	石湖关滩二队台片	10	400	上级设备容量受限
7412	涟水	黄营新庄水厂变	10	400	上级设备容量受限
7413	涟水	PMS_黄营新庄三队北变	10	200	上级设备容量受限
7414	涟水	石湖中营六队台片	10	400	上级设备容量受限
7415	涟水	黄营西庄后北变	10	100	上级设备容量受限
7416	涟水	黄营西庄前刘西变	10	100	上级设备容量受限
7417	涟水	黄营周程王庄变	10	200	上级设备容量受限
7418	涟水	涟城吾悦广场8号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
7419	涟水	南禄_徐马孙王变	10	200	上级设备容量受限
7420	涟水	杨口丁庙顺新变	10	315	上级设备容量受限
7421	涟水	朱码谈陈村贾庄2号变	10	400	上级设备容量受限
7422	涟水	成集油坊王庄变	10	200	上级设备容量受限
7423	涟水	成集岳徐变	10	200	上级设备容量受限
7424	涟水	南集社区一号箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7425	涟水	PMS_岔庙沟东西变	10	200	上级设备容量受限
7426	涟水	PMS_城区工商银行1#箱 变配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
7427	涟水	PMS_城区工商银行2#箱 变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7428	涟水	徐集红旗陶阳2#变	10	400	上级设备容量受限
7429	涟水	南禄_三齐桥东变	10	100	上级设备容量受限
7430	涟水	南禄-高陈顾庄变	10	200	上级设备容量受限
7431	涟水	南禄_朱圩学校变	10	400	上级设备容量受限
7432	涟水	南禄_陈庄东变	10	200	上级设备容量受限
7433	涟水	岔庙龚庄小拐变	10	200	上级设备容量受限
7434	涟水	PMS_象富华庭安置小区 1#配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
7435	涟水	PMS_象富华庭安置小区 1#配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
7436	涟水	成集朱庄小区1#变	10	400	上级设备容量受限
7437	涟水	PMS_岔庙西吉陈刘（支 南）变	10	400	上级设备容量受限
7438	涟水	成集朱庄小区2#变	10	200	上级设备容量受限
7439	涟水	岔庙百子北岭变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7440	涟水	成集夏杨变	10	200	上级设备容量受限
7441	涟水	PMS_成集二组变	10	400	上级设备容量受限
7442	涟水	中恒国际农贸市场1号变	10	500	上级设备容量受限
7443	涟水	岔庙堆口河刘	10	200	上级设备容量受限
7444	涟水	联富社区二期1#	10	400	上级设备容量受限
7445	涟水	成集七组变	10	200	上级设备容量受限
7446	涟水	岔庙桑庄陈庄	10	400	上级设备容量受限
7447	涟水	岔庙刁刘徐庄变	10	400	上级设备容量受限
7448	涟水	麻垛左庄二队	10	100	上级设备容量受限
7449	涟水	PMS_成集三组变	10	400	上级设备容量受限
7450	涟水	涟城世康嘉园开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
7451	涟水	涟城小王庄变	10	400	上级设备容量受限
7452	涟水	PMS_徐集胡寨南庄配变	10	200	上级设备容量受限
7453	涟水	PMS_成集王二配变	10	400	上级设备容量受限
7454	涟水	成集杨刘配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7455	涟水	PMS_城区种子楼配电变压器	10	500	上级设备容量受限
7456	涟水	PMS_城区向阳幼儿园配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7457	涟水	成集公用东3#配变	10	200	上级设备容量受限
7458	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#箱变北变	10	630	上级设备容量受限
7459	涟水	PMS_麻垛东哨西变	10	400	上级设备容量受限
7460	涟水	成集和圩北变	10	100	上级设备容量受限
7461	涟水	麻垛祠堂胡庄	10	100	上级设备容量受限
7462	涟水	PMS_成集道明五组变	10	400	上级设备容量受限
7463	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
7464	涟水	金碧华府2号配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
7465	涟水	开元名都1号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
7466	涟水	岔庙岔河王庄2#	10	200	上级设备容量受限
7467	涟水	成集旗杆庄变	10	400	上级设备容量受限
7468	涟水	金地国际花园小区二期配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
7469	涟水	浅集大冲何庄北变压器	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7470	涟水	PMS_麻垛西哨五队	10	400	上级设备容量受限
7471	涟水	成集油坊配变	10	400	上级设备容量受限
7472	涟水	岔庙公用4#变	10	400	上级设备容量受限
7473	涟水	唐集丰华一队1号	10	400	上级设备容量受限
7474	涟水	麻垛祠堂圈河	10	400	上级设备容量受限
7475	涟水	成集公用西2#配变	10	400	上级设备容量受限
7476	涟水	岔庙嵇庄2#变	10	315	上级设备容量受限
7477	涟水	岔庙纪集村部	10	400	上级设备容量受限
7478	涟水	岔庙路口后庄	10	200	上级设备容量受限
7479	涟水	岔庙四支合心	10	315	上级设备容量受限
7480	涟水	成集王索2#配变	10	400	上级设备容量受限
7481	涟水	PMS_成集岳徐2#配变	10	400	上级设备容量受限
7482	涟水	陈师丁圩尤庄4#变	10	400	上级设备容量受限
7483	涟水	徐集集东季宋排涝变	10	100	上级设备容量受限
7484	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7485	涟水	PMS_涟城幸福家园1号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7486	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限
7487	涟水	PMS_涟城幸福家园2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7488	涟水	城区中联壹城2#配电室02	10	1250	上级设备容量受限
7489	涟水	麻垛祠堂村变	10	400	上级设备容量受限
7490	涟水	成集涟淮配变	10	400	上级设备容量受限
7491	涟水	陈师施庄北2号变	10	400	本级设备容量受限
7492	涟水	成集西元	10	400	上级设备容量受限
7493	涟水	严黄跃进南配变	10	200	上级设备容量受限
7494	涟水	PMS_南集冯陈圩外变	10	200	上级设备容量受限
7495	涟水	PMS_复兴向阳1#配变	10	400	上级设备容量受限
7496	涟水	PMS_斗灯贾顾配变	10	200	上级设备容量受限
7497	涟水	岔庙纪集河涯	10	200	上级设备容量受限
7498	涟水	华源国际1号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
7499	涟水	华源国际1号箱变2号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7500	涟水	PMS_成集中心村1#配变	10	400	上级设备容量受限
7501	涟水	PMS_成集朱庄建益配变	10	400	上级设备容量受限
7502	涟水	华源国际配电室南变	10	500	上级设备容量受限
7503	涟水	华源国际配电室北变	10	500	上级设备容量受限
7504	涟水	岔庙路口汪庄	10	200	上级设备容量受限
7505	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站2号变	10	630	上级设备容量受限
7506	涟水	PMS_城区金地尚城. 开关站4号变	10	630	上级设备容量受限
7507	涟水	胡集街北台片	10	400	上级设备容量受限
7508	涟水	严黄三黄西配变	10	400	上级设备容量受限
7509	涟水	徐集安元张庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
7510	涟水	PMS_城区农村商业银行 变压器	10	630	上级设备容量受限
7511	涟水	小埝新庄东配变	10	200	上级设备容量受限
7512	涟水	北集沈荡陆庄	10	400	上级设备容量受限
7513	涟水	成集潘吴前庄	10	400	上级设备容量受限
7514	涟水	初心二期2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7515	涟水	百果园变	10	100	上级设备容量受限
7516	涟水	成集法华2#配变	10	400	上级设备容量受限
7517	涟水	涟城吾悦广场2号开关站 1号变	10	800	上级设备容量受限
7518	涟水	涟城美丽家园3号配电 室8号变	10	800	上级设备容量受限
7519	涟水	石湖外口黄庄台片	10	400	上级设备容量受限
7520	涟水	大庄徐庄1#配变	10	100	上级设备容量受限
7521	涟水	红窑镇政府台区变压器	10	500	上级设备容量受限
7522	涟水	南集姚湾二组变	10	100	上级设备容量受限
7523	涟水	大东皇圩彭庄配变	10	400	上级设备容量受限
7524	涟水	殷庄安置小区2号配电室 6号变	10	800	上级设备容量受限
7525	涟水	PMS_黄营张庄北单变	10	200	上级设备容量受限
7526	涟水	梁岔张楼郝庄变	10	200	上级设备容量受限
7527	涟水	梁岔士流村变	10	400	上级设备容量受限
7528	涟水	PMS_黄营张庄南变	10	200	上级设备容量受限
7529	涟水	梁岔洪码代庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7530	涟水	黄营祝贤村变	10	400	上级设备容量受限
7531	涟水	罗徐朱庄台片	10	200	上级设备容量受限
7532	涟水	PMS_涟城秦庄南变	10	400	上级设备容量受限
7533	涟水	余圩余何中心村1#变	10	200	上级设备容量受限
7534	涟水	黄营霍庄一队变	10	200	上级设备容量受限
7535	涟水	黄营西庄北单变	10	200	上级设备容量受限
7536	涟水	黄营九堡村变	10	400	上级设备容量受限
7537	涟水	涟城大王西变	10	200	上级设备容量受限
7538	涟水	南集冯陈谢庄变	10	200	上级设备容量受限
7539	涟水	姜桥西徐台片	10	400	上级设备容量受限
7540	涟水	麻垛朱圩北变	10	200	上级设备容量受限
7541	涟水	余圩敬老院变	10	400	上级设备容量受限
7542	涟水	南集蒋吉变	10	100	上级设备容量受限
7543	涟水	麻垛王码徐庄变	10	100	上级设备容量受限
7544	涟水	南集长浦徐庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7545	涟水	城区南城上院2#配电室 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
7546	涟水	南禄_徐圩朱赵变	10	400	上级设备容量受限
7547	涟水	南禄_楼庄五组变	10	200	上级设备容量受限
7548	涟水	南禄_楼庄二组变	10	200	上级设备容量受限
7549	涟水	南集冯陈大邓二号变	10	400	上级设备容量受限
7550	涟水	陈师老庄	10	400	上级设备容量受限
7551	涟水	涟城吾悦广场3号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
7552	涟水	大东青年北配变	10	400	上级设备容量受限
7553	涟水	涟城吾悦广场7号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
7554	涟水	大东干东后胡变	10	100	上级设备容量受限
7555	涟水	浅集朱码张杨台片	10	400	上级设备容量受限
7556	涟水	浅集王刘大东北台片	10	200	上级设备容量受限
7557	涟水	陈师蒋庵朱楼村变	10	200	本级设备容量受限
7558	涟水	方渡南六大桥北变	10	400	上级设备容量受限
7559	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关 站1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7560	涟水	余圩陈庄变	10	400	上级设备容量受限
7561	涟水	朱码军田村陆庄西2#配变	10	400	上级设备容量受限
7562	涟水	黄营祝贤面东变	10	400	上级设备容量受限
7563	涟水	黄营旗杆中心村2#变	10	200	上级设备容量受限
7564	涟水	黄营旗杆中心村1#变	10	100	上级设备容量受限
7565	涟水	梁岔鲍营蒋庄变	10	100	上级设备容量受限
7566	涟水	红窑潘小元西张台片	10	200	上级设备容量受限
7567	涟水	小埝新庄台片	10	100	上级设备容量受限
7568	涟水	PMS_前进前进村三组	10	200	上级设备容量受限
7569	涟水	麻垛嵇圩李庄变	10	100	本级设备容量受限
7570	涟水	南集繁荣路北变	10	200	上级设备容量受限
7571	涟水	小埝村变台片	10	200	上级设备容量受限
7572	涟水	PMS_前进陈祝周庄西变	10	200	上级设备容量受限
7573	涟水	红窑八支东周台片	10	400	上级设备容量受限
7574	涟水	黄营周王一队西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7575	涟水	胡谢后胡台片	10	100	上级设备容量受限
7576	涟水	黄营大飞后陆变	10	200	上级设备容量受限
7577	涟水	南禄_兴南街东东变	10	200	上级设备容量受限
7578	涟水	南禄_徐马杂姓变	10	200	上级设备容量受限
7579	涟水	南禄_徐马殷庄变	10	200	上级设备容量受限
7580	涟水	南禄_徐马徐庄变	10	200	上级设备容量受限
7581	涟水	南禄_兴南前圩南变	10	200	上级设备容量受限
7582	涟水	前进丁口合兴柱上变	10	100	上级设备容量受限
7583	涟水	南禄_兴北北变	10	200	上级设备容量受限
7584	涟水	涟城安东院子开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
7585	涟水	成集中心村5#	10	400	上级设备容量受限
7586	涟水	方渡谭赵吴薛变	10	400	上级设备容量受限
7587	涟水	城区中央城小区1-4#配电室16#变压器	10	800	上级设备容量受限
7588	涟水	PMS_城区中央城小区1-4#配电室14#变压器	10	800	上级设备容量受限
7589	涟水	城区中央城小区2-1#配电室20#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7590	涟水	PMS_城区中央城小区2-1#配电室18#变压器	10	800	上级设备容量受限
7591	涟水	PMS_城区月堆箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7592	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
7593	涟水	PMS_城区书香苑2#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
7594	涟水	PMS_城区涟城派出所配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7595	涟水	涟城吾悦广场1号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7596	涟水	陈师中公用台片	10	400	上级设备容量受限
7597	涟水	余圩东嵇变	10	200	上级设备容量受限
7598	涟水	灰墩朱庄柱上变	10	30	上级设备容量受限
7599	涟水	PMS_徐集林场村部变	10	400	上级设备容量受限
7600	涟水	朱码韩陈村小西庄配变	10	100	上级设备容量受限
7601	涟水	唐集丰河赵队	10	200	上级设备容量受限
7602	涟水	余圩戈庄变	10	200	上级设备容量受限
7603	涟水	方渡后营河东变	10	100	上级设备容量受限
7604	涟水	时码李圩村部台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7605	涟水	陈师团结	10	200	上级设备容量受限
7606	涟水	时码嵇码后园台片	10	400	上级设备容量受限
7607	涟水	PMS_南集繁荣路南变	10	200	上级设备容量受限
7608	涟水	斗灯小农场台片	10	400	上级设备容量受限
7609	涟水	五港五里河四柱上变	10	200	上级设备容量受限
7610	涟水	黄营大飞中学变	10	200	上级设备容量受限
7611	涟水	南禄_三齐一组变	10	200	上级设备容量受限
7612	涟水	南禄_三齐吴庄变	10	200	上级设备容量受限
7613	涟水	南禄_三齐六组变	10	200	上级设备容量受限
7614	涟水	南禄_殷圩南变	10	200	上级设备容量受限
7615	涟水	成集中心村4#箱变配电 变压器	10	630	上级设备容量受限
7616	涟水	成集公用东南配变	10	400	上级设备容量受限
7617	涟水	灰墩大胡工业区2#柱上 变	10	400	上级设备容量受限
7618	涟水	涟城安东院子开关站4号 变	10	800	上级设备容量受限
7619	涟水	城区中央城小区2-2#配 电室22#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7620	涟水	城区中央城小区2-3#配电室28#变压器	10	800	上级设备容量受限
7621	涟水	城区中央城小区2-3#配电室26#变压器	10	800	上级设备容量受限
7622	涟水	城区中央城小区2-4#配电室32#变压器	10	800	上级设备容量受限
7623	涟水	PMS_城区中央城小区2-4#配电室30#变压器	10	800	上级设备容量受限
7624	涟水	涟城美丽家园2号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
7625	涟水	涟城吾悦广场2号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
7626	涟水	徐集集东小庄单变	10	200	上级设备容量受限
7627	涟水	涟城贾薛南变	10	400	上级设备容量受限
7628	涟水	余圩槐树南变	10	200	上级设备容量受限
7629	涟水	黄梨园台片#	10	400	上级设备容量受限
7630	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
7631	涟水	南集范荡三组变	10	200	上级设备容量受限
7632	涟水	PMS_涟城牌坊中心村2号变	10	400	上级设备容量受限
7633	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7634	涟水	五港孙老庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7635	涟水	大庄张衡台片	10	400	上级设备容量受限
7636	涟水	南集冯陈朱庄变	10	315	上级设备容量受限
7637	涟水	潘圩六队台片	10	100	上级设备容量受限
7638	涟水	严黄三黄南台片	10	100	上级设备容量受限
7639	涟水	成集朱庄组变	10	400	上级设备容量受限
7640	涟水	建益1#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7641	涟水	黄营大飞街南东变	10	400	上级设备容量受限
7642	涟水	大东南严村部配变	10	100	上级设备容量受限
7643	涟水	黄营大飞九队北变	10	100	上级设备容量受限
7644	涟水	PMS_黄营大飞二队变	10	400	上级设备容量受限
7645	涟水	黄营大飞八队变	10	200	上级设备容量受限
7646	涟水	黄营大飞中学2号变	10	400	上级设备容量受限
7647	涟水	城区教堂	10	630	上级设备容量受限
7648	涟水	PMS_城区涟城医院	10	630	上级设备容量受限
7649	涟水	北集朱桥汤马东变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7650	涟水	PMS_城区米公路箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7651	涟水	PMS_城区服装厂箱变配电变	10	630	上级设备容量受限
7652	涟水	涟城贾薛北变	10	400	上级设备容量受限
7653	涟水	唐集丰华一队	10	400	上级设备容量受限
7654	涟水	前进赵庄村东刘变	10	200	本级设备容量受限
7655	涟水	浅集花庄中心村2#配变	10	200	上级设备容量受限
7656	涟水	浅集花庄中心村4号配变	10	200	上级设备容量受限
7657	涟水	PMS_唐集胡缪三队	10	200	上级设备容量受限
7658	涟水	岔庙路口李庄2#	10	400	上级设备容量受限
7659	涟水	斗灯张王台片	10	400	上级设备容量受限
7660	涟水	PMS_黄营卢徐杨庄新变	10	200	上级设备容量受限
7661	涟水	城区涟城二塘张庄变	10	400	上级设备容量受限
7662	涟水	五港港北冯李柱上变	10	100	上级设备容量受限
7663	涟水	复兴荀贾1#台片	10	400	上级设备容量受限
7664	涟水	胡集供电所台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7665	涟水	五港周庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
7666	涟水	前进丁口杨庄变	10	100	上级设备容量受限
7667	涟水	PMS_大东三湾丁庄北配变	10	100	上级设备容量受限
7668	涟水	成集蔡庄北变	10	630	上级设备容量受限
7669	涟水	PMS_城区蓄电池厂	10	800	上级设备容量受限
7670	涟水	朱码余庄村余西组2#配变	10	400	上级设备容量受限
7671	涟水	PMS_南集禹庄五组变	10	400	上级设备容量受限
7672	涟水	南集禹庄村南二号（苗圃街东三号）变	10	400	上级设备容量受限
7673	涟水	南集苗圃街南四号变	10	400	上级设备容量受限
7674	涟水	南集苗圃街东二号变	10	400	上级设备容量受限
7675	涟水	PMS_南集冯罗冯庄二号变	10	400	上级设备容量受限
7676	涟水	麻垛王庄赵庄	10	400	上级设备容量受限
7677	涟水	浅集大冲祠堂台片	10	100	上级设备容量受限
7678	涟水	徐集双码中心村变	10	200	上级设备容量受限
7679	涟水	浅集金城路南台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7680	涟水	石湖供电所台片	10	400	上级设备容量受限
7681	涟水	陈师王马配变	10	400	上级设备容量受限
7682	涟水	唐集唐介南1#变	10	200	上级设备容量受限
7683	涟水	时码陈李朱庄台片	10	400	上级设备容量受限
7684	涟水	浅集浅东李庄西台片	10	400	上级设备容量受限
7685	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
7686	涟水	PMS_城区金地尚城3号开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
7687	涟水	PMS_城区金地尚城4号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7688	涟水	PMS_城区金地尚城5号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7689	涟水	PMS_城区金地尚城6号配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
7690	涟水	龙源国际南区1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
7691	涟水	龙源国际南区1号开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
7692	涟水	黄营西庄村变	10	400	上级设备容量受限
7693	涟水	涟城张鞠北变	10	400	上级设备容量受限
7694	涟水	五港汪洪嵇庄八家柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7695	涟水	重河老庄台片	10	400	上级设备容量受限
7696	涟水	五港平安村部东柱上变	10	200	上级设备容量受限
7697	涟水	黄营霍庄二队变	10	400	上级设备容量受限
7698	涟水	PMS_徐集胡寨西变	10	200	上级设备容量受限
7699	涟水	别洼河北台片	10	400	上级设备容量受限
7700	涟水	高沟晏庄司庄变	10	400	上级设备容量受限
7701	涟水	五港桥荡村北柱上变	10	200	上级设备容量受限
7702	涟水	PMS_黄营街北变	10	200	上级设备容量受限
7703	涟水	方圩社区1#变	10	630	上级设备容量受限
7704	涟水	灰墩大胡村7#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7705	涟水	灰墩王嘴中心村3号箱式变	10	630	上级设备容量受限
7706	涟水	徐集张罗罗庄变	10	400	上级设备容量受限
7707	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村4号箱变	10	630	上级设备容量受限
7708	涟水	PMS_徐集张罗张林北变	10	400	上级设备容量受限
7709	涟水	PMS_高沟常兴小区4号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7710	涟水	灰墩大胡村4#柱上变	10	630	上级设备容量受限
7711	涟水	徐集张罗村部变	10	400	上级设备容量受限
7712	涟水	麻垛春华一队	10	100	上级设备容量受限
7713	涟水	PMS_南集冯罗周殷二号变	10	400	上级设备容量受限
7714	涟水	PMS_南集皂角村部二号变	10	400	上级设备容量受限
7715	涟水	南集皂角羊庄学校变	10	100	上级设备容量受限
7716	涟水	PMS_岔庙堆口街路边	10	400	上级设备容量受限
7717	涟水	浅集孔王王庄配变	10	200	上级设备容量受限
7718	涟水	大东居委会小区北配变	10	400	上级设备容量受限
7719	涟水	唐集周张新北变	10	200	上级设备容量受限
7720	涟水	朱码嵇庄村胡西配变	10	200	上级设备容量受限
7721	涟水	唐集竹杆南变	10	200	上级设备容量受限
7722	涟水	陈师团于配变	10	400	上级设备容量受限
7723	涟水	石湖信用社台片	10	400	上级设备容量受限
7724	涟水	徐集吉滩中心村变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7725	涟水	朱码嵇庄村中心1#配变	10	200	上级设备容量受限
7726	涟水	高沟常沟村部	10	200	上级设备容量受限
7727	涟水	唐集周张北变	10	400	上级设备容量受限
7728	涟水	余圩槐树四队台片	10	200	上级设备容量受限
7729	涟水	PMS_徐集王湾东庄变	10	200	上级设备容量受限
7730	涟水	南集冯罗周殷变	10	400	上级设备容量受限
7731	涟水	涟城金安玫瑰园开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
7732	涟水	PMS_城区农发行	10	400	上级设备容量受限
7733	涟水	PMS_南集郭庄冯庄变	10	200	上级设备容量受限
7734	涟水	前进吴庄村变	10	400	本级设备容量受限
7735	涟水	高沟杨桥北变	10	400	上级设备容量受限
7736	涟水	PMS_黄营西庄南变	10	200	上级设备容量受限
7737	涟水	五港阳光小区1#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7738	涟水	麻垛王码七八	10	400	上级设备容量受限
7739	涟水	五港王李嵇庄柱上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7740	涟水	高沟许庄中心村配变	10	400	上级设备容量受限
7741	涟水	五港港北陆庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
7742	涟水	涟城刘场北变	10	200	上级设备容量受限
7743	涟水	涟城顺安变	10	400	上级设备容量受限
7744	涟水	五港沿河濮庄东柱上变	10	400	上级设备容量受限
7745	涟水	PMS_高沟许庄小区4号变	10	400	上级设备容量受限
7746	涟水	岔庙夜合中心村1#变配 变	10	200	上级设备容量受限
7747	涟水	五港周李村柱上变	10	400	上级设备容量受限
7748	涟水	涟城刘庄变	10	400	上级设备容量受限
7749	涟水	五港平安小区3#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7750	涟水	北集吴刘四队	10	200	上级设备容量受限
7751	涟水	余圩合兴1#变	10	400	上级设备容量受限
7752	涟水	义兴东孙变	10	315	上级设备容量受限
7753	涟水	大东刘赵吴大庄东配变	10	400	上级设备容量受限
7754	涟水	涟城贾薛变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7755	涟水	朱码余庄村南配变	10	400	上级设备容量受限
7756	涟水	北集严港后郭配变	10	100	上级设备容量受限
7757	涟水	涟城牌坊中心村1号变	10	400	上级设备容量受限
7758	涟水	浅集大冲林庄东	10	400	上级设备容量受限
7759	涟水	岔庙丰元	10	315	上级设备容量受限
7760	涟水	灰墩陈沟北柱上变	10	400	上级设备容量受限
7761	涟水	南集彭滩彭圩变	10	100	上级设备容量受限
7762	涟水	黄营徐庄小庄变	10	400	上级设备容量受限
7763	涟水	黄营徐庄后场变	10	400	上级设备容量受限
7764	涟水	黄营丁沙李东变	10	400	上级设备容量受限
7765	涟水	黄营许荡村北变	10	400	上级设备容量受限
7766	涟水	黄营于桥高庄变	10	400	上级设备容量受限
7767	涟水	PMS_黄营锹营三队变	10	400	上级设备容量受限
7768	涟水	黄营锹营二队变	10	100	上级设备容量受限
7769	涟水	朱码河网粮管所配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7770	涟水	黄营锹营西变	10	200	上级设备容量受限
7771	涟水	陈师一里后场变	10	400	上级设备容量受限
7772	涟水	黄营锹营一队变	10	200	上级设备容量受限
7773	涟水	唐集南公用新增变	10	200	上级设备容量受限
7774	涟水	时码张姚西嵇南台片	10	200	上级设备容量受限
7775	涟水	PMS_朱码谈陈村南元北配变	10	400	上级设备容量受限
7776	涟水	朱码潘刘村中心村配变	10	100	上级设备容量受限
7777	涟水	余圩黄荡中心村变	10	200	上级设备容量受限
7778	涟水	徐集安元于王单变	10	100	上级设备容量受限
7779	涟水	朱码余东村余东北配变	10	400	上级设备容量受限
7780	涟水	南集苗圃新场部南变	10	200	上级设备容量受限
7781	涟水	PMS_城区糖烟酒公司箱变	10	630	上级设备容量受限
7782	涟水	南集南营二堡变	10	200	上级设备容量受限
7783	涟水	涟城引河武庄变	10	200	上级设备容量受限
7784	涟水	南集南营四堡变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7785	涟水	高沟崔桥小学变	10	400	上级设备容量受限
7786	涟水	PMS_义兴陈圩变	10	400	上级设备容量受限
7787	涟水	五港南环东2号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7788	涟水	PMS_高沟三丰十一队变	10	200	本级设备容量受限
7789	涟水	PMS_梁岔工业区5#变	10	400	上级设备容量受限
7790	涟水	五港南环西柱上变	10	400	上级设备容量受限
7791	涟水	高沟张圩七八队新变	10	400	上级设备容量受限
7792	涟水	PMS_涟城小张庄变	10	100	上级设备容量受限
7793	涟水	PMS_黄营大飞庄心东变	10	400	上级设备容量受限
7794	涟水	大东老庄张高配变	10	400	上级设备容量受限
7795	涟水	大东胡薛配变	10	400	上级设备容量受限
7796	涟水	大东老庄张刘配变	10	100	上级设备容量受限
7797	涟水	余圩李冯南1#变	10	400	上级设备容量受限
7798	涟水	北集守阳吴下庄变	10	400	上级设备容量受限
7799	涟水	义兴万民王庄变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7800	涟水	大东南严鲁庄配变	10	200	上级设备容量受限
7801	涟水	浅集花庄王庄台片	10	200	上级设备容量受限
7802	涟水	前进戴码卜圩组	10	400	上级设备容量受限
7803	涟水	义兴大滩庄2#变	10	100	上级设备容量受限
7804	涟水	朱码余东村周秦配变	10	400	上级设备容量受限
7805	涟水	灰墩马老曹2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
7806	涟水	义兴张郑村2#变	10	315	上级设备容量受限
7807	涟水	南集冯陈谢庄二号变	10	100	上级设备容量受限
7808	涟水	南集南营戚庄二号变	10	400	上级设备容量受限
7809	涟水	时码李圩二队南台片	10	100	上级设备容量受限
7810	涟水	PMS_南集下营前七组变	10	100	上级设备容量受限
7811	涟水	梁岔鲍营西堆变	10	100	上级设备容量受限
7812	涟水	成集水厂配变	10	400	上级设备容量受限
7813	涟水	金陵广场2#变	10	800	上级设备容量受限
7814	涟水	高沟七里中心村三	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7815	涟水	徐集谈刘中心村变	10	200	上级设备容量受限
7816	涟水	余圩蒋庄变	10	100	上级设备容量受限
7817	涟水	朱码谈陈村南陈庄配变	10	200	上级设备容量受限
7818	涟水	前进双河倪雪组变	10	400	本级设备容量受限
7819	涟水	余圩李冯北变	10	200	上级设备容量受限
7820	涟水	徐集上营南滩变	10	100	上级设备容量受限
7821	涟水	斗灯王顾台片	10	400	上级设备容量受限
7822	涟水	PMS_朱码余东村孙庄配变	10	400	上级设备容量受限
7823	涟水	高沟二圩后三4号变	10	400	本级设备容量受限
7824	涟水	胡别赵庄台片	10	100	上级设备容量受限
7825	涟水	红窑梁锅甑一队台片.	10	200	上级设备容量受限
7826	涟水	涟城金安玫瑰园开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
7827	涟水	PMS_城区城南洗浴中心	10	400	上级设备容量受限
7828	涟水	红窑黄锅甑十里井东台片	10	400	上级设备容量受限
7829	涟水	马棚场北台区	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7830	涟水	PMS_南集彭滩中路变	10	200	上级设备容量受限
7831	涟水	红窑三村代庄台片	10	100	上级设备容量受限
7832	涟水	开元名都2号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
7833	涟水	花园后别台片	10	200	上级设备容量受限
7834	涟水	南集下营村部变	10	200	上级设备容量受限
7835	涟水	幸福家园变压器	10	630	上级设备容量受限
7836	涟水	五港万码万庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
7837	涟水	红窑潘小元北台片	10	400	上级设备容量受限
7838	涟水	黄营徐跳西薛变	10	400	上级设备容量受限
7839	涟水	张顾圩外2#变	10	400	上级设备容量受限
7840	涟水	PMS_五港薛桥12队柱上变	10	200	上级设备容量受限
7841	涟水	高沟顺河小学1号变	10	400	本级设备容量受限
7842	涟水	大东王老庄薛庄配变	10	400	上级设备容量受限
7843	涟水	五港镇政府2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7844	涟水	红窑大金圩小区北台片	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7845	涟水	黄营大飞庄心西变	10	200	上级设备容量受限
7846	涟水	黄营卢徐杨庄南变	10	400	上级设备容量受限
7847	涟水	黄营六堡五队变	10	400	上级设备容量受限
7848	涟水	五港平安小区2#柱上变	10	500	上级设备容量受限
7849	涟水	五港南环东3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
7850	涟水	胡集社区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
7851	涟水	大东苏庄北配变	10	400	上级设备容量受限
7852	涟水	浅集金城相庄台片	10	400	上级设备容量受限
7853	涟水	前进丁口东沙变	10	200	上级设备容量受限
7854	涟水	余圩高韩中心村1#台片	10	400	上级设备容量受限
7855	涟水	金地国际花园小区二期 配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
7856	涟水	徐集吉滩变	10	200	上级设备容量受限
7857	涟水	朱码余庄村余西组配变	10	400	上级设备容量受限
7858	涟水	高沟社区开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
7859	涟水	大东苏庄胡庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7860	涟水	浅集李庄前王台片	10	400	上级设备容量受限
7861	涟水	朱码余庄村张赵配变	10	400	上级设备容量受限
7862	涟水	余圩杨庙南1#台片	10	400	上级设备容量受限
7863	涟水	PMS_南集苗圃街南三号变	10	200	上级设备容量受限
7864	涟水	PMS_南集桃园二组二号变	10	100	上级设备容量受限
7865	涟水	PMS_南集皂角羊庄二号变	10	100	上级设备容量受限
7866	涟水	南集王圩十组变	10	400	上级设备容量受限
7867	涟水	麻垛河西村变	10	400	上级设备容量受限
7868	涟水	PMS_麻垛嵇圩西变	10	200	本级设备容量受限
7869	涟水	PMS_涟城城东中心村6号箱变	10	630	上级设备容量受限
7870	涟水	高沟七里小区2#变	10	400	上级设备容量受限
7871	涟水	高沟七里小区5#台片	10	400	上级设备容量受限
7872	涟水	复兴向阳台片	10	200	上级设备容量受限
7873	涟水	徐集张罗小岛变	10	100	上级设备容量受限
7874	涟水	徐集安元中心村变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7875	涟水	胡谢孙大庄南配变	10	400	上级设备容量受限
7876	涟水	徐集安元张庄变	10	400	上级设备容量受限
7877	涟水	PMS_石湖五里小区台片	10	400	上级设备容量受限
7878	涟水	朱码余庄村居民点1#配变	10	200	上级设备容量受限
7879	涟水	余圩中心村1#变	10	200	上级设备容量受限
7880	涟水	潘圩村变台片	10	400	上级设备容量受限
7881	涟水	涟城城东中心村2号变	10	200	上级设备容量受限
7882	涟水	红窑金沙李王台片	10	400	上级设备容量受限
7883	涟水	状元府小区台片	10	200	上级设备容量受限
7884	涟水	龙源国际南区3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
7885	涟水	南集范荡中心村二号变	10	630	上级设备容量受限
7886	涟水	南集范荡中心村一号变	10	630	上级设备容量受限
7887	涟水	红窑吴葛台片	10	400	上级设备容量受限
7888	涟水	马棚场部	10	200	上级设备容量受限
7889	涟水	红窑蔡庄张华台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7890	涟水	PMS_高沟常兴小区3号变	10	400	上级设备容量受限
7891	涟水	PMS_高沟常兴小区2号变	10	400	上级设备容量受限
7892	涟水	黄营于老东北变	10	400	上级设备容量受限
7893	涟水	五港桥中南柱上变	10	400	上级设备容量受限
7894	涟水	五港桥北2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
7895	涟水	五港吴码陆赵季柱上变	10	100	上级设备容量受限
7896	涟水	五港刘庄黄庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
7897	涟水	五港薛桥五队柱上变	10	100	上级设备容量受限
7898	涟水	五港薛桥六队柱上变	10	200	上级设备容量受限
7899	涟水	五港桥荡陈庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限
7900	涟水	PMS_杨口大元九组变	10	200	上级设备容量受限
7901	涟水	杨口老圩圩南变	10	400	上级设备容量受限
7902	涟水	PMS_杨口卢庄一组变	10	200	上级设备容量受限
7903	涟水	李集北厂王庄北柱上变	10	400	上级设备容量受限
7904	涟水	李集顺集一队北柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7905	涟水	大东苏庄南配变	10	400	上级设备容量受限
7906	涟水	浅集刘桥桥北东变	10	200	上级设备容量受限
7907	涟水	余圩东西湾变	10	200	上级设备容量受限
7908	涟水	冯刘南变	10	400	本级设备容量受限
7909	涟水	PMS_徐集集东季宋变	10	200	上级设备容量受限
7910	涟水	余圩圩后变	10	400	上级设备容量受限
7911	涟水	前进马圩河南北变	10	200	本级设备容量受限
7912	涟水	浅集刘桥桥北台片	10	100	上级设备容量受限
7913	涟水	PMS_大东瓦滩东岳北配变	10	200	上级设备容量受限
7914	涟水	红窑大金圩华王台片	10	400	上级设备容量受限
7915	涟水	麻垛姜小庄北	10	400	上级设备容量受限
7916	涟水	岔庙堆口河刘东变	10	100	上级设备容量受限
7917	涟水	PMS_麻垛姜小庄南	10	200	上级设备容量受限
7918	涟水	PMS_岔庙陈刘支南南变	10	400	上级设备容量受限
7919	涟水	岔庙岔河周王	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7920	涟水	麻垛王庄组变	10	200	上级设备容量受限
7921	涟水	岔庙岔河吴庄北	10	200	上级设备容量受限
7922	涟水	岔庙刁刘小拐东	10	315	上级设备容量受限
7923	涟水	高沟晏庄村部2号变	10	400	上级设备容量受限
7924	涟水	高沟高秀二队3号配变	10	400	上级设备容量受限
7925	涟水	李集蔡河二队柱上变	10	400	上级设备容量受限
7926	涟水	李集嵇中8号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7927	涟水	李集嵇中9号柱上变	10	200	上级设备容量受限
7928	涟水	胡谢孙大庄台片	10	200	上级设备容量受限
7929	涟水	石湖五里一队台片	10	200	上级设备容量受限
7930	涟水	姜垛姜西台片	10	400	上级设备容量受限
7931	涟水	梁岔公用6#变	10	315	上级设备容量受限
7932	涟水	PMS_徐集小李庄变	10	200	上级设备容量受限
7933	涟水	PMS_徐集红巾西变	10	400	上级设备容量受限
7934	涟水	余圩李冯南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7935	涟水	PMS_前进吴庄徐圩变	10	200	本级设备容量受限
7936	涟水	PMS_徐集林码村部变	10	400	上级设备容量受限
7937	涟水	PMS_梁岔车站小区4#变	10	400	上级设备容量受限
7938	涟水	PMS_涟城城东中心村变	10	400	上级设备容量受限
7939	涟水	余圩中心村2#变	10	200	上级设备容量受限
7940	涟水	潘圩胡马台片	10	200	上级设备容量受限
7941	涟水	胡集吴庄小区箱变	10	630	上级设备容量受限
7942	涟水	胡谢前胡南台片	10	100	上级设备容量受限
7943	涟水	莲花朱圩里台片	10	400	上级设备容量受限
7944	涟水	南集皂角村部变	10	200	上级设备容量受限
7945	涟水	PMS_徐集刘元皇庄2#变	10	200	上级设备容量受限
7946	涟水	高沟许庄北小区	10	400	上级设备容量受限
7947	涟水	PMS_高沟高秀一队2号变	10	400	上级设备容量受限
7948	涟水	陈师唐洼变	10	400	上级设备容量受限
7949	涟水	高沟新闸村部2号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7950	涟水	涟城吾悦广场6号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
7951	涟水	五港万码组柱上变	10	400	上级设备容量受限
7952	涟水	五港五里又兴柱上变	10	400	上级设备容量受限
7953	涟水	杨口宋记加工变	10	200	上级设备容量受限
7954	涟水	PMS_杨口陶码变	10	200	上级设备容量受限
7955	涟水	杨口陶码南变	10	200	上级设备容量受限
7956	涟水	杨口小王庄变	10	400	上级设备容量受限
7957	涟水	朱码潘刘村嵇庄配变	10	400	上级设备容量受限
7958	涟水	余圩薛夏庄	10	100	上级设备容量受限
7959	涟水	徐集季安街心变	10	400	上级设备容量受限
7960	涟水	PMS_大东小南陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
7961	涟水	前进滨洪村小赵庄变	10	100	上级设备容量受限
7962	涟水	余圩板厂变	10	200	上级设备容量受限
7963	涟水	PMS_徐集季安严圩变	10	200	上级设备容量受限
7964	涟水	朱码谈陈村陈庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7965	涟水	浅集王刘董杨台片	10	400	上级设备容量受限
7966	涟水	岔庙漩桥李庄变	10	200	上级设备容量受限
7967	涟水	涟城城东中心村3号变	10	400	上级设备容量受限
7968	涟水	前进戴码小区变	10	400	上级设备容量受限
7969	涟水	余圩永锋小区4#变	10	200	上级设备容量受限
7970	涟水	姜垛中圩台变	10	200	上级设备容量受限
7971	涟水	余圩李庄变	10	200	上级设备容量受限
7972	涟水	大东三湾丁庄变	10	100	上级设备容量受限
7973	涟水	余圩南余变	10	400	上级设备容量受限
7974	涟水	石湖朱拐弯台片	10	200	上级设备容量受限
7975	涟水	PMS_余圩潘庄变	10	200	上级设备容量受限
7976	涟水	PMS_胡集莲花村变台片	10	400	上级设备容量受限
7977	涟水	条河小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
7978	涟水	PMS_南禄_楼庄一组变	10	200	上级设备容量受限
7979	涟水	南集下营八组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7980	涟水	涟城韩石变	10	200	上级设备容量受限
7981	涟水	南禄_兴南晓东变	10	200	上级设备容量受限
7982	涟水	余圩王庄变	10	400	上级设备容量受限
7983	涟水	红窑黄锅甑方王台片	10	315	上级设备容量受限
7984	涟水	胡集桥西台片	10	200	上级设备容量受限
7985	涟水	涟城田庄变	10	400	上级设备容量受限
7986	涟水	马厂十家沟台片	10	200	上级设备容量受限
7987	涟水	五港汪洪嵇庄南柱上变	10	100	上级设备容量受限
7988	涟水	吴庄小区台片	10	200	上级设备容量受限
7989	涟水	南集王圩朱庄变	10	400	上级设备容量受限
7990	涟水	陈师中心村3#变	10	100	上级设备容量受限
7991	涟水	高沟七里五队2号变	10	100	上级设备容量受限
7992	涟水	高沟东杨	10	400	上级设备容量受限
7993	涟水	红窑大椒台片	10	400	本级设备容量受限
7994	涟水	PMS_高沟常元双桥	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
7995	涟水	岔庙四支王李	10	400	上级设备容量受限
7996	涟水	高沟晏庄村部	10	400	上级设备容量受限
7997	涟水	岔庙皇庄南变	10	100	上级设备容量受限
7998	涟水	岔庙张徐西变	10	200	上级设备容量受限
7999	涟水	麻垛社区1#变	10	400	上级设备容量受限
8000	涟水	殷庄胡庄南2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8001	涟水	PMS_杨口新农小学变	10	200	上级设备容量受限
8002	涟水	杨口丁庙小街变	10	200	上级设备容量受限
8003	涟水	PMS_徐集林码七堡变	10	200	上级设备容量受限
8004	涟水	PMS_大东小南东刘配变	10	200	上级设备容量受限
8005	涟水	PMS_时码钦工前庄台片	10	200	上级设备容量受限
8006	涟水	前进陈祝徐庄	10	400	上级设备容量受限
8007	涟水	陈师胡庄变	10	400	上级设备容量受限
8008	涟水	灰墩万圩红旗柱上变	10	100	上级设备容量受限
8009	涟水	方渡埝口北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8010	涟水	南集范荡三组三号变	10	400	上级设备容量受限
8011	涟水	高沟马庄东元变	10	400	本级设备容量受限
8012	涟水	杨口宋加工2#台片	10	100	上级设备容量受限
8013	涟水	PMS_涟城城东中心村4号箱变	10	630	上级设备容量受限
8014	涟水	余圩盘松变	10	200	上级设备容量受限
8015	涟水	石湖天盛小区台片	10	400	上级设备容量受限
8016	涟水	灰墩蔡西柱上变	10	100	上级设备容量受限
8017	涟水	徐集安元前安变	10	200	上级设备容量受限
8018	涟水	莲花胡庄台片	10	400	上级设备容量受限
8019	涟水	余圩王师科变	10	200	上级设备容量受限
8020	涟水	灰墩墩南朱杨柱上变	10	315	上级设备容量受限
8021	涟水	余圩小别庄变	10	200	上级设备容量受限
8022	涟水	灰墩高胡柱上变	10	315	上级设备容量受限
8023	涟水	黄营于桥村部变	10	200	上级设备容量受限
8024	涟水	梁岔汪圩河南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8025	涟水	黄营于桥顾庄变	10	200	上级设备容量受限
8026	涟水	南禄_三齐三组变	10	400	上级设备容量受限
8027	涟水	PMS_南禄_三齐支庄变	10	200	上级设备容量受限
8028	涟水	南禄_四兴照明变	10	200	上级设备容量受限
8029	涟水	王湾高陈配变	10	200	上级设备容量受限
8030	涟水	涟城小张庄东变	10	100	上级设备容量受限
8031	涟水	小埝中心村4#台片	10	200	上级设备容量受限
8032	涟水	红窑蔡庄南台片	10	400	上级设备容量受限
8033	涟水	余圩余何中心村3#变	10	200	上级设备容量受限
8034	涟水	PMS_城区金地尚城2号配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
8035	涟水	PMS_涟城后周北变	10	400	上级设备容量受限
8036	涟水	郁庄台片	10	200	上级设备容量受限
8037	涟水	高沟崔桥乙西变	10	200	上级设备容量受限
8038	涟水	南集苗圃街东变	10	400	上级设备容量受限
8039	涟水	金碧华府4号配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8040	涟水	祠堂东变	10	100	上级设备容量受限
8041	涟水	PMS_城区金地尚城2号配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
8042	涟水	PMS_时码李圩四队北台片	10	200	上级设备容量受限
8043	涟水	余圩方刘变	10	400	上级设备容量受限
8044	涟水	南集冯罗程庄二号变	10	100	上级设备容量受限
8045	涟水	红窑龙兴薛庄东台片	10	400	上级设备容量受限
8046	涟水	高沟东小圩	10	400	本级设备容量受限
8047	涟水	岔庙路口胡庄	10	400	上级设备容量受限
8048	涟水	大东干东郭庄2号配变	10	400	上级设备容量受限
8049	涟水	南集禹庄鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
8050	涟水	大东客堂东周南配变	10	400	上级设备容量受限
8051	涟水	南集幸福路南变	10	200	上级设备容量受限
8052	涟水	南集幸福路北变	10	200	上级设备容量受限
8053	涟水	南集小羊庄变	10	200	上级设备容量受限
8054	涟水	徐集上营五队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8055	涟水	PMS_前进陈祝周庄东变	10	200	上级设备容量受限
8056	涟水	陈师国民新庄	10	100	上级设备容量受限
8057	涟水	PMS_徐集张罗西庄变	10	200	上级设备容量受限
8058	涟水	PMS_前进丁口堆根变	10	200	上级设备容量受限
8059	涟水	南集皂角姚庄变	10	400	上级设备容量受限
8060	涟水	朱码韩陈村朱刘东配变	10	400	上级设备容量受限
8061	涟水	岔庙纪集河涯北	10	400	上级设备容量受限
8062	涟水	PMS_岔庙桑庄陈庄2#	10	315	上级设备容量受限
8063	涟水	岔庙沟东2#变	10	100	上级设备容量受限
8064	涟水	高沟顺河一队2号变	10	400	本级设备容量受限
8065	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村2号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8066	涟水	高沟七里小区4号变	10	200	上级设备容量受限
8067	涟水	小埝董雪台片	10	400	上级设备容量受限
8068	涟水	小埝路南台片	10	400	上级设备容量受限
8069	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村3#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8070	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房5号变	10	800	上级设备容量受限
8071	涟水	黄营六堡六队变	10	200	上级设备容量受限
8072	涟水	梁岔陈溪唐庄变	10	100	上级设备容量受限
8073	涟水	PMS_黄营张桥牌坊变	10	200	上级设备容量受限
8074	涟水	黄营周王四队变	10	400	上级设备容量受限
8075	涟水	PMS_黄营六堡南单变	10	200	上级设备容量受限
8076	涟水	梁岔张楼王庄变	10	400	上级设备容量受限
8077	涟水	黄营于桥张李单相变	10	200	上级设备容量受限
8078	涟水	城区二塘张庄北变	10	400	上级设备容量受限
8079	涟水	南集桃园1-9变	10	400	上级设备容量受限
8080	涟水	PMS_灰墩西变2#柱上变	10	315	上级设备容量受限
8081	涟水	南集彭滩辜庄变	10	400	上级设备容量受限
8082	涟水	南集王圩1-3变	10	400	上级设备容量受限
8083	涟水	余圩北余变	10	400	上级设备容量受限
8084	涟水	龙源国际南区2号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8085	涟水	红窑三村西山台片	10	200	上级设备容量受限
8086	涟水	PMS_时码马老八队台片	10	200	上级设备容量受限
8087	涟水	月塔社区3#变	10	315	上级设备容量受限
8088	涟水	PMS_大东北严路北西配 变	10	400	上级设备容量受限
8089	涟水	岔庙郝友张庄北	10	200	上级设备容量受限
8090	涟水	高沟七里后九队	10	400	上级设备容量受限
8091	涟水	红窑西丁台片	10	400	本级设备容量受限
8092	涟水	高沟二圩村部	10	200	本级设备容量受限
8093	涟水	杨口郑洼十二(五)组变	10	200	上级设备容量受限
8094	涟水	杨口老圩村变	10	400	上级设备容量受限
8095	涟水	陈师国民唐王	10	100	上级设备容量受限
8096	涟水	岔庙堆口老庄	10	200	上级设备容量受限
8097	涟水	岔庙沟西变	10	315	上级设备容量受限
8098	涟水	朱码谈陈村中心村南配 变	10	630	上级设备容量受限
8099	涟水	岔庙岔河丰元东	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8100	涟水	PMS_岔庙百子庵中变	10	400	上级设备容量受限
8101	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村4#箱变	10	630	上级设备容量受限
8102	涟水	PMS_岔庙商贸城箱变	10	630	上级设备容量受限
8103	涟水	岔庙鲁李箱变	10	500	上级设备容量受限
8104	涟水	岔庙工业园区5#箱变	10	500	上级设备容量受限
8105	涟水	高沟许庄小区3号变	10	400	上级设备容量受限
8106	涟水	刘桥四队台片	10	200	上级设备容量受限
8107	涟水	黄营街东单变	10	200	上级设备容量受限
8108	涟水	梁岔王竹元村变	10	400	上级设备容量受限
8109	涟水	黄营前陈单变	10	100	上级设备容量受限
8110	涟水	黄营菜场变	10	400	上级设备容量受限
8111	涟水	梁岔王竹元大埝台片	10	400	上级设备容量受限
8112	涟水	PMS_城区蓄电池厂1#箱变	10	630	上级设备容量受限
8113	涟水	梁岔张楼顾庄变	10	400	上级设备容量受限
8114	涟水	前进陈祝周庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8115	涟水	罗徐东徐台片	10	400	上级设备容量受限
8116	涟水	南禄_拖拉机站变	10	200	上级设备容量受限
8117	涟水	重河王庄台片	10	200	上级设备容量受限
8118	涟水	龙源国际南区2号开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
8119	涟水	涟城金安玫瑰园开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
8120	涟水	南集长浦村部变	10	200	上级设备容量受限
8121	涟水	涟城金安玫瑰园开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
8122	涟水	灰墩孙许柱上变	10	100	上级设备容量受限
8123	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
8124	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8125	涟水	余圩方庄变	10	400	上级设备容量受限
8126	涟水	胡集街西台片#	10	200	上级设备容量受限
8127	涟水	余圩黄荡变	10	400	上级设备容量受限
8128	涟水	殷庄安置小区1号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
8129	涟水	高沟顺河村部2号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8130	涟水	岔庙龚庄西变	10	100	上级设备容量受限
8131	涟水	南集朱陈程吉变1	10	200	上级设备容量受限
8132	涟水	南集禹庄村南变	10	200	上级设备容量受限
8133	涟水	PMS_城区花鸟市场高压 间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8134	涟水	PMS_城区钢材市场变压器	10	630	上级设备容量受限
8135	涟水	大东客堂东周北配变	10	200	上级设备容量受限
8136	涟水	涟城吾悦广场3号开关站 2号变	10	800	上级设备容量受限
8137	涟水	薛行小区7号箱变配电变 压器	10	630	上级设备容量受限
8138	涟水	杨口扁担八组变	10	100	上级设备容量受限
8139	涟水	PMS_朱码河网中学北配 变	10	400	上级设备容量受限
8140	涟水	成集孟庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
8141	涟水	PMS_成集苏庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
8142	涟水	涟城国子沁缘配电室1号 变	10	630	上级设备容量受限
8143	涟水	条河三期2#箱变	10	630	上级设备容量受限
8144	涟水	涟城东方红府南区2号配 电室1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8145	涟水	涟城东方红府南区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8146	涟水	白果二队南配变	10	200	本级设备容量受限
8147	涟水	时码陈李朱庄东台片	10	200	上级设备容量受限
8148	涟水	岔庙夜东2#配变	10	400	上级设备容量受限
8149	涟水	岔庙夜西2#变	10	400	上级设备容量受限
8150	涟水	梁岔何圩村变	10	100	上级设备容量受限
8151	涟水	邱岭庄西台片	10	400	上级设备容量受限
8152	涟水	梁岔前徐北变	10	400	上级设备容量受限
8153	涟水	梁岔街东张庄变	10	400	上级设备容量受限
8154	涟水	梁岔双楼老庄变	10	400	上级设备容量受限
8155	涟水	成集条河小区1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
8156	涟水	梁岔士流松林2#变	10	200	上级设备容量受限
8157	涟水	梁岔鲍营村变	10	400	上级设备容量受限
8158	涟水	梁岔来安三唐变	10	400	本级设备容量受限
8159	涟水	城区党校	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8160	涟水	余圩街北变	10	400	上级设备容量受限
8161	涟水	南集陈陆变	10	200	上级设备容量受限
8162	涟水	麻垛徐圩中变	10	400	上级设备容量受限
8163	涟水	严黄冯庄台片	10	400	上级设备容量受限
8164	涟水	南集陈码马庄变	10	200	上级设备容量受限
8165	涟水	五港粮管所柱上变	10	400	上级设备容量受限
8166	涟水	麻垛严庄六队	10	200	上级设备容量受限
8167	涟水	南集冯陈小邓变	10	200	上级设备容量受限
8168	涟水	红窑大金圩小区南台片	10	315	上级设备容量受限
8169	涟水	麻垛严庄中变	10	200	上级设备容量受限
8170	涟水	余圩路北台片	10	400	上级设备容量受限
8171	涟水	条河二期1#箱变	10	630	上级设备容量受限
8172	涟水	南集朱陈村南二号变	10	100	上级设备容量受限
8173	涟水	南集直属村北变	10	400	上级设备容量受限
8174	涟水	岔庙四支小东庄	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8175	涟水	红窑汪元沈庄台片	10	100	本级设备容量受限
8176	涟水	红窑刘码后庄台片	10	200	上级设备容量受限
8177	涟水	南集陈码马庄二号变	10	400	上级设备容量受限
8178	涟水	南集陈码堆上二号变	10	400	上级设备容量受限
8179	涟水	北集守阳板厂变	10	100	上级设备容量受限
8180	涟水	北集苗刘东唐	10	200	上级设备容量受限
8181	涟水	北集严港中郭配变	10	200	上级设备容量受限
8182	涟水	桂生中学西柱上变	10	400	上级设备容量受限
8183	涟水	涟城东方红府南区3号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
8184	涟水	涟城东方红府南区3号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
8185	涟水	涟城东方红府南区3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
8186	涟水	涟城东方红府南区3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8187	涟水	清华名都开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
8188	涟水	灰墩陈沟村柱上变	10	400	上级设备容量受限
8189	涟水	朱码嵇庄村孔圩配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8190	涟水	朱码嵇庄村中心村3#配变	10	400	上级设备容量受限
8191	涟水	时码李圩四队南台片	10	200	上级设备容量受限
8192	涟水	殷庄安置小区4号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
8193	涟水	高沟徐尧2号变	10	200	本级设备容量受限
8194	涟水	时码赵庄台片	10	200	上级设备容量受限
8195	涟水	时码李圩二队台片	10	100	上级设备容量受限
8196	涟水	PMS_灰敦大胡中心村5号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8197	涟水	红窑龙兴小区台片	10	100	上级设备容量受限
8198	涟水	岔庙郝友徐季变	10	400	上级设备容量受限
8199	涟水	陈师沙东	10	400	上级设备容量受限
8200	涟水	岔庙郝友二斗	10	200	上级设备容量受限
8201	涟水	城区政法新村东	10	315	上级设备容量受限
8202	涟水	岔庙路口村部	10	100	上级设备容量受限
8203	涟水	PMS_陈师张庄配变	10	400	上级设备容量受限
8204	涟水	唐集陈圩二队1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8205	涟水	PMS_唐集胡缪五队变	10	400	上级设备容量受限
8206	涟水	岔庙代庄张庄	10	100	上级设备容量受限
8207	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
8208	涟水	清华名都1#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
8209	涟水	陈师大汪	10	400	上级设备容量受限
8210	涟水	岔庙代庄厉庄	10	200	上级设备容量受限
8211	涟水	红窑潘徐台片	10	400	上级设备容量受限
8212	涟水	岔庙夜合管庄变	10	200	上级设备容量受限
8213	涟水	涟城熊庄变	10	100	上级设备容量受限
8214	涟水	徐集双码严庄变	10	400	上级设备容量受限
8215	涟水	岔庙跃进张李变	10	400	上级设备容量受限
8216	涟水	岔庙吴庄西变	10	100	上级设备容量受限
8217	涟水	PMS_灰墩王嘴中心村1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8218	涟水	高沟七里二队3#变#	10	100	上级设备容量受限
8219	涟水	涟城康源名都1号箱1号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8220	涟水	初心社区2#箱变	10	315	上级设备容量受限
8221	涟水	PMS_深圳大厦北	10	630	上级设备容量受限
8222	涟水	清华名都开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
8223	涟水	PMS_石湖中营东台片	10	400	上级设备容量受限
8224	涟水	黄营九堡村东变	10	200	上级设备容量受限
8225	涟水	PMS_大东干东薛老庄变	10	400	上级设备容量受限
8226	涟水	大东干东村变	10	200	上级设备容量受限
8227	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室4号变	10	630	上级设备容量受限
8228	涟水	PMS_黄营街西中心村2号变	10	400	上级设备容量受限
8229	涟水	黄营许荡朱卜变	10	400	上级设备容量受限
8230	涟水	黄营许荡小徐南变	10	400	上级设备容量受限
8231	涟水	PMS_城区中联壹城9#箱变1#变压器	10	630	上级设备容量受限
8232	涟水	PMS_政法新村东配电变压器	10	400	上级设备容量受限
8233	涟水	黄营张庄十二堡变	10	100	上级设备容量受限
8234	涟水	胡别胡庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8235	涟水	开元名都1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
8236	涟水	黄营张庄苏港变	10	400	上级设备容量受限
8237	涟水	朱码谈陈村谈陈小学配变	10	400	上级设备容量受限
8238	涟水	PMS_城区中联壹城10#箱变2#变压器	10	630	上级设备容量受限
8239	涟水	PMS_城区中联壹城11#箱变2#变压器	10	400	上级设备容量受限
8240	涟水	大东刘赵东王庄配变	10	400	上级设备容量受限
8241	涟水	PMS_城区果品市场	10	630	上级设备容量受限
8242	涟水	开元名都4号配电室20号变	10	800	上级设备容量受限
8243	涟水	黄营祝贤殷庄变	10	400	上级设备容量受限
8244	涟水	PMS_黄营锹营一队南变	10	400	上级设备容量受限
8245	涟水	PMS_黄营霍庄三队北变	10	400	上级设备容量受限
8246	涟水	黄营于桥顾庄南变	10	400	上级设备容量受限
8247	涟水	徐集潘庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8248	涟水	城区小瓶厂箱变	10	630	上级设备容量受限
8249	涟水	大东客堂东周配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8250	涟水	大东农科队南配变	10	400	上级设备容量受限
8251	涟水	大东南严路南配变	10	400	上级设备容量受限
8252	涟水	大东薛庄何庄配变	10	200	上级设备容量受限
8253	涟水	大东居委会小区南配变 令克	10	400	上级设备容量受限
8254	涟水	大东陈庄2队配变	10	100	上级设备容量受限
8255	涟水	大东小南陈庄北配变	10	100	上级设备容量受限
8256	涟水	黄营前陈东变	10	100	上级设备容量受限
8257	涟水	黄营大飞鸡场变	10	400	上级设备容量受限
8258	涟水	黄营曹墩二队东变	10	100	上级设备容量受限
8259	涟水	大东南严老庄配变	10	400	上级设备容量受限
8260	涟水	殷庄安置小区2号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
8261	涟水	PMS_深圳大厦南	10	630	上级设备容量受限
8262	涟水	大东皇圩后皇配变	10	400	上级设备容量受限
8263	涟水	黄营西庄南2号变	10	400	上级设备容量受限
8264	涟水	黄营新庄三队2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8265	涟水	PMS_马棚吴庄配变	10	400	上级设备容量受限
8266	涟水	PMS_徐集双码单	10	400	上级设备容量受限
8267	涟水	胡谢蒋庄配变	10	100	上级设备容量受限
8268	涟水	五港社区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
8269	涟水	PMS_自来水厂东2号配变	10	400	上级设备容量受限
8270	涟水	清华名都1#配电室5#变压器	10	800	上级设备容量受限
8271	涟水	徐集红旗中陈变	10	400	上级设备容量受限
8272	涟水	大东街南配变	10	400	上级设备容量受限
8273	涟水	PMS_计生委2#箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8274	涟水	余圩朱圩变	10	200	上级设备容量受限
8275	涟水	余圩西庄变	10	200	上级设备容量受限
8276	涟水	徐集新胡七队2#配变	10	400	上级设备容量受限
8277	涟水	唐集六舍五队1#变	10	400	上级设备容量受限
8278	涟水	徐集双码朱许2#变	10	100	上级设备容量受限
8279	涟水	徐集 谈刘东堆变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8280	涟水	PMS_高沟晏庄中心村3号变	10	400	上级设备容量受限
8281	涟水	高沟晏庄中心村4号变	10	400	上级设备容量受限
8282	涟水	卜圩安置小区2#变	10	400	上级设备容量受限
8283	涟水	麻垛村街南变	10	400	上级设备容量受限
8284	涟水	余圩余庄1#台片	10	100	上级设备容量受限
8285	涟水	成集余圩西公用变	10	400	上级设备容量受限
8286	涟水	余圩余庄变	10	400	上级设备容量受限
8287	涟水	余圩张庄2#变	10	100	上级设备容量受限
8288	涟水	唐集唐介北	10	200	上级设备容量受限
8289	涟水	唐集河口四队	10	100	上级设备容量受限
8290	涟水	清华名都开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8291	涟水	PMS_城区圣特外国（初中）箱变高压间隔配电	10	630	上级设备容量受限
8292	涟水	时码姜庄顾庄北台片	10	100	上级设备容量受限
8293	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8294	涟水	红窑颜下庄养老院台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8295	涟水	陈师沙东3#变	10	400	上级设备容量受限
8296	涟水	李集嵇陆何李柱上变	10	400	上级设备容量受限
8297	涟水	李集嵇陆张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
8298	涟水	杨口新农新农庄变	10	400	上级设备容量受限
8299	涟水	殷庄安置小区4号配电室 9号变	10	800	上级设备容量受限
8300	涟水	时码姜庄王赵台片	10	200	上级设备容量受限
8301	涟水	红窑龙兴薛庄北台片	10	100	本级设备容量受限
8302	涟水	陈师刘洪村瓜王	10	400	本级设备容量受限
8303	涟水	PMS_杨口韩庄变	10	400	上级设备容量受限
8304	涟水	大东后倪西变	10	100	上级设备容量受限
8305	涟水	朱码余东村鸡场南配变	10	400	上级设备容量受限
8306	涟水	余圩菜园变	10	200	上级设备容量受限
8307	涟水	余圩吴庄1#变	10	400	上级设备容量受限
8308	涟水	余圩高韩中心村2#台片	10	400	上级设备容量受限
8309	涟水	徐集许官营村2号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8310	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
8311	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室9号变	10	800	上级设备容量受限
8312	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室10号变	10	800	上级设备容量受限
8313	涟水	PMS_涟城东方红府北区3号配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
8314	涟水	时码张姚邱祝南台片	10	200	上级设备容量受限
8315	涟水	浅集浅东李倪	10	400	上级设备容量受限
8316	涟水	浅集金城林角南	10	400	上级设备容量受限
8317	涟水	时码张姚桥口北台片	10	100	上级设备容量受限
8318	涟水	灰墩朱杨2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
8319	涟水	五港黄码村部柱上变	10	200	上级设备容量受限
8320	涟水	大东鱼荡西沈配变	10	100	上级设备容量受限
8321	涟水	大东杨元杨庄配变	10	200	上级设备容量受限
8322	涟水	麻垛小区变	10	200	上级设备容量受限
8323	涟水	清华名都开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8324	涟水	宏远船厂变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8325	涟水	陈师一里庄庄变	10	400	上级设备容量受限
8326	涟水	PMS_城区莲花小区	10	630	上级设备容量受限
8327	涟水	PMS_余圩余何中心村2# 变	10	200	上级设备容量受限
8328	涟水	灰墩陈沟村2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8329	涟水	PMS_南禄_三齐十组变	10	400	上级设备容量受限
8330	涟水	灰墩陈沟村4#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8331	涟水	PMS_城区香山公馆4#变	10	630	上级设备容量受限
8332	涟水	时码采韩三队台片	10	315	上级设备容量受限
8333	涟水	浅集金城油坊台片	10	400	上级设备容量受限
8334	涟水	时码黄湾周庄台片	10	200	本级设备容量受限
8335	涟水	时码姜庄张东台片	10	400	上级设备容量受限
8336	涟水	浅集河湾东变台片	10	100	上级设备容量受限
8337	涟水	PMS_岔庙食品小区2号	10	630	上级设备容量受限
8338	涟水	PMS_涟城医院南	10	400	上级设备容量受限
8339	涟水	PMS_五港刘庄衡庄西柱 上变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8340	涟水	前进陈祝村左庄变	10	100	上级设备容量受限
8341	涟水	五港桃园衡薛柱上变	10	100	上级设备容量受限
8342	涟水	前进丁口村东庄变	10	200	上级设备容量受限
8343	涟水	五港周李杨庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
8344	涟水	五港镇政府4号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8345	涟水	五港镇政府3号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8346	涟水	前进陈祝村胡庄变	10	400	上级设备容量受限
8347	涟水	五港吴码后场东柱上变	10	400	上级设备容量受限
8348	涟水	五港吴码后场西柱上变	10	200	上级设备容量受限
8349	涟水	五港港西刘顾柱上变	10	100	上级设备容量受限
8350	涟水	五港港西施庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
8351	涟水	徐集王码西宋变	10	200	上级设备容量受限
8352	涟水	徐集严码莲花北变	10	100	上级设备容量受限
8353	涟水	PMS_五港沿河向阳北柱上变	10	200	上级设备容量受限
8354	涟水	PMS_五港沿河朱张柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8355	涟水	余圩董庄变	10	100	上级设备容量受限
8356	涟水	前进戴码一组变	10	100	上级设备容量受限
8357	涟水	岔庙医院变	10	400	上级设备容量受限
8358	涟水	岔庙七队北变	10	100	上级设备容量受限
8359	涟水	岔庙百子秦庄	10	400	上级设备容量受限
8360	涟水	岔庙百子庵南变	10	200	上级设备容量受限
8361	涟水	岔庙工业园区1#	10	400	上级设备容量受限
8362	涟水	岔庙工业园区2#	10	160	上级设备容量受限
8363	涟水	岔庙新河方庄	10	200	上级设备容量受限
8364	涟水	岔庙季马南变	10	200	上级设备容量受限
8365	涟水	岔庙岔河马庄	10	200	上级设备容量受限
8366	涟水	PMS_岔庙郝友中心村	10	400	上级设备容量受限
8367	涟水	岔庙郝友东徐庄	10	200	上级设备容量受限
8368	涟水	PMS_高沟大兴陈小管庄	10	200	上级设备容量受限
8369	涟水	朱码军田村陆庄南配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8370	涟水	朱码军田村陆庄西配变	10	400	上级设备容量受限
8371	涟水	朱码军田村宋庄配变	10	100	上级设备容量受限
8372	涟水	岔庙纪集西陈	10	400	上级设备容量受限
8373	涟水	岔庙义河高郑	10	200	上级设备容量受限
8374	涟水	岔庙丁洼一队	10	200	上级设备容量受限
8375	涟水	岔庙黄元四队	10	200	上级设备容量受限
8376	涟水	PMS_石湖中营二队台片	10	400	上级设备容量受限
8377	涟水	石湖月塔九队台片	10	200	上级设备容量受限
8378	涟水	PMS_石湖兴庄六队台片	10	400	上级设备容量受限
8379	涟水	成集谢孟2#变	10	200	上级设备容量受限
8380	涟水	大东扬元严候配变	10	400	上级设备容量受限
8381	涟水	梁岔一队变	10	400	上级设备容量受限
8382	涟水	徐集中学前变	10	400	上级设备容量受限
8383	涟水	徐集乡政府变	10	200	上级设备容量受限
8384	涟水	PMS_梁岔公用7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8385	涟水	梁岔关口组变	10	400	上级设备容量受限
8386	涟水	大东薛庄刘庄配变	10	100	上级设备容量受限
8387	涟水	方渡罗冲红旗南变	10	400	上级设备容量受限
8388	涟水	PMS_徐集农科东南变	10	100	上级设备容量受限
8389	涟水	PMS_徐集农科西南变	10	100	上级设备容量受限
8390	涟水	PMS_徐集街北变	10	400	上级设备容量受限
8391	涟水	徐集医院变	10	200	上级设备容量受限
8392	涟水	PMS_徐集刘元校西变	10	100	上级设备容量受限
8393	涟水	PMS_城区涟城供电所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
8394	涟水	PMS_城区涟城供电所1#箱变	10	400	上级设备容量受限
8395	涟水	徐集石庄工业区变	10	315	上级设备容量受限
8396	涟水	PMS_城区兽医站箱变	10	400	上级设备容量受限
8397	涟水	PMS_涟城西蒋陈庄变	10	200	上级设备容量受限
8398	涟水	涟城大王2号变	10	100	上级设备容量受限
8399	涟水	涟城汪尧变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8400	涟水	唐集胡缪九队变	10	100	上级设备容量受限
8401	涟水	唐集胡缪六队1#变	10	100	上级设备容量受限
8402	涟水	PMS_唐集六舍六七队1#	10	200	上级设备容量受限
8403	涟水	唐集丰华二三队1#	10	400	上级设备容量受限
8404	涟水	唐集中公用2#	10	200	上级设备容量受限
8405	涟水	唐集中公用1#	10	200	上级设备容量受限
8406	涟水	PMS_唐集中心村	10	400	上级设备容量受限
8407	涟水	PMS_唐集沈庄1#	10	200	上级设备容量受限
8408	涟水	唐集汤码五队1#	10	200	上级设备容量受限
8409	涟水	唐集徐刘七队1#	10	100	上级设备容量受限
8410	涟水	唐集竹杆南1#	10	400	上级设备容量受限
8411	涟水	唐集一队1#	10	400	上级设备容量受限
8412	涟水	PMS_唐集竹杆北1#	10	200	上级设备容量受限
8413	涟水	大东工业园区南配变	10	400	上级设备容量受限
8414	涟水	浅集大冲陈圩台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8415	涟水	浅集大冲李刘北台片	10	400	上级设备容量受限
8416	涟水	PMS_徐集街西变	10	400	上级设备容量受限
8417	涟水	朱码余东村鸡场配变	10	400	上级设备容量受限
8418	涟水	朱码余东村姜庄配变	10	100	上级设备容量受限
8419	涟水	朱码余东村姜庄南配变	10	100	上级设备容量受限
8420	涟水	高沟农科站新增变	10	315	上级设备容量受限
8421	涟水	石湖引黄台片	10	400	上级设备容量受限
8422	涟水	时码鲁渡赵庄台片	10	200	上级设备容量受限
8423	涟水	时码鲁渡街南台片	10	100	上级设备容量受限
8424	涟水	朱码花桥村罗庄东配变	10	100	上级设备容量受限
8425	涟水	朱码余庄村大殿配变	10	400	上级设备容量受限
8426	涟水	朱码余庄村八间南配变	10	200	上级设备容量受限
8427	涟水	朱码河网水厂西配变	10	100	上级设备容量受限
8428	涟水	朱码韩陈村中心村1#配变	10	400	上级设备容量受限
8429	涟水	涟城工业集中区3号变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8430	涟水	涟城工业集中区4号变	10	315	上级设备容量受限
8431	涟水	梁岔士流后地变	10	400	上级设备容量受限
8432	涟水	梁岔陈溪朱庄变	10	100	上级设备容量受限
8433	涟水	唐集汤码三队1#	10	100	上级设备容量受限
8434	涟水	唐集贾费一队1#变	10	100	上级设备容量受限
8435	涟水	唐集贾费四队1#变	10	100	上级设备容量受限
8436	涟水	唐集费尧五队1#变	10	100	上级设备容量受限
8437	涟水	大东客堂小高配变	10	100	上级设备容量受限
8438	涟水	大东客堂朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
8439	涟水	PMS_城区梅园小区1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8440	涟水	黄营张庄前赵变	10	100	上级设备容量受限
8441	涟水	朱码河网村西配变	10	100	上级设备容量受限
8442	涟水	黄营张庄十堡变	10	400	上级设备容量受限
8443	涟水	PMS_朱码潘刘村鸡鹅配变	10	100	上级设备容量受限
8444	涟水	朱码余东村合心东配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8445	涟水	朱码余庄村龙尾北配变	10	100	上级设备容量受限
8446	涟水	梁岔张楼变	10	400	上级设备容量受限
8447	涟水	PMS_梁岔士流东地变	10	100	上级设备容量受限
8448	涟水	梁岔士流圩南变	10	200	上级设备容量受限
8449	涟水	高沟农科站	10	400	上级设备容量受限
8450	涟水	朱码花桥村北徐北配变	10	400	上级设备容量受限
8451	涟水	朱码花桥村北周南配变	10	400	上级设备容量受限
8452	涟水	朱码谈陈村周庄东配变	10	100	上级设备容量受限
8453	涟水	朱码谈陈村周庄南配变	10	100	上级设备容量受限
8454	涟水	黄营徐跳后王北变	10	100	上级设备容量受限
8455	涟水	朱码谈陈村韩庄北配变	10	100	上级设备容量受限
8456	涟水	PMS_朱码韩陈村东陈配变	10	100	上级设备容量受限
8457	涟水	朱码韩陈村东陈南配变	10	100	上级设备容量受限
8458	涟水	朱码韩陈村李庄配变	10	400	上级设备容量受限
8459	涟水	黄营徐庄陈庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8460	涟水	PMS_南集彭滩马庄二号变	10	200	上级设备容量受限
8461	涟水	方渡马渡八队变	10	400	上级设备容量受限
8462	涟水	北集村部	10	200	上级设备容量受限
8463	涟水	北集朱老东朱	10	100	上级设备容量受限
8464	涟水	灰墩东公用2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8465	涟水	红窑三村孙徐台片	10	100	上级设备容量受限
8466	涟水	红窑罗庄台片.	10	400	上级设备容量受限
8467	涟水	红窑三村夏庄台片	10	100	上级设备容量受限
8468	涟水	红窑圩东台片	10	400	上级设备容量受限
8469	涟水	红窑钦北七队台片	10	400	上级设备容量受限
8470	涟水	红窑龙兴老庄台片	10	200	上级设备容量受限
8471	涟水	五港刘庄黄庄南柱上变	10	400	上级设备容量受限
8472	涟水	PMS_成集后荡村北配变	10	400	上级设备容量受限
8473	涟水	成集李徐配变	10	100	上级设备容量受限
8474	涟水	余圩老庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8475	涟水	余圩夏庄变	10	100	上级设备容量受限
8476	涟水	余圩永锋小区变	10	200	上级设备容量受限
8477	涟水	PMS_姜桥张朱配变	10	400	上级设备容量受限
8478	涟水	PMS_马棚街道配变	10	400	上级设备容量受限
8479	涟水	方渡腰庄四队西变	10	200	上级设备容量受限
8480	涟水	涟城神龙盛唐开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
8481	涟水	成集曹庄北配变	10	100	上级设备容量受限
8482	涟水	梁岔公用15#变	10	400	上级设备容量受限
8483	涟水	朱码花桥村北徐北2号配变	10	400	上级设备容量受限
8484	涟水	涟城罗庄中变	10	200	上级设备容量受限
8485	涟水	方渡谭赵初星变	10	400	上级设备容量受限
8486	涟水	PMS_麻垛黄庄一队	10	200	上级设备容量受限
8487	涟水	PMS_成集公用东南2#箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8488	涟水	高沟租地变	10	400	本级设备容量受限
8489	涟水	PMS_高沟顺河村部	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8490	涟水	杨口扁担六组2号变	10	400	上级设备容量受限
8491	涟水	PMS_高沟胡窑庄变	10	200	本级设备容量受限
8492	涟水	PMS_岔庙纪集丁河变	10	400	上级设备容量受限
8493	涟水	岔庙堆口小街西	10	200	上级设备容量受限
8494	涟水	方渡前圩小区变	10	200	上级设备容量受限
8495	涟水	潘圩五队配变	10	200	上级设备容量受限
8496	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室7号变	10	630	上级设备容量受限
8497	涟水	PMS_涟城香山润园2号配电室6号变	10	630	上级设备容量受限
8498	涟水	香山润园1号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
8499	涟水	PMS_城区丽景豪庭1号箱变	10	500	上级设备容量受限
8500	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱变1号变	10	400	上级设备容量受限
8501	涟水	黄营张桥社区1号变	10	400	上级设备容量受限
8502	涟水	灰墩季王4号柱上变	10	315	上级设备容量受限
8503	涟水	大东苏庄南3号配变	10	400	上级设备容量受限
8504	涟水	PMS_麻垛朱圩西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8505	涟水	高沟张圩纪头圩变	10	400	上级设备容量受限
8506	涟水	涟城香山润园1号开关站 2号变	10	800	上级设备容量受限
8507	涟水	PMS_涟城香山润园1号开 关站4号变	10	800	上级设备容量受限
8508	涟水	陈师范元东变	10	200	上级设备容量受限
8509	涟水	陈师赵庄配变	10	100	上级设备容量受限
8510	涟水	PMS_城区丽景豪庭2号箱 变2号变	10	400	上级设备容量受限
8511	涟水	PMS_城区丽景豪庭3号箱 变1号变	10	500	上级设备容量受限
8512	涟水	城区丽景豪庭3号箱变2 号变	10	500	上级设备容量受限
8513	涟水	PMS_城区丽景豪庭（商 业）箱变（专变）	10	630	上级设备容量受限
8514	涟水	PMS_城区金城名门三期 1#欧变2#	10	800	上级设备容量受限
8515	涟水	PMS_城区金城名门三期 2#欧变1#	10	400	上级设备容量受限
8516	涟水	高沟张圩蒋圩	10	400	上级设备容量受限
8517	涟水	PMS_岔庙和平代庄变	10	400	上级设备容量受限
8518	涟水	李集经济适用房四期1号 配变	10	800	上级设备容量受限
8519	涟水	北集东元南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8520	涟水	PMS_杨口新宅台片01	10	400	上级设备容量受限
8521	涟水	高沟秦小圩新变	10	400	本级设备容量受限
8522	涟水	高沟崔桥分小区变	10	100	上级设备容量受限
8523	涟水	高沟菜场变	10	400	本级设备容量受限
8524	涟水	南禄_朱圩四组西变	10	100	上级设备容量受限
8525	涟水	成集七组2#变	10	400	上级设备容量受限
8526	涟水	PMS_重东1#配变	10	200	上级设备容量受限
8527	涟水	李集经济适用房四期2号配变	10	800	上级设备容量受限
8528	涟水	PMS_城区一招公用	10	315	上级设备容量受限
8529	涟水	南禄_薛集桥西变	10	400	上级设备容量受限
8530	涟水	南禄_薛集闸南变	10	400	上级设备容量受限
8531	涟水	PMS_南禄_徐圩工业园	10	315	上级设备容量受限
8532	涟水	方渡韩鲁罗巷东变	10	100	上级设备容量受限
8533	涟水	涟城神龙盛唐开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
8534	涟水	PMS_南禄_三齐工业园	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8535	涟水	方渡王杨罗庄南变	10	100	上级设备容量受限
8536	涟水	PMS_南集范荡二组变	10	400	上级设备容量受限
8537	涟水	涟城吾悦广场6号配电室 3号变	10	800	上级设备容量受限
8538	涟水	PMS_南集东羊庄二号变	10	400	上级设备容量受限
8539	涟水	PMS_南集东羊庄三号变	10	400	上级设备容量受限
8540	涟水	PMS_南集禹庄村北二号 变	10	400	上级设备容量受限
8541	涟水	PMS_南集郭庄冯庄二号 变	10	400	上级设备容量受限
8542	涟水	杨口街桥东变	10	400	上级设备容量受限
8543	涟水	红窑钦北小区台片	10	100	上级设备容量受限
8544	涟水	PMS_唐集徐刘一队新增 变	10	200	上级设备容量受限
8545	涟水	唐集周张新四队	10	100	上级设备容量受限
8546	涟水	唐集陈圩二队新增	10	400	上级设备容量受限
8547	涟水	PMS_城区金地国际9号箱 变1号变	10	500	上级设备容量受限
8548	涟水	唐集丰河小舍变	10	100	上级设备容量受限
8549	涟水	PMS_南集姚湾五组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8550	涟水	南集姚湾五组二号变(皂角羊庄东)	10	100	上级设备容量受限
8551	涟水	黄营大飞二队南变	10	200	上级设备容量受限
8552	涟水	前进马圩下湾	10	100	本级设备容量受限
8553	涟水	五港港东九队柱上变	10	100	上级设备容量受限
8554	涟水	PMS_五港汪洪嵇庄西柱上变	10	200	上级设备容量受限
8555	涟水	五港桃园西单柱上变	10	200	上级设备容量受限
8556	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室1号变	10	630	上级设备容量受限
8557	涟水	PMS_成集成桥东配变	10	200	上级设备容量受限
8558	涟水	PMS_大东薛庄何庄东配变	10	200	上级设备容量受限
8559	涟水	涟城西蒋陈庄东变	10	315	上级设备容量受限
8560	涟水	大东杨元杨庄南配变	10	200	上级设备容量受限
8561	涟水	红窑管河小杨庄台片	10	400	上级设备容量受限
8562	涟水	李集大楼菜场2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8563	涟水	灰墩医院柱上变	10	200	上级设备容量受限
8564	涟水	灰墩马谷刘庄柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8565	涟水	五港供电所柱上变	10	200	上级设备容量受限
8566	涟水	高沟顺河八九队3#变	10	400	本级设备容量受限
8567	涟水	苏果超市1#变	10	1000	上级设备容量受限
8568	涟水	岔庙北岭南变	10	100	上级设备容量受限
8569	涟水	红窑刘码大庄台片	10	200	上级设备容量受限
8570	涟水	红窑十支祖田北台片	10	100	上级设备容量受限
8571	涟水	PMS_岔庙棉花后尧变	10	315	上级设备容量受限
8572	涟水	五港蔡工堆里南柱上变	10	100	上级设备容量受限
8573	涟水	灰墩大胡北2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
8574	涟水	时码采韩一队2号变	10	200	上级设备容量受限
8575	涟水	高沟社区开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8576	涟水	时码钦工前庄南台片	10	200	上级设备容量受限
8577	涟水	浅集浅东西徐东配变	10	100	上级设备容量受限
8578	涟水	梁岔士流洪东台片	10	400	上级设备容量受限
8579	涟水	PMS_胡集桥西张庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8580	涟水	岔庙夜合管庄2#	10	100	上级设备容量受限
8581	涟水	重河潘庄配变	10	200	上级设备容量受限
8582	涟水	金碧华府1号开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8583	涟水	义兴白洼村台片	10	400	上级设备容量受限
8584	涟水	梁岔公用14#变	10	200	上级设备容量受限
8585	涟水	陈师大汪北变	10	400	上级设备容量受限
8586	涟水	涟城东盛花园北变	10	630	上级设备容量受限
8587	涟水	涟城东盛花园南变	10	630	上级设备容量受限
8588	涟水	PMS_胡谢河南配变	10	400	上级设备容量受限
8589	涟水	高沟崔桥赵庄	10	400	上级设备容量受限
8590	涟水	重河东变台变	10	400	上级设备容量受限
8591	涟水	小埝村2#配变	10	100	上级设备容量受限
8592	涟水	PMS_花园花西配变	10	400	上级设备容量受限
8593	涟水	涟城香悦澜山配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
8594	涟水	陈师官路王庄北	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8595	涟水	PMS_南集范荡三组二号	10	400	上级设备容量受限
8596	涟水	南集姚湾村南	10	200	上级设备容量受限
8597	涟水	斗灯陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
8598	涟水	义兴前后圩2#变	10	400	上级设备容量受限
8599	涟水	余圩槐树北变	10	100	上级设备容量受限
8600	涟水	徐集安元下庄变	10	100	上级设备容量受限
8601	涟水	义兴平安河3#变	10	400	上级设备容量受限
8602	涟水	涟城吾悦广场2号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
8603	涟水	杨口宋加工1#台片	10	400	上级设备容量受限
8604	涟水	PMS_岔庙后地北	10	400	上级设备容量受限
8605	涟水	成集河东配变	10	400	上级设备容量受限
8606	涟水	杨口陶码二组台片	10	400	上级设备容量受限
8607	涟水	义兴平安河2#变	10	400	上级设备容量受限
8608	涟水	成集和圩南变	10	200	上级设备容量受限
8609	涟水	义兴沙庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8610	涟水	梁岔敬老院变	10	400	上级设备容量受限
8611	涟水	岔庙平河季马变	10	200	上级设备容量受限
8612	涟水	陈师关口西变	10	400	上级设备容量受限
8613	涟水	涟城康源名都3号箱5号变	10	630	上级设备容量受限
8614	涟水	岔庙郝友丁纪2#	10	400	上级设备容量受限
8615	涟水	朱码新东村赵庄2#配变	10	400	本级设备容量受限
8616	涟水	PMS_城区中联4#欧变15702	10	400	上级设备容量受限
8617	涟水	PMS_城区百货大楼1#箱变	10	630	上级设备容量受限
8618	涟水	PMS_岔庙七队南	10	400	上级设备容量受限
8619	涟水	成集梨东配变	10	400	上级设备容量受限
8620	涟水	义兴罗庄3#变	10	400	上级设备容量受限
8621	涟水	PMS_南集街南变	10	400	上级设备容量受限
8622	涟水	PMS_岔庙大埭西	10	400	上级设备容量受限
8623	涟水	洪滨社区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
8624	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站4号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8625	涟水	徐集上营九队2号变	10	200	上级设备容量受限
8626	涟水	成集前后蒋变	10	100	上级设备容量受限
8627	涟水	成集尤大庄东变	10	400	上级设备容量受限
8628	涟水	灰墩朱庄2#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8629	涟水	灰墩严薛程2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
8630	涟水	徐集面东2#台片	10	200	上级设备容量受限
8631	涟水	PMS_杨口周码四组台片	10	400	上级设备容量受限
8632	涟水	成集农机变	10	400	上级设备容量受限
8633	涟水	城区南城上院2#配电室 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8634	涟水	梁岔张楼王庄南变	10	400	上级设备容量受限
8635	涟水	徐集上营村部2号变	10	200	上级设备容量受限
8636	涟水	徐集上营外滩2#变	10	400	上级设备容量受限
8637	涟水	徐集吉滩李庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8638	涟水	徐集集东季宋2#变	10	100	上级设备容量受限
8639	涟水	联富社区箱变变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8640	涟水	徐集季安街东变	10	400	上级设备容量受限
8641	涟水	PMS_岔庙百子张庄中	10	400	上级设备容量受限
8642	涟水	梁岔加油站北变	10	100	上级设备容量受限
8643	涟水	五港港西贾庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
8644	涟水	徐集季安中学2#变	10	400	上级设备容量受限
8645	涟水	徐集上营中心村变	10	400	上级设备容量受限
8646	涟水	徐集集东路东2#变	10	400	上级设备容量受限
8647	涟水	徐集安元前蒋南变	10	200	上级设备容量受限
8648	涟水	徐集安元于王东变	10	200	上级设备容量受限
8649	涟水	PMS_徐集上庄王庄变	10	400	上级设备容量受限
8650	涟水	PMS_徐集张罗孙庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8651	涟水	PMS_徐集张罗闸南2#变	10	400	上级设备容量受限
8652	涟水	PMS_徐集集东徐庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8653	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室 3号变	10	630	上级设备容量受限
8654	涟水	徐集红旗老庄台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8655	涟水	余圩永锋小区1#变	10	200	上级设备容量受限
8656	涟水	涟城美丽家园1号开关站 1号变	10	800	上级设备容量受限
8657	涟水	徐集街心2#变	10	400	上级设备容量受限
8658	涟水	PMS_徐集林场村部2#变	10	400	上级设备容量受限
8659	涟水	徐集林场沟东2#变	10	400	上级设备容量受限
8660	涟水	徐集林码猪场变	10	100	上级设备容量受限
8661	涟水	徐集刘元皇庄东变	10	100	上级设备容量受限
8662	涟水	PMS_徐集刘元瓦房2#变	10	400	上级设备容量受限
8663	涟水	徐集西张庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8664	涟水	徐集新胡十一队变	10	100	上级设备容量受限
8665	涟水	唐集周荡七队1#变	10	400	上级设备容量受限
8666	涟水	徐集医院2#变	10	400	上级设备容量受限
8667	涟水	徐集谈刘桑元2#变	10	200	上级设备容量受限
8668	涟水	涟城红日华府2号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
8669	涟水	黄营张桥社区3号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8670	涟水	城区南城上院4#配电室 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8671	涟水	陈师沙东西	10	400	上级设备容量受限
8672	涟水	陈师国民辛王北变	10	400	上级设备容量受限
8673	涟水	唐集小舍1#变	10	100	上级设备容量受限
8674	涟水	高沟常沟工业小区变	10	400	上级设备容量受限
8675	涟水	成集夏杨桥南配变	10	200	上级设备容量受限
8676	涟水	南集长浦袁庄变	10	400	上级设备容量受限
8677	涟水	北集严港港北配变	10	80	上级设备容量受限
8678	涟水	大东青年1号变	10	400	上级设备容量受限
8679	涟水	开元名都2号配电室12号 变	10	800	上级设备容量受限
8680	涟水	徐集双码村部2#配变	10	100	上级设备容量受限
8681	涟水	PMS_徐集张罗村部北配 变	10	400	上级设备容量受限
8682	涟水	PMS_黄营曹墩中心村北 变	10	400	上级设备容量受限
8683	涟水	杨口郑洼五组变	10	400	上级设备容量受限
8684	涟水	PMS_四海印刷厂箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8685	涟水	PMS_杨口大元五组变	10	200	上级设备容量受限
8686	涟水	渠东产业园3#台片	10	400	上级设备容量受限
8687	涟水	北集忠诚前宋	10	100	上级设备容量受限
8688	涟水	唐集大修厂变	10	200	上级设备容量受限
8689	涟水	PMS_清华缘B区2号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8690	涟水	PMS_清华缘B区2号箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
8691	涟水	朱码王二庄村台区	10	315	上级设备容量受限
8692	涟水	初心二期开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
8693	涟水	杨口代洼徐庄变	10	100	上级设备容量受限
8694	涟水	杨口丁庙小街西变	10	400	上级设备容量受限
8695	涟水	PMS_杨口大元八组变	10	200	上级设备容量受限
8696	涟水	杨口中学变	10	200	上级设备容量受限
8697	涟水	PMS_清华缘A区1号箱变1号变	10	630	本级设备容量受限
8698	涟水	北集街心北后变	10	400	上级设备容量受限
8699	涟水	梁岔士流前庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8700	涟水	北集道行中心村南变	10	100	上级设备容量受限
8701	涟水	北集沈荡大南西变	10	100	上级设备容量受限
8702	涟水	余圩槐树南2#变	10	100	上级设备容量受限
8703	涟水	大东社区4#配变	10	630	上级设备容量受限
8704	涟水	PMS_高沟顺河一队	10	400	本级设备容量受限
8705	涟水	水岸城邦1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
8706	涟水	涟城安东院子配电室8号变	10	800	上级设备容量受限
8707	涟水	义兴周庄变	10	400	上级设备容量受限
8708	涟水	PMS_城区公路站宿舍箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8709	涟水	五港工业区南2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8710	涟水	PMS_清华缘A区2号箱变1号变	10	630	本级设备容量受限
8711	涟水	北集团结2#变	10	400	上级设备容量受限
8712	涟水	黄营锹营学校变	10	100	上级设备容量受限
8713	涟水	北集朱老王庄变	10	100	上级设备容量受限
8714	涟水	北集前桥王范南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8715	涟水	北集吴刘九队南变	10	100	上级设备容量受限
8716	涟水	PMS_清华缘B区1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8717	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
8718	涟水	PMS_龙源国际南区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8719	涟水	徐集双码朱许3#变	10	400	上级设备容量受限
8720	涟水	开元名都2号开关站4号变	10	800	上级设备容量受限
8721	涟水	高沟棉织厂箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8722	涟水	PMS_城区老南环2#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8723	涟水	PMS_陈师高庄小区三期2#变	10	630	上级设备容量受限
8724	涟水	涟城四季江南开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
8725	涟水	杨口扁担村东变	10	200	上级设备容量受限
8726	涟水	大东干东贾庄西变	10	100	上级设备容量受限
8727	涟水	PMS_徐集张罗吴庄变	10	400	上级设备容量受限
8728	涟水	PMS_岔庙丁老圩	10	400	上级设备容量受限
8729	涟水	义兴殷渡组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8730	涟水	PMS_朱码余东村沈严配变	10	400	上级设备容量受限
8731	涟水	五港薛桥五队2#配变	10	200	上级设备容量受限
8732	涟水	红窑金城村芦笋产业园	10	200	上级设备容量受限
8733	涟水	陈师跨河北	10	400	上级设备容量受限
8734	涟水	高沟许庄小区1号配变	10	400	上级设备容量受限
8735	涟水	高沟许庄小区2号配变	10	400	上级设备容量受限
8736	涟水	陈师大陈北变	10	400	上级设备容量受限
8737	涟水	PMS_石湖月塔四队台片	10	400	上级设备容量受限
8738	涟水	涟城吾悦广场2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8739	涟水	PMS_高沟面粉厂箱箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8740	涟水	徐集西张庄变	10	400	上级设备容量受限
8741	涟水	义兴一二队2#变	10	400	上级设备容量受限
8742	涟水	PMS_朱码嵇庄村李庄配变	10	400	上级设备容量受限
8743	涟水	朱码河网中学西配变	10	200	上级设备容量受限
8744	涟水	涟城殷彭变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8745	涟水	徐集集东面东变	10	200	上级设备容量受限
8746	涟水	徐集上庄安范变	10	400	上级设备容量受限
8747	涟水	PMS_岔庙街头变	10	400	上级设备容量受限
8748	涟水	PMS_南集郭庄任庄变	10	400	上级设备容量受限
8749	涟水	PMS_徐集刘元瓦房	10	400	上级设备容量受限
8750	涟水	涟城西蒋北变	10	200	上级设备容量受限
8751	涟水	杨口金庄圩里台片	10	315	上级设备容量受限
8752	涟水	杨口老圩村南台片	10	400	上级设备容量受限
8753	涟水	涟城美丽家园1号开关站 2号变	10	800	上级设备容量受限
8754	涟水	陈师吴庄南台片	10	200	上级设备容量受限
8755	涟水	PMS_徐集刘元徐圩变	10	400	上级设备容量受限
8756	涟水	PMS_岔庙丁老圩北	10	400	上级设备容量受限
8757	涟水	五港薛桥严庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
8758	涟水	PMS_李集大桥中心村柱 上变	10	400	上级设备容量受限
8759	涟水	涟城吾悦广场3号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8760	涟水	南集冯陈朱庄三号变	10	315	上级设备容量受限
8761	涟水	PMS_南集冯陈杨庄变	10	400	上级设备容量受限
8762	涟水	岔庙郝友西徐变	10	400	上级设备容量受限
8763	涟水	开元名都2号配电室11号变	10	800	上级设备容量受限
8764	涟水	余圩永锋小区2#变	10	400	上级设备容量受限
8765	涟水	PMS_岔庙跃进小圩西	10	400	上级设备容量受限
8766	涟水	义兴仓院老庄2#变	10	400	上级设备容量受限
8767	涟水	岔庙西吉村部西	10	100	上级设备容量受限
8768	涟水	南集王圩张庄变	10	400	上级设备容量受限
8769	涟水	清华名都2号配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8770	涟水	PMS_城区卫生局配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8771	涟水	余圩派出所变	10	400	上级设备容量受限
8772	涟水	涟城四季江南3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8773	涟水	唐集中心村1#	10	400	上级设备容量受限
8774	涟水	PMS_杨口大元村南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8775	涟水	杨口粮所2号变	10	400	上级设备容量受限
8776	涟水	PMS_风水翔湾1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8777	涟水	PMS_涟城城东中心村5号箱变	10	630	上级设备容量受限
8778	涟水	PMS_风水翔湾2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8779	涟水	PMS_石湖月塔薛庄台片	10	400	上级设备容量受限
8780	涟水	PMS_帝豪花园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8781	涟水	北集吴刘九队	10	200	上级设备容量受限
8782	涟水	浅集李庄石黄台片	10	200	本级设备容量受限
8783	涟水	义兴平安河小区2#变	10	315	上级设备容量受限
8784	涟水	朱码谈陈村北陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
8785	涟水	前进滨洪村前余变	10	400	上级设备容量受限
8786	涟水	义兴平安河小区6#变	10	315	上级设备容量受限
8787	涟水	涟城后周南变	10	400	上级设备容量受限
8788	涟水	灰墩蔡和柱上变	10	100	上级设备容量受限
8789	涟水	灰墩蔡东西2#柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8790	涟水	义兴苗庄变	10	100	上级设备容量受限
8791	涟水	PMS_徐集安元于王变	10	200	上级设备容量受限
8792	涟水	黄营社区2号变	10	800	上级设备容量受限
8793	涟水	黄营街西大吴2号变	10	400	上级设备容量受限
8794	涟水	五港社区3号箱变	10	315	上级设备容量受限
8795	涟水	PMS_城区中联壹城南区 9#箱变9#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8796	涟水	PMS_城区中联壹城南区 10#箱变10#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8797	涟水	城区南城上院3#配电室 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8798	涟水	PMS_城区阳光嘉园3#欧 变1#变	10	800	上级设备容量受限
8799	涟水	岔庙公用6#变	10	400	上级设备容量受限
8800	涟水	南集政府变	10	400	上级设备容量受限
8801	涟水	法华小区2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
8802	涟水	南集工业园区变	10	400	上级设备容量受限
8803	涟水	南集杜尧高庄变	10	200	上级设备容量受限
8804	涟水	PMS_帝豪花园2#配电变 压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8805	涟水	唐集西公用	10	400	上级设备容量受限
8806	涟水	唐集八队1#	10	400	上级设备容量受限
8807	涟水	唐集九队1#	10	400	上级设备容量受限
8808	涟水	洪兵社区3#变	10	315	上级设备容量受限
8809	涟水	PMS_城区中联壹城南区 11#箱变11#组合变压器	10	400	上级设备容量受限
8810	涟水	大东社区3#配变	10	630	上级设备容量受限
8811	涟水	梁岔西梁2#变	10	400	上级设备容量受限
8812	涟水	梁岔公用1#变	10	400	上级设备容量受限
8813	涟水	PMS_南集桃园七组变	10	400	上级设备容量受限
8814	涟水	南集姚湾一组二号变	10	100	上级设备容量受限
8815	涟水	PMS_南集姚湾一组三号 变	10	400	上级设备容量受限
8816	涟水	五里小区2#变	10	400	上级设备容量受限
8817	涟水	PMS_南集苗圃街北二号 变	10	400	上级设备容量受限
8818	涟水	PMS_朱码韩陈中心村4号 台区	10	630	上级设备容量受限
8819	涟水	PMS_徐集双码朱许变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8820	涟水	徐集车马四队变	10	400	上级设备容量受限
8821	涟水	中联壹城北区5#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
8822	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号 配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
8823	涟水	大东刘大庄配变	10	400	上级设备容量受限
8824	涟水	陈师中心村1号变	10	500	上级设备容量受限
8825	涟水	金陵广场3#变	10	800	上级设备容量受限
8826	涟水	陈师中心村2号变	10	500	上级设备容量受限
8827	涟水	PMS_城区五岛湖公寓1# 欧变02	10	630	上级设备容量受限
8828	涟水	徐集车马小庄变	10	100	上级设备容量受限
8829	涟水	PMS_涟城所1号箱变	10	630	上级设备容量受限
8830	涟水	方渡三湾吴黄北变	10	200	上级设备容量受限
8831	涟水	方渡韩鲁罗巷一队东变	10	400	上级设备容量受限
8832	涟水	唐集河口四队1#变	10	100	上级设备容量受限
8833	涟水	朱码谈陈村东元配变	10	100	上级设备容量受限
8834	涟水	义兴殷渡组2#南变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8835	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号 配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
8836	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电 室3号变	10	800	上级设备容量受限
8837	涟水	PMS_涟城金安玫瑰园2号 配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
8838	涟水	高沟中桥口2号变	10	315	上级设备容量受限
8839	涟水	方渡韩鲁罗巷二队变	10	400	上级设备容量受限
8840	涟水	唐集徐刘六七队2#变	10	200	上级设备容量受限
8841	涟水	唐集周张北2#	10	200	上级设备容量受限
8842	涟水	灰墩大胡社区变	10	400	上级设备容量受限
8843	涟水	嵇中9号北箱变	10	630	上级设备容量受限
8844	涟水	朱码潘刘村梁运和板厂 配变	10	400	上级设备容量受限
8845	涟水	PMS_朱码河网水厂配变	10	400	上级设备容量受限
8846	涟水	大东新村3#箱变配电变 压器	10	630	上级设备容量受限
8847	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室 4号变	10	800	上级设备容量受限
8848	涟水	方渡韩鲁前罗变	10	200	上级设备容量受限
8849	涟水	时码嵇码王庄东台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8850	涟水	前进戴码新庄	10	200	上级设备容量受限
8851	涟水	岔庙桑庄桑西	10	200	上级设备容量受限
8852	涟水	方渡罗冲陈刘变	10	400	上级设备容量受限
8853	涟水	唐集唐介北3#	10	100	上级设备容量受限
8854	涟水	PMS_唐集唐介北2#	10	400	上级设备容量受限
8855	涟水	五港端程4#柱上变	10	200	上级设备容量受限
8856	涟水	唐集汤码一队1#	10	200	上级设备容量受限
8857	涟水	PMS_城区金城1#箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8858	涟水	大东新村2#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8859	涟水	PMS_涟城金盛花园北区箱变	10	630	上级设备容量受限
8860	涟水	PMS_岔庙洪兵中心村2#箱变	10	630	上级设备容量受限
8861	涟水	PMS_朱码韩陈村朱刘变配变	10	400	上级设备容量受限
8862	涟水	朱码谈陈村中心村配变	10	630	上级设备容量受限
8863	涟水	PMS_五港中心村1号箱变高压间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
8864	涟水	殷庄安置小区1号开关站2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8865	涟水	潘圩胡马2#台片	10	200	上级设备容量受限
8866	涟水	涟城场部北变	10	200	上级设备容量受限
8867	涟水	唐集汤码五队2#	10	100	上级设备容量受限
8868	涟水	黄营卢徐丁庄变	10	400	上级设备容量受限
8869	涟水	城区万香国际二期1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8870	涟水	余圩戈庄1#变	10	100	上级设备容量受限
8871	涟水	义兴朱庄3#变	10	100	上级设备容量受限
8872	涟水	余圩小别庄1#变	10	100	上级设备容量受限
8873	涟水	余圩东公用1#变	10	400	上级设备容量受限
8874	涟水	义兴万洼孙庄3#变	10	100	上级设备容量受限
8875	涟水	杨口戴洼小沈庄配变	10	100	上级设备容量受限
8876	涟水	涟城都市阳光2号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
8877	涟水	五港南环东1号柱上变	10	400	上级设备容量受限
8878	涟水	胡集吴庄小区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
8879	涟水	PMS_五港中心村3号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8880	涟水	涟城世康嘉园开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
8881	涟水	麻垛严庄六队2#变	10	200	上级设备容量受限
8882	涟水	PMS_义兴章庄3#变	10	315	上级设备容量受限
8883	涟水	五港薛桥12队南柱上变	10	100	上级设备容量受限
8884	涟水	麻垛王庄江庄	10	400	上级设备容量受限
8885	涟水	南禄_三齐八组变	10	400	上级设备容量受限
8886	涟水	北集前桥贾卜东	10	100	上级设备容量受限
8887	涟水	五港刘庄村部1#柱上变	10	400	上级设备容量受限
8888	涟水	PMS_南禄_兴南陈庄西变	10	400	上级设备容量受限
8889	涟水	唐集西公用1#	10	200	上级设备容量受限
8890	涟水	麻垛左庄东二队	10	200	上级设备容量受限
8891	涟水	李集顺集八队2#柱上变	10	400	上级设备容量受限
8892	涟水	大东社区1#配变	10	630	上级设备容量受限
8893	涟水	朱码潘刘村秦姚西配变	10	400	上级设备容量受限
8894	涟水	金碧华府5号配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8895	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变1号变	10	500	上级设备容量受限
8896	涟水	朱码潘刘村西配变	10	400	上级设备容量受限
8897	涟水	中联壹城北区7#配电室4#变	10	500	上级设备容量受限
8898	涟水	南集下营五组堆上变	10	400	上级设备容量受限
8899	涟水	红窑八支学田变	10	100	上级设备容量受限
8900	涟水	PMS_高沟七里一队2号变	10	315	上级设备容量受限
8901	涟水	高沟二圩东一队2号变	10	315	上级设备容量受限
8902	涟水	方渡后营草场变	10	400	上级设备容量受限
8903	涟水	PMS_杨口步行街2号箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
8904	涟水	PMS_城区塑料厂宿舍箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8905	涟水	余圩蒋万庄台片	10	200	上级设备容量受限
8906	涟水	马老六队西变	10	400	上级设备容量受限
8907	涟水	张圩后陈东配变	10	400	上级设备容量受限
8908	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
8909	涟水	杨口王卜圩2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8910	涟水	中联壹城北区7#配电室 2#变	10	500	上级设备容量受限
8911	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室 1号变	10	630	上级设备容量受限
8912	涟水	PMS_时码姜庄路边杨庄 台片	10	400	上级设备容量受限
8913	涟水	义兴前苗变	10	200	上级设备容量受限
8914	涟水	二圩村部3号变	10	400	本级设备容量受限
8915	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关 站3号变	10	630	上级设备容量受限
8916	涟水	时码姜庄张西台片	10	200	上级设备容量受限
8917	涟水	PMS_涟城所2号箱变	10	630	上级设备容量受限
8918	涟水	时码姜圩王庄台片	10	200	本级设备容量受限
8919	涟水	余圩姜徐变	10	400	上级设备容量受限
8920	涟水	石湖兴庄八队台片	10	400	上级设备容量受限
8921	涟水	唐集前梁变	10	200	上级设备容量受限
8922	涟水	唐集汤码四队	10	400	上级设备容量受限
8923	涟水	余圩李冯村变	10	400	上级设备容量受限
8924	涟水	大庄村台片1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8925	涟水	涟城康源名都1号箱2号变	10	500	上级设备容量受限
8926	涟水	涟城香悦澜山配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
8927	涟水	梁岔卜圩安置小区1#变	10	400	上级设备容量受限
8928	涟水	PMS_杨口商业步行街1号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
8929	涟水	杨口商业步行街1号箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
8930	涟水	PMS_时码采韩一队台片	10	200	上级设备容量受限
8931	涟水	大东西杨配变	10	400	上级设备容量受限
8932	涟水	朱码花桥村罗庄配变	10	400	上级设备容量受限
8933	涟水	成集王索	10	400	上级设备容量受限
8934	涟水	斗灯村部台片	10	400	上级设备容量受限
8935	涟水	余圩张庄台片	10	400	上级设备容量受限
8936	涟水	义兴施安孙老庄变	10	100	上级设备容量受限
8937	涟水	大东陈庄8-9队配变	10	200	上级设备容量受限
8938	涟水	城区中联壹城南区2#箱变2#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8939	涟水	PMS_成集道明村十组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8940	涟水	黄营张桥李桥变	10	400	上级设备容量受限
8941	涟水	唐集一队2#变	10	400	上级设备容量受限
8942	涟水	初心二期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
8943	涟水	红窑社区3#变压器	10	630	上级设备容量受限
8944	涟水	义兴西孙变	10	200	上级设备容量受限
8945	涟水	浅集河湾五队	10	400	上级设备容量受限
8946	涟水	余圩孙庄变	10	400	上级设备容量受限
8947	涟水	徐集新胡十队2#变	10	200	上级设备容量受限
8948	涟水	斗灯船田台片	10	200	上级设备容量受限
8949	涟水	PMS_城区五岛湖地下室 配电室配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
8950	涟水	PMS_城区五岛湖地下室 配电室配电变压器3	10	630	上级设备容量受限
8951	涟水	PMS_城区五岛湖地下室 专用配电室配电变压器1	10	630	上级设备容量受限
8952	涟水	PMS_城区中联壹城南区 3#箱变3#组合变压器	10	400	上级设备容量受限
8953	涟水	PMS_城区中联壹城南区 4#箱变4#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8954	涟水	PMS_大东新村配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8955	涟水	城区中联壹城南区5#箱变5#组合变压器	10	400	上级设备容量受限
8956	涟水	城区中联壹城南区6#箱变6#组合变压器	10	500	上级设备容量受限
8957	涟水	城区中联壹城南区7#箱变7#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8958	涟水	岔庙食品小区1#配变	10	400	上级设备容量受限
8959	涟水	胡集社区2#变	10	400	上级设备容量受限
8960	涟水	时码嵇码后园1#台片	10	400	上级设备容量受限
8961	涟水	高沟今世缘商城3#变压器	10	630	上级设备容量受限
8962	涟水	浅集花庄闸台片	10	400	上级设备容量受限
8963	涟水	PMS_涟城顺安南变	10	200	上级设备容量受限
8964	涟水	义兴仓院老庄变	10	200	上级设备容量受限
8965	涟水	时码冯庄南台片	10	400	上级设备容量受限
8966	涟水	朱码嵇庄村前王配变	10	400	上级设备容量受限
8967	涟水	大东皇圩皇庄配变	10	200	上级设备容量受限
8968	涟水	朱码余庄村二支台区	10	100	上级设备容量受限
8969	涟水	浅集金城后刘配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8970	涟水	涟城冯庄变	10	400	上级设备容量受限
8971	涟水	北集前桥西马变	10	400	上级设备容量受限
8972	涟水	城区中联壹城南区8#箱变8#组合变压器	10	630	上级设备容量受限
8973	涟水	余圩六塘高灯台片	10	400	上级设备容量受限
8974	涟水	PMS_陈师高庄小区2号箱变001	10	630	上级设备容量受限
8975	涟水	金碧华府3号配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限
8976	涟水	方渡卫生厂变	10	315	上级设备容量受限
8977	涟水	徐集季安严圩东配变	10	100	上级设备容量受限
8978	涟水	南集社区五号箱变	10	800	上级设备容量受限
8979	涟水	红窑镇浅集河湾二队西台片	10	400	上级设备容量受限
8980	涟水	洪兵社区1#变	10	400	上级设备容量受限
8981	涟水	余圩四清变	10	400	上级设备容量受限
8982	涟水	义兴西代变	10	200	上级设备容量受限
8983	涟水	涟城贾庄南变	10	400	上级设备容量受限
8984	涟水	徐集农科西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
8985	涟水	PMS_大东老庄徐王配变	10	200	上级设备容量受限
8986	涟水	方渡韩鲁前罗南变	10	100	上级设备容量受限
8987	涟水	余圩洋河张王变	10	400	上级设备容量受限
8988	涟水	涟城罗庄南变	10	400	上级设备容量受限
8989	涟水	金碧华府1号开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8990	涟水	PMS_涟城杨庄变	10	200	上级设备容量受限
8991	涟水	马厂圩里台片	10	100	上级设备容量受限
8992	涟水	马厂东陆台片	10	200	上级设备容量受限
8993	涟水	别洼二站台片	10	400	上级设备容量受限
8994	涟水	斗灯朱庄台片	10	400	上级设备容量受限
8995	涟水	灰墩徐宋马谷柱上变	10	100	上级设备容量受限
8996	涟水	姜桥东徐台片	10	400	上级设备容量受限
8997	涟水	灰墩合兴柱上变	10	200	上级设备容量受限
8998	涟水	涟城邹许变	10	100	上级设备容量受限
8999	涟水	涟城冯罗十队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9000	涟水	南集姚湾村北变	10	400	上级设备容量受限
9001	涟水	灰墩朱杨柱上变	10	100	上级设备容量受限
9002	涟水	复兴老庄台片	10	200	上级设备容量受限
9003	涟水	灰墩蔡口村柱上变	10	200	上级设备容量受限
9004	涟水	大庄张侯台片	10	400	上级设备容量受限
9005	涟水	灰墩蔡口徐王柱上变	10	100	上级设备容量受限
9006	涟水	灰墩罗庄北柱上变	10	100	上级设备容量受限
9007	涟水	大庄徐庄台片	10	400	上级设备容量受限
9008	涟水	灰墩前尹柱上变	10	100	上级设备容量受限
9009	涟水	灰墩尹王村柱上变	10	400	上级设备容量受限
9010	涟水	灰墩熊吴柱上变	10	100	上级设备容量受限
9011	涟水	灰墩小东庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9012	涟水	灰墩南元孙庄柱上变	10	200	本级设备容量受限
9013	涟水	南集朱码村部变	10	160	上级设备容量受限
9014	涟水	涟城冯罗四队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9015	涟水	南集朱码堆上变	10	400	上级设备容量受限
9016	涟水	涟城冯罗罗庄变	10	400	上级设备容量受限
9017	涟水	灰墩马老曹柱上变	10	400	上级设备容量受限
9018	涟水	灰墩天鹅东柱上变	10	315	本级设备容量受限
9019	涟水	灰墩韩庄北徐柱上变	10	200	本级设备容量受限
9020	涟水	PMS_复兴复兴组台片	10	100	上级设备容量受限
9021	涟水	马厂冲东台片	10	100	上级设备容量受限
9022	涟水	胡集沈士成电站台片	10	200	上级设备容量受限
9023	涟水	灰墩大胡北柱上变	10	200	上级设备容量受限
9024	涟水	PMS_灰墩大胡村柱上变	10	200	上级设备容量受限
9025	涟水	灰墩大胡桥头柱上变	10	200	上级设备容量受限
9026	涟水	灰墩陈沟贾庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9027	涟水	灰墩新划村柱上变	10	200	上级设备容量受限
9028	涟水	黄营医院变	10	400	上级设备容量受限
9029	涟水	黄营小朱庄变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9030	涟水	黄营板厂变	10	100	上级设备容量受限
9031	涟水	黄营街西王舍变	10	400	上级设备容量受限
9032	涟水	灰墩墩北陈庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9033	涟水	PMS_灰墩墩北孙庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9034	涟水	灰墩红旗柱上变	10	100	上级设备容量受限
9035	涟水	PMS_灰墩西公用柱上变	10	400	上级设备容量受限
9036	涟水	灰墩供电所柱上变	10	160	上级设备容量受限
9037	涟水	PMS_灰墩中学柱上变	10	400	上级设备容量受限
9038	涟水	南集彭滩西场变	10	200	上级设备容量受限
9039	涟水	PMS_南集彭滩马庄变	10	200	上级设备容量受限
9040	涟水	黄营街西朱庄变	10	100	上级设备容量受限
9041	涟水	黄营张桥刘荡变	10	100	上级设备容量受限
9042	涟水	黄营街西大吴变	10	100	上级设备容量受限
9043	涟水	黄营杨桂村变	10	200	上级设备容量受限
9044	涟水	黄营张桥李荡变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9045	涟水	黄营张桥郑湾变	10	400	上级设备容量受限
9046	涟水	黄营张桥元河西变	10	100	上级设备容量受限
9047	涟水	灰墩胡庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9048	涟水	灰墩王嘴八一支柱上变	10	400	上级设备容量受限
9049	涟水	南集南营老庄变	10	100	上级设备容量受限
9050	涟水	南集南营戚庄变	10	80	上级设备容量受限
9051	涟水	陈师村西公用台片	10	500	上级设备容量受限
9052	涟水	黄营卢徐村变	10	100	上级设备容量受限
9053	涟水	黄营旗杆街道变	10	200	上级设备容量受限
9054	涟水	南集南营辜码变	10	400	上级设备容量受限
9055	涟水	PMS_陈师村东公用	10	400	上级设备容量受限
9056	涟水	陈师红旗村周庄台片	10	400	上级设备容量受限
9057	涟水	陈师村南公用	10	200	上级设备容量受限
9058	涟水	陈师村桥头台片	10	400	上级设备容量受限
9059	涟水	南集冯陈大邓变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9060	涟水	PMS_南集长浦南陈变	10	400	上级设备容量受限
9061	涟水	高沟木材小区2号变	10	400	上级设备容量受限
9062	涟水	高沟交易所2号变	10	400	上级设备容量受限
9063	涟水	涟城粮管所变	10	400	上级设备容量受限
9064	涟水	涟城西蒋拐庄变	10	400	上级设备容量受限
9065	涟水	前进戴码二组变	10	400	上级设备容量受限
9066	涟水	徐集左程潘庄变	10	400	上级设备容量受限
9067	涟水	徐集双码东宋变	10	400	上级设备容量受限
9068	涟水	徐集双码后宋变	10	200	上级设备容量受限
9069	涟水	前进丁口杨庄前排变	10	400	上级设备容量受限
9070	涟水	前进丁口小区变	10	100	上级设备容量受限
9071	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱西变	10	800	上级设备容量受限
9072	涟水	PMS_涟城泽惠园1号箱东变	10	800	上级设备容量受限
9073	涟水	岔庙公用7#	10	200	上级设备容量受限
9074	涟水	五港王李汪庄柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9075	涟水	陈师寿延朱王	10	400	本级设备容量受限
9076	涟水	黄营旗杆三队变	10	400	上级设备容量受限
9077	涟水	岔庙漩桥马庄2#变	10	400	上级设备容量受限
9078	涟水	岔庙圩里小前庄	10	100	上级设备容量受限
9079	涟水	岔庙公用8#变	10	400	上级设备容量受限
9080	涟水	高沟大兴八队变	10	200	上级设备容量受限
9081	涟水	PMS_城区阳光嘉园2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
9082	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#配电室1#变(东)	10	800	上级设备容量受限
9083	涟水	黄营张桥李桥南变	10	100	上级设备容量受限
9084	涟水	红窑小金圩小区北台片	10	200	本级设备容量受限
9085	涟水	红窑金沙街西台片	10	200	上级设备容量受限
9086	涟水	李集殷庄中心村4号柱上变	10	200	上级设备容量受限
9087	涟水	李集殷庄中心村5号柱上变	10	400	上级设备容量受限
9088	涟水	李集笕巷汪杨西柱上变	10	80	上级设备容量受限
9089	涟水	李集殷庄汤庄柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9090	涟水	梁岔梁岔代庄2#变	10	400	上级设备容量受限
9091	涟水	陈师村供电所变	10	630	上级设备容量受限
9092	涟水	陈师何庄北变	10	400	上级设备容量受限
9093	涟水	陈师何庄南变	10	400	上级设备容量受限
9094	涟水	北集严港后王变	10	400	上级设备容量受限
9095	涟水	黄营新庄五队变	10	400	上级设备容量受限
9096	涟水	北集严港南王2#变	10	400	上级设备容量受限
9097	涟水	黄营北窑变	10	400	上级设备容量受限
9098	涟水	北集沈荡胡王配变	10	100	上级设备容量受限
9099	涟水	黄营九堡五队变	10	100	上级设备容量受限
9100	涟水	北集沈荡周庄	10	400	上级设备容量受限
9101	涟水	PMS_城区金色华府1#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
9102	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
9103	涟水	PMS_城区金色华府2#配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
9104	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱西变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9105	涟水	PMS_涟城泽惠园2号箱东变	10	800	上级设备容量受限
9106	涟水	PMS_北集沈荡大队	10	200	上级设备容量受限
9107	涟水	北集沈荡查皇配变	10	160	上级设备容量受限
9108	涟水	黄营九堡北变	10	400	上级设备容量受限
9109	涟水	北集沈荡农科队变	10	200	上级设备容量受限
9110	涟水	北集中学配变	10	400	上级设备容量受限
9111	涟水	北集医院变	10	400	上级设备容量受限
9112	涟水	PMS_北集街心南变	10	400	上级设备容量受限
9113	涟水	黄营西庄北变	10	100	上级设备容量受限
9114	涟水	PMS_黄营李圩西变	10	200	上级设备容量受限
9115	涟水	PMS_黄营李圩殷庄变	10	100	上级设备容量受限
9116	涟水	PMS_北集桂连南变	10	100	上级设备容量受限
9117	涟水	PMS_北集桂连中变	10	100	上级设备容量受限
9118	涟水	黄营李圩东变	10	400	上级设备容量受限
9119	涟水	黄营张庄北变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9120	涟水	北集道行丁徐变	10	400	上级设备容量受限
9121	涟水	北集道行十队变	10	100	上级设备容量受限
9122	涟水	北集道行韩庄变	10	100	上级设备容量受限
9123	涟水	北集道行七队变	10	200	上级设备容量受限
9124	涟水	北集乡政府变	10	315	上级设备容量受限
9125	涟水	义兴平安河变	10	400	上级设备容量受限
9126	涟水	PMS_城区阳光嘉园6#欧变(北)	10	630	上级设备容量受限
9127	涟水	PMS_城区阳光嘉园6#欧变	10	630	上级设备容量受限
9128	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#配电室2#变(西)	10	800	上级设备容量受限
9129	涟水	北集机站配变	10	100	上级设备容量受限
9130	涟水	黄营九堡西变	10	100	上级设备容量受限
9131	涟水	黄营洪庄山西变	10	100	上级设备容量受限
9132	涟水	北集朱桥学校	10	400	上级设备容量受限
9133	涟水	黄营霍庄五队变	10	100	上级设备容量受限
9134	涟水	徐集上营外滩变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9135	涟水	徐集集东吉庄变	10	100	上级设备容量受限
9136	涟水	黄营九堡南变	10	100	上级设备容量受限
9137	涟水	黄营大飞堆上变	10	100	上级设备容量受限
9138	涟水	黄营大飞河东变	10	400	上级设备容量受限
9139	涟水	黄营大飞庄心变	10	200	上级设备容量受限
9140	涟水	黄营大飞电站变	10	100	上级设备容量受限
9141	涟水	黄营大飞街南变	10	100	上级设备容量受限
9142	涟水	PMS_北集朱桥南庄变	10	200	上级设备容量受限
9143	涟水	北集朱桥松林变	10	400	上级设备容量受限
9144	涟水	黄营大飞七队变	10	200	上级设备容量受限
9145	涟水	PMS_城区人才小区二期1号变	10	500	上级设备容量受限
9146	涟水	PMS_城区人才小区三期1号变	10	630	上级设备容量受限
9147	涟水	陈师高庄小区1#变	10	315	上级设备容量受限
9148	涟水	黄营杨桂中心村变	10	80	上级设备容量受限
9149	涟水	陈师高庄小区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9150	涟水	朱码军田村西杨桥配变	10	100	上级设备容量受限
9151	涟水	朱码河网中心小学配变	10	400	上级设备容量受限
9152	涟水	五港小学柱上变	10	400	上级设备容量受限
9153	涟水	黄营于桥张李庄南变	10	400	上级设备容量受限
9154	涟水	黄营曹墩中心村变	10	100	上级设备容量受限
9155	涟水	黄营广源创业园1#变	10	400	上级设备容量受限
9156	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱1号变	10	630	上级设备容量受限
9157	涟水	PMS_涟城文博苑1号箱2号变	10	630	上级设备容量受限
9158	涟水	北集朱桥汤马配变	10	400	上级设备容量受限
9159	涟水	北集道行严圩台片	10	100	上级设备容量受限
9160	涟水	北集道行四队	10	400	上级设备容量受限
9161	涟水	黄营旗杆二队变	10	315	上级设备容量受限
9162	涟水	北集道行二队	10	100	上级设备容量受限
9163	涟水	黄营旗杆五队变	10	100	上级设备容量受限
9164	涟水	北集道行村部变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9165	涟水	黄营曹墩七队变	10	400	上级设备容量受限
9166	涟水	PMS_北集前桥村部	10	400	上级设备容量受限
9167	涟水	北集前桥桥北配变	10	100	上级设备容量受限
9168	涟水	北集街心北变	10	400	上级设备容量受限
9169	涟水	PMS_城区金域名门小区二期南	10	630	上级设备容量受限
9170	涟水	PMS_城区金域名门一期东	10	630	上级设备容量受限
9171	涟水	PMS_城区金域名门一期西	10	630	上级设备容量受限
9172	涟水	城区金莲花苑小区2#	10	400	上级设备容量受限
9173	涟水	PMS_城区今世缘小区2号变	10	630	上级设备容量受限
9174	涟水	PMS_城区中恒国际E区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
9175	涟水	成集条河罗庄	10	200	上级设备容量受限
9176	涟水	黄营徐跳朱庄变	10	400	上级设备容量受限
9177	涟水	北集朱老村部	10	100	上级设备容量受限
9178	涟水	北集朱老陶庄变	10	100	上级设备容量受限
9179	涟水	北集朱老后朱	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9180	涟水	北集守阳一队变	10	200	上级设备容量受限
9181	涟水	北集守阳二队	10	100	上级设备容量受限
9182	涟水	黄营霍庄六队变	10	200	上级设备容量受限
9183	涟水	石湖_三齐中营变	10	400	上级设备容量受限
9184	涟水	红窑圩里台片	10	200	上级设备容量受限
9185	涟水	红窑张徐台片	10	400	上级设备容量受限
9186	涟水	红窑宋单台片	10	400	上级设备容量受限
9187	涟水	涟城工业集中区1号变	10	400	上级设备容量受限
9188	涟水	涟城工业集中区2号变	10	315	上级设备容量受限
9189	涟水	花园中心村2#台片	10	100	上级设备容量受限
9190	涟水	南禄_朱圩一组变	10	200	上级设备容量受限
9191	涟水	PMS_南禄_朱圩四组变	10	100	上级设备容量受限
9192	涟水	PMS_南禄_朱圩八组变	10	100	上级设备容量受限
9193	涟水	PMS_南禄_朱圩七组变	10	200	上级设备容量受限
9194	涟水	PMS_南禄_楼庄三组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9195	涟水	PMS_南禄_楼庄四组变	10	200	上级设备容量受限
9196	涟水	PMS_南禄_丰华农场变	10	100	上级设备容量受限
9197	涟水	PMS_南禄_楼庄贾庄变	10	100	上级设备容量受限
9198	涟水	PMS_南禄_张顾顾庄变	10	200	上级设备容量受限
9199	涟水	PMS_南禄_张顾小顾庄变	10	200	上级设备容量受限
9200	涟水	南禄_薛集街心变	10	400	上级设备容量受限
9201	涟水	PMS_南禄_薛集杨庄变	10	400	上级设备容量受限
9202	涟水	南禄_三齐陈庄变	10	100	上级设备容量受限
9203	涟水	PMS_南禄_三齐五组变	10	400	上级设备容量受限
9204	涟水	PMS_南禄_四兴街道变	10	400	上级设备容量受限
9205	涟水	南禄_徐圩九组变	10	400	上级设备容量受限
9206	涟水	PMS_南禄_兴南街东变	10	200	上级设备容量受限
9207	涟水	PMS_南禄_九里洼南变	10	200	上级设备容量受限
9208	涟水	南禄_九里洼东变	10	200	上级设备容量受限
9209	涟水	五港蔡工小区柱上变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9210	涟水	梁岔公用4#变	10	200	上级设备容量受限
9211	涟水	成集公用东变2#台变	10	400	上级设备容量受限
9212	涟水	PMS_南禄_九里万薛变	10	200	上级设备容量受限
9213	涟水	南禄_九里顾庄变	10	200	上级设备容量受限
9214	涟水	PMS_南禄_九里前马变	10	200	上级设备容量受限
9215	涟水	方渡前圩四队变	10	100	上级设备容量受限
9216	涟水	南禄_兴北照明变	10	200	上级设备容量受限
9217	涟水	PMS_南禄_四兴张庄变	10	100	上级设备容量受限
9218	涟水	PMS_南禄_方圩照明变	10	400	上级设备容量受限
9219	涟水	PMS_南禄_方圩殷顾变	10	200	上级设备容量受限
9220	涟水	南禄_方圩租田变	10	200	上级设备容量受限
9221	涟水	PMS_南禄_高陈七组变	10	400	上级设备容量受限
9222	涟水	PMS_南禄_高陈一组变	10	100	上级设备容量受限
9223	涟水	南禄_四兴小学变	10	400	上级设备容量受限
9224	涟水	PMS_南禄_赵王林王变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9225	涟水	南禄_徐马河东变	10	200	上级设备容量受限
9226	涟水	PMS_石湖五湖小区台片	10	200	上级设备容量受限
9227	涟水	石湖电信局台片	10	400	上级设备容量受限
9228	涟水	石湖西街台片	10	400	上级设备容量受限
9229	涟水	时码李圩五队台片	10	100	上级设备容量受限
9230	涟水	胡集冯华米厂台片	10	200	上级设备容量受限
9231	涟水	高沟小鸡场	10	200	上级设备容量受限
9232	涟水	五港蔡工季庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9233	涟水	五港港南庄顾2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9234	涟水	五港周李王庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9235	涟水	五港平安村部2号柱上变	10	160	上级设备容量受限
9236	涟水	五港工业区北柱上变	10	400	上级设备容量受限
9237	涟水	五港工业区西柱上变	10	400	上级设备容量受限
9238	涟水	五港镇政府柱上变	10	630	上级设备容量受限
9239	涟水	五港街道3#柱上变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9240	涟水	五港租田后庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9241	涟水	PMS_五港街道4#柱上变	10	200	上级设备容量受限
9242	涟水	PMS_五港阳光小区2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
9243	涟水	五港港西唐郭柱上变	10	200	上级设备容量受限
9244	涟水	成集李庄配变	10	80	上级设备容量受限
9245	涟水	红窑黄锅甑小区台片	10	400	上级设备容量受限
9246	涟水	余圩李冯中心村变	10	100	上级设备容量受限
9247	涟水	南禄_淮泽九组变	10	400	上级设备容量受限
9248	涟水	余圩槐树五队变	10	100	上级设备容量受限
9249	涟水	PMS_北集吴刘五队	10	315	上级设备容量受限
9250	涟水	北集吴刘小团井变	10	100	上级设备容量受限
9251	涟水	北集朱老丁西	10	400	上级设备容量受限
9252	涟水	PMS_北集朱老丁南	10	400	上级设备容量受限
9253	涟水	北集朱老陈谢变	10	100	上级设备容量受限
9254	涟水	北集前桥刘庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9255	涟水	北集东元	10	100	上级设备容量受限
9256	涟水	北集西元变	10	100	上级设备容量受限
9257	涟水	浅集河湾二队台片	10	400	上级设备容量受限
9258	涟水	红窑朱圩河滩台片	10	400	上级设备容量受限
9259	涟水	PMS_大东陈庄7队配变	10	200	上级设备容量受限
9260	涟水	大东桥口配变	10	200	上级设备容量受限
9261	涟水	PMS_大东小南贾庄配变	10	100	上级设备容量受限
9262	涟水	黄营徐庄孙圩变	10	100	上级设备容量受限
9263	涟水	大东工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
9264	涟水	大东薛庄中心村配变	10	100	上级设备容量受限
9265	涟水	姜桥后冯台片	10	400	上级设备容量受限
9266	涟水	朱码谈陈村周庄北配变	10	200	上级设备容量受限
9267	涟水	梁岔郝庄2#变	10	200	上级设备容量受限
9268	涟水	梁岔前庄黄庄变	10	100	上级设备容量受限
9269	涟水	朱码花桥村苏荡配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9270	涟水	PMS_城区金莲花苑小区1#	10	400	上级设备容量受限
9271	涟水	黄营锹营北变	10	100	上级设备容量受限
9272	涟水	PMS_南集朱陈中心村部变	10	400	上级设备容量受限
9273	涟水	北集朱老前朱	10	100	上级设备容量受限
9274	涟水	陈师后陈变	10	400	上级设备容量受限
9275	涟水	红窑大金圩村台片	10	315	上级设备容量受限
9276	涟水	灰墩万东柱上变	10	400	上级设备容量受限
9277	涟水	梁岔双楼兴庄变	10	100	上级设备容量受限
9278	涟水	灰墩蔡口罗庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9279	涟水	杨口街东变	10	200	上级设备容量受限
9280	涟水	PMS_涟城秉同中心村变	10	200	上级设备容量受限
9281	涟水	时码姜庄圩里电站台片	10	100	上级设备容量受限
9282	涟水	时码钦工沟西台片	10	100	上级设备容量受限
9283	涟水	PMS_南禄_兴南前圩北变	10	100	上级设备容量受限
9284	涟水	PMS_南禄_薛集河南南变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9285	涟水	岔庙轧花厂	10	200	上级设备容量受限
9286	涟水	红窑朱圩村台片	10	200	上级设备容量受限
9287	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变1#变	10	630	上级设备容量受限
9288	涟水	PMS_城区阳光嘉园1#欧变2#变	10	630	上级设备容量受限
9289	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变1#变	10	630	上级设备容量受限
9290	涟水	PMS_城区阳光嘉园5#欧变2#变	10	630	上级设备容量受限
9291	涟水	徐集上营北滩变	10	100	上级设备容量受限
9292	涟水	徐集上营东滩变	10	100	上级设备容量受限
9293	涟水	五港工业区南柱上变	10	400	上级设备容量受限
9294	涟水	PMS_城区府前安置小区1#变	10	800	上级设备容量受限
9295	涟水	PMS_城区府前安置小区2#变	10	800	上级设备容量受限
9296	涟水	城区娱乐城箱式变	10	400	上级设备容量受限
9297	涟水	PMS_城区装饰城自来水厂东配变	10	630	上级设备容量受限
9298	涟水	PMS_城区陶然居2#箱变	10	630	上级设备容量受限
9299	涟水	PMS_别洼河北南台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9300	涟水	小埧中心村3#台片	10	200	上级设备容量受限
9301	涟水	方渡三湾水厂变	10	100	上级设备容量受限
9302	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱1号变	10	630	上级设备容量受限
9303	涟水	PMS_涟城文博苑2号箱2号变	10	630	上级设备容量受限
9304	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
9305	涟水	陈师谈庄	10	400	上级设备容量受限
9306	涟水	陈师万庄南变	10	100	上级设备容量受限
9307	涟水	朱码军田村砖瓦厂3#配变	10	400	上级设备容量受限
9308	涟水	北集道行中心村	10	80	上级设备容量受限
9309	涟水	北集吴刘七队	10	100	上级设备容量受限
9310	涟水	PMS_涟城金泽园箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
9311	涟水	PMS_涟城金泽园箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
9312	涟水	PMS_涟城泽惠园A区箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
9313	涟水	金城花苑1号变	10	315	上级设备容量受限
9314	涟水	北集道行一队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9315	涟水	北集严港中心村	10	100	上级设备容量受限
9316	涟水	PMS_五港端程2柱上变	10	400	上级设备容量受限
9317	涟水	黄营卢徐板厂变	10	160	上级设备容量受限
9318	涟水	五港中学柱上变	10	400	上级设备容量受限
9319	涟水	义兴万洼小区变	10	100	上级设备容量受限
9320	涟水	北集朱桥农业产业园	10	400	上级设备容量受限
9321	涟水	北集朱桥清真寺变	10	400	上级设备容量受限
9322	涟水	PMS_城区粮食局2#欧变	10	400	上级设备容量受限
9323	涟水	PMS_城区老进修学校	10	200	上级设备容量受限
9324	涟水	梁岔薛园西梁变	10	200	上级设备容量受限
9325	涟水	梁岔龙窝大东变	10	400	上级设备容量受限
9326	涟水	梁岔金码街变	10	400	上级设备容量受限
9327	涟水	徐集街心变	10	315	上级设备容量受限
9328	涟水	成集成桥配变	10	200	上级设备容量受限
9329	涟水	陈师大汪南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9330	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东南配变	10	400	上级设备容量受限
9331	涟水	黄营小朱庄西变	10	400	上级设备容量受限
9332	涟水	PMS_红窑龙兴西小区东北配变	10	400	上级设备容量受限
9333	涟水	PMS_红窑龙兴西小区西北配变	10	400	上级设备容量受限
9334	涟水	PMS_城区10kV转干楼1#箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
9335	涟水	高沟百花照相馆门前变1	10	630	上级设备容量受限
9336	涟水	高沟东环中路变1	10	630	上级设备容量受限
9337	涟水	联富社区二期2#	10	315	上级设备容量受限
9338	涟水	涟城吾悦广场5号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9339	涟水	高沟常沟徐庄新增变	10	400	上级设备容量受限
9340	涟水	南集冯陈徐庄	10	400	上级设备容量受限
9341	涟水	南集陈码堆上变	10	200	上级设备容量受限
9342	涟水	南集南营五千变	10	200	上级设备容量受限
9343	涟水	南集朱码六组变	10	100	上级设备容量受限
9344	涟水	PMS_南集姚湾村部变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9345	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室4号变	10	630	上级设备容量受限
9346	涟水	PMS_城区中联壹城1#配电室01	10	1250	上级设备容量受限
9347	涟水	岔庙东奄	10	400	上级设备容量受限
9348	涟水	黄营九堡鸡场变	10	400	上级设备容量受限
9349	涟水	涟城吾悦广场7号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
9350	涟水	PMS_时码陈圩八队台片	10	400	上级设备容量受限
9351	涟水	PMS_李集胡楼李胡1号柱上变	10	400	上级设备容量受限
9352	涟水	麻垛中哨圩东变	10	400	上级设备容量受限
9353	涟水	李集大楼脱水厂柱上变	10	400	上级设备容量受限
9354	涟水	麻垛中哨圩西变	10	100	上级设备容量受限
9355	涟水	月塔社区1#变	10	400	上级设备容量受限
9356	涟水	水岸城邦1-1号配电房6号变	10	800	上级设备容量受限
9357	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房6#变压器	10	800	上级设备容量受限
9358	涟水	李集嵇陆陈庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9359	涟水	黄营于老板厂变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9360	涟水	余圩方庄1#变	10	160	上级设备容量受限
9361	涟水	涟城工业集中区11号箱变	10	630	上级设备容量受限
9362	涟水	开元名都1号配电室9号变	10	800	上级设备容量受限
9363	涟水	蒋庵骆庄二组东变	10	100	本级设备容量受限
9364	涟水	PMS_陈师水年窑南	10	100	上级设备容量受限
9365	涟水	南集陈码马庄三号变	10	400	上级设备容量受限
9366	涟水	公兴四五队3号变	10	400	上级设备容量受限
9367	涟水	南集下营沟北变	10	400	上级设备容量受限
9368	涟水	PMS_徐集王湾贾羊2#	10	400	上级设备容量受限
9369	涟水	金碧华府2号配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
9370	涟水	苏果超市2#变	10	1000	上级设备容量受限
9371	涟水	PMS_徐集王湾猪场2#变	10	400	上级设备容量受限
9372	涟水	涟城世康嘉园开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
9373	涟水	杨口大元六组东台片	10	200	上级设备容量受限
9374	涟水	PMS_杨口金庄梨园台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9375	涟水	徐集王湾贾羊变	10	200	上级设备容量受限
9376	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱东变	10	630	上级设备容量受限
9377	涟水	PMS_涟城东郊华庭2号箱西变	10	630	上级设备容量受限
9378	涟水	PMS_徐集王湾周龙变	10	400	上级设备容量受限
9379	涟水	PMS_徐集王湾周龙后庄变	10	400	上级设备容量受限
9380	涟水	大东老庄东元配变	10	400	上级设备容量受限
9381	涟水	大东农科队黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
9382	涟水	徐集石庄吕庄变	10	400	上级设备容量受限
9383	涟水	开元名都4号配电室18号变	10	800	上级设备容量受限
9384	涟水	杨口大元七组台片	10	100	上级设备容量受限
9385	涟水	涟城吾悦广场3号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
9386	涟水	PMS_城区米公路配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9387	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
9388	涟水	PMS_徐集刘元刘庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
9389	涟水	杨口郑洼候庄台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9390	涟水	杨口卢庄二组台片	10	200	上级设备容量受限
9391	涟水	PMS_杨口金庄五组台片	10	400	上级设备容量受限
9392	涟水	岔庙岔河丰元2#	10	200	上级设备容量受限
9393	涟水	渠东产业园2#台片	10	200	上级设备容量受限
9394	涟水	涟城荷缘贾庄变	10	100	上级设备容量受限
9395	涟水	PMS_涟城汪尧陈庄变	10	400	上级设备容量受限
9396	涟水	涟城吾悦广场1号配电室 1号变	10	800	上级设备容量受限
9397	涟水	PMS_高庄小区1号箱变 002	10	630	上级设备容量受限
9398	涟水	南集街心变	10	400	上级设备容量受限
9399	涟水	南集街东变	10	400	上级设备容量受限
9400	涟水	PMS_南集杜尧村部变	10	200	上级设备容量受限
9401	涟水	高沟崔桥赵庄新增变	10	400	上级设备容量受限
9402	涟水	涟城秦庄变	10	200	上级设备容量受限
9403	涟水	义兴五房中心村1#变	10	400	上级设备容量受限
9404	涟水	涟城广富广场箱变1号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9405	涟水	徐集胡寨8队东变	10	200	上级设备容量受限
9406	涟水	徐集车马二队 变	10	400	上级设备容量受限
9407	涟水	徐集 谈刘十三堡变	10	400	上级设备容量受限
9408	涟水	韩陈中心村二期3号箱变	10	630	上级设备容量受限
9409	涟水	义兴镇朱庄4#变	10	100	上级设备容量受限
9410	涟水	金碧华府3号配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
9411	涟水	朱码谈陈水厂2号变	10	200	上级设备容量受限
9412	涟水	涟城吾悦广场3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
9413	涟水	PMS_城区军民小区变1	10	200	上级设备容量受限
9414	涟水	方渡南六东拐东变	10	200	上级设备容量受限
9415	涟水	涟城吾悦广场6号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9416	涟水	PMS_杨口卢庄八组变1	10	400	上级设备容量受限
9417	涟水	PMS_南集南营新庄变1	10	200	上级设备容量受限
9418	涟水	南集彭滩1郁庄变	10	200	上级设备容量受限
9419	涟水	南集彭滩大庄变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9420	涟水	高沟顺河村部3号变	10	400	本级设备容量受限
9421	涟水	PMS_南集冯陈小邓二号变1	10	400	上级设备容量受限
9422	涟水	PMS_南集姚湾一组变1	10	400	上级设备容量受限
9423	涟水	PMS_杨口商贸城3#变1	10	400	上级设备容量受限
9424	涟水	唐集丰河沈队新增1#	10	400	上级设备容量受限
9425	涟水	PMS_朱码嵇庄村中心村2#配变	10	200	上级设备容量受限
9426	涟水	唐集胡缪新六队变	10	100	上级设备容量受限
9427	涟水	PMS_岔庙大埝1	10	200	上级设备容量受限
9428	涟水	唐集丰河朱庄	10	400	上级设备容量受限
9429	涟水	胡集社区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
9430	涟水	条河三期1#箱变	10	630	上级设备容量受限
9431	涟水	涟城吾悦广场5号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
9432	涟水	五港桃园王向柱上变	10	100	上级设备容量受限
9433	涟水	陈师乱庄配变	10	400	上级设备容量受限
9434	涟水	唐集陈圩二队	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9435	涟水	PMS_杨口郑洼九组台片	10	200	上级设备容量受限
9436	涟水	唐集徐刘一队变	10	100	上级设备容量受限
9437	涟水	杨口金庄河口变1	10	200	上级设备容量受限
9438	涟水	唐集周张南	10	100	上级设备容量受限
9439	涟水	唐集沈庄兴东1#	10	100	上级设备容量受限
9440	涟水	唐集汤码五队	10	200	上级设备容量受限
9441	涟水	唐集周张北1#	10	200	上级设备容量受限
9442	涟水	梁岔一队东变	10	400	上级设备容量受限
9443	涟水	岔庙圩里马庄	10	200	上级设备容量受限
9444	涟水	今世缘宿舍区（北厂） 配电变压器	10	500	上级设备容量受限
9445	涟水	余圩永锋小区3#变	10	315	上级设备容量受限
9446	涟水	涟城都市阳光2号配电室 8号变	10	800	上级设备容量受限
9447	涟水	成集姜庄变	10	100	上级设备容量受限
9448	涟水	涟城红日华府2号配电室 2号变	10	800	上级设备容量受限
9449	涟水	法华小区1#箱变配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9450	涟水	PMS_城区供电小区东区欧变	10	500	上级设备容量受限
9451	涟水	PMS_城区供电小区西区欧变	10	500	上级设备容量受限
9452	涟水	PMS_城区东贸商城欧变	10	630	上级设备容量受限
9453	涟水	方渡敬老院变	10	400	上级设备容量受限
9454	涟水	城区莲花小区东欧变	10	630	上级设备容量受限
9455	涟水	城区桥西箱变	10	400	上级设备容量受限
9456	涟水	石湖外口六队台片	10	400	上级设备容量受限
9457	涟水	蒋庵北荡九组2号变	10	400	本级设备容量受限
9458	涟水	PMS_城区郑小宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限
9459	涟水	黄营社区1号变	10	800	上级设备容量受限
9460	涟水	五港平安孙徐柱上变	10	100	上级设备容量受限
9461	涟水	中联壹城2#配电室4#变	10	1250	上级设备容量受限
9462	涟水	黄营张桥社区2号变	10	400	上级设备容量受限
9463	涟水	PMS_城区新世纪装饰城	10	630	上级设备容量受限
9464	涟水	朱桥社区1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9465	涟水	徐集集东徐庄配变	10	400	上级设备容量受限
9466	涟水	鲁渡农房小区	10	400	上级设备容量受限
9467	涟水	城区南城上院3#配电室 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
9468	涟水	PMS_城区学府茗苑1# (北)	10	630	上级设备容量受限
9469	涟水	PMS_城区学府茗苑2# (南)	10	630	上级设备容量受限
9470	涟水	成集谢孟变	10	100	上级设备容量受限
9471	涟水	成集法华村配变	10	200	上级设备容量受限
9472	涟水	成集施庄变	10	200	上级设备容量受限
9473	涟水	成集马庄东变	10	400	上级设备容量受限
9474	涟水	PMS_黄营丁沙李变	10	100	上级设备容量受限
9475	涟水	黄营前陈变	10	400	上级设备容量受限
9476	涟水	红窑刘码小区台片	10	200	上级设备容量受限
9477	涟水	PMS_黄营前徐变	10	200	上级设备容量受限
9478	涟水	南禄_朱圩六组变	10	100	上级设备容量受限
9479	涟水	梁岔公用3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9480	涟水	北集守阳五队	10	100	上级设备容量受限
9481	涟水	PMS_黄营旗杆街东变	10	400	上级设备容量受限
9482	涟水	麻垛西八南	10	200	上级设备容量受限
9483	涟水	麻垛西八西变	10	100	上级设备容量受限
9484	涟水	麻垛西八东	10	100	上级设备容量受限
9485	涟水	红窑小兰庄东台片	10	100	上级设备容量受限
9486	涟水	李集汪杨合兴柱上变	10	400	上级设备容量受限
9487	涟水	李集集南二队柱上变	10	400	上级设备容量受限
9488	涟水	李集集南三队东柱上变	10	100	上级设备容量受限
9489	涟水	高沟胡尧马庄2号变	10	400	本级设备容量受限
9490	涟水	余圩东西湾2#变	10	100	上级设备容量受限
9491	涟水	岔庙新河四队	10	200	上级设备容量受限
9492	涟水	PMS_杨口商贸城1#变	10	400	上级设备容量受限
9493	涟水	李集支河中心村柱上变	10	160	上级设备容量受限
9494	涟水	浅集王刘孙庄台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9495	涟水	李集笪巷时刘柱上变	10	200	上级设备容量受限
9496	涟水	黄营徐跳西薛西变	10	400	上级设备容量受限
9497	涟水	高沟二圩村部新变	10	400	本级设备容量受限
9498	涟水	南集桃园工业园区二号变	10	400	上级设备容量受限
9499	涟水	南集南营老庄二号变	10	400	上级设备容量受限
9500	涟水	朱码余东村瓦房北配变	10	100	上级设备容量受限
9501	涟水	时码陈圩六队南台片	10	100	上级设备容量受限
9502	涟水	浅集王刘街道配变	10	200	上级设备容量受限
9503	涟水	浅集徐老时队北台片	10	100	本级设备容量受限
9504	涟水	浅集浅东九队台片	10	100	上级设备容量受限
9505	涟水	浅集浅东8队二号台片	10	400	上级设备容量受限
9506	涟水	浅集浅东张庄台片	10	200	上级设备容量受限
9507	涟水	浅集浅东李庄台片	10	400	上级设备容量受限
9508	涟水	PMS_浅集王刘孔庄北台片	10	200	上级设备容量受限
9509	涟水	浅集王刘孔庄南台片	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9510	涟水	浅集王刘孔庄中台片	10	200	上级设备容量受限
9511	涟水	浅集王刘王庄北台片	10	200	上级设备容量受限
9512	涟水	浅集王刘张庄台片	10	100	上级设备容量受限
9513	涟水	高沟崔桥乙西新变	10	100	上级设备容量受限
9514	涟水	浅集金城前刘配变	10	200	上级设备容量受限
9515	涟水	浅集金城梁庄配变	10	400	上级设备容量受限
9516	涟水	浅集金城林庄配变	10	200	上级设备容量受限
9517	涟水	浅集花庄老庄	10	400	上级设备容量受限
9518	涟水	浅集花庄钱谢	10	200	上级设备容量受限
9519	涟水	浅集花庄胡梁台片	10	100	上级设备容量受限
9520	涟水	浅集花庄肖庄南	10	100	上级设备容量受限
9521	涟水	PMS_浅集金城油南配变	10	100	上级设备容量受限
9522	涟水	浅集李庄三徐北台片	10	100	上级设备容量受限
9523	涟水	浅集李庄三徐中台片	10	400	上级设备容量受限
9524	涟水	PMS_黄营九堡顾庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9525	涟水	时码马海明加工台片	10	100	上级设备容量受限
9526	涟水	黄营李圩七队变	10	100	上级设备容量受限
9527	涟水	黄营李圩三队变	10	100	上级设备容量受限
9528	涟水	李集郑庄徐庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9529	涟水	李集集南陶庄柱上变	10	400	上级设备容量受限
9530	涟水	李集林赵魏庄1号柱上变	10	315	上级设备容量受限
9531	涟水	梁岔汪圩大后庄变	10	200	上级设备容量受限
9532	涟水	梁岔陈溪花庄变	10	400	上级设备容量受限
9533	涟水	梁岔陈溪大东变	10	200	上级设备容量受限
9534	涟水	高沟顺河八队4号台片	10	400	上级设备容量受限
9535	涟水	黄营张桥元河变	10	100	上级设备容量受限
9536	涟水	黄营六堡六队北变	10	400	上级设备容量受限
9537	涟水	黄营张桥徐薛变	10	400	上级设备容量受限
9538	涟水	义兴张郑孙庄2#变	10	100	上级设备容量受限
9539	涟水	义兴张郑孙庄3#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9540	涟水	成集干南配变	10	100	上级设备容量受限
9541	涟水	浅集王刘学校台片	10	100	上级设备容量受限
9542	涟水	浅集王刘后刘台片	10	100	上级设备容量受限
9543	涟水	浅集王刘老庄台片	10	400	上级设备容量受限
9544	涟水	李集顺集十队柱上变	10	400	上级设备容量受限
9545	涟水	灰墩陈沟水厂2#柱上变	10	100	上级设备容量受限
9546	涟水	北集忠诚宋庄	10	400	上级设备容量受限
9547	涟水	李集集南陆庄柱上变	10	315	上级设备容量受限
9548	涟水	李集集南张庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9549	涟水	徐集胡寨八队变	10	100	上级设备容量受限
9550	涟水	PMS_南禄_朱圩马庄变	10	100	上级设备容量受限
9551	涟水	PMS_南禄_朱圩十组变	10	100	上级设备容量受限
9552	涟水	PMS_涟城金泽园小区1号 变	10	800	上级设备容量受限
9553	涟水	PMS_涟城金泽园小区2号 变	10	800	上级设备容量受限
9554	涟水	岔庙跃进丁头庄	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9555	涟水	岔庙六支张刘	10	400	上级设备容量受限
9556	涟水	岔庙六支东南庄变	10	200	上级设备容量受限
9557	涟水	岔庙堆口马庄	10	400	上级设备容量受限
9558	涟水	梁岔双楼张庄变	10	400	上级设备容量受限
9559	涟水	梁岔公用8#变	10	400	上级设备容量受限
9560	涟水	梁岔公用9#变	10	200	上级设备容量受限
9561	涟水	梁岔公用5#变	10	400	上级设备容量受限
9562	涟水	梁岔工业区3#变	10	400	上级设备容量受限
9563	涟水	朱码潘刘村秦姚北配变	10	400	上级设备容量受限
9564	涟水	唐集贾费三队1#变	10	200	上级设备容量受限
9565	涟水	方渡韩鲁于庄变	10	400	上级设备容量受限
9566	涟水	方渡韩鲁王庄变	10	100	上级设备容量受限
9567	涟水	大庄鲍圩台片	10	400	上级设备容量受限
9568	涟水	PMS_陈师板李南变	10	100	上级设备容量受限
9569	涟水	前进丁口王庄	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9570	涟水	陈师跨河南2#变	10	400	上级设备容量受限
9571	涟水	PMS_朱庄村2#配变配电 变压器	10	630	上级设备容量受限
9572	涟水	PMS_成集道明村变	10	400	上级设备容量受限
9573	涟水	成集尤大庄变	10	100	上级设备容量受限
9574	涟水	岔庙郝友张庄2#	10	100	上级设备容量受限
9575	涟水	方渡后营张庄北变	10	200	上级设备容量受限
9576	涟水	黄营张庄堆上变	10	100	上级设备容量受限
9577	涟水	麻垛祠堂江油坊	10	100	上级设备容量受限
9578	涟水	麻垛朱野场西	10	400	上级设备容量受限
9579	涟水	方渡韩鲁罗巷三队北变	10	400	上级设备容量受限
9580	涟水	方渡西三郑庄变	10	400	上级设备容量受限
9581	涟水	梁岔公用13#变	10	200	上级设备容量受限
9582	涟水	PMS_胡集菜场西台片	10	400	上级设备容量受限
9583	涟水	麻垛黄庄九队	10	200	上级设备容量受限
9584	涟水	麻垛代沙沈庄	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9585	涟水	红窑前张庄东台片	10	100	上级设备容量受限
9586	涟水	李集三桂朱庄2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9587	涟水	高沟张圩纪头圩后庄变	10	400	上级设备容量受限
9588	涟水	大东王陆东变	10	100	上级设备容量受限
9589	涟水	华昌安置小区1号变	10	400	上级设备容量受限
9590	涟水	华昌安置小区2号变	10	400	上级设备容量受限
9591	涟水	义兴后苗2#变	10	400	上级设备容量受限
9592	涟水	灰墩徐宋陈庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9593	涟水	黄营许荡何庄变	10	100	上级设备容量受限
9594	涟水	黄营九堡李庄变	10	100	上级设备容量受限
9595	涟水	黄营九堡蒋庄变	10	100	上级设备容量受限
9596	涟水	梁岔书香华庭配变	10	500	上级设备容量受限
9597	涟水	大东小学配变	10	400	上级设备容量受限
9598	涟水	大东刘圩南配变	10	315	上级设备容量受限
9599	涟水	唐集丰华四队1#	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9600	涟水	唐集丰河朱庄1#	10	100	上级设备容量受限
9601	涟水	唐集丰河吴队1#	10	100	上级设备容量受限
9602	涟水	大东牌东变	10	100	上级设备容量受限
9603	涟水	灰墩徐王柱上变	10	400	上级设备容量受限
9604	涟水	PMS_石湖中营一队台片	10	400	上级设备容量受限
9605	涟水	PMS_石湖中营三组台片	10	200	上级设备容量受限
9606	涟水	PMS_石湖中营五队台片	10	400	上级设备容量受限
9607	涟水	PMS_石湖月塔五队台片	10	100	上级设备容量受限
9608	涟水	PMS_石湖月塔工业园区台片	10	315	上级设备容量受限
9609	涟水	石湖月塔八队台片	10	400	上级设备容量受限
9610	涟水	PMS_石湖钱码台片	10	100	上级设备容量受限
9611	涟水	李集路口王庄2号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9612	涟水	李集桂生郭庄柱上变	10	100	上级设备容量受限
9613	涟水	涟城工业集中区8号箱变	10	400	上级设备容量受限
9614	涟水	涟城工业集中区9号箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9615	涟水	PMS_涟城食品小区1号变	10	315	上级设备容量受限
9616	涟水	PMS_涟城食品小区2号变	10	315	上级设备容量受限
9617	涟水	唐集河口三队1#变	10	100	上级设备容量受限
9618	涟水	涟城尤戚南变	10	200	上级设备容量受限
9619	涟水	涟城尤戚西变	10	100	上级设备容量受限
9620	涟水	朱码河网村中心庄西配变	10	100	本级设备容量受限
9621	涟水	义兴前胡2#变	10	400	上级设备容量受限
9622	涟水	PMS_义兴冯庄2#变	10	100	上级设备容量受限
9623	涟水	义兴刘谢2#变	10	200	上级设备容量受限
9624	涟水	义兴西代2#变	10	100	上级设备容量受限
9625	涟水	朱码嵇庄村戚庄配变	10	100	上级设备容量受限
9626	涟水	PMS_义兴街北2#变	10	100	上级设备容量受限
9627	涟水	PMS_义兴陈圩2#变	10	100	上级设备容量受限
9628	涟水	PMS_石湖工业园区台片	10	400	上级设备容量受限
9629	涟水	陈师翁严西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9630	涟水	朱码嵇庄村前王北配变	10	100	上级设备容量受限
9631	涟水	PMS_陈师刘田北变	10	100	上级设备容量受限
9632	涟水	PMS_陈师南地配变	10	100	上级设备容量受限
9633	涟水	黄营旗杆二队西变	10	100	上级设备容量受限
9634	涟水	黄营徐庄水厂变	10	400	上级设备容量受限
9635	涟水	朱码河网村陶庄北配变	10	400	上级设备容量受限
9636	涟水	杨口邮局变	10	100	上级设备容量受限
9637	涟水	红窑官何何庄台片	10	400	上级设备容量受限
9638	涟水	麻垛黄庄张庄南	10	100	上级设备容量受限
9639	涟水	麻垛东哨路西	10	100	上级设备容量受限
9640	涟水	麻垛河西兴庄东变	10	400	上级设备容量受限
9641	涟水	PMS_涟城东方明珠1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9642	涟水	PMS_涟城东方明珠1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
9643	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9644	涟水	PMS_涟城东方明珠2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9645	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
9646	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
9647	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
9648	涟水	PMS_涟城东方明珠3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
9649	涟水	高沟崔桥村部2号变	10	400	上级设备容量受限
9650	涟水	红窑加油站东台片	10	200	上级设备容量受限
9651	涟水	南集王圩朱庄二号变	10	100	上级设备容量受限
9652	涟水	岔庙义河金庄	10	315	上级设备容量受限
9653	涟水	涟城工业集中区5号变	10	400	上级设备容量受限
9654	涟水	前进丁口学校	10	100	上级设备容量受限
9655	涟水	PMS_大东吴邵东配变	10	200	上级设备容量受限
9656	涟水	罗徐田黄南台片	10	100	上级设备容量受限
9657	涟水	罗徐王庄台片	10	100	上级设备容量受限
9658	涟水	PMS_成集后大庄变	10	200	上级设备容量受限
9659	涟水	灰墩王嘴小区14号柱上变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9660	涟水	灰墩王嘴小区15号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9661	涟水	灰墩王嘴小区17号柱上变	10	100	上级设备容量受限
9662	涟水	灰墩王嘴小区19号柱上变	10	80	上级设备容量受限
9663	涟水	PMS_灰墩王嘴小区20号柱上变	10	200	上级设备容量受限
9664	涟水	灰墩王嘴小区21号柱上变	10	200	上级设备容量受限
9665	涟水	李集唐圩王庄柱上变	10	200	上级设备容量受限
9666	涟水	方渡前圩北变	10	200	上级设备容量受限
9667	涟水	方渡谭东王庄变	10	400	上级设备容量受限
9668	涟水	方渡谭东穆庄变	10	200	上级设备容量受限
9669	涟水	义兴小元庄变	10	100	上级设备容量受限
9670	涟水	义兴殷渡小区变	10	200	上级设备容量受限
9671	涟水	PMS_南禄_薛集街东变	10	200	上级设备容量受限
9672	涟水	PMS_李集笪北夏王柱上变	10	100	上级设备容量受限
9673	涟水	PMS_大东彭庄南配变	10	200	上级设备容量受限
9674	洪泽	万集草泽四组2号11210022综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9675	洪泽	PMS_仁和龚陈村渔场 15507040综合变	10	200	上级设备容量受限
9676	洪泽	三河新苑一品小区2号 11909021综合变	10	630	上级设备容量受限
9677	洪泽	PMS_仁和陈向中心村 15507027综合变	10	200	上级设备容量受限
9678	洪泽	PMS_朱坝灯南村东北 121212007综合变	10	200	本级设备容量受限
9679	洪泽	老子山东圩12407003综 合变	10	400	上级设备容量受限
9680	洪泽	老子山山后12407005综 合变	10	315	上级设备容量受限
9681	洪泽	万集纪繆三组11110021 综合变	10	400	上级设备容量受限
9682	洪泽	PMS_万集纪繆六组 11110020综合变	10	200	上级设备容量受限
9683	洪泽	PMS_万集徐庄四组 12210007综合变	10	200	上级设备容量受限
9684	洪泽	PMS_万集严渡一组 11410015综合变	10	200	上级设备容量受限
9685	洪泽	PMS_万集董集林场 11310023综合变	10	200	上级设备容量受限
9686	洪泽	共和永丰张庄12404013 综合变	10	100	上级设备容量受限
9687	洪泽	共和刘尖圩西11404019 综合变	10	200	上级设备容量受限
9688	洪泽	PMS_万集河口七组 11310028综合变	10	200	上级设备容量受限
9689	洪泽	共和菜场11304018综合 变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9690	洪泽	共和刘尖港东12204030 综合变	10	400	上级设备容量受限
9691	洪泽	共和新集连西11104014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9692	洪泽	共和新集街南11104024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9693	洪泽	共和小坝村部12204014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9694	洪泽	岔河合兴水厂B1501023 综合变	10	400	上级设备容量受限
9695	洪泽	岔河竹园小区B1301005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9696	洪泽	岔河滨河水厂B1301013 综合变	10	400	上级设备容量受限
9697	洪泽	岔河伏圣唐庄B1401004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9698	洪泽	岔河唐圩衡庄B1301040 综合变	10	200	上级设备容量受限
9699	洪泽	岔河陈庄1#B1301026综 合变	10	200	上级设备容量受限
9700	洪泽	三河蒋坝渔场11209010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9701	洪泽	PMS_三河蒋坝中街西 12209013综合变	10	630	上级设备容量受限
9702	洪泽	万集顾圩七组2号 11310040综合变	10	200	上级设备容量受限
9703	洪泽	三河塘西二组11309006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9704	洪泽	三河新堡八组11309012 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9705	洪泽	岔河滨河三组B1301012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9706	洪泽	共和刘尖港东泵 12204029综合变	10	200	上级设备容量受限
9707	洪泽	PMS_三河彭城二组 12109004综合变	10	200	上级设备容量受限
9708	洪泽	PMS_万集徐庄二组 12210016综合变	10	200	上级设备容量受限
9709	洪泽	PMS_三河彭城七组东 12109021综合变	10	200	上级设备容量受限
9710	洪泽	PMS_三河果园黄泥滩 12109014综合变	10	200	上级设备容量受限
9711	洪泽	共和小坝赵庄12204013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9712	洪泽	三河四坝陈坝11209008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9713	洪泽	三河四坝新区11209004 综合变	10	400	上级设备容量受限
9714	洪泽	岔河头圩八组B1701057 综合变	10	200	上级设备容量受限
9715	洪泽	PMS_三河彭城一组 12109006综合变	10	200	上级设备容量受限
9716	洪泽	岔河菜市场B1501033综 合变	10	400	上级设备容量受限
9717	洪泽	PMS_三河长河小钟 12309008综合变	10	200	上级设备容量受限
9718	洪泽	三河八里陈庄11309017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9719	洪泽	三河长堤南庄11909016 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9720	洪泽	共和双坝下圩南 11204002综合变	10	200	上级设备容量受限
9721	洪泽	共和街南11304011综合 变	10	400	上级设备容量受限
9722	洪泽	岔河陈庄杜庄南 B1301021综合变	10	200	上级设备容量受限
9723	洪泽	PMS_三河东园大庙 11209003综合变	10	200	上级设备容量受限
9724	洪泽	岔河头圩二组东 B1701067综合变	10	200	上级设备容量受限
9725	洪泽	三河蒋坝西堤12209006 箱变	10	630	上级设备容量受限
9726	洪泽	共和新集黄庄东 11104028综合变	10	100	上级设备容量受限
9727	洪泽	三河联堡三组11309019 综合变	10	200	上级设备容量受限
9728	洪泽	PMS_三河彭城七组 12109012综合变	10	200	上级设备容量受限
9729	洪泽	PMS_三河桥南马庄北 12309002综合变	10	200	上级设备容量受限
9730	洪泽	共和成人教11304006箱 变	10	630	上级设备容量受限
9731	洪泽	岔河伏圣郑庄B1401002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9732	洪泽	PMS_三河头河村部 12209023箱变	10	630	上级设备容量受限
9733	洪泽	共和润前良种场 11404016综合变	10	400	上级设备容量受限
9734	洪泽	PMS_三河长河大棚 12309007综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9735	洪泽	三河八里小区1号 11909016综合变	10	630	上级设备容量受限
9736	洪泽	PMS_三河彭城学校 12109008综合变	10	200	上级设备容量受限
9737	洪泽	三河长堤小区11909002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9738	洪泽	PMS_三河彭城河滩 12109020综合变	10	200	上级设备容量受限
9739	洪泽	三河联堡中心村3号 11309025综合变	10	200	上级设备容量受限
9740	洪泽	万集徐庄创业区2号 12210019综合变	10	400	上级设备容量受限
9741	洪泽	三河长堤渔场12309004 综合变	10	400	上级设备容量受限
9742	洪泽	蒋坝康养中心4号 11109011综合变	10	500	上级设备容量受限
9743	洪泽	三河八里堆埂11309004. 综合变	10	200	上级设备容量受限
9744	洪泽	黄集新张一组16305017 综合变	10	200	本级设备容量受限
9745	洪泽	PMS_三河彭城大窑 12109019综合变	10	200	上级设备容量受限
9746	洪泽	PMS_仁和陈向村向张 15507028综合变	10	200	上级设备容量受限
9747	洪泽	仁和龚陈村龚庄 15507035综合变	10	200	上级设备容量受限
9748	洪泽	PMS_仁和龚陈村部 15507037综合变	10	200	上级设备容量受限
9749	洪泽	仁和堆头集村龙头 15507048综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9750	洪泽	PMS_仁和堆头集村杨庄 15507049综合变	10	200	上级设备容量受限
9751	洪泽	三河八里黄庄11309019 综合变	10	200	上级设备容量受限
9752	洪泽	三河养殖三场11309024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9753	洪泽	三河街道市场2号 11909011综合变	10	400	上级设备容量受限
9754	洪泽	三河街道同兴11909013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9755	洪泽	三河桥南蒋庄12309013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9756	洪泽	PMS_三河桥南张庄 12309016综合变	10	200	上级设备容量受限
9757	洪泽	PMS_三河桥南郭庄 12309001综合变	10	200	上级设备容量受限
9758	洪泽	岔河合兴花祥B1501002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9759	洪泽	共和刘尖村部11404024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9760	洪泽	共和曹坊11304022综合 变	10	200	上级设备容量受限
9761	洪泽	共和王庄11304001综合 变	10	400	上级设备容量受限
9762	洪泽	共和街东12304002综合 变	10	400	上级设备容量受限
9763	洪泽	共和余庄11304004综合 变	10	200	上级设备容量受限
9764	洪泽	共和街道11304012综合 变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9765	洪泽	共和小坝代圩12204006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9766	洪泽	共和涧前赵庄12304012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9767	洪泽	共和涧前大庄12304013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9768	洪泽	共和涧前卢庄12304010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9769	洪泽	共和永丰代庄12404004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9770	洪泽	共和黄庄12404003综合 变	10	200	上级设备容量受限
9771	洪泽	共和同心12404002综合 变	10	200	上级设备容量受限
9772	洪泽	共和草桥大谢11404002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9773	洪泽	共和草桥冯圩11404003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9774	洪泽	共和草桥联合11404004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9775	洪泽	共和草桥潘庄11404008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9776	洪泽	共和涧前涧东11404014 综合变	10	400	上级设备容量受限
9777	洪泽	共和小坝腊元12204005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9778	洪泽	共和小坝宋庄12204007 综合变	10	400	上级设备容量受限
9779	洪泽	共和小坝杨庄12204009 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9780	洪泽	共和双坝七组11204005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9781	洪泽	共和小坝万新12204002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9782	洪泽	共和双坝新庄11304024 综合变	10	400	上级设备容量受限
9783	洪泽	共和刘尖周庄11404015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9784	洪泽	共和草桥草王11404021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9785	洪泽	共和刘尖刘庄11404022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9786	洪泽	共和简庄11304021综合 变	10	200	上级设备容量受限
9787	洪泽	老子山淮流12307015综 合变	10	400	上级设备容量受限
9788	洪泽	老子山顺河滩养殖场 12307033综合变	10	200	上级设备容量受限
9789	洪泽	朱坝朱高村南11612025 综合变	10	200	本级设备容量受限
9790	洪泽	老子山南山12307031综 合变	10	400	上级设备容量受限
9791	洪泽	万集工业园区11110010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9792	洪泽	PMS_万集西生产 11110001综合变	10	400	上级设备容量受限
9793	洪泽	万集土管所11110007综 合变	10	200	上级设备容量受限
9794	洪泽	共和赵集王圩11504019 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9795	洪泽	共和赵集高庄11504017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9796	洪泽	共和赵集费庄11504013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9797	洪泽	共和赵集果园11504012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9798	洪泽	共和赵集同心11504015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9799	洪泽	共和朱圩西圩11504008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9800	洪泽	PMS_万集农具厂 11110004综合变	10	400	上级设备容量受限
9801	洪泽	万集万中11110009综合 变	10	200	上级设备容量受限
9802	洪泽	共和朱圩圩拐11504009 综合变	10	100	上级设备容量受限
9803	洪泽	共和朱圩杨圩11504007 综合变	10	200	上级设备容量受限
9804	洪泽	共和朱圩胡坝11504005 综合变	10	200	上级设备容量受限
9805	洪泽	共和朱圩赵庄11504002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9806	洪泽	万集政府11110005综合 变	10	400	上级设备容量受限
9807	洪泽	PMS_万集五组11110011 综合变	10	200	上级设备容量受限
9808	洪泽	共和朱圩东圩11504001 综合变	10	200	上级设备容量受限
9809	洪泽	万集二组11110006综合 变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9810	洪泽	万集纪繆二组11110023 综合变	10	400	上级设备容量受限
9811	洪泽	万集纪繆五组11110022 综合变	10	400	上级设备容量受限
9812	洪泽	PMS_万集丰收村部 11110017综合变	10	400	上级设备容量受限
9813	洪泽	共和朱圩鱼场11504003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9814	洪泽	共和朱圩刘圩11504023 综合变	10	200	上级设备容量受限
9815	洪泽	共和朱圩张朱11104002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9816	洪泽	共和朱圩欧圩11104008 综合变	10	200	上级设备容量受限
9817	洪泽	共和朱圩村部11104010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9818	洪泽	共和朱圩姜圩11104011 综合变	10	400	上级设备容量受限
9819	洪泽	共和新集村部11104016 综合变	10	200	上级设备容量受限
9820	洪泽	共和小坝新坝12204016 综合变	10	400	上级设备容量受限
9821	洪泽	共和小坝费坝12204018 综合变	10	200	上级设备容量受限
9822	洪泽	万集严渡十组11310002 综合变	10	400	上级设备容量受限
9823	洪泽	万集严渡五组11310004 综合变	10	400	上级设备容量受限
9824	洪泽	万集河口二组11310024 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9825	洪泽	PMS_万集河口三组 11310025综合变	10	400	上级设备容量受限
9826	洪泽	万集河口十组11310027 综合变	10	200	上级设备容量受限
9827	洪泽	朱坝灯南村南121212001 综合变	10	200	本级设备容量受限
9828	洪泽	PMS_朱坝黄庄村北 121212018综合变	10	200	本级设备容量受限
9829	洪泽	共和刘尖赵元12204026 综合变	10	200	上级设备容量受限
9830	洪泽	共和新集万新11104018 综合变	10	200	上级设备容量受限
9831	洪泽	共和新集万庄11104012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9832	洪泽	共和新集连港11104015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9833	洪泽	共和新集万河11104020 综合变	10	200	上级设备容量受限
9834	洪泽	共和新集肖庄11104021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9835	洪泽	共和新集黄庄11104026 综合变	10	400	上级设备容量受限
9836	洪泽	共和新集新庄11104029 综合变	10	400	上级设备容量受限
9837	洪泽	共和新集孙庄11104030 综合变	10	100	上级设备容量受限
9838	洪泽	PMS_万集严南七组 11310012综合变	10	200	上级设备容量受限
9839	洪泽	PMS_万集严南四组 11310011综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9840	洪泽	万集严南二组11310010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9841	洪泽	万集顾圩二组11310007 综合变	10	400	上级设备容量受限
9842	洪泽	PMS_万集李湖九组 11310029综合变	10	200	上级设备容量受限
9843	洪泽	万集刘圩四组11310017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9844	洪泽	PMS_万集刘圩三组 11310018综合变	10	200	上级设备容量受限
9845	洪泽	万集刘圩二组11310015 综合变	10	400	上级设备容量受限
9846	洪泽	PMS_万集董集二组 11310019综合变	10	200	上级设备容量受限
9847	洪泽	万集董集三组11310020 综合变	10	200	上级设备容量受限
9848	洪泽	PMS_万集董集六组 11310022综合变	10	200	上级设备容量受限
9849	洪泽	万集董集五组11310021 综合变	10	400	上级设备容量受限
9850	洪泽	PMS_万集纪缪十组 11110018综合变	10	200	上级设备容量受限
9851	洪泽	万集徐庄创业区 12210008综合变	10	400	上级设备容量受限
9852	洪泽	PMS_老子山钟山温泉 12507002综合变	10	1000	上级设备容量受限
9853	洪泽	老子山顺河滩 5#12307029综合变	10	400	上级设备容量受限
9854	洪泽	老子山顺河滩 6#12307030综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9855	洪泽	共和新集街东11104022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9856	洪泽	PMS_三河头河新庄 11109005综合变	10	200	上级设备容量受限
9857	洪泽	万集王坝七组12110009 综合变	10	200	上级设备容量受限
9858	洪泽	共和朱圩新建11104003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9859	洪泽	共和朱圩欧圩西 11104007综合变	10	200	上级设备容量受限
9860	洪泽	共和朱圩杨庄11504006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9861	洪泽	共和涧前桥北12204011 综合变	10	200	上级设备容量受限
9862	洪泽	万集山阳九组北 12110017综合变	10	200	上级设备容量受限
9863	洪泽	万集山阳八组12110012 综合变	10	200	上级设备容量受限
9864	洪泽	朱坝朱高村三组 11612030综合变	10	200	本级设备容量受限
9865	洪泽	万集山阳七组12110010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9866	洪泽	万集郭贝四组11210017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9867	洪泽	万集郭贝八组11210018 综合变	10	400	上级设备容量受限
9868	洪泽	万集纪繆九组11110024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9869	洪泽	三河街道同兴南 11909014综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9870	洪泽	三河街道市场4号 11909020综合变	10	400	上级设备容量受限
9871	洪泽	三河街道市场3号 11909012综合变	10	400	上级设备容量受限
9872	洪泽	PMS_三河彭城中渡 12109013综合变	10	200	上级设备容量受限
9873	洪泽	PMS_三河果园万庄 12109017综合变	10	200	上级设备容量受限
9874	洪泽	PMS_三河彭城十组 12109007综合变	10	200	上级设备容量受限
9875	洪泽	万集王坝五组南 12110008综合变	10	200	上级设备容量受限
9876	洪泽	岔河新庄村部B1301015 综合变	10	200	上级设备容量受限
9877	洪泽	PMS_双沟三庄东 11502035综合变	10	200	本级设备容量受限
9878	洪泽	PMS_仁和三蒋村新庄 15107031综合变	10	200	本级设备容量受限
9879	洪泽	共和小坝立新12304014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9880	洪泽	万集李湖七组11410014 综合变	10	400	上级设备容量受限
9881	洪泽	PMS_老子山街中 2#12207012综合变	10	200	上级设备容量受限
9882	洪泽	共和双坝上坝12404014 综合变	10	400	上级设备容量受限
9883	洪泽	双沟严田北11202022综 合变	10	200	本级设备容量受限
9884	洪泽	万集纲要张庄11410006 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9885	洪泽	PMS_万集李湖十组 11410013综合变	10	200	上级设备容量受限
9886	洪泽	PMS_万集郭贝一组 11210016综合变	10	200	上级设备容量受限
9887	洪泽	共和文化中心11304015 综合变	10	400	上级设备容量受限
9888	洪泽	共和刘尖陈庄11404028 综合变	10	200	上级设备容量受限
9889	洪泽	共和双坝姚庄11204010 综合变	10	400	上级设备容量受限
9890	洪泽	老子山丁滩2#12307021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9891	洪泽	共和双坝三组11204013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9892	洪泽	共和刘尖港西12204028 综合变	10	200	上级设备容量受限
9893	洪泽	岔河陈庄村部东 B1301025综合变	10	200	上级设备容量受限
9894	洪泽	万集刘圩一组2号 11310045综合变	10	400	上级设备容量受限
9895	洪泽	共和草桥新港11404001 综合变	10	200	上级设备容量受限
9896	洪泽	三河蒋坝安置2期1号 11209013综合变	10	800	上级设备容量受限
9897	洪泽	PMS_万集徐庄工业小区 12210004综合变	10	400	上级设备容量受限
9898	洪泽	三河蒋坝乔庄11209008 综合变	10	400	上级设备容量受限
9899	洪泽	PMS_三河蒋坝新街 12209008综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9900	洪泽	三河塘西一组11309004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9901	洪泽	PMS_三河蒋坝织布南 12209012综合变	10	400	上级设备容量受限
9902	洪泽	岔河施汤施庄B1701007 综合变	10	200	上级设备容量受限
9903	洪泽	万集兴园路西11110003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9904	洪泽	岔河头圩九组B1701044 综合变	10	200	上级设备容量受限
9905	洪泽	万集粮管所11110038箱 变	10	400	上级设备容量受限
9906	洪泽	PMS_三河东园村部 11209006综合变	10	200	上级设备容量受限
9907	洪泽	PMS_三河果园厂部 11109002综合变	10	200	上级设备容量受限
9908	洪泽	三河八里窑庄11309022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9909	洪泽	三河蒋坝中学12209014 综合变	10	200	上级设备容量受限
9910	洪泽	黄集新张五组16305016 综合变	10	200	本级设备容量受限
9911	洪泽	三河八里村部11309018 综合变	10	250	上级设备容量受限
9912	洪泽	朱坝金季村四组 121212009综合变	10	200	本级设备容量受限
9913	洪泽	岔河头圩二组B1701037 综合变	10	200	上级设备容量受限
9914	洪泽	PMS_老子山教堂 12207016综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9915	洪泽	老子山桃园3#12307003 综合变	10	200	上级设备容量受限
9916	洪泽	老子山桃园2#12307002 综合变	10	200	上级设备容量受限
9917	洪泽	老子山丁滩3#12307022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9918	洪泽	老子山淮仁滩 3#12307010综合变	10	400	上级设备容量受限
9919	洪泽	万集纪缪四组11110035 综合变	10	400	上级设备容量受限
9920	洪泽	PMS_万集纪缪七组 11110025综合变	10	200	上级设备容量受限
9921	洪泽	朱坝汲湖村一组 13612040综合变	10	200	本级设备容量受限
9922	洪泽	共和同心东12404001综 合变	10	200	上级设备容量受限
9923	洪泽	共和赵集上圩11504010 综合变	10	315	上级设备容量受限
9924	洪泽	老子山丁滩5#12307024 综合变	10	200	上级设备容量受限
9925	洪泽	三河八里小区6号 11909022综合变	10	800	上级设备容量受限
9926	洪泽	PMS_三河头河船闸 12209015综合变	10	400	上级设备容量受限
9927	洪泽	PMS_三河桥南蒋庄2号 12309014综合变	10	400	上级设备容量受限
9928	洪泽	PMS_万集徐庄村部 12210017综合变	10	200	上级设备容量受限
9929	洪泽	三河蒋坝化工1209004综 合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9930	洪泽	岔河合兴高东B1501028 综合变	10	200	上级设备容量受限
9931	洪泽	万集河口一组11310037 综合变	10	400	上级设备容量受限
9932	洪泽	万集严渡三组11310038 综合变	10	400	上级设备容量受限
9933	洪泽	共和粮管所11304010综 合变	10	200	上级设备容量受限
9934	洪泽	共和邮政局11304016综 合变	10	200	上级设备容量受限
9935	洪泽	共和赵集赵圩11504018 综合变	10	200	上级设备容量受限
9936	洪泽	共和康居雅苑2号 12304004综合变	10	630	上级设备容量受限
9937	洪泽	万集纲要后郑11410017 综合变	10	400	上级设备容量受限
9938	洪泽	岔河伏圣韦庄B1401050 综合变	10	200	上级设备容量受限
9939	洪泽	岔河滨河五组南 B1301009综合变	10	200	上级设备容量受限
9940	洪泽	老子山南山西12307032 综合变	10	200	上级设备容量受限
9941	洪泽	老子山长山六组 12307036综合变	10	200	上级设备容量受限
9942	洪泽	共和小坝洪金12204021 综合变	10	200	上级设备容量受限
9943	洪泽	共和涧前涧心12204022 综合变	10	200	上级设备容量受限
9944	洪泽	岔河新庄曹庄B1301016 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9945	洪泽	三河八里宋庄11309016 综合变	10	100	上级设备容量受限
9946	洪泽	PMS_仁和金李村高缪 15507052综合变	10	200	本级设备容量受限
9947	洪泽	共和草桥村部11404006 综合变	10	400	上级设备容量受限
9948	洪泽	三河蒋坝康养中心1号 12209024综合变	10	500	上级设备容量受限
9949	洪泽	共和新集胡陈11104013 综合变	10	200	上级设备容量受限
9950	洪泽	朱坝灯南村三组 121212039综合变	10	400	本级设备容量受限
9951	洪泽	共和永丰新圩12404005 综合变	10	400	上级设备容量受限
9952	洪泽	共和刘尖陆庄11404018 综合变	10	200	上级设备容量受限
9953	洪泽	共和涧前村部12304006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9954	洪泽	岔河竹元学校B1301003 综合变	10	400	上级设备容量受限
9955	洪泽	共和施庄11304005综合 变	10	400	上级设备容量受限
9956	洪泽	共和施庄东11304003综 合变	10	400	上级设备容量受限
9957	洪泽	岔河村部B1301002综合 变	10	400	上级设备容量受限
9958	洪泽	PMS_老子山桥北 12507004综合变	10	400	上级设备容量受限
9959	洪泽	岔河荡朱南泵B1501023 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9960	洪泽	岔河滨河中心路 B1301010综合变	10	400	上级设备容量受限
9961	洪泽	老子山桃园4#12307004 综合变	10	200	上级设备容量受限
9962	洪泽	岔河伏圣村部B1401001 综合变	10	400	上级设备容量受限
9963	洪泽	PMS_仁和镇渔西二号 15507067综合变	10	200	上级设备容量受限
9964	洪泽	万集徐庄三组12210001 综合变	10	200	上级设备容量受限
9965	洪泽	PMS_万集纪缪七组南 11110037综合变	10	200	上级设备容量受限
9966	洪泽	PMS_三河蒋坝供电所 12209018箱变	10	630	上级设备容量受限
9967	洪泽	万集纲要青年2号 11410018综合变	10	400	上级设备容量受限
9968	洪泽	PMS_岔河制品厂 11201001配变	10	630	上级设备容量受限
9969	洪泽	共和永丰桥北12404006 综合变	10	200	上级设备容量受限
9970	洪泽	PMS_老子山渔家花园3号 12207004综合变	10	630	上级设备容量受限
9971	洪泽	共和张庄12304005箱变	10	630	上级设备容量受限
9972	洪泽	共和绿杨11304013箱变	10	630	上级设备容量受限
9973	洪泽	PMS_黄集专三 3#16305002综合变	10	400	本级设备容量受限
9974	洪泽	三河联堡村部11309023 箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9975	洪泽	PMS_老子山渔家花园1号 12207002综合变	10	630	上级设备容量受限
9976	洪泽	PMS_老子山渔家花园2号 12207003综合变	10	630	上级设备容量受限
9977	洪泽	三河四坝立新11209001 综合变	10	400	上级设备容量受限
9978	洪泽	三河八里小区2号 11909017综合变	10	630	上级设备容量受限
9979	洪泽	共和小坝费坝西 12204019综合变	10	200	上级设备容量受限
9980	洪泽	三河蒋坝新制镜 12209022箱变	10	630	上级设备容量受限
9981	洪泽	共和涧前涧北12204023 综合变	10	200	上级设备容量受限
9982	洪泽	万集街道11110008箱变	10	630	上级设备容量受限
9983	洪泽	三河梁湖村部西 11909015综合变	10	200	上级设备容量受限
9984	洪泽	唐圩线配变	10	400	上级设备容量受限
9985	洪泽	共和双坝费庄东 12404009综合变	10	200	上级设备容量受限
9986	洪泽	共和草桥高滩11404010 综合变	10	200	上级设备容量受限
9987	洪泽	PMS_万集董集一组 11310036综合变	10	200	上级设备容量受限
9988	洪泽	PMS_万集丰收刘庄 11110036综合变	10	200	上级设备容量受限
9989	洪泽	PMS_老子山街中 3#12207013综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9990	洪泽	PMS_老子山东圩 2#12507005综合变	10	400	上级设备容量受限
9991	洪泽	老子山顺河滩 4#12307028综合变	10	200	上级设备容量受限
9992	洪泽	老子山丁滩12307020综 合变	10	200	上级设备容量受限
9993	洪泽	老子山淮流滩12307017 综合变	10	200	上级设备容量受限
9994	洪泽	PMS_三河堤南沙场 11109008综合变	10	200	上级设备容量受限
9995	洪泽	PMS_朱坝灯南村四组 121212033综合变	10	200	本级设备容量受限
9996	洪泽	PMS_三河桥南新华 12309009综合变	10	200	上级设备容量受限
9997	洪泽	PMS_老子山供电所 12507001综合变	10	400	上级设备容量受限
9998	洪泽	共和小坝徐庄12204008 综合变	10	100	上级设备容量受限
9999	洪泽	三河养殖三场北 11309001综合变	10	200	上级设备容量受限
10000	洪泽	共和涧前高庄12304007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10001	洪泽	PMS_万集贝庄九组 12210015综合变	10	200	上级设备容量受限
10002	洪泽	PMS_三河头河杨庄 11109003综合变	10	200	上级设备容量受限
10003	洪泽	三河塘西团结11309008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10004	洪泽	三河联堡十组11309010 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10005	洪泽	万集合兴七组11310034 综合变	10	500	上级设备容量受限
10006	洪泽	三河联堡中心村2号 11309005综合变	10	400	上级设备容量受限
10007	洪泽	三河头河东湖11209001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10008	洪泽	老子山桃园6#12307006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10009	洪泽	老子山淮仁12307008综 合变	10	400	上级设备容量受限
10010	洪泽	万集王坝一组12110020 综合变	10	400	上级设备容量受限
10011	洪泽	共和小坝桑元12204004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10012	洪泽	PMS_三河桥南郭庄东 12309010综合变	10	400	上级设备容量受限
10013	洪泽	共和简庄北11304023综 合变	10	200	上级设备容量受限
10014	洪泽	万集老街11110034综合 变	10	200	上级设备容量受限
10015	洪泽	万集刘圩一组11310035 综合变	10	400	上级设备容量受限
10016	洪泽	共和赵集果园北 11504011综合变	10	400	上级设备容量受限
10017	洪泽	三河长河大庄11909017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10018	洪泽	万集王坝六组12110019 综合变	10	200	上级设备容量受限
10019	洪泽	万集丰收团结11110026 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10020	洪泽	PMS_万集纪缪八组 11110027综合变	10	200	上级设备容量受限
10021	洪泽	PMS_万集一组11110028 综合变	10	200	上级设备容量受限
10022	洪泽	万集万中2#11110029综 合变	10	200	上级设备容量受限
10023	洪泽	万集董集二组东 11310030综合变	10	200	上级设备容量受限
10024	洪泽	朱坝灯南村二组 121212038综合变	10	200	本级设备容量受限
10025	洪泽	双沟庆祥小庄11702015 综合变	10	200	本级设备容量受限
10026	洪泽	共和双坝谢庄11204006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10027	洪泽	共和双坝杨庄11204003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10028	洪泽	共和大治路12304001综 合变	10	400	上级设备容量受限
10029	洪泽	共和涧前大庄南 12304011综合变	10	200	上级设备容量受限
10030	洪泽	共和涧前卢河12304009 综合变	10	400	上级设备容量受限
10031	洪泽	共和涧前小庄12304008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10032	洪泽	共和涧前涧西11404013 综合变	10	200	上级设备容量受限
10033	洪泽	共和刘尖土圩11404025 综合变	10	200	上级设备容量受限
10034	洪泽	共和草桥新庄11404005 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10035	洪泽	共和草桥杨滩11404011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10036	洪泽	共和赵集杨庄11504014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10037	洪泽	共和新集张庄11104017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10038	洪泽	共和新集万河东 11104019综合变	10	200	上级设备容量受限
10039	洪泽	共和刘尖砖瓦厂 12204027综合变	10	200	上级设备容量受限
10040	洪泽	共和双坝韩庄11204009 综合变	10	400	上级设备容量受限
10041	洪泽	共和双坝倪庄11204012 综合变	10	315	上级设备容量受限
10042	洪泽	共和草桥王庄11404009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10043	洪泽	共和小坝万庄12204003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10044	洪泽	PMS_双沟宋庄东 11502003综合变	10	200	本级设备容量受限
10045	洪泽	PMS_老子山东大圩 12407001综合变	10	200	上级设备容量受限
10046	洪泽	PMS_老子山街北 2#12207019综合变	10	400	上级设备容量受限
10047	洪泽	老子山桥北2#12407004 综合变	10	400	上级设备容量受限
10048	洪泽	老子山一撮毛 2#12307025综合变	10	250	上级设备容量受限
10049	洪泽	PMS_万集工业园区 3#11110030综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10050	洪泽	老子山顺河滩养殖场 2#12307034综合变	10	200	上级设备容量受限
10051	洪泽	老子山长山六组 2#12307037综合变	10	200	上级设备容量受限
10052	洪泽	岔河头圩三组北 B1701039综合变	10	200	上级设备容量受限
10053	洪泽	岔河滨河小区B1301014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10054	洪泽	PMS_三河彭城大东庄 12109001综合变	10	200	上级设备容量受限
10055	洪泽	PMS_三河彭城四组 12109002综合变	10	160	上级设备容量受限
10056	洪泽	PMS_三河彭城尾渡 12109005综合变	10	200	上级设备容量受限
10057	洪泽	三河果园芦庄12109015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10058	洪泽	PMS_三河蒋坝果园 12109016综合变	10	200	上级设备容量受限
10059	洪泽	岔河合兴张席B1501003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10060	洪泽	岔河合兴庙湾B1501004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10061	洪泽	岔河合兴后张B1501005 综合变	10	400	上级设备容量受限
10062	洪泽	PMS_万集居民集中区 1#11110032综合变	10	400	上级设备容量受限
10063	洪泽	PMS_仁和堆头集小区 15507051综合变.	10	200	上级设备容量受限
10064	洪泽	仁和陈向村庄口 15507032综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10065	洪泽	仁和龚陈村翟杨 15507038综合变.	10	400	上级设备容量受限
10066	洪泽	三河四坝桥南11209005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10067	洪泽	双沟姚韦十一组西 11102010综合变	10	400	本级设备容量受限
10068	洪泽	共和双坝五组11204008 综合变	10	400	上级设备容量受限
10069	洪泽	共和刘尖费庄11404023 综合变	10	200	上级设备容量受限
10070	洪泽	共和建设路11304019综 合变	10	200	上级设备容量受限
10071	洪泽	岔河头圩七组B1701020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10072	洪泽	老子山长山六组 3#12307038综合变	10	200	上级设备容量受限
10073	洪泽	岔河伏圣东B1401044综 合变	10	200	上级设备容量受限
10074	洪泽	岔河伏圣南唐2#B141041 综合变	10	200	上级设备容量受限
10075	洪泽	三河蒋坝安澜小镇1号 12209002综合变	10	630	上级设备容量受限
10076	洪泽	PMS_三河桥南郭庄泵站 12309003综合变	10	200	上级设备容量受限
10077	洪泽	PMS_三河东园袁庄 11209002综合变	10	200	上级设备容量受限
10078	洪泽	PMS_三河果园芦庄东 12109023综合变	10	200	上级设备容量受限
10079	洪泽	共和新集七庄11104027 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10080	洪泽	PMS_万集草泽六组 11210006综合变	10	200	上级设备容量受限
10081	洪泽	万集严渡二组11310001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10082	洪泽	万集山阳三组12110016 综合变	10	200	上级设备容量受限
10083	洪泽	PMS_万集贝庄八组 12210014综合变	10	200	上级设备容量受限
10084	洪泽	万集丰收南11110015综 合变	10	400	上级设备容量受限
10085	洪泽	PMS_万集顾圩七组 11310009综合变	10	200	上级设备容量受限
10086	洪泽	万集顾圩九组11310006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10087	洪泽	PMS_万集郭贝九组 11210013综合变	10	200	上级设备容量受限
10088	洪泽	PMS_万集贝庄五组 12210013综合变	10	200	上级设备容量受限
10089	洪泽	万集严渡八组11310003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10090	洪泽	万集顾圩四组11310008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10091	洪泽	PMS_万集刘圩五组 11310016综合变	10	200	上级设备容量受限
10092	洪泽	PMS_万集丰收北 11110016综合变	10	200	上级设备容量受限
10093	洪泽	万集草泽四组11210003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10094	洪泽	万集草泽五组11210002 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10095	洪泽	万集王坝二组12110003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10096	洪泽	PMS_仁和堆头集村湖区 15507044综合变	10	200	上级设备容量受限
10097	洪泽	岔河滨河一组B1301011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10098	洪泽	岔河唐圩衡湾B1301038 综合变	10	200	上级设备容量受限
10099	洪泽	岔河唐圩刘庄B1301036 综合变	10	200	上级设备容量受限
10100	洪泽	岔河唐圩衡湾南 B1301037综合变	10	200	上级设备容量受限
10101	洪泽	岔河唐圩刘庄南 B1301035综合变	10	200	上级设备容量受限
10102	洪泽	老子山桃园12307001综 合变	10	400	上级设备容量受限
10103	洪泽	三河联堡二组11309020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10104	洪泽	三河八里汪庄11309020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10105	洪泽	三河联堡五组11309015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10106	洪泽	黄集新张七组16305014 综合变	10	200	本级设备容量受限
10107	洪泽	岔河界沟#6A1301012综 合变	10	200	本级设备容量受限
10108	洪泽	共和赵集下元11504022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10109	洪泽	朱坝汲湖村东13612016 综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10110	洪泽	朱坝马棚村西11612015 综合变	10	400	本级设备容量受限
10111	洪泽	PMS_万集河口九组 11310026综合变	10	200	上级设备容量受限
10112	洪泽	三河联堡九组11309018 综合变	10	400	上级设备容量受限
10113	洪泽	PMS_黄集赵桥郭庄 12405010综合变	10	200	本级设备容量受限
10114	洪泽	PMS_黄集孙庄十组 16505019综合变	10	200	本级设备容量受限
10115	洪泽	PMS_三河蒋坝东园 11209007综合变	10	200	上级设备容量受限
10116	洪泽	PMS_三河彭城小区西 12109018综合变	10	200	上级设备容量受限
10117	洪泽	PMS_三河彭城五组 12109003综合变	10	200	上级设备容量受限
10118	洪泽	PMS_三河桥南韩庄 12309011综合变	10	200	上级设备容量受限
10119	洪泽	PMS_万集河口六组 11310033综合变	10	200	上级设备容量受限
10120	洪泽	PMS_万集草泽村部 11210019综合变	10	200	上级设备容量受限
10121	洪泽	PMS_万集丰收新庄 11110031综合变	10	200	上级设备容量受限
10122	洪泽	共和双坝邓庄11204004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10123	洪泽	共和草桥李庄11404012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10124	洪泽	共和小坝新庄12204015 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10125	洪泽	PMS_万集郭贝二组 11210011综合变	10	200	上级设备容量受限
10126	洪泽	老子山桃园5#12307005 综合变	10	400	上级设备容量受限
10127	洪泽	万集合兴一组11410016 综合变	10	400	上级设备容量受限
10128	洪泽	PMS_万集严渡四组 11310032综合变	10	200	上级设备容量受限
10129	洪泽	PMS_万集郭贝六组 11210020综合变	10	200	上级设备容量受限
10130	洪泽	三河长河小区南 11909007箱变	10	400	上级设备容量受限
10131	洪泽	三河长河小区北 11909008箱变	10	400	上级设备容量受限
10132	洪泽	岔河陈庄后圩东 B1301019综合变	10	200	上级设备容量受限
10133	洪泽	三河长河小区1号 11909009箱变	10	400	上级设备容量受限
10134	洪泽	三河苗圃2号11309003综 合变	10	200	上级设备容量受限
10135	洪泽	老子山桃园7#12307007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10136	洪泽	老子山淮仁滩 6#12307013综合变	10	200	上级设备容量受限
10137	洪泽	老子山影剧院小区 12207020综合变	10	400	上级设备容量受限
10138	洪泽	三河蒋坝康养中心3号 12209025综合变	10	500	上级设备容量受限
10139	洪泽	万集郭贝八组2号 11210023综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10140	洪泽	三河蒋坝头河船闸 12209015箱变	10	630	上级设备容量受限
10141	洪泽	三河苗圃1号11309002综 合变	10	200	上级设备容量受限
10142	洪泽	PMS_三河蒋坝制镜 12209022箱变	10	630	上级设备容量受限
10143	洪泽	三河长堤小区北 11909006箱变	10	400	上级设备容量受限
10144	洪泽	三河联堡渔场北 11309016综合变	10	200	上级设备容量受限
10145	洪泽	PMS_三河蒋坝乔庄北 12209020箱变	10	630	上级设备容量受限
10146	洪泽	万集河口四组 2#11310044综合变	10	200	上级设备容量受限
10147	洪泽	岔河头圩十二组 B1701070综合变	10	200	上级设备容量受限
10148	洪泽	三河联堡二组2号 11309021综合变	10	200	上级设备容量受限
10149	洪泽	PMS_三河苗圃3号 11209004综合变	10	200	上级设备容量受限
10150	洪泽	三河八里小区5号 11909015综合变	10	800	上级设备容量受限
10151	洪泽	共和润前良种场2号 12204025综合变	10	200	上级设备容量受限
10152	洪泽	PMS_三河蒋坝机械变 12209019箱变	10	500	上级设备容量受限
10153	洪泽	共和街西11304020箱变	10	630	上级设备容量受限
10154	洪泽	共和朱圩新建北 11104004综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10155	洪泽	街北配变	10	630	上级设备容量受限
10156	洪泽	万集山阳五组西 12110023综合变	10	400	上级设备容量受限
10157	洪泽	PMS_三河彭城西加工 12109009箱变	10	630	上级设备容量受限
10158	洪泽	PMS_三河彭城小区 12109010箱变	10	630	上级设备容量受限
10159	洪泽	共和新集汤元11104023 箱变	10	630	上级设备容量受限
10160	洪泽	共和政府11304014箱变	10	630	上级设备容量受限
10161	洪泽	PMS_老子山街中 12207011综合变	10	630	上级设备容量受限
10162	洪泽	共和双坝倪庄南 11204011综合变	10	200	上级设备容量受限
10163	洪泽	三河联堡六组北 11309013综合变	10	200	上级设备容量受限
10164	洪泽	PMS_老子山迎湖小区2号 12207020综合变	10	800	上级设备容量受限
10165	洪泽	万集顾圩四组2号 11310043综合变	10	200	上级设备容量受限
10166	洪泽	PMS_仁和陈向村环湖 15507065综合变	10	200	上级设备容量受限
10167	洪泽	三河蒋坝安置2期3号 11209014综合变	10	800	上级设备容量受限
10168	洪泽	共和新街11304008箱变	10	630	上级设备容量受限
10169	洪泽	共和老街11304017箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10170	洪泽	三河四坝小严11209006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10171	洪泽	共和朱圩朱圩11104006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10172	洪泽	三河长堤东小区1号 11909001综合变	10	200	上级设备容量受限
10173	洪泽	PMS_老子山温泉名居2号 12507007综合变	10	630	上级设备容量受限
10174	洪泽	三河蒋坝安置小区2号 12209026综合变	10	1000	上级设备容量受限
10175	洪泽	三河蒋坝安置小区1号 11109012综合变	10	1000	上级设备容量受限
10176	洪泽	PMS_黄集大楚一组 16305004综合变	10	200	本级设备容量受限
10177	洪泽	共和朱圩鱼场北 11504004综合变	10	200	上级设备容量受限
10178	洪泽	共和刘尖朱庄11404020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10179	洪泽	其虎小区3号B1301045综 合变	10	630	上级设备容量受限
10180	洪泽	王骆殿1号B1301043综合 变	10	630	上级设备容量受限
10181	洪泽	万集严渡九组北 11310041综合变	10	400	上级设备容量受限
10182	洪泽	三河油田驾校11409004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10183	洪泽	三河长堤东小区3号 11909003综合变	10	200	上级设备容量受限
10184	洪泽	万集河口一组2号 11310039综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10185	洪泽	三河长堤小区南 11909005箱变	10	400	上级设备容量受限
10186	洪泽	PMS_黄集大孙 5#16505005综合变	10	200	本级设备容量受限
10187	洪泽	黄集新张四组16305015 综合变	10	200	本级设备容量受限
10188	洪泽	共和双坝费庄小区 12404011箱变	10	400	上级设备容量受限
10189	洪泽	共和村部11304002箱变	10	630	上级设备容量受限
10190	洪泽	共和钟庄11304007箱变	10	630	上级设备容量受限
10191	洪泽	三河蒋坝大杨庄 11109007箱变	10	630	上级设备容量受限
10192	洪泽	三河新堡九组11309009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10193	洪泽	万集河口四组11310042 综合变	10	200	上级设备容量受限
10194	洪泽	万集山阳一组12110021 综合变	10	200	上级设备容量受限
10195	洪泽	三河新堡七组11309011 综合变	10	400	上级设备容量受限
10196	洪泽	PMS_三河蒋坝机械东 1220902箱变	10	400	上级设备容量受限
10197	洪泽	三河油田七号地 11409006综合变	10	200	上级设备容量受限
10198	洪泽	万集王坝小学12110022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10199	洪泽	PMS_仁和陈向村陈向 15507030箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10200	洪泽	仁和龚陈村部二号 15507058综合变	10	200	上级设备容量受限
10201	洪泽	三河街道市场11909010 箱变	10	400	上级设备容量受限
10202	洪泽	PMS_万集李湖五组 11410019综合变	10	200	上级设备容量受限
10203	洪泽	PMS_仁和龚陈村龚庄二 号15507059综合变	10	400	上级设备容量受限
10204	洪泽	仁和龚陈村翟杨二号 15507060综合变	10	400	上级设备容量受限
10205	洪泽	蒋坝康养中心2号 11109010综合变	10	500	上级设备容量受限
10206	洪泽	万集徐庄七组12210006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10207	洪泽	三河油田农工商 11409008综合变	10	200	上级设备容量受限
10208	洪泽	PMS_仁和堆头集小区二 号15507056综合配变	10	200	上级设备容量受限
10209	洪泽	PMS_仁和陈向村陈向三 号15507055箱变	10	400	上级设备容量受限
10210	洪泽	岔河灯朱中心村 B1501029综合变	10	400	上级设备容量受限
10211	洪泽	岔河荡朱中心村 B1501001综合变	10	250	上级设备容量受限
10212	洪泽	万集吴庄二组11210010 综合变	10	400	上级设备容量受限
10213	洪泽	三河油田提水泵 11409001综合变	10	315	上级设备容量受限
10214	洪泽	PMS_仁和镇渔西 15507042箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10215	洪泽	三河油田提水泵2号 11409002综合变	10	200	上级设备容量受限
10216	洪泽	三河联堡渔场11309017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10217	洪泽	岔河施汤七八组 B1701010综合变	10	200	上级设备容量受限
10218	洪泽	岔河施汤施东B1701004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10219	洪泽	岔河竹园南泵B1701011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10220	洪泽	岔河施汤冯庄B1701003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10221	洪泽	岔河施汤六组B1701009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10222	洪泽	万集王坝三组12110007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10223	洪泽	三河油田提水泵1号 11409003综合变	10	200	上级设备容量受限
10224	洪泽	岔河施汤村部B1701006 综合变	10	200	上级设备容量受限
10225	洪泽	岔河施汤新区B1701008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10226	洪泽	PMS_万集纪缪十一组 11110019综合变	10	200	上级设备容量受限
10227	洪泽	共和刘尖新圩11404026 综合变	10	200	上级设备容量受限
10228	洪泽	三河油田南化2号 11409010综合变	10	160	上级设备容量受限
10229	洪泽	PMS_三河头河堆 11109006综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10230	洪泽	三河油田食品厂 11409005综合变	10	200	上级设备容量受限
10231	洪泽	共和赵集王圩东 11504020综合变	10	200	上级设备容量受限
10232	洪泽	共和康居雅苑1号 12304003综合变	10	630	上级设备容量受限
10233	洪泽	PMS_老子山车站 12207001综合变	10	500	上级设备容量受限
10234	洪泽	PMS_老子山淮仁桥 12507003综合变	10	500	上级设备容量受限
10235	洪泽	PMS_三河蒋坝民俗 12209001综合变	10	400	上级设备容量受限
10236	洪泽	老子山梨园12207009综 合变	10	630	上级设备容量受限
10237	洪泽	岔河施汤渔场B1701005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10238	洪泽	三河四坝严庄2号 11209003综合变	10	200	上级设备容量受限
10239	洪泽	岔河头圩一组B1701058 综合变	10	200	上级设备容量受限
10240	洪泽	三河长堤南庄2号 12309006综合变	10	400	上级设备容量受限
10241	洪泽	岔河施汤杨庄B1701012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10242	洪泽	岔河唐圩村部南 B1301029综合变	10	200	上级设备容量受限
10243	洪泽	三河长堤渔场2号 12309005综合变	10	400	上级设备容量受限
10244	洪泽	岔河唐圩东唐B1301034 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10245	洪泽	PMS_三河苗圃4号 11209005综合变	10	200	上级设备容量受限
10246	洪泽	岔河头圩公司北 B1701068综合变	10	200	上级设备容量受限
10247	洪泽	岔河吴祁胡庄南 11701059综合变	10	200	本级设备容量受限
10248	洪泽	万集工业园区4号 11210024综合变	10	400	上级设备容量受限
10249	洪泽	岔河头圩六组B1701069 综合变	10	200	上级设备容量受限
10250	洪泽	朱坝朱高村一组 11612059综合变	10	200	本级设备容量受限
10251	洪泽	岔河施汤施庄2号 B1701001综合变	10	200	上级设备容量受限
10252	洪泽	共和刘尖陆庄西 11404029综合变	10	400	上级设备容量受限
10253	洪泽	三河长堤小区2号 11909004箱变	10	400	上级设备容量受限
10254	洪泽	万集山阳五组2号 12110025综合变	10	400	上级设备容量受限
10255	洪泽	安澜小镇2号11209012综 合变	10	630	上级设备容量受限
10256	洪泽	三河油田南化1号 11409009综合变	10	400	上级设备容量受限
10257	洪泽	三河桥南韩庄泵站 12309005综合变	10	200	上级设备容量受限
10258	洪泽	万集丰收村部北 11410020综合变	10	400	上级设备容量受限
10259	洪泽	三河新苑一品小区1号 11209026综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10260	洪泽	PMS_三河东园泵站 12209003综合变	10	400	上级设备容量受限
10261	洪泽	PMS_三河蒋坝老街 12209005综合变	10	200	上级设备容量受限
10262	洪泽	万集草泽林场11210004 综合变	10	400	上级设备容量受限
10263	洪泽	PMS_三河头河郑庄 11209011综合变	10	200	上级设备容量受限
10264	洪泽	PMS_三河蒋坝织布 12209011综合变	10	400	上级设备容量受限
10265	洪泽	黄集康王西变12105025 综合变	10	200	本级设备容量受限
10266	洪泽	三河四坝涂庄1120902综 合变	10	250	上级设备容量受限
10267	洪泽	三河四坝陈庄11209009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10268	洪泽	三河联堡林桑11309022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10269	洪泽	三河联堡六组11309014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10270	洪泽	PMS_黄集专三蚕桑厂 16305003综合变	10	200	本级设备容量受限
10271	洪泽	双沟三庄南11502010综 合变	10	200	本级设备容量受限
10272	洪泽	PMS_双沟孙庄北 11502015综合变	10	200	本级设备容量受限
10273	洪泽	三河八里赵庄113090026 综合变	10	200	上级设备容量受限
10274	洪泽	PMS_三河八里朱庄 11309023综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10275	洪泽	万集吴庄四组11210009 综合变	10	200	上级设备容量受限
10276	洪泽	PMS_万集吴庄村 11210008综合变	10	200	上级设备容量受限
10277	洪泽	朱坝袁集村北13612022 综合变	10	200	本级设备容量受限
10278	洪泽	PMS_万集郭贝小学 11210015综合变	10	200	上级设备容量受限
10279	洪泽	PMS_万集郭贝十组 11210014综合变	10	200	上级设备容量受限
10280	洪泽	PMS_万集郭贝北 11210012综合变	10	200	上级设备容量受限
10281	洪泽	岔河荡朱荡东B1501018 综合变	10	400	上级设备容量受限
10282	洪泽	岔河荡朱西泵B1501019 综合变	10	200	上级设备容量受限
10283	洪泽	朱坝袁集村南13612019 综合变	10	400	本级设备容量受限
10284	洪泽	PMS_仁和陈向村七一圩 15507033综合变	10	200	上级设备容量受限
10285	洪泽	PMS_仁和堆头集村部 15507046综合变	10	200	上级设备容量受限
10286	洪泽	岔河东陈水生园 B1501024综合变	10	200	上级设备容量受限
10287	洪泽	岔河荡朱后陈B1501020 综合变	10	200	上级设备容量受限
10288	洪泽	PMS_老子山水产 12207017综合变	10	400	上级设备容量受限
10289	洪泽	岔河三朱后陈B1501021 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10290	洪泽	岔河荡朱后范B1501022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10291	洪泽	万集纲要桥南11410001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10292	洪泽	万集纲要后河11410005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10293	洪泽	共和双坝费庄12404010 综合变	10	200	上级设备容量受限
10294	洪泽	共和永丰张桥12404008 综合变	10	200	上级设备容量受限
10295	洪泽	共和双坝赵庄12404007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10296	洪泽	万集纲要青年11410003 综合变	10	400	上级设备容量受限
10297	洪泽	PMS_万集纲要中东 11410004综合变	10	200	上级设备容量受限
10298	洪泽	万集纲要五七11410002 综合变	10	400	上级设备容量受限
10299	洪泽	万集王坝五组12110001 综合变	10	400	上级设备容量受限
10300	洪泽	万集王坝二组后庄 12110006综合变	10	200	上级设备容量受限
10301	洪泽	岔河漆包线厂B1501005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10302	洪泽	共和永丰王庄12404012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10303	洪泽	PMS_万集草泽三组 11210001综合变	10	200	上级设备容量受限
10304	洪泽	万集王坝四组12110004 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10305	洪泽	万集王坝后庄12110005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10306	洪泽	万集王坝九组12110002 综合变	10	400	上级设备容量受限
10307	洪泽	万集山阳十一组 12110018综合变	10	400	上级设备容量受限
10308	洪泽	万集山阳九组12110011 综合变	10	200	上级设备容量受限
10309	洪泽	万集山阳五组12110015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10310	洪泽	万集山阳二组12110014 综合变	10	200	上级设备容量受限
10311	洪泽	万集李湖二组11410009 综合变	10	400	上级设备容量受限
10312	洪泽	万集李湖四组11410008 综合变	10	400	上级设备容量受限
10313	洪泽	万集李湖三组11410012 综合变	10	400	上级设备容量受限
10314	洪泽	万集李湖十一组 11410011综合变	10	400	上级设备容量受限
10315	洪泽	PMS_万集徐庄魏庄 12210005综合变	10	200	上级设备容量受限
10316	洪泽	万集李湖林场11410010 综合变	10	400	上级设备容量受限
10317	洪泽	万集李湖村部11410007 综合变	10	315	上级设备容量受限
10318	洪泽	三河塘西赵东11309003 综合变	10	200	上级设备容量受限
10319	洪泽	三河新堡二组11309007 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10320	洪泽	PMS_万集徐庄八组 12210003综合变	10	200	上级设备容量受限
10321	洪泽	PMS_三河头河二组 11109004综合变	10	400	上级设备容量受限
10322	洪泽	PMS_万集徐庄六组 12210002综合变	10	200	上级设备容量受限
10323	洪泽	三河头河堤南11109009 综合变	10	315	上级设备容量受限
10324	洪泽	PMS_万集贝庄三组 12210012综合变	10	200	上级设备容量受限
10325	洪泽	PMS_仁和龚陈村杨圩 15507039综合变	10	200	上级设备容量受限
10326	洪泽	PMS_老子山中山 12207014综合变	10	400	上级设备容量受限
10327	洪泽	PMS_仁和龚陈村郭庄 15507036综合变	10	200	上级设备容量受限
10328	洪泽	共和赵集黄庄11504016 综合变	10	100	上级设备容量受限
10329	洪泽	共和朱圩堆坂11104005 综合变	10	200	上级设备容量受限
10330	洪泽	万集工业园区 2#11210007综合变	10	400	上级设备容量受限
10331	洪泽	PMS_三河桥南韩庄东 12309012综合变	10	400	上级设备容量受限
10332	洪泽	PMS_仁和堆头集村西 15507045综合变	10	200	上级设备容量受限
10333	洪泽	PMS_万集合兴十组 11310005综合变	10	200	上级设备容量受限
10334	洪泽	共和刘尖大坝11404017 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10335	洪泽	共和双坝代庄11204007 综合变	10	400	上级设备容量受限
10336	洪泽	PMS_双沟严田东 11202017综合变	10	200	本级设备容量受限
10337	洪泽	共和小坝刘庄12204017 综合变	10	200	上级设备容量受限
10338	洪泽	共和新集冶长11104025 综合变	10	200	上级设备容量受限
10339	洪泽	共和赵集王庄11504021 综合变	10	200	上级设备容量受限
10340	洪泽	PMS_老子山东风 12207015综合变	10	400	上级设备容量受限
10341	洪泽	PMS_老子山东圩 3#12507006综合变	10	400	上级设备容量受限
10342	洪泽	三河蒋坝安置2期2号 11109013综合变	10	800	上级设备容量受限
10343	洪泽	三河油田农场4号 11209021综合变	10	315	上级设备容量受限
10344	洪泽	共和水厂11304009箱变	10	630	上级设备容量受限
10345	洪泽	三河油田泵站11209022 综合变	10	200	上级设备容量受限
10346	洪泽	三河油田机修1号 11209013综合变	10	400	上级设备容量受限
10347	洪泽	万集顾圩十组11310031 综合变	10	200	上级设备容量受限
10348	洪泽	三河油田机井11209010 综合变	10	200	上级设备容量受限
10349	洪泽	三河油田机修2号 11209014综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10350	洪泽	三河油田地调11209012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10351	洪泽	三河油田三中11209028 综合变	10	200	上级设备容量受限
10352	洪泽	三河油田渔场11209015 综合变	10	200	上级设备容量受限
10353	洪泽	三河油田鸡场北 11209017综合变	10	200	上级设备容量受限
10354	洪泽	三河油田农场1号 11209018综合变	10	315	上级设备容量受限
10355	洪泽	三河祥发农机11209025 综合变	10	200	上级设备容量受限
10356	洪泽	三河油田加工厂 11209024综合变	10	200	上级设备容量受限
10357	洪泽	三河蒋坝安置2期4号 11109014综合变	10	800	上级设备容量受限
10358	洪泽	三河养殖三场2号 11309025综合变	10	200	上级设备容量受限
10359	洪泽	老子山淮流2#12307016 综合变	10	200	上级设备容量受限
10360	洪泽	三河油田农场2号 11209019综合变	10	200	上级设备容量受限
10361	洪泽	三河油田农场3号 11209020综合变	10	200	上级设备容量受限
10362	洪泽	老子山淮流滩 3#12307019综合变	10	200	上级设备容量受限
10363	洪泽	万集草泽二组11210005 综合变	10	400	上级设备容量受限
10364	洪泽	其虎小区1号B1301044综 合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10365	洪泽	PMS_三河彭城小区东 12109022箱变	10	400	上级设备容量受限
10366	洪泽	万集贝庄六组12210018 综合变	10	200	上级设备容量受限
10367	洪泽	共和刘尖邱庄11404027 综合变	10	200	上级设备容量受限
10368	洪泽	万集王坝十组12110024 综合变	10	200	上级设备容量受限
10369	洪泽	PMS_三河果园四河坝 11109001综合变	10	200	上级设备容量受限
10370	洪泽	三河四坝严庄11209007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10371	洪泽	三河油田鸡场11209016 综合变	10	200	上级设备容量受限
10372	洪泽	三河油田箱包11209023 综合变	10	200	上级设备容量受限
10373	洪泽	PMS_三河桥南马庄 12309015综合变	10	200	上级设备容量受限
10374	洪泽	PMS_三河彭城九组 12109011综合变	10	200	上级设备容量受限
10375	洪泽	万集丰收大西11110014 综合变	10	400	上级设备容量受限
10376	洪泽	岔河竹元瓦庄B1301001 综合变	10	200	上级设备容量受限
10377	洪泽	岔河竹元北泵B1301004 综合变	10	200	上级设备容量受限
10378	洪泽	岔河滨河四组B1301007 综合变	10	200	上级设备容量受限
10379	洪泽	岔河滨河五组B1301008 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10380	洪泽	岔河陈庄4#B1301018综合变	10	200	上级设备容量受限
10381	洪泽	岔河陈庄后圩B1301020综合变	10	200	上级设备容量受限
10382	洪泽	岔河新庄姚庄B1301017综合变	10	200	上级设备容量受限
10383	洪泽	岔河陈庄杜庄B1301022综合变	10	200	上级设备容量受限
10384	洪泽	岔河唐圩唐庄B1301028综合变	10	200	上级设备容量受限
10385	洪泽	岔河唐圩小区B1301031综合变	10	400	上级设备容量受限
10386	洪泽	岔河唐圩汪东B1301032综合变	10	200	上级设备容量受限
10387	洪泽	岔河唐圩朱湾B1301033综合变	10	200	上级设备容量受限
10388	洪泽	岔河谢庄B1301041综合变	10	200	上级设备容量受限
10389	洪泽	岔河渔业村王骆殿B1301042综合变	10	200	上级设备容量受限
10390	洪泽	岔河施汤二组B1701002综合变	10	200	上级设备容量受限
10391	洪泽	岔河头圩北泵B1701018综合变	10	200	上级设备容量受限
10392	洪泽	岔河头圩十组B1701019综合变	10	200	上级设备容量受限
10393	洪泽	岔河头圩三组B1701017综合变	10	200	上级设备容量受限
10394	洪泽	岔河头圩金沟B1701016综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10395	洪泽	万集三组11110012综合变	10	200	上级设备容量受限
10396	洪泽	PMS_万集四组11110013综合变	10	200	上级设备容量受限
10397	洪泽	万集严南杨庄11310014综合变	10	200	上级设备容量受限
10398	洪泽	万集贝庄十组12210011综合变	10	200	上级设备容量受限
10399	洪泽	PMS_万集徐庄五组12210009综合变	10	200	上级设备容量受限
10400	洪泽	PMS_万集徐庄学校12210010综合变	10	200	上级设备容量受限
10401	洪泽	共和小坝种鹅场12204001综合变	10	200	上级设备容量受限
10402	洪泽	共和草桥代庄11404007综合变	10	200	上级设备容量受限
10403	洪泽	朱坝汲湖村十组13612011变	10	400	本级设备容量受限
10404	洪泽	三河蒋坝新街东12209010综合变	10	200	上级设备容量受限
10405	洪泽	三河蒋坝新区11209009综合变	10	200	上级设备容量受限
10406	洪泽	老子山新淮12307014综合变	10	400	上级设备容量受限
10407	洪泽	PMS_老子山温泉12407002综合变	10	400	上级设备容量受限
10408	洪泽	岔河陈庄村部B1301024综合变综合变	10	200	上级设备容量受限
10409	洪泽	岔河唐圩村部B1301030综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10410	洪泽	PMS_仁和陈向向庄 15507031综合变	10	200	上级设备容量受限
10411	洪泽	万集山阳四组12110013 综合变	10	200	上级设备容量受限
10412	洪泽	万集严南六组11310013 综合变	10	400	上级设备容量受限
10413	洪泽	岔河竹园小区南 B1301006综合变	10	200	上级设备容量受限
10414	洪泽	岔河唐圩西B1301027综 合变	10	400	上级设备容量受限
10415	洪泽	岔河张桥高庄A1301041 综合变	10	200	本级设备容量受限
10416	洪泽	岔河陈庄村部南 B1301023综合变	10	200	上级设备容量受限
10417	洪泽	岔河头圩七组南 B1701050综合变	10	200	上级设备容量受限
10418	洪泽	岔河南街十组B1701052 综合变	10	200	上级设备容量受限
10419	洪泽	万集缙丝路11110002综 合变	10	200	上级设备容量受限
10420	洪泽	PMS_三河老年中心 12209009箱变	10	630	上级设备容量受限
10421	洪泽	PMS_三河蒋坝医院 12209021箱变	10	400	上级设备容量受限
10422	洪泽	万集居民集中区 2#11110033综合变.	10	200	上级设备容量受限
10423	洪泽	朱坝唐曹村唐庄 11612048综合变	10	200	本级设备容量受限
10424	洪泽	老子山淮仁滩 4#12307011综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10425	洪泽	老子山淮仁滩 5#123070121综合变	10	400	上级设备容量受限
10426	洪泽	PMS_老子山政府 12207010综合变	10	630	上级设备容量受限
10427	洪泽	PMS_老子山迎湖2号 12207008综合变	10	630	上级设备容量受限
10428	洪泽	共和涧前桥南12204012 综合变	10	200	上级设备容量受限
10429	洪泽	共和朱圩欧圩东 11104009综合变	10	200	上级设备容量受限
10430	洪泽	共和小坝秦庄12204020 综合变	10	100	上级设备容量受限
10431	金湖	前锋镇新村7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10432	金湖	PMS_闵桥镇渔业9#综合 变	10	200	本级设备容量受限
10433	金湖	PMS_城中农贸市场1#箱 变	10	400	上级设备容量受限
10434	金湖	PMS_城中农贸市场2#箱 变	10	630	上级设备容量受限
10435	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社 区1#综合变	10	630	上级设备容量受限
10436	金湖	前锋镇淮胜工业园区1# 综合变	10	200	上级设备容量受限
10437	金湖	PMS_吕良镇丰乐4#综合 变	10	200	上级设备容量受限
10438	金湖	PMS_吕良镇丰乐5#综合 变	10	200	上级设备容量受限
10439	金湖	银涂镇红湖三期9#综合 变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10440	金湖	前锋镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10441	金湖	吕良镇滨湖花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
10442	金湖	吕良镇大庄园区综合变	10	400	上级设备容量受限
10443	金湖	PMS_银集镇永祥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10444	金湖	塔集镇高桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10445	金湖	PMS_戴楼镇官塘八组综合变	10	400	上级设备容量受限
10446	金湖	PMS_吕良镇大庄6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10447	金湖	PMS_塔集镇时坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10448	金湖	PMS_上海花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
10449	金湖	PMS_塔集镇工业园区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10450	金湖	PMS_塔集镇集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10451	金湖	PMS_塔集镇联合4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10452	金湖	PMS_塔集镇河村5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10453	金湖	PMS_塔集镇中桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10454	金湖	PMS_塔集镇陆河3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10455	金湖	PMS_吕良镇新农集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
10456	金湖	PMS_戴楼镇官东五组综合变	10	200	上级设备容量受限
10457	金湖	PMS_闵桥镇渔业10#综合变	10	200	本级设备容量受限
10458	金湖	民营创业园1#公用变	10	400	上级设备容量受限
10459	金湖	民营创业园2#公用变	10	400	上级设备容量受限
10460	金湖	PMS_银涂镇新胜花园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10461	金湖	PMS_戴楼镇中东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10462	金湖	白马湖陈涧1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10463	金湖	PMS_白马湖陈涧3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10464	金湖	PMS_闵桥镇渔业5#综合变	10	200	本级设备容量受限
10465	金湖	PMS_金北镇马庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10466	金湖	闵桥镇甫坝二组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10467	金湖	PMS_金北镇宋庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10468	金湖	PMS_闵桥镇渔业4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10469	金湖	PMS_吕良镇刘桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10470	金湖	前锋镇淮胜集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10471	金湖	白马湖陈涧9#综合变	10	400	上级设备容量受限
10472	金湖	PMS_前锋镇同心6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10473	金湖	前锋镇淮滨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10474	金湖	PMS_金北镇集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
10475	金湖	前锋镇淮村1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10476	金湖	PMS_前锋镇良种场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10477	金湖	PMS_金北镇马港4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10478	金湖	PMS_东城佳苑1#箱变	10	400	上级设备容量受限
10479	金湖	PMS_东城佳苑2#箱变	10	400	上级设备容量受限
10480	金湖	PMS_东城佳苑3#箱变	10	400	上级设备容量受限
10481	金湖	PMS_东城佳苑4#箱变	10	400	上级设备容量受限
10482	金湖	PMS_东城佳苑5#箱变	10	400	上级设备容量受限
10483	金湖	PMS_东城佳苑6#箱变	10	400	上级设备容量受限
10484	金湖	PMS_新村路公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10485	金湖	PMS_吕良镇陈庄9#综合变	10	400	上级设备容量受限
10486	金湖	PMS_吕良镇幸福5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10487	金湖	PMS_吕良镇金淮5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10488	金湖	PMS_翻水站宿舍公用变	10	400	上级设备容量受限
10489	金湖	PMS_供电公司3#公用变	10	630	上级设备容量受限
10490	金湖	PMS_戴楼镇集镇南综合变	10	400	上级设备容量受限
10491	金湖	PMS_戴楼镇戴楼二组综合变	10	400	上级设备容量受限
10492	金湖	白马湖红旗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10493	金湖	PMS_吕良镇双岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10494	金湖	PMS_吕良镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10495	金湖	甘泉路公用变	10	400	上级设备容量受限
10496	金湖	PMS_前锋镇淮武2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10497	金湖	PMS_银集镇淮建集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10498	金湖	银集镇集镇9#综合变	10	400	本级设备容量受限
10499	金湖	PMS_戴楼镇集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10500	金湖	PMS_戴楼镇集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10501	金湖	PMS_塔集镇新华6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10502	金湖	涂沟镇夹荡6#综合变	10	200	本级设备容量受限
10503	金湖	银涂镇红湖四期2#综合变	10	400	本级设备容量受限
10504	金湖	PMS_金南镇百庙12#综合变	10	200	上级设备容量受限
10505	金湖	银涂镇义平8#综合变	10	400	本级设备容量受限
10506	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区2#综合变	10	630	上级设备容量受限
10507	金湖	PMS_银集镇永祥7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10508	金湖	湖畔雅居1#变	10	800	上级设备容量受限
10509	金湖	戴楼镇集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10510	金湖	前锋镇新村3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10511	金湖	PMS_宝应湖农场5#综合变	10	630	上级设备容量受限
10512	金湖	闵桥镇张石10#综合变	10	200	本级设备容量受限
10513	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10514	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯7#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10515	金湖	PMS_金北镇董河小区1#综合变	10	315	上级设备容量受限
10516	金湖	塔集镇养殖场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10517	金湖	PMS_宝应湖农场九队2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10518	金湖	PMS_吕良镇孙集跃进综合变	10	200	上级设备容量受限
10519	金湖	戴楼镇牌楼集中区3#综合变	10	630	上级设备容量受限
10520	金湖	PMS_滨湖壹号5#变	10	800	上级设备容量受限
10521	金湖	PMS_滨湖壹号7#变	10	800	上级设备容量受限
10522	金湖	PMS_滨湖壹号11#变	10	800	上级设备容量受限
10523	金湖	PMS_滨湖壹号9#变	10	800	上级设备容量受限
10524	金湖	金北街道喜盈门6#综合变	10	630	上级设备容量受限
10525	金湖	PMS_金北镇闸东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10526	金湖	PMS_宝应湖农场二队2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10527	金湖	PMS_金北镇新街7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10528	金湖	银涂镇红湖三期1#综合变	10	800	本级设备容量受限
10529	金湖	银集镇教师新村1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10530	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调5#综合变	10	500	上级设备容量受限
10531	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调3#综合变	10	500	上级设备容量受限
10532	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10533	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调1#综合变	10	500	上级设备容量受限
10534	金湖	PMS_金南镇百庙11#综合变	10	200	上级设备容量受限
10535	金湖	前锋镇淮村5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10536	金湖	PMS_吕良镇沿湖王庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10537	金湖	PMS_涂沟镇三河渔民1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10538	金湖	PMS_白马湖供销社综合变	10	200	上级设备容量受限
10539	金湖	金北街道喜盈门2#综合变	10	630	上级设备容量受限
10540	金湖	戴楼镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10541	金湖	塔集镇时坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10542	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10543	金湖	PMS_吕良镇刘桥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10544	金湖	PMS_涂沟镇三河村4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10545	金湖	九里玫瑰园30#变	10	630	上级设备容量受限
10546	金湖	九里花园1#变	10	800	上级设备容量受限
10547	金湖	PMS_金北镇郭桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10548	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇11#综合变	10	200	上级设备容量受限
10549	金湖	金北镇陈桥高集8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10550	金湖	戴楼镇戴楼8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10551	金湖	南高齿公寓4#变	10	800	上级设备容量受限
10552	金湖	吕良镇三园8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10553	金湖	PMS_金北镇万坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10554	金湖	PMS_金北镇新港7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10555	金湖	PMS_金北镇涧北4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10556	金湖	PMS_闵桥镇甫坝6#综合变	10	200	本级设备容量受限
10557	金湖	PMS_闵桥镇渔业6#综合变	10	400	本级设备容量受限
10558	金湖	PMS_闵桥镇姜湾3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10559	金湖	PMS_闵桥镇张石7#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10560	金湖	翡翠城1#变	10	800	上级设备容量受限
10561	金湖	翡翠城2#变	10	800	上级设备容量受限
10562	金湖	翡翠城3#变	10	800	上级设备容量受限
10563	金湖	翡翠城4#变	10	800	上级设备容量受限
10564	金湖	翡翠城5#变	10	630	上级设备容量受限
10565	金湖	翡翠城6#变	10	630	上级设备容量受限
10566	金湖	PMS_戴楼镇集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10567	金湖	PMS_金北镇梁圩10#综合变	10	200	上级设备容量受限
10568	金湖	PMS_金南镇联盟5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10569	金湖	PMS_金北镇梁圩8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10570	金湖	戴楼镇官塘8#综合变	10	400	本级设备容量受限
10571	金湖	PMS_金北镇集镇15#综合变	10	200	上级设备容量受限
10572	金湖	PMS_金北镇刘庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10573	金湖	金虹大院6#变	10	630	上级设备容量受限
10574	金湖	金北镇马圩8#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10575	金湖	PMS_金南镇华沟7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10576	金湖	PMS_银集镇何营小区1#综合变	10	400	本级设备容量受限
10577	金湖	白马湖陈涧7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10578	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期5#综合变	10	400	本级设备容量受限
10579	金湖	PMS_金北街道董河小区4#综合变	10	400	上级设备容量受限
10580	金湖	PMS_金南镇华沟8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10581	金湖	PMS_金南镇华沟9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10582	金湖	金南镇李坝6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10583	金湖	PMS_金南镇先进6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10584	金湖	PMS_金南镇先进7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10585	金湖	PMS_金南镇向阳7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10586	金湖	PMS_金南镇新坝9#综合变	10	315	上级设备容量受限
10587	金湖	PMS_金北镇闸东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10588	金湖	PMS_白马湖郭家荡2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10589	金湖	塔集镇跃进3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10590	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑1# 变	10	630	上级设备容量受限
10591	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑2# 变	10	630	上级设备容量受限
10592	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑3# 变	10	630	上级设备容量受限
10593	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑4# 变	10	630	上级设备容量受限
10594	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇10# 综合变	10	200	上级设备容量受限
10595	金湖	PMS_吕良镇孙集7#综合 变	10	400	上级设备容量受限
10596	金湖	PMS_金北镇张桥5#综合 变	10	200	上级设备容量受限
10597	金湖	PMS_金北镇周庄5#综合 变	10	315	上级设备容量受限
10598	金湖	景秀湾东方佳苑5#变	10	800	上级设备容量受限
10599	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑6# 变	10	630	上级设备容量受限
10600	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑7# 变	10	630	上级设备容量受限
10601	金湖	PMS_景秀湾东方佳苑8# 变	10	630	上级设备容量受限
10602	金湖	雅荷花园1#变	10	800	上级设备容量受限
10603	金湖	PMS_雅荷花园3#变	10	800	上级设备容量受限
10604	金湖	PMS_雅荷花园4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10605	金湖	白马湖陈润6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10606	金湖	金北镇邬桥7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10607	金湖	金建和园11#变	10	800	上级设备容量受限
10608	金湖	吕良镇滨湖花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
10609	金湖	PMS_金北镇周庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10610	金湖	PMS_金北镇周庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10611	金湖	金北镇闸东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10612	金湖	PMS_金北镇陈渡1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10613	金湖	PMS_金北镇李庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10614	金湖	PMS_金北镇陈渡3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10615	金湖	PMS_金北镇洪圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10616	金湖	金北镇马港2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10617	金湖	PMS_塔集镇中桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10618	金湖	PMS_涂沟镇红星2#综合变	10	250	上级设备容量受限
10619	金湖	PMS_金北镇新街3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10620	金湖	金北镇新街2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10621	金湖	PMS_金北镇新街1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10622	金湖	PMS_塔集镇联合2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10623	金湖	金南镇卞塘集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10624	金湖	PMS_金北镇万庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10625	金湖	PMS_银集镇刘圩1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10626	金湖	PMS_前锋镇淮阳2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10627	金湖	PMS_金北镇闸东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10628	金湖	银集镇利生2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10629	金湖	银集镇高沈4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10630	金湖	闵桥镇施尖2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10631	金湖	PMS_闵桥镇施尖1#综合变	10	400	本级设备容量受限
10632	金湖	PMS_金北镇腰滩8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10633	金湖	PMS_金南镇南桥5#综合变	10	315	上级设备容量受限
10634	金湖	PMS_闵桥镇张石3#综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10635	金湖	PMS_闵桥镇甫坝2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10636	金湖	闵桥镇甫坝4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10637	金湖	闵桥镇甫坝3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10638	金湖	PMS_黎城镇黎城12#综合变	10	400	上级设备容量受限
10639	金湖	PMS_银集镇复连3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10640	金湖	PMS_银集镇复连5#综合变	10	200	本级设备容量受限
10641	金湖	PMS_银集镇复连1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10642	金湖	PMS_银集镇复兴1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10643	金湖	银集镇劳动2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10644	金湖	PMS_银集镇红湖1#综合变	10	160	本级设备容量受限
10645	金湖	PMS_银集镇义平2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10646	金湖	金南镇车塘7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10647	金湖	PMS_黎城镇黎城2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10648	金湖	PMS_金南镇先锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10649	金湖	PMS_金南镇先进2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10650	金湖	塔集镇三官2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10651	金湖	金南镇宋坝3#综合变	10	315	上级设备容量受限
10652	金湖	PMS_排污池公用变	10	400	上级设备容量受限
10653	金湖	PMS_金北镇黄庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10654	金湖	PMS_戴楼镇戴楼2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10655	金湖	PMS_供电公司4#公用变	10	315	上级设备容量受限
10656	金湖	吕良镇前进南堤综合变	10	100	上级设备容量受限
10657	金湖	PMS_戴楼镇官东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10658	金湖	戴楼镇官东8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10659	金湖	PMS_金南镇车洪1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10660	金湖	PMS_吕良镇赤水2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10661	金湖	PMS_前锋镇民生1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10662	金湖	白马湖集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10663	金湖	PMS_前锋镇中段1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10664	金湖	PMS_前锋镇中段2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10665	金湖	PMS_塔集镇电信支局综合变	10	100	上级设备容量受限
10666	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇1#综合变	10	315	上级设备容量受限
10667	金湖	PMS_吕良镇茶庵2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10668	金湖	PMS_教师新村公用变	10	250	上级设备容量受限
10669	金湖	PMS_丽水天景5#箱变	10	500	上级设备容量受限
10670	金湖	PMS_丽水天景4#箱变	10	500	上级设备容量受限
10671	金湖	PMS_前锋镇同心1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10672	金湖	白马湖集镇3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10673	金湖	白马湖集镇2#综合变	10	315	上级设备容量受限
10674	金湖	PMS_前锋镇集镇桥东综合变	10	200	上级设备容量受限
10675	金湖	PMS_金都花苑公用变	10	630	上级设备容量受限
10676	金湖	戴楼镇卫东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10677	金湖	PMS_金南镇金沟集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10678	金湖	金南镇王庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10679	金湖	前锋镇南湖1#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10680	金湖	PMS_金北镇万庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10681	金湖	PMS_银集镇义平4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10682	金湖	PMS_金北镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10683	金湖	PMS_金北镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
10684	金湖	PMS_金北镇集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10685	金湖	金北镇黄庄6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10686	金湖	闵桥镇甫坝三组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10687	金湖	PMS_涂沟镇养殖场4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10688	金湖	PMS_塔集镇新华5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10689	金湖	PMS_吕良镇集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10690	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
10691	金湖	金南镇南桥村村部综合变	10	315	上级设备容量受限
10692	金湖	PMS_燃料公司2#公用变	10	400	上级设备容量受限
10693	金湖	PMS_前锋镇同心5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10694	金湖	金南镇时墩4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10695	金湖	PMS_金南镇时墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10696	金湖	前锋镇中段3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10697	金湖	PMS_塔集镇三柳5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10698	金湖	PMS_塔集镇陈家圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10699	金湖	PMS_吕良镇幸福4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10700	金湖	塔集镇东方红5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10701	金湖	PMS_三河路路北公用变	10	400	上级设备容量受限
10702	金湖	PMS_黎城路箱变	10	630	上级设备容量受限
10703	金湖	白马湖集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10704	金湖	PMS_白马湖中营7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10705	金湖	白马湖陈涧8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10706	金湖	PMS_金南镇泥坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10707	金湖	PMS_金南镇胡庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10708	金湖	PMS_金南镇岗坂4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10709	金湖	金南镇窑墩4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10710	金湖	PMS_金南镇新坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10711	金湖	PMS_金南镇南宫3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10712	金湖	PMS_金南镇南宫2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10713	金湖	金南镇全兴1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10714	金湖	金南镇全兴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10715	金湖	PMS_金南镇三车村一组综合变	10	200	上级设备容量受限
10716	金湖	金南镇宋坝三组综合变	10	200	上级设备容量受限
10717	金湖	金南镇王庄八组综合变	10	200	上级设备容量受限
10718	金湖	PMS_金南镇胜利4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10719	金湖	PMS_金南镇立新4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10720	金湖	PMS_黎城镇徐梁10#综合变	10	250	上级设备容量受限
10721	金湖	白马湖集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10722	金湖	白马湖东滩5#综合变	10	100	上级设备容量受限
10723	金湖	PMS_白马湖渔民4#综合变	10	100	上级设备容量受限
10724	金湖	前锋镇新兴3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10725	金湖	PMS_吕良镇付圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10726	金湖	PMS_吕良镇付圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10727	金湖	PMS_白马湖东滩1#综合变	10	160	上级设备容量受限
10728	金湖	PMS_金北镇陈渡5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10729	金湖	金北镇刘庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10730	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10731	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10732	金湖	PMS_戴楼镇卫东四组综合变	10	200	上级设备容量受限
10733	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10734	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
10735	金湖	PMS_吕良镇新丰5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10736	金湖	戴楼镇官塘集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10737	金湖	PMS_家和花园3#箱变	10	1600	上级设备容量受限
10738	金湖	PMS_家和花园4#箱变	10	1600	上级设备容量受限
10739	金湖	PMS_富兴花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10740	金湖	PMS_富兴花园5#箱变	10	500	上级设备容量受限
10741	金湖	PMS_富兴花园6#箱变	10	500	上级设备容量受限
10742	金湖	PMS_教师公寓1#箱变	10	500	上级设备容量受限
10743	金湖	PMS_教师公寓2#箱变	10	500	上级设备容量受限
10744	金湖	PMS_教师公寓3#箱变	10	400	上级设备容量受限
10745	金湖	PMS_教师公寓4#箱变	10	400	上级设备容量受限
10746	金湖	PMS_黎城协作办公楼箱变	10	250	上级设备容量受限
10747	金湖	九里安置房1#箱变	10	400	上级设备容量受限
10748	金湖	金南镇李坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10749	金湖	前锋镇淮新7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10750	金湖	PMS_前锋镇文苑小区1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10751	金湖	PMS_前锋镇农场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10752	金湖	PMS_前锋镇淮胜林场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10753	金湖	PMS_前锋镇木业园区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10754	金湖	PMS_前锋镇木业园区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10755	金湖	前锋镇木业园区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10756	金湖	PMS_吕良镇集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10757	金湖	PMS_吕良镇花园4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10758	金湖	PMS_金南镇宋坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10759	金湖	PMS_金南镇宋墩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10760	金湖	九里玫瑰园18#变	10	800	上级设备容量受限
10761	金湖	PMS_金北镇张方4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10762	金湖	PMS_银集镇何营8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10763	金湖	白马湖渔乐湾6#综合变	10	630	上级设备容量受限
10764	金湖	金南镇南桥11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10765	金湖	御景苑5#变	10	800	上级设备容量受限
10766	金湖	御景苑6#变	10	800	上级设备容量受限
10767	金湖	银涂镇红湖三期11#综合变	10	630	本级设备容量受限
10768	金湖	白马湖渔港小镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10769	金湖	金建和园16#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10770	金湖	PMS_吕良镇孙集8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10771	金湖	PMS_吕良镇三园农庄综合变	10	400	上级设备容量受限
10772	金湖	PMS_吕良镇赤水三组综合变	10	200	上级设备容量受限
10773	金湖	吕良镇吕良2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10774	金湖	银涂镇红湖小区二期4#综合变	10	500	本级设备容量受限
10775	金湖	金南镇新杨3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10776	金湖	金南镇嵇圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10777	金湖	金南镇金南集镇10#箱变	10	630	上级设备容量受限
10778	金湖	金北镇梁圩11#综合变	10	200	上级设备容量受限
10779	金湖	PMS_金北镇马港11#综合变	10	400	上级设备容量受限
10780	金湖	PMS_金北镇马港12#综合变	10	400	上级设备容量受限
10781	金湖	PMS_金北镇周庄8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10782	金湖	吕良镇集镇小区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
10783	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩南水北调4#综合变	10	630	上级设备容量受限
10784	金湖	PMS_宝应湖农场十三队2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10785	金湖	外国语宿舍箱变	10	500	上级设备容量受限
10786	金湖	城东干道东公用变	10	400	上级设备容量受限
10787	金湖	步行街2#箱变	10	630	上级设备容量受限
10788	金湖	PMS_金北镇张方1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10789	金湖	PMS_金北镇张方2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10790	金湖	PMS_宝应湖农场二队1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10791	金湖	白马湖渔乐湾1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10792	金湖	金北镇陈桥集镇15#综合变	10	400	上级设备容量受限
10793	金湖	九里玫瑰园34#变	10	800	上级设备容量受限
10794	金湖	白马湖阮桥1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10795	金湖	PMS_金水湾1#变	10	1000	上级设备容量受限
10796	金湖	PMS_金水湾2#变	10	1000	上级设备容量受限
10797	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10798	金湖	PMS_闵桥镇甫坝7#综合变	10	200	本级设备容量受限
10799	金湖	PMS_金北镇周庄6#综合变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10800	金湖	PMS_金北镇陈桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10801	金湖	PMS_吕良镇陈庄杜庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10802	金湖	PMS_金北镇周庄7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10803	金湖	前锋镇淮建6#综合变	10	630	上级设备容量受限
10804	金湖	PMS_吕良镇赤水跃进综合变	10	200	上级设备容量受限
10805	金湖	PMS_金北镇南堆7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10806	金湖	PMS_金北镇万庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10807	金湖	PMS_金北镇陈渡6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10808	金湖	PMS_金北镇拾圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10809	金湖	PMS_吕良镇茶庵李庄综合变	10	315	上级设备容量受限
10810	金湖	PMS_金北镇马港8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10811	金湖	PMS_闵桥镇渔业7#综合变	10	315	本级设备容量受限
10812	金湖	PMS_金北镇张桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10813	金湖	PMS_吕良镇大庄同心综合变	10	200	上级设备容量受限
10814	金湖	PMS_金北镇宋庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10815	金湖	PMS_闵桥镇甫坝8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10816	金湖	PMS_金南镇立新5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10817	金湖	PMS_吕良镇赤水刘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10818	金湖	PMS_塔集镇夹镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10819	金湖	PMS_金北镇陶庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10820	金湖	白马湖新河9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10821	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
10822	金湖	银涂镇红湖四期1#综合变	10	160	本级设备容量受限
10823	金湖	PMS_吕良镇孙集周庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10824	金湖	白马湖新河5#综合变	10	315	上级设备容量受限
10825	金湖	PMS_金南镇金卞路2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10826	金湖	PMS_前锋镇淮新6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10827	金湖	PMS_金北镇马庄10#综合变	10	200	上级设备容量受限
10828	金湖	PMS_前锋镇良种场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10829	金湖	PMS_吕良镇陈庄严庄综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10830	金湖	PMS_白马湖东滩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10831	金湖	PMS_前锋镇民生4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10832	金湖	PMS_闸东小区箱变	10	500	上级设备容量受限
10833	金湖	白马湖张集7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10834	金湖	金北镇陶庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10835	金湖	PMS_吕良镇金淮霍桥综合变	10	200	上级设备容量受限
10836	金湖	PMS_闵桥镇张石8#综合变	10	315	本级设备容量受限
10837	金湖	PMS_金北镇黄庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10838	金湖	金南镇卞塘集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10839	金湖	银集镇何营5#综合变	10	160	本级设备容量受限
10840	金湖	PMS_金北镇马港7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10841	金湖	PMS_吕良镇幸福9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10842	金湖	PMS_金北镇渔池3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10843	金湖	PMS_闵桥镇施尖9#综合变	10	200	本级设备容量受限
10844	金湖	PMS_金南镇泥坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10845	金湖	PMS_前锋镇同心8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10846	金湖	PMS_金北镇梁圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10847	金湖	前锋镇同心7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10848	金湖	金北镇董河8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10849	金湖	PMS_金北镇军王8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10850	金湖	PMS_金南镇百庙8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10851	金湖	PMS_吕良镇双岗双跃综合变	10	200	上级设备容量受限
10852	金湖	PMS_金北镇马港10#综合变	10	200	上级设备容量受限
10853	金湖	银集镇复兴污水厂1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10854	金湖	PMS_吕良镇集镇小闸综合变	10	315	上级设备容量受限
10855	金湖	PMS_金北镇塘埂8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10856	金湖	PMS_金北镇马庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10857	金湖	PMS_前锋镇新村4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10858	金湖	PMS_金南镇车洪7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10859	金湖	PMS_金北镇塘埂7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10860	金湖	PMS_金北镇新街8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10861	金湖	PMS_金南镇李坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10862	金湖	PMS_吕良镇曹圩潘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10863	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
10864	金湖	PMS_金南镇墩塘7#综合变	10	200	本级设备容量受限
10865	金湖	金北镇南堆6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10866	金湖	PMS_闵桥镇甫坝9#综合变	10	200	本级设备容量受限
10867	金湖	金北街道和美人家1#综合变	10	630	上级设备容量受限
10868	金湖	金建和园14#变	10	800	上级设备容量受限
10869	金湖	金南镇胡庄10#综合变	10	160	上级设备容量受限
10870	金湖	PMS_金北街道董河10#综合变	10	400	上级设备容量受限
10871	金湖	银涂镇红湖三期6#综合变	10	630	本级设备容量受限
10872	金湖	前锋镇淮胜集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10873	金湖	PMS_吕良镇赤水红旗综合变	10	200	上级设备容量受限
10874	金湖	PMS_金南镇新卞5#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10875	金湖	PMS_塔集镇三官九组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10876	金湖	白马湖郭家荡3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10877	金湖	PMS_金北镇宋庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10878	金湖	PMS_前锋镇淮胜机电厂综合变	10	400	上级设备容量受限
10879	金湖	金南镇新卞6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10880	金湖	PMS_吕良镇双岗双飞综合变	10	200	上级设备容量受限
10881	金湖	PMS_银集镇银红4#综合变	10	200	本级设备容量受限
10882	金湖	金南镇南桥7#综合变	10	315	上级设备容量受限
10883	金湖	PMS_吕良镇新丰2#综合变	10	315	上级设备容量受限
10884	金湖	PMS_白马湖汕河路1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10885	金湖	PMS_金南镇先锋6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10886	金湖	PMS_塔集镇三柳8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10887	金湖	PMS_吕良镇淮路6#综合变	10	315	上级设备容量受限
10888	金湖	金南镇新卞7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10889	金湖	白马湖汕河路2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10890	金湖	PMS_吕良镇军舍三元综合变	10	400	上级设备容量受限
10891	金湖	金南镇金沟集镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10892	金湖	PMS_吕良镇丰乐8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10893	金湖	PMS_白马湖汕河路3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10894	金湖	金南镇金沟集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10895	金湖	PMS_金南镇金沟集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10896	金湖	塔集镇双官1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10897	金湖	PMS_闵桥镇施尖7#综合变	10	200	本级设备容量受限
10898	金湖	PMS_银集镇银红6#综合变	10	200	本级设备容量受限
10899	金湖	PMS_银集镇复连8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10900	金湖	银集镇复兴10#综合变	10	200	本级设备容量受限
10901	金湖	PMS_银集镇何营3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10902	金湖	PMS_银集镇人民路2#综合变	10	400	本级设备容量受限
10903	金湖	PMS_塔集镇金平3#综合变	10	400	上级设备容量受限
10904	金湖	塔集镇陈家圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10905	金湖	PMS_塔集镇陈家圩8#综合变	10	200	上级设备容量受限
10906	金湖	塔集镇双桥8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10907	金湖	PMS_塔集镇三官7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10908	金湖	PMS_金南镇车洪3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10909	金湖	PMS_白马湖红旗7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10910	金湖	PMS_白马湖新河6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10911	金湖	PMS_金南镇先锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10912	金湖	白马湖红旗6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10913	金湖	PMS_白马湖张集6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10914	金湖	PMS_白马湖张集5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10915	金湖	PMS_白马湖新河7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10916	金湖	PMS_白马湖张集4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10917	金湖	PMS_白马湖张集2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10918	金湖	PMS_白马湖张集3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10919	金湖	PMS_白马湖红旗1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10920	金湖	白马湖红旗3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10921	金湖	PMS_白马湖前锋5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10922	金湖	PMS_金南镇向阳3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10923	金湖	PMS_金南镇嵇圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10924	金湖	金南镇胜利3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10925	金湖	PMS_银集镇复兴8#综合变	10	200	本级设备容量受限
10926	金湖	PMS_塔集镇时坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10927	金湖	塔集镇中桥6#综合变	10	400	上级设备容量受限
10928	金湖	PMS_吕良镇付圩5#综合变	10	100	上级设备容量受限
10929	金湖	PMS_金南镇南桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10930	金湖	PMS_金南镇立新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10931	金湖	PMS_金南镇新坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10932	金湖	PMS_金南镇窑墩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10933	金湖	PMS_金南镇新杨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10934	金湖	PMS_金南镇新杨1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10935	金湖	金南镇新杨4#综合变	10	315	上级设备容量受限
10936	金湖	PMS_金南镇窑墩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
10937	金湖	PMS_金南镇墩塘3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10938	金湖	PMS_金南镇墩塘1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10939	金湖	金南镇岗坂3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10940	金湖	金南镇胡庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10941	金湖	PMS_金南镇胡庄3#综合变	10	315	上级设备容量受限
10942	金湖	戴楼镇红岭2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10943	金湖	PMS_戴楼镇红岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10944	金湖	戴楼镇红岗7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10945	金湖	PMS_金南镇联盟2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10946	金湖	PMS_金南镇联盟3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10947	金湖	PMS_金南镇缸庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10948	金湖	PMS_金南镇缸庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10949	金湖	PMS_金南镇华沟3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10950	金湖	PMS_银集镇团结2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10951	金湖	PMS_银集镇团结3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10952	金湖	PMS_金北镇军王2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10953	金湖	PMS_银集镇复兴2#综合变	10	200	本级设备容量受限
10954	金湖	PMS_金北镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10955	金湖	金北镇集镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10956	金湖	PMS_金北镇刘庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10957	金湖	PMS_戴楼镇卫东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10958	金湖	PMS_金北镇黄庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10959	金湖	PMS_吕良镇付圩徐庄综合变	10	200	上级设备容量受限
10960	金湖	PMS_金北镇南堆5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10961	金湖	PMS_金北镇新港4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10962	金湖	PMS_金北镇陶庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10963	金湖	PMS_银集镇复兴3#综合变	10	200	本级设备容量受限
10964	金湖	PMS_金北镇万坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10965	金湖	PMS_金北镇管庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10966	金湖	PMS_金北镇渔池1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10967	金湖	金北镇渔池2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10968	金湖	PMS_银集镇复兴9#综合变	10	200	本级设备容量受限
10969	金湖	PMS_金南镇宋墩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10970	金湖	金南镇瓦庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10971	金湖	PMS_金南镇车塘5#综合变	10	200	上级设备容量受限
10972	金湖	PMS_金南镇车塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10973	金湖	PMS_金南镇车东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10974	金湖	涂沟镇三河1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10975	金湖	金建和园13#变	10	800	上级设备容量受限
10976	金湖	金南镇抬饭2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10977	金湖	金南镇丰收2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10978	金湖	PMS_金南镇丰收3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10979	金湖	PMS_金南镇百庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10980	金湖	PMS_吕良镇前进6#综合变	10	200	上级设备容量受限
10981	金湖	PMS_吕良镇丰乐3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10982	金湖	PMS_吕良镇前进2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10983	金湖	PMS_吕良镇刘桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10984	金湖	PMS_吕良镇新农3#综合变	10	200	上级设备容量受限
10985	金湖	PMS_吕良镇振兴4#综合变	10	200	上级设备容量受限
10986	金湖	PMS_吕良镇张坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10987	金湖	PMS_前锋镇新兴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10988	金湖	PMS_吕良镇陈新1#综合变	10	200	上级设备容量受限
10989	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
10990	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
10991	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
10992	金湖	前锋镇施港1#综合变	10	400	上级设备容量受限
10993	金湖	闵桥镇平桥四组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
10994	金湖	闵桥镇周桥十二组1#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
10995	金湖	PMS_前锋镇淮村2#综合变	10	200	上级设备容量受限
10996	金湖	PMS_宝应湖农场十四队综合变	10	400	上级设备容量受限
10997	金湖	金建和园9#变	10	800	上级设备容量受限
10998	金湖	PMS_吕良镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
10999	金湖	PMS_吕良镇赤水5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11000	金湖	PMS_吕良镇赤水3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11001	金湖	吕良镇双岗1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11002	金湖	PMS_金北镇南堆2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11003	金湖	PMS_吕良镇双岗3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11004	金湖	金北镇南堆4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11005	金湖	PMS_吕良镇双岗4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11006	金湖	PMS_吕良镇陈庄4#综合变	10	100	上级设备容量受限
11007	金湖	PMS_银集镇复兴7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11008	金湖	PMS_吕良镇曹圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11009	金湖	PMS_银集镇复兴6#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11010	金湖	PMS_吕良镇曹圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11011	金湖	PMS_吕良镇曹圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11012	金湖	PMS_吕良镇茶庵1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11013	金湖	PMS_吕良镇茶庵5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11014	金湖	PMS_吕良镇茶庵6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11015	金湖	PMS_吕良镇双岗5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11016	金湖	前锋镇淮新1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11017	金湖	前锋镇淮新3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11018	金湖	金北镇应集6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11019	金湖	金北镇应集9#综合变	10	315	上级设备容量受限
11020	金湖	前锋镇淮建2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11021	金湖	金北镇渔种场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11022	金湖	前锋镇淮建3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11023	金湖	PMS_前锋镇淮武1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11024	金湖	PMS_前锋镇南湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11025	金湖	PMS_前锋镇施港3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11026	金湖	PMS_银集镇义平3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11027	金湖	PMS_银集镇义平1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11028	金湖	PMS_银集镇义平5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11029	金湖	PMS_吕良镇金河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11030	金湖	PMS_吕良镇幸福2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11031	金湖	PMS_吕良镇金河3#综合变	10	100	上级设备容量受限
11032	金湖	PMS_吕良镇军舍2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11033	金湖	PMS_吕良镇花园8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11034	金湖	PMS_吕良镇花园9#综合变	10	100	上级设备容量受限
11035	金湖	PMS_吕良镇花园1#综合变	10	100	上级设备容量受限
11036	金湖	PMS_吕良镇花园2#综合变	10	100	上级设备容量受限
11037	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11038	金湖	PMS_吕良镇沿湖1#综合变	10	100	上级设备容量受限
11039	金湖	PMS_前锋镇同心2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11040	金湖	前锋镇同心3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11041	金湖	前锋镇施港2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11042	金湖	PMS_前锋镇农场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11043	金湖	PMS_银集镇劳动4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11044	金湖	PMS_银集镇劳动5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11045	金湖	PMS_银集镇劳动7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11046	金湖	PMS_银集镇银东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11047	金湖	PMS_戴楼镇红岗6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11048	金湖	黎城镇九里10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11049	金湖	PMS_黎城镇林场2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11050	金湖	PMS_金南镇抬饭6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11051	金湖	金南镇瓦庙4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11052	金湖	PMS_金南镇全兴3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11053	金湖	PMS_金南镇百庙9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11054	金湖	PMS_吕良镇集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11055	金湖	PMS_银集镇永祥3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11056	金湖	PMS_塔集镇陈家圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11057	金湖	PMS_塔集镇淮泉6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11058	金湖	塔集镇淮泉7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11059	金湖	PMS_塔集镇淮泉8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11060	金湖	塔集镇三柳4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11061	金湖	PMS_涂沟镇于南4#综合变	10	100	上级设备容量受限
11062	金湖	PMS_涂沟镇于南5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11063	金湖	PMS_塔集镇三柳6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11064	金湖	塔集镇三柳7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11065	金湖	PMS_涂沟镇于沟3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11066	金湖	PMS_塔集镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11067	金湖	PMS_塔集镇三官4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11068	金湖	PMS_金南镇窑墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11069	金湖	PMS_戴楼镇官塘小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11070	金湖	PMS_戴楼镇向东七组北1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11071	金湖	金北镇董河6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11072	金湖	PMS_塔集镇集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11073	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11074	金湖	塔集镇安乐5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11075	金湖	PMS_银集镇火星4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11076	金湖	银集镇淮建集镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11077	金湖	塔集镇双桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11078	金湖	PMS_银集镇淮建小学1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11079	金湖	PMS_银集镇淮建集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11080	金湖	PMS_塔集镇联合3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11081	金湖	PMS_戴楼镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11082	金湖	PMS_塔集镇跃进2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11083	金湖	金北镇塘埂5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11084	金湖	PMS_金北镇周庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11085	金湖	PMS_金北镇周庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11086	金湖	PMS_上湾安置房2#公用变	10	630	上级设备容量受限
11087	金湖	PMS_上湾安置房1#公用变	10	630	上级设备容量受限
11088	金湖	PMS_翰林世家1#变	10	800	上级设备容量受限
11089	金湖	PMS_翰林世家2#变	10	800	上级设备容量受限
11090	金湖	PMS_国际商城1#变	10	800	上级设备容量受限
11091	金湖	PMS_国际商城2#变	10	800	上级设备容量受限
11092	金湖	PMS_国际商城3#变	10	800	上级设备容量受限
11093	金湖	PMS_国际商城4#变	10	800	上级设备容量受限
11094	金湖	PMS_吕良镇金淮2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11095	金湖	PMS_吕良镇幸福1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11096	金湖	PMS_白马湖新河10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11097	金湖	PMS_前锋镇中段6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11098	金湖	PMS_银集镇义平6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11099	金湖	银集镇新庄9#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11100	金湖	景秀湾1#变	10	800	上级设备容量受限
11101	金湖	景秀湾2#变	10	800	上级设备容量受限
11102	金湖	景秀湾3#变	10	800	上级设备容量受限
11103	金湖	景秀湾4#变	10	800	上级设备容量受限
11104	金湖	景秀湾5#变	10	630	上级设备容量受限
11105	金湖	景秀湾6#变	10	630	上级设备容量受限
11106	金湖	PMS_兰亭熙园9#变	10	800	上级设备容量受限
11107	金湖	PMS_兰亭熙园10#变	10	800	上级设备容量受限
11108	金湖	景秀湾7#变	10	630	上级设备容量受限
11109	金湖	景秀湾8#变	10	630	上级设备容量受限
11110	金湖	PMS_吕良镇军舍村部综合变	10	400	上级设备容量受限
11111	金湖	PMS_塔集镇东方红6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11112	金湖	PMS_塔集镇陆河6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11113	金湖	塔集镇东方红7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11114	金湖	塔集镇时坝9#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11115	金湖	塔集镇安乐6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11116	金湖	塔集镇东方红4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11117	金湖	PMS_金北镇新港6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11118	金湖	PMS_塔集镇宝塔1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11119	金湖	塔集镇三官9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11120	金湖	PMS_涂沟镇于南6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11121	金湖	PMS_金南镇五里6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11122	金湖	PMS_金北镇管庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11123	金湖	PMS_金北镇管庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11124	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11125	金湖	白马湖白马湖4#综合变	10	630	上级设备容量受限
11126	金湖	PMS_闵桥镇张石十一组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11127	金湖	PMS_前锋镇中段5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11128	金湖	PMS_东城国际3#变	10	800	上级设备容量受限
11129	金湖	PMS_东城国际4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11130	金湖	PMS_东城国际5#变	10	800	上级设备容量受限
11131	金湖	PMS_东城国际6#变	10	800	上级设备容量受限
11132	金湖	PMS_塔集镇夹镇3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11133	金湖	PMS_塔集镇夹镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11134	金湖	PMS_宝应湖农场2#综合变	10	630	上级设备容量受限
11135	金湖	涂沟镇高邮湖10#综合变	10	315	本级设备容量受限
11136	金湖	白马湖白马湖3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11137	金湖	PMS_银集镇火星1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11138	金湖	PMS_塔集镇陆河5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11139	金湖	PMS_前锋镇合意5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11140	金湖	PMS_前锋镇合意3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11141	金湖	PMS_银集镇新胜1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11142	金湖	银集镇新胜12#综合变	10	100	本级设备容量受限
11143	金湖	PMS_吕良镇金河5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11144	金湖	塔集镇河村4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11145	金湖	PMS_吕良镇沿湖7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11146	金湖	白马湖陈涧5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11147	金湖	吕良镇新农9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11148	金湖	PMS_吕良镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11149	金湖	PMS_吕良镇赤水建设综合变	10	400	上级设备容量受限
11150	金湖	PMS_吕良镇集镇吕小综合变	10	400	上级设备容量受限
11151	金湖	PMS_吕良镇幸福8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11152	金湖	PMS_前锋镇集镇街南综合变	10	400	上级设备容量受限
11153	金湖	PMS_前锋镇木业园区5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11154	金湖	PMS_前锋镇木业园区6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11155	金湖	PMS_银集镇新庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11156	金湖	PMS_金南镇南望6#综合变	10	400	本级设备容量受限
11157	金湖	戴楼镇园区2#综合变	10	160	上级设备容量受限
11158	金湖	PMS_银集镇刘坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11159	金湖	PMS_银集镇新庄6#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11160	金湖	黎东花园5#变	10	800	上级设备容量受限
11161	金湖	PMS_金北镇新街5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11162	金湖	金北镇刘庄7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11163	金湖	戴楼镇蔬菜园2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11164	金湖	PMS_银集镇刘坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11165	金湖	PMS_银集镇刘坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11166	金湖	PMS_吕良镇幸福季庄综合变	10	400	上级设备容量受限
11167	金湖	前锋镇计生办综合变	10	630	上级设备容量受限
11168	金湖	银涂镇红湖村部1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11169	金湖	PMS_银集镇刘坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11170	金湖	PMS_金南镇丰南4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11171	金湖	PMS_金南镇瓦庙7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11172	金湖	PMS_金南镇王庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11173	金湖	PMS_金南镇嵇圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11174	金湖	戴楼镇牌楼集中区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11175	金湖	PMS_前锋镇中段7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11176	金湖	白马湖前锋11#综合变	10	400	上级设备容量受限
11177	金湖	PMS_前锋镇中段8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11178	金湖	白马湖渔民6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11179	金湖	PMS_金北镇刘庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11180	金湖	吕良镇新农小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11181	金湖	PMS_金北镇应集10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11182	金湖	银涂镇红湖三期12#综合变	10	630	本级设备容量受限
11183	金湖	戴楼镇官东3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11184	金湖	PMS_金南镇南望11#综合变	10	200	本级设备容量受限
11185	金湖	PMS_牌楼小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11186	金湖	PMS_牌楼小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11187	金湖	黎东花园3#变	10	800	上级设备容量受限
11188	金湖	PMS_牌楼小区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
11189	金湖	PMS_九里公寓1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11190	金湖	PMS_九里公寓2#变	10	800	上级设备容量受限
11191	金湖	PMS_九里公寓3#变	10	630	上级设备容量受限
11192	金湖	PMS_九里公寓4#变	10	630	上级设备容量受限
11193	金湖	金建和园15#变	10	800	上级设备容量受限
11194	金湖	金北街道陈桥集镇6#综合变	10	630	上级设备容量受限
11195	金湖	PMS_金北镇应集7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11196	金湖	PMS_金北镇腰滩1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11197	金湖	戴楼镇戴楼3组综合变	10	400	上级设备容量受限
11198	金湖	步行街1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11199	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11200	金湖	PMS_吕良镇新农8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11201	金湖	PMS_新民变仓库公用变	10	100	上级设备容量受限
11202	金湖	PMS_银涂镇红湖小区1#综合变	10	500	本级设备容量受限
11203	金湖	PMS_银涂镇红湖小区2#综合变	10	630	本级设备容量受限
11204	金湖	PMS_银涂镇红湖小区3#综合变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11205	金湖	PMS_银涂镇红湖小区4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11206	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期2#综合变	10	400	本级设备容量受限
11207	金湖	PMS_银涂镇红湖小区二期3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11208	金湖	PMS_银涂镇劳动新村1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11209	金湖	PMS_银涂镇劳动新村2#综合变	10	400	本级设备容量受限
11210	金湖	PMS_银涂镇劳动新村3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11211	金湖	PMS_银涂镇劳动新村4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11212	金湖	PMS_银涂镇劳动新村5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11213	金湖	PMS_银涂镇劳动新村6#综合变	10	400	本级设备容量受限
11214	金湖	PMS_银涂镇新胜花园1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11215	金湖	PMS_金南镇丰南6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11216	金湖	金北街道和美人家4#综合变	10	630	上级设备容量受限
11217	金湖	PMS_宝应湖农场六队综合变	10	400	上级设备容量受限
11218	金湖	PMS_东方明珠二期1#变	10	1000	上级设备容量受限
11219	金湖	PMS_东方明珠二期3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11220	金湖	金北街道喜盈门3#综合变	10	630	上级设备容量受限
11221	金湖	高宝路公用变	10	200	上级设备容量受限
11222	金湖	前锋镇联通公司综合变	10	500	上级设备容量受限
11223	金湖	吕良镇集镇小区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
11224	金湖	白马湖渔乐湾3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11225	金湖	PMS_金南镇缸庙6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11226	金湖	PMS_金南镇南桥8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11227	金湖	金南镇南桥9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11228	金湖	PMS_金南镇胡庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11229	金湖	涂沟镇养殖场5#综合变	10	315	本级设备容量受限
11230	金湖	明发观澜苑1#变	10	630	上级设备容量受限
11231	金湖	PMS_吕良镇集镇小区3#变	10	400	上级设备容量受限
11232	金湖	白马湖渔乐湾4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11233	金湖	金南镇原种队2#综合变	10	100	上级设备容量受限
11234	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区4#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11235	金湖	PMS_金北镇洪圩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11236	金湖	PMS_闵桥镇张石四组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11237	金湖	PMS_吕良镇集镇工商综合变	10	400	上级设备容量受限
11238	金湖	金北镇吴庄4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11239	金湖	金北镇刘庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11240	金湖	PMS_金北镇应集2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11241	金湖	PMS_金北镇管灯1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11242	金湖	PMS_宝应湖农场6#综合变	10	630	上级设备容量受限
11243	金湖	明发悦珑湖3#变	10	800	上级设备容量受限
11244	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11245	金湖	戴楼镇中东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11246	金湖	PMS_吕良镇三园村部综合变	10	400	上级设备容量受限
11247	金湖	银涂镇红湖三期3#综合变	10	800	本级设备容量受限
11248	金湖	银集镇新庄3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11249	金湖	涂沟镇高邮湖7#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11250	金湖	PMS_金北镇腰滩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11251	金湖	吕良镇曹圩8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11252	金湖	PMS_金北镇腰滩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11253	金湖	PMS_银集镇利生6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11254	金湖	PMS_银集镇利生1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11255	金湖	白马湖阮桥2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11256	金湖	白马湖集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11257	金湖	白马湖集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11258	金湖	白马湖集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11259	金湖	PMS_银集镇新胜5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11260	金湖	银集镇复连2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11261	金湖	PMS_银集镇刘坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11262	金湖	银集镇新庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11263	金湖	银集镇新庄8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11264	金湖	PMS_银集镇新庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11265	金湖	PMS_御荷坊1#变	10	800	上级设备容量受限
11266	金湖	PMS_御荷坊2#变	10	800	上级设备容量受限
11267	金湖	PMS_御荷坊3#变	10	800	上级设备容量受限
11268	金湖	PMS_御荷坊4#变	10	800	上级设备容量受限
11269	金湖	PMS_吕良镇张坝9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11270	金湖	PMS_银集镇淮建集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11271	金湖	PMS_塔集镇高桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11272	金湖	塔集镇跃进9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11273	金湖	前锋镇淮胜工业园区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11274	金湖	PMS_前锋镇淮阳3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11275	金湖	PMS_前锋镇淮锋4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11276	金湖	PMS_前锋镇新兴5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11277	金湖	白马湖阮桥4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11278	金湖	白马湖新河8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11279	金湖	PMS_金南镇百庙7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11280	金湖	PMS_吕良镇新农集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11281	金湖	PMS_前锋镇集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11282	金湖	PMS_前锋镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11283	金湖	PMS_前锋镇集镇街北综合变	10	400	上级设备容量受限
11284	金湖	PMS_前锋镇新兴4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11285	金湖	PMS_前锋镇中段4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11286	金湖	PMS_涂沟镇于南7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11287	金湖	金北镇马庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11288	金湖	PMS_吕良镇淮路4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11289	金湖	银集镇淮建水厂1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11290	金湖	PMS_吕良镇前进9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11291	金湖	PMS_金北镇集镇12#综合变	10	200	上级设备容量受限
11292	金湖	金北镇集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11293	金湖	PMS_金北镇集镇14#综合变	10	200	上级设备容量受限
11294	金湖	PMS_金北镇集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11295	金湖	PMS_金北镇李庄6#综合变	10	100	上级设备容量受限
11296	金湖	PMS_金北镇梁圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11297	金湖	PMS_金北镇梁圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11298	金湖	金北镇张桥4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11299	金湖	PMS_金北镇马圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11300	金湖	PMS_金北镇张桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11301	金湖	PMS_银集镇新胜3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11302	金湖	PMS_银集镇新胜9#综合变	10	200	本级设备容量受限
11303	金湖	PMS_金建和园1#变	10	800	上级设备容量受限
11304	金湖	PMS_金建和园2#变	10	800	上级设备容量受限
11305	金湖	PMS_金北镇闸东3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11306	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖9#综合变	10	200	本级设备容量受限
11307	金湖	涂沟镇高邮湖8#综合变	10	400	本级设备容量受限
11308	金湖	PMS_吕良镇双岗7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11309	金湖	PMS_吕良镇双岗8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11310	金湖	PMS_银集镇何营7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11311	金湖	银集镇淮建粮管所1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11312	金湖	白马湖中营4#综合变	10	100	上级设备容量受限
11313	金湖	PMS_吕良镇大庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11314	金湖	PMS_吕良镇花园3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11315	金湖	PMS_金南镇南望8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11316	金湖	金南镇墩塘5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11317	金湖	PMS_白马湖前锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11318	金湖	PMS_吕良镇集镇大坝综合变	10	400	上级设备容量受限
11319	金湖	PMS_金南镇金南集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11320	金湖	戴楼镇小集一组1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11321	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11322	金湖	PMS_塔集镇淮泉10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11323	金湖	PMS_金北镇李庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11324	金湖	塔集镇中桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11325	金湖	PMS_金北镇董河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11326	金湖	金北镇董河4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11327	金湖	PMS_金北镇梁圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11328	金湖	金北镇渔种场3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11329	金湖	PMS_金北镇梁圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11330	金湖	金北镇渔种场1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11331	金湖	PMS_金南镇车塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11332	金湖	金南镇金丰纸业综合变	10	400	上级设备容量受限
11333	金湖	金南镇华沟1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11334	金湖	PMS_金南镇墩塘4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11335	金湖	金南镇胡庄6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11336	金湖	PMS_金南镇南望5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11337	金湖	金南镇窑墩1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11338	金湖	PMS_金北镇集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
11339	金湖	PMS_金北镇董河1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11340	金湖	PMS_金北镇董河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11341	金湖	PMS_金南镇岗坂1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11342	金湖	PMS_金南镇泥坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11343	金湖	PMS_银集镇银联6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11344	金湖	PMS_银集镇银联5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11345	金湖	金北镇拾圩5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11346	金湖	金北镇应集12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11347	金湖	PMS_金北镇管庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11348	金湖	金北镇万坝3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11349	金湖	PMS_金北镇新港3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11350	金湖	PMS_银集镇刘圩3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11351	金湖	PMS_银集镇团结7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11352	金湖	戴楼镇红岗3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11353	金湖	PMS_金南镇瓦庙5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11354	金湖	PMS_银集镇永祥2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11355	金湖	前锋镇木业园区4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11356	金湖	金南镇徐庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11357	金湖	PMS_金南镇徐庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11358	金湖	PMS_金南镇缸庙5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11359	金湖	金南镇胡庄7#综合变	10	315	上级设备容量受限
11360	金湖	PMS_金南镇联盟1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11361	金湖	PMS_金南镇泥坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11362	金湖	PMS_金南镇卞塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11363	金湖	PMS_金南镇抬饭8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11364	金湖	PMS_金南镇瓦庙6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11365	金湖	金南镇时墩1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11366	金湖	PMS_金南镇马塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11367	金湖	PMS_金南镇丰收1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11368	金湖	PMS_金南镇车塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11369	金湖	PMS_金南镇车洪2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11370	金湖	PMS_戴楼镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11371	金湖	涂沟镇华乔1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11372	金湖	PMS_金南镇百庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11373	金湖	PMS_金南镇新坝8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11374	金湖	PMS_金南镇先进5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11375	金湖	PMS_金南镇胜利2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11376	金湖	PMS_金南镇王庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11377	金湖	PMS_金南镇王庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11378	金湖	PMS_金南镇王庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11379	金湖	PMS_金南镇立新1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11380	金湖	金北镇塘埂3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11381	金湖	PMS_前锋镇集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11382	金湖	PMS_塔集镇安乐2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11383	金湖	塔集镇安乐4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11384	金湖	戴楼镇红岗5#综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11385	金湖	PMS_戴楼镇红岗4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11386	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11387	金湖	PMS_金南镇徐庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11388	金湖	PMS_金南镇原种队1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11389	金湖	塔集镇河村1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11390	金湖	前锋镇淮锋1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11391	金湖	前锋镇集镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11392	金湖	PMS_金南镇时墩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11393	金湖	塔集镇河村3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11394	金湖	塔集镇跃进4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11395	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11396	金湖	PMS_前锋镇淮村3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11397	金湖	PMS_前锋镇淮村4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11398	金湖	PMS_前锋镇淮新4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11399	金湖	PMS_文明路中1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11400	金湖	PMS_文明路中2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11401	金湖	PMS_前锋镇淮红2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11402	金湖	金北镇邬桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11403	金湖	PMS_金北镇大元1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11404	金湖	PMS_金北镇马庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11405	金湖	PMS_金北镇宋庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11406	金湖	金北镇大元2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11407	金湖	PMS_金北镇高集1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11408	金湖	PMS_金北镇南堆1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11409	金湖	PMS_金北镇涧北1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11410	金湖	金北镇军王5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11411	金湖	PMS_吕良镇刘桥7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11412	金湖	PMS_吕良镇前进4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11413	金湖	PMS_吕良镇前进8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11414	金湖	PMS_吕良镇前进7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11415	金湖	PMS_吕良镇集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11416	金湖	吕良镇淮路2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11417	金湖	PMS_吕良镇漕泽1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11418	金湖	PMS_吕良镇淮路5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11419	金湖	PMS_吕良镇新农5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11420	金湖	PMS_吕良镇丰乐2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11421	金湖	前锋镇南湖6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11422	金湖	PMS_前锋镇淮武4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11423	金湖	前锋镇南湖5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11424	金湖	PMS_吕良镇金河1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11425	金湖	PMS_吕良镇金河4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11426	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11427	金湖	PMS_吕良镇孙集6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11428	金湖	PMS_白马湖东滩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11429	金湖	PMS_吕良镇军舍7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11430	金湖	PMS_白马湖集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11431	金湖	PMS_白马湖新跃6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11432	金湖	PMS_白马湖集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11433	金湖	白马湖集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11434	金湖	PMS_吕良镇曹圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11435	金湖	PMS_吕良镇曹圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11436	金湖	PMS_吕良镇陈庄5#综合变	10	100	上级设备容量受限
11437	金湖	PMS_吕良镇陈庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11438	金湖	PMS_戴楼镇大坝2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11439	金湖	PMS_吕良镇茶庵8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11440	金湖	PMS_吕良镇茶庵7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11441	金湖	PMS_吕良镇曹圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11442	金湖	PMS_吕良镇赤水1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11443	金湖	PMS_吕良镇大庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11444	金湖	PMS_吕良镇大庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11445	金湖	PMS_吕良镇集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11446	金湖	PMS_吕良镇曹圩鱼塘综合变	10	200	上级设备容量受限
11447	金湖	PMS_吕良镇赤水4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11448	金湖	白马湖新跃3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11449	金湖	白马湖新跃2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11450	金湖	PMS_白马湖红锋2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11451	金湖	PMS_白马湖东滩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11452	金湖	白马湖集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11453	金湖	PMS_白马湖东滩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11454	金湖	PMS_吕良镇金淮6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11455	金湖	PMS_吕良镇吕良1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11456	金湖	PMS_吕良镇幸福3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11457	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11458	金湖	PMS_吕良镇付圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11459	金湖	PMS_吕良镇花园10#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11460	金湖	PMS_吕良镇孙集4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11461	金湖	PMS_吕良镇三园4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11462	金湖	PMS_吕良镇军舍8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11463	金湖	PMS_前锋镇淮建1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11464	金湖	PMS_金北镇高集6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11465	金湖	PMS_金北镇高集7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11466	金湖	PMS_兰亭熙园5#变	10	800	上级设备容量受限
11467	金湖	兰亭熙园6#变	10	800	上级设备容量受限
11468	金湖	PMS_吕良镇张坝8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11469	金湖	PMS_吕良镇刘桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11470	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11471	金湖	PMS_闵桥镇施尖3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11472	金湖	PMS_闵桥镇渔业3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11473	金湖	PMS_银集镇利生4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11474	金湖	金南镇李坝1#综合变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11475	金湖	金北镇马港6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11476	金湖	PMS_涂沟镇于南3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11477	金湖	涂沟镇涂沟农业组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11478	金湖	PMS_前锋镇淮滨1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11479	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11480	金湖	PMS_白马湖渔民5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11481	金湖	PMS_金南镇吴桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11482	金湖	金南镇嵇圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11483	金湖	金南镇金沟集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11484	金湖	PMS_吕良镇集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11485	金湖	白马湖渔民7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11486	金湖	前锋镇淮湖1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11487	金湖	PMS_前锋镇淮湖3#综合变	10	100	上级设备容量受限
11488	金湖	前锋镇淮锋3#综合变	10	630	上级设备容量受限
11489	金湖	PMS_吕良镇沿湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11490	金湖	PMS_吕良镇沿湖3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11491	金湖	PMS_银集镇天堂2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11492	金湖	PMS_涂沟镇曙光3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11493	金湖	PMS_吕良镇沿湖4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11494	金湖	PMS_吕良镇军舍6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11495	金湖	PMS_吕良镇军舍10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11496	金湖	白马湖新跃4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11497	金湖	PMS_银集镇银红1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11498	金湖	PMS_白马湖红锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11499	金湖	PMS_银集镇新东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11500	金湖	PMS_吕良镇花园6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11501	金湖	PMS_银集镇新东3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11502	金湖	PMS_银集镇火星2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11503	金湖	PMS_黎城镇徐梁5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11504	金湖	PMS_金北镇大元4#综合变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11505	金湖	PMS_银集镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11506	金湖	金南镇新卞1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11507	金湖	PMS_吕良镇金淮4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11508	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11509	金湖	戴楼镇戴楼1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11510	金湖	PMS_金南镇卞塘集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11511	金湖	金北镇陈桥2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11512	金湖	PMS_银集镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11513	金湖	金南镇卞塘集镇3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11514	金湖	PMS_银集镇集镇3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11515	金湖	PMS_银集镇集镇4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11516	金湖	银集镇何营4#综合变	10	400	本级设备容量受限
11517	金湖	金北镇高集3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11518	金湖	PMS_金南镇新坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11519	金湖	PMS_金南镇新坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11520	金湖	金南镇新坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11521	金湖	PMS_金南镇新坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11522	金湖	PMS_金北镇马港5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11523	金湖	PMS_金南镇时墩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11524	金湖	PMS_金北镇陈渡4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11525	金湖	PMS_金北镇李庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11526	金湖	PMS_金北镇李庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11527	金湖	金北镇马圩7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11528	金湖	金南镇新坝7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11529	金湖	PMS_金北镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11530	金湖	PMS_金北镇集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11531	金湖	PMS_闵桥镇渔业2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11532	金湖	PMS_金南镇泥坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11533	金湖	金北镇黄庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11534	金湖	PMS_金南镇泥坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11535	金湖	PMS_金北镇董河5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11536	金湖	吕良镇新丰7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11537	金湖	吕良镇陈新3#综合变	10	100	上级设备容量受限
11538	金湖	金南镇新卞9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11539	金湖	PMS_金南镇车塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11540	金湖	PMS_金南镇车东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11541	金湖	PMS_金南镇车洪4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11542	金湖	PMS_金南镇百庙4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11543	金湖	PMS_金南镇丰收三组综合变	10	200	上级设备容量受限
11544	金湖	PMS_金南镇宋墩五组综合变	10	200	上级设备容量受限
11545	金湖	吕良镇陈新6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11546	金湖	PMS_金南镇车塘6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11547	金湖	PMS_吕良镇振兴6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11548	金湖	吕良镇张坝5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11549	金湖	PMS_吕良镇张坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11550	金湖	PMS_吕良镇刘桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11551	金湖	涂沟镇曙光4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11552	金湖	PMS_银集镇何营6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11553	金湖	PMS_前锋镇合意2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11554	金湖	PMS_涂沟镇于沟4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11555	金湖	PMS_前锋镇南湖3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11556	金湖	PMS_前锋镇集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11557	金湖	前锋镇合意1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11558	金湖	PMS_银集镇集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11559	金湖	PMS_涂沟镇于沟5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11560	金湖	PMS_涂沟镇于沟6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11561	金湖	PMS_前锋镇新村1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11562	金湖	PMS_塔集镇龚河3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11563	金湖	PMS_戴楼镇红岭1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11564	金湖	PMS_戴楼镇卫东3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11565	金湖	PMS_涂沟镇曙光8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11566	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11567	金湖	PMS_涂沟镇曙光9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11568	金湖	PMS_银集镇集镇13#综合变	10	400	本级设备容量受限
11569	金湖	PMS_银集镇集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11570	金湖	戴楼镇官塘集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11571	金湖	塔集镇双桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11572	金湖	PMS_涂沟镇曙光10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11573	金湖	塔集镇夹镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11574	金湖	PMS_银集镇复兴4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11575	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇14#综合变	10	400	上级设备容量受限
11576	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11577	金湖	PMS_银集镇红湖3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11578	金湖	PMS_银集镇红湖4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11579	金湖	塔集镇中桥7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11580	金湖	PMS_塔集镇养殖场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11581	金湖	PMS_塔集镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11582	金湖	PMS_塔集镇跃进6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11583	金湖	PMS_塔集镇集镇小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11584	金湖	涂沟镇复南1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11585	金湖	PMS_塔集镇集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11586	金湖	涂沟镇高邮湖避风港1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11587	金湖	PMS_塔集镇跃进小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11588	金湖	塔集镇跃进5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11589	金湖	PMS_塔集镇跃进7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11590	金湖	PMS_涂沟镇养殖场1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11591	金湖	PMS_涂沟镇夹荡2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11592	金湖	塔集镇跃进8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11593	金湖	PMS_塔集镇时坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11594	金湖	燃料公司公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11595	金湖	PMS_闵桥镇姜湾2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11596	金湖	闵桥镇姜湾1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11597	金湖	PMS_前锋镇民生3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11598	金湖	PMS_涂沟镇新渔1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11599	金湖	前锋镇淮锋2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11600	金湖	PMS_闵桥镇姜湾五组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11601	金湖	PMS_吕良镇花园5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11602	金湖	前锋镇淮红1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11603	金湖	前锋镇淮阳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11604	金湖	PMS_金北镇刘庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11605	金湖	PMS_白马湖新河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11606	金湖	PMS_塔集镇集镇1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11607	金湖	PMS_塔集镇时坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11608	金湖	PMS_塔集镇跃进1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11609	金湖	PMS_塔集镇塔镇2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11610	金湖	前锋镇淮建5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11611	金湖	PMS_金北镇渔民综合变	10	200	上级设备容量受限
11612	金湖	前锋镇淮胜电信支局综合变	10	100	上级设备容量受限
11613	金湖	PMS_金北镇应集1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11614	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖2#综合变	10	315	本级设备容量受限
11615	金湖	金南镇南桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11616	金湖	吕良镇陈新5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11617	金湖	PMS_吕良镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11618	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11619	金湖	前锋镇淮胜集镇3#综合变	10	160	上级设备容量受限
11620	金湖	PMS_银集镇新胜4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11621	金湖	PMS_银集镇天堂1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11622	金湖	PMS_吕良镇大庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11623	金湖	PMS_吕良镇三园5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11624	金湖	PMS_东方佳苑3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11625	金湖	东方佳苑4#变	10	800	上级设备容量受限
11626	金湖	涂沟镇养殖场3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11627	金湖	PMS_金南镇先进4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11628	金湖	PMS_吕良镇漕泽2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11629	金湖	PMS_白马湖前锋6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11630	金湖	PMS_吕良镇丰乐7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11631	金湖	PMS_金南镇南桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11632	金湖	PMS_金北镇拾圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11633	金湖	PMS_黎城镇黎城3#公用变	10	400	上级设备容量受限
11634	金湖	金北镇宋庄6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11635	金湖	PMS_金南镇岗坂8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11636	金湖	PMS_金南镇华沟5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11637	金湖	PMS_金南镇联盟4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11638	金湖	PMS_金南镇缸庙4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11639	金湖	PMS_吕良镇集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11640	金湖	PMS_吕良镇双岗9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11641	金湖	PMS_吕良镇赤水10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11642	金湖	PMS_吕良镇沿湖9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11643	金湖	PMS_吕良镇沿湖10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11644	金湖	PMS_戴楼镇集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11645	金湖	PMS_金北镇军王7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11646	金湖	PMS_金南镇先锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11647	金湖	金北镇陶庄4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11648	金湖	PMS_戴楼镇向东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11649	金湖	PMS_银集镇利生3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11650	金湖	PMS_白马湖东滩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11651	金湖	PMS_银集镇淮建集镇13#综合变	10	400	上级设备容量受限
11652	金湖	PMS_黎城镇船塘路公用变	10	400	上级设备容量受限
11653	金湖	白马湖集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11654	金湖	塔集镇东方红1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11655	金湖	PMS_牌楼小区5期1#变	10	630	上级设备容量受限
11656	金湖	PMS_牌楼小区5期2#变	10	630	上级设备容量受限
11657	金湖	PMS_牌楼小区5期3#变	10	630	上级设备容量受限
11658	金湖	PMS_牌楼小区5期4#变	10	630	上级设备容量受限
11659	金湖	金北街道和美人家6#综合变	10	630	上级设备容量受限
11660	金湖	PMS_金南镇胜利5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11661	金湖	PMS_金北镇渔池5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11662	金湖	文明路中3#箱变	10	630	上级设备容量受限
11663	金湖	白马湖新河4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11664	金湖	涂沟镇夹荡5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11665	金湖	景秀湾9#变	10	800	上级设备容量受限
11666	金湖	景秀湾10#变	10	800	上级设备容量受限
11667	金湖	景秀湾11#变	10	800	上级设备容量受限
11668	金湖	景秀湾12#变	10	800	上级设备容量受限
11669	金湖	塔集镇中桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11670	金湖	塔集镇河村6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11671	金湖	PMS_白马湖杨庄2#综合变	10	100	上级设备容量受限
11672	金湖	PMS_金北镇应集8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11673	金湖	PMS_吕良镇赤水7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11674	金湖	PMS_涂沟镇复南2#综合变	10	315	本级设备容量受限
11675	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖6#综合变	10	315	本级设备容量受限
11676	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11677	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11678	金湖	PMS_吕良镇双岗6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11679	金湖	PMS_塔集镇陆河4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11680	金湖	PMS_银集镇银东2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11681	金湖	金南镇马塘1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11682	金湖	PMS_金北镇应集11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11683	金湖	PMS_金南镇马塘2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11684	金湖	PMS_吕良镇三园1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11685	金湖	戴楼镇红岗1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11686	金湖	吕良镇三园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11687	金湖	PMS_戴楼镇官塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11688	金湖	PMS_涂沟镇于南1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11689	金湖	涂沟镇于南2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11690	金湖	PMS_吕良镇三园6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11691	金湖	PMS_吕良镇赤水8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11692	金湖	PMS_金北镇董河7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11693	金湖	PMS_白马湖红锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11694	金湖	金南镇胜利1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11695	金湖	金南镇王庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11696	金湖	PMS_金南镇嵇圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11697	金湖	吕良镇陈庄6#综合变	10	160	上级设备容量受限
11698	金湖	PMS_吕良镇茶庵3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11699	金湖	白马湖渔民3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11700	金湖	PMS_吕良镇振兴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11701	金湖	银集镇银东1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11702	金湖	PMS_吕良镇茶庵4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11703	金湖	PMS_涂沟镇于沟1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11704	金湖	PMS_涂沟镇于沟2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11705	金湖	涂沟镇曙光1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11706	金湖	PMS_涂沟镇曙光2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11707	金湖	PMS_涂沟镇曙光5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11708	金湖	PMS_金北镇腰滩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11709	金湖	PMS_吕良镇振兴3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11710	金湖	PMS_银集镇银东3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11711	金湖	PMS_金北镇腰滩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11712	金湖	戴楼镇集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11713	金湖	金北镇腰滩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11714	金湖	戴楼镇官东4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11715	金湖	金北镇腰滩5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11716	金湖	PMS_吕良镇张坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11717	金湖	前锋镇淮武5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11718	金湖	白马湖养殖场1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11719	金湖	吕良镇漕泽3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11720	金湖	PMS_白马湖新河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11721	金湖	前锋镇淮胜集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11722	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11723	金湖	银集镇劳动3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11724	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11725	金湖	PMS_金北镇梁圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11726	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11727	金湖	PMS_金北镇梁圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11728	金湖	PMS_金北镇梁圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11729	金湖	PMS_金北镇郭桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11730	金湖	PMS_金北镇马港1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11731	金湖	PMS_金北镇万坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11732	金湖	金北镇应集4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11733	金湖	PMS_白马湖陈涧2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11734	金湖	PMS_金北镇应集5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11735	金湖	PMS_金北镇宋庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11736	金湖	PMS_银集镇银联1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11737	金湖	金南镇墩塘6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11738	金湖	PMS_银集镇天堂6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11739	金湖	银集镇复连6#综合变	10	200	本级设备容量受限
11740	金湖	PMS_金北镇军王1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11741	金湖	PMS_金北镇塘埂4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11742	金湖	PMS_吕良镇军舍9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11743	金湖	金南镇立新3#综合变	10	315	上级设备容量受限
11744	金湖	PMS_金北镇军王3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11745	金湖	PMS_吕良镇军舍11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11746	金湖	PMS_金北镇万庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11747	金湖	PMS_金北镇军王4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11748	金湖	金北镇万庄3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11749	金湖	PMS_金北镇洪圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11750	金湖	PMS_金南镇卞塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11751	金湖	PMS_吕良镇幸福6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11752	金湖	PMS_金北镇洪圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11753	金湖	金南镇卞塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11754	金湖	前锋镇淮建4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11755	金湖	PMS_银集镇银联3#综合变	10	200	本级设备容量受限
11756	金湖	PMS_吕良镇新农集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11757	金湖	金南镇南望3#综合变	10	315	本级设备容量受限
11758	金湖	吕良镇新农集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11759	金湖	PMS_金南镇南望4#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11760	金湖	PMS_吕良镇赤水9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11761	金湖	PMS_金北镇马圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11762	金湖	PMS_金南镇墩塘2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11763	金湖	PMS_金北镇马圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11764	金湖	PMS_前锋镇南湖4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11765	金湖	PMS_金北镇马圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11766	金湖	PMS_金南镇缸庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11767	金湖	金北镇渔池6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11768	金湖	PMS_银集镇银联4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11769	金湖	PMS_金北镇涧北2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11770	金湖	金北镇马圩1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11771	金湖	金北镇涧北3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11772	金湖	PMS_金北镇大元3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11773	金湖	PMS_金北镇新港1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11774	金湖	PMS_金北镇黄庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11775	金湖	PMS_吕良镇沿湖5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11776	金湖	PMS_前锋镇淮胜汕河综合变	10	400	上级设备容量受限
11777	金湖	前锋镇新村2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11778	金湖	PMS_银集镇何营1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11779	金湖	PMS_前锋镇合意4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11780	金湖	PMS_银集镇银集2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11781	金湖	金南镇宋坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11782	金湖	PMS_金南镇宋坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11783	金湖	金南镇宋墩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11784	金湖	PMS_金南镇丰南1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11785	金湖	PMS_金南镇丰南3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11786	金湖	PMS_金南镇抬饭1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11787	金湖	PMS_金南镇抬饭4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11788	金湖	PMS_银集镇红湖2#综合变	10	200	本级设备容量受限
11789	金湖	金南镇瓦庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11790	金湖	PMS_吕良镇丰乐6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11791	金湖	PMS_吕良镇新丰4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11792	金湖	PMS_吕良镇淮路1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11793	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11794	金湖	PMS_戴楼镇戴楼7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11795	金湖	PMS_戴楼镇戴楼3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11796	金湖	PMS_金北镇陈渡2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11797	金湖	PMS_金北镇李庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11798	金湖	PMS_金北镇张方3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11799	金湖	PMS_金南镇瓦庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11800	金湖	PMS_金南镇南宫1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11801	金湖	PMS_金南镇先进3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11802	金湖	金南镇先锋2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11803	金湖	PMS_金南镇向阳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11804	金湖	PMS_园林路北公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11805	金湖	PMS_金南镇向阳2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11806	金湖	金南镇向阳4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11807	金湖	金南镇李坝2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11808	金湖	PMS_金北镇军王6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11809	金湖	PMS_金北镇马庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11810	金湖	PMS_金北镇马庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11811	金湖	PMS_戴楼镇卫东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11812	金湖	PMS_银集镇义平7#综合变	10	400	上级设备容量受限
11813	金湖	PMS_金南镇李坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11814	金湖	金南镇新卞4#综合变	10	400	上级设备容量受限
11815	金湖	PMS_闵桥镇张石4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11816	金湖	塔集镇高桥2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11817	金湖	塔集镇时坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11818	金湖	塔集镇安乐7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11819	金湖	PMS_塔集镇高桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11820	金湖	塔集镇联合1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11821	金湖	塔集镇陆河1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11822	金湖	PMS_塔集镇陆河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11823	金湖	PMS_塔集镇淮泉2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11824	金湖	PMS_塔集镇淮泉4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11825	金湖	PMS_塔集镇三官1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11826	金湖	PMS_塔集镇三官3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11827	金湖	PMS_塔集镇双桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11828	金湖	塔集镇双桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11829	金湖	白马湖集镇11#综合变	10	400	上级设备容量受限
11830	金湖	塔集镇双桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11831	金湖	PMS_塔集镇双桥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11832	金湖	PMS_塔集镇中桥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11833	金湖	PMS_塔集镇时坝7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11834	金湖	塔集镇时坝8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11835	金湖	PMS_金南镇南望7#综合变	10	200	本级设备容量受限
11836	金湖	PMS_白马湖陈涧12#综合变	10	200	上级设备容量受限
11837	金湖	PMS_银集镇永祥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11838	金湖	PMS_银集镇新东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11839	金湖	PMS_涂沟镇于沟7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11840	金湖	涂沟镇曙光11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11841	金湖	PMS_银集镇淮建集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
11842	金湖	前锋镇淮武3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11843	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11844	金湖	PMS_银集镇团结1#综合变	10	200	本级设备容量受限
11845	金湖	PMS_银集镇天堂4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11846	金湖	PMS_银集镇天堂5#综合变	10	200	本级设备容量受限
11847	金湖	御景苑1#变	10	800	上级设备容量受限
11848	金湖	御景苑2#变	10	800	上级设备容量受限
11849	金湖	御景苑3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11850	金湖	御景苑4#变	10	800	上级设备容量受限
11851	金湖	御景苑7#变	10	800	上级设备容量受限
11852	金湖	御景苑8#变	10	800	上级设备容量受限
11853	金湖	PMS_吕良镇幸福7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11854	金湖	PMS_牌楼小区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
11855	金湖	PMS_金南镇向阳6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11856	金湖	PMS_金南镇新卞3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11857	金湖	PMS_农资机电大市场1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11858	金湖	PMS_农资机电大市场3#箱变	10	630	上级设备容量受限
11859	金湖	PMS_农资机电大市场4#箱变	10	630	上级设备容量受限
11860	金湖	PMS_农资机电大市场2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11861	金湖	九里安置房2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11862	金湖	银涂镇红湖三期2#综合变	10	800	本级设备容量受限
11863	金湖	银涂镇红湖三期8#综合变	10	630	本级设备容量受限
11864	金湖	PMS_戴楼镇红岭六组2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11865	金湖	PMS_闵桥镇施尖8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11866	金湖	PMS_金北镇塘埂1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11867	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11868	金湖	PMS_闵桥镇渔业8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11869	金湖	宝应湖农场五队综合变	10	200	本级设备容量受限
11870	金湖	PMS_育才小学箱变	10	400	上级设备容量受限
11871	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11872	金湖	PMS_吕良镇茶庵9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11873	金湖	PMS_金北镇吴庄1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11874	金湖	PMS_吕良镇大庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11875	金湖	PMS_吕良镇双岗李庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11876	金湖	金北镇大元5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11877	金湖	PMS_金北镇吴庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11878	金湖	吕良镇湖畔旺屯9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11879	金湖	银集镇新北1#综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11880	金湖	白马湖郑圩二组综合变	10	200	上级设备容量受限
11881	金湖	黎城镇种禽1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11882	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11883	金湖	金北街道和美人家5#综合变	10	630	上级设备容量受限
11884	金湖	宝应湖农场五队电站综合变	10	200	本级设备容量受限
11885	金湖	PMS_宝应湖农场八队综合变	10	400	本级设备容量受限
11886	金湖	金北镇吴庄3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11887	金湖	PMS_金北镇万坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11888	金湖	PMS_金北镇刘庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11889	金湖	PMS_体育馆2#公用变	10	400	上级设备容量受限
11890	金湖	PMS_体育馆3#公用变	10	400	上级设备容量受限
11891	金湖	PMS_兰亭熙园11#变	10	800	上级设备容量受限
11892	金湖	PMS_兰亭熙园12#变	10	800	上级设备容量受限
11893	金湖	金北镇黄庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11894	金湖	白马湖渔乐湾2#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11895	金湖	PMS_金北镇高集10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11896	金湖	金北镇新街4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11897	金湖	金北镇滨湖1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11898	金湖	PMS_宝应湖农场七队电站综合变	10	200	上级设备容量受限
11899	金湖	PMS_金北镇渔池4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11900	金湖	PMS_吕良镇曹圩许庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11901	金湖	PMS_吕良镇金河金福综合变	10	200	上级设备容量受限
11902	金湖	PMS_吕良镇金淮新庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11903	金湖	PMS_吕良镇幸福王庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11904	金湖	PMS_吕良镇三园1组综合变	10	200	上级设备容量受限
11905	金湖	PMS_吕良镇集镇小区2#变	10	400	上级设备容量受限
11906	金湖	宝应湖农场特水厂1#综合变	10	200	上级设备容量受限
11907	金湖	PMS_塔集镇集镇小区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11908	金湖	PMS_吕良镇三园7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11909	金湖	吕良镇沿湖柳坝综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11910	金湖	PMS_供电小区5#公用变	10	630	上级设备容量受限
11911	金湖	九里花园5#变	10	800	上级设备容量受限
11912	金湖	PMS_金南镇岗坂5#综合变	10	400	本级设备容量受限
11913	金湖	金南镇卞塘集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11914	金湖	PMS_金南镇王庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11915	金湖	PMS_白马湖渔民2#综合变	10	400	上级设备容量受限
11916	金湖	金北镇马港9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11917	金湖	金北镇塘埂6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11918	金湖	PMS_白马湖前锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限
11919	金湖	PMS_广电局箱变	10	630	上级设备容量受限
11920	金湖	银涂镇红湖三期7#综合变	10	630	本级设备容量受限
11921	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	400	上级设备容量受限
11922	金湖	银涂镇沿河路1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11923	金湖	金石机电城2#变	10	1250	上级设备容量受限
11924	金湖	白马湖郭家荡4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11925	金湖	吕良镇花园军圩综合变	10	400	上级设备容量受限
11926	金湖	白马湖渔乐湾5#综合变	10	630	上级设备容量受限
11927	金湖	PMS_闵桥镇施尖4#综合变	10	200	本级设备容量受限
11928	金湖	九里玫瑰园28#变	10	800	上级设备容量受限
11929	金湖	PMS_白马湖郭家荡5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11930	金湖	白马湖郭家荡6#综合变	10	400	上级设备容量受限
11931	金湖	PMS_白马湖中营10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11932	金湖	PMS_白马湖中营9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11933	金湖	PMS_涂沟镇红星8#综合变	10	200	上级设备容量受限
11934	金湖	PMS_涂沟镇红星9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11935	金湖	PMS_涂沟镇桂花9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11936	金湖	PMS_涂沟镇桂花10#综合变	10	200	上级设备容量受限
11937	金湖	金虹大院2#变	10	800	上级设备容量受限
11938	金湖	前锋镇淮新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
11939	金湖	PMS_白马湖前锋7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11940	金湖	PMS_白马湖红锋7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11941	金湖	PMS_白马湖东滩9#综合变	10	315	上级设备容量受限
11942	金湖	涂沟镇于沟8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11943	金湖	银涂镇劳动1#综合变	10	315	上级设备容量受限
11944	金湖	PMS_金北街道董河小区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
11945	金湖	戴楼镇嘉御龙庭8#综合变	10	800	上级设备容量受限
11946	金湖	PMS_涂沟镇曙光三组综合变	10	200	上级设备容量受限
11947	金湖	PMS_吕良镇曹圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11948	金湖	PMS_吕良镇金河中心综合变	10	315	上级设备容量受限
11949	金湖	PMS_吕良镇幸福姚庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11950	金湖	PMS_银集镇人民路1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11951	金湖	PMS_涂沟镇曙光七组综合变	10	200	上级设备容量受限
11952	金湖	PMS_吕良镇军舍孙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
11953	金湖	PMS_吕良镇三园高圩综合变	10	200	上级设备容量受限
11954	金湖	吕良镇孙集9#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11955	金湖	前锋镇施港4#综合变	10	200	上级设备容量受限
11956	金湖	PMS_大理石厂公用变	10	500	上级设备容量受限
11957	金湖	PMS_涂沟镇高邮湖避风港2#综合变	10	400	本级设备容量受限
11958	金湖	九里玫瑰园26#变	10	800	上级设备容量受限
11959	金湖	PMS_吕良镇沿湖楼灯综合变	10	400	上级设备容量受限
11960	金湖	PMS_沿河路西公用变	10	400	上级设备容量受限
11961	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区7#综合变	10	630	上级设备容量受限
11962	金湖	明发悦珑湖4#变	10	800	上级设备容量受限
11963	金湖	吕良镇集镇小区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
11964	金湖	白马湖渔民1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11965	金湖	银涂镇银湖湾小区1#综合变	10	400	本级设备容量受限
11966	金湖	PMS_金南镇车东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
11967	金湖	PMS_金南镇车东7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11968	金湖	PMS_金南镇丰南5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11969	金湖	金南镇全兴4#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11970	金湖	PMS_东阳南路箱变	10	500	上级设备容量受限
11971	金湖	PMS_银集镇淮建集镇9#综合变	10	400	上级设备容量受限
11972	金湖	PMS_牌楼小区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
11973	金湖	PMS_机关幼儿园公用变	10	315	上级设备容量受限
11974	金湖	涂沟镇金宝1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11975	金湖	PMS_金南镇宋墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
11976	金湖	PMS_金南镇墩塘8#综合变	10	200	本级设备容量受限
11977	金湖	PMS_金南镇墩塘9#综合变	10	400	本级设备容量受限
11978	金湖	PMS_金南镇岗坂9#综合变	10	200	本级设备容量受限
11979	金湖	金虹大院4#变	10	630	上级设备容量受限
11980	金湖	PMS_塔集镇淮泉6组综合变	10	200	上级设备容量受限
11981	金湖	PMS_机械厂宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限
11982	金湖	PMS_涂沟镇夹荡3#综合变	10	400	本级设备容量受限
11983	金湖	PMS_金南镇岗坂10#综合变	10	200	本级设备容量受限
11984	金湖	金南镇南望9#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
11985	金湖	吕良镇前进10#综合变	10	400	上级设备容量受限
11986	金湖	PMS_吕良镇新农6#综合变	10	315	上级设备容量受限
11987	金湖	前锋镇庆都庄园1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11988	金湖	民营创业园3#公用变	10	400	上级设备容量受限
11989	金湖	PMS_吕良镇丰乐9#综合变	10	200	上级设备容量受限
11990	金湖	PMS_塔集镇淮泉1#综合变	10	400	上级设备容量受限
11991	金湖	PMS_塔集镇淮泉11#综合变	10	200	上级设备容量受限
11992	金湖	塔集镇淮泉7组综合变	10	200	上级设备容量受限
11993	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭1#综合变	10	630	上级设备容量受限
11994	金湖	PMS_金水湾箱变	10	630	上级设备容量受限
11995	金湖	PMS_吕良镇新农7#综合变	10	200	上级设备容量受限
11996	金湖	PMS_吕良镇振兴7#综合变	10	315	上级设备容量受限
11997	金湖	PMS_吕良镇漕泽8#综合变	10	315	上级设备容量受限
11998	金湖	PMS_金南镇车东8#综合变	10	400	上级设备容量受限
11999	金湖	金南镇车东9#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12000	金湖	PMS_金南镇车东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12001	金湖	PMS_金南镇车东3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12002	金湖	PMS_涂沟镇金宝2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12003	金湖	金北街道和美人家8#综合变	10	630	上级设备容量受限
12004	金湖	PMS_涂沟镇金宝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12005	金湖	涂沟镇高邮湖4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12006	金湖	前锋镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12007	金湖	金北街道喜盈门5#综合变	10	630	上级设备容量受限
12008	金湖	PMS_前锋镇桃花岛综合变	10	315	上级设备容量受限
12009	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12010	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12011	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭4#综合变	10	630	上级设备容量受限
12012	金湖	PMS_金北镇吴庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12013	金湖	PMS_金北镇应集3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12014	金湖	九里玫瑰园32#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12015	金湖	金北街道和美人家3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12016	金湖	银涂镇人民路3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12017	金湖	PMS_吕良镇新农集镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12018	金湖	PMS_闵桥镇渔业1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12019	金湖	PMS_吕良镇新农集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12020	金湖	塔集镇新华9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12021	金湖	PMS_塔集镇跃进7组综合变	10	200	上级设备容量受限
12022	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12023	金湖	PMS_闵桥镇施尖九组1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12024	金湖	PMS_闵桥镇张石6#综合变	10	200	本级设备容量受限
12025	金湖	PMS_吕良镇陈新4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12026	金湖	PMS_吕良镇振兴8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12027	金湖	南高齿公寓2#变	10	800	上级设备容量受限
12028	金湖	PMS_塔集镇新华7#综合变	10	315	上级设备容量受限
12029	金湖	PMS_塔集镇集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12030	金湖	南高齿公寓3#变	10	800	上级设备容量受限
12031	金湖	PMS_吕良镇振兴9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12032	金湖	吕良镇新丰1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12033	金湖	PMS_闵桥镇张石1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12034	金湖	PMS_闵桥镇施尖6#综合变	10	200	本级设备容量受限
12035	金湖	塔集镇河村2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12036	金湖	金南镇华沟6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12037	金湖	闵桥镇甫坝1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12038	金湖	白马湖前锋10#综合变	10	200	上级设备容量受限
12039	金湖	PMS_塔集镇新华三组综合变	10	200	上级设备容量受限
12040	金湖	PMS_塔集镇新华四组综合变	10	200	上级设备容量受限
12041	金湖	PMS_塔集镇新华七组综合变	10	160	上级设备容量受限
12042	金湖	PMS_塔集镇中桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12043	金湖	PMS_塔集镇集镇12#综合变	10	400	上级设备容量受限
12044	金湖	前锋镇淮湖2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12045	金湖	前锋镇淮湖4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12046	金湖	PMS_吕良镇东老街箱变	10	630	上级设备容量受限
12047	金湖	公园龍湾4#变	10	630	上级设备容量受限
12048	金湖	前锋镇同心农场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12049	金湖	PMS_塔集镇集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12050	金湖	PMS_金南镇胡庄11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12051	金湖	PMS_金南镇岗坂11#综合变	10	200	本级设备容量受限
12052	金湖	白马湖前锋2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12053	金湖	吕良镇集镇小区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
12054	金湖	金南镇岗坂12#综合变	10	315	本级设备容量受限
12055	金湖	PMS_金南镇泥坝7#综合变	10	315	上级设备容量受限
12056	金湖	PMS_金南镇车洪5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12057	金湖	金南镇车洪6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12058	金湖	金南镇宋坝5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12059	金湖	金南镇宋坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12060	金湖	金南镇宋坝7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12061	金湖	PMS_金南镇宋坝8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12062	金湖	PMS_金南镇抬饭7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12063	金湖	PMS_燃料公司3#公用变	10	400	上级设备容量受限
12064	金湖	九里玫瑰园24#变	10	630	上级设备容量受限
12065	金湖	PMS_吕良镇刘桥4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12066	金湖	PMS_吕良镇赤水新建综合变	10	400	上级设备容量受限
12067	金湖	PMS_吕良镇付圩孙河综合变	10	400	上级设备容量受限
12068	金湖	PMS_吕良镇新农1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12069	金湖	白马湖郑圩渔民综合变	10	200	上级设备容量受限
12070	金湖	PMS_吕良镇集镇小区1#变	10	400	上级设备容量受限
12071	金湖	PMS_金南镇抬饭9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12072	金湖	PMS_金南镇抬饭10#综合变	10	200	上级设备容量受限
12073	金湖	PMS_金南镇徐庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12074	金湖	PMS_宝应湖农场二队3#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12075	金湖	南高齿公寓1#变	10	800	上级设备容量受限
12076	金湖	黎城镇瓦厂4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12077	金湖	PMS_塔集镇黄庄2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12078	金湖	PMS_银集镇新东7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12079	金湖	PMS_金南镇湖羊场场部综合变	10	200	上级设备容量受限
12080	金湖	PMS_金南镇湖羊场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12081	金湖	明发观澜苑7#变	10	630	上级设备容量受限
12082	金湖	武警中队公用变	10	400	上级设备容量受限
12083	金湖	吕良镇滨湖花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12084	金湖	PMS_聚丰苑4#变	10	1000	上级设备容量受限
12085	金湖	PMS_家和花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12086	金湖	明发荷韵轩1#变	10	630	上级设备容量受限
12087	金湖	PMS_银涂镇淮建盛世嘉园1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12088	金湖	PMS_闸东安置小区1#变	10	630	上级设备容量受限
12089	金湖	PMS_闸东安置小区2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12090	金湖	PMS_闸东安置小区3#变	10	630	上级设备容量受限
12091	金湖	PMS_金建和园5#变	10	800	上级设备容量受限
12092	金湖	PMS_金建和园6#变	10	800	上级设备容量受限
12093	金湖	PMS_金建和园7#变	10	800	上级设备容量受限
12094	金湖	PMS_金建和园8#变	10	800	上级设备容量受限
12095	金湖	PMS_化肥厂3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12096	金湖	PMS_金南镇湖羊场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12097	金湖	PMS_宝应湖农场二队3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12098	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯2#综合变	10	500	上级设备容量受限
12099	金湖	九里安置房4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12100	金湖	明发荷韵轩3#变	10	630	上级设备容量受限
12101	金湖	PMS_吕良镇农技站箱变	10	400	上级设备容量受限
12102	金湖	戴楼镇红岗8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12103	金湖	PMS_塔集镇跃进小区3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12104	金湖	PMS_宝应湖农场二猪场综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12105	金湖	PMS_宝应湖农场五七队 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12106	金湖	明发荷韵轩5#变	10	800	上级设备容量受限
12107	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭5# 综合变	10	800	上级设备容量受限
12108	金湖	PMS_先锋镇中段9#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12109	金湖	PMS_1912街区4#变	10	800	上级设备容量受限
12110	金湖	PMS_金南镇湖羊场1#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12111	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩1#综 合变	10	200	本级设备容量受限
12112	金湖	PMS_上海花园3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12113	金湖	明发荷韵轩7#变	10	800	上级设备容量受限
12114	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯3# 综合变	10	500	上级设备容量受限
12115	金湖	戴楼镇嘉御龙庭7#综合 变	10	800	上级设备容量受限
12116	金湖	PMS_吕良镇东湖区1#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12117	金湖	PMS_家和花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12118	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯4# 综合变	10	500	上级设备容量受限
12119	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯1# 综合变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12120	金湖	PMS_1912街区5#变	10	800	上级设备容量受限
12121	金湖	PMS_宝应湖农场十三队 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12122	金湖	PMS_聚丰苑3#变	10	1000	上级设备容量受限
12123	金湖	PMS_吕良镇供销社箱变	10	400	上级设备容量受限
12124	金湖	PMS_金北街道金港花苑 6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12125	金湖	PMS_银集镇新东4号综合 变	10	200	上级设备容量受限
12126	金湖	PMS_银集镇刘圩2#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12127	金湖	银集镇银红2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12128	金湖	PMS_吕良镇老政府箱变	10	400	上级设备容量受限
12129	金湖	PMS_1912街区6#变	10	800	上级设备容量受限
12130	金湖	PMS_金南镇湖羊场4#综 合变	10	200	上级设备容量受限
12131	金湖	金南镇新杨9#综合变	10	400	上级设备容量受限
12132	金湖	银涂镇红湖三期10#综合 变	10	630	本级设备容量受限
12133	金湖	PMS_吕良镇沿湖一组综 合变	10	400	上级设备容量受限
12134	金湖	PMS_宝应湖农场草莓园 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12135	金湖	PMS_闸东2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12136	金湖	PMS_宝应湖农场二队1# 综合变	10	400	上级设备容量受限
12137	金湖	PMS_吕良镇供电所箱变	10	400	上级设备容量受限
12138	金湖	金北街道喜盈门4#综合 变	10	630	上级设备容量受限
12139	金湖	吕良镇曹圩东风综合变	10	200	上级设备容量受限
12140	金湖	金北街道和美人家7#综 合变	10	630	上级设备容量受限
12141	金湖	PMS_宝应湖农场十四队 综合变	10	400	上级设备容量受限
12142	金湖	PMS_化肥厂4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12143	金湖	PMS_金南镇湖羊场养殖 场综合变	10	400	上级设备容量受限
12144	金湖	吕良镇孙集集镇小区箱 变	10	400	上级设备容量受限
12145	金湖	PMS_金北街道董河9#综 合变	10	400	上级设备容量受限
12146	金湖	PMS_戴楼镇嘉御龙庭6# 综合变	10	800	上级设备容量受限
12147	金湖	PMS_宝应湖农场二队2# 综合变	10	400	上级设备容量受限
12148	金湖	PMS_1912街区1#变	10	800	上级设备容量受限
12149	金湖	PMS_吕良镇东湖区3#综 合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12150	金湖	PMS_金北街道金港花苑4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12151	金湖	PMS_吕良镇东湖区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12152	金湖	PMS_化肥厂1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12153	金湖	PMS_1912街区3#变	10	800	上级设备容量受限
12154	金湖	PMS_金北街道金港花苑3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12155	金湖	PMS_化肥厂2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12156	金湖	银涂镇金宝6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12157	金湖	吕良镇滨湖花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12158	金湖	宝应湖农场二猪场综合变	10	200	上级设备容量受限
12159	金湖	金北街道和美人家2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12160	金湖	银涂镇复南3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12161	金湖	PMS_大兴路1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12162	金湖	PMS_大兴路3#箱变	10	630	上级设备容量受限
12163	金湖	银集镇复连4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12164	金湖	PMS_吕良镇付圩8#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12165	金湖	PMS_吕良镇中心校箱变	10	400	上级设备容量受限
12166	金湖	PMS_宝应湖农场十三队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12167	金湖	PMS_前锋镇中段10#综合变	10	200	上级设备容量受限
12168	金湖	PMS_1912街区2#变	10	800	上级设备容量受限
12169	金湖	PMS_塔集镇黄庄1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12170	金湖	PMS_吕良镇东湖区4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12171	金湖	PMS_金北街道金港花苑5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12172	金湖	九里安置房3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12173	金湖	黎东花园1#变	10	800	上级设备容量受限
12174	金湖	PMS_吕良镇军舍沈庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12175	金湖	PMS_吕良镇东湖区5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12176	金湖	PMS_吕良镇茶庵新明综合变	10	400	上级设备容量受限
12177	金湖	PMS_上海花园12#箱变	10	400	上级设备容量受限
12178	金湖	PMS_上海花园13#箱变	10	500	上级设备容量受限
12179	金湖	闵桥镇周桥三组1#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12180	金湖	PMS_闵桥镇施尖5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12181	金湖	PMS_闵桥镇施尖十一组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12182	金湖	PMS_银集镇淮建集镇10#综合变	10	400	上级设备容量受限
12183	金湖	银集镇新红4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12184	金湖	PMS_银集镇利生5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12185	金湖	银集镇集镇8#综合变	10	200	本级设备容量受限
12186	金湖	PMS_银集镇天堂3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12187	金湖	银集镇新北2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12188	金湖	涂沟镇夹荡4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12189	金湖	PMS_上海花园14#箱变	10	500	上级设备容量受限
12190	金湖	白马湖红旗5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12191	金湖	PMS_戴楼镇红岭五组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12192	金湖	PMS_戴楼镇卫东五组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12193	金湖	PMS_戴楼镇红岭一组1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12194	金湖	PMS_白马湖陈涧10#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12195	金湖	PMS_白马湖陈涧11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12196	金湖	银集镇集镇11#综合变	10	400	本级设备容量受限
12197	金湖	PMS_银集镇永祥5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12198	金湖	PMS_龙港观湖苑1#变	10	630	上级设备容量受限
12199	金湖	PMS_龙港观湖苑3#变	10	630	上级设备容量受限
12200	金湖	PMS_龙港观湖苑5#变	10	800	上级设备容量受限
12201	金湖	PMS_龙港观湖苑7#变	10	630	上级设备容量受限
12202	金湖	PMS_龙港观湖苑9#变	10	630	上级设备容量受限
12203	金湖	PMS_银集镇振兴路1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12204	金湖	PMS_银集镇复连10#综合变	10	200	本级设备容量受限
12205	金湖	PMS_银集镇复连9#综合变	10	200	本级设备容量受限
12206	金湖	PMS_银集镇团结8#综合变	10	200	本级设备容量受限
12207	金湖	PMS_金南镇嵇圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12208	金湖	金南镇金沟集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12209	金湖	PMS_金南镇马塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12210	金湖	PMS_金南镇马塘5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12211	金湖	PMS_金南镇马塘6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12212	金湖	吕良镇前进11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12213	金湖	PMS_银集镇新庄7#综合变	10	100	上级设备容量受限
12214	金湖	吕良镇淮路3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12215	金湖	PMS_塔集镇河村7#综合变	10	315	上级设备容量受限
12216	金湖	塔集镇中桥9#综合变	10	315	上级设备容量受限
12217	金湖	PMS_塔集镇东方红8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12218	金湖	PMS_塔集镇东方红9#综合变	10	315	上级设备容量受限
12219	金湖	塔集镇高桥8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12220	金湖	PMS_金南镇先进8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12221	金湖	PMS_金南镇新杨6#综合变	10	315	上级设备容量受限
12222	金湖	金南镇新杨7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12223	金湖	PMS_银集镇新东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12224	金湖	银集镇淮建电信局1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12225	金湖	PMS_银集镇淮建集镇3#综合变	10	315	上级设备容量受限
12226	金湖	PMS_银集镇淮建集镇4#综合变	10	315	上级设备容量受限
12227	金湖	涂沟镇金宝5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12228	金湖	白马湖陈涧13#综合变	10	400	上级设备容量受限
12229	金湖	金北镇高集5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12230	金湖	PMS_银集镇新红1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12231	金湖	PMS_聚丰苑1#变	10	500	上级设备容量受限
12232	金湖	PMS_聚丰苑2#变	10	500	上级设备容量受限
12233	金湖	前锋镇庆都庄园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12234	金湖	PMS_宝应湖农场九队1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12235	金湖	闵桥镇张石5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12236	金湖	银涂镇银东4#综合变	10	400	本级设备容量受限
12237	金湖	PMS_塔集镇陈家圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12238	金湖	金南镇新杨8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12239	金湖	外国语宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12240	金湖	金建和园10#变	10	800	上级设备容量受限
12241	金湖	白马湖前锋9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12242	金湖	PMS_东城国际1#变	10	800	上级设备容量受限
12243	金湖	PMS_富源小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12244	金湖	PMS_金南镇连胡小区综合变	10	200	本级设备容量受限
12245	金湖	PMS_东城国际2#变	10	800	上级设备容量受限
12246	金湖	黎城镇鱼种3#综合变	10	315	上级设备容量受限
12247	金湖	黎城镇林场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12248	金湖	PMS_吕良镇陈新7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12249	金湖	PMS_吕良镇陈新8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12250	金湖	金北镇董河小区5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12251	金湖	PMS_金南镇胡庄9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12252	金湖	PMS_金北镇邬桥6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12253	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12254	金湖	PMS_吕良镇张坝竹园1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12255	金湖	金北街道喜盈门1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12256	金湖	闵桥镇张石9#综合变	10	400	本级设备容量受限
12257	金湖	PMS_闵桥镇施尖10#综合变	10	400	本级设备容量受限
12258	金湖	九里花园2#变	10	800	上级设备容量受限
12259	金湖	九里玫瑰园20#变	10	800	上级设备容量受限
12260	金湖	吕良镇三园3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12261	金湖	白马湖新河11#综合变	10	200	上级设备容量受限
12262	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩七队综合变	10	400	上级设备容量受限
12263	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩特水厂综合变	10	200	上级设备容量受限
12264	金湖	PMS_金北镇万庄8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12265	金湖	黎东河公用变	10	200	上级设备容量受限
12266	金湖	PMS_金石集团小区箱变	10	630	上级设备容量受限
12267	金湖	PMS_前锋镇民生5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12268	金湖	PMS_前锋镇新村6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12269	金湖	PMS_塔集镇陈家圩9#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12270	金湖	塔集镇三柳9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12271	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇5# 综合变	10	400	上级设备容量受限
12272	金湖	PMS_白马湖东滩8#综合 变	10	315	上级设备容量受限
12273	金湖	前锋镇农场3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12274	金湖	戴楼镇戴楼9#综合变	10	400	上级设备容量受限
12275	金湖	PMS_塔集镇陈家圩北综 合变	10	200	上级设备容量受限
12276	金湖	PMS_塔集镇陈家圩南综 合变	10	200	上级设备容量受限
12277	金湖	金南镇卞塘小区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
12278	金湖	戴楼镇官塘小区1#综合 变	10	400	上级设备容量受限
12279	金湖	戴楼镇新塘五组1#综合 变	10	200	本级设备容量受限
12280	金湖	PMS_戴楼镇牌楼集中区 1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12281	金湖	PMS_吕良镇淮路7#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12282	金湖	PMS_金北街道董河小区 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12283	金湖	金北街道陈桥集镇1#综 合变	10	630	上级设备容量受限
12284	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部2# 综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12285	金湖	PMS_吕良镇新农集镇8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12286	金湖	PMS_金北镇陈桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12287	金湖	PMS_金北镇大元6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12288	金湖	PMS_金北镇南堆8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12289	金湖	PMS_金北镇高集9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12290	金湖	金北镇塘埂2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12291	金湖	PMS_金北镇宋庄9#综合变	10	315	上级设备容量受限
12292	金湖	PMS_塔集镇河村8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12293	金湖	PMS_塔集镇新华8#综合变	10	315	上级设备容量受限
12294	金湖	塔集镇联合7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12295	金湖	PMS_塔集镇高桥9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12296	金湖	PMS_塔集镇联合6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12297	金湖	PMS_金北镇万庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12298	金湖	明发观澜苑5#变	10	630	上级设备容量受限
12299	金湖	金北镇塘埂10#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12300	金湖	金南镇窑墩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12301	金湖	吕良镇湖畔旺屯8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12302	金湖	九里花园4#变	10	800	上级设备容量受限
12303	金湖	前锋镇合意6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12304	金湖	PMS_塔集镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12305	金湖	黎东花园7#变	10	800	上级设备容量受限
12306	金湖	九里玫瑰园36#变	10	800	上级设备容量受限
12307	金湖	黎东花园6#变	10	800	上级设备容量受限
12308	金湖	PMS_戴楼镇天缘雅居1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12309	金湖	银集镇复兴5#综合变	10	400	本级设备容量受限
12310	金湖	九里玫瑰园22#变	10	630	上级设备容量受限
12311	金湖	金南镇卞塘小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
12312	金湖	前锋镇南湖7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12313	金湖	PMS_牌楼小区8#箱变	10	500	上级设备容量受限
12314	金湖	塔集镇工业园区2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12315	金湖	营销中心2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12316	金湖	PMS_宝应湖农场3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12317	金湖	银集镇刘坝3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12318	金湖	PMS_城东干道东箱变	10	630	上级设备容量受限
12319	金湖	PMS_吕良镇陈庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12320	金湖	PMS_吕良镇陈庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12321	金湖	PMS_吕良镇陈庄卞庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12322	金湖	PMS_吕良镇陈庄跃进综合变	10	200	上级设备容量受限
12323	金湖	金南镇华沟4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12324	金湖	PMS_金南镇岗坂2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12325	金湖	PMS_吕良镇陈庄团结综合变	10	315	上级设备容量受限
12326	金湖	黎东花园8#变	10	800	上级设备容量受限
12327	金湖	PMS_吕良镇金淮3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12328	金湖	PMS_吕良镇金淮1#综合变	10	100	上级设备容量受限
12329	金湖	PMS_金南镇南桥10#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12330	金湖	金南镇岗坂6#综合变	10	200	本级设备容量受限
12331	金湖	PMS_金南镇岗坂7#综合变	10	200	本级设备容量受限
12332	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12333	金湖	庆都广场5#变	10	630	上级设备容量受限
12334	金湖	PMS_小集公寓1#变	10	1000	上级设备容量受限
12335	金湖	PMS_小集公寓2#变	10	1000	上级设备容量受限
12336	金湖	PMS_小集公寓3#变	10	1000	上级设备容量受限
12337	金湖	PMS_新村路2#公用变	10	400	上级设备容量受限
12338	金湖	塔集镇夹沟集镇7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12339	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12340	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限
12341	金湖	PMS_小集公寓4#变	10	1000	上级设备容量受限
12342	金湖	前锋镇淮武6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12343	金湖	PMS_塔集镇夹镇6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12344	金湖	白马湖白马湖1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12345	金湖	PMS_吕良镇湖畔旺屯5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12346	金湖	PMS_闵桥镇姜湾八组1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12347	金湖	PMS_宝应湖农场1#综合变	10	630	上级设备容量受限
12348	金湖	PMS_石油大厦2#公用变	10	400	上级设备容量受限
12349	金湖	PMS_闵桥镇周桥8#综合变	10	200	本级设备容量受限
12350	金湖	PMS_闵桥镇姜湾4#综合变	10	200	本级设备容量受限
12351	金湖	PMS_石油大厦1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12352	金湖	PMS_塔集镇东方红3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12353	金湖	戴楼镇卫东三组1#综合变	10	160	上级设备容量受限
12354	金湖	戴楼镇卫东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12355	金湖	吕良镇新农小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12356	金湖	白马湖丰泰圩1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12357	金湖	金建和园12#变	10	800	上级设备容量受限
12358	金湖	九里花园3#变	10	800	上级设备容量受限
12359	金湖	白马湖白马湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12360	金湖	PMS_白马湖陈涧4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12361	金湖	PMS_白马湖李庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12362	金湖	白马湖前锋8#综合变	10	630	上级设备容量受限
12363	金湖	PMS_滨湖壹号1#变	10	1000	上级设备容量受限
12364	金湖	PMS_滨湖壹号3#变	10	1000	上级设备容量受限
12365	金湖	PMS_滨湖壹号13#变	10	800	上级设备容量受限
12366	金湖	PMS_滨湖壹号15#变	10	800	上级设备容量受限
12367	金湖	塔集镇陆河7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12368	金湖	PMS_前锋镇良种场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12369	金湖	吕良镇付圩6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12370	金湖	PMS_宝应湖农场7#综合变	10	630	上级设备容量受限
12371	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	上级设备容量受限
12372	金湖	牌楼小区3期1#变	10	800	上级设备容量受限
12373	金湖	牌楼小区3期2#变	10	800	上级设备容量受限
12374	金湖	吕良镇卫生院综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12375	金湖	金南镇百庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12376	金湖	黎东花园4#变	10	800	上级设备容量受限
12377	金湖	PMS_金南镇徐庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12378	金湖	金南镇新卞2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12379	金湖	PMS_黎城镇林场1#综合变	10	80	上级设备容量受限
12380	金湖	白马湖郭家荡1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12381	金湖	PMS_白马湖杨庄1#综合变	10	80	上级设备容量受限
12382	金湖	PMS_白马湖张庄1#综合变	10	100	上级设备容量受限
12383	金湖	白马湖红旗8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12384	金湖	PMS_白马湖中营3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12385	金湖	PMS_戴楼镇戴楼4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12386	金湖	PMS_戴楼镇戴楼6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12387	金湖	PMS_银集镇新胜2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12388	金湖	PMS_戴楼镇集镇9#综合变	10	30	上级设备容量受限
12389	金湖	金南镇华沟2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12390	金湖	PMS_金北镇宋庄2#综合变	10	100	上级设备容量受限
12391	金湖	PMS_金北镇陶庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12392	金湖	金北镇陶庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12393	金湖	金北镇陈桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12394	金湖	PMS_白马湖前锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12395	金湖	PMS_白马湖红锋5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12396	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12397	金湖	PMS_戴楼镇官塘集镇1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12398	金湖	PMS_金北镇高集2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12399	金湖	PMS_白马湖新跃1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12400	金湖	PMS_金北镇高集4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12401	金湖	PMS_金北镇拾圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12402	金湖	金南镇南望1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12403	金湖	PMS_金北镇管庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12404	金湖	PMS_金北镇万坝1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12405	金湖	金北镇新港2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12406	金湖	PMS_金南镇王庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12407	金湖	PMS_富兴花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12408	金湖	PMS_富兴花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12409	金湖	PMS_富兴花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
12410	金湖	金南镇南桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12411	金湖	PMS_白马湖张集1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12412	金湖	PMS_吕良镇曹圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12413	金湖	戴楼镇戴楼电信局综合变	10	200	上级设备容量受限
12414	金湖	PMS_丽水天景6#箱变	10	630	上级设备容量受限
12415	金湖	PMS_金浦小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12416	金湖	PMS_金浦小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
12417	金湖	PMS_金浦小区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
12418	金湖	PMS_金浦小区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
12419	金湖	塔集镇东方红2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12420	金湖	PMS_金北镇刘庄8#综合变	10	100	上级设备容量受限
12421	金湖	金南镇车东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12422	金湖	PMS_金南镇时墩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12423	金湖	金南镇向阳5#综合变	10	100	上级设备容量受限
12424	金湖	金南镇先锋5#综合变	10	315	上级设备容量受限
12425	金湖	金南镇胡庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12426	金湖	PMS_上海花园4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12427	金湖	PMS_上海花园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12428	金湖	PMS_牌楼小区4#箱变	10	500	上级设备容量受限
12429	金湖	PMS_牌楼小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
12430	金湖	PMS_前锋镇淮胜西小区综合变	10	200	上级设备容量受限
12431	金湖	戴楼镇蔬菜园1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12432	金湖	闵桥镇甫坝七组1#综合变	10	200	本级设备容量受限
12433	金湖	PMS_前锋镇新村5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12434	金湖	PMS_金北镇黄庄5#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12435	金湖	PMS_戴楼镇牌楼村10#综合变	10	30	上级设备容量受限
12436	金湖	戴楼镇官塘集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12437	金湖	庆都广场3#变	10	630	上级设备容量受限
12438	金湖	明发观澜苑3#变	10	630	上级设备容量受限
12439	金湖	黎东花园2#变	10	800	上级设备容量受限
12440	金湖	PMS_宝应湖农场五七队3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12441	金湖	PMS_金北镇马庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12442	金湖	PMS_金北镇郭桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12443	金湖	PMS_吕良镇陈新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12444	金湖	PMS_吕良镇振兴5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12445	金湖	金北镇拾圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12446	金湖	PMS_金北镇拾圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12447	金湖	前锋镇淮村6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12448	金湖	PMS_金北镇南堆3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12449	金湖	明发悦珑湖1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12450	金湖	PMS_前锋镇淮新5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12451	金湖	PMS_吕良镇漕泽4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12452	金湖	PMS_吕良镇孙集2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12453	金湖	PMS_吕良镇孙集5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12454	金湖	PMS_吕良镇孙集乔庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12455	金湖	PMS_吕良镇孙集陈庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12456	金湖	PMS_金南镇新卞8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12457	金湖	金南镇岗坂13#综合变	10	200	本级设备容量受限
12458	金湖	金南镇岗坂14#综合变	10	200	本级设备容量受限
12459	金湖	金南镇新杨5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12460	金湖	PMS_宝应湖农场4#综合变	10	630	上级设备容量受限
12461	金湖	金北镇拾圩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12462	金湖	滨河商业街2#变	10	800	上级设备容量受限
12463	金湖	锦绣华城1#变	10	800	上级设备容量受限
12464	金湖	锦绣华城2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12465	金湖	白马湖阮桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12466	金湖	戴楼镇嘉御龙庭9#综合变	10	800	上级设备容量受限
12467	金湖	宝应湖农场十三队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12468	金湖	锦绣华城3#变	10	800	上级设备容量受限
12469	金湖	锦绣华城4#变	10	800	上级设备容量受限
12470	金湖	锦绣华城5#变	10	800	上级设备容量受限
12471	金湖	锦绣华城6#变	10	800	上级设备容量受限
12472	金湖	锦绣华城7#变	10	800	上级设备容量受限
12473	金湖	锦绣华城8#变	10	800	上级设备容量受限
12474	金湖	锦绣华城9#变	10	800	上级设备容量受限
12475	金湖	锦绣华城10#变	10	800	上级设备容量受限
12476	金湖	锦绣华城13#变	10	800	上级设备容量受限
12477	金湖	锦绣华城14#变	10	800	上级设备容量受限
12478	金湖	锦绣华城15#变	10	800	上级设备容量受限
12479	金湖	锦绣华城16#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12480	金湖	锦绣华城17#变	10	800	上级设备容量受限
12481	金湖	锦绣华城18#变	10	800	上级设备容量受限
12482	金湖	锦绣华城19#变	10	800	上级设备容量受限
12483	金湖	PMS_宝应湖农场五七队 2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12484	金湖	锦绣华城20#变	10	800	上级设备容量受限
12485	金湖	银涂镇红湖三期5#综合 变	10	630	本级设备容量受限
12486	金湖	PMS_金南镇胡庄8#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12487	金湖	PMS_金南镇联盟6#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12488	金湖	金南镇南望10#综合变	10	200	本级设备容量受限
12489	金湖	白马湖新河1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12490	金湖	PMS_白马湖杨庄3#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12491	金湖	PMS_白马湖渔民8#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12492	金湖	PMS_白马湖红锋6#综合 变	10	400	上级设备容量受限
12493	金湖	PMS_金北镇马庄1#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12494	金湖	PMS_金北镇陈桥周庄1# 综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12495	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12496	金湖	PMS_塔集镇宝塔2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12497	金湖	PMS_戴楼镇红岭村部3#综合变	10	630	上级设备容量受限
12498	金湖	吕良镇前进3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12499	金湖	金北镇马庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12500	金湖	湖畔雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
12501	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩危房改造小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12502	金湖	明发悦珑湖2#变	10	800	上级设备容量受限
12503	金湖	吕良镇新丰6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12504	金湖	PMS_金北镇洪圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12505	金湖	实验小学公用变	10	400	上级设备容量受限
12506	金湖	PMS_体育馆公用变	10	315	上级设备容量受限
12507	金湖	PMS_兰亭熙园13#变	10	800	上级设备容量受限
12508	金湖	PMS_宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	630	上级设备容量受限
12509	金湖	塔集镇东方红小区1#综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12510	金湖	PMS_吕良镇振兴1#综合变	10	100	上级设备容量受限
12511	金湖	PMS_吕良镇张坝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12512	金湖	九里花园6#变	10	800	上级设备容量受限
12513	金湖	银集镇银联2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12514	金湖	PMS_金北镇金港花苑1#综合变	10	315	上级设备容量受限
12515	金湖	PMS_吕良镇新丰3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12516	金湖	PMS_新丰公寓1#变	10	1000	上级设备容量受限
12517	金湖	PMS_新丰公寓2#变	10	1000	上级设备容量受限
12518	金湖	彩虹桥箱变	10	500	上级设备容量受限
12519	金湖	PMS_金北镇金港花苑2#综合变	10	315	上级设备容量受限
12520	金湖	公园龍湾2#变	10	630	上级设备容量受限
12521	金湖	PMS_吕良镇新农集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12522	金湖	PMS_吕良镇新农4#综合变	10	400	上级设备容量受限
12523	金湖	PMS_吕良镇前进1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12524	金湖	PMS_吕良镇前进5#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12525	金湖	PMS_吕良镇丰乐1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12526	金湖	PMS_吕良镇刘桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12527	金湖	PMS_吕良镇付圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12528	金湖	PMS_吕良镇付圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12529	金湖	银涂镇红湖三期4#综合变	10	800	本级设备容量受限
12530	金湖	黎城镇新生养殖场综合变	10	200	上级设备容量受限
12531	金湖	吕良镇孙集集镇9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12532	金湖	PMS_吕良镇孙集1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12533	金湖	PMS_前锋镇淮胜集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12534	金湖	白马湖电信分局综合变	10	200	上级设备容量受限
12535	金湖	PMS_吕良镇沿湖8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12536	金湖	PMS_白马湖中营1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12537	金湖	PMS_吕良镇新农2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12538	金湖	PMS_吕良镇军舍1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12539	金湖	PMS_吕良镇军舍3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12540	金湖	PMS_吕良镇军舍4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12541	金湖	PMS_吕良镇军舍5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12542	金湖	PMS_涂沟镇三河2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12543	金湖	白马湖中营2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12544	金湖	白马湖中营5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12545	金湖	PMS_金北镇张桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12546	金湖	白马湖中营6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12547	金湖	PMS_涂沟镇三河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12548	金湖	白马湖渔港小镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12549	金湖	PMS_前锋镇杨庄4#综合变	10	160	上级设备容量受限
12550	金湖	白马湖渔港小镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12551	金湖	庆都广场1#变	10	800	上级设备容量受限
12552	金湖	PMS_涂沟镇夹荡1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12553	金湖	涂沟镇养殖场2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12554	金湖	PMS_丽水天景3#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12555	金湖	PMS_丽水天景2#箱变	10	500	上级设备容量受限
12556	金湖	PMS_闵桥镇张石八组1# 综合变	10	100	本级设备容量受限
12557	金湖	PMS_闵桥镇张石五组1# 综合变	10	200	本级设备容量受限
12558	金湖	PMS_丽水天景1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12559	金湖	白马湖阮滨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12560	金湖	PMS_金南镇抬饭3#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12561	金湖	PMS_金南镇丰南2#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12562	金湖	金南镇丰收二组综合变	10	200	上级设备容量受限
12563	金湖	金南镇卞塘集镇5#综合 变	10	400	上级设备容量受限
12564	金湖	金南镇南桥1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12565	金湖	金南镇南望2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12566	金湖	金南镇金沟集镇3#综合 变	10	400	上级设备容量受限
12567	金湖	PMS_金南镇嵇圩1#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12568	金湖	PMS_金北镇黄庄7#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12569	金湖	PMS_吕良镇大庄1#综合 变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12570	金湖	PMS_吕良镇大庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12571	金湖	PMS_银集镇何营2#综合变	10	400	本级设备容量受限
12572	金湖	PMS_兰亭熙园1#变	10	800	上级设备容量受限
12573	金湖	PMS_兰亭熙园3#变	10	800	上级设备容量受限
12574	金湖	PMS_塔集镇安乐1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12575	金湖	PMS_吕良镇孙集3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12576	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12577	金湖	吕良镇沿湖6#综合变	10	400	上级设备容量受限
12578	金湖	PMS_塔集镇夹沟集镇3#综合变	10	400	本级设备容量受限
12579	金湖	PMS_吕良镇花园7#综合变	10	200	上级设备容量受限
12580	金湖	塔集镇夹镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12581	金湖	PMS_金北镇宋庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12582	金湖	PMS_吕良镇陈庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12583	金湖	PMS_吕良镇张坝6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12584	金湖	PMS_吕良镇赤水6#综合变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12585	金湖	吕良镇漕泽5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12586	金湖	PMS_吕良镇漕泽6#综合变	10	100	上级设备容量受限
12587	金湖	PMS_吕良镇孙集集镇孙庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12588	金湖	吕良镇旺屯南路综合变	10	200	上级设备容量受限
12589	金湖	PMS_金北镇新港5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12590	金湖	PMS_金北镇陈桥集镇4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12591	金湖	PMS_金北镇郭桥4#综合变	10	100	上级设备容量受限
12592	金湖	金北镇洪圩5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12593	金湖	PMS_塔集镇集镇小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12594	金湖	PMS_金北镇万庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12595	金湖	前锋镇集镇5#综合变	10	400	上级设备容量受限
12596	金湖	PMS_前锋镇民生2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12597	金湖	PMS_前锋镇同心4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12598	金湖	PMS_塔集镇新华4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12599	金湖	白马湖新跃5#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12600	金湖	PMS_银集镇银集1#综合变	10	400	本级设备容量受限
12601	金湖	PMS_前锋镇新兴1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12602	金湖	白马湖中营8#综合变	10	400	上级设备容量受限
12603	金湖	白马湖红锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12604	金湖	PMS_塔集镇陈家圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12605	金湖	PMS_塔集镇淮泉3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12606	金湖	PMS_塔集镇安乐3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12607	金湖	PMS_塔集镇三官5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12608	金湖	PMS_塔集镇三官6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12609	金湖	塔集镇三柳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12610	金湖	塔集镇三柳2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12611	金湖	塔集镇三柳3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12612	金湖	PMS_金南镇金南集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12613	金湖	金南镇金南集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12614	金湖	PMS_金北镇张桥3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12615	金湖	PMS_金北镇吴庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12616	金湖	PMS_金南镇先进1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12617	金湖	金南镇时墩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12618	金湖	翰林世家3#变	10	800	上级设备容量受限
12619	金湖	PMS_翰林世家4#变	10	800	上级设备容量受限
12620	金湖	PMS_翰林世家5#变	10	800	上级设备容量受限
12621	金湖	PMS_翰林世家6#变	10	800	上级设备容量受限
12622	金湖	PMS_塔集镇陈家圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12623	金湖	PMS_塔集镇陈家圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
12624	金湖	涂沟镇双桥1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12625	金湖	PMS_涂沟镇曙光6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12626	金湖	PMS_东方佳苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
12627	金湖	PMS_闵桥镇甫坝5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12628	金湖	PMS_塔集镇三官8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12629	金湖	PMS_塔集镇淮泉9#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12630	金湖	PMS_吕良镇漕泽7#综合变	10	400	上级设备容量受限
12631	金湖	PMS_塔集镇新华2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12632	金湖	塔集镇新华3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12633	金湖	吕良镇茶庵王庄综合变	10	160	上级设备容量受限
12634	金湖	PMS_银集镇复连7#综合变	10	200	本级设备容量受限
12635	金湖	PMS_闵桥镇张石2#综合变	10	200	本级设备容量受限
12636	金湖	PMS_银集镇集镇15#综合变	10	400	本级设备容量受限
12637	金湖	PMS_涂沟镇银涂1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12638	金湖	PMS_东城佳苑1#变	10	630	上级设备容量受限
12639	金湖	PMS_东城佳苑2#变	10	630	上级设备容量受限
12640	金湖	PMS_东城佳苑3#变	10	630	上级设备容量受限
12641	金湖	PMS_东城佳苑4#变	10	630	上级设备容量受限
12642	金湖	PMS_银集镇集镇10#综合变	10	400	本级设备容量受限
12643	金湖	PMS_银集镇团结5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12644	金湖	PMS_银集镇团结4#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12645	金湖	银集镇淮建集镇8#综合变	10	200	上级设备容量受限
12646	金湖	PMS_闵桥镇杨平5#综合变	10	200	本级设备容量受限
12647	金湖	PMS_银集镇银红3#综合变	10	200	本级设备容量受限
12648	金湖	PMS_戴楼镇卫东6#综合变	10	200	上级设备容量受限
12649	金湖	金北镇马港3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12650	金湖	PMS_银集镇新胜11#综合变	10	200	本级设备容量受限
12651	金湖	PMS_银集镇新胜10#综合变	10	200	上级设备容量受限
12652	金湖	PMS_银集镇集镇16#综合变	10	400	本级设备容量受限
12653	金湖	PMS_银集镇集镇17#综合变	10	400	上级设备容量受限
12654	金湖	PMS_金北镇集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12655	金湖	PMS_戴楼镇官塘电信局综合变	10	400	上级设备容量受限
12656	金湖	PMS_塔集镇双桥9#综合变	10	200	上级设备容量受限
12657	金湖	PMS_塔集镇联合5#综合变	10	200	上级设备容量受限
12658	金湖	塔集镇新华1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12659	金湖	PMS_闵桥镇施尖四组1#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12660	金湖	PMS_塔集镇跃进小区1#综合变	10	400	上级设备容量受限
12661	金湖	戴楼镇牌楼集中区4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12662	金湖	PMS_金建和园3#变	10	800	上级设备容量受限
12663	金湖	PMS_金建和园4#变	10	800	上级设备容量受限
12664	盱眙	三河农场派出所2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12665	盱眙	管镇刘庄配变	10	400	上级设备容量受限
12666	盱眙	管镇桥西配变	10	630	上级设备容量受限
12667	盱眙	铁佛镇召六配变	10	400	上级设备容量受限
12668	盱眙	PMS_铁佛镇杨东配变	10	200	上级设备容量受限
12669	盱眙	马坝大源房产箱变	10	800	上级设备容量受限
12670	盱眙	PMS_官滩镇王庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12671	盱眙	PMS_官滩镇新庄综合变	10	100	上级设备容量受限
12672	盱眙	PMS_铁佛镇柳庄配变	10	200	上级设备容量受限
12673	盱眙	观音寺小新建变	10	200	上级设备容量受限
12674	盱眙	三官乔庄2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12675	盱眙	PMS_铁佛镇渔场配变	10	200	上级设备容量受限
12676	盱眙	PMS_穆店小坝子综合变	10	200	上级设备容量受限
12677	盱眙	PMS_马坝农场2#配变	10	400	上级设备容量受限
12678	盱眙	PMS_观音寺政府变	10	400	上级设备容量受限
12679	盱眙	PMS_商业街北配变	10	400	上级设备容量受限
12680	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖1#配变	10	200	上级设备容量受限
12681	盱眙	PMS_黄花塘绿化村路南配变	10	200	本级设备容量受限
12682	盱眙	三河农场二环路中2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12683	盱眙	西河配变	10	200	上级设备容量受限
12684	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖配变	10	400	上级设备容量受限
12685	盱眙	管镇东贺养殖#2配变	10	400	上级设备容量受限
12686	盱眙	PMS_官滩镇范庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12687	盱眙	恒西蔡郢2#配变	10	400	上级设备容量受限
12688	盱眙	PMS_高坝范庄配变	10	200	上级设备容量受限
12689	盱眙	PMS_马庄长里配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12690	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛村养殖3#配变	10	200	上级设备容量受限
12691	盱眙	管镇黄庄#2配变	10	400	上级设备容量受限
12692	盱眙	铁佛镇吴庄配变	10	400	上级设备容量受限
12693	盱眙	官滩镇顾庄东2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12694	盱眙	马坝卧龙4#配变	10	630	上级设备容量受限
12695	盱眙	马庄大徐2#配变	10	200	上级设备容量受限
12696	盱眙	PMS_马庄中学配变	10	400	上级设备容量受限
12697	盱眙	PMS_官滩镇军田小区综合变	10	315	上级设备容量受限
12698	盱眙	PMS_鲍集镇岳庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
12699	盱眙	PMS_黄花塘绿化村塘黄配变	10	200	本级设备容量受限
12700	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗综合变	10	400	上级设备容量受限
12701	盱眙	PMS_马坝戚庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12702	盱眙	官滩镇刘庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12703	盱眙	PMS_鲍集镇旧后综合变	10	400	上级设备容量受限
12704	盱眙	PMS_鲍集镇姜南2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12705	盱眙	PMS_朱楼周庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12706	盱眙	PMS_管镇徐庄配变	10	400	上级设备容量受限
12707	盱眙	PMS_黄花塘新街村部配变	10	400	本级设备容量受限
12708	盱眙	PMS_管镇芮庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12709	盱眙	PMS_马庄刘庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12710	盱眙	管镇陈上配变	10	400	上级设备容量受限
12711	盱眙	马庄堆西箱变	10	400	上级设备容量受限
12712	盱眙	PMS_管镇范庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12713	盱眙	PMS_观塘2#配变	10	200	上级设备容量受限
12714	盱眙	许庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12715	盱眙	管镇桥东配变	10	315	上级设备容量受限
12716	盱眙	PMS_高坝村高坝变	10	400	上级设备容量受限
12717	盱眙	管镇老粮管所配变	10	315	上级设备容量受限
12718	盱眙	PMS_团结2#变	10	200	上级设备容量受限
12719	盱眙	PMS_明祖陵镇明陵叶桥综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12720	盱眙	PMS_管镇龚庄配变	10	400	上级设备容量受限
12721	盱眙	PMS_观音寺顺河变	10	400	上级设备容量受限
12722	盱眙	PMS_九里明庄#2变	10	315	上级设备容量受限
12723	盱眙	PMS_管镇夏田养殖配变	10	200	上级设备容量受限
12724	盱眙	PMS_九里桃园#2配变	10	315	上级设备容量受限
12725	盱眙	PMS_穆店柿园2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12726	盱眙	马庄中学2#配变	10	400	上级设备容量受限
12727	盱眙	观音寺梓桐配变	10	100	上级设备容量受限
12728	盱眙	管镇孙西#2配变	10	315	上级设备容量受限
12729	盱眙	高坝苏庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12730	盱眙	马坝宝桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
12731	盱眙	马坝东园2#配变	10	630	上级设备容量受限
12732	盱眙	PMS_彩印厂变	10	400	上级设备容量受限
12733	盱眙	PMS_管镇经济配变	10	400	上级设备容量受限
12734	盱眙	PMS_高坝村高坝#2配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12735	盱眙	PMS_九里小学#2变	10	200	上级设备容量受限
12736	盱眙	沙西配变	10	200	上级设备容量受限
12737	盱眙	PMS_马庄东湖变	10	200	上级设备容量受限
12738	盱眙	PMS_穆店郁洼2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12739	盱眙	三官后庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12740	盱眙	PMS_穆店下楼综合变	10	400	上级设备容量受限
12741	盱眙	穆店山里综合变	10	200	上级设备容量受限
12742	盱眙	PMS_马庄池塘#2配变	10	200	上级设备容量受限
12743	盱眙	PMS_铁佛镇老街配变	10	400	上级设备容量受限
12744	盱眙	鲍集镇大嘴圩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
12745	盱眙	PMS_穆店滚涧综合变	10	400	上级设备容量受限
12746	盱眙	穆店郁洼4#综合变	10	200	上级设备容量受限
12747	盱眙	PMS_马坝董岗2#配变	10	315	上级设备容量受限
12748	盱眙	PMS_管镇仇庄配变	10	400	上级设备容量受限
12749	盱眙	马庄小区变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12750	盱眙	三官小舟2#配变	10	200	上级设备容量受限
12751	盱眙	PMS_穆店新付综合变	10	200	上级设备容量受限
12752	盱眙	鲍集镇石牌养殖场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12753	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴圩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12754	盱眙	铁佛镇岗修配变	10	400	上级设备容量受限
12755	盱眙	铁佛镇毛圩配变	10	400	上级设备容量受限
12756	盱眙	PMS_铁佛镇徐庄配变	10	200	上级设备容量受限
12757	盱眙	铁佛镇召四配变	10	200	上级设备容量受限
12758	盱眙	铁佛镇前圩配变	10	630	上级设备容量受限
12759	盱眙	PMS_铁佛镇庞庄配变	10	200	上级设备容量受限
12760	盱眙	铁佛镇蔡场配变	10	400	上级设备容量受限
12761	盱眙	PMS_铁佛镇杨四配变	10	200	上级设备容量受限
12762	盱眙	PMS_铁佛镇杨一配变	10	200	上级设备容量受限
12763	盱眙	PMS_铁佛镇滩头配变	10	200	上级设备容量受限
12764	盱眙	PMS_铁佛镇滩东配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12765	盱眙	PMS_铁佛镇项台配变	10	200	上级设备容量受限
12766	盱眙	PMS_铁佛镇李庄配变	10	200	上级设备容量受限
12767	盱眙	PMS_铁佛镇赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
12768	盱眙	PMS_铁佛镇程庄配变	10	200	上级设备容量受限
12769	盱眙	铁佛镇马岗配变	10	400	上级设备容量受限
12770	盱眙	东圩配变	10	200	上级设备容量受限
12771	盱眙	PMS_铁佛镇彭南配变	10	200	上级设备容量受限
12772	盱眙	PMS_马坝梁桥配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限
12773	盱眙	高庄变	10	200	上级设备容量受限
12774	盱眙	PMS_马坝房庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12775	盱眙	PMS_黄花塘新街供销社配变	10	400	本级设备容量受限
12776	盱眙	黄花塘绿化村绿化组配变	10	200	本级设备容量受限
12777	盱眙	PMS_景塘变	10	200	上级设备容量受限
12778	盱眙	PMS_铁佛镇孙后配变	10	200	上级设备容量受限
12779	盱眙	马坝顾庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12780	盱眙	PMS_马坝杜庄配变（东 阳）	10	100	上级设备容量受限
12781	盱眙	PMS_铁佛镇候庄配变	10	400	上级设备容量受限
12782	盱眙	铁佛镇蔡圩配变	10	630	上级设备容量受限
12783	盱眙	铁佛镇化庄配变	10	400	上级设备容量受限
12784	盱眙	铁佛镇何圩配变	10	200	上级设备容量受限
12785	盱眙	PMS_铁佛镇邹庄配变	10	200	上级设备容量受限
12786	盱眙	PMS_官滩镇军田2#综合 变	10	200	上级设备容量受限
12787	盱眙	马坝农经配变	10	630	上级设备容量受限
12788	盱眙	马坝市场配变	10	630	上级设备容量受限
12789	盱眙	铁佛镇街东配变	10	400	上级设备容量受限
12790	盱眙	铁佛镇黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
12791	盱眙	马坝镇北2#配变	10	630	上级设备容量受限
12792	盱眙	PMS_马坝兴隆学校配变 （东阳）	10	200	上级设备容量受限
12793	盱眙	铁佛镇护坡配变	10	200	上级设备容量受限
12794	盱眙	PMS_马坝永南配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12795	盱眙	铁佛镇岳庄配变	10	200	上级设备容量受限
12796	盱眙	恒西汪庄变	10	400	上级设备容量受限
12797	盱眙	许庄配变	10	200	上级设备容量受限
12798	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄2# 配变	10	200	上级设备容量受限
12799	盱眙	PMS_铁佛镇路庄配变	10	200	上级设备容量受限
12800	盱眙	PMS_铁佛镇李圩配变	10	200	上级设备容量受限
12801	盱眙	PMS_铁佛镇花南配变	10	200	上级设备容量受限
12802	盱眙	PMS_铁佛镇刘圩配变	10	200	上级设备容量受限
12803	盱眙	PMS_铁佛镇马咀配变	10	200	上级设备容量受限
12804	盱眙	PMS_铁佛镇龙窝配变	10	200	上级设备容量受限
12805	盱眙	PMS_铁佛镇戚庄配变	10	200	上级设备容量受限
12806	盱眙	铁佛镇中心村配变	10	400	上级设备容量受限
12807	盱眙	九里车头配变	10	200	上级设备容量受限
12808	盱眙	铁佛镇新庄配变	10	400	上级设备容量受限
12809	盱眙	PMS_铁佛镇付庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12810	盱眙	PMS_铁佛镇袁庄配变	10	200	上级设备容量受限
12811	盱眙	九里李庄配变	10	200	上级设备容量受限
12812	盱眙	PMS_铁佛镇东洋配变	10	400	上级设备容量受限
12813	盱眙	PMS_马坝桃园配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12814	盱眙	PMS_铁佛镇王庄配变	10	200	上级设备容量受限
12815	盱眙	PMS_穆店教堂综合变	10	200	上级设备容量受限
12816	盱眙	马坝陈庄配变(东阳)	10	400	上级设备容量受限
12817	盱眙	PMS_铁佛镇高前配变	10	200	上级设备容量受限
12818	盱眙	九里桃园变	10	400	上级设备容量受限
12819	盱眙	铁佛镇西洋配变	10	400	上级设备容量受限
12820	盱眙	铁佛镇陈庄配变	10	200	上级设备容量受限
12821	盱眙	PMS_马坝戴庄配变（东阳）	10	100	上级设备容量受限
12822	盱眙	铁佛镇东庄配变	10	200	上级设备容量受限
12823	盱眙	九里彭坝配变	10	315	上级设备容量受限
12824	盱眙	PMS_铁佛镇东中配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12825	盱眙	PMS_马坝马岗配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12826	盱眙	马坝华庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12827	盱眙	新庄配变	10	315	上级设备容量受限
12828	盱眙	PMS_孔庄配变	10	100	上级设备容量受限
12829	盱眙	马坝松元配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12830	盱眙	高坝苏庄变	10	200	上级设备容量受限
12831	盱眙	PMS_马坝杨庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12832	盱眙	PMS_马坝路西配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12833	盱眙	西高配变	10	200	上级设备容量受限
12834	盱眙	小高坝配变	10	200	上级设备容量受限
12835	盱眙	马坝山塘配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12836	盱眙	恒西王塘配变	10	400	上级设备容量受限
12837	盱眙	PMS_马坝新庄配变.（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12838	盱眙	马坝王庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12839	盱眙	马坝砖井配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12840	盱眙	PMS_马坝东圩配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12841	盱眙	马坝兰庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12842	盱眙	PMS_铁佛镇新王庄配变	10	400	上级设备容量受限
12843	盱眙	PMS_马坝腾安配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12844	盱眙	铁佛镇杨淹A配变	10	200	上级设备容量受限
12845	盱眙	铁佛镇杨淹配变	10	200	上级设备容量受限
12846	盱眙	马坝顾庄2#配变（东阳）	10	315	上级设备容量受限
12847	盱眙	PMS_官滩镇西窑综合变	10	200	上级设备容量受限
12848	盱眙	龙泉公关2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12849	盱眙	PMS_铁佛镇杨圩配变	10	200	上级设备容量受限
12850	盱眙	PMS_马坝周庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
12851	盱眙	马坝高庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
12852	盱眙	PMS_黄花塘供销社院内配变	10	200	本级设备容量受限
12853	盱眙	铁佛镇中学配变	10	400	上级设备容量受限
12854	盱眙	铁佛镇供销配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12855	盱眙	PMS_三河农场钱中国鸡场综合变	10	200	上级设备容量受限
12856	盱眙	PMS_管镇王咀养殖配变	10	200	上级设备容量受限
12857	盱眙	黄花塘新街中学配变	10	400	本级设备容量受限
12858	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄四组虾塘配变	10	200	上级设备容量受限
12859	盱眙	马庄长里配变	10	400	上级设备容量受限
12860	盱眙	黄花塘绿化村黄庄配变	10	200	本级设备容量受限
12861	盱眙	PMS_黄花塘绿化村陈庄配变	10	200	本级设备容量受限
12862	盱眙	鲍集镇铁佛马庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
12863	盱眙	古桑伏东配变	10	200	本级设备容量受限
12864	盱眙	周庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
12865	盱眙	马庄刁庄变	10	400	上级设备容量受限
12866	盱眙	PMS_观音寺友谊变	10	400	上级设备容量受限
12867	盱眙	PMS_观音寺幼儿园变	10	200	上级设备容量受限
12868	盱眙	PMS_观音寺镇西区变	10	200	上级设备容量受限
12869	盱眙	PMS_管镇兴隆路配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12870	盱眙	PMS_观音寺供销社变	10	400	上级设备容量受限
12871	盱眙	马坝腊北3#配变	10	630	上级设备容量受限
12872	盱眙	PMS_马坝腊北2#配变	10	630	上级设备容量受限
12873	盱眙	管镇宁徐路东配变	10	400	上级设备容量受限
12874	盱眙	管镇管仲集中区配变	10	630	上级设备容量受限
12875	盱眙	管镇幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
12876	盱眙	黄花塘何圩村罗庄2#配变	10	100	上级设备容量受限
12877	盱眙	黄花塘芦沟村芦沟小区配变	10	400	上级设备容量受限
12878	盱眙	PMS_黄花塘新街食品站配变	10	400	本级设备容量受限
12879	盱眙	PMS_管镇朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
12880	盱眙	PMS_管镇分金亭集中区配变	10	400	上级设备容量受限
12881	盱眙	PMS_铁佛镇东后配变	10	200	上级设备容量受限
12882	盱眙	PMS_管镇大杨庄集中区配变	10	400	上级设备容量受限
12883	盱眙	PMS_管镇塘南配变	10	200	上级设备容量受限
12884	盱眙	PMS_铁佛镇路东配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12885	盱眙	铁佛镇西谢配变	10	400	上级设备容量受限
12886	盱眙	铁佛镇北王庄配变	10	200	上级设备容量受限
12887	盱眙	铁佛镇朱后配变	10	200	上级设备容量受限
12888	盱眙	PMS_堆东配变	10	200	上级设备容量受限
12889	盱眙	铁佛镇丁庄配变	10	200	上级设备容量受限
12890	盱眙	PMS_铁佛镇新圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
12891	盱眙	PMS_黄花塘绿化村顺庙配变	10	400	本级设备容量受限
12892	盱眙	PMS_铁佛镇农技站配变	10	400	上级设备容量受限
12893	盱眙	黄花塘芦沟村韩庄配变	10	400	上级设备容量受限
12894	盱眙	管镇宁徐路西配变	10	630	上级设备容量受限
12895	盱眙	PMS_鲍集镇蒋庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12896	盱眙	PMS_黄花塘绿化村前坝配变	10	100	本级设备容量受限
12897	盱眙	官滩镇北珠2#综合变	10	315	上级设备容量受限
12898	盱眙	PMS_穆店朱坝综合变	10	200	上级设备容量受限
12899	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南#2综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12900	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王岗#3综合变	10	200	上级设备容量受限
12901	盱眙	鲍集镇徐家岗#2综合变	10	200	上级设备容量受限
12902	盱眙	鲍集镇徐家岗#3综合变	10	200	上级设备容量受限
12903	盱眙	观音寺中学配变	10	200	上级设备容量受限
12904	盱眙	PMS_观音寺镇东变	10	200	上级设备容量受限
12905	盱眙	PMS_朱楼朱楼变	10	100	上级设备容量受限
12906	盱眙	PMS_南区配变	10	200	上级设备容量受限
12907	盱眙	观音寺食品站配变	10	200	上级设备容量受限
12908	盱眙	PMS_黄花塘新街新建配变	10	400	本级设备容量受限
12909	盱眙	鲍集镇付庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12910	盱眙	PMS_黄花塘新街农民街配变	10	400	本级设备容量受限
12911	盱眙	PMS_官滩镇杨岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12912	盱眙	PMS_鲍集镇孙东综合变	10	400	上级设备容量受限
12913	盱眙	PMS_鲍集镇鲍府雅苑综合变	10	400	上级设备容量受限
12914	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村#2综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12915	盱眙	鲍集镇肖嘴马庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
12916	盱眙	鲍集镇滨湖小区#1综合变	10	400	上级设备容量受限
12917	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#2综合变	10	400	上级设备容量受限
12918	盱眙	鲍集镇东嘴#2综合变	10	400	上级设备容量受限
12919	盱眙	铁佛镇卢庄配变	10	200	上级设备容量受限
12920	盱眙	官滩镇魏小庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12921	盱眙	PMS_马坝高岗南配变	10	630	上级设备容量受限
12922	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12923	盱眙	PMS_官滩镇小李庄综合变	10	400	上级设备容量受限
12924	盱眙	管镇龚北配变	10	400	上级设备容量受限
12925	盱眙	PMS_铁佛镇新圩配变	10	200	上级设备容量受限
12926	盱眙	PMS_铁佛镇北街配变	10	400	上级设备容量受限
12927	盱眙	PMS_铁佛镇岗七配变	10	200	上级设备容量受限
12928	盱眙	铁佛镇何庄配变	10	200	上级设备容量受限
12929	盱眙	马坝王刘庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12930	盱眙	PMS_恒西村刘庄变	10	100	上级设备容量受限
12931	盱眙	观音寺小顺河变	10	200	上级设备容量受限
12932	盱眙	PMS_穆店陈小郢综合变	10	200	上级设备容量受限
12933	盱眙	PMS_穆店贺庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
12934	盱眙	穆店马湖综合变	10	400	上级设备容量受限
12935	盱眙	PMS_穆店新朋综合变	10	400	上级设备容量受限
12936	盱眙	黄花塘芦沟村高庄配变.	10	315	上级设备容量受限
12937	盱眙	PMS_穆店前进综合变	10	400	上级设备容量受限
12938	盱眙	马坝阳光商城（1）配变	10	400	上级设备容量受限
12939	盱眙	管镇管仲居委会配变	10	500	上级设备容量受限
12940	盱眙	管镇姬西配变	10	400	上级设备容量受限
12941	盱眙	管镇叔牙西街#2配变	10	630	上级设备容量受限
12942	盱眙	管镇兴隆路#2配变	10	630	上级设备容量受限
12943	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区 配变	10	400	上级设备容量受限
12944	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12945	盱眙	鲍集苗庄配变	10	200	上级设备容量受限
12946	盱眙	穆店徐墩综合变	10	200	上级设备容量受限
12947	盱眙	PMS_穆店滨湖4#综合变	10	630	上级设备容量受限
12948	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁九队综合变	10	400	上级设备容量受限
12949	盱眙	鲍集镇铁佛万东2#配变	10	200	上级设备容量受限
12950	盱眙	鲍集镇小朱#2综合变	10	630	上级设备容量受限
12951	盱眙	PMS_观音寺垃圾周转站变	10	400	上级设备容量受限
12952	盱眙	PMS_观音寺镇南区变	10	400	上级设备容量受限
12953	盱眙	鲍集镇肖嘴刘庄小区综合变	10	630	上级设备容量受限
12954	盱眙	鲍集镇肖嘴王岗#2综合变	10	630	上级设备容量受限
12955	盱眙	鲍集镇淮东2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12956	盱眙	鲍集镇沈南#2综合变	10	630	上级设备容量受限
12957	盱眙	鲍集镇洪新养殖#5综合变	10	630	上级设备容量受限
12958	盱眙	PMS_鲍集镇园区#1综合变	10	400	上级设备容量受限
12959	盱眙	鲍集镇中学小区综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12960	盱眙	PMS_黄花塘新街锦秀家园配变	10	400	本级设备容量受限
12961	盱眙	黄花塘村社区箱式配变	10	630	本级设备容量受限
12962	盱眙	管镇龚北养殖配变	10	400	上级设备容量受限
12963	盱眙	观音寺么桥变	10	400	上级设备容量受限
12964	盱眙	PMS_穆店戈庄综合变	10	200	上级设备容量受限
12965	盱眙	马庄孙庄变	10	400	上级设备容量受限
12966	盱眙	PMS_管镇叔牙东配变	10	400	上级设备容量受限
12967	盱眙	九里瓦屋配变	10	200	上级设备容量受限
12968	盱眙	管镇鸭场#2配变	10	630	上级设备容量受限
12969	盱眙	马坝万圩配变	10	200	上级设备容量受限
12970	盱眙	PMS_马坝鸭塘2#配变（高桥）	10	315	上级设备容量受限
12971	盱眙	丁塘#2配变	10	400	上级设备容量受限
12972	盱眙	PMS_穆店街心综合变	10	200	上级设备容量受限
12973	盱眙	官滩镇王桥综合变	10	200	上级设备容量受限
12974	盱眙	古城冯港配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12975	盱眙	PMS_穆店山黄综合变	10	400	上级设备容量受限
12976	盱眙	PMS_官滩镇顾庄东综合变	10	200	上级设备容量受限
12977	盱眙	马坝腊南1#配变	10	400	上级设备容量受限
12978	盱眙	PMS_穆店老虎窝综合变	10	630	上级设备容量受限
12979	盱眙	PMS_穆店江郢2#综合变	10	315	上级设备容量受限
12980	盱眙	PMS_马庄孙庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12981	盱眙	鲍集镇滨湖小区9号综合变	10	400	上级设备容量受限
12982	盱眙	PMS_穆店下碾综合变	10	200	上级设备容量受限
12983	盱眙	马庄新庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
12984	盱眙	三河农场方实民2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12985	盱眙	穆店何郢2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12986	盱眙	PMS_官滩镇临湖2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12987	盱眙	马庄欧庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12988	盱眙	PMS_穆店周郢2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12989	盱眙	PMS_穆店山边2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
12990	盱眙	PMS_观音寺晒牛#2配变	10	200	上级设备容量受限
12991	盱眙	PMS_穆店马湖林场2#综合变	10	630	上级设备容量受限
12992	盱眙	PMS_官滩镇侍涧村部2#综合变	10	200	上级设备容量受限
12993	盱眙	PMS_马坝万斛顺河2#配变（高桥）	10	315	上级设备容量受限
12994	盱眙	PMS_穆店街心2#综合变	10	400	上级设备容量受限
12995	盱眙	PMS_观音寺新建#2配变	10	200	上级设备容量受限
12996	盱眙	PMS_马坝郑庄2#配变	10	315	上级设备容量受限
12997	盱眙	马坝张新3#配变	10	630	上级设备容量受限
12998	盱眙	PMS_桂五镇苏果1#配变	10	500	本级设备容量受限
12999	盱眙	官滩镇东窑综合变	10	200	上级设备容量受限
13000	盱眙	官滩镇曹洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13001	盱眙	PMS_圣地亚小区1#箱变 高压间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
13002	盱眙	PMS_圣地亚小区2#箱变 高压间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
13003	盱眙	PMS_圣地亚小区1#-2箱 变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
13004	盱眙	铁佛镇孙圩配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13005	盱眙	PMS_马坝腊塘公园04238综合变	10	400	上级设备容量受限
13006	盱眙	PMS_马坝腊北西04237综合变	10	630	上级设备容量受限
13007	盱眙	马坝石桥村部配变	10	630	上级设备容量受限
13008	盱眙	PMS_三河农场吉特1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13009	盱眙	铁佛镇变电配变	10	630	上级设备容量受限
13010	盱眙	恒西水库变	10	200	上级设备容量受限
13011	盱眙	古桑李寨2#配变	10	200	本级设备容量受限
13012	盱眙	穆店街南综合变	10	630	上级设备容量受限
13013	盱眙	穆店行政1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13014	盱眙	PMS_穆店滨湖1#综合变	10	630	上级设备容量受限
13015	盱眙	PMS_穆店滨湖2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13016	盱眙	PMS_穆店滨湖综合变	10	630	上级设备容量受限
13017	盱眙	穆店周庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13018	盱眙	PMS_穆店许湖综合变	10	630	上级设备容量受限
13019	盱眙	穆店龙泉湖综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13020	盱眙	PMS_穆店支郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13021	盱眙	PMS_穆店滚水坝综合变	10	400	上级设备容量受限
13022	盱眙	PMS_三河农场台森牧区综合变	10	200	上级设备容量受限
13023	盱眙	铁佛镇岗庄五组虾塘配变	10	200	上级设备容量受限
13024	盱眙	PMS_铁佛镇河九配变	10	200	上级设备容量受限
13025	盱眙	铁佛镇徐北配变	10	630	上级设备容量受限
13026	盱眙	铁佛镇杨二配变	10	400	上级设备容量受限
13027	盱眙	PMS_马坝腊北小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
13028	盱眙	PMS_鲍集镇陈中综合变	10	400	上级设备容量受限
13029	盱眙	PMS_鲍集镇油坊南综合变	10	400	上级设备容量受限
13030	盱眙	PMS_鲍集镇油坊综合变	10	400	上级设备容量受限
13031	盱眙	管镇农行综合配变	10	400	上级设备容量受限
13032	盱眙	PMS_铁佛镇张庄配变	10	200	上级设备容量受限
13033	盱眙	PMS_三河农场左庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13034	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴渔场综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13035	盱眙	黄花塘枣园村枝花配变	10	400	上级设备容量受限
13036	盱眙	鲍集镇肖嘴薛庄综合变	10	630	上级设备容量受限
13037	盱眙	PMS_鲍集镇南坪综合变	10	400	上级设备容量受限
13038	盱眙	PMS_鲍集镇天官井小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13039	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐北#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13040	盱眙	PMS_鲍集镇天官井2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13041	盱眙	PMS_鲍集镇黄金花园综合变	10	400	上级设备容量受限
13042	盱眙	鲍集镇大王2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13043	盱眙	鲍集镇码头#1综合变	10	400	上级设备容量受限
13044	盱眙	鲍集镇孙庄2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13045	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街北2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13046	盱眙	PMS_鲍集镇何岗2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13047	盱眙	马庄周集2#配变	10	400	上级设备容量受限
13048	盱眙	管镇陈朱配变	10	630	上级设备容量受限
13049	盱眙	管镇陈庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13050	盱眙	PMS_管镇芮南配变	10	400	上级设备容量受限
13051	盱眙	管镇农具厂配变	10	400	上级设备容量受限
13052	盱眙	PMS_铁佛镇朱北配变	10	400	上级设备容量受限
13053	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13054	盱眙	穆店新村1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13055	盱眙	管镇叔牙配变	10	630	上级设备容量受限
13056	盱眙	鲍集镇后王综合变	10	400	上级设备容量受限
13057	盱眙	马坝世纪箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
13058	盱眙	鲍集镇小朱4#综合变	10	400	上级设备容量受限
13059	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#3综合变	10	200	上级设备容量受限
13060	盱眙	鲍集镇赵岗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13061	盱眙	管镇金色家园3号配变	10	630	上级设备容量受限
13062	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘东庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13063	盱眙	PMS_管镇魏庄养殖配变	10	400	上级设备容量受限
13064	盱眙	PMS_铁佛镇政府配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13065	盱眙	铁佛镇谢庄配变	10	200	上级设备容量受限
13066	盱眙	PMS_马坝杨湖配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13067	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴吴庄综 合变	10	200	上级设备容量受限
13068	盱眙	鲍集镇南庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13069	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼南 配变	10	200	上级设备容量受限
13070	盱眙	PMS_石桥2#配变	10	200	上级设备容量受限
13071	盱眙	夹沟2#配变	10	400	上级设备容量受限
13072	盱眙	PMS_黄花塘绿化村新庄 配变	10	200	本级设备容量受限
13073	盱眙	王庄#2配变	10	100	上级设备容量受限
13074	盱眙	PMS_穆店张庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
13075	盱眙	PMS_黄花塘绿化村村部 配变	10	400	本级设备容量受限
13076	盱眙	PMS_马坝黄塘配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13077	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	上级设备容量受限
13078	盱眙	PMS_姬庄小区#1变	10	800	上级设备容量受限
13079	盱眙	鲍集镇农商行综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13080	盱眙	马坝新坝配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
13081	盱眙	穆店老虎窝2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13082	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#4 综合变	10	400	上级设备容量受限
13083	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴#3综合 变	10	400	上级设备容量受限
13084	盱眙	观音寺东庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13085	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#3 综合变	10	400	上级设备容量受限
13086	盱眙	PMS_管镇宁徐路东#2配 变	10	400	上级设备容量受限
13087	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴王庄#2 综合变	10	400	上级设备容量受限
13088	盱眙	管镇姬庄集中区#2配变	10	400	上级设备容量受限
13089	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄 配变	10	200	本级设备容量受限
13090	盱眙	PMS_管镇经济#2配变	10	200	上级设备容量受限
13091	盱眙	观音寺青年2#配变	10	100	上级设备容量受限
13092	盱眙	PMS_官滩镇刘庄小区综 合变	10	400	上级设备容量受限
13093	盱眙	官滩镇小窑综合变	10	200	上级设备容量受限
13094	盱眙	PMS_官滩镇金圩村2#综 合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13095	盱眙	PMS_官滩镇金圩村部综合变	10	200	上级设备容量受限
13096	盱眙	PMS_官滩镇杨西机站综合变	10	400	上级设备容量受限
13097	盱眙	PMS_朱楼胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
13098	盱眙	高坝船塘2#变	10	200	上级设备容量受限
13099	盱眙	PMS_恒西棋盘2#配变	10	200	上级设备容量受限
13100	盱眙	马坝农场配变	10	630	上级设备容量受限
13101	盱眙	PMS_官滩镇合山小区综合变	10	200	上级设备容量受限
13102	盱眙	马坝卧龙张东配变	10	400	上级设备容量受限
13103	盱眙	官滩镇侍涧村部综合变	10	100	上级设备容量受限
13104	盱眙	PMS_官滩镇索塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13105	盱眙	PMS_观音寺东元2#配变	10	200	上级设备容量受限
13106	盱眙	PMS_马庄张东配变	10	200	上级设备容量受限
13107	盱眙	PMS_九里小学变	10	200	上级设备容量受限
13108	盱眙	恒西老庄配变	10	200	上级设备容量受限
13109	盱眙	马坝武庄配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13110	盱眙	观音寺胡庄配变	10	200	上级设备容量受限
13111	盱眙	PMS_朱楼胜利变	10	200	上级设备容量受限
13112	盱眙	观音寺岳庄配变	10	200	上级设备容量受限
13113	盱眙	九里明庄变	10	315	上级设备容量受限
13114	盱眙	PMS_朱楼陆庄变	10	200	上级设备容量受限
13115	盱眙	PMS_马坝黄洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
13116	盱眙	明祖陵镇园区二号路2#综合变	10	400	本级设备容量受限
13117	盱眙	黄花塘侔倪村光明配变	10	200	上级设备容量受限
13118	盱眙	PMS_穆店新街综合变	10	630	上级设备容量受限
13119	盱眙	PMS_黄花塘侔倪村东风配变	10	400	上级设备容量受限
13120	盱眙	黄花塘侔倪村长坝配变	10	200	上级设备容量受限
13121	盱眙	马坝西窑配变	10	400	上级设备容量受限
13122	盱眙	PMS_黄花塘何圩村江庄配变	10	400	上级设备容量受限
13123	盱眙	PMS_小马庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13124	盱眙	PMS_官滩镇金圩临湖综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13125	盱眙	黄集配变	10	400	上级设备容量受限
13126	盱眙	PMS_马坝木器厂配变	10	400	上级设备容量受限
13127	盱眙	恒西陈庄变	10	400	上级设备容量受限
13128	盱眙	PMS_马坝南湾配变	10	400	上级设备容量受限
13129	盱眙	PMS_官滩镇索涧综合变	10	200	上级设备容量受限
13130	盱眙	鲍集镇鲍北#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13131	盱眙	孙弯渔场配变	10	200	上级设备容量受限
13132	盱眙	官滩镇小李庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13133	盱眙	马坝桥东配变	10	200	上级设备容量受限
13134	盱眙	PMS_九里电站变	10	200	上级设备容量受限
13135	盱眙	PMS_三官岗里配变	10	200	上级设备容量受限
13136	盱眙	PMS_观音寺中心变	10	400	上级设备容量受限
13137	盱眙	PMS_高坝王庄变	10	200	上级设备容量受限
13138	盱眙	PMS_观音寺东区变	10	400	上级设备容量受限
13139	盱眙	高坝船塘变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13140	盱眙	PMS_穆店赵庄1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13141	盱眙	PMS_恒西涟塘变	10	200	上级设备容量受限
13142	盱眙	PMS_穆店茆郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13143	盱眙	PMS_观音寺敬老院配变	10	400	上级设备容量受限
13144	盱眙	PMS_马庄圩东配变	10	200	上级设备容量受限
13145	盱眙	PMS_穆店七星综合变	10	200	上级设备容量受限
13146	盱眙	鲍集镇旧集#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13147	盱眙	PMS_穆店苗郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13148	盱眙	黄花塘侗倪村东风2#配变	10	400	上级设备容量受限
13149	盱眙	PMS_商业街配变	10	400	上级设备容量受限
13150	盱眙	PMS_马庄园丁配变	10	200	上级设备容量受限
13151	盱眙	PMS_高坝养老院配变	10	200	上级设备容量受限
13152	盱眙	PMS_鲍集镇龙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13153	盱眙	PMS_马庄新岗配变	10	200	上级设备容量受限
13154	盱眙	PMS_鲍集镇花洼综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13155	盱眙	三河农场猪场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13156	盱眙	观音寺新建变	10	400	上级设备容量受限
13157	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村综合变	10	400	上级设备容量受限
13158	盱眙	PMS_马庄毛庄配变	10	200	上级设备容量受限
13159	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗北综合变	10	400	上级设备容量受限
13160	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村公路配变	10	630	上级设备容量受限
13161	盱眙	PMS_穆店贺庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13162	盱眙	观音寺晒牛变	10	200	上级设备容量受限
13163	盱眙	鲍集镇何马综合变	10	200	上级设备容量受限
13164	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13165	盱眙	PMS_鲍集镇新建综合变	10	200	上级设备容量受限
13166	盱眙	PMS_鲍集镇仇洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13167	盱眙	观音寺万庄配变	10	200	上级设备容量受限
13168	盱眙	鲍集镇小朱综合变	10	200	上级设备容量受限
13169	盱眙	鲍集镇罗后综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13170	盱眙	鲍集镇沈集小区综合变	10	200	上级设备容量受限
13171	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13172	盱眙	铁佛镇马庄配变	10	200	上级设备容量受限
13173	盱眙	PMS_管镇姬东配变	10	400	上级设备容量受限
13174	盱眙	恒西岗南变	10	400	上级设备容量受限
13175	盱眙	高坝瓦屋变	10	200	上级设备容量受限
13176	盱眙	新涧配变	10	200	上级设备容量受限
13177	盱眙	PMS_黄塘配变	10	200	上级设备容量受限
13178	盱眙	PMS_恒西李庄变	10	200	上级设备容量受限
13179	盱眙	恒西安庄变	10	400	上级设备容量受限
13180	盱眙	马庄街西配变	10	200	上级设备容量受限
13181	盱眙	PMS_东河安庄变	10	200	上级设备容量受限
13182	盱眙	马庄居委会新庄变	10	100	上级设备容量受限
13183	盱眙	马庄菜场配变	10	400	上级设备容量受限
13184	盱眙	PMS_黄花塘绿化村官田配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13185	盱眙	观音寺光明变	10	400	上级设备容量受限
13186	盱眙	三官小湖配变	10	200	上级设备容量受限
13187	盱眙	三官船塘配变	10	200	上级设备容量受限
13188	盱眙	马庄小高塘配变	10	200	上级设备容量受限
13189	盱眙	PMS_马庄香苑小区变	10	200	上级设备容量受限
13190	盱眙	三官赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
13191	盱眙	PMS_黄花塘枣园七庄配变	10	200	上级设备容量受限
13192	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村管郢配变	10	200	上级设备容量受限
13193	盱眙	鲍集镇洪小2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13194	盱眙	鲍集镇邹洪2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13195	盱眙	鲍集镇瓦房2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13196	盱眙	PMS_铁佛镇刘西配变	10	200	上级设备容量受限
13197	盱眙	PMS_鲍集镇贺东综合变	10	200	上级设备容量受限
13198	盱眙	鲍集镇小朱3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13199	盱眙	PMS_鲍集镇钱巷2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13200	盱眙	铁佛镇花庄配变	10	400	上级设备容量受限
13201	盱眙	马坝校南4#配变	10	400	上级设备容量受限
13202	盱眙	官滩镇桥南综合变	10	400	上级设备容量受限
13203	盱眙	PMS_铁佛镇岳北配变	10	200	上级设备容量受限
13204	盱眙	鲍集镇苗东综合变	10	630	上级设备容量受限
13205	盱眙	PMS_铁佛镇毛东配变	10	200	上级设备容量受限
13206	盱眙	鲍集镇苗西综合变	10	400	上级设备容量受限
13207	盱眙	鲍集镇苗南综合变	10	400	上级设备容量受限
13208	盱眙	PMS_鲍集镇立新2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13209	盱眙	铁佛镇黄南配变	10	400	上级设备容量受限
13210	盱眙	鲍集镇鲍六综合变	10	400	上级设备容量受限
13211	盱眙	PMS_鲍集镇何马2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13212	盱眙	鲍集镇小谢2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13213	盱眙	PMS_鲍集镇纪嘴2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13214	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁七队综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13215	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13216	盱眙	PMS_黄花塘新街松元小区配变	10	400	本级设备容量受限
13217	盱眙	PMS_黄花塘新街医院配变	10	400	本级设备容量受限
13218	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗小学综合变	10	200	上级设备容量受限
13219	盱眙	PMS_马坝旭日商城（二）配变	10	630	上级设备容量受限
13220	盱眙	PMS_穆店尧塘小区综合变	10	630	上级设备容量受限
13221	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13222	盱眙	鲍集镇肖嘴农贸市场综合变	10	200	上级设备容量受限
13223	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马庄2#配变	10	100	上级设备容量受限
13224	盱眙	PMS_黄花塘绿化村七庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
13225	盱眙	PMS_马坝南园3#配变	10	400	上级设备容量受限
13226	盱眙	铁佛镇农贸市场2#配变	10	400	上级设备容量受限
13227	盱眙	PMS_官滩镇小洼2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13228	盱眙	PMS_官滩镇毛庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13229	盱眙	PMS_官滩镇周庄综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13230	盱眙	黄花塘枣园村胡庄配变	10	100	上级设备容量受限
13231	盱眙	PMS_穆店公路2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13232	盱眙	官滩镇侍涧北珠综合变	10	400	上级设备容量受限
13233	盱眙	PMS_官滩镇王桥村部2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13234	盱眙	鲍集镇大嘴圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13235	盱眙	鲍集镇黄庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13236	盱眙	PMS_官滩镇圣山圩区综合变	10	200	上级设备容量受限
13237	盱眙	观音寺边庄配变	10	200	上级设备容量受限
13238	盱眙	马坝黄洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
13239	盱眙	鲍集镇新建#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13240	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区3#配变	10	400	本级设备容量受限
13241	盱眙	铁佛镇化北配变	10	630	上级设备容量受限
13242	盱眙	PMS_铁佛镇戚南配变	10	200	上级设备容量受限
13243	盱眙	PMS_官滩镇欣业综合变	10	200	上级设备容量受限
13244	盱眙	PMS_黄花塘新街阳光小区配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13245	盱眙	PMS_鲍集镇邹庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13246	盱眙	PMS_鲍集镇罗后#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13247	盱眙	鲍集镇杨岗#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13248	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯孙庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13249	盱眙	鲍集镇新庄#3综合变	10	200	上级设备容量受限
13250	盱眙	鲍集镇薛岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13251	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴张庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13252	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴小庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13253	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴西张综合变	10	200	上级设备容量受限
13254	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮一综合变	10	200	上级设备容量受限
13255	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗北综合变	10	400	上级设备容量受限
13256	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴老洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13257	盱眙	PMS_管镇孙庄集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13258	盱眙	官滩镇丁庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13259	盱眙	马坝张庄2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13260	盱眙	马坝粮站西配变	10	630	上级设备容量受限
13261	盱眙	马坝梅园配变	10	630	上级设备容量受限
13262	盱眙	马坝街西2#配变	10	400	上级设备容量受限
13263	盱眙	PMS_马坝蔡坝配变	10	400	上级设备容量受限
13264	盱眙	马坝黄洋综合变	10	200	上级设备容量受限
13265	盱眙	PMS_马坝钱庄配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13266	盱眙	马坝街东2#配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13267	盱眙	PMS_管镇叔牙西街配变	10	630	上级设备容量受限
13268	盱眙	马坝草庄2#配变	10	630	上级设备容量受限
13269	盱眙	官滩镇上庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13270	盱眙	PMS_铁佛镇农具厂配变	10	200	上级设备容量受限
13271	盱眙	河桥镇大莲湖堤南变	10	200	本级设备容量受限
13272	盱眙	PMS_河桥镇大莲湖李咀 变	10	200	本级设备容量受限
13273	盱眙	PMS_管镇芮庄配变	10	400	上级设备容量受限
13274	盱眙	PMS_管镇东贺配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13275	盱眙	PMS_管镇高中部配变	10	200	上级设备容量受限
13276	盱眙	PMS_鲍集镇后营综合变	10	200	上级设备容量受限
13277	盱眙	PMS_鲍集镇黄庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13278	盱眙	鲍集镇蒋庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13279	盱眙	鲍集镇李岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13280	盱眙	PMS_鲍集镇大嘴刘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13281	盱眙	鲍集镇农贸市场综合变	10	630	上级设备容量受限
13282	盱眙	鲍集镇七嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13283	盱眙	鲍集镇张侯综合变	10	630	上级设备容量受限
13284	盱眙	鲍集镇陈梅综合变	10	630	上级设备容量受限
13285	盱眙	PMS_鲍集镇贺庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13286	盱眙	PMS_鲍集镇朱岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13287	盱眙	鲍集镇杨庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13288	盱眙	鲍集镇鲍集街道综合变	10	400	上级设备容量受限
13289	盱眙	PMS_鲍集镇前营综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13290	盱眙	鲍集镇石牌综合变	10	400	上级设备容量受限
13291	盱眙	鲍集镇孙庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13292	盱眙	PMS_鲍集镇马嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13293	盱眙	鲍集镇大王综合变	10	400	上级设备容量受限
13294	盱眙	鲍集镇洪小综合变	10	400	上级设备容量受限
13295	盱眙	穆店贺庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13296	盱眙	穆店蒋郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13297	盱眙	PMS_穆店何郢综合变	10	400	上级设备容量受限
13298	盱眙	管镇派出所配变	10	630	上级设备容量受限
13299	盱眙	PMS_穆店杰何综合变	10	200	上级设备容量受限
13300	盱眙	PMS_管镇中学配变	10	400	上级设备容量受限
13301	盱眙	穆店义北综合变	10	400	上级设备容量受限
13302	盱眙	PMS_穆店郁洼综合变	10	400	上级设备容量受限
13303	盱眙	PMS_管镇分金华庭配变	10	400	上级设备容量受限
13304	盱眙	管镇新街道配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13305	盱眙	PMS_穆店赵庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13306	盱眙	PMS_管镇黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
13307	盱眙	管镇梁岗配变	10	125	上级设备容量受限
13308	盱眙	PMS_管镇官塘配变	10	200	上级设备容量受限
13309	盱眙	PMS_鲍集镇东嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13310	盱眙	鲍集镇大嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13311	盱眙	管镇夏田配变	10	400	上级设备容量受限
13312	盱眙	管镇莫庄配变	10	200	上级设备容量受限
13313	盱眙	管镇魏庄配变	10	400	上级设备容量受限
13314	盱眙	PMS_管镇姬庄组配变	10	400	上级设备容量受限
13315	盱眙	管镇街北配变	10	400	上级设备容量受限
13316	盱眙	PMS_穆店张庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13317	盱眙	PMS_穆店丁庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13318	盱眙	穆店红旗综合变	10	200	上级设备容量受限
13319	盱眙	PMS_穆店西湖综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13320	盱眙	PMS_穆店新塘综合变	10	200	上级设备容量受限
13321	盱眙	管镇分金亭配变	10	400	上级设备容量受限
13322	盱眙	鲍集镇大谢综合变	10	400	上级设备容量受限
13323	盱眙	鲍集镇新圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13324	盱眙	鲍集镇徐家岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13325	盱眙	鲍集镇鲍五综合变	10	400	上级设备容量受限
13326	盱眙	PMS_鲍集镇新庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13327	盱眙	鲍集镇西岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13328	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴南综合变	10	200	上级设备容量受限
13329	盱眙	鲍集镇小庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13330	盱眙	PMS_管镇前咀配变	10	200	上级设备容量受限
13331	盱眙	管镇西庄配变	10	200	上级设备容量受限
13332	盱眙	PMS_管镇徐木配变	10	400	上级设备容量受限
13333	盱眙	PMS_鲍集镇沈北综合变	10	200	上级设备容量受限
13334	盱眙	PMS_鲍集镇农科综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13335	盱眙	PMS_鲍集镇端集综合变	10	200	上级设备容量受限
13336	盱眙	鲍集镇沈南综合变	10	200	上级设备容量受限
13337	盱眙	鲍集镇梁集综合变	10	400	上级设备容量受限
13338	盱眙	PMS_鲍集镇邹洪综合变	10	200	上级设备容量受限
13339	盱眙	鲍集镇赵岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13340	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集街东综合变	10	400	上级设备容量受限
13341	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13342	盱眙	鲍集镇岳庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13343	盱眙	鲍集镇罗庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13344	盱眙	PMS_鲍集镇旧集综合变	10	200	上级设备容量受限
13345	盱眙	PMS_鲍集镇方庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13346	盱眙	PMS_鲍集镇邵灯孙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13347	盱眙	PMS_鲍集镇刘洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13348	盱眙	PMS_鲍集镇水月综合变	10	200	上级设备容量受限
13349	盱眙	鲍集镇上李综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13350	盱眙	鲍集镇南庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13351	盱眙	PMS_河桥镇龙泉西山变	10	200	本级设备容量受限
13352	盱眙	PMS_鲍集镇瓦房综合变	10	200	上级设备容量受限
13353	盱眙	PMS_穆店王老庄小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13354	盱眙	PMS_马坝腊北4#配变	10	400	上级设备容量受限
13355	盱眙	龙泉湖度假村11#变	10	500	上级设备容量受限
13356	盱眙	龙泉湖度假村10#变	10	500	上级设备容量受限
13357	盱眙	龙泉湖度假村9#变	10	500	上级设备容量受限
13358	盱眙	龙泉湖度假村8#变	10	500	上级设备容量受限
13359	盱眙	PMS_管镇书香华庭配变	10	400	上级设备容量受限
13360	盱眙	PMS_官滩镇索塘综合变	10	200	上级设备容量受限
13361	盱眙	马坝农民街配变	10	630	上级设备容量受限
13362	盱眙	PMS_官滩杨西综合变	10	200	上级设备容量受限
13363	盱眙	PMS_官滩镇侍润圩区综合变	10	200	上级设备容量受限
13364	盱眙	马坝阳光商城（2）配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13365	盱眙	PMS_鲍集镇沈集2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13366	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13367	盱眙	PMS_官滩镇枣园综合变	10	100	上级设备容量受限
13368	盱眙	PMS_官滩镇陈庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13369	盱眙	官滩镇侍庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13370	盱眙	马坝张庄配变	10	400	上级设备容量受限
13371	盱眙	PMS_马坝戚庄配变	10	400	上级设备容量受限
13372	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴前嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13373	盱眙	鲍集镇肖嘴新庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13374	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13375	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13376	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13377	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮七综合变	10	200	上级设备容量受限
13378	盱眙	鲍集镇肖嘴渠北综合变	10	200	上级设备容量受限
13379	盱眙	鲍集镇肖嘴唐北综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13380	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮北综合变	10	400	上级设备容量受限
13381	盱眙	朱楼韩庄变	10	100	上级设备容量受限
13382	盱眙	朱楼学田变	10	400	上级设备容量受限
13383	盱眙	马坝卧龙潘庄配变	10	200	上级设备容量受限
13384	盱眙	PMS_团结变	10	200	上级设备容量受限
13385	盱眙	马坝卧龙配变	10	400	上级设备容量受限
13386	盱眙	马坝林庄配变	10	630	上级设备容量受限
13387	盱眙	鲍集镇肖嘴八大家综合变	10	400	上级设备容量受限
13388	盱眙	PMS_小马庄配变	10	200	上级设备容量受限
13389	盱眙	马庄林业配变	10	200	上级设备容量受限
13390	盱眙	堆头羊场配变	10	100	上级设备容量受限
13391	盱眙	马庄张庄配变	10	200	上级设备容量受限
13392	盱眙	马庄堆南配变	10	200	上级设备容量受限
13393	盱眙	堆头渔场配变	10	400	上级设备容量受限
13394	盱眙	堆头八里配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13395	盱眙	PMS_东河配变	10	200	上级设备容量受限
13396	盱眙	PMS_东王配变	10	200	上级设备容量受限
13397	盱眙	PMS_永利配变	10	200	上级设备容量受限
13398	盱眙	马庄叶庄变	10	200	上级设备容量受限
13399	盱眙	马庄胜利配变	10	400	上级设备容量受限
13400	盱眙	PMS_马庄苗庄配变	10	200	上级设备容量受限
13401	盱眙	PMS_马庄池塘配变	10	200	上级设备容量受限
13402	盱眙	PMS_马庄胡庄配变	10	200	上级设备容量受限
13403	盱眙	PMS_东河2#配变	10	100	上级设备容量受限
13404	盱眙	鲍集镇肖嘴唐南综合变	10	400	上级设备容量受限
13405	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴夏庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13406	盱眙	鲍集镇肖嘴杜庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13407	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴综合变	10	200	上级设备容量受限
13408	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘综合变	10	400	上级设备容量受限
13409	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13410	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈综合变	10	200	上级设备容量受限
13411	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘刘西综合变	10	200	上级设备容量受限
13412	盱眙	PMS_严庄变	10	100	上级设备容量受限
13413	盱眙	马坝高坝配变	10	200	上级设备容量受限
13414	盱眙	朱楼制品厂变	10	500	上级设备容量受限
13415	盱眙	官滩镇邹庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13416	盱眙	朱楼周庄配变	10	400	上级设备容量受限
13417	盱眙	官滩镇王桥村部综合变	10	500	上级设备容量受限
13418	盱眙	马坝颜庄配变	10	400	上级设备容量受限
13419	盱眙	马坝陈庄配变	10	400	上级设备容量受限
13420	盱眙	PMS_马坝杨庄配变	10	200	上级设备容量受限
13421	盱眙	鲍集镇前王3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13422	盱眙	PMS_河桥镇洪山季郢变	10	200	本级设备容量受限
13423	盱眙	马坝小园配变	10	200	上级设备容量受限
13424	盱眙	马坝林业配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13425	盱眙	鲍集镇肖嘴洪庄综合变	10	630	上级设备容量受限
13426	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴刘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13427	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴高庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13428	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13429	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴李洼北综合变	10	200	上级设备容量受限
13430	盱眙	马坝小康街配变	10	630	上级设备容量受限
13431	盱眙	马坝南园配变	10	630	上级设备容量受限
13432	盱眙	马坝花园配变	10	630	上级设备容量受限
13433	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮南综合变	10	400	上级设备容量受限
13434	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13435	盱眙	鲍集镇肖嘴引河南综合变	10	200	上级设备容量受限
13436	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩南综合变	10	630	上级设备容量受限
13437	盱眙	鲍集镇肖嘴引河北综合变	10	400	上级设备容量受限
13438	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河一组综合变	10	200	上级设备容量受限
13439	盱眙	鲍集镇肖嘴引河四组综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13440	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩八队综合变	10	400	上级设备容量受限
13441	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮八综合变	10	200	上级设备容量受限
13442	盱眙	PMS_官滩镇金小圩机站综合变	10	200	上级设备容量受限
13443	盱眙	PMS_马坝油坊配变	10	200	上级设备容量受限
13444	盱眙	马坝董岗配变	10	400	上级设备容量受限
13445	盱眙	马坝油坊沈庄配变	10	200	上级设备容量受限
13446	盱眙	马坝油坊后楼配变	10	200	上级设备容量受限
13447	盱眙	马坝卧龙管庄配变	10	200	上级设备容量受限
13448	盱眙	马坝大南配变	10	630	上级设备容量受限
13449	盱眙	马坝中和配变	10	630	上级设备容量受限
13450	盱眙	PMS_马坝街西配变	10	630	上级设备容量受限
13451	盱眙	丁塘变	10	315	上级设备容量受限
13452	盱眙	黄花塘穆店朱郢配变	10	400	上级设备容量受限
13453	盱眙	黄花塘芦沟村简庄配变	10	200	上级设备容量受限
13454	盱眙	石桥变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13455	盱眙	PMS_铁佛镇张巷配变	10	400	上级设备容量受限
13456	盱眙	PMS_穆店邱桥综合变	10	200	上级设备容量受限
13457	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集综合变	10	400	上级设备容量受限
13458	盱眙	PMS_穆店新建综合变	10	200	上级设备容量受限
13459	盱眙	穆店杨郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13460	盱眙	PMS_穆店柿园综合变	10	200	上级设备容量受限
13461	盱眙	管镇二队配变	10	630	上级设备容量受限
13462	盱眙	马坝米厂配变	10	400	上级设备容量受限
13463	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村官塘 配变	10	100	上级设备容量受限
13464	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村孙庄 配变	10	200	上级设备容量受限
13465	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村砖井 配变	10	100	上级设备容量受限
13466	盱眙	PMS_观音寺石庄变	10	200	上级设备容量受限
13467	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村马庄 配变	10	100	上级设备容量受限
13468	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村徐庄 配变	10	200	上级设备容量受限
13469	盱眙	苏庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13470	盱眙	PMS_鲍集镇鲍三综合变	10	400	上级设备容量受限
13471	盱眙	PMS_鲍集镇鲍北综合变	10	200	上级设备容量受限
13472	盱眙	马坝草庄配变	10	400	上级设备容量受限
13473	盱眙	PMS_马坝龙虾配变	10	630	上级设备容量受限
13474	盱眙	马坝农行配变	10	500	上级设备容量受限
13475	盱眙	石塘变	10	400	上级设备容量受限
13476	盱眙	PMS_铁佛镇于庄配变	10	400	上级设备容量受限
13477	盱眙	PMS_官滩镇南珠综合变	10	200	上级设备容量受限
13478	盱眙	PMS_马坝红烛配变	10	400	上级设备容量受限
13479	盱眙	PMS_马坝镇西配变	10	630	上级设备容量受限
13480	盱眙	PMS_马坝西窑陈东配变	10	200	上级设备容量受限
13481	盱眙	PMS_马坝林业南庄配变	10	200	上级设备容量受限
13482	盱眙	PMS_马坝腊北配变	10	400	上级设备容量受限
13483	盱眙	铁佛镇西街道配变	10	400	上级设备容量受限
13484	盱眙	观音寺街北变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13485	盱眙	观音寺北园配变	10	200	上级设备容量受限
13486	盱眙	PMS_铁佛镇河十配变	10	200	上级设备容量受限
13487	盱眙	铁佛镇河七配变	10	400	上级设备容量受限
13488	盱眙	PMS_穆店邓庄综合变	10	200	本级设备容量受限
13489	盱眙	PMS_穆店马湖林场综合变	10	400	上级设备容量受限
13490	盱眙	PMS_穆店公路综合变	10	200	上级设备容量受限
13491	盱眙	PMS_穆店西郢综合变	10	100	上级设备容量受限
13492	盱眙	穆店陆郢综合变	10	200	上级设备容量受限
13493	盱眙	PMS_穆店江郢综合变	10	400	上级设备容量受限
13494	盱眙	马坝马安涧边配变	10	400	上级设备容量受限
13495	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗综合变	10	630	上级设备容量受限
13496	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗新村综合变	10	400	上级设备容量受限
13497	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗南综合变	10	400	上级设备容量受限
13498	盱眙	鲍集镇肖嘴李洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13499	盱眙	鲍集镇淮西淮五综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13500	盱眙	PMS_河桥镇石港前郢变	10	200	本级设备容量受限
13501	盱眙	PMS_河桥镇淮峰徐郢变	10	200	本级设备容量受限
13502	盱眙	铁佛镇河五配变	10	400	上级设备容量受限
13503	盱眙	PMS_观音寺陈庄配变	10	200	上级设备容量受限
13504	盱眙	鲍集镇农贸市场#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13505	盱眙	PMS_铁佛镇万塘配变	10	200	上级设备容量受限
13506	盱眙	黄花塘枣园村坝坂配变	10	200	上级设备容量受限
13507	盱眙	和平变	10	400	上级设备容量受限
13508	盱眙	黄花塘何圩村槽坊配变	10	200	上级设备容量受限
13509	盱眙	观音寺夹沟配变	10	200	上级设备容量受限
13510	盱眙	观音寺骆庄配变	10	200	上级设备容量受限
13511	盱眙	PMS_铁佛镇万圩配变	10	200	上级设备容量受限
13512	盱眙	PMS_观音寺街南变	10	400	上级设备容量受限
13513	盱眙	铁佛镇万东配变	10	200	上级设备容量受限
13514	盱眙	PMS_铁佛镇冯庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13515	盱眙	黄花塘何圩村罗庄配变	10	200	上级设备容量受限
13516	盱眙	黄花塘何圩村李庄配变	10	200	上级设备容量受限
13517	盱眙	铁佛镇杨邵庄配变	10	400	上级设备容量受限
13518	盱眙	铁佛镇单庄配变	10	400	上级设备容量受限
13519	盱眙	铁佛镇姜庄配变	10	400	上级设备容量受限
13520	盱眙	黄花塘新街街南配变	10	400	本级设备容量受限
13521	盱眙	鲍集镇肖嘴街西综合变	10	400	上级设备容量受限
13522	盱眙	鲍集镇肖嘴街中综合变	10	200	上级设备容量受限
13523	盱眙	林庄配变	10	200	上级设备容量受限
13524	盱眙	马庄欧庄配变	10	200	上级设备容量受限
13525	盱眙	马庄新庄配变	10	200	上级设备容量受限
13526	盱眙	鲍集镇肖嘴街北综合变	10	400	上级设备容量受限
13527	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴街东综合变	10	400	上级设备容量受限
13528	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮北综合变	10	400	上级设备容量受限
13529	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13530	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13531	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁南综合变	10	200	上级设备容量受限
13532	盱眙	永久配变	10	400	上级设备容量受限
13533	盱眙	PMS_马庄刘庄配变	10	200	上级设备容量受限
13534	盱眙	PMS_马庄前代配变	10	100	上级设备容量受限
13535	盱眙	三官小舟配变	10	315	上级设备容量受限
13536	盱眙	三官乔庄变	10	200	上级设备容量受限
13537	盱眙	PMS_三官后庄配变	10	200	上级设备容量受限
13538	盱眙	PMS_三官半段配变	10	200	上级设备容量受限
13539	盱眙	三官松林配变	10	400	上级设备容量受限
13540	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁中综合变	10	630	上级设备容量受限
13541	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁四队综合变	10	200	上级设备容量受限
13542	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新迁北综合变	10	200	上级设备容量受限
13543	盱眙	PMS_马坝永兴鲁荡配变（高桥）	10	200	本级设备容量受限
13544	盱眙	PMS_鲍集镇淮西淮六综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13545	盱眙	观音寺藕塘配变	10	400	上级设备容量受限
13546	盱眙	观音寺青年变	10	200	上级设备容量受限
13547	盱眙	PMS_马坝东园配变	10	630	上级设备容量受限
13548	盱眙	王庄变	10	100	上级设备容量受限
13549	盱眙	PMS_观音寺渔业变	10	200	上级设备容量受限
13550	盱眙	PMS_三官朋楼配变	10	200	上级设备容量受限
13551	盱眙	PMS_三官大湖配变	10	200	上级设备容量受限
13552	盱眙	三官岗里小学配变	10	200	上级设备容量受限
13553	盱眙	PMS_小湖配变	10	200	上级设备容量受限
13554	盱眙	PMS_周庄1#配变	10	100	上级设备容量受限
13555	盱眙	观音寺长庄配变	10	400	上级设备容量受限
13556	盱眙	观音寺龙墩口变	10	315	上级设备容量受限
13557	盱眙	观音寺东庄配变	10	400	上级设备容量受限
13558	盱眙	观音寺下庄配变	10	200	上级设备容量受限
13559	盱眙	马坝温庄配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13560	盱眙	朱楼小学变	10	400	上级设备容量受限
13561	盱眙	官滩镇周前综合变	10	200	上级设备容量受限
13562	盱眙	PMS_马坝欧湖菜庄配变 （高桥）	10	100	本级设备容量受限
13563	盱眙	PMS_观塘配变	10	200	上级设备容量受限
13564	盱眙	PMS_马庄大徐配变	10	200	上级设备容量受限
13565	盱眙	前里配变	10	100	上级设备容量受限
13566	盱眙	PMS_马坝高岗配变	10	630	上级设备容量受限
13567	盱眙	马坝柴湖配变	10	400	上级设备容量受限
13568	盱眙	PMS_马坝西湖配变	10	400	上级设备容量受限
13569	盱眙	马坝桥西配变	10	400	上级设备容量受限
13570	盱眙	官滩镇丁庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13571	盱眙	PMS_穆店杨庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13572	盱眙	官滩镇王庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13573	盱眙	官滩镇后王综合变	10	400	上级设备容量受限
13574	盱眙	PMS_马庄水利站配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13575	盱眙	马坝高桥新庄配变（高桥）	10	100	本级设备容量受限
13576	盱眙	马坝上庄配变	10	200	上级设备容量受限
13577	盱眙	马坝郑庄配变	10	630	上级设备容量受限
13578	盱眙	马坝万宫综合变	10	400	上级设备容量受限
13579	盱眙	马坝戴楼配变	10	400	上级设备容量受限
13580	盱眙	马坝王庄配变	10	200	上级设备容量受限
13581	盱眙	PMS_马坝新圩配变	10	200	上级设备容量受限
13582	盱眙	PMS_马坝同兴妇女配变	10	200	上级设备容量受限
13583	盱眙	PMS_穆店严岗综合变	10	200	上级设备容量受限
13584	盱眙	PMS_管镇宁徐北路配变	10	630	上级设备容量受限
13585	盱眙	PMS_铁佛镇于庄1区配变	10	400	上级设备容量受限
13586	盱眙	PMS_铁佛镇北惠民1区配变	10	400	上级设备容量受限
13587	盱眙	铁佛镇北惠民2区配变	10	400	上级设备容量受限
13588	盱眙	PMS_铁佛镇新洪配变	10	400	上级设备容量受限
13589	盱眙	PMS_铁佛镇南街配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13590	盱眙	铁佛镇岗一配变	10	400	上级设备容量受限
13591	盱眙	PMS_河桥镇石港朱郢2# 变	10	200	本级设备容量受限
13592	盱眙	铁佛镇敬老院配变	10	400	上级设备容量受限
13593	盱眙	铁佛镇彭庄配变	10	400	上级设备容量受限
13594	盱眙	PMS_铁佛镇彭北配变	10	200	上级设备容量受限
13595	盱眙	铁佛镇韩庄配变	10	200	上级设备容量受限
13596	盱眙	PMS_铁佛镇韩东配变	10	200	上级设备容量受限
13597	盱眙	PMS_铁佛镇新四配变	10	200	上级设备容量受限
13598	盱眙	PMS_铁佛镇潘岗配变	10	200	上级设备容量受限
13599	盱眙	铁佛镇后塘配变	10	400	上级设备容量受限
13600	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄农科综 合变	10	200	上级设备容量受限
13601	盱眙	鲍集镇钱巷综合变	10	400	上级设备容量受限
13602	盱眙	PMS_穆店团结小区1#综 合变	10	400	上级设备容量受限
13603	盱眙	PMS_穆店周庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
13604	盱眙	管镇孙庄集中区#2配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13605	盱眙	铁佛镇曹圩配变	10	400	上级设备容量受限
13606	盱眙	铁佛镇邹北配变	10	200	上级设备容量受限
13607	盱眙	鲍集镇肖嘴耿庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13608	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴马庄#3综合变	10	200	上级设备容量受限
13609	盱眙	马坝张新2#配变	10	400	上级设备容量受限
13610	盱眙	马坝中和2#配变	10	630	上级设备容量受限
13611	盱眙	马坝卧龙2#配变	10	400	上级设备容量受限
13612	盱眙	鲍集镇前上综合变	10	200	上级设备容量受限
13613	盱眙	鲍集镇后上综合变	10	200	上级设备容量受限
13614	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13615	盱眙	PMS_鲍集镇孙圩#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13616	盱眙	PMS_黄花塘新街居委会配变	10	200	本级设备容量受限
13617	盱眙	黄花塘芦沟村路东2#配变	10	400	上级设备容量受限
13618	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村夹沟配变	10	400	上级设备容量受限
13619	盱眙	铁佛镇小学配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13620	盱眙	铁佛镇卫生院配变	10	400	上级设备容量受限
13621	盱眙	铁佛镇赵庄小区配变	10	630	上级设备容量受限
13622	盱眙	河桥镇大港黄洼变	10	315	本级设备容量受限
13623	盱眙	管镇桃李街配变	10	400	上级设备容量受限
13624	盱眙	PMS_黄花塘新街老街配变	10	400	本级设备容量受限
13625	盱眙	鲍集镇梁集#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13626	盱眙	管镇姬庄集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13627	盱眙	PMS_管镇灌区配变	10	400	上级设备容量受限
13628	盱眙	马坝双马南岗配变	10	400	上级设备容量受限
13629	盱眙	桂五镇小连山配变	10	200	本级设备容量受限
13630	盱眙	马坝校南5#配变	10	400	上级设备容量受限
13631	盱眙	桥北陆庄配变	10	200	上级设备容量受限
13632	盱眙	周集配变	10	400	上级设备容量受限
13633	盱眙	三官陈庄配变	10	100	上级设备容量受限
13634	盱眙	PMS_马坝永丰街东3#配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13635	盱眙	PMS_观音寺钟庄配变	10	100	上级设备容量受限
13636	盱眙	朱楼方塘变	10	400	上级设备容量受限
13637	盱眙	观音寺大庙配变	10	200	上级设备容量受限
13638	盱眙	鲍集镇宗铺小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13639	盱眙	鲍集镇滨湖小区#3综合变	10	630	上级设备容量受限
13640	盱眙	PMS_管镇收费处配变	10	400	上级设备容量受限
13641	盱眙	鲍集镇淮西淮二综合变	10	400	上级设备容量受限
13642	盱眙	三河农场机关3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13643	盱眙	鲍集镇铁佛岗修2#配变	10	400	上级设备容量受限
13644	盱眙	鲍集镇孙庄1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13645	盱眙	三河农场二环路西2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13646	盱眙	朱楼弯塘配变	10	400	上级设备容量受限
13647	盱眙	马坝面庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
13648	盱眙	鲍集镇铁佛社区箱变	10	630	上级设备容量受限
13649	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼配电房2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13650	盱眙	三河农场机关2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13651	盱眙	PMS_马坝高岗2#配变	10	400	上级设备容量受限
13652	盱眙	马坝老世纪配变	10	400	上级设备容量受限
13653	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
13654	盱眙	马坝永兴张庄配变（高桥）	10	200	本级设备容量受限
13655	盱眙	PMS_铁佛镇邹黄村中心村2#配变	10	200	上级设备容量受限
13656	盱眙	铁佛镇杨滩村杨东2#配变	10	400	上级设备容量受限
13657	盱眙	PMS_三河农场三小综合变	10	400	上级设备容量受限
13658	盱眙	PMS_三河农场医院综合变	10	200	上级设备容量受限
13659	盱眙	铁佛镇蔡北配变	10	400	上级设备容量受限
13660	盱眙	铁佛镇何西配变	10	315	上级设备容量受限
13661	盱眙	PMS_穆店新塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13662	盱眙	鲍集镇铁佛蔡圩2#配变	10	630	上级设备容量受限
13663	盱眙	官滩镇小洼机站综合变	10	400	上级设备容量受限
13664	盱眙	PMS_穆店前进2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13665	盱眙	PMS_穆店滚水坝2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13666	盱眙	三河农场二环路西3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13667	盱眙	PMS_铁佛镇召四村毛北配变	10	200	上级设备容量受限
13668	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
13669	盱眙	PMS_铁佛镇付北配变	10	200	上级设备容量受限
13670	盱眙	鲍集镇河滩配变	10	400	上级设备容量受限
13671	盱眙	马坝陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13672	盱眙	马坝华庄2#配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13673	盱眙	三河农场码头综合变	10	400	上级设备容量受限
13674	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13675	盱眙	PMS_三河农场左庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13676	盱眙	穆店老虎窝3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13677	盱眙	三河农场粮贸1#综合变	10	400	上级设备容量受限
13678	盱眙	鲍集镇铁佛单南配变	10	200	上级设备容量受限
13679	盱眙	管镇芮圩养殖#1配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13680	盱眙	马坝市场3#配变	10	400	上级设备容量受限
13681	盱眙	PMS_铁佛镇西王庄配变	10	315	上级设备容量受限
13682	盱眙	马坝农经2#配变	10	400	上级设备容量受限
13683	盱眙	PMS_管镇芮圩养殖#2配变	10	200	上级设备容量受限
13684	盱眙	铁佛镇孙庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13685	盱眙	PMS_河桥镇三元卞郢2#变	10	200	本级设备容量受限
13686	盱眙	三河变屋顶光伏	10	80	上级设备容量受限
13687	盱眙	PMS_铁佛镇岗三2#配变	10	200	上级设备容量受限
13688	盱眙	鲍集镇铁佛赵圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
13689	盱眙	铁佛镇北街1#配变	10	400	上级设备容量受限
13690	盱眙	高坝范庄配变	10	200	上级设备容量受限
13691	盱眙	鲍集镇铁佛项台四组配变	10	200	上级设备容量受限
13692	盱眙	三河农场安置区综合变	10	400	上级设备容量受限
13693	盱眙	马坝黄洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
13694	盱眙	观音寺光明2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13695	盱眙	鲍集镇陈梅#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13696	盱眙	鲍集镇铁佛杨滩七组配变	10	200	上级设备容量受限
13697	盱眙	鲍集镇罗庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13698	盱眙	PMS_铁佛镇高庄配变	10	200	上级设备容量受限
13699	盱眙	PMS_铁佛镇邓庄配变	10	200	上级设备容量受限
13700	盱眙	PMS_铁佛镇潘前配变	10	200	上级设备容量受限
13701	盱眙	鲍集镇淮东综合变	10	630	上级设备容量受限
13702	盱眙	PMS_铁佛镇双洋配变	10	200	上级设备容量受限
13703	盱眙	PMS_铁佛镇李南配变	10	200	上级设备容量受限
13704	盱眙	铁佛镇东洋2#配变	10	400	上级设备容量受限
13705	盱眙	铁佛镇农技2#配变	10	200	上级设备容量受限
13706	盱眙	铁佛镇农贸市场3#配变	10	400	上级设备容量受限
13707	盱眙	官滩镇顾庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13708	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13709	盱眙	鲍集镇铁佛东咀1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13710	盱眙	铁佛镇新二东配变	10	400	上级设备容量受限
13711	盱眙	PMS_观音寺塘庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13712	盱眙	PMS_铁佛岗三配变	10	200	上级设备容量受限
13713	盱眙	PMS_黄花塘芦沟新区变 压器-双绕组	10	630	上级设备容量受限
13714	盱眙	PMS_金色家园1#变	10	630	上级设备容量受限
13715	盱眙	PMS_金色家园2#变	10	630	上级设备容量受限
13716	盱眙	鲍集镇铁佛庞庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
13717	盱眙	三河农场二环路西综合 变	10	400	上级设备容量受限
13718	盱眙	三河农场安置区2#综合 变	10	400	上级设备容量受限
13719	盱眙	PMS_三河农场冷冻厂综 合变	10	400	上级设备容量受限
13720	盱眙	PMS_圣地亚小区2#-2综 合变	10	400	上级设备容量受限
13721	盱眙	三河农场机关综合变	10	400	上级设备容量受限
13722	盱眙	石龙村水库2#台片	10	100	本级设备容量受限
13723	盱眙	马坝妇女3#配变	10	630	上级设备容量受限
13724	盱眙	马坝妇女2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13725	盱眙	观音寺供电所变	10	400	上级设备容量受限
13726	盱眙	PMS_鲍集镇后营#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13727	盱眙	鲍集镇单洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13728	盱眙	PMS_鲍集镇七嘴#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13729	盱眙	鲍集镇农贸市场#2综合变	10	630	上级设备容量受限
13730	盱眙	鲍集镇赵岗小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13731	盱眙	PMS_鲍集镇梁集小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13732	盱眙	观音寺信用社配变	10	200	上级设备容量受限
13733	盱眙	鲍集镇鲍二综合变	10	400	上级设备容量受限
13734	盱眙	鲍集镇码头#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13735	盱眙	鲍集镇街东#2综合变	10	630	上级设备容量受限
13736	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴引河九队综合变	10	200	上级设备容量受限
13737	盱眙	马坝老八配变	10	630	上级设备容量受限
13738	盱眙	观音寺下庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13739	盱眙	乔北韩庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13740	盱眙	鲍集镇下李#3综合变	10	400	上级设备容量受限
13741	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区综合变	10	400	上级设备容量受限
13742	盱眙	PMS_铁佛镇新街道综合变	10	400	上级设备容量受限
13743	盱眙	铁佛镇南惠民综合变	10	400	上级设备容量受限
13744	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄1区综合变	10	400	上级设备容量受限
13745	盱眙	PMS_铁佛镇岳庄2区综合变	10	400	上级设备容量受限
13746	盱眙	PMS_铁佛镇新大街综合变	10	400	上级设备容量受限
13747	盱眙	铁佛镇加油站综合变	10	400	上级设备容量受限
13748	盱眙	河桥镇龙泉宗郢变	10	200	本级设备容量受限
13749	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
13750	盱眙	PMS_马庄永坝变	10	200	上级设备容量受限
13751	盱眙	黄花塘芦沟小区2#配变	10	630	上级设备容量受限
13752	盱眙	PMS_马坝妇女配变	10	630	上级设备容量受限
13753	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄坪综合变	10	630	上级设备容量受限
13754	盱眙	鲍集镇肖嘴窑岗综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13755	盱眙	马坝袁北配变（东阳）	10	100	上级设备容量受限
13756	盱眙	鲍集镇香庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13757	盱眙	PMS_穆店柳郢综合变	10	630	上级设备容量受限
13758	盱眙	PMS_穆店张庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13759	盱眙	PMS_穆店场西综合变	10	400	上级设备容量受限
13760	盱眙	PMS_穆店新村综合变	10	630	上级设备容量受限
13761	盱眙	PMS_穆店行政中心综合变	10	400	上级设备容量受限
13762	盱眙	PMS_铁佛镇农贸市场配变	10	400	上级设备容量受限
13763	盱眙	黄花塘芦沟夹沟北区配变	10	630	上级设备容量受限
13764	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙庄圩综合变	10	400	上级设备容量受限
13765	盱眙	穆店滚涧2#配变	10	400	上级设备容量受限
13766	盱眙	官滩镇军田3#综合变	10	200	上级设备容量受限
13767	盱眙	PMS_黄花塘芦沟村集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13768	盱眙	PMS_铁佛镇东咀配变	10	200	上级设备容量受限
13769	盱眙	铁佛镇孙庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13770	盱眙	PMS_铁佛镇岗仙配变	10	200	上级设备容量受限
13771	盱眙	PMS_铁佛镇岗四配变	10	200	上级设备容量受限
13772	盱眙	PMS_铁佛镇朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
13773	盱眙	穆店映山湖配变	10	500	上级设备容量受限
13774	盱眙	马坝梁庄2#综合变（东 阳）	10	200	本级设备容量受限
13775	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#3 综合变	10	400	上级设备容量受限
13776	盱眙	铁佛镇张巷北配变	10	400	上级设备容量受限
13777	盱眙	PMS_铁佛镇陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13778	盱眙	PMS_三河农场猪场综合 变	10	400	上级设备容量受限
13779	盱眙	铁佛镇南慧民1区配变	10	630	上级设备容量受限
13780	盱眙	穆店滨湖5#综合变	10	400	上级设备容量受限
13781	盱眙	PMS_三河农场粮贸2#综 合变	10	400	上级设备容量受限
13782	盱眙	PMS_官滩镇王洼综合变	10	200	上级设备容量受限
13783	盱眙	官滩镇顾庄机站综合变	10	200	上级设备容量受限
13784	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛召六1# 配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13785	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万塘3#配变	10	400	上级设备容量受限
13786	盱眙	鲍集镇铁佛曹圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
13787	盱眙	PMS_三河农场方实民综合变	10	400	上级设备容量受限
13788	盱眙	三河农场粮贸3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13789	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13790	盱眙	三河农场派出所综合变	10	400	上级设备容量受限
13791	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
13792	盱眙	鲍集镇贺庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13793	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区配变	10	400	本级设备容量受限
13794	盱眙	PMS_马坝油坊2#配变	10	200	上级设备容量受限
13795	盱眙	黄花塘杜湖临里01#配变	10	630	本级设备容量受限
13796	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴丁李#4综合变	10	400	上级设备容量受限
13797	盱眙	马坝永丰街西配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13798	盱眙	铁佛镇罗庄配变	10	200	上级设备容量受限
13799	盱眙	PMS_黄花塘新街花园小区5#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13800	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13801	盱眙	PMS_马坝陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13802	盱眙	PMS_马坝街西3#配变	10	400	上级设备容量受限
13803	盱眙	马坝妇女小区配变	10	400	上级设备容量受限
13804	盱眙	PMS_马坝妇女小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
13805	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄综合变	10	400	本级设备容量受限
13806	盱眙	马坝小农场配变	10	400	上级设备容量受限
13807	盱眙	黄花塘芦沟夹沟南区配变	10	400	上级设备容量受限
13808	盱眙	董里变	10	400	上级设备容量受限
13809	盱眙	PMS_东小圩配变	10	200	上级设备容量受限
13810	盱眙	三官岗里渔场配变	10	200	上级设备容量受限
13811	盱眙	穆店马湖街南2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13812	盱眙	黄花塘芦沟龙虾市场配变	10	500	上级设备容量受限
13813	盱眙	铁佛镇孙西配变	10	400	上级设备容量受限
13814	盱眙	居委会张庄变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13815	盱眙	PMS_马庄许庄配变	10	200	上级设备容量受限
13816	盱眙	马庄周庄配变	10	315	上级设备容量受限
13817	盱眙	马庄拉丝厂配变	10	200	上级设备容量受限
13818	盱眙	周庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
13819	盱眙	朱楼王岗变	10	400	上级设备容量受限
13820	盱眙	鲍集镇何庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13821	盱眙	铁佛镇北惠民配变	10	400	上级设备容量受限
13822	盱眙	马坝张新配变	10	630	上级设备容量受限
13823	盱眙	鲍集镇魏巷综合变	10	400	上级设备容量受限
13824	盱眙	鲍集镇岗南综合变	10	200	上级设备容量受限
13825	盱眙	鲍集镇肖嘴街南综合变	10	630	上级设备容量受限
13826	盱眙	PMS_马坝校南配变	10	400	上级设备容量受限
13827	盱眙	鲍集镇钱巷王庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13828	盱眙	鲍集镇新庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13829	盱眙	观音寺南园配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13830	盱眙	管镇近圣配变	10	400	上级设备容量受限
13831	盱眙	PMS_马坝张东配变	10	630	上级设备容量受限
13832	盱眙	PMS_马坝双马沈墩配变	10	200	上级设备容量受限
13833	盱眙	铁佛镇项东配变	10	200	上级设备容量受限
13834	盱眙	鲍集镇宗铺综合变	10	200	上级设备容量受限
13835	盱眙	PMS_马坝新桥配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
13836	盱眙	马坝交通配变	10	630	上级设备容量受限
13837	盱眙	管镇分金桥配变	10	630	上级设备容量受限
13838	盱眙	官滩镇小蔡庄综合变	10	100	上级设备容量受限
13839	盱眙	PMS_穆店团结小区综合 变	10	400	上级设备容量受限
13840	盱眙	鲍集镇西岗养殖场综合 变	10	400	上级设备容量受限
13841	盱眙	恒西陆庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
13842	盱眙	马坝青年配变	10	400	上级设备容量受限
13843	盱眙	马坝东方配变	10	630	上级设备容量受限
13844	盱眙	PMS_鲍集镇铁营小区综 合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13845	盱眙	PMS_铁佛镇西前配变	10	200	上级设备容量受限
13846	盱眙	PMS_马坝茶安配变	10	400	上级设备容量受限
13847	盱眙	马坝腊北小区配变	10	400	上级设备容量受限
13848	盱眙	黄花塘绿化村良岗配变	10	400	本级设备容量受限
13849	盱眙	鲍集镇天官井综合变	10	200	上级设备容量受限
13850	盱眙	铁佛镇政府2#配变	10	400	上级设备容量受限
13851	盱眙	马坝南园5#箱式变	10	630	上级设备容量受限
13852	盱眙	PMS_铁佛镇新王庄2#	10	400	上级设备容量受限
13853	盱眙	PMS_铁佛镇中学2#	10	400	上级设备容量受限
13854	盱眙	PMS_鲍集镇洪新养殖#4 综合变	10	400	上级设备容量受限
13855	盱眙	PMS_马坝小园2#配变	10	400	上级设备容量受限
13856	盱眙	马坝校南6#配变	10	400	上级设备容量受限
13857	盱眙	马坝校南7#配变	10	400	上级设备容量受限
13858	盱眙	PMS_马坝中和东配变	10	630	上级设备容量受限
13859	盱眙	PMS_马坝中和小区配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13860	盱眙	PMS_官滩镇高营4#综合变	10	200	上级设备容量受限
13861	盱眙	PMS_穆店滨湖3#综合变	10	400	上级设备容量受限
13862	盱眙	PMS_马坝交通2#配变	10	400	上级设备容量受限
13863	盱眙	PMS_穆店石龙山综合变	10	400	上级设备容量受限
13864	盱眙	PMS_铁佛镇卫生院1#	10	400	上级设备容量受限
13865	盱眙	铁佛镇黄南2#	10	630	上级设备容量受限
13866	盱眙	鲍集镇铁佛姜庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13867	盱眙	鲍集镇肖嘴街西2#综合变	10	630	上级设备容量受限
13868	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区2#	10	400	上级设备容量受限
13869	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴肖嘴中学综合变	10	400	上级设备容量受限
13870	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
13871	盱眙	马庄东河1#变	10	200	上级设备容量受限
13872	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区综合变	10	630	上级设备容量受限
13873	盱眙	PMS_河桥镇洪山岗西变	10	400	本级设备容量受限
13874	盱眙	PMS_观音寺东元配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13875	盱眙	PMS_观音寺府前变	10	400	上级设备容量受限
13876	盱眙	PMS_观音寺医院配变	10	400	上级设备容量受限
13877	盱眙	PMS_观音寺友谊2#配变	10	400	上级设备容量受限
13878	盱眙	PMS_林业2#变	10	400	上级设备容量受限
13879	盱眙	PMS_观音寺名苑变	10	400	上级设备容量受限
13880	盱眙	PMS_管镇倪庄配变	10	400	上级设备容量受限
13881	盱眙	PMS_管镇杨李配变	10	400	上级设备容量受限
13882	盱眙	三河农场吉特2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13883	盱眙	官滩镇邹庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
13884	盱眙	PMS_官滩镇王洼2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13885	盱眙	管仲花苑小区配变	10	630	上级设备容量受限
13886	盱眙	PMS_铁佛镇杨淹南配变	10	200	上级设备容量受限
13887	盱眙	PMS_姬庄小区#2变	10	800	上级设备容量受限
13888	盱眙	鲍集镇沈集小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13889	盱眙	PMS_管镇中罗养殖配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13890	盱眙	PMS_三河农场二环路中综合变	10	400	上级设备容量受限
13891	盱眙	PMS_铁佛镇西谢2#配变	10	400	上级设备容量受限
13892	盱眙	PMS_铁佛镇李北配变	10	200	上级设备容量受限
13893	盱眙	PMS_鲍集镇前王综合变	10	400	上级设备容量受限
13894	盱眙	鲍集镇鲍集小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13895	盱眙	管镇医药站配变	10	630	上级设备容量受限
13896	盱眙	PMS_穆店上碾综合变	10	400	上级设备容量受限
13897	盱眙	铁佛镇候庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
13898	盱眙	PMS_铁佛镇万塘2#配变	10	200	上级设备容量受限
13899	盱眙	铁佛镇冯东配变	10	400	上级设备容量受限
13900	盱眙	PMS_铁佛镇单北配变	10	200	上级设备容量受限
13901	盱眙	铁佛镇河六2#配变	10	400	上级设备容量受限
13902	盱眙	PMS_铁佛镇曹东配变	10	200	上级设备容量受限
13903	盱眙	铁佛镇前西配变	10	400	上级设备容量受限
13904	盱眙	铁佛镇岗一2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13905	盱眙	PMS_铁佛镇滩东2#配变	10	200	上级设备容量受限
13906	盱眙	铁佛镇夏庄配变	10	400	上级设备容量受限
13907	盱眙	PMS_黄花塘新街街道配变	10	400	本级设备容量受限
13908	盱眙	马庄张东2#配变	10	200	上级设备容量受限
13909	盱眙	马庄堆西2#变	10	200	上级设备容量受限
13910	盱眙	PMS_管镇鸭场配变	10	400	上级设备容量受限
13911	盱眙	PMS_穆店顾庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13912	盱眙	官滩镇邹庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13913	盱眙	PMS_鲍集镇下李#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13914	盱眙	PMS_鲍集镇医院综合变	10	400	上级设备容量受限
13915	盱眙	马庄付业配变	10	200	上级设备容量受限
13916	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘东庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13917	盱眙	马庄南岗配变	10	400	上级设备容量受限
13918	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#2综合变	10	630	上级设备容量受限
13919	盱眙	鲍集镇养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13920	盱眙	PMS_穆店山边综合变	10	400	上级设备容量受限
13921	盱眙	马坝楚新配变	10	630	上级设备容量受限
13922	盱眙	PMS_马坝永丰街北配变 （东阳）	10	400	上级设备容量受限
13923	盱眙	PMS_马坝永丰街南配变 （东阳）	10	400	上级设备容量受限
13924	盱眙	马庄农技配变	10	200	上级设备容量受限
13925	盱眙	三河农场二环路东2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13926	盱眙	鲍集镇铁佛河十2#配变	10	400	上级设备容量受限
13927	盱眙	鲍集镇滨湖小区#6综合变	10	400	上级设备容量受限
13928	盱眙	马坝永丰街东配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
13929	盱眙	PMS_鲍集镇滨湖小区#7综合变	10	400	上级设备容量受限
13930	盱眙	鲍集镇滨湖小区#8综合变	10	400	上级设备容量受限
13931	盱眙	鲍集镇铁佛河十3#配变	10	200	上级设备容量受限
13932	盱眙	马坝食府配变	10	630	上级设备容量受限
13933	盱眙	PMS_管镇孙西#3配变	10	400	上级设备容量受限
13934	盱眙	马坝新圩2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13935	盱眙	官滩镇稻虾养殖基地2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13936	盱眙	PMS_穆店新农贸综合变	10	630	上级设备容量受限
13937	盱眙	管镇付庄配变	10	400	上级设备容量受限
13938	盱眙	PMS_铁佛镇于庄小区3#	10	400	上级设备容量受限
13939	盱眙	PMS_马坝市场2#配变	10	630	上级设备容量受限
13940	盱眙	马庄园丁配变	10	200	上级设备容量受限
13941	盱眙	PMS_铁佛镇何庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
13942	盱眙	铁佛镇召四2#配变	10	400	上级设备容量受限
13943	盱眙	PMS_铁佛镇李王2#配变	10	200	上级设备容量受限
13944	盱眙	PMS_铁佛镇铁佛集中区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13945	盱眙	铁佛镇新七配变	10	400	上级设备容量受限
13946	盱眙	PMS_铁佛镇戚中配变	10	200	上级设备容量受限
13947	盱眙	铁佛镇岳北2#配变	10	200	上级设备容量受限
13948	盱眙	铁佛镇邓东配变	10	400	上级设备容量受限
13949	盱眙	铁佛镇马庄2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13950	盱眙	PMS_三河农场二环路东综合变	10	400	上级设备容量受限
13951	盱眙	PMS_铁佛镇新圩集中区2#	10	400	上级设备容量受限
13952	盱眙	PMS_穆店拥护综合变	10	400	上级设备容量受限
13953	盱眙	PMS_穆店赵庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
13954	盱眙	PMS_穆店赵庄小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13955	盱眙	PMS_铁佛镇西前2#配变	10	200	上级设备容量受限
13956	盱眙	PMS_铁佛镇仙湖养殖场配变	10	315	上级设备容量受限
13957	盱眙	PMS_穆店山黄1#综合变	10	630	上级设备容量受限
13958	盱眙	PMS_铁佛镇农业园配变	10	200	上级设备容量受限
13959	盱眙	铁佛镇吴西配变	10	400	上级设备容量受限
13960	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄二组配变	10	200	上级设备容量受限
13961	盱眙	管镇龚庄养殖配变	10	400	上级设备容量受限
13962	盱眙	PMS_官滩镇小洼 综合变	10	400	上级设备容量受限
13963	盱眙	官滩镇郑庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13964	盱眙	PMS_铁佛镇敬老院2#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13965	盱眙	鲍集镇铁佛河十4#配变	10	200	上级设备容量受限
13966	盱眙	PMS_马坝袁庄2#配变 (东阳)	10	200	上级设备容量受限
13967	盱眙	鲍集镇滨湖小区#10综合 变	10	400	上级设备容量受限
13968	盱眙	PMS_管镇东贺养殖配变	10	400	上级设备容量受限
13969	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛万圩2# 配变	10	200	上级设备容量受限
13970	盱眙	PMS_官滩镇杨岗综合变	10	400	上级设备容量受限
13971	盱眙	马坝南园2#配变	10	630	上级设备容量受限
13972	盱眙	PMS_鲍集镇铁佛柳庄1# 配变	10	400	上级设备容量受限
13973	盱眙	鲍集镇滨湖小区5#综合 变	10	630	上级设备容量受限
13974	盱眙	PMS_鲍集镇孙庄3#综合 变	10	200	上级设备容量受限
13975	盱眙	PMS_铁佛镇中学赵庄小 区综合变	10	400	上级设备容量受限
13976	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
13977	盱眙	三河农场炕房综合变	10	200	上级设备容量受限
13978	盱眙	PMS_马坝大龙配变	10	400	上级设备容量受限
13979	盱眙	管镇孙西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13980	盱眙	马庄北区配变	10	200	上级设备容量受限
13981	盱眙	朱楼朱庄变	10	100	上级设备容量受限
13982	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄小区综合变	10	400	上级设备容量受限
13983	盱眙	观音寺集中区配变	10	400	上级设备容量受限
13984	盱眙	观音寺前进配变	10	400	上级设备容量受限
13985	盱眙	恒西席滩变	10	400	上级设备容量受限
13986	盱眙	官滩镇石坊综合变	10	200	上级设备容量受限
13987	盱眙	PMS_官滩镇七庄综合变	10	200	上级设备容量受限
13988	盱眙	PMS_官滩镇毛庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13989	盱眙	官滩镇王桥西2#综合变	10	200	上级设备容量受限
13990	盱眙	鲍集镇方庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
13991	盱眙	鲍集镇张候#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13992	盱眙	PMS_鲍集镇蒋王综合变	10	200	上级设备容量受限
13993	盱眙	鲍集镇鲍四综合变	10	200	上级设备容量受限
13994	盱眙	鲍集镇姜南综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
13995	盱眙	鲍集镇石牌养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限
13996	盱眙	鲍集镇小周庄综合变	10	400	上级设备容量受限
13997	盱眙	鲍集镇小谢综合变	10	400	上级设备容量受限
13998	盱眙	鲍集镇鲍三#2综合变	10	200	上级设备容量受限
13999	盱眙	鲍集镇洪新养殖#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14000	盱眙	鲍集镇洪新养殖#3综合变	10	630	上级设备容量受限
14001	盱眙	PMS_鲍集镇鲍集#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14002	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴河滩北综合变	10	200	上级设备容量受限
14003	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴唐刘#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14004	盱眙	鲍集镇肖嘴引河五组综合变	10	400	上级设备容量受限
14005	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴孙西综合变	10	200	上级设备容量受限
14006	盱眙	PMS_鲍集镇岗洼综合变	10	200	上级设备容量受限
14007	盱眙	PMS_鲍集镇桥东综合变	10	200	上级设备容量受限
14008	盱眙	PMS_鲍集镇沈北小区综合变	10	400	上级设备容量受限
14009	盱眙	鲍集镇东岗#2综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14010	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14011	盱眙	鲍集镇邵灯西庄综合变	10	400	上级设备容量受限
14012	盱眙	PMS_鲍集镇贺西综合变	10	200	上级设备容量受限
14013	盱眙	鲍集镇孙东#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14014	盱眙	鲍集镇观音#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14015	盱眙	鲍集镇油坊北综合变	10	400	上级设备容量受限
14016	盱眙	PMS_鲍集镇李庄#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14017	盱眙	PMS_鲍集镇孙东#3综合变	10	200	上级设备容量受限
14018	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮小学综合变	10	200	上级设备容量受限
14019	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩2#综合变	10	400	上级设备容量受限
14020	盱眙	PMS_官滩镇周庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
14021	盱眙	PMS_铁佛镇召一配变	10	200	上级设备容量受限
14022	盱眙	鲍集镇卫生院综合变	10	400	上级设备容量受限
14023	盱眙	马坝田庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
14024	盱眙	PMS_官滩镇前王综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14025	盱眙	PMS_河桥镇龙泉桃园变	10	200	本级设备容量受限
14026	盱眙	PMS_管镇贺庄配变	10	400	上级设备容量受限
14027	盱眙	恒西蔡郢配变	10	400	上级设备容量受限
14028	盱眙	恒西棋盘配变	10	200	上级设备容量受限
14029	盱眙	PMS_鲍集镇端集#2综合变	10	200	上级设备容量受限
14030	盱眙	管镇范庄配变	10	400	上级设备容量受限
14031	盱眙	恒西高圩变	10	400	上级设备容量受限
14032	盱眙	PMS_穆店罗庄综合变	10	400	上级设备容量受限
14033	盱眙	穆店张郢综合变	10	200	上级设备容量受限
14034	盱眙	朱楼丁庄变	10	200	上级设备容量受限
14035	盱眙	管镇中罗养殖2#配变	10	400	上级设备容量受限
14036	盱眙	PMS_后岩配变01	10	200	本级设备容量受限
14037	盱眙	穆店桥南1#综合变	10	400	上级设备容量受限
14038	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴观淮杨庄综合变	10	200	上级设备容量受限
14039	盱眙	鲍集镇肖嘴街中#2综合变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14040	盱眙	PMS_鲍集镇肖嘴新淮北#2综合变	10	400	上级设备容量受限
14041	盱眙	马坝校南2#配变	10	630	上级设备容量受限
14042	盱眙	鲍集镇朱巷张庄综合变	10	200	上级设备容量受限
14043	盱眙	鲍集镇徐庄综合变	10	400	上级设备容量受限
14044	盱眙	仇集镇棋盘2#综合变	10	200	本级设备容量受限
14045	盱眙	PMS_铁佛镇李王配变	10	200	上级设备容量受限
14046	盱眙	铁佛镇新八配变	10	400	上级设备容量受限
14047	盱眙	铁佛镇何圩2#配变	10	400	上级设备容量受限
14048	盱眙	铁佛镇小倪庄配变	10	200	上级设备容量受限
14049	盱眙	PMS_铁佛镇袁东配变	10	200	上级设备容量受限
14050	盱眙	PMS_铁佛镇东下配变	10	200	上级设备容量受限
14051	盱眙	铁佛镇泥夹湾配变	10	200	上级设备容量受限
14052	盱眙	PMS_铁佛镇刘东配变	10	200	上级设备容量受限
14053	盱眙	PMS_铁佛镇前南配变	10	200	上级设备容量受限
14054	盱眙	PMS_铁佛镇新二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14055	盱眙	铁佛镇程北配变	10	200	上级设备容量受限
14056	盱眙	PMS_官滩镇藕塘综合变	10	200	上级设备容量受限
14057	盱眙	PMS_管镇贺庄#2配变	10	200	上级设备容量受限
14058	盱眙	PMS_管镇养殖配变	10	400	上级设备容量受限
14059	盱眙	PMS_鲍集镇鲍一综合变	10	200	上级设备容量受限
14060	盱眙	PMS_圣地亚小区二期2#箱变高压间隔配电变压	10	500	上级设备容量受限
14061	盱眙	PMS_圣地亚小区二期1#箱变高压间隔配电变压	10	500	上级设备容量受限
14062	盱眙	铁佛镇杨庄配变	10	400	上级设备容量受限
14063	盱眙	PMS_铁佛镇新三配变	10	200	上级设备容量受限
14064	盱眙	PMS_盱眙悦源房地产开发有限公司（1#箱变2号	10	500	上级设备容量受限
14065	盱眙	PMS_马坝高岗南2#配变	10	630	上级设备容量受限
14066	盱眙	PMS_铁佛镇毛西配变	10	200	上级设备容量受限
14067	盱眙	PMS_穆店养殖场综合变	10	630	上级设备容量受限
14068	盱眙	PMS_管镇管仲集中区#2配变	10	630	上级设备容量受限
14069	盱眙	铁佛镇邓南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
14070	盱眙	PMS_铁佛镇罗北配变	10	200	上级设备容量受限
14071	盱眙	PMS_铁佛镇潘庄配变	10	200	上级设备容量受限
14072	盱眙	铁佛镇花庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
14073	盱眙	PMS_穆店山里2#综合变	10	200	上级设备容量受限
14074	盱眙	PMS_管镇书香华庭#2配变	10	400	上级设备容量受限
14075	盱眙	PMS_管镇东贺#2配变	10	200	上级设备容量受限
14076	盱眙	PMS_马坝大南小区配变	10	630	上级设备容量受限
14077	盱眙	马坝花园小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
14078	盱眙	马坝西老街配变	10	400	上级设备容量受限
14079	盱眙	PMS_马坝竹园配变	10	200	上级设备容量受限
14080	盱眙	PMS_管镇信用社配变	10	400	上级设备容量受限
14081	盱眙	PMS_官滩镇陈庄西综合变	10	100	上级设备容量受限
14082	盱眙	观音寺菜场配变	10	200	上级设备容量受限
14083	盱眙	观音寺菜场2#配变	10	400	上级设备容量受限