

宿迁市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量信息

（2025 年第四季度）

截至 2025 年 9 月 30 日，宿迁市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 264 台，发生倒送的有 183 台，占比 69.32%。其中，110、35 千伏公用变压器电源容量具备可开放条件的共有 241 台，占比 91.29%；110、35 千伏公用变压器电源容量受限的共有 23 台，占比 8.71%。110、35 千伏公用变压器电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1	市区	洋河变	2 号主变	110	31500	0	0
2	市区	郑楼变	1 号主变	35	20000	1530	1530
3	市区	侍岭变	1 号主变	35	16000	1750	1750
4	市区	井头变	1 号主变	35	10000	3910	3910
5	市区	陈集变	1 号主变	35	20000	4320	4320
6	市区	陈集变	2 号主变	35	20000	5320	5320
7	市区	侍岭变	2 号主变	35	20000	5350	5350
8	市区	郑楼变	2 号主变	35	20000	7120	7120
9	市区	中扬变	2 号主变	35	10000	8000	8000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10	市区	叶庄变	1号主变	110	20000	11270	11270
11	市区	王官集变	1号主变	110	20000	11440	11440
12	市区	仰化变	1号主变	110	31500	11830	11830
13	市区	路北变	2号主变	35	16000	12540	12540
14	市区	关庙变	1号主变	110	40000	13470	13470
15	市区	埠子变	2号主变	110	31500	14200	14200
16	市区	井头变	2号主变	35	20000	14870	14870
17	市区	隆锦变	2号主变	110	50000	15860	15860
18	市区	黄墩变	1号主变	35	20000	16000	16000
19	市区	黄墩变	2号主变	35	20000	16000	16000
20	市区	中扬变	1号主变	35	20000	16000	16000
21	市区	路北变	1号主变	35	20000	16000	16000
22	市区	港口变	1号主变	110	40000	17360	17360
23	市区	埠子变	1号主变	110	31500	17390	17390
24	市区	来龙变	2号主变	110	31500	17920	17920
25	市区	洋北变	2号主变	110	50000	19550	19550
26	市区	港铁变	1号主变	110	31500	19630	19630
27	市区	钱塘变	2号主变	110	40000	20810	20810

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28	市区	新庄变	1号主变	110	31500	21600	21600
29	市区	三义变	1号主变	110	50000	21670	21670
30	市区	三义变	2号主变	110	50000	22160	22160
31	市区	皂河变	1号主变	110	31500	22750	22750
32	市区	关庙变	3号主变	110	50000	24740	24740
33	市区	隆锦变	1号主变	110	50000	24860	24860
34	市区	振兴变	2号主变	110	50000	24860	24860
35	市区	顺河变	2号主变	110	31500	25200	25200
36	市区	龙河变	1号主变	110	50000	25290	25290
37	市区	大兴变	2号主变	110	40000	26200	26200
38	市区	运东变	1号主变	110	63000	26750	26750
39	市区	振兴变	1号主变	110	50000	26770	26770
40	市区	西南区变	1号主变	110	40000	26890	26890
41	市区	王官集变	3号主变	110	50000	27970	27970
42	市区	新城变	2号主变	110	40000	28550	28550
43	市区	府苑变	2号主变	110	40000	31230	31230
44	市区	仰化变	3号主变	110	50000	31400	31400
45	市区	洋河变	1号主变	110	63000	31990	31990

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46	市区	付庄变	1号主变	110	40000	32000	32000
47	市区	付庄变	2号主变	110	40000	32000	32000
48	市区	开发区变	1号主变	110	40000	32000	32000
49	市区	开发区变	2号主变	110	40000	32000	32000
50	市区	府苑变	1号主变	110	40000	32000	32000
51	市区	城中变	2号主变	110	40000	32000	32000
52	市区	港口变	2号主变	110	40000	32000	32000
53	市区	惠泽变	1号主变	110	50000	32010	0
54	市区	皂河变	2号主变	110	50000	32630	32630
55	市区	惠泽变	2号主变	110	50000	32940	32940
56	市区	同济变	1号主变	110	50000	34030	34030
57	市区	三台山变	2号主变	110	50000	34220	34220
58	市区	新庄变	2号主变	110	50000	35200	35200
59	市区	新城变	1号主变	110	50000	36680	36680
60	市区	龙河变	3号主变	110	50000	36950	36950
61	市区	来龙变	1号主变	110	50000	37020	37020
62	市区	古山变	1号主变	110	50000	37770	0
63	市区	果园变	2号主变	110	50000	38420	38420

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64	市区	三台山变	1号主变	110	50000	38770	38770
65	市区	大兴变	1号主变	110	50000	39590	39590
66	市区	罗曼变	1号主变	110	50000	39600	39600
67	市区	运东变	2号主变	110	50000	39600	39600
68	市区	罗曼变	2号主变	110	50000	39700	39700
69	市区	富康变	3号主变	110	50000	39870	39870
70	市区	钱塘变	1号主变	110	50000	39970	39970
71	市区	电商变	1号主变	110	50000	40000	40000
72	市区	电商变	2号主变	110	50000	40000	40000
73	市区	金沙变	1号主变	110	50000	40000	40000
74	市区	金沙变	2号主变	110	50000	40000	40000
75	市区	叶庄变	2号主变	110	50000	40000	40000
76	市区	古山变	2号主变	110	50000	40000	40000
77	市区	顺河变	1号主变	110	50000	40000	40000
78	市区	曹集变	1号主变	110	50000	40000	40000
79	市区	曹集变	2号主变	110	50000	40000	40000
80	市区	幸福变	1号主变	110	50000	40000	40000
81	市区	同济变	2号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
82	市区	支口变	2号主变	110	50000	40000	40000
83	市区	支口变	1号主变	110	50000	40000	40000
84	市区	红海变	1号主变	110	50000	40000	40000
85	市区	红海变	2号主变	110	50000	40000	40000
86	市区	富康变	1号主变	110	50000	40000	40000
87	市区	通湖变	2号主变	110	50000	40000	40000
88	市区	北区变	2号主变	110	50000	40000	40000
89	市区	北区变	3号主变	110	50000	40000	40000
90	市区	豫东变	3号主变	110	50000	40000	40000
91	市区	光前变	1号主变	110	50000	40000	40000
92	市区	罗桥变	1号主变	110	63000	40260	40260
93	市区	西南区变	2号主变	110	63000	43640	43640
94	市区	果园变	1号主变	110	63000	44140	44140
95	市区	罗桥变	2号主变	110	63000	46050	46050
96	市区	五星变	1号主变	110	80000	47870	47870
97	市区	幸福变	2号主变	110	63000	50400	50400
98	市区	城中变	1号主变	110	63000	50400	50400
99	市区	洋北变	1号主变	110	80000	57240	57240

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
100	市区	五星变	2号主变	110	100000	63670	63670
101	市区	通湖变	1号主变	110	80000	64000	64000
102	市区	豫东变	1号主变	110	80000	64000	64000
103	市区	光前变	2号主变	110	80000	64000	64000
104	市区	许庄变	1号主变	110	100000	68200	68200
105	市区	许庄变	2号主变	110	100000	69700	69700
106	市区	许庄变	3号主变	110	100000	71800	71800
107	沭阳	吴集变	1号主变	110	50000	40000	40000
108	沭阳	吴集变	2号主变	110	50000	40000	40000
109	沭阳	沭城变	1号主变	110	50000	40000	40000
110	沭阳	沭城变	2号主变	110	50000	40000	40000
111	沭阳	青伊湖变	1号主变	110	50000	40000	40000
112	沭阳	青伊湖变	2号主变	110	31500	22620	22620
113	沭阳	钱集变	1号主变	110	50000	37940	37940
114	沭阳	钱集变	2号主变	110	50000	37870	37870
115	沭阳	蔷薇变	1号主变	110	50000	40000	40000
116	沭阳	蔷薇变	2号主变	110	50000	40000	40000
117	沭阳	迎宾变	1号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
118	沭阳	迎宾变	2号主变	110	50000	40000	40000
119	沭阳	颜集变	1号主变	110	50000	30920	30920
120	沭阳	颜集变	2号主变	110	50000	27630	27630
121	沭阳	汤涧变	1号主变	110	50000	33580	33580
122	沭阳	汤涧变	2号主变	110	50000	31130	31130
123	沭阳	徐庄变	1号主变	110	50000	40000	40000
124	沭阳	徐庄变	2号主变	110	50000	40000	40000
125	沭阳	耿圩变	1号主变	110	20000	15140	15140
126	沭阳	耿圩变	2号主变	110	63000	41190	41190
127	沭阳	茆圩变	2号主变	110	50000	29050	29050
128	沭阳	茆圩变	1号主变	110	50000	32860	32860
129	沭阳	慈溪变	2号主变	110	50000	40000	40000
130	沭阳	慈溪变	1号主变	110	63000	49800	49800
131	沭阳	沂涛变	2号主变	110	31500	0	0
132	沭阳	沂涛变	1号主变	110	50000	17480	17480
133	沭阳	塘沟变	2号主变	110	31500	14530	14530
134	沭阳	塘沟变	1号主变	110	50000	32820	32820
135	沭阳	悦来变	1号主变	35	20000	10770	10770

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
136	沭阳	悦来变	2号主变	35	25000	15880	15880
137	沭阳	马厂变	1号主变	110	40000	23480	23480
138	沭阳	马厂变	2号主变	110	63000	47430	47430
139	沭阳	花乡变	2号主变	110	50000	40000	40000
140	沭阳	花乡变	1号主变	110	50000	40000	40000
141	沭阳	韩山变	2号主变	110	50000	24260	24260
142	沭阳	韩山变	1号主变	110	50000	21710	21710
143	沭阳	陇集变	1号主变	35	20000	16000	16000
144	沭阳	陇集变	2号主变	35	20000	16000	16000
145	沭阳	桑墟变	2号主变	110	50000	40000	40000
146	沭阳	桑墟变	1号主变	110	50000	36440	36440
147	沭阳	高墟变	1号主变	110	50000	31880	31880
148	沭阳	高墟变	2号主变	110	50000	33330	33330
149	沭阳	淮沭变	1号主变	110	80000	55730	55730
150	沭阳	淮沭变	2号主变	110	50000	34630	34630
151	沭阳	庙头变	1号主变	110	40000	32000	32000
152	沭阳	庙头变	2号主变	110	40000	30070	30070
153	沭阳	黄竹变	1号主变	110	50000	25880	25880

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
154	沭阳	黄竹变	2号主变	110	50000	39660	39660
155	沭阳	南湖变	1号主变	110	80000	64000	64000
156	沭阳	南湖变	3号主变	110	50000	23610	23610
157	沭阳	扎下变	2号主变	110	50000	40000	40000
158	沭阳	扎下变	1号主变	110	50000	40000	40000
159	沭阳	柴米变	2号主变	110	31500	25200	25200
160	沭阳	柴米变	1号主变	110	63000	50210	50210
161	沭阳	贤官变	1号主变	110	63000	50400	50400
162	沭阳	贤官变	2号主变	110	50000	40000	40000
163	沭阳	杨店变	1号主变	110	63000	50400	50400
164	沭阳	杨店变	2号主变	110	80000	47370	47370
165	沭阳	胡集变	1号主变	110	50000	19410	19410
166	沭阳	胡集变	2号主变	110	50000	37610	37610
167	沭阳	长庄变	1号主变	110	50000	40000	40000
168	沭阳	长庄变	2号主变	110	63000	50400	50400
169	沭阳	华冲变	1号主变	110	50000	38990	38990
170	沭阳	华冲变	2号主变	110	31500	20900	20900
171	泗阳	穿城变	2号主变	110	31500	3760	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
172	泗阳	吉安变	1号主变	110	50000	29030	0
173	泗阳	爱园变	1号主变	110	50000	36420	0
174	泗阳	裴圩变	2号主变	110	50000	13320	0
175	泗阳	三庄变	2号主变	110	50000	34540	0
176	泗阳	卢集变	2号主变	110	50000	33170	0
177	泗阳	城南变	2号主变	110	50000	25390	0
178	泗阳	临河变	2号主变	110	50000	16390	0
179	泗阳	王集变	1号主变	110	50000	26670	0
180	泗阳	前圩变	2号主变	110	50000	12000	12000
181	泗阳	北庄变	1号主变	110	50000	19120	19120
182	泗阳	裴圩变	1号主变	110	50000	19370	19370
183	泗阳	临河变	1号主变	110	50000	20000	20000
184	泗阳	河埝变	1号主变	110	31500	22180	22180
185	泗阳	吉安变	2号主变	110	50000	24040	24040
186	泗阳	前圩变	1号主变	110	50000	25500	25500
187	泗阳	卢集变	1号主变	110	50000	26530	26530
188	泗阳	花井变	1号主变	110	50000	28300	28300
189	泗阳	城南变	1号主变	110	50000	28470	28470

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
190	泗阳	河埝变	2号主变	110	40000	29230	29230
191	泗阳	王集变	2号主变	110	50000	29350	29350
192	泗阳	花井变	2号主变	110	50000	30390	30390
193	泗阳	三庄变	1号主变	110	50000	31990	31990
194	泗阳	爱园变	2号主变	110	50000	35800	35800
195	泗阳	泗港变	1号主变	110	80000	37340	37340
196	泗阳	泗港变	2号主变	110	80000	39140	39140
197	泗阳	青年变	1号主变	110	50000	40000	40000
198	泗阳	青年变	2号主变	110	50000	40000	40000
199	泗阳	东祥变	1号主变	110	50000	40000	40000
200	泗阳	东祥变	2号主变	110	50000	40000	40000
201	泗阳	天后变	2号主变	110	50000	40000	40000
202	泗阳	天后变	1号主变	110	50000	40000	40000
203	泗阳	北庄变	2号主变	110	50000	40000	40000
204	泗阳	郑庄变	1号主变	110	50000	40000	40000
205	泗阳	众兴变	1号主变	110	50000	40000	40000
206	泗阳	众兴变	2号主变	110	50000	40000	40000
207	泗阳	来安变	2号主变	110	80000	49140	49140

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
208	泗阳	来安变	1号主变	110	80000	49500	49500
209	泗阳	郑庄变	2号主变	110	63000	50400	50400
210	泗阳	穿城变	1号主变	110	50000	6040	6040
211	泗洪	泗洪变	1号主变	110	50000	40000	0
212	泗洪	泗洪变	2号主变	110	50000	40000	40000
213	泗洪	薛岗变	1号主变	110	50000	35560	35560
214	泗洪	薛岗变	2号主变	110	50000	37690	37690
215	泗洪	兴湖变	1号主变	110	31500	22960	22960
216	泗洪	兴湖变	2号主变	110	31500	20630	20630
217	泗洪	界集变	1号主变	110	50000	40000	40000
218	泗洪	界集变	2号主变	110	50000	37480	37480
219	泗洪	峰山变	1号主变	110	50000	26180	0
220	泗洪	峰山变	2号主变	110	50000	35310	0
221	泗洪	朱湖变	1号主变	110	50000	38600	38600
222	泗洪	朱湖变	2号主变	110	50000	38270	38270
223	泗洪	车门变	1号主变	110	50000	29970	29970
224	泗洪	车门变	2号主变	110	50000	30480	30480
225	泗洪	上塘变	1号主变	110	50000	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
226	泗洪	上塘变	2号主变	110	31500	25200	0
227	泗洪	城头变	2号主变	110	31500	25200	25200
228	泗洪	城头变	1号主变	110	50000	38410	38410
229	泗洪	青阳变	2号主变	110	50000	40000	40000
230	泗洪	青阳变	1号主变	110	50000	40000	40000
231	泗洪	三里变	1号主变	110	50000	40000	40000
232	泗洪	三里变	2号主变	110	63000	50400	50400
233	泗洪	农场变	2号主变	110	20000	14190	14190
234	泗洪	农场变	1号主变	110	50000	39800	39800
235	泗洪	梅花变	2号主变	110	50000	24780	24780
236	泗洪	梅花变	1号主变	110	50000	40000	40000
237	泗洪	金镇变	1号主变	110	31500	13440	13440
238	泗洪	金镇变	2号主变	110	50000	21680	21680
239	泗洪	天岗湖变	1号主变	110	20000	3620	0
240	泗洪	天岗湖变	2号主变	110	20000	15520	15520
241	泗洪	田桥变	3号主变	110	50000	36200	36200
242	泗洪	田桥变	1号主变	110	50000	37690	37690
243	泗洪	泗洲变	1号主变	110	63000	50400	50400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
244	泗洪	泗洲变	2号主变	110	50000	40000	0
245	泗洪	董沟变	2号主变	110	80000	62310	62310
246	泗洪	董沟变	1号主变	110	80000	55970	55970
247	泗洪	孙园变	1号主变	110	31500	23120	23120
248	泗洪	孙园变	2号主变	110	31500	6350	6350
249	泗洪	双沟变	1号主变	110	63000	41070	41070
250	泗洪	双沟变	2号主变	110	50000	30540	0
251	泗洪	魏营变	1号主变	35	20000	9420	0
252	泗洪	魏营变	2号主变	35	20000	7490	0
253	泗洪	归仁变	1号主变	35	20000	9400	9400
254	泗洪	归仁变	2号主变	35	20000	10050	10050
255	泗洪	陈圩变	1号主变	35	20000	16000	16000
256	泗洪	陈圩变	2号主变	35	10000	8000	8000
257	泗洪	北郊变	1号主变	35	16000	7380	7380
258	泗洪	北郊变	2号主变	35	25000	12081	12081
259	泗洪	太平变	2号主变	35	6300	3840	3840
260	泗洪	太平变	1号主变	35	10000	3720	3720
261	泗洪	芦沟变	1号主变	35	6300	5040	5040

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
262	泗洪	芦沟变	2号主变	35	10000	8000	8000
263	泗洪	石集变	2号主变	35	5000	3650	3650
264	泗洪	石集变	1号主变	35	10000	7270	7270

表 2 110、35 千伏公用变压器电源容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	洋河变	2号主变	110	31500	本级设备容量受限
2	沭阳	沂涛变	2号主变	110	31500	本级设备容量受限

表 3 110、35 千伏公用变压器分布式光伏容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	洋河变	2号主变	110	31500	本级设备容量受限
2	市区	古山变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	市区	惠泽变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
4	沭阳	沂涛变	2号主变	110	31500	本级设备容量受限
5	泗阳	穿城变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
6	泗阳	吉安变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
7	泗阳	爱园变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
8	泗阳	裴圩变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限

9	泗阳	三庄变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
10	泗阳	卢集变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	泗阳	城南变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	泗阳	临河变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
13	泗阳	王集变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
14	泗洪	泗洪变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
15	泗洪	峰山变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	泗洪	峰山变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
17	泗洪	上塘变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
18	泗洪	上塘变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
19	泗洪	天岗湖变	1号主变	110	20000	上级设备容量受限
20	泗洪	泗洲变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
21	泗洪	双沟变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
22	泗洪	魏营变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
23	泗洪	魏营变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限