

**宿迁市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量信息**  
**（2025 年第三季度）**

截至 2025 年 6 月 30 日，宿迁市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 258 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 257 台，占比 99.61%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 1 台，占比 0.39%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

**表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单**

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量 (kVA) | 负荷可开放容量 (kVA) |
|----|--------|-------|-------|-----------|------------|---------------|
| 1  | 市区     | 郑楼变   | 1 号主变 | 35        | 20000      | 6070          |
| 2  | 市区     | 郑楼变   | 2 号主变 | 35        | 20000      | 11730         |
| 3  | 市区     | 井头变   | 2 号主变 | 35        | 20000      | 8270          |
| 4  | 市区     | 井头变   | 1 号主变 | 35        | 10000      | 1340          |
| 5  | 市区     | 黄墩变   | 1 号主变 | 35        | 20000      | 9580          |
| 6  | 市区     | 黄墩变   | 2 号主变 | 35        | 20000      | 7640          |
| 7  | 市区     | 陈集变   | 1 号主变 | 35        | 20000      | 6010          |
| 8  | 市区     | 陈集变   | 2 号主变 | 35        | 20000      | 7200          |
| 9  | 市区     | 路北变   | 2 号主变 | 35        | 16000      | 2830          |
| 10 | 市区     | 路北变   | 1 号主变 | 35        | 20000      | 6110          |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 11 | 市区     | 侍岭变   | 2 号主变 | 35       | 20000     | 10730        |
| 12 | 市区     | 新庄变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 33100        |
| 13 | 市区     | 新庄变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 38400        |
| 14 | 市区     | 三台山变  | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30040        |
| 15 | 市区     | 三台山变  | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 16 | 市区     | 金沙变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30040        |
| 17 | 市区     | 金沙变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30060        |
| 18 | 市区     | 叶庄变   | 1 号主变 | 110      | 20000     | 6030         |
| 19 | 市区     | 叶庄变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 32980        |
| 20 | 市区     | 惠泽变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30010        |
| 21 | 市区     | 惠泽变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30570        |
| 22 | 市区     | 古山变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30010        |
| 23 | 市区     | 古山变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 32470        |
| 24 | 市区     | 隆锦变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30670        |
| 25 | 市区     | 隆锦变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 31680        |
| 26 | 市区     | 振兴变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 33980        |
| 27 | 市区     | 振兴变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30210        |
| 28 | 市区     | 罗桥变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 40500        |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 29 | 市区     | 罗桥变   | 2号主变  | 110      | 63000     | 40470        |
| 30 | 市区     | 顺河变   | 2号主变  | 110      | 31500     | 15230        |
| 31 | 市区     | 顺河变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 30030        |
| 32 | 市区     | 曹集变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 31070        |
| 33 | 市区     | 曹集变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 30000        |
| 34 | 市区     | 洋河变   | 1号主变  | 110      | 63000     | 40410        |
| 35 | 市区     | 洋河变   | 2号主变  | 110      | 31500     | 15220        |
| 36 | 市区     | 付庄变   | 1号主变  | 110      | 40000     | 22060        |
| 37 | 市区     | 付庄变   | 2号主变  | 110      | 40000     | 22040        |
| 38 | 市区     | 大兴变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 30010        |
| 39 | 市区     | 大兴变   | 2号主变  | 110      | 40000     | 22030        |
| 40 | 市区     | 幸福变   | 2号主变  | 110      | 63000     | 40530        |
| 41 | 市区     | 幸福变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 30000        |
| 42 | 市区     | 同济变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 30400        |
| 43 | 市区     | 同济变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 31240        |
| 44 | 市区     | 西南区变  | 1号主变  | 110      | 40000     | 22140        |
| 45 | 市区     | 西南区变  | 2号主变  | 110      | 63000     | 40470        |
| 46 | 市区     | 支口变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 30090        |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 47 | 市区     | 支口变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 31560        |
| 48 | 市区     | 开发区变  | 1 号主变 | 110      | 40000     | 22010        |
| 49 | 市区     | 开发区变  | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22010        |
| 50 | 市区     | 红海变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 51 | 市区     | 红海变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 52 | 市区     | 府苑变   | 1 号主变 | 110      | 40000     | 22350        |
| 53 | 市区     | 府苑变   | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22050        |
| 54 | 市区     | 来龙变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 15830        |
| 55 | 市区     | 来龙变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30610        |
| 56 | 市区     | 许庄变   | 1 号主变 | 110      | 100000    | 70100        |
| 57 | 市区     | 许庄变   | 2 号主变 | 110      | 100000    | 70100        |
| 58 | 市区     | 许庄变   | 3 号主变 | 110      | 100000    | 78400        |
| 59 | 市区     | 罗曼变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 60 | 市区     | 罗曼变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30220        |
| 61 | 市区     | 钱塘变   | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22150        |
| 62 | 市区     | 钱塘变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30150        |
| 63 | 市区     | 新城变   | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22050        |
| 64 | 市区     | 新城变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30050        |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 65 | 市区     | 王官集变  | 3 号主变 | 110      | 50000     | 30000        |
| 66 | 市区     | 王官集变  | 1 号主变 | 110      | 20000     | 6150         |
| 67 | 市区     | 三义变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30520        |
| 68 | 市区     | 三义变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30840        |
| 69 | 市区     | 富康变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 10400        |
| 70 | 市区     | 富康变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 30130        |
| 71 | 市区     | 仰化变   | 1 号主变 | 110      | 31500     | 15210        |
| 72 | 市区     | 仰化变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 36300        |
| 73 | 市区     | 关庙变   | 1 号主变 | 110      | 40000     | 22050        |
| 74 | 市区     | 关庙变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 30070        |
| 75 | 市区     | 龙河变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 76 | 市区     | 龙河变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 77 | 市区     | 通湖变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 54190        |
| 78 | 市区     | 通湖变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 79 | 市区     | 洋北变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 58720        |
| 80 | 市区     | 洋北变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30010        |
| 81 | 市区     | 北区变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 82 | 市区     | 北区变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 83  | 市区     | 豫东变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 7090         |
| 84  | 市区     | 豫东变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 34050        |
| 85  | 市区     | 果园变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 40500        |
| 86  | 市区     | 果园变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30900        |
| 87  | 市区     | 城中变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 9920         |
| 88  | 市区     | 城中变   | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22300        |
| 89  | 市区     | 运东变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 40750        |
| 90  | 市区     | 运东变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 35710        |
| 91  | 市区     | 五星变   | 2 号主变 | 110      | 100000    | 70090        |
| 92  | 市区     | 五星变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 54020        |
| 93  | 市区     | 光前变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 13670        |
| 94  | 市区     | 光前变   | 2 号主变 | 110      | 80000     | 33620        |
| 95  | 市区     | 皂河变   | 1 号主变 | 110      | 31500     | 15220        |
| 96  | 市区     | 皂河变   | 2 号主变 | 110      | 63000     | 40620        |
| 97  | 市区     | 埠子变   | 1 号主变 | 110      | 31500     | 15250        |
| 98  | 市区     | 埠子变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 16200        |
| 99  | 市区     | 港口变   | 1 号主变 | 110      | 40000     | 22070        |
| 100 | 市区     | 港口变   | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22250        |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 101 | 市区     | 皂河移动变 | 1 号主变 | 110      | 63000     | 26431        |
| 102 | 市区     | 侍岭变   | 1 号主变 | 35       | 16000     | 5600         |
| 103 | 沭阳     | 柴米变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 1440         |
| 104 | 沭阳     | 柴米变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 15280        |
| 105 | 沭阳     | 慈溪变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 41490        |
| 106 | 沭阳     | 慈溪变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30350        |
| 107 | 沭阳     | 高墟变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 108 | 沭阳     | 高墟变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30190        |
| 109 | 沭阳     | 耿圩变   | 1 号主变 | 110      | 20000     | 7550         |
| 110 | 沭阳     | 耿圩变   | 2 号主变 | 110      | 63000     | 19350        |
| 111 | 沭阳     | 韩山变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 112 | 沭阳     | 韩山变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30890        |
| 113 | 沭阳     | 胡集变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30310        |
| 114 | 沭阳     | 胡集变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30350        |
| 115 | 沭阳     | 花乡变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 1810         |
| 116 | 沭阳     | 花乡变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 0            |
| 117 | 沭阳     | 华冲变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30090        |
| 118 | 沭阳     | 华冲变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 15200        |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 119 | 沭阳     | 淮沭变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 54090        |
| 120 | 沭阳     | 淮沭变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 31290        |
| 121 | 沭阳     | 黄竹变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 122 | 沭阳     | 黄竹变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 123 | 沭阳     | 陇集变   | 1 号主变 | 35       | 20000     | 13550        |
| 124 | 沭阳     | 陇集变   | 2 号主变 | 35       | 20000     | 4200         |
| 125 | 沭阳     | 马厂变   | 1 号主变 | 110      | 40000     | 23010        |
| 126 | 沭阳     | 马厂变   | 2 号主变 | 110      | 63000     | 40520        |
| 127 | 沭阳     | 茆圩变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30040        |
| 128 | 沭阳     | 茆圩变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30210        |
| 129 | 沭阳     | 庙头变   | 1 号主变 | 110      | 40000     | 22030        |
| 130 | 沭阳     | 庙头变   | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22010        |
| 131 | 沭阳     | 南湖变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 12650        |
| 132 | 沭阳     | 南湖变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 30000        |
| 133 | 沭阳     | 钱集变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 32650        |
| 134 | 沭阳     | 钱集变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 33930        |
| 135 | 沭阳     | 蔷薇变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 136 | 沭阳     | 蔷薇变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 137 | 沭阳     | 青伊湖变  | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30100        |
| 138 | 沭阳     | 青伊湖变  | 2 号主变 | 110      | 31500     | 15200        |
| 139 | 沭阳     | 桑墟变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30010        |
| 140 | 沭阳     | 桑墟变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30080        |
| 141 | 沭阳     | 沭城变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30590        |
| 142 | 沭阳     | 沭城变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 6110         |
| 143 | 沭阳     | 汤涧变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 144 | 沭阳     | 汤涧变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30000        |
| 145 | 沭阳     | 塘沟变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30110        |
| 146 | 沭阳     | 塘沟变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 15200        |
| 147 | 沭阳     | 吴集变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30160        |
| 148 | 沭阳     | 吴集变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 31390        |
| 149 | 沭阳     | 贤官变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 16370        |
| 150 | 沭阳     | 贤官变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 151 | 沭阳     | 徐庄变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 1900         |
| 152 | 沭阳     | 徐庄变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 7750         |
| 153 | 沭阳     | 颜集变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 154 | 沭阳     | 颜集变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30110        |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 155 | 沭阳     | 杨店变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 40850        |
| 156 | 沭阳     | 杨店变   | 2 号主变 | 110      | 80000     | 54370        |
| 157 | 沭阳     | 沂涛变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30050        |
| 158 | 沭阳     | 沂涛变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 15300        |
| 159 | 沭阳     | 迎宾变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 3420         |
| 160 | 沭阳     | 迎宾变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 13530        |
| 161 | 沭阳     | 悦来变   | 1 号主变 | 35       | 20000     | 6860         |
| 162 | 沭阳     | 悦来变   | 2 号主变 | 35       | 25000     | 13770        |
| 163 | 沭阳     | 扎下变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 11850        |
| 164 | 沭阳     | 扎下变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 3950         |
| 165 | 沭阳     | 长庄变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 31210        |
| 166 | 沭阳     | 长庄变   | 2 号主变 | 110      | 63000     | 13410        |
| 167 | 泗阳     | 东祥变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30110        |
| 168 | 泗阳     | 东祥变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30740        |
| 169 | 泗阳     | 穿城变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30060        |
| 170 | 泗阳     | 穿城变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 17910        |
| 171 | 泗阳     | 吉安变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30010        |
| 172 | 泗阳     | 吉安变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30050        |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 173 | 泗阳     | 爱园变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 31240        |
| 174 | 泗阳     | 爱园变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30060        |
| 175 | 泗阳     | 花井变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30290        |
| 176 | 泗阳     | 花井变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30710        |
| 177 | 泗阳     | 河埝变   | 1 号主变 | 110      | 31500     | 15250        |
| 178 | 泗阳     | 河埝变   | 2 号主变 | 110      | 40000     | 22040        |
| 179 | 泗阳     | 裴圩变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30090        |
| 180 | 泗阳     | 裴圩变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30060        |
| 181 | 泗阳     | 前圩变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30000        |
| 182 | 泗阳     | 前圩变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30170        |
| 183 | 泗阳     | 三庄变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30090        |
| 184 | 泗阳     | 三庄变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30830        |
| 185 | 泗阳     | 来安变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 54680        |
| 186 | 泗阳     | 来安变   | 2 号主变 | 110      | 80000     | 55450        |
| 187 | 泗阳     | 卢集变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30010        |
| 188 | 泗阳     | 卢集变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30000        |
| 189 | 泗阳     | 天后变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30310        |
| 190 | 泗阳     | 天后变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 9100         |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 191 | 泗阳     | 城南变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30070        |
| 192 | 泗阳     | 城南变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30020        |
| 193 | 泗阳     | 泗港变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 54220        |
| 194 | 泗阳     | 泗港变   | 2 号主变 | 110      | 80000     | 55630        |
| 195 | 泗阳     | 北庄变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 1120         |
| 196 | 泗阳     | 北庄变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30010        |
| 197 | 泗阳     | 临河变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30000        |
| 198 | 泗阳     | 临河变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30030        |
| 199 | 泗阳     | 郑庄变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30850        |
| 200 | 泗阳     | 郑庄变   | 2 号主变 | 110      | 63000     | 40400        |
| 201 | 泗阳     | 王集变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30050        |
| 202 | 泗阳     | 王集变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 30050        |
| 203 | 泗阳     | 众兴变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 32420        |
| 204 | 泗阳     | 众兴变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 30220        |
| 205 | 泗洪     | 泗洪变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 3734         |
| 206 | 泗洪     | 泗洪变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 3163         |
| 207 | 泗洪     | 薛岗变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 6188         |
| 208 | 泗洪     | 薛岗变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 337          |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 209 | 泗洪     | 兴湖变   | 1 号主变 | 110      | 31500     | 14742        |
| 210 | 泗洪     | 兴湖变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 4847         |
| 211 | 泗洪     | 界集变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 26410        |
| 212 | 泗洪     | 界集变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 36044        |
| 213 | 泗洪     | 峰山变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 35360        |
| 214 | 泗洪     | 峰山变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 34660        |
| 215 | 泗洪     | 朱湖变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 27587        |
| 216 | 泗洪     | 朱湖变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 29748        |
| 217 | 泗洪     | 车门变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 24649        |
| 218 | 泗洪     | 车门变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 27555        |
| 219 | 泗洪     | 上塘变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 25320        |
| 220 | 泗洪     | 上塘变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 11641        |
| 221 | 泗洪     | 城头变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 1412         |
| 222 | 泗洪     | 城头变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 26911        |
| 223 | 泗洪     | 青阳变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 5588         |
| 224 | 泗洪     | 青阳变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 4266         |
| 225 | 泗洪     | 三里变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 4258         |
| 226 | 泗洪     | 三里变   | 2 号主变 | 110      | 63000     | 17648        |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|
| 227 | 泗洪     | 魏营变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 10396        |
| 228 | 泗洪     | 魏营变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 8677         |
| 229 | 泗洪     | 农场变   | 2 号主变 | 110       | 20000     | 10915        |
| 230 | 泗洪     | 农场变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 30156        |
| 231 | 泗洪     | 归仁变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 6277         |
| 232 | 泗洪     | 归仁变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 7711         |
| 233 | 泗洪     | 梅花变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 1286         |
| 234 | 泗洪     | 梅花变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 27911        |
| 235 | 泗洪     | 金镇变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 8173         |
| 236 | 泗洪     | 金镇变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 1753         |
| 237 | 泗洪     | 陈圩变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 10870        |
| 238 | 泗洪     | 陈圩变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 3494         |
| 239 | 泗洪     | 天岗湖变  | 1 号主变 | 110       | 20000     | 7240         |
| 240 | 泗洪     | 天岗湖变  | 2 号主变 | 110       | 20000     | 11820        |
| 241 | 泗洪     | 北郊变   | 1 号主变 | 35        | 16000     | 990          |
| 242 | 泗洪     | 北郊变   | 2 号主变 | 35        | 25000     | 1034         |
| 243 | 泗洪     | 太平变   | 2 号主变 | 35        | 6300      | 1520         |
| 244 | 泗洪     | 太平变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 2118         |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 负荷可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|
| 245 | 泗洪     | 芦沟变   | 1 号主变 | 35       | 6300      | 1099         |
| 246 | 泗洪     | 芦沟变   | 2 号主变 | 35       | 10000     | 1649         |
| 247 | 泗洪     | 石集变   | 2 号主变 | 35       | 5000      | 260          |
| 248 | 泗洪     | 石集变   | 1 号主变 | 35       | 10000     | 969          |
| 249 | 泗洪     | 田桥变   | 3 号主变 | 110      | 50000     | 16337        |
| 250 | 泗洪     | 田桥变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 1280         |
| 251 | 泗洪     | 泗洲变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 22243        |
| 252 | 泗洪     | 泗洲变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 15463        |
| 253 | 泗洪     | 董沟变   | 2 号主变 | 110      | 80000     | 4411         |
| 254 | 泗洪     | 董沟变   | 1 号主变 | 110      | 80000     | 23142        |
| 255 | 泗洪     | 孙园变   | 1 号主变 | 110      | 31500     | 3117         |
| 256 | 泗洪     | 孙园变   | 2 号主变 | 110      | 31500     | 16230        |
| 257 | 泗洪     | 双沟变   | 1 号主变 | 110      | 63000     | 26997        |
| 258 | 泗洪     | 双沟变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 18107        |

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------|-------|----------|-----------|----------|
| 1  | 沭阳     | 花乡变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 本级设备容量受限 |